

德阳秋月 220 千伏变电站配套 110 千伏线路工程

竣工环保验收其他需要说明的事项

1. 环保设施设计、施工和验收过程简况；

1.1 设计简况

2013 年 2 月 17 日,国网四川省电力公司以川电基建[2013]69 号文批复了本工程初步设计。初步设计文件中编制了环境保护篇章,落实了污染防治和生态保护措施设计及投资概算。施工图阶段对初步设计内容进行了进一步细化,对施工组织及工艺流程提出了环境保护要求。

1.2 施工简况

工程于 2014 年 3 月开工建设,2019 年 12 月陆续带电调试,本工程环保设施均与主体工程同步建设。同时,本工程建设过程中同步落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的其他各项环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2017 年 12 月,我公司委托四川同佳检测有限责任公司开展本工程竣工环境保护验收调查工作。

2020 年 7 月,验收调查单位编制完成了《德阳秋月 220 千伏变电站配套 110 千伏线路工程竣工环境保护验收调查报告(表)》。

2. 其他环保对策措施实施情况；

环境影响报告表及其批复提出的除环境保护设施外的其他环保措施均已在验收调查报告中进行了详细说明,参见报告(表)“六环境保护措

施落实情况调查”部分。

3. 整改工作情况。

无

4. 地方政府承诺负责实施的环境保护对策措施情况

根据“德阳市人民政府研究 110 千伏雅河变电站线路电缆通道及德阳 220 千伏秋月变电站 110 千伏线路配套工程延线房屋拆迁有关事宜的纪要”（德府阅【2012】71 号），本工程线路通道相关房屋拆迁和迹地恢复由地方政府负责实施，截止 2020 年 04 月，除线下的“辰艺会展”厂房外，政府的拆迁工作已全部完成，“辰艺会展”厂房的拆迁和全部迹地恢复由政府道路施工时一并进行。

5. 工程投诉情况

2017 年 6 月，天元镇歇月村 9 组唐礼琼向旌阳区环保局反映，从秋月变电站到杨嘉 110 千伏高压线，途经歇月村 9 组、8 组、14 组，因担心“辐射”问题，诉求想进行房屋搬迁。

经核实，该处属于“天元～扬嘉（扬嘉侧）改接秋月变 110 千伏线路工程（同塔双回，单边挂线）”，我公司按程序向旌阳区环保局出具了《关于德阳秋月 220 千伏变电站 110 千伏配套工程环评的情况说明》，并承诺“我公司将严格按照《110 千伏-750 千伏架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）、《110 千伏-750 千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）和批复的

环评报告表的要求进行建设，确保线路完工后，线路与房屋之间的距离满足规程规范的要求。同时，线路带电投运后，我公司将按照国家相关规定进行竣工环保验收，并将唐礼琼房屋作为验收监测点进行监测，如电磁环境不达标，我公司将积极整改并配合政府采取相关措施。”

本次验收，已将该处房屋作为验收监测点一并纳入工程验收，监测结果达标。

6. 工程名称变更说明

序号	工程名称	设计或施工时使用名字	运行名称
1	德阳秋月 220 千伏变电站配套 110 千伏线路工程	秋月变至天元变 110kV 线路	110kV 秋天东线 110kV 秋天西线
2		孟（家）天（元）北线改接入秋月变 110kV 线路	110kV 秋孟线
3		天（元）扬（嘉）线改接入秋月变 110kV 线路	110kV 秋杨线

