

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 德阳中江太平35kV输变电工程

项目编号 江发改审批(2018)1号

建设地点 四川省德阳市中江县

验收单位 国网四川省电力公司德阳供电公司



2020 年 12 月 17 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	德阳中江太平35kV输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司德阳供电公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	中江县水务局，2018年2月9日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司经济技术研究院 经研评审[2018]76号文，2018年2月11日		
项目建设起止时间	2018年4月～2020年11月		
水土保持方案编制单位	四川金亿星工程设计有限公司		
水土保持初步设计单位	成都城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	四川河川科技有限公司		
水土保持施工单位	德阳明源电力有限公司		
水土保持监理单位	四川电力工程建设监理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	成都市水利电力勘测设计院		

二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号），国网四川省电力公司德阳供电公司于2020年12月17日在成都主持召开了德阳中江太平35kV输变电工程水土保持设施验收会议。参加会议的建设管理单位国网四川省电力公司德阳供电公司，施工单位德阳明源电力有限公司，验收报告编制单位成都市水利电力勘测设计院，方案编制单位四川金亿星工程设计有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

会前，国网四川省电力公司德阳供电公司对德阳中江太平35kV输变电工程水土保持设施验收报告进行了技术审评。会上，验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司德阳供电公司、成都市水利电力勘测设计院关于水土保持设施实施、水土保持设施验收报告编制和技术审评情况的汇报，经质询、讨论，形成了德阳中江太平35kV输变电工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

德阳中江太平35kV输变电工程位于德阳市中江县。建设内容包括中江太平35kV变电站工程和袁家~永兴 π 入太平35kV线路工程，其中中江太平35kV变电站位于中江县南面清河乡松山村(6、7社)，紧邻清河乡~太平乡镇道路；其中袁家~永兴 π 入太平35kV线路工程起于已建35kV家兴线7#+195m，止于拟建35kV太平变电站35kV间隔，路径全场 $2\times 6.13\text{km}$ ，其中新建双回架空线路路径全长 $2\times 6.08\text{km}$ ，新建电缆线路路径长 $2\times$

0.05km。工程建设工期为 2018 年 4 月~2020 年 11 月，总工期 32 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2018 年 2 月 9 日，中江县水务局以江水函[2018]17 号文对德阳中江太平 35kV 输变电工程水土保持方案报告书进行了批复，批复的水土流失防治责任范围 0.62 公顷。

（三）水土保持设计情况

2017 年 12 月，成都城电电力工程设计有限公司编制完成《德阳中江太平 35kV 输变电工程可行性研究报告》；2018 年 2 月完成初设报告，并与 2018 年 2 月 11 日取得国网四川省电力公司经济技术研究院批复（经研评审[2018]76 号文）；2018 年 7 月完成施工图设计，施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

（四）水土保持监测情况

根据水土保持设施验收报告：本工程通过实施水土保持措施，项目建设区扰动土地整治率为 100%，水土流失总治理度为 97.78%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 98%，林草植被恢复率为 100%，林草覆盖率为 30%，各项水土保持防治指标均达到批复水土保持方案目标值。结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务，水土保持设施的完好率较高，可发挥其水土保持效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

成都市水利电力勘测设计院开展了水土保持设施验收工作，编制完成了《德阳中江太平 35kV 输变电工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工作制度完善，水土保持工程设计、施工、监理等资料齐全；水土保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合格。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持监理工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，已按水行政主管部门的要求缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间应加强塔基占地区植被补植、养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

(德阳中江太平 35kV 输变电工程)

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	任 铃	国网四川省电力公司德阳供电公司	发策部副主任	任铃	业主单位
成 员	赵咏梅	国网四川省电力公司德阳供电公司	发策部专责	赵咏梅	业主单位
	李 炜	国网四川省电力公司德阳供电公司	建设部专责	李炜	
	唐 寅	四川省电力设计院	高工	唐寅	特邀专家
	涂 维	成都市水利电力勘测设计院	高工	涂维	验收单位
	代 勇	德阳明源电力（集团）有限公司	专责	代勇	施工单位
	赖炳建	四川电力工程建设监理有限责任公司	专责	赖炳建	监理单位
	宋炳琴	四川金亿星工程设计有限公司	专责	宋炳琴	方案编制单位
	黄中华	成都城电电力工程设计有限公司	专责	黄中华	设计单位
	贺 雷	四川河川科技有限公司	工程师	贺雷	监测单位