

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 绵阳北川擂鼓至禹里35千伏第二回线路新建工程

项目编号 2020-510726-44-02-492720

建设地点 绵阳市北川羌族自治县

验收单位 国网四川省电力公司绵阳供电公司

2023 年 6 月 19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	绵阳北川擂鼓至禹里35千伏 第二回线路新建工程	行业 类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司绵阳供电公司	项目 性质	新建项目
水土保持方案批复机关、文号及时间	北川羌族自治县农业农村局， 北农许可[2020]33号，2020年09月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司绵阳供电公司 绵供电建设〔2021〕13号，2021年07月		
项目建设起止时间	2021年09月~2023年04月		
水土保持方案编制单位	四川涪圣工程设计咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	成都城电电力工程设计有限公司绵阳分公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	绵阳启明星集团有限公司东恒分公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司绵阳分公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	四川志德岩土工程有限责任公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的要求，国网四川省电力公司绵阳供电公司于2023年6月19日在绵阳市主持召开了绵阳北川擂鼓至禹里35千伏第二回线路新建工程水土保持设施验收会议，参加会议的有：水土保持设施验收报告编制单位四川志德岩土工程有限责任公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司绵阳分公司，设计单位成都城电电力工程设计有限公司绵阳分公司，施工单位绵阳启明星集团有限公司东恒分公司，水土保持方案编制单位四川涪圣工程设计咨询有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组人员查阅了水土保持设相关资料，听取了建设单位、验收报告编制单位等有关人员的汇报，经质询和讨论，形成了绵阳北川擂鼓至禹里35千伏第二回线路新建工程水土保持设施验收意见如下：

（一）项目概况

绵阳北川擂鼓至禹里35千伏第二回线路新建工程位于绵阳市北川羌族自治县。建设内容由擂鼓110kV变电站35kV间隔扩建工程、禹里35kV变电站改造工程、擂鼓-禹里35kV第二回线路新建工程三部分组成。本工程位于绵阳市北川羌族自治县，于2021年09月开工建设，203年04月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2020年09月，北川羌族自治县农业农村局以《北川羌族自

治县生产建设项目水土保持方案报告表行政许可决定书》（北农许可[2020]33号）文件予以许可。许可的水土流失防治责任范围为 1.93 公顷，水土保持总投资为 22.02 万元，水土流失治理度 97%，土壤流失控制比为 1.0，渣土挡护率为 89%，表土保护率为 92%，林草植被恢复率为 97%，林草覆盖率为 25%。

（三）水土保持初步设计情况

2021 年 02 月，成都城电电力工程设计有限公司完成了《绵阳北川擂鼓至禹里 35 千伏第二回线路新建工程初步设计报告》。

2021 年 07 月，国网四川省电力公司绵阳供电公司下发了《国网四川省电力公司绵阳供电公司关于绵阳北川擂鼓至禹里 35kV 第二回线路新建工程初步设计的批复》（绵供电建设〔2021〕13 号）。

（四）水土保持监测情况

本工程建设过程中，建设单位未委托水土保持监测单位进行水土保持监测，建设过程中严格按照水土保持相关法律法规等，做好了水土流失防治工作。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

四川志德岩土工程有限责任公司开展了水土保持设施验收工作，编制完成了《绵阳北川擂鼓至禹里 35 千伏第二回线路新建工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工

作制度完善，水土保持工程设计、施工、监理等资料齐全；水土保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合格。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持监理工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，已依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施运行维护，确保其正常运行和发挥效益。

二、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	胡晓东	国网四川省电力公司绵阳供电公司	主 任	胡晓东	建设单位
	刘 胤	平武县水利局	高 工	刘胤	特邀专家
	李 兵	四川志德岩土工程有限责任公司	工程师	李兵	验收报告编制单位
	郭树林	四川涪圣工程设计咨询有限公司	工程师	郭树林	方案编制单位
	李 斌	四川东祥工程项目管理有限公司绵阳分公司	总监理工程师	李斌	监理单位
	洪英广	成都城电电力工程设计有限公司绵阳分公司	设总	洪英广	设计单位
	李文飞	绵阳启明星集团有限公司东恒分公司	施工项目经理	李文飞	施工单位