

序号	基本信息								历史运行信息				已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信	实际可开放容量(KVA)	所属地市	线路已受限月份	备注
	线路名称	所属调管范围	线路名称编号	所属变电站	主变额定容量(KVA)	是否互供	最大允许电流(A)	允许载流量(KVA)	线路性质	历史最大负荷电流(A)	历史最大负荷率(%)	年度历史最大负荷(kW)							
0	10kV洪新一线	洪雅电力调度控制中心	洪新一线916开关	新村开闭所	2000	否	1200	20784.61	公线	263	29	3892	0	18706.15	不受限	18700	眉山地调	null	
1	10kV天城路916大馈线	德阳电力调度控制中心	天城路916开关	天元站	65000	否	1000	17320.51	公线	36.66	4	635	0	15588.46	不受限	15550	德阳地调	null	
2	10kV新业一回大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业一回903开关	新皂站	31.5	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550	绵阳地调	null	
3	电网_10kV古开二路	广汉电力调度控制中心	古开二路910开关	古城	302000	否	1000	17320.51	专线	0	0	0	0	15588.46	不受限	15550	德阳地调	null	
4	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古城	300000	否	1000	17320.51	专线	33.39	3	578.4	0	15010.06	不受限	15000	德阳地调	null	

5	10kV罗华线	洪雅电力调度控制中心	罗华线926开关	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	235.6	20	4080.6	0	14625.55	不受限	14600	眉山地调	null
6	10kV兰景线	青神电力调度控制中心	兰景线913开关	兰店站	100000	否	1000	17320.51	公线	61.22	6	1060.3	0	14528.16	不受限	14500	眉山地调	null
7	10kV宁开一线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开一线915开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	476.67	32	8256	800	14326.68	不受限	14300	南充地调	null
8	10kV南洲路927大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路927开关	城南站	92000	是	1200	20784.61	专线	139.91	12	2423.3	2500	14127.69	不受限	14100	德阳地调	null
9	10kV南亚线	广元电力调度控制中心	南亚线918开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	113.67	11	1968.9	0	14096.54	不受限	14050	广元地调	null
10	10kV石锅一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	石锅一路918开关	石亭江站	100000	否	894	15484.53	专线	201.8	23	3495.1	0	13936.08	不受限	13900	德阳地调	null

11	10kV五嘉路934大馈线	德阳电力调度控制中心	五嘉路934开关	五里堆	362000	是	1000	17320.51	公线	827.05	83	14325	0	13856.41	不受限	13850	德阳地调	null
12	10kV柏广II回	仁寿电力调度控制中心	柏广II回958开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	875	100	15155	0	13639.9	不受限	13600	眉山地调	null
13	10kV高东线	仁寿电力调度控制中心	高东线912开关	高家站	20000	否	875	15155.44	公线	875	100	15155	0	13638.1	不受限	13600	眉山地调	null
14	10kV宁开二线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开II线926开关	保宁	271600	否	1500	25980.76	公线	563.29	38	9756.1	0	13626.58	不受限	13600	南充地调	null
15	10kV石得一路935大馈线	德阳电力调度控制中心	石得一路935开关	石亭江站	102000	否	900	15588.46	公线	49.92	6	864.6	0	13165.01	不受限	13150	德阳地调	null
16	10kV宁开三线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开三线922开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	615.24	41	10656	0	12726.68	不受限	12700	南充地调	null

17	10kV文红 一线	彭山电 力调度 控制中 心	文红一 线926 开关	红石开 闭所	2000	否	800	13856.41	公线	663.5	83	10860	0	12470.77	不受 限	12450	眉山 地调	null
18	10kV谢应 线	彭山电 力调度 控制中 心	谢应线 912开 关	谢家站	20000	否	800	13856.41	专线	16.1	2	263.5	0	12470.77	不受 限	12450	眉山 地调	null
19	10kV德世 路927大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	德世路 927开 关	德阳站 新	105000	是	1000	17320.51	公线	490.18	49	8489.9	1800	12056.41	不受 限	12050	德阳 地调	null
20	10kV柏窖 柏酒线 917大馈 线	泸州电 力调度 控制中 心	柏窖柏 酒线 917开 关	柏杨坪	81000	是	869	15051.52	公线	1	1	17.32	0	12041.22	不受 限	12000	泸州 地调	null
21	10kV普芙 线	仁寿电 力调度 控制中 心	普芙线 924开 关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	106.58	12	1846	0	11793.9	不受 限	11750	眉山 地调	null
22	10kV城窖 二线971 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城窖二 线971	城东	50000	是	926	16038.79	公线	67.71	7	1172.8	0	11658.23	不受 限	11650	泸州 地调	null

23	10kV科达线	眉山电力调度控制中心	科达线919开关	科工园站	100000	否	800	13856.41	专线	61.38	8	1063.1	0	11407.67	不受限	11400	眉山地调	null
24	10kV相岷线	眉山电力调度控制中心	相岷线911开关	相东站	20000	是	900	15588.46	公线	64.55	7	1118	0	11352.77	不受限	11350	眉山地调	null
25	10kV寿莱二线	内江电力调度控制中心	寿莱二线929开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	43.59	5	755	1250	11352.58	不受限	11350	内江地调	null
26	10kV寿莱一线	内江电力调度控制中心	寿莱一线919开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	42.54	4	736.8	1250	11370.78	不受限	11350	内江地调	null
27	10kV时宿一线	宜宾电力调度控制中心	时宿一线964开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	70.33	9	1218.2	0	11252.57	不受限	11250	宜宾地调	null
28	10kV新瓦新国线961大馈线	泸州电力调度控制中心	新瓦新国线961	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	1	1	17.32	0	11251.4	不受限	11250	泸州地调	null

29	10kV镇院线	眉山电力调度控制中心	镇院线961开关	镇江	150000	否	800	13856.41	专线	72.19	9	1250.3	0	11220.47	不受限	11200	眉山地调	null
30	10kV尚业二线	眉山电力调度控制中心	尚业二线923开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	127.13	14	2201.9	630	11197.71	不受限	11150	眉山地调	null
31	10kV德华路957大馈线	德阳电力调度控制中心	德华路957开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	371.47	37	6433.9	2730	11126.41	不受限	11100	德阳地调	null
32	10kV石宏一路953大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏一路953开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	113.95	14	1973.6	0	11085.13	不受限	11050	德阳地调	null
33	10kV黄开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开一路918开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	429.49	54	7438.8	0	11085.13	不受限	11050	德阳地调	null
34	10kV三钢二路	广汉电力调度控制中心	三钢二路912开关	三星堆站旧	120000	否	700	12124.36	专线	87.7	13	1320	0	10911.92	不受限	10900	德阳地调	null

35	10kV三钢五路	广汉电力调度控制中心	三钢五路906开关	三星堆站旧	122000	否	700	12124.36	专线	0	0	0	0	10911.92	不受限	10900	德阳地调	null
36	10kV松桐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐二线928开关	松涛站	102000	否	700	12124.36	公用	136.22	19.46	2170	0	10911.92	不受限	10900	资阳地调	null
37	10kV沿乐西线	都江堰电力调度控制中心	沿乐西线907	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	94.79	12	1641.7	0	10829.07	不受限	10800	成都地调	null
38	10kV光瑞路	绵竹电力调度控制中心	光瑞路925开关	光明站	82000	否	800	13856.41	专线	95.43	12	1652.8	0	10817.97	不受限	10800	德阳地调	null
39	10kV小得一路	广汉电力调度控制中心	小得一路919开关	小汉站	80000	否	914	15830.94	公用	199.77	22	3460	0	10787.85	不受限	10750	德阳地调	null
40	10kV时宿二线	宜宾电力调度控制中心	时宿二线939开关	时代站	63000	否	800	13856.41	公线	97.92	12	1695.9	0	10774.87	不受限	10750	宜宾地调	null

41	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV凌浩线922	凌云站(南部)	40000	否	980	16974.1	公线	255.02	26	4417	200	10659.69	不受限	10650	南充地调	null
42	10kV新益新学线971大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线971开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	36.1	4	625.2	0	10626.2	不受限	10600	泸州地调	null
43	10kV文安二线	彭山电力调度控制中心	文安二线937开关	汉安开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	110.57	14	1915	0	10555.77	不受限	10550	眉山地调	null
44	10kV普中线	仁寿电力调度控制中心	普中线918开关	普宁站	102000	是	875	15155.44	专线	92.09	11	1595	0	10529.35	不受限	10500	眉山地调	null
45	10kV德开路966大馈线	德阳电力调度控制中心	德开路966开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	193.7	19	3354.8	0	10501.61	不受限	10500	德阳地调	null
46	10kV杨捷路	德阳电力调度控制中心	杨捷路918开关	杨嘉站	31500	否	700	12124.36	专线	26.37	4	456.8	0	10455.12	不受限	10450	德阳地调	null

47	10kV团融六线	内江电力调度控制中心	团融六线926开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	272.62	28	4721.8	0	10305.47	不受限	10300	内江地调	null
48	10kV沿乐东线	都江堰电力调度控制中心	沿乐东线926	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	126.03	16	2182.8	0	10287.97	不受限	10250	成都地调	null
49	10kV庐保一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保一路914开关	庐山站	102000	是	800	13856.41	公线	73.37	9	1270.8	800	10285.13	不受限	10250	德阳地调	null
50	10kV尚业一线	眉山电力调度控制中心	尚业一线916开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	220.28	24	3815.3	0	10214.31	不受限	10200	眉山地调	null
51	10kV严临一线913大馈线	泸川电力调度控制中心	严临一线913	严湾	50000	是	812	14064.25	公线	62.59	8	1084	0	10167.4	不受限	10150	泸州地调	null
52	10kV冯医二线666	泸州电力调度控制中心	冯医二线666	冯嘴	63000	否	800	13856.41	专线	135.06	17	2339.2	0	10131.57	不受限	10100	泸州地调	null

53	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板华线924开关	板仓站	80200	否	800	13856.41	专线	139.67	17	2419	0	10051.77	不受限	10050	自贡地调	null
54	10kV相医线	眉山电力调度控制中心	相医线917开关	相东站	20000	否	800	13856.41	专线	138.8	17	2404	0	10066.77	不受限	10050	眉山地调	null
55	10kV时吉八线	宜宾电力调度控制中心	时吉八线994开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	150.68	19	2609.7	0	9861.07	不受限	9850	宜宾地调	null
56	10kV青金二线大馈线	南充电力调度控制中心	青金二线928开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	13.95	2	241.7	0	9828.44	不受限	9800	南充地调	null
57	10kV南遂一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南遂一线916开关	南市站	80000	否	645	11171.73	公线	18.71	3	324	0	9730.56	不受限	9700	资阳地调	null
58	10kV白钛一路	绵竹电力调度控制中心	白钛一路911开关	白庙站	82000	否	615	10652.11	专线	0	0	0	0	9586.9	不受限	9550	德阳地调	null

59	10kV北烟线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北烟线921开关	城北站(蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	61.32	9	1062.1	0	9475.69	不受限	9450	南充地调	null
60	10kV金雕二线	眉山电力调度控制中心	金雕二线923开关	金龙站	103000	否	900	15588.46	公线	265.54	30	4599.1	0	9430.51	不受限	9400	眉山地调	null
61	10kV彭观一线	彭山电力调度控制中心	彭观一线913开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	公线	177.19	22	3069	0	9401.77	不受限	9400	眉山地调	null
62	10kV彭观三线	彭山电力调度控制中心	彭观三线914开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	专线	178.6	22	3093.3	0	9377.47	不受限	9350	眉山地调	null
63	10kV东莫线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东莫线913开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公线	0	30	936.4	0	9353.07	不受限	9350	甘孜地调	null

64	10kV灵源线	彭山电力调度控制中心	灵源线917开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	专线	50.64	8	874.9	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调	null
65	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	江巴线921开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	0	15	1574.6	0	9353.07	不受限	9350	甘孜地调	null
66	10kV富工二线	仁寿电力调度控制中心	富工二线915开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	600	100	10392	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调	null
67	10kV苗姜线	雅安配调电力调度控制中心	苗姜线924开关	苗溪站	50000	否	600	10392.3	专线	2.1	1	40	0	9353.07	不受限	9350	雅安地调	null
68	10kV龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线914开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	103.05	17	1784.9	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调	null

69	10kV连双二路	广汉电力调度控制中心	连双二路915开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	699	116	9980	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null
70	10kV五新路913大馈线	德阳电力调度控制中心	五新路913开关	五里堆	362000	否	600	10392.3	专线	290.61	48	5033.4	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null
71	10kV炳江路902大馈线	广汉电力调度控制中心	炳江路902开关	炳灵宫站	100000	否	600	10392.3	专线	155	25	2660	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null
72	10kV民宏2路908负荷	菱华电力调度控制中心	民宏2路908开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null
73	10kV庐福路928大馈线	德阳电力调度控制中心	庐福路928开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	191.22	32	3312	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null
74	10kV石塔一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔一路913开关	石亭江站	500000	否	600	10392.3	专线	599.76	100	10388	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null

75	10kV连双一路	广汉电力调度控制中心	连双一路921开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	710	118	10020	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null
76	10kV桐佳线大馈线	天府电力调度控制中心	桐佳936开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	245	45	2654	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
77	10kV罗安线大馈线	天府电力调度控制中心	罗安线913开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	356	45	2654	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
78	10kV罗化线大馈线	天府电力调度控制中心	罗化线923开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	356	45	2654	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
79	10kV龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙东路927开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	278	45	2685	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
80	10kV智验线大馈线	天府电力调度控制中心	智验线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	358	68	3658	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null

81	10kV毛达路大馈线	天府电力调度控制中心	毛达路923开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	356	45	2654	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
82	10kV力核三路大馈线	天府电力调度控制中心	力核三路910开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	326	32	2659	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
83	10kV滨东线941大馈线	天府电力调度控制中心	滨东线941开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	216	24	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
84	10kV高团路大馈线	郫都电力调度控制中心	高团路944	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	301	50	6500	0	9353.07	不受限	9350	成都地调	null
85	10kV玉滨线	邛崃电力调度控制中心	玉滨线923	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	363.12	16	6289.2	0	9353.07	不受限	9350	成都地调	null
86	10kV滨慧线991大馈线	天府电力调度控制中心	滨慧线991开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	361	54	2654	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null

87	10kV怡都二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都二线923开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	231	64	2659	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
88	10kV清嘉线948大馈线	天府电力调度控制中心	清嘉线948开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	381	24	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
89	10kV高神线984大馈线	天府电力调度控制中心	高神线984开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	231	64	2659	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
90	10kV高百线923大馈线	天府电力调度控制中心	高白线923开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	326	32	2659	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
91	10kV大铸路大馈线	天府电力调度控制中心	大铸路944开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	361	54	3164	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
92	10kV香越线大馈线	天府电力调度控制中心	香越线921开关	香山	63000	否	600	10392.3	公线	326	32	2659	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null

93	10kV应雅路大馈线	天府电力调度控制中心	应雅路915开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	384	16	3681	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
94	10kV罗正线大馈线	天府电力调度控制中心	罗正线936开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	145	35	2154	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
95	10kV区公线923大馈线	天府电力调度控制中心	区公线923开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	324	64	2659	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
96	10KV智云线大馈线	天府电力调度控制中心	智云线931开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	384	36	3468	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
97	10kV清外路大馈线	天府电力调度控制中心	清外路949开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	381	24	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
98	10kV怡和二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和二线925开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	395	31	2495	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null

99	10kV怡和三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和三线926开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	265	32	2654	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
100	10kV凤北二线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北二线931开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	384	36	3468	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
101	10kV应铁路大馈线	天府电力调度控制中心	应铁路910开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	231	64	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
102	10kV大龙线918大馈线	天府电力调度控制中心	大龙路918开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	324	28	3681	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
103	10kV仁天路大馈线	天府电力调度控制中心	仁天路922开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	216	24	2495	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
104	10kV仁科路大馈线	天府电力调度控制中心	仁科路907开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	325	28	3164	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null

105	10kV怡洪线913大馈线	天府电力调度控制中心	怡洪线913开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	216	24	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
106	10kV塔江一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔江一线926开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	公线	216	24	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
107	10kV应河线大馈线	天府电力调度控制中心	应河路909开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	327	31	2495	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
108	10kV店北路大馈线	郫都电力调度控制中心	店北路930开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	201	33	2900	0	9353.07	不受限	9350	成都地调	null
109	10kV柏世路大馈线	天府电力调度控制中心	柏世路953开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	216	24	2841	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
110	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清银三线920	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	9353.07	不受限	9350	成都地调	null

111	10kV大嘉路大馈线	天府电力调度控制中心	大嘉路948开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	327	31	2495	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
112	10kV砂刷线936大馈线	天府电力调度控制中心	砂刷线939开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	384	36	3468	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
113	10kV砂公线928大馈线	天府电力调度控制中心	砂公线928开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	278	54	3164	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
114	10kV仁电路大馈线	天府电力调度控制中心	仁电路930开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	145	35	2154	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null
115	10kV桥港线	郫都电力调度控制中心	桥港线944开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	302	50	6500	0	9353.07	不受限	9350	成都地调	null
116	10kV石宏二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏二路927开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	83.47	10	1445.7	315	9324.43	不受限	9300	德阳地调	null

117	10kV福光线	眉山电力调度控制中心	福光线915开关	福盛	150000	否	900	15588.46	专线	274.25	30	4750	0	9279.61	不受限	9250	眉山地调	null
118	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	605	10478.91	专线	9.32	2	161.4	0	9269.62	不受限	9250	南充地调	null
119	10kV清格二线	新津电力调度控制中心	清格二线996开关	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	4.94	1	85.5	0	9267.57	不受限	9250	成都地调	null
120	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	28	1024.6	0	9353.07	不受限	9200	甘孜地调	null
121	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔各线911开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公线	0	25	2513.1	0	9353.07	不受限	9200	甘孜地调	null

122	10kV沿学路	都江堰电力调度控制中心	沿学路950	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	13.86	2	240	0	9113.07	不受限	9100	成都地调	null
123	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松长二线924开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	245.13	25	4245.6	0	9111.98	不受限	9100	内江地调	null
124	10kV香普线	天府电力调度控制中心	香普线911开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	16.89	3	292.6	0	9060.47	不受限	9050	天府地调	null
125	10kV枣北线	仁寿电力调度控制中心	枣北线915	枣树	240000	否	875	15155.44	专线	262.33	30	4543.6	0	9096.3	不受限	9050	眉山地调	null
126	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	17	1765.6	0	9353.07	不受限	9000	甘孜地调	null

127	10kV旦克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦克线912开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公线	0	20	241.5	0	9353.07	不受限	9000	甘孜地调	null
128	10kV卡潘线	阿坝电力调度控制中心	卡潘线911开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	9000	阿坝地调	null
129	10kV前鑫线922大馈线	沐川电力调度控制中心	前鑫线922开关	前进站	40000	否	600	10392.3	公线	19.78	3	342.6	0	9010.47	不受限	9000	乐山地调	null
130	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭二线946	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	202.21	25	3502.2	0	8968.57	不受限	8950	泸州地调	null
131	10kV溪黄三路	大邑电力调度控制中心	溪黄二线923开关	川溪口	22000	否	600	10392.3	公线	20.61	3	357	0	8996.07	不受限	8950	成都地调	null

132	10kV花盾线	郫都电力调度控制中心	花盾线933开关	花秋	126000	否	600	10392.3	公线	24.83	4	430	0	8923.07	不受限	8900	成都地调	null
133	10kV孙万四线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万四线962开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	0.77	0	13.4	0	8923.98	不受限	8900	资阳地调	null
134	10kV柏广I回	仁寿电力调度控制中心	柏广I回935开关	柏林站	82000	否	875	15155.44	专线	271.3	31	4699	0	8940.9	不受限	8900	眉山地调	null
135	10KV广星路	广汉电力调度控制中心	广星路934开关	广汉站	82000	否	709	12280.24	公线	123.46	17	2138.4	0	8913.82	不受限	8900	德阳地调	null
136	10kV东园线	大竹电力调度控制中心	东园线926开关	东柳站	40000	否	600	10392.3	公线	26.05	4	451.2	0	8901.87	不受限	8900	达州地调	null
137	10kV柏铁线	仁寿电力调度控制中心	柏铁线937开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	275.4	31	4770	0	8869.9	不受限	8850	眉山地调	null

138	10kV三圣路905#线路	广汉电力调度控制中心	三圣路905开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	30.48	5	528	0	8825.07	不受限	8800	德阳地调	null
139	10kV山军路919#线路	中江电力调度控制中心	山军路919开关	松山站	100000	否	599	10374.98	专线	26.96	5	467	0	8870.482	不受限	8800	德阳地调	null
140	10kV普外线	仁寿电力调度控制中心	普外线912开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	280.14	32	4852	0	8787.9	不受限	8750	眉山地调	null
141	10kV团融三线	内江电力调度控制中心	团融三线916开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	362.16	38	6272.6	0	8754.67	不受限	8750	内江地调	null
142	10kV新样线	新津电力调度控制中心	新样线912	新津	100000	否	600	10392.3	专线	32.68	5	566	0	8787.07	不受限	8750	成都地调	null
143	10kV香达线大馈线	天府电力调度控制中心	香达线924开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	32.24	5	558.4	0	8794.67	不受限	8750	天府地调	null

144	10kV柏玻路大馈线	天府电力调度控制中心	柏玻路922开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	37.15	6	643.5	0	8709.57	不受限	8700	天府地调	null
145	10kV红海线（主线）	青白江电力调度控制中心	红海线917开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	10	10	173.2	0	8729.53	不受限	8700	成都地调	null
146	10kV红顺路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	红顺线913开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	10	10	173.2	0	8729.53	不受限	8700	成都地调	null
147	10kV红新二线	仁寿电力调度控制中心	红新二线925开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	560	100	9699.5	0	8729.53	不受限	8700	眉山地调	null
148	10KV民宏1路大馈线	荃华电力调度控制中心	民宏1路904开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	35.17	6	609.2	0	8743.87	不受限	8700	德阳地调	null

149	10kV南调线	南部电力调度控制中心	10kV南调线913	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	39.71	7	687.8	0	8743.22	不受限	8700	南充地调	null
150	10kV大体二路	广汉电力调度控制中心	大体二路961开关	大塘站	128000	否	555	9612.88	公线	0	0	0	0	8651.59	不受限	8650	德阳地调	null
151	10kV金桂路	广汉电力调度控制中心	金桂路924开关	金兴站	49500	否	555	9612.88	公线	84.67	15	1466.4	0	8651.59	不受限	8650	德阳地调	null
152	10kV小刘三线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘三线934开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	0	0	0	0	8660.26	不受限	8650	资阳地调	null
153	10kV麓丝线大馈线	天府电力调度控制中心	麓丝线922开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	40.83	7	707.2	0	8645.87	不受限	8600	天府地调	null
154	10kV罍学一线大馈线	南充电力调度控制中心	罍学一线927开关	搬罍	360000	否	553	9578.24	公线	32.68	6	566	0	8620.42	不受限	8600	南充地调	null

155	10kV仁宇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宇路906开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	356	45	2685	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null
156	10kV柏天路大馈线	天府电力调度控制中心	柏天路951开关	柏合	180000	否	552	9560.92	专线	278	45	2685	0	8604.83	不受限	8600	天府地调	null
157	10kV塘隧线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘隧线927开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	90.51	16	1567.7	0	8620.42	不受限	8600	南充地调	null
158	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙旺路909开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	公线	135	65	2154	0	8604.83	不受限	8600	天府地调	null
159	10kV城龙线大馈线	青白江电力调度控制中心	城龙线922开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	专线	10	10	173.2	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null
160	10kV麓兴线大馈线	天府电力调度控制中心	麓兴线915开关	麓湖	63000	否	553	9578.24	公线	164	32	2659	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null

161	10kV国三路大馈线	天府电力调度控制中心	国三路934开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	265	32	2659	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null
162	10kV毛康线大馈线	天府电力调度控制中心	毛康线906开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	216	24	2841	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null
163	10kV欧渡线	青白江电力调度控制中心	欧渡线916开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	10	10	173.2	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null
164	10kV城园线	青白江电力调度控制中心	城园线924开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	10	10	173.2	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null
165	10kV毛居线大馈线	天府电力调度控制中心	毛居线930开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	164	32	2659	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null

166	10kV力瓦线大馈线	天府电力调度控制中心	力瓦线935开关	动力	50000	否	553	9578.24	专线	381	24	2841	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null
167	10kV国强路大馈线	天府电力调度控制中心	国强路936开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	361	28	3164	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null
168	10kV毛欧线大馈线	天府电力调度控制中心	毛欧线914开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	公线	265	64	2659	0	8620.42	不受限	8600	天府地调	null
169	10kV沿华路	都江堰电力调度控制中心	沿华路913	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	43.07	7	745.9	0	8607.17	不受限	8600	成都地调	null
170	10kV欧和线	青白江电力调度控制中心	欧和线919开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	10	10	173.2	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null

171	10kV香佳线大馈线	天府电力调度控制中心	香佳线936开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	164	32	2659	0	8620.42	不受 限	8600	天府地调	null
172	10kV红东线	青白江电力调度控制中心	红东线912开关	红锋	2*4000 0	否	553	9578.24	专线	10	10	173.2	0	8620.42	不受 限	8600	成都地调	null
173	10kV庆冶一路（主）LQX911Z	彭州电力调度控制中心	庆冶一线911开关	庆兴	20000+ 12500	否	553	9578.24	专线	27.65	5	478.91	0	8620.42	不受 限	8600	成都地调	null
174	10kV经园一线	彭州电力调度控制中心	经园一线915开关	经纬	2*5000 0	否	552	9560.92	专线	22.08	4	382.44	0	8604.83	不受 限	8600	成都地调	null
175	10kV城炼二线大馈线专线	南充电力调度控制中心	城炼II线925开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	156.24	28	2706	0	8620.42	不受 限	8600	南充地调	null
176	10kV梁平线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁平线933开关	磨家梁	240	否	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	8620.42	不受 限	8600	绵阳地调	null

177	10kV白化一路	绵竹电力调度控制中心	白化一路902开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调	null
178	10kV城泰线大馈线	南充电力调度控制中心	城泰线919开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	156.24	28	2706	0	8618.32	不受限	8600	南充地调	null
179	10kV香械二路	绵竹电力调度控制中心	香械二路923开关	香山站	81000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调	null
180	10kV朝岳路	什邡电力调度控制中心	朝岳路922开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	168	30	2909	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调	null
181	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	40.72	17	705.2	0	8647.87	不受限	8600	甘孜地调	null

182	10kV文宾 二线	彭山电 力调度 控制中 心	文宾二 线938	文庙	362000	否	964	16696.97	公线	373.74	39	6473.1	0	8554.17	不受 限	8550	眉山 地调	null
183	10kV新乡 线大馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	新乡线 957开 关	新农站	16000	否	550	9526.28	公线	291.56	73	4124	0	8573.65	不受 限	8550	乐山 地调	null
184	10kV毛数 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛数线 905开 关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	324	64	2659	0	8573.65	不受 限	8550	天府 地调	null
185	10kV塔锦 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔锦线 978开 关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	44.05	7	763	0	8590.07	不受 限	8550	天府 地调	null
186	10kV欧福 二线	青白江 电力调 度控制 中心	欧福二 线933 开关	欧城	2*2400 00	否	553	9578.24	公线	3.36	1	58.2	0	8562.22	不受 限	8550	成都 地调	null
187	10kV毛感 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛感路 909开 关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	325	28	3681	0	8573.65	不受 限	8550	天府 地调	null

188	10kV毛园线大馈线	天府电力调度控制中心	毛园线913开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	326	32	2659	0	8573.65	不受限	8550	天府地调	null
189	10kV楼自线	青白江电力调度控制中心	楼自线937开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	专线	4.91	1	85.1	0	8535.32	不受限	8500	成都地调	null
190	10kV罗通线大馈线	天府电力调度控制中心	罗通线937开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	47.46	8	822	0	8531.07	不受限	8500	天府地调	null
191	10kV经园二线	彭州电力调度控制中心	经园二线932开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	5.47	1	94.8	0	8510.03	不受限	8500	成都地调	null
192	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	15.24	13	263.9	0	9089.17	不受限	8500	甘孜地调	null

193	10kV灵开线	彭山电力调度控制中心	灵开线914开关	灵石站	81500	否	550	9526.28	公线	3.52	1	61	0	8512.65	不受限	8500	眉山地调	null
194	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	49.08	18	850	0	8503.07	不受限	8500	甘孜地调	null
195	10kV柏丰二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰二路921开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	49.82	8	862.9	0	8490.17	不受限	8450	天府地调	null
196	10kV峰石线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	峰石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	7.21	1	124.8	0	8495.62	不受限	8450	南充地调	null
197	10kV香会线大馈线	天府电力调度控制中心	香会线922开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	52.31	9	906	0	8447.07	不受限	8400	天府地调	null

198	10kV中宏二 线大馈线	阆中电力调度 控制中心	中宏二 线922 开关	阆中站	113000	否	600	10392.3	公线	53.56	9	927.6	0	8425.47	不受 限	8400	南充 地调	null
199	10kV南金 线	广元电力调度 控制中心	南金线 926开 关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	327.59	36	5673.9	0	8449.24	不受 限	8400	广元 地调	null
200	10kV净智 三线	崇州电力调度 控制中心	净智三 线933	净居	2*2400 00	否	800	13856.41	专线	233.7	29	4047.7	0	8423.07	不受 限	8400	成都 地调	null
201	10kV燕纺 I 线大馈 线	自贡电力调度 控制中心	燕纺 I 线914 开关	燕子山 站	80000	否	563	9751.45	公线	21.76	4	376.8	0	8399.5	不受 限	8400	自贡 地调	null
202	10kV拱翡 路926线	德阳电力调度 控制中心	拱翡路 926开 关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	52.34	9	906.6	0	8446.47	不受 限	8400	德阳 地调	null
203	10kV仙塑 线大馈线	游仙电力调度 控制中心	仙塑线 933开 关	仙人桥 站	126	否	595	10305.7	公用	52.38	9	907.2	0	8367.93	不受 限	8350	绵阳 地调	null

204	10kV铭吉线大馈线	会理电力调度控制中心	铭吉线921小车开关	乐寨站	80000	否	550	9526.28	专线	10.74	2	186	0	8387.65	不受限	8350	凉山地调	null
205	10kV利污一线	石棉电力调度控制中心	利污一线957开关	利吉堡站	80000	否	600	10392.3	公线	55.9	9	968.2	0	8384.87	不受限	8350	雅安地调	null
206	10kV桐会线大馈线	天府电力调度控制中心	桐会线933开关	桐子湾	63000	否	536	9283.79	专线	347	28	3681	0	8355.41	不受限	8350	天府地调	null
207	10kV连润线	彭州电力调度控制中心	连润线935开关	连封	240000 +150000	否	600	10392.3	专线	57.47	10	995.4	0	8357.67	不受限	8350	成都地调	null
208	10kV麓地线大馈线	天府电力调度控制中心	麓地路906开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	55.96	9	969.3	0	8383.77	不受限	8350	天府地调	null
209	10kV桐语一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐语一线916	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	54.43	9	942.8	0	8363.51	不受限	8350	南充地调	null

210	10kV下杭线	广元电力调度控制中心	下杭线975开关	下西站	100000	是	1000	17320.51	专线	318.71	32	5520	0	8336.41	不受限	8300	广元地调	null
211	10kV龙盛线大馈线	天府电力调度控制中心	龙盛路954开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	278	45	2685	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null
212	10kV仁太路大馈线	天府电力调度控制中心	仁太路916开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	245	45	2654	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null
213	10kV何园二线	新津电力调度控制中心	何园二线907	何店	152000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null
214	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清筑线907	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null
215	10kV仁威路大馈线	天府电力调度控制中心	仁威路909开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	164	32	2659	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null

216	10kV力宏路大馈线	天府电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	326	32	2659	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null
217	10kV香算二线大馈线	天府电力调度控制中心	香算二线934开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	51.92	9	899.2	0	8313.58	不受限	8300	天府地调	null
218	10kV胥都北路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都北路909	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	276.33	23	2887.6	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null
219	10kV玉博线	邛崃电力调度控制中心	玉博线945开关	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	59.79	10	1035.6	0	8317.47	不受限	8300	成都地调	null
220	10kV何英线大馈线	新津电力调度控制中心	何英线913开关	何店	152000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null
221	10kV鲁捷三路	崇州电力调度控制中心	鲁捷三线943开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	58.07	10	1005.7	0	8347.37	不受限	8300	成都地调	null

222	10kV景龙 线大馈线	青白江 电力调 度控制 中心	景龙线 947开 关	景峰	2*5000 0	否	533	9231.83	专线	10	10	173.2	0	8308.65	不受 限	8300	成都 地调	null
223	10kV清开 一线大馈 线	新津电 力调度 控制中 心	清开一 线922	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	100	40	2000	0	8313.84	不受 限	8300	成都 地调	null
224	10kV创红 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	创红线 915开 关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	347	28	3681	0	8313.84	不受 限	8300	天府 地调	null
225	10kV清开 六线	新津电 力调度 控制中 心	清开六 线946 开关	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受 限	8300	成都 地调	null
226	10kV金源 二路	都江堰 电力调 度控制 中心	金源二 线928 开关	金江	70000	是	600	10392.3	公线	211.46	38	4256.4	0	8313.84	不受 限	8300	成都 地调	null

227	10kV香海线大馈线	天府电力调度控制中心	香海线933开关	香山	63000	是	600	10392.3	专线	278	54	3164	0	8313.84	不受 限	8300	天府地调	null
228	10kV何园一线	新津电力调度控制中心	何园一线916	何店	152000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受 限	8300	成都地调	null
229	10kV青景路	都江堰电力调度控制中心	青景路914	青城山	2*5000 0	否	600	10392.3	公线	60.42	10	1046.4	0	8306.67	不受 限	8300	成都地调	null
230	10kV青西路	都江堰电力调度控制中心	青西路905	青城山	2*5000 0	是	600	10392.3	公线	254.36	14	3886.5	0	8313.84	不受 限	8300	成都地调	null
231	10kV何牧线	新津电力调度控制中心	何牧线918	何店	100000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受 限	8300	成都地调	null

232	10kV清开五线大馈线	新津电力调度控制中心	清开五线945	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null
233	10kV湾滨线	郫都电力调度控制中心	湾滨线997开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	25	4	55	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null
234	10kV简瑞路	郫都电力调度控制中心	简瑞线943开关	郫简	189000	是	600	10392.3	公线	201	33	2900	0	8313.24	不受限	8300	成都地调	null
235	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	0	18	1834.5	0	8313.84	不受限	8300	甘孜地调	null
236	10kV南豪线大馈线	自贡电力调度控制中心	南豪线966开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	专线	145.81	21	2525.5	0	8324.06	不受限	8300	自贡地调	null

237	10kV工隐路大馈线	荃华电力调度控制中心	工隐路922开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	562.28	94	9052	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null
238	10kV古宏二路	广汉电力调度控制中心	古宏二路912开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	136	25	2200	0	8324.24	不受限	8300	德阳地调	null
239	10kV旌翠路915大馈线	德阳电力调度控制中心	旌翠路915开关	旌湖站	100000	是	600	10392.3	公线	218.24	36	3780	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null
240	10kV嘉泰二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉泰Ⅱ回994开关	嘉农站	80000	是	600	10392.3	公线	0.014	2	0.24	0	8313.84	不受限	8300	乐山地调	null
241	10kV嘉燎二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉燎Ⅱ回992开关	嘉农站	80000	是	600	10392.3	公线	292.38	49	5064	0	8313.84	不受限	8300	乐山地调	null
242	10kV拱新一路	德阳电力调度控制中心	拱新一路914开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	12.17	2	210.8	800	8342.27	不受限	8300	德阳地调	null

243	10kV朝团路大馈线	荃华电力调度控制中心	朝团路935开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	553.2	92	9478	0	8313.84	不受 限	8300	德阳地调	null
244	10kV嘉燎一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉燎 I 回984开关	嘉农站	80000	是	600	10392.3	公线	189.84	32	3228	0	8313.84	不受 限	8300	乐山地调	null
245	10kV湔镇一路大馈线	荃华电力调度控制中心	湔镇一路911开关	湔氏站	20000	是	600	10392.3	公线	316.56	53	5362	0	8313.84	不受 限	8300	德阳地调	null
246	10kV民镇路大馈线	荃华电力调度控制中心	民镇路943开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	404	67	6669	0	8313.84	不受 限	8300	德阳地调	null
247	10kV嘉泰一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉泰 I 回983开关	嘉农站	80000	是	600	10392.3	公线	108.78	18	1884	0	8313.84	不受 限	8300	乐山地调	null
248	10kV嘉园一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉园 I 回982开关	嘉农站	80000	是	600	10392.3	公线	200.23	33	3468	0	8313.84	不受 限	8300	乐山地调	null

249	10kV石扬一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬一路919开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	316.4	53	5480.1	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null
250	10kV古宏一路	广汉电力调度控制中心	古宏一路908开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	136	25	2200	0	8324.24	不受限	8300	德阳地调	null
251	10kV福中线	眉山电力调度控制中心	福中线916开关	福盛	150000	否	800	13856.41	公线	238.94	30	4138.4	0	8332.37	不受限	8300	眉山地调	null
252	10kV家军路918#线路	中江电力调度控制中心	家军路918开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	专线	62.1	10	1075.5	0	8261.98	不受限	8250	德阳地调	null
253	10kV桥鹃线	郫都电力调度控制中心	桥鹃线991开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	63.42	11	1098.5	0	8254.57	不受限	8250	成都地调	null
254	10kV筒北线	郫都电力调度控制中心	筒北线921开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	3.87	1	67	0	8246.84	不受限	8200	成都地调	null

255	10kV筒城线	郫都电力调度控制中心	筒城线992开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	66.42	11	1150.4	0	8202.67	不受限	8200	成都地调	null
256	10kV创信路大馈线	天府电力调度控制中心	创信线913开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	65.23	11	1129.8	0	8223.27	不受限	8200	天府地调	null
257	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清云线905	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	4.94	1	85.5	0	8228.34	不受限	8200	成都地调	null
258	10kV净智二线	崇州电力调度控制中心	净智二线927	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	245.68	31	4255.1	0	8215.67	不受限	8200	成都地调	null
259	10kV牧飞路大馈线	天府电力调度控制中心	牧飞路946开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	63.98	11	1108.2	0	8244.87	不受限	8200	天府地调	null
260	10kV松粤一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤一线912开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公线	319.69	58	5537	400	8204.83	不受限	8200	资阳地调	null

261	10kV桐语 三线大馈 线	阆中电 力调度 控制中 心	桐语三 线917	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	62.4	10	1080.8	0	8225.51	不受 限	8200	南充 地调	null
262	10kV双通 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	双通线 917开 关	双碑站	50	否	600	10392.3	公线	66.45	11	1150.9	0	8202.17	不受 限	8200	绵阳 地调	null
263	10kV北中 线	蓬安电 力调度 控制中 心	北水线 916开 关	城北站 (蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	134.8	20	2334.8	0	8202.99	不受 限	8200	南充 地调	null
264	10kV石镇 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV石 镇线 913开 关	石羊站	20000	否	525	9093.27	公用	368.8	70	6387.6	0	8183.94	不受 限	8150	资阳 地调	null
265	10kV云堰 二线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	云堰二 线939 开关	连云站	50	否	590	10219.1	公用	59.06	10	1022.9	0	8174.29	不受 限	8150	绵阳 地调	null
266	10kV董贸 一线	威远电 力调度 控制中 心	董贸一 线916 开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	46.94	8	813	0	8165.95	不受 限	8150	内江 地调	null

267	10kV双武三线	彭山电力调度控制中心	双武三线926开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	68.8	11	1191.6	0	8161.47	不受限	8150	眉山地调	null
268	10kV仁艾线大馈线	天府电力调度控制中心	仁艾路933开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	384	16	3681	1200	8153.07	不受限	8150	天府地调	null
269	10kV鸡沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	525	9093.27	公用	0	0	0	0	8183.94	不受限	8150	资阳地调	null
270	10kV寿德一线（右线）大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿德一线905开关	寿安	107000	否	525	9093.27	公线	330	6300	5900	0	8183.94	不受限	8150	成都地调	null
271	10kV桥承线	雅安电力调度控制中心	桥承线927开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	专用	82.73	16	1432.8	0	8105.99	不受限	8100	雅安地调	null
272	10kV西铁线	南充电力调度控制中心	西铁线973开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	29.97	5	519	0	8101.42	不受限	8100	南充地调	null

273	10kV邻文路大馈线	天府电力调度控制中心	邻文路907开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	278	45	2685	500	8120.42	不受限	8100	天府地调	null
274	10kV桐金一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐金一线915开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	69.04	12	1195.7	0	8110.61	不受限	8100	南充地调	null
275	10kV罗航线大馈线	天府电力调度控制中心	罗航线914开关	罗家店	240000	否	591	10236.42	公线	63.11	11	1093	0	8119.78	不受限	8100	天府地调	null
276	10kV创院线大馈线	天府电力调度控制中心	创院932开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	71.37	12	1236.1	0	8116.97	不受限	8100	天府地调	null
277	10kV前欧二线	青白江电力调度控制中心	前欧二线950开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	29.26	5	506.7	0	8113.72	不受限	8100	成都地调	null
278	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经石二路920	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	22.12	4	383.13	500	8120.42	不受限	8100	成都地调	null

279	10kV西国 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西 国线 913开 关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	38.38	7	664.8	0	8111.5	不受 限	8100	自贡 地调	null
280	10kV呷乐 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	呷乐线 912开 关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	33.72	16	584	0	8114.36	不受 限	8100	甘孜 地调	null
281	10kV茜兰 线917大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	茜兰线 917	茜草坝	40000	是	664	11500.82	公线	62.06	9	1074.9	0	8125.76	不受 限	8100	泸州 地调	null
282	10kV皂三 一线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV皂 三一线 916开 关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	441.26	85	7642.6	0	8105.99	不受 限	8100	资阳 地调	null
283	10kV皂三 二线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV皂 三二线 925开 关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	339.65	65	5882.7	0	8105.99	不受 限	8100	资阳 地调	null

284	10kV仙宾线	乐至电力调度控制中心	10kV仙宾线921开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公用	114.24	22	1978.6	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调	null
285	10kV回烟路	什邡电力调度控制中心	回烟路925开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	专线	266.86	51	4622.1	0	8105.99	不受限	8100	德阳地调	null
286	10kV白新二路	绵竹电力调度控制中心	白新二路909开关	白庙站	80000	是	600	10392.3	公用	11.14	2	192.9	0	8120.94	不受限	8100	德阳地调	null
287	10kV龙蟒路905大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙蟒路905开关	龙桥站	73500	否	525	9093.27	专线	5.1	1	88.3	0	8095.64	不受限	8050	德阳地调	null
288	10kV庐东二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东二路927开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	74	12	1281.6	0	8071.47	不受限	8050	德阳地调	null
289	10kV凤火线大馈线	南充电力调度控制中心	凤火线914开关	舞凤站	101600	否	553	9578.24	专线	32.4	6	561.2	0	8059.22	不受限	8050	南充地调	null

290	10kV严临二线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临二线924	严湾	50000	否	812	14064.25	公线	263.69	32	4567.1	0	8090.72	不受限	8050	泸州地调	null
291	10kV光拓一线	新都电力调度控制中心	光拓一线943开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	1	1	17.2	0	8059.23	不受限	8050	成都地调	null
292	10kV罗智线大馈线	天府电力调度控制中心	罗智线925开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	74.31	12	1287	0	8066.07	不受限	8050	天府地调	null
293	10kV光邦线	新都电力调度控制中心	光邦线942开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	1	1	17.2	0	8059.23	不受限	8050	成都地调	null
294	10kV香算一线大馈线	天府电力调度控制中心	香算一线964开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	66.05	11	1143.9	0	8068.88	不受限	8050	天府地调	null
295	10kV罍学二线大馈线	南充电力调度控制中心	罍学二线937开关	搬罍	360000	否	553	9578.24	公线	32.68	6	566	0	8054.42	不受限	8050	南充地调	null

296	10kV德飞线	阆中电力调度控制中心	德飞线974开关	八德	180000	否	550	9526.28	专线	30.21	5	523.3	0	8050.35	不受限	8050	南充地调	null
297	10kV九御线	广元电力调度控制中心	九御线975开关	九华站	80000	否	516	8937.38	专线	1	0.1	17.3	0	8043.64	不受限	8000	广元地调	null
298	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松法二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	公线	307.74	32	5330	0	8027.58	不受限	8000	内江地调	null
299	10kV大青路_特	青白江电力调度控制中心	大青路938开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	40.53	7	702	0	8027.53	不受限	8000	成都地调	null
300	10kV三兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	三兰路917	三星	10000+8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000	成都地调	null
301	10kV连航一路	彭州电力调度控制中心	连航一线909开关	连封	240000+150000	是	553	9578.24	公线	34.07	6	590.1	0	8030.32	不受限	8000	成都地调	null

302	10kV赵三路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵三路909	赵镇	2*8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受 限	8000	成都 地调	null
303	10kV兴烈路大馈线	金堂电力调度控制中心	兴烈路919	福兴	8000+10000	是	580	10045.89	公线	318	55	5650	0	8036.71	不受 限	8000	成都 地调	null
304	10kV沿文线	都江堰电力调度控制中心	沿文线910开关	沿江	128000	否	600	10392.3	专线	76.72	13	1328.8	0	8024.27	不受 限	8000	成都 地调	null
305	10kV景钢线	青白江电力调度控制中心	景钢线931开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	35.54	6	615.6	0	8004.82	不受 限	8000	成都 地调	null
306	10kV桥新线	资中电力调度控制中心	桥新线972开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	专线	75.33	13	1304.8	0	8048.27	不受 限	8000	内江 地调	null

307	10kV莲玺 二线	通川电 力调度 控制中 心	莲玺二 线972 开关	莲花湖 站	102400	是	600	10392.3	公线	15.99	3	277	0	8036.84	不受 限	8000	达州 地调	null
308	10kV杨树 线944大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨树线 938开 关	杨桥	380000	否	525	9093.27	公线	8.95	2	155	0	8028.94	不受 限	8000	泸州 地调	null
309	10kV志口 线	阿坝电 力调度 控制中 心	志口线 914开 关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	38.31	6	663.6	700	7989.47	不受 限	7950	阿坝 地调	null
310	10kV晨威 一线大馈 线	安州电 力调度 控制中 心	晨威一 线936 开关	华晨站	35	否	600	10392.3	公线	79.31	13	1373.6	0	7979.47	不受 限	7950	绵阳 地调	null
311	10kV群飞 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	群飞线 946开 关	群文	90	否	600	10392.3	公线	80.17	13	1388.5	0	7964.57	不受 限	7950	绵阳 地调	null
312	10kV庙安 线	新都电 力调度 控制中 心	庙安线 910开 关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	3.7	1	64	0	7995.23	不受 限	7950	成都 地调	null

313	10kV景洋二线	青白江电力调度控制中心	景洋二线954开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	36.93	7	639.6	0	7980.82	不受限	7950	成都地调	null
314	10kV花通线大馈线	郫都电力调度控制中心	花通线914开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	78.87	13	1366	0	7987.07	不受限	7950	成都地调	null
315	10kV杨恒四线	金堂电力调度控制中心	杨恒路918开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	83.56	14	1447.2	0	7905.87	不受限	7900	成都地调	null
316	10kV砂湖线934大馈线	天府电力调度控制中心	砂湖线934开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	83.1	14	1439.3	0	7913.77	不受限	7900	天府地调	null
317	10kV仁气线大馈线	天府电力调度控制中心	仁气线923开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	38.87	7	673.2	0	7947.22	不受限	7900	天府地调	null
318	10kV石合一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	石合一路917开关	石亭江站	100000	否	552	9560.92	公线	37.97	7	657.6	0	7947.23	不受限	7900	德阳地调	null

319	10kV德汽路963大馈线	德阳电力调度控制中心	德汽路963开关	德阳站新	103000	否	600	10392.3	公线	83.22	14	1441.3	0	7911.77	不受限	7900	德阳地调	null
320	10kV岗展线	通川电力调度控制中心	10kV.岗展线968开关	木岗站	100000	否	552	9560.92	专线	42.33	8	733.2	0	7871.63	不受限	7850	达州地调	null
321	10kV南天线大馈线	自贡电力调度控制中心	南天线936开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	专线	194.38	27	3366.6	0	7857.09	不受限	7850	自贡地调	null
322	10kV华万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华万线928开关	新华站	80000	否	746	12921.1	专线	217.07	29	3759.6	0	7869.39	不受限	7850	自贡地调	null
323	10kV普碧线	仁寿电力调度控制中心	备用线927开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	84.87	14	1470	0	7883.07	不受限	7850	眉山地调	null
324	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清开三线906	清凉	100000	否	600	10392.3	公线	85.02	14	1472.6	0	7880.47	不受限	7850	成都地调	null

325	10kV桐金二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐金二线925开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	60.39	10	1046	400	7860.31	不受限	7850	南充地调	null
326	10kV时吉四线	宜宾电力调度控制中心	时吉四线996开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	265.85	33	4604.6	0	7866.17	不受限	7850	宜宾地调	null
327	10kV时山六线	宜宾电力调度控制中心	时山六线975开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	266.1	33	4608.9	0	7861.87	不受限	7850	宜宾地调	null
328	10kV永车线	雅安电力调度控制中心	永车线913开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	539.84	87	9350	1510	7843.07	不受限	7800	雅安地调	null
329	10kV石科一线	新都电力调度控制中心	石科一线917开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	14.21	3	246.2	0	7813.03	不受限	7800	成都地调	null
330	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉西线920	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	416.12	83	7207.2	0	7841	不受限	7800	成都地调	null

331	10kV红粮路	青白江电力调度控制中心	红粮线914开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	51.06	9	884.4	0	7845.13	不受限	7800	成都地调	null
332	10kV柏嘉线	仁寿电力调度控制中心	柏嘉线943开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	51.13	9	885.6	0	7843.93	不受限	7800	眉山地调	null
333	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷西线911开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公线	79.21	13	1372	0	7981.07	不受限	7800	甘孜地调	null
334	10kV西苑线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西苑线923开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	53.59	10	928.1	0	7848.2	不受限	7800	自贡地调	null
335	10kV泰检路921大馈线	德阳电力调度控制中心	泰检路921开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	29.35	5	508.4	0	7805.44	不受限	7800	德阳地调	null

336	10kV光联路	绵竹电力调度控制中心	光联路923开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	268.91	34	4657.6	0	7813.17	不受限	7800	德阳地调	null
337	10kV南兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	南兴线964开关	南湖站	163500	否	600	10392.3	公线	92.06	15	1594.5	0	7758.57	不受限	7750	自贡地调	null
338	10kV沿鑫路	都江堰电力调度控制中心	沿鑫路922	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	90.28	15	1563.6	0	7789.47	不受限	7750	成都地调	null
339	10kV金达路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	金达线929	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	274.8	55	4690	0	7794.22	不受限	7750	成都地调	null
340	10kV灌向路	都江堰电力调度控制中心	灌向路908开关	灌县	82000	否	500	8660.25	公线	148.39	11	3446.7	0	7794.22	不受限	7750	成都地调	null

341	10kV金镇路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金镇路919	金堂	10000	否	500	8660.25	公线	389.52	77	4680	0	7794.22	不受限	7750	成都地调	null
342	10kV前欧三线	青白江电力调度控制中心	前欧三线926开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	50.81	9	880	0	7740.42	不受限	7700	成都地调	null
343	10kV前和线	青白江电力调度控制中心	前和线930开关	前进	2*50000	否	495	8573.65	公线	10	10	173.2	0	7716.29	不受限	7700	成都地调	null
344	10kV云阳线	广元电力调度控制中心	云阳线934开关	云盘梁站	106000	否	585	10132.5	专线	81.13	14	1405.1	0	7714.15	不受限	7700	广元地调	null
345	10kV朱捷线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱捷线979开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	51.1	9	885	0	7735.42	不受限	7700	南充地调	null

346	10kV创诺线大馈线	天府电力调度控制中心	创诺线914开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	94.26	16	1632.5	0	7720.57	不受限	7700	天府地调	null
347	10kV汉客线	雅安电力调度控制中心	汉客线918开关	汉碑站	100000	否	496	8590.97	专用	8.03	20	139	0	7731.87	不受限	7700	雅安地调	null
348	10kV汉达一线	雅安电力调度控制中心	汉达一线917开关	汉碑站	100000	否	496	8590.97	专用	142.52	29	2468.4	0	7731.87	不受限	7700	雅安地调	null
349	10kV金郡线	蓬溪电力调度控制中心	金郡线916开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	39.5	7	684.1	0	7733.66	不受限	7700	遂宁地调	null
350	10kV城政线	南江电力调度控制中心	10kV城政线853	城关站	20000	否	600	10392.3	公线	94.53	16	1637.2	0	7715.87	不受限	7700	巴中地调	null
351	10kV兴中二线	仁寿电力调度控制中心	兴中二线922开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	495	100	8573.7	0	7709.08	不受限	7700	眉山地调	null

352	10kV南府线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南府线927开关	南塔站	126	否	708	12262.92	公线	192.07	27	3326.7	0	7709.93	不受限	7700	绵阳地调	null
353	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站	100000	否	600	10392.3	公线	93.38	16	1617.4	0	7735.67	不受限	7700	德阳地调	null
354	10kV游石线大馈线	游仙电力调度控制中心	游石线907开关	游仙站	31.5	是	595	10305.7	公用	29.06	5	503.4	0	7741.16	不受限	7700	绵阳地调	null
355	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	99.42	16	1721.9	0	7709.12	不受限	7700	南充地调	null
356	10kV岗榭线	通川电力调度控制中心	岗榭线959开关	木岗站	102000	否	595	10305.7	公线	88.13	15	1526.4	0	7748.73	不受限	7700	达州地调	null
357	10kV土城三路	什邡电力调度控制中心	土城三路904开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	400.87	72	6943	0	7662.59	受限	7650	德阳地调	null

358	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土城八路915开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	496.25	90	8595	0	7662.59	不受限	7650	德阳地调	null
359	10kV梁海线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁海线911开关	磨家梁	240	是	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	7662.59	不受限	7650	绵阳地调	null
360	10kV杨谷线942大馈线	泸州电力调度控制中心	杨谷线942	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	35.57	6	616	0	7697.84	不受限	7650	泸州地调	null
361	10kV富南九线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南九线961开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	52.74	10	913.4	0	7691.43	不受限	7650	达州地调	null
362	10kV华城路大馈线路	天府电力调度控制中心	华城路915开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	356	45	2654	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
363	10kV桐语二线	阆中电力调度控制中心	桐语二线926	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	94	16	1628.1	0	7678.21	不受限	7650	南充地调	null

364	10kV创深线大馈线	天府电力调度控制中心	创深线935开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	425	84	3681	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
365	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公线	53.03	10	918.4	0	7686.43	不受限	7650	资阳地调	null
366	10kV金柳线大馈线	天府电力调度控制中心	金柳线922开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	384	32	3468	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
367	10kV金青线大馈线	天府电力调度控制中心	金青线911开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	326	32	2659	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
368	10kV邻成路大馈线	天府电力调度控制中心	邻成路916开关	邻港	50000	是	553	9578.24	公线	395	54	3164	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
369	10kV应白线大馈线	天府电力调度控制中心	应白路935开关	应龙	240000	是	553	9578.24	公线	324	16	3681	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null

370	10kV光南路	彭州电力调度控制中心	光南线951开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	55.3	10	957.8	0	7662.59	不受限	7650	成都地调	null
371	10kV城咏线	青白江电力调度控制中心	城咏线912开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	53.28	10	922.8	0	7697.62	不受限	7650	成都地调	null
372	10kV塔城线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城线929开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	384	32	2659	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
373	10kV创田线大馈线	天府电力调度控制中心	创田线916开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	384	16	3681	0	7662.59	不受限	7650	天府地调	null
374	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金西路944	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	11.02	2	190.8	0	7603.42	不受限	7600	成都地调	null

375	10kV金源三路	都江堰电力调度控制中心	金源三路908开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	99.68	17	1726.4	0	7626.67	不受限	7600	成都地调	null
376	10kV沿嘉线	都江堰电力调度控制中心	沿嘉线914	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	98.89	16	1712.7	0	7640.37	不受限	7600	成都地调	null
377	10kV景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线911开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	58.68	11	1016.4	0	7604.02	不受限	7600	成都地调	null
378	10kV大模线大馈线	天府电力调度控制中心	大模路914开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	216	24	2495	0	7648.74	不受限	7600	天府地调	null
379	10kV楼陆线	青白江电力调度控制中心	楼陆线915开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	专线	57.41	10	994.3	0	7626.12	不受限	7600	成都地调	null

380	10kV沿府一路	都江堰电力调度控制中心	沿府一路905	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	99.38	17	1721.3	0	7631.77	不受限	7600	成都地调	null
381	10kV桐财线大馈线	天府电力调度控制中心	桐财线932开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	98.9	16	1713	0	7640.07	不受限	7600	天府地调	null
382	10kV孙外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外一线967开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公线	323.25	59	5598.7	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null
383	10kV孙外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外二线968开关	孙家坝	300000	是	552	9560.92	公线	204.3	37	3538.5	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null
384	10kV松粤二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤二线921开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	302.54	55	5240	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null
385	10kV牧浩线大馈线	天府电力调度控制中心	牧浩线951开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	100.2	17	1735.4	0	7617.67	不受限	7600	天府地调	null

386	10kV黄永线910大馈线	天府电力调度控制中心	黄永路910开关	黄土	6300	是	552	9560.92	公线	245	45	2654	0	7648.74	不受限	7600	天府地调	null
387	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官展线943开关	官渡	120000	否	600	10392.3	公线	99.21	17	1718.4	0	7634.67	不受限	7600	成都地调	null
388	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	330.96	34	5732.2	0	7625.38	不受限	7600	眉山地调	null
389	10kV罗玉二路	绵竹电力调度控制中心	罗玉二路931开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	1.73	5	30	0	7618.74	不受限	7600	德阳地调	null
390	10kV御工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工一线915开关	御营站	50	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600	绵阳地调	null
391	10kV回城I路	什邡电力调度控制中心	回城I路911开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	393.1	71	6808.5	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调	null

392	10kV御工 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	御工二 线924 开关	御营站	50	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受 限	7600	绵阳 地调	null
393	10kV南开 二路921 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	南开二 路921 开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	542.58	98	9397.5	0	7648.74	不受 限	7600	德阳 地调	null
394	10kV旌开 路914大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	旌开路 914开 关	旌湖站	100000	是	552	9560.92	公线	154.5	28	2676	0	7648.74	不受 限	7600	德阳 地调	null
395	10kV平城 二线	眉山电 力调度 控制中 心	平城二 线923 开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	355.39	65	6155.5	0	7621.02	不受 限	7600	眉山 地调	null
396	10kV罗牧 路933大 馈线	绵竹电 力调度 控制中 心	罗牧路 933开 关	罗荣站	100000	否	600	10392.3	专线	103.93	17	1800	0	7553.07	不受 限	7550	德阳 地调	null
397	10kV金亨 路	广汉电 力调度 控制中 心	金亨路 926开 关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公线	198	41	2210	0	7575.99	不受 限	7550	德阳 地调	null

398	10kV新炭路	广汉电力调度控制中心	新炭路952开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专线	72	15	650	0	7575.99	不受限	7550	德阳地调	null
399	10kV帽家一线	仁寿电力调度控制中心	帽家一线911开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	65.59	12	1136	0	7593.53	不受限	7550	眉山地调	null
400	10kV毛加线大馈线	天府电力调度控制中心	毛加线936开关	毛家湾	240000	否	485	8400.45	专线	384	16	3681	0	7560.4	不受限	7550	天府地调	null
401	10kV创研线大馈线	天府电力调度控制中心	创研线921开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	101.25	17	1753.7	0	7599.37	不受限	7550	天府地调	null
402	10kV景玺线	青白江电力调度控制中心	景玺线943开关	景峰	2*50000	否	533	9231.83	专线	43.23	8	748.8	0	7559.85	不受限	7550	成都地调	null
403	10kV天丹线	彭州电力调度控制中心	天丹线935开关	天彭	2*40000+63000	是	553	9578.24	公线	6.93	1	120	0	7542.59	不受限	7500	成都地调	null

404	10kV石科二线	新都电力调度控制中心	石科二线921开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	31.53	6	546.1	0	7513.13	不受限	7500	成都地调	null
405	10kV文园六线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线923	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.5	0	7513.63	不受限	7500	眉山地调	null
406	10kV坡柳线	仪陇电力调度控制中心	坡柳线912开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	507	8781.5	公线	20.85	4	361.2	0	7542.15	不受限	7500	南充地调	null
407	10kV普水线	仁寿电力调度控制中心	普水线916开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	公线	105.66	18	1830	0	7523.07	不受限	7500	眉山地调	null
408	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	21	874.5	0	7591.58	不受限	7500	甘孜地调	null

409	10kV门中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	门中线3#开关	半扇门简易站	1500	否	600	10392.3	公线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500	甘孜地调	null
410	10kV会月线大馈线	江油电力调度控制中心	会月线944开关	会昌站	50	否	670	11604.74	公线	169.65	25	2938.3	0	7505.97	不受限	7500	绵阳地调	null
411	10kV平南二线	眉山电力调度控制中心	平南二线963开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	4.82	1	83.48	0	7513.63	不受限	7500	眉山地调	null
412	10kV大万线	眉山电力调度控制中心	大万线915开关	大石桥站	103000	否	482	8348.48	专线	266.21	55	4610.9	0	7513.63	不受限	7500	眉山地调	null
413	10kV威恩线	威远电力调度控制中心	威恩线963开关	威远站	80000	否	480	8313.84	专线	0	0	0	0	7482.46	不受限	7450	内江地调	null

414	10kV风高路927大馈线	德阳电力调度控制中心	风高路927开关	风光站	82000	否	481	8331.16	专线	53.36	11	924.2	0	7498.04	不受限	7450	德阳地调	null
415	10kV旌五路912大馈线	德阳电力调度控制中心	旌五路912开关	旌湖站	100000	否	481	8331.16	专线	67.9	14	1176	0	7498.04	不受限	7450	德阳地调	null
416	10kV冯康二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康二线921开关	冯嘴	127000	是	600	10392.3	公线	49.45	8	856.5	0	7457.34	不受限	7450	泸州地调	null
417	10kV文园一线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园一线911	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.5	0	7489.23	不受限	7450	眉山地调	null
418	10kV柏运一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏运一路941开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	66.11	12	1145	0	7475.42	不受限	7450	天府地调	null
419	10kV连药一路	彭州电力调度控制中心	连药一路914	连封	240000 +15000 0	否	553	9578.24	公线	65.43	12	1133.2	0	7487.22	不受限	7450	成都地调	null

420	10kV金滨路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金滨路914	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	390.48	72	6850	0	7482.46	不受限	7450	成都地调	null
421	10kV沿府二路	都江堰电力调度控制中心	沿府二路923开关	沿江	126000	否	600	10392.3	公线	107.38	18	1859.8	0	7493.27	不受限	7450	成都地调	null
422	10kV红万线	金堂电力调度控制中心	红万线910开关	红卫	67000	是	540	9353.07	公线	468.96	87	7.91	0	7482.46	不受限	7450	成都地调	null
423	10KV放京I线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京一线929	解放	103000	是	539	9335.75	公线	1	0	17.2	0	7468.6	不受限	7450	成都地调	null
424	10kV牧民路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民路945开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	108.99	18	1887.7	0	7465.37	不受限	7450	天府地调	null
425	10kV东丰路大馈线	金堂电力调度控制中心	东丰路920	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	342.6	63	5620	0	7482.46	不受限	7450	成都地调	null

426	10kV蒙西线	雅安电力调度控制中心	蒙西线915开关	蒙阳站	100000	否	480	8313.84	公线	423.74	31	7339.2	0	7482.46	不受限	7450	雅安地调	null
427	10kV卫铁线	广元电力调度控制中心	卫铁线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.33	专线	13.01	3	225.4	0	7475.3	不受限	7450	广元地调	null
428	10kV西馆线	蒲江电力调度控制中心	西馆线911开关	西来	16300	否	505	8746.86	公线	24.04	5	416.4	0	7455.77	不受限	7450	成都地调	null
429	10kV太罗二线	万源电力调度控制中心	太罗二线916开关	太和站	40000	是	600	10392.3	公线	51	8.5	883.3	0	7430.54	不受限	7430.1	达州地调	null
430	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	0	24	1624.3	0	7591.58	受限	7400	甘孜地调	null

431	10kV华盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华盐线923开关	新华站	80000	否	540	9353.07	专线	56.96	11	986.6	0	7431.16	不受限	7400	自贡地调	null
432	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	星隧线920开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	69.38	13	1201.6	0	7418.82	不受限	7400	南充地调	null
433	10kV桐达线大馈线	天府电力调度控制中心	桐达线916开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	专线	50.23	8	870	0	7443.84	不受限	7400	天府地调	null
434	10kV中潼线大馈线	阆中电力调度控制中心	中潼线915开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	69.15	13	1197.6	0	7409.1	不受限	7400	南充地调	null
435	10kV云金一线	广元电力调度控制中心	云金一线912开关	云盘梁站	106000	否	516	8937.38	专线	34.84	7	603.5	0	7440.14	不受限	7400	广元地调	null
436	10kV凤城线大馈线	天府电力调度控制中心	凤城线913开关	凤凰	63000	是	636	11015.84	专线	80.6	13	1396	0	7416.67	不受限	7400	天府地调	null

437	10kV何纸路	新津电力调度控制中心	何纸线924	何店	100000	否	610	10565.51	专线	124.11	20	2149.6	0	7359.36	不受限	7350	成都地调	null
438	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金翔路923	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	24.8	5	429.6	0	7364.62	不受限	7350	成都地调	null
439	10kV塔甘一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘一线906	赵塔	126000	是	600	10392.3	公线	53.56	9	927.6	0	7386.24	不受限	7350	成都地调	null
440	10kV西陀线	邛崃电力调度控制中心	西陀线927	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	26.1	5	452.1	0	7388.9	不受限	7350	成都地调	null
441	10kV安体二线921大馈线	天府电力调度控制中心	安体二线921开关	东安湖	63000	否	600	10392.3	专线	115.66	19	2003.2	0	7349.87	不受限	7350	天府地调	null
442	10kV中卡路_特	成都配调	中卡路906	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

443	10kV望东线	成都配调	望东路990	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
444	10kV新河路	成都配调	新河路914	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
445	10kV桂峡路	成都配调	桂峡线924	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
446	10kV庙保路	成都配调	庙保路942	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
447	10kV桂皇线	成都配调	桂皇线961	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
448	10kV象火路_特	成都配调	象火路994	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
449	10kV浦先路	成都配调	浦先线929	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

450	10kV中领路_特	成都配调	中领路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
451	10kV东尖路专线	成都配调	东尖路919	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
452	10kV中锦路_特	成都配调	中锦路933	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
453	10kV温德二路	成都配调	温德二路943	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
454	10kV东格线	成都配调	东格路911	东风路	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
455	10kV展普路	成都配调	展普路935	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
456	10kV土赞路_专线	成都配调	土赞路944	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

457	10kV桂污一路专线	成都配调	桂污一路、桂鑫路956	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
458	10kV槐炼路_专	成都配调	槐炼，槐万线956	槐树店	50000+ 40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
459	10kV作商路专线	成都配调	作商路927	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
460	10kV波轨线	成都配调	波轨线开关923	清波	2*2400 00	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
461	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白丝街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
462	10kV马厚线	成都配调	马厚线907开关	马河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
463	10kV祥世路_用户专线	成都配调	祥世路920	吉祥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

464	10kV平红线	成都配调	平红线开关909	和平街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
465	10kV槐象路_专线	成都配调	槐象线922	槐树店	50000+ 40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
466	10kV麻茂路_专线	成都配调	麻茂路935	麻石桥	3*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
467	10kV辰府路	成都配调	辰府路915	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
468	10kV锦复三线	成都配调	锦复三线开关921	锦悦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	0.09	0	1.6	0	7371.74	不受 限	7350	成都 地调	null
469	10kV指发线专线	成都配调	指发线917	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
470	10kV猛场路专线	成都配调	猛场路918	猛追湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

471	10kV南家路	成都配调	南家路947	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
472	10kV中污路专线	成都配调	中污路929	中和	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
473	10kV麻金路专线	成都配调	麻金路921	麻石桥	3*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
474	10kV浆宾路专线	成都配调	浆宾路921	浆洗街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
475	10kV铁电线	成都配调	铁电路915	铁佛	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
476	10kV.象金路_用户 专线	成都配调	象金路918	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
477	10kV.辰世路_用户 专线	成都配调	辰世路947	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

478	10kV桥金一路	成都配调	桥金一路910	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
479	10kV龙丽路_专	成都配调	龙丽路912	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
480	10kV土庄路	成都配调	土庄线949开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
481	10kV.象奥二路_用户专线	成都配调	象奥二路935	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
482	10kV军环路_专线	成都配调	军环线915	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
483	10kV新成路专线	成都配调	新成路926	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
484	10kV马时二路专线	成都配调	马时二线913	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

485	10kV楼堡路_专	成都配调	楼堡路926	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
486	10kV桂凯路专线	成都配调	桂凯路927	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
487	10kV新区路专线	成都配调	新区路935	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
488	10kV正后路专线	成都配调	正后线922	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
489	10kV桥天路专线	成都配调	桥天路914	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
490	10kV双康路专线	成都配调	双康路913	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
491	10kV浦侯线	成都配调	浦侯线968	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	0.92	0	16	0	7357.34	不受限	7350	成都地调	null

492	10kV海上线	成都配调	海上路915	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
493	10kV文河路	成都配调	文河路919	文庙街	140000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
494	10kV洞桥路_专线	成都配调	洞桥路932	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
495	10kV粉里路	成都配调	粉里路开关908	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
496	10kV中香路_特	成都配调	中香路908	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
497	10kV猛首路_专线	成都配调	猛首路916	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
498	10kV邦创路专线	成都配调	邦创线909	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

499	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
500	10kV范理路	成都配调	范理路917	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
501	10kV五恒路_专	成都配调	五恒线922	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
502	10kV粉创二线	成都配调	粉创二线946	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
503	10kV桐海路_专	成都配调	桐海路920	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
504	10kV楼信路_用户专线	成都配调	楼信线948	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
505	10kV桐盘路_专	成都配调	桐盘路915	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

506	10kV槐保路专线	成都配调	槐保线925	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
507	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
508	10kV铁联线927断路器间隔	成都配调	铁联线927	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
509	10kV平子路专线	成都配调	平子线914开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
510	10kV展威路专线	成都配调	展威路923	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
511	10kV晋物线	成都配调	晋物线917	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
512	10kV平群路专线	成都配调	平群路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

513	10kV桂天路_专线	成都配调	桂天路943	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
514	10kV白万二路专线	成都配调	白万二路920	白丝街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
515	10kV军园路专线	成都配调	军园路949	将军碑	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
516	10kV玉王路专线	成都配调	玉王路907	玉林	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
517	10kV槐安线	成都配调	槐安线965	槐树店	50000+ 40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
518	10kV温工路专线	成都配调	温工线944	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
519	10kV培原路	成都配调	培原路910	培风	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

520	10kV湾卡路专线	成都配调	湾卡线开关950	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
521	10kV荔航线	成都配调	荔航路926	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
522	10kV中佳路_特	成都配调	中佳路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
523	10kV温香线	成都配调	温香线935开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
524	10kV金财路专线	成都配调	金财路928	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
525	10kV玉棕路专线	成都配调	玉棕路905	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
526	10kV桂都路专线	成都配调	桂都线922	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

527	10kV红庭路_专	成都配调	红庭路928	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
528	10kV邦度线	成都配调	邦度线开关932	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
529	10kV海锦路专线	成都配调	海锦路931	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
530	10kV三东路专线	成都配调	三东路940	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
531	10kV马科三线	成都配调	马科三线开关932	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
532	10kV两森路_专	成都配调	两森路926	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
533	10kV桂晶路_专	成都配调	桂晶线938	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

534	10kV双广路_专	成都配调	双广路926	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
535	10kV麻龙线	成都配调	麻龙线925开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
536	10kV温园路专线	成都配调	温园线909	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
537	10kV核海路专线	成都配调	核海线907	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
538	10kV桂东路_专线	成都配调	桂东路952	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
539	10kV东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
540	10kV麻雅路_专	成都配调	麻雅路916	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

541	10kV桂出路大馈线	成都配调	桂出线955	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
542	10kV新商路专线	成都配调	新商路907	新园	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
543	10kV温三线	成都配调	温三线905开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
544	10kV楼太路专线	成都配调	楼太路937	红牌楼	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
545	10kV猛高路专线	成都配调	猛高路914	猛追湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
546	10kV新新路专线	成都配调	新新路909	新园	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
547	10kV范钢路专线	成都配调	范钢路923	范家坡	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

548	10kV下雷路	成都配调	下雷路907	下涧槽	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
549	10kV大农路专线	成都配调	大农线991	大源	2*4000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
550	10kV胜水、胜泵路_用户专线	成都配调	胜水、胜泵线908	胜利	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
551	10kV温美一路_专线	成都配调	温美一路918	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
552	10kV指货路专线	成都配调	指货线923	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
553	10kV文照路_专线	成都配调	文照线913	文庙街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
554	10kV粉四线	成都配调	粉四路920	粉坊堰	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

555	10kV顺税路专线	成都配调	顺税路911	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
556	10kV棕官路专线	成都配调	棕官路934	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
557	10kV桂城路_专线	成都配调	桂城路920	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
558	10kV平典线	成都配调	平典线911开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
559	10kV作奥线	成都配调	作奥路926	合作	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
560	10kV天弘路_专	成都配调	天弘路922	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
561	10kV指都路_专	成都配调	指都路906	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

562	10kV土盛路_专	成都配调	土盛路924	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
563	10kV顺江路_专	成都配调	顺江路919	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
564	10kV温件路专线	成都配调	温件路920	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
565	10kV梓世路_用户专线	成都配调	梓世线915	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
566	10kV桂御线	成都配调	桂御路909	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
567	10kV川御线	成都配调	川御线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
568	10kV天戴线	成都配调	天戴线932开关	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

569	10kV棕庄路	成都配调	棕庄线936开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
570	10kV马梅线	成都配调	马梅线916	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
571	10kV平代路专线	成都配调	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
572	10kV正代路_特	成都配调	正代路943	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
573	10kV润城四路	成都配调	润城四路922开关	华润	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
574	10kV核亿路专线	成都配调	核亿路909	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
575	10kV军水一路_专线	成都配调	军水一路935	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

576	10kV祥凯路专线	成都配调	祥凯线912	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
577	10kV粉创一线大馈线—用户	成都配调	粉创一线945	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
578	10kV麻绣路专线	成都配调	麻绣路910	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
579	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
580	10kV玉七路专线	成都配调	玉七线908	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
581	10kV中红线	成都配调	中红路923	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
582	10kV东锦路	成都配调	东锦路928	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

583	10kV棕袅路专线	成都配调	棕袅路923	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
584	10kV白展路专线	成都配调	白展路922	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
585	10kV展金路专线	成都配调	展金路931	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
586	10kV桐坡线	成都配调	桐建线918开关	桐梓林	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
587	10kV天上一路_专线	成都配调	天上一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
588	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
589	10kV龙水路专线_城东	成都配调	龙水线941	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

590	10kV象和 一线	成都配 调	象和一 路920	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
591	10kV桐中 路专线	成都配 调	桐中路 911	桐梓林	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
592	10kV桥汇 路	成都配 调	桥汇线 开关 908	双桥子	2*2400 00	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
593	10kV顺天 路_专	成都配 调	顺天路 915	安顺桥	2*1500 00	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
594	10kV指阳 路专线	成都配 调	指阳线 915	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
595	10kV双美 线	成都配 调	双美路 911	双楠	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
596	10kV楼戎 路专线	成都配 调	楼戎路 938	红牌楼	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

597	10kV大祥线大馈线-用户	成都配调	大祥线927	大源	2*4000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
598	10kV洞金二路_专线	成都配调	洞金二路911	洞子口	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
599	10kV浦辉线	成都配调	浦辉线923	犀浦	180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
600	10kV浆春路_专	成都配调	浆春路918	浆洗街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
601	10kV土岸路_专	成都配调	土岸路915	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
602	10kV指九路专线	成都配调	指九路907	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
603	10kV玉紫路	成都配调	玉紫路954	玉林	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

604	10kV三村线	成都配调	三村路951	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
605	10kV白赛路专线	成都配调	白赛路925	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
606	10kV大民线	成都配调	大民线923开关	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
607	10kV双瑞线	成都配调	双瑞路924	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
608	10kV东年路专线	成都配调	东年路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
609	10kV浆学路	成都配调	浆学路913	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
610	10kV玉普路_专线	成都配调	玉普路956	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

611	10kV桂旺线	成都配调	桂旺线965	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
612	10kV平特路专线	成都配调	平特路925	和平街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
613	10kV两大路	成都配调	两大路928	两河	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
614	10kV范环路大馈线_专线	成都配调	范环路919	范家坡	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
615	10kV铁都路	成都配调	铁都路906	铁佛	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
616	10kV正银路_特	成都配调	正银路944	正府街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
617	10kV天奇线	成都配调	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

618	10kV沈南线	成都配调	沈南线916开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
619	10kV平财线	成都配调	平财路907	和平街	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
620	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
621	10kV东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
622	10kV作富二线	成都配调	作富二线940开关940	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
623	10kV荔工路专线	成都配调	荔工路924	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
624	10kV.张嘉路_用户专线	成都配调	张嘉路906	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

625	10kV府半路_专线	成都配调	府半路937	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
626	10kV泉城线	成都配调	泉城线914开关914	芷泉街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
627	10kV平报路专线	成都配调	平报线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
628	10kV晖成线	成都配调	晖成线912	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
629	10kV驷钢线	成都配调	驷钢线916开关	驷马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
630	10kV桂泵路	成都配调	桂泵线945	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
631	10kV粉江路	成都配调	粉江路933	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

632	10kV湾安路_用户专线	成都配调	湾安路932	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
633	10kV晋海路	成都配调	晋海路926	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
634	10kV桐上路_专	成都配调	桐上路909	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
635	10kV棕汇路专线	成都配调	棕汇路928	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
636	10kV桂苏路_专	成都配调	桂苏路931	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
637	10kV应腾路_专线	成都配调	应腾路906	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
638	10kV洞姆一线_用户专线	成都配调	洞姆一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

639	10kV槐优路大馈线	成都配调	槐优路915	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
640	10kV象婚线	成都配调	象婚线905	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
641	10kV洞城路	成都配调	洞城路931	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
642	10kV文航路	成都配调	文航线923	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
643	10kV梓逸路_专线	成都配调	梓逸线916	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
644	10kV粉绿路大馈线专线	成都配调	粉绿路907	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
645	10kV海九路	成都配调	海九路开关905	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

646	10kV下能路专线	成都配调	下能路915	下涧槽	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
647	10kV天华路	成都配调	天华路907	天健	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
648	10kV温保路	成都配调	温保路926	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
649	10kV五九线	成都配调	五九线开关929	五块石	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
650	10kV温软路专线	成都配调	温软线906	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
651	10kV南锦路_专线	成都配调	南锦路915	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
652	10kV温高二路专线	成都配调	温高二路955	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

653	10kV桥乐 线	成都配 调	桥乐线 907开 关	双桥子	733000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
654	10kV海天 线	成都配 调	海天线 933开 关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
655	10kV浦光 路	成都配 调	浦光线 953	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
656	10kV粉尚 路专线	成都配 调	粉尚路 918	粉坊堰	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
657	10kV红联 路_专	成都配 调	红联路 923	红旗	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
658	10kV桐银 路_专	成都配 调	桐银路 910	桐梓林	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
659	10kV塔攀 线	成都配 调	塔攀路 909	塔子山	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

660	10kV军丽线	成都配调	军丽路925	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
661	10kV土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
662	10kV润城三路	成都配调	润城三路910	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
663	10kV邦润线	成都配调	邦润线918	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
664	10kV桂判路_专	成都配调	桂判线942	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
665	10kV中榭路_特	成都配调	中榭路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
666	10kV三医线专线大馈线	成都配调	三医线945	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

667	10kV辰里路_专线	成都配调	辰里路946	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
668	10kV三锦路大馈线 专线	成都配调	三锦路950	三圣	3*2400 00	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
669	10kV新馆路专线	成都配调	新馆路925	新园	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
670	10kV润城二路	成都配调	润城二路909	华润	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
671	10kV桂万路	成都配调	桂万线957开 关	桂溪	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
672	10kV土岭路_专线	成都配调	土岭路909	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
673	10kV麻科路	成都配调	麻科路931	麻石桥	3*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

674	10kV天中路	成都配调	天中路919	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
675	10kV温德一路	成都配调	温德一路942	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
676	10kV沈银路专线	成都配调	沈银路917	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
677	10kV马科二线	成都配调	马科二线开关927	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
678	10kV中楠线	成都配调	中楠线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
679	10kV塔胜路专线	成都配调	塔胜路916	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
680	10kV中利路	成都配调	中利路924	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

681	10kV荔开路918断路器间隔	成都配调	荔开路、荔开环支路918	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
682	10kV槐充路专线	成都配调	槐充路952	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
683	10kV邦清路	成都配调	邦清线933	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
684	10kV驷大路_专	成都配调	驷大路908	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
685	10kV温鼎路	成都配调	温鼎线946	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
686	10kV军中路	成都配调	军中路948	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
687	10kV浦移路	成都配调	浦移线开关991	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

688	10kV楼电路_用户专线	成都配调	楼电线947	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
689	10kV核天路专线	成都配调	核天路925	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
690	10kV南蓉路专线	成都配调	南蓉路932	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
691	10kV应南路	成都配调	应南路916	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
692	10kV桂五路专线	成都配调	桂五路910	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
693	10kV白广路大馈线一用户	成都配调	白广线934开关	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
694	10kV龙石路专线	成都配调	龙石路938	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

695	10kV中冶路_专线	成都配调	中冶路936	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
696	10kV三石一线	成都配调	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
697	10kV温长路专线	成都配调	温长路938	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
698	10kV铁丽路专线	成都配调	铁丽路919	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
699	10kV棕万路_专	成都配调	棕万路909	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
700	10kV晋航路专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
701	10kV海动线	成都配调	海动线925开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

702	10kV黄迁路_专	成都配调	黄迁路932	黄田坝	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
703	10kV浦奥路专线	成都配调	浦奥线972	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
704	10kV桂院路	成都配调	桂院路932	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
705	10kV黄峨四路大馈线_专线	成都配调	黄峨四路922	黄田坝	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
706	10kV川天一线	成都配调	川天一线912	新川	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
707	10kV桂森路_专	成都配调	桂森路954	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
708	10kV粉比线	成都配调	粉比路936	粉坊堰	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

709	10kV桂创路	成都配调	桂创线940	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
710	10kV楼广线	成都配调	待用925开关	红牌楼	143000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
711	10kV雷和路_专线	成都配调	范和路942	雷剑	2*2400 00	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
712	10kV梓火线	成都配调	梓火线925开关	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
713	10kV新啤路专线	成都配调	新啤路908	新园	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
714	10kV腾佳路_专线	成都配调	腾佳路934	腾飞	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
715	10kV浦龙路	成都配调	浦龙线开关914	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

716	10kV土牛路_专线	成都配调	土牛路925	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
717	10kV顺地路	成都配调	顺地路912开关	安顺桥	300000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
718	10kV桂政路专线	成都配调	桂政路914	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
719	10kV土湾路大馈线_专线	成都配调	土湾路932	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
720	10kV槐朝路专线	成都配调	槐朝路914	槐树店	50000+ 40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
721	10kV草大线	成都配调	草大路开关922	草堂	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
722	10kV.铁中线_用户 专线	成都配调	铁中线931	铁佛	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

723	10kV望区路	成都配调	望区路917	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
724	10kV牌复路	成都配调	牌复线928	铜牌	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
725	10kV庙院路专线	成都配调	庙院路917	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
726	10kV府岛路大馈线一用户	成都配调	府岛路918	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
727	10kV槐花路专线	成都配调	槐花路913	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
728	10kV驷方路	成都配调	驷方路953	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
729	10kV下房路专线	成都配调	下房路911	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

730	10kV浆阳路_专	成都配调	浆阳路920	浆洗街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
731	10kV指海路_专线	成都配调	指海路909	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	0.08	0	1.3	0	7372.04	不受 限	7350	成都 地调	null
732	10kV棕海路专线	成都配调	棕海路942	棕树桥	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
733	10kV辰水路_专线	成都配调	辰水路914	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
734	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
735	10kV梓恒路_专线	成都配调	梓恒路927	梓桐	2*1800 00	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
736	10kV府财路_专线	成都配调	府财路913	府青路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

737	10kV铁大线	成都配调	铁大线905开关	铁佛	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
738	10kV范御路_用户专线	成都配调	范御路916	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
739	10kV土天路_专	成都配调	土天路933	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
740	10kV海中线	成都配调	海中路912	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
741	10kV桂炬线	成都配调	桂炬线926开关	桂溪	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
742	10kV东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
743	10kV桂孵路	成都配调	桂孵路946	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

744	10kV军银路专线	成都配调	军银线933	将军碑	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
745	10kV桂特路_专	成都配调	桂特路912	桂溪	2*4000 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
746	10kV中盛路_特	成都配调	中盛路932	中和	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
747	10kV波岛线	成都配调	波岛线907	清波	482000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
748	10kV张店线大馈线	成都配调	张店线905开关	张家寺	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
749	10kV军龙线	成都配调	军龙路918	将军碑	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null
750	10kV楼国线	成都配调	楼国路917	红牌楼	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null

751	10kV顺紫路	成都配调	顺紫路913	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
752	10kV指医路	成都配调	指医路910	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
753	10kV大孵路	成都配调	大孵线922	大源	146000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
754	10kV沈井线	成都配调	沈井线935开关	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
755	10kV望鑫路	成都配调	望鑫路991	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
756	10kV桂鼎线	成都配调	桂鼎路959	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
757	10kV草园线	成都配调	草园线911	草堂	138000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

758	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子兴线913开关	子龙庙	82000	否	600	10392.3	公线	115.57	19	2001.6	0	7351.47	不受限	7350	成都地调	null
759	10kV五上线	成都配调	五上路917	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
760	10kV南丽线	成都配调	南丽路945	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
761	10kV湾上路	成都配调	湾上路922开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
762	10kV邦子线	成都配调	邦子线925开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
763	10kV洞柏线	成都配调	洞柏线923开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
764	10kV驷慧线	成都配调	驷慧路992	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null

765	10kV晋下路	成都配调	待用910开关	晋阳	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
766	10kV天岩线	成都配调	天岩线926	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
767	10kV军山线	成都配调	军山线917	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
768	10kV草台线	成都配调	草台线908开关	草堂	138000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
769	10kV粉韵路大馈线—用户	成都配调	粉韵路937开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
770	10KV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红牌楼	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null
771	10kV中棉线大馈线	江油电力调度控制中心	中棉线912开关	中坝站	40	否	480	8313.84	公用	5.54	1	96	0	7386.46	不受限	7350	绵阳地调	null

772	10kV北水线	资中电力调度控制中心	北水线929开关	城北站	90000	是	800	13856.41	公线	294.5	37	5100.8	0	7369.97	不受限	7350	内江地调	null
773	10kV彭松线	彭山电力调度控制中心	彭松线926开关	云松开闭所	40000	否	500	8660.25	公线	22.86	5	395.9	0	7398.32	不受限	7350	眉山地调	null
774	10kV天东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV天东线926开关	天成	360000	否	563	9751.45	公线	81.81	15	1417	0	7359.3	不受限	7350	自贡地调	null
775	10kV富工三线	仁寿电力调度控制中心	富工三线928开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	115.82	19	2006	0	7347.07	不受限	7300	眉山地调	null
776	10kV文园五线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线914	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	12.19	3	211.1	0	7302.53	不受限	7300	眉山地调	null
777	10kV罗青一线	洪雅电力调度控制中心	罗青一线911开关	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	56.69	9	981.8	0	7332.04	不受限	7300	眉山地调	null

778	10kV三水路	广汉电力调度控制中心	三水路909开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	63	13	860	250	7325.99	不受限	7300	德阳地调	null
779	10kV石桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥线916开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300	绵阳地调	null
780	10kV庙理路	成都配调	庙理路910	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	3.7	1	64	0	7309.34	不受限	7300	成都地调	null
781	10kv清镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	清镇线913	清风	20000	否	552	9560.92	公线	11.01	2	190.7	1075	7339.13	不受限	7300	成都地调	null
782	10kV桐卓线大馈线	天府电力调度控制中心	桐卓线918开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	116.69	19	2021	0	7332.07	不受限	7300	天府地调	null
783	10kV净智四线	崇州电力调度控制中心	净智四线934	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	301.45	38	5221.2	0	7249.57	不受限	7250	成都地调	null

784	10kV金都路大馈线	天府电力调度控制中心	金都路923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	23.27	4	403	0	7259.59	不受限	7250	天府地调	null
785	10kV桐华线大馈线线路	天府电力调度控制中心	桐华线913开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	120.15	20	2081	0	7272.07	不受限	7250	天府地调	null
786	10kV罗研线大馈线	天府电力调度控制中心	罗研线912开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	58.72	10	1017	0	7296.84	不受限	7250	天府地调	null
787	10kV军水二路_专线	成都配调	军水二线942	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	6.93	1	120	0	7253.34	不受限	7250	成都地调	null
788	10kV相彭线	眉山电力调度控制中心	相彭线916开关	相东站	20000	否	550	9526.28	专线	74.77	14	1295	0	7278.65	不受限	7250	眉山地调	null
789	10kV龙构线	眉山电力调度控制中心	龙构线963开关	龙亭站	40000	否	630	10911.92	专线	147.73	23	2558.6	0	7262.13	不受限	7250	眉山地调	null

790	10kV平陇 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇 I 回 912	平梁站	26000	否	555	9612.88	公线	79.72	14	1380.7	0	7270.89	不受 限	7250	巴中 地调	null
791	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲夺线 911开 关	甲根坝 站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	33	309	0	7282.58	不受 限	7250	甘孜 地调	null
792	10kV燕啤线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕啤线 964开 关	燕子山 站	80000	否	480	8313.84	专线	11.16	2	193.2	0	7289.26	不受 限	7250	自贡 地调	null
793	10kV墨矿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV墨矿线 914开 关	墨林站	6300	否	465	8054.04	公线	1.87	1	32.4	0	7216.24	不受 限	7200	自贡 地调	null
794	10kV黄茶一线	彭山电力调度控制中心	黄茶一 线912 开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	16.49	3	285.6	0	7228.03	不受 限	7200	眉山 地调	null

795	10kV黄金线918大馈线	泸州电力调度控制中心	黄金线918开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	1	1	17.32	0	7217.46	不受限	7200	泸州地调	null
796	10kV龙江龙旋线962大馈线	泸州电力调度控制中心	龙江龙旋线962	龙马潭	40000	是	800	13856.41	公线	15.52	2	268.8	3600	7216.33	不受限	7200	泸州地调	null
797	10kV北华线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV北华线915开关	北坝站	18000	是	521.26	9028.49	公用	0	0	0	0	7222.79	不受限	7200	资阳地调	null
798	10kV城调线大馈线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	专线	26.13	5	452.5	0	7210.09	不受限	7200	南充地调	null
799	10kV旌天二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天二路929开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	335.68	61	5814	400	7248.74	不受限	7200	德阳地调	null
800	10kV范美路专线	成都配调	范美路908	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	9.42	2	163.1	0	7210.24	不受限	7200	成都地调	null

801	10kV川江二线	成都配调	川江二线942开关942	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	9.42	2	163.2	0	7210.14	不受限	7200	成都地调	null
802	10kV洞福线	成都配调	洞福线913开关	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	8.78	2	152	0	7221.34	不受限	7200	成都地调	null
803	10kV团融五线	内江电力调度控制中心	团融五线925开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	450.91	47	7809.7	0	7217.57	不受限	7200	内江地调	null
804	10kV孙万一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万一线971开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	163.65	25	2834.5	0	7220.06	不受限	7200	资阳地调	null
805	10kV国地线大馈线	天府电力调度控制中心	国地线909开关	国玻	50000	否	462	8002.07	专线	395	54	3164	0	7201.86	不受限	7200	天府地调	null
806	10kV浦交路	郫都电力调度控制中心	浦交线962开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	123.33	21	2136	0	7217.07	不受限	7200	成都地调	null

807	10kV麓阅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓阅线920开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	124	21	2147.7	0	7205.37	不受限	7200	天府地调	null
808	10kV桐税线大馈线	天府电力调度控制中心	桐税线934开关	桐子湾	63000	是	591	10236.42	专线	57.45	10	995	0	7194.14	不受限	7150	天府地调	null
809	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙庙	82000	否	500	8660.25	公线	34.64	7	600	0	7194.22	不受限	7150	成都地调	null
810	10kV北体一线	南部电力调度控制中心	10kV北体 I 线911开关	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	131.29	22	2273.9	0	7157.12	不受限	7150	南充地调	null
811	10kV家绿线	射洪电力调度控制中心	家绿线926开关	张家口	63000	否	460	7967.43	公线	1	10	10	0	7170.69	不受限	7150	遂宁地调	null
812	10kV帽万线	仁寿电力调度控制中心	帽万线916开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	90.99	16	1576	0	7153.53	不受限	7150	眉山地调	null

813	10kV屯新 线917断 路器间隔	德昌电 力调度 控制中 心	10kV屯 新线 917小 车开关	中屯站	60000	否	495	8573.65	公线	31.64	6	548	0	7168.29	不受 限	7150	凉山 地调	null
814	10kV文华 线	仁寿电 力调度 控制中 心	文华线 912开 关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	89.06	16	1542.6	0	7186.93	不受 限	7150	眉山 地调	null
815	10kV天彩 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV天 彩线 931开 关	天成	360000	否	550	9526.28	专线	81.81	15	1417	0	7156.65	不受 限	7150	自贡 地调	null
816	10kV龛环 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV龛 环线 925	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	53.58	10	928	0	7100.05	不受 限	7100	巴中 地调	null
817	10kV城水 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城水线 923开 关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	20.44	4	354	0	7128.46	不受 限	7100	遂宁 地调	null
818	10kV恩何 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV恩 何 I 回 857	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	98.11	17	1699.3	0	7139.36	不受 限	7100	巴中 地调	null

819	10kV游济西线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济西线911开关	游仙站	31.5	是	575	9959.29	公用	47.99	8	831.2	0	7136.23	不受限	7100	绵阳地调	null
820	10kV北青线	蓬安电力调度控制中心	北青线926开关	城北站(蓬安)	71500	否	599	10374.98	公线	128.06	21	2218	0	7119.48	不受限	7100	南充地调	null
821	10kV作格二线_专线	成都配调	作格二线917	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	15.29	3	264.8	0	7108.54	不受限	7100	成都地调	null
822	10kV庙科路_专线	成都配调	庙科路948	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	14.55	3	252	0	7121.34	不受限	7100	成都地调	null
823	10kV大水线	青白江电力调度控制中心	大水线914开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	91.32	16	1581.6	0	7147.93	不受限	7100	成都地调	null
824	10kV州岭线大馈线	天府电力调度控制中心	州岭线922开关	利州	63000	否	600	10392.3	专线	128.01	21	2217.2	0	7135.87	不受限	7100	天府地调	null

825	10kV大辉二线	青白江电力调度控制中心	大辉二线918开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	86.33	16	1495.2	0	7125.22	不受限	7100	成都地调	null
826	10kV集冶线	彭州电力调度控制中心	集冶路922	集贤	2*50000	否	454	7863.51	公线	27.24	6	471.81	0	7077.16	不受限	7050	成都地调	null
827	10kV光成一线	新都电力调度控制中心	光成一线925开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	55.57	11	962.4	0	7096.83	不受限	7050	成都地调	null
828	10kV花鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花鑫线914开关	火花站	71500	否	553	9578.24	专线	90.51	16	1567.7	0	7052.72	不受限	7050	南充地调	null
829	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线927开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	0.703	0.1	12.17	0	7055.47	不受限	7050	广元地调	null
830	10kV万科线	内江电力调度控制中心	万科线921开关	万里坡站	20500	否	482	8348.48	公线	25.14	5	435.4	0	7078.23	不受限	7050	内江地调	null

831	10kV作格 三线	成都配 调	作格三 线924	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	18.34	4	317.6	0	7055.74	不受 限	7050	成都 地调	null
832	10kV洞金 三路	成都配 调	洞金三 路909	洞子口	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	16.63	4	288	0	7085.34	不受 限	7050	成都 地调	null
833	10kV作格 一线_专 线	成都配 调	作格一 线905	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	17.88	4	309.6	0	7063.74	不受 限	7050	成都 地调	null
834	10kV解业 一线	大邑电 力调度 控制中 心	解业一 线947 开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	131.87	22	2284	0	7069.07	不受 限	7050	成都 地调	null
835	10kV祥园 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	祥园二 线924 开关	凝祥站	50	否	500	8660.25	公线	42.89	9	742.8	0	7051.42	不受 限	7050	绵阳 地调	null
836	10kV德电 路955大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	德电路 955开 关	德阳站 新	103000	是	510	8833.46	公线	14.23	3	246.4	0	7066.77	不受 限	7050	德阳 地调	null

837	10kV清太路大馈线	德阳电力调度控制中心	清太路923开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	89.92	18	1557.4	0	7066.77	不受限	7050	德阳地调	null
838	10kV带格线大馈线	南充电力调度控制中心	带格线923开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	89.32	16	1547.1	0	7073.32	不受限	7050	南充地调	null
839	10kV鱼瑞一线962大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞一线962开关	鱼鳧	101000	是	552	9560.92	公线	34.39	6	595.7	0	7053.04	不受限	7050	泸州地调	null
840	10kV茜园一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园一线961	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	9.49	2	164.4	0	7053.06	不受限	7050	泸州地调	null
841	10kV青镇线	大英电力调度控制中心	青镇线929开关	青龙坡	80000	是	510	8833.46	公线	255.66	50	4428	0	7066.77	不受限	7050	遂宁地调	null
842	10kV灵建一线	彭山电力调度控制中心	灵建一线915开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	107	20	184	0	7066.77	不受限	7050	眉山地调	null

843	10kV胜石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	否	569	9855.37	公线	90.41	16	1565.9	250	7053.93	不受限	7050	自贡地调	null
844	10KV沿工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿工线918开关	沿滩站	71900	是	696	12055.07	公线	147.23	21	2550	0	7094.06	不受限	7050	自贡地调	null
845	10kV灵建二线	彭山电力调度控制中心	灵建二线925开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	234.23	47	4202	0	7066.77	不受限	7050	眉山地调	null
846	10kV板誉二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉二线921开关	板仓站	80200	否	696	12055.07	专线	219.93	32	3809.2	0	7040.36	不受限	7000	自贡地调	null
847	10kV望珠一线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠一线917	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	200	38	1725	0	7368.27	不受限	7000	巴中地调	null
848	10kV沙天线	仁寿电力调度控制中心	沙天线922开关	沙子湾站	20000	是	600	10392.3	公线	75.59	13	1309.2	0	7004.64	不受限	7000	眉山地调	null

849	10kV廪园三线	宣汉电力调度控制中心	廪园三线917开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	37.91	7	656.6	0	7005.99	不受 限	7000	达州 地调	null
850	10kV门医线	仪陇电力调度控制中心	门医线915开关	度门站	80000	否	599	10374.98	专线	133.59	22	2313.8	0	7023.68	不受 限	7000	南充 地调	null
851	10kV兴环线	仁寿电力调度控制中心	兴环线924开关	兴家站	25000	否	482	8348.48	专线	27.25	6	472	0	7041.63	不受 限	7000	眉山 地调	null
852	10kV时凹一线	宜宾电力调度控制中心	时凹一线981开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	315.31	39	5461.1	0	7009.67	不受 限	7000	宜宾 地调	null
853	10kV团济线	内江电力调度控制中心	团济线923开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	27.53	6	476.8	0	7036.83	不受 限	7000	内江 地调	null
854	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标线932开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	94.72	15	1640.5	0	7019.76	不受 限	7000	资阳 地调	null

855	10kV创污线	天府电力调度控制中心	创污线912开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	134.08	22	2322.3	0	7030.77	不受限	7000	天府地调	null
856	10kV天兴线	彭州电力调度控制中心	天兴线934开关	天彭	2*4000 0+6300 0	否	500	8660.25	专线	40.18	8	696	0	7098.22	不受限	7000	成都地调	null
857	10kV丹师线	彭州电力调度控制中心	丹师线990	牡丹	2*4000 0	否	600	10392.3	公线	130.25	22	2256	0	7097.07	不受限	7000	成都地调	null
858	10kV龙华线926大馈线	天府电力调度控制中心	龙华路926开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	135.31	23	2343.6	0	7009.47	不受限	7000	天府地调	null
859	10kV柏运二线大馈线	天府电力调度控制中心	柏运二路943开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	136.69	23	2367.4	0	6985.67	不受限	6950	天府地调	null
860	10kV砂体一线921大馈线	天府电力调度控制中心	砂体一线921开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	136.33	23	2361.2	0	6991.87	不受限	6950	天府地调	null

861	10kV平卧 一线大馈 线	邛崃电 力调度 控制中 心	平卧一 线923	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	311.94	62	5402.8	0	6969.78	不受 限	6950	成都 地调	null
862	10kV牌慧 二线	简阳电 力调度 控制中 心	牌慧二 线944	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	95.84	17	1660	0	6960.42	不受 限	6950	成都 地调	null
863	10kV东和 路	新都电 力调度 控制中 心	东和线 924开 关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	63.6	12	1101.6	0	6957.63	不受 限	6950	成都 地调	null
864	10kV松悦 线	内江电 力调度 控制中 心	松悦线 927开 关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	30.81	6	533.6	0	6980.03	不受 限	6950	内江 地调	null
865	10kV康镇 线大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	康镇线 929开 关	康强	126000	是	600	10392.3	公线	76.21	13	1320	0	6993.84	不受 限	6950	成都 地调	null
866	10kV马格 二线	成都配 调	马格二 线931	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	23.09	5	400	0	6973.34	不受 限	6950	成都 地调	null

867	10kV店宇路大馈线	郫都电力调度控制中心	店宇线936开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	138.67	23	2401.8	0	6951.27	不受限	6950	成都地调	null
868	10kV峰大线911大馈线	泸州电力调度控制中心	峰大线911	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	81.91	15	1418.7	0	6999.06	不受限	6950	泸州地调	null
869	10kV船桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船桥线936开关	船城站	100000	否	515	8920.06	公线	60.07	12	1040.4	0	6987.65	不受限	6950	凉山地调	null
870	10kV会太一线大馈线	江油电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50	是	653	11310.29	公用	120.72	18	2090.9	0	6957.33	不受限	6950	绵阳地调	null
871	10kV龙齐三线	眉山电力调度控制中心	龙齐三线924开关	龙亭站	40000	是	600	10392.3	公线	78.57	13	1360.8	0	6953.04	不受限	6950	眉山地调	null
872	10kV北遂线	安岳电力调度控制中心	10kV北遂线923开关	北坝站	18000	否	525	9093.27	公线	68.49	13	1186.2	0	6997.74	不受限	6950	资阳地调	null

873	10kV白嘉二路	绵竹电力调度控制中心	白嘉二路924开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	136.01	23	2355.7	0	6997.37	不受限	6950	德阳地调	null
874	10kV仙东线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙东线915开关	仙人桥站	126	是	600	10392.3	公线	80.44	13	1393.2	0	6920.64	不受限	6900	绵阳地调	null
875	10kV金五线	雅安配调电力调度控制中心	金五线925开关	金花站	20000	否	600	10392.3	公线	256	43	4430	2410	2613	不受限	6900	雅安地调	null
876	10kV团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	33.05	7	572.4	0	6941.23	不受限	6900	眉山地调	null
877	10kV北翡线大馈线	自贡电力调度控制中心	北翡线971开关	城北站	100200	否	553	9578.24	公线	98.31	18	1702.7	0	6917.72	不受限	6900	自贡地调	null
878	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	禅赛线923开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	80.62	13	1396.4	0	6917.44	不受限	6900	成都地调	null

879	10kV湾汇路_专线	成都配调	湾汇路914	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	25.09	5	434.6	0	6938.74	不受限	6900	成都地调	null
880	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	店西线916开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	139.73	23	2420.1	0	6932.97	不受限	6900	成都地调	null
881	10kV太马路大馈线	郫都电力调度控制中心	太马路907开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	139.34	23	2413.4	0	6939.67	不受限	6900	成都地调	null
882	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子人二线928开关	子龙庙	82000	否	500	8660.25	公线	49.08	10	850	0	6944.22	不受限	6900	成都地调	null
883	10kV塘同线	嘉陵电力调度控制中心	塘同线914开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	99.23	18	1718.6	0	6901.82	不受限	6900	南充地调	null
884	10kV小凤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤二线929开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900	资阳地调	null

885	10kV虎创线	内江电力调度控制中心	虎创线917开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	34.82	7	603	0	6910.63	不受限	6900	内江地调	null
886	10kV金府路_都江堰	都江堰电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	是	500	8660.25	公线	238.69	27	3440.5	0	6928.2	不受限	6900	成都地调	null
887	10kV桐地线大馈线	天府电力调度控制中心	桐地线931开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	139.61	23	2418	0	6935.07	不受限	6900	天府地调	null
888	10kV香蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	香蓝线914开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	138.84	23	2404.7	0	6948.37	不受限	6900	天府地调	null
889	10kV经园四线	彭州电力调度控制中心	经园四线930开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	99.56	18	1724.4	0	6896.02	不受限	6850	成都地调	null
890	10kV万超线	新都电力调度控制中心	万超线944开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	69.34	13	1200.9	0	6858.33	不受限	6850	成都地调	null

891	10kV南达线	雅安电力调度控制中心	南达线962开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专用	11	3	120	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调	null
892	10kV桐和一线	内江电力调度控制中心	桐和一线962开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	352.31	37	6102	400	6855.58	不受限	6850	内江地调	null
893	10kV小城一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城一线912开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	0	0	0	2500	6853.07	不受限	6850	资阳地调	null
894	10kV南卫二线	雅安电力调度控制中心	南卫二线9247开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专用	160.42	36	2778.4	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调	null
895	10kV梓世路	郫都电力调度控制中心	梓世线915开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	144.31	24	2499.4	0	6853.67	不受限	6850	成都地调	null
896	10kV方鑫线	宣汉电力调度控制中心	方鑫线938开关	方斗站	113000	否	580	10045.89	专线	124.71	22	2159.9	0	6881.4	不受限	6850	达州地调	null

897	10kV兴瑞线	仁寿电力调度控制中心	兴瑞线925开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	47.92	10	830	0	6886.29	不受限	6850	眉山地调	null
898	10kV游小线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小线917开关	游仙站	31.5	是	500	8660.25	公用	100	20	1732	40	6887	不受限	6850	绵阳地调	null
899	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏卫线918开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	466.97	106	8088	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调	null
900	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉悦线911开关	棉竹站	20000	否	440	7621.02	公线	392.17	89	6792.4	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调	null
901	10kV苏王一线912大馈线	乐山电力调度控制中心	苏王一回912开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	202.08	46	3500	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调	null
902	10kV家果路917线路	中江电力调度控制中心	家果路917开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	141.47	24	2450.2	0	6887.28	不受限	6850	德阳地调	null

903	10kV大南线	眉山电力调度控制中心	大南线925开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	248.16	50	4298.3	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null
904	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线916开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	207.32	42	3590.9	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null
905	10kV滨城线	眉山电力调度控制中心	滨城线933开关	湖滨开闭所	0	是	495	8573.65	公线	4.95	1	85.74	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null
906	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思南二线944开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	236.72	48	4100.1	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null
907	10kV城北线	眉山电力调度控制中心	城北线963开关	城南开闭所	0	是	495	8573.65	公线	126.58	26	2192.4	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null
908	10kV穆青二线	青神电力调度控制中心	穆青二线923开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	0.07	1	1.2	630	6882.43	不受限	6850	眉山地调	null

909	10kV福城三线	洪雅电力调度控制中心	福城三线911开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	0.44	12	7.7	0	6851.22	不受限	6850	眉山地调	null
910	10kV洪北一线	洪雅电力调度控制中心	洪北一线918开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	382	83	6346	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null
911	10kV北西一线大馈线	北川电力调度控制中心	北西一线929开关	北川站	50000	否	600	10392.3	公线	141.7	24	2454.3	0	6898.77	不受限	6850	绵阳地调	null
912	10kV南康线	雅安电力调度控制中心	南康线936开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	1.04	10	18	0	6840.92	不受限	6840	雅安地调	null
913	10kV板芝北线	仁和电力调度控制中心	板芝北线992开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	10.24	2	177.4	0	6837.5	不受限	6800	攀枝花地调	null
914	10kV北杨一线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨一线911开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	86.15	14	1492.1	0	6821.74	不受限	6800	绵阳地调	null

915	10kV石社线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石社线912开关	石桥铺站	40	否	500	8660.25	公用	56.41	11	977	0	6817.22	不受限	6800	绵阳地调	null
916	10kV带西二线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅱ线920开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	48.17	9	834.3	0	6828.29	不受限	6800	南充地调	null
917	10kV旌庐西路918大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐西路918开关	旌湖站	100000	是	575	9959.29	公线	697.69	121	12084	1150	6817.43	不受限	6800	德阳地调	null
918	10kV芙水线	营山电力调度控制中心	芙水线916开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	专线	93.88	15	1626	0	6826.41	不受限	6800	南充地调	null
919	10kV桐锦路专线	成都配调	桐锦路912	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	32.98	7	571.2	0	6802.14	不受限	6800	成都地调	null
920	10kV锦复二线	成都配调	锦复二线开关912	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	31.3	7	542.2	0	6831.14	不受限	6800	成都地调	null

921	10kV松文 二线	内江电力调度 控制中心	松文二 线924 开关	松柏	295000	否	482	8348.48	专线	39.46	8	683.5	0	6830.13	不受 限	6800	内江 地调	null
922	10kV花岩 线	嘉陵电力调度 控制中心	花岩线 927开 关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	104.25	19	1805.6	0	6814.82	不受 限	6800	南充 地调	null
923	10kV仁达 路大馈线	天府电力调度 控制中心	仁达路 936开 关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	146.4	24	2535.6	0	6817.47	不受 限	6800	天府 地调	null
924	10kV万体 线	新都电力调度 控制中心	万体线 929开 关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	72.41	14	1254.2	0	6805.03	不受 限	6800	成都 地调	null
925	10kV仁园 路大馈线	天府电力调度 控制中心	仁园路 913开 关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	145.64	24	2522.4	0	6830.67	不受 限	6800	天府 地调	null
926	10kV区清 线914大 馈线	天府电力调度 控制中心	区清线 914开 关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	145.18	24	2514.5	0	6838.57	不受 限	6800	天府 地调	null

927	10kV净智 一线	崇州电 力调度 控制中 心	净智一 线926	净居	2*2400 00	否	800	13856.41	专线	329.57	41	5708.1	0	6762.67	不受 限	6750	成都 地调	null
928	10kV前池 一线	青白江 电力调 度控制 中心	前池一 线944 开关	前进	2*5000 0	否	553	9578.24	专线	107.27	19	1858	0	6762.42	不受 限	6750	成都 地调	null
929	10kV青邦 线	青白江 电力调 度控制 中心	青邦线 951开 关	青白江	2*2000 0	是	500	8660.25	公线	9.9	2	171.5	0	6756.7	不受 限	6750	成都 地调	null
930	10kV金居 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	金居线 961开 关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	149.54	25	2590	0	6763.07	不受 限	6750	天府 地调	null
931	10kV光汇 线大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	光汇线 922开 关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	105.95	19	1835.1	0	6785.32	不受 限	6750	南充 地调	null

932	10kV水宏二回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏二回941开关	邻水站	180000	否	705	12210.96	公线	242.35	34	4197.5	0	6792.36	不受限	6750	广安地调	null
933	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	150.23	25	2601.9	0	6751.17	不受限	6750	天府地调	null
934	10kV孙江线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙江线964开关	孙家坝	300000	否	552	9560.92	公用	104.31	19	1806.6	0	6798.23	不受限	6750	资阳地调	null
935	10kV天龙路大馈线	郫都电力调度控制中心	天龙路937开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	148.96	25	2580	0	6773.07	不受限	6750	成都地调	null
936	10kV粉医线_用户专线	成都配调	粉医线947	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	33.75	7	584.6	0	6788.74	不受限	6750	成都地调	null
937	10kV粉粮线	成都配调	粉粮路930开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	34.57	7	598.8	0	6774.54	不受限	6750	成都地调	null

938	10kV白钛二路	绵竹电力调度控制中心	白钛二路906开关	白庙站	80000	否	615	10652.11	专线	161.41	26	2795.6	0	6791.3	不受限	6750	德阳地调	null
939	10kV民宏5路大馈线	荦华电力调度控制中心	民宏5路917开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	508.24	51	8802.7	0	6785.76	不受限	6750	德阳地调	null
940	10kV回恒路	什邡电力调度控制中心	回恒路963开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	105.2	19	1822	0	6798.42	不受限	6750	null	null
941	10kV武塘线大馈线	江油电力调度控制中心	武塘线925开关	武都站	31.5	否	618	10704.07	公用	166.03	27	2875.7	0	6757.96	不受限	6750	绵阳地调	null
942	10kV民宏四路大馈线	荦华电力调度控制中心	民宏4路914开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	509.41	51	8823	0	6765.46	不受限	6750	德阳地调	null
943	10kV金湖二线	眉山电力调度控制中心	金湖二线921开关	金龙站	105000	是	900	15588.46	公线	329.77	37	5711.7	0	6759.07	不受限	6750	眉山地调	null

944	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安迪线941开关	安岳站	80000	否	525	9093.27	专线	82.55	16	1429.7	0	6754.24	不受限	6750	资阳地调	null
945	10kV复杨线	通川电力调度控制中心	复杨线954开关	复兴	243000	否	600	10392.3	公线	149.68	25	2592.5	0	6760.57	不受限	6750	达州地调	null
946	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	54.85	10	950	0	6781.87	不受限	6750	甘孜地调	null
947	10kV望珠二线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠二线923	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	80.57	15	1395.5	0	6788.44	不受限	6750	巴中地调	null
948	10kV杨格线934大馈线	泸州电力调度控制中心	杨格线934	杨桥	180000	否	600	10392.3	公线	151.85	25	2630	0	6723.07	不受限	6700	泸州地调	null

949	10kV柏皇线	仁寿电力调度控制中心	柏皇线964开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	117.19	21	2029.8	0	6699.73	不受限	6700	眉山地调	null
950	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章乡线951开关	章谷	3150	否	600	10392.3	公线	151.92	25	2631.2	8.75	6713.12	不受限	6700	甘孜地调	null
951	10kV园恒二线	彭山电力调度控制中心	园恒二线914开关	园门站	81500	否	510	8833.46	专线	71.11	14	1231.7	0	6718.41	不受限	6700	眉山地调	null
952	10kV金医线	眉山电力调度控制中心	金医线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	44.38	9	768.6	0	6745.03	不受限	6700	眉山地调	null
953	10kV竹中一回大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹中一回916开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	0	0	0	200	6728.2	不受限	6700	乐山地调	null

954	10kV民宏6路大馈线	荃华电力调度控制中心	民宏6路918关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	511.76	51	8863.6	0	6724.86	不受 限	6700	德阳地调	null
955	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙路930	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	37.97	8	657.6	0	6715.74	不受 限	6700	成都地调	null
956	10kV庙联路专线	成都配调	庙联路916	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	36.03	8	624	0	6749.34	不受 限	6700	成都地调	null
957	10kV象凯二线	成都配调	象凯二线992开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	38.59	8	668.4	0	6704.94	不受 限	6700	成都地调	null
958	10kV朱碧一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧I线924开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	54.16	10	938	0	6724.59	不受 限	6700	南充地调	null
959	10kV塔星线大馈线	天府电力调度控制中心	塔星线919开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	152.54	25	2642	0	6711.07	不受 限	6700	天府地调	null

960	10kV杨安路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨安路933开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	152.79	25	2646.4	0	6706.67	不受限	6700	成都地调	null
961	10kV杨致路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	杨致线922	杨柳	2*50000	否	430	7447.82	专线	196.56	46	3360	0	6703.04	不受限	6700	成都地调	null
962	10kV曙白线	青白江电力调度控制中心	曙白线933开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	公线	112.12	20	1942	0	6678.42	不受限	6650	成都地调	null
963	10kV大普路大馈线	天府电力调度控制中心	大普路949开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	155.61	26	2695.1	0	6657.97	不受限	6650	天府地调	null
964	10kV前欧一线	青白江电力调度控制中心	前欧一线943开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	111.66	20	1934	0	6686.42	不受限	6650	成都地调	null

965	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天贸线922开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	153.37	26	2656.3	0	6696.77	不受限	6650	天府地调	null
966	10kV堰铝线	新都电力调度控制中心	堰铝线932开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	78.61	15	1361.6	0	6697.63	不受限	6650	成都地调	null
967	10kV柏宝路大馈线	天府电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	155.89	26	2700.1	0	6652.97	不受限	6650	天府地调	null
968	10kV东信路	新都电力调度控制中心	东信线933开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	80.37	16	1392	0	6667.23	不受限	6650	成都地调	null
969	10kV南城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南城线924开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公线	301.8	63	5227.2	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null
970	10kV峰水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰水线916开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	110.92	20	1921.2	0	6699.22	不受限	6650	南充地调	null

971	10kV孙马 一线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV孙 马一线 934开 关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	287.27	60	4975.5	0	6651.07	不受 限	6650	资阳 地调	null
972	10kV团融 一线	内江电 力调度 控制中 心	团融一 线914 开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	483.41	50	8372.6	0	6654.67	不受 限	6650	内江 地调	null
973	10kV南供 线大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV南 供线 929开 关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	257.16	54	4454	0	6651.07	不受 限	6650	资阳 地调	null
974	10kV孙马 二线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV孙 马二线 945开 关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	233.4	49	4042.5	0	6651.07	不受 限	6650	资阳 地调	null
975	10kV下龙 一线	广元电 力调度 控制中 心	下龙一 线915 开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	22.85	5	395.8	0	6665.77	不受 限	6650	广元 地调	null
976	10kV小外 二线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV小 外二线 941开 关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	300.6	63	5206.4	0	6651.07	不受 限	6650	资阳 地调	null

977	10kV凉建 一线	广元电 力调度 控制中 心	凉建一 线917 开关	凉沙站	100000	否	482	8348.48	公线	48.96	10	848	0	6665.63	不受 限	6650	广元 地调	null
978	10kV南徐 一线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV南 徐一线 912开 关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	70.9	13	1228	0	6651.07	不受 限	6650	资阳 地调	null
979	10kV作天 路专线	成都配 调	作天线 916	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	40.74	9	705.6	0	6667.74	不受 限	6650	成都 地调	null
980	10kV马格 三线	成都配 调	马格三 线941	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	40.67	9	704.4	0	6668.94	不受 限	6650	成都 地调	null
981	10kV高梅 路	成都配 调	高梅线 938	高店子	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	39.2	8	679	0	6694.34	不受 限	6650	成都 地调	null
982	10kV朝航 路	什邡电 力调度 控制中 心	朝航路 925开 关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	110.07	20	1906.4	0	6698.43	不受 限	6650	德阳 地调	null

983	10kV河仙线915大馈线	江油电力调度控制中心	河仙线915开关	河口站	6.3	否	464	8036.72	公用	33.21	7	575.2	0	6657.85	不受限	6650	绵阳地调	null
984	10kV余东线	大竹电力调度控制中心	余东线951开关	余家	240000	是	600	10392.3	公线	93.68	16	1622.6	0	6691.24	不受限	6650	达州地调	null
985	10kV余石线952路	大竹电力调度控制中心	余石线952开关	余家	240000	是	600	10392.3	公线	94.57	16	1637.9	0	6675.94	不受限	6650	达州地调	null
986	10kV威鳳线大馈线	威远电力调度控制中心	威鳳线917开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	47.11	10	816	0	6666.46	不受限	6650	内江地调	null
987	10kV界花三线大馈线	安州电力调度控制中心	界花三线945开关	界牌站	40	是	600	10392.3	公线	93.88	16	1626	0	6687.84	不受限	6650	绵阳地调	null
988	10kV桂上三线	彭山电力调度控制中心	桂上三线929开关	桂林站	94500	是	482	8348.48	公线	387.77	80	6699	0	6678.78	不受限	6650	眉山地调	null

989	10kV杨滨 一线935 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨滨一 线935	杨桥	180000	是	482	8348.48	公线	1	1	17.32	0	6678.78	不受 限	6650	泸州 地调	null
990	10kV喜明 二线大馈 线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV喜 明二线 968开 关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	148.89	31	2578.8	0	6651.07	不受 限	6650	凉山 地调	null
991	10kV齐庭 一线665 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐庭一 线966	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	333.4	42	5774.5	0	6696.27	不受 限	6650	泸州 地调	null
992	10kV文园 二线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV文 园二线 921开 关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	2.81	1	48.7	0	6630.08	不受 限	6600	眉山 地调	null
993	10kV义陈 一线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV义 陈一线 917	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	107.76	20	1866.4	0	6629.31	不受 限	6600	巴中 地调	null
994	10kV门兴 二线	仪陇电 力调度 控制中 心	门兴二 线926 开关	度门站	80000	否	600	10392.3	公线	142.53	24	2468.7	250	6634.37	不受 限	6600	南充 地调	null

995	10kV南国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南国线928开关	南湖站	100000	否	563	9751.45	专线	123.37	22	2136.8	0	6639.5	不受限	6600	自贡地调	null
996	10kV元火线	渠县电力调度控制中心	10kV.元火线970开关	元渡站	100000	否	440	7621.02	公线	26.4	6	224.2	0	6634.72	不受限	6600	达州地调	null
997	10kV柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线922开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	17.95	4	310.9	0	6617.3	不受限	6600	眉山地调	null
998	10kV北体二线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅱ线923开关	城北站(南部)	40000	否	530	9179.87	公线	95.72	18	1657.8	0	6604.08	不受限	6600	南充地调	null
999	10kV金尚线	通川电力调度控制中心	10kV.金尚线981开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	113.16	21	1960	0	6644.83	不受限	6600	达州地调	null
1000	10kV紫园线大馈线	江油电力调度控制中心	紫园线913开关	紫山站	8	否	424	7343.9	公用	100	24	0.2	0	6609.31	不受限	6600	绵阳地调	null

1001	10kV东瑞路918大馈线	绵竹电力调度控制中心	东瑞路918开关	东北站	73500	否	600	10392.3	专线	158.63	26	2747.5	0	6605.57	不受限	6600	德阳地调	null
1002	10kV桥乾路_专线	成都配调	桥乾路913	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	42.04	9	728.2	0	6645.14	不受限	6600	成都地调	null
1003	10kV涯航路	成都配调	涯航路907	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	44.41	9	769.2	0	6604.14	不受限	6600	成都地调	null
1004	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	96.13	16	1665	0	6648.84	不受限	6600	成都地调	null
1005	10kV桥岩线	雅安电力调度控制中心	桥岩线926开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	公用	260.3	59	4508.4	250	6608.92	不受限	6600	雅安地调	null
1006	10kV桂前二线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线954开关	桂兴站	80000	是	656	11362.25	公线	141.34	22	2448	0	6641.8	不受限	6600	广安地调	null

1007	10kV华油线大馈线	天府电力调度控制中心	华油路961开关	华阳	50000	否	600	10392.3	专线	158.11	26	2738.4	0	6614.67	不受限	6600	天府地调	null
1008	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太丹路926	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	166.97	30	2892	5800	6686.24	不受限	6600	成都地调	null
1009	10kV美狮路	新都电力调度控制中心	美狮线910开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	83.2	16	1441	0	6618.23	不受限	6600	成都地调	null
1010	10kV经达一路909开关	彭州电力调度控制中心	经达一路909	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	12.69	3	219.8	0	6593.91	不受限	6550	成都地调	null
1011	10kV桐城四线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城四线922开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	160.28	27	2776	0	6577.07	不受限	6550	天府地调	null
1012	10kV经达二路	彭州电力调度控制中心	经达二路904	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	21.15	5	441.67	0	6593.91	不受限	6550	成都地调	null

1013	10kV牧民二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民二路944开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	117.07	21	2027.7	0	6592.72	不受限	6550	天府地调	null
1014	10kV鸡美二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡美二线941开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	117.02	21	2026.8	0	6593.62	不受限	6550	资阳地调	null
1015	10kV奥院线（专线）	内江电力调度控制中心	奥院线945开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	54.39	11	942	0	6571.63	不受限	6550	内江地调	null
1016	10kV桐馆线	内江电力调度控制中心	桐馆线916开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	0	0	0	0	6593.91	不受限	6550	内江地调	null
1017	10kV龙众线	成都配调	龙众线944开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1018	10kV新中线	成都配调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1019	10kV桂首路	成都配调	桂首线964	桂溪	2*4000 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1020	10kV苏桥线	成都配调	苏桥线945	苏坡	2*6300 0+4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1021	10kV桂龙路	成都配调	桂龙路939	桂溪	2*4000 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1022	10kV范平线	成都配调	范平路925	范家坡	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1023	10kV祥南线	成都配调	祥南路913	吉祥街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1024	10kV驷锦线	成都配调	驷锦线920开关	驷马桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1025	10kV羊花线	成都配调	羊花路924	石羊	2*2400 00	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1026	10kV土金路	成都配调	土金路922	土桥	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1027	10kV溪名路	大邑电力调度控制中心	溪名线913开关	川溪口	22000	否	500	8660.25	专线	70.44	14	1220	0	6574.22	不受 限	6550	成都 地调	null
1028	10kV猛玉线	成都配调	猛玉路910	猛追湾	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1029	10kV桂印线	成都配调	桂印线963开关	桂溪	2*4000 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1030	10kV邦哥线	成都配调	邦哥路910	胜邦	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1031	10kV白忠线	成都配调	白忠线903	白丝街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1032	10kV沈福线	成都配调	沈福线949	沈家桥	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1033	10kV象林路	成都配调	象林路945	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1034	10kV桂民路	成都配调	桂民线915	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1035	10kV槐阳线	成都配调	槐阳线957开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1036	10kV五双线	成都配调	五双路914	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1037	10kV府锋线	成都配调	府锋线961	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1038	10kV猛东线	成都配调	猛东路929	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1039	10kV泉莲线	成都配调	泉莲线936	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1040	10kV望天线	成都配调	望天线968	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1041	10kV楼草线	成都配调	楼草路914	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1042	10kV辰中路_特	成都配调	辰中路927	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1043	10kV雷科线	成都配调	雷科线905	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1044	10kV南园线	成都配调	南园路906	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1045	10kV玉洁线	成都配调	玉洁路924	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1046	10kV铁世路专线	成都配调	铁世线914	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1047	10kV正城线	成都配调	正城路954	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1048	10kV核永线	成都配调	核永线927	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1049	10kV双罗路高升桥罗浮开关站专	成都配调	双罗路920	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1050	10kV平川线	成都配调	平川线934	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	45.27	10	784	0	6589.34	不受限	6550	成都地调	null
1051	10kV红善路	成都配调	红善路912	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1052	10kV浦港一线	成都配调	浦港一线975	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1053	10kV下林路	成都配调	下林路903	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1054	10kV应广路	成都配调	应广路907	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1055	10kV双间路_花间集开关站	成都配调	双间路909	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1056	10kV府鸿线	成都配调	府鸿路906	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1057	10kV大双线	成都配调	大双线905	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	0.06	0	1.1	0	6552.98	不受限	6550	成都地调	null
1058	10kV玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1059	10kV涯熙线	成都配调	涯熙线933	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1060	10kV金九线	成都配调	金九路909	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1061	10kV铁竹线	成都配调	铁竹路912	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1062	10kV沈科路	成都配调	沈科路905	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1063	10kV庙金线	成都配调	庙金路905	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1064	10kV土灌路	成都配调	土灌路936	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1065	10kV指丽路	成都配调	指丽线913	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1066	10kV象石线	成都配调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1067	10kV塔凌线	成都配调	塔凌路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1068	10kV平院线	成都配调	平院路904	和平街	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1069	10kV高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1070	10kV温智路	成都配调	温智路945	温家河	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1071	10kV高城线	成都配调	高城路920	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1072	10kV桐首路_专	成都配调	桐首路928	桐梓林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1073	10kV红东路	成都配调	红东路925	红旗	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1074	10kV祥奎线	成都配调	祥奎路905	吉祥街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1075	10kV府银线	成都配调	府银线926	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1076	10kV张庭路_专线	成都配调	张庭路915	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1077	10kV槐水路专线	成都配调	槐水路924	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1078	10kV浦南线	成都配调	浦南线965	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1079	10kV军北线	成都配调	军北线938	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1080	10kV麻关路	成都配调	麻关路908	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1081	10kV平熙路	成都配调	平熙路913	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1082	10kV棕川路_公线	成都配调	棕川路921	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1083	10kV玉美路	成都配调	玉美线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1084	10kV锦鑫线	成都配调	锦鑫线932	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1085	10kV培辉路	成都配调	培辉路920	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1086	10kV浦香线	成都配调	浦香线905开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1087	10kV湾苗路	成都配调	湾苗路926	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1088	10kV南科线	成都配调	南科路905	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1089	10kV府榭线	成都配调	府榭路908	府青路	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1090	10kV荔滨路	成都配调	荔滨路911	荔枝巷	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1091	10KV温泰路	成都配调	温泰路937	温家河	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1092	10kV堤全线	成都配调	堤全路912	九里堤	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1093	10kV庙杜路	成都配调	庙杜路922	山王庙	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1094	10kV正墙线	成都配调	正墙路952	正府街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1095	10kV两堰路	成都配调	两堰线909	两河	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1096	10kV大牌线	成都配调	大牌线995	大源	2*4000 0+6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1097	10kV麻林线	成都配调	麻林路917	麻石桥	3*4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1098	10kV白鼓线	成都配调	白鼓线904	白丝街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1099	10kV蓉救路	成都配调	蓉救路944	蓉东	2*3150 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1100	10kV高双路大馈线	成都配调	高双线946	高店子	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1101	10kV沈双路	成都配调	沈双路925	沈家桥	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1102	10kV晋庆线	成都配调	晋庆路908	晋阳	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1103	10kV新坡路	成都配调	新坡路910	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1104	10kV张新路	成都配调	张新路916	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1105	10kV麻鸿线	成都配调	麻鸿路912	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1106	10kV梓港路大馈线	成都配调	梓港线907	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1107	10kV麻杉路	成都配调	麻杉路933	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1108	10kV展银线	成都配调	展银线926	发展	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1109	10kV庙大路	成都配调	庙大路944	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1110	10kV文邮路_省邮电局开关站	成都配调	文邮路920	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1111	10kV桥航路	郫都电力调度控制中心	桥航线941开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	160.28	27	2776	0	6577.07	不受限	6550	成都地调	null
1112	10kV棕九线	成都配调	棕九线912	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1113	10kV玉军路_省军区开关站	成都配调	玉军线920	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1114	10kV南衣线	成都配调	南衣路923	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1115	10kV槐东线	成都配调	槐东线927开关	槐树店	90000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1116	10kV望橡路	成都配调	望橡线918	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1117	10kV猛庆线	成都配调	猛庆路924	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1118	10kV范林路大馈线一用户	成都配调	范林路944	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1119	10kV驷府路	成都配调	驷府路924	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1120	10kV辰商线	成都配调	辰商线922	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1121	10kV铁水线	成都配调	铁水线920	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1122	10kV蓉材路	成都配调	蓉材路953	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1123	10kV大铜线	成都配调	大铜线921	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1124	10kV晋云线	成都配调	晋云路907	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1125	10kV桂和线	成都配调	桂和线953	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1126	10kV庙丰二路	成都配调	庙丰二路935	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1127	10kV范上路	成都配调	范上路940	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1128	10kV浆信路_专	成都配调	浆信路910	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	47.07	10	815.2	0	6558.14	不受限	6550	成都地调	null
1129	10kV雷熊线	成都配调	雷熊线923	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1130	10kV棕科线	成都配调	棕科线933开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1131	10kV望港路_特	成都配调	望港路996	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1132	10kV铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1133	10kV天峰路	成都配调	天峰路954	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1134	10kV龙下线	成都配调	龙下线928	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1135	10kV金玉路	成都配调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1136	10kV桂托线_特	成都配调	桂托线966	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1137	10kV桂座路	成都配调	桂座线962	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1138	10kV桂电路	成都配调	桂电线913开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1139	10kV马格一线	成都配调	马格一线915	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	46.19	10	800	0	6573.34	不受限	6550	成都地调	null
1140	10kV荔天路大馈线一用户	成都配调	荔天线921	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1141	10kV洞华一路	成都配调	洞华一路942	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1142	10kV荔平线	成都配调	荔平线937	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1143	10kV浦镇路大馈线	成都配调	浦镇线928	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null
1144	10kV涯红线	成都配调	涯红线914	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null

1145	10kV龙工 线	成都配 调	龙工路 936	龙潭寺	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1146	10kV望九 路	成都配 调	望九路 915	望江楼	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1147	10kV东大 路	成都配 调	东大路 904	东风路	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1148	10kV桥御 二路大馈 线—用户	成都配 调	桥御二 路940	双桥子	2*2400 00	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1149	10kV浦通 线	成都配 调	浦通线 918	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1150	10kV张庙 线	成都配 调	张庙线 914开 关	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1151	10kV玉首 线	成都配 调	玉首线 919	玉林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1152	10kV辰沙线	成都配调	辰沙路908	星辰	2*5000 0+6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1153	10kV军美路大馈线	成都配调	军美线934	将军碑	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1154	10kV桂土线	成都配调	桂土路951	桂溪	2*4000 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1155	10kV双江线	成都配调	双江路933	双楠	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1156	10kV文城路	成都配调	文城线912开关	文庙街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1157	10kV波青线_公线	成都配调	波青线913	清波	2*2400 00	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1158	10kV应怡路_专线	成都配调	应怡路913	应龙	2*2400 00	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1159	10kV下保路专线	成都配调	下保路918	下涧槽	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1160	10kV桂平线	成都配调	桂平线925开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1161	10kV土红线	成都配调	土红路937	土桥	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1162	10kV中庙路	成都配调	中庙路910	中和	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1163	10kV龙五路大馈线—用户	成都配调	龙五线918	龙潭寺	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1164	10kV音谷路_特	成都配调	音谷线942	潮音	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null
1165	10kV南电路	成都配调	南电线910	南郊	3*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null

1166	10kV民宏8路大馈线	荃华电力调度控制中心	民宏8路907开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	161.09	27	2790.1	0	6562.97	不受限	6550	德阳地调	null
1167	10kV兰东线	青神电力调度控制中心	兰东线918开关	兰店站	102000	否	423	7326.57	公线	255	60	4417	0	6593.91	不受限	6550	眉山地调	null
1168	10kV穆青一线	青神电力调度控制中心	穆青一线922开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	55.36	11	958.9	0	6554.73	不受限	6550	眉山地调	null
1169	10kV帽西线	仁寿电力调度控制中心	帽西线922开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	125.29	22	2170	0	6559.53	不受限	6550	眉山地调	null
1170	10kV望逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸二线976	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	93.16	18	1613.5	0	6570.44	不受限	6550	巴中地调	null
1171	10kV北城三线	平昌电力调度控制中心	10kV北城三线926	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	200	50	1725	0	6588.84	不受限	6500	巴中地调	null

1172	10kV温桥线	大英电力调度控制中心	温桥线917开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	66.86	12	1158	0	6504.59	不受限	6500	遂宁地调	null
1173	10kV观高线922大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	观高线922	观文	16000	否	489	8469.73	专线	63.57	13	1101	0	6521.76	不受限	6500	泸州地调	null
1174	10kV帽飞二线	仁寿电力调度控制中心	帽飞二线927开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	127.48	23	2208	0	6521.53	不受限	6500	眉山地调	null
1175	10kV芙京线	苍溪电力调度控制中心	芙京线921开关	35kV芙蓉站	32000	否	453	7846.19	公线	31.87	7	552	0	6509.57	不受限	6500	广元地调	null
1176	10kV龙达一线	眉山电力调度控制中心	龙达一线915开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	164.41	27	2847.6	0	6505.47	不受限	6500	眉山地调	null
1177	10kV河佛线大馈线	江油电力调度控制中心	河佛线913开关	河口站	6.3	否	464	8036.72	公用	40.46	9	700.8	0	6532.25	不受限	6500	绵阳地调	null

1178	10kV带西 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	带西 I 线913 开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	65.94	12	1142.1	0	6520.49	不受 限	6500	南充 地调	null
1179	10kV中站 路	成都配 调	中站路 905	中和	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	50.44	11	873.6	0	6499.74	不受 限	6500	成都 地调	null
1180	10kV翠铁 线_用户 专线	成都配 调	翠铁线 911	翠微	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	48.29	10	836.4	0	6536.94	不受 限	6500	成都 地调	null
1181	10kV玉桥 路	成都配 调	玉桥路 928	玉林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	0.69	0	12	0	6542.08	不受 限	6500	成都 地调	null
1182	10kV三江 线大馈线	内江电 力调度 控制中 心	三江线 972开 关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	20.39	4	353.2	630	6530.43	不受 限	6500	内江 地调	null
1183	10kV松长 一线	内江电 力调度 控制中 心	松长一 线914 开关	松柏	270000	是	964	0	公线	394.6	41	6834.5	0	6523.07	不受 限	6500	内江 地调	null

1184	10kV万科二线	新都电力调度控制中心	万科二线925开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	88.69	17	1536.1	0	6523.13	不受限	6500	成都地调	null
1185	10kV柏众四路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众四路944开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	163.6	27	2833.5	0	6519.57	不受限	6500	天府地调	null
1186	10kV景怡路	青白江电力调度控制中心	景怡线928开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	127.21	23	2203.2	0	6526.33	不受限	6500	成都地调	null
1187	10kV连府路	彭州电力调度控制中心	连府路924	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	27.65	5	478.91	2100	6520.42	不受限	6500	成都地调	null
1188	10kV大昊路大馈线	天府电力调度控制中心	大昊路945开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	162.99	27	2823	0	6530.07	不受限	6500	天府地调	null

1189	10kV青纤线	青白江电力调度控制中心	青纤线948开关	青白江	2*20000	否	440	7621.02	专线	22.15	5	383.7	0	6475.22	不受限	6450	成都地调	null
1190	10kV奥栖北线	内江电力调度控制中心	奥栖北线927开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	61.37	13	1063	0	6450.63	不受限	6450	内江地调	null
1191	10kV虎川二线	内江电力调度控制中心	虎川二线934开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	61.22	13	1060.3	0	6453.33	不受限	6450	内江地调	null
1192	10kV金场路_专线	成都配调	金场路925	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	51.69	11	895.2	0	6478.14	不受限	6450	成都地调	null
1193	10kV桥御三路专线	成都配调	桥御三路942	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	51.06	11	884.4	0	6488.94	不受限	6450	成都地调	null
1194	10kV官锦二路	大邑电力调度控制中心	官锦二线944开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	75.52	15	1308	0	6486.22	不受限	6450	成都地调	null

1195	10kV合滨线大馈线	江油电力调度控制中心	合滨线925开关	三合站	31.5	否	600	10392.3	公线	165.59	28	2868	0	6485.07	不受限	6450	绵阳地调	null
1196	10kV文五一线	乐至电力调度控制中心	10kV文五一线914小车开关	文峰	302000	是	469	8123.32	公线	0.03	0	0.6	0	6498.06	不受限	6450	资阳地调	null
1197	10kV紫贤二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤二线936开关	紫竹	360000	否	525	9093.27	公线	98.08	19	1698.8	0	6485.14	不受限	6450	资阳地调	null
1198	10kV桥东二线	资中电力调度控制中心	桥东二线927开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	166.4	28	2882	0	6471.07	不受限	6450	内江地调	null
1199	10kV福祠线	眉山电力调度控制中心	福祠线972开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	13.23	3	229.1	0	6449.68	不受限	6450	眉山地调	null
1200	10kV南卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧一线917开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	134.11	24	2322.8	0	6453.5	不受限	6450	自贡地调	null

1201	10kV柏运线	仁寿电力调度控制中心	柏运线972开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	专线	74.06	15	1282.8	0	6433.49	不受限	6400	眉山地调	null
1202	10kV冯龙线647大馈线	泸州电力调度控制中心	冯龙线647	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	1	1	17.32	0	6415.52	不受限	6400	泸州地调	null
1203	10kV新瑞线646大馈线	泸州电力调度控制中心	新瑞线915	新房子	50000	否	463	8019.4	公线	1	1	17.32	800	6417.46	不受限	6400	泸州地调	null
1204	10kV金观线	通川电力调度控制中心	10kV.金观线968开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	124.71	23	2160	0	6444.83	不受限	6400	达州地调	null
1205	10kV宋双线	资中电力调度控制中心	宋双线915开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公线	169.21	28	2930.7	0	6422.37	不受限	6400	内江地调	null
1206	10kV花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线963开关	花该站	31.5	否	500	8660.25	公用	78.05	16	1351.8	0	6442.42	不受限	6400	绵阳地调	null

1207	10kV严古 二线927 大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	严古二 线927 开关	严湾	100000	是	463	8019.4	公线	1	130	20.2	0	6415.52	不受 限	6400	泸州 地调	null
1208	10kV沉环 东线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	沉环东 线925 开关	沉抗站	6.3	否	500	8660.25	公线	80.31	16	1391	0	6403.22	不受 限	6400	绵阳 地调	null
1209	10kV带医 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	带医线 949开 关	玉带站	100000	是	646	11189.05	专线	146.38	23	2535.3	0	6415.94	不受 限	6400	南充 地调	null
1210	10kV沙岷 一线	大邑电 力调度 控制中 心	沙岷一 线924 开关	沙渠	36000	是	600	10392.3	专线	110.28	18	1910	0	6403.84	不受 限	6400	成都 地调	null
1211	10kV平茂 路	成都配 调	平茂线 918	和平街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	53.55	11	927.5	0	6445.84	不受 限	6400	成都 地调	null
1212	10kV象和 六路	成都配 调	象和六 路943	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	54.04	11	936	0	6437.34	不受 限	6400	成都 地调	null

1213	10kV浦科路	郫都电力调度控制中心	浦科路907开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	168.36	28	2916	0	6437.07	不受限	6400	成都地调	null
1214	10kV猛双路	成都配调	猛双路933	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	7.62	2	132	0	6422.08	不受限	6400	成都地调	null
1215	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2E+06	否	600	10392.3	公线	167.83	28	2906.9	0	6446.17	不受限	6400	成都地调	null
1216	10kV塔湾线	成都配调	塔湾线925	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	7.21	2	124.8	0	6429.28	不受限	6400	成都地调	null
1217	10kV西带二线大馈线	南充电力调度控制中心	西带二线925开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	70.91	13	1228.1	0	6434.49	不受限	6400	南充地调	null
1218	10kV孙万二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	144.45	22	2501.8	0	6435.58	不受限	6400	资阳地调	null

1219	10kV创煎线大馈线	天府电力调度控制中心	创煎线933开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	278	54	3164	0	6443.23	不受限	6400	天府地调	null
1220	10kV经化四路	彭州电力调度控制中心	经化四路906	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	41.15	8	712.8	650	6431.42	不受限	6400	成都地调	null
1221	10kV前东线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	前东线924开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	126.29	23	2187.3	0	6433.12	不受限	6400	成都地调	null
1222	10kV东医线	新都电力调度控制中心	东医线948开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	95.61	18	1656	0	6403.23	不受限	6400	成都地调	null
1223	10kV杨岛路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨岛线915开关	杨柳	104000	否	600	10392.3	专线	168.22	28	2913.6	0	6439.47	不受限	6400	成都地调	null
1224	10kV光丹路	彭州电力调度控制中心	光丹路929	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	16	4	277.13	7690	6480	不受限	6400	成都地调	null

1225	10kV塔工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工五线913	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	84.87	17	1470	0	6371	不受限	6350	成都地调	null
1226	10kV塔勤四线	邛崃电力调度控制中心	塔勤四线937开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	172.7	29	2991.1	0	6361.97	不受限	6350	成都地调	null
1227	10kV高学路	郫都电力调度控制中心	高学线925	高店子	126000	否	600	10392.3	专线	170.79	28	2958	0	6395.07	不受限	6350	成都地调	null
1228	10kV苏紫路专线	成都配调	苏紫路931	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1229	10kV苏文路专线	成都配调	苏文路906	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1230	10kV灯枫路_特	成都配调	灯枫路926	圣灯	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1231	10kV俭村线	成都配调	俭村路905	勤俭	166000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null

1232	10kV.牌鼎路_用户专线	成都配调	牌鼎路922	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1233	10kV大风线	成都配调	大风路933	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1234	10kV苏大线	成都配调	苏大线911开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1235	10kV苏碧路_专线	成都配调	苏碧路909	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1236	10kV庙伊一路_专线	成都配调	庙伊一路909	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	不受限	6350	成都地调	null
1237	10kV灯颐路专线	成都配调	灯颐路924	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1238	10kV苏影路专线	成都配调	苏影路942	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null

1239	10kV苏欧路专线	成都配调	苏欧路936	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1240	10kV大望路专线	成都配调	大望路946	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1241	10kV俭地路专线	成都配调	俭地路923	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1242	10kV苏环路专线	成都配调	苏环路944	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1243	10kV大讯路	成都配调	大讯路909	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1244	10kV猛塔路	成都配调	猛塔路923	猛追湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	57.23	12	991.2	0	6382.14	不受 限	6350	成都 地调	null
1245	10kV苏成路专线	成都配调	苏成路935	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null

1246	10kV塘港路	成都配调	塘港路912开关	塘坎街	363000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1247	10kV草湾路_用户专线	成都配调	草湾路924	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1248	10kV羊广路专线	成都配调	羊广路922	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1249	10kV苏信路专线	成都配调	苏信路914	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1250	10kV大科路专线	成都配调	大科路908	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1251	10kV俭阿路专线	成都配调	俭阿路932	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null
1252	10kV牌域线	成都配调	牌域线929	铜牌	482000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null

1253	10kV灯航路_专线	成都配调	灯航路921	圣灯	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1254	10kV俭蜀路专线	成都配调	俭蜀路936	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1255	10kV西民线	成都配调	西民路957	西一环	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1256	10kV灯污一路	成都配调	灯污一路919	圣灯	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1257	10kV苏国路	成都配调	苏国路950	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受 限	6350	成都 地调	null
1258	10kV宋新线	资中电力调度控制中心	宋新线922开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公线	173.23	29	3000.4	0	6352.67	不受 限	6350	内江 地调	null
1259	10kV东柳线	洪雅电力调度控制中心	东柳线914开关	东岳站	10000	否	495	8573.65	公线	76.29	15	1321.3	0	6394.99	不受 限	6350	眉山 地调	null

1260	10kV板硬 线大馈线 专线	自贡电 力调度 控制中 心	板硬线 923开 关	板仓站	80000	否	600	10392.3	专线	172.35	29	2985.1	0	6367.97	不受 限	6350	自贡 地调	null
1261	10kV灵川 线	彭山电 力调度 控制中 心	灵川线 918开 关	灵石站	81500	否	600	10392.3	公线	134.89	22	2336.3	630	6386.77	不受 限	6350	眉山 地调	null
1262	10kV南创 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	南创一 线935 开关	南湖站	163500	否	660	11431.54	专线	224.79	34	3893.3	0	6395.09	不受 限	6350	自贡 地调	null
1263	10kV歧白 线	苍溪电 力调度 控制中 心	歧白线 916开 关	35kV歧 坪站	8000	否	377	6529.83	公线	10	2	200	0	6329	不受 限	6329	广元 地调	null
1264	10kV云瓦 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	云瓦线 937开 关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	147.36	26	2552.2	0	6317.63	不受 限	6300	绵阳 地调	null
1265	10kV望龙 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望龙线 916开 关	望江站	100	否	553	9578.24	公用	132.85	24	2301	0	6319.42	不受 限	6300	绵阳 地调	null

1266	10kV北杨二 线大馈线	北川电力调度 控制中心	北杨二 线924 开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	113.95	19	1973.6	0	6340.24	不受 限	6300	绵阳 地调	null
1267	10kV德蒙 路953大 馈线	德阳电 力调度 控制中心	德蒙路 953开 关	德阳站 新	105000	是	575	9959.29	公线	416.22	72	7209	1625	6342.43	不受 限	6300	德阳 地调	null
1268	10kV意东 线大馈线	富顺电 力调度 控制中心	意东线 922开 关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	74.38	14	1288.3	0	6332.72	不受 限	6300	自贡 地调	null
1269	10kV南中 线	巴州电 力调度 控制中心	10kV南 中线 936	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受 限	6300	巴中 地调	null
1270	10kV南环 线	巴州电 力调度 控制中心	10kV南 环线 956	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受 限	6300	巴中 地调	null
1271	10kV苏华 路	成都配 调	苏华线 943开 关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	4.16	1	72	0	6303.68	不受 限	6300	成都 地调	null

1272	10kV德清路大馈线	郫都电力调度控制中心	德清线911开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	174.6	29	3024	0	6329.07	不受限	6300	成都地调	null
1273	10kV湾花路_新	成都配调	湾花路916	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	13.86	3	240.1	0	6313.98	不受限	6300	成都地调	null
1274	10kV大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线913开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	139.77	25	2420.8	0	6308.73	不受限	6300	成都地调	null
1275	10kV金康路_特	金堂电力调度控制中心	金康路956	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	85.77	17	1485.6	0	6308.62	不受限	6300	成都地调	null
1276	10kV柏原路大馈线	天府电力调度控制中心	柏原路925开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	131.3	24	2274.2	0	6346.22	不受限	6300	天府地调	null
1277	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	174.17	29	3016.7	0	6336.37	不受限	6300	天府地调	null

1278	10kV虎川 一线	内江电 力调度 控制中 心	虎川一 线962 开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	67.65	14	1171.7	0	6341.93	不受 限	6300	内江 地调	null
1279	10kV桐海 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐海线 927开 关	桐子湾	63000	是	501	8677.57	专线	39.15	8	678	0	6264.06	不受 限	6250	天府 地调	null
1280	10kV奉科 一线	内江电 力调度 控制中 心	奉科 I 线912 开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受 限	6250	内江 地调	null
1281	10kV万白 线	广元电 力调度 控制中 心	万白线 922开 关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	49.8	10	862.6	0	6287.3	不受 限	6250	广元 地调	null
1282	10kV奉科 II线大馈 线	内江电 力调度 控制中 心	奉科 II 线926 开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受 限	6250	内江 地调	null
1283	10kV朱碧 二线大馈 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	朱碧II 线939 开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	80.14	14	1388	0	6274.59	不受 限	6250	南充 地调	null

1284	10kV青北 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	青北线 974开 关	青龙山 站	126000	否	646	11189.05	公线	89.64	14	1552.6	2250	6267.54	不受 限	6250	南充 地调	null
1285	10kV南客 线	雅安电 力调度 控制中 心	南客线 966开 关	南坝子 站	100000	否	403	6980.16	专用	49.08	12	850	0	6282.14	不受 限	6250	雅安 地调	null
1286	10kV瑞欧 线_专线	新都电 力调度 控制中 心	瑞欧线 937开 关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	102.4	20	1773.5	0	6285.73	不受 限	6250	成都 地调	null
1287	10kV黄浩 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄浩线 933开 关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	177.68	30	3077.5	0	6275.57	不受 限	6250	天府 地调	null
1288	10kV桂财 路	新都电 力调度 控制中 心	桂财线 993开 关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	101.85	20	1764	0	6295.23	不受 限	6250	成都 地调	null
1289	10kV楼九 线	成都配 调	楼九路 924	红牌楼	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	300	6254.08	不受 限	6250	成都 地调	null

1290	10kV游王 一线	蓬溪电 力调度 控制中 心	游王一 线918 开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	69.98	13	1212	0	6270.46	不受 限	6250	遂宁 地调	null
1291	10kV船月 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船 月线 925开 关	船城站	100000	否	515	8920.06	公线	101.47	20	1757.4	0	6270.65	不受 限	6250	凉山 地调	null
1292	10kV瑶修 线大馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	瑶修线 962小 车开关	瑶山站	100000	否	515	8920.06	公线	100.98	20	1749	0	6279.05	不受 限	6250	凉山 地调	null
1293	10kV道帝 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	道帝线 922开 关	道生灝 站	80000	否	481	8331.16	公线	70.9	15	1228	0	6270.04	不受 限	6250	自贡 地调	null
1294	10kV北清 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	北清一 线966 开关	城北站	100200	否	423	7326.57	专线	17.59	4	304.7	0	6289.21	不受 限	6250	自贡 地调	null

1295	10kV新碧线	仁寿电力调度控制中心	新碧线921开关	新城2号开闭所	0	否	495	8573.65	专线	83.9	17	1453.1	0	6263.19	不受限	6250	眉山地调	null
1296	10kV绵虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹二线943开关	绵阳站	50	是	553	9578.24	公用	80.87	15	1400.6	0	6261.99	不受限	6250	绵阳地调	null
1297	10kV金水线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金水线923开关	金溪站(蓬安)	15000	否	507	8781.5	公线	94.57	19	1638	0	6265.35	不受限	6250	南充地调	null
1298	10kV消湾线大馈线	营山电力调度控制中心	消湾线911开关	消水站(营山)	12600	否	515	8920.06	公线	101.08	20	1750.7	0	6277.35	不受限	6250	南充地调	null
1299	10kV徐郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐郊线924开关	徐家站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	94.33	19	1633.8	0	6269.55	不受限	6250	南充地调	null
1300	10kV双普四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普四线924开关	双碑站	50	是	527	9127.91	公用	59.42	11	1029.1	0	6273.23	不受限	6250	绵阳地调	null

1301	10kV连车 一线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	连车一 线911 开关	连界场 站	71500	是	480	8313.84	专线	21.41	4	370.9	0	6280.17	不受 限	6250	内江 地调	null
1302	10kV长泰 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	长泰线 904开 关	长卿站	63	否	600	10392.3	公用	177.19	30	3069	0	6284.07	不受 限	6250	绵阳 地调	null
1303	10kV鼓工 四线	南部电 力调度 控制中 心	10kV鼓 四线 924	天鼓岭 站	100000	否	605	10478.91	公线	185.19	31	3207.5	0	6223.52	不受 限	6200	南充 地调	null
1304	10kV嘉宏 一线	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉宏 I 回977 开关	嘉农站	80000	否	400	6928.2	公线	42.96	11	744	0	6235.38	不受 限	6200	乐山 地调	null
1305	10kV千研 线	井研电 力调度 控制中 心	千研线 921开 关	千佛站	46300	否	400	6928.2	公线	0.59	0	10.22	0	6225.16	不受 限	6200	乐山 地调	null
1306	10kV星绣 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	星绣线 929开 关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	137.83	25	2387.3	0	6233.12	不受 限	6200	南充 地调	null

1307	10kV八航一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	八航一路918开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	368.11	82	6375.7	0	6235.38	不受限	6200	德阳地调	null
1308	10kV天铁路	德阳电力调度控制中心	天铁路915开关	天元站旧（退运）	63000	否	400	6928.2	专线	57.97	14	1004	0	6235.38	不受限	6200	德阳地调	null
1309	10kV梁虹线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁虹线944开关	磨家梁	240	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6235.38	不受限	6200	绵阳地调	null
1310	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	26	694.8	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null
1311	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	19	1284.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null

1312	10kV佛顺线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛顺线916开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	80.01	15	1385.7	0	6235.32	不受限	6200	自贡地调	null
1313	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团放线913开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公线	0	14	157.4	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null
1314	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	19	1274.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null
1315	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	0	16	628.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null

1316	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	20	1475.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null
1317	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	17	574.8	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null
1318	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	16	697.3	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null

1319	10kV乔佐线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV乔佐线918开关	乔瓦站	40000	否	430	7447.82	公线	27.89	6	483	0	6220.04	不受限	6200	凉山地调	null
1320	10kV新多线914大馈线	泸州电力调度控制中心	新多线914开关	新房子	50000	否	600	10392.3	公线	180.03	30	3118.1	0	6234.97	不受限	6200	泸州地调	null
1321	10kV万业线	汉源电力调度控制中心	万业线917开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	384.76	96	664	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null
1322	10kV军莲线	成都配调	军莲线911开关	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	315	6239.08	不受限	6200	成都地调	null
1323	10kV槐宜线_用户专线	成都配调	槐宜线923	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	65.87	14	1140.8	0	6232.54	不受限	6200	成都地调	null
1324	10kV湾竹路	成都配调	湾竹路913	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	19.31	4	334.4	0	6219.68	不受限	6200	成都地调	null

1325	10kV波铁路专线	成都配调	波铁线909	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	65.79	14	1139.4	0	6233.94	不受限	6200	成都地调	null
1326	10kV店区路	郫都电力调度控制中心	店区线943开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	120.72	20	2090.9	0	6222.94	不受限	6200	成都地调	null
1327	10kV天琪路	彭州电力调度控制中心	天琪路907	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	16	4	277.13	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1328	10kV苏城一路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城一路908开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	324	16	3681	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1329	10kV东城一线大馈线	天府电力调度控制中心	东城一路915开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	326	32	2659	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1330	10kV天铁路（专线）	彭州电力调度控制中心	天铁路931	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	专线	20	5	346.41	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null

1331	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙空路990开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	181.04	30	3135.6	0	6217.47	不受限	6200	天府地调	null
1332	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红华线916开关	红锋	2*40000	否	400	6928.2	专线	10	10	173.2	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1333	10kV园丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	园丰一路919开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	231	64	2841	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1334	10kV蒲街路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲街路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	138.67	31	2004.6	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1335	10kV红牟线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	红牟线921开关	红锋	2*40000	否	400	6928.2	专线	10	10	173.2	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null

1336	10kV天井路	郫都电力调度控制中心	天井线933开关	天健	189000	否	400	6928.2	公线	25	6	410	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1337	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光热线915开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	3	1	25.6	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1338	10kV胥天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥天路905	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	148.52	48	2445.7	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1339	10kV邻圣路大馈线	天府电力调度控制中心	邻圣路910开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	327	31	2495	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1340	10kV邻天路大馈线	天府电力调度控制中心	邻天路915开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	326	32	2659	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1341	10kV界川路大馈线	天府电力调度控制中心	界川路948开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	326	32	2659	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null

1342	10kV黄玻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄玻路917开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	395	31	2495	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1343	10kV苏城四路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城四路924开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	135	65	2154	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1344	10kV蒲驾路	都江堰电力调度控制中心	蒲驾路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	117.62	28	1785.4	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1345	10kV高东线大馈线	天府电力调度控制中心	高东线932开关	高桐	63000	否	400	6928.2	专线	384	36	3468	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1346	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄瓦路916开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	381	24	2841	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1347	10kV园纺路大馈线	天府电力调度控制中心	园纺路925开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	216	24	2841	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null

1348	10kV园城线909大馈线	天府电力调度控制中心	园城路909开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	164	32	2659	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1349	10kV星地线大馈线	天府电力调度控制中心	星地线924开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	361	54	3164	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1350	10kV经化三路	彭州电力调度控制中心	经化三路922	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	90.35	18	1564.8	0	6229.42	不受限	6200	成都地调	null
1351	10kV柏空路大馈线	天府电力调度控制中心	柏空路913开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	145	35	2154	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1352	10kV毛京线大馈线	天府电力调度控制中心	毛京线924开关	毛家湾	240000	否	400	6928.2	专线	384	36	3468	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1353	10kV清镇线935大馈线	天府电力调度控制中心	清镇线935开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	395	54	3164	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null

1354	10kV邻校线大馈线	天府电力调度控制中心	邻校线946开关	邻港	180000	否	400	6928.2	专线	326	32	2659	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1355	10kV连牵路（专线）	彭州电力调度控制中心	连牵路936	连封	240000+150000	否	400	6928.2	专线	20	5	346.41	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1356	10kV苏创二路大馈线	天府电力调度控制中心	苏创二路925开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	395	31	2495	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1357	10kV堰川线	天府电力调度控制中心	堰川线936开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	384	36	3468	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1358	10kV力联线大馈线	天府电力调度控制中心	力联线909开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	278	54	3164	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1359	10kV滨星线934大馈线	天府电力调度控制中心	滨星线934开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	145	35	2154	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null

1360	10kV砂污线925大馈线	天府电力调度控制中心	砂污线925开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	179.43	30	3107.8	0	6245.27	不受限	6200	天府地调	null
1361	10kV胥桥路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥桥路906	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	184.33	75	3546.2	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1362	10kV力地线大馈线	天府电力调度控制中心	力地线918开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	278	54	3164	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1363	10kV界果路大馈线	天府电力调度控制中心	界果路909开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	231	64	2841	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1364	10kV堰光线大馈线	天府电力调度控制中心	堰光线917开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	384	36	2654	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1365	10kV濛特路_专线	彭州电力调度控制中心	濛特线922开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	20	5	346.41	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null

1366	10kV淮帆路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	淮帆线913	淮口	2*63000	否	400	6928.2	专线	1	10	1	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1367	10kV智海线大馈线	天府电力调度控制中心	智海线919开关	科智	240000	否	400	6928.2	专线	384	36	3468	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1368	10kV柏易路大馈线	天府电力调度控制中心	柏易路914开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	135	65	2154	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1369	10kV邻都路大馈线	天府电力调度控制中心	邻都路921开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	361	54	3164	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1370	10kV板金路大馈线	天府电力调度控制中心	板金路936开关	板桥	31500	否	400	6928.2	公线	325	28	3164	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1371	10kV堰大线	天府电力调度控制中心	堰大线961开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	384	36	3468	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null

1372	10kV安未线912大馈线	天府电力调度控制中心	安未线912开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	384	36	3468	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1373	10kV蒲美路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	蒲美路915	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	128.67	35	2556.3	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null
1374	10kV滨公线921大馈线	天府电力调度控制中心	滨公线921开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	327	31	2495	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1375	10kV滨天线918大馈线	天府电力调度控制中心	滨天线918开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	358	68	3658	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1376	10kV卫锦二线	雅安电力调度控制中心	卫锦二线937开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.82	41	551.1	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null
1377	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山线913开关	香山	63000	是	600	10392.3	公线	120.36	20	2084.6	0	6229.24	不受限	6200	天府地调	null

1378	10kV九元路大馈线	天府电力调度控制中心	九元线925开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	278	68	2685	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1379	10kV东春路大馈线	天府电力调度控制中心	东春路934开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	358	68	3658	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1380	10kV龙医一线	雅安电力调度控制中心	龙医一线917开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专用	37.61	9	651.4	0	6207.52	不受限	6200	雅安地调	null
1381	10kV苏校路大馈线	天府电力调度控制中心	苏校路914开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	278	45	2685	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1382	10kV大长线大馈线	内江电力调度控制中心	大长线926开关	大洲站	80000	否	482	8348.48	公线	74.41	15	1288.8	0	6224.83	不受限	6200	内江地调	null
1383	10kV洪昆线	隆昌电力调度控制中心	洪昆线915开关	洪家站	15000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200	内江地调	null

1384	10kV黄站路大馈线	天府电力调度控制中心	黄站路928开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	358	68	3658	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1385	10kV城绿线	雅安电力调度控制中心	城绿线918开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	128.6	50	2227.4	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null
1386	10kV园西线917大馈线	天府电力调度控制中心	园西路917开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	245	45	2654	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null
1387	10kV卫新二线	雅安电力调度控制中心	卫新二线982开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	58.94	68	1020.8	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null
1388	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙弘线975开关	孙家坝	300000	否	400	6928.2	公用	2.26	1	39.1	0	6196.28	不受限	6150	资阳地调	null
1389	10kV乔平线	广元电力调度控制中心	乔平线927开关	乔镇站	80000	否	404	6997.49	专线	6.93	2	120	0	6177.74	不受限	6150	广元地调	null

1390	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	专线	78.35	16	1357.1	0	6156.53	不受限	6150	内江地调	null
1391	10kV车众二线大馈线	天府电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	否	646	11189.05	专线	224.6	35	3890	0	6180.14	不受限	6150	天府地调	null
1392	10kV驷铁路_专线	成都配调	驷铁路909	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	69.98	15	1212	0	6161.34	不受限	6150	成都地调	null
1393	10kV作保路_用户专线	成都配调	作保线954	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	68.31	14	1183.2	0	6190.14	不受限	6150	成都地调	null
1394	10kV科章线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	科章线955断路器	章谷	10000	否	400	6928.2	公线	3.67	24	763.6	0	6171.78	不受限	6150	甘孜地调	null
1395	10kV红新一线	仁寿电力调度控制中心	红新一线916开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	147.92	26	2562	0	6167.53	不受限	6150	眉山地调	null

1396	10kV沙府线	仁寿电力调度控制中心	沙府线923开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	39.38	8	682	0	6176.92	不受限	6150	眉山地调	null
1397	10kV资瑞线	仁和电力调度控制中心	资瑞线977开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	4.5	1	77.9	0	6157.4	不受限	6150	攀枝花地调	null
1398	10kV嘉园二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉园II回997开关	嘉农站	80000	是	445	7707.63	公线	171.13	38	2964	0	6166.1	不受限	6150	乐山地调	null
1399	10kV平鲜一线	眉山电力调度控制中心	平鲜一线916开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	345.85	78	5990.3	0	6158.1	不受限	6150	眉山地调	null
1400	10kV清澜线大馈线	威远电力调度控制中心	清澜线928开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	91.99	16	1593.2	1000	6136.33	不受限	6100	内江地调	null
1401	10kV青店二线	青神电力调度控制中心	青店二线924开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	25.74	6	445.9	0	6148.01	不受限	6100	眉山地调	null

1402	10kV凉铜二线	资中电力调度控制中心	凉铜二线918开关	凉水井	295000	否	423	7326.57	专线	23.24	5	402.5	11000	6191.41	不受限	6100	内江地调	null
1403	10kV朝景二路大馈线	荃华电力调度控制中心	朝景二路952开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	186	31	3221.6	0	6131.47	不受限	6100	德阳地调	null
1404	10kV鸳鸯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳鸯线915开关	鸳鸯坝站	50000	否	465	8054.04	公线	63.51	14	1100	0	6148.64	不受限	6100	甘孜地调	null
1405	10kV板恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	板恒线925开关	板仓站	80200	是	660	11431.54	公线	173.21	26	3000	0	6145.23	不受限	6100	自贡地调	null
1406	10kV城朝线	南江电力调度控制中心	10kV城朝线955	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	5.89	1	102	0	6133.38	不受限	6100	巴中地调	null

1407	10kV陇星 线	仪陇电 力调度 控制中 心	陇星线 k102开 关	仪陇开 闭所	300000	否	600	10392.3	专线	186.69	31	3233.4	0	6119.67	不受 限	6100	南充 地调	null
1408	10kV南太 路	成都配 调	南太路 925	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	1240	6133.34	不受 限	6100	成都 地调	null
1409	10kV龙悦 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙悦路 952开 关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	127.55	21	2209.2	0	6104.64	不受 限	6100	天府 地调	null
1410	10kV麓居 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓居线 908开 关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	186.33	31	3227.3	0	6125.77	不受 限	6100	天府 地调	null
1411	10kV麓雅 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓雅线 937开 关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	185.62	31	3215	0	6138.07	不受 限	6100	天府 地调	null
1412	10kV龙达 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙达线 917开 关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	185.82	31	3218.4	0	6134.67	不受 限	6100	天府 地调	null

1413	10kV松创 一线	内江电 力调度 控制中 心	松创一 线913 开关	松柏	270000	否	482	8348.48	专线	79.35	16	1374.3	0	6139.33	不受 限	6100	内江 地调	null
1414	10kV上港 一线	广元电 力调度 控制中 心	上港一 线934 开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	9.82	2	170	0	6106.95	不受 限	6100	广元 地调	null
1415	10kV汉平 线	雅安电 力调度 控制中 心	汉平线 961开 关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专用	164.34	37	2846.4	0	6096.82	不受 限	6050	雅安 地调	null
1416	10kV金水 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	金水线 916开 关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	188.51	31	3265	0	6088.07	不受 限	6050	天府 地调	null
1417	10kV城南 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	城南线 925开 关	城郊站 (阆中)	40000	否	500	8660.25	公线	100.44	20	1739.7	0	6054.52	不受 限	6050	南充 地调	null
1418	10kV山南 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	山南线 953开 关	天印山 站	80000	否	400	6928.2	公线	10.31	3	178.6	0	6056.78	不受 限	6050	广安 地调	null

1419	10kV南羌线	雅安电力调度控制中心	南羌线916开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公用	279.28	63	4837.2	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调	null
1420	10kV方盛线大馈线	武胜电力调度控制中心	方盛线956开关	方坪站	80000	否	400	6928.2	公线	7.97	2	138	0	6097.38	不受限	6050	广安地调	null
1421	10kV虎信二线	内江电力调度控制中心	虎信二线937开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	82.76	17	1433.4	0	6080.23	不受限	6050	内江地调	null
1422	10kV龙医二线	雅安电力调度控制中心	龙医二线927开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专用	73.12	17	1266.4	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调	null
1423	10kV孙万三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万三线961开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	230.18	36	3986.8	0	6067.76	不受限	6050	资阳地调	null
1424	10kV汉青线	雅安电力调度控制中心	汉青线927开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公用	380.99	87	6598.8	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调	null

1425	10kV汉江线	雅安电力调度控制中心	汉江线926开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公用	222.06	50	3846	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调	null
1426	10kV龙人线	雅安电力调度控制中心	龙人线925开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公用	317.07	72	5491.6	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调	null
1427	10kV中伍线	雅安电力调度控制中心	中伍线925开关	中里站	80000	否	465	8054.04	专用	67.55	15	1170	0	6078.64	不受限	6050	雅安地调	null
1428	10kV严场线	雅安电力调度控制中心	严场线917开关	严桥站	50000	是	440	7621.02	公用	232.47	53	4026.3	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调	null
1429	10kV金维路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金维路927	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	98.24	20	1701.6	0	6092.62	不受限	6050	成都地调	null
1430	10kV东站长	新都电力调度控制中心	东站长913开关	东骏	100000	否	500	8660.25	公线	53.58	11	928	800	6066.22	不受限	6050	成都地调	null

1431	10kV红跃路	成都配调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	26.47	6	458.4	0	6095.68	不受限	6050	成都地调	null
1432	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙兰线992开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	189.28	32	3278.4	0	6074.67	不受限	6050	成都地调	null
1433	10kV楼科线	成都配调	楼科路920	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	26.65	6	461.6	0	6092.48	不受限	6050	成都地调	null
1434	10kV楼平线	成都配调	楼科线920开关	红牌楼	103000	是	473	8192.6	公线	26.65	6	461.6	0	6092.48	不受限	6050	成都地调	null
1435	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	75.73	16	1311.6	0	6061.74	不受限	6050	成都地调	null
1436	10kV洞九线	成都配调	洞九线906开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	75.24	16	1303.1	0	6070.24	不受限	6050	成都地调	null
1437	10kV柏南柏鼓二线913大馈线	泸州电力调度控制中心	柏南柏鼓二线913开关	柏杨坪	40000	是	812	14064.25	公线	297.65	37	5155.3	0	6096.1	不受限	6050	泸州地调	null

1438	10kV龙回线765大馈线	泸州电力调度控制中心	龙回线927	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	5.3	1	91.8	0	6074.3	不受限	6050	泸州地调	null
1439	10kV望秦二线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦二线973	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	122.98	23	2130.1	0	6053.84	不受限	6050	巴中地调	null
1440	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	9.3	13	161.1	0	6074.28	不受限	6050	甘孜地调	null
1441	10kV安锦线大馈线	富顺电力调度控制中心	安锦线916开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	17.66	4	305.8	0	6068.14	不受限	6050	自贡地调	null
1442	10kV回木二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木二线971开关	回龙站	50	否	400	6928.2	公用	8.43	2	146	0	6089.38	不受限	6050	绵阳地调	null

1443	10KV通河 线	乐山电 力调度 控制中 心	通河线 929开 关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	300.23	68	5200	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null
1444	10kv尖黄 二线	乐山电 力调度 控制中 心	尖黄Ⅱ 回985 开关	尖子山 站	160000	是	440	7621.02	公线	381.1	87	6600.7	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null
1445	10kv黄天 南一路 914大馈 线	德阳电 力调度 控制中 心	黄天南 一路 914开 关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	464.34	84	8042.4	1550	6098.74	不受 限	6050	德阳 地调	null
1446	10kv土高 二线大馈 线	乐山电 力调度 控制中 心	土高二 线922 开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	360.98	82	5978	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null
1447	10KV凤王 二线	乐山电 力调度 控制中 心	凤王二 线921 开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	387.07	88	6704	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null
1448	10kv苏王 Ⅱ回	乐山电 力调度 控制中 心	苏王二 回931 开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	274.25	62	4750	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null

1449	10kV苏水二回938大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水二回938开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	45.73	10	792	0	6066.92	不受限	6050	乐山地调	null
1450	10kV阳黄线	乐山电力调度控制中心	阳黄线983开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	263.28	60	4560	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null
1451	10kV全玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	全玉线922开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	338.2	77	5857.6	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null
1452	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑铁一线914开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	383.46	87	6641.6	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null
1453	10kV瑞嘉一线	乐山电力调度控制中心	瑞嘉一线922开关	瑞祥站	102000	否	440	7621.02	公线	44.61	10	772.6	0	6086.32	不受限	6050	乐山地调	null
1454	10kV斑铁二线	乐山电力调度控制中心	斑铁二线925开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	344.68	78	5969.8	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null

1455	10kV土高 一线大馈 线	乐山电 力调度 控制中 心	土高一 线912 开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	292.53	66	4892	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null
1456	10kV通一 线大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	通一线 931开 关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	178.29	41	3088	0	6096.82	不受 限	6050	乐山 地调	null
1457	10kV建峰 线912大 馈线	沐川电 力调度 控制中 心	建峰线 912开 关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	9.99	2	173	0	6062.38	不受 限	6050	乐山 地调	null
1458	10kV金雕 三线	眉山电 力调度 控制中 心	金雕三 线914 开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	82.61	17	1430.8	0	6082.83	不受 限	6050	眉山 地调	null
1459	10kV柳溪 线	洪雅电 力调度 控制中 心	柳溪线 923开 关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	50.23	10	870	0	6058.2	不受 限	6050	眉山 地调	null
1460	10kV坝鸭 线921断 路器间隔	南部电 力调度 控制中 心	10kV坝 鸭线 921	黄家坝 站	126000	否	605	10478.91	公线	193.09	32	3344.4	0	6086.62	不受 限	6050	南充 地调	null

1461	10kV洪武线	洪雅电力调度控制中心	洪武线912开关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	190.07	32	3292	0	6061.07	不受限	6050	眉山地调	null
1462	10kV马环一线	通川电力调度控制中心	10kV.马环一线962开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	128.18	21	2220.1	0	6093.74	不受限	6050	达州地调	null
1463	10kV龙关一917线	射洪电力调度控制中心	龙关一线917开关	城关	28500	是	436	7551.74	公线	101.62	51	1760	0	6041.39	不受限	6000	遂宁地调	null
1464	10kV岷职线	眉山电力调度控制中心	岷职线913开关	岷东开闭所	0	否	482	8348.48	专线	85.12	18	1474.3	0	6039.33	不受限	6000	眉山地调	null
1465	10kV南新线	射洪电力调度控制中心	南新线972开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	128.59	42	2227.2	0	6027.54	不受限	6000	遂宁地调	null
1466	10kV游尚线大馈线	游仙电力调度控制中心	游尚线925开关	游仙站	50	否	500	8660.25	公用	101.25	20	1753.7	0	6040.52	不受限	6000	绵阳地调	null

1467	10kV庐维路	德阳电力调度控制中心	庐维路953开关	庐山站	100000	否	800	13856.41	专线	321.27	40	5564.4	900	6006.37	不受限	6000	德阳地调	null
1468	10kV灵滨线	彭山电力调度控制中心	灵滨线971开关	灵石站	81500	否	482	8348.48	专线	86.64	18	1500.6	0	6013.03	不受限	6000	眉山地调	null
1469	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	10kV.临厂线956开关	临巴站	70000	否	413	7153.37	公线	44.3	11	770	0	6103	不受限	6000	达州地调	null
1470	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营庆线921开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公线	0	11	674.5	0	6235.38	不受限	6000	甘孜地调	null
1471	10KV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	21	1452.3	0	6235.38	不受限	6000	甘孜地调	null

1472	10kV青梨线	大英电力调度控制中心	青梨线971开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	335	61	5802.2	1630	6032.59	不受限	6000	遂宁地调	null
1473	10kV龙开龙学线923大馈线	泸州电力调度控制中心	龙开龙学线923	龙马潭	40000	是	851	14739.75	公线	318.44	37	5515.4	250	6026.4	不受限	6000	泸州地调	null
1474	10kV陇狮线	仪陇电力调度控制中心	陇狮线k204开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	132.37	22	2292.6	0	6021.24	不受限	6000	南充地调	null
1475	10kV福羊路	大邑电力调度控制中心	福羊线939开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	192.77	32	3338.8	0	6014.27	不受限	6000	成都地调	null
1476	10kV新龙线	宜宾电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	否	490	8487.05	公线	94.54	19	1637.4	0	6000.94	不受限	6000	宜宾地调	null
1477	10kV马奇九路	成都配调	马奇九线954	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	77.74	16	1346.4	0	6026.94	不受限	6000	成都地调	null

1478	10kV范金路_专线	成都配调	范金路937	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	77.53	16	1342.8	0	6030.54	不受限	6000	成都地调	null
1479	10kV南青线	成都配调	南青路934	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	31.04	7	537.6	0	6016.48	不受限	6000	成都地调	null
1480	10kV东发路	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	78.98	17	1368	0	6005.34	不受限	6000	成都地调	null
1481	10kV南祠线	成都配调	南祠路941	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	29.18	6	505.4	0	6048.68	不受限	6000	成都地调	null
1482	10kV放象二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象二线926	解放	109000	是	539	9335.75	公线	82.68	15	1432	0	6036.6	不受限	6000	成都地调	null
1483	10kV麓国线大馈线	天府电力调度控制中心	麓国线914开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	193.61	32	3353.4	0	5999.67	不受限	6000	天府地调	null
1484	10kV净捷七线	崇州电力调度控制中心	净捷七线936	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	372.92	47	6459	0	6011.77	不受限	6000	成都地调	null

1485	10kV凤北 一线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	凤北一 线911 开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	191.79	32	3321.8	0	6031.27	不受 限	6000	天府 地调	null
1486	10kV香奇 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	香奇线 923开 关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	149.83	27	2595.1	0	6025.32	不受 限	6000	天府 地调	null
1487	10kV天黄 路	彭州电 力调度 控制中 心	天黄路 906	天彭	2*4000 0+6300 0	否	400	6928.2	公线	8.66	2	150	0	6085.38	不受 限	6000	成都 地调	null
1488	10kV浦万 一路大馈 线	郫都电 力调度 控制中 心	浦万一 路955 开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	191.02	32	3308.4	0	6044.67	不受 限	6000	成都 地调	null
1489	10kV双新 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	双新线 943开 关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	50.1	10	867.73	0	6060.47	不受 限	6000	广安 地调	null
1490	10kV云工 线	广元电 力调度 控制中 心	云工线 932开 关	云盘梁 站	100000	否	403	6980.16	公线	15.48	4	268.2	0	6013.94	不受 限	6000	广元 地调	null

1491	10kV朱邸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱邸线922开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	149.65	27	2592	0	6028.42	不受限	6000	南充地调	null
1492	10kV永工线大馈线	广安电力调度控制中心	永工线912开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	100	20	1732	0	6062.23	不受限	6000	广安地调	null
1493	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	广煤一线912开关	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	2	0.4	34.64	0	5985.97	不受限	5950	广元地调	null
1494	10kV塘铁线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘铁线912开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	96.18	17	1665.8	0	5996.79	不受限	5950	南充地调	null
1495	10kV朱江线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱江线947开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	153.87	28	2665	0	5955.42	不受限	5950	南充地调	null
1496	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广煤二线925	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	119.76	28	2074.3	0	5985.97	不受限	5950	广元地调	null

1497	10kV香空线大馈线	天府电力调度控制中心	香空线915开关	香山	63000	否	591	10236.42	公线	187.76	32	3252	0	5960.78	不受限	5950	天府地调	null
1498	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪二线929开关	白塔站	100000	是	430	7447.82	专用	0.27	0	4.6	0	5953.66	不受限	5950	资阳地调	null
1499	10kV灌宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌宁路913	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	14.41	4	249.6	0	5985.78	不受限	5950	成都地调	null
1500	10kV金野线	金堂电力调度控制中心	金野线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专线	103.79	21	1797.6	0	5996.62	不受限	5950	成都地调	null
1501	10kV汉润线	新都电力调度控制中心	汉润线935开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	119.28	23	2066	0	5993.23	不受限	5950	成都地调	null

1502	10kV革医线	青白江电力调度控制中心	革医线918开关	革新	2*50000	否	553	9578.24	专线	151.38	27	2621.9	0	5998.52	不受限	5950	成都地调	null
1503	10kV三罗路	彭州电力调度控制中心	三罗路904	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	24	6	415.69	250	5985.38	不受限	5950	成都地调	null
1504	10kV柏管路大馈线	天府电力调度控制中心	柏管路923开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	196.32	33	3400.3	0	5952.77	不受限	5950	天府地调	null
1505	10kV粉战路_用户专线	成都配调	粉战路942	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	81.88	17	1418.2	0	5955.14	不受限	5950	成都地调	null
1506	10kV楼园线	成都配调	楼园路922	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	32.29	7	559.2	0	5994.88	不受限	5950	成都地调	null
1507	10kV天双路大馈线	郫都电力调度控制中心	天双线925开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	196.07	33	3396	0	5957.07	不受限	5950	成都地调	null

1508	10kV晋安路_用户专线	成都配调	晋安线925	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	81.8	17	1416.8	0	5956.54	不受限	5950	成都地调	null
1509	10kV崇溜线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇溜线913开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	6.4	2	110.8	0	5968.7	不受限	5950	凉山地调	null
1510	10kV桥英线	大英电力调度控制中心	桥英线914开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	98.61	18	1708	0	5954.59	不受限	5950	遂宁地调	null
1511	10kV泸城线982大馈线	泸州电力调度控制中心	泸城线982	泸北	40000	是	463	8019.4	公线	25.95	6	449.5	0	5966.02	不受限	5950	泸州地调	null
1512	10kV南大线	南江电力调度控制中心	10kV南大线951	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	195.29	33	3382.5	0	5970.57	不受限	5950	巴中地调	null
1513	10kV锁工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	锁工二线921开关	锁江站	100200	否	672	11639.38	公线	230.72	34	3996	500	5979.44	不受限	5950	自贡地调	null

1514	10kV园金 一线	彭山电 力调度 控制中 心	园金一 线924 开关	园门站	81500	否	500	8660.25	公线	103.9	21	1799.5	0	5994.72	不受 限	5950	眉山 地调	null
1515	10kV高医 线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	高医线 926开 关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	28	1874.5	0	5923.61	不受 限	5900	甘孜 地调	null
1516	10kV牛水 线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	牛水线 913开 关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	470.65	18	812.5	0	5916.32	不受 限	5900	甘孜 地调	null
1517	10kV金镇 线	仁寿电 力调度 控制中 心	金镇线 912开 关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	380	100	6581.8	0	5923.61	不受 限	5900	眉山 地调	null
1518	10kV杨华 一线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.杨 华一线 973开 关	杨柳垭 站	80000	否	400	6928.2	公线	18.95	5	328.3	0	5907.08	不受 限	5900	达州 地调	null

1519	10kV瑶凉线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶凉线929小车开关	瑶山站	100000	是	515	8920.06	公线	69.4	13	1202	0	5934.05	不受限	5900	凉山 地调	null
1520	10kV万罗线	汉源电力调度控制中心	万罗线923开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	242.98	64	4208.5	0	5923.61	不受限	5900	雅安 地调	null
1521	10kV城代线660大馈线	泸州电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	27.33	6	473.3	0	5942.22	不受限	5900	泸州 地调	null
1522	10kV田白线	汉源电力调度控制中心	田白线915开关	大田站	5000	否	380	6581.79	公线	388.52	102	6729.2	0	5923.61	不受限	5900	雅安 地调	null
1523	10kV丰松线	石棉电力调度控制中心	丰松线952开关	丰乐站	25000	否	380	6581.79	公线	51.96	14	900	0	5023.61	不受限	5900	雅安 地调	null

1524	10kV万钊线	汉源电力调度控制中心	万钊线926开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	178.43	47	3090.4	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调	null
1525	10kV桥园线	大英电力调度控制中心	桥园线913开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	101.43	18	1756.7	0	5905.89	不受限	5900	遂宁地调	null
1526	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金轮路911开关	金兴站	49500	否	600	10392.3	公线	371	84	6070	3450	5903.07	不受限	5900	德阳地调	null
1527	10kV消镇线大馈线	营山电力调度控制中心	消镇线913开关	消水站(营山)	12600	否	445	7707.63	公线	57.41	13	994.4	0	5942.47	不受限	5900	南充地调	null
1528	10kV城康线大馈线	南充电力调度控制中心	城康线924开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	156.24	28	2706	0	5914.42	不受限	5900	南充地调	null
1529	10kV继李路	中江电力调度控制中心	继李路983开关	继光站	126000	否	600	10392.3	公线	197.61	33	3422.6	0	5930.47	不受限	5900	德阳地调	null

1530	10kV苏成一回915	乐山电力调度控制中心	苏成一回915开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	1.6	1	96	0	5923.61	不受限	5900	乐山地调	null
1531	10kV乐长线928大馈线	乐山电力调度控制中心	乐长线918开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	54.49	12	943.7	0	5915.22	不受限	5900	乐山地调	null
1532	10kV千石双回	井研电力调度控制中心	千石双回923开关	千佛站	46300	否	380	6581.79	公线	0.47	0	8.14	0	5915.47	不受限	5900	乐山地调	null
1533	10kV乐纸一线	乐山电力调度控制中心	乐纸一线916开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	54.49	12	943.7	0	5915.22	不受限	5900	乐山地调	null
1534	10kV王镇线	南部电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	18000	否	380	6581.79	公线	270	71	4673.1	0	5923.61	不受限	5900	南充地调	null
1535	10kV花工线大馈线	安州电力调度控制中心	花工线952开关	花该站	31.5	是	569	9855.37	公用	114.03	20	1975	0	5909.3	不受限	5900	绵阳地调	null

1536	10kV鱼沙一线918大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼沙一线918	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	9.67	2	167.4	0	5943.27	不受限	5900	泸州地调	null
1537	10kV罗高二线	洪雅电力调度控制中心	罗高二线923开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	103.49	21	1792.5	0	5923.79	不受限	5900	眉山地调	null
1538	10kV西南线	通川电力调度控制中心	10kV.西南线972开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	98.97	18	1714.1	0	5934.64	不受限	5900	达州地调	null
1539	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	83.97	18	1454.4	0	5918.94	不受限	5900	成都地调	null
1540	10kV桐火路	成都配调	桐火线913	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	82.79	18	1434	0	5939.34	不受限	5900	成都地调	null
1541	10kV荔河路	成都配调	荔河路927	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	83.6	18	1448	0	5925.34	不受限	5900	成都地调	null

1542	10kV福镇路	大邑电力调度控制中心	福镇线929开关	福田	126000	否	531	9197.19	公线	136.96	26	2372.2	0	5905.27	不受限	5900	成都地调	null
1543	10kV解兴三线	大邑电力调度控制中心	解兴三线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	198.21	33	3433	0	5920.07	不受限	5900	成都地调	null
1544	10kV杨锅路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	杨锅线917	杨柳	2*50000	否	380	6581.79	专线	133.28	35	2200	0	5923.61	不受限	5900	成都地调	null
1545	10kV赵水路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵水路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	1	10	1	0	5923.61	不受限	5900	成都地调	null
1546	10kV孙优线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙优线969开关	孙家坝	300000	否	920	15934.87	专线	129.94	14	2250.5	6180	5910.88	不受限	5900	资阳地调	null
1547	10kV桥水线大馈线	广安电力调度控制中心	桥水线958开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	公线	17.45	4	302.3	0	5933.08	不受限	5900	广安地调	null

1548	10kV九通二路大馈线	天府电力调度控制中心	九通二路911开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	20.06	5	347.4	0	5887.98	不受限	5850	天府地调	null
1549	10kV欧福一线	青白江电力调度控制中心	欧福一线917开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	158.86	29	2751.5	0	5868.92	不受限	5850	成都地调	null
1550	10kV邛开一线	邛崃电力调度控制中心	邛开一路920	邛崃	63000	是	423	7326.57	公线	400.46	95	6936	0	5861.26	不受限	5850	成都地调	null
1551	10kV沿中线	都江堰电力调度控制中心	沿中线906	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	200.44	33	3471.6	0	5881.47	不受限	5850	成都地调	null
1552	10kV净捷五线	崇州电力调度控制中心	净捷五线973	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	379.61	47	6574.9	0	5895.87	不受限	5850	成都地调	null
1553	10kV驷环路_专线	成都配调	驷环路923	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	85.22	18	1476	0	5897.34	不受限	5850	成都地调	null

1554	10kV指万线	成都配调	指万线911	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	85.45	18	1480	0	5893.34	不受限	5850	成都地调	null
1555	10kV天双线大馈线	江油电力调度控制中心	天双线926开关	天明	120	是	480	8313.84	公用	46.18	10	799.8	0	5851.27	不受限	5850	绵阳地调	null
1556	10kV合江线大馈线	江油电力调度控制中心	合江线913开关	三合站	31.5	否	480	8313.84	公用	93.16	19	1613.6	0	5868.86	不受限	5850	绵阳地调	null
1557	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真水路923开关	真武寺站	16000	否	376	6512.51	公线	133.72	36	2316	0	5861.26	不受限	5850	德阳地调	null
1558	10kV桂金Ⅰ路914线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅰ路914开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850	德阳地调	null
1559	10kV尖环一线	乐山电力调度控制中心	尖环一回979开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	55.66	13	964.1	0	5894.82	不受限	5850	乐山地调	null

1560	10kV科五 一线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	科五一 线951 开关	农科站	50	否	807	13977.65	公线	387.26	48	6707.3	0	5872.58	不受 限	5850	绵阳 地调	null
1561	10kV阳武 线	乐山电 力调度 控制中 心	阳武线 982开 关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	58.2	13	1008	0	5850.92	不受 限	5850	乐山 地调	null
1562	10kV工电 路大馈线	荃华电 力调度 控制中 心	工电路 923开 关	工农兵 站	14300	否	377	6529.83	专线	371	98	5570	0	5876.85	不受 限	5850	德阳 地调	null
1563	10kV风达 路919大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	风达路 919开 关	风光站	80000	是	600	10392.3	公线	1105.6	184	19149	2450	5863.84	不受 限	5850	德阳 地调	null
1564	10kV棕影 一线	西充电 力调度 控制中 心	棕影一 线916 开关	棕树站 (西充)	40000	否	423	7326.57	专线	41.85	10	724.8	0.2	5868.91	不受 限	5850	南充 地调	null
1565	10kV桂金 II路915 线路	孝泉电 力调度 控制中 心	桂金II 路915 开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受 限	5850	德阳 地调	null

1566	10kV陇滨线	仪陇电力调度控制中心	陇滨线K201开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	139.75	23	2420.5	0	5893.34	不受限	5850	南充地调	null
1567	10kV莱新线	大英电力调度控制中心	莱新线972开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	103.2	19	1787.5	0	5875.09	不受限	5850	遂宁地调	null
1568	10kV安教线971大馈线	纳溪电力调度控制中心	安教线971	安富	126000	是	423	7326.57	公线	157.78	37	2760	0	5861.26	不受限	5850	泸州地调	null
1569	10kV堰南三线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰南三线913开关	堰坝站	40000	否	552	9560.92	公线	158.95	29	2753.1	0	5851.73	不受限	5850	达州地调	null
1570	10kV莲大线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲大线921开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	69.38	14	1201.6	0	5865.17	不受限	5850	自贡地调	null
1571	10kV鞍杜线	苍溪电力调度控制中心	鞍杜线919开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	120	26	2000	0	5846	不受限	5846	广元地调	null

1572	10kV鞍美线	苍溪电力调度控制中心	鞍美线928开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	120	26	2000	0	5846	不受限	5846	广元地调	null
1573	10kV金寨线	通川电力调度控制中心	金寨线927开关	金山站	153000	是	646	11189.05	公线	181.87	28	3150	0	5801.24	不受限	5800	达州地调	null
1574	10kV岗泰一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗泰一线972开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	161.71	29	2800.8	0	5804.03	不受限	5800	达州地调	null
1575	10kV坝政线	南部电力调度控制中心	坝政线963开关	黄家坝站	126000	否	605	10478.91	公线	208.41	34	3609.7	0	5821.32	不受限	5800	南充地调	null
1576	10kV岗苑线	通川电力调度控制中心	岗苑线963开关	木岗站	102000	是	595	10305.7	公线	138.57	23	2400	0	5844.56	不受限	5800	达州地调	null
1577	10kV叶镇线大馈线	营山电力调度控制中心	叶镇线915开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	19.16	4	331.9	0	5834.2	不受限	5800	南充地调	null

1578	10kV庐华路915大馈线	德阳电力调度控制中心	庐华路915开关	庐山站	100000	否	552	9560.92	专线	161.5	29	2797.2	0	5807.63	不受限	5800	德阳地调	null
1579	10kV大宏路	广汉电力调度控制中心	大宏路951开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	182.68	32	3164	0	5814.95	不受限	5800	德阳地调	null
1580	10KV海杨线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杨线924开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	104.33	19	1807	0	5814.02	不受限	5800	自贡地调	null
1581	10kV双龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	双龙线922开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	54.16	12	938	500	5810.64	不受限	5800	自贡地调	null
1582	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西马线912开关	马依西站	15000	否	373	6460.55	公线	0	21	1241.3	0	5814.49	不受限	5800	甘孜地调	null

1583	10kV春铁线	仪陇电力调度控制中心	春铁线914开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	专线	119.88	24	2076.3	0	5827.05	不受限	5800	南充地调	null
1584	10kV城鼓线914大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城鼓线914开关	(越西县调)城关站	50000	是	465	8054.04	公线	37.08	8	642.2	0	5801.03	不受限	5800	凉山地调	null
1585	10kV白新路专线	成都配调	白新路940	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	89.1	19	1543.2	0	5830.14	不受限	5800	成都地调	null
1586	10kV香广线大馈线	天府电力调度控制中心	香广线916开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	204.99	34	3550.4	0	5802.67	不受限	5800	天府地调	null
1587	10kV净捷四线	崇州电力调度控制中心	净捷四线972	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	382.68	48	6628.1	0	5842.67	不受限	5800	成都地调	null
1588	10kV鲁捷二路	崇州电力调度控制中心	鲁捷二线942开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	202.86	34	3513.5	0	5839.57	不受限	5800	成都地调	null

1589	10kV德铁路	郫都电力调度控制中心	德铁线923开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	24.48	6	424	0	5811.38	不受限	5800	成都地调	null
1590	10kV经园三线	彭州电力调度控制中心	经园三线910开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	160.67	29	2782.8	0	5837.62	不受限	5800	成都地调	null
1591	10kV青龙线	青白江电力调度控制中心	青龙线953开关	青白江	464000	否	495	8573.65	公线	109.64	22	1899	0	5817.29	不受限	5800	成都地调	null
1592	10kV塔勤三线	邛崃电力调度控制中心	塔勤三线936开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	204.01	34	3533.4	0	5819.67	不受限	5800	成都地调	null
1593	10kV沿桥路	都江堰电力调度控制中心	沿桥路909	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	143.67	24	2488.3	0	5825.54	不受限	5800	成都地调	null

1594	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清云线905开关	清凉	1E+06	否	380	6581.79	专线	4.94	1	85.5	0	5838.11	不受限	5800	成都地调	null
1595	10kV沿宝路	都江堰电力调度控制中心	沿宝路924	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	204.24	34	3537.4	0	5815.67	不受限	5800	成都地调	null
1596	10kV崇钢路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇钢线906	崇义	22000	否	400	6928.2	专线	23.56	6	408	0	5827.38	不受限	5800	成都地调	null
1597	10kV东法一线	内江电力调度控制中心	东法一线918开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	400	5835.38	不受限	5800	内江地调	null
1598	10kV光开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开II线925开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	160.81	29	2785.2	0	5835.22	不受限	5800	南充地调	null

1599	10kV多上二线	雅安电力调度控制中心	多上二线913开关	多营站	10000	否	440	7621.02	公用	59.64	14	1033	0	5825.92	不受限	5800	雅安地调	null
1600	10kV孙环一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环一线945开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	0	0	0	0	5819.69	不受限	5800	资阳地调	null
1601	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘二线924开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	0	0	0	0	5819.69	不受限	5800	资阳地调	null
1602	10kV黄万线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄万线926开关	黄土埂站	90000	是	510	8833.46	公线	71.33	14	1235.4	0	5831.37	不受限	5800	乐山地调	null
1603	10kV天凯线大馈线	天府电力调度控制中心	天凯线911开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	207.22	35	3589	0	5764.07	不受限	5750	天府地调	null
1604	10kV七铁线	雅安电力调度控制中心	七铁线926开关	七盘站	71500	否	371	6425.91	专用	25.17	7	435.9	0	5783.32	不受限	5750	雅安地调	null

1605	10kV十卫线大馈线	天府电力调度控制中心	十卫线924开关	十陵	240000	否	553	9578.24	公线	164.33	30	2846.2	0	5774.22	不受限	5750	天府地调	null
1606	10kV花晶线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花晶线918开关	火花站	71500	是	553	9578.24	专线	109.88	20	1903.2	0	5759.39	不受限	5750	南充地调	null
1607	10kV白水线	广元电力调度控制中心	白水线944开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	专线	74.18	16	1284.8	0	5776.77	不受限	5750	广元地调	null
1608	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂冶一线991开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	13.86	4	240	0	5761.56	不受限	5750	成都地调	null
1609	10kV龙铁路	郫都电力调度控制中心	龙铁线915开关	安龙	100000	否	400	6928.2	专线	26.1	7	452	0	5783.38	不受限	5750	成都地调	null
1610	10kV培达路_用户专线	成都配调	培达路906	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	90.91	19	1574.5	0	5798.84	不受限	5750	成都地调	null

1611	10kV祥泰路	成都配调	祥泰路927	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	93.39	20	1617.6	0	5755.74	不受限	5750	成都地调	null
1612	10kV作学一路_专	成都配调	作学一线913	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	92.24	20	1597.6	0	5775.74	不受限	5750	成都地调	null
1613	10kV波电路_用户专线	成都配调	波电线908	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	92.2	19	1596.9	0	5776.44	不受限	5750	成都地调	null
1614	10kV洞花线	成都配调	洞花路950	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	92.15	19	1596	0	5777.34	不受限	5750	成都地调	null
1615	10kV棕民线	成都配调	棕民线907开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	45.38	10	786	0	5768.08	不受限	5750	成都地调	null
1616	10kV解岷一线	大邑电力调度控制中心	解岷一线996开关	解林	128000	是	600	10392.3	专线	147.75	25	2559	0	5754.84	不受限	5750	成都地调	null
1617	10kV望运一线	巴州电力调度控制中心	10kV望运一线916	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	140.14	27	2427.3	0	5756.64	不受限	5750	巴中地调	null

1618	10kV兴融线	仁寿电力调度控制中心	兴融线914开关	兴家站	25000	是	875	15155.44	公线	365.94	42	6338	0	5786.35	不受限	5750	眉山地调	null
1619	10kV门河线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门河线927开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	175.46	31	3038.9	0	5768.58	不受限	5750	南充地调	null
1620	10kV古环线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	古环线923	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	57	12	987.2	0	5788.58	不受限	5750	泸州地调	null
1621	10kV帽文线	仁寿电力调度控制中心	帽文线926开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	169.57	30	2937	0	5792.53	不受限	5750	眉山地调	null
1622	10kV文金二线	彭山电力调度控制中心	文金二线939开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	373.66	39	6471.8	1130	5755.78	不受限	5750	眉山地调	null
1623	10kV胜土线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜土线928开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	122.15	21	2115.6	0	5768.7	不受限	5750	自贡地调	null

1624	10kV富美线	新桥电力调度控制中心	10kV.富美线923开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	164.19	30	2843.7	0	5761.13	不受限	5750	达州地调	null
1625	10kV垭铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭铁线924	枣垭站	100000	否	400	6928.2	专线	25.36	6	439.2	0	5796.18	不受限	5750	南充地调	null
1626	10kV花黄线大馈线	安州电力调度控制中心	花黄线967开关	花该站	31.5	否	401	6945.52	公用	0	0	0	500	5750.97	不受限	5750	绵阳地调	null
1627	10kV溪镇线大馈线	江油电力调度控制中心	溪镇线922开关	小溪坝站	6.3	否	464	8036.72	公用	83.14	18	1440	0	5793.05	不受限	5750	绵阳地调	null
1628	10kV坝铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV坝铁线925	黄家坝站	126000	否	400	6928.2	专线	25.6	6	443.4	0	5791.98	不受限	5750	南充地调	null
1629	10kV罗青二线	洪雅电力调度控制中心	罗青二线921	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	145.18	24	2514.6	0	5799.24	不受限	5750	眉山地调	null

1630	10kV大远线	米易电力调度控制中心	大远线952开关	大坪子站	10000	否	400	6928.2	公线	29.53	7	511.4	0	5723.98	不受限	5700	攀枝花地调	null
1631	10kV襄林线大馈线专线	南部电力调度控制中心	襄镇线914开关	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	66.09	15	1144.6	0	5714.32	不受限	5700	南充地调	null
1632	10kV龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线926开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	208.79	35	3616.2	0	5736.87	不受限	5700	眉山地调	null
1633	10kV西骊线	通川电力调度控制中心	10kV.西骊线962开关	城西站	80000	否	595	10305.7	公线	204.62	34	3544.1	0	5731.03	不受限	5700	达州地调	null
1634	10kV华友一线928大馈线	泸川电力调度控制中心	华友一线928	龙华	50000	否	406	7032.13	专线	34.39	8	595.7	0	5733.22	不受限	5700	泸州地调	null
1635	10kV桥远线	资中电力调度控制中心	桥远线975开关	倒石桥站	100000	否	800	13856.41	公线	388.48	49	6728.4	0	5742.37	不受限	5700	内江地调	null

1636	10kV宝中线923	乐至电力调度控制中心	10kV宝中线923开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	119.2	24	2064.5	0	5729.72	不受限	5700	资阳地调	null
1637	10kV马龙一线	通川电力调度控制中心	10kV.马龙一线961开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	149.57	25	2590.5	0	5723.34	不受限	5700	达州地调	null
1638	10kV消老线（老林）大馈线	营山电力调度控制中心	消老线913开关	老林站(营山)	7150	是	445	7707.63	公线	25.23	6	437	0	5729.1	不受限	5700	南充地调	null
1639	10kV玉镇路	绵竹电力调度控制中心	玉镇路907开关	玉泉站	24300	否	500	8660.25	公线	120.12	24	2080.4	0	5713.82	不受限	5700	德阳地调	null
1640	10kV两烟路908大馈线	什邡电力调度控制中心	两烟路908开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	282	71	3580	200	5723.61	不受限	5700	null	null
1641	10kV竹中二回972	五通桥电力调度控制中心	竹中二回922开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	70.18	14	1215.6	0	5712.6	不受限	5700	乐山地调	null

1642	10kV川医线	营山电力调度控制中心	川医线922开关	济川站	100000	否	580	10045.89	专线	192.29	33	3330.5	0	5710.8	不受限	5700	南充地调	null
1643	10kV高阳线	攀枝花电力调度控制中心	高阳线924开关	高梁坪站	50000	否	510	8833.46	公线	129.05	25	2235.2	0	5714.91	不受限	5700	攀枝花地调	null
1644	10kV杨纪一线936大馈线	泸州电力调度控制中心	杨纪一线936	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	142.02	27	2459.7	0	5724.24	不受限	5700	泸州地调	null
1645	10kV元东二线	仁寿电力调度控制中心	元东二线925开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	103.16	21	1786.8	0	5726.83	不受限	5700	眉山地调	null
1646	10kV黑镇线	仁寿电力调度控制中心	黑镇线924开关	黑龙滩站	5000	否	380	6581.79	公线	10.91	3	188.9	0	5734.71	不受限	5700	眉山地调	null
1647	10kV城鼓线	宜宾电力调度控制中心	城鼓线635开关	城中站	63000	否	430	7447.82	公线	56.12	13	972	0	5731.04	不受限	5700	宜宾地调	null

1648	10kV祥长路	成都配调	祥长线928	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	95.94	20	1661.6	0	5711.74	不受限	5700	成都地调	null
1649	10kV金置路_特	成都配调	金置路927	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	96.44	20	1670.4	0	5702.94	不受限	5700	成都地调	null
1650	10kV高交路大馈线	郫都电力调度控制中心	高交线934开关	高店子	126000	否	600	10392.3	专线	208.78	35	3616	0	5737.07	不受限	5700	成都地调	null
1651	10kV香丰线	彭州电力调度控制中心	香丰线906开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	150	25	2598	0	5715.84	不受限	5700	成都地调	null
1652	10kV天翠线	天府电力调度控制中心	天翠线914开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	210.1	35	3638.9	0	5714.17	不受限	5700	天府地调	null
1653	10kV堰航线大馈线	新都电力调度控制中心	堰航线922开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	136.03	26	2356	0	5703.23	不受限	5700	成都地调	null

1654	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	65.4	13	1132.7	0	5726.22	不受限	5700	成都地调	null
1655	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	力核一路915开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	208.13	35	3604.8	0	5748.27	不受限	5700	天府地调	null
1656	10kV美旭线	新都电力调度控制中心	美旭线909开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	83.2	16	1441	0	5722.76	不受限	5700	成都地调	null
1657	10kV城建线大馈线	武胜电力调度控制中心	城建线913开关	城南站（武胜）	18000	是	500	8660.25	公线	70.62	14	1223.2	0	5705	不受限	5700	广安地调	null
1658	10kV白锦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白锦线957开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	120.68	24	2090.2	0	5704.02	不受限	5700	资阳地调	null
1659	10kV砂水线935大馈线	天府电力调度控制中心	砂水线935开关	红砂	180000	否	600	10392.3	专线	208.34	35	3608.5	0	5744.57	不受限	5700	天府地调	null

1660	10kV白幸线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白幸线914开关	白塔站	100000	否	480	8313.84	公用	104.08	22	1802.7	0	5679.76	不受限	5650	资阳地调	null
1661	10kV牛工线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛背山站	200000	是	470	8140.64	公线	341	73	5670	815	5697.51	不受限	5650	广安地调	null
1662	10kV卫锦一线	雅安电力调度控制中心	卫锦一线936开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.57	8	546.8	0	5688.58	不受限	5650	雅安地调	null
1663	10kV武石线大馈线	武胜电力调度控制中心	武石线979开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	72.86	15	1262	0	5666.2	不受限	5650	广安地调	null
1664	10kV卫群一线	雅安电力调度控制中心	卫群一线983开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.55	8	546.4	0	5688.98	不受限	5650	雅安地调	null
1665	10kV虎远线	内江电力调度控制中心	虎远线963开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	104.95	22	1817.8	0	5695.83	不受限	5650	内江地调	null

1666	10kV白坪路	都江堰电力调度控制中心	白坪路912	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	32.33	8	560	0	5675.38	不受限	5650	成都地调	null
1667	10kV阳体一线916大馈线	天府电力调度控制中心	阳体一线916开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	31.18	8	540	0	5695.38	不受限	5650	天府地调	null
1668	10kV香镇二路	彭州电力调度控制中心	香镇二路927	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	130.6	26	2262	0	5688.11	不受限	5650	成都地调	null
1669	10kV牌航路_公线	成都配调	牌航路913	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1670	10kV牌汇线	成都配调	牌汇路917	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1671	10kV俭里路专线	成都配调	俭里路933	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null

1672	10kV西石线	成都配调	西石路947	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1673	10kV牌荫路	成都配调	牌荫路927	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1674	10kV苏花路	成都配调	苏花路925	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1675	10KV平龙路	成都配调	平龙线开关915	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	97.16	21	1682.8	0	5690.54	不受限	5650	成都地调	null
1676	10kV灯想线_新	成都配调	灯想线929	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1677	10kV西化线	成都配调	西化线945开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1678	10kV羊会线	成都配调	羊会路909	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null

1679	10kV解岳四线	大邑电力调度控制中心	解岳四线994开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	213.39	36	3696	0	5657.07	不受限	5650	成都地调	null
1680	10kV苏东线	成都配调	苏东线949开关	苏坡	2*6300 0+4000 0	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1681	10kV牌河线	成都配调	牌河线924	铜牌	482000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1682	10kV苏堂线	成都配调	苏堂线934开关	苏坡	2*6300 0+4000 0	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null
1683	10kV宝民线	宝兴电力调度控制中心	宝民线911开关	宝兴站	6300	否	363	6287.34	公线	204.39	56	3540	0	5658.61	不受限	5650	雅安地调	null
1684	10kV安汇线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	安汇线924	安富	126000	是	423	7326.57	公线	110.72	26	2030	0	5689.26	不受限	5650	泸州地调	null

1685	6kV滩转线	盐边电力调度控制中心	滩转线675开关	三滩站	31500	否	385	6668.4	公线	18.42	5	319.1	0	5682.46	不受限	5650	攀枝花地调	null
1686	10kV龙工二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	114.84	21	1989	0	5659.74	不受限	5650	德阳地调	null
1687	10kV新化线	营山电力调度控制中心	新化线915开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	25	6	433	50	5683.1	不受限	5650	南充地调	null
1688	10KV通北线	乐山电力调度控制中心	通北线917开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	67.02	15	1160.8	0	5698.12	不受限	5650	乐山地调	null
1689	10kV阳城线	乐山电力调度控制中心	阳城线996开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	69.28	16	1200	0	5658.92	不受限	5650	乐山地调	null
1690	10kV鲜春线	眉山电力调度控制中心	鲜春线922开关	鲜滩开闭所	0	否	400	6928.2	专线	32.79	8	568	0	5667.38	不受限	5650	眉山地调	null

1691	10kV埡工 二线	南部电 力调度 控制中 心	10kV埡 工Ⅱ线 916开 关	枣埡站	100000	否	605	10478.91	公线	216.26	36	3745.6	0	5685.42	不受 限	5650	南充 地调	null
1692	10kV南化 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV南 化线 922	城南站 (南部)	40000	否	605	10478.91	公线	216.54	36	3750.4	0	5680.62	不受 限	5650	南充 地调	null
1693	10kV华祥 二线935 大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华祥二 线935	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	1	140	20.1	0	5625.7	不受 限	5600	泸州 地调	null
1694	10kV晨工 五线大馈 线	安州电 力调度 控制中 心	晨工五 线931 开关	华晨站	35	否	600	10392.3	公线	215.41	36	3730.9	0	5622.17	不受 限	5600	绵阳 地调	null
1695	10kV金迪 二线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.金 迪二线 971开 关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	171.41	31	2968.8	0	5636.03	不受 限	5600	达州 地调	null
1696	10kV晨工 六线大馈 线	安州电 力调度 控制中 心	晨工六 线941 开关	华晨站	35	否	600	10392.3	公线	214.17	36	3709.5	0	5643.57	不受 限	5600	绵阳 地调	null

1697	10kV兆九线922大馈线	泸川电力调度控制中心	兆九线922	兆雅	10000	是	406	7032.13	公线	1	150	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调	null
1698	10kV杨煤线大馈线	威远电力调度控制中心	杨煤线923开关	杨家湾站	80000	否	360	6235.38	专线	0	0	0	0	5611.84	不受限	5600	内江地调	null
1699	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲宏二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	154.5	26	2676	0	5637.84	不受限	5600	达州地调	null
1700	10kV罗森路	绵竹电力调度控制中心	罗森路932开关	罗荣站	102000	否	1104	19121.84	专线	670.18	61	11608	0	5602.16	不受限	5600	德阳地调	null
1701	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	星医线917开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	117.79	21	2040.2	0	5622.39	不受限	5600	南充地调	null
1702	10kV高万路924#线路	广汉电力调度控制中心	高万路924开关	高新站	82000	否	484	8383.13	专线	111.77	23	1935.9	0	5608.92	不受限	5600	德阳地调	null

1703	10kV祥永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永四线916开关	凝祥站	50	否	361	6252.7	公用	100	28	1732	0	5627.43	不受限	5600	绵阳地调	null
1704	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV大新线912开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	30.89	7	535	0	5631.1	不受限	5600	自贡地调	null
1705	10kV沙南线	仁寿电力调度控制中心	沙子湾站924开关	沙子湾站	20000	否	482	8348.48	专线	108.99	23	1887.7	0	5625.93	不受限	5600	眉山地调	null
1706	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板龙线914开关	板仓站	80000	是	696	12055.07	公线	231.44	33	4008.5	0	5635.56	不受限	5600	自贡地调	null
1707	10kV桥三二线	阿坝电力调度控制中心	桥三二线916开关	邓家桥站	50000	否	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5642.92	不受限	5600	阿坝地调	null
1708	10kV柏路线	仁寿电力调度控制中心	柏路线931开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	180.35	32	3123.7	0	5605.83	不受限	5600	眉山地调	null

1709	10kV烟白 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调度 控制中心	烟白线 912开 关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	23.09	16	400	0	5835.38	不受 限	5600	甘孜 地调	null
1710	10kV齐关 线653大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐关线 913	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	45.1	10	781.1	0	5634.42	不受 限	5600	泸州 地调	null
1711	10kV泸龙 线911大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸龙线 911	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	1	1	17.32	0	5625.7	不受 限	5600	泸州 地调	null
1712	10kV茜园 二线937 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	茜园二 线937	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	92.83	20	1607.8	0	5609.66	不受 限	5600	泸州 地调	null
1713	10kV柏东 线915大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	柏东线 915开 关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	1	1	17.32	0	5625.7	不受 限	5600	泸州 地调	null

1714	10kV江丹线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹线921	江北	40000	是	406	7032.13	公线	301.31	74	5250	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调	null
1715	10kV上合线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	上合线912开关	上马	8000	是	406	7032.13	公线	165.23	40.6	2760	0	5601.3	不受限	5600	泸州地调	null
1716	10kV茜桥线928大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桥线928开关	茜草坝	90000	否	379	6564.47	公线	16.48	4	285.4	0	5622.62	不受限	5600	泸州地调	null
1717	10kV梓府路_用户专线	郫都电力调度控制中心	梓府线908开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	215.23	36	3727.7	0	5625.37	不受限	5600	成都地调	null
1718	10kV川江一线	成都配调	川江一线941开关941	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	99.67	21	1726.3	0	5647.04	不受限	5600	成都地调	null
1719	10kV太昌路	彭州电力调度控制中心	太昌路904	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	173.42	31	3003.6	0	5616.82	不受限	5600	成都地调	null

1720	10kV官塔线	彭州电力调度控制中心	官塔线924开关	官仓	2*40000	否	425	7361.22	公线	57.49	14	995.8	0	5629.3	不受限	5600	成都地调	null
1721	10kV大华路	青白江电力调度控制中心	大华路903开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	120.96	24	2095	0	5621.29	不受限	5600	成都地调	null
1722	10kV集发一路	彭州电力调度控制中心	集发一路905	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	16	4	277.13	630	5605.38	不受限	5600	成都地调	null
1723	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙航二路933	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	20	5	346.41	630	5605.38	不受限	5600	成都地调	null
1724	10kV虎云一线（专线）	内江电力调度控制中心	虎云一线916开关	虎湾站	100000	否	482	0	专线	107.95	22	1869.7	0	5643.93	不受限	5600	内江地调	null
1725	10kV白大二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白大二线924开关	白塔站	100000	是	423	7326.57	公用	0	0	0	250	5611.26	不受限	5600	资阳地调	null

1726	10kV白水线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白水线958开关	白塔站	102000	否	480	8313.84	专用	106.56	22	1845.7	0	5636.76	不受 限	5600	资阳 地调	null
1727	10kV桐城三线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城三线921开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	218.65	36	3787	0	5566.07	不受 限	5550	天府 地调	null
1728	10kV中碧线	雅安电力调度控制中心	中碧线919开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公用	79.82	20	1382.4	0	5584.13	不受 限	5550	雅安 地调	null
1729	10kV柏乡线928大馈线	天府电力调度控制中心	柏乡路928开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	176.48	32	3056.6	0	5563.82	不受 限	5550	天府 地调	null
1730	10kV中蜀线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中蜀线974开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	193.77	30	3356.1	0	5595.14	不受 限	5550	null	null
1731	10kV虎汉线	内江电力调度控制中心	虎汉线928开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	63.35	13	1097.3	0	5581.48	不受 限	5550	内江 地调	null

1732	10kV中箭线	雅安电力调度控制中心	中箭线917开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公用	183.05	45	3170.4	0	5584.13	不受限	5550	雅安地调	null
1733	10kV力林路大馈线	天府电力调度控制中心	力林路924开关	动力	50000	是	403	6980.16	公线	384	32	2659	0	5584.13	不受限	5550	天府地调	null
1734	10kV海铁一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁一线922开关	海鸣	360000	是	550	9526.28	公线	1	0	17.2	2060	5561.02	不受限	5550	成都地调	null
1735	10kV大维路大馈线	天府电力调度控制中心	大维线936开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	217.32	36	3764	0	5589.07	不受限	5550	天府地调	null
1736	10kV仁通路大馈线	天府电力调度控制中心	仁通路932开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	218.04	36	3776.4	0	5576.67	不受限	5550	天府地调	null
1737	10kV仁生路大馈线	天府电力调度控制中心	仁生路914开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	218.66	36	3787.2	0	5565.87	不受限	5550	天府地调	null

1738	10kV柏高路大馈线	天府电力调度控制中心	柏高路912开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	36.97	9	640.4	0	5594.98	不受限	5550	天府地调	null
1739	10kV新开一线大馈线	新津电力调度控制中心	新开一线913	新津	100000	是	515	8920.06	公线	89.03	17	1542	0	5594.05	不受限	5550	成都地调	null
1740	10kV范财路专线	成都配调	范财路932	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	103.49	22	1792.5	0	5580.84	不受限	5550	成都地调	null
1741	10kV川乾线	成都配调	川乾线917	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	56.36	12	976.2	0	5577.88	不受限	5550	成都地调	null
1742	10kV场遗一线	成都配调	场遗一线开关906	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	104.13	22	1803.6	0	5569.74	不受限	5550	成都地调	null
1743	10kV城茗线	仪陇电力调度控制中心	城茗线911开关	金城站(仪陇)	10300	否	445	7707.63	公线	77.81	17	1347.6	0	5589.27	不受限	5550	南充地调	null

1744	10kV红桂二线	荣经电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	37.6	9	651.2	0	5584.18	不受限	5550	雅安地调	null
1745	10kV新庄线	雅安配调电力调度控制中心	新庄线922开关	新庄站	6300	否	380	6581.79	公线	20.92	6	362.3	0	5561.31	不受限	5550	雅安地调	null
1746	10kV三杨线	仪陇电力调度控制中心	三杨线912开关	三河站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	18.71	5	324	0	5552.85	不受限	5550	南充地调	null
1747	10kV草兴线	通江电力调度控制中心	10kV草兴线926	草池	450000	否	545	9439.68	公线	169.02	31	2927.5	0	5568.21	不受限	5550	巴中地调	null
1748	10kV草德线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	草德线919	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	69.38	14	1201.7	0	5574.08	不受限	5550	泸州地调	null
1749	10kV荣柴线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣柴线915开关	荣县站	90000	否	553	9578.24	专线	176.26	32	3052.8	0	5567.62	不受限	5550	自贡地调	null

1750	10kV板铸线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板铸线911开关	板仓站	80000	否	520	9006.66	专线	146.88	28	2544	0	5561.99	不受限	5550	自贡地调	null
1751	10kV西坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	西坪线975开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	81.89	16	1418.3	0	5551.48	不受限	5550	自贡地调	null
1752	10kV拱新二路	德阳电力调度控制中心	拱新二路924开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	9.86	2	170.7	3630	5552.37	不受限	5550	德阳地调	null
1753	10kV普钢二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢二线910开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	99.5	19	1723.3	0	5579.03	不受限	5550	绵阳地调	null
1754	10kV平汉一路	罗江电力调度控制中心	平汉一路967开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	159.49	27	2762.4	0	5551.44	不受限	5550	德阳地调	null
1755	10kV民九路大馈线	荃华电力调度控制中心	民九路946开关	民主站	103000	是	434	7517.1	公线	23.92	6	414.3	0	5599.38	不受限	5550	德阳地调	null

1756	10kV桥高线	资中电力调度控制中心	桥高线925开关	倒石桥站	100000	否	377	6529.83	专线	17.07	5	295.6	0	5581.25	不受限	5550	内江地调	null
1757	10kV南北一线	威远电力调度控制中心	南北一线917开关	威南站	150000	是	576	9976.61	公线	142.74	25	2472.2	0	5509.09	不受限	5500	内江地调	null
1758	10kV安院二线	眉山电力调度控制中心	安院二线951开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	379.22	95	6568.3	0	5542.56	不受限	5500	眉山地调	null
1759	10kV白南二路	绵竹电力调度控制中心	白南二路910开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	0	0	0	0	5542.56	不受限	5500	德阳地调	null
1760	10kV城凤一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤 I 线927开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	160.31	27	2776.6	0	5523.38	不受限	5500	南充地调	null
1761	10kV拱丰路919线路	绵东电力调度控制中心	拱丰路919开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	39.87	10	690	0	5545.38	不受限	5500	德阳地调	null

1762	10kV民宏3路大馈线	荃华电力调度控制中心	民宏3路915开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	220.18	37	3813.6	0	5539.47	不受限	5500	德阳地调	null
1763	10kV带滩线大馈线	南充电力调度控制中心	带滩线917开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	180.05	33	3118.5	0	5501.92	不受限	5500	南充地调	null
1764	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星路908开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	210	43	3540	2050	5525.99	不受限	5500	德阳地调	null
1765	10kV车高线913断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车高线913开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	75.7	17	1311.1	0	5547.82	不受限	5500	乐山地调	null
1766	10kV嘉联二线	沙湾电力调度控制中心	嘉联Ⅱ回988开关	嘉农站	80000	否	600	10392.3	公线	184.3	31	3192	630	5531.07	不受限	5500	乐山地调	null
1767	10kV成飞二线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞二线914开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	133.58	27	2313.6	0	5527.4	不受限	5500	自贡地调	null

1768	10kV北树线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北树线935开关	城北站	100000	否	415	7188.01	专线	54.34	13	941.2	0	5528.01	不受限	5500	自贡地调	null
1769	10kV红山西线	盐边电力调度控制中心	红山西线922开关	红格站	50000	是	400	6928.2	公线	3.55	1	61.48	0	5481.08	不受限	5500	攀枝花地调	null
1770	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾烹线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	31	557.8	1.16	5541.4	不受限	5500	甘孜地调	null
1771	10kV文宾一线	彭山电力调度控制中心	文宾一线928	文庙	362000	否	964	16696.97	公线	547.6	57	9484.5	0	5542.77	不受限	5500	眉山地调	null
1772	10kV隆盛线	大英电力调度控制中心	隆盛线921开关	隆盛	40200	是	400	6928.2	公线	195.73	49	3390.1	0	5542.56	不受限	5500	遂宁地调	null

1773	10kV先蟹线	石棉电力调度控制中心	先蟹线911开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	60.4	15	1040	0	4502.56	不受限	5500	雅安地调	null
1774	10kV江丹二线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹二线917	江北	40200	是	400	6928.2	公线	127.14	32	2220	0	5542.56	不受限	5500	泸州地调	null
1775	10kV先安线	石棉电力调度控制中心	先安线926开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	94.69	24	1640	0	3902.56	不受限	5500	雅安地调	null
1776	10kV河永二线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永二线929开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	188.76	47	3350	0	5542.56	不受限	5500	泸州地调	null
1777	10kV杨辉一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉一线918	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	221.8	37	3841.6	0	5511.47	不受限	5500	巴中地调	null
1778	10kV沙桥线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙桥线913开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	127.52	32	240	0	5542.56	不受限	5500	泸州地调	null

1779	10kV辰西线	成都配调	辰西路933	星辰	2*5000 0+6300 0	是	473	8192.6	公线	60.38	13	1045.8	0	5508.28	不受 限	5500	成都 地调	null
1780	10kV洞伊线	成都配调	洞伊路935	洞子口	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	58.2	12	1008	0	5546.08	不受 限	5500	成都 地调	null
1781	10kV南研路_专线	成都配调	南研路951	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	106.7	23	1848	0	5525.34	不受 限	5500	成都 地调	null
1782	10kV浦都线	成都配调	浦都线开关951	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	106.91	23	1851.6	0	5521.74	不受 限	5500	成都 地调	null
1783	10kV长邮路大馈线	温江电力调度控制中心	长邮路932开关	长安桥	100000	是	400	6928.2	公线	1	0	17.2	0	5542.56	不受 限	5500	成都 地调	null
1784	10kV铁苗线	成都配调	铁苗路910	铁佛	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	60.55	13	1048.8	0	5505.28	不受 限	5500	成都 地调	null
1785	10kV官保路_特	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	500	8660.25	专线	129.93	26	2250.4	0	5543.82	不受 限	5500	成都 地调	null

1786	10kV黄桥路大馈线	天府电力调度控制中心	黄桥路918开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	327	31	2495	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1787	10kV东花线大馈线	天府电力调度控制中心	东花路931开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	381	24	2841	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1788	10kV骑林线	天府电力调度控制中心	骑林路905开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	326	32	2659	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1789	10kV虹天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹天路926开关	彩虹	100000	是	400	6928.2	公线	147.35	68	2355.6	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null
1790	10kV骑航路大馈线	天府电力调度控制中心	骑航路925开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	专线	324	16	3681	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1791	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙霏路916开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	220.81	37	3824.4	0	5528.67	不受限	5500	天府地调	null

1792	10kV邻月路大馈线	天府电力调度控制中心	邻月路931开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	381	24	2841	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1793	10kV东彭路大馈线	天府电力调度控制中心	东彭路908开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	135	65	2154	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1794	10kV邻温路大馈线	天府电力调度控制中心	邻温路945开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	326	32	2659	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1795	10kV净捷九线	崇州电力调度控制中心	净捷九线938	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	401.12	50	6947.4	0	5523.37	不受限	5500	成都地调	null
1796	10kV柏疗路大馈线	天府电力调度控制中心	柏疗路933开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	220.18	37	3813.5	0	5539.57	不受限	5500	天府地调	null
1797	10kV邻乐路大馈线	天府电力调度控制中心	邻乐路941开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	135	65	2154	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null

1798	10kV滨城 一线932 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨城一 线932 开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	135	65	2154	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null
1799	10kV西开 线910大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	西开线 910开 关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	325	45	2654	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null
1800	10kV同文 路大馈线	崇州电 力调度 控制中 心	同文路 913	大同沟	10000	是	400	6928.2	公线	0.25	0	4.4	0	5538.16	不受 限	5500	成都 地调	null
1801	10kV东林 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东林线 917开 关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	265	64	2659	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null
1802	10kV牧拖 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧拖路 910开 关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	265	64	2659	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null
1803	10kV星通 二线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	星通二 线922 开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	324	28	3681	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null

1804	10kV红城 一线	青白江 电力调 度控制 中心	红城一 线911 开关	红锋	2*4000 0	是	400	6928.2	公线	10	10	173.2	0	5542.56	不受 限	5500	成都 地调	null
1805	10kV板水 T支路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板水T 支路 937开 关	板桥	31500	是	400	6928.2	公线	384	32	2659	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null
1806	10kV灌煤 路	都江堰 电力调 度控制 中心	灌煤路 907	灌县	2*4000 0	是	400	6928.2	公线	287.16	46	4662.7	0	5542.56	不受 限	5500	成都 地调	null
1807	10kV滨洲 线925大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨洲线 925开 关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	135	65	2154	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null
1808	10kV邻港 一路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻港一 路906 开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	164	32	2659	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null

1809	10kV黄鑫路大馈线	天府电力调度控制中心	黄鑫路907开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	145	35	2154	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1810	10kV阳洛线914大馈线	天府电力调度控制中心	阳洛线914开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	265	64	2659	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1811	10kV阳和二线922大馈线	天府电力调度控制中心	阳和二线922开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	231	64	2659	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1812	10kV青软路	都江堰电力调度控制中心	青软路906	青龙	1*12500	是	400	6928.2	专线	258.46	46	4775.6	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null
1813	10kV虹联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹联路924	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	123.06	48	3552.7	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null

1814	10kV阳井线917大馈线	天府电力调度控制中心	阳井线917开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	361	54	3164	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1815	10kV何乌线大馈线	新津电力调度控制中心	何乌线914	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	40	2000	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null
1816	10kV何水线大馈线	新津电力调度控制中心	何水线929	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	40	2000	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null
1817	10kV何开一线大馈线	新津电力调度控制中心	何开一线915开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	40	2000	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null
1818	10kV九迎线大馈线	天府电力调度控制中心	九迎路913开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	278	45	2685	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1819	10kV孙国线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙国线937开关	孙家坝	100000	否	553	9578.24	公用	177.99	32	3082.8	0	5537.62	不受限	5500	资阳地调	null

1820	10kV东金线大馈线	天府电力调度控制中心	东金路936开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	425	84	3681	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1821	10kV西十二路大馈线	天府电力调度控制中心	西十二路913开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	425	84	3658	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1822	10kV星通一线大馈线	天府电力调度控制中心	星通一线921开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	358	68	3658	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1823	10kV沐将线	广元电力调度控制中心	沐将线924开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	专线	39.82	10	689.6	0	5545.78	不受限	5500	广元地调	null
1824	10kV苏三线大馈线	天府电力调度控制中心	苏三路927开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	278	45	2685	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null
1825	10kV九金路大馈线	天府电力调度控制中心	九金路936开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	384	16	3681	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null

1826	10kV青华 一线大馈线	南充电力调度 控制中心	青华一 线924 开关	青龙山 站	126000	是	646	11189.05	公线	42.18	7	730.5	2720	5500.74	不受 限	5500	南充地 调	null
1827	10kV邻光 路大馈线	天府电力调度 控制中心	邻光路 943开 关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	245	45	2654	0	5542.56	不受 限	5500	天府地 调	null
1828	10kV星花 线大馈线	天府电力调度 控制中心	星花线 935开 关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	358	68	3658	0	5542.56	不受 限	5500	天府地 调	null
1829	10kV九秀 路大馈线	天府电力调度 控制中心	九秀路 919开 关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	358	68	2685	0	5542.56	不受 限	5500	天府地 调	null
1830	10kV孔沙 线	雅安电力调度 控制中心	孔沙线 913开 关	孔坪站	10000	否	350	6062.18	公用	72.17	21	1250	0	5455.96	不受 限	5450	雅安地 调	null
1831	10kV城振 线大馈线	武胜电力调度 控制中心	城振线 924开 关	城南站 (武胜)	18000	是	500	8660.25	公线	132.48	26	2294.6	1430	3203.65	不受 限	5450	广安地 调	null

1832	10kV朱凯线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱凯线936开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	182.62	33	3163	0	5457.42	不受限	5450	南充地调	null
1833	10kV石土线	嘉陵电力调度控制中心	石土线912开关	石圭站(高坪)	10000	是	553	9578.24	公线	126.47	23	2190.4	0	5472.19	不受限	5450	南充地调	null
1834	10kV峰码一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码一线921开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	182.63	33	3163.2	0	5457.22	不受限	5450	南充地调	null
1835	10kV景自线	青白江电力调度控制中心	景自线945开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	181.8	33	3148.8	0	5471.62	不受限	5450	成都地调	null
1836	10kV大海路大馈线	天府电力调度控制中心	大海路909开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	224.88	37	3894.9	0	5458.17	不受限	5450	天府地调	null
1837	10kV海医线	成都配调	海医路929	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	110.33	23	1910.9	0	5462.44	不受限	5450	成都地调	null

1838	10kV太靖线	郫都电力调度控制中心	太靖线914开关	太和	485000	否	600	10392.3	公线	224.02	37	3880.1	0	5472.97	不受限	5450	成都地调	null
1839	10kV德富路	郫都电力调度控制中心	德富线932开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	44.34	11	768	0	5467.38	不受限	5450	成都地调	null
1840	马保路	成都配调	马保线925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	110.92	23	1921.2	0	5452.14	不受限	5450	成都地调	null
1841	10kV大中线	成都配调	大中路932	大源	146000	否	409	7084.09	专线	51.74	13	896.1	0	5479.58	不受限	5450	成都地调	null
1842	10kV乔泥线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV乔泥线917开关	乔瓦站	40000	是	430	7447.82	公线	27.89	6	483	0	5475.26	不受限	5450	凉山地调	null

1843	10kV乔环 一线大馈 线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV乔 环一线 914开 关	乔瓦站	40000	是	430	7447.82	公线	156	36	3152	500	5458.26	不受 限	5450	凉山 地调	null
1844	10kV福安 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	福安线 923开 关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	117.22	22	2030.3	0	5452.16	不受 限	5450	遂宁 地调	null
1845	10kV安府 线大馈线	富顺电 力调度 控制中 心	安府线 912开 关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	52.03	11	901.1	0	5472.84	不受 限	5450	自贡 地调	null
1846	10kV土马 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	土马线 961开 关	土地坡 站	80200	否	481	8331.16	公线	117.23	24	2030.4	0	5467.64	不受 限	5450	自贡 地调	null
1847	10kV丹白 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV丹 白线 921开 关	丹桂站	400000	否	481	8331.16	公线	116.54	24	2018.5	0	5479.54	不受 限	5450	自贡 地调	null

1848	10kV板誉 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	板誉一 线913 开关	板仓站	80200	否	576	9976.61	专线	203.46	35	3524	0	5454.95	不受 限	5450	自贡 地调	null
1849	10kV星世 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	星世线 947开 关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	127.64	23	2210.7	0	5451.89	不受 限	5450	南充 地调	null
1850	10kV带瑞 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	带瑞线 924开 关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	181.45	33	3142.8	0	5477.62	不受 限	5450	南充 地调	null
1851	10kV尖石 线	乐山电 力调度 控制中 心	尖石线 981开 关	尖子山 站	160000	否	440	7621.02	公线	79.69	18	1380.2	0	5478.72	不受 限	5450	乐山 地调	null
1852	10kV新丘 线913大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	新丘线 913开 关	新店场 站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	37.47	8	649	50	5467.1	不受 限	5450	南充 地调	null

1853	10kV梅腔线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	梅腔线952开关	梅子坝站	40000	否	380	6581.79	公线	27.24	7	471.8	0	5451.81	不受限	5450	乐山地调	null
1854	10kV北城三线	洪雅电力调度控制中心	北城三线913开关	洪雅城北开关站	0	是	495	8573.65	公线	78.98	16	1367.9	0	5491.02	不受限	5450	眉山地调	null
1855	10kV五康线914大馈线	泸川电力调度控制中心	五康线914	五通庙	10000	否	362	6270.02	公线	8.98	2	155.5	0	5487.52	不受限	5450	泸州地调	null
1856	10kV埡泰线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV埡泰线921	枣埡站	100000	否	515	8920.06	专线	148.06	29	2564.4	0	5463.65	不受限	5450	南充地调	null
1857	10kV资代线	资中电力调度控制中心	资代线916开关	资中站	100000	否	423	7326.57	公线	68.94	16	1194	0	5399.91	不受限	5400	内江地调	null

1858	10kV江北环	眉山电力调度控制中心	江北 I 环913 开关	江公开闭所	0	否	400	6928.2	公线	2.29	1	39.6	750	5445.78	不受限	5400	眉山地调	null
1859	10kV明南二线	眉山电力调度控制中心	明南二线923 开关	明星开闭所	0	是	390	6755	公线	67.88	17	1175.7	0	5404	不受限	5400	眉山地调	null
1860	10kV广化线	眉山电力调度控制中心	广化线914 开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	166.81	28	2889.2	0	5424.64	不受限	5400	眉山地调	null
1861	10kV岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV岳中线971 开关	岳阳站	90000	否	525	9093.27	公线	160.67	31	2782.8	0	5401.14	不受限	5400	资阳地调	null
1862	10kV观明线	眉山电力调度控制中心	观明线991 开关	观音站	18000	否	482	8348.48	专线	119.9	25	2076.6	0	5437.03	不受限	5400	眉山地调	null
1863	10kV青穆二线	青神电力调度控制中心	青穆二线928 开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	26.35	6	456.3	0	5404.96	不受限	5400	眉山地调	null

1864	10kV凯东路	中江电力调度控制中心	凯东路922开关	凯江站	128000	否	553	9578.24	公线	137.94	25	2389.2	800	5431.22	不受限	5400	德阳地调	null
1865	10kV德岷路962大馈线	德阳电力调度控制中心	德岷路962开关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	403.37	73	6986.3	2200	5448.74	不受限	5400	德阳地调	null
1866	10kV青麦线	仁和电力调度控制中心	青麦线943开关	青龙山	40000	否	400	6928.2	公线	29.49	7	510.7	300	5424.68	不受限	5400	攀枝花地调	null
1867	10kV燕石线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子山站	80000	否	360	6235.38	专线	10.77	3	186.6	0	5425.24	不受限	5400	自贡地调	null
1868	10kV芦敬线	阿坝电力调度控制中心	芦敬线959开关	芦花站	40000	否	451	7811.55	公线	92.98	21	1610.4	0	5419.99	不受限	5400	阿坝地调	null
1869	10kV金河线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV金河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	156.24	46	2706	500	5423.61	不受限	5400	凉山地调	null

1870	10kV园拉线	石棉电力调度控制中心	园拉线954开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	27.55	7	477.1	0	5446.51	不受限	5400	雅安地调	null
1871	10kV南观线	巴州电力调度控制中心	10kV南观线951	城南站	80000	否	415	7188.01	公线	200	48	1725	0	5463.01	不受限	5400	巴中地调	null
1872	10kV仁坝I回	仁寿电力调度控制中心	仁坝I回931开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	132.41	27	2293.3	0	5422.99	不受限	5400	眉山地调	null
1873	10kV蜂大线	宝兴电力调度控制中心	蜂大线917开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	12.48	3	216.1	0	5442.51	不受限	5400	雅安地调	null
1874	10kV荔川路_专线	成都配调	荔川路925	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	111.32	24	1928	0	5445.34	不受限	5400	成都地调	null
1875	10kV杏卓线	成都配调	杏卓路922	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	111.92	24	1938.4	0	5434.94	不受限	5400	成都地调	null

1876	10kV美居线	新都电力调度控制中心	美居线938开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	151.13	29	2617.6	0	5441.63	不受限	5400	成都地调	null
1877	10kV创医线大馈线	天府电力调度控制中心	创医线962开关	创新	63000	是	600	10392.3	专线	167.33	28	2898.2	0	5415.64	不受限	5400	天府地调	null
1878	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白加线953开关	白塔站	100000	否	485	8400.45	专用	64.61	13	1119	1000	5441.4	不受限	5400	资阳地调	null
1879	10kV奥馆线(专线)	内江电力调度控制中心	奥馆线919开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	120.97	25	2095.2	0	5418.43	不受限	5400	内江地调	null
1880	10kV石新线	嘉陵电力调度控制中心	石新线911开关	石圭站(高坪)	10000	是	390	6755	公线	130.79	34	2265.2	0	5404	不受限	5400	南充地调	null
1881	10kV庙场二线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙场二线972开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	138.75	28	2403.1	0	5426.36	不受限	5400	南充地调	null

1882	10kV平昆线	广元电力调度控制中心	平昆线919开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	95.8	21	1659.2	0	5402.37	不受限	5400	广元地调	null
1883	10kV三临二线	内江电力调度控制中心	三临二线925开关	三元站	100000	否	400	0	公线	46.64	12	807.8	0	5427.58	不受限	5400	内江地调	null
1884	10kV虎院二线（专线）	内江电力调度控制中心	虎院二线925开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	121.8	25	2109.6	0	5404.03	不受限	5400	内江地调	null
1885	10kV乔太线	广元电力调度控制中心	乔太线912开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	49.88	12	864	0	5371.38	不受限	5350	广元地调	null
1886	10kV沐骑线	广元电力调度控制中心	沐骑线913开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	公线	50.85	13	880.8	0	5354.58	不受限	5350	广元地调	null
1887	10kV创山线大馈线	天府电力调度控制中心	创山线923开关	创新	63000	否	352	6096.82	公线	6.37	2	110.3	0	5376.84	不受限	5350	天府地调	null

1888	10kV麓正线大馈线	天府电力调度控制中心	麓正线905开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	133.19	24	2306.8	0	5355.79	不受限	5350	天府地调	null
1889	10kV濠佳线	彭州电力调度控制中心	濠佳线931开关	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	48.96	12	848	0	5387.38	不受限	5350	成都地调	null
1890	10kV玉钱路	邛崃电力调度控制中心	玉钱路942	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	230.23	38	3987.6	0	5365.47	不受限	5350	成都地调	null
1891	10kV桐城二线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城二线912开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	229.97	38	3983	0	5370.07	不受限	5350	天府地调	null
1892	10kV怡都一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都一线916开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	229.45	38	3974.1	0	5378.97	不受限	5350	天府地调	null
1893	10kV玉铁路	邛崃电力调度控制中心	玉铁路947	玉带	163000	否	359	6218.06	专线	12.68	4	219.6	0	5376.65	不受限	5350	成都地调	null

1894	10kV中府线	成都配调	中府路925	中和	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	67.62	14	1171.2	0	5382.88	不受 限	5350	成都 地调	null
1895	10kV金东路_特	成都配调	金东路913	金华街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	115.24	24	1996	0	5377.34	不受 限	5350	成都 地调	null
1896	10kV祥都路专线	成都配调	祥都线918	吉祥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	115.47	24	2000	0	5373.34	不受 限	5350	成都 地调	null
1897	10kV大杨线	荣经电力调度控制中心	大杨线913开关	大田站	42000	否	500	8660.25	公线	124.61	25	2158.3	250	5385.92	不受 限	5350	雅安 地调	null
1898	10kV苗北线	雅安配调电力调度控制中心	苗北线961开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	243.1	40.5	4210	2955	1148.84	不受 限	5350	雅安 地调	null
1899	10kV平黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV平黄二线964	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	228.31	38	3954.4	0	5398.67	不受 限	5350	巴中 地调	null

1900	10kV望审 一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV望 审一线 918	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	163.03	31	2823.6	0	5360.34	不受 限	5350	巴中 地调	null
1901	10kV海光 一线大馈 线	富顺电 力调度 控制中 心	海光一 线916 开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	130.93	24	2267.7	0	5353.32	不受 限	5350	自贡 地调	null
1902	10kV斯坡 线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	斯坡线 954开 关	斯力沟 站	16200	是	400	6928.2	公线	8.67	2	150.2	0	5392.36	不受 限	5350	攀枝 花地 调	null
1903	10kV阳慧 线	乐山电 力调度 控制中 心	阳慧线 988开 关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	40.65	9	704	0	5392.82	不受 限	5350	乐山 地调	null
1904	10kV御工 四线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	御工四 线927 开关	御营站	50	是	580	10045.89	公用	152.93	26	2648.7	0	5388.01	不受 限	5350	绵阳 地调	null

1905	10kV花新 线	射洪电 力调度 控制中 心	花新线 918开 关	桃花山	100000	是	490	8487.05	公线	82.85	17	1435	0	5354.64	不受 限	5350	遂宁 地调	null
1906	10kV青镇 线	资中电 力调度 控制中 心	青镇线 922开 关	青山站	25000	否	366	6339.31	公线	21.59	6	374	0	5331.38	不受 限	5300	内江 地调	null
1907	10kV相双 线	眉山电 力调度 控制中 心	相双线 915开 关	相东站	20000	否	900	15588.46	公线	184.24	20	3191	5490	5348.61	不受 限	5300	眉山 地调	null
1908	10kV建石 线913大 馈线	沐川电 力调度 控制中 心	建石线 913开 关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	51.54	13	892.7	0	5342.68	不受 限	5300	乐山 地调	null
1909	10kV黄龙 南二路 922大馈 线	德阳电 力调度 控制中 心	黄龙南 二路 922开 关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	619.75	112	10734	2315	5333.74	不受 限	5300	德阳 地调	null
1910	10kV高电 线大馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	高电线 917开 关	高坝子 站	81500	是	515	8920.06	公线	79.24	15	1372.4	440	5323.65	不受 限	5300	乐山 地调	null

1911	10kV带坝线大馈线	南充电力调度控制中心	带坝线925开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	189.87	34	3288.6	0	5331.82	不受限	5300	南充地调	null
1912	10kV车嘉线924断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车嘉线964开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	88.59	20	1534.4	0	5324.52	不受限	5300	乐山地调	null
1913	10kV秀彭线	峨眉山电力调度控制中心	秀彭线927开关	秀湖站	80000	是	374	6477.87	公线	16.18	4	280.2	250	5299.88	不受限	5300	乐山地调	null
1914	10kV江西二线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅱ线924开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	136.21	25	2359.2	0	5303.39	不受限	5300	南充地调	null
1915	10kV车东线914断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车东线914开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	89.29	20	1546.5	0	5312.42	不受限	5300	乐山地调	null
1916	10kV道广线大馈线	自贡电力调度控制中心	道广线911开关	道生灝站	80000	否	481	8331.16	公线	125.28	26	2169.9	0	5328.14	不受限	5300	自贡地调	null

1917	10kV谷甘线	阿坝电力调度控制中心	谷甘线921开关	杂谷站	50000	是	500	8660.25	公线	56.56	11	979.7	630	5318.5	不受限	5300	阿坝地调	null
1918	10kV道温线大馈线	自贡电力调度控制中心	道温线923开关	道生灏站	80300	否	481	8331.16	公线	125.45	26	2172.8	0	5325.24	不受限	5300	自贡地调	null
1919	10kV汇凯线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇凯线928开关	汇东站	80200	是	561	9716.81	公线	142.67	25	2471	0	5302.45	不受限	5300	自贡地调	null
1920	10kV富高线	新桥电力调度控制中心	10kV.富高线925开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	134.65	24	2332.2	0	5316.54	不受限	5300	达州地调	null
1921	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	125.48	26	2173.4	0	5340.23	不受限	5300	眉山地调	null
1922	10kV玉柳线	巴州电力调度控制中心	10kV玉柳线915	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	31.99	8	554.1	0	5322.75	不受限	5300	巴中地调	null

1923	10kV马洁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马洁线935开关	马道站	40000	否	352	6096.82	公线	9.35	3	162	0	5325.14	不受限	5300	凉山 地调	null
1924	10kV金东线	蓬溪电力调度控制中心	金东线917开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	123.97	23	2147.2	0	5335.26	不受限	5300	遂宁 地调	null
1925	10kV白矿线	宝兴电力调度控制中心	白矿线912开关	白玉沟站	6300	否	342	5923.61	公线	202.08	59	3500	0	5331.25	不受限	5300	雅安 地调	null
1926	10kV龙苏线	宝兴电力调度控制中心	龙苏线915开关	五龙站	50000	否	342	5923.61	公线	254.91	75	4415	0	5331.25	不受限	5300	雅安 地调	null
1927	10kV棉竹二线943大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹二线943	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	31.67	7	548.6	0	5312.66	不受限	5300	泸州 地调	null

1928	10kV堤医路_专线	成都配调	堤医线923	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	119.03	25	2061.6	0	5311.74	不受限	5300	成都地调	null
1929	10kV五铁一路_专线	成都配调	五铁一路965	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	118.07	25	2044.9	0	5328.44	不受限	5300	成都地调	null
1930	10kV文道路大馈线	崇州电力调度控制中心	文道路924	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	162.37	28	2812.3	0	5307.56	不受限	5300	成都地调	null
1931	10kV广街路大馈线	崇州电力调度控制中心	广街路915	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	162.3	28	2811.1	0	5308.76	不受限	5300	成都地调	null
1932	10kV桃铁线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃铁线916开关	桃花山站(阆中)	20000	否	366.37	6345.71	专线	21.62	6	374.4	0	5336.74	不受限	5300	南充地调	null
1933	10kV阳京线	广元电力调度控制中心	阳京线913开关	35kV朝阳站	14300	否	453	7846.19	专线	100.4	22	1739	0	5322.57	不受限	5300	广元地调	null

1934	10kV都港 一线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	10kV都 港 I 线 913开 关	都京坝 站	22300	否	495	8573.65	专线	49.46	10	856.6	1530	5329.69	不受 限	5300	南充 地调	null
1935	10kV孙檀 一线大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV孙 檀一线 947开 关	孙家坝	300000	是	380	6581.79	公用	181.5	48	3143.6	0	5265.43	不受 限	5250	资阳 地调	null
1936	10kV老龙 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV老 龙线 913开 关	老君站	12600	否	380	6581.79	公用	0	0	0	625	5298.61	不受 限	5250	资阳 地调	null
1937	10kV砂体 二线931 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	砂体二 线931 开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	234.86	39	4067.7	0	5285.37	不受 限	5250	天府 地调	null
1938	10kV沱镇 路大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	沱镇路 922	沱源	2*6300 0	是	540	9353.07	公线	127.83	24	2214	0	5268.46	不受 限	5250	成都 地调	null
1939	10kV区德 线964大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	区德线 964开 关	北拓区	63000	否	400	6928.2	专线	55.63	14	963.5	0	5271.88	不受 限	5250	天府 地调	null

1940	10kV益春路专线	成都配调	益春路946	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null
1941	10kV.桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线953	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	122.19	26	2116.3	0	5257.04	不受限	5250	成都地调	null
1942	10kV象银一路专线	成都配调	象银一路932	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	121.32	26	2101.2	0	5272.14	不受限	5250	成都地调	null
1943	10kV益皇线	成都配调	益皇路936	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null
1944	10kV音汀路_专线	成都配调	音汀路905	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null
1945	10kV绿培路_专	成都配调	绿培路933	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1946	10kV音凯路专线	成都配调	音凯路907	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null

1947	10kV益长路	成都配调	益长路926	益州	2*5000 0	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受 限	5250	成都 地调	null
1948	10kV黄马路	成都配调	黄马线925	黄田坝	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	72.52	15	1256	0	5298.08	不受 限	5250	成都 地调	null
1949	10kV绿羊三路专线	成都配调	绿羊三路932	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受 限	5250	成都 地调	null
1950	10kV绿万路	成都配调	绿万路948	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受 限	5250	成都 地调	null
1951	10kV音绣路_特	成都配调	音绣路906	潮音	2*6300 0	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受 限	5250	成都 地调	null
1952	10kV音业路音保路_用户专线	成都配调	音业路音保路909	潮音	2*6300 0	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受 限	5250	成都 地调	null
1953	10kV音诚路专线	成都配调	音诚路928	潮音	2*6300 0	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受 限	5250	成都 地调	null

1954	10kV音汇路专线	成都配调	音汇路943	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null
1955	10kV南维路_专	成都配调	南维线948	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	120.28	25	2083.2	0	5290.14	不受限	5250	成都地调	null
1956	10kV沙天路专线	成都配调	沙天路926	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1957	10kV沙泽路	成都配调	沙泽路943	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1958	10kV益誉路专线	成都配调	益誉路953	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null
1959	10kV绿杏路_专	成都配调	绿杏路935	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1960	10kV绿农路专线	成都配调	绿农路937	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null

1961	10kV沙融路	成都配调	沙融路923	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1962	10kV益凯路_专	成都配调	益凯路943	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null
1963	10kV梓逸路	郫都电力调度控制中心	梓逸线916开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	234.58	39	4063	0	5290.07	不受限	5250	成都地调	null
1964	10kV绿锦路大馈线_专线	成都配调	绿锦路936	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1965	10kV白太线	成都配调	白太线906开关	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	73.72	16	1276.8	0	5277.28	不受限	5250	成都地调	null
1966	10kV沙忠路专线	成都配调	沙忠路932	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1967	10kV音居路	成都配调	音居路914	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null

1968	10kV沙渠一路	大邑电力调度控制中心	沙渠一线913开关	沙渠	36000	是	531	9197.19	公线	120.55	23	2088	0	5269.75	不受限	5250	成都地调	null
1969	10kV绿府路	成都配调	绿府路953开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1970	10kV沙下线	成都配调	沙下线916	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1971	10kV沙江路	成都配调	沙江路933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null
1972	10kV鸿运线大馈线	会理电力调度控制中心	鸿运线922小车开关	乐寨站	80000	否	400	6928.2	专线	56.54	14	979.2	0	5256.18	不受限	5250	凉山地调	null
1973	10kV望凯一线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯一线961	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	168.7	32	2921.8	0	5262.14	不受限	5250	巴中地调	null

1974	10kV大江线	雅安配调电力调度控制中心	大江线916开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	147	39	2530	630	2763.61	不受限	5250	雅安地调	null
1975	10kV胡关线654大馈线	泸州电力调度控制中心	胡关线915开关	胡市	16500	是	379	6564.47	公线	1	1	17.32	0	5251.58	不受限	5250	泸州地调	null
1976	10kV草水线	石棉电力调度控制中心	草水线912开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	113.74	30	1970	0	3295.43	不受限	5250	雅安地调	null
1977	10kV永蚕线大馈线	德昌电力调度控制中心	永蚕线914开关	永春站	13000	是	380	6581.79	公线	36.54	10	632.8	0	5290.81	不受限	5250	凉山地调	null
1978	10kV平金线	平昌电力调度控制中心	10kV平金线962	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	235.32	39	4075.7	0	5277.37	不受限	5250	巴中地调	null
1979	10kV家小线	射洪电力调度控制中心	家小线912开关	张家口	63000	否	460	7967.43	公线	37.79	8	654.6	1260	5256.09	不受限	5250	遂宁地调	null

1980	10kV棕洞线	雅安配调电力调度控制中心	棕洞线912开关	棕树坪站	9000	是	380	6581.79	公线	277.7	73.08	4810	0	455.432	不受限	5250	雅安地调	null
1981	10kV志神线	阿坝电力调度控制中心	志神线915开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	117.78	20	2040	2030	5283.07	不受限	5250	阿坝地调	null
1982	10kV元峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.元峰线922开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	134.36	24	2327.2	0	5293.82	不受限	5250	达州地调	null
1983	10kV纹街线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹街线971开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	16.01	4	277.3	0	5265.26	不受限	5250	攀枝花地调	null
1984	10kV黄镇二线	彭山电力调度控制中心	黄镇二线915开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	130.05	27	2252.4	0	5261.23	不受限	5250	眉山地调	null

1985	10kV沙玻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沙玻线923开关	沙坪站	100000	否	480	8313.84	公线	126.85	26	2197	0	5285.46	不受限	5250	自贡地调	null
1986	10kV云曙一线大馈线	江油电力调度控制中心	云曙一线954开关	连云站	50	否	653	11310.29	公用	284.19	44	4922.1	0	5257.16	不受限	5250	绵阳地调	null
1987	10kV驯旅线	乐至电力调度控制中心	10kV驯旅线914开关	驯龙站	13600	是	500	8660.25	公线	94.28	19	1633	0	5295.2	不受限	5250	资阳地调	null
1988	10kV西双线	通川电力调度控制中心	10kV.西双线951开关	城西站	82000	否	552	9560.92	公线	191.59	35	3318.4	0	5286.43	不受限	5250	达州地调	null
1989	10kV桥凤二线	资中电力调度控制中心	桥凤二线926开关	倒石桥站	100000	是	800	13856.41	公线	414.47	52	7178.6	0	5292.17	不受限	5250	内江地调	null
1990	10kV长黄线	安岳电力调度控制中心	10kV长黄线914开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	175.98	46	3048	0	5265.43	不受限	5250	资阳地调	null

1991	10kV洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线925开关	洪川站	100000	是	380	6581.79	公线	316	81	4326	0	5265.43	不受限	5250	眉山地调	null
1992	10kV兴油线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	兴油线926开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	专线	36.69	10	635.4	0	5241.47	受限	5240	南充地调	null
1993	10kV大快线	雅安配调电力调度控制中心	大快线914开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	41.1	11	711.9	0	5211.71	不受限	5200	雅安地调	null
1994	10kV城河二线大馈线	德昌电力调度控制中心	城河二线913开关	城郊站	32500	否	400	6928.2	公线	22.17	6	384	630	5221.38	不受限	5200	凉山地调	null
1995	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调	null
1996	10kV大中线	仁寿电力调度控制中心	大中线928开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.4	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调	null

1997	10kV北城 二线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV北 城二线 913	城北站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受 限	5200	巴中 地调	null
1998	10kV大强 线	仁寿电 力调度 控制中 心	大强线 915开 关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.4	0	5222.13	不受 限	5200	眉山 地调	null
1999	10kV城北 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV城 北线 854	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受 限	5200	巴中 地调	null
2000	10kV马工 线	汉源电 力调度 控制中 心	马工线 918开 关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	312.53	93	5413	0	5222.13	不受 限	5200	雅安 地调	null
2001	10kV莫洛 线	越西电 力调度 控制中 心	10kV莫 洛线 912开 关	铁马站	20000	否	335	5802.37	公线	51.3	15	888.6	0	5222.13	不受 限	5200	凉山 地调	null
2002	10kV觉林 线大馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV觉 林线 914小 车开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	90.35	27	1564.9	0	5222.13	不受 限	5200	凉山 地调	null

2003	10kV大水线	仁寿电力调度控制中心	大水线917开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.4	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调	null
2004	10kV谷城一线	阿坝电力调度控制中心	谷城一线913开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	59.53	15	1031	0	5204.38	不受限	5200	阿坝地调	null
2005	10kV化遂西线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂西线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	149.22	30	2584.5	0	5209.72	不受限	5200	达州地调	null
2006	10kV元成线	渠县电力调度控制中心	元成线919开关	元渡站	102000	是	500	8660.25	公线	98.71	20	1709.6	0	5218.6	不受限	5200	达州地调	null
2007	10kV南田线	仁和电力调度控制中心	南田线993开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	17.68	4	306.2	0	5236.36	不受限	5200	攀枝花地调	null
2008	10kV红文一线	仁寿电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	200.98	36	3481	0	5248.53	不受限	5200	眉山地调	null

2009	10kV宋井线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋井线911开关	宋家桥站	63000	否	360	6235.38	专线	23.34	6	404.3	0	5207.54	不受限	5200	自贡地调	null
2010	10kV意葛线大馈线	富顺电力调度控制中心	意葛线916开关	意志站	100200	否	275	4763.14	公线	139.7	25	2419.6	0	5201.42	不受限	5200	自贡地调	null
2011	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	20000	否	380	6581.79	专线	39.19	10	678.8	0	5244.81	不受限	5200	内江地调	null
2012	10kV岗通线	通川电力调度控制中心	10kV.岗通线955开关	木岗站	50000	否	595	10305.7	公线	234.18	39	4056	0	5219.13	不受限	5200	达州地调	null
2013	10kV平金三路	罗江电力调度控制中心	平金三路964开关	平家站	100000	否	400	6928.2	公线	59.58	15	1032	0	5203.38	不受限	5200	德阳地调	null
2014	10kV黄浦路961大馈线	德阳电力调度控制中心	黄浦路961开关	黄河站	82000	是	900	15588.46	公线	78.75	9	1364	7250	5220.77	不受限	5200	德阳地调	null

2015	10kV观谭线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观谭线971开关	观山站	12600	否	350	6062.18	公线	12.93	4	224	0	5231.96	不受限	5200	乐山地调	null
2016	10kV穿花路912大馈线	荃华电力调度控制中心	穿花路912开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	124.68	33	2281	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调	null
2017	10kV工民路大馈线	荃华电力调度控制中心	工民路904开关	工农兵站	14300	是	377	6529.83	公线	305	51	4846	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调	null
2018	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	车双一线962开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	94.68	22	1639.8	0	5219.12	不受限	5200	乐山地调	null
2019	10kV龙永路大馈线01	郫都电力调度控制中心	龙永线918开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	237.41	40	4112	0	5241.07	不受限	5200	成都地调	null
2020	10kV范慧一线01	成都配调	范慧一线913	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	75.7	16	1311.1	0	5242.98	不受限	5200	成都地调	null

2021	10kV平置路_特	成都配调	平置线903	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	75.98	16	1315.9	0	5238.18	不受限	5200	成都地调	null
2022	10kV铁首路_特	成都配调	铁首路913	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	124.23	26	2151.6	0	5221.74	不受限	5200	成都地调	null
2023	10kV荔春线	成都配调	荔春路909	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	77.14	16	1336	0	5218.08	不受限	5200	成都地调	null
2024	10kV西鹤线	邛崃电力调度控制中心	西鹤线937	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	149.88	30	2595.9	0	5245.1	不受限	5200	成都地调	null
2025	10kV香镇路	彭州电力调度控制中心	香镇路910	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	156.93	31	2718	0	5232.11	不受限	5200	成都地调	null
2026	10kV创交线大馈线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	238.3	40	4127.4	0	5225.67	不受限	5200	天府地调	null

2027	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹龙线933开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	164.93	32	2856.6	0	5202.63	不受限	5200	成都地调	null
2028	10kV詹沪线	新都电力调度控制中心	詹沪线925开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	164.93	32	2856.6	0	5202.63	不受限	5200	成都地调	null
2029	10kV鸡开线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡开线917开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	195.87	35	3392.4	0	5212.43	不受限	5200	资阳地调	null
2030	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城茶线928开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	124.13	53	2150	1000	5235.38	不受限	5200	雅安地调	null
2031	10kV上港二线	广元电力调度控制中心	上港二线944开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	59.77	13	1035.2	0	5241.75	不受限	5200	广元地调	null
2032	10kV桥鼎线大馈线	广安电力调度控制中心	桥鼎线973开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	57.74	14	1000	0	5235.38	不受限	5200	广安地调	null

2033	10kV46号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	46号线（九院一所）918开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	23.2	10	681.8	0	5195.05	不受限	5190	广元地调	null
2034	10kV鱼和二线944大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼和二线944开关	鱼鳧	120000	是	552	9560.92	公线	142.6	26	2469.9	0	5178.84	不受限	5150	泸州地调	null
2035	10kV白北二线	眉山电力调度控制中心	白北二线923开关	白玉开闭所	0	否	390	6755	公线	53.45	14	925.7	0	5153.8	不受限	5150	眉山地调	null
2036	10kV鱼新三线945大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新三线945	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	53.05	12	918.9	0	5191.77	不受限	5150	泸州地调	null
2037	10kV湔镇二路大馈线	荃华电力调度控制中心	湔镇二路921开关	湔氏站	20000	否	600	10392.3	公线	240.8	40	4170.6	0	5182.47	不受限	5150	德阳地调	null
2038	10kV苏职线	乐山电力调度控制中心	苏职线919开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	4.16	1	72	0	5193.43	不受限	5150	乐山地调	null

2039	10kV车新 线912断 路器间隔	乐山电 力调度 控制中 心	车新线 912开 关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	98.08	22	1698.8	0	5160.12	不受 限	5150	乐山 地调	null
2040	10kV广百 路	广汉电 力调度 控制中 心	广百路 914开 关	广汉站	80000	否	555	9612.88	公线	201.98	36	3498.3	0	5153.29	不受 限	5150	德阳 地调	null
2041	10kV杨坪 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.杨 坪线 928开 关	杨柳垭 站	40000	是	373	6460.55	公线	98.11	26	1699.3	0	5168.44	不受 限	5150	达州 地调	null
2042	10kV青苑 线	彭山电 力调度 控制中 心	青苑线 911开 关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	152.03	30	2633.2	0	5161.02	不受 限	5150	眉山 地调	null
2043	10KV姜北 线911大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV姜 北线 911开 关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	2.33	1	40.4	0	5181.73	不受 限	5150	凉山 地调	null
2044	10kV齐廉 二线687 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐廉二 线947	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	26.67	7	462	0	5163.7	不受 限	5150	泸州 地调	null

2045	10kV柏灯线963大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灯线963开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	24.87	6	430.7	0	5195	不受限	5150	泸州地调	null
2046	10kV梁金线928大馈线	宣汉电力调度控制中心	梁金线928开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	172.59	33	2989.2	0	5163.57	不受限	5150	达州地调	null
2047	10kV齐长线671大馈线	泸州电力调度控制中心	齐长线921	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	71.69	15	1241.6	0	5173.92	不受限	5150	泸州地调	null
2048	10kV恩凤线	巴州电力调度控制中心	10kV恩凤线958	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	210.5	37	3645.9	0	5192.76	不受限	5150	巴中地调	null
2049	10KV东铁线(专线)	内江电力调度控制中心	东铁线927开关	东兴站	100000	否	377	0	专线	41.75	11	723.1	0	5153.75	不受限	5150	内江地调	null
2050	10kV金村路	都江堰电力调度控制中心	金村路903开关	金江	63000	否	600	10392.3	公线	240.28	40	4161.6	0	5191.47	不受限	5150	成都地调	null

2051	10kV青镇路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青镇路920	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	241.04	40	4174.8	0	5178.27	不受 限	5150	成都地调	null
2052	10kV庙优线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙优线950开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	167.67	32	2904	0	5155.23	不受 限	5150	成都地调	null
2053	10kV阳天路大馈线	天府电力调度控制中心	阳天路960开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	60.28	15	1044	0	5191.38	不受 限	5150	天府地调	null
2054	10kV店旭路	郫都电力调度控制中心	店旭线922开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	242.15	40	4194	0	5159.07	不受 限	5150	成都地调	null
2055	10kV五福线	成都配调	五福线912	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	126.64	27	2193.4	0	5179.94	不受 限	5150	成都地调	null
2056	10kV桥瑞路_专线	成都配调	桥瑞路924	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	130.25	28	2256	0	5117.34	不受 限	5100	成都地调	null

2057	10kV祥锦路	成都配调	祥锦线911	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	83.56	18	1447.2	0	5106.88	不受限	5100	成都地调	null
2058	10kV川江三线	成都配调	川江三线934934	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	128.58	27	2227	0	5146.34	不受限	5100	成都地调	null
2059	10kV高科路	成都配调	高科路929	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	129.85	27	2249	0	5124.34	不受限	5100	成都地调	null
2060	10kV桐桥路	成都配调	桐桥路927	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	128.45	27	2224.8	0	5148.54	不受限	5100	成都地调	null
2061	10kV新镇一路	大邑电力调度控制中心	新镇一线912开关	新场	24000	否	400	6928.2	公线	63.76	16	1104.3	0	5131.08	不受限	5100	成都地调	null
2062	10kV子敦路	大邑电力调度控制中心	子敦线906开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	183.33	31	3175.2	0	5138.64	不受限	5100	成都地调	null
2063	10kV马竹线	新都电力调度控制中心	马竹线919开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	85.12	17	1474.3	400	5123.19	不受限	5100	成都地调	null

2064	10kV堰空线	新都电力调度控制中心	堰空线910开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	168.36	33	2916	0	5143.23	不受限	5100	成都地调	null
2065	10kV店双路大馈线	郫都电力调度控制中心	店双路949开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	244.61	41	4236.7	0	5116.37	不受限	5100	成都地调	null
2066	10kV马城线	内江电力调度控制中心	马城线913开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	42.9	10	743	0	5118.26	不受限	5100	内江地调	null
2067	10kV七庙线	雅安电力调度控制中心	七庙线928开关	七盘站	71500	否	330	5715.77	专用	98.73	30	1560	0	5144.19	不受限	5100	雅安地调	null
2068	10kV平京线	广元电力调度控制中心	平京线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	112.2	25	1943.3	0	5118.27	不受限	5100	广元地调	null
2069	10kV河红线	内江电力调度控制中心	河红线926开关	河口站	71500	是	520	9006.66	公线	119.2	23	2064.5	0	5140.83	不受限	5100	内江地调	null

2070	10kV桥雅线	雅安电力调度控制中心	桥雅线929开关	板桥站	100000	否	380	6581.79	专用	46.65	12	808	0	5115.61	不受限	5100	雅安地调	null
2071	10kV城昌线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城昌线917小车开关	(越西县调)城关站	50000	是	465	8054.04	公线	74.95	16	1298.1	0	5145.13	不受限	5100	凉山地调	null
2072	10kV胜李线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜李线926开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	146.93	26	2544.8	200	5139.5	不受限	5100	自贡地调	null
2073	10kV杨堰二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨堰二线924开关	杨柳堰站	80000	否	390	6755	公线	55.87	14	967.6	0	5111.9	不受限	5100	达州地调	null
2074	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾安线912开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公线	17.21	14	298	0	5244.56	不受限	5100	甘孜地调	null

2075	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1090	2.15	5143.23	不受限	5100	甘孜地调	null
2076	10kV石江线	攀枝花西区电力调度控制中心	石江线951开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	23.21	6	402	0	5140.56	不受限	5100	攀枝花地调	null
2077	10kV苏成Ⅱ回934	乐山电力调度控制中心	苏成二回934开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	47.11	12	816	0	5107.61	不受限	5100	乐山地调	null
2078	10kV叶高线大馈线	营山电力调度控制中心	叶高线912开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	59.25	13	1026.2	0	5139.9	不受限	5100	南充地调	null
2079	10kV北下线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北下线915开关	城北站(蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	202.66	30	3510	1880	5147.79	不受限	5100	南充地调	null

2080	10kV五坎 一线	眉山电 力调度 控制中 心	五坎一 线922 开关	五里山 站	28000	是	482	8348.48	公线	90.7	19	1571	0	5107.78	不受 限	5100	眉山 地调	null
2081	10kV鱼景 线915大 馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼景线 915	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	56.91	13	985.6	0	5125.07	不受 限	5100	泸州 地调	null
2082	10kV马举 二线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.马 举二线 928开 关	马踏洞 站	102400	是	552	9560.92	公线	147.46	27	2554	0	5094.74	不受 限	5050	达州 地调	null
2083	10kV朱鹏 二线	威远电 力调度 控制中 心	朱鹏二 线925 开关	朱家沟 站	80000	是	409	7084.09	专线	33.52	8	580.6	0	5086.67	不受 限	5050	内江 地调	null
2084	10kV象水 线	眉山电 力调度 控制中 心	象水线 911开 关	象耳站	14300	否	495	8573.65	专线	152.36	31	2638.8	0	5077.49	不受 限	5050	眉山 地调	null
2085	10kV宋庆 二线	资中电 力调度 控制中 心	宋庆二 线914 开关	宋家站	20000	否	374	6477.87	专线	42.79	11	741.1	0	5088.98	不受 限	5050	内江 地调	null

2086	10kV绵电线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵电线939开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	129.36	25	2240.6	0	5061.73	不受 限	5050	绵阳地调	null
2087	10kV芙坝线	营山电力调度控制中心	芙坝线926开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	195.38	32	3384	0	5068.41	不受 限	5050	南充地调	null
2088	10kV游江东线大馈线	游仙电力调度控制中心	游江东线913开关	游仙站	31.5	是	500	8660.25	公用	89.06	18	1542.6	315	5070.6	不受 限	5050	绵阳地调	null
2089	10kV观明二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观明二回975开关	观山站	12600	否	345	5975.58	公线	16.17	5	280.1	0	5097.92	不受 限	5050	乐山地调	null
2090	10kV北嘉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北嘉线922开关	城北站(蓬安)	71500	是	676	11708.66	公线	249.04	37	4313.3	0	5053.63	不受 限	5050	南充地调	null
2091	10kV双地线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双地线954开关	双碑站	50	否	600	10392.3	公用	228.17	38	3951.9	315	5086.17	不受 限	5050	绵阳地调	null

2092	10kV云堰 一线大馈线	江油电力调度 控制中心	云堰一 线915 开关	连云站	50	否	590	10219.1	公用	237.18	40	4107.9	0	5089.29	不受 限	5050	绵阳 地调	null
2093	10kV灵南 路大馈线	荃华电力调度 控制中心	灵南路 902开 关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公线	45.03	12	780	0	5096.85	不受 限	5050	德阳 地调	null
2094	10kV杨清 路913大 馈线	德阳电力调度 控制中心	杨清路 913开 关	杨嘉站	81500	是	510	8833.46	公线	216.07	42	3742.3	1990	5076.77	不受 限	5050	德阳 地调	null
2095	10kV丹英 线大馈线	自贡电力调度 控制中心	10kV丹 英线 922开 关	丹桂站	400000	否	416	7205.33	公线	80.52	19	1394.6	0	5090.2	不受 限	5050	自贡 地调	null
2096	10kV宋锦 线	攀枝花 西区电力调度 控制中心	宋锦线 915开 关	宋家坪 站	20200	是	400	6928.2	公线	26.49	7	458.8	0	5083.76	不受 限	5050	攀枝 花地 调	null

2097	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	10kV南川线938开关	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	246.65	41	4272	0	5081.07	不受限	5050	巴中地调	null
2098	10kV中柏线	雅安电力调度控制中心	中柏线961开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公用	69.98	17	1212	0	5070.14	不受限	5050	雅安地调	null
2099	10kV汉湾线	雅安电力调度控制中心	汉湾线922开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公用	420	95	7200	1030	5066.82	不受限	5050	雅安地调	null
2100	10kV南星线	广元电力调度控制中心	南星线925开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	115.51	25	2000.6	0	5060.97	不受限	5050	广元地调	null
2101	10kV港金线大馈线	高坪电力调度控制中心	港金线911开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	公线	242.4	41	4198.4	0	5076.73	不受限	5050	南充地调	null
2102	10kV牧葛线大馈线	天府电力调度控制中心	牧葛线943开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公线	246.8	41	4274.6	0	5078.47	不受限	5050	天府地调	null

2103	10kV德镇路大馈线	郫都电力调度控制中心	德镇路908开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	245.96	41	4260	0	5093.07	不受限	5050	成都地调	null
2104	10kV香坦路	彭州电力调度控制中心	香坦路925	香树	2*50000	否	335	5802.37	专线	9.91	3	171.6	0	5050.53	不受限	5050	成都地调	null
2105	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄开线923开关	庄园	103000	否	400	6928.2	公线	67.74	17	1173.2	0	5062.18	不受限	5050	成都地调	null
2106	10kV时电一线	宜宾电力调度控制中心	时电一线982开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	426.05	53	7379.1	0	5091.67	不受限	5050	宜宾地调	null
2107	10kV官梁线	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	158.43	32	2744	0	5050.22	不受限	5050	成都地调	null
2108	10kV庄喜路	大邑电力调度控制中心	庄喜线930开关	庄园	103000	否	400	6928.2	专线	67.69	17	1172.4	0	5062.98	不受限	5050	成都地调	null

2109	10kV正顺路专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	132.1	28	2288	0	5085.34	不受限	5050	成都地调	null
2110	10kV象和四线	成都配调	象和四路940	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	132.26	28	2290.8	0	5082.54	不受限	5050	成都地调	null
2111	10kV波辉线	成都配调	波辉线915	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	86.17	18	1492.4	0	5061.68	不受限	5050	成都地调	null
2112	10kV指航路	成都配调	指航线919	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	132.56	28	2296	0	5077.34	不受限	5050	成都地调	null
2113	10kV店林线	郫都电力调度控制中心	店林线920开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	247.78	41	4291.6	0	5061.47	不受限	5050	成都地调	null
2114	10kV桥慈二路_专线	成都配调	桥慈二路930	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	133.3	28	2308.8	0	5064.54	不受限	5050	成都地调	null
2115	10kV辰久路_专线	成都配调	辰久路910	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	135.33	29	2344	0	5029.34	不受限	5000	成都地调	null

2116	10kV文天路_特	成都配调	文天线911	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	88.96	19	1540.8	0	5013.28	不受限	5000	成都地调	null
2117	10kV粉地一路_用户专线	成都配调	粉地一路943	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	135.12	29	2340.3	0	5033.04	不受限	5000	成都地调	null
2118	10kV德星路大馈线	郫都电力调度控制中心	德星路911开关	德源	100000	否	400	6928.2	公线	71.13	18	1232	0	5003.38	不受限	5000	成都地调	null
2119	10kV洞维线	成都配调	洞维路908	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	87.77	19	1520.2	0	5033.88	不受限	5000	成都地调	null
2120	10kV氮恒路	大邑电力调度控制中心	氮恒线914开关	氮肥厂	27000	否	380	6581.79	公线	50.81	13	880	0	5043.61	不受限	5000	成都地调	null
2121	10kV光时路_专线	彭州电力调度控制中心	光时线941开关	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	90.94	21	1575	0	5018.91	不受限	5000	成都地调	null

2122	10kV车柏线913大馈线	天府电力调度控制中心	车柏线913开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	227.83	35	3946	0	5005.24	不受限	5000	天府地调	null
2123	10kV松延线932大馈线	天府电力调度控制中心	松延路932开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	208.2	38	3606	0	5014.42	不受限	5000	天府地调	null
2124	10kV官特线	广安电力调度控制中心	官特线916开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	154.91	29	2683	250	5010.4	不受限	5000	广安地调	null
2125	10kV马滨线	内江电力调度控制中心	马滨线914开关	马鞍山站	80000	是	615	10652.11	公线	201.67	33	3493	0	5028.69	不受限	5000	内江地调	null
2126	10kV三内二线	内江电力调度控制中心	三内二线974开关	三元站	100000	是	423	0	公线	47.82	11	828.3	0	5032.96	不受限	5000	内江地调	null
2127	10kV团工线	仁寿电力调度控制中心	团工线914开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	144.6	30	2504.4	0	5009.23	不受限	5000	眉山地调	null

2128	10kV安江 一线919 大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安江一 线919 开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	48.39	11	838.2	0	5023.06	不受 限	5000	泸州 地调	null
2129	10kV甲亚 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	甲亚线 913开 关	甲根坝 站	56000	否	465	8054.04	公线	0	32	2484.5	0	5248.64	不受 限	5000	甘孜 地调	null
2130	10kV卡底 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	卡底线 913开 关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	150.12	27	2600	0	5131.87	不受 限	5000	甘孜 地调	null
2131	10kV河下 线	阿坝电 力调度 控制中 心	河下线 912开 关	孟屯河 简易站	4000	否	600	10392.3	公线	249.7	42	5325	0	5028.07	不受 限	5000	阿坝 地调	null
2132	10kV北奥 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV北 奥线 921开 关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	79.53	14	1377.4	1260	5025.19	不受 限	5000	自贡 地调	null

2133	10kV桥三 一线	阿坝电 力调度 控制中 心	桥三一 线915 开关	邓家桥 站	50000	是	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5015.92	不受 限	5000	阿坝 地调	null
2134	10kV代纺 Ⅱ线大馈 线	富顺电 力调度 控制中 心	代纺Ⅱ 线914 开关	代寺站	5600	否	355	6148.78	专线	29.12	8	504.4	0	5029.5	不受 限	5000	自贡 地调	null
2135	10kV遵寺 路	绵竹电 力调度 控制中 心	遵寺路 903开 关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	157.38	28	2725.8	0	5033.78	不受 限	5000	德阳 地调	null
2136	10kV嘉水 线大馈线 (新)	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉水线 991开 关	嘉农站	80000	否	330	5715.77	公线	7.16	2	124	0	5020.19	不受 限	5000	乐山 地调	null
2137	10kV沙龚 线大馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	沙龚线 941开 关	沙湾站	100000	是	425	7361.22	公线	49.93	12	864.8	0	5024.18	不受 限	5000	乐山 地调	null
2138	10kV普环 四线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	普环四 线922 开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	131.14	25	2271.3	0	5031.03	不受 限	5000	绵阳 地调	null

2139	10kV桂酒路916线路	孝泉电力调度控制中心	桂酒路916开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	11.73	3	203.2	0	5006.81	不受限	5000	德阳地调	null
2140	10kV沙赤线	剑阁电力调度控制中心	沙赤线916开关	沙溪坝站	63000	否	377	6529.83	公线	47.94	13	830.3	0	5046.55	不受限	5000	广元地调	null
2141	10kV尚业三线	眉山电力调度控制中心	尚业三线926开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	33.4	8	578.5	980	5035.41	不受限	5000	眉山地调	null
2142	10kV华鑫洋二线983大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋二线983	龙华	50000	否	406	7032.13	专线	74.7	18	1293.8	0	5035.12	不受限	5000	泸州地调	null
2143	10kV溪东线大馈线	江油电力调度控制中心	溪东线911开关	小溪坝站	6.3	否	480	8313.84	公用	142.12	30	2461.5	0	5020.96	不受限	5000	绵阳地调	null
2144	10kV太水线大馈线	江油电力调度控制中心	太水线913开关	太白站	100	否	600	10392.3	公用	248.57	41	4305.2	0	5047.87	不受限	5000	绵阳地调	null

2145	10kV花锂二线	射洪电力调度控制中心	花锂二线923开关	桃花山	100000	否	500	8660.25	公线	159.51	32	2762.7	0	5031.52	不受限	5000	遂宁地调	null
2146	10kV会太二线大馈线	江油电力调度控制中心	会太二线922开关	太白站	50	是	653	11310.29	公用	234.39	36	4059.7	0	4988.53	不受限	4950	绵阳地调	null
2147	10kV皂北二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北二线924开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	179.94	35	3116.6	0	4989.39	不受限	4950	资阳地调	null
2148	10kV牯工一线	青神电力调度控制中心	牯工一线914	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	4.67	1	80.8	1600	4997.98	不受限	4950	眉山地调	null
2149	10kV兴石线	资中电力调度控制中心	兴石线912开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	34.21	9	592.6	0	4949.96	不受限	4950	内江地调	null
2150	10kV紫贤一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤一线973开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	131.62	25	2279.7	0	4994.92	不受限	4950	资阳地调	null

2151	10kV武水线大馈线	江油电力调度控制中心	武水线911开关	武都站	31.5	是	360	6235.38	公用	100	28	0	0	4988.3	不受限	4950	绵阳地调	null
2152	10kV林水线大馈线	营山电力调度控制中心	林水线914开关	双林站	50000	是	360	6235.38	公线	3.81	1	62.4	0	4988.3	不受限	4950	南充地调	null
2153	10kV朝堰路926大馈线	荦华电力调度控制中心	朝堰路926开关	朝阳站	100000	否	320	5542.56	公线	324.12	101	5436	0	4988.3	不受限	4950	德阳地调	null
2154	10kV青料I路大馈线	荦华电力调度控制中心	青料I路907开关	青嘴山站	28500	否	800	13856.41	专线	433.03	54	7500	0	4970.77	不受限	4950	德阳地调	null
2155	10KV通莱二线	乐山电力调度控制中心	通莱II回936开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	108.44	25	1878.1	0	4980.82	不受限	4950	乐山地调	null
2156	10kV龙晶路	绵竹电力调度控制中心	龙晶路909开关	龙桥站	73500	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	不受限	4950	德阳地调	null

2157	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	公线	181.24	35	3139	0	4966.99	不受限	4950	德阳地调	null
2158	10kV二瓷线大馈线	江油电力调度控制中心	二瓷线913开关	二郎庙站	31.5	否	375	6495.19	公用	51.1	14	885	0	4960.67	不受限	4950	绵阳地调	null
2159	10KV通莱一线	乐山电力调度控制中心	通莱 I 回916开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	109.65	25	1899.1	0	4959.82	不受限	4950	乐山地调	null
2160	10kV庐亨二路961大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨二路961开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	230.44	40	3991.2	0	4972.16	不受限	4950	德阳地调	null
2161	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	113.1	23	1958.9	0	4969.3	不受限	4950	眉山地调	null

2162	10kV纹新线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹新线959开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	33.05	8	572.5	0	4970.06	不受限	4950	攀枝花地调	null
2163	10kV胜丰线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜丰线914开关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	120.53	24	2087.6	0	4979.17	不受限	4950	自贡地调	null
2164	10kV柏珠线	仁寿电力调度控制中心	柏珠线952开关	柏林站	80000	否	380	6581.79	公线	54.04	14	936	0	4987.61	不受限	4950	眉山地调	null
2165	10kV板彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板彩线943开关	板仓站	80000	否	550	9526.28	专线	207.79	38	3599	0	4974.65	不受限	4950	自贡地调	null
2166	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金南线976开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	33.05	8	572.43	0	4970.13	不受限	4950	攀枝花地调	null

2167	10kV谷城二线	阿坝电力调度控制中心	谷城二线925开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	73.78	18	1277.8	0	4957.58	不受限	4950	阿坝地调	null
2168	10kV平苍线	仁和电力调度控制中心	平苍线925开关	平地站	63000	是	400	6928.2	公线	31.5	8	545.5	0	4997.06	不受限	4950	攀枝花地调	null
2169	10kV柳门线	仪陇电力调度控制中心	柳门线923开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	507	8781.5	公线	119.45	24	2068.8	0	4956.4	不受限	4950	南充地调	null
2170	10kV金香线	蓬溪电力调度控制中心	金香线926开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	144.09	27	2495.6	0	4986.86	不受限	4950	遂宁地调	null
2171	10kV泸绣线926大馈线	泸州电力调度控制中心	泸绣线926	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	1	1	17.32	0	4988.3	不受限	4950	泸州地调	null
2172	10kV先共线	石棉电力调度控制中心	先共线927开关	先锋站	16300	是	400	6928.2	公线	32.36	8	560.5	0	4982.06	不受限	4950	雅安地调	null

2173	10kV西罐线	巴州电力调度控制中心	10kV西罐线953	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	175.26	34	3035.5	0	4992.55	不受限	4950	巴中地调	null
2174	10kV盛回线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛回线925小车开关	永盛站	100000	否	380	6581.79	公线	56.12	15	972	0	4951.61	不受限	4950	凉山地调	null
2175	10kV仁坝Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅱ回938开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	157.38	32	2725.9	0	4990.39	不受限	4950	眉山地调	null
2176	10kV明供线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明供线916开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	59.91	19	1037.6	0	4988.3	不受限	4950	凉山地调	null
2177	10kV城汇线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城汇线921开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	54.2	14	938.8	0	4984.81	不受限	4950	凉山地调	null
2178	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	165.94	29	2874	0	4954.87	不受限	4950	遂宁地调	null

2179	10kV工岩线	汉源电力调度控制中心	工岩线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	专线	13.28	4	230	0	4992.13	不受限	4950	雅安地调	null
2180	10kV仁创路大馈线	天府电力调度控制中心	仁创路920开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	253.58	42	4392	0	4961.07	不受限	4950	天府地调	null
2181	10kV八湾线	内江电力调度控制中心	八湾线916开关	八角井站	90000	否	400	0	公线	73.84	18	1278.9	0	4956.48	不受限	4950	内江地调	null
2182	10kV徐胡线	隆昌电力调度控制中心	徐胡线913开关	徐家桥站	80000	是	505	8746.86	公线	116.01	23	2009.3	0	4988.19	不受限	4950	内江地调	null
2183	10kV广杭线	广元电力调度控制中心	广杭线916开关	懒土坡站	50000	否	404	6997.49	公线	75.72	19	1311.4	0	4986.34	不受限	4950	广元地调	null
2184	10kV金弘二线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘二线925开关	金星	360000	是	480	8313.84	公线	95.44	20	1653	0	4998.07	不受限	4950	广安地调	null

2185	10kV沙民线	隆昌电力调度控制中心	沙民线927开关	沙坝站	110000	否	371.1	6427.64	公线	45.5	12	788	0	4996.88	不受限	4950	内江地调	null
2186	10kV罗星线大馈线	天府电力调度控制中心	罗星线911开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	193.42	32	3350	0	4963.84	不受限	4950	天府地调	null
2187	10kV清联路大馈线	天府电力调度控制中心	清联路944开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	253.41	42	4389	0	4964.07	不受限	4950	天府地调	null
2188	10kV清永路大馈线	天府电力调度控制中心	清永路925开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	74.13	19	1284	0	4951.38	不受限	4950	天府地调	null
2189	10kV罗会线大馈线	天府电力调度控制中心	罗会线917开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	192.84	32	3340	0	4973.84	不受限	4950	天府地调	null
2190	10kV杨海北路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海北路913	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	253.67	42	4393.6	0	4959.47	不受限	4950	成都地调	null

2191	10kV光稀路	彭州电力调度控制中心	光稀路928	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	24	6	415.69	1250	4985.38	不受限	4950	成都地调	null
2192	10kV经化五路	彭州电力调度控制中心	经化五路925	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	153.46	31	2658	150	4986.22	不受限	4950	成都地调	null
2193	10kV桂鼎线	宜宾电力调度控制中心	桂鼎线954开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	99.76	23	1727.8	0	4975.24	不受限	4950	宜宾地调	null
2194	10kV东署线	成都配调	东署路921	东风路	2*50000	是	473	0	公线	90.99	19	1576	0	4978.08	不受限	4950	成都地调	null
2195	10kV平玉线	成都配调	平玉线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	139.16	29	2410.3	0	4963.04	不受限	4950	成都地调	null
2196	10kV荔青二线	成都配调	荔青二路914	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	91.45	19	1584	0	4970.08	不受限	4950	成都地调	null
2197	10kV正东路_特	成都配调	正东路915	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	137.18	29	2376	0	4997.34	不受限	4950	成都地调	null

2198	10kV红开路_专	成都配调	红开路922	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	137.11	29	2374.8	0	4998.54	不受限	4950	成都地调	null
2199	10kV桥郫线	郫都电力调度控制中心	桥郫线993开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	194.43	32	3367.6	0	4946.24	不受限	4900	成都地调	null
2200	10kV益农路	成都配调	益农路924	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	20.58	6	356.4	0	4912.5	不受限	4900	成都地调	null
2201	10kV场遗二线	成都配调	场遗二线开关920	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	140.51	30	2433.6	0	4939.74	不受限	4900	成都地调	null
2202	10kV解岷二线	大邑电力调度控制中心	解岷二线937开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	194.46	32	3368	0	4945.84	不受限	4900	成都地调	null
2203	10kV红鹭线	宜宾电力调度控制中心	10kV红鹭线634开关	红坝站	40000	否	400	6928.2	公线	74.6	19	1292.1	0	4943.28	不受限	4900	宜宾地调	null

2204	10kV曙王 线大馈线	青白江 电力调 度控制 中心	曙王线 921开 关	曙光	2*4000 0	否	553	9578.24	专线	213.45	39	3697	0	4923.42	不受 限	4900	成都 地调	null
2205	10kV溪林 路大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	溪林路 914	三溪	10000	否	500	8660.25	公线	165.52	33	2866.8	0	4927.42	不受 限	4900	成都 地调	null
2206	10kV大博 线907大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大博路 907开 关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	256.7	43	4446.1	0	4906.97	不受 限	4900	天府 地调	null
2207	10kV杨学 线	金堂电 力调度 控制中 心	杨学线 914	杨柳	2*5000 0	否	580	10045.89	专线	239.12	41	4141.6	0	4899.7	不受 限	4900	成都 地调	null
2208	10kV郊旺 线	广元电 力调度 控制中 心	郊旺线 921开 关	城郊站	80000	否	400	6928.2	专线	76.17	19	1319.3	0	4916.08	不受 限	4900	广元 地调	null
2209	10kV丰隧 线大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	丰隧线 956开 关	丰禾站	120000	否	336	5819.69	专线	17.28	5	299.3	0	4938.42	不受 限	4900	广安 地调	null

2210	10kV星申线大馈线	天府电力调度控制中心	星申线931开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	34.82	9	603	0	4939.56	不受限	4900	天府地调	null
2211	10kV桃鹤线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃鹤线924开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	75.8	19	1312.8	0	4922.58	不受限	4900	南充地调	null
2212	10kV家镇II回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇II回968	谢家站	100000	否	400	6928.2	公线	74.32	19	1287.3	0	4948.08	不受限	4900	巴中地调	null
2213	10kV老岩线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老岩线922开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	57.57	15	1014.5	0	4909.11	不受限	4900	凉山地调	null
2214	10kV南朝线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南朝线854	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	256.99	43	4451.1	0	4901.97	不受限	4900	巴中地调	null
2215	10kV草火线	通江电力调度控制中心	10kV草火线927	草池	330000	否	545	9439.68	公线	205.43	38	3558	0	4937.71	不受限	4900	巴中地调	null

2216	10kV桥金线	大英电力调度控制中心	桥金线923开关	红旗桥	22000	是	355	6148.78	公线	292.59	82	5067.6	0	4919.02	不受限	4900	遂宁地调	null
2217	10kV海环二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环二线921开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	213.27	39	3693.9	0	4926.52	不受限	4900	凉山地调	null
2218	10kV城郊线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城郊线925开关	(越西县调)城关站	50000	否	352	6096.82	公线	33.1	9	573.3	0	4913.84	不受限	4900	凉山地调	null
2219	10kV元云线	渠县电力调度控制中心	10kV.元云线914开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	155.67	28	2696.2	0	4924.82	不受限	4900	达州地调	null
2220	10kV文安一线	彭山电力调度控制中心	文安一线927开关	汉安开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	434.35	54	7523	0	4947.77	不受限	4900	眉山地调	null
2221	10kV金田二线	达县电力调度控制中心	金田二线929开关	金山站	153000	是	540	9353.07	公线	148.96	28	2580	0	4902.46	不受限	4900	达州地调	null

2222	10kV锁工 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV锁 工一线 912开 关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	162.82	24	2820	2715	4940.44	不受 限	4900	自贡 地调	null
2223	10kV龙乾 一路	绵竹电 力调度 控制中 心	龙乾一 路907 开关	龙桥站	71500	否	400	6928.2	专线	74.91	19	1297.5	0	4937.88	不受 限	4900	德阳 地调	null
2224	10kV新镇 线大馈线 (新店)	营山电 力调度 控制中 心	新镇线 922开 关	新店场 站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	70.9	16	1228	0	4938.1	不受 限	4900	南充 地调	null
2225	10kV会鹏 二线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	会鹏二 线927 开关	会昌站	50	是	764	13232.87	公用	327.03	43	5664.2	0	4922.1	不受 限	4900	绵阳 地调	null
2226	10kV绵金 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵金一 线925 开关	绵阳站	50	是	552	9560.92	公用	156.29	28	2706.9	0	4941.84	不受 限	4900	绵阳 地调	null
2227	10kV蔡九 三线	峨眉山 电力调 度控制 中心	蔡九三 线968 开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	2.93	1	50.7	1250	4934.68	不受 限	4900	乐山 地调	null

2228	10kV高场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高场线911开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	100	33	1732	0	4925.95	不受限	4900	绵阳地调	null
2229	10kV朱鹏一线	威远电力调度控制中心	朱鹏一线915开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	42.97	11	744.2	0	4923.07	不受限	4900	内江地调	null
2230	10kV南永线	威远电力调度控制中心	南永线915开关	威南站	150000	否	553	9578.24	公线	142.74	26	2472.2	1210	4938.22	不受限	4900	内江地调	null
2231	10kV43号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	43号线（九院三所）917开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	55.19	15	955.9	0	4920.95	不受限	4900	广元地调	null
2232	10kV万水线大馈线	江油电力调度控制中心	万水线911开关	万寿站	40	否	480	8313.84	公用	148.9	31	2578.9	0	4903.56	不受限	4900	绵阳地调	null
2233	10kV象邮一线	眉山电力调度控制中心	象邮一线915开关	象耳站	14300	否	335	5802.37	专线	16.44	5	284.8	0	4937.33	不受限	4900	眉山地调	null

2234	10kV中钢 三线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	中钢三 线909 开关	中坝站	40	是	653	11310.29	公用	237.78	36	4118.4	0	4929.83	不受 限	4900	绵阳 地调	null
2235	10kV乐黄 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	乐黄线 915开 关	乐兴站	8	否	401	6945.52	公用	80.18	20	1388.8	0	4862.17	不受 限	4850	绵阳 地调	null
2236	10kV九龙 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	九龙线 906开 关	九岭站	31.5	是	353	6114.14	公用	100	28	0	0	4891.31	不受 限	4850	绵阳 地调	null
2237	10kV华关 沱线923 大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华关沱 线923	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	43.12	11	746.9	0	4878.8	不受 限	4850	泸州 地调	null
2238	10kV马商 二线	通川电 力调度 控制中 心	马商二 线927 开关	马踏洞 站	102400	是	600	10392.3	公线	199.82	33	3460.8	0	4853.04	不受 限	4850	达州 地调	null
2239	10kV银天 路922线 路	绵东电 力调度 控制中 心	银天路 922开 关	银杏站	40000	是	390	6755	公线	29.19	7	505.6	0	4898.4	不受 限	4850	德阳 地调	null

2240	10kV银镇一路913线路	绵东电力调度控制中心	银镇一路913开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	32	9	554	0	4877.46	不受限	4850	德阳地调	null
2241	10kV仙城二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城二线919开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	173.76	31	3009.6	0	4874.7	不受限	4850	绵阳地调	null
2242	10kV家菱路914线路	中江电力调度控制中心	家菱路914开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	256.51	43	4442.8	0	4894.68	不受限	4850	德阳地调	null
2243	10kV新街线913大馈线	沐川电力调度控制中心	新街线913开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	78.41	20	1358.1	0	4877.28	不受限	4850	null	null
2244	10kV石塔二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔二路922开关	石亭江站	50000	否	600	10392.3	专线	259.1	43	4487.6	0	4865.47	不受限	4850	德阳地调	null

2245	10kV金桐线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金桐线914开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公线	39.35	10	681.6	2.31	4858.65	不受限	4850	甘孜地调	null
2246	10kV金景线	仁寿电力调度控制中心	金景线914开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	61.17	16	1059.5	0	4864.11	不受限	4850	眉山地调	null
2247	10kV莲村线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲村线416开关	莲花寺站	63000	是	569	9855.37	公线	167.34	29	2898.4	100	4885.9	不受限	4850	自贡地调	null
2248	10kV南房线	仁和电力调度控制中心	南房线962开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	78.82	20	1365.2	0	4870.18	不受限	4850	攀枝花地调	null
2249	10kV土陶线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土陶线922开关	土地坡站	80000	否	445	7707.63	公线	120.09	27	2080	0	4856.87	不受限	4850	自贡地调	null

2250	10kV堰南 一线	新桥电 力调度 控制中 心	堰南一 线914 开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	160.36	29	2777.5	0	4871.24	不受 限	4850	达州 地调	null
2251	10kV龙渔 一线	荣经电 力调度 控制中 心	龙渔一 线916 开关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公线	80	20	1386	0	4850	不受 限	4850	雅安 地调	null
2252	10kV视西 二线	仁寿电 力调度 控制中 心	视西二 线968 开关	视高站	50000	否	495	8573.65	公线	162.99	33	2823	0	4893.29	不受 限	4850	眉山 地调	null
2253	10kV春吉 线	仪陇电 力调度 控制中 心	春吉线 929开 关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	169.45	30	2934.9	0	4893.97	不受 限	4850	南充 地调	null
2254	10kV黄酿 三线928 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	黄酿三 线928	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	134.26	29	2325.4	0	4892.06	不受 限	4850	泸州 地调	null
2255	10kV方置 线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.方 置线 917开 关	方斗站	113000	否	330	5715.77	公线	16.09	5	278.7	0	4865.49	不受 限	4850	达州 地调	null

2256	10kV大河线	雅安配调电力调度控制中心	大河线917开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	59.21	16	1025.6	0	4898.01	不受限	4850	雅安地调	null
2257	10kV渔水线	隆昌电力调度控制中心	渔水线912开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	53.02	14	918.3	0	4865.02	不受限	4850	内江地调	null
2258	10kV龙泛线	雅安电力调度控制中心	龙泛线916开关	龙观站	100000	是	403	6980.16	公线	40.26	10	697.3	0	4886.83	不受限	4850	雅安地调	null
2259	10kV创新线大馈线	天府电力调度控制中心	创新线934开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	92.92	17	1609.3	1200	4853.29	不受限	4850	天府地调	null
2260	10kV龙多线	雅安电力调度控制中心	龙多线918开关	龙观站	100000	是	350	6062.18	公用	226.03	65	3914.8	0	4849.74	不受限	4850	雅安地调	null
2261	10kV城水线大馈线	阆中电力调度控制中心	城水线927开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	专线	77.92	19	1349.5	0	4885.88	不受限	4850	南充地调	null

2262	10kV虎陈线	广元电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎跳站	10300	否	384	6651.08	公线	63.05	16	1092	0	4893.97	不受限	4850	广元地调	null
2263	10kV奥玉一线	内江电力调度控制中心	奥玉一线913开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	100.47	21	1740.2	900	4873.43	不受限	4850	内江地调	null
2264	10kV西十路大馈线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	425	68	3658	0	4849.74	不受限	4850	天府地调	null
2265	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗刘线939开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	198.61	33	3440	0	4873.84	不受限	4850	天府地调	null
2266	10kV广上路大馈线	崇州电力调度控制中心	广上路951	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	187.21	32	3242.4	0	4877.46	不受限	4850	成都地调	null
2267	10kV太湖路	彭州电力调度控制中心	太湖路905	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	268.13	48	4644	5050	4934.24	不受限	4850	成都地调	null

2268	10kV玉源路	邛崃电力调度控制中心	玉源线946	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	258.29	43	4473.6	0	4879.47	不受限	4850	成都地调	null
2269	10kV庙尼路	新都电力调度控制中心	庙尼线936开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	184.3	36	3192	0	4867.23	不受限	4850	成都地调	null
2270	10kV明金线	宜宾电力调度控制中心	10kV明金线954开关	明威站	10000	否	430	7447.82	公线	105.31	24	1824	0	4879.04	不受限	4850	宜宾地调	null
2271	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	600	10392.3	专线	257.6	43	4461.6	0	4891.47	不受限	4850	成都地调	null
2272	10kV益南路	成都配调	益南路909	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	22.1	7	382.8	0	4881.43	不受限	4850	成都地调	null
2273	10kV泉塔线	成都配调	泉塔线911	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	96.48	20	1671	0	4883.08	不受限	4850	成都地调	null

2274	10kV庙天路	成都配调	庙天路914	山王庙	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	97.46	21	1688	0	4866.08	不受 限	4850	成都 地调	null
2275	10kV涯狮线	成都配调	涯狮线922开关	天涯石	199000	否	473	8192.6	专线	144.97	31	2510.8	0	4862.54	不受 限	4850	成都 地调	null
2276	10kV锦复一线	成都配调	锦复一线开关911	锦悦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	146.42	31	2536	0	4837.34	不受 限	4800	成都 地调	null
2277	10kV赤万路	成都配调	赤万线911	赤虎桥	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	146.6	31	2539.1	0	4834.24	不受 限	4800	成都 地调	null
2278	10kV益富线	成都配调	益富路开关949	益州	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	145.98	31	2528.4	0	4844.94	不受 限	4800	成都 地调	null
2279	10kV文仁路	成都配调	文仁路926	文庙街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	147.21	31	2549.6	0	4823.74	不受 限	4800	成都 地调	null
2280	10kV平商路专线	成都配调	平商路921	和平街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	147.05	31	2546.9	0	4826.44	不受 限	4800	成都 地调	null

2281	10kV荔三线	成都配调	荔三路913	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	100.23	21	1736	0	4818.08	不受限	4800	成都地调	null
2282	10kV翠六线	成都配调	翠六线919	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	146.47	31	2536.8	0	4836.54	不受限	4800	成都地调	null
2283	10kV濠北二路	彭州电力调度控制中心	濠北二路910	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	119.63	30	2072	5000	4856	不受限	4800	成都地调	null
2284	10kV广镇线	崇州电力调度控制中心	广镇线916	广济	130000	是	586	10149.82	公线	190.08	32	3292.1	0	4827.76	不受限	4800	成都地调	null
2285	10kV青牟线	青白江电力调度控制中心	青牟线954开关	青白江	2*20000	是	400	6928.2	公线	41.92	10	726	0	4816.56	不受限	4800	成都地调	null
2286	10kV罍顺线大馈线	南充电力调度控制中心	罍顺线929开关	搬罍	360000	是	480	8313.84	公线	104.68	22	1813	0	4838.07	不受限	4800	南充地调	null

2287	10kV小标 二线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小 标二线 942开 关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	220.16	35	3813.1	0	4847.16	不受 限	4800	资阳 地调	null
2288	10kV朝铁 线	广元电 力调度 控制中 心	朝铁线 912开 关	朝天站	20000	否	320	5542.56	专线	10.9	3	188.8	0	4799.5	不受 限	4800	广元 地调	null
2289	10kV城西 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV城 西线 852	城关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受 限	4800	巴中 地调	null
2290	10kV大涂 线	仁寿电 力调度 控制中 心	大涂线 929开 关	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	166.94	34	2891.4	0	4824.89	不受 限	4800	眉山 地调	null
2291	10kV玉镇 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉 镇线 924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受 限	4800	巴中 地调	null
2292	10kV安矿 线962大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安矿线 962	安富	126000	是	423	7326.57	公线	59.06	14	1023	0	4838.26	不受 限	4800	泸州 地调	null

2293	10kV大镇线	南江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大河站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调	null
2294	10kV石桥线	南江电力调度控制中心	10kV石桥线926	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调	null
2295	10kV北城一线	平昌电力调度控制中心	10kV北城一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	53	1725	0	4856.79	不受限	4800	巴中地调	null
2296	10kV杨田线933大馈线	泸州电力调度控制中心	杨田线933	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	105.83	20	1832.9	600	4841.72	不受限	4800	泸州地调	null
2297	10kV荣钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣钢线923开关	荣县站	90000	是	415	7188.01	公线	52.45	13	908.5	0	4841.91	不受限	4800	自贡地调	null
2298	10kV黄茶二线	彭山电力调度控制中心	黄茶二线914开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	156.24	32	2706	0	4807.63	不受限	4800	眉山地调	null

2299	10kV龙博 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV龙 博线 923开 关	龙凤山 站	400000	否	416	7205.33	公线	95.87	23	1660.5	0	4824.3	不受 限	4800	自贡 地调	null
2300	10kV东城 六路	绵竹电 力调度 控制中 心	东城六 路916 开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公线	162.8	29	2819.7	0	4829.04	不受 限	4800	德阳 地调	null
2301	10kV旌玉 路917大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	旌玉路 917开 关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	818.94	142	14184	3130	4837.43	不受 限	4800	德阳 地调	null
2302	10kV南山 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	南山二 线913 开关	南塔站	126	否	400	6928.2	公线	80.6	20	1396	0	4839.38	不受 限	4800	绵阳 地调	null
2303	10kV香镇 三路	绵竹电 力调度 控制中 心	香镇三 路913 开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公用	163.46	30	2831.2	0	4817.54	不受 限	4800	德阳 地调	null
2304	10kV演埡 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	演埡线 912开 关	演武站	6.3	否	400	6928.2	公线	82.82	21	1434.5	0	4800.88	不受 限	4800	绵阳 地调	null

2305	10kV宋陈线	资中电力调度控制中心	宋陈线#921开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公线	262.38	44	4544.4	0	4808.67	不受限	4800	内江地调	null
2306	10kV芙龙线	苍溪电力调度控制中心	芙龙线912	35kV芙蓉站	32000	否	351	6079.5	公线	37.92	11	656.8	0	4814.75	不受限	4800	广元地调	null
2307	10kV凉铜一线	资中电力调度控制中心	凉铜一线917开关	凉水井	295000	否	423	7326.57	专线	99.4	23	1721.6	11000	4872.32	不受限	4800	内江地调	null
2308	10kV鼓工二线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工二线922开关	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	264.89	44	4587.9	0	4843.12	不受限	4800	南充地调	null
2309	10kV红岔线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红岔线914大馈线	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	101.41	31	1756.5	0	4790.65	不受限	4790	凉山地调	null
2310	10kV喜明一线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明一线969开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	108.64	23	1881.6	0	4769.47	不受限	4750	凉山地调	null

2311	10kV泸炭线922大馈线	泸州电力调度控制中心	泸炭线922	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	49.05	12	849.6	0	4776.1	不受限	4750	泸州地调	null
2312	10kV城鼓楼线916大馈线	泸州电力调度控制中心	城鼓楼线916开关	南城	120000	是	406	7032.13	公线	48.22	12	835.2	0	4790.5	不受限	4750	泸州地调	null
2313	10kV林朝线	南江电力调度控制中心	10kV林朝线953	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	84.36	21	1461.1	0	4774.28	不受限	4750	巴中地调	null
2314	10kV黄酿一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿一线961	黄叙	50000	否	395	6841.6	公线	78.96	20	1367.6	0	4789.84	不受限	4750	泸州地调	null
2315	10kV城乌线大馈线	布拖电力调度控制中心	城乌线916开关	城北站布拖	61650	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	4795.38	不受限	4750	凉山地调	null
2316	10kV李镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	李镇线916开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	178.15	35	3085.6	0	4755.4	不受限	4750	自贡地调	null

2317	10kV青企线	彭山电力调度控制中心	青企线944开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	123.42	25	2137.6	0	4790.6	不受限	4750	眉山地调	null
2318	10kV仁港线	仁寿电力调度控制中心	仁港线917开关	仁寿站	100000	否	560	9699.48	公线	229.66	41	3977.7	0	4751.83	不受限	4750	眉山地调	null
2319	10kV元城一线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城一线924开关	元渡站	100000	是	500	8660.25	公线	125.45	25	2172.8	0	4755.4	不受限	4750	达州地调	null
2320	10kV盟太线	射洪电力调度控制中心	盟太线923开关	联盟	26000	是	460	7967.43	公线	91.32	20	1581.6	0	4792.34	不受限	4750	遂宁地调	null
2321	10kV大东线	乐至电力调度控制中心	10kV大东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	99.42	33	1722	0	4754.48	不受限	4750	资阳地调	null
2322	10kV桥铁一线	资中电力调度控制中心	桥铁一线915开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	264.77	44	4585.8	0	4767.27	不受限	4750	内江地调	null

2323	10kV关湖线	射洪电力调度控制中心	关湖线914开关	城关	28500	是	345	5975.58	公线	1	10	10	0	4780.46	不受限	4750	遂宁地调	null
2324	10kV北广线	南部电力调度控制中心	北广线922开关	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	267.96	44	4641	0	4790.02	不受限	4750	南充地调	null
2325	10kV天东路917大馈线	德阳电力调度控制中心	天东路917开关	天元站旧(退运)	65000	是	600	10392.3	公线	400.12	67	6930	3540	4773.84	不受限	4750	德阳地调	null
2326	10kV劳锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳锋线927开关	劳动站	50000	是	344	5958.25	公线	0.7	0	12.2	0	4754.4	不受限	4750	乐山地调	null
2327	10KV凤安线	乐山电力调度控制中心	凤安线972开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	121.02	28	2096	0	4762.92	不受限	4750	乐山地调	null

2328	10kV白嘉一路	绵竹电力调度控制中心	白嘉一路905开关	白庙站	82000	否	600	10392.3	专线	264.36	44	4578.8	0	4774.27	不受限	4750	德阳地调	null
2329	10kV北自线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北自线925开关	城北站(蓬安)	71500	否	507	8781.5	公线	181.8	36	3148.8	0	4754.55	不受限	4750	南充地调	null
2330	10kV德磷路965大馈线	德阳电力调度控制中心	德磷路965开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	172.9	30	2994.6	200	4772.83	不受限	4750	德阳地调	null
2331	10kV带蓝一线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝I线919开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	220.74	40	3823.2	0	4797.22	不受限	4750	南充地调	null
2332	10kV虎院一线	内江电力调度控制中心	虎院一线914开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	157.23	33	2723.3	0	4790.33	不受限	4750	内江地调	null
2333	10kV龙望线	内江电力调度控制中心	龙望线914开关	龙门站	15000	否	380	6581.79	公线	67.34	18	1166.4	0	4757.21	不受限	4750	内江地调	null

2334	10kV桃园线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃园线915开关	桃花山站(阆中)	20000	否	380.2	6585.26	公线	67.37	18	1166.9	0	4759.83	不受限	4750	南充地调	null
2335	10kV麓山线大馈线	天府电力调度控制中心	麓山路910开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	263.66	44	4566.6	0	4786.47	不受限	4750	天府地调	null
2336	10kV汉铁线	雅安电力调度控制中心	汉铁线916开关	汉碑站	100000	否	330	5715.77	专用	20.97	6	363.2	0	4780.99	不受限	4750	雅安地调	null
2337	10kV下南二线	广元电力调度控制中心	下南二线924开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	133.24	29	2307.7	0	4753.87	不受限	4750	广元地调	null
2338	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆丽路922	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	85.45	21	1480	0	4755.38	不受限	4750	成都地调	null
2339	10kV灌八路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌八路903开关	灌县	82000	否	400	6928.2	专线	84.99	21	1472	0	4763.38	不受限	4750	成都地调	null

2340	10kV玉一路	邛崃电力调度控制中心	玉一路943	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	263.07	44	4556.4	0	4796.67	不受 限	4750	成都地调	null
2341	10kV邦万路_用户专线	成都配调	邦万路950	胜邦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	149.49	32	2589.1	0	4784.24	不受 限	4750	成都地调	null
2342	10kV浦康路_专线	成都配调	浦康线958	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	150.97	32	2614.8	0	4758.54	不受 限	4750	成都地调	null
2343	10kV湾江路	成都配调	湾江路907	七里湾	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	102.36	22	1772.8	0	4781.28	不受 限	4750	成都地调	null
2344	10kV洞铁路_专线	成都配调	洞铁路925	洞子口	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	148.73	31	2576	0	4797.34	不受 限	4750	成都地调	null
2345	10kV正工线	成都配调	正工线916	正府街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	101.62	21	1760	0	4794.08	不受 限	4750	成都地调	null
2346	10kV马奇三路	成都配调	马奇三线948	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	149.72	32	2593.2	0	4780.14	不受 限	4750	成都地调	null

2347	10kV粉园线	成都配调	粉园路926开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	151.11	32	2617.2	0	4756.14	不受限	4750	成都地调	null
2348	10kV洞金一路_专线	成都配调	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	150.12	32	2600	0	4773.34	不受限	4750	成都地调	null
2349	10kV象和三线	成都配调	象和三路922	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	152.15	32	2635.2	0	4738.14	不受限	4700	成都地调	null
2350	10kV五沙路	成都配调	五沙线925	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	105.62	22	1829.4	0	4724.68	不受限	4700	成都地调	null
2351	10kV涯慈二路	成都配调	涯慈二线开关909	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	152.71	32	2645	0	4728.34	不受限	4700	成都地调	null
2352	10kV望顺路	成都配调	望顺路994	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	105.03	22	1819.2	0	4734.88	不受限	4700	成都地调	null
2353	10kV平书线	成都配调	平书线906	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	105.96	22	1835.3	0	4718.78	不受限	4700	成都地调	null

2354	10kV塔博路	成都配调	塔博线906	塔子山	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	106.14	22	1838.4	0	4715.68	不受 限	4700	成都 地调	null
2355	10kV新石线	成都配调	新石线949开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	105.31	22	1824	0	4730.08	不受 限	4700	成都 地调	null
2356	10kV革万二线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革万二线924开关	革新	2*5000 0	否	553	9578.24	专线	178.85	32	3097.6	800	4722.82	不受 限	4700	成都 地调	null
2357	10kV树祥线	青白江电力调度控制中心	树祥线926开关	红树	2*1000 0	否	400	6928.2	公线	88.05	22	1525	0	4710.38	不受 限	4700	成都 地调	null
2358	10kV五安线大馈线	简阳电力调度控制中心	五安线915	五星	12000	是	539	9335.75	公线	115.02	21	1992.2	730	4746.4	不受 限	4700	成都 地调	null
2359	10kV东德路	新都电力调度控制中心	东德线935开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	191.99	37	3325.2	0	4734.03	不受 限	4700	成都 地调	null

2360	10kV景学路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	景学线927开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	88.08	22	1525.6	0	4709.78	不受限	4700	成都地调	null
2361	10kV前池四线	青白江电力调度控制中心	前池四线940开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	225.28	41	3901.8	0	4718.62	不受限	4700	成都地调	null
2362	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙动二线924	沙埂	2*50000	是	400	6928.2	公线	48.27	12	836.1	0	4706.46	不受限	4700	成都地调	null
2363	10kV桐水二线	内江电力调度控制中心	桐水二线929开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	专线	86.71	22	1501.8	0	4733.58	不受限	4700	内江地调	null
2364	10kV虎长二线	内江电力调度控制中心	虎长二线936开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	113.96	24	1973.8	0	4704.98	不受限	4700	内江地调	null

2365	10kV桃康线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃康线917开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	专线	88.18	22	1527.2	0	4708.18	不受限	4700	南充地调	null
2366	10kV三上线	内江电力调度控制中心	三上线921开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	86.49	22	1498	0	4737.38	不受限	4700	内江地调	null
2367	10kV卫新线	广元电力调度控制中心	卫新线924开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	专线	0.352	0.1	6.096	0	4707.71	不受限	4700	广元地调	null
2368	10kV白园北一线	广元电力调度控制中心	白园北一线932开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	135.02	30	2338.6	0	4722.97	不受限	4700	广元地调	null
2369	10kV郊建线	广元电力调度控制中心	郊建线971开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	86.25	22	1493.8	0	4741.58	不受限	4700	广元地调	null
2370	10kV太新线大馈线	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	专线	224.48	41	3888	0	4732.42	不受限	4700	天府地调	null

2371	10kV塘联 线大馈线 专线	嘉陵电 力调度 控制中 心	塘联线 911开 关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	224.54	41	3889.1	0	4731.32	不受 限	4700	南充 地调	null
2372	10kV带明 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	带明线 927开 关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	226.35	41	3920.4	0	4700.02	不受 限	4700	南充 地调	null
2373	10kV游新 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	游新线 944开 关	游仙站	50	是	500	8660.25	公用	126.63	25	2193.2	0	4735	不受 限	4700	绵阳 地调	null
2374	10kV棕检 线	西充电 力调度 控制中 心	棕检线 926开 关	棕树站 (西充)	40000	是	423	7326.57	公线	64.88	15	1123.7	0.23	4737.33	不受 限	4700	南充 地调	null
2375	10kV泰迅 路	德阳电 力调度 控制中 心	泰迅路 913开 关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	205.96	34	3567.2	0	4746.64	不受 限	4700	德阳 地调	null
2376	10kV香镇 四路	绵竹电 力调度 控制中 心	香镇四 路921 开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公用	170.09	31	2946	0	4702.74	不受 限	4700	德阳 地调	null

2377	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	66.2	18	1146.5	0	4730.35	不受限	4700	南充地调	null
2378	10kV富方路	绵竹电力调度控制中心	富方路914开关	富新站	41000	否	600	10392.3	公用	268.19	45	4645.1	0	4707.97	不受限	4700	德阳地调	null
2379	10kV星中二线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅱ线916开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	169.48	31	2935.4	0	4727.19	不受限	4700	南充地调	null
2380	10kV金仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金仁线921开关	金宝站	9	否	400	6928.2	公用	86.72	22	1502	0	4733.38	不受限	4700	绵阳地调	null
2381	10kV岳灶线	苍溪电力调度控制中心	岳灶线926开关	岳东站	80000	是	516	8937.38	公线	141.48	27	2450.4	0	4699.5	不受限	4700	广元地调	null
2382	10kV连红一线	威远电力调度控制中心	连红一线912开关	连界场站	71500	是	362	6270.02	专线	19.68	5	310	0	4706.12	不受限	4700	内江地调	null

2383	10kV板政线	仁和电力调度控制中心	板政线993开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	86.26	22	1494.1	0	4741.28	不受限	4700	攀枝花地调	null
2384	10kV富南八线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南八线917开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	168.05	30	2910.7	0	4738.04	不受限	4700	达州地调	null
2385	10kV青碱线	彭山电力调度控制中心	青碱线915开关	青龙站	100000	否	380	6581.79	公线	68.41	18	1184.8	0	4738.81	不受限	4700	眉山地调	null
2386	10kV仁业二线	仁寿电力调度控制中心	仁业二线932开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	122.6	25	2123.5	0	4735.42	不受限	4700	眉山地调	null
2387	10kV高林线大馈线	富顺电力调度控制中心	高林线914开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	95.15	21	1672.3	0	4701.64	不受限	4700	自贡地调	null
2388	10kV白丰线	仁和电力调度控制中心	白丰线954开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	85.84	19	1486.8	0	4748.58	不受限	4700	攀枝花地调	null

2389	10kV发黄线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发黄线912开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	70.26	18	1216.9	0	4706.71	不受限	4700	凉山 地调	null
2390	10kV福顺线	蓬溪电力调度控制中心	福顺线924开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	158.88	29	2751.8	0	4730.66	不受限	4700	遂宁 地调	null
2391	10kV安天一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天一线915开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	66.29	16	1148.1	0	4713.16	不受限	4700	泸州 地调	null
2392	10kV大风线	雅安配调电力调度控制中心	大风线916开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	31.17	8.3	540	1215	4168	不受限	4700	雅安 地调	null
2393	10kV大宾线	南江电力调度控制中心	10kV大宾线952	大坝站	6300	否	335	5802.37	公线	29.88	9	517.6	0	4704.53	不受限	4700	巴中 地调	null
2394	10kV城幼线	宝兴电力调度控制中心	城幼线918开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	76.84	18	1330.8	0	4710.59	不受限	4700	雅安 地调	null

2395	10kV城步线923大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城步线923开关	(越西县调)城关站	50000	否	377	6529.83	公线	66.31	18	1148.5	0	4728.35	不受限	4700	凉山地调	null
2396	10kV茨水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨水线914开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4663.61	不受限	4650	凉山地调	null
2397	10kV九襄线	汉源电力调度控制中心	九襄线913开关	九襄站	6300	否	300	5196.15	公线	37.41	12	648	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null
2398	10kV南河线	南江电力调度控制中心	10kV南河线953开关	南江站	110000	否	600	10392.3	公线	270.53	45	4685.5	0	4667.57	不受限	4650	巴中地调	null
2399	10kV茨跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨跃线911开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	65.87	17	1140.8	100	4682.81	不受限	4650	凉山地调	null
2400	10kV攀镇二线	宝兴电力调度控制中心	攀镇二线915开关	攀超站	4000	否	300	5196.15	公线	32.24	36	558.4	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null

2401	10kV申沙线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV申沙线911小车开关	申果站	3150	否	304	5265.43	公线	3.63	1	62.8	0	4676.09	不受限	4650	凉山 地调	null
2402	10kV义华线	平昌电力调度控制中心	10kV义华线925	信义站	90000	否	430	7447.82	公线	117.23	27	2030.4	0	4672.64	不受限	4650	巴中 地调	null
2403	10kV车张线	雅安电力调度控制中心	车张线914开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	92.38	31	1600	0	4676.53	不受限	4650	雅安 地调	null
2404	10kV干花线	汉源电力调度控制中心	干花线928开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	172.93	29	2995.2	630	4688.64	不受限	4650	雅安 地调	null
2405	10kV攀镇一线	宝兴电力调度控制中心	攀镇一线914开关	攀超站	4000	否	300	5196.15	公线	47.08	52	815.5	0	4676.53	不受限	4650	雅安 地调	null
2406	10kV南红线	南江电力调度控制中心	10kV南红线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	270.53	45	4685.5	0	4667.57	不受限	4650	巴中 地调	null

2407	10kV保镇 一线	彭山电 力调度 控制中 心	保镇一 线911 开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	80.4	26	1389	0	4676.53	不受 限	4650	眉山 地调	null
2408	10kV德中 线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	德中线 912开 关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0.53	18	329.2	0	4667.33	不受 限	4650	甘孜 地调	null
2409	10kV康农 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	康农路 904开 关	大康	120	是	764	13232.87	公用	342.47	45	5931.6	0	4654.7	不受 限	4650	绵阳 地调	null
2410	10kV柳镇 线	洪雅电 力调度 控制中 心	柳镇线 912开 关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	186	67	2168	0	4676.53	不受 限	4650	眉山 地调	null
2411	10kV演武 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	演武线 911开 关	演武站	6.3	是	400	6928.2	公线	51.03	13	883.9	0	4658.66	不受 限	4650	绵阳 地调	null

2412	10kV盟桥线	射洪电力调度控制中心	盟桥线924开关	联盟	26000	否	380	6581.79	公线	71.5	19	1238.4	0	4685.21	不受限	4650	遂宁地调	null
2413	10kV相仁线	眉山电力调度控制中心	相仁线913开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	69	16	1195	0	4666.26	不受限	4650	眉山地调	null
2414	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	10kV宝劳线922开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	178.97	36	3099.8	0	4694.42	不受限	4650	资阳地调	null
2415	10kV桥风一线	资中电力调度控制中心	桥风一线914开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	269.16	45	4661.8	0	4691.27	不受限	4650	内江地调	null
2416	10kV银庆线	资中电力调度控制中心	银庆线927开关	银山站	63000	否	400	6928.2	专线	89.33	22	1547.2	0	4688.18	不受限	4650	内江地调	null
2417	10kV风警线	乐山电力调度控制中心	风警线917开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	124.71	28	2159.9	0	4699.02	不受限	4650	乐山地调	null

2418	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥棉线919开关	佳桥	120	否	316	5473.28	公用	14.93	5	258.6	0	4667.35	不受限	4650	绵阳地调	null
2419	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白童线921开关	白马站	31300	否	300	5196.15	公线	351.14	117	6081.8	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2420	10kV三普线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	三普线912开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	35.5	12	595	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2421	10kV棕影二线	西充电力调度控制中心	棕影二线922开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	112	26	1939.8	0.46	4653.65	不受限	4650	南充地调	null
2422	10kV叶安线大馈线	营山电力调度控制中心	叶安线913开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	86.67	19	1501.2	0	4664.9	不受限	4650	南充地调	null

2423	10kV三波线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	三波线914开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	45.1	12	844	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2424	10kV乐桐一线	乐山电力调度控制中心	乐桐一线925开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	126.36	29	2188.5	0	4670.42	不受限	4650	乐山地调	null
2425	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	暴大线914开关	暴风坪站	8000	否	300	5196.15	公线	132.8	44	2300	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2426	10kV隐三路大馈线	荃华电力调度控制中心	隐三路906开关	隐峰站	32000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	德阳地调	null

2427	10kV铁柱线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁柱线913开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	13	7	200	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2428	10kV隐江路大馈线	荃华电力调度控制中心	隐江路907开关	隐峰站	20000	否	300	5196.15	公线	104.4	34.8	1823	0	4676.53	不受限	4650	德阳地调	null
2429	10kV踏曹线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏曹线983开关	踏水站	8000	否	300	5196.15	公线	39.05	13	676.4	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2430	10kV新油路	绵竹电力调度控制中心	新油路923开关	新市	302000	否	335	5802.37	专线	32.58	10	564.2	0	4657.93	不受限	4650	德阳地调	null
2431	10kV铁河线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁河线911开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	142	71	2300	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null

2432	10kV仙化线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙化线925开关	仙人桥站	126	是	394	6824.28	公用	46.42	12	804	0	4655.42	不受限	4650	绵阳地调	null
2433	10kV三乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	48	16	864	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2434	10kV城开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	118.48	27	2052	0	4697.8	不受限	4650	南充地调	null
2435	10kV荣丁线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荣丁线912开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	126.2	42	2182	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2436	10kV叶绿线(绿水921)大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线921开关	绿水站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	86.66	19	1501	0	4665.1	不受限	4650	南充地调	null

2437	10kV铁高线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁高线914开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	20	10	300	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null
2438	10kV轮水线	广元电力调度控制中心	轮水线924开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	90.17	23	1561.8	0	4673.58	不受限	4650	广元地调	null
2439	10kV上煤线	广元电力调度控制中心	上煤线935开关	上西站	80000	否	300	5196.15	专线	1	0.1	17.3	0	4676.53	不受限	4650	广元地调	null
2440	10kV水宏一回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏一回921开关	邻水站	180000	否	705	12210.96	公线	364.7	52	6316.6	0	4673.26	不受限	4650	广安地调	null
2441	10kV竹碑线	广元电力调度控制中心	竹碑线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	283.14	84	4904.2	0	4676.53	不受限	4650	广元地调	null

2442	10kV红雅 一线	雅安电 力调度 控制中 心	红雅一 线918 开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	202.66	38	3510	0	4676.53	不受 限	4650	雅安 地调	null
2443	10kV平铁 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	平铁线 952开 关	平山站	18000	否	325.4	5636.09	专线	21.94	7	380	0	4692.48	不受 限	4650	广安 地调	null
2444	10kV板航 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	板航路 918开 关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	425	68	3658	0	4676.53	不受 限	4650	天府 地调	null
2445	10kV油湖 线	雅安电 力调度 控制中 心	油湖线 924开 关	油墙礅 站	12600	否	300	5196.15	公线	202.66	49	5315.8	0	4676.53	不受 限	4650	雅安 地调	null
2446	10kV阳山 线918大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳山线 918开 关	阳光	40000	否	553	9578.24	公线	228.98	41	3966	0	4654.42	不受 限	4650	天府 地调	null
2447	10kV永红 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	永红线 913开 关	永安	10000	否	300	5196.15	公线	327	24	2495	0	4676.53	不受 限	4650	天府 地调	null

2448	10kV经化一路	彭州电力调度控制中心	经化一路923	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	172.17	34	2982	160	4652.22	不受限	4650	成都地调	null
2449	10kV桐广线大馈线	天府电力调度控制中心	桐广线915开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	269.46	45	4667	0	4686.07	不受限	4650	天府地调	null
2450	10kV前清线	青白江电力调度控制中心	前清线947开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公线	124.83	25	2162	0	4696.92	不受限	4650	成都地调	null
2451	10kV板杨路大馈线	天府电力调度控制中心	板杨路941开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	324	64	2659	0	4676.53	不受限	4650	天府地调	null
2452	10kV石太线	新都电力调度控制中心	石太线911开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	3	16.5	0	4676.53	不受限	4650	成都地调	null

2453	10kV革体路	青白江电力调度控制中心	革体线922开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	89.13	22	1543.8	0	4691.58	不受限	4650	成都地调	null
2454	10kV玉阜线	邛崃电力调度控制中心	玉阜线940	玉带	163000	否	652	11292.97	公线	315.59	48	5466	0	4697.67	不受限	4650	成都地调	null
2455	10kV赵龙路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公线	0.01	0	0.1	0	4676.43	不受限	4650	成都地调	null
2456	10kV青泰路	都江堰电力调度控制中心	青泰路922	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	210.21	35	3640.8	0	4673.04	不受限	4650	成都地调	null
2457	10kV红水线	江安电力调度控制中心	红水线686开关	红桥站	2*40000	是	380	6581.79	公用	33.49	9	580	0	4685.43	不受限	4650	宜宾地调	null

2458	10kV李文线	宜宾电力调度控制中心	李文线624开关	李庄站	31500	是	470	8140.64	公线	105.82	23	1832.8	0	4679.71	不受限	4650	宜宾地调	null
2459	10kV环华线	成都配调	环华线908	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	108.31	23	1876	0	4678.08	不受限	4650	成都地调	null
2460	10kV大誉线	成都配调	大誉线915	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	154.64	33	2678.4	0	4694.94	不受限	4650	成都地调	null
2461	10kV沙岛路	成都配调	沙岛路914	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null
2462	10kV益高线	成都配调	益高路906	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null
2463	10kV胜工线	成都配调	胜工路925	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null
2464	10kV两海二路_专线	成都配调	两海二线914	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	156.62	33	2712.6	0	4660.74	不受限	4650	成都地调	null

2465	10kV沙锦线	成都配调	沙锦线905	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null
2466	10kV棕电路	成都配调	棕电线925	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	109.4	23	1894.8	0	4659.28	不受限	4650	成都地调	null
2467	10kV沙充线_特	成都配调	沙充线941	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null
2468	10kV梓康路_用户专线	郫都电力调度控制中心	梓康线914开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	270.84	45	4690.9	0	4662.17	不受限	4650	成都地调	null
2469	10kV沙龙路	成都配调	沙龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null
2470	10kV音川线	成都配调	音川路925	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null
2471	10kV正华线	成都配调	正华路951	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	109.47	23	1896	0	4658.08	不受限	4650	成都地调	null

2472	10kV益窑线	成都配调	益窑路905	益州	103000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null
2473	10kV涯府路	成都配调	涯府线943	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	109.43	23	1895.3	0	4658.78	不受限	4650	成都地调	null
2474	10kV益华线	成都配调	益华路908	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null
2475	10kV大兴线	成都配调	大兴线924	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	101.13	25	1751.5	0	4624.18	不受限	4600	成都地调	null
2476	10kV润东路	成都配调	润东路916	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	159.35	34	2760	0	4613.34	不受限	4600	成都地调	null
2477	10kV禅锦线	郫都电力调度控制中心	禅锦线921开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	211.87	35	3669.6	0	4644.24	不受限	4600	成都地调	null
2478	10kV环富线	成都配调	环富路906	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	158.89	34	2752	0	4621.34	不受限	4600	成都地调	null

2479	10kV竹银线	成都配调	竹银线开关911	皇竹林	2*63000	否	473	8192.6	专线	158.89	34	2751.9	0	4621.44	不受限	4600	成都地调	null
2480	10kV庙山路	成都配调	庙山路907	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	157.97	33	2736	0	4637.34	不受限	4600	成都地调	null
2481	10kV粉丰路	成都配调	粉丰路909	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	110.85	23	1920	0	4634.08	不受限	4600	成都地调	null
2482	10kV辰茶路	成都配调	辰茶路942	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	112.24	24	1944	0	4610.08	不受限	4600	成都地调	null
2483	10kV大南线	成都配调	大南路906	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	99.75	24	1727.6	0	4648.08	不受限	4600	成都地调	null
2484	10kV平双线	成都配调	平双线908开关	和平街	112000	是	473	8192.6	公线	110.68	23	1916.9	0	4637.18	不受限	4600	成都地调	null
2485	10kV底丰线	江安电力调度控制中心	底丰线917开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	66.41	18	1150.2	0	4617.53	不受限	4600	宜宾地调	null

2486	10kV玉置线	邛崃电力调度控制中心	玉置线944	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	272.77	45	4724.4	0	4628.67	不受限	4600	成都地调	null
2487	10kV大鼎路大馈线	天府电力调度控制中心	大鼎路908开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	229.45	41	3974.1	0	4646.32	不受限	4600	天府地调	null
2488	10kV汉桃线大馈线	新都电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	197.63	38	3423	0	4636.23	不受限	4600	成都地调	null
2489	10kV清建线大馈线	天府电力调度控制中心	清建路945开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	273.33	46	4734	0	4619.07	不受限	4600	天府地调	null
2490	10kV沙胜线	彭州电力调度控制中心	沙胜线909	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	92.64	23	1604.6	0	4630.78	不受限	4600	成都地调	null
2491	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东科路941开关	东升	50000	否	600	10392.3	专线	271.59	45	4704	0	4649.07	不受限	4600	天府地调	null

2492	10kV万叠线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万叠线998开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	199.53	39	3455.9	0	4603.33	不受限	4600	成都地调	null
2493	10kV板宏路大馈线	天府电力调度控制中心	板宏路919开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	3.87	1	67	0	4609.53	不受限	4600	天府地调	null
2494	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集致线908开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	20	5	346.41	1600	4635.38	不受限	4600	成都地调	null
2495	10kV大燕线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大燕线916开关	大方	240000	否	553	9578.24	专线	230.07	42	3984.8	0	4635.62	不受限	4600	南充地调	null
2496	10kV桐联二线	内江电力调度控制中心	桐联二线924开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	公线	93.74	23	1623.6	0	4611.78	不受限	4600	内江地调	null
2497	10kV七碧线	雅安电力调度控制中心	七碧线924开关	七盘站	71700	否	352	6096.82	专用	48.97	14	848.1	0	4639.04	不受限	4600	雅安地调	null

2498	10kV徐锦 二线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐锦二 线924 开关	徐家桥 站	80000	否	505	8746.86	公线	186.92	37	3237.4	0	4634.77	不受 限	4600	内江 地调	null
2499	10kV三临 一线	内江电 力调度 控制中 心	三临一 线964 开关	三元站	100000	否	400	0	公线	92.35	23	1599.5	0	4635.88	不受 限	4600	内江 地调	null
2500	10kV团镇 一线	内江电 力调度 控制中 心	团镇一 线918 开关	团结站	100000	是	423	7326.57	公线	70.38	17	1219	0	4642.26	不受 限	4600	内江 地调	null
2501	10kV观观 线	广元电 力调度 控制中 心	观观路 921开 关	35kV观 音店站	15600	否	300	5196.15	专线	3.16	1	54.8	0	4621.73	不受 限	4600	广元 地调	null
2502	10kV安镇 路912#线 路	中江电 力调度 控制中 心	安镇路 912开 关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	72.4	19	1253.9	0	4622.95	不受 限	4600	德阳 地调	null
2503	10kV棕秀 线	西充电 力调度 控制中 心	棕秀线 912开 关	棕树站 (西充)	40000	否	423	7326.57	专线	112.7	27	1952	0.87	4641.04	不受 限	4600	南充 地调	null

2504	10kV嘉宏 二线	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉宏 II 回989 开关	嘉农站	80000	否	440	7621.02	公线	130.25	30	2256	0	4602.92	不受 限	4600	乐山 地调	null
2505	10kV锦江 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	锦江线 911开 关	锦屏站 (蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	70.95	19	1228.8	0	4648.05	不受 限	4600	南充 地调	null
2506	10kV星中 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	星中 I 线915 开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	175.08	32	3032.3	0	4630.29	不受 限	4600	南充 地调	null
2507	10kV北磨 线	蓬安电 力调度 控制中 心	北磨线 914开 关	城北站 (蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	340.41	50	5895.9	0	4641.89	不受 限	4600	南充 地调	null
2508	10KV凤梅 线	乐山电 力调度 控制中 心	凤梅线 922开 关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	130.44	30	2259.3	0	4599.62	不受 限	4600	乐山 地调	null
2509	10kV仙平 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	仙平线 964开 关	仙人桥 站	126	是	600	10392.3	公用	205.08	34	3552	160	4601.84	不受 限	4600	绵阳 地调	null

2510	10kV祥园 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	祥园一 线919 开关	凝祥站	50	否	600	10392.3	公线	274.21	46	4749.3	0	4603.77	不受 限	4600	绵阳 地调	null
2511	10kV安高 路911线 路	中江电 力调度 控制中 心	安高路 911开 关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	72.4	19	1253.9	0	4622.95	不受 限	4600	德阳 地调	null
2512	10kV北沙 线大馈线	北川电 力调度 控制中 心	北沙线 941开 关	北川站	50000	否	400	6928.2	公线	92.12	23	1595.6	0	4639.78	不受 限	4600	绵阳 地调	null
2513	10kV福青 一线	洪雅电 力调度 控制中 心	福青一 线917 开关	福宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	811.89	68	14062	0	4644.25	不受 限	4600	眉山 地调	null
2514	10kV万柏 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	万柏线 915开 关	万寿站	40	是	480	8313.84	公用	118.12	25	2045.9	0	4605.17	不受 限	4600	绵阳 地调	null
2515	10kV莲红 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	莲红线 918开 关	莲花寺 站	63700	否	510	8833.46	公线	191.72	38	3320.6	0	4629.51	不受 限	4600	自贡 地调	null

2516	10kV化气线	达县电力调度控制中心	10kV.化气线971开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	2.53	1	43.9	0	4632.63	不受限	4600	达州地调	null
2517	6kV滩沟线	盐边电力调度控制中心	滩沟线678开关	三滩站	31500	否	300	5196.15	公线	1.69	1	29.2	0	4647.33	不受限	4600	攀枝花地调	null
2518	10kV园天线	攀枝花电力调度控制中心	园天线991开关	园林站	120500	是	480	8313.84	公线	116.33	24	2014.8	0	4636.27	不受限	4600	攀枝花地调	null
2519	10kV安攀线	盐边电力调度控制中心	安攀线974开关	安顺站	12500	否	350	6062.18	公线	48.91	14	847.2	0	4608.76	不受限	4600	攀枝花地调	null
2520	10kV天峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.天峰线919开关	天星站	80000	是	465	8054.04	公线	105.79	23	1832.2	0	4611.03	不受限	4600	达州地调	null
2521	10kV高冶线	仁寿电力调度控制中心	高冶线913开关	高家站	20000	否	300	5196.15	专线	2.03	1	35.2	0	4641.33	不受限	4600	眉山地调	null

2522	10kV宝五线	宝兴电力调度控制中心	宝五线912开关	宝兴站	6500	是	335	5802.37	公线	106.63	32	1846.8	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调	null
2523	10kV坪黄线	南江电力调度控制中心	10kV坪黄线957	坪河站	10300	否	335	5802.37	公线	34.46	10	596.8	0	4625.33	不受限	4600	巴中地调	null
2524	10kV杨万二线947大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万二线947	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	212.14	35	3674.3	0	4639.54	不受限	4600	泸州地调	null
2525	10kV园水线	石棉电力调度控制中心	园水线953开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	76.2	20	1319.8	0	4603.81	不受限	4600	雅安地调	null
2526	10kV高赤线	南江电力调度控制中心	10kV高赤线959	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	73.26	19	1268.9	0	4607.95	不受限	4600	巴中地调	null
2527	10kV宝飞二线	仁寿电力调度控制中心	宝飞二线922开关	宝飞	360000	是	482	8348.48	公线	119.86	25	2075.9	0	4602.88	不受限	4600	眉山地调	null

2528	10kV光九线	仪陇电力调度控制中心	光九线911开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	35.85	10	621	0	4602.86	不受限	4600	南充地调	null
2529	10kV冯园线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯园线912开关	冯嘴	63000	否	352	6096.82	公线	50.27	14	870.7	0	4616.44	不受限	4600	泸州地调	null
2530	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙学线921开关	龙马	100000	是	540	9353.07	公线	165.08	31	2859.1	0	4623.36	不受限	4600	遂宁地调	null
2531	10kV洛佐线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛佐线911开关	洛佐站	6300	否	380	6581.79	公线	75.12	20	1301	0	4622.61	不受限	4600	凉山地调	null
2532	10kV兴裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV兴裕线911开关	兴富站	6300	是	335	5802.37	公线	168	50	2909.8	0	4641.9	不受限	4600	凉山地调	null

2533	10kV化电线	巴州电力调度控制中心	10kV化电线911	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	36.1	11	625.2	0	4596.93	不受限	4550	巴中地调	null
2534	10kV蜂民线	宝兴电力调度控制中心	蜂民线914开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	25.58	7	443	0	4586.87	不受限	4550	雅安地调	null
2535	10kV瑶星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶星一线963小车开关	瑶山站	100000	是	380	6581.79	公线	39.49	10	684	0	4581.43	不受限	4550	凉山地调	null
2536	10kV黄东二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	黄东二线924	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	153.18	33	2653.1	0	4564.36	不受限	4550	泸州地调	null
2537	10kV南恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	南恒线911开关	南湖站	100400	是	660	11431.54	公线	263.85	40	4569.9	0	4575.33	不受限	4550	自贡地调	null

2538	10kV凤加二回	攀枝花电力调度控制中心	凤加二回922开关	凤凰站	120200	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4576.1	不受限	4550	攀枝花地调	null
2539	10kV帽信线	仁寿电力调度控制中心	帽信线914开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	239.26	43	4144	0	4585.53	不受限	4550	眉山地调	null
2540	10kV老恒线	攀枝花电力调度控制中心	老恒线957开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	15.2	4	263.3	0	4586.5	不受限	4550	攀枝花地调	null
2541	10kV安立线大馈线	富顺电力调度控制中心	安立线913开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	104.19	23	1804.6	0	4569.34	不受限	4550	自贡地调	null
2542	10kV资恒线	仁和电力调度控制中心	资恒线950开关	迤资站	40000	否	350	6062.18	公线	52.25	15	905	0	4550.96	不受限	4550	攀枝花地调	null

2543	10kV代兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	代兴线913开关	代家坝站	126200	否	510	8833.46	公线	194.19	38	3363.4	0	4586.71	不受限	4550	自贡地调	null
2544	10kV威风一线	威远电力调度控制中心	威风一线916开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	168.73	35	2922.4	0	4560.06	不受限	4550	内江地调	null
2545	10kV铝蓉线	眉山电力调度控制中心	铝蓉线925开关	铝城站	100000	否	482	8348.48	专线	170.87	35	2959.4	0	4554.23	不受限	4550	眉山地调	null
2546	10kV横碗线	米易电力调度控制中心	横碗线954开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	55.79	14	966.3	0	4576.26	不受限	4550	攀枝花地调	null
2547	10kV洪止二线	洪雅电力调度控制中心	洪止二线922开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	131.5	27	2277.6	0	4581.32	不受限	4550	眉山地调	null
2548	10kV陵栾线	苍溪电力调度控制中心	陵栾线929开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	118.39	28	2050.6	0	4574.5	不受限	4550	广元地调	null

2549	10kV埡温线	南部电力调度控制中心	10kV埡温线923	枣埡站	100000	否	605	10478.91	公线	244.48	40	4234.4	630	4566.62	不受限	4550	南充地调	null
2550	10kV姚青线	安岳电力调度控制中心	10kV姚青线914开关	姚市站	5000	否	340	5888.97	公线	40.79	12	706.5	30	4563.57	不受限	4550	资阳地调	null
2551	10kV坝嘉线	南部电力调度控制中心	10kV坝嘉线918	黄家坝站	126000	否	310	5369.36	公线	16.26	5	281.6	0	4550.82	不受限	4550	南充地调	null
2552	10kV王彭线913	南部电力调度控制中心	10kV王彭线913	王家站(南部)	18000	否	440	7621.02	公线	130.48	30	2260	0	4598.92	不受限	4550	南充地调	null
2553	10kV凤乐线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤乐线925开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	133.14	30	2305.9	0	4553.02	不受限	4550	乐山地调	null
2554	10kV回壁路966线路	中江电力调度控制中心	回壁路966开关	回龙站	22500	否	400	6928.2	公线	135.22	34	2342	0	4586.2	不受限	4550	德阳地调	null

2555	10kV林金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林金线916开关	金家林站	50	否	600	10392.3	公用	276.3	46	4785.6	0	4567.47	不受限	4550	绵阳地调	null
2556	10kV阳江线	乐山电力调度控制中心	阳江线987开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	87.76	20	1520	0	4576.82	不受限	4550	乐山地调	null
2557	10kV蔡九二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九二线967开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	23.41	6	405.4	1250	4579.98	不受限	4550	乐山地调	null
2558	10kV天乡路932线路	绵东电力调度控制中心	天乡路932开关	天池站	6300	是	352	6096.82	公线	16.81	5	291.1	0	4586.36	不受限	4550	德阳地调	null
2559	10kV张杨三线	峨眉山电力调度控制中心	张杨三线956开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	74.9	18	1297.2	0	4564.06	不受限	4550	乐山地调	null

2560	10kV车滨线918断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车滨线918开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	132.26	30	2290.7	0	4568.22	不受限	4550	乐山地调	null
2561	10kV虎信一线	内江电力调度控制中心	虎信一线966开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	168.59	35	2920	0	4593.63	不受限	4550	内江地调	null
2562	10kV车南线大馈线	天府电力调度控制中心	车南线925开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	253.18	39	4385	0	4566.24	不受限	4550	天府地调	null
2563	10kV三万二线	内江电力调度控制中心	三万二线973开关	三元站	100000	是	482	0	公线	122.02	25	2113.3	0	4565.48	不受限	4550	内江地调	null
2564	10kV平铁线	隆昌电力调度控制中心	平铁线925开关	平安站	71500	否	300	5196.15	专线	6.24	2	108	0	4568.53	不受限	4550	内江地调	null
2565	10kV创刘线大馈线	天府电力调度控制中心	创刘线911开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	216.6	36	3751.5	0	4562.34	不受限	4550	天府地调	null

2566	10kV九通 线	广元电 力调度 控制中 心	九通线 973开 关	九华站	80000	否	341	5906.29	专线	41.65	12	721.4	0	4594.26	不受 限	4550	广元 地调	null
2567	10kV濛辉 路_专线	彭州电 力调度 控制中 心	濛辉线 929开 关	濛阳	2*5000 0	否	400	6928.2	专线	94.69	24	1640	0	4595.38	不受 限	4550	成都 地调	null
2568	10kV革北 线	青白江 电力调 度控制 中心	革北线 920开 关	革新	2*5000 0	否	560	9699.48	专线	240.1	43	4158.6	0	4570.93	不受 限	4550	成都 地调	null
2569	10kV力核 七路大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	力核七 路923 开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	214.87	36	3721.6	0	4592.24	不受 限	4550	天府 地调	null
2570	10kV大米 线	青白江 电力调 度控制 中心	大米线 919开 关	大湾	2*4000 0	否	300	5196.15	专线	6.51	2	112.8	0	4563.73	不受 限	4550	成都 地调	null

2571	10kV大工南线	青白江电力调度控制中心	大工南线929开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	181.94	37	3151.2	0	4565.08	不受限	4550	成都地调	null
2572	10kV东柳路大馈线	天府电力调度控制中心	东柳路950开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	57.27	14	992	0	4550.56	不受限	4550	天府地调	null
2573	10kV筒光线	郫都电力调度控制中心	筒光线931开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	217.06	36	3759.4	0	4554.44	不受限	4550	成都地调	null
2574	10kV场保路_用户专线	成都配调	场保线905	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	161.92	34	2804.4	0	4568.94	不受限	4550	成都地调	null
2575	10kV音九路	成都配调	音九路923	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	5.54	2	96	0	4583.31	不受限	4550	成都地调	null
2576	10kV槐新线	成都配调	槐新路919	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	113.44	24	1964.7	0	4589.38	不受限	4550	成都地调	null

2577	10kV槐娇路_专线	成都配调	槐娇线966	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	162.01	34	2806	0	4567.34	不受限	4550	成都地调	null
2578	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	店铁线950开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	274.53	46	4754.9	0	4598.17	不受限	4550	成都地调	null
2579	10kV桥滨一线	雅安电力调度控制中心	桥滨一线971开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	87.78	20	1520.4	0	4576.42	不受限	4530	雅安地调	null
2580	10kV廪园二线	宣汉电力调度控制中心	廪园二线924开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	180.7	33	3129.7	0	4532.89	不受限	4500	达州地调	null
2581	10kV龙马线916大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马线916	龙马潭	40000	是	406	7032.13	公线	64.24	16	1112.6	0	4513.1	不受限	4500	泸州地调	null
2582	10kV平费线	巴州电力调度控制中心	10kV平费线924	平梁站	26000	否	400	6928.2	公线	98.22	25	1701.1	0	4534.28	不受限	4500	巴中地调	null

2583	10kV佛松线	平昌电力调度控制中心	10kV佛松线914	佛楼站	20000	否	377	6529.83	公线	78.61	21	1361.5	0	4515.35	不受限	4500	巴中地调	null
2584	10kV南九线	雅安电力调度控制中心	南九线919开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专用	131.06	30	2270	0	4588.92	不受限	4500	雅安地调	null
2585	10kV桥梨线	大英电力调度控制中心	桥梨线924开关	红旗桥	20000	是	465	8054.04	公线	112.15	24	1942.4	0	4500.83	不受限	4500	遂宁地调	null
2586	10kV南城五线	平昌电力调度控制中心	10kV南城五线972	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	228.12	42	3951	0	4544.71	不受限	4500	巴中地调	null
2587	10kV普九一线	仁寿电力调度控制中心	普九一线915开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	277.77	46	4811	0	4542.07	不受限	4500	眉山地调	null
2588	10kV龙山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙山线922开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	226.41	37	3921.5	0	4530.91	不受限	4500	凉山地调	null

2589	10kV齐炭线676大馈线	泸州电力调度控制中心	齐炭线926	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	108.26	23	1875.1	0	4540.42	不受限	4500	泸州地调	null
2590	10kV大皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	大皮线915开关	大山铺站	10100	否	325	5629.17	公线	32.39	10	561	0	4505.25	不受限	4500	自贡地调	null
2591	10kV谷西线	阿坝电力调度控制中心	谷西线912开关	杂谷站	50000	否	500	8660.25	公线	166.92	33	2891	400	4503.22	不受限	4500	阿坝地调	null
2592	10kV南箐西线	仁和电力调度控制中心	南箐西线978开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	54	12	935.2	800	4500.18	不受限	4500	攀枝花地调	null
2593	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	0	28	514.3	0	4676.53	不受限	4500	甘孜地调	null

2594	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中心	大江线959开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	59.29	15	1026.9	0	4515.66	不受限	4500	攀枝花地调	null
2595	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚亚线912开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公线	0	26	519.6	0	4676.53	不受限	4500	甘孜地调	null
2596	10kV金企线	彭山电力调度控制中心	金企线913开关	金华开闭所	1000	否	300	5196.15	公线	8.97	3	155.3	0	4521.23	不受限	4500	眉山地调	null
2597	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热也线914开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公线	0	14	517.6	0	4676.53	不受限	4500	甘孜地调	null

2598	10kV燕供线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕供线924开关	燕子山站	80000	是	445	7707.63	公线	95.61	21	1656	0	4510.1	不受限	4500	自贡地调	null
2599	10kV大广线	仁寿电力调度控制中心	大广线922开关	大勇站	102000	否	495	8573.65	公线	185.46	37	3212.2	0	4504.08	不受限	4500	眉山地调	null
2600	10kV古墨一线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	古墨一线912开关	古蔺	80000	否	489	8469.73	专线	179.27	37	3104.9	0	4517.86	不受限	4500	泸州地调	null
2601	10kV新丰线大馈线	沙湾电力调度控制中心	新丰线952开关	新农站	16000	否	503	8712.22	公线	190.4	38	3297.7	0	4543.3	不受限	4500	乐山地调	null
2602	10kV玲镇线大馈线	营山电力调度控制中心	玲镇线923开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	23.7	8	410.4	0	4499.96	不受限	4500	南充地调	null
2603	10kV祥体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥体线914开关	凝祥站	50	是	400	6928.2	公用	58.78	15	1018	0	4524.56	不受限	4500	绵阳地调	null

2604	10kV尚金 一线	眉山电 力调度 控制中 心	尚金一 线961 开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	28.12	6	487.1	2500	4526.53	不受 限	4500	眉山 地调	null
2605	10kV牛灌 线912大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	牛灌线 912	牛滩	20000	是	463	8019.4	公线	109.6	24	1898.3	0	4517.22	不受 限	4500	泸州 地调	null
2606	10kV科龙 二线978	眉山电 力调度 控制中 心	科龙二 线978 开关	科工园 站	100000	是	495	8573.65	公线	89.93	18	1557.6	800	4501.32	不受 限	4500	眉山 地调	null
2607	10kV沙下 二线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙下二 线925 开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	678.6	0	4545.26	不受 限	4500	广元 地调	null
2608	10kV作城 线	成都配 调	作城线 915	合作	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	117.69	25	2038.4	0	4515.68	不受 限	4500	成都 地调	null
2609	10kV驷万 二路_专 线	成都配 调	驷万二 路955	驷马桥	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	163.51	35	2832	0	4541.34	不受 限	4500	成都 地调	null

2610	10kV杏 线	成都配 调	杏 路 920	银杏	2*5000 0	是	473	8192.6	公 线	116.91	25	2024.8	0	4529.28	不受 限	4500	成都 地调	null
2611	10kV温 路	成都配 调	温 路 907	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专 线	164.41	35	2847.6	0	4525.74	不受 限	4500	成都 地调	null
2612	10kV杏 线	成都配 调	杏 路 909	银杏	2*5000 0	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	2850	4523.34	不受 限	4500	成都 地调	null
2613	10kV红 线	成都配 调	红 路 924	红旗	2*6300 0	否	473	8192.6	专 线	163.82	35	2837.4	0	4535.94	不受 限	4500	成都 地调	null
2614	10kV氮 路	大邑电 力调度 控制中 心	氮 焦 线 916开 关	氮肥厂	27000	否	400	6928.2	公 线	99.02	25	1715	0	4520.38	不受 限	4500	成都 地调	null
2615	10kV子 路	大邑电 力调度 控制中 心	子 林 线 911开 关	子龙庙	82000	否	520	9006.66	公 线	206.67	40	3579.6	0	4526.39	不受 限	4500	成都 地调	null
2616	10kV清 新 三 线 大 馈 线	天府电 力调度 控制中 心	清 新 三 线 914开 关	清水	63000	否	400	6928.2	公 线	98.73	25	1710	0	4525.38	不受 限	4500	天府 地调	null

2617	10kV玉升 一线	邛崃电 力调度 控制中 心	玉升一 线915 开关	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	190.6	38	3301.2	0	4539.8	不受 限	4500	成都 地调	null
2618	10kV禾潮 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	禾潮线 913	禾丰	20000	否	600	10392.3	公线	250.87	42	4345.1	465	4542.97	不受 限	4500	成都 地调	null
2619	10kV平河 线	邛崃电 力调度 控制中 心	平河线 932开 关	平乐	104000	否	503	8712.22	公线	190.76	38	3304	0	4537	不受 限	4500	成都 地调	null
2620	10kV净捷 十线	崇州电 力调度 控制中 心	净捷十 线939	净居	2*2400 00	否	800	13856.41	专线	457.93	57	7931.4	0	4539.37	不受 限	4500	成都 地调	null
2621	10kV沱兰 路大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	沱兰录 930	沱源	2*6300 0	是	552	9560.92	公线	181.76	33	3148.1	0	4500.64	不受 限	4500	成都 地调	null
2622	10kV邛高 线大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	邛高线 908	邛崃	63000	是	550	9526.28	公线	177.37	32	3072	0	4549.02	不受 限	4500	成都 地调	null

2623	10kV天华线925断路器间隔	天府电力调度控制中心	天华线925开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	218.05	36	3776.6	0	4537.24	不受限	4500	天府地调	null
2624	10kV光业二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业II线910开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	181.73	33	3147.6	0	4514.99	不受限	4500	南充地调	null
2625	10kV大滨东二线大馈线	内江电力调度控制中心	大滨东二线923开关	大洲站	80000	是	423	0	公线	78.43	19	1358.4	0	4502.86	不受限	4500	内江地调	null
2626	10kV中柯线大馈线	阆中电力调度控制中心	中柯线919开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	237.09	43	4106.4	0	4500.3	不受限	4500	南充地调	null
2627	10kV大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大洲站	80000	否	319	5525.24	专线	24.63	8	426.6	0	4546.12	不受限	4500	内江地调	null
2628	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云莲二线924开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	203.96	40	3532.6	0	4511.04	不受限	4500	广元地调	null

2629	10kV大医线（专线）	内江电力调度控制中心	大医线971开关	大洲站	80000	否	423	7326.57	专线	120.87	29	2093.4	0	4500.51	不受限	4500	内江地调	null
2630	10kV南龙线	广元电力调度控制中心	南龙线912开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	145.22	32	2515.2	0	4546.37	不受限	4500	广元地调	null
2631	10kV南西二线	广元电力调度控制中心	南西二线928开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	149.79	33	2594.3	0	4467.27	不受限	4450	广元地调	null
2632	10kV南岛一线	雅安电力调度控制中心	南岛一线965开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公用	175.29	40	3036	1600	4496.82	不受限	4450	雅安地调	null
2633	10kV观杨线	广元电力调度控制中心	观杨路911开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	11.78	4	204	0	4472.53	不受限	4450	广元地调	null
2634	10kV方东线大馈线	武胜电力调度控制中心	方东线975开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	141.52	28	2451.2	0	4477	不受限	4450	广安地调	null

2635	10kV观赵线	广元电力调度控制中心	观赵路922开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	10.72	4	185.7	0	4490.83	不受限	4450	广元地调	null
2636	10kV净泰线	崇州电力调度控制中心	净泰线924	净居	2*240000	否	619	10721.39	专线	298.94	48	5177.6	0	4471.65	不受限	4450	成都地调	null
2637	10kV三水路_官仓	彭州电力调度控制中心	10kV三水路906	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	101.86	25	1764.2	0	4471.18	不受限	4450	成都地调	null
2638	10kV同坪路大馈线	崇州电力调度控制中心	同坪路912	大同沟	10000	否	400	6928.2	公线	100.74	25	1744.8	0	4490.58	不受限	4450	成都地调	null
2639	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板玻路924开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	11.92	4	206.4	0	4470.13	不受限	4450	天府地调	null
2640	10kV安华线914大馈线	天府电力调度控制中心	安华线914开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	101.35	25	1755.3	0	4480.08	不受限	4450	天府地调	null

2641	10kV栗溪路	大邑电力调度控制中心	10kV栗溪路921开关	栗子坪	48500	否	300	5196.15	公线	11.78	4	204	0	4472.53	不受限	4450	成都地调	null
2642	10kV福兴一路	大邑电力调度控制中心	福兴一线924开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	12.12	4	210	0	4466.53	不受限	4450	成都地调	null
2643	10kV范时路	成都配调	范时路910	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	121.41	26	2102.9	0	4451.18	不受限	4450	成都地调	null
2644	10kV正草路专线	成都配调	正草路911	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	167.21	35	2896	0	4477.34	不受限	4450	成都地调	null
2645	10kV筒里线	郫都电力调度控制中心	筒里线945开关	郫筒	285500	否	600	10392.3	专线	282.23	47	4888.2	0	4464.87	不受限	4450	成都地调	null
2646	10kV涯慈一路	成都配调	涯慈一路908	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	167.93	36	2908.6	0	4464.74	不受限	4450	成都地调	null
2647	10kV海攻线	成都配调	海攻线914开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	166.91	35	2890.8	0	4482.54	不受限	4450	成都地调	null

2648	10kV庙万路_用户专线	成都配调	庙万路949	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	167.67	35	2904	0	4469.34	不受限	4450	成都地调	null
2649	10kV邦中线	成都配调	邦中线922	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	120.7	26	2090.5	0	4463.58	不受限	4450	成都地调	null
2650	10kV桥东一线	资中电力调度控制中心	桥东一线913开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	281.96	47	4883.5	0	4469.57	不受限	4450	内江地调	null
2651	10kV北玛一线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛一线913开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	221.17	37	3830.7	0	4483.14	不受限	4450	绵阳地调	null
2652	10kV宋庆一线	资中电力调度控制中心	宋庆一线913开关	宋家站	20000	否	374	6477.87	专线	77.85	21	1348.3	0	4481.78	不受限	4450	内江地调	null
2653	10kV沱城Ⅱ回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅱ回960开关	塔沱站	31500	是	400	6928.2	公线	60.69	15	1051.2	0	4491.36	不受限	4450	达州地调	null

2654	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继耀路979开关	继光站	126000	否	687	11899.19	专线	359.12	52	6219.9	0	4489.37	不受限	4450	德阳地调	null
2655	10kV穿红路911大馈线	盖华电力调度控制中心	穿红路911开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	43.03	11	745.2	0	4478.66	不受限	4450	德阳地调	null
2656	10kV斑城三路	罗江电力调度控制中心	斑城三路917开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	155.27	30	2689.2	0	4488.42	不受限	4450	德阳地调	null
2657	10kV仙阳线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙阳线967开关	仙人桥站	126	否	600	10392.3	公用	255.8	43	4430.4	430	4492.67	不受限	4450	绵阳地调	null
2658	10kV板车南线	仁和电力调度控制中心	板车南线952开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	62.53	16	1083	0	4459.5	不受限	4450	攀枝花地调	null
2659	10kV若阿线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若阿线913开关	若尔盖站	44815	否	335	5802.37	公线	43.09	13	746.4	0	4475.73	不受限	4450	阿坝地调	null

2660	10kV谷老一线	阿坝电力调度控制中心	谷老一线916开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	99.1	25	1716.4	50	4468.98	不受限	4450	阿坝地调	null
2661	10kV官沙线	阿坝电力调度控制中心	官沙线922开关	官家河坝站	100000	是	380	6581.79	公线	46.92	12	812.7	0	4452.73	不受限	4450	阿坝地调	null
2662	10kV富上线	新桥电力调度控制中心	10kV.富上线914开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	239.77	43	4152.9	0	4451.93	不受限	4450	达州地调	null
2663	10kV永街线	仪陇电力调度控制中心	永街线913开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	81.06	22	1404	0	4472.85	不受限	4450	南充地调	null
2664	10kV白盐线	宝兴电力调度控制中心	白盐线913开关	白玉沟站	6300	是	362	6270.02	公线	30.62	8	530.4	0	4485.62	不受限	4450	雅安地调	null
2665	10kV萝荣线	汉源电力调度控制中心	萝荣线928开关	萝卜岗站	81500	是	600	10392.3	公线	222.19	37	3848.4	0	4465.44	不受限	4450	雅安地调	null

2666	10kV春环二线	仪陇电力调度控制中心	春环二线925开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	43.24	11	748.9	0	4474.96	不受限	4450	南充地调	null
2667	10kV蜂盐线	宝兴电力调度控制中心	蜂盐线915开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	34.81	10	602.9	0	4426.97	不受限	4400	雅安地调	null
2668	10kV明城线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明城线927开关	光明变电站	10000	是	320	5542.56	公线	366.33	1140	6344.8	0	4434.05	不受限	4400	凉山地调	null
2669	10kV理牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理牧线914开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公线	105.59	26	1828.8	0	4406.58	不受限	4400	甘孜地调	null
2670	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳镇线914开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公线	239.94	27	519.6	0	4520.73	不受限	4400	甘孜地调	null

2671	10kV新汇线	仁寿电力调度控制中心	新汇线947开关	新城开闭所	0	否	495	8573.65	专线	189.48	38	3281.8	0	4434.49	不受限	4400	眉山地调	null
2672	10kV国觉线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国觉线912开关	国营牧场站	15000	否	285	4936.34	公线	0	22	495.8	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调	null
2673	10kV兴中一线	仁寿电力调度控制中心	兴中一线911开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	189.01	38	3273.6	0	4442.69	不受限	4400	眉山地调	null
2674	10kV巴下线954大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴下线952开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公线	0	34	124.6	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调	null

2675	10kV木乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	木乡线912开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公线	0	33	448.6	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调	null
2676	10kV帽科一线	仁寿电力调度控制中心	帽科一线912开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	247.69	44	4290	0	4439.53	不受限	4400	眉山地调	null
2677	10kV万镇路962#线路	中江电力调度控制中心	万镇路962开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	84.91	23	1470.7	0	4406.15	不受限	4400	德阳地调	null
2678	10kV新富线914大馈线	沐川电力调度控制中心	新富线914开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	104.23	26	1805.3	0	4430.08	不受限	4400	null	null
2679	10kV黄农线913大馈线	沐川电力调度控制中心	黄农线913开关	黄丹站	16300	否	335	5802.37	公线	47.49	14	822.6	0	4399.53	不受限	4400	乐山地调	null

2680	10kV庐龙一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙一路913开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	338.18	61	5857.2	3210	4438.74	不受限	4400	德阳地调	null
2681	10kV回木一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木一线912开关	回龙站	50	否	400	6928.2	公用	103.12	26	1786	0	4449.38	不受限	4400	绵阳地调	null
2682	10kV山巩线	威远电力调度控制中心	山巩线912开关	山王站	12600	否	321	5559.88	公线	32.05	10	555.1	0	4448.79	不受限	4400	内江地调	null
2683	10kV岫白线	苍溪电力调度控制中心	岫白线916开关	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	50.17	15	869	0	4446.66	不受限	4400	广元地调	null
2684	10kV陵井线	苍溪电力调度控制中心	陵井线972开关	陵江站	90000	否	377	6529.83	公线	82.58	22	1430.2	0	4446.65	不受限	4400	广元地调	null
2685	10kV石镇线	乐至电力调度控制中心	10kV石镇线912开关	石佛站	12600	否	285	4936.34	公用	73.2	26	1267.8	0	4442.71	不受限	4400	资阳地调	null

2686	10kV永长屋二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋二线925开关	永利	100000	是	414	7170.69	公线	76.48	18	1324.7	0	4411.85	不受限	4400	泸州地调	null
2687	10kV兴兰线	资中电力调度控制中心	兴兰线913开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	63.7	16	1103.3	0	4439.26	不受限	4400	内江地调	null
2688	10kV清东线	大竹电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	81500	是	400	6928.2	公线	63.95	16	1107.7	0	4434.86	不受限	4400	达州地调	null
2689	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指水线913开关	指南站	16.3	否	552	9560.92	公用	242.5	44	4200.1	0	4404.73	不受限	4400	绵阳地调	null
2690	10kV汉镇线	剑阁电力调度控制中心	汉镇线916开关	35kV汉阳站	20000	否	319	5525.24	公线	32.34	10	560.2	0	4412.52	不受限	4400	广元地调	null
2691	10kV花界线大馈线	安州电力调度控制中心	花界线956开关	花该站	31.5	是	597	10340.34	公用	220.79	37	3824	0	4448.27	不受限	4400	绵阳地调	null

2692	10kV龙华路	郫都电力调度控制中心	龙华线922开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	283.46	47	4909.6	0	4443.47	不受限	4400	成都地调	null
2693	10kV作时四路_专线	成都配调	作时四路937	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	169.98	36	2944	0	4429.34	不受限	4400	成都地调	null
2694	10kV作光路	成都配调	作光路933	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	169.33	36	2932.8	0	4440.54	不受限	4400	成都地调	null
2695	10kV黄江路大馈线_专线	成都配调	黄江路910	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	169.33	36	2932.8	0	4440.54	不受限	4400	成都地调	null
2696	10kV粉保线	成都配调	粉保路917	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	170.35	36	2950.5	0	4422.84	不受限	4400	成都地调	null
2697	10kV猛鸿线	成都配调	猛鸿路926开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	123.39	26	2137.2	0	4416.88	不受限	4400	成都地调	null
2698	10kV雄登线	南溪电力调度控制中心	雄登线953开关	雄镇站	6300	是	430	7447.82	公线	89.26	21	1545.9	0	4412.36	不受限	4400	宜宾地调	null

2699	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗夔线935开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	225.06	38	3898	0	4415.84	不受限	4400	天府地调	null
2700	10KV放中线大馈线	简阳电力调度控制中心	放中线924	解放	103000	否	400	6928.2	公线	105.4	26	1825.5	0	4409.88	不受限	4400	成都地调	null
2701	10kV麓生一路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生一路916开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	284.27	47	4923.6	0	4429.47	不受限	4400	天府地调	null
2702	10kV华山二线大馈线	天府电力调度控制中心	华山二线944开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	105.27	26	1823.2	0	4412.18	不受限	4400	天府地调	null
2703	10kV楼南三线	青白江电力调度控制中心	楼南三线917开关	高楼	2*63000	是	553	9578.24	公线	187.57	34	3248.7	0	4413.89	不受限	4400	成都地调	null
2704	10kV大金路大馈线	天府电力调度控制中心	大金路910开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	284.49	47	4927.3	0	4425.77	不受限	4400	天府地调	null

2705	10kV景康线912断路器间隔	青白江电力调度控制中心	景康线912开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	248.8	44	4309.2	0	4420.33	不受限	4400	成都地调	null
2706	10kV赵城路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵城路905	赵镇	2*8000	是	320	5542.56	公线	1	10	1	0	4434.05	不受限	4400	成都地调	null
2707	10kV太石路大馈线	郫都电力调度控制中心	太石路922开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	285.62	48	4947	0	4406.07	不受限	4400	成都地调	null
2708	10kV官银线大馈线	广安电力调度控制中心	官银线923开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	168.53	32	2919	0	4438.75	不受限	4400	广安地调	null
2709	10kV罗永线大馈线	广安电力调度控制中心	罗永线922开关	梭罗站	18000	否	384	6651.08	公线	90.53	24	1568	0	4417.97	不受限	4400	广安地调	null
2710	10kV白安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白安线965开关	白塔站	100000	否	1000	17320.51	专线	355.16	36	6151.4	5000	4437.06	不受限	4400	资阳地调	null

2711	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东体路907开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	103.46	26	1792	0	4443.38	不受限	4400	天府地调	null
2712	10kV平光二线	广元电力调度控制中心	平光二线922	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	3	0.9	51.96	0	4411.53	不受限	4400	广元地调	null
2713	10kV平光一线	广元电力调度控制中心	平光一线912	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	3	0.9	51.96	0	4411.53	不受限	4400	广元地调	null
2714	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东兴站	100000	是	964	16696.97	公线	514.93	53	8918.6	0	4438.98	不受限	4400	内江地调	null
2715	10kV界铁线	隆昌电力调度控制中心	界铁线914开关	界市站	10000	否	300	5196.15	专线	17.15	6	297.1	0	4379.43	不受限	4350	内江地调	null
2716	10kV塔检线大馈线	天府电力调度控制中心	塔检线966开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	227.83	38	3946	0	4367.84	不受限	4350	天府地调	null

2717	10kV陈金线	广元电力调度控制中心	陈金线914开关	35kV陈家站	6300	否	300	5196.15	专线	16.26	5	281.6	0	4394.93	不受限	4350	广元地调	null
2718	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制中心	木南二线922开关	木城站	10000	否	317	5490.6	公线	32.98	10	571.3	0	4370.24	不受限	4350	乐山地调	null
2719	10kV朱还线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱还线927开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	243.76	44	4222	0	4398.42	不受限	4350	南充地调	null
2720	10kV天村线大馈线	天府电力调度控制中心	天村线912开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	286.21	48	4957.1	0	4395.97	不受限	4350	天府地调	null
2721	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线914开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	106.07	27	1837.2	0	4398.18	不受限	4350	广元地调	null
2722	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田顺线922开关	田家站	30000	是	380	6581.79	公线	52.36	14	906.9	0	4358.53	不受限	4350	内江地调	null

2723	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景贤线941开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	公线	190.67	34	3302.4	0	4360.19	不受限	4350	成都地调	null
2724	10kV景恒路	青白江电力调度控制中心	景恒线926开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	250.35	45	4336	0	4393.53	不受限	4350	成都地调	null
2725	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹锦线913开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	212.84	41	3686.4	0	4372.83	不受限	4350	成都地调	null
2726	10kV景福线	青白江电力调度控制中心	景福线905开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	251.09	45	4348.8	0	4380.73	不受限	4350	成都地调	null
2727	10kV普创路	新都电力调度控制中心	普创线931开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	214.04	41	3707.2	0	4352.03	不受限	4350	成都地调	null

2728	10kV浦合路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦合路957开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	287.74	48	4983.6	0	4369.47	不受限	4350	成都地调	null
2729	10kV筒丛线	郫都电力调度控制中心	筒丛线998开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	287.99	48	4988	0	4365.07	不受限	4350	成都地调	null
2730	10kV文通路	成都配调	文通线915	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	125.68	27	2176.8	0	4377.28	不受限	4350	成都地调	null
2731	10kV双投线	成都配调	双投路927	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	125.96	27	2181.6	0	4372.48	不受限	4350	成都地调	null
2732	10kV大世线	成都配调	大世线910	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	126.63	27	2193.2	0	4360.88	不受限	4350	成都地调	null
2733	10kV茶塔线	蒲城电力调度控制中心	茶塔线914开关	茶河站	6300	是	380	6581.79	公线	51.27	13	888	0	4377.43	不受限	4350	达州地调	null

2734	10kV望石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望石线954开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	189.2	34	3277	0	4385.59	不受限	4350	绵阳地调	null
2735	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	10kV河满二线917	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	45.87	14	794.5	0	4349.69	不受限	4350	南充地调	null
2736	10kV鹤镇线	剑阁电力调度控制中心	鹤镇线941开关	35kV鹤龄站	6300	否	320	5542.56	公线	35.2	11	600	0	4388.3	不受限	4350	广元地调	null
2737	10kV会红线大馈线	江油电力调度控制中心	会红线917开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	269.25	41	4663.4	0	4384.83	不受限	4350	绵阳地调	null
2738	10kV科崇线	眉山电力调度控制中心	科崇线976开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	专线	194.21	39	3363.8	0	4352.49	不受限	4350	眉山地调	null
2739	10kV南弘一线	威远电力调度控制中心	南弘一线914开关	威南站	150000	否	576	9976.61	专线	265.44	46	4597.4	0	4381.55	不受限	4350	内江地调	null

2740	10kV越宁线大馈线	威远电力调度控制中心	越宁线914开关	越溪站	11300	否	321	5559.88	公线	37.09	12	642.4	0	4361.49	不受限	4350	内江地调	null
2741	10kV陵肖二线	苍溪电力调度控制中心	陵肖二线924开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	286.07	48	4954.7	0	4382.78	不受限	4350	广元地调	null
2742	10kV池杨线大馈线	江油电力调度控制中心	池杨线913开关	龙池站	7200	否	353	6114.14	公用	66.56	19	1152.8	0	4349.93	不受限	4350	绵阳地调	null
2743	10kV晓浮二线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮二线917开关	晓坝站	40	否	401	6945.52	公用	108.78	27	1884	0	4366.97	不受限	4350	绵阳地调	null
2744	10kV襄马线	南部电力调度控制中心	10kV襄马线911	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	89.05	23	1542.4	0	4381.21	不受限	4350	南充地调	null
2745	10kV杨童线	威远电力调度控制中心	杨童线918开关	杨家湾站	80000	否	454	7863.51	专线	155.06	34	2685.7	0	4391.46	不受限	4350	内江地调	null

2746	10kV两镇线大馈线	威远电力调度控制中心	两镇线912开关	两河站	16300	否	321	5559.88	公线	29.75	9	515.2	125	4363.69	不受限	4350	内江地调	null
2747	10kV双龙二路	广汉电力调度控制中心	双龙二路910开关	双泉开关站	20785	否	600	10392.3	公用	547	91	8510	4995	4358.07	不受限	4350	德阳地调	null
2748	10KV石城八线	井研电力调度控制中心	石城八线926开关	石家桥站	120000	否	500	8660.25	公线	198.21	40	3433	0	4361.22	不受限	4350	乐山地调	null
2749	10kV釜八二路	釜华电力调度控制中心	釜八二路923开关	釜华站	20000	否	377	6529.83	公线	87.89	23	1522.3	0	4354.55	不受限	4350	德阳地调	null
2750	10kV石镇线大馈线925	井研电力调度控制中心	石镇线925开关	石家桥站	120000	否	500	8660.25	公线	198.21	40	3433	0	4361.22	不受限	4350	乐山地调	null
2751	10kV竹茶线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹茶线915开关	竹根站	90000	否	500	8660.25	公线	175.98	35	3048	385	4361.22	不受限	4350	乐山地调	null

2752	10kV荣猫线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荣猫线913开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	88.8	30	1562	315	4361.53	不受限	4350	乐山地调	null
2753	10kV水垵二线大馈线	乐山电力调度控制中心	水垵二线981开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	88.68	23	1536	0	4387.61	不受限	4350	乐山地调	null
2754	10kV德沱二路	德阳电力调度控制中心	德沱二路923开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	189.16	34	3276.3	0	4372.44	不受限	4350	德阳地调	null
2755	10kV汇方线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇方线922开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	132.79	28	2300	0	4364.93	不受限	4350	自贡地调	null
2756	10kV城厂线	万源电力调度控制中心	10kV.城厂线914开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	66.86	17	1158	0	4384.56	不受限	4350	达州地调	null

2757	10kV沿镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿镇线915开关	沿滩站	71900	是	516	8937.38	公线	140.65	27	2436	315	4398.9	不受限	4350	自贡地调	null
2758	10kV金五线大馈线	富顺电力调度控制中心	金五线911开关	金山站	10100	是	569	9855.37	公线	201.65	35	3492.5	0	4391.8	不受限	4350	自贡地调	null
2759	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV.城校线923开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	187.98	34	3255.8	0	4365.22	不受限	4350	达州地调	null
2760	10kV城区一线	万源电力调度控制中心	10kV.城区一线911开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	186.79	34	3235.2	0	4385.82	不受限	4350	达州地调	null
2761	10kV北华线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北华线969开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	246.42	45	4268	0	4352.42	不受限	4350	自贡地调	null
2762	10kV姜华线	石棉电力调度控制中心	姜华线956开关	姜家沟站	80000	否	300	5196.15	公线	18.36	6	318	0	4358.53	不受限	4350	雅安地调	null

2763	10kV高电线	南江电力调度控制中心	10kV高电线958	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	86.55	23	1499.1	0	4377.75	不受限	4350	巴中地调	null
2764	10kV金虞线	仁寿电力调度控制中心	金虞线911开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	89.44	24	1549.1	0	4374.51	不受限	4350	眉山地调	null
2765	10kV杨中II回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中II回916	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	288.67	48	4999.7	0	4353.37	不受限	4350	巴中地调	null
2766	10kV巴阿线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴阿线911小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	18.08	6	313.1	0	4363.43	不受限	4350	凉山地调	null
2767	10kV船西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船西线938开关	船城站	100000	否	515	8920.06	公线	211.52	41	3663.6	0	4364.45	不受限	4350	凉山地调	null
2768	10kV金翰线	蓬溪电力调度控制中心	金翰线961开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	236.61	44	4098.1	0	4319.66	不受限	4300	遂宁地调	null

2769	10kV城中 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城中线 917开 关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	182.91	34	3168	0	4314.46	不受 限	4300	遂宁 地调	null
2770	10kV蜂邓 线	宝兴电 力调度 控制中 心	蜂邓线 916开 关	蜂桶寨 站	50000	否	363	6287.34	公线	78.04	21	1351.7	0	4306.91	不受 限	4300	雅安 地调	null
2771	10kV水镇 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV水 镇线 914	水宁站	10000	否	352	6096.82	公线	200	57	1725	0	4371.82	不受 限	4300	巴中 地调	null
2772	10kV新区 线	雅安配 调电力 调度控 制中心	新区线 914开 关	新庄站	6300	否	380	6581.79	公线	77.08	20	1335	250	4338.61	不受 限	4300	雅安 地调	null
2773	10kV新松 线916大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV新 松线 916开 关	会东新 街站	6300	否	380	6581.79	公线	91.4	24	1583	0	4340.61	不受 限	4300	凉山 地调	null

2774	10kV纹田线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹田线976开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	68.89	17	1193.2	0	4349.36	不受限	4300	攀枝花地调	null
2775	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	0	18	624.5	0	4442.71	不受限	4300	甘孜地调	null
2776	10kV正海二线	仁寿电力调度控制中心	正海二线946开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	196.51	40	3403.5	0	4312.79	不受限	4300	眉山地调	null
2777	10kV天工三线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工三线916开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	179.59	33	2990	0	4341	不受限	4300	达州地调	null
2778	10kV城茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶二线924开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	71.1	18	1231.5	0	4311.06	不受限	4300	达州地调	null

2779	10kV兴乐 线	仁寿电 力调度 控制中 心	兴乐线 913开 关	兴家站	25000	否	382	6616.43	专线	92.84	24	1608	0	4346.79	不受 限	4300	眉山 地调	null
2780	10kV大能 线	仁寿电 力调度 控制中 心	大能线 914开 关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	194.44	39	3367.7	0	4348.58	不受 限	4300	眉山 地调	null
2781	10kV绕值 线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	绕值线 912开 关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公线	0	17	374.5	0	4442.71	不受 限	4300	甘孜 地调	null
2782	10kV堰卧 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.堰 卧线 951开 关	堰坝站	40000	是	400	6928.2	公线	69.41	17	1202.1	0	4340.46	不受 限	4300	达州 地调	null
2783	10kV光金 二路	绵竹电 力调度 控制中 心	光金二 路924 开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	109.05	27	1888.8	0	4346.58	不受 限	4300	德阳 地调	null

2784	10KV通百 一线	乐山电 力调度 控制中 心	通百一 回943 开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	103.23	23	1787.9	0	4308.92	不受 限	4300	乐山 地调	null
2785	10kv带码 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	带码线 948开 关	玉带站	100000	否	375	6495.19	专线	86.52	23	1498.5	0	4347.17	不受 限	4300	南充 地调	null
2786	10kv朝红 路大馈线	藎华电 力调度 控制中 心	朝红路 924开 关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	290.39	48	5029.6	0	4323.47	不受 限	4300	德阳 地调	null
2787	10kv平汉 二路	罗江电 力调度 控制中 心	平汉二 路968 开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	231.76	39	4014	0	4299.84	不受 限	4300	德阳 地调	null
2788	10kv凤邦 线大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	凤邦线 965开 关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	145.64	33	2522.4	0	4336.52	不受 限	4300	乐山 地调	null
2789	10kv川铁 线	营山电 力调度 控制中 心	川铁线 939开 关	济川站	100000	否	360	6235.38	专线	73.7	20	1276.4	0	4335.44	不受 限	4300	南充 地调	null

2790	10kV箴石路913线路	绵东电力调度控制中心	箴石路913开关	箴棚子站	6300	是	335	5802.37	公线	18.95	6	328.3	0	4313.6	不受限	4300	德阳地调	null
2791	10kV尖府线	乐山电力调度控制中心	尖府线978开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	147.53	34	2555.3	0	4303.62	不受限	4300	乐山地调	null
2792	10kV城朗东线	米易电力调度控制中心	城朗东线972开关	城北站	50000	是	444.4	7697.23	公线	105.47	24	1826.8	0	4331	不受限	4300	攀枝花地调	null
2793	10kV岗双线	通川电力调度控制中心	10kV.岗双线952开关	木岗站	100000	是	552	9560.92	公线	193.3	35	3348	0	4300.74	不受限	4300	达州地调	null
2794	10kV科龙二线927	眉山电力调度控制中心	科龙二线927开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	147.68	30	2557.8	0	4301.12	不受限	4300	眉山地调	null
2795	10kV鱼新四线924大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新四线924	鱼鳧	50000	是	552	9560.92	公线	193.35	35	3348.9	0	4299.84	不受限	4300	泸州地调	null

2796	10kV金雕 一线	眉山电 力调度 控制中 心	金雕一 线913 开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	184.19	38	3190.1	0	4323.53	不受 限	4300	眉山 地调	null
2797	10kV东罗 线	洪雅电 力调度 控制中 心	东罗线 915开 关	东岳站	10000	是	600	10392.3	公线	230.27	38	3988.3	0	4325.54	不受 限	4300	眉山 地调	null
2798	10kV乐仁 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	乐仁线 912开 关	乐兴站	8	是	520	9006.66	公线	165.94	32	2874	0	4331.33	不受 限	4300	绵阳 地调	null
2799	10kV金环 二线	眉山电 力调度 控制中 心	金环二 线924 开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	135.72	28	2350.6	0	4328.18	不受 限	4300	眉山 地调	null
2800	10kV柏柏 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	柏柏线 914开 关	柏梓站	10	否	316	5473.28	公用	36.17	11	626.4	0	4299.55	不受 限	4300	绵阳 地调	null
2801	10kV董镇 线	威远电 力调度 控制中 心	董镇线 917开 关	董家湾	420000	是	576	9976.61	公线	230.53	40	3670	0	4311.28	不受 限	4300	内江 地调	null

2802	10kV高港路	郫都电力调度控制中心	高港路937开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	291.69	49	5052	0	4301.07	不受限	4300	成都地调	null
2803	10kV赤牛路	成都配调	赤牛线921	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	175.83	37	3045.4	0	4327.94	不受限	4300	成都地调	null
2804	10kV辰际路	成都配调	辰际路951	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	128.18	27	2220	0	4334.08	不受限	4300	成都地调	null
2805	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙元线645开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	94.4	22	1635	0	4323.26	不受限	4300	宜宾地调	null
2806	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	堰锦线908开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	214.78	42	3720	0	4339.23	不受限	4300	成都地调	null
2807	10kV河新三线	新都电力调度控制中心	河新三线917开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	71.13	18	1232	700	4303.38	不受限	4300	成都地调	null

2808	10kV革岛路	青白江电力调度控制中心	革岛线932开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	254.46	45	4407.2	0	4322.33	不受限	4300	成都地调	null
2809	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三海线914开关	三河	80000	否	400	6928.2	公线	18.73	5	324.4	1600	4310.98	不受限	4300	成都地调	null
2810	10kV花友二线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友二线936开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	47.06	12	815	400	4327.56	不受限	4300	成都地调	null
2811	10kV鸡台线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡台线936开关	鸡石湾站	71500	是	365	6321.99	公用	42.68	12	739.2	0	4318.39	不受限	4300	资阳地调	null
2812	10kV西源线大馈线	广安电力调度控制中心	西源线959开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	专线	71.71	18	1242	0	4300.56	不受限	4300	广安地调	null
2813	10kV金山线大馈线	阆中电力调度控制中心	金山线923开关	金垭站(阆中)	18000	否	300	5196.15	公线	20	7	346.4	0	4330.13	不受限	4300	南充地调	null

2814	10kV马广线	内江电力调度控制中心	马广线925开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	52.68	14	912.4	0	4311.46	不受限	4300	内江地调	null
2815	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	110.37	28	1911.6	0	4323.78	不受限	4300	广安地调	null
2816	10kV沐杜线	广元电力调度控制中心	沐杜线922开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	专线	5.31	2	92	0	4319.53	不受限	4300	广元地调	null
2817	10kV袁石一线	广元电力调度控制中心	袁石一线913开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	157.06	35	2720.2	0	4341.37	不受限	4300	广元地调	null
2818	10kV幺方线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺方线918开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	70	17.5	1212	630	4330	不受限	4300	广安地调	null
2819	10kV城弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	城弘线914开关	城南站（武胜）	18000	是	500	8660.25	公线	81.15	16	1405.6	1260	4262.6	不受限	4250	广安地调	null

2820	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	80000	否	319	0	专线	41.08	13	711.5	0	4261.22	不受限	4250	内江地调	null
2821	10kV多深线	雅安电力调度控制中心	多深线914开关	多营站	10000	否	440	7621.02	公用	68.88	16	1193	1400	4265.92	不受限	4250	雅安地调	null
2822	10kV迎镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎镇线916开关	迎接站	12500	否	380	6581.79	公线	95.15	25	1648	0	4275.61	不受限	4250	资阳地调	null
2823	10kV汉域一线	雅安电力调度控制中心	汉域一线919开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专用	198.57	40	3439.2	0	4292.67	不受限	4250	雅安地调	null
2824	10kV桐水一线	内江电力调度控制中心	桐水一线961开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	112.49	28	1948.3	0	4287.08	不受限	4250	内江地调	null
2825	10kV轮珠线	广元电力调度控制中心	轮珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	162.27	36	2810.5	0	4251.07	不受限	4250	广元地调	null

2826	10kV玉欣路	邛崃电力调度控制中心	玉欣路936	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	293.07	49	5076	0	4277.07	不受 限	4250	成都地调	null
2827	10kV胥联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥联路913	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	156.25	58	3774.5	1250	4292.56	不受 限	4250	成都地调	null
2828	10kV华航路大馈线	天府电力调度控制中心	华航路945开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	74.41	21	1288.8	0	4291.87	不受 限	4250	天府地调	null
2829	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新码线929	新津	100000	是	600	10392.3	公线	232.27	39	4023	0	4290.84	不受 限	4250	成都地调	null
2830	10kV天峰线大馈线	天府电力调度控制中心	天峰线933开关	天保	63000	是	553	9578.24	公线	195.53	35	3386.5	0	4276.09	不受 限	4250	天府地调	null
2831	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄团线910开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	234.08	39	4054.2	0	4259.64	不受 限	4250	成都地调	null

2832	10kV树海路	大邑电力调度控制中心	树海线916开关	大树	120000	否	500	8660.25	专线	203.23	41	3520	0	4274.22	不受限	4250	成都地调	null
2833	10kV青马线952线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	否	370	6408.59	公用	86.52	23	1498.5	0	4269.23	不受限	4250	宜宾地调	null
2834	10kV店广线大馈线	郫都电力调度控制中心	店广线947开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	233.35	39	4041.6	0	4272.24	不受限	4250	成都地调	null
2835	10kV东纱线	成都配调	东纱路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	132.56	28	2296	0	4258.08	不受限	4250	成都地调	null
2836	10kV荔国路	成都配调	荔国路935	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	179.68	38	3112	0	4261.34	不受限	4250	成都地调	null
2837	10kV雷泛线_新	成都配调	雷泛线917	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	132.16	28	2289	0	4265.08	不受限	4250	成都地调	null

2838	10kV清桦线大馈线	威远电力调度控制中心	清桦线923开关	清溪站	90000	否	360	6235.38	专线	77.81	22	1347.6	0	4264.24	不受限	4250	内江地调	null
2839	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	否	275	4763.14	公线	125	32	1638	0	4286.83	不受限	4250	眉山地调	null
2840	10kV平乐二线923	眉山电力调度控制中心	平乐二线923开关	新乐开闭所	0	是	390	6755	公线	66.26	17	1147.7	0	4256.3	不受限	4250	眉山地调	null
2841	10kV永新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永新线926开关	永利	101000	是	308	5334.72	公线	1	150	20	0	4267.78	不受限	4250	泸州地调	null
2842	10kV旭江一线	眉山电力调度控制中心	旭江 I 线915开关	旭光开闭所	0	是	495	8573.65	公线	149.65	30	2592	0	4266.92	不受限	4250	眉山地调	null
2843	10kV龙镇二线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇二线925开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	171.84	33	2976.3	0	4298.32	不受限	4250	资阳地调	null

2844	10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江公开闭所	0	是	390	6755	公线	215.74	55	3736.7	1115	4289	不受限	4250	眉山地调	null
2845	6kV田水线大馈线	安州电力调度控制中心	田水线625开关	水田坝站	6.3	否	353	6114.14	公用	71.51	20	1238.5	0	4264.23	不受限	4250	绵阳地调	null
2846	10kV魏蒲二线	通川电力调度控制中心	魏蒲二线961开关	魏兴站	82000	是	552	9560.92	公线	196.07	36	3396	0	4252.74	不受限	4250	达州地调	null
2847	10kV锦长线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦长线922开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	31.09	10	538.4	0	4294.02	不受限	4250	南充地调	null
2848	10kV荃镇路	荃华电力调度控制中心	荃镇路913开关	荃华站	20000	是	507	8781.5	公线	159.26	31	2758.3	0	4266.9	不受限	4250	德阳地调	null
2849	10kV竹阅线971	五通桥电力调度控制中心	竹阅线921开关	竹根站	90000	否	445	7707.63	公线	155.13	35	2686.8	0	4250.07	不受限	4250	乐山地调	null

2850	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	星大二线922开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	195.5	35	3386	0	4276.59	不受限	4250	南充地调	null
2851	10kV通蓝线	乐山电力调度控制中心	通蓝线939开关	通悦站	120000	否	335	5802.37	公线	54.93	16	951.4	0	4270.73	不受限	4250	乐山地调	null
2852	10kV铁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁园线909开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	174.53	33	3022.8	0	4279.53	不受限	4250	绵阳地调	null
2853	10kV燕水线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕水线952开关	燕子山站	80300	否	375	6495.19	公线	91.45	24	1584	0	4261.67	不受限	4250	自贡地调	null
2854	10kV谷中线	阿坝电力调度控制中心	谷中线914开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	24.09	8	417.3	0	4259.23	不受限	4250	阿坝地调	null
2855	10kV科撒线	阿坝电力调度控制中心	科撒线912开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	0.17	0	3.1	0	4283.83	不受限	4250	阿坝地调	null

2856	10kV文红二线	彭山电力调度控制中心	文红二线936开关	红石开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	474.39	59	8216.4	0	4254.37	不受限	4250	眉山地调	null
2857	10kV新水线	盐边电力调度控制中心	新水线972开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	23.91	8	414.2	0	4262.33	不受限	4250	攀枝花地调	null
2858	10kV双东线	新桥电力调度控制中心	双东线928开关	双堰站	80160	是	380	6581.79	公线	57.43	15	994.7	0	4270.73	不受限	4250	达州地调	null
2859	10kV天仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	天仙线934开关	天成	362000	否	600	10392.3	公线	292.44	49	5065	0	4288.07	不受限	4250	自贡地调	null
2860	10kV南城三线	平昌电力调度控制中心	10kV南城三线912	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	243.08	45	4210.1	0	4285.61	不受限	4250	巴中地调	null
2861	10kV棕桂线	雅安配调电力调度控制中心	棕桂线925开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	181.86	47.86	3150	0	-1266	不受限	4250	雅安地调	null

2862	10kV万观线	汉源电力调度控制中心	万观线914开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	128.75	47	2230	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null
2863	10kV家园II回	巴州电力调度控制中心	10kV家园II回971	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	250.36	45	4336.3	0	4284.12	不受限	4250	巴中地调	null
2864	10kV永瓦线	大英电力调度控制中心	永瓦线912开关	永乐	12600	是	400	6928.2	公线	73.09	18	1266	0	4276.56	不受限	4250	遂宁地调	null
2865	10kV马星二线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马星二线942开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	33.37	9	578	0	4299.46	不受限	4250	凉山地调	null
2866	10kV城幼线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城幼线922开关	(会东县调)城关站	15000	是	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4282.43	不受限	4250	凉山地调	null

2867	10kV宜三线	汉源电力调度控制中心	宜三线923开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	279.28	102	4837.2	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null
2868	10kV新凤线	雅安配调电力调度控制中心	新凤线915开关	新庄站	12600	是	600	10392.3	公线	244	40	4210	4055	48.84	不受限	4250	雅安地调	null
2869	10kV万坪线	汉源电力调度控制中心	万坪线913开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	196.88	172	3410	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null
2870	10kV城北线（越西）	越西电力调度控制中心	10kV城北线916小车开关	（越西县调）城关站	50000	是	352	6096.82	公线	252.9	48	4365.3	600	4277.46	不受限	4250	凉山地调	null
2871	10kV新海线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新海线913开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	95.73	25	1658	0	4265.61	不受限	4250	凉山地调	null

2872	10kV棕树线	雅安配调电力调度控制中心	棕树线923开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	公线	69.28	26	1200	0	3091	不受限	4250	雅安地调	null
2873	10kV清黎线	汉源电力调度控制中心	清黎线921开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null
2874	10kV安天二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天二线972开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	91.27	22	1580.8	0	4280.46	不受限	4250	泸州地调	null
2875	10kV万虫线	汉源电力调度控制中心	万虫线915开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	49.57	18	858.6	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null
2876	10kV攀嘎线	宝兴电力调度控制中心	攀嘎911开关	攀超站	4000	否	270	4676.54	公线	95.1	35	1647.2	0	4208.89	不受限	4200	雅安地调	null
2877	10kV崇文线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇文线912开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4200	凉山地调	null

2878	10kV棕黎线	雅安配调电力调度控制中心	棕黎线924开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	4.5	2	78	0	4208.83	不受限	4200	雅安地调	null
2879	10kV攀硃线	宝兴电力调度控制中心	攀硃晓916开关	攀超站	4000	否	270	4676.54	公线	66.67	25	1154.8	0	4208.89	不受限	4200	雅安地调	null
2880	10kV913特埃线	甘洛电力调度控制中心	10kV特埃线913开关	特克站	16000	否	300	5196.15	公线	36	12	436.9	0	4236.63	不受限	4200	凉山地调	null
2881	10kV桅溪线	旺苍电力调度控制中心	桅溪线914开关	桅杆坝站	80000	否	354	6131.46	公线	74.95	21	1298.1	0	4220.21	不受限	4200	广元地调	null
2882	10kV高广线大馈线	富顺电力调度控制中心	高广线921开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	127.26	27	2143.5	0	4230.44	不受限	4200	自贡地调	null

2883	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖一线975开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	75.6	19	1309.4	0	4233.17	不受限	4200	攀枝花地调	null
2884	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	24	845.6	0	4442.71	不受限	4200	甘孜地调	null
2885	10kV城环线626大馈线	古蔺电力调度控制中心	城环线922	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	148.3	30	2568.5	0	4207.28	不受限	4200	泸州地调	null
2886	10kV西洋一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋一线918开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	207.94	41	3601.6	0	4239.4	不受限	4200	自贡地调	null

2887	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	23	476.8	0	4286.83	不受限	4200	甘孜地调	null
2888	10kV彭海线	仁和电力调度控制中心	彭海线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	76.8	19	1330.1	0	4212.46	不受限	4200	null	null
2889	10kV太家线	万源电力调度控制中心	10kV.太家线929开关	太和站	40000	是	400	6928.2	公线	74.93	19	1297.8	0	4244.76	不受限	4200	达州地调	null
2890	10kV安左路915#线路	中江电力调度控制中心	安左路915开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	96.06	25	1663.8	0	4213.05	不受限	4200	德阳地调	null
2891	10kV回桥二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥二线925开关	回龙站	50	否	600	10392.3	公用	297.29	50	5149	0	4204.07	不受限	4200	绵阳地调	null

2892	10kV林包线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林包线915开关	金家林站	50	是	600	10392.3	公用	236.14	39	4089.9	0	4223.94	不受限	4200	绵阳地调	null
2893	10kV拱祥路922线路	绵东电力调度控制中心	拱祥路922开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	231.59	39	4011.2	0	4233.36	不受限	4200	德阳地调	null
2894	10kV安柏路914线路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	96.06	25	1663.8	0	4213.05	不受限	4200	德阳地调	null
2895	10kV秋什路914大馈线	德阳电力调度控制中心	备用路914开关	秋月	302000	否	575	9959.29	专线	274.22	48	4749.5	0	4213.86	不受限	4200	德阳地调	null
2896	10kV垭桥线	南部电力调度控制中心	垭桥线913开关	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	306.03	50	5300.4	0	4208.56	不受限	4200	南充地调	null
2897	10kV朱强二线	威远电力调度控制中心	朱强二线926开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	9.15	3	158.4	0	4220.22	不受限	4200	内江地调	null

2898	10kV南高线	威远电力调度控制中心	南高线922开关	威南站	150000	是	462	8002.07	公线	104.59	23	1870	315	4216.66	不受限	4200	内江地调	null
2899	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯大线923开关	驯龙站	13600	是	430	7447.82	公用	100.28	23	1736.8	0	4221.46	不受限	4200	资阳地调	null
2900	10kV南大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南大线917	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	299.34	49	5184.6	0	4246.42	不受限	4200	南充地调	null
2901	10kV清东线	威远电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	175.12	31	3033.1	500	4226.48	不受限	4200	内江地调	null
2902	10kV鲜博线	眉山电力调度控制中心	鲜博线914开关	鲜滩开闭所	0	否	292	5057.59	专线	17.55	6	304	0	4247.83	不受限	4200	眉山地调	null
2903	10kV翠机线	成都配调	翠机线开关925	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	181.73	38	3147.6	0	4225.74	不受限	4200	成都地调	null

2904	10kV作新路专线	成都配调	作新路935	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	180.83	38	3132	0	4241.34	不受限	4200	成都地调	null
2905	10kV象西线	成都配调	象西线916	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	180.83	38	3132	0	4241.34	不受限	4200	成都地调	null
2906	10kV赤达线	成都配调	赤达线912	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	135.42	29	2345.4	0	4208.68	不受限	4200	成都地调	null
2907	10kV湾镇一路	郫都电力调度控制中心	湾镇一线941开关	林湾	182000	否	600	10392.3	公线	296.54	49	5136	0	4217.07	不受限	4200	成都地调	null
2908	10kV象润线	成都配调	象润线917开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	181.59	38	3145.2	0	4228.14	不受限	4200	成都地调	null
2909	10kV天旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天旅路913	天台	10000	是	400	6928.2	公线	75.7	19	1311.1	0	4231.46	不受限	4200	成都地调	null
2910	10kV濛新路	彭州电力调度控制中心	濛新路909	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	94.23	24	1632	400	4203.38	不受限	4200	成都地调	null

2911	10kV美解线（专线）	新都电力调度控制中心	美解线915开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	222.35	43	3851.1	0	4208.13	不受限	4200	成都地调	null
2912	10kV洛镇二线	广元电力调度控制中心	洛镇二线913开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200	广元地调	null
2913	10kV孙城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙城线912开关	孙家坝	364000	是	480	8313.84	公用	139.56	29	2417.2	0	4233.87	不受限	4200	资阳地调	null
2914	10kV碑川线(专线)	内江电力调度控制中心	碑川线922开关	碑木站	20000	否	335	5802.37	专线	57.42	17	994.5	0	4227.63	不受限	4200	内江地调	null
2915	10kV朱桂线	嘉陵电力调度控制中心	朱桂线935开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	252.77	46	4378	0	4242.42	不受限	4200	南充地调	null
2916	10kV洛镇一线	广元电力调度控制中心	洛镇一线912开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200	广元地调	null

2917	10kV花开 三线大馈 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花开三 线928 开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公线	256.4	46	4440.8	0	4179.62	不受 限	4150	南充 地调	null
2918	10kV三壩 线	内江电 力调度 控制中 心	三壩线 916开 关	三元站	100000	否	482	8348.48	专线	49.23	10	852.6	2500	4161.03	不受 限	4150	内江 地调	null
2919	10kV文土 线905大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	文土路 905开 关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	425	84	3681	0	4156.92	不受 限	4150	天府 地调	null
2920	10kV中书 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	中书线 971开 关	阆中站	113000	否	428	7413.18	公线	145.5	34	2520	0	4151.86	不受 限	4150	南充 地调	null
2921	10kV徐西 一线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐西一 线915 开关	徐家桥 站	80000	是	481	8331.16	公线	108.11	22	1872.4	610	4182.53	不受 限	4150	内江 地调	null
2922	10kV竹下 线	广元电 力调度 控制中 心	竹下线 919开 关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	28.67	10	496.5	0	4180.03	不受 限	4150	广元 地调	null

2923	10kV小贤 二线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小 贤二线 943开 关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	208.82	42	3616.7	0	4177.52	不受 限	4150	资阳 地调	null
2924	10kV郊水 一线	广元电 力调度 控制中 心	郊水一 线913 开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	30.24	10	523.7	0	4184.01	不受 限	4150	广元 地调	null
2925	10kV桥化 一线	雅安电 力调度 控制中 心	桥化一 线961 开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	公用	227.67	44	3943.2	0	4162.79	不受 限	4150	雅安 地调	null
2926	10kV西火 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	西火线 929开 关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	200.48	36	3472.3	0	4190.29	不受 限	4150	南充 地调	null
2927	10kV苏蓝 线大馈线 路	天府电 力调度 控制中 心	苏蓝线 926开 关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	117.55	29	2036	0	4199.38	不受 限	4150	天府 地调	null
2928	10kV庙场 一线大馈 线	阆中电 力调度 控制中 心	庙场一 线982 开关	东岳庙 站	100000	否	502.26	8699.4	公线	212.29	42	3676.9	0	4152.56	不受 限	4150	南充 地调	null

2929	10kV古专线大馈线	阆中电力调度控制中心	古专线913开关	古城站(阆中)	36000	否	502.26	8699.4	公线	209.87	42	3635	0	4194.46	不受限	4150	南充地调	null
2930	10kV上渝线	广元电力调度控制中心	上渝线922开关	上西站	80000	否	341	5906.29	专线	65.51	19	1134.7	0	4180.96	不受限	4150	广元地调	null
2931	10kV松铁线922大馈线	天府电力调度控制中心	松铁路922开关	松林	50000	是	335	5802.37	专线	26.67	8	462	0	4179.9	不受限	4150	天府地调	null
2932	10kV麓铁路大馈线	天府电力调度控制中心	麓铁路918开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	298.16	50	5164.1	0	4188.97	不受限	4150	天府地调	null
2933	10kV板卫路大馈线	天府电力调度控制中心	板卫线916开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	384	16	3681	0	4156.92	不受限	4150	天府地调	null
2934	10kV板平路大馈线	天府电力调度控制中心	板平路914开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	347	28	3681	0	4156.92	不受限	4150	天府地调	null

2935	10kV桐城 一线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐城一 线911 开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	299.08	50	5180	0	4173.07	不受 限	4150	天府 地调	null
2936	10kV文白 路大馈线	崇州电 力调度 控制中 心	文白路 908	文昌	2*6300 0	是	586	10149.82	公线	226.37	39	3920.8	0	4199.06	不受 限	4150	成都 地调	null
2937	10kV邻信 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻信路 911开 关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	118.54	30	2053.1	0	4182.28	不受 限	4150	天府 地调	null
2938	10kV怡南 一线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡南一 线905 开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	199.76	36	3459.8	0	4188.94	不受 限	4150	天府 地调	null
2939	10kV溪金 路大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	溪金路 913	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	158.31	32	2742	0	4186.2	不受 限	4150	成都 地调	null
2940	10kV象丽 路专线	成都配 调	象丽路 938	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	185.27	39	3208.8	0	4164.54	不受 限	4150	成都 地调	null

2941	10kV五天线	成都配调	五天路916	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	135.97	29	2355	0	4199.08	不受限	4150	成都地调	null
2942	10kV川生二线	成都配调	川生二线927	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	183.48	39	3177.8	0	4195.54	不受限	4150	成都地调	null
2943	10kV辰锦线	成都配调	辰锦路925开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	183.37	39	3176	0	4197.34	不受限	4150	成都地调	null
2944	10kV祥东路	成都配调	祥东线914	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	136.17	29	2358.4	0	4195.68	不受限	4150	成都地调	null
2945	10kV浦塑路	成都配调	浦塑线961	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	184.76	39	3200	0	4173.34	不受限	4150	成都地调	null
2946	10kV浆医路	成都配调	浆医路907	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	185.59	39	3214.4	0	4158.94	不受限	4150	成都地调	null
2947	10kV玉研路	成都配调	玉研路925	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	183.6	39	3180	0	4193.34	不受限	4150	成都地调	null

2948	10kV红招路	成都配调	红招路929	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	138.01	29	2390.4	0	4163.68	不受限	4150	成都地调	null
2949	10kV范智路	成都配调	范智路935	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	3200	4173.34	不受限	4150	成都地调	null
2950	10kV官油路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	158.43	32	2744	0	4184.2	不受限	4150	成都地调	null
2951	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红玉线687开关	红桥站	40000	否	300	5196.15	公线	29.68	10	514	0	4162.53	不受限	4150	宜宾地调	null
2952	10kV建山一线	宜宾电力调度控制中心	建山一线623开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	29.1	10	504	0	4172.53	不受限	4150	宜宾地调	null
2953	10kV金花二回	通川电力调度控制中心	10kV.金花二回976开关	金山站	150000	是	420	7274.61	公线	96.07	23	1664	0	4155.69	不受限	4150	达州地调	null

2954	10kV长龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙二线905开关	长卿站	63	是	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4156.92	不受限	4150	绵阳地调	null
2955	10kV旭北一线	眉山电力调度控制中心	旭北一线914开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	3	1	51.96	0	4150.92	不受限	4150	眉山地调	null
2956	10kV南郊线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南郊线921	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	302.2	50	5234.1	0	4196.92	不受限	4150	南充地调	null
2957	10kV福新线971	眉山电力调度控制中心	福新线971开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	143.76	30	2490	0	4188.78	不受限	4150	眉山地调	null
2958	10kV董贸二线	威远电力调度控制中心	董贸二线926开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	277.12	48	4799.8	0	4179.15	不受限	4150	内江地调	null
2959	10kV九铅线大馈线	江油电力调度控制中心	九铅线914开关	九岭站	6.3	否	269	4659.22	公用	100	37	0	0	4193.3	不受限	4150	绵阳地调	null

2960	10kV交观线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交观线912开关	交泰站	7.5	否	401	6945.52	公用	119.88	30	2076.4	0	4174.57	不受限	4150	绵阳地调	null
2961	10kV朱强一线	威远电力调度控制中心	朱强一线913开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	10.36	3	179.5	0	4199.12	不受限	4150	内江地调	null
2962	10kV旭南一线	眉山电力调度控制中心	旭南一线912开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	3	1	51.96	0	4150.92	不受限	4150	眉山地调	null
2963	10kV玉土路	绵竹电力调度控制中心	玉土路901开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	0.18	2	3.2	0	4153.72	不受限	4150	德阳地调	null
2964	10kV永镇线913大馈线	沐川电力调度控制中心	永镇线913开关	永福站	10300	是	300	5196.15	公线	139	7500	2769	0	4156.92	不受限	4150	乐山地调	null
2965	10kV庙通线	营山电力调度控制中心	庙通线912开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	3	1	52	0	4156.92	不受限	4150	南充地调	null

2966	10kV孝电路906线路	孝泉电力调度控制中心	孝电路906开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	218.44	73	3783.3	0	4156.92	不受 限	4150	德阳地调	null
2967	10kV兴果路924#线路	中江电力调度控制中心	兴果路924开关	永兴站	16300	否	400	6928.2	公线	120.43	30	2085.8	0	4149.58	不受 限	4150	德阳地调	null
2968	10kV庙大线	营山电力调度控制中心	庙大线913开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	3	1	52	0	4156.92	不受 限	4150	南充地调	null
2969	10kV荣磷线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荣磷线914开关	荣丁站	6300	是	300	5196.15	公线	158	53	2746	0	4156.92	不受 限	4150	乐山地调	null
2970	10kV梁金线	攀枝花电力调度控制中心	梁金线935开关	梁坪站	189200	是	450	7794.23	公线	119.36	27	2067.3	0	4168.08	不受 限	4150	攀枝花地调	null

2971	10kV城新 线924大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	城新线 924开 关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	150.59	31	2608.2	0	4167.58	不受 限	4150	泸州 地调	null
2972	10kV红康 线	盐边电 力调度 控制中 心	红康线 916开 关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	27.83	9	482	0	4194.53	不受 限	4150	攀枝 花地 调	null
2973	10kV荣张 线973大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	荣张线 973开 关	荣县站	91300	否	553	9578.24	公线	256.85	46	4448.7	0	4171.72	不受 限	4150	自贡 地调	null
2974	10kV福莲 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.福 莲线 914开 关	福善站	10000	否	285	4936.34	公线	15.76	6	273	0	4169.71	不受 限	4150	达州 地调	null
2975	10kV富加 二线	仁寿电 力调度 控制中 心	富加二 线925 开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	203.29	41	3521	0	4195.29	不受 限	4150	眉山 地调	null
2976	10kV梯报 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.梯 报线 958开 关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	16.34	6	283	0	4159.71	不受 限	4150	达州 地调	null

2977	10kV西脂线大馈线（专线）	自贡电力调度控制中心	西脂线915开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	265.03	47	4590.3	0	4186	不受限	4150	自贡地调	null
2978	10kV西恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西恒线943开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	209.9	37	3635.5	0	4165.66	不受限	4150	自贡地调	null
2979	10kV胜群线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜群线929开关	胜利站	100000	是	510	8833.46	公线	167.1	33	2894.1	0	4172.67	不受限	4150	自贡地调	null
2980	10kV任宝线	蓬溪电力调度控制中心	任宝线913开关	任隆	60000	是	377	6529.83	公线	60.28	16	1044	0	4179.86	不受限	4150	遂宁地调	null
2981	10kV望观一线	巴州电力调度控制中心	10kV望观一线962	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	232.78	44	4031.8	0	4152.14	不受限	4150	巴中地调	null
2982	10kV桂石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂石线911	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	128.46	42	2360	0	4156.92	不受限	4150	泸州地调	null

2983	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	61.92	16	1072.4	0	4151.46	不受限	4150	凉山 地调	null
2984	10kV宁西二线928线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV宁西二线928开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	62.01	16	1074	0	4149.86	不受限	4150	凉山 地调	null
2985	10kV董宰线	石棉电力调度控制中心	董宰线952开关	董家坡站	15000	否	380	6581.79	公线	101.62	27	1760	0	4163.61	不受限	4150	雅安 地调	null
2986	10kV金林线	蓬溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	190.9	35	3306.4	0	4176.06	不受限	4150	遂宁 地调	null
2987	10kV栗擦线	石棉电力调度控制中心	栗擦线952开关	栗子坪站	100000	是	300	5196.15	公线	64.09	21	1110	0	3046.92	不受限	4150	雅安 地调	null
2988	10kV海桂一线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂一线912小车开关	海湾站	20100	否	553	9578.24	公线	257.58	47	4461.3	0	4159.12	不受限	4150	凉山 地调	null

2989	10kV乃托线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃托线913开关	乃托站	25000	否	335	5802.37	公线	60.8	18	1053	0	4169.13	不受限	4150	凉山地调	null
2990	10kV阿莽线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿莽线913开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	28.18	8	488.1	0	4153.8	不受限	4150	凉山地调	null
2991	10kV城港线661大馈线	泸州电力调度控制中心	城港线924	城东	50000	是	379	6564.47	公线	62.06	16	1074.8	0	4176.78	不受限	4150	泸州地调	null
2992	10kV河新二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新二线972开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	78.79	20	1364.6	0	4177.96	不受限	4150	泸州地调	null
2993	10kV沙镇线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙镇线912开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	77.94	19	1350	0	4192.56	不受限	4150	泸州地调	null

2994	10kV安新 线	石棉电 力调度 控制中 心	安新线 955开 关	安全站	6300	是	300	5196.15	公线	86.6	29	1500	0	2656.92	不受 限	4150	雅安 地调	null
2995	10kV穆老 线	宝兴电 力调度 控制中 心	穆老线 913开 关	穆坪站	90000	是	363	6287.34	公线	49.12	14	850.8	0	4179.07	不受 限	4150	雅安 地调	null
2996	10kV幺星 线大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	幺星线 915开 关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	122	31	1420	0	4122	不受 限	4120	广安 地调	null
2997	10kV乔孔 线	广元电 力调度 控制中 心	乔孔线 916开 关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	120.55	30	2088	0	4147.38	不受 限	4100	广元 地调	null
2998	10kV汉达 二线	雅安电 力调度 控制中 心	汉达二 线935 开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	157.21	36	2722.8	0	4136.12	不受 限	4100	雅安 地调	null
2999	10kV中福 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中 福线 973开 关	城中站	80000	是	1000	17320.51	公线	244.2	24	4229.5	5500	4126.91	不受 限	4100	资阳 地调	null

3000	10kV石佛线大馈线	阆中电力调度控制中心	石佛线912开关	石滩站(阆中)	9000	否	400	6928.2	公线	121.91	30	2111.5	0	4123.88	不受限	4100	南充地调	null
3001	10kV三新二线大馈线	内江电力调度控制中心	三新二线924开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	82.03	21	1420.8	0	4121.76	不受限	4100	内江地调	null
3002	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	广渝线923开关	懒土坡站	50000	否	341	5906.29	专线	68.57	20	1187.7	0	4127.96	不受限	4100	广元地调	null
3003	10kV虎气线	广元电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎跳站	10300	否	264	4572.61	专线	8.762	2.9	151.76	0	4115.35	不受限	4100	广元地调	null
3004	10kV东民线	内江电力调度控制中心	东民线961开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	公线	196.47	41	3402.9	0	4110.73	不受限	4100	内江地调	null
3005	10kV南卫一线	雅安电力调度控制中心	南卫一线963开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专用	156.63	36	2712.8	0	4146.12	不受限	4100	雅安地调	null

3006	10kV南院线	广元电力调度控制中心	南院线923开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	169.83	37	2941.5	0	4120.07	不受限	4100	广元地调	null
3007	10kV中姜线大馈线	阆中电力调度控制中心	中姜线923开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	258.78	47	4482	0	4124.7	不受限	4100	南充地调	null
3008	10kV麓天线大馈线	天府电力调度控制中心	麓天线923开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	242.04	40	4192.1	0	4121.74	不受限	4100	天府地调	null
3009	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	楼防线907开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	227.71	44	3943.9	0	4115.33	不受限	4100	成都地调	null
3010	10kV大丰路大馈线	天府电力调度控制中心	大丰路946开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	301.71	50	5225.7	0	4127.37	不受限	4100	天府地调	null
3011	10kV车丰二线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰二线938开关	车城	240000	否	519	8989.34	专线	229.62	44	3977	0	4113.41	不受限	4100	天府地调	null

3012	10kV九龙二路大馈线	天府电力调度控制中心	九龙二路924开关	九江	40000	是	300	5196.15	专线	0.68	64	11.8	0	4145.12	不受限	4100	天府地调	null
3013	10kV金城线	成都配调	金城线929开关	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	140.05	30	2425.6	0	4128.48	不受限	4100	成都地调	null
3014	10kV筠宿线	宜宾电力调度控制中心	筠宿线661开关	筠连站	40000	否	300	5196.15	公线	32.8	11	568.1	0	4108.43	不受限	4100	宜宾地调	null
3015	10kV鹤源二路	大邑电力调度控制中心	鹤源二线922开关	鹤鸣山	13300	否	300	5196.15	专线	30.8	10	533.4	0	4143.13	不受限	4100	成都地调	null
3016	10kV高后二线	成都配调	高后二线940	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	139.33	29	2413.2	0	4140.88	不受限	4100	成都地调	null
3017	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	10kV南泉线939	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	303.19	51	5251.2	0	4101.87	不受限	4100	巴中地调	null

3018	10kV杨来线931大馈线	泸州电力调度控制中心	杨来线931	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	233.14	44	4037.9	0	4146.04	不受限	4100	泸州地调	null
3019	10kV白镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白镇线911	白节	10000	是	300	5196.15	公线	131.66	43	2380	0	4129.72	不受限	4100	泸州地调	null
3020	10kV沙中线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙中线914开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	81.25	20	1407.2	0	4135.36	不受限	4100	泸州地调	null
3021	10kV巴干线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴干线913小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	32.17	11	557.1	0	4119.43	不受限	4100	凉山地调	null
3022	10kV镇五线	平昌电力调度控制中心	10kV镇五线912	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	57.78	18	1000.7	0	4143.49	不受限	4100	巴中地调	null
3023	10kV义陈二线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈二线928	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	253.49	47	4390.4	0	4105.31	不受限	4100	巴中地调	null

3024	10kV周龙 二线	荣经电 力调度 控制中 心	周龙二 线925 开关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公线	64.55	16	1118	1000	4117.38	不受 限	4100	雅安 地调	null
3025	10kV南瑞 线	仁和电 力调度 控制中 心	南瑞线 957开 关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	122.66	31	2124.5	0	4110.88	不受 限	4100	攀枝 花地 调	null
3026	10kV桥坪 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.桥 坪线 923开 关	桥湾站	3150	否	285	4936.34	公线	18.63	7	322.7	0	4120.01	不受 限	4100	达州 地调	null
3027	10kV纹鸣 线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	纹鸣线 973开 关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	83.19	21	1440.9	0	4101.66	不受 限	4100	攀枝 花地 调	null
3028	10kV沱沱 二线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.沱 沱Ⅱ回 961开 关	塔沱站	81500	是	540	9353.07	公线	194.2	36	3363.6	0	4118.86	不受 限	4100	达州 地调	null

3029	10kV斑城二路	罗江电力调度控制中心	斑城二路921开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	174.94	34	3030	0	4147.62	不受限	4100	德阳地调	null
3030	10kV岭兴线	西充电力调度控制中心	岭兴线929开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	62.68	17	1085.6	0.09	4138.17	不受限	4100	南充地调	null
3031	10kV平虹一路	罗江电力调度控制中心	平虹一路954开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	228.85	44	3963.6	0	4111.22	不受限	4100	德阳地调	null
3032	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪Ⅱ线914开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	203.59	37	3526.1	0	4136.49	不受限	4100	南充地调	null
3033	10kV斑欧二线	乐山电力调度控制中心	斑欧二线972开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	157.27	36	2724	0	4134.92	不受限	4100	乐山地调	null
3034	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨云线914开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	377	6529.83	公线	100.88	27	1747.2	0	4129.65	不受限	4100	南充地调	null

3035	10kV灵江路大馈线	荃华电力调度控制中心	灵江路904开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	62.93	17	1090	0	4133.86	不受 限	4100	德阳地调	null
3036	10kV郊云线	苍溪电力调度控制中心	郊云路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	33.78	11	585	0	4122.71	不受 限	4100	广元地调	null
3037	10kV坝阳线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝阳线926	黄家坝站	126000	否	530	9179.87	公线	240.27	45	4161.5	0	4100.38	不受 限	4100	南充地调	null
3038	10kV岗文线	通川电力调度控制中心	10kV.岗文线951开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	297.23	50	5148	0	4127.13	不受 限	4100	达州地调	null
3039	10kV鱼颂一线914大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂一线914开关	鱼鳧	101000	是	552	9560.92	公线	203.6	37	3526.4	0	4122.34	不受 限	4100	泸州地调	null
3040	10kV鞍百线	苍溪电力调度控制中心	鞍百线924开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	169.69	37	2939.1	0	4122.47	不受 限	4100	广元地调	null

3041	10kV五宋线	眉山电力调度控制中心	五宋线915开关	五里山站	28000	是	495	8573.65	公线	156.8	32	2715.8	0	4143.12	不受限	4100	眉山地调	null
3042	10kV象糖线	眉山电力调度控制中心	象糖线922开关	象耳站	14300	是	495	8573.65	公线	156.74	32	2714.8	0	4144.12	不受限	4100	眉山地调	null
3043	10kV罗城一线	洪雅电力调度控制中心	罗城一线914开关	罗庙站	102000	是	495	8573.65	公线	156.89	32	2717.3	0	4141.62	不受限	4100	眉山地调	null
3044	10kV鼓福线	南部电力调度控制中心	10kV鼓福线923	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	307.93	51	5333.3	0	4097.72	不受限	4050	南充地调	null
3045	10kV清后线大馈线	威远电力调度控制中心	清后线924开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	196.15	41	3397.4	0	4085.06	不受限	4050	内江地调	null
3046	10kV北高线	资中电力调度控制中心	北高线926开关	城北站	90000	否	283	4901.7	专线	18.36	6	318	0	4093.53	不受限	4050	内江地调	null

3047	10kV沱城I回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅰ回951开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	205.84	37	3565.2	0	4083.54	不受限	4050	达州地调	null
3048	10kV叙龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	叙龙线916开关	叙永	120000	是	441	7638.34	公线	116.8	26	2022.9	0	4087.77	不受限	4050	泸州地调	null
3049	10kV北民线	资中电力调度控制中心	北民线917开关	城北站	105000	否	400	6928.2	专线	123.56	31	2140	0	4095.38	不受限	4050	内江地调	null
3050	10kV南坪线	米易电力调度控制中心	南坪线951开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	33.53	11	580.8	0	4083.27	不受限	4050	攀枝花地调	null
3051	10kV关建线	射洪电力调度控制中心	关建线926开关	城关	28500	是	295	5109.55	公线	1	10	10	0	4087.64	不受限	4050	遂宁地调	null

3052	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双西线915开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	34.05	11	589.8	0	4086.73	不受限	4050	乐山地调	null
3053	10kV庐保二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保二路926开关	庐山站	100000	是	800	13856.41	公线	132.89	17	2301.6	7000	4085.13	不受限	4050	德阳地调	null
3054	10kV徐家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐家线922开关	徐家站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	221.28	44	3832.5	0	4070.85	不受限	4050	南充地调	null
3055	10kV莲程线大馈线	五通桥电力调度控制中心	莲程线941开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	42.18	12	730.6	0	4049.86	不受限	4050	乐山地调	null
3056	10kV撒阿线	阿坝电力调度控制中心	撒阿线913开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	13.18	5	228.3	0	4058.53	不受限	4050	阿坝地调	null

3057	10kV彭互 线	仁和电 力调度 控制中 心	彭互线 972开 关	彭家坝 站	50000	是	350	6062.18	公线	43.89	13	760.1	0	4089.64	不受 限	4050	攀枝花 地调	null
3058	10kV北铁 线大馈线 专线	自贡电 力调度 控制中 心	北铁线 953开 关	城北站	100000	否	304	5265.43	专线	38.75	12	657.8	0	4081.09	不受 限	4050	自贡 地调	null
3059	10kV河上 线	阿坝电 力调度 控制中 心	河上线 911开 关	孟屯河 简易站	4000	否	600	10392.3	公线	304.97	51	5282	0	4071.07	不受 限	4050	阿坝 地调	null
3060	10kV富根 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.富 根线 927开 关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	207.43	38	3592.7	0	4056.04	不受 限	4050	达州 地调	null
3061	10kV板科 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	板科线 935开 关	板仓站	80200	是	550	9526.28	公线	205.02	37	3551	0	4070.02	不受 限	4050	自贡 地调	null
3062	10kV北城 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	北城一 线927 开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	176.37	32	3054.7	550	4057.89	不受 限	4050	自贡 地调	null

3063	10kV荣黄线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣黄线925开关	荣县站	90000	否	415	7188.01	专线	139.08	34	2408.9	0	4060.31	不受限	4050	自贡地调	null
3064	10kV新方线	盐边电力调度控制中心	新方线977开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	33.95	11	588	0	4088.53	不受限	4050	攀枝花地调	null
3065	10kV莱太线	大英电力调度控制中心	莱太线912开关	蓬莱	100000	是	520	9006.66	公线	115.72	22	2004.2	1130	4071.13	不受限	4050	遂宁地调	null
3066	10kV桥石一线	雅安电力调度控制中心	桥石一线916开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	116.67	27	2020.8	0	4076.02	不受限	4050	雅安地调	null
3067	10kV红桂一线	荣经电力调度控制中心	红桂一线933开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	123.51	31	2139.2	0	4096.18	不受限	4050	雅安地调	null
3068	10kV陇仁线	仪陇电力调度控制中心	陇仁线K101开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	244.7	41	4238.2	0	4075.64	不受限	4050	南充地调	null

3069	10kV撒新 线	石棉电 力调度 控制中 心	撒新线 912开 关	撒拉池 站	40000	是	380	6581.79	公线	68.51	18	1186.6	0	4078.83	不受 限	4050	雅安 地调	null
3070	10kV义二 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV义 二线 915	信义站	90000	否	480	8313.84	公线	195.89	41	3392.8	0	4089.66	不受 限	4050	巴中 地调	null
3071	10kV铜龙 一线	荥经电 力调度 控制中 心	铜龙一 线914 开关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公线	36.17	12	626.4	0	4050.13	不受 限	4050	雅安 地调	null
3072	10kV龙陶 线	荥经电 力调度 控制中 心	龙陶线 917开 关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公线	61.53	18	1065.7	315	4075.26	不受 限	4050	雅安 地调	null
3073	10kV草田 线	石棉电 力调度 控制中 心	草田线 911开 关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	67.33	18	1166.1	0	4099.33	不受 限	4050	雅安 地调	null
3074	10kV冯王 线919大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯 王线 919开 关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	66.97	18	1160	0	4091.58	不受 限	4050	泸州 地调	null

3075	10kV桐庆线	成都配调	桐庆路922	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	143.21	30	2480.4	0	4073.68	不受限	4050	成都地调	null
3076	10kV德康路	郫都电力调度控制中心	德康线921开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	123.81	31	2144.4	0	4090.98	不受限	4050	成都地调	null
3077	10kV荔熙路	成都配调	荔熙路928	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	142.26	30	2464	0	4090.08	不受限	4050	成都地调	null
3078	10kV双城线	成都配调	双城线910	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	144.53	31	2503.2	0	4050.88	不受限	4050	成都地调	null
3079	10kV温携路	成都配调	温携线910开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	190.32	40	3296.4	0	4076.94	不受限	4050	成都地调	null
3080	10kV正全线	成都配调	正全路926	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	189.38	40	3280	0	4093.34	不受限	4050	成都地调	null
3081	10kV正北线	成都配调	正北路929	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	143.65	30	2488	0	4066.08	不受限	4050	成都地调	null

3082	10kV青新 线	江安电 力调度 控制中 心	青新线 953开 关	青龙站	22300	否	370	6408.59	公用	98.71	27	1709.6	0	4058.13	不受 限	4050	宜宾 地调	null
3083	10kV桂园 一线	新都电 力调度 控制中 心	桂园一 线909 开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	162.12	37	2808	0	4082.09	不受 限	4050	成都 地调	null
3084	10kV蒲园 一路大馈 线	都江堰 电力调 度控制 中心	蒲园一 路911	蒲阳	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	85.91	21	1488	0	4054.56	不受 限	4050	成都 地调	null
3085	10kV西普 线大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	西普线 912	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	216.29	43	3746.1	0	4094.9	不受 限	4050	成都 地调	null
3086	10kV景天 线	青白江 电力调 度控制 中心	景天线 914开 关	景峰	2*5000 0	否	400	6928.2	专线	125.17	31	2168	0	4067.38	不受 限	4050	成都 地调	null

3087	10kV欧场线	青白江电力调度控制中心	欧场线937开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	261.65	47	4531.8	0	4088.62	不受限	4050	成都地调	null
3088	10kV九丹线	彭州电力调度控制中心	九丹线924开关	九陇	#####	是	335	5802.37	公线	32.42	10	561.5	0	4080.4	不受限	4050	成都地调	null
3089	10kV三德路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	三德路911	三星	8000+10000	否	300	5196.15	专线	34.92	12	604.8	0	4071.73	不受限	4050	成都地调	null
3090	10kV景海线	青白江电力调度控制中心	景海线944开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	公线	269.1	48	4660.8	0	4068.73	不受限	4050	成都地调	null
3091	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香花线920	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	96.58	29	1672.8	5700	4129.57	不受限	4050	成都地调	null

3092	10kV何岩线	新津电力调度控制中心	何岩线917	何店	100000	是	600	10392.3	公线	243.39	41	4215.6	0	4098.24	不受 限	4050	成都 地调	null
3093	10kV何豪线	新津电力调度控制中心	何豪线920开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	85.68	21	1484	0	4058.56	不受 限	4050	成都 地调	null
3094	10kV果金线	内江电力调度控制中心	果金线915开关	果湾站	10000	否	335	5802.37	公线	42.75	13	740.5	400	4081.63	不受 限	4050	内江 地调	null
3095	10kV桐联一线	内江电力调度控制中心	桐联一线963开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	145.2	34	2514.8	0	4079.11	不受 限	4050	内江 地调	null
3096	10kV朱峰二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰II线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	206.47	37	3576	0	4086.59	不受 限	4050	南充 地调	null
3097	10kV七新线	雅安电力调度控制中心	七新线916开关	七盘站	71500	否	405	7014.81	公用	270	67	4880	2280	4033.33	不受 限	4000	雅安 地调	null

3098	10kV岭莹线大馈线	广安电力调度控制中心	岭莹线926开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	66.58	18	1153.2	0	4112.23	不受限	4000	广安地调	null
3099	10kV祥双一线	内江电力调度控制中心	祥双一线914开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	35.08	10	607.6	0	4034.3	不受限	4000	内江地调	null
3100	10kV安宝线大馈线	阆中电力调度控制中心	安宝线912开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	90.75	25	1571.8	0	4018.53	不受限	4000	南充地调	null
3101	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	否	403	6980.16	公线	118.27	29	2048.4	200	4033.74	不受限	4000	广元地调	null
3102	10kV奥国线(专线)	内江电力调度控制中心	奥国线918开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	201.28	42	3486.1	0	4027.53	不受限	4000	内江地调	null
3103	10kV柏众三路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众三路929开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	308.67	51	5346.1	0	4006.97	不受限	4000	天府地调	null

3104	10kV万音路	新都电力调度控制中心	万音线913开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	166.21	38	2878.7	0	4011.39	不受限	4000	成都地调	null
3105	10kV净捷八线	崇州电力调度控制中心	净捷八线937	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	487.44	61	8442.5	0	4028.27	不受限	4000	成都地调	null
3106	10kV板迎路大馈线	天府电力调度控制中心	板迎路922开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	6.55	2	113.4	0	4043.52	不受限	4000	天府地调	null
3107	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	丹百二线929	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	261.2	47	4524	0	4096.42	不受限	4000	成都地调	null
3108	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光顺一线917开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	205.14	37	3553	1000	4067.42	不受限	4000	成都地调	null
3109	10kV作水线	成都配调	作水线932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	192.61	41	3336	0	4037.34	不受限	4000	成都地调	null

3110	10kV青源路_用户专线	大邑电力调度控制中心	青源线920开关	青霞	22000	否	400	6928.2	专线	126.38	32	2188.9	0	4046.48	不受限	4000	成都地调	null
3111	10kV浦四路	成都配调	浦四线927	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	191.92	41	3324	0	4049.34	不受限	4000	成都地调	null
3112	10kV玉树线	成都配调	玉树线952	玉林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	146.88	31	2544	0	4010.08	不受限	4000	成都地调	null
3113	10kV望海路	成都配调	望海路906	望江楼	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	145.91	31	2527.2	0	4026.88	不受限	4000	成都地调	null
3114	10kV辰街路_特	成都配调	辰街路954	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	194.69	41	3372	0	4001.34	不受限	4000	成都地调	null
3115	10kV展学路	成都配调	展学路933	发展	2*1800 00	否	473	8192.6	专线	192.66	41	3336.9	0	4036.44	不受限	4000	成都地调	null
3116	10kV寨周线	南江电力调度控制中心	10kV寨周线955	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	38.94	13	674.5	0	4002.03	不受限	4000	巴中地调	null

3117	10kV元凤线	仁寿电力调度控制中心	元凤线915开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	152.3	32	2637.9	0	4040.88	不受限	4000	眉山地调	null
3118	10kV齐科二线685大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动二线945开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	139.32	30	2413	0	4002.52	不受限	4000	泸州地调	null
3119	10kV桥双线	大英电力调度控制中心	桥双线922开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	211.29	38	3659.5	0	4003.09	不受限	4000	遂宁地调	null
3120	10kV工方线	汉源电力调度控制中心	工方线914开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	68.13	20	1180	0	4042.13	不受限	4000	雅安地调	null
3121	10kV棉竹一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹一线919	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	106.97	25	1852.8	0	4008.46	不受限	4000	泸州地调	null
3122	10kV清新线	仁寿电力调度控制中心	清新线962开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	110.64	29	1916.3	0	4007.31	不受限	4000	眉山地调	null

3123	10kV新月线	盐边电力调度控制中心	新月线957开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	38.5	13	666.8	0	4009.73	不受限	4000	攀枝花地调	null
3124	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	16.76	32	290.3	0	4152.41	不受限	4000	甘孜地调	null
3125	10kV意南线大馈线	富顺电力调度控制中心	意南线917开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	207.04	38	3586	0	4035.02	不受限	4000	自贡地调	null
3126	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	14.24	15	246.7	0	4196.01	不受限	4000	甘孜地调	null

3127	10kV园街线	攀枝花电力调度控制中心	园街线953开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	8.18	3	141.6	0	4015.32	不受限	4000	攀枝花地调	null
3128	10kV官鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.官鞠线927开关	官渡站	40000	是	350	6062.18	公线	48.52	14	840.3	0	4009.44	不受限	4000	达州地调	null
3129	10kV云高线大馈线	江油电力调度控制中心	云高线956开关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	256.42	45	4441.2	380	4048.63	不受限	4000	绵阳地调	null
3130	10kV石城七线	井研电力调度控制中心	石城七线923开关	石家桥站	120000	是	500	8660.25	公线	168.53	34	2919	0	4009.2	不受限	4000	乐山地调	null
3131	10kV旌庐东路923大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐东路923开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	428.87	75	7428	3930	4037.43	不受限	4000	德阳地调	null
3132	10kV石三一线	井研电力调度控制中心	石三一线924开关	石家桥站	120000	是	500	8660.25	公线	165.45	33	2865.6	0	4062.41	不受限	4000	乐山地调	null

3133	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工三线965开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	2	1	35	2050	4151	不受限	4000	乐山地调	null
3134	10kV高风线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高风线914开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	53.23	17	921.9	0	4004.05	不受限	4000	绵阳地调	null
3135	10kV西通线	通川电力调度控制中心	西通线973开关	城西站	112000	否	595	10305.7	公线	255.3	51	4422	0	4000	不受限	4000	达州地调	null
3136	10kV庄高线	眉山电力调度控制中心	庄高线911开关	庄店站	50000	否	283	4901.7	专线	23.33	8	404	0	4007.53	不受限	4000	眉山地调	null
3137	10kV春巴线	剑阁电力调度控制中心	春巴线917开关	春风站	80000	否	300	5196.15	专线	39	13	661	0	4015.53	不受限	4000	广元地调	null
3138	10kV永园线916大馈线	泸川电力调度控制中心	永园线916	永利	50000	否	416	7205.33	公线	141.48	34	2450.4	0	4034.4	不受限	4000	泸州地调	null

3139	10kV银镇 二线	资中电 力调度 控制中 心	银镇二 线926 开关	银山站	63000	否	366	6339.31	公线	95.89	26	1660.9	0	4044.48	不受 限	4000	内江 地调	null
3140	10kV板塔 线923大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV板 塔线 923开 关	石板站	90000	是	505	8746.86	公线	170.38	34	2951	0	4046.49	不受 限	4000	资阳 地调	null
3141	10kV自仁 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	自仁线 912开 关	自强站	10	是	305	5282.75	公线	12.66	4	219.2	0	4007	不受 限	4000	绵阳 地调	null
3142	10kV陵水 线	苍溪电 力调度 控制中 心	陵水线 913开 关	陵江站	90000	否	241	4174.24	公线	10	4	200	0	3974	不受 限	3974	广元 地调	null
3143	10kV发拉 线913大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV发 拉线 913开 关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	112.26	30	1944.3	0	3979.31	不受 限	3970	凉山 地调	null
3144	10kV汉桥 一线	雅安电 力调度 控制中 心	汉桥一 线938 开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	150	34	2100	0	3997.62	不受 限	3957.6	雅安 地调	null

3145	10kV安永二线974大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永二线974	安富	126000	是	423	7326.57	公线	107.68	25	1865	0	3996.26	不受限	3950	泸州地调	null
3146	10kV泸春线963大馈线	泸州电力调度控制中心	泸春线963	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	95.64	24	1656.5	0	3969.2	不受限	3950	泸州地调	null
3147	10kV城民线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城民线914开关	(会东县调)城关站	15000	否	330	5715.77	公线	67.51	20	1169.2	0	3974.99	不受限	3950	凉山地调	null
3148	10kV回湾线	大英电力调度控制中心	回湾线921开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	186.37	36	3228	0	3977.33	不受限	3950	遂宁地调	null
3149	10kV城公线912线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV城公线912开关	城中站	26000	是	335	5802.37	公线	39.95	12	691.9	0	3950	不受限	3950	凉山地调	null
3150	10kV堵赊线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵赊线912开关	堵格站	6300	否	320	5542.56	公线	57.74	19	1000	0	3988.3	不受限	3950	凉山地调	null

3151	10kV金秦线	通江电力调度控制中心	10kV金秦线913	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	40.38	13	699.3	0	3977.23	不受 限	3950	巴中 地调	null
3152	10kV城灵线	宝兴电力调度控制中心	城灵线917开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	117.98	27	2043.4	0	3997.99	不受 限	3950	雅安 地调	null
3153	10kV干南线	汉源电力调度控制中心	干南线918开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	250.32	42	4335.6	0	3978.24	不受 限	3950	雅安 地调	null
3154	10kV龙中线	仁寿电力调度控制中心	龙中线973开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公线	255	100	4416.7	0	3975.06	不受 限	3950	眉山 地调	null
3155	10kV红狼线	阿坝电力调度控制中心	红狼线953开关	红土站	3150	否	256	4434.05	公线	0.84	0	14.5	0	3976.14	不受 限	3950	阿坝 地调	null
3156	10kV谊百线	阿坝电力调度控制中心	谊百线921开关	水田坪站	10000	否	300	5196.15	公线	39.72	13	688	0	3988.53	不受 限	3950	阿坝 地调	null

3157	10kV何谷线大馈线	自贡电力调度控制中心	何谷线923开关	何市站	26500	是	510	8833.46	公线	148.52	29	2572.4	500	3994.37	不受限	3950	自贡地调	null
3158	10kV诺海线	阿坝电力调度控制中心	诺海线917开关	诺日朗站	20100	否	270	4676.54	公线	14.94	6	258.8	0	3950.09	不受限	3950	阿坝地调	null
3159	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	188.11	40	3258.1	0	3990.54	不受限	3950	甘孜地调	null
3160	10kV佛杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛杜线915开关	古佛	360620	是	550	9526.28	公线	209.86	38	3634.8	0	3986.22	不受限	3950	自贡地调	null
3161	10kV包达线	阿坝电力调度控制中心	包达线952开关	包座站	2000	否	275	4763.14	公线	17.41	6	301.6	0	3985.23	不受限	3950	阿坝地调	null

3162	10kV顺庆线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺庆线912开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	93.95	23	1627.2	0	3956.93	不受限	3950	自贡地调	null
3163	10kV汇展线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇展线923开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	155.02	32	2685	0	3979.93	不受限	3950	自贡地调	null
3164	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	0	11	417.5	0	3975.06	不受限	3950	甘孜地调	null
3165	10kV资尚线	仁和电力调度控制中心	资尚线975开关	迤资站	40000	否	265	4589.93	公线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受限	3950	攀枝花地调	null
3166	10kV资良线	仁和电力调度控制中心	资良线957开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	10.64	4	184.2	0	3972.72	不受限	3950	攀枝花地调	null

3167	10kV胜南线	米易电力调度控制中心	胜南线912开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	10.01	3	173.4	0	3983.52	不受限	3950	攀枝花地调	null
3168	10kV擂任线大馈线	北川电力调度控制中心	擂任线926开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公线	39.84	13	690	0	3986.53	不受限	3950	绵阳地调	null
3169	10kV垭郊线	南部电力调度控制中心	10kV垭郊线922	枣垭站	100000	否	515	8920.06	公线	234.46	46	4060.8	0	3967.25	不受限	3950	南充地调	null
3170	10kV东博线	射洪电力调度控制中心	东博线917开关	城东	16000	是	490	8487.05	公线	161.33	33	2794.2	0	3995.44	不受限	3950	遂宁地调	null
3171	10kV盟天线	射洪电力调度控制中心	盟天线925开关	联盟	26000	是	430	7447.82	公线	113.81	26	1971.2	0	3987.06	不受限	3950	遂宁地调	null
3172	10kV威城线大馈线	威远电力调度控制中心	威城线924开关	威远站	80000	是	560	9699.48	公线	196.88	35	3410	388	3961.58	不受限	3950	内江地调	null

3173	10kV合园 二线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	合园二 线926 开关	三合站	40	否	653	11310.29	公用	359.31	55	6223.2	0	3956.06	不受 限	3950	绵阳 地调	null
3174	10kV星仪 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	星仪I线 913开 关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	213.43	39	3696.6	0	3965.99	不受 限	3950	南充 地调	null
3175	10kV继城 三路974 线路	中江电 力调度 控制中 心	继城三 路974 开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	211.67	38	3666.2	0	3996.39	不受 限	3950	德阳 地调	null
3176	10kV祥工 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	祥工一 线913 开关	凝祥站	50	是	553	9578.24	公用	211.77	38	3667.9	0	3994.69	不受 限	3950	绵阳 地调	null
3177	10kV徐兰 路912线 路	绵东电 力调度 控制中 心	徐兰路 912开 关	徐家坝 站	14300	否	285	4936.34	公线	27.17	10	470.5	0	3972.21	不受 限	3950	德阳 地调	null
3178	10kV普钢 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	普钢一 线903 开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	191.99	36	3325.2	0	3977.13	不受 限	3950	绵阳 地调	null

3179	10kV家太 路923线 路	中江电 力调度 控制中 心	家太路 923开 关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	110.69	29	1917.2	0	3959.65	不受 限	3950	德阳 地调	null
3180	10kV带蓝 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	带蓝Ⅱ 线921 开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	269.38	49	4665.6	0	3954.82	不受 限	3950	南充 地调	null
3181	10kV林乡 线大馈线	营山电 力调度 控制中 心	林乡线 911开 关	双林站	50000	否	275	4763.14	公线	19.37	7	335.5	0	3951.33	不受 限	3950	南充 地调	null
3182	10kV遵东 路	绵竹电 力调度 控制中 心	遵东路 902开 关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	219.8	39	3807	0	3952.58	不受 限	3950	德阳 地调	null
3183	10kV斑财 线	乐山电 力调度 控制中 心	斑财线 961开 关	斑竹湾 站	100000	是	440	7621.02	公线	121.94	28	2112	0	3984.82	不受 限	3950	乐山 地调	null
3184	10kV五铁 二路	成都配 调	五铁二 线975	五块石	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	148.03	31	2563.9	0	3990.18	不受 限	3950	成都 地调	null

3185	10kV三胜线	成都配调	三胜路926	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受限	3950	成都地调	null
3186	10kV南爱线	成都配调	南爱路931	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	195.06	41	3378.4	0	3994.94	不受限	3950	成都地调	null
3187	10kV桥金三路_专线	成都配调	桥金三路934	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	197.67	42	3423.6	0	3949.74	不受限	3950	成都地调	null
3188	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象玉线637开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	113.49	26	1965.6	0	3992.66	不受限	3950	宜宾地调	null
3189	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	103000	否	600	10392.3	专线	310.95	52	5385.7	0	3967.37	不受限	3950	成都地调	null
3190	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	310.95	52	5385.7	0	3967.37	不受限	3950	成都地调	null

3191	10kV新金I线	宜宾电力调度控制中心	新金I线958开关	建新站	40000	否	400	6928.2	公线	130.15	33	2254.2	0	3981.18	不受限	3950	宜宾地调	null
3192	10kV邛宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛宝线928开关	邛崃	63000	否	255	4416.73	公线	251.5	99	4356	0	3975.06	不受限	3950	成都地调	null
3193	10kV大众二路大馈线	天府电力调度控制中心	大众二线953开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	311.65	52	5397.7	0	3955.37	不受限	3950	天府地调	null
3194	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮金路908	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	90.65	23	1570.1	0	3972.46	不受限	3950	成都地调	null
3195	10kV美心线	新都电力调度控制中心	美心线913开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	225.68	45	3908.8	0	3963.38	不受限	3950	成都地调	null
3196	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂伦线994开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	236.95	46	4104	0	3955.23	不受限	3950	成都地调	null

3197	10kV青孔线大馈线分析	邛崃电力调度控制中心	青孔线911	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	89.46	22	1549.4	0	3993.16	不受限	3950	成都地调	null
3198	10kV金耘线	都江堰电力调度控制中心	金耘线914开关	金江	70000	否	600	10392.3	公线	311.29	52	5391.6	0	3961.47	不受限	3950	成都地调	null
3199	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天致路910	天彭	2*4000 0+6300 0	否	553	9578.24	公线	268.13	48	4644	0	3976.42	不受限	3950	成都地调	null
3200	10kV集和一线	彭州电力调度控制中心	集和一线926	集贤	2*5000 0	否	553	9578.24	公线	267.81	48	4638.4	0	3982.02	不受限	3950	成都地调	null
3201	10kV白尖路	都江堰电力调度控制中心	白尖路915	白沙	2*1000 0	否	400	6928.2	公线	129.33	32	2240	0	3995.38	不受限	3950	成都地调	null

3202	10kV松砖线大馈线	天府电力调度控制中心	松砖路944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	267.44	48	4632	0	3972.83	不受限	3950	天府地调	null
3203	10kV方带一线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带一线977开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	134.13	33	2323.2	0	3990.13	不受限	3950	广安地调	null
3204	10kV杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坡站	10000	是	380	6581.79	公线	71.07	19	1231	80	3954.43	不受限	3950	内江地调	null
3205	10kV梨清线	内江电力调度控制中心	梨清线914开关	梨园站	10000	是	484	8383.13	公线	158.35	33	2742.7	0	3963.8	不受限	3950	内江地调	null
3206	10kV三科线	内江电力调度控制中心	三科线965开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	129.38	32	2240.9	0	3994.48	不受限	3950	内江地调	null
3207	10kV孙环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	106.22	25	1839.8	0	3979.89	不受限	3950	资阳地调	null

3208	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东城二路914开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	131.64	33	2280	0	3955.38	不受限	3950	天府地调	null
3209	10kV木南一线间隔	夹江电力调度控制中心	木南一线923开关	木城站	10000	否	380	6581.79	公线	93.37	25	1617.2	315	3991.41	不受限	3950	乐山地调	null
3210	10kV光府线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光府线911开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	267.67	48	4636	0	3984.42	不受限	3950	南充地调	null
3211	10kV松弘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松弘线922开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	266.63	48	4618	0	3986.83	不受限	3950	资阳地调	null
3212	10kV广龙线	广元电力调度控制中心	广龙线914开关	懒土坡站	50000	否	251	4347.45	公线	3	1	51.96	0	3912.71	不受限	3900	广元地调	null
3213	10kV岭海线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭海线912开关	长条岭站(阆中)	16000	否	270	4676.54	公线	16.27	6	281.8	0	3927.09	不受限	3900	南充地调	null

3214	10kV奥桥 二线	内江电力调度 控制中心	奥桥二 线943 开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	159.59	33	2764.1	0	3914.68	不受 限	3900	内江 地调	null
3215	10kV塘西 二线922	嘉陵电力调度 控制中心	塘西二 线922 开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	270.62	49	4687.2	0	3933.22	不受 限	3900	南充 地调	null
3216	10kV南松 线大馈线	资阳电力调度 控制中心	10kV南 松线 922开 关	南市站	80000	否	380	6581.79	公线	116.12	31	2011.2	0	3912.41	不受 限	3900	资阳 地调	null
3217	10kV九澳 线	广元电力调度 控制中心	九澳线 926开 关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	46.03	15	797.3	0	3910.41	不受 限	3900	广元 地调	null
3218	10kV万肉 线(专线)	内江电力调度 控制中心	万肉线 922开 关	万里坡 站	20500	否	300	5196.15	专线	43.95	15	761.2	0	3915.33	不受 限	3900	内江 地调	null
3219	10kV大天 线924大 馈线	嘉陵电力调度 控制中心	大天线 924开 关	大通站 (高坪)	16300	是	345.1	5977.31	公线	48.56	14	841	0	3940.85	不受 限	3900	南充 地调	null

3220	10kV洛清线	广元电力调度控制中心	洛清线914开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	28.87	10	500	0	3911.53	不受限	3900	广元地调	null
3221	10kV濠永线	彭州电力调度控制中心	濠永线923开关	濠阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	272.06	49	4712	0	3908.42	不受限	3900	成都地调	null
3222	10kV溪峰路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪峰路911	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	174.46	35	3021.6	0	3906.6	不受限	3900	成都地调	null
3223	10kV邛飞路	邛崃电力调度控制中心	邛飞路906	邛崃	63000	是	503	8712.22	专线	176.12	35	3050.4	0	3919.38	不受限	3900	成都地调	null
3224	10kV德科线大馈线	郫都电力调度控制中心	德科线924开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	133.49	33	2312	0	3923.38	不受限	3900	成都地调	null
3225	10kV力警路大馈线	天府电力调度控制中心	力警路947开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	314	52	5438.4	0	3914.67	不受限	3900	天府地调	null

3226	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄中线906开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	314.81	52	5452.5	0	3900.57	不受限	3900	成都地调	null
3227	10kV白公路_专	成都配调	白公路921	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	198.78	42	3442.8	0	3930.54	不受限	3900	成都地调	null
3228	10kV浦东路_特	成都配调	浦东线922	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	151.04	32	2616	0	3938.08	不受限	3900	成都地调	null
3229	10kV辰花路	成都配调	辰花路923	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	150.64	32	2609	0	3945.08	不受限	3900	成都地调	null
3230	10kV长城二路大馈线	温江电力调度控制中心	长城二路923	长安桥	2*50000	是	400	6928.2	公线	92.38	23	1600	0	3942.56	不受限	3900	成都地调	null
3231	10kV五水线	成都配调	五水线911	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	150.65	32	2609.2	0	3944.88	不受限	3900	成都地调	null
3232	10kV金鞍路_专线	成都配调	金鞍路919	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	200.55	42	3473.6	0	3899.74	不受限	3900	成都地调	null

3233	10kV双楼线	成都配调	双楼线938开关	双楠	128000	否	473	8192.6	专线	197.94	42	3428.4	0	3944.94	不受限	3900	成都地调	null
3234	10kV高后一线_专线	成都配调	高后一线914	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	197.75	42	3425	0	3948.34	不受限	3900	成都地调	null
3235	10kV白蜀路_用户专线	成都配调	白蜀路924	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	197.81	42	3426	0	3947.34	不受限	3900	成都地调	null
3236	10kV兴洞路923线路	中江电力调度控制中心	兴洞路923开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	89.5	25	1550.2	0	3936.94	不受限	3900	德阳地调	null
3237	10kV南江线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南江线972开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	194.08	37	3361.5	0	3940.83	不受限	3900	绵阳地调	null
3238	10kV穿江路913大馈线	荃华电力调度控制中心	穿江路913开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	公线	112.24	30	1944	0	3932.85	不受限	3900	德阳地调	null

3239	10kV小民路	广汉电力调度控制中心	小民路916开关	小汉站	73500	否	600	10392.3	专线	313.86	52	5436	0	3917.07	不受限	3900	德阳地调	null
3240	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广氮一路904开关	广汉站	80000	否	252	4364.77	专线	0	0	0	0	3928.29	不受限	3900	德阳地调	null
3241	10kV仙韩线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙韩线974开关	仙人桥站	126	是	600	10392.3	公用	252.26	42	4369.2	0	3944.64	不受限	3900	绵阳地调	null
3242	10kV高三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高三线913开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	57.68	18	999.1	0	3926.85	不受限	3900	绵阳地调	null
3243	10kV南姑线	米易电力调度控制中心	南姑线972开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	43.14	14	747.2	0	3916.87	不受限	3900	攀枝花地调	null
3244	10kV歧南线	苍溪电力调度控制中心	歧南线916开关	35kV歧坪站	8000	否	281	4867.06	公线	24.94	9	432	0	3948.35	不受限	3900	广元地调	null

3245	10kV华青二 线937大馈线	泸川电力调度控制中心	华青二 线937	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	97.34	24	1686	0	3939.7	不受 限	3900	泸州地调	null
3246	10kV马高 线916大馈线	叙永电力调度控制中心	马高线 916	马岭	10000	否	252	4364.77	公线	1.2	120	20	0	3928.29	不受 限	3900	泸州地调	null
3247	10kV青矿 线	资中电力调度控制中心	青矿线 924开关	青山站	20000	否	380	6581.79	专线	114.08	30	1975.8	0	3947.81	不受 限	3900	内江地调	null
3248	10kV谢镇 线	彭山电力调度控制中心	谢镇线 923开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	88.87	25	1539.3	0	3916.66	不受 限	3900	眉山地调	null
3249	10kV通阿 线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通阿线 913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	24.82	19	429.8	0	4012.91	不受 限	3900	甘孜地调	null

3250	10kV富迪线	新桥电力调度控制中心	10kV.富迪线922开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	270.01	49	4676.5	0	3928.33	不受限	3900	达州地调	null
3251	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	0	31	425.6	0	3975.06	不受限	3900	甘孜地调	null
3252	10kV南园线大馈线	自贡电力调度控制中心	南园线937开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	254.57	37	4409.2	2500	3940.36	不受限	3900	自贡地调	null
3253	10kV丹幼线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹幼线912开关	丹桂站	400000	否	380	6581.79	公线	114.04	30	1975.2	0	3948.41	不受限	3900	自贡地调	null
3254	10kV莫德线	阿坝电力调度控制中心	莫德线957开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	21.82	8	378	0	3908.83	不受限	3900	阿坝地调	null

3255	10kV炉农 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	炉农线 914开 关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	264.38	23	452.6	0	4051.65	不受 限	3900	甘孜 地调	null
3256	10kV红山 东线	盐边电 力调 度控制 中心	红山东 911开 关	红格站	40000	是	300	5196.15	公线	12.15	4	210.5	0	3946.42	不受 限	3900	攀枝 花地 调	null
3257	10kV新特 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新特线 912开 关	新城站	190000	否	558	9664.84	公线	275.75	49	4776	0	3922.36	不受 限	3900	甘孜 地调	null
3258	10kV东酒 线	平昌电 力调 度控制 中心	10kV东 酒线 922	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	134.55	34	2330.4	0	3904.98	不受 限	3900	巴中 地调	null
3259	10kV七达 线	雅安电 力调 度控制 中心	七达线 913开 关	七盘站	71500	否	440	7621.02	专用	168.86	38	2924.6	0	3934.32	不受 限	3900	雅安 地调	null

3260	10kV麻东线	通江电力调度控制中心	10kV麻东线914	麻石站	16300	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900	巴中地调	null
3261	10kV青广线	大英电力调度控制中心	青广线963开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	226.21	40	3918	0	3910.87	不受限	3900	遂宁地调	null
3262	10kV化南线	巴州电力调度控制中心	10kV化南线914	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	75.73	23	1311.6	0	3910.53	不受限	3900	巴中地调	null
3263	10kV春庐线	仪陇电力调度控制中心	春庐线921开关	春晖站	80000	否	600	10392.3	公线	312.18	52	5407	0	3946.07	不受限	3900	南充地调	null
3264	10kV铁平线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV铁平线956	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900	巴中地调	null
3265	10kV齐胡线673大馈线	泸州电力调度控制中心	齐胡线923	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	1	1	17.32	0	3949.07	不受限	3900	泸州地调	null

3266	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	63.58	17	1101.2	200	3922.66	不受限	3900	凉山地调	null
3267	10kV鸣高线	汉源电力调度控制中心	鸣高线912开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	专线	21.7	8	375.9	0	3910.93	不受限	3900	雅安地调	null
3268	10kV化岭线	巴州电力调度控制中心	10kV化岭线913	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	73.49	22	1272.8	0	3949.33	不受限	3900	巴中地调	null
3269	10kV城化线638大馈线	泸州电力调度控制中心	城化线961开关	城东	101500	是	326	5646.49	公线	1	1	17.32	630	3887.19	不受限	3850	泸州地调	null
3270	10kV石寨线911大馈线	泸州电力调度控制中心	石寨线911开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	53.75	17	931	0	3870.25	不受限	3850	泸州地调	null
3271	10kV泸剧线984大馈线	泸州电力调度控制中心	泸剧线984	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	136.86	34	2370.5	0	3864.88	不受限	3850	泸州地调	null

3272	10kV民洼线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民洼线913开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3850	凉山 地调	null
3273	10kV喜农线964大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜农线964开关	喜德站	40000	否	480	8313.84	公线	208.96	44	3619.2	0	3863.26	不受限	3850	凉山 地调	null
3274	10kV柳秋线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳秋线924开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	115.01	31	1992	0	3884.85	不受限	3850	南充 地调	null
3275	10kV游梨线	蓬溪电力调度控制中心	游梨线914开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	161.02	34	2788.8	0	3862.27	不受限	3850	遂宁 地调	null
3276	10kV萝康线	汉源电力调度控制中心	萝康线917开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	139.78	28	2421	630	3877.2	不受限	3850	雅安 地调	null

3277	10kV兴广二线	仁和电力调度控制中心	兴广二线972开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	135.52	30	2347.2	0	3888.18	不受限	3850	攀枝花地调	null
3278	10kV古永线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	古永线919开关	古蔺	80000	否	308	5334.72	专线	62.83	20	950	0	3851.25	不受限	3850	泸州地调	null
3279	10kV南阳线941大馈线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	公线	211.9	29	3670.1	3690	3863.59	不受限	3850	自贡地调	null
3280	10kV南肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	南肖线914开关	南湖站	163500	是	380	6581.79	公线	80.01	21	1385.7	0	3879.73	不受限	3850	自贡地调	null
3281	10kV走白线651大馈线	古蔺电力调度控制中心	走白线913开关	走马	40000	是	308	5334.72	公线	21.41	7	370.9	0	3896.88	不受限	3850	泸州地调	null

3282	10kV纹锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹锋线977开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	97.14	24	1682.5	0	3860.06	不受限	3850	攀枝花地调	null
3283	10kV清河线	仁寿电力调度控制中心	清河线951开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	80.5	21	1394.2	0	3871.23	不受限	3850	眉山地调	null
3284	10kV西华线大馈线	自贡电力调度控制中心	西华线934开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	283.6	50	4911.9	0	3864.4	不受限	3850	自贡地调	null
3285	10kV汇水线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇水线927开关	汇东站	80200	是	563	9751.45	公线	227.71	40	3944	0	3857.16	不受限	3850	自贡地调	null
3286	10kV中钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢二线920开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	232.74	41	4031	0	3853.3	不受限	3850	绵阳地调	null

3287	10kV兴乌线914大馈线	叙永电力调度控制中心	兴乌线914	永兴	6300	是	280	4849.74	公线	1	150	20.1	0	3879.79	不受限	3850	泸州地调	null
3288	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	姚竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	380	6581.79	公线	80.51	21	1394.4	0	3871.03	不受限	3850	广元地调	null
3289	10kV东桥线	苍溪电力调度控制中心	东桥线914开关	35kV东溪站	10000	否	400	6928.2	公线	135.29	34	2343.2	0	3892.18	不受限	3850	广元地调	null
3290	10kV望工线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望工线951开关	望江站	100	否	553	9578.24	公用	129.56	23	2244	2500	3876.42	不受限	3850	绵阳地调	null
3291	10kV万镇线大馈线	江油电力调度控制中心	万镇线914开关	万寿站	40	是	480	8313.84	公用	161.21	34	2792.1	0	3858.97	不受限	3850	绵阳地调	null
3292	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	167.38	34	2899.1	0	3890.54	不受限	3850	遂宁地调	null

3293	10kV莲中一线	通川电力调度控制中心	10kV.莲中一线918开关	莲花湖站	102400	是	400	6928.2	公线	96.43	24	1670.1	0	3872.46	不受限	3850	达州地调	null
3294	10kV玉永线923大馈线	沐川电力调度控制中心	玉永线23开关	永福站	10300	否	300	5196.15	公线	45.35	15	785.4	0	3891.13	不受限	3850	乐山地调	null
3295	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	40	否	600	10392.3	公用	316.15	53	5475.8	0	3877.27	不受限	3850	绵阳地调	null
3296	10kV嘉鼎二线	沙湾电力调度控制中心	嘉鼎II回924开关	嘉农站	80000	否	400	6928.2	公线	137.18	34	2376	0	3859.38	不受限	3850	乐山地调	null
3297	10kV三南路905大馈线	荃华电力调度控制中心	三南路905开关	三泉站	10000	是	434	7517.1	公线	124.71	29	2160	0	3853.68	不受限	3850	德阳地调	null
3298	10kV朝马II路	什邡电力调度控制中心	朝马II路934开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	218.75	40	3788.8	0	3859.94	不受限	3850	德阳地调	null

3299	10kV永化路	什邡电力调度控制中心	永化路902开关	永宁站	63000	是	600	10392.3	公线	256.14	43	4436.3	0	3877.54	不受限	3850	德阳地调	null
3300	10kV民龙线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民龙线912开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	47.38	16	820.7	0	3855.83	不受限	3850	乐山地调	null
3301	10kV新白庙一路	绵竹电力调度控制中心	新白庙一路911开关	新市	300000	是	595	10305.7	公用	251.94	42	4363.6	0	3880.96	不受限	3850	德阳地调	null
3302	10kV石园线	井研电力调度控制中心	石园线933开关	石家桥站	120000	否	500	8660.25	公线	226.04	45	3915	0	3879.22	不受限	3850	乐山地调	null
3303	10kV沙轧三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙轧III回946开关	沙湾站	100000	否	300	5196.15	公线	46.84	16	811.3	0	3865.23	不受限	3850	乐山地调	null

3304	10kV赤新 线	成都配 调	赤新线 开关 927	赤虎桥	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	200.9	42	3479.6	0	3893.74	不受 限	3850	成都 地调	null
3305	10kV铁广 路_专线	成都配 调	铁广路 908	铁佛	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	155.54	33	2694	0	3860.08	不受 限	3850	成都 地调	null
3306	10kV浆院 路_特	成都配 调	浆院路 914	浆洗街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	201.99	43	3498.4	0	3874.94	不受 限	3850	成都 地调	null
3307	10kV范龙 路_专线	成都配 调	范龙路 909	范家坡	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	202.23	43	3502.7	0	3870.64	不受 限	3850	成都 地调	null
3308	10kV温新 路	成都配 调	温新路 916	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	202.93	43	3514.8	0	3858.54	不受 限	3850	成都 地调	null
3309	10kV培苏 线	成都配 调	培苏线 925	培风	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	155.92	33	2700.5	0	3853.58	不受 限	3850	成都 地调	null
3310	10kV南来 路专线	成都配 调	南来线 926	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	202.82	43	3512.8	0	3860.54	不受 限	3850	成都 地调	null

3311	10kV文医路_特	成都配调	文医路917	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	202.49	43	3507.2	0	3866.14	不受限	3850	成都地调	null
3312	10kV绿机线	成都配调	绿机线922	绿洲	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	155.2	33	2688	0	3866.08	不受限	3850	成都地调	null
3313	10kV温桐路专线	成都配调	温桐路915	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	203.21	43	3519.6	0	3853.74	不受限	3850	成都地调	null
3314	10kV作轨线专线	成都配调	作轨线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	202.45	43	3506.4	0	3866.94	不受限	3850	成都地调	null
3315	10kV象桂线	宜宾电力调度控制中心	象桂线636开关	象鼻站	12600	是	400	6928.2	公线	97.48	24	1688.4	0	3854.16	不受限	3850	宜宾地调	null
3316	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙线920开关	子龙庙	82000	否	500	8660.25	公线	225.17	45	3900	0	3894.22	不受限	3850	成都地调	null
3317	10kV邱黄线	宜宾电力调度控制中心	邱黄线644开关	邱场站	6300	否	346	5992.9	公线	87.99	25	1524	0	3869.61	不受限	3850	宜宾地调	null

3318	10kV塔勤 一线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔勤一 线934 开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	316.47	53	5481.3	0	3871.77	不受 限	3850	成都 地调	null
3319	10kV麓东 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓东路 907开 关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	316.74	53	5485.9	0	3867.17	不受 限	3850	天府 地调	null
3320	10kV阳信 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳信路 944开 关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	137.55	34	2382.4	0	3852.98	不受 限	3850	天府 地调	null
3321	10kV松万 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	松万路 940开 关	松林	50000	否	553	9578.24	公线	273.33	49	4734	0	3886.42	不受 限	3850	天府 地调	null
3322	10kV智永 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	智永线 924开 关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	315.05	53	5456.6	0	3896.47	不受 限	3850	天府 地调	null
3323	10kV唐王 线	青白江 电力调 度控制 中心	唐王线 917开 关	唐家寺	2*1000 0	否	440	7621.02	专线	173.21	39	3000	0	3858.92	不受 限	3850	成都 地调	null

3324	10kV景物路	青白江电力调度控制中心	景物线932开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	220.81	45	3824.4	0	3891.89	不受限	3850	成都地调	null
3325	10kV楠敖二路	彭州电力调度控制中心	楠敖二线914开关	楠新	#####	是	600	10392.3	公线	256.41	43	4441.1	0	3872.74	不受限	3850	成都地调	null
3326	10kV净捷二线	崇州电力调度控制中心	净捷二线929	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	496.35	62	8596.7	0	3874.07	不受限	3850	成都地调	null
3327	10kV大沙线	青白江电力调度控制中心	大沙线921开关	大湾	2*40000	否	440	7621.02	专线	10	10	173.2	3000	3858.92	不受限	3850	成都地调	null
3328	10kV何建路	新津电力调度控制中心	何建线910开关	何店	100000	否	400	6928.2	公线	135.52	34	2347.2	0	3888.18	不受限	3850	成都地调	null

3329	10KV羊工六线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工六线938	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	229.33	46	3972	0	3869	不受限	3850	成都地调	null
3330	10kV太合路	彭州电力调度控制中心	太合路920	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	264.67	48	4584	170	3866.42	不受限	3850	成都地调	null
3331	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	317.28	53	5495.3	0	3857.77	不受限	3850	成都地调	null
3332	10kV三滨线	内江电力调度控制中心	三滨线975开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	88.96	18	1540.8	1250	3887.98	不受限	3850	内江地调	null
3333	10kV姚阳线	广元电力调度控制中心	姚阳线912开关	35kV姚渡站	7300	否	283	4901.7	公线	34.15	12	591.5	0	3820.03	不受限	3800	广元地调	null
3334	10kV花开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花开二线926开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公线	277.53	50	4806.8	0	3813.62	不受限	3800	南充地调	null

3335	10kV白迎 一线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白 迎一线 951开 关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	86.17	17	1492.4	1600	3835.8	不受 限	3800	资阳 地调	null
3336	10kV九滨 一线	广元电 力调度 控制中 心	九滨一 线913 开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	141.44	31	2449.7	0	3827.25	不受 限	3800	广元 地调	null
3337	10kV力正 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力正路 942开 关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	319.19	53	5528.4	0	3824.67	不受 限	3800	天府 地调	null
3338	10kV大英 线	内江电 力调度 控制中 心	大英线 961开 关	大洲站	80000	否	423	7326.57	公线	96	23	1671	315	3874	不受 限	3800	内江 地调	null
3339	10kV南朝 线	雅安电 力调度 控制中 心	南朝线 917开 关	南坝子 站	100000	是	440	7621.02	公用	1096.6	249	18993	2280	3816.82	不受 限	3800	雅安 地调	null
3340	10kV黑竹 线	雅安电 力调度 控制中 心	黑竹线 912开 关	黑竹站	14300	否	300	5196.15	公线	80.83	187	1400	830	3846.53	不受 限	3800	雅安 地调	null

3341	10kV桥械Ⅱ线	雅安电力调度控制中心	桥械Ⅱ线925开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专用	175.57	40	3040.8	0	3818.12	不受限	3800	雅安地调	null
3342	10kV江尚路	新都电力调度控制中心	江尚线939开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	243.88	47	4224	0	3835.23	不受限	3800	成都地调	null
3343	10kV东巷路大馈线	天府电力调度控制中心	东巷路905开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	138.57	35	2400	0	3835.38	不受限	3800	天府地调	null
3344	10kV詹汇路	新都电力调度控制中心	詹汇线916开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	245.76	48	4256.5	0	3802.73	不受限	3800	成都地调	null
3345	10kV车丰一线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰一线963开关	车城	240000	否	462	8002.07	专线	195.79	42	3391	0	3810.86	不受限	3800	天府地调	null
3346	10kV金湾路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金湾路954	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	230.16	46	3986.4	0	3807.82	不受限	3800	成都地调	null

3347	10kV建山 二线	宜宾电 力调度 控制中 心	建山二 线625 开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	49.78	17	862.2	0	3814.33	不受 限	3800	宜宾 地调	null
3348	10kV波蜀 线	成都配 调	波蜀线 920	清波	482000	否	473	8192.6	公线	204.76	43	3546.4	0	3826.94	不受 限	3800	成都 地调	null
3349	10kV海玛 路	成都配 调	海玛路 934	海椒市	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	204.46	43	3541.2	0	3832.14	不受 限	3800	成都 地调	null
3350	10kV温高 一路	成都配 调	温高一 路927	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	205.77	44	3564	0	3809.34	不受 限	3800	成都 地调	null
3351	10kV东水 路	成都配 调	东水路 903	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	204.99	43	3550.4	0	3822.94	不受 限	3800	成都 地调	null
3352	10kV堤展 路	成都配 调	堤展线 914	九里堤	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	158.66	34	2748	0	3806.08	不受 限	3800	成都 地调	null
3353	10kV两动 路	成都配 调	两动路 908	两河	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	203.49	43	3524.4	0	3848.94	不受 限	3800	成都 地调	null

3354	10kV回九线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回九线924开关	回龙站	50	是	441	7638.34	公用	131.47	30	2277	0	3833.67	不受限	3800	绵阳地调	null
3355	10kV峨秀一线	峨眉山电力调度控制中心	峨秀一线961开关	峨山站	80000	是	374	6477.87	公线	62.09	17	1075.4	925	3829.68	不受限	3800	乐山地调	null
3356	10KV车安一线	乐山电力调度控制中心	车安一线971开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	174.34	40	3019.5	0	3839.42	不受限	3800	乐山地调	null
3357	10kV桂镇I路911线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇I路911开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	78.94	21	1367.2	0	3842.81	不受限	3800	德阳地调	null
3358	10kV桂红路901大馈线	菱华电力调度控制中心	桂红路901开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	79.39	21	1375	0	3848.86	不受限	3800	德阳地调	null
3359	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90	否	600	10392.3	公用	319.45	53	5532.8	0	3820.27	不受限	3800	绵阳地调	null

3360	10kV陵肖一线	苍溪电力调度控制中心	陵肖一线911开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	219.11	45	3794.9	0	3812.27	不受限	3800	广元地调	null
3361	10kV连工线	威远电力调度控制中心	连工线961开关	连界场站	71500	是	335	5802.37	专线	47.69	14	826	0	3815.76	不受限	3800	内江地调	null
3362	10kV观朝线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观朝线912开关	观音站	5000	是	380	6581.79	公线	83.16	22	1440.4	0	3825.03	不受限	3800	资阳地调	null
3363	10kV吴城二线	通川电力调度控制中心	10kV.吴城二线969开关	吴家站	50000	是	552	9560.92	公线	221.22	40	3831.6	0	3817.14	不受限	3800	达州地调	null
3364	10kV岫月线	苍溪电力调度控制中心	岫月线923开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	117.25	31	2030.8	0	3846.05	不受限	3800	广元地调	null
3365	10kV岗金线	通川电力调度控制中心	10kV.岗金线953开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	221.71	40	3840	0	3808.74	不受限	3800	达州地调	null

3366	10kV望檬线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望檬线926开关	望江站	100	否	300	5196.15	公用	49.19	16	852	0	3824.53	不受限	3800	绵阳地调	null
3367	10kV碧纺线	射洪电力调度控制中心	碧纺线913开关	碧庄	5000	否	300	5196.15	公线	13.39	4	232	630	3814.53	不受限	3800	遂宁地调	null
3368	10kV襄龙线大馈线	南部电力调度控制中心	襄龙线924开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	66.42	27	1156	0	3834.76	不受限	3800	南充地调	null
3369	10kV岗酢一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢一线960开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	316.14	53	5475.6	0	3799.53	不受限	3800	达州地调	null
3370	10kV思峨线	眉山电力调度控制中心	思峨线942开关	思蒙站	80000	否	495	8573.65	专线	223.64	45	3873.4	0	3842.89	不受限	3800	眉山地调	null
3371	10kV鱼强线943大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼强线943	鱼鳧	50000	否	280	4849.74	公线	30.72	11	532.1	0	3832.67	不受限	3800	泸州地调	null

3372	10kV襄河线	南部电力调度控制中心	襄河线922开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	194.34	79	3366.1	0	3834.76	不受限	3800	南充地调	null
3373	10kV南通线大馈线	自贡电力调度控制中心	南通线915开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	229.42	41	3973.6	0	3827.56	不受限	3800	自贡地调	null
3374	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	9.7	22	168	0	3807.06	不受限	3800	甘孜地调	null
3375	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	41.56	14	719.8	1.53	3955.2	不受限	3800	甘孜地调	null
3376	10kV西湾线大馈线	自贡电力调度控制中心	西湾线937开关	汇西站	100000	否	486	8417.77	公线	216.22	44	3745	0	3830.99	不受限	3800	自贡地调	null

3377	10kV清井线	攀枝花西区电力调度控制中心	清井线952开关	清香坪站	16200	是	300	5196.15	公线	20.62	7	357.2	0	3799.72	不受限	3800	攀枝花地调	null
3378	10kV燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	188.24	37	3260.4	0	3806.37	不受限	3800	自贡地调	null
3379	10kV杨中I回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中I回915	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	318.9	53	5523.3	0	3829.77	不受限	3800	巴中地调	null
3380	10kV乃保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃保线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	76.01	23	1316.5	100	3805.63	不受限	3800	凉山地调	null
3381	10kV西火线大馈线	布拖电力调度控制中心	西火线912开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.44	35	2397.7	0	3837.68	不受限	3800	凉山地调	null

3382	10kV西柳线大馈线	布拖电力调度控制中心	西柳线914开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.93	35	2406.2	0	3829.18	不受限	3800	凉山地调	null
3383	10kV西乐线大馈线	布拖电力调度控制中心	西乐线913开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.35	35	2396.2	0	3839.18	不受限	3800	凉山地调	null
3384	10kV里麦线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里麦线916开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	98.44	40	1705	0	3819.17	不受限	3800	凉山地调	null
3385	10kV隘中线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘中线924开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	61.39	17	1063.2	0	3814.26	不受限	3800	达州地调	null
3386	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	否	377	6529.83	公线	117.66	31	2037.8	0	3839.05	不受限	3800	凉山地调	null

3387	10kV康高线	石棉电力调度控制中心	康高线958开关	新康站	6300	否	275	4763.14	公线	26.02	9	450.6	0	3836.23	不受限	3800	雅安地调	null
3388	10kV恩何II回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何II回957	恩阳站	90000	否	400	6928.2	公线	140.17	35	2427.7	0	3807.68	不受限	3800	巴中地调	null
3389	10kV盐林线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐林线917开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	81.78	24	1416.4	0	3805.73	不受限	3800	凉山地调	null
3390	10kV洞双线639大馈线	泸州电力调度控制中心	洞双线919	石洞	50000	是	308	5334.72	公线	25.08	8	434.4	0	3833.38	不受限	3800	泸州地调	null
3391	10kV望滨一线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨一线919	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	251.7	48	4359.4	0	3824.54	不受限	3800	巴中地调	null
3392	10kV西街线大馈线	布拖电力调度控制中心	西街线915开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.93	35	2406.2	0	3829.18	不受限	3800	凉山地调	null

3393	10kV向学线	石棉电力调度控制中心	向学线954开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	50.45	17	873.8	0	3802.73	不受限	3800	雅安地调	null
3394	10kV门水线	仪陇电力调度控制中心	门水线925开关	度门站	80000	否	377	6529.83	专线	119.59	32	2071.3	0	3805.55	不受限	3800	南充地调	null
3395	10kV坝瑞线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝瑞线915小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	专线	8.45	3	146.4	0	3828.66	不受限	3800	凉山地调	null
3396	10kV南春线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南春线855	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	321.33	54	5565.4	0	3787.67	不受限	3750	巴中地调	null
3397	10kV古洛线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洛线914开关	古二站	3150	否	275	4763.14	公线	29.39	11	509.1	0	3777.73	不受限	3750	凉山地调	null

3398	10kV阿七线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV阿七线911开关	阿七站	4000	否	280	4849.74	公线	34.8	12	602.8	0	3761.97	不受限	3750	凉山地调	null
3399	10kV路门线	仪陇电力调度控制中心	路门线914手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	507	8781.5	公线	186.28	37	3226.3	0	3798.9	不受限	3750	南充地调	null
3400	10kV杨万一线937大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万一线937开关	杨桥	380000	是	600	10392.3	公线	103.44	17	1791.6	2730	3792.24	不受限	3750	泸州地调	null
3401	10kV烟凤线	通江电力调度控制中心	10kV烟凤线954	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	43.73	15	757.4	0	3794.43	不受限	3750	巴中地调	null
3402	10kV城渔线	宝兴电力调度控制中心	城渔线924开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	131.87	30	2284	0	3757.39	不受限	3750	雅安地调	null

3403	10kV洞镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	洞镇线914开关	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	85.03	22	1472.7	0	3778.88	不受限	3750	泸州地调	null
3404	10kV清牛线	巴州电力调度控制中心	10kV清牛线953	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	125.16	33	2167.8	0	3755.81	不受限	3750	巴中地调	null
3405	10kV泸泰线973大馈线	泸州电力调度控制中心	泸泰线973	泸北	40000	是	300	5196.15	公线	22.92	8	396.9	0	3760.02	不受限	3750	泸州地调	null
3406	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	北宇线922开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	103.26	19	1788.4	2100	3774.19	不受限	3750	自贡地调	null
3407	10kV丹政线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹政线923开关	丹桂站	400000	否	306	5300.08	公线	58.24	19	1008.8	0	3761.27	不受限	3750	自贡地调	null
3408	10kV彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭溪站	40000	是	600	10392.3	公线	263.33	44	4560.8	0	3753.04	不受限	3750	眉山地调	null

3409	10kV板卧线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卧线916开关	板仓站	80200	是	672	11639.38	公线	320.68	48	5554.1	0	3757.4	不受限	3750	自贡地调	null
3410	10KV海御线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV海御线913开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	221.54	40	3837	0	3784.02	不受限	3750	自贡地调	null
3411	10kV兴城二线	仁和电力调度控制中心	兴城二线959开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	61.11	17	1058.4	0	3791.34	不受限	3750	攀枝花地调	null
3412	10kV彭丰线	仁和电力调度控制中心	彭丰线971开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	46.32	13	802.3	250	3797.44	不受限	3750	攀枝花地调	null
3413	10kV福桥线	新桥电力调度控制中心	10kV.福桥线912开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	23.38	8	405	0	3751.92	不受限	3750	达州地调	null
3414	10kV道自线大馈线	自贡电力调度控制中心	道自线943开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	166.42	35	2882.4	0	3782.53	不受限	3750	自贡地调	null

3415	10kV桥中线	资中电力调度控制中心	桥中线916开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	321.82	54	5573.9	0	3779.17	不受限	3750	内江地调	null
3416	10kV鱼瑞二线925大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞二线925开关	鱼鳧	120000	是	552	9560.92	公线	223.76	41	3875.6	0	3773.14	不受限	3750	泸州地调	null
3417	10kV资品线	资中电力调度控制中心	资品线912开关	资中站	80000	否	423	7326.57	公线	162.19	38	2809.2	0	3784.71	不受限	3750	内江地调	null
3418	10kV资石线	资中电力调度控制中心	资石线911开关	资中站	80000	否	423	7326.57	公线	163.86	39	2838	0	3755.91	不受限	3750	内江地调	null
3419	10kV茶晓线大馈线	安州电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6.3	是	353	6114.14	公用	63.91	18	1107	0	3784.31	不受限	3750	绵阳地调	null
3420	10KV池枫线大馈线	江油电力调度控制中心	池枫线914开关	龙池站	6800	否	270	4676.54	公用	25.96	10	449.7	0	3759.19	不受限	3750	绵阳地调	null

3421	10kV仓清路	中江电力调度控制中心	仓清路926开关	仓山站	22500	是	400	6928.2	公线	102.73	26	1779.2	0	3763.36	不受限	3750	德阳地调	null
3422	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民溪线914开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	53.24	18	922.2	0	3754.33	不受限	3750	乐山地调	null
3423	10kV新永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永三线902开关	新皂站	31.5	是	527	9127.91	公用	202.7	38	3510.7	0	3791.63	不受限	3750	绵阳地调	null
3424	10kV马镇线	峨眉山电力调度控制中心	马镇线933开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	23.24	8	402.6	0	3754.32	不受限	3750	乐山地调	null
3425	10kV太镇线923大馈线	西充电力调度控制中心	太镇线923开关	太平站(西充)	16300	否	352	6096.82	公线	98.04	28	1698	0.19	3788.95	不受限	3750	南充地调	null

3426	10kV斑罗路	罗江电力调度控制中心	斑罗路925开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	100.65	25	1743.2	0	3799.36	不受限	3750	德阳地调	null
3427	10kV平虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹一线935开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	202.31	38	3504	0	3798.33	不受限	3750	绵阳地调	null
3428	10kV城滨线917大馈线	南充电力调度控制中心	城滨线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	280.64	51	4860.7	0	3759.72	不受限	3750	南充地调	null
3429	10kV粉地二路_用户专线	成都配调	粉地二路940	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	208.63	44	3613.5	0	3759.84	不受限	3750	成都地调	null
3430	10kV店鹃路大馈线	郫都电力调度控制中心	店鹃线985开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	322.93	54	5593.1	0	3759.97	不受限	3750	成都地调	null
3431	10kV晖御线	成都配调	晖御线915	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	160.41	34	2778.3	0	3775.78	不受限	3750	成都地调	null

3432	10kV马液线	成都配调	马液线923	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.88	44	3583.2	0	3790.14	不受限	3750	成都地调	null
3433	10kV南保路_专线	成都配调	南保路953	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	207.3	44	3590.4	0	3782.94	不受限	3750	成都地调	null
3434	10kV堤昆线	成都配调	堤昆线907	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	161.5	34	2797.2	0	3756.88	不受限	3750	成都地调	null
3435	10kV范西路	成都配调	范西路920	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	159.08	34	2755.3	0	3798.78	不受限	3750	成都地调	null
3436	10kV益曙路_专	成都配调	益曙路947	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	86.74	26	1502.4	0	3761.83	不受限	3750	成都地调	null
3437	10kV象和五线	成都配调	象和五线942开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	207.23	44	3589.2	0	3784.14	不受限	3750	成都地调	null
3438	10kV文院路_特	成都配调	文院路924	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	207.16	44	3588	0	3785.34	不受限	3750	成都地调	null

3439	10kV辰北路	成都配调	辰北路953	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	206.47	44	3576	0	3797.34	不受 限	3750	成都 地调	null
3440	10kV马奇六路	成都配调	马奇六线951	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	207.58	44	3595.2	0	3778.14	不受 限	3750	成都 地调	null
3441	10kV氮凤路	大邑电力调度控制中心	氮凤线912开关	氮肥厂	27000	是	400	6928.2	公线	103.46	26	1792	0	3750.56	不受 限	3750	成都 地调	null
3442	10kV解双线	大邑电力调度控制中心	解双线945开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	322.11	54	5579	0	3774.07	不受 限	3750	成都 地调	null
3443	10kV华蔚路大馈线	天府电力调度控制中心	华蔚路946开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	143.51	36	2485.6	0	3749.78	不受 限	3750	天府 地调	null
3444	10kV青石线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	102.24	26	1770.8	0	3771.76	不受 限	3750	成都 地调	null

3445	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东油二线931开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	246.65	48	4272	0	3787.23	不受限	3750	成都地调	null
3446	10kV放解二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放解二线925	解放	103000	否	539	9335.75	公线	51.95	10	899.7	3750	3752.47	不受限	3750	成都地调	null
3447	10kV瑞解线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞解线930开关	瑞云	126000	否	254	4399.41	专线	10.61	4	183.7	0	3775.77	不受限	3750	成都地调	null
3448	10kV净捷一线	崇州电力调度控制中心	净捷一线928	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	502.88	63	8709.8	0	3760.97	不受限	3750	成都地调	null
3449	10kV桂商路	新都电力调度控制中心	桂商线942开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	142.73	36	2472	0	3763.38	不受限	3750	成都地调	null
3450	10kV牧东路大馈线	天府电力调度控制中心	牧东路950开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	320.99	53	5559.5	0	3793.57	不受限	3750	天府地调	null

3451	10kV花灵线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花灵线917开关	火花站	73100	是	553	9578.24	公线	225.76	41	3910.1	0	3752.49	不受限	3750	南充地调	null
3452	10kV永园三线	广安电力调度控制中心	永园三线913开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	102.37	26	1773	0	3769.56	不受限	3750	广安地调	null
3453	10kV桥北线大馈线	广安电力调度控制中心	桥北线957开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	142.73	36	2472.1	0	3763.28	不受限	3750	广安地调	null
3454	10kV双东二线大馈线	广安电力调度控制中心	双东二线922开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	182	36	3152.2	0	3776	不受限	3750	广安地调	null
3455	10kV高偏线大馈线	广安电力调度控制中心	高偏线4开关	高兴站	11300	否	420	7274.61	公线	159.99	38	2771	24	3752.15	不受限	3750	广安地调	null
3456	10kV方新线大馈线	武胜电力调度控制中心	方新线958开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	31.99	6	554.1	2600	3774.1	不受限	3750	广安地调	null

3457	10kV红龚线	雅安电力调度控制中心	红龚线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	50.72	17	878.4	0	3798.13	不受限	3750	雅安地调	null
3458	10kV曾镇二线	广元电力调度控制中心	曾镇二线924开关	35kV曾家站	19300	否	300	5196.15	公线	51.67	17	894.9	0	3781.63	不受限	3750	广元地调	null
3459	10kV九电线	广元电力调度控制中心	九电线972开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	53.34	18	923.9	0	3783.81	不受限	3750	广元地调	null
3460	10kV烈礼线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈礼线972开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	137.88	34	2388.1	2515	3332.3	不受限	3700	广安地调	null
3461	10kV南弘一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南弘一线917开关	南市站	80000	是	645	11171.73	公线	300.69	47	5208	0	3729.38	不受限	3700	资阳地调	null
3462	10kV郊水二线	广元电力调度控制中心	郊水二线925开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	56.25	19	974.2	0	3733.51	不受限	3700	广元地调	null

3463	10kV军敖路	彭州电力调度控制中心	军敖路912	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	12	3	197.35	2500	3735.38	不受 限	3700	成都 地调	null
3464	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	堰新一线933开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	188.97	37	3273	0	3724.49	不受 限	3700	成都 地调	null
3465	10kV集鑫路	彭州电力调度控制中心	集鑫路909	集贤	2*50000	否	800	13856.41	专线	505.03	63	8747.2	0	3723.57	不受 限	3700	成都 地调	null
3466	10kV玉海线	邛崃电力调度控制中心	玉海线910开关	玉带	163000	是	600	10392.3	公线	263.76	44	4568.4	0	3745.44	不受 限	3700	成都 地调	null
3467	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子北一线910开关	子龙庙	82000	是	400	6928.2	公线	105.68	26	1830.4	0	3712.16	不受 限	3700	成都 地调	null
3468	10kV解工四线	大邑电力调度控制中心	解工四线944开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	324.19	54	5615	0	3738.07	不受 限	3700	成都 地调	null

3469	10kV金文 线	成都配 调	金文路 920	金华街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	210.62	45	3648	0	3725.34	不受 限	3700	成都 地调	null
3470	10kV.新政 路_用户 专线	成都配 调	新政路 912	新园	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	211.55	45	3664	0	3709.34	不受 限	3700	成都 地调	null
3471	10kV堤矿 线	成都配 调	堤矿线 917开 关	九里堤	128000	否	473	8192.6	专线	211.87	45	3669.6	0	3703.74	不受 限	3700	成都 地调	null
3472	10kV海民 线	成都配 调	海民路 908	海椒市	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	163.07	34	2824.3	0	3729.78	不受 限	3700	成都 地调	null
3473	10kV猛讯 路专线	成都配 调	猛讯路 911	猛追湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	211.87	45	3669.6	0	3703.74	不受 限	3700	成都 地调	null
3474	10kV金泉 路	成都配 调	金泉路 912	金华街	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	163.7	35	2835.2	0	3718.88	不受 限	3700	成都 地调	null
3475	10kV作时 三路_专 线	成都配 调	作时三 路930	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	210.16	44	3640	0	3733.34	不受 限	3700	成都 地调	null

3476	10kV.涯乾路_用户专线	成都配调	涯乾路910	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	211.11	45	3656.5	0	3716.84	不受限	3700	成都地调	null
3477	10kV回悦路922线路	中江电力调度控制中心	回悦路922开关	回龙站	22500	否	553	9578.24	公线	282.68	51	4896	0	3724.42	不受限	3700	德阳地调	null
3478	10kV踏镇线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏镇线982开关	踏水站	8000	否	270	4676.54	公线	27.12	10	469.7	0	3739.19	不受限	3700	乐山地调	null
3479	10kV新乡线大馈线	游仙电力调度控制中心	新乡线925开关	新桥站	12.6	否	300	5196.15	公用	53.6	18	928.4	0	3748.13	不受限	3700	绵阳地调	null
3480	10kV江果一线大馈线	南充电力调度控制中心	江果 I 线912 开关	滨江站	100000	是	553	9578.24	公线	228.07	41	3950.2	0	3712.39	不受限	3700	南充地调	null
3481	10kV永开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开二线935 开关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	205.48	39	3558.9	0	3743.43	不受限	3700	绵阳地调	null

3482	10kV南城路913大馈线	德阳电力调度控制中心	南城路913开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	477.8	87	8275.5	3930	3718.74	不受限	3700	德阳地调	null
3483	10kV铁永线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁永线912开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	60	20	900	970	3706.53	不受限	3700	乐山地调	null
3484	10kV凤石路	中江电力调度控制中心	凤石路912开关	集凤站	22000	否	400	6928.2	公线	99.98	25	1731.6	800	3703.78	不受限	3700	德阳地调	null
3485	10kV新达一路	广汉电力调度控制中心	新达一路951开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	223.16	46	3865.2	0	3710.79	不受限	3700	德阳地调	null
3486	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水园一线937开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	179.79	41	3114	0	3744.92	不受限	3700	乐山地调	null

3487	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香安二路924开关	香山站	81000	是	481	8331.16	公用	169.59	35	2937.3	0	3727.63	不受限	3700	德阳地调	null
3488	10kV东城二线	大竹电力调度控制中心	东城Ⅱ线913开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	168.36	35	2916	0	3735.07	不受限	3700	达州地调	null
3489	10kV岫烟线	苍溪电力调度控制中心	岫烟线913	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	92.94	27	1609.8	0	3705.86	不受限	3700	广元地调	null
3490	10kV陵滨线	苍溪电力调度控制中心	陵滨线915开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	350.73	56	6074.7	0	3730.44	不受限	3700	广元地调	null
3491	10kV武九四63号线	剑阁电力调度控制中心	武九四63#线913开关	35kV武连站	12600	否	200	3464.1	专线	24	12	400	0	2717.69	不受限	3700	广元地调	null
3492	10kV晓睢线大馈线	安州电力调度控制中心	晓睢线919开关	晓坝站	31.5	是	400	6928.2	公用	106	27	1836	0	3706.56	不受限	3700	绵阳地调	null

3493	10kV兰三 一线	青神电 力调度 控制中 心	兰三一 线915 开关	兰店站	100000	是	492	8521.69	公线	198.01	40	3429.6	500	3739.92	不受 限	3700	眉山 地调	null
3494	10kV黄镇 一线	彭山电 力调度 控制中 心	黄镇一 线913 开关	黄丰站	10000	是	482	8348.48	公线	146.88	30	2544	400	3734.78	不受 限	3700	眉山 地调	null
3495	10kV新阿 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新阿线 921开 关	新城站	40000	否	248	4295.49	公线	335.57	34	512.4	0	3745.68	不受 限	3700	甘孜 地调	null
3496	10kV沙镇 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	沙镇线 935开 关	沙坪站	100200	是	624	10808	公线	285.51	46	4945	0	3701.4	不受 限	3700	自贡 地调	null
3497	10kV城医 线	阿坝电 力调度 控制中 心	城医线 911开 关	金川城 关站	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	568.8	0	3718.03	不受 限	3700	阿坝 地调	null

3498	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	0	21	415.6	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调	null
3499	6kV滩水线	盐边电力调度控制中心	滩水线653开关	三滩站	31500	否	400	6928.2	公线	145.57	36	2521.3	0	3714.08	不受限	3700	攀枝花地调	null
3500	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米扎线913开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公线	0	16	421.5	0	3865.94	不受限	3700	甘孜地调	null
3501	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	36	845.6	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调	null

3502	10kV黑麦线	阿坝电力调度控制中心	黑麦线953开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	26.85	10	465	0	3743.89	不受限	3700	阿坝地调	null
3503	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查吉线917开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公线	142.31	31	2464.8	0	3798.3	不受限	3700	甘孜地调	null
3504	10kV南华线大馈线	自贡电力调度控制中心	南华线924开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	291.14	52	5042.6	0	3733.7	不受限	3700	自贡地调	null
3505	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	20	415.6	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调	null

3506	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	0	25	384.6	0	3865.94	不受限	3700	甘孜地调	null
3507	10kV黑上线	阿坝电力调度控制中心	黑上线951开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	29.2	11	505.8	0	3703.09	不受限	3700	阿坝地调	null
3508	10kV安葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.安葫线916开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	56.2	19	973.4	0	3703.13	不受限	3700	达州地调	null
3509	10kV胜皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜皮线911开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	167.6	29	2902.8	1250	3731.5	不受限	3700	自贡地调	null
3510	10kV成飞一线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞一线911开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	237.23	47	4108.8	0	3732.2	不受限	3700	自贡地调	null

3511	10kV燕无线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕无线954开关	燕子山站	80000	否	263	4555.29	公线	20.23	8	350.4	0	3749.36	不受限	3700	自贡地调	null
3512	10kV元河线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV元河线914小车开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	14.88	6	257.8	0	3717.26	不受限	3700	凉山地调	null
3513	10kV得高线	平昌电力调度控制中心	10kV得高线923	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	125.08	33	2166.4	0	3710.45	不受限	3700	巴中地调	null
3514	10kV云椿线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云椿线913开关	新云站	22500	否	320	5542.56	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限	3700	凉山地调	null
3515	10kV银哨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	银哨线912开关	银厂站	6600	否	245	4243.52	公线	5.44	2	94.2	0	3724.97	不受限	3700	凉山地调	null

3516	10kV北宜线	仁寿电力调度控制中心	北宜线916开关	北斗站	10000	否	283	4901.7	公线	40.78	14	706.3	0	3705.23	不受限	3700	眉山地调	null
3517	10kV永若线	宝兴电力调度控制中心	永若线912开关	永富站	6300	是	270	4676.54	公线	16.7	6	289.2	0	3741.23	不受限	3700	雅安地调	null
3518	10kV红宁线	蓬溪电力调度控制中心	红宁线913开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	86.55	23	1499.1	0	3724.76	不受限	3700	遂宁地调	null
3519	10kV南逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸二线944	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	325.45	54	5636.8	0	3716.27	不受限	3700	巴中地调	null
3520	10kV棉学二线944大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉学二线944	棉花坡	100000	否	463	8019.4	公线	203	44	3516	0	3701.46	不受限	3700	泸州地调	null
3521	10kV玄财线924大馈线	泸州电力调度控制中心	玄财线924	玄滩	40000	否	379	6564.47	公线	129.35	34	2240.3	0	3667.72	不受限	3650	泸州地调	null

3522	10kV灯槐线	旺苍电力调度控制中心	灯槐线913	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	38.11	14	660	0	3658	不受限	3650	广元地调	null
3523	10kV双庙线	宣汉电力调度控制中心	双庙线925开关	双河站	20000	是	553	9578.24	公线	229.54	42	3975.6	0	3686.99	不受限	3650	达州地调	null
3524	10kV民柑线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民柑线911开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	11.33	5	196.2	0	3685.33	不受限	3650	凉山地调	null
3525	10kV棕康线	雅安配调电力调度控制中心	棕康线913开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	87.17	32	1510	600	2176.8	不受限	3650	雅安地调	null
3526	10kV永农一线	雅安电力调度控制中心	永农一线917手车开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	140.59	32	2435	0	3661.82	受限	3650	雅安地调	null

3527	10kV望秦 一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV望 秦一线 963	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	260.14	50	4505.6	0	3678.34	不受 限	3650	巴中 地调	null
3528	10kV道珠 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	道珠线 913开 关	道生灝 站	80300	是	563	9751.45	公线	238.97	42	4139	0	3662.16	不受 限	3650	自贡 地调	null
3529	10kV石柳 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.石 柳线 914开 关	石桥站	10000	否	400	6928.2	公线	147.17	37	2548.9	0	3686.48	不受 限	3650	达州 地调	null
3530	10kV大陶 线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	大陶线 943开 关	大水井 站	100000	是	400	6928.2	公线	108.74	27	1883.3	0	3659.26	不受 限	3650	攀枝 花地 调	null
3531	10kV麻葫 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.麻 葫线 911开 关	麻柳站	5000	否	265	4589.93	公线	25.44	10	440.7	0	3690.24	不受 限	3650	达州 地调	null

3532	10kV梯农线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯农线952开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	15.87	6	274.8	0	3674.27	不受限	3650	达州地调	null
3533	10kV大盛线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913	大村	10000	否	308	5334.72	专线	37.74	12	610	0	3657.78	不受限	3650	泸州地调	null
3534	10kV荣陶线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	荣陶线913开关	荣县站	90000	否	304	5265.43	专线	60.15	20	1040	0	3698.89	不受限	3650	自贡地调	null
3535	10kV杨洪线	仁寿电力调度控制中心	杨洪线912开关	杨柳站	8000	是	265	4589.93	公线	265	100	4589.9	0	3671.74	不受限	3650	眉山地调	null
3536	10kV界镇线大馈线	安州电力调度控制中心	界镇线947开关	界牌站	40	否	600	10392.3	公用	327.71	55	5676	0	3677.07	不受限	3650	绵阳地调	null
3537	10kV高片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高片线912开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	72.69	23	1259	0	3666.95	不受限	3650	绵阳地调	null

3538	10kV盘碾线	南部电力调度控制中心	10kV盘碾线917	盘龙站(南部)	20000	否	350	6062.18	公线	101.76	29	1762.5	0	3693.46	不受限	3650	南充地调	null
3539	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗天线912开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	58.56	20	1014.3	0	3662.23	不受限	3650	眉山地调	null
3540	10kV威城中一线大馈线	威远电力调度控制中心	威城中一线919开关	威远站	80000	是	560	9699.48	公线	237.3	42	4110	0	3649.58	不受限	3650	内江地调	null
3541	10kV坝环一线	南部电力调度控制中心	坝环一线911开关	黄家坝站	126000	否	610	10565.51	公线	336.45	55	5827.4	0	3681.56	不受限	3650	南充地调	null
3542	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV.金花一回955开关	金山站	150000	是	410	7101.41	公线	116.63	28	2020	0	3661.13	不受限	3650	达州地调	null
3543	10kV威西线大馈线	威远电力调度控制中心	威西线972开关	威远站	80000	否	560	9699.48	公线	220.03	39	3811	1260	3658.53	不受限	3650	内江地调	null

3544	10kV池龙 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	池龙线 915开 关	龙池站	4	否	270	4676.54	公用	30.9	11	535.2	0	3673.69	不受 限	3650	绵阳 地调	null
3545	10kV溪神 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	溪神线 913开 关	小溪坝 站	6.3	否	480	8313.84	公用	182.13	38	3154.5	630	3697.96	不受 限	3650	绵阳 地调	null
3546	10kV坝新 二线大馈 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坝 新二线 923	黄家坝 站	126000	否	605	10478.91	公线	331.7	55	5745	0	3686.02	不受 限	3650	南充 地调	null
3547	10kV晓浮 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	晓浮线 932开 关	晓坝站	40	是	401	6945.52	公用	109.47	27	1896	0	3660.42	不受 限	3650	绵阳 地调	null
3548	10kV平高 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	平高二 线942 开关	平政站	50	是	600	10392.3	公用	266.74	44	4620	0	3693.84	不受 限	3650	绵阳 地调	null
3549	10kV龙青 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	龙青线 929开 关	龙凤站	31.5	是	653	11310.29	公用	309.01	47	5352	0	3696.23	不受 限	3650	绵阳 地调	null

3550	10kV水埡 一线927 大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	水埡一 线927 开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	130.6	34	2262	0	3661.61	不受 限	3650	乐山 地调	null
3551	10kV沉水 西线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	沉水西 线923 开关	沉抗站	17700	是	405	7014.81	公用	107.51	27	1862	100	3649.85	不受 限	3650	绵阳 地调	null
3552	10kV消双 线	营山电 力调度 控制中 心	消双线 914开 关	消水站 (营山)	12600	否	275	4763.14	公线	35.75	13	619.2	0	3667.63	不受 限	3650	南充 地调	null
3553	10kV白南 一路	绵竹电 力调度 控制中 心	白南一 路903 开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	108.24	27	1874.7	0	3667.86	不受 限	3650	德阳 地调	null
3554	10kV溪新 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	溪新线 923开 关	小溪坝 站	6.3	否	400	6928.2	公用	148.61	37	2574	0	3661.38	不受 限	3650	绵阳 地调	null
3555	10kV乐新 二线	乐山电 力调度 控制中 心	乐新二 线975 开关	乐山站	100000	否	600	10392.3	公线	329.07	55	5699.5	0	3653.57	不受 限	3650	乐山 地调	null

3556	10kV元回路	什邡电力调度控制中心	元回路911开关	元石站	80000	否	400	6928.2	公线	147.41	37	2553.1	0	3682.28	不受限	3650	德阳地调	null
3557	10kV御涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪一线916开关	御营站	50	是	600	10392.3	公用	266.48	44	4615.5	0	3698.34	不受限	3650	绵阳地调	null
3558	10kV桂冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂冯线928开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	243.96	48	4225.4	0	3677.95	不受限	3650	南充地调	null
3559	10kV暴坪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	暴坪线913开关	暴风坪站	8000	否	275	4763.14	公线	205	75	3757	630	3656.83	不受限	3650	乐山地调	null
3560	10kV南凯路	成都配调	南凯路937	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	212.22	45	3675.6	0	3697.74	不受限	3650	成都地调	null
3561	10kV金新线	成都配调	金新线903开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	167.58	35	2902.4	0	3651.68	不受限	3650	成都地调	null

3562	10kV辰国路_专线	成都配调	辰国路913	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	212.47	45	3680	0	3693.34	不受 限	3650	成都 地调	null
3563	10kV白万一路_专线	成都配调	白万一路917	白丝街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	212.75	45	3684.8	0	3688.54	不受 限	3650	成都 地调	null
3564	10kV正飞路专线	成都配调	正飞路945	正府街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	213.39	45	3696	0	3677.34	不受 限	3650	成都 地调	null
3565	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天岛线679开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	227.47	46	3939.7	0	3698.64	不受 限	3650	宜宾 地调	null
3566	10kV大建路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大建线936开关	大湾	2*4000 0	否	495	8573.65	专线	232.17	47	4021.2	0	3695.09	不受 限	3650	成都 地调	null
3567	10kV十华线大馈线	简阳电力调度控制中心	十华线916	十里坝	40000	否	539	9335.75	公线	274.28	51	4750.5	0	3651.67	不受 限	3650	成都 地调	null

3568	10kV怡南二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南二线920开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	230.64	42	3994.7	0	3654.04	不受限	3650	天府地调	null
3569	10kV连航二路	彭州电力调度控制中心	连航二线926开关	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	284.53	51	4928	0	3692.42	不受限	3650	成都地调	null
3570	10kV美山一线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山一线918开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	254.5	49	4408	0	3651.23	不受限	3650	成都地调	null
3571	10kV沙君一线	彭州电力调度控制中心	沙君一线908	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	285.5	52	4944.8	0	3675.62	不受限	3650	成都地调	null
3572	10kV青翠路	都江堰电力调度控制中心	青翠路907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	268.48	45	4650	0	3663.84	不受限	3650	成都地调	null
3573	10kV双城线大馈线	广安电力调度控制中心	双城线936开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	186.77	37	3234.9	0	3693.3	不受限	3650	广安地调	null

3574	10kV里都线大馈线	阆中电力调度控制中心	里都线924开关	七里站	90000	否	481.17	8334.11	公线	221.3	46	3833	0	3667.7	不受限	3650	南充地调	null
3575	10kV平煤二线	广元电力调度控制中心	平煤二线921开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	57.42	19	994.5	0	3682.03	不受限	3650	广元地调	null
3576	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白弘线964开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	237.45	47	4112.7	0	3681.52	不受限	3650	资阳地调	null
3577	10kV天古线大馈线	邻水电力调度控制中心	天古线911开关	天龙站	5000	是	341	5906.29	公线	60.48	18	1047.5	0	3677.53	不受限	3650	广安地调	null
3578	10kV中时线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中时线931开关	城中站	80000	否	600	10392.3	公用	327.71	55	5676	0	3677.07	不受限	3650	资阳地调	null
3579	10kV桂场线大馈线	广安电力调度控制中心	桂场线974开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	21.71	8	376	0	3677	不受限	3650	广安地调	null

3580	10kV望环线	隆昌电力调度控制中心	望环线915开关	望城坡站	80000	否	423	7326.57	公线	168.06	40	2910.8	0	3683.11	不受限	3650	内江地调	null
3581	10kV九碧线	广元电力调度控制中心	九碧线928开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	200.22	39	3467.8	0	3682.1	不受限	3650	广元地调	null
3582	10kV壁周线	荥经电力调度控制中心	壁周线912手车开关	周坪站	10000	否	300	5196.15	公线	60	20	1039	0	3637	不受限	3637	雅安地调	null
3583	10kV寨洋线	南江电力调度控制中心	10kV寨洋线953	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	62.1	21	1075.5	0	3601.03	不受限	3600	巴中地调	null
3584	10kV化镇线	巴州电力调度控制中心	10kV化镇线916	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	92.01	27	1593.6	0	3628.53	不受限	3600	巴中地调	null
3585	10kV光炬线	仪陇电力调度控制中心	光炬线913开关	永光站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	131.47	35	2277	0	3599.85	不受限	3600	南充地调	null

3586	10kV陆板线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大陆线954开关	大陆槽站	4000	否	300	5196.15	公线	60.05	20	1040	0	3636.53	不受限	3600	凉山地调	null
3587	10kV喜贸线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜贸线963开关	喜德站	40000	是	480	8313.84	公线	174.73	36	3026.4	0	3624.67	不受限	3600	凉山地调	null
3588	10kV仁南II回	仁寿电力调度控制中心	仁南II回942开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	236.83	48	4101.9	0	3614.39	不受限	3600	眉山地调	null
3589	10kV柏龙线631大馈线	泸州电力调度控制中心	柏龙线631	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	115.57	28	2001.6	0	3624.1	不受限	3600	泸州地调	null
3590	10kV向安线	石棉电力调度控制中心	向安线975开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	61.44	20	1064.1	0	3612.43	不受限	3600	雅安地调	null
3591	10kV金隆线	雅安配调电力调度控制中心	金隆线915开关	金花站	50000	否	600	10392.3	公线	263	43.9	4570	5710	-926	不受限	3600	雅安地调	null

3592	10kV胜安 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	胜安一 线916 开关	胜利站	102000	否	569	9855.37	公线	292.74	51	5070.3	160	3639.53	不受 限	3600	自贡 地调	null
3593	10kV西乡 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	西乡站 915开 关	西俄洛 站	6300	否	248	4295.49	公线	0	30	1245.1	0	3865.94	不受 限	3600	甘孜 地调	null
3594	10kV南进 线	仁和电 力调度 控制中 心	南进线 952开 关	南山站	50000	是	350	6062.18	公线	70.5	20	1221	0	3628.74	不受 限	3600	攀枝 花地 调	null
3595	10kV莲容 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV莲 容线 412开 关	莲花寺 站	63000	否	380	6581.79	公线	132.89	35	2301.7	0	3621.91	不受 限	3600	自贡 地调	null
3596	10kV龙飞 线	仁和电 力调度 控制中 心	龙飞线 923开 关	青龙山	40000	是	280	4849.74	公线	14.15	5	245	0	3634.79	不受 限	3600	攀枝 花地 调	null

3597	10kV灵广线	彭山电力调度控制中心	灵广线929开关	灵石站	81500	是	500	8660.25	公线	190.89	38	3306.2	0	3622	不受限	3600	眉山地调	null
3598	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	253.16	29	838.4	0	3741.51	不受限	3600	甘孜地调	null
3599	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	15	627.5	0	3741.23	不受限	3600	甘孜地调	null
3600	10kV谢蓉线	彭山电力调度控制中心	谢蓉线926开关	谢家站	20000	否	275	4763.14	专线	36.98	13	640.5	0	3646.33	不受限	3600	眉山地调	null
3601	10kV古西线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	古西线924	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	181.85	37	3149.6	0	3626.18	不受限	3600	泸州地调	null

3602	10kV板芝南线	仁和电力调度控制中心	板芝南线972开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	194.35	43	3366.2	0	3648.61	不受限	3600	null	null
3603	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	22	846.3	0	3741.23	不受限	3600	甘孜地调	null
3604	10kV光园二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园二路921开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	109.47	27	1896	0	3646.56	不受限	3600	德阳地调	null
3605	10kV城安线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城安线923开关	城南站(蓬安)	113000	否	599	10374.98	公线	330.12	55	5717.6	0	3619.88	不受限	3600	南充地调	null
3606	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟一线991开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	142.32	32	2465	0	3631.82	不受限	3600	乐山地调	null

3607	10kV三荃路903大馈线	荃华电力调度控制中心	三荃路903开关	三泉站	12000	否	377	6529.83	公线	128.87	34	2232	0	3644.85	不受限	3600	德阳地调	null
3608	10kV朝钢路	什邡电力调度控制中心	朝钢路915开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	130	23	3200	5000	3604.83	不受限	3600	德阳地调	null
3609	10kV车宝三线966	乐山电力调度控制中心	车宝三线966开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	187.95	43	3255.3	0	3603.62	不受限	3600	乐山地调	null
3610	10kV富永路	绵竹电力调度控制中心	富永路915开关	富新站	36000	否	373	6460.55	公用	126.89	34	2197.8	0	3616.69	不受限	3600	德阳地调	null
3611	10kV44号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	44号线（九院三所）922开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	39.72	14	688	0	3630	不受限	3600	广元地调	null
3612	10kV牯水线	青神电力调度控制中心	牯水线915	牯牛山	360000	否	292	5057.59	专线	52.49	18	909.2	0	3642.63	不受限	3600	眉山地调	null

3613	10kV北工 一线大馈 线	北川电 力调度 控制中 心	北工一 线912 开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	224.06	37	3880.7	800	3633.14	不受 限	3600	绵阳 地调	null
3614	10kV新天 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	新天路 935开 关	天明	5	否	240	4156.92	公用	5.62	2	97.4	0	3643.83	不受 限	3600	绵阳 地调	null
3615	10kV合园 一线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	合园一 线932 开关	三合站	31.5	否	600	10392.3	公用	331.88	55	5748.2	0	3604.87	不受 限	3600	绵阳 地调	null
3616	10kV合桂 二线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	合桂二 线929 开关	三合站	40	是	569	9855.37	公用	244.69	43	4238.1	0	3646.2	不受 限	3600	绵阳 地调	null
3617	10kV青穆 一线	青神电 力调度 控制中 心	青穆一 线911 开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	130.57	31	2261.5	0	3599.76	不受 限	3600	眉山 地调	null
3618	10kV金火 线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.金 火线 931开 关	金山站	50000	否	552	9560.92	公线	287.53	52	4980	0	3624.83	不受 限	3600	达州 地调	null

3619	10kV河承 一线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	河承一 线951 开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	110.17	28	1908.2	0	3634.36	不受 限	3600	广安 地调	null
3620	10kV碑无 线(专线)	内江电 力调度 控制中 心	碑无线 914开 关	碑木站	20000	否	255	4416.73	专线	20.74	8	359.3	0	3615.76	不受 限	3600	内江 地调	null
3621	10kV兴古 线914大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	兴古线 914开 关	兴仁站	23450	是	341	5906.29	公线	64.06	19	1109.6	0	3615.43	不受 限	3600	广安 地调	null
3622	10kV海江 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	海江一 线925 开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	267.75	45	4637.5	0	3607.06	不受 限	3600	南充 地调	null
3623	10kV城柯 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	城柯线 912开 关	城郊站 (阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	150.96	38	2614.7	0	3620.68	不受 限	3600	南充 地调	null
3624	10kV大锦 线大馈线	内江电 力调度 控制中 心	大锦线 916开 关	大洲站	80000	否	300	5196.15	专线	61.04	20	1057.2	0	3619.33	不受 限	3600	内江 地调	null

3625	10kV九文 线	广元电 力调度 控制中 心	九文路 911开 关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	197.17	44	3414.9	0	3646.67	不受 限	3600	广元 地调	null
3626	10kV潼京 线	广元电 力调度 控制中 心	潼京线 911开 关	35kV潼 梓观站	12600	否	400	6928.2	专线	150.57	38	2607.9	0	3627.48	不受 限	3600	广元 地调	null
3627	10kV浦万 二路大馈 线	郫都电 力调度 控制中 心	浦万二 路956 开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	331.66	55	5744.4	0	3608.67	不受 限	3600	成都 地调	null
3628	10kV牧乐 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧乐线 952开 关	牧马山	50000	是	553	9578.24	公线	233.09	42	4037.2	0	3625.39	不受 限	3600	天府 地调	null
3629	10kV龙镇 一线	新都电 力调度 控制中 心	龙镇一 线923 开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	115.09	29	1993.4	630	3611.98	不受 限	3600	成都 地调	null
3630	10kV猛建 线	成都配 调	猛建路 925开 关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	169.05	36	2928	0	3626.08	不受 限	3600	成都 地调	null

3631	10kV浆国路_专	成都配调	浆国路911	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	215.75	46	3736.8	0	3636.54	不受限	3600	成都地调	null
3632	10kV龙三线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙三线929开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	331.45	55	5740.8	0	3612.27	不受限	3600	成都地调	null
3633	10kV浦科路	成都配调	浦科线907	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	168.36	36	2916	0	3638.08	不受限	3600	成都地调	null
3634	10kV堤马路	成都配调	堤马路924	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	169.68	36	2938.8	0	3615.28	不受限	3600	成都地调	null
3635	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	217.41	46	3765.6	0	3607.74	不受限	3600	成都地调	null
3636	10kV龙凸路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙凸路928开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	331.59	55	5743.2	0	3609.87	不受限	3600	成都地调	null
3637	10kV白置二路_专线	成都配调	白置二路936	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	220.53	47	3819.6	0	3553.74	不受限	3550	成都地调	null

3638	10kV温府线	成都配调	温府路914	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	219.42	46	3800.4	0	3572.94	不受限	3550	成都地调	null
3639	10kV驷盐线	成都配调	驷盐路928	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	172.52	36	2988	0	3566.08	不受限	3550	成都地调	null
3640	10kV平沙线	成都配调	平沙路916	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	172.99	37	2996.1	0	3557.98	不受限	3550	成都地调	null
3641	10kV辰交路	成都配调	辰交路948	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	219.63	46	3804	0	3569.34	不受限	3550	成都地调	null
3642	10kV祥昆路	成都配调	祥昆路908	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	172.08	36	2980.4	0	3573.68	不受限	3550	成都地调	null
3643	10kV浆华路	成都配调	浆华路903	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	217.92	46	3774.4	0	3598.94	不受限	3550	成都地调	null
3644	10kV.益方线_用户专线	成都配调	益方线919	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	98.52	29	1706.4	0	3562.5	不受限	3550	成都地调	null

3645	10kV双都路专线	成都配调	双都路923	双楠	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	218.01	46	3776	0	3597.34	不受 限	3550	成都地调	null
3646	10kV大政路_专线	成都配调	大政线912	大源	2*4000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	218.85	46	3790.4	0	3582.94	不受 限	3550	成都地调	null
3647	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	273.53	46	4737.6	0	3576.24	不受 限	3550	成都地调	null
3648	10kV涯金四路	成都配调	涯金四路940	天涯石	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	220.72	47	3822.9	0	3550.44	不受 限	3550	成都地调	null
3649	10kV青怀路	大邑电力调度控制中心	青怀线925开关	青霞	22000	否	400	6928.2	公线	152.98	38	2649.6	0	3585.78	不受 限	3550	成都地调	null
3650	10kV湾品路	成都配调	湾品路930	七里湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	220.56	47	3820.1	0	3553.24	不受 限	3550	成都地调	null
3651	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天纸线678开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	138.17	32	2393.1	0	3565.16	不受 限	3550	宜宾地调	null

3652	10kV江中线	宜宾电力调度控制中心	江中线957开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	186.1	38	3223.2	0	3566.44	不受限	3550	宜宾地调	null
3653	10kV店华路大馈线	郫都电力调度控制中心	店华线951开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	332.6	55	5760.7	0	3592.37	不受限	3550	成都地调	null
3654	10kV塔电线大馈线	天府电力调度控制中心	塔电线918开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	334.82	56	5799	0	3554.07	不受限	3550	天府地调	null
3655	10kV东山线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东山线922开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	259.31	50	4491.2	0	3568.03	不受限	3550	成都地调	null
3656	10kV南钢路大馈线	崇州电力调度控制中心	南钢路922	南门	2*10000	否	300	5196.15	专线	63.01	21	1091.4	0	3585.13	不受限	3550	成都地调	null
3657	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂医线913开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	191.22	43	3312	0	3578.09	不受限	3550	成都地调	null

3658	10kV河新 二线大馈 线	新都电 力调度 控制中 心	河新二 线911 开关	河屯	40000	否	500	8660.25	公线	84.3	17	1460.8	2750	3583.44	不受 限	3550	成都 地调	null
3659	10kV濛印 线	彭州电 力调度 控制中 心	濛印线 914	濛阳	2*5000 0	否	400	6928.2	公线	152.42	38	2640	0	3595.38	不受 限	3550	成都 地调	null
3660	10kV德税 线	郫都电 力调度 控制中 心	德税线 931开 关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	154.73	39	2680	0	3555.38	不受 限	3550	成都 地调	null
3661	10kV云工 一线	广元电 力调度 控制中 心	云工一 线964 开关	云盘梁 站	100000	否	453	7846.19	公线	199.91	44	3462.5	0	3599.07	不受 限	3550	广元 地调	null
3662	10kV九监 线	广元电 力调度 控制中 心	九监线 976开 关	九华站	80000	否	453	7846.19	专线	200.95	44	3480.5	0	3581.07	不受 限	3550	广元 地调	null
3663	10kV桥清 二线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	桥清二 线924 开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	97.39	29	1686.8	0	3550.92	不受 限	3550	广安 地调	null

3664	10kV大华线919大馈线	天府电力调度控制中心	大华路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	332.83	55	5764.7	0	3588.37	不受限	3550	天府地调	null
3665	10kV沐骑二线	广元电力调度控制中心	沐骑二线923开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	公线	47.39	17	820.8	0	3590.73	不受限	3550	广元地调	null
3666	10kV中滨线大馈线	阆中电力调度控制中心	中滨线921开关	阆中站	113000	否	366.37	6345.71	公线	122.01	33	2113.2	0	3597.94	不受限	3550	南充地调	null
3667	10kV奥都一线	内江电力调度控制中心	奥都一线911开关	奥体站	126000	是	964	16696.97	公线	564.56	59	9778.1	0	3579.48	不受限	3550	内江地调	null
3668	10kV官华线大馈线	广安电力调度控制中心	官华线913开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	194.86	39	3375	0	3553.2	不受限	3550	广安地调	null
3669	10kV城岩线大馈线	阆中电力调度控制中心	城岩线915开关	城郊站(阆中)	40000	否	481.17	8334.11	公线	225.54	47	3906.3	0	3594.4	不受限	3550	南充地调	null

3670	10kV汉前线	雅安电力调度控制中心	汉前线912开关	汉碑站	100000	否	496	8590.97	公用	240.07	48	4158	0	3573.87	不受限	3550	雅安地调	null
3671	10kV柏沃路大馈线	天府电力调度控制中心	柏沃路952开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	334.38	56	5791.5	0	3561.57	不受限	3550	天府地调	null
3672	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	93.17	25	1613.7	0	3554.74	不受限	3550	达州地调	null
3673	10kV八平线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八平线913开关	八角站	10	否	316	5473.28	公用	76.91	24	1332	0	3593.95	不受限	3550	绵阳地调	null
3674	10kV资际线	资中电力调度控制中心	资际线928开关	资中站	80000	否	374	6477.87	公线	129.08	35	2235.6	0	3594.48	不受限	3550	内江地调	null
3675	10kV陵武线	苍溪电力调度控制中心	陵武线928开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	242.89	49	4206.9	0	3587.32	不受限	3550	广元地调	null

3676	10kV象邮 三线	眉山电 力调度 控制中 心	象邮三 线914 开关	象耳站	14300	否	255	4416.73	专线	21.92	9	379.7	0	3595.36	不受 限	3550	眉山 地调	null
3677	10kV柳河 一线	洪雅电 力调度 控制中 心	柳河一 线921 开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	192.99	39	3342.6	0	3585.6	不受 限	3550	眉山 地调	null
3678	10kV资凯 线	资中电 力调度 控制中 心	资凯线 918开 关	资中站	80000	否	374	6477.87	公线	129.21	35	2238	0	3592.08	不受 限	3550	内江 地调	null
3679	10kV罗止 二线	洪雅电 力调度 控制中 心	罗止二 线925 开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	189.07	38	3274.7	0	3584.22	不受 限	3550	眉山 地调	null
3680	10kV青双 线	资中电 力调度 控制中 心	青双线 912开 关	青山站	25000	否	366	6339.31	公线	123.71	34	2142.7	0	3562.68	不受 限	3550	内江 地调	null
3681	10kV尚马 线	眉山电 力调度 控制中 心	尚马线 922开 关	尚义站	100000	否	423	7326.57	专线	174.62	41	3024.4	0	3569.51	不受 限	3550	眉山 地调	null

3682	10kV姚五线	剑阁电力调度控制中心	姚五线925开关	35kV姚家站	20000	否	380	6581.79	公线	119.88	32	2076.4	250	3597.21	不受限	3550	广元地调	null
3683	10kV盘水线	通川电力调度控制中心	10kV.盘水线912开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	53.87	19	933	0	3587.66	不受限	3550	达州地调	null
3684	10kV城紫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城紫线914开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	183.52	42	3178.6	0	3571.2	不受限	3550	南充地调	null
3685	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回朝路964开关	回龙站	24500	否	377	6529.83	公线	170.9	45	2960	0	3569.83	不受限	3550	德阳地调	null
3686	10kV冠庙线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠庙线914开关	冠英站	18000	否	300	5196.15	公线	60.3	20	1044.4	40	3592.13	不受限	3550	乐山地调	null
3687	10kV庐亨一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨一路918开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	310.88	54	5384.4	0	3578.96	不受限	3550	德阳地调	null

3688	10kV青工线	彭山电力调度控制中心	青工线919开关	青龙站	100000	否	600	10392.3	公线	333.34	56	5773.5	0	3579.57	不受限	3550	眉山地调	null
3689	10kV富宇线	新桥电力调度控制中心	10kV.富宇线973开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	235.2	43	4073.7	0	3575.04	不受限	3550	达州地调	null
3690	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北滨线922开关	北门站	1905.3	是	258.6	4479.08	公线	0	17	425.6	0	3583.26	不受限	3550	甘孜地调	null
3691	10kV树镇线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	树镇线913	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	41.33	13	715.8	0	3551.98	不受限	3550	泸州地调	null
3692	10kV柏商线	仁寿电力调度控制中心	柏商线939开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	298.83	53	5175.7	0	3553.83	不受限	3550	眉山地调	null

3693	10kV桥镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥镇线912开关	桥湾站	6300	否	300	5196.15	公线	64.87	22	1123.5	0	3553.03	不受限	3550	达州地调	null
3694	10kV东卡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV东卡线913开关	东子站	6300	否	230	3983.72	公线	0.01	0	0.2	0	3585.15	不受限	3550	凉山 地调	null
3695	10kV棉石线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉石线914	棉花坡	100000	是	292	5057.59	公线	26.85	9	465.1	0	3580.97	不受限	3550	泸州地调	null
3696	10kV安兰线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	安兰线927	安富	126000	是	400	6928.2	公线	113.8	28	1971	0	3571.56	不受限	3550	泸州地调	null
3697	10kV门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线916开关	度门站	80000	是	600	10392.3	公线	273.91	46	4744.1	0	3569.74	不受限	3550	南充地调	null

3698	10kV俄碧线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄碧线912开关	俄亚站	3150	否	230	3983.72	公线	45.54	20	788.8	0	3585.35	不受限	3550	凉山地调	null
3699	10kV顶羊线	巴州电力调度控制中心	10kV顶羊线924	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	107.81	31	1867.2	0	3588.76	不受限	3550	巴中地调	null
3700	10kV南城一线	平昌电力调度控制中心	10kV南城一线916开关	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	282.81	52	4898.3	0	3597.41	不受限	3550	巴中地调	null
3701	10kV龛棉线	巴州电力调度控制中心	10kV龛棉线914	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	256.18	50	4437	0	3591.05	不受限	3550	巴中地调	null
3702	10kV恩马线	巴州电力调度控制中心	10kV恩马线852	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	191.82	43	3322.4	0	3552.11	不受限	3550	巴中地调	null

3703	10kV隘得 线	宣汉电 力调度 控制中 心	隘得线 923开 关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	75.59	21	1309.2	0	3568.26	不受 限	3550	达州 地调	null
3704	10kV西环 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV西 环线 955	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	256	50	4434	0	3594.05	不受 限	3550	巴中 地调	null
3705	10kV龙渔 二线	荥经电 力调度 控制中 心	龙渔二 线926 开关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	1000	3503	不受 限	3503	雅安 地调	null
3706	10kV龙若 线	宝兴电 力调度 控制中 心	龙若线 914开 关	五龙站	80000	是	342	5923.61	公线	70.21	21	1216	0	3522.89	不受 限	3500	雅安 地调	null
3707	10kV胡清 线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.胡 清线 918开 关	胡家站	80000	是	264	4572.61	公线	6.74	3	116.7	0	3541.39	不受 限	3500	达州 地调	null

3708	10kV唐格线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐格线913开关	唐央站	3150	否	230	3983.72	公线	4.77	2	82.7	0	3502.65	不受限	3500	凉山地调	null
3709	10kV明博线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明博线921小车开关	光明变电站	20000	否	320	5542.56	公线	83.83	26	1452	0	3536.3	不受限	3500	凉山地调	null
3710	10kV拉棱线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉棱线914小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	26.22	10	454.2	0	3520.86	不受限	3500	凉山地调	null
3711	10kV南湾Ⅲ回	巴州电力调度控制中心	10kV南湾Ⅲ回953	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	336.51	56	5828.4	0	3524.67	不受限	3500	巴中地调	null
3712	10kV城水二线926大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水二线926	城东	50000	否	225	3897.11	专线	1	1	17.32	0	3507.4	不受限	3500	泸州地调	null

3713	10kV清视线	仁寿电力调度控制中心	清视线963开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	100.22	26	1735.8	0	3529.63	不受限	3500	眉山地调	null
3714	10kV铁镇线	通江电力调度控制中心	10kV铁镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1725	0	3592.4	不受限	3500	巴中地调	null
3715	10kV曾镇线	巴州电力调度控制中心	10kV曾镇线913	曾口站	12600	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500	巴中地调	null
3716	10kV宝飞线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线926开关	宝飞	360000	是	255	4416.73	公线	255	100	4416.7	0	3533.38	不受限	3500	眉山地调	null
3717	10kV杨湾一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨湾一线961	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	335.23	56	5806.2	0	3546.87	不受限	3500	巴中地调	null

3718	10kV纹山线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹山线954开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	117.82	29	2040.7	0	3501.86	不受限	3500	攀枝花地调	null
3719	10kV太青线	万源电力调度控制中心	10kV.太青线961开关	太和站	40000	是	515	8920.06	公线	207.7	40	3597.3	0	3538.75	不受限	3500	达州地调	null
3720	10kV元城三线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城三线956开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	237.15	43	4107.4	0	3513.62	不受限	3500	达州地调	null
3721	10kV北赵线大馈线	自贡电力调度控制中心	北赵线928开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	193.99	35	3359.9	790	3512.69	不受限	3500	自贡地调	null
3722	10kV同生线	攀枝花西区电力调度控制中心	同生线971开关	同德站	12800	是	400	6928.2	公线	111.35	28	1928.5	100	3514.06	不受限	3500	攀枝花地调	null

3723	10kV大同线	攀枝花西区电力调度控制中心	大同线947开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	116	29	2009.1	0	3533.46	不受限	3500	攀枝花地调	null
3724	10kV板车北线	仁和电力调度控制中心	板车北线997开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500	攀枝花地调	null
3725	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新雅线922开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公线	449.48	29	415.6	0	3574.62	不受限	3500	甘孜地调	null
3726	10kV柏城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅰ回941开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	243.37	49	4215.1	0	3501.19	不受限	3500	眉山地调	null

3727	6kV坭岔线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭岔线621开关	红坭站	16200	是	300	5196.15	公线	37.76	13	654	0	3502.92	不受限	3500	攀枝花地调	null
3728	10kV化水线	达县电力调度控制中心	10kV.化水线919开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	67.34	22	1166.3	0	3510.23	不受限	3500	达州地调	null
3729	10kV孝杨路	德阳电力调度控制中心	孝杨路903开关	孝泉站	63000	是	256	4434.05	公线	102.51	40	1775.4	0	3547.24	不受限	3500	德阳地调	null
3730	10kV灵洛路905大馈线	荃华电力调度控制中心	灵洛路905开关	灵杰站	14300	是	434	7517.1	公线	144.8	33	2508	0	3505.68	不受限	3500	德阳地调	null
3731	10kV银镇二路914线路	绵东电力调度控制中心	银镇二路914开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	77.73	22	1346.3	0	3531.16	不受限	3500	德阳地调	null

3732	10kV新感路924大馈线	德阳电力调度控制中心	新感路924开关	德新站	18000	是	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	630	3526.92	不受限	3500	德阳地调	null
3733	10kV沙城一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅱ回947开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	153.65	31	2661.3	800	3508.48	不受限	3500	乐山地调	null
3734	10kV家龙路913线路	中江电力调度控制中心	家龙路913开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	42.91	16	743.2	0	3512.45	不受限	3500	德阳地调	null
3735	10kV黄茨线921大馈线	沐川电力调度控制中心	黄茨线921开关	黄丹站	16300	是	335	5802.37	公线	65.84	20	1140.4	0	3501.5	不受限	3500	乐山地调	null
3736	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨升线923开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	237	4104.96	专线	8.45	4	146.4	0	3548.06	不受限	3500	南充地调	null
3737	10kV绵拱路	绵竹电力调度控制中心	绵拱路908开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	238.83	43	4136.5	0	3512.24	不受限	3500	德阳地调	null

3738	10kV玉刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉刘线922开关	玉河站	8	是	355	6148.78	公用	81.8	23	1416.8	0	3502.22	不受限	3500	绵阳地调	null
3739	10kV普老线	蒲城电力调度控制中心	10kV.普老线912开关	普湾站	3200	否	380	6581.79	公线	138.43	36	2397.6	0	3526.01	不受限	3500	达州地调	null
3740	10kV会水一线大馈线	江油电力调度控制中心	会水一线919开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	319.76	49	5538.2	0	3510.03	不受限	3500	绵阳地调	null
3741	10kV南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线916开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	22.85	8	388	0	3533.36	不受限	3500	内江地调	null
3742	10kV福童线	眉山电力调度控制中心	福童线927开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	230.81	48	3997.6	0	3516.03	不受限	3500	眉山地调	null
3743	10kV科万线	眉山电力调度控制中心	科万线918开关	科工园站	100000	否	600	10392.3	专线	336.14	56	5821.9	0	3531.17	不受限	3500	眉山地调	null

3744	10kV两工线	威远电力调度控制中心	两工线923开关	两河站	16300	是	316	5473.28	专线	48.53	15	840.6	0	3538.02	不受限	3500	内江地调	null
3745	10kV君黑线	蒲城电力调度控制中心	君黑线914开关	君塘站	13300	否	330	5715.77	公线	94.18	29	1631.2	315	3512.99	不受限	3500	达州地调	null
3746	10kV南会线	广元电力调度控制中心	南会线915开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	203.2	45	3519.4	0	3542.17	不受限	3500	广元地调	null
3747	10kV乐油线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐油线971开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	专线	41.73	15	722.8	0	3507.13	不受限	3500	广安地调	null
3748	10kV石古线大馈线	邻水电力调度控制中心	石古线923开关	石永站	26600	否	341	5906.29	公线	88.73	26	1536.8	250	3528.86	不受限	3500	广安地调	null
3749	10kV桃津线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃津线912开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	155.94	39	2700.8	0	3534.58	不受限	3500	南充地调	null

3750	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万江线923开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	117.41	29	2033.6	0	3508.96	不受限	3500	内江地调	null
3751	10kV三水线	广元电力调度控制中心	三水线918开关	三堆站	80000	否	283	4901.7	公线	52.32	18	906.2	0	3505.33	不受限	3500	广元地调	null
3752	10kV天丽路	彭州电力调度控制中心	天丽路925	天彭	2*4000 0+6300 0	否	400	6928.2	公线	157.51	39	2728	0	3507.38	不受限	3500	成都地调	null
3753	10kV濛奎路	彭州电力调度控制中心	濛奎路908	濛阳	2*5000 0	否	600	10392.3	公线	336.26	56	5824	0	3529.07	不受限	3500	成都地调	null
3754	10kV十天I线大馈线	简阳电力调度控制中心	十天I线919	十里坝	40000	是	539	9335.75	专线	199.31	37	3452	500	3516.6	不受限	3500	成都地调	null
3755	10kV香安线大馈线	天府电力调度控制中心	香安线917开关	香山	63000	否	512	8868.1	公线	255.99	50	4433.7	0	3547.59	不受限	3500	天府地调	null

3756	10kV天南路	彭州电力调度控制中心	天南路909	天彭	2*4000 0+6300 0	否	553	9578.24	公线	294.46	53	5100	0	3520.42	不受 限	3500	成都 地调	null
3757	10kV马阳线	成都配 调	马阳线 910开 关	马河	3*6300 0	否	473	0	专线	221.85	47	3842.4	0	3530.94	不受 限	3500	成都 地调	null
3758	10kV天柏线	宜宾电 力调度 控制中 心	天柏线 668开 关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	141.8	33	2456	0	3502.26	不受 限	3500	宜宾 地调	null
3759	10kV白玉线	成都配 调	白玉线 919开 关	白丝街	130000	否	473	8192.6	公线	223.37	47	3868.8	0	3504.54	不受 限	3500	成都 地调	null
3760	10kV浦府线	成都配 调	浦府路 937	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	222.17	47	3848	0	3525.34	不受 限	3500	成都 地调	null
3761	10kV洞沱线大馈线	成都配 调	洞沱线 开关 914	洞子口	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	220.79	47	3824	0	3549.34	不受 限	3500	成都 地调	null
3762	10kV猛湾线	成都配 调	猛湾路 938	猛追湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	222.82	47	3859.2	0	3514.14	不受 限	3500	成都 地调	null

3763	10kV腾万路_专线	成都配调	腾万路965	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	221.85	47	3842.4	0	3530.94	不受限	3500	成都地调	null
3764	10kV梓红线	郫都电力调度控制中心	梓红线920开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	公线	337.03	56	5837.3	0	3515.77	不受限	3500	成都地调	null
3765	10kV玉医路_专线	成都配调	玉医线914	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	221.71	47	3840	0	3533.34	不受限	3500	成都地调	null
3766	10kV象站路_公线	成都配调	象站路926	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	176.12	37	3050.4	0	3503.68	不受限	3500	成都地调	null
3767	10kV.温中路_用户专线	成都配调	温中路922	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.03	47	3862.8	0	3510.54	不受限	3500	成都地调	null
3768	10kV周龙一线	荣经电力调度控制中心	周龙一线911开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	160	40	2771	0	3464	不受限	3464	雅安地调	null
3769	10kV张街线	仪陇电力调度控制中心	张街线914开关	张公站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	138.94	37	2406.4	0	3470.45	不受限	3450	南充地调	null

3770	10kV云烤线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云烤线912开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	141.13	37	2444.4	0	3479.21	不受限	3450	凉山地调	null
3771	10kV镇民线	平昌电力调度控制中心	10kV镇民线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	97.03	29	1680.6	0	3463.59	不受限	3450	巴中地调	null
3772	10kV民麻线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民麻线912开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	24.77	10	429	0	3452.53	不受限	3450	凉山地调	null
3773	10kV梁纪线	宣汉电力调度控制中心	梁纪线914开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	269.83	52	4673.4	0	3479.37	不受限	3450	达州地调	null
3774	10kV上海线	石棉电力调度控制中心	上海线951开关	上里站	2500	是	250	4330.13	公线	50.81	20	880	0	2584.1	不受限	3450	雅安地调	null

3775	10kV桥铅线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥铅线912开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	47.78	17	827.5	0	3459.33	不受限	3450	凉山地调	null
3776	10kV俄苏线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄苏线913开关	俄亚站	3150	否	230	3983.72	公线	6.11	3	105.8	0	3479.55	不受限	3450	凉山地调	null
3777	10kV沙上线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙上线911	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	118.07	30	2045	0	3497.56	不受限	3450	泸州地调	null
3778	10kV克宣线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克宣线913开关	克尔站	6300	否	230	3983.72	公线	6.16	3	106.7	0	3478.65	不受限	3450	凉山地调	null
3779	10kV乐跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	乐跃线912开关	乐跃站（退）	12600	否	400	6928.2	公线	160.4	40	2778.2	3630	3457.18	不受限	3450	凉山地调	null

3780	10kV得双线	平昌电力调度控制中心	10kV得双线913	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	138.9	37	2405.7	0	3471.15	不受限	3450	巴中地调	null
3781	10kV谊砖线	阿坝电力调度控制中心	谊砖线923开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	5.72	2	99	0	3486.35	不受限	3450	阿坝地调	null
3782	10kV观沙线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	观沙线913	观文	16000	是	308	5334.72	公线	96.08	31	780	0	3487.78	受限	3450	泸州地调	null
3783	10kV灵吉线	彭山电力调度控制中心	灵吉线928开关	灵石站	81500	否	380	6581.79	公线	142.29	37	2464.4	0	3459.21	不受限	3450	眉山地调	null
3784	10kV保金一线	彭山电力调度控制中心	保金一线912开关	保胜站	6300	是	300	5196.15	公线	38.11	13	660	0	3496.92	不受限	3450	眉山地调	null

3785	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	15.59	16	270	0	3471.23	不受限	3450	甘孜地调	null
3786	10kV高汇三线	攀枝花电力调度控制中心	高汇三线925开关	高梁坪站	50000	否	300	5196.15	公线	69.71	23	1207.4	0	3469.13	不受限	3450	攀枝花地调	null
3787	10kV高大线大馈线	富顺电力调度控制中心	高大线924开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	164.23	36	2876.2	0	3497.74	不受限	3450	自贡地调	null
3788	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	22.57	19	390.9	0	3475.04	不受限	3450	甘孜地调	null

3789	10kV汇尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇尚线916开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	184.06	38	3188	0	3476.93	不受限	3450	自贡地调	null
3790	10kV杨城五回	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城五回955开关	杨柳埡站	40000	是	552	9560.92	公线	241.47	44	4182.3	0	3466.44	不受限	3450	达州地调	null
3791	10kV留镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	留镇线911开关	留佳站	10100	否	380	6581.79	公线	102.48	27	1774.9	0	3490.53	不受限	3450	自贡地调	null
3792	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青堆线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	40.46	13	700.8	0	3456.12	不受限	3450	攀枝花地调	null
3793	10kV尔江线大馈线	阿坝电力调度控制中心	尔江线921开关	查尔玛站	3150	是	265	4589.93	公线	11.7	4	202.7	0	3469.24	不受限	3450	阿坝地调	null
3794	10kV莫安线	阿坝电力调度控制中心	莫安线958开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	45.97	17	796.2	0	3490.63	不受限	3450	阿坝地调	null

3795	10kV达夹线	阿坝电力调度控制中心	达夹线954开关	达维站	4000	否	285	4936.34	公线	56.23	20	973.9	0	3468.81	不受限	3450	阿坝地调	null
3796	10kV洪城四线	洪雅电力调度控制中心	洪城四线913开关	洪川站	100000	是	503	8712.22	公线	201.77	40	3494.6	0	3475.18	不受限	3450	眉山地调	null
3797	10kV九杨线大馈线	江油电力调度控制中心	九杨线908开关	九岭站	6.3	是	327	5663.81	公用	61	19	1056.5	0	3474.55	不受限	3450	绵阳地调	null
3798	10kV北振线	南部电力调度控制中心	10kV北振线925	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	343.26	57	5945.2	0	3485.82	不受限	3450	南充地调	null
3799	10kV襄梅线	南部电力调度控制中心	襄梅线923开关	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	141.31	37	2447.5	0	3476.11	不受限	3450	南充地调	null
3800	10kV板金线	资中电力调度控制中心	板金线912开关	板栗站	18000	否	380	6581.79	公线	140.44	37	2432.5	0	3491.11	不受限	3450	内江地调	null

3801	10kV富花线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富花线917开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	70.66	24	1223.8	0	3452.73	不受限	3450	绵阳地调	null
3802	10kV桑浮线大馈线	安州电力调度控制中心	桑浮线915开关	桑枣	180	是	377	6529.83	公线	102.36	27	1772.8	0	3451.06	不受限	3450	绵阳地调	null
3803	10kV兰西线	青神电力调度控制中心	兰西线917开关	兰店站	100000	否	384	6651.08	公线	97.53	25	1689.2	800	3496.77	不受限	3450	眉山地调	null
3804	10kV南铁二线	威远电力调度控制中心	南铁二线934开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	24.38	9	422.2	0	3499.16	不受限	3450	内江地调	null
3805	10kV清海线	威远电力调度控制中心	清海线914开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	232.34	48	4024.2	0	3458.26	不受限	3450	内江地调	null
3806	10KV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤嘉线961开关	凤凰站	120000	是	400	6928.2	公线	119.9	30	2076.6	0	3465.96	不受限	3450	乐山地调	null

3807	10kV嘉联 一线	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉联 I 回976 开关	嘉农站	80000	否	600	10392.3	公线	338.8	56	5868	0	3485.07	不受 限	3450	乐山 地调	null
3808	10kV棕麓 线	西充电 力调度 控制中 心	棕麓 925开 关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公线	119.9	30	2076.7	0.35	3465.51	不受 限	3450	南充 地调	null
3809	10KV尖春 线	乐山电 力调度 控制中 心	尖春线 988开 关	尖子山 站	160000	是	440	7621.02	公线	151.17	34	2618.2	0	3478.62	不受 限	3450	乐山 地调	null
3810	10kV玉花 路	绵竹电 力调度 控制中 心	玉花路 904开 关	玉泉站	24300	是	320	5542.56	公线	56.2	18	973.4	0	3460.65	不受 限	3450	德阳 地调	null
3811	10kV提交 路_专线	成都配 调	提交线 920	九里堤	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	225.1	48	3898.8	0	3474.54	不受 限	3450	成都 地调	null
3812	10kV金塔 路	成都配 调	金塔路 922	金华街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	225.96	48	3913.6	0	3459.74	不受 限	3450	成都 地调	null

3813	10kV润城 一线	成都配 调	润城一 路908	华润	134000	否	473	8192.6	专线	225.59	48	3907.2	0	3466.14	不受 限	3450	成都 地调	null
3814	10kV新峰 线	成都配 调	新峰路 947开 关	新园	3*6300 0	否	473	0	专线	225.17	48	3900	0	3473.34	不受 限	3450	成都 地调	null
3815	10kV邦交 线	成都配 调	邦交线 914开 关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	225.59	48	3907.2	0	3466.14	不受 限	3450	成都 地调	null
3816	10kV海林 线	简阳电 力调度 控制中 心	海林线 933开 关	海鸣	362000	是	600	10392.3	公线	279.4	47	4839.2	0	3474.64	不受 限	3450	成都 地调	null
3817	10kV骑勘 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑勘路 907开 关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	158.89	40	2752	0	3483.38	不受 限	3450	天府 地调	null
3818	10kV楼南 一线	青白江 电力调 度控制 中心	楼南一 线930 开关	高楼	2*6300 0	否	553	9578.24	公线	297.04	54	5144.7	0	3475.72	不受 限	3450	成都 地调	null

3819	10kV何云线大馈线	新津电力调度控制中心	何云线909开关	何店	100000	是	600	10392.3	公线	278.15	46	4817.6	0	3496.24	不受 限	3450	成都地调	null
3820	10kV平孔线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平孔线907开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	202.67	40	3510.3	0	3459.48	不受 限	3450	成都地调	null
3821	10kV安盘线大馈线	阆中电力调度控制中心	安盘线913开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	122.53	34	2122.3	0	3468.03	不受 限	3450	南充地调	null
3822	10kV三和一线	内江电力调度控制中心	三和一线913开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	136.78	32	2369.1	0	3492.16	不受 限	3450	内江地调	null
3823	10kV沙板线	隆昌电力调度控制中心	沙板线928开关	沙坝站	100000	是	480	8313.84	公线	184.01	38	3187.1	0	3463.97	不受 限	3450	内江地调	null
3824	10kV西水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西水线972开关	西山站	80000	是	553	9578.24	专线	241.41	44	4181.3	0	3481.29	不受 限	3450	南充地调	null

3825	10kV三转线	广元电力调度控制中心	三转线923开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	55.27	20	957.2	0	3454.33	不受限	3450	广元地调	null
3826	10kV八铁线大馈线	内江电力调度控制中心	八铁线928开关	八角井站	90000	否	235	0	专线	9.71	4	168.1	0	3495.19	不受限	3450	内江地调	null
3827	10kV清惠线大馈线	天府电力调度控制中心	清惠路943开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	340.01	57	5889	0	3464.07	不受限	3450	天府地调	null
3828	10kV江润一线大馈线	阆中电力调度控制中心	江润一线913开关	江南站(阆中)	25000	否	380.2	6585.26	公线	141.64	37	2453.2	0	3473.53	不受限	3450	南充地调	null
3829	10kV桐移线(专线)	内江电力调度控制中心	桐移线921开关	桐梓坝站	80000	否	300	0	专线	68.39	23	1184.5	0	3492.03	不受限	3450	内江地调	null
3830	10kV千构线大馈线	阆中电力调度控制中心	千构线926开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	68.63	23	1188.7	0	3487.83	不受限	3450	南充地调	null

3831	10kV中海 一线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中 海一线 915开 关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	183.11	38	3171.4	0	3479.67	不受 限	3450	资阳 地调	null
3832	10kV李坪 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	李坪线 925开 关	李渡站 (高坪)	15000	是	345.1	5977.31	公线	74.9	22	1297.3	0	3484.55	不受 限	3450	南充 地调	null
3833	10kV红青 线	荥经电 力调度 控制中 心	红青线 931开 关	红岩桥 站	20000	否	400	6928.2	公线	150	38	2598	200	3437	不受 限	3437	雅安 地调	null
3834	10kV千苗 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV千 苗线 954	千佛崖 站	20000	否	328	5681.13	公线	96.21	29	1666.4	0	3446.62	不受 限	3400	巴中 地调	null
3835	10kV帽天 二线	仁寿电 力调度 控制中 心	帽天二 线923 开关	帽顶山 站	50000	是	560	9699.48	公线	249.42	45	4320	0	3439.58	不受 限	3400	眉山 地调	null
3836	10kV白矿 二线	宝兴电 力调度 控制中 心	白矿二 线914 开关	白玉沟 站	6300	否	270	4676.54	公线	46.18	17	799.8	0	3409.09	不受 限	3400	雅安 地调	null

3837	10kV齐贸四线659大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸四线919	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	172.81	37	2993.1	0	3422.42	不受限	3400	泸州地调	null
3838	10kV回文线	大英电力调度控制中心	回文线914开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	216.86	42	3756	0	3449.33	不受限	3400	遂宁地调	null
3839	10kV千九线911大馈线	雷波电力调度控制中心	千九线911小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	32.23	13	558.2	0	3416.86	不受限	3400	凉山地调	null
3840	10kV大滨I回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨I回857	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	252.54	51	4374	0	3420.22	不受限	3400	巴中地调	null
3841	10kV甲下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲下线912开关	甲店站	3150	否	230	3983.72	公线	8.79	4	152.3	0	3433.05	不受限	3400	凉山地调	null

3842	10kV甲则线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲则线911开关	甲店站	3150	否	230	3983.72	公线	8.16	4	141.3	0	3444.05	不受限	3400	凉山地调	null
3843	10kV棉新一线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉新一线961	棉花坡	100000	是	406	7032.13	公线	126.22	31	2186.2	0	3439.5	不受限	3400	泸州地调	null
3844	10kV元脚线953大馈线	雷波电力调度控制中心	元脚线913开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	31.37	12	543.4	0	3431.66	不受限	3400	凉山地调	null
3845	10kV龛雍线	巴州电力调度控制中心	10kV龛雍线922	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	264.9	51	4588	0	3440.05	不受限	3400	巴中地调	null
3846	10kV城调线	蓬溪电力调度控制中心	城调线913开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	167.67	37	2904	0	3400.66	不受限	3400	遂宁地调	null

3847	10kV水广线	旺苍电力调度控制中心	水广线912	35kV水磨站	6300	是	254	4399.41	公线	5.44	2	94.2	0	3425.33	不受限	3400	广元地调	null
3848	10kV九新线	汉源电力调度控制中心	九新线922开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	189.14	86	3275.9	0	3429.46	不受限	3400	雅安地调	null
3849	10kV工海线	汉源电力调度控制中心	工海线915开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	80.83	37	1400	0	3429.46	不受限	3400	雅安地调	null
3850	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	253.74	45	4394.8	0	3406.36	不受限	3400	自贡地调	null
3851	10kV燕海线	自贡电力调度控制中心	燕海线951开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	167.81	33	2906.4	715	3445.37	不受限	3400	自贡地调	null
3852	10kV李蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	李蔡线914开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	253.7	50	4394.1	0	3446.9	不受限	3400	自贡地调	null

3853	10kV谢和线	彭山电力调度控制中心	谢和线913开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	专线	2.5	1	40.9	0	3418.66	不受限	3400	眉山地调	null
3854	10kV箭榆线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭榆线914开关	箭竹	12600	否	254	4399.41	专线	41.31	16	530	0	3429.47	不受限	3400	泸州地调	null
3855	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛城线912开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公线	462.98	13	218.8	0	3576.09	不受限	3400	甘孜地调	null
3856	10kV保镇二线	彭山电力调度控制中心	保镇二线913开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	71.36	24	1236	0	3440.53	不受限	3400	眉山地调	null
3857	10kV板达线	仁和电力调度控制中心	板达线974开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	161.19	40	2791.8	0	3443.58	不受限	3400	攀枝花地调	null

3858	10kV燕恐线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕恐线929开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	106.21	28	1839.6	0	3425.83	不受限	3400	自贡地调	null
3859	10kV龙小线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙小线924开关	龙凤山站	100	否	265	4589.93	公线	41.04	15	710.8	0	3420.14	不受限	3400	自贡地调	null
3860	10kV奢陈线914	古蔺电力调度控制中心	10kV奢陈线914开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	48.39	16	838.2	0	3429.58	不受限	3400	泸州地调	null
3861	10kV管罐线	达县电力调度控制中心	管罐线912开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	124	35	2147	0	4000	不受限	3400	达州地调	null
3862	10kV桂恒一线	彭山电力调度控制中心	桂恒一线918开关	桂林站	94500	否	377	6529.83	公线	140.61	37	2435.3	0	3441.55	不受限	3400	眉山地调	null
3863	10kV太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线911开关	太白站	100	否	506	8764.18	公用	243.44	48	4216.4	250	3421.36	不受限	3400	绵阳地调	null

3864	10kV双同线	西充电力调度控制中心	双同线911开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	2.2	1	38.1	0.1	3429.36	不受限	3400	南充地调	null
3865	10kV北郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北郊线917开关	城北站(蓬安)	71500	否	270	4676.54	公线	45.44	17	787.1	0	3421.79	不受限	3400	南充地调	null
3866	10kV民玛线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民玛线911开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	73.66	25	1275.8	0	3400.73	不受限	3400	乐山地调	null
3867	10kV五场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五场线923开关	五龙站	12.6	否	300	5196.15	公用	70.89	24	1227.9	0	3448.63	不受限	3400	绵阳地调	null
3868	10kV石友线	剑阁电力调度控制中心	石友线912开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	73.67	25	1275.9	0	3400.63	不受限	3400	广元地调	null

3869	10kV武九四62号线	剑阁电力调度控制中心	武九四62#线922开关	35kV武连站	12600	否	319	5525.24	专线	89.53	28	1550.7	0	3422.02	不受限	3400	广元地调	null
3870	10kV奇镇线652大馈线	泸川电力调度控制中心	奇镇线913	奇峰	10000	是	308	5334.72	公线	45.11	15	781.3	50	3436.48	不受限	3400	泸州地调	null
3871	10kV严古一线914大馈线	泸川电力调度控制中心	严古一线914	严湾	50000	是	463	8019.4	专线	173.38	37	3003	0	3412.52	不受限	3400	泸州地调	null
3872	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	10kV安东线931开关	安岳站	80000	否	220	3810.51	公用	0.48	0	8.4	0	3421.06	不受限	3400	资阳地调	null
3873	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	武连线912开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	公线	140.63	37	2435.7	0	3441.15	不受限	3400	广元地调	null
3874	10kV轮园二线	广元电力调度控制中心	轮园二线928开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	162.27	41	2810.5	0	3424.88	不受限	3400	广元地调	null

3875	10kV西绸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西绸线917（天娇支线）开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	299.24	54	5182.8	0	3437.62	不受限	3400	南充地调	null
3876	10kV湾凤线	内江电力调度控制中心	湾凤线912开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	188.76	39	3269.3	0	3409.48	不受限	3400	内江地调	null
3877	10kV里开线大馈线	阆中电力调度控制中心	里开线922开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	137.47	37	2381	0	3433.49	不受限	3400	南充地调	null
3878	10kV三铁线大馈线	内江电力调度控制中心	三铁线961开关	三元站	100000	否	235	0	专线	12.66	5	219.2	0	3444.09	不受限	3400	内江地调	null
3879	10kV中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子站	80000	否	278	4815.1	公线	53.63	19	928.8	0	3404.79	不受限	3400	广元地调	null
3880	10kV轮渡线	广元电力调度控制中心	轮渡线915开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	163.24	41	2827.4	0	3407.98	不受限	3400	广元地调	null

3881	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线961开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	208.71	46	3614.9	0	3446.67	不受限	3400	广元地调	null
3882	10kV乔黄线	广元电力调度控制中心	乔黄线922开关	乔镇站	126000	否	384	6651.08	公线	148.27	39	2568	0	3417.97	不受限	3400	广元地调	null
3883	10kV革怡路	青白江电力调度控制中心	革怡线908开关	革新	2*50000	是	495	8573.65	专线	198	40	3429.3	0	3429.62	不受限	3400	成都地调	null
3884	10kV青城南线	青白江电力调度控制中心	青城南线942开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	150.84	30	2612.6	800	3446.32	不受限	3400	成都地调	null
3885	10kV天滨线	彭州电力调度控制中心	天滨线933开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	158.43	40	2744	0	3491.38	不受限	3400	成都地调	null

3886	10kV欧洪线	青白江电力调度控制中心	欧洪线934开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	300.08	54	5197.3	0	3423.12	不受限	3400	成都地调	null
3887	10kV严时线	新都电力调度控制中心	严时线925开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	30.83	6	534	4090	3435.23	不受限	3400	成都地调	null
3888	10kV淮白路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	淮白线929	淮口	2*63000	否	220	3810.51	专线	282.2	128	3940	0	3429.46	不受限	3400	成都地调	null
3889	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清讯一线993开关	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	343.48	57	5949	0	3404.07	不受限	3400	成都地调	null
3890	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	189.18	44	3276.6	0	3426.44	不受限	3400	宜宾地调	null
3891	10kV方鼎线	宜宾电力调度控制中心	方鼎线665开关	方水站	63000	否	430	7447.82	公线	190.67	44	3302.4	0	3400.64	不受限	3400	宜宾地调	null

3892	10kV温科 路_特	成都配 调	温科路 908	温家河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	227.88	48	3946.8	0	3426.54	不受 限	3400	成都 地调	null
3893	10kV象和 七线	成都配 调	象和七 线937	万象	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	180.83	38	3132	0	3422.08	不受 限	3400	成都 地调	null
3894	10kV金石 路_专线	成都配 调	金石路 921	金华街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	227.9	48	3947.2	0	3426.14	不受 限	3400	成都 地调	null
3895	10kV象银 二路	成都配 调	象银二 线933 开关	万象	166000	否	473	8192.6	专线	226.63	48	3925.2	0	3448.14	不受 限	3400	成都 地调	null
3896	10kV象联 线	成都配 调	象联线 开关 907	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	228.5	48	3957.6	0	3415.74	不受 限	3400	成都 地调	null
3897	10kV南奥 路专线	成都配 调	南奥路 908	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	230.9	49	3999.2	0	3374.14	不受 限	3350	成都 地调	null
3898	10kV环苑 路专线	成都配 调	环苑路 924	中环南	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	230.95	49	4000	0	3373.34	不受 限	3350	成都 地调	null

3899	10kV桥万路	郫都电力调度控制中心	桥万线920开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	345.51	58	5984.2	0	3368.87	不受限	3350	成都地调	null
3900	10kV新翠路_专线	成都配调	新翠路950	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	231.41	49	4008	0	3365.34	不受限	3350	成都地调	null
3901	10kV桐云线	成都配调	桐云线924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	182.29	39	3157.2	0	3396.88	不受限	3350	成都地调	null
3902	10kV温希路	成都配调	温希路932	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	229.47	49	3974.4	0	3398.94	不受限	3350	成都地调	null
3903	10kV温腾路	成都配调	温腾线948	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	232.31	49	4023.6	0	3349.74	不受限	3350	成都地调	null
3904	10kV军医路_专线	成都配调	军医路943	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	230.06	49	3984.6	0	3388.74	不受限	3350	成都地调	null
3905	10kV双鹭路_专	成都配调	双鹭路928	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	231.09	49	4002.4	0	3370.94	不受限	3350	成都地调	null

3906	10kV蔡沙一路	大邑电力调度控制中心	蔡沙一线921开关	蔡场	14600	否	400	6928.2	公线	163.97	41	2840	0	3395.38	不受限	3350	成都地调	null
3907	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	景园线929开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	303.46	55	5256	0	3364.42	不受限	3350	成都地调	null
3908	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板压路942开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	74.45	25	1289.4	0	3387.13	不受限	3350	天府地调	null
3909	10kV广青路大馈线	崇州电力调度控制中心	广青路917	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	273.29	47	4733.3	0	3386.56	不受限	3350	成都地调	null
3910	10kV曙星线	青白江电力调度控制中心	曙星线934开关	曙光	2*40000	是	553	9578.24	公线	247.52	45	4287	0	3375.59	不受限	3350	成都地调	null

3911	10kV金土路	都江堰电力调度控制中心	金土路916	金江	2*31500	否	600	10392.3	公线	344	57	5958	0	3395.07	不受限	3350	成都地调	null
3912	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何亚线927开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	124.11	31	2149.6	0	3392.96	不受限	3350	成都地调	null
3913	10kV仁联路大馈线	天府电力调度控制中心	仁联路905开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	345.17	58	5978.4	0	3374.67	不受限	3350	天府地调	null
3914	10kV双园三线大馈线	广安电力调度控制中心	双园三线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	110.06	29	1906.2	0	3359.23	不受限	3350	广安地调	null
3915	10kV塘柏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘柏线913开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	246.48	45	4269.1	0	3393.49	不受限	3350	南充地调	null
3916	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河广线923开关	河口站	86500	否	235	4070.32	专线	17.58	7	304.5	0	3358.79	不受限	3350	内江地调	null

3917	10kV金崇线大馈线	天府电力调度控制中心	金崇线923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	247.69	45	4290	0	3372.59	不受限	3350	天府地调	null
3918	10kV虎长一线	内江电力调度控制中心	虎长一线965开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	191.9	40	3323.7	0	3355.08	不受限	3350	内江地调	null
3919	10kV轮建线	广元电力调度控制中心	轮建线974开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	155.69	34	2696.6	1000	3364.97	不受限	3350	广元地调	null
3920	10kV潼好线	广元电力调度控制中心	潼好路915开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	31.97	13	553.7	0	3359.01	不受限	3350	广元地调	null
3921	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	105.7	28	1830.7	0	3393.16	不受限	3350	内江地调	null
3922	10kV隆铁线	隆昌电力调度控制中心	隆铁线913开关	隆昌站	16000	否	295	5109.55	专线	69.97	24	1211.9	0	3386.69	不受限	3350	内江地调	null

3923	10kV沐上线	广元电力调度控制中心	沐上线914开关	沐浴站	80000	否	300	5196.15	公线	75.89	25	1314.4	0	3362.13	不受限	3350	广元地调	null
3924	10kV白西线	眉山电力调度控制中心	白西线924开关	白玉开闭所	0	是	390	6755	公线	118.32	30	2049.3	0	3354.7	不受限	3350	眉山地调	null
3925	10kV两广线大馈线	威远电力调度控制中心	两广线913开关	两河站	16300	是	294	5092.23	公线	15.68	5	271.6	450	3352.18	不受限	3350	内江地调	null
3926	10kV富明线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富明线925开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	74.23	25	1285.7	0	3390.83	不受限	3350	绵阳地调	null
3927	10kV42号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	42号线（九院三所）921开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	55.19	20	955.9	0	3362.1	不受限	3350	广元地调	null
3928	10kV岫歧一线	苍溪电力调度控制中心	岫歧一线915	35kV岫云站	26000	是	312	5404	公线	56.04	18	970.6	0	3352.6	不受限	3350	广元地调	null

3929	10kV青园一线	青神电力调度控制中心	青园一线911开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	184.58	44	3197	0	3396.91	不受限	3350	眉山地调	null
3930	10kV柏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	柏龙线924开关	柏林站	8	是	400	6928.2	公线	126.22	32	2186.2	0	3356.36	不受限	3350	绵阳地调	null
3931	10kV麻陇线	米易电力调度控制中心	麻陇线951开关	麻陇站	6300	是	270	4676.54	公线	19.92	7	345	0	3396.23	不受限	3350	攀枝花地调	null
3932	10kV峰东线	蒲城电力调度控制中心	峰东线913开关	峰城站	11000	否	400	6928.2	公线	164.43	41	2848	0	3387.38	不受限	3350	达州地调	null
3933	10kV玉龙线	射洪电力调度控制中心	玉龙线912开关	玉太	20200	是	275	4763.14	公线	25.14	9	435.4	0	3375.11	不受限	3350	null	null
3934	10kV乐镇线大馈线	安州电力调度控制中心	乐镇线914开关	乐兴站	8	否	400	6928.2	公用	164.06	41	2841.6	0	3393.78	不受限	3350	绵阳地调	null

3935	10kV安学线	射洪电力调度控制中心	安学线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	196.4	40	3401.6	0	3388.04	不受限	3350	遂宁地调	null
3936	10kV西苑线	通川电力调度控制中心	10kV.西苑线971开关	城西站	82000	是	552	9560.92	公线	247.59	45	4288.3	0	3360.44	不受限	3350	达州地调	null
3937	10kV威城中二线	威远电力调度控制中心	威城中二线923开关	威远站	80000	是	560	9699.48	公线	253.12	45	4384	0	3375.58	不受限	3350	内江地调	null
3938	10kV兰三三线	青神电力调度控制中心	兰三三线924开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	专线	226.72	46	3926.8	430	3359.49	不受限	3350	眉山地调	null
3939	10kV太滨线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨线929开关	太白站	100	是	653	11310.29	公用	326.78	50	5659.9	0	3388.33	不受限	3350	绵阳地调	null
3940	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马岩线961开关	马蹄站	51000	否	373	6460.55	公线	139.67	37	2419.1	0	3395.39	不受限	3350	达州地调	null

3941	10kV工进路大馈线	荃华电力调度控制中心	工进路902开关	工农兵站	14300	否	275	4763.14	公线	52.54	19	910	0	3376.83	不受限	3350	德阳地调	null
3942	10kV斑玻路	罗江电力调度控制中心	斑玻路927开关	斑竹站	100000	是	510	8833.46	专线	214.43	42	3714	0	3352.77	不受限	3350	德阳地调	null
3943	10kV双群线	西充电力调度控制中心	双群线925开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	78.75	26	1363.9	0.2	3374.79	不受限	3350	南充地调	null
3944	10kV万文路955#线路	中江电力调度控制中心	万文路955开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	143.68	38	2488.6	0	3388.25	不受限	3350	德阳地调	null
3945	10kV北枫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北枫线924开关	城北站(蓬安)	71500	否	599	10374.98	公线	343.55	57	5950.2	0	3387.28	不受限	3350	南充地调	null
3946	10kV底大线911大馈线	沐川电力调度控制中心	底大线911开关	大楠站	6300	是	245	4243.52	公线	156	6367	2745	0	3394.82	不受限	3350	乐山地调	null

3947	10kV通百 三线	乐山电 力调度 控制中 心	通百三 回944 开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	200.64	46	3475.1	0	3383.82	不受 限	3350	乐山 地调	null
3948	10kV城香 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	城香线 931开 关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	302.01	55	5230.8	0	3389.62	不受 限	3350	南充 地调	null
3949	10KV凤王 一线	乐山电 力调度 控制中 心	凤王一 线913 开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	156.42	36	2709.2	0	3387.62	不受 限	3350	乐山 地调	null
3950	10kV天果 线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天 果线 954开 关	天星站	80000	是	335	5802.37	公线	72.37	22	1253.4	0	3388.5	不受 限	3350	达州 地调	null
3951	10kV正安 一线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV正 安一线 938开 关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	251.61	51	4357.8	0	3358.49	不受 限	3350	眉山 地调	null
3952	10kV油庙 线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.油 庙线 914开 关	油房坝 站	40000	是	300	5196.15	公线	45.03	15	780	0	3376.92	不受 限	3350	达州 地调	null

3953	10kV麦草线	阿坝电力调度控制中心	麦草线914开关	麦尔玛站	31500	否	275	4763.14	公线	53.01	19	918.1	0	3368.73	不受限	3350	阿坝地调	null
3954	10kV邓阀线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	邓阀线915开关	邓关站	63000	否	220	3810.51	专线	3.16	1	54.7	0	3374.76	受限	3350	自贡地调	null
3955	10kV普怀二线	仁寿电力调度控制中心	普怀二线922开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	239.2	50	4143	0	3370.63	不受限	3350	眉山地调	null
3956	10kV板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	124.46	31	2155.7	0	3386.86	不受限	3350	攀枝花地调	null
3957	10kV黑泽线	阿坝电力调度控制中心	黑泽线952开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	47.29	18	819	0	3389.89	不受限	3350	阿坝地调	null
3958	10kV西山线大馈线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	206.47	41	3576.1	0	3393.68	不受限	3350	自贡地调	null

3959	10kV炳体线	攀枝花电力调度控制中心	炳体线951开关	炳草岗站	25200	是	300	5196.15	公线	44.07	15	763.3	0	3393.62	不受限	3350	攀枝花地调	null
3960	10kV海盛线大馈线	富顺电力调度控制中心	海盛线923开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	243.94	44	4225	0	3396.02	不受限	3350	自贡地调	null
3961	10kV梯田线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯田线955开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	62.49	22	1082.4	0	3360.31	不受限	3350	达州地调	null
3962	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	是	486	8417.77	公线	195.03	40	3377.9	0	3356.32	不受限	3350	自贡地调	null
3963	10kV新高线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新高线917开关	新民站	12500	否	275	4763.14	公线	53.28	19	922.8	0	3364.03	不受限	3350	凉山 地调	null
3964	10kV隆永线	大英电力调度控制中心	隆永线913开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	123.9	31	2145.9	0	3396.66	不受限	3350	null	null

3965	10kV梁龙 线	宣汉电 力调度 控制中 心	梁龙线 962开 关	梁原站	100000	否	435	7534.42	公线	196.56	45	3404.4	0	3376.58	不受 限	3350	达州 地调	null
3966	10kV镇新 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV镇 新线 915	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	101	31	1749.4	0	3394.79	不受 限	3350	巴中 地调	null
3967	10kV里磨 线大馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV里 磨线 915开 关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	24.38	10	422.2	0	3396.97	不受 限	3350	凉山 地调	null
3968	10kV帽飞 一线	仁寿电 力调度 控制中 心	帽飞一 线917 开关	帽顶山 站	50000	否	560	9699.48	专线	309.7	55	5364	0	3365.53	不受 限	3350	眉山 地调	null
3969	10kV唐里 线大馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV唐 里线 912开 关	唐央站	3150	否	230	3983.72	公线	13.4	6	232.1	0	3353.25	不受 限	3350	凉山 地调	null

3970	10kV东茶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV东茶线911开关	东子站	6300	否	230	3983.72	公线	12.7	6	219.9	0	3365.45	不受限	3350	凉山地调	null
3971	10kV正鸿线	仁寿电力调度控制中心	正鸿线934开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	147.38	39	2552.6	0	3371.01	不受限	3350	眉山地调	null
3972	10kV乃白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃白线924开关	乃托站	90000	是	335	5802.37	公线	76.01	23	1316.5	0	3325.4	不受限	3300	凉山地调	null
3973	10kV观乐线	巴州电力调度控制中心	10kV观乐线913	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	145.96	39	2528	0	3348.85	不受限	3300	巴中地调	null
3974	10kV泸建线971大馈线	泸州电力调度控制中心	泸建线971	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	133.61	33	2314.2	0	3311.5	不受限	3300	泸州地调	null

3975	10kV游王 二线	蓬溪电 力调度 控制中 心	游王二 线971 开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	240.21	44	4160.4	0	3322.06	不受 限	3300	遂宁 地调	null
3976	10kV张护 线	仪陇电 力调度 控制中 心	张护线 912开 关	张公站 (仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	109.82	29	1902	0	3321.86	不受 限	3300	南充 地调	null
3977	10kV老木 线923大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV老 木线 923开 关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	150.07	39	2599.2	0	3324.41	不受 限	3300	凉山 地调	null
3978	10kV大逸 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV大 逸线 957	大佛寺 站	90000	否	500	8660.25	公线	255.53	51	4425.8	0	3368.42	不受 限	3300	巴中 地调	null
3979	10kV毗中 线922大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	毗中线 922	毗卢	5000	是	326	5646.49	公线	67.94	21	1176.7	0	3340.49	不受 限	3300	泸州 地调	null
3980	10kV桥岔 线922大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV桥 岔线 922开 关	会东大 桥站	100000	否	275	4763.14	公线	56.76	15	983	0	3303.33	不受 限	3300	凉山 地调	null

3981	10kV冯石线961大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯石线961开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	112.52	30	1948.8	0	3302.78	不受 限	3300	泸州地调	null
3982	10kV梁城九线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城九线972开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	225.73	43	3909.6	0	3337.3	不受 限	3300	达州地调	null
3983	10kV工万线	汉源电力调度控制中心	工万线917开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	54.85	20	950	0	3336.83	不受 限	3300	雅安地调	null
3984	10kV天火线	渠县电力调度控制中心	10kV.天火线959开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	149.43	35	2588.2	0	3342.34	不受 限	3300	达州地调	null
3985	10kV西都线大馈线	自贡电力调度控制中心	西都线922开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	257.24	46	4455.4	0	3345.76	不受 限	3300	自贡地调	null

3986	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香仁线915开关	香格里拉站	40200	否	255	4416.73	公线	290.85	14	441.5	0	3415.65	不受限	3300	甘孜地调	null
3987	10kV代肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	代肖线912开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	194.19	40	3363.4	0	3301.53	不受限	3300	自贡地调	null
3988	10kV格林线	攀枝花西区电力调度控制中心	格林线974开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	48.6	16	841.8	0	3315.12	不受限	3300	攀枝花地调	null
3989	10kV石镇二线	新桥电力调度控制中心	石镇二线915开关	石桥站	22000	是	400	6928.2	公线	126.77	32	2195.6	0	3346.96	不受限	3300	达州地调	null
3990	10kV月下线	阿坝电力调度控制中心	月下线915开关	蒲志站	16200	否	345	5975.58	公线	117.78	34	2040	0	3338.02	不受限	3300	阿坝地调	null

3991	10kV格安线	攀枝花西区电力调度控制中心	格安线971开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	47.55	16	823.5	0	3333.42	不受限	3300	攀枝花地调	null
3992	10KV通百二线	乐山电力调度控制中心	通百二回928开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	204.03	46	3533.8	0	3325.12	不受限	3300	乐山地调	null
3993	10kV尖林线	乐山电力调度控制中心	尖林线972开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	203.91	46	3531.8	0	3327.12	不受限	3300	乐山地调	null
3994	10kV岭科线	西充电力调度控制中心	岭科线926开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	109.86	29	1902.7	0.72	3320.44	不受限	3300	南充地调	null
3995	10kV德建路964大馈线	德阳电力调度控制中心	德建路964开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	281.25	47	4871.3	100	3342.54	不受限	3300	德阳地调	null

3996	10kV平虹二路	罗江电力调度控制中心	平虹二路966开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	273.81	53	4742.4	0	3332.42	不受限	3300	德阳地调	null
3997	10kV平金二路	罗江电力调度控制中心	平金二路963开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	206.97	52	3584.8	0	3343.4	不受限	3300	德阳地调	null
3998	10kV清轨路913大馈线	德阳电力调度控制中心	清轨路913开关	清平站	73500	否	214	3706.59	专线	320.33	150	5548.1	0	3335.93	不受限	3300	德阳地调	null
3999	10kV御玻路	罗江电力调度控制中心	御玻路924开关	御营站	100000	是	600	10392.3	专线	407.74	80	7062	0	3330.3	不受限	3300	德阳地调	null
4000	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖慧线975开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	160.83	37	2785.6	0	3311.22	不受限	3300	乐山地调	null
4001	10kV富远路	绵竹电力调度控制中心	富远路917开关	富新站	41000	否	552	9560.92	公用	303.7	55	5260	0	3344.83	不受限	3300	德阳地调	null

4002	10kV富场 一线大馈 线	盐亭电 力调度 控制中 心	富场一 线914 开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	79.38	26	1374.9	0	3301.63	不受 限	3300	绵阳 地调	null
4003	10kV柏店 线	剑阁电 力调度 控制中 心	柏店线 924开 关	35kV柏 垭站	12600	否	341	5906.29	公线	106.88	31	1851.1	125	3339.56	不受 限	3300	广元 地调	null
4004	10kV柏闻 线	剑阁电 力调度 控制中 心	柏闻线 924开 关	35kV柏 垭站	12600	是	400	6928.2	公线	128.91	32	2232.7	0	3309.86	不受 限	3300	广元 地调	null
4005	10kV华草 坝线大馈 线	泸川电 力调度 控制中 心	华草坝 线938 开关	龙华	150000	是	308	5334.72	公线	53.35	17	924.1	0	3343.68	不受 限	3300	泸州 地调	null
4006	10kV石清 线	剑阁电 力调度 控制中 心	石清线 914开 关	35kV石 瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	78.32	26	1356.5	0	3320.03	不受 限	3300	广元 地调	null
4007	10kV大邮 线	米易电 力调度 控制中 心	大邮线 951开 关	大坪子 站	10000	否	220	3810.51	公线	6.56	3	113.7	0	3315.76	不受 限	3300	攀枝 花地 调	null

4008	10kV新双线大馈线	江油电力调度控制中心	新双线902开关	新安站	5	否	353	6114.14	公用	124.98	35	2164.7	0	3338.03	不受限	3300	绵阳地调	null
4009	10kV北茅线	资中电力调度控制中心	北茅线927开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	348.15	58	6030	0	3323.07	不受限	3300	内江地调	null
4010	10kV威雄二线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄二线929开关	威远站	80000	否	360	6235.38	公线	132.54	37	2295.6	0	3316.24	不受限	3300	内江地调	null
4011	10kV蒙齿线	雅安电力调度控制中心	蒙齿线924开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	123.81	31	2144.4	750	3340.98	不受限	3300	雅安地调	null
4012	10kV金水线大馈线	阆中电力调度控制中心	金水线924开关	金垭站(阆中)	18000	否	317.34	5496.49	公线	94.57	30	1638	0	3308.84	不受限	3300	南充地调	null
4013	10kV孙皇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙皇线973开关	孙家坝	300000	是	610	10565.51	公用	203.3	33	3521.1	1630	3301.31	不受限	3300	资阳地调	null

4014	10kV白希线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白希线967开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	185.92	37	3220.1	1250	3324.12	不受限	3300	资阳地调	null
4015	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田坝线923开关	田家站	30000	是	335	5802.37	公线	75.47	23	1307.1	0	3334.8	不受限	3300	内江地调	null
4016	10kV花乡二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡Ⅱ线925开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公线	212.37	38	3678.3	1600	3342.12	不受限	3300	南充地调	null
4017	10kV黑岗线	雅安电力调度控制中心	黑岗线914开关	黑竹站	18800	是	300	5196.15	公线	147.23	83	2550	815	3341.92	不受限	3300	雅安地调	null
4018	10kV塔元线	邛崃电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	260.69	52	4515.2	0	3325.8	不受限	3300	成都地调	null
4019	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻物路909开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	168.53	42	2919	0	3316.38	不受限	3300	天府地调	null

4020	10kV革城四线	青白江电力调度控制中心	革城四线933开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	251.09	45	4348.8	0	3313.79	不受限	3300	成都地调	null
4021	10kV光镇线	新都电力调度控制中心	光镇线922开关	光辉	100000	否	500	8660.25	公线	258.15	52	4471.2	0	3323.02	不受限	3300	成都地调	null
4022	10kV光园东路（专线大馈线）	新都电力调度控制中心	光园东线914开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	262.03	52	4538.4	0	3333.77	不受限	3300	成都地调	null
4023	10kV车东二线大馈线	天府电力调度控制中心	车东二线937开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	324.13	50	5614	0	3337.24	不受限	3300	天府地调	null
4024	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天远线923开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	349.4	58	6051.6	0	3301.47	不受限	3300	天府地调	null
4025	10kV邦茂路	成都配调	邦茂路923	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	232.72	49	4030.7	0	3342.64	不受限	3300	成都地调	null

4026	10kV驷北路	成都配调	驷北路929	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	187.5	40	3247.5	0	3306.58	不受限	3300	成都地调	null
4027	10kV桐创线	宜宾电力调度控制中心	10kV桐创线951	桐梓林站	50000	否	380	6581.79	公线	149.31	39	2586	0	3337.61	不受限	3300	宜宾地调	null
4028	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东江线932开关	东风站	105000	否	400	6928.2	公线	168.13	42	2912	0	3323.38	不受限	3300	宜宾地调	null
4029	10kV青川路	大邑电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	22000	是	400	6928.2	专线	127.81	32	2213.6	0	3328.96	不受限	3300	成都地调	null
4030	10kV祥城线	成都配调	祥城路910	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	187.76	40	3252	0	3302.08	不受限	3300	成都地调	null
4031	10kV荔尚路	成都配调	荔尚路910	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	234.18	50	4056	0	3317.34	不受限	3300	成都地调	null
4032	10kV白平线	成都配调	白平线915	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	187.69	40	3250.8	0	3303.28	不受限	3300	成都地调	null

4033	10KV龙绿线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙绿线916开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	347.77	58	6023.4	0	3329.67	不受限	3300	成都地调	null
4034	10kV正九线	成都配调	正九路918	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	186.14	39	3224	0	3330.08	不受限	3300	成都地调	null
4035	10kV湾太路	郫都电力调度控制中心	湾太线913开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	347.81	58	6024	0	3329.07	不受限	3300	成都地调	null
4036	10kV粉锦线	成都配调	粉锦路922	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	232.86	49	4033.2	0	3340.14	不受限	3300	成都地调	null
4037	10kV辰庆线	成都配调	辰庆路916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	188.91	40	3272	0	3282.08	不受限	3250	成都地调	null
4038	10kV龙院路	成都配调	龙院路929	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	190.54	40	3300.2	0	3253.88	不受限	3250	成都地调	null
4039	10kV范仁路	成都配调	范仁路907	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	190.17	40	3293.7	0	3260.38	不受限	3250	成都地调	null

4040	10kV猛锦路_专线	成都配调	猛锦路919	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	238.06	50	4123.2	0	3250.14	不受限	3250	成都地调	null
4041	10kV正桥线	成都配调	正桥路941	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	190.76	40	3304	0	3250.08	不受限	3250	成都地调	null
4042	10kV作锐线	成都配调	作锐线919	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	237.74	50	4117.6	0	3255.74	不受限	3250	成都地调	null
4043	10kV霖长路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖长路925	霖雨	18000	否	265	4589.93	公线	50.24	19	870.1	0	3260.84	不受限	3250	成都地调	null
4044	10kV范北路	成都配调	范北路943开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	4100	3273.34	不受限	3250	成都地调	null
4045	10kV付留线	江安电力调度控制中心	付留线622开关	付家庙站	4000+6300	否	300	5196.15	公用	80.51	27	1394.4	0	3282.13	不受限	3250	宜宾地调	null
4046	10kV底蟠线	江安电力调度控制中心	底蟠线915开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	106.92	29	1851.9	0	3274.97	不受限	3250	宜宾地调	null

4047	10kV付底线	江安电力调度控制中心	付底线627开关	付家庙站	4000+6300	否	260	4503.33	公用	44.83	17	776.4	0	3276.6	不受限	3250	宜宾地调	null
4048	10kV翠羊线	成都配调	翠羊线913开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	236.61	50	4098	0	3275.34	不受限	3250	成都地调	null
4049	10kV滨三线大馈线	天府电力调度控制中心	滨三路930开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	169.88	42	2942.4	0	3292.98	不受限	3250	天府地调	null
4050	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青峰线956开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	211.32	42	3660	0	3268.2	不受限	3250	成都地调	null
4051	10kV万豪线	新都电力调度控制中心	万豪线917开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	171.54	43	2971	0	3264.38	不受限	3250	成都地调	null
4052	10kV九核线	广元电力调度控制中心	九核线927开关	九华站	80000	否	403	6980.16	专线	172.45	43	2986.9	0	3295.24	不受限	3250	广元地调	null

4053	10kV竹新 线大馈线	邻水电力调度 控制中心	竹新线 914开 关	石竹站	20000	是	470	8140.64	公线	185.97	40	3221	0	3291.51	不受 限	3250	广安 地调	null
4054	10kV江落 线大馈线	阆中电力调度 控制中心	江落线 924开 关	江南站 (阆中)	25000	否	220	3810.51	公线	10	5	173.2	0	3256.2	不受 限	3250	南充 地调	null
4055	10kV阳体 线925大 馈线	天府电力调度 控制中心	阳体线 925开 关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	170.49	43	2952.8	0	3282.58	不受 限	3250	天府 地调	null
4056	10kV虎青 线	广元电力调度 控制中心	虎青线 925开 关	35kV虎 跳站	10300	否	300	5196.15	公线	80.02	27	1386	0	3290.53	不受 限	3250	广元 地调	null
4057	10kV双东 线大馈线	广安电力调度 控制中心	双东线 951开 关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	209.91	42	3635.7	0	3292.5	不受 限	3250	广安 地调	null
4058	10kV元城 线	广元电力调度 控制中心	元城线 921开 关	35kV元 坝站	16300	否	453	7846.19	公线	217.84	48	3773	0	3288.57	不受 限	3250	广元 地调	null

4059	10kV陵航线	苍溪电力调度控制中心	陵航线922开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	194.43	46	3367.6	0	3257.5	不受限	3250	广元地调	null
4060	10kV观贾线	大竹电力调度控制中心	观贾线914开关	观音站	13300	是	300	5196.15	公线	52.38	17	907.2	0	3249.72	不受限	3250	达州地调	null
4061	10kV汉剑线	剑阁电力调度控制中心	汉剑线924开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	118.48	35	2052	0	3263.66	不受限	3250	广元地调	null
4062	10kV湾镇线	南部电力调度控制中心	10kV湾镇线933	赵家湾站	90000	否	400	6928.2	公线	172.17	43	2982	0	3253.38	不受限	3250	南充地调	null
4063	10kV马前线大馈线	江油电力调度控制中心	马前路925开关	马角坝站	31.5	否	400	6928.2	公用	169.52	42	2936	0	3299.38	不受限	3250	绵阳地调	null
4064	10kV坝致二线	南部电力调度控制中心	10kV坝致二线923	黄家坝站	126000	否	330	5715.77	公线	107.52	33	1862.2	0	3281.99	不受限	3250	南充地调	null

4065	10kV合治线大馈线	江油电力调度控制中心	合治线917开关	三合站	31.5	否	269	4659.22	公用	52.74	20	913.4	0	3279.9	不受限	3250	绵阳地调	null
4066	10kV北新调线	南部电力调度控制中心	10kV北新调线924	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	354.27	59	6136	0	3295.02	不受限	3250	南充地调	null
4067	10kV南前线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南前线916	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	355.67	59	6160.2	0	3270.82	不受限	3250	南充地调	null
4068	10kV重镇线大馈线	江油电力调度控制中心	重镇路901开关	重华站	4	是	400	6928.2	公用	131.15	33	2271.6	0	3270.96	不受限	3250	绵阳地调	null
4069	10kV龙白线	安岳电力调度控制中心	10kV龙白线915开关	龙台站	113000	否	525	9093.27	公用	212.42	40	3679.2	1250	3254.74	不受限	3250	资阳地调	null
4070	10kV杨德路917大馈线	德阳电力调度控制中心	杨德路917开关	杨嘉站	81500	否	210	3637.31	专线	360	171	6235.2	0	3273.58	不受限	3250	德阳地调	null

4071	10kV荃八一路915大馈线	荃华电力调度控制中心	荃八一路915开关	荃华站	22000	是	377	6529.83	公线	113.2	30	1960.7	0	3263.16	不受限	3250	德阳地调	null
4072	10kV德重一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	德重一路919开关	德阳站新	105000	是	600	10392.3	公线	191	32	3308.2	1750	3255.64	不受限	3250	德阳地调	null
4073	10kV银云路924线路	绵东电力调度控制中心	银云路924开关	银杏站	40000	否	212	3671.95	专线	1.06	1	18.3	0	3286.45	不受限	3250	德阳地调	null
4074	10kV永堤线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永堤线943开关	永兴	120	否	553	9578.24	公用	272.45	49	4718.8	630	3271.62	不受限	3250	绵阳地调	null
4075	10kV德沱一路	德阳电力调度控制中心	德沱一路913开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	253.41	46	4389.1	0	3259.64	不受限	3250	德阳地调	null
4076	10kV罗南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗南线916开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	90.96	29	1575.4	0	3257.02	不受限	3250	南充地调	null

4077	10kV顺生线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺生线913开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	134.62	33	2331.6	0	3252.53	不受限	3250	自贡地调	null
4078	10kV青机线	彭山电力调度控制中心	青机线912开关	青龙站	100000	否	210	3637.31	专线	54.9	26	948	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调	null
4079	10kV道钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道钟线942开关	道生灝站	80000	是	563	9751.45	公线	260.83	46	4517.6	0	3283.56	不受限	3250	自贡地调	null
4080	10kV大广一线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广一线956开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	131.7	33	2281.1	0	3261.46	不受限	3250	攀枝花地调	null
4081	10kV太向线	万源电力调度控制中心	10kV.太向线971开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	250.25	45	4334.4	0	3286.62	不受限	3250	达州地调	null

4082	10kV安牧线	阿坝电力调度控制中心	安牧线911开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	58.71	21	1016.9	0	3269.93	不受限	3250	阿坝地调	null
4083	10kV大巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	大巴线957开关	大水井站	100000	是	380	6581.79	公线	116.24	31	2013.2	0	3252.23	不受限	3250	攀枝花地调	null
4084	10kV杨金线	仁寿电力调度控制中心	杨金线915开关	杨柳站	8000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.3	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调	null
4085	10kV芦正线	阿坝电力调度控制中心	芦正线954开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	81.06	27	1404	0	3272.53	不受限	3250	阿坝地调	null
4086	10kV石百线大馈线	富顺电力调度控制中心	石百线925开关	石鱼站	100200	否	357	6183.42	公线	95.8	27	1659.3	0	3287.44	不受限	3250	自贡地调	null

4087	10kV北金线	仁寿电力调度控制中心	北金线915开关	北斗站	10000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.3	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调	null
4088	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大坪线941开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	131.26	33	2273.4	0	3269.14	不受限	3250	null	null
4089	10kV代方线大馈线	自贡电力调度控制中心	代方线915开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	225.64	40	3908.1	630	3263.06	不受限	3250	自贡地调	null
4090	10kV板科线	仁和电力调度控制中心	板科线951开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	171.9	43	2977.3	0	3258.08	不受限	3250	攀枝花地调	null
4091	10kV谷托线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷托线922小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	41.63	16	721	0	3254.06	不受限	3250	凉山地调	null

4092	10kV石镇线（长赤站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线954	长赤站	10000	否	377	6529.83	公线	150.47	40	2606.2	0	3270.65	不受限	3250	巴中地调	null
4093	10kV乐火线	南江电力调度控制中心	10kV乐火线853	乐坝站	9000	否	377	6529.83	公线	149.3	40	2585.9	0	3290.95	不受限	3250	巴中地调	null
4094	10kV城河一线	德昌电力调度控制中心	10kV城河一线911开关	城郊站	32600	否	400	6928.2	公线	84.87	21	1470	1500	3265.38	不受限	3250	凉山地调	null
4095	10kV利农线	石棉电力调度控制中心	利农线956开关	利吉堡站	80000	是	590	10219.1	公线	283.37	48	4907.9	0	3267.38	不受限	3250	雅安地调	null
4096	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北宝线911	北斗站	10000	是	235	4070.32	公线	235	100	4070.3	0	3256.26	不受限	3250	眉山地调	null
4097	10kV望凯二线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯二线971	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	282.68	54	4896	0	3287.94	不受限	3250	巴中地调	null

4098	10kV青府线	大英电力调度控制中心	青府线918开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	252.54	46	4374	0	3288.59	不受限	3250	遂宁地调	null
4099	10kV回夏线	大英电力调度控制中心	回夏线926开关	回马	80000	是	355	6148.78	公线	94.57	27	1638	0	3281.02	不受限	3250	遂宁地调	null
4100	10kV棉东一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东一线915开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	149.32	35	2586.2	0	3275.06	不受限	3250	泸州地调	null
4101	10kV正工二线	仁寿电力调度控制中心	正工二线945开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	257.82	52	4465.5	0	3250.79	不受限	3250	眉山地调	null
4102	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	152.8	40	2646.5	0	3277.11	不受限	3250	眉山地调	null
4103	10kV望水线	巴州电力调度控制中心	10kV望水线914	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	284.58	54	4928.9	0	3255.04	不受限	3250	巴中地调	null

4104	10kV赶镇线	南江电力调度控制中心	10kV赶镇线853	赶场站	6300	否	335	5802.37	公线	113.12	34	1959.2	0	3262.93	不受 限	3250	巴中 地调	null
4105	10kV杨滨II回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨II回929	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	284.02	54	4919.2	0	3264.74	不受 限	3250	巴中 地调	null
4106	10kV堵坪线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵坪线914开关	堵格站	6300	否	275	4763.14	公线	57.74	30	1000	0	3286.83	不受 限	3250	凉山 地调	null
4107	10kV东长线	平昌电力调度控制中心	10kV东长线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	116.69	35	2021	0	3201.13	不受 限	3200	巴中 地调	null
4108	10kV齐龙线654大馈线	泸州电力调度控制中心	齐龙线914	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	185.06	40	3205.2	0	3210.32	不受 限	3200	泸州 地调	null
4109	10kV萝高线	汉源电力调度控制中心	萝高线912开关	萝卜岗站	31500	否	220	3810.51	专线	12.45	6	215.7	0	3213.76	不受 限	3200	雅安 地调	null

4110	10kV桂利线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂利线912	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	53.94	18	934.3	0	3222.62	不受限	3200	泸州地调	null
4111	10kV龛啤线	巴州电力调度控制中心	10kV龛啤线813	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	277.08	54	4799	0	3229.05	不受限	3200	巴中地调	null
4112	10kV春河线	仪陇电力调度控制中心	春河线919开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	270.35	53	4682.4	0	3220.95	不受限	3200	南充地调	null
4113	10kV平青线	巴州电力调度控制中心	10kV平青线921	平梁站	26000	否	335	5802.37	公线	115.47	34	2000	0	3222.13	不受限	3200	巴中地调	null
4114	10kV回竹线	大英电力调度控制中心	回竹线922开关	回马	80000	是	310	5369.36	公线	60.97	20	1056	0	3239.49	不受限	3200	遂宁地调	null
4115	10kV明泉线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明泉线912开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	100.88	32	1747.2	0	3241.1	不受限	3200	凉山地调	null

4116	10kV安紫线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	安紫线925开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	133.61	33	2314.2	0	3228.36	不受限	3200	泸州地调	null
4117	10kV天复线	仁寿电力调度控制中心	天复线941开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	43.23	17	748.8	0	3226.26	不受限	3200	眉山地调	null
4118	10kV板瓦线	通江电力调度控制中心	10kV板瓦线957	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	59.99	22	1039	0	3247.83	不受限	3200	巴中地调	null
4119	10kV黄酿二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿二线927	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	216.24	47	3745.2	250	3222.26	不受限	3200	泸州地调	null
4120	10kV望观二线	巴州电力调度控制中心	10kV望观二线972	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	172.88	43	2994.2	0	3241.18	不受限	3200	巴中地调	null
4121	10kV富李线	仁寿电力调度控制中心	富李线922开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	197.4	40	3419	200	3239.92	不受限	3200	眉山地调	null

4122	10kV马武线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马武线933开关	马道站	80100	是	335	5802.37	公线	83.24	25	1441.8	0	3200.1	不受限	3200	凉山 地调	null
4123	10kV任新线	蓬溪电力调度控制中心	任新线924开关	任隆	60000	否	275	4763.14	公线	60.28	22	1044	0	3242.83	不受限	3200	遂宁 地调	null
4124	10kV萝青线	汉源电力调度控制中心	萝青线916开关	萝卜岗站	31500	否	275	4763.14	公线	61.54	22	1065.9	0	3220.93	不受限	3200	雅安 地调	null
4125	10kV兰兰线	平昌电力调度控制中心	10kV兰兰线911	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	62.22	23	1077.6	0	3209.23	不受限	3200	巴中 地调	null
4126	10kV元城四线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城四线972开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	253.89	46	4397.3	0	3223.72	不受限	3200	达州 地调	null

4127	10kV红颐线	仁寿电力调度控制中心	红颐线922开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	317.55	57	5500	0	3229.53	不受限	3200	眉山地调	null
4128	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	不受限	3200	甘孜地调	null
4129	10kV顺政线	阿坝电力调度控制中心	顺政线914开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	83.76	28	1450.7	0	3210.25	不受限	3200	阿坝地调	null
4130	10kV双城线	彭山电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	272.5	45	4707	6150	3203.07	不受限	3200	眉山地调	null
4131	10kV新吴线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新吴线926开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公线	308.91	25	841.2	0.7	3485.16	不受限	3200	甘孜地调	null

4132	10kV道宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	道宾线917开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	198.38	41	3435.9	0	3229.03	不受限	3200	自贡地调	null
4133	10kV园湖I回	攀枝花电力调度控制中心	园湖I回956开关	园林站	120500	否	300	5196.15	公线	84.66	28	1466.3	0	3210.2	不受限	3200	攀枝花地调	null
4134	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽天一线913开关	帽顶山站	50000	是	560	9699.48	公线	262.36	47	4544	0	3215.58	不受限	3200	眉山地调	null
4135	10kV富南三线	新桥电力调度控制中心	富南三线918开关	富城站	102000	否	552	9560.92	公线	309.73	56	5364.6	0	3240.23	不受限	3200	达州地调	null
4136	10kV彭云东环	彭山电力调度控制中心	彭云东环922开关	彭溪站	40000	否	500	8660.25	公线	227.27	45	3936.3	630	3227.92	不受限	3200	眉山地调	null
4137	10kV柳碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳碧线912开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	55.66	21	964	0	3244.89	不受限	3200	南充地调	null

4138	10kV雁会线大馈线	江油电力调度控制中心	雁会线915开关	雁门站	3.15	是	240	4156.92	公线	7.26	3	125.8	0	3199.74	不受限	3200	绵阳地调	null
4139	10kV凤林路	中江电力调度控制中心	凤林路924开关	集凤站	22000	否	434	7517.1	公线	99.79	23	1728.4	1800	3236.99	不受限	3200	德阳地调	null
4140	10kV石扬二路933大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬二路933开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	292.73	49	5070	0	3243.84	不受限	3200	德阳地调	null
4141	10kV星育一线大馈线	南充电力调度控制中心	星育 I 线946开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	254.92	46	4415.3	0	3247.29	不受限	3200	南充地调	null
4142	10kV玲老线大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线911开关	老林站(营山)	7150	是	360	6235.38	公线	100.81	28	1746.1	0	3242.2	不受限	3200	南充地调	null
4143	10kV金电线	蓬安电力调度控制中心	金电线914开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	专线	27.36	12	473.9	0	3220.56	不受限	3200	南充地调	null

4144	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广铁路927开关	广汉站	82000	否	284	4919.02	专线	44.97	16	778.8	400	3248.32	不受限	3200	德阳地调	null
4145	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏岸二回936开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	117.78	31	2040	0	3225.43	不受限	3200	乐山地调	null
4146	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐世一线914开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	165.55	38	2867.4	0	3229.42	不受限	3200	乐山地调	null
4147	10kV罗民路	绵竹电力调度控制中心	罗民路923开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	254.06	46	4400.4	0	3248.34	不受限	3200	德阳地调	null
4148	10kV连五线大馈线	威远电力调度控制中心	连五线929开关	连界场站	71500	否	552	9560.92	公线	284.06	51	4920	430	3254.57	不受限	3200	内江地调	null
4149	10kV南园线	威远电力调度控制中心	南园线913开关	威南站	175000	否	480	8313.84	公线	246.39	51	4267.5	0	3214.96	不受限	3200	内江地调	null

4150	10kV吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线970开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	256.7	47	4446	0	3202.74	不受限	3200	达州地调	null
4151	10kV界农线大馈线	安州电力调度控制中心	界农线923开关	界牌站	31.5	否	353	6114.14	公用	130.95	37	2268	0	3234.73	不受限	3200	绵阳地调	null
4152	10kV富三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富三线924开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	84.55	28	1464.4	0	3212.13	不受限	3200	绵阳地调	null
4153	10kV横龙线	米易电力调度控制中心	横龙线952开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	93.06	27	1611.8	0	3237.94	不受限	3200	攀枝花地调	null
4154	10kV南东线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南东线925	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	358.07	59	6201.7	0	3229.32	不受限	3200	南充地调	null
4155	10kV五轧线	眉山电力调度控制中心	五轧线914开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	43.94	17	761.1	0	3213.96	不受限	3200	眉山地调	null

4156	10kV安邦线	射洪电力调度控制中心	安邦线916开关	武安	102000	是	335	5802.37	公线	82.99	25	1437.4	0	3204.5	不受限	3200	遂宁地调	null
4157	10kV陈汉线	洪雅电力调度控制中心	陈汉线924开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	135.12	34	2340.2	0	3202.36	不受限	3200	眉山地调	null
4158	10kV东回线	乐至电力调度控制中心	10kV东回线914开关	东山站	40000	否	300	5196.15	公线	83.83	28	1452	0	3224.53	不受限	3200	资阳地调	null
4159	10kV小油线	威远电力调度控制中心	小油线921开关	小河站	11300	是	244	4226.2	专线	10.02	4	173.6	0	3207.36	不受限	3200	内江地调	null
4160	10kV关邦线	射洪电力调度控制中心	关邦线912开关	城关	28500	是	335	5802.37	公线	80.51	24	1394.4	0	3247.5	不受限	3200	遂宁地调	null
4161	10kV威锦线	威远电力调度控制中心	威锦线915开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	107.11	22	1855.2	2390	3237.26	不受限	3200	内江地调	null

4162	10kV威风二 线	威远电 力调度 控制中 心	威风二 线922 开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	124.2	26	2151.2	2130	3201.26	不受 限	3200	内江 地调	null
4163	10kV中龙 线	广元电 力调度 控制中 心	中龙线 922开 关	中子站	86000	否	320	5542.56	公线	100.88	32	1747.2	0	3241.1	不受 限	3200	广元 地调	null
4164	10kV沿百 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿百线 924开 关	沿口站	100000	否	260	4503.33	专线	49.13	19	851	0	3202	不受 限	3200	广安 地调	null
4165	10kV永西 二线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	永西二 线921 开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	213.86	43	3704	0	3224.2	不受 限	3200	广安 地调	null
4166	10kV潭林 线	广元电 力调度 控制中 心	潭林线 913开 关	35kV龙 潭站	7000	否	283	4901.7	公线	67.56	24	1170.1	0	3241.43	不受 限	3200	广元 地调	null
4167	10kV合甘 二回大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	合甘二 回972 开关	合流站	11300	否	330	5715.77	公线	111.34	34	1928.4	0	3215.79	不受 限	3200	广安 地调	null

4168	10kV汉城线	雅安电力调度控制中心	汉城线931开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公用	164.55	37	2850	0	3246.82	不受限	3200	雅安地调	null
4169	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	80000	否	400	6928.2	专线	173.25	43	3000.7	0	3234.68	不受限	3200	内江地调	null
4170	10kV城工线大馈线	武胜电力调度控制中心	城工线912开关	城南站（武胜）	18000	是	500	8660.25	公线	203.14	41	3518.4	200	3209.8	不受限	3200	广安地调	null
4171	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	力岸路943开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	353.49	59	6122.4	0	3230.67	不受限	3200	天府地调	null
4172	10kV金开线大馈线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	255.83	46	4431	0	3231.59	不受限	3200	天府地调	null
4173	10kV官曲线	彭州电力调度控制中心	官曲线912开关	官仓	2*40000	是	390	6755	公线	125.03	32	2165.6	0	3238.4	不受限	3200	成都地调	null

4174	10kV丹龙 线	彭州电 力调度 控制中 心	丹龙线 914开 关	牡丹	2*4000 0	是	600	10392.3	公线	293.66	49	5086.2	0	3227.64	不受 限	3200	成都 地调	null
4175	10kV丹顺 二线	彭州电 力调度 控制中 心	丹顺二 线927 开关	牡丹	2*4000 0	否	600	10392.3	专线	353.35	59	6120	0	3233.07	不受 限	3200	成都 地调	null
4176	10kV丹集 一路	彭州电 力调度 控制中 心	丹集一 线907 开关	牡丹	2*4000 0	否	553	9578.24	专线	309.01	56	5352	0	3268.42	不受 限	3200	成都 地调	null
4177	10kV光坤 路	彭州电 力调度 控制中 心	光坤路 942	光明	50000+ 60000	否	560	9699.48	公线	316.28	56	5478	0	3251.53	不受 限	3200	成都 地调	null
4178	10kV沙动 一线	彭州电 力调度 控制中 心	沙动一 线907	沙埂	2*5000 0	否	400	6928.2	专线	173.1	43	2998.1	0	3237.28	不受 限	3200	成都 地调	null
4179	10kV德润 路	郫都电 力调度 控制中 心	德润路 922开 关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	175.06	44	3032	0	3203.38	不受 限	3200	成都 地调	null

4180	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天车线666开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	157.68	37	2731	0	3227.26	不受限	3200	宜宾地调	null
4181	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九政线632开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	133.6	33	2313.9	0	3228.66	不受限	3200	宜宾地调	null
4182	10kV波泽线	成都配调	波泽线925	清波	482000	否	473	8192.6	公线	240.79	51	4170.4	0	3202.94	不受限	3200	成都地调	null
4183	10kV荔百线	成都配调	荔百路908	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	193.53	41	3352	0	3202.08	不受限	3200	成都地调	null
4184	10kV红高路	成都配调	红高路903	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	191.15	40	3310.8	0	3243.28	不受限	3200	成都地调	null
4185	10kV棕高线	成都配调	棕高路904	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	191.57	40	3318	0	3236.08	不受限	3200	成都地调	null
4186	10kV浦万一路大馈线	成都配调	浦万一线955	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	191.02	40	3308.4	0	3245.68	不受限	3200	成都地调	null

4187	10kV马奇一路	成都配调	马奇一线933	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	238.27	50	4126.8	0	3246.54	不受限	3200	成都地调	null
4188	10kV五泉线	成都配调	五泉线923	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	239.89	51	4154.9	0	3218.44	不受限	3200	成都地调	null
4189	10kV山阳路	中江电力调度控制中心	山阳路912开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	369.63	67	6402	1800	3176.24	不受限	3170	德阳地调	null
4190	10kV玉广路	绵竹电力调度控制中心	玉广路908开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	56.2	19	973.4	0	3183.52	不受限	3150	德阳地调	null
4191	10kV徐马线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐马线913开关	徐家站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	59.36	22	1028.1	0	3180.79	不受限	3150	南充地调	null
4192	10kV徐东路913线路	绵东电力调度控制中心	徐东路913开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	74.46	26	1289.7	0	3153.01	不受限	3150	德阳地调	null

4193	10kV苏岸一回	乐山电力调度控制中心	苏岸一线916开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	169.05	38	2928	0	3168.82	不受限	3150	乐山地调	null
4194	10kV徐黄线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐黄线914开关	徐家站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受限	3150	南充地调	null
4195	10kV乐广线	乐山电力调度控制中心	乐广线974开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	211.51	48	3663.4	0	3195.52	不受限	3150	乐山地调	null
4196	10kV梁广线	蒲城电力调度控制中心	梁广线926开关	梁原站	102000	否	500	8660.25	公线	266.4	53	4614	0	3180.22	不受限	3150	达州地调	null
4197	10kV东工一线	大竹电力调度控制中心	东工一线924开关	东柳站	42000	是	480	8313.84	公线	199.48	42	3455	0	3196.07	不受限	3150	达州地调	null
4198	10kV望月北线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月北线917开关	望江站	100	否	553	9578.24	公用	313.68	57	5433	0	3187.42	不受限	3150	绵阳地调	null

4199	10kV南盛线	射洪电力调度控制中心	南盛线922开关	城南	128000	是	460	7967.43	公线	185.47	40	3212.4	0	3161.54	不受限	3150	遂宁地调	null
4200	10kV玉龙湖线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉龙湖线914开关	玉龙湖	8000	否	254	4399.41	公线	44.34	17	768	0	3191.47	不受限	3150	泸州地调	null
4201	10kV象邮二线	眉山电力调度控制中心	象邮二线925开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	4.38	2	75.9	0	3197.68	不受限	3150	眉山地调	null
4202	10kV长济线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长济线913开关	长卿站	63	是	600	10392.3	公用	260.58	43	4513.2	630	3170.64	不受限	3150	绵阳地调	null
4203	10kV朱碗线	威远电力调度控制中心	朱碗线911开关	朱家沟站	80000	是	505	8746.86	公线	150.85	30	2612.8	1210	3174.69	不受限	3150	内江地调	null
4204	10kV宝工线大馈线	安州电力调度控制中心	宝工线914开关	宝林站	5	否	300	5196.15	公用	85.52	29	1481.2	0	3195.33	不受限	3150	绵阳地调	null

4205	10kV北医线	资中电力调度控制中心	北医线924开关	城北站	105000	否	300	5196.15	专线	87.09	29	1508.4	0	3168.13	不受限	3150	内江地调	null
4206	10kV新共线	威远电力调度控制中心	新共线925开关	新店站	30000	是	484	8383.13	公线	205.08	42	3552	0	3154.5	不受限	3150	内江地调	null
4207	10kV小复线	威远电力调度控制中心	小复线914开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	88.3	28	1529.3	200	3181.06	不受限	3150	内江地调	null
4208	10kV安马线	阿坝电力调度控制中心	安马线912开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	65.57	24	1135.6	0	3151.23	不受限	3150	阿坝地调	null
4209	10kV高上线大馈线	富顺电力调度控制中心	高上线913开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	182.43	40	3184.6	0	3189.34	不受限	3150	自贡地调	null
4210	10kV双望线大馈线	自贡电力调度控制中心	双望线913开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	228.57	49	3958.8	113	3176.84	不受限	3150	自贡地调	null

4211	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板康线934开关	板仓站	80200	否	563	9751.45	公线	246.21	44	4264.4	1330	3181.9	不受限	3150	自贡地调	null
4212	10kV瓦圣线	阿坝电力调度控制中心	瓦圣线913开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	79.57	27	1378.2	100	3198.33	不受限	3150	阿坝地调	null
4213	10kV荣青线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣青线916开关	荣县站	90000	否	360	6235.38	专线	142.17	39	2462.3	0	3149.54	不受限	3150	自贡地调	null
4214	10kV安独线	阿坝电力调度控制中心	安独线913开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	63.46	23	1099.1	0	3187.73	不受限	3150	阿坝地调	null
4215	10kV安瑞线大馈线	富顺电力调度控制中心	安瑞线921开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	185.28	40	3209.1	0	3164.84	不受限	3150	自贡地调	null
4216	10kV板箐线	仁和电力调度控制中心	板箐线998开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	137.39	34	2379.6	0	3162.96	不受限	3150	攀枝花地调	null

4217	10kV石沙线	攀枝花西区电力调度控制中心	石沙线972开关	河石坝站	80020	是	350	6062.18	公线	98.01	28	1697.5	0	3152.24	不受限	3150	攀枝花地调	null
4218	10kV保金线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV保金线924开关	保华站	12600	否	300	5196.15	专线	87.18	29	1510	0	3166.53	不受限	3150	自贡地调	null
4219	10kV顺黄线	阿坝电力调度控制中心	顺黄线912开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	49.56	19	858.4	0	3163.42	不受限	3150	阿坝地调	null
4220	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	212.19	43	3675.1	0	3183.82	不受限	3150	眉山地调	null
4221	10kV安邻线965大馈线	纳溪电力调度控制中心	安邻线965	安富	126000	是	400	6928.2	公线	135.33	34	2344	0	3198.56	不受限	3150	泸州地调	null

4222	10kV渡镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡镇线913	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	154.37	36	2673.7	0	3187.56	不受 限	3150	泸州地调	null
4223	10kV中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV中柳线952	中兴站	6300	否	335	5802.37	公线	117.67	35	2038.1	0	3184.03	不受 限	3150	巴中地调	null
4224	10kV姜鹿线	石棉电力调度控制中心	姜鹿线955开关	姜家沟站	80000	否	250	4330.13	公线	41.22	16	714	0	3183.12	不受 限	3150	雅安地调	null
4225	10kV黑坝线	仁寿电力调度控制中心	黑坝线923开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	47.48	19	822.4	0	3152.66	不受 限	3150	眉山地调	null
4226	10kV后里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后里线914开关	后所站	6300	否	230	3983.72	公线	22.79	10	394.8	0	3190.55	不受 限	3150	凉山 地调	null

4227	10kV向阳线	石棉电力调度控制中心	向阳线956开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	57.39	19	994	0	3162.92	不受限	3150	雅安地调	null
4228	10kV响风线	平昌电力调度控制中心	10kV响风线911	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	117.45	35	2034.2	0	3187.93	不受限	3150	巴中地调	null
4229	10kV望逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸一线965	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	290.38	55	5029.4	0	3154.54	不受限	3150	巴中地调	null
4230	10kV文专线	成都配调	文专路910	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	195.45	41	3385.2	0	3168.88	不受限	3150	成都地调	null
4231	10kV两轻线	成都配调	两轻路924	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	195.83	41	3391.8	0	3162.28	不受限	3150	成都地调	null
4232	10kV益丰线	成都配调	益丰路944	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	119.65	35	2072.4	0	3191.83	不受限	3150	成都地调	null

4233	10kV天土路大馈线	郫都电力调度控制中心	天土线915开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	356.77	59	6179.2	0	3173.87	不受限	3150	成都地调	null
4234	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长越路950	长安桥	2*50000	否	555	9612.88	专线	315.38	57	5462.4	0	3189.19	不受限	3150	成都地调	null
4235	10kV环桥线	成都配调	环桥线909开关909	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	242.22	51	4195.2	0	3178.14	不受限	3150	成都地调	null
4236	10kV南都线	成都配调	南都路949	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	243.79	52	4222.4	0	3150.94	不受限	3150	成都地调	null
4237	10kV万站二线	新都电力调度控制中心	万站二线942开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	185.15	37	3206.8	630	3160.69	不受限	3150	成都地调	null
4238	10kV前姚线	青白江电力调度控制中心	前姚线935开关	前进	2*50000	否	495	8573.65	公线	261.85	53	4535.2	0	3181.08	不受限	3150	成都地调	null

4239	10kV景河 路	青白江 电力调 度控制 中心	景河线 907开 关	景峰	2*5000 0	否	560	9699.48	公用	320.65	57	5553.6	0	3175.93	不受 限	3150	成都 地调	null
4240	10kV塔城 二线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	塔城二 线965 开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	257.97	47	4468	0	3194.59	不受 限	3150	天府 地调	null
4241	10kV沱安 路大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	沱安路 923开 关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	301.59	56	5223.6	0	3194.16	不受 限	3150	成都 地调	null
4242	10kV麓红 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓红路 924开 关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	259.54	47	4495.2	0	3167.39	不受 限	3150	天府 地调	null
4243	10kV马盐 线专线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	马盐线 914开 关	走马站	26000	否	490	8487.05	专线	257.09	52	4452.8	0	3185.54	不受 限	3150	南充 地调	null
4244	10kV板卡 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	板卡路 943开 关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	86.81	29	1503.6	0	3172.93	不受 限	3150	天府 地调	null

4245	10kV石玻四线	隆昌电力调度控制中心	石玻四线914开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	51.06	17	884.4	0	3175.53	不受限	3150	内江地调	null
4246	10kV岔三线	荣经电力调度控制中心	岔三线993开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	90	30	1559	0	3118	不受限	3118	雅安地调	null
4247	10kV新泗二线	荣经电力调度控制中心	新泗二线923开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	180	45	3118	0	3118	不受限	3118	雅安地调	null
4248	10kV三五线	荣经电力调度控制中心	三五线995开关	三合站	12600	否	400	6928.2	公线	180	45	3118	0	3118	不受限	3118	雅安地调	null
4249	10kV界桐线	荣经电力调度控制中心	界桐线977开关	桐子林站	16000	否	500	8660.25	公线	180	36	3118	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调	null
4250	10kV枣大线	仁寿电力调度控制中心	枣大线925开关	枣树	360000	否	875	15155.44	公线	607.07	69	10515	0	3125.4	不受限	3100	眉山地调	null

4251	10kV鱼希线644大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼希线644	鱼塘	16000	是	379	6564.47	公线	122.25	32	2117.3	0	3134.28	不受限	3100	泸州地调	null
4252	10kV玉磨线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV玉磨线911开关	玉田站	7150	否	265	4589.93	公线	60	22	1030	0	3105	不受限	3100	凉山地调	null
4253	10kV白呷线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白呷线913开关	白碉站	3150	否	230	3983.72	公线	25.36	11	439.2	0	3146.15	不受限	3100	凉山地调	null
4254	10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	否	507	8781.5	公线	275.87	54	4778	0	3125.35	不受限	3100	巴中地调	null
4255	10kV兴柏线	仪陇电力调度控制中心	兴柏线916开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	121.81	32	2109.8	0	3114.06	不受限	3100	南充地调	null

4256	10kV茜瑞线936大馈线	泸州电力调度控制中心	茜瑞线936	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	236.86	51	4102.4	0	3115.06	不受限	3100	泸州地调	null
4257	10kV崇镇线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇镇线915开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	171.22	44	2965.6	0	3113.9	不受限	3100	凉山地调	null
4258	10kV乌业线	汉源电力调度控制中心	乌业线911开关	乌斯河站	5000	否	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调	null
4259	10kV谷小线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷小线923小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	50.45	20	873.8	0	3101.26	不受限	3100	凉山地调	null
4260	10kV曾芦线	巴州电力调度控制中心	10kV曾芦线915	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	89.97	30	1558.2	0	3118.33	不受限	3100	巴中地调	null
4261	10kV洞酒线647大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞酒线647	石洞	50000	否	200	3464.1	专线	1	1	17.32	0	3117.69	不受限	3100	泸州地调	null

4262	10kV得五线	平昌电力调度控制中心	10kV得五线912	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	158.8	42	2750.4	0	3126.45	不受限	3100	巴中地调	null
4263	10kV四江线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四江线921开关	四合站	31500	否	230	3983.72	公线	26.25	11	454.7	0	3130.65	不受限	3100	凉山地调	null
4264	10kV东湾线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV东湾线914开关	东子站	6300	否	230	3983.72	公线	26.14	11	452.8	0	3132.55	不受限	3100	凉山地调	null
4265	10kV天松线	大英电力调度控制中心	天松线913开关	天保	18800	是	400	6928.2	公线	138.61	35	2400.8	0	3141.76	不受限	3100	遂宁地调	null
4266	10kV家置一线	巴州电力调度控制中心	10kV家置一线955	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	90.03	30	1559.4	0	3117.13	不受限	3100	巴中地调	null

4267	10kV家置 二线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家 置二线 967	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	0.01	1	0.2	0	3117.49	不受 限	3100	巴中 地调	null
4268	10kV李片 线	汉源电 力调度 控制中 心	李片线 911开 关	李子坪 站	10000	否	200	3464.1	公线	31.76	16	550	0	3117.69	不受 限	3100	雅安 地调	null
4269	10kV大水 线	旺苍电 力调度 控制中 心	大水线 911	35kV大 河站	6300	否	200	3464.1	公线	43	21.5	744.8	0	3117.69	不受 限	3100	广元 地调	null
4270	10kV鸣麦 线	汉源电 力调度 控制中 心	鸣麦线 916开 关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	公线	65.96	24	1142.4	0	3144.43	不受 限	3100	雅安 地调	null
4271	10kV家创 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家 创 I 回 958	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	318.56	58	5517.4	0	3103.02	不受 限	3100	巴中 地调	null

4272	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	23	674.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4273	10kV巴上线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴上线953开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公线	0	12	374.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4274	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色祥线916断路器	色达站	80000	否	200	3464.1	公线	313.63	18	374.5	12.5	3157.84	不受限	3100	甘孜地调	null
4275	10kV金鲁线	仁和电力调度控制中心	金鲁线973开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	90.44	30	1566.4	0	3110.13	不受限	3100	攀枝花地调	null

4276	10kV园高线	彭山电力调度控制中心	园高线923开关	园门站	81500	否	500	8660.25	公线	269.11	54	4660.9	0	3133.32	不受限	3100	眉山地调	null
4277	10kV顺安线	阿坝电力调度控制中心	顺安线913开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	51.63	20	894.3	0	3127.52	不受限	3100	阿坝地调	null
4278	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	19	341.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4279	10kV长源线	万源电力调度控制中心	长源线922开关	长石站	6300	是	300	5196.15	公线	59.41	20	1029	0	3127.92	不受限	3100	达州地调	null
4280	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	34	346.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null

4281	10kV北远线大馈线	自贡电力调度控制中心	北远线931开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	260.85	47	4517.9	0	3144.69	不受限	3100	自贡地调	null
4282	10kV青柳线	万源电力调度控制中心	10kV.青柳线924开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	58.55	20	1014	0	3142.92	不受限	3100	达州地调	null
4283	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泥克线911开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公线	0	23	346.9	1.1	3116.59	不受限	3100	甘孜地调	null
4284	10kV诺则线	阿坝电力调度控制中心	诺则线914开关	诺日朗站	20050	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100	阿坝地调	null
4285	10kV米麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米麻线912开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公线	0	18	346.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null

4286	10kV八中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八中线#5开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	22	346.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4287	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	15	374.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4288	10kV高东线大馈线	富顺电力调度控制中心	高东线925开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	186.62	41	3247.1	0	3126.84	不受限	3100	自贡地调	null
4289	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	24	317.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null

4290	10kV兴上东线	仁和电力调度控制中心	兴上东线950开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	82.66	25	1431.6	0	3141.02	不受限	3100	攀枝花地调	null
4291	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	依研线913开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公线	0	25	384.7	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4292	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣呷赛线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	24	346.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4293	10kV湾村线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾村线913开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公线	0	31	346.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null

4294	10kV桑德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑德线913开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	0	23	641.2	2.43	3115.26	不受限	3100	甘孜地调	null
4295	10kV桥本线	阿坝电力调度控制中心	桥本线913开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100	阿坝地调	null
4296	10kV金周线大馈线	富顺电力调度控制中心	金周线912开关	金山站	10000	是	380	6581.79	公线	122.92	32	2128.9	0	3136.53	不受限	3100	自贡地调	null
4297	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	0	23	237.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4298	10kV兴中线	仁和电力调度控制中心	兴中线954开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	180.92	45	3133.6	0	3101.78	不受限	3100	攀枝花地调	null

4299	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	35	457.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4300	10kV赠龙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠龙线912开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公线	0	20	624.1	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4301	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	18	674.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null

4302	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	21	694.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4303	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	0	26	325.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4304	10kV热卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热卡线913开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	19	374.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4305	10kV草政线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	草政线913	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	260.6	53	4513.6	0	3109.16	不受限	3100	泸州地调	null

4306	10kV阿松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿松线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	23	457.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null
4307	10kV富五线	仁寿电力调度控制中心	富五线924开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	215.82	44	3738	0	3120.92	不受限	3100	眉山地调	null
4308	10kV谊桃线	阿坝电力调度控制中心	谊桃线914开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	27.48	12	476	0	3109.35	不受限	3100	阿坝地调	null
4309	10kV艺东线	阿坝电力调度控制中心	艺东线911开关	园艺站	103000	否	380	6581.79	公线	160.61	42	2781.7	0	3141.91	不受限	3100	阿坝地调	null
4310	10kV乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乃洛线914开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公线	0	10	341.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null

4311	10kV大桥线	米易电力调度控制中心	大桥线972开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	138.75	35	2403.2	0	3139	不受限	3100	攀枝花地调	null
4312	10kV大镇线911开关	乐至电力调度控制中心	10kV大镇线911开关	大佛站	12600	否	285	4936.34	公用	77.24	27	1337.8	0	3104.91	不受限	3100	资阳地调	null
4313	10kV穆瓮线	青神电力调度控制中心	穆瓮线911开关	穆家埂站	30000	否	380	6581.79	公线	161.7	43	2800.6	0	3123.01	不受限	3100	眉山地调	null
4314	10kV花城线大馈线	安州电力调度控制中心	花城线964开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	298.38	50	5168	0	3145.84	不受限	3100	绵阳地调	null
4315	10kV擂五线大馈线	北川电力调度控制中心	擂五线928开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公用	88.68	30	1536	0	3140.53	不受限	3100	绵阳地调	null
4316	10kV旭南二线	眉山电力调度控制中心	旭南Ⅱ线925开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	58.89	20	1020	0	3136.92	不受限	3100	眉山地调	null

4317	10kV宏大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏大线907开关	宏仁站	50	是	401	6945.52	公用	138.98	35	2407.2	0	3149.22	不受限	3100	绵阳地调	null
4318	10kV宏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏龙线912开关	宏仁站	50	是	400	6928.2	公用	139.82	35	2421.6	0	3120.96	不受限	3100	绵阳地调	null
4319	10kV五城线913大馈线	泸川电力调度控制中心	五城线913	五通庙	10000	是	306	5300.08	专线	64.54	21	1117.9	0	3122.16	不受限	3100	泸州地调	null
4320	10kV飞奥线大馈线	北川电力调度控制中心	飞奥线912开关	飞山站	12500	是	300	5196.15	公用	58.97	20	1021.4	0	3135.52	不受限	3100	绵阳地调	null
4321	10kV青东线	青神电力调度控制中心	青东线916开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	200.28	47	3468.8	0	3125.11	不受限	3100	眉山地调	null
4322	10kV紫含线大馈线	江油电力调度控制中心	紫含线914开关	紫山站	8	否	401	6945.52	公用	180.6	45	3128	0	3122.97	不受限	3100	绵阳地调	null

4323	10kV桥铁 二线	资中电 力调度 控制中 心	桥铁二 线929 开关	倒石桥 站	100000	是	374	6477.87	公线	157.48	42	2727.6	0	3102.48	不受 限	3100	内江 地调	null
4324	10kV伏千 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV伏 千线 911	伏虎站 (南部)	30000	否	330	5715.77	公线	117.41	36	2033.6	0	3110.59	不受 限	3100	南充 地调	null
4325	10kV新合 线	威远电 力调度 控制中 心	新合线 915开 关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	113.63	31	1968	0	3103.45	不受 限	3100	内江 地调	null
4326	10kV奉永 线	威远电 力调度 控制中 心	奉永线 923开 关	奉龙站	16000	否	206	3568.02	公线	4.27	2	74	0	3137.22	不受 限	3100	内江 地调	null
4327	10kV黄园 路	中江电 力调度 控制中 心	黄园路 966开 关	黄鹿站	22000	否	377	6529.83	公线	158.15	42	2739.2	0	3137.65	不受 限	3100	德阳 地调	null
4328	10kV徐骑 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	徐骑线 912开 关	徐家站 (蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	63.19	23	1094.4	0	3114.49	不受 限	3100	南充 地调	null

4329	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真德II路932开关	真武寺站	16000	是	300	5196.15	公线	60.62	20	1050	0	3106.92	不受限	3100	德阳地调	null
4330	10kV金环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金环线913开关	金峰站	6.3	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	3106.79	不受限	3100	绵阳地调	null
4331	10kV沉水东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水东线912开关	沉抗站	6.3	是	394	6824.28	公用	112.99	29	1957	400	3102.42	不受限	3100	绵阳地调	null
4332	10kV新凡线912大馈线	沐川电力调度控制中心	新凡线912开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	179.98	45	3117.2	0	3118.18	不受限	3100	null	null
4333	10kV东城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城一路909开关	东北站	71500	是	586	10149.82	公用	287.11	49	4972.7	0	3147.16	不受限	3100	德阳地调	null
4334	10kV石城线	隆昌电力调度控制中心	石城线916开关	石燕桥站	100000	是	505	8746.86	公线	223.72	44	3874.8	0	3122.69	不受限	3100	内江地调	null

4335	10kV太沙线大馈线	天府电力调度控制中心	太沙路913开关	太平	10000	是	553	9578.24	公线	261.2	47	4524	0	3138.59	不受限	3100	天府地调	null
4336	10kV望幼线	隆昌电力调度控制中心	望幼线971开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	专线	154.43	42	2674.7	0	3108.62	不受限	3100	内江地调	null
4337	10kV石护线大馈线	阆中电力调度控制中心	石护线913开关	石滩站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	61.7	23	1068.6	0	3140.29	不受限	3100	南充地调	null
4338	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东联路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	180.6	45	3128	0	3107.38	不受限	3100	天府地调	null
4339	10kV轮金二线	广元电力调度控制中心	轮金二线973开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	专线	228.66	50	3960.4	0	3101.17	不受限	3100	广元地调	null
4340	10kV汉鸣线	雅安电力调度控制中心	汉鸣线932开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公用	366.79	83	6352.8	2960	3136.82	不受限	3100	雅安地调	null

4341	10kV万景线	广元电力调度控制中心	万景线914开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	231.76	45	4014.1	0	3135.8	不受限	3100	广元地调	null
4342	10kV桂华线大馈线	广安电力调度控制中心	桂华线972开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	39.26	15	680	252	3121	不受限	3100	广安地调	null
4343	10kV南天二线	广元电力调度控制中心	南天二线922开关	南河站	86000	是	453	7846.19	公线	182.14	40	3154.6	0	3122.35	不受限	3100	广元地调	null
4344	10kV袁飞线	广元电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	46.14	18	799.2	0	3113.51	不受限	3100	广元地调	null
4345	10kV花玉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花玉线915开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公线	261.33	47	4526.2	0	3136.39	不受限	3100	南充地调	null
4346	10kV虎香线	广元电力调度控制中心	虎香线912开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	51.27	20	888	0	3149.41	不受限	3100	广元地调	null

4347	10kV白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线934开关	白石岩	240000	否	251	4347.45	专线	46.06	18	797.7	0	3115.01	不受限	3100	广元地调	null
4348	10kV阳大线	广元电力调度控制中心	阳大线912手车开关	35kV朝阳站	6300	否	300	5196.15	公线	88.68	30	1536	0	3140.53	不受限	3100	广元地调	null
4349	10kV石庙路	都江堰电力调度控制中心	石庙路903	石牛	1*5000	否	200	3464.1	专线	146.27	75	3877.5	0	3117.69	不受限	3100	成都地调	null
4350	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集天线907开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	178.85	45	3097.6	0	3137.78	不受限	3100	成都地调	null
4351	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾镇二线924	贾家	115000	是	550	9526.28	公线	236.99	43	4104.6	400	3116.42	不受限	3100	成都地调	null

4352	10kV红铁线	青白江电力调度控制中心	红铁线922开关	红锋	2*40000	否	200	3464.1	专线	10	10	173.2	0	3117.69	不受限	3100	成都地调	null
4353	10kV华轧线大馈线	天府电力调度控制中心	华轧路914开关	华阳	50000	否	553	9578.24	公线	317.53	57	5499.6	0	3120.82	不受限	3100	天府地调	null
4354	10kV牧核三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧核三路936开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	178.37	45	3089.3	0	3146.08	不受限	3100	天府地调	null
4355	10kV牧航路大馈线	天府电力调度控制中心	牧航路906开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	179.54	45	3109.6	0	3125.78	不受限	3100	天府地调	null
4356	10kV金森路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金森线946开关	金堂	201000	否	500	8660.25	专线	178.27	36	3087.6	1600	3106.62	不受限	3100	成都地调	null
4357	10kV罗箱路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	罗箱线917	罗坝	10000	否	200	3464.1	专线	1	10	1	0	3117.69	不受限	3100	成都地调	null

4358	10kV清医 路大馈线 _专线	金堂电 力调度 控制中 心	清医线 917	清江	6300	否	200	3464.1	专线	99.6	50	1740	0	3117.69	不受 限	3100	成都 地调	null
4359	10kV何铁 线	新津电 力调度 控制中 心	何铁线 908	何店	100000	否	200	3464.1	专线	100	70	2000	0	3117.69	不受 限	3100	成都 地调	null
4360	10kV邦凯 线	成都配 调	邦凯线 930开 关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	246.69	52	4272.7	0	3100.64	不受 限	3100	成都 地调	null
4361	10kV草水 线	成都配 调	草水路 934	草堂	2*6300 0	是	409	7084.09	公线	147.44	36	2553.6	0	3113.67	不受 限	3100	成都 地调	null
4362	10kV桥慈 一路	成都配 调	桥慈一 路920	双桥子	2*2400 00	否	473	8192.6	专线	244.16	52	4228.8	0	3144.54	不受 限	3100	成都 地调	null
4363	10kV涯双 线	成都配 调	涯双线 923	天涯石	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	196.71	42	3407	0	3147.08	不受 限	3100	成都 地调	null
4364	10kV铁河 线	成都配 调	铁河路 928	铁佛	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	198.22	42	3433.2	0	3120.88	不受 限	3100	成都 地调	null

4365	10kV洞华二路_专线	成都配调	洞华二路943	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	246.37	52	4267.2	0	3106.14	不受限	3100	成都地调	null
4366	10kV棕欧线	成都配调	棕欧线922开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	245.54	52	4252.8	0	3120.54	不受限	3100	成都地调	null
4367	10kV两利路	成都配调	两利线931	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	197.22	42	3415.8	0	3138.28	不受限	3100	成都地调	null
4368	10kV黄民路_专线	成都配调	黄民路926	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	245.36	52	4249.6	0	3123.74	不受限	3100	成都地调	null
4369	10kV双龙线	成都配调	双龙路917	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	196.86	42	3409.6	0	3144.48	不受限	3100	成都地调	null
4370	10kV新天线	成都配调	新天路905	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	246.19	52	4264	0	3109.34	不受限	3100	成都地调	null
4371	10kV芙石线	苍溪电力调度控制中心	芙石线924开关	35kV芙蓉站	32000	是	351	6079.5	公线	180	51	3000	0	3079	不受限	3079	广元地调	null

4372	10kV威开 一线	威远电 力调度 控制中 心	威开一 线962 开关	威远站	80000	否	588	10184.46	公线	350.85	60	6076.8	0	3089.21	不受 限	3050	内江 地调	null
4373	10kV两铸 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	两铸线 915开 关	两河站	16300	是	259	4486.01	专线	30.74	12	532.4	0	3056.41	不受 限	3050	内江 地调	null
4374	10kV东止 线	洪雅电 力调度 控制中 心	东止线 912开 关	东岳站	10000	是	380	6581.79	公线	126.56	33	2192	0	3073.43	不受 限	3050	眉山 地调	null
4375	10kV埡工 一线	南部电 力调度 控制中 心	10kV埡 工 I 线 915开 关	枣埡站	100000	否	605	10478.91	公线	367.39	61	6363.2	0	3067.82	不受 限	3050	南充 地调	null
4376	10kV富永 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	富永线 926开 关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	73.34	24	1270.2	315	3091.33	不受 限	3050	绵阳 地调	null
4377	10kV界泥 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	界泥线 925开 关	界牌站	31.5	否	300	5196.15	公用	93.88	31	1626	0	3050.53	不受 限	3050	绵阳 地调	null

4378	10kV胜马线	米易电力调度控制中心	胜马线911开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	62.98	21	1090.8	0	3066.12	不受限	3050	攀枝花地调	null
4379	10kV清气线956路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	清气线923开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	3.64	2	63	0	3054.69	不受限	3050	达州地调	null
4380	10kV兴风线	资中电力调度控制中心	兴风线924开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	141.15	35	2444.7	0	3097.86	不受限	3050	内江地调	null
4381	10kV横晃线	米易电力调度控制中心	横晃线953开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	141.58	35	2452.2	0	3090.36	不受限	3050	攀枝花地调	null
4382	10kV黎金线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎金线922开关	黎雅站	10.3	否	400	6928.2	公用	182.73	46	3164.8	0	3070.58	不受限	3050	绵阳地调	null
4383	10kV叙杨线913大馈线	叙永电力调度控制中心	叙杨线913	叙永	50000	是	441	7638.34	公线	175.54	40	3040.3	0	3070.37	不受限	3050	泸州地调	null

4384	10kV宋熊线	资中电力调度控制中心	宋熊线923开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公线	361.21	60	6256.2	0	3096.87	不受限	3050	内江地调	null
4385	10kV小高线	威远电力调度控制中心	小高线913开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	86.78	28	1503	340	3067.36	不受限	3050	内江地调	null
4386	10kV双江线913大馈线	西充电力调度控制中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	95.62	31	1656.2	0.19	3082.5	不受限	3050	南充地调	null
4387	10kV平园一路	罗江电力调度控制中心	平园一路951开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	235.64	45	4081.2	0	3096.42	不受限	3050	德阳地调	null
4388	10kV金大线916大馈线	蓬安电力调度控制中心	金大线916开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	34.39	15	595.7	0	3098.76	不受限	3050	南充地调	null
4389	10kV岳木路大馈线	荦华电力调度控制中心	岳木路911开	岳家山变电站	12600	是	310	5369.36	公线	71.15	23	1232.4	0	3063.09	不受限	3050	德阳地调	null

4390	10kV黄龙北一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北一路911开关	黄河站	82000	否	552	9560.92	公线	530.65	96	9190.8	5550	3054.83	不受限	3050	德阳地调	null
4391	10kV龙霞线大馈线	江油电力调度控制中心	龙霞线946开关	龙凤站	31.5	否	553	9578.24	公线	320.51	58	5551.2	0	3069.22	不受限	3050	绵阳地调	null
4392	10kV车迎二线	乐山电力调度控制中心	车迎二线926开关	车子站	110000	是	440	7621.02	公线	173.35	39	3002.4	0	3094.42	不受限	3050	乐山地调	null
4393	10kV富镇路	绵竹电力调度控制中心	富镇路905开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	320.44	58	5550	0	3054.83	不受限	3050	德阳地调	null
4394	10kV乐石线915大馈线	乐山电力调度控制中心	乐石线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	164.91	43	2856.2	0	3067.41	不受限	3050	乐山地调	null
4395	10kV钓博线	乐山电力调度控制中心	钓博线976开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	173.21	39	3000	0	3096.82	不受限	3050	乐山地调	null

4396	10kV阿地线	阿坝电力调度控制中心	阿地线912开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	1.97	1	34.2	0	3083.49	不受限	3050	阿坝地调	null
4397	10kV杨纸线	达县电力调度控制中心	10kV.杨纸线971开关	杨柳埡站	80000	是	300	5196.15	公线	63.33	21	1096.8	0	3060.12	不受限	3050	达州地调	null
4398	10kV板新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板新线915开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	397.81	55	6890.1	0	3086.52	不受限	3050	自贡地调	null
4399	10kV意后线大馈线	富顺电力调度控制中心	意后线913开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	263.22	48	4559	0	3062.02	不受限	3050	自贡地调	null
4400	10kV莲微线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲微线923开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	231.56	45	4010.7	0	3056.07	不受限	3050	自贡地调	null
4401	10kV代天线大馈线	自贡电力调度控制中心	代天线945开关	代家坝站	126200	否	330	5715.77	公线	95.45	29	1653.2	400	3090.99	不受限	3050	自贡地调	null

4402	10kV桥赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥赵线922开关	桥湾站	3150	否	300	5196.15	公线	91.06	30	1577.1	0	3099.43	不受限	3050	达州地调	null
4403	10kV河东线大馈线	自贡电力调度控制中心	河东线924开关	河口站	10100	否	465	8054.04	公线	155.54	33	2694	1465	3089.64	不受限	3050	自贡地调	null
4404	10kV茅政二线	阿坝电力调度控制中心	茅政二线921开关	茅坪子站	12600	否	300	5196.15	公线	65.48	22	1134.1	450	3092.43	不受限	3050	阿坝地调	null
4405	10kV崇黑线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇黑线914开关	会东大崇站	12500	否	335	5802.37	公线	122.7	37	2125.1	0	3097.03	不受限	3050	凉山地调	null
4406	10kV观磨线	巴州电力调度控制中心	10kV观磨线914	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	161.11	43	2790.4	0	3086.45	不受限	3050	巴中地调	null
4407	10kV水矿线大馈线	会理电力调度控制中心	水矿线915开关	绿水站	20000	否	400	6928.2	专线	183.34	46	3175.5	0	3059.88	不受限	3050	凉山地调	null

4408	10kV拉口962线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉口线925小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	52.27	20	905.3	0	3069.76	不受限	3050	凉山 地调	null
4409	10kV鱼啤线655大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼啤线655	鱼塘	16000	否	200	3464.1	专线	2.81	1	48.6	0	3069.09	不受限	3050	泸州 地调	null
4410	10kV赶关线	南江电力调度控制中心	10kV赶关线854	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	69.15	25	1197.6	0	3089.23	不受限	3050	巴中 地调	null
4411	10kV红达线	仁寿电力调度控制中心	红达线917开关	红星站	100000	否	482	8348.48	专线	257.33	53	4457	0	3056.63	不受限	3050	眉山 地调	null
4412	10kV镇街线	平昌电力调度控制中心	10kV镇街线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	111.42	35	1929.8	0	3058.5	不受限	3050	巴中 地调	null
4413	10kV古赛线	越西电力调度控制中心	10kV古赛线913小车开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	21.16	10	366.5	0	3062.96	不受限	3050	凉山 地调	null

4414	10kV金向线	通江电力调度控制中心	10kV金向线923	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	93.32	31	1616.3	0	3060.23	不受限	3050	巴中地调	null
4415	10kV石付线	南江电力调度控制中心	10kV石付线917	石板埡站	71500	否	335	5802.37	公线	123.42	37	2137.7	0	3084.43	不受限	3050	巴中地调	null
4416	10kV小城宝线952路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城宝线915开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	194.27	42	3364.8	0	3092.29	不受限	3050	达州地调	null
4417	10kV廪园四线	宣汉电力调度控制中心	廪园四线925开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	266.05	48	4608	0	3054.59	不受限	3050	达州地调	null
4418	10kV白鸡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白鸡线912开关	白碉站	3150	否	230	3983.72	公线	29.46	13	510.2	0	3075.15	不受限	3050	凉山地调	null

4419	10kV凤桥线	蓬溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	50.28	15	870.8	630	3071.82	不受限	3050	遂宁地调	null
4420	10kV城华线	蓬溪电力调度控制中心	城华线925开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	42.26	15	732	0	3078.51	不受限	3050	遂宁地调	null
4421	10kV东泻线	平昌电力调度控制中心	10kV东泻线916	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	93.83	31	1625.1	0	3051.43	不受限	3050	巴中地调	null
4422	10kV辰贸线	成都配调	辰贸路921	星辰	2*5000 0+6300 0	是	473	8192.6	公线	199.54	42	3456	0	3098.08	不受限	3050	成都地调	null
4423	10kV海博线	成都配调	海博路906	海椒市	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	200.35	42	3470	0	3084.08	不受限	3050	成都地调	null
4424	10kV象银六路专线	成都配调	象银六路946	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	249.21	53	4316.4	0	3056.94	不受限	3050	成都地调	null
4425	10kV指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	249.42	53	4320	0	3053.34	不受限	3050	成都地调	null

4426	10kV霖朝线924	蒲江电力调度控制中心	霖朝线924	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	11.55	5	200	0	3073.58	不受限	3050	成都地调	null
4427	10kV花慧线大馈线	郫都电力调度控制中心	花慧线923开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	302.94	50	5247	0	3066.84	不受限	3050	成都地调	null
4428	10kV棕流路_特	成都配调	棕流线940	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	200.51	42	3472.8	0	3081.28	不受限	3050	成都地调	null
4429	10kV翠黄线	成都配调	翠黄线开关914	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	248.38	53	4302	0	3071.34	不受限	3050	成都地调	null
4430	10kV时山三线	宜宾电力调度控制中心	时山三线933开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	543.78	68	9418.2	0	3052.57	不受限	3050	宜宾地调	null
4431	10kV普丰二线(专线)	新都电力调度控制中心	普丰二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	277.55	55	4807.2	0	3064.97	不受限	3050	成都地调	null

4432	10kV楼明线	新都电力调度控制中心	楼明线909开关	高楼	126000	否	505	8746.86	专线	262.76	52	4551	250	3071.17	不受限	3050	成都地调	null
4433	10kV麓生二路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生二路926开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	362.62	60	6280.6	0	3072.47	不受限	3050	天府地调	null
4434	10kV革凤路	青白江电力调度控制中心	革凤线937开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	182.56	46	3161.9	0	3073.48	不受限	3050	成都地调	null
4435	10kV美医路	新都电力调度控制中心	美医线908开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	195.97	38	3394.2	1600	3065.03	不受限	3050	成都地调	null
4436	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金华路945	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	271.25	54	4698	0	3096.22	不受限	3050	成都地调	null
4437	10kV华城三路大馈线	天府电力调度控制中心	华城三路924开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	265.22	48	4593.6	0	3068.99	不受限	3050	天府地调	null

4438	10kV苏秦 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏秦路 905开 关	苏码头	50000	是	360	6235.38	公线	110.85	31	1920	0	3068.3	不受 限	3050	天府 地调	null
4439	10kV望阳 线	隆昌电 力调度 控制中 心	望阳线 928开 关	望城坡 站	95000	否	340	5888.97	公线	42.38	12	734.1	1500	3065.97	不受 限	3050	内江 地调	null
4440	10kV青镇 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	青镇二 线925 开关	青龙山 站	126000	是	646	11189.05	公线	337.98	52	5853.8	0	3097.44	不受 限	3050	南充 地调	null
4441	10kV桃落 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桃落线 911开 关	桃花山 站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	181.8	45	3148.8	0	3086.58	不受 限	3050	南充 地调	null
4442	10kV天镇 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	天镇线 957开 关	天池站	11300	否	360	6235.38	公线	127.14	35	2202	344	3065.84	不受 限	3050	广安 地调	null
4443	10kV王镇 线	广元电 力调度 控制中 心	王镇线 912开 关	35kV王 家站	6300	否	283	4901.7	公线	77.62	27	1344.3	0	3067.23	不受 限	3050	广元 地调	null

4444	10kV洪场线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪场线923开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	93.37	31	1617.1	0	3059.43	不受限	3050	南充地调	null
4445	10kV龙尤线	内江电力调度控制中心	龙尤线913开关	龙门站	10000	是	366	6339.31	公线	98.43	27	1704.8	315	3051.65	不受限	3050	内江地调	null
4446	10kV洪元线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪元线916开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	91.85	31	1590.8	0	3085.73	不受限	3050	南充地调	null
4447	10kV快龙线	荣经电力调度控制中心	快龙线928开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	70	18	1212	2000	3023	不受限	3023	雅安地调	null
4448	10kV特新线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特新线914开关	特克站	16000	否	300	5196.15	公线	95.81	32	1659.5	0	3017.03	不受限	3000	凉山地调	null
4449	10kV长天线	南江电力调度控制中心	10kV长天线952	长赤站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null

4450	10kV坡纪线	仪陇电力调度控制中心	坡纪线934开关	高坡站	90000	否	218	3775.87	公线	20.74	10	359.3	0	3038.98	不受限	3000	南充地调	null
4451	10kV乐煤线	南江电力调度控制中心	10kV乐煤线952	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	73.6	27	1274.7	0	3012.13	不受限	3000	巴中地调	null
4452	10kV大石线	南江电力调度控制中心	10kV大石线954	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null
4453	10kV大兴线	南江电力调度控制中心	10kV大兴线952	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null
4454	10kV城煤线	南江电力调度控制中心	10kV城煤线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	186.1	47	3223.2	0	3012.18	不受限	3000	巴中地调	null
4455	10kV大北线	南江电力调度控制中心	10kV大北线951	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null

4456	10kV泸南线915大馈线	泸州电力调度控制中心	泸南线915	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	148.98	37	2580.4	0	3045.3	不受限	3000	泸州地调	null
4457	10kV板华线	通江电力调度控制中心	10kV板华线958	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null
4458	10kV萝民一线	汉源电力调度控制中心	萝民一线961开关	萝卜岗站	31500	是	480	8313.84	公线	208.79	43	3616.3	0	3034.77	不受限	3000	雅安地调	null
4459	10kV四增线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四增线922开关	四合站	31500	否	230	3983.72	公线	17.44	8	302.1	250	3033.25	不受限	3000	凉山地调	null
4460	10kV洪渐线	通江电力调度控制中心	10kV洪渐线924	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	87.24	30	1511	0	3040.83	不受限	3000	巴中地调	null

4461	10kV石天Ⅱ线	南江电力调度控制中心	10kV石天二线929	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	163.35	43	2829.2	0	3047.65	不受限	3000	巴中地调	null
4462	10kV河高线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	河高线927开关	河西	80000	是	302	5230.79	公线	66.32	22	1148.6	0	3036.03	不受限	3000	泸州地调	null
4463	10kV玉火线	巴州电力调度控制中心	10kV玉火线956	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	166.32	44	2880.6	0	3043.01	不受限	3000	巴中地调	null
4464	10kV平二线	平昌电力调度控制中心	10kV平二线961	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	366.01	61	6339.3	0	3013.77	不受限	3000	巴中地调	null
4465	10kV南开Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅱ回943	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	365.73	61	6334.4	0	3018.67	不受限	3000	巴中地调	null

4466	10kV团放 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	团运线 912开 关	上团站	11000	否	200	3464.1	公线	0	15	341.5	0	3117.69	不受 限	3000	甘孜 地调	null
4467	10kV茸夏 线	阿坝电 力调 度控 制中 心	茸夏线 951开 关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	6.15	3	106.6	0	3011.09	不受 限	3000	阿坝 地调	null
4468	10kV百思 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	百思线 912开 关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	14.91	16	258.3	0	3139.29	不受 限	3000	甘孜 地调	null
4469	10kV河区 线913大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	河区线 913开 关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	20	674.5	0	3039.75	不受 限	3000	甘孜 地调	null

4470	10kV保西线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保西线922开关	保华站	12600	否	210	3637.31	专线	15.24	7	264	0	3009.58	不受限	3000	自贡地调	null
4471	10kV石路线	攀枝花西区电力调度控制中心	石路线971开关	河石坝站	80020	是	350	6062.18	公线	105.32	30	1824.2	0	3025.54	不受限	3000	null	null
4472	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	294.75	14	306.4	0	3175.64	不受限	3000	甘孜地调	null
4473	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	4.42	21	76.5	1.25	3039.94	不受限	3000	甘孜地调	null

4474	10kV陈街线	达县电力调度控制中心	10kV.陈街线911开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	128.97	34	2233.7	0	3031.73	不受限	3000	达州地调	null
4475	10kV大石线	攀枝花西区电力调度控制中心	大石线939开关	大水井站	100000	是	380	6581.79	公线	129.83	34	2248.6	0	3016.83	不受限	3000	攀枝花地调	null
4476	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	21	348.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4477	10kV贡色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡色线913开关	贡嘎山站	3150	是	248	4295.49	公线	24.72	10	428.1	0.65	3007.64	不受限	3000	甘孜地调	null

4478	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	27	346.6	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4479	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	0	24	332.2	0	3039.75	不受限	3000	甘孜地调	null
4480	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西德线971开关	石渠西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	21	674.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4481	10kV壤刷线	阿坝电力调度控制中心	壤刷线952开关	壤口站	16200	否	200	3464.1	公线	6.52	3	113	0	3004.69	不受限	3000	阿坝地调	null

4482	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	27	674.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4483	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	17	348.9	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4484	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	18	374.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null

4485	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	23	284.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4486	10kV堡高线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡高线926开关	堡子站	10000	是	220	3810.51	公线	166.88	76	2890.4	0	3048.41	不受限	3000	达州地调	null
4487	10kV宋格线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋格线913开关	宋家坪站	20200	是	320	5542.56	公线	80.53	25	1394.7	0	3039.35	不受限	3000	攀枝花地调	null
4488	10kV官桥线	阿坝电力调度控制中心	官桥线911开关	官家河坝站	100000	否	285	4936.34	公线	37.04	13	641.6	765	3036.11	不受限	3000	阿坝地调	null

4489	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	20	624.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null
4490	10kV莫正线	阿坝电力调度控制中心	莫正线959开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	73.89	27	1279.8	0	3007.03	不受限	3000	阿坝地调	null
4491	10kV凤达线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	177.74	40	3078.5	0	3018.32	不受限	3000	乐山地调	null
4492	10kV玉农路	绵竹电力调度控制中心	玉农路905开关	玉泉站	24300	是	275	4763.14	公用	44.04	16	762.7	0	3047.81	不受限	3000	德阳地调	null
4493	10kV阳乐线	乐山电力调度控制中心	阳乐线979开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	178.29	41	3088	0	3008.82	不受限	3000	乐山地调	null

4494	10kV岭紫线	西充电力调度控制中心	岭紫线927开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	127.67	34	2211.3	0.14	3012.42	不受限	3000	南充地调	null
4495	10kV风文路916大馈线	德阳电力调度控制中心	风文路916开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	430.31	78	7452.9	4610	3038.74	不受限	3000	德阳地调	null
4496	10kV朝马路	什邡电力调度控制中心	朝马 I 路933 开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	176.86	32	3063.2	8000	-3414.46	不受限	3000	德阳地调	null
4497	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土城四路913 开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	110.85	20	1920	5500	228.74	不受限	3000	德阳地调	null
4498	10kV魏车线	沙湾电力调度控制中心	魏车线911开关	魏坪站	110000	否	380	6581.79	公线	167.22	44	2896.2	0	3027.41	不受限	3000	乐山地调	null
4499	10kV桂双路大馈线	荃华电力调度控制中心	桂双路906开关	五桂站	10000	否	377	6529.83	公线	164.43	44	2848	0	3028.85	不受限	3000	德阳地调	null

4500	10kV建沙线914大馈线	沐川电力调度控制中心	建沙线914开关	建和站	12600	是	400	6928.2	公线	145.84	36	2526	0	3016.56	不受限	3000	乐山地调	null
4501	10kV带园一线大馈线	南充电力调度控制中心	带园 I 线914 开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	243.65	44	4220.1	400	3042.49	不受限	3000	南充地调	null
4502	10kV雒北一路	广汉电力调度控制中心	雒北一路913 开关	雒城站	71500	是	555	9612.88	公用	208.27	38	3607.2	1055	3028.1	不受限	3000	德阳地调	null
4503	10kV金富线	射洪电力调度控制中心	金富线923开关	金家	12600	是	220	3810.51	公线	118.27	35	2048.4	0	3048.41	不受限	3000	遂宁地调	null
4504	10kV望岐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望岐线915开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	267.73	48	4637	0	3025.59	不受限	3000	绵阳地调	null
4505	10kV东镇线	苍溪电力调度控制中心	东镇线913开关	35kV东溪站	10000	是	403	6980.16	公线	146.95	36	2545.2	0	3038.93	不受限	3000	广元地调	null

4506	10kV铝园三线	眉山电力调度控制中心	铝园三线914开关	铝工园开闭所	0	否	560	9699.48	公线	330.17	59	5718.5	0	3011.03	不受限	3000	眉山地调	null
4507	10kV陵花线	苍溪电力调度控制中心	陵花线917开关	陵江站	90000	否	300	5196.15	公线	95.28	32	1650.2	0	3026.33	不受限	3000	广元地调	null
4508	10kV公白线	剑阁电力调度控制中心	公白线911开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	97.32	29	1685.5	0	3039.53	不受限	3000	广元地调	null
4509	10kV41号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	41号线（九院一所）923开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	30.47	11	507.9	0	3810.1	不受限	3000	广元地调	null
4510	10kV木气线专线	大竹电力调度控制中心	木气线914开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	6.77	3	117.2	0	3000.49	不受限	3000	达州地调	null
4511	10kV南青线922大馈线	泸川电力调度控制中心	南青线922	城南	20000	是	254	4399.41	公线	10.26	4	177.7	315	3026.83	不受限	3000	泸州地调	null

4512	10kV岫歧二线	苍溪电力调度控制中心	岫歧二线922开关	35kV岫云站	26000	是	453	7846.19	公线	188.65	42	3267.5	0	3009.45	不受限	3000	广元地调	null
4513	10kV安湖线	射洪电力调度控制中心	安湖线925开关	武安	100000	是	380	6581.79	公线	128.35	34	2223	0	3042.43	不受限	3000	遂宁地调	null
4514	10kV丹城线914大馈线	叙永电力调度控制中心	丹城线914开关	丹山	30000	是	441	7638.34	公线	177.77	40	3078.9	0	3031.77	不受限	3000	泸州地调	null
4515	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	10kV仙东线924开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	242.63	47	4202.4	0	3002.93	不受限	3000	资阳地调	null
4516	10kV桥万线	资中电力调度控制中心	桥万线928开关	倒石桥站	100000	否	800	13856.41	公线	546.47	68	9464.9	0	3005.87	不受限	3000	内江地调	null
4517	10kV小桥线	威远电力调度控制中心	小桥线922开关	小河站	11300	是	315	5455.96	专线	78.46	25	1359	0	3005.77	不受限	3000	内江地调	null

4518	10kV马七线	蒲城电力调度控制中心	马七线913开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	122.51	33	2121.8	0	3046.64	不受限	3000	达州地调	null
4519	10kV龙柏线	内江电力调度控制中心	龙柏线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	164	43	2852	0	3071	不受限	3000	内江地调	null
4520	10kV碑工线	内江电力调度控制中心	碑工线926开关	碑木站	20000	是	264	4572.61	公线	37.03	14	641.3	0	3016.79	不受限	3000	内江地调	null
4521	10kV白园南二线	广元电力调度控制中心	白园南二线943开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	232.77	51	4031.6	0	3029.97	不受限	3000	广元地调	null
4522	10kV西城线大馈线	广安电力调度控制中心	西城线956开关	西溪站	80000	是	480	8313.84	公线	209.97	44	3636.6	0	3014.47	不受限	3000	广安地调	null
4523	10kV椿坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿坪线922开关	椿木站	16300	否	341	5906.29	公线	132.19	39	2289.6	0	3026.06	受限	3000	广安地调	null

4524	10kV南皇线	广元电力调度控制中心	南皇线916开关	南河站	80000	否	300	5196.15	专线	96.17	32	1665.6	0	3010.93	不受限	3000	广元地调	null
4525	10kV千场线大馈线	阆中电力调度控制中心	千场线925开关	千佛站(阆中)	20000	否	269	4659.22	公线	66.15	25	1145.8	0	3047.5	不受限	3000	南充地调	null
4526	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	祥双二线924开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	90	27	1558	0	3083	不受限	3000	内江地调	null
4527	10kV里伏一线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏一线914开关	七里站	90000	否	840	14549.23	公线	580.6	69	10056	0	3038.31	不受限	3000	南充地调	null
4528	10kV清黎线大馈线	天府电力调度控制中心	清黎路908开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	184.87	46	3202	0	3033.38	不受限	3000	天府地调	null
4529	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板飞线915开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	95.79	32	1659	0	3017.53	不受限	3000	天府地调	null

4530	10kV光创线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光创线923开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	322.25	58	5581.3	0	3039.12	不受限	3000	南充地调	null
4531	10kV石柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	石柳线916开关	石永站	26600	是	341	5906.29	公线	74.19	22	1285	420	3020.03	不受限	3000	广安地调	null
4532	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	专线	5.06	3	87.6	0	3030.09	不受限	3000	广元地调	null
4533	10kV红军线	新都电力调度控制中心	红军线903开关	红锋	80000	否	400	6928.2	公线	185.68	46	3216	0	3019.38	不受限	3000	成都地调	null
4534	10kV清流线大馈线	天府电力调度控制中心	清流路910开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	186.72	47	3234	0	3001.38	不受限	3000	天府地调	null
4535	10kV茶训路大馈线	天府电力调度控制中心	茶训路916开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公线	4.16	2	72	0	3045.69	不受限	3000	天府地调	null

4536	10kV革听线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革听线923开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	329	59	5698.2	0	3031.33	不受限	3000	成都地调	null
4537	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹天线926开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	289.64	56	5016.5	0	3042.73	不受限	3000	成都地调	null
4538	10kV白凤路（主）LBSH913Z	彭州电力调度控制中心	白凤路913	白水河	8000	否	200	3464.1	专线	6.7	3	116	0	3001.69	不受限	3000	成都地调	null
4539	10kV官桦路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	184.9	46	3202.4	0	3032.98	不受限	3000	成都地调	null
4540	10kV邦蜀线	成都配调	邦蜀线916开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	250.7	53	4342.1	0	3031.24	不受限	3000	成都地调	null
4541	10kV城顺线	宜宾电力调度控制中心	城顺线666开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	129.68	34	2246	0	3019.43	不受限	3000	宜宾地调	null

4542	10kV马奇二路	成都配调	马奇二路934	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	250.81	53	4344	0	3029.34	不受限	3000	成都地调	null
4543	10kV祥宁线	成都配调	祥宁路907	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	204.11	43	3535.2	0	3018.88	不受限	3000	成都地调	null
4544	10kV腾碾线	成都配调	腾碾路940	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	251.61	53	4357.9	0	3015.44	不受限	3000	成都地调	null
4545	10kV湾港线	成都配调	湾港路918	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	251.81	53	4361.4	0	3011.94	不受限	3000	成都地调	null
4546	10kV马药线	成都配调	马药线924开关	马河	192000	是	473	8192.6	公线	203.03	43	3516.5	0	3037.58	不受限	3000	成都地调	null
4547	10kV城民线	天全电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	268.3	52	4647	400	2981	不受限	2981	雅安地调	null
4548	10kV得石线	平昌电力调度控制中心	10kV得石线924	得胜站	15000	否	370	6408.59	公线	160.37	43	2777.6	0	2990.13	不受限	2950	巴中地调	null

4549	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	71.03	26	1230.3	0	2978.59	不受限	2950	雅安地调	null
4550	10kV笔街线	平昌电力调度控制中心	10kV笔街线912	笔山站	11300	否	320	5542.56	公线	114.87	36	1989.6	0	2998.7	不受限	2950	巴中地调	null
4551	10kV城甘线	南江电力调度控制中心	10kV城甘线954	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	187.71	47	3251.2	0	2984.18	不受限	2950	巴中地调	null
4552	10kV宁西一线914线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	129.29	34	2239.3	0	2984.56	不受限	2950	凉山地调	null
4553	10kV镇喜线	平昌电力调度控制中心	10kV镇喜线916	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	125.2	38	2168.4	0	2975.79	不受限	2950	巴中地调	null
4554	10kV煌湾线	德昌电力调度控制中心	煌湾线912开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	21.82	10	378	100	2951.46	不受限	2950	凉山地调	null

4555	10kV青魁线	大英电力调度控制中心	青魁线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	234.53	42	4062	650	2950.59	不受限	2950	遂宁地调	null
4556	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂二线923开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	253.01	46	4382.1	1250	2988.32	不受限	2950	凉山地调	null
4557	10kV红尊线	仁寿电力调度控制中心	红尊线926开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	331.41	59	5740	0	2989.53	不受限	2950	眉山地调	null
4558	10kV茅生线	阿坝电力调度控制中心	茅生线911开关	茅坪子站	12600	否	200	3464.1	公线	8.3	4	143.8	0	2973.89	不受限	2950	阿坝地调	null
4559	10kV油沙线	万源电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	69.63	23	1206	0	2950.92	不受限	2950	达州地调	null
4560	10kV八麻线	万源电力调度控制中心	10kV.八麻线923开关	八台站	6300	是	300	5196.15	公线	69.53	23	1204.2	0	2952.72	不受限	2950	达州地调	null

4561	10kV宅马线	阿坝电力调度控制中心	宅马线953开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	9.18	5	159	0	2958.69	不受限	2950	阿坝地调	null
4562	10kV花美线	阿坝电力调度控制中心	花美线912开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	9.68	5	167.6	0	2950.09	不受限	2950	阿坝地调	null
4563	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	23	614.2	0	3049.79	不受限	2950	甘孜地调	null
4564	10kV北清二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北清二线967开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公线	165.44	39	2865.4	0	2995.86	不受限	2950	自贡地调	null
4565	10kV共雅线	盐边电力调度控制中心	共雅线955开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	9.15	5	158.4	0	2959.29	不受限	2950	攀枝花地调	null

4566	10kV共集线	盐边电力调度控制中心	共集线952开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	9.51	5	164.7	0	2952.99	不受限	2950	攀枝花地调	null
4567	10kV堡滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡滩线913开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	27.42	12	475	0	2954.46	不受限	2950	达州地调	null
4568	10kV西跃线	阿坝电力调度控制中心	西跃线911开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	26.91	12	466	0	2963.46	不受限	2950	阿坝地调	null
4569	10kV青罗线	资中电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	否	366	6339.31	公线	157.67	43	2730.8	0	2974.58	不受限	2950	内江地调	null
4570	10kV银朱线	资中电力调度控制中心	银朱线922开关	银山站	63000	否	400	6928.2	公线	187.58	47	3248.8	0	2986.58	不受限	2950	内江地调	null
4571	10kV岗基线	通川电力调度控制中心	10kV.岗基线961开关	木岗站	100000	否	290	5022.95	专线	88.68	31	1536	0	2984.66	不受限	2950	达州地调	null

4572	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV岳王线916开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	244.57	47	4236	0	2986.79	不受限	2950	资阳地调	null
4573	10kV陵铁线	苍溪电力调度控制中心	陵铁线973开关	陵江站	90000	否	200	3464.1	专线	8.33	4	144.2	0	2973.49	不受限	2950	广元地调	null
4574	10kV清团线957路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	清团线925开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	8.29	4	143.5	0	2974.19	不受限	2950	达州地调	null
4575	10kV南团线	米易电力调度控制中心	南团线971开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	97.3	33	1685.3	0	2978.77	不受限	2950	攀枝花地调	null
4576	10kV顺全线	米易电力调度控制中心	顺全线954开关	顺和站	50000	是	264	4572.61	公线	40.88	15	708	0	2950.09	不受限	2950	攀枝花地调	null
4577	10kV雁石线大馈线	江油电力调度控制中心	雁石路901开关	雁门站	3.15	否	240	4156.92	公用	43.01	18	744.9	0	2996.33	不受限	2950	绵阳地调	null

4578	10kV湾复线	射洪电力调度控制中心	湾复线961开关	桐子湾	102000	是	335	5802.37	公线	96.55	29	1672.2	0	2969.7	不受限	2950	null	null
4579	10kV安望三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望三线962开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	125.4	38	2171.9	0	2972.29	不受限	2950	资阳地调	null
4580	10kV营叠线大馈线	营山电力调度控制中心	营叠线927开关	营山站	102400	是	580	10045.89	公线	292.86	50	5072.4	0	2964.31	不受限	2950	南充地调	null
4581	10kV金万线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金万线915开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	42.01	18	727.6	0	2966.86	不受限	2950	南充地调	null
4582	10kV天楠路933线路	绵东电力调度控制中心	天楠路933开关	天池站	6300	否	200	3464.1	公线	9.57	5	165.8	0	2951.89	不受限	2950	德阳地调	null
4583	10kV乐城二线	乐山电力调度控制中心	乐城二线971开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	181.31	41	3140.3	0	2956.52	不受限	2950	乐山地调	null

4584	10kV钓九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓九线982开关	钓鱼台站	110000	否	275	4763.14	公线	77.14	28	1336	0	2950.83	不受限	2950	乐山地调	null
4585	10kV群板线大馈线	游仙电力调度控制中心	群板线921开关	群文	40	是	762	13198.23	公线	437.48	57	7577.2	0	2981.38	不受限	2950	绵阳地调	null
4586	10kV桥石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥石线917开关	高桥	180	是	400	6928.2	公线	147.73	37	2558.6	0	2983.96	不受限	2950	绵阳地调	null
4587	10kV绵山路绵双支	绵竹电力调度控制中心	绵山路904开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公线	268.55	49	4651.2	0	2997.54	不受限	2950	德阳地调	null
4588	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广连路906开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	287.69	50	4982.8	0	2998.49	不受限	2950	德阳地调	null
4589	10kV香安一路	绵竹电力调度控制中心	香安一路911开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	212.99	44	3689	0	2975.93	不受限	2950	德阳地调	null

4590	10kV梁九 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	梁九二 线932 开关	磨家梁	240	是	361	6252.7	公用	118.11	33	2045.7	0	2956.46	不受 限	2950	绵阳 地调	null
4591	10kV军花 线	成都配 调	军花路 944	将军碑	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	253.65	54	4393.2	0	2980.14	不受 限	2950	成都 地调	null
4592	10kV.象银 三路_用 户专线	成都配 调	象银三 路947	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	253.65	54	4393.2	0	2980.14	不受 限	2950	成都 地调	null
4593	10kV益德 路_专	成都配 调	益德路 945	益州	2*5000 0	否	337.7	5849.14	专线	131.5	39	2277.6	0	2986.63	不受 限	2950	成都 地调	null
4594	10kV象凯 一路_特	成都配 调	象凯一 路944	万象	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	253.65	54	4393.2	0	2980.14	不受 限	2950	成都 地调	null
4595	10kV筒清 线	郫都电 力调度 控制中 心	筒清线 947开 关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	308.76	51	5347.7	0	2966.14	不受 限	2950	成都 地调	null
4596	10kV涯金 三路	成都配 调	涯金三 路930	天涯石	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	253.22	54	4385.8	0	2987.54	不受 限	2950	成都 地调	null

4597	10kV白绿路_专线	成都配调	白绿路918	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	254.45	54	4407	0	2966.34	不受限	2950	成都地调	null
4598	10kV象仁二路专线	成都配调	象仁二路993	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	253.93	54	4398	0	2975.34	不受限	2950	成都地调	null
4599	10kV音江二线	成都配调	音江二路926	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	133.49	40	2312	0	2952.23	不受限	2950	成都地调	null
4600	10kV翠充线	成都配调	翠充线915	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	207.78	44	3598.8	0	2955.28	不受限	2950	成都地调	null
4601	10kV霖双路_主RXL986Z	蒲江电力调度控制中心	霖双路922	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	18.29	9	316.8	0	2956.78	不受限	2950	成都地调	null
4602	10kV庙轨路_专	成都配调	庙轨路913	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	254.5	54	4408	0	2965.34	不受限	2950	成都地调	null
4603	10kV两侯线	成都配调	两侯路929	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	208.08	44	3604	0	2950.08	不受限	2950	成都地调	null

4604	10kV洞河线	成都配调	洞河线934开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	206	44	3568	0	2986.08	不受限	2950	成都地调	null
4605	10kV新力线	宜宾电力调度控制中心	新力线933开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	216.62	50	3751.9	0	2951.14	不受限	2950	宜宾地调	null
4606	10kV金谷线	江安电力调度控制中心	金谷线913开关	金钟站	6300	是	370	6408.59	公用	122.86	33	2128	0	2998.87	不受限	2950	宜宾地调	null
4607	10kV香桂路	彭州电力调度控制中心	香桂路924	香树	2*50000	否	510	8833.46	专线	288.15	56	4990.8	0	2959.31	不受限	2950	成都地调	null
4608	10kV濛凤路	彭州电力调度控制中心	濛凤线926开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	326.56	59	5656	0	2964.42	不受限	2950	成都地调	null
4609	10kV怡和一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和一线908开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	369.11	62	6392.9	0	2960.17	不受限	2950	天府地调	null

4610	10kV九永线	彭州电力调度控制中心	九永线923开关	九陇	#####	是	300	5196.15	公线	67.71	23	1172.7	0	2984.22	不受限	2950	成都地调	null
4611	10kV集京路	彭州电力调度控制中心	集京线920	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	326.14	59	5648.8	0	2971.62	不受限	2950	成都地调	null
4612	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔花线911开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	369.63	62	6402	0	2951.07	不受限	2950	天府地调	null
4613	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂毗一线916开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	283.37	56	4908	0	2964.17	不受限	2950	成都地调	null
4614	10kV西北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西北线962	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	280.89	56	4865	0	2976	不受限	2950	成都地调	null
4615	10kV东镇路大馈线	天府电力调度控制中心	东镇路943开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	188.91	47	3272	0	2963.38	不受限	2950	天府地调	null

4616	10kV安体 一线911 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	安体一 线911 开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	187.11	47	3240.8	0	2994.58	不受 限	2950	天府 地调	null
4617	10kV道杜 线	广元电 力调度 控制中 心	道杜路 913开 关	35kV道 沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	5.62	3	97.4	0	2957.94	不受 限	2950	广元 地调	null
4618	10kV老场 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	老场线 924开 关	老观站 (阆中)	15000	否	317	5490.6	公线	113.47	36	1965.3	0	2976.24	不受 限	2950	南充 地调	null
4619	10kV高花 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	高花线 15开关	高兴站	11300	否	320	5542.56	公线	97.97	31	1696.8	320	2971.5	不受 限	2950	广安 地调	null
4620	10kV万铁 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	万铁线 955开 关	万善站	20000	否	225.6	3907.51	专线	30.62	14	530.4	0	2986.36	不受 限	2950	广安 地调	null
4621	10kV桐西 一线	内江电 力调度 控制中 心	桐西一 线914 开关	桐梓坝 站	80000	是	964	0	公线	598.8	62	10371	0	2986.27	不受 限	2950	内江 地调	null

4622	10kV三悦 二线	内江电力调度 控制中心	三悦二 线926 开关	三元站	100000	否	482	0	专线	261.96	54	4537.2	0	2976.43	不受 限	2950	内江 地调	null
4623	10kV东八 二线	内江电力调度 控制中心	东八二 线925 开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	167.71	40	2904.7	0	2956.56	不受 限	2950	内江 地调	null
4624	10kV三青 线	广元电力调度 控制中心	三青线 913开 关	35kV三 锅石站	25600	否	300	5196.15	公线	98.83	33	1711.7	0	2964.83	不受 限	2950	广元 地调	null
4625	10kV东汉 线	内江电力调度 控制中心	东汉线 923开 关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	110.59	28	1915.4	630	2997.16	不受 限	2950	内江 地调	null
4626	10kV三蟠 一线大馈 线	内江电力调度 控制中心	三蟠一 线915 开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	165.62	39	2868.5	0	2992.76	不受 限	2950	内江 地调	null
4627	10kV上开 线	广元电力调度 控制中心	上开线 918开 关	上西站	80000	否	251	4347.45	专线	52.78	21	914.1	0	2998.6	不受 限	2950	广元 地调	null

4628	10kV大桂线大馈线	内江电力调度控制中心	大桂线917开关	大洲站	80000	是	419	0	公线	164.79	39	2854.2	0	2951.63	不受限	2950	内江地调	null
4629	10kV城坝线	雅安电力调度控制中心	城坝线914开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	153.88	57	2665.2	2560	2982.56	不受限	2950	雅安地调	null
4630	10kV郊陵线	苍溪电力调度控制中心	郊陵线915开关	35kV城郊站	16300	是	228	3949.08	公线	60	26	1000	0	2949	不受限	2949	广元地调	null
4631	10kV三双线	荣经电力调度控制中心	三双线994开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	100	33	1732	0	2944	不受限	2944	雅安地调	null
4632	10kV城向线	天全电力调度控制中心	城向线927开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	255	49	4417	700	2911	不受限	2911	雅安地调	null
4633	10kV城河线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城河线922开关	(越西县调)城关站	50000	否	220	3810.51	公线	28.01	13	485.1	0	2944.36	不受限	2900	凉山地调	null

4634	10kV青狮线	大英电力调度控制中心	青狮线962开关	青龙坡	82000	是	400	6928.2	公线	204.73	51	3546	2615	2927.56	不受限	2900	遂宁地调	null
4635	10kV望尚线	巴州电力调度控制中心	10kV望尚线924	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	191.82	48	3322.3	0	2913.08	不受限	2900	巴中地调	null
4636	10kV土将线	仪陇电力调度控制中心	土将线922开关	土门站(仪陇)	20000	是	350	6062.18	公线	110.23	31	1909.2	0	2940.54	不受限	2900	南充地调	null
4637	10kV古保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古保线911开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	29.39	13	509.1	0	2920.36	不受限	2900	凉山地调	null
4638	10kV普中线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普中线915开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	28.29	13	490	0	2939.46	不受限	2900	凉山地调	null
4639	10kV顶凤线	巴州电力调度控制中心	10kV顶凤线915	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	147.44	42	2553.6	0	2902.36	不受限	2900	巴中地调	null

4640	10kV城卫线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV城卫线913开关	城东站	63000	否	335	5802.37	公线	131.56	39	2278.7	0	2943.43	不受限	2900	凉山地调	null
4641	10kV洪董线	通江电力调度控制中心	10kV洪董线925	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	94.62	32	1638.9	0	2912.93	不受限	2900	巴中地调	null
4642	10kV城北线	蓬溪电力调度控制中心	城北线912开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	194.69	43	3372	0	2932.66	不受限	2900	遂宁地调	null
4643	10KV义佛线	平昌电力调度控制中心	10kV义佛线919	信义站	90000	否	275	4763.14	公线	79.27	29	1372.9	0	2913.93	不受限	2900	巴中地调	null
4644	10kV土自Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土自Ⅱ线915开关	土地坡站	80000	是	481	8331.16	公线	215.47	45	3732	0	2932.93	不受限	2900	自贡地调	null

4645	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	6.33	24	109.6	0	3008.09	不受限	2900	甘孜地调	null
4646	10kV沙乡线	阿坝电力调度控制中心	沙乡线912开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	10.32	5	178.8	0	2938.89	不受限	2900	阿坝地调	null
4647	10kV通岔线	阿坝电力调度控制中心	通岔线912开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	10.48	5	181.6	0	2936.09	不受限	2900	阿坝地调	null
4648	10kV茅郭线	阿坝电力调度控制中心	茅郭线922开关	茅坪子站	12600	否	270	4676.54	公线	75.59	28	1309.3	0	2899.59	不受限	2900	阿坝地调	null
4649	10kV代纺I线大馈线	富顺电力调度控制中心	代纺I线913开关	代寺站	5600	否	355	6148.78	专线	150.7	42	2610.1	0	2923.8	不受限	2900	自贡地调	null

4650	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拔线916开关	新都桥站	13000	否	200	3464.1	公线	205.7	29	356.7	0	3054.65	不受限	2900	甘孜地调	null
4651	10kV意水线大馈线	富顺电力调度控制中心	意水线914开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	214.6	39	3716.8	1000	2904.22	不受限	2900	自贡地调	null
4652	10kV斯锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯锋线958开关	斯力沟站	16200	是	300	5196.15	公线	70.44	23	1220	0	2936.92	不受限	2900	攀枝花地调	null
4653	10kV结向线	阿坝电力调度控制中心	结向线952开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	12.44	6	215.4	0	2902.29	不受限	2900	阿坝地调	null

4654	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	4.75	12	82.2	0	3035.49	不受限	2900	甘孜地调	null
4655	10kV和联线	盐边电力调度控制中心	和联线911开关	和爱站	6300	否	220	3810.51	公线	29.04	13	503	0	2926.46	不受限	2900	攀枝花地调	null
4656	10kV安角线	阿坝电力调度控制中心	安角线914开关	安宁站	6400	否	220	3810.51	公线	28.74	13	497.8	0	2931.66	不受限	2900	阿坝地调	null
4657	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康洞线952开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	63.88	24	1106.4	200	2902.49	不受限	2900	阿坝地调	null
4658	10kV玉漏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉漏线912开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	11.3	6	195.8	0	2921.89	不受限	2900	绵阳地调	null

4659	10kV歧坪线	苍溪电力调度控制中心	歧坪线911开关	35kV歧坪站	8000	否	300	5196.15	公线	101.5	34	1758	0	2918.53	不受限	2900	广元地调	null
4660	10kV襄大线	南部电力调度控制中心	10kV襄大线915	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	172.25	45	2983.3	0	2940.31	不受限	2900	南充地调	null
4661	10kV马石线914大馈线	叙永电力调度控制中心	马石线914开关	马岭	20200	否	280	4849.74	公线	83.49	30	1446.1	0	2918.67	不受限	2900	泸州地调	null
4662	10kV姚白线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV姚白线911开关	姚市站	5000	否	330	5715.77	公用	128.41	39	2224.1	0	2920.09	不受限	2900	资阳地调	null
4663	10kV坪丘线	南部电力调度控制中心	10kV坪丘线914	大坪站(南部)	22500	否	330	5715.77	公线	127.85	39	2214.3	0	2929.89	不受限	2900	南充地调	null
4664	10kV睢迎线大馈线	安州电力调度控制中心	睢迎线913开关	睢水站	31.5	否	600	10392.3	公用	371.44	62	6433.4	0	2919.67	不受限	2900	绵阳地调	null

4665	10kV塔工 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	塔工线 915开 关	塔水站	10	否	400	6928.2	公用	186.37	47	3228	80	2927.38	不受 限	2900	绵阳 地调	null
4666	10kV岳龙 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳 龙线 961开 关	岳阳站	90000	否	428	7413.18	公线	215.06	50	3724.8	0	2947.06	不受 限	2900	资阳 地调	null
4667	10kV贯堰 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	贯堰路 903开 关	贯山站	5	否	240	4156.92	公用	46.19	19	800	0	2941.23	不受 限	2900	绵阳 地调	null
4668	10kV盘镇 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV盘 镇线 913	盘龙站 (南部)	20000	否	275	4763.14	公线	59.6	22	1032.3	315	2939.53	不受 限	2900	南充 地调	null
4669	10kV九汉 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	九汉线 913开 关	九岭站	6.3	否	360	6235.38	公用	156.1	43	2703.7	0	2908.14	不受 限	2900	绵阳 地调	null
4670	10kV银铜 线	资中电 力调度 控制中 心	银铜线 #921开 关	银山站	115000	否	200	3464.1	专线	10.2	5	176.7	0	2940.99	不受 限	2900	内江 地调	null

4671	10kV许镇线914	乐至电力调度控制中心	10kV许镇线914开关	许家站	8300	否	230	3983.72	公用	39.38	17	682	0	2903.35	不受限	2900	资阳地调	null
4672	10kV祥永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永三线951开关	凝祥站	50	是	553	9578.24	公用	273.79	50	4742	0	2920.59	不受限	2900	绵阳地调	null
4673	10kV仓元路	中江电力调度控制中心	仓元路922开关	仓山站	30800	否	377	6529.83	公线	171.45	45	2969.6	0	2907.25	不受限	2900	德阳地调	null
4674	10kV拱化路924线路	绵东电力调度控制中心	拱化路924开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	307.49	52	5325.8	0	2918.76	不受限	2900	德阳地调	null
4675	10kV嘉市线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉市线981开关	嘉农站	80000	否	290	5022.95	公线	92.15	32	1596	0	2924.66	不受限	2900	乐山地调	null
4676	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制中心	竹岷线924开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	189.98	42	3290.4	0	2944.98	不受限	2900	乐山地调	null

4677	10kV风孟路924大馈线	德阳电力调度控制中心	风孟路924开关	风光站	80000	是	552	9560.92	公线	536.51	97	9292.4	4730	2918.74	不受限	2900	德阳地调	null
4678	10kV兴石路	中江电力调度控制中心	兴石路922开关	永兴站	18300	否	352	6096.82	公线	148.08	42	2564.7	0	2922.44	不受限	2900	德阳地调	null
4679	10kV柳开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳开线926开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	73.04	27	1265	0	2943.89	不受限	2900	南充地调	null
4680	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	75.03	28	1299.5	0	2909.39	不受限	2900	南充地调	null
4681	10kV三钢四路917#线路	广汉电力调度控制中心	三钢四路917开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	371.1	62	6427.5	0	2925.57	不受限	2900	德阳地调	null
4682	10kV东什路	绵竹电力调度控制中心	东什路911开关	东北站	73500	是	552	9560.92	公用	273.87	50	4743.4	0	2905.34	不受限	2900	德阳地调	null

4683	10kV松油线943大馈线	天府电力调度控制中心	松油路943开关	松林	50000	是	553	9578.24	公线	272.98	49	4728	0	2934.59	不受限	2900	天府地调	null
4684	10kV龙西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙西线913开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	是	311	5386.68	公线	80.02	26	1386	0	2923.34	不受限	2900	南充地调	null
4685	10kV朝龙线	广元电力调度控制中心	朝龙线911开关	朝天站	20000	是	320	5542.56	公线	85.8	27	1486	0	2948.05	不受限	2900	广元地调	null
4686	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑兴路911开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	151.96	38	2632	0	2910.56	不受限	2900	天府地调	null
4687	10kV上轮南线	广元电力调度控制中心	上轮南线915开关	上西站	80000	否	400	6928.2	公线	189.94	47	3289.7	0	2945.68	不受限	2900	广元地调	null
4688	10kV井文线	广元电力调度控制中心	井文线913开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	30.52	12	528.6	0	2949.36	不受限	2900	广元地调	null

4689	10kV龙里线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙里线911开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	否	345.1	5977.31	公线	142.1	41	2461.2	0	2918.38	不受 限	2900	南充地调	null
4690	10kV郎街路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎街路910	三郎	5000	是	210	3637.31	公线	1	0	17.2	0	2909.85	不受 限	2900	成都地调	null
4691	10kV万旭线	新都电力调度控制中心	万旭线927开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	297.06	57	5145	0	2914.23	不受 限	2900	成都地调	null
4692	10kV九网路大馈线	天府电力调度控制中心	九网路912开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	190.71	48	3303.1	0	2932.28	不受 限	2900	天府地调	null
4693	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	力湖路944开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	371.85	62	6440.4	0	2912.67	不受 限	2900	天府地调	null
4694	10kV东国线	南溪电力调度控制中心	东国线945开关	东风站	63000	否	400	6928.2	公线	192.15	48	3328	0	2907.38	不受 限	2900	宜宾地调	null

4695	10kV底万线	江安电力调度控制中心	底万线914开关	底蓬站	50000	是	260	4503.33	公用	37.96	15	657.5	0	2945.16	不受限	2900	宜宾地调	null
4696	10kV福阀一路	大邑电力调度控制中心	福阀一线936开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	372.38	62	6449.7	0	2903.37	不受限	2900	成都地调	null
4697	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	310.95	52	5385.7	0	2928.14	不受限	2900	成都地调	null
4698	10kV城叙II线	宜宾电力调度控制中心	城叙II线661开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	134.07	35	2322.1	0	2943.33	不受限	2900	宜宾地调	null
4699	10kV辰加路	成都配调	辰加路911	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	255.89	54	4432	0	2941.34	不受限	2900	成都地调	null
4700	10kV桥金二路	成都配调	桥金二路926	双桥子	2*2400 00	否	473	8192.6	专线	255.94	54	4432.8	0	2940.54	不受限	2900	成都地调	null

4701	10kV绿飞 一线	成都配 调	绿飞一 线914	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	134.87	40	2336	0	2932.9	不受 限	2900	成都 地调	null
4702	10kV东华 线	成都配 调	东华路 909	东风路	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	208.78	44	3616	0	2938.08	不受 限	2900	成都 地调	null
4703	10kV黄峨 一路_专 线	成都配 调	黄峨一 路914	黄田坝	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	255.59	54	4426.8	0	2946.54	不受 限	2900	成都 地调	null
4704	10kV东香 路	成都配 调	东香线 914	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	255.43	54	4424	0	2949.34	不受 限	2900	成都 地调	null
4705	10kV指仁 路	成都配 调	指仁路 904	指挥街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	255.89	54	4432	0	2941.34	不受 限	2900	成都 地调	null
4706	10kV五成 线	成都配 调	五成线 928	五块石	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	210.7	45	3649.3	0	2904.78	不受 限	2900	成都 地调	null
4707	10kV高交 路大馈线	成都配 调	高交线 934开 关	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	208.78	44	3616	0	2938.08	不受 限	2900	成都 地调	null

4708	10kV驷荷路	成都配调	驷荷路905	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	258.43	55	4476	0	2897.34	不受限	2850	成都地调	null
4709	10kV波骏线	成都配调	波骏路910	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	259.3	55	4491	0	2882.34	不受限	2850	成都地调	null
4710	10kV龙崇路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙崇线909开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	374.55	62	6487.2	0	2865.87	不受限	2850	成都地调	null
4711	10kV涯茂一路	成都配调	涯茂一路906	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	261.05	55	4521.3	0	2852.04	不受限	2850	成都地调	null
4712	10kV塔通线	成都配调	塔通路910	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	213.16	45	3692	0	2862.08	不受限	2850	成都地调	null
4713	10kV培蓉路_用户专线	成都配调	培蓉路913	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	258.53	55	4477.8	0	2895.54	不受限	2850	成都地调	null
4714	10kV德益路_特	郫都电力调度控制中心	德益路916开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	193.07	48	3344	0	2891.38	不受限	2850	成都地调	null

4715	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	103000	否	531	9197.19	公线	310.95	59	5385.7	0	2891.77	不受限	2850	成都地调	null
4716	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三爵线941开关	三河	80000	否	517	8954.7	专线	299.17	58	5181.6	0	2877.63	不受限	2850	成都地调	null
4717	10kV十高线	简阳电力调度控制中心	十高线961	十里坝	40000	是	250	4330.13	专线	35.2	14	609.6	0	2854.5	不受限	2850	成都地调	null
4718	10kV塔樾线大馈线	天府电力调度控制中心	塔樾线916开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	374.08	62	6479	0	2874.07	不受限	2850	天府地调	null
4719	10kV大英线952大馈线	天府电力调度控制中心	大英路952开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	332.13	60	5752.5	0	2867.92	不受限	2850	天府地调	null
4720	10kV溪石路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪石路912	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	218.8	44	3789.6	250	2888.6	不受限	2850	成都地调	null

4721	10kV青大线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青大线912	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	155.33	39	2690.3	0	2852.26	不受限	2850	成都地调	null
4722	10kV店结路大馈线	郫都电力调度控制中心	店结路948开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	374.29	62	6482.7	0	2870.37	不受限	2850	成都地调	null
4723	10kV中转线	广元电力调度控制中心	中转线923开关	中子站	80000	否	340	5888.97	公线	139.54	41	2416.8	0	2883.27	不受限	2850	广元地调	null
4724	10kV保粮线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保粮线913开关	保和站	18800	否	350	6062.18	公用	150.13	43	2600.2	0	2855.76	不受限	2850	资阳地调	null
4725	10kV南德一线	广元电力调度控制中心	南德一线911开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	242.22	53	4195.3	0	2866.27	不受限	2850	广元地调	null
4726	10kV外周二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外周二线924开关	鸡石湾站	71500	是	480	8313.84	公线	218.43	46	3783.2	0	2867.87	不受限	2850	资阳地调	null

4727	10kV大市 线大馈线	内江电 力调度 控制中 心	大市线 911开 关	大洲站	80000	是	377	0	公线	136.56	36	2365.2	0	2858.66	不受 限	2850	内江 地调	null
4728	10kV史桥 线	内江电 力调度 控制中 心	史桥线 923开 关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	125.44	33	2172.6	840	2864.25	不受 限	2850	内江 地调	null
4729	10kV九莲 一线	广元电 力调度 控制中 心	九莲一 线915 开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	290.05	56	5023.7	160	2859.94	不受 限	2850	广元 地调	null
4730	10kV八世 路941大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	八世路 941开 关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	146.15	37	2531.4	2650	2892.56	不受 限	2850	德阳 地调	null
4731	10kV金溪 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	金溪线 921开 关	金溪站 (蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	48.46	20	839.3	0	2855.16	不受 限	2850	南充 地调	null
4732	10kV带园 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	带园Ⅱ 线947 开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	277.79	50	4811.4	0	2851.19	不受 限	2850	南充 地调	null

4733	10kV忠柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠柏线921开关	忠兴站	18	是	400	6928.2	公用	154.91	39	2683.1	0	2859.46	不受 限	2850	绵阳地调	null
4734	10kV蔡烽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	蔡烽线914开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	144.06	42	2495.2	0	2882.82	不受 限	2850	乐山地调	null
4735	10kV黄镇路963#线路	中江电力调度控制中心	黄镇路963开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	120.83	30	2092.8	1250	2892.58	不受 限	2850	德阳地调	null
4736	10kV太城五线大馈线	江油电力调度控制中心	太城五线919开关	太白站	100	是	600	10392.3	公线	314.64	52	5449.6	0	2864.24	不受 限	2850	绵阳地调	null
4737	10KV通游线大馈线	乐山电力调度控制中心	通游线914开关	通悦站	120000	是	380	6581.79	公线	138.29	36	2395.2	0	2870.23	不受 限	2850	乐山地调	null
4738	10kV岷商线	眉山电力调度控制中心	岷商线914开关	岷东开闭所	0	否	423	7326.57	专线	213.51	50	3698	0	2895.91	不受 限	2850	眉山地调	null

4739	10kV东城四线	大竹电力调度控制中心	东城四线922开关	东柳站	40000	是	400	6928.2	公线	153.97	38	2666.8	0	2875.76	不受限	2850	达州地调	null
4740	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安源线932开关	安岳站	80000	是	285	4936.34	公用	63.41	22	1098.2	0	2850.87	不受限	2850	资阳地调	null
4741	10kV嘉纤线914大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉纤线914	嘉明	23000	否	254	4399.41	专线	62.06	24	1074.8	0	2884.67	不受限	2850	泸州地调	null
4742	10kV兰红线	青神电力调度控制中心	兰红线911开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	266.92	55	4623.1	0	2890.53	不受限	2850	眉山地调	null
4743	10kV龙聚线	射洪电力调度控制中心	龙聚线928开关	蟠龙	103000	是	445	7707.63	公线	190.05	43	3291.6	0	2874.5	不受限	2850	遂宁地调	null
4744	10kV龙天线	射洪电力调度控制中心	龙天线915开关	蟠龙	100000	是	500	8660.25	公线	235.01	47	4070.4	0	2857.8	不受限	2850	遂宁地调	null

4745	10kV汇南线	渠县电力调度控制中心	10kV.汇南线923开关	三汇站	71500	否	200	3464.1	公线	12.91	6	223.6	0	2894.09	不受限	2850	达州地调	null
4746	10kV谢邓线	彭山电力调度控制中心	谢邓线925开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	148.9	43	2578.9	0	2877.06	不受限	2850	眉山地调	null
4747	10kV仁黑线	仁寿电力调度控制中心	仁黑线927开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	230.33	47	3989.4	0	2869.52	不受限	2850	眉山地调	null
4748	10kV艺安线	阿坝电力调度控制中心	艺安线912开关	园艺站	40000	否	380	6581.79	公线	129.65	34	2245.5	800	2878.11	不受限	2850	阿坝地调	null
4749	10kV斯江线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯江线959开关	斯力沟站	16200	是	300	5196.15	公线	74.48	25	1290	0	2866.92	不受限	2850	攀枝花地调	null

4750	10kV麦查线	阿坝电力调度控制中心	麦查线952开关	麦尔玛站	31500	否	335	5802.37	公线	134.65	40	2332.2	0	2889.93	不受限	2850	阿坝地调	null
4751	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	4.56	22	79	1.62	3037.07	不受限	2850	甘孜地调	null
4752	10kV大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大乐线913开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	14.79	17	256.2	0	2861.49	不受限	2850	甘孜地调	null
4753	10kV永刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	永刘线917开关	永安站	28300	否	384	6651.08	公线	167.21	44	2896	200	2889.97	不受限	2850	自贡地调	null
4754	10KV沿城线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿城线925开关	沿滩站	71900	是	520	9006.66	公线	232.1	45	4020	315	2870.33	不受限	2850	自贡地调	null

4755	10kV华荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华荣线918开关	新华站	80000	是	503	8712.22	公线	236.29	47	4092.5	0	2877.28	不受限	2850	自贡地调	null
4756	10kV兴板线	仁和电力调度控制中心	兴板线952开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	193.58	48	3352.8	20	2862.58	不受限	2850	攀枝花地调	null
4757	10kV平方线	仁和电力调度控制中心	平方线913开关	平地站	40000	是	400	6928.2	公线	155.18	39	2687.7	0	2854.86	不受限	2850	攀枝花地调	null
4758	10kV杨天线	巴州电力调度控制中心	10kV杨天线927	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	374.16	62	6480.4	0	2872.67	不受限	2850	巴中地调	null
4759	10kV望兴一线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴一线915	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	305.38	58	5289.2	0	2894.74	不受限	2850	巴中地调	null
4760	10kV观下线	巴州电力调度控制中心	10kV观下线915	曾口站	10000	否	377	6529.83	公线	172.98	46	2996	0	2880.85	不受限	2850	巴中地调	null

4761	10kV新寨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新寨线918开关	新民站	12500	否	249	4312.81	公线	57.33	23	992.9	0	2888.63	不受限	2850	凉山地调	null
4762	10kV龙华线	蓬溪电力调度控制中心	龙华线922开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	135.41	36	2345.3	0	2878.56	不受限	2850	遂宁地调	null
4763	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏开线637	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	158.43	39	2744	0	2881.7	不受限	2850	泸州地调	null
4764	10kV陇铭线	仪陇电力调度控制中心	陇铭线k202开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	313.78	52	5434.7	0	2879.14	不受限	2850	南充地调	null
4765	10kV城夹线	宝兴电力调度控制中心	城夹线921开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	161.81	45	2802.6	0	2856.01	不受限	2850	雅安地调	null
4766	10kV关镇线	南江电力调度控制中心	10kV关镇线953	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	103.26	34	1788.5	0	2888.03	不受限	2850	巴中地调	null

4767	10kV沙坪线	通江电力调度控制中心	10kV沙坪线854	沙溪站	10000	否	200	3464.1	公线	14.2	7	246	0	2871.69	不受限	2850	巴中地调	null
4768	10kV金仁线	雅安配调电力调度控制中心	金仁线916开关	金花站	50000	否	600	10392.3	公线	326.74	54	5659.2	800	2893.87	不受限	2850	雅安地调	null
4769	10kV克阴线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克阴线914开关	克尔站	6300	否	230	3983.72	公线	41.32	18	715.6	0	2869.75	不受限	2850	凉山 地调	null
4770	10kV琅阿线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	琅阿线911开关	琅环站	8900	是	220	3810.51	公线	9.53	4	165	0	2883.41	不受限	2850	凉山 地调	null

4771	10kV陆千 线大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV千 里马线 953开 关	大陆槽 站	4000	否	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2889.46	不受 限	2850	凉山 地调	null
4772	10kV云荔 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV云 荔线 914	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	80.51	29	1394.4	0	2892.43	不受 限	2850	巴中 地调	null
4773	10kV通南 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV通 南线 853	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	303.27	58	5252.6	0	2884.58	不受 限	2850	巴中 地调	null
4774	10kV义张 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV义 张线 918	信义站	90000	否	335	5802.37	公线	135.55	40	2347.7	0	2874.43	不受 限	2850	巴中 地调	null
4775	10kV顶果 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV顶 果线 923	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	147.94	42	2562.4	0	2893.56	不受 限	2850	巴中 地调	null
4776	10kV桅镇 线	旺苍电 力调度 控制中 心	桅镇线 925	桅杆坝 站	80000	否	300	5196.15	公线	104.76	35	1814.5	0	2862.03	不受 限	2850	广元 地调	null

4777	10kV元方线	仁寿电力调度控制中心	元方线924开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	219.43	46	3800.6	0	2878.18	不受限	2850	眉山地调	null
4778	10kV新海线	仁寿电力调度控制中心	新海线943开关	新城开闭所	1000	是	495	8573.65	公线	230.69	47	3995.5	0	2863.42	不受限	2850	眉山地调	null
4779	10kV豹君线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV豹君线911开关	豹子坪站	1600	否	230	3983.72	公线	40.85	18	707.5	0	2877.85	不受限	2850	凉山地调	null
4780	10kV齐宁线678大馈线	泸州电力调度控制中心	齐宁线928	齐家	63000	否	406	7032.13	公线	202.92	50	3514.6	0	2814.32	不受限	2800	泸州地调	null
4781	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸天线916	泸北	40000	否	500	8660.25	公线	288.35	58	4994.2	0	2800.02	不受限	2800	泸州地调	null

4782	10kV顶大线	巴州电力调度控制中心	10kV顶大线914	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	151.82	43	2629.6	0	2826.36	不受限	2800	巴中地调	null
4783	10kV坡周线935大馈线	仪陇电力调度控制中心	坡周线935开关	高坡站	90000	否	377	6529.83	公线	176.86	47	3063.3	0	2813.55	不受限	2800	南充地调	null
4784	10kV张蒙线	仪陇电力调度控制中心	张蒙线911开关	张公站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	175.98	47	3048	0	2828.85	不受限	2800	南充地调	null
4785	10kV坪粮线	巴州电力调度控制中心	10kV坪粮线949	坪河站	12600	否	200	3464.1	公线	15.94	8	276.1	0	2841.59	不受限	2800	巴中地调	null
4786	10KV梁六线	巴州电力调度控制中心	10kV梁六线953	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	138.1	41	2391.9	0	2830.23	不受限	2800	巴中地调	null
4787	10kV正花线	南江电力调度控制中心	10kV正花线955	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	197.55	49	3421.6	0	2813.78	不受限	2800	巴中地调	null

4788	10kV莱镇线	大英电力调度控制中心	莱镇线924开关	蓬莱	100000	是	550	9526.28	公线	276.46	50	4788.3	0	2832.72	不受限	2800	遂宁地调	null
4789	10kV明团线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明团线911开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	124.48	39	2156	0	2832.3	不受限	2800	凉山地调	null
4790	10kV任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任隆	60000	是	377	6529.83	公线	137.18	36	2376	0	2847.86	不受限	2800	遂宁地调	null
4791	10kV水三线	巴州电力调度控制中心	10kV水三线916	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	137.99	41	2390	0	2832.13	不受限	2800	巴中地调	null
4792	10kV豹洛线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV豹洛线912开关	豹子坪站	1600	否	230	3983.72	公线	43.29	19	749.7	0	2835.65	不受限	2800	凉山地调	null

4793	10kV坝沱线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝沱线916小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	31.35	12	542.9	0	2802.16	不受限	2800	凉山地调	null
4794	10kV丰桥线	石棉电力调度控制中心	丰桥线953开关	丰乐站	25000	否	250	4330.13	公线	60.8	24	1053	0	2844.12	不受限	2800	雅安地调	null
4795	10kV北龙线	平昌电力调度控制中心	10kV北龙线924	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	268.35	56	4647.9	0	2834.56	不受限	2800	巴中地调	null
4796	10kV玉滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅱ回955	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	179.33	47	3106	0	2817.61	不受限	2800	巴中地调	null
4797	10kV茅鑫线	阿坝电力调度控制中心	茅鑫线924开关	茅坪子站	20000	否	200	3464.1	公线	16.03	8	277.6	0	2840.09	不受限	2800	阿坝地调	null
4798	10kV黑高线	仁寿电力调度控制中心	黑高线921开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	66.83	26	1157.5	0	2817.56	不受限	2800	眉山地调	null

4799	10kV安立线	盐边电力调度控制中心	安立线971开关	安顺站	25000	否	210	3637.31	公线	26.15	12	453	0	2820.58	不受限	2800	攀枝花地调	null
4800	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	51.96	22	900	0	2841.23	不受限	2800	甘孜地调	null
4801	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	40.49	17	701.3	0	3039.93	不受限	2800	甘孜地调	null
4802	10kV安查线	阿坝电力调度控制中心	安查线951开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	18.35	9	317.8	0	2799.89	不受限	2800	阿坝地调	null
4803	10kV墨金线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨金线913开关	墨林站	6400	是	267	4624.58	公线	49.77	19	862.1	0	2837.56	不受限	2800	自贡地调	null

4804	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	32	284.6	0	2805.92	不受限	2800	甘孜地调	null
4805	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	5.63	13	197.5	0	3020.19	不受限	2800	甘孜地调	null
4806	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	12.3	16	213.1	0	2904.59	不受限	2800	甘孜地调	null

4807	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲呷线912开关	甲根坝站	56000	否	195	3377.5	公线	0	22	674.8	0	3039.75	不受限	2800	甘孜地调	null
4808	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	6.93	23	120	0	2997.69	不受限	2800	甘孜地调	null
4809	10kV龙铁线921大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙铁线921	龙山	80000	否	308	5334.72	专线	113.32	37	1962.7	0	2838.55	不受限	2800	泸州地调	null
4810	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	13.55	32	234.6	2.86	2880.23	不受限	2800	甘孜地调	null

4811	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈达县912开关	哈翁达站	11000	否	200	3464.1	公线	16.17	18	280	0	2837.69	不受限	2800	甘孜地调	null
4812	10kV土西线大馈线	自贡电力调度控制中心	土西线911开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	222.75	46	3858	0	2806.93	不受限	2800	自贡地调	null
4813	10kV凤江一线	攀枝花电力调度控制中心	凤江一线952开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	75.65	25	1310.2	0	2846.72	不受限	2800	攀枝花地调	null
4814	10kV西龙线	阿坝电力调度控制中心	西龙线912开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	34.47	16	597	0	2832.46	不受限	2800	阿坝地调	null
4815	10kV杨镇线大馈线	威远电力调度控制中心	杨镇线922开关	杨家湾站	80000	否	335	5802.37	公线	100.77	30	1745.4	630	2846.73	不受限	2800	内江地调	null

4816	10kV升双 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV升 双线 931	升钟站 (南部)	20000	否	275	4763.14	公线	84.28	31	1459.7	0	2827.13	不受 限	2800	南充 地调	null
4817	10kV墩双 线大馈线	北川电 力调度 控制中 心	墩双线 915开 关	墩上站	8000	是	300	5196.15	公用	78.24	26	1355.1	0	2801.82	不受 限	2800	绵阳 地调	null
4818	10kV尚铁 线	眉山电 力调度 控制中 心	尚铁线 927开 关	尚义站	100000	否	200	3464.1	专线	17.81	9	308.5	0	2809.19	不受 限	2800	眉山 地调	null
4819	10kV姚北 线	剑阁电 力调度 控制中 心	姚北线 926开 关	35kV姚 家站	20000	否	319	5525.24	公线	56.25	18	974.3	1160	2838.42	不受 限	2800	广元 地调	null
4820	10kV旭北 二线	眉山电 力调度 控制中 心	旭北Ⅱ 线922 开关	旭光开 闭所	0	是	300	5196.15	公线	75.87	25	1314	0	2842.92	不受 限	2800	眉山 地调	null
4821	10kV晓交 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	晓交线 931开 关	晓坝站	40	否	405	7014.81	公用	200.92	50	3480	0	2833.33	不受 限	2800	绵阳 地调	null

4822	10kV柏茶线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏茶线915开关	柏梓站	10	否	316	5473.28	公用	120.14	38	2080.8	0	2845.15	不受限	2800	绵阳地调	null
4823	10kV王富线	南部电力调度控制中心	10kV王富线914	王家站(南部)	18000	否	380	6581.79	公线	177.58	47	3075.6	0	2848.01	不受限	2800	南充地调	null
4824	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	10kV凌南线913	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	133.78	41	2317	0	2827.19	不受限	2800	南充地调	null
4825	10kV五九线923大馈线	泸川电力调度控制中心	五九线923	五通庙	20000	否	362	6270.02	公线	163.88	45	2838.4	0	2804.62	不受限	2800	泸州地调	null
4826	10kV紫镇线大馈线	江油电力调度控制中心	紫镇线911开关	紫山站	8	否	401	6945.52	公用	198.97	50	3446.2	0	2804.77	不受限	2800	绵阳地调	null
4827	10kV沱举线	通川电力调度控制中心	10kV.沱举线956开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	277.9	50	4813.2	0	2835.54	不受限	2800	达州地调	null

4828	10kV西广线	通川电力调度控制中心	10kV.西广线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	专线	107.74	36	1866	0	2810.53	不受限	2800	达州地调	null
4829	10kV罗中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗中线925开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	116.22	37	2012.9	0	2819.52	不受限	2800	南充地调	null
4830	10kV火联线大馈线	营山电力调度控制中心	火联线911开关	星火站(营山)	12600	否	270	4676.54	公线	81.05	30	1403.7	0	2805.19	不受限	2800	南充地调	null
4831	10kV蔡工四线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工四线966开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	111.17	28	1925.5	1500	2809.88	不受限	2800	乐山地调	null
4832	10kV万镇一路大馈线	荃华电力调度控制中心	万镇一路913开关	万春站	111500	否	434	7517.1	公线	226.79	52	3928	0	2837.39	不受限	2800	德阳地调	null
4833	10kV阳镇路大馈线	荃华电力调度控制中心	阳镇路913开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	316.59	53	5483.3	0	2830.54	不受限	2800	德阳地调	null

4834	10kV魏东线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏东线921开关	魏城站	63	否	600	10392.3	公用	239.77	40	4152.9	2400	2800.17	不受限	2800	绵阳地调	null
4835	10kV踏新线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏新线981开关	踏水站	8000	是	300	5196.15	公线	76.44	25	1323.9	0	2833.02	不受限	2800	乐山地调	null
4836	10kV营水线大馈线	营山电力调度控制中心	营水线922开关	营山站	100000	否	580	10045.89	公线	358.07	62	6201.7	0	2839.6	不受限	2800	南充地调	null
4837	10kV张川二线	峨眉山电力调度控制中心	张川二线981开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	79.68	21	1380	1000	2802.3	不受限	2800	乐山地调	null
4838	10kV黄天南三路916大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南三路916开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	514.47	93	8910.7	4830	2818.74	不受限	2800	德阳地调	null
4839	10kV三镇线	广元电力调度控制中心	三镇线961开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	公线	244.99	54	4243.3	0	2818.27	不受限	2800	广元地调	null

4840	10kV卫建二线	雅安电力调度控制中心	卫建二线986开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	195.87	49	3392.4	0	2842.98	不受限	2800	雅安地调	null
4841	10kV孙广二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广二线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	335.65	54	5813.4	0	2846.86	不受限	2800	资阳地调	null
4842	10kV河污线(专线)	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	71500	否	255	4416.73	专线	67.51	26	1169.3	0	2805.76	不受限	2800	内江地调	null
4843	10kV小天线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小天线944开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	336.09	54	5821	0	2839.26	不受限	2800	资阳地调	null
4844	10kV桂炉线大馈线	广安电力调度控制中心	桂炉线955开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	72.06	28	1248	0	2805	不受限	2800	广安地调	null
4845	10kV鸡墨线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡墨线932开关	鸡石湾站	73500	是	380	6581.79	公线	140.92	37	2440.8	0	2824.63	不受限	2800	资阳地调	null

4846	10kV中马线	广元电力调度控制中心	中马线919开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公线	70.25	27	1216.8	0	2820.61	不受限	2800	广元地调	null
4847	10kV黑茅线	雅安电力调度控制中心	黑茅线913开关	黑竹站	8000	否	300	5196.15	公线	268.48	68	4650	1850	2826.53	不受限	2800	雅安地调	null
4848	10KV徐坊一线	隆昌电力调度控制中心	徐坊一线971开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	176.64	42	3059.4	0	2801.86	不受限	2800	内江地调	null
4849	10kV籍大I线大馈线	天府电力调度控制中心	籍大I回911开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	254.41	55	4406.4	0	2842.24	不受限	2800	天府地调	null
4850	10kV东医线大馈线	高坪电力调度控制中心	东医线919开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	221.13	42	3829.9	4500	2843.9	不受限	2800	南充地调	null
4851	10kV天场线911断路器间隔	邛崃电力调度控制中心	天场线911开关	天台	10000	是	400	6928.2	公线	158.19	40	2739.8	0	2802.76	不受限	2800	成都地调	null

4852	10kV崇电路	都江堰电力调度控制中心	崇电路903	崇义	2*10000	否	400	6928.2	专线	197.23	49	3416	0	2819.38	不受限	2800	成都地调	null
4853	10kV力核六路大馈线	天府电力调度控制中心	力核六路913开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	198.24	50	3433.6	0	2801.78	不受限	2800	天府地调	null
4854	10kV滨云线大馈线	天府电力调度控制中心	滨云路942开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	378.08	63	6548.4	0	2804.67	不受限	2800	天府地调	null
4855	10kV龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙天路953开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	375.87	63	6510	0	2843.07	不受限	2800	天府地调	null
4856	10kV净捷三线	崇州电力调度控制中心	净捷三线971	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	555.6	69	9623	0	2847.77	不受限	2800	成都地调	null
4857	10kV楠杨线	彭州电力调度控制中心	楠杨线921开关	楠新	#####	否	180	3117.69	公线	10.8	6	187.06	0	2805.92	不受限	2800	成都地调	null

4858	10kV小通路	彭州电力调度控制中心	小通线912开关	小鱼洞	6300	是	400	6928.2	公线	156.12	39	2704	0	2838.56	不受限	2800	成都地调	null
4859	10kV楼南二线	青白江电力调度控制中心	楼南二线932开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	333.29	60	5772.6	0	2847.82	不受限	2800	成都地调	null
4860	10kV天隆路	彭州电力调度控制中心	天隆路905	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	331.87	60	5748	0	2872.42	不受限	2800	成都地调	null
4861	10kV九南路	彭州电力调度控制中心	九南路913	九尺	10000	否	553	9578.24	公线	334.64	61	5796	0	2824.42	不受限	2800	成都地调	null
4862	10kV大众一路大馈线	天府电力调度控制中心	大众一路915开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	377.92	63	6545.5	0	2807.57	不受限	2800	天府地调	null
4863	10kV太民路	彭州电力调度控制中心	太民路923	太清	2*31500	否	553	9578.24	专线	335.33	61	5808	0	2812.42	不受限	2800	成都地调	null

4864	10kV白城路	都江堰电力调度控制中心	白城路913	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	196.3	49	3400	0	2835.38	不受限	2800	成都地调	null
4865	10kV邻星路大馈线	天府电力调度控制中心	邻星路908开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	333.98	60	5784.6	0	2835.82	不受限	2800	天府地调	null
4866	10kV何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线926	何店	100000	是	400	6928.2	公线	157.75	39	2732.3	0	2810.26	不受限	2800	成都地调	null
4867	10kV新江I线	宜宾电力调度控制中心	新江I线954开关	建新站	82000	是	300	5196.15	公线	78.31	26	1356.4	0	2800.52	不受限	2800	宜宾地调	null
4868	10kV黄菜线	南溪电力调度控制中心	黄菜线630开关	黄沙河站	10000	是	260	4503.33	公线	45.31	17	784.7	0	2817.96	不受限	2800	宜宾地调	null
4869	10kV铁金线	成都配调	铁金路911	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	214.71	45	3718.8	0	2835.28	不受限	2800	成都地调	null

4870	10kV猛茂路_专线	成都配调	猛茂路915	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	262.24	55	4542	0	2831.34	不受限	2800	成都地调	null
4871	10kV温英线	成都配调	温英线936开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	262.1	55	4539.6	0	2833.74	不受限	2800	成都地调	null
4872	10kV湾马路	成都配调	湾马路910	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	215.2	45	3727.2	0	2826.88	不受限	2800	成都地调	null
4873	10kV作中路	成都配调	作中路922	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	263.33	56	4560.8	0	2812.54	不受限	2800	成都地调	null
4874	10kV槐蜀路_特	成都配调	槐蜀路911	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	263.37	56	4561.6	0	2811.74	不受限	2800	成都地调	null
4875	10kV展大路	成都配调	展大路922	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	263.85	56	4569.8	0	2803.54	不受限	2800	成都地调	null
4876	10kV桥都路	郫都电力调度控制中心	桥都线906开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	315.53	53	5465	0	2848.84	不受限	2800	成都地调	null

4877	10kV望民路	成都配调	望民路924	望江楼	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	216.58	46	3751.2	0	2802.88	不受 限	2800	成都 地调	null
4878	10kV温拓线	成都配调	温拓路990	温家河	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	216.24	46	3745.2	0	2808.88	不受 限	2800	成都 地调	null
4879	10kV环人线_新	成都配调	环人线907	中环南	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	214.73	45	3719.2	0	2834.88	不受 限	2800	成都 地调	null
4880	10kV金地路	成都配调	金地路904	金华街	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	216.49	46	3749.6	0	2804.48	不受 限	2800	成都 地调	null
4881	10kV杏医线	成都配调	杏医线913	银杏	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	219.26	46	3797.6	0	2756.48	不受 限	2750	成都 地调	null
4882	10kV东新路专线	成都配调	东新路918	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	265.59	56	4600	0	2773.34	不受 限	2750	成都 地调	null
4883	10kV团教路大馈线	温江电力调度控制中心	团教路914	团结桥	2*1000 0	是	400	6928.2	公线	158.43	40	2744	0	2798.56	不受 限	2750	成都 地调	null

4884	10kV康华线	江安电力调度控制中心	康华线605开关	康家坝站	6300	否	360	6235.38	公用	164.67	46	2852	0	2759.84	不受限	2750	宜宾地调	null
4885	10kV栗出一路_专线	大邑电力调度控制中心	栗出一线607开关	栗子坪	48500	否	300	5196.15	专线	110.87	37	1920.2	0	2756.33	不受限	2750	成都地调	null
4886	10kV永黄路大馈线	天府电力调度控制中心	永黄路912开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	326	32	2659	0	2771.28	不受限	2750	天府地调	null
4887	10kV唐大线	崇州电力调度控制中心	兴福线923开关	唐公	7000	是	200	3464.1	公线	1	0	17.2	0	2771.28	不受限	2750	成都地调	null
4888	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾林线934开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	333.52	61	5776.6	0	2797.05	不受限	2750	成都地调	null
4889	10kV前池二线	青白江电力调度控制中心	前池二线945开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	338.91	61	5870	0	2750.42	不受限	2750	成都地调	null

4890	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙旭路906开关	龙泉	63000	否	275	4763.14	专线	86.05	31	1490.4	0	2796.43	不受限	2750	天府地调	null
4891	10kV香科线大馈线	天府电力调度控制中心	香科线926开关	香山	63000	是	420	7274.61	公线	175.99	42	3048.2	0	2771.49	不受限	2750	天府地调	null
4892	10kV牧郡路大馈线	天府电力调度控制中心	牧郡路940开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	380.4	63	6588.5	0	2764.57	不受限	2750	天府地调	null
4893	10kV柳洪路	都江堰电力调度控制中心	柳洪路903	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	217.36	57	3886.5	0	2771.28	不受限	2750	成都地调	null
4894	10kV夹旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹旅路912	夹关	10000	是	200	3464.1	公线	0.52	1	91.5	0	2771.28	不受限	2750	成都地调	null
4895	10kV新鱼线大馈线	新津电力调度控制中心	新鱼线924	新津	100000	是	515	8920.06	公线	253	49	4382	0	2754.05	不受限	2750	成都地调	null

4896	10kV店浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	店浦路946开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	379.04	63	6565	0	2788.07	不受 限	2750	成都地调	null
4897	10kV江水线大馈线	阆中电力调度控制中心	江水线929开关	江南站(阆中)	25000	否	255	4416.73	专线	69.79	27	1208.8	0	2766.26	不受 限	2750	南充地调	null
4898	10kV卫石线	广元电力调度控制中心	卫石线913开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	110.85	37	1919.9	0	2787.81	不受 限	2750	广元地调	null
4899	10kV祥三线	内江电力调度控制中心	祥三线915开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	107.31	32	1858.6	0	2783.3	不受 限	2750	内江地调	null
4900	10kV万新线大馈线	武胜电力调度控制中心	万新线952开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	45.52	20	788.4	0	2757.98	不受 限	2750	广安地调	null
4901	10kV龙太线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙太线913开关	龙安站	12600	是	341	5906.29	公线	98.75	29	1710.4	250	2764.63	不受 限	2750	广安地调	null

4902	10kV吉镇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉镇线913开关	吉安站(高坪)	14300	是	300	5196.15	公线	81.04	27	1403.6	0	2753.32	不受限	2750	南充地调	null
4903	10kV岭前线大馈线	广安电力调度控制中心	岭前线923开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	20.92	10	362.4	0	2755.29	不受限	2750	广安地调	null
4904	10kV姚渝线	广元电力调度控制中心	姚渝线914开关	35kV姚渡站	7300	否	200	3464.1	专线	19	10	329.1	0	2788.59	不受限	2750	广元地调	null
4905	10kV上杨线	广元电力调度控制中心	上西开关站上杨线945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	108.94	36	1886.9	0	2789.63	不受限	2750	广元地调	null
4906	10kV郊凤线	广元电力调度控制中心	郊凤线929开关	城郊站	80000	是	516	8937.38	公线	251.41	49	4354.4	0	2795.5	不受限	2750	广元地调	null
4907	10kV潼朝线	广元电力调度控制中心	潼朝路914开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	65.16	26	1128.5	0	2784.21	不受限	2750	广元地调	null

4908	10kV古东线大馈线	阆中电力调度控制中心	古东线924开关	古城站(阆中)	36000	否	400	6928.2	公线	200.8	50	3477.9	0	2757.48	不受限	2750	南充地调	null
4909	10kV潼紫线	广元电力调度控制中心	潼紫路912开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	64.38	26	1115	0	2797.71	不受限	2750	广元地调	null
4910	10kV渔油线	隆昌电力调度控制中心	渔油线914开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	137.47	37	2381	0	2759.73	不受限	2750	内江地调	null
4911	10kV太泉线922大馈线	西充电力调度控制中心	太泉线922开关	太平站(西充)	16300	否	196	3394.82	公线	15.24	8	264	0.06	2791.28	不受限	2750	南充地调	null
4912	10kV消老线大馈线	营山电力调度控制中心	消老线912开关	消水站(营山)	12600	是	200	3464.1	公线	96	48	1662.8	0	2771.18	不受限	2750	南充地调	null
4913	10kV嘉新二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉新二线971开关	嘉农站	80200	否	400	6928.2	公线	199.54	50	3456	0	2779.38	不受限	2750	乐山地调	null

4914	10kV八迅路928大馈线	德阳电力调度控制中心	八迅路928开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	226.02	57	3914.7	3445	2790.38	不受限	2750	德阳地调	null
4915	10kV卫东线	威远电力调度控制中心	卫东线914开关	卫林站	10000	是	380	6581.79	公线	132.91	35	2302	200	2763.43	不受限	2750	内江地调	null
4916	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城桑线922开关	城关站	18000	是	200	3464.1	公用	0	0	0	0	2771.28	不受限	2750	绵阳地调	null
4917	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福相线925开关	福盛	150000	否	300	5196.15	公线	108.61	36	1881.2	0	2795.33	不受限	2750	眉山地调	null
4918	10kV演建线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演建线913开关	演武站	6.3	是	305	5282.75	公线	85.25	28	1476.5	0	2749.7	不受限	2750	绵阳地调	null
4919	10kV五玉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五玉线922开关	五龙站	12.6	否	300	5196.15	公用	108.42	36	1877.9	0	2798.63	不受限	2750	绵阳地调	null

4920	10kV摩李线918大馈线	叙永电力调度控制中心	摩李线918	摩尼	31500	是	200	3464.1	公线	1.3	160	20.2	0	2771.28	不受限	2750	泸州地调	null
4921	10kV天大线916大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	104.75	32	1814.2	0	2758.42	不受限	2750	资阳地调	null
4922	10kV永溪线917大馈线	泸川电力调度控制中心	永溪线917开关	永利	100000	是	406	7032.13	公线	165.96	41	2874.5	0	2751.2	不受限	2750	泸州地调	null
4923	10kV晨工二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工二线911开关	华晨站	35	是	400	6928.2	公用	161.2	40	2792	0	2750.56	不受限	2750	绵阳地调	null
4924	10kV胜塘线	米易电力调度控制中心	胜塘线913开关	胜利站	6300	否	300	5196.15	公线	110.3	37	1910.4	0	2766.13	不受限	2750	攀枝花地调	null
4925	10kV兰青线	青神电力调度控制中心	兰青线916开关	兰店站	100000	是	495	8573.65	公线	235.59	48	4080.4	0	2778.52	不受限	2750	眉山地调	null

4926	10kV长城线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城线908开关	长卿站	63	是	653	11310.29	公用	363.63	56	6298.1	0	2750.13	不受限	2750	绵阳地调	null
4927	10kV凉石线	资中电力调度控制中心	凉石线911开关	凉水井	290000	否	482	8348.48	公线	274.13	57	4748	0	2765.63	不受限	2750	内江地调	null
4928	10kV鼓工三线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工三线933	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	312.03	52	5404.3	1250	2776.72	不受限	2750	南充地调	null
4929	10kV中钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢一线910开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	294.63	52	5103	0	2781.3	不受限	2750	绵阳地调	null
4930	10kV清荣二线	威远电力调度控制中心	清荣二线971开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	216.32	39	3746.6	2229	2753.93	不受限	2750	内江地调	null
4931	10kV宅格线	阿坝电力调度控制中心	宅格线952开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	19.8	10	343	0	2774.69	不受限	2750	阿坝地调	null

4932	10kV海未线大馈线	富顺电力调度控制中心	海未线919开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	专线	334.99	61	5802	0	2771.65	不受限	2750	自贡地调	null
4933	10kV双武一线	彭山电力调度控制中心	双武一线911开关	双河站	100000	否	377	6529.83	公线	179.31	48	3105.6	0	2771.25	不受限	2750	眉山地调	null
4934	10kV南公线大馈线	自贡电力调度控制中心	南公线926开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	243.14	43	4211.2	800	2789.96	不受限	2750	自贡地调	null
4935	10kV奢玉线912	古蔺电力调度控制中心	10kV奢玉线912开关	奢香	10000	否	196	3394.82	公线	17.17	9	297.3	0	2758.04	不受限	2750	泸州地调	null
4936	10kV苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏呷线912开关	苏洼龙站	18000	否	200	3464.1	公线	19.1	10	330.8	0	2786.89	不受限	2750	甘孜地调	null

4937	10kV富南 二线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.富 南二线 929开 关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	281.96	51	4883.6	0	2765.14	不受 限	2750	达州 地调	null
4938	10kV仁若 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	仁若线 911开 关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	20.79	10	360	0	2757.69	不受 限	2750	甘孜 地调	null
4939	10kV宅碛 线912大 馈线	阿坝电 力调度 控制中 心	宅碛线 912开 关	红土站	3230	是	200	3464.1	公线	0.84	0	14.5	0	2756.78	不受 限	2750	阿坝 地调	null
4940	10kV华新 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	华新线 926开 关	新华站	80000	否	503	8712.22	公线	292.29	58	5062.5	0	2778.5	不受 限	2750	自贡 地调	null
4941	10kV杨好 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.杨 好线 982开 关	杨柳垭 站	40000	是	423	7326.57	公线	176.84	42	3062.9	0	2798.36	不受 限	2750	达州 地调	null

4942	10kV五宝线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五宝线915开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	33.63	16	582.4	0	2769.12	不受限	2750	自贡地调	null
4943	10kV尔晴线	阿坝电力调度控制中心	尔晴线952开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	20.82	10	360.6	0	2757.09	不受限	2750	阿坝地调	null
4944	10kV龙贵线	仁寿电力调度控制中心	龙贵线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	181.2	48	3138.3	0	2785.31	不受限	2750	眉山地调	null
4945	10kV龙附线	蓬溪电力调度控制中心	龙附线932开关	龙马	100000	是	275	4763.14	公线	60.3	22	1044.4	0	2766.11	不受限	2750	遂宁地调	null
4946	10kV咸大线	仁寿电力调度控制中心	咸大线931开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	110.14	37	1907.6	0	2768.93	不受限	2750	眉山地调	null
4947	10kV南桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南桥线922开关	(会理县调)城南站	16000	否	270	4676.54	公线	83.49	31	1446.1	0	2762.79	不受限	2750	凉山地调	null

4948	10kV泸山线961大馈线	泸州电力调度控制中心	泸山线961	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	163.42	40	2830.5	0	2795.2	不受 限	2750	泸州地调	null
4949	10kV城南线921大馈线	泸州电力调度控制中心	城南线921开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	163.2	40	2826.6	0	2799.1	不受 限	2750	泸州地调	null
4950	10kV玉长线	巴州电力调度控制中心	10kV玉长线917	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	36.39	17	630.2	0	2799.26	不受 限	2750	巴中地调	null
4951	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	陇林线k103开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	292.16	52	5060.2	0	2768.67	不受 限	2750	南充地调	null
4952	10kV丰董线	石棉电力调度控制中心	丰董线951开关	丰乐站	25000	是	200	3464.1	公线	52.54	26	910	0	1861.28	不受 限	2750	雅安地调	null
4953	10kV城附线	蓬溪电力调度控制中心	城附线924开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	59.93	22	1038	0	2772.51	不受 限	2750	遂宁地调	null

4954	10kV胡火线	宣汉电力调度控制中心	胡火线927开关	胡家站	80000	是	213	3689.27	专线	8.79	4	152.3	0	2799.12	不受限	2750	达州地调	null
4955	10kV梁炉线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁炉线917开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	108.46	36	1878.6	0	2797.93	不受限	2750	达州地调	null
4956	10kV元大线大馈线	雷波电力调度控制中心	元大线912开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	69.87	27	1210.2	0	2764.86	不受限	2750	凉山地调	null
4957	10kV董阳线	石棉电力调度控制中心	董阳线959开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	106.23	53	1840	0	931.28	不受限	2750	雅安地调	null
4958	10kV水大线	巴州电力调度控制中心	10kV水大线912	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	142.14	42	2461.8	0	2760.33	不受限	2750	巴中地调	null
4959	10kV荥新线	荥经电力调度控制中心	荥新线912开关	荥河站	8000	否	300	5196.15	公线	100	33	1732	200	2744	不受限	2744	雅安地调	null

4960	10kV大紫线	天全电力调度控制中心	大紫线912开关	大仁烟站	10000	是	380	6581.79	公线	144.15	37	2497	700	2727	不受限	2727	雅安地调	null
4961	10kV观井线	巴州电力调度控制中心	10kV观井线912	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	180.97	48	3134.4	0	2742.45	不受限	2700	巴中地调	null
4962	10kV梁镇线	巴州电力调度控制中心	10kV梁镇线951	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	143.26	43	2481.3	0	2740.83	不受限	2700	巴中地调	null
4963	10kV西园线	南江电力调度控制中心	10kV西园线954	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	22.74	11	393.8	0	2723.89	不受限	2700	巴中地调	null
4964	10kV齐贸三线688大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸三线948	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	154.99	33	2684.4	1000	2731.12	不受限	2700	泸州地调	null
4965	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	否	300	5196.15	公线	113.28	38	1962	0	2714.53	不受限	2700	巴中地调	null

4966	10kV北黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄二线923	城北站	20000	否	503	8712.22	公线	292.13	58	5059.7	0	2781.3	不受限	2700	巴中地调	null
4967	10kV大宝线	蓬溪电力调度控制中心	大宝线915开关	大石	16300	是	275	4763.14	公线	63.39	23	1097.9	0	2712.61	不受限	2700	遂宁地调	null
4968	10kV小城普线951路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城普线914开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	216.37	46	3747.6	0	2709.49	不受限	2700	达州地调	null
4969	10kV大西线	雅安配调电力调度控制中心	大西线915开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	80.5	21	1400	3215	1306	不受限	2700	雅安地调	null
4970	10KV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑隧线911开关	佑君站	20000	否	352	6096.82	公线	160.39	46	2778	0	2709.14	不受限	2700	凉山地调	null

4971	10kV明回 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	明回线 924开 关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	62.49	23	1082.4	0	2728.11	不受 限	2700	遂宁 地调	null
4972	10kV杨滨 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV杨 滨 I 回 919	杨家坝 站	100000	否	525	9093.27	公线	315.97	60	5472.6	0	2711.34	不受 限	2700	巴中 地调	null
4973	10kV香蒙 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	香蒙线 913开 关	香格里 拉站	40200	否	200	3464.1	公线	130.58	65	345.6	0	2856.09	不受 限	2700	甘孜 地调	null
4974	10kV城区 二线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.城 区二线 922开 关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	281.64	51	4878	0	2743.02	不受 限	2700	达州 地调	null
4975	10kV金飞 线	仁和电 力调度 控制中 心	金飞线 971开 关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	79.19	26	1371.6	60	2725.32	不受 限	2700	攀枝 花地 调	null

4976	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	20.9	10	362	0	2755.69	不受限	2700	甘孜地调	null
4977	10kV总桥线	仁和电力调度控制中心	总桥线954开关	总发站	6300	否	300	5196.15	公线	112.22	37	1943.6	0	2732.93	不受限	2700	攀枝花地调	null
4978	10kV观业线	阿坝电力调度控制中心	观业线917开关	观音桥站	40100	否	200	3464.1	公线	21.48	11	372.1	0	2745.59	不受限	2700	阿坝地调	null
4979	10kV沙城线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙城线927开关	沙坪站	100200	否	624	10808	公线	127.48	20	2208	4800	2719.2	不受限	2700	自贡地调	null
4980	10kV保堰线大馈线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保华站	12800	是	304	5265.43	公线	87.18	29	1510	0	2702.34	不受限	2700	自贡地调	null

4981	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700	甘孜地调	null
4982	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	38	314.2	0.72	2770.56	不受限	2700	甘孜地调	null
4983	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700	甘孜地调	null
4984	10kV兜伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV兜伍线914开关	兜山站	10000	否	270	4676.54	专线	14.06	5	243.6	1260	2705.29	不受限	2700	自贡地调	null

4985	10kV南丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	南丹线973开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	228.52	48	3958	0	2706.93	不受限	2700	自贡地调	null
4986	10kV老西一线	攀枝花电力调度控制中心	老西一线955开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	121.75	35	2108.7	0	2741.04	不受限	2700	攀枝花地调	null
4987	10kV高加线	攀枝花电力调度控制中心	高加线974开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	82.76	28	1433.4	0	2723.52	不受限	2700	攀枝花地调	null
4988	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	184.56	22	196.6	0	2878.91	不受限	2700	甘孜地调	null
4989	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板沙线948开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	244.8	42	4240	1030	2711.29	不受限	2700	自贡地调	null

4990	10kV热粮 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调度 控制中心	热粮线 952开 关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受 限	2700	甘孜 地调	null
4991	10kV西雅 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西 雅线 916开 关	汇西站	100000	是	515	8920.06	公线	217.47	42	3766.6	630	2739.45	不受 限	2700	自贡 地调	null
4992	10kV长新 二线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	长新二 线923 开关	长土站	56700	是	510	8833.46	公线	250.95	49	4346.4	0	2720.37	不受 限	2700	自贡 地调	null
4993	10kV俄热 线	阿坝电 力调度 控制中 心	俄热线 951开 关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	86.61	32	1500	0	2708.89	不受 限	2700	阿坝 地调	null
4994	10kV州维 线	阿坝电 力调度 控制中 心	州维线 915开 关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	118.52	39	2052.8	0	2701.68	不受 限	2700	阿坝 地调	null

4995	10kV宁龙 线	米易电 力调度 控制中 心	宁龙线 957开 关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	82.3	28	1425.5	0	2720.34	不受 限	2700	攀枝花地 调	null
4996	10kV福观 线	眉山电 力调度 控制中 心	福观线 973开 关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	227.17	47	3934.6	0	2744.18	不受 限	2700	眉山地调	null
4997	10kV城坡 线	眉山电 力调度 控制中 心	城坡线 961开 关	城南开 闭所	0	是	440	7621.02	公线	194.06	44	3361.1	0	2735.72	不受 限	2700	眉山地调	null
4998	10kV科白 一线914	眉山电 力调度 控制中 心	科白一 线914 开关	科工园 站	100000	是	495	8573.65	公线	238.71	48	4134.4	0	2724.52	不受 限	2700	眉山地调	null
4999	10kV望西 一线大馈 线	盐亭电 力调度 控制中 心	望西一 线919 开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	197.46	36	3420	1500	2742.59	不受 限	2700	绵阳地调	null
5000	10kV横沙 线	米易电 力调度 控制中 心	横沙线 951开 关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	123.29	35	2135.5	0	2714	不受 限	2700	攀枝花地 调	null

5001	10kV大龙线915大馈线	叙永电力调度控制中心	大龙线915	大树	10000	是	252	4364.77	公线	44.98	18	779.1	0	2712.72	不受 限	2700	泸州地调	null
5002	10kV晓胜线大馈线	安州电力调度控制中心	晓胜线915开关	晓坝站	40	是	400	6928.2	公用	163.05	41	2824	0	2718.56	不受 限	2700	绵阳地调	null
5003	10kV桥安线	资中电力调度控制中心	桥安线971开关	倒石桥站	100000	否	374	6477.87	公线	179.16	48	3103.1	0	2726.98	不受 限	2700	内江地调	null
5004	10kV铝阳线	眉山电力调度控制中心	铝阳线915开关	铝城站	100000	否	600	10392.3	专线	245.05	41	4244.2	2400	2708.87	不受 限	2700	眉山地调	null
5005	10kV八永线大馈线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10	否	240	4156.92	公用	60.07	25	1040.4	0	2700.83	不受 限	2700	绵阳地调	null
5006	10kV金金线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金金线915开关	金孔站	12.6	否	316	5473.28	公用	127.67	40	2211.2	0	2714.75	不受 限	2700	绵阳地调	null

5007	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	94.04	34	1628.8	0	2704.79	不受限	2700	内江地调	null
5008	10kV太滨二线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨二线923开关	太白站	100	是	600	10392.3	公线	321.82	54	5573.9	0	2739.94	不受限	2700	绵阳地调	null
5009	10kV绿镇线	营山电力调度控制中心	绿镇线922开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	23.27	12	403	0	2714.69	不受限	2700	南充地调	null
5010	10kV太仙线921大馈线	西充电力调度控制中心	太仙线921开关	太平站(西充)	16300	否	304	5265.43	公线	75.17	25	1302	710	2726.89	不受限	2700	南充地调	null
5011	10kV拱冶路921线路	绵东电力调度控制中心	拱冶路921开关	拱星站	20000	是	435	7534.42	公线	192.01	44	3325.6	0	2701.94	不受限	2700	德阳地调	null
5012	10kV蔡双线大馈线	五通桥电力调度控制中心	蔡双线913开关	蔡金站	10000	是	345	5975.58	公线	118.29	34	2048.8	0	2731.66	不受限	2700	乐山地调	null

5013	10kV铁汇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁汇线916开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	265.7	50	4602	0	2700.33	不受限	2700	绵阳地调	null
5014	10kV南城三路	罗江电力调度控制中心	南城三路917开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	255.72	49	4429	0	2748.62	不受限	2700	德阳地调	null
5015	10kV罗三路	绵竹电力调度控制中心	罗三路916开关	罗荣站	102000	是	428	7413.18	公用	186.03	43	3222	0	2708.54	不受限	2700	德阳地调	null
5016	10kV柳天线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳天线922开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	86.95	32	1506	0	2702.89	不受限	2700	南充地调	null
5017	10kV桂园四线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园IV线913开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	233.3	54	4040.8	0	2709	不受限	2700	南充地调	null
5018	10kV绵投线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵投线958开关	绵阳站	50	否	527	9127.91	公用	316.81	60	5487.2	0	2727.92	不受限	2700	绵阳地调	null

5019	10kV龙乐线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙乐线922开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	否	311	5386.68	公线	123.19	40	2133.6	0	2714.41	不受限	2700	南充地调	null
5020	10kV中侨线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中侨线914开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	243.94	49	4225.1	0	2703.1	不受限	2700	资阳地调	null
5021	10kV宝晏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝晏线913开关	金宝站(龙蟠)	6300	否	300	5196.15	公线	111.3	37	1927.8	0	2748.73	不受限	2700	南充地调	null
5022	10kV老高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老高线912开关	老君站	12600	否	340	5888.97	公用	136.52	40	2364.6	225	2710.47	不受限	2700	资阳地调	null
5023	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾全线913开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	227.36	47	3937.9	0	2740.88	不受限	2700	内江地调	null
5024	10kV桐海一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐海一线914开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	321.65	54	5571	0	2705.57	不受限	2700	南充地调	null

5025	10kV里伏三线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏三线925开关	七里站	91100	否	840	14549.23	公线	598.67	71	10369	0	2725.31	不受限	2700	南充地调	null
5026	10kV蒙工线	雅安电力调度控制中心	蒙工线913开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	144.32	144	2499.6	3500	2735.38	不受限	2700	雅安地调	null
5027	10kV桐安二线	内江电力调度控制中心	桐安二线972开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	181.5	43	3143.5	0	2717.76	不受限	2700	内江地调	null
5028	10kV王文线	广元电力调度控制中心	王文线915开关	35kV王家站	6300	否	259	4486.01	公线	76.29	29	1321.3	0	2716.11	不受限	2700	广元地调	null
5029	10kV竹黄线	广元电力调度控制中心	竹黄线925开关	竹园站	80000	否	516	8937.38	公线	306.29	59	5305	0	2738.64	不受限	2700	广元地调	null
5030	10kV前材线	青白江电力调度控制中心	前材线920开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	341.8	62	5920	0	2700.42	不受限	2700	成都地调	null

5031	10kV丰钢线	新都电力调度控制中心	丰钢线909开关	大丰	20000	否	300	5196.15	公线	114.09	38	1976	0	2700.53	不受限	2700	成都地调	null
5032	10kV官水路	彭州电力调度控制中心	官水线926开关	官仓	2*40000	是	200	3464.1	公线	1.5	1	26	0	2745.28	不受限	2700	成都地调	null
5033	10kV净捷六线	崇州电力调度控制中心	净捷六线935	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	563.83	70	9765.5	0	2705.27	不受限	2700	成都地调	null
5034	10kV桂旭线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂旭线906开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	309.01	60	5352	0	2707.23	不受限	2700	成都地调	null
5035	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑文路917开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	201.85	50	3496	0	2739.38	不受限	2700	天府地调	null
5036	10kV清塑路大馈线	天府电力调度控制中心	清塑路909开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	203.52	51	3525	0	2710.38	不受限	2700	天府地调	null

5037	10kV清食线	新津电力调度控制中心	清食线944开关	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	381.9	64	6614.5	0	2738.57	不受限	2700	成都地调	null
5038	10kV花车线	郫都电力调度控制中心	花车线927开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	161.37	40	2795	0	2747.56	不受限	2700	成都地调	null
5039	10kV何高线922大馈线	新津电力调度控制中心	何高线922	何店	100000	否	515	8920.06	公线	253.86	49	4396.8	0	2739.25	不受限	2700	成都地调	null
5040	10kV天地线大馈线	天府电力调度控制中心	天地线938开关	天保	63000	是	462	8002.07	公线	212.98	46	3688.9	0	2712.76	不受限	2700	天府地调	null
5041	10kV庄唐路	大邑电力调度控制中心	庄唐线909开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	323.73	54	5607	0	2706.84	不受限	2700	成都地调	null
5042	10kV叙城线	宜宾电力调度控制中心	叙城线632开关	叙南站	50000	是	400	6928.2	公线	19.2	5	332.6	2500	2709.96	不受限	2700	宜宾地调	null

5043	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九鼎线634开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	162.89	41	2821.3	0	2721.26	不受限	2700	宜宾地调	null
5044	10kV荔青一线	成都配调	荔青一路915	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	220.32	47	3816	0	2738.08	不受限	2700	成都地调	null
5045	10kV堤围线	成都配调	堤围路903	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	220.18	47	3813.6	0	2740.48	不受限	2700	成都地调	null
5046	10kV绿光路	成都配调	绿光路943	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	147.58	44	2556	0	2712.9	不受限	2700	成都地调	null
5047	10kV涯商线	成都配调	涯商线945	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	221.13	47	3830	0	2724.08	不受限	2700	成都地调	null
5048	10kV双逸路_专	成都配调	双逸路915	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	266.97	56	4624	0	2749.34	不受限	2700	成都地调	null
5049	10kV杏塘线	成都配调	杏塘路930	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	220.32	47	3816	0	2738.08	不受限	2700	成都地调	null

5050	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	柏田路911开关	35kV柏垭站	12600	否	259	4486.01	公线	78.05	30	1351.8	0	2685.61	不受限	2680	广元地调	null
5051	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越一线921开关	越溪站	11300	是	294	5092.23	公线	80.69	27	1397.5	0	2676.28	不受限	2650	内江地调	null
5052	10kV木源线953路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	木源线913开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	25.19	13	436.3	0	2681.39	不受限	2650	达州地调	null
5053	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	单彭线921开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	153.84	45	2664.5	0	2651.16	不受限	2650	广元地调	null
5054	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	10kV良佛线913开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	21.81	10	377.7	0	2670.71	不受限	2650	资阳地调	null
5055	10kV北东线	资中电力调度控制中心	北东线914开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	206.93	52	3584	0	2651.38	不受限	2650	内江地调	null

5056	10kV安凉线	射洪电力调度控制中心	安凉线915开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	238.07	49	4123.3	0	2666.34	不受限	2650	遂宁地调	null
5057	10kV象城线	眉山电力调度控制中心	象城线923开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	29.6	14	512.6	80	2680.98	不受限	2650	眉山地调	null
5058	10kV迎巴线	剑阁电力调度控制中心	迎巴线914开关	35kV迎水站	10000	否	197	3412.14	公线	23.64	12	419.2	0	2651.73	不受限	2650	广元地调	null
5059	10kV松民一线	眉山电力调度控制中心	松民一线968开关	松江站	80000	是	495	8573.65	公线	242.96	49	4208.1	0	2650.82	不受限	2650	眉山地调	null
5060	10kV金大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金大线912开关	金宝站	9	否	300	5196.15	公用	115.14	38	1994.2	0	2682.33	不受限	2650	绵阳地调	null
5061	10kV富安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	116.51	39	2017.9	0	2658.63	不受限	2650	绵阳地调	null

5062	10kV歧下线	苍溪电力调度控制中心	歧下线917开关	35kV歧坪站	8000	否	280	4849.74	公线	97.69	35	1692	0	2672.77	不受限	2650	广元地调	null
5063	10kV黄定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄定线911开关	黄甸站	6.3	否	300	5196.15	公用	114.46	38	1982.4	0	2694.13	不受限	2650	绵阳地调	null
5064	10kV宁溶线	米易电力调度控制中心	宁溶线975开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	84.12	28	1457	0	2688.84	不受限	2650	攀枝花地调	null
5065	10kV水街线923大馈线	叙永电力调度控制中心	水街线922	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	97.67	35	1691.6	0	2673.17	不受限	2650	泸州地调	null
5066	10kV华麟二线936大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟二线936开关	龙华	180000	是	406	7032.13	公线	170.77	42	2957.7	0	2668	不受限	2650	泸州地调	null
5067	10kV太通线911大馈线	泸川电力调度控制中心	太通线911开关	太伏	15000	是	254	4399.41	公线	48.78	19	844.8	0	2674.73	不受限	2650	泸州地调	null

5068	10kV黎安线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎安线913开关	黎雅站	10.3	否	305	5282.75	公线	120	39	2078.4	0	2676.08	不受限	2650	绵阳地调	null
5069	10kV良镇线	乐至电力调度控制中心	10kV良镇线916开关	良安站	20800	否	285	4936.34	公用	102.77	36	1780	0	2662.71	不受限	2650	资阳地调	null
5070	10kV权金线	资中电力调度控制中心	权金线915开关	权义站	10000	是	400	6928.2	公线	204.86	51	3548.2	0	2687.18	不受限	2650	内江地调	null
5071	10kV河重线大馈线	江油电力调度控制中心	河重线914开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	263.74	57	4568	0	2665.05	不受限	2650	绵阳地调	null
5072	10kV东瑞线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东瑞线912开关	东胜站	12600	是	380	6581.79	公线	150.25	40	2602.3	0	2663.13	不受限	2650	资阳地调	null
5073	10kV乐农线大馈线	安州电力调度控制中心	乐农线913开关	乐兴站	8	否	200	3464.1	公用	25.08	13	434.4	0	2683.29	不受限	2650	绵阳地调	null

5074	10kV天七线	蒲城电力调度控制中心	天七线923开关	天生站	20000	否	205	3550.7	公线	30.95	15	536	0	2659.63	不受限	2650	达州地调	null
5075	10kV大龙线	蒲城电力调度控制中心	大龙线912开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	24.99	12	432.8	0	2684.89	不受限	2650	达州地调	null
5076	10kV光园五路	绵竹电力调度控制中心	光园五路919开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	166.1	42	2876.8	0	2665.76	不受限	2650	德阳地调	null
5077	10kV竹易线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹易线918开关	竹根站	90000	是	455	7880.83	公线	187.07	41	3240	400	2664.66	不受限	2650	乐山地调	null
5078	10kV两京Ⅱ路	什邡电力调度控制中心	两京Ⅱ路912开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	164.95	41	2856.9	0	2685.66	不受限	2650	德阳地调	null
5079	10kV安凉路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	12000	是	377	6529.83	公线	123.71	33	2142.6	400	2681.26	不受限	2650	德阳地调	null

5080	10kV会镇路972线路	中江电力调度控制中心	会镇路972开关	会龙站	10000	否	288	4988.31	公线	105.69	37	1830.6	0	2658.88	不受限	2650	德阳地调	null
5081	10KV通范线	乐山电力调度控制中心	通范线918开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	241.58	55	4184.2	0	2674.72	不受限	2650	乐山地调	null
5082	10kV绵虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹一线952开关	绵阳站	50	是	553	9578.24	公用	288.55	52	4997.7	0	2664.89	不受限	2650	绵阳地调	null
5083	10kV罗新路	绵竹电力调度控制中心	罗新路914开关	罗荣站	102000	是	428	7413.18	公用	188.38	44	3262.8	0	2667.74	不受限	2650	德阳地调	null
5084	10kV会城一线大馈线	江油电力调度控制中心	会城一线914开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	366.74	56	6352	0	2696.23	不受限	2650	绵阳地调	null
5085	10kV双成线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV双成线924开关	双石站	20000	否	304	5265.43	公线	97.18	32	1683.2	400	2655.69	不受限	2650	自贡地调	null

5086	10kV富藕线	仁寿电力调度控制中心	富藕线923开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	290.59	59	5033	0	2683.29	不受限	2650	眉山地调	null
5087	10kV石岛线	攀枝花西区电力调度控制中心	石岛线977开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	167	42	2892.5	0	2650.06	不受限	2650	攀枝花地调	null
5088	10kV田陶线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	田陶线917	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	91.56	30	1585.9	0	2681.88	不受限	2650	泸州地调	null
5089	10kV尔坝线	阿坝电力调度控制中心	尔坝线911开关	古尔沟站	16300	否	300	5196.15	公线	112.22	37	1943.6	50	2682.93	不受限	2650	阿坝地调	null
5090	10kV尔隆线	阿坝电力调度控制中心	尔隆线958开关	查尔玛站	3150	否	265	4589.93	公线	84.84	32	1469.5	0	2661.44	不受限	2650	阿坝地调	null

5091	10kV板卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫线926开关	板仓站	80200	是	552	9560.92	公线	138.6	25	2400.6	2550	2698.14	不受限	2650	自贡地调	null
5092	10kV清铁线	攀枝花西区电力调度控制中心	清铁线973开关	清香坪站	16200	是	400	6928.2	公线	164.98	41	2857.5	0	2685.06	不受限	2650	攀枝花地调	null
5093	10kV丹酒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹酒线913开关	丹桂站	400000	否	267	4624.58	专线	85.5	32	1480.9	0	2681.22	不受限	2650	自贡地调	null
5094	10kV魏福线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏福线924开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	84.37	28	1461.3	0	2695.62	不受限	2650	达州地调	null
5095	10kV柯尔线	阿坝电力调度控制中心	柯尔线911开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	25.72	13	445.4	0	2672.29	不受限	2650	阿坝地调	null

5096	6kV坭花线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭花线615开关	红坭站	16200	是	300	5196.15	公线	86.03	29	1490	0	2666.92	不受限	2650	攀枝花地调	null
5097	10kV宋盐线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋盐线912开关	宋家桥站	63000	否	400	6928.2	专线	205.03	51	3551.1	0	2684.28	不受限	2650	自贡地调	null
5098	10kV922特宏线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特宏线922开关	特克站	10000	否	300	5196.15	公线	114.23	38	1978.4	0	2698.13	不受限	2650	凉山地调	null
5099	10kV新民线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新民线915开关	新民站	12500	否	352	6096.82	公线	162.32	46	2811.4	0	2675.74	不受限	2650	凉山地调	null
5100	10kV南碧线	仪陇电力调度控制中心	南碧线916开关	丰南站	100000	是	377	6529.83	公线	147.08	39	2547.5	0	2676.36	不受限	2650	南充地调	null

5101	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	10kV千诺线957	千佛崖站	20000	否	378	6547.15	公线	184.85	49	3201.6	0	2690.83	不受限	2650	巴中地调	null
5102	10kV高仁线	南江电力调度控制中心	10kV高仁线955	高桥站	18000	否	335	5802.37	公线	147.14	44	2548.4	0	2673.73	不受限	2650	巴中地调	null
5103	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙昌线917开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	335.02	55	5802.5	0	2649.91	不受限	2650	凉山地调	null
5104	10kV千民线	通江电力调度控制中心	10kV千民线953	千佛崖站	20000	否	240	4156.92	公线	61.15	25	1059.2	0	2682.03	不受限	2650	巴中地调	null
5105	10kV龙凤线	仁寿电力调度控制中心	龙凤线977	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	186.47	49	3229.6	0	2694.01	不受限	2650	眉山地调	null
5106	10kV西柳线	南江电力调度控制中心	10kV西柳线955	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	25.9	13	448.6	0	2669.09	不受限	2650	巴中地调	null

5107	10kV门兴一线	仪陇电力调度控制中心	门兴一线917开关	度门站	80000	是	600	10392.3	公线	283.74	47	4914.3	750	2649.54	不受限	2650	南充地调	null
5108	10kV双隘线	宣汉电力调度控制中心	双隘线912开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	66.02	24	1143.4	0	2667.11	不受限	2650	达州地调	null
5109	10kV望运二线	巴州电力调度控制中心	10kV望运二线922	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	318.34	61	5513.7	0	2670.24	不受限	2650	巴中地调	null
5110	10kV工安线	汉源电力调度控制中心	工安线919开关	万工站	80000	否	335	5802.37	公线	147.23	44	2550	0	2672.13	不受限	2650	雅安地调	null
5111	10kV萝富线	汉源电力调度控制中心	萝富线913开关	萝卜岗站	31500	是	380	6581.79	公线	148.72	39	2575.8	0	2689.63	不受限	2650	雅安地调	null
5112	10kV红开线	荣经电力调度控制中心	红开线937开关	红岩桥站	20000	否	500	8660.25	公线	131.99	37	2286	630	2695.84	不受限	2650	雅安地调	null

5113	10kV高连路大馈线专线	成都配调	高连路935	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	271.48	57	4702	0	2671.34	不受限	2650	成都地调	null
5114	10kV晋吉线	成都配调	晋吉线922	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	222.73	47	3857.6	0	2696.48	不受限	2650	成都地调	null
5115	10kV楼莱路	成都配调	楼莱路936	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	271.73	57	4706.4	0	2666.94	不受限	2650	成都地调	null
5116	10kV望索线	成都配调	望索路992	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	271.39	57	4700.4	0	2672.94	不受限	2650	成都地调	null
5117	10kV金太路	成都配调	金太路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	223.97	47	3879.2	0	2674.88	不受限	2650	成都地调	null
5118	10kV指大路专线	成都配调	指大路912	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	271.32	57	4699.2	0	2674.14	不受限	2650	成都地调	null
5119	10kV白群路	成都配调	白群路933	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	270.35	57	4682.4	0	2690.94	不受限	2650	成都地调	null

5120	10kV树工路	大邑电力调度控制中心	树工线915开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	325.06	61	5630	0	2663.06	不受限	2650	成都地调	null
5121	10kV象威线632	宜宾电力调度控制中心	象威线632开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	188.45	44	3264	0	2694.26	不受限	2650	宜宾地调	null
5122	10kV堤集线	成都配调	堤集线925	九里堤	128000	否	473	8192.6	公线	270.35	57	4682.4	0	2690.94	不受限	2650	成都地调	null
5123	10kV楼言二线	青白江电力调度控制中心	楼言二线936开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	343.11	62	5942.6	0	2677.82	不受限	2650	成都地调	null
5124	10kV区西线922大馈线	天府电力调度控制中心	区西线922开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	384.39	64	6657.7	0	2695.37	不受限	2650	天府地调	null
5125	10kV岭火线大馈线	广安电力调度控制中心	岭火线917开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	25.84	13	447.6	0	2670.09	不受限	2650	广安地调	null

5126	10kV孙供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙供线941开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	229.09	48	3967.8	0	2683.27	不受限	2650	资阳地调	null
5127	10kV平煤一线	广元电力调度控制中心	平煤一线911开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	115.12	38	1993.8	0	2682.73	不受限	2650	广元地调	null
5128	10kV卫建一线	雅安电力调度控制中心	卫建一线985开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	205.15	51	3553.2	0	2682.18	不受限	2650	雅安地调	null
5129	10kV光业三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业III线924开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	288.63	52	4999.1	0	2663.49	不受限	2650	南充地调	null
5130	10kV羊沙线	广元电力调度控制中心	羊沙线914开关	35kV羊木站	6300	否	300	5196.15	公线	117.98	39	2043.4	0	2633.13	不受限	2600	广元地调	null
5131	10kV官塔线大馈线	广安电力调度控制中心	官塔线921开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	202.42	40	3506	800	2622.2	不受限	2600	广安地调	null

5132	10kV龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	是	380	6581.79	公线	83.27	22	1442.2	1221	2602.23	不受限	2600	内江地调	null
5133	10kV团融二线	内江电力调度控制中心	团融二线915开关	团结站	100000	否	482	8348.48	公线	281.66	58	4878.4	0	2635.23	不受限	2600	内江地调	null
5134	10kV苏锦线大馈线	天府电力调度控制中心	苏锦路920开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	207.99	52	3602.4	0	2632.98	不受限	2600	天府地调	null
5135	10kV城望线大馈线	阆中电力调度控制中心	城望线911开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	209.9	52	3635.4	0	2599.98	不受限	2600	南充地调	null
5136	10kV塘西一线915	嘉陵电力调度控制中心	塘西一线915开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	346.71	63	6005	0	2615.42	不受限	2600	南充地调	null
5137	10kV养砖线	简阳电力调度控制中心	养砖线915	养马河	22000	否	275	4763.14	专线	94.76	34	1641.3	0	2645.53	不受限	2600	成都地调	null

5138	10kV官乐线	彭州电力调度控制中心	官乐线913开关	官仓	2*40000	是	300	5196.15	公线	88.09	29	1525.7	0	2631.22	不受限	2600	成都地调	null
5139	10kV郎龙路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎龙路913	三郎	5000	是	373	6460.55	公线	132.82	36	2300.4	250	2618.04	不受限	2600	成都地调	null
5140	10kV美龙线	新都电力调度控制中心	美龙线907开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	195.97	39	3394.2	1000	2603.29	不受限	2600	成都地调	null
5141	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光东路913	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	340.01	61	5889	100	2631.42	不受限	2600	成都地调	null
5142	10kV濛食线	彭州电力调度控制中心	濛食线913	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	345.84	63	5990	0	2630.42	不受限	2600	成都地调	null
5143	10kV金蓝路大馈线	金堂电力调度控制中心	金蓝路924	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	297.44	59	5151.6	0	2642.62	不受限	2600	成都地调	null

5144	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙兰路929开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	329.17	55	5701.2	0	2612.64	不受限	2600	天府地调	null
5145	10kV鹤源一路	大邑电力调度控制中心	鹤源一线913开关	鹤鸣山	13300	否	200	3464.1	专线	27.37	14	474	0	2643.69	不受限	2600	成都地调	null
5146	10kV东液线943	南溪电力调度控制中心	东液线943开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	168.13	42	2912	0	2630.56	不受限	2600	宜宾地调	null
5147	10kV环农线	成都配调	环农线910	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	226.47	48	3922.4	0	2631.68	不受限	2600	成都地调	null
5148	10kV红信路_专线	成都配调	红信路938	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	272.84	58	4725.6	0	2647.74	不受限	2600	成都地调	null
5149	10kV沙香路	成都配调	沙香路947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	151.96	45	2632	0	2636.9	不受限	2600	成都地调	null

5150	10kV任连 一线_公 线	温江电 力调度 控制中 心	任连一 线926	任家桥	2*6300 0	否	555	9612.88	公线	346.85	62	6007.5	0	2644.09	不受 限	2600	成都 地调	null
5151	10kV花科 线大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	花科线 924开 关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	328.98	55	5698	0	2615.84	不受 限	2600	成都 地调	null
5152	10kV桥田 线914大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV桥 田线 914开 关	会东大 桥站	100000	否	220	3810.51	公线	47.78	22	827.5	0	2601.96	不受 限	2600	凉山 地调	null
5153	10kV中兴 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV中 兴线 951	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	97.28	35	1684.9	0	2601.93	不受 限	2600	巴中 地调	null
5154	10kV坪鸳 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV坪 鸳线 958	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	28.95	14	501.5	0	2616.19	不受 限	2600	巴中 地调	null
5155	10kV文园 四线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV文 园四线 922开 关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	234.84	49	4067.5	0	2611.28	不受 限	2600	眉山 地调	null

5156	10kV城院线	越西电力调度控制中心	10kV城院线915小车开关	(越西县调)城关站	50000	否	304	5265.43	公线	120.72	40	2090.8	0	2648.09	不受限	2600	凉山地调	null
5157	10kV拉依线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉依线911开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	1.35	1	23.3	0	2626.74	不受限	2600	凉山地调	null
5158	10kV克日线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克日线912开关	克尔站	6300	否	230	3983.72	公线	54.13	24	937.6	0	2647.75	不受限	2600	凉山地调	null
5159	10kV恩司线	巴州电力调度控制中心	10kV恩司线853	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	187.25	50	3243.2	0	2633.65	不受限	2600	巴中地调	null
5160	10kV诺前线	通江电力调度控制中心	10kV诺前线855	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	21.48	11	372	0	2620.99	不受限	2600	巴中地调	null

5161	10kV诺环线	通江电力调度控制中心	10kV诺环线927	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	118.94	40	2060	0	2616.53	不受限	2600	巴中地调	null
5162	10kV苗南线	雅安配调电力调度控制中心	苗南线919开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	280.88	47	4864.8	800	2649.04	不受限	2600	雅安地调	null
5163	10kV义汉线	平昌电力调度控制中心	10kV义汉线916	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	337.64	62	5847.9	0	2647.81	不受限	2600	巴中地调	null
5164	10kV福宇线	蓬溪电力调度控制中心	福宇线914开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	280.39	52	4856.4	0	2626.06	不受限	2600	遂宁地调	null
5165	10kV窝芦线	阿坝电力调度控制中心	窝芦线956开关	芦花站	40080	否	335	5802.37	公线	150.62	45	2608.8	0	2613.33	不受限	2600	阿坝地调	null

5166	10kV同箐线	攀枝花西区电力调度控制中心	同箐线954开关	同德站	12800	是	400	6928.2	公线	168.78	42	2923.2	0	2619.36	不受限	2600	攀枝花地调	null
5167	10kV板机北线	仁和电力调度控制中心	板机北线978开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	167.9	42	2908	0	2634.56	不受限	2600	攀枝花地调	null
5168	10kV凤泰二线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰二线927开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	88.09	29	1525.8	0	2631.12	不受限	2600	攀枝花地调	null
5169	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热尼线953开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	不受限	2600	甘孜地调	null

5170	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.1	是	220	3810.51	公线	218.94	10	379.2	0	2743.59	不受限	2600	甘孜地调	null
5171	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	18.48	19	320	0	2797.69	不受限	2600	甘孜地调	null
5172	10kV热责线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热责线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	28.12	14	487	0	2630.69	不受限	2600	甘孜地调	null
5173	10kV禾板线	仁寿电力调度控制中心	禾板线923开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	191.61	50	3318.6	0	2605.01	不受限	2600	眉山地调	null

5174	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	189.56	50	3283.2	0	2640.41	不受限	2600	眉山地调	null
5175	10kV阳兑二线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅱ回995开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	200.46	46	3472	0	2624.82	不受限	2600	乐山地调	null
5176	10kV凤镇路911线路	中江电力调度控制中心	凤镇路911开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	188.82	50	3270.4	0	2606.45	不受限	2600	德阳地调	null
5177	10kV会万路971线路	中江电力调度控制中心	会万路971开关	会龙站	10000	否	273	4728.5	公线	93.56	34	1620.5	0	2635.15	不受限	2600	德阳地调	null
5178	10kV隐水路904大馈线	荃华电力调度控制中心	隐水路904开关	隐峰站	32000	是	600	10392.3	公线	327.71	55	5676	0	2637.84	不受限	2600	德阳地调	null
5179	10kV蔡天线大馈线	五通桥电力调度控制中心	蔡天线912开关	蔡金站	10000	否	300	5196.15	公线	118.86	40	2058.6	0	2617.93	不受限	2600	乐山地调	null

5180	10kV两农路	什邡电力调度控制中心	两农路905开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	290.26	53	5027.3	0	2621.44	不受限	2600	德阳地调	null
5181	10kV御涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪二线941开关	御营站	50	是	600	10392.3	公用	328	55	5681	0	2632.84	不受限	2600	绵阳地调	null
5182	10kV朝昌路大馈线	荦华电力调度控制中心	朝昌路923开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	309.44	52	4924	2230	2604.67	不受限	2600	德阳地调	null
5183	10kV北新线923	营山电力调度控制中心	北新线923开关	新店场站(营山)	10300	是	335	5802.37	公线	116.05	35	2010	0	2631.9	不受限	2600	南充地调	null
5184	10kV北政线	蓬安电力调度控制中心	北政线912开关	城北站(蓬安)	71500	是	599	10374.98	公线	327.77	55	5677	0	2622.98	不受限	2600	南充地调	null
5185	10kV玉板路	绵竹电力调度控制中心	玉板路910开关	玉泉站	19300	是	552	9560.92	公用	291.22	53	5044	0	2604.74	不受限	2600	德阳地调	null

5186	10kV城柳线	米易电力调度控制中心	城柳线976开关	城北站	50000	是	264	4572.61	公线	60.79	23	1052.9	0	2605.19	不受限	2600	攀枝花地调	null
5187	10kV剑城二线	剑阁电力调度控制中心	剑城二线922开关	剑阁站	86000	是	502	8694.9	公线	249.47	50	4320.9	0	2635.02	不受限	2600	广元地调	null
5188	10kV剑工线	剑阁电力调度控制中心	剑工线911开关	剑阁站	80000	是	400	6928.2	公线	169.73	42	2939.7	0	2602.86	不受限	2600	广元地调	null
5189	10kV北禹二线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹二线917开关	北川站	100000	是	600	10392.3	公用	328.77	55	5694.3	0	2619.54	不受限	2600	绵阳地调	null
5190	10kV黄乐线大馈线	安州电力调度控制中心	黄乐线933开关	黄土站	40	否	405	7014.81	公用	199.74	49	3459.5	250	2603.83	不受限	2600	绵阳地调	null
5191	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	490	8487.05	公线	241.71	49	4186.4	0	2603.24	不受限	2600	遂宁地调	null

5192	10kV自二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自二线913开关	自强站	6.3	是	300	5196.15	公线	88.03	29	1524.6	0	2632.32	不受限	2600	绵阳地调	null
5193	10kV权睢线	资中电力调度控制中心	权睢线912开关	权义站	10000	否	400	6928.2	公线	196.26	49	3399.3	200	2636.08	不受限	2600	内江地调	null
5194	10kV坝新一线	南部电力调度控制中心	10kV坝新一线965	黄家坝站	126000	否	330	5715.77	公线	144.68	44	2505.8	0	2638.39	不受限	2600	南充地调	null
5195	10kV北蜀线	南部电力调度控制中心	10kV北蜀线915	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	243.5	55	4217.5	0	2641.42	不受限	2600	南充地调	null
5196	10kV朱炭线	威远电力调度控制中心	朱炭线914开关	朱家沟站	80000	是	278	4815.1	专线	70.09	25	1214	0	2638.08	不受限	2600	内江地调	null
5197	10kV始阳线	天全电力调度控制中心	始阳线927开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	170.09	44	2946	400	2577	不受限	2577	雅安地调	null

5198	10kV杨江线948大馈线	泸州电力调度控制中心	杨江线948	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	46.8	9	810.5	4800	2573.44	不受限	2550	泸州地调	null
5199	10kV坡鞍线	仪陇电力调度控制中心	坡鞍线937开关	高坡站	90000	否	510	8833.46	公线	310.65	61	5380.5	0	2569.61	不受限	2550	南充地调	null
5200	10kV泸社泸奥线986大馈线	泸州电力调度控制中心	泸社泸奥线986	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	157.22	39	2723	315	2587.7	不受限	2550	泸州地调	null
5201	10kV冯康一线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康一线918开关	冯嘴	63000	是	600	10392.3	公线	330.09	55	5717.2	0	2596.64	不受限	2550	泸州地调	null
5202	10kV西枣线	巴州电力调度控制中心	10kV西枣线952	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	314.53	61	5447.6	0	2580.45	不受限	2550	巴中地调	null
5203	10kV衣电线	平昌电力调度控制中心	10kV衣电线915	白衣站	10000	否	170	2944.49	公线	3.11	2	53.8	0	2596.24	不受限	2550	巴中地调	null

5204	10kV咸益线	仁寿电力调度控制中心	咸益线915开关	咸安站	8000	否	255	4416.73	公线	82.1	32	1421.9	0	2553.16	不受限	2550	眉山地调	null
5205	10kV金镇线	旺苍电力调度控制中心	金镇线914	35kV金溪站	10000	否	300	5196.15	公线	122.37	41	2119.5	0	2557.03	不受限	2550	广元地调	null
5206	10kV玉智线	大英电力调度控制中心	玉智线923开关	玉峰	18800	是	310	5369.36	公线	99.97	32	1731.5	0	2563.99	不受限	2550	遂宁地调	null
5207	10kV利楠线	石棉电力调度控制中心	利楠线958开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	90.88	30	1574.1	0	2582.82	不受限	2550	雅安地调	null
5208	10kV望滨二线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨二线929	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	324.07	62	5612.9	0	2571.04	不受限	2550	巴中地调	null
5209	10kV清溪线	汉源电力调度控制中心	清溪线911开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	97.82	36	1694.3	0	2592.53	不受限	2550	雅安地调	null

5210	10kV正海一线	仁寿电力调度控制中心	正海一线937开关	正兴站	100000	是	495	8573.65	公线	248.68	50	4307.1	0	2551.82	不受限	2550	眉山地调	null
5211	10kV贾牧一线	阿坝电力调度控制中心	贾牧一线952开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	30.76	15	532.8	0	2584.89	不受限	2550	阿坝地调	null
5212	10kV沙桅线	万源电力调度控制中心	10kV.沙桅线923开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	92.46	31	1601.4	0	2555.52	不受限	2550	达州地调	null
5213	10kV姜克线	阿坝电力调度控制中心	姜克线924开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	30.57	15	529.4	0	2588.29	不受限	2550	阿坝地调	null
5214	10kV塘庙线	富顺电力调度控制中心	10kV塘庙线913开关	童寺站	15000	否	345	5975.58	公线	127.48	37	2208	0	2572.46	不受限	2550	自贡地调	null
5215	10kV高北线大馈线	富顺电力调度控制中心	高北线915开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	213.57	48	3816.4	0	2557.54	不受限	2550	自贡地调	null

5216	10kV炳河线	攀枝花电力调度控制中心	炳河线971开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	132.68	38	2298	0	2551.74	不受限	2550	攀枝花地调	null
5217	10kV新金线	盐边电力调度控制中心	新金线951开关	新城站	25000	否	265	4589.93	公线	79.72	30	1380.8	200	2550.14	不受限	2550	攀枝花地调	null
5218	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	29.91	15	518	0	2599.69	不受限	2550	甘孜地调	null
5219	10kV富南四线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南四线974开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	293.56	53	5084.5	0	2564.24	不受限	2550	达州地调	null
5220	10kV高居线	攀枝花电力调度控制中心	高居线970开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	90.14	30	1561.2	0	2595.72	不受限	2550	攀枝花地调	null

5221	10kV洪北 三线	洪雅电 力调度 控制中 心	洪北III 回924 开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	246.14	50	4263.2	0	2595.72	不受 限	2550	眉山 地调	null
5222	10kV小双 线	威远电 力调度 控制中 心	小双线 911开 关	小河站	11300	是	316	5473.28	专线	103.06	33	1785	0	2593.62	不受 限	2550	内江 地调	null
5223	10kV房雍 线	苍溪电 力调度 控制中 心	房雍线 914开 关	35kV书 房站	8000	否	300	5196.15	公线	122.42	41	2120.3	0	2556.23	不受 限	2550	广元 地调	null
5224	10kV洋新 线	射洪电 力调度 控制中 心	洋新线 912开 关	洋溪	14600	是	335	5802.37	公线	118.27	35	2048.4	0	2593.5	不受 限	2550	遂宁 地调	null
5225	10kV金片 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	金片线 913开 关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	30.97	15	536.4	0	2581.29	不受 限	2550	绵阳 地调	null
5226	10kV沙渡 线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙渡线 926开 关	沙溪坝 站	63000	否	377	6529.83	公线	190.58	51	3300.8	0	2576.05	不受 限	2550	广元 地调	null

5227	10kV鹤坪线	剑阁电力调度控制中心	鹤坪线915开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	173.71	43	3008.6	0	2589.39	不受限	2550	广元地调	null
5228	10kV坝新调线	南部电力调度控制中心	坝新调线927开关	黄家坝站	126000	是	605	10478.91	公线	335.72	55	5814.6	0	2568.53	不受限	2550	南充地调	null
5229	10kV五潭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五潭线921开关	五龙站	12.3	否	300	5196.15	公用	121.22	40	2099.5	0	2577.03	不受限	2550	绵阳地调	null
5230	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	姚城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	123.75	36	2143.4	0	2581.63	不受限	2550	广元地调	null
5231	10kV黑弥线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑弥线917开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公用	32.26	16	558.8	0	2558.89	不受限	2550	绵阳地调	null
5232	10kV黑水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6.3	否	198	3429.46	公用	28.41	14	492	0	2594.51	不受限	2550	绵阳地调	null

5233	10kV陵植线	苍溪电力调度控制中心	陵植线916开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	391	65	6772.1	0	2565.38	不受限	2550	广元地调	null
5234	10kV尚金二线	眉山电力调度控制中心	尚金二线962开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	249.61	52	4323.3	600	2590.33	不受限	2550	眉山地调	null
5235	10kV富场二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场二线923开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	121.58	41	2105.8	0	2570.73	不受限	2550	绵阳地调	null
5236	10kV城桃线	眉山电力调度控制中心	城桃线965开关	城南开闭所	0	否	350	6062.18	公线	158.49	45	2745	125	2585.96	不受限	2550	眉山地调	null
5237	10kV南园线921大馈线	泸川电力调度控制中心	南园线921开关	城南	50000	否	254	4399.41	公线	78.79	31	1364.6	0	2594.87	不受限	2550	泸州地调	null
5238	10kV会让线大馈线	江油电力调度控制中心	会让线923开关	会昌站	50	否	520	9006.66	公用	318.88	61	5523	0	2582.99	不受限	2550	绵阳地调	null

5239	10kV晓茶线大馈线	安州电力调度控制中心	晓茶线914开关	晓坝站	40	是	300	5196.15	公用	91.11	30	1578	0	2578.92	不受限	2550	绵阳地调	null
5240	10kV青店一线	青神电力调度控制中心	青店一线915开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	115.65	27	2003	2000	2590.91	不受限	2550	眉山地调	null
5241	10kV西覃线	通川电力调度控制中心	西覃线918开关	城西站	80000	否	240	4156.92	专线	66.87	28	1158.2	0	2583.03	不受限	2550	达州地调	null
5242	10kV关岛线	射洪电力调度控制中心	关岛线925开关	城关	28500	否	307	5317.4	公线	128.59	42	2227.2	0	2558.46	不受限	2550	遂宁地调	null
5243	10kV罾水二线大馈线	南充电力调度控制中心	罾水二线936开关	搬罾	360000	否	553	9578.24	专线	349.08	63	6046	0	2574.42	不受限	2550	南充地调	null

5244	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨八线922开关	杨柳湾站	85500	否	360	6235.38	公线	176.32	49	3053.8	0	2558.04	不受限	2550	乐山地调	null
5245	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双坝线916开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	19.71	7	341.4	1750	2585.13	不受限	2550	乐山地调	null
5246	10kV棕体一线	西充电力调度控制中心	棕体I线915开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	169.97	42	2943.8	0.14	2598.62	不受限	2550	南充地调	null
5247	10kV苏水I回911大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水一回911开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	203.7	46	3528	0	2568.82	不受限	2550	乐山地调	null
5248	10kV六青路	广汉电力调度控制中心	六青路903开关	六陵站	26000	否	484	8383.13	公线	217.89	45	3773.9	1210	2560.92	不受限	2550	德阳地调	null

5249	10kV川息线	成都配调	川息线923	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	230.95	49	4000	0	2554.08	不受限	2550	成都地调	null
5250	10kV红西路	成都配调	红西路919	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	229.4	48	3973.2	0	2580.88	不受限	2550	成都地调	null
5251	10kV龙桥路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙桥线921开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	332.36	55	5756.4	0	2557.44	不受限	2550	成都地调	null
5252	10kV马为二路_专线	成都配调	马为二路937	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	278.24	59	4819.2	0	2554.14	不受限	2550	成都地调	null
5253	10kV东桂线	成都配调	东桂路910	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	230.95	49	4000	0	2554.08	不受限	2550	成都地调	null
5254	10kV粉圣路	成都配调	粉圣路910	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	230.95	49	4000	0	2554.08	不受限	2550	成都地调	null
5255	10kV.晖瑞线_用户专线	成都配调	晖瑞线913	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	278.25	59	4819.3	0	2554.04	不受限	2550	成都地调	null

5256	10kV益晶一路	成都配调	益晶一路930	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	155.94	46	2700.8	0	2563.43	不受限	2550	成都地调	null
5257	10kV金德线614	江安电力调度控制中心	金德线915开关	金钟站	6300	否	260	4503.33	公用	85.45	33	1480	0	2573	不受限	2550	宜宾地调	null
5258	10kV车东一线大馈线	天府电力调度控制中心	车东一线924开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	391.86	65	6787	0	2566.07	不受限	2550	天府地调	null
5259	10kV柏众二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众二路935开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	389.93	65	6753.6	0	2599.47	不受限	2550	天府地调	null
5260	10kV天信线大馈线	天府电力调度控制中心	天信线916开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	390.93	65	6770.9	0	2582.17	不受限	2550	天府地调	null
5261	10kV濛钢路	彭州电力调度控制中心	濛钢路905	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	321.48	58	5568	500	2552.42	不受限	2550	成都地调	null

5262	10kV丰桥路	新都电力调度控制中心	丰桥线908开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	211.55	53	3664	0	2571.38	不受限	2550	成都地调	null
5263	10kV怡悦线大馈线	天府电力调度控制中心	怡悦线936开关	怡居	63000	否	600	10392.3	专线	390.95	65	6771.3	0	2581.77	不受限	2550	天府地调	null
5264	10kV星医线大馈线	天府电力调度控制中心	星医线962开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	236.66	55	4098.9	0	2588.55	不受限	2550	天府地调	null
5265	10kV龙堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙堰路929开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	331.45	55	5740.8	0	2573.04	不受限	2550	成都地调	null
5266	10kV力核八路大馈线	天府电力调度控制中心	力核八路930开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	210.07	53	3638.4	0	2596.98	不受限	2550	天府地调	null
5267	10kV南德二线	广元电力调度控制中心	南德二线971开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	259.84	57	4500.5	0	2561.07	不受限	2550	广元地调	null

5268	10kV九源 一线	广元电 力调度 控制中 心	九源一 线914 开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	258.81	57	4482.6	0	2578.97	不受 限	2550	广元 地调	null
5269	10kV塔海 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔海线 914开 关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	392.67	65	6801	0	2552.07	不受 限	2550	天府 地调	null
5270	10kV曾河 线	广元电 力调度 控制中 心	曾河线 913开 关	35kV曾 家站	6300	否	283	4901.7	公线	103.55	37	1793.4	50	2568.13	不受 限	2550	广元 地调	null
5271	10kV马邱 线	内江电 力调度 控制中 心	马邱线 924开 关	马鞍山 站	80000	是	423	0	公线	25.53	6	442.1	2820	2599.16	不受 限	2550	内江 地调	null
5272	10kV桂响 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	桂响线 956开 关	桂兴站	80000	否	320	5542.56	公线	138.57	43	2400	0	2588.3	不受 限	2550	广安 地调	null
5273	10kV李渡 二线	嘉陵电 力调度 控制中 心	李渡II 线924 开关	李渡站 (高坪)	10000	是	345.1	5977.31	公线	128.61	37	2227.6	0	2554.25	不受 限	2550	南充 地调	null

5274	10kV渔坡线	隆昌电力调度控制中心	渔坡线913开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	147.46	40	2554	0	2586.73	不受限	2550	内江地调	null
5275	10kV官芳线大馈线	广安电力调度控制中心	官芳线911开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	250.87	50	4345	0	2583.2	不受限	2550	广安地调	null
5276	10kV下万四线	广元电力调度控制中心	下万四线974开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	284.39	59	4925.6	0	2588.03	不受限	2550	广元地调	null
5277	10kV石高线大馈线	邻水电力调度控制中心	石高线915开关	石永站	12600	否	341	5906.29	公线	128.7	38	2229	500	2586.66	不受限	2550	广安地调	null
5278	10kV武融线大馈线	武胜电力调度控制中心	武融线978开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	273.46	55	4736.3	4330	-2138.13	不受限	2550	广安地调	null
5279	10kV桐街南线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街南线975开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	58.27	22	1009.3	0	2593.36	不受限	2550	广安地调	null

5280	10kV中临线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中临线919开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公线	0	0	0	1600	2556.92	不受限	2550	资阳地调	null
5281	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线915开关	35kV羊木站	6300	否	283	4901.7	公线	106.07	37	1837.2	0	2574.33	不受限	2550	广元地调	null
5282	10kV罗代一线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代一线913开关	梭罗站	18000	是	304	5265.43	公线	81.41	27	1410	252	2550.34	不受限	2550	广安地调	null
5283	10kV万托线	广元电力调度控制中心	万托线915开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	265.19	51	4593.1	0	2556.8	不受限	2550	广元地调	null
5284	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三邱线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	175.11	41	3032.9	250	2578.36	不受限	2550	内江地调	null
5285	10kV陈柏线	广元电力调度控制中心	陈柏线912开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	32.18	16	557.3	0	2560.39	不受限	2550	广元地调	null

5286	10kV南均线	雅安电力调度控制中心	南均线935开关	南坝子站	100000	是	433	7499.78	公用	201.12	46	3483.4	0	2516.42	不受限	2500	雅安地调	null
5287	10kV光文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光文线929开关	保光站	80000	是	515	8920.06	公线	262.33	51	4543.5	50	2542.55	不受限	2500	南充地调	null
5288	10kV潼沙线	广元电力调度控制中心	潼沙路913开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	79.15	32	1370.9	0	2541.81	不受限	2500	广元地调	null
5289	10kV沿植线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿植线925开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	173.03	47	2996.9	2540	-319.29	不受限	2500	广安地调	null
5290	10kV城东线大馈线	阆中电力调度控制中心	城东线929开关	城郊站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	157.3	39	2724.4	315	2503.16	不受限	2500	南充地调	null
5291	10kV岭红线大馈线	广安电力调度控制中心	岭红线914开关	分水岭站	71500	否	180	3117.69	公线	17.15	10	297	0	2508.92	不受限	2500	广安地调	null

5292	10kV柳曾线	广元电力调度控制中心	柳曾线915开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	108.46	38	1878.6	0	2532.93	不受限	2500	广元地调	null
5293	10kV牧雍路大馈线	天府电力调度控制中心	牧雍路947开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	348.05	63	6028.3	0	2545.35	不受限	2500	天府地调	null
5294	10kV柏金线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏金线924开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	96.7	36	1674.9	0	2533.99	不受限	2500	南充地调	null
5295	10kV十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线922	十里坝	106000	否	420	7274.61	公线	196.09	47	3396.2	630	2520.95	不受限	2500	成都地调	null
5296	10kV九石路	彭州电力调度控制中心	九石线921开关	九陇	#####	否	180	3117.69	公线	16.42	9	284.4	0	2521.52	不受限	2500	成都地调	null
5297	10kV仁厂一路大馈线	天府电力调度控制中心	仁厂一路915开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	333.19	56	5770.8	0	2543.04	不受限	2500	天府地调	null

5298	10kV石木线	新都电力调度控制中心	石木线915开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	123.78	41	2143.9	0	2532.63	不受限	2500	成都地调	null
5299	10kV邱镇线641	宜宾电力调度控制中心	邱镇线641开关	邱场站	6300	否	370	6408.59	公线	186.37	50	3228	0	2539.73	不受限	2500	宜宾地调	null
5300	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮西路913开关	氮肥厂	27000	是	400	6928.2	公线	173.21	43	3000	0	2542.56	不受限	2500	成都地调	null
5301	10kV官西路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	254.1	51	4401	0	2527.2	不受限	2500	成都地调	null
5302	10kV两泰路	成都配调	两泰路910	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	280.46	59	4857.6	0	2515.74	不受限	2500	成都地调	null
5303	10kV海心线	成都配调	海心线913	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	231.91	49	4016.7	0	2537.38	不受限	2500	成都地调	null

5304	10kV德士路	郫都电力调度控制中心	德士线914开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	214.78	54	3720	0	2515.38	不受限	2500	成都地调	null
5305	10kV晖宜二线_专线	成都配调	晖宜二线921	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	279.67	59	4843.8	0	2529.54	不受限	2500	成都地调	null
5306	10kV粉藏线	成都配调	粉藏路916开关	粉坊堰	192000	是	473	8192.6	公线	231.7	49	4013	0	2541.08	不受限	2500	成都地调	null
5307	10kV店团线	郫都电力调度控制中心	店团线935开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	332.96	55	5766.8	0	2547.04	不受限	2500	成都地调	null
5308	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桂路933开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	333.25	56	5771.9	0	2541.94	不受限	2500	德阳地调	null
5309	10kV桂园三线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园III线923开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	229.08	53	3967.7	250	2532.1	不受限	2500	南充地调	null

5310	10kV岭鸣线925大馈线	西充电力调度控制中心	岭鸣线925开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	145.32	39	2517	205	2501.86	不受限	2500	南充地调	null
5311	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清阿路912开关	清平站	71500	否	428	7413.18	专线	194.62	45	3370.8	800	2501.06	不受限	2500	德阳地调	null
5312	10kV石西线大馈线	五通桥电力调度控制中心	石西线915开关	石麟站	5000	是	345	5975.58	公线	119.34	35	2067	180	2533.46	不受限	2500	乐山地调	null
5313	10kV双林路	广汉电力调度控制中心	双林路906开关	双泉开关站	20785	否	576	9976.61	公用	501	87	7800	6450	2528.95	不受限	2500	德阳地调	null
5314	10kV柳石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳石线925开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	98.44	36	1705	0	2503.89	不受限	2500	南充地调	null
5315	10kV钓河线	乐山电力调度控制中心	钓河线971开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	207.16	47	3588	0	2508.82	不受限	2500	乐山地调	null

5316	10kV南城线	威远电力调度控制中心	南城线911开关	威南站	150000	是	490	8487.05	公线	246.39	50	4267.5	0	2522.14	不受限	2500	内江地调	null
5317	10kV会界线大馈线	江油电力调度控制中心	会界线925开关	会昌站	50	否	653	11310.29	公用	440.83	68	7635.2	0	2544.06	不受限	2500	绵阳地调	null
5318	10kV武北线大馈线	江油电力调度控制中心	武北线917开关	武都站	31.5	是	360	6235.38	公用	142.21	40	2463.1	0	2525.2	不受限	2500	绵阳地调	null
5319	10kV五华线	蒲城电力调度控制中心	10kV.五华线914开关	五宝站	10000	否	335	5802.37	公线	155.94	47	2700.8	0	2521.33	不受限	2500	达州地调	null
5320	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指新线921开关	指南站	16.3	否	300	5196.15	公用	117.67	39	2038	100	2538.53	不受限	2500	绵阳地调	null
5321	10kV富雄线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富雄线915开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	124.52	42	2156.7	0	2519.83	不受限	2500	绵阳地调	null

5322	10kV黑慈线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑慈线912开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公用	19.11	10	331	250	2536.69	不受限	2500	绵阳地调	null
5323	10kV水向线921大馈线	叙永电力调度控制中心	水向线921	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	79.6	28	1378.7	0	2501.09	不受限	2500	泸州地调	null
5324	10kV良微线	乐至电力调度控制中心	10kV良微线914开关	良安站	11300	否	250	4330.13	公用	79.36	32	1374.6	0	2522.52	不受限	2500	资阳地调	null
5325	10kV城石线	米易电力调度控制中心	城石线957开关	城北站	31500	否	235	4070.32	公线	67	29	1160.5	0	2502.79	不受限	2500	攀枝花地调	null
5326	10kV宝镇线	乐至电力调度控制中心	10kV宝镇线911开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	30.8	14	533.5	0	2514.91	不受限	2500	资阳地调	null
5327	10kV界花四线大馈线	安州电力调度控制中心	界花四线927开关	界牌站	40	否	600	10392.3	公线	393.53	66	6816	0	2537.07	不受限	2500	绵阳地调	null

5328	10kV大安线923断路器间隔	乐至电力调度控制中心	10kV大安线923开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	28.84	13	499.5	0	2548.91	不受限	2500	资阳地调	null
5329	10kV太东线大馈线	江油电力调度控制中心	太东线931开关	太白站	100	是	563	9751.45	公用	303.76	54	5261.2	0	2539.96	不受限	2500	绵阳地调	null
5330	10kV金酿线	通川电力调度控制中心	金酿线928开关	金山站	153000	是	420	7274.61	公线	190.53	45	3300	0	2519.69	不受限	2500	达州地调	null
5331	10kV碑安线	通川电力调度控制中心	10kV.碑安线923开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	138.3	44	2395.4	0	2514.96	不受限	2500	达州地调	null
5332	10kV凉城二线	资中电力调度控制中心	凉城二线928开关	凉水井	290000	是	423	7326.57	公线	234.02	55	4053.3	0	2540.61	不受限	2500	内江地调	null
5333	10kV岗铁线	通川电力调度控制中心	岗铁线962开关	木岗站	80000	否	330	5715.77	专线	152.42	46	2640	0	2504.19	不受限	2500	达州地调	null

5334	10kV镇水线	安岳电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	92000	否	330	5715.77	公用	151.85	46	2630	0	2514.19	不受限	2500	资阳地调	null
5335	10kV咸四线	仁寿电力调度控制中心	咸四线932开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	124.46	41	2155.6	0	2520.93	不受限	2500	眉山地调	null
5336	10kV福兴线	攀枝花西区电力调度控制中心	福兴线913开关	福田站	16200	是	300	5196.15	公线	93.44	31	1618.3	0	2538.62	不受限	2500	攀枝花地调	null
5337	10kV荣冉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣冉线913开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	31.93	16	553	0	2564.69	不受限	2500	甘孜地调	null
5338	10kV临建线	渠县电力调度控制中心	10kV.临建线953开关	临巴站	70000	否	255	4416.73	公线	83.65	33	1448.9	0	2526.16	不受限	2500	达州地调	null

5339	10kV茅禹线	阿坝电力调度控制中心	茅禹线923开关	茅坪子站	12600	是	270	4676.54	公线	69.38	26	1201.7	0	2539.53	不受限	2500	阿坝地调	null
5340	10kV竹庙线	万源电力调度控制中心	10kV.竹庙线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	121.94	36	2112	0	2529.9	不受限	2500	达州地调	null
5341	10kV石高线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	74.38	27	1288.3	0	2522.21	不受限	2500	自贡地调	null
5342	10kV天李线大馈线	富顺电力调度控制中心	天李线911开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	75.06	27	1300	0	2510.51	不受限	2500	自贡地调	null
5343	10kV田镇线914	古蔺电力调度控制中心	田镇线914	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	101.5	33	1758	0	2509.78	不受限	2500	泸州地调	null

5344	10kV同井线	攀枝花西区电力调度控制中心	同井线972开关	同德站	12800	是	400	6928.2	公线	174.17	44	3016.6	0	2525.96	不受限	2500	攀枝花地调	null
5345	10kV化中线	达县电力调度控制中心	10kV.化中线928开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	213.16	53	3691.9	0	2543.48	不受限	2500	达州地调	null
5346	10kV瓦新线	阿坝电力调度控制中心	瓦新线954开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	13.06	7	226.2	0	2501.78	不受限	2500	阿坝地调	null
5347	10kV正镇线	仁寿电力调度控制中心	正镇线933开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	194.92	51	3376	0	2547.61	不受限	2500	眉山地调	null
5348	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾格线913开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公线	6.7	13	116.1	0	2655.18	不受限	2500	甘孜地调	null

5349	10kV西金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西金线924开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	304.01	54	5265.4	0	2535.76	不受限	2500	自贡地调	null
5350	10kV大洪线	仁寿电力调度控制中心	大洪线925开关	大勇站	100000	否	235	4070.32	专线	64.94	28	1124.7	0	2538.59	不受限	2500	眉山地调	null
5351	10kV杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线916开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	124.43	41	2155.2	0	2521.33	不受限	2500	眉山地调	null
5352	10kV代龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	代龙线921开关	南湖站	100400	否	510	8833.46	公线	313.18	61	5424.2	0	2525.91	不受限	2500	自贡地调	null
5353	10kV虎洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎洛线914开关	虎让站	6300	是	300	5196.15	公线	94.17	31	1631.1	0	2525.82	不受限	2500	达州地调	null
5354	10kV堡檬线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡檬线914开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	52.62	24	911.4	0	2518.06	不受限	2500	达州地调	null

5355	10kV古秀线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	80000	否	463	8019.4	专线	269.6	58	4669.5	0	2547.96	不受限	2500	泸州地调	null
5356	10kV富政线	新桥电力调度控制中心	10kV.富政线915开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	296.37	54	5133.2	0	2515.54	不受限	2500	达州地调	null
5357	10kV安镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.安镇线915开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	125.57	42	2174.9	0	2501.63	不受限	2500	达州地调	null
5358	10kV彭攀线	仁和电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	169.45	48	2934.8	0	2521.16	不受限	2500	攀枝花地调	null
5359	10kV城老线	阿坝电力调度控制中心	城老线933开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	102.84	37	1781.2	0	2505.63	不受限	2500	阿坝地调	null
5360	10kV阿南线	阿坝电力调度控制中心	阿南线942开关	阿坝站	63000	否	372	6443.23	公线	188.71	51	3268.4	0	2530.51	不受限	2500	阿坝地调	null

5361	10kV隆石线	大英电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	40200	是	400	6928.2	公线	111.11	41	1924.5	3000	2542.56	不受限	2500	遂宁地调	null
5362	10kV隆同线	大英电力调度控制中心	隆同线922开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	168.82	42	2924	100	2518.56	不受限	2500	遂宁地调	null
5363	10kV中银线913大馈线	雷波电力调度控制中心	中银线913小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	11.21	4	194.1	1250	2530.96	不受限	2500	凉山地调	null
5364	10kV土水线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	土水线912开关	土门站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	专线	51.41	24	890.4	0	2507.88	不受限	2500	南充地调	null
5365	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春光线949开关	春晖站	80000	否	499	8642.93	公线	302.69	61	5242.6	0	2536.04	不受限	2500	南充地调	null
5366	10kV拉瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉瓦线912开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	7.17	4	124.1	0	2525.94	不受限	2500	凉山地调	null

5367	10kV兴万 线	仪陇电 力调度 控制中 心	兴万线 914开 关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	111.28	34	1927.4	0	2548.22	不受 限	2500	南充 地调	null
5368	10kV普桥 线大馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV普 桥线 911开 关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	53.23	24	922	0	2507.46	不受 限	2500	凉山 地调	null
5369	10kV渡港 线922大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	渡港线 922	大渡	63000	是	406	7032.13	公线	179.54	44	3109.6	0	2516.1	不受 限	2500	泸州 地调	null
5370	10kV城奎 线665大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城奎线 928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	210.28	47	3642.1	0	2524	不受 限	2500	泸州 地调	null
5371	10kV城保 城林线 927大馈 线	泸州电 力调度 控制中 心	城保城 林线 927	城东	50000	否	600	10392.3	公线	393.16	66	6809.6	0	2543.47	不受 限	2500	泸州 地调	null

5372	10kV后咪线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后咪线913开关	后所站	6300	否	230	3983.72	公线	15.73	7	272.4	800	2512.95	不受限	2500	凉山地调	null
5373	10kV至唱线	通江电力调度控制中心	10kV至唱线954	至诚站	9450	否	292	5057.59	专线	117.32	40	2032	0	2519.83	不受限	2500	巴中地调	null
5374	10kV家园I回	巴州电力调度控制中心	10kV家园I回959	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	351.99	64	6096.5	0	2523.92	不受限	2500	巴中地调	null
5375	10kV海舍线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海舍线913开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	53.64	24	929	0	2500.46	不受限	2500	凉山地调	null
5376	10kV曾康线	巴州电力调度控制中心	10kV曾康线917	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	103.03	37	1784.4	0	2502.43	不受限	2500	巴中地调	null

5377	10kV利政线	石棉电力调度控制中心	利政线954开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	94.75	32	1641.1	0	2515.82	不受限	2500	雅安地调	null
5378	10kV平一线	平昌电力调度控制中心	10kV平一线951	平昌站	100000	否	545	9439.68	公线	343.6	63	5951.2	0	2544.51	不受限	2500	巴中地调	null
5379	10kV洛新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10K洛新线912开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	103.45	38	1791.7	0	2477.13	不受限	2470	凉山地调	null
5380	10kV城医线	仪陇电力调度控制中心	城医线914开关	金城站(仪陇)	10300	否	218	3775.87	公线	52.1	24	902.4	0	2495.88	不受限	2450	南充地调	null
5381	10kV柳街线	仪陇电力调度控制中心	柳街线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	197.32	52	3417.6	0	2459.25	不受限	2450	南充地调	null
5382	10kV立阳线	仪陇电力调度控制中心	立阳线913开关	立山站(仪陇)	16300	否	218	3775.87	公线	52.38	24	907.2	0	2491.08	不受限	2450	南充地调	null

5383	10kV黎关线大馈线	会理电力调度控制中心	黎关线913开关	黎溪站	100000	否	325	5629.17	专线	91.93	28	1592.3	1000	2473.95	不受限	2450	凉山地调	null
5384	10kV石长线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石长线913开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	135.06	44	2339.2	0	2462.05	不受限	2450	泸州地调	null
5385	10kV陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线k203开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	338.57	56	5864	0	2449.84	不受限	2450	南充地调	null
5386	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普白线914开关	普雄站	8100	否	335	5802.37	公线	157.36	47	2725.5	0	2496.63	不受限	2450	凉山地调	null
5387	10kV申普线912断路器间隔	越西电力调度控制中心	10kV申普线912小车开关	申果站	3150	否	170	2944.49	公线	10.05	6	174	0	2476.04	不受限	2450	凉山地调	null
5388	10kV912玉双线	甘洛电力调度控制中心	玉双线912开关	玉田站	7150	否	265	4589.93	公线	94.23	36	1632	0	2498.94	不受限	2450	凉山地调	null

5389	10kV新江线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新江线915开关	会东新街站	6300	否	250	4330.13	公线	82.56	33	1430	0	2467.12	不受限	2450	凉山地调	null
5390	10kV狐井二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐井二线921开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	专线	60.51	27	1048	0	2459.4	不受限	2450	泸州地调	null
5391	10kV马堡线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马堡线912开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	172.59	49	2989.2	0	2497.94	不受限	2450	凉山地调	null
5392	10kV金禾线	雅安配调电力调度控制中心	金禾线924开关	金花站	20000	是	600	10392.3	公线	229.4	38	3973.2	1850	2490.64	不受限	2450	雅安地调	null

5393	10kV马柳线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马柳线911开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	172.59	49	2989.2	0	2497.94	不受限	2450	凉山地调	null
5394	10kV响龙线	巴州电力调度控制中心	10kV响龙线923	响滩站	26300	否	200	3464.1	公线	37.01	19	641	0	2476.69	不受限	2450	巴中地调	null
5395	10kV游星线	蓬溪电力调度控制中心	游星线972开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	289.05	54	5006.4	0	2476.06	不受限	2450	遂宁地调	null
5396	10kV东元线	平昌电力调度控制中心	10kV东元线914	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	127.94	43	2216	0	2460.53	不受限	2450	巴中地调	null
5397	10kV南滨二线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨二线924	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	348.75	64	6040.4	0	2455.31	不受限	2450	巴中地调	null

5398	10kV保金 二线	彭山电 力调度 控制中 心	保金二 线914 开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	127.14	42	2202	0	2474.53	不受 限	2450	眉山 地调	null
5399	10kV安伞 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	10kV安 伞线 923断 路器	安乐坝 站	1732.1	是	172.2	2982.59	公线	165.65	26	286.3	0	2482.93	不受 限	2450	甘孜 地调	null
5400	10kV克日 线	阿坝电 力调度 控制中 心	克日线 953开 关	吾克基 站	3150	否	194	3360.18	公线	18.83	10	326.1	200	2498.06	不受 限	2450	阿坝 地调	null
5401	10kV黄狮 线大馈线	富顺电 力调度 控制中 心	10kV黄 狮线 911开 关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	78.59	29	1358.2	0	2452.31	不受 限	2450	自贡 地调	null
5402	10kV章森 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	章森线 954开 关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	0	16	247.8	0	2494.15	不受 限	2450	甘孜 地调	null

5403	10kV管隧线	达县电力调度控制中心	10kV.管隧线924开关	管村站	18000	是	200	3464.1	公线	17.62	9	305.2	0	2466.08	不受限	2450	达州地调	null
5404	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	66.97	28	1160	0	2581.23	不受限	2450	甘孜地调	null
5405	10kV新柏线	仁寿电力调度控制中心	新柏线931开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	198.43	52	3436.8	0	2486.81	不受限	2450	眉山地调	null
5406	10kV土硝线大馈线	自贡电力调度控制中心	土硝线926开关	土地坡站	80200	否	503	8712.22	公线	218.48	43	3784	1600	2457	不受限	2450	自贡地调	null
5407	10kV化玖线	达县电力调度控制中心	10kV.化玖线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	127.78	43	2213.1	0	2463.43	不受限	2450	达州地调	null

5408	10kV兴城 一线	仁和电 力调度 控制中 心	兴城一 线957 开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	136.3	39	2360.8	0	2488.94	不受 限	2450	攀枝花 地调	null
5409	10kV富升 二线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.富 升二线 921开 关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	298.49	54	5169.8	0	2478.94	不受 限	2450	达州 地调	null
5410	10kV丹叙 线916大 馈线	叙永电 力调度 控制中 心	丹叙线 916	丹山	30000	是	400	6928.2	公线	176.37	44	3054.7	0	2487.86	不受 限	2450	泸州 地调	null
5411	10kV黑场 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黑场线 913开 关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公用	36.72	18	636	0	2481.69	不受 限	2450	绵阳 地调	null
5412	10kV北工 二线大馈 线	北川电 力调度 控制中 心	北工二 线925 开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	336.15	56	5822.2	0	2491.64	不受 限	2450	绵阳 地调	null
5413	10kV坝政 一线	南部电 力调度 控制中 心	坝政一 线924 开关	黄家坝 站	126000	否	610	10565.51	公线	384.36	63	6657.1	400	2451.86	不受 限	2450	南充 地调	null

5414	10kV观高线	大竹电力调度控制中心	观高线915开关	观音站	11300	是	300	5196.15	公线	98.49	33	1705.8	0	2451.12	不受限	2450	达州地调	null
5415	10kV普金线	米易电力调度控制中心	普金线951开关	普威站	6300	否	281.6	4877.46	公线	109.34	39	1893.8	0	2495.91	不受限	2450	攀枝花地调	null
5416	10kV龙中线	射洪电力调度控制中心	龙中线929开关	桐子湾	103000	是	380	6581.79	公线	159.91	42	2769.6	0	2495.83	不受限	2450	遂宁地调	null
5417	10kV花金线	射洪电力调度控制中心	花金线932开关	桃花山	100000	是	490	8487.05	公线	249.95	51	4329.2	0	2460.44	不受限	2450	遂宁地调	null
5418	10kV庄颖一线	眉山电力调度控制中心	庄颖一线917开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	211.97	43	3671.3	720	2467.62	不受限	2450	眉山地调	null
5419	10kV岳安线	安岳电力调度控制中心	10kV岳安线918开关	岳阳站	90000	否	521.26	9028.49	公用	325.64	62	5640	0	2485.64	不受限	2450	资阳地调	null

5420	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线925开关	威南站	150000	否	576	9976.61	公线	376.18	65	6515.5	0	2463.45	不受限	2450	内江地调	null
5421	10kV伏镇二线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅱ线916开关	伏虎站(南部)	30000	否	380	6581.79	公线	200.46	53	3471.9	0	2451.71	不受限	2450	南充地调	null
5422	10kV清荣一线	威远电力调度控制中心	清荣一线962开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	202.11	42	3500.6	1526	2455.86	不受限	2450	内江地调	null
5423	10kV星大一线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅰ线923开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	299.93	54	5194.8	0	2467.79	不受限	2450	南充地调	null
5424	10kV马先线921	马边彝族自治县电力调度控制中心	马先线921开关	马边站	50000	否	170	2944.49	公线	9.61	6	166.5	0	2483.54	不受限	2450	乐山地调	null

5425	10kV双金线	营山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	20000	否	270	4676.54	公线	101.43	38	1756.8	0	2452.09	不受限	2450	南充地调	null
5426	10kV桂镇Ⅱ路913线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅱ路913开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	158.89	42	2752	0	2458.01	不受限	2450	德阳地调	null
5427	10kV张生一线	峨眉山电力调度控制中心	张生Ⅰ线957开关	张家湾站	80000	是	300	5196.15	公线	70.15	23	1215	1000	2461.53	不受限	2450	乐山地调	null
5428	10kV杨金线	西充电力调度控制中心	杨金线924开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	78.53	19	1360.2	2030	2471.06	不受限	2450	南充地调	null
5429	10kV永金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永金线942开关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	279.86	53	4847.1	0	2455.23	不受限	2450	绵阳地调	null
5430	10kV罗济线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗济线921开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	101.19	37	1752.6	0	2456.29	不受限	2450	南充地调	null

5431	10kV两溪线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制中心	两溪线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	126.06	42	2183.4	0	2493.13	不受限	2450	乐山地调	null
5432	10kV天新线大馈线	江油电力调度控制中心	天新线925开关	天明	120	否	355	6148.78	公用	177.33	50	3071.4	0	2462.5	不受限	2450	绵阳地调	null
5433	10kV龙城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	298.62	54	5172.1	0	2476.64	不受限	2450	德阳地调	null
5434	10kV尖黑I线977	乐山电力调度控制中心	尖黑I回977开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	162.19	43	2809.2	0	2456.23	不受限	2450	乐山地调	null
5435	10kV沙黄路	成都配调	沙黄路907	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	126.5	37	2191	0	2492.46	不受限	2450	成都地调	null
5436	10kV晋金一路	成都配调	晋金一路913	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	284.11	60	4920.8	0	2452.54	不受限	2450	成都地调	null

5437	10kV双青线	成都配调	双青线934	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	235.98	50	4087.2	0	2466.88	不受限	2450	成都地调	null
5438	10kV太沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	太沙路924开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	396.04	66	6859.4	0	2493.67	不受限	2450	成都地调	null
5439	10kV辰凯路_专线	成都配调	辰凯路945	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	282.68	60	4896	0	2477.34	不受限	2450	成都地调	null
5440	10kV培周路	成都配调	培周路930	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.76	50	4066	0	2488.08	不受限	2450	成都地调	null
5441	10kV霖镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖镇路907开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	45.73	22	792	0	2481.58	不受限	2450	成都地调	null
5442	10kV东芷线	成都配调	东芷线912开关	东风路	100000	是	473	8192.6	公线	236.03	50	4088	0	2466.08	不受限	2450	成都地调	null
5443	10kV海达路_专线	成都配调	海达路909	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	283.56	60	4911.3	0	2462.04	不受限	2450	成都地调	null

5444	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	216.07	54	3742.4	0	2492.98	不受限	2450	成都地调	null
5445	10kV岷东路	彭州电力调度控制中心	岷东线912开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	9	5	155.88	0	2494.15	不受限	2450	成都地调	null
5446	10kV白思二线	彭州电力调度控制中心	白思一线917开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	5.4	3	93.53	0	2494.15	不受限	2450	成都地调	null
5447	10kV官杨线	彭州电力调度控制中心	官杨线921开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	9	5	155.88	0	2484.15	不受限	2450	成都地调	null
5448	10kV詹绿路	新都电力调度控制中心	詹绿线935开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	323.65	63	5605.6	0	2453.63	不受限	2450	成都地调	null
5449	10kV岷九路	彭州电力调度控制中心	岷九线911开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	10.8	6	187.06	0	2494.15	不受限	2450	成都地调	null

5450	10kV太金路	彭州电力调度控制中心	10kV太金路911	太子	6300	否	165	2857.88	公线	6.95	4	120.3	0	2451.79	不受限	2450	成都地调	null
5451	10kV美广线	新都电力调度控制中心	美广线933开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	321.75	62	5572.7	0	2486.53	不受限	2450	成都地调	null
5452	10kV桂园二线	新都电力调度控制中心	桂园二线910开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	253.58	57	4392	0	2498.09	不受限	2450	成都地调	null
5453	10kV桂桃路	新都电力调度控制中心	桂桃线919开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	322.86	62	5592	0	2467.23	不受限	2450	成都地调	null
5454	10kV车兴线大馈线	天府电力调度控制中心	车兴线914开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	396.54	66	6868	0	2485.07	不受限	2450	天府地调	null
5455	10kV美药路	新都电力调度控制中心	美药线922开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	322.66	62	5588.4	0	2470.83	不受限	2450	成都地调	null

5456	10kV沱置路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱置路924开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	344.05	64	5959	0	2458.76	不受限	2450	成都地调	null
5457	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清格一线995开关	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	396.74	66	6871.6	0	2481.47	不受限	2450	成都地调	null
5458	10kV轮南线	广元电力调度控制中心	轮南线912开关	宝轮站	80000	否	166	2875.2	专线	5.85	4	101.3	0	2486.38	不受限	2450	广元地调	null
5459	10kV中金线大馈线	广安电力调度控制中心	中金线921开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	61.69	24	1068.4	528	2456.6	不受限	2450	广安地调	null
5460	10kV复东线	隆昌电力调度控制中心	复东线912开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	160.05	40	2772	300	2470.56	不受限	2450	内江地调	null
5461	10kV普油线	隆昌电力调度控制中心	普油线911开关	普润站	10000	否	165	2857.88	专线	4.23	3	73.3	0	2498.79	不受限	2450	内江地调	null

5462	10kV水双 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	水双线 955开 关	邻水站	100000	是	480	8313.84	公线	240.07	50	4158	0	2493.07	不受 限	2450	广安 地调	null
5463	10kV石左 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	石左线 914开 关	石滩站 (阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	17.77	10	307.8	0	2498.12	不受 限	2450	南充 地调	null
5464	10kV清丰 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	清丰路 940开 关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	215.99	54	3741	0	2494.38	不受 限	2450	天府 地调	null
5465	10kV洪朱 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	洪朱线 914开 关	洪山站 (阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	100.84	37	1746.5	0	2462.39	不受 限	2450	南充 地调	null
5466	10kV三悦 一线	内江电 力调度 控制中 心	三悦一 线918 开关	三元站	100000	否	482	0	专线	31.29	6	542	4500	2471.63	不受 限	2450	内江 地调	null
5467	10kV林乡 线	广元电 力调度 控制中 心	林乡线 912开 关	35kV柏 林站	6300	否	200	3464.1	公线	36.7	18	635.6	0	2482.09	不受 限	2450	广元 地调	null

5468	10kV柏丝线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏丝线915开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	55.42	25	959.8	0	2469.66	不受限	2450	南充地调	null
5469	10kV乔上一线	广元电力调度控制中心	乔上一线915开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	219.63	54	3804	0	2493.74	不受限	2450	广元地调	null
5470	10KV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐环线972开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	195.21	46	3381	0	2480.26	不受限	2450	内江地调	null
5471	10kV陈滩线	广元电力调度控制中心	陈滩线913开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	16.88	8	292.4	0	2478.88	不受限	2450	广元地调	null
5472	10kV平镇线	隆昌电力调度控制中心	平镇线926开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	103	34	1716.6	315	2440	不受限	2440	内江地调	null
5473	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明一线916开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	97.91	24	1695.8	2140	2399.58	不受限	2400	资阳地调	null

5474	10kV飞鸣线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	16300	是	227.5	3940.42	公线	180.27	79	3122.3	750	-719.94	不受限	2400	广安地调	null
5475	10kV井马线	广元电力调度控制中心	井马线914开关	35kV井湾站	6300	是	259	4486.01	公线	67.21	26	1164	0	2424.81	不受限	2400	广元地调	null
5476	10kV青溪线大馈线	南充电力调度控制中心	青溪线927开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	378	59	6546.9	0	2404.34	不受限	2400	南充地调	null
5477	10kV双古线大馈线	广安电力调度控制中心	双古线922开关	双河站	80000	否	380	6581.79	公线	190.62	50	3301.6	200	2422.01	不受限	2400	广安地调	null
5478	10kV宝镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝镇线911开关	金宝站(龙蟠)	10000	是	300	5196.15	公线	99.94	33	1731	0	2425.92	不受限	2400	南充地调	null
5479	10kV天铁线大馈线	天府电力调度控制中心	天铁线962开关	天保	63000	否	220	3810.51	专线	57.26	26	991.7	0	2437.76	不受限	2400	天府地调	null

5480	10kV楼港线	青白江电力调度控制中心	楼港线916开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	公线	363.77	65	6300.5	0	2429.03	不受限	2400	成都地调	null
5481	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	358.2	65	6204	0	2416.42	不受限	2400	成都地调	null
5482	10kV杨朗线大馈线	金堂电力调度控制中心	杨朗线993	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	99.7	17	1726.8	5200	2426.27	不受限	2400	成都地调	null
5483	10kV城寓线	宜宾电力调度控制中心	城寓线658开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	162.93	43	2822	0	2443.43	不受限	2400	宜宾地调	null
5484	10kV新南线	宜宾电力调度控制中心	新南线941开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	202.74	47	3511.4	0	2446.86	不受限	2400	宜宾地调	null
5485	10kV红五四线	宜宾电力调度控制中心	红五四线641开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	245.76	57	4256.5	0	2446.54	不受限	2400	宜宾地调	null

5486	10kV红马路	成都配调	红马路905	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	239.45	51	4147.2	0	2406.88	不受限	2400	成都地调	null
5487	10kV范迁线	成都配调	范迁路924开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	238.07	50	4123.4	0	2430.68	不受限	2400	成都地调	null
5488	10kV洞纪一线	成都配调	洞纪一路946	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	239.72	51	4152	0	2402.08	不受限	2400	成都地调	null
5489	10kV黄峨二路_专线	成都配调	黄峨二路915	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	285.03	60	4936.8	0	2436.54	不受限	2400	成都地调	null
5490	10kV桥堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥堰线907开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	341.02	57	5906.5	0	2407.34	不受限	2400	成都地调	null
5491	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	287.02	61	4971.2	0	2402.14	不受限	2400	成都地调	null
5492	10kV润城五路_新	成都配调	润城五线923	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	239.24	51	4143.6	0	2410.48	不受限	2400	成都地调	null

5493	10kV益座线	成都配调	益座线948	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	285.45	60	4944	0	2429.34	不受限	2400	成都地调	null
5494	10kV太团路大馈线	郫都电力调度控制中心	太团路925开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	399.36	67	6917	0	2436.07	不受限	2400	成都地调	null
5495	10kV绿黄线	成都配调	绿黄路924	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	129.79	38	2248	0	2435.46	不受限	2400	成都地调	null
5496	10kV铁花线	成都配调	铁花线935开关	铁佛	126000	是	473	8192.6	公线	238.41	50	4129.2	0	2424.88	不受限	2400	成都地调	null
5497	10kV凤广二线	乐山电力调度控制中心	凤广二线924开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	212.08	48	3673.2	0	2423.62	不受限	2400	乐山地调	null
5498	10kV义凤线	西充电力调度控制中心	义凤线925开关	义兴站(西充)	16380	是	275	4763.14	公线	79.34	29	1374.2	0.79	2435.52	不受限	2400	南充地调	null

5499	10kV刘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘镇线912开关	刘家站	6.3	是	394	6824.28	公用	174.12	44	3015.7	0	2443.72	不受 限	2400	绵阳地调	null
5500	10kV凯坭路	中江电力调度控制中心	凯坭路923开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	301.94	55	5229.6	0	2432.99	不受 限	2400	德阳地调	null
5501	10kV仓双路	中江电力调度控制中心	仓双路923开关	仓山站	22500	否	400	6928.2	公线	220.6	55	3820.8	0	2414.58	不受 限	2400	德阳地调	null
5502	10kV斑纤二路	罗江电力调度控制中心	斑纤二路923开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	82.45	30	1428	0	2410.22	不受 限	2400	德阳地调	null
5503	10kV乐西线	乐山电力调度控制中心	乐西线973开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	255.59	58	4426.9	0	2432.02	不受 限	2400	乐山地调	null
5504	10kV拱园一路916线路	绵东电力调度控制中心	拱园一路916开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	219.09	55	3794.6	0	2440.78	不受 限	2400	德阳地调	null

5505	10kV林河线大馈线	营山电力调度控制中心	林河线913开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	20.61	10	356.9	0	2414.38	不受限	2400	南充地调	null
5506	10kV冯积路943线路	中江电力调度控制中心	冯积路943开关	冯店站	12500	否	288	4988.31	公线	118.24	41	2048	0	2441.48	不受限	2400	德阳地调	null
5507	10kV北金线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北金线919开关	城北站(蓬安)	71500	否	270	4676.54	公线	102.55	38	1776.2	0	2432.69	不受限	2400	南充地调	null
5508	10kV锦中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦中线912开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	507	8781.5	公线	317.43	63	5497.9	0	2405.45	不受限	2400	南充地调	null
5509	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑棠线929开关	斑竹湾站	100000	否	400	6928.2	公线	220.96	55	3827.1	0	2408.28	不受限	2400	乐山地调	null
5510	10kV绵城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城一路911开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	329.48	56	5706.6	0	2413.26	不受限	2400	德阳地调	null

5511	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊三线917开关	樊吟站	90000	否	230	3983.72	公线	65.75	29	1138.8	0	2446.55	不受限	2400	达州地调	null
5512	10kV王董线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV王董线911	王家站(南部)	18000	否	220	3810.51	公线	58.45	27	1012.4	0	2417.06	不受限	2400	南充地调	null
5513	10kV房月线	苍溪电力调度控制中心	房月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	39.08	20	676.9	0	2440.79	不受限	2400	广元地调	null
5514	10kV鹤木线	剑阁电力调度控制中心	鹤木线917开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	98.99	33	1714.5	0	2442.42	不受限	2400	广元地调	null
5515	10kV铝园二线923	眉山电力调度控制中心	铝园二线923开关	铝工园开闭所	0	是	495	8573.65	公线	57.32	12	992.7	3425	2441.22	不受限	2400	眉山地调	null
5516	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	元镇线922开关	35kV元山站	16300	否	300	5196.15	公线	129.04	43	2235	0	2441.53	不受限	2400	广元地调	null

5517	10kV北玛二线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛二线926开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	271.15	45	4696.3	1200	2417.54	不受限	2400	绵阳地调	null
5518	10kV盘中线	南部电力调度控制中心	10kV盘中线931	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	58.69	27	1016.5	0	2412.96	不受限	2400	南充地调	null
5519	10kV观义线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观义线914开关	观义站	6.3	是	400	6928.2	公用	179.5	45	3109	0	2433.56	不受限	2400	绵阳地调	null
5520	10kV松铝一线925	眉山电力调度控制中心	松铝一线925开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	187.64	39	3250	1000	2428.78	不受限	2400	眉山地调	null
5521	10kV板东线	资中电力调度控制中心	板东线923开关	板栗站	28000	否	300	5196.15	专线	131.29	44	2273.9	2500	2402.63	不受限	2400	内江地调	null
5522	10kV童高线917	乐至电力调度控制中心	10kV童高线917开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	265.02	59	4590.1	0	2424.71	不受限	2400	资阳地调	null

5523	10kV吴城 一线	通川电力调度 控制中心	吴城一 线971 开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	302.03	55	5231.2	0	2417.54	不受 限	2400	达州 地调	null
5524	10kV郝鸿 线大馈线	自贡电力调度 控制中心	郝鸿线 911开 关	郝家坝 站	20100	是	318.63	5518.83	公线	116.06	36	2010.1	0	2404.96	受限	2400	自贡 地调	null
5525	10kV草杨 线大馈线	自贡电力调度 控制中心	草杨线 929开 关	草田站	80200	是	200	3464.1	公线	20.39	10	353.2	0	2418.08	不受 限	2400	自贡 地调	null
5526	10kV双公 线	彭山电力调度 控制中心	双公线 932开 关	双河站	100000	否	482	8348.48	专线	292.45	61	5065.2	0	2448.43	不受 限	2400	眉山 地调	null
5527	10kV石井 线	攀枝花 西区电力调度 控制中心	石井线 954开 关	河石坝 站	80020	是	400	6928.2	公线	175.79	44	3044.6	90	2407.96	不受 限	2400	攀枝 花地 调	null

5528	10kV麦乡线	阿坝电力调度控制中心	麦乡线953开关	麦尔玛站	31500	否	200	3464.1	公线	39.61	20	686	0	2431.69	不受限	2400	阿坝地调	null
5529	10kV沙蒙线	仁寿电力调度控制中心	沙蒙线915开关	沙子湾站	20000	否	380	6581.79	公线	202.15	53	3501.3	0	2422.31	不受限	2400	眉山地调	null
5530	10kV克乡线	阿坝电力调度控制中心	克乡线951开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	33.36	17	577.8	0	2446.36	不受限	2400	阿坝地调	null
5531	10kV麦洞线	阿坝电力调度控制中心	麦洞线953开关	麦洼站	3150	是	175	3031.09	公线	0.99	1	17.2	0	2407.67	不受限	2400	阿坝地调	null
5532	10kV尕上线	阿坝电力调度控制中心	尕上线951开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	0.97	0	16.8	600	2407.36	不受限	2400	阿坝地调	null
5533	10kV姜政一线	阿坝电力调度控制中心	姜政一线911开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	133.12	44	2305.6	0	2448.88	不受限	2400	阿坝地调	null

5534	10kV俄郎线	阿坝电力调度控制中心	俄郎线953开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	103.93	38	1800	0	2408.89	不受限	2400	阿坝地调	null
5535	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴岗线913开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	不受限	2400	甘孜地调	null
5536	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400	甘孜地调	null
5537	10kV莲供线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲供线915开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	163.59	43	2833.4	0	2432.03	不受限	2400	自贡地调	null

5538	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝瓦线911开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	不受限	2400	甘孜地调	null
5539	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北中线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0	20	175.6	0	2427.64	不受限	2400	甘孜地调	null
5540	10kV古汪线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古汪线922开关	古蔺	80000	否	300	5196.15	专线	128.81	43	2231	0	2445.53	不受限	2400	泸州地调	null
5541	10kV视兴线	仁寿电力调度控制中心	视兴线964开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	254.78	51	4412.8	0	2446.12	不受限	2400	眉山地调	null
5542	10kV视五一线	仁寿电力调度控制中心	视五一线976开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	256.8	52	4447.8	0	2411.12	不受限	2400	眉山地调	null

5543	10kV堡江线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡江线916开关	堡子站	6300	是	400	6928.2	公线	178.72	45	3095.4	0	2447.16	不受限	2400	达州地调	null
5544	10kV板老线	仁和电力调度控制中心	板老线957开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	179.53	45	3109.4	0	2433.16	不受限	2400	攀枝花地调	null
5545	10kV正七线	仁寿电力调度控制中心	正七线944开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	203.33	54	3521.7	0	2401.91	不受限	2400	眉山地调	null
5546	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春黄线913开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.65	20	704	0	2413.69	不受限	2400	阿坝地调	null
5547	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	否	300	5196.15	公线	129.03	43	2234.8	0	2441.73	不受限	2400	攀枝花地调	null
5548	10kV牟海线	阿坝电力调度控制中心	牟海线957开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	22.88	13	396.2	0	2409.72	不受限	2400	阿坝地调	null

5549	10kV牟扎线	阿坝电力调度控制中心	牟扎线949开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	20.6	11	356.8	0	2449.12	不受限	2400	阿坝地调	null
5550	10kV顺医线	阿坝电力调度控制中心	顺医线922开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	129.8	43	2248.1	0	2412.85	不受限	2400	阿坝地调	null
5551	10kV帽家二线	仁寿电力调度控制中心	帽家二线921开关	帽顶山站	50000	否	300	5196.15	专线	130.48	43	2260	0	2416.53	不受限	2400	眉山地调	null
5552	10kV杨瑰线945大馈线	泸州电力调度控制中心	杨瑰线945开关	杨桥	380000	否	463	8019.4	公线	275.59	60	4773.2	0	2444.26	不受限	2400	泸州地调	null
5553	10kV沙镇线	通江电力调度控制中心	10kV沙镇线853	沙溪站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400	巴中地调	null
5554	10kV桃彭线	南江电力调度控制中心	10kV桃彭线854	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	57.19	26	990.5	0	2438.96	不受限	2400	巴中地调	null

5555	10kV广镇线	通江电力调度控制中心	10kV广镇线951	广纳站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400	巴中地调	null
5556	10kV黑分线	仁寿电力调度控制中心	黑分线922开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	88.99	35	1541.3	0	2433.76	不受限	2400	眉山地调	null
5557	10kV涪镇线	通江电力调度控制中心	10kV涪镇线954	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	153.9	47	2665.6	0	2447.42	不受限	2400	巴中地调	null
5558	10kV交街线大馈线	布拖电力调度控制中心	交街线922小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	40.81	20	706.8	0	2410.89	不受限	2400	凉山地调	null
5559	10kV红滩线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红滩线923开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	236.69	56	4099.4	0	2447.75	不受限	2400	凉山地调	null
5560	10kV金乐线	蓬溪电力调度控制中心	金乐线918开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	293.3	54	5079.9	0	2402.56	不受限	2400	遂宁地调	null

5561	10kV任黄线	蓬溪电力调度控制中心	任黄线914开关	任隆	60000	是	377	6529.83	公线	157.27	42	2724	80	2419.86	不受限	2400	遂宁地调	null
5562	10kV康学线	石棉电力调度控制中心	康学线956开关	新康站	6300	否	205	3550.7	公线	43.94	21	761.1	0	2434.53	不受限	2400	雅安地调	null
5563	10kV城油线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城油线919	城东	50000	否	361	6252.7	公线	186.3	52	3226.8	0	2400.63	不受限	2400	泸州地调	null
5564	10kV南城四线	平昌电力调度控制中心	10kV南城四线974	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	349.84	64	6059.3	0	2436.41	不受限	2400	巴中地调	null
5565	10kV萝共线	汉源电力调度控制中心	萝共线911开关	萝卜岗站	31500	是	335	5802.37	公线	128.5	38	2225.6	0	2416.3	不受限	2400	雅安地调	null
5566	10kV大荣线	荣经电力调度控制中心	大荣线915开关	大田站	42000	否	500	8660.25	公线	199.36	44	3452.9	1130	2431.91	不受限	2400	雅安地调	null

5567	10kV船建 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船 建线 912开 关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	206.13	54	3570.1	0	2353.51	不受 限	2350	凉山 地调	null
5568	10kV西红 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV西 红线 952	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	43.83	22	759.2	0	2358.49	不受 限	2350	巴中 地调	null
5569	10kV城网 II线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV城 网II线 923开 关	（雷波 县调） 城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	91.08	36	1577.5	0	2397.56	不受 限	2350	凉山 地调	null
5570	10kV衣磴 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV衣 磴线 914	白衣站	10000	否	200	3464.1	公线	44.01	22	762.3	0	2355.39	不受 限	2350	巴中 地调	null
5571	10kV江云 线917大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	江云线 922	江北	40000	是	305	5282.75	公线	108.27	35	1875.2	0	2351	不受 限	2350	泸州 地调	null
5572	10kV响响 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV响 响线 912	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	164.69	49	2852.4	0	2369.73	不受 限	2350	巴中 地调	null

5573	10kV河棉线918大馈线	纳溪电力调度控制中心	河棉河开一线918开关	河西	81000	是	406	7032.13	公线	187.46	46	3246.8	0	2378.9	不受限	2350	泸州地调	null
5574	10kV金溪线	雅安配调电力调度控制中心	金溪线926开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	316.97	53	5490	1500	2363.07	不受限	2350	雅安地调	null
5575	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线921开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	109.98	40	1904.8	0	2382.03	不受限	2350	阿坝地调	null
5576	10kV瓦水线	阿坝电力调度控制中心	瓦水线952开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	21.17	12	366.6	0	2361.38	不受限	2350	阿坝地调	null
5577	10kV谷营线	阿坝电力调度控制中心	谷营线923开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	121.26	40	2100.2	200	2376.33	不受限	2350	阿坝地调	null
5578	10kV谢公线	彭山电力调度控制中心	谢公线924开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	公线	61.37	28	1063	0	2366.46	不受限	2350	眉山地调	null

5579	10kV安洛线	阿坝电力调度控制中心	安洛线952开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	41.57	21	720	0	2397.69	不受限	2350	阿坝地调	null
5580	10kV龙高线926大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙高线926	龙山	80000	否	406	7032.13	专线	227.13	56	3933.9	0	2395.02	不受限	2350	泸州地调	null
5581	10kV南体线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南体线922开关	南湖站	100000	是	563	9751.45	公线	313.18	56	5424.2	0	2376.96	不受限	2350	自贡地调	null
5582	10kV道新线大馈线	自贡电力调度控制中心	道新线924开关	道生灝站	80000	否	481	8331.16	公线	295.96	62	5126	0	2372.04	不受限	2350	自贡地调	null
5583	10kV双贝一线	彭山电力调度控制中心	双贝一线912开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	261.96	52	4537.2	0	2391	不受限	2350	眉山地调	null
5584	10kV童古线大馈线	富顺电力调度控制中心	童古线913开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	139.7	40	2419.6	0	2360.86	不受限	2350	自贡地调	null

5585	10kV龙自线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙自线913开关	龙凤山站	100	否	234	4053	公线	72.96	31	1263.7	0	2384	不受限	2350	自贡地调	null
5586	10kV福龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	福龟线924开关	福田站	16200	是	300	5196.15	公线	102.58	34	1776.7	0	2380.22	不受限	2350	攀枝花地调	null
5587	10kV留双线大馈线	自贡电力调度控制中心	留双线914开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	82.44	30	1427.8	0	2382.71	不受限	2350	自贡地调	null
5588	10kV杨坝线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨坝线954开关	杨路坪站	100200	否	300	5196.15	公线	133.75	45	2316.5	0	2360.03	不受限	2350	攀枝花地调	null
5589	10kV北杨二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨二线924开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	305.36	55	5288.9	0	2373.69	不受限	2350	自贡地调	null

5590	10kV奢盘线913	古蔺电力调度控制中心	10kV奢盘线913开关	奢香	10000	否	308	5334.72	公线	140.8	46	2438.7	0	2362.55	不受限	2350	泸州地调	null
5591	10kV双白线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双白线912开关	双沙	16300	是	300	5196.15	公线	103.44	34	1791.6	0	2365.32	不受限	2350	泸州地调	null
5592	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰南四线922开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	304.6	55	5275.7	0	2373.04	不受限	2350	达州地调	null
5593	10kV桥滴线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥滴线911开关	桥湾站	6300	否	220	3810.51	公线	60.65	28	1050.4	0	2379.06	不受限	2350	达州地调	null
5594	10kV视琪线	仁寿电力调度控制中心	视琪线978开关	视高站	100000	否	495	8573.65	专线	308.31	62	5340	0	2376.29	不受限	2350	眉山地调	null
5595	10kV花阳线	阿坝电力调度控制中心	花阳线911开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	41.61	21	720.6	0	2397.09	不受限	2350	阿坝地调	null

5596	10kV木角线	阿坝电力调度控制中心	木角线955开关	木龙站	9500	是	200	3464.1	公线	24.15	12	418.2	0	2353.08	不受限	2350	阿坝地调	null
5597	10kV白航线	仁和电力调度控制中心	白航线970开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	223.16	50	3865.2	0	2370.18	不受限	2350	攀枝花地调	null
5598	10kV板长线大馈线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80200	是	480	8313.84	公线	247.17	51	4281	0	2370.07	不受限	2350	自贡地调	null
5599	6kV田太线大馈线	安州电力调度控制中心	田太线623开关	水田坝站	6.3	否	401	6945.52	公用	223.33	56	3868	0	2382.97	不受限	2350	绵阳地调	null
5600	6kV田磷线大馈线	安州电力调度控制中心	田磷线624开关	水田坝站	6.3	否	400	6928.2	公用	223.33	56	3868	0	2367.38	不受限	2350	绵阳地调	null
5601	10kV迎高线	剑阁电力调度控制中心	迎高线913开关	35kV迎水站	10000	是	277	4797.78	公线	84.38	30	1461.4	0	2376.82	不受限	2350	广元地调	null

5602	10kV金复线	剑阁电力调度控制中心	金复线913开关	35kV演圣站	6300	否	341	5906.29	公线	170.93	50	2960.5	0	2355.16	不受限	2350	广元地调	null
5603	10kV北城二线	洪雅电力调度控制中心	北城Ⅱ回921开关	洪雅城北开关站	0	是	510	8833.46	公线	270.9	53	4692	0	2374.77	不受限	2350	眉山地调	null
5604	10kV五八线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五八线924开关	五龙站	12.6	否	300	5196.15	公用	133.52	45	2312.6	0	2363.93	不受限	2350	绵阳地调	null
5605	10kV武东线	剑阁电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	131.84	44	2283.5	0	2393.03	不受限	2350	广元地调	null
5606	10kV旭宾线	眉山电力调度控制中心	旭宾线913开关	旭光开闭所	0	是	200	3464.1	公线	22.17	11	384	0	2387.28	不受限	2350	眉山地调	null
5607	10kV木铁线	大竹电力调度控制中心	木铁线925开关	木头站	83500	否	200	3464.1	专线	42.49	21	736	0	2381.69	不受限	2350	达州地调	null

5608	10kV姚云线	安岳电力调度控制中心	10kV姚云线912开关	姚市站	5000	是	330	5715.77	公用	125.54	38	2174.3	0	2398.32	不受限	2350	资阳地调	null
5609	10kV庄铁线	眉山电力调度控制中心	庄铁线941开关	庄店站	50000	否	200	3464.1	专线	41.97	21	727	0	2390.69	不受限	2350	眉山地调	null
5610	10kV永顺线914大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永顺线914开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	127.17	39	2202.5	0	2370.12	不受限	2350	资阳地调	null
5611	10kV南财线	射洪电力调度控制中心	南财线915开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	211.59	49	3664.8	0	2362.74	不受限	2350	遂宁地调	null
5612	10kV江滨一线	眉山电力调度控制中心	江滨一线923开关	江公开闭所	0	是	400	6928.2	公线	182.02	46	3152.6	0	2389.96	不受限	2350	眉山地调	null
5613	10kV庄统线	眉山电力调度控制中心	庄统线926开关	庄店站	50000	否	800	13856.41	专线	524.82	66	9089.8	1000	2380.97	不受限	2350	眉山地调	null

5614	10kV镇建 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV镇 建线 925开 关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	126.73	38	2195	0	2377.62	不受 限	2350	资阳 地调	null
5615	10kV岗华 线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.岗 华线 967开 关	木岗站	50000	否	495	8573.65	公线	309.01	62	5352	0	2364.29	不受 限	2350	达州 地调	null
5616	10kV茶高 线	蒲城电 力调度 控制中 心	茶高线 911开 关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	43.79	22	758.4	0	2359.29	不受 限	2350	达州 地调	null
5617	10kV大城 二路	广汉电 力调度 控制中 心	大城二 路916 开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	201.04	41	3482	880	2372.22	不受 限	2350	德阳 地调	null
5618	10kV玲二 线大馈线	营山电 力调度 控制中 心	玲二线 916开 关	玲珑站 (营山)	8150	否	275	4763.14	公线	110.03	40	1905.8	0	2381.03	不受 限	2350	南充 地调	null
5619	10kV车宝 一线965	乐山电 力调度 控制中 心	车宝一 线965 开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	260.13	59	4505.5	0	2353.42	不受 限	2350	乐山 地调	null

5620	10kV东水路906线路	绵东电力调度控制中心	东水路906开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公线	43.76	22	758	0	2359.69	不受限	2350	德阳地调	null
5621	10kV双岱线	西充电力调度控制中心	双岱线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	61.41	28	1063.6	0.16	2365.7	不受限	2350	南充地调	null
5622	10kV黄金路	中江电力调度控制中心	黄金路951开关	黄鹿站	22000	否	400	6928.2	公线	222.45	56	3852.8	0	2382.58	不受限	2350	德阳地调	null
5623	10kV会胜路975线路	中江电力调度控制中心	会胜路975开关	会龙站	10000	否	225	3897.11	公线	65.42	29	1133.1	0	2374.3	不受限	2350	德阳地调	null
5624	10kV黄青路952#线路	中江电力调度控制中心	黄青路952开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	205.82	51	3564.8	300	2370.58	不受限	2350	德阳地调	null
5625	10kV车缆线#972	乐山电力调度控制中心	车缆线972开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	259.02	59	4486.3	0	2372.62	不受限	2350	乐山地调	null

5626	10kV星禹 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	星禹Ⅱ 线911 开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	306.26	55	5304.4	0	2358.19	不受 限	2350	南充 地调	null
5627	10kV雏开 一路	广汉电 力调度 控制中 心	雏开一 路907 开关	雏城站	71500	是	486	8417.77	公用	218.29	45	3780.8	565	2388.42	不受 限	2350	德阳 地调	null
5628	10kV文君 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	文君路 903开 关	文胜站	6.3	否	240	4156.92	公用	78.29	33	1355.9	0	2385.33	不受 限	2350	绵阳 地调	null
5629	10kV猛嘉 线	成都配 调	猛嘉线 913开 关	猛追湾	128000	否	473	8192.6	专线	289.26	61	5010	0	2363.34	不受 限	2350	成都 地调	null
5630	10kV绿坝 路	成都配 调	绿坝路 944	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	168.24	50	2914	0	2354.9	不受 限	2350	成都 地调	null
5631	10kV雷医 路_用户 专线	成都配 调	雷医路 907	雷剑	2*2400 00	否	473	8192.6	专线	287.67	61	4982.4	0	2390.94	不受 限	2350	成都 地调	null
5632	10kV泉湾 线	成都配 调	泉湾线 922	芷泉街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	239.9	51	4155	0	2399.08	不受 限	2350	成都 地调	null

5633	10kV邦两路_用户专线	成都配调	邦两路905	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	287.52	61	4979.8	0	2393.54	不受限	2350	成都地调	null
5634	10kV祥商线	成都配调	祥商线929开关	吉祥街	126000	是	473	8192.6	公线	241.85	51	4188.8	0	2365.28	不受限	2350	成都地调	null
5635	10kV东桂线	南溪电力调度控制中心	东桂线946开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	207.16	48	3588	0	2370.26	不受限	2350	宜宾地调	null
5636	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子水线905开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	343.16	57	5943.6	0	2370.24	不受限	2350	成都地调	null
5637	10kV虹玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹玉路908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	184.25	46	3191.2	0	2351.36	不受限	2350	成都地调	null
5638	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红石线926开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公线	304.39	55	5272	0	2390.59	不受限	2350	成都地调	null

5639	10kV九百线	彭州电力调度控制中心	九百线914开关	九陇	#####	是	300	5196.15	公线	103.34	34	1789.9	0	2367.02	不受限	2350	成都地调	null
5640	10kV瑞全路（共用专线）	新都电力调度控制中心	瑞全线920开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	327.3	63	5668.9	0	2390.33	不受限	2350	成都地调	null
5641	10kV白龙路（主）LBSH912Z	彭州电力调度控制中心	白龙路912	白水河	8000	否	200	3464.1	专线	42.84	21	742	0	2375.69	不受限	2350	成都地调	null
5642	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*4000 0+6300 0	否	400	6928.2	公线	260.97	65	4520	2600	2408.2	不受限	2350	成都地调	null
5643	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	丹和二路991	牡丹	2*4000 0	否	553	9578.24	公线	413.63	75	7164	1600	2414.24	不受限	2350	成都地调	null
5644	10kV松卫线大馈线	天府电力调度控制中心	松卫路930开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	359.24	65	6222	0	2398.42	不受限	2350	天府地调	null

5645	10kV柳渔线	广元电力调度控制中心	柳渔线911开关	35kV麻柳站	6300	是	251	4347.45	公线	45.55	18	788.9	315	2374.06	不受限	2350	广元地调	null
5646	10kV平福线	广元电力调度控制中心	平福线914开关	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	116.24	41	2013.3	0	2398.23	不受限	2350	广元地调	null
5647	10kV果庙线	内江电力调度控制中心	果庙线913开关	果湾站	10000	是	255	4416.73	公线	65.84	26	1140.4	0	2392.98	不受限	2350	内江地调	null
5648	10kV中新线大馈线	阆中电力调度控制中心	中新线916开关	阆中站	113000	否	552	9560.92	公线	360.9	65	6250.8	0	2354.03	不受限	2350	南充地调	null
5649	10kV徐水线	隆昌电力调度控制中心	徐水线961开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	154.42	94	2674.5	200	-302.41	不受限	2350	内江地调	null
5650	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨一线916开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	303.65	55	5259.3	0	2389.44	不受限	2350	资阳地调	null

5651	10kV峰码 二线大馈 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	峰码二 线922 开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	360.9	65	6250.8	0	2369.62	不受 限	2350	南充 地调	null
5652	10kV三立 线	内江电 力调度 控制中 心	三立线 922开 关	三元站	100000	否	335	5802.37	专线	106.41	32	1843	1000	2379.13	不受 限	2350	内江 地调	null
5653	10kV团镇 二线	内江电 力调度 控制中 心	团镇二 线927 开关	团结站	100000	是	366	6339.31	公线	156.47	43	2710	0	2361.45	不受 限	2350	内江 地调	null
5654	10kV平权 线	广元电 力调度 控制中 心	平权线 971开 关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	224.99	56	3896.8	0	2385.34	不受 限	2350	广元 地调	null
5655	10kV东环 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东环一 线911 开关	河东站	130000	否	595	10305.7	专线	401.18	67	6948.4	0	2326.73	不受 限	2300	南充 地调	null
5656	10kV东卢 线	内江电 力调度 控制中 心	东卢线 915开 关	东兴站	100000	否	400	0	公线	226.3	57	3919.5	0	2315.88	不受 限	2300	内江 地调	null

5657	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花岭站	10000	是	300	5196.15	公线	106.75	36	1848.9	0	2308.02	不受限	2300	广安地调	null
5658	10kV松车二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松车二线923开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公用	361.88	66	6267.7	0	2337.13	不受限	2300	资阳地调	null
5659	10kV东长二线	内江电力调度控制中心	东长二线929开关	东兴站	100000	否	374	6477.87	公线	0	0	0	3520	2310.08	不受限	2300	内江地调	null
5660	10kV前槐一线	雅安电力调度控制中心	前槐一线916开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	135.47	45	2346.3	0	2330.23	不受限	2300	雅安地调	null
5661	10kV沐镇线	广元电力调度控制中心	沐镇线921开关	沐浴站	86000	是	300	5196.15	公线	106.7	36	1848	0	2308.92	不受限	2300	广元地调	null
5662	10kV轮园一线	广元电力调度控制中心	轮园一线961开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	225.12	56	3899.1	0	2336.28	不受限	2300	广元地调	null

5663	10kV天蓝线	天府电力调度控制中心	天蓝线927开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	406.74	68	7044.7	0	2308.37	不受限	2300	天府地调	null
5664	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香隆二线926开关	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	373.16	73	6463.2	5700	2370.26	不受限	2300	成都地调	null
5665	10kV胥伦路	都江堰电力调度控制中心	胥伦路907	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	224.48	56	3888	0	2347.38	不受限	2300	成都地调	null
5666	10kV濛轧路（主）LMY928Z	彭州电力调度控制中心	濛轧路928	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	246.65	58	4272	0	2321.91	不受限	2300	成都地调	null
5667	10kV红商线	青白江电力调度控制中心	红商线923开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	370.21	66	6412	0	2317.53	不受限	2300	成都地调	null

5668	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园四线931开关	贾家	115000	否	553	9578.24	公线	362.41	66	6277	0	2343.42	不受限	2300	成都地调	null
5669	10kV美毗线	新都电力调度控制中心	美毗线935开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	332.1	64	5752	0	2307.23	不受限	2300	成都地调	null
5670	10kV石镇二线	新都电力调度控制中心	石镇二线926开关	石板滩	20000	否	400	6928.2	公线	226.4	57	3921.3	0	2314.08	不受限	2300	成都地调	null
5671	10kV杨福线	金堂电力调度控制中心	杨福线932开关	杨柳	100000	否	580	10045.89	专线	294.69	51	5104	1600	2337.3	不受限	2300	成都地调	null
5672	10kV华鸿路大馈线	天府电力调度控制中心	华鸿路925开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	225.59	56	3907.2	0	2328.18	不受限	2300	天府地调	null
5673	10kV麓香路大馈线	天府电力调度控制中心	麓香线933开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	307.29	56	5322.3	0	2340.29	不受限	2300	天府地调	null

5674	10kV双界线	成都配调	双界路925	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	291.92	62	5056	0	2317.34	不受限	2300	成都地调	null
5675	10kV解工一线	大邑电力调度控制中心	解工一线921开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	405.72	68	7027	0	2326.07	不受限	2300	成都地调	null
5676	10kV溪豪路	大邑电力调度控制中心	溪豪线912开关	川溪口	22000	否	215	3723.91	公线	60.05	28	1040	0	2311.52	不受限	2300	成都地调	null
5677	10kV浦金线	成都配调	浦金线926	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	243.88	52	4224	0	2330.08	不受限	2300	成都地调	null
5678	10kV展科路	成都配调	展科路925	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	290.33	61	5028.5	0	2344.84	不受限	2300	成都地调	null
5679	10kV马迪路	成都配调	马迪线906	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	243.74	52	4221.6	0	2332.48	不受限	2300	成都地调	null
5680	10kV象银五线	成都配调	象银五线930开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	290.44	61	5030.4	0	2342.94	不受限	2300	成都地调	null

5681	10kV德虹线	郫都电力调度控制中心	德虹线907开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	224.94	56	3896	0	2339.38	不受限	2300	成都地调	null
5682	10kV新油线	成都配调	新油路946	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	291.69	62	5052	0	2321.34	不受限	2300	成都地调	null
5683	10kV益晶二路	成都配调	益晶二路932	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	168.96	50	2926.4	0	2337.83	不受限	2300	成都地调	null
5684	10kV猛富路专线	成都配调	猛富路909	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	244.09	52	4227.6	0	2326.48	不受限	2300	成都地调	null
5685	10kV凤祥线	乐山电力调度控制中心	凤祥线911开关	凤凰站	120000	是	380	6581.79	公线	168.8	44	2923.6	0	2341.83	不受限	2300	乐山地调	null
5686	10kV双乾路	广汉电力调度控制中心	双乾路908开关	双泉开关站	80000	否	150	2598.08	专线	50	33	800	0	2338.27	不受限	2300	德阳地调	null

5687	10kV柳滩线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳滩线924开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	108.08	40	1872	0	2336.89	不受限	2300	南充地调	null
5688	10kV双茂路	什邡电力调度控制中心	双茂路905开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	168.78	44	2923.2	0	2342.23	不受限	2300	德阳地调	null
5689	10kV回峰二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰二线973开关	回龙站	50	是	400	6928.2	公用	185.16	46	3207	0	2335.56	不受限	2300	绵阳地调	null
5690	10kV罗凤线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	108.95	40	1887.1	0	2321.79	不受限	2300	南充地调	null
5691	10kV带墙二线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅱ线946开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	308.19	56	5337.9	0	2324.69	不受限	2300	南充地调	null
5692	10kV观源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观源线913开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	94.87	33	1643.2	0	2305.87	不受限	2300	资阳地调	null

5693	10kV八会线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八会线915开关	八角站	10800	否	316	5473.28	公用	148.78	47	2576.8	0	2349.15	不受限	2300	绵阳地调	null
5694	10kV金镇线	剑阁电力调度控制中心	金镇线912开关	35kV演圣站	6300	是	320	5542.56	公线	122.37	38	2119.5	0	2314.55	不受限	2300	广元地调	null
5695	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板磨线916开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	129.45	39	2242.1	0	2330.52	不受限	2300	资阳地调	null
5696	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	单坡线912开关	35kV单鼓站	22300	否	200	3464.1	公线	46.93	23	812.9	0	2304.79	不受限	2300	广元地调	null
5697	10kV旭坡线	眉山电力调度控制中心	旭坡线916开关	旭光开闭所	0	否	200	3464.1	专线	46.65	23	808	0	2309.69	不受限	2300	眉山地调	null
5698	10kV铝象三线	眉山电力调度控制中心	铝象三线916开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	252.11	52	4366.5	0	2312.28	不受限	2300	眉山地调	null

5699	10kV望定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望定线927开关	望江站	100	是	358	6200.74	公线	151.96	42	2632	0	2328.59	不受限	2300	绵阳地调	null
5700	10kV米老线	米易电力调度控制中心	米老线974开关	米易站	31500	是	532.4	9221.44	公线	290.99	55	5040	0	2337.15	不受限	2300	攀枝花地调	null
5701	10kV滨明一线	眉山电力调度控制中心	滨明一线935开关	湖滨开闭所	0	是	495	8573.65	公线	260.51	53	4512.1	0	2346.82	不受限	2300	眉山地调	null
5702	10kV长乡线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长乡线924开关	长河站	14300	是	220	3810.51	公用	40.7	19	705	0	2343.41	不受限	2300	资阳地调	null
5703	10kV凉芭线	蒲城电力调度控制中心	凉芭线912开关	凉风站	18300	否	380	6581.79	公线	206.51	54	3576.8	0	2346.81	不受限	2300	达州地调	null
5704	10kV睢工线大馈线	安州电力调度控制中心	睢工线938开关	睢水站	31.5	否	600	10392.3	公用	406.26	68	7036.5	0	2316.57	不受限	2300	绵阳地调	null

5705	10kV龙修线	眉山电力调度控制中心	龙修线913开关	龙兴站	10000	是	380	6581.79	公线	169.1	44	2928.8	0	2336.63	不受限	2300	眉山地调	null
5706	10kV公三线	资中电力调度控制中心	公三线915开关	公民站	8000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	不受限	2300	内江地调	null
5707	10kV山枳线916大馈线	叙永电力调度控制中心	山枳线916	后山	31500	是	252	4364.77	公线	67.97	27	1177.3	0	2314.52	不受限	2300	泸州地调	null
5708	10kV鼓碑线	南部电力调度控制中心	10kV鼓碑线921	天鼓岭站	100000	否	380	6581.79	公线	208.64	55	3613.6	0	2310.01	不受限	2300	南充地调	null
5709	10kV渡成线	蒲城电力调度控制中心	渡成线922开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	208.78	55	3616	0	2307.61	不受限	2300	达州地调	null
5710	10kV金豹线	资中电力调度控制中心	金豹线915开关	金李井站	10000	是	400	6928.2	公线	226.33	57	3920	0	2315.38	不受限	2300	内江地调	null

5711	10kV云河 三线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	云河三 线923 开关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	378.06	66	6548	0	2321.83	不受 限	2300	绵阳 地调	null
5712	10kV新田 线	威远电 力调度 控制中 心	新田线 912开 关	新店站	30000	是	380	6581.79	公线	168.82	44	2924	0	2341.43	不受 限	2300	内江 地调	null
5713	10kV朱荣 线	威远电 力调度 控制中 心	朱荣线 923开 关	朱家沟 站	80000	是	259	4486.01	专线	73.14	28	1266.8	0	2322.01	不受 限	2300	内江 地调	null
5714	10kV新石 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	新石线 903开 关	新安站	6.3	否	269	4659.22	公用	108.81	40	1884.6	0	2308.7	不受 限	2300	绵阳 地调	null
5715	10kV奉鑫 线	威远电 力调度 控制中 心	奉鑫线 927开 关	奉龙站	16000	否	300	5196.15	专线	134.53	45	2330	0	2346.53	不受 限	2300	内江 地调	null
5716	10kV会鹏 一线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	会鹏一 线913 开关	会昌站	50	是	720	12470.77	公用	442.07	61	7656.6	0	2320.02	不受 限	2300	绵阳 地调	null

5717	10kV瓦色线	阿坝电力调度控制中心	瓦色线951开关	瓦切站	3150	是	175	3031.09	公线	6.34	4	109.8	0	2315.07	不受限	2300	阿坝地调	null
5718	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充佐线912开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公线	0	20	259.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null
5719	10kV斯滩线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯花线970开关	斯力沟站	16200	是	300	5196.15	公线	106.39	35	1842.6	0	2314.32	不受限	2300	攀枝花地调	null
5720	10kV城武线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城武线913开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	112.38	41	1946.4	0	2340.43	不受限	2300	阿坝地调	null

5721	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受 限	2300	甘孜地调	null
5722	10kV依龙线	阿坝电力调度控制中心	依龙线951开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	40.24	21	696.9	0	2327.26	不受 限	2300	阿坝地调	null
5723	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求夏线952开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	46.58	23	806.8	0	2310.89	不受 限	2300	阿坝地调	null
5724	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	159.76	18	276.7	0	2350.69	不受 限	2300	甘孜地调	null
5725	10kV壤政线	阿坝电力调度控制中心	壤政线916开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受 限	2300	阿坝地调	null

5726	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平尤线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	0	13	134.8	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null
5727	10kV南川线大馈线	自贡电力调度控制中心	南川线912开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	315.04	56	5456.5	0	2344.66	不受限	2300	自贡地调	null
5728	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲因线913开关	曲雅贡站	13000	否	150	2598.08	公线	0	35	257.9	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null
5729	10kV高沿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV高沿线911开关	永安站	6300	否	352	6096.82	公线	135.26	48	2173.5	1000	2313.64	不受限	2300	自贡地调	null

5730	10kV坪雪线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪雪线913开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公线	0	26	257.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null
5731	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	13	254.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null
5732	10kV荣溪线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣溪线927开关	荣县站	91400	是	415	7188.01	公线	182.6	44	3162.7	250	2337.71	不受限	2300	自贡地调	null
5733	10kV桑宾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑宾线921开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	2.07	2315.62	不受限	2300	甘孜地调	null

5734	10kV高鹏线	攀枝花电力调度控制中心	高鹏线959开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	105.55	35	1828.2	0	2328.72	不受限	2300	攀枝花地调	null
5735	10kV杨革上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革上线911开关	杨柳坪站	5000	否	150	2598.08	公线	0	13	241.5	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null
5736	10kV永新线	盐边电力调度控制中心	永新线955开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	26.94	13	466.6	0	2304.68	不受限	2300	攀枝花地调	null
5737	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	23	257.8	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调	null

5738	10kV永强 线	盐边电 力调度 控制中 心	永强线 952开 关	永兴站	6300	否	200	3464.1	公线	46.3	23	801.9	0	2315.79	不受 限	2300	攀枝花 地调	null
5739	10kV堡坝 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.堡 坝线 923开 关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	26.37	15	456.7	0	2349.22	不受 限	2300	达州 地调	null
5740	10kV古河 线917大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古河线 917开 关	古蔺	80000	否	308	5334.72	专线	111.14	36	1924.9	0	2342.88	不受 限	2300	泸州 地调	null
5741	10kV魏南 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.魏 南线 914开 关	魏家洞 站	6300	是	300	5196.15	公线	104.93	35	1817.4	0	2339.52	不受 限	2300	达州 地调	null
5742	10kV土凤 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV土 凤线 917开 关	土地坡 站	80000	是	445	7707.63	公线	222.4	50	3852	0	2314.1	不受 限	2300	自贡 地调	null
5743	10kV燕吴 线	旺苍电 力调度 控制中 心	燕吴线 913开 关	35kV燕 子站	6300	否	200	3464.1	公线	44.59	22	772.3	0	2345.39	不受 限	2300	广元 地调	null

5744	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	312.06	63	5404.8	0	2311.49	不受限	2300	眉山地调	null
5745	10kV三文线	仪陇电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	166.28	44	2880	0	2343.86	不受限	2300	南充地调	null
5746	10kV三板线	仪陇电力调度控制中心	三板线913开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	168.36	45	2916	0	2307.86	不受限	2300	南充地调	null
5747	10kV茜枇线918大馈线	泸州电力调度控制中心	茜枇线918	茜草坝	40000	是	463	8019.4	公线	236.25	51	4091.8	0	2323.72	不受限	2300	泸州地调	null
5748	10kV铁觉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV铁觉线914开关	铁马站	20000	是	170	2944.49	公线	1.61	1	27.8	0	2327.79	不受限	2300	凉山地调	null
5749	10kV姜磨线917大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜磨线917开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	62.83	29	1088.2	0	2341.26	不受限	2300	凉山地调	null

5750	10kV姜州线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜州线912开关	姜州站	16300	否	270	4676.54	公线	109.52	41	1896.8	0	2312.09	不受限	2300	凉山地调	null
5751	10kV老普线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老普线925开关	老厂站	5000	否	220	3810.51	公线	64.91	29	1124.3	0	2305.16	不受限	2300	凉山地调	null
5752	10kV姜民线918大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜民线918开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	62.83	29	1088.2	0	2341.26	不受限	2300	凉山地调	null
5753	10kV桂丰线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂丰线923	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	106.25	35	1840.2	0	2316.72	不受限	2300	泸州地调	null
5754	10kV城酒线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城酒线919开关	南城	100000	是	463	8019.4	公线	236.48	51	4095.9	0	2319.62	不受限	2300	泸州地调	null
5755	10kV红琪线	蓬溪电力调度控制中心	红琪线912开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	297.32	55	5149.6	0	2332.86	不受限	2300	遂宁地调	null

5756	10kV厂三线617大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂三线617	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	105.66	40	1830	0	2316.53	不受限	2300	泸州地调	null
5757	10kV柏钟线925大馈线	泸州电力调度控制中心	柏钟线925开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	190.81	47	3304.8	0	2320.9	不受限	2300	泸州地调	null
5758	10kV沙双线	通江电力调度控制中心	10kV沙双线914	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	114.19	42	1977.8	0	2309.03	不受限	2300	巴中地调	null
5759	10kV912普马线	甘洛电力调度控制中心	10kV普马线912开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	65.39	30	1132.6	0	2296.86	不受限	2250	凉山地调	null
5760	10kV况通线922大馈线	泸州电力调度控制中心	况通线922	况场	20000	是	194	3360.18	公线	25.08	13	434.4	0	2253.74	不受限	2250	泸州地调	null
5761	10kV宝沙线	宝兴电力调度控制中心	宝沙线912开关	宝兴站	6300	是	342	5923.61	公线	141.25	41	2446.4	0	2292.49	不受限	2250	雅安地调	null

5762	10kV坡南线	仪陇电力调度控制中心	坡南线933开关	高坡站	90000	是	415	7188.01	公线	201.48	49	3489.6	0	2260.81	不受限	2250	南充地调	null
5763	10kV丰车线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰车线914开关	丰乐	8000	是	347	6010.22	公线	147.71	43	2558.3	0	2249.88	不受限	2250	泸州地调	null
5764	10kV城凤线657	泸州电力调度控制中心	城凤线657	南城	50000	是	406	7032.13	公线	193.07	48	3344	0	2281.7	不受限	2250	泸州地调	null
5765	10kV宁韩线927线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV宁韩线9272开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	90.02	33	1599.2	0	2251.31	不受限	2250	凉山地调	null
5766	10kV红江线	蓬溪电力调度控制中心	红江线922开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	169.93	45	2943.2	0	2280.66	不受限	2250	遂宁地调	null
5767	10kV民镇线	通江电力调度控制中心	10kV民镇线954	民胜站	10000	是	300	5196.15	公线	109.73	37	1900.5	0	2256.42	不受限	2250	巴中地调	null

5768	10kV梁远线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁远线927关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	338.24	65	5858.4	0	2294.37	不受限	2250	达州地调	null
5769	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	是	300	5196.15	公线	109.33	36	1893.6	0	2263.32	不受限	2250	遂宁地调	null
5770	10kV宣城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城2回924开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	287.74	55	4983.6	0	2263.3	不受限	2250	达州地调	null
5771	10kV顶镇二线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇二线922	顶山站	16300	否	304	5265.43	公线	141.85	47	2456.8	0	2282.09	不受限	2250	巴中地调	null
5772	10kV金纪二线	雅安配调电力调度控制中心	金纪二线922开关	金花站	20000	是	600	10392.3	公线	240.62	40	4167.6	1880	2266.24	不受限	2250	雅安地调	null
5773	10kV双大线	宣汉电力调度控制中心	双大线913开关	双河站	20000	是	400	6928.2	公线	187.7	47	3251	0	2291.56	不受限	2250	达州地调	null

5774	10kV康隆线	石棉电力调度控制中心	康隆线957开关	新康站	6300	否	205	3550.7	公线	54.58	27	945.3	0	2250.33	不受限	2250	雅安地调	null
5775	10kV巴斯线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴斯线914开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	99.36	39	1721	0	2254.06	不受限	2250	凉山地调	null
5776	10kV向草线	石棉电力调度控制中心	向草线955开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	109.6	37	1898.3	0	2258.62	不受限	2250	雅安地调	null
5777	10kV南滨一线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨一线966	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	360.28	66	6240	0	2255.71	不受限	2250	巴中地调	null
5778	10kV清双线	汉源电力调度控制中心	清双线912开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	114.96	42	1991.1	0	2295.73	不受限	2250	雅安地调	null
5779	10kV白环线	仁和电力调度控制中心	白环线975开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	273.05	61	4729.2	20	2265.61	不受限	2250	攀枝花地调	null

5780	10kV平三 二线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.平 三二回 913开 关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	51.86	25	898.2	0	2297.43	不受 限	2250	达州 地调	null
5781	10kV宋桥 线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	宋桥线 924开 关	宋家坪 站	20200	是	320	5542.56	公线	124.6	39	2158.1	0	2275.95	不受 限	2250	攀枝 花地 调	null
5782	10kV月奶 新线	阿坝电 力调度 控制中 心	月奶新 线953 开关	月亮湾 站	31500	否	345	5975.58	公线	122.51	36	2121.9	1000	2256.12	不受 限	2250	阿坝 地调	null
5783	10kV回镇 线大馈线	富顺电 力调度 控制中 心	回镇线 913开 关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	115.84	37	2006.3	0	2289.19	不受 限	2250	自贡 地调	null
5784	10kV木三 线	丹棱电 力调度 控制中 心	木三线 931开 关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	159	42	2762.2	3672	2251.66	不受 限	2250	眉山 地调	null

5785	10kV中石 线	丹棱电 力调度 控制中 心	中石线 911开 关	中隆站	12600	否	380	6581.79	公线	202	53	3500	3672	2251.66	不受 限	2250	眉山 地调	null
5786	10kV芦林 线	阿坝电 力调度 控制中 心	芦林线 953开 关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	139.61	47	2418	0	2258.53	不受 限	2250	阿坝 地调	null
5787	10kV太城 四线	万源电 力调度 控制中 心	太城四 线973 开关	太和站	82000	是	550	9526.28	公线	309.32	56	5357.5	0	2263.52	不受 限	2250	达州 地调	null
5788	10kV田柏 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	田柏线 923开 关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	397.69	16	288	0	2304.65	不受 限	2250	甘孜 地调	null
5789	10kV大沙 线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	大沙线 912开 关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	49.48	25	857	0	2260.69	不受 限	2250	甘孜 地调	null

5790	10kV莲李线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲李线914开关	莲花寺站	63500	否	380	6581.79	公线	204.38	54	3539.8	100	2283.81	不受限	2250	自贡地调	null
5791	10kV高汇一线	攀枝花电力调度控制中心	高汇一线911开关	高梁坪站	50000	是	300	5196.15	公线	109.19	36	1891.1	0	2265.82	不受限	2250	攀枝花地调	null
5792	10kV渡申线	达县电力调度控制中心	10kV.渡申线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	28.18	14	488	0	2283.28	不受限	2250	达州地调	null
5793	10kV城后线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城后线931开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	116.17	42	2012	0	2274.83	不受限	2250	阿坝地调	null
5794	10kV高汇二线	攀枝花电力调度控制中心	高汇二线912开关	高梁坪站	50000	否	450	7794.23	公线	274.64	61	4756.7	0	2258.11	不受限	2250	攀枝花地调	null

5795	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保开线926开关	保华站	12600	是	304	5265.43	公线	111.92	37	1938.4	0	2273.94	不受限	2250	自贡地调	null
5796	10kV共林线	盐边电力调度控制中心	共林线953开关	共和站	3150	是	200	3464.1	公线	29.62	15	513.1	0	2258.18	不受限	2250	攀枝花地调	null
5797	10kV园里线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	园里线913	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	105.65	35	1880	0	2276.92	不受限	2250	泸州地调	null
5798	6kV滩小线	盐边电力调度控制中心	滩小线654开关	三滩站	31500	否	180	3117.69	公线	31.51	18	545.7	0	2260.22	不受限	2250	攀枝花地调	null
5799	10kV和团线	盐边电力调度控制中心	和团线914开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	45.79	21	793	0	2255.41	不受限	2250	攀枝花地调	null
5800	10kV凤江二线	攀枝花电力调度控制中心	凤江二线925开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	109.43	36	1895.3	0	2261.6	不受限	2250	攀枝花地调	null

5801	10kV堡米线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡米线924开关	堡子站	10000	否	220	3810.51	公线	67.03	30	1161	0	2268.46	不受限	2250	达州地调	null
5802	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板城线912开关	板仓站	80200	是	600	10392.3	公线	348.09	58	6029	0	2284.84	不受限	2250	自贡地调	null
5803	10kV宏云线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏云线910开关	宏仁站	50	是	400	6928.2	公用	189.65	47	3284.8	0	2257.76	不受限	2250	绵阳地调	null
5804	10kV柳镇线	剑阁电力调度控制中心	柳镇线921开关	35kV柳沟站	12600	否	188	3256.26	公线	38.67	21	669.8	0	2260.83	不受限	2250	广元地调	null
5805	10kV松民三线	眉山电力调度控制中心	松民三线963开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	253.21	53	4385.6	0	2293.18	不受限	2250	眉山地调	null
5806	10kV棠金线	射洪电力调度控制中心	棠金线981开关	海棠	360000	是	307	5317.4	公线	113.18	37	1960.3	0	2293.62	不受限	2250	遂宁地调	null

5807	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	10kV.岗鑫线971开关	木岗站	50000	是	595	10305.7	公线	343.65	58	5952	0	2292.56	不受限	2250	达州地调	null
5808	10kV沱酿线	通川电力调度控制中心	10kV.沱酿线955开关	塔沱站	81500	是	400	6928.2	公线	187.83	47	3253.2	0	2289.36	不受限	2250	达州地调	null
5809	10kV小永线大馈线	北川电力调度控制中心	小永线915开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	23.67	14	410	0	2286.8	不受限	2250	绵阳地调	null
5810	10kV民东线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民东线913开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	138.25	46	2394.5	0	2282.03	不受限	2250	乐山地调	null
5811	10kV御安一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安一线935开关	御营站	50	是	600	10392.3	公用	349.1	58	6046.4	0	2267.44	不受限	2250	绵阳地调	null

5812	10kV灵云路大馈线	荃华电力调度控制中心	灵云路906开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	169.52	45	2936	0	2287.86	不受限	2250	德阳地调	null
5813	10KV通浪线	乐山电力调度控制中心	通浪线933开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	266.02	60	4607.5	0	2251.42	不受限	2250	乐山地调	null
5814	10kV平清路	中江电力调度控制中心	平清路912开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	227.58	57	3941.6	0	2293.78	不受限	2250	德阳地调	null
5815	10kV黄海线915大馈线	沐川电力调度控制中心	黄海线915开关	黄丹站	16300	否	220	3810.51	公线	65.84	30	1140.4	0	2289.06	不受限	2250	乐山地调	null
5816	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广城四路912开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	196.71	40	3407	1030	2297.22	不受限	2250	德阳地调	null
5817	10kV铁涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪一线925开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	253.72	48	4394.4	630	2277.93	不受限	2250	绵阳地调	null

5818	10kV水园 二线949	乐山电 力调度 控制中 心	水园二 线982 开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	263.74	60	4568	0	2290.92	不受 限	2250	乐山 地调	null
5819	10kV东城 四路大馈 线	绵竹电 力调度 控制中 心	东城四 路912 开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	310.55	56	5378.7	0	2270.04	不受 限	2250	德阳 地调	null
5820	10kV桥星 路	绵竹电 力调度 控制中 心	桥星路 925开 关	桥楼站	23000	是	400	6928.2	公用	189.05	47	3274.4	0	2268.16	不受 限	2250	德阳 地调	null
5821	10kV红沙 线	成都配 调	红沙路 921	红旗	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	248.11	52	4297.2	0	2256.88	不受 限	2250	成都 地调	null
5822	10kV南树 线	成都配 调	南树路 914	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	293.21	62	5078.4	0	2294.94	不受 限	2250	成都 地调	null
5823	10kV作富 一线	成都配 调	作富一 线918 开关 918	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	295.66	63	5120.8	0	2252.54	不受 限	2250	成都 地调	null
5824	10kV川信 线	成都配 调	川信线 914	新川	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	246.21	52	4264.3	0	2289.78	不受 限	2250	成都 地调	null

5825	10kV杏文线	成都配调	杏文线914	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	248.04	52	4296	0	2258.08	不受限	2250	成都地调	null
5826	10kV白泉线	成都配调	白泉路908	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	246.79	52	4274.4	0	2279.68	不受限	2250	成都地调	null
5827	10kV绿诚线	成都配调	绿诚路950开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	173.21	51	3000	0	2268.9	不受限	2250	成都地调	null
5828	10kV玉川路_四川大学	成都配调	玉川路990	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	293.76	62	5088	0	2285.34	不受限	2250	成都地调	null
5829	10KV水江线	江安电力调度控制中心	水江线906开关	水清站	6300	是	260	4503.33	公用	75.7	29	1311.1	0	2291.56	不受限	2250	宜宾地调	null
5830	10kV金建线	成都配调	金建路905	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	247.25	52	4282.4	0	2271.68	不受限	2250	成都地调	null
5831	10kV底鑫线	江安电力调度控制中心	底鑫线919开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	163.26	44	2827.7	0	2299.17	不受限	2250	宜宾地调	null

5832	10kV溪电路	大邑电力调度控制中心	溪电线922开关	川溪口	22000	否	400	6928.2	公线	229.21	57	3970	0	2265.38	不受限	2250	成都地调	null
5833	10kV青桥线	江安电力调度控制中心	青桥线951开关	青龙站	6300	是	380	6581.79	公用	171.39	45	2968.5	0	2296.93	不受限	2250	宜宾地调	null
5834	10kV牧物路大馈线	天府电力调度控制中心	牧物路937开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	228.52	57	3958	0	2277.38	不受限	2250	天府地调	null
5835	10kV麓金线大馈线	天府电力调度控制中心	麓金线930开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	312.05	56	5404.7	0	2257.89	不受限	2250	天府地调	null
5836	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五龙线912	五星	10000	是	380	6581.79	公线	115.02	30	1992.2	1000	2273.23	不受限	2250	成都地调	null
5837	10kV曙天线	新都电力调度控制中心	曙天线965开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	271.94	54	4710	0	2287.49	不受限	2250	成都地调	null

5838	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美镇线905开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	200.8	40	3477.8	1260	2259.69	不受 限	2250	成都地调	null
5839	10kV集洋路	彭州电力调度控制中心	集洋路913	集贤	2*50000	否	400	6928.2	专线	229.7	57	3978.4	0	2256.98	不受 限	2250	成都地调	null
5840	10kV清林线大馈线	天府电力调度控制中心	清林路936开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	188.11	47	3258	0	2284.56	不受 限	2250	天府地调	null
5841	10kV熊水线	广元电力调度控制中心	熊水线917开关	熊家站	40000	否	283	4901.7	专线	124.42	44	2155	0	2256.53	不受 限	2250	广元地调	null
5842	10kV卫镇线	广元电力调度控制中心	卫镇线923开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	95.67	38	1657	0	2255.71	不受 限	2250	广元地调	null
5843	10kV广油线	广元电力调度控制中心	广油线913开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	4.57	3	79.2	0	2259.07	不受 限	2250	广元地调	null

5844	10kV中群线大馈线	阆中电力调度控制中心	中群线926开关	阆中站	113000	否	170	2944.49	公线	21.69	13	375.6	0	2274.44	不受限	2250	南充地调	null
5845	10kV千九线大馈线	阆中电力调度控制中心	千九线915开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	139.91	47	2423.2	0	2253.33	不受限	2250	南充地调	null
5846	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	否	366	6339.31	公线	146.08	40	2530.1	890	2285.28	不受限	2250	内江地调	null
5847	10kV河明线大馈线	广安电力调度控制中心	河明线973开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	188.42	47	3263.4	0	2279.16	不受限	2250	广安地调	null
5848	10kV峰曲线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰曲线911开关	文峰站	80000	是	467	8088.68	公线	241.04	52	4174.8	0	2296.14	不受限	2250	南充地调	null
5849	10kV苟镇线	广元电力调度控制中心	苟镇线911开关	35kV苟家垭站	9300	否	200	3464.1	公线	48.68	24	843.2	0	2274.49	不受限	2250	广元地调	null

5850	10kV王观线	广元电力调度控制中心	王观线916开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	48.8	24	845.3	0	2272.39	不受限	2250	广元地调	null
5851	10kV大西线	内江电力调度控制中心	大西线912开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	248.63	59	4306.2	0	2287.71	不受限	2250	内江地调	null
5852	10kV曾镇线	广元电力调度控制中心	曾镇线912开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	123.64	44	2141.4	0	2270.13	不受限	2250	广元地调	null
5853	10kV仁城线	天全电力调度控制中心	仁城线922开关	仁义站	6300	是	300	5196.15	公线	200	52	3464	600	2209	不受限	2209	雅安地调	null
5854	10kV大福线	平昌电力调度控制中心	10kV大福线911	大寨站	6300	否	335	5802.37	公线	173.21	52	3000	0	2222.13	不受限	2200	巴中地调	null
5855	10kV龙鼓线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙鼓线916开关	青龙站	65000	是	610	10565.51	公线	360.61	59	6245.7	0	2206.71	不受限	2200	凉山地调	null

5856	10kV河药线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	河药线915开关	河西	80000	是	347	6010.22	公线	148.3	43	2568.5	0	2239.68	不受限	2200	泸州地调	null
5857	10kV龛中线	巴州电力调度控制中心	10kV龛中线915	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	335.33	65	5808	0	2220.05	不受限	2200	巴中地调	null
5858	10kV光街线	仪陇电力调度控制中心	光街线912开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	171.77	46	2975.1	0	2248.76	不受限	2200	南充地调	null
5859	10kV平槽线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平槽线912开关	太平站	6300	否	244	4226.2	公线	68	28	1177.8	400	2225.712	不受限	2200	凉山地调	null
5860	10kV泸外线931大馈线	泸州电力调度控制中心	泸外线931	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	192.26	48	3329.9	0	2212.66	不受限	2200	泸州地调	null
5861	10kV宝中线	宝兴电力调度控制中心	宝中线914开关	宝兴站	6500	是	342	5923.61	公线	145.84	43	2526	0	2212.89	不受限	2200	雅安地调	null

5862	10kV蓬升线	蓬溪电力调度控制中心	蓬升线912开关	蓬南	26000	是	275	4763.14	公线	91.78	33	1589.7	0	2220.81	不受限	2200	遂宁地调	null
5863	10kV游宁线	蓬溪电力调度控制中心	游宁线926开关	上游	82000	是	275	4763.14	公线	92.11	33	1595.4	0	2215.11	不受限	2200	遂宁地调	null
5864	10kV大交线	巴州电力调度控制中心	10kV大交线858	大佛寺站	100000	否	200	3464.1	公线	49.6	25	859	0	2258.69	不受限	2200	巴中地调	null
5865	10kV毛火线951路	宣汉电力调度控制中心	10kV.毛火线911开关	毛坝站	10000	是	200	3464.1	专线	31.64	16	548	0	2223.28	不受限	2200	达州地调	null
5866	10kV方土线	宣汉电力调度控制中心	方土线928开关	方斗站	113000	是	330	5715.77	公线	135.07	41	2339.4	0	2233.22	不受限	2200	达州地调	null
5867	10kV北电线	仁寿电力调度控制中心	北电线913	北斗站	10000	否	380	6581.79	公线	212.8	56	3685.7	0	2237.91	不受限	2200	眉山地调	null

5868	10kV响黑线	平昌电力调度控制中心	10kV响黑线915	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	52.16	26	903.4	0	2214.29	不受限	2200	巴中地调	null
5869	10kV西宝线	平昌电力调度控制中心	10kV西宝线911	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	50.85	25	880.8	0	2236.89	不受限	2200	巴中地调	null
5870	10kV萝江一线	汉源电力调度控制中心	萝江一线918开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	270.33	54	4682.2	0	2246	不受限	2200	雅安地调	null
5871	10kV龙花线	平昌电力调度控制中心	10kV龙花线951	龙台站	63000	否	200	3464.1	公线	51.05	26	884.1	0	2233.59	不受限	2200	巴中地调	null
5872	10kV谢观线	彭山电力调度控制中心	谢观线922开关	谢家站	20000	是	460	7967.43	公线	240.1	52	4158.6	0	2215.34	不受限	2200	眉山地调	null
5873	10kV禾双线	仁寿电力调度控制中心	禾双线911开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	59.77	28	1035.2	0	2238.38	不受限	2200	眉山地调	null

5874	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV石恩线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公线	170.46	12	295.2	0	2244.84	不受限	2200	甘孜地调	null
5875	10kV柏新II回	仁寿电力调度控制中心	柏新II回966开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	268.35	54	4647.8	0	2211.12	不受限	2200	眉山地调	null
5876	10kV仁易线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁易线912开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200	甘孜地调	null
5877	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新石线917开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公线	0	21	574.8	0	2338.27	不受限	2200	甘孜地调	null

5878	10kV沙观线	万源电力调度控制中心	10kV.沙观线914开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	111.82	37	1936.8	0	2220.12	不受限	2200	达州地调	null
5879	10kV竹家线	万源电力调度控制中心	10kV.竹家线925开关	大竹河站	40000	否	200	3464.1	公线	52.77	26	914	0	2203.69	不受限	2200	达州地调	null
5880	10kV杨龙线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龙线975开关	杨路坪站	100200	否	300	5196.15	公线	141.75	47	2455.1	0	2221.43	不受限	2200	攀枝花地调	null
5881	10kV天白线大馈线	富顺电力调度控制中心	天白线914开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	90.65	33	1570	0	2240.51	不受限	2200	自贡地调	null
5882	10kV太南线	万源电力调度控制中心	10kV.太南线962开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	310.85	57	5384	0	2237.02	不受限	2200	达州地调	null

5883	10kV双木线	阿坝电力调度控制中心	双木线912开关	姜维站	25100	是	200	3464.1	公线	30.57	15	529.4	0	2241.88	不受限	2200	阿坝地调	null
5884	10kV南泰二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰二线923开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	321.9	57	5575.3	0	2225.86	不受限	2200	自贡地调	null
5885	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	252.66	33	436.5	0	2284.65	不受限	2200	甘孜地调	null
5886	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2200	甘孜地调	null

5887	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安大线912开关	安乐坝站	32000	是	170	2944.49	公线	208.66	23	314	0	2258.41	不受限	2200	甘孜地调	null
5888	10kV甲雄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲雄线913开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	2.16	2215.53	不受限	2200	甘孜地调	null
5889	10kV炳桥线	攀枝花电力调度控制中心	炳桥线952开关	炳草岗站	25200	是	250	4330.13	公线	70.32	28	1218	0	2246.1	不受限	2200	攀枝花地调	null
5890	10kV凤泰一线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰一线914开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	112.14	37	1942.3	0	2214.62	不受限	2200	攀枝花地调	null

5891	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔俄线914开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公线	26.19	13	453.6	0.63	2317.05	不受 限	2200	甘孜地调	null
5892	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南清路913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	2.16	2315.53	不受 限	2200	甘孜地调	null
5893	10kV红建线	仁寿电力调度控制中心	红建线912开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	215.01	57	3724	0	2199.61	不受 限	2200	眉山地调	null
5894	10kV汇丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇丹线921开关	汇东站	80200	否	481	8331.16	公线	303.81	63	5262	0	2236.04	不受 限	2200	自贡地调	null
5895	10kV朶茸线	阿坝电力调度控制中心	朶茸线952开关	朶多站	1600	否	194	3360.18	公线	14.41	7	249.6	530	2244.56	不受 限	2200	阿坝地调	null

5896	10kV大石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	大石线912	大村	10000	是	308	5334.72	公线	116.7	38	2021.2	0	2246.58	不受限	2200	泸州地调	null
5897	10kV板誉线	仁和电力调度控制中心	板誉线990开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	232.82	52	4032.5	0	2202.88	不受限	2200	null	null
5898	10kV长页线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV长页线923开关	长土站	56500	否	420	7274.61	专线	250.95	60	4346.4	0	2200.75	不受限	2200	自贡地调	null
5899	10kV斗红线	阿坝电力调度控制中心	斗红线911开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	10.77	6	186.6	0	2238.27	不受限	2200	阿坝地调	null
5900	10kV福格线	攀枝花西区电力调度控制中心	福格线925开关	福田站	16200	是	300	5196.15	公线	113	38	1957.2	0	2199.72	不受限	2200	攀枝花地调	null

5901	10kV惠三线	阿坝电力调度控制中心	惠三线923开关	三江站	12600	否	200	3464.1	公线	52.97	26	917.4	0	2200.29	不受限	2200	阿坝地调	null
5902	10kV华水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV华水线911开关	新华站	80000	否	300	5196.15	专线	142.75	48	2472.5	0	2204.03	不受限	2200	自贡地调	null
5903	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑沫一线912开关	斑竹湾站	100000	是	400	6928.2	公线	190.85	48	3305.6	0	2236.96	不受限	2200	乐山地调	null
5904	10kV金平线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金溪站(蓬安)	15000	否	270	4676.54	公线	114.43	42	1982	0	2226.89	不受限	2200	南充地调	null
5905	10kV沙城三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城 I 回943开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	273.2	54	4731.9	0	2237.88	不受限	2200	乐山地调	null
5906	10kV德区路951大馈线	德阳电力调度控制中心	德区路951开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	294.53	51	5101.2	630	2236.23	不受限	2200	德阳地调	null

5907	10kV分纯线	井研电力调度控制中心	分纯线914开关	分全站	11300	是	330	5715.77	公线	136.04	41	2356.2	0	2216.42	不受限	2200	乐山地调	null
5908	10kV千化线	井研电力调度控制中心	千化线924开关	千佛站	46300	是	275	4763.14	公线	90.72	33	1571.2	0	2239.31	不受限	2200	乐山地调	null
5909	10kV御园三路	罗江电力调度控制中心	御园三路917开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	112.77	38	1953.2	0	2203.72	不受限	2200	德阳地调	null
5910	10kV蔡九一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九一线956开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	13.9	3	240.7	3750	2244.68	不受限	2200	乐山地调	null
5911	10kV老明线大馈线	营山电力调度控制中心	老明线912开关	老林站(营山)	7150	是	200	3464.1	公线	30.59	15	529.9	0	2241.38	不受限	2200	南充地调	null
5912	10kV白观路914路	绵竹电力调度控制中心	白观路914开关	白庙站	80000	是	552	9560.92	公用	311.88	56	5401.7	0	2247.04	不受限	2200	德阳地调	null

5913	10kV罗玉一路	绵竹电力调度控制中心	罗玉一路925开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	313.51	57	5430	0	2218.74	不受限	2200	德阳地调	null
5914	10kV米民南线	米易电力调度控制中心	米民南线952开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	247.85	53	4292.8	0	2220	不受限	2200	攀枝花地调	null
5915	10kV峰南线	蒲城电力调度控制中心	峰南线914开关	峰城站	11000	否	380	6581.79	公线	213.86	56	3704	0	2219.61	不受限	2200	达州地调	null
5916	10kV合涪线大馈线	江油电力调度控制中心	合涪线931开关	三合站	31.5	是	569	9855.37	公用	326.96	57	5663	0	2221.3	不受限	2200	绵阳地调	null
5917	10kV北文线	资中电力调度控制中心	北文线916开关	城北站	90000	否	335	5802.37	公线	171.92	51	2977.6	0	2244.53	不受限	2200	内江地调	null
5918	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	否	482	8348.48	公线	279.85	58	4847	440	2226.63	不受限	2200	眉山地调	null

5919	10kV普镇线	蒲城电力调度控制中心	普镇线911开关	普湾站	7350	否	260	4503.33	公线	104.55	40	1810.8	0	2242.2	不受限	2200	达州地调	null
5920	10kV滨南一线	眉山电力调度控制中心	滨南一线932开关	湖滨开闭所	0	是	495	8573.65	公线	202.51	41	3507.4	1130	2221.52	不受限	2200	眉山地调	null
5921	10kV柏灵线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏灵线913开关	柏梓站	10	否	200	3464.1	公用	50.53	25	875.2	0	2242.49	不受限	2200	绵阳地调	null
5922	10kV歧漓线	苍溪电力调度控制中心	歧漓线912开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	212.01	56	3672	0	2204.85	不受限	2200	广元地调	null
5923	10kV天南线	安岳电力调度控制中心	10kV天南线915开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	135.39	41	2345	0	2227.62	不受限	2200	资阳地调	null
5924	10kV凉乡线	蒲城电力调度控制中心	凉乡线913开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	公线	51.92	26	899.2	0	2218.49	不受限	2200	达州地调	null

5925	10kV红和线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红和线922	红梁子	20000	是	162	2805.92	公线	1.1	140	21	0	2244.74	不受限	2200	泸州地调	null
5926	10kV天赵线	安岳电力调度控制中心	10kV天赵线914开关	天林站	10000	否	330	5715.77	公用	167.4	51	2899.3	0	2244.89	不受限	2200	资阳地调	null
5927	10kV叙城线926大馈线	叙永电力调度控制中心	叙城线926	叙永	50000	是	379	6564.47	公线	176.13	46	3050.6	0	2200.98	不受限	2200	泸州地调	null
5928	10kV五联线	眉山电力调度控制中心	五联线923开关	五里山站	28000	是	200	3464.1	专线	32.46	16	562.2	0	2209.08	不受限	2200	眉山地调	null
5929	10kV大三线	乐至电力调度控制中心	10kV大三线922开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	47.6	22	824.4	0	2224.01	不受限	2200	资阳地调	null
5930	10kV柳晏线	洪雅电力调度控制中心	柳晏线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	141.35	47	2448.1	0	2228.43	不受限	2200	眉山地调	null

5931	10kV红镇路大馈线	天府电力调度控制中心	红镇路913开关	红花	6300	是	400	6928.2	公线	191.09	48	3309.6	0	2232.96	不受限	2200	天府地调	null
5932	10kV花三线大馈线	武胜电力调度控制中心	花三线911开关	花岭站	10000	是	380	6581.79	公线	174.81	46	3027.7	0	2237.73	不受限	2200	广安地调	null
5933	10kV中商线大馈线	阆中电力调度控制中心	中商线914开关	阆中站	113000	否	552	9560.92	公线	369.01	67	6391.2	0	2213.63	不受限	2200	南充地调	null
5934	10kV牛会线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛会线956开关	牛背山站	80000	是	470	8140.64	公线	248.31	53	4300.8	0	2211.71	不受限	2200	广安地调	null
5935	10kV宝西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝西线914开关	金宝站(龙蟠)	10000	是	300	5196.15	公线	112.59	38	1950	0	2206.92	不受限	2200	南充地调	null
5936	10kV八广线	内江电力调度控制中心	八广线915开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	175.12	44	3033.1	1000	2202.28	不受限	2200	内江地调	null

5937	10kV岭湾线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭湾线913开关	长条岭站(阆中)	16000	否	220	3810.51	公线	69.31	32	1200.5	0	2228.96	不受限	2200	南充地调	null
5938	10kV大服线	嘉陵电力调度控制中心	大服线911手车开关	大通站(高坪)	10900	否	200	3464.1	专线	52.02	26	901	0	2216.69	不受限	2200	南充地调	null
5939	10kV大河一线	内江电力调度控制中心	大河一线915开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	112.83	38	1954.2	0	2202.72	不受限	2200	内江地调	null
5940	10kV朱希线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱希线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	370.61	67	6419	0	2201.42	不受限	2200	南充地调	null
5941	10kV南天一线	广元电力调度控制中心	南天一线963开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	280.19	62	4852.9	0	2208.67	不受限	2200	广元地调	null
5942	10kV虎张线	广元电力调度控制中心	虎张线914开关	35kV虎跳站	10300	是	300	5196.15	公线	110.16	37	1908	0	2248.92	不受限	2200	广元地调	null

5943	10kV牧院路大馈线	天府电力调度控制中心	牧院路924开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	192.19	48	3328.8	0	2213.76	不受限	2200	天府地调	null
5944	10kV城集线916断路器间隔	青白江电力调度控制中心	城集线916开关	城厢	2*20000	否	342	5923.61	专线	180.62	53	3128.4	0	2202.85	不受限	2200	成都地调	null
5945	10kV东瑞路	新都电力调度控制中心	东瑞线906开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	336.79	65	5833.2	0	2226.03	不受限	2200	成都地调	null
5946	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	堰新二线935开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	261.84	52	4535	250	2212.49	不受限	2200	成都地调	null
5947	10kV堰光线	新都电力调度控制中心	堰光线915开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	335.96	65	5818.8	0	2240.43	不受限	2200	成都地调	null
5948	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂太线908开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	268.13	61	4644	0	2246.09	不受限	2200	成都地调	null

5949	10kV香桂 二线	彭州电 力调度 控制中 心	香桂二 线907 开关	香树	2*5000 0	是	600	10392.3	公线	350.23	58	6066	0	2247.84	不受 限	2200	成都 地调	null
5950	10kV集发 二路	彭州电 力调度 控制中 心	集发二 路906	集贤	2*5000 0	否	400	6928.2	公线	232.75	58	4031.2	0	2204.18	不受 限	2200	成都 地调	null
5951	10kV桂田 路	新都电 力调度 控制中 心	桂田线 950开 关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	336.03	65	5820	0	2239.23	不受 限	2200	成都 地调	null
5952	10kV光新 线	新都电 力调度 控制中 心	光新线 935开 关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	293.76	58	5088	565	2219.7	不受 限	2200	成都 地调	null
5953	10kV龙街 三路大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	龙街三 路924 开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	315.1	57	5457.6	0	2204.99	不受 限	2200	天府 地调	null
5954	10kV松监 线920大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	松监路 920开 关	松林	50000	否	380	6581.79	专线	213.74	56	3702	0	2221.61	不受 限	2200	天府 地调	null

5955	10kV范保线	成都配调	范保路926开关	范家坡	2*63000	否	473	0	专线	295.85	63	5124.2	0	2249.14	不受限	2200	成都地调	null
5956	10kV树宏一线	大邑电力调度控制中心	树宏一线933开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	322.4	64	5584	0	2210.22	不受限	2200	成都地调	null
5957	10kV南文线	南溪电力调度控制中心	南文线970开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	214.67	50	3718	0	2240.26	不受限	2200	宜宾地调	null
5958	10kV方安线	宜宾电力调度控制中心	方安线653开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	214.5	50	3715.2	0	2243.06	不受限	2200	宜宾地调	null
5959	10kV新大线	宜宾电力调度控制中心	新大线945开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	214.95	50	3722.9	0	2235.36	不受限	2200	宜宾地调	null
5960	10kV晖东线	成都配调	晖东线916	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	248.85	53	4310	0	2244.08	不受限	2200	成都地调	null

5961	10kV环医路	成都配调	环医路923	中环南	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	297.14	63	5146.4	0	2226.94	不受 限	2200	成都 地调	null
5962	10kV环海路	成都配调	环海路922	中环南	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	251.32	53	4352.8	0	2201.28	不受 限	2200	成都 地调	null
5963	10kV马奇八路	成都配调	马奇八路953	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	296.26	63	5131.2	0	2242.14	不受 限	2200	成都 地调	null
5964	10kV槐塔线	成都配调	槐塔路918	槐树店	50000+ 40000	是	473	8192.6	公线	251.32	53	4352.8	0	2201.28	不受 限	2200	成都 地调	null
5965	10kV南二路_专	成都配调	南二路946	南郊	3*5000 0	否	473	8192.6	专线	296.86	63	5141.6	0	2231.74	不受 限	2200	成都 地调	null
5966	10kV花医线	郫都电力调度控制中心	花医线934开关	花秋	126000	否	400	6928.2	专线	231.81	58	4015	0	2220.38	不受 限	2200	成都 地调	null
5967	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	禅太线913开关	玉禅	480000	否	600	10392.3	公线	410.53	68	7110.4	0	2242.67	不受 限	2200	成都 地调	null

5968	10kV浆南线	成都配调	浆南路919	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	249.56	53	4322.4	0	2231.68	不受限	2200	成都地调	null
5969	10kV草宫线	成都配调	草宫线929	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	198.29	48	3434.4	0	2232.87	不受限	2200	成都地调	null
5970	10kV涯金一路	成都配调	涯金一路905	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	299.13	63	5180.9	0	2192.44	不受限	2150	成都地调	null
5971	10kV望达路_专线	成都配调	望达路916	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	299.08	63	5180	0	2193.34	不受限	2150	成都地调	null
5972	10kV黄高路	成都配调	黄高线913	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	251.64	53	4358.4	0	2195.68	不受限	2150	成都地调	null
5973	10kV德信二路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信二路927开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	354.73	59	6144	0	2169.84	不受限	2150	成都地调	null
5974	10kV浆大路_特	成都配调	浆大路906	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	301.11	64	5215.2	0	2158.14	不受限	2150	成都地调	null

5975	10kV新站路	成都配调	新站路923	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	253.51	54	4390.8	0	2163.28	不受限	2150	成都地调	null
5976	10kV高王路	成都配调	高王路911	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	300.87	64	5211	0	2162.34	不受限	2150	成都地调	null
5977	10kV草盛线	成都配调	草盛线921	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	301.11	64	5215.2	0	2158.14	不受限	2150	成都地调	null
5978	10kV堤府线	成都配调	堤府线927	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	301.45	64	5221.2	0	2152.14	不受限	2150	成都地调	null
5979	10kV城东Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城东Ⅱ线663开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	177.59	47	3075.8	0	2189.63	不受限	2150	宜宾地调	null
5980	10kV溪胡路	大邑电力调度控制中心	溪胡线924开关	川溪口	22000	否	215	3723.91	公线	69.28	32	1200	0	2151.52	不受限	2150	成都地调	null
5981	10kV时芯二线	宜宾电力调度控制中心	时芯二线925开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	593.85	74	10285	0	2185.37	不受限	2150	宜宾地调	null

5982	10kV湾世 二线	成都配 调	湾世二 路920 开关	七里湾	2*6300 0	是	473	0	公线	252.92	53	4380.6	0	2173.48	不受 限	2150	成都 地调	null
5983	10kV时电 二线1	宜宾电 力调度 控制中 心	时电二 线973 开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	594.41	74	10295	0	2175.67	不受 限	2150	宜宾 地调	null
5984	10kV沙保 路	彭州电 力调度 控制中 心	沙保路 905	沙埂	2*5000 0	否	400	6928.2	公线	234.54	59	4062.2	0	2173.18	不受 限	2150	成都 地调	null
5985	10kV青院 路	都江堰 电力调 度控制 中心	青院路 923开 关	青城山	102000	是	600	10392.3	专线	355.77	59	6162	0	2151.84	不受 限	2150	成都 地调	null
5986	10kV虹西 路大馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	虹西路 906	彩虹	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	195.89	49	3392.8	0	2149.76	不受 限	2150	成都 地调	null
5987	10kV民川 路大馈线	崇州电 力调度 控制中 心	民川路 954	民和	2*5000 0	是	586	10149.82	公线	341.92	58	5922	0	2197.86	不受 限	2150	成都 地调	null

5988	10kV青洗线	青白江电力调度控制中心	青洗线943开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	145.57	49	2521.3	0	2155.23	不受限	2150	成都地调	null
5989	10kV崇积路	都江堰电力调度控制中心	崇积路905	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	233.26	58	4040	0	2195.38	不受限	2150	成都地调	null
5990	10kV力峰路大馈线	天府电力调度控制中心	力峰路926开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	194.69	49	3372	0	2170.56	不受限	2150	天府地调	null
5991	10kV隆磷线	隆昌电力调度控制中心	隆磷线921开关	隆昌站	16000	否	300	5196.15	公线	107.24	36	1857.4	650	2169.13	不受限	2150	内江地调	null
5992	10kV溪华四回大馈线	广安电力调度控制中心	溪华四回5开关	溪口站	20000	否	260	4503.33	公线	109.53	42	1897	0	2156	不受限	2150	广安地调	null

5993	10kV平炉线	隆昌电力调度控制中心	平炉线917开关	平安站	71500	是	400	6928.2	公线	194.34	49	3366	0	2176.56	不受限	2150	内江地调	null
5994	10kV龙抽线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙抽线921开关	龙蟠站(龙蟠)	13150	是	345.1	5977.31	公线	150.35	44	2604	0	2177.85	不受限	2150	南充地调	null
5995	10kV九源二线	广元电力调度控制中心	九源二线964开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	236.85	52	4102.3	0	2174.65	不受限	2150	广元地调	null
5996	10kV庙村线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙村线929开关	东岳庙站	101600	否	180	3117.69	公线	36.36	20	629.7	0	2176.22	不受限	2150	南充地调	null
5997	10kV大龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大龙线923开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	31.64	18	548	0	2164.39	不受限	2150	南充地调	null
5998	10kV中工线大馈线	武胜电力调度控制中心	中工线977开关	中心站	12600	是	295	5109.55	公线	111.13	38	1924.8	0	2162.84	不受限	2150	广安地调	null

5999	10kV双明线大馈线	广安电力调度控制中心	双明线937开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	275.76	55	4776.1	0	2152.1	不受限	2150	广安地调	null
6000	10kV三新一线大馈线	内江电力调度控制中心	三新一线912开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	212.73	50	3684.5	0	2176.76	不受限	2150	内江地调	null
6001	10kV王磨线	广元电力调度控制中心	王磨线913开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	54.82	27	949.4	0	2168.29	不受限	2150	广元地调	null
6002	10kV柳临线	广元电力调度控制中心	柳临线913开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	55.61	28	963.1	0	2154.59	不受限	2150	广元地调	null
6003	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐乐线973开关	徐家桥站	90000	是	335	5802.37	公线	141.75	42	2455.1	0	2186.8	不受限	2150	内江地调	null
6004	10kV公吼线	剑阁电力调度控制中心	公吼线913开关	35kV公兴站	20000	是	259	4486.01	公线	80.34	31	1391.5	0	2197.31	不受限	2150	广元地调	null

6005	10kV黑冯线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑冯线919开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公用	54.39	27	942	0	2175.69	不受限	2150	绵阳地调	null
6006	10kV木临线	大竹电力调度控制中心	木临线915开关	木头站	83500	是	200	3464.1	专线	34.99	17	606	0	2165.28	不受限	2150	达州地调	null
6007	10kV金演线	剑阁电力调度控制中心	金演线914开关	35kV演圣站	6300	是	259	4486.01	公线	81.09	31	1404.4	0	2184.41	不受限	2150	广元地调	null
6008	10kV陵南二线	苍溪电力调度控制中心	陵南二线971开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	414.32	69	7176	0	2161.48	不受限	2150	广元地调	null
6009	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城沙线926开关	城关站	18000	是	274	4745.82	公用	63.49	23	1099.7	500	2196.96	不受限	2150	绵阳地调	null
6010	10kV长郊线	安岳电力调度控制中心	10kV长郊线923开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	177.37	47	3072	0	2193.43	不受限	2150	资阳地调	null

6011	10kV龙滨线	射洪电力调度控制中心	龙滨线916开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	266.88	54	4622.4	0	2167.24	不受限	2150	遂宁地调	null
6012	10kV界花二线大馈线	安州电力调度控制中心	界花二线962开关	界牌站	31.5	否	600	10392.3	公用	415.01	69	7188	0	2165.07	不受限	2150	绵阳地调	null
6013	10kV青盘线	资中电力调度控制中心	青盘线923开关	青山站	20000	否	366	6339.31	公线	202.52	55	3507.6	0	2197.78	不受限	2150	内江地调	null
6014	10kV伏双线	南部电力调度控制中心	10kV伏双线914	伏虎站(南部)	30000	否	380	6581.79	公线	215.27	57	3728.4	0	2195.21	不受限	2150	南充地调	null
6015	10kV乡红线	蒲城电力调度控制中心	乡红线925开关	东乡站	92000	否	345	5975.58	公线	184.02	53	3187.3	0	2190.72	不受限	2150	达州地调	null
6016	10kV清城中一线	威远电力调度控制中心	清城中一线917开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	323.72	58	5606.8	0	2152.78	不受限	2150	内江地调	null

6017	10kV威雄 一线大馈 线	威远电 力调度 控制中 心	威雄一 线911 开关	威远站	80000	否	360	6235.38	公线	142.03	39	2460	1000	2151.84	不受 限	2150	内江 地调	null
6018	10kV康武 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	康武路 903开 关	大康	120	是	764	13232.87	公用	485.98	64	8417.1	0	2169.2	不受 限	2150	绵阳 地调	null
6019	10kV东五 路	绵竹电 力调度 控制中 心	东五路 903开 关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	315.2	57	5459.2	0	2189.54	不受 限	2150	德阳 地调	null
6020	10kV石园 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	石园线 912开 关	石板站	4	否	200	3464.1	公线	54.16	27	938.1	0	2179.59	不受 限	2150	绵阳 地调	null
6021	10kV佛城 二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛城二 线924 开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	106.24	27	1840	2230	2165.38	不受 限	2150	乐山 地调	null

6022	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双烟线913开关	双龙埂站	40000	否	170	2944.49	公线	28.58	17	495	0	2155.04	不受限	2150	乐山地调	null
6023	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大城三路962开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	263.56	54	4564.9	0	2169.32	不受限	2150	德阳地调	null
6024	10kV苏青I回	乐山电力调度控制中心	苏青一回913开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	177.37	47	3072	0	2193.43	不受限	2150	乐山地调	null
6025	10kV塘谷线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘谷线916开关	塘汛站	31.5	是	394	6824.28	公用	188.68	48	3267.9	0	2191.52	不受限	2150	绵阳地调	null
6026	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	373.55	68	6469.8	0	2150.62	不受限	2150	南充地调	null

6027	10kV尖南 一线	乐山电 力调度 控制中 心	尖南 I 回971 开关	尖子山 站	160000	是	440	7621.02	公线	226.88	52	3929.6	0	2167.22	不受 限	2150	乐山 地调	null
6028	10kV沙藏 线	阿坝电 力调度 控制中 心	沙藏线 911开 关	沙尔宗 站	3150	否	200	3464.1	公线	53.35	27	924	0	2193.69	不受 限	2150	阿坝 地调	null
6029	10kV麦色 线	阿坝电 力调度 控制中 心	麦色线 951开 关	麦洼站	3150	否	200	3464.1	公线	21.25	11	368	600	2149.69	不受 限	2150	阿坝 地调	null
6030	10kV底坝 线	阿坝电 力调度 控制中 心	底坝线 914开 关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	54.02	27	935.6	0	2182.09	不受 限	2150	阿坝 地调	null
6031	10kV芦西 线	阿坝电 力调度 控制中 心	芦西线 955开 关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	99.42	33	1722	800	2154.53	不受 限	2150	阿坝 地调	null
6032	10kV尔府 线	阿坝电 力调度 控制中 心	尔府线 959开 关	查尔玛 站	3150	否	175	3031.09	公线	9.32	5	161.5	400	2166.48	不受 限	2150	阿坝 地调	null

6033	10kV格桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	格桥线973开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	115.7	39	2003.9	0	2153.02	不受限	2150	攀枝花地调	null
6034	10kV大广二线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广二线942开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	194.27	49	3364.8	0	2177.76	不受限	2150	攀枝花地调	null
6035	10kV杨富恒线	达县电力调度控制中心	10kV.杨富恒线978开关	杨柳垭站	80000	否	200	3464.1	公线	53.78	27	931.4	0	2186.29	不受限	2150	达州地调	null
6036	10kV姑黑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑黑线912开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	54.54	27	944.6	0	2173.09	不受限	2150	甘孜地调	null

6037	10kV炳委线	攀枝花电力调度控制中心	炳委线954开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	155.88	45	2699.9	0	2149.84	不受限	2150	攀枝花地调	null
6038	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	54.85	27	950	0	2167.69	不受限	2150	甘孜地调	null
6039	10kV北西线大馈线	自贡电力调度控制中心	北西线925开关	城北站	100200	是	465	8054.04	公线	246.18	53	4263.9	0	2179.33	不受限	2150	自贡地调	null
6040	10kV热东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热东线951开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	55.54	28	962	0	2155.69	不受限	2150	甘孜地调	null

6041	10kV汇白线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇白线914开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	207.04	50	3586	0	2178.26	不受限	2150	自贡地调	null
6042	10kV谊漩线	阿坝电力调度控制中心	谊漩线922开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	8.72	6	151	0	2187.27	不受限	2150	阿坝地调	null
6043	10kV郎河线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎河线923开关	二郎	16000	否	306	5300.08	专线	150.96	49	2614.7	0	2155.37	不受限	2150	泸州地调	null
6044	10kV杨城九线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城九线965开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	317.47	58	5498.6	0	2150.14	不受限	2150	达州地调	null
6045	10kV富升一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升一线912开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	317.47	58	5498.6	0	2150.14	不受限	2150	达州地调	null
6046	10kV桥岗二线	阿坝电力调度控制中心	桥岗二线912开关	邓家桥站	50100	否	232	4018.36	公线	83.3	36	1442.3	0	2174.22	不受限	2150	阿坝地调	null

6047	10kV瑞文线大馈线主线	越西电力调度控制中心	10kV瑞文线912小车开关	大瑞站	12600	否	198	3429.46	公线	52.98	27	917.6	0	2168.91	不受限	2150	凉山 地调	null
6048	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城山线913开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	71.29	32	1234.8	0	2194.66	不受限	2150	凉山 地调	null
6049	10kV云云线	平昌电力调度控制中心	10kV云云线915	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	144.32	48	2499.6	0	2176.93	不受限	2150	巴中 地调	null
6050	10kV化石线	巴州电力调度控制中心	10kV化石线915	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	177.02	53	3066	0	2156.13	不受限	2150	巴中 地调	null
6051	10kV春西线	仪陇电力调度控制中心	春西线924开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	329.41	65	5705.4	0	2197.95	不受限	2150	南充 地调	null
6052	10kV洪电线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪电线912开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	73.3	33	1269.6	0	2159.86	不受限	2150	凉山 地调	null

6053	10kV乐镇线	南江电力调度控制中心	10kV乐镇线852	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	122.35	44	2119.1	0	2167.73	不受限	2150	巴中地调	null
6054	10kV石沱四线921大馈线专线	泸州电力调度控制中心	石沱四线911开关	石龙	26200	否	406	7032.13	专线	239.25	59	4143.8	0	2185.12	不受限	2150	泸州地调	null
6055	10kV阿中线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿中线915开关	阿七站	6600	是	280	4849.74	公线	98.68	35	1709.1	0	2170.69	不受限	2150	凉山地调	null
6056	10kV铁什线	通江电力调度控制中心	10kV铁什线956	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	53.6	27	928.4	0	2189.29	不受限	2150	巴中地调	null
6057	10kV泸蜀线934大馈线	泸州电力调度控制中心	泸蜀线934	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	193.46	48	3350.8	0	2191.76	不受限	2150	泸州地调	null

6058	10kV普三线	仁寿电力调度控制中心	普三线926开关	普宁站	100000	是	423	7326.57	专线	212.64	50	3683	0	2178.26	不受限	2150	眉山地调	null
6059	10kV曾金线	巴州电力调度控制中心	10kV曾金线911	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	121.73	44	2108.4	0	2178.43	不受限	2150	巴中地调	null
6060	10kV任隆线	蓬溪电力调度控制中心	任隆线915开关	任隆	60000	否	300	5196.15	公线	144.8	48	2508	0	2168.53	不受限	2150	遂宁地调	null
6061	10kV望京线	平昌电力调度控制中心	10kV望京线914	望京站	10000	否	330	5715.77	公线	170.32	52	2949.9	0	2194.29	不受限	2150	巴中地调	null
6062	10kV干富线	汉源电力调度控制中心	干富线917开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	215.54	57	3733.2	0	2190.41	不受限	2150	雅安地调	null
6063	10kV萝江二线	汉源电力调度控制中心	萝江二线925开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	339.31	58	5876.8	0	2159.91	不受限	2150	雅安地调	null

6064	10kV始大 线	天全电 力调度 控制中 心	始大线 918开 关	始阳站	40000	否	600	10392.3	公线	206	54	3568	250	2106	不受 限	2106	雅安 地调	null
6065	10kV洋溪 镇线	射洪电 力调度 控制中 心	洋溪镇 线923 开关	洋溪	12600	否	170	2944.49	公线	31.11	18	538.8	0	2111.24	不受 限	2100	遂宁 地调	null
6066	10kV云铺 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV云 铺线 916	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	148.37	49	2569.7	0	2106.83	不受 限	2100	巴中 地调	null
6067	10kV林园 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV林 园线 852	林家坝 站	16300	否	377	6529.83	公线	216.99	58	3758.3	0	2118.55	不受 限	2100	巴中 地调	null
6068	10kV大丽 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV大 丽 I 回 955	大佛寺 站	90000	否	500	8660.25	公线	323.75	65	5607.4	0	2186.82	不受 限	2100	巴中 地调	null
6069	10kV贵西 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV贵 西线 951	贵民站	3150	否	220	3810.51	公线	76.49	35	1324.8	0	2104.66	不受 限	2100	巴中 地调	null

6070	10kV麻春线	通江电力调度控制中心	10kV麻春线913	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	49.88	26	864	0	2128.99	不受限	2100	巴中地调	null
6071	10kV仁满线	仁寿电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	273.37	55	4734.7	0	2124.22	不受限	2100	眉山地调	null
6072	10kV盐百线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐百线916开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	76.45	35	1324.1	0	2105.36	不受限	2100	凉山地调	null
6073	10kV龙马线	平昌电力调度控制中心	10kV龙马线966	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	200	89	1725	0	2172.11	不受限	2100	巴中地调	null
6074	10kV玉团线	大英电力调度控制中心	玉团线913开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	68.95	29	1194.3	0	2131.24	不受限	2100	遂宁地调	null
6075	10kV河井线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	河井线919开关	河西	80000	否	302	5230.79	公线	148.58	49	2573.4	0	2134.31	不受限	2100	泸州地调	null

6076	10kV河檬线	通江电力调度控制中心	10kV河檬线854	两河口站	4000	否	192	3325.54	公线	49.42	26	856	0	2136.99	不受限	2100	巴中地调	null
6077	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	230	3983.72	公线	62.01	27	1074	0	2112.98	不受限	2100	凉山地调	null
6078	10kV燕卢线	旺苍电力调度控制中心	燕卢线914开关	35kV燕子站	6300	是	200	3464.1	公线	37.86	19	655.7	0	2115.58	不受限	2100	广元地调	null
6079	10kV土北线	宣汉电力调度控制中心	土北线914开关	土主站	30000	是	380	6581.79	公线	182.68	48	3164	0	2101.43	不受限	2100	达州地调	null
6080	10kV萝滨线	汉源电力调度控制中心	萝滨线926开关	萝卜岗站	31500	是	580	10045.89	公线	342.2	59	5926.9	0	2109.81	不受限	2100	雅安地调	null
6081	10kV结麻线	阿坝电力调度控制中心	结麻线951开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	58.15	29	1007.1	0	2110.59	不受限	2100	阿坝地调	null

6082	10kV八黄线	万源电力调度控制中心	10kV.八黄线912开关	八台站	5000	是	200	3464.1	公线	37.88	19	656	0	2115.28	不受限	2100	达州地调	null
6083	10KV锁宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁宋线922开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	244.8	53	4240	0	2133.94	不受限	2100	自贡地调	null
6084	10kV贾乡线	阿坝电力调度控制中心	贾乡线954开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	56.15	28	972.6	0	2145.09	不受限	2100	阿坝地调	null
6085	10kV清宝西线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝西线971开关	清香坪站	16200	是	350	6062.18	公线	155.91	45	2700.4	0	2149.34	不受限	2100	攀枝花地调	null
6086	10kV柑代线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑代线912开关	柑坳站	16500	否	275	4763.14	公线	97.32	35	1689.2	0	2121.31	不受限	2100	自贡地调	null

6087	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	101.21	41	1753	0	2112.94	不受限	2100	甘孜地调	null
6088	10kV大井线	攀枝花西区电力调度控制中心	大井线948开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	197.79	49	3425.7	0	2116.86	不受限	2100	攀枝花地调	null
6089	10kV章嘎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章嘎线912开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公线	13.18	19	228.3	0	2109.97	不受限	2100	甘孜地调	null
6090	10kV麦塘线	阿坝电力调度控制中心	麦塘线952开关	麦洼站	3150	否	175	3031.09	公线	11.11	6	192.4	400	2135.58	不受限	2100	阿坝地调	null

6091	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0	19	624.3	0	2205.94	不受限	2100	甘孜地调	null
6092	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	13.16	19	228	0	2110.27	不受限	2100	甘孜地调	null
6093	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	0	19	457.8	0	2104.44	不受限	2100	甘孜地调	null
6094	10kV桑永线	盐边电力调度控制中心	桑永线953开关	桑园站	31500	是	210	3637.31	公线	46.34	22	802.6	0	2107.25	不受限	2100	攀枝花地调	null

6095	10kV清团 线	仁寿电 力调度 控制中 心	清团线 961	清水站	16000	是	495	8573.65	公线	272.86	55	4725.9	0	2133.02	不受 限	2100	眉山 地调	null
6096	10kV古德 二线921 大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古德二 线921	古蔺	80000	是	406	7032.13	公线	202.39	50	3505.4	0	2120.3	不受 限	2100	泸州 地调	null
6097	10kV城街 线921大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	城街线 921开 关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	267.12	55	4626.6	0	2149.18	不受 限	2100	泸州 地调	null
6098	10kV富工 一线	仁寿电 力调度 控制中 心	富工一 线921 开关	富加站	71500	否	495	8573.65	专线	323.04	65	5595	0	2121.29	不受 限	2100	眉山 地调	null
6099	10kV春街 线	阿坝电 力调度 控制中 心	春街线 915开 关	春天坪 站	0	否	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	2109.69	不受 限	2100	阿坝 地调	null
6100	10kV石悦 路932大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石悦路 932开 关	石亭江 站	100000	否	600	10392.3	公线	124.45	21	2155.5	7230	2123.07	不受 限	2100	德阳 地调	null

6101	10kV箴盐路915线路	绵东电力调度控制中心	箴盐路915开关	箴棚子站	6300	是	200	3464.1	公线	36.83	18	637.9	0	2133.38	不受限	2100	德阳地调	null
6102	10kV东天路905线路	绵东电力调度控制中心	东天路905开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	37.03	19	641.3	0	2129.98	不受限	2100	德阳地调	null
6103	10kV牛新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛新线912开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	170.44	51	2952	140	2130.13	不受限	2100	乐山地调	null
6104	10kV御园一路915线路	罗江电力调度控制中心	御园一路915开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公线	197.6	49	3422.4	0	2120.16	不受限	2100	德阳地调	null
6105	10kV忠凤线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠凤线923开关	忠兴站	18	否	200	3464.1	公用	58.31	29	1009.9	0	2107.79	不受限	2100	绵阳地调	null
6106	10kV北抚线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北抚线923开关	城北站(蓬安)	71500	否	433	7499.78	公线	267.61	62	4635	0	2114.8	不受限	2100	南充地调	null

6107	10kV青茶线913大馈线	沐川电力调度控制中心	青茶线913开关	青龙站	6300	否	200	3464.1	公线	57.9	29	1002.8	0	2114.89	不受限	2100	乐山地调	null
6108	10kV中浸线	洪雅电力调度控制中心	中浸线993开关	中山站	8000	是	400	6928.2	公线	196.67	49	3406.3	0	2136.26	不受限	2100	眉山地调	null
6109	10kV芙中一线	苍溪电力调度控制中心	芙中一线911开关	35kV芙蓉站	32000	否	580	10045.89	公线	400.05	69	6928.8	0	2112.5	不受限	2100	广元地调	null
6110	10kV陵北线	苍溪电力调度控制中心	陵北线961开关	陵江站	90000	是	500	8660.25	公线	276.67	55	4792	0	2136.2	不受限	2100	广元地调	null
6111	10kV陵东线	苍溪电力调度控制中心	陵东线927开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	328.07	66	5682.2	0	2112.02	不受限	2100	广元地调	null
6112	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	单猫线922开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	182.85	54	3167	0	2148.66	不受限	2100	广元地调	null

6113	10kV房天线	苍溪电力调度控制中心	房天线915开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	146.6	49	2539.1	0	2137.43	不受限	2100	广元地调	null
6114	10kV房镇线	苍溪电力调度控制中心	房镇线913开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	47.02	25	814.4	0	2116.23	不受限	2100	广元地调	null
6115	10kV春两线921大馈线	叙永电力调度控制中心	春两线921	两河	10000	是	280	4849.74	公线	102.78	37	1780.1	0	2099.69	不受限	2100	泸州地调	null
6116	10kV驯严线	安岳电力调度控制中心	10kV驯严线912开关	驯龙站	13600	否	285	4936.34	公用	134.25	47	2325.2	0	2117.51	不受限	2100	资阳地调	null
6117	10kV兰三四线	青神电力调度控制中心	兰三四线919开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	310.32	64	5374.7	0	2138.93	不受限	2100	眉山地调	null
6118	10kV桥品线	资中电力调度控制中心	桥品线924开关	倒石桥站	100000	否	482	8348.48	公线	310.12	64	5371.2	0	2142.43	不受限	2100	内江地调	null

6119	10kV安望 二线大馈 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安 望二线 961开 关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	173.21	52	3000	0	2144.19	不受 限	2100	资阳 地调	null
6120	10kV井滩 线	广元电 力调度 控制中 心	井滩线 912开 关	35kV井 湾站	6300	是	251	4347.45	公线	78.36	31	1357.2	0	2120.76	不受 限	2100	广元 地调	null
6121	10kV永园 四线	广安电 力调度 控制中 心	永园四 线925 开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	198.09	50	3431	0	2111.56	不受 限	2100	广安 地调	null
6122	10kV东星 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东星路 951开 关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	236.03	59	4088	0	2147.38	不受 限	2100	天府 地调	null
6123	10kV力通 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力通线 905开 关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	238.75	60	4135.2	0	2100.18	不受 限	2100	天府 地调	null
6124	10kV河商 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河商线 975开 关	河堰站	160000	否	480	8313.84	专线	115.43	24	1999.2	3350	2133.26	不受 限	2100	广安 地调	null

6125	10kV宝三线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝三线912开关	金宝站(龙蟠)	10000	否	300	5196.15	公线	147.78	49	2559.6	0	2116.93	不受限	2100	南充地调	null
6126	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	10kV白安二线956开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	115.01	27	1992	2500	2101.91	不受限	2100	资阳地调	null
6127	10kV郊南线	广元电力调度控制中心	郊南线912开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	197.11	49	3413.9	0	2128.66	不受限	2100	广元地调	null
6128	10kV万蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	万蟠线913开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	89	22	1546	1880	2113	不受限	2100	内江地调	null
6129	10kV老构线大馈线	阆中电力调度控制中心	老构线911开关	老观站(阆中)	15000	否	270	4676.54	公线	120.44	45	2086	0	2122.89	不受限	2100	南充地调	null
6130	10kV三高三线	广元电力调度控制中心	三高三线919开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	286.36	63	4959.7	0	2101.87	不受限	2100	广元地调	null

6131	10kV上凉 二线	广元电 力调度 控制中 心	上凉二 线929 开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	13.34	9	231	0	2107.27	不受 限	2100	广元 地调	null
6132	10kV石玻 二线	隆昌电 力调度 控制中 心	石玻二 线927 开关	石燕桥 站	125000	是	293	5074.91	专线	112.01	38	1940	0	2119.93	不受 限	2100	内江 地调	null
6133	10kV卫太 线	广元电 力调度 控制中 心	卫太线 915开 关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	150.46	50	2605.9	0	2101.81	不受 限	2100	广元 地调	null
6134	10kV平糖 线	隆昌电 力调度 控制中 心	平糖线 915开 关	平安站	71500	否	165	2857.88	专线	25.29	15	438	0	2134.09	不受 限	2100	内江 地调	null
6135	10kV羊集 路大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	羊集路 924	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	329.79	66	5712	0	2129	不受 限	2100	成都 地调	null
6136	10kV柏汽 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏汽路 911开 关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	238.7	60	4134.2	0	2101.18	不受 限	2100	天府 地调	null

6137	10kV牧水路大馈线	天府电力调度控制中心	牧水路916开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	238.6	60	4132.6	0	2102.78	不受限	2100	天府地调	null
6138	10kV汉革线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	汉革线936开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	341.74	66	5919	0	2140.23	不受限	2100	成都地调	null
6139	10kV太金线大馈线	天府电力调度控制中心	太金路922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	248.04	53	4296	0	2147.23	不受限	2100	天府地调	null
6140	10kV美花路	新都电力调度控制中心	美花线923开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	343.78	66	5954.3	0	2104.93	不受限	2100	成都地调	null
6141	10kV詹凤路	新都电力调度控制中心	詹凤线909开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	341.57	66	5916	0	2143.23	不受限	2100	成都地调	null
6142	10kV楼犁线	青白江电力调度控制中心	楼犁线924开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	专线	10	10	173.2	6600	2129.53	不受限	2100	成都地调	null

6143	10kV美北路	新都电力调度控制中心	美北线926开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	341.24	66	5910.3	0	2148.93	不受限	2100	成都地调	null
6144	10kV濠北一路	彭州电力调度控制中心	濠北一路924	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	212.93	53	3688	400	2147.38	不受限	2100	成都地调	null
6145	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑益路921开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	236.03	59	4088	0	2147.38	不受限	2100	天府地调	null
6146	10kV白虹路	都江堰电力调度控制中心	白虹路923	白沙	2*10000	是	400	6928.2	公线	197.69	49	3424	0	2118.56	不受限	2100	成都地调	null
6147	10kV玉品路	邛崃电力调度控制中心	玉品路905	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	279.35	56	4838.4	0	2131.38	不受限	2100	成都地调	null
6148	10kV城北Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城北Ⅱ线664开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	180.66	48	3129.1	0	2136.33	不受限	2100	宜宾地调	null

6149	10kV庄杰线	大邑电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	103000	否	400	6928.2	公线	238.41	60	4129.3	0	2106.08	不受限	2100	成都地调	null
6150	10kV浦外线	成都配调	浦外线908	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	254.97	54	4416	0	2138.08	不受限	2100	成都地调	null
6151	10kV驷牛路_专线	成都配调	驷牛路956	驷马桥	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	304.16	64	5268	0	2105.34	不受限	2100	成都地调	null
6152	10kV东场路	成都配调	东场路907	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	302.08	64	5232	0	2141.34	不受限	2100	成都地调	null
6153	10kV龙泰线	成都配调	龙泰路937	龙潭寺	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	301.73	64	5226	0	2147.34	不受限	2100	成都地调	null
6154	10kV赤鼎一线	成都配调	赤鼎一线917	赤虎桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	256.07	54	4435.2	0	2118.88	不受限	2100	成都地调	null
6155	10kV双顺线	成都配调	双顺路929	双楠	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	173.21	37	3000	1430	2124.08	不受限	2100	成都地调	null

6156	10kV锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	302.61	64	5241.2	0	2132.14	不受限	2100	成都地调	null
6157	10kV仁太线	天全电力调度控制中心	仁太线913开关	仁义站	5000	否	300	5196.15	公线	150	50	2598	300	2078	不受限	2078	雅安地调	null
6158	10kV陇果线	仪陇电力调度控制中心	陇果线911开关	仪陇	300000	是	507	8781.5	公线	285.55	56	4945.8	0	2079.4	不受限	2050	南充地调	null
6159	10kV杨滨二线943大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨二线943	杨桥	180000	是	463	8019.4	公线	251.92	54	4363.3	0	2052.22	不受限	2050	泸州地调	null
6160	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船沙线925开关	船城站	100000	否	515	8920.06	公线	272.64	53	4722.2	1250	2055.85	不受限	2050	凉山地调	null
6161	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普滨线915开关	普雄站	8000	否	220	3810.51	公线	77.53	35	1342.9	0	2086.56	不受限	2050	凉山地调	null

6162	10kV堵火线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵火线913开关	堵格站	6300	否	198	3429.46	公线	57.74	30	1000	0	2086.51	不受限	2050	凉山 地调	null
6163	10kV西廉一线	巴州电力调度控制中心	10kV西廉一线958	城西站	32000	否	499	8642.93	公线	328.41	66	5688	0	2090.64	不受限	2050	巴中 地调	null
6164	10kV冯中线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯中线929开关	冯嘴	146000	否	463	8019.4	公线	297.11	64	5146	0	2071.46	不受限	2050	泸州 地调	null
6165	10kV杨月线	南江电力调度控制中心	10kV杨月线853	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	61.49	31	1065	0	2052.69	不受限	2050	巴中 地调	null
6166	10kV后叶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后叶线912开关	后所站	6300	否	230	3983.72	公线	74.12	32	1283.7	250	2051.65	不受限	2050	凉山 地调	null

6167	10kV福闽线	蓬溪电力调度控制中心	福闽线912开关	天福	20000	是	520	9006.66	公线	295.92	57	5125.4	0	2079.93	不受限	2050	遂宁地调	null
6168	10kV嘉水线	旺苍电力调度控制中心	嘉水916	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	14.6	10	252.8	0	2085.47	不受限	2050	广元地调	null
6169	10kV中关线	巴州电力调度控制中心	10kV中关线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	128.22	47	2220.8	0	2066.03	不受限	2050	巴中地调	null
6170	10kV萝民二线	汉源电力调度控制中心	萝民二线923开关	萝卜岗站	31500	是	580	10045.89	公线	345.29	60	5980.4	0	2056.31	不受限	2050	雅安地调	null
6171	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	10kV龙水线967开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	81.97	36	1419.7	0	2087.7	不受限	2050	巴中地调	null
6172	10kV红燕线	阿坝电力调度控制中心	红燕线951开关	红土站	3150	否	132	2286.31	公线	0.43	0	7.5	0	2050.18	不受限	2050	阿坝地调	null

6173	10kV炉房线	仁和电力调度控制中心	炉房线912开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	55.71	25	964.9	0	2083.51	不受限	2050	攀枝花地调	null
6174	10kV瓦漩线	阿坝电力调度控制中心	瓦漩线911开关	瓦窑站	12500	否	270	4676.54	公线	124.62	46	2158.5	0	2050.39	不受限	2050	阿坝地调	null
6175	10kV通溪线	阿坝电力调度控制中心	通溪线911开关	通化站	6300	是	200	3464.1	公线	41.05	21	710.9	0	2060.38	不受限	2050	阿坝地调	null
6176	10kV安肖线	阿坝电力调度控制中心	安肖线952开关	安宏站	6300	否	200	3464.1	公线	48.76	24	844.5	200	2073.19	不受限	2050	阿坝地调	null
6177	10kV莲珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲珠线413开关	莲花寺站	63000	是	380	6581.79	公线	185.62	49	3215	0	2050.43	不受限	2050	自贡地调	null
6178	10kV代恒线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	代恒线916开关	代寺站	5600	否	345	5975.58	公线	155.4	45	2691.5	0	2088.96	不受限	2050	自贡地调	null

6179	10kV老大线	攀枝花电力调度控制中心	老大线973开关	老熊井站	63000	是	300	5196.15	公线	121.15	40	2098.4	0	2058.52	不受限	2050	攀枝花地调	null
6180	10kV哈旭线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈旭线911开关	哈翁达站	11000	否	150	2598.08	公线	16.17	11	280	0	2058.27	不受限	2050	甘孜地调	null
6181	10kV田陆线	仁和电力调度控制中心	田陆线951开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	60.16	30	1042	0	2075.69	不受限	2050	攀枝花地调	null
6182	10kV古新一线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新一线962	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	272.23	56	4715	0	2060.78	不受限	2050	泸州地调	null
6183	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板融线946开关	板仓站	80000	是	540	9353.07	公线	307.06	57	5318.3	80	2084.16	不受限	2050	自贡地调	null

6184	10kV梯五线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯五线953开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	107.16	38	1856	0	2093.07	不受限	2050	达州地调	null
6185	10kV海王线大馈线	自贡电力调度控制中心	海王线928开关	海棠站	163300	是	400	6928.2	公线	137.24	34	2377	1080	2085.56	不受限	2050	自贡地调	null
6186	10kV卫镇线	威远电力调度控制中心	卫镇线915开关	卫林站	10000	是	380	6581.79	公线	154.97	41	2684.1	500	2081.33	不受限	2050	内江地调	null
6187	10kV罗高一线	洪雅电力调度控制中心	罗高一线916开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	325.48	66	5637.3	0	2078.99	不受限	2050	眉山地调	null
6188	10kV汉高线	剑阁电力调度控制中心	汉高线914开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	152.23	45	2636.6	0	2088.43	不受限	2050	广元地调	null
6189	10kV东体线	射洪电力调度控制中心	东体线913开关	城东	16000	是	300	5196.15	公线	121.18	40	2098.8	0	2058.12	不受限	2050	遂宁地调	null

6190	10kV升库线	南部电力调度控制中心	10kV升库线915	升钟站(南部)	20000	否	165	2857.88	公线	29.94	18	518.5	0	2053.59	不受限	2050	南充地调	null
6191	10kV长经一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经一线915开关	长卿站	63	否	618	10704.07	公用	400.64	65	6939.1	630	2064.56	不受限	2050	绵阳地调	null
6192	10kV峰桃线	蒲城电力调度控制中心	峰桃线911开关	峰城站	11000	否	330	5715.77	公线	178.29	54	3088	80	2056.19	不受限	2050	达州地调	null
6193	10kV北元线	资中电力调度控制中心	北元线915开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	239.08	60	4140.8	0	2094.58	不受限	2050	内江地调	null
6194	10kV资广线	资中电力调度控制中心	资广线923开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	260.23	62	4507.2	0	2086.71	不受限	2050	内江地调	null
6195	10kV魏家线	通川电力调度控制中心	10kV.魏家线951开关	魏兴站	80000	是	365	6321.99	公线	171.36	47	2968	0	2089.59	不受限	2050	达州地调	null

6196	10kV辉桂线大馈线	南充电力调度控制中心	辉桂线914开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	79.46	36	1376.2	0	2053.26	不受限	2050	南充地调	null
6197	10kV大楠线912大馈线	沐川电力调度控制中心	大楠线912开关	大楠站	6300	是	150	2598.08	公线	91	6060	1602	0	2078.46	不受限	2050	乐山地调	null
6198	10kV庐电路	德阳电力调度控制中心	庐电路929开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	236.47	39	4095.6	7300	2053.07	不受限	2050	德阳地调	null
6199	10kV拱瑞路914线路	绵东电力调度控制中心	拱瑞路914开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	239.8	60	4153.4	0	2081.98	不受限	2050	德阳地调	null
6200	10kV家柴路912#线路	中江电力调度控制中心	家柴路912开关	袁家站	100000	是	507	8781.5	公线	285.64	56	4947.3	0	2077.9	不受限	2050	德阳地调	null
6201	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯象路905开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	321.41	58	5566.8	0	2095.79	不受限	2050	德阳地调	null

6202	10kV凤兴路	中江电力调度控制中心	凤兴路926开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	219.33	58	3798.8	0	2078.05	不受限	2050	德阳地调	null
6203	10kV桂碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂碧线912开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	219.8	58	3806.9	0	2069.95	不受限	2050	南充地调	null
6204	10kV铁滨二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨二线926开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	302.49	57	5239.2	0	2063.13	不受限	2050	绵阳地调	null
6205	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东安一路905开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	321.91	58	5575.5	0	2073.24	不受限	2050	德阳地调	null
6206	10kV祥聚线	成都配调	祥聚线922开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	306.93	65	5316	0	2057.34	不受限	2050	成都地调	null
6207	10kV杏熙一线_新	成都配调	杏熙一线915	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	259.77	55	4499.2	0	2054.88	不受限	2050	成都地调	null

6208	10kV象银四路	成都配调	象银四路948	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	304.64	64	5276.4	0	2096.94	不受限	2050	成都地调	null
6209	10kV沙海线	成都配调	沙海线948开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	183.2	54	3173	0	2095.9	不受限	2050	成都地调	null
6210	10kV浦团路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦团路966开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	420.32	70	7280	0	2073.07	不受限	2050	成都地调	null
6211	10kV鹤分路	大邑电力调度控制中心	鹤分线912开关	鹤鸣山	13300	否	200	3464.1	公线	59.35	30	1028	0	2089.69	不受限	2050	成都地调	null
6212	10kV辰绿线	成都配调	辰绿路926	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	307.16	65	5320	0	2053.34	不受限	2050	成都地调	null
6213	10kV羊工八线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工八线914开关	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	333.26	66	5772	0	2069	不受限	2050	成都地调	null

6214	10kV黄舰线大馈线	天府电力调度控制中心	黄舰路911开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	240.74	60	4169.7	0	2065.68	不受限	2050	天府地调	null
6215	10kV王绳路大馈线	崇州电力调度控制中心	王绳路909	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	222.63	59	3856	0	2067.61	不受限	2050	成都地调	null
6216	10kV王羊路大馈线	崇州电力调度控制中心	王羊路903	王场	2*31500	是	380	6581.79	公线	184.36	49	3193.2	0	2072.23	不受限	2050	成都地调	null
6217	10kV三江线（重迁线路）	新都电力调度控制中心	三江线929开关	三河	80000	否	442	7655.66	专线	277.73	63	4810.2	0	2079.89	不受限	2050	成都地调	null
6218	10kV区神线913大馈线	天府电力调度控制中心	区神线913开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	419.62	70	7267.9	0	2085.17	不受限	2050	天府地调	null
6219	10kV虹永路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹永路909	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	240.79	60	4170.4	0	2064.98	不受限	2050	成都地调	null

6220	10kV沱望路	金堂电力调度控制中心	沱望路913开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	366.86	68	6354	0	2063.76	不受限	2050	成都地调	null
6221	10kV上凉一线	广元电力调度控制中心	上凉一线919开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	13.92	9	241.1	0	2097.17	不受限	2050	广元地调	null
6222	10kV力核四路大馈线	天府电力调度控制中心	力核四路920开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	239.63	60	4150.4	0	2084.98	不受限	2050	天府地调	null
6223	10kV复响线	隆昌电力调度控制中心	复响线915开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	200.35	50	3470	0	2072.56	不受限	2050	内江地调	null
6224	10kV高枳线大馈线	广安电力调度控制中心	高枳线10开关	高兴站	11300	否	160	2771.28	公线	25.32	16	438.5	0	2055.65	不受限	2050	广安地调	null
6225	10kV团融四线	内江电力调度控制中心	团融四线924开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	313.94	65	5437.5	0	2076.13	不受限	2050	内江地调	null

6226	10kV竹面线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹面线973开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	126.55	41	2191.9	0	2073.1	不受限	2050	广安地调	null
6227	10kV花鼓线大馈线	武胜电力调度控制中心	花鼓线913开关	花岭站	10000	否	230.75	3996.71	公线	86.52	37	1498.6	0	2098.44	不受限	2050	广安地调	null
6228	10kV桃吴一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃吴一线919开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	202.86	51	3513.6	630	2091.78	不受限	2050	南充地调	null
6229	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城二线922开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	155.59	26	2694.8	4565	2093.27	不受限	2050	资阳地调	null
6230	10kV花园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园 I 线961开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公线	324.02	59	5612	0	2050.59	不受限	2050	南充地调	null
6231	10kV虎云二线（专线）	内江电力调度控制中心	虎云二线926开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	278.43	58	4822.4	630	2061.23	不受限	2050	内江地调	null

6232	10kV江都线大馈线	阆中电力调度控制中心	江都线917开关	江南站(阆中)	25000	否	320	5542.56	公线	168.15	53	2912.4	0	2075.9	不受限	2050	南充地调	null
6233	10kV潭建线	广元电力调度控制中心	潭建线914开关	35kV龙潭站	7000	否	221	3827.83	公线	71.25	32	1234.1	160	2050.95	不受限	2050	广元地调	null
6234	10kV塔压线大馈线	天府电力调度控制中心	塔压线975开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	212.59	35	3682	3600	2071.07	不受限	2050	天府地调	null
6235	10kV元大线	广元电力调度控制中心	元大线911开关	35kV元坝站	17000	否	300	5196.15	公线	150.15	50	2600.6	0	2075.93	不受限	2050	广元地调	null
6236	10kV三煤二线	广元电力调度控制中心	三煤二线922开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	17	11	294.5	0	2043.77	不受限	2000	广元地调	null
6237	10kV永东线大馈线	广安电力调度控制中心	永东线926开关	永兴站	100000	否	450	7794.23	公线	287.3	64	4976	0	2038.81	不受限	2000	广安地调	null

6238	10kV三煤 一线	广元电 力调度 控制中 心	三煤一 线913 开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	18.28	12	316.6	0	2021.67	不受 限	2000	广元 地调	null
6239	10kV唐工 大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	唐工线 914开 关	唐家山 站	50000	是	531	9197.19	公线	306.66	58	5311.3	0	2046.45	不受 限	2000	广安 地调	null
6240	10kV竹马 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	竹马线 953开 关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公线	124.94	46	2164	0	2044.89	不受 限	2000	广安 地调	null
6241	10kV朝强 线	内江电 力调度 控制中 心	朝强线 914开 关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	119.15	31	2063.7	1200	2001.73	不受 限	2000	内江 地调	null
6242	10kV奥泰 线	内江电 力调度 控制中 心	奥泰线 928开 关	奥体站	126000	否	482	0	专线	317.5	66	5499.1	0	2014.53	不受 限	2000	内江 地调	null
6243	10kV桃张 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桃张线 913开 关	桃花山 站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	82.34	37	1426.1	0	2003.36	不受 限	2000	南充 地调	null

6244	10kV小凤 一线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小 凤一线 917开 关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	0	0	0	5750	2044.22	不受 限	2000	资阳 地调	null
6245	10kV石老 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	石老线 915开 关	石滩站 (阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	44.13	25	764.4	0	2041.52	不受 限	2000	南充 地调	null
6246	10kV西蚂 线919大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	西蚂线 919开 关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	325.4	59	5636	0	2026.59	不受 限	2000	南充 地调	null
6247	10kV奥华 一线	内江电 力调度 控制中 心	奥华一 线915 开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	315	65	5455	0	2058	不受 限	2000	内江 地调	null
6248	10kV奥清 线	内江电 力调度 控制中 心	奥清线 912开 关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	268.37	56	4648.1	0	2030.68	不受 限	2000	内江 地调	null
6249	10kV林镇 线	广元电 力调度 控制中 心	林镇线 915开 关	35kV柏 林站	6300	否	150	2598.08	公线	18.38	12	318.3	0	2019.97	不受 限	2000	广元 地调	null

6250	10kV观骑线	广元电力调度控制中心	观骑路914开关	35kV观音店站	15600	是	196	3394.82	公线	39.56	20	685.1	0	2030.76	不受 限	2000	广元地调	null
6251	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙都二线936开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	217.41	59	3765.6	0	2019.28	不受 限	2000	内江地调	null
6252	10kV青城线	青白江电力调度控制中心	青城线944开关	青白江	2*2000 0	是	495	8573.65	公线	278.48	56	4823.3	0	2035.62	不受 限	2000	成都地调	null
6253	10kV元锦一路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦一路912	元通	2*1600 0	是	427	7395.86	公线	223.79	52	3876	0	2040.69	不受 限	2000	成都地调	null
6254	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙海线966开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	286.55	57	4963	0	2034.49	不受 限	2000	成都地调	null
6255	10kV连东线	彭州电力调度控制中心	连东线913开关	连封	240000 +15000 0	是	600	10392.3	公线	480.04	80	8314.3	0	2078	不受 限	2000	成都地调	null

6256	10kV太平路（主）LTQ909Z	彭州电力调度控制中心	太平路	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	242.49	61	4200	0	2035.38	不受限	2000	成都地调	null
6257	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	丹百一线909	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	374.83	68	6492	65	2063.42	不受限	2000	成都地调	null
6258	10kV军石路	彭州电力调度控制中心	军石路924	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	241.57	60	4184	0	2051.38	不受限	2000	成都地调	null
6259	10kV杨韩线	金堂电力调度控制中心	杨韩线916	杨柳	2*50000	是	580	10045.89	公线	347.25	60	6014.4	0	2022.31	不受限	2000	成都地调	null
6260	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水白线907开关	水清站	6300	是	370	6408.59	公用	179.92	49	3116.3	0	2010.57	不受限	2000	宜宾地调	null
6261	10kV文每线	成都配调	文每路908	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	308.13	65	5336.8	0	2036.54	不受限	2000	成都地调	null

6262	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	树丰线940开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	308.18	58	5337.6	0	2034.01	不受限	2000	成都地调	null
6263	10kV树王二路	大邑电力调度控制中心	树王二线952开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	362.15	68	6272.4	0	2020.66	不受限	2000	成都地调	null
6264	10kV鹤水路	大邑电力调度控制中心	鹤水线914开关	鹤鸣山	13300	否	300	5196.15	公线	152.6	51	2643	0	2033.53	不受限	2000	成都地调	null
6265	10kV德文路大馈线-用户1	郫都电力调度控制中心	德文线910开关	德源	100000	否	400	6928.2	公线	242.49	61	4200	0	2035.38	不受限	2000	成都地调	null
6266	10kV作华路_专线	成都配调	作华路938	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	309.98	66	5368.8	0	2004.54	不受限	2000	成都地调	null
6267	10kV浦电线	成都配调	浦电线933	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	307.81	65	5331.2	0	2042.14	不受限	2000	成都地调	null

6268	10kV猛新路	成都配调	猛新路934	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	261.82	55	4534.8	0	2019.28	不受限	2000	成都地调	null
6269	10kV腾青路专线	成都配调	腾青路930	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	307.58	65	5327.3	0	2046.04	不受限	2000	成都地调	null
6270	10kV浦羊一线	成都配调	浦羊一线934	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	261.89	55	4536	0	2018.08	不受限	2000	成都地调	null
6271	10kV马为一	成都配调	马为一路946	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	309.28	65	5356.8	0	2016.54	不受限	2000	成都地调	null
6272	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	261.05	55	4521.3	0	2032.78	不受限	2000	成都地调	null
6273	10kV阳浩线	乐山电力调度控制中心	阳浩线989开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	233.72	53	4048	0	2048.82	不受限	2000	乐山地调	null
6274	10kV罗海线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗海线924开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	124.92	46	2163.7	0	2045.19	不受限	2000	南充地调	null

6275	10kV棕化 二线	西充电力调度 控制中心	棕化Ⅱ 线914 开关	棕树站 (西充)	40000	是	423	7326.57	公线	222.59	53	3855.3	0.33	2005.63	不受 限	2000	南充 地调	null
6276	10kV朝双 Ⅱ路	什邡电力调度 控制中心	朝双Ⅱ 路917 开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	0	0	0	8000	-351.26	不受 限	2000	德阳 地调	null
6277	10kV双金 路	什邡电力调度 控制中心	双金路 903开 关	双盛站	100000	否	380	6581.79	专线	23.04	6	399	7700	-2175.39	不受 限	2000	德阳 地调	null
6278	10kV土城 九路	什邡电力调度 控制中心	土城九 路910 开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	230.25	42	3988	4500	-825.41	不受 限	2000	德阳 地调	null
6279	10kV慧龙 路	罗江电力调度 控制中心	慧龙路 912开 关	慧觉站	6300	是	200	3464.1	公线	44.26	22	766.6	0	2004.68	不受 限	2000	德阳 地调	null
6280	10kV元城 六路	什邡电力调度 控制中心	元城六 路912 开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	618.17	112	10707	0	-3057.96	不受 限	2000	德阳 地调	null

6281	10kV带墙 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	带墙 I 线915 开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	254.41	46	4406.4	1250	2006.19	不受 限	2000	南充 地调	null
6282	10kV平南 一线	眉山电 力调度 控制中 心	平南一 线936 开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	315.53	65	5464.9	0	2048.73	不受 限	2000	眉山 地调	null
6283	10kV银东 线	资中电 力调度 控制中 心	银东线 914开 关	银山站	63000	否	255	4416.73	公线	111.3	44	1927.8	0	2047.26	不受 限	2000	内江 地调	null
6284	10kV黑柏 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黑柏线 915开 关	黑坪站	6.3	是	358	6200.74	公线	170.73	48	2957	0	2003.59	不受 限	2000	绵阳 地调	null
6285	10kV铝修 线	眉山电 力调度 控制中 心	铝修线 923开 关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	220.43	52	3817.9	0	2043.36	不受 限	2000	眉山 地调	null
6286	10kV汉龙 线	剑阁电 力调度 控制中 心	汉龙线 915开 关	35kV汉 阳站	20000	是	319	5525.24	公线	138.52	43	2399.1	0	2021.09	不受 限	2000	广元 地调	null

6287	10kV陵南 一线	苍溪电 力调度 控制中 心	陵南一 线914 开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	322.49	66	5585.5	0	2021.67	不受 限	2000	广元 地调	null
6288	10kV大睿 线	米易电 力调度 控制中 心	大睿线 971开 关	大坪子 站	10000	是	400	6928.2	公线	204.35	51	3539.4	0	2003.16	不受 限	2000	攀枝 花地 调	null
6289	10kV坪太 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪 太线 917	大坪站 (南部)	22500	否	220	3810.51	公线	81.29	37	1408	0	2021.46	不受 限	2000	南充 地调	null
6290	10kV禹穴 线大馈线	北川电 力调度 控制中 心	禹穴线 914开 关	禹里站	6300	是	181	3135.01	公用	26.94	15	466.6	0	2041.41	不受 限	2000	绵阳 地调	null
6291	10kV松张 线	眉山电 力调度 控制中 心	松张线 922开 关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	317.4	66	5497.3	0	2016.33	不受 限	2000	眉山 地调	null
6292	10kV庄颖 四线	眉山电 力调度 控制中 心	庄颖四 线924 开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	268.2	56	4645.3	0	2033.48	不受 限	2000	眉山 地调	null

6293	10kV宝镇线大馈线	安州电力调度控制中心	宝镇线912开关	宝林站	5	是	400	6928.2	公用	202.68	51	3510.4	0	2032.16	不受 限	2000	绵阳地调	null
6294	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	10kV姚河线913开关	姚市站	5000	是	330	5715.77	公用	146.62	44	2539.4	0	2033.22	不受 限	2000	资阳地调	null
6295	10kV花滨二线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨二线968开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	362.64	60	6281	0	2032.84	不受 限	2000	绵阳地调	null
6296	10kV秀农线大馈线	安州电力调度控制中心	秀农线927开关	秀水站	40	否	401	6945.52	公用	245.03	61	4243.9	0	2007.07	不受 限	2000	绵阳地调	null
6297	10kV灵文线	彭山电力调度控制中心	灵文线911开关	灵石站	81500	否	250	4330.13	专线	107.85	43	1868	0	2029.12	不受 限	2000	眉山地调	null

6298	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV东天线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公线	265.98	23	205.6	0	2084.61	不受限	2000	甘孜地调	null
6299	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城中线913开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公线	0	21	214.5	0	2104.44	不受限	2000	甘孜地调	null
6300	10kV沱沱一线	达县电力调度控制中心	10kV.沱沱Ⅰ回952开关	塔沱站	81500	是	375	6495.19	公线	182.7	49	3164.4	0	2031.75	不受限	2000	达州地调	null
6301	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	12.57	20	217.7	0	2120.57	不受限	2000	甘孜地调	null

6302	10kV营谷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营谷线911开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公线	63.51	32	1100	0	2017.69	不受限	2000	甘孜地调	null
6303	10kV理扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理扎线913开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公线	61.77	31	1069.8	0	2047.89	不受限	2000	甘孜地调	null
6304	10kV蚂高线	盐边电力调度控制中心	蚂高线973开关	蚂蝗沟站	16000	否	220	3810.51	公线	58.07	26	1005.8	400	2023.66	不受限	2000	攀枝花地调	null
6305	10kV和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	58.83	27	1019	0	2029.41	不受限	2000	攀枝花地调	null
6306	10kV西港线大馈线	自贡电力调度控制中心	西港线932开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	117.95	23	2042.9	2880	2046.88	不受限	2000	自贡地调	null

6307	10kV郎宾线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	郎宾线924	二郎	16000	否	362	6270.02	专线	208.95	58	3619	0	2024.02	不受限	2000	泸州地调	null
6308	10kV福镇线	新桥电力调度控制中心	福镇线911开关	福善站	11000	是	285	4936.34	公线	110.3	39	1910.4	0	2038.67	不受限	2000	达州地调	null
6309	10kV大六线	平昌电力调度控制中心	10kV大六线912	大寨站	6300	否	275	4763.14	公线	131.28	48	2273.8	0	2013.03	不受限	2000	巴中地调	null
6310	10kV911斯尼线	甘洛电力调度控制中心	10kV911斯尼线开关	斯觉站	6300	否	220	3810.51	公线	79.68	36	1380	0	2049.46	不受限	2000	凉山地调	null
6311	10kV桥中线	蓬溪电力调度控制中心	桥中线915开关	天桥	8300	是	300	5196.15	公线	122.82	41	2127.2	0	2029.72	不受限	2000	遂宁地调	null
6312	10kV盐公线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐公线929开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	79.71	36	1380.6	0	2048.86	不受限	2000	凉山地调	null

6313	10kV春滨线	仪陇电力调度控制中心	春滨线910开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	334.33	59	5790.6	0	2038.27	不受限	2000	南充地调	null
6314	10kV春江线	仪陇电力调度控制中心	春江线920开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	336.44	60	5827.2	0	2001.67	不受限	2000	南充地调	null
6315	10kV城水线	南江电力调度控制中心	10kV城水线956	城关站	20000	否	220	3810.51	公线	200	91	1725	0	2085.51	不受限	2000	巴中地调	null
6316	10kV林石线	南江电力调度控制中心	10kV林石线952	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	62.46	31	1081.8	0	2035.89	不受限	2000	巴中地调	null
6317	10kV古吉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古吉线912小车开关	古二站	3250	否	170	2944.49	公线	36.09	21	625.1	0	2024.94	不受限	2000	凉山地调	null
6318	10kV高元线	南江电力调度控制中心	10kV高元线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	223.81	59	3876.4	0	2000.45	不受限	2000	巴中地调	null

6319	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8000	否	192	3325.54	公线	55.32	29	958.2	0	2034.79	不受限	2000	巴中地调	null
6320	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸一线957	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	422.29	70	7314	0	2039.07	不受限	2000	巴中地调	null
6321	10kV交包线923大馈线	布拖电力调度控制中心	交包线923小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	61.89	31	1072	0	2045.69	不受限	2000	凉山地调	null
6322	10kV洛其线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV洛其线916开关	洛平站	31500	否	230	3983.72	公线	35.5	15	645.6	0	3338.12	不受限	2000	凉山地调	null
6323	10kV盐郑线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐郑线911开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	43.37	22	751.1	0	2020.18	不受限	2000	凉山地调	null

6324	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡思线917开关	胡家站	80000	是	322	5577.2	公线	140.09	44	2426.3	0	2035.46	不受 限	2000	达州 地调	null
6325	10kV南丽线	巴州电力调度控制中心	10kV南丽线958	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	422.29	70	7314	0	2039.07	不受 限	2000	巴中 地调	null
6326	10kV碑庆线	宣汉电力调度控制中心	碑庆线915开关	碑庙站	23000	是	213	3689.27	公线	52.68	25	912.4	0	2039.02	不受 限	2000	达州 地调	null
6327	10kV城建线	天全电力调度控制中心	城建线928开关	城厢站	50000	是	515	8920.06	公线	312.01	61	5404	630	1994	不受 限	1994	雅安 地调	null
6328	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线916开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	239.03	53	4347	0	1957.67	不受 限	1957.7	遂宁 地调	null
6329	10kV大川线	荣经电力调度控制中心	大川线918开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	210	42	3637	2200	1957	不受 限	1957	雅安 地调	null

6330	10kV桅三线	旺苍电力调度控制中心	桅三线912	桅杆坝站	80000	否	293	5074.91	公线	149.06	51	2581.8	0	1985.62	不受限	1950	广元地调	null
6331	10kV柏佳线639大馈线	泸州电力调度控制中心	柏佳线639	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	210.62	52	3648	0	1977.7	不受限	1950	泸州地调	null
6332	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	106.57	39	1845.8	0	1964.71	不受限	1950	遂宁地调	null
6333	10kV温聂线	大英电力调度控制中心	温聂线916开关	温家坪	80000	否	520	9006.66	公线	354.32	68	6136.8	0	1969.19	不受限	1950	遂宁地调	null
6334	10kV坡乐线	仪陇电力调度控制中心	坡乐线936开关	高坡站	90000	否	377	6529.83	公线	226.09	60	3915.9	0	1960.95	不受限	1950	南充地调	null
6335	10kV洞兆线644大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞兆线924开关	石洞	127000	否	150	2598.08	专线	21.41	14	370.9	0	1967.37	不受限	1950	泸州地调	null

6336	10kV安恒线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	安恒线928	安富	126000	否	400	6928.2	公线	245.62	61	4254.2	0	1981.18	不受限	1950	泸州地调	null
6337	10kV柳磨线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线954	柳林站	15000	否	220	3810.51	公线	84.38	38	1461.4	0	1968.06	不受限	1950	巴中地调	null
6338	10kV寨桂线	南江电力调度控制中心	10kV寨桂线956	寨坡站	40000	否	300	5196.15	公线	156.67	52	2713.6	0	1962.93	不受限	1950	巴中地调	null
6339	10kV坝宁线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝宁线917小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	0	1975.06	不受限	1950	凉山地调	null
6340	10kV中马线大馈线	雷波电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	0	1991.26	不受限	1950	凉山地调	null
6341	10kV千坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	千坪线913小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	116.69	46	2021.1	0	1953.96	不受限	1950	凉山地调	null

6342	10kV洞航线642大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞航线642	石洞	50000	否	362	6270.02	专线	212.83	59	3686.3	0	1956.72	不受限	1950	泸州地调	null
6343	10kV泸沽湖线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV泸沽湖线911开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	84.84	39	1469.5	0	1959.96	不受限	1950	凉山地调	null
6344	10kV双兴线	宣汉电力调度控制中心	双兴线922开关	双河站	20000	是	200	3464.1	公线	45.74	23	792.3	0	1978.98	不受限	1950	达州地调	null
6345	10kV梁华线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁华线915开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	156.76	52	2715	0	1961.53	不受限	1950	达州地调	null
6346	10kV沙虹线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙虹线926开关	沙坪站	100200	是	696	12055.07	公线	371.71	53	6438	1250	1956.06	不受限	1950	自贡地调	null
6347	10kV兴总线	仁和电力调度控制中心	兴总线974开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	149.56	45	2590.4	0	1982.22	不受限	1950	攀枝花地调	null

6348	10kV田盛线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	田盛线916开关	沙田	100000	否	254	4399.41	专线	115.98	46	2008.8	0	1950.67	不受限	1950	泸州地调	null
6349	10kV天工二线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工二线973开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	227.73	53	3944.3	0	1986.24	不受限	1950	达州地调	null
6350	10kV太罗线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗线963开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	278.85	51	4829.6	800	1991.42	不受限	1950	达州地调	null
6351	10kV黄杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄杜线921开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	102.54	39	1847.6	0	1963.01	不受限	1950	自贡地调	null
6352	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理骡线916开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	116.47	28	217.5	0	1974.84	不受限	1950	甘孜地调	null

6353	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	156.76	28	204.5	0	1974.84	不受限	1950	甘孜地调	null
6354	10kV道工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道工线927开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	319.79	66	5538.7	0	1959.34	不受限	1950	自贡地调	null
6355	10kV留长线大馈线	自贡电力调度控制中心	留长线913开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	107.06	39	1854.3	0	1956.21	不受限	1950	自贡地调	null
6356	10kV老炳线	攀枝花电力调度控制中心	老炳线972开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	147.92	42	2562	315	1972.74	不受限	1950	攀枝花地调	null
6357	10kV高格线	攀枝花电力调度控制中心	高格线927开关	高梁坪站	50000	是	300	5196.15	公线	126.62	42	2193.1	0	1963.82	不受限	1950	攀枝花地调	null

6358	10kV高坪线	攀枝花电力调度控制中心	高坪线976开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	126.89	42	2197.8	0	1959.12	不受限	1950	攀枝花地调	null
6359	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950	甘孜地调	null
6360	10kV桑渔集线	盐边电力调度控制中心	桑渔集线973开关	桑园站	31500	否	300	5196.15	公线	156.7	52	2714	0	1962.53	不受限	1950	攀枝花地调	null
6361	10kV平三一线	达县电力调度控制中心	平三一线912开关	平滩站	9000	否	175	3031.09	公线	44.52	25	771	0	1956.98	不受限	1950	达州地调	null
6362	10kV箐府线	盐边电力调度控制中心	箐府线953开关	箐河站	25000	否	135	2338.27	公线	8.54	6	147.9	0	1956.54	不受限	1950	攀枝花地调	null

6363	10kV石镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.石镇线924开关	石桥站	20000	否	305	5282.75	公线	161.03	53	2789.1	0	1965.38	不受限	1950	达州地调	null
6364	10kV兴海线	仁和电力调度控制中心	兴海线970开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	155.98	52	2701.6	0	1974.93	不受限	1950	攀枝花地调	null
6365	10kV新祥线	仁寿电力调度控制中心	新祥线917开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	227.81	60	3945.6	0	1978.01	不受限	1950	眉山地调	null
6366	10kV宋青线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋青线915开关	宋家桥站	63000	否	200	3464.1	专线	66.66	33	1154.5	0	1963.19	不受限	1950	自贡地调	null
6367	10kV尔扎线	阿坝电力调度控制中心	尔扎线953开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	67.33	34	1166.2	0	1951.49	不受限	1950	阿坝地调	null
6368	10kV福青三线	洪雅电力调度控制中心	福青三线915开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	785.22	79	13600	0	1988.46	不受限	1950	眉山地调	null

6369	10kV垭化线	南部电力调度控制中心	10kV垭化线925	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	434.97	71	7533.6	0	1975.36	不受限	1950	南充地调	null
6370	10kV春镇二线	剑阁电力调度控制中心	春镇二线927小车开关	春风站	86000	是	300	5196.15	公线	127.45	42	2207.4	0	1949.52	不受限	1950	广元地调	null
6371	10kV南昂线	射洪电力调度控制中心	南昂线923开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	254.13	55	4401.6	0	1972.34	不受限	1950	遂宁地调	null
6372	10kV湾石线	南部电力调度控制中心	10kV湾石线937	赵家湾站	90000	否	380	6581.79	公线	229.45	60	3974	0	1949.61	不受限	1950	南充地调	null
6373	10kV升水线	南部电力调度控制中心	10kV升水线932	升钟站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	84.88	39	1470.1	0	1959.36	不受限	1950	南充地调	null
6374	10kV华青一线973大馈线	泸川电力调度控制中心	华青一线973	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	210.28	52	3642.1	0	1983.6	不受限	1950	泸州地调	null

6375	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建三线924开关	建兴站(南部)	22300	否	330	5715.77	公线	182.99	55	3169.4	0	1974.79	不受限	1950	南充地调	null
6376	10kV天永线大馈线	江油电力调度控制中心	天永路934开关	天明	120	是	424	7343.9	公用	225.85	53	3911.8	0	1963.32	不受限	1950	绵阳地调	null
6377	10kV长宏线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长宏线910开关	长卿站	63	是	394	6824.28	公用	201.94	51	3497.6	0	1961.82	不受限	1950	绵阳地调	null
6378	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	10kV板桥线922开关	石板站	90000	是	430	7447.82	公用	231.06	54	4002	0	1956.26	不受限	1950	资阳地调	null
6379	10kV木泸线	南部电力调度控制中心	10kV木泸线911	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	187.52	56	3247.8	0	1974.33	不受限	1950	南充地调	null
6380	10kV云玉线915大馈线	泸川电力调度控制中心	云玉线915	云锦	10000	是	308	5334.72	公线	131.71	43	2281.2	0	1986.58	不受限	1950	泸州地调	null

6381	10kV公双 线	资中电 力调度 控制中 心	公双线 913开 关	公民站	8000	否	255	4416.73	公线	116.85	46	2023.8	0	1951.26	不受 限	1950	内江 地调	null
6382	10kV宋葫 线	资中电 力调度 控制中 心	宋葫线 912开 关	宋家站	20000	否	219	3793.19	专线	82.89	38	1435.7	0	1978.17	不受 限	1950	内江 地调	null
6383	10kV玲老 线（玲 珑）大馈 线	营山电 力调度 控制中 心	玲老线 919开 关	玲珑站 (营山)	8150	是	275	4763.14	公线	104.75	38	1814.2	0	1996.31	不受 限	1950	南充 地调	null
6384	10kV真德 路922线 路	孝泉电 力调度 控制中 心	真德路 922开 关	真武寺 站	16000	是	376	6512.51	公线	185.62	49	3215	0	1995.01	不受 限	1950	德阳 地调	null
6385	10kV工湔 路	蓑华电 力调度 控制中 心	工湔路 913开 关	工农兵 站	35300	是	600	10392.3	公线	365.08	61	6323.2	0	1990.64	不受 限	1950	德阳 地调	null
6386	10kV御园 二路	罗江电 力调度 控制中 心	御园二 路916 开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	299.05	58	5179.6	0	1998.02	不受 限	1950	德阳 地调	null

6387	10kV南城二路	罗江电力调度控制中心	南城二路923开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	300.23	58	5200	0	1977.62	不受限	1950	德阳地调	null
6388	10KV车安II回	乐山电力调度控制中心	车安二线929开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	282.7	64	4896.4	0	1962.52	不受限	1950	乐山地调	null
6389	10kV东城五路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城五路914开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	327.31	59	5669	0	1979.74	不受限	1950	德阳地调	null
6390	10kV遵九路	绵竹电力调度控制中心	遵九路904开关	遵道站	16000	否	335	5802.37	公用	186.1	56	3223.3	0	1998.83	不受限	1950	德阳地调	null
6391	10kV祥少路	成都配调	祥少路917	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	264.94	56	4588.8	0	1965.28	不受限	1950	成都地调	null
6392	10kV培铁线	成都配调	培铁线933	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	265.49	56	4598.2	0	1955.88	不受限	1950	成都地调	null

6393	10kV门余线	成都配调	门余线开关923	石门	2*63000	否	473	8192.6	专线	311.26	66	5391	0	1982.34	不受限	1950	成都地调	null
6394	10kV晋中路	成都配调	晋中路952	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	312.1	66	5405.6	0	1967.74	不受限	1950	成都地调	null
6395	10kV两移路	成都配调	两移路925	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	311.73	66	5399.2	0	1974.14	不受限	1950	成都地调	null
6396	10kV望博路	成都配调	望博路914	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	264.67	56	4584	0	1970.08	不受限	1950	成都地调	null
6397	10kV裴观线	南溪电力调度控制中心	裴观线955开关	裴石站	40000	是	420	7274.61	公线	223.23	53	3866.4	0	1953.29	不受限	1950	宜宾地调	null
6398	10kV沙龙路	大邑电力调度控制中心	沙龙线915开关	沙渠	36000	是	400	6928.2	公线	205.08	51	3552	0	1990.56	不受限	1950	成都地调	null
6399	10kV方龙线	宜宾电力调度控制中心	方龙线652开关	方水站	40000	否	430	7447.82	公线	271.8	63	4707.6	0	1995.44	不受限	1950	宜宾地调	null

6400	10kV官敦路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	287.01	57	4971	0	1957.2	不受限	1950	成都地调	null
6401	10kV邦成线	成都配调	邦成路915	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	310.51	66	5378.1	0	1995.24	不受限	1950	成都地调	null
6402	10kV星研线大馈线	天府电力调度控制中心	星研线925开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	244.87	61	4241.1	0	1994.28	不受限	1950	天府地调	null
6403	10kV松建线945大馈线	天府电力调度控制中心	松建路945开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	326.67	59	5658	0	1990.74	不受限	1950	天府地调	null
6404	10kV三升线	彭州电力调度控制中心	10kV三升线908	三界	6300*2+20000	是	600	10392.3	公线	366.59	61	6349.4	0	1964.44	不受限	1950	成都地调	null
6405	10kV怡镇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡镇线917开关	怡居	63000	否	553	9578.24	专线	383.94	69	6649.9	0	1970.52	不受限	1950	天府地调	null

6406	10kV桂结路大馈线	新都电力调度控制中心	桂结线933开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	245.73	61	4256	0	1979.38	不受限	1950	成都地调	null
6407	10kV邛开二线	邛崃电力调度控制中心	邛开二线912开关	邛崃	63000	是	500	8660.25	公线	286.14	57	4956	0	1972.2	不受限	1950	成都地调	null
6408	10KV清梦线	新津电力调度控制中心	清梦线944开关	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	426.28	71	7383.1	0	1969.97	不受限	1950	成都地调	null
6409	10kV板体路大馈线	天府电力调度控制中心	板体路925开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	154.95	52	2683.8	0	1992.73	不受限	1950	天府地调	null
6410	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新南线914	新津	100000	是	600	10392.3	公线	365.76	61	6335	0	1978.84	不受限	1950	成都地调	null
6411	10kV三高一线	广元电力调度控制中心	三高一线914开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	293.39	65	5081.6	0	1979.97	不受限	1950	广元地调	null

6412	10kV广下线	广元电力调度控制中心	广下线924开关	懒土坡站	50000	是	400	6928.2	公线	171	43	2961.8	630	1950.76	不受限	1950	广元地调	null
6413	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回952开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	165.07	47	2859	0	1990.74	不受限	1950	广安地调	null
6414	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	专线	12.18	9	211	0	1971.38	不受限	1950	广安地调	null
6415	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松法一线911开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	70.27	15	1217.1	4325	1971.53	不受限	1950	内江地调	null
6416	10kV柏油线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏油线925开关	柏垭站(阆中)	18000	否	180	3117.69	公线	47.81	27	828.1	0	1977.82	不受限	1950	南充地调	null
6417	10kV中天线大馈线	阆中电力调度控制中心	中天线924开关	阆中站	113000	否	502.26	8699.4	公线	336.79	67	5833.2	0	1996.26	不受限	1950	南充地调	null

6418	10kV朱茶二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅱ线933开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	281.24	51	4871	830	1961.59	不受限	1950	南充地调	null
6419	10kV中伏线大馈线	广安电力调度控制中心	中伏线914开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	100.88	39	1747.3	328	1977.7	不受限	1950	广安地调	null
6420	10kV汉域二线	雅安电力调度控制中心	汉域二线924开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专用	280.67	64	4861.2	0	1997.72	不受限	1950	雅安地调	null
6421	10kV郊文线	广元电力调度控制中心	郊文线917开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	206.48	52	3576.3	0	1966.26	不受限	1950	广元地调	null
6422	10kV熊双线	广元电力调度控制中心	熊双线915开关	熊家站	40000	否	300	5196.15	公线	99.11	33	1716.6	1000	1959.93	不受限	1950	广元地调	null
6423	10KV望水线	隆昌电力调度控制中心	望水线961开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	183.96	50	3186.2	0	1955.91	不受限	1950	内江地调	null

6424	10kV清飞 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	清飞路 942开 关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	426.44	71	7386	0	1967.07	不受 限	1950	天府 地调	null
6425	10kV沙禁 线	天全电 力调度 控制中 心	沙禁线 926开 关	沙坪站	50000	是	515	8920.06	公线	331.52	64	5742	350	1936	不受 限	1936	雅安 地调	null
6426	10kV水代 线	旺苍电 力调度 控制中 心	水代线 911	35kV水 磨站	6300	否	150	2598.08	公线	23.35	16	404.4	0	1933.87	不受 限	1900	广元 地调	null
6427	10kV棉九 线672大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	棉九线 922开 关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	226.09	53	3915.8	0	1945.46	不受 限	1900	泸州 地调	null
6428	10kV石溪 线大馈线	南江电 力调度 控制中 心	10kV石 溪线 911	石板垭 站	71500	否	377	6529.83	公线	229.3	61	3971.4	0	1905.45	不受 限	1900	巴中 地调	null
6429	10kV正和 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV正 和线 954	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	248.5	62	4304	0	1931.38	不受 限	1900	巴中 地调	null

6430	10kV城尖线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城尖线911开关	(会东县调)城关站	15000	否	380	6581.79	公线	231.06	61	4002	0	1921.61	不受限	1900	凉山 地调	null
6431	10kV通艺线	通江电力调度控制中心	10kV通艺线951	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	359.82	69	6232.1	0	1905.08	不受限	1900	巴中 地调	null
6432	10kV石顶线	南江电力调度控制中心	10kV石顶线915	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	227.47	60	3939.8	0	1937.05	不受限	1900	巴中 地调	null
6433	10kV彰促线	仁寿电力调度控制中心	彰促线926开关	彰加站	11000	否	210	3637.31	公线	78.88	38	1366.2	0	1907.38	不受限	1900	眉山 地调	null
6434	10kV满兴线	仁寿电力调度控制中心	满兴线984开关	满井站	18000	否	200	3464.1	专线	68.53	34	1186.9	0	1930.79	不受限	1900	眉山 地调	null
6435	10kV银麻线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银麻线924开关	银鹿站	160000	是	335	5802.37	公线	156.06	47	2703	0	1938.9	不受限	1900	凉山 地调	null

6436	10kV步观线	雅安电力调度控制中心	步观线913开关	八步站	5000	是	255	4416.73	公用	94.23	37	1632.1	0	1901.28	不受限	1900	雅安地调	null
6437	10kV凤石线	蓬溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	151.88	46	2630.6	0	1942.02	不受限	1900	遂宁地调	null
6438	10kV盟锂线	射洪电力调度控制中心	盟锂线911开关	联盟	26000	是	430	7447.82	公线	231.96	54	4017.6	0	1940.66	不受限	1900	遂宁地调	null
6439	10kV渔镇线	巴州电力调度控制中心	10kV渔镇线957	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	228.5	61	3957.6	0	1919.25	不受限	1900	巴中地调	null
6440	10kV山卡线	阿坝电力调度控制中心	山卡线911开关	建山站	5000	是	200	3464.1	公线	34.87	17	604	250	1917.28	不受限	1900	阿坝地调	null
6441	10kV姜水一线	阿坝电力调度控制中心	姜水一线912开关	姜维站	25100	否	305	5282.75	公线	162.23	53	2809.9	0	1944.58	不受限	1900	阿坝地调	null

6442	10kV童芝线大馈线	富顺电力调度控制中心	童芝线912开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	163.51	47	2832	0	1948.46	不受限	1900	自贡地调	null
6443	10kV长张线	万源电力调度控制中心	10kV.长张线913开关	长石站	4000	是	272	4711.18	公线	107.16	39	1856	0	1912.94	不受限	1900	达州地调	null
6444	10kV官苟线	万源电力调度控制中心	官苟线911开关	官渡站	31500	是	272	4711.18	公线	105.47	39	1826.8	0	1942.14	不受限	1900	达州地调	null
6445	10kV太鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.太鞠线919开关	太和站	40000	是	335	5802.37	公线	157.72	47	2731.7	0	1910.2	不受限	1900	达州地调	null
6446	10kV道小线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道小线928开关	道生灏站	80000	是	380	6581.79	公线	191.7	50	3320.3	0	1945.13	不受限	1900	自贡地调	null
6447	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板高一线933开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	427.36	59	7401.8	630	1944.82	不受限	1900	自贡地调	null

6448	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	22.67	15	392.7	0	1945.57	不受限	1900	甘孜地调	null
6449	10kV下窄线	阿坝电力调度控制中心	下窄线913开关	下马厂站	4000	否	150	2598.08	公线	24.36	16	422	0	1916.27	不受限	1900	阿坝地调	null
6450	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV洛五二线912开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	301.15	24	287.6	0	2084.64	不受限	1900	甘孜地调	null
6451	10kV老池线	攀枝花电力调度控制中心	老池线951开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	167.58	48	2902.4	0	1947.34	不受限	1900	攀枝花地调	null

6452	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	3.34	12	257.8	0	2046.64	不受限	1900	甘孜地调	null
6453	10kV园高线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV园高线922开关	椒园	16300	否	406	7032.13	专线	253.83	63	4396.3	0	1932.62	不受限	1900	泸州地调	null
6454	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	南益北线975开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	87.41	40	1514	0	1915.46	不受限	1900	攀枝花地调	null
6455	10kV华征线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华征线922开关	新华站	80000	是	486	8417.77	公线	276.72	57	4792.8	0	1941.42	不受限	1900	自贡地调	null
6456	10kV双柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.双柳线916开关	双堰站	40000	是	300	5196.15	公线	128.22	43	2220.8	0	1936.12	不受限	1900	达州地调	null

6457	10kV石永线	新桥电力调度控制中心	石永线912开关	石桥站	22000	是	300	5196.15	公线	127.6	43	2210.1	0	1946.82	不受限	1900	达州地调	null
6458	10kV富南一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南一线916开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	330.48	60	5723.9	0	1924.84	不受限	1900	达州地调	null
6459	10kV炉库线	仁和电力调度控制中心	炉库线915开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	65.61	30	1136.3	0	1912.11	不受限	1900	攀枝花地调	null
6460	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官窑线921开关	官家河坝站	100080	是	510	8833.46	公线	296.34	58	5132.6	0	1934.17	不受限	1900	阿坝地调	null
6461	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗天路922开关	罗荣站	100000	否	428	7413.18	公用	275.13	64	4765.2	0	1906.66	不受限	1900	德阳地调	null
6462	10kV东安二路	绵竹电力调度控制中心	东安二路907开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	329.9	60	5713.8	0	1934.94	不受限	1900	德阳地调	null

6463	10kV风镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	风镇路912开关	风光站	82000	是	586	10149.82	公线	501.03	85	8677.9	6185	1934.86	不受 限	1900	德阳地调	null
6464	10kV峨红线	峨眉山电力调度控制中心	峨红线914开关	峨山站	50000	是	343	5940.93	公线	105.35	31	1824.6	1000	1928.14	不受 限	1900	乐山地调	null
6465	10kV玉清线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉清线913开关	玉河站	8	否	200	3464.1	公用	65.27	33	1130.4	80	1907.29	不受 限	1900	绵阳地调	null
6466	10kV鄢回路	罗江电力调度控制中心	鄢回路913开关	鄢家站	19999	是	399	6910.88	公线	208.61	52	3613.1	0	1915.6	不受 限	1900	德阳地调	null
6467	10kV斑纤一路	罗江电力调度控制中心	斑纤一路916开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	109.52	40	1896.8	0	1941.42	不受 限	1900	德阳地调	null
6468	10kV平跃二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃二线946开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	251.5	48	4356	1030	1916.33	不受 限	1900	绵阳地调	null

6469	10kV观轸线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观轸线976开关	观山站	12600	否	361	6252.7	公线	213.43	59	3696.6	0	1930.83	不受 限	1900	乐山 地调	null
6470	10kV雒镇一路	广汉电力调度控制中心	雒镇一路902开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	319.88	58	5540.4	250	1899.9	不受 限	1900	德阳 地调	null
6471	10kV金向线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金向线912开关	金溪站 (蓬安)	15000	否	178	3083.05	公线	48.11	27	833.2	0	1941.54	不受 限	1900	南充 地调	null
6472	10kV八三线大馈线	江油电力调度控制中心	八三线912开关	八一站	10	是	240	4156.92	公用	80.51	34	1394.4	0	1931.14	不受 限	1900	绵阳 地调	null
6473	10kV宝三线	乐至电力调度控制中心	10kV宝三线914开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	64.59	29	1118.7	0	1929.71	不受 限	1900	资阳 地调	null
6474	10kV黄镇线大馈线	安州电力调度控制中心	黄镇线941开关	黄土站	40	否	300	5196.15	公用	158.49	53	2745.1	0	1931.43	不受 限	1900	绵阳 地调	null

6475	10kV丙头线	米易电力调度控制中心	丙头线971开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	47.7	24	826.09	0	1945	不受限	1900	攀枝花地调	null
6476	10kV清石线	大竹电力调度控制中心	清石线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	129.75	43	2247.2	0	1909.72	不受限	1900	达州地调	null
6477	10kV科南线	眉山电力调度控制中心	科南线971开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	公线	316.04	64	5473.8	315	1927.49	不受限	1900	眉山地调	null
6478	10kV晓磷线大馈线	安州电力调度控制中心	晓磷线934开关	晓坝站	40	否	400	6928.2	公用	248.04	62	4296	0	1939.38	不受限	1900	绵阳地调	null
6479	10kV花镇二线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇二线928开关	花该站	31.5	否	600	10392.3	公用	283.78	47	4915	2500	1938.07	不受限	1900	绵阳地调	null
6480	10kV安广线	射洪电力调度控制中心	安广线922开关	武安	100000	是	495	8573.65	公线	284.13	57	4921.2	0	1937.72	不受限	1900	遂宁地调	null

6481	10kV伏镇 一线	南部电 力调度 控制中 心	10kV伏 镇Ⅰ线 913开 关	伏虎站 (南部)	30000	否	380	6581.79	公线	232.32	61	4023.8	0	1899.81	不受 限	1900	南充 地调	null
6482	10kV资高 线	资中电 力调度 控制中 心	资高线 927开 关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	270.76	64	4689.6	0	1904.31	不受 限	1900	内江 地调	null
6483	10kV定电 线大馈线 专线	南部电 力调度 控制中 心	10kV定 电线 914	定水站 (南部)	30000	否	170	2944.49	专线	42.86	25	742.3	0	1907.74	不受 限	1900	南充 地调	null
6484	10kV沱廖 线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.沱 廖线 959开 关	塔沱站	31500	是	595	10305.7	公线	363.95	61	6303.6	0	1940.96	不受 限	1900	达州 地调	null
6485	10kV连双 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	连双线 927开 关	连界场 站	71500	否	505	8746.86	公线	258.08	51	4470	1450	1952.17	不受 限	1900	内江 地调	null
6486	10kV茶府 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	茶府路 912开 关	茶店	6300	否	200	3464.1	专线	24.02	12	416	800	1901.69	不受 限	1900	天府 地调	null

6487	10kV平工线	广元电力调度控制中心	平工线928开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	251.36	62	4353.5	0	1928.64	不受限	1900	广元地调	null
6488	10kV三高二线	广元电力调度控制中心	三高二线917开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	295.74	65	5122.2	0	1939.37	不受限	1900	广元地调	null
6489	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥玉二线925开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	103.34	21	1789.9	2966	1922.88	不受限	1900	内江地调	null
6490	10kV带陈二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅱ线916开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	302.82	55	5244.9	500	1917.69	不受限	1900	南充地调	null
6491	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤一线933开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	275.01	55	4763.2	250	1915	不受限	1900	资阳地调	null
6492	10kV老镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老镇线915开关	老君站	12600	否	220	3810.51	公用	85.85	39	1487	0	1942.46	不受限	1900	资阳地调	null

6493	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大中线925手车开关	大腰站	17300	否	380	6581.79	公用	115.84	30	2006.4	1985	1932.21	不受限	1900	资阳地调	null
6494	10kV孙浙线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙浙线942开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公用	330.06	60	5716.7	0	1932.04	不受限	1900	资阳地调	null
6495	10kV里伏四线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏四线926开关	七里站	91100	否	840	14549.23	公线	645.73	77	11184	0	1910.31	不受限	1900	南充地调	null
6496	10kV下红一线	广元电力调度控制中心	下红一线916开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	252.42	63	4371.9	0	1910.24	不受限	1900	广元地调	null
6497	10kV桐西二线	内江电力调度控制中心	桐西二线973开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	594.41	62	10295	1125	1937.48	不受限	1900	内江地调	null
6498	10kV安场线大馈线	阆中电力调度控制中心	安场线914开关	永安站(阆中)	10000	否	317.34	5496.49	公线	173.66	55	3007.8	0	1939.04	不受限	1900	南充地调	null

6499	10kV大号 线大馈线	内江电 力调度 控制中 心	大号线 928开 关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	191.29	51	3313.2	0	1910.66	不受 限	1900	内江 地调	null
6500	10kV多下 线	雅安电 力调度 控制中 心	多下线 922开 关	多营站	10000	否	200	3464.1	公用	69.75	35	1208	0	1909.69	不受 限	1900	雅安 地调	null
6501	10kV松街 线947大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	松街路 947开 关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	331.18	60	5736	0	1912.74	不受 限	1900	天府 地调	null
6502	10kV下南 一线	广元电 力调度 控制中 心	下南一 线912 开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	297.07	66	5145.2	0	1916.37	不受 限	1900	广元 地调	null
6503	10kV龙波 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙波路 914开 关	龙泉	63000	否	552	9560.92	专线	384.32	70	6656.4	0	1948.43	不受 限	1900	天府 地调	null
6504	10kV翠五 线	都江堰 电力调 度控制 中心	翠五线 905	翠月湖	8300	否	300	5196.15	专线	160.05	53	2772	0	1904.53	不受 限	1900	成都 地调	null

6505	10kV革城 二线	青白江 电力调 度控制 中心	革城二 线926 开关	革新	2*5000 0	是	553	9578.24	公线	329.93	60	5714.4	0	1948.19	不受 限	1900	成都 地调	null
6506	10kV仁多 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁多路 924开 关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	428.11	71	7414.8	0	1938.27	不受 限	1900	天府 地调	null
6507	10kV龙溪 线大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	龙溪线 913	金龙	10000	否	500	8660.25	公线	339.67	68	5883.1	0	1911.12	不受 限	1900	成都 地调	null
6508	10kV黄农 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄农线 926开 关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	248.07	62	4296.6	0	1938.78	不受 限	1900	天府 地调	null
6509	10kV光湖 二路	彭州电 力调度 控制中 心	光湖二 线943 开关	光明	50000+ 60000	否	553	9578.24	公线	440.24	80	7625	3500	1953.2	不受 限	1900	成都 地调	null
6510	10kV塔高 二线大馈 线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔高二 线927 开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	341.09	68	5907.6	0	1933.4	不受 限	1900	成都 地调	null

6511	10kV井万线951线路	江安电力调度控制中心	井万线951开关	大井站	6300	否	370	6408.59	公用	222	60	3845	0	1923	不受限	1900	宜宾地调	null
6512	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红梅线691开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	192.59	51	3335.6	0	1929.83	不受限	1900	宜宾地调	null
6513	10kV马奇七路	成都配调	马奇七线952	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	314.09	66	5440	0	1933.34	不受限	1900	成都地调	null
6514	10kV猛成路	成都配调	猛成路907	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	267.99	57	4641.6	0	1912.48	不受限	1900	成都地调	null
6515	10kV德塑路	郫都电力调度控制中心	德塑线912开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	247.54	62	4287.4	0	1947.98	不受限	1900	成都地调	null
6516	10kV桥秦线	郫都电力调度控制中心	桥秦线946开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	369.82	62	6405.2	0	1908.64	不受限	1900	成都地调	null

6517	10kV望翡线	成都配调	望翡路929	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	314.62	67	5449.2	0	1924.14	不受限	1900	成都地调	null
6518	10kV邦泰路	成都配调	邦泰线开关908	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	315.18	67	5459	0	1914.34	不受限	1900	成都地调	null
6519	10kV川应线	成都配调	川应线开关967	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	313.75	66	5434.2	0	1939.14	不受限	1900	成都地调	null
6520	10kV浆桥路	成都配调	浆桥路916	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	267.23	56	4628.4	0	1925.68	不受限	1900	成都地调	null
6521	10kV马时一路_特	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	266.67	56	4618.8	0	1935.28	不受限	1900	成都地调	null
6522	10kV九红线	荣经电力调度控制中心	九红线951开关	红岩桥站	20000	否	300	5196.15	公线	150	50	2598	200	1878	不受限	1878	雅安地调	null
6523	10kV大吉线	蓬溪电力调度控制中心	大吉线912开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	192	51	3325.4	0	1898.46	不受限	1850	遂宁地调	null

6524	10kV新关新酒线972大馈线	泸州电力调度控制中心	新关新酒线972开关	新房子	140000	是	406	7032.13	公线	217.62	54	3769.2	0	1856.5	不受限	1850	泸州地调	null
6525	10kV白旺线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	白旺线912	白节	10000	是	300	5196.15	公线	131.15	44	2271.6	0	1885.32	不受限	1850	泸州地调	null
6526	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张三线913开关	张公站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	192.82	51	3339.6	0	1884.26	不受限	1850	南充地调	null
6527	10kV永保线	仪陇电力调度控制中心	永保线914开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	193.16	51	3345.6	0	1878.26	不受限	1850	南充地调	null
6528	10kV土街线	仪陇电力调度控制中心	土街线923开关	土门站(仪陇)	20000	否	323	5594.52	公线	182.98	57	3169.2	0	1865.87	不受限	1850	南充地调	null
6529	10kV平大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平大线913开关	太平站	9550	否	200	3464.1	公线	73	37	1264.4	0	1853.24	不受限	1850	凉山地调	null

6530	10kV阿凉线912	甘洛电力调度控制中心	10kV阿凉线912开关	阿兹觉站	10000	否	220	3810.51	公线	107.7	49	1865.4	0	1850	不受限	1850	凉山地调	null
6531	10kV上林线大馈线	雷波电力调度控制中心	上林线912开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850	凉山地调	null
6532	10kV上坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	上坪线911开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850	凉山地调	null
6533	10kV河空线	通江电力调度控制中心	10kV河空线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	107.16	45	1856	0	1885.23	不受限	1850	巴中地调	null
6534	10kV煌小线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV热河线953开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	88.86	40	1539	0	1890.46	不受限	1850	凉山地调	null
6535	10kV乡城三线	宣汉电力调度控制中心	乡城三线918开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	310.13	59	5371.5	0	1875.4	不受限	1850	达州地调	null

6536	10kV盐河 线	盐源电 力调度 控制中 心	盐河线 925开 关	盐源盐 井站	20000	否	335	5802.37	公线	174.26	52	3018.1	315	1889.03	不受 限	1850	凉山 地调	null
6537	10kV龙门 线	雅安配 调电力 调度控 制中心	龙门线 912开 关	龙门站	5000	否	380	6581.79	公线	181	48	3150	4040	-1266	不受 限	1850	雅安 地调	null
6538	10kV唐水 线	石棉电 力调度 控制中 心	唐水线 914开 关	唐家沟 站	63000	是	275	4763.14	公线	110.91	40	1921	0	1889.51	不受 限	1850	雅安 地调	null
6539	10kV田富 线	汉源电 力调度 控制中 心	田富线 921开 关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	72.12	36	1249.1	0	1868.59	不受 限	1850	雅安 地调	null
6540	10kV望望 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV望 望线 911	望京站	10000	否	200	3464.1	公线	73.2	37	1267.8	0	1849.89	不受 限	1850	巴中 地调	null
6541	10kV工顺 线	汉源电 力调度 控制中 心	工顺线 916开 关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	139.15	51	2410	0	1876.83	不受 限	1850	雅安 地调	null

6542	10kV玉电线	巴州电力调度控制中心	10kV玉电线855	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	91.07	41	1577.3	0	1852.16	不受 限	1850	巴中 地调	null
6543	10kV城玉线	蓬溪电力调度控制中心	城玉线915开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	324.02	60	5612	0	1870.46	不受 限	1850	null	null
6544	10kV兰木线	平昌电力调度控制中心	10kV兰木线915	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	71.48	36	1238	0	1879.69	不受 限	1850	巴中 地调	null
6545	10kV富加线	仁寿电力调度控制中心	富加线962开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	338.57	68	5864	0	1852.29	不受 限	1850	眉山 地调	null
6546	10kV长伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	长伍线914开关	长土站	56700	是	367	6356.63	公线	152.42	42	2640	550	1895.3	不受 限	1850	自贡 地调	null
6547	10kV渡市线	达县电力调度控制中心	10kV.渡市线913开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	90.59	41	1569	0	1860.46	不受 限	1850	达州 地调	null

6548	10kV天双 线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天 双线 967开 关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	234.63	55	4063.8	0	1866.74	不受 限	1850	达州 地调	null
6549	10kV荣臭 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV荣 臭线 917开 关	荣县站	90000	是	553	9578.24	公线	334.35	60	5790.9	0	1871.69	不受 限	1850	自贡 地调	null
6550	10kV官魏 线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.官 魏线 918开 关	官渡站	31500	是	308	5334.72	公线	137.35	45	2378.9	0	1888.88	不受 限	1850	达州 地调	null
6551	10kV来科 线913大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	来科线 913开 关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	25.89	17	448.5	0	1889.77	不受 限	1850	甘孜 地调	null
6552	10kV宋巴 线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	宋巴线 925开 关	宋家坪 站	20200	是	320	5542.56	公线	146.87	46	2543.8	0	1890.25	不受 限	1850	攀枝 花地 调	null

6553	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	4.33	27	75	0	1873.55	不受限	1850	甘孜地调	null
6554	10kV大回线	仁寿电力调度控制中心	大回线927开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	192	57	3325.5	0	1896.63	不受限	1850	眉山地调	null
6555	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁罗线915开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	286.89	58	4969	0	1889.92	不受限	1850	眉山地调	null
6556	10kV永水线	盐边电力调度控制中心	永水线913开关	永兴站	6300	否	220	3810.51	公线	90.66	41	1570.3	0	1859.16	不受限	1850	攀枝花地调	null
6557	10kV波中线	阿坝电力调度控制中心	波中线913开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	70.69	35	1224.4	0	1893.29	不受限	1850	阿坝地调	null

6558	10kV双维线	阿坝电力调度控制中心	双维线953开关	双溜索站	3150	是	200	3464.1	公线	52.92	26	916.6	0	1854.68	不受限	1850	阿坝地调	null
6559	10kV月乳线	阿坝电力调度控制中心	月乳线917开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	203.58	59	3526	0	1852.02	不受限	1850	阿坝地调	null
6560	10kV大卫线	米易电力调度控制中心	大卫线954开关	大坪子站	10000	是	299.2	5182.3	公线	130.06	43	2252.7	0	1893.14	不受限	1850	攀枝花地调	null
6561	10kV越脱线	威远电力调度控制中心	越脱线912开关	越溪站	11300	是	180	3117.69	专线	36.13	20	625.7	0	1868.45	不受限	1850	内江地调	null
6562	10kV米公线	米易电力调度控制中心	米公线953开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	268.71	57	4654.1	0	1858.41	不受限	1850	攀枝花地调	null
6563	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	10kV梁城八线973开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	333.81	60	5781.6	0	1867.14	不受限	1850	达州地调	null

6564	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊黄线915开关	樊隍站	90000	否	380	6581.79	公线	234.65	62	4064.1	0	1859.51	不受限	1850	达州地调	null
6565	10kV柳秀线	剑阁电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳沟站	12600	否	319	5525.24	公线	177.89	56	3081.1	0	1891.62	不受限	1850	广元地调	null
6566	10kV陵红线	苍溪电力调度控制中心	陵红线926开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	456.99	73	7915	0	1890.14	不受限	1850	广元地调	null
6567	10kV兆龙线913大馈线	泸川电力调度控制中心	兆龙线913	兆雅	10000	是	416	7205.33	公线	218.36	52	3782	100	1882.26	不受限	1850	泸州地调	null
6568	10kV花虹线大馈线	安州电力调度控制中心	花虹线958开关	花该站	31.5	否	600	10392.3	公用	431.47	72	7473	0	1880.07	不受限	1850	绵阳地调	null
6569	10kV穆白线	青神电力调度控制中心	穆白线912开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	73.8	29	1278.3	800	1896.76	不受限	1850	眉山地调	null

6570	10kV鼓永线	南部电力调度控制中心	10kV鼓永线931	天鼓岭站	100000	否	380	6581.79	公线	234.2	62	4056.3	0	1867.31	不受限	1850	南充地调	null
6571	10kV苏茅线	资中电力调度控制中心	苏茅线914开关	苏家湾站	5000	是	255	4416.73	公线	107.91	42	1869	240	1866.06	不受限	1850	内江地调	null
6572	10kV中城二线大馈线	江油电力调度控制中心	中城二线911开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	346.7	61	6004.8	0	1879.5	不受限	1850	绵阳地调	null
6573	10kV坝福线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝福线913	黄家坝站	126000	否	605	10478.91	公线	435.92	72	7550.2	0	1880.82	不受限	1850	南充地调	null
6574	10kV棕张二线	西充电力调度控制中心	棕张II线927开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	196.57	49	3404.6	250	1887.96	不受限	1850	南充地调	null
6575	10kV白万路	罗江电力调度控制中心	白万路914开关	白马站	6300	是	345	5975.58	公线	167.96	49	2909	0	1871.46	不受限	1850	德阳地调	null

6576	10kV竹石线	井研电力调度控制中心	竹石线912开关	竹园站	30000	否	275	4763.14	公线	140.1	51	2426.6	0	1860.23	不受限	1850	乐山地调	null
6577	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回镇路921开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	90.53	45	1568	0	1896.1	不受限	1850	德阳地调	null
6578	10kV回福线大馈线	营山电力调度控制中心	回福线915开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	82.16	37	1423	150	1856.46	不受限	1850	南充地调	null
6579	10kV祥官线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥官线946开关	凝祥站	50	否	479	8296.52	公用	323.56	68	5604.1	0	1862.77	不受限	1850	绵阳地调	null
6580	10kV官下线大馈线	江油电力调度控制中心	官下线914开关	官渡站	10	是	464	8036.72	公线	263.4	57	4562.1	0	1867.28	不受限	1850	绵阳地调	null
6581	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲清线917开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	176.45	56	3056.1	0	1854.26	不受限	1850	南充地调	null

6582	10kV青茨线911大馈线	沐川电力调度控制中心	青茨线911开关	青龙站	6300	是	200	3464.1	公线	51.48	26	891.6	0	1879.68	不受限	1850	乐山地调	null
6583	10kV阳碧线	乐山电力调度控制中心	阳碧线999开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	288.22	66	4992	0	1866.92	不受限	1850	乐山地调	null
6584	10kV金工路	广汉电力调度控制中心	金工路929开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	329.86	68	5713.2	0	1862.79	不受限	1850	德阳地调	null
6585	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三复路921开关	三星堆站旧	120000	否	336	5819.69	公线	380	113	6310	3380	1857.72	不受限	1850	德阳地调	null
6586	10kV雒城一路	广汉电力调度控制中心	雒城一路911开关	雒城站	73500	是	534	9249.15	公用	242.77	45	4204.8	1340	1854.52	不受限	1850	德阳地调	null
6587	10kV波城线	成都配调	波城线914开关	清波	482000	是	473	8192.6	公线	271.36	57	4700	0	1854.08	不受限	1850	成都地调	null

6588	10kV雷凤线	成都配调	雷凤线909	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	271.36	57	4700	0	1854.08	不受限	1850	成都地调	null
6589	10kV庙余路	成都配调	庙余路920	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	270.21	57	4680	0	1874.08	不受限	1850	成都地调	null
6590	10kV马万一路专线	成都配调	马鸿一线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	316.7	67	5485.2	0	1888.14	不受限	1850	成都地调	null
6591	10kV桥年路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	桥年线933开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	372.34	62	6449	0	1864.84	不受限	1850	成都地调	null
6592	10kV沙研路_专线	成都配调	沙研路950	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	196.82	58	3409	0	1859.9	不受限	1850	成都地调	null
6593	10kV军东线	成都配调	军东线924	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	269.17	57	4662	0	1892.08	不受限	1850	成都地调	null
6594	10kV杏锦线	成都配调	杏锦线907	银杏	103000	否	473	8192.6	专线	318.61	67	5518.4	0	1854.94	不受限	1850	成都地调	null

6595	10kV新镇二路	大邑电力调度控制中心	新镇二线913开关	新场	24000	否	400	6928.2	公线	251.76	63	4360.4	0	1874.98	不受限	1850	成都地调	null
6596	10kV桂桥线	南溪电力调度控制中心	桂桥线973开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	235.77	55	4083.6	0	1874.66	不受限	1850	宜宾地调	null
6597	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官铁线954开关	官渡	120000	是	150	2598.08	专线	12.38	8	214.5	0	1863.96	不受限	1850	成都地调	null
6598	10kV高屏线	宜宾电力调度控制中心	高屏线651开关	高场站	3150	是	200	3464.1	公线	50.88	25	881.2	0	1890.08	不受限	1850	宜宾地调	null
6599	10kV栗茶线	大邑电力调度控制中心	10kV栗茶线923开关	栗子坪	48500	否	200	3464.1	公线	71.02	36	1230	0	1887.69	不受限	1850	成都地调	null
6600	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄大线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	60.14	29	1041.6	0	1868.25	不受限	1850	宜宾地调	null

6601	10kV龙航 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙航路 951开 关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	431.85	72	7479.6	0	1873.47	不受 限	1850	天府 地调	null
6602	10kV放移 线	简阳电 力调度 控制中 心	放移线 925开 关	解放	109000	是	200	3464.1	专线	51.95	26	899.7	0	1871.58	不受 限	1850	成都 地调	null
6603	10kV十侯I 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	十侯 I 线911 开关	十里坝	40000	否	539	9335.75	公线	340.99	63	5905.9	630	1866.27	不受 限	1850	成都 地调	null
6604	10kV革瀚 线	青白江 电力调 度控制 中心	革瀚线 930开 关	革新	2*5000 0	否	560	9699.48	专线	395.33	71	6847.2	0	1882.33	不受 限	1850	成都 地调	null
6605	10kV东学 线	新都电 力调度 控制中 心	东学线 908开 关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	250.39	63	4336.8	0	1898.58	不受 限	1850	成都 地调	null
6606	10kV柏众 一路大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	柏众一 路945 开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	432.98	72	7499.3	0	1853.77	不受 限	1850	天府 地调	null

6607	10kV集协线	彭州电力调度控制中心	集协线928	集贤	2*5000 0	否	400	6928.2	公线	252.1	63	4366.4	0	1868.98	不受 限	1850	成都 地调	null
6608	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	丹发二路992	牡丹	2*4000 0	否	553	9578.24	公线	442.73	80	7668	0	1910.2	不受 限	1850	成都 地调	null
6609	10kV军联路（主） LJL911Z	彭州电力调度控制中心	军联路911	军乐	20000+ 10000	否	300	5196.15	专线	161.78	54	2802	0	1874.53	不受 限	1850	成都 地调	null
6610	10kV羊溪线	广元电力调度控制中心	羊溪路913开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	126.2	49	2185.7	0	1851.71	不受 限	1850	广元 地调	null
6611	10kV双园二线大馈线	广安电力调度控制中心	双园二线931开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	183.09	48	3171.2	200	1894.23	不受 限	1850	广安 地调	null
6612	10kV岭经一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经一线928开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	212.47	53	3680	0	1862.56	不受 限	1850	广安 地调	null

6613	10kV罾油线	南充电力调度控制中心	罾油线928开关	搬罾	360000	否	646	11189.05	专线	474.36	73	8216	0	1854.14	不受限	1850	南充地调	null
6614	10kV天金线大馈线	邻水电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	72.55	36	1256.6	0	1861.09	不受限	1850	广安地调	null
6615	10kV渔黑线	隆昌电力调度控制中心	渔黑线915开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	200.92	54	3480	450	1853.32	不受限	1850	内江地调	null
6616	10kV三前线	广元电力调度控制中心	三前线911开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	145.61	51	2521.9	0	1889.63	不受限	1850	广元地调	null
6617	10kV西桥一线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥I线928开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	334.27	60	5789.5	0	1873.09	不受限	1850	南充地调	null
6618	10kV海环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海环一线923开关	林海站	126000	是	595	10305.7	专线	367.88	62	6371.7	0	1872.86	不受限	1850	南充地调	null

6619	10kV苟营线	广元电力调度控制中心	苟营线914开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	51.15	26	886	0	1885.28	不受限	1850	广元地调	null
6620	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开 I 线919 开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	389.63	70	6748.4	0	1872.02	不受限	1850	南充地调	null
6621	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	27.02	18	468	0	1870.27	不受限	1850	广元地调	null
6622	10kV曾经线	广元电力调度控制中心	曾经线923开关	35kV曾家站	19300	是	300	5196.15	公线	130.39	43	2258.4	0	1898.52	不受限	1850	广元地调	null
6623	10kV柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	71.13	36	1231.9	0	1885.79	不受限	1850	广元地调	null
6624	10kV苟天线	广元电力调度控制中心	苟天线913开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	50.8	25	879.8	0	1891.48	不受限	1850	广元地调	null

6625	10kV家高线大馈线	邻水电力调度控制中心	家高线916开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	217	54	3720	4200	1822	受限	1820	广安地调	null
6626	10kV龙大线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙大线924开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	是	345.1	5977.31	公线	98.45	29	1705.2	1250	1826.65	不受限	1800	南充地调	null
6627	10kV王乡线	广元电力调度控制中心	王乡线914开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	75.51	38	1307.9	0	1809.79	不受限	1800	广元地调	null
6628	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙洛路928开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	337.48	61	5845.2	0	1817.39	不受限	1800	天府地调	null
6629	10kV宋阳线大馈线	广安电力调度控制中心	宋阳线977开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	59.07	27	1023.1	200	1825.31	不受限	1800	广安地调	null
6630	10kV宋沟线大馈线	广安电力调度控制中心	宋沟线974开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	70.38	32	1219	0	1829.41	不受限	1800	广安地调	null

6631	10kV安彭线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安彭线913开关	安平站(高坪)	14300	是	174	3013.77	公线	34.85	20	603.6	0	1807.42	不受 限	1800	南充地调	null
6632	10kV史东线大馈线	内江电力调度控制中心	史东线922开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	3.98	1	69	4000	1807.85	不受 限	1800	内江地调	null
6633	10kV马蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	马蟠线912开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	192.03	45	3326	704	1831.26	不受 限	1800	内江地调	null
6634	10kV桐海二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐海二线924开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	372.86	62	6458	0	1818.57	不受 限	1800	南充地调	null
6635	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	93.78	42	1624.2	0	1848.13	不受 限	1800	广安地调	null
6636	10kV奥星线	内江电力调度控制中心	奥星线926开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	279.39	58	4839	0	1839.78	不受 限	1800	内江地调	null

6637	10kV大乐线大馈线	内江电力调度控制中心	大乐线924开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	232	55	4020	0	1841	不受限	1800	内江地调	null
6638	10kV丰慈线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰慈线913开关	丰裕站	6300	否	230	3983.72	公用	66.36	29	1149.4	600	1835.95	不受限	1800	资阳地调	null
6639	10kV里工线大馈线	阆中电力调度控制中心	里工线912开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	231.7	62	4013	0	1801.49	不受限	1800	南充地调	null
6640	10kV永园一线大馈线	广安电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	294.4	59	5099	0	1829.2	不受限	1800	广安地调	null
6641	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	力核五路922开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	254.41	64	4406.4	0	1828.98	不受限	1800	天府地调	null
6642	10kV广开一线	广元电力调度控制中心	广开一线915开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	29.98	20	519.2	0	1819.07	不受限	1800	广元地调	null

6643	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	否	482	8348.48	公线	298.21	62	5165	500	1848.63	不受限	1800	内江地调	null
6644	10kV牧学路大馈线	天府电力调度控制中心	牧学路917开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	254.77	64	4412.7	0	1822.68	不受限	1800	天府地调	null
6645	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云新二线925开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	302.51	67	5239.5	0	1822.07	不受限	1800	广元地调	null
6646	10kV卫白线	广元电力调度控制中心	卫白线914开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	121.86	49	2110.7	0	1802.01	不受限	1800	广元地调	null
6647	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾环线933	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	333.52	61	5776.6	0	1844.42	不受限	1800	成都地调	null
6648	10kV虹丰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹丰路910	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	255.38	64	4423.2	0	1812.18	不受限	1800	成都地调	null

6649	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂新线917开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	257.04	51	4452	1600	1820.17	不受限	1800	成都地调	null
6650	10kV香济路	彭州电力调度控制中心	香济路922	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	197.11	59	3414	0	1808.13	不受限	1800	成都地调	null
6651	10kV三红线	简阳电力调度控制中心	三红线923	三星镇	26000	否	400	6928.2	公线	243.56	61	4218.5	200	1816.88	不受限	1800	成都地调	null
6652	10kV大祥线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大祥线927开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	专线	289.26	58	5010	0	1848.92	不受限	1800	成都地调	null
6653	10kV光输路（主）LGM923Z	彭州电力调度控制中心	光输路923	光明	50000+60000	否	125	2165.06	专线	3.58	3	62	0	1886.55	不受限	1800	成都地调	null
6654	10kV高镇线	金堂电力调度控制中心	高镇线922	高板	68300	是	537	9301.11	公线	295.7	55	5121.6	500	1819.29	不受限	1800	成都地调	null

6655	10kV树宏四线	大邑电力调度控制中心	树宏四线945开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	434.06	72	7518	0	1835.07	不受限	1800	成都地调	null
6656	10KV山川线	江安电力调度控制中心	山川线954开关	四面山站	10000	否	370	6408.59	公用	228.14	62	3951.4	0	1816.33	不受限	1800	宜宾地调	null
6657	10kV悦丹路	大邑电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	14600	否	200	3464.1	公线	74.13	37	1284	0	1833.69	不受限	1800	成都地调	null
6658	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天船线675开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	336.45	69	5827.4	0	1810.94	不受限	1800	宜宾地调	null
6659	10kV叙江I线	宜宾电力调度控制中心	叙江I线647开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	238.15	55	4124.8	0	1833.46	不受限	1800	宜宾地调	null
6660	10kV菜凉线	宜宾电力调度控制中心	菜凉线657开关	菜坝站	6300	是	310	5369.36	公线	142.26	46	2464	0	1831.49	不受限	1800	宜宾地调	null

6661	10kV望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	274.43	58	4753.2	0	1800.88	不受 限	1800	成都 地调	null
6662	10kV荔玉线	成都配调	荔玉线917	荔枝巷	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	272.98	58	4728	0	1826.08	不受 限	1800	成都 地调	null
6663	10kV海代路_专线	成都配调	海代路917	海椒市	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	319.64	68	5536.2	0	1837.14	不受 限	1800	成都 地调	null
6664	10kV海西线	成都配调	海西路928	海椒市	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	272.06	58	4712.1	0	1841.98	不受 限	1800	成都 地调	null
6665	10kV团磨路大馈线	温江电力调度控制中心	团磨路906	团结桥	2*1000 0	否	200	3464.1	公线	74.6	37	1292	0	1825.69	不受 限	1800	成都 地调	null
6666	10kV花崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	花崇线912开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	374.02	62	6478	0	1835.84	不受 限	1800	成都 地调	null
6667	10kV绿风路	成都配调	绿风线910	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	200	59	3464	0	1804.9	不受 限	1800	成都 地调	null

6668	10kV范安线	成都配调	范安路930开关	范家坡	129000	否	473	8192.6	专线	320.72	68	5554.9	0	1818.44	不受限	1800	成都地调	null
6669	10kV楼青线	成都配调	楼青路908	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	274.04	58	4746.4	0	1807.68	不受限	1800	成都地调	null
6670	10kV新镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新镇线914开关	新皂站	31.5	否	358	6200.74	公用	216.5	60	3749.8	0	1830.87	不受限	1800	绵阳地调	null
6671	10kV符中线	峨眉山电力调度控制中心	符中线914开关	符溪站	20000	否	271	4693.86	公线	97.73	36	1692.7	250	1812.39	不受限	1800	乐山地调	null
6672	10kV火柏线大馈线	营山电力调度控制中心	火柏线913开关	星火站(营山)	12600	否	220	3810.51	公线	88.26	40	1528.6	100	1800.86	不受限	1800	南充地调	null
6673	10kV曹水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹水线982开关	曹山站	50000	否	200	3464.1	公线	74.29	37	1286.7	0	1830.99	不受限	1800	乐山地调	null

6674	10kV倒绿线	营山电力调度控制中心	倒绿线916开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	74.83	37	1296	0	1821.69	不受限	1800	南充地调	null
6675	10kV万联路956#线路	中江电力调度控制中心	万联路956开关	万福站	20000	否	273	4728.5	公线	70.01	26	1212.6	1200	1843.05	不受限	1800	德阳地调	null
6676	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓谭路924开关	仓山站	30800	否	273	4728.5	公线	140.42	51	2432	0	1823.65	不受限	1800	德阳地调	null
6677	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天路928开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	355.48	62	6157	0	1810.43	不受限	1800	德阳地调	null
6678	10kV双梅线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双梅线943开关	双碑站	50	否	600	10392.3	公用	435.25	73	7538.5	0	1814.57	不受限	1800	绵阳地调	null
6679	10kV光金一路	绵竹电力调度控制中心	光金一路915开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	254.41	64	4406.4	0	1828.98	不受限	1800	德阳地调	null

6680	10kV尖牛线	乐山电力调度控制中心	尖牛线991开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	198.76	52	3442.5	0	1822.93	不受限	1800	乐山地调	null
6681	10kV城朗西线	米易电力调度控制中心	城朗西线958开关	城北站	31500	是	235	4070.32	公线	81.52	35	1411.9	0	1844	不受限	1800	攀枝花地调	null
6682	10kV尚耳线	眉山电力调度控制中心	尚耳线912开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	233.09	55	4037.1	0	1824.16	不受限	1800	眉山地调	null
6683	10kV长镇线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长镇线912开关	长河站	14300	否	180	3117.69	公用	57.16	32	990	0	1815.92	不受限	1800	资阳地调	null
6684	10kV观团线	大竹电力调度控制中心	观团线923开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	54.27	27	940	0	1831.28	不受限	1800	达州地调	null
6685	10kV龙锂线	射洪电力调度控制中心	龙锂线914开关	蟠龙	100000	是	500	8660.25	公线	294.41	59	5099.2	0	1829	不受限	1800	遂宁地调	null

6686	10kV北城 一线	洪雅电 力调度 控制中 心	北城 I 回912 开关	洪雅城 北开关 站	0	是	495	8573.65	公线	289.61	59	5016	0	1842.92	不受 限	1800	眉山 地调	null
6687	10kV木柴 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV木 柴线 919	楠木站 (南部)	30000	否	165	2857.88	公线	42.71	26	739.7	0	1832.39	不受 限	1800	南充 地调	null
6688	10kV皂南 二线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV皂 南二线 928开 关	皂角站	80000	是	450	7794.23	公用	217.62	48	3769.2	630	1836.18	不受 限	1800	资阳 地调	null
6689	10kV权高 线	资中电 力调度 控制中 心	权高线 914开 关	权义站	10000	否	380	6581.79	公线	235.74	62	4083	0	1840.61	不受 限	1800	内江 地调	null
6690	10kV中劳 二线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	中劳二 线916 开关	中坝站	40	是	464	8036.72	公用	267.21	58	4628	0	1801.38	不受 限	1800	绵阳 地调	null
6691	10kV观西 线大馈线 911	安岳电 力调度 控制中 心	10kV观 西线 911开 关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	122.01	43	2113.2	0	1835.87	不受 限	1800	资阳 地调	null

6692	10kV君洋线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君洋线913开关	君塘站	11300	否	220	3810.51	公线	92.15	42	1596	0	1833.46	不受限	1800	达州地调	null
6693	10kV谷胆线	阿坝电力调度控制中心	谷胆线924开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	148.85	50	2578.1	250	1848.43	不受限	1800	阿坝地调	null
6694	10kV沙工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙工线933开关	沙坪站	100200	是	660	11431.54	公线	423.04	64	7327	0	1818.23	不受限	1800	自贡地调	null
6695	10kV万茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶二线914开关	万源站	50000	是	300	5196.15	公线	133.6	45	2314	0	1842.92	不受限	1800	达州地调	null
6696	10kV黄共线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄共线931开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	112.54	41	1974.3	0	1836.21	不受限	1800	自贡地调	null
6697	10kV茸塔线	阿坝电力调度控制中心	茸塔线952开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	75.29	38	1304	0	1813.69	不受限	1800	阿坝地调	null

6698	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二林线913开关	二郎山站	2500	否	120	2078.46	公线	0	20	205.6	0	1870.61	不受限	1800	甘孜地调	null
6699	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	10.43	17	180.6	0	1897.86	不受限	1800	甘孜地调	null
6700	10kV汇高线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇高线926开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	262.47	55	4546	315	1803.93	不受限	1800	自贡地调	null
6701	10kV古建线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古建线912开关	双古站	10000	是	360	6235.38	公线	182.89	51	3167.6	0	1820.7	不受限	1800	自贡地调	null
6702	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春湾线912开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	73.9	37	1280	0	1837.69	不受限	1800	阿坝地调	null

6703	10kV莫四线	阿坝电力调度控制中心	莫四线956开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	95.13	35	1647.6	800	1839.23	不受限	1800	阿坝地调	null
6704	10kV下乡线	阿坝电力调度控制中心	下乡线951开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	30	20	519.6	0	1818.67	不受限	1800	阿坝地调	null
6705	10kV游德线	蓬溪电力调度控制中心	游德线929开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	258.5	57	4477.2	0	1827.46	不受限	1800	遂宁地调	null
6706	10kV红群线	蓬溪电力调度控制中心	红群线921开关	天福	20000	是	330	5715.77	公线	158.88	48	2751.8	0	1820.82	不受限	1800	遂宁地调	null
6707	10kV莱林线	大英电力调度控制中心	莱林线916开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	215.01	54	3723.9	0	1818.66	不受限	1800	遂宁地调	null
6708	10kV黄氮线916大馈线	泸州电力调度控制中心	黄氮线916开关	黄舫	50000	否	463	8019.4	公线	310.85	67	5383.9	0	1833.56	不受限	1800	泸州地调	null

6709	10kV坪矿线	南江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	74.91	37	1297.5	0	1820.19	不受限	1800	巴中地调	null
6710	10kV洪凤线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪凤线911开关	洪川桥站	5100	否	220	3810.51	公线	74	34	1281.7	300	1847.68	不受限	1800	凉山地调	null
6711	10kV梁福线	巴州电力调度控制中心	10kV梁福线954	梁永站	6300	否	220	3810.51	公线	93.55	43	1620.3	0	1809.16	不受限	1800	巴中地调	null
6712	10kV打场线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	打场线914	打古	10000	是	302	5230.79	公线	137.69	46	2384.8	0	1799.83	不受限	1800	泸州地调	null
6713	10kV南春线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南春线951	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	254.04	64	4400	0	1835.38	不受限	1800	巴中地调	null
6714	10kV丰滩线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰滩线916开关	丰乐	8000	否	200	3464.1	公线	75.52	38	1308	0	1809.69	不受限	1800	泸州地调	null

6715	10kV铁农线	通江电力调度控制中心	10kV铁农线954	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	189.19	58	3276.8	0	1836.22	不受限	1800	巴中地调	null
6716	10kV渡清线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡清线914	大渡	63000	是	300	5196.15	公线	135.39	45	2344.9	0	1812.02	不受限	1800	泸州地调	null
6717	10kV诺政线	通江电力调度控制中心	10kV诺政线925	诺江站	26000	否	522	9041.31	公线	363.62	70	6297.9	0	1839.28	不受限	1800	巴中地调	null
6718	10kV望大线928大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望大线928开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	261.17	64	4523.4	0	1805.52	不受限	1800	泸州地调	null
6719	10kV屯城五线911大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城五线911开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	218.21	55	3779.4	630	1825.98	不受限	1800	凉山地调	null
6720	10kV兴琪线	仁寿电力调度控制中心	兴琪线912开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	339.21	69	5875.2	0	1841.08	不受限	1800	眉山地调	null

6721	10kV莱金线	大英电力调度控制中心	莱金线973开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	337.33	61	5842.6	0	1819.99	不受限	1800	遂宁地调	null
6722	10KV松上线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线953开关	松新站	80000	否	220	3810.51	公线	87.17	40	1509.9	0	1839.56	不受限	1800	凉山地调	null
6723	10kV水镇线	旺苍电力调度控制中心	水镇线913	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	29.26	20	506.8	0	1831.47	不受限	1800	广元地调	null
6724	10kV盐海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐海线926开关	盐源盐井站	20000	否	380	6581.79	公线	236.18	62	4090.7	0	1832.91	不受限	1800	凉山地调	null
6725	10kV长足线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV长足线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公线	47.34	28	820	0	1830.04	不受限	1800	凉山地调	null
6726	10kV双方线	宣汉电力调度控制中心	双方线911开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	116	42	2009.1	0	1801.41	不受限	1800	达州地调	null

6727	10kV响元线	平昌电力调度控制中心	10kV响元线914	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	75.61	38	1309.5	0	1808.19	不受限	1800	巴中地调	null
6728	10kV北坦线	平昌电力调度控制中心	10kV北坦线927	城北站	20000	否	275	4763.14	公线	139.46	51	2415.4	0	1871.43	不受限	1800	巴中地调	null
6729	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普怀一线913开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	328.12	68	5683	0	1830.63	不受限	1800	眉山地调	null
6730	10kV卢尚线	旺苍电力调度控制中心	卢尚线914开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	91.5	42	1584.8	0	1782.31	不受限	1750	广元地调	null
6731	10kV百纪线	射洪电力调度控制中心	百纪线911开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	137.81	46	2386.9	0	1770.02	不受限	1750	遂宁地调	null
6732	10kV莱阳线	大英电力调度控制中心	莱阳线915开关	蓬莱	100000	否	240	4156.92	公线	113.39	47	1963.9	0	1777.33	不受限	1750	遂宁地调	null

6733	10kV石镇线（石板垭站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线916	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	235.51	62	4079.1	0	1797.75	不受限	1750	巴中地调	null
6734	10kV柳园线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线953	柳林站	15000	否	377	6529.83	公线	236.02	63	4087.9	0	1788.95	不受限	1750	巴中地调	null
6735	10kV宝飞三线	仁寿电力调度控制中心	宝飞三线932开关	宝飞	360000	是	380	6581.79	公线	201.19	53	3484.6	0	1780.83	不受限	1750	眉山地调	null
6736	10kV鹿川线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿川线914开关	洪川桥站	10000	是	335	5802.37	公线	199	59	3446.7	0	1775.3	不受限	1750	凉山地调	null
6737	10kV锌厂线955大馈线专线	越西电力调度控制中心	10kV锌厂线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	96.61	44	1673.2	0	1756.26	不受限	1750	凉山地调	null
6738	10kV红人线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红人线911开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	274.17	65	4748.6	0	1798.55	不受限	1750	凉山地调	null

6739	10kV铁冉线	通江电力调度控制中心	10kV铁冉线953	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	77.62	39	1344.4	0	1773.29	不受限	1750	巴中地调	null
6740	10kV尼曲线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼曲线912开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	6.4	5	110.8	0	1759.81	不受限	1750	凉山地调	null
6741	10kV桃宾线	南江电力调度控制中心	10kV桃宾线851	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	95.63	43	1656.3	0	1773.16	不受限	1750	巴中地调	null
6742	10kV马袁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马袁线923开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	179.79	51	3114	0	1763.46	不受限	1750	凉山地调	null
6743	10kV望镇线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望镇线929手车开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	264.09	65	4574.1	0	1754.82	不受限	1750	泸州地调	null

6744	10kV水斯线	巴州电力调度控制中心	10kV水斯线915	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	146.04	53	2529.4	0	1757.43	不受 限	1750	巴中 地调	null
6745	10kV莱水线	大英电力调度控制中心	莱水线923开关	蓬莱	100000	是	310	5369.36	公线	144.56	47	2503.8	0	1791.69	不受 限	1750	遂宁 地调	null
6746	10kV烟新线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟新线911开关	烟岗站	3150	否	165	2857.88	公线	45.78	28	792.9	0	1779.19	不受 限	1750	凉山 地调	null
6747	10kV母下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母下线914开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	46.44	28	804.4	0	1767.69	不受 限	1750	凉山 地调	null

6748	10kV母芽线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母芽线913开关	母猪坪站	6300	否	165	2857.88	公线	45.59	28	789.6	0	1782.49	不受限	1750	凉山地调	null
6749	10kV老坤线大馈线	宁南电力调度控制中心	老坤线931开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	72.93	33	1263.1	0	1785.31	不受限	1750	凉山地调	null
6750	10kV禾中线	仁寿电力调度控制中心	禾中线922开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	240.47	63	4165	0	1758.61	不受限	1750	眉山地调	null
6751	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛五线912开关	毛坝站	10000	否	200	3464.1	公线	76.21	38	1320	0	1797.69	不受限	1750	达州地调	null
6752	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	6300	是	200	3464.1	公线	58.48	29	1012.8	0	1758.48	不受限	1750	遂宁地调	null

6753	10kV笔岩线	平昌电力调度控制中心	10kV笔岩线911	笔山站	11300	否	335	5802.37	公线	199.97	60	3463.5	0	1758.63	不受限	1750	巴中地调	null
6754	10kV田清线	汉源电力调度控制中心	田清线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	77.85	39	1348.3	0	1769.39	不受限	1750	雅安地调	null
6755	10kV青窑线	阿坝电力调度控制中心	青窑线913开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	59.51	33	1030.7	0	1759.63	不受限	1750	阿坝地调	null
6756	10kV天木线大馈线	富顺电力调度控制中心	天木线915开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	118.36	43	2050	0	1760.51	不受限	1750	自贡地调	null
6757	10kV沙尼线	阿坝电力调度控制中心	沙尼线913开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	78.91	39	1366.8	0	1750.89	不受限	1750	阿坝地调	null
6758	10kV依古线	阿坝电力调度控制中心	依古线952开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	68.76	35	1191	50	1783.16	不受限	1750	阿坝地调	null

6759	10kV油城二线	万源电力调度控制中心	10kV.油城二线921开关	油房坝站	31500	是	380	6581.79	公线	165.36	44	2864	630	1771.43	不受限	1750	达州地调	null
6760	10kV园恒一线	彭山电力调度控制中心	园恒一线913开关	园门站	81500	否	510	8833.46	专线	356.28	70	6170.7	0	1779.41	不受限	1750	眉山地调	null
6761	10kV双贝二线	彭山电力调度控制中心	双贝二线922开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	297.99	60	5161.2	0	1767	不受限	1750	眉山地调	null
6762	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	39.96	25	692.1	0	1802.05	不受限	1750	甘孜地调	null
6763	10kV柑永线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑永线911开关	柑坳站	16500	否	210	3637.31	公线	81.56	32	1157.2	0	1752.65	不受限	1750	自贡地调	null

6764	10kV绕博 线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	绕博线 922开 关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	不受 限	1750	甘孜 地调	null
6765	10kV化熊 西线	达县电 力调 度控制 中心	10kV.化 熊西线 962开 关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	257.79	64	4465	0	1770.38	不受 限	1750	达州 地调	null
6766	10kV高农 线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高农线 971开 关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	138.08	46	2391.6	0	1765.32	不受 限	1750	攀枝 花地 调	null
6767	10kV平地 线	仁和电 力调 度控制 中心	平地线 912开 关	平地站	40000	否	220	3810.51	公线	94.75	43	1641.1	0	1788.36	不受 限	1750	攀枝 花地 调	null
6768	10kV古油 线961大 馈线	古蔺电 力调 度控制 中心	古油线 961	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	278.29	57	4820	200	1755.78	不受 限	1750	泸州 地调	null

6769	10kV双风线	新桥电力调度控制中心	10kV.双风线915开关	双堰站	40000	否	300	5196.15	公线	168.04	56	2910.5	0	1766.03	不受限	1750	达州地调	null
6770	10kV梯银线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯银线957开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	126.3	44	2187.6	0	1761.47	不受限	1750	达州地调	null
6771	10kV木马线	大竹电力调度控制中心	木马线922开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	77.6	39	1344	0	1773.69	不受限	1750	达州地调	null
6772	10kV金安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金安线923开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	76.61	38	1326.8	0	1790.89	不受限	1750	绵阳地调	null
6773	10kV金古线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金古线916开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	76.47	38	1324.4	0	1793.29	不受限	1750	绵阳地调	null
6774	10kV柳西线	剑阁电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳沟站	12600	否	188	3256.26	公线	67.03	36	1161	0	1769.63	不受限	1750	广元地调	null

6775	10kV思大线	眉山电力调度控制中心	思大线943开关	思蒙站	80000	是	600	10392.3	公线	378.5	63	6555.6	0	1758.24	不受限	1750	眉山地调	null
6776	10kV黑双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6.3	否	198	3429.46	公用	76.33	39	1322	0	1764.51	不受限	1750	绵阳地调	null
6777	10kV春前线	剑阁电力调度控制中心	春前线926小车开关	春风站	80000	是	228	3949.08	公线	81.19	36	1406.2	0	1753.06	不受限	1750	广元地调	null
6778	10kV公镇线	剑阁电力调度控制中心	公镇线941开关	35kV公兴站	6300	否	259	4486.01	公线	131.1	51	2270.6	0	1766.81	不受限	1750	广元地调	null
6779	10kV春镇一线	剑阁电力调度控制中心	春镇一线915小车开关	春风站	80000	是	390	6755	公线	209.55	54	3629.4	0	1774.6	不受限	1750	广元地调	null
6780	10kV柏黑线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏黑线912开关	柏梓站	10	否	200	3464.1	公用	62.03	31	1074.4	250	1793.29	不受限	1750	绵阳地调	null

6781	10kV湾河线	南部电力调度控制中心	10kV湾河线939	赵家湾站	90000	否	380	6581.79	公线	239.78	63	4153	0	1770.61	不受限	1750	南充地调	null
6782	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	清溪站	81500	否	250	4330.13	公线	123.01	49	2130.6	0	1766.52	不受限	1750	达州地调	null
6783	10kV平禾二线	眉山电力调度控制中心	平禾二线949开关	平春	180000	否	600	10392.3	专线	437.21	73	7572.4	0	1780.67	不受限	1750	眉山地调	null
6784	10kV坪神线	南部电力调度控制中心	10kV坪神线932	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	96.62	44	1673.5	0	1755.96	不受限	1750	南充地调	null
6785	10kV东陈线	洪雅电力调度控制中心	东陈线912开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	218.29	55	3780.8	0	1761.76	不受限	1750	眉山地调	null
6786	10kV小中线大馈线	梓潼电力调度控制中心	小中线904开关	小亭站	40	是	200	3464.1	公用	58.31	29	1010	0	1761.28	不受限	1750	绵阳地调	null

6787	10kV盘高线	南部电力调度控制中心	10kV盘高线916	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	96.62	44	1673.5	0	1755.96	不受限	1750	南充地调	null
6788	10kV天江线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天江线911开关	天池	10500	是	280	4849.74	公线	120.8	43	2092.3	0	1787.49	不受限	1750	泸州地调	null
6789	10kV贯镇线大馈线	江油电力调度控制中心	贯镇路905开关	贯山站	5	否	120	2078.46	公用	4.12	3	71.3	0	1799.31	不受限	1750	绵阳地调	null
6790	10kV灵化路大馈线	藎华电力调度控制中心	灵化路907开关	灵杰站	14300	是	600	10392.3	公线	376.21	63	6516	0	1797.84	不受限	1750	德阳地调	null
6791	10kV竹来线	井研电力调度控制中心	竹来线914开关	竹园站	30000	否	275	4763.14	公线	144.98	53	2511	0	1775.83	不受限	1750	乐山地调	null
6792	10kV叶绿线922大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线922开关	蓼叶站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	51.69	26	895.2	100	1776.08	不受限	1750	南充地调	null

6793	10kV黄场线914大馈线	沐川电力调度控制中心	黄场线914开关	黄丹站	16300	是	275	4763.14	公线	116.95	43	2025.6	0	1784.91	不受限	1750	乐山地调	null
6794	10kV金鲜线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金鲜线922开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	109.86	46	1902.8	0	1791.66	不受限	1750	南充地调	null
6795	10kV五箭线911大馈线	沐川电力调度控制中心	五箭线911开关	沐川五星站	3150	否	200	3464.1	公线	76.19	38	1319.6	0	1798.09	不受限	1750	乐山地调	null
6796	10kV高隆路	广汉电力调度控制中心	高隆路919开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	256.78	53	4447.5	490	1796.72	不受限	1750	德阳地调	null
6797	10kV桥拱路	绵竹电力调度控制中心	桥拱路923开关	桥楼站	16300	是	400	6928.2	公用	218.75	55	3788.8	0	1753.76	不受限	1750	德阳地调	null
6798	10kV平部线	成都配调	平部路923	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	322.86	68	5592	0	1781.34	不受限	1750	成都地调	null

6799	10kV马天一路专线	成都配调	马天一路942	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	322.03	68	5577.6	0	1795.74	不受 限	1750	成都 地调	null
6800	10kV两海三路	成都配调	两海三路921	两河	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	324.46	69	5619.6	0	1753.74	不受 限	1750	成都 地调	null
6801	10kV环西线	成都配调	环西线开关930	中环南	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	324.67	69	5623.2	0	1750.14	不受 限	1750	成都 地调	null
6802	10kV白杨路_特	成都配调	白杨路938	白丝街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	323.33	68	5600	0	1773.34	不受 限	1750	成都 地调	null
6803	10kV白贸路	成都配调	白贸路928	白丝街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	276.65	58	4791.6	0	1762.48	不受 限	1750	成都 地调	null
6804	10kV邦星路	成都配调	邦星路907	胜邦	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	276.03	58	4780.9	0	1773.18	不受 限	1750	成都 地调	null
6805	10kV猛联路	成都配调	猛联路927开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	277.14	59	4800	0	1754.08	不受 限	1750	成都 地调	null

6806	10kV楼佳线	成都配调	楼佳路905	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	4800	1754.08	不受限	1750	成都地调	null
6807	10kV雷陕线	成都配调	雷陕线916	雷剑	482000	是	473	8192.6	公线	276.39	58	4787	0	1767.08	不受限	1750	成都地调	null
6808	10kV九城II线	宜宾电力调度控制中心	九城II线631开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	200.87	53	3479	0	1786.43	不受限	1750	宜宾地调	null
6809	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜岩线955开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	145.5	47	2520	0	1775.49	不受限	1750	宜宾地调	null
6810	10kV新沿线	宜宾电力调度控制中心	新沿线957开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	240.81	56	4170.8	0	1787.46	不受限	1750	宜宾地调	null
6811	10kV光发一路	彭州电力调度控制中心	光发一路956	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	395.21	71	6845	0	1775.42	不受限	1750	成都地调	null

6812	10kV大港线	青白江电力调度控制中心	大港线928开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	342.78	69	5937	0	1779.29	不受限	1750	成都地调	null
6813	10kV大乐线	青白江电力调度控制中心	大乐线934开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	342.47	69	5931.6	0	1784.69	不受限	1750	成都地调	null
6814	10kV三解线	新都电力调度控制中心	三解线951开关	三河	80000	否	517	8954.7	专线	361.89	70	6268	0	1791.23	不受限	1750	成都地调	null
6815	10kV丰水线	新都电力调度控制中心	丰水线917开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	257.74	64	4464	0	1771.38	不受限	1750	成都地调	null
6816	10kV大众八路大馈线	天府电力调度控制中心	大众八路943开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	438.09	73	7587.8	0	1765.27	不受限	1750	天府地调	null

6817	10kV前欧四线	青白江电力调度控制中心	前欧四线949开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	394.96	71	6840.7	0	1779.72	不受限	1750	成都地调	null
6818	10kV连南一线	彭州电力调度控制中心	连南一线910	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	394.52	71	6833	0	1787.42	不受限	1750	成都地调	null
6819	10kV沿翠路	都江堰电力调度控制中心	沿翠路917	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	376.43	63	6519.8	0	1794.04	不受限	1750	成都地调	null
6820	10kV力时路大馈线	天府电力调度控制中心	力时路940开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	377.53	63	6538.8	0	1775.04	不受限	1750	天府地调	null
6821	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太东路924	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	295.61	74	5120	3630	1808.2	不受限	1750	成都地调	null

6822	10kV东展 线	高坪电 力调度 控制中 心	东展线 916开 关	河东站	126000	是	455	7880.83	专线	154.69	34	2679.3	4530	1774.66	不受 限	1750	南充 地调	null
6823	10kV平灌 线	隆昌电 力调度 控制中 心	平灌线 914开 关	平安站	71500	否	200	3464.1	专线	78.29	39	1356	0	1761.69	不受 限	1750	内江 地调	null
6824	10kV东沱 线	内江电 力调度 控制中 心	东沱线 916开 关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	199.68	47	3458.5	630	1772.76	不受 限	1750	内江 地调	null
6825	10kV九黎 线大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	九黎线 924开 关	九龙站	34000	否	341	5906.29	公线	193	57	3560	125	1755.4	受限	1750	广安 地调	null
6826	10kV高镇 线	内江电 力调度 控制中 心	高镇线 912开 关	高粱站	12600	否	200	3464.1	公线	78.72	39	1363.5	0	1754.19	不受 限	1750	内江 地调	null
6827	10kV中建 二线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中 建二线 972开 关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	237.99	63	4122	0	1754.85	不受 限	1750	资阳 地调	null

6828	10kV溪开 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	溪开二 线921 开关	潞溪站	13000	是	553	9578.24	公线	309.93	56	5368	530	1764.59	不受 限	1750	南充 地调	null
6829	10kV三金 线	广元电 力调度 控制中 心	三金线 916开 关	三堆站	80000	否	200	3464.1	公线	76.78	38	1329.9	0	1787.79	不受 限	1750	广元 地调	null
6830	10kV虎镇 线	广元电 力调度 控制中 心	虎镇线 913开 关	35kV虎 跳站	10300	否	259	4486.01	公线	130.02	50	2252	0	1785.41	不受 限	1750	广元 地调	null
6831	10kV黄松 II回大馈 线	夹江电 力调度 控制中 心	黄松二 线923 开关	黄土埂 站	90000	否	335	5802.37	公线	198.14	59	3431.7	0	1790.43	不受 限	1750	乐山 地调	null
6832	10kV华河 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	华河路 929开 关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	257.04	64	4452	0	1783.38	不受 限	1750	天府 地调	null
6833	10kV古北 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	古北线 915开 关	古城站 (阆中)	36000	是	400	6928.2	公线	216.96	54	3757.7	0	1784.86	不受 限	1750	南充 地调	null

6834	10kV碑高线	内江电力调度控制中心	碑高线911开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	公线	66.32	26	1148.7	1040	1786.36	不受限	1750	内江地调	null
6835	10kV万兴一线	广元电力调度控制中心	万兴一线917开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	284.25	59	4923.2	0	1755.58	不受限	1750	广元地调	null
6836	10kV金隆线	隆昌电力调度控制中心	金隆线914开关	金鹅	120000	是	660	11431.54	公线	393.69	60	6818.7	550	1776.53	不受限	1750	内江地调	null
6837	10kV东瑞线	隆昌电力调度控制中心	东瑞线912开关	东区站	16000	是	371	6425.91	公线	177.4	48	3072.5	275	1793.23	不受限	1750	内江地调	null
6838	10kV金石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金石线913开关	金溪站(蓬安)	15000	否	377	6529.83	公线	229.45	61	3983.2	0	1704.07	不受限	1704	南充地调	null
6839	10kV通公线	乐山电力调度控制中心	通公线927开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	296.13	67	5128.9	0	1730.02	不受限	1700	乐山地调	null

6840	10kV铁警线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁警线915开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	320.85	61	5557.2	0	1745.13	不受限	1700	绵阳地调	null
6841	10kV白企路	罗江电力调度控制中心	白企路913开关	白马站	6300	是	345	5975.58	公线	175.64	51	3042	0	1738.46	不受限	1700	德阳地调	null
6842	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝隆路907开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	139.01	46	2407.7	0	1749.22	不受限	1700	德阳地调	null
6843	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓华路912开关	仓山站	30800	否	273	4728.5	公线	145.22	53	2515.2	0	1740.45	不受限	1700	德阳地调	null
6844	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南水线963开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	321.03	61	5560.3	0	1742.03	不受限	1700	绵阳地调	null
6845	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	313.16	61	5424	0	1712.05	不受限	1700	南充地调	null

6846	10kV梁河线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁河线926开关	磨家梁	240	否	600	10392.3	公用	439.75	73	7616.4	0	1736.67	不受限	1700	绵阳地调	null
6847	10kV新镇路绵竹	绵竹电力调度控制中心	新镇路921开关	新市	300000	是	595	10305.7	公用	377.33	63	6535.3	0	1709.26	不受限	1700	德阳地调	null
6848	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	姚城一线916开关	35kV姚家站	20000	是	453	7846.19	公线	262.62	58	4548.5	0	1728.45	不受限	1700	广元地调	null
6849	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	柏木线922开关	35kV柏垭站	12600	是	319	5525.24	公线	152.58	48	2642.7	0	1777.49	不受限	1700	广元地调	null
6850	10kV石桅线	剑阁电力调度控制中心	石桅线913开关	35kV石瓮站	10000	否	200	3464.1	公线	81.46	41	1410.9	0	1706.79	不受限	1700	广元地调	null
6851	10kV振龙线	南部电力调度控制中心	振龙线914开关	振兴站	100000	是	220	3810.51	公线	76.01	35	1316.5	0	1731.91	不受限	1700	南充地调	null

6852	10kV花绿线	射洪电力调度控制中心	花绿线922开关	桃花山	100000	是	500	8660.25	公线	250.98	50	4346.9	880	1701.3	不受限	1700	遂宁地调	null
6853	10kV云镇线911大馈线	泸川电力调度控制中心	云镇线911开关	云锦	20000	否	254	4399.41	公线	128.81	51	2231	0	1728.47	不受限	1700	泸州地调	null
6854	10kV郊回线	苍溪电力调度控制中心	郊回路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	171.97	57	2978.6	0	1729.11	不受限	1700	广元地调	null
6855	10kV紫芭线	米易电力调度控制中心	紫芭线952开关	紫东钛站	12500	是	300	5196.15	公线	140.99	47	2442	0	1714.92	不受限	1700	攀枝花地调	null
6856	10kV家碧线	射洪电力调度控制中心	家碧线915开关	张家口	63000	是	460	7967.43	公线	267.01	58	4624.6	0	1749.34	不受限	1700	遂宁地调	null
6857	10kV东城三线	大竹电力调度控制中心	东城三线923开关	东柳站	40000	是	300	5196.15	公线	141.17	47	2445	0	1711.92	不受限	1700	达州地调	null

6858	10kV西举线	通川电力调度控制中心	10kV.西举线926开关	城西站	82000	是	315	5455.96	公线	153.63	49	2660.9	0	1703.87	不受限	1700	达州地调	null
6859	10kV茶次线	蒲城电力调度控制中心	茶次线912开关	茶河站	6300	是	200	3464.1	公线	61.11	31	1058.4	0	1712.88	不受限	1700	达州地调	null
6860	10kV瓦牧线	阿坝电力调度控制中心	瓦牧线953开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	39.01	22	675.6	315	1737.38	不受限	1700	阿坝地调	null
6861	10kV城钟线	阿坝电力调度控制中心	城钟线915开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	34.69	23	600.9	0	1737.37	不受限	1700	阿坝地调	null
6862	10kV城府线	阿坝电力调度控制中心	城府线921开关	城东站	12000	否	300	5196.15	公线	169.54	57	2936.4	0	1740.13	不受限	1700	阿坝地调	null
6863	10kV阿哇线	阿坝电力调度控制中心	阿哇线945开关	阿坝站	63000	否	240	4156.92	公线	114.1	48	1976.2	35	1730.03	不受限	1700	阿坝地调	null

6864	10kV北政 线	阿坝电 力调度 控制中 心	北政线 912开 关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	20.13	15	348.6	0	1709.08	不受 限	1700	阿坝 地调	null
6865	10kV陈龙 线	达县电 力调度 控制中 心	陈龙线 912开 关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	203.22	53	3519.8	0	1745.63	不受 限	1700	达州 地调	null
6866	10kV临纸 线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.临 纸线 957开 关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	167.1	50	2894.1	0	1747.8	不受 限	1700	达州 地调	null
6867	10kV荣北 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	荣北线 926开 关	荣县站	91400	是	255	4416.73	公线	104.17	41	1804.2	0	1729.18	不受 限	1700	自贡 地调	null
6868	10kV城西 线912大 馈线	阿坝电 力调度 控制中 心	城西线 912开 关	城东站	12000	是	300	5196.15	公线	140.79	47	2438.4	0	1718.52	不受 限	1700	阿坝 地调	null
6869	10kV青镇 二线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.青 镇二线 922开 关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	139.61	47	2418	0	1738.92	不受 限	1700	达州 地调	null

6870	10kV天永线大馈线	富顺电力调度控制中心	天永线912开关	天台站	20600	否	380	6581.79	公线	204.97	54	3550	0	1715.43	不受限	1700	自贡地调	null
6871	10kV江长线	彭山电力调度控制中心	江长线915开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	专线	35.35	24	612.2	0	1726.07	不受限	1700	眉山地调	null
6872	10kV康毕线	阿坝电力调度控制中心	康毕线951开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	142.69	53	2471.4	0	1737.49	不受限	1700	阿坝地调	null
6873	10kV万飞线大馈线	富顺电力调度控制中心	万飞线923开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	203.46	54	3524	0	1741.43	不受限	1700	自贡地调	null
6874	10kV北孟医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北孟医线911开关	北门站	1905.3	是	125.1	2166.8	公线	0	21	541.2	0	1733.44	不受限	1700	甘孜地调	null

6875	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田乐线913开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	240.59	16	416.7	0	1828.73	不受限	1700	甘孜地调	null
6876	10kV新红线	盐边电力调度控制中心	新红线973开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	141.63	47	2453.1	0	1703.82	不受限	1700	攀枝花地调	null
6877	10kV金桶线	仁和电力调度控制中心	金桶线972开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	170.1	57	2946.1	0	1730.43	不受限	1700	攀枝花地调	null
6878	10kV箐瀑线	盐边电力调度控制中心	箐瀑线972开关	箐河站	25000	否	140	2424.87	公线	26.76	19	463.4	0	1718.98	不受限	1700	攀枝花地调	null
6879	10kV裕新线	仁和电力调度控制中心	裕新线956开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	60.83	30	1053.6	0	1717.68	不受限	1700	攀枝花地调	null

6880	10kV白长东线	仁和电力调度控制中心	白长东线956开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	305.68	68	5294.4	0	1720.41	不受限	1700	攀枝花地调	null
6881	10kV城上线	宝兴电力调度控制中心	城大线915开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	226.81	62	3928.4	0	1730.21	不受限	1700	雅安地调	null
6882	10kV坪镇线	南江电力调度控制中心	10kV坪镇线953	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null
6883	10kV安皮线964大馈线	纳溪电力调度控制中心	安皮线964	安富	126000	是	423	7326.57	公线	239.17	57	4142.4	0	1718.86	不受限	1700	泸州地调	null
6884	10kV北西线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北西线911开关	北山站	6300	否	120	2078.46	公线	8.43	7	146	0	1724.61	不受限	1700	凉山地调	null
6885	10kV坪龙线	南江电力调度控制中心	10kV坪龙线954	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null

6886	10kV912 斯波线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV斯 波线 912开 关	斯觉站	6330	否	220	3810.51	公线	97.69	44	1692	0	1737.46	不受 限	1700	凉山 地调	null
6887	10kV杨金 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV杨 金线 855	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受 限	1700	巴中 地调	null
6888	10kV平福 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV平 福线 913	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受 限	1700	巴中 地调	null
6889	10kV天轮 线	大英电 力调度 控制中 心	天轮线 923开 关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	185.03	52	3204.8	0	1714.22	不受 限	1700	遂宁 地调	null
6890	10kV盛溪 线大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	盛溪线 922小 车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	130.44	51	2259.2	0	1715.86	不受 限	1700	凉山 地调	null

6891	10kV马凉线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马凉线931开关	马道站	40000	是	345	5975.58	公线	175.01	51	3031.2	0	1749.26	不受限	1700	凉山地调	null
6892	10kV峰玻线912大馈线	泸州电力调度控制中心	峰玻线912	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	385.5	71	6676.8	0	1740.96	不受限	1700	泸州地调	null
6893	10kV棉麒二线923大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒二线923开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	239.6	57	4149.8	0	1711.46	不受限	1700	泸州地调	null
6894	10kV交江线	布拖电力调度控制中心	交江线926小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	80.23	40	1389.6	0	1728.09	不受限	1700	凉山地调	null
6895	10kV至镇线	通江电力调度控制中心	10kV至镇线955	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	117.32	49	2032	0	1709.23	不受限	1700	巴中地调	null

6896	10kV茶乐线	巴州电力调度控制中心	10kV茶乐线916	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	80.54	40	1395	0	1722.69	不受限	1700	巴中地调	null
6897	10kV游梵线	蓬溪电力调度控制中心	游梵线927开关	上游	82000	是	275	4763.14	公线	121.52	44	2104.8	0	1705.71	不受限	1700	遂宁地调	null
6898	10kV笔凤线	平昌电力调度控制中心	10kV笔凤线913	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	81.7	41	1415	0	1702.69	不受限	1700	巴中地调	null
6899	10kV土柳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土柳线922开关	土主站	20000	是	264	4572.61	公线	111.55	42	1932	0	1726.09	不受限	1700	达州地调	null
6900	10kV金南线	雅安配调电力调度控制中心	金南线917开关	金花站	50000	是	600	10392.3	公线	379.61	63	6574.8	0	1739.04	不受限	1700	雅安地调	null
6901	10kV大兰线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线953	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null

6902	10kV大龙 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV大 龙线 955	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受 限	1700	巴中 地调	null
6903	10kV中白 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV中 白线 954	中兴站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受 限	1700	巴中 地调	null
6904	10kV西土 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV西 土线 914	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受 限	1700	巴中 地调	null
6905	10kV大街 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV大 街线 915	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受 限	1700	巴中 地调	null
6906	10kV龙镇 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙镇路 925开 关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	342.06	62	5924.4	0	1738.19	不受 限	1700	天府 地调	null
6907	10kV大观 线大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大观线 925开 关	大通站 (高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	58.43	34	1012	0	1700.39	不受 限	1700	南充 地调	null

6908	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线925开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	169.79	57	2940.8	0	1735.73	不受限	1700	雅安地调	null
6909	10kV青镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇一线965开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	418.16	65	7242.5	0	1708.74	不受限	1700	南充地调	null
6910	10kV朝大线	内江电力调度控制中心	朝大线912开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	204.77	54	3546.6	0	1718.83	不受限	1700	内江地调	null
6911	10kV三苏线	广元电力调度控制中心	三苏线922开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	156.33	55	2707.7	0	1703.83	不受限	1700	广元地调	null
6912	10kV郊苴线	广元电力调度控制中心	郊苴线914开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	219.14	55	3795.5	0	1747.06	不受限	1700	广元地调	null
6913	10kV塔工六线	邛崃电力调度控制中心	塔工六线938开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	354.24	70	6135.5	0	1705.5	不受限	1700	成都地调	null

6914	10kV崇双路	都江堰电力调度控制中心	崇双路908	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	260.97	65	4520	0	1715.38	不受 限	1700	成都地调	null
6915	10kV玉东线	邛崃电力调度控制中心	玉东线933开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	302.91	60	5246.4	0	1723.38	不受 限	1700	成都地调	null
6916	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	丹顺一线913开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	439.95	73	7620	0	1733.07	不受 限	1700	成都地调	null
6917	10KV河马二线	新都电力调度控制中心	河马二线906开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	260.05	65	4504	0	1731.38	不受 限	1700	成都地调	null
6918	10kV骑园路大馈线	天府电力调度控制中心	骑园路923开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	259.58	65	4496	0	1739.38	不受 限	1700	天府地调	null

6919	10kV灌凤路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌凤路912	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	259.25	65	4490.2	0	1745.18	不受限	1700	成都地调	null
6920	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	439.79	73	7617.2	0	1735.87	不受限	1700	成都地调	null
6921	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	顺大线940开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	244.54	57	4235.4	0	1722.86	不受限	1700	宜宾地调	null
6922	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	顺桂线954开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	245.69	57	4255.3	0	1702.96	不受限	1700	宜宾地调	null
6923	10kV顺国线	宜宾电力调度控制中心	顺国线933开关	天顺站	50000	是	210	3637.31	公线	68.91	33	1193.6	0	1716.25	不受限	1700	宜宾地调	null
6924	10kV金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金钟站	6300	否	210	3637.31	公用	90.07	43	1560	0	1713.58	不受限	1700	宜宾地调	null

6925	10kV留关线	江安电力调度控制中心	留关线931开关	留耕站	6300	否	260	4503.33	公用	135.8	52	2352	0	1701	不受限	1700	宜宾地调	null
6926	10kV沙工路	大邑电力调度控制中心	沙工线911开关	沙渠	36000	否	531	9197.19	公线	378.29	71	6552	0	1725.47	不受限	1700	成都地调	null
6927	10kV官城路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	300.29	60	5201	0	1727.2	不受限	1700	成都地调	null
6928	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄裕线922开关	庄园	103000	否	400	6928.2	公线	260.38	65	4509.8	0	1725.58	不受限	1700	成都地调	null
6929	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城苑线668开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	171.73	45	2974.3	560	1731.13	不受限	1700	宜宾地调	null
6930	10kV庄韩路	大邑电力调度控制中心	庄韩线908开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	381.15	64	6601.6	0	1712.24	不受限	1700	成都地调	null

6931	10kV象仁 一线	成都配 调	象仁一 线927 开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	327.02	69	5664	0	1709.34	不受 限	1700	成都 地调	null
6932	10kV晋江 线	成都配 调	晋江路 928	晋阳	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	279.95	59	4848.8	0	1705.28	不受 限	1700	成都 地调	null
6933	10kV邦澜 路	成都配 调	邦澜线 926开 关	胜邦	126000	否	473	8192.6	专线	326.05	69	5647.1	0	1726.24	不受 限	1700	成都 地调	null
6934	10kV马鸿 二线_专 线	成都配 调	马鸿二 线922	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	324.8	69	5625.6	0	1747.74	不受 限	1700	成都 地调	null
6935	10kV金府 线	成都配 调	金府路 914	金华街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	325.64	69	5640	0	1733.34	不受 限	1700	成都 地调	null
6936	10kV音科 线	成都配 调	音科、 音大路 910	潮音	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	325.91	69	5644.8	0	1728.54	不受 限	1700	成都 地调	null
6937	10kV沙丽 路	成都配 调	沙丽路 934	金沙	2*6300 0	否	338	5854.33	专线	205.08	61	3552	0	1716.9	不受 限	1700	成都 地调	null

6938	10kV浦创线	成都配调	浦创线973开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	278.98	59	4832	0	1722.08	不受限	1700	成都地调	null
6939	10kV驷东线	成都配调	驷东路951	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	325.64	69	5640	0	1733.34	不受限	1700	成都地调	null
6940	10kV辰天路_特	成都配调	辰天路935	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	328.41	69	5688	0	1685.34	不受限	1650	成都地调	null
6941	10kV雷国线	成都配调	雷国线906开关	雷剑	480000	否	473	8192.6	专线	329.45	70	5706	0	1667.34	不受限	1650	成都地调	null
6942	10kV楼双线	成都配调	楼双路923	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	281.94	60	4883.2	0	1670.88	不受限	1650	成都地调	null
6943	10kV锦誉二线	成都配调	锦誉二线开关935	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	330.05	70	5716.4	0	1656.94	不受限	1650	成都地调	null
6944	10kV军火线	成都配调	军火线945	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	280.67	59	4861.2	0	1692.88	不受限	1650	成都地调	null

6945	10kV天新路	郫都电力调度控制中心	天新线914开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	443.19	74	7676	0	1677.07	不受限	1650	成都地调	null
6946	10kV新揭路	大邑电力调度控制中心	新揭线915开关	新场	24000	是	200	3464.1	公线	62.82	31	1088.1	0	1683.18	不受限	1650	成都地调	null
6947	10kV解岳一线	大邑电力调度控制中心	解岳一线991开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	384.41	64	6658	0	1655.84	不受限	1650	成都地调	null
6948	10kV苏威线	宜宾电力调度控制中心	苏威线912开关	苏秀站	6300	是	300	5196.15	公线	142.28	47	2464.3	0	1692.62	不受限	1650	宜宾地调	null
6949	10kV十学线大馈线	天府电力调度控制中心	十学线917开关	十陵	240000	否	553	9578.24	专线	402.1	73	6964.4	0	1656.02	不受限	1650	天府地调	null
6950	10kV力心线大馈线	天府电力调度控制中心	力心路946开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	373.51	62	6469.2	1200	1683.87	不受限	1650	天府地调	null

6951	10kV三镇 一线	新都电 力调度 控制中 心	三镇一 线946 开关	三河	80000	否	500	8660.25	公线	353.75	71	6127	0	1667.22	不受 限	1650	成都 地调	null
6952	10kV天正 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	天正线 931开 关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	381.94	64	6615.2	0	1698.64	不受 限	1650	天府 地调	null
6953	10kV九塔 线	彭州电 力调度 控制中 心	九永线 923开 关	九陇	#####	是	205	3550.7	公线	67.71	33	1172.7	0	1667.86	不受 限	1650	成都 地调	null
6954	10kV楠敖 一路	彭州电 力调度 控制中 心	楠敖一 线913 开关	楠新	#####	是	300	5196.15	公线	142.84	48	2474	0	1682.92	不受 限	1650	成都 地调	null
6955	10kV楠石 路	彭州电 力调度 控制中 心	楠石线 911开 关	楠新	#####	是	180	3117.69	公线	47.36	26	820.2	0	1673.95	不受 限	1650	成都 地调	null
6956	10kV美中 线	新都电 力调度 控制中 心	美中线 950开 关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	369.52	71	6400	0	1659.23	不受 限	1650	成都 地调	null

6957	10kV阳平线大馈线	天府电力调度控制中心	阳平线927开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	222.73	56	3857.6	0	1684.96	不受限	1650	天府地调	null
6958	10kV庆冶二路(主)LQX921Z	彭州电力调度控制中心	庆冶二线921开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	401.85	73	6960	0	1660.42	不受限	1650	成都地调	null
6959	10kV王晋线	广元电力调度控制中心	王晋线917开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	84.09	42	1456.4	0	1661.29	不受限	1650	广元地调	null
6960	10kV光城二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅱ线916开关	保光站	81100	是	553	9578.24	公线	344.58	62	5968.2	0	1694.39	不受限	1650	南充地调	null
6961	10kV永清线大馈线	广安电力调度控制中心	永清线927开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	353.06	71	6115	0	1679.22	不受限	1650	广安地调	null
6962	10kV桐街北线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街北线974开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	99	38	1714.6	200	1688.06	不受限	1650	广安地调	null

6963	10kV兴镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴镇线911开关	兴仁站	9450	否	341	5906.29	公线	191.5	56	3316.8	315	1683.86	不受限	1650	广安地调	null
6964	10kV丰关线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰关线955开关	丰禾站	120000	否	167	2892.52	专线	53.97	32	934.8	0	1668.47	不受限	1650	广安地调	null
6965	10kV桃乱线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃乱线914开关	桃花山站(阆中)	20000	否	380.2	6585.26	公线	246.47	65	4268.8	0	1657.93	不受限	1650	南充地调	null
6966	10kV永太线	内江电力调度控制中心	永太线914开关	永东站	10000	是	255	4416.73	公线	103.9	41	1799.6	60	1673.78	不受限	1650	内江地调	null
6967	10kV沙航线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙航线914开关	沙溪站(阆中)	10000	否	150	2598.08	专线	38.04	25	658.8	0	1679.47	不受限	1650	南充地调	null
6968	10kV丰护线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰护线915开关	丰裕站	6300	是	260	4503.33	公线	74.18	29	1284.8	650	1667.86	不受限	1650	资阳地调	null

6969	10kV双医线大馈线	广安电力调度控制中心	双医线942开关	双河站	200000	是	200	3464.1	专线	64.24	32	1112.7	0	1658.58	不受限	1650	广安地调	null
6970	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大峰线923手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公用	55.96	33	969.3	0	1680.74	不受限	1650	资阳地调	null
6971	10kV伍金线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍金线914开关	伍隍站	18800	否	300	5196.15	公用	173.38	58	3002.9	0	1673.63	不受限	1650	资阳地调	null
6972	10kV石镇线913大馈线	高坪电力调度控制中心	石镇线911开关	石圭站(高坪)	10000	是	398	6893.56	公线	138.56	35	2399.8	1420	1695.05	不受限	1650	南充地调	null
6973	10kV里江线大馈线	阆中电力调度控制中心	里江线911开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	238.39	64	4129	0	1685.49	不受限	1650	南充地调	null
6974	10kV竹城二线	广元电力调度控制中心	竹城二线922开关	竹园站	80000	否	341	5906.29	公线	210.01	62	3637.4	0	1678.26	不受限	1650	广元地调	null

6975	10kV洪村线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪村线915开关	洪山站(阆中)	9000	否	220	3810.51	公线	100.13	46	1734.3	0	1695.16	不受限	1650	南充地调	null
6976	10kV朱茶一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶 I 线920开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	345.79	63	5989	0	1673.59	不受限	1650	南充地调	null
6977	10kV熊工线	广元电力调度控制中心	熊工线918开关	熊家站	43000	是	403	6980.16	公线	224.71	56	3892	0	1692.13	不受限	1650	广元地调	null
6978	10kV光园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园 I 线926开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	293.02	53	5075.1	900	1687.49	不受限	1650	南充地调	null
6979	10kV永黄线	大英电力调度控制中心	永黄线924开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	93.92	39	1626.7	0	1698.84	不受限	1650	null	null
6980	10kV隆民线	大英电力调度控制中心	隆民线914开关	隆盛	20200	是	400	6928.2	公线	223.26	56	3866.8	0	1675.76	不受限	1650	遂宁地调	null

6981	10kV大金线	平昌电力调度控制中心	10kV大金线913	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	84.22	42	1458.7	0	1658.99	不受 限	1650	巴中 地调	null
6982	10kV城滨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城滨线924小车开关	(越西县调)城关站	50000	否	198	3429.46	公线	82.67	42	1431.9	0	1654.61	不受 限	1650	凉山 地调	null
6983	10kV泸高线987大馈线	泸州电力调度控制中心	泸高线987	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	169.12	42	2929.1	1000	1696.6	不受 限	1650	泸州 地调	null
6984	10kV涪九线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV涪九线大馈线951	涪阳站	16300	否	378	6547.15	专线	244.02	65	4226.4	0	1666.03	不受 限	1650	巴中 地调	null
6985	10kV嘉攀线	旺苍电力调度控制中心	嘉攀线917	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	38.46	26	666.2	0	1672.07	不受 限	1650	广元 地调	null
6986	10kV海棉线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海棉线921开关	下海站	25000	否	220	3810.51	公线	100.59	46	1742.2	0	1687.26	不受 限	1650	凉山 地调	null

6987	10kV隘新 线	宣汉电 力调度 控制中 心	隘新线 922开 关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	185.96	53	3220.8	0	1656.66	不受 限	1650	达州 地调	null
6988	10kV梁城 三线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.梁 城三线 924开 关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	320.51	61	5551.2	0	1695.7	不受 限	1650	达州 地调	null
6989	10kV大植 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV大 兰线 954	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	83.15	42	1440.1	0	1677.59	不受 限	1650	巴中 地调	null
6990	10kV先镇 线	石棉电 力调度 控制中 心	先镇线 912开 关	先锋站	16300	是	300	5196.15	公线	144.15	48	2496.7	0	1660.22	不受 限	1650	雅安 地调	null
6991	10kV盛白 线大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10KV盛 白线 913开 关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	91.66	44	1587.6	0	1685.98	不受 限	1650	凉山 地调	null
6992	10kV玉双 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉 双线 925	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	101.08	46	1750.7	0	1678.76	不受 限	1650	巴中 地调	null

6993	10kV南城 二线	平昌电力调度 控制中心	10kV南城 二线 911	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	393	72	6806.7	0	1689.01	不受 限	1650	巴中 地调	null
6994	10kV龙街 线	平昌电力调度 控制中心	10kV龙 街线 955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	174.67	58	3025.3	0	1651.23	不受 限	1650	巴中 地调	null
6995	10kV禄马 线	仁寿电力调度 控制中心	禄马线 973开 关	禄加站	63000	否	255	4416.73	公线	132.94	52	2302.5	0	1672.56	不受 限	1650	眉山 地调	null
6996	10kV周金 线	荣经电力调度 控制中心	周金线 913开 关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	158.91	53	2752.3	250	1674.23	不受 限	1650	雅安 地调	null
6997	10kV竹果 线	万源电力调度 控制中心	10kV.竹 果线 914开 关	大竹河 站	20000	否	200	3464.1	公线	84.06	42	1456	0	1661.69	不受 限	1650	达州 地调	null
6998	10kV皮庙 线	万源电力调度 控制中心	10kV.皮 庙线 916开 关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	62.66	31	1085.2	0	1686.08	不受 限	1650	达州 地调	null

6999	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌亚线917开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	364.16	26	134.5	1.25	1684.75	不受限	1650	甘孜地调	null
7000	10kV园紫II回	攀枝花电力调度控制中心	园紫II回974开关	园林站	120500	否	300	5196.15	公线	143.94	48	2493	0	1663.9	不受限	1650	攀枝花地调	null
7001	10kV禄宝线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线972开关	禄加站	63000	是	380	6581.79	公线	206.84	54	3582.5	0	1682.93	不受限	1650	眉山地调	null
7002	10kV郎复线922	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复线922开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	224.54	56	3889	0	1653.56	不受限	1650	泸州地调	null
7003	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线978开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	94.23	39	1632	0	1693.54	不受限	1650	攀枝花地调	null

7004	10kV蚂河线	盐边电力调度控制中心	蚂河线954开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650	攀枝花地调	null
7005	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线925开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	306.93	61	5316	0	1653.78	不受限	1650	自贡地调	null
7006	10kV底瓦一线	阿坝电力调度控制中心	底瓦一线913开关	阿底站	12600	是	200	3464.1	公线	62.38	31	1080.4	0	1690.88	不受限	1650	阿坝地调	null
7007	10kV成高线大馈线	自贡电力调度控制中心	成高线916开关	成佳站	20100	否	413	7153.37	公线	201.82	49	3495.6	1260	1682.43	不受限	1650	自贡地调	null
7008	10kV顺天线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	6400	是	288	4988.31	公线	134.62	47	2331.6	0	1659.05	不受限	1650	自贡地调	null
7009	10kV龙镇三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇三线919开关	龙台站	113000	否	220	3810.51	公线	100.7	46	1744.1	0	1685.36	不受限	1650	资阳地调	null

7010	10kV禹武线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线912开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	70.68	34	1224.1	0	1658.04	不受限	1650	绵阳地调	null
7011	10kV禹小线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线913开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	70.68	34	1224.1	0	1658.04	不受限	1650	绵阳地调	null
7012	10kV旭安线	眉山电力调度控制中心	旭安线923开关	旭光开闭所	0	是	372	6443.23	公线	201.62	54	3492	0	1662.58	不受限	1650	眉山地调	null
7013	10kV瞿通线	射洪电力调度控制中心	瞿通线911开关	瞿河	12600	否	185	3204.29	公线	68.56	37	1187.4	0	1696.46	不受限	1650	遂宁地调	null
7014	10kV花林线大馈线	安州电力调度控制中心	花林线953开关	花该站	31.5	否	401	6945.52	公用	250.32	62	4335.5	250	1665.47	不受限	1650	绵阳地调	null
7015	10kV天护线	安岳电力调度控制中心	10kV天护线913开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	168.36	51	2916	0	1656.62	不受限	1650	资阳地调	null

7016	10kV牯桂线	青神电力调度控制中心	牯桂线919开关	牯牛山	360000	是	400	6928.2	公线	223.48	56	3870.7	0	1671.86	不受限	1650	眉山地调	null
7017	10kV罗宝线	青神电力调度控制中心	罗宝线916开关	罗坝站	18000	否	377	6529.83	公线	241.52	64	4183.2	0	1693.65	不受限	1650	眉山地调	null
7018	10kV两太线	威远电力调度控制中心	两太线925开关	两河站	16000	是	335	5802.37	专线	94.33	28	1633.8	1350	1658.1	不受限	1650	内江地调	null
7019	10kV盘庙线	通川电力调度控制中心	10kV.盘庙线913开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	163.39	56	2830	0	1690.66	不受限	1650	达州地调	null
7020	10kV星禹一线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹 I 线921 开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	345.85	63	5990.2	0	1672.39	不受限	1650	南充地调	null
7021	10kV科五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五二线926 开关	农科站	50	否	807	13977.65	公线	630.33	78	10917	0	1662.58	不受限	1650	绵阳地调	null

7022	10kV林区线	营山电力调度控制中心	林区线915开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	61.99	31	1073.6	0	1697.68	不受限	1650	南充地调	null
7023	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坝线915开关	沙坪站	50000	是	600	10392.3	公线	251	63	4347	250	1638	不受限	1638	雅安地调	null
7024	10kV南岛二线	雅安电力调度控制中心	南岛二线938开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	259.03	59	4486.4	0	1610.42	不受限	1610	雅安地调	null
7025	10kV海坪线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海坪线917开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	58.89	27	1020	800	1609.46	不受限	1609	凉山地调	null
7026	10kV茶观线	巴州电力调度控制中心	10kV茶观线917	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	84.99	42	1472.1	0	1645.59	不受限	1600	巴中地调	null
7027	10kV天柏线	大英电力调度控制中心	天柏线914开关	天保	18800	是	240	4156.92	公线	98.15	41	1700	0	1625.54	不受限	1600	遂宁地调	null

7028	10kV元风线	平昌电力调度控制中心	10kV元风线922	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	85.45	43	1480	0	1637.69	不受限	1600	巴中地调	null
7029	10kV永武线	仪陇电力调度控制中心	永武线911开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	245.75	65	4256.4	0	1620.45	不受限	1600	南充地调	null
7030	10kV南机线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南机线915开关	(会理县调)城南站	16000	否	150	2598.08	公线	40.87	27	707.8	0	1630.47	不受限	1600	凉山地调	null
7031	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	103.51	47	1792.8	0	1605.48	不受限	1600	南充地调	null
7032	10kV船安线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船安线933开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	247.9	65	4293.7	0	1629.91	不受限	1600	凉山地调	null
7033	10kV黄镇线972大馈线	泸州电力调度控制中心	黄镇线972开关	黄舣	50000	是	379	6564.47	公线	208.79	55	3616.2	0	1635.38	不受限	1600	泸州地调	null

7034	10kV汶口线大馈线	雷波电力调度控制中心	汶口线913小车开关	汶水站	6300	否	210	3637.31	公线	95.89	46	1660.8	0	1612.78	不受限	1600	凉山 地调	null
7035	10kV海环一线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环一线911开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	404.92	73	7013.3	0	1607.12	不受限	1600	凉山 地调	null
7036	10kV麻镇线	通江电力调度控制中心	10kV麻镇线912	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	80.37	42	1392	0	1600.99	不受限	1600	巴中 地调	null
7037	10kV经园线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经园线912小车开关	经久站	100000	否	352	6096.82	公线	222.4	63	3852	0	1635.14	不受限	1600	凉山 地调	null
7038	10kV板青线	通江电力调度控制中心	10kV板青线956	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	154.57	56	2677.2	0	1609.63	不受限	1600	巴中 地调	null

7039	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	83.44	38	1445.1	0	1603.31	不受限	1600	凉山 地调	null
7040	10kV海前线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海前线914开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	103.13	47	1786.2	0	1643.26	不受限	1600	凉山 地调	null
7041	10kV洛团线	巴州电力调度控制中心	10kV洛团线956	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	86.59	43	1499.8	0	1617.89	不受限	1600	巴中 地调	null
7042	10kV草新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草新线913开关	草田站	80000	是	240	4156.92	公线	99.59	41	1724.9	0	1600.64	不受限	1600	自贡 地调	null
7043	10kV兴广一线	仁和电力调度控制中心	兴广一线978开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	267.58	59	4634.4	0	1600.98	不受限	1600	攀枝花 地调	null
7044	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅政一线911开关	茅坪子站	20630	否	300	5196.15	公线	119.57	40	2071	1000	1605.53	不受限	1600	阿坝 地调	null

7045	10kV园南 一线	彭山电 力调度 控制中 心	园南一 线926 开关	园门站	81500	否	482	8348.48	专线	333.74	69	5780.4	125	1608.23	不受 限	1600	眉山 地调	null
7046	10kV道天 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV道 天线 916开 关	道生灝 站	80000	是	563	9751.45	公线	356.05	63	6166.7	0	1634.46	不受 限	1600	自贡 地调	null
7047	10kV桃联 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桃联线 911开 关	桃子坪 站	100000	否	100	1732.05	公线	185.06	29	168.9	0	1646.35	不受 限	1600	甘孜 地调	null
7048	10kV子坝 线913大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	子坝线 913开 关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	145.5	29	196.8	0	1674.84	不受 限	1600	甘孜 地调	null

7049	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德阿线912开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公线	18.37	15	318.2	1.25	1629.11	不受限	1600	甘孜地调	null
7050	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃河线912开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	157.78	17	157.8	0	1647.54	不受限	1600	甘孜地调	null
7051	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛塔线922开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公线	88.68	30	156	0	1684.65	不受限	1600	甘孜地调	null

7052	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色医线915开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	138.11	25	172.6	0	1684.42	不受限	1600	甘孜地调	null
7053	10kV汇南线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇南线919开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	291.11	61	5042	0	1622.93	不受限	1600	自贡地调	null
7054	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	76.2	38	1319.8	0	1797.89	不受限	1600	甘孜地调	null
7055	10kV汇梨线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇梨线912开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	239.2	57	4143	0	1621.26	不受限	1600	自贡地调	null
7056	10kV代米线大馈线	自贡电力调度控制中心	代米线952开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	289.64	60	5016.5	0	1648.43	不受限	1600	自贡地调	null

7057	10kV正工 一线	仁寿电 力调度 控制中 心	正工一 线935 开关	正兴站	102000	否	495	8573.65	公线	352.9	71	6112.3	0	1603.99	不受 限	1600	眉山 地调	null
7058	10kV蚂格 线	盐边电 力调度 控制中 心	蚂格线 955开 关	蚂蝗沟 站	16000	否	350	6062.18	公线	221.35	63	3833.8	0	1622.16	不受 限	1600	攀枝 花地 调	null
7059	10kV观嘎 线	阿坝电 力调度 控制中 心	观嘎线 912开 关	观音桥 站	40000	是	200	3464.1	公线	66.73	33	1155.7	0	1615.58	不受 限	1600	阿坝 地调	null
7060	10kV邓下 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	邓下线 914开 关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	0	22	218.7	0	1732.05	不受 限	1600	甘孜 地调	null
7061	10kV顺石 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV顺 石线 911开 关	顺河站	6300	是	300	5196.15	公线	129.28	43	2239.2	315	1602.72	不受 限	1600	自贡 地调	null

7062	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵安线915开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	327.82	62	5677.8	0	1624.53	不受限	1600	绵阳地调	null
7063	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金二线937开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	327.82	62	5677.8	0	1624.53	不受限	1600	绵阳地调	null
7064	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全河线921开关	全福站	40500	是	300	5196.15	公线	144.87	48	2509.1	0	1647.82	不受限	1600	乐山地调	null
7065	10kV徐茶线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐茶线921开关	徐家站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	150.57	56	2607.8	0	1601.09	不受限	1600	南充地调	null
7066	10kV御安二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安二线944开关	御营站	50	是	600	10392.3	公用	386.92	64	6701.4	0	1612.44	不受限	1600	绵阳地调	null
7067	10kV朝双I路	什邡电力调度控制中心	朝双 I 路916开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	60	6	600	6000	1648.74	不受限	1600	德阳地调	null

7068	10kV分金线	井研电力调度控制中心	分金线912开关	分全站	11300	是	330	5715.77	公线	169.62	51	2937.9	0	1634.72	不受限	1600	乐山地调	null
7069	10kV阳龙路大馈线	荃华电力调度控制中心	阳龙路921开关	洛阳站	22500	是	377	6529.83	公线	208.93	55	3618.6	0	1605.26	不受限	1600	德阳地调	null
7070	10kV杨黄线	井研电力调度控制中心	杨黄线931开关	杨家河站	110000	否	300	5196.15	公线	175.1	58	3032.8	0	1643.73	不受限	1600	乐山地调	null
7071	10kV万普路961#线路	中江电力调度控制中心	万普路961开关	万福站	20000	是	400	6928.2	公线	227.47	57	3939.8	0	1602.76	不受限	1600	德阳地调	null
7072	10kV山汇路	中江电力调度控制中心	山汇路911开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	358.2	65	6204	800	1616.42	不受限	1600	德阳地调	null
7073	10kV双悦线	营山电力调度控制中心	双悦线915开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	81.04	41	1403.6	80	1634.09	不受限	1600	南充地调	null

7074	10kV两旧线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	两旧线914开关	两河口站	6300	否	170	2944.49	公线	59.47	35	1030	0	1620.04	不受限	1600	乐山地调	null
7075	10KV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环 I 回924开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	303.46	69	5255.9	0	1603.02	不受限	1600	乐山地调	null
7076	10kV苏顺线933断路器间隔	乐山电力调度控制中心	苏顺线933开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	259.12	59	4488	0	1608.82	不受限	1600	乐山地调	null
7077	10kV绵城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城四路920开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	349.09	63	6046.3	0	1602.44	不受限	1600	德阳地调	null
7078	10kV绵州线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵州线956开关	绵阳站	50	是	600	10392.3	公用	386.84	64	6700.1	0	1613.74	不受限	1600	绵阳地调	null

7079	10kV会城二线大馈线	江油电力调度控制中心	会城二线929开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	427.46	65	7403.6	0	1644.63	不受限	1600	绵阳地调	null
7080	10kV会昌南线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌南线931开关	会昌站	50	是	569	9855.37	公用	360.06	63	6236.2	0	1648.1	不受限	1600	绵阳地调	null
7081	10kV仙南二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南二线973开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	321.65	62	5571	0	1634.33	不受限	1600	资阳地调	null
7082	10kV石水线924	乐至电力调度控制中心	10kV石水线924	石佛站	13000	是	180	3117.69	公用	49.88	28	864	0	1630.15	不受限	1600	资阳地调	null
7083	10kV长石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长石线903开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	227.38	57	3938.3	0	1604.26	不受限	1600	绵阳地调	null
7084	10kV擂镇二线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇二线914开关	擂鼓站	80000	是	300	5196.15	公用	147.58	49	2556	0	1600.92	不受限	1600	绵阳地调	null

7085	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	柏江线912开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	174.84	51	3028.3	0	1696.73	不受限	1600	广元地调	null
7086	10kV园西二线	眉山电力调度控制中心	园西二线924开关	铝工园开闭所	0	否	423	7326.57	公线	282.7	67	4896.4	80	1617.51	不受限	1600	眉山地调	null
7087	10kV驯镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯镇线922开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	104.73	48	1813.9	0	1615.56	不受限	1600	资阳地调	null
7088	10kV芙五线	苍溪电力调度控制中心	芙五线914开关	35kV芙蓉站	20000	否	234	4053	公线	117.23	50	2030.4	0	1617.3	不受限	1600	广元地调	null
7089	10kV东灶线	苍溪电力调度控制中心	东灶线911开关	35kV东溪站	10000	否	200	3464.1	公线	87.11	44	1508.8	0	1608.89	不受限	1600	广元地调	null
7090	10kV鱼镇线923大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼镇线923	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	259.29	59	4490.9	0	1619.77	不受限	1600	泸州地调	null

7091	10kV河镇线大馈线	安州电力调度控制中心	河镇线922开关	35kV河清站	10	否	353	6114.14	公用	219.31	62	3798.5	80	1624.23	不受限	1600	绵阳地调	null
7092	10kV塔宝线大馈线	安州电力调度控制中心	塔宝线922开关	塔水站	10	是	401	6945.52	公用	227.34	57	3937.6	0	1618.82	不受限	1600	绵阳地调	null
7093	10kV界工线大馈线	安州电力调度控制中心	界工线926开关	界牌站	31.5	否	300	5196.15	公用	176.67	59	3060	0	1616.53	不受限	1600	绵阳地调	null
7094	10kV二蕉线大馈线	江油电力调度控制中心	二蕉线922开关	二郎庙站	31.5	否	180	3117.69	公用	67.24	37	1164.6	0	1641.32	不受限	1600	绵阳地调	null
7095	10kV晨工四线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工四线914开关	华晨站	35	是	400	6928.2	公用	227.02	57	3931.9	0	1610.66	不受限	1600	绵阳地调	null
7096	10kV八普线大馈线	江油电力调度控制中心	八普线911开关	八一站	10	否	240	4156.92	公用	122.98	51	2130	0	1611.23	不受限	1600	绵阳地调	null

7097	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑海路915开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	266.97	67	4624	0	1611.38	不受限	1600	天府地调	null
7098	10kV光公线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光公线921开关	保光站	80000	否	399	6910.88	专线	264.52	66	4581.5	0	1638.29	不受限	1600	南充地调	null
7099	10kV方泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	方泰线974开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	199.15	49	3449.3	1250	1614.03	不受限	1600	广安地调	null
7100	10kV西民线大馈线	广安电力调度控制中心	西民线972开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	226.37	57	3920.7	0	1621.86	不受限	1600	广安地调	null
7101	10kV岭界线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭界线916开关	长条岭站(阆中)	16000	否	268.95	4658.35	公线	147.75	55	2559	0	1633.52	不受限	1600	南充地调	null
7102	10kV城西线大馈线	阆中电力调度控制中心	城西线914开关	城郊站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	290	60	5022.8	0	1644.49	不受限	1600	南充地调	null

7103	10kV九稻 一线	广元电 力调度 控制中 心	九稻一 线918 开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	319.61	62	5535.6	0	1614.3	不受 限	1600	广元 地调	null
7104	10kV牧研 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧研路 923开 关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	265.55	66	4599.4	0	1635.98	不受 限	1600	天府 地调	null
7105	10kV东洪 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东洪路 924开 关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	224.94	56	3896	0	1646.56	不受 限	1600	天府 地调	null
7106	10kV东江 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东江路 925开 关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	225.17	56	3900	0	1642.56	不受 限	1600	天府 地调	null
7107	10kV民翔 路大馈线	崇州电 力调度 控制中 心	民翔路 926	民和	2*5000 0	否	586	10149.82	公线	433.44	74	7507.2	0	1627.64	不受 限	1600	成都 地调	null
7108	10kV黄峰 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄峰路 914开 关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	265.91	66	4605.5	0	1629.88	不受 限	1600	天府 地调	null

7109	10kV石焊路	新都电力调度控制中心	石焊线925开关	石板滩	20000	否	200	3464.1	专线	85.14	43	1474.6	0	1643.09	不受限	1600	成都地调	null
7110	10kV玉河路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉河路906	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	357.85	71	6198	0	1643	不受限	1600	成都地调	null
7111	10kV金柳路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公线	391.59	73	6782.4	0	1635.36	不受限	1600	成都地调	null
7112	10kV东港路大馈线	天府电力调度控制中心	东港路948开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	266.51	67	4616	0	1619.38	不受限	1600	天府地调	null
7113	10kV城叙I线	宜宾电力调度控制中心	城叙I线651开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	208.94	55	3618.9	0	1646.53	不受限	1600	宜宾地调	null
7114	10kV底仁线	江安电力调度控制中心	底仁线918开关	底蓬站	50000	否	330	5715.77	公用	203.86	62	3530.9	0	1613.29	不受限	1600	宜宾地调	null

7115	10kV南音线	南溪电力调度控制中心	南音线964开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	249.6	58	4323	0	1635.26	不受限	1600	宜宾地调	null
7116	10kV官人路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	306.29	61	5305	0	1623.2	不受限	1600	成都地调	null
7117	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东亭线952开关	东风站	40000	是	400	6928.2	公线	225.17	56	3900	0	1642.56	不受限	1600	宜宾地调	null
7118	10kV解工三线	大邑电力调度控制中心	解工三线936开关	解林	128000	是	600	10392.3	公线	387.41	65	6710	0	1603.84	不受限	1600	成都地调	null
7119	10kV铁居线	成都配调	铁居路904	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	285.87	60	4951.2	0	1602.88	不受限	1600	成都地调	null
7120	10kV温创路	成都配调	温创路913	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	332.08	70	5751.6	0	1621.74	不受限	1600	成都地调	null

7121	10kV苏品线	成都配调	苏品路951	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	275.75	67	4776	0	1599.68	不受 限	1600	成都 地调	null
7122	10kV作时一路_特	成都配调	作时一线990	合作	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	284.99	60	4936	0	1618.08	不受 限	1600	成都 地调	null
7123	10kV粉沙路	成都配调	粉沙路924	粉坊堰	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	191.09	40	3309.6	1600	1644.48	不受 限	1600	成都 地调	null
7124	10kV洞纪二线	成都配调	洞纪二路947	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	332.56	70	5760	0	1613.34	不受 限	1600	成都 地调	null
7125	10kV润鲁线	成都配调	润鲁线994	华润	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	285.59	60	4946.4	0	1607.68	不受 限	1600	成都 地调	null
7126	10kV九化线大馈线	邻水电力调度控制中心	九化线925开关	九龙站	34000	是	299	5178.83	公线	183	61	3130	250	1594.8	受限	1590	广安 地调	null
7127	10kV益大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益大线923开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公线	50.62	29	876.8	280	1571.18	不受 限	1570	凉山 地调	null

7128	10kV桅普线	旺苍电力调度控制中心	桅普线913开关	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	177.98	59	3082.6	0	1593.93	不受限	1550	广元地调	null
7129	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万线913	镇龙站	10000	否	220	3810.51	公线	106.62	48	1846.6	0	1582.86	不受限	1550	巴中地调	null
7130	10kV家秦II回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦II回966	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	178.54	60	3092.3	0	1584.23	不受限	1550	巴中地调	null
7131	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	210.28	56	3642	0	1581.86	不受限	1550	南充地调	null
7132	10kV春仁线	仪陇电力调度控制中心	春仁线916开关	春晖站	80000	否	565	9786.09	公线	362.11	64	6271.7	0	1557.17	不受限	1550	南充地调	null
7133	10kV龙皇线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙皇线923开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	396.71	65	6871.1	0	1581.31	不受限	1550	凉山地调	null

7134	10kV阿黑线911	甘洛电力调度控制中心	10kV阿黑线911开关	阿兹觉站	10000	否	220	3810.51	公线	94.35	43	1634.2	100	1534.2	不受限	1550	凉山地调	null
7135	10kV洛嘎线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛嘎线913开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	157.15	57	2721.9	0	1564.93	不受限	1550	凉山地调	null
7136	10kV尼打线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼打线911开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	15.99	13	276.9	0	1593.71	不受限	1550	凉山地调	null
7137	10kV曲鞍线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲鞍线912开关	曲依站	3150	否	255	4416.73	公线	138.52	54	2399.2	0	1575.86	不受限	1550	凉山地调	null
7138	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	352.31	64	6102	0	1560.59	不受限	1550	遂宁地调	null
7139	10kV诺北线	通江电力调度控制中心	10kV诺北线912	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	269.97	67	4675.9	0	1559.48	不受限	1550	巴中地调	null

7140	10kV厂四线922大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂四线922开关	鱼塘	26300	否	266	4607.26	专线	147.9	56	2561.7	0	1584.83	不受限	1550	泸州地调	null
7141	10kV海哨线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海哨线912开关	海门桥站	10000	是	220	3810.51	公线	84.6	38	1465.3	0	1583.11	不受限	1550	凉山地调	null
7142	10kV杨柳线	仁寿电力调度控制中心	杨柳线913开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	179.93	60	3116.4	0	1560.13	不受限	1550	眉山地调	null
7143	10kV向山线	石棉电力调度控制中心	向山线973开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	179.95	60	3116.8	0	1559.73	不受限	1550	雅安地调	null
7144	10kV西茨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西茨线913开关	马依西站	15000	否	100	1732.05	公线	0	11	157.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null

7145	10kV城猛线	阿坝电力调度控制中心	城猛线924开关	城东站	10000	是	150	2598.08	公线	28.37	19	491.4	0	1587.06	不受限	1550	阿坝地调	null
7146	10kV龙纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙纸线952开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	104.52	42	1810.2	0	1598.47	不受限	1550	达州地调	null
7147	10kV双唐线	彭山电力调度控制中心	双唐线924开关	双河站	100000	是	482	8348.48	公线	276.03	57	4780.8	315	1582.98	不受限	1550	眉山地调	null
7148	10kV彭梁二线	彭山电力调度控制中心	彭梁二线929开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	294.62	61	5102.8	0	1575.98	不受限	1550	眉山地调	null
7149	10kV博鹑线	阿坝电力调度控制中心	博鹑线915开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	42.83	29	741.8	0	1596.47	不受限	1550	阿坝地调	null

7150	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	温沙路991开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公线	0	14	157.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7151	10kV河呷线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河呷线911开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公线	0	16	167.8	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7152	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	0	20	168.9	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null

7153	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙江线913开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	18	164.4	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7154	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新折线923开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公线	0	14	142.8	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7155	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻巨线911开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公线	0	12	164.5	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null

7156	10kV牙西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙西线912开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	10	175.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7157	10kV大君线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大君线912开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	11	167.5	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7158	10kV大新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大新线914开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	12	198.4	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null

7159	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	552.42	19	167.4	0	1587.94	不受限	1550	甘孜地调	null
7160	10kV东资线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东资线921开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公线	0	25	173.2	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7161	10kV荣河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河东线916开关	得荣站	108000	否	100	1732.05	公线	135.1	35	234.5	0	1597.85	不受限	1550	甘孜地调	null

7162	10kV虾坞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾坞线931开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公线	0	22	176.5	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7163	10kV留仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	留仙线912开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	127.93	47	2215.7	0	1594.81	不受限	1550	自贡地调	null
7164	10kV东吾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东吾线914开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公线	0	15	173.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7165	10kV新稻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新稻线914开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公线	829.1	29	160	0	1601.16	不受限	1550	甘孜地调	null

7166	10kV充桑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充桑线912开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公线	0	26	621.4	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7167	10kV北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北木线924断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公线	0	16	167.6	0	1582.4	不受限	1550	甘孜地调	null
7168	10kV宜新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜新线951开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	17	157.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null

7169	10kV宜格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜格线953开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	15	341.5	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7170	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙镇线914开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公线	0	24	415.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调	null
7171	10kV汇露线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇露线941开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	295.03	61	5110	0	1554.93	不受限	1550	自贡地调	null
7172	10kV代唐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代唐线924开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	212.84	56	3686.4	0	1579.03	不受限	1550	自贡地调	null
7173	10kV天镇线	仁寿电力调度控制中心	天镇线942开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	137.76	54	2386	0	1589.06	不受限	1550	眉山地调	null

7174	10kV南亘线	仁和电力调度控制中心	南亘线994开关	南山站	50000	否	450	7794.23	公线	313.92	70	5437.1	0	1577.71	不受限	1550	攀枝花地调	null
7175	10kV底瓦二线	阿坝电力调度控制中心	底瓦二线922开关	阿底站	12700	是	200	3464.1	公线	68.85	34	1192.4	0	1578.88	不受限	1550	阿坝地调	null
7176	10kV田旗线	仁和电力调度控制中心	田旗线952开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	68.78	34	1191.2	0	1580.08	不受限	1550	攀枝花地调	null
7177	10kV玉花线	射洪电力调度控制中心	玉花线923开关	玉太	20200	是	275	4763.14	公线	128.51	47	2225.8	0	1584.71	不受限	1550	null	null
7178	10kV观光线	眉山电力调度控制中心	观光线996开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	229.56	54	3975.9	1040	1578.01	不受限	1550	眉山地调	null
7179	10kV官庙线大馈线	江油电力调度控制中心	官庙线915开关	官渡站	10	是	180	3117.69	公线	54.46	30	943.2	0	1550.95	不受限	1550	绵阳地调	null

7180	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指巨线922开关	指南站	16.3	否	300	5196.15	公用	178.98	60	3100	0	1576.53	不受限	1550	绵阳地调	null
7181	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平湖二线961开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	295.68	61	5121.2	0	1557.58	不受限	1550	眉山地调	null
7182	10kV春官线	剑阁电力调度控制中心	春官线924小车开关	春风站	80000	否	200	3464.1	公线	87.77	44	1520.2	0	1597.49	不受限	1550	广元地调	null
7183	10kV元桥线	剑阁电力调度控制中心	元桥线915开关	35kV元山站	16300	否	300	5196.15	公线	177.74	59	3078.5	0	1598.03	不受限	1550	广元地调	null
7184	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪城 I 回923开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	304.73	62	5277.9	0	1581.02	不受限	1550	眉山地调	null
7185	10kV飞黄线大馈线	北川电力调度控制中心	飞黄线914开关	飞山站	12500	否	274	4745.82	公用	155.25	57	2689	0	1582.24	不受限	1550	绵阳地调	null

7186	10kV东马线	眉山电力调度控制中心	东马线924开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	323.9	67	5610.1	5100	1578.78	不受限	1550	眉山地调	null
7187	10kV茶镇线大馈线	安州电力调度控制中心	茶镇线913开关	茶坪站	6.3	否	269	4659.22	公用	149.97	56	2597.4	0	1595.9	不受限	1550	绵阳地调	null
7188	10kV凤洞线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤洞线912开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	147.9	49	2561.7	0	1595.22	不受限	1550	泸州地调	null
7189	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	是	300	5196.15	公线	148.61	50	2574	0	1582.92	不受限	1550	眉山地调	null
7190	10kV家超线	射洪电力调度控制中心	家超线911开关	张家口	63000	是	409	7084.09	公线	237.48	58	4113.2	0	1554.07	不受限	1550	遂宁地调	null
7191	10kV大放线921	乐至电力调度控制中心	10kV大放线921开关	大佛站	14600	是	220	3810.51	公用	86.52	39	1498.5	0	1549.91	不受限	1550	资阳地调	null

7192	10kV金铁线	资中电力调度控制中心	金铁线914开关	金李井站	20000	否	255	4416.73	公线	137.88	54	2388	0	1587.06	不受限	1550	内江地调	null
7193	10kV罗农线	通川电力调度控制中心	10kV.罗农线53开关	罗江站	13300	是	300	5196.15	公线	148.61	50	2574	0	1582.92	不受限	1550	达州地调	null
7194	10kV越和线	威远电力调度控制中心	越和线922开关	越溪站	11300	是	294	5092.23	公线	143.97	49	2493.5	0	1580.28	不受限	1550	内江地调	null
7195	10kV北金线	南部电力调度控制中心	10kV北金线914	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	260.13	59	4505.5	800	1553.42	不受限	1550	南充地调	null
7196	10kV樊花线	蒲城电力调度控制中心	樊花线919开关	樊吟站	93000	是	550	9526.28	公线	349.16	63	6047.4	0	1573.62	不受限	1550	达州地调	null
7197	10kV千宝线	井研电力调度控制中心	千宝线912开关	千佛站	46300	否	275	4763.14	公线	157.76	57	2732.4	0	1554.43	不受限	1550	乐山地调	null

7198	10kV平金四路	罗江电力调度控制中心	平金四路965开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	229.75	57	3979.2	0	1563.36	不受限	1550	德阳地调	null
7199	10kV朝江二路大馈线	盖华电力调度控制中心	朝江二路951开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	389.38	65	6744	0	1569.84	不受限	1550	德阳地调	null
7200	10kV棕财二线	西充电力调度控制中心	棕财Ⅱ线917开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	246.15	58	4263.4	0.64	1597.22	不受限	1550	南充地调	null
7201	10kV游小二线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小二线942开关	游仙站	50	是	400	6928.2	公用	46.29	12	801.8	3190	1550.76	不受限	1550	绵阳地调	null
7202	10kV大炭线913大馈线	沐川电力调度控制中心	大炭线913开关	大楠站	6300	否	100	1732.05	公线	111	11100	2050	0	1558.84	不受限	1550	乐山地调	null
7203	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	家玉路933开关	袁家站	100000	否	507	8781.5	公线	364.43	72	6311.9	0	1591.45	不受限	1550	德阳地调	null

7204	10kV徐诸线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐诸线915开关	徐家站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	140.92	52	2440.8	200	1568.09	不受 限	1550	南充地调	null
7205	10kV秀杨二线	峨眉山电力调度控制中心	秀杨II线928开关	秀湖站	90000	是	374	6477.87	公线	180.07	48	3118.8	500	1563.5	不受 限	1550	乐山地调	null
7206	10kV马七线大馈线	江油电力调度控制中心	马七路917开关	马角坝站	31.5	是	180	3117.69	公用	52.14	29	903	0	1591.15	不受 限	1550	绵阳地调	null
7207	10kV罍水一线大馈线	南充电力调度控制中心	罍水一线926开关	搬罍	360000	否	553	9578.24	专线	406.29	73	7037	0	1583.42	不受 限	1550	南充地调	null
7208	10kV牟领一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟领一线947开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	304.79	69	5279	0	1579.92	不受 限	1550	乐山地调	null
7209	10kV龙城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城一路903开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	349.8	63	6058.5	0	1590.24	不受 限	1550	德阳地调	null

7210	10kV铁顺二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺二线924开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	283.3	54	4906.8	800	1595.53	不受限	1550	绵阳地调	null
7211	10kV乐镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐镇线958开关	乐善站	20000	否	178.2	3086.51	公线	70.25	39	1216.8	0	1561.06	不受限	1550	广安地调	null
7212	10kV八印一线	内江电力调度控制中心	八印一线914开关	八角井站	90000	否	200	3464.1	专线	56.86	28	984.9	550	1582.79	不受限	1550	内江地调	null
7213	10KV河佳线（专线）	内江电力调度控制中心	河佳线911开关	河口站	71500	否	510	8833.46	专线	367.38	72	6363.1	0	1587.01	不受限	1550	内江地调	null
7214	10kV梨永线	内江电力调度控制中心	梨永线912开关	梨园站	10000	是	255	4416.73	公线	113.62	45	1967.9	0	1565.48	不受限	1550	内江地调	null
7215	10kV三沿一线大馈线	内江电力调度控制中心	三沿一线914开关	三元站	100000	是	423	0	公线	246.14	58	4263.1	0	1598.16	不受限	1550	内江地调	null

7216	10kV迎松线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎松线915开关	迎接站	12500	否	170	2944.49	公用	33.72	20	584	480	1586.04	不受限	1550	资阳地调	null
7217	10kV塘鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘鑫线926开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	公线	406.66	74	7043.4	0	1577.02	不受限	1550	南充地调	null
7218	10kV中上线	雅安电力调度控制中心	中上线916开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公用	230.79	57	3997.2	0	1586.93	不受限	1550	雅安地调	null
7219	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港二路935开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	270.05	68	4677.2	0	1558.18	不受限	1550	天府地调	null
7220	10kV七都线	雅安电力调度控制中心	七都线914开关	七盘站	71500	是	255	4416.73	公用	114.12	45	1976.5	0	1556.88	不受限	1550	雅安地调	null
7221	10kV汉穆线	雅安电力调度控制中心	汉穆线937开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公用	259.68	59	4497.6	0	1599.22	不受限	1550	雅安地调	null

7222	10kV古西线大馈线	阆中电力调度控制中心	古西线923开关	古城站(阆中)	36000	是	481.17	8334.11	公线	293.03	61	5075.2	0	1592.09	不受限	1550	南充地调	null
7223	10kV九滨二线	广元电力调度控制中心	九滨二线925开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	271.83	60	4708.1	0	1568.85	不受限	1550	广元地调	null
7224	10kV柏场线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏场线926开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	45.17	30	782.4	0	1555.87	不受限	1550	南充地调	null
7225	10kV青鑫路	都江堰电力调度控制中心	青鑫路903	青龙	1*12500	否	400	6928.2	专线	269.28	67	4664	0	1571.38	不受限	1550	成都地调	null
7226	10kV江城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	江城二线926	江南	80000	是	469	8123.32	公线	119.65	26	2072.4	2850	1576.26	不受限	1550	成都地调	null
7227	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	区永线921开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	449.56	75	7786.4	0	1566.67	不受限	1550	天府地调	null

7228	10kV松客线大馈线	天府电力调度控制中心	松客路942开关	松林	50000	否	600	10392.3	公线	448.61	75	7770	0	1583.07	不受限	1550	天府地调	null
7229	10kV大望线	青白江电力调度控制中心	大望线910开关	大湾	2*40000	否	400	6928.2	专线	268.78	67	4655.2	0	1580.18	不受限	1550	成都地调	null
7230	10kV华万线大馈线	天府电力调度控制中心	华万线942开关	华阳	50000	否	300	5196.15	公线	178.34	59	3088.8	0	1587.73	不受限	1550	天府地调	null
7231	10kV金贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金贯路911	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	230.16	58	3986.4	0	1556.16	不受限	1550	成都地调	null
7232	10kV庆君路	彭州电力调度控制中心	庆君路923	庆兴	20000+12500	否	475	8227.24	公线	329.1	69	5700	150	1554.52	不受限	1550	成都地调	null
7233	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新开一线913开关	新津	102000	否	200	3464.1	专线	89.03	45	1542	0	1575.69	不受限	1550	成都地调	null

7234	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太源线913开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	389.98	65	6754.4	0	1559.44	不受限	1550	成都地调	null
7235	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线957	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	287.74	61	4983.6	0	1570.48	不受限	1550	成都地调	null
7236	10kV浦北线	成都配调	浦北线910	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	288.22	61	4992	0	1562.08	不受限	1550	成都地调	null
7237	10kV培交线	成都配调	培交路914	培风	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	288.05	61	4989.1	0	1564.98	不受限	1550	成都地调	null
7238	10kV海澳线	成都配调	海澳路932	海椒市	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	335.02	71	5802.6	0	1570.74	不受限	1550	成都地调	null
7239	10kV草村线	成都配调	草村路928	草堂	2*6300 0	是	409	7084.09	公线	237.16	58	4107.6	0	1559.67	不受限	1550	成都地调	null
7240	10kV大天路	成都配调	大天路925	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	278.34	68	4820.9	0	1554.78	不受限	1550	成都地调	null

7241	10kV益奥二路	成都配调	益奥二路922	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	212.66	63	3683.2	0	1581.03	不受限	1550	成都地调	null
7242	10kV解兴四线	大邑电力调度控制中心	解兴四线933开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	449.83	75	7791	0	1562.07	不受限	1550	成都地调	null
7243	10kV城市线	宜宾电力调度控制中心	城市线653开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	212.32	56	3677.3	0	1588.13	不受限	1550	宜宾地调	null
7244	10kV树纸路	大邑电力调度控制中心	树纸线912开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	358.55	72	6210	0	1584.22	不受限	1550	成都地调	null
7245	10kV菜镇线	宜宾电力调度控制中心	菜镇线651开关	菜坝站	6300	是	490	8487.05	公线	305.36	62	5288.8	0	1500.84	不受限	1500	宜宾地调	null
7246	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解韩二线949开关	解林	128000	是	540	9353.07	公线	343.59	64	5951	0	1531.46	不受限	1500	成都地调	null

7247	10kV新高线	南屏电力调度控制中心	新高线933开关	新添站	6300	否	200	3464.1	公用	92.04	46	1594.1	0	1523.59	不受限	1500	宜宾地调	null
7248	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普水线959开关	普安站	40000	是	490	8487.05	公线	303.77	62	5261.3	0	1528.34	不受限	1500	宜宾地调	null
7249	10kV高港路	成都配调	高港线937	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	291.69	62	5052	0	1502.08	不受限	1500	成都地调	null
7250	10kV龙通线	成都配调	龙通线917	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	289.35	61	5011.6	0	1542.48	不受限	1500	成都地调	null
7251	10kV音龙线	成都配调	音龙线931开关	潮音	192000	否	338	5854.33	专线	216.17	64	3744	0	1524.9	不受限	1500	成都地调	null
7252	10kV河新一线	新都电力调度控制中心	河新一线903开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	270.67	68	4688	0	1547.38	不受限	1500	成都地调	null

7253	10kV汉燕线	新都电力调度控制中心	汉燕线917开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	314.55	62	5448	0	1549.49	不受限	1500	成都地调	null
7254	10kV美量线	新都电力调度控制中心	美量线914开关	美泉	126000	否	442	7655.66	专线	310.74	70	5382	0	1508.09	不受限	1500	成都地调	null
7255	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	丹伟线908	牡丹	2*40000	否	423	7326.57	专线	101.15	24	1752	3250	1591.91	不受限	1500	成都地调	null
7256	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光清线915开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	461.72	83	7997	2300	1581.2	不受限	1500	成都地调	null
7257	10kV灌城三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城三路911	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	313.41	63	5428.2	0	1500	不受限	1500	成都地调	null
7258	10kV龙山路大馈线	天府电力调度控制中心	龙山路920开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	354.73	64	6144	0	1518.59	不受限	1500	天府地调	null

7259	10kV潭镇线	广元电力调度控制中心	潭镇线915开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	166	59	2875.1	0	1536.43	不受限	1500	广元地调	null
7260	10kV沙物线	隆昌电力调度控制中心	沙物线933开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	177.92	48	3081.6	1200	1503.28	不受限	1500	内江地调	null
7261	10kV西商二线大馈线	广安电力调度控制中心	西商二回977开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	270.66	68	4687.9	0	1547.48	不受限	1500	广安地调	null
7262	10kV西冷线大馈线	广安电力调度控制中心	西冷线957开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	231.29	58	4005.9	0	1536.66	不受限	1500	广安地调	null
7263	10kV中园线大馈线	阆中电力调度控制中心	中园线917开关	阆中站	113000	是	502.26	8699.4	公线	314.62	63	5449.2	0	1510.32	不受限	1500	南充地调	null
7264	10kV兴护线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	是	341	5906.29	公线	183.46	54	3177.6	0	1547.43	不受限	1500	广安地调	null

7265	10kV龙元线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙元线914开关	二龙站(阆中)	6300	否	200	3464.1	公线	90.85	45	1573.6	0	1544.09	不受限	1500	南充地调	null
7266	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家埡站	180000	否	100	1732.05	专线	1.22	1	21.1	0	1537.74	不受限	1500	广安地调	null
7267	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻航线934开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	271.8	68	4707.5	0	1527.88	不受限	1500	天府地调	null
7268	10kV桐滨一线	内江电力调度控制中心	桐滨一线917开关	桐梓坝站	80000	是	400	6928.2	公线	231.54	58	4010.3	0	1532.26	不受限	1500	内江地调	null
7269	10kV九科路大馈线	天府电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	270.77	68	4689.8	0	1545.58	不受限	1500	天府地调	null
7270	10kV城齿线	雅安电力调度控制中心	城齿线915开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	271.2	68	4697.1	0	1538.28	不受限	1500	雅安地调	null

7271	10kV云科 一线	广元电 力调度 控制中 心	云科一 线913 开关	云盘梁 站	106000	是	516	8937.38	公线	324.51	63	5620.5	0	1529.4	不受 限	1500	广元 地调	null
7272	10kV郊城 线	广元电 力调度 控制中 心	郊城线 928开 关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	274.26	61	4750.2	0	1526.75	不受 限	1500	广元 地调	null
7273	10kV普星 线	隆昌电 力调度 控制中 心	普星线 914开 关	普润站	10000	是	260	4503.33	公线	120.48	46	2086.8	0	1515.86	不受 限	1500	内江 地调	null
7274	10kV巨望 线	蓬安电 力调度 控制中 心	巨望线 921开 关	巨龙站 (蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	369.46	73	6399	0	1504.35	不受 限	1500	南充 地调	null
7275	10kV御虹 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	御虹一 线936 开关	御营站	50	是	553	9578.24	公用	355.83	64	6163	0	1499.59	不受 限	1500	绵阳 地调	null
7276	10kV双仁 线	西充电 力调度 控制中 心	双仁线 915开 关	双凤站 (西充)	18000	否	304	5265.43	公线	147.89	49	2561.5	630	1547.39	不受 限	1500	南充 地调	null

7277	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井一路913开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	377.85	68	6544.4	6000	-4895.66	不受限	1500	德阳地调	null
7278	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回烟三路927开关	回澜站	100000	否	552	9560.92	专线	323.34	59	5600.3	9500	-6495.47	不受限	1500	null	null
7279	10kV元天二路	什邡电力调度控制中心	元啤路926开关	元石站	164000	否	330	5715.77	专线	613.04	186	10618	0	-5473.61	不受限	1500	德阳地调	null
7280	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两化路919开关	两路口站	63000	否	800	13856.41	专线	400.38	50	6934.5	6000	-463.73	不受限	1500	德阳地调	null
7281	10kV徐长路915线路	绵东电力调度控制中心	徐长路915开关	徐家坝站	14300	否	100	1732.05	专线	1.07	1	18.6	0	1540.24	不受限	1500	德阳地调	null
7282	10kV山民路	中江电力调度控制中心	山民路924开关	松山站	102000	是	599	10374.98	公线	390.9	65	6770.4	0	1529.58	不受限	1500	德阳地调	null

7283	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连松路914开关	连山站	80000	否	380	6581.79	公线	189	49	3320	7150	1501.59	不受限	1500	德阳地调	null
7284	10kV水黎线971	乐山电力调度控制中心	水黎线971开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	253.12	67	4384	0	1539.61	不受限	1500	乐山地调	null
7285	10kV会香线大馈线	江油电力调度控制中心	会香线932开关	会昌站	50	否	670	11604.74	公线	514.39	77	8909.3	0	1534.97	不受限	1500	绵阳地调	null
7286	10kV光园七路	绵竹电力调度控制中心	光园七路934开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	231.87	58	4016	0	1526.56	不受限	1500	德阳地调	null
7287	10kV安思线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安思线935开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公线	175.09	53	3032.6	0	1540.02	不受限	1500	资阳地调	null
7288	10kV湾家线	射洪电力调度控制中心	湾家线927开关	桐子湾	100000	是	249	4312.81	公线	109.71	44	1900.2	30	1520.05	不受限	1500	遂宁地调	null

7289	10kV万街线大馈线	江油电力调度控制中心	万街线913开关	万寿站	40	是	480	8313.84	公用	297.19	62	5147.4	0	1503.67	不受限	1500	绵阳地调	null
7290	10kV许凉线	乐至电力调度控制中心	10kV许凉线911开关	许家站	8300	否	220	3810.51	公用	109.53	50	1897	0	1532.46	不受限	1500	资阳地调	null
7291	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	元农线914小车开关	35kV元山站	16300	否	277	4797.78	公线	161.39	58	2795.3	0	1522.7	不受限	1500	广元地调	null
7292	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌滨线911开关	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	199.83	62	3461	0	1527.3	不受限	1500	南充地调	null
7293	10kV鞍悦线	苍溪电力调度控制中心	鞍悦线916开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	318.96	70	5524.4	0	1537.17	不受限	1500	广元地调	null
7294	10kV黄利线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄利线913开关	黄甸站	6.3	否	150	2598.08	公用	45.81	31	793.5	0	1544.77	不受限	1500	绵阳地调	null

7295	10kV五张线	眉山电力调度控制中心	五张线921开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	公线	291.45	69	5047.9	0	1546.01	不受限	1500	眉山地调	null
7296	10kV小开线大馈线	北川电力调度控制中心	小开线912开关	小地站	6300	是	200	3464.1	公用	71.13	36	1232	0	1539.28	不受限	1500	绵阳地调	null
7297	10kV城海线	米易电力调度控制中心	城海线974开关	城北站	50000	是	235	4070.32	公线	100.48	43	1740.4	0	1515.86	不受限	1500	攀枝花地调	null
7298	10kV擂苏线大馈线	北川电力调度控制中心	擂苏线913开关	擂鼓站	80000	否	310	5369.36	公用	189.84	61	3288	0	1544.42	不受限	1500	绵阳地调	null
7299	10kV仙佛线	乐至电力调度控制中心	10kV仙佛线923开关	仙鹤站	63000	是	180	3117.69	公用	55.08	31	954	0	1540.15	不受限	1500	资阳地调	null
7300	10kV长团线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长团线913开关	长河站	14300	是	285	4936.34	公用	138.57	49	2400	0	1549.07	不受限	1500	资阳地调	null

7301	10kV青岗镇线	射洪电力调度控制中心	青岗镇线916开关	青岗	11000	是	223	3862.47	公线	89.28	40	1546.3	0	1543.68	不受限	1500	遂宁地调	null
7302	10kV银镇线	资中电力调度控制中心	银镇线915开关	银山站	63000	否	255	4416.73	公线	142.1	56	2461.2	0	1513.86	不受限	1500	内江地调	null
7303	10kV昆脱线	蒲城电力调度控制中心	昆脱线927开关	南昆站	82000	否	290	5022.95	公线	173.05	60	2997.3	0	1523.36	不受限	1500	达州地调	null
7304	10kV沱棉线	通川电力调度控制中心	10kV.沱棉线962开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	354.67	64	6142.8	0	1505.94	不受限	1500	达州地调	null
7305	10kV雁镇线大馈线	江油电力调度控制中心	雁镇路903开关	雁门站	3.15	是	240	4156.92	公用	102.66	43	1778.1	0	1547.44	不受限	1500	绵阳地调	null
7306	10kV尔石线	阿坝电力调度控制中心	尔石线914开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	47.68	32	825.8	0	1512.47	不受限	1500	阿坝地调	null

7307	10kV城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线932开关	金川城关站	25350	是	275	4763.14	公线	131.5	48	2277.6	0	1532.91	不受限	1500	阿坝地调	null
7308	10kV青晨线	彭山电力调度控制中心	青晨线927开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	专线	181.57	61	3144.8	0	1531.73	不受限	1500	眉山地调	null
7309	10kV大汪线	仁寿电力调度控制中心	大汪线941开关	大勇站	100000	是	440	7621.02	公线	264.15	60	4575	0	1521.82	不受限	1500	眉山地调	null
7310	10kV城河线	阿坝电力调度控制中心	城河线912开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	131.5	48	2277.6	20	1512.91	不受限	1500	阿坝地调	null
7311	10kV长成一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成一线912开关	长土站	56700	否	503	8712.22	公线	365.06	73	6322.8	0	1518.2	不受限	1500	自贡地调	null

7312	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯翁线913开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公线	310.43	17	167.8	0	1547.84	不受限	1500	甘孜地调	null
7313	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	3.28	17	56.8	0	1502.04	不受限	1500	甘孜地调	null
7314	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子实线912开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	83.45	30	127.8	0	1513.44	不受限	1500	甘孜地调	null

7315	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来格线919开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	0.01	30	173.6	0	1558.65	不受限	1500	甘孜地调	null
7316	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱区线913开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	29	173.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null
7317	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱马线911开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	27	173.2	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null

7318	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章兴线956开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	165.95	18	287.4	0	1674.61	不受限	1500	甘孜地调	null
7319	10kV鸳大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳大线911开关	鸳鸯坝站	50000	否	100	1732.05	公线	92.38	17	176.5	0	1564.61	不受限	1500	甘孜地调	null
7320	10kV管举线	达县电力调度控制中心	管举线914开关	管村站	20000	否	226	3914.43	公线	110	48	1900	0	2000	不受限	1500	达州地调	null
7321	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔清线915开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	14	174.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null

7322	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉雅线911开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公线	133.55	34	231.3	0	1547.66	不受限	1500	甘孜地调	null
7323	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦木线911开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公线	0	37	352.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null
7324	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新镇线915开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公线	391.69	24	167.8	0	1674.84	不受限	1500	甘孜地调	null

7325	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	1.36	19	23.5	0	1535.34	不受限	1500	甘孜地调	null
7326	10kV杨城七线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城七线961开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	394.46	79	6832.1	0	1800	不受限	1500	达州地调	null
7327	10kV大东线	达县电力调度控制中心	大东线916开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公线	134.17	45	2323.9	0	1833.02	不受限	1500	达州地调	null
7328	10kV杨洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨洞线955开关	杨路坪站	100200	是	300	5196.15	公线	151.44	50	2622.9	0	1534.02	不受限	1500	攀枝花地调	null

7329	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三帮线911开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公线	0	25	574.5	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null
7330	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西牛线914开关	西俄洛站	6300	否	100	1732.05	公线	0	21	367.8	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null
7331	10kV桑硕线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑硕线923开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公线	34.64	26	600	0	1504.44	不受限	1500	甘孜地调	null
7332	10KV永集线	盐边电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	70.99	35	1229.6	0	1541.68	不受限	1500	攀枝花地调	null

7333	10kV城水线935大馈线	古蔺电力调度控制中心	城水线935	城郊	20000	否	400	6928.2	公线	280.9	70	4270	0	1515.38	不受限	1500	泸州地调	null
7334	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.石洛线923开关	石桥站	10000	是	200	3464.1	公线	71.43	36	1237.2	0	1534.08	不受限	1500	达州地调	null
7335	10kV华开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开一线933开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	313.64	62	5432.3	0	1537.48	不受限	1500	自贡地调	null
7336	10kV土自I线大馈线	自贡电力调度控制中心	土自I线912开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	295.84	62	5124	0	1540.93	不受限	1500	自贡地调	null
7337	10kV富新一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富新一线913开关	富城站	50000	否	300	5196.15	公线	181.41	60	3142	0	1534.53	不受限	1500	达州地调	null

7338	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	0	14	176.5	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调	null
7339	10kV田修线	仁和电力调度控制中心	田修线955开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	58.61	29	1015.2	600	1502.49	不受限	1500	攀枝花地调	null
7340	10kV兴春线	仁和电力调度控制中心	兴春线953开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	181.8	61	3148.8	0	1527.73	不受限	1500	攀枝花地调	null
7341	10kV玉方线	大英电力调度控制中心	玉方线912开关	玉峰	18800	是	355	6148.78	公线	195.95	55	3393.9	0	1525.12	不受限	1500	遂宁地调	null
7342	10kV河象线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	河象线961开关	河西	81000	是	201	3481.42	公线	73.3	36	1269.6	0	1515.54	不受限	1500	泸州地调	null

7343	10kV寨关线	南江电力调度控制中心	10kV寨关线954	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	183.16	61	3172.4	0	1504.13	不受限	1500	巴中地调	null
7344	10kV仁城II回	仁寿电力调度控制中心	仁城II回916开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	307.33	62	5322.9	0	1536.02	不受限	1500	眉山地调	null
7345	10kV泸苑线983大馈线	泸州电力调度控制中心	泸苑线983	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	237.06	58	4105.8	0	1519.9	不受限	1500	泸州地调	null
7346	10kV拉簸线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉簸线924小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	141.84	56	2456.7	0	1518.36	不受限	1500	凉山地调	null
7347	10kV巴瓦线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴瓦线912小车开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	139.46	55	2415.4	0	1559.66	不受限	1500	凉山地调	null
7348	10kV河开二线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	河开二线928开关	河西	81000	是	400	6928.2	公线	232.73	58	4030.9	0	1511.66	不受限	1500	泸州地调	null

7349	10kV广三线	通江电力调度控制中心	10kV广三线956	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1500	巴中地调	null
7350	10kV元张线	平昌电力调度控制中心	10kV元张线925	元山站	13000	否	170	2944.49	公线	64.9	38	1124	0	1526.04	不受限	1500	巴中地调	null
7351	10kV地四线大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV地四线913开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	2.89	3	50	0	1508.84	不受限	1500	凉山地调	null
7352	10kV老顺线大馈线	宁南电力调度控制中心	老顺线934开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	87.32	40	1512.4	0	1536.01	不受限	1500	凉山地调	null
7353	10kV凤叶线	蓬溪电力调度控制中心	凤叶线914开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	131.72	48	2281.4	0	1529.11	不受限	1500	遂宁地调	null
7354	10kV大新线（荣经）	荣经电力调度控制中心	大新线914开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	263.54	59	4564.5	1000	1450.31	不受限	1450	雅安地调	null

7355	10kV关田线	南江电力调度控制中心	10kV关田线952	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	185.01	62	3204.3	0	1472.23	不受限	1450	巴中地调	null
7356	10kV春银线	仪陇电力调度控制中心	春银线948开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	206.02	55	3568.2	200	1455.66	不受限	1450	南充地调	null
7357	10kV玄太线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玄太线916开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	161.12	52	2790.6	0	1477.18	不受限	1450	泸州地调	null
7358	10kV梁玉线	巴州电力调度控制中心	10kV梁玉线952	梁永站	6300	否	170	2944.49	公线	68.91	41	1193.6	0	1456.44	不受限	1450	巴中地调	null
7359	10kV水金线大馈线	会理电力调度控制中心	水金线912开关	绿水站	20100	否	220	3810.51	公线	114	52	1974.5	0	1454.88	不受限	1450	凉山地调	null
7360	10kV侯红线	南江电力调度控制中心	10kV侯红线953	侯家站	10000	否	300	5196.15	公线	185.03	62	3204.7	0	1471.83	不受限	1450	巴中地调	null

7361	10kV普海线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普海线913开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	114.2	52	1978	0	1451.46	不受限	1450	凉山地调	null
7362	10kV视工三回	仁寿电力调度控制中心	视工III回977开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	341.65	64	5917.4	0	1495.78	不受限	1450	眉山地调	null
7363	10kV洛米线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛米线911开关	洛哈站	6300	否	120	2078.46	公线	22.25	19	385.4	0	1485.21	不受限	1450	凉山地调	null
7364	10kV曲贯线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV曲贯线911开关	曲依站	3150	否	255	4416.73	公线	143.33	56	2482.4	0	1492.66	不受限	1450	凉山地调	null
7365	10kV西平线	巴州电力调度控制中心	10kV西平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	217.21	65	3762.1	0	1460.03	不受限	1450	巴中地调	null
7366	10kV盐灶线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐灶线924开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	67.97	40	1177.3	0	1472.74	不受限	1450	凉山地调	null

7367	10kV兴上西线	仁和电力调度控制中心	兴上西线977开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	179.58	54	3110.4	0	1462.22	不受限	1450	攀枝花地调	null
7368	10kV纹灰线	仁和电力调度控制中心	纹灰线953开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	235.77	59	4083.6	0	1458.96	不受限	1450	攀枝花地调	null
7369	10kV天福线大馈线	富顺电力调度控制中心	天福线921开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	136.26	50	2360	0	1450.51	不受限	1450	自贡地调	null
7370	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新甲线951开关	新区临时站	315	否	100	1732.05	公线	477.54	15	167.8	0	1485.87	不受限	1450	甘孜地调	null
7371	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲固线913开关	甲斯孔站	2500	否	100	1732.05	公线	0	23	174.5	0	1558.84	不受限	1450	甘孜地调	null

7372	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色牧线917断路器	色达站	25000	否	100	1732.05	公线	175.52	27	167.8	0	1481.16	不受限	1450	甘孜地调	null
7373	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	3.05	22	52.8	0	1506.04	不受限	1450	甘孜地调	null
7374	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白绒线916开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公线	0	20	365.4	0	1558.84	不受限	1450	甘孜地调	null
7375	10kV凤加一回	攀枝花电力调度控制中心	凤加一回911开关	凤凰站	120200	否	300	5196.15	公线	184.72	62	3199.3	0	1477.23	不受限	1450	攀枝花地调	null

7376	10kV新文线	盐边电力调度控制中心	新文线952开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	154.39	51	2674.1	0	1482.82	不受限	1450	攀枝花地调	null
7377	10kV河湾线	盐边电力调度控制中心	河湾线954开关	河口站	4000	否	115	1991.86	公线	19.69	17	341.1	0	1451.57	不受限	1450	攀枝花地调	null
7378	10kV方园线	蒲城电力调度控制中心	方园线961开关	方斗站	113000	是	400	6928.2	公线	235.03	59	4070.7	0	1471.86	不受限	1450	达州地调	null
7379	10kV宏星线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏星线904开关	宏仁站	50200	否	351	6079.5	公线	230.21	66	3987.2	0	1484.35	不受限	1450	绵阳地调	null
7380	10kV交泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交泰线921开关	交泰站	7.5	否	200	3464.1	公用	95.5	48	1654	0	1463.69	不受限	1450	绵阳地调	null
7381	10kV石冠线	剑阁电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石瓮站	10000	是	200	3464.1	公线	60.07	30	1040.4	250	1480.88	不受限	1450	广元地调	null

7382	10kV柳义线	剑阁电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	是	228	3949.08	公线	95.86	42	1660.3	0	1498.96	不受限	1450	广元地调	null
7383	10kV东城一线	大竹电力调度控制中心	东城一线928开关	东柳站	42000	是	480	8313.84	公线	298	62	5161.3	0	1489.77	不受限	1450	达州地调	null
7384	10kV柳联线	射洪电力调度控制中心	柳联线916开关	柳树	80000	否	153	2650.04	公线	52.66	34	912	0	1473.04	不受限	1450	遂宁地调	null
7385	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香伯线924开关	香山	12600	是	170	2944.49	公线	49.5	29	857.4	0	1498.19	不受限	1450	遂宁地调	null
7386	10kV通黄线通口侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	162.93	53	2822	0	1473.49	不受限	1450	绵阳地调	null
7387	10kV天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	20000	否	260	4503.33	公线	148.8	57	2577.3	0	1475.7	不受限	1450	达州地调	null

7388	10kV芭普线	蒲城电力调度控制中心	芭普线922开关	芭蕉	543000	否	380	6581.79	公线	256.45	67	4441.8	0	1481.81	不受限	1450	达州地调	null
7389	10kV资东线	资中电力调度控制中心	资东线924开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	294.18	70	5095.2	0	1498.71	不受限	1450	内江地调	null
7390	10kV西景线	通川电力调度控制中心	10kV.西景线961开关	城西站	80000	否	400	6928.2	公线	275.77	69	4776.3	0	1459.08	不受限	1450	达州地调	null
7391	10kV绵龙路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵龙路907开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	356.13	65	6168.2	0	1480.54	不受限	1450	德阳地调	null
7392	10kV带顺线大馈线	南充电力调度控制中心	带顺线926开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	395.18	71	6844.5	315	1460.92	不受限	1450	南充地调	null

7393	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制中心	梅三线951开关	梅子坝站	40000	是	150	2598.08	公线	36.2	24	626.9	0	1451.56	不受限	1450	乐山地调	null
7394	10kV王杨线	井研电力调度控制中心	王杨线915开关	王村站	30000	是	275	4763.14	公线	135.68	49	2349.9	0	1460.61	不受限	1450	乐山地调	null
7395	10kV两雪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	两雪线911开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	124.3	41	2152.8	1030	1493.73	不受限	1450	乐山地调	null
7396	10kV五楠线912大馈线	沐川电力调度控制中心	五楠线912开关	沐川五星站	3150	是	200	3464.1	公线	75.45	38	1306.8	0	1464.48	不受限	1450	乐山地调	null
7397	10kV广天线	广元电力调度控制中心	广天线922开关	懒土坡站	50000	否	283	4901.7	专线	168.2	59	2913.3	0	1498.23	不受限	1450	广元地调	null

7398	10kV林清线	广元电力调度控制中心	林清线914开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	94	47	1628	0	1489.69	不受限	1450	广元地调	null
7399	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云工二线923开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	254.82	49	4413.5	2150	1480.14	不受限	1450	广元地调	null
7400	10kV阳卫线961大馈线	天府电力调度控制中心	阳卫线961开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	275.1	69	4764.8	0	1470.58	不受限	1450	天府地调	null
7401	10kV竹建线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹建线954开关	金竹站	20000	否	307.8	5331.25	公线	109.24	35	1892	1430	1476.12	不受限	1450	广安地调	null
7402	10kV千峰线大馈线	阆中电力调度控制中心	千峰线913开关	千佛站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	157.78	58	2732.7	0	1476.19	不受限	1450	南充地调	null
7403	10kV溪南线大馈线	广安电力调度控制中心	溪南线6开关	溪口站	20000	是	320	5542.56	公线	171.21	54	2965.3	0	1468.75	不受限	1450	广安地调	null

7404	10kV花开 一线大馈 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花开一 线916 开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公线	412.07	75	7137	0	1483.42	不受 限	1450	南充 地调	null
7405	10kV东工 线	内江电 力调度 控制中 心	东工线 919开 关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	182.11	46	3154.2	1600	1481.18	不受 限	1450	内江 地调	null
7406	10kV万澈 二线	广元电 力调度 控制中 心	万澈二 线925 开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	300.3	62	5201.2	0	1477.58	不受 限	1450	广元 地调	null
7407	10kV下川 二线	广元电 力调度 控制中 心	下川二 线926 开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	322.38	71	5583.6	0	1477.97	不受 限	1450	广元 地调	null
7408	10kV郊澈 二线	广元电 力调度 控制中 心	郊澈二 线916 开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	236.25	59	4091.8	0	1450.76	不受 限	1450	广元 地调	null
7409	10kV九万 一线	广元电 力调度 控制中 心	九万一 线916 开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	378.29	73	6552	0	1491.64	不受 限	1450	广元 地调	null

7410	10kV乔城 一线	广元电 力调度 控制中 心	乔城一 线914 开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	277.83	69	4812	0	1485.74	不受 限	1450	广元 地调	null
7411	10kV魏镇 二线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	魏镇二 线994 开关	魏家桥	63000	否	483	8365.81	公线	350.21	73	6065.7	0	1463.53	不受 限	1450	天府 地调	null
7412	10kV景城 四线	青白江 电力调 度控制 中心	景城四 线925 开关	景峰	2*5000 0	否	553	9578.24	公线	411.27	74	7123.2	0	1497.22	不受 限	1450	成都 地调	null
7413	10kV东奥 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东奥路 945开 关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	236.03	59	4088	0	1454.56	不受 限	1450	天府 地调	null
7414	10kV星润 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	星润线 916开 关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	274.87	69	4760.8	0	1474.58	不受 限	1450	天府 地调	null
7415	10kV东都 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东都路 942开 关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	273.9	68	4744	0	1491.38	不受 限	1450	天府 地调	null

7416	10kV白馆线	成都配调	白馆线927开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	专线	340.32	72	5894.4	0	1478.94	不受限	1450	成都地调	null
7417	10kV洞姆二线_用户专线	成都配调	洞姆二线915	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.26	72	5876	0	1497.34	不受限	1450	成都地调	null
7418	10kV范海路	成都配调	范海路936	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	294.39	62	5098.9	0	1455.18	不受限	1450	成都地调	null
7419	10kV雷富路_专线	成都配调	雷富路910	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	340.24	72	5893	0	1480.34	不受限	1450	成都地调	null
7420	10kV作科二线	成都配调	作科二线944开关944	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	340.42	72	5896	0	1477.34	不受限	1450	成都地调	null
7421	10kV洞力路_专线	成都配调	洞力路949	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	340.47	72	5897	0	1476.34	不受限	1450	成都地调	null
7422	10kV铁君线	成都配调	铁君路933	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	341.88	72	5921.3	0	1452.04	不受限	1450	成都地调	null

7423	10kV金飞线	宜宾电力调度控制中心	金飞线916开关	金沙	360000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	0	1490	不受限	1450	宜宾地调	null
7424	10kV桐金线	江安电力调度控制中心	桐金线957开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	217.69	57	3770.4	0	1495.03	不受限	1450	宜宾地调	null
7425	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解岳二线992开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	394.86	66	6839	0	1474.84	不受限	1450	成都地调	null
7426	10kV红聚线	宜宾电力调度控制中心	红聚线630开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	301	70	5213	0	1490	不受限	1450	宜宾地调	null
7427	10kV红脂线	宜宾电力调度控制中心	红脂线643开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	301	70	5213	0	1490	不受限	1450	宜宾地调	null
7428	10kV翠壹线	成都配调	翠壹线921开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	339.32	72	5877	0	1496.34	不受限	1450	成都地调	null

7429	10kV新金Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅱ线942开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	301	70	5213	0	1490	不受限	1450	宜宾地调	null
7430	10kV城龙线	天全电力调度控制中心	城龙线915开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	356	69	6166	450	1412	不受限	1412	雅安地调	null
7431	10kV罗广二路	绵竹电力调度控制中心	罗广二路921开关	罗荣站	102000	否	552	9560.92	公用	415.7	75	7200	0	1404.83	不受限	1404.8	德阳地调	null
7432	10kV凤溪线	乐山电力调度控制中心	凤溪线916开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	268.35	61	4647.9	0	1448.92	不受限	1400	乐山地调	null
7433	10kV星文二线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅱ线910开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	359	65	6217.9	0	1444.69	不受限	1400	南充地调	null
7434	10kV兴镇路911#线路	中江电力调度控制中心	兴镇路911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	96.92	48	1678.7	0	1438.99	不受限	1400	德阳地调	null

7435	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙线913开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	160.53	59	2780.4	0	1428.49	不受限	1400	南充地调	null
7436	10kV张城一线	峨眉山电力调度控制中心	张城一线954开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	257.03	61	4451.8	0	1409.46	不受限	1400	乐山地调	null
7437	10kV消太线大馈线	营山电力调度控制中心	消太线923开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	专线	161.45	59	2796.3	50	1440.53	不受限	1400	南充地调	null
7438	10kV新街线大馈线	游仙电力调度控制中心	新街线912开关	新桥站	12.6	否	353	6114.14	公用	235.05	67	4071	0	1431.73	不受限	1400	绵阳地调	null
7439	10kV湔九路大馈线	荃华电力调度控制中心	湔九路912开关	湔氏站	32000	是	600	10392.3	公线	396.46	66	6866.7	0	1447.14	不受限	1400	德阳地调	null

7440	10kV云华线	五通桥电力调度控制中心	云华线911开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	97.51	49	1688.9	0	1428.79	不受限	1400	乐山地调	null
7441	10kV太林线911大馈线	西充电力调度控制中心	太林线911开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	165.82	60	2872	0.37	1414.46	不受限	1400	南充地调	null
7442	10kV两平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	两平线913开关	两河口站	6300	否	170	2944.49	公线	61.59	36	1066.8	150	1433.24	不受限	1400	乐山地调	null
7443	10kV金高一路	广汉电力调度控制中心	金高一路927开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	247.34	51	4284	1850	1441.99	不受限	1400	德阳地调	null
7444	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线914开关	金峰站	6.3	是	316	5473.28	公用	169.76	54	2940.3	0	1438.32	不受限	1400	绵阳地调	null

7445	10kV三纺路	广汉电力调度控制中心	三纺路910开关	三星堆站旧	120000	否	252	4364.77	专线	143.8	57	2490.6	0	1437.69	不受限	1400	德阳地调	null
7446	10kV龙城五路	绵竹电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙桥站	71500	是	400	6928.2	公用	236.93	59	4103.6	0	1438.96	不受限	1400	德阳地调	null
7447	10kV凉农线	蒲城电力调度控制中心	凉农线923开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	公线	96.51	48	1671.6	0	1446.09	不受限	1400	达州地调	null
7448	10kV许龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许龙线911开关	许州站	11.3	否	269	4659.22	公用	159.26	59	2758.4	0	1434.9	不受限	1400	绵阳地调	null
7449	10kV金折线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金折线914开关	金孔站	12.6	否	316	5473.28	公用	203.42	64	3523.2	0	1402.75	不受限	1400	绵阳地调	null
7450	10kV清孔线958路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	清孔线926开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	97.7	49	1692.2	0	1425.49	不受限	1400	达州地调	null

7451	10kV剑源线	剑阁电力调度控制中心	剑源线912开关	剑阁站	80000	是	319	5525.24	公线	172.81	54	2993	0	1427.19	不受限	1400	广元地调	null
7452	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	姚柳线915开关	35kV姚家站	20000	是	220	3810.51	公线	94.57	43	1638	0	1410.41	不受限	1400	广元地调	null
7453	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板护线915开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	181.02	55	3135.2	0	1437.42	不受限	1400	资阳地调	null
7454	10kV龙镇线	苍溪电力调度控制中心	龙镇线911开关	35kV龙山站	20000	否	300	5196.15	公线	187.41	62	3245.9	0	1430.63	不受限	1400	广元地调	null
7455	10kV北禹一线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹一线927开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	221.56	37	3837.4	3050	1426.44	不受限	1400	绵阳地调	null
7456	10kV米青线	米易电力调度控制中心	米青线954开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	294.17	63	5095.1	0	1417.41	不受限	1400	攀枝花地调	null

7457	10kV南凉线	射洪电力调度控制中心	南凉线929开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	284.34	62	4924.8	0	1449.14	不受限	1400	遂宁地调	null
7458	10kV麻楠线	米易电力调度控制中心	麻楠线954开关	麻陇站	6300	是	300	5196.15	公线	159.01	53	2754	0	1402.92	不受限	1400	攀枝花地调	null
7459	10kV庄威二线	眉山电力调度控制中心	庄威二线922开关	庄店站	50000	否	482	8348.48	公线	350.64	73	6073	0	1440.63	不受限	1400	眉山地调	null
7460	10kV自定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自定线915开关	自强站	10	是	305	5282.75	公用	154.95	51	2683.7	100	1442.5	不受限	1400	绵阳地调	null
7461	10kV木中线	南部电力调度控制中心	10kV木中线916	楠木站(南部)	30000	否	275	4763.14	公线	165.43	60	2865.2	0	1421.63	不受限	1400	南充地调	null
7462	10kV水龙线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水龙线913	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	141.76	51	2455.2	0	1424.59	不受限	1400	泸州地调	null

7463	10kV洪止一线	洪雅电力调度控制中心	洪止一线917开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	312.53	63	5413.1	0	1445.82	不受限	1400	眉山地调	null
7464	10kV尖丹线912大馈线	叙永电力调度控制中心	尖丹线912开关	丹山	30200	是	252	4364.77	公线	120.25	48	2082.8	0	1409.02	不受限	1400	泸州地调	null
7465	10kV塔清线大馈线	安州电力调度控制中心	塔清线924开关	塔水站	10	否	400	6928.2	公用	278.24	70	4819.2	0	1416.18	不受限	1400	绵阳地调	null
7466	10kV丹东线915大馈线	叙永电力调度控制中心	丹东线913开关	丹山	30200	是	400	6928.2	公线	236.86	59	4102.4	0	1440.16	不受限	1400	泸州地调	null
7467	10kV河火线	南部电力调度控制中心	10kV河火线911	河东站(南部)	14300	否	220	3810.51	公线	115.77	53	2005.1	0	1424.36	不受限	1400	南充地调	null
7468	10kV童桂线	乐至电力调度控制中心	10kV童桂线914开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	321.6	71	5570.1	0	1444.71	不受限	1400	资阳地调	null

7469	10kV西火线	通川电力调度控制中心	10kV.西火线928开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	238.79	60	4135.8	0	1406.76	不受限	1400	达州地调	null
7470	10kV北城线	资中电力调度控制中心	北城线913开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	276.49	69	4788.8	0	1446.58	不受限	1400	内江地调	null
7471	10kV凉城一线	资中电力调度控制中心	凉城一线925开关	凉水井	270000	是	423	7326.57	公线	296.85	70	5141.4	0	1452.47	不受限	1400	内江地调	null
7472	10kV盘农线	通川电力调度控制中心	10kV.盘农线922开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	177.94	61	3082	0	1438.66	不受限	1400	达州地调	null
7473	10kV碑青线	通川电力调度控制中心	10kV.碑青线921开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	156.73	59	2714.5	0	1416.44	不受限	1400	达州地调	null
7474	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣凤	7300	是	220	3810.51	公线	94.06	43	1629.2	0	1419.21	不受限	1400	遂宁地调	null

7475	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	98.38	49	1704	0	1413.69	不受限	1400	巴中地调	null
7476	10kV打新线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	打新线913	打古	10000	是	308	5334.72	公线	164.28	53	2845.3	0	1422.48	不受限	1400	泸州地调	null
7477	10kV光文线	仪陇电力调度控制中心	光文线914开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	218.64	58	3786.9	0	1436.96	不受限	1400	南充地调	null
7478	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春新Ⅱ线923开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	368.79	65	6387.4	0	1441.47	不受限	1400	南充地调	null
7479	10kV普尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普尔线914开关	普昌站	9000	否	265	4589.93	公线	156.76	59	2715	0	1415.94	不受限	1400	凉山地调	null
7480	10kV云新线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云新线911开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	258.83	68	4483	0	1440.61	不受限	1400	凉山地调	null

7481	10kV海杉线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海杉线大馈线922开关	海湾站	30000	否	210	3637.31	公线	106.37	51	1842.4	0	1431.18	不受限	1400	凉山 地调	null
7482	10kV天平线	大英电力调度控制中心	天平线924开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	201.43	57	3488.8	0	1430.22	不受限	1400	遂宁 地调	null
7483	10kV麻云线	通江电力调度控制中心	10kV麻云线911	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	89.15	46	1544	0	1448.99	不受限	1400	巴中 地调	null
7484	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV乔环三线916开关	乔瓦站	40000	是	430	7447.82	公线	243.19	57	4212	300	1446.26	不受限	1400	凉山 地调	null
7485	10kV金坪线	蓬溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	是	377	6529.83	公线	219.42	58	3800.4	0	1423.46	不受限	1400	遂宁 地调	null

7486	10kV茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV茶群线915	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	93.78	47	1624.3	0	1493.39	不受限	1400	巴中地调	null
7487	10kV蓬南线	蓬溪电力调度控制中心	蓬南线918开关	蓬南	20000	是	455	7880.83	公线	282.73	62	4896.9	0	1407.76	不受限	1400	遂宁地调	null
7488	10kV宜交线	汉源电力调度控制中心	宜交线922开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	165.76	60	2871	0	1415.83	不受限	1400	雅安地调	null
7489	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	10kV玉金线923开关	玉山站	16300	否	220	3810.51	公线	115.32	52	1997.3	0	1432.16	不受限	1400	巴中地调	null
7490	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺洼线916开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	36.09	27	625	0	1432.68	不受限	1400	阿坝地调	null
7491	10kV白渝线	仁和电力调度控制中心	白渝线976开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	285.24	63	4940.4	630	1444.41	不受限	1400	攀枝花地调	null

7492	10kV撒白线	阿坝电力调度控制中心	撒白线911开关	撒瓦脚站	3150	是	275	4763.14	公线	103.07	37	1785.1	580	1445.41	不受限	1400	阿坝地调	null
7493	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安船线914断路器	安乐坝站	1732.1	是	106	1835.97	公线	254.85	20	441.4	0	1445.22	不受限	1400	甘孜地调	null
7494	10kV大新线	仁寿电力调度控制中心	大新线913开关	大勇站	102000	是	495	8573.65	公线	314.21	63	5442.1	0	1416.82	不受限	1400	眉山地调	null
7495	10kV皮紫线	万源电力调度控制中心	10kV.皮紫线913开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	78.01	39	1351.2	0	1420.08	不受限	1400	达州地调	null
7496	10kV青上线	彭山电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	公线	214.12	64	3708.6	75	1438.53	不受限	1400	眉山地调	null

7497	10kV理新 线917大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	理新线 917开 关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公线	129.11	12	226.4	0	1456.87	不受 限	1400	甘孜 地调	null
7498	10kV洛俄 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	洛俄线 911开 关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	6.29	13	109	0	1449.84	不受 限	1400	甘孜 地调	null
7499	10KV来坝 线914大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	来坝线 914开 关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	91.35	25	167.4	0	1423.35	不受 限	1400	甘孜 地调	null

7500	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公线	4.47	26	77.4	0	1481.44	不受限	1400	甘孜地调	null
7501	10Kv新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拉线925开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公线	120.46	20	124.5	0	1425.61	不受限	1400	甘孜地调	null
7502	10kV德其线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德其线913开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公线	8.91	19	154.3	0	1404.54	不受限	1400	甘孜地调	null

7503	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	6.15	15	106.6	0	1450.86	不受限	1400	甘孜地调	null
7504	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	114.32	14	198.1	0	1421.16	不受限	1400	甘孜地调	null
7505	10kV汇新线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	303.81	63	5262	0	1402.93	不受限	1400	自贡地调	null
7506	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子甲线913开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公线	0	19	624.3	0	1558.84	不受限	1400	甘孜地调	null

7507	10kV沿卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿卫线912开关	沿滩站	71900	否	200	3464.1	专线	97.4	49	1686.9	0	1430.79	不受限	1400	自贡地调	null
7508	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤新线915开关	凤凰站	120200	是	350	6062.18	公线	157.3	45	2724.4	0	1432.5	不受限	1400	攀枝花地调	null
7509	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔新线922开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	20	364.4	0	1558.84	不受限	1400	甘孜地调	null
7510	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石烟线914开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公线	0	19	384.5	0	1558.84	不受限	1400	甘孜地调	null

7511	10kV永富线	盐边电力调度控制中心	永富线954开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	72.96	36	1263.6	80	1427.68	不受限	1400	攀枝花地调	null
7512	10kV安纸线	盐边电力调度控制中心	安纸线973开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	186.48	62	3229.8	0	1446.73	不受限	1400	攀枝花地调	null
7513	10kV龙金线	仁寿电力调度控制中心	龙金线972开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	259.65	68	4497.1	0	1426.51	不受限	1400	眉山地调	null
7514	10kV虎庙线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎庙线912开关	虎让站	6300	是	375	6495.19	公线	218.71	58	3788.1	0	1408.05	不受限	1400	达州地调	null
7515	10kV斗楷线	阿坝电力调度控制中心	斗楷线912开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	58.94	34	1020.8	0	1404.07	不受限	1400	阿坝地调	null
7516	10kV观热线	阿坝电力调度控制中心	观热线911开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	78.06	39	1352	0	1419.28	不受限	1400	阿坝地调	null

7517	10kV勒江线	阿坝电力调度控制中心	勒江线913开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.7	0	1431.13	不受限	1400	阿坝地调	null
7518	10kV青机线	仁和电力调度控制中心	青机线922开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	157.09	52	2720.8	0	1436.12	不受限	1400	攀枝花地调	null
7519	10kV城南Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城南Ⅱ线662开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	221.55	58	3837.2	0	1428.23	不受限	1400	宜宾地调	null
7520	10kV井板线	江安电力调度控制中心	井板线952开关	大井站	6300	是	370	6408.59	公用	215.01	58	3723.9	0	1402.97	不受限	1400	宜宾地调	null
7521	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南化线941开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	261.03	61	4521	0	1437.26	不受限	1400	宜宾地调	null
7522	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	276.49	69	4788.8	0	1446.58	不受限	1400	成都地调	null

7523	10kV叙长I线	宜宾电力调度控制中心	叙长I线642开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	260.74	61	4516	0	1442.26	不受限	1400	宜宾地调	null
7524	10kV猛祥线	成都配调	猛祥线905开关	猛追湾	128000	是	473	8192.6	公线	296.33	63	5132.4	0	1421.68	不受限	1400	成都地调	null
7525	10kV新江II线	宜宾电力调度控制中心	新江II线944开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	262.6	61	4548.3	0	1409.96	不受限	1400	宜宾地调	null
7526	10kV蔡韩路	大邑电力调度控制中心	蔡韩线922开关	蔡场	14600	否	398	6893.56	公线	276.21	69	4784	0	1420.2	不受限	1400	成都地调	null
7527	10kV军科线	成都配调	军科路947	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	342.61	72	5934	0	1439.34	不受限	1400	成都地调	null
7528	10kV绿土线	成都配调	绿土线906	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	187.99	56	3256	0	1427.46	不受限	1400	成都地调	null
7529	10kV南光路	成都配调	南光路935	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	344.55	73	5967.6	0	1405.74	不受限	1400	成都地调	null

7530	10kV猛石路专线	成都配调	猛石路921	猛追湾	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	343.36	73	5947	0	1426.34	不受 限	1400	成都地调	null
7531	10kV涯万路大馈线	成都配调	涯万路913	天涯石	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	343.53	73	5950	0	1423.34	不受 限	1400	成都地调	null
7532	10kV两海一路_专线	成都配调	两海一线913	两河	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	342.21	72	5927	0	1446.34	不受 限	1400	成都地调	null
7533	10kV绿高路	成都配调	绿高路909	绿洲	2*5000 0+6300 0	是	338	5854.33	公线	189.38	56	3280	0	1403.46	不受 限	1400	成都地调	null
7534	10kV佳镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳镇路991	成佳	10000	是	363	6287.34	公线	208.64	57	3613.6	0	1416.27	不受 限	1400	成都地调	null
7535	10kV高医路	成都配调	高医线933	高店子	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	344.56	73	5967.7	0	1405.64	不受 限	1400	成都地调	null
7536	10kV楼城线	成都配调	楼城线930	红牌楼	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	297.46	63	5152	0	1402.08	不受 限	1400	成都地调	null

7537	10kV新富路_专线	成都配调	新富路924	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	343.65	73	5952	0	1421.34	不受限	1400	成都地调	null
7538	10kV浆照路	成都配调	浆照路927	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	296.61	63	5137.2	0	1416.88	不受限	1400	成都地调	null
7539	10kV革海线	青白江电力调度控制中心	革海线906开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	421.59	75	7302	0	1427.53	不受限	1400	成都地调	null
7540	10kV曙业线	青白江电力调度控制中心	曙业线964开关	曙光	2*40000	是	553	9578.24	公线	359.18	65	6221	0	1441.59	不受限	1400	成都地调	null
7541	10kV五平线大馈线	简阳电力调度控制中心	五平线914开关	五星	12000	是	380	6581.79	公线	169.54	45	2936.5	880	1448.93	不受限	1400	成都地调	null
7542	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金杨线913开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	416.11	75	7207	0	1413.42	不受限	1400	天府地调	null

7543	10kV万光线	新都电力调度控制中心	万光线935开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	276.36	69	4786.5	0	1448.88	不受限	1400	成都地调	null
7544	10kV树洁一线	青白江电力调度控制中心	树洁一线915开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	238.83	60	4136.5	0	1406.06	不受限	1400	成都地调	null
7545	10kV丹萌线	彭州电力调度控制中心	丹萌线910	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	514.55	86	8912	0	1480.3	不受限	1400	成都地调	null
7546	10kV罗村线大馈线	天府电力调度控制中心	罗村线924开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	458.08	76	7934	0	1419.07	不受限	1400	天府地调	null
7547	10kV凤物线大馈线	天府电力调度控制中心	凤物线912开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	专线	398.71	66	6905.6	0	1408.24	不受限	1400	天府地调	null
7548	10kV高金线大馈线	广安电力调度控制中心	高金线14开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公线	52.16	35	903.4	0	1434.87	不受限	1400	广安地调	null

7549	10kV轮曲线	广元电力调度控制中心	轮曲线927开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	276.78	69	4793.9	0	1441.48	不受限	1400	广元地调	null
7550	10kV隆火线	隆昌电力调度控制中心	隆火线914开关	隆昌站	16000	否	100	1732.05	专线	8.2	8	142.1	0	1416.74	不受限	1400	内江地调	null
7551	10kV桃昊二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃昊二线929开关	桃花山站(阆中)	20000	否	200	3464.1	公线	97.37	49	1686.4	0	1431.29	不受限	1400	南充地调	null
7552	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥柏线915开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	97.97	49	1696.8	0	1420.89	不受限	1400	资阳地调	null
7553	10kV道花线	广元电力调度控制中心	道花路914开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	公线	94.94	48	1644.3	0	1411.04	不受限	1400	广元地调	null
7554	10kV里驰线大馈线	阆中电力调度控制中心	里驰线923开关	七里站	90000	否	325	5629.17	公线	209.7	65	3632	0	1434.25	不受限	1400	南充地调	null

7555	10kV南才线	雅安电力调度控制中心	南才线937开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公用	269.38	61	4665.6	0	1431.22	不受限	1400	雅安地调	null
7556	10kV城垭线大馈线	阆中电力调度控制中心	城垭线924开关	城郊站(阆中)	40000	否	173	2996.45	公线	74.87	43	1296.8	0	1400	不受限	1400	南充地调	null
7557	10kV阳镇线	广元电力调度控制中心	阳镇线915手车开关	35kV朝阳站	6300	否	150	2598.08	公线	53.35	36	924	0	1414.27	不受限	1400	广元地调	null
7558	10kV城古线大馈线	阆中电力调度控制中心	城古线917开关	城郊站(阆中)	40000	是	300	5196.15	公线	157.06	52	2720.2	0	1436.72	不受限	1400	南充地调	null
7559	10kV万污线(专线)	内江电力调度控制中心	万污线914开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	113.26	38	1961.6	1278	1436.93	不受限	1400	内江地调	null
7560	10kV郊东二线	广元电力调度控制中心	郊东二线923开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	280.83	62	4863.9	0	1413.05	不受限	1400	广元地调	null

7561	10kV云东 一线	广元电 力调度 控制中 心	云东一 线919 开关	云盘梁 站	100000	否	453	7846.19	公线	328.91	73	5696.7	0	1364.87	不受 限	1350	广元 地调	null
7562	10kV白园 南一线	广元电 力调度 控制中 心	白园南 一线 942开 关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	293.01	65	5075	630	1356.57	不受 限	1350	广元 地调	null
7563	10kV金石 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	金石线 931开 关	金桥	50000	是	553	9578.24	公线	362.53	66	6279	0	1383.59	不受 限	1350	天府 地调	null
7564	10kV马子 线	广安电 力调度 控制中 心	马子线 927开 关	石马河 站	127000	是	320	5542.56	公线	175.06	55	3032.1	50	1351.95	不受 限	1350	广安 地调	null
7565	10kV宋付 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	宋付线 973开 关	宋家垭 站	100000	否	100	1732.05	专线	11.14	11	192.9	0	1365.94	不受 限	1350	广安 地调	null
7566	10kV中西 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	中西线 971开 关	中心站	12600	否	178.2	3086.51	公线	62.04	35	1074.6	315	1388.26	不受 限	1350	广安 地调	null

7567	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈IV线911开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	363.38	66	6293.7	0	1368.89	不受限	1350	南充地调	null
7568	10kV合五线大馈线	邻水电力调度控制中心	合五线955开关	合流站	11300	是	341	5906.29	公线	180.96	53	3134.3	200	1390.73	不受限	1350	广安地调	null
7569	10kV庙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙石线939开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	117.41	53	2033.5	0	1395.96	不受限	1350	南充地调	null
7570	10kV大钻线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大钻线914开关	大通站(高坪)	16300	否	211	3654.63	公线	111.78	53	1936	0	1353.17	不受限	1350	南充地调	null
7571	10kV桐桥二线	内江电力调度控制中心	桐桥二线925开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	223.59	53	3872.6	630	1358.66	不受限	1350	内江地调	null
7572	10kV中再二线(专线)	内江电力调度控制中心	中再二线915开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	190.75	64	3303.8	0	1372.73	不受限	1350	内江地调	null

7573	10kV姚王 线	广元电 力调度 控制中 心	姚王线 913开 关	35kV姚 渡站	7300	否	100	1732.05	公线	10.72	11	185.7	0	1373.15	不受 限	1350	广元 地调	null
7574	10kV万建 线	雅安电 力调度 控制中 心	万建线 912开 关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	167.71	56	2904.8	410	1361.73	不受 限	1350	雅安 地调	null
7575	10kV红园 二线	雅安电 力调度 控制中 心	红园二 线926 开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	562.4	80	9740.8	3300	1376.53	不受 限	1350	雅安 地调	null
7576	10kV籍镇 II线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	籍镇II 回922 开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	339.35	73	5877.6	0	1371.04	不受 限	1350	天府 地调	null
7577	10kV塔工 七线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔工七 线933 开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	372.93	74	6459.2	0	1381.8	不受 限	1350	成都 地调	null
7578	10kV旗竹 路大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	旗竹路 912开 关	战旗	6300	否	300	5196.15	公线	190.25	63	3295.1	0	1381.43	不受 限	1350	成都 地调	null

7579	10kV景铁二路	青白江电力调度控制中心	景铁二线921开关	景峰	2*50000	否	200	3464.1	专线	100.23	50	1736	0	1381.69	不受限	1350	成都地调	null
7580	10kV庙福线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙福线940开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	385.91	75	6684	0	1375.23	不受限	1350	成都地调	null
7581	10kV桂超线	新都电力调度控制中心	桂超线918开关	桂湖	166000	是	517	8954.7	公线	333.26	64	5772	0	1391.76	不受限	1350	成都地调	null
7582	10kV九伍线	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	#####	是	300	5196.15	公线	159.83	53	2768.2	0	1388.72	不受限	1350	成都地调	null
7583	10kV磁新路	彭州电力调度控制中心	磁新线905开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	99.54	50	1724	0	1393.69	不受限	1350	成都地调	null
7584	10kV十西线大馈线	天府电力调度控制中心	十西线913开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	362.12	65	6271.9	0	1390.69	不受限	1350	天府地调	null

7585	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东阳路926开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	280.83	70	4864	0	1371.38	不受限	1350	天府地调	null
7586	10kV安园线931大馈线	天府电力调度控制中心	安园线931开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	281.35	70	4873	0	1362.38	不受限	1350	天府地调	null
7587	10kV天协线大馈线	天府电力调度控制中心	天协线921开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	459.98	77	7966.9	0	1386.17	不受限	1350	天府地调	null
7588	10kV龙昌路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	281.99	70	4884	0	1351.38	不受限	1350	成都地调	null
7589	10kV绿工路_专线	成都配调	绿工路952	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	223.79	66	3876	0	1392.9	不受限	1350	成都地调	null
7590	10kV龙乐线	成都配调	龙乐路942	龙潭寺	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	346.32	73	5998.3	0	1375.04	不受限	1350	成都地调	null

7591	10kV指状线	成都配调	指状路922	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	297.92	63	5160	0	1394.08	不受限	1350	成都地调	null
7592	10kV桐倪路	成都配调	桐倪路925	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.72	63	5191.2	0	1362.88	不受限	1350	成都地调	null
7593	10kV象和八线	成都配调	象和八线开关936	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	347.34	73	6016	0	1357.34	不受限	1350	成都地调	null
7594	10kV筒江线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒江线949开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	401.26	67	6949.8	0	1364.04	不受限	1350	成都地调	null
7595	10kV旗站路	郫都电力调度控制中心	旗站线911开关	战旗	6300	是	300	5196.15	公线	160.31	53	2776.6	0	1380.32	不受限	1350	成都地调	null
7596	10kV两马路	成都配调	两马路906	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	263.86	56	4570	630	1354.08	不受限	1350	成都地调	null
7597	10kV棕大路_用户专线	成都配调	棕大路920	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	346.42	73	6000	0	1373.34	不受限	1350	成都地调	null

7598	10kV玉倪路	成都配调	玉倪路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.31	63	5184	0	1370.08	不受限	1350	成都地调	null
7599	10kV泉新线	成都配调	泉新线921	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.88	63	5194	0	1360.08	不受限	1350	成都地调	null
7600	10kV培南线	成都配调	培南线917	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.99	63	5195.9	0	1358.18	不受限	1350	成都地调	null
7601	10kV.腾达路_用户专线	成都配调	腾达路932	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	346.96	73	6009.4	0	1363.94	不受限	1350	成都地调	null
7602	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子川线909开关	子龙庙	82000	是	400	6928.2	专线	242	60	4191.4	0	1351.16	不受限	1350	成都地调	null
7603	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天龙线664开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	263.33	61	4560.8	0	1397.46	不受限	1350	宜宾地调	null
7604	10kV长天线	南屏电力调度控制中心	长天线953开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	101.39	51	1756	0	1361.69	不受限	1350	宜宾地调	null

7605	10kV瓦集线	阿坝电力调度控制中心	瓦集线914开关	瓦窑站	12815	是	270	4676.54	公线	28.93	11	501.1	1850	1390.13	不受限	1350	阿坝地调	null
7606	10kV怀镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀镇线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	140.58	51	2434.9	0	1375.61	不受限	1350	自贡地调	null
7607	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	10.2	10	176.6	0	1382.24	不受限	1350	甘孜地调	null
7608	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	0	21	187.5	0	1385.64	不受限	1350	甘孜地调	null
7609	10kV金农线	达县电力调度控制中心	金农线921开关	金刚站	14600	是	260	4503.33	公线	128.9	50	2232.6	0	1370.06	不受限	1350	达州地调	null

7610	10kV安宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	安宋线914开关	安河站	19000	否	320	5542.56	公线	175.23	55	3035	0	1399.05	不受限	1350	自贡地调	null
7611	10kV绕森线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕森921断路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公线	11.55	12	200	0	1358.84	不受限	1350	甘孜地调	null
7612	10kV邛下线	阿坝电力调度控制中心	邛下线915开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	10.09	10	174.8	0	1384.04	不受限	1350	阿坝地调	null
7613	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	51.93	35	899.4	0	1438.87	不受限	1350	甘孜地调	null
7614	10kV汇雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇雅线925开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	306.81	64	5314	0	1350.93	不受限	1350	自贡地调	null

7615	10kV凤委线	攀枝花电力调度控制中心	凤委线917开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	161.95	54	2804.9	0	1352.02	不受限	1350	攀枝花地调	null
7616	10kV炳老线	攀枝花电力调度控制中心	炳老线972开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	183.78	53	3183	300	1366.74	不受限	1350	攀枝花地调	null
7617	10kV高特线	攀枝花电力调度控制中心	高特线958开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	161.61	54	2799	0	1357.92	不受限	1350	攀枝花地调	null
7618	10kV格集线	盐边电力调度控制中心	格集线951开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	10.12	10	175.2	0	1383.65	不受限	1350	攀枝花地调	null
7619	10kV草沙线	阿坝电力调度控制中心	草沙线922开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	10.29	10	178.2	0	1380.65	不受限	1350	阿坝地调	null

7620	10kV香黄线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	香黄线912	香楠	10000	否	196	3394.82	公线	94.44	48	1670	250	1385.34	不受限	1350	泸州地调	null
7621	10kV城沙线934大馈线	古蔺电力调度控制中心	城沙线934	城郊	20000	是	196	3394.82	公线	77.23	39	1337.6	0	1378.26	不受限	1350	泸州地调	null
7622	10kV杨岗线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨岗线973开关	杨路坪站	100200	是	400	6928.2	公线	239.69	60	4151.4	0	1391.16	不受限	1350	攀枝花地调	null
7623	10kV沟盐线	盐边电力调度控制中心	沟盐线913开关	方家沟站	6300	是	220	3810.51	公线	97.83	44	1694.4	0	1354.01	不受限	1350	攀枝花地调	null
7624	10kV安赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.安赵线917开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	190.24	63	3294.9	0	1381.63	不受限	1350	达州地调	null

7625	10kV南箐东线	仁和电力调度控制中心	南箐东线954开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	115.69	39	2003.8	800	1353.12	不受限	1350	攀枝花地调	null
7626	10kV咸永线	仁寿电力调度控制中心	咸永线933开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	189.6	63	3283.9	0	1392.63	不受限	1350	眉山地调	null
7627	10kV鸣翔线	蓬溪电力调度控制中心	鸣翔线912开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	139.88	51	2422.7	0	1387.81	不受限	1350	遂宁地调	null
7628	10kV温马线	大英电力调度控制中心	温马线924开关	温家坪	80000	否	565	9786.09	公线	256.91	45	4449.6	3000	1357.88	不受限	1350	遂宁地调	null
7629	10kV棉东二线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东二线924开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	257.74	61	4464	0	1397.26	不受限	1350	泸州地调	null
7630	10kV天白线	仁寿电力调度控制中心	天白线943开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	149.49	59	2589.1	0	1385.96	不受限	1350	眉山地调	null

7631	10kV高镇线	南江电力调度控制中心	10kV高镇线953	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	260.14	69	4505.6	0	1371.25	不受限	1350	巴中地调	null
7632	10kV永坪线	通江电力调度控制中心	10kV永坪线917	永安站	71500	否	148	2563.44	公线	52.85	36	915.3	0	1391.8	不受限	1350	巴中地调	null
7633	10kV老厂线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老厂线926开关	老厂站	5000	否	198	3429.46	公线	100.04	51	1732.7	0	1353.81	不受限	1350	凉山地调	null
7634	10kV龙湾一线911大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾一线911	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	277.32	62	4803.2	0	1362.9	不受限	1350	泸州地调	null
7635	10kV巴一线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴一线913开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	150.29	59	2603	0	1372.06	不受限	1350	凉山地调	null
7636	10kV盛永线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛永线912开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	108.89	52	1886	0	1387.58	不受限	1350	凉山地调	null

7637	10kV马星 一线974	凉山彝 族自治州电力 调度控制中 心	10kV马 星一线 924开 关	马道站	40000	是	352	6096.82	公线	202.14	57	3501	0	1376.46	不受 限	1350	凉山 地调	null
7638	10kV乌依 线大馈线	布拖电 力调度 控制中 心	乌依线 911开 关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	11.89	12	205.9	0	1352.94	不受 限	1350	凉山 地调	null
7639	10kV姜安 线	石棉电 力调度 控制中 心	姜安线 971开 关	姜家沟 站	80000	是	300	5196.15	公线	161.43	54	2796	0	1360.92	不受 限	1350	雅安 地调	null
7640	10kV大石 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	大石线 911开 关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	164.93	60	2856.6	45	1385.23	不受 限	1350	巴中 地调	null
7641	10kV兰坦 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV兰 坦线 924	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	168.5	61	2918.4	0	1368.43	不受 限	1350	巴中 地调	null

7642	10kV睢光线大馈线	安州电力调度控制中心	睢光线915开关	睢水站	31.5	否	355	6148.78	公用	241.06	68	4175.2	0	1358.7	不受限	1350	绵阳地调	null
7643	10kV昆福线960路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	昆福线928开关	南昆站	82000	否	200	3464.1	专线	100.33	50	1737.7	0	1379.99	不受限	1350	达州地调	null
7644	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗城二线927开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	319.99	64	5542.3	0	1385.9	不受限	1350	眉山地调	null
7645	10kV金家镇线	射洪电力调度控制中心	金家镇线913开关	金家	12600	否	153	2650.04	公线	57.04	37	988	0	1397.04	不受限	1350	遂宁地调	null
7646	10kV白南线	眉山电力调度控制中心	白南线912开关	白玉开闭所	0	是	390	6755	公线	233.3	60	4040.7	0	1363.3	不受限	1350	眉山地调	null
7647	10kV玉场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉场线913开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	99.56	50	1724.3	0	1393.39	不受限	1350	绵阳地调	null

7648	10kV镇玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线911开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	184.91	56	3202.6	0	1370.02	不受限	1350	资阳地调	null
7649	10kV丙坪线	米易电力调度控制中心	丙坪线973开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	81.34	41	1408.8	0	1362.48	不受限	1350	攀枝花地调	null
7650	10kV坪光线	南部电力调度控制中心	10kV坪光线933	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	119.54	54	2070.5	0	1358.96	不受限	1350	南充地调	null
7651	10kV关四线	射洪电力调度控制中心	关四线915开关	城关	28500	是	435	7534.42	公线	267.44	61	4632	0	1395.54	不受限	1350	遂宁地调	null
7652	10kV许黎线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许黎线925开关	许州站	16.3	是	264	4572.61	公用	131.49	50	2277.4	0	1380.69	不受限	1350	绵阳地调	null
7653	10kV两鱼线911大馈线	叙永电力调度控制中心	两鱼线911开关	两河	20200	是	280	4849.74	公线	144.76	52	2507.2	0	1372.59	不受限	1350	泸州地调	null

7654	10kV摩麻线917大馈线	叙永电力调度控制中心	摩麻线917	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	145.03	52	2512	0	1367.79	不受限	1350	泸州地调	null
7655	10kV松铝二线922	眉山电力调度控制中心	松铝二线922开关	铝工园开闭所	0	是	495	8573.65	公线	316.1	64	5474.9	0	1384.02	不受限	1350	眉山地调	null
7656	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内二线922开关	仙鹤站	96500	是	450	7794.23	公用	280.29	62	4854.6	0	1380.78	不受限	1350	资阳地调	null
7657	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青广线922开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	221.97	52	3844.6	630	1386.66	不受限	1350	眉山地调	null
7658	10kV公陈线	资中电力调度控制中心	公陈线912开关	公民站	8000	是	300	5196.15	公线	190.01	63	3291	0	1385.53	不受限	1350	内江地调	null
7659	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资水线914开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	301.87	71	5228.4	0	1365.51	不受限	1350	内江地调	null

7660	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新胜线921开关	新店站	40000	是	400	6928.2	公线	239.72	60	4152	0	1390.56	不受限	1350	内江地调	null
7661	10kV塔城线	通川电力调度控制中心	10kV.塔城线966开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	363.05	66	6288	0	1360.74	不受限	1350	达州地调	null
7662	10kV辉野线大馈线	南充电力调度控制中心	辉野线924开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	119.53	54	2070.3	0	1359.16	不受限	1350	南充地调	null
7663	10kV太城三线大馈线	江油电力调度控制中心	太城三线926开关	太白站	100	否	500	8660.25	公线	370.65	74	6419.6	0	1374.62	不受限	1350	绵阳地调	null
7664	10kV马王线	井研电力调度控制中心	马王线921开关	马踏站	50000	是	275	4763.14	公线	140.43	51	2432.2	0	1378.31	不受限	1350	乐山地调	null
7665	10KV平园三路	罗江电力调度控制中心	平园三路957开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	334.02	64	5785.2	0	1392.42	不受限	1350	德阳地调	null

7666	10kV双高线923大馈线	西充电力调度控制中心	双高线923	双凤站(西充)	18000	否	275	4763.14	公线	169.22	62	2930.9	0.43	1355.5	不受限	1350	南充地调	null
7667	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅱ线916开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	417.32	76	7227.9	0	1376.93	不受限	1350	南充地调	null
7668	10kV金高三路	广汉电力调度控制中心	金高三路928开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	321.62	66	5570.4	650	1355.59	不受限	1350	德阳地调	null
7669	10kV光园八路	绵竹电力调度控制中心	光园八路951开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	241.66	60	4185.6	0	1356.96	不受限	1350	德阳地调	null
7670	10kV尖黑二线	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅱ回987开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	224.54	59	3889	0	1376.43	不受限	1350	乐山地调	null
7671	10kV木界线	荣经电力调度控制中心	木界线932开关	界牌站	3150	否	200	3464.1	公线	75	38	1299	500	1299	不受限	1319	雅安地调	null

7672	10kV清镇线	巴州电力调度控制中心	10kV清镇线956	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	266.73	70	4619.7	0	1303.91	不受限	1300	巴中地调	null
7673	10kV新王线918大馈线	泸州电力调度控制中心	新王新林一线918开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	247.45	61	4285.8	0	1339.9	不受限	1300	泸州地调	null
7674	10kV永富线	宝兴电力调度控制中心	永富线914开关	永富站	6300	否	135	2338.27	公线	44.47	33	770.3	0	1334.14	不受限	1300	雅安地调	null
7675	10kV鱼罗线613大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	184.29	57	3191.9	0	1325.29	不受限	1300	泸州地调	null
7676	10kV立龙线大馈线	仪陇电力调度控制中心	立龙线923开关	立山站(仪陇)	16300	是	275	4763.14	公线	144.43	53	2501.6	0	1308.91	不受限	1300	南充地调	null
7677	10kV新瑶线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新瑶线911开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	77.48	46	1341.9	0	1308.14	不受限	1300	凉山地调	null

7678	10kV林红线	南江电力调度控制中心	10kV林红线853	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	282.21	71	4887.9	0	1347.48	不受限	1300	巴中地调	null
7679	10kV红金一线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金一线912开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	302.36	72	5236.9	6400	1310.2	不受限	1300	凉山地调	null
7680	10kV瑶安线960大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶安线961小车开关	瑶山站	101600	是	335	5802.37	公线	191.34	57	3314	0	1327.9	不受限	1300	凉山地调	null
7681	10kV经黑线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经黑线931开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	206.2	59	3571.3	0	1306.16	不受限	1300	凉山地调	null
7682	10kV柏邮线971大馈线	泸州电力调度控制中心	柏邮线971开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	248.62	61	4306.1	0	1319.6	不受限	1300	泸州地调	null

7683	10kV桥会线	蓬溪电力调度控制中心	桥会线914开关	天桥	8300	是	275	4763.14	公线	139.26	51	2412	70	1328.51	不受限	1300	遂宁地调	null
7684	10kV竹石线912大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV竹石线912开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	100.6	45	1733	0	1315.41	不受限	1300	凉山地调	null
7685	10kV梅哨线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅哨线924开关	梅雨站	16300	否	400	6928.2	公线	283.46	71	4909.6	0	1325.78	不受限	1300	凉山地调	null
7686	10kV龙城线	雅安电力调度控制中心	龙城线928开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公用	228.49	52	3957.4	800	1339.42	不受限	1300	雅安地调	null
7687	10kV九农线	汉源电力调度控制中心	九农线925开关	九襄站	6300	否	275	4763.14	公线	170.33	62	2950.2	0	1336.63	不受限	1300	雅安地调	null
7688	10kV干砖线	汉源电力调度控制中心	干砖线916开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	169.88	62	2942.4	0	1344.43	不受限	1300	雅安地调	null

7689	10kV清永线	汉源电力调度控制中心	清永线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	169.79	62	2940.8	0	1346.03	不受限	1300	雅安地调	null
7690	10kV南远线	仁和电力调度控制中心	南远线991开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	163.37	54	2829.6	0	1327.32	不受限	1300	攀枝花地调	null
7691	10kV青二线	仁寿电力调度控制中心	青二线951开关	青岗站	10000	否	150	2598.08	公线	59.06	39	1022.9	0	1315.37	不受限	1300	眉山地调	null
7692	10kV仁业I回	仁寿电力调度控制中心	仁业I回919开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	320.09	65	5543.9	0	1315.02	不受限	1300	眉山地调	null
7693	10kV月油线	阿坝电力调度控制中心	月油线952开关	邛溪站	31500	是	345	5975.58	公线	106.06	31	1836.9	1630	1313.56	不受限	1300	阿坝地调	null
7694	10kV两坊线	阿坝电力调度控制中心	两坊线952开关	两河站	1600	否	100	1732.05	公线	13.16	13	228	0	1330.84	不受限	1300	阿坝地调	null

7695	10kV卷云线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷云线913开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	119.4	49	2068	0	1340.67	不受限	1300	达州地调	null
7696	10kV临水线	渠县电力调度控制中心	10kV.临水线951开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	185.63	55	3180	0	1373	不受限	1300	达州地调	null
7697	10kV通坪线	阿坝电力调度控制中心	通坪线913开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	102.11	51	1768.5	20	1329.19	不受限	1300	阿坝地调	null
7698	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	12.92	13	223.8	0	1335.04	不受限	1300	甘孜地调	null
7699	10kV黄互线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄互线912开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	86.29	44	1583.2	0	1326.65	不受限	1300	自贡地调	null

7700	10kV江金线	彭山电力调度控制中心	江金线914开关	江湊站	6300	是	300	5196.15	公线	162.18	54	2809	0	1347.92	不受限	1300	眉山地调	null
7701	10kV草正线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草正线919开关	草田站	80000	否	240	4156.92	公线	140.17	58	2427.8	0	1313.43	不受限	1300	自贡地调	null
7702	10kV南龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	南龙线921开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	479.72	69	8308.8	0	1335.26	不受限	1300	自贡地调	null
7703	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	12.63	13	218.7	0	1340.15	不受限	1300	甘孜地调	null
7704	10kV安镇线913大馈线	富顺电力调度控制中心	安镇线913开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	144.12	52	2496.2	0	1314.31	不受限	1300	自贡地调	null

7705	10kV荣南线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣南线919开关	荣县站	91300	是	465	8054.04	公线	295.58	64	5119.5	0	1323.73	不受限	1300	自贡地调	null
7706	10kV永镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	永镇线911开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	142.53	52	2486.9	0	1323.61	不受限	1300	自贡地调	null
7707	10kV园瓯一线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯一线957开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	163.89	55	2838.6	0	1318.32	不受限	1300	攀枝花地调	null
7708	10kV燕油线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕油线953开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	226.49	60	3922.8	0	1342.63	不受限	1300	自贡地调	null
7709	10kV汇学线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇学线917开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	308.14	64	5337	0	1327.93	不受限	1300	自贡地调	null

7710	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	10.18	10	176.4	0	1382.44	不受限	1300	甘孜地调	null
7711	10kV高保线	攀枝花电力调度控制中心	高保线977开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	164.76	55	2853.6	0	1303.32	不受限	1300	攀枝花地调	null
7712	10kV谢丹线914	古蔺电力调度控制中心	10kV谢丹线914开关	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	170.13	55	2946.6	0	1321.18	不受限	1300	泸州地调	null
7713	10kV壤宾线	阿坝电力调度控制中心	壤宾线911开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	59.21	39	1025.6	0	1312.67	不受限	1300	阿坝地调	null
7714	10kV共太线	盐边电力调度控制中心	共太线954开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	104.47	52	1809.4	0	1308.29	不受限	1300	攀枝花地调	null

7715	10kV土轻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土轻线923开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	325.64	65	5640	0	1329.78	不受限	1300	自贡地调	null
7716	10kV彭江线	仁和电力调度控制中心	彭江线974开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	237.71	68	4117.1	0	1338.86	不受限	1300	攀枝花地调	null
7717	10kV板塘二线	仁和电力调度控制中心	板塘二线996开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	242.1	61	4193.1	0	1349.46	不受限	1300	攀枝花地调	null
7718	10kV镇大线	阿坝电力调度控制中心	镇大线913开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	41.45	31	717.9	0	1339.78	不受限	1300	阿坝地调	null
7719	10kV车宝二线	乐山电力调度控制中心	车宝二线922开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	318.45	72	5515.5	0	1343.42	不受限	1300	乐山地调	null

7720	10kV养民线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	养民线913开关	马边养坝站	5000	否	200	3464.1	公线	102.33	51	1772.4	0	1345.29	不受限	1300	乐山地调	null
7721	10kV回水线大馈线	营山电力调度控制中心	回水线913开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	127.07	46	2200.8	300	1309.71	不受限	1300	南充地调	null
7722	10kV家镇路934线路	中江电力调度控制中心	家镇路934开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	261.6	69	4530.9	0	1345.95	不受限	1300	德阳地调	null
7723	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继城六路977开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	365.33	66	6327.5	0	1335.09	不受限	1300	德阳地调	null
7724	10kV桂利线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂利线914开关	桂花站	100000	否	310	5369.36	公线	203.77	66	3529.3	0	1303.12	不受限	1300	南充地调	null

7725	10kV桥农 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	桥农线 916开 关	高桥	180	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	不受 限	1300	绵阳 地调	null
7726	10kV龙城 三路大馈 线	绵竹电 力调度 控制中 心	龙城三 路918 开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	365.62	66	6332.6	0	1316.14	不受 限	1300	德阳 地调	null
7727	10kV香镇 二路绵竹	绵竹电 力调度 控制中 心	香镇二 路922 开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公用	364.41	66	6311.6	0	1337.14	不受 限	1300	德阳 地调	null
7728	10kV凤时 一线	乐山电 力调度 控制中 心	凤时一 线966 开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	319.12	73	5527.1	0	1331.82	不受 限	1300	乐山 地调	null
7729	10kV南城 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	南城线 912开 关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	344.76	65	5971.2	0	1331.13	不受 限	1300	绵阳 地调	null
7730	10kV仙新 一线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV仙 新一线 918开 关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	339.49	65	5880	0	1325.33	不受 限	1300	资阳 地调	null

7731	10kV南振线	射洪电力调度控制中心	南振线928开关	城南	128000	是	490	8487.05	公线	315.8	64	5469.6	0	1320.04	不受限	1300	遂宁地调	null
7732	10kV塔镇线大馈线	安州电力调度控制中心	塔镇线923开关	塔水站	10	否	400	6928.2	公用	283.19	71	4904.8	0	1330.58	不受限	1300	绵阳地调	null
7733	10kV香苏线	射洪电力调度控制中心	香苏线915开关	香山	12600	否	154	2667.36	公线	61.8	40	1070.4	0	1330.22	不受限	1300	遂宁地调	null
7734	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.樊漆线953开关	樊吟站	90000	否	230	3983.72	公线	130.1	57	2253.3	0	1332.05	不受限	1300	达州地调	null
7735	10kV河迎线大馈线	安州电力调度控制中心	河迎线924开关	35kV河清站	10	是	410	7101.41	公用	250.81	61	4344	0	1337.13	不受限	1300	绵阳地调	null
7736	10kV罗止三线	洪雅电力调度控制中心	罗止三线917开关	罗庙站	100000	否	335	5802.37	公线	224.54	67	3889.1	0	1333.03	不受限	1300	眉山地调	null

7737	10kV墩坝线大馈线	北川电力调度控制中心	墩坝线911开关	墩上站	8000	否	150	2598.08	公用	57.98	39	1004.3	0	1333.97	不受限	1300	绵阳地调	null
7738	10kV望麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望麻线925开关	望江站	100	否	300	5196.15	公用	192.21	64	3329	0	1347.53	不受限	1300	绵阳地调	null
7739	10kV柳凉线	剑阁电力调度控制中心	柳凉线911开关	35kV柳沟站	12600	否	228	3949.08	公线	128.67	56	2228.6	0	1325.57	不受限	1300	广元地调	null
7740	10kV青金线	射洪电力调度控制中心	青金线915开关	青岗	11000	是	178	3083.05	公线	64.55	36	1118	0	1348.44	不受限	1300	遂宁地调	null
7741	10kV春摇线	剑阁电力调度控制中心	春摇线914小车开关	春风站	80000	否	188	3256.26	公线	92.77	49	1606.7	0	1323.93	不受限	1300	广元地调	null
7742	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	10kV河满一线916	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	220.58	67	3820.4	0	1323.79	不受限	1300	南充地调	null

7743	10kV科白 一线913	眉山电 力调度 控制中 心	科白一 线913 开关	白玉开 闭所	0	是	390	6755	公线	234.35	60	4059	0	1345	不受 限	1300	眉山 地调	null
7744	10kV单石 线	苍溪电 力调度 控制中 心	单石线 914开 关	35kV单 鼓站	22300	否	377	6529.83	公线	263.67	70	4566.8	0	1310.05	不受 限	1300	广元 地调	null
7745	10kV芙紫 线	苍溪电 力调度 控制中 心	芙紫线 913开 关	35kV芙 蓉站	32000	否	300	5196.15	公线	192.37	64	3331.8	0	1344.73	不受 限	1300	广元 地调	null
7746	10kV坪桐 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪 桐线 916	大坪站 (南部)	22500	否	220	3810.51	公线	122.78	56	2126.6	0	1302.86	不受 限	1300	南充 地调	null
7747	10kV岳珍 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳 珍线 915开 关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	340.88	65	5904	0	1318.79	不受 限	1300	资阳 地调	null
7748	10kV金农 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	金农线 932开 关	金宝站	9	否	100	1732.05	公用	12.83	13	222.3	0	1336.54	不受 限	1300	绵阳 地调	null

7749	10kV河磷线大馈线	安州电力调度控制中心	河磷线925开关	35kV河清站	10	是	400	6928.2	公用	243.76	61	4221.9	0	1320.66	不受限	1300	绵阳地调	null
7750	10kV龙头线	安岳电力调度控制中心	10kV龙头线926开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	267.03	62	4624.9	0	1333.36	不受限	1300	资阳地调	null
7751	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗镇线631开关	宗场站	6300	是	270	4676.54	公线	140.76	52	2438	0	1303.23	不受限	1300	宜宾地调	null
7752	10kV子油路	大邑电力调度控制中心	子油线994开关	子龙庙	82000	是	500	8660.25	公线	323.9	65	5610	0	1318.2	不受限	1300	成都地调	null
7753	10kV明平线	宜宾电力调度控制中心	明平线952开关	明威站	10000	否	300	5196.15	公线	193.3	64	3348	0	1328.53	不受限	1300	宜宾地调	null
7754	10kV底白线	江安电力调度控制中心	底白线916开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	257.96	70	4467.8	0	1299.93	不受限	1300	宜宾地调	null

7755	10kV雄天线	南溪电力调度控制中心	雄天线951开关	雄镇站	6300	是	200	3464.1	公线	82.58	41	1430.3	0	1340.98	不受限	1300	宜宾地调	null
7756	10kV横镇线	宜宾电力调度控制中心	横镇线692开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	102.31	51	1772	0	1345.69	不受限	1300	宜宾地调	null
7757	10kV鹤镇路	大邑电力调度控制中心	鹤镇线923开关	鹤鸣山	13300	是	400	6928.2	公线	242.68	61	4203.2	0	1339.36	不受限	1300	成都地调	null
7758	10kV义庆线	宜宾电力调度控制中心	义庆线911开关	义兴站	6300	是	300	5196.15	公线	163.45	54	2831	0	1325.92	不受限	1300	宜宾地调	null
7759	10kV沙园路	成都配调	沙园路906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	194	57	3360	0	1323.46	不受限	1300	成都地调	null
7760	10kV晋佛线	成都配调	晋佛路909	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	301.43	64	5220.8	0	1333.28	不受限	1300	成都地调	null

7761	10kV红杨路	成都配调	红杨路920	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	349.26	74	6049.2	0	1324.14	不受限	1300	成都地调	null
7762	10kV望桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	302.42	64	5238	0	1316.08	不受限	1300	成都地调	null
7763	10kV长碾路大馈线	温江电力调度控制中心	长碾路916	长安桥	2*50000	是	400	6928.2	公线	242.4	61	4198.4	0	1344.16	不受限	1300	成都地调	null
7764	10kV新望线	成都配调	新望路934	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	348.05	74	6028.2	0	1345.14	不受限	1300	成都地调	null
7765	10kV象奥一路_特	成都配调	象奥一路990	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	348.27	74	6032	0	1341.34	不受限	1300	成都地调	null
7766	10kV铁环路	成都配调	铁环路921	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	347.81	74	6024	0	1349.34	不受限	1300	成都地调	null
7767	10kV塔九路	成都配调	塔九线905	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	302.96	64	5247.2	0	1306.88	不受限	1300	成都地调	null

7768	10kV德航 路大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	德航路 915开 关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	462.12	77	8004	0	1349.07	不受 限	1300	成都 地调	null
7769	10kV牧江 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧江路 914开 关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	284.07	71	4920.1	0	1315.28	不受 限	1300	天府 地调	null
7770	10kV贾园 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	贾园线 932	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	362.41	66	6277	0	1344.02	不受 限	1300	成都 地调	null
7771	10kV东澜 线	新都电 力调度 控制中 心	东澜线 949开 关	东骏	100000	是	517	8954.7	公线	336.61	65	5830	0	1333.76	不受 限	1300	成都 地调	null
7772	10kV马枣 线	新都电 力调度 控制中 心	马枣线 928开 关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	327.11	65	5665.6	0	1331.89	不受 限	1300	成都 地调	null
7773	10kV桂城 四线	新都电 力调度 控制中 心	桂城四 线941 开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	284.53	71	4928	0	1307.38	不受 限	1300	成都 地调	null

7774	10kV太红路	彭州电力调度控制中心	太红线922开关	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	282.22	71	4888	0	1347.38	不受限	1300	成都地调	null
7775	10kV普医路	新都电力调度控制中心	普医线912开关	普河	100000	否	500	8660.25	专线	279.85	56	4847	1600	1347.22	不受限	1300	成都地调	null
7776	10kV怡皇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡皇线937开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	463.94	77	8035.4	0	1317.67	不受限	1300	天府地调	null
7777	10kV清东路大馈线	天府电力调度控制中心	清东路915开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	284.76	71	4932	0	1303.38	不受限	1300	天府地调	null
7778	10kV望嘉线	隆昌电力调度控制中心	望嘉线972开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	283.52	71	4910.6	0	1324.78	不受限	1300	内江地调	null
7779	10kV龙方路大馈线	天府电力调度控制中心	龙方路918开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	462.96	77	8018.4	0	1334.67	不受限	1300	天府地调	null

7780	10kV朝镇线	广元电力调度控制中心	朝镇线913开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	282.58	71	4894.3	0	1341.08	不受 限	1300	广元地调	null
7781	10kV李渡一线	嘉陵电力调度控制中心	李渡I线913开关	李渡站(高坪)	10000	是	345.1	5977.31	公线	199.25	58	3451	0	1330.85	不受 限	1300	南充地调	null
7782	10kV桐红线大馈线	广安电力调度控制中心	桐红线954开关	桐子梁站	80000	否	100	1732.05	专线	14.16	14	245.3	0	1313.54	不受 限	1300	广安地调	null
7783	10kV龙柑线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙柑线924开关	龙安站	30300	否	341	5906.29	公线	190	56	3420	1530	1304.8	不受 限	1300	广安地调	null
7784	10kV吉双线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉双线912开关	吉安站(高坪)	14300	是	174	3013.77	公线	62.23	36	1077.8	0	1333.22	不受 限	1300	南充地调	null
7785	10kV天镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	天镇线914开关	天龙站	19000	否	100	1732.05	公线	13.19	13	228.4	0	1330.44	不受 限	1300	广安地调	null

7786	10kV思小线大馈线	阆中电力调度控制中心	思小线914开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	57.57	38	997.1	0	1341.17	不受限	1300	南充地调	null
7787	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九莲二线974开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	388.75	75	6733.1	0	1310.54	不受限	1300	广元地调	null
7788	10kV河胜一线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜一线954开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	159.64	40	2764.9	1430	1347.66	不受限	1300	广安地调	null
7789	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安潘线916开关	安平站(高坪)	14300	是	211	3654.63	公线	80.72	38	1398	200	1325.7	不受限	1300	南充地调	null
7790	10kV金马线大馈线	阆中电力调度控制中心	金马线916开关	金垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	122.36	56	2119.2	0	1310.26	不受限	1300	南充地调	null
7791	10kV金福线大馈线	阆中电力调度控制中心	金福线925开关	金垭站(阆中)	18000	否	200	3464.1	公线	103.49	52	1792.4	0	1325.29	不受限	1300	南充地调	null

7792	10kV江开线大馈线	阆中电力调度控制中心	江开线916开关	江南站(阆中)	25000	否	320	5542.56	公线	210.11	66	3639.1	0	1349.2	不受限	1300	南充地调	null
7793	10kV陈镇线	广元电力调度控制中心	陈镇线911开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	82.18	41	1423.3	0	1347.98	不受限	1300	广元地调	null
7794	10kV三国二线大馈线	内江电力调度控制中心	三国二线927开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	261.1	62	4522.3	0	1338.96	不受限	1300	内江地调	null
7795	10kV元柳线	广元电力调度控制中心	元柳线914开关	35kV元坝站	16300	否	200	3464.1	公线	104.25	52	1805.6	0	1312.09	不受限	1300	广元地调	null
7796	10kV仁义线	天全电力调度控制中心	仁义线912开关	仁义站	5000	否	220	3810.51	公线	72.17	32	1250	315	1279	不受限	1279	雅安地调	null
7797	10kV城南线	天全电力调度控制中心	城南线914开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5976	800	1252	不受限	1252	雅安地调	null

7798	10kV衣涵线	平昌电力调度控制中心	10kV衣涵线912	白衣站	10000	否	275	4763.14	公线	173.21	63	3000	0	1286.83	不受限	1250	巴中地调	null
7799	10kV凤金线	蓬溪电力调度控制中心	凤金线917开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	147.66	54	2557.5	0	1253.01	不受限	1250	遂宁地调	null
7800	10kV温长线	大英电力调度控制中心	温长线919开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	297.92	54	5160	1250	1252.59	不受限	1250	遂宁地调	null
7801	10kV莱天线	大英电力调度控制中心	莱天线914开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	86.35	43	1495.5	0	1275.78	不受限	1250	遂宁地调	null
7802	10kV大渠线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渠线915开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	88.05	44	1525.1	0	1260.04	不受限	1250	泸州地调	null
7803	10kV石光线	南江电力调度控制中心	10kV石光线918	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	264.77	70	4585.8	0	1291.05	不受限	1250	巴中地调	null

7804	10kV城双 线924大 馈线	仪陇电 力调度 控制中 心	城双线 924开 关	金城站 (仪陇)	10300	是	178	3083.05	公线	69.35	39	1201.2	0	1265.24	不受 限	1250	南充 地调	null
7805	10kV船中 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船 中线 922开 关	船城站	100000	否	265	4589.93	公线	166.21	63	2878.7	0	1252.24	不受 限	1250	凉山 地调	null
7806	10kV高桥 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV高 桥线 956	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	264.53	70	4581.6	0	1295.25	不受 限	1250	巴中 地调	null
7807	10kV陇紫 线	仪陇电 力调度 控制中 心	陇紫线 k205开 关	仪陇开 闭所	300000	是	507	8781.5	公线	303.76	60	5261.2	500	1264	不受 限	1250	南充 地调	null
7808	10kV文园 三线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV文 园三线 913开 关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	312.19	65	5407.1	0	1271.68	不受 限	1250	眉山 地调	null
7809	10kV花镇 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV花 镇线 954	花丛站	10000	否	308	5334.72	公线	203.43	66	3523.4	0	1277.85	不受 限	1250	巴中 地调	null

7810	10kV梁独线	巴州电力调度控制中心	10kV梁独线955	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	226.73	68	3927	0	1295.13	不受限	1250	巴中地调	null
7811	10kV912田新线	甘洛电力调度控制中心	10kV田新线912开关	田坝站	10000	否	220	3810.51	公线	123.9	56	2145.9	0	1283.56	不受限	1250	凉山地调	null
7812	10kV松甘线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松甘线912开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	125.23	57	2169	0	1260.46	不受限	1250	凉山地调	null
7813	10kV乌浪线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌浪线913开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	16.7	17	289.3	0	1269.54	不受限	1250	凉山地调	null
7814	10kV地洛线大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV地洛线912开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	15.9	16	275.4	0	1283.44	不受限	1250	凉山地调	null
7815	10kV武瑶线大馈线	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	否	275	4763.14	公线	173.56	63	3006	0	1280.83	不受限	1250	凉山地调	null

7816	10kV金五线	旺苍电力调度控制中心	金五线913	35kV金溪站	10000	否	228	3949.08	公线	131.77	58	2282.3	0	1271.87	不受限	1250	广元地调	null
7817	10kV玉舞线	巴州电力调度控制中心	10kV玉舞线922	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	123.05	56	2131.2	0	1298.26	不受限	1250	巴中地调	null
7818	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城六线923开关	杨柳埡站	80000	是	500	8660.25	公线	325.79	65	5642.7	0	1285.5	不受限	1250	达州地调	null
7819	10kV永柏线大馈线	富顺电力调度控制中心	永柏线912开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	136.86	53	2516.8	0	1293.71	不受限	1250	自贡地调	null
7820	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250	甘孜地调	null

7821	10kV阿万线	阿坝电力调度控制中心	阿万线952开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	83.83	48	1452	0	1275.98	不受限	1250	阿坝地调	null
7822	10kV彭大线	彭山电力调度控制中心	彭大线924开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	310.79	64	5382.9	0	1295.88	不受限	1250	眉山地调	null
7823	10kV江渎线	彭山电力调度控制中心	江渎线912开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	公线	61.56	41	1066.3	0	1271.97	不受限	1250	眉山地调	null
7824	10kV道五线大馈线	自贡电力调度控制中心	道五线914开关	道生灝站	80300	是	445	7707.63	公线	266.75	60	4620.1	250	1296	不受限	1250	自贡地调	null
7825	10kV北元线	阿坝电力调度控制中心	北元线922开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	44.13	33	764.3	0	1293.38	不受限	1250	阿坝地调	null

7826	10kV降知线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降知线912开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250	甘孜地调	null
7827	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红下线912开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250	甘孜地调	null
7828	10kV石月线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线924开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	147.48	54	2554.3	0	1256.21	不受限	1250	自贡地调	null
7829	10kV安化线大馈线	富顺电力调度控制中心	安化线911开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	145.89	53	2526.9	0	1283.61	不受限	1250	自贡地调	null

7830	10kV园委线	攀枝花电力调度控制中心	园委线975开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	167.74	56	2905.2	0	1251.72	不受限	1250	攀枝花地调	null
7831	10kV金垭线	达县电力调度控制中心	10kV.金垭线912开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	86.82	43	1503.8	0	1267.48	不受限	1250	达州地调	null
7832	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金三弦922开关	金弦开闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公线	0	14	144.6	0	1378.71	不受限	1250	甘孜地调	null
7833	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石警线917开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公线	111.74	25	193.3	0	1299.31	不受限	1250	甘孜地调	null

7834	10kV永肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	永肖线912开关	永安站	28300	是	304	5265.43	公线	142.23	47	2463.4	460	1288.94	不受限	1250	自贡地调	null
7835	10kV燕凉线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕凉线961开关	燕子山站	80300	否	510	8833.46	公线	204.94	40	3549.6	3105	1295.51	不受限	1250	自贡地调	null
7836	10kV板塘一线	仁和电力调度控制中心	板塘一线971开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	247.07	62	4279.3	0	1263.26	不受限	1250	攀枝花地调	null
7837	10kV格洼线	盐边电力调度控制中心	格洼线954开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	16.49	16	285.6	0	1273.24	不受限	1250	攀枝花地调	null
7838	10kV安滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.安滩线912开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	165.27	55	2862.5	0	1294.42	不受限	1250	达州地调	null
7839	10kV箐六线	盐边电力调度控制中心	箐六线971开关	箐河站	25000	是	140	2424.87	公线	37.26	27	645.4	0	1294.5	不受限	1250	攀枝花地调	null

7840	10kV土贡Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅱ线928开关	土地坡站	80200	是	413	7153.37	公线	199.54	48	3456	1000	1266.7	不受限	1250	自贡地调	null
7841	10kV南中线	射洪电力调度控制中心	南中线927开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	273.46	63	4736.4	0	1291.14	不受限	1250	遂宁地调	null
7842	10kV罗止一线	洪雅电力调度控制中心	罗止一线913开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	322.92	65	5592.9	0	1266.02	不受限	1250	眉山地调	null
7843	10kV君双线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君双线912开关	君塘站	11300	否	275	4763.14	公线	174.04	63	3014.4	0	1272.43	不受限	1250	达州地调	null
7844	10kV小上线大馈线	北川电力调度控制中心	小上线914开关	小地站	6300	否	100	1732.05	公用	17.49	17	303	0	1255.84	不受限	1250	绵阳地调	null
7845	10kV禹武线墩上侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线914开关	墩上站	8500	否	150	2598.08	公用	60.5	40	1047.8	0	1290.47	不受限	1250	绵阳地调	null

7846	10kV青渔线	射洪电力调度控制中心	青渔线924开关	青岗	11000	是	178	3083.05	公线	64.18	36	1111.6	80	1274.84	不受限	1250	遂宁地调	null
7847	10kV黄三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄三线915开关	黄甸站	6.3	否	198	3429.46	公用	104.73	53	1814	0	1272.51	不受限	1250	绵阳地调	null
7848	10kV金场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金场线922开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	105.8	53	1832.4	0	1285.29	不受限	1250	绵阳地调	null
7849	10kV天成线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天成线912开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	189.43	57	3281	0	1291.62	不受限	1250	资阳地调	null
7850	10kV陵苕线	苍溪电力调度控制中心	陵苕线918开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	308.39	73	5341.4	0	1283.7	不受限	1250	广元地调	null
7851	10kV墩青线大馈线	北川电力调度控制中心	墩青线913开关	墩上站	8000	否	100	1732.05	公用	16.66	17	288.5	0	1270.34	不受限	1250	绵阳地调	null

7852	10kV坪店线	南部电力调度控制中心	10kV坪店线915	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	124.89	57	2163.1	0	1266.36	不受限	1250	南充地调	null
7853	10kV南中线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南中线913开关	城南	50000	否	306	5300.08	公线	201.14	66	3483.7	0	1286.37	不受限	1250	泸州地调	null
7854	10kV罗前二线	洪雅电力调度控制中心	罗前二线922	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	322.55	65	5586.6	0	1272.32	不受限	1250	眉山地调	null
7855	10kV棉居线	射洪电力调度控制中心	棉居线915开关	棉纺厂站	16000	否	120	2078.46	公线	35.6	30	616.6	0	1254.01	不受限	1250	遂宁地调	null
7856	10kV碑金线	通川电力调度控制中心	10kV.碑金线912开关	碑庙站	20000	否	210	3637.31	公线	114.87	55	1989.6	0	1283.98	不受限	1250	达州地调	null
7857	10kV茶仙线	蒲城电力调度控制中心	茶仙线913开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	106.79	53	1849.6	0	1268.09	不受限	1250	达州地调	null

7858	10kV柳龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	168.82	63	2924	0	1284.89	不受限	1250	南充地调	null
7859	10kV高柑线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高柑线915开关	高坝子站	81500	是	275	4763.14	公线	134.88	49	2336.2	200	1274.31	不受限	1250	乐山地调	null
7860	10kV石三二线	井研电力调度控制中心	石三二线935开关	石家桥站	120000	否	500	8660.25	公线	375.4	75	6502	0	1292.22	不受限	1250	乐山地调	null
7861	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略镇路912开关	略坪站	20000	否	231	4001.04	公线	133.05	58	2304.5	0	1296.44	不受限	1250	德阳地调	null
7862	10kV棕财一线	西充电力调度控制中心	棕财 I 线919开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	263.56	62	4564.9	0.73	1295.63	不受限	1250	南充地调	null
7863	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯城三路903开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	367.62	66	6367.2	0	1295.39	不受限	1250	德阳地调	null

7864	10kV凯林路924#线路	中江电力调度控制中心	凯林路924开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	368.11	67	6375.6	0	1286.99	不受限	1250	德阳地调	null
7865	10kV罗旺线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗旺线911开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	169.67	63	2938.7	0	1270.19	不受限	1250	南充地调	null
7866	10kV新云线大馈线	游仙电力调度控制中心	新云线922开关	新桥站	12.6	是	300	5196.15	公用	167.36	56	2898.6	0	1258.32	不受限	1250	绵阳地调	null
7867	10kV三铁路	广汉电力调度控制中心	三铁路924开关	三星堆站旧	120000	否	600	10392.3	公用	417.71	70	7234.7	850	1268.37	不受限	1250	德阳地调	null
7868	10kV双普三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普三线958开关	双碑站	50	是	527	9127.91	公用	347	66	6010.1	0	1292.23	不受限	1250	绵阳地调	null
7869	10kV水谢线大馈线	乐山电力调度控制中心	水谢线926开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	267.78	70	4638	0	1285.61	不受限	1250	乐山地调	null

7870	10kV水污线大馈线	乐山电力调度控制中心	水污线933开关	水口站	102000	否	100	1732.05	公线	16.52	17	286.2	0	1272.65	不受限	1250	乐山地调	null
7871	10kV罗广一路	绵竹电力调度控制中心	罗广一路913开关	罗荣站	102000	是	552	9560.92	公用	368.8	67	6387.6	0	1261.14	不受限	1250	德阳地调	null
7872	10kV新清路	绵竹电力调度控制中心	新清路925开关	新市	300000	是	335	5802.37	公线	193.01	58	3342.9	0	1299	不受限	1250	德阳地调	null
7873	10kV袁工线	广元电力调度控制中心	袁工线921开关	袁家坝	240000	否	400	6928.2	公线	286.49	72	4962	0	1273.38	不受限	1250	广元地调	null
7874	10kV上东线	广元电力调度控制中心	上东线927开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	248.8	62	4309.3	0	1274.83	不受限	1250	广元地调	null
7875	10kV西丰一线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰I线961开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	276.02	50	4780.7	1600	1281.89	不受限	1250	南充地调	null

7876	10kV万隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	万隆线973开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	95.72	42	1657.8	205	1289.54	不受 限	1250	广安 地调	null
7877	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白华线968开关	白塔站	100000	否	300	5196.15	公用	196.56	66	3404.4	0	1272.13	不受 限	1250	资阳 地调	null
7878	10kV中海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海二线916开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	287.74	60	4983.6	400	1267.47	不受 限	1250	资阳 地调	null
7879	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝全线913开关	朝阳站	10000	是	366	6339.31	公线	117.88	32	2041.7	1735	1294.75	不受 限	1250	内江 地调	null
7880	10kV鸡临线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡临线916开关	鸡石湾站	71500	是	380	6581.79	公用	229.64	60	3977.4	0	1288.03	不受 限	1250	资阳 地调	null
7881	10kV老龙线大馈线	阆中电力调度控制中心	老龙线922开关	老观站 (阆中)	15000	否	150	2598.08	公线	61.35	41	1062.6	0	1275.67	不受 限	1250	南充 地调	null

7882	10kV南兴线	雅安电力调度控制中心	南兴线915开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	194.2	58	3363.6	0	1278.3	不受限	1250	雅安地调	null
7883	10kV江双线大馈线	阆中电力调度控制中心	江双线927开关	江南站(阆中)	25000	否	214	3706.59	公线	120.4	56	2085.3	0	1250.63	不受限	1250	南充地调	null
7884	10kV永红线	雅安电力调度控制中心	永红线924开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	339	56	5871.5	2225	1256.57	不受限	1250	雅安地调	null
7885	10kV袁久二线	广元电力调度控制中心	袁久二线926开关	袁家坝	246000	否	482	8348.48	公线	359.82	75	6232.1	0	1281.53	不受限	1250	广元地调	null
7886	10kV三汇线大馈线	内江电力调度控制中心	三汇线971开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	36.57	8	633.4	5630	1250.23	不受限	1250	内江地调	null
7887	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云东二线926开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	334.89	74	5800.3	0	1261.27	不受限	1250	广元地调	null

7888	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪石线912开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	246.94	62	4277	0	1265.56	不受限	1250	内江地调	null
7889	10kV朝滩线	广元电力调度控制中心	朝滩线915开关	朝天站	20000	是	259	4486.01	公线	133.97	52	2320.3	0	1268.51	不受限	1250	广元地调	null
7890	10kV羊部线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊部线911	羊安	120000	是	420	7274.61	公线	263.28	63	4560	0	1259.69	不受限	1250	成都地调	null
7891	10kV桐蜀线大馈线	天府电力调度控制中心	桐蜀线914开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	公线	407.04	68	7050	0	1263.84	不受限	1250	天府地调	null
7892	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉天线914开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	392.26	76	6794	0	1265.23	不受限	1250	成都地调	null
7893	10kV青水线	青白江电力调度控制中心	青水线955开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	196.63	66	3405.6	0	1270.93	不受限	1250	成都地调	null

7894	10kV景安线大馈线	青白江电力调度控制中心	景安线916开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	372.4	75	6450	0	1266.29	不受限	1250	成都地调	null
7895	10kV清新一线大馈线	天府电力调度控制中心	清新一路913开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	246.3	62	4266	0	1276.56	不受限	1250	天府地调	null
7896	10kV板燕路大馈线	天府电力调度控制中心	板燕路929开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	196.91	66	3410.4	0	1266.13	不受限	1250	天府地调	null
7897	10kV龙福线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙福线911	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	327.53	66	5672.9	0	1255.3	不受限	1250	成都地调	null
7898	10kV德友一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德友一路925开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	175.52	44	3040	1250	1252.56	不受限	1250	成都地调	null
7899	10kV邦鹭线	成都配调	邦鹭线919开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	353.25	75	6118.3	0	1255.04	不受限	1250	成都地调	null

7900	10kV川和线	成都配调	川和线922	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	352.77	75	6110	0	1263.34	不受限	1250	成都地调	null
7901	10kV象中线	成都配调	象中路991	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	351.06	74	6080.4	0	1292.94	不受限	1250	成都地调	null
7902	10kV楼晋线	成都配调	楼晋路910	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	305.27	65	5287.2	0	1266.88	不受限	1250	成都地调	null
7903	10kV涯金二路	成都配调	涯金二线开关920	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	351.43	74	6086.7	0	1286.64	不受限	1250	成都地调	null
7904	10kV楼河线	成都配调	楼河线913	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	305.27	65	5287.2	0	1266.88	不受限	1250	成都地调	null
7905	10kV苏湖路	成都配调	苏湖线908	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	303.87	64	5263	0	1291.08	不受限	1250	成都地调	null
7906	10kV新森路	成都配调	新森路948	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	353.35	75	6120	0	1253.34	不受限	1250	成都地调	null

7907	10kV方坝线(红坝端)	宜宾电力调度控制中心	方坝线649开关	红坝站	80000	是	370	6408.59	公线	222	60	3845	0	1282	不受限	1250	宜宾地调	null
7908	10kV粉海线	成都配调	粉海路923开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	352.24	74	6100.8	0	1272.54	不受限	1250	成都地调	null
7909	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪镇线951开关	汪家站	6300	是	200	3464.1	公线	85.22	43	1476	0	1295.28	不受限	1250	宜宾地调	null
7910	10kV顺渠线	宜宾电力调度控制中心	顺渠线937开关	天顺站	50000	否	240	4156.92	公线	145.61	61	2522	0	1219.23	不受限	1200	宜宾地调	null
7911	10kV桐庆线	江安电力调度控制中心	桐庆线946开关	桐梓林站	142000	是	320	5542.56	公用	184.57	58	3196.8	0	1237.25	不受限	1200	宜宾地调	null
7912	10kV留夕线	江安电力调度控制中心	留夕线932开关	留耕站	6300	是	370	6408.59	公用	226.1	61	3916	0	1210.87	不受限	1200	宜宾地调	null

7913	10kV沙渠二路	大邑电力调度控制中心	沙渠二线914开关	沙渠	36000	是	531	9197.19	公线	353.35	67	6120	0	1237.75	不受限	1200	成都地调	null
7914	10kV横五线	宜宾电力调度控制中心	横五线965开关	横江站	6300	是	270	4676.54	公线	144.98	54	2511.1	0	1230.13	不受限	1200	宜宾地调	null
7915	10kV红坡线	宜宾电力调度控制中心	红坡线635开关	红坝站	40000	是	400	6928.2	公线	250.14	63	4332.5	0	1210.06	不受限	1200	宜宾地调	null
7916	10kV新城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅱ线943开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	273.08	64	4729.8	0	1228.46	不受限	1200	宜宾地调	null
7917	10kV荔民金支路_特	成都配调	荔民、荔民金支线920开	荔枝巷	122000	否	473	8192.6	专线	353.81	75	6128	0	1245.34	不受限	1200	成都地调	null
7918	10kV驷九线	成都配调	驷九路925	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.31	65	5340	0	1214.08	不受限	1200	成都地调	null

7919	10kV白丰路专线	成都配调	白丰线913	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	355.5	75	6157.2	0	1216.14	不受限	1200	成都地调	null
7920	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	306.7	65	5312	0	1242.08	不受限	1200	成都地调	null
7921	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港二路925开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	288.52	72	4997.2	0	1238.18	不受限	1200	天府地调	null
7922	10kV景铁一路	青白江电力调度控制中心	景铁一线915开关	景峰	2*50000	否	200	3464.1	专线	110.25	55	1909.6	0	1208.09	不受限	1200	成都地调	null
7923	10kV革城三线	青白江电力调度控制中心	革城三线914开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	371.71	67	6438	0	1224.59	不受限	1200	成都地调	null
7924	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂锦线907开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	245.96	49	4260	2400	1212.17	不受限	1200	成都地调	null

7925	10kV光湖一路	彭州电力调度控制中心	光湖一路954	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	479.27	87	8301	5160	1277.24	不受限	1200	成都地调	null
7926	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美熊线937开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	394.9	76	6839.6	0	1219.63	不受限	1200	成都地调	null
7927	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	丹发一路906	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	478.75	87	8292	400	1286.24	不受限	1200	成都地调	null
7928	10kV文洪线906大馈线	天府电力调度控制中心	文洪路906开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	167.9	56	2908	0	1248.92	不受限	1200	天府地调	null
7929	10kV庙双线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙双线981开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	71.99	40	1246.9	315	1244.02	不受限	1200	南充地调	null
7930	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾龚线922开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	198.43	59	3436.8	0	1205.1	不受限	1200	内江地调	null

7931	10kV方高线大馈线	武胜电力调度控制中心	方高线957开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	60.48	12	1047.5	5500	1246.72	不受限	1200	广安地调	null
7932	10kV思牛线大馈线	阆中电力调度控制中心	思牛线924开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	64.29	43	1113.5	0	1224.77	不受限	1200	南充地调	null
7933	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷一线915开关	白塔站	100000	否	320	5542.56	公用	25.96	8	449.7	3300	1238.6	不受限	1200	资阳地调	null
7934	10kV唐振线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐振线915开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	352.72	66	6109.1	0	1248.65	不受限	1200	广安地调	null
7935	10kV龙场线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙场线924开关	二龙站(阆中)	6300	否	100	1732.05	公线	19.02	19	329.4	0	1229.44	不受限	1200	南充地调	null
7936	10kV合甘一回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘一回958开关	合流站	11300	否	147	2546.11	公线	62.92	43	1089.8	0	1201.7	不受限	1200	广安地调	null

7937	10kV南东线	雅安电力调度控制中心	南东线925开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公用	282.61	64	4894.8	0	1202.02	不受限	1200	雅安地调	null
7938	10kV汉凤线	雅安电力调度控制中心	汉凤线913开关	汉碑站	100000	是	496	8590.97	公用	253.79	51	4395.6	1250	1227.18	不受限	1200	雅安地调	null
7939	10kV蒙东线	雅安电力调度控制中心	蒙东线926开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	423.74	4	7339.2	5000	1235.38	不受限	1200	雅安地调	null
7940	10kV羊北线	广元电力调度控制中心	羊北路912开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	163.49	63	2831.6	0	1205.81	不受限	1200	广元地调	null
7941	10kV青陡线大馈线	营山电力调度控制中心	青陡线914开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	175.86	64	3045.9	0	1240.93	不受限	1200	南充地调	null
7942	10kV凯塔路	中江电力调度控制中心	凯塔路926开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	427.9	77	7411.2	0	1209.22	不受限	1200	德阳地调	null

7943	10kV孝乡路908线路	孝泉电力调度控制中心	孝乡路908开关	孝泉站	100000	是	376	6512.51	公线	231.24	61	4005.1	0	1204.91	不受限	1200	德阳地调	null
7944	10kV家回路922线路	中江电力调度控制中心	家回路922开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	174.73	64	3026.3	0	1229.35	不受限	1200	德阳地调	null
7945	10kV柳杨线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳杨线921开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	171.77	64	2975	0	1233.89	不受限	1200	南充地调	null
7946	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳家线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	281.76	64	4880	0	1216.82	不受限	1200	乐山地调	null
7947	10kV车建二线	乐山电力调度控制中心	车建二线928开关	车子站	110000	否	380	6581.79	公线	271.68	71	4705.5	0	1218.11	不受限	1200	乐山地调	null
7948	10kV山泥线大馈线	威远电力调度控制中心	山泥线913开关	山王站	12600	是	260	4503.33	公线	126.8	49	2196.1	160	1246.56	不受限	1200	内江地调	null

7949	10kV合羊线大馈线	江油电力调度控制中心	合羊线941开关	三合站	40	否	480	8313.84	公用	361.41	75	6259.7	0	1222.76	不受限	1200	绵阳地调	null
7950	10kV龙岳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岳线924开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	274.39	64	4752.5	0	1205.76	不受限	1200	资阳地调	null
7951	10kV东林线	安岳电力调度控制中心	10kV东林线913开关	东胜站	12600	是	430	7447.82	公线	273.88	64	4743.6	0	1214.66	不受限	1200	资阳地调	null
7952	10kV昆滨线	蒲城电力调度控制中心	昆滨线914开关	南昆站	82000	否	335	5802.37	公线	231.87	69	4016	0	1206.13	不受限	1200	达州地调	null
7953	10kV中钢四线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢四线918开关	中坝站	40	是	653	11310.29	公用	452.63	69	7839.6	0	1208.63	不受限	1200	绵阳地调	null
7954	10kV许武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许武线913开关	许州站	16.3	否	234	4053	公用	140.8	60	2438.7	0	1209	不受限	1200	绵阳地调	null

7955	10kV自马线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自马线914开关	自强站	10	是	200	3464.1	公用	77.77	39	1346.9	200	1224.38	不受限	1200	绵阳地调	null
7956	10kV玛瑙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	玛瑙线924开关	交泰站	7.5	否	200	3464.1	公用	109.22	55	1891.7	0	1225.99	不受限	1200	绵阳地调	null
7957	10kV金文线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金文线933开关	金宝站	9	否	200	3464.1	公用	107.93	54	1869.4	0	1248.29	不受限	1200	绵阳地调	null
7958	10kV罗前一线	洪雅电力调度控制中心	罗前一线915开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	375.58	76	6505	0	1211.29	不受限	1200	眉山地调	null
7959	10kV通曲线大馈线	北川电力调度控制中心	通曲线912开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	178.7	58	3095	0	1200.49	不受限	1200	绵阳地调	null
7960	10kV指江线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指江线923开关	指南站	16.3	否	500	8660.25	公线	380.5	76	6590.2	0	1204.02	不受限	1200	绵阳地调	null

7961	10kV玉星线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉星线914开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	108.19	54	1873.8	0	1243.89	不受限	1200	绵阳地调	null
7962	10kV木井线	大竹电力调度控制中心	木井线924开关	木头站	83500	是	200	3464.1	专线	89.08	45	1542.8	0	1228.48	不受限	1200	达州地调	null
7963	10kV南新线	米易电力调度控制中心	南新线952开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	199.53	67	3455.9	0	1208.17	不受限	1200	攀枝花地调	null
7964	10kV升柳线	南部电力调度控制中心	10kV升柳线914	升钟站(南部)	20000	是	275	4763.14	公线	149.42	54	2587.9	0	1222.61	不受限	1200	南充地调	null
7965	10kV城园线	米易电力调度控制中心	城园线971开关	城北站	50000	否	175	3031.09	公线	110.68	55	1916.9	2000	1201	不受限	1200	攀枝花地调	null
7966	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧万线911开关	碧庄	5000	是	345	5975.58	公线	204.62	59	3544	0	1236.46	不受限	1200	遂宁地调	null

7967	10kV长民线	安岳电力调度控制中心	10kV长民线925开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	232.1	61	4020	0	1245.43	不受限	1200	资阳地调	null
7968	10kV分树线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分树线913	分水	10000	是	280	4849.74	公线	153.11	55	2651.8	0	1227.99	不受限	1200	泸州地调	null
7969	10kV庄大一线916	眉山电力调度控制中心	庄大一线916开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	312.22	63	5407.7	250	1201.22	不受限	1200	眉山地调	null
7970	10kV板桥线	资中电力调度控制中心	板桥线914开关	板栗站	18000	否	300	5196.15	公线	198.22	66	3433.2	0	1243.33	不受限	1200	内江地调	null
7971	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	10kV东新线916开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公用	153.46	61	2658	0	1239.12	不受限	1200	资阳地调	null
7972	10kV卫庆线	威远电力调度控制中心	卫庆线912开关	卫林站	10000	否	362	6270.02	专线	255.58	71	4426.7	0	1216.32	不受限	1200	内江地调	null

7973	10kV红卡线	阿坝电力调度控制中心	红卡线954开关	红土站	3150	否	176	3048.41	公线	87.04	49	1507.5	0	1236.07	不受限	1200	阿坝地调	null
7974	10kV杨斌线	达县电力调度控制中心	10kV.杨斌线977开关	杨柳埡站	80000	是	260	4503.33	公线	137	53	2372.8	0	1229.86	不受限	1200	达州地调	null
7975	10kV木草线	达县电力调度控制中心	10kV.木草线923开关	木头站	81500	是	200	3464.1	公线	110	55	1905	0	1550	不受限	1200	达州地调	null
7976	10kV卷水线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷水线912开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	120.24	49	2000	0	1276	不受限	1200	达州地调	null
7977	10kV油厂一线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂一线913开关	油房坝站	40000	否	300	5196.15	公线	200.58	67	3474	0	1202.53	不受限	1200	达州地调	null
7978	10kV桥龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线913开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	224.49	53	3888.2	750	1223.06	不受限	1200	自贡地调	null

7979	10kV道缪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道缪线918开关	道生灏站	80000	是	416	7205.33	公线	260.9	63	4518.8	0	1245.46	不受限	1200	自贡地调	null
7980	10kV黄新线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄新线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	94.58	46	1682.3	0	1227.55	不受限	1200	自贡地调	null
7981	10kV博街线	阿坝电力调度控制中心	博街线911开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	64.17	43	1111.4	0	1226.87	不受限	1200	阿坝地调	null
7982	10kV海红二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红二线926开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	370.61	67	6419	0	1202.02	不受限	1200	自贡地调	null
7983	10kV海光二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光二线927开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	370.61	67	6419	0	1202.02	不受限	1200	自贡地调	null

7984	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	17.32	17	299.9	0	1258.94	不受限	1200	甘孜地调	null
7985	10kV清宝东线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝东线951开关	清香坪站	16200	是	350	6062.18	公线	208.11	59	3604.4	0	1245.34	不受限	1200	攀枝花地调	null
7986	10kV平农线	仁和电力调度控制中心	平农线923开关	平地站	63000	是	220	3810.51	公线	106.69	48	1847.9	0	1200.51	不受限	1200	攀枝花地调	null
7987	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻孜线911开关	麻郎措站	2500	是	89.2	1544.99	公线	0	20	154.3	0	1235.99	不受限	1200	甘孜地调	null

7988	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	101.54	51	1758.6	0	1359.09	不受 限	1200	甘孜地调	null
7989	10kV流岔线	攀枝花电力调度控制中心	流岔线912开关	流沙坡站	33000	是	220	3810.51	公线	106.59	48	1846.2	0	1202.21	不受 限	1200	攀枝花地调	null
7990	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	园观线915	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	169.65	57	2938.3	0	1218.62	不受 限	1200	泸州地调	null
7991	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代毛线943开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	332.42	59	5757.6	800	1243.56	不受 限	1200	自贡地调	null
7992	10kV代冷线大馈线	自贡电力调度控制中心	代冷线951开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	226.54	40	3923.7	2630	1247.46	不受 限	1200	自贡地调	null

7993	10kV格坪线	盐边电力调度控制中心	格坪线953开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	20.07	20	347.6	0	1211.24	不受限	1200	攀枝花地调	null
7994	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	10kV.富文线926开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	369.86	67	6405.9	0	1242.84	不受限	1200	达州地调	null
7995	10kV麻东线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻东线914开关	麻柳站	6300	是	300	5196.15	公线	168.98	56	2926.8	0	1230.12	不受限	1200	达州地调	null
7996	10kV华枣线	旺苍电力调度控制中心	华枣线912开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	64.19	43	1111.8	0	1226.47	不受限	1200	广元地调	null
7997	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙峰线913开关	沙子湾站	20000	是	402	6962.84	公线	250.67	62	4341.6	0	1228.67	不受限	1200	眉山地调	null
7998	10kV坡街线	仪陇电力调度控制中心	坡街线932开关	高坡站	90000	否	507	8781.5	公线	385.72	76	6680.7	0	1222.65	不受限	1200	南充地调	null

7999	10kV齐廉 一线666 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐廉一 线967	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	254.82	63	4413.5	0	1212.2	不受 限	1200	泸州 地调	null
8000	10kV甘城 二线大馈 线	甘洛电 力调度 控制中 心	甘城二 线917 小车开 关	甘洛站	50000	否	335	5802.37	公线	173.83	52	3010.8	1000	1211.33	不受 限	1200	凉山 地调	null
8001	10kV弥镇 线912断 路器间隔	泸州电 力调度 控制中 心	弥镇线 912开 关	弥陀	18200	是	379	6564.47	公线	232.63	61	4029.1	0	1222.48	不受 限	1200	泸州 地调	null
8002	10kV元卡 线911断 路器	雷波电 力调度 控制中 心	元卡线 911开 关	元宝山 站	5000	否	255	4416.73	公线	159.41	63	2761	0	1214.06	不受 限	1200	凉山 地调	null
8003	10kV青三 线	仁寿电 力调度 控制中 心	青三线 953开 关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	158.42	62	2743.9	0	1231.16	不受 限	1200	眉山 地调	null
8004	10kV冯沱 线670大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	冯沱线 670	冯嘴	63000	否	463	8019.4	公线	346.65	75	6004	0	1213.46	不受 限	1200	泸州 地调	null

8005	10kV玉镇线	大英电力调度控制中心	玉镇线922开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	121.68	51	2107.5	0	1218.04	不受限	1200	遂宁地调	null
8006	10kV母项线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母项线912开关	母猪坪站	6300	否	165	2857.88	公线	77.12	47	1335.7	0	1236.39	不受限	1200	凉山地调	null
8007	10kV海清线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海清线912开关	下海站	25000	是	300	5196.15	公线	170.73	57	2957	0	1199.92	不受限	1200	凉山地调	null
8008	10kV玉宕线	巴州电力调度控制中心	10kV玉宕线957	玉堂站	63000	否	377	6529.83	公线	269.34	71	4665	0	1211.85	不受限	1200	巴中地调	null
8009	10kV花鼓线	射洪电力调度控制中心	花鼓线911开关	桃花山	100000	是	500	8660.25	公线	330.12	66	5717.7	0	1210.5	不受限	1200	遂宁地调	null

8010	10kV邱渐线	平昌电力调度控制中心	10kV邱渐线914	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	110.16	55	1908	0	1209.69	不受限	1200	巴中地调	null
8011	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始多线925开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	270	67	4676	400	1159	不受限	1159	雅安地调	null
8012	10kV红坪线	蓬溪电力调度控制中心	红坪线923开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	234.78	62	4066.4	0	1157.46	不受限	1150	遂宁地调	null
8013	10kV红金二线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金二线926开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	309.5	74	5360.5	0	1186.65	不受限	1150	凉山地调	null
8014	10kV丰高线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰高线664	丰乐	8000	是	265	4589.93	公线	144.45	55	2501.8	0	1170.14	不受限	1150	泸州地调	null

8015	10kV阿书线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿书线912开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	199.97	60	3463.4	0	1178.5	不受限	1150	凉山地调	null
8016	10kV佑裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑裕线915开关	佑君站	20000	是	352	6096.82	公线	214.27	61	3711.2	0	1166.26	不受限	1150	凉山地调	null
8017	10kV隘镇线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘镇线915开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	92.84	46	1608	0	1163.28	不受限	1150	达州地调	null
8018	10kV望兴二线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴二线921	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	403.98	77	6997	0	1186.94	不受限	1150	巴中地调	null
8019	10kV义龙线	平昌电力调度控制中心	10kV义龙线961	信义站	90000	否	300	5196.15	公线	200.97	67	3480.8	0	1195.73	不受限	1150	巴中地调	null

8020	10kV复兴镇线	射洪电力调度控制中心	复兴镇线918开关	复兴	8000	是	185	3204.29	公线	79.38	43	1374.8	0	1188.63	不受限	1150	遂宁地调	null
8021	10kV谊红线	阿坝电力调度控制中心	谊红线913开关	水田坪站	10000	否	200	3464.1	公线	111.66	56	1934	0	1183.69	不受限	1150	阿坝地调	null
8022	10kV渡铁线	达县电力调度控制中心	10kV.渡铁线922开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	128.87	59	2232	0	1197.46	不受限	1150	达州地调	null
8023	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城二线926开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	331.4	66	5739.8	0	1188.4	不受限	1150	达州地调	null
8024	10kV油厂二线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂二线926开关	油房坝站	31500	否	300	5196.15	公线	201.27	67	3486	0	1190.53	不受限	1150	达州地调	null
8025	10kV木街线	阿坝电力调度控制中心	木街线952开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	21.35	21	369.8	0	1189.04	不受限	1150	阿坝地调	null

8026	10kV太城六线972大馈线	万源电力调度控制中心	10kV.太城六线972开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	371.16	67	6428.5	0	1192.52	不受 限	1150	达州地调	null
8027	10kV海六线大馈线	富顺电力调度控制中心	海六线918开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	371.82	68	6440	0	1181.02	不受 限	1150	自贡地调	null
8028	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	23.54	24	407.7	0	1151.15	不受 限	1150	甘孜地调	null
8029	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑吉线912开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公线	60.37	40	1045.6	0	1292.67	不受 限	1150	甘孜地调	null
8030	10kV西洋二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋二线933开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	217.38	43	3765	2900	1176	不受 限	1150	自贡地调	null

8031	10kV青赵线	仁寿电力调度控制中心	青赵线952开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	162.97	64	2822.6	0	1152.46	不受限	1150	眉山地调	null
8032	10kV西开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开一线941开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	274.31	55	4751.1	1030	1188.68	不受限	1150	自贡地调	null
8033	10kV朴四线	阿坝电力调度控制中心	朴四线912开关	朴头站	5000	否	175	3031.09	公线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受限	1150	阿坝地调	null
8034	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏滨线962开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	377.37	76	6536	0	1180.29	不受限	1150	眉山地调	null
8035	10kV姜万线	阿坝电力调度控制中心	姜万线923开关	姜维站	25000	否	205	3550.7	公线	116.67	57	2020.8	0	1174.83	不受限	1150	阿坝地调	null
8036	10kV白金线	仁和电力调度控制中心	白金线978开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	158.56	53	2746.2	250	1160.72	不受限	1150	攀枝花地调	null

8037	10kV禹小 线小坝侧 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	禹小线 916开 关	小地站	6300	是	274	4745.82	公用	152.6	56	2643	0	1153.66	不受 限	1150	绵阳 地调	null
8038	10kV黑石 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黑石线 915开 关	黑坪站	6.3	否	198	3429.46	公用	111.15	56	1925.2	0	1161.31	不受 限	1150	绵阳 地调	null
8039	10kV春碑 线	剑阁电 力调度 控制中 心	春碑线 925小 车开关	春风站	80000	是	200	3464.1	公线	91.43	46	1583.5	0	1187.78	不受 限	1150	广元 地调	null
8040	10kV安峰 线	射洪电 力调度 控制中 心	安峰线 926开 关	武安	100000	是	495	8573.65	公线	327.56	66	5673.3	0	1185.62	不受 限	1150	遂宁 地调	null
8041	10kV思嫫 线	眉山电 力调度 控制中 心	思嫫线 931开 关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	174.17	46	3016.7	1735	1171.91	不受 限	1150	眉山 地调	null
8042	10kV湾年 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV湾 年线 931	赵家湾 站	90000	否	380	6581.79	公线	275.64	73	4774	0	1149.61	不受 限	1150	南充 地调	null

8043	10kV昆团 线	蒲城电 力调度 控制中 心	昆团线 926开 关	南昆站	82000	否	380	6581.79	公线	273.65	72	4739.6	0	1184.01	不受 限	1150	达州 地调	null
8044	10kV凌香 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV凌 香线 914	凌云站 (南部)	40000	否	330	5715.77	公线	228.52	69	3958	0	1186.19	不受 限	1150	南充 地调	null
8045	10kV凌水 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV凌 水线 917	凌云站 (南部)	40000	否	320	5542.56	专线	221.36	69	3834	0	1154.3	不受 限	1150	南充 地调	null
8046	10kV铝园 二线924	眉山电 力调度 控制中 心	铝园二 线924 开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	238.72	56	4134.6	535	1191.66	不受 限	1150	眉山 地调	null
8047	10kV洋互 线	射洪电 力调度 控制中 心	洋互线 913开 关	洋溪	12600	是	170	2944.49	公线	68.18	40	1180.8	0	1174.79	不受 限	1150	遂宁 地调	null
8048	10kV公拥 线	资中电 力调度 控制中 心	公拥线 914开 关	公民站	8000	是	210	3637.31	公线	120.9	58	2094	0	1179.58	不受 限	1150	内江 地调	null

8049	10kV文五 二线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV文 五二线 924小 车开关	文峰	30000	是	469	8123.32	公线	308.8	66	5348.4	0	1150.26	不受 限	1150	资阳 地调	null
8050	10kV碑铁 线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.碑 铁线 913开 关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	215.28	68	3728.6	0	1181.76	不受 限	1150	达州 地调	null
8051	10kV威高 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	威高线 913开 关	威远站	80000	是	560	9699.48	公线	252.25	45	4369	2200	1190.58	不受 限	1150	内江 地调	null
8052	10kV文棉 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	文棉路 904开 关	文胜站	6.3	是	240	4156.92	公用	123.29	51	2135.3	0	1190.24	不受 限	1150	绵阳 地调	null
8053	10kV金水 线大馈线 南部	南部电 力调度 控制中 心	10kV金 水线 919	黄金站 (南部)	18000	否	165	2857.88	公线	80.39	49	1392.3	0	1179.79	不受 限	1150	南充 地调	null
8054	10kV龙清 路	绵竹电 力调度 控制中 心	龙清路 915开 关	龙桥站	71500	否	255	4416.73	公用	160.73	63	2783.8	0	1191.26	不受 限	1150	德阳 地调	null

8055	10kV钓联 线	乐山电 力调度 控制中 心	钓联线 981开 关	钓鱼台 站	110000	是	300	5196.15	公线	171.82	57	2976	0	1180.92	不受 限	1150	乐山 地调	null
8056	10kV平金 一路	罗江电 力调度 控制中 心	平金一 路953 开关	平家站	100000	是	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	1176.04	不受 限	1150	德阳 地调	null
8057	10kV隐瑞 路902大 馈线	荃华电 力调度 控制中 心	隐瑞路 902开 关	隐峰站	20000	是	600	10392.3	公线	410.85	68	7116	0	1197.84	不受 限	1150	德阳 地调	null
8058	10kV继城 五路	中江电 力调度 控制中 心	继城五 路976 开关	继光站	126000	是	599	10374.98	公线	411.39	69	7125.3	0	1174.68	不受 限	1150	德阳 地调	null
8059	10KV马锋 线大馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	马锋线 925开 关	马边站	50000	否	344	5958.25	公线	189.38	55	3280	885	1197.42	不受 限	1150	乐山 地调	null

8060	10kV城周 一线大馈 线	蓬安电 力调度 控制中 心	城周 I 线919 开关	城南站 (蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	410.64	69	7112.2	0	1187.78	不受 限	1150	南充 地调	null
8061	10kV忠太 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	忠太线 914开 关	忠兴站	18	否	300	5196.15	公用	201.94	67	3497.6	0	1178.93	不受 限	1150	绵阳 地调	null
8062	10KV通环 二线	乐山电 力调度 控制中 心	通环 II 回935 开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	329.09	75	5699.8	0	1159.12	不受 限	1150	乐山 地调	null
8063	10kV华山 一路大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	华山一 路917 开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	292.79	73	5071.2	0	1164.18	不受 限	1150	天府 地调	null
8064	10kV塔湖 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔湖线 912开 关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	412.24	69	7140	0	1173.84	不受 限	1150	天府 地调	null
8065	10kV万镇 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	万镇线 974开 关	万善站	20000	是	307.8	5331.25	公线	154.95	50	2683.8	400	1181.2	不受 限	1150	广安 地调	null

8066	10kV桥长线大馈线	广安电力调度控制中心	桥长线956开关	卫桥站	40000	是	220	3810.51	公线	99.08	45	1716	160	1172.41	不受限	1150	广安地调	null
8067	10kV鸡沱线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	380	6581.79	公用	274.92	72	4761.6	0	1162.01	不受限	1150	资阳地调	null
8068	10kV南郊线	雅安电力调度控制中心	南郊线922开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	公用	327.02	74	5664	0	1194.92	不受限	1150	雅安地调	null
8069	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥邦线914开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	306.25	64	5304.2	218	1156.58	不受限	1150	内江地调	null
8070	10kV陈高线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈高线913开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	200	3464.1	公线	111.8	56	1936.3	0	1181.39	不受限	1150	南充地调	null
8071	10kV曾荣线	广元电力调度控制中心	曾荣线922开关	35kV曾家站	16300	是	264	4572.61	公线	143.6	54	2487.2	0	1170.89	不受限	1150	广元地调	null

8072	10kV梨堰线	内江电力调度控制中心	梨堰线913开关	梨园站	10000	否	255	4416.73	公线	160.44	63	2778.9	0	1196.16	不受限	1150	内江地调	null
8073	10kV乔城二线	广元电力调度控制中心	乔城二线921开关	乔镇站	120000	否	453	7846.19	公线	340.88	75	5904	0	1157.57	不受限	1150	广元地调	null
8074	10kV石四路	都江堰电力调度控制中心	石四路907	石牛	1*5000	否	75	1299.04	公线	118.67	36	3448.9	0	1169.14	不受限	1150	成都地调	null
8075	10kV塔冉线	邛崃电力调度控制中心	塔冉线926	赵塔	12600	是	503	8712.22	公线	335.4	67	5809.2	0	1160.58	不受限	1150	成都地调	null
8076	10kV官建线	彭州电力调度控制中心	官建线914开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	77.01	43	1333.8	0	1160.35	不受限	1150	成都地调	null
8077	10kV白石线	彭州电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	76.1	42	1318	0	1176.15	不受限	1150	成都地调	null

8078	10kV东品路大馈线	天府电力调度控制中心	东品路913开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	293.3	73	5080	0	1155.38	不受限	1150	天府地调	null
8079	10kV濛凰路	彭州电力调度控制中心	濛凰路927	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	481.52	87	8340	1260	1238.24	不受限	1150	成都地调	null
8080	10kV光安线	新都电力调度控制中心	光安线909开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	291.27	73	5044.8	0	1190.58	不受限	1150	成都地调	null
8081	10kV严源路	新都电力调度控制中心	严源线910开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	212.91	41	3687.6	3200	1171.63	不受限	1150	成都地调	null
8082	10kV清泰线大馈线	天府电力调度控制中心	清泰路930开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	291.22	73	5044	0	1191.38	不受限	1150	天府地调	null
8083	10kV庙石路	成都配调	庙石路937	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	309.47	65	5360	0	1194.08	不受限	1150	成都地调	null

8084	10kV沙瑞路	成都配调	沙瑞路915	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	237.53	70	4114	0	1154.9	不受限	1150	成都地调	null
8085	10kV望昆路	成都配调	望昆路908	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	311.09	66	5388	0	1166.08	不受限	1150	成都地调	null
8086	10kV祥宝路	成都配调	祥宝线926	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	312.01	66	5404	0	1150.08	不受限	1150	成都地调	null
8087	10kV温通路	成都配调	温通线947	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	357.71	76	6195.6	0	1177.74	不受限	1150	成都地调	null
8088	10kV草河线	成都配调	草河线909	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	260.44	64	4510.8	0	1156.47	不受限	1150	成都地调	null
8089	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	202.77	60	3512	0	1171.46	不受限	1150	成都地调	null
8090	10kV湾桥路	成都配调	湾桥路925	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	311.15	66	5389.1	0	1164.98	不受限	1150	成都地调	null

8091	10kV绿间路_专	成都配调	绿间路945	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	235.57	70	4080	0	1188.9	不受 限	1150	成都 地调	null
8092	10kV马奇四路	成都配调	马奇四路949	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	359.17	76	6220.8	0	1152.54	不受 限	1150	成都 地调	null
8093	10kV益来一路_专	成都配调	益来一路915	益州	2*5000 0	否	337.7	5849.14	专线	236.07	70	4088.8	0	1175.43	不受 限	1150	成都 地调	null
8094	10kV槐光路大馈线	成都配调	槐光路917	槐树店	50000+ 40000	否	473	8192.6	专线	357.18	76	6186.4	0	1186.94	不受 限	1150	成都 地调	null
8095	10kV普团线	宜宾电力调度控制中心	普团线953开关	普安站	40000	是	430	7447.82	公线	274.88	64	4761	0	1197.26	不受 限	1150	宜宾 地调	null
8096	10kV杏皇线	成都配调	杏皇线910	银杏	2*5000 0	是	473	0	公线	311.69	66	5398.4	0	1155.68	不受 限	1150	成都 地调	null
8097	10kV东惠线	南溪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	253.12	63	4384	0	1158.56	不受 限	1150	宜宾 地调	null

8098	10kV九江I线	宜宾电力调度控制中心	九江I线623开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	234.85	62	4067.6	0	1197.83	不受限	1150	宜宾地调	null
8099	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	待用线954开关	雄镇站	14600	是	346	5992.9	公线	207	60	3596	0	1199	不受限	1150	宜宾地调	null
8100	10kV东风场线	南溪电力调度控制中心	东风场线947开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	253.12	63	4384	0	1158.56	不受限	1150	宜宾地调	null
8101	10kV顺远线	宜宾电力调度控制中心	顺远线934开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	278.81	65	4829	0	1129.26	不受限	1100	宜宾地调	null
8102	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄董线905开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	473.71	79	8204.7	0	1148.37	不受限	1100	成都地调	null
8103	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	294.69	74	5104	0	1131.38	不受限	1100	成都地调	null

8104	10kV东五 线955	南溪电 力调度 控制中 心	东五线 955开 关	东风站	40000	是	430	7447.82	公线	279.91	65	4848	0	1110.26	不受 限	1100	宜宾 地调	null
8105	10kV军林 路	成都配 调	军林路 929	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	361.45	76	6260.4	0	1112.94	不受 限	1100	成都 地调	null
8106	10kV氮敦 路	大邑电 力调度 控制中 心	氮敦线 911开 关	氮肥厂	27000	是	400	6928.2	公线	254.04	64	4400	0	1142.56	不受 限	1100	成都 地调	null
8107	10kV堤白 线	成都配 调	堤白线 916开 关	九里堤	2*6300 0	是	473	0	公线	312.06	66	5404.8	0	1149.28	不受 限	1100	成都 地调	null
8108	10kV黄双 线	南溪电 力调度 控制中 心	黄双线 626开 关	黄沙河 站	10000	是	210	3637.31	公线	104.11	50	1803.2	0	1106.65	不受 限	1100	宜宾 地调	null
8109	10kV堤九 线	成都配 调	堤九路 911	九里堤	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	314.69	67	5450.4	0	1103.68	不受 限	1100	成都 地调	null
8110	10kV军兴 线	成都配 调	10kV2 号旁路 926开 关	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	360.51	76	6244	0	1129.34	不受 限	1100	成都 地调	null

8111	10kV望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.03	66	5421.6	0	1132.48	不受限	1100	成都地调	null
8112	10kV苏尊路	成都配调	苏尊路907	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	303.87	74	5263	0	1112.68	不受限	1100	成都地调	null
8113	10kV桥御一路_专线	成都配调	桥御一路932	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	359.52	76	6226.8	0	1146.54	不受限	1100	成都地调	null
8114	10kV益大路_专线	成都配调	益大路940	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	237.58	70	4114.8	0	1149.43	不受限	1100	成都地调	null
8115	10kV禅润线	郫都电力调度控制中心	禅润线914开关	玉禅	2E+06	是	600	10392.3	公线	415.12	69	7189.8	0	1124.04	不受限	1100	成都地调	null
8116	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	楼言一线914开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	433.51	78	7508.4	0	1112.02	不受限	1100	成都地调	null

8117	10KV邻菲路大馈线	天府电力调度控制中心	邻菲路914开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	294.9	74	5107.6	0	1127.78	不受限	1100	天府地调	null
8118	10kV普小路914大馈线	新都电力调度控制中心	普小线914开关	普河	100000	否	400	6928.2	专线	294.09	74	5093.6	0	1141.78	不受限	1100	成都地调	null
8119	10kV大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	255.66	64	4428	0	1114.56	不受限	1100	成都地调	null
8120	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线907开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	399.72	77	6923.1	0	1136.13	不受限	1100	成都地调	null
8121	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹保线936开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	384.3	77	6656	0	1138.22	不受限	1100	成都地调	null
8122	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂化线924开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	333.26	75	5772	0	1118.09	不受限	1100	成都地调	null

8123	10kV濠泰一路	彭州电力调度控制中心	濠泰一路911	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	253.58	63	4392	715	1128.38	不受限	1100	成都地调	null
8124	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青田路910	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	414.53	69	7179.6	0	1134.24	不受限	1100	成都地调	null
8125	10kV濠南路	彭州电力调度控制中心	濠南路906	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	271.59	68	4704	400	1131.38	不受限	1100	成都地调	null
8126	10kV平马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	平马线910	平乐	100000	是	423	7326.57	公线	272.82	64	4725.2	0	1136.06	不受限	1100	成都地调	null
8127	10kV牧棠路大馈线	天府电力调度控制中心	牧棠路932开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	296.26	74	5131.2	0	1104.18	不受限	1100	天府地调	null
8128	10kV光木线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光木线914开关	保光站	80000	否	380	6581.79	公线	183.66	48	3181	1630	1112.61	不受限	1100	南充地调	null

8129	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石上线912开关	石燕桥站	100000	否	317	5490.6	公线	219.56	69	3802.8	0	1138.74	不受限	1100	内江地调	null
8130	10kV汉拓路	雅安电力调度控制中心	汉拓路962开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专用	287.88	65	4986	0	1110.82	不受限	1100	雅安地调	null
8131	10kV江海二线大馈线	阆中电力调度控制中心	江海二线925开关	江南站(阆中)	25000	否	476	8244.56	公线	362.21	76	6273.5	0	1146.6	不受限	1100	南充地调	null
8132	10kV袁万二线	广元电力调度控制中心	袁万二线922开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	341.55	75	5915.7	0	1145.87	不受限	1100	广元地调	null
8133	10kV南工二线	广元电力调度控制中心	南工二线921开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	343.18	76	5943.8	0	1117.77	不受限	1100	广元地调	null
8134	10kV大兴线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大兴线913开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	91.11	52	1578	0	1134.39	不受限	1100	南充地调	null

8135	10kV白川路	绵竹电力调度控制中心	白川路907开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	432.95	78	7498.7	0	1106.13	不受限	1100	德阳地调	null
8136	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑城二线926开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	240.19	63	4160.1	0	1105.33	不受限	1100	乐山地调	null
8137	10kV八城路919大馈线	德阳电力调度控制中心	八城路919开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	248.19	62	4298.7	4425	1117.56	不受限	1100	德阳地调	null
8138	10kV龚金线大馈线	沙湾电力调度控制中心	龚金线961开关	龚嘴站	10000	否	300	5196.15	公线	206.4	69	3574.8	0	1101.73	不受限	1100	乐山地调	null
8139	10kV魏西线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏西线915开关	魏坪站	50000	是	300	5196.15	公线	174.11	58	3015.5	0	1141.42	不受限	1100	乐山地调	null
8140	10kV井城二线	井研电力调度控制中心	井城二线917开关	井研站	83000	是	500	8660.25	公线	333.72	67	5780	0	1148.2	不受限	1100	乐山地调	null

8141	10kV回镇线大馈线	营山电力调度控制中心	回镇线911开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	132.61	60	2296.8	0	1132.66	不受限	1100	南充地调	null
8142	10kV双苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双苏线914开关	双龙埂站	40000	否	270	4676.54	公线	155.99	58	2701.8	400	1107.09	不受限	1100	乐山地调	null
8143	10kV万中线大馈线	江油电力调度控制中心	万中线916开关	万寿站	40	否	335	5802.37	公线	165.17	49	2860.7	1250	1111.43	不受限	1100	绵阳地调	null
8144	10kV城园线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城园线921开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	431.37	78	7471.3	0	1133.53	不受限	1100	南充地调	null
8145	10kV大石路	广汉电力调度控制中心	大石路914开关	大塘站	126000	否	541	9370.39	专线	377.19	70	6533	800	1100.35	不受限	1100	德阳地调	null

8146	10kV光园四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园四路922开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	377.67	68	6541.2	0	1107.54	不受限	1100	德阳地调	null
8147	10kV乐桐二线	乐山电力调度控制中心	乐桐二线922开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	330.77	75	5728.9	0	1130.02	不受限	1100	乐山地调	null
8148	10kV界工二线大馈线	安州电力调度控制中心	界工二线944开关	界牌站	40	否	487	8435.09	公用	372.06	76	6444	0	1147.58	不受限	1100	绵阳地调	null
8149	10kV晨该线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该线913开关	华晨站	35	是	600	10392.3	公用	413.73	69	7165.8	0	1148.04	不受限	1100	绵阳地调	null
8150	10kV五新线	蒲城电力调度控制中心	五新线913开关	五宝站	12000	否	260	4503.33	公线	169.23	65	2931	0	1122	不受限	1100	达州地调	null
8151	10kV白木线大馈线	北川电力调度控制中心	白木线914开关	白什站	8000	否	200	3464.1	公用	114.9	57	1990	0	1127.69	不受限	1100	绵阳地调	null

8152	10kV擂镇 一线大馈 线	北川电 力调度 控制中 心	擂镇一 线922 开关	擂鼓站	4000	是	300	5196.15	公用	174.6	58	3024	0	1132.92	不受 限	1100	绵阳 地调	null
8153	10kV单岩 线	苍溪电 力调度 控制中 心	单岩线 913开 关	35kV单 鼓站	22300	是	200	3464.1	公线	95.69	48	1657.4	0	1113.88	不受 限	1100	广元 地调	null
8154	10kV南胜 线	米易电 力调度 控制中 心	南胜线 953开 关	南坝站	6300	是	100	1732.05	公线	15.88	16	275	0	1110.64	不受 限	1100	攀枝 花地 调	null
8155	10kV金农 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV金 农线 917	黄金站 (南部)	18000	否	165	2857.88	公线	84.88	51	1470.1	0	1101.99	不受 限	1100	南充 地调	null
8156	10kV北谷 二线	资中电 力调度 控制中 心	北谷二 线928 开关	城北站	105000	是	400	6928.2	公线	296.4	74	5133.6	0	1101.78	不受 限	1100	内江 地调	null
8157	10kV岳信 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳 信线 919开 关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	353.35	68	6120	0	1102.79	不受 限	1100	资阳 地调	null

8158	10kV金鱼线	仁和电力调度控制中心	金鱼线952开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	169.63	57	2938	100	1118.92	不受限	1100	攀枝花地调	null
8159	10kV下营线	阿坝电力调度控制中心	下营线914开关	下马厂站	4050	是	150	2598.08	公线	56.48	38	978.3	0	1100.16	不受限	1100	阿坝地调	null
8160	10kV城盘线	阿坝电力调度控制中心	城盘线923开关	城东站	10000	否	265	4589.93	公线	172.47	65	2987.2	0	1143.74	不受限	1100	阿坝地调	null
8161	10kV渡街线	达县电力调度控制中心	10kV.渡街线923开关	渡市站	11300	否	200	3464.1	公线	116.05	58	2010	0	1107.69	不受限	1100	达州地调	null
8162	10kV黄临线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄临线912开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	148.56	56	2681.5	0	1129.01	不受限	1100	自贡地调	null

8163	10kV中里线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中里线911断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	26.24	26	454.4	0	1104.44	不受限	1100	甘孜地调	null
8164	10kV宋河线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋河线914开关	宋家坪站	20200	是	320	5542.56	公线	190.13	59	3293	0	1141.05	不受限	1100	攀枝花地调	null
8165	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦马线911开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公线	0	28	129.5	0	1169.14	不受限	1100	甘孜地调	null
8166	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水热线952开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.84	不受限	1100	甘孜地调	null

8167	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色武二回914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	275.29	25	768	0	1209.16	不受限	1100	甘孜地调	null
8168	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田大二线924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公线	74.48	47	1290	0	1204.15	不受限	1100	甘孜地调	null
8169	10kV双箐线	盐边电力调度控制中心	双箐线951开关	箐河站	25000	否	140	2424.87	公线	60.04	42	1040	0	1142.38	不受限	1100	攀枝花地调	null
8170	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线956开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	216.18	62	3744.2	0	1105.54	不受限	1100	攀枝花地调	null
8171	10kV新蝗线	盐边电力调度控制中心	新蝗线972开关	新九站	31500	否	400	6928.2	公线	294.53	74	5101.2	0	1134.18	不受限	1100	攀枝花地调	null

8172	10kV西开 二线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西 开二线 926开 关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	266.17	53	4610.1	1260	1099.68	不受 限	1100	自贡 地调	null
8173	10kV草车 线915大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	草车线 915	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	376.99	77	6490	0	1132.8	不受 限	1100	泸州 地调	null
8174	10kV杨城 八线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.杨 城八线 962开 关	杨柳埡 站	80000	是	552	9560.92	公线	377.24	68	6533.8	0	1114.94	不受 限	1100	达州 地调	null
8175	10kV魏亭 线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.魏 亭线 912开 关	魏家洞 站	6300	否	265	4589.93	公线	114.84	43	1989	1000	1141.94	不受 限	1100	达州 地调	null
8176	10kV华洞 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	华洞线 927开 关	新华站	81200	否	486	8417.77	公线	326.3	67	5651.5	800	1124.49	不受 限	1100	自贡 地调	null
8177	10kV土贡 I 线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV土 贡 I 线 913开 关	土地坡 站	80000	是	503	8712.22	公线	318.01	63	5508	315	1146.78	不受 限	1100	自贡 地调	null

8178	10kV尔上线	阿坝电力调度控制中心	尔上线954开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100	阿坝地调	null
8179	10kV草尼线	阿坝电力调度控制中心	草尼线923开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	25.54	26	442.4	0	1116.44	不受限	1100	阿坝地调	null
8180	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺巴线921开关	顺江站	16000	否	160	2771.28	公线	63.37	40	1097.6	280	1116.55	不受限	1100	阿坝地调	null
8181	10kV灯尚线	旺苍电力调度控制中心	灯尚线911	灯塔站	80000	否	227	3931.76	公线	140.3	62	2430	0	1108.58	不受限	1100	广元地调	null
8182	10kV鸣前线	蓬溪电力调度控制中心	鸣前线913开关	鸣凤	7300	是	275	4763.14	公线	154.02	56	2667.6	0	1142.91	不受限	1100	遂宁地调	null
8183	10kV平陇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅱ回925	平梁站	26000	否	377	6529.83	公线	273.33	72	4734	0	1142.85	不受限	1100	巴中地调	null

8184	10kV春新一线	仪陇电力调度控制中心	春新一线913开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	388.12	69	6722.3	0	1106.57	不受限	1100	南充地调	null
8185	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	否	335	5802.37	公线	111.27	33	1927.2	2165	1129.93	不受限	1100	凉山地调	null
8186	10kV大古线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古线925	大洲驿	63000	是	166	2875.2	公线	69.06	42	1196.2	0	1103.96	不受限	1100	泸州地调	null
8187	10kV满五线	仁寿电力调度控制中心	满五线987开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	114.89	57	1989.9	0	1127.79	不受限	1100	眉山地调	null
8188	10kV瑞新线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞新线915小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	89.38	53	1548	0	1102.04	不受限	1100	凉山地调	null
8189	10kV北东线912大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北东线912开关	北山站	6300	是	120	2078.46	公线	30.91	26	535.3	0	1127.47	不受限	1100	凉山地调	null

8190	10kV交合 线大馈线	布拖电 力调度 控制中 心	交合线 924小 车开关	交际河 站	8100	否	200	3464.1	公线	116.51	58	2018	0	1099.69	不受 限	1100	凉山 地调	null
8191	10kV八骑 线	宁南电 力调度 控制中 心	10kV八 骑线 911开 关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	236.72	63	4100	0	1123.86	不受 限	1100	凉山 地调	null
8192	10kV盐巫 线大馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV盐 巫线 912开 关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	114.22	57	1978.3	0	1139.39	不受 限	1100	凉山 地调	null
8193	10kV青金 线	仁寿电 力调度 控制中 心	青金线 956开 关	青岗站	10000	是	300	5196.15	公线	174.25	58	3018	0	1138.92	不受 限	1100	眉山 地调	null
8194	10kV板梁 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV板 梁线 914	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	115.47	58	2000	0	1117.69	不受 限	1100	巴中 地调	null
8195	10kV董永 一线	石棉电 力调度 控制中 心	董永一 线971 开关	董家坡 站	15000	是	200	3464.1	公线	95.84	48	1660	0	1111.28	不受 限	1100	雅安 地调	null

8196	10kV仁城 III回	仁寿电 力调度 控制中 心	仁城III 回923 开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	330.17	67	5718.6	0	1140.32	不受 限	1100	眉山 地调	null
8197	10kV仁老 线	天全电 力调度 控制中 心	仁老线 923开 关	仁义站	6300	否	300	5196.15	公线	193.36	64	3349	250	1077	不受 限	1077	雅安 地调	null
8198	10kV沙紫 线	天全电 力调度 控制中 心	沙紫线 917开 关	沙坪站	50000	是	380	6581.79	公线	260	68	4503	350	1070	不受 限	1070	雅安 地调	null
8199	10kV鸣晒 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	鸣晒线 911开 关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	157.18	57	2722.4	0	1088.11	不受 限	1050	遂宁 地调	null
8200	10kV西街 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV西 街线 912	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	119.01	60	2061.2	0	1056.49	不受 限	1050	巴中 地调	null
8201	10kV江石 线911大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	江石线 911	江北	40000	是	305	5282.75	公线	180.68	59	3129.4	0	1096.8	不受 限	1050	泸州 地调	null

8202	10kV春体线	仪陇电力调度控制中心	春体线927开关	春晖站	80000	是	323	5594.52	公线	92.11	29	1595.3	1800	1080.32	不受限	1050	南充地调	null
8203	10kV河云线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV河云线924开关	河口站	9000	否	220	3810.51	公线	134	61	2320.9	300	1058.48	不受限	1050	凉山地调	null
8204	10kV烟镇线	通江电力调度控制中心	10kV烟镇线953	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	200.23	69	3468	0	1083.83	不受限	1050	巴中地调	null
8205	10kV顶龙线	巴州电力调度控制中心	10kV顶龙线913	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	254.09	73	4400.8	0	1055.16	不受限	1050	巴中地调	null
8206	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV诺牛线853	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	109.93	57	1904	0	1088.99	不受限	1050	巴中地调	null
8207	10kV永象线	大英电力调度控制中心	永象线914开关	永乐	12600	是	310	5369.36	公线	186.2	60	3225	0	1070.49	不受限	1050	遂宁地调	null

8208	10kV佑树线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑树线912开关	佑君站	20000	是	280	4849.74	公线	161.86	58	2803.4	0	1076.39	不受限	1050	凉山地调	null
8209	10kV煌菠线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV铁炉线951开关	煌尤站	6300	否	275	4763.14	公线	161.43	59	2796	400	1090.83	不受限	1050	凉山地调	null
8210	10kV涪新线	通江电力调度控制中心	10kV涪新线956	涪阳站	16300	否	300	5196.15	公线	207.44	69	3592.8	0	1083.73	不受限	1050	巴中地调	null
8211	10kV宣东线	宣汉电力调度控制中心	宣东线925开关	宣汉站	20000	是	275	4763.14	公线	158.15	58	2739.2	0	1071.31	不受限	1050	达州地调	null
8212	10kV灯和线	旺苍电力调度控制中心	灯和线912	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	186.72	67	3234	0	1084	不受限	1050	广元地调	null

8213	10kV邱邱线	平昌电力调度控制中心	10kV邱邱线911	邱家站	10000	否	220	3810.51	公线	135.1	61	2340	0	1089.46	不受限	1050	巴中地调	null
8214	10kV红仁线	仁寿电力调度控制中心	红仁线921开关	红星站	100000	是	380	6581.79	公线	240.76	63	4170	0	1095.43	不受限	1050	眉山地调	null
8215	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺餐线912开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	56.61	43	980.5	0	1077.18	不受限	1050	阿坝地调	null
8216	10kV太城一线	万源电力调度控制中心	10kV.太城一线917开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	378.44	69	6554.5	0	1066.52	不受限	1050	达州地调	null
8217	10kV长成二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成二线921开关	长土站	56700	是	423	7326.57	公线	275.75	65	4776	0	1085.26	不受限	1050	自贡地调	null
8218	10kV黄瓦线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄瓦线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	103.25	50	1812.6	0	1097.25	不受限	1050	自贡地调	null

8219	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	29.03	29	502.8	0	1056.04	不受限	1050	甘孜地调	null
8220	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	28.65	29	496.3	0	1062.54	不受限	1050	甘孜地调	null
8221	10kV石广线	攀枝花西区电力调度控制中心	石广线978开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	257.94	64	4467.6	0	1074.96	不受限	1050	攀枝花地调	null
8222	10kV鸳鸯高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳鸯高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	80.83	45	1400	0	1094.15	不受限	1050	甘孜地调	null

8223	10kV格马线	攀枝花西区电力调度控制中心	格马线972开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	178.93	60	3099.1	0	1057.82	不受限	1050	攀枝花地调	null
8224	10kV草东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草东线951开关	草田站	80000	是	372	6443.23	公线	196.8	53	3408.6	650	1095.98	不受限	1050	自贡地调	null
8225	10kV莲自线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲自线421开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	235.55	46	4079.7	1890	1097.07	不受限	1050	自贡地调	null
8226	10kV永俞线大馈线	自贡电力调度控制中心	永俞线915开关	永安站	28300	否	296	5126.87	公线	162.14	55	2808.3	715	1090.88	不受限	1050	自贡地调	null
8227	10kV桂普线914	古蔺电力调度控制中心	10kV桂普线914开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	183.07	59	3170.8	0	1096.98	不受限	1050	泸州地调	null

8228	10kV大园二线	仁寿电力调度控制中心	大园二线924	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	384.14	78	6653.3	0	1062.99	不受 限	1050	眉山 地调	null
8229	10kV虎陵线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎陵线913开关	虎让站	6300	是	275	4763.14	公线	156.97	57	2718.7	0	1091.81	不受 限	1050	达州 地调	null
8230	10kV新清线	盐边电力调度控制中心	新清线955开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	176.57	59	3058.2	0	1098.72	不受 限	1050	攀枝 花地 调	null
8231	10kV勒新线	阿坝电力调度控制中心	勒新线911开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	145.4	53	2518.4	200	1092.11	不受 限	1050	阿坝 地调	null
8232	10kV小新线	威远电力调度控制中心	小新线912开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	197.99	63	3429.1	400	1081.26	不受 限	1050	内江 地调	null
8233	10kV紫西线大馈线	江油电力调度控制中心	紫西线915开关	紫山站	8	否	401	6945.52	公用	299.86	75	5193.6	0	1057.37	不受 限	1050	绵阳 地调	null

8234	10kV峰镇线	蒲城电力调度控制中心	峰镇线912开关	峰城站	11000	否	200	3464.1	公线	119.4	60	2068	0	1049.69	不受限	1050	达州地调	null
8235	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	昆镇线925开关	南昆站	82000	否	375	6495.19	公线	274.73	73	4758.3	0	1087.37	不受限	1050	达州地调	null
8236	10kV小外线大馈线	北川电力调度控制中心	小外线913开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	93.59	54	1621	0	1075.8	不受限	1050	绵阳地调	null
8237	10kV金洗线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金洗线921开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	118.18	59	2046.8	0	1070.89	不受限	1050	绵阳地调	null
8238	10kV玉泉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉泉线915开关	玉龙站	6.3	是	200	3464.1	公线	98.26	49	1701.8	0	1069.48	不受限	1050	绵阳地调	null
8239	10kV春锦线	剑阁电力调度控制中心	春锦线928小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	177.37	59	3072	0	1084.92	不受限	1050	广元地调	null

8240	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100	否	358	6200.74	公用	261.32	73	4526	0	1054.67	不受限	1050	绵阳地调	null
8241	10kV芙南线	苍溪电力调度控制中心	芙南线923开关	35kV芙蓉站	32000	是	453	7846.19	公线	301.52	67	5222.4	0	1054.55	不受限	1050	广元地调	null
8242	10kV城水线	米易电力调度控制中心	城水线973开关	城北站	31500	是	334.4	5791.98	公线	205.51	61	3559.5	0	1074.08	不受限	1050	攀枝花地调	null
8243	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	家桥线914开关	张家口	63000	是	400	6928.2	公线	221.25	55	3832	630	1080.56	不受限	1050	遂宁地调	null
8244	10kV复潼线	射洪电力调度控制中心	复潼线911开关	复兴	9000	是	185	3204.29	公线	87.18	47	1510	0	1053.43	不受限	1050	遂宁地调	null
8245	10kV驯自线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯自线915开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	135.54	62	2347.6	0	1081.86	不受限	1050	资阳地调	null

8246	10kV江纸线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	江纸线918	江门	12600	否	252	4364.77	专线	164.72	65	2853	0	1075.29	不受限	1050	泸州地调	null
8247	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	10kV河镇线932	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	85.95	52	1488.6	0	1083.49	不受限	1050	南充地调	null
8248	10kV中城一线大馈线	江油电力调度控制中心	中城一线901开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	393.95	69	6823.2	0	1061.1	不受限	1050	绵阳地调	null
8249	10kV银杨线	资中电力调度控制中心	银杨线913开关	银山站	63000	是	255	4416.73	公线	166.37	65	2881.5	0	1093.56	不受限	1050	内江地调	null
8250	10kV杨磷线大馈线	威远电力调度控制中心	杨磷线914开关	杨家湾站	80000	否	120	2078.46	专线	0	0	0	800	1070.61	不受限	1050	内江地调	null
8251	10kV威开二线	威远电力调度控制中心	威开二线973开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	255.47	53	4424.8	2000	1057.66	不受限	1050	内江地调	null

8252	10kV马陈线	蒲城电力调度控制中心	马陈线914开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	236.26	63	4092	0	1076.44	不受限	1050	达州地调	null
8253	10kV双镇线	营山电力调度控制中心	双镇线924开关	双河场站(营山)	20000	否	150	2598.08	公线	74.2	49	1285.2	0	1053.07	不受限	1050	南充地调	null
8254	10kV双车线	西充电力调度控制中心	双车线924开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	198.52	65	3438.3	250	1050.59	不受限	1050	南充地调	null
8255	10kV杨鄢线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨鄢线912开关	杨柳湾站	85500	否	360	6235.38	公线	261.6	73	4530.9	0	1080.94	不受限	1050	乐山地调	null
8256	10kV回通路924#线路	中江电力调度控制中心	回通路963开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	277.14	74	4800	0	1076.85	不受限	1050	德阳地调	null

8257	10kV九方线大馈线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九岭站	6.3	否	464	8036.72	公用	356.43	77	6173.3	0	1059.75	不受限	1050	绵阳地调	null
8258	10kV石溪线914大馈线	高坪电力调度控制中心	石溪线914开关	石圭站(高坪)	10000	是	398	6893.56	公线	148.82	37	2577.5	1860	1077.35	不受限	1050	南充地调	null
8259	10kV双坪线大馈线	广安电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	184.99	49	3204.1	1000	1061.33	不受限	1050	广安地调	null
8260	10kV荆春线大馈线	南充电力调度控制中心	荆春线927开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	518.03	80	8972.2	0	1097.94	不受限	1050	南充地调	null
8261	10kV天太线大馈线	邻水电力调度控制中心	天太线913开关	天龙站	5000	是	275	4763.14	公线	158.58	58	2746.6	0	1063.91	不受限	1050	广安地调	null
8262	10kV山胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	山胜线951开关	天印山站	80000	是	400	6928.2	公线	213.26	53	3693.7	750	1098.86	不受限	1050	广安地调	null

8263	10kV大河 二线	内江电 力调度 控制中 心	大河二 线922 开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	118.89	40	2059.2	1000	1097.72	不受 限	1050	内江 地调	null
8264	10kV鸡福 线大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡 福线 942开 关	鸡石湾 站	71500	否	552	9560.92	公用	162.17	29	2808.8	4700	1096.03	不受 限	1050	资阳 地调	null
8265	10kV里伏 二线大馈 线	阆中电 力调度 控制中 心	里伏二 线915 开关	七里站	90000	否	840	14549.23	公线	694.23	83	12024	0	1070.31	不受 限	1050	南充 地调	null
8266	10kV油竹 线	雅安电 力调度 控制中 心	油竹线 923手 车开关	油墙礪 站	12600	否	300	5196.15	公线	124.13	36	2150	3600	1076.53	不受 限	1050	雅安 地调	null
8267	10kV石火 线	隆昌电 力调度 控制中 心	石火线 922开 关	石燕桥 站	100000	否	100	1732.05	专线	26.77	27	463.6	0	1095.24	不受 限	1050	内江 地调	null
8268	10kV德信 一路大馈 线	郫都电 力调度 控制中 心	德信一 路929 开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	466.97	78	8088	200	1065.07	不受 限	1050	成都 地调	null

8269	10kV塔回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔回线922	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	340.31	68	5894.1	0	1075.68	不受 限	1050	成都 地调	null
8270	10KV羊工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工五线937	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	390.07	78	6756	0	1085	不受 限	1050	成都 地调	null
8271	10kV灌城二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城二路905	灌县	2*4000 0	是	500	8660.25	公线	327.71	66	5676	170	1082.2	不受 限	1050	成都 地调	null
8272	10kV羊工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工四线916	羊安	120000	是	600	10392.3	公线	418.48	70	7248	0	1065.84	不受 限	1050	成都 地调	null
8273	10kV十江一线	简阳电力调度控制中心	十江一线932	十里坝	106000	否	460	7967.43	公线	316.13	69	5475.3	630	1065.39	不受 限	1050	成都 地调	null
8274	10kV元锦二路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦二路922	元通	2*1600 0	是	210	3637.31	专线	106.7	51	1848	0	1061.85	不受 限	1050	成都 地调	null

8275	10kV太棋路_特	彭州电力调度控制中心	太棋线907开关	太清	2*31500	否	161	2788.6	专线	81.81	51	1417	0	1092.74	不受限	1050	成都地调	null
8276	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太高线908开关	太清	2*31500	否	600	10392.3	公线	476.67	79	8256	0	1097.07	不受限	1050	成都地调	null
8277	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东航路910开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	256.81	64	4448	0	1094.56	不受限	1050	天府地调	null
8278	10kV曙华线	青白江电力调度控制中心	曙华线962开关	曙光	2*40000	否	560	9699.48	公线	443.07	79	7674	0	1055.53	不受限	1050	成都地调	null
8279	10kV楼新线	青白江电力调度控制中心	楼新线920开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	334.07	67	5786.1	0	1072.82	不受限	1050	成都地调	null

8280	10kV汉传 线	新都电 力调度 控制中 心	汉传线 905开 关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	342.61	68	5934	0	1063.49	不受 限	1050	成都 地调	null
8281	10kV沿康 路	都江堰 电力调 度控制 中心	沿康路 952	沿江	2*6300 0	是	600	10392.3	公线	418.13	70	7242	0	1071.84	不受 限	1050	成都 地调	null
8282	10kV天何 路大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	天何路 910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	257.08	64	4452.7	0	1089.86	不受 限	1050	成都 地调	null
8283	10kV粉鑫 线	成都配 调	粉鑫路 915开 关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	362.42	77	6277.2	0	1096.14	不受 限	1050	成都 地调	null
8284	10kV益康 线	成都配 调	益康线 913	益州	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	315.06	67	5456.8	0	1097.28	不受 限	1050	成都 地调	null
8285	10kV天港 路大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	天港路 924开 关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	479.21	80	8300	0	1053.07	不受 限	1050	成都 地调	null

8286	10kV店筒路大馈线	郫都电力调度控制中心	店筒线986开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	476.89	79	8259.7	0	1093.37	不受限	1050	成都地调	null
8287	10kV绿周线	成都配调	绿周线开关926	绿洲	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	363.51	77	6296	0	1077.34	不受限	1050	成都地调	null
8288	10kV草医路_用户专线	成都配调	草医路915	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	307.34	75	5323.2	0	1052.48	不受限	1050	成都地调	null
8289	10kV益火路	成都配调	益火路952	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	243.2	72	4212.2	0	1052.03	不受限	1050	成都地调	null
8290	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	420.25	70	7278.8	0	1035.04	不受限	1000	成都地调	null
8291	10kV桥古路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥古线910开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	480.66	80	8325	0	1028.07	不受限	1000	成都地调	null
8292	10kV作时二路_专线	成都配调	作时二路910	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	319.31	68	5530.4	0	1023.68	不受限	1000	成都地调	null

8293	10kV温天路	成都配调	温天路924	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	367.62	78	6367.2	0	1006.14	不受限	1000	成都地调	null
8294	10kV庙明线	成都配调	庙明线906开关	山王庙	102000	是	473	8192.6	公线	319.17	67	5528	0	1026.08	不受限	1000	成都地调	null
8295	10kV浦车线	郫都电力调度控制中心	浦车线954开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	481.52	80	8340	0	1013.07	不受限	1000	成都地调	null
8296	10kV城北I线	宜宾电力调度控制中心	城北I线654开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	244.55	64	4235.6	0	1029.83	不受限	1000	宜宾地调	null
8297	10kV康金线	江安电力调度控制中心	康金线606开关	康家坝站	12000	否	200	3464.1	公用	120	60	2078	0	1039	不受限	1000	宜宾地调	null
8298	10kV时山五线	宜宾电力调度控制中心	时山五线987开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	661.75	83	11462	0	1009.27	不受限	1000	宜宾地调	null

8299	10kV沙博路	成都配调	沙博线911开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	245.32	73	4249	0	1019.9	不受限	1000	成都地调	null
8300	10kV望阳线	成都配调	望阳线925开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	367.14	78	6358.8	0	1014.54	不受限	1000	成都地调	null
8301	10kV新五路	大邑电力调度控制中心	新五路921开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	119	5950	2061	0	1055.9	不受限	1000	成都地调	null
8302	10kV放京Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京二线912	解放	109000	是	465	8054.04	公线	301.27	65	5218	200	1025.23	不受限	1000	成都地调	null
8303	10kV景辉一线	青白江电力调度控制中心	景辉一线906开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	336.17	68	5822.4	0	1036.52	不受限	1000	成都地调	null
8304	10kV星庄线大馈线	天府电力调度控制中心	星庄线912开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	301.36	75	5219.6	0	1015.78	不受限	1000	天府地调	null

8305	10kV门绿线	新都电力调度控制中心	门绿线926开关	石门	126000	否	517	8954.7	公线	404.85	78	7012	0	1047.23	不受限	1000	成都地调	null
8306	10kV牌红二线_公线	简阳电力调度控制中心	牌红二线945	牌坊沟	100000	否	539	9335.75	公线	425.25	79	7365.4	0	1036.77	不受限	1000	成都地调	null
8307	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹崇线918开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	286.71	57	4965.9	1000	1031.59	不受限	1000	成都地调	null
8308	10kV东友线	新都电力调度控制中心	东友线932开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	260.42	65	4510.4	0	1032.16	不受限	1000	成都地调	null
8309	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小君线913开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	101.15	51	1752	0	1019.28	不受限	1000	成都地调	null
8310	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三镇路901	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	285.42	71	4943.5	250	1041.88	不受限	1000	成都地调	null

8311	10kV桂油 一线	新都电 力调度 控制中 心	桂油一 线946 开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	295.84	67	5124	0	1000.53	不受 限	1000	成都 地调	null
8312	10kV三蜀 一路	新都电 力调度 控制中 心	三蜀一 线945 开关	三河	80000	否	442	7655.66	公线	337.48	76	5845.2	0	1044.89	不受 限	1000	成都 地调	null
8313	10kV楼联 线	青白江 电力调 度控制 中心	楼联线 925开 关	高楼	2*6300 0	否	553	9578.24	公线	438.79	79	7599.8	0	1020.62	不受 限	1000	成都 地调	null
8314	10kV万乐 路	新都电 力调度 控制中 心	万乐线 911开 关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	337.42	76	5844.2	0	1045.89	不受 限	1000	成都 地调	null
8315	10kV金夏 路大馈线- 用户	金堂电 力调度 控制中 心	金夏路 918	金堂	2*5000 0	否	500	8660.25	专线	391.59	78	6782.4	0	1011.82	不受 限	1000	成都 地调	null
8316	10kV清铁 线	新津电 力调度 控制中 心	清铁线 933	清凉	163000	否	200	3464.1	专线	119.58	60	2071.2	0	1046.49	不受 限	1000	成都 地调	null

8317	10kV大庙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大庙线912开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	98.73	57	1710	0	1002.39	不受限	1000	南充地调	null
8318	10kV罗水线大馈线	广安电力调度控制中心	罗水线912开关	梭罗站	18000	否	200	3464.1	专线	120.6	60	2088.8	0	1028.89	不受限	1000	广安地调	null
8319	10kV朱文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱文线923开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	383.66	69	6645	0	1017.59	不受限	1000	南充地调	null
8320	10kV思场线大馈线	阆中电力调度控制中心	思场线926开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	77.04	51	1334.3	0	1003.97	不受限	1000	南充地调	null
8321	10kV幺坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺坪线926开关	幺滩站	180000	是	341	5906.29	公线	216	63	3672	0	1052.8	不受限	1000	广安地调	null
8322	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅰ线929开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	382.55	69	6625.8	0	1036.79	不受限	1000	南充地调	null

8323	10kV么茅线大馈线	邻水电力调度控制中心	么茅线925开关	么滩站	50000	是	341	5906.29	公线	124.71	37	2160	1530	1035.03	不受限	1000	广安地调	null
8324	10kV西界线大馈线	南充电力调度控制中心	西界线971开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	282.78	51	4897.7	1750	1014.89	不受限	1000	南充地调	null
8325	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉 I 线918 开关	西山站	80000	否	380	6581.79	公线	284.04	75	4919.6	0	1004.01	不受限	1000	南充地调	null
8326	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	209.86	63	3634.7	0	1007.2	不受限	1000	内江地调	null
8327	10kV凌朝线大馈线	内江电力调度控制中心	凌朝线912开关	凌家站	22500	是	300	5196.15	公线	138.72	46	2402.7	715	1039.22	不受限	1000	内江地调	null
8328	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园三线925 开关	龙门站	80000	否	595	10305.7	公线	224.12	38	3881.8	4350	1043.33	不受限	1000	南充地调	null

8329	10KV凤白 线	乐山电 力调度 控制中 心	凤白线 973开 关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	293.27	67	5079.5	0	1017.32	不受 限	1000	乐山 地调	null
8330	10kV魏刘 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	魏刘线 953开 关	魏城站	63	是	225	3897.11	公用	121.82	54	2109.9	0	1007.79	不受 限	1000	绵阳 地调	null
8331	10kV芙政 线	营山电 力调度 控制中 心	芙政线 925开 关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	429.84	70	7444.8	0	1007.61	不受 限	1000	南充 地调	null
8332	10kV回城 七路	什邡电 力调度 控制中 心	回城七 路919 开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	477.26	86	8266.1	11050	-11667.36	不受 限	1000	德阳 地调	null
8333	10kV回城 八路	什邡电 力调度 控制中 心	回城八 路962 开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	390.89	71	6770.2	7000	-6121.46	不受 限	1000	德阳 地调	null
8334	10kV土象 路	什邡电 力调度 控制中 心	土象路 914开 关	土塘站	80000	否	500	8660.25	公线	496.25	99	8595	0	-800.78	不受 限	1000	德阳 地调	null

8335	10kV贯义线大馈线	江油电力调度控制中心	贯义路907开关	贯山站	5	是	240	4156.92	公用	131.66	55	2280.4	0	1045.14	不受限	1000	绵阳地调	null
8336	10kV回烟二路	什邡电力调度控制中心	回烟二路917开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	362.83	66	6284.3	9500	-7163.88	不受限	1000	null	null
8337	10kV元城Ⅲ路	什邡电力调度控制中心	元城三路927开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	455.57	82	7890.5	0	-227.91	不受限	1000	德阳地调	null
8338	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土城二路908开关	土塘站	82000	是	552	9560.92	公线	381.58	69	6609	1250	-210.26	不受限	1000	德阳地调	null
8339	10kV两磺一路	什邡电力调度控制中心	两磺一路906开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	756.78	199	13108	0	-7183.89	不受限	1000	德阳地调	null
8340	10kV双化Ⅱ路	什邡电力调度控制中心	双化Ⅱ路913开关	双盛站	102000	是	380	6581.79	公线	295.65	78	5120.7	630	-485.27	不受限	1000	德阳地调	null

8341	10kV元城IV路	什邡电力调度控制中心	元城四路928开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	400.38	72	6934.5	630	98.09	不受限	1000	德阳地调	null
8342	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井二路923开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	387.66	70	6714.2	7000	-6065.46	不受限	1000	德阳地调	null
8343	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回城V路915开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	335.15	61	5804.8	800	1043.94	不受限	1000	德阳地调	null
8344	10kV元烟路	什邡电力调度控制中心	元烟路923开关	元石站	80000	否	222	3845.15	专线	76.91	35	1332	6000	-3871.37	不受限	1000	德阳地调	null
8345	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双禾路914开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	271.26	71	4698.2	630	-62.77	不受限	1000	德阳地调	null
8346	10kV两冶路	什邡电力调度控制中心	两冶路907开关	两路口站	65000	否	440	7621.02	专线	458.68	104	7944.3	0	-1085.38	不受限	1000	德阳地调	null

8347	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土城五路902开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	452.08	82	7830	6000	-6181.26	不受限	1000	德阳地调	null
8348	10kV万镇二路大馈线	盖华电力调度控制中心	万镇二路923开关	万春站	111500	否	377	6529.83	公线	280.94	75	4865.9	0	1010.95	不受限	1000	德阳地调	null
8349	10kV棕文线	西充电力调度控制中心	棕文线911开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	260.92	65	4519.2	0.42	1022.94	不受限	1000	南充地调	null
8350	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄双路964开关	黄鹿站	22000	是	400	6928.2	公线	261.99	65	4537.6	0	1004.96	不受限	1000	德阳地调	null
8351	10kV水临线934	乐山电力调度控制中心	水临线934开关	水口站	102000	是	380	6581.79	公线	244.57	64	4236	0	1029.43	不受限	1000	乐山地调	null
8352	10kV林长线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林长线943开关	金家林站	50	是	553	9578.24	公线	383.38	69	6640.1	0	1022.49	不受限	1000	绵阳地调	null

8353	10kV尖光线	乐山电力调度控制中心	尖光线976开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	246.1	65	4262.5	0	1002.93	不受限	1000	乐山地调	null
8354	10kV宝永线	乐至电力调度控制中心	10kV宝永线912开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公线	118.22	54	2047.5	0	1000.91	不受限	1000	资阳地调	null
8355	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉柏线923开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	122.01	61	2113.2	0	1004.49	不受限	1000	绵阳地调	null
8356	10kV金华镇线	射洪电力调度控制中心	金华镇线924开关	桐子湾	100000	是	356	6166.1	公线	193.82	54	3357	565	1010.88	不受限	1000	遂宁地调	null
8357	10kV黄铭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄铭线916开关	黄甸站	6.3	否	160	2771.28	公用	85.57	53	1482	0	1012.15	不受限	1000	绵阳地调	null
8358	10kV八场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八场线911开关	八角站	10	否	200	3464.1	公用	122.22	61	2116.8	0	1000.89	不受限	1000	绵阳地调	null

8359	10kV迎双线	剑阁电力调度控制中心	迎双线915开关	35kV迎水站	10000	是	168	2909.85	公线	75.76	45	1312.2	0	1015.68	不受限	1000	广元地调	null
8360	10kV剑城一线	剑阁电力调度控制中心	剑城一线924开关	剑阁站	80000	是	502	8694.9	公线	343.73	68	5953.4	0	1002.52	不受限	1000	广元地调	null
8361	10kV剑郊线	剑阁电力调度控制中心	剑郊线921开关	剑阁站	80000	是	400	6928.2	公线	249.47	62	4320.9	200	1021.66	不受限	1000	广元地调	null
8362	10kV鞍泰线	苍溪电力调度控制中心	鞍泰线925开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	348.49	77	6035.8	0	1025.77	不受限	1000	广元地调	null
8363	10kV襄镇线	南部电力调度控制中心	10kV襄镇线914	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	282.97	74	4901.1	0	1022.51	不受限	1000	南充地调	null
8364	10kV龙鞍线	苍溪电力调度控制中心	龙鞍线912开关	35kV龙山站	20000	否	251	4347.45	公线	167.15	67	2895	0	1017.71	不受限	1000	广元地调	null

8365	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	101.62	51	1760	0	1011.28	不受限	1000	遂宁地调	null
8366	10kV普横线	米易电力调度控制中心	普横线954开关	普威站	6300	是	168	2909.85	公线	76.62	46	1327.1	0	1000.78	不受限	1000	攀枝花地调	null
8367	10kV城建线大馈线	北川电力调度控制中心	城建线911开关	城关站	16000	是	263	4555.29	公用	150.49	57	2606.5	0	1037.73	不受限	1000	绵阳地调	null
8368	10kV西远线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	西双线923开关	西湖	63000	否	300	5196.15	专线	211.7	71	3666.7	0	1009.83	不受限	1000	泸州地调	null
8369	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	10kV凌鸦线924	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	237.93	72	4121	0	1023.19	不受限	1000	南充地调	null
8370	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌石线915	凌云站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	137.41	62	2380	0	1049.46	不受限	1000	南充地调	null

8371	10kV来镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来镇线913开关	来凤站	8000	是	285	4936.34	公用	169.55	59	2936.6	0	1012.47	不受限	1000	资阳地调	null
8372	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭二线960开关	魏兴站	40000	是	552	9560.92	公线	381.76	69	6612	0	1036.74	不受限	1000	达州地调	null
8373	10kV桥火线	资中电力调度控制中心	桥火线923开关	倒石桥站	100000	否	100	1732.05	专线	29.68	30	514.1	0	1044.74	不受限	1000	内江地调	null
8374	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	10kV.西紫线960开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	382.83	69	6630.7	0	1018.04	不受限	1000	达州地调	null
8375	10kV德城线	阿坝电力调度控制中心	德城线913开关	城东站	12000	否	100	1732.05	公线	24.57	25	425.6	100	1033.24	不受限	1000	阿坝地调	null
8376	10kV仁棉I回	仁寿电力调度控制中心	仁棉I回914开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	337.27	68	5841.6	0	1017.32	不受限	1000	眉山地调	null

8377	10kV荣高线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣高线929开关	荣县站	91400	否	380	6581.79	公线	283.85	75	4916.3	0	1007.31	不受限	1000	自贡地调	null
8378	10kV阿龙线	阿坝电力调度控制中心	阿龙线914开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	121.17	61	2098.7	0	1018.99	不受限	1000	阿坝地调	null
8379	10kV竹镇线	万源电力调度控制中心	10kV.竹镇线915开关	大竹河站	20000	是	335	5802.37	公线	193.07	58	3344	250	1047.9	不受限	1000	达州地调	null
8380	10kV南紫线大馈线	自贡电力调度控制中心	南紫线974开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	279.72	58	4844.7	800	1020.23	不受限	1000	自贡地调	null
8381	10kV青羽线	彭山电力调度控制中心	青羽线922开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	344.65	69	5969.4	800	1024.82	不受限	1000	眉山地调	null
8382	10kV道同线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道同线925开关	道生灝站	80000	是	481	8331.16	公线	325.47	68	5637.1	0	1027.83	不受限	1000	自贡地调	null

8383	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	不受限	1000	甘孜地调	null
8384	10kV清庄线	攀枝花西区电力调度控制中心	清庄线972开关	清香坪站	16200	是	300	5196.15	公线	180.45	60	3125.4	0	1031.52	不受限	1000	攀枝花地调	null
8385	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌拉线915开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	24.06	24	416.8	0	1142.04	不受限	1000	甘孜地调	null
8386	10kV茶德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶德线913开关	茶扎站	1732.1	是	89.2	1544.99	公线	11.69	13	202.5	0	1033.49	不受限	1000	甘孜地调	null

8387	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往巨线913开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公线	25.64	26	444	0	1114.84	不受限	1000	甘孜地调	null
8388	10kV双屯线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	双屯线914	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	187.46	61	3246.8	0	1020.98	不受限	1000	泸州地调	null
8389	10kV仁体线	仁寿电力调度控制中心	仁体线921开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	337.77	68	5850.1	0	1008.82	不受限	1000	眉山地调	null
8390	10kV土珍线大馈线	自贡电力调度控制中心	土珍线929开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	253.58	53	4392	1250	1022.93	不受限	1000	自贡地调	null
8391	10kV土南线大馈线	自贡电力调度控制中心	土南线921开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	315.94	66	5472	160	1032.93	不受限	1000	自贡地调	null

8392	10kV白攀线	仁和电力调度控制中心	白攀线950开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	300.98	67	5213	0	1022.38	不受限	1000	攀枝花地调	null
8393	10kV石乡线	阿坝电力调度控制中心	石乡线912开关	沙石多站	3150	是	75	1299.04	公线	0.91	1	15.8	0	1023.43	不受限	1000	阿坝地调	null
8394	10kV宋宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋宾线913开关	宋家桥站	63000	否	304	5265.43	公线	214.31	70	3711.9	0	1026.99	不受限	1000	自贡地调	null
8395	10kV得新线	平昌电力调度控制中心	10kV得新线914	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	119.75	60	2074	0	1043.69	不受限	1000	巴中地调	null
8396	10kV文华线	蓬溪电力调度控制中心	文华线912开关	文井	6300	是	200	3464.1	公线	97.78	49	1693.6	70	1007.68	不受限	1000	遂宁地调	null
8397	10kV天保线	大英电力调度控制中心	天保线925开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	130.3	37	2256.8	1615	1047.22	不受限	1000	遂宁地调	null

8398	10kV穆五线	宝兴电力调度控制中心	穆五线915开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	215.89	63	3739.2	0	999.69	不受限	1000	雅安地调	null
8399	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	陇云线k105开关	仪陇开闭所	300000	是	507	8781.5	公线	328.55	65	5690.5	315	1019.7	不受限	1000	南充地调	null
8400	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝东线923开关	白塔站	71500	否	350	6062.18	公线	254.87	73	4414.4	0	1041.56	不受限	1000	凉山地调	null
8401	10kV城田线大馈线	雷波电力调度控制中心	城田线912开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	171.05	67	2962.6	0	1012.46	不受限	1000	凉山地调	null
8402	10kV洛中线	巴州电力调度控制中心	10kV洛中线955	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	121.93	61	2111.9	0	1005.79	不受限	1000	巴中地调	null
8403	10kV董美线	石棉电力调度控制中心	董美线953开关	董家坡站	15000	否	200	3464.1	公线	120.69	60	2090.4	0	1027.29	不受限	1000	雅安地调	null

8404	10kV乡炉线	宣汉电力调度控制中心	乡炉线927开关	东乡站	90000	否	200	3464.1	专线	121.19	61	2099	0	1018.69	不受限	1000	达州地调	null
8405	10kV南芙二路	罗江电力调度控制中心	南芙二路925开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	476	89	8010	0	962.02	不受限	960	德阳地调	null
8406	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制中心	平盛线927开关	平桥站	63000	是	495	8573.65	公线	324.46	66	5619.6	250	989.32	不受限	950	乐山地调	null
8407	10kV御园四路914大馈线	罗江电力调度控制中心	御园四路914开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	183.17	61	3172.5	0	984.42	不受限	950	德阳地调	null
8408	10kV慧镇路	罗江电力调度控制中心	慧镇路913开关	慧觉站	6300	是	200	3464.1	公线	104.47	52	1809.4	0	961.88	不受限	950	德阳地调	null
8409	10kV杨踏线	井研电力调度控制中心	杨踏线916开关	杨家河站	110000	是	300	5196.15	公线	182.67	61	3163.8	0	993.12	不受限	950	乐山地调	null

8410	10kV天水路927大馈线	德阳电力调度控制中心	天水路927开关	天元站旧（退运）	65000	是	600	10392.3	公线	167.21	28	2896	4445	972.84	不受限	950	德阳地调	null
8411	10kV火镇线大馈线	营山电力调度控制中心	火镇线922开关	星火站(营山)	12600	否	170	2944.49	公线	95.77	56	1658.8	0	991.24	不受限	950	南充地调	null
8412	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	190.31	69	3296.1	0	990.73	不受限	950	南充地调	null
8413	10kV平跃一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃一线936开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	365.82	69	6336	0	966.33	不受限	950	绵阳地调	null
8414	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯魁路927开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	441.76	80	7651.2	0	969.22	不受限	950	德阳地调	null
8415	10kV普环二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环二线904开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	364.23	69	6308.5	0	993.83	不受限	950	绵阳地调	null

8416	10kV罗新 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗新线 913开 关	罗家站 (蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	223.65	72	3873.6	0	958.82	不受 限	950	南充 地调	null
8417	10kV许劳 线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV许 劳线 912开 关	许家站	6300	否	150	2598.08	公用	79.25	53	1372.6	0	965.67	不受 限	950	资阳 地调	null
8418	10kV观石 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	观石线 912开 关	观义站	6.3	是	400	6928.2	公用	262.53	66	4547	0	995.56	不受 限	950	绵阳 地调	null
8419	10kV棠升 线	射洪电 力调度 控制中 心	棠升线 927开 关	海棠	360000	是	178	3083.05	公线	86.45	49	1497.3	0	969.14	不受 限	950	遂宁 地调	null
8420	10kV汉鱼 线	剑阁电 力调度 控制中 心	汉鱼线 923开 关	35kV汉 阳站	20000	是	283	4901.7	公线	169.8	60	2941	0	980.36	不受 限	950	广元 地调	null
8421	10kV丙新 线	米易电 力调度 控制中 心	丙新线 974开 关	丙谷站	10000	是	184.8	3200.83	公线	92.43	50	1600.9	0	959.76	不受 限	950	攀枝 花地 调	null

8422	10kV金武 线	射洪电 力调度 控制中 心	金武线 915开 关	金家	12600	是	153	2650.04	公线	55.1	36	954.4	200	965.63	不受 限	950	遂宁 地调	null
8423	10kV南草 线911大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	南草线 911	城南	20000	是	254	4399.41	公线	147.52	58	2555	0	964.53	不受 限	950	泸州 地调	null
8424	10kV福城 二线	洪雅电 力调度 控制中 心	福城二 线926 开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	338.49	68	5862.6	0	996.32	不受 限	950	眉山 地调	null
8425	10kV严柳 二线925 大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	严柳二 线925	严湾	50000	是	406	7032.13	公线	268.23	66	4645.7	0	980	不受 限	950	泸州 地调	null
8426	10kV思界 线	眉山电 力调度 控制中 心	思界线 936开 关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	285.89	75	4951.6	0	972.01	不受 限	950	眉山 地调	null
8427	10kV青文 线	射洪电 力调度 控制中 心	青文线 923开 关	青岗	11000	是	198	3429.46	公线	84.7	43	1467	315	961.57	不受 限	950	遂宁 地调	null

8428	10kV合桂 一线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	合桂一 线933 开关	三合站	31.5	是	569	9855.37	公用	398.74	70	6906.2	0	978.1	不受 限	950	绵阳 地调	null
8429	10kV安中 线	射洪电 力调度 控制中 心	安中线 921开 关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	334.42	68	5792.1	0	997.54	不受 限	950	遂宁 地调	null
8430	10kV中城 三线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	中城三 线907 开关	中坝站	40	是	480	8313.84	公用	328.27	68	5685.6	0	965.47	不受 限	950	绵阳 地调	null
8431	10kV船龙 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船 龙线 926开 关	船城站	100000	否	515	8920.06	公线	48.31	9	836.7	6200	991.35	不受 限	950	凉山 地调	null
8432	10kV鹿江 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV鹿 江线 914开 关	鹿厂站	25100	否	275	4763.14	公线	181	66	3134.9	200	951.78	不受 限	950	凉山 地调	null
8433	10kV海梅 线大馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV海 梅线 916开 关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	142.9	65	2475	0	954.46	不受 限	950	凉山 地调	null

8434	10kV海徐线大馈线	甘洛电力调度控制中心	海徐线914小车开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	141.28	64	2447	0	982.46	不受限	950	凉山地调	null
8435	10kV恩园I回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园I回959	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	282.62	75	4894.9	0	981.95	不受限	950	巴中地调	null
8436	10kV民火线	通江电力调度控制中心	10kV民火线951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	78.06	53	1352	0	955.1	不受限	950	巴中地调	null
8437	10kV水花线	巴州电力调度控制中心	10kV水花线913	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	190.17	69	3293.7	0	993.13	不受限	950	巴中地调	null
8438	10kV峰镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	峰镇线915开关	云峰	32000	是	285	4936.34	公线	171.58	60	2971.8	0	977.27	不受限	950	泸州地调	null
8439	10kV洪镇线	通江电力调度控制中心	10kV洪镇线921	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	205.79	70	3564.2	0	987.63	不受限	950	巴中地调	null

8440	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	10kV屯狮线912开关	中屯站	60000	否	220	3810.51	公线	182.46	74	2844.1	5780	966.41	不受限	950	凉山 地调	null
8441	10kV武华线922大馈线	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	245	4243.52	公线	139.1	57	2409.2	0	985.62	不受限	950	凉山 地调	null
8442	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	122.9	61	2128.6	0	989.09	不受限	950	巴中 地调	null
8443	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒角线911开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	248.43	65	4302.8	0	962.63	不受限	950	雅安 地调	null
8444	10kV玉中线	巴州电力调度控制中心	10kV玉中线954	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	286.22	75	4957.4	0	966.21	不受限	950	巴中 地调	null
8445	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青五线915开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	104.21	58	1805	0	985.33	不受限	950	阿坝 地调	null

8446	10kV北臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	北臭线955开关	城北站	100200	是	415	7188.01	公线	276.7	67	4792.4	0	958.01	不受限	950	自贡地调	null
8447	10kV阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	235.88	59	4085.4	1198	951.98	不受限	950	阿坝地调	null
8448	10kV油乐线	万源电力调度控制中心	10kV.油乐线925开关	油房坝站	31500	是	300	5196.15	公线	183.95	61	3186	0	970.92	不受限	950	达州地调	null
8449	10kV姜政二线	阿坝电力调度控制中心	姜政二线921开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	77.19	39	1336.9	800	980.79	不受限	950	阿坝地调	null
8450	10kV隆花线	阿坝电力调度控制中心	隆花线921开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950	阿坝地调	null
8451	10kV桂上一线	彭山电力调度控制中心	桂上一线912开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	378.59	79	6557.1	0	956.53	不受限	950	眉山地调	null

8452	10kV若楠线	阿坝电力调度控制中心	若楠线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	64.47	48	1116.6	0	987.84	不受限	950	阿坝地调	null
8453	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	不受限	950	甘孜地调	null
8454	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲龙线912开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	32.04	32	555	0	1003.84	不受限	950	甘孜地调	null
8455	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	32.58	33	564.3	0	994.54	不受限	950	甘孜地调	null

8456	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	不受限	950	甘孜地调	null
8457	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章解线957开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	86.74	54	1502.3	0	991.85	不受限	950	甘孜地调	null
8458	10kV流云线	攀枝花电力调度控制中心	流云线914开关	流沙坡站	33000	是	200	3464.1	公线	104.46	52	1809.2	0	962.08	不受限	950	攀枝花地调	null
8459	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百拉线913开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公线	32.4	29	561.2	0	996.26	不受限	950	甘孜地调	null

8460	10kV管九线	达县电力调度控制中心	10kV.管九线913开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	124.23	62	2151.6	0	966.09	不受限	950	达州地调	null
8461	10kV安钦线	盐边电力调度控制中心	安钦线951开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	214.12	71	3708.6	0	967.93	不受限	950	攀枝花地调	null
8462	10kV桂文线913	古蔺电力调度控制中心	10kV桂文线913开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	177.85	58	3080.3	200	987.48	不受限	950	泸州地调	null
8463	10kV树丹线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	树丹线915	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	190.41	62	3297.9	0	969.88	不受限	950	泸州地调	null
8464	10kV安农线	盐边电力调度控制中心	安农线952开关	安顺站	12500	否	400	6928.2	公线	305.08	76	5284	0	951.38	不受限	950	攀枝花地调	null
8465	10kV隆心线	阿坝电力调度控制中心	隆心线923开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950	阿坝地调	null

8466	10kV隆解线	阿坝电力调度控制中心	隆解线912开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950	阿坝地调	null
8467	10kV下川一线	广元电力调度控制中心	下川一线914开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	351.56	78	6089	0	972.57	不受限	950	广元地调	null
8468	10kV牛油线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛油线972开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	263.74	66	4567.9	0	974.66	不受限	950	广安地调	null
8469	10kV龙河线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙河线915开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专线	33.95	34	588	0	986.43	不受限	950	广安地调	null
8470	10kV千村线大馈线	阆中电力调度控制中心	千村线923开关	千佛站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	78.53	52	1360.2	0	978.07	不受限	950	南充地调	null
8471	10kV双环线大馈线	广安电力调度控制中心	双环线919开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	200.42	53	3471.3	800	994.13	不受限	950	广安地调	null

8472	10kV老西线大馈线	阆中电力调度控制中心	老西线921开关	老观站(阆中)	15000	否	150	2598.08	公线	77.52	52	1342.6	0	995.67	不受限	950	南充地调	null
8473	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	96.31	46	1668.1	250	991.75	不受限	950	内江地调	null
8474	10kV前园线	雅安电力调度控制中心	前园线923开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	213.28	71	3694	0	982.53	不受限	950	雅安地调	null
8475	10kV前槐二线	雅安电力调度控制中心	前槐二线925开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	97.5	32	1688.7	2000	987.83	不受限	950	雅安地调	null
8476	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐滨二线928开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	281.25	66	4871.2	0	990.06	不受限	950	内江地调	null
8477	10kV柏高线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏高线927开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	78.4	52	1357.9	0	980.37	不受限	950	南充地调	null

8478	10kV柏飞线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏飞线913开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	185.44	69	3211.8	0	997.09	不受限	950	南充地调	null
8479	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园三线915开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	416.91	76	7220.8	400	952.85	不受限	950	成都地调	null
8480	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万湾线922开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	356.25	69	6170.2	0	993.56	不受限	950	成都地调	null
8481	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	庙丰二线935开关	山王庙	140000	否	442	7655.66	公线	330.48	75	5724	200	966.09	不受限	950	成都地调	null
8482	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一路905	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	494.69	89	8568	0	1010.24	不受限	950	成都地调	null
8483	10kV美科线	新都电力调度控制中心	美科线924开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	408.37	79	7072.9	0	986.33	不受限	950	成都地调	null

8484	10kV太江路_主_LTQ925Z	彭州电力调度控制中心	太江路925	太清	2*31500	否	282.51	4893.22	专线	196.77	70	3408	0	995.9	不受限	950	成都地调	null
8485	10kV花友一线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友一线935开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	423.61	71	7337	0	976.84	不受限	950	成都地调	null
8486	10kV晋金二线	成都配调	晋金二路923	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	370.53	78	6417.6	0	955.74	不受限	950	成都地调	null
8487	10kV平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	368.44	78	6381.4	0	991.94	不受限	950	成都地调	null
8488	10kV中新线	成都配调	中新路913	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	322.66	68	5588.4	0	965.68	不受限	950	成都地调	null
8489	10kV兴铜线	天全电力调度控制中心	兴铜线921手车开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	60	21	1039	400	948	不受限	948	雅安地调	null

8490	10kV思大线	天全电力调度控制中心	思大线914手车开关	思经站	5000	否	380	6581.79	公线	150	54	2078	500	909	不受限	909	雅安地调	null
8491	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	10kV林桥线954	林家坝站	16300	否	335	5802.37	公线	247.53	74	4287.2	0	934.93	不受限	900	巴中地调	null
8492	10kV柳大线	仪陇电力调度控制中心	柳大线921开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	142.24	65	2463.6	0	934.68	不受限	900	南充地调	null
8493	10kV城丁线921断路器间隔	越西电力调度控制中心	10kV城丁线921开关	(越西县调)城关站	50000	否	220	3810.51	公线	144.7	66	2506.2	0	923.26	不受限	900	凉山地调	null
8494	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗杨线913开关	毗卢	38000	是	161	2788.6	公线	74.99	47	1298.9	0	931.98	不受限	900	泸州地调	null
8495	10kV海棠线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海棠线915开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	148.36	67	3493	0	931.26	不受限	900	凉山地调	null

8496	10kV况宜线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	况宜线913	况场	21000	否	226	3914.43	公线	150.73	67	2610.6	0	912.39	不受限	900	泸州地调	null
8497	10kV胡海线652大馈线	泸州电力调度控制中心	胡海线652	胡市	10000	否	285	4936.34	公线	203.6	71	3526.4	0	916.31	不受限	900	泸州地调	null
8498	10kV南南一线	巴州电力调度控制中心	10kV南南一线954	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	307.53	77	5326.4	0	908.98	不受限	900	巴中地调	null
8499	10KV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松六线914开关	松新站	80000	否	220	3810.51	公线	145.59	66	2521.7	0	907.76	受限	900	凉山地调	null
8500	10kV雪镇线	巴州电力调度控制中心	10kV雪镇线913	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	127.83	64	2214	0	903.69	不受限	900	巴中地调	null
8501	10kV向北线	石棉电力调度控制中心	向北线971开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	217	72	3758.5	0	918.03	不受限	900	雅安地调	null

8502	10kV满金 线	仁寿电 力调度 控制中 心	满金线 983开 关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	126.41	63	2189.5	0	928.19	不受 限	900	眉山 地调	null
8503	10kV尔桥 线	阿坝电 力调度 控制中 心	尔桥线 913开 关	古尔沟 站	16300	否	150	2598.08	公线	67.67	45	1172	250	916.27	不受 限	900	阿坝 地调	null
8504	10kV杨城 三线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.杨 城三线 916开 关	杨柳垭 站	80000	是	500	8660.25	公线	348.05	70	6028.3	0	899.9	不受 限	900	达州 地调	null
8505	10kV荣城 I 线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	荣城一 线918 开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	317.35	68	5496.5	0	946.73	不受 限	900	自贡 地调	null
8506	10kV青大 线	阿坝电 力调度 控制中 心	青大线 912开 关	青云站	50630	否	160	2771.28	公线	91.84	57	1590.6	0	903.55	不受 限	900	阿坝 地调	null
8507	10kV北城 二线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	北城二 线926 开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	352.73	64	6109.2	630	923.39	不受 限	900	自贡 地调	null

8508	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	99.65	34	172.6	0	1099.24	不受限	900	甘孜地调	null
8509	10kV梁管一线	攀枝花电力调度控制中心	梁管一线915开关	梁坪站	189200	是	350	6062.18	公线	227.64	65	3942.7	0	907.04	不受限	900	攀枝花地调	null
8510	10kV汇龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇龙线929开关	汇东站	80200	是	445	7707.63	公线	303.81	68	5262	0	904.1	不受限	900	自贡地调	null
8511	10kV镇龙线	阿坝电力调度控制中心	镇龙线921开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	66.56	50	1152.8	0	904.88	不受限	900	阿坝地调	null
8512	10kV安民线	盐边电力调度控制中心	安民线977开关	安顺站	12500	是	300	5196.15	公线	173.59	58	3006.6	250	900.32	不受限	900	攀枝花地调	null

8513	10kV彭迤线	仁和电力调度控制中心	彭迤线975开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	266.96	67	4623.8	0	918.76	不受限	900	攀枝花地调	null
8514	10kV兴仁南线	仁和电力调度控制中心	兴仁南线955开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	230.12	58	3985.6	630	926.96	不受限	900	攀枝花地调	null
8515	10kV天纸线	蒲城电力调度控制中心	天纸线913开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	134.19	64	2324.1	0	949.48	不受限	900	达州地调	null
8516	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	昆圣线929开关	南昆站	82000	是	390	6755	公线	259.58	67	4496	0	908	不受限	900	达州地调	null
8517	10kV马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青路913开关	马角坝站	31.5	是	269	4659.22	公用	160.39	60	2778	0	949.38	不受限	900	绵阳地调	null
8518	10kV花滨线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨线965开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	427.51	71	7404.5	0	909.34	不受限	900	绵阳地调	null

8519	10kV石蟠 二线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV石 蟠二线 923开 关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	90.9	50	1574.4	0	919.75	不受 限	900	资阳 地调	null
8520	10kV岳方 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳 方线 913开 关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	364.43	70	6312	0	910.79	不受 限	900	资阳 地调	null
8521	10kV复仙 线	射洪电 力调度 控制中 心	复仙线 917开 关	复兴	8000	是	185	3204.29	公线	85.45	46	1480	160	923.43	不受 限	900	遂宁 地调	null
8522	10kV黎仙 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	黎仙线 924开 关	黎雅站	10.3	否	200	3464.1	公用	126.97	63	2199.2	0	918.49	不受 限	900	绵阳 地调	null
8523	10kV龙林 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙 林线 912开 关	龙台站	113000	否	330	5715.77	公用	244.31	74	4231.5	0	912.69	不受 限	900	资阳 地调	null
8524	10kV石麻 线大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	石麻线 923开 关	石岭站	90	是	600	10392.3	公用	426.47	71	7386.5	0	927.34	不受 限	900	绵阳 地调	null

8525	10kV鞍南 一线	苍溪电 力调度 控制中 心	鞍南一 线915 开关	马鞍山 站	100000	否	453	7846.19	公线	353.92	78	6129.9	0	931.67	不受 限	900	广元 地调	null
8526	10kV麻联 线	米易电 力调度 控制中 心	麻联线 953开 关	麻陇站	6300	是	100	1732.05	公线	26.33	26	456	0	929.64	不受 限	900	攀枝 花地 调	null
8527	10kV明南 一线	眉山电 力调度 控制中 心	明南一 线913 开关	明星开 闭所	0	否	423	7326.57	公线	323.3	76	5599.5	65	929.41	不受 限	900	眉山 地调	null
8528	10kV坪铁 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪 铁线 919	大坪站 (南部)	22500	否	220	3810.51	公线	144.26	66	2498.5	0	930.96	不受 限	900	南充 地调	null
8529	10kV凌云 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV凌 云线 923	凌云站 (南部)	40000	否	330	5715.77	公线	244	74	4226	0	918.19	不受 限	900	南充 地调	null
8530	10kV思莲 线	眉山电 力调度 控制中 心	思莲线 941开 关	思蒙站	80000	否	400	6928.2	公线	306.89	77	5315.3	0	920.08	不受 限	900	眉山 地调	null

8531	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西二线912开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	362.18	70	6273	0	932.33	不受限	900	资阳地调	null
8532	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	10kV北天泰线913	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	312.42	71	5411.1	500	947.82	不受限	900	南充地调	null
8533	10kV新红线	威远电力调度控制中心	新红线911开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	196.62	71	3405.5	0	928.09	不受限	900	内江地调	null
8534	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	南桥线913开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	314.34	68	5444.4	0	929.54	不受限	900	遂宁地调	null
8535	10kV柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线911开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	188.39	70	3263	0	945.89	不受限	900	南充地调	null
8536	10kV元马II路	什邡电力调度控制中心	元马二路921开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	252.49	63	4373.2	250	919.36	不受限	900	德阳地调	null

8537	10kV马合线	井研电力调度控制中心	马合线915开关	马踏站	50000	是	275	4763.14	公线	166.96	61	2891.8	0	918.71	不受限	900	乐山地调	null
8538	10kV万隆路大馈线	荃华电力调度控制中心	万隆路924开关	万春站	111500	是	599	10374.98	公线	425.81	71	7375	0	924.98	不受限	900	德阳地调	null
8539	10kV嘉新一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉新 I 回986开关	新农站	16000	否	400	6928.2	公线	306.93	77	5316	0	919.38	不受限	900	乐山地调	null
8540	10kV沙城五线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城五回952开关	沙湾站	100000	否	503	8712.22	公线	353.03	70	6114.4	800	926.6	不受限	900	乐山地调	null
8541	10kV绵碑线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵碑线929开关	绵阳站	50	是	600	10392.3	公用	390.64	65	6765.9	630	917.94	不受限	900	绵阳地调	null
8542	10kV双柏线	营山电力调度控制中心	双柏线913开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	126.86	63	2197.3	0	920.39	不受限	900	南充地调	null

8543	10kV罗银线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗银线914开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	188.83	70	3270.6	0	938.29	不受限	900	南充地调	null
8544	10kV桥杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥杨线915开关	高桥	180	是	400	6928.2	公线	265.49	66	4598.2	0	944.36	不受限	900	绵阳地调	null
8545	10kV绵城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城三路906开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	389.36	71	6743.8	0	904.94	不受限	900	德阳地调	null
8546	10kV杏红线	成都配调	杏红路906	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	326.14	69	5648.8	0	905.28	不受限	900	成都地调	null
8547	10kV沙地路	成都配调	沙地线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	251.15	74	4350	0	918.9	不受限	900	成都地调	null
8548	10kV益城一路_专线	成都配调	益城一路918	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	251.09	74	4348.8	0	915.43	不受限	900	成都地调	null
8549	10kV黄苑二线	成都配调	黄苑二路906	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	371.59	79	6436	0	937.34	不受限	900	成都地调	null

8550	10kV音兴线	成都配调	音兴路918	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	216.17	64	3744	0	935.31	不受限	900	成都地调	null
8551	10kV川沙线	成都配调	川沙线932	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	324.65	69	5623	0	931.08	不受限	900	成都地调	null
8552	10kV双大线	成都配调	双大路921	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	325.08	69	5630.4	0	923.68	不受限	900	成都地调	null
8553	10kV塔锦线	成都配调	塔锦线952	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	324.25	69	5616	0	938.08	不受限	900	成都地调	null
8554	10kV红土线	成都配调	红土路开关915	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	372.63	79	6454	0	919.34	不受限	900	成都地调	null
8555	10kV李峨线	宜宾电力调度控制中心	李峨线915开关	李庄站	32500	否	270	4676.54	公线	189	70	3273	0	935	不受限	900	宜宾地调	null
8556	10kV红五五线	宜宾电力调度控制中心	红五五线633开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	334.5	78	5793.5	0	909.54	不受限	900	宜宾地调	null

8557	10kV汪龙 线	南溪电 力调度 控制中 心	汪龙线 952开 关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	153.46	59	2658	0	944.66	不受 限	900	宜宾 地调	null
8558	10kV红五 六线	宜宾电 力调度 控制中 心	红五六 线645 开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	333.28	78	5772.4	0	930.64	不受 限	900	宜宾 地调	null
8559	10kV西园 二线	邛崃电 力调度 控制中 心	西园二 线922	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	427.21	71	7399.3	0	914.54	不受 限	900	成都 地调	null
8560	10kV西茶 线大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	西茶线 926	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	349.05	69	6045.6	0	924.18	不受 限	900	成都 地调	null
8561	10kV牧大 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧大路 930开 关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	307.74	77	5330.1	0	905.28	不受 限	900	天府 地调	null
8562	10kV东龙 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东龙路 906开 关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	306.24	77	5304	0	931.38	不受 限	900	天府 地调	null

8563	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	10kV太中路913	太子	6300	是	180	3117.69	公线	91.67	51	1587.7	0	906.45	不受 限	900	成都地调	null
8564	10kV石镇三线	新都电力调度控制中心	石镇三线923开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	216.77	72	3754.4	0	922.13	不受 限	900	成都地调	null
8565	10kV清然线946大馈线	天府电力调度控制中心	清然路946开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	265.7	66	4602	0	940.56	不受 限	900	天府地调	null
8566	10kV平古线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平古线930开关	平乐	100000	是	320	5542.56	公线	202.67	63	3510.3	0	923.75	不受 限	900	成都地调	null
8567	10kV塔城三线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城三线921开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	390.18	71	6758	0	904.59	不受 限	900	天府地调	null
8568	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻会路912开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	306.07	77	5301.2	0	934.18	不受 限	900	天府地调	null

8569	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	淮铁线908开关	淮口	128000	否	100	1732.05	专线	36.49	36	632	0	926.84	不受限	900	成都地调	null
8570	10kV羊冉线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊冉线913	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	399.08	79	6912	0	929	不受限	900	成都地调	null
8571	10kV塔甘二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘二线923	赵塔	126000	是	600	10392.3	公线	427.15	71	7398.2	0	915.64	不受限	900	成都地调	null
8572	10kV九信线	广元电力调度控制中心	九信线962开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专线	216.17	72	3744	0	932.53	不受限	900	广元地调	null
8573	10kV河医线大馈线	广安电力调度控制中心	河医线958开关	河堰站	80000	是	300	5196.15	专线	186	62	3221.6	0	935.32	不受限	900	广安地调	null
8574	10kV双府线大馈线	广安电力调度控制中心	双府线915开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	251.14	66	4349.7	0	915.73	不受限	900	广安地调	null

8575	10kV碑镇线	内江电力调度控制中心	碑镇线915开关	碑木站	20000	是	300	5196.15	公线	159.6	53	2764.2	465	927.72	不受限	900	内江地调	null
8576	10kV祥湾线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥湾线912开关	祥符站	6300	是	170	2944.49	公用	83.31	49	1442.9	0	912.69	不受限	900	资阳地调	null
8577	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通二线923开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	0	0	0	4625	917.56	不受限	900	资阳地调	null
8578	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制中心	思河线923开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	81.08	54	1404.3	0	933.97	不受限	900	南充地调	null
8579	10kV千油线大馈线	阆中电力调度控制中心	千油线924开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	144.53	66	2503.3	0	926.16	不受限	900	南充地调	null
8580	10kV金平线大馈线 阆中	阆中电力调度控制中心	金平线913开关	金垭站(阆中)	18000	否	75	1299.04	公线	13.24	18	229.3	0	939.84	不受限	900	南充地调	null

8581	10kV万清线	雅安电力调度控制中心	万清线922开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	174.46	58	3021.6	750	904.93	不受限	900	雅安地调	null
8582	10kV海园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园一线924开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	423.48	71	7334.7	0	909.86	不受限	900	南充地调	null
8583	10kV姚镇线	广元电力调度控制中心	姚镇线911开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	36.96	37	640.1	0	918.74	不受限	900	广元地调	null
8584	10kV竹凉线	广元电力调度控制中心	竹凉线914开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	公线	216.28	72	3746	0	930.53	不受限	900	广元地调	null
8585	10kV锦回线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦回线924开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	217.67	70	3758.6	0	873.88	不受限	873	南充地调	null
8586	10kV新泗一线	荣经电力调度控制中心	新泗一线912开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	310	78	5369	0	866	不受限	866	雅安地调	null

8587	10kV东星二线	平昌电力调度控制中心	10kV东星二线924	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	309.45	77	5359.7	0	875.68	不受限	850	巴中地调	null
8588	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	游潮线919开关	上游	80000	是	550	9526.28	公线	390.62	71	6765.6	0	855.42	不受限	850	遂宁地调	null
8589	10kV文井线	蓬溪电力调度控制中心	文井线915开关	文井	6300	否	200	3464.1	公线	128.34	64	2222.8	0	894.89	不受限	850	遂宁地调	null
8590	10kV大万线	旺苍电力调度控制中心	大万线912	35kV大河站	6300	否	100	1732.05	公线	40.7	41	705	0	853.84	不受限	850	广元地调	null
8591	10kV木化线	旺苍电力调度控制中心	木化路914开关	35kV木门站	16300	否	150	2598.08	公线	85.93	57	1488.3	0	849.97	不受限	850	广元地调	null
8592	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富花线964开关	富加站	71500	否	335	5802.37	公线	251.39	75	4354	0	868.13	不受限	850	眉山地调	null

8593	10kV河仙线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	河仙线926开关	河西	80000	是	265	4589.93	公线	161.67	61	2800.1	0	871.84	不受限	850	泸州地调	null
8594	10kV石镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	石镇线622开关	石桥	5000	是	161	2788.6	公线	79.46	49	1376.3	0	854.58	不受限	850	泸州地调	null
8595	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸西线935	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	268.3	67	4647	0	895.56	不受限	850	泸州地调	null
8596	10kV泸池线936大馈线	泸州电力调度控制中心	泸池线936	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	152.83	38	2647.1	2000	895.46	不受限	850	泸州地调	null
8597	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	10kV千霞线955	千佛崖站	20000	否	400	6928.2	公线	308.18	77	5337.6	0	897.78	不受限	850	巴中地调	null
8598	10kV涪陈线	通江电力调度控制中心	10kV涪陈线953	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	243.39	74	4215.6	0	897.42	不受限	850	巴中地调	null

8599	10kV金业线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV金业线大馈线912	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	219.05	73	3794	0	882.53	不受限	850	巴中地调	null
8600	10kV乔环二线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV乔环二线915开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	286.61	67	4964	100	894.26	不受限	850	凉山地调	null
8601	10kV竹新线913大馈线	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	125.8	57	2178.9	0	869.51	不受限	850	凉山地调	null
8602	10kV卢燕线	旺苍电力调度控制中心	卢燕线923开关	35kV卢家坝站	16300	是	207	3585.35	公线	114.97	56	1991.3	0	876.98	不受限	850	广元地调	null
8603	10kV兰中线	平昌电力调度控制中心	10kV兰中线922	兰草站	12600	否	170	2944.49	公线	103.58	61	1794	0	856.04	不受限	850	巴中地调	null

8604	10kV高升线	仁寿电力调度控制中心	高升线922开关	高家站	20000	是	255	4416.73	公线	153.64	60	2661.1	0	872.28	不受限	850	眉山地调	null
8605	10kV板阳线	仁和电力调度控制中心	板阳线959开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	270.95	68	4692.9	0	849.66	不受限	850	攀枝花地调	null
8606	10kV云芦线	阿坝电力调度控制中心	云芦线957开关	芦花站	40000	否	220	3810.51	公线	128.8	59	2230.8	315	883.66	不受限	850	阿坝地调	null
8607	10kV彰镇线	仁寿电力调度控制中心	彰镇线933开关	彰加站	10000	否	200	3464.1	公线	130.08	65	2252.9	0	864.79	不受限	850	眉山地调	null
8608	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇新线922开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	不受限	850	阿坝地调	null
8609	10kV太城八线	万源电力调度控制中心	10kV.太城八线923开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	238.76	53	4135.3	1250	850.08	不受限	850	达州地调	null

8610	10kV官蒿线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿线922开关	官渡站	40000	是	380	6581.79	公线	217.04	57	3759.1	630	876.33	不受限	850	达州地调	null
8611	10kV怀农线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀农线914开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	169.31	62	2932.4	0	878.11	不受限	850	自贡地调	null
8612	10kV莲沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲沙线971开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	438.52	77	7595.1	400	874.73	不受限	850	自贡地调	null
8613	10kV南海线大馈线	自贡电力调度控制中心	南海线919开关	南湖站	100400	是	569	9855.37	专线	404.96	71	7013.9	0	870.4	不受限	850	自贡地调	null
8614	10kV西水线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西水线919开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	339.53	60	5880.7	1030	890.46	不受限	850	自贡地调	null
8615	10kV双红线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双红线912	双沙	16300	否	308	5334.72	公线	194.8	63	3373.9	0	893.88	不受限	850	泸州地调	null

8616	10kV西龙 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西 龙线 911开 关	汇西站	100000	是	481	8331.16	公线	335.16	70	5804.9	0	860.03	不受 限	850	自贡 地调	null
8617	10kV箭镇 线612大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	箭镇线 925	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	107.43	55	1860.7	0	855.16	不受 限	850	泸州 地调	null
8618	10kV绵城 二路大馈 线	绵竹电 力调度 控制中 心	绵城二 路902 开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	418.41	71	7246.8	0	873.06	不受 限	850	德阳 地调	null
8619	10kV龙园 路	绵竹电 力调度 控制中 心	龙园路 912开 关	龙桥站	71500	是	481	8331.16	公用	333.62	69	5778.3	0	886.63	不受 限	850	德阳 地调	null
8620	10kV双化 路	什邡电 力调度 控制中 心	双化 I 路904 开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	237.92	63	4120.8	250	894.63	不受 限	850	德阳 地调	null
8621	10kV石凤 线大馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	石凤线 911开 关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	55.45	37	960.4	263	855.06	不受 限	850	乐山 地调	null

8622	10kV金新 线大馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	金新线 925开 关	金山站	8000	否	300	5196.15	公线	100.79	34	1745.7	2060	870.83	不受 限	850	乐山 地调	null
8623	10kV南虹 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	南虹一 线918 开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	282.96	54	4900.9	1530	871.43	不受 限	850	绵阳 地调	null
8624	10kV回东 路923线 路	中江电 力调度 控制中 心	回东路 923开 关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	129.33	65	2240	0	877.69	不受 限	850	德阳 地调	null
8625	10kV山盛 路	中江电 力调度 控制中 心	山盛路 931开 关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	446.05	81	7725.6	0	894.82	不受 限	850	德阳 地调	null
8626	10kV沉华 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	沉华线 913开 关	沉抗站	6.3	否	225	3897.11	公用	152.94	68	2649	0	858.4	不受 限	850	绵阳 地调	null
8627	10kV茅磨 线	乐山电 力调度 控制中 心	茅磨线 911开 关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	84.54	56	1464.2	0	874.07	不受 限	850	乐山 地调	null

8628	10kV龙新 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	龙新线 926开 关	龙凤站	31.5	否	415	7188.01	公线	294.46	71	5100	500	869.21	不受 限	850	绵阳 地调	null
8629	10kV尖高 线	乐山电 力调度 控制中 心	尖高线 974开 关	尖子山 站	160000	是	440	7621.02	公线	301.41	69	5220.5	0	876.32	不受 限	850	乐山 地调	null
8630	10kV福天 线	洪雅电 力调度 控制中 心	福天线 923开 关	福宝站	103000	否	425	7361.22	专线	331.73	78	5745.6	0	879.5	不受 限	850	眉山 地调	null
8631	10kV襄平 线	南部电 力调度 控制中 心	襄平线 921开 关	共襄站 (南部)	20000	否	220	3810.51	公线	147.99	67	2563.2	0	866.26	不受 限	850	南充 地调	null
8632	10kV垭瑞 线	米易电 力调度 控制中 心	垭瑞线 951开 关	垭口站	50000	否	350.61	6072.74	公线	264.68	75	4584.3	0	881.17	不受 限	850	攀枝 花地 调	null
8633	10kV宁螺 线	米易电 力调度 控制中 心	宁螺线 956开 关	宁华站	40000	是	264	4572.61	公线	159.54	60	2763.3	0	894.79	不受 限	850	攀枝 花地 调	null

8634	10kV坳洋线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳洋线914开关	山峰坳	30000	是	362	6270.02	公线	239.17	66	4142.4	0	873.62	不受限	850	泸州地调	null
8635	10kV龙镇一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇一线929开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	356.53	68	6175.1	250	849.52	不受限	850	资阳地调	null
8636	10kV金星线	资中电力调度控制中心	金星线913开关	金李井站	20000	是	305	5282.75	公线	225.17	74	3900	0	854.48	不受限	850	内江地调	null
8637	10kV洋青线	射洪电力调度控制中心	洋青线922开关	洋溪	14600	否	220	3810.51	公线	144.67	66	2505.6	50	873.86	不受限	850	遂宁地调	null
8638	10kV银爱线	资中电力调度控制中心	银爱线912开关	银山站	63000	是	264	4572.61	公线	186.07	70	3222.8	0	892.55	不受限	850	内江地调	null
8639	10kV光业一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业 I 线912 开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	391.7	71	6784.3	0	878.29	不受限	850	南充地调	null

8640	10kV徐工线	隆昌电力调度控制中心	徐工线917开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	99.41	60	1721.7	0	850.39	不受限	850	内江地调	null
8641	10kV伍双线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍双线915开关	伍隍站	18800	否	175	3031.09	公用	108.37	62	1876.9	0	851.08	不受限	850	资阳地调	null
8642	10kV丰人线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰人线912开关	丰裕站	6300	否	195	3377.5	公用	105.47	54	1826.7	350	863.05	不受限	850	资阳地调	null
8643	10kV龙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙石线926开关	二龙站(阆中)	6300	是	150	2598.08	公线	70	47	1212.4	0	866.06	不受限	850	南充地调	null
8644	10kV马喻线大馈线	高坪电力调度控制中心	马喻线912开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	224.54	56	3889.1	740	885.75	不受限	850	南充地调	null
8645	10kV东金线	内江电力调度控制中心	东金线917开关	东兴站	100000	否	423	7326.57	公线	269.53	64	4668.3	1050	875.61	不受限	850	内江地调	null

8646	10kV陈共线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈共线923开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	39.97	40	692.2	0	866.64	不受限	850	南充地调	null
8647	10kV桐桥一线	内江电力调度控制中心	桐桥一线915开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	288.63	68	4999.1	0	862.16	不受限	850	内江地调	null
8648	10kV邛太线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛太线927开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	401.15	80	6948	0	893	不受限	850	成都地调	null
8649	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	邛西	126000	是	423	7326.57	公线	287.67	68	4982.4	0	878.86	不受限	850	成都地调	null
8650	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏天线945开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	334.99	69	5802.1	0	890.55	不受限	850	天府地调	null
8651	10kV崇安路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇安路920	崇州	2*63000	是	500	8660.25	公线	349.61	70	6055.2	0	873	不受限	850	成都地调	null

8652	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板华路953开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	219.04	73	3793.8	0	882.73	不受限	850	天府地调	null
8653	10kV白回线	彭州电力调度控制中心	白河线913开关	白鹿	6300	否	90	1558.85	公线	31.74	35	549.8	0	853.16	不受限	850	成都地调	null
8654	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	专线	446.95	81	7741.2	0	879.22	不受限	850	成都地调	null
8655	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉集线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	352.37	70	6103	0	894.49	不受限	850	成都地调	null
8656	10kV集和二路	彭州电力调度控制中心	集和二线925	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	447.81	81	7756	0	864.42	不受限	850	成都地调	null
8657	10kV虹奎路	都江堰电力调度控制中心	虹奎路929	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	268.78	67	4655.2	0	887.36	不受限	850	成都地调	null

8658	10kV天北路	彭州电力调度控制中心	天北路923	天彭	2*4000 0+6300 0	否	553	9578.24	公线	443.42	80	7680	50	890.42	不受 限	850	成都 地调	null
8659	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集福线927	集贤	2*5000 0	否	400	6928.2	公线	262.82	66	4552	800	883.38	不受 限	850	成都 地调	null
8660	10kV大开线大馈线	天府电力调度控制中心	大开路933开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	447.3	81	7747.2	0	857.63	不受 限	850	天府 地调	null
8661	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福三线928开关	福田	126000	是	600	10392.3	公线	428.93	71	7429	0	884.84	不受 限	850	成都 地调	null
8662	10kV南复线	南溪电力调度控制中心	南复线945开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	293.24	68	5079	0	879.26	不受 限	850	宜宾 地调	null
8663	10kV益城二路_专线	成都配调	益城二路925	益州	2*5000 0	否	337.7	5849.14	专线	254.36	75	4405.6	0	858.63	不受 限	850	成都 地调	null

8664	10kV金圃线	成都配调	金圃路911	金华街	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	327.76	69	5676.8	0	877.28	不受 限	850	成都 地调	null
8665	10kV范重路	成都配调	范重路918开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	326.58	69	5656.3	0	897.78	不受 限	850	成都 地调	null
8666	10kV高四路	成都配调	高四路927	高店子	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	376.36	80	6518.6	0	854.74	不受 限	850	成都 地调	null
8667	10kV筒南路	郫都电力调度控制中心	筒南线918开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	429.4	72	7437.2	0	876.64	不受 限	850	成都 地调	null
8668	10kV浆门线	成都配调	浆门路915	浆洗街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	327.78	69	5677.2	0	876.88	不受 限	850	成都 地调	null
8669	10kV大软路专线	成都配调	大软路931	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	318.41	78	5514.8	0	860.88	不受 限	850	成都 地调	null
8670	10kV沙胜线	通江电力调度控制中心	10kV沙胜线851	沙溪站	10000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受 限	830	巴中 地调	null

8671	10kV龙园 一线	雅安电 力调度 控制中 心	龙园一 线919 开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公用	305.12	69	5284.6	0	812.22	不受 限	812.22	雅安 地调	null
8672	10kV龙方 线	仁寿电 力调度 控制中 心	龙方线 974开 关	龙马站	20000	是	380	6581.79	公线	255.25	67	4421	0	844.43	不受 限	800	眉山 地调	null
8673	10kV明月 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	明月线 911开 关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	171.13	62	2964	0	846.51	不受 限	800	遂宁 地调	null
8674	10kV青景 线	大英电 力调度 控制中 心	青景线 926开 关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	393.88	71	6822	0	840.59	不受 限	800	遂宁 地调	null
8675	10kV前进 一线	雅安电 力调度 控制中 心	前进一 线915 开关	前进站	100000	否	600	10392.3	公线	57.66	10	998.6	7515	839.47	不受 限	800	雅安 地调	null
8676	10kV鱼小 线622大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	鱼小线 622	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	212.85	65	3686.6	0	830.59	不受 限	800	泸州 地调	null

8677	10kV立茶线	仪陇电力调度控制中心	立茶线912开关	立山站(仪陇)	16300	否	218	3775.87	公线	148.96	68	2580	0	818.28	不受限	800	南充地调	null
8678	10kV花尹线	巴州电力调度控制中心	10kV花尹线953	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	131.34	66	2274.8	0	842.89	不受限	800	巴中地调	null
8679	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南农线856	南江站	90000	否	377	6529.83	公线	292.67	78	5069.1	0	807.75	不受限	800	巴中地调	null
8680	10kV永镇线	通江电力调度控制中心	10kV永镇线916	永安站	71500	是	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800	巴中地调	null
8681	10kV铁跑线	通江电力调度控制中心	10kV铁跑线949	铁佛站	18000	否	192	3325.54	公线	123.83	64	2144.8	0	848.19	不受限	800	巴中地调	null
8682	10kV铁双线	通江电力调度控制中心	10kV铁双线959	铁佛站	13000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800	巴中地调	null

8683	10kV盛红线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV盛红线915开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	181.06	71	3136	0	839.06	不受限	800	凉山 地调	null
8684	10kV屯银线大馈线	德昌电力调度控制中心	屯银线923开关	中屯站	60130	否	275	4763.14	公线	141.73	52	2454.8	1000	832.03	不受限	800	凉山 地调	null
8685	10kV廪园一线	宣汉电力调度控制中心	廪园一线916开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	394.54	71	6833.5	0	829.09	不受限	800	达州 地调	null
8686	10kV隘庆线	宣汉电力调度控制中心	隘庆线914开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	112.07	56	1941	0	830.28	不受限	800	达州 地调	null
8687	10kV禄加线	仁寿电力调度控制中心	禄加线971开关	禄加站	63000	否	380	6581.79	公线	293.04	77	5075.5	0	848.11	不受限	800	眉山 地调	null
8688	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土南线913开关	土主站	30000	是	293	5074.91	公线	187.62	64	3249.6	0	810.33	不受限	800	达州 地调	null

8689	10kV大大线	平昌电力调度控制中心	10kV大大线914	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	131.34	66	2274.8	0	842.89	不受 限	800	巴中 地调	null
8690	10kV新建线	仁寿电力调度控制中心	新建线922开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	140.23	67	2428.8	0	844.78	不受 限	800	眉山 地调	null
8691	10kV姜桑线	阿坝电力调度控制中心	姜桑线913开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	110.17	36	1908.2	2000	846.28	不受 限	800	阿坝 地调	null
8692	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大街线925开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	237.1	79	4106.6	0	1000	不受 限	800	达州 地调	null
8693	10kV大万线	达县电力调度控制中心	10kV.大万线915开关	大树站	18000	否	210	3637.31	公线	135.43	64	2345.6	0	927.98	不受 限	800	达州 地调	null
8694	10kV福农线	达县电力调度控制中心	10kV.福农线913开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	192.4	64	3332.4	0	824.52	不受 限	800	达州 地调	null

8695	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	马三线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800	阿坝地调	null
8696	10kV双溪一线	彭山电力调度控制中心	双溪一线913开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	239.1	57	4141.2	900	820.06	不受限	800	眉山地调	null
8697	10kV绿寨线	阿坝电力调度控制中心	绿寨线914开关	绿园站	12600	是	200	3464.1	公线	112.16	56	1942.6	0	828.68	不受限	800	阿坝地调	null
8698	10kV谢义线	彭山电力调度控制中心	谢义线915开关	谢家站	20000	是	482	8348.48	公线	338.3	70	5859.3	0	819.48	不受限	800	眉山地调	null
8699	10kV荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷朗线912开关	荷叶站	1600	是	200	3464.1	公线	111.07	56	1923.7	0	847.58	不受限	800	阿坝地调	null

8700	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	131.87	66	2284	0	833.69	不受限	800	甘孜地调	null
8701	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	165.17	69	2860.8	0	880.43	不受限	800	甘孜地调	null
8702	10kV管大线	达县电力调度控制中心	管大线925开关	管村站	20000	是	300	5196.15	公线	231	77	4000	0	1196	不受限	800	达州地调	null
8703	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔麦线912开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	41.81	42	724.2	0	834.64	不受限	800	甘孜地调	null

8704	10kV高鼎线	攀枝花电力调度控制中心	高鼎线914开关	高梁坪站	50000	否	350	6062.18	公线	268.52	77	4650.7	0	805.26	不受限	800	攀枝花地调	null
8705	10kV长查线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长须长查线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公线	0	22	224.1	0	806.44	不受限	800	甘孜地调	null
8706	10KV保留线大馈线	自贡电力调度控制中心	保留线921开关	保华站	12800	是	290	5022.95	公线	155.89	54	2700	480	838.36	不受限	800	自贡地调	null
8707	10kV洛扎线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛扎线923开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公线	132.1	66	2288	0	829.69	不受限	800	甘孜地调	null

8708	10kV沿王 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV沿 王线 923开 关	沿滩站	63000	是	408	7066.77	公线	232.45	57	4026	800	827.42	不受 限	800	自贡 地调	null
8709	10kV红宾 二线	盐边电 力调度 控制中 心	红宾二 线926 开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	79.1	26	1370	2500	806.53	不受 限	800	攀枝 花地 调	null
8710	10kV桑柏 线	盐边电 力调度 控制中 心	桑柏线 955开 关	桑园站	31500	是	180	3117.69	公线	96.46	54	1670.7	0	823.45	不受 限	800	攀枝 花地 调	null
8711	10kV走象 线652大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	走象线 914	走马	40000	是	300	5196.15	公线	191.32	64	3313.6	0	843.32	不受 限	800	泸州 地调	null
8712	10kV蚂红 线	盐边电 力调度 控制中 心	蚂红线 974开 关	蚂蝗沟 站	16000	是	220	3810.51	公线	127.68	58	2211.5	0	836.91	不受 限	800	攀枝 花地 调	null
8713	10kV箐温 线	盐边电 力调度 控制中 心	箐温线 952开 关	箐河站	25000	是	140	2424.87	公线	64.86	46	1123.4	0	816.5	不受 限	800	攀枝 花地 调	null

8714	10kV华青 线925大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV华 青线 925开 关	新华站	80000	是	494	8556.33	公线	312.59	63	5414	630	801.06	不受 限	800	自贡 地调	null
8715	10kV兴陶 线	仁和电 力调度 控制中 心	兴陶线 958开 关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	225.68	56	3908.8	800	833.76	不受 限	800	攀枝 花地 调	null
8716	10kV永店 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV永 店线 911开 关	永清站	20000	是	430	7447.82	公线	296.27	69	5131.4	0	826.86	不受 限	800	资阳 地调	null
8717	10kV太城 二线大馈 线	江油电 力调度 控制中 心	太城二 线925 开关	太白站	100	是	569	9855.37	公用	407.93	72	7065.4	0	818.9	不受 限	800	绵阳 地调	null
8718	10kV开国 线	剑阁电 力调度 控制中 心	开国线 961开 关	开封站	80000	是	377	6529.83	公线	255.2	68	4420.1	0	803.76	不受 限	800	广元 地调	null
8719	10kV潮清 线911大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	潮清线 911开 关	潮河	16300	否	308	5334.72	公线	229.48	75	3974.6	0	826.65	不受 限	800	泸州 地调	null

8720	10kV相植线	眉山电力调度控制中心	相植线914开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	291.63	69	5051	0	810.26	不受限	800	眉山地调	null
8721	10kV水高线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水潦	6400	是	194	3360.18	公线	108.27	56	1875.2	0	812.94	不受限	800	泸州地调	null
8722	10kV镇新线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇新线914开关	镇子站	90000	否	180	3117.69	公用	115.35	64	1997.9	0	808.02	不受限	800	资阳地调	null
8723	10kV东新线	射洪电力调度控制中心	东新线911开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	349.55	71	6054.2	0	804.72	不受限	800	遂宁地调	null
8724	10kV分院线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分院线912	分水	10000	是	280	4849.74	公线	177.19	63	3068.9	0	810.89	不受限	800	泸州地调	null
8725	10kV石蟠线921	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠线921开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	96.37	54	1669.2	0	824.95	不受限	800	资阳地调	null

8726	10kV岗酢二线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢二线969开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	487.27	82	8439.6	0	835.53	不受限	800	达州地调	null
8727	10kV定太线	南部电力调度控制中心	10kV定太线913	定水站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	150.33	68	2603.8	0	825.66	不受限	800	南充地调	null
8728	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑北线911开关	碑庙站	23000	否	265	4589.93	公线	191.51	72	3316.9	0	814.04	不受限	800	达州地调	null
8729	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周二线939开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	430.32	72	7453.2	0	846.78	不受限	800	南充地调	null
8730	10kV吴石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴石线913开关	吴家站	8	否	316	5473.28	公用	236.81	75	4101.5	0	824.45	不受限	800	绵阳地调	null
8731	10kV清黄一路	德阳电力调度控制中心	清黄一路921开关	清平站	40000	是	510	8833.46	公线	498.77	98	8638.7	6240	826.77	不受限	800	德阳地调	null

8732	10kV官镇线大馈线	江油电力调度控制中心	官镇线913开关	官渡站	10	是	180	3117.69	公线	81.36	45	1409.2	250	834.95	不受限	800	绵阳地调	null
8733	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大青路926开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	215.68	44	3735.5	2180	818.72	不受限	800	德阳地调	null
8734	10kV黄街线912大馈线	沐川电力调度控制中心	黄街线912开关	黄丹站	16300	否	94	1628.13	公线	35.82	38	620.4	0	844.92	不受限	800	乐山地调	null
8735	10kV浦万二路大馈线	成都配调	浦万二线956	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	331.66	70	5744.4	0	809.68	不受限	800	成都地调	null
8736	10kV绿三线	成都配调	绿三线916	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	255.43	76	4424	0	844.9	不受限	800	成都地调	null
8737	10kV东河线	成都配调	东河线906	东风路	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	330.48	70	5724	0	830.08	不受限	800	成都地调	null
8738	10kV展电路	成都配调	展电路936	发展	2*1800 00	否	473	8192.6	专线	379.46	80	6572.2	0	801.14	不受限	800	成都地调	null

8739	10kV邱金 线643	宜宾电 力调度 控制中 心	邱金线 643开 关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	169.75	63	2940	0	801.23	不受 限	800	宜宾 地调	null
8740	10kV福工 二路	大邑电 力调度 控制中 心	福工二 线927 开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	222.26	74	3849.6	0	826.93	不受 限	800	成都 地调	null
8741	10kV悦凤 路	大邑电 力调度 控制中 心	悦凤线 913开 关	悦来	14600	否	200	3464.1	公线	132.33	66	2292	0	825.69	不受 限	800	成都 地调	null
8742	10kV树宏 三线	大邑电 力调度 控制中 心	树宏三 线944 开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	492.96	82	8538	0	815.07	不受 限	800	成都 地调	null
8743	10kV东溪 线	南溪电 力调度 控制中 心	东溪线 948开 关	东风站	63000	是	380	6581.79	公线	257.27	68	4456	0	809.43	不受 限	800	宜宾 地调	null
8744	10kV仙龙 线	南屏电 力调度 控制中 心	仙龙线 941开 关	仙临站	6300	是	270	4676.54	公用	167.74	62	2905.2	0	836.03	不受 限	800	宜宾 地调	null

8745	10kV福河线	大邑电力调度控制中心	福河线935开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	492.53	82	8530.6	0	822.47	不受限	800	成都地调	null
8746	10kV叙长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	叙长Ⅱ线631开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	297.32	69	5149.6	0	808.66	不受限	800	宜宾地调	null
8747	10kV时设一线	宜宾电力调度控制中心	时设一线984开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	672.63	84	11650	0	820.77	不受限	800	宜宾地调	null
8748	10kV平道线	邛崃电力调度控制中心	平道线913开关	平乐	104000	是	212	3671.95	公线	121.06	57	2096.8	0	840.76	不受限	800	成都地调	null
8749	10kV东楠路大馈线	天府电力调度控制中心	东楠路909开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	312.24	78	5408	0	827.38	不受限	800	天府地调	null
8750	10kV柏电一线917大馈线	天府电力调度控制中心	柏电一路917开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	312.85	78	5418.6	0	816.78	不受限	800	天府地调	null

8751	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑湖路924开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	312.24	78	5408	0	827.38	不受限	800	天府地调	null
8752	10kV军升路	彭州电力调度控制中心	军升线913开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公线	551.5	92	9552	0	840.3	不受限	800	成都地调	null
8753	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革翠线925开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	312.03	78	5404.4	0	830.98	不受限	800	成都地调	null
8754	10kV堰天线	新都电力调度控制中心	堰天线924开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	356.7	71	6178	0	819.49	不受限	800	成都地调	null
8755	10kV香隆路	彭州电力调度控制中心	香隆路909	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	460.58	90	7977.2	0	856.26	不受限	800	成都地调	null
8756	10kV星草线大馈线	天府电力调度控制中心	星草线932开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	312.38	78	5410.4	0	824.98	不受限	800	天府地调	null

8757	10kV水长线大馈线	广安电力调度控制中心	水长线922开关	邻水站	100000	是	420	7274.61	公线	287.59	68	4981	0	838.69	不受限	800	广安地调	null
8758	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄炉线914开关	黄家站	10000	是	205	3550.7	公线	107.88	53	1868.4	150	822.16	不受限	800	内江地调	null
8759	10kV大民线	内江电力调度控制中心	大民线927开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	255.17	68	4419.6	0	804.26	不受限	800	内江地调	null
8760	10kV奥都二线	内江电力调度控制中心	奥都二线923开关	奥体站	126000	是	964	0	公线	722.48	75	12513	0	844.27	不受限	800	内江地调	null
8761	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐瑞线916开关	徐家桥站	80000	是	371	6425.91	公线	146.52	39	2537.7	1795	808.03	不受限	800	内江地调	null
8762	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复镇线913开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	259.76	65	4499	200	843.56	不受限	800	内江地调	null

8763	10kV水江线大馈线	会理电力调度控制中心	水江线911开关	绿水站	20100	否	220	3810.51	公线	129	59	2234.3	400	795.08	不受限	790	凉山 地调	null
8764	10kV华柳线	旺苍电力调度控制中心	华柳线913开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	90.88	61	1574.1	0	764.17	不受限	750	广元 地调	null
8765	10kV莱乐线	大英电力调度控制中心	莱乐线911开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	397.4	72	6883	0	779.59	不受限	750	遂宁 地调	null
8766	10kV永文线	仪陇电力调度控制中心	永文线915开关	永乐站(仪陇)	16300	是	178	3083.05	公线	99.08	56	1716	0	750.44	不受限	750	南充 地调	null
8767	10kV工业专线大馈线	会理电力调度控制中心	工业专线913开关	益门站	12600	否	175	3031.09	专线	112.5	64	1948.5	0	779.48	不受限	750	凉山 地调	null
8768	10kV瑞所线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞所线925小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	152.16	69	2635.4	0	794.06	不受限	750	凉山 地调	null

8769	10kV特尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特尔线912开关	特克站	16000	否	265	4589.93	公线	192.36	73	3331.7	0	799.24	不受限	750	凉山地调	null
8770	10kV泸光线925大馈线	泸州电力调度控制中心	泸光线925	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	243.19	68	4212.1	0	776.2	不受限	750	泸州地调	null
8771	10kV视工II回	仁寿电力调度控制中心	视工II回961开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	351.14	71	6081.8	0	777.12	不受限	750	眉山地调	null
8772	10kV彰勤线	仁寿电力调度控制中心	彰勤线912开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	144.52	69	2503.1	0	770.48	不受限	750	眉山地调	null
8773	10kV洪松线	通江电力调度控制中心	10kV洪松线923	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	128.75	67	2229.9	0	763.09	不受限	750	巴中地调	null
8774	10kV衣采线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣采线914开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	23.04	31	399	0	770.14	不受限	750	凉山地调	null

8775	10kV宁中二 线926线路大 馈线	宁南电力调 度控制中心	宁中二 线926开 关	宁南站	80000	是	515	8920.06	公线	368.35	72	6379.9	0	756.15	不受 限	750	凉山 地调	null
8776	10kV土玻 线	宣汉电力调 度控制中心	10kV.土 玻线915开 关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	374.69	72	6489.6	0	757.3	不受 限	750	达州 地调	null
8777	10kV杨十 线	仁寿电力调 度控制中心	杨十线 914开 关	杨柳站	8000	是	210	3637.31	公线	123.7	59	2142.4	0	767.45	不受 限	750	眉山 地调	null
8778	10kV灯红 一线	旺苍电力调 度控制中心	灯红一 线916小 车开 关	灯塔站	80000	否	389	6737.68	公线	305.54	79	5292	0	771.91	不受 限	750	广元 地调	null
8779	10kV土纳 线	宣汉电力调 度控制中心	10kV.土 纳线923开 关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	374.76	72	6490.8	0	756.1	不受 限	750	达州 地调	null
8780	10kV禾玉 线	仁寿电力调 度控制中心	禾玉线 921开 关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	296.02	78	5127.1	0	796.51	不受 限	750	眉山 地调	null

8781	10kV柏城IV回	仁寿电力调度控制中心	10kV柏城IV回942开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	350.58	71	6072	0	786.92	不受限	750	眉山地调	null
8782	10kV彰铁线	仁寿电力调度控制中心	彰铁线932开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	144.52	69	2503.1	0	770.48	不受限	750	眉山地调	null
8783	10kV草拉线	阿坝电力调度控制中心	草拉线924开关	草格站	6300	否	200	3464.1	公线	44.01	22	762.3	1600	755.39	不受限	750	阿坝地调	null
8784	10kV底农线	阿坝电力调度控制中心	底农线911开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	135.64	68	2349.2	0	768.49	不受限	750	阿坝地调	null
8785	10kV荣城III线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城III线928开关	荣县站	91300	是	318.63	5518.83	公线	210.09	66	3638.8	0	776.26	不受限	750	自贡地调	null
8786	10kV月中线	阿坝电力调度控制中心	月中线951开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	231.86	67	4015.8	0	764.66	不受限	750	阿坝地调	null

8787	10kV灵永二线	彭山电力调度控制中心	灵永二线921开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	294.08	70	5093.5	0	767.76	不受限	750	眉山地调	null
8788	10kV板环线大馈线	自贡电力调度控制中心	板环线947开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	414.69	72	7182.5	0	798.79	不受限	750	自贡地调	null
8789	10kV龙灯线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙灯线912开关	龙凤山站	100	是	416	7205.33	公线	242.62	58	4202.1	800	762.16	不受限	750	自贡地调	null
8790	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	23.42	31	405.7	0	763.44	不受限	750	甘孜地调	null
8791	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流化线913开关	流沙坡站	33000	是	287	4970.99	公线	185.86	65	3219.1	0	757.69	不受限	750	攀枝花地调	null

8792	10kV普宜 线大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调度 控制中心	普宜线 912开 关	普沙绒 站	3150	否	75	1299.04	公线	23.17	31	401.3	0	767.84	不受 限	750	甘孜地 调	null
8793	10kV树长 线912大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	树长线 912	柿子树	20000	否	308	5334.72	公线	232.52	75	4027.2	0	774.05	不受 限	750	泸州地 调	null
8794	10kV华贡 二线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	华贡二 线941 开关	新华站	81000	是	367	6356.63	公线	154.71	42	2679.6	1620	785.7	不受 限	750	自贡地 调	null
8795	10kV资兴 线	仁和电 力调度 控制中 心	资兴线 978开 关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	316.21	79	5476.8	0	758.58	不受 限	750	攀枝花 地调	null
8796	10kV阿水 线	阿坝电 力调度 控制中 心	阿水线 955开 关	阿坝站	63000	否	255	4416.73	公线	184.31	72	3192.3	22	760.76	不受 限	750	阿坝地 调	null

8797	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元城五路922开关	元石站	164000	是	552	9560.92	公线	396.1	72	6860.5	0	788.24	不受限	750	德阳地调	null
8798	10kV真水二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真水Ⅱ路933开关	真武寺站	16000	是	504	8729.54	公线	359.35	71	6224	0	759.63	不受限	750	德阳地调	null
8799	10kV青四线大馈线	营山电力调度控制中心	青四线913开关	青岩铺站(营山)	16000	否	220	3810.51	公线	151.32	69	2620.8	50	758.66	不受限	750	南充地调	null
8800	10kV六镇路	广汉电力调度控制中心	六镇路905开关	六陵站	26000	否	600	10392.3	公线	454.53	76	7872.4	720	760.67	不受限	750	德阳地调	null
8801	10kV东龙线912	乐至电力调度控制中心	10kV东龙线912开关	东山站	40000	否	220	3810.51	公用	154.16	70	2670	0	759.46	不受限	750	资阳地调	null
8802	10kV天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线911开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	144.07	69	2495.3	0	778.28	不受限	750	达州地调	null

8803	10kV指两线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指两线911开关	指南站	16.3	否	316	5473.28	公用	239.9	76	4155	0	770.95	不受限	750	绵阳地调	null
8804	10kV指开线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指开线915开关	指南站	16.3	否	300	5196.15	公用	224.19	75	3883	0	793.53	不受限	750	绵阳地调	null
8805	10kV公香线	剑阁电力调度控制中心	公香线922开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	226.75	66	3927.3	0	797.73	不受限	750	广元地调	null
8806	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多山线933开关	多悦站	28000	是	255	4416.73	公线	160.41	63	2778.3	0	755.08	不受限	750	眉山地调	null
8807	10kV沙镇线	剑阁电力调度控制中心	沙镇线923开关	沙溪坝站	63000	否	403	6980.16	公线	316.98	79	5490.1	0	792.04	不受限	750	广元地调	null
8808	10kV龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙黄线914开关	龙兴站	10000	否	255	4416.73	公线	179.85	71	3115	80	780.06	不受限	750	眉山地调	null

8809	10kV君镇线	蒲城电力调度控制中心	10 kV. 君镇线923开关	君塘站	11300	否	200	3464.1	公线	136.33	68	2361.2	0	756.49	不受 限	750	达州 地调	null
8810	10kV严外线926大馈线	泸川电力调度控制中心	严外线926	严湾	50000	是	362	6270.02	公线	244.15	67	4228.6	0	787.42	不受 限	750	泸州 地调	null
8811	10kV许放线	乐至电力调度控制中心	10kV许放线913开关	许家站	6300	是	220	3810.51	公用	131.11	60	2270.8	0	777.61	不受 限	750	资阳 地调	null
8812	10kV摩赤线914大馈线	叙永电力调度控制中心	摩赤线914	摩尼	31500	是	194	3360.18	公线	111.83	58	1936.9	0	751.24	不受 限	750	泸州 地调	null
8813	10kV罗瑞线	青神电力调度控制中心	罗瑞线911开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	225.16	75	3899.7	0	776.83	不受 限	750	眉山 地调	null
8814	10kV伏柳线	南部电力调度控制中心	10kV伏柳线919	伏虎站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	153.8	70	2663.9	0	765.56	不受 限	750	南充 地调	null

8815	10kV新向线	威远电力调度控制中心	新向线911开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	248.13	68	4297.6	0	773.85	不受限	750	内江地调	null
8816	10kV南陶线	威远电力调度控制中心	南陶线935开关	威南站	150000	否	300	5196.15	专线	225.96	75	3913.6	0	762.93	不受限	750	内江地调	null
8817	10kV连镇线大馈线	威远电力调度控制中心	连镇线928开关	连界场站	71500	否	448	7759.59	公线	328.64	73	5692	500	791.63	不受限	750	内江地调	null
8818	10kV平斧线	隆昌电力调度控制中心	平斧线923开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	138.91	68	2406	0	789.63	不受限	750	内江地调	null
8819	10kV光礼线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光礼线913开关	保光站	80000	是	380	6581.79	公线	259.3	68	4491	0	774.43	不受限	750	南充地调	null
8820	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	否	400	6928.2	专线	257.94	64	4467.6	1000	767.78	不受限	750	广元地调	null

8821	10kV麓岭线大馈线	天府电力调度控制中心	麓岭路917开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	435.21	73	7537.8	0	776.04	不受限	750	天府地调	null
8822	10kV奥甜线	内江电力调度控制中心	奥甜线924开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	305.99	63	5299.8	600	778.98	不受限	750	内江地调	null
8823	10kV思北线大馈线	阆中电力调度控制中心	思北线925开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	90.44	60	1566.4	0	771.87	不受限	750	南充地调	null
8824	10kV中黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中黄线929开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	283.4	57	4908.5	1250	769.7	不受限	750	资阳地调	null
8825	10kV富凤线	内江电力调度控制中心	富凤线911开关	富溪站	20000	否	316	5473.28	公线	83	26	1437.5	2705	783.45	不受限	750	内江地调	null
8826	10kV河运东线大馈线	广安电力调度控制中心	河运东线959开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	259.67	65	4497.4	260	785.16	不受限	750	广安地调	null

8827	10kV七河 一线	雅安电 力调度 控制中 心	七河一 线912 开关	七盘站	80000	是	440	7621.02	公线	215.89	49	3739.2	1600	757.62	不受 限	750	雅安 地调	null
8828	10kV金玉 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	金玉线 926开 关	金垭站 (阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	89.29	60	1546.5	0	791.77	不受 限	750	南充 地调	null
8829	10kV七三 线	雅安电 力调度 控制中 心	七三线 915开 关	七盘站	71500	是	255	4416.73	公用	159.73	63	2766.6	0	766.78	不受 限	750	雅安 地调	null
8830	10kV古南 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	古南线 914开 关	古城站 (阆中)	36000	否	400	6928.2	公线	315.81	79	5469.9	0	765.48	不受 限	750	南充 地调	null
8831	10kV城商 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	城商线 913开 关	城郊站 (阆中)	40000	是	502.26	8699.4	公线	357.45	71	6191	0	768.52	不受 限	750	南充 地调	null
8832	10kV区文 线924大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	区文 924开 关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	410	68	7101.2	1500	751.87	不受 限	750	天府 地调	null

8833	10kV塔工 一线大馈 线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔工一 线909	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	359.12	71	6220	0	749.78	不受 限	750	成都 地调	null
8834	10kV夹和 线大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	夹和线 911开 关	夹关	12000	否	200	3464.1	公线	136.73	68	2368.1	0	749.59	不受 限	750	成都 地调	null
8835	10kV龙彭 路大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	龙彭线 991开 关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	275.38	69	4769.6	0	772.96	不受 限	750	成都 地调	null
8836	10KV羊镇 线大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	羊镇线 933	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	336.64	80	5830.6	0	763.31	不受 限	750	成都 地调	null
8837	10kV虹宾 路大馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	虹宾路 907	彩虹	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	276.63	69	4791.2	0	751.36	不受 限	750	成都 地调	null
8838	10kV板城 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	板城路 911开 关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	196.28	65	3399.6	0	757.32	不受 限	750	天府 地调	null

8839	10kV星贵线大馈线	天府电力调度控制中心	星贵线915开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	316.02	79	5473.4	0	761.98	不受限	750	天府地调	null
8840	10kV濠瑞线	彭州电力调度控制中心	濠瑞线915	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	352.89	88	6112	1260	816.2	不受限	750	成都地调	null
8841	10kV唐青线	青白江电力调度控制中心	唐青线912开关	唐家寺	2*10000	是	440	7621.02	公线	307.16	70	5320	0	776.82	不受限	750	成都地调	null
8842	10kV玉司路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉司路923	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	408.01	81	7066.8	0	774.2	不受限	750	成都地调	null
8843	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆电路913	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	公线	506.47	92	8772	0	806.24	不受限	750	成都地调	null
8844	10kV清银四线大馈线	新津电力调度控制中心	清银四线923	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	495.89	83	8588.9	0	764.17	不受限	750	成都地调	null

8845	10kV城东 I 线	宜宾电 力调度 控制中 心	城东I线 655开 关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	259.79	68	4499.5	0	765.93	不受 限	750	宜宾 地调	null
8846	10kV裴油 线	南溪电 力调度 控制中 心	裴油线 952开 关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	257.98	68	4468.2	0	797.23	不受 限	750	宜宾 地调	null
8847	10kV宋万 线	南屏电 力调度 控制中 心	宋万线 963开 关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	116.66	58	2020.6	0	750.68	不受 限	750	宜宾 地调	null
8848	10kV天黄 线	宜宾电 力调度 控制中 心	天黄线 673开 关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	298.49	69	5169.8	0	788.46	不受 限	750	宜宾 地调	null
8849	10kV庙站 路	成都配 调	庙站路 915	山王庙	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	335	71	5802.2	0	751.88	不受 限	750	成都 地调	null
8850	10kV湾侯 路	成都配 调	湾侯路 924开 关	七里湾	126000	是	473	8192.6	公线	334.91	71	5800.7	0	753.38	不受 限	750	成都 地调	null

8851	10kV苏游路	成都配调	苏游线912	苏坡	2*6300 0+4000 0	是	473	8192.6	公线	333.49	71	5776	0	778.08	不受 限	750	成都 地调	null
8852	10kV金丁路	成都配调	金丁路926	金华街	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	333.12	70	5769.6	0	784.48	不受 限	750	成都 地调	null
8853	10kV望沙路	成都配调	望沙路开关927	望江楼	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	381.69	81	6610.8	0	762.54	不受 限	750	成都 地调	null
8854	10kV九幺线大馈线	邻水电力调度控制中心	九幺线913开关	九龙站	34000	是	341	5906.29	公线	224	66	4000	2045	724.8	受限	720	广安 地调	null
8855	10kV下工二线	广元电力调度控制中心	下工二线923开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	319.42	80	5532.4	0	702.98	不受 限	700	广元 地调	null
8856	10kV上泽线	广元电力调度控制中心	上泽线921开关	上西站	80000	否	403	6980.16	公线	322.3	80	5582.2	0	699.94	不受 限	700	广元 地调	null

8857	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望逸线923开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	339.49	80	5880	0	713.91	不受限	700	内江地调	null
8858	10kV牛泽线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛泽线953开关	牛背山站	80000	是	470	8140.64	公线	287.48	61	4979.2	800	733.31	不受限	700	广安地调	null
8859	10kV乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线956开关	乐善站	20000	否	222.5	3853.81	公线	151.96	68	2632	100	736.43	不受限	700	广安地调	null
8860	10kV七河二线	雅安电力调度控制中心	七河二线923开关	七盘站	71500	是	440	7621.02	公用	309.47	70	5360	0	736.82	不受限	700	雅安地调	null
8861	10kV龙西线	雅安电力调度控制中心	龙西线914开关	龙观站	100000	是	335	5802.37	公用	227.43	68	3939.1	0	702.8	不受限	700	雅安地调	null
8862	10kV汉北二线	雅安电力调度控制中心	汉北二线921开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公用	310.32	71	5374.8	0	722.02	不受限	700	雅安地调	null

8863	10kV云凤二线	广元电力调度控制中心	云凤二线935开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	371.67	72	6437.4	0	712.5	不受限	700	广元地调	null
8864	10kV竹新一线	广元电力调度控制中心	竹新一线915开关	竹园站	80000	是	400	6928.2	公线	277.75	69	4810.7	0	731.86	不受限	700	广元地调	null
8865	10kV下袁二线	广元电力调度控制中心	下袁二线925开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	366.67	81	6350.8	0	710.77	不受限	700	广元地调	null
8866	10kV邛工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛工线922开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	360.28	72	6240	0	729.78	不受限	700	成都地调	null
8867	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华海路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	318.43	80	5515.2	0	720.18	不受限	700	天府地调	null
8868	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	力园路917开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	319.21	80	5528.8	0	706.58	不受限	700	天府地调	null

8869	10kV文电路大馈线	崇州电力调度控制中心	文电路909	文昌	2*63000	否	586	10149.82	公线	484.56	83	8392.6	0	742.24	不受限	700	成都地调	null
8870	10kV星田线大馈线	天府电力调度控制中心	星田线914开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	276.98	69	4797.3	0	745.26	不受限	700	天府地调	null
8871	10kV星代线大馈线	天府电力调度控制中心	星代线911开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	232.56	58	4027.9	1500	707.48	不受限	700	天府地调	null
8872	10kV荔交线	成都配调	荔交线933	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	335.33	71	5808	0	746.08	不受限	700	成都地调	null
8873	10kV平飞线	成都配调	平飞线905	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	337.76	71	5850	0	704.08	不受限	700	成都地调	null
8874	10kV红旭线_用户专线	成都配调	红旭线931	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	383.35	81	6639.6	0	733.74	不受限	700	成都地调	null
8875	10kV棕丰路专线	成都配调	棕丰路919	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	383.63	81	6644.4	0	728.94	不受限	700	成都地调	null

8876	10kV马奇五路	成都配调	马奇五路950	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	382.86	81	6631.2	0	742.14	不受限	700	成都地调	null
8877	10kV指良线	成都配调	指良、指想线905	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	382.45	81	6624	0	749.34	不受限	700	成都地调	null
8878	10kV粉城线	成都配调	粉城路905	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	338	71	5854.1	0	699.98	不受限	700	成都地调	null
8879	10kV范慧二线01	成都配调	范慧二线933	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.84	71	5851.4	0	702.68	不受限	700	成都地调	null
8880	10kV猛商线	成都配调	猛商路917	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	383.35	81	6639.6	0	733.74	不受限	700	成都地调	null
8881	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	树潘线953开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	382.66	72	6627.6	0	744.01	不受限	700	成都地调	null
8882	10kV顺华线	宜宾电力调度控制中心	顺华线939开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	301	70	5213	0	745	不受限	700	宜宾地调	null

8883	10kV文商线	成都配调	文商路914	文庙街	2*63000	是	473	0	公线	337.76	71	5850	0	704.08	不受限	700	成都地调	null
8884	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场线912开关	蔡场	14600	否	275	4763.14	公线	206.12	75	3570	0	716.83	不受限	700	成都地调	null
8885	10kV九电线	宜宾电力调度控制中心	九电线635开关	九都站	105000	是	400	6928.2	公线	278.91	70	4830.8	0	711.76	不受限	700	宜宾地调	null
8886	10kV新祥路	大邑电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	24000	否	200	3464.1	专线	139.24	70	2411.6	0	706.09	不受限	700	成都地调	null
8887	10kV连保线大馈线	威远电力调度控制中心	连保线918开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	301.73	60	5226	1905	741.17	不受限	700	内江地调	null
8888	10kV石太线925	乐至电力调度控制中心	10kV石太线925开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	120.87	67	2093.4	0	712.52	不受限	700	资阳地调	null

8889	10kV乡北二线	蒲城电力调度控制中心	乡北二线926开关	东乡站	92000	否	335	5802.37	公线	258.57	77	4478.5	0	743.63	不受限	700	达州地调	null
8890	10kV五农线	蒲城电力调度控制中心	五农线912开关	五宝站	12000	否	200	3464.1	公线	137.03	69	2373.3	0	744.39	不受限	700	达州地调	null
8891	10kV中汉线	洪雅电力调度控制中心	中汉线991开关	中山站	8000	是	380	6581.79	公线	261.3	69	4525.8	0	739.63	不受限	700	眉山地调	null
8892	10kV石赐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石赐线914开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	400.74	72	6940.8	0	721.79	不受限	700	绵阳地调	null
8893	10kV东潼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东潼线914开关	东胜站	12600	是	325	5629.17	公线	205.85	63	3565.4	200	737.94	不受限	700	资阳地调	null
8894	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福城一线916开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	353.82	71	6128.2	0	730.72	不受限	700	眉山地调	null

8895	10kV驯朝线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯朝线924开关	驯龙站	12600	是	185	3204.29	公用	105.2	57	1822	0	741.43	不受限	700	资阳地调	null
8896	10kV西酿线	通川电力调度控制中心	10kV.西酿线929开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	277.42	69	4805	0	737.56	不受限	700	达州地调	null
8897	10kV绿兴线大馈线	营山电力调度控制中心	绿兴线913开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	138.45	69	2398	0	719.69	不受限	700	南充地调	null
8898	10kV牛三线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛三线923开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	247.58	74	4288	200	734.13	不受限	700	乐山地调	null
8899	10kV冠杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠杨线913开关	冠英站	18000	否	380	6581.79	公线	239.98	63	4156.4	1025	742.21	不受限	700	乐山地调	null

8900	10kV荃雪路	荃华电力调度控制中心	荃雪路912开关	荃华站	20000	是	434	7517.1	公线	304.8	70	5279.2	0	734.48	不受限	700	德阳地调	null
8901	10kV青代线大馈线	营山电力调度控制中心	青代线915开关	青岩铺站(营山)	16000	否	200	3464.1	公线	133.38	67	2310.1	100	707.59	不受限	700	南充地调	null
8902	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继城二路973开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	400.84	72	6942.6	0	719.99	不受限	700	德阳地调	null
8903	10kV仓永路925线路	中江电力调度控制中心	仓永路925开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	203.97	75	3532.8	0	722.85	不受限	700	德阳地调	null
8904	10kV冯李路	中江电力调度控制中心	冯李路945开关	冯店站	19500	否	200	3464.1	公线	126.56	63	2192	200	725.69	不受限	700	德阳地调	null
8905	10kV旌叶路922大馈线	德阳电力调度控制中心	旌叶路922开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	327.67	59	5675.2	1235	738.54	不受限	700	德阳地调	null

8906	10kV阳农线	乐山电力调度控制中心	阳农线998开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	262.36	69	4544	0	721.43	不受限	700	乐山地调	null
8907	10kV祥工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工二线925开关	凝祥站	50	是	500	8660.25	公用	357.17	71	6186.2	0	742	不受限	700	绵阳地调	null
8908	10kV园古线	阿坝电力调度控制中心	园古线951开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	1.74	3	30.2	0	749.23	不受限	700	阿坝地调	null
8909	10KV锁园线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁园线911开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	327.48	71	5672	0	701.94	不受限	700	自贡地调	null
8910	10kV青翻线	彭山电力调度控制中心	青翻线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	296.18	70	5129.8	0	731.46	不受限	700	眉山地调	null
8911	10kV园五线	阿坝电力调度控制中心	园五线956开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	2.89	6	50	0	729.43	不受限	700	阿坝地调	null

8912	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	46.65	47	808	0	750.84	不受限	700	甘孜地调	null
8913	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格矿线953开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	700	甘孜地调	null
8914	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	20	45.6	0	710.84	不受限	700	甘孜地调	null
8915	10kV墨正线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨正线911开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	57.61	27	997.8	1260	721.33	不受限	700	自贡地调	null

8916	10kV石胜线916大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石胜线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	137.14	69	2375.3	0	742.39	不受限	700	甘孜地调	null
8917	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安医线922开关	安乐坝站	1732.1	是	45.6	789.82	公线	220.79	10	74	0	722.14	不受限	700	甘孜地调	null
8918	10kV道格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV道格线917断路器	道孚站	2771.3	是	89.2	1544.99	公线	29.45	33	510	0	725.99	不受限	700	甘孜地调	null
8919	10kV梁管二线	攀枝花电力调度控制中心	梁管二线997开关	梁坪站	189200	是	385	6668.4	公线	267.58	69	4634.5	0	700.22	不受限	700	攀枝花地调	null

8920	10kV万府线大馈线	自贡电力调度控制中心	万府线915开关	万安站	100200	否	296	5126.87	公线	193.67	65	3354.4	0	747.1	不受限	700	自贡地调	null
8921	10kV汇筭线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇筭线911开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	343.53	71	5950	0	714.93	不受限	700	自贡地调	null
8922	10kV西万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西万线927开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	222.9	40	3860.7	4200	715.6	不受限	700	自贡地调	null
8923	10kV格古线	盐边电力调度控制中心	格古线952开关	格萨拉站	3150	是	100	1732.05	公线	39.27	39	680.2	0	705.44	不受限	700	攀枝花地调	null
8924	10kV土岭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土岭线918开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	361.66	72	6264	0	705.78	不受限	700	自贡地调	null
8925	10kV雪井线	巴州电力调度控制中心	10kV雪井线915	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	136.49	68	2364	0	753.69	不受限	700	巴中地调	null

8926	10kV明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	177.71	65	3078	0	732.51	不受限	700	遂宁地调	null
8927	10kV莱寸线	大英电力调度控制中心	莱寸线913开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	117.17	59	2029.4	0	741.88	不受限	700	遂宁地调	null
8928	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻方线911开关	喻寺	50000	是	252	4364.77	公线	158.43	63	2744	0	747.82	不受限	700	泸州地调	null
8929	10kV仁城IV回	仁寿电力调度控制中心	仁城IV回912开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	355.18	72	6151.7	0	707.22	不受限	700	眉山地调	null
8930	10kV平鱼线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平鱼线911开关	太平站	6300	否	200	3464.1	公线	139	70	2407.5	0	710.12	不受限	700	凉山地调	null
8931	10kV齐色二线672大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色二线922	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	329.77	71	5711.6	0	703.92	不受限	700	泸州地调	null

8932	10kV尼乐线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼乐线913开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	67.41	56	1167.5	0	703.11	不受限	700	凉山地调	null
8933	10kV李宜线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李宜线913开关	李塘	5100	否	162	2805.92	公线	102.78	63	1780.1	0	745.23	不受限	700	泸州地调	null
8934	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	10kV云石线913	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	206.02	75	3568.3	0	718.53	不受限	700	巴中地调	null
8935	10kV盛糖线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛糖线923小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	186.44	73	3229.2	0	745.86	不受限	700	凉山地调	null
8936	10kV大滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅱ回856	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	406.41	81	7039	0	755.22	不受限	700	巴中地调	null
8937	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	木郊路913开关	35kV木门站	16300	否	207	3585.35	公线	144.74	70	2506.9	0	719.92	不受限	700	广元地调	null

8938	10kV梅花线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅花线915开关	梅雨站	16300	否	200	3464.1	公线	138.82	69	2404.4	0	713.29	不受限	700	凉山地调	null
8939	10kV乡东线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡东线928开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	177.54	65	3075	0	735.51	不受限	700	达州地调	null
8940	10kV芭园一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园一线913开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	376.54	72	6521.7	0	725.2	不受限	700	达州地调	null
8941	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土井线916开关	土主站	30000	是	264	4572.61	公线	169.75	64	2940	0	718.09	不受限	700	达州地调	null
8942	10kV干唐线	汉源电力调度控制中心	干唐线925开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	205.57	75	3560.4	0	726.43	不受限	700	雅安地调	null
8943	10kV泥泗路	荣经电力调度控制中心	泥泗线924开关	泗坪站	20000	否	280	4849.74	公线	212	75	3672	0	693	不受限	693	雅安地调	null

8944	10kV文罗线	蓬溪电力调度控制中心	文罗线913开关	文井	6300	是	200	3464.1	公线	120.53	60	2087.6	0	683.68	不受限	650	遂宁地调	null
8945	10kV鱼东线666大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼东线666	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	190.07	67	3292	0	657.07	不受限	650	泸州地调	null
8946	10kV土铜线	仪陇电力调度控制中心	土铜线911开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	300.69	80	5208	0	668.85	不受限	650	南充地调	null
8947	10kV陇井线	仪陇电力调度控制中心	陇井线k104开关	仪陇开闭所	300000	否	377	6529.83	公线	272.65	72	4722.3	500	654.55	不受限	650	南充地调	null
8948	10kV瓦吉木线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瓦吉木线912开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	112.94	66	1956.1	0	693.94	不受限	650	凉山地调	null
8949	10kV红渔线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红渔线927开关	红房站	81500	否	380	6581.79	公线	303.73	80	5260.6	0	663.01	不受限	650	凉山地调	null

8950	10kV竹卫线914大馈线	宁南电力调度控制中心	竹卫线914开关	竹寿站	13150	是	245	4243.52	公线	158.16	65	2739.4	0	655.42	不受限	650	凉山 地调	null
8951	10kV梁谢线	宣汉电力调度控制中心	10kV梁谢线918开关	梁原站	100000	是	322	5577.2	公线	217.41	68	3765.6	0	696.16	不受限	650	达州 地调	null
8952	10kV回喜线	石棉电力调度控制中心	回喜线912开关	回隆站	20100	是	300	5196.15	公线	200.98	67	3481	0	675.92	不受限	650	雅安 地调	null
8953	10kV桥岗一线	阿坝电力调度控制中心	桥岗一线912开关	邓家桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.3	0	653.39	不受限	650	阿坝 地调	null
8954	10kV化熊东线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊东线972开关	化二站	100000	是	500	8660.25	公线	362.04	72	6270.6	0	657.6	不受限	650	达州 地调	null
8955	10kV平煤线	达县电力调度控制中心	10kV.平煤线915开关	平滩站	9000	否	200	3464.1	专线	142.06	71	2460.4	0	657.29	不受限	650	达州 地调	null

8956	10kV天铝线	渠县电力调度控制中心	10kV.天铝线915开关	天星站	80000	是	246	4260.84	公线	156.46	64	2709.9	0	698.77	不受限	650	达州地调	null
8957	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗康线951开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	44.39	23	768.8	1600	655.36	不受限	650	阿坝地调	null
8958	10kV底纳线	阿坝电力调度控制中心	底纳线912开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	141.15	71	2444.8	0	672.89	不受限	650	阿坝地调	null
8959	10kV油城线	万源电力调度控制中心	10kV.油城线912开关	油房坝站	40000	是	335	5802.37	公线	227.94	68	3948	0	693.9	不受限	650	达州地调	null
8960	10kV长永线	万源电力调度控制中心	10kV.长永线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	51.04	51	884	0	674.84	不受限	650	达州地调	null

8961	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	51.96	52	900	0	658.84	不受限	650	甘孜地调	null
8962	10kV树水线914	古蔺电力调度控制中心	树水线914	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	207.48	67	3593.5	0	674.28	不受限	650	泸州地调	null
8963	10kV西尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	西尚线912开关	汇西站	163500	是	481	8331.16	公线	346.53	72	6001.9	0	663.03	不受限	650	自贡地调	null
8964	10kV青方线	仁寿电力调度控制中心	青方线955开关	青岗站	10000	是	255	4416.73	公线	165.12	65	2859.8	0	673.58	不受限	650	眉山地调	null
8965	10kV保复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保复线925开关	保华站	12600	否	120	2078.46	专线	69.28	58	1200	0	670.61	不受限	650	自贡地调	null

8966	10kV邛油线	阿坝电力调度控制中心	邛油线953开关	邛溪站	5000	是	50	866.03	公线	0.01	0	0.1	0	692.72	不受限	650	阿坝地调	null
8967	10kV宋宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋沙线922开关	宋家桥站	63200	否	200	3464.1	公线	167.06	61	2893.5	0	680.87	不受限	650	自贡地调	null
8968	10kV宋沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋沙线924开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	167.06	61	2893.5	250	680.87	不受限	650	自贡地调	null
8969	10KV凤朝线	乐山电力调度控制中心	凤朝线928开关	凤凰站	120000	是	450	7794.23	公线	320.02	71	5542.8	0	692.58	不受限	650	乐山地调	null
8970	10kV罗福线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗福线915开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	203.6	75	3526.4	0	682.49	不受限	650	南充地调	null
8971	10kV龙镇线	峨眉山电力调度控制中心	龙镇线915开关	龙池站	31200	是	200	3464.1	公线	81.97	41	1419.7	700	651.58	不受限	650	乐山地调	null

8972	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文镇路914开关	文星站	10000	是	296	5126.87	公线	196.71	66	3407	0	694.5	不受限	650	德阳地调	null
8973	10kV和沫线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和沫线912开关	和平站	16000	是	380	6581.79	公线	264.2	70	4576	0	689.43	不受限	650	乐山地调	null
8974	10kV千梅线	井研电力调度控制中心	千梅线913开关	千佛站	46300	否	275	4763.14	公线	209.45	76	3627.6	0	659.23	不受限	650	乐山地调	null
8975	10kV武城线大馈线	江油电力调度控制中心	武城线921开关	武都站	31.5	是	240	4156.92	公用	151.7	63	2627.5	0	698.04	不受限	650	绵阳地调	null
8976	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广川路935开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	专线	398.87	82	6908.4	0	667.59	不受限	650	德阳地调	null

8977	10kV张清二线	峨眉山电力调度控制中心	张清二线979开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	298.17	70	5164.3	0	696.96	不受限	650	乐山地调	null
8978	10kV中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	415.64	73	7198.8	0	685.5	不受限	650	绵阳地调	null
8979	10kV南长线	威远电力调度控制中心	南长线923开关	威南站	150000	否	482	8348.48	专线	395.52	82	6850.4	0	663.23	不受限	650	内江地调	null
8980	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	龙北线925开关	蟠龙	103000	是	435	7534.42	公线	307.83	71	5331.6	0	695.94	不受限	650	遂宁地调	null
8981	10kV东护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东护线911开关	东胜站	12600	是	379	6564.47	公线	264.53	70	4581.6	0	669.98	不受限	650	资阳地调	null
8982	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪城二线914开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	441.54	74	7647.5	0	666.34	不受限	650	眉山地调	null

8983	10kV禹白线大馈线	北川电力调度控制中心	禹白线915开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	127.06	61	2200.7	0	681.44	不受限	650	绵阳地调	null
8984	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城东线913开关	城关站	18000	是	400	6928.2	公用	261.61	65	4531	315	696.56	不受限	650	绵阳地调	null
8985	10kV平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线964开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	345.46	72	5983.4	0	695.38	不受限	650	眉山地调	null
8986	10kV平湖一线	眉山电力调度控制中心	平湖一线919开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	347.29	72	6015.1	0	663.68	不受限	650	眉山地调	null
8987	10kV沙枣一线	剑阁电力调度控制中心	沙枣一线915开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	263.48	70	4563.4	0	660.46	不受限	650	广元地调	null
8988	10kV房新线	苍溪电力调度控制中心	房新线917开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	129.24	69	2238.4	0	692.23	不受限	650	广元地调	null

8989	10kV永长屋一线919大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋一线919开关	永利	120000	是	414	7170.69	公线	291.63	70	5051	0	685.55	不受限	650	泸州地调	null
8990	10kV云王线912大馈线	泸川电力调度控制中心	云王线912开关	云锦	20000	是	308	5334.72	公线	207.11	67	3587.2	0	680.58	不受限	650	泸州地调	null
8991	10kV仁广线	射洪电力调度控制中心	仁广线924开关	仁和	12600	否	123	2130.42	公线	70.43	57	1219.9	0	697.48	不受限	650	遂宁地调	null
8992	10kV尚高线	眉山电力调度控制中心	10kV尚高线918开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	268.15	63	4644.3	1260	689.61	不受限	650	眉山地调	null
8993	10kV黄泥线大馈线	安州电力调度控制中心	黄泥线917开关	黄土站	40	否	300	5196.15	公用	230.95	77	4000.1	0	676.43	不受限	650	绵阳地调	null
8994	10kV伏小线	南部电力调度控制中心	10kV伏小线917	伏虎站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	159.56	73	2763.5	0	665.96	不受限	650	南充地调	null

8995	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资唐线922开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	342.82	81	5937.6	0	656.31	不受 限	650	内江 地调	null
8996	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板横线921开关	石板站	90000	是	435	7534.42	公线	310.1	71	5371	0	656.54	不受 限	650	资阳 地调	null
8997	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	关紫线921开关	城关	28500	是	460	7967.43	公线	306.1	67	5301.6	400	672.34	不受 限	650	遂宁 地调	null
8998	10kV罗魏线	通川电力调度控制中心	罗魏线51开关	罗江站	13300	否	300	5196.15	公线	231.06	77	4002	0	674.53	不受 限	650	达州 地调	null
8999	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗星线632开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	119.27	57	2065.7	160	684.15	不受 限	650	宜宾 地调	null
9000	10kV顺翠线	宜宾电力调度控制中心	顺翠线953开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	306.23	71	5303.9	0	654.36	不受 限	650	宜宾 地调	null

9001	10kV康桐线	江安电力调度控制中心	康桐线604开关	康家坝站	6300	是	300	5196.15	公用	200.58	67	3474	0	682.92	不受限	650	宜宾地调	null
9002	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江达线958开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	352.03	72	6097.2	0	692.44	不受限	650	宜宾地调	null
9003	10kV江裕线	宜宾电力调度控制中心	江裕线977开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	353.14	72	6116.4	0	673.24	不受限	650	宜宾地调	null
9004	10kV邦阿线	成都配调	邦阿线937开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	385.83	82	6682.6	0	690.74	不受限	650	成都地调	null
9005	6kV栗黄路	大邑电力调度控制中心	栗黄线606开关	栗子坪	48500	否	75	1299.04	公线	28.65	38	496.3	0	672.84	不受限	650	成都地调	null
9006	10kV中三线	成都配调	中三线916开关	中和	103000	是	473	8192.6	公线	340.65	72	5900	0	654.08	不受限	650	成都地调	null

9007	10kV高红线	郫都电力调度控制中心	高红线917开关	高店子	128000	是	600	10392.3	公线	441.51	74	7647	0	666.84	不受限	650	成都地调	null
9008	10kV玉科路_专线	成都配调	玉科路915	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	387.3	82	6708	0	665.34	不受限	650	成都地调	null
9009	10kV草仁路专线	成都配调	草仁路918	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	327.76	80	5676.8	0	698.88	不受限	650	成都地调	null
9010	10kV平天线	成都配调	平天线915	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	338.87	72	5869.2	0	684.88	不受限	650	成都地调	null
9011	10kV南房路_公线	成都配调	南房路916	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	339.95	72	5888	0	666.08	不受限	650	成都地调	null
9012	10kV红桥线	成都配调	红桥线917开关	红旗	130000	是	473	8192.6	公线	340.12	72	5890.8	0	663.28	不受限	650	成都地调	null
9013	10kV南高线	成都配调	南高线922	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	339.76	72	5884.7	0	669.38	不受限	650	成都地调	null

9014	10kV双石线	成都配调	双石路919	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	339.28	72	5876.4	0	677.68	不受限	650	成都地调	null
9015	10kV高密路	成都配调	高密路915	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	386.03	82	6686	0	687.34	不受限	650	成都地调	null
9016	10kV玉楼线	邛崃电力调度控制中心	玉楼线935开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	364.16	72	6307.2	0	662.58	不受限	650	成都地调	null
9017	10kV塔城一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城一线964开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	402.54	73	6972	0	690.59	不受限	650	天府地调	null
9018	10kV崇镇路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇镇线904	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	319.63	80	5536	0	699.38	不受限	650	成都地调	null
9019	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	10kV红阳线911	红星	6300	是	180	3117.69	公线	139.13	77	2409.7	0	707.99	不受限	650	成都地调	null

9020	10kV东居路	新都电力调度控制中心	东居线916开关	东骏	100000	否	500	8660.25	专线	344.69	69	5970	1130	694.22	不受限	650	成都地调	null
9021	10kV光尺线	彭州电力调度控制中心	光尺线919开关	光明	50000+60000	是	510	8833.46	公线	468.82	92	8120	0	713.46	不受限	650	成都地调	null
9022	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭济路905	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	458.66	83	7944	0	676.42	不受限	650	成都地调	null
9023	10kV丰镇线	新都电力调度控制中心	丰镇线910开关	大丰	20000	是	380	6581.79	公线	263.74	69	4568	0	697.43	不受限	650	成都地调	null
9024	10kV濛农路	彭州电力调度控制中心	濛农路907	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	342.73	81	5936	0	657.91	不受限	650	成都地调	null
9025	10kV力保线大馈线	天府电力调度控制中心	力保路948开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	501.41	84	8684.4	0	668.67	不受限	650	天府地调	null

9026	10kV塔高 一线大馈 线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔高一 线914	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	413.97	82	7170	0	671	不受 限	650	成都 地调	null
9027	10kV清开 七线大馈 线	新津电 力调度 控制中 心	清开七 线908 开关	清凉	1E+06	是	600	10392.3	公线	439.94	73	7619.8	0	694.04	不受 限	650	成都 地调	null
9028	10kV沙川 线	隆昌电 力调度 控制中 心	沙川线 938开 关	沙坝站	110000	否	279	4832.42	专线	210.99	76	3654.4	0	694.78	不受 限	650	内江 地调	null
9029	10kV徐锦 一线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐锦一 线914 开关	徐家桥 站	80000	否	505	8746.86	公线	392.17	78	6792.3	400	679.87	不受 限	650	内江 地调	null
9030	10kV奥桥 一线	内江电 力调度 控制中 心	奥桥一 线916 开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	346.45	72	6000.5	0	678.28	不受 限	650	内江 地调	null
9031	10kV万岩 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	万岩线 953开 关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	100.46	44	1740	760	652.34	不受 限	650	广安 地调	null

9032	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉二线924开关	西山站	80000	是	467	8088.68	公线	335.11	72	5804.1	0	666.84	不受限	650	南充地调	null
9033	10kV中晶一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶一线923开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	331.06	66	5734	505	689.2	不受限	650	资阳地调	null
9034	10kV马双线大馈线	内江电力调度控制中心	马双线923开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	111.83	26	1936.9	3260	664.36	不受限	650	内江地调	null
9035	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海二线963开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	392.92	82	6805.4	0	677.06	不受限	650	资阳地调	null
9036	10kV双园线大馈线	广安电力调度控制中心	双园线914开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	253.24	67	4386.2	200	679.23	不受限	650	广安地调	null
9037	10kV金金线大馈线	阆中电力调度控制中心	金金线927开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	50	50	866	0	692	不受限	650	南充地调	null

9038	10kV袁久一线	广元电力调度控制中心	袁久一线911开关	袁家坝	240000	否	453	7846.19	公线	367.62	81	6367.2	0	694.37	不受限	650	广元地调	null
9039	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南工一线917开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	372.3	82	6448.3	0	613.27	不受限	600	广元地调	null
9040	10kV望坊二线	隆昌电力调度控制中心	望坊二线929开关	望城坡站	80000	是	400	6928.2	公线	284.01	71	4919.1	0	623.46	不受限	600	内江地调	null
9041	10kV中渠线大馈线	广安电力调度控制中心	中渠线922开关	中和站	20000	否	180	3117.69	公线	106.86	59	1850.8	315	640.12	不受限	600	广安地调	null
9042	10kV王古线大馈线	邻水电力调度控制中心	王古线917开关	王家站	40000	是	299	5178.83	公线	202.94	68	3515	0	628.06	不受限	600	广安地调	null
9043	10kV峰跑线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰跑线913开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	240.62	70	4167.6	0	612.86	不受限	600	南充地调	null

9044	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	188.91	67	3271.9	0	649.46	不受限	600	内江地调	null
9045	10kV云烟线	广元电力调度控制中心	云烟线911开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	351.09	73	6080.8	0	625.7	不受限	600	广元地调	null
9046	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝沙线918开关	朝天站	20000	否	259	4486.01	公线	198.08	76	3430.7	0	606.71	不受限	600	广元地调	null
9047	10kV高淀线	邛崃电力调度控制中心	高淀线968	高埂	17300	否	400	6928.2	公线	323.37	81	5600.8	0	634.58	不受限	600	成都地调	null
9048	10kV玉伦线	邛崃电力调度控制中心	玉伦线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	416.47	83	7213.2	0	627.8	不受限	600	成都地调	null
9049	10kV青元路	都江堰电力调度控制中心	青元路908	青龙	1*12500	否	400	6928.2	公线	324.25	81	5616	0	619.38	不受限	600	成都地调	null

9050	10kV革东线	青白江电力调度控制中心	革东线905开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	324.87	81	5626.8	0	608.58	不受限	600	成都地调	null
9051	10kV桂名路	新都电力调度控制中心	桂名线992	桂湖	166000	是	517	8954.7	专线	184.3	36	3192	3350	621.76	不受限	600	成都地调	null
9052	10kV瑞香线(共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞香线907开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	429.34	83	7436.1	0	623.13	不受限	600	成都地调	null
9053	10kV瑞裕线	新都电力调度控制中心	瑞裕线924开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	369	73	6391	0	606.49	不受限	600	成都地调	null
9054	10kV民金路大馈线	崇州电力调度控制中心	民金路920	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	490.81	84	8500.8	0	634.04	不受限	600	成都地调	null
9055	10kV红狮路	彭州电力调度控制中心	10kV红狮线912	红星	6300	是	180	3117.69	公线	107.62	60	1864	0	630.15	不受限	600	成都地调	null

9056	10kV红鑫线	青白江电力调度控制中心	红鑫线915开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公线	370.21	67	6412	630	620.59	不受限	600	成都地调	null
9057	10kV苏泓路大馈线	天府电力调度控制中心	苏泓路922开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	323.83	81	5608.8	0	626.58	不受限	600	天府地调	null
9058	10kV天电路	彭州电力调度控制中心	天电线921开关	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	426.1	77	7380	600	640.42	不受限	600	成都地调	null
9059	10kV清新四线大馈线	天府电力调度控制中心	清新四线951开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	504.91	84	8745	0	608.07	不受限	600	天府地调	null
9060	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓光线906开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	公线	502.63	84	8705.5	0	647.57	不受限	600	成都地调	null
9061	10kV华树路大馈线	天府电力调度控制中心	华树路918开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	284.71	71	4931.2	0	611.36	不受限	600	天府地调	null

9062	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东都路929	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	390.07	82	6756	0	617.34	不受 限	600	成都地调	null
9063	10kV黄周线	成都配调	黄周线909	黄田坝	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	342.84	72	5938	0	616.08	不受 限	600	成都地调	null
9064	10kV两淳路_特	成都配调	两淳线923	两河	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	343.07	73	5942	0	612.08	不受 限	600	成都地调	null
9065	10kV铁江线	成都配调	铁江线916	铁佛	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	342.26	72	5928	0	626.08	不受 限	600	成都地调	null
9066	10kV梓东路	郫都电力调度控制中心	梓东线922开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	443.49	74	7681.3	0	632.54	不受 限	600	成都地调	null
9067	10kV驷电一线	成都配调	驷电一线957	驷马桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	342.35	72	5929.5	0	624.58	不受 限	600	成都地调	null
9068	10kV东展线	成都配调	东展路925	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	389.38	82	6744	0	629.34	不受 限	600	成都地调	null

9069	10kV横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线694开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	144.32	72	2499.7	0	617.99	不受限	600	宜宾地调	null
9070	10kV福兴二路	大邑电力调度控制中心	福兴二线925开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	234.69	78	4064.8	0	611.73	不受限	600	成都地调	null
9071	10kv大坪线	宜宾电力调度控制中心	大坪线957开关	大益站	71500	是	310	5369.36	公线	212.11	68	3673.8	0	621.69	不受限	600	宜宾地调	null
9072	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	308.56	72	5344.2	0	614.06	不受限	600	宜宾地调	null
9073	10kV天大线	宜宾电力调度控制中心	天大线676开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	307.98	72	5334.2	0	624.06	不受限	600	宜宾地调	null
9074	10kV福工一路	大邑电力调度控制中心	福工一线926开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	233.23	78	4039.5	0	637.03	不受限	600	成都地调	null

9075	10kV棕新 线	成都配 调	棕新路 924	棕树桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	341.38	72	5912.7	0	641.38	不受 限	600	成都 地调	null
9076	10kV凉上 线	蒲城电 力调度 控制中 心	凉上线 911开 关	凉风站	18300	否	200	3464.1	公线	143.72	72	2489.2	0	628.49	不受 限	600	达州 地调	null
9077	10kV潮安 线912大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	潮安线 912开 关	潮河	50000	是	308	5334.72	公线	210.28	68	3642.1	0	625.68	不受 限	600	泸州 地调	null
9078	10kV大石 线	蒲城电 力调度 控制中 心	大石线 913开 关	大石盘 站	11000	否	200	3464.1	公线	143.65	72	2488	-1215	629.69	不受 限	600	达州 地调	null
9079	10kV鱼颂 二线946 大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼颂二 线946	鱼鳧	50000	是	552	9560.92	公线	406.73	74	7044.6	0	604.14	不受 限	600	泸州 地调	null
9080	10kV牯观 线	青神电 力调度 控制中 心	牯观线 929开 关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	326.45	68	5654.1	400	624.68	不受 限	600	眉山 地调	null

9081	10kV秀桑线大馈线	安州电力调度控制中心	秀桑线917开关	秀水站	40	是	401	6945.52	公用	213.98	53	3706.2	1250	600.22	不受限	600	绵阳地调	null
9082	10kV苏河线	资中电力调度控制中心	苏河线912开关	苏家湾站	5000	否	50	866.03	专线	9.23	18	159.8	0	619.63	不受限	600	内江地调	null
9083	10kV富东路	绵竹电力调度控制中心	富东路903开关	富新站	41000	否	200	3464.1	专线	124.71	62	2160	0	632.69	不受限	600	德阳地调	null
9084	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵新路912开关	绵竹站	102000	否	400	6928.2	公用	324.3	81	5616.8	0	618.58	不受限	600	德阳地调	null
9085	10kV铁顺一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺一线922开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	386.54	73	6694.8	0	607.53	不受限	600	绵阳地调	null
9086	10kV张川一线	峨眉山电力调度控制中心	张川一线951开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	119.17	32	2064	2500	618.3	不受限	600	乐山地调	null

9087	10kV平园四路	罗江电力调度控制中心	平园四路958开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公线	283.97	71	4918.4	0	624.16	不受限	600	德阳地调	null
9088	10kV高桥线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高桥线911开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	65.31	33	1131.2	1025	615.08	不受限	600	乐山地调	null
9089	10kV魏草线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏草线919开关	魏坪站	50000	否	200	3464.1	公线	145.29	73	2516.4	0	601.29	不受限	600	乐山地调	null
9090	10kV红桥线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红桥线914开关	红阳站	10000	是	270	4676.54	公线	179.31	66	3105.6	0	635.63	不受限	600	乐山地调	null
9091	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳石线926开关	劳动站	50000	是	200	3464.1	公线	88.16	44	1526.9	630	614.38	不受限	600	乐山地调	null

9092	10kV柏朝线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏朝线922开关	柏林站	8	否	200	3464.1	公用	143.63	72	2487.7	0	629.99	不受 限	600	绵阳地调	null
9093	10kV龙城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城四路910开关	龙桥站	71500	是	586	10149.82	公线	432.41	74	7489.4	0	630.46	不受 限	600	德阳地调	null
9094	10kV克草线	阿坝电力调度控制中心	克草线951开关	克藏站	1250	否	100	1732.05	公线	54.97	55	952	0	606.84	不受 限	600	阿坝地调	null
9095	10kV禾冻线	仁寿电力调度控制中心	禾冻线912开关	禾加站	20000	否	255	4416.73	公线	192.31	75	3330.8	0	644.26	不受 限	600	眉山地调	null
9096	10kV长水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV长水线916开关	长土站	56500	否	150	2598.08	专线	99.96	67	1731.6	0	606.67	不受 限	600	自贡地调	null
9097	10kV园瓦线	阿坝电力调度控制中心	园瓦线952开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	10.15	20	175.8	0	603.63	不受 限	600	阿坝地调	null

9098	10kV园乡线	阿坝电力调度控制中心	园乡线954开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	8.21	16	142.2	0	637.23	不受限	600	阿坝地调	null
9099	10kV青董线	万源电力调度控制中心	10kV.青董线923开关	青花站	5000	否	150	2598.08	公线	99.77	67	1728	0	610.27	不受限	600	达州地调	null
9100	10kV回先线大馈线	富顺电力调度控制中心	回先线913开关	回龙站	11400	否	345	5975.58	公线	238.97	69	4139	0	641.46	不受限	600	自贡地调	null
9101	10kV邛中线	阿坝电力调度控制中心	邛中线914开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	9.56	19	165.6	0	613.83	不受限	600	阿坝地调	null
9102	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道罗线923开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	53.12	53	920	0	638.84	不受限	600	甘孜地调	null

9103	10kV石乌线	攀枝花西区电力调度控制中心	石乌线974开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	283.55	71	4911	0	631.56	不受限	600	攀枝花地调	null
9104	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	142.62	19	2470.2	0	647.49	不受限	600	甘孜地调	null
9105	10kV老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊井站	63000	是	400	6928.2	公线	284.32	71	4924.5	0	618.06	不受限	600	攀枝花地调	null
9106	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	174.91	11	329.5	0	650.77	不受限	600	甘孜地调	null

9107	10kV新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新矿线917断路器	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	138.36	71	2396.4	0	643.35	不受限	600	甘孜地调	null
9108	10kV新滩线	盐边电力调度控制中心	新滩线978开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	233.33	78	4041.2	0	635.33	不受限	600	攀枝花地调	null
9109	10kV龙化线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙化线917	龙山	80000	否	308	5334.72	公线	241.91	79	4189.8	0	611.45	不受限	600	泸州地调	null
9110	10kV草柳线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	草柳线962	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	337.29	69	5841.8	315	618.98	不受限	600	泸州地调	null
9111	10kV梯镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯镇线954开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	176.58	62	3058.4	750	634.31	不受限	600	达州地调	null

9112	10kV卢电线	旺苍电力调度控制中心	卢电线922开关	35kV卢家坝站	12600	否	39	675.5	公线	33	84.6	571.6	0	607.95	不受限	600	广元地调	null
9113	10kV桥北线	蓬溪电力调度控制中心	桥北线911开关	天桥	6300	是	275	4763.14	公线	184.6	67	3197.2	0	613.31	不受限	600	遂宁地调	null
9114	10kV沙邮线	仁寿电力调度控制中心	沙邮线912开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	360.01	73	6235.4	0	623.52	不受限	600	眉山地调	null
9115	10kV白华线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	白华线913	白节	10000	是	300	5196.15	公线	203.06	68	3517	0	639.92	不受限	600	泸州地调	null
9116	10kV柳水线	仪陇电力调度控制中心	柳水线913开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	178	3083.05	专线	124.23	70	2151.6	0	623.14	不受限	600	南充地调	null
9117	10kV安顺线973大馈线	纳溪电力调度控制中心	安顺线973	安富	126000	是	423	7326.57	公线	303.58	72	5258	0	603.26	不受限	600	泸州地调	null

9118	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新雅线963开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	287.97	71	4987.7	0	638	不受限	600	泸州地调	null
9119	10kV船小线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船小线937开关	船城站	100000	否	515	8920.06	公线	409.7	80	7096	315	617.05	不受限	600	凉山地调	null
9120	10kV云新线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云甸站	10000	否	170	2944.49	公线	80	47	1385.6	615	649.36	不受限	600	凉山地调	null
9121	10kV红全线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红全线925开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	341.84	81	5920.6	0	626.5	不受限	600	凉山地调	null
9122	10kV松海线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松海线911开关	会东松坪站	5000	否	320	5542.56	公线	250.52	78	4339	0	649.3	不受限	600	凉山地调	null
9123	10kV诺丽线	通江电力调度控制中心	10kV诺丽线916	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	233.35	78	4041.7	0	634.83	不受限	600	巴中地调	null

9124	10kV大梁线911断路器间隔	德昌电力调度控制中心	10kV大梁线911开关	大村站	3150	否	100	1732.05	公线	25.67	26	444.6	500	614.24	不受限	600	凉山地调	null
9125	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正古线943开关	正兴站	100000	否	255	4416.73	公线	194.56	76	3369.7	0	605.36	不受限	600	眉山地调	null
9126	10kV梅树线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅树线914开关	梅雨站	16300	否	150	2598.08	公线	98.74	66	1710.2	0	628.07	不受限	600	凉山地调	null
9127	10kV乡城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城二线929开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	381.32	73	6604.5	0	642.4	不受限	600	达州地调	null
9128	10kV板凤线	巴州电力调度控制中心	10kV板凤线912	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	145	72	2511.4	0	606.29	不受限	600	巴中地调	null
9129	10kV椿九线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿九线912开关	椿木站	23450	是	341	5906.29	公线	20.09	6	348	250	597.8	受限	590	广安地调	null

9130	10kV永仁线	天全电力调度控制中心	永仁线914开关	仁义站	5000	否	300	5196.15	公线	195.73	71	3390.1	250	582	不受限	582	雅安地调	null
9131	10kV雪大线	巴州电力调度控制中心	10kV雪大线914	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	147.23	74	2550	0	567.69	不受限	560	巴中地调	null
9132	10kV大力线	蓬溪电力调度控制中心	大力线914开关	大石	18300	是	220	3810.51	公线	142.14	65	2461.8	0	586.61	不受限	550	遂宁地调	null
9133	10kV福镇线	蓬溪电力调度控制中心	福镇线911开关	天福	20000	是	275	4763.14	公线	186.49	68	3230	0	580.51	不受限	550	遂宁地调	null
9134	10kV渡凤线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡凤线924	大渡	63000	是	265	4589.93	公线	178.58	67	3093	0	578.94	不受限	550	泸州地调	null
9135	10kV春跃线	仪陇电力调度控制中心	春跃线926开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	418.35	74	7245.9	0	582.97	不受限	550	南充地调	null

9136	10kV瑞瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞瓦线916小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	120.35	71	2084.4	0	565.64	不受限	550	凉山地调	null
9137	10kV仁城I回	仁寿电力调度控制中心	仁城I回929开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	364.27	74	6309.2	0	549.72	不受限	550	眉山地调	null
9138	10kV银园一线	德昌电力调度控制中心	10kV银园一线925开关	银鹿站	80000	是	400	6928.2	公线	19.68	5	340.8	4650	551.76	不受限	550	凉山地调	null
9139	10kV烟马线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟马线912开关	烟岗站	3150	否	165	2857.88	公线	114	69	1974.4	0	597.69	不受限	550	凉山地调	null
9140	10kV武大线911大馈线	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	否	377	6529.83	公线	307.26	81	5321.8	0	555.05	不受限	550	凉山地调	null

9141	10kV湖北线	宣汉电力调度控制中心	10kV.湖北线926开关	胡家站	80000	是	300	5196.15	公线	207.13	69	3587.5	0	569.42	不受 限	550	达州地调	null
9142	10kV向中线	石棉电力调度控制中心	向中线957开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	193.36	64	3349	250	557.92	不受 限	550	雅安地调	null
9143	10kV望界线	平昌电力调度控制中心	10kV望界线913	望京站	10000	否	220	3810.51	公线	164.8	75	2854.4	0	575.06	不受 限	550	巴中地调	null
9144	10kV渔石线	巴州电力调度控制中心	10kV渔石线956	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	146.54	73	2538	0	579.69	不受 限	550	巴中地调	null
9145	10kV柏院线	仁寿电力调度控制中心	柏院线946开关	柏林站	80000	否	210	3637.31	专线	154.73	74	2680	0	593.58	不受 限	550	眉山地调	null
9146	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗依线952开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	81.82	42	1417.2	1050	556.96	不受 限	550	阿坝地调	null

9147	10kV瓦浩线	阿坝电力调度控制中心	瓦浩线912开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	237.08	79	4106.3	0	570.23	不受限	550	阿坝地调	null
9148	10kV兜贾线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜贾线913开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	174.97	73	3030.4	115	595.83	不受限	550	自贡地调	null
9149	10kV壤学线	阿坝电力调度控制中心	壤学线913开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	65.77	44	1139.2	630	569.07	不受限	550	阿坝地调	null
9150	10KV海杏线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杏线935开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	406.95	74	7048.3	0	572.72	不受限	550	自贡地调	null
9151	10kV海釜线大馈线	富顺电力调度控制中心	海釜线912开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	406.12	74	7034	0	587.02	不受限	550	自贡地调	null

9152	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	55.08	55	953.9	0	604.94	不受限	550	甘孜地调	null
9153	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章团线953开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	55.75	56	965.6	1.37	591.88	不受限	550	甘孜地调	null
9154	10kV度高线大馈线	自贡电力调度控制中心	度高线913开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	241.89	70	4189.5	0	590.96	不受限	550	自贡地调	null
9155	10kV郎镇线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎镇线911	二郎	16000	否	308	5334.72	公线	225.62	73	4220	0	581.25	不受限	550	泸州地调	null
9156	10kV观镇线	阿坝电力调度控制中心	观镇线913开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	125.4	63	2171.9	0	599.38	不受限	550	阿坝地调	null

9157	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北沟线968开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	409.57	74	7093.7	0	568.89	不受限	550	自贡地调	null
9158	10kV林工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工二线949开关	金家林站	50	是	527	9127.91	公用	387.33	73	6708.5	0	593.83	不受限	550	绵阳地调	null
9159	10kV营湖线大馈线	营山电力调度控制中心	营湖线915开关	营山站	100000	否	380	6581.79	公线	307.64	81	5328.3	0	595.31	不受限	550	南充地调	null
9160	10kV柏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8	否	200	3464.1	公用	147.05	74	2546.9	0	570.79	不受限	550	绵阳地调	null
9161	10kV柏魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏魏线921开关	柏林站	8	是	225	3897.11	公用	142.42	63	2466.8	80	570.89	不受限	550	绵阳地调	null
9162	10kV五新线	峨眉山电力调度控制中心	五新线914开关	五星站	10000	否	210	3637.31	公线	141.86	68	2457	250	566.58	不受限	550	乐山地调	null

9163	10kV青镇线	乐山电力调度控制中心	青镇线911开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	127.32	64	2205.2	0	566.08	不受限	550	乐山地调	null
9164	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通滨线915开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	364.26	83	6308.9	0	550.02	不受限	550	乐山地调	null
9165	10kV中劳线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳线905开关	中坝站	40	是	401	6945.52	公用	199.88	50	3462	1500	594.42	不受限	550	绵阳地调	null
9166	10kV会昌北线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌北线921开关	会昌站	50	是	569	9855.37	公用	421.3	74	7296.9	0	587.4	不受限	550	绵阳地调	null
9167	10kV睢镇线大馈线	安州电力调度控制中心	睢镇线936开关	睢水站	31.5	否	200	3464.1	公用	145.27	73	2516.1	30	571.59	不受限	550	绵阳地调	null
9168	10kV陈中线	洪雅电力调度控制中心	陈中线923开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	287.78	72	4984.3	0	558.26	不受限	550	眉山地调	null

9169	10kV沙城 二线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙城二 线924 开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公线	269.78	72	4672.6	0	551.26	不受 限	550	广元 地调	null
9170	10kV埡安 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV埡 安线 913	枣埡站	100000	否	440	7621.02	公线	363.23	83	6291.2	0	567.72	不受 限	550	南充 地调	null
9171	10kV嘉石 二线922 大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	嘉石二 线922 开关	嘉明	23000	否	308	5334.72	公线	244.08	79	4227.4	0	573.85	不受 限	550	泸州 地调	null
9172	10kV罗罗 线	青神电 力调度 控制中 心	罗罗线 913开 关	罗坝站	18000	否	380	6581.79	公线	296.09	78	5128.2	200	595.41	不受 限	550	眉山 地调	null
9173	10kV伏花 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV伏 花线 931	伏虎站 (南部)	30000	否	220	3810.51	公线	165.98	75	2874.7	0	554.76	不受 限	550	南充 地调	null
9174	10kV山波 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	山波线 911开 关	山王站	12600	否	36	623.54	专线	0	0	0	0	561.19	不受 限	550	内江 地调	null

9175	10kV下工 一线	广元电 力调度 控制中 心	下工一 线911 开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	336.8	74	5833.3	630	598.27	不受 限	550	广元 地调	null
9176	10kV轮昭 线	广元电 力调度 控制中 心	轮昭线 913开 关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	374.98	83	6494.6	0	566.97	不受 限	550	广元 地调	null
9177	10kV苏香 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏香路 910开 关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	325.77	81	5642.4	0	592.98	不受 限	550	天府 地调	null
9178	10kV双园 五线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	双园五 线953 开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	368.26	74	6378.3	0	549.9	不受 限	550	广安 地调	null
9179	10kV西商 一线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	西商一 回921 开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	325.73	81	5641.7	0	593.68	不受 限	550	广安 地调	null
9180	10kV石镇 线大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	石镇线 913开 关	石永站	26600	否	299	5178.83	公线	193.36	65	3349	715	596.95	不受 限	550	广安 地调	null

9181	10kV牛环线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛环线973开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	244.88	61	4241.3	730	571.26	不受限	550	广安地调	null
9182	10kV思乱线大馈线	阆中电力调度控制中心	思乱线916开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	101.38	68	1755.9	0	582.37	不受限	550	南充地调	null
9183	10kV西禹线大馈线	南充电力调度控制中心	西禹线915开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	409.82	74	7098	0	564.59	不受限	550	南充地调	null
9184	10kV八电线	内江电力调度控制中心	八电线924开关	八角井站	90000	否	500	8660.25	公线	384.6	77	6661.2	570	563.02	不受限	550	内江地调	null
9185	10kV步紫线	雅安电力调度控制中心	步紫线912开关	八步站	5000	是	270	4676.54	公用	184.01	68	3187.1	0	554.13	不受限	550	雅安地调	null
9186	10kV万滨线	广元电力调度控制中心	万滨线924开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	380.35	74	6587.6	0	562.3	不受限	550	广元地调	null

9187	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙游线926开关	沙坝站	110000	是	423	7326.57	公线	304.97	72	5282	0	579.26	不受限	550	内江地调	null
9188	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛城线910开关	邛崃	63000	是	400	6928.2	公线	286.14	72	4956	0	586.56	不受限	550	成都地调	null
9189	10kV玉康路_公线	邛崃电力调度控制中心	玉康路916	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	418.55	83	7249.2	0	591.8	不受限	550	成都地调	null
9190	10kV西药线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西药线963	邛西	126000	否	276	4780.46	公线	215.83	78	3738.2	0	564.21	不受限	550	成都地调	null
9191	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹青线923开关	詹家湾	126000	否	442	7655.66	专线	366.07	83	6340.4	0	549.69	不受限	550	成都地调	null
9192	10kV红天线	彭州电力调度控制中心	10kV红天线913	红星	6300	是	180	3117.69	公线	145.24	81	2515.6	0	602.09	不受限	550	成都地调	null

9193	10kV天丰路	彭州电力调度控制中心	天丰路914	天彭	2*4000 0+6300 0	否	400	6928.2	公线	363.97	91	6304	0	624.2	不受 限	550	成都 地调	null
9194	10kV沙东路	彭州电力调度控制中心	沙东路932	沙堰	2*5000 0	否	400	6928.2	公线	364.49	91	6312.9	126	615.3	不受 限	550	成都 地调	null
9195	10kV悦镇路	大邑电力调度控制中心	悦镇线921开关	悦来	14600	是	380	6581.79	公线	269.75	71	4672	0	593.43	不受 限	550	成都 地调	null
9196	10kV桂正线	宜宾电力调度控制中心	桂正线975开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	353.2	82	6117.4	0	585.64	不受 限	550	宜宾 地调	null
9197	10kV南龙线	南溪电力调度控制中心	南龙线969开关	南溪站	128000	是	430	7447.82	公线	311.26	72	5391	0	567.26	不受 限	550	宜宾 地调	null
9198	10kV棕滨线	成都配调	棕滨路908	棕树桥	2*6300 0	是	473	0	公线	346.42	73	6000	0	554.08	不受 限	550	成都 地调	null

9199	10kV方红线	宜宾电力调度控制中心	方红线662开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	311.57	72	5396.4	0	561.86	不受限	550	宜宾地调	null
9200	10kV祥里线	成都配调	祥里路919	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	392.89	83	6804.8	0	568.54	不受限	550	成都地调	null
9201	10kV东较线	成都配调	东较路922	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	346.45	73	6000.6	0	553.48	不受限	550	成都地调	null
9202	10kV苏园路	成都配调	苏园路937	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	293.3	72	5080	0	587.27	不受限	550	成都地调	null
9203	10kV东军路_特	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	346.12	73	5994.8	0	559.28	不受限	550	成都地调	null
9204	10kV棕窑线	成都配调	棕窑路903	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	343.92	73	5956.7	0	597.38	不受限	550	成都地调	null
9205	10kV正星路大馈线	成都配调	正星线971	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	344.11	73	5960	0	594.08	不受限	550	成都地调	null

9206	10kV驷充线	成都配调	驷充线927	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	346.07	73	5994	0	560.08	不受限	550	成都地调	null
9207	10kV草岭线	成都配调	草岭路926开关	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	293.52	72	5083.8	0	583.47	不受限	550	成都地调	null
9208	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	347.34	73	6016	0	538.08	不受限	500	成都地调	null
9209	10kV南浆线	成都配调	南浆线943	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	346.7	73	6004.8	0	549.28	不受限	500	成都地调	null
9210	10kV新军路	成都配调	新军路933	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	348.72	74	6039.9	0	514.18	不受限	500	成都地调	null
9211	10kV望翠线	成都配调	望翠路926	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	394.09	83	6825.6	0	547.74	不受限	500	成都地调	null
9212	10kV胜昆线	成都配调	胜昆线923开关	胜利	126000	是	337.7	5849.14	公线	239.2	71	4143	0	536.31	不受限	500	成都地调	null

9213	10kV绿朋路_特	成都配调	绿朋路956	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	273.67	81	4740	0	528.9	不受限	500	成都地调	null
9214	10kV赤玉线	成都配调	赤玉线919	赤虎桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	348.61	74	6038	0	516.08	不受限	500	成都地调	null
9215	10kV顺场线	宜宾电力调度控制中心	顺场线960开关	天顺站	50000	是	310	5369.36	公线	217	70	3758	0	537	不受限	500	宜宾地调	null
9216	10kV新滨I线	宜宾电力调度控制中心	新滨I线949开关	建新站	40000	是	400	6928.2	公线	290.92	73	5038.8	0	503.76	不受限	500	宜宾地调	null
9217	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪林线953开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	177.02	68	3066	0	536.66	不受限	500	宜宾地调	null
9218	10kV宋镇线	南屏电力调度控制中心	宋镇线964开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	149.94	75	2596.9	0	520.79	不受限	500	宜宾地调	null

9219	10kV普周线	宜宾电力调度控制中心	普周线952开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	217.13	70	3760.7	0	534.79	不受限	500	宜宾地调	null
9220	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄安线913开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	510.1	85	8835	0	518.07	不受限	500	成都地调	null
9221	10kV叙政线	宜宾电力调度控制中心	叙政线644开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	312.47	73	5412	0	546.26	不受限	500	宜宾地调	null
9222	10kV塔桂线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔桂线905	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	423.39	84	7333.2	0	507.8	不受限	500	成都地调	null
9223	10kV浦乐路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦乐路939开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	508.55	85	8808	0	545.07	不受限	500	成都地调	null
9224	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉北线906开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	371.43	74	6433.2	0	536.58	不受限	500	成都地调	null

9225	10kV东佳路大馈线	天府电力调度控制中心	东佳路946开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	330.72	83	5728	0	507.38	不受限	500	天府地调	null
9226	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万七线995开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	382.94	74	6632.6	0	531.16	不受限	500	成都地调	null
9227	10kV白团路	彭州电力调度控制中心	白团线914开关	白水河	8000	是	200	3464.1	专线	128.64	64	2228	0	543.28	不受限	500	成都地调	null
9228	10kV籍镇Ⅲ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅲ回913开关	籍田	40000	是	553	9578.24	公线	413.07	75	7154.4	0	508.19	不受限	500	天府地调	null
9229	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东美路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	329.79	82	5712	0	523.38	不受限	500	天府地调	null
9230	10kV万利路_特	新都电力调度控制中心	万利线919开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	368.34	83	6379.7	0	510.39	不受限	500	成都地调	null

9231	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭城路907	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	365.36	91	6328	600	600.2	不受限	500	成都地调	null
9232	10kV金罗路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金罗路922	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	400.74	80	6940.8	315	538.42	不受限	500	成都地调	null
9233	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	400.74	74	6940.8	0	541.66	不受限	500	成都地调	null
9234	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	509.61	85	8826.4	0	526.67	不受限	500	天府地调	null
9235	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁材路908开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	510.28	85	8838	0	515.07	不受限	500	天府地调	null
9236	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻骏路944开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	329.2	82	5701.7	0	533.68	不受限	500	天府地调	null

9237	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云河线922开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	378.36	84	6553.2	0	508.37	不受限	500	广元地调	null
9238	10kV金镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金镇线911开关	金凤站(高坪)	16300	否	100	1732.05	公线	58.3	58	1009.8	0	549.04	不受限	500	南充地调	null
9239	10kV方工线大馈线	武胜电力调度控制中心	方工线954开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	325.6	65	5639.4	750	538.8	不受限	500	广安地调	null
9240	10kV乐普线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐普线957开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	169.26	76	2931.6	0	540.73	不受限	500	广安地调	null
9241	10kV千三线大馈线	阆中电力调度控制中心	千三线914开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	167.48	76	2900.7	0	528.76	不受限	500	南充地调	null
9242	10kV松车一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松车一线915开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	465.24	84	8058	0	546.83	不受限	500	资阳地调	null

9243	10kV桂前线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线973开关	桂兴站	80000	是	260	4503.33	公线	178.75	69	3096	0	506.66	不受限	500	广安地调	null
9244	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制中心	老方线914开关	老观站(阆中)	15000	否	150	2598.08	公线	103.56	69	1793.7	0	544.57	不受限	500	南充地调	null
9245	10kV严大线	雅安电力调度控制中心	严大线916开关	严桥站	50000	是	440	7621.02	公用	320.64	73	5553.4	0	543.42	不受限	500	雅安地调	null
9246	10kV桥械一线	雅安电力调度控制中心	桥械一线917开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专用	366.03	83	6339.6	0	519.32	不受限	500	雅安地调	null
9247	10kV金大线大馈线	阆中电力调度控制中心	金大线914开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	60	60	1039.2	0	519.64	不受限	500	南充地调	null
9248	10kV车双线	雅安电力调度控制中心	车双线911开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	239.9	80	4155.1	0	521.43	不受限	500	雅安地调	null

9249	10kV南环 一线	广元电 力调度 控制中 心	南环一 线914 开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	378.63	84	6557.9	0	503.67	不受 限	500	广元 地调	null
9250	10kV渡坪 线	蒲城电 力调度 控制中 心	渡坪线 911开 关	渡口站	23000	是	390	6755	公线	281.85	72	4881.6	0	522.4	不受 限	500	达州 地调	null
9251	10kV金定 线大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	金定线 911开 关	金宝站	9	是	200	3464.1	公用	129.5	65	2242.9	0	528.38	不受 限	500	绵阳 地调	null
9252	10kV宏城 二线大馈 线	梓潼电 力调度 控制中 心	宏城二 线909 开关	宏仁站	50	是	600	10392.3	公用	450.21	75	7797.6	0	516.24	不受 限	500	绵阳 地调	null
9253	10kV罗三 线	洪雅电 力调度 控制中 心	罗三线 912开 关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	414.34	84	7176.4	0	539.89	不受 限	500	眉山 地调	null
9254	10kV东胜 线	眉山电 力调度 控制中 心	东胜线 915开 关	东馆站	81500	否	482	8348.48	公线	392.83	81	6803.8	200	509.83	不受 限	500	眉山 地调	null

9255	10kV元王 线	剑阁电 力调度 控制中 心	元王线 921开 关	35kV元 山站	16300	否	220	3810.51	公线	169.13	77	2929.3	0	500.16	不受 限	500	广元 地调	null
9256	10kV春建 线	剑阁电 力调度 控制中 心	春建线 916小 车开关	春风站	80000	是	214	3706.59	公线	139.7	65	2419.6	0	545.67	不受 限	500	广元 地调	null
9257	10kV鞍南 二线	苍溪电 力调度 控制中 心	鞍南二 线927 开关	马鞍山 站	100000	是	453	7846.19	公线	332.94	73	5766.6	0	510.35	不受 限	500	广元 地调	null
9258	10kV升镇 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV升 镇线 913	升钟站 (南部)	20000	否	220	3810.51	公线	167.85	76	2907.1	0	522.36	不受 限	500	南充 地调	null
9259	10kV米海 线	米易电 力调度 控制中 心	米海线 973开 关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	286.45	73	4961.3	0	511.98	不受 限	500	攀枝 花地 调	null
9260	10kV红猪 线914大 馈线	叙永电 力调度 控制中 心	红猪线 914	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	172.34	68	2985	0	506.82	不受 限	500	泸州 地调	null

9261	10kV观奇线914大馈线	叙永电力调度控制中心	观奇线914	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	192.96	69	3342	0	537.79	不受 限	500	泸州地调	null
9262	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴天线925开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	288.61	72	4998.8	0	543.76	不受 限	500	内江地调	null
9263	10kV板香线	资中电力调度控制中心	板香线924开关	板栗站	18000	否	200	3464.1	公线	150.96	75	2614.6	0	503.09	不受 限	500	内江地调	null
9264	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	10kV.岗北线966开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	410.16	74	7104	0	544.74	不受 限	500	达州地调	null
9265	10kV秀城二线	峨眉山电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	233.29	71	4040.5	0	504.4	不受 限	500	乐山地调	null
9266	10kV仙济线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙济线965开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	424.02	75	7344	0	540.3	不受 限	500	绵阳地调	null

9267	10kV石程线大馈线	五通桥电力调度控制中心	石程线912开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	89.9	60	1557	0	521.46	不受限	500	乐山地调	null
9268	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	340.79	90	5902.4	0	-636.97	不受限	500	德阳地调	null
9269	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土城七路903开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	505.48	92	8755	7600	-8706.26	不受限	500	德阳地调	null
9270	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回城四路921开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	385	97	7620	11550	-3901.26	不受限	500	德阳地调	null
9271	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元城二路913开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	518.57	94	8981.7	6050	-7369.11	不受限	500	德阳地调	null
9272	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土城六路905开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	559.41	101	9689	2500	-4540.26	不受限	500	德阳地调	null

9273	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回禾一路918开关	回澜站	102000	否	553	9578.24	公线	452.16	82	7831.4	250	539.02	不受限	500	德阳地调	null
9274	10kV朝江一路大馈线	盖华电力调度控制中心	朝江二路919开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	449.79	75	7790.4	0	523.44	不受限	500	德阳地调	null
9275	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大开一路918开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	406.64	84	7043	0	532.99	不受限	500	德阳地调	null
9276	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	小汉站	73500	否	555	9612.88	公用	438.57	79	7596	550	505.59	不受限	500	德阳地调	null
9277	10kV红李线	仁寿电力调度控制中心	红李线911开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	310.85	82	5384	0	539.61	不受限	500	眉山地调	null
9278	10kV白祥线	仁和电力调度控制中心	白祥线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	331.07	74	5734.2	0	501.18	不受限	500	攀枝花地调	null

9279	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	10kV.金卧线922开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	159.85	80	2768.6	0	700	不受限	500	达州地调	null
9280	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城四线925开关	杨柳坪站	80000	是	500	8660.25	公线	369.69	74	6403.1	0	525.1	不受限	500	达州地调	null
9281	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭广二线915开关	彭溪站	40000	是	500	8660.25	公线	368.45	74	6381.5	0	546.7	不受限	500	眉山地调	null
9282	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡乡线912开关	贡嘎山站	17150	否	100	1732.05	公线	59.75	60	1034.8	0	524.04	不受限	500	甘孜地调	null
9283	10kV凤宇一线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇一线957开关	凤凰站	120200	是	110	1905.26	公线	58.16	53	1007.4	0	516.81	不受限	500	攀枝花地调	null

9284	10kV新佛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新佛线914开关	新都桥站	5000	否	200	3464.1	公线	150.38	75	314.1	0	513.09	不受限	500	甘孜地调	null
9285	10kV保五线大馈线	自贡电力调度控制中心	保五线914开关	保华站	12800	是	330	5715.77	公线	234.53	71	4062	0	510.62	不受限	500	自贡地调	null
9286	10kV新发线	盐边电力调度控制中心	新发线955开关	新九站	31500	否	500	8660.25	公线	421.06	84	7292.8	0	501.42	不受限	500	攀枝花地调	null
9287	10kV华山线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华山线915开关	新华站	80000	是	360	6235.38	公线	259.02	72	4486.3	0	502	不受限	500	自贡地调	null
9288	10kV白海西线	仁和电力调度控制中心	白海西线958开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	373.37	83	6466.8	0	548.01	不受限	500	攀枝花地调	null

9289	10kV桅战 线	旺苍电 力调度 控制中 心	桅战线 915开 关	桅杆坝 站	80000	否	254	4399.41	公线	198.63	78	3440.3	0	519.17	不受 限	500	广元 地调	null
9290	10kV城广 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城广线 914开 关	赤城	90000	是	480	8313.84	公线	353.31	74	6119.4	0	531.67	不受 限	500	遂宁 地调	null
9291	10kV卢白 线	旺苍电 力调度 控制中 心	卢白线 913开 关	35kV卢 家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	163.75	76	2836.2	0	530.91	不受 限	500	广元 地调	null
9292	10kV回妻 线	大英电 力调度 控制中 心	回妻线 916开 关	回马	80000	是	415	7188.01	公线	300.69	72	5208	0	542.41	不受 限	500	遂宁 地调	null
9293	10kV新涌 线大馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV新 涌线 912开 关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	123.29	73	2135.3	0	514.74	不受 限	500	凉山 地调	null
9294	10kV红普 线913大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红 普线 913开 关	红房站	81500	否	320	5542.56	公线	258.57	81	4478.5	0	509.8	不受 限	500	凉山 地调	null

9295	10kV乌拉线912大馈线	布拖电力调度控制中心	乌拉线912开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	59	59	1021.9	0	536.94	不受限	500	凉山地调	null
9296	10kV长三线	盐源电力调度控制中心	长三线912小车开关	长坪站	6300	是	200	3464.1	公线	128.83	64	2231.3	0	539.98	不受限	500	凉山地调	null
9297	10kV盐中线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐中线927开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	123.78	73	2143.8	0	506.24	不受限	500	凉山地调	null
9298	10kV方帽线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方帽线924开关	方斗站	113000	是	501	8677.57	公线	369.12	74	6393.1	0	548.96	不受限	500	达州地调	null
9299	10kV板石线	巴州电力调度控制中心	10kV板石线913	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	148.83	74	2577.7	0	539.99	不受限	500	巴中地调	null
9300	10kV宜梨线	汉源电力调度控制中心	宜梨线911开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	217.21	79	3762	0	524.83	不受限	500	雅安地调	null

9301	10kV安板线	南屏电力调度控制中心	安板线953开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	120	60	2078	200	493	不受限	490	宜宾地调	null
9302	10kV树人路	大邑电力调度控制中心	树人线954开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	399.56	75	6920.4	0	451.21	不受限	450	成都地调	null
9303	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	树龙线913开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	373.56	75	6470	0	458.2	不受限	450	成都地调	null
9304	10kV南桂东线	南溪电力调度控制中心	南桂东线946开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	317.73	74	5503	0	455.26	不受限	450	宜宾地调	null
9305	10kV南城东线	南溪电力调度控制中心	南城东线965开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	316.05	73	5474	0	484.26	不受限	450	宜宾地调	null
9306	10kV城将线	宜宾电力调度控制中心	城将线665开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	277.81	73	4811.7	0	453.73	不受限	450	宜宾地调	null

9307	10kV绿飞 二线	成都配 调	绿飞二 路927	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	276.67	82	4792	0	476.9	不受 限	450	成都 地调	null
9308	10kV双河 线	成都配 调	双河路 918	双楠	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	350.44	74	6069.6	0	484.48	不受 限	450	成都 地调	null
9309	10kV赤平 线	成都配 调	赤平线 938	赤虎桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	349.76	74	6057.9	0	496.18	不受 限	450	成都 地调	null
9310	10kV堤深 路918断 路器间隔	成都配 调	堤深线 918	九里堤	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	351.96	74	6096	0	458.08	不受 限	450	成都 地调	null
9311	10kV浦开 路大馈线	成都配 调	浦开线 919	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	351.27	74	6084	0	470.08	不受 限	450	成都 地调	null
9312	10kV大创 线	成都配 调	大创线 934开 关	大源	146000	否	409	7084.09	专线	339.73	83	5884.1	0	491.58	不受 限	450	成都 地调	null
9313	10kV海致 线	成都配 调	海致路 927	海椒市	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	349.77	74	6058	0	496.08	不受 限	450	成都 地调	null

9314	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	398.61	84	6904	0	469.34	不受限	450	成都地调	null
9315	10kV洪竹线	隆昌电力调度控制中心	洪竹线913开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	293.8	73	5088.7	0	453.86	不受限	450	内江地调	null
9316	10kV桥拱线大馈线	广安电力调度控制中心	桥拱线951开关	卫桥站	40000	是	260	4503.33	公线	180.46	69	3125.5	0	477.16	不受限	450	广安地调	null
9317	10kV王洪线大馈线	邻水电力调度控制中心	王洪线918开关	王家站	40000	是	221	3827.83	公线	148.79	67	2577	0	485.26	不受限	450	广安地调	null
9318	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大和线914手车开关	大腰站	12600	否	380	6581.79	公用	295.49	78	5117.9	315	490.71	不受限	450	资阳地调	null
9319	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永甘线913开关	永东站	10000	否	255	4416.73	公线	130.14	51	2254	1260	461.06	不受限	450	内江地调	null

9320	10kV河大二线大馈线	广安电力调度控制中心	河大二线976开关	河堰站	80000	是	480	8313.84	公线	246.09	51	4262.3	1938	450.77	不受限	450	广安地调	null
9321	10kV顺广线	内江电力调度控制中心	顺广线913开关	顺河站	10000	否	255	4416.73	公线	128.66	50	2228.4	1255	491.66	不受限	450	内江地调	null
9322	10kV马新线大馈线	广安电力调度控制中心	马新线913开关	石马河站	127000	是	291	5040.27	公线	204.11	70	3535.2	0	497.02	不受限	450	广安地调	null
9323	10kV果大线	内江电力调度控制中心	果大线914开关	果湾站	10000	是	170	2944.49	公线	54.47	32	943.5	936	476.09	不受限	450	内江地调	null
9324	10kV东塞路大馈线	天府电力调度控制中心	东塞路947开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	333.03	83	5768	0	467.38	不受限	450	天府地调	null
9325	10kV彭取路（909间隔）	彭州电力调度控制中心	彭取线909开关	彭县	2*16000	否	376.68	6524.29	专线	346.19	92	5996	0	528.29	不受限	450	成都地调	null

9326	10kV香水路大馈线-用户	彭州电力调度控制中心	香水线908开关	香树	2*50000	否	380	6581.79	专线	313.3	82	5426.4	0	497.21	不受限	450	成都地调	null
9327	10kV瑞北路	新都电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	426.41	84	7385.5	0	486.67	不受限	450	成都地调	null
9328	10kV龙解路	新都电力调度控制中心	龙解线922开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	332.9	83	5765.9	0	469.48	不受限	450	成都地调	null
9329	10kV东友路大馈线	天府电力调度控制中心	东友线923开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	291.69	73	5052	0	490.56	不受限	450	天府地调	null
9330	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨业路912	杨柳	2*50000	否	480	8313.84	公线	404.41	84	7004.4	0	478.06	不受限	450	成都地调	null
9331	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打银线912	打古	10000	是	200	3464.1	公线	131.71	66	2281.2	0	490.08	不受限	450	泸州地调	null

9332	10kV板坝线	通江电力调度控制中心	10kV板坝线959	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	220.51	80	3819.2	0	467.63	不受限	450	巴中地调	null
9333	10kV乡城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城一线971开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	391.92	75	6788.1	0	458.8	不受限	450	达州地调	null
9334	10kV尔成线	阿坝电力调度控制中心	尔成线912开关	古尔沟站	15315	否	150	2598.08	公线	84.98	57	1471.8	400	466.47	不受限	450	阿坝地调	null
9335	10kV古顺线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古顺线911开关	双古站	10000	是	256	4434.05	公线	178.15	70	3085.6	0	461.64	不受限	450	自贡地调	null
9336	10kV卷双线	渠县电力调度控制中心	卷双线914开关	卷硐站	9000	是	246	4260.84	公线	170.21	69	2948	0	460.67	不受限	450	达州地调	null
9337	10kV海红一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红一线917开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	411.89	75	7134	0	487.02	不受限	450	自贡地调	null

9338	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐玛线958开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	115.15	68	1994.4	200	455.64	不受限	450	阿坝地调	null
9339	10kV营磨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营磨线922开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公线	63.51	64	1100	0	458.84	不受限	450	甘孜地调	null
9340	10kV杨金线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨金线956开关	杨路坪站	100200	是	300	5196.15	公线	213.36	71	3695.4	0	461.52	不受限	450	攀枝花地调	null
9341	10kV佛青线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛青线923开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	413.21	75	7156.8	0	464.22	不受限	450	自贡地调	null
9342	10kV园紫I回	攀枝花电力调度控制中心	园紫I回955开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	213.08	71	3690.6	0	466.32	不受限	450	攀枝花地调	null

9343	10kV茶银线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶银线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公线	8.5	19	147.2	0	486.04	不受限	450	甘孜地调	null
9344	10kV道镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道镇二线916开关	道孚站	100000	是	35.6	616.61	公线	0	18	134.2	0	493.29	不受限	450	甘孜地调	null
9345	10kV田土线915	古蔺电力调度控制中心	田土线915	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	219.39	71	3799.8	0	467.98	不受限	450	泸州地调	null
9346	10kV华马线大馈线	自贡电力调度控制中心	华马线916开关	新华站	81200	是	423	7326.57	公线	310.48	73	5377.5	0	483.76	不受限	450	自贡地调	null
9347	10KV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	387.16	75	6705.6	0	472.02	不受限	450	德阳地调	null

9348	10kV两云路	什邡电力调度控制中心	两云路914开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	397.35	72	6882.1	315	451.64	不受限	450	德阳地调	null
9349	10kV东联路904线路	绵东电力调度控制中心	东联路904开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	132.96	66	2302.8	0	468.48	不受限	450	德阳地调	null
9350	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南芙一路916开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	452.02	不受限	450	德阳地调	null
9351	10kV东水线	井研电力调度控制中心	东水线914开关	东林站	36300	是	200	3464.1	公线	131.32	66	2274.5	0	496.78	不受限	450	乐山地调	null
9352	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制中心	青大线912开关	青龙站	6300	否	300	5196.15	公线	243.43	81	4216.2	0	460.33	不受限	450	乐山地调	null
9353	10kV玉梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉梓线921开关	玉河站	8	是	200	3464.1	公用	131.39	66	2275.6	0	495.68	不受限	450	绵阳地调	null

9354	10kV杨张线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨张线926开关	杨柳湾站	85500	是	360	6235.38	公线	261.75	73	4533.5	0	454.8	不受限	450	乐山地调	null
9355	10kV广江路933#线路	广汉电力调度控制中心	广江路933开关	广汉站	82000	否	150	2598.08	专线	92.74	62	1606.2	250	482.07	不受限	450	德阳地调	null
9356	10kV忠镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠镇线911开关	忠兴站	18	是	355	6148.78	公用	256.44	72	4441.6	0	477.42	不受限	450	绵阳地调	null
9357	10kV武阳线大馈线	江油电力调度控制中心	武阳线919开关	武都站	31.5	是	240	4156.92	公用	165.59	69	2868	0	457.54	不受限	450	绵阳地调	null
9358	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	135.76	75	2351.4	0	454.52	不受限	450	资阳地调	null

9359	10kV乡北一线	蒲城电力调度控制中心	10kV.乡北一线964开关	东乡站	92000	是	495	8573.65	公线	369.93	75	6407.2	0	451.72	不受限	450	达州地调	null
9360	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓桑线933开关	晓坝站	40	是	401	6945.52	公用	293.76	73	5088	0	468.42	不受限	450	绵阳地调	null
9361	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安建线923开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	388.41	75	6727.2	0	495.59	不受限	450	资阳地调	null
9362	10kV金凤线	射洪电力调度控制中心	金凤线922开关	金家	12600	否	185	3204.29	公线	130.35	70	2257.6	160	466.26	不受限	450	遂宁地调	null
9363	10kV瞿龟线	射洪电力调度控制中心	瞿龟线922开关	瞿河	12600	是	307	5317.4	公线	217.97	71	3775.3	0	478.62	不受限	450	遂宁地调	null
9364	10kV坪西线	南部电力调度控制中心	10kV坪西线913	大坪站(南部)	22500	否	110	1905.26	公线	71.3	65	1235	0	479.73	不受限	450	南充地调	null

9365	10kV坳兴线911大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳兴线911开关	山峰坳	20000	是	414	7170.69	公线	304.82	74	5279.4	0	457.15	不受限	450	泸州地调	null
9366	10kV南府线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南府线914	城南	10000	是	254	4399.41	公线	175.64	69	3042	0	477.53	不受限	450	泸州地调	null
9367	10kV盘群线	南部电力调度控制中心	10kV盘群线911	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	159.77	73	2767.2	200	462.26	不受限	450	南充地调	null
9368	10kV良金线	乐至电力调度控制中心	10kV良金线912开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	147.94	67	2562.4	0	486.01	不受限	450	资阳地调	null
9369	10kV定镇线	南部电力调度控制中心	10kV定镇线924	定水站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	273.38	82	4735	0	487.13	不受限	450	南充地调	null
9370	10kV新战线大馈线	江油电力调度控制中心	新战线909开关	新安站	6.3	否	240	4156.92	公用	191.08	80	3309.5	0	431.73	不受限	400	绵阳地调	null

9371	10kV宝盛线	乐至电力调度控制中心	10kV宝盛线913开关	宝林站	63000	是	150	2598.08	公用	94.57	63	1638	0	440.46	不受限	400	资阳地调	null
9372	10kV湍阳线	乐至电力调度控制中心	10kV湍阳线912开关	石湍站	6300	是	180	3117.69	公用	119.72	67	2073.6	0	420.55	不受限	400	资阳地调	null
9373	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	10kV良金二线922开关	良安站	11300	是	285	4936.34	公用	192.98	68	3342.5	200	406.57	不受限	400	资阳地调	null
9374	10kV松野线	眉山电力调度控制中心	松野线966开关	松江站	80000	否	423	7326.57	公线	355.66	84	6160.1	0	433.81	不受限	400	眉山地调	null
9375	10kV板协线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板协线914开关	石板站	90000	是	220	3810.51	公用	150.85	69	2612.7	0	435.71	不受限	400	资阳地调	null
9376	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	龙解线924开关	蟠龙	103000	是	445	7707.63	公线	331.66	75	5744.4	0	421.7	不受限	400	遂宁地调	null

9377	10kV南秀线	射洪电力调度控制中心	南秀线971开关	城南	128000	是	435	7534.42	公线	323.83	74	5608.8	0	418.74	不受限	400	遂宁地调	null
9378	10kV南滨线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南滨线924	城南站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	519.16	86	8991.8	0	439.22	不受限	400	南充地调	null
9379	10kV瞿新线	射洪电力调度控制中心	瞿新线925开关	瞿河	12600	否	123	2130.42	公线	87.54	71	1516.2	0	401.18	不受限	400	遂宁地调	null
9380	10kV罗汉线	青神电力调度控制中心	罗汉线914开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	180.05	60	3118.5	1130	428.03	不受限	400	眉山地调	null
9381	10kV湾龙线	射洪电力调度控制中心	湾龙线916开关	桐子湾	100000	否	185	3204.29	公线	141.16	76	2444.9	0	438.96	不受限	400	遂宁地调	null
9382	10kV资福线	资中电力调度控制中心	资福线919开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	355.7	84	6160.8	0	433.11	不受限	400	内江地调	null

9383	10kV桂园 一线大馈 线	蓬安电 力调度 控制中 心	桂园 I 线921 开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	351	81	6079.4	250	420.4	不受 限	400	南充 地调	null
9384	10kV太桥 线914大 馈线	西充电 力调度 控制中 心	太桥线 914开 关	太平站 (西充)	16300	否	275	4763.14	公线	196.02	71	3395	480	411.83	不受 限	400	南充 地调	null
9385	10kV平职 一路955	罗江电 力调度 控制中 心	平职一 路955 开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	390.21	75	6758.4	0	419.22	不受 限	400	德阳 地调	null
9386	10kV兴柏 路913线 路	中江电 力调度 控制中 心	兴柏路 913开 关	永兴站	16300	否	225	3897.11	公线	178.94	80	3099.2	0	408.2	不受 限	400	德阳 地调	null
9387	10kV杨光 线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	杨光线 964开 关	杨柳湾 站	85500	是	360	6235.38	公线	263.05	73	4556	0	432.3	不受 限	400	乐山 地调	null

9388	10kV杨东线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨东线962开关	杨柳湾站	85500	是	360	6235.38	公线	263.05	73	4556	0	432.3	不受限	400	乐山地调	null
9389	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨镇线911开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	218.63	81	3786.6	0	422.29	不受限	400	南充地调	null
9390	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南二路922开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	454.85	76	7878	0	435.84	不受限	400	德阳地调	null
9391	10kV两虹线	阿坝电力调度控制中心	两虹线953开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	30.25	30	524	630	404.84	不受限	400	阿坝地调	null
9392	10kV仁荃线	仁寿电力调度控制中心	仁荃线922开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	371.82	75	6440	0	418.92	不受限	400	眉山地调	null

9393	10kV渡金 线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.渡 金线 914开 关	渡市站	11300	否	50	866.03	公线	19.32	39	334.6	0	444.83	不受 限	400	达州 地调	null
9394	10kV城鞠 线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.城 鞠线 925开 关	城区站	10000	是	350	6062.18	公线	255.01	73	4416.8	0	432.94	不受 限	400	达州 地调	null
9395	10kV太城 二线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.太 城二线 974开 关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	415.1	75	7189.6	0	431.42	不受 限	400	达州 地调	null
9396	10kV阿集 线	阿坝电 力调度 控制中 心	阿集线 914开 关	阿拉伯 站	4000	否	200	3464.1	公线	156.56	78	2711.6	0	406.09	不受 限	400	阿坝 地调	null
9397	10kV俄湖 线	阿坝电 力调度 控制中 心	俄湖线 954开 关	俄真站	31500	否	220	3810.51	公线	75.06	34	1300	1700	429.46	不受 限	400	阿坝 地调	null
9398	10kV瓦互 线大馈线	富顺电 力调度 控制中 心	瓦互线 914开 关	瓦市站	20200	否	140	2424.87	专线	107.36	73	1759	0	423.38	不受 限	400	自贡 地调	null

9399	10kV姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	154.92	77	345.6	0	434.39	不受限	400	甘孜地调	null
9400	10kV沟丝线	盐边电力调度控制中心	沟丝线915开关	方家沟站	6300	是	300	5196.15	公线	76.8	26	1330.1	2390	436.82	不受限	400	攀枝花地调	null
9401	10kV宋镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋镇线925开关	宋家桥站	63000	否	210	3637.31	公线	163.48	78	2831.4	0	442.18	不受限	400	自贡地调	null
9402	10kV邛肉线	阿坝电力调度控制中心	邛肉线916开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	21.25	43	368.1	0	411.33	不受限	400	阿坝地调	null
9403	10kV仁太线	射洪电力调度控制中心	仁太线911开关	仁和	12600	是	185	3204.29	公线	124.22	67	2151.5	0	411.93	不受限	400	遂宁地调	null

9404	10kV国福线	旺苍电力调度控制中心	国福路914开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	109.68	73	1899.6	0	438.67	不受限	400	广元地调	null
9405	10kV莱府线	大英电力调度控制中心	莱府线919开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	419.04	76	7257.8	0	404.79	不受限	400	遂宁地调	null
9406	10kV柳来线	巴州电力调度控制中心	10kV柳来线952	柳林站	15000	否	200	3464.1	公线	155.74	78	2697.5	0	420.19	不受限	400	巴中地调	null
9407	10kV林物线	南江电力调度控制中心	10kV林物线854	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	155.94	78	2700.8	0	416.89	不受限	400	巴中地调	null
9408	10kV铁电线	通江电力调度控制中心	10kV铁电线958	铁佛站	13000	否	192	3325.54	公线	147.62	77	2556.8	0	436.19	不受限	400	巴中地调	null
9409	10kV隘马线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘马线913开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	135.8	68	2352	0	419.28	不受限	400	达州地调	null

9410	10kV龙粉线	平昌电力调度控制中心	10kV龙粉线956	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	177.84	79	3080.2	0	427.2	不受限	400	巴中地调	null
9411	10kV九化路	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	#####	否	205	3550.7	公线	159.83	78	2768.2	0	427.43	不受限	400	成都地调	null
9412	10kV石镇一线	新都电力调度控制中心	石镇一线916开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	244.35	81	4232.2	0	444.33	不受限	400	成都地调	null
9413	10kV清沃一路大馈线	天府电力调度控制中心	清沃一路920开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	336.61	84	5830	0	405.38	不受限	400	天府地调	null
9414	10kV光农线	新都电力调度控制中心	光农线905开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	335.52	84	5811.2	0	424.18	不受限	400	成都地调	null
9415	10kV瑞灯线_专线	新都电力调度控制中心	瑞灯线922开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	439.94	85	7619.8	0	439.43	不受限	400	成都地调	null

9416	10kV万科 一线	新都电 力调度 控制中 心	万科一 线943 开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	372.42	84	6450.3	0	439.79	不受 限	400	成都 地调	null
9417	10kV大峰 线	青白江 电力调 度控制 中心	大峰线 922开 关	大湾	2*4000 0	是	500	8660.25	公线	374.08	75	6479	0	449.2	不受 限	400	成都 地调	null
9418	10kV桂城 五线	新都电 力调度 控制中 心	桂城五 线947 开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	255.66	58	4428	1250	446.53	不受 限	400	成都 地调	null
9419	10kV普港 一线	新都电 力调度 控制中 心	普港一 线905 开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	338.52	84	5811.2	0	424.18	受限	400	成都 地调	null
9420	10kV柏金 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏金路 924开 关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	514.24	86	8906.6	0	446.47	不受 限	400	天府 地调	null
9421	10kV庆供 路	彭州电 力调度 控制中 心	庆供路 914	庆兴	20000+ 12500	否	400	6928.2	公线	374.13	94	6480	100	448.2	不受 限	400	成都 地调	null

9422	10kV九成路大馈线	天府电力调度控制中心	九成路923开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	296.11	74	5128.6	0	413.96	不受限	400	天府地调	null
9423	10kV黄益路大馈线	天府电力调度控制中心	黄益路912开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	335.55	84	5811.8	0	423.58	不受限	400	天府地调	null
9424	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉庆线948	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	377.46	75	6537.6	0	432.18	不受限	400	成都地调	null
9425	10kV牧卓路大馈线	天府电力调度控制中心	牧卓路920开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	334.93	84	5801	0	434.38	不受限	400	天府地调	null
9426	10kV龙北线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙北线914开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专线	66.33	66	1148.8	0	425.63	不受限	400	广安地调	null
9427	10kV兴隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴隧线926开关	兴仁站	23450	否	98	1697.41	专线	65.03	66	1126.4	0	401.27	不受限	400	广安地调	null

9428	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923开关	吉安站(高坪)	14300	否	174	3013.77	公线	130.79	75	2265.2	0	447.19	不受限	400	南充地调	null
9429	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中西二线916开关	中山站	20000	是	300	5196.15	公线	177.92	59	3081.5	630	445.42	不受限	400	内江地调	null
9430	10kV高新线	内江电力调度控制中心	高新线915开关	高粱站	12600	是	255	4416.73	公线	175.35	69	3037.1	80	416.28	不受限	400	内江地调	null
9431	10kV七沙二线	雅安电力调度控制中心	七沙二线925开关	七盘站	71500	是	440	7621.02	公用	198.57	45	3439.2	2250	407.62	不受限	400	雅安地调	null
9432	10kV海莲线	成都配调	海莲路923	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	352.52	75	6105.7	0	448.38	不受限	400	成都地调	null
9433	10kV槐灯线	成都配调	槐灯线961	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	355.1	75	6150.4	0	403.68	不受限	400	成都地调	null

9434	10kV南族线	成都配调	南族路952	南郊	3*5000 0	是	473	8192.6	公线	354	75	6131.2	0	422.88	不受 限	400	成都 地调	null
9435	10kV堤通路	成都配调	堤通路909	九里堤	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	354.39	75	6138	0	416.08	不受 限	400	成都 地调	null
9436	10kV正体线	成都配调	正体线919	正府街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	352.89	75	6112	0	442.08	不受 限	400	成都 地调	null
9437	10kV玉体路	成都配调	玉体路916	玉林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	354.04	75	6132	0	422.08	不受 限	400	成都 地调	null
9438	10kV川孵线	成都配调	川孵线913	新川	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	354.05	75	6132.1	0	421.98	不受 限	400	成都 地调	null
9439	10kV温美二线	成都配调	温美二线919	温家河	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	353.49	75	6122.4	0	431.68	不受 限	400	成都 地调	null
9440	10kV迎柏线922	江安电力调度控制中心	迎柏线922开关	迎安站	6300	是	380	6581.79	公用	278.51	73	4823.8	0	441.63	不受 限	400	宜宾 地调	null

9441	10kV南观线	南溪电力调度控制中心	南观线942开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	318.24	74	5512	0	446.26	不受限	400	宜宾地调	null
9442	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东纸线958开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	361.18	84	6255.6	0	447.44	不受限	400	宜宾地调	null
9443	10kV城庄Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城庄Ⅱ线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	279.1	73	4834	0	431.43	不受限	400	宜宾地调	null
9444	10kV福飞线	大邑电力调度控制中心	福飞线933开关	福田	126000	是	300	5196.15	专线	215.27	72	3728.4	0	428.52	不受限	400	成都地调	null
9445	10kV叙万线	宜宾电力调度控制中心	叙万线624开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	361.87	84	6267.6	0	435.44	不受限	400	宜宾地调	null
9446	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙庙	82000	是	500	8660.25	公线	374.83	75	6492	0	436.2	不受限	400	成都地调	null

9447	10kV沙小线	天全电力调度控制中心	沙小线922开关	沙坪站	50000	否	445	7707.63	公线	223	67	3862	450	360	不受限	360	雅安地调	null
9448	10kV游纺线	蓬溪电力调度控制中心	游纺线915开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	341.78	75	5919.6	0	385.06	不受限	350	遂宁地调	null
9449	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	10kV桃铁线853	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	176.96	80	3064.9	0	364.56	不受限	350	巴中地调	null
9450	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白邮线912开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	204.85	61	3548	700	393.9	不受限	350	凉山地调	null
9451	10kV黑梁线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黑梁线915开关	小黑箐站	100000	否	220	3810.51	公线	176.16	80	3051.1	0	378.36	不受限	350	凉山地调	null
9452	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普贡线917开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	130.23	77	2255.6	0	394.44	不受限	350	凉山地调	null

9453	10kV桥双线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥双线923开关	会东大桥站	100000	否	250	4330.13	公线	204.57	82	3543.4	0	353.72	不受限	350	凉山地调	null
9454	10kV桥江线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥江线921开关	会东大桥站	100000	否	198	3429.46	公线	157.82	80	2733.4	0	353.11	不受限	350	凉山地调	null
9455	10kV兰矿线955大馈线	泸州电力调度控制中心	兰矿线915开关	兰田	22500	是	252	4364.77	公线	179.27	71	3104.9	0	386.92	不受限	350	泸州地调	null
9456	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑高线914开关	佑君站	20000	否	245	4243.52	公线	197.84	81	3426.6	0	392.57	不受限	350	凉山地调	null
9457	10kV盐龙线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐龙线913开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	132.71	78	2298.5	0	351.54	不受限	350	凉山地调	null

9458	10kV西龙 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV西 龙线 915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	157.48	79	2727.6	0	390.09	不受 限	350	巴中 地调	null
9459	10kV干河 线	汉源电 力调度 控制中 心	干河线 926开 关	干溪坝 站	50000	否	275	4763.14	公线	210.83	77	3651.6	250	385.23	不受 限	350	雅安 地调	null
9460	10kV天工 一线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天 工一线 962开 关	天星站	80000	是	500	8660.25	公线	378	76	6547	0	381.2	不受 限	350	达州 地调	null
9461	10kV长新 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	长新一 线917 开关	长土站	56700	否	150	2598.08	专线	112.25	76	1978.2	0	360.07	不受 限	350	自贡 地调	null
9462	10kV板袁 线	丹棱电 力调度 控制中 心	板袁线 931开 关	丹棱站	100000	否	315	5455.96	公线	81.72	26	1415.4	3118	377.27	不受 限	350	眉山 地调	null
9463	10kV灵郊 线	彭山电 力调度 控制中 心	灵郊线 924开 关	灵石站	63000	否	220	3810.51	公线	175.39	80	3037.8	0	391.66	不受 限	350	眉山 地调	null

9464	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	112.64	75	1951	0	387.27	不受限	350	甘孜地调	null
9465	10kV龙檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙檀线922开关	龙凤山站	100	是	351	6079.5	公线	259.2	74	4489.3	0	374.3	不受限	350	自贡地调	null
9466	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章三线952开关	章谷	5000	否	150	2598.08	公线	113.13	75	1959.4	0	378.87	不受限	350	甘孜地调	null
9467	10kV双麻线	阿坝电力调度控制中心	双麻线951开关	双溜索站	3150	否	200	3464.1	公线	9.27	5	160.5	2600	357.19	不受限	350	阿坝地调	null
9468	10kV石元线	新桥电力调度控制中心	10kV.石元线913开关	石桥站	10000	否	200	3464.1	公线	158.64	79	2747.6	0	370.09	不受限	350	达州地调	null

9469	10kV玉土二路	绵竹电力调度控制中心	玉土二路906开关	玉泉站	19300	是	400	6928.2	公用	299.12	75	5180.8	0	361.76	不受限	350	德阳地调	null
9470	10kV铁涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪二线923开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	401.36	76	6951.6	0	350.73	不受限	350	绵阳地调	null
9471	10kV太城六线大馈线	江油电力调度控制中心	太城六线927开关	太白站	100	是	653	11310.29	公用	500.05	77	8660.8	0	387.43	不受限	350	绵阳地调	null
9472	10kV莽坝线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	莽坝线911开关	马边莽坝站	5000	否	75	1299.04	公线	44.72	60	774.6	0	394.54	不受限	350	乐山地调	null
9473	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉佛线913开关	棉竹站	20000	否	400	6928.2	公线	338.02	85	5854.5	0	380.88	不受限	350	乐山地调	null

9474	10KV土五线	乐山电力调度控制中心	土五线914开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	218	73	3775.7	0	381.22	不受限	350	乐山地调	null
9475	10kV通嘉线934断路器间隔	乐山电力调度控制中心	通嘉线934开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	330.91	75	5731.4	0	365.42	不受限	350	乐山地调	null
9476	10kV通万线大馈线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	374.42	85	6484.9	0	374.02	不受限	350	乐山地调	null
9477	10kV中武线大馈线	江油电力调度控制中心	中武线908开关	中坝站	40	否	240	4156.92	公用	194.87	81	3375.2	0	366.03	不受限	350	绵阳地调	null
9478	10kV合鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	合鹏线927开关	三合站	40	是	569	9855.37	公用	433.84	76	7514.1	0	370.2	不受限	350	绵阳地调	null
9479	10kV岳奥线	安岳电力调度控制中心	10kV岳奥线923开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	395.96	76	6858	0	364.79	不受限	350	资阳地调	null

9480	10KV陈罗线	洪雅电力调度控制中心	陈罗线911开关	陈山站	22000	是	400	6928.2	公线	299.5	75	5187.3	0	355.26	不受限	350	眉山地调	null
9481	10kV坪镇线	南部电力调度控制中心	10kV坪镇线911	大坪站(南部)	22500	否	110	1905.26	公线	77.62	71	1344.4	0	370.33	不受限	350	南充地调	null
9482	10kV晓牌线大馈线	安州电力调度控制中心	晓牌线918开关	晓坝站	40	否	353	6114.14	公用	296.07	84	5128	0	374.73	不受限	350	绵阳地调	null
9483	10kV兰城一线	青神电力调度控制中心	兰城一线912开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	364.1	76	6306.2	0	372.58	不受限	350	眉山地调	null
9484	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	10kV河谢线915	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	127.86	77	2214.6	0	357.49	不受限	350	南充地调	null
9485	10kV伏玉线	南部电力调度控制中心	10kV伏玉线915	伏虎站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	175.09	80	3032.5	0	396.96	不受限	350	南充地调	null

9486	10kV金渔线	资中电力调度控制中心	金渔线912开关	金李井站	10000	否	255	4416.73	公线	207.85	82	3600	0	375.06	不受限	350	内江地调	null
9487	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香丰线923开关	香山	12600	否	170	2944.49	公线	93.81	55	1624.8	630	395.24	不受限	350	遂宁地调	null
9488	10kV资新线	资中电力调度控制中心	资新线913开关	资中站	100000	是	374	6477.87	公线	316.35	85	5479.2	0	350.88	不受限	350	内江地调	null
9489	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南一线919开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	394.57	76	6834	0	371.33	不受限	350	资阳地调	null
9490	10kV岗湖线	通川电力调度控制中心	10kV.岗湖线957开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	475.98	86	8244	0	360.83	不受限	350	达州地调	null
9491	10kV山观线大馈线	威远电力调度控制中心	山观线915开关	山王站	12600	是	240	4156.92	公线	165.05	69	2858.6	100	366.94	不受限	350	内江地调	null

9492	10kV黄煤线	南溪电力调度控制中心	黄煤线624开关	黄沙河站	10000	否	210	3637.31	公线	166.28	79	2880	0	393.58	不受限	350	宜宾地调	null
9493	10kV驷洪线	成都配调	驷洪线917开关	驷马桥	2*63000	是	473	0	公线	356.81	75	6180	0	374.08	不受限	350	成都地调	null
9494	10kV新西Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新西Ⅱ线947开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	320.96	75	5559	0	399.26	不受限	350	宜宾地调	null
9495	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄李线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	145.21	69	2515	0	394.85	不受限	350	宜宾地调	null
9496	10kV文御路_专线	成都配调	文御路922	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	403.05	85	6980.8	0	392.54	不受限	350	成都地调	null
9497	10kV绿区路_专线	成都配调	绿区路940	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	281.29	83	4872	0	396.9	不受限	350	成都地调	null
9498	10kV音江一线	成都配调	音江一路924	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	281.29	83	4872	0	392.23	不受限	350	成都地调	null

9499	10kV佳雨线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳雨线993	成佳	10000	是	265	4589.93	公线	191.55	72	3317.6	0	354.34	不受限	350	成都地调	null
9500	10kV马电线	成都配调	马电线911	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	357.16	76	6186	0	368.08	不受限	350	成都地调	null
9501	10kV凉建线	广元电力调度控制中心	凉建线923开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	385.87	85	6683.2	0	378.37	不受限	350	广元地调	null
9502	10kV大集线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大集线915开关	大通站(高坪)	16900	是	211	3654.63	公线	145.9	69	2527	0	396.7	不受限	350	南充地调	null
9503	10kV万光线大馈线	武胜电力调度控制中心	万光线954开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	183.53	81	3178.8	0	367.58	不受限	350	广安地调	null
9504	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大砖线924手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公线	60.01	35	1039.4	1250	360.64	不受限	350	资阳地调	null

9505	10kV三蟠 二线	内江电力调度 控制中心	三蟠二 线929 开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	316.46	75	5481.1	0	380.16	不受 限	350	内江 地调	null
9506	10kV光城 一线大馈 线	嘉陵电力调度 控制中心	光城 I 线917 开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	420.53	76	7283.6	0	378.99	不受 限	350	南充 地调	null
9507	10kV东平 二线	内江电力调度 控制中心	东平二 线924 开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	294.39	70	5098.9	400	362.36	不受 限	350	内江 地调	null
9508	10kV金大 线912大 馈线	嘉陵电力调度 控制中心	金大线 912开 关	金凤站 (高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	133.63	77	2314.4	0	397.99	不受 限	350	南充 地调	null
9509	10kV德南 路大馈线	郫都电力调度 控制中心	德南路 906开 关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	517.55	86	8964	0	389.07	不受 限	350	成都 地调	null
9510	10kV红佳 线	青白江电力调 度控制中 心	红佳线 924开 关	红锋	2*4000 0	是	553	9578.24	公线	420.96	76	7291	0	371.59	不受 限	350	成都 地调	null

9511	10kV曙光线	青白江电力调度控制中心	曙光线932开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	公线	476.85	86	8259	0	361.42	不受限	350	成都地调	null
9512	10kV五镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	五镇线916	五星	12000	否	553	9578.24	公线	343.53	62	5950	2305	365.42	不受限	350	成都地调	null
9513	10kV庙保线（线路迁移）	新都电力调度控制中心	庙保线908开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	443.42	86	7680	0	379.23	不受限	350	成都地调	null
9514	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹新路925	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	297.37	74	5150.4	0	392.16	不受限	350	成都地调	null
9515	10kV仁数路大馈线	天府电力调度控制中心	仁数路935开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	517.97	86	8971.2	0	381.87	不受限	350	天府地调	null

9516	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高浦路942	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	459.01	76	7950	0	363.84	不受限	350	成都地调	null
9517	10kV浦安路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦安路990开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	459.35	77	7956	0	357.84	不受限	350	成都地调	null
9518	10kV龙清线	郫都电力调度控制中心	龙清线913开关	安龙	102000	是	600	10392.3	公线	460	77	7967.2	0	346.64	不受限	300	成都地调	null
9519	10kV白西路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	否	400	6928.2	专线	340.07	85	5890	0	345.38	不受限	300	成都地调	null
9520	10kV蒲电路	都江堰电力调度控制中心	蒲电路918	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	342.32	86	5929	0	306.38	不受限	300	成都地调	null

9521	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠桂线912开关	楠新	#####	是	180	3117.69	公线	125.37	70	2171.4	0	322.75	不受限	300	成都地调	null
9522	10kV九西线	彭州电力调度控制中心	九西线913开关	九陇	#####	是	165	2857.88	公线	112.87	68	1954.9	0	331.4	不受限	300	成都地调	null
9523	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞园线914开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	379.97	86	6581	0	309.09	不受限	300	成都地调	null
9524	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光北线914开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	533.03	96	9232	0	346.24	不受限	300	成都地调	null
9525	10kV光济路（主）LGM912Z	彭州电力调度控制中心	光济路912	光明	50000+60000	否	400	6928.2	专线	340.01	85	5889	0	346.38	不受限	300	成都地调	null
9526	10kV邻和路大馈线	天府电力调度控制中心	邻和路933开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	340.79	85	5902.4	0	332.98	不受限	300	天府地调	null

9527	10kV连奥路	彭州电力调度控制中心	连奥路915	连封	240000 +150000	否	553	9578.24	公线	469.91	85	8138.8	160	321.62	不受 限	300	成都 地调	null
9528	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九北路914	九尺	10000	否	400	6928.2	公线	377.37	94	6536	700	392.2	不受 限	300	成都 地调	null
9529	10kV竹硅线	广元电力调度控制中心	竹硅线923开关	竹园站	80000	否	251	4347.45	专线	206.1	82	3569.7	0	343.01	不受 限	300	广元 地调	null
9530	10kV龙金线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙金线912开关	龙蟠站 (龙蟠)	16300	是	211	3654.63	公线	150.35	71	2604	0	319.7	不受 限	300	南充 地调	null
9531	10kV水南线大馈线	邻水电力调度控制中心	水南线971开关	邻水站	180000	是	470	8140.64	公线	273.5	58	4737	1430	345.51	不受 限	300	广安 地调	null
9532	10kV王高线大馈线	邻水电力调度控制中心	王高线919开关	王家站	40000	是	299	5178.83	公线	220.96	74	3827	0	316.06	不受 限	300	广安 地调	null

9533	10kV东牛线	雁江电力调度控制中心	10kV东牛线918开关	东峰站	82000	是	352	6096.82	公线	256.88	73	4449.2	125	303.26	不受 限	300	null	null
9534	10kV思木线大馈线	阆中电力调度控制中心	思木线915开关	思依站 (阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	116.5	78	2017.8	0	320.47	不受 限	300	南充 地调	null
9535	10kV龙村线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙村线916开关	二龙站 (阆中)	6300	否	100	1732.05	公线	70.71	71	1224.7	0	334.15	不受 限	300	南充 地调	null
9536	10kV小外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外一线931开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	332	69	5750.2	6330	321.07	不受 限	300	资阳 地调	null
9537	10kV三万一线	内江电力调度控制中心	三万一线962开关	三元站	100000	是	400	0	公线	252.67	63	4376.2	846	320.36	不受 限	300	内江 地调	null
9538	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八高线925开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	237.79	59	4118.5	1780	336.88	不受 限	300	内江 地调	null

9539	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史牛线912开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	140.44	67	2432.5	540	301.08	不受限	300	内江地调	null
9540	10kV柏林线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏林线914开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	180.05	82	3118.4	0	311.06	不受限	300	南充地调	null
9541	10kV柏宫线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏宫线923开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	179.91	82	3116.1	0	313.36	不受限	300	南充地调	null
9542	10kV阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914手车开关	35kV朝阳站	6300	否	302	5230.79	公线	254.04	84	4400	0	307.71	不受限	300	广元地调	null
9543	10kV庙钢路	成都配调	庙钢路925	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	359.82	76	6232	0	322.08	不受限	300	成都地调	null
9544	10kV龙光线	成都配调	龙光线922开关	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	362	77	6269.8	800	303.54	不受限	300	成都地调	null

9545	10kV草药路_专线	成都配调	草药路917	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	348.04	85	6028	0	347.68	不受限	300	成都地调	null
9546	10kV棕攀线	成都配调	棕攀线906开关	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	358.27	76	6205.2	0	348.88	不受限	300	成都地调	null
9547	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子潘一线917开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	462.33	77	8007.6	0	306.24	不受限	300	成都地调	null
9548	10kV豆朝线	宜宾电力调度控制中心	豆朝线662开关	豆坝站	6300	是	290	5022.95	公线	213.23	74	3693.1	0	325.26	不受限	300	宜宾地调	null
9549	10kV青镇路	大邑电力调度控制中心	青镇线924开关	青霞	22000	否	400	6928.2	公线	340.19	85	5892.1	0	343.28	不受限	300	成都地调	null
9550	10kV方建线	宜宾电力调度控制中心	方建线666开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	326.05	76	5647.2	0	311.06	不受限	300	宜宾地调	null

9551	10kV新义线大馈线	江油电力调度控制中心	新义线905开关	新安站	6.3	是	240	4156.92	公用	174.03	73	3014.2	0	311.34	不受限	300	绵阳地调	null
9552	10kV安建线	射洪电力调度控制中心	安建线919开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	373.98	76	6477.3	0	312.34	不受限	300	遂宁地调	null
9553	10kV白青线大馈线	北川电力调度控制中心	白青线915开关	白什站	8000	否	150	2598.08	公用	114.9	77	1990	0	348.27	不受限	300	绵阳地调	null
9554	10kV望月南线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月南线952开关	望江站	100	否	553	9578.24	公用	436.78	79	7565	715	340.42	不受限	300	绵阳地调	null
9555	10kV武九四61号线	剑阁电力调度控制中心	武九四61#线914开关	35kV武连站	12600	否	170	2944.49	专线	133.13	78	2305.8	0	344.24	不受限	300	广元地调	null
9556	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳人线922开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	383.35	74	6639.6	250	333.19	不受限	300	资阳地调	null

9557	10kV垭全 线	米易电 力调度 控制中 心	垭全线 976开 关	垭口站	40000	是	264	4572.61	公线	192.27	73	3330.1	0	327.99	不受 限	300	攀枝花 地调	null
9558	10kV安西 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安 西线 924开 关	安岳站	80000	是	476	8244.56	公用	361.79	76	6266.2	0	329.45	不受 限	300	资阳 地调	null
9559	10kV大新 线	米易电 力调度 控制中 心	大新线 974开 关	大坪子 站	20130	是	235	4070.32	公线	168.5	72	2918.4	0	337.86	不受 限	300	攀枝花 地调	null
9560	10kV叙磨 线925大 馈线	叙永电 力调度 控制中 心	叙磨线 925	叙永	50000	是	252	4364.77	公线	182.4	72	3159.2	0	332.62	不受 限	300	泸州 地调	null
9561	10kV山双 线925大 馈线	叙永电 力调度 控制中 心	山双线 925	后山	31500	否	280	4849.74	公线	232.76	83	4031.4	0	333.37	不受 限	300	泸州 地调	null
9562	10kV星南 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	星南Ⅱ 线924 开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	424.75	77	7356.7	0	305.89	不受 限	300	南充 地调	null

9563	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑肖线927开关	斑竹湾站	100000	否	200	3464.1	公线	161.91	81	2804.2	0	313.49	不受限	300	乐山地调	null
9564	10kV祥永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永一线926开关	凝祥站	50	是	500	8660.25	公用	381.07	76	6600.2	0	328	不受限	300	绵阳地调	null
9565	10kV斑城一路	罗江电力调度控制中心	斑城一路913开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	382.59	96	6626.4	0	308.1	不受限	300	德阳地调	null
9566	10kV兴杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴杨线911开关	兴隆站	8	否	200	3464.1	公用	160.32	80	2776.7	0	340.99	不受限	300	绵阳地调	null
9567	10kV云新线	五通桥电力调度控制中心	云新线922开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	162.52	81	2814.8	0	302.89	不受限	300	乐山地调	null
9568	10kV青金路大馈线	荦华电力调度控制中心	青金路902开关	青嘴山站	28500	是	377	6529.83	公线	283.14	75	4904	0	319.86	不受限	300	德阳地调	null

9569	10kV曹渡线983线路	沙湾电力调度控制中心	曹渡线983开关	曹山站	120000	是	200	3464.1	公线	141.69	71	2454.1	0	317.18	不受限	300	乐山地调	null
9570	10kV林教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教一线919开关	金家林站	50	否	600	10392.3	公用	521.16	87	9026.5	0	326.57	不受限	300	绵阳地调	null
9571	10kV回峰一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰一线961开关	回龙站	50	是	400	6928.2	公用	300	75	5196	0	346.56	不受限	300	绵阳地调	null
9572	10kV林工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工一线914开关	金家林站	50	否	527	9127.91	公用	201.07	38	3482.5	4400	332.62	不受限	300	绵阳地调	null
9573	10kV劳张线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳张线924开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	336.22	76	5823.4	0	342.7	不受限	300	乐山地调	null

9574	10kV莽兰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	莽兰线914开关	马边莽坝站	5000	否	150	2598.08	公线	116.71	78	2021.4	0	316.87	不受限	300	乐山地调	null
9575	10kV白新一路	绵竹电力调度控制中心	白新一路901开关	白庙站	82000	是	400	6928.2	公用	301.28	75	5218.1	0	324.46	不受限	300	德阳地调	null
9576	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城一线914开关	杨柳埡站	80000	是	500	8660.25	公线	447.55	90	7751.6	0	900	不受限	300	达州地调	null
9577	10kV大万二回	达县电力调度控制中心	大万二回924开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	251.57	84	4357.2	0	319.33	不受限	300	达州地调	null
9578	10kV荣观二线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣观二线963开关	荣县站	91300	是	553	9578.24	公线	423.2	77	7329.9	0	332.69	不受限	300	自贡地调	null

9579	10kV回永线大馈线	富顺电力调度控制中心	回永线912开关	回龙站	11400	否	345	5975.58	公线	258.66	75	4480	0	300.46	不受限	300	自贡地调	null
9580	10kV彭建一线	彭山电力调度控制中心	彭建一线916开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	388.84	76	6734.7	0	332.07	不受限	300	眉山地调	null
9581	10kV石李线大馈线	富顺电力调度控制中心	石李线932开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	201.66	73	3492.7	0	317.81	不受限	300	自贡地调	null
9582	10kV安星线大馈线	富顺电力调度控制中心	安星线922开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	348.12	76	6029.3	0	344.64	不受限	300	自贡地调	null
9583	10kV奢镇线915	古蔺电力调度控制中心	10kV奢镇线915开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	226.9	74	3929.9	0	337.88	不受限	300	泸州地调	null
9584	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	191.88	64	3323.3	500	333.62	不受限	300	攀枝花地调	null

9585	10kV桑?线	盐边电力调度控制中心	桑感线972开关	桑园站	31500	否	140	2424.87	公线	107.1	76	1855	0	327.38	不受限	300	攀枝花地调	null
9586	10kV南攀线	盐边电力调度控制中心	南攀线951开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	178.06	81	3084	0	345.46	不受限	300	攀枝花地调	null
9587	10kV田石线919	古蔺电力调度控制中心	田石线919	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	228.07	74	3950.2	0	317.58	不受限	300	泸州地调	null
9588	10kV西林线大馈线	自贡电力调度控制中心	西林线936开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	432.33	77	7488	0	313.16	不受限	300	自贡地调	null
9589	10kV大水线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	大水线914开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	226.9	74	3929.9	0	337.88	不受限	300	泸州地调	null
9590	10kV桑惠线	盐边电力调度控制中心	桑惠线954开关	桑园站	31500	否	265	4589.93	公线	200.93	76	3480.1	315	335.84	不受限	300	攀枝花地调	null

9591	10kV青体线	大英电力调度控制中心	青体线961开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	424.71	77	7356	0	306.59	不受限	300	遂宁地调	null
9592	10kV西麻线	南江电力调度控制中心	10kV西麻线953	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	160.95	80	2787.6	0	330.09	不受限	300	巴中地调	null
9593	10kV土来线	仪陇电力调度控制中心	土来线921开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	291.96	77	5056.8	500	320.05	不受限	300	南充地调	null
9594	10kV立瓦线	仪陇电力调度控制中心	立瓦线911开关	立山站(仪陇)	16300	否	218	3775.87	公线	176.35	81	3054.4	0	343.88	不受限	300	南充地调	null
9595	10kV广梓线	通江电力调度控制中心	10kV广梓线952	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	154.26	80	2671.7	0	321.29	不受限	300	巴中地调	null
9596	10kV柏星线634大馈线	泸州电力调度控制中心	柏星线634	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	304.99	75	5282.4	0	343.3	不受限	300	泸州地调	null

9597	10kV洪九线	通江电力调度控制中心	10kV洪九线922	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	153.02	80	2650.3	0	342.69	不受限	300	巴中地调	null
9598	10kV金沫线	雅安配调电力调度控制中心	金沫线923开关	金花站	90000	否	600	10392.3	公线	334.64	56	5796	3215	342.07	不受限	300	雅安地调	null
9599	10kV利中线	石棉电力调度控制中心	利中线953开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	222.19	74	3848.4	0	308.52	不受限	300	雅安地调	null
9600	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小济线921开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	179.91	90	3116	0	345.1	不受限	280	成都地调	null
9601	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠朝线903	翠月湖	8300	是	300	5196.15	公线	224.48	75	3888	0	268.92	不受限	250	成都地调	null

9602	10kV白青路	都江堰电力调度控制中心	白青路914	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	344.69	86	5970	0	265.38	不受限	250	成都地调	null
9603	10kV丹龙线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙一线915开关	丹山	50000	否	150	2598.08	公线	120.12	80	2080.5	0	257.77	不受限	250	成都地调	null
9604	10kV大园线大馈线	天府电力调度控制中心	大园路923开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	424.97	77	7360.4	0	288.34	不受限	250	天府地调	null
9605	10kV南河路大馈线	崇州电力调度控制中心	南河路923	南门	2*10000	是	400	6928.2	公线	303.28	76	5252.8	0	289.76	不受限	250	成都地调	null
9606	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	门凤线965开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	398.15	77	6896	0	267.76	不受限	250	成都地调	null
9607	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹尚线937开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	432.75	87	7495.3	0	298.92	不受限	250	成都地调	null

9608	10kV道东路大馈线	崇州电力调度控制中心	道东路913	道明	10000	是	264	4572.61	公线	194.73	74	3372.8	0	285.29	不受限	250	成都地调	null
9609	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞古线932开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	382.53	87	6625.4	0	264.69	不受限	250	成都地调	null
9610	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔升线967开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	426.39	77	7385	0	277.59	不受限	250	天府地调	null
9611	10kV太水路大馈线	彭州电力调度控制中心	太水路906	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	345.12	86	5977.5	0	257.88	不受限	250	成都地调	null
9612	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞明线908开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	294.39	58	5098.9	2500	273.27	不受限	250	成都地调	null
9613	10kV阳丽路915大馈线	天府电力调度控制中心	阳丽线915开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	304.62	76	5276	0	266.56	不受限	250	天府地调	null

9614	10kV西万线953大馈线	广安电力调度控制中心	西万线953开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	262.92	75	4553.8	0	295.94	不受限	250	广安地调	null
9615	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东院线915开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	149.61	75	2591.2	250	276.49	不受限	250	资阳地调	null
9616	10kV中牛线	内江电力调度控制中心	中牛线913开关	中山站	20000	否	300	5196.15	公线	189.7	63	3285.6	1100	290.93	不受限	250	内江地调	null
9617	10kV三国一线大馈线	内江电力调度控制中心	三国一线911开关	三元站	100000	是	423	0	公线	271.45	64	4701.6	900	259.66	不受限	250	内江地调	null
9618	10kV七湾线	雅安电力调度控制中心	七湾线922开关	七盘站	71500	是	255	4416.73	公用	152.67	60	2644.2	630	259.18	不受限	250	雅安地调	null
9619	10kV星成线大馈线	天府电力调度控制中心	星成线923开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	303.47	76	5256.1	0	286.46	不受限	250	天府地调	null

9620	10kV顺天 线	内江电 力调度 控制中 心	顺天线 914开 关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公线	124.91	59	2163.4	490	256.45	不受 限	250	内江 地调	null
9621	10kV洪双 线	隆昌电 力调度 控制中 心	洪双线 914开 关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	303.04	76	5248.7	0	293.86	不受 限	250	内江 地调	null
9622	10kV轮安 线	广元电 力调度 控制中 心	轮安线 972开 关	宝轮站	80000	否	403	6980.16	公线	348.3	86	6032.5	0	249.64	不受 限	250	广元 地调	null
9623	10kV九万 二线	广元电 力调度 控制中 心	九万二 线971 开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	447.94	87	7758.3	0	285.34	不受 限	250	广元 地调	null
9624	10kV吉汉 线大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	吉汉线 921开 关	吉安站 (高坪)	14300	是	211	3654.63	公线	154.34	73	2673.2	0	250.5	不受 限	250	南充 地调	null
9625	10kV鹤平 路	大邑电 力调度 控制中 心	鹤平线 924开 关	鹤鸣山	13300	否	100	1732.05	公线	72.84	73	1261.6	0	297.24	不受 限	250	成都 地调	null

9626	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南桂西线968开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	329.04	77	5699	0	259.26	不受限	250	宜宾地调	null
9627	10kV桂临线	南溪电力调度控制中心	桂临线974开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	329.4	77	5705.2	0	253.06	不受限	250	宜宾地调	null
9628	10kV豆安线	宜宾电力调度控制中心	豆安线663开关	豆坝站	6300	是	210	3637.31	公线	153.14	73	2652.3	0	257.55	不受限	250	宜宾地调	null
9629	10kV方坝线	宜宾电力调度控制中心	方坝线661开关	方水站	40000	是	270	4676.54	公线	200.37	74	3470.4	0	270.83	不受限	250	宜宾地调	null
9630	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	343.65	86	5952	0	283.38	不受限	250	成都地调	null
9631	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	禅篱线911开关	玉禅	2E+06	是	600	10392.3	公线	465.44	78	8061.4	0	252.44	不受限	250	成都地调	null

9632	10kV驷南线	成都配调	驷南路915	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	362.36	77	6276	0	278.08	不受限	250	成都地调	null
9633	10kV龙北线	成都配调	龙北线943开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	6300	254.08	不受限	250	成都地调	null
9634	10kV桐荆路	成都配调	桐荆路923	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	363.05	77	6288	0	266.08	不受限	250	成都地调	null
9635	10kV南城线	成都配调	南城路942	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	362.73	77	6282.4	0	271.68	不受限	250	成都地调	null
9636	10kV苏罗路	成都配调	苏罗路910	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	312.7	76	5416	0	251.27	不受限	250	成都地调	null
9637	10kV益民线	成都配调	益民路917	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	286.65	85	4964.8	0	299.43	不受限	250	成都地调	null
9638	10kV杏沙线	成都配调	杏沙路905	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	362.22	77	6273.6	0	280.48	不受限	250	成都地调	null

9639	10kV绿青 路_专线	成都配 调	绿青路 942	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	288.22	85	4992	0	276.9	不受 限	250	成都 地调	null
9640	10kV龙新 线	成都配 调	龙新路 934	龙潭寺	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	362.44	77	6277.4	0	276.68	不受 限	250	成都 地调	null
9641	10kV桥紫 线	成都配 调	桥紫路 922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	363.81	77	6301.2	0	252.88	不受 限	250	成都 地调	null
9642	10kV永高 线	大英电 力调度 控制中 心	永高线 913开 关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	118.36	49	2050	1000	275.54	不受 限	250	遂宁 地调	null
9643	10kV石矿 线916大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	石矿线 623开 关	石桥	5000	是	285	4936.34	公线	155.45	55	2692.4	1000	256.67	不受 限	250	泸州 地调	null
9644	10kV视工 IV回	仁寿电 力调度 控制中 心	视工IV 回965 开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	412.47	77	7143.9	0	269.28	不受 限	250	眉山 地调	null

9645	10kV红政线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红政线916开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	319.42	76	5532.3	0	287.39	不受限	250	凉山地调	null
9646	10kV上田线大馈线	雷波电力调度控制中心	上田线913开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	1600	297.16	不受限	250	凉山地调	null
9647	10kV龙南线	雅安电力调度控制中心	龙南线961开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	336.05	76	5820.4	0	276.42	不受限	250	雅安地调	null
9648	10kV梁城四线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城四线923开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	402.61	77	6973.2	0	273.7	不受限	250	达州地调	null
9649	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡田线913开关	东乡站	90000	是	252	4364.77	公线	184.67	73	3198.5	0	293.32	不受限	250	达州地调	null
9650	10kV李新线	汉源电力调度控制中心	李新线912开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	165.36	83	2864	0	253.69	不受限	250	雅安地调	null

9651	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣富线911开关	鸣鹿站	10000	是	220	3810.51	公线	159.87	73	2769	0	279.41	不受限	250	雅安地调	null
9652	10kV三政线	阿坝电力调度控制中心	三政线921开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	50.43	34	873.5	1200	264.77	不受限	250	阿坝地调	null
9653	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求乡线951开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	162.85	81	2820.6	0	297.09	不受限	250	阿坝地调	null
9654	10kV八天线	万源电力调度控制中心	10kV.八天线914开关	八台站	5000	是	100	1732.05	公线	62.82	63	1088	0	297.64	不受限	250	达州地调	null
9655	10kV高金东线	攀枝花电力调度控制中心	高金东线956开关	高峰站	80200	是	336	5819.69	公线	251.78	75	4360.8	0	294.95	不受限	250	攀枝花地调	null

9656	10kV园湖II回	攀枝花电力调度控制中心	园湖II回973开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	225.12	75	3899.1	0	257.8	不受限	250	攀枝花地调	null
9657	10kV查牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查牧线916开关	查尔	40000	是	112	1939.9	公线	72.47	65	1255.1	0	296.82	不受限	250	甘孜地调	null
9658	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔八线913开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公线	6.95	25	120.3	0	270.45	不受限	250	甘孜地调	null
9659	10kV老西二线	攀枝花电力调度控制中心	老西二线975开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	260.36	74	4509.4	80	260.34	不受限	250	攀枝花地调	null

9660	10kV凤宾线	攀枝花电力调度控制中心	凤宾线916开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	225.12	75	3899	0	257.92	不受限	250	攀枝花地调	null
9661	10kV炳密线	攀枝花电力调度控制中心	炳密线973开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	263.48	75	4563.4	0	286.34	不受限	250	攀枝花地调	null
9662	10kV石柳二线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳二线921开关	石桥站	20000	是	300	5196.15	公线	155.51	52	2693.5	1200	263.42	不受限	250	达州地调	null
9663	10kV双镇线	新桥电力调度控制中心	双镇线924开关	双堰站	80160	否	300	5196.15	公线	254.57	85	4409.2	0	267.33	不受限	250	达州地调	null
9664	10kV克纳线	阿坝电力调度控制中心	克纳线952开关	克藏站	1250	否	75	1299.04	公线	52.48	70	909	0	260.14	不受限	250	阿坝地调	null

9665	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵成线985开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	405.4	77	7021.6	0	280.73	不受限	250	绵阳地调	null
9666	10kV芙隆线	营山电力调度控制中心	芙隆线924开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	472.89	78	8190.4	0	262.01	不受限	250	南充地调	null
9667	10kV鄢镇路	罗江电力调度控制中心	鄢镇路912开关	鄢家站	19999	否	400	6928.2	公线	344.87	86	5973.2	0	262.18	不受限	250	德阳地调	null
9668	10kV穿松路大馈线	藿华电力调度控制中心	穿松路917开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	专线	322.17	85	5580	0	296.85	不受限	250	德阳地调	null
9669	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯妙路944开关	冯店站	12500	否	186	3221.61	公线	151.04	81	2616	0	283.45	不受限	250	德阳地调	null
9670	10kV芙滨线	营山电力调度控制中心	芙滨线915开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	472.98	78	8192	0	260.41	不受限	250	南充地调	null

9671	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青浦线912开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	142.98	71	2476.4	0	294.88	不受限	250	乐山地调	null
9672	10kV牟翠一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠一线948开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	379.62	86	6575	0	283.92	不受限	250	乐山地调	null
9673	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	10kV石龙线913开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	127.9	71	2215.2	0	278.95	不受限	250	资阳地调	null
9674	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	花云线924开关	桃花山	100000	否	500	8660.25	公线	306.35	61	5306	2230	258.22	不受限	250	遂宁地调	null
9675	10kV黄工一线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工一线914开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	345.06	86	5976.4	0	258.98	不受限	250	绵阳地调	null
9676	10kV片晒线大馈线	北川电力调度控制中心	片晒线913开关	片口站	6300	是	274	4745.82	公线	203.12	74	3518.1	0	278.56	不受限	250	绵阳地调	null

9677	10kV汉关线	剑阁电力调度控制中心	汉关线925开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	211.29	62	3659.5	800	265.53	不受限	250	广元地调	null
9678	10kV沙下一线	剑阁电力调度控制中心	沙下一线914开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	286.69	76	4965.4	0	258.46	不受限	250	广元地调	null
9679	10kV平乐二线924	眉山电力调度控制中心	平乐二线924开关	平春	180000	是	390	6755	公线	259.58	67	4495.9	630	278.1	不受限	250	眉山地调	null
9680	10kV鞍红线	苍溪电力调度控制中心	鞍红线929开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	392.47	87	6797.6	0	263.97	不受限	250	广元地调	null
9681	10kV岫万线	苍溪电力调度控制中心	岫万线924开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	323.98	86	5611.3	0	265.55	不受限	250	广元地调	null
9682	10kV普得线	米易电力调度控制中心	普得线953开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	64.68	65	1120.3	0	265.34	不受限	250	攀枝花地调	null

9683	10kV顺肖线634大馈线	泸川电力调度控制中心	顺肖线634	顺龙	20000	否	196	3394.82	公线	160.01	82	2771.3	0	284.04	不受限	250	泸州地调	null
9684	10kV湾花线	射洪电力调度控制中心	湾花线918开关	桐子湾	102000	是	271	4693.86	公线	200.04	74	3464.7	0	290.39	不受限	250	遂宁地调	null
9685	10kV关地线	射洪电力调度控制中心	关地线924开关	城关	28500	是	345	5975.58	公线	260.3	75	4508.4	0	272.06	不受限	250	遂宁地调	null
9686	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定农线921	定水站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	181.08	82	3136.3	0	293.16	不受限	250	南充地调	null
9687	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄一线914	城北站	20000	否	300	5196.15	公线	255.58	85	4426.7	0	249.83	不受限	240	巴中地调	null
9688	10kV岷白路	彭州电力调度控制中心	岷白线915开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	162.74	90	2818.6	0	299.09	不受限	240	成都地调	null

9689	10kV大新 线	天全电 力调度 控制中 心	大新线 913开 关	大仁烟 站	10000	否	380	6581.79	公线	120	35	2078	500	234	不受 限	234	雅安 地调	null
9690	10kV笔千 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV笔 千线 915	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	167.15	84	2895	0	222.69	不受 限	200	巴中 地调	null
9691	10kV大强 线	蓬溪电 力调度 控制中 心	大强线 916开 关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	288.54	77	4997.5	0	226.36	不受 限	200	遂宁 地调	null
9692	10kV大沙 线913大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	大沙线 913开 关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	148.56	74	2573	0	212.14	不受 限	200	泸州 地调	null
9693	10kV冯奢 线925大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯 奢线 925开 关	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	357.53	77	6192.5	0	223.02	不受 限	200	泸州 地调	null
9694	10kV白电 线914大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	白电线 914	白节	10000	是	300	5196.15	公线	226.89	76	3929.7	0	227.22	不受 限	200	泸州 地调	null

9695	10kV乐坝线	南江电力调度控制中心	10kV乐坝线958	洛坪站	11300	否	300	5196.15	公线	255.8	85	4430.4	0	246.13	不受限	200	巴中地调	null
9696	10kV春度线大馈线	仪陇电力调度控制中心	春度线922开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	289.68	77	5017.3	0	206.56	不受限	200	南充地调	null
9697	10kV白建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白建线927开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	217.46	65	3766.4	1250	205.73	不受限	200	凉山地调	null
9698	10kV新屯线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新屯线914开关	新民站	12500	否	220	3810.51	公线	172.18	78	2982.1	200	247.36	不受限	200	凉山地调	null
9699	10kV田启线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV田启线913开关	田坝站	10000	否	265	4589.93	公线	153.55	58	2659.4	1250	221.54	不受限	200	凉山地调	null
9700	10kV恩文线	巴州电力调度控制中心	10kV恩文线953	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	383.04	87	6634.2	0	240.31	不受限	200	巴中地调	null

9701	10kV马龚线	雅安电力调度控制中心	马龚线911开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	139.03	70	2408	500	209.69	不受限	200	雅安地调	null
9702	10kV汶马线914大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV汶马线914开关	汶水站	6300	否	255	4416.73	公线	215.68	85	3735.6	0	239.46	不受限	200	凉山地调	null
9703	10kV诺东线	通江电力调度控制中心	10kV诺东线928	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	347.93	87	6026.1	0	209.28	不受限	200	巴中地调	null
9704	10kV盐西线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐西线914开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	167.6	84	2902.8	0	214.89	不受限	200	凉山地调	null
9705	10kV兰岸线	平昌电力调度控制中心	10kV兰岸线913	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	168.34	84	2915.6	0	202.09	不受限	200	巴中地调	null
9706	10kV满双线	仁寿电力调度控制中心	满双线915开关	满井站	18000	否	380	6581.79	公线	328.76	87	5694.2	0	229.41	不受限	200	眉山地调	null

9707	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古复线913开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	111.58	56	1932.6	630	208.68	不受限	200	自贡地调	null
9708	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛上线912开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	77.34	77	1339.5	0	219.34	不受限	200	阿坝地调	null
9709	10kV灵广二线	彭山电力调度控制中心	灵广二线916开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	396.22	78	6862.5	0	204.27	不受限	200	眉山地调	null
9710	10kV万石线大馈线	富顺电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	206.47	75	3576.1	0	234.41	不受限	200	自贡地调	null
9711	10kV高攀线	攀枝花电力调度控制中心	高攀线978开关	高峰站	80200	是	400	6928.2	公线	307.69	77	5329.2	0	213.36	不受限	200	攀枝花地调	null

9712	10kV炳研南线	攀枝花电力调度控制中心	炳研南线974开关	炳草岗站	25200	否	350	6062.18	公线	301.69	86	5225.2	0	230.76	不受限	200	攀枝花地调	null
9713	10kV燕大线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕大线925开关	燕子山站	80000	是	569	9855.37	公线	181.45	32	3142.8	4540	201.5	不受限	200	自贡地调	null
9714	10kV凤送一回	攀枝花电力调度控制中心	凤送一回912开关	凤凰站	40000	否	200	3464.1	公线	167.71	84	2904.8	0	212.89	不受限	200	攀枝花地调	null
9715	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	245.79	76	4257	0	246.34	不受限	200	攀枝花地调	null
9716	10kV两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	77.6	78	1344	0	214.84	不受限	200	阿坝地调	null

9717	10kV红温线	盐边电力调度控制中心	红温914开关	红格站	40000	是	200	3464.1	公线	111.09	56	1924	630	217.28	不受限	200	攀枝花地调	null
9718	10kV资互线	仁和电力调度控制中心	资互线958开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	227.7	76	3943.8	0	213.12	不受限	200	攀枝花地调	null
9719	10kV三树线	蒲城电力调度控制中心	三树线912开关	三墩站	11000	否	200	3464.1	公线	167.4	84	2899.4	0	218.29	不受限	200	达州地调	null
9720	10kV湍旅线	乐至电力调度控制中心	10kV湍旅线914开关	石湍站	6300	否	180	3117.69	公用	150.06	83	2599	0	206.92	不受限	200	资阳地调	null
9721	10kV南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	378.43	77	6554.4	0	235.24	不受限	200	遂宁地调	null
9722	10kV城花线	米易电力调度控制中心	城花线954开关	城北站	31500	否	264	4572.61	公线	168.23	64	2913.8	1000	201.55	不受限	200	攀枝花地调	null

9723	10kV木五线	南部电力调度控制中心	10kV木五线913	楠木站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	185.19	84	3207.5	0	221.96	不受限	200	南充地调	null
9724	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	湾香线926开关	桐子湾	102000	是	230	3983.72	公线	170.05	74	2945.3	0	241.68	不受限	200	遂宁地调	null
9725	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨高线925开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	229	85	3966.3	0	242.59	不受限	200	南充地调	null
9726	10kV沉镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉镇线922开关	沉抗站	10	是	225	3897.11	公用	149.94	67	2597	315	205.69	不受限	200	绵阳地调	null
9727	10kV元电路	什邡电力调度控制中心	元电路916开关	元石站	80000	否	400	6928.2	专线	20	5	364.4	6000	235.38	不受限	200	德阳地调	null
9728	10kV红泉二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红泉二线915开关	红阳站	10000	是	380	6581.79	公线	291.55	77	5049.6	0	215.83	不受限	200	乐山地调	null

9729	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继苏一路972开关	继光站	82000	是	553	9578.24	公线	428.27	77	7417.6	0	244.99	不受限	200	德阳地调	null
9730	10kV北回线大馈线	营山电力调度控制中心	北回线914开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	207.75	76	3598.2	0	212.31	不受限	200	南充地调	null
9731	10kV连双路	广汉电力调度控制中心	连双路909开关	连山站	80000	是	380	6581.79	公线	231.21	61	4004.6	1035	225.83	不受限	200	德阳地调	null
9732	10kV兴吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴吴线913开关	兴隆站	8	是	300	5196.15	公用	227.64	76	3942.8	0	214.12	不受限	200	绵阳地调	null
9733	10kV欧杏线	青白江电力调度控制中心	欧杏线918开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	430.73	78	7460.2	0	202.39	不受限	200	成都地调	null
9734	10kV瑞杨线	新都电力调度控制中心	瑞杨线918开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	247.58	49	4288.1	2500	209.39	不受限	200	成都地调	null

9735	10kV楠红路	彭州电力调度控制中心	楠红线922开关	楠新	#####	是	180	3117.69	公线	131.8	73	2282.7	0	211.45	不受限	200	成都地调	null
9736	10kV丰站路	新都电力调度控制中心	丰站线916开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专线	172.92	84	2995	0	200.63	不受限	200	成都地调	null
9737	10kV连南二线	彭州电力调度控制中心	连南二线925	连封	240000 +150000	否	553	9578.24	公线	535.91	97	9282	0	296.24	不受限	200	成都地调	null
9738	10kV美澜路	新都电力调度控制中心	美澜线925开关	美泉	128000	否	517	8954.7	专线	450.96	87	7810.7	0	248.53	不受限	200	成都地调	null
9739	10kV坛高线大馈线	广安电力调度控制中心	坛高线954开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	113.69	57	1969.1	555	247.18	不受限	200	广安地调	null
9740	10kV乐双线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐双线972开关	乐善站	20000	是	222.75	3858.14	公线	162.3	73	2811	50	225.51	不受限	200	广安地调	null

9741	10kV带陈 三线大馈 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	带陈III 线910 开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	429.32	78	7435.8	0	226.79	不受 限	200	南充 地调	null
9742	10kV鸡老 线大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡 老线 928小 车开关	鸡石湾 站	71500	是	265	4589.93	公用	199.88	75	3462	0	209.94	不受 限	200	资阳 地调	null
9743	10kV岭胥 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	岭胥线 914开 关	长条岭 站(阆中)	16000	否	220	3810.51	公线	185.25	84	3208.6	0	220.86	不受 限	200	南充 地调	null
9744	10kV老土 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	老土线 912开 关	老观站 (阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	157.51	72	2728	500	201.46	不受 限	200	南充 地调	null
9745	10kV中熊 线	雅安电 力调度 控制中 心	中熊线 962开 关	中里站	80000	否	403	6980.16	公用	348.59	86	6037.6	0	244.54	不受 限	200	雅安 地调	null
9746	10kV陈凉 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	陈凉线 921开 关	陈家滩 站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	78.19	78	1354.2	0	204.65	不受 限	200	南充 地调	null

9747	10kV竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线916开关	竹园站	80000	否	400	6928.2	公线	346.78	87	6006.3	0	229.08	不受限	200	广元地调	null
9748	10kV元东线	广元电力调度控制中心	元东线913开关	35kV元坝站	16300	否	300	5196.15	公线	256	85	4433.9	0	242.63	不受限	200	广元地调	null
9749	10kV西丰二线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰II线974开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	428.38	77	7419.6	0	242.99	不受限	200	南充地调	null
9750	10kV朱峰一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰I线925开关	朱山站	100000	是	467	8088.68	公线	287.47	62	4979	1260	231.94	不受限	200	南充地调	null
9751	10kV龙元路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙元路925开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	347.39	87	6016.8	0	218.58	不受限	200	成都地调	null
9752	10kV益布线	成都配调	益布线950	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	366.72	78	6351.6	0	202.48	不受限	200	成都地调	null

9753	10kV汪马线	南溪电力调度控制中心	汪马线954开关	汪家站	6300	是	100	1732.05	公线	67.9	68	1176	0	209.64	不受限	200	宜宾地调	null
9754	10kV宋师线	南屏电力调度控制中心	宋师线962开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	166.28	83	2879.9	0	237.79	不受限	200	宜宾地调	null
9755	10kV天庄线	宜宾电力调度控制中心	天庄线662开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	330.13	77	5717.8	0	240.46	不受限	200	宜宾地调	null
9756	10kV沙润线	成都配调	沙润线952开关	金沙	2*63000	否	338	0	专线	290.7	86	5035	0	233.9	不受限	200	成都地调	null
9757	10kV顺城线	宜宾电力调度控制中心	顺城线955开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	376.3	88	6517.6	0	185.44	不受限	150	宜宾地调	null
9758	10kV桂滨线	南溪电力调度控制中心	桂滨线948开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	333.34	78	5773.5	0	184.76	不受限	150	宜宾地调	null

9759	10kV长镇线	南屏电力调度控制中心	长镇线951开关	宋家站	6300	是	210	3637.31	公用	159.28	76	2758.8	0	151.05	不受限	150	宜宾地调	null
9760	10kV新新线	南屏电力调度控制中心	新新线934开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	151.04	76	2616	0	155.28	不受限	150	宜宾地调	null
9761	10kV黄溜线625	南溪电力调度控制中心	黄溜线625开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	157.41	75	2726.4	0	183.45	不受限	150	宜宾地调	null
9762	10kV解工二线	大邑电力调度控制中心	解工二线922开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	530.25	88	9184	0	169.07	不受限	150	成都地调	null
9763	10kV高开路大馈线	郫都电力调度控制中心	高开路913	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	529.79	88	9176	0	177.07	不受限	150	成都地调	null
9764	10kV指滨线	成都配调	指滨路925	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	368.59	78	6384	0	170.08	不受限	150	成都地调	null

9765	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	龙新线926开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	349.24	87	6048.8	0	186.58	不受限	150	成都地调	null
9766	10kV双同线	成都配调	双同路922	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	416.26	88	7209.6	0	163.74	不受限	150	成都地调	null
9767	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	浦福线935开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	468.82	78	8120	0	193.84	不受限	150	成都地调	null
9768	10kV朱目二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目II线932开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	431.81	78	7479	0	183.59	不受限	150	南充地调	null
9769	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广一线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	197.68	32	3423.9	5080	156.36	不受限	150	资阳地调	null
9770	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园II线924开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公线	431.79	78	7478.6	0	183.99	不受限	150	南充地调	null

9771	10kV轮农线	广元电力调度控制中心	轮农线929开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	公线	322.1	71	5578.8	1300	182.77	不受限	150	广元地调	null
9772	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙坝线916开关	蒙阳站	100000	是	480	8313.84	公线	374.69	78	6489.6	0	161.47	不受限	150	雅安地调	null
9773	10kV太桥路大馈线	郫都电力调度控制中心	太桥路905开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	531.11	89	9198.8	0	154.27	不受限	150	成都地调	null
9774	10kV胥铁路	都江堰电力调度控制中心	胥铁路915	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	348.76	87	6040.5	0	194.88	不受限	150	成都地调	null
9775	10kV庆渠路	彭州电力调度控制中心	庆渠线912开关	庆兴	20000+12500	是	300	5196.15	公线	230.95	77	4000	0	156.92	不受限	150	成都地调	null
9776	10kV万站一线	新都电力调度控制中心	万站一线941开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	392.9	78	6805	0	192.49	不受限	150	成都地调	null

9777	10kV青大路	都江堰电力调度控制中心	青大路904	青龙	1*12500	是	400	6928.2	公线	311.32	78	5392	0	150.56	不受限	150	成都地调	null
9778	10kV塔纺线977大馈线1	天府电力调度控制中心	塔纺线977开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	361.2	88	6256	0	166.44	不受限	150	天府地调	null
9779	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天东路924	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	540.42	98	9360	0	218.2	不受限	150	成都地调	null
9780	10kV邻贵路大馈线	天府电力调度控制中心	邻贵路925开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	349.31	87	6050.1	0	185.28	不受限	150	天府地调	null
9781	10KV何金线	新津电力调度控制中心	何金线923开关	何店	152000	是	600	10392.3	公线	470.79	78	8154	0	159.84	不受限	150	成都地调	null
9782	10kV星镇线大馈线	天府电力调度控制中心	星镇线913开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	309.8	77	5365.8	0	176.76	不受限	150	天府地调	null

9783	10kV金盐线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金盐线924开关	金山站	8000	否	150	2598.08	公线	100.79	67	1745.7	400	192.57	不受限	150	乐山地调	null
9784	10kV略广路	罗江电力调度控制中心	略广路923开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	210.43	76	3644.6	0	193.62	不受限	150	德阳地调	null
9785	10kV回城Ⅲ路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅲ路912开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	432.6	78	7492.6	0	156.14	不受限	150	德阳地调	null
9786	10kV民思路大馈线	荃华电力调度控制中心	民思路945开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	531.11	89	9198.9	0	154.17	不受限	150	德阳地调	null
9787	10kV民瑞路大馈线	荃华电力调度控制中心	民瑞路947开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	529.36	88	9168.5	0	184.57	不受限	150	德阳地调	null
9788	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月工路903开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	292.15	78	5060	0	150.01	不受限	150	德阳地调	null

9789	10kV荞河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荞河线912开关	马边荞坝站	5000	否	150	2598.08	公线	125.92	84	2181	0	157.27	不受限	150	乐山地调	null
9790	10kV冯镇路942线路	中江电力调度控制中心	冯镇路942开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	193.69	不受限	150	德阳地调	null
9791	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大东路925	大塘站	126000	是	555	9612.88	公线	397.36	72	6882.3	630	178	不受限	150	德阳地调	null
9792	10kV泉涌二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌二线914开关	福泉站	40	否	300	5196.15	公线	260.57	87	4513	0	163.53	不受限	150	绵阳地调	null
9793	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖桥线973开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	293.31	77	5080.1	0	185.33	不受限	150	乐山地调	null

9794	10kV光园一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园一路913开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	310.9	78	5384.8	0	157.76	不受限	150	德阳地调	null
9795	10kV杨达线	威远电力调度控制中心	杨达线916开关	杨家湾站	80000	否	255	4416.73	公线	140.17	55	2427.7	1350	197.36	不受限	150	内江地调	null
9796	10kV云河二线大馈线	江油电力调度控制中心	云河二线927开关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	501.25	88	8681.6	0	188.23	不受限	150	绵阳地调	null
9797	10kV天林线	蒲城电力调度控制中心	天林线921开关	天生站	20000	否	75	1299.04	公线	57.57	77	997.1	0	172.04	不受限	150	达州地调	null
9798	10kV会园二线大馈线	江油电力调度控制中心	会园二线943开关	会昌站	50	是	515	8920.06	公线	401.94	78	6961.6	0	174.45	不受限	150	绵阳地调	null
9799	10kV秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀水站	40	否	401	6945.52	公用	345.85	86	5990.1	80	180.87	不受限	150	绵阳地调	null

9800	10kV三锁线	蒲城电力调度控制中心	三锁线911开关	三墩站	10000	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	193.69	不受限	150	达州地调	null
9801	10kV黎向线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎向线911开关	黎雅站	10.3	是	200	3464.1	公用	151.25	76	2619.6	0	151.68	不受限	150	绵阳地调	null
9802	10kV观镇线	大竹电力调度控制中心	观镇线922开关	观音站	13300	是	200	3464.1	公线	151.27	76	2620	0	151.28	不受限	150	达州地调	null
9803	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石白线922开关	石岭站	90	否	240	4156.92	公用	205.44	86	3558.3	0	182.93	不受限	150	绵阳地调	null
9804	10kV开马线	剑阁电力调度控制中心	开马线924开关	开封站	80000	否	196	3394.82	公线	166.62	85	2885.8	0	169.54	不受限	150	广元地调	null
9805	10kV城厂线	米易电力调度控制中心	城厂线953开关	城北站	31500	是	200	3464.1	公线	149.21	75	2584.3	0	186.98	不受限	150	攀枝花地调	null

9806	10kV观土线	眉山电力调度控制中心	观土线995开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	248.56	59	4305.1	2135	153.81	不受限	150	眉山地调	null
9807	10kV永横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永横线924开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	253.85	77	4396.7	0	175.92	不受限	150	资阳地调	null
9808	10kV君王线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君王线921开关	君塘站	11300	否	200	3464.1	公线	168.59	84	2920	0	197.69	不受限	150	达州地调	null
9809	10kV关丝线	射洪电力调度控制中心	关丝线911开关	城关	28500	是	335	5802.37	公线	249.77	75	4326	125	190.9	不受限	150	遂宁地调	null
9810	10kV魏东线	通川电力调度控制中心	10kV.魏东线954开关	魏兴站	40000	否	495	8573.65	公线	436.49	88	7560	0	156.29	不受限	150	达州地调	null
9811	10kV连云线大馈线	威远电力调度控制中心	连云线919开关	连界场站	71500	否	366	6339.31	公线	272.52	74	4720	800	185.38	不受限	150	内江地调	null

9812	10kV镇江 线	阿坝电 力调度 控制中 心	镇江线 914开 关	镇江关 站	3200	否	132	2286.31	公线	108.37	82	1877	0	180.68	不受 限	150	阿坝 地调	null
9813	10kV邓草 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	邓草线 924开 关	邓关站	100300	是	336	5819.69	公线	231.29	69	4006	500	149.75	不受 限	150	自贡 地调	null
9814	10kV长艾 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	长艾线 918开 关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	214.6	80	3716.8	250	195.32	不受 限	150	自贡 地调	null
9815	10kV道东 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV道 东线 915开 关	道生灏 站	80000	是	481	8331.16	公线	303.34	63	5253.9	1260	151.03	不受 限	150	自贡 地调	null
9816	10kV昌阿 线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	昌阿线 916断 路器	昌台站	3810.5	是	12.2	211.31	公线	10.16	13	16	0	201.95	不受 限	150	甘孜 地调	null

9817	10kV园瓯二线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯二线971开关	园林站	120500	是	350	6062.18	公线	270.58	77	4686.4	0	163.34	不受限	150	攀枝花地调	null
9818	10kV道广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道广线926开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公线	188.16	15	59	0	201.44	不受限	150	甘孜地调	null
9819	10kV高航线	攀枝花电力调度控制中心	高航线923开关	高梁坪站	50000	是	450	7794.23	公线	349.88	78	6059.9	0	175.48	不受限	150	攀枝花地调	null
9820	10kV土雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土雷线914开关	土地坡站	80000	否	308	5334.72	公线	195.38	63	3384	1220	197.25	不受限	150	自贡地调	null
9821	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	国万路912开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	124.38	83	2154.3	0	183.97	不受限	150	广元地调	null

9822	10kV河永 一线962 大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河永一 线962 开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	310.25	78	5373.6	0	168.96	不受 限	150	泸州 地调	null
9823	10kV河新 一线914 大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河新一 线914 开关	河西	100000	是	302	5230.79	公线	232.22	77	4022	0	162.63	不受 限	150	泸州 地调	null
9824	10kV回金 线	大英电 力调度 控制中 心	回金线 923开 关	回马	80000	是	400	6928.2	公线	310.85	78	5384	0	158.56	不受 限	150	遂宁 地调	null
9825	10kV春海 线	仪陇电 力调度 控制中 心	春海线 947开 关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	440.85	78	7635.6	0	193.27	不受 限	150	南充 地调	null
9826	10kV安江 二线926 大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安江二 线926 开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	329.45	78	5706	0	155.26	不受 限	150	泸州 地调	null
9827	10kV水泥 厂线大馈 线	会理电 力调度 控制中 心	10kV水 泥厂 911开 关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	120.55	80	2088	80	170.27	不受 限	150	凉山 地调	null

9828	10kV大平线	巴州电力调度控制中心	10kV大平线854	大佛寺站	80000	否	335	5802.37	公线	292.96	87	5074	0	148.13	不受限	140	巴中地调	null
9829	10kV园恒线	攀枝花电力调度控制中心	园恒线992开关	园林站	120500	否	400	6928.2	公线	351.72	88	6091.8	0	143.6	不受限	140	攀枝花地调	null
9830	10kV九镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	九镇线912开关	九龙站	34000	是	299	5178.83	公线	222	74	3996	925	147.06	受限	140	广安地调	null
9831	10kV思干线	天全电力调度控制中心	思干线913手车开关	思经站	5000	否	380	6581.79	公线	324	81	5612	500	124	不受限	124	雅安地调	null
9832	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白回线911开关	白鹿	6300	否	90	1558.85	公线	79.79	89	1382	0	176.82	不受限	120	成都地调	null

9833	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲堰路926	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	312.7	78	5416	0	126.56	不受限	100	成都地调	null
9834	10kV楼镇线	青白江电力调度控制中心	楼镇线910开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	389.56	79	6747.2	0	111.72	不受限	100	成都地调	null
9835	10kV丰镇线	简阳电力调度控制中心	丰镇线921	高丰	270000	否	300	5196.15	公线	263.74	88	4568	0	108.53	不受限	100	成都地调	null
9836	10kV官虎线	彭州电力调度控制中心	官虎线922开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	65.05	72	1126.7	0	120.38	不受限	100	成都地调	null
9837	10kV大德路大馈线	天府电力调度控制中心	大德路927开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	533.8	89	9245.4	0	107.67	不受限	100	天府地调	null

9838	10kV堰富路	新都电力调度控制中心	堰富线907开关	沙堰子	126000	否	442	7655.66	专线	391.86	89	6787	0	103.09	不受限	100	成都地调	null
9839	10kV贾园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园二线919开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	411.42	75	7125.8	1300	147.85	不受限	100	成都地调	null
9840	10kV三汽路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	三汽线943开关	三河	80000	否	385	6668.4	专线	337.93	88	5853	0	148.56	不受限	100	成都地调	null
9841	10kV杨园路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨园路911	杨柳	2*50000	否	500	8660.25	专线	443.49	89	7681.2	0	113.02	不受限	100	成都地调	null
9842	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太镇路921开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	365.82	79	6336	0	107.23	不受限	100	天府地调	null
9843	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车立线929开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	534.24	89	9253	0	100.07	不受限	100	天府地调	null

9844	10KV籍大II回大馈线	天府电力调度控制中心	籍大II回921开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	409.95	88	7100.4	0	148.24	不受限	100	天府地调	null
9845	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄田路929开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	353.67	88	6125.6	0	109.78	不受限	100	天府地调	null
9846	10kV郊东一线	广元电力调度控制中心	郊东一线918开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	355.37	78	6155	0	121.95	不受限	100	广元地调	null
9847	10kV上城线	广元电力调度控制中心	上城线911开关	上西站	80000	否	404	6997.49	公线	357.05	88	6184.1	0	113.64	不受限	100	广元地调	null
9848	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云金线912开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	101.23	67	1753.3	450	134.97	不受限	100	内江地调	null
9849	10kV方利线大馈线	武胜电力调度控制中心	方利线951开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	392.12	78	6791.5	0	136.7	不受限	100	广安地调	null

9850	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥镇线914开关	祥符站	6300	否	170	2944.49	公用	72.3	43	1252.3	1250	147.74	不受限	100	资阳地调	null
9851	10kV高永线	内江电力调度控制中心	高永线913开关	高粱站	12600	是	200	3464.1	公线	151.76	76	2628.5	0	142.78	不受限	100	内江地调	null
9852	10kV大一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大一线926开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	147.98	85	2563	0	149.39	不受限	100	南充地调	null
9853	10kV东八一线	内江电力调度控制中心	东八一线913开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	331.75	78	5745.9	0	115.36	不受限	100	内江地调	null
9854	10kV朱春二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春II线931开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	434.47	79	7525	0	137.59	不受限	100	南充地调	null
9855	10kV柏环路大馈线	天府电力调度控制中心	柏环路919开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	353.54	88	6123.3	0	112.08	不受限	100	天府地调	null

9856	10kV柏田线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏田线916开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	129.16	86	2237	0	101.27	不受限	100	南充地调	null
9857	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德创线909开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	352.42	88	6104	0	131.38	不受限	100	成都地调	null
9858	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	296.67	88	5138.4	0	125.83	不受限	100	成都地调	null
9859	10kV苏鹭路	成都配调	苏鹭线、苏科线922	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	370.15	78	6411	0	143.08	不受限	100	成都地调	null
9860	10kV城南I线	宜宾电力调度控制中心	城南I线652开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	297	78	5144.1	0	121.33	不受限	100	宜宾地调	null
9861	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子铝线993开关	子龙庙	82000	是	500	8660.25	公线	392.61	79	6800	0	128.2	不受限	100	成都地调	null

9862	10kV桐石线	江安电力调度控制中心	桐石线956开关	桐梓林站	2*50000	是	430	7447.82	公用	337.97	79	5853.6	0	104.66	不受限	100	宜宾地调	null
9863	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南正线948开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	337.64	79	5848	0	110.26	不受限	100	宜宾地调	null
9864	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线958开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	240.01	77	4156.9	0	138.59	不受限	100	宜宾地调	null
9865	10kV双正线	旺苍电力调度控制中心	双正路911开关	35kV双汇站	6300	否	200	3464.1	公线	172.89	86	2994.5	0	123.19	不受限	100	广元地调	null
9866	10kV金卢线	旺苍电力调度控制中心	金卢线924开关	35kV卢家坝站	16300	是	83	1437.6	专线	59.86	72	1036.8	0	113.28	不受限	100	广元地调	null
9867	10kV土回线	仪陇电力调度控制中心	土回线924开关	土门站(仪陇)	20000	是	323	5594.52	公线	252.12	78	4366.8	0	108.82	不受限	100	南充地调	null

9868	10kV古花 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV古 花线 912开 关	木古站	12600	否	200	3464.1	公线	138.91	69	2406	600	111.69	不受 限	100	凉山 地调	null
9869	10kV元贵 线	仁寿电 力调度 控制中 心	元贵线 911	元通站	100000	是	255	4416.73	公线	197.65	78	3423.3	0	110.08	不受 限	100	眉山 地调	null
9870	10kV民杨 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV民 杨线 956	民胜站	10000	否	192	3325.54	公线	166.88	87	2890.4	0	102.59	不受 限	100	巴中 地调	null
9871	10kV南南 二线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV南 南二线 942	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	351.87	88	6094.4	0	140.98	不受 限	100	巴中 地调	null
9872	10kV永泥 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV永 泥线 918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	255.08	87	4418	0	133.83	不受 限	100	巴中 地调	null
9873	10kV三白 线	阿坝电 力调度 控制中 心	三白线 922开 关	三江站	12600	是	200	3464.1	公线	117.42	59	2033.7	630	107.58	不受 限	100	阿坝 地调	null

9874	10kV姜水 二线	阿坝电 力调度 控制中 心	姜水二 线922 开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	171.89	86	2977.2	0	140.49	不受 限	100	阿坝 地调	null
9875	10kV金镇 线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.金 镇线 913开 关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	173.7	87	3008.4	0	109.29	不受 限	100	达州 地调	null
9876	10kV化遂 东线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.化 遂东线 973开 关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	486.93	97	8433.6	0	200	不受 限	100	达州 地调	null
9877	10kV管金 线	达县电 力调度 控制中 心	管金线 915开 关	管村站	20000	是	200	3464.1	公线	180	90	3117	0	300	不受 限	100	达州 地调	null
9878	10kV大南 线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.大 南线 926开 关	大树站	18000	否	260	4503.33	公线	243.93	94	4224.8	0	300	不受 限	100	达州 地调	null
9879	10kV渡陈 线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.渡 陈线 911开 关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	169.23	77	2931	0	117.41	不受 限	100	达州 地调	null

9880	10kV意庆线大馈线	富顺电力调度控制中心	意庆线915开关	意志站	100200	否	210	3637.31	公线	162.14	77	2808.3	0	101.55	不受限	100	自贡地调	null
9881	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木坊线956开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	82.64	83	1431.4	0	127.44	不受限	100	阿坝地调	null
9882	10kV回红线大馈线	富顺电力调度控制中心	回红线914开关	回澜站	15000	否	345	5975.58	公线	268.58	76	4653.6	0	126.86	不受限	100	自贡地调	null
9883	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	北弓线952开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	47.29	36	819	1130	108.68	不受限	100	阿坝地调	null
9884	10kV草金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草金线927开关	草田站	80000	否	180	3117.69	公线	154.39	86	2674	0	131.92	不受限	100	自贡地调	null
9885	10kV道檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道檀线941开关	道生灏站	80000	是	416	7205.33	公线	218.2	52	3779.2	1880	105.06	不受限	100	自贡地调	null

9886	10kV燕潮线	自贡电力调度控制中心	燕潮线918开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	297.85	78	5158.8	0	106.63	不受 限	100	自贡地调	null
9887	10kV凤宇二线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇二线977开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	232.75	78	4031.2	0	125.72	不受 限	100	攀枝花地调	null
9888	10kV河盐线	盐边电力调度控制中心	河盐线952开关	河口站	4000	否	100	1732.05	公线	84.05	84	1455.7	0	103.15	不受 限	100	攀枝花地调	null
9889	10kV板同北线	仁和电力调度控制中心	板同北线977开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	311.89	78	5401.9	0	140	不受 限	100	攀枝花地调	null
9890	10kV乡清线	蒲城电力调度控制中心	乡清线916开关	东乡站	92000	是	373	6460.55	公线	290.79	78	5036.4	0	132.04	不受 限	100	达州地调	null
9891	10kV渡吟线	蒲城电力调度控制中心	渡吟线914开关	渡口站	23000	是	380	6581.79	公线	297.36	78	5150.3	2500	115.13	不受 限	100	达州地调	null

9892	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许双线921开关	许州站	11.3	是	269	4659.22	公用	209.01	78	3620.1	0	107.28	不受限	100	绵阳地调	null
9893	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	12600	是	170	2944.49	公线	129.84	76	2248.8	0	106.79	不受限	100	遂宁地调	null
9894	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	柏沙线913开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	313.12	78	5423.3	0	119.26	不受限	100	广元地调	null
9895	10kV郊井线	苍溪电力调度控制中心	郊井线912开关	35kV城郊站	16300	否	200	3464.1	公线	171.97	86	2978.6	0	139.09	不受限	100	广元地调	null
9896	10kV江滨二线	眉山电力调度控制中心	江滨二线924开关	江公开闭所	0	是	400	6928.2	公线	313.64	78	5432.3	0	110.26	不受限	100	眉山地调	null
9897	10kV顺平线	米易电力调度控制中心	顺平线971开关	顺和站	50000	是	175	3031.09	公线	133.37	76	2310	0	114.87	不受限	100	攀枝花地调	null

9898	10kV顺通 线917大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	顺通线 917	顺龙	20000	是	406	7032.13	公线	318.14	78	5510.2	0	115.5	不受 限	100	泸州 地调	null
9899	10kV城新 环912	眉山电 力调度 控制中 心	城新环 912开 关	新乐开 闭所	0	是	390	6755	公线	233.82	60	4049.7	1250	104.3	不受 限	100	眉山 地调	null
9900	10kV牯纸 线	青神电 力调度 控制中 心	牯纸线 928开 关	牯牛山	362000	否	482	8348.48	专线	426.5	88	7387	0	126.63	不受 限	100	眉山 地调	null
9901	10kV北谷 一线	资中电 力调度 控制中 心	北谷一 线918 开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	374.97	89	6494.4	0	99.51	不受 限	100	内江 地调	null
9902	10kV资城 线	资中电 力调度 控制中 心	资城线 926开 关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	372.82	88	6457.2	0	136.71	不受 限	100	内江 地调	null
9903	10kV资配 线	资中电 力调度 控制中 心	资配线 921开 关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	372.61	88	6453.6	0	140.31	不受 限	100	内江 地调	null

9904	10kV德华二路	德阳电力调度控制中心	德华二路918开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	433.2	78	7503.1	0	145.64	不受限	100	德阳地调	null
9905	10kV莲水线大馈线	五通桥电力调度控制中心	莲水线942开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	133.35	39	2309.6	2350	120.86	不受限	100	乐山地调	null
9906	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南城一路913开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	408.23	79	7070.5	0	107.12	不受限	100	德阳地调	null
9907	10kV隐镇路大馈线	荃华电力调度控制中心	隐镇路901开关	隐峰站	20000	否	434	7517.1	公线	370.67	85	6420	200	145.39	不受限	100	德阳地调	null
9908	10kV分天线	井研电力调度控制中心	分天线913开关	分全站	11300	是	330	5715.77	公线	255.61	77	4427.2	0	145.42	不受限	100	乐山地调	null
9909	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅青线913开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	112.48	75	1948.2	0	130.26	不受限	100	乐山地调	null

9910	10kV水金线973大馈线	乐山电力调度控制中心	水金线973开关	水口站	102000	否	335	5802.37	公线	295.15	88	5112	0	110.13	不受限	100	乐山地调	null
9911	10kV香镇一路	绵竹电力调度控制中心	香镇一路914开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公用	433.05	78	7500.5	0	148.24	不受限	100	德阳地调	null
9912	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	10kV清红线952	清江站	16300	否	170	2944.49	公线	147.89	87	2561.5	0	88.54	不受限	80	巴中地调	null
9913	10kV兰雷线	平昌电力调度控制中心	10kV兰雷线914	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	175.87	88	3046	0	71.69	不受限	70	巴中地调	null
9914	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专线	446.95	89	7741.2	0	53.02	不受限	50	成都地调	null
9915	10kV光顺二路	彭州电力调度控制中心	光顺二路924开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	547.98	99	9491	0	87.24	不受限	50	成都地调	null

9916	10kV平五 一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV平 五一线 952	平昌站	120000	否	200	3464.1	公线	177.15	89	3068.2	0	49.49	不受 限	40	巴中 地调	null
9917	10kV化柳 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV化 柳线 912	化成站	12600	否	220	3810.51	公线	195.84	89	3392	0	37.46	不受 限	37	巴中 地调	null
9918	10kV通西 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV通 西线 854	通江站	90000	否	442	7655.66	公线	395.57	89	6851.3	0	38.79	不受 限	30	巴中 地调	null
9919	10kV平农 线	达县电 力调度 控制中 心	平农线 923开 关	平滩站	11000	否	205	3550.7	公线	202.66	99	3510	0	40	不受 限	10	达州 地调	null
9920	10kV平临 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV平 临线 952	平溪站	8000	否	148	2563.44	公线	132.69	90	2298.2	0	8.9	不受 限	8	巴中 地调	null
9921	10kV家镇 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家 镇 I 回	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	269.49	90	4667.6	0	8.93	不受 限	7	巴中 地调	null

9922	10kV板千 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV板 千线 911	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	179.94	90	3116.5	0	1.19	不受 限	1	巴中 地调	null
9923	10kV佛土 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV佛 土线 913	佛楼站	10000	否	377	6529.83	公线	353.3	94	6119.1	0	-242.25	受限	不可开 放	巴中 地调	null
9924	10kV凤观 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV凤 观线 961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公线	813.39	370	14088	0	-10658.54	受限	不可开 放	巴中 地调	null
9925	10kV渔店 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV渔 店线 955	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	594.52	297	10297	0	-7179.31	受限	不可开 放	巴中 地调	null
9926	10kV渔和 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV渔 和线 953	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	349.76	175	6057.9	0	-2940.21	受限	不可开 放	巴中 地调	null
9927	10kV旺新 四线	旺苍电 力调度 控制中 心	旺新四 线922	松林坡 站	80000	是	485	8400.45	公线	375.57	77	6504.8	0	215.56	受限	不可开 放	广元 地调	null

9928	10kV得爱线	平昌电力调度控制中心	10kV得爱线922	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	498.6	249	8635.7	0	-5518.01	受限	不可开放	巴中地调	null
9929	10kV旺新二线	旺苍电力调度控制中心	旺新二线924	松林坡站	80000	是	552	9560.92	公线	254.13	46	4401.5	1250	1997.24	受限	不可开放	广元地调	null
9930	10kV英鼓线	旺苍电力调度控制中心	英鼓线914	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	65.5	65	1134.5	0	-11441.16	不受限	不可开放	广元地调	null
9931	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄白线984开关	禄加站	63000	否	300	5196.15	公线	300	100	5196.2	0	-6239.77	不受限	不可开放	眉山地调	null
9932	10kV林五线	旺苍电力调度控制中心	林五线919	35kV林庆站	20000	否	444	7690.31	公线	278.8	63	4828.9	0	2092.38	受限	不可开放	广元地调	null
9933	10kV旺马线	旺苍电力调度控制中心	旺马线914	松林坡站	80000	是	423	7326.57	公线	238.59	56	4132.3	0	1728.96	受限	不可开放	广元地调	null

9934	10kV英檬线	旺苍电力调度控制中心	英檬路913开关	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	47.2	47	817.5	0	-1389.85	不受限	不可开放	广元地调	null
9935	10kV华镇线	旺苍电力调度控制中心	华镇线913开关	35kV张华站	6300	是	150	2598.08	公线	115.08	77	1993.2	0	85.26	不受限	不可开放	广元地调	null
9936	10kV嘉城旺线	旺苍电力调度控制中心	嘉城旺线914	35kV嘉川站	10000	是	347	6010.22	公线	280.6	81	4860	0	-51.82	不受限	不可开放	广元地调	null
9937	10kV双高线	旺苍电力调度控制中心	双高路912开关	35kV双汇站	6300	是	207	3585.35	公线	93.2	45	1614.2	0	-3129.82	不受限	不可开放	广元地调	null
9938	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	林化线916	35kV林庆站	20000	否	138	2390.23	专线	15	11	259.8	0	1891.41	受限	不可开放	广元地调	null
9939	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	149.94	50	2597	10360	-8800.08	不受限	不可开放	遂宁地调	null

9940	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	旺新一线911	松林坡站	80000	是	478	8279.2	公线	280.09	59	4851.2	0	1772.16	受限	不可开放	广元地调	null
9941	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁曹线912开关	仁和	12600	否	185	3204.29	公线	216.57	117	3751	100	-967.14	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9942	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	旺黄线921	松林坡站	80000	否	390	6755	公线	268.31	69	4647.1	0	1432.4	受限	不可开放	广元地调	null
9943	10kV香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山镇线922开关	香山	12600	是	154	2667.36	公线	188.54	122	3265.5	880	-2011.61	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9944	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	南云线916开关	城南	126000	是	436	7551.74	公线	297.51	68	5152.8	900	-11.41	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9945	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	国镇路913开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	152.94	102	2649	0	-310.73	不受限	不可开放	广元地调	null

9946	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	旺铁线917开关	松林坡站	80000	否	214	3706.59	专线	16.24	8	281.2	0	3054.73	受限	不可开放	广元地调	null
9947	10kV杨医线	巴州电力调度控制中心	10kV杨医线926	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	879.02	146	15225	0	-5871.53	受限	不可开放	巴中地调	null
9948	10kV恩明线	巴州电力调度控制中心	10kV恩明线851	恩阳站	90000	否	220	3810.51	公线	288.68	131	5000	0	-1570.54	受限	不可开放	巴中地调	null
9949	10kV视钢线	仁寿电力调度控制中心	视钢线975开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	576.17	116	9979.2	0	-3120.28	不受限	不可开放	眉山地调	null
9950	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	林保线915	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	专线	125.54	52	2174.3	500	1113.69	受限	不可开放	广元地调	null
9951	10kV英五线	旺苍电力调度控制中心	英五线913开关	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	112.6	56.3	1950.3	0	-5760.51	不受限	不可开放	广元地调	null

9952	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	林郊线918	35kV林庆站	20000	否	277	4797.78	公线	61.79	22	1070.2	0	3247.8	受限	不可开放	广元地调	null
9953	10kV北秧线	平昌电力调度控制中心	10kV北秧线915	城北站	20000	否	200	3464.1	公线	186.36	93	3227.8	0	-110.11	受限	不可开放	巴中地调	null
9954	10kV城开线	蓬溪电力调度控制中心	城开线927开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	393.75	87	6819.8	0	-515.14	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9955	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	双国线914	35kV双汇站	6300	是	200	3464.1	公线	186.53	93	3230.7	0	-5655.42	不受限	不可开放	广元地调	null
9956	10kV旺新三线	旺苍电力调度控制中心	旺新三线916	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	360.8	74	6249	0	471.36	受限	不可开放	广元地调	null
9957	10kV笔马线	平昌电力调度控制中心	10kV笔马线914	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	321.66	161	5571.2	0	-2453.51	受限	不可开放	巴中地调	null

9958	10kV桅赵线	旺苍电力调度控制中心	桅赵线924	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	专线	128	43	2216.9	0	-1004.47	不受限	不可开放	广元地调	null
9959	10kV文松线	仁寿电力调度控制中心	文松线914开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	237.08	62	4106.2	0	1817.41	受限	不可开放	眉山地调	null
9960	10kV游体线	蓬溪电力调度控制中心	游体线916开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	465.59	102	8064	0	-1759.34	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9961	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	游拓线928开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	376	83	6512.4	0	-207.74	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9962	10kV蓬利线	蓬溪电力调度控制中心	蓬利线915开关	蓬南	20000	否	275	4763.14	公线	248.45	90	4303.1	100	-116.27	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9963	10kV衣白线	平昌电力调度控制中心	10kV衣白线911	白衣站	16300	否	275	4763.14	公线	299.02	109	5179	0	-892.17	受限	不可开放	巴中地调	null

9964	10kV旺城嘉线	旺苍电力调度控制中心	旺城嘉线923	松林坡站	80000	是	400	6928.2	公线	302.89	76	5246	0	296.56	受限	不可开放	广元地调	null
9965	10kV金珠线	蓬溪电力调度控制中心	金珠线919开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	232.22	43	4022.1	7800	-4339.64	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9966	10kV雪上线	巴州电力调度控制中心	10kV雪上线916	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	194.69	97	3372	0	-254.31	受限	不可开放	巴中地调	null
9967	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	游泉线917开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	444.94	93	7706.4	0	-1055.33	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9968	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	嘉华线913	35kV嘉川站	10000	是	207	3585.35	公线	184	92	3186	0	-841.72	不受限	不可开放	广元地调	null
9969	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	旺河线925	松林坡站	80000	是	358	6200.74	公线	191.06	53	3309.2	630	1021.39	受限	不可开放	广元地调	null

9970	10kV蓬昆线	蓬溪电力调度控制中心	蓬昆线916开关	蓬南	20000	是	330	5715.77	公线	239.84	73	4154.1	2630	-2211.48	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9971	10kV桥蜀线	蓬溪电力调度控制中心	桥蜀线917开关	天桥	8300	是	300	5196.15	公线	286.21	95	4957.2	0	-800.28	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9972	10kV游安线	蓬溪电力调度控制中心	游安线925开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	443.35	97	7678.8	0	-1374.14	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9973	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	林农线914	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	公线	220.47	91	3818.5	0	-30.51	受限	不可开放	广元地调	null
9974	10kV文视线	仁寿电力调度控制中心	文视线913开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	208.94	55	3618.8	0	1646.63	受限	不可开放	眉山地调	null
9975	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古二线914开关	大洲驿	64000	是	196	3394.82	公线	211.93	108	3670.7	0	-954.84	不受限	不可开放	泸州地调	null

9976	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上春线915开关	上马	8200	是	250	4330.13	公线	216.91	86	3490	0	-2108.9	不受限	不可开放	泸州地调	null
9977	10kV福青线	蓬溪电力调度控制中心	福青线913开关	天福	20000	是	300	5196.15	公线	284.17	95	4921.8	315	-1079.88	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9978	10kV蓬兴线	蓬溪电力调度控制中心	蓬兴线913开关	蓬南	20000	否	220	3810.51	公线	207.15	94	3587.8	0	-158.34	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9979	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上镇线911开关	上马	8000	是	302	5230.79	公线	214.43	71	3714	0	470.63	受限	不可开放	泸州地调	null
9980	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	10kV云板线912	云台站	15000	否	220	3810.51	公线	206.02	94	3568.3	0	-138.84	受限	不可开放	巴中地调	null
9981	10kV棉麒一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒一线914开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	351.2	83	6082.7	0	-221.44	不受限	不可开放	泸州地调	null

9982	10kV元灵线	平昌电力调度控制中心	10kV元灵线924	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	208.08	104	3604	0	-486.31	受限	不可开放	巴中地调	null
9983	10kV温园线	大英电力调度控制中心	温园线914开关	温家坪	80000	否	553	9578.24	公线	253.37	46	4388.4	6780	-2547.98	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9984	10kV莱双线	大英电力调度控制中心	莱双线925开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	355.49	89	6157.1	12000	-12614.54	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9985	10kV玉象线	大英电力调度控制中心	玉象线911开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	176.34	73	3054.2	200	71.34	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9986	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	278.18	50	4818	0	2844.59	受限	不可开放	遂宁地调	null
9987	10kV家乐线	巴州电力调度控制中心	10kV家乐线964	谢家站	100000	否	200	3464.1	公线	403.3	202	6985.1	0	-3867.41	受限	不可开放	巴中地调	null

9988	10kV温采线	大英电力调度控制中心	温采线925开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	419.79	81	7270.8	0	-65.47	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9989	10kV河福线	大英电力调度控制中心	河福线923开关	河边	18800	是	400	6928.2	公线	240.88	60	4172	0	1370.56	受限	不可开放	遂宁地调	null
9990	10kV玉滨I回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨I回	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	324.55	148	5621.2	0	-2191.74	受限	不可开放	巴中地调	null
9991	10kV喻天竺线914大馈线	泸州电力调度控制中心	喻天竺线914开关	喻寺	10000	是	285	4936.34	公线	493.13	173	8541	0	-4591.93	受限	不可开放	泸州地调	null
9992	10kV莱魁线	大英电力调度控制中心	莱魁线922开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	511.09	92	8852	900	-2089.41	不受限	不可开放	遂宁地调	null
9993	10kV河卓线	大英电力调度控制中心	河卓线911开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	196.07	35	3396	250	4016.59	受限	不可开放	遂宁地调	null

9994	10kV喻邹线921大馈线	泸州电力调度控制中心	喻邹线921开关	喻寺	50000	是	285	4936.34	公线	362.61	127	6280.4	0	-2331.33	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
9995	10kV青新 线	大英电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	452.08	82	7830	0	-167.41	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null
9996	10kV喻镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	喻镇线915开关	喻寺	10000	是	252	4364.77	公线	205.17	81	3553.5	0	-61.68	受限	不可开 放	泸州 地调	null
9997	10kV河渡线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	河渡线912开关	河西	80000	是	265	4589.93	公线	118.5	44	2140	0	-8217.26	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
9998	10kV喻雨线923大馈线	泸州电力调度控制中心	喻雨线923开关	喻寺	8000	是	308	5334.72	公线	278.03	90	4815.4	0	-547.62	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
9999	10kV佛街 线	平昌电力调度控制中心	10kV佛街线911	佛楼站	10000	否	180	3117.69	公线	355.92	198	6164.5	0	-3358.58	受限	不可开 放	巴中 地调	null

10000	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正安二线947开关	正兴站	100000	否	560	9699.48	公线	709.47	127	12288	0	-3558.57	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10001	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂镇线922	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	293.8	98	5088.7	0	-931.78	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10002	10kV河马线	大英电力调度控制中心	河马线922开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	223.09	63	3864	0	1055.02	受限	不可开 放	遂宁 地调	null
10003	10kV玄柳线915大馈线	泸州电力调度控制中心	玄柳线915开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	161.89	53	2803.9	0	1463.88	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10004	10kV河星线	大英电力调度控制中心	河星线924开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	139.26	39	2412	0	2507.02	受限	不可开 放	遂宁 地调	null
10005	10kV新警线934大馈线	泸州电力调度控制中心	新警线934开关	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	221.28	27	3832.6	0	7418.8	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10006	10kV温石线	大英电力调度控制中心	温石线918开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	277.34	53	4803.6	5000	-2598.27	不受限	不可开放	遂宁地调	null
10007	10kV丰利线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰利线915开关	丰乐	8000	是	201	3481.42	公线	133.47	67	2410	0	-3447.96	不受限	不可开放	泸州地调	null
10008	10kV回窑线	大英电力调度控制中心	回窑线912开关	回马	80000	是	465	8054.04	公线	97	19	1680	0	-5712.77	不受限	不可开放	遂宁地调	null
10009	10kV永太线	大英电力调度控制中心	永太线915开关	永乐	12600	是	355	6148.78	公线	196.71	55	3407	1830	-317.98	不受限	不可开放	遂宁地调	null
10010	10kV新图线927大馈线	泸州电力调度控制中心	新图线927开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	553.75	136	9591	1410	-5375.3	受限	不可开放	泸州地调	null
10011	10kV温葫线	大英电力调度控制中心	温葫线928开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	435.66	84	7545.6	0	-340.27	不受限	不可开放	遂宁地调	null

10012	10kV青高线	大英电力调度控制中心	青高线925开关	青龙坡	80000	是	240	4156.92	公线	138.22	58	2394	2460	-1528.46	不受限	不可开放	遂宁地调	null
10013	10kV石丰线914大馈线	泸州电力调度控制中心	石丰线914开关	石桥	5000	是	250	4330.13	公线	365.18	146	6325	0	-2860.9	不受限	不可开放	泸州地调	null
10014	10kV城思线	天全电力调度控制中心	城思线923开关	思经站	5000	是	335	5802.37	公线	262	78	4538	300	0	受限	不可开放	雅安地调	null
10015	10kV渡双线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡双线921	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	356.09	84	6167.5	0	-306.24	不受限	不可开放	泸州地调	null
10016	10kV始三线	天全电力调度控制中心	始三线928开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	353	92	6114	800	0	不受限	不可开放	雅安地调	null
10017	10kV兴甘线	天全电力调度控制中心	兴甘线912开关	兴业站	8000	否	380	6581.79	公线	58.9	29	1020	800	0	不受限	不可开放	雅安地调	null

10018	10kV始柳线	天全电力调度控制中心	始柳线917开关	始阳站	40000	否	600	10392.3	公线	312	93	6114	400	0	不受限	不可开放	雅安地调	null
10019	10kV黄格线926大馈线	泸州电力调度控制中心	黄格线926开关	黄叙	50000	是	285	4936.34	公线	180.48	63	3126	0	823.07	受限	不可开放	泸州地调	null
10020	10kV兴新线	天全电力调度控制中心	兴新线924手车开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	387	102	6703	750	0	不受限	不可开放	雅安地调	null
10021	10kV大护线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	大护线916	大洲驿	63000	是	302	5230.79	公线	268	89	4641.7	0	-457.07	不受限	不可开放	泸州地调	null
10022	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永数一线916开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	336.61	51	5830	2350	1034.51	受限	不可开放	雅安地调	null
10023	10kV大博线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大博线922开关	大洲驿	63000	是	400	6928.2	公线	206.18	51	3600	0	-3833.04	不受限	不可开放	泸州地调	null

10024	10kV蒙新 线	雅安电 力调度 控制中 心	蒙新线 914开 关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	322.24	81	5581.2	1500	-845.82	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10025	10kV冯古 线914断 路器间隔	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯 古线 914开 关	冯嘴	127000	否	352	6096.82	公线	643.31	183	11142	0	-5654.96	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10026	10kV黑廖 线	雅安电 力调度 控制中 心	黑廖线 911开 关	黑竹站	18800	否	300	5196.15	公线	560.16	187	9702	2371	-7396.47	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10027	10kV打镇 线911大 馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	10kV打 镇线 911开 关	打古	10100	是	200	3464.1	公线	93.36	47	1720	0	-847.72	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10028	10kV城水 线	宝兴电 力调度 控制中 心	城水线 914开 关	城南站	100000	是	363	6287.34	公线	413.45	114	7160.9	0	-2131.03	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10029	10kV城园 线	宝兴电 力调度 控制中 心	城园线 925开 关	城南站	100000	是	483.26	8370.31	公线	456.97	95	7914.7	0	-1218.45	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null

10030	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城中线916开关	城南站	100000	否	317	5490.6	公线	286.07	90	4954.7	0	-13.16	不受限	不可开放	雅安地调	null
10031	10kV平兴线	巴州电力调度控制中心	10kV平兴线911	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	226.81	113	3928.4	0	-810.71	受限	不可开放	巴中地调	null
10032	10kV北鸭线	仁寿电力调度控制中心	北鸭线912	北斗站	10000	否	235	4070.32	公线	235	100	4070.3	0	-1804.61	不受限	不可开放	眉山地调	null
10033	10kV穆民线	宝兴电力调度控制中心	穆民线923开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	401.61	117	6955.8	0	-2216.91	不受限	不可开放	雅安地调	null
10034	10kV白泉一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	白泉一线916	白节	10000	是	300	5196.15	公线	252.22	84	4368.5	0	-211.58	不受限	不可开放	泸州地调	null
10035	10kV柏灝线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灝线927开关	柏杨坪	40000	是	306	5300.08	公线	251.48	82	4355.6	0	-115.54	不受限	不可开放	泸州地调	null

10036	10kV城兴线	宝兴电力调度控制中心	城兴线923开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	425.32	98	7366.5	0	-1325.11	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10037	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻桐线912开关	喻寺	30000	是	285	4936.34	公线	349.18	123	6047.8	0	-2098.73	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10038	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫二线922开关	文宫站	26300	是	350	6062.18	公线	408.03	117	7067	0	-2217.26	受限	不可开 放	眉山 地调	null
10039	10kV安永一线963大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永一线963	安富	126000	是	430	7447.82	公线	348.15	81	6030	0	-71.74	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10040	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼水线612	鱼塘	16000	否	254	4399.41	专线	234.67	92	4064.5	0	-105.03	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10041	10kV南化二线	仪陇电力调度控制中心	南化二线915开关	丰南站	100000	是	507	8781.5	公线	396.98	78	6875.7	0	149.5	受限	不可开 放	南充 地调	null

10042	10kV兴碑线	仪陇电力调度控制中心	兴碑线915开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	206.59	55	3578.1	0	1645.76	受限	不可开放	南充地调	null
10043	10kV鱼林线620大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼林线620	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	235.59	83	4080.5	0	-131.43	不受限	不可开放	泸州地调	null
10044	10kV日塔线大馈线	仪陇电力调度控制中心	日塔线911开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	196.7	52	3406.8	0	2470.05	受限	不可开放	南充地调	null
10045	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	路街线912手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	361.51	96	6261.4	0	-1037.54	不受限	不可开放	南充地调	null
10046	10kV兴双线	仪陇电力调度控制中心	兴双线924开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	204.83	54	3547.7	0	1676.16	受限	不可开放	南充地调	null
10047	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨高线947	杨桥	360000	是	271	4693.86	公线	67.85	25	820	0	-3431.01	不受限	不可开放	泸州地调	null

10048	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观望线914开关	观紫站(仪陇)	18000	是	218	3775.87	公线	169.61	78	2937.6	0	83.1	不受限	不可开放	南充地调	null
10049	10kV杨流线	南江电力调度控制中心	10kV杨流线854	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	229.1	115	3968	0	-850.31	受限	不可开放	巴中地调	null
10050	10kV江红线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江红线912开关	江北	40200	否	305	5282.75	公线	330.22	108	5650	0	-4665.93	不受限	不可开放	泸州地调	null
10051	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永磨线912开关	永乐站(仪陇)	16300	否	178	3083.05	公线	177.64	100	3076.8	0	-302.06	不受限	不可开放	南充地调	null
10052	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	兴赛线917开关	复兴站	80000	否	323	5594.52	公线	282.06	87	4885.3	0	149.77	受限	不可开放	南充地调	null
10053	10kV兴街线	仪陇电力调度控制中心	兴街线925开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	248.53	66	4304.6	0	1572.25	受限	不可开放	南充地调	null

10054	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	兴二线923开关	复兴站	80000	否	270	4676.54	公线	299.26	111	5183.2	0	-974.31	受限	不可开放	南充地调	null
10055	10kV杨金线932大馈线	泸州电力调度控制中心	杨金线932	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	50.62	10	876.8	0	6397.82	受限	不可开放	泸州地调	null
10056	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日双线925开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	337.07	89	5838	0	38.85	受限	不可开放	南充地调	null
10057	10kV日马线	仪陇电力调度控制中心	日马线914开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	196.32	52	3400.2	0	2476.65	受限	不可开放	南充地调	null
10058	10kV日来线	仪陇电力调度控制中心	日来线922开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	189.53	50	3282.6	0	2594.25	受限	不可开放	南充地调	null
10059	10kV日福线	仪陇电力调度控制中心	日福线913开关	日兴站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	199.99	53	3463.8	0	1760.06	受限	不可开放	南充地调	null

10060	10kV日大线	仪陇电力调度控制中心	日大线912开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	259.68	69	4497.6	0	1379.25	受限	不可开放	南充地调	null
10061	10kV日碧线	仪陇电力调度控制中心	日碧线923开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	85.08	23	1473.6	200	4203.25	受限	不可开放	南充地调	null
10062	10kV坡石线	仪陇电力调度控制中心	坡石线931开关	高坡站	90000	否	510	8833.46	公线	475.74	93	8239.8	0	-289.69	不受限	不可开放	南充地调	null
10063	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡药线917	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	335.47	79	5810.4	0	50.86	不受限	不可开放	泸州地调	null
10064	10kV南竹线	仪陇电力调度控制中心	南竹线926开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公线	217.06	43	3759.4	0	4143.95	受限	不可开放	南充地调	null
10065	10kV南兴线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	南兴线914开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公线	244.97	48	4242.9	0	3660.45	受限	不可开放	南充地调	null

10066	10kV南化线927大馈线	仪陇电力调度控制中心	南化线927开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公线	214.42	42	3713.7	0	4189.65	受限	不可开放	南充地调	null
10067	10kV南福线	仪陇电力调度控制中心	南福线924开关	丰南站	100000	是	507	8781.5	公线	230.06	45	3984.6	0	3040.6	受限	不可开放	南充地调	null
10068	10kV杨翠线941	泸州电力调度控制中心	杨翠线941	杨桥	180000	是	406	7032.13	公线	6.11	2	105.8	0	5519.9	受限	不可开放	泸州地调	null
10069	10kV柳义线912大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳义线914开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	150.55	85	2607.6	0	-141.16	不受限	不可开放	南充地调	null
10070	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	10kV渔三线954	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	595.18	298	10309	0	-7190.81	受限	不可开放	巴中地调	null
10071	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	565.6	114	9796.2	0	-2079.92	不受限	不可开放	眉山地调	null

10072	10kV玄镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	玄镇线914	玄滩	40000	是	326	5646.49	公线	45.35	14	785.4	0	3731.79	受限	不可开放	泸州地调	null
10073	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立街线921开关	立山站(仪陇)	16300	是	218	3775.87	公线	204.53	94	3542.4	0	-521.7	不受限	不可开放	南充地调	null
10074	10kV观张线	仪陇电力调度控制中心	观张线912开关	观紫站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	56.33	32	975.6	0	1490.84	受限	不可开放	南充地调	null
10075	10kV玄钢线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄滩	40000	是	285	4936.34	公线	350.29	123	6067	0	-2117.93	不受限	不可开放	泸州地调	null
10076	10kV清关线	巴州电力调度控制中心	10kV清关线954	清江站	16300	否	200	3464.1	公线	202.03	101	3499.2	0	-381.51	受限	不可开放	巴中地调	null
10077	10kV柏双线	仁寿电力调度控制中心	柏双线968开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	441.58	89	7648.1	0	-789.18	不受限	不可开放	眉山地调	null

10078	10kV观先线	仪陇电力调度控制中心	观先线923开关	观紫站(仪陇)	18000	否	323	5594.52	公线	234.32	73	4058.4	0	976.67	受限	不可开放	南充地调	null
10079	10kV观街线大馈线	仪陇电力调度控制中心	观街线922开关	观紫站(仪陇)	18000	是	377	6529.83	公线	121.8	32	2109.6	0	3114.26	受限	不可开放	南充地调	null
10080	10kV观大线	仪陇电力调度控制中心	观大线911开关	观紫站(仪陇)	18000	否	178	3083.05	公线	239.31	134	4144.8	0	-1370.05	受限	不可开放	南充地调	null
10081	10kV春西二线	仪陇电力调度控制中心	春西二线915开关	春晖站	80000	是	507	8781.5	公线	465.46	92	8061.8	250	-1286.6	不受限	不可开放	南充地调	null
10082	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新政线919开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	211.7	52	3666.7	1410	549	受限	不可开放	泸州地调	null
10083	10kV新邮线686大馈线	泸州电力调度控制中心	新邮线936	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	328.18	81	5684	0	-58.3	不受限	不可开放	泸州地调	null

10084	10kV春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	599.76	118	10388	0	-2484.45	受限	不可开放	南充地调	null
10085	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	城四线912开关	金城站(仪陇)	10300	是	323	5594.52	公线	281.71	87	4879.2	0	-403.58	受限	不可开放	南充地调	null
10086	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新阳线932开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	310.25	76	5373.6	0	252.1	受限	不可开放	泸州地调	null
10087	10kV赶电线	南江电力调度控制中心	10kV赶电线852	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	408.87	149	7081.6	0	-2794.77	受限	不可开放	巴中地调	null
10088	10kV南城线925大馈线	仪陇电力调度控制中心	南城线925开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公线	315.15	62	5458.4	0	2444.95	受限	不可开放	南充地调	null
10089	10kV观中线	仪陇电力调度控制中心	观中线921开关	观紫站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	304.64	81	5276.4	0	600.45	受限	不可开放	南充地调	null

10090	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新西新裕线917开关	新房子	141000	是	812	14064.25	公线	221.28	27	3832.6	0	7418.8	受限	不可开放	泸州地调	null
10091	10kV河中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV河中线923开关	河口站	9000	否	156	2702	公线	178	114	3083	0	-651.232	受限	不可开放	凉山地调	null
10092	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV乐杨线912开关	乐寨站	80000	否	240	4156.92	公线	340.6	142	5899.2	0	-2157.97	受限	不可开放	凉山地调	null
10093	10kV益白线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益白线912开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公线	224	128	3879.7	1920	-3071.78	受限	不可开放	凉山地调	null
10094	10kV新天线647大馈线	泸州电力调度控制中心	新天线916开关	新房子	141000	否	463	8019.4	公线	280.69	61	4861.6	0	2355.86	受限	不可开放	泸州地调	null
10095	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV外元线914开关	外北站	12600	否	220	3810.51	公线	210.62	96	3648	2365	-2583.54	受限	不可开放	凉山地调	null

10096	10kV安海线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	安海线929开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	151.7	38	2570	0	-2190.44	不受限	不可开放	泸州地调	null
10097	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河普线912小车开关	河口站	9100	否	170	2944.49	公线	216	127	3741.1	1750	-2841.16	受限	不可开放	凉山地调	null
10098	10kV新泰线664大馈线	泸州电力调度控制中心	新泰线924	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	309.28	67	5356.8	0	1058.72	受限	不可开放	泸州地调	null
10099	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐寨站	80200	否	240	4156.92	公线	319	133	5525.1	2730	-4513.96	受限	不可开放	凉山地调	null
10100	10kV新森线937大馈线	泸州电力调度控制中心	新森线937开关	新房子	141000	否	406	7032.13	公线	140.43	35	2432.3	0	3896.62	受限	不可开放	泸州地调	null
10101	10kV通安线大馈线	会理电力调度控制中心	通安线919开关	通安站	19000	否	300	5196.15	公线	313	104	5421.2	4310	-5054.76	受限	不可开放	凉山地调	null

10102	10kV新琴线673大馈线	泸州电力调度控制中心	新琴线974	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	316.92	68	5489.1	1600	-673.58	不受限	不可开放	泸州地调	null
10103	10kV新光线大馈线	会理电力调度控制中心	新光线912小车开关	新坝站	22650	否	250	4330.13	公线	321	128	5559.7	1570	-3232.72	受限	不可开放	凉山地调	null
10104	10kV古江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古江线911开关	木古站	12600	否	200	3464.1	公线	178	89	3083	525	-490.36	受限	不可开放	凉山地调	null
10105	10kV新南新连线926大馈线	泸州电力调度控制中心	新南新连线926开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	99.49	25	1723.1	0	3902.6	受限	不可开放	泸州地调	null
10106	10kV白万线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白万线921开关	白塔站	71500	否	280	4849.74	公线	326.56	117	5656	4800	-6091.23	受限	不可开放	凉山地调	null
10107	10kV新龙线931大馈线	泸州电力调度控制中心	新龙线931开关	新房子	160000	是	406	7032.13	公线	423.28	104	7331.2	600	-2305.5	受限	不可开放	泸州地调	null

10108	10kV新林二线935大馈线	泸州电力调度控制中心	新林二线935开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	523.91	113	9074.1	0	-2658.58	受限	不可开放	泸州地调	null
10109	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新乐线928	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	259.05	49	4486.7	0	3697.24	受限	不可开放	泸州地调	null
10110	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南西线912开关	(会理县调)城南站	16000	否	270	4676.54	公线	181.52	67	3144	3650	-2585.11	受限	不可开放	凉山地调	null
10111	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新江线938开关	新房子	160000	否	254	4399.41	公线	271.71	107	4706	0	-746.53	不受限	不可开放	泸州地调	null
10112	10kV黎厂线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黎厂线924开关	黎溪站	100000	否	335	5802.37	公线	326.77	98	5659.7	625	-1062.57	受限	不可开放	凉山地调	null
10113	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古明线913开关	木古站	12600	否	200	3464.1	公线	282.27	141	4889	650	-2421.31	受限	不可开放	凉山地调	null

10114	10kV新河 线933大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新河线 933开 关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	130.27	28	2256.3	0	4159.22	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10115	10kV通海 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV通 海线 912开 关	通安站	18800	否	275	4763.14	公线	246.8	90	4274.5	2290	-2277.67	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10116	10kV马合 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV马 合线 912开 关	力马河 站	12600	否	172	2979.13	公线	172	100	2979	1250	-1547.904	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10117	10kV云蚕 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV云 蚕线 914开 关	云甸站	10000	否	275	4763.14	公线	207	75	3585.2	1640	-938.54	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10118	10kV白荷 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白 荷线 914开 关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	235.94	70	4086.4	1545	-409.27	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10119	10kV新灯 新文线 929大馈 线	泸州电 力调度 控制中 心	新灯新 文线 929开 关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	169.24	21	2931.2	0	8320.2	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10120	10kV鹿民线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿民线915开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	315.72	94	5468.3	1000	-1246.17	受限	不可开放	凉山地调	null
10121	10kV黎溪线大馈线	会理电力调度控制中心	黎溪线923小车开关	黎溪站	100160	否	220	3810.51	公线	199	90	3446.7	0	-17.32	受限	不可开放	凉山地调	null
10122	10kV新春线939大馈线	泸州电力调度控制中心	新春线939开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公线	259.05	49	4486.7	0	3697.24	受限	不可开放	泸州地调	null
10123	10kV黎鹏线大馈线	会理电力调度控制中心	黎鹏线911小车开关	黎溪站	100160	否	200	3464.1	公线	235	118	4070.2	0	-952.6	受限	不可开放	凉山地调	null
10124	10kV新城线691大馈线	泸州电力调度控制中心	新城线982	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	419.41	103	7264.2	0	-1638.5	受限	不可开放	泸州地调	null
10125	10kV南农线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南农线952	城关站	20000	否	330	5715.77	公线	756.93	229	13110	0	-7965.81	受限	不可开放	巴中地调	null

10126	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船羊线934开关	船城站	100000	否	275	4763.14	公线	231.3	84	4006.2	1140	-859.37	受限	不可开放	凉山 地调	null
10127	10kV新红线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV新红线913开关	新坝站	22500	否	275	4763.14	公线	271.48	99	4702.1	2025	-2440.27	受限	不可开放	凉山 地调	null
10128	10kV新滨线962大馈线	泸州电力调度控制中心	新滨线962开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	248.62	61	4306.1	6550	-5230.4	不受限	不可开放	泸州 地调	null
10129	10kV新建线大馈线	会理电力调度控制中心	新建线914小车开关	新坝站	22650	否	275	4763.14	公线	280	102	4849.6	1130	-1692.9	受限	不可开放	凉山 地调	null
10130	10kV白顺线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白顺线911开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	175.24	52	3035.2	4000	-2393.3	受限	不可开放	凉山 地调	null
10131	10kV南内线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南内线925开关	(会理县调) 城南站	16000	否	240	4156.92	公线	7.33	3	126.9	6690	-3075.67	受限	不可开放	凉山 地调	null

10132	10kV石元线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石元线913开关	石桥	30000	是	252	4364.77	公线	261.07	104	4521.8	630	-1659.98	受限	不可开放	泸州地调	null
10133	10kV洪白线大馈线	会理电力调度控制中心	洪白线913开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	215.16	98	3726.5	0	-297.04	受限	不可开放	凉山地调	null
10134	10kV白欣线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白欣线926开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	233.72	70	4048	2815	-1640.87	受限	不可开放	凉山地调	null
10135	10kV石太线912大馈线	泸州电力调度控制中心	石太线912开关	石桥	5000	是	379	6564.47	公线	371.54	98	6435	0	-1183.42	不受限	不可开放	泸州地调	null
10136	10kV正平线	南江电力调度控制中心	10kV正平线957	正直站	12600	否	300	5196.15	专线	741.65	247	12845	0	-8168.87	受限	不可开放	巴中地调	null
10137	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线953开关	清水站	16000	否	255	4416.73	公线	271.4	106	4700.6	0	-725.54	不受限	不可开放	眉山地调	null

10138	10kV614 专线大馈 线	会理电 力调度 控制中 心	614专 线921 开关	外北站	12600	否	100	1732.05	专线	122.29	122	2118	0	-559.16	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10139	10kV外玉 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV外 玉线 925开 关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	94.23	63	1632	2050	-1343.73	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10140	10kV石大 线912断 路器间隔	泸州电 力调度 控制中 心	石大线 912	石龙	10000	是	196	3394.82	公线	31.67	16	548.6	630	1537.26	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10141	10kV正双 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV正 双线 953	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	198.78	99	3442.8	0	-325.11	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10142	10kV鹿大 线大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV新 光线 912开 关	鹿厂站	25100	否	220	3810.51	公线	241	110	4174.1	2230	-2974.76	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10143	10kV正风 线	南江电 力调度 控制中 心	10kV正 风线 952	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	232.52	116	4027.2	0	-909.51	受限	不可开 放	巴中 地调	null

10144	10kV白坝西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝西线916开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	242.54	61	4200.8	4950	-2915.42	受限	不可开放	凉山 地调	null
10145	10kV鹿鹿线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿鹿线922开关	鹿厂站	25100	否	335	5802.37	公线	319	95	5525.1	1125	-1428.1	受限	不可开放	凉山 地调	null
10146	10kV茜为线938	泸州电力调度控制中心	茜为线938	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	156.17	34	2704.8	0	4512.66	受限	不可开放	泸州 地调	null
10147	10kV茜水线933大馈线	泸州电力调度控制中心	茜水线933开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	348.15	41	6030	0	5637.1	受限	不可开放	泸州 地调	null
10148	10kV新岩线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新岩线916开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	160.17	94	2774.1	0	-124.06	不受 限	不可开放	凉山 地调	null
10149	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞塘线923小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	192.49	87	3333.9	0	95.56	不受 限	不可开放	凉山 地调	null

10150	10kV茜盘线926	泸州电力调度控制中心	茜盘线926开关	茜草坝	101000	是	463	8019.4	公线	44.98	10	779.1	0	5636.42	受限	不可开放	泸州地调	null
10151	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普上线916开关	普雄站	4000	否	170	2944.49	公线	203.5	120	3524.6	0	-874.56	不受限	不可开放	凉山地调	null
10152	10kV茜莱线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜莱线919开关	茜草坝	101000	是	379	6564.47	公线	149.94	40	2596.9	3130	-475.32	受限	不可开放	泸州地调	null
10153	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	10kV花庙线951	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	190.42	95	3298	0	-180.31	受限	不可开放	巴中地调	null
10154	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞马线922小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	221.86	131	3842.6	0	-1192.56	不受限	不可开放	凉山地调	null
10155	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜黄线913	茜草坝	40000	是	285	4936.34	公线	397.92	140	6892	0	-2942.93	不受限	不可开放	泸州地调	null

10156	10kV茜桂 茜沙线 929大馈 线	泸州电 力调度 控制中 心	茜桂茜 沙线 929开 关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	271.6	32	4704.1	0	6963	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10157	10kV茜船 线923	泸州电 力调度 控制中 心	茜船线 923	茜草坝	40000	否	326	5646.49	公线	59.98	18	1038.8	12500	-8456.96	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10158	10kV文宫 线	仁寿电 力调度 控制中 心	文宫线 912开 关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	307.78	81	5330.7	0	-65.27	受限	不可开 放	眉山 地调	null
10159	10kV瑞岭 线大馈线 主线	越西电 力调度 控制中 心	10kV瑞 岭线 914小 车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	175.92	103	3047	0	-396.96	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10160	10kV齐陶 线660大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐陶线 961开 关	齐家	127000	是	406	7032.13	公线	309.65	76	5363.1	0	262.6	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10161	10kV齐色 一线661 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐色一 线962 开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	404.91	87	7013	0	-597.48	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10162	10kV普天 一线	仁寿电 力调度 控制中 心	普天一 线917 开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	386.2	80	6689	0	-10.22	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10163	10kV齐科 一线664 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐动一 线965 开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	107.43	23	1860.7	0	4554.82	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10164	10kV914 田茶线	甘洛电 力调度 控制中 心	田茶线 914小 车开关	田坝站	10000	否	265	4589.93	公线	236.65	89	4098.8	400	-367.86	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10165	10kV齐建 线675大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐建线 925	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	317.47	69	5498.6	2850	-1933.08	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10166	10kV阿龙 线大馈线 专线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV阿 龙线 913开 关	阿兹觉 站	10000	否	265	4589.93	专线	259.83	98	4500.3	0	-369.36	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10167	10kV齐带 一线667 大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐带一 线968 开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	487.71	105	8447.1	960	-2189.64	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10168	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带二线941开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	292.58	63	5067.5	10290	-8140.04	受限	不可开放	泸州地调	null
10169	10kV甘祥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV甘祥线921开关	甘洛站	63000	否	265	4589.93	公线	271.65	103	4704.9	0	-573.96	不受限	不可开放	凉山地调	null
10170	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐春线963开关	齐家	127000	是	463	8019.4	公线	449.24	97	7780.9	0	-1365.38	受限	不可开放	泸州地调	null
10171	10kV甘双线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘双线923小车开关	甘洛站	63000	否	265	4589.93	公线	391.91	148	6787.9	0	-2656.96	不受限	不可开放	凉山地调	null
10172	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐安线911	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	210.49	74	3645.7	0	303.37	受限	不可开放	泸州地调	null
10173	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗镇线912开关	毗卢	15000	是	326	5646.49	公线	1	1	17.32	0	4517.19	受限	不可开放	泸州地调	null

10174	10kV毗龙 线921大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	毗龙线 921	毗卢	5000	是	285	4936.34	公线	316.95	111	5489.6	0	-1540.53	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10175	10kV毗井 线911大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	毗井线 911开 关	毗卢	5000	否	252	4364.77	专线	221.24	88	3831.9	2050	-1953.61	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10176	10kV烟碧 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV烟 碧线 952	烟溪站	4000	是	292	5057.59	公线	697.46	239	12080	0	-8033.93	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10177	10kV924 甘城一线	甘洛电 力调度 控制中 心	甘城一 线924 小车开 关	甘洛站	50000	否	300	5196.15	公线	403.52	135	6988.9	0	-2312.37	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10178	10kV铁火 线922大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV铁 火线 922开 关	铁柳站	7500	否	335	5802.37	公线	183.72	55	3182	0	2040.13	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10179	10kV弥分 弥白线 913断路 器间隔	泸州电 力调度 控制中 心	弥分弥 白线 913开 关	弥陀	18200	是	664	11500.82	公线	253.41	38	4389.1	0	4811.56	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10180	10kV恩园II回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园II回949	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	720.17	191	12473	0	-6596.55	受限	不可开放	巴中地调	null
10181	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸移线929	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	506.7	125	8776	0	-3150.3	不受限	不可开放	泸州地调	null
10182	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	337.3	83	5842	1250	-1466.3	受限	不可开放	泸州地调	null
10183	10kV铁川线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁川线912开关	铁柳站	7500	否	250	4330.13	专线	24.83	10	430	0	3467.12	受限	不可开放	凉山地调	null
10184	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸向线938开关	泸北	121500	否	406	7032.13	公线	128.81	32	2231	0	4097.92	受限	不可开放	泸州地调	null
10185	10kV姜中线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜中线915开关	姜州站	16300	否	380	6581.79	公线	352.46	93	6104.6	0	-180.99	不受限	不可开放	凉山地调	null

10186	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	1	1	17.32	1300	4325.7	受限	不可开放	泸州地调	null
10187	10kV通东线	通江电力调度控制中心	10kV通东线855	通江站	90000	否	400	6928.2	公线	408.11	102	7068.5	0	-833.12	受限	不可开放	巴中地调	null
10188	10kV恩登线	巴州电力调度控制中心	10kV恩登线858	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	437.1	116	7570.5	0	-1693.65	受限	不可开放	巴中地调	null
10189	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸体线912	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	170.38	42	2951	0	2674.7	受限	不可开放	泸州地调	null
10190	10kV老选线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老选线927开关	老厂站	5000	否	242	4191.56	专线	250.95	104	4346.5	0	-574.1	不受限	不可开放	凉山地调	null
10191	10kV铁可线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁可线911开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	160.62	58	2782	1250	254.83	受限	不可开放	凉山地调	null

10192	10kV姜小 线914大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV姜 小线 914开 关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	346.62	103	6003.4	0	-781.27	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10193	10kV铁朱 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁 朱线 955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	893.54	272	15476	0	-10363.08	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10194	10kV松坪 线915大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV松 坪线 915开 关	会东松 坪站	5000	否	220	3810.51	公线	268.59	122	4652	0	-1222.54	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10195	10kV恩曾 II回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV恩 曾II回 956	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	351.5	117	6087.9	0	-1411.37	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10196	10kV泸美 线985大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸美线 985	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	301.87	75	5228.4	0	1006.98	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10197	10kV泸开 线917大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸开线 917开 关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	286.84	71	4968	0	657.7	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10198	10kV铁三线	通江电力调度控制中心	10kV铁三线953	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	593.44	181	10278	0	-5165.38	受限	不可开放	巴中地调	null
10199	10kV恩兴线	巴州电力调度控制中心	10kV恩兴线854	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	286.71	96	4965.9	0	-289.37	受限	不可开放	巴中地调	null
10200	10kV泸金线962大馈线	泸州电力调度控制中心	泸金线962	泸北	40000	是	270	4676.54	公线	378.87	140	6562	2000	-4820.77	不受限	不可开放	泸州地调	null
10201	10kV铁柳线924大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁柳线924开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	129.92	47	2250.2	0	2036.63	受限	不可开放	凉山地调	null
10202	10kV泸港线927大馈线	泸州电力调度控制中心	泸港线927	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	319.69	79	5537	0	88.7	受限	不可开放	泸州地调	null
10203	10kV深拉线大馈线	喜德电力调度控制中心	深拉线919开关	深沟站	25000	否	160	2771.28	公线	239.76	150	4152.7	0	-1658.55	不受限	不可开放	凉山地调	null

10204	10kV泸大线919大馈线	泸州电力调度控制中心	泸大线919开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	193.07	48	3344	0	2281.7	受限	不可开放	泸州地调	null
10205	10kV深九线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深九线921开关	深沟站	10000	否	160	2771.28	公线	225.18	140	3120	0	-625.84	不受限	不可开放	凉山地调	null
10206	10kV红鲁线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红鲁线912开关	红莫站	6300	是	120	2078.46	公线	129.62	108	2245	0	-582.23	不受限	不可开放	凉山地调	null
10207	10kV深则线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深则线923开关	深沟站	10000	是	240	4156.92	公线	218.85	91	3790.4	0	-464.86	不受限	不可开放	凉山地调	null
10208	10kV明水线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明水线925开关	光明变电站	20000	是	320	5542.56	公线	354.32	111	6136.8	0	-1702.75	不受限	不可开放	凉山地调	null
10209	10kV龙油线761大馈线	泸州电力调度控制中心	龙油线972	龙马潭	40000	否	503	8712.22	公线	288.91	57	5004	0	2837	受限	不可开放	泸州地调	null

10210	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红李线911开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	151.77	126	2628.6	0	-757.99	不受限	不可开放	凉山地调	null
10211	10kV龙英线746大馈线	泸州电力调度控制中心	龙英线914	龙马潭	40000	否	463	8019.4	公线	357.94	77	6199.6	0	1017.86	受限	不可开放	泸州地调	null
10212	10kV龙阳线764大馈线	泸州电力调度控制中心	龙阳线928开关	龙马潭	104000	是	406	7032.13	公线	360.68	89	6246.9	0	-621.2	受限	不可开放	泸州地调	null
10213	10kV深冶线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深冶线916开关	深沟站	10000	否	240	4156.92	公线	399.14	166	6913.1	0	-3171.87	不受限	不可开放	凉山地调	null
10214	10kV万古线	雅安电力调度控制中心	万古线911开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	641.37	214	11109	250	-6682.06	不受限	不可开放	雅安地调	null
10215	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫雅八线942开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	553.26	138	9582.4	0	-3347.02	不受限	不可开放	雅安地调	null

10216	10kV龙希龙发线912大馈线	泸州电力调度控制中心	龙希龙发线912	龙马潭	40000	是	785	13596.6	公线	366.58	47	6349.1	5200	-671.82	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10217	10kV龙湾二线929大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾二线929	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	353.67	79	6125.5	17730	-17689.4	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10218	10kV北自线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北自线913开关	北山站	6300	否	200	3464.1	公线	340.6	170	5899.2	0	-2781.51	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10219	10kV龙天一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天一线919开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	1	1	17.32	0	11085.13	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10220	10kV红树线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红树线913开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	130.14	108	2254	0	-393.39	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10221	10kV洛额线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛额线912开关	洛哈站	6300	是	120	2078.46	公线	126.8	106	2196.1	0	-533.33	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null

10222	10kV龙天二 线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天二 线971开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	1	1	17.32	0	11085.13	受限	不可开放	泸州地调	null
10223	10kV深小 线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深 小线922开 关	深沟站	10000	否	120	2078.46	公线	344.3	287	5963.2	0	-4092.59	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10224	10kV千赤 线	通江电力调度控制中心	10kV千 赤线952	千佛崖 站	20000	否	328	5681.13	公线	355.6	108	6159	0	-1045.98	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10225	10kV黄谷 线921大 馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄 谷线921小 车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	106.81	42	1850	0	2125.06	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10226	10kV龙关 龙安线 747大馈 线	泸州电力调度控制中心	龙关龙 安线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公线	128.81	23	2231	0	5390.02	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10227	10kV黄柑 线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄 柑线911开 关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.5	0	1540.56	受限	不可开 放	凉山 地调	null

10228	10kV李魏线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李魏线912开关	李塘	5100	否	196	3394.82	公线	184.46	94	3194.8	0	-139.46	不受限	不可开放	泸州地调	null
10229	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴盛二线923开关	兴家站	25000	是	560	9699.48	公线	565.47	101	9794	0	-2034.42	不受限	不可开放	眉山地调	null
10230	10kV兰镇Ⅱ线954大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇二线914开关	兰田	22300	是	285	4936.34	公线	248.47	87	4303.5	0	-354.43	不受限	不可开放	泸州地调	null
10231	10kV兰镇Ⅰ线953大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇一线913开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	1	1	17.32	0	3949.07	受限	不可开放	泸州地调	null
10232	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	10kV平铁线956	平溪站	8000	否	192	3325.54	专线	353.23	184	6118	0	-3125.01	受限	不可开放	巴中地调	null
10233	10kV黄马线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄马线914开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	150.98	3E+05	1160.2	0	1150	受限	不可开放	凉山地调	null

10234	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰杨线912	兰田	6300	是	285	4936.34	公线	239.27	84	4144.2	0	-195.13	不受限	不可开放	泸州地调	null
10235	10kV兰轻线958大馈线	泸州电力调度控制中心	兰轻线918开关	兰田	22300	是	379	6564.47	公线	356.76	94	6179	0	-927.42	不受限	不可开放	泸州地调	null
10236	10kV平镇线	通江电力调度控制中心	954开关	平溪站	14000	否	148	2563.44	公线	615.82	416	10666	0	-8358.9	受限	不可开放	巴中地调	null
10237	10kV顶镇一线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇一线912	顶山站	16300	否	220	3810.51	公线	615.97	280	10669	0	-7239.14	受限	不可开放	巴中地调	null
10238	10kV兰果线956大馈线	泸州电力调度控制中心	兰果线956开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	231.69	81	4012.8	0	-63.73	不受限	不可开放	泸州地调	null
10239	10kV况游线912	泸州电力调度控制中心	潮清线911开关	况场	21000	否	423	7326.57	公线	229.48	54	3974.6	0	2619.31	受限	不可开放	泸州地调	null

10240	10kV黄屈线924断路器间隔	雷波电力调度控制中心	10kV黄屈线924开关	黄琅站	12600	否	460	7967.43	公线	46.05	10	797.5	0	6373.19	受限	不可开放	凉山地调	null
10241	10kV黄中线923大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	71.86	28	1244.6	0	2730.46	受限	不可开放	凉山地调	null
10242	10kV城青线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV城青线922开关	(雷波县调)城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	112.97	44	1956.7	4460	-2441.64	不受限	不可开放	凉山地调	null
10243	10kV黄镇线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	220.98	87	3827.4	0	147.66	受限	不可开放	凉山地调	null
10244	10kV况石线924大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	况场	21000	是	196	3394.82	公线	121.78	62	2109.2	2300	-1693.34	受限	不可开放	泸州地调	null
10245	10kV拉寨线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉寨线913小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	327.15	128	5666.2	0	-1691.14	不受限	不可开放	凉山地调	null

10246	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况连线923	况场	10000	是	285	4936.34	公线	317.3	111	5495.6	0	-1546.53	不受限	不可开放	泸州地调	null
10247	10kV黄污一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污一线915开关	黄叙	101000	是	463	8019.4	专线	176.13	38	3050.6	0	3364.92	受限	不可开放	泸州地调	null
10248	10kV城网一线大馈线	雷波电力调度控制中心	城网一线915开关	(雷波县调)城郊站	20000	否	210	3637.31	公线	206.95	99	3584.4	0	-310.82	不受限	不可开放	凉山地调	null
10249	10kV黄污二线923大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污二线923	黄叙	50000	是	406	7032.13	专线	362.61	89	6280.4	0	-654.7	不受限	不可开放	泸州地调	null
10250	10kV城网三线959大馈线	雷波电力调度控制中心	城网三线924开关	(雷波县调)城郊站	20000	否	380	6581.79	公线	338.84	89	5868.7	0	54.91	不受限	不可开放	凉山地调	null
10251	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄为线929	黄叙	50000	否	463	8019.4	专线	404.91	87	7013	0	204.46	受限	不可开放	泸州地调	null

10252	10kV黄灌线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄灌线912开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	38.71	18	670.4	0	2603.18	受限	不可开放	凉山 地调	null
10253	10kV黄分线919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄分线919开关	黄叙	101000	是	285	4936.34	公线	310.33	109	5375	0	-1425.93	不受限	不可开放	泸州 地调	null
10254	10kV黄泰线962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄泰线962开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	266.24	58	4611.2	0	2606.26	受限	不可开放	泸州 地调	null
10255	10kV黄安线917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄安线917开关	黄叙	101000	是	379	6564.47	公线	176.84	47	3062.8	0	2188.78	受限	不可开放	泸州 地调	null
10256	10kV胡镇线653大溃线	泸州电力调度控制中心	胡镇线653	胡市	10000	是	285	4936.34	公线	270.21	95	4680	0	-730.93	不受限	不可开放	泸州 地调	null

10257	10kV太樟线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太樟线932开关	太和站	18100	是	335	5802.37	公线	168.45	50	2917.5	0	1724.4	受限	不可开放	凉山地调	null
10258	10kV佑经线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑经线916开关	佑君站	20100	是	335	5802.37	公线	302.15	90	5233.3	0	-591.4	不受限	不可开放	凉山地调	null
10259	10kV经高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经高线933开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	412.75	123	7148.8	0	-2506.9	不受限	不可开放	凉山地调	null

10260	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV经马线932小车开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	329.95	98	5714.8	0	-1072.9	不受限	不可开放	凉山地调	null
10261	10kV狐地二线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐地二线918开关	狐狸坡	81000	否	161	2788.6	公线	320.29	199	5547.4	0	-3037.66	不受限	不可开放	泸州地调	null
10262	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐风线925开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	公线	342.86	152	5938.4	0	-2431	不受限	不可开放	泸州地调	null
10263	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太临线931开关	太和站	18000	是	205	3550.7	公线	187.2	91	3242.3	0	-401.74	受限	不可开放	凉山地调	null
10264	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯游线911开关	冯嘴	63000	是	285	4936.34	公线	330.77	116	5728.9	2050	-3829.83	受限	不可开放	泸州地调	null

10265	10kV冯医 一线916	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯 医一线 916开 关	冯嘴	127000	否	600	10392.3	专线	1	1	17.32	0	9353.07	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10266	10kV经营 线大馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	经营线 934开 关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	283.37	80	4907.9	0	-30.44	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10267	10kV通建 线	通江电 力调度 控制中 心	10kV通 建线 952	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	518.98	99	8988.8	0	-851.62	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10268	10kV冯学 线915大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯 学线 915开 关	冯嘴	127000	否	406	7032.13	公线	309.28	76	5356.8	0	972.12	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10269	10kV大安 线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	大安线 912小 车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	83.58	29	1447.7	0	4046.07	受限	不可开 放	凉山 地调	null

10270	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太永线914开关	太和站	18000	否	205	3550.7	公线	217.97	106	3775.3	0	3195.63	受限	不可开放	凉山地调	null
10271	10kV太开线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太开线912开关	太和站	18000	是	245	4243.52	公线	206.61	84	3578.7	0	3394.82	受限	不可开放	凉山地调	null
10272	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德一线913开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	143.09	35	2478.4	0	3850.52	受限	不可开放	泸州地调	null
10273	10kV大园线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大园线921小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	520.91	178	9022.1	0	-4976.03	受限	不可开放	凉山地调	null

10274	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德二线924开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	193.07	48	3344	0	2984.92	受限	不可开放	泸州地调	null
10275	10kV河口线	通江电力调度控制中心	10kV河口线852	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	217.21	90	3762	0	-20.77	受限	不可开放	巴中地调	null
10276	10kV太兴线951大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太兴线911开关	太和站	18000	是	352	6096.82	公线	305.31	87	5288	0	-410.54	受限	不可开放	凉山地调	null
10277	10kV峰河线913大馈线	泸州电力调度控制中心	峰河线913	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	224.33	42	3885.4	0	4532.36	受限	不可开放	泸州地调	null
10278	10kV银阿线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银阿线916开关	银鹿站	80000	是	515	8920.06	公线	288.81	56	5002.2	2095	38.85	不受限	不可开放	凉山地调	null

10279	10kV屯城Ⅱ线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城Ⅱ线915开关	中屯站	60000	是	390	6755	公线	388.06	99	6721.2	0	-1317.2	不受限	不可开放	凉山 地调	null
10280	10kV屯城四线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城四线916开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	403.61	101	6990.5	400	-1847.94	不受限	不可开放	凉山 地调	null
10281	10kV屯城一线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城一线926开关	中屯站	60130	是	390	6755	公线	385.42	99	6675.5	1200	-2471.5	不受限	不可开放	凉山 地调	null
10282	10kV洞云线631大馈线	泸州电力调度控制中心	洞云线911	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	232.52	82	4027.2	0	-78.13	不受限	不可开放	泸州 地调	null
10283	10kV城区Ⅲ线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城区Ⅲ线925开关	城郊站	30000	是	400	6928.2	公线	387.99	97	6720	1500	-2677.44	不受限	不可开放	凉山 地调	null
10284	10kV洞矿线636大馈线	泸州电力调度控制中心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	175.64	62	3042	0	907.07	受限	不可开放	泸州 地调	null

10285	10kV大锦线912大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大锦线912开关	大村站	3150	是	100	1732.05	公线	85.86	86	1487.1	1260	-101.46	受限	不可开放	凉山 地调	null
10286	10kV洞火线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞火线915	石洞	50000	否	100	1732.05	专线	469.75	470	8136.1	0	-6577.25	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10287	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普九二线925开关	普宁站	100000	是	560	9699.48	专线	486.89	87	8433	0	-673.42	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10288	10kV洞甫线643大馈线	泸州电力调度控制中心	洞甫线643	石洞	50000	是	406	7032.13	公线	545.76	134	9452.5	0	-3826.8	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10289	10kV永郎线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV永郎线912开关	永春站	13000	否	380	6581.79	公线	287.85	76	4985.6	1250	-311.99	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10290	10kV永锦线大馈线	德昌电力调度控制中心	永锦线922开关	永春站	13000	否	200	3464.1	公线	200.52	100	3473	2250	-2605.31	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null

10291	10kV洞潮线645大馈线	泸州电力调度控制中心	洞潮线645	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	344.02	91	5958.4	0	-706.82	不受限	不可开放	泸州地调	null
10292	10kV城水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城水线921开关	城郊站	32500	否	220	3810.51	公线	292.68	133	5069.2	0	-1258.69	受限	不可开放	凉山地调	null
10293	10kV电业局 I 线619大馈线	泸州电力调度控制中心	电业局 I 619	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	324.13	80	5614	0	11.7	不受限	不可开放	泸州地调	null
10294	10kV屯城三线921大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城三线921开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	362.11	91	6271.7	800	-1529.14	不受限	不可开放	凉山地调	null
10295	10kV城镇线666大馈线	泸州电力调度控制中心	城镇线929	城东	50000	是	362	6270.02	公线	64.96	18	1125.1	13900	-10009.08	不受限	不可开放	泸州地调	null
10296	10kV永红线921大馈线	德昌电力调度控制中心	永红线921开关	永春站	13000	否	220	3810.51	公线	420.75	191	7287.4	4390	-8247.94	不受限	不可开放	凉山地调	null

10297	10kV城长线926大馈线	泸州电力调度控制中心	城长线926开关	南城	101000	是	463	8019.4	公线	395.23	85	6845.4	0	-429.88	不受限	不可开放	泸州地调	null
10298	10kV城坪线大馈线	德昌电力调度控制中心	城坪线927开关	城郊站	32600	是	335	5802.37	公线	292.38	87	5064	1250	-1672.1	不受限	不可开放	凉山地调	null
10299	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	10kV高新一线912	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	344.82	105	5972.3	0	-859.28	受限	不可开放	巴中地调	null
10300	10kV城区II线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区二线916开关	城郊站	30000	是	344	5958.25	公线	400.92	117	6944	2160	-4337.4	不受限	不可开放	凉山地调	null
10301	10kV城五线913大馈线	泸州电力调度控制中心	城五线913开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	378.87	93	6562	7600	-8536.3	不受限	不可开放	泸州地调	null
10302	10kV城瓦线912大馈线	泸州电力调度控制中心	城瓦线912开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	119.14	29	2063.5	0	3562.2	受限	不可开放	泸州地调	null

10303	10kV视工 I 回	仁寿电 力调度 控制中 心	视工 I 回973 开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	455.89	85	7896	0	-482.82	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10304	10kV城警 线923大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	城警线 923开 关	城北站 布拖	51650	否	200	3464.1	公线	146.72	73	2541.2	0	576.49	受限	不可开 放	凉山 地调	null
10305	10kV衣联 线913大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	衣联线 913开 关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	300.75	401	5209	0	-4039.86	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10306	10kV城苏 线672大 馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城苏线 672	南城	50000	否	406	7032.13	公线	288.91	71	5004	0	1324.92	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10307	10kV城水 一线915 大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	城水一 线915	城东	50000	否	225	3897.11	专线	1	1	17.32	0	3507.4	受限	不可开 放	泸州 地调	null
10308	10kV城环 线大馈线	布拖电 力调度 控制中 心	城环线 917开 关	城北站 布拖	51650	否	600	10392.3	公线	8.56	1	148.3	0	9204.77	受限	不可开 放	凉山 地调	null

10309	10kV城泉线918大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	347.92	86	6025.9	0	-400.2	不受限	不可开放	泸州地调	null
10310	10kV城拉线924大馈线	布拖电力调度控制中心	城拉线924开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	66.94	33	1159.4	0	1958.29	受限	不可开放	凉山地调	null
10311	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城摩线927开关	南城	100000	否	406	7032.13	公线	99.49	25	1723.1	3150	1455.82	受限	不可开放	泸州地调	null
10312	10kV涪草线	通江电力调度控制中心	10kV涪草线952	涪阳站	16300	否	240	4156.92	公线	408.97	170	7083.4	0	-3342.17	受限	不可开放	巴中地调	null
10313	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	城马线925	南城	120000	是	406	7032.13	公线	170.42	42	2951.7	0	2674	受限	不可开放	泸州地调	null
10314	10kV衣俄线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣俄线912开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	348.21	464	6031	0	-4861.86	不受限	不可开放	凉山地调	null

10315	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城罗线917	城东	50000	是	326	5646.49	公线	183.83	56	3183.9	0	1333.29	受限	不可开放	泸州地调	null
10316	10kV衣街线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣街线911开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	92.21	123	1597	0	-427.86	不受限	不可开放	凉山地调	null
10317	10kV城则线大馈线	布拖电力调度控制中心	城则线922开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	155.98	78	2701.6	0	416.09	受限	不可开放	凉山地调	null
10318	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	400.87	99	6943	0	-1317.3	不受限	不可开放	泸州地调	null
10319	10kV厂一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂一线615	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	391.35	147	6778.2	0	-2631.67	受限	不可开放	泸州地调	null
10320	10kV厂二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂二线616	鱼塘	10000	否	266	4607.26	专线	133.75	50	2316.5	0	1830.03	受限	不可开放	泸州地调	null

10321	10kV柏朱线615大馈线	泸州电力调度控制中心	柏朱线615	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	414.9	102	7186.1	0	-1560.4	不受限	不可开放	泸州地调	null
10322	10kV南开I回	巴州电力调度控制中心	10kV南开I回955	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	671.93	168	11638	0	-5402.42	受限	不可开放	巴中地调	null
10323	10kV沙梁线	通江电力调度控制中心	10kV沙梁线913	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	256.54	93	4443.2	0	-156.37	受限	不可开放	巴中地调	null
10324	10kV八马线	宁南电力调度控制中心	10kV八马线912开关	八岩站	10000	否	245	4243.52	公线	271.17	123	4896.7	0	-1267.24	受限	不可开放	凉山地调	null
10325	10kV柏小柏鼓一线923大馈线	泸州电力调度控制中心	柏小柏鼓一线923开关	柏杨坪	80000	是	768	13302.15	公线	560.59	73	9709.4	0	932.32	受限	不可开放	泸州地调	null
10326	10kV柏司线620大馈线	泸州电力调度控制中心	柏司线620	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	135.83	33	2352.6	0	3273.1	受限	不可开放	泸州地调	null

10327	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	10kV茶镇线912	茶坝站	10000	否	275	4763.14	公线	306.58	111	5310	0	-1023.17	受限	不可开放	巴中地调	null
10328	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏泉线636	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	400.87	99	6943	0	-1317.3	不受限	不可开放	泸州地调	null
10329	10kV老幸线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV老幸线932开关	老木河站	3150	否	245	4243.52	公线	289	118	5139.8	0	-497.91	不受限	不可开放	凉山地调	null
10330	10kV至龙线	通江电力调度控制中心	10kV至龙线952	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	245.82	102	4257.6	0	-516.37	受限	不可开放	巴中地调	null
10331	10kV至芝线	通江电力调度控制中心	10kV至芝线953	至诚站	9450	否	192	3325.54	公线	183.79	96	3183.2	0	-190.21	受限	不可开放	巴中地调	null
10332	10KV松田线大馈线	宁南电力调度控制中心	松田线926小车开关	松新站	80000	是	220	3810.51	公线	179.35	82	3106.3	0	-57.89	受限	不可开放	凉山地调	null

10333	10kV松立线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松立线967开关	松新站	80000	否	220	3810.51	公线	93.65	43	1622	0	1807.46	受限	不可开放	凉山地调	null
10334	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26080	是	377	6529.83	公线	538.76	143	9331.4	1250	-5357.54	不受限	不可开放	凉山地调	null
10335	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城德线914开关	城中站	26080	是	505	8746.86	公线	437.35	87	7574.9	0	-577.41	不受限	不可开放	凉山地调	null
10336	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	10kV茶双线911	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	236.43	118	4095	0	-977.31	受限	不可开放	巴中地调	null
10337	10kV柏城III回	仁寿电力调度控制中心	柏城III回945开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	484.33	98	8388.6	0	-1529.68	不受限	不可开放	眉山地调	null
10338	10kV盐三线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐三线914开关	盐源盐井站	20000	是	300	5196.15	公线	253.04	84	4382.6	0	-225.68	不受限	不可开放	凉山地调	null

10339	10kV平杭线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV平杭线915开关	平川站	25000	否	200	3464.1	公线	184.46	92	3194.9	0	-77.21	不受限	不可开放	凉山 地调	null
10340	10kV芭南线	宣汉电力调度控制中心	芭南线914开关	芭蕉	360000	是	220	3810.51	公线	185.21	84	3207.8	0	-159.39	不受限	不可开放	达州 地调	null
10341	10kV平望线	通江电力调度控制中心	10kV平望线955	平溪站	8000	否	240	4156.92	公线	615.47	256	10660	0	-6918.77	受限	不可开放	巴中 地调	null
10342	10kV海龙线	盐源电力调度控制中心	10kV海龙线922小车开关	下海站	25000	是	240	4156.92	公线	265.85	111	4604.6	0	-1279.06	不受限	不可开放	凉山 地调	null
10343	10kV民长线	通江电力调度控制中心	10kV民长线955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	140.89	95	2440.2	0	-133.1	受限	不可开放	巴中 地调	null
10344	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普新一线914开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	462.53	96	8011	0	-1332.22	不受限	不可开放	眉山 地调	null

10345	10kV柏新 I 回	仁寿电力调度控制中心	柏新 I 回933 开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	546.39	110	9463.4	0	-2604.48	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10346	10kV梅海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅海线923开 关	梅雨站	16300	是	200	3464.1	公线	283.46	142	4909.6	0	-2138.32	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10347	10kV卫磨线大馈线	盐源电力调度控制中心	卫磨线911开 关	盐源卫城站	10000	是	335	5802.37	公线	266.55	80	4616.7	0	25.2	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10348	10kV曾店线	巴州电力调度控制中心	10kV曾店线912	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	625.33	208	10831	0	-6154.17	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10349	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海嘴线915开 关	海门桥 站	10000	否	220	3810.51	公线	195.53	89	3386.6	0	42.86	不受 限	不可开 放	凉山 地调	null
10350	10kV高开线	通江电力调度控制中心	10kV高开线913	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	344.82	105	5972.3	0	-859.28	受限	不可开 放	巴中 地调	null

10351	10kV宣城 一线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.宣 城1回 914开 关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	494.88	95	8571.4	0	-1324.5	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
10352	10kV堰前 线	雅安电 力调度 控制中 心	堰前线 921开 关	大堰站	100000	是	440	7621.02	公用	474.72	108	8222.2	0	-2125.38	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10353	10kV洛高 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV洛 高线 957	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	235.34	118	4076.1	0	-958.41	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10354	10kV曾甘 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV曾 甘线 916	曾口站	12600	否	220	3810.51	公线	622.25	283	10777	0	-7347.84	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10355	10kV桥化 二线	雅安电 力调度 控制中 心	桥化二 线924 开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	公用	312.01	71	5404	9570	-8115.08	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10356	10kV洛金 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV洛 金线 958	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	255.8	128	4430.4	0	-1312.71	受限	不可开 放	巴中 地调	null

10357	10kV毛城线	宣汉电力调度控制中心	毛城线914开关	毛坝站	10000	是	300	5196.15	公线	270.9	90	4692	0	-535.08	不受限	不可开放	达州地调	null
10358	10kV汉水线	雅安电力调度控制中心	汉水线965开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公用	211.66	48	3666	2500	-69.18	不受限	不可开放	雅安地调	null
10359	10kV汉和线	雅安电力调度控制中心	汉和线966开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公用	313.09	71	5422.8	3680	-3005.98	不受限	不可开放	雅安地调	null
10360	10kV大杨线	雅安配调电力调度控制中心	大杨线915开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	124.61	33	2158.3	3850	-84.69	不受限	不可开放	雅安地调	null
10361	10kV金北线	雅安配调电力调度控制中心	金北线914开关	金花站	50000	是	600	10392.3	公线	486.1	81	8419.2	800	-905.36	不受限	不可开放	雅安地调	null

10362	10kV苗思线	雅安配调电力调度控制中心	苗思线917开关	苗溪站	100000	是	380	6581.79	公线	285.8	75	4950	5980	-714.57	不受限	不可开放	雅安地调	null
10363	10kV苗溪线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪线927开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	159.42	42	2761.2	3800	637.59	不受限	不可开放	雅安地调	null
10364	10kV大围线	雅安配调电力调度控制中心	大围线914开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	103.12	201	1200	250	-7526.39	不受限	不可开放	雅安地调	null
10365	10kV新关线	雅安配调电力调度控制中心	新关线923开关	新庄站	6300	否	380	6581.79	公线	230.95	61	1500	5075	-3151.39	不受限	不可开放	雅安地调	null
10366	10kV芭园二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园二线923开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	436.11	83	7553.5	0	-306.6	不受限	不可开放	达州地调	null

10367	10kV方河线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方河线929开关	方斗站	113000	是	213	3689.27	公线	209.67	98	3631.5	0	-680.08	不受限	不可开放	达州地调	null
10368	10kV金纪一线	雅安配调电力调度控制中心	金纪一线921开关	金花站	20000	是	600	10392.3	公线	341.78	57	5919.6	2660	-265.76	不受限	不可开放	雅安地调	null
10369	10kV双城线	宣汉电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	20000	是	380	6581.79	公线	350.37	92	6068.4	0	-802.97	不受限	不可开放	达州地调	null
10370	10kV苗仁线	雅安配调电力调度控制中心	苗仁线925开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	178.27	47	3087.6	2775	61.01	不受限	不可开放	雅安地调	null
10371	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先靖线925开关	先锋站	20000	是	300	5196.15	公线	270.88	90	4691.6	0	-534.68	不受限	不可开放	雅安地调	null

10372	10kV梁城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城一线961开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	438.43	84	7593.6	0	-346.7	不受限	不可开放	达州地调	null
10373	10kV向营线	石棉电力调度控制中心	向营线972开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	261.92	87	4536.4	0	-379.48	不受限	不可开放	雅安地调	null
10374	10kV梁城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城二线919开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	421.59	81	7302	0	-55.1	不受限	不可开放	达州地调	null
10375	10kV正黑线	仁寿电力调度控制中心	正黑线936开关	正兴站	100000	是	210	3637.31	公线	164.57	78	2850.3	0	59.55	不受限	不可开放	眉山地调	null
10376	10kV安龙路	石棉电力调度控制中心	安龙线954开关	安全站	6300	否	150	2598.08	公线	603.68	402	10456	0	-8117.43	不受限	不可开放	雅安地调	null
10377	10kV安礼线	石棉电力调度控制中心	安礼线952开关	安全站	6300	否	300	5196.15	公线	348.11	116	6029.3	0	-1352.77	不受限	不可开放	雅安地调	null

10378	10kV利营线	石棉电力调度控制中心	利营线971开关	利吉堡站	80000	是	400	6928.2	公线	363.78	91	6300.6	0	-758.04	不受限	不可开放	雅安地调	null
10379	10kV家秦I回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦I回951	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	403.3	202	6985.1	0	-3867.41	受限	不可开放	巴中地调	null
10380	10kV响槐线	巴州电力调度控制中心	10kV响槐线924	响滩站	26300	否	300	5196.15	公线	661.44	220	11456	0	-6779.56	受限	不可开放	巴中地调	null
10381	10kV利约线	石棉电力调度控制中心	利约线951开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	336.22	112	5823.3	0	-1666.38	不受限	不可开放	雅安地调	null
10382	10kV玉观线	巴州电力调度控制中心	10kV玉观线959	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	378.35	100	6553	0	-629.39	受限	不可开放	巴中地调	null
10383	10kV干关线	汉源电力调度控制中心	干关线914开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	288.5	76	4996.8	1540	-613.19	不受限	不可开放	雅安地调	null

10384	10kV萝武线	汉源电力调度控制中心	萝武线972开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	518.87	89	8986.9	0	-950.19	不受限	不可开放	雅安地调	null
10385	10kV干襄线	汉源电力调度控制中心	干襄线924开关	干溪坝站	50000	是	335	5802.37	公线	279.56	83	4842	0	-200.1	不受限	不可开放	雅安地调	null
10386	10kV响高线	平昌电力调度控制中心	10kV响高线913	响滩站	10300	否	300	5196.15	公线	658.81	220	11411	0	-6734.06	受限	不可开放	巴中地调	null
10387	10kV西兴线西兴站	平昌电力调度控制中心	10kV西兴线916	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	334.43	167	5792.3	0	-2674.61	受限	不可开放	巴中地调	null
10388	10kV田永线	汉源电力调度控制中心	田永线911开关	大田站	10000	否	75	1299.04	公线	16.08	21	278.5	0	1169.14	受限	不可开放	雅安地调	null
10389	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	228.49	114	3957.4	0	-839.71	不受限	不可开放	雅安地调	null

10390	10kV禾新 线	仁寿电 力调度 控制中 心	禾新线 913开 关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	204.27	97	3537.9	0	-264.32	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10391	10kV皇红 线	汉源电 力调度 控制中 心	皇红线 913开 关	皇木站	6300	否	200	3464.1	公线	268.95	134	4658.2	0	-1540.51	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10392	10kV万伟 线	汉源电 力调度 控制中 心	万伟线 922开 关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	800	200	13856	0	-7620.62	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10393	10kV宜定 线	汉源电 力调度 控制中 心	宜定线 913开 关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	141.06	51	2443.2	0	1843.63	受限	不可开 放	雅安 地调	null
10394	10kV鸣向 线	汉源电 力调度 控制中 心	鸣向线 915开 关	鸣鹿站	10000	否	200	3464.1	公线	310.32	155	5374.8	0	-2257.11	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
10395	10kV玉天 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉 天线 914	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	400.01	182	6928.2	0	-3498.74	受限	不可开 放	巴中 地调	null

10396	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	10kV南华线915开关	南坪站	100000	否	335	5802.37	公线	348.75	104	6040.4	0	-818.27	受限	不可开放	巴中地调	null
10397	10kV宜永线	汉源电力调度控制中心	宜永线924开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	5.08	2	88	0	4198.83	受限	不可开放	雅安地调	null
10398	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV玉交线856	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	261.96	119	4537.2	0	-1107.74	受限	不可开放	巴中地调	null
10399	10kV宜海线	汉源电力调度控制中心	宜海线921开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	344.57	125	5968	0	-1681.17	不受限	不可开放	雅安地调	null
10400	10kV邱鹿线	平昌电力调度控制中心	10kV邱鹿线913	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	195.84	98	3392	0	-274.31	受限	不可开放	巴中地调	null
10401	10kV萝源线	汉源电力调度控制中心	萝源线973开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	599.23	103	10379	0	-2341.89	不受限	不可开放	雅安地调	null

10402	10kV渔青 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV渔 青线 952	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	349.02	93	6045	0	-168.15	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10403	10kV玉丰 线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉 丰线 851	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	343.89	156	5956.2	0	-2526.74	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10404	10kV杨辉 二线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV杨 辉二线 925	杨家坝 站	100000	否	170	2944.49	公线	307.21	181	5320.8	0	-2670.76	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10405	10kV兰青 线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV兰 青线 923开 关	兰草站	20000	否	200	3464.1	公线	206.42	103	3575.2	0	-457.51	受限	不可开 放	巴中 地调	null
10406	10kV东滨 线	射洪电 力调度 控制中 心	东滨线 914开 关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	403.33	81	6985.6	0	-126.68	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null
10407	10kV龙七 线	射洪电 力调度 控制中 心	龙七线 913开 关	蟠龙	100000	是	435	7534.42	公线	456.07	105	7899.2	4600	-6471.66	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null

10408	10kV柳万线	巴州电力调度控制中心	10kV柳万线957	柳林站	15000	否	335	5802.37	公线	1108.6	331	19200	0	-13977.87	受限	不可开放	巴中地调	null
10409	10kV玉关线	巴州电力调度控制中心	10kV玉关线913	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	212.35	97	3677.9	0	-248.44	受限	不可开放	巴中地调	null
10410	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金开线951开关	金江站	16000	是	400	6928.2	公线	357.53	89	6192.5	0	-649.94	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10411	10kV青徽线	阿坝电力调度控制中心	青徽线916开关	青云站	50630	否	132	2286.31	公线	143.41	109	2483.9	800	-1226.22	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10412	10kV北黑线	阿坝电力调度控制中心	北黑线953开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	647.94	491	11222	1300	-10464.72	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10413	10kV裕?线	仁和电力调度控制中心	10kV裕鱼乍线955开关	裕民站	3150	是	200	3464.1	公线	171.88	86	2977	0	-205.72	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10414	10kV郝金线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝金线923开关	郝家坝站	20100	是	423	7326.57	公线	237.98	56	4121.9	630	1109.36	受限	不可开放	自贡地调	null
10415	10kV山蒲线	阿坝电力调度控制中心	山蒲线912开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	206.12	103	3570	500	-952.31	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10416	10kV资甘线	仁和电力调度控制中心	资甘线976开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	292.76	98	5070.6	0	-913.68	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10417	10kV双乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	双乐线911开关	双石站	20200	否	240	4156.92	公线	263.97	110	4572	0	-830.77	不受限	不可开放	自贡地调	null
10418	10kV彭铭线	仁和电力调度控制中心	彭铭线955开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	353.52	101	6122.9	0	-666.94	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10419	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝工线914开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	336.64	67	5830.6	6900	-5760.82	受限	不可开放	自贡地调	null

10420	10kV新青 线	仁寿电 力调度 控制中 心	新青线 915开 关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.3	0	-1536.02	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10421	10kV视五 二线	仁寿电 力调度 控制中 心	视五二 线967 开关	视高站	137000	是	495	8573.65	公线	438.74	89	7599	0	-740.08	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10422	10kV郝度 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	郝度线 915开 关	郝家坝 站	20100	是	503	8712.22	公线	227.23	45	3935.6	630	2404.18	受限	不可开 放	自贡 地调	null
10423	10kV成白 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	成白线 913开 关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	293.1	110	5076.5	0	-914.38	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10424	10kV北高 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北高线 964开 关	城北站	100200	是	380	6581.79	公线	441.79	116	7651.8	0	-2386.37	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10425	10kV达冒 线	阿坝电 力调度 控制中 心	达冒线 952开 关	达维站	4000	否	100	1732.05	公线	109.76	110	1901.1	0	-342.26	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null

10426	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭团线953开关	彭家坝站	50000	是	325	5629.17	公线	324.26	100	5616.2	0	-1112.86	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10427	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	406	82	7032	0	-173.08	不受限	不可开放	眉山地调	null
10428	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文古线924	文宫站	20000	否	335	5802.37	公线	319.73	95	5537.8	0	-315.67	受限	不可开放	眉山地调	null
10429	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白团线973开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	368.88	123	6389	0	-2232.08	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10430	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大园一线923开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	460.24	93	7971.3	0	-255.01	不受限	不可开放	眉山地调	null
10431	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三草线925开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	182.99	122	3169.4	0	-831.13	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10432	10kV板同南线	仁和电力调度控制中心	板同南线973开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	317.53	79	5499.6	0	42.9	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10433	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺中线923开关	顺江站	16000	否	179	3100.37	公线	128.81	72	2231	1000	-440.67	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10434	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大碗线916开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	299.42	89	5186	0	36.13	不受限	不可开放	眉山地调	null
10435	10kV金岔线	仁和电力调度控制中心	金岔线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	289.82	97	5019.7	420	-1282.78	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10436	10kV沙昊一线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊一线924开关	沙坪站	100200	是	432	7482.46	公线	473.96	110	8209	1000	-3223.03	不受限	不可开放	自贡地调	null
10437	10kV芦古线	阿坝电力调度控制中心	芦古线958开关	芦花站	40080	是	220	3810.51	公线	69.53	32	1204.2	2400	-555.79	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10438	10kV柏城II回	仁寿电力调度控制中心	柏城II回944开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	611.71	124	10595	0	-2878.62	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10439	10kV柏大 线	仁寿电力调度控制中心	柏大线 947开 关	柏林站	80000	是	380	6581.79	公线	396.27	104	6863.4	0	-1597.97	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10440	10kV满镇 线	仁寿电力调度控制中心	满镇线 986开 关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	192.84	96	3340	0	-222.31	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10441	10kV彭兴 线	仁和电力调度控制中心	彭兴线 954开 关	彭家坝 站	50000	否	350	6062.18	公线	419.34	120	7263	0	-1807.04	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10442	10kV沙昊 二线大馈 线	自贡电力调度控制中心	沙昊二 线932 开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	444.69	93	7702	1000	-1219.54	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10443	10kV青岷 线	阿坝电力调度控制中心	青岷线 914开 关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	155.95	87	2701	0	89.33	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null

10444	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普德线923开关	普宁站	100000	否	382	6616.43	专线	445.5	117	7716	0	-1761.21	不受限	不可开放	眉山地调	null
10445	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤医线912开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	146.14	97	2531.2	315	-507.93	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10446	10kV仁棉II回	仁寿电力调度控制中心	仁棉II回936开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	447.1	90	7743.7	0	-884.78	不受限	不可开放	眉山地调	null
10447	10kV仁府线	仁寿电力调度控制中心	仁府线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	400.57	81	6937.8	0	-78.88	不受限	不可开放	眉山地调	null
10448	10kV沙刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙刘线934开关	沙坪站	100200	是	372	6443.23	公线	423.5	114	7335	1115	-3295.42	不受限	不可开放	自贡地调	null
10449	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古观线914开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	220.81	110	3824.5	0	-1053.22	不受限	不可开放	自贡地调	null

10450	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富旺线961开关	富加站	71500	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.3	0	-3111.42	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10451	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙久线912开关	龙日坝站	81700	否	50	866.03	公线	164.26	328	2844.9	0	-2065.47	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10452	10kV白海 东线	仁和电力调度控制中心	白海东线957开关	白岩子 站	63000	否	450	7794.23	公线	422.22	94	7312.8	0	-297.99	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10453	10kV城石 线	阿坝电力调度控制中心	城石线925开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	133.04	89	2304.3	0	33.97	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10454	10kV清钢 线	仁寿电力调度控制中心	清钢线952开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	365.76	96	6335	0	-411.39	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10455	10kV文板 线	仁寿电力调度控制中心	文板线923开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	152.3	40	2637.9	0	3285.71	受限	不可开 放	眉山 地调	null

10456	10kV高罗线	仁寿电力调度控制中心	高罗线923开关	高家站	22000	是	380	6581.79	公线	364.15	96	6307.1	0	-1041.67	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10457	10kV新慈线	仁寿电力调度控制中心	新慈线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	416.26	110	7209.6	0	-1285.99	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10458	10kV高板线	仁寿电力调度控制中心	高板线924开关	高家站	20000	是	380	6581.79	专线	301.47	79	5221.5	0	43.93	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10459	10kV谊郭线	阿坝电力调度控制中心	谊郭线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	154.27	103	2672	0	-333.73	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10460	10kV兜彭线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜彭线912开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	255.02	106	4417	430	-1105.77	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10461	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅白线921开关	茅坪子站	12600	是	230	3983.72	公线	178.98	78	3100	400	-313.02	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null

10462	10kV富玉线	仁寿电力调度控制中心	富玉线963开关	富加站	71500	否	255	4416.73	公线	224.13	88	3882	0	93.06	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10463	10kV视西一线	仁寿电力调度控制中心	视西一线974开关	视高站	102000	否	495	8573.65	公线	456.13	92	7900.2	0	-183.92	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10464	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总铸线953开关	总发站	6300	是	300	5196.15	公线	45.87	15	794.5	3430	-67.58	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10465	10kV南池线	仁和电力调度控制中心	南池线950开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	305.94	102	5298.8	0	-1141.88	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10466	10kV荣望线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣望线914开关	荣县站	91300	是	450	7794.23	公线	362.26	80	6274.3	0	-38.92	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10467	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月园线954开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	174.81	51	3027.7	2630	-877.24	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null

10468	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓学线928开关	邓关站	100300	否	456	7898.15	公线	435.05	95	7535	645	-1071.67	不受限	不可开放	自贡地调	null
10469	10kV长双线大馈线	自贡电力调度控制中心	长双线913开关	长土站	56700	是	267	4624.58	公线	228.96	86	3965.6	0	-265.94	不受限	不可开放	自贡地调	null
10470	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	170.8	85	2958.3	0	-187	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10471	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦中线952开关	芦花站	40000	是	300	5196.15	公线	242.49	81	4200	100	-143.08	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10472	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	园地线953开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	29.77	60	515.6	400	-136.17	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10473	10kV邓糖线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV邓糖线925开关	邓关站	63000	否	600	10392.3	公线	214.79	36	3720.1	1200	4432.97	受限	不可开放	自贡地调	null

10474	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤花线951开关	壤口站	3150	是	175	3031.09	公线	253.65	145	4393.2	0	-1968.33	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10475	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙查线911开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	163.09	326	2824.8	250	-2381.98	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10476	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙府线913开关	龙日坝站	35500	否	50	866.03	公线	164.26	328	2844.9	0	-2065.47	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10477	10kV荣观一线972大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣观一线972开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	460.27	83	7971.8	0	-309.21	不受限	不可开放	自贡地调	null
10478	10kV邓水线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV邓水线918开关	邓关站	63000	否	600	10392.3	公线	227.66	38	3943.1	800	4609.97	受限	不可开放	自贡地调	null
10479	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长建线915开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	214.69	80	3718.4	790	-346.28	不受限	不可开放	自贡地调	null

10480	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	10kV.临云线924开关	临巴站	70000	是	160	2771.28	公线	186.91	117	1260	0	-450	不受限	不可开放	达州地调	null
10481	10kV邓化Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅱ线917开关	邓关站	100300	否	480	8313.84	公线	21.55	4	373.2	0	7109.26	受限	不可开放	自贡地调	null
10482	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	10kV.天云线960开关	天星站	80000	是	240	4156.92	公线	270.96	113	4693.1	0	-1367.56	不受限	不可开放	达州地调	null
10483	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿波线952开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	266.24	133	4611.2	60	-1553.51	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10484	10kV天成线	渠县电力调度控制中心	天成线927开关	天星站	82000	是	428	7413.18	公线	362.21	85	6273.4	0	-342.86	不受限	不可开放	达州地调	null
10485	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿下线951开关	阿坝站	63000	否	150	2598.08	公线	152.62	102	2643.4	25	-330.13	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10486	10kV童镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	童镇线914开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	275.58	80	4776	0	4.46	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10487	10kV童万线大馈线	富顺电力调度控制中心	童万线911开关	童寺站	20100	否	210	3637.31	公线	175.47	84	3039.2	0	-129.35	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10488	10kV天镇线922大馈线	富顺电力调度控制中心	天镇线922开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	256.93	93	4450	0	-639.49	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10489	10kV邓化I线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化I线927开关	邓关站	63000	否	480	8313.84	公线	101.92	21	1765.3	775	4942.16	受限	不可开 放	自贡 地调	null
10490	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇线925开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	259.58	87	4496	0	-339.08	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
10491	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三崇线922开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	325.72	140	5641.5	640	-3066.81	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null

10492	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三坝线921开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	181.52	91	3144	0	-26.31	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10493	10kV天龙Ⅱ线大馈线	富顺电力调度控制中心	天龙Ⅱ线923开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	318.71	116	5520	0	-1709.49	不受限	不可开放	自贡地调	null
10494	10kV邓洪线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓洪线914开关	邓关站	100300	是	420	7274.61	公线	237.64	57	4115.9	630	1073.79	受限	不可开放	自贡地调	null
10495	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	君山线913开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	176.79	88	3062	50	5.69	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10496	10kV万青线	万源电力调度控制中心	万青线911开关	万源站	50000	是	270	4676.54	公线	197.1	73	3413.7	630	-302.47	不受限	不可开放	达州地调	null
10497	10kV唐辖线大馈线	阿坝电力调度控制中心	唐辖线923开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	121.52	71	2104.8	815	-269.76	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10498	10kV荣城Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅱ线922开关	荣县站	91300	是	318.63	5518.83	公线	404.45	127	7005	50	-2639.94	不受限	不可开放	自贡地调	null
10499	10kV塘园线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV塘园线911开关	童寺站	15000	否	345	5975.58	公线	422.06	122	7310	0	-2529.54	不受限	不可开放	自贡地调	null
10500	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶一线913开关	万源站	50000	是	515	8920.06	公线	593.76	115	10284	0	-3147.95	不受限	不可开放	达州地调	null
10501	10kV长罐线	万源电力调度控制中心	10kV.长罐线915开关	长石站	4000	是	200	3464.1	公线	163.28	82	2828	0	-56.72	不受限	不可开放	达州地调	null
10502	10kV锁尊线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁尊线913开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	415.01	85	7188	0	-453.78	不受限	不可开放	自贡地调	null
10503	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	10kV太城三线918开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	255.2	57	4420.1	1750	65.28	不受限	不可开放	达州地调	null

10504	10kV板润线	丹棱电力调度控制中心	板润线913开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	专线	198.54	36	3438.7	9561	-4394.79	不受限	不可开放	眉山地调	null
10505	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何狮二线926开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	384.76	70	6664	9561	-7620.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10506	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何狮一线941开关	何场站	94500	是	552	9560.92	公线	113.22	21	1961	9561	-3873.18	不受限	不可开放	眉山地调	null
10507	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中宿线923开关	中隆站	12600	否	380	6581.79	公线	231.36	61	4007.2	4417	-2500.32	受限	不可开放	眉山地调	null
10508	10kV何南二线	丹棱电力调度控制中心	何南二线914开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	334.8	69	5798.7	8245	-7350.61	不受限	不可开放	眉山地调	null
10509	10kV锁华线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁华线923开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	473.21	97	8196	0	-1461.78	不受限	不可开放	自贡地调	null

10510	10kV桥荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥荣线914开关	桥头站	16300	否	367	6356.63	公线	358.26	98	6205	1905	-2389.03	不受限	不可开放	自贡地调	null
10511	10kV邓晨Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅱ线916开关	邓关站	100300	是	480	8313.84	公线	62.51	13	1082.7	0	5568.37	受限	不可开放	自贡地调	null
10512	10kV杨宋线	丹棱电力调度控制中心	杨宋线918开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	公线	266.17	48	4610	9561	-5566.09	受限	不可开放	眉山地调	null
10513	10kV何石线	丹棱电力调度控制中心	何石线916开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	190.8	35	3369.6	9561	-17155.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10514	10kV牛镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛镇线911开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	292.44	85	5065	0	-284.54	不受限	不可开放	自贡地调	null
10515	10kV板城二线	丹棱电力调度控制中心	板城二线946开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	382.83	69	6630.6	8245	-7226.42	不受限	不可开放	眉山地调	null

10516	10kV板工I回	丹棱电力调度控制中心	板工 I 回943 开关	丹棱站	100000	否	483	8365.81	公线	369.05	76	6391.9	8245	-7107.23	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10517	10kV牛永线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛永线915开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	254.97	74	4416	0	364.46	受限	不可开 放	自贡 地调	null
10518	10kV桥麻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥麻线915开关	桥头站	16300	否	267	4624.58	公线	241.34	90	4180	400	-417.88	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10519	10kV杨凤一线	丹棱电力调度控制中心	杨凤一线922开关	杨场站	28000	是	552	9560.92	公线	350.42	63	6069.2	9561	-7981.38	受限	不可开 放	眉山 地调	null
10520	10kV板工II回	丹棱电力调度控制中心	板工 II 回944 开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	386.64	70	6696.6	8245	-6336.33	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10521	10kV杨五线	丹棱电力调度控制中心	杨五线924开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	公线	288.45	52	4995.9	10392	-6783.37	受限	不可开 放	眉山 地调	null

10522	10kV牛先线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛先线913开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	31.35	11	542.9	0	3267.61	受限	不可开放	自贡地调	null
10523	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	板东一线935开关	丹棱站	100000	否	600	10392.3	公线	427.76	71	7408.8	9561	-7616.65	不受限	不可开放	眉山地调	null
10524	10kV何陶一线	丹棱电力调度控制中心	何陶一线942开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	376.33	68	6518	9561	-7474.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10525	10kV杨姜线	丹棱电力调度控制中心	杨姜线912开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	专线	444.28	80	7695	4417	-3506.9	不受限	不可开放	眉山地调	null
10526	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木峨线914开关	木林站	50000	否	315	5455.96	公线	172.03	55	2979.6	3897	-1966.35	不受限	不可开放	眉山地调	null
10527	10kV牛碳线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛碳线921开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	180.28	52	3122.4	0	1658.06	受限	不可开放	自贡地调	null

10528	10kV何茶线	丹棱电力调度控制中心	何茶线924开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	378	68	6547	3672	-1614.12	不受限	不可开放	眉山地调	null
10529	10kV邓晨I线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨I线926开关	邓关站	100300	否	408	7066.77	公线	149.08	37	2582	0	3778.09	受限	不可开放	自贡地调	null
10530	10kV木工I回	丹棱电力调度控制中心	木工I回919开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	484.3	88	8388	9561	-9344.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10531	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	北板线933开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	382.08	69	6617.6	1880	-835.01	不受限	不可开放	自贡地调	null
10532	10kV杨茶线	丹棱电力调度控制中心	杨茶线916开关	杨场站	28000	否	275	4763.14	公线	156.14	57	2704.4	4417	-2834.3	受限	不可开放	眉山地调	null
10533	10kV何凤线	丹棱电力调度控制中心	何凤线915开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	388.91	70	6736	9561	-7692.09	不受限	不可开放	眉山地调	null

10534	10kV何谢线	丹棱电力调度控制中心	何谢线917开关	何场站	94500	否	380	6581.79	公线	304.33	80	5271	5889	-5236.36	不受限	不可开放	眉山地调	null
10535	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中顺线922开关	中隆站	12600	否	210	3637.31	公线	135.72	65	2350.7	3672	-2749.07	受限	不可开放	眉山地调	null
10536	10kV双七线	阿坝电力调度控制中心	双七线951开关	双江口站	25000	否	200	3464.1	公线	595.47	298	10314	0	-7195.91	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10537	10kV杨周线	丹棱电力调度控制中心	杨周线926开关	杨场站	28000	否	315	5455.96	公线	72.34	23	1253	2598	1059.28	受限	不可开放	眉山地调	null
10538	10kV何陶二线	丹棱电力调度控制中心	何陶二线943开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	304.21	55	5269	9561	-6225.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10539	10kV杨风二线	丹棱电力调度控制中心	杨风二线919开关	杨场站	28000	是	552	9560.92	公线	360.89	65	6250.7	9561	-8162.88	受限	不可开放	眉山地调	null

10540	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	板城六线911开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	205.53	37	3559.7	9561	-5471.88	不受限	不可开放	眉山地调	null
10541	10kV牛庙线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛庙线923开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	143.15	41	2479.3	0	2301.16	受限	不可开放	自贡地调	null
10542	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木工II回918开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	542.98	98	9404.4	9561	-10360.49	不受限	不可开放	眉山地调	null
10543	10kV鹧东线	阿坝电力调度控制中心	鹧东线951开关	鹧鸪山站	3200	否	150	2598.08	公线	727.48	485	12600	0	-10261.73	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10544	10kV板南二线	丹棱电力调度控制中心	板南二线912开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	130.2	24	2255	9561	-3211.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10545	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木王线915开关	木林站	50000	否	275	4763.14	公线	175.15	64	3033.6	3170	-1916.42	不受限	不可开放	眉山地调	null

10546	10kV牛磊线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	牛磊线922开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	2162.21	受限	不可开放	自贡地调	null
10547	10kV桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16400	是	320	5542.56	公线	194.13	61	3362.4	1400	-328.35	不受限	不可开放	自贡地调	null
10548	10kV板工三线	丹棱电力调度控制中心	板工三线924开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	442.97	80	7672.3	9561	-8628.39	不受限	不可开放	眉山地调	null
10549	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	板东二线923开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	369.64	67	6402.2	9561	-7358.29	不受限	不可开放	眉山地调	null
10550	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三牧线924开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	342.77	171	5936.8	0	-2819.11	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10551	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中唐线912开关	中隆站	12600	是	210	3637.31	公线	163.85	78	2837.9	4417	-4344.78	受限	不可开放	眉山地调	null

10552	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木顺线916开关	木林站	50000	否	425	7361.22	专线	173.49	41	3004.8	7361	-3740.92	不受限	不可开放	眉山地调	null
10553	10kV牛回线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛回线914开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	254.2	92	4402.8	0	-592.29	不受限	不可开放	自贡地调	null
10554	10kV板城三线	丹棱电力调度控制中心	板城三线945开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	325.08	59	5630.4	8245	-6226.22	不受限	不可开放	眉山地调	null
10555	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	板城五线947开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	295.18	53	5112.5	8245	-5708.32	不受限	不可开放	眉山地调	null
10556	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何仁线928开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	315.82	57	5470	6582	-3447.14	不受限	不可开放	眉山地调	null
10557	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何南一线913开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	266.45	55	4615	8245	-6166.91	不受限	不可开放	眉山地调	null

10558	10kV何南 三线	丹棱电 力调度 控制中 心	何南三 线925 开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	256.64	46	4445	9561	-5401.09	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10559	10kV杨兴 线	丹棱电 力调度 控制中 心	杨兴线 923开 关	杨场站	28000	否	275	4763.14	公线	170.82	62	2958.6	4417	-3088.5	受限	不可开 放	眉山 地调	null
10560	10kV木仁 线	丹棱电 力调度 控制中 心	木仁线 917开 关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	324.94	59	5628	3672	-695.12	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10561	10kV杨朱 线	丹棱电 力调度 控制中 心	杨朱线 913开 关	杨场站	28000	否	552	9560.92	公线	81.84	15	1417.5	4070	3117.01	受限	不可开 放	眉山 地调	null
10562	10kV板工 四线	丹棱电 力调度 控制中 心	板工四 线936 开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	491.29	89	8509.2	9561	-9465.29	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10563	10kV板城 一线	丹棱电 力调度 控制中 心	板城一 线934 开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	442.08	80	7656.9	6928	-6936.36	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

10564	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛奶线911开关	邛溪站	5000	否	75	1299.04	公线	41.64	56	721.2	1000	-552.06	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10565	10kV回金线大馈线	富顺电力调度控制中心	回金线914开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	260.94	84	4519.5	0	-224.01	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10566	10kV园牧线	彭山电力调度控制中心	园牧线927开关	园门站	81500	是	423	7326.57	公线	283.89	67	4917	27375	-26430.74	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10567	10kV双彭二线	彭山电力调度控制中心	双彭二线925开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	211.73	38	3667.2	13380	-9426.18	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10568	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙壤线922开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	148.13	296	2565.6	0	-1872.78	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10569	10kV双彭一线	彭山电力调度控制中心	双彭一线915开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	600.07	109	10393	21400	-24172.18	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

10570	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安府线913开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	752.35	1505	13031	0	-12251.27	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10571	10kV桂通四线	彭山电力调度控制中心	桂通四线926开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	654.76	109	11340	0	-2002.92	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10572	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安移线912开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	800.01	1600	13856	0	-13076.67	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10573	10kV桂通三线	彭山电力调度控制中心	桂通三线925开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	653.82	109	11324	0	-1986.72	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10574	10kV桂通二线	彭山电力调度控制中心	桂通二线914开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	627.81	105	10874	0	-1536.22	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10575	10kV桂通一线	彭山电力调度控制中心	桂通一线913开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	615.86	103	10667	0	-1329.22	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

10576	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	275.8	158	4776.8	0	-2048.82	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10577	10kV彭建二线	彭山电力调度控制中心	彭建二线921开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	383.22	75	6637.3	800	-370.53	不受限	不可开放	眉山地调	null
10578	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三移线914开关	三家寨站	16000	否	232	4018.36	公线	494.83	213	8570.4	0	-4953.88	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10579	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三江线913开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	186.33	93	3227.2	2500	-2609.51	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10580	10kV三州线	阿坝电力调度控制中心	三州线911开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	185.04	80	3204.9	0	9.79	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10581	10kV马沙线	阿坝电力调度控制中心	马沙线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	367.04	204	6357.1	0	-3551.18	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10582	10kV阿朶线	阿坝电力调度控制中心	阿朶线913开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	185.1	93	3206	0	-88.31	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10583	10kV园金二线	彭山电力调度控制中心	园金二线911开关	园门站	81500	否	495	8573.65	公线	335.85	68	5817	15800	-13900.71	不受限	不可开放	眉山地调	null
10584	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭企线925开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	387.43	80	6710.3	1250	-1281.52	不受限	不可开放	眉山地调	null
10585	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园企二线912开关	园门站	81500	是	495	8573.65	公线	302.06	61	5231.7	2500	-872.78	不受限	不可开放	眉山地调	null
10586	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵新线927开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	513.8	101	8899.1	0	-1832.33	不受限	不可开放	眉山地调	null
10587	10kV南卧二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧二线927开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	301.67	54	5225	4000	-448.7	不受限	不可开放	自贡地调	null

10588	10kV桂上 二线	彭山电力调度 控制中心	桂上二 线922 开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	472.79	98	8188.7	0	-675.07	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10589	10kV园溪 线	彭山电力调度 控制中心	园溪线 918开 关	园门站	81500	否	600	10392.3	专线	71.4	12	1236.6	48000	-39883.53	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10590	10kV双大 二线	彭山电力调度 控制中心	双大二 线944 开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	427.94	84	7412	0	-345.23	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10591	10kV双溪 二线	彭山电力调度 控制中心	双溪Ⅱ 线923 开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	345.94	82	5991.6	0	-130.34	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10592	10kV石奶 线	阿坝电力调度 控制中心	石奶线 954开 关	沙石多 站	3150	否	75	1299.04	公线	20.9	28	362	830	-22.86	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null
10593	10kV石马 线	阿坝电力调度 控制中心	石马线 953开 关	沙石多 站	3150	否	75	1299.04	公线	94.23	126	1632	945	-1407.86	不受 限	不可开 放	阿坝 地调	null

10594	10kV怀大线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀大线911开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	341.07	124	5907.4	0	-2096.89	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10595	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双大一线933开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	372.75	73	6456	1800	-1189.23	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10596	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园科线928开关	园门站	81500	否	600	10392.3	专线	304.6	51	5275.6	20590	-16512.53	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10597	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青氮线943开关	青龙站	100000	否	400	6928.2	公线	384.91	96	6666.7	0	-431.32	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10598	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江渎站	6300	是	255	4416.73	公线	112.08	44	1941.2	1600	-7.82	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10599	10kV彭云西环	彭山电力调度控制中心	彭云西环919开关	彭溪站	40000	否	510	8833.46	公线	385.32	76	6673.8	10350	-9073.69	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

10600	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	博乡线912开关	斯博果站	5000	是	150	2598.08	公线	72.06	48	1248.1	945	-114.64	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10601	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵永一线919开关	灵石站	81500	否	423	7326.57	公线	137	32	2372.9	13500	-9278.99	不受限	不可开放	眉山地调	null
10602	10kV彭锦线	彭山电力调度控制中心	彭锦线918开关	彭溪站	40000	否	500	8660.25	专线	497.48	99	8616.3	0	-822.08	不受限	不可开放	眉山地调	null
10603	10kV青北线	彭山电力调度控制中心	青北线924开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	480.62	96	8324.3	0	-530.08	不受限	不可开放	眉山地调	null
10604	10kV青桂线	彭山电力调度控制中心	青桂线931开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	342.26	81	5927.9	630	36.01	不受限	不可开放	眉山地调	null
10605	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若向线924开关	若尔盖站	44815	否	170	2944.49	公线	256.55	151	4443.4	700	-2493.36	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10606	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若城一线914开关	若尔盖站	44815	否	220	3810.51	公线	224.49	102	3888.2	1030	-1488.74	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10607	10kV青同线	彭山电力调度控制中心	青同线917开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	专线	321.71	96	5572	0	-349.87	不受限	不可开放	眉山地调	null
10608	10kV青粮线	彭山电力调度控制中心	青粮线925开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	97.46	23	1688	6630	-1724.09	不受限	不可开放	眉山地调	null
10609	10kV彭观线	彭山电力调度控制中心	彭观线923开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	416.62	86	7215.8	505	-1042.02	不受限	不可开放	眉山地调	null
10610	10kV双武二线	彭山电力调度控制中心	双武二线921开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	289.95	58	5022	3750	-1843.8	不受限	不可开放	眉山地调	null
10611	10kV高石线大馈线	富顺电力调度控制中心	高石线923开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	375.52	82	6504	0	-130.06	不受限	不可开放	自贡地调	null

10612	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若班线922开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	125.08	93	2166.3	0	-61.86	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10613	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若城二线915开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	197.08	146	3413.4	200	-1508.96	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10614	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安乡线955开关	安宏站	6300	否	256	4434.05	公线	236.37	92	4093.9	1250	-1353.26	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10615	10kV姜雁线	阿坝电力调度控制中心	姜雁线914开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	157.18	79	2722.4	1070	-674.71	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10616	10kV杨龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龟线974开关	杨路坪站	100200	是	300	5196.15	公线	257.38	86	4457.9	0	-300.98	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10617	10kV柑城线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑城线913开关	柑坳站	16500	否	345	5975.58	公线	298.46	87	5169.4	0	-388.94	不受限	不可开放	自贡地调	null
10618	10kV草雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	草雷线918开关	草田站	80200	否	180	3117.69	公线	169.76	94	2940.3	100	-234.38	不受限	不可开放	自贡地调	null
10619	10kV南翠线大馈线	自贡电力调度控制中心	南翠线929开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	178.93	26	3099	15300	-7549.44	不受限	不可开放	自贡地调	null
10620	10kV万大线大馈线	富顺电力调度控制中心	万大线924开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	215.38	78	3730.4	0	80.11	不受限	不可开放	自贡地调	null
10621	10kV万镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	万镇线918开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	228.26	83	3953.5	0	-142.99	不受限	不可开放	自贡地调	null
10622	10kV南城线938大馈线	自贡电力调度控制中心	南城线938开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	198.87	29	3444.5	7950	-1750.44	不受限	不可开放	自贡地调	null

10623	10kV保新 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV保 新线 912开 关	保华站	12600	否	265	4589.93	公线	195.73	74	3390	1200	-459.06	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10624	10kV石金 北线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	石金北 线956 开关	河石坝 站	80020	是	350	6062.18	公线	343.59	98	5951	0	-1101.26	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10625	10kV石湖 二线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	石湖二 线957 开关	河石坝 站	80020	是	400	6928.2	公线	330.66	83	5727	0	-184.44	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10626	10kV墨樊 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	墨樊线 912开 关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	43.3	20	750	3690	-1460.87	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10627	10kV草古 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	草古线 926开 关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	261.67	109	4532.2	80	-870.97	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null

10628	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中心	梁景线967开关	梁坪站	189200	是	372	6443.23	公线	325.83	88	5643.3	0	-488.72	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10629	10kV安桥线大馈线	富顺电力调度控制中心	安桥线912开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	314.21	114	5442.2	0	-1631.69	不受 限	不可开 放	自贡地调	null
10630	10kV格洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	格洞线951开关	格里坪站	80200	是	400	6928.2	公线	409.28	102	7088.8	0	-1546.24	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10631	10kV万双线大馈线	富顺电力调度控制中心	万双线914开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	382.78	101	6629.8	0	-1364.37	不受 限	不可开 放	自贡地调	null
10632	10kV大电甲线	攀枝花西区电力调度控制中心	大电甲线938开关	大水井站	100000	是	380	6581.79	公线	342.38	90	5930	0	-664.57	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null

10633	10kV大厂线	攀枝花西区电力调度控制中心	大厂线958开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	456.03	114	7898.5	0	-2355.94	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10634	10kV高金西线	攀枝花电力调度控制中心	高金西线979开关	高峰站	80200	是	336	5819.69	公线	283.86	84	4916.4	0	-260.65	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10635	10kV瓦堂线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦堂线925开关	瓦市站	20200	是	380	6581.79	公线	385.86	102	6683.1	0	-1417.67	不受限	不可开放	自贡地调	null
10636	10kV园桥线	攀枝花电力调度控制中心	园桥线993开关	园林站	120500	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	0	-3690.1	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10637	10kV高源线	攀枝花电力调度控制中心	高源线916开关	高梁坪站	50000	否	450	7794.23	公线	500.76	111	8673.2	0	-1658.4	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10638	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳西线922开关	梁坪站	189200	是	400	6928.2	公线	398.37	100	6899.7	0	-1357.14	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10639	10kV南和线	攀枝花电力调度控制中心	南和线919开关	南山站	100400	是	250	4330.13	公线	223.77	90	3875.7	0	-411.6	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10640	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁格线961开关	梁坪站	189200	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10641	10kV度青线大馈线	自贡电力调度控制中心	度青线911开关	度佳站	10100	否	275	4763.14	公线	367.52	134	6365.5	0	-2554.99	不受限	不可开放	自贡地调	null
10642	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁坪站	189200	否	400	6928.2	公线	432.27	108	7486.9	0	-1251.5	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10643	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁车线971开关	梁坪站	189200	是	250	4330.13	公线	298.11	119	5163.2	0	-1699.1	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10644	10kV凤建南线	攀枝花电力调度控制中心	凤建南线919开关	凤凰站	120200	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7058.2	0	-2901.3	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10645	10kV凤建北线	攀枝花电力调度控制中心	凤建北线975开关	凤凰站	120200	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-2826.5	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10646	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁道线973开关	梁坪站	189200	是	430	7447.82	公线	398.08	93	6894.7	630	-1566.44	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10647	10kV园隧线	攀枝花电力调度控制中心	园隧线978开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	269.79	90	4672.8	2600	-3115.88	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10648	10kV燕学 一线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV燕 学一线 919开 关	燕子山 站	80000	否	553	9578.24	专线	271.25	49	4698	6200	-2277.58	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10649	10kV园龙 线	攀枝花 电力调 度控制 中心	园龙线 977开 关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	269.72	90	4671.6	500	-1014.68	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10650	10kV燕学 二线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV燕 学二线 962开 关	燕子山 站	80000	否	553	9578.24	专线	225.4	41	3904	6200	-1483.58	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10651	10kV高瓜 线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高瓜线 972开 关	高峰站	80200	是	400	6928.2	公线	374.41	94	6484.8	0	-942.24	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10652	10kV园达 线	攀枝花 电力调 度控制 中心	园达线 994开 关	园林站	120500	否	265	4589.93	公线	348.57	132	6037.2	0	-1906.26	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null

10653	10kV园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	289.26	96	5010	400	-1253.08	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10654	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	277.69	93	4809.6	0	-652.68	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10655	10kV园箐线	攀枝花电力调度控制中心	园箐线979开关	园林站	120500	是	400	6928.2	公线	378.48	95	6555.2	15260	-16272.64	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10656	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园珠线951开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	261.58	87	4530.6	6490	-6863.68	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10657	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁航线984开关	梁坪站	189200	是	300	5196.15	公线	238.29	79	4127.2	0	29.72	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10658	10kV沙园线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙园线928开关	沙坪站	100200	否	525	9093.27	专线	422.06	80	7310	2150	-1276.06	不受 限	不可开 放	自贡地 调	null
10659	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤川线923开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	260.36	87	4509.4	0	-352.48	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10660	10kV莲钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲钢线415开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	238.12	42	4124.3	6960	-2214.47	不受 限	不可开 放	自贡地 调	null
10661	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤渡线924开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	234.41	78	4059.9	0	97.02	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10662	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁黑线934开关	梁坪站	189200	是	385	6668.4	公线	434.37	113	7523.3	0	-2188.58	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null

10663	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳东线919开关	梁坪站	189200	是	400	6928.2	公线	466.97	117	8087.9	0	-2545.34	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10664	10kV园垭线	攀枝花电力调度控制中心	园垭线958开关	园林站	120500	是	450	7794.23	公线	202.86	45	3513.6	3200	-478.22	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10665	10kV老箐线	攀枝花电力调度控制中心	老箐线954开关	老熊井站	63000	是	400	6928.2	公线	350.85	88	6076.8	11950	-12484.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10666	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	229.4	76	3973.2	5780	-5596.28	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10667	10kV炳研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳研北线953开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	373.42	107	6467.6	0	-1617.86	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10668	10kV永沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	永沟线913开关	永安站	28300	否	304	5265.43	公线	157.97	52	2736	2310	-307.11	不受限	不可开放	自贡地调	null
10669	10kV永富线916大馈线	自贡电力调度控制中心	永富线916开关	永安站	28300	否	260	4503.33	公线	334.41	132	5960	0	-1907	不受限	不可开放	自贡地调	null
10670	10kV汇众线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇众线924开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	438.86	91	7601	0	-936.07	不受限	不可开放	自贡地调	null
10671	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高建线975开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	245.2	82	4246.8	0	-89.88	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10672	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老前线971开关	老熊井站	63000	是	250	4330.13	公线	177.38	71	3072.3	1430	-1038.2	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10673	10kV代钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV代钟线918开关	代家坝站	126000	是	445	7707.63	公线	411.42	92	7125.8	0	-959.7	不受 限	不可开 放	自贡地 调	null
10674	10kV园海线	攀枝花电力调度控制中心	园海线976开关	园林站	120500	是	450	7794.23	公线	352.24	78	6100.8	500	-365.42	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10675	10kV代盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代盐线923开关	代家坝站	126200	是	420	7274.61	公线	366.07	87	6340.4	0	-520.71	不受 限	不可开 放	自贡地 调	null
10676	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨一线923开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	278.3	50	4820.1	2900	-57.51	不受 限	不可开 放	自贡地 调	null
10677	10kV老渡线	攀枝花电力调度控制中心	老渡线952开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	176.3	50	3053.5	2230	-433.76	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null

10678	10kV老营线	攀枝花电力调度控制中心	老营线974开关	老熊井站	63000	是	400	6928.2	公线	240.69	60	4168.8	2860	-1486.24	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10679	10kV沿岩线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿滩站	71900	否	312	5404	公线	322.78	103	5590.6	0	-727	不受 限	不可开 放	自贡地调	null
10680	10kV视产线	仁寿电力调度控制中心	视产线966开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	602.26	122	10431	315	-3887.18	不受 限	不可开 放	眉山地调	null
10681	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁宏线966开关	梁坪站	189200	是	400	6928.2	公线	392.3	98	6794.7	0	-1252.14	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10682	10kV沿仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿仙线913开关	沿滩站	71900	是	360	6235.38	公线	363.92	101	6303.1	1400	-2714.8	不受 限	不可开 放	自贡地调	null

10683	10kV梁草线	攀枝花电力调度控制中心	梁草线936开关	梁坪站	189200	是	350	6062.18	公线	361.71	103	6264.9	0	-1415.16	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10684	10kV沿沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿沙线927开关	沿滩站	71900	否	480	8313.84	公线	384.87	80	6666	3740	-2923.54	不受限	不可开放	自贡地调	null
10685	10kV沿坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿坪线917开关	沿滩站	63000	是	504	8729.54	公线	537.27	107	9305.5	1060	-3381.87	不受限	不可开放	自贡地调	null
10686	10kV沿刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿刘线922开关	沿滩站	63000	是	300	5196.15	公线	397.81	133	6890.1	400	-3133.18	不受限	不可开放	自贡地调	null
10687	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红岔线927开关	红格站	50000	是	200	3464.1	公线	237.88	119	4120	400	-1748.72	受限	不可开放	攀枝花地调	null
10688	10kV红质线	盐边电力调度控制中心	红质线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	215.59	81	3734	1250	-1312.06	受限	不可开放	攀枝花地调	null

10689	10kV沿工 二线大馈 线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV沿 工二线 916开 关	沿滩站	63000	是	496	8590.97	公线	436.36	88	7557.7	0	-684.92	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10690	10kV代碳 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	代碳线 919开 关	代家坝 站	126200	否	445	7707.63	公线	282.69	64	4896.2	2500	-459.33	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10691	10kV桂龙 线915	古蔺电 力调度 控制中 心	10kV桂 龙线 915开 关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	274.19	89	4749	0	-481.22	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10692	10kV桂彭 线912	古蔺电 力调度 控制中 心	10kV桂 彭线 912开 关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	345.92	112	5991.4	0	-1723.62	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10693	10kV河新 线	盐边电 力调度 控制中 心	河新线 956开 关	河口站	4000	是	100	1732.05	公线	90.47	90	1567	0	-181.36	受限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
10694	10kV龙矿 线923大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙矿线 923开 关	龙山	91500	否	308	5334.72	专线	61.39	20	1063.2	0	3738.05	受限	不可开 放	泸州 地调	null

10695	10kV红新 线	盐边电 力调度 控制中 心	红新线 913开 关	红格站	40000	是	350	6062.18	公线	300.35	86	5202	160	-512.26	受限	不可开 放	攀枝花 地调	null
10696	10kV走永 线653大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	走永线 915	走马	40000	是	308	5334.72	公线	336.62	109	5830.3	0	-1562.52	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10697	10kV走九 线654大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	走九线 916	走马	40000	是	308	5334.72	公线	340.66	111	5840	0	-1572.22	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10698	10kV邹铁 线635大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	邹铁线 916	邹家嘴	10000	是	308	5334.72	公线	251.96	82	4363.9	0	-96.12	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10699	10kV西新 线大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	西新线 935开 关	汇西站	100200	是	481	8331.16	公线	455.18	95	7883.7	0	-1218.77	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10700	10kV邹石 线633大 馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	邹石线 914	邹家嘴	10000	是	308	5334.72	公线	313.22	102	5425	0	-1157.22	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null

10701	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	邹街线911	邹家嘴	10000	是	308	5334.72	公线	298.8	97	5080	0	-812.22	不受限	不可开放	泸州地调	null
10702	10kV园石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	园石线912	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	312.93	104	5420	0	-1263.08	不受限	不可开放	泸州地调	null
10703	10kV园马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	园马线921	椒园	16300	是	308	5334.72	公线	287.44	93	4978.4	0	-710.62	不受限	不可开放	泸州地调	null
10704	10kV谢水线912	古蔺电力调度控制中心	谢水线912	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	316.95	103	5489.6	0	-1221.82	不受限	不可开放	泸州地调	null
10705	10kV谢庙线913	古蔺电力调度控制中心	谢庙线913	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	346.65	113	6004	0	-1736.22	不受限	不可开放	泸州地调	null
10706	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安金线956开关	安顺站	12500	否	370	6408.59	公线	235.57	64	4080	3150	-1462.27	受限	不可开放	攀枝花地调	null

10707	10kV汇坝线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇坝线913开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	341.11	82	5908	0	-143.74	不受限	不可开放	自贡地调	null
10708	10kV香火线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	香火线914开关	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	225.44	115	3904.6	250	-1438.74	不受限	不可开放	泸州地调	null
10709	10kV香桂线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	香桂线913	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	193.46	99	3390	0	-674.14	不受限	不可开放	泸州地调	null
10710	10kV田水线961	古蔺电力调度控制中心	田水线961	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	320.16	104	5545.2	0	-1277.42	不受限	不可开放	泸州地调	null
10711	10kV华自线大馈线	自贡电力调度控制中心	华自线924开关	新华站	81200	是	320	5542.56	公线	292.19	91	5060.8	0	-626.75	不受限	不可开放	自贡地调	null
10712	10kV田彭线918	古蔺电力调度控制中心	田彭线918	沙田	100000	是	306	5300.08	公线	286.84	94	4968	0	-727.94	不受限	不可开放	泸州地调	null

10713	10kV双镇线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	双镇线915	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	426.56	138	7388	0	-3120.22	不受限	不可开放	泸州地调	null
10714	10kV双坪线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	双坪线913	双沙	16300	是	162	2805.92	公线	209.93	130	3636	0	-1391.26	不受限	不可开放	泸州地调	null
10715	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑渔外线971开关	桑园站	31500	否	220	3810.51	公线	208.84	95	3617.1	0	-187.64	受限	不可开放	攀枝花地调	null
10716	10kV龙中线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙中线914	龙山	80000	否	308	5334.72	公线	364.46	118	6312.4	0	-1511.15	不受限	不可开放	泸州地调	null
10717	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线974开关	城南站	31500	否	400	6928.2	公线	367.75	92	6369.5	0	-134.12	受限	不可开放	攀枝花地调	null
10718	10kV龙永线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙永线925	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	302.5	98	5370	0	-1102.22	不受限	不可开放	泸州地调	null

10719	10kV龙象线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙象线915	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	350.51	114	6240	0	-1972.22	不受限	不可开放	泸州地调	null
10720	10kV龙金线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙金线916	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	379.47	123	6572.4	0	-2304.62	不受限	不可开放	泸州地调	null
10721	10kV龙护线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙护线918	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	248.68	81	4307.2	0	-39.42	不受限	不可开放	泸州地调	null
10722	10kV郎滩线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎滩线912	二郎	16000	否	196	3394.82	公线	171.61	88	2972.2	0	83.14	不受限	不可开放	泸州地调	null
10723	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线955开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	323.04	108	5595	0	-1438.08	受限	不可开放	攀枝花地调	null
10724	10kV箭桂线611大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭桂线912	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	208.83	107	3740	0	-1024.14	不受限	不可开放	泸州地调	null

10725	10kV观镇线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	观镇线914	观文	16000	是	308	5334.72	公线	271.27	88	4698.4	0	-430.62	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10726	10kV观马线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	观马线921	观文	16000	是	196	3394.82	公线	235.84	120	4070	0	-1354.14	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10727	10kV观护线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	观护线912	观文	16000	是	308	5334.72	公线	212.7	69	3684	1000	-416.22	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10728	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新二线918	古蔺	80000	是	406	7032.13	公线	577.21	118	10450	0	-4824.3	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10729	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德一线963	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	540.47	111	9360.9	0	-2585.12	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10730	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红宾一线915开关	红格站	40000	否	200	3464.1	公线	236.03	118	4088	0	-970.31	受限	不可开 放	攀枝 花地 调	null

10731	10kV大金线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	大金线911	大村	10000	是	308	5334.72	公线	409.55	133	7650	0	-3382.22	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10732	10kV城乌线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	40200	是	414	7170.69	公线	347.05	84	6040	0	-303.45	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10733	10kV城桥线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	城桥线925开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	450.61	92	7804.6	0	-1028.82	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
10734	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代火线922开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	367.53	83	6365.7	160	-359.6	不受 限	不可开 放	自贡 地调	null
10735	10kV新骑线	仁寿电力调度控制中心	新骑线928开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	197.88	94	3427.2	0	-153.62	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
10736	10kV城屏线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城郊	20000	否	308	5334.72	公线	311.2	101	5390	0	-588.75	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null

10737	10kV草实线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	草实线961	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	386.54	79	6694.9	0	80.88	不受限	不可开放	泸州地调	null
10738	10kV草庆线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	草庆线918开关	黄草坪	63000	是	308	5334.72	公线	337.74	110	5849.7	0	-1581.92	不受限	不可开放	泸州地调	null
10739	10kV代高线大馈线	自贡电力调度控制中心	代高线946开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	390.57	103	6764.7	0	-1499.27	不受限	不可开放	自贡地调	null
10740	10kV新木线	盐边电力调度控制中心	新木线956开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	224.04	75	3880.4	400	-123.48	受限	不可开放	攀枝花地调	null
10741	10kV五文线大馈线	自贡电力调度控制中心	五文线913开关	五宝站	30100	否	170	2944.49	公线	174.97	103	3030.4	0	-380.36	不受限	不可开放	自贡地调	null
10742	10kV五罗线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五罗线911开关	五宝站	15000	否	215	3723.91	公线	286.04	133	4954.2	0	-1602.68	不受限	不可开放	自贡地调	null

10743	10kV五蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	五蔡线914开关	五宝站	30100	否	320	5542.56	公线	316.22	99	5477	500	-988.7	不受限	不可开放	自贡地调	null
10744	10kV华开II线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开二线921开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	361.81	72	6266.6	1260	-556.82	不受限	不可开放	自贡地调	null
10745	10kV堡虎线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡虎线925开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	176.14	98	3050.7	0	-244.78	不受限	不可开放	达州地调	null
10746	10kV华贡线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡线919开关	新华站	81000	是	503	8712.22	公线	408.58	81	7076.6	0	-106.82	不受限	不可开放	自贡地调	null
10747	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河绿线953开关	河口站	4000	否	190	3290.9	公线	194.05	102	3361	0	-399.19	受限	不可开放	攀枝花地调	null
10748	10kV麻檀线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻檀线912开关	麻柳站	5000	是	265	4589.93	公线	250.39	94	4336.8	0	-664.86	不受限	不可开放	达州地调	null

10749	10kV土五线大馈线	自贡电力调度控制中心	土五线927开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	361.32	81	6258	630	-721.9	不受限	不可开放	自贡地调	null
10750	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻滩线923开关	麻柳站	6300	否	265	4589.93	公线	266.71	101	4619.4	0	-488.46	不受限	不可开放	达州地调	null
10751	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白马线977开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	116.33	26	2014.8	7225	-2224.99	不受限	不可开放	null	null
10752	10kV大群线大馈线	自贡电力调度控制中心	大群线914开关	大山铺站	10100	是	265	4589.93	公线	209.75	79	3632.8	365	-325.86	不受限	不可开放	自贡地调	null
10753	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	北桥线934开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	370.06	67	6409.4	1760	-506.81	不受限	不可开放	自贡地调	null
10754	10kV南同线	仁和电力调度控制中心	南同线955开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	442.59	98	7665.6	0	-1430.22	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

10755	10kV双檀线	新桥电力调度控制中心	双檀线925开关	双堰站	80160	是	200	3464.1	公线	228.55	114	3958.5	630	-1817.22	不受限	不可开放	达州地调	null
10756	10kV土露线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土露线916开关	土地坡站	80000	是	416	7205.33	公线	278.52	67	4824	1260	-319.74	不受限	不可开放	自贡地调	null
10757	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴仁北线973开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	359.63	109	6228.8	0	-1656.18	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10758	10kV河杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	河杨线922开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	139.26	65	2412	1910	-970.48	不受限	不可开放	自贡地调	null
10759	10kV河乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	河乐线923开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	194.28	90	3365	750	-763.48	不受限	不可开放	自贡地调	null
10760	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹古线912开关	夹壁站	41500	是	175	3031.09	公线	149.57	85	2590.6	0	-165.73	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10761	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	板机南线956开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	363.5	91	6295.8	0	-753.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10762	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭山线976开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	371.19	106	6429	0	-1579.26	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10763	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双沙线917开关	双桥沟站	50000	否	200	3464.1	公线	197.18	99	3415.1	0	-297.41	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10764	10kV大李线大馈线	自贡电力调度控制中心	大李线916开关	大山铺站	10100	是	445	7707.63	公线	230.46	52	3991.5	2470	-295.4	不受限	不可开放	自贡地调	null
10765	10kV北金线大馈线	自贡电力调度控制中心	北金线932开关	城北站	100200	是	318.63	5518.83	公线	377.94	119	6545.9	0	-2130.84	不受限	不可开放	自贡地调	null
10766	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若城三线925开关	若尔盖站	44500	否	175	3031.09	公线	319.97	183	5541.8	0	-2813.82	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10767	10kV波下线	阿坝电力调度控制中心	波下线914开关	春天坪站	6300	否	200	3464.1	公线	355.58	178	6158.6	0	-3040.91	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10768	10kV何永线大馈线	自贡电力调度控制中心	何永线912开关	何市站	20200	是	380	6581.79	公线	262.21	69	4541.5	830	-106.07	不受限	不可开放	自贡地调	null
10769	10kV柯沙线	阿坝电力调度控制中心	柯沙线912开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	993.16	497	17202	0	-14083.91	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10770	10kV何新线	自贡电力调度控制中心	何新线921开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	283.85	75	4916.3	250	99.13	不受限	不可开放	自贡地调	null
10771	10kV成石线大馈线	自贡电力调度控制中心	成石线912开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	194.27	73	3364.8	775	22.32	不受限	不可开放	自贡地调	null
10772	10kV园维线	阿坝电力调度控制中心	园维线955开关	桃园站	6300	是	150	2598.08	公线	19.38	13	335.6	2000	-257.14	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10773	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭祥线973开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	519.3	130	8994.3	0	-3451.74	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10774	10kV北尕线	阿坝电力调度控制中心	北尕线951开关	城北站	16300	否	210	3637.31	公线	432.82	206	7496.4	1710	-5932.82	不受 限	不可开 放	阿坝地调	null
10775	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春镇二线917开关	春天坪站	0	是	200	3464.1	公线	355.58	178	6158.6	0	-3387.32	不受 限	不可开 放	阿坝地调	null
10776	10kV彭菲线	仁和电力调度控制中心	彭菲线956开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	380.33	109	6587.4	0	-1131.44	不受 限	不可开 放	攀枝花地 调	null
10777	10kV何三线大馈线	自贡电力调度控制中心	何三线913开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	173.64	46	3007.4	2250	8.03	不受 限	不可开 放	自贡地调	null
10778	10kV春耿线	阿坝电力调度控制中心	春耿线914开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	33.26	17	576	2600	-58.31	不受 限	不可开 放	阿坝地调	null

10779	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄丹线951开关	黄龙站	4000	否	179	3100.37	公线	189.5	106	3282.1	0	-491.77	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10780	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕龙线954开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	160.54	80	2780.6	0	-9.32	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10781	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何牛线911开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	343.75	90	5953.8	1530	-2218.37	不受限	不可开放	自贡地调	null
10782	10kV成农线大馈线	自贡电力调度控制中心	成农线915开关	成佳站	20100	是	215	3723.91	公线	247.39	115	4284.8	0	-1305.67	不受限	不可开放	自贡地调	null
10783	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北鸿线965开关	城北站	100000	是	423	7326.57	公线	392.45	93	6797.3	0	-936.04	不受限	不可开放	自贡地调	null
10784	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	农谷线951开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	291.67	97	5051.7	0	-375.17	不受限	不可开放	阿坝地调	null

10785	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒双线912开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	275.1	100	4764.8	1350	-1827.97	不受 限	不可开 放	阿坝地调	null
10786	10kV宋牟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋牟线923开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	284.06	103	4920	0	-1095.63	不受 限	不可开 放	自贡地调	null
10787	10kV白长西线	仁和电力调度控制中心	白长西线955开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	466	104	8071.2	0	-1056.39	不受 限	不可开 放	攀枝花地调	null
10788	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝星线912开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	117.82	37	2040.6	8900	-6525.54	受限	不可开 放	自贡地调	null
10789	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒林线914开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	248.13	90	4297.6	0	-487.09	不受 限	不可开 放	阿坝地调	null
10790	10kV郝锁线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV郝锁线913开关	郝家坝站	20000	是	318.63	5518.83	公线	275.1	86	4764.7	0	-349.64	受限	不可开 放	自贡地调	null

10791	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白上线953开关	白岩子站	63000	是	400	6928.2	公线	475.64	119	8238	0	-2695.44	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10792	10kV下西线	阿坝电力调度控制中心	下西线952开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	460.83	307	7981.6	0	-5643.33	不受限	不可开放	阿坝地调	null
10793	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴精线956开关	兴隆站	40000	否	265	4589.93	公线	239.31	90	4144.8	0	-13.86	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
10794	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝南线922开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	326.1	102	5648	0	-1232.94	受限	不可开放	自贡地调	null
10795	10kV荔锣线	成都配调	荔锣路919	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	436.95	92	7568	0	-1013.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10796	10kV下电线	成都配调	下电路906	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	431.32	91	7470.4	0	-916.32	受限	不可开放	成都地调	null

10797	10kV羊泰路_专线	成都配调	羊泰路906	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	233.18	57	4038.6	0	2337.08	受限	不可开放	成都地调	null
10798	10kV棕食线	成都配调	棕食路905	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	462.36	98	8008	0	-1453.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10799	10kV金西二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西二路909	金马	63000	是	550	9526.28	公线	189.15	34	3276	0	4345.02	受限	不可开放	成都地调	null
10800	10kV塘仁路_专线	成都配调	塘仁路919	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null
10801	10kV灯传路大馈线	成都配调	灯传路925	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	475.01	116	8227.2	0	-1851.52	受限	不可开放	成都地调	null
10802	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿羊二路917	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	482.22	143	8352	0	-3083.1	不受限	不可开放	成都地调	null
10803	10kV下学路_专线	成都配调	下学路913	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	323.21	68	5598	0	1775.34	受限	不可开放	成都地调	null

10804	10kV锦大线	成都配调	锦大线924	锦悦	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	498.47	105	8633.5	0	-2079.42	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10805	10kV马盛路	成都配调	马盛路905	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	590.7	125	10231	0	-2857.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10806	10kV俭金路	成都配调	俭金路909	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	12.93	3	224	0	6151.68	受限	不可开 放	成都 地调	null
10807	10kV严家路	成都配调	严家线937	宝严	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	207.99	44	3602.4	0	2951.68	受限	不可开 放	成都 地调	null
10808	10kV棕旅线	成都配调	棕旅路927	棕树桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	690.9	146	11966	0	-5412.32	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10809	10kV天达一路	成都配调	天达一路951	天健	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开 放	成都 地调	null
10810	10kV浦安路大馈线	成都配调	浦安线990	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	459.35	97	7956	0	-1401.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

10811	10kV.土旭线_用户专线	成都配调	土旭线952	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	416.63	88	7216	0	157.34	受限	不可开放	成都地调	null
10812	10kV土苑路	成都配调	土苑路945	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	90.07	19	1560	0	5813.34	受限	不可开放	成都地调	null
10813	10kV浦永线	成都配调	浦永线992开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	439.95	93	7620	0	-1065.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10814	10kV俭雅路_用户专线	成都配调	俭雅路916	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null
10815	10kV金盐线大馈线	成都配调	金盐线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	374.83	79	6492	0	62.08	不受限	不可开放	成都地调	null
10816	10kV张龙线	成都配调	张龙路926	张家寺	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	183.6	39	3180	3200	174.08	受限	不可开放	成都地调	null
10817	10kV望锦线	成都配调	望锦路923	望江楼	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	431.78	91	7478.4	0	-924.32	不受限	不可开放	成都地调	null

10818	10kV土铁路_专线	成都配调	土铁路913	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	580.25	123	10050	0	-2676.66	受限	不可开放	成都地调	null
10819	10kV牌漾线	成都配调	牌漾路950	铜牌	2*2400 00	否	409	7084.09	专线	417.6	102	7232.9	0	-857.22	受限	不可开放	成都地调	null
10820	10kV张自线	成都配调	张自路913	张家寺	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	358.96	76	6217.2	0	336.88	受限	不可开放	成都地调	null
10821	10kV梓鹃线	成都配调	梓鹃线905开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	24.28	5	420.6	0	6133.48	受限	不可开放	成都地调	null
10822	10kV西锦线	成都配调	西锦路968	西一环	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	404.16	99	7000	0	-624.32	受限	不可开放	成都地调	null
10823	10kV邦峰线	成都配调	邦峰路开关906	胜邦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	461.34	98	7990.4	0	-617.06	不受限	不可开放	成都地调	null
10824	10kV胜蓝线	成都配调	胜蓝线914开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	497.16	147	8610.8	0	-3346.57	不受限	不可开放	成都地调	null

10825	10kV下石线	成都配调	下石路917	下涧槽	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1125.6	238	19495	0	-12121.66	受限	不可开放	成都地调	null
10826	10kV草花线	成都配调	草花路906	草堂	2*6300 0	是	409	7084.09	公线	646.65	158	11200	0	-5532.73	不受限	不可开放	成都地调	null
10827	10kV双中线	成都配调	双中路914	双楠	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	581.66	123	10074	0	-2701.06	不受限	不可开放	成都地调	null
10828	10kV马软一路	成都配调	马软一路917	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	500.85	106	8674.8	0	-1301.46	不受限	不可开放	成都地调	null
10829	10kV金双线	成都配调	金双路916	金华街	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	1152.7	244	19965	0	-13410.72	不受限	不可开放	成都地调	null
10830	10kV音孵线	成都配调	音孵路927	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	322.4	95	5584	0	-319.77	不受限	不可开放	成都地调	null
10831	10kV两海四路_专线	成都配调	两海四路922	两河	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	955.91	202	16556	0	-9183.06	不受限	不可开放	成都地调	null

10832	10kV邦汇线	成都配调	邦汇线913	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	393.97	83	6823.5	0	-269.42	不受限	不可开放	成都地调	null
10833	10kV土医线_专线	成都配调	土医线948	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	597	126	10340	0	-2966.66	受限	不可开放	成都地调	null
10834	10kV南谭线	成都配调	南谭路933	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	448.13	95	7761.6	0	-1207.52	不受限	不可开放	成都地调	null
10835	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	禅团线912开关	玉禅	2E+06	是	600	10392.3	公线	597.32	100	10346	0	-2031.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10836	10kV张体线	成都配调	张体线开关907	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	531.82	112	9211.1	0	-1837.76	受限	不可开放	成都地调	null
10837	10kV浆城线	成都配调	浆城路923	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	529.95	112	9178.8	0	-2624.72	不受限	不可开放	成都地调	null
10838	10kV西仁线	成都配调	西仁路951	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	117.09	29	2028	0	3639.27	受限	不可开放	成都地调	null

10839	10kV庙圣线	成都配调	庙圣路947	山王庙	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	654.04	138	11328	0	-3954.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10840	10kV天宇一路	成都配调	天宇一路918	天健	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开 放	成都 地调	null
10841	10kV羊仁线	成都配调	羊仁路907	石羊	482000	是	409	7084.09	公线	416.9	102	7220.7	0	-1553.43	受限	不可开 放	成都 地调	null
10842	10kV灯广线	成都配调	灯广线922开关	圣灯	102000	否	409	7084.09	专线	345.96	85	5992	0	383.68	受限	不可开 放	成都 地调	null
10843	10kV下钢二线	成都配调	下钢二路922	下涧槽	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	278.2	59	4818.4	0	2554.94	受限	不可开 放	成都 地调	null
10844	10kV麻乐二线	成都配调	麻乐二线938开关	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	320.16	68	5545.2	0	1828.14	受限	不可开 放	成都 地调	null
10845	10kV辰招路	成都配调	辰招路907	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	590.94	125	10235	0	-2861.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

10846	10kV灯府线	成都配调	灯府路开关911	圣灯	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	299.1	63	5180.4	0	2192.94	受限	不可开放	成都地调	null
10847	10kV天维线	成都配调	天维路927	天健	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	360.79	76	6248.8	0	305.28	受限	不可开放	成都地调	null
10848	10kV店业路大馈线	郫都电力调度控制中心	店业线952开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	400.62	67	8481.2	0	-3128.13	不受限	不可开放	成都地调	null
10849	10kV蓉号线	成都配调	蓉号路957	蓉东	2*3150 0	否	473	8192.6	专线	234.18	50	4056	0	3317.34	受限	不可开放	成都地调	null
10850	10kV祥体线	成都配调	祥体路909	吉祥街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	444.39	94	7696.8	0	-1142.72	不受限	不可开放	成都地调	null
10851	10kV环锦线	成都配调	环锦路905	中环南	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	499.03	106	8643.2	0	-1269.86	不受限	不可开放	成都地调	null
10852	10kV正万线	成都配调	正万路927	正府街	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	596.42	126	10330	0	-2956.66	不受限	不可开放	成都地调	null

10853	10kV祥合线	成都配调	祥合线916开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	567.76	120	9833.6	0	-2460.26	不受限	不可开放	成都地调	null
10854	10kV金马线	成都配调	金马路924	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	719.48	152	12461	0	-5907.32	不受限	不可开放	成都地调	null
10855	10kV羊国线	成都配调	羊国路930	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	165.95	41	2874.3	0	2792.97	受限	不可开放	成都地调	null
10856	10kV沈优线	成都配调	沈满线950开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	387.53	82	6712	0	661.34	受限	不可开放	成都地调	null
10857	10kV红武线	成都配调	红武路936	红旗	130000	否	473	8192.6	专线	597.81	126	10354	0	-2980.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10858	10kV三学线_专线	成都配调	三学线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	212.36	45	3678	0	3695.34	受限	不可开放	成都地调	null
10859	10kV邦汉线	成都配调	邦汉线935开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	558.63	118	9675.5	0	-2302.16	不受限	不可开放	成都地调	null

10860	10kV苏沙线	成都配调	苏沙路941	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	374.13	91	6480	0	-104.32	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10861	10kV绿和线	成都配调	绿和路949开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	588.91	174	10200	0	-4931.1	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10862	10kV海晶线	成都配调	海晶路911	海椒市	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	633.79	134	10977	0	-3603.86	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10863	10kV大悦线	成都配调	大悦路907	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	416.71	102	7217.5	0	-841.82	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10864	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	620.98	103	10755	0	-2441.46	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10865	10kV牌心线	成都配调	牌心路907	铜牌	2*2400 00	是	409	7084.09	公线	433.97	106	7516.4	0	-1849.13	受限	不可开 放	成都 地调	null
10866	10kV铁医路_主	成都配调	铁医路932	铁佛	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	590.65	125	10230	0	-2856.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

10867	10kV雅坡线	成都配调	雅坡线912	新雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	598.15	126	10360	0	-3805.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10868	10kV雷龙线	成都配调	雷龙线914	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	230.02	49	3984	3200	-629.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10869	10kV严贸三路_用户专线	成都配调	严贸三线930	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	127.48	27	2208	0	5165.34	受限	不可开放	成都地调	null
10870	10kV槐陵路_用户专线	成都配调	槐陵路912	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	498.64	105	8636.4	0	-1263.06	不受限	不可开放	成都地调	null
10871	10kV土开线	成都配调	土开线906开关	土桥	103000	是	473	8192.6	公线	501.62	106	8688	0	-2133.92	受限	不可开放	成都地调	null
10872	10kV桐南线	成都配调	桐南路924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	516.93	109	8953.2	0	-2399.12	不受限	不可开放	成都地调	null
10873	10kV音地路	成都配调	音地路930	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	338.8	100	5868	0	-603.77	不受限	不可开放	成都地调	null

10874	10kV中沙线	成都配调	中沙路991	中和	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	591.8	125	10250	0	-3695.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10875	10kV浦航线	成都配调	浦航线906开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	510.97	108	8850	0	-2295.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10876	10kV晖高线	成都配调	晖高线914	迎晖	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	698.93	148	12106	3830	-8562.16	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10877	10kV严贸二路_用户专线	成都配调	严贸二路909	宝严	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	339.77	72	5884.8	0	1488.54	受限	不可开 放	成都 地调	null
10878	10kV文金线	成都配调	文金路925	文庙街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	418.2	88	7243.2	0	-689.12	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10879	10kV胜研一路	成都配调	胜研一路909	胜利	2*4000 0	否	337.7	5849.14	专线	408.02	121	7066.9	0	-1802.67	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10880	10kV店锦线	郫都电力调度控制中心	店锦线937开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	479.17	80	8299.3	0	14.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

10881	10kV黄苑一路_专线	成都配调	黄苑一路905	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	586.2	124	10153	0	-2779.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10882	10kV羊馆路	成都配调	羊馆路929	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	82.71	20	1432.6	0	4943.08	受限	不可开放	成都地调	null
10883	10kV辰龙线	成都配调	辰龙路952开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	492.12	104	8523.6	0	-1150.26	不受限	不可开放	成都地调	null
10884	10kV润城七路_专线	成都配调	润城七路920	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	445.91	94	7723.2	0	-349.86	不受限	不可开放	成都地调	null
10885	10kV益氮线	成都配调	益氮路935	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	295.06	87	5110.4	0	-431.09	不受限	不可开放	成都地调	null
10886	10kV堤沙线	成都配调	堤沙线904开关	九里堤	128000	是	473	8192.6	公线	325.36	69	5635.2	1030	-111.12	不受限	不可开放	成都地调	null
10887	10kV牌时线	成都配调	牌时路926	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放	成都地调	null

10888	10kV辰研路_专线	成都配调	辰研路943	星辰	2*5000 0+6300 0	否	473	8192.6	专线	567.44	120	9828	0	-2454.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10889	10kV东流路专线	成都配调	东流路924	东风路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	598.18	126	10361	0	-2987.16	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10890	10kV顺金路	成都配调	顺金路916	安顺桥	302000	否	473	8192.6	专线	328.46	69	5689	0	1684.34	受限	不可开 放	成都 地调	null
10891	10kV羊东路_专线	成都配调	羊东路926	石羊	2*2400 00	否	409	7084.09	专线	231.59	57	4011.2	0	2364.48	受限	不可开 放	成都 地调	null
10892	10kV塘华路专线	成都配调	塘华路922	塘坎街	2*1800 00	否	409	7084.09	专线	144.8	35	2508	0	3867.68	受限	不可开 放	成都 地调	null
10893	10kV洞彭线	成都配调	洞彭线开关921	洞子口	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	586.61	124	10160	0	-3605.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10894	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	牌川路908	铜牌	2*2400 00	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开 放	成都 地调	null

10895	10kV沈九路	成都配调	沈九路924	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	400	85	6928	0	-373.92	受限	不可开放	成都地调	null
10896	10kV天檬路	成都配调	天檬线913开关	天健	126000	是	473	8192.6	公线	593.59	125	10281	0	-3726.92	受限	不可开放	成都地调	null
10897	10kV麻城线	成都配调	麻城路922	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	330.25	70	5720	0	1653.34	受限	不可开放	成都地调	null
10898	10kV西沙线	成都配调	西沙线961开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	765.59	187	13260	0	-7592.73	受限	不可开放	成都地调	null
10899	10kV西羊线	成都配调	西羊线948	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	315.94	67	5472	0	1082.08	受限	不可开放	成都地调	null
10900	10kV天万路_专	成都配调	天万路906	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	264.02	56	4572.8	0	2800.54	受限	不可开放	成都地调	null
10901	10kV指百线	成都配调	指百路918	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	386.61	82	6696	0	-141.92	不受限	不可开放	成都地调	null

10902	10kV张泵路	成都配调	张泵路909	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	596.69	126	10335	0	-2961.36	受限	不可开放	成都地调	null
10903	10kV赤圃线	成都配调	赤圃线925	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	530.61	112	9190.2	0	-2636.12	不受限	不可开放	成都地调	null
10904	10kV村桥线	成都配调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	665.29	141	11523	0	-4968.82	受限	不可开放	成都地调	null
10905	10kV禅方线	郫都电力调度控制中心	禅方线922开关	玉禅	2E+06	是	600	10392.3	公线	544.95	87	8366.5	0	-8052.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10906	10kV浦团路大馈线	成都配调	浦团线966	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	420.32	89	7280	0	-725.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10907	10kV翠青线	成都配调	翠青线922	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	511.11	108	8852.4	0	-2298.32	不受限	不可开放	成都地调	null
10908	10kV洞量线	成都配调	洞量路944	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	590.07	125	10220	0	-3665.92	不受限	不可开放	成都地调	null

10909	10kV俭中路_专	成都配调	俭中路917	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	445.08	109	7708.8	0	-1333.12	受限	不可开放	成都地调	null
10910	10kV蓉桂路	成都配调	蓉桂路956	蓉东	2*3150 0	是	473	8192.6	公线	149.65	32	2592	830	3132.08	受限	不可开放	成都地调	null
10911	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下涧槽	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	1129.6	239	19565	0	-12191.66	受限	不可开放	成都地调	null
10912	10kV驷场路	成都配调	驷场路919	驷马桥	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	1149.9	243	19916	0	-12542.96	不受限	不可开放	成都地调	null
10913	10kV沈大一路	成都配调	沈大一路948	沈家桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	593.19	125	10274	0	-2900.66	受限	不可开放	成都地调	null
10914	10kV蓉塔路	成都配调	蓉塔路943	蓉东	2*3150 00	是	473	8192.6	公线	347.81	74	6024	2630	-2099.92	受限	不可开放	成都地调	null
10915	10kV土宾路大馈线	成都配调	土宾线916开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	365.82	77	6336	0	1037.34	受限	不可开放	成都地调	null

10916	10kV天浦路大馈线	成都配调	天浦线938	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	407.9	86	7064.8	0	-510.72	受限	不可开放	成都地调	null
10917	10kV辰河线	成都配调	辰河路906开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	399.08	84	6912	0	-357.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10918	10kV村鹭线	成都配调	村鹭线961	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	175.05	37	3031.9	0	3522.18	受限	不可开放	成都地调	null
10919	10kV牌德线	成都配调	牌德路925	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放	成都地调	null
10920	10kV川邦线	成都配调	川邦线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	公线	596.65	126	10334	0	-3779.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10921	10kV胜火线	成都配调	胜火路916	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	348.49	103	6035.9	0	-771.67	不受限	不可开放	成都地调	null
10922	10kV高檬路	成都配调	高檬线开关941	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	465.76	98	8067	0	-693.66	不受限	不可开放	成都地调	null

10923	10kV苏旗路	成都配调	苏旗线932	苏坡	2*6300 0+4000 0	是	473	8192.6	公线	563.57	119	9761	0	-3206.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10924	10kV三绿 一线	成都配 调	三绿一 路946	三圣	3*2400 00	否	473	8192.6	专线	322.31	68	5582.4	0	1790.94	受限	不可开 放	成都 地调	null
10925	10kV府立 路917断 路器间隔	成都配 调	府立路 917	府青路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	227.81	48	3945.6	0	3427.74	受限	不可开 放	成都 地调	null
10926	10kV湾锦 路	郫都电 力调度 控制中 心	湾锦线 933开 关	林湾	176000	是	400	6928.2	公线	374.6	94	6488	0	-945.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10927	10kV湾怡 路	郫都电 力调度 控制中 心	湾怡线 916开 关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	219.63	37	3804	0	5549.07	受限	不可开 放	成都 地调	null
10928	10kV沈成 路	成都配 调	沈成路 932	沈家桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	466.51	99	8080	0	-706.66	受限	不可开 放	成都 地调	null
10929	10kV牌电 线_专线	成都配 调	牌电线 914	铜牌	2*2400 00	否	409	7084.09	专线	275.06	67	4764	0	1611.68	受限	不可开 放	成都 地调	null

10930	10kV楼江线	成都配调	楼江路918	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	589.38	125	10208	0	-3653.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10931	10kV土局线	成都配调	土局路940	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	541.11	114	9372	0	-1998.66	受限	不可开放	成都地调	null
10932	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔环路907	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	431.82	91	7479.2	0	-105.86	不受限	不可开放	成都地调	null
10933	10kV桥国线	成都配调	桥国线925	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	503.9	107	8727.6	0	-2173.52	不受限	不可开放	成都地调	null
10934	10kV核物路_专线	成都配调	核物路910	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	502.87	106	8709.7	0	-1336.36	受限	不可开放	成都地调	null
10935	10kV塘飞路_特	成都配调	塘飞路927	塘坎街	2*180000	是	409	7084.09	公线	205.54	50	3560	0	2107.27	受限	不可开放	成都地调	null
10936	10kV草天线	成都配调	草天路910	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	471.13	115	8160	0	-1784.32	不受限	不可开放	成都地调	null

10937	10kV俭软路专线	成都配调	俭软路926	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	430.48	105	7456	0	-1080.32	受限	不可开放	成都地调	null
10938	10kV绿研路_专线	成都配调	绿研路920	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	337.97	100	5853.6	0	-584.7	不受限	不可开放	成都地调	null
10939	10kV绿华线	成都配调	绿华线908	绿洲	163000	是	338	5854.33	公线	352.66	104	6108	0	-1424.54	不受限	不可开放	成都地调	null
10940	10kV环东路_用户专线	成都配调	环东路920	中环南	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	556.35	118	9636	0	-2262.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10941	10kV锦誉一线	成都配调	锦誉一线开关918	锦悦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	701.58	148	12151	0	-4777.96	不受限	不可开放	成都地调	null
10942	10kV下华线	成都配调	下华线916开关	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	578.66	122	10022	0	-2649.06	受限	不可开放	成都地调	null
10943	10kV辰桂路	成都配调	辰桂路924	星辰	2*5000 0+6300 0	是	473	8192.6	公线	608.15	129	10533	0	-3979.12	不受限	不可开放	成都地调	null

10944	10kV正圃线	成都配调	正圃线928	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	501.06	106	8678.4	0	-2124.32	不受限	不可开放	成都地调	null
10945	10kV双祠线	成都配调	双祠路912	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	379.75	80	6577.2	0	-23.12	不受限	不可开放	成都地调	null
10946	10kV花融线	郫都电力调度控制中心	花融线918开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	402.31	66	8856.8	0	-3503.73	不受限	不可开放	成都地调	null
10947	10kV浦乐路大馈线	成都配调	浦乐线939	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	508.55	108	8808	0	-2253.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10948	10kV铁科线	成都配调	铁科路926	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	595.29	126	10310	0	-3756.32	不受限	不可开放	成都地调	null
10949	10kV蓉芷路	成都配调	蓉芷路942	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	342.73	72	5936	1000	-381.92	受限	不可开放	成都地调	null
10950	10kV应红路	成都配调	应红路936	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	533.32	113	9237.1	0	-2683.02	受限	不可开放	成都地调	null

10951	10kV沈侯路	成都配调	沈侯路922	沈家桥	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	340.99	72	5906	0	648.08	受限	不可开放	成都地调	null
10952	10kV俭工路_专	成都配调	俭工路935	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	142.12	35	2461.6	0	3914.08	受限	不可开放	成都地调	null
10953	10kV草罗线	成都配调	草罗线905	草堂	2*6300 0	是	409	7084.09	公线	407.11	100	7051.2	0	-1383.93	不受限	不可开放	成都地调	null
10954	10kV川远线	成都配调	川远线938	新川	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	381.36	81	6605.1	0	-51.02	不受限	不可开放	成都地调	null
10955	10kV绿羊一路	成都配调	绿羊一路925	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	338.74	100	5867	0	-598.1	不受限	不可开放	成都地调	null
10956	10kV蓉沙线	成都配调	蓉沙路949	蓉东	2*3150 0	是	473	8192.6	公线	367.67	78	6368	0	186.08	受限	不可开放	成都地调	null
10957	10kV新软路_特	成都配调	新软路906	新园	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	502.54	106	8704	0	-1330.66	不受限	不可开放	成都地调	null

10958	10kV严商一路_用户专线	成都配调	严商一路905	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	264.8	56	4586.4	0	2786.94	受限	不可开放	成都地调	null
10959	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下彩路921	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	612.01	129	10600	0	-3226.66	受限	不可开放	成都地调	null
10960	10kV高园路大馈线	成都配调	高园路924开关	高店子	128000	否	473	8192.6	专线	483.03	102	8366	0	-992.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10961	10kV川天二线	成都配调	川天二线911	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	1130.8	239	19586	0	-13032.12	不受限	不可开放	成都地调	null
10962	10kV桥港二线	成都配调	桥港二路935	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	684.32	145	11852	0	-5298.32	不受限	不可开放	成都地调	null
10963	10kV龙饲路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙饲路905开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	505.43	84	8754	3130	-2530.93	不受限	不可开放	成都地调	null
10964	10kV堤园路	成都配调	堤园路915	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	619.61	131	10732	0	-4177.52	不受限	不可开放	成都地调	null

10965	10kV麻阳线	成都配调	麻阳线939	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	281.64	60	4878	0	2495.34	受限	不可开放	成都地调	null
10966	10kV西罗线	成都配调	西罗路955	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	239.72	59	4152	0	1515.27	受限	不可开放	成都地调	null
10967	10kV顺川路	成都配调	顺川路922	安顺桥	302000	是	473	8192.6	公线	215.7	46	3736	0	2818.08	受限	不可开放	成都地调	null
10968	10kV益奥一路	成都配调	益奥一路914	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	352.7	104	6108.8	0	-844.57	不受限	不可开放	成都地调	null
10969	10kV严体一线	成都配调	严体一线916	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	59.86	13	1036.8	0	5517.28	受限	不可开放	成都地调	null
10970	10kV温东路	成都配调	温东路954	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	536.81	113	9297.6	0	-1924.26	不受限	不可开放	成都地调	null
10971	10kV核簇线	成都配调	核簇路926	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	511.14	108	8852.9	0	-2298.82	受限	不可开放	成都地调	null

10972	10kV灯圣路	成都配调	灯圣路905	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	437.97	107	7585.6	0	-1918.33	受限	不可开放	成都地调	null
10973	10kV浆族线	成都配调	浆族路928	浆洗街	133000	是	473	8192.6	公线	392.52	83	6798.4	0	-244.32	不受限	不可开放	成都地调	null
10974	10kV土周路	成都配调	土周路923	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	238.34	50	4128	0	2426.08	受限	不可开放	成都地调	null
10975	10kV苏三路	成都配调	苏三路946	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	466.05	114	8072	0	-2404.73	不受限	不可开放	成都地调	null
10976	10kV五圣线	成都配调	五圣线926开关	五块石	128000	是	473	8192.6	公线	951.96	201	16488	0	-9933.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10977	10kV范国路	成都配调	范国路942	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	430.8	91	7461.5	0	-907.42	不受限	不可开放	成都地调	null
10978	10kV波机线	成都配调	波机线926	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	432.65	91	7493.5	0	-939.42	不受限	不可开放	成都地调	null

10979	10kV天连路	成都配调	天连路936	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	252.42	53	4372	0	3001.34	受限	不可开放	成都地调	null
10980	10kV波置线	成都配调	波置线906	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1121.4	237	19423	0	-12868.72	不受限	不可开放	成都地调	null
10981	10kV张应路	成都配调	张应路910	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.69	126	10335	0	-3780.62	受限	不可开放	成都地调	null
10982	10kV天康路	成都配调	天康路920	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	600.07	127	10393	0	-3019.86	受限	不可开放	成都地调	null
10983	10kV塘中路_专线	成都配调	塘中路934	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	143.59	35	2487	0	3888.68	受限	不可开放	成都地调	null
10984	10kV雷森路_用户专线	成都配调	雷森路922	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	481.06	102	8332	0	-958.66	不受限	不可开放	成都地调	null
10985	10kV草窑线	成都配调	草窑线919	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	538.06	132	9319.2	0	-2943.52	不受限	不可开放	成都地调	null

10986	10kV桥乐 二线	郫都电 力调度 控制中 心	桥乐二 线948 开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	476.23	79	8248.3	0	65.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10987	10kV严体 三线	成都配 调	严体三 线918	宝严	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	71.64	15	1240.8	0	5313.28	受限	不可开 放	成都 地调	null
10988	10kV下钢 一路	成都配 调	下钢一 路923	下涧槽	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	120.08	25	2079.7	0	5293.64	受限	不可开 放	成都 地调	null
10989	10kV东上 线	成都配 调	东上线 916开 关	东风路	138000	否	473	8192.6	专线	556.18	118	9633	0	-2259.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10990	10kV新机 线	成都配 调	新机路 921	新园	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	587.59	124	10177	0	-3623.02	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
10991	10kV俭新 路_专	成都配 调	俭新路 924	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	166.56	41	2884.8	0	3490.88	受限	不可开 放	成都 地调	null
10992	10kV益茂 路	成都配 调	益茂路 910	益州	2*5000 0	否	337.7	5849.14	专线	387.58	115	6712.8	0	-1448.57	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

10993	10kV温华路	成都配调	温华线925	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	394.23	83	6828	0	-273.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10994	10kV正锣线	成都配调	正锣线923	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	401.39	85	6952	0	-397.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10995	10kV门金线	成都配调	门金线911	石门	2*63000	是	473	8192.6	公线	746.65	158	12932	0	-6377.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10996	10kV天半路	成都配调	天半路923	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	186.93	40	3237.6	0	4135.74	受限	不可开放	成都地调	null
10997	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德悦线934开关	德源	100000	是	600	10392.3	专线	528.22	88	9148.8	0	-834.96	不受限	不可开放	成都地调	null
10998	10kV铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	482.22	102	8352	0	-1797.92	不受限	不可开放	成都地调	null
10999	10kV村书线	成都配调	村书线917	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	342.61	72	5934	0	620.08	受限	不可开放	成都地调	null

11000	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄峨三路920	黄田坝	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	591.8	125	10250	0	-2876.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11001	10kV晖塔线	成都配调	晖塔线922	迎晖	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	673.08	142	11658	0	-5103.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11002	10kV西奎线	成都配调	西奎路954	西一环	2*5000 0	是	409	7084.09	公线	139.95	34	2424	0	3243.27	受限	不可开 放	成都 地调	null
11003	10kV高友路	成都配调	高友路943	高店子	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	537.93	114	9317	0	-1943.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11004	10kV浦福线	成都配调	浦福线开关935	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	468.82	99	8120	0	-746.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11005	10kV张中线	成都配调	张中线922	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	150.35	32	2604	0	3950.08	受限	不可开 放	成都 地调	null
11006	10kV筒土路	郫都电力调度控制中心	筒土线941开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	481.63	80	8341.9	0	-28.06	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11007	10kV沙桥路	成都配调	沙桥路935	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	369.23	109	6395	0	-1711.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11008	10kV新茂路_专线	成都配调	新茂路945	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	603	127	10444	0	-3070.56	不受限	不可开放	成都地调	null
11009	10kV下质路大馈线专线	成都配调	下质路904	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	337.64	71	5848	0	1525.34	受限	不可开放	成都地调	null
11010	10kV沙怡路	成都配调	沙怡路910	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	302.42	89	5238	0	-554.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11011	10kV桐紫线	成都配调	桐紫线921	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	424.09	90	7345.2	0	-791.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11012	10kV驷家路_专	成都配调	驷家路952	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	594	126	10288	0	-2914.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11013	10kV沈园线	成都配调	沈园路906	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	138.57	29	2400	0	4154.08	受限	不可开放	成都地调	null

11014	10kV麻华路	成都配调	麻华路924	麻石桥	3*4000 0	是	473	8192.6	公线	77.37	16	1340	0	5214.08	受限	不可开放	成都地调	null
11015	10kV土科线	成都配调	土科路905	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	330.25	70	5720	0	1653.34	受限	不可开放	成都地调	null
11016	10kV灯泰线	成都配调	灯泰路971	圣灯	2*5000 0	是	409	7084.09	公线	346.56	85	6002.4	0	-335.13	受限	不可开放	成都地调	null
11017	10kV川仁线	成都配调	川仁线921	新川	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	596.65	126	10334	0	-3779.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11018	10kV军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	595.22	126	10309	0	-3755.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11019	10kV麻图路	成都配调	麻图路936	麻石桥	3*4000 0	否	473	8192.6	专线	605.9	128	10494	0	-3120.86	受限	不可开放	成都地调	null
11020	10kV双草线	成都配调	双草路916	双楠	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	648.15	137	11226	0	-4671.92	不受限	不可开放	成都地调	null

11021	10kV正太路_特	成都配调	正太路912	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	561.74	119	9729.3	0	-2355.96	不受限	不可开放	成都地调	null
11022	10kV土锋线	成都配调	土锋线908开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	152.89	32	2648	0	4725.34	受限	不可开放	成都地调	null
11023	10kV西城线	成都配调	西城线开关960	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	319.4	68	5532	0	1841.34	受限	不可开放	成都地调	null
11024	10kV顺融路_特	成都配调	顺融路926	安顺桥	2*150000	是	473	8192.6	公线	91.28	19	1581	0	4973.08	受限	不可开放	成都地调	null
11025	10kV波樾线	成都配调	波樾线905	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	854.59	181	14802	0	-7428.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11026	10kV浆武线	成都配调	浆武路925	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	417.78	88	7236	0	-681.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11027	10kV荔桂线	成都配调	荔桂线922	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	406.47	86	7040	0	-485.92	不受限	不可开放	成都地调	null

11028	10kV玉天路	成都配调	玉天线929	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	622.86	132	10788	0	-4233.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11029	10kV府平路	成都配调	府平路925	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	216.65	46	3752.4	0	2801.68	受限	不可开放	成都地调	null
11030	10kV赤悦线_用户专线	成都配调	赤悦线913	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	604.5	128	10470	0	-3096.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11031	10kV苏高线	成都配调	苏高路915	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	437.18	107	7572	0	-1904.73	不受限	不可开放	成都地调	null
11032	10kV两园线	成都配调	两园线927开关	两河	82000	否	473	8192.6	专线	596.02	126	10323	0	-2949.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11033	10kV核长线	成都配调	核长线928开关	核桃村	545000	否	473	8192.6	专线	155.96	33	2701.2	0	4672.14	受限	不可开放	成都地调	null
11034	10kV筒源线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒源线946开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	409.64	66	8928.1	0	-7614.26	不受限	不可开放	成都地调	null

11035	10kV天新路	成都配调	天新线914	天健	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	443.19	94	7676	0	-1121.92	受限	不可开放	成都地调	null
11036	10kV音苗路	成都配调	音苗路919	潮音	2*6300 0	是	337.7	5849.14	公线	483.14	143	8368	0	-3688.69	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11037	10kV平府路_专线	成都配调	平府线928	和平街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	591.8	125	10250	0	-2876.66	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11038	10kV作合线	成都配调	作合路907	合作	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	402.96	85	6979.2	0	-425.12	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11039	10kV奔特一路	成都配调	奔特一路907	奔腾	2*4000 0	否	473	8192.6	专线	970.43	205	16808	0	-9434.46	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11040	10kV麻乐一路	成都配调	麻乐一线937 开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开 放	成都地调	null
11041	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	313.16	66	5424	0	1949.34	受限	不可开 放	成都地调	null

11042	10kV堤丁路	成都配调	堤丁路926	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	415.01	88	7188	0	-633.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11043	10kV天员路_专	成都配调	天员路905	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	38.87	8	673.3	0	6700.04	受限	不可开放	成都地调	null
11044	10kV严商二路906断路器间隔	成都配调	严商二路906	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	133.16	28	2306.4	0	5066.94	受限	不可开放	成都地调	null
11045	10kV两土线	成都配调	两土线905开关	两河	82000	是	473	8192.6	公线	455.82	96	7894.8	100	-1440.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11046	10kV严体二线	成都配调	严体二线917	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	128.59	27	2227.2	0	4326.88	受限	不可开放	成都地调	null
11047	10kV牌腾路	成都配调	牌腾线952开关	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	143.42	35	2484.1	0	3891.58	受限	不可开放	成都地调	null
11048	10kV土大路_专线	成都配调	土大路942	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	309.7	65	5364	0	2009.34	受限	不可开放	成都地调	null

11049	10kV筒望线	郫都电力调度控制中心	筒望线948开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	558.18	93	9667.7	0	-1353.86	不受限	不可开放	成都地调	null
11050	10KV下罗线	成都配调	下罗路914	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	529.42	112	9169.6	0	-1796.26	受限	不可开放	成都地调	null
11051	10kV府瀚路专线	成都配调	府瀚路916	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	405.17	86	7017.6	0	355.74	受限	不可开放	成都地调	null
11052	10kV沈顺路	成都配调	沈顺路907	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	472.98	100	8192	0	-1637.92	受限	不可开放	成都地调	null
11053	10kV俭华路	成都配调	俭华路920	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	110.99	27	1922.4	0	4453.28	受限	不可开放	成都地调	null
11054	10kV蓉花路	成都配调	蓉花路962	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	496.17	105	8593.7	0	-2039.62	受限	不可开放	成都地调	null
11055	10kV沙同线	成都配调	沙同路921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	664.32	197	11506	0	-6822.54	不受限	不可开放	成都地调	null

11056	10kV应新路	成都配调	应新路905	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	401.48	85	6953.7	0	419.64	受限	不可开放	成都地调	null
11057	10kV望疏路	成都配调	望疏路907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	570.07	121	9873.6	400	-3719.52	不受限	不可开放	成都地调	null
11058	10kV桐高线	成都配调	桐高路916	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	474.94	100	8226	0	-1671.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11059	10kV胜三线	成都配调	胜三路920	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	423.4	125	7333.3	315	-2968.99	不受限	不可开放	成都地调	null
11060	10kV指民线	成都配调	指民线927	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	385.91	82	6684	0	-129.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11061	10kV高滨路大馈线	成都配调	高滨线开关936	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	649.12	137	11243	0	-3869.46	不受限	不可开放	成都地调	null
11062	10kV辰岸路_专线	成都配调	辰岸路950	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	430.25	91	7452	0	-78.66	不受限	不可开放	成都地调	null

11063	10kV东狮路专线	成都配调	东狮路927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11064	10kV温节线	成都配调	温节线991开关	温家河	192000	是	473	8192.6	公线	432.19	91	7485.6	0	-931.52	不受限	不可开放	成都地调	null
11065	10kV牌源线	成都配调	牌源线开关905	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	457.73	112	7927.8	0	-1552.12	受限	不可开放	成都地调	null
11066	10kV翠飞线	成都配调	翠飞线912	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	387.64	82	6714	0	-159.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11067	10kV沈兆路	成都配调	沈兆路933	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	593.88	126	10286	0	-2912.66	受限	不可开放	成都地调	null
11068	10kV塘代路	成都配调	塘代路928	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	127.14	31	2202	0	4173.68	受限	不可开放	成都地调	null
11069	10kV灯里线	成都配调	灯里路906	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	346.56	85	6002.4	0	-335.13	受限	不可开放	成都地调	null

11070	10kV三石二路_专线	成都配调	三石二路925	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	393.12	83	6808.8	0	564.54	受限	不可开放	成都地调	null
11071	10kV邦东路_用户专线	成都配调	邦东线936	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	483.02	102	8365.9	0	-992.56	不受限	不可开放	成都地调	null
11072	10kV顺香路	成都配调	顺香路914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	274.13	58	4748	0	2625.34	受限	不可开放	成都地调	null
11073	10kV槐西线	成都配调	槐西路929	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	440.65	93	7632	0	-258.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11074	10kV安唐路大馈线	郫都电力调度控制中心	安唐路912开关	安德	20000	否	600	10392.3	公线	488.91	82	10200	0	-3964.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11075	10kV塔国线	成都配调	塔国线913	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	376.81	80	6526.4	0	27.68	不受限	不可开放	成都地调	null
11076	10kV天富路	成都配调	天富路916	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	95.61	20	1656	0	5717.34	受限	不可开放	成都地调	null

11077	10kV塘冠线	成都配调	塘冠路925	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	488.11	119	8454	0	-2078.32	受限	不可开放	成都地调	null
11078	10kV双潭线	成都配调	双潭线936	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	557.11	118	9649.2	0	-3095.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11079	10kV塔望线	成都配调	塔望路951	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	503.14	106	8714.4	1800	-3141.06	不受限	不可开放	成都地调	null
11080	10kV音竹路	成都配调	音竹路921	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	592.38	175	10260	0	-5580.69	不受限	不可开放	成都地调	null
11081	10kV村铁线	成都配调	村铁线926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	480.01	101	8313.8	0	-1759.72	受限	不可开放	成都地调	null
11082	10kV大赛线	成都配调	大赛线949	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	443	94	7672.7	0	-1118.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11083	10kV村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	229.5	49	3975	0	2579.08	受限	不可开放	成都地调	null

11084	10kV府食路_专线	成都配调	府食路914	府青路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null
11085	10kV湾三线	成都配调	湾三路909	七里湾	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	438.13	93	7588.4	0	-1034.32	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11086	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳盛路918	柳城	100000	否	400	6928.2	公线	130.02	33	2252	0	3983.38	受限	不可开 放	成都地调	null
11087	10kV灯鸿线	成都配调	灯鸿路903	圣灯	2*5000 0	是	409	7084.09	公线	419.4	103	7264	0	-1596.73	受限	不可开 放	成都地调	null
11088	10kV团通路大馈线	温江电力调度控制中心	团通路905	团结桥	2*1000 0	是	400	6928.2	公线	371.36	93	6432	0	-889.44	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11089	10kV苏石线	成都配调	苏石路924	苏坡	2*6300 0+4000 0	是	409	7084.09	公线	439.61	107	7614	0	-1946.73	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11090	10kV沙城路_专线	成都配调	沙城路912	金沙	2*6300 0	否	338	5854.33	专线	1043.1	309	18066	0	-12797.5	不受 限	不可开 放	成都地调	null

11091	10kV村丁线	成都配调	村丁线918	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	185.62	39	3214.9	0	3339.18	受限	不可开放	成都地调	null
11092	10kV共龙一路大馈线	温江电力调度控制中心	共龙一路907	共耕	2*50000	否	495	8573.65	公线	51.52	10	892.3	0	6823.99	受限	不可开放	成都地调	null
11093	10kV马华路	成都配调	马华路947	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	604.36	128	10468	0	-3094.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11094	10kV天宇二路专线	成都配调	天宇二路930	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null
11095	10kV龙味路（主） MLW943Z	郫都电力调度控制中心	龙味线917开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	355.52	89	6157.6	0	77.78	不受限	不可开放	成都地调	null
11096	10kV民粮路大馈线	温江电力调度控制中心	民粮路922	民和	2*50000	是	495	8573.65	公线	596.12	120	10325	0	-3465.88	不受限	不可开放	成都地调	null
11097	10kV.张南路_用户专线	成都配调	张南路936	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	183.6	39	3180	0	4193.34	受限	不可开放	成都地调	null

11098	10kV村场路_专线	成都配调	村场线916	新二村	2*63000	否	473	8192.6	专线	480.01	101	8313.8	0	-940.46	受限	不可开放	成都地调	null
11099	10kV体年路大馈线	温江电力调度控制中心	体年路932	体育城	102000	否	555	9612.88	专线	291.32	52	5045.6	2800	805.99	受限	不可开放	成都地调	null
11100	10kV浦港二线	成都配调	浦港二线963	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	545.5	115	9448	0	-2893.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11101	10kV绿学线	成都配调	绿学线913开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	353.81	105	6128	0	-859.1	不受限	不可开放	成都地调	null
11102	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共凤线940	共耕	2*50000	是	495	8573.65	公线	283.49	57	4910	1260	688.92	受限	不可开放	成都地调	null
11103	10kV辰星路	成都配调	辰星路905	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	572.75	121	9920	0	-3365.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11104	10kV腾虹线专线	成都配调	腾虹路933	腾飞	482000	否	473	8192.6	专线	462.28	98	8006.7	0	-633.36	不受限	不可开放	成都地调	null

11105	10kV天医路_专	成都配调	天医路953	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	252.42	53	4372	0	3001.34	受限	不可开放	成都地调	null
11106	10kV严贸六路_用户专线	成都配调	严贸六线935	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	64.16	14	1111.2	0	6262.14	受限	不可开放	成都地调	null
11107	10kV田体路大馈线	温江电力调度控制中心	田体路908	大田	2*40000	是	495	8573.65	公线	480.76	97	8326.8	0	-1467.88	受限	不可开放	成都地调	null
11108	10kV府锦线	成都配调	府锦路909开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	177.3	37	3070.8	0	3483.28	受限	不可开放	成都地调	null
11109	10kV马软二路	成都配调	马软二路944	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	518.8	110	8985.6	0	-1612.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11110	10kV沈大二路	成都配调	沈大二路946	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	78.91	17	1366.8	0	6006.54	受限	不可开放	成都地调	null
11111	10kV筒东路	郫都电力调度控制中心	筒东线923开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	622.27	104	10778	0	-2463.86	不受限	不可开放	成都地调	null

11112	10kV玉安路大馈线	温江电力调度控制中心	玉安路904	玉石	20000	是	400	6928.2	公线	345.16	86	5978.1	0	-435.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11113	10kV天晨路专线	成都配 调	天晨线 950	天健	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	360.79	76	6248.8	0	1124.54	受限	不可开 放	成都 地调	null
11114	10kV沙盛路	成都配 调	沙盛路 946	金沙	2*6300 0	是	338	5854.33	公线	688.68	204	11928	0	-7244.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11115	10kV团红路大馈线	温江电力调度控制中心	团红路 912	团结桥	2*1000 0	是	200	3464.1	公线	164.9	82	2856	315	-399.72	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11116	10kV中排路	成都配 调	中排路 935	中和	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	591.57	125	10246	0	-2872.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11117	10kV严源路	成都配 调	严源路 910	宝严	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	212.91	45	3687.6	0	3685.74	受限	不可开 放	成都 地调	null
11118	10kV共花路大馈线	温江电力调度控制中心	共花路 936	共耕	100000	是	495	8573.65	公线	233.49	47	4044.1	160	2654.82	受限	不可开 放	成都 地调	null

11119	10kV严贸一路_用户专线	成都配调	严贸一路908	宝严	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	301.59	64	5223.6	0	2149.74	受限	不可开放	成都地调	null
11120	10kV西昆线	成都配调	西昆路967	西一环	2*5000 0	是	409	7084.09	公线	434.41	106	7524	0	-1856.73	受限	不可开放	成都地调	null
11121	10kV长宁路大馈线	温江电力调度控制中心	长宁路913	长安桥	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	493.95	123	8555.2	0	-3012.64	不受限	不可开放	成都地调	null
11122	10kV蓉高线	成都配调	蓉高线936开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	423.09	89	7328	0	-773.92	受限	不可开放	成都地调	null
11123	10kV麻音路	成都配调	麻音路932	麻石桥	3*4000 0	是	473	8192.6	公线	117.64	25	2037.6	0	4516.48	受限	不可开放	成都地调	null
11124	10kV平柳路大馈线	温江电力调度控制中心	平柳路936	公平	2*4000 0	是	400	6928.2	公线	366.17	92	6342	0	-799.44	受限	不可开放	成都地调	null
11125	10kV塘国线塘剧线	成都配调	塘国线、塘剧线926	塘坎街	2*1800 00	是	473	8192.6	公线	191.66	41	3319.5	0	3234.58	受限	不可开放	成都地调	null

11126	10kV铁九线	成都配调	铁九路907	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	474.18	100	8212.8	0	-1658.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11127	10kV团和一路大馈线	温江电力调度控制中心	团和一路903	团结桥	2*10000	是	200	3464.1	公线	247.11	124	4280	0	-1508.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11128	10kV梓中线	成都配调	梓中路924	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	441.03	93	7638.7	0	-265.36	受限	不可开放	成都地调	null
11129	10kV下煤路_专线	成都配调	下煤路905	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	17.41	4	301.6	0	6252.48	受限	不可开放	成都地调	null
11130	10kV奔特二路专线	成都配调	奔特二路908	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	716.16	151	12404	0	-5030.56	不受限	不可开放	成都地调	null
11131	10kV共和路大馈线	温江电力调度控制中心	共和路915	共耕	2*50000	否	495	8573.65	公线	321.23	65	5563.7	0	2152.58	受限	不可开放	成都地调	null
11132	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥微线908开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	587.46	98	10175	0	-821.73	不受限	不可开放	成都地调	null

11133	10kV柳金路大馈线	温江电力调度控制中心	柳金路907	柳城	100000	否	400	6928.2	公线	449.38	112	7783.2	0	-1547.82	受限	不可开放	成都地调	null
11134	10kV望才路	成都配调	望才路910	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	528.08	112	9146.4	0	-2592.32	不受限	不可开放	成都地调	null
11135	10kV平土路大馈线	温江电力调度控制中心	平土路920开关	公平	80000	是	400	6928.2	公线	609.26	152	10552	3200	-8209.84	受限	不可开放	成都地调	null
11136	10kV下重线	成都配调	下重线925	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	960.28	203	16632	0	-10077.92	受限	不可开放	成都地调	null
11137	10kV楼花线	成都配调	楼花线909	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	440.53	93	7630	0	-1075.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11138	10kV平光二路大馈线	温江电力调度控制中心	平光二路928开关	公平	80000	是	495	8573.65	公线	879.35	178	15230	0	-8371.48	受限	不可开放	成都地调	null
11139	10kV麻家路	成都配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	565.36	120	9792	0	-3237.92	受限	不可开放	成都地调	null

11140	10kV田台二路大馈线	温江电力调度控制中心	田台二路918	大田	2*40000	是	495	8573.65	公线	495.38	100	8580	315	-2036.08	受限	不可开放	成都地调	null
11141	10kV牌江线	成都配调	牌江线开关916	铜牌	2*24000	否	409	7084.09	专线	137.97	34	2389.6	0	3986.08	受限	不可开放	成都地调	null
11142	10kV白置一路_特	成都配调	白置一路929	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1076.2	228	18639	0	-11265.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11143	10kV玉天路	温江电力调度控制中心	玉天路902	玉石	20000	否	400	6928.2	公线	622.86	156	10788	1000	-5552.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11144	10kV共光路大馈线	温江电力调度控制中心	共光路914	共耕	2*50000	是	495	8573.65	公线	223.47	45	3870.5	0	2988.42	受限	不可开放	成都地调	null
11145	10kV灯电线	成都配调	灯电路904	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	459.68	112	7961.6	865	-3159.33	受限	不可开放	成都地调	null
11146	10kV沈三路	成都配调	沈三线开关920	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	375.06	79	6496	0	877.34	受限	不可开放	成都地调	null

11147	10kV羊电路	成都配调	羊电路910	石羊	2*4000 0	是	409	7084.09	公线	130.65	32	2262.9	0	3404.37	受限	不可开放	成都地调	null
11148	10kV天双路大馈线	成都配调	天双线925	天健	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	196.07	41	3396	0	3158.08	受限	不可开放	成都地调	null
11149	10kV俭南路_用户专线	成都配调	俭南路907	勤俭	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	595.27	146	10310	0	-3934.32	受限	不可开放	成都地调	null
11150	10kV团和二路大馈线	温江电力调度控制中心	团和二路904	团结桥	2*1000 0	是	400	6928.2	公线	371.82	93	6440	0	-897.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11151	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	田马路938	大田	2*4000 0	否	495	8573.65	公线	454.78	92	7876.8	0	-160.51	受限	不可开放	成都地调	null
11152	10kV高浦路大馈线	成都配调	高浦线942	高店子	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	459.01	97	7950	0	-1395.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11153	10kV灯东路大馈线	成都配调	灯东路910	圣灯	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	83.93	21	1453.6	0	4922.08	受限	不可开放	成都地调	null

11154	10kV天达二路	成都配调	天达二路990	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	219.54	46	3802.4	0	3570.94	受限	不可开放	成都地调	null
11155	10kV环窑线	成都配调	环窑线925开关	中环南	102000	是	473	8192.6	公线	629.52	133	10903	4500	-8849.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11156	10kV长平路大馈线	温江电力调度控制中心	长平路926	长安桥	2*50000	是	400	6928.2	公线	353.3	88	6119.2	0	-576.64	不受限	不可开放	成都地调	null
11157	10kV羊辅路	成都配调	羊辅路905	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	154.51	38	2676.1	0	2991.17	受限	不可开放	成都地调	null
11158	10kV共佳路_用户专线	温江电力调度控制中心	共佳路952开关	共耕	100000	否	555	9612.88	专线	342.26	62	5928	0	2723.59	受限	不可开放	成都地调	null
11159	10kV三红线	成都配调	三红路947	三圣	3*240000	是	180	3117.69	公线	530.51	295	9188.4	0	-6694.25	受限	不可开放	成都地调	null
11160	10kV科向路大馈线	温江电力调度控制中心	科向路913开关	海科	100000	是	400	6928.2	公线	481.29	120	8336	0	-2793.44	受限	不可开放	成都地调	null

11161	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈家桥	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	472.98	100	8192	0	-1637.92	受限	不可开放	成都地调	null
11162	10kV沈居线	成都配调	沈居线930开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	591.63	125	10247	0	-2873.66	受限	不可开放	成都地调	null
11163	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路909	天健	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	310.67	66	5380.8	0	1992.54	受限	不可开放	成都地调	null
11164	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	503	106	8712	0	-2157.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11165	10kV俭双线	成都配调	俭双路937	勤俭	2*5000 0	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放	成都地调	null
11166	10kV桥医线_专线	郫都电力调度控制中心	桥医线942开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	594.13	99	10290	0	-937.33	不受限	不可开放	成都地调	null
11167	10kV羊城路	成都配调	羊城路908	石羊	2*4000 0	否	409	7084.09	专线	226.49	55	3922.8	0	2452.88	受限	不可开放	成都地调	null

11168	10kV湾沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾沙线943开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	625.64	104	10836	0	-2522.16	受限	不可开放	成都地调	null
11169	10kV牌锐线	成都配调	牌锐线930	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	601.51	147	10418	0	-4042.42	受限	不可开放	成都地调	null
11170	10kV驷竹路	成都配调	驷竹路918	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	687.3	145	11904	0	-5349.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11171	10kV郭平路大馈线	温江电力调度控制中心	郭平路908开关	郭家堰	480000	否	495	8573.65	公线	1	0	17.2	0	7716.29	受限	不可开放	成都地调	null
11172	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉川路946	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	294.23	62	5096	0	2277.34	受限	不可开放	成都地调	null
11173	10kV共龙二路大馈线	温江电力调度控制中心	共龙二路908	共耕	100000	否	495	8573.65	专线	95.83	19	1659.7	0	6056.58	受限	不可开放	成都地调	null
11174	10kV蓉建路	成都配调	蓉建路961	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	323.21	68	5598	800	156.08	受限	不可开放	成都地调	null

11175	10kV塔仁线	成都配调	塔仁路929	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	577.27	122	9998.4	4000	-7444.32	不受限	不可开放	成都地调	null
11176	10kV府沙线	成都配调	府沙线930开关	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	219.42	46	3800.4	0	3572.94	受限	不可开放	成都地调	null
11177	10kV玉电路大馈线	温江电力调度控制中心	玉电路903	玉石	20000	否	200	3464.1	公线	591.97	296	10253	0	-7135.31	不受限	不可开放	成都地调	null
11178	10kV民金路大馈线	温江电力调度控制中心	民金路920开关	民和	163000	否	495	8573.65	公线	490.81	99	8500.8	1630	-2414.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11179	10kV沈文路	成都配调	沈文路909	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	339.38	72	5878	0	676.08	受限	不可开放	成都地调	null
11180	10kV塔伊线	成都配调	塔伊线924	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	426.7	90	7390.4	0	-836.32	不受限	不可开放	成都地调	null
11181	10kV东群路	成都配调	东群路901	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	591.07	125	10237	0	-2864.06	不受限	不可开放	成都地调	null

11182	10kV长城三路大馈线	温江电力调度控制中心	长城三路937	长安桥	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	324.76	81	5624.8	0	-82.24	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11183	10kV麻创路大馈线一用户	成都配 调	麻创路 934	麻石桥	3*4000 0	是	473	8192.6	公线	323.07	68	5595.6	0	958.48	受限	不可开 放	成都 地调	null
11184	10kV沈摩一路	成都配 调	沈摩一 路918	沈家桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	64.2	14	1112	0	6261.34	受限	不可开 放	成都 地调	null
11185	10kV梓红线	成都配 调	梓红线 920开 关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	337.03	71	5837.3	0	716.78	受限	不可开 放	成都 地调	null
11186	10kV体创线大馈线	温江电 力调度 控制中 心	体创线 937开 关	体育城	100000	是	495	8573.65	公线	487.17	98	8437.7	0	-1578.78	受限	不可开 放	成都 地调	null
11187	10kV金工线大馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	金工线 934开 关	金马	63000	是	550	9526.28	公线	650.53	118	11267	0	-3646.08	受限	不可开 放	成都 地调	null

11188	10kV柳电路_特	温江电力调度控制中心	柳电路901	柳城	2*50000	否	400	6928.2	专线	108.87	27	1885.6	0	4349.78	受限	不可开放	成都地调	null
11189	10kV蓉金路	成都配调	蓉金路958	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	234.18	50	4056	0	3317.34	受限	不可开放	成都地调	null
11190	10kV洞拖路大馈线	成都配调	洞拖路910	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	883.89	187	15309	0	-8754.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11191	10kV梓明线	成都配调	梓明路926	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	501.74	106	8690.2	0	-1316.86	受限	不可开放	成都地调	null
11192	10kV柳南路大馈线	温江电力调度控制中心	柳南路916	柳城	2*50000	是	400	6928.2	公线	249.47	62	4320.8	6000	-4778.24	受限	不可开放	成都地调	null
11193	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱线908开关	金马	63000	是	550	9526.28	公线	655.43	119	11352	0	-3730.98	受限	不可开放	成都地调	null

11194	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥德线909开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	577.14	96	9996	0	-1682.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11195	10kV任新线大馈线	温江电力调度控制中心	任新线935	任家桥	2*63000	是	495	8573.65	公线	494.75	100	8569	0	-1710.08	不受限	不可开放	成都地调	null
11196	10kV音置路_专线	成都配调	音置路913	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	366.74	109	6352	0	-1087.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11197	10kV浦理路	成都配调	浦理线959	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	438.15	93	7588.8	0	-1034.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11198	10kV共湟路_用户专线	温江电力调度控制中心	共湟路950开关	共耕	100000	否	555	9612.88	专线	122.81	22	2127	0	6524.59	受限	不可开放	成都地调	null
11199	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城兴路904开关	城北	18000	是	300	5196.15	公线	384.87	128	6666	0	-2509.08	受限	不可开放	成都地调	null

11200	10kV柳台路大馈线	温江电力调度控制中心	柳台路906	柳城	100000	是	400	6928.2	公线	690.21	173	11954	0	-6411.84	受限	不可开放	成都地调	null
11201	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长玺线948开关	长安桥	103000	否	555	9612.88	专线	872.98	157	15120	0	-6468.41	不受限	不可开放	成都地调	null
11202	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	297.46	63	5152	0	2221.34	受限	不可开放	成都地调	null
11203	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西一线913开关	金马	65000	否	550	9526.28	公线	373.44	68	6468	0	2105.65	受限	不可开放	成都地调	null
11204	10kV田台一路大馈线	温江电力调度控制中心	田台一路927	大田	2*40000	是	400	6928.2	公线	439.63	110	7614.4	0	-2071.84	受限	不可开放	成都地调	null
11205	10kV灯雷线	成都配调	灯雷路909	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	378.24	92	6551.2	790	-1673.93	受限	不可开放	成都地调	null

11206	10kV作欧线	成都配调	作欧路909	合作	130000	否	473	8192.6	专线	469.24	99	8127.2	0	-753.86	不受限	不可开放	成都地调	null
11207	10kV土西线	成都配调	土西路918	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	339.49	72	5880	0	1493.34	受限	不可开放	成都地调	null
11208	10kV科府二路大馈线	温江电力调度控制中心	科府二路925	海科	2*50000	是	495	8573.65	公线	343.59	69	5951	400	507.92	受限	不可开放	成都地调	null
11209	10kV沙信路	成都配调	沙信路931	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	510.53	151	8842.4	0	-3573.5	不受限	不可开放	成都地调	null
11210	10kV天港路大馈线	成都配调	天港线924	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	479.21	101	8300	0	-1745.92	受限	不可开放	成都地调	null
11211	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业二路	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	537.71	98	9313.2	0	-739.55	受限	不可开放	成都地调	null
11212	10kV土沁路_专	成都配调	土沁路943	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	68.36	14	1184	0	6189.34	受限	不可开放	成都地调	null

11213	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体刘路920	体育城	2*50000	否	495	8573.65	公线	984.49	199	17051	0	-9335.02	受限	不可开放	成都地调	null
11214	10kV南朋二线	成都配调	南朋二线907开关	南郊	158000	是	473	8192.6	公线	436.54	92	7560.8	0	-1006.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11215	10kV科府一路大馈线	温江电力调度控制中心	科府一路915	海科	2*50000	是	495	8573.65	公线	583.72	118	10110	315	-3566.08	受限	不可开放	成都地调	null
11216	10kV堤铁路_特	成都配调	堤铁路913	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.65	126	10334	0	-3779.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11217	10kV塘大路_专线	成都配调	塘大路921	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	146.94	31	2545	0	4828.34	受限	不可开放	成都地调	null
11218	10kV正熊路_特	成都配调	正熊线942	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	595.27	126	10310	0	-3755.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11219	10kV土黄路	成都配调	土黄路907	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	234.18	50	4056	0	2498.08	受限	不可开放	成都地调	null

11220	10kV俭年线	成都配调	俭年线915	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	157.6	39	2729.6	0	3646.08	受限	不可开放	成都地调	null
11221	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿五路907	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	325.68	81	5640.8	0	594.58	受限	不可开放	成都地调	null
11222	10kV花清线大馈线	郫都电力调度控制中心	花清线911开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	610.8	102	10579	0	-2265.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11223	10kV羊配路	成都配调	羊配路928	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	186.19	46	3224.8	0	3150.88	受限	不可开放	成都地调	null
11224	10kV赤果线	成都配调	赤果线937	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	665.58	141	11528	0	-4973.82	不受限	不可开放	成都地调	null
11225	10kV平城路大馈线	温江电力调度控制中心	平城路934	公平	2*40000	是	400	6928.2	公线	256.14	64	4436.4	0	1106.16	受限	不可开放	成都地调	null
11226	10kV牌双路	成都配调	牌双线954	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	374.49	92	6486.1	0	-110.42	受限	不可开放	成都地调	null

11227	10kV共溪线大馈线	温江电力调度控制中心	共溪线949	共耕	2*50000	是	495	8573.65	公线	153.81	31	2664	0	4194.92	受限	不可开放	成都地调	null
11228	10kV灯林线	成都配调	灯林路914开关	圣灯	100000	是	409	7084.09	公线	178.57	44	3092.8	0	2574.47	受限	不可开放	成都地调	null
11229	10kV沙世线	成都配调	沙世路936	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	329.45	97	5706	0	-437.1	不受限	不可开放	成都地调	null
11230	10kV塘锦路	成都配调	塘锦路923	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	204.82	50	3547.5	0	2828.18	受限	不可开放	成都地调	null
11231	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金台线918开关	金马	105000	否	400	6928.2	专线	162.82	41	2820	0	3415.38	受限	不可开放	成都地调	null
11232	10kV科南一路大馈线	温江电力调度控制中心	科南一路916	海科	2*50000	是	400	6928.2	公线	330.48	83	5724	0	-181.44	受限	不可开放	成都地调	null

11233	10kV体科路大馈线	温江电力调度控制中心	体科路907	体育城	2*50000	是	495	8573.65	公线	397.68	80	6887.8	0	-28.88	受限	不可开放	成都地调	null
11234	10kV村医线	成都配调	村医线925	新二村	2*150000	是	473	8192.6	公线	308.12	65	5336.7	0	1217.38	受限	不可开放	成都地调	null
11235	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路906	金马	63000	否	550	9526.28	公线	593.94	108	10287	0	-1713.35	受限	不可开放	成都地调	null
11236	10kV高北路大馈线	郫都电力调度控制中心	高北线928开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	497.63	83	8619	0	-305.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11237	10kV堤星线	成都配调	堤星路919	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	598.73	127	10370	0	-3815.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11238	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应白路935	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	227.11	48	3933.6	0	3439.74	受限	不可开放	成都地调	null

11239	10kV体同路大馈线	温江电力调度控制中心	体同路924	体育城	2*5000 0	否	495	8573.65	公线	533.4	108	9238.5	4700	-6222.21	受限	不可开放	成都地调	null
11240	10kV沈摩二路	成都配调	沈摩二路926	沈家桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	523.79	111	9072	0	-1698.66	受限	不可开放	成都地调	null
11241	10kV金盛线	成都配调	金盛路923	金华街	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	1147.4	243	19873	0	-12499.36	不受限	不可开放	成都地调	null
11242	10kV核优路_专	成都配调	核优路922	核桃村	3*1800 00	否	473	8192.6	专线	197.28	42	3416.9	0	3956.44	受限	不可开放	成都地调	null
11243	10kV天柏路大馈线	成都配调	天柏线935	天健	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	273.53	58	4737.6	0	1816.48	受限	不可开放	成都地调	null
11244	10kV作科一线	成都配调	作科一线942 开关942	合作	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	589.84	125	10216	0	-2842.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11245	10kV邦农路_用户专线	成都配调	邦农路938	胜邦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	429.05	91	7431.2	0	-57.86	不受限	不可开放	成都地调	null

11246	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖光路920开关	霖雨	18000	是	265	4589.93	公线	236.03	89	4088	0	-416.06	不受限	不可开放	成都地调	null
11247	10kV大电路_专线	成都配调	大电路914	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	587.82	144	10181	0	-3805.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11248	10kV体金二路大馈线	温江电力调度控制中心	体金二路923	体育城	2*5000 0	是	495	8573.65	公线	533.4	108	9238.5	400	-2779.58	受限	不可开放	成都地调	null
11249	10kV雷塘线	成都配调	雷塘线920开关	雷剑	482000	否	473	8192.6	专线	524.83	111	9090	0	-1716.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11250	10kV顺龙路	成都配调	顺龙路925	安顺桥	2*1500 00	否	473	8192.6	专线	41.63	9	721	0	6652.34	受限	不可开放	成都地调	null
11251	10kV府雷线	成都配调	府雷路907	府青路	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	289.75	61	5018.4	0	1535.68	受限	不可开放	成都地调	null
11252	10kV郭三路大馈线	温江电力调度控制中心	郭三路907	郭家堰	480000	是	495	8573.65	公线	403.86	82	6994.8	0	-135.88	受限	不可开放	成都地调	null

11253	10kV体府路大馈线	温江电力调度控制中心	体府路905	体育城	2*50000	是	495	8573.65	公线	473.8	96	8206.3	0	-1347.38	受限	不可开放	成都地调	null
11254	10kV西复路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西复线913开关	西来	16300	否	200	3464.1	公线	262.86	131	4552.8	0	-1435.11	受限	不可开放	成都地调	null
11255	10kV天接路	成都配调	天接路952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	365.5	77	6330.4	0	1042.94	受限	不可开放	成都地调	null
11256	10kV田向路大馈线	温江电力调度控制中心	田向路905	大田	2*40000	是	400	6928.2	公线	351.78	88	6092.8	800	-1350.24	受限	不可开放	成都地调	null
11257	10kV晖宜一线_新	成都配调	晖宜一线911	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	440.06	93	7621.8	0	-1067.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11258	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	587.83	124	10181	0	-2807.86	不受限	不可开放	成都地调	null

11259	10kV长城一路大馈线	温江电力调度控制中心	长城一路918	长安桥	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	600.07	150	10393	0	-4850.64	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11260	10kV寿民路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿民路924	寿安	100000	否	265	4589.93	公线	411.89	155	7134	250	-3253.06	受限	不可开 放	成都 地调	null
11261	10kV西港线	成都配调	西港路956	西一环	2*5000 0	否	409	7084.09	专线	255.66	63	4428	0	1947.68	受限	不可开 放	成都 地调	null
11262	10kV晋顺线	成都配调	晋顺路929	晋阳	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	595.84	126	10320	1260	-5025.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11263	10kV绿遗路_专线	成都配调	绿遗路915	绿洲	2*5000 0+6300 0	否	338	5854.33	专线	588.11	174	10186	0	-4917.1	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11264	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共春路951开关	共耕	100000	否	555	9612.88	专线	23.85	4	413	2000	6238.59	受限	不可开 放	成都 地调	null
11265	10kV浦羊二线	成都配调	浦羊二线开关971	犀浦	2*6300 0+5000 0	否	473	8192.6	专线	443.88	94	7688	0	-314.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11266	10kV草石线	成都配调	草石路开关920	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	484.02	102	8383.2	0	-1009.86	不受限	不可开放	成都地调	null
11267	10KV寿博路	蒲江电力调度控制中心	寿博线925开关	寿安	107000	否	400	6928.2	专线	131.04	33	2269.6	0	3965.78	受限	不可开放	成都地调	null
11268	10kV梓东路	成都配调	梓东线922开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	443.49	94	7681.3	0	-1127.22	受限	不可开放	成都地调	null
11269	10kV川生一线	成都配调	川生一线918	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	604.7	128	10473	0	-3100.06	不受限	不可开放	成都地调	null
11270	10kV洞南线	成都配调	洞南线开关922	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	589.38	125	10208	0	-3653.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11271	10kV龙桂线	成都配调	龙桂路919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	519.67	110	9000.6	0	-1627.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11272	10kV洞交路专线	成都配调	洞交路912	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	624.48	132	10816	0	-3442.66	不受限	不可开放	成都地调	null

11273	10kV土城路	成都配调	土城路935	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	473.9	100	8208	0	-834.66	受限	不可开放	成都地调	null
11274	10kV柳城西路大馈线	温江电力调度控制中心	柳城西路911	柳城	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	372.06	93	6444	0	-901.44	受限	不可开放	成都地调	null
11275	10kV苏村线	成都配调	苏村路923	苏坡	2*6300 0+4000 0	否	409	7084.09	专线	432.16	106	7485	0	-1109.32	不受 限	不可开放	成都地调	null
11276	10kV灯华线	成都配调	灯华路972	圣灯	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	320.72	68	5554.8	0	999.28	受限	不可开放	成都地调	null
11277	10kV共亚二路大馈线	温江电力调度控制中心	共亚二线948 开关	共耕	100000	是	555	9612.88	公线	272.69	49	4723	0	2967.3	受限	不可开放	成都地调	null
11278	10kV科南二路大馈线	温江电力调度控制中心	科南二路926	海科	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	490.53	123	8496	0	-2953.44	受限	不可开放	成都地调	null

11279	10kV花望线大馈线	郫都电力调度控制中心	花望线921开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	342.38	86	5930	0	-387.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11280	10kV桥水路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥水路923开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	587.75	98	10180	0	-1866.06	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11281	10kV塔广线	成都配调	塔广线915	塔子山	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	565.17	119	9788.8	0	-2415.46	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11282	10kV郭花路大馈线	温江电力调度控制中心	郭花路936	郭家堰	2*2400 00	否	495	8573.65	公线	593.63	120	10282	0	-2565.31	受限	不可开 放	成都 地调	null
11283	10kV音吉线	成都配调	音吉线908开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	379.68	112	6576	0	-1311.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11284	10kV核流路	成都配调	核流路908	核桃村	3*1800 00	否	473	8192.6	专线	257.94	55	4467.5	0	2905.84	受限	不可开 放	成都 地调	null
11285	10kV梓康路_用户 专线	成都配调	梓康线914	梓桐	2*1800 00	否	473	8192.6	专线	270.84	57	4690.9	0	2682.44	受限	不可开 放	成都 地调	null

11286	10kV柳体路大馈线	温江电力调度控制中心	柳体路902	柳城	2*50000	是	400	6928.2	公线	250.76	63	4343.2	0	1199.36	受限	不可开放	成都地调	null
11287	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱路908	金马	63000	否	265	4589.93	公线	655.43	247	11352	0	-7221.06	受限	不可开放	成都地调	null
11288	10kV梓光线	成都配调	梓光线906	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	502.63	106	8705.5	0	-2151.42	受限	不可开放	成都地调	null
11289	10kV猛音路	成都配调	猛音路940	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	425.68	90	7372.8	0	0.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11290	10kV体盛路大馈线	温江电力调度控制中心	体盛路922	体育城	2*50000	是	495	8573.65	公线	597.19	121	10343	0	-3484.38	受限	不可开放	成都地调	null
11291	10kV浦车线	成都配调	浦车线开关954	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	481.52	102	8340	0	-966.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11292	10kV胜居线	成都配调	胜居线910开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	487.52	144	8443.9	0	-3764.59	不受限	不可开放	成都地调	null

11293	10kV俭川线	成都配调	俭川路922	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null
11294	10kV培逸路	成都配调	培逸路909	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	455.53	96	7889.7	0	-1335.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11295	10kV任正路大馈线	温江电力调度控制中心	任正线906	任家桥	2*63000	是	495	8573.65	公线	479.56	97	8306	1260	-2707.08	不受限	不可开放	成都地调	null
11296	10kV城高路	蒲江电力调度控制中心	城高路906	城北	16000	是	400	6928.2	公线	218.24	55	3780	0	1762.56	受限	不可开放	成都地调	null
11297	10kV音花路	成都配调	音花路917	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	566.05	168	9804	500	-5624.69	不受限	不可开放	成都地调	null
11298	10kV平光一路大馈线	温江电力调度控制中心	平光一路903	公平	2*40000	是	400	6928.2	公线	507.23	127	8785.3	0	-3242.74	受限	不可开放	成都地调	null
11299	10kV牌阿路	成都配调	牌阿路910	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	42.77	10	740.7	0	5634.98	受限	不可开放	成都地调	null

11300	10kV平文路大馈线	温江电力调度控制中心	平文路921	公平	2*4000 0	是	515	8920.06	公线	0.08	0	1.3	0	7134.75	受限	不可开放	成都地调	null
11301	10kV马时三路	成都配调	马时三线926	马河	3*6300 0	是	473	8192.6	公线	591.38	125	10243	0	-3688.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11302	10kV两助线	成都配调	两助线911	两河	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	592.67	125	10265	0	-3710.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11303	10kV府园路_专线	成都配调	府园路932	府青路	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	261.34	55	4526.4	0	2846.94	受限	不可开放	成都地调	null
11304	10kV共周路大馈线	温江电力调度控制中心	共周路932	共耕	2*5000 0	是	495	8573.65	公线	110.77	22	1918.5	0	4940.42	受限	不可开放	成都地调	null
11305	10kV严商三路_专线	成都配调	严商三路907	宝严	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	104.69	22	1813.2	0	5560.14	受限	不可开放	成都地调	null
11306	10kV平苏路大馈线	温江电力调度控制中心	平苏路918	公平	2*4000 0	是	400	6928.2	公线	610.78	153	10579	0	-5036.14	受限	不可开放	成都地调	null

11307	10kV西高路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西高路952	西来	11300	是	265	4589.93	公线	175.77	66	3044.4	0	627.54	受限	不可开放	成都地调	null
11308	10kV沈广路专线	成都配调	沈广路944	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null
11309	10kV体金一路大馈线	温江电力调度控制中心	体金一路908	体育城	2*50000	是	495	8573.65	公线	597.19	121	10343	2330	-5814.38	受限	不可开放	成都地调	null
11310	10kV俭电路	成都配调	俭电路918	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	181.39	44	3141.6	0	3234.08	受限	不可开放	成都地调	null
11311	10kV西金线	成都配调	西金路952	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	183.6	45	3180	0	2487.27	受限	不可开放	成都地调	null
11312	10kV田金一路大馈线	温江电力调度控制中心	田金一路919	大田	2*40000	是	495	8573.65	公线	461.78	93	7998	0	-1139.08	受限	不可开放	成都地调	null

11313	10kV佳兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳兴路995	成佳	12000	是	265	4589.93	公线	245.45	93	4251.2	0	-579.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11314	10kV土七路	成都配调	土七路950	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	415.7	88	7200	0	173.34	受限	不可开放	成都地调	null
11315	10kV俭阳路_用户专线	成都配调	俭阳路908	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	592.24	145	10258	0	-3881.92	受限	不可开放	成都地调	null
11316	10kV郭石路大馈线	温江电力调度控制中心	郭石路905	郭家堰	480000	是	495	8573.65	公线	191.29	39	3313.1	0	3545.82	受限	不可开放	成都地调	null
11317	10kV草百线	成都配调	草百线925	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	364.57	89	6314.4	0	-647.13	不受限	不可开放	成都地调	null
11318	10kV沈江路	成都配调	沈江路908	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	339.38	72	5878	0	676.08	受限	不可开放	成都地调	null
11319	10kV塘宾路_特	成都配调	塘宾路911	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	165.94	41	2874	0	3501.68	受限	不可开放	成都地调	null

11320	10kV胜包线	成都配调	胜包路928	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	375.2	111	6498.5	0	-1234.27	不受限	不可开放	成都地调	null
11321	10kV楼祠线	成都配调	楼祠路932	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	568.41	120	9844.8	0	-3290.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11322	10kV金全路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金全路915	金马	63000	是	550	9526.28	公线	362.36	66	6276	0	1345.02	受限	不可开放	成都地调	null
11323	应园线	成都配调	应园线开关925	应龙	2*240000	否	476	8244.56	专线	193.53	41	3352	0	4068.1	受限	不可开放	成都地调	null
11324	10kV培紫路	成都配调	培紫路915	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	443.39	94	7679.5	0	-1125.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11325	10kV堤会路	成都配调	堤会线922	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	432.54	91	7491.6	0	-118.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11326	10kV牌澜线	成都配调	牌澜路915	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	423.06	103	7327.4	0	-951.72	受限	不可开放	成都地调	null

11327	10kV麻学路	成都配调	麻学路914	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	297.46	63	5152	0	2221.34	受限	不可开放	成都地调	null
11328	10kV寿镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿镇路910开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	274.5	69	4754.4	0	1480.98	受限	不可开放	成都地调	null
11329	10kV塔华路专线	成都配调	塔华路920	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	488.08	103	8453.6	0	-1080.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11330	10kV金新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金新路916	金马	63000	是	550	9526.28	公线	397.69	72	6888	0	733.02	受限	不可开放	成都地调	null
11331	10kV花奥线_用户专线	郫都电力调度控制中心	花奥线928开关	花秋	126000	否	400	6928.2	专线	374.13	94	6480	0	-244.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11332	10kV湾团路	郫都电力调度控制中心	湾团线921开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	572.98	95	9924	0	-570.93	受限	不可开放	成都地调	null

11333	10kV桥伊线	成都配调	桥伊路944	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	654.94	138	11344	0	-3970.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11334	10kV绿雅路	成都配调	绿雅路947	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	339.63	100	5882.4	0	-613.5	不受限	不可开放	成都地调	null
11335	10kV南山线	成都配调	南山路913	南郊	158000	否	473	8192.6	专线	472.84	100	8189.6	0	-816.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11336	10kV绿民路_专线	成都配调	绿民路951	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	347.06	103	6011	0	-742.1	不受限	不可开放	成都地调	null
11337	10kV寿新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿新路909	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	410.85	103	7116	0	-880.62	受限	不可开放	成都地调	null
11338	10kV府讯路	成都配调	府讯路936	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.49	72	5880	0	1493.34	受限	不可开放	成都地调	null
11339	10kV胜烟路	成都配调	胜烟路926	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	433.67	128	7511.2	0	-2246.97	不受限	不可开放	成都地调	null

11340	10kV塔芷线	成都配调	塔芷线开关908	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	530.76	112	9192.8	0	-1819.46	不受限	不可开放	成都地调	null
11341	10kV花智线大馈线	郫都电力调度控制中心	花智线913开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	602.71	100	10439	0	-2125.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11342	10kV辰店路	成都配调	辰店路934	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	542.49	115	9396	0	-2841.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11343	10kV益新线	成都配调	益新路916	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	319.45	95	5532.8	0	-268.57	不受限	不可开放	成都地调	null
11344	10kV红店路	成都配调	红店路906	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	588.43	124	10192	0	-3637.52	不受限	不可开放	成都地调	null
11345	10kV下动路专线	成都配调	下动路909	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	372.56	79	6452.8	0	920.54	受限	不可开放	成都地调	null
11346	10kV辰奥线	成都配调	辰奥路909	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	564.43	119	9776	0	-2402.66	不受限	不可开放	成都地调	null

11347	10kV寿敦路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿敦路908	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	742.8	186	12865	0	-6629.92	受限	不可开放	成都地调	null
11348	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	589.84	125	10216	0	-2842.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11349	10kV俭光路_用户专线	成都配调	俭光路925	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	446.28	109	7729.6	0	-1353.92	受限	不可开放	成都地调	null
11350	10kV五圃线	成都配调	五圃线971	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	433.95	92	7516.1	0	-962.02	不受限	不可开放	成都地调	null
11351	10kV西百线	成都配调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	599.94	147	10391	0	-4723.73	受限	不可开放	成都地调	null
11352	10kV锦节线	成都配调	锦节线916	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	384.84	81	6665.5	0	-111.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11353	10kV西工路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西工路923	西来	14300	否	470	8140.64	公线	220.12	47	3812.4	0	3514.18	受限	不可开放	成都地调	null

11354	10kV张华线	成都配调	张华路935	张家寺	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	342.18	72	5926.5	0	1446.84	受限	不可开放	成都地调	null
11355	10kV胜研二路	成都配调	胜研二路927	胜利	2*4000 0	否	337.7	5849.14	专线	322.04	95	5577.8	0	-313.57	不受限	不可开放	成都地调	null
11356	10kV沙青路	成都配调	沙青路924	金沙	2*6300 0	是	338	5854.33	公线	418.19	124	7243	0	-2559.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11357	10kV中水路	成都配调	中水路926	中和	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	447.11	95	7744	0	-370.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11358	10kV浦轻路大馈线	成都配调	浦轻线913	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	549.42	116	9516	0	-2961.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11359	10kV胜翡线	成都配调	胜翡线907开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	593.49	176	10279	0	-5015.07	不受限	不可开放	成都地调	null
11360	10kV草电线	成都配调	草电线923	草堂	2*6300 0	是	409	7084.09	公线	643.79	157	11150	0	-5483.13	不受限	不可开放	成都地调	null

11361	10kV益来二路	成都配调	益来二路920	益州	2*5000 0	否	337.7	5849.14	专线	409.47	121	7092	0	-1827.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11362	蒲江10kV 大兴线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	大兴线 973	大塘	20000	是	265	4589.93	公线	231.76	87	4014	0	-342.06	受限	不可开 放	成都 地调	null
11363	10kV黄机 线	成都配 调	黄机线 924	黄田坝	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	466.24	99	8075.2	0	-1521.12	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11364	10kV棕学 路	成都配 调	棕学线 917开 关	棕树桥	128000	否	473	8192.6	专线	597.67	126	10352	0	-2978.36	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11365	10kV塔汇 路	成都配 调	塔汇线 926	塔子山	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	469.15	99	8125.6	0	-1571.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11366	10kV红园 路	成都配 调	红园路 908	红旗	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	589.47	125	10210	0	-3655.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11367	10kV赤九 线	成都配 调	赤九线 916	赤虎桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	499.56	106	8652.3	0	-2098.22	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11368	10kV音电路	成都配调	音电路911	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	286.84	85	4968	0	-288.69	不受限	不可开放	成都地调	null
11369	10kV胜楼路	成都配调	胜楼路915	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	专线	446.67	132	7736.3	0	-3056.99	不受限	不可开放	成都地调	null
11370	10KV城体线928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城体线928	城北	18000	否	150	2598.08	专线	51.62	34	894	0	1444.27	受限	不可开放	成都地调	null
11371	10kV蓉生路_特	成都配调	蓉生路954	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	112.7	24	1952	0	4602.08	受限	不可开放	成都地调	null
11372	10kV绿凯线	成都配调	绿凯路930	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	394	117	6824	0	-1555.1	不受限	不可开放	成都地调	null
11373	10kV展顺路_用户专线	成都配调	展顺路914	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	437.66	93	7580.3	0	-206.96	不受限	不可开放	成都地调	null
11374	10kV驷调路_专线	成都配调	驷调路954	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	591.84	125	10251	0	-2877.36	不受限	不可开放	成都地调	null

11375	10kV棕友线	成都配调	棕友路929	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	599.36	127	10381	0	-3826.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11376	10kV大西线（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线975	大塘	22000	否	265	4589.93	公线	209.24	79	3624	0	506.94	受限	不可开放	成都地调	null
11377	10kV赤天线	成都配调	赤天线926	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	856.76	181	14839	0	-8285.02	不受限	不可开放	成都地调	null
11378	10kV羊站路	成都配调	羊站路913	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	243.74	52	4221.5	0	2332.58	受限	不可开放	成都地调	null
11379	10kV玉长路	成都配调	玉长线917	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	416.1	88	7206.9	0	-652.82	不受限	不可开放	成都地调	null
11380	10kV严贸四路_用户专线	成都配调	严贸四线932	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	189.63	40	3284.4	0	4088.94	受限	不可开放	成都地调	null
11381	10kV马工线	成都配调	马工线935	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	411.55	87	7128	0	-573.92	不受限	不可开放	成都地调	null

11382	10kV驷装路_专线	成都配调	驷装路950	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	817.97	173	14167	0	-6793.96	不受限	不可开放	成都地调	null
11383	10kV大井路976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大井路976	大塘	20000	否	265	4589.93	专线	138.57	52	2400	0	1730.94	受限	不可开放	成都地调	null
11384	10kV土汇线	成都配调	土汇线910	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	475.75	101	8240	0	-1685.92	受限	不可开放	成都地调	null
11385	10kV沙善路	成都配调	沙善路925	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	412.01	122	7136	0	-2452.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11386	10kV牌天路	成都配调	牌天路918	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null
11387	10kV寿业一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业一路	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	428.04	78	7413.6	0	1160.05	受限	不可开放	成都地调	null
11388	10kV海川路专线	成都配调	海川路910	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	503.52	106	8721	0	-1347.66	不受限	不可开放	成都地调	null

11389	10kV西好线	成都配调	西好线958	西一环	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	97	21	1680	0	4874.08	受限	不可开放	成都地调	null
11390	10kV玉武线	成都配调	玉武路913	玉林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	610.39	129	10572	0	-4017.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11391	10kV润城六路_专线	成都配调	润城六路913	华润	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	446.81	94	7738.8	0	-365.46	不受限	不可开放	成都地调	null
11392	10kV草溪线	成都配调	草溪路912	草堂	2*6300 0	否	409	7084.09	专线	539.91	132	9351.2	0	-2975.52	不受限	不可开放	成都地调	null
11393	10kV俭远线	成都配调	俭远线910	勤俭	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	389.88	82	6752.8	0	-198.72	受限	不可开放	成都地调	null
11394	10kV西琴线	成都配调	西琴路964	西一环	2*5000 0	是	409	7084.09	公线	643.65	157	11148	0	-5480.73	受限	不可开放	成都地调	null
11395	10kV高开路大馈线	成都配调	高开线913	高店子	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	529.79	112	9176	0	-2621.92	不受限	不可开放	成都地调	null

11396	10kV霖云路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖云路906开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	212.47	101	3680	0	-406.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11397	10kV蓉山路	成都配调	蓉山路937	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	341.34	72	5912	630	12.08	受限	不可开放	成都地调	null
11398	10kV应石路	成都配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	483.05	102	8366.4	3030	-4842.32	受限	不可开放	成都地调	null
11399	10kV金业路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金业路907	金马	63000	否	550	9526.28	公线	637.9	116	11048	0	-2474.75	受限	不可开放	成都地调	null
11400	10kV西医一线	成都配调	西医一路963	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	338.11	83	5856	0	-188.73	受限	不可开放	成都地调	null
11401	10kV堤营路	成都配调	堤营路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	418.89	89	7255.2	0	-701.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11402	10kV严太线	成都配调	严太线923	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	99.28	21	1719.6	0	4834.48	受限	不可开放	成都地调	null

11403	10kV浦西线	成都配调	浦西线925	犀浦	2*6300 0+5000 0	是	473	8192.6	公线	404.62	86	7008	0	-453.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11404	10kV西敦线大馈线	蒲江电力调度控制中心	西敦路912	西来	14300	是	550	9526.28	公线	242.49	44	4200	0	3421.02	受限	不可开 放	成都 地调	null
11405	10kV严贸五路_用户专线	成都配调	严贸五线933	宝严	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	89.65	19	1552.8	0	5820.54	受限	不可开 放	成都 地调	null
11406	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	526.06	111	9111.4	0	-1738.06	受限	不可开 放	成都 地调	null
11407	10kV马科一线	成都配调	马科一线开关914	马河	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	466.56	99	8080.8	0	-707.46	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11408	10kV祥百路	成都配调	祥百线906	吉祥街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	470.72	100	8152.8	0	-1598.72	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11409	10kV洞泉线	成都配调	洞泉路933	洞子口	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	591.11	125	10238	0	-2864.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11410	10kV三绿 二线_用户 专线	成都配 调	三绿二 线932	三圣	3*2400 00	否	473	8192.6	专线	282.82	60	4898.4	0	2474.94	受限	不可开 放	成都 地调	null
11411	10kV寿工 线大馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿工线 920开 关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	386.24	97	6689.6	0	-454.22	受限	不可开 放	成都 地调	null
11412	10kV粉面 路_用户 专线	成都配 调	粉面路 913	粉坊堰	3*6300 0	否	473	8192.6	专线	462.12	98	8004	0	-630.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11413	10kV麻新 麻苑线	成都配 调	麻新麻 苑路 923	麻石桥	3*4000 0	是	473	8192.6	公线	386.61	82	6696	0	-141.92	受限	不可开 放	成都 地调	null
11414	10kV邦生 路	成都配 调	邦生线 924	胜邦	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	597	126	10340	0	-2966.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11415	10kV中镇 二线	成都配 调	中镇二 路914	中和	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	403.23	85	6984	1000	-1429.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11416	10kV张怡 路	成都配 调	张怡路 917	张家寺	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	16.28	3	282	0	6272.08	受限	不可开 放	成都 地调	null

11417	10kV驷电 二线	成都配 调	驷电二 线993	驷马桥	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	599.11	127	10377	0	-3822.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11418	10kV寿德 二线_专 线大馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿德二 线926	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	327.44	62	5671.2	0	2512.74	受限	不可开 放	成都 地调	null
11419	10kV湾菊 路	郫都电 力调度 控制中 心	湾菊线 908开 关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	386.61	64	6696	0	2657.07	受限	不可开 放	成都 地调	null
11420	10kV音息 线	成都配 调	音息线 940开 关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	547.27	162	9478.8	0	-4214.57	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11421	10kV玉保 路	成都配 调	玉保路 955	玉林	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	517.25	109	8958.7	0	-1585.36	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11422	10kV胜琉 路	成都配 调	胜琉路 922	胜利	2*4000 0	是	337.7	5849.14	公线	322.78	96	5590.6	0	-911.29	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11423	10kV祥金 路	成都配 调	祥金路 904	吉祥街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	376.72	80	6524.8	0	29.28	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11424	10KV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路925	城北	18000	否	330	5715.77	公线	181.99	55	3152	0	1992.19	受限	不可开放	成都地调	null
11425	10kV梓府路_用户专线	成都配调	梓府线908	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	215.23	46	3727.7	0	3645.64	受限	不可开放	成都地调	null
11426	10kV草新线	成都配调	草新线907	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	355.29	87	6153.6	0	-486.33	不受限	不可开放	成都地调	null
11427	10kV腾羊路	成都配调	腾羊路966	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	507.2	107	8784.7	0	-1411.36	不受限	不可开放	成都地调	null
11428	10kV下海线	成都配调	下海线927	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	244.02	52	4226.4	0	2327.68	受限	不可开放	成都地调	null
11429	10kV锦民线	成都配调	锦民线开关913	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	578.86	122	10026	0	-2652.56	不受限	不可开放	成都地调	null
11430	10kV三万路_专线	成都配调	三万路948	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	303.74	64	5260.8	0	2112.54	受限	不可开放	成都地调	null

11431	10kV五维线	成都配调	五维线915	五块石	2*4000 0	是	473	8192.6	公线	431.05	91	7465.8	0	-911.72	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11432	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大镇线972	大塘	20000	否	265	4589.93	公线	272.98	103	4728	0	-597.06	受限	不可开 放	成都 地调	null
11433	10kV严余线	成都配调	严余路913	宝严	2*5000 0	是	473	8192.6	公线	787.21	166	13634	0	-7080.32	受限	不可开 放	成都 地调	null
11434	10kV白达线	成都配调	白达线935	白丝街	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	587.64	124	10178	0	-3623.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11435	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄峨五路923	黄田坝	2*5000 0	否	473	8192.6	专线	530.02	112	9180	0	-1806.66	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11436	10kV玉高线	成都配调	玉高路926	玉林	2*6300 0	是	473	8192.6	公线	521.71	110	9036	0	-2481.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11437	10kV南九路	成都配调	南九路911	南郊	3*5000 0	是	473	8192.6	公线	389.79	82	6751.2	0	-197.12	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11438	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿长线922开关	寿安	100000	否	265	4589.93	公线	285.54	108	4945.6	0	-814.66	受限	不可开放	成都地调	null
11439	10kV花农线大馈线	郫都电力调度控制中心	花农线915开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	510.8	85	8847	0	-533.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11440	10kV驷万一路_专线	成都配调	驷万一路991	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	550.79	116	9539.6	0	-2166.26	不受限	不可开放	成都地调	null
11441	10kV桐盛路	成都配调	桐盛路917	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	387.02	82	6703.2	0	-149.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11442	10kV军华线	成都配调	军华线928	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	604.35	128	10467	0	-3093.96	不受限	不可开放	成都地调	null
11443	10kV麻传路_专线	成都配调	麻传路909	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	281.64	60	4878	0	2495.34	受限	不可开放	成都地调	null
11444	10kV堤西线	成都配调	堤西路906	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	566.33	120	9808.8	0	-3254.72	不受限	不可开放	成都地调	null

11445	10kV沈物线	成都配调	沈物路947	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	260.51	55	4512	0	2861.34	受限	不可开放	成都地调	null
11446	10kV楼地路_专	成都配调	楼地路935	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	575.33	122	9964.8	0	-2591.46	不受限	不可开放	成都地调	null
11447	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	城蒲线911	大塘	16000	否	400	6928.2	专线	15.15	4	262.4	0	5972.98	受限	不可开放	成都地调	null
11448	10kV三华线	成都配调	三华路952开关	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	245.75	52	4256.4	0	3116.94	受限	不可开放	成都地调	null
11449	10kV黄青线	成都配调	黄青线908	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	565.45	120	9793.6	0	-3239.52	不受限	不可开放	成都地调	null
11450	10kV西桥线	成都配调	西桥线959	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	261.89	55	4536	0	2837.34	受限	不可开放	成都地调	null
11451	10kV蓉明线	成都配调	蓉明线955开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	369.52	78	6400	0	154.08	受限	不可开放	成都地调	null

11452	10kV五贸线	成都配调	五贸路913	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	540.91	114	9368.5	0	-2814.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11453	10kV霖成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖成路908	霖雨	18000	是	210	3637.31	公线	473.9	226	8208	0	-5298.15	不受限	不可开放	成都地调	null
11454	10kV五彭线	成都配调	五彭线927	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	386.62	82	6696.3	0	-142.22	不受限	不可开放	成都地调	null
11455	10kV张川线	成都配调	张川路925	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	474.32	100	8215.2	800	-2461.12	受限	不可开放	成都地调	null
11456	10kV麻协路	成都配调	麻协路941	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	407.14	86	7051.6	0	-497.52	受限	不可开放	成都地调	null
11457	10kV南佛线	成都配调	南佛线921	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	589.91	125	10217	0	-3663.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11458	10kV金盐路大馈线(新)	蒲江电力调度控制中心	金盐线904开关	金马	65000	是	550	9526.28	公线	374.83	68	6492	0	1129.02	受限	不可开放	成都地调	null

11459	10kV楼潭线	成都配调	楼潭路907	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	376.54	80	6521.6	0	32.48	不受限	不可开放	成都地调	null
11460	10kV土通路	成都配调	土通路951	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	336.61	71	5830	0	1543.34	受限	不可开放	成都地调	null
11461	10kV府建线	成都配调	府建路910开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	275.89	58	4778.4	0	1775.68	受限	不可开放	成都地调	null
11462	10kV大甘线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大甘线974	大塘	20000	否	265	4589.93	公线	223.09	84	3864	0	266.94	受限	不可开放	成都地调	null
11463	10kV安竹线	郫都电力调度控制中心	安竹线914开关	安德	22000	否	400	6928.2	公线	371.71	93	6438	0	-202.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11464	10kV龙留路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙留线907开关	安龙	102000	否	400	6928.2	公线	201	50	4850	0	-8614.62	不受限	不可开放	成都地调	null

11465	10kV太浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	太浦路906开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	417.55	68	8160	0	-4806.93	不受限	不可开放	成都地调	null
11466	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳学线924开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	482.63	121	8359.2	0	-2816.64	不受限	不可开放	天府地调	null
11467	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	塔工三线910开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	529.4	105	9169.2	0	-1328.2	不受限	不可开放	成都地调	null
11468	10kV塔勤二线	邛崃电力调度控制中心	塔勤二线935开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	599.46	100	10383	0	-1029.63	不受限	不可开放	成都地调	null
11469	10kV西园一线	邛崃电力调度控制中心	西园一线921	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	942.23	157	16320	0	-8005.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11470	10kV国南五路大馈线	天府电力调度控制中心	国南五路918开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	74.83	14	1296	0	7324.42	受限	不可开放	天府地调	null

11471	10kV邻凉路大馈线	天府电力调度控制中心	邻凉路922开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	499.56	125	8652.4	0	-3109.84	不受限	不可开放	天府地调	null
11472	10kV玉菲线	邛崃电力调度控制中心	玉菲线930开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	470.72	94	8152.8	0	-311.8	不受限	不可开放	成都地调	null
11473	10kV水镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水镇线913	水口	14300	否	200	3464.1	公线	39.57	20	685.3	0	2432.39	受限	不可开放	成都地调	null
11474	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨神线923开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	390.44	98	6762.4	0	-527.02	不受限	不可开放	天府地调	null
11475	10kV桑茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑茶线914开关	桑园	8000	是	300	5196.15	公线	548.73	183	9504	0	-5347.08	不受限	不可开放	成都地调	null
11476	10kV界怡路大馈线	天府电力调度控制中心	界怡路910开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	325.46	81	5637	0	598.38	受限	不可开放	天府地调	null

11477	10kV邛铁线_用户专线	邛崃电力调度控制中心	邛铁线907	邛崃	63000	否	359	6218.06	专线	358.41	100	6207.6	0	-611.35	不受限	不可开放	成都地调	null
11478	10kV筒德路	郫都电力调度控制中心	筒德线917开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	494.95	81	9768.5	0	-5454.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11479	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天浦路938开关	天健	189000	否	400	6928.2	公线	407.9	102	7064.8	0	-829.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11480	10kV西城线_邛崃	邛崃电力调度控制中心	西城线924开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	599.03	119	10375	0	-3405.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11481	10kV店地路	郫都电力调度控制中心	店地线942开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	611.34	102	10588	0	-1235.33	不受限	不可开放	成都地调	null
11482	10kV固镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固镇路922	固驿	6300	是	200	3464.1	公线	200.94	100	3480.3	0	-709.02	不受限	不可开放	成都地调	null

11483	10kV黄居路大馈线	天府电力调度控制中心	黄居路925开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	555.57	139	9622.4	0	-4079.84	不受限	不可开放	天府地调	null
11484	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高新线969	高埂	16300	是	212	3671.95	公线	191.29	90	3313.1	0	-375.54	受限	不可开放	成都地调	null
11485	10kV湾迈路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾卡线949开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	126.1	21	2184	0	7169.07	受限	不可开放	成都地调	null
11486	10kV三团一路大馈线	郫都电力调度控制中心	三团一路911开关	三道堰	40000	是	600	10392.3	公线	255.66	43	4428	0	3885.84	受限	不可开放	成都地调	null
11487	10kV苏正线大馈线	天府电力调度控制中心	苏正路906开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	470.95	118	8156.8	0	-2614.24	不受限	不可开放	天府地调	null
11488	10kV清孚线大馈线	天府电力调度控制中心	清孚路907开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	419.69	105	7269	0	-1033.62	不受限	不可开放	天府地调	null

11489	10kV桑北路大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑北路912	桑园	8000	是	317	5490.6	公线	318.71	101	5520	0	-1127.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11490	10kV三唐路	郫都电力调度控制中心	三唐线923开关	三道堰	40000	否	400	6928.2	公线	357.51	89	6192	0	43.38	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11491	10kV临开线	邛崃电力调度控制中心	临开线913开关	临邛	300000	否	552	9560.92	公线	580.8	105	10059	0	-1454.57	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11492	10kV湾浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾浦线922开关	林湾	176000	否	400	6928.2	公线	464.2	116	8040	0	-1804.62	受限	不可开 放	成都 地调	null
11493	10kV羊磷线	邛崃电力调度控制中心	羊磷线935	羊安	120000	否	423	7326.57	专线	959.4	227	16617	0	-10022.89	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11494	10kV国锦路大馈线	天府电力调度控制中心	国锦路912开关	国玻	50000	否	600	10392.3	专线	285.45	48	4944	0	4409.07	受限	不可开 放	天府 地调	null

11495	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛玻线924开关	邛崃	63000	是	255	4416.73	公线	360.28	141	6240	0	-2706.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11496	10kV国南一路大馈线	天府电力调度控制中心	国南一路913开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	241.11	44	4176	0	4444.42	受限	不可开放	天府地调	null
11497	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊回线920	羊安	120000	是	276	4780.46	公线	263.28	95	4560	0	-735.63	不受限	不可开放	成都地调	null
11498	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	湾福二线945开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	398.61	66	8892	630	-4208.16	受限	不可开放	成都地调	null
11499	10kV骑滨线大馈线	天府电力调度控制中心	骑滨路916开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	362.12	91	6272	0	-36.62	不受限	不可开放	天府地调	null
11500	10kV塔迎线大馈线	天府电力调度控制中心	塔迎线928开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	503.75	91	8725	0	-1062.41	不受限	不可开放	天府地调	null

11501	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高场线984	高埂	16300	否	276	4780.46	公线	103.42	37	1791.3	0	2511.11	受限	不可开放	成都地调	null
11502	10kV湾棠路	郫都电力调度控制中心	湾棠线906开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	15	3	54	0	9329.07	受限	不可开放	成都地调	null
11503	10kV毛北线大馈线	天府电力调度控制中心	毛北线926开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	225.8	41	3910.8	0	4709.62	受限	不可开放	天府地调	null
11504	10kV桑机路	邛崃电力调度控制中心	桑机路913	桑园	8000	是	200	3464.1	专线	205.77	103	3564	0	-792.72	不受限	不可开放	成都地调	null
11505	10kV天右线大馈线	天府电力调度控制中心	天右线913开关	天保	63000	是	600	10392.3	专线	646.03	108	11189	0	-2875.36	不受限	不可开放	天府地调	null
11506	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三堰线912开关	三道堰	44000	否	400	6928.2	公线	365.82	91	6336	0	-100.62	不受限	不可开放	成都地调	null

11507	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛固线918开关	邛崃	66000	是	503	8712.22	公线	436.49	87	7560	0	-590.22	不受限	不可开放	成都地调	null
11508	10kV界泉路大馈线	天府电力调度控制中心	界泉路946开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	417.32	104	7228	0	-1685.44	受限	不可开放	天府地调	null
11509	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾福一线944开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	432.33	69	8684	0	-3330.93	受限	不可开放	成都地调	null
11510	10kV德安线	郫都电力调度控制中心	德安线933开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	363.05	91	6288	0	-52.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11511	10kV平临线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平临线925	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	311.94	147	5402.8	0	-2465.24	不受限	不可开放	成都地调	null
11512	10kV骑香路大馈线	天府电力调度控制中心	骑香路903开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	361.66	90	6264	0	-28.62	不受限	不可开放	天府地调	null

11513	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙友路910开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	528.85	88	9159.6	0	-845.76	不受限	不可开放	成都地调	null
11514	10kV湾华路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾华路991开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	125.4	21	2172	0	7181.07	受限	不可开放	成都地调	null
11515	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉马路922	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	498.08	99	8626.8	0	-1657.02	不受限	不可开放	成都地调	null
11516	10kV蒲园四路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园四路922	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	413.86	103	7168	0	-932.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11517	10kV界首路大馈线	天府电力调度控制中心	界首路926开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	446.71	112	7737	0	-1501.62	受限	不可开放	天府地调	null

11518	10kV金桥二路	都江堰电力调度控制中心	金桥二路909	金江	2*31500	是	600	10392.3	公线	516.1	86	8938.8	0	-624.96	不受限	不可开放	成都地调	null
11519	10kV玉达路	邛崃电力调度控制中心	玉达线925开关	玉带	163000	否	400	6928.2	专线	440.68	110	7632.5	0	-1397.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11520	10kV界动路大馈线	天府电力调度控制中心	界动路905	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	203.58	51	3526	0	2709.38	受限	不可开放	天府地调	null
11521	10kV蒲桂路	都江堰电力调度控制中心	蒲桂路913	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	596.02	149	10323	0	-4780.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11522	10kV胥游路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥游路903	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	601.35	150	10415	0	-4179.92	不受限	不可开放	成都地调	null

11523	10kV夹台线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹台线913开关	夹关	10000	是	276	4780.46	公线	217.14	79	3760.8	0	63.57	不受限	不可开放	成都地调	null
11524	10kV骑政路大馈线	天府电力调度控制中心	骑政路914开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	360.97	90	6252	0	-709.44	不受限	不可开放	天府地调	null
11525	10kV面悦线922大馈线	天府电力调度控制中心	面悦线922开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	377.61	68	6540.2	0	2080.22	受限	不可开放	天府地调	null
11526	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵一线911开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	517.22	94	8958.3	0	-1295.71	不受限	不可开放	天府地调	null
11527	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥玉路912	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	498.47	125	8633.5	0	-3090.94	不受限	不可开放	成都地调	null

11528	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥镇一路911	胥家	2*4000 0	否	400	6928.2	公线	531.06	133	9198	0	-2962.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11529	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	西镇线905	河西	2*8000	是	400	6928.2	公线	224.02	56	3880	0	1662.56	受限	不可开 放	成都 地调	null
11530	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹太路913	彩虹	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	361.73	90	6265.2	1130	-1852.64	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11531	10kV青云路	都江堰电力调度控制中心	青云路908	青城山	2*5000 0	否	600	10392.3	公线	874.12	146	15140	0	-5786.63	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11532	10KV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水马线920	水口	14300	是	320	5542.56	公线	592.38	185	10260	0	-5825.95	受限	不可开 放	成都 地调	null

11533	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高水线967	高埂	16300	是	276	4780.46	公线	687.18	249	11902	0	-8077.63	受限	不可开放	成都地调	null
11534	10kV华氮路大馈线	天府电力调度控制中心	华氮路913开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	532.03	133	9214.8	0	-3672.24	不受限	不可开放	天府地调	null
11535	10kV界政线大馈线	天府电力调度控制中心	界政路908开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	343.82	86	5955	0	-412.44	受限	不可开放	天府地调	null
11536	10kV胥高路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥高路914	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	287.88	72	4986	4630	-3380.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11537	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲镇路927	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	467.44	117	8096	0	-1860.62	不受限	不可开放	成都地调	null

11538	10kV白枢路	都江堰电力调度控制中心	白枢路924	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	587.18	147	10170	0	-3934.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11539	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥观路910	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	402.12	101	6964.8	0	-1422.24	不受限	不可开放	成都地调	null
11540	10kV水大路大馈线	邛崃电力调度控制中心	水大路921	水口	14300	是	320	5542.56	公线	338.34	106	5860	0	-1425.95	受限	不可开放	成都地调	null
11541	10kV高牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高牟线985	高埂	16300	否	255	4416.73	公线	31.06	12	538	0	3437.06	受限	不可开放	成都地调	null
11542	10kV蒲园三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园三路912	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	758.63	190	13139	0	-7596.84	不受限	不可开放	成都地调	null

11543	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨镇路908开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	400.6	100	6938.4	0	-1395.84	不受 限	不可开 放	天府地调	null
11544	10kV西柳路	都江堰电力调度控制中心	西柳路907	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	受限	不可开 放	成都地调	null
11545	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹观线928	彩虹	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	417	104	7222.4	0	-1679.84	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11546	10kV西纸线	邛崃电力调度控制中心	西纸线925开关	邛西	126000	是	400	6928.2	公线	456.41	114	7905	0	-2362.44	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11547	10kV园神线921大馈线	天府电力调度控制中心	园神路921开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	4.62	1	80	0	6155.38	受限	不可开 放	天府地调	null

11548	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳江路905	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	600	300	10392	0	-7620.72	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11549	10kV邛前路大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛前路914	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	437.88	87	7584	0	-614.22	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11550	10kV羊工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工一线936	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	451.73	90	7824	0	-854.22	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11551	10kV天金路	都江堰电力调度控制中心	天金路905	天马	4000+5000	是	400	6928.2	公线	287.24	72	4975	0	567.56	受限	不可开 放	成都 地调	null
11552	10kV国仁路大馈线	天府电力调度控制中心	国仁路911开关	国玻	50000	是	500	8660.25	专线	364.9	73	6320	0	608.2	受限	不可开 放	天府 地调	null

11553	10kV高东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高东线965	高埂	16300	否	226	3914.43	公线	107.83	48	1867.6	0	1655.39	受限	不可开放	成都地调	null
11554	10kV高梨线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高梨线964	高埂	16300	否	400	6928.2	公线	331.91	83	5748.7	0	486.68	受限	不可开放	成都地调	null
11555	10kV玉广路	邛崃电力调度控制中心	玉广路913	羊安	163000	是	503	8712.22	公线	505.7	101	8758.8	0	-1789.02	不受限	不可开放	成都地调	null
11556	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲向路914	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	371.36	93	6432	170	-366.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11557	10kV塔工二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工二线925	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	1082.2	215	18744	0	-11774.22	不受限	不可开放	成都地调	null
11558	10kV平下线	邛崃电力调度控制中心	平下线908	平乐	104000	否	423	7326.57	公线	429.39	102	7437.1	0	-843.19	不受限	不可开放	成都地调	null

11559	10kV国铁路大馈线	天府电力调度控制中心	国铁路910开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	384.36	70	6657.2	0	1963.22	受限	不可开放	天府地调	null
11560	10kV平卧二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平卧二线909	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	429.39	85	7437.1	0	-467.32	不受限	不可开放	成都地调	null
11561	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛东线904	邛崃	63000	是	380	6581.79	公线	400.46	105	6936	0	-1670.57	不受限	不可开放	成都地调	null
11562	10kV蒲园二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园二路921	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	755.2	189	13080	0	-6844.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11563	10kV水高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水高线911	水口	14300	是	300	5196.15	公线	145.33	48	2517.1	0	1639.82	受限	不可开放	成都地调	null
11564	10kV车模线大馈线	天府电力调度控制中心	车模线912开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	551.67	85	9555	0	-603.76	不受限	不可开放	天府地调	null

11565	10kV羊工三线	邛崃电力调度控制中心	羊工三线950开关	羊安	124000	是	503	8712.22	公线	503.7	100	8724	0	-1754.22	不受限	不可开放	成都地调	null
11566	10kV天宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	天宁线907	天马	4000+5000	否	400	6928.2	专线	411.09	103	7120	0	-884.62	受限	不可开放	成都地调	null
11567	10kV羊桂线	邛崃电力调度控制中心	羊桂线951开关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	644.32	201	11160	0	-6171.3	不受限	不可开放	成都地调	null
11568	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都南路918	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	358.45	90	6208.3	0	-665.74	不受限	不可开放	成都地调	null
11569	10kV羊木线	邛崃电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	337.41	105	5844	0	-855.7	不受限	不可开放	成都地调	null

11570	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉君线914	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	408.29	81	7071.6	0	-101.82	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11571	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹康路915	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	440.58	110	7630.8	0	-2088.24	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11572	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高固路966	高埂	16300	是	226	3914.43	公线	63.9	28	1106.7	0	2024.84	受限	不可开 放	成都 地调	null
11573	10kV西啤线	邛崃电力调度控制中心	西啤线961	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	438.35	87	7592.3	0	-622.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11574	10kV九平路大馈线	天府电力调度控制中心	九平路922开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	357.66	89	6194.7	0	-652.14	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11575	10kV国南二路大馈线	天府电力调度控制中心	国南二路915开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	330.48	60	5724	0	2896.42	受限	不可开 放	天府 地调	null

11576	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	398.38	94	6900	0	-306.09	不受限	不可开放	成都地调	null
11577	10kV西太路	都江堰电力调度控制中心	西太路910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	236.49	59	4096	0	1446.56	受限	不可开放	成都地调	null
11578	10kV天马路	都江堰电力调度控制中心	天马路903开关	天马	9000	否	400	6928.2	公线	236.03	59	4088	0	2147.38	受限	不可开放	成都地调	null
11579	10kV青石路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青石线905	青龙	14500	是	400	6928.2	公线	318.24	80	5512	0	30.56	不受限	不可开放	成都地调	null
11580	10kV塔新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔新路907	赵塔	126000	是	255	4416.73	公线	480.95	189	8330	0	-4796.62	不受限	不可开放	成都地调	null

11581	10kV临坊路大馈线	邛崃电力调度控制中心	临坊路922	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	623.83	124	10805	0	-2963.7	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11582	10kV景城三线	青白江电力调度控制中心	景城三线910开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	公线	490.18	89	8490	0	-827.41	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11583	10kV城姚线	青白江电力调度控制中心	城姚线926开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	公线	493.79	144	8552.4	0	-3813.51	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11584	10kV魏其线大馈线	天府电力调度控制中心	魏其线932开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	431.25	89	7469.3	0	-776.65	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11585	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡面线915开关	怡居	63000	是	600	10392.3	公线	574.53	96	9950.9	0	-1637.06	不受 限	不可开 放	天府 地调	null

11586	10kV黄善线大馈线	天府电力调度控制中心	黄善线932开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	公线	559.28	93	9686.8	0	-333.73	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11587	10kV平镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平镇线924开关	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	243.02	115	4209.1	0	-1271.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11588	10kV九彭二路大馈线	天府电力调度控制中心	九彭二路927开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	337	84	5836.8	0	-294.24	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11589	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工四线920	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	456.03	91	7898.4	0	-928.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11590	10kV力韵路大馈线	天府电力调度控制中心	力韵路907开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	534	133	9248.8	0	-3013.42	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11591	10kV固新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固新路924	固驿	6300	是	317	5490.6	公线	307.16	97	5320	0	-927.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11592	10kV树新线	青白江电力调度控制中心	树新线912开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	1105.3	276	19144	0	-13601.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11593	10kV西工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西工线931	邛西	126000	否	145	2511.47	公线	1150.7	794	19930	0	-17669.48	不受限	不可开放	成都地调	null
11594	10kV玉宝路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉宝路907	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	469.12	93	8125.2	0	-284.2	不受限	不可开放	成都地调	null
11595	10kV羊付线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊付线915	羊安	120000	是	370	6408.59	公线	290.99	79	5040	0	86.87	不受限	不可开放	成都地调	null
11596	10kV国阳路大馈线	天府电力调度控制中心	国阳路923开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	446.65	112	7736	0	-1500.62	受限	不可开放	天府地调	null

11597	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青石线957开关	青白江	2*20000	是	553	9578.24	公线	474.73	86	8222.4	0	-559.81	不受限	不可开放	成都地调	null
11598	10kV力锦线大馈线	天府电力调度控制中心	力锦线933开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	467.16	117	8091.2	0	-1855.82	不受限	不可开放	天府地调	null
11599	10kV邛南线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛南线925开关	邛崃	63000	否	380	6581.79	公线	942.06	248	16316	0	-10392.79	不受限	不可开放	成都地调	null
11600	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐火线906开关	唐家寺	2*10000	否	453	7846.19	公线	370.44	82	6416	0	645.57	受限	不可开放	成都地调	null
11601	10kV西三路	邛崃电力调度控制中心	西三线913	邛西	126000	是	212	3671.95	专线	229.71	108	3978.5	0	-1040.94	不受限	不可开放	成都地调	null

11602	10kV羊水线	邛崃电力调度控制中心	羊水线919开关	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	589.45	184	10209	0	-5220.9	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11603	10kV景国线	青白江电力调度控制中心	景国线949开关	景峰	2*50000	是	560	9699.48	公线	585.59	105	10142	0	-2382.82	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11604	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔牟路线908	赵塔	126000	是	255	4416.73	公线	348.08	136	6028.8	0	-2495.42	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11605	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄昆路915开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	431.78	108	7478.4	0	-1243.02	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11606	10kV板升路大馈线	天府电力调度控制中心	板升路912开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	395.68	132	6853.2	0	-2696.28	不受 限	不可开 放	天府 地调	null

11607	10kV唐龙线	青白江电力调度控制中心	唐龙线908开关	唐家寺	2*10000	否	440	7621.02	公线	271.59	62	4704	0	2154.92	受限	不可开放	成都地调	null
11608	10kV骑协路大馈线	天府电力调度控制中心	骑协路912开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	541.34	135	9376	0	-3140.62	不受限	不可开放	天府地调	null
11609	10kV青城北线	青白江电力调度控制中心	青城北线952开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	888.64	180	15391	0	-8532.28	不受限	不可开放	成都地调	null
11610	10kV禾桥一线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾桥一线914	禾丰	22000	否	275	4763.14	公线	345.84	126	5990	0	-1703.17	不受限	不可开放	成都地调	null
11611	10kV九商路大馈线	天府电力调度控制中心	九商路917开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	404.88	101	7012.6	0	-1470.04	不受限	不可开放	天府地调	null

11612	10kV10kV 草科线 921	简阳电力调度控制中心	草科线 921	草池	73500	否	553	9578.24	专线	135.8	25	2352	200	6068.42	受限	不可开放	成都地调	null
11613	10kV前渡线	青白江电力调度控制中心	前渡线 933开关	前进	2*5000 0	是	495	8573.65	公线	527.42	107	9135	0	-2276.08	不受限	不可开放	成都地调	null
11614	10kV石城 II线大馈线	简阳电力调度控制中心	石城II 线926	石桥	22000	是	553	9578.24	公线	591.05	107	10237	0	-2574.41	受限	不可开放	成都地调	null
11615	10kV城万线	青白江电力调度控制中心	城万线 928开关	城厢	2*2000 0	否	560	9699.48	公线	79.95	14	1384.8	0	7344.73	受限	不可开放	成都地调	null
11616	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革誉线 917开关	革新	154000	否	400	6928.2	专线	386.86	97	6700.5	0	-465.12	不受限	不可开放	成都地调	null

11617	10kV三星镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三星镇线914	三星镇	26000	否	300	5196.15	公线	142.44	47	2467.1	0	2209.43	受限	不可开放	成都地调	null
11618	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛城线920开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	219.05	37	3793.9	0	5559.17	受限	不可开放	天府地调	null
11619	10KV三踏线大馈线	简阳电力调度控制中心	三踏线912	三星镇	26000	是	330	5715.77	公线	223.45	68	3870.1	400	302.52	受限	不可开放	成都地调	null
11620	10kV牟龙线	青白江电力调度控制中心	牟龙线921开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	300	100	5196	500	-1539.08	受限	不可开放	成都地调	null
11621	10kV放解一线914断路器间隔	简阳电力调度控制中心	放解一线917	解放	109000	是	539	9335.75	公线	605.37	112	10485	0	-3016.4	不受限	不可开放	成都地调	null

11622	10kV前丰 一线	青白江 电力调 度控制 中心	前丰一 线942 开关	前进	2*5000 0	是	553	9578.24	公线	586.03	106	10150	0	-2487.41	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11623	10kV放象 I 线大馈 线	简阳电 力调度 控制中 心	放象一 线918	解放	109000	是	539	9335.75	公线	438.68	81	7598	0	-129.4	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11624	10kV毛兴 二线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	毛兴二 线932 开关	毛家湾	240000	是	556	9630.2	公线	268.43	48	4649.2	0	3054.96	受限	不可开 放	天府 地调	null
11625	10kV大城 南线	青白江 电力调 度控制 中心	大城南 线905 开关	大湾	2*4000 0	是	495	8573.65	公线	593.59	120	10281	0	-3422.08	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11626	10kV青航 路_特	青白江 电力调 度控制 中心	青航线 947开 关	青白江	2*2000 0	否	400	6928.2	专线	593.19	148	10274	0	-4038.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11627	10kV云金 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	云金线 913	云龙	18300	否	300	5196.15	公线	157.93	53	2735.4	350	1591.13	受限	不可开 放	成都 地调	null
11628	10kV楼桥 线	青白江 电力调 度控制 中心	楼桥线 935开 关	高楼	2*6300 0	是	553	9578.24	公线	541.51	98	9379	0	-1716.41	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11629	10kV大城 二线	青白江 电力调 度控制 中心	大城二 线915 开关	大湾	2*4000 0	是	553	9578.24	公线	488.73	88	8464.8	0	-802.21	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11630	10kV阳香 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳香线 912开 关	阳光	40000	否	200	3464.1	公线	278.11	139	4816.8	0	-1699.11	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11631	10kV唐镇 线	青白江 电力调 度控制 中心	唐镇线 904开 关	唐家寺	2*1000 0	否	400	6928.2	公线	148.27	37	2568	0	3667.38	受限	不可开 放	成都 地调	null

11632	10kV前场线	青白江电力调度控制中心	前场线932开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	586.03	106	10150	0	-2487.41	不受限	不可开放	成都地调	null
11633	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长锦线924	长岭	141000	否	595	10305.7	专线	336.32	57	5825	3520	-69.87	受限	不可开放	成都地调	null
11634	10kV前福一线	青白江电力调度控制中心	前福一线925开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	511.5	92	8859.2	0	-238.78	不受限	不可开放	成都地调	null
11635	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐铁线920开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	31.41	16	544	0	2573.69	受限	不可开放	成都地调	null
11636	10kV牌城一线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌城一线926	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	453.31	82	7851.3	3030	-2260.88	不受限	不可开放	成都地调	null

11637	10kV牌城 二线大馈 线	简阳电 力调度 控制中 心	牌城二 线952	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	505.6	91	8757	2000	-2136.58	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11638	10kV曙光 线	青白江 电力调 度控制 中心	曙光线 935开 关	曙光	2*4000 0	否	560	9699.48	公线	510.45	91	8841	0	-111.47	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11639	10kV绛南 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	绛南线 962	绛溪河	526000	是	600	10392.3	公线	590.23	98	10223	16625	-18533.96	受限	不可开 放	成都 地调	null
11640	10kV革怡 东线	青白江 电力调 度控制 中心	革怡东 线936 开关	革新	2*5000 0	是	560	9699.48	公线	398.49	71	6901.8	5000	-4142.22	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11641	10kV草长 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	草长线 916	草池	73500	否	553	9578.24	公线	321.02	58	5560	4350	-1289.58	受限	不可开 放	成都 地调	null

11642	10kV绛创线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛创线927	绛溪河	526000	否	600	10392.3	公线	122.89	20	2128.5	0	7224.57	受限	不可开放	成都地调	null
11643	10kV城关线	青白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	公线	10	10	173.2	0	4738.89	受限	不可开放	成都地调	null
11644	10kV海铁二线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁二线932	海鸣	360000	是	550	9526.28	公线	356.56	65	6175.7	69955	-68509.67	不受限	不可开放	成都地调	null
11645	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大厢二线912开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	582.54	118	10090	0	-3230.68	不受限	不可开放	成都地调	null
11646	10kV石水二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水二线914	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	251.27	66	4352	6930	-6016.57	受限	不可开放	成都地调	null

11647	10kV简园线大馈线	简阳电力调度控制中心	简园线924	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	474.6	88	8220	12450	-13201.4	受限	不可开放	成都地调	null
11648	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴福线923开关	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	331.87	121	5748	2990	-4451.17	不受限	不可开放	成都地调	null
11649	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前洪线948开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公线	424.22	86	7347.5	0	-488.58	不受限	不可开放	成都地调	null
11650	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴库线913	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	234.3	85	4058	2040	-1811.17	受限	不可开放	成都地调	null
11651	10kV红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红锋	2*40000	是	400	6928.2	公线	304.39	76	5272	1000	-729.44	不受限	不可开放	成都地调	null

11652	10kV简压Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简压Ⅱ线921	简阳	80000	是	275	4763.14	专线	237.58	86	4114.8	0	-304.29	受限	不可开放	成都地调	null
11653	10kV三东线大馈线_三星	简阳电力调度控制中心	三东线	三星镇	20000	否	553	9578.24	公线	346.69	63	6004.7	2000	615.72	受限	不可开放	成都地调	null
11654	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	力华路937开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	404.25	101	7001.6	0	-1459.04	不受限	不可开放	天府地调	null
11655	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	康久线914	健康	10000	否	380	6581.79	公线	594.8	157	10302	2935	-7313.39	受限	不可开放	成都地调	null
11656	10kV石纪线大馈线	简阳电力调度控制中心	石纪线925	石盘	71500	是	278	4815.1	专线	1	0	17.2	0	3852.08	受限	不可开放	成都地调	null
11657	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五施线913	五星	10000	是	380	6581.79	公线	343.53	90	5950	3230	-3914.57	不受限	不可开放	成都地调	null

11658	10kV楼香线	青白江电力调度控制中心	楼香线913开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	1154.7	233	20000	0	-13141.08	不受限	不可开放	成都地调	null
11659	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云镇线912	云龙	11300	否	300	5196.15	公线	136.7	46	2367.6	1000	1308.93	受限	不可开放	成都地调	null
11660	10kV楼强线	青白江电力调度控制中心	楼强线933开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	433.31	78	7504.9	1260	-144.48	不受限	不可开放	成都地调	null
11661	10kV唐南路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	唐南线918开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	49.88	25	864	0	2253.69	受限	不可开放	成都地调	null
11662	10kV革城北线	青白江电力调度控制中心	革城北线915开关	革新	2*50000	是	400	6928.2	公线	513.06	128	8886.2	0	-3343.64	不受限	不可开放	成都地调	null

11663	10kV十红线大馈线	简阳电力调度控制中心	十红线932	十里坝	40000	否	539	9335.75	公线	584.21	108	10119	5980	-7696.33	不受限	不可开放	成都地调	null
11664	10kV城柳线	青白江电力调度控制中心	城柳线923开关	城厢	2*20000	是	553	9578.24	公线	415.22	75	7191.6	3200	-2729.01	受限	不可开放	成都地调	null
11665	10kV大厢一线	青白江电力调度控制中心	大厢一线924开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	484.09	98	8384.4	0	-1525.48	不受限	不可开放	成都地调	null
11666	10kV江普线大馈线	简阳电力调度控制中心	江普线924	江南	80000	是	539	9335.75	公线	387.99	72	6720	30920	-30171.4	不受限	不可开放	成都地调	null
11667	10kV石阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	石阳线927	石桥	20000	否	275	4763.14	公线	23.41	9	405.4	0	3881.43	受限	不可开放	成都地调	null

11668	10kV云涌线大馈线	简阳电力调度控制中心	云涌线923	云龙	11300	否	275	4763.14	公线	196.07	71	3396	825	65.83	受限	不可开放	成都地调	null
11669	10kV兴望线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴望线912	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	427.07	129	7396.9	0	-2252.71	受限	不可开放	成都地调	null
11670	10KV邻翰路大馈线	天府电力调度控制中心	邻翰路913开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	435.71	109	7546.5	0	-1311.12	不受限	不可开放	天府地调	null
11671	10kV江泉Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	江泉Ⅱ线917	江南	80000	否	510	8833.46	公线	389.17	76	6740.4	7450	-6240.29	受限	不可开放	成都地调	null
11672	10kV大工二线	青白江电力调度控制中心	大工二线925开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	593.13	120	10273	0	-3414.08	不受限	不可开放	成都地调	null
11673	10kV丹龙Ⅱ线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙二线931开关	丹山	50000	否	300	5196.15	公线	243.83	81	4223.1	12610	-12156.57	不受限	不可开放	成都地调	null

11674	10kV板胜路大馈线	天府电力调度控制中心	板胜路928开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	417.54	139	7231.8	0	-3074.88	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11675	10kV九花线大馈线	天府电力调度控制中心	九花路920开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	417.75	104	7235.4	0	-1692.84	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11676	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴同线914开关	兴隆镇	20000	否	553	9578.24	公线	296.32	54	5132.2	315	3173.22	受限	不可开 放	成都 地调	null
11677	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石湖线912开关	石盘	71500	是	400	6928.2	公线	487.49	122	8443.3	2080	-4980.74	受限	不可开 放	成都 地调	null
11678	10kV简磷Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	简磷Ⅱ线923	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	390.97	73	6771.6	830	-133	受限	不可开 放	成都 地调	null
11679	10kV简压Ⅰ线	简阳电力调度控制中心	简压Ⅰ线915	简阳	80000	是	300	5196.15	专线	139.85	47	2422.2	0	1734.72	受限	不可开 放	成都 地调	null

11680	10kV怡鼎线大馈线	天府电力调度控制中心	怡鼎线907开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	559.97	93	9698.7	0	-345.63	不受 限	不可开 放	天府地调	null
11681	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾海线918开关	贾家	115000	是	553	9578.24	公线	597	108	10340	0	-2677.41	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11682	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景华线913开关	景峰	2*50000	是	400	6928.2	公线	373.93	93	6476.4	0	-933.84	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11683	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草镇线917	草池	40000	否	500	8660.25	公线	475.17	95	8230	1495	-1930.78	受限	不可开 放	成都地调	null
11684	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	康五线912	健康	10000	否	380	6581.79	公线	227.94	60	3948	2200	-224.39	受限	不可开 放	成都地调	null
11685	10kV石普线大馈线	简阳电力调度控制中心	石普线913开关	石盘	71500	否	220	3810.51	公线	534.3	243	9254	0	-5824.54	受限	不可开 放	成都地调	null

11686	10kV贾坛线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾坛线916	贾家	50000	否	515	8920.06	公线	468.83	91	8120.2	4865	-4957.15	不受限	不可开放	成都地调	null
11687	10kV石桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥线925	石桥	20000	否	275	4763.14	公线	17.55	6	304	3760	222.83	受限	不可开放	成都地调	null
11688	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九通一路903开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	361.22	90	6256.4	0	-713.84	不受限	不可开放	天府地调	null
11689	10kV泉云线	青白江电力调度控制中心	泉云线915开关	清泉	10000	否	200	3464.1	公线	602.73	301	10439	0	-7321.61	不受限	不可开放	成都地调	null
11690	10kV石水线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水线911	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	305.73	80	5295.2	1880	-1909.77	受限	不可开放	成都地调	null
11691	10kV海玉一线_公线	简阳电力调度控制中心	海玉一线921	海鸣	360000	是	550	9526.28	公线	366.44	67	6346.7	9130	-7855.68	不受限	不可开放	成都地调	null

11692	10kV大犁线	青白江电力调度控制中心	大犁线933开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	204.6	37	3543.6	8200	-3123.18	不受限	不可开放	成都地调	null
11693	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景业二线922开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	754.78	152	13073	0	-6213.88	不受限	不可开放	成都地调	null
11694	10kV江武线915大馈线	简阳电力调度控制中心	江武线912	江南	80000	否	539	9335.75	公线	1	0	17.2	5160	3242.17	受限	不可开放	成都地调	null
11695	10kV黄研线大馈线	天府电力调度控制中心	黄研路923开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	384.1	96	6652.6	0	-417.22	不受限	不可开放	天府地调	null
11696	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟新线925开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	301.04	100	5214	0	-1057.08	受限	不可开放	成都地调	null

11697	10kV清龙 二线大馈 线	简阳电 力调度 控制中 心	清龙二 线923	清风	20000	是	480	8313.84	公线	380.37	79	6588	7775	-7711.93	受限	不可开 放	成都 地调	null
11698	10kV江钟 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	江钟线 911	江南	80000	否	553	9578.24	公线	340.53	62	5898	3430	-707.58	受限	不可开 放	成都 地调	null
11699	10kV牌红I 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	牌红一 线933	牌坊沟	100000	是	539	9335.75	公线	369.13	68	6393.4	34360	-33284.8	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11700	10kV国南 三路大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	国南三 路924 开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	104.39	26	1808	0	4427.38	受限	不可开 放	天府 地调	null
11701	10kV泉福 线	青白江 电力调 度控制 中心	泉福线 917开 关	清泉	10000	是	400	6928.2	公线	348.4	87	6034.3	0	-491.74	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11702	10kV十园I 线	简阳电 力调度 控制中 心	十园一 线912	十里坝	106000	否	510	8833.46	公线	414.71	81	7182.8	1450	-682.69	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11703	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴岔线922	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	183.26	67	3174	0	1112.83	受限	不可开放	成都地调	null
11704	10kV养星线大馈线	简阳电力调度控制中心	养星线912	养马河	20000	否	380	6581.79	公线	425.4	112	7368	0	-1444.39	不受限	不可开放	成都地调	null
11705	10kV长西Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅰ线918	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	384.45	96	6658.6	2840	-3263.22	受限	不可开放	成都地调	null
11706	10kV界塑线931大馈线	天府电力调度控制中心	界塑路931开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	22.23	6	385	0	5157.56	受限	不可开放	天府地调	null
11707	10kV云五线大馈线	简阳电力调度控制中心	云五线913	云龙	11300	否	539	9335.75	公线	157.93	29	2735.4	0	5666.77	受限	不可开放	成都地调	null
11708	10kV清柏线大馈线	天府电力调度控制中心	清柏路906开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	458.66	115	7944	0	-1708.62	不受限	不可开放	天府地调	null

11709	10kV石棉线大馈线	简阳电力调度控制中心	石棉线923	石桥	20000	是	392	6789.64	公线	219.42	56	3800.4	6565	-4933.69	受限	不可开放	成都地调	null
11710	10kV通双路大馈线	崇州电力调度控制中心	通双路923	通顺	102000	是	586	10149.82	公线	390.69	67	6766.8	0	1353.06	受限	不可开放	成都地调	null
11711	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆德路914	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	349.79	87	6058.4	0	-515.84	受限	不可开放	成都地调	null
11712	10kV文城路大馈线	崇州电力调度控制中心	文城线930开关	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	525.52	90	9102	0	-982.14	不受限	不可开放	成都地调	null
11713	10kV元胜路大馈线	崇州电力调度控制中心	元胜路924	元通	2*16000	否	380	6581.79	公线	446.88	118	7740	0	-1816.39	不受限	不可开放	成都地调	null
11714	10kV文济路大馈线	崇州电力调度控制中心	文济路925	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	456.03	78	7898.5	1000	-778.64	不受限	不可开放	成都地调	null

11715	10kV唐古 路	崇州电 力调度 控制中 心	唐古路 907	唐公	5000	否	200	3464.1	公线	255.89	128	4432	0	-1314.31	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11716	10kV放园 二线大馈 线	简阳电 力调度 控制中 心	放园二 线929 开关	解放	109000	是	539	9335.75	公线	518.97	96	8988.6	0	-1520	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11717	10kV放园 I 线大馈 线	简阳电 力调度 控制中 心	放园一 线911	解放	103000	是	539	9335.75	公线	452.31	84	7834	0	-365.4	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11718	10kV放龙 二线	简阳电 力调度 控制中 心	放龙二 线973 开关	解放	109000	是	539	9335.75	公线	339.28	63	5876.3	2500	-907.7	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11719	10kV园大 线914大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园大路 914开 关	桃园	50000	是	400	6928.2	专线	339.49	85	5880	0	-337.44	受限	不可开 放	天府 地调	null
11720	10kV民江 路大馈线	崇州电 力调度 控制中 心	民江路 905	民和	2*5000 0	否	586	10149.82	公线	536.47	92	9291.6	0	-156.76	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11721	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	康安路926	永康	2*40000	否	600	10392.3	公线	351.96	59	6096	250	3007.07	受限	不可开放	成都地调	null
11722	10kV简分II线	简阳电力调度控制中心	简分二线922	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	41.33	8	715.9	0	6752.7	受限	不可开放	成都地调	null
11723	10kV骑南线大馈线	天府电力调度控制中心	骑南路906开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	415.24	104	7192	0	-1649.44	不受限	不可开放	天府地调	null
11724	10kV简分I线	简阳电力调度控制中心	简分一线917	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	358.48	67	6208.8	0	1259.8	受限	不可开放	成都地调	null
11725	10kV高道路大馈线	崇州电力调度控制中心	高道路942	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	563.02	96	9751.5	0	-1631.64	受限	不可开放	成都地调	null
11726	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾康二线911	贾家	50000	否	595	10305.7	公线	411.55	69	7128	0	2147.13	受限	不可开放	成都地调	null

11727	10kV民永线大馈线	崇州电力调度控制中心	民永线909	民和	165000	是	586	10149.82	公线	599.25	102	10379	0	-2259.14	不受限	不可开放	成都地调	null
11728	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草建线913	草池	40000	否	600	10392.3	专线	273.67	46	4740	0	4613.07	受限	不可开放	成都地调	null
11729	10kV面茂路大馈线	天府电力调度控制中心	面茂路924开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	539.55	98	9345	0	-724.58	受限	不可开放	天府地调	null
11730	10kV清双线大馈线	天府电力调度控制中心	清双路933开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	328.41	82	5688	0	-145.44	不受限	不可开放	天府地调	null
11731	10kV通平路大馈线	崇州电力调度控制中心	通平路920	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	598	102	10357	0	-1222.56	受限	不可开放	成都地调	null
11732	10kV高平路大馈线（运检）	崇州电力调度控制中心	高平线944开关	高庆	195000	是	586	10149.82	专线	322.45	55	5584.8	0	2535.06	受限	不可开放	成都地调	null

11733	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云平922	云龙	11300	否	275	4763.14	公线	217.92	79	3774.4	815	-302.57	受限	不可开放	成都地调	null
11734	10kV通泰路大馈线	崇州电力调度控制中心	通泰路908	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	252.19	43	4368	0	4766.84	受限	不可开放	成都地调	null
11735	10kV崇滨路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇滨路904	崇州	2*63000	是	586	10149.82	公线	469.82	80	8137.2	0	-17.34	不受限	不可开放	成都地调	null
11736	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长镇Ⅱ线929开关	长岭	90000	否	481	8331.16	公线	1	0	17.2	20205	-12706.96	受限	不可开放	成都地调	null
11737	10kV鲁何路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁何路925	鲁家	2*50000	是	586	10149.82	公线	610.65	104	10577	0	-2456.64	不受限	不可开放	成都地调	null
11738	10kV高维路大馈线	崇州电力调度控制中心	高维路949	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	288.68	49	5000	630	2489.86	受限	不可开放	成都地调	null

11739	10kV棉航 一线_公 线	简阳电 力调度 控制中 心	棉航一 线915	棉丰	270000	否	553	9578.24	公线	215.25	39	3728.1	43695	-38802.68	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11740	10kV牌开 II线大馈 线	简阳电 力调度 控制中 心	牌开二 线947 开关	牌坊沟	100000	是	539	9335.75	公线	344.05	64	5959	14300	-12790.4	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11741	10kV鲁车 路大馈线	崇州电 力调度 控制中 心	鲁车路 926	鲁家	2*5000 0	是	380	6581.79	公线	311.37	82	5392.9	0	-127.47	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11742	10kV石凤I 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	石凤 I 线921	石盘	71500	是	550	9526.28	公线	597.86	109	10355	18385	-21118.98	受限	不可开 放	成都 地调	null
11743	10kV华怡 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	华怡线 941开 关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	400.97	100	6944.8	0	-709.42	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11744	10kV界金 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	界金路 947开 关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	272.81	68	4725	0	1510.38	受限	不可开 放	天府 地调	null

11745	10kV十陵四线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵四线922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	583.12	105	10100	0	-2437.01	不受限	不可开放	天府地调	null
11746	10kV养磷线大馈线	简阳电力调度控制中心	养磷线923	养马河	20000	否	275	4763.14	公线	341.46	124	5914.1	0	-1627.27	不受限	不可开放	成都地调	null
11747	10kV高化路大馈线	崇州电力调度控制中心	高化路950	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	486.96	83	8434.1	0	-314.24	受限	不可开放	成都地调	null
11748	10kV怡南三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南三线930开关	怡居	63000	否	552	9560.92	公线	564.72	102	9781	0	-1176.17	不受限	不可开放	天府地调	null
11749	10kV十东I线大馈线	简阳电力调度控制中心	十东I线913	十里坝	40000	否	539	9335.75	公线	528.08	98	9146.3	1500	-2244.12	不受限	不可开放	成都地调	null
11750	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙一线915	清风	20000	是	553	9578.24	公线	408.13	74	7068.8	11450	-10856.21	受限	不可开放	成都地调	null

11751	10kV星居线大馈线	天府电力调度控制中心	星居线961开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	476.48	111	8252.7	0	-1565.25	不受限	不可开放	天府地调	null
11752	10kV清博路大馈线	天府电力调度控制中心	清博路905开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	400.46	100	6936	0	-700.62	不受限	不可开放	天府地调	null
11753	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅱ线931	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	443.48	81	7681.1	1200	-307.45	受限	不可开放	成都地调	null
11754	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简城线914	简阳	80000	是	469	8123.32	公线	457.34	98	7921.2	1250	-2672.54	受限	不可开放	成都地调	null
11755	10kV牧文路大馈线	天府电力调度控制中心	牧文路922开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放	天府地调	null
11756	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草福线914	草池	40000	是	480	8313.84	公线	513.12	107	8887.2	0	-2236.13	受限	不可开放	成都地调	null

11757	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长阳线916	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	207.06	52	3586.2	14530	-11880.82	受限	不可开放	成都地调	null
11758	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄发路961开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	482.56	121	8357.9	0	-2815.34	不受限	不可开放	天府地调	null
11759	10kV康佳路大馈线	崇州电力调度控制中心	康佳路912	永康	2*40000	否	586	10149.82	专线	590.99	101	10236	0	-1101.16	受限	不可开放	成都地调	null
11760	10kV长石Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石Ⅱ线923开关	长岭	90000	否	539	9335.75	公线	88.81	16	1538.2	17800	-10936.03	受限	不可开放	成都地调	null
11761	10kV永龙路大馈线	天府电力调度控制中心	永龙路924开关	永安	10000	否	200	3464.1	公线	264.9	132	4588	0	-1470.31	不受限	不可开放	天府地调	null
11762	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民曦北路913	民和	2*50000	是	600	10392.3	公线	599.71	100	10387	0	-2073.16	不受限	不可开放	成都地调	null

11763	10kV长南 I 线大馈线	简阳电力调度控制中心	长南 I 线919	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	334.88	61	5800.1	0	2773.55	受限	不可开放	成都地调	null
11764	10kV康庙线大馈线	简阳电力调度控制中心	康庙线 922	健康	10000	否	515	8920.06	公线	335.33	65	5808	15070	-12849.95	受限	不可开放	成都地调	null
11765	10kV汉洲线	新都电力调度控制中心	汉洲线 933开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	103.64	20	1795	11512	-5247.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11766	10kV简工线	简阳电力调度控制中心	简工线 916	简阳	80000	否	100	1732.05	专线	58.51	59	1013.4	0	545.44	受限	不可开放	成都地调	null
11767	10kV石平线大馈线	简阳电力调度控制中心	石平线 924	石桥	20000	否	330	5715.77	公线	374.12	113	6479.7	5150	-6485.51	受限	不可开放	成都地调	null
11768	10kV瑞镇线	新都电力调度控制中心	瑞镇线 933开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	458.6	104	7942.9	0	-1818.37	不受限	不可开放	成都地调	null

11769	10kV清雷 线	简阳电 力调度 控制中 心	清雷线 922开 关	清风	20000	是	330	5715.77	公线	119.17	36	2064	4935	-2426.38	受限	不可开 放	成都 地调	null
11770	10kV力君 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力君路 925开 关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	384.02	96	6651.2	0	-415.82	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11771	10kV养周 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	养周线 913	养马河	20000	否	500	8660.25	公线	593.75	119	10284	1280	-3769.58	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11772	10kV江城 一线	新都电 力调度 控制中 心	江城一 线942 开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	397.69	79	6888	1570	-1460.51	受限	不可开 放	成都 地调	null
11773	10kV简天 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	简天线 927	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	507.85	94	8796	27810	-29137.4	受限	不可开 放	成都 地调	null
11774	10kV三同 线	简阳电 力调度 控制中 心	三同线 922	三星镇	26000	否	465	8054.04	公线	349.98	75	6061.7	1410	-223.06	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11775	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光太线920开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	399.31	100	6916	0	-1373.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11776	10kV养桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	养桥线914	养马河	20000	否	275	4763.14	专线	592.83	216	10268	0	-5980.97	不受限	不可开放	成都地调	null
11777	10kV滨茶线916大馈线	天府电力调度控制中心	滨茶路916开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	354.36	89	6137.6	0	-595.04	不受限	不可开放	天府地调	null
11778	10kV石凤Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤Ⅱ线922开关	石盘	71500	否	595	10305.7	公线	1	0	17.2	15210	-5934.87	受限	不可开放	成都地调	null
11779	10kV简铁线_专线	简阳电力调度控制中心	简铁线919	简阳	80000	是	100	1732.05	专线	598.15	598	10360	0	-8974.36	受限	不可开放	成都地调	null
11780	10kV长周线大馈线	简阳电力调度控制中心	长周线914	长岭	90000	否	300	5196.15	公线	48.79	16	845	160	3671.53	受限	不可开放	成都地调	null

11781	10kV桂电 一线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂电一线905开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	347.58	90	6020	0	-18.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11782	10kV康镇 线大馈线	简阳电力调度控制中心	康镇线921开关	健康	10000	是	460	7967.43	公线	76.21	17	1320	0	5053.94	受限	不可开 放	成都 地调	null
11783	10kV丹石 线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹石线911开关	丹山	50000	否	552	9560.92	公线	380.54	69	6590.9	6195	-4181.07	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11784	10kV江郡 线	新都电力调度控制中心	江郡线905开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	455.43	114	7888	0	-1652.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11785	10kV马新 线	新都电力调度控制中心	马新线929开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	457.25	91	7919.6	0	-922.11	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11786	10kV十园 II线大馈 线	简阳电力调度控制中心	十园II线914	十里坝	40000	否	465	8054.04	公线	320.36	69	5548.6	1700	0.04	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11787	10kV马骊线	新都电力调度控制中心	马骊线918开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	507.9	101	8796.8	0	-2199.31	不受限	不可开放	成都地调	null
11788	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴草线924	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	282.04	85	4885	0	259.19	受限	不可开放	成都地调	null
11789	10kV光园西线（专线）	新都电力调度控制中心	光园西线916开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	242.77	61	4204.8	7295	-5264.42	不受限	不可开放	成都地调	null
11790	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	江流二线924开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	587.6	147	10177	630	-5264.74	不受限	不可开放	成都地调	null
11791	10kV江壁线	新都电力调度控制中心	江壁线918开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	405.31	101	7020	0	-1477.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11792	10kV长洪线_专线	简阳电力调度控制中心	长洪线917	长岭	90000	否	200	3464.1	专线	200.92	100	3479.9	0	-362.21	受限	不可开放	成都地调	null

11793	10kV牌星 线大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	牌星线 946	牌坊沟	100000	否	553	9578.24	公线	313.49	57	5429.6	10550	-7359.18	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11794	10kV龙工 线	新都电 力调度 控制中 心	龙工线 928开 关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	213.78	50	3702.7	1750	1250.34	受限	不可开 放	成都 地调	null
11795	10kV门安 线（共用 专线）	新都电 力调度 控制中 心	门安线 963开 关	石门	126000	否	517	8954.7	专线	594.92	115	10304	0	-2244.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11796	10kV汉美 路	新都电 力调度 控制中 心	汉美线 923开 关	汉城	126000	是	505	8746.86	专线	432.79	86	7496	0	-498.51	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11797	10kV简医 线	简阳电 力调度 控制中 心	简医线 931	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	266.4	49	4614	0	2854.6	受限	不可开 放	成都 地调	null
11798	10kV江水 线	新都电 力调度 控制中 心	江水线 908开 关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	314.09	79	5440	200	-97.44	受限	不可开 放	成都 地调	null

11799	10kV江菜线	新都电力调度控制中心	江菜线938开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	395.96	78	6858	0	139.49	受限	不可开放	成都地调	null
11800	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	江城四线910开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	460.05	104	7968	500	-2343.47	受限	不可开放	成都地调	null
11801	10kV九水路大馈线	天府电力调度控制中心	九水路914开关	九江	40000	否	328	5681.13	专线	289.79	88	5019.2	0	93.82	不受限	不可开放	天府地调	null
11802	10kV黄邻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄邻路971开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	专线	363.7	91	6299.2	0	-756.64	不受限	不可开放	天府地调	null
11803	10kV国威路大馈线	天府电力调度控制中心	国威路928开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	282.27	71	4889	0	1346.38	受限	不可开放	天府地调	null
11804	10kV万澜线	新都电力调度控制中心	万澜线996开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	208.34	40	3608.4	7800	-4244.64	不受限	不可开放	成都地调	null

11805	10kV光辉线	新都电力调度控制中心	光辉线907开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	334.87	84	5800	19030	-18594.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11806	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉毗二线932开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	548.67	109	9503	5400	-7905.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11807	10kV龙北线专线（重新迁移）	新都电力调度控制中心	龙北线910开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	348.15	87	6030	0	205.38	受限	不可开放	成都地调	null
11808	10kV光表线	新都电力调度控制中心	光表线941开关	光辉	100000	是	517	8954.7	公线	347	67	6010	13670	-12516.24	不受限	不可开放	成都地调	null
11809	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万城五线993开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	637.03	123	11033	0	-3869.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11810	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂家线927开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	专线	432.79	86	7496	0	-498.51	不受限	不可开放	成都地调	null

11811	10kV骑双路大馈线	天府电力调度控制中心	骑双路904开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	544.57	136	9432	0	-3889.44	不受 限	不可开 放	天府地调	null
11812	10kV门保线	新都电力调度控制中心	门保线938开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	373.85	72	6475	5500	-4811.24	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11813	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	门悉线937开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	469.17	91	8126	0	-962.24	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11814	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马泉线961开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	457.25	91	7919.6	4600	-5522.11	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11815	10kV马深线	新都电力调度控制中心	马深线917开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	606.24	120	10500	0	-3502.51	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11816	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线945开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	311.78	71	5400	400	324.53	受限	不可开 放	成都地调	null

11817	10kV汉九路	新都电力调度控制中心	汉九线909开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	597.11	115	10342	0	-2282.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11818	10kV高晨路大馈线	崇州电力调度控制中心	高晨路933	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	599.74	102	10388	0	-2267.64	受限	不可开放	成都地调	null
11819	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	庙镇线932开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	579.4	145	10035	500	-4992.64	不受限	不可开放	成都地调	null
11820	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆集路922	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	538.48	135	9326.4	1000	-4783.84	受限	不可开放	成都地调	null
11821	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万城四线992开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	523.66	101	9069.8	0	-1906.04	不受限	不可开放	成都地调	null
11822	10kV马北线	新都电力调度控制中心	马北线927开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	496.65	98	8601.9	200	-1804.41	不受限	不可开放	成都地调	null

11823	10kV江和线	新都电力调度控制中心	江和线916开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	407.39	81	7056	0	-58.51	受限	不可开放	成都地调	null
11824	10kV汉红线	新都电力调度控制中心	汉红线926开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	592.67	117	10265	0	-3267.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11825	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇中一路912	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	594.53	110	10297	0	-2814.74	不受限	不可开放	成都地调	null
11826	10kV元镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	元镇路925	元通	2*16000	是	356	6166.1	公线	727.59	204	12602	0	-7669.02	不受限	不可开放	成都地调	null
11827	10kV高曦路大馈线	崇州电力调度控制中心	高曦路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	427.54	73	7405	0	714.86	受限	不可开放	成都地调	null
11828	10kV康金路大馈线	崇州电力调度控制中心	康金路913	永康	2*40000	是	600	10392.3	公线	642.96	107	11136	0	-2822.16	受限	不可开放	成都地调	null

11829	10kV官石线	彭州电力调度控制中心	官石线911开关	官仓	2*4000 0	是	90	1558.85	公线	106.55	118	1845.4	0	-598.32	受限	不可开放	成都地调	null
11830	10kV三三路大馈线	崇州电力调度控制中心	三三路911	三江	3*1600 0	否	400	6928.2	公线	356.12	89	6168	800	-732.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11831	10kV籍镇I回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇 I 回912 开关	籍田	40000	否	553	9578.24	公线	497.39	90	8614.8	0	5.62	不受限	不可开放	天府地调	null
11832	10kV南织路大馈线	崇州电力调度控制中心	南织路924	南门	2*1000 0	是	540	9353.07	公线	547	101	9474	0	-1991.54	不受限	不可开放	成都地调	null
11833	10kV万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线932 开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	386.52	97	6694.6	1250	-2402.04	不受限	不可开放	成都地调	null
11834	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官红一线925 开关	官仓	2*4000 0	否	180	3117.69	公线	200.62	111	3474.7	0	-668.78	受限	不可开放	成都地调	null

11835	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞森线923开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	462.98	92	8018.9	0	-1021.41	不受限	不可开放	成都地调	null
11836	10kV高川路大馈线	崇州电力调度控制中心	高川路945	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	517.02	88	8954.8	0	-834.94	受限	不可开放	成都地调	null
11837	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	门凯线966开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	629.91	125	10910	3200	-7112.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11838	10kV门水线	新都电力调度控制中心	门水线933开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	272.06	54	4712	5300	-3014.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11839	10kV隆燎路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆燎路924	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	220.69	55	3822.4	315	1405.16	受限	不可开放	成都地调	null
11840	10kV门天线	新都电力调度控制中心	门天线964开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	513.74	99	8898	4692	-6426.24	不受限	不可开放	成都地调	null

11841	10kV官敖线	彭州电力调度控制中心	官敖线923开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	424.44	472	7351.3	0	-6104.22	受限	不可开放	成都地调	null
11842	10kV天林线大馈线	天府电力调度控制中心	天林线919开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	650.17	108	11261	0	-1907.83	不受限	不可开放	天府地调	null
11843	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉竹线925开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	489.09	97	8471	2050	-3523.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11844	10kV光成二线	新都电力调度控制中心	光成二线936开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	587.76	114	10180	0	-2120.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11845	10kV国南四路大馈线	天府电力调度控制中心	国南四路914开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	282.68	51	4896	0	3724.42	受限	不可开放	天府地调	null
11846	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳城线913开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	382.79	96	6630	0	-1087.44	不受限	不可开放	天府地调	null

11847	10kV国得路大馈线	天府电力调度控制中心	国得路919开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	437.77	79	7582.1	0	1038.32	受限	不可开放	天府地调	null
11848	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	堰高线926开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	373.85	74	6475	8450	-7927.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11849	10kV堰镇线	新都电力调度控制中心	堰镇线937开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	631.52	122	10938	0	-3774.24	不受限	不可开放	成都地调	null
11850	10kV三发线	新都电力调度控制中心	三发线918开关	三河	80000	否	500	8660.25	专线	482.22	96	8352	0	-557.78	不受限	不可开放	成都地调	null
11851	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板昆路927开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	335.13	112	5804.4	0	-1127.87	不受限	不可开放	天府地调	null
11852	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞桥线917开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	587.32	133	10172	0	-4047.87	不受限	不可开放	成都地调	null

11853	10kV东桥线	新都电力调度控制中心	东桥线907开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	555.01	139	9612.8	10400	-14470.24	不受限	不可开放	成都地调	null
11854	10kV万政线	新都电力调度控制中心	万政线915开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	379.6	95	6574.6	0	-339.22	不受限	不可开放	成都地调	null
11855	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星金线934开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	385.64	96	6679.3	0	-1136.74	不受限	不可开放	天府地调	null
11856	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙街二路905开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	632.15	114	10949	0	-3286.21	不受限	不可开放	天府地调	null
11857	10kV桂城三线	新都电力调度控制中心	桂城三线922开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	429.56	97	7440	0	-549.91	不受限	不可开放	成都地调	null
11858	10kV隆白路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆白路923	兴隆(崇州)	2*10000	是	305	5282.75	公线	333.86	109	5782.4	0	-1556.2	受限	不可开放	成都地调	null

11859	10kV康联路大馈线	崇州电力调度控制中心	康联路917	永康	2*40000	是	586	10149.82	公线	539.03	92	9336	0	-1216.14	受限	不可开放	成都地调	null
11860	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	540.55	100	9362.4	0	-1879.94	不受限	不可开放	成都地调	null
11861	10kV界皇线大馈线	天府电力调度控制中心	界皇路951开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	285.97	71	4953	0	1282.38	受限	不可开放	天府地调	null
11862	10kV东滨路	新都电力调度控制中心	东滨线936开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	606.24	117	10500	4300	-6740.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11863	10kV美伏线	新都电力调度控制中心	美伏线920开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	200.8	39	3477.8	8500	-4814.04	不受限	不可开放	成都地调	null
11864	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙丰一线915开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	332.59	83	5760.4	630	-155.02	受限	不可开放	成都地调	null

11865	10kV元梓路大馈线	崇州电力调度控制中心	元梓路915	元通	16000+10000	是	210	3637.31	公线	322.17	153	5580	0	-2670.15	不受限	不可开放	成都地调	null
11866	10kV通镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	通镇路905	通顺	2*50000	是	586	10149.82	公线	337.48	58	5845.2	1250	1024.66	受限	不可开放	成都地调	null
11867	10kV高荣线大馈线	崇州电力调度控制中心	高荣线905	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	486.96	83	8434.1	0	-314.24	受限	不可开放	成都地调	null
11868	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光电线924开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	586.03	116	10150	630	-2907.83	不受限	不可开放	成都地调	null
11869	10kV光和线	新都电力调度控制中心	光和线906开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	590.07	148	10220	8670	-12654.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11870	10kV桂城二线	新都电力调度控制中心	桂城二线931开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	383.37	96	6640	0	-1097.44	不受限	不可开放	成都地调	null

11871	10kV邻空路大馈线	天府电力调度控制中心	邻空路950开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	367.33	92	6362.1	0	-126.72	不受限	不可开放	天府地调	null
11872	10kV江平线	新都电力调度控制中心	江平线941开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	588.35	117	10190	1880	-4198.03	受限	不可开放	成都地调	null
11873	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太高线908开关	太清	126000	否	505	8746.86	公线	476.67	94	8256	0	-383.83	不受限	不可开放	成都地调	null
11874	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	江观线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	409.7	102	7096	1120	-2673.44	受限	不可开放	成都地调	null
11875	10kV楼虎二线	新都电力调度控制中心	楼虎二线906开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	509.64	101	8827	0	-1829.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11876	10kV民安路大馈线	崇州电力调度控制中心	民安路927	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	573.05	98	9925.2	0	-1805.34	不受限	不可开放	成都地调	null

11877	10kV红屯线	新都电力调度控制中心	红屯线992开关	红锋	80000	否	400	6928.2	公线	469.75	117	8136	250	-2150.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11878	10kV桂海线	新都电力调度控制中心	桂海线948开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	475.29	94	8232	2050	-2409.83	不受限	不可开放	成都地调	null
11879	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹华线905开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	460.79	91	7980.9	0	-983.41	不受限	不可开放	成都地调	null
11880	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆溪线924开关	庆兴	20000+12500	否	300	5196.15	公线	342.26	114	5928	0	-1251.47	受限	不可开放	成都地调	null
11881	10kV普泰二线	新都电力调度控制中心	普泰二线928开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	360.6	90	6245.6	1090	-1100.22	受限	不可开放	成都地调	null
11882	10kV三木路	新都电力调度控制中心	三木线942开关	三河	80000	否	400	6928.2	公线	299.17	75	5181.6	2730	-1676.22	不受限	不可开放	成都地调	null

11883	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军电线915开关	军乐	20000+10000	否	200	3464.1	专线	527.42	264	9135	0	-6017.31	受限	不可开放	成都地调	null
11884	10kV万油路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	万油线924开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	402.96	91	6979.3	0	-89.21	不受限	不可开放	成都地调	null
11885	10kV瑞水二线	新都电力调度控制中心	瑞水二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	402.64	80	6973.8	0	23.69	不受限	不可开放	成都地调	null
11886	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	江园一线944开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	489.84	111	8484	0	-1593.91	受限	不可开放	成都地调	null
11887	10kV堰工二线	新都电力调度控制中心	堰工二线906开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	530.25	105	9184	0	-2186.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11888	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	力阳路908开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	576.03	144	9976.8	0	-4434.24	不受限	不可开放	天府地调	null

11889	10kV堰拓线	新都电力调度控制中心	堰拓线909开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	354.91	69	6147	6000	-4087.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11890	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东湾线921开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	337.18	65	5840	4750	-2530.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11891	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉香线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	325.64	76	5640	1372	-308.96	不受限	不可开放	成都地调	null
11892	10kV小湾路	彭州电力调度控制中心	小湾线911开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	1140.5	570	19754	0	-16982.72	受限	不可开放	成都地调	null
11893	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	力棠路906	动力	50000	否	400	6928.2	专线	546.51	137	9465.6	0	-3230.22	不受限	不可开放	天府地调	null
11894	10kV詹元路1	新都电力调度控制中心	詹元线932开关	詹家湾	126000	否	442	7655.66	公线	436.65	99	7562.8	0	-672.71	不受限	不可开放	成都地调	null

11895	10kV桂冶二路	新都电力调度控制中心	桂冶二线926开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	510.62	133	8844	0	-2842.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11896	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大工一线923开关	大湾	2*4000 0	是	495	8573.65	公线	454.02	92	7863.6	0	-1004.68	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11897	10kV瑞竹线	新都电力调度控制中心	瑞竹线926开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	483.09	109	8367.2	0	-2242.67	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11898	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑佳路908开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	393.07	98	6808	0	-1265.44	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11899	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华桥路952开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	594.25	107	10292	0	-2629.81	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11900	10kV万蜀二线	新都电力调度控制中心	万蜀二线931开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	458.82	115	7946.8	1830	-3541.42	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11901	10kV磁镇 路	彭州电 力调度 控制中 心	磁镇线 907开 关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	599.93	300	10391	0	-7273.11	受限	不可开 放	成都 地调	null
11902	10kV江利 一线	新都电 力调度 控制中 心	江利一 线909 开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	361.66	90	6264	0	-721.44	受限	不可开 放	成都 地调	null
11903	10kV龙斑 线	新都电 力调度 控制中 心	龙斑线 921开 关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	371.48	86	6434	3750	-3480.96	受限	不可开 放	成都 地调	null
11904	10kV金昆 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	金昆线 912开 关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	533.72	97	9244	0	-623.58	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11905	10kV美长 线	新都电 力调度 控制中 心	美长线 930开 关	美泉	128000	是	505	8746.86	公线	399.23	79	6914.7	0	82.79	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11906	10kV庙丰 一线大馈 线	新都电 力调度 控制中 心	庙丰一 线933 开关	山王庙	140000	是	442	7655.66	公线	403.93	91	6996	0	-871.47	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11907	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光集线933开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	215.43	54	3731.2	18500	-15995.82	不受限	不可开放	成都地调	null
11908	10kV江城二线	新都电力调度控制中心	江城二线924开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	119.65	27	2072.4	700	4117.69	受限	不可开放	成都地调	null
11909	10kV光马线	新都电力调度控制中心	光马线908开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	587.18	147	10170	12780	-17407.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11910	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓桥路932开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	595.94	108	10322	0	-2659.11	不受限	不可开放	天府地调	null
11911	10kV牟祥线	青白江电力调度控制中心	牟祥线924开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	10	10	173.2	0	4156.92	受限	不可开放	成都地调	null

11912	10kV泉镇线	青白江电力调度控制中心	泉镇线919开关	清泉	10000	是	300	5196.15	公线	347.26	116	6014.5	0	-1857.58	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11913	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东立路949开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	446.65	112	7736	0	-1500.62	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11914	10kV美山二线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山二线919开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	589.84	114	10216	0	-2156.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11915	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万蜀三线961开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	301.84	75	5227.9	3080	-2765.34	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11916	10kV汉东线线路	新都电力调度控制中心	汉东线924开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	592.38	115	10260	0	-2200.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11917	10kV普万二线	新都电力调度控制中心	普万二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	公线	198.38	39	3436	0	4436.17	受限	不可开 放	成都 地调	null

111918	10kV庙钢 路	新都电 力调度 控制中 心	庙钢线 925开 关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	359.82	90	6232	8140	-8829.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
111919	10kV丹恒 线	彭州电 力调度 控制中 心	丹恒线 999开 关	牡丹	2*4000 0	否	300	5196.15	专线	415.44	138	7195.4	0	-2518.87	受限	不可开 放	成都 地调	null
111920	10kV十陵 三线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	十陵三 线921 开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	464.17	84	8039.5	0	-376.91	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
111921	10kV瑞友 线	新都电 力调度 控制中 心	瑞友线 925开 关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	433	98	7499.5	0	-609.41	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
111922	10kV瑞安 线	新都电 力调度 控制中 心	瑞安线 910开 关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	448.72	102	7771.8	170	-1051.71	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
111923	10kV沙君 二线	彭州电 力调度 控制中 心	沙君二 线923 开关	沙埂	2*5000 0	否	553	9578.24	公线	866.05	157	15000	0	-6379.58	受限	不可开 放	成都 地调	null

11924	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	园财路920开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	191.69	48	3320	0	2915.38	受限	不可开放	天府地调	null
11925	10kV江站线	新都电力调度控制中心	江站线912开关	繁江	166000	否	245	4243.52	专线	5.31	2	92	0	3727.17	受限	不可开放	成都地调	null
11926	10kV瑞新路	新都电力调度控制中心	瑞新线935开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	537.95	107	9317.3	0	-1445.13	不受限	不可开放	成都地调	null
11927	10kV景泥路	青白江电力调度控制中心	景泥线933开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	530.37	95	9186	0	-456.47	不受限	不可开放	成都地调	null
11928	10kV龙润路	新都电力调度控制中心	龙润线919开关	龙桥	80000	否	385	6668.4	专线	221.16	57	3830.5	0	2171.06	受限	不可开放	成都地调	null
11929	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国园二路922开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	453.81	82	7860	0	-197.41	受限	不可开放	天府地调	null

11930	10kV牧川路大馈线	天府电力调度控制中心	牧川路915开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	1500	-3574.42	不受 限	不可开 放	天府地调	null
11931	10kV景辉二线	青白江电力调度控制中心	景辉二线924开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	601.04	121	10410	0	-3551.08	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11932	10kV国文路大馈线	天府电力调度控制中心	国文路920开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	562.3	102	9739.1	0	-2076.51	受限	不可开 放	天府地调	null
11933	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	楼华线908开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	434.19	84	7520.2	1000	-460.97	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11934	10kV詹美路	新都电力调度控制中心	詹美线906开关	詹家湾	129000	是	505	8746.86	公线	408.86	81	7081.4	1250	-1333.91	不受 限	不可开 放	成都地调	null
11935	10kV美和线	新都电力调度控制中心	美和线906开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	589.84	117	10216	400	-3618.51	不受 限	不可开 放	成都地调	null

11936	10kV普新一线	新都电力调度控制中心	普新一线927开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	543.23	136	9408.8	1000	-4173.42	受限	不可开放	成都地调	null
11937	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大城北线917开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	344.34	86	5964	0	-421.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11938	10kV经石三线	彭州电力调度控制中心	经石三线908开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专线	529.47	106	9170.4	0	-1376.18	受限	不可开放	成都地调	null
11939	10kV革城一线	青白江电力调度控制中心	革城一线913开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	560.12	101	9701.3	0	-2038.71	不受限	不可开放	成都地调	null
11940	10kV江安线	新都电力调度控制中心	江安线933开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	351.27	79	6084	5000	-4959.47	受限	不可开放	成都地调	null

11941	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	河十线927开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	398.5	100	6902	0	-666.62	受限	不可开放	天府地调	null
11942	10kV汉毗一线	新都电力调度控制中心	汉毗一线930开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	405.54	80	7024	0	-26.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11943	10kV普悦路	新都电力调度控制中心	普悦线924开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	199.05	39	3447.6	0	4611.63	受限	不可开放	成都地调	null
11944	10kV经氢二线	彭州电力调度控制中心	经氢二线936开关	经纬	2*50000	否	278	4815.1	专线	410.37	148	7107.6	0	-2774.01	受限	不可开放	成都地调	null
11945	10kV普丰一路	新都电力调度控制中心	普丰一线911开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	0.76	1	13.2	0	7858.97	受限	不可开放	成都地调	null
11946	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹凯线924开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	公线	491.51	95	8512.9	0	-453.67	不受限	不可开放	成都地调	null

11947	10kV楼虎 一线	新都电 力调度 控制中 心	楼虎一 线905 开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	461.37	91	7990.9	7400	-8393.41	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11948	10kV三府 线	新都电 力调度 控制中 心	三府线 944开 关	三河	80000	否	442	7655.66	公线	369.52	84	6400	2630	-2139.91	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11949	10kV普达 线	新都电 力调度 控制中 心	普达线 925开 关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	402.94	78	6979	0	1080.23	受限	不可开 放	成都 地调	null
11950	10kV桂斑 线	新都电 力调度 控制中 心	桂斑线 943开 关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	351.5	88	6088	1250	-1102.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11951	10kV普光 路	新都电 力调度 控制中 心	普光线 915开 关	普河	100000	否	442	7655.66	专线	344.23	78	5962	0	928.09	受限	不可开 放	成都 地调	null
11952	10kV江金 路大馈线 _专线	新都电 力调度 控制中 心	江金线 906开 关	繁江	166000	否	400	6928.2	专线	362.12	91	6272	0	-36.62	受限	不可开 放	成都 地调	null

11953	10kV瑞军线	新都电力调度控制中心	瑞军线909开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	489.31	111	8474.9	850	-2434.81	不受限	不可开放	成都地调	null
11954	10kV河马一线	新都电力调度控制中心	河马一线904开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	466.05	155	8072	800	-4195.47	不受限	不可开放	成都地调	null
11955	10kV桂富路	新都电力调度控制中心	桂富线952开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	590.65	114	10230	0	-2170.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11956	10kV桂军一线	新都电力调度控制中心	桂军一线929开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	334.64	66	5496	2500	-1298.51	不受限	不可开放	成都地调	null
11957	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉贸线920开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	340.94	66	5905	5350	-3195.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11958	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	82000	否	400	6928.2	公线	332.59	83	5760.4	630	-155.02	不受限	不可开放	成都地调	null

11959	10kV怡平 二线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	怡平二 线922 开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	720.02	130	12471	0	-4822.06	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11960	10kV毛生 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛生线 910开 关	毛家湾	240000	是	550	9526.28	公线	206.39	38	3574.6	0	4046.42	受限	不可开 放	天府 地调	null
11961	10kV普铁 路	新都电 力调度 控制中 心	普铁线 922开 关	普河	100000	否	424	7343.9	专线	107.74	25	1866	0	4743.51	受限	不可开 放	成都 地调	null
11962	10kV光创 线	新都电 力调度 控制中 心	光创线 913开 关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	338.34	65	5860	4750	-2550.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11963	10kV楼万 线	青白江 电力调 度控制 中心	楼万线 922开 关	高楼	2*6300 0	是	495	8573.65	公线	506.45	102	8771.7	500	-2412.78	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11964	10kV前杏线	青白江电力调度控制中心	前杏线922开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	699.49	126	12115	0	-4452.61	不受限	不可开放	成都地调	null
11965	10kV江食路	新都电力调度控制中心	江食线937开关	繁江	166000	否	442	7655.66	专线	284.99	64	4936	0	1954.09	受限	不可开放	成都地调	null
11966	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂工线990开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	421.25	83	7296	1520	-943.83	不受限	不可开放	成都地调	null
11967	10kV龙镇二线	新都电力调度控制中心	龙镇二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	364.11	91	6306.3	0	-70.92	受限	不可开放	成都地调	null
11968	10kV詹三线	新都电力调度控制中心	詹三线930开关	詹家湾	126000	是	442	7655.66	公线	595.34	135	10311	1600	-5786.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11969	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光中线930开关	光辉	100000	否	385	6668.4	专线	567.96	148	9837	0	-3835.44	不受限	不可开放	成都地调	null

11970	10kV堰港 线大馈线	新都电 力调度 控制中 心	堰港线 914开 关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	581.41	115	10070	0	-3072.51	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11971	10kV庙雅 线	新都电 力调度 控制中 心	庙雅线 918开 关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	343.65	66	5952	5550	-3442.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11972	10kV万香 线（线路 重迁）	新都电 力调度 控制中 心	万香线 934开 关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	328.8	82	5694.9	1600	-1059.52	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11973	10kV滨美 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨美路 936开 关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	479.95	120	8312.8	0	-2077.42	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11974	10kV东欧 线（专）	新都电 力调度 控制中 心	东欧线 905开 关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	488.22	94	8456	0	-396.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11975	10kV东马 线	新都电 力调度 控制中 心	东马线 909开 关	东骏	100000	是	442	7655.66	公线	585.45	132	10140	3622	-7637.47	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11976	10kV桂油 二线	新都电 力调度 控制中 心	桂油二 线944 开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	392.61	98	6800	1000	-2257.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11977	10kV滨开 线907大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨开路 907开 关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	440.09	110	7622.4	0	-2079.84	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
11978	10kV树洁 二线	青白江 电力调 度控制 中心	树洁二 线925 开关	红树	2*1000 0	是	400	6928.2	公线	420.57	105	7284.3	0	-1741.74	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11979	10kV龙利 线	新都电 力调度 控制中 心	龙利线 914开 关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	315.36	62	5462	0	2410.17	受限	不可开 放	成都 地调	null
11980	10kV唐肥 线	青白江 电力调 度控制 中心	唐肥线 919开 关	唐家寺	2*1000 0	是	300	5196.15	公线	127.83	43	2214	0	1942.92	受限	不可开 放	成都 地调	null

11981	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东七线947开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	591.8	114	10250	0	-2190.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11982	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	江园二线947开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	180.14	41	3120	700	2304.53	受限	不可开放	成都地调	null
11983	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美佳线932开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	589.9	114	10217	0	-2157.77	不受限	不可开放	成都地调	null
11984	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛材线925开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	159.54	29	2763.2	0	5810.45	受限	不可开放	天府地调	null
11985	10kV国禅路大馈线	天府电力调度控制中心	国禅路927开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	143.19	36	2480	0	3755.38	受限	不可开放	天府地调	null
11986	10kV三镇二路	新都电力调度控制中心	三镇二线952开关	三河	80000	否	500	8660.25	公线	536.89	107	9299	250	-1754.78	不受限	不可开放	成都地调	null

11987	10kV前池三线	青白江电力调度控制中心	前池三线946开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	579.68	105	10040	0	-1419.58	不受限	不可开放	成都地调	null
11988	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景城一线908开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	979.35	198	16962	0	-10103.48	不受限	不可开放	成都地调	null
11989	10kV普泰三线	新都电力调度控制中心	普泰三线932开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	384.85	96	6665.6	1000	-1430.22	受限	不可开放	成都地调	null
11990	10kV詹林线大馈线	新都电力调度控制中心	詹林线922开关	詹家湾	126000	是	500	8660.25	公线	301.4	60	5220.3	3930	-2222.1	不受限	不可开放	成都地调	null
11991	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙竹线917开关	龙桥	80000	是	430	7447.82	公线	371.48	86	6434	400	-875.74	受限	不可开放	成都地调	null

11992	10kV詹牛 路	新都电 力调度 控制中 心	詹牛线 908开 关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	464.08	90	8037.9	630	-608.67	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11993	10kV园云 线927大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园云线 927开 关	桃园	50000	否	600	10392.3	专线	197.46	33	3420	0	5933.07	受限	不可开 放	天府 地调	null
11994	10kV光木 线	新都电 力调度 控制中 心	光木线 932开 关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	476.07	119	8245.6	3400	-5410.22	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11995	10kV瑞水 一线大馈 线	新都电 力调度 控制中 心	瑞水一 线915 开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	420.56	83	7284.1	1000	-411.93	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11996	10kV庙南 路	新都电 力调度 控制中 心	庙南线 930开 关	山王庙	140000	否	400	6928.2	公线	469.28	117	8128	400	-2292.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11997	10kV桂毗 二线	新都电 力调度 控制中 心	桂毗二 线932 开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	518.71	130	8984	0	-2748.62	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

11998	10kV桂传 路	新都电 力调度 控制中 心	桂传线 928开 关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	589.49	117	10210	0	-2337.83	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
11999	10kV江流 一线	新都电 力调度 控制中 心	江流一 线911 开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	343.64	86	5951.8	0	283.58	受限	不可开 放	成都 地调	null
12000	10kV光居 线	新都电 力调度 控制中 心	光居线 910开 关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	414.53	80	7179.6	16460	-15580.37	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12001	10kV龙达 线	新都电 力调度 控制中 心	龙达线 920开 关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	402.62	101	6973.4	0	-738.02	受限	不可开 放	成都 地调	null
12002	10kV城镇 线	青白江 电力调 度控制 中心	城镇线 917开 关	城厢	2*2000 0	是	440	7621.02	公线	461.85	105	7999.2	0	-1902.38	受限	不可开 放	成都 地调	null
12003	10kV丹集 二路	彭州电 力调度 控制中 心	丹集二 线993 开关	牡丹	2*4000 0	否	553	9578.24	公线	567.44	103	9828	250	-1457.58	受限	不可开 放	成都 地调	null

12004	10kV江香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	江香线915开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	182.22	35	3156	0	4903.23	受限	不可开放	成都地调	null
12005	10kV桂城一线	新都电力调度控制中心	桂城一线914开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	444.11	100	7692	0	-1567.47	不受限	不可开放	成都地调	null
12006	10kV光石线	新都电力调度控制中心	光石线923开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	389.7	97	6749.6	0	-1207.04	不受限	不可开放	成都地调	null
12007	10kV汉源线大馈线	新都电力调度控制中心	汉源线922开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	148.21	29	2567	7320	-1827.77	不受限	不可开放	成都地调	null
12008	10kV桂鸿线	新都电力调度控制中心	桂鸿线951开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	286.84	57	4968	2280	-250.51	不受限	不可开放	成都地调	null
12009	10kV龙动路	新都电力调度控制中心	龙动线913开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	专线	4	1	17.2	0	5268.9	受限	不可开放	成都地调	null

12010	10kV江城 三线	新都电 力调度 控制中 心	江城三 线913 开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	368.94	83	6390	2130	-1629.91	受限	不可开 放	成都 地调	null
12011	10kV革红 线	青白江 电力调 度控制 中心	革红线 910开 关	革新	2*5000 0	否	400	6928.2	专线	413.42	103	7160.5	0	-925.12	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12012	10kV界大 路922大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界大路 922开 关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	479.04	120	8297	0	-2754.44	受限	不可开 放	天府 地调	null
12013	10kV堰昌 线	新都电 力调度 控制中 心	堰昌线 930开 关	沙堰子	126000	否	505	8746.86	公线	482.62	96	8359	9570	-10056.83	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12014	10kV光药 二路	彭州电 力调度 控制中 心	光药二 路922	光明	50000+ 60000	否	423	7326.57	专线	547.98	130	9491	0	-2897.09	受限	不可开 放	成都 地调	null
12015	10kV江新 线	新都电 力调度 控制中 心	江新线 917开 关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	481.76	120	8344	0	-2108.62	受限	不可开 放	成都 地调	null

12016	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞家线913开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	502.85	114	8709.3	0	-1819.21	不受限	不可开放	成都地调	null
12017	10kV界君线大馈线	天府电力调度控制中心	界君路914开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	330.83	83	5730	0	505.38	受限	不可开放	天府地调	null
12018	10kV普木线	新都电力调度控制中心	普木线933开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	244.9	55	4241.6	5580	-2931.51	受限	不可开放	成都地调	null
12019	10kV前福二线	青白江电力调度控制中心	前福二线936开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	687.47	124	11907	0	-4244.41	不受限	不可开放	成都地调	null
12020	10kV景城二线	青白江电力调度控制中心	景城二线923开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	394.78	80	6837.6	0	21.32	不受限	不可开放	成都地调	null

12021	10kV河军线	新都电力调度控制中心	河军线919开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	210.97	70	3654	2530	-1507.47	不受限	不可开放	成都地调	null
12022	10kV园圣路大馈线	天府电力调度控制中心	园圣路934开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	570.44	143	9880	0	-3644.62	受限	不可开放	天府地调	null
12023	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星林线917开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放	天府地调	null
12024	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙丰二线918开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	421.82	105	7306	0	-1070.62	受限	不可开放	成都地调	null
12025	10kV连药二路	彭州电力调度控制中心	连药二路922	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	711.39	129	12321	0	-3700.78	受限	不可开放	成都地调	null
12026	10kV濛泰二路	彭州电力调度控制中心	濛泰二路921	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	598.92	150	10373	0	-4137.92	受限	不可开放	成都地调	null

12027	10kV东汉线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东汉线914开关	东骏	103000	否	517	8954.7	专线	687.47	133	11907	0	-3847.77	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12028	10kV军凤路	彭州电力调度控制中心	军凤路922	军乐	20000+ 10000	否	553	9578.24	公线	749.31	135	12978	0	-4357.58	受限	不可开 放	成都 地调	null
12029	10kV普高线	新都电力调度控制中心	普高线908开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	340.65	77	5900	0	990.09	受限	不可开 放	成都 地调	null
12030	10kV光友线	新都电力调度控制中心	光友线948开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	637.41	126	11040	9600	-12767.83	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12031	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	堰九线913开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	484.18	96	8386	0	-1388.51	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12032	10kV普港二线	新都电力调度控制中心	普港二线916开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	278.11	70	4816.8	0	1418.58	受限	不可开 放	成都 地调	null

12033	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东客线923开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	590.07	148	10220	0	-4677.44	不受限	不可开放	成都地调	null
12034	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	园校路911开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	218.01	55	3776	0	2459.38	受限	不可开放	天府地调	null
12035	10kV力府线大馈线	天府电力调度控制中心	力府线991开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	456.86	114	7912.8	0	-2370.24	不受限	不可开放	天府地调	null
12036	10kV邻院路大馈线	天府电力调度控制中心	邻院路942开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	321.56	80	5569.4	0	-26.84	不受限	不可开放	天府地调	null
12037	10kV江工线	新都电力调度控制中心	江工线907开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	555.2	139	9616	0	-3380.62	受限	不可开放	成都地调	null
12038	10kV彭牡线	彭州电力调度控制中心	彭牡线908开关	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	603.23	151	10448	0	-4212.62	受限	不可开放	成都地调	null

12039	10kV江利 二线	新都电 力调度 控制中 心	江利二 线922 开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	587.85	147	10182	0	-4639.04	受限	不可开 放	成都 地调	null
12040	10kV牧刘 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧刘路 909开 关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12041	10kV万工 东路	新都电 力调度 控制中 心	万工东 线933 开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	486.27	122	8422.2	0	-2186.82	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12042	10kV严海 线	新都电 力调度 控制中 心	严海线 926开 关	宝严	100000	是	505	8746.86	公线	290.99	58	5040	3130	-1172.51	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12043	10kV詹悉 路	新都电 力调度 控制中 心	詹悉线 914开 关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	472.37	94	8181.4	0	-387.18	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12044	10kV城柳 二线	青白江 电力调 度控制 中心	城柳二 线914 开关	城厢	2*2000 0	否	553	9578.24	公线	600.07	109	10393	0	-1772.78	受限	不可开 放	成都 地调	null

12045	10kV太云路	彭州电力调度控制中心	太云路921	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	594.82	108	10302	600	-2281.88	受限	不可开放	成都地调	null
12046	10kV普润路	新都电力调度控制中心	普润线921开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	392.98	78	6806.4	0	1065.77	受限	不可开放	成都地调	null
12047	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东天线915开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	418.89	81	7255.2	4000	-3195.97	不受限	不可开放	成都地调	null
12048	10kV丰南线	新都电力调度控制中心	丰南线904开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	452.19	113	7832	0	-1596.62	不受限	不可开放	成都地调	null
12049	10kV詹义线大馈线	新都电力调度控制中心	詹义线917开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	513.08	102	8886.6	3960	-5849.11	不受限	不可开放	成都地调	null
12050	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普龙二线906开关	普河	100000	是	442	7655.66	公线	416.86	94	7220	0	-1095.47	受限	不可开放	成都地调	null

12051	10kV东水路大馈线	天府电力调度控制中心	东水路932开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	329.33	82	5704	0	-161.44	不受限	不可开放	天府地调	null
12052	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东石线925开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	386.33	97	6691.2	1000	-1455.82	不受限	不可开放	成都地调	null
12053	10kV普万一线	新都电力调度控制中心	普万一线910开关	普河	100000	是	505	8746.86	公线	477.09	94	8263.2	500	-1765.71	受限	不可开放	成都地调	null
12054	10kV普龙一线	新都电力调度控制中心	普龙一线907开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	429.28	97	7435.2	0	-545.11	受限	不可开放	成都地调	null
12055	10kV普君线	新都电力调度控制中心	普君线909开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	280.18	70	4852.8	0	1382.58	受限	不可开放	成都地调	null
12056	10kV庙水线	新都电力调度控制中心	庙水线924开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	640.88	160	11100	1600	-7157.44	不受限	不可开放	成都地调	null

12057	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂城六线930开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	415.7	104	7200	0	-1657.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12058	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧丰一线936开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	561.89	102	9732	0	-2069.41	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12059	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万蜀一线923开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	405.91	92	7030.4	4000	-4905.87	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12060	10kV牧齿线大馈线	天府电力调度控制中心	牧齿路913开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	443.92	124	7688.7	0	-2108.03	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12061	10kV江普线	新都电力调度控制中心	江普线946开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	387.99	77	6720	0	277.49	受限	不可开 放	成都 地调	null
12062	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集盛线924	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	464.94	116	8052.8	0	-1817.42	受限	不可开 放	成都 地调	null

12063	10kV万城 三线	新都电 力调度 控制中 心	万城三 线921 开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	393.27	89	6811.4	400	-1086.87	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12064	10kV堰工 一线	新都电 力调度 控制中 心	堰工一 线905 开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	477.54	95	8271	400	-1673.51	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12065	10kV三利 线	新都电 力调度 控制中 心	三利线 919开 关	三河	80000	否	500	8660.25	专线	482.22	96	8352	0	-557.78	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12066	10kV军华 线	彭州电 力调度 控制中 心	军分二 线926 开关	军乐	20000+ 10000	否	400	6928.2	公线	604.35	151	10467	630	-4861.92	受限	不可开 放	成都 地调	null
12067	10kV美域 路	新都电 力调度 控制中 心	美域线 936开 关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	589.9	117	10217	0	-2344.83	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12068	10kV堰桥 线	新都电 力调度 控制中 心	堰桥线 938开 关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	686.37	133	11888	170	-4894.24	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

12069	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑光路920开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	461.43	115	7992	0	-1756.62	不受限	不可开放	天府地调	null
12070	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东清线910开关	东骏	100000	否	442	7655.66	公线	591.22	134	10240	0	-3349.91	不受限	不可开放	成都地调	null
12071	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	堰白线923开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	430.95	85	7464	3250	-3716.51	不受限	不可开放	成都地调	null
12072	10kV詹双线大馈线	新都电力调度控制中心	詹双线920开关	詹家湾	126000	是	500	8660.25	公线	600.08	120	10393	200	-3665.1	不受限	不可开放	成都地调	null
12073	10kV普新二路	新都电力调度控制中心	普新二线926开关	普河	100000	是	400	6928.2	公线	450.48	113	7802.4	0	-2259.84	受限	不可开放	成都地调	null
12074	10kV柏丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰一路915开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	394.4	99	6831	0	-595.62	不受限	不可开放	天府地调	null

12075	10kV永兰路大馈线	天府电力调度控制中心	永兰路927开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	211.55	106	3664	0	-892.72	不受限	不可开放	天府地调	null
12076	10kV美蜀线	新都电力调度控制中心	美蜀线917开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	268.11	53	4643.6	3630	-1276.11	不受限	不可开放	成都地调	null
12077	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天京路911	天彭	2*4000 0+6300 0	否	400	6928.2	公线	416.17	104	7208	800	-1772.62	受限	不可开放	成都地调	null
12078	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉柏线913开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	593.01	117	10271	3750	-7023.51	不受限	不可开放	成都地调	null
12079	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线935开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	588.45	133	10192	0	-4067.47	受限	不可开放	成都地调	null
12080	10kV江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线936开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	462.82	105	8016	0	-1891.47	受限	不可开放	成都地调	null

12081	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙腾线924开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	447.25	89	7746.3	0	125.87	受限	不可开放	成都地调	null
12082	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光城线921开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	561.84	102	9731	4200	-5310.58	受限	不可开放	成都地调	null
12083	10kV普汉线	新都电力调度控制中心	普汉线929开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	191.92	37	3324	0	4735.23	受限	不可开放	成都地调	null
12084	10kV天镇路	都江堰电力调度控制中心	天镇路904	天马	4000+5000	否	400	6928.2	公线	203.45	19	2256.8	0	6235.38	受限	不可开放	成都地调	null
12085	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三仓线912	三星	2*10000	是	400	6928.2	公线	394.71	99	6836.4	315	-1608.84	不受限	不可开放	成都地调	null
12086	10kV河师线972大馈线	天府电力调度控制中心	河师路972开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	183.78	46	3183	0	3052.38	受限	不可开放	天府地调	null

12087	10kV红航 一线大馈 线	金堂电 力调度 控制中 心	红航一 线926 开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	39.49	7	684	250	8107.3	受限	不可开 放	成都 地调	null
12088	10kV东阿 路大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	东阿路 906	东岳	2*6300 0	是	540	9353.07	公线	420.22	78	7278.2	250	-45.74	受限	不可开 放	成都 地调	null
12089	10kV淮镇 线	金堂电 力调度 控制中 心	淮镇线 909	淮口	2*6300 0	是	400	6928.2	公线	386.14	97	6688	0	-1145.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12090	10kV东徽 线	金堂电 力调度 控制中 心	东徽线 908开 关	东岳	129000	是	580	10045.89	公线	551.52	95	9552.3	0	-1515.59	受限	不可开 放	成都 地调	null
12091	10kV西恒 路	都江堰 电力调 度控制 中心	西恒路 908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	302.54	76	5240	0	302.56	受限	不可开 放	成都 地调	null

12092	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥江路908	胥家	2*4000 0	是	600	10392.3	公线	484.3	81	8388	0	-74.16	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12093	10kV东德路大馈线	天府电力调度控制中心	东德路912开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	348.27	87	6032	0	-489.44	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12094	10kV红五路大馈线	金堂电力调度控制中心	红五路920	红卫	2*3150 0	是	400	6928.2	专线	218.66	55	3787.2	0	1755.36	受限	不可开 放	成都 地调	null
12095	10kV天亚路	彭州电力调度控制中心	天亚路913	天彭	2*4000 0+6300 0	否	400	6928.2	公线	419.17	105	7260	315	-1339.62	受限	不可开 放	成都 地调	null
12096	10kV淮石路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮石路920	淮口	2*6300 0	是	540	9353.07	公线	489.61	91	8480	1260	-2257.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12097	10kV红美路	金堂电力调度控制中心	红美线913开关	红卫	65000	否	580	10045.89	专线	250.05	43	4330.8	0	4710.5	受限	不可开 放	成都 地调	null

12098	10kV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航二线927开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	1154.4	199	19994	5400	-16352.3	受限	不可开放	成都地调	null
12099	10kV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红塘路906	红卫	2*31500	否	400	6928.2	公线	316.4	79	5480	630	125.38	受限	不可开放	成都地调	null
12100	10kV园信路大馈线	天府电力调度控制中心	园信路926开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	315.94	79	5472	0	763.38	受限	不可开放	天府地调	null
12101	10kV淮起路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮起路914开关	淮口	126000	否	400	6928.2	公线	386.61	97	6696	0	-460.62	不受限	不可开放	成都地调	null
12102	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红园线911开关	红旗	130000	是	400	6928.2	公线	589.47	147	10210	0	-4667.04	不受限	不可开放	成都地调	null
12103	10kV界柏线大馈线	天府电力调度控制中心	界柏路944开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	273.04	68	4729	0	813.56	受限	不可开放	天府地调	null

12104	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮洲路905	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	480.83	89	8328	0	-845.54	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12105	10kV兴福路大馈线	金堂电力调度控制中心	兴福路911	福兴	8000+10000	是	300	5196.15	公线	331.87	111	5748	0	-1591.08	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12106	10kV西红路	都江堰电力调度控制中心	西红路906	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	270.21	68	4680	0	862.56	受限	不可开 放	成都 地调	null
12107	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹景路950	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	494.46	124	8564	0	-3021.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12108	10kV东吉线	金堂电力调度控制中心	东吉线922开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	640.32	119	11090	2000	-5607.84	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

121109	10kV东鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东鑫路909	东岳	2*63000	否	540	9353.07	专线	421.52	78	7300.8	0	1116.96	受限	不可开放	成都地调	null
121110	10kV金园路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金园路915	金堂	2*50000	是	480	8313.84	公线	399.98	83	6927.6	0	-276.53	不受限	不可开放	成都地调	null
121111	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红福路909	红卫	2*31500	是	540	9353.07	公线	432.61	80	7492.8	0	-10.34	受限	不可开放	成都地调	null
121112	10kV红城线	金堂电力调度控制中心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公线	1102.5	276	19096	0	-13553.44	不受限	不可开放	成都地调	null
121113	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光鸿路925	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	561.84	100	9731	0	-1001.47	受限	不可开放	成都地调	null
121114	10kV塔城四线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城四线922开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	474.88	86	8225	0	-562.41	不受限	不可开放	天府地调	null

12115	10kV高平线	金堂电力调度控制中心	高平线915开关	高板	68300	否	400	6928.2	公线	370.9	93	6424	0	-188.62	不受限	不可开放	成都地调	null
12116	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗镇路915	罗坝	10000	是	250	4330.13	公线	293.76	118	5088	0	-1623.9	不受限	不可开放	成都地调	null
12117	10kV香万线大馈线	天府电力调度控制中心	香万线912开关	香山	63000	是	405	7014.81	公线	492.17	122	8524.3	0	-2912.45	不受限	不可开放	天府地调	null
12118	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	10kVI段旁母916开关	金堂	242000	否	330	5715.77	专线	351.5	107	6088	0	-943.81	不受限	不可开放	成都地调	null
12119	10kV界车路大馈线	天府电力调度控制中心	界车路941	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	76.5	19	1325	0	4910.38	受限	不可开放	天府地调	null
12120	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海东路931	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	391.32	65	6777.6	8060	-5484.53	不受限	不可开放	成都地调	null

12121	10kV红兰路	金堂电力调度控制中心	红兰路914	红卫	2*31500	否	540	9353.07	专线	1	10	1	0	8417.76	受限	不可开放	成都地调	null
12122	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军天线914开关	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	公线	319.05	106	5526	0	-849.47	受限	不可开放	成都地调	null
12123	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	兴乐线915开关	福兴	20000	是	500	8660.25	公线	401.15	80	6948	0	-19.8	不受限	不可开放	成都地调	null
12124	10kV东园路大馈线	天府电力调度控制中心	东园路921开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	394.92	99	6840	0	-1297.44	不受限	不可开放	天府地调	null
12125	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱北线914开关	沱源	128000	否	600	10392.3	专线	542.42	90	9394.8	8230	-8271.73	不受限	不可开放	成都地调	null
12126	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	500.99	162	8677.2	315	-4159.78	不受限	不可开放	成都地调	null

12127	10kV三镇线	金堂电力调度控制中心	三镇线913	三星	2*10000	是	540	9353.07	公线	263.83	49	4569.6	3300	-387.14	不受限	不可开放	成都地调	null
12128	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东安路907	东岳	2*63000	是	580	10045.89	公线	525.22	91	9096.8	0	-1060.09	受限	不可开放	成都地调	null
12129	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港三路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放	天府地调	null
12130	10kV沙航一路	彭州电力调度控制中心	沙航一路906	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	434.46	109	7524.8	0	-1289.42	受限	不可开放	成都地调	null
12131	10kV青中路	都江堰电力调度控制中心	青中路926	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	825.89	138	14305	0	-5990.66	不受限	不可开放	成都地调	null
12132	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	10kVII段旁母926开关	金堂	201000	是	540	9353.07	公线	432.06	80	7483.2	0	-0.74	不受限	不可开放	成都地调	null

12133	10kV滨梁线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨梁线905开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	600.07	100	10393	0	-1040.13	不受限	不可开放	天府地调	null
12134	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金渡路912	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	314.78	79	5452	0	90.56	不受限	不可开放	成都地调	null
12135	10kV赵贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	赵贯路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公线	417.78	125	7236	0	-2594.1	不受限	不可开放	成都地调	null
12136	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨云路927	杨柳	2*50000	是	500	8660.25	公线	485.89	97	8415.6	0	-1487.4	不受限	不可开放	成都地调	null
12137	10kV彭新路	彭州电力调度控制中心	彭新线906开关	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	603.06	109	10445	0	-1824.58	受限	不可开放	成都地调	null
12138	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮三路924	淮口	2*63000	是	370	6408.59	公线	352.66	95	6108	1115	-2096.13	不受限	不可开放	成都地调	null

12139	10kV光伏发电二路	彭州电力调度控制中心	光发二路944	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	598.9	108	10373	200	-1952.58	受限	不可开放	成都地调	null
12140	10kV淮步路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮步路922开关	淮口	2*63000	否	400	6928.2	公线	370.44	93	6416	0	-180.62	不受限	不可开放	成都地调	null
12141	10kV界湾路大馈线	天府电力调度控制中心	界湾路952开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	338.74	85	5867	0	368.38	受限	不可开放	天府地调	null
12142	10kV高清路大馈线	金堂电力调度控制中心	高清路919	高板	10000	是	450	7794.23	公线	46.85	10	811.4	1250	4173.98	受限	不可开放	成都地调	null
12143	10kV东成路大馈线	金堂电力调度控制中心	东成路905	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	421.52	78	7300.8	0	181.66	受限	不可开放	成都地调	null
12144	10kV经化二路	彭州电力调度控制中心	经化二路907	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	598.67	120	10369	0	-2574.78	受限	不可开放	成都地调	null

12145	10kV武学线大馈线	新津电力调度控制中心	武学线993开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	100	25	2000	0	8313.84	受限	不可开放	成都地调	null
12146	10kV武双路	新津电力调度控制中心	武双线936开关	文武	163000	否	600	10392.3	专线	519.21	87	8992.8	0	360.27	受限	不可开放	成都地调	null
12147	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	武瑞线914开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	384.11	64	6652.8	0	1661.04	受限	不可开放	成都地调	null
12148	10kV高民线929大馈线	天府电力调度控制中心	10kV高民线929开关	高桐	63000	是	483	8365.81	公线	389.43	81	6745	0	-52.35	不受限	不可开放	天府地调	null
12149	10kV武祥线大馈线	新津电力调度控制中心	武祥线945开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	447.99	75	7759.2	0	554.64	受限	不可开放	成都地调	null
12150	10kV武成线	新津电力调度控制中心	武成线948开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	476.19	79	8247.6	0	66.24	受限	不可开放	成都地调	null

12151	10kV武江线大馈线	新津电力调度控制中心	武江线946开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	362.63	60	6280.8	0	2033.04	受限	不可开放	成都地调	null
12152	10kV武黄线大馈线	新津电力调度控制中心	武黄线922开关	文武	163000	是	515	8920.06	公线	511.66	99	8862	0	-1725.95	受限	不可开放	成都地调	null
12153	10kV武刘线	新津电力调度控制中心	武刘线947开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	421.8	70	7305.6	0	1008.24	受限	不可开放	成都地调	null
12154	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花开五线912开关	花桥	120000	否	400	6928.2	公线	541.11	135	9372	0	-3136.62	受限	不可开放	成都地调	null
12155	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花开四线914开关	花桥	120000	否	400	6928.2	公线	288.55	72	4997.7	0	1237.68	受限	不可开放	成都地调	null
12156	10kV灌城一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城一路910	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	404.91	81	7013.1	400	-484.9	不受限	不可开放	成都地调	null

12157	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花九线920	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	464.79	77	8050.2	0	263.64	受限	不可开放	成都地调	null
12158	10kV大柏线大馈线	天府电力调度控制中心	大柏路913开关	大众	50000	是	553	9578.24	公线	455.56	82	7890.3	0	-227.71	不受限	不可开放	天府地调	null
12159	10kV花镇线	新津电力调度控制中心	花镇线928	花桥	120000	是	515	8920.06	公线	613.81	119	10631	0	-3495.15	受限	不可开放	成都地调	null
12160	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	武扁线925开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	571.59	95	9900	0	-1586.16	受限	不可开放	成都地调	null
12161	10kV板里路大馈线	天府电力调度控制中心	板里路944开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	295.84	99	5124	0	-447.47	不受限	不可开放	天府地调	null
12162	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清讯三线948	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	527.88	88	9142.8	0	-828.96	不受限	不可开放	成都地调	null

12163	10kV花焊 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	花焊线 923	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	535.62	89	9276.9	0	-963.06	受限	不可开 放	成都 地调	null
12164	10kV武方 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	武方线 933	文武	163000	否	600	10392.3	公线	531.2	89	9200.4	0	152.67	受限	不可开 放	成都 地调	null
12165	10kV清昆 线_用户 专线	新津电 力调度 控制中 心	清昆线 910	清凉	163000	否	150	2598.08	专线	590.25	393	10223	0	-7884.83	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12166	10kV花普 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	花普线 917	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	206.12	34	3570	0	4743.84	受限	不可开 放	成都 地调	null
12167	10kV新园 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	新园线 927	新津	100000	是	515	8920.06	公线	516.05	100	8938	0	-1801.95	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12168	10kV武机 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	武机线 905	文武	163000	是	515	8920.06	公线	382.73	74	6628.8	0	507.25	受限	不可开 放	成都 地调	null

12169	10kV武筑路	新津电力调度控制中心	武筑线935	文武	163000	否	400	6928.2	专线	585.08	146	10134	0	-3898.22	受限	不可开放	成都地调	null
12170	10kV清开四线大馈线	新津电力调度控制中心	清开四线913	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	590.25	98	10223	0	-1909.26	不受限	不可开放	成都地调	null
12171	10kV花开二线913断路器间隔	新津电力调度控制中心	花开二线913	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	272.19	68	4714.4	0	828.16	受限	不可开放	成都地调	null
12172	10kV花蔡线大馈线	新津电力调度控制中心	花蔡线915	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	206.12	34	3570	0	4743.84	受限	不可开放	成都地调	null
12173	10kV武水线大馈线	新津电力调度控制中心	武水线913	文武	163000	是	600	10392.3	公线	523.79	87	9072	0	-758.16	受限	不可开放	成都地调	null
12174	10kV河地线939大馈线	天府电力调度控制中心	河地线939开关	洪河	40000	否	400	0	专线	44.74	11	774.9	0	5460.48	受限	不可开放	天府地调	null

12175	10kV十陵 二线大馈 线	天府电 力调度 控制中 心	十陵二 线912 开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	563.95	102	9767.6	0	-2105.01	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12176	10kV东语 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	东语路 944开 关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	494.23	124	8560	0	-2324.62	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12177	10kV武万 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	武万线 909开 关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	343.72	57	5953.2	0	2360.64	受限	不可开 放	成都 地调	null
12178	10kV虹民 路大馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	虹民路 923	彩虹	2*5000 0	是	400	6928.2	公线	340.88	85	5904	0	-361.44	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12179	10kV石城 路	都江堰 电力调 度控制 中心	石城路 905	石牛	1*5000	是	200	3464.1	公线	154.5	77	2676	0	95.28	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

12180	10kV筒机 线大馈线	郫都电 力调度 控制中 心	筒机线 961开 关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	428.86	71	8355.8	0	-5002.73	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12181	10kV武轧 一线	新津电 力调度 控制中 心	武轧一 线907 开关	文武	166000	否	600	10392.3	专线	412.47	69	7144	0	2209.07	受限	不可开 放	成都 地调	null
12182	10kV花台 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	花台线 918	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	839.03	140	14532	0	-6218.16	受限	不可开 放	成都 地调	null
12183	10kV武站 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	武站线 920	文武	163000	是	600	10392.3	公线	586.47	98	10158	0	-1843.76	受限	不可开 放	成都 地调	null
12184	10kV界湖 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	界湖路 925开 关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	176.56	44	3058	0	3177.38	受限	不可开 放	天府 地调	null
12185	10kV仁桥 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁桥路 937开 关	仁宝	63000	是	550	9526.28	公线	541.73	98	9382.8	0	-1761.78	不受 限	不可开 放	天府 地调	null

12186	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花灯线922	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	609.7	102	10560	0	-2246.16	受限	不可开放	成都地调	null
12187	10kV清开二线大馈线	新津电力调度控制中心	清开二线930	清凉	100000	是	600	10392.3	公线	571.23	95	9893.7	0	-1579.86	不受限	不可开放	成都地调	null
12188	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	店工路945开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	639.32	107	11073	0	-1719.93	不受限	不可开放	成都地调	null
12189	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	武兴线910开关	文武	163000	是	600	10392.3	公线	520.67	87	9018	0	-704.16	受限	不可开放	成都地调	null
12190	10kV武食线大馈线	新津电力调度控制中心	武食线908	文武	163000	否	600	10392.3	公线	219.98	37	3810	0	5543.07	受限	不可开放	成都地调	null
12191	10kV清狩线	新津电力调度控制中心	清狩线909	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	571.23	95	9893.7	0	-1579.86	不受限	不可开放	成都地调	null

12192	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新铁线925	新津	100000	是	515	8920.06	公线	434.18	84	7520	0	-383.95	不受限	不可开放	成都地调	null
12193	10kV堰港一线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港一线923开关	桂花堰	63000	否	400	0	专线	637.75	159	11046	0	-4810.42	不受限	不可开放	天府地调	null
12194	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花开一线924	花桥	120000	否	400	6928.2	公线	609.7	152	10560	0	-4324.62	受限	不可开放	成都地调	null
12195	10kV堰乐线大馈线	天府电力调度控制中心	堰乐线921开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	581.24	145	10067	0	-3831.72	不受限	不可开放	天府地调	null
12196	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三古路922开关	三道堰	20000	否	400	6928.2	公线	338.57	85	5864	0	371.38	受限	不可开放	成都地调	null
12197	10kV武企线大馈线	新津电力调度控制中心	武企线930	文武	163000	否	600	10392.3	公线	553.58	92	9588	0	-234.93	受限	不可开放	成都地调	null

12198	10kV清代 一线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	清代一 线991	清凉	163000	否	600	10392.3	公线	593.82	99	10285	0	-931.93	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12199	10kV武马 线大馈线	新津电 力调度 控制中 心	武马线 932	文武	163000	否	600	10392.3	公线	180.28	30	3122.4	0	6230.67	受限	不可开 放	成都 地调	null
12200	10kV堰港 二线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	堰港二 线919 开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	608.85	152	10545	0	-4309.92	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12201	10kV堰粮 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	堰粮线 918开 关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	486.26	122	8422	0	-2186.62	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12202	10kV苏兴 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏兴路 907开 关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	393.07	98	6808	0	-572.62	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12203	新莲线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	新莲线 917开 关	新津	102000	是	515	8920.06	公线	541.74	105	9383	0	-2246.95	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

12204	10kV湾海路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾海线935开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	309.01	51	5352	0	4001.07	受限	不可开放	成都地调	null
12205	10kV清金线大馈线	新津电力调度控制中心	清金线947	清凉	163000	是	600	10392.3	公线	637.93	106	11049	0	-2735.06	不受限	不可开放	成都地调	null
12206	10kV武钢线大馈线	新津电力调度控制中心	武钢线924	文武	163000	否	600	10392.3	公线	590.02	98	10219	0	-866.13	受限	不可开放	成都地调	null
12207	10kV花兴路大馈线	新津电力调度控制中心	花兴线905	花桥	120000	是	515	8920.06	公线	500.57	97	8669.9	0	-1533.85	受限	不可开放	成都地调	null
12208	10kV湾方路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾方线910开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	483.6	81	8376	0	977.07	受限	不可开放	成都地调	null
12209	10kV九衣线大馈线	天府电力调度控制中心	九衣路934开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	336.14	84	5821.9	0	-279.34	不受限	不可开放	天府地调	null

12210	10kV新九线大馈线	新津电力调度控制中心	新九线916	新津	100000	是	515	8920.06	公线	556.7	108	9642	0	-2505.95	不受限	不可开放	成都地调	null
12211	10kV新玻线大馈线	新津电力调度控制中心	新玻线926	新津	100000	是	515	8920.06	公线	474.25	92	8214	0	-1077.95	不受限	不可开放	成都地调	null
12212	10kV武电线大馈线	新津电力调度控制中心	武电线916	文武	163000	是	600	10392.3	公线	504.32	84	8734.8	0	-420.96	受限	不可开放	成都地调	null
12213	10kV新胜线大馈线	新津电力调度控制中心	新胜线923	新津	100000	是	515	8920.06	公线	606.87	118	10511	0	-3374.95	不受限	不可开放	成都地调	null
12214	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花复线904	花桥	120000	是	515	8920.06	公线	715.77	139	12397	0	-5261.15	受限	不可开放	成都地调	null
12215	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	是	600	10392.3	公线	510.42	85	8840.4	0	-526.56	受限	不可开放	成都地调	null

12216	10kV湾渡路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾渡线923开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	25	4	55	0	9329.07	受限	不可开放	成都地调	null
12217	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花源线921	花桥	120000	是	600	10392.3	公线	353.3	59	6119.2	0	2194.64	受限	不可开放	成都地调	null
12218	10kV黄铝二路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝二路922开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	446.03	112	7725.2	0	-1489.82	不受限	不可开放	天府地调	null
12219	10kV浦轻路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦轻路913开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	549.42	92	9516	0	-1202.16	不受限	不可开放	成都地调	null
12220	10kV筒勘路	郫都电力调度控制中心	筒勘线911开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	445.39	74	8642.1	0	-5289.03	不受限	不可开放	成都地调	null
12221	10kV河柳线大馈线	天府电力调度控制中心	河柳线963开关	洪河	40000	否	600	10392.3	公线	254.8	42	4413.2	0	4939.87	受限	不可开放	天府地调	null

12222	10kV星航线大馈线	天府电力调度控制中心	星航线918开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放	天府地调	null
12223	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	武井线906	文武	163000	是	515	8920.06	公线	346.77	67	6006	0	1130.05	受限	不可开放	成都地调	null
12224	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花开三线911	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	361.87	90	6267.6	0	-725.04	受限	不可开放	成都地调	null
12225	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花黄线919	花桥	120000	否	600	10392.3	公线	535.62	89	9276.9	0	76.17	受限	不可开放	成都地调	null
12226	10kV红星路大馈线	天府电力调度控制中心	红星路912开关	红花	6300	是	300	5196.15	公线	240	80	4156.8	0	0.12	不受限	不可开放	天府地调	null
12227	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	武检线915	文武	163000	是	600	10392.3	公线	600.76	100	10405	0	-2091.36	受限	不可开放	成都地调	null

12228	10kV邛开三线	邛崃电力调度控制中心	邛开三线909开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	600.07	119	10393	0	-2552.2	不受限	不可开放	成都地调	null
12229	10kV临宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	临宝线912开关	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	900.43	179	15596	0	-7754.5	不受限	不可开放	成都地调	null
12230	10kV夹镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹镇线914开关	夹关	12000	是	400	6928.2	公线	1151.8	288	19949	0	-14406.04	不受限	不可开放	成都地调	null
12231	10kV滨龙二线大馈线	天府电力调度控制中心	滨龙二路944开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	347.6	87	6020.4	0	-477.84	不受限	不可开放	天府地调	null
12232	10kV羊工二线	邛崃电力调度控制中心	羊工二线917开关	羊安	120000	是	423	7326.57	公线	457.27	108	7920	0	-2058.74	不受限	不可开放	成都地调	null
12233	10kV羊工七线	邛崃电力调度控制中心	羊工七线923开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	484.99	96	8400	0	-1430.22	不受限	不可开放	成都地调	null

12234	10kV籍镇IV回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇IV回928开关	籍田	40000	是	465	8054.04	公线	449.31	97	7782	0	-1338.77	不受限	不可开放	天府地调	null
12235	10kV牧逸路大馈线	天府电力调度控制中心	牧逸路918开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	0	-2074.42	不受限	不可开放	天府地调	null
12236	10kV牧粮路大馈线	天府电力调度控制中心	牧粮路935开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	477.67	119	8273.3	0	-2037.92	不受限	不可开放	天府地调	null
12237	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛物线922开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	482.41	88	8355.3	0	218.35	受限	不可开放	天府地调	null
12238	10kV板东路大馈线	天府电力调度控制中心	板东路951开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	353.42	118	6121.2	0	-1964.28	不受限	不可开放	天府地调	null
12239	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普北线913开关	普润站	10000	是	295	5109.55	公线	325.25	110	5633.3	0	-1545.66	不受限	不可开放	内江地调	null

12240	10kV徐新 线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐新线 919开 关	徐家桥 站	80000	否	400	6928.2	公线	175.26	44	3035.5	3570	-370.12	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12241	10kV望东 线	隆昌电 力调度 控制中 心	望东线 926开 关	望城坡 站	80000	是	371	6425.91	公线	426.02	115	7378.6	0	-2237.87	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12242	10kV烟居 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	烟居线 912开 关	烟山站 (高坪)	20000	否	398	6893.56	公线	263.38	66	4561.8	1965	-322.6	受限	不可开 放	南充 地调	null
12243	10kV圣天 线	隆昌电 力调度 控制中 心	圣天线 913开 关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	168.48	35	2918.1	1865	1881.83	受限	不可开 放	内江 地调	null
12244	10kV望文 线	隆昌电 力调度 控制中 心	望文线 916开 关	望城坡 站	80000	是	371.1	6427.64	公线	330.69	89	5727.5	0	-585.39	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12245	10kV上桥 线	广元电 力调度 控制中 心	上桥线 926开 关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	360.16	89	6237.9	0	44.24	不受 限	不可开 放	广元 地调	null

12246	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东城中线923开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	82.04	22	1421	0	3721.11	受限	不可开放	内江地调	null
12247	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印一线961开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	272.59	51	4721.2	0	2622.7	受限	不可开放	南充地调	null
12248	10kV都京线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都京线923开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	154.69	29	2679.3	14860	-9277.42	不受限	不可开放	南充地调	null
12249	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣胡线911开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	179.52	69	3109.2	80	413.46	受限	不可开放	内江地调	null
12250	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平溪线927开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	219	73	3650	0	506	不受限	不可开放	内江地调	null
12251	10kV望坊一线	隆昌电力调度控制中心	望坊一线918开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	184.34	50	3192.8	2000	-50.69	不受限	不可开放	内江地调	null

12252	10kV郊华线	广元电力调度控制中心	郊华线927开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	357.66	89	6194.6	0	40.78	不受限	不可开放	广元地调	null
12253	10kV大众四路大馈线	天府电力调度控制中心	大众四路942开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	734.45	122	12721	0	-3367.53	不受限	不可开放	天府地调	null
12254	10kV沙西线	隆昌电力调度控制中心	沙西线925开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	219.98	59	3810	3600	-2267.89	不受限	不可开放	内江地调	null
12255	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目 I 线929开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	449.08	81	7778	0	-115.41	不受限	不可开放	南充地调	null
12256	10kV塔雍线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔雍线919开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	370.61	62	6418.9	0	2856.23	受限	不可开放	南充地调	null
12257	10kV大镇线	广元电力调度控制中心	大镇线911开关	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	259.29	86	4490.9	0	185.63	受限	不可开放	广元地调	null

12258	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑丽路926开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	328.41	82	5688	0	-145.44	不受限	不可开放	天府地调	null
12259	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平市线913开关	平安站	71500	是	295	5109.55	公线	245.73	83	4256	2000	-2168.36	不受限	不可开放	内江地调	null
12260	10kV界康路大馈线	天府电力调度控制中心	界康路916	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	248.73	62	4308	0	1927.38	受限	不可开放	天府地调	null
12261	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众三路940开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	621.11	104	10758	0	-1404.63	不受限	不可开放	天府地调	null
12262	10kV塔宇一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇I线917开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	487.53	92	8444.1	7990	-8172.22	受限	不可开放	南充地调	null
12263	10kV望江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江II线926开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	285.44	54	4943.9	4620	-2220	受限	不可开放	南充地调	null

12264	10kV国兴路大馈线	天府电力调度控制中心	国兴路917开关	国玻	50000	是	550	9526.28	公线	143.42	26	2484	0	5137.02	受限	不可开放	天府地调	null
12265	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平双线916开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	181.18	88	3138	2930	-2872.37	不受限	不可开放	内江地调	null
12266	10kV界气线大馈线	天府电力调度控制中心	界气路915开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	374.31	94	6483	0	-247.62	受限	不可开放	天府地调	null
12267	10kV平坝线	广元电力调度控制中心	平坝线923开关	平乐站	80000	是	300	5196.15	公线	238.75	80	4135.1	0	21.82	不受限	不可开放	广元地调	null
12268	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东宝线911开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	153.5	41	2658.6	0	2483.51	受限	不可开放	内江地调	null
12269	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻民路949开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	365.74	91	6334.7	0	-99.32	不受限	不可开放	天府地调	null

12270	10kV金东线	隆昌电力调度控制中心	金东线913开关	金鹅	280000	是	600	10392.3	公线	376.91	63	6528	6635	-4849.16	不受限	不可开放	内江地调	null
12271	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔府线915开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	309.97	58	5368.6	3515	-1539.7	受限	不可开放	南充地调	null
12272	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天锦线915开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	588.9	98	10200	0	-846.63	不受限	不可开放	天府地调	null
12273	10kV大建线大馈线	天府电力调度控制中心	大建路922开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	486.51	88	8426.3	0	-777.56	不受限	不可开放	天府地调	null
12274	10kV十东线923大馈线	天府电力调度控制中心	十东线923开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	501.61	91	8687.9	0	-1025.31	不受限	不可开放	天府地调	null
12275	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	河富路956开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	484.57	121	8392.7	0	-2157.32	受限	不可开放	天府地调	null

12276	10kV塔宇 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	塔宇II 线927 开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	315.44	60	5463.4	0	2798.48	受限	不可开 放	南充 地调	null
12277	10kV东孙 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东孙 II 线971 开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	484.08	91	8384.3	21260	-22300.4	受限	不可开 放	南充 地调	null
12278	10kV熊镇 线	广元电 力调度 控制中 心	熊镇线 914开 关	熊家站	40000	否	403	6980.16	公线	340.6	85	5899.2	315	67.94	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12279	10kV园龙 线916大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园龙路 916开 关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	231.41	58	4008	0	1534.56	受限	不可开 放	天府 地调	null
12280	10kV望湿 线	隆昌电 力调度 控制中 心	望湿线 925开 关	望城坡 站	80000	否	371	6425.91	公线	238.34	64	4128	4670	-3014.68	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12281	10kV仁兴 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁兴路 917开 关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	641.36	116	11108	0	-3445.81	不受 限	不可开 放	天府 地调	null

12282	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔东线968开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	573.9	104	9940	0	-2277.41	不受限	不可开放	天府地调	null
12283	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	面锦线926开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	672.67	122	11651	0	-3030.28	受限	不可开放	天府地调	null
12284	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望南线917开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	301.32	81	5218.9	400	-478.17	不受限	不可开放	内江地调	null
12285	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣方线922开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	205.87	79	3565.6	2680	-2642.94	受限	不可开放	内江地调	null
12286	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	门庭线915开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	专线	136.69	23	2367.4	2530	3347.16	受限	不可开放	南充地调	null
12287	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	力橡路936开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	522.63	131	9052	0	-2816.62	不受限	不可开放	天府地调	null

12288	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望西一线962开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	339.44	91	5879.1	825	-1561.99	不受限	不可开放	内江地调	null
12289	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧金路908开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	393.76	98	6820	0	-1277.44	不受限	不可开放	天府地调	null
12290	10kV力合路大馈线	天府电力调度控制中心	力合路945开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	583.86	97	10112	0	-759.33	不受限	不可开放	天府地调	null
12291	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云莲一线962开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	210.83	41	3651.5	6880	-2487.86	不受限	不可开放	广元地调	null
12292	10kV圣响线	隆昌电力调度控制中心	圣响线915开关	圣灯站	16300	否	260	4503.33	公线	113.08	43	1958.6	250	1844.4	受限	不可开放	内江地调	null
12293	10kV罗三线大馈线	天府电力调度控制中心	罗三线934开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	653.46	109	11318	1800	-4804.16	不受限	不可开放	天府地调	null

12294	10kV桂江线大馈线	高坪电力调度控制中心	桂江线917开关	桂花站	100000	是	530	9179.87	公线	355.65	67	6159.8	21960	-20775.9	不受限	不可开放	南充地调	null
12295	10kV东际线914大馈线	高坪电力调度控制中心	东际线914开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	263.77	50	4568.5	0	2775.4	受限	不可开放	南充地调	null
12296	10kV望医线大馈线	高坪电力调度控制中心	望医线915开关	望城站	113000	是	530	9179.87	专线	152.33	29	2638.4	0	4705.5	受限	不可开放	南充地调	null
12297	10kV青和线大馈线	南充电力调度控制中心	青和线964开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	460.43	71	7974.7	5350	-4373.46	不受限	不可开放	南充地调	null
12298	10kV仁镇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁镇路918开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	517	93	8954.4	0	-1291.81	不受限	不可开放	天府地调	null
12299	10kV河十二线967大馈线	天府电力调度控制中心	河十二路967开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	439.99	110	7620.6	0	-1385.22	受限	不可开放	天府地调	null

12300	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔水线924开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	471.07	85	8159	0	-496.41	不受限	不可开放	天府地调	null
12301	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云桥线913开关	云顶站	10000	是	150	2598.08	公线	107.65	72	1864.5	330	-116.04	不受限	不可开放	内江地调	null
12302	10kV力顺路大馈线	天府电力调度控制中心	力顺路932开关	动力	50000	是	400	6928.2	专线	396.26	99	6863.2	0	-1320.64	不受限	不可开放	天府地调	null
12303	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望民线924开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	478.06	113	8280	0	-1686.09	不受限	不可开放	内江地调	null
12304	10kV九双线大馈线	天府电力调度控制中心	九双路928开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	435.17	109	7537.1	0	-1994.54	不受限	不可开放	天府地调	null
12305	10kV烟移线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟移线924开关	烟台站(高坪)	20000	否	215	3723.91	公线	129.73	60	2246.9	2000	-895.38	受限	不可开放	南充地调	null

12306	10kV天康线大馈线	天府电力调度控制中心	天康线926开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	689.75	115	11946	0	-2593.33	不受限	不可开放	天府地调	null
12307	10kV毛兴一线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴一线917开关	毛家湾	240000	是	555	9612.88	公线	134.21	24	2324.6	0	5365.7	受限	不可开放	天府地调	null
12308	10kV沙镜线	隆昌电力调度控制中心	沙镜线921开关	沙坝站	110000	否	423	7326.57	公线	200	47	3333.3	0	3260.6	不受限	不可开放	内江地调	null
12309	10kV大东线	广元电力调度控制中心	大东线914开关	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	262.74	88	4550.6	0	-393.68	受限	不可开放	广元地调	null
12310	10kV黄铝一路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝一路962开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	480.39	120	8320.4	0	-2085.02	不受限	不可开放	天府地调	null
12311	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	477.44	105	8269.2	0	-1207.63	不受限	不可开放	广元地调	null

12312	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望隆线913开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	306.61	77	5310.4	3300	-2375.02	不受限	不可开放	内江地调	null
12313	10kV界实路大馈线	天府电力调度控制中心	界实路924	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	122.75	31	2126	0	4109.38	受限	不可开放	天府地调	null
12314	10kV九贸路大馈线	天府电力调度控制中心	九贸路915开关	九江	40000	是	300	5196.15	公线	253.84	85	4396.5	0	-239.58	不受限	不可开放	天府地调	null
12315	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南西一线913开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	143.08	32	2478.2	7430	-2846.63	不受限	不可开放	广元地调	null
12316	10kV骑郡路大馈线	天府电力调度控制中心	骑郡路913开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	500.69	125	8672	0	-2436.62	不受限	不可开放	天府地调	null
12317	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石金线923开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	283.27	96	4906.2	5725	-6543.56	不受限	不可开放	内江地调	null

12318	10kV港民 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	港民线 922开 关	航空港 站	100000	是	280	4849.74	专线	82.69	30	1432.2	0	2447.59	受限	不可开 放	南充 地调	null
12319	10kV东坝 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东坝线 922开 关	河东站	130000	是	530	9179.87	公线	351.11	66	6081.2	16460	-15197.3	受限	不可开 放	南充 地调	null
12320	10kV棉中 线	广元电 力调度 控制中 心	棉中线 921开 关	35kV棉 花站	12600	否	100	1732.05	公线	64.34	64	1114.3	0	444.54	受限	不可开 放	广元 地调	null
12321	10kV黄先 线	隆昌电 力调度 控制中 心	黄先线 913开 关	黄家站	20000	是	200	3464.1	公线	200.85	100	3478.8	0	-707.52	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12322	10kV黄机 路大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄机路 921开 关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	510.1	128	8835	0	-2599.62	不受 限	不可开 放	天府 地调	null
12323	10kV东医 线	隆昌电 力调度 控制中 心	东医线 924开 关	东区站	26000	否	279	4832.42	专线	118.14	42	2046.2	0	2302.98	受限	不可开 放	内江 地调	null

12324	10kV上轮北线	广元电力调度控制中心	上轮北线925开关	上西站	80000	是	400	6928.2	公线	257.85	64	4466	1600	-523.44	不受限	不可开放	广元地调	null
12325	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望西二线963开关	望城坡站	95000	是	371.1	6427.64	公线	302.81	82	5244.6	0	-102.49	不受限	不可开放	内江地调	null
12326	10kV堰雍线大馈线	天府电力调度控制中心	堰雍线922开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	公线	626.72	157	10855	0	-4619.42	不受限	不可开放	天府地调	null
12327	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石黄线911开关	石燕桥站	100000	是	205	3550.7	公线	163.7	80	2835.2	0	5.36	不受限	不可开放	内江地调	null
12328	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰河线914开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	311.57	90	5396.4	0	-615.94	不受限	不可开放	南充地调	null
12329	10kV烟阙线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟阙线914开关	烟山站(高坪)	20000	否	398	6893.56	公线	188.05	47	3257	630	2317.2	受限	不可开放	南充地调	null

12330	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏电二路918开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	432.75	108	7495.3	0	-1259.92	不受限	不可开放	天府地调	null
12331	10kV邻水路大馈线	天府电力调度控制中心	邻水路917开关	邻港	50000	是	400	6928.2	公线	489.22	122	8473.3	0	-2930.74	不受限	不可开放	天府地调	null
12332	10kV国花路大馈线	天府电力调度控制中心	国花路921开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	401.58	100	6955.4	0	-720.02	受限	不可开放	天府地调	null
12333	10kV麓高线大馈线	天府电力调度控制中心	麓高线925开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	专线	595.13	108	10308	0	-2645.01	不受限	不可开放	天府地调	null
12334	10kV沙瑞线	隆昌电力调度控制中心	沙瑞线924开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	409.53	110	7093	1350	-3300.89	不受限	不可开放	内江地调	null
12335	10kV园沙线904大馈线	天府电力调度控制中心	园沙路904开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	386.14	97	6688	0	-1145.44	受限	不可开放	天府地调	null

12336	10kV界汇路大馈线	天府电力调度控制中心	界汇路921开关	界牌	40000	是	400	6928.2	专线	480.6	120	8324	0	-2781.44	受限	不可开放	天府地调	null
12337	10kV滨苑线大馈线	天府电力调度控制中心	滨苑路922开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	341.02	85	5906.4	0	-363.84	不受限	不可开放	天府地调	null
12338	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄港路924开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	437.79	109	7582.6	0	-1347.22	不受限	不可开放	天府地调	null
12339	10kV烟河一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟河一线915开关	烟山站(高坪)	20000	是	341	5906.29	公线	132.93	39	2302.3	4580	-2157.27	受限	不可开放	南充地调	null
12340	10kV东中线	高坪电力调度控制中心	东中线926开关	河东站	126000	是	595	10305.7	专线	219.68	37	3804.8	0	8198.26	受限	不可开放	南充地调	null
12341	10kV港环三线大馈线	高坪电力调度控制中心	港环III线914开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	440.3	83	7626	4000	-3364.12	受限	不可开放	南充地调	null

12342	10kV平开线	广元电力调度控制中心	平开线918开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	公线	264.83	88	4586.9	0	89.63	不受限	不可开放	广元地调	null
12343	10kV界检线934大馈线	天府电力调度控制中心	界检路934开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	278.64	70	4826	0	1409.38	受限	不可开放	天府地调	null
12344	10kV板三路大馈线	天府电力调度控制中心	板三路952开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	315.43	105	5463.2	0	-786.67	不受限	不可开放	天府地调	null
12345	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复螺线914开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	326.56	82	5656	4070	-4183.44	不受限	不可开放	内江地调	null
12346	10kV九大线	广元电力调度控制中心	九大线924开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	360.98	80	6252.2	1600	-790.63	不受限	不可开放	广元地调	null
12347	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石桥线917开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	308.96	105	5351.2	0	-1263.56	不受限	不可开放	内江地调	null

12348	10kV望古线	隆昌电力调度控制中心	望古线973开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	239.22	64	4143.3	2300	-1302.57	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12349	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰塘线923开关	文峰站	80000	是	553	9578.24	公线	279.49	51	4840.8	9500	-6678.21	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
12350	10kV门东二线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门东二线926开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	158.86	41	2751.5	0	3328	受限	不可开 放	南充 地调	null
12351	10kV界达线大馈线	天府电力调度控制中心	界达路950开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	226.15	57	3917	0	2318.38	受限	不可开 放	天府 地调	null
12352	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣乐线912开关	圣灯站	16300	是	205	3550.7	公线	156.15	76	2704.6	140	-4.04	受限	不可开 放	内江 地调	null
12353	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙桥线931开关	沙坝站	100000	是	423	7326.57	公线	470.5	111	8149	630	-2917.74	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12354	10kV苏创路大馈线路	天府电力调度控制中心	苏创路913开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	334.78	84	5798.4	0	-255.84	不受限	不可开放	天府地调	null
12355	10kV大杭线	广元电力调度控制中心	大杭线925	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	198.26	66	3433.9	1130	112.63	受限	不可开放	广元地调	null
12356	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁金路926开关	仁宝	63000	否	352	6096.82	专线	345.17	98	5978.4	0	-491.26	不受限	不可开放	天府地调	null
12357	10kV岭经二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经二线911开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	286.74	72	4966.4	1200	-623.84	不受限	不可开放	广安地调	null
12358	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东纺线922开关	东区站	16000	是	300	5196.15	公线	189.17	63	3276.4	50	830.52	受限	不可开放	内江地调	null
12359	10kV望阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅱ线923开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	336.53	63	5828.7	8890	-7374.8	受限	不可开放	南充地调	null

12360	10kV塔建 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	塔建二 线973 开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	428.28	72	7417.8	0	826.76	受限	不可开 放	南充 地调	null
12361	10kV望江 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	望江一 线918 开关	望城站	113000	否	530	9179.87	公线	404.02	76	6997.7	3290	-2025.82	受限	不可开 放	南充 地调	null
12362	10kV轮云 线	广元电 力调度 控制中 心	轮云线 919开 关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	324.05	81	5612.6	800	-177.22	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12363	10kV马平 二线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	马平二 线911	石马河 站	80000	是	480	8313.84	公线	476.43	99	8251.7	250	-1850.63	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12364	10kV高观 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	高观线 13开关	高兴站	11300	是	224	3879.79	公线	201.36	90	3487.5	1928	-2311.67	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12365	10kV金弘 一线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	金弘一 线911 开关	金星	360000	是	432	7482.46	公线	375.06	87	6496	0	-510.03	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12366	10kV隆城二 线	隆昌电 力调度 控制中 心	隆城二 线922 开关	隆昌站	16000	是	295	5109.55	公线	203.76	69	3529.2	8100	-7541.56	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12367	10kV双园 四线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	双园四 线952 开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	370.25	74	6412.8	1240	-724.6	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12368	10kV宋临 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	宋临线 954开 关	宋家垭 站	100000	是	220	3810.51	公线	175.23	80	3034.9	504	-490.49	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12369	10kV马平 线	广安电 力调度 控制中 心	马平线 971开 关	石马河 站	127000	是	360	6235.38	公线	425.44	118	7368.7	2450	-4830.4	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12370	10kV门福 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门福线 923开 关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	276.06	52	4781.4	1530	1032.5	受限	不可开 放	南充 地调	null
12371	10kV西金 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	西金线 971开 关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	255.19	64	4419.9	7498	-6375.34	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12372	10kV沙开 一线	隆昌电 力调度 控制中 心	沙开一 线922 开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	424.65	100	7355	0	-761.09	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12373	10kV坛子 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	坛子线 952开 关	坛同站	11300	是	150	2598.08	公线	150.89	101	2613.5	250	-785.04	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12374	10kV圣油 线	隆昌电 力调度 控制中 心	圣油线 924开 关	圣灯站	16300	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开 放	内江 地调	null
12375	10kV官加 二线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	官加二 线922 开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	243.19	49	4212	14920	-12203.8	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12376	10kV元家 线	广元电 力调度 控制中 心	元家线 923开 关	35kV元 坝站	16300	是	400	6928.2	公线	411.72	103	7131	0	-1588.44	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12377	10kV石水 线	隆昌电 力调度 控制中 心	石水线 914开 关	石燕桥 站	100000	否	165	2857.88	公线	51.06	31	884.4	5900	-4212.31	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12378	10kV望孙 一线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	望孙 I 线917 开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	438.71	83	7598.4	27740	-27994.5	受限	不可开 放	南充 地调	null
12379	10kV马乡 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	马乡线 911开 关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	283.79	71	4915.2	2150	-1550.35	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
12380	10kV牛双 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	牛双线 978开 关	牛背山 站	80000	是	420	7274.61	公线	387.99	92	6720	830	-1730.31	受限	不可开 放	广安 地调	null
12381	10kV东岭 线	隆昌电 力调度 控制中 心	东岭线 914开 关	东区站	16000	是	423	7326.57	公线	84.6	20	1465.3	0	4395.96	受限	不可开 放	内江 地调	null
12382	10kV水城 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	水城线 957开 关	邻水站	100000	是	450	7794.23	公线	309.47	69	5360	5600	-4724.62	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12383	10kV牛恒 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	牛恒线 979开 关	牛背山 站	80000	是	420	7274.61	公线	315.57	75	5465.6	500	-145.91	受限	不可开 放	广安 地调	null

12384	10kV河实一回大馈线	广安电力调度控制中心	河实一回955开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	256.68	64	4445.7	2175	-1078.14	不受限	不可开放	广安地调	null
12385	10kV河胜二线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜二线977开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	255.46	64	4424.5	1614	-495.94	不受限	不可开放	广安地调	null
12386	10kV西特线大馈线	广安电力调度控制中心	西特线974开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	306.51	88	5308.7	830	-1288.96	不受限	不可开放	广安地调	null
12387	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	89.29	24	1546.5	2785	810.61	受限	不可开放	内江地调	null
12388	10kV桥镇二回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇一回953开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	433.15	124	7502.1	0	-2652.36	不受限	不可开放	广安地调	null
12389	10kV官加一线大馈线	广安电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	174.71	42	3026	14400	-11606.31	不受限	不可开放	广安地调	null

12390	10kV下红二 线	广元电 力调度 控制中 心	下红二 线928 开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	372.65	92	6454.3	0	-172.16	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12391	10kV门锦 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	门锦二 线919 开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	149.11	30	2582.5	6300	-1244.16	受限	不可开 放	南充 地调	null
12392	10kV马跑 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	马跑线 929	石马河 站	127000	否	180	3117.69	公线	243.94	136	4225	0	-1419.08	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12393	10kV河大 一线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	河大一 线957 开关	河堰站	160000	是	480	8313.84	公线	175.81	37	3045	16730	-13123.93	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12394	10kV桥新 线	广安电 力调度 控制中 心	桥新线 955开 关	卫桥站	160000	是	295	5109.55	公线	349.86	119	6059.6	5400	-7371.96	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12395	10kV普坡 线	隆昌电 力调度 控制中 心	普坡线 912开 关	普润站	10000	是	205	3550.7	公线	186.91	91	3237.3	435	-831.74	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12396	10kV岭星线大馈线	广安电力调度控制中心	岭星线922开关	分水岭站	71500	是	260	4503.33	公线	247.62	95	4288.8	0	-686.14	不受限	不可开放	广安地调	null
12397	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	轮镇线971开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	202.04	45	3499.3	4200	-637.73	不受限	不可开放	广元地调	null
12398	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐西二线926开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	228.09	47	3950.5	4765	-2050.57	不受限	不可开放	内江地调	null
12399	10kV元开线	广元电力调度控制中心	元开线912开关	35kV元坝站	16300	否	150	2598.08	公线	180.11	120	3119.5	0	-781.23	不受限	不可开放	广元地调	null
12400	10kV溪红线大馈线	广安电力调度控制中心	溪红线4开关	溪口站	20000	否	50	866.03	专线	60.01	120	1039.4	0	-259.97	不受限	不可开放	广安地调	null
12401	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕线924开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	196.12	66	3396.8	595	95.84	不受限	不可开放	内江地调	null

12402	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望军线924开关	望城站	113000	否	338	5854.33	专线	62.81	19	1087.8	0	4181.1	受限	不可开放	南充地调	null
12403	10kV西电线大馈线	广安电力调度控制中心	西电线958开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	305.1	76	5284.4	630	-371.84	不受限	不可开放	广安地调	null
12404	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望和线914开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	298.49	80	5169.8	0	-27.69	不受限	不可开放	内江地调	null
12405	10kV永西一线大馈线	广安电力调度控制中心	永西一线918开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	380.48	76	6590	250	88.2	不受限	不可开放	广安地调	null
12406	10kV双华线大馈线	广安电力调度控制中心	双华线932开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	240.57	63	4166.6	3408	-2309.17	不受限	不可开放	广安地调	null
12407	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙城线935开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	302.71	82	5243	1615	-1715.89	不受限	不可开放	内江地调	null

12408	10kV官朝线大馈线	广安电力调度控制中心	官朝线963开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	385.28	77	6673	4515	-4259.8	不受限	不可开放	广安地调	null
12409	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙普线923开关	沙坝站	100000	是	371	6425.91	公线	386.55	104	6695	4820	-6374.27	不受限	不可开放	内江地调	null
12410	10kV牛双二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双二线974开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	319.16	76	5527.9	800	-508.21	受限	不可开放	广安地调	null
12411	10kV万福线	广元电力调度控制中心	万福线916开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	445.32	86	7712.9	1260	-1823	不受限	不可开放	广元地调	null
12412	10kV天瓦线大馈线	广安电力调度控制中心	天瓦线956开关	天池站	11300	否	220	3810.51	公线	62.98	29	1090.8	2688	-349.34	不受限	不可开放	广安地调	null
12413	10kV门孙线大馈线	高坪电力调度控制中心	门孙线924开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	413.04	78	7153.9	1950	-1760	受限	不可开放	南充地调	null

12414	10kV牛恒二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒二线975开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	416.26	99	7209.6	0	-1389.91	受限	不可开放	广安地调	null
12415	10kV大坝线	广元电力调度控制中心	大坝线924	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	259.65	87	4497.2	475	-815.28	受限	不可开放	广元地调	null
12416	10kV沙橡线	隆昌电力调度控制中心	沙橡线934开关	沙坝站	100000	是	505	8746.86	公线	439.84	87	7618	3425	-4045.51	不受限	不可开放	内江地调	null
12417	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石李线928开关	石燕桥站	100000	是	260	4503.33	公线	240.74	93	4169.6	1565	-2631.94	不受限	不可开放	内江地调	null
12418	10kV河银线大馈线	广安电力调度控制中心	河银线979开关	河堰站	80000	否	400	6928.2	公线	426.32	107	7383.8	630	-1778.42	不受限	不可开放	广安地调	null
12419	10kV中临线大馈线	广安电力调度控制中心	中临线913开关	中和站	20000	是	260	4503.33	公线	188.41	72	3263.2	2864	-2524.54	不受限	不可开放	广安地调	null

12420	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望兴线919开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	319.6	86	5535.5	0	-393.39	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12421	10kV马乐线大馈线	广安电力调度控制中心	马乐线914开关	石马河站	80000	否	330	5715.77	公线	428.63	130	7423.8	1980	-4259.61	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12422	10kV河实二回大馈线	广安电力调度控制中心	河实二回978开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	139.44	35	2415.1	14222	-11094.54	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12423	10kV合秦线大馈线	广安电力调度控制中心	合秦线957开关	合流站	11300	否	98	1697.41	专线	82.98	85	1437.2	0	90.47	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12424	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙开二线932开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	182.91	43	3168	14100	-10674.09	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12425	10kV门凤线大馈线	高坪电力调度控制中心	门凤线927开关	龙门站	80000	否	398	6893.56	专线	83.27	21	1442.2	0	4762	受限	不可开 放	南充 地调	null

12426	10kV港莲线大馈线	高坪电力调度控制中心	港莲线917开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	370.85	70	6423.2	11790	-10869.3	受限	不可开放	南充地调	null
12427	10kV坛蜂线大馈线	广安电力调度控制中心	坛蜂线951开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	176.98	88	3065.3	450	-744.02	不受限	不可开放	广安地调	null
12428	10kV西凌线大馈线	广安电力调度控制中心	西凌线955开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	305.81	87	5296.6	7128	-7574.86	不受限	不可开放	广安地调	null
12429	10kV桐庆线大馈线	广安电力调度控制中心	桐庆线952开关	桐子梁站	80000	否	220	3810.51	公线	227.12	103	3933.8	0	-504.34	不受限	不可开放	广安地调	null
12430	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	广大白线921开关	懒土坡站	50000	否	278	4815.1	公线	136.89	49	2371	3200	-1237.41	不受限	不可开放	广元地调	null
12431	10kV河华线大馈线	广安电力调度控制中心	河凌线956开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	267.18	67	4627.5	4786	-3870.94	不受限	不可开放	广安地调	null

12432	10kV岭开 一线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	岭开一 线912 开关	分水岭 站	71500	是	450	7794.23	公线	372.33	83	6448.8	3080	-3293.42	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12433	10kV徐坝 线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐坝线 928开 关	徐家桥 站	80000	是	295	5109.55	公线	87.25	30	1511.2	4595	-2018.56	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12434	10kV望共 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	望共线 925开 关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	362.78	68	6283.3	9530	-8469.4	受限	不可开 放	南充 地调	null
12435	10kV坛四 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	坛四线 953开 关	坛同站	11300	是	140	2424.87	公线	134.79	96	2334.5	0	-394.6	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12436	10kV河运 西线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	河运西 线971 开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	351.29	88	6084.4	6515	-7056.84	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12437	10kV西万 二线大馈 线	广安电 力调度 控制中 心	西万二 回973 开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	333.93	83	5783.6	0	-241.04	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12438	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣佳线921开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	32.01	7	554.4	0	6110.53	受限	不可开放	内江地调	null
12439	10kV金仁线922大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站(高坪)	16300	否	100	1732.05	公线	85.36	85	1478.4	0	80.44	不受限	不可开放	南充地调	null
12440	10kV永园二线大馈线	广安电力调度控制中心	永园二线928开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	248.61	50	4306	7080	-4457.8	不受限	不可开放	广安地调	null
12441	10kV黄桂线	隆昌电力调度控制中心	黄桂线912开关	黄家站	10000	否	295	5109.55	公线	103.3	35	1721.6	0	2876.9	不受限	不可开放	内江地调	null
12442	10kV岭开二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开二线927开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	426.47	95	7386.4	2000	-3151.02	不受限	不可开放	广安地调	null
12443	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东康线921开关	东区站	26000	是	371.1	6427.64	公线	109.24	29	1892	0	3250.11	受限	不可开放	内江地调	null

12444	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站(高坪)	16300	是	174	3013.77	公线	185.61	107	3214.8	0	-803.78	不受限	不可开放	南充地调	null
12445	10kV塔纺线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔纺线914开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	285.41	54	4943.3	1360	1040.6	受限	不可开放	南充地调	null
12446	10kV东家线大馈线	高坪电力调度控制中心	东家线962开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	320.39	60	5549.2	1260	534.7	受限	不可开放	南充地调	null
12447	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎书线933开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	161.54	34	2797.8	5876	-1160.17	不受限	不可开放	内江地调	null
12448	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界周线911开关	界市站	10000	是	295	5109.55	公线	218.15	74	3778.3	1230	-920.66	不受限	不可开放	内江地调	null
12449	10kV金华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金华线923开关	金凤站(高坪)	16300	是	174	3013.77	公线	165.45	95	2865.6	0	-454.58	不受限	不可开放	南充地调	null

12450	10kV平学线大馈线	武胜电力调度控制中心	平学线956开关	平山站	18000	是	295	5109.55	公线	257.09	87	4452.8	0	-365.16	不受限	不可开放	广安地调	null
12451	10kV烈赛线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈赛线954开关	烈面站	22500	是	200	3464.1	公线	164.08	82	2841.9	0	-70.62	不受限	不可开放	广安地调	null
12452	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线971开关	万善站	20000	是	205	3550.7	公线	240.03	117	4157.4	0	-1316.84	不受限	不可开放	广安地调	null
12453	10kV唐会线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐会线964开关	唐家山站	50000	是	465	8054.04	公线	381.93	82	6615.1	0	-171.87	不受限	不可开放	广安地调	null
12454	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望北线927开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	425.28	115	7365.9	0	-2225.17	不受限	不可开放	内江地调	null
12455	10kV门锦一线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门锦一线917开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	229.29	47	3971.3	0	3667.04	受限	不可开放	南充地调	null

12456	10kV烈金线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈金线971开关	烈面站	22500	是	300	5196.15	公线	267.67	89	4636	7300	-779.12	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12457	10kV乐猛线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐猛线954开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	公线	120.42	44	2085.6	3200	-1055.67	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12458	10kV方滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	方滩线972开关	方坪站	80000	是	307.8	5331.25	公线	143.89	47	2492.2	2900	-1127.2	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12459	10kV唐融线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐融线965开关	唐家山 站	50000	是	531	9197.19	公线	467.33	88	8094.2	0	-736.45	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12460	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界镇线913开关	界市站	10000	否	300	5196.15	公线	36.6	12	633.9	6490	-2447.37	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12461	10KV方啤线	武胜电力调度控制中心	方啤线976开关	方坪站	80000	否	305.2	5286.22	公线	122.36	40	2119.3	4500	-1861.7	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12462	10kV女玻 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	女玻线 952开 关	龙女站	90000	是	178.2	3086.51	公线	185.97	104	3221	600	-1351.79	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12463	10KV徐站 线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐站线 918开 关	徐家桥 站	80000	是	600	10392.3	公线	580.32	97	10051	50	-1787.26	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12464	10kV港园 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	港园 I 线916 开关	航空港 站	100000	是	530	9179.87	公线	423.69	80	7338.3	15565	-15559.4	受限	不可开 放	南充 地调	null
12465	10kV东友 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东友 I 线913 开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	166.39	31	2881.8	0	4462.1	受限	不可开 放	南充 地调	null
12466	10kV山银 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	山银线 959开 关	天印山 站	80000	否	417.15	7225.25	公线	384.65	92	6662.2	5760	-5919.48	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12467	10kV隆普 线	隆昌电 力调度 控制中 心	隆普线 924开 关	隆昌站	16000	否	300	5196.15	公线	45.88	15	794.7	6250	-2368.17	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12468	10kV武工线大馈线	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	142.52	29	2468.4	15825	-11165.25	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12469	10kV沿环线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿环线913开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	334.87	92	5800	3710	-4452.41	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12470	10kV中秀线大馈线	武胜电力调度控制中心	中秀线954开关	中心站	12600	否	307.8	5331.25	公线	138.6	45	2400.6	6715	-4317.48	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12471	10kV平华线大馈线	武胜电力调度控制中心	平华线954开关	平山站	18000	是	227.3	3936.95	公线	206.26	91	3572.4	1130	-1552.84	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12472	10kV沿江线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿江线927开关	沿口站	100000	否	465	8054.04	公线	378.12	81	6549	3645	-2945.36	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12473	10kV中清线大馈线	武胜电力调度控制中心	中清线952开关	中心站	12600	否	307.8	5331.25	公线	213.08	69	3690.6	3640	-2532.48	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12474	10kV烟石 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	烟石 I 回916 开关	烟山站 (高坪)	20000	否	274	4745.82	公线	10.78	4	186.7	200	3884.54	受限	不可开 放	南充 地调	null
12475	10kV沿啤 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿啤线 912开 关	沿口站	100000	否	335	5802.37	公线	253.18	76	4385	7450	-6612.87	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12476	10kV方环 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方环线 979开 关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	80.51	16	1394.4	16300	-9900.18	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12477	10kV寿泽 一线	内江电 力调度 控制中 心	寿泽一 线961 开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	118.48	25	2052	1250	4211.63	受限	不可开 放	内江 地调	null
12478	10kV飞长 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	飞长线 954开 关	飞龙站	16300	否	307.8	5331.25	公线	284.38	92	4925.4	1250	-1377.27	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12479	10kV飞三 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	飞三线 951开 关	飞龙站	16300	是	227.5	3940.42	公线	213.54	94	3698.5	3400	-3946.16	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12480	10kV中高线大馈线	武胜电力调度控制中心	中高线955开关	中心站	12600	否	178.2	3086.51	公线	177.78	100	3079.2	2735	-3036.34	不受限	不可开放	广安地调	null
12481	10kV寿泽二线	内江电力调度控制中心	寿泽二线971开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	0	0	0	0	7513.63	受限	不可开放	内江地调	null
12482	10kV山临线大馈线	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	264.83	63	4586.9	6380	-5181.85	不受限	不可开放	广安地调	null
12483	10kV女街线大馈线	武胜电力调度控制中心	女街线955开关	龙女站	90000	是	222.75	3858.14	公线	146.51	66	2537.5	865	-315.99	不受限	不可开放	广安地调	null
12484	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥屏线917开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	307.92	64	5333.1	3525	-2179.32	不受限	不可开放	内江地调	null
12485	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金白线913开关	金凤站(高坪)	16300	否	100	1732.05	公线	108.15	108	1873.2	200	-514.35	不受限	不可开放	南充地调	null

12486	10kV烟石 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	烟石Ⅱ 线925 开关	烟山站 (高坪)	20000	是	398	6893.56	公线	216.47	54	3749.2	1300	465.65	受限	不可开 放	南充 地调	null
12487	10kV塔坝 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	塔坝Ⅰ线 916开 关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	297.77	56	5157.4	21345	-19158.5	受限	不可开 放	南充 地调	null
12488	10kV城石 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	城石线 923开 关	城南站 (武 胜)	18000	是	500	8660.25	公线	364.92	73	6320.4	3760	-3152.2	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12489	10kV寿华 线	内江电 力调度 控制中 心	寿华线 962开 关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	245.74	51	4256.3	0	3257.33	受限	不可开 放	内江 地调	null
12490	10kV方振 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方振线 953开 关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	438.26	88	7590.6	0	-662.4	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12491	10kV湾陈 线	内江电 力调度 控制中 心	湾陈线 914开 关	湾桥站	10000	否	482	8348.48	公线	216.45	45	3749	8150	-4385.37	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12492	10kV金安线921大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金安线921开关	金凤站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	187.39	108	3245.6	0	-533.21	不受限	不可开放	南充地调	null
12493	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌传线933开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	143.53	30	2486	0	5027.63	受限	不可开放	内江地调	null
12494	10kV沿华线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿华线916开关	沿口站	100000	是	276	4780.46	公线	288.51	105	4997	260	-1432.63	不受限	不可开放	广安地调	null
12495	10kV烈面线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈面线952开关	烈面站	22500	否	360.45	6243.18	公线	322.48	89	5585.4	1770	-1736.54	不受限	不可开放	广安地调	null
12496	10kV沿司线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿司线918开关	沿口站	100000	是	335	5802.37	公线	336.66	100	5831	2860	-4049.1	不受限	不可开放	广安地调	null
12497	10kV朱春一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春 I 线926 开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	518.76	94	8985	0	-1322.41	不受限	不可开放	南充地调	null

12498	10kV观马线大馈线	高坪电力调度控制中心	观马线912开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	252.89	64	4380	2535	-1400.15	受限	不可开放	南充地调	null
12499	10kV万宝线大馈线	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	262.17	115	4540.8	4400	-5394.42	不受限	不可开放	广安地调	null
12500	10kV沿泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿泰线926开关	沿口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	179.79	101	3114	4400	-4736.14	不受限	不可开放	广安地调	null
12501	10kV竹胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹胜线974开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	317.62	103	5501.1	250	-1486.1	不受限	不可开放	广安地调	null
12502	10kV山农线大馈线	武胜电力调度控制中心	山农线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	193.01	87	3342.9	1285	-1541.39	不受限	不可开放	广安地调	null
12503	10kV方弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	方弘线952开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	507.6	102	8791.7	0	-1863.5	不受限	不可开放	广安地调	null

12504	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿水线928开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	259.45	54	4493.7	0	3019.93	受限	不可开放	内江地调	null
12505	10kV飞镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞镇线953开关	飞龙站	16300	否	271.35	4699.92	公线	224.62	83	3890.4	250	89.53	不受限	不可开放	广安地调	null
12506	10kV平新线大馈线	武胜电力调度控制中心	平新线955开关	平山站	18000	否	227.3	3936.95	公线	193.09	85	3344.4	4975	-4776.15	不受限	不可开放	广安地调	null
12507	10kV中西一线	内江电力调度控制中心	中西一线912开关	中山站	30000	是	423	7326.57	公线	248.59	59	4305.6	2050	-494.34	不受限	不可开放	内江地调	null
12508	10kV山街线大馈线	武胜电力调度控制中心	山街线971开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	254.53	61	4408.4	1760	-388.2	不受限	不可开放	广安地调	null
12509	10kV寿孵线	内江电力调度控制中心	寿孵线918开关	寿溪桥	300000	否	846	14653.15	专线	45.35	5	785.5	0	12402.33	受限	不可开放	内江地调	null

12510	10kV沿李线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿李线921开关	沿口站	100000	是	271.35	4699.92	公线	174.48	64	3022	1230	-492.06	不受限	不可开放	广安地调	null
12511	10kV寿甜线大馈线	内江电力调度控制中心	寿甜线916开关	寿溪桥	300000	是	482	8348.48	公线	225	47	3897	1030	1751.78	受限	不可开放	内江地调	null
12512	10kV都嘉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	都嘉I线916开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	69.84	14	1209.7	400	7316.29	受限	不可开放	南充地调	null
12513	10kV塔建线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建线924开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	344.6	65	5968.4	4910	-3534.5	受限	不可开放	南充地调	null
12514	10kV奥华二线	内江电力调度控制中心	奥华二线942开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	458.49	95	7941	0	-427.37	不受限	不可开放	内江地调	null
12515	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿安二线925开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	413.09	86	7154.7	24095	-23736.07	受限	不可开放	内江地调	null

12516	10kV寿安 一线	内江电 力调度 控制中 心	寿安一 线915 开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	313.94	65	5437.5	1200	876.13	受限	不可开 放	内江 地调	null
12517	10kV坊坪 线	邻水电 力调度 控制中 心	坊坪线 961开 关	牌坊站	120000	是	470	8140.64	公线	497.04	106	8608.8	0	-2096.29	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12518	10kV石居 线大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	石居线 924开 关	石永站	26600	是	341	5906.29	公线	273.74	80	4741.2	0	-16.17	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12519	10kV丰桐 线	邻水电 力调度 控制中 心	丰桐线 951开 关	丰禾站	40000	是	341	5906.29	公线	268.44	79	4649.4	960	-884.37	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12520	10kV竹油 线大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	竹油线 912开 关	石竹站	20000	否	297	5144.19	公线	296.41	100	5133.9	630	-1134.13	受限	不可开 放	广安 地调	null
12521	10kV双玉 线	内江电 力调度 控制中 心	双玉线 923开 关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	242.83	57	4205.8	2510	-854.54	受限	不可开 放	内江 地调	null

12522	10kV马科线	内江电力调度控制中心	马科线922开关	马鞍山站	80000	是	482	8348.48	公线	257.13	53	4453.5	2150	75.28	不受限	不可开放	内江地调	null
12523	10kV水坝线大馈线	邻水电力调度控制中心	水坝线944开关	邻水站	50000	否	300	5196.15	公线	359.83	120	6232.3	20100	-21655.77	不受限	不可开放	广安地调	null
12524	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐汉线913开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	330.81	78	5729.7	1945	-1813.44	不受限	不可开放	内江地调	null
12525	10kV都嘉三线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉III线914开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	69.84	14	1209.7	0	6506.58	受限	不可开放	南充地调	null
12526	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌汉线915开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	220.79	52	3824.1	2275	-237.84	受限	不可开放	内江地调	null
12527	10kV南水线916大馈线	邻水电力调度控制中心	南水线916开关	南城站（邻水）	20000	是	395	6841.6	公线	340.12	86	5890.8	1940	-2357.52	受限	不可开放	广安地调	null

12528	10kV南华线921大馈线	邻水电力调度控制中心	南华线921开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	138.12	46	2392.2	0	1764.72	受限	不可开放	广安地调	null
12529	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎虹线919开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	公线	113.46	24	1965.2	11915	-6366.57	不受限	不可开放	内江地调	null
12530	10kV竹观线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹观线923开关	石竹站	20000	是	451	7811.55	公线	66.51	15	1152	750	4347.24	受限	不可开放	广安地调	null
12531	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	291.14	87	5042.5	1955	-2355.6	不受限	不可开放	内江地调	null
12532	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌万二线925开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	101.81	21	1763.3	0	5750.33	受限	不可开放	内江地调	null
12533	10kV水金一线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金一线941开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	专线	312.73	104	5416.4	3350	-4609.48	不受限	不可开放	广安地调	null

12534	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双白线916开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	349.83	83	6059.1	6955	-7152.84	受限	不可开放	内江地调	null
12535	10kV南广线912大馈线	邻水电力调度控制中心	南广线912开关	南城站（邻水）	34000	是	341	5906.29	公线	299.03	88	5179.2	17085	-17539.17	受限	不可开放	广安地调	null
12536	10kV家滩线大馈线	邻水电力调度控制中心	家滩线922开关	陈家站	70000	是	395	6841.6	公线	289.29	73	5010.5	0	462.78	受限	不可开放	广安地调	null
12537	10kV东友二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅱ线973开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	247.07	47	4279.3	0	3064.6	受限	不可开放	南充地调	null
12538	10kV门棉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉一线914开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	174	34	3013.6	0	4936.51	受限	不可开放	南充地调	null
12539	10kV南冻线大馈线	邻水电力调度控制中心	南冻线911开关	南城站（邻水）	20000	是	341	5906.29	公线	220.18	65	3813.6	34190	-33278.57	受限	不可开放	广安地调	null

12540	10kV水金二线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金二线924开关	邻水站	100000	否	300	5196.15	专线	359.83	120	6232.3	3930	-5485.77	不受限	不可开放	广安地调	null
12541	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌电一线914开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	376.05	89	6513.2	0	-651.94	受限	不可开放	内江地调	null
12542	10kV丰镇二线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇二线954开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	339.69	85	5883.5	2880	-3220.94	不受限	不可开放	广安地调	null
12543	10kV水文线大馈线	邻水电力调度控制中心	水文线958开关	邻水站	100000	是	470	8140.64	公线	462.64	98	8013	2250	-3750.49	不受限	不可开放	广安地调	null
12544	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制中心	中双线913开关	阆中站	113000	是	552.12	9563	公线	497.88	90	8623.2	0	-972.8	不受限	不可开放	南充地调	null
12545	10kV兴柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴柳线925开关	兴仁站	23450	是	341	5906.29	公线	302.26	89	5235.2	1650	-2160.17	不受限	不可开放	广安地调	null

12546	10kV水西线大馈线	邻水电力调度控制中心	水西线923开关	邻水站	50000	是	300	5196.15	公线	173.15	58	2998.9	19300	-18141.98	不受限	不可开放	广安地调	null
12547	10kV水同线大馈线	邻水电力调度控制中心	水同线953开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	559.12	93	9684	71700	-72030.93	不受限	不可开放	广安地调	null
12548	10kV南环线大馈线	邻水电力调度控制中心	南环线922开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	67.99	17	1177.6	1380	2984.96	受限	不可开放	广安地调	null
12549	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万工线924开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	公线	206.05	69	3568.7	2440	-1332.17	不受限	不可开放	内江地调	null
12550	10kV牛民线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛民线954开关	牛背山站	80000	是	470	8140.64	公线	335.52	71	5811.2	3150	-2448.69	不受限	不可开放	广安地调	null
12551	10kV东王一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王I线917开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	282.78	53	4897.8	0	2446.1	受限	不可开放	南充地调	null

12552	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石荣线922开关	石子站	12600	否	210	3637.31	公线	144.47	69	2502.2	750	21.38	不受限	不可开放	内江地调	null
12553	10kV丰袁线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰袁线971开关	丰禾站	120000	是	343	5940.93	公线	278.15	81	4817.5	3630	-3694.76	不受限	不可开放	广安地调	null
12554	10kV家郑线大馈线	邻水电力调度控制中心	家郑线915开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	181.79	45	3148.6	4600	-2206.04	受限	不可开放	广安地调	null
12555	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富银线912开关	富溪站	10000	是	170	2944.49	公线	164.99	97	2857.6	3085	-3587.01	不受限	不可开放	内江地调	null
12556	10kV竹林线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹林线951开关	石竹站	20000	是	451	7811.55	公线	301.69	67	5225.2	4180	-3155.96	受限	不可开放	广安地调	null
12557	10kV中再一线	内江电力调度控制中心	中再一线914开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	159.64	53	2764.9	4322	-2410.37	不受限	不可开放	内江地调	null

12558	10kV竹龙线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹龙线921开关	石竹站	20000	是	470	8140.64	公线	161.74	34	2801.4	0	3711.11	受限	不可开放	广安地调	null
12559	10kV竹环线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹环线913开关	石竹站	20000	是	470	8140.64	公线	357.24	76	6187.4	600	-274.89	受限	不可开放	广安地调	null
12560	10kV南合线925大馈线	邻水电力调度控制中心	南合线925开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	324	108	5832	315	-1675.2	受限	不可开放	广安地调	null
12561	10kV竹平线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹平线922开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	17.7	9	306.5	650	1814.78	受限	不可开放	广安地调	null
12562	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团企线928开关	团结站	100000	是	264	4572.61	公线	160.02	61	2771.6	5705	-4818.51	不受限	不可开放	内江地调	null
12563	10kV牛东线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛背山站	80000	是	470	8140.64	公线	470.02	100	8140.8	0	-1628.29	不受限	不可开放	广安地调	null

12564	10kV家西线大馈线	邻水电力调度控制中心	家西线914开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	200.65	50	3475.2	500	1567.36	受限	不可开放	广安地调	null
12565	10kV中观线大馈线	阆中电力调度控制中心	中观线925开关	阆中站	113000	是	552.12	9563	公线	461.99	84	8001.6	0	-351.2	不受限	不可开放	南充地调	null
12566	10kV南工线大馈线	邻水电力调度控制中心	南工线929开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	285.91	71	4952	660	-69.44	受限	不可开放	广安地调	null
12567	10kV东润线大馈线	高坪电力调度控制中心	东润线974开关	河东站	126000	否	530	9179.87	专线	156.25	29	2706.3	0	5555.58	受限	不可开放	南充地调	null
12568	10kV望庙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙二线929开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	433.56	82	7509.2	84745	-84910.3	受限	不可开放	南充地调	null
12569	10kV青新一线大馈线	南充电力调度控制中心	青新一线966开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	87.4	14	1513.7	16690	-9252.46	不受限	不可开放	南充地调	null

12570	10kV南油线大馈线	邻水电力调度控制中心	南油线923开关	南城站（邻水）	20000	是	470	8140.64	公线	142.1	30	2461.2	0	4051.31	受限	不可开放	广安地调	null
12571	10kV大福一线	内江电力调度控制中心	大福一线914开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	370	88	6422	0	-561	不受限	不可开放	内江地调	null
12572	10kV丰万线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰万线959开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	308.91	77	5350.3	2860	-2667.74	不受限	不可开放	广安地调	null
12573	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌双线912开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	301.48	90	5221.7	0	-579.8	受限	不可开放	内江地调	null
12574	10kV竹水线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹水线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	58.14	29	1006.9	200	1564.38	受限	不可开放	广安地调	null
12575	10kV牛观线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛观线958开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	305.68	76	5294.3	3645	-3396.74	不受限	不可开放	广安地调	null

12576	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌西一线936开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	141.71	29	2454.4	9760	-4700.77	受限	不可开放	内江地调	null
12577	10kV丰柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰柳线958开关	丰禾站	40000	是	341	5906.29	公线	380.41	112	6588.7	2600	-4463.67	不受限	不可开放	广安地调	null
12578	10kV家园线大馈线	邻水电力调度控制中心	家园线913开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	288.72	72	5000.7	1980	-1438.14	受限	不可开放	广安地调	null
12579	10kV坊工线	邻水电力调度控制中心	坊工线923开关	牌坊站	120000	是	470	8140.64	公线	487.21	104	8438.4	0	-1925.89	不受限	不可开放	广安地调	null
12580	10kV山真线大馈线	武胜电力调度控制中心	山真线954开关	天印山站	80000	是	137.7	2385.03	公线	147.65	107	2557.3	350	-999.28	不受限	不可开放	广安地调	null
12581	10kV丰镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇线957开关	丰禾站	40000	是	320	5542.56	公线	293.53	92	5084	2965	-3614.95	不受限	不可开放	广安地调	null

12582	10kV水石线大馈线	邻水电力调度控制中心	水石线925开关	邻水站	100000	是	299	5178.83	公线	193.01	65	3343	16550	-15749.94	不受限	不可开放	广安地调	null
12583	10kV龙铁线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙铁线916开关	龙安站	30300	否	100	1732.05	专线	128.41	128	2224	500	-1165.16	不受限	不可开放	广安地调	null
12584	10kV龙观线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙观线923开关	龙安站	30300	是	341	5906.29	公线	327	96	5760	2595	-1035.2	不受限	不可开放	广安地调	null
12585	10kV东京线大馈线	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	257.07	49	4452.5	3280	-388.6	受限	不可开放	南充地调	null
12586	10kV南佛线大馈线	邻水电力调度控制中心	南佛线972开关	南城站（邻水）	20000	是	395	6841.6	公线	436.14	110	7554	0	-2080.72	受限	不可开放	广安地调	null
12587	10kV水万线大馈线	邻水电力调度控制中心	水万线942开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	公线	267.02	89	4624.8	1250	-1717.88	不受限	不可开放	广安地调	null

12588	10kV烈八线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈八线953开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	332.55	83	5759.7	4585	-4109.32	不受限	不可开放	广安地调	null
12589	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌电二线922开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	423	100	7326	0	-1645	受限	不可开放	内江地调	null
12590	10kV平隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	平隆线953开关	平山站	18000	是	227.5	3940.42	公线	231.92	102	4016.8	0	-864.46	不受限	不可开放	广安地调	null
12591	10kV南磬线大馈线专线	邻水电力调度控制中心	南磬线914开关	南城站（邻水）	20000	否	74	1281.72	专线	33.22	45	575.4	0	578.15	受限	不可开放	广安地调	null
12592	10kV椿合线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿合线923开关	椿木站	23450	是	340	5888.97	公线	274.43	81	4753.2	2000	-2042.02	受限	不可开放	广安地调	null
12593	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八沱线913开关	八角井站	90000	是	283	4901.7	公线	297.06	105	5145	700	-1923.64	不受限	不可开放	内江地调	null

12594	10kV家水线大馈线	邻水电力调度控制中心	家水线917开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	220.62	55	3821.2	1495	226.36	受限	不可开放	广安地调	null
12595	10kV九双线大馈线	邻水电力调度控制中心	九双线923开关	九龙站	34000	是	341	5906.29	公线	179.17	53	3103.2	500	1121.83	受限	不可开放	广安地调	null
12596	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌史线941开关	牌楼站	80000	否	255	4416.73	公线	162.94	64	2822.1	1500	-347.04	受限	不可开放	内江地调	null
12597	10kV牌广线(专线)	内江电力调度控制中心	牌广线934开关	牌楼站	80000	否	210	0	专线	7.7	4	133.4	0	3140.17	受限	不可开放	内江地调	null
12598	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团永线913开关	团结站	100000	是	255	4416.73	公线	144.94	57	2510.4	3740	-2717.02	不受限	不可开放	内江地调	null
12599	10kV吉华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站(高坪)	14300	是	211	3654.63	公线	231.33	110	4006.7	0	-1083	不受限	不可开放	南充地调	null

12600	10kV东宏线大馈线	高坪电力调度控制中心	东宏线936开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	71.29	13	1234.8	32098	-25988.9	受限	不可开放	南充地调	null
12601	10kV迎古线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎古线911开关	迎接站	14500	是	230	3983.72	公线	175.06	76	3032	1030	-875.02	不受限	不可开放	资阳地调	null
12602	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东法二线922开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	114.74	29	1987.3	10963	-6714.42	不受限	不可开放	内江地调	null
12603	10kV丹五线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹五线915开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	243.4	81	4215.7	8010	-7549.17	受限	不可开放	资阳地调	null
12604	10kV东小线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东小线914开关	东峰站	40000	否	335	5802.37	公用	144.79	43	2507.8	8030	-5315.67	不受限	不可开放	资阳地调	null
12605	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨坡站	10000	是	200	3464.1	公线	190.57	95	3300.6	0	-529.32	不受限	不可开放	内江地调	null

12606	10kV中百线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中百线971开关	城中站	80000	否	340	5888.97	公用	57.32	17	992.7	8430	-4122.63	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12607	10kV山园线大馈线	武胜电力调度控制中心	山园线958开关	天印山 站	80000	是	305.6	5293.15	公线	326.6	107	5656.7	6720	-8142.18	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12608	10kV竹高线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹高线952开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	187.12	105	3240.9	300	-763.04	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12609	10kV鸡溪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡溪线943开关	鸡石湾 站	71500	否	625	10825.32	专线	103.46	17	1792	8550	-599.21	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12610	10kV大电一线	内江电力调度控制中心	大电一线919开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	522	124	9051	0	-3190	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12611	10kV方带二线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带二线978开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	393.95	97	6823.2	2180	-2689.87	不受 限	不可开 放	广安 地调	null

12612	10kV武振线大馈线	武胜电力调度控制中心	武振线976开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	21.02	4	364.1	37770	-20855.87	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12613	10kV保安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保安线914开关	保和站	18800	否	245	4243.52	公用	184.91	75	3202.6	4060	-3443.43	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12614	10kV白蜀二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀二线925开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	0	0	0	16030	-10153.15	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12615	10kV果镇线	内江电力调度控制中心	果镇线912开关	果湾站	10000	否	255	4416.73	公线	169.36	66	2933.4	1825	-783.34	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12616	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	10kV白大一线#955开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	0	0	0	22810	-16216.09	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12617	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐中二线922开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	307.97	73	5334	6325	-5797.74	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12618	10kV城府线大馈线	武胜电力调度控制中心	城府线915开关	城南站（武胜）	18000	是	340	5888.97	公线	356.81	105	6180	150	-1618.82	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12619	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸二线921开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	240.72	57	4169.2	0	2424.71	受限	不可开 放	内江 地调	null
12620	10kV山工线大馈线	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	370.88	89	6423.7	950	-1593.5	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12621	10kV东汉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉Ⅱ线925开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	59.05	11	1022.8	1260	5061.1	受限	不可开 放	南充 地调	null
12622	10kV沿滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿滩线923开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	382.27	105	6621	945	-2508.41	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12623	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉一线918开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	272.22	68	4714.8	9242	-7721.42	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12624	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东红线926开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	402.54	101	6972	0	-1429.44	不受限	不可开放	内江地调	null
12625	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建一线932开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	19.55	5	338.6	12050	-6511.75	不受限	不可开放	资阳地调	null
12626	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东镇线917开关	东峰站	40000	否	180	3117.69	公用	118.01	66	2044	4210	-3448.08	不受限	不可开放	资阳地调	null
12627	10kV沿新线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿新线911开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	387.82	106	6717	800	-2459.41	不受限	不可开放	广安地调	null
12628	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安镇线911开关	安平站(高坪)	14300	否	200	3464.1	公线	174.53	87	3022.8	0	94.89	不受限	不可开放	南充地调	null
12629	10kV八凤线大馈线	内江电力调度控制中心	八凤线912开关	八角井站	90000	是	321	5559.88	公线	378.25	118	6551.3	830	-2933.4	不受限	不可开放	内江地调	null

12630	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹胡线923开关	丹山站	12600	是	150	2598.08	公用	84.9	57	1470.4	0	608.06	受限	不可开放	资阳地调	null
12631	10kV大隆线	雁江电力调度控制中心	10kV大隆线915手车开关	大腰站	17300	否	300	5196.15	公线	164.09	55	2842.1	3605	-1770.57	不受限	不可开放	资阳地调	null
12632	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹鲁线922开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	87.95	44	1523.3	2600	-1005.61	受限	不可开放	资阳地调	null
12633	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公用	337.09	112	5838.4	630	-2311.48	不受限	不可开放	资阳地调	null
12634	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉河线922开关	吉安站(高坪)	14300	是	174	3013.77	公线	150.12	86	2600	0	-188.98	不受限	不可开放	南充地调	null
12635	10kV东岸线大馈线	高坪电力调度控制中心	东岸线927开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	339.68	64	5883.2	1515	-54.3	受限	不可开放	南充地调	null

12636	10kV望阳 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	望阳 I 线913 开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	275.6	52	4773.4	0	2570.5	受限	不可开 放	南充 地调	null
12637	10kV白泥 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白 泥线 952开 关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	383.48	102	6641.8	0	-764.95	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12638	10kV河机 线	内江电 力调度 控制中 心	河机线 915开 关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	224.76	79	3892.9	1850	-1821.54	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12639	10kV白雷 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白 雷线 928开 关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	209.52	42	3628.9	12395	-9095.7	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12640	10kV丹镇 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丹 镇线 912开 关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	207.22	69	3589	1330	-242.47	受限	不可开 放	资阳 地调	null
12641	10kV田纸 线	内江电 力调度 控制中 心	田纸线 912开 关	田家站	16300	是	255	4416.73	公线	242.61	95	4202	1230	-1898.62	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12642	10kV伍镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍镇线913开关	伍隍站	18800	否	170	2944.49	公用	177.68	105	3077.4	1500	-1927.36	不受限	不可开放	资阳地调	null
12643	10kV东明线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东明线913开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	186.89	93	3236.9	250	-369.21	不受限	不可开放	资阳地调	null
12644	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	口碑线912开关	河口站	71500	否	283	4901.7	公线	225.47	80	3905.1	6500	-5993.57	不受限	不可开放	内江地调	null
12645	10kV小刘一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘一线914开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	356.2	85	6169.3	2800	-3149.61	不受限	不可开放	资阳地调	null
12646	10kV迎焦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎焦线913开关	迎接站	12500	否	264	4572.61	公用	92.84	35	1608	5060	-2552.65	不受限	不可开放	资阳地调	null
12647	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明二线923开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	278.6	70	4825.4	3625	-2215.02	不受限	不可开放	资阳地调	null

12648	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大华线913手车开关	大腰站	12600	是	300	5196.15	公用	59.11	20	1023.7	5700	-2566.78	不受限	不可开放	资阳地调	null
12649	10kV沙文线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙文线913开关	沙溪站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	170.17	69	2947.3	800	87.46	不受限	不可开放	南充地调	null
12650	10kV马螺线大馈线	高坪电力调度控制中心	马螺线915开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	270.99	68	4693.5	2410	-1588.65	不受限	不可开放	南充地调	null
12651	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪一线913开关	白塔站	100000	是	330	5715.77	公用	360.57	109	6245	0	-1672.38	不受限	不可开放	资阳地调	null
12652	10kV祥太线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥太线913开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	200.16	100	3466.7	610	-959.01	不受限	不可开放	资阳地调	null
12653	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙石线915开关	沙溪站(阆中)	10000	否	278	4815.1	公线	250.77	90	4343.3	0	-9.71	不受限	不可开放	南充地调	null

12654	10kV双动 线大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双动线 926开 关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	511.39	121	8857.3	7504	-10500.04	受限	不可开 放	内江 地调	null
12655	10kV牌福 线	内江电 力调度 控制中 心	牌福线 924开 关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	283.79	67	4915.3	0	945.96	受限	不可开 放	内江 地调	null
12656	10kV唐石 线大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	唐石线 966开 关	唐家山 站	50000	是	531	9197.19	公线	445.48	84	7715.7	0	-357.95	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12657	10kV中沱 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中 沱线 925开 关	城中站	80000	是	377	6529.83	公用	410.66	109	7112.6	0	-1888.74	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12658	10kV小环 二线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小 环二线 915开 关	小山站	82000	是	413	7153.37	公线	255.99	62	4433.8	1450	-161.1	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12659	10kV双鹏 线	内江电 力调度 控制中 心	双鹏线 915开 关	双苏站	80000	否	377	6529.83	专线	415.34	110	7193.7	0	-1316.85	受限	不可开 放	内江 地调	null

12660	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐千一线911开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	384.61	91	6661.4	1740	-2540.14	不受限	不可开放	内江地调	null
12661	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保中线923开关	保和站	18800	是	380	6581.79	公用	326.53	86	5655.5	350	-740.07	不受限	不可开放	资阳地调	null
12662	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老长线925开关	老君站	12600	是	300	5196.15	公用	146.67	49	2540.4	2915	-1298.48	不受限	不可开放	资阳地调	null
12663	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高大线914开关	高粱站	12600	是	200	3464.1	公线	175.8	88	3044.9	480	-753.62	不受限	不可开放	内江地调	null
12664	10kV长镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	长镇线913开关	长乐站	20000	否	454	7863.51	公线	317.09	70	5492	4235	-2649.84	受限	不可开放	南充地调	null
12665	10kV门东一线大馈线专变	高坪电力调度控制中心	门东一线931开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	76.52	20	1325.3	0	4754.2	受限	不可开放	南充地调	null

12666	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小西线919开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	410.2	82	7104.7	630	-806.5	不受限	不可开放	资阳地调	null
12667	10kV白迎二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎二线926开关	白塔站	100000	是	485	8400.45	公线	85.96	18	1488.9	22890	-17658.54	不受限	不可开放	资阳地调	null
12668	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八工线917开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	128.72	32	2229.5	8844	-5530.94	不受限	不可开放	内江地调	null
12669	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通一线913开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	0	0	0	6100	-557.44	不受限	不可开放	资阳地调	null
12670	10kV马南线大馈线	内江电力调度控制中心	马南线926开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	369.46	87	6399	1350	-1887.74	不受限	不可开放	内江地调	null
12671	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹回线913开关	丹山站	12600	否	335	5802.37	公用	77.83	23	1348	1145	2729.13	受限	不可开放	资阳地调	null

12672	10kV丹新 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丹 新线 914开 关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	108.12	54	1872.7	3695	-2450.01	受限	不可开 放	资阳 地调	null
12673	10kV碑永 线	内江电 力调度 控制中 心	碑永线 923开 关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	196.62	77	3405.5	8025	-7897.12	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12674	10kV伍义 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV伍 义线 922开 关	伍隍站	18800	否	275	4763.14	公用	256.8	93	4447.7	80	-240.87	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12675	10kV迎黄 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV迎 黄线 914开 关	迎接站	12500	否	275	4763.14	公用	182.45	66	3160	4245	-3118.17	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12676	10kV保紫 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV保 紫线 924开 关	保和站	18800	是	275	4763.14	公线	137.13	50	2375.1	2865	-1429.59	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12677	10kV白苏 线	内江电 力调度 控制中 心	白苏线 912开 关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	210.12	82	3639.3	998	-1103.92	受限	不可开 放	内江 地调	null

12678	10kV杨双线	内江电力调度控制中心	杨双线913开关	杨坡站	10000	是	255	4416.73	公线	240	94	4156	5614	-5737	不受限	不可开放	内江地调	null
12679	10kV长鄢线大馈线	高坪电力调度控制中心	长鄢线911开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	299.01	75	5178.9	2085	-1749.05	受限	不可开放	南充地调	null
12680	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白桥线962开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	171.44	34	2969.4	5400	-575.18	不受限	不可开放	资阳地调	null
12681	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海一线974开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	491.66	102	8515.6	0	-1033.14	不受限	不可开放	资阳地调	null
12682	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	267.83	134	4638.8	2500	-4021.11	受限	不可开放	资阳地调	null
12683	10kV东堪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东堪线916开关	东峰站	40000	否	240	4156.92	公用	243.09	101	4210.3	535	-1004.07	不受限	不可开放	资阳地调	null

12684	10kV桐千 二线	内江电 力调度 控制中 心	桐千二 线971 开关	桐梓坝 站	80000	是	423	7326.57	公线	204.98	48	3550.2	2275	36.06	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12685	10kV白蜀 一线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白 蜀一线 919开 关	白塔站	100000	否	700	12124.36	公用	0	0	0	24100	-13188.08	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12686	10kV丰镇 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丰 镇线 914开 关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公用	165.13	43	2860	3215	-809.57	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12687	10kV保永 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV保 永线 912开 关	保和站	18800	否	175	3031.09	公用	223.67	128	3874	50	-1196.02	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12688	10kV牌胜 线	内江电 力调度 控制中 心	牌胜线 917开 关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	183.33	55	3175.3	1670	-203.4	受限	不可开 放	内江 地调	null
12689	10kV中南 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中 南线 913开 关	城中站	80000	是	423	7326.57	公用	265.25	63	4594.1	1565	-297.84	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null

12690	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白杨线913开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	232.99	91	4035.4	1600	-2102.02	受限	不可开放	内江地调	null
12691	10kV观天线大馈线	高坪电力调度控制中心	观天线913开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	283.03	71	4902	0	612.85	受限	不可开放	南充地调	null
12692	10kV都居线大馈线	高坪电力调度控制中心	都居线922开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	92.34	17	1599.4	14910	-8247.52	受限	不可开放	南充地调	null
12693	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍刘线921开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	187.03	94	3239.4	1060	-1181.71	不受限	不可开放	资阳地调	null
12694	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保园线925开关	保和站	18800	是	400	6928.2	公用	320.32	80	5548	23330	-23335.44	不受限	不可开放	资阳地调	null
12695	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌三线921开关	凌家站	22500	否	264	4572.61	公线	184.28	70	3191.8	1260	-336.45	不受限	不可开放	内江地调	null

12696	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白亭线954开关	白塔站	100000	否	390	6755	公用	137.68	35	2384.7	7100	-3405.2	不受限	不可开放	资阳地调	null
12697	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌邦线931开关	牌楼站	80000	是	482	8348.48	公线	302.22	63	5234.4	19178	-17733.62	受限	不可开放	内江地调	null
12698	10kV中晶二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶二线928开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	479.08	96	8297.6	0	-1369.4	不受限	不可开放	资阳地调	null
12699	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐安一线912开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	392.69	93	6801.4	4930	-5870.14	不受限	不可开放	内江地调	null
12700	10kV庙扶线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙扶线971开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	243.57	111	4218.7	0	-789.24	不受限	不可开放	南充地调	null
12701	10kV保高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保高线922开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公用	275.2	100	4766.4	50	-1005.89	不受限	不可开放	资阳地调	null

12702	10kV白宝 一线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白 宝一线 918开 关	白塔站	100000	是	377	6529.83	公用	217.49	58	3767	5350	-3893.14	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12703	10kV双农 线大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双农线 928开 关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	322.64	76	5588.2	1350	-1076.94	受限	不可开 放	内江 地调	null
12704	10kV观老 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	观老线 914开 关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	245.25	46	4247.8	2225	871.1	受限	不可开 放	南充 地调	null
12705	10kV伍南 线大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV伍 南线 925开 关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	153.46	77	2657.9	3315	-2855.21	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12706	10kV白宝 二线大馈 线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白 宝二线 966开 关	白塔站	100000	是	400	6928.2	公用	121.62	30	2106.4	21500	-18063.84	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12707	10kV八五 线	内江电 力调度 控制中 心	八五线 929开 关	八角井 站	90000	是	283	4901.7	公线	315.8	112	5469.6	3180	-4728.24	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12708	10kV双桥 二线大馈 线	内江电 力调度 控制中 心	双桥二 线924 开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	276.2	65	4783.7	5140	-4062.44	受限	不可开 放	内江 地调	null
12709	10kV松墨 二线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV松 墨二线 926开 关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	504.82	91	8743.5	0	-1094.76	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12710	10kV鸡宏 线大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡 宏线 913开 关	鸡石湾 站	71500	否	210	3637.31	公用	215.57	103	3733.6	315	-775.02	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12711	10kV富三 线	内江电 力调度 控制中 心	富三线 913开 关	富溪站	20000	是	321	5559.88	公线	247.11	77	4279.9	315	-147	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12712	10kV河肖 线大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河肖线 972开 关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	133.61	33	2314.2	3324	-95.64	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12713	10kV龙陈 线大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	龙陈线 925开 关	二龙站 (阆中)	6300	是	100	1732.05	公线	87.48	87	1515.2	0	-129.56	不受 限	不可开 放	南充 地调	null

12714	10kV东孙 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东孙 I 线963 开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	298.85	56	5176.1	15875	-13707.2	受限	不可开 放	南充 地调	null
12715	10kV松百 二线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV松 百二线 913开 关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	506.92	92	8779.8	0	-174.97	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12716	10kV三和 二线大馈 线	内江电 力调度 控制中 心	三和二 线923 开关	三元站	100000	是	400	0	公线	494.32	124	8561.6	0	-3019.04	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12717	10kV松百 一线大馈 线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV松 百一线 911开 关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公线	686.17	124	11885	0	-4235.76	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
12718	10kV西政 线	广安电 力调度 控制中 心	西政线 954开 关	西溪站	160000	是	400	6928.2	公线	175.75	44	3044	3900	-1401.44	不受 限	不可开 放	广安 地调	null
12719	10kV大电 二线	内江电 力调度 控制中 心	大电二 线929 开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	430	102	7240	0	-1681	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

12720	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八火线923开关	八角井站	90000	是	196	3394.82	公线	49.31	25	854	3280	-1418.14	不受限	不可开放	内江地调	null
12721	10kV南阳线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南阳线923开关	南市站	82000	否	276	4780.46	公用	644.61	234	11165	0	-6862.29	不受限	不可开放	资阳地调	null
12722	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌郎线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	279.91	106	4848	2290	-3479.91	不受限	不可开放	内江地调	null
12723	10kV马农线大馈线	内江电力调度控制中心	马农线921开关	马鞍山站	80000	是	316	5473.28	公线	361.81	114	6266.6	1250	-3137.98	不受限	不可开放	内江地调	null
12724	10kV岭池线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭池线915开关	长条岭站(阆中)	16000	否	380.2	6585.26	公线	346.66	91	6004.1	0	-77.37	不受限	不可开放	南充地调	null
12725	10kV桥前线大馈线	广安电力调度控制中心	桥前线954开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	577.37	165	10000	0	-5150.26	不受限	不可开放	广安地调	null

12726	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安石线917开关	安平站(高坪)	14300	是	100	1732.05	公线	102.68	103	1778.4	0	-392.76	不受限	不可开放	南充地调	null
12727	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双马线927开关	双苏站	90000	是	423	7326.57	公线	126.93	30	2198.5	1260	2402.76	受限	不可开放	内江地调	null
12728	10kV双汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉二线922开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	509.91	53	8831.7	4645	-119.12	受限	不可开放	内江地调	null
12729	10kV塘件线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘件线925开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	541.61	98	9380.7	0	-1718.11	不受限	不可开放	南充地调	null
12730	10kV东宾线924大馈线	高坪电力调度控制中心	东宾线924开关	河东站	126000	是	390	6755	公线	213.18	55	3692.3	2120	-408.3	受限	不可开放	南充地调	null
12731	10kV鸡刘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡刘线912开关	鸡石湾站	73500	是	552	9560.92	公用	459.63	83	7960.8	4700	-5012.06	不受限	不可开放	资阳地调	null

12732	10kV岭明线大馈线	广安电力调度控制中心	岭明线918开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	272.56	72	4720.8	1104	-559.37	不受限	不可开放	广安地调	null
12733	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公线	275.36	131	4769.3	875	-2734.45	不受限	不可开放	内江地调	null
12734	10kV星土线	夹江电力调度控制中心	星土线994开关	星和站	100000	否	552.12	9563	公线	451.76	82	7824.4	0	782.3	受限	不可开放	乐山地调	null
12735	10kV星高线大馈线	夹江电力调度控制中心	星高线993开关	星和站	80000	否	400	6928.2	公线	107.8	27	1867.1	0	4368.28	受限	不可开放	乐山地调	null
12736	10kV桥清一线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清一线956开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	393.49	117	6815.3	2100	-3677.58	不受限	不可开放	广安地调	null
12737	10kV朝永线	内江电力调度控制中心	朝永线915开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	146.69	39	2540.6	3900	-1175.17	不受限	不可开放	内江地调	null

12738	10kV星园一线	夹江电力调度控制中心	星园一线961开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	117.07	21	2027.6	0	6577.23	受限	不可开放	乐山地调	null
12739	10kV双贸一线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸一线913开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	270.99	64	4693.6	4793	-2892.69	受限	不可开放	内江地调	null
12740	10kV黄夹一线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄夹一线912开关	黄土埂站	90000	是	552.12	9563	公线	544.92	99	9438	0	-1787.6	不受限	不可开放	乐山地调	null
12741	10kV城夹II回大馈线	夹江电力调度控制中心	城夹二线912开关	城南站	18000	是	373	6460.55	公线	143.79	39	2490.4	0	2678.04	受限	不可开放	乐山地调	null
12742	10kV甘夹一线	夹江电力调度控制中心	甘夹一线911开关	甘霖站	80000	是	380	6581.79	公线	333.33	88	5773.3	0	-507.87	受限	不可开放	乐山地调	null
12743	10kV甘新II回大馈线	夹江电力调度控制中心	甘新II回913开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	286.33	52	4959.3	0	2689.44	受限	不可开放	乐山地调	null

12744	10kV星黄线大馈线	夹江电力调度控制中心	星黄线996开关	星和站	80000	是	481.2	8334.63	公线	519.95	108	9005.6	0	-2337.9	受限	不可开放	乐山地调	null
12745	10kV星叶II回	夹江电力调度控制中心	星叶II回949开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	322.43	75	5584.5	0	1087.36	受限	不可开放	乐山地调	null
12746	10kV星粤线979大馈线	夹江电力调度控制中心	星粤线979开关	星和站	100000	否	600	10392.3	专线	199.72	33	3459.1	0	5893.97	受限	不可开放	乐山地调	null
12747	10kV甘霖线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘霖线925开关	甘霖站	100000	是	552	9560.92	公线	496	90	8591	0	-942	受限	不可开放	乐山地调	null
12748	10kV牌五线	内江电力调度控制中心	牌五线923开关	牌楼站	80000	否	380	6581.79	公线	154.77	41	2680.7	6625	-3382.09	受限	不可开放	内江地调	null
12749	10kV甘威线921大馈线	夹江电力调度控制中心	甘威线921开关	甘霖站	80000	否	278	4815.1	专线	111.07	40	1923.8	0	2409.79	受限	不可开放	乐山地调	null

12750	10kV罗代二线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代二线925开关	梭罗站	18000	是	300	5196.15	公线	234.41	78	4060	600	-503.08	不受限	不可开放	广安地调	null
12751	10kV长会线大馈线	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长乐站	20000	否	398	6893.56	公线	330.01	83	5715.7	3015	-2526.5	受限	不可开放	南充地调	null
12752	10kV城青线大馈线	夹江电力调度控制中心	城青线913开关	城南站	18000	是	373	6460.55	公线	61.17	16	1059.5	0	4108.94	受限	不可开放	乐山地调	null
12753	10kV黄马线前段大馈线	夹江电力调度控制中心	黄马线916开关	黄土埂站	90000	是	335	5802.37	公线	222.52	66	3854	0	787.9	受限	不可开放	乐山地调	null
12754	10kV永顺线大馈线	夹江电力调度控制中心	永顺线915开关	永兴站	10000	否	300	5196.15	公线	232.1	77	4019.9	0	656.63	受限	不可开放	乐山地调	null
12755	10kV大福二线	内江电力调度控制中心	大福二线921开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	418	99	7239	0	-1379	不受限	不可开放	内江地调	null

12756	10kV星园二线	夹江电力调度控制中心	星园二线911开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	26.37	5	456.7	0	8148.13	受限	不可开放	乐山地调	null
12757	10kV甘夹二线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘夹二线924开关	甘霖站	80000	是	380	6581.79	公线	60.46	16	1047.1	0	4218.33	受限	不可开放	乐山地调	null
12758	10kV甘水线914大馈线	夹江电力调度控制中心	甘水线914开关	甘霖站	80000	否	335	5802.37	专线	78.54	23	1360.3	0	3861.83	受限	不可开放	乐山地调	null
12759	10kV永界线大馈线	夹江电力调度控制中心	永界线912开关	永兴站	10000	否	275	4763.14	公线	177.15	64	3068.3	0	1218.53	受限	不可开放	乐山地调	null
12760	10kV双松线	内江电力调度控制中心	双松线918开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	392.16	93	6792.2	5898	-6828.94	受限	不可开放	内江地调	null
12761	10kV花乡一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡一线919开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公线	441.65	80	7649.4	0	13.19	不受限	不可开放	南充地调	null

12762	10kV星粤Ⅱ回999大馈线	夹江电力调度控制中心	星粤Ⅱ回999开关	星和站	80000	否	600	10392.3	专线	241.17	40	4177.1	0	5175.97	受限	不可开放	乐山地调	null
12763	10kV星新二线995大馈线	夹江电力调度控制中心	星新Ⅱ回995开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	31.64	10	548	0	4440.3	受限	不可开放	乐山地调	null
12764	10kV万丁线大馈线	内江电力调度控制中心	万丁线912开关	万里坡站	20500	否	400	6928.2	公线	120.69	30	2090.4	6410	-2265.02	不受限	不可开放	内江地调	null
12765	10kV黄夹二线	夹江电力调度控制中心	黄夹二线922开关	黄土埂站	90000	是	481.17	8334.11	公线	562.7	117	9746	200	-3278.71	不受限	不可开放	乐山地调	null
12766	10kV黄马线（后段）	夹江电力调度控制中心	黄马线（后段）914开关	马村站	6300	是	335	5802.37	公线	199.34	60	3452.5	0	1189.4	受限	不可开放	乐山地调	null
12767	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄高线917开关	黄土埂站	90000	是	400	6928.2	公线	395.42	99	6848.7	0	-1306.14	受限	不可开放	乐山地调	null

12768	10kV甘正线	夹江电力调度控制中心	甘正线923开关	甘霖站	100000	是	510	8833.46	公线	440.56	86	7630	0	-564	受限	不可开放	乐山地调	null
12769	10kV马国线大馈线	内江电力调度控制中心	马国线915开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	340.29	90	5893.9	250	-920.04	不受限	不可开放	内江地调	null
12770	10kV甘鑫线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘鑫线922开关	甘霖站	80000	是	412.8	7149.91	公线	215.47	52	3731.9	0	1988.03	受限	不可开放	乐山地调	null
12771	10kV星白线大馈线	夹江电力调度控制中心	星白线978开关	星和站	80000	否	300	5196.15	公线	359.88	120	6233.1	0	-1556.57	受限	不可开放	乐山地调	null
12772	10kV东城线	内江电力调度控制中心	东城线921开关	东兴站	110000	否	400	6928.2	公线	377.39	94	6536.4	1650	-1951.02	不受限	不可开放	内江地调	null
12773	10kV港开二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开II线925开关	航空港站	100000	否	1000	17320.51	公线	780.46	78	13518	5995	-3924.14	受限	不可开放	南充地调	null

12774	10kV双圣线大馈线	广安电力调度控制中心	双圣线941开关	双河站	200000	否	260	4503.33	公线	271.51	104	4702.6	400	-1049.6	不受限	不可开放	广安地调	null
12775	10kV观镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	170.21	32	2948	1050	3345.9	受限	不可开放	南充地调	null
12776	10kV马水线大馈线	夹江电力调度控制中心	马水线915开关	马村站	6300	否	150	2598.08	公线	51.5	34	891.9	0	1446.37	受限	不可开放	乐山地调	null
12777	10kV双汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉一线911开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	679.89	71	11776	9350	-7768.12	受限	不可开放	内江地调	null
12778	10kV黄松I回大馈线	夹江电力调度控制中心	黄松一线915开关	黄土埂站	90000	否	335	5802.37	公线	0	0	0	0	5222.13	受限	不可开放	乐山地调	null
12779	10kV甘新I回大馈线	夹江电力调度控制中心	甘新I回912开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	572.08	104	9908.4	0	-2259.66	受限	不可开放	乐山地调	null

12780	10kV三内 一线	内江电力调度 控制中心	三内一 线963 开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	417.91	104	7238.2	1250	-2945.64	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12781	10kV星新 一线992 大馈线	夹江电力调度 控制中心	星新 I 回992 开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开 放	乐山 地调	null
12782	10kV永汽 线大馈线	夹江电力调度 控制中心	永汽线 911开 关	永兴站	10000	是	400	6928.2	公线	250.66	63	4341.5	0	1201.06	受限	不可开 放	乐山 地调	null
12783	10kV石顺 线	内江电力调度 控制中心	石顺线 923开 关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	222.55	106	3854.5	2065	-3009.65	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12784	10kV星新 III回998 大馈线	夹江电力调度 控制中心	星新III 回998 开关	星和站	80000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开 放	乐山 地调	null
12785	10kV城夹 I 回大馈 线	夹江电力调度 控制中心	城夹一 线914 开关	城南站	18000	是	373	6460.55	公线	323.79	87	5608	160	-599.56	受限	不可开 放	乐山 地调	null

12786	10kV星叶I回大馈线	夹江电力调度控制中心	星叶 I 回948 开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	447.96	105	7758.7	0	-1086.84	受限	不可开放	乐山地调	null
12787	10kV红雅二线	雅安电力调度控制中心	红雅二线928 开关	红星站	100000	否	0	0	公线	270.48	64	4684.8	2000	-6684.8	不受限	不可开放	雅安地调	null
12788	10kV孔温线	雅安电力调度控制中心	孔温线922开关	孔坪站	10000	否	335	5802.37	公线	170.62	51	2955.2	0	2266.93	受限	不可开放	雅安地调	null
12789	10kV凌黄线	内江电力调度控制中心	凌黄线914开关	凌家站	22500	是	255	4416.73	公线	247.34	97	4283.9	13340	-14090.52	不受限	不可开放	内江地调	null
12790	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	30000	是	321	5559.88	公线	342.22	107	5927.2	0	-1479.3	不受限	不可开放	内江地调	null
12791	10kV龙园二线	雅安电力调度控制中心	龙园二线929 开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	351.17	80	6082.2	0	14.62	不受限	不可开放	雅安地调	null

12792	10kV桥草线	雅安电力调度控制中心	桥草线919开关	板桥站	80000	是	440	7621.02	公线	452.98	103	7845.6	5325	-7073.78	不受限	不可开放	雅安地调	null
12793	10kV东山线	内江电力调度控制中心	东山线928开关	东兴站	100000	是	482	8348.48	公线	359.95	75	6234.3	1450	-1005.52	不受限	不可开放	内江地调	null
12794	10kV东纺线915大馈线	高坪电力调度控制中心	东纺线915开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	301.02	57	5213.7	1950	180.2	受限	不可开放	南充地调	null
12795	10kV永雨一线	雅安电力调度控制中心	永雨一线915开关	永兴站	80000	是	440	7621.02	公线	184.01	42	3187.1	12750	-9840.28	不受限	不可开放	雅安地调	null
12796	10kV堰穆线	雅安电力调度控制中心	堰穆线912开关	大堰站	200400	否	440	7621.02	公线	493.71	112	8551	4730	-6422.08	不受限	不可开放	雅安地调	null
12797	10kV堰均线	雅安电力调度控制中心	堰均线922开关	大堰站	80000	否	440	7621.02	公用	235.98	54	4087.2	2045	-35.38	不受限	不可开放	雅安地调	null

12798	10kV双凤凰线大馈线	内江电力调度控制中心	双凤凰线914开关	双苏站	80000	否	482	8348.48	公线	332.14	69	5752.6	4500	-2738.97	受限	不可开放	内江地调	null
12799	10kV堰江线	雅安电力调度控制中心	堰江线911开关	大堰站	80000	否	440	7621.02	公用	479.15	109	8298.8	7050	-9251.98	不受限	不可开放	雅安地调	null
12800	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三石线928开关	三元站	100000	否	423	7326.57	公线	190.93	45	3306.9	4720	-1432.99	不受限	不可开放	内江地调	null
12801	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双工线925开关	双苏站	80000	是	505	8746.86	公线	451.76	89	7824.4	13412	-14238.91	受限	不可开放	内江地调	null
12802	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌工一线935开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	106.56	22	1845.6	0	5668.03	受限	不可开放	内江地调	null
12803	10kV永雨二线	雅安电力调度控制中心	永雨二线925开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公用	253.35	58	4388.1	8750	-7041.28	受限	不可开放	雅安地调	null

12804	10kV东建 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东建线 923开 关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	234.8	44	4066.8	8950	-5672.9	受限	不可开 放	南充 地调	null
12805	10kV观溪 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	观溪线 911开 关	东观站	20000	是	341	5906.29	公线	233.03	68	4036	4745	-4055.97	受限	不可开 放	南充 地调	null
12806	10kV罾灯 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	罾灯线 938开 关	搬罾	360000	是	335	5802.37	公线	353.75	106	6127	0	-1485.1	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
12807	10kV河长 线	内江电 力调度 控制中 心	河长线 925开 关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	231.71	61	4013.3	2315	-1062.87	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12808	10kV桥香 线	雅安电 力调度 控制中 心	桥香线 918开 关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公用	450.35	102	7800	3115	-4818.18	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
12809	10kV牌科 二线	内江电 力调度 控制中 心	牌科二 线942 开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	255.59	53	4426.8	0	3086.83	受限	不可开 放	内江 地调	null

12810	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安龙线915开关	安平站(高坪)	14300	否	100	1732.05	公线	112.93	113	1956	0	-397.16	不受 限	不可开 放	南充地调	null
12811	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田桥线913开关	田家站	16300	是	316	5473.28	公线	250.77	79	4343.4	3660	-3624.78	不受 限	不可开 放	内江地调	null
12812	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双靖线912开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	251.42	59	4354.6	18260	-16753.34	受限	不可开 放	内江地调	null
12813	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白华线914开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	177.4	89	3072.5	0	45.19	受限	不可开 放	内江地调	null
12814	10kV门园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅱ线943开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	504.22	95	8733.1	13630	-15019.2	受限	不可开 放	南充地调	null
12815	10kV南水线	雅安电力调度控制中心	南水线924开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公用	170.62	39	2955.2	3000	141.62	受限	不可开 放	雅安地调	null

12816	10kV南蜀线	雅安电力调度控制中心	南蜀线918开关	南坝子站	100000	否	210	3637.31	公用	211.66	101	3666	0	-392.42	不受限	不可开放	雅安地调	null
12817	10kV南上线	雅安电力调度控制中心	南上线914开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公用	915.74	273	15861	0	-11218.7	不受限	不可开放	雅安地调	null
12818	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东平一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	360.3	85	6240.4	650	-1029.14	不受限	不可开放	内江地调	null
12819	10kV南前线	雅安电力调度控制中心	南前线964开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公用	413.37	94	7159.6	0	-1062.78	不受限	不可开放	雅安地调	null
12820	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望信线973开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	46.41	8	803.8	3300	5171.33	受限	不可开放	南充地调	null
12821	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌科一线932开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	124.51	26	2156.5	720	4637.13	受限	不可开放	内江地调	null

12822	10kV龙建 线	雅安电 力调度 控制中 心	龙建线 926开 关	龙观站	100000	否	335	5802.37	专用	369.09	110	6392.7	2250	-4000.8	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
12823	10kV牌西 二线	内江电 力调度 控制中 心	牌西二 线946 开关	牌楼站	95000	是	482	8348.48	公线	386.67	80	6697.2	1815	-1833.42	受限	不可开 放	内江 地调	null
12824	10kV塔庙 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔庙线 976开 关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	267.75	45	4637.5	0	9275.13	受限	不可开 放	南充 地调	null
12825	10kV都北 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	都北线 911开 关	都京坝 站	22300	是	398	6893.56	公线	139.57	35	2417.4	0	3097.45	受限	不可开 放	南充 地调	null
12826	10kV东汉 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东汉I线 912开 关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	165.3	31	2863	24730	-20249.1	受限	不可开 放	南充 地调	null
12827	10kV龙康 线	雅安电 力调度 控制中 心	龙康线 913开 关	龙观站	100000	是	430	7447.82	公用	381.75	89	6611.9	2600	-3253.64	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null

12828	10kV龙川线	雅安电力调度控制中心	龙川线971开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公用	416.21	95	7208.8	0	-1111.98	不受限	不可开放	雅安地调	null
12829	10kV孔晏线	雅安电力调度控制中心	孔晏线921开关	孔坪站	10000	否	400	6928.2	公用	379.58	95	6574.4	3150	-3489.02	受限	不可开放	雅安地调	null
12830	10kV界邦路大馈线	天府电力调度控制中心	界邦路943	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	228	57	3949	0	2286.38	受限	不可开放	天府地调	null
12831	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	210	3637.31	公线	215.82	103	3738	1040	-1868.15	不受限	不可开放	内江地调	null
12832	10kV汉政线	雅安电力调度控制中心	汉政线925开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专用	923.79	210	16000	0	-9141.08	不受限	不可开放	雅安地调	null
12833	10kV江加线大馈线	阆中电力调度控制中心	江加线914开关	江南站(阆中)	25000	否	373	6460.55	公线	352.93	95	6112.8	0	-298.31	不受限	不可开放	南充地调	null

12834	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	东兴线938开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	267.75	45	4637.5	0	9275.13	受限	不可开放	南充地调	null
12835	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨河线911开关	杨坡站	10000	否	100	1732.05	公线	65.39	65	1132.6	870	-443.76	不受限	不可开放	内江地调	null
12836	10kV汉梯线	雅安电力调度控制中心	汉梯线963开关	汉碑站	100000	否	385	6668.4	专用	326.54	85	5655.6	0	-320.88	不受限	不可开放	雅安地调	null
12837	10kV汉沙路	雅安电力调度控制中心	汉沙路964开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公用	300.28	68	5200.8	2050	-1153.98	不受限	不可开放	雅安地调	null
12838	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大洲站	80000	否	482	0	公线	242.83	50	4205.8	0	3307.83	受限	不可开放	内江地调	null
12839	10kV都嘉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅱ线925开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	127.03	24	2200.2	0	6061.68	受限	不可开放	南充地调	null

12840	10kV汉黄线	雅安电力调度控制中心	汉黄线936开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专用	381.27	87	6603.6	0	-506.78	不受限	不可开放	雅安地调	null
12841	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松法一线915开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	411.52	43	7127.5	6798	-567.92	不受限	不可开放	内江地调	null
12842	10kV海园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园二线915开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	603.18	101	10447	0	-2202.44	不受限	不可开放	南充地调	null
12843	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥一线917开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	322.17	76	5579.9	7886	-7604.64	受限	不可开放	内江地调	null
12844	10kV多上一线	雅安电力调度控制中心	多上一线912开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公用	737.49	168	12773	0	-5914.38	不受限	不可开放	雅安地调	null
12845	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河郭线914开关	河口站	71500	是	255	4416.73	公线	190.76	75	3304	660	-430.62	不受限	不可开放	内江地调	null

12846	10kV塔前线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔前线929开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	37.56	7	650.6	145	6548.3	受限	不可开放	南充地调	null
12847	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	港环线915开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	263.23	50	4559.2	3000	702.68	受限	不可开放	南充地调	null
12848	10kV万油线	雅安电力调度控制中心	万油线913开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	491.77	164	8517.5	80	-3920.97	不受限	不可开放	雅安地调	null
12849	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永数三线923开关	永兴站	100000	否	300	5196.15	公线	31.9	11	552.5	12000	-7875.97	受限	不可开放	雅安地调	null
12850	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫数一线933开关	卫干桥站	126100	否	300	5196.15	公线	124.13	105	2150	10000	-5323.47	不受限	不可开放	雅安地调	null
12851	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城充线926开关	城西站	100000	否	300	5196.15	公线	158.66	53	2748	8000	-6071.47	受限	不可开放	雅安地调	null

12852	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油印线915手车开关	油墙碓站	12600	否	300	5196.15	公线	196.26	65	3399.3	6450	-5172.77	受限	不可开放	雅安地调	null
12853	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油新线912手车开关	油墙碓站	16300	否	300	5196.15	公线	250.51	84	4338.8	30	307.73	受限	不可开放	雅安地调	null
12854	10kV海孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙一线914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	392.22	66	6793.2	25360	-23908.64	不受限	不可开放	南充地调	null
12855	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永数二线926开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	0.43	214	7.5	0	9207.01	受限	不可开放	雅安地调	null
12856	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永前线914开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	276.68	46	4792.1	1630	2930.97	受限	不可开放	雅安地调	null
12857	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永化线923开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	31.9	5	552.5	2410	6390.57	受限	不可开放	雅安地调	null

12858	10kV牌万 一线	内江电 力调度 控制中 心	牌万一 线913 开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	175.03	36	3031.6	0	4482.03	受限	不可开 放	内江 地调	null
12859	10kV龙石 线911大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	龙石线 911开 关	龙门站	22500	是	380	6581.79	公线	292.86	77	5072.3	160	33.13	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12860	10kV卫雅 五线	雅安电 力调度 控制中 心	卫雅五 线928 开关	卫干桥 站	126100	否	400	6928.2	公线	497.37	124	8614.4	0	-2379.02	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
12861	10kV卫雅 四线	雅安电 力调度 控制中 心	卫雅四 线927 开关	卫干桥 站	126100	否	400	6928.2	公线	432.52	108	7491.2	0	-1255.82	不受 限	不可开 放	雅安 地调	null
12862	10kV牌工 二线	内江电 力调度 控制中 心	牌工二 线943 开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	113.16	23	1959.9	4830	723.73	受限	不可开 放	内江 地调	null
12863	10kV港三 线大馈线 专线	高坪电 力调度 控制中 心	港三线 924开 关	航空港 站	100000	否	530	9179.87	专线	288.98	55	5005.2	2000	1256.68	受限	不可开 放	南充 地调	null

12864	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫雅六线929开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	555.57	139	9622.4	0	-3387.02	不受限	不可开放	雅安地调	null
12865	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫雅九线943开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	609.9	152	10564	0	-4328.12	不受限	不可开放	雅安地调	null
12866	10kV卫新一线	雅安电力调度控制中心	卫新一线981开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	460.74	115	7980	250	-1994.62	不受限	不可开放	雅安地调	null
12867	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八庭线926开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	386.74	97	6698.3	17220	-18375.74	不受限	不可开放	内江地调	null
12868	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万中线921开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	285.68	95	4948	650	-921.47	不受限	不可开放	雅安地调	null
12869	10kV园山线913大馈线	天府电力调度控制中心	园山路913开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	231.41	58	4008	0	2227.38	受限	不可开放	天府地调	null

12870	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前云线914开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	241.88	81	4189.3	2750	-2262.77	不受 限	不可开 放	雅安地调	null
12871	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前卫一线917开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	314.53	105	5447.7	0	-771.17	不受 限	不可开 放	雅安地调	null
12872	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑联线921开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	194.05	76	3360.9	630	-457.52	不受 限	不可开 放	内江地调	null
12873	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前卫二线926开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	298.12	99	5163.5	0	-486.97	不受 限	不可开 放	雅安地调	null
12874	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前数一线961开关	前进站	100000	是	665	11518.14	公线	427.5	64	7404.3	10000	-8189.79	不受 限	不可开 放	雅安地调	null
12875	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌千线911开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	259.93	98	4502	630	-1473.91	不受 限	不可开 放	内江地调	null

12876	10kV园钢路大馈线	天府电力调度控制中心	园钢路912开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	219.86	55	3808	0	2427.38	受限	不可开放	天府地调	null
12877	10kV都华一线	高坪电力调度控制中心	10kV都华Ⅰ线912开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	102.78	19	1780.1	0	6481.78	受限	不可开放	南充地调	null
12878	10kV塔印二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印二线971开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	54.81	10	949.3	0	6394.6	受限	不可开放	南充地调	null
12879	10kV门御线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御线920开关	龙门站	80000	是	398	6893.56	公线	363.68	91	6299	6635	-7419.15	受限	不可开放	南充地调	null
12880	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前江一线918开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	202.5	67	3507.3	1160	9.23	不受限	不可开放	雅安地调	null
12881	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前江二线927开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	92.34	31	1599.4	3360	-282.87	不受限	不可开放	雅安地调	null

12882	10kV东平路大馈线	天府电力调度控制中心	东平路933开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	354.27	89	6136	0	-593.44	不受限	不可开放	天府地调	null
12883	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史寿线913开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	113.48	54	1965.5	2978	-1669.92	不受限	不可开放	内江地调	null
12884	10kV邻川路大馈线	天府电力调度控制中心	邻川路947开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	502.7	126	8706.7	0	-2471.32	不受限	不可开放	天府地调	null
12885	10kV蒙山线	雅安电力调度控制中心	蒙山线925开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	143.35	92	2482.8	11900	-6911.7	不受限	不可开放	雅安地调	null
12886	10kV蒙平线	雅安电力调度控制中心	蒙平线927开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	128.73	187	2229.6	4995	-6.7	不受限	不可开放	雅安地调	null
12887	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东长一线962开关	东兴站	100000	是	374	6477.87	公线	286.52	77	4962.5	1495	-1275.2	不受限	不可开放	内江地调	null

12888	10kV塔中二线	高坪电力调度控制中心	塔中二线972开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	176.24	30	3052.5	0	6222.63	受限	不可开放	南充地调	null
12889	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马联线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	654.61	327	11338	0	-8220.21	不受限	不可开放	雅安地调	null
12890	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红园一线916开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	432.52	144	7491.2	11270	-14084.67	不受限	不可开放	雅安地调	null
12891	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	276.58	92	4790.4	3000	-3113.87	不受限	不可开放	雅安地调	null
12892	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔高线975开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	257.62	43	4461.9	3250	532.66	受限	不可开放	南充地调	null
12893	10kV塔坝二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝II线926开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	164.24	31	2844.6	13470	-8970.7	受限	不可开放	南充地调	null

12894	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红解线914开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	247.11	82	4280	2125	-1728.47	不受限	不可开放	雅安地调	null
12895	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大中线925开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	377.11	89	6531.6	0	-670.34	不受限	不可开放	内江地调	null
12896	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红岗线927开关	红星站	100000	是	300	5196.15	公线	247.58	83	4288	2850	-2981.08	不受限	不可开放	雅安地调	null
12897	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉二线971开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	78.32	20	1356.5	8850	-3971.12	不受限	不可开放	内江地调	null
12898	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城桥路921开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	17.94	4	310.8	0	5924.58	受限	不可开放	雅安地调	null
12899	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望泰线972开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	114.85	19	1989.2	5830	425.36	受限	不可开放	南充地调	null

12900	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城槐线917开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	265.55	66	4599.4	315	1320.98	受限	不可开放	雅安地调	null
12901	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城弓线961开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	201.62	50	3492.1	10480	-7736.72	不受限	不可开放	雅安地调	null
12902	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	262.07	87	4539	125	12.53	不受限	不可开放	雅安地调	null
12903	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈金线922开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	87.73	88	1519.4	0	39.44	不受限	不可开放	南充地调	null
12904	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望源线971开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	573.77	96	9937.7	13770	-15463.14	受限	不可开放	南充地调	null
12905	10kV望庙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙 I 线911 开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	442.93	84	7671.5	49607	-49934.61	受限	不可开放	南充地调	null

12906	10kV门棉 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	门棉二 线921 开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	297.9	58	5159.6	7720	-4929.49	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
12907	10kV棉家 一线	广元电 力调度 控制中 心	棉家一 线915 开关	35kV棉 花站	18600	是	453	7846.19	公线	379.69	84	6576.2	0	-299.25	受限	不可开 放	广元 地调	null
12908	10kV棉家 二线	广元电 力调度 控制中 心	棉家二 线923 开关	35kV棉 花站	18600	是	453	7846.19	公线	407.11	90	7051.1	0	-774.15	受限	不可开 放	广元 地调	null
12909	10kV凉园 二线	广元电 力调度 控制中 心	凉园二 线925 开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	523.49	101	9066.9	0	-1023.26	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12910	10kV史金 线	内江电 力调度 控制中 心	史金线 911开 关	史家站	18000	是	255	4416.73	公线	199.77	78	3460	835	-761.62	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12911	10kV凉园 一线	广元电 力调度 控制中 心	凉园一 线912 开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	567.4	110	9827.3	0	-1783.66	不受 限	不可开 放	广元 地调	null

12912	10kV东园 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东园一 线964 开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	594.23	100	10292	4000	-6047.44	受限	不可开 放	南充 地调	null
12913	10kV牌铁 线(专线)	内江电 力调度 控制中 心	牌铁线 945开 关	牌楼站	80000	否	377	0	专线	63.35	17	1097.3	0	4779.54	受限	不可开 放	内江 地调	null
12914	10kV东园 二线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	东园二 线937 开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	560.69	94	9711.2	0	-1466.64	受限	不可开 放	南充 地调	null
12915	10kV长东 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	长东线 921开 关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	207.7	52	3597.3	2610	-692.45	受限	不可开 放	南充 地调	null
12916	10kV云华 线	广元电 力调度 控制中 心	云华线 933开 关	云盘梁 站	106000	是	484	8383.13	公线	469.17	97	8126	0	-1419.5	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12917	10kV下万 三线	广元电 力调度 控制中 心	下万三 线973 开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	504.09	105	8730.9	0	-1217.27	不受 限	不可开 放	广元 地调	null

12918	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	塔中一线962开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	专线	158.48	27	2744.9	0	5499.66	受限	不可开放	南充地调	null
12919	10kV曾平线	广元电力调度控制中心	曾平线914开关	35kV曾家站	19300	是	264	4572.61	公线	329.45	125	5706	0	-2047.91	不受限	不可开放	广元地调	null
12920	10kV白镇线	内江电力调度控制中心	白镇线911开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	180.98	90	3134.5	1120	-1136.81	受限	不可开放	内江地调	null
12921	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌石线944开关	牌楼站	80000	否	482	0	公线	165.14	34	2860.2	0	4653.43	受限	不可开放	内江地调	null
12922	10kV塔上线	高坪电力调度控制中心	塔上线974开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	158.48	27	2744.9	12090	-2814.87	不受限	不可开放	南充地调	null
12923	10kV烟华线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟华线923开关	烟山站(高坪)	20000	否	338	5854.33	专线	116.24	34	2013.3	0	5267	受限	不可开放	南充地调	null

12924	10kV烟都线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟都线913开关	烟台站(高坪)	20000	否	398	6893.56	公线	10.49	3	181.7	0	6022.5	受限	不可开放	南充地调	null
12925	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港军线921开关	航空港站	100000	否	280	4849.74	专线	115.62	41	2002.6	0	2362.17	受限	不可开放	南充地调	null
12926	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔平线925开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	574.65	104	9953	0	-2290.41	不受限	不可开放	天府地调	null
12927	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下袁一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	310.08	68	5370.5	8050	-6358.93	不受限	不可开放	广元地调	null
12928	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国旭路925开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	419.52	105	7266.1	0	-1030.72	受限	不可开放	天府地调	null
12929	10kV三坝线	广元电力调度控制中心	三坝线923开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	328.12	196	5683.2	0	-3344.83	不受限	不可开放	广元地调	null

12930	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	东果线929开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	241.61	46	4184.6	19690	-16530.7	受限	不可开放	南充地调	null
12931	10kV望天线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	望天线914开关	望城站	113000	否	530	9179.87	专线	116.24	22	2013.3	0	6248.58	受限	不可开放	南充地调	null
12932	10kV郊都线	广元电力调度控制中心	郊都线919开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	364.27	80	6309.2	0	-32.25	不受限	不可开放	广元地调	null
12933	10kV三维线大馈线	内江电力调度控制中心	三维线919开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	42.19	9	730.8	6700	82.83	不受限	不可开放	内江地调	null
12934	10kV上河线	广元电力调度控制中心	上河线916开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	397.55	99	6885.5	0	-603.36	不受限	不可开放	广元地调	null
12935	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大锦线915开关	大方	240000	否	720	12470.77	专线	29.68	4	514	0	10709.69	受限	不可开放	南充地调	null

12936	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔科线918开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	181.21	30	3138.6	0	6136.53	受限	不可开放	南充地调	null
12937	10kV大广线	广元电力调度控制中心	大广线915开关	35kV大石站	20000	否	300	5196.15	专线	259.29	86	4490.9	0	185.63	受限	不可开放	广元地调	null
12938	10kV门钢线大馈线	高坪电力调度控制中心	门钢线912开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	404.73	76	7010	3350	-3016.1	受限	不可开放	南充地调	null
12939	10kV望孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅱ线922开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	434.49	82	7525.4	31210	-31391.5	受限	不可开放	南充地调	null
12940	10kV东王二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王Ⅱ线921开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	168.71	32	2922	0	4421.9	受限	不可开放	南充地调	null
12941	10kV荆开三线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅲ线962开关	荆溪	360000	是	1600	27712.81	公线	623.73	39	10803	25180	-13812.75	受限	不可开放	南充地调	null

12942	10kV万邦线	广元电力调度控制中心	万邦线923开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	435.75	84	7547.2	0	-397.3	不受限	不可开放	广元地调	null
12943	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石玻三线962开关	石燕桥站	125000	是	560	9699.48	专线	530.14	94	7628.2	0	-5122.07	不受限	不可开放	内江地调	null
12944	10kV东劳线大馈线	高坪电力调度控制中心	东劳线961开关	河东站	130000	是	280	4849.74	专线	95.33	34	1651.2	0	2228.59	受限	不可开放	南充地调	null
12945	10kV竹建线	广元电力调度控制中心	竹建线924开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	专线	306.29	102	5305	0	-628.47	不受限	不可开放	广元地调	null
12946	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉鑫线924开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	522.06	115	9042	0	-1980.43	不受限	不可开放	广元地调	null
12947	10kV大山线	广元电力调度控制中心	大山线922	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	259.24	86	4490	3165	-2978.47	受限	不可开放	广元地调	null

12948	10kV塔王 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔王线 953开 关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	221.13	42	3829.9	0	3514	受限	不可开 放	南充 地调	null
12949	10kV门科 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门科线 922开 关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	362.68	68	6281.6	6500	-5437.7	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
12950	10kV塘页 线	隆昌电 力调度 控制中 心	塘页线 921开 关	塘边站	12600	否	300	5196.15	专线	233.4	78	4042.5	0	634.03	受限	不可开 放	内江 地调	null
12951	10kV棉金 线	广元电 力调度 控制中 心	棉金线 922开 关	35kV棉 花站	12600	否	100	1732.05	公线	62.754	56	1086.9	0	-5492.25	受限	不可开 放	广元 地调	null
12952	10kV石玻 一线	隆昌电 力调度 控制中 心	石玻一 线971 开关	石燕桥 站	125000	否	423	7326.57	公线	433.66	103	7511	0	-917.09	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12953	10kV光园 二线大馈 线	嘉陵电 力调度 控制中 心	光园Ⅱ 线927 开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	404.82	73	7011.4	1000	-348.81	不受 限	不可开 放	南充 地调	null

12954	10kV塘雷线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘雷线912开关	塘边站	12600	是	300	5196.15	公线	310.7	104	5381.3	0	-1224.38	受限	不可开放	内江地调	null
12955	10kV塘园线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘园线912开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	公线	152.07	51	2633.9	0	2042.63	受限	不可开放	内江地调	null
12956	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安移线912开关	安平站(高坪)	14300	是	200	3464.1	公线	187.11	94	3240.8	0	-469.52	不受限	不可开放	南充地调	null
12957	10kV棉乡线	广元电力调度控制中心	棉乡线916开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	28.57	29	494.8	0	1064.04	受限	不可开放	广元地调	null
12958	10kV塘庙线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘庙线914开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	公线	332.04	111	5751	0	-1074.47	受限	不可开放	内江地调	null
12959	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南环二线927开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	484.17	107	8385.9	0	-1324.33	不受限	不可开放	广元地调	null

12960	10kV港开 一线大馈 线	高坪电 力调度 控制中 心	港开I线 913开 关	航空港 站	100000	是	1200	20784.61	公线	953.74	79	16519	41490	-41381.11	受限	不可开 放	南充 地调	null
12961	10kV门街 线大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门街线 911开 关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	341.19	64	5909.4	4565	-3130.5	受限	不可开 放	南充 地调	null
12962	10kV圣平 线	隆昌电 力调度 控制中 心	圣平线 925开 关	圣灯站	16300	是	200	3464.1	公线	234.06	117	4053.9	0	-1282.62	受限	不可开 放	内江 地调	null
12963	10kV云光 线	隆昌电 力调度 控制中 心	云光线 914开 关	云顶站	10000	是	205	3550.7	公线	232.71	114	4030.6	430	-1620.04	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
12964	10kV九东 线	广元电 力调度 控制中 心	九东线 912开 关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	414.18	91	7173.6	815	-927.03	不受 限	不可开 放	广元 地调	null
12965	10kV云凤 一线	广元电 力调度 控制中 心	云凤一 线915 开关	云盘梁 站	106000	是	516	8937.38	公线	260.1	50	4504.9	7100	-4455	不受 限	不可开 放	广元 地调	null

12966	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园 I 线916 开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	354.82	67	6145.5	10880	-9681.6	受限	不可开放	南充地调	null
12967	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐隆线925开关	徐家桥站	90000	否	371	6425.91	公线	422.32	114	7314.6	500	-2031.28	不受限	不可开放	内江地调	null
12968	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西线917开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	334.42	83	5792.1	0	-207.97	不受限	不可开放	广元地调	null
12969	10kV郊澈一线	广元电力调度控制中心	郊澈一线915开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	316.88	79	5488.3	0	54.26	不受限	不可开放	广元地调	null
12970	10kV塔电线922大馈线	高坪电力调度控制中心	塔电线925开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	278.37	53	4821.4	13450	-10927.5	受限	不可开放	南充地调	null
12971	10kV烟浸线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟浸线926开关	烟山站(高坪)	20000	否	398	6893.56	公线	184.61	46	3197.4	800	2206.8	受限	不可开放	南充地调	null

12972	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云山线911开关	云顶站	10000	是	200	3464.1	公线	218.71	109	3788	715	-1731.72	不受限	不可开放	内江地调	null
12973	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南虹线962开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	453.86	100	7860.9	0	-799.33	不受限	不可开放	广元地调	null
12974	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉马线918开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	415.24	92	7192	0	-130.43	不受限	不可开放	广元地调	null
12975	10kV平迎线	隆昌电力调度控制中心	平迎线924开关	平安站	71500	是	205	3550.7	公线	174.6	85	3024	150	-333.44	不受限	不可开放	内江地调	null
12976	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都烟线921开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	127.51	32	2208.4	9505	-6198.55	受限	不可开放	南充地调	null
12977	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石黑线915开关	石燕桥站	125000	是	295	5109.55	公线	241.85	82	4188.8	715	-816.16	不受限	不可开放	内江地调	null

12978	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界天线915开关	界市站	10000	是	205	3550.7	公线	234.6	114	4063.3	0	-1222.74	不受限	不可开放	内江地调	null
12979	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	门江线929开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	328.95	62	5697.5	10165	-8518.6	受限	不可开放	南充地调	null
12980	10kV港环二线	高坪电力调度控制中心	港环二线923开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	专线	219.68	37	3804.8	3000	2470.33	受限	不可开放	南充地调	null
12981	10kV港园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园II线926开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	609.5	115	10603	20795	-24053.7	受限	不可开放	南充地调	null
12982	10kV荆开四线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开四线928开关	荆溪	360000	是	1600	27712.81	公线	1013.9	63	17561	17200	-12590.55	不受限	不可开放	南充地调	null
12983	10kV西桥二线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥II线927开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	555.43	100	9620	0	-1957.41	不受限	不可开放	南充地调	null

12984	10kV塔谷线大馈线	天府电力调度控制中心	塔谷线974开关	塔桥	63000	是	550	9526.28	公线	438.8	80	7600	0	21.02	不受限	不可开放	天府地调	null
12985	10kV西带一线大馈线	南充电力调度控制中心	西带一线926开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	230.02	42	3984	5870	-2191.41	不受限	不可开放	南充地调	null
12986	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏池线964开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	291.66	68	5051.6	2500	-848.56	受限	不可开放	宜宾地调	null
12987	10kV鹭油线	宜宾电力调度控制中心	鹭油线661开关	鹭州站	10000	是	380	6581.79	公线	240.37	63	4163.2	0	1102.23	受限	不可开放	宜宾地调	null
12988	10kV鹭学线	宜宾电力调度控制中心	鹭学线662开关	鹭州站	10000	是	360	6235.38	公线	335.94	93	5818.4	0	-830.1	受限	不可开放	宜宾地调	null
12989	10kV官羊路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	否	100	1732.05	公线	346.07	346	5994	0	-4435.16	不受限	不可开放	成都地调	null

12990	10kV鹭场线	宜宾电力调度控制中心	鹭场线655开关	鹭州站	10000	是	310	5369.36	公线	216.07	70	3742.4	0	553.09	受限	不可开放	宜宾地调	null
12991	10kV鹭轴线	宜宾电力调度控制中心	鹭轴线654开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	259.72	65	4498.4	0	1044.16	受限	不可开放	宜宾地调	null
12992	10kV蓉新二线	成都配调	蓉新二线952开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	391.22	83	6776	0	597.34	受限	不可开放	成都地调	null
12993	10kV明石线	宜宾电力调度控制中心	明石线951开关	明威站	10000	是	210	3637.31	公线	210.62	100	3648	0	-738.15	不受限	不可开放	宜宾地调	null
12994	10kV明中线	宜宾电力调度控制中心	明中线953开关	明威站	10000	是	270	4676.54	公线	236.26	88	4092	0	-350.77	不受限	不可开放	宜宾地调	null
12995	10kV洞三线	成都配调	洞三线905开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	380.6	80	6592	0	-37.92	不受限	不可开放	成都地调	null

12996	10kV邱中线642	宜宾电力调度控制中心	邱中线642开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	212.7	79	3684	0	57.23	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
12997	10kV象园线635	宜宾电力调度控制中心	象园线635开关	象鼻站	6300	是	300	5196.15	公线	255.17	85	4419.6	0	-262.68	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
12998	10kV望万路	成都配调	望万路922	望江楼	2*6300 0	否	473	8192.6	专线	550.74	116	9538.8	0	-2165.46	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
12999	10kV宗谊线633	宜宾电力调度控制中心	宗谊线633开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	174.43	83	3021.2	0	-111.35	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13000	10kV元兴路	大邑电力调度控制中心	元兴线912开关	元兴	14500	是	200	3464.1	公线	400	200	6928	0	-4156.72	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13001	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜镇线960开关	孜岩	150000	是	490	8487.05	公线	752.42	154	13032	0	-6242.36	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null

13002	10kV下潭线	成都配调	下潭线910开关	下涧槽	80000	是	473	0	公线	293.76	62	5088	0	1466.08	受限	不可开放	成都地调	null
13003	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福桑线932开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	265.88	89	4605.1	0	71.43	不受限	不可开放	成都地调	null
13004	10kV金家线	成都配调	金家线933开关	金华街	2*50000	否	473	0	专线	1097.5	232	19008	0	-11634.66	不受限	不可开放	成都地调	null
13005	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新敦线911开关	新场	24000	是	400	6928.2	公线	353.26	88	6118.4	0	-575.84	不受限	不可开放	成都地调	null
13006	10kV作清线	成都配调	作清路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	588.45	124	10192	0	-3637.92	不受限	不可开放	成都地调	null
13007	10kV湾世一线	成都配调	湾世一路905开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	719.72	152	12466	0	-5092.16	不受限	不可开放	成都地调	null
13008	10kV解兴二线	大邑电力调度控制中心	解兴二线934开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	545.44	91	9447	0	-1133.16	不受限	不可开放	成都地调	null

13009	10kV城庄I线	宜宾电力调度控制中心	城庄I线659开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	264.33	70	4578.2	800	-112.77	不受 限	不可开 放	宜宾地调	null
13010	10kV猛平线	成都配调	猛平线912开关	猛追湾	2*63000	是	473	0	公线	968.28	205	16771	0	-10216.52	不受 限	不可开 放	成都地调	null
13011	10kV府湾线	成都配调	府湾路915	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	184.85	39	3201.6	0	4171.74	受限	不可开 放	成都地调	null
13012	10kV金语线	宜宾电力调度控制中心	金语线916开关	金沙	2E+06	否	490	8487.05	公线	343	70	5941	0	1698	受限	不可开 放	宜宾地调	null
13013	10kV胜安线	成都配调	胜安线905开关	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	265.27	79	4594.4	1880	-1795.09	不受 限	不可开 放	成都地调	null
13014	10kV柏宁线	宜宾电力调度控制中心	柏宁线973开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	286.99	48	4970.6	0	3343.24	受限	不可开 放	宜宾地调	null

13015	10kV柏汪线	宜宾电力调度控制中心	柏汪线951开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	384.38	78	6657.5	0	980.84	受限	不可开放	宜宾地调	null
13016	10kV云宁线	宜宾电力调度控制中心	云宁线947开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	213.47	44	3697.3	0	3941.04	受限	不可开放	宜宾地调	null
13017	10kV云德线	宜宾电力调度控制中心	云德线970开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	376.57	77	6522.2	0	1116.14	受限	不可开放	宜宾地调	null
13018	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	坪竹线961	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	720.02	167	12471	0	-5767.76	受限	不可开放	宜宾地调	null
13019	10kV子炮路	大邑电力调度控制中心	子炮线995开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	533.09	89	9233.2	0	-919.36	不受限	不可开放	成都地调	null
13020	10kV吊青线	宜宾电力调度控制中心	吊青线959开关	吊黄楼站	80000	是	400	6928.2	公线	397.01	99	6876.2	0	-1333.64	受限	不可开放	宜宾地调	null

13021	10kV晋科线	成都配调	晋科线905开关	晋阳	102000	是	473	8192.6	公线	596.42	126	10330	0	-3775.92	不受限	不可开放	成都地调	null
13022	10kV江刷线	宜宾电力调度控制中心	江刷线681开关	江安站	80000	否	430	7447.82	公线	291.51	68	5049	0	1654.04	受限	不可开放	宜宾地调	null
13023	10kV树桐路	大邑电力调度控制中心	树桐线914开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	592.96	119	10270	0	-2475.78	不受限	不可开放	成都地调	null
13024	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	432.06	108	7483.2	0	-1247.82	不受限	不可开放	成都地调	null
13025	10kV江城线(江安站)	江安电力调度控制中心	江城线622开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	350.68	82	6073.8	0	-115.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13026	10kV楼民线	成都配调	楼民线916	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	488.04	103	8452.8	0	-1079.46	不受限	不可开放	成都地调	null

13027	10kV金恒线	成都配调	金恒线936开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	526.84	111	9124.8	0	-1751.46	不受限	不可开放	成都地调	null
13028	10kV浆旅线	成都配调	浆旅路904	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	409.56	87	7093.6	0	-539.52	不受限	不可开放	成都地调	null
13029	10kV金湖线	宜宾电力调度控制中心	金湖线919开关	金沙	180000	否	490	8487.05	公线	515.99	105	8937	0	-1298.66	受限	不可开放	宜宾地调	null
13030	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	江竹线623开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公用	350.68	82	6073.8	0	-115.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13031	10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	363.27	84	6291.9	0	-333.64	受限	不可开放	宜宾地调	null
13032	10kV树炮路	大邑电力调度控制中心	树炮线942开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	554.62	104	9606	0	-2234.39	不受限	不可开放	成都地调	null

13033	10kV江体 线	江安电 力调度 控制中 心	江体线 683开 关	江安站	2*4000 0	是	430	7447.82	公用	386.92	90	6701.4	0	-743.14	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13034	10kV江欧I 线	江安电 力调度 控制中 心	江欧I线 603开 关	江安站	2*4000 0	是	430	7447.82	公用	102.47	24	1774.8	0	4183.46	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13035	10kV城林 线	宜宾电 力调度 控制中 心	城林线 656开 关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	421.4	98	7298.7	0	-1340.44	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13036	10kV江欧 II线	江安电 力调度 控制中 心	江欧II 线626 开关	江安站	2*4000 0	是	460	7967.43	公用	385.72	84	6680.7	0	-306.76	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13037	10kV江坝 线	江安电 力调度 控制中 心	江坝线 621开 关	江安站	2*4000 0	否	400	6928.2	公用	350.68	88	6073.8	0	161.58	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13038	10kV江环 线	江安电 力调度 控制中 心	江环线 682开 关	江安站	2*4000 0	否	430	7447.82	公用	406.94	95	7048.2	0	-345.16	受限	不可开 放	宜宾 地调	null

13039	10kV江龙线	江安电力调度控制中心	江龙线625开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	385.72	90	6680.7	0	22.34	受限	不可开放	宜宾地调	null
13040	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	422.99	98	7326.2	0	-1367.94	受限	不可开放	宜宾地调	null
13041	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线624开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	376.23	87	6516.3	0	-558.04	受限	不可开放	宜宾地调	null
13042	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江南线606开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	93.64	22	1621.8	0	5081.24	受限	不可开放	宜宾地调	null
13043	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江怡线607开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	363.27	84	6291.9	0	-333.64	受限	不可开放	宜宾地调	null
13044	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水井线903开关	水清站	6300	是	200	3464.1	公用	178.46	89	3091	0	-319.72	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13045	10kV水广线	江安电力调度控制中心	1#变压器901开关	水清站	27300	是	370	6408.59	公用	376.31	102	6517.7	0	-1390.83	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13046	10kV粉嘉线	成都配调	粉嘉路914开关	粉坊堰	3*6300 0	否	473	0	专线	444.18	94	7693.2	0	-319.86	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13047	10kV山旗线	江安电力调度控制中心	山旗线951开关	四面山 站	10000	是	370	6408.59	公用	364.04	98	6305.2	0	-1178.33	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13048	10kV山天线	江安电力调度控制中心	山天线952开关	四面山 站	10000	是	370	6408.59	公用	393.67	106	6818.4	0	-1691.53	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13049	10kV庄苏路	大邑电力调度控制中心	庄苏线920开关	庄园	103000	是	400	6928.2	公线	406.4	102	7038.8	0	-1496.24	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13050	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜会线951开关	孜岩	150000	是	430	7447.82	公线	752.42	175	13032	0	-7073.74	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null

13051	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰安线950开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	287.69	67	4982.8	0	975.46	受限	不可开放	宜宾地调	null
13052	10kV山凤线	江安电力调度控制中心	山凤线953开关	四面山站	10000	是	320	5542.56	公用	393.67	123	6818.4	0	-2384.35	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13053	10kV洞水线	成都配调	洞水路907	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	899.31	190	15576	0	-9021.92	不受限	不可开放	成都地调	null
13054	10kV桐白线	江安电力调度控制中心	桐白线955开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	336.58	89	5829.6	0	-564.17	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13055	10kV桐井线	江安电力调度控制中心	桐井线941开关	桐梓林站	2*50000	是	320	5542.56	公用	411.55	129	7128	0	-2693.95	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13056	10kV蓉西线	成都配调	蓉西路947	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	294.23	62	5096	0	1458.08	受限	不可开放	成都地调	null

13057	10kV猛圣线	成都配调	猛圣路928开关	猛追湾	126000	是	473	0	公线	593.42	125	10278	400	-4123.92	不受限	不可开放	成都地调	null
13058	10kV桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐梓林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	370.53	100	6417.6	0	-649.87	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13059	10kV付大线	江安电力调度控制中心	付大线623开关	付家庙站	4000+6300	是	210	3637.31	公用	268.07	128	4643	0	-1733.15	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13060	10kV解兴一线	大邑电力调度控制中心	解兴一线935开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	523.5	87	9067	0	-753.16	不受限	不可开放	成都地调	null
13061	10KV沙贵路	成都配调	沙贵路945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	595.09	176	10307	0	-5623.54	不受限	不可开放	成都地调	null
13062	10kV浆冠线	成都配调	浆冠路926开关	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	413.56	87	7162.8	0	-608.72	不受限	不可开放	成都地调	null
13063	10kV粉大线	成都配调	粉大路906	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	594.12	126	10290	0	-2916.86	不受限	不可开放	成都地调	null

13064	10kV草优线	成都配调	草优路916	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	485.82	119	8414.4	0	-2038.72	不受限	不可开放	成都地调	null
13065	10kV金竹线	江安电力调度控制中心	金竹线914开关	金钟站	6300	是	260	4503.33	公用	237.18	91	4108	0	-505.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13066	10kV鹭象线	宜宾电力调度控制中心	鹭象线652开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	311.27	78	5391.2	0	151.36	受限	不可开放	宜宾地调	null
13067	10kV鹭金线	宜宾电力调度控制中心	鹭金线664开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	87.99	22	1524	0	4018.56	受限	不可开放	宜宾地调	null
13068	10kV蓉香线	成都配调	蓉香线959开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	625.92	132	10841	0	-3467.56	受限	不可开放	成都地调	null
13069	10kV迎广线921	江安电力调度控制中心	迎广线921开关	迎安站	6300	是	300	5196.15	公用	346.7	116	6004.8	0	-1847.88	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13070	10kV迎石线912	江安电力调度控制中心	迎石线912开关	迎安站	6300	是	400	6928.2	公用	332.06	83	5751.3	0	-208.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13071	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏轻线970开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	306.22	77	5303.8	0	931.58	受限	不可开放	宜宾地调	null
13072	10kV三幸线	成都配调	三幸路920开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	547.21	116	9477.6	0	-2923.52	受限	不可开放	成都地调	null
13073	10kV井华线953线路	江安电力调度控制中心	井华线953开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	227.66	108	3943.1	0	-1033.25	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13074	10kV苏草线	成都配调	苏草线933开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	0	公线	630.89	154	10927	0	-5259.73	不受限	不可开放	成都地调	null
13075	10kV江都线	江安电力调度控制中心	江都线609开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	422.99	98	7326.2	0	-1367.94	受限	不可开放	宜宾地调	null

13076	10kV灯岭线	成都配调	灯岭路923	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受限	不可开放	成都地调	null
13077	10kV南环线	南溪电力调度控制中心	南环线947开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	438.22	102	7590	0	-1631.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13078	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南源线949开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	251.79	59	4361	2000	-402.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13079	10kV南滨线	南溪电力调度控制中心	南滨线963开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	400.35	93	6934	0	-975.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13080	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦复线911开关	悦来	14600	否	200	3464.1	公线	212.01	106	3672	0	-554.31	不受限	不可开放	成都地调	null
13081	10kV南城西线	南溪电力调度控制中心	南城西线966开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	344.17	80	5961	0	-2.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13082	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南紫线967开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	401.44	93	6953	0	-994.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13083	10kV塘勤线	成都配调	塘勤路920	塘坎街	362000	否	409	7084.09	专线	54.1	13	937	0	5438.68	受限	不可开放	成都地调	null
13084	10kV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂昭线949开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	391.36	91	6778.3	0	-820.04	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13085	10kV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂凤线950开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	352.11	82	6098.6	0	-140.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13086	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元上线914开关	元兴	14500	否	200	3464.1	公线	274.36	137	4752	0	-1634.31	不受限	不可开放	成都地调	null
13087	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴兴线953开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	305.62	80	5293.4	0	-27.97	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13088	10kV东镇线	南溪电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	507.85	118	8796	0	-2837.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13089	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东坝线957开关	东风站	40000	是	300	5196.15	公线	279.91	93	4848	0	-691.08	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13090	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	树家线911开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	547.34	109	9480	0	-2551.8	不受限	不可开放	成都地调	null
13091	10kV沈萃路	成都配调	沈萃路952	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	429.84	91	7444.8	0	-71.46	受限	不可开放	成都地调	null
13092	10kV胜污二路	成都配调	胜污二线929开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	383.25	113	6637.9	0	-1373.67	不受限	不可开放	成都地调	null
13093	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大田线632开关	大观站	40000	否	200	3464.1	公线	79.28	40	1373.2	0	1744.49	受限	不可开放	宜宾地调	null

13094	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大台线633开关	大观站	40000	是	200	3464.1	公线	166.56	83	2884.8	0	-113.52	受限	不可开放	宜宾地调	null
13095	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大石线634开关	大观站	81000	是	240	4156.92	公线	103.27	43	1788.6	0	1536.94	受限	不可开放	宜宾地调	null
13096	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子麦线996开关	子龙庙	82000	是	500	8660.25	公线	426.1	85	7380	0	-451.8	不受限	不可开放	成都地调	null
13097	10kV沈满线	成都配调	沈满路950	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	215.13	45	3726	0	3647.34	受限	不可开放	成都地调	null
13098	10kV大立线	南溪电力调度控制中心	大立线635开关	大观站	40000	是	270	4676.54	公线	158.8	59	2750.4	0	990.83	受限	不可开放	宜宾地调	null
13099	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	265.38	54	4596.4	0	2193.24	受限	不可开放	宜宾地调	null

13100	10kV金顾线	宜宾电力调度控制中心	金顾线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	373.2	76	6463.9	0	325.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13101	10kV大刘线	南溪电力调度控制中心	大刘线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	409.64	95	7095	0	-1136.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13102	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线956开关	江南	180000	是	490	8487.05	公线	499.19	102	8646	0	-1856.36	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13103	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金龙线965开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	373.2	76	6463.9	0	325.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13104	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金西线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	487.17	83	8437.8	0	-262.52	受限	不可开放	宜宾地调	null
13105	10kV金雅线	宜宾电力调度控制中心	金雅线978开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	128.8	26	2230.8	0	4558.84	受限	不可开放	宜宾地调	null

13106	10kV黄金线	南溪电力调度控制中心	黄金线628开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	169.13	81	2929.3	0	-19.45	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13107	10kV金会二线	宜宾电力调度控制中心	金会二线962开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	155.14	32	2687.1	0	4102.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13108	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金会一线972开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	86.42	18	1496.8	0	5292.84	受限	不可开放	宜宾地调	null
13109	10kV子潘二线	大邑电力调度控制中心	子潘二线921开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	646.65	108	11200	0	-2886.16	不受限	不可开放	成都地调	null
13110	10kV东蓝线	宜宾电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	384.53	89	6660	0	43.04	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13111	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线956开关	东风站	105000	否	430	7447.82	公线	384.53	89	6660	0	43.04	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13112	10kV府油路	成都配调	府油路933	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	212.77	45	3685.2	0	3688.14	受限	不可开放	成都地调	null
13113	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城环线959	城南	150000	是	650	11258.33	公线	790.42	122	13690	0	-4683.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13114	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	否	600	10392.3	公线	381.96	64	6615.6	0	2737.47	受限	不可开放	宜宾地调	null
13115	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云天线966开关	云台	180000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	0	1490	受限	不可开放	宜宾地调	null
13116	10kV府东线	成都配调	府东路920	府青路	2*50000	是	473	0	公线	362.08	77	6271.2	2775	-2492.12	受限	不可开放	成都地调	null
13117	10kV柏同线	宜宾电力调度控制中心	10kV柏同线949开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	486.66	99	8429	0	-790.66	受限	不可开放	宜宾地调	null

13118	10kV仙镇线	南屏电力调度控制中心	仙镇线942开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	167.74	84	2905.2	0	-133.92	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13119	10kV仙石线	南屏电力调度控制中心	仙石线943开关	宋家站	6300	是	270	4676.54	公用	277.97	103	4814.4	0	-1073.17	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13120	10kV灯榭线	成都配调	灯榭线913开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	493.03	104	8539.2	0	-1165.86	受限	不可开放	成都地调	null
13121	10kV核格线	成都配调	核格线924	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	286.07	60	4954.8	0	2418.54	受限	不可开放	成都地调	null
13122	10kV长留线	南屏电力调度控制中心	长留线952开关	宋家站	6300	是	105	1818.65	公用	119.67	114	2072.6	0	-617.68	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13123	10kV新西I线	宜宾电力调度控制中心	新西I线953开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	492.84	115	8536	0	-2577.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13124	10kV灯万线	成都配调	灯万线912开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	272.63	58	4722	0	2651.34	受限	不可开放	成都地调	null
13125	10kV宋马线	南屏电力调度控制中心	宋马线961开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	166.28	83	2879.9	0	-108.62	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13126	10kV新城I线	宜宾电力调度控制中心	新城I线959开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	363.65	85	6298.5	0	-340.24	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13127	10kV灯青线	成都配调	灯青线907开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	公线	462.12	98	8004	0	-630.66	受限	不可开放	成都地调	null
13128	10kV大凰线	成都配调	大凰线913	大源	146000	否	473	8192.6	专线	517.09	109	8956	0	-1582.66	不受限	不可开放	成都地调	null
13129	10kV新凉线	宜宾电力调度控制中心	新凉线956开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	355.41	83	6155.7	0	-197.44	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13130	10kV宋丘线	南屏电力调度控制中心	宋丘线965开关	宋家站	6300	否	270	4676.54	公用	292.08	108	5058.8	0	-849.91	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13131	10kV安云线	南屏电力调度控制中心	安云线952开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	179.88	90	3115.6	0	-344.32	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13132	10kV沈龙线	成都配调	沈龙路914	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	590.76	125	10232	0	-2858.66	受限	不可开放	成都地调	null
13133	10kV新语线	宜宾电力调度控制中心	新语线932开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	597.74	139	10353	0	-3649.86	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13134	10kV普江线951	宜宾电力调度控制中心	普江线951开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	292.09	94	5059	0	-763.51	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13135	10kV村展线	成都配调	村展线915	新二村	302000	否	473	8192.6	公线	127.66	27	2211	0	5162.34	受限	不可开放	成都地调	null

13136	10kV普冠线	宜宾电力调度控制中心	普冠线953开关	普安站	40000	是	210	3637.31	公线	166.18	79	2878.2	0	31.65	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13137	10kV新牟线	南屏电力调度控制中心	新牟线932开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	174.08	87	3015	0	-243.72	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13138	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天成线677开关	天池站	40000	是	380	6581.79	公线	305.17	80	5285.5	0	-20.07	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13139	10kV解城一线	大邑电力调度控制中心	解城一线938开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	602.18	100	10430	0	-2115.86	不受限	不可开放	成都地调	null
13140	10kV益攀线	成都配调	益攀路907	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	321.85	95	5574.4	0	-895.09	不受限	不可开放	成都地调	null
13141	10kV驷平线	成都配调	驷平路914	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	491.92	104	8520	0	-1965.92	不受限	不可开放	成都地调	null

13142	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天池站	40000	否	300	5196.15	公线	267.9	89	4640	0	36.53	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13143	10kV菜马线	宜宾电力调度控制中心	菜马线653开关	菜坝站	6300	否	210	3637.31	公线	324.39	154	5618.4	0	-2344.82	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13144	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	树王一线943开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	664.16	125	11503	0	-3210.14	不受限	不可开放	成都地调	null
13145	10kV菜五线	宜宾电力调度控制中心	菜五线662开关	菜坝站	6300	是	350	6062.18	公线	345.5	99	5984	0	-1134.26	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13146	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线新956开关	江南	150000	是	330	5715.77	公线	499.19	151	8646	0	-4073.38	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13147	10kV叙古线	宜宾电力调度控制中心	叙古线634开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	400.4	105	6935	0	-1669.57	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13148	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	467.96	94	8105	0	-1176.8	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13149	10kV叙市 线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙市线 641开 关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	363.09	96	6288.8	1000	-2023.37	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13150	10kV叙青 线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙青线 643开 关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	383.37	101	6640	0	-1374.57	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13151	10kV叙月 线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙月线 621开 关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	350.23	81	6066	0	-107.74	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13152	10kV栗小 路	大邑电 力调度 控制中 心	10kV栗 小路 922开 关	栗子坪	48500	否	300	5196.15	公线	424.88	142	7359	0	-2682.47	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13153	10kV益坡 线	成都配 调	益坡路 923	益州	2*5000 0	是	337.7	5849.14	公线	361.43	107	6260	2900	-4480.69	不受 限	不可开 放	成都 地调	null

13154	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙岛线623开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	382.59	89	6626.4	0	76.64	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13155	10kV九星I线	宜宾电力调度控制中心	九星I线621开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	430.68	100	7459.3	0	-1501.04	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13156	10kV青芙路	大邑电力调度控制中心	青芙线923开关	青霞	22000	是	400	6928.2	公线	590.66	148	10230	0	-4687.64	不受限	不可开放	成都地调	null
13157	10kV九广I线	宜宾电力调度控制中心	九广I线622开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	357.55	94	6192.8	0	-927.37	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13158	10kV九长I线	宜宾电力调度控制中心	九长I线624开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	332.82	88	5764.5	1880	-2379.07	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13159	10kV九城I线	宜宾电力调度控制中心	九城I线625开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	630.37	147	10918	0	-4959.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13160	10kV土水路	成都配调	土水路920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	242.03	51	4192	0	3181.34	受限	不可开放	成都地调	null
13161	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九商线626开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	407.47	95	7057.4	0	-1099.14	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13162	10kV九凤线	宜宾电力调度控制中心	九凤线627开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	352.27	82	6101.4	0	-143.14	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13163	10kV树斯一线	大邑电力调度控制中心	树斯一线924开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	592.96	119	10270	0	-2475.78	不受限	不可开放	成都地调	null
13164	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九蜀线628开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	535.56	141	9275.9	0	-4010.47	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13165	10kV九江II线	宜宾电力调度控制中心	九江II线633开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	410.87	108	7116.3	0	-1850.87	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13166	10kV塔成线	成都配调	塔成线928	塔子山	2*50000	是	473	0	公线	417.32	88	7228	0	-673.92	不受限	不可开放	成都地调	null
13167	10kV九长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九长Ⅱ线636开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	337.04	89	5837.5	315	-887.07	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13168	10kV九广Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九广Ⅱ线637开关	九都站	40000	是	300	5196.15	公线	447.2	149	7745.5	0	-3588.58	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13169	10kV九星Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九星Ⅱ线638开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	364.93	85	6320.6	0	-362.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13170	10kV鲁鑫线	宜宾电力调度控制中心	鲁鑫线962开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	557.56	114	9656.9	0	-2018.56	受限	不可开放	宜宾地调	null
13171	10kV鲁柏线	宜宾电力调度控制中心	鲁柏线950开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	306.96	71	5316.5	0	641.76	受限	不可开放	宜宾地调	null

13172	10kV鲁盛线	宜宾电力调度控制中心	鲁盛线951开关	鲁西站	40000	是	550	9526.28	公线	212.29	39	3676.8	0	3944.22	受限	不可开放	宜宾地调	null
13173	10kV鲁竹线	宜宾电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	213.75	53	3702.1	0	1840.46	受限	不可开放	宜宾地调	null
13174	10kV鲁丝线	宜宾电力调度控制中心	鲁丝线953开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	211	53	3654.6	0	1887.96	受限	不可开放	宜宾地调	null
13175	10kV叙鼎线	宜宾电力调度控制中心	叙鼎线622开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	351.48	82	6087.6	0	-129.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13176	10kV塘百线	成都配调	塘百路924	塘坎街	2*180000	是	409	0	公线	179.33	44	3106	0	2561.27	受限	不可开放	成都地调	null
13177	10kV象百路	成都配调	象百路919	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	597.11	126	10342	0	-2968.66	不受限	不可开放	成都地调	null

13178	10kV鲁睦线	宜宾电力调度控制中心	鲁睦线954开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	388.15	90	6722.7	0	-764.44	受限	不可开放	宜宾地调	null
13179	10kV鲁江线	宜宾电力调度控制中心	鲁江线955开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	507.59	118	8791.4	0	-2833.14	受限	不可开放	宜宾地调	null
13180	10kV鲁楠线	宜宾电力调度控制中心	鲁楠线961开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	344.88	86	5973.3	160	-590.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13181	10kV鲁绸线	宜宾电力调度控制中心	鲁绸线963开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	411.28	103	7123.3	0	-1580.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13182	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线922开关	青霞	22000	是	400	6928.2	公线	329.38	82	5704.8	0	-162.24	不受限	不可开放	成都地调	null
13183	10kV叙坪线	宜宾电力调度控制中心	叙坪线637开关	叙南站	50000	是	290	5022.95	公线	361.87	125	6267.6	0	-2249.24	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13184	10kV辰维线	成都配调	辰维路932开关	星辰	2*5000 0+6300 0	是	473	0	公线	496.54	105	8600	0	-2045.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13185	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁赵线966开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	535.26	124	9270.7	0	-3312.44	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13186	10kV鲁桂线	宜宾电力调度控制中心	鲁桂线967开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	505.75	105	8759.6	0	-2108.53	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13187	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	10kVII段旁路926开关	官渡	120000	是	400	6928.2	公线	324.9	81	5627.2	0	-84.64	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13188	10kV鲁坡线	宜宾电力调度控制中心	鲁坡线971开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	348.94	81	6043.7	2500	-2585.44	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13189	10kV鲁学线	宜宾电力调度控制中心	鲁学线968开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	201.05	42	3482.2	2500	668.87	受限	不可开 放	宜宾 地调	null

13190	10kV鲁铁线	宜宾电力调度控制中心	鲁铁线969开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	543.97	111	9421.5	0	-1783.16	受限	不可开放	宜宾地调	null
13191	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城赵线950开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	749.01	156	12973	10050	-16371.73	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13192	10kV元高路	大邑电力调度控制中心	元高线913开关	元兴	14500	是	200	3464.1	公线	400	200	6928	0	-4156.72	不受限	不可开放	成都地调	null
13193	10kV李城线	宜宾电力调度控制中心	李城线622开关	李庄站	31500	是	400	6928.2	公线	400.43	100	6935.5	0	-1392.94	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13194	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子泰一线914开关	子龙庙	82000	否	503	8712.22	专线	466.07	93	8072.4	0	-231.4	不受限	不可开放	成都地调	null
13195	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线953开关	胜天站	31500	是	200	3464.1	公线	245.96	123	4260	0	-1488.72	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13196	10kV大七线	宜宾电力调度控制中心	大七线953开关	大益站	40000	否	310	5369.36	公线	429.13	138	7432.6	0	-2600.18	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13197	10kV大富线	宜宾电力调度控制中心	大富线954开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	261.2	84	4524	0	-228.51	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13198	10kV土兴路用户专线	成都配调	土兴线926开关	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	588.34	124	10190	0	-2816.66	受限	不可开放	成都地调	null
13199	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大岩线956开关	大益站	40000	是	300	5196.15	公线	271.38	90	4700.3	0	-543.38	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13200	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金市线926开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	381.96	89	6615.6	0	-657.34	受限	不可开放	宜宾地调	null
13201	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金学线918开关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	487.17	81	8437.8	0	-123.96	受限	不可开放	宜宾地调	null

13202	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	388.24	90	6724.3	0	-766.04	受限	不可开放	宜宾地调	null
13203	10kV吊大线	宜宾电力调度控制中心	吊大线980开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	302.18	76	5233.8	0	308.76	受限	不可开放	宜宾地调	null
13204	10kV铁凉路	成都配调	铁凉线922开关	铁佛	128000	是	473	8192.6	公线	404.83	86	7011.6	0	-457.52	不受限	不可开放	成都地调	null
13205	10kV马西线	成都配调	马西路945	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	564.41	119	9775.5	0	-2402.16	不受限	不可开放	成都地调	null
13206	10kV吊鹭线	宜宾电力调度控制中心	吊鹭线954开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	227.87	57	3946.7	0	1595.86	受限	不可开放	宜宾地调	null
13207	10kV吊马线	宜宾电力调度控制中心	吊马线953开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	331.96	87	5749.5	0	-484.07	受限	不可开放	宜宾地调	null

13208	10kV树铁线951断路器间隔1	大邑电力调度控制中心	树铁线951开关	大树	120000	是	150	2598.08	专线	340.65	227	5900	0	-3821.54	不受限	不可开放	成都地调	null
13209	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊麦线958开关	吊黄楼站	40000	是	320	5542.56	公线	343.21	107	5944.4	0	-1510.35	受限	不可开放	宜宾地调	null
13210	10kV吊机线	宜宾电力调度控制中心	吊机线978开关	吊黄楼站	40000	是	430	7447.82	公线	303.3	71	5253.1	0	705.16	受限	不可开放	宜宾地调	null
13211	10kV树建一线	大邑电力调度控制中心	树建一线922开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	486.72	97	8430	0	-635.78	不受限	不可开放	成都地调	null
13212	10kV大花线	成都配调	大花路911	大源	2*4000 0+6300 0	否	409	7084.09	专线	621.15	152	10758	0	-4382.62	不受限	不可开放	成都地调	null
13213	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊鼻线976开关	吊黄楼站	6300	是	360	6235.38	公线	267.72	74	4636.9	0	351.4	受限	不可开放	宜宾地调	null

13214	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊沙线975开关	吊黄楼站	40000	是	300	5196.15	公线	82.55	28	1429.8	0	2727.12	受限	不可开放	宜宾地调	null
13215	10kV吊市线	宜宾电力调度控制中心	吊市线957开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	209.94	55	3636.1	0	1629.33	受限	不可开放	宜宾地调	null
13216	10kV吊纸线	宜宾电力调度控制中心	吊纸线973开关	吊黄楼站	105000	是	380	6581.79	公线	106.78	28	1849.5	0	3415.93	受限	不可开放	宜宾地调	null
13217	10kV胜新线	成都配调	胜新路906	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	584.49	173	10123	1580	-7023.99	不受限	不可开放	成都地调	null
13218	10kV玉荣线	成都配调	玉荣线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	499.54	106	8652	0	-2097.92	不受限	不可开放	成都地调	null
13219	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊长线955开关	吊黄楼站	40000	否	270	4676.54	公线	257.76	95	4464.4	0	-255.51	受限	不可开放	宜宾地调	null

13220	10kV方古线	宜宾电力调度控制中心	方古线664开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	380.79	89	6595.2	0	-636.94	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13221	10kV灯迁线	成都配调	灯迁线942开关	圣灯	2*50000	否	409	0	专线	341.78	84	5919.6	0	456.08	受限	不可开放	成都地调	null
13222	10kV方国线	宜宾电力调度控制中心	方国线667开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	400.18	93	6931.2	0	-972.94	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13223	10kV沈品路	成都配调	沈品路945	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	361.45	76	6260.4	0	1112.94	受限	不可开放	成都地调	null
13224	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	705.08	149	12212	0	-4838.66	不受限	不可开放	成都地调	null
13225	10kV方新一线	宜宾电力调度控制中心	方新一线654开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	423.12	98	7328.4	0	-1370.14	不受限	不可开放	宜宾地调	null

13226	10kV方远线	宜宾电力调度控制中心	方远线655开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	346.7	81	6004.8	0	-46.54	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13227	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	595.9	149	10321	0	-4085.62	不受限	不可开放	成都地调	null
13228	10kV金平线	成都配调	金平线907开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	410.81	87	7115.2	0	-561.12	不受限	不可开放	成都地调	null
13229	10kV新滨II线	宜宾电力调度控制中心	新滨II线946开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	361.29	84	6257.6	0	-299.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null
13230	10kV坪凉山	宜宾电力调度控制中心	坪凉山950开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	291.81	68	5054.1	500	404.16	受限	不可开放	宜宾地调	null
13231	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	坪港一线951开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	190.55	44	3300.4	0	2657.86	受限	不可开放	宜宾地调	null

13232	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新丰线914开关	新场	24000	否	200	3464.1	公线	204.05	102	3534.2	0	-416.51	不受限	不可开放	成都地调	null
13233	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	坪大线952开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	361.06	84	6253.6	0	-295.34	受限	不可开放	宜宾地调	null
13234	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	坪烤线987开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	709.12	165	12282	0	-6323.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13235	10kV白象线	成都配调	白象路923	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	478.68	101	8290.8	0	-917.46	不受限	不可开放	成都地调	null
13236	10kV三卓线大馈线	成都配调	三卓线930	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	200.09	42	3465.6	0	3907.74	受限	不可开放	成都地调	null
13237	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	坪龙线955开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	396.69	92	6870.7	0	-912.44	受限	不可开放	宜宾地调	null

13238	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	坪黄二线956开关	沙坪站	40000	是	420	7274.61	公线	262.22	62	4541.6	0	1278.09	受限	不可开放	宜宾地调	null
13239	10kV坪顾线	宜宾电力调度控制中心	坪顾线959开关	沙坪站	40000	是	500	8660.25	公线	190.55	38	3300.4	0	3627.8	受限	不可开放	宜宾地调	null
13240	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	坪邦线980开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	719.32	167	12459	0	-5755.56	受限	不可开放	宜宾地调	null
13241	10kV丰龙线	宜宾电力调度控制中心	10kV丰龙线959开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	289.52	67	5014.4	0	943.86	受限	不可开放	宜宾地调	null
13242	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子青线908开关	子龙庙	82000	是	600	10392.3	公线	536.95	89	9300	0	-986.16	不受限	不可开放	成都地调	null
13243	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	坪理线981开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	711.93	166	12331	0	-6372.44	受限	不可开放	宜宾地调	null

13244	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	坪华线982开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	711.93	166	12331	0	-6372.44	受限	不可开放	宜宾地调	null
13245	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	坪港二线983开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	716.51	167	12410	0	-6451.64	受限	不可开放	宜宾地调	null
13246	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	坪黄一线986开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	717.21	179	12422	0	-6879.44	受限	不可开放	宜宾地调	null
13247	10kV三荷线	成都配调	三荷路922开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	375.59	79	6505.2	0	48.88	受限	不可开放	成都地调	null
13248	10kV槐下线	成都配调	槐下线951开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	607.48	128	10522	0	-3967.52	不受限	不可开放	成都地调	null
13249	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	坪黄四线990开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	715.1	166	12386	0	-6427.24	受限	不可开放	宜宾地调	null

13250	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	坪科线993开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	720.02	167	12471	0	-5767.76	受限	不可开放	宜宾地调	null
13251	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	121.29	25	2100.8	0	5537.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13252	10kV坪构线	宜宾电力调度控制中心	坪构线957开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	396.69	81	6870.7	0	767.64	受限	不可开放	宜宾地调	null
13253	10kV坪泰线	宜宾电力调度控制中心	坪泰线988开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	715.1	146	12386	0	-4747.16	受限	不可开放	宜宾地调	null
13254	10kV坪领线	宜宾电力调度控制中心	坪领线991开关	沙坪站	40000	否	320	5542.56	公线	224	70	3880	0	540	受限	不可开放	宜宾地调	null
13255	10kV坪浙线	宜宾电力调度控制中心	坪浙线989开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	720.02	167	12471	2000	-7767.76	受限	不可开放	宜宾地调	null

13256	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	121.29	25	2100.8	0	5537.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13257	10kV象和二线	成都配调	象和二线923开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	597.34	126	10346	0	-2972.66	不受限	不可开放	成都地调	null
13258	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金华线971开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	94.22	19	1631.9	0	5157.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13259	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金宝线963开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	143.89	29	2492.1	0	4297.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13260	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	坪云线953开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	170.51	35	2953.3	0	4685.04	受限	不可开放	宜宾地调	null
13261	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	坪庙线997开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	493.85	115	8553.5	0	-2595.24	受限	不可开放	宜宾地调	null

13262	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	坪电线996开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	113.26	28	1961.7	0	3580.86	受限	不可开放	宜宾地调	null
13263	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金庙线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	222.58	45	3855.1	0	2934.54	受限	不可开放	宜宾地调	null
13264	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	坪岛线985开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	716.51	167	12410	0	-6451.64	受限	不可开放	宜宾地调	null
13265	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏兴一线943开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	443.01	103	7673	0	-1714.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13266	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏园一线944开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	132.26	31	2290.8	0	3667.46	受限	不可开放	宜宾地调	null
13267	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏港一线946开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	444.31	103	7695.5	0	-992.46	受限	不可开放	宜宾地调	null

13268	10kV柏沙 一线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏沙一 线945 开关	柏树林 站	50000	是	600	10392.3	公线	274.32	46	4751.2	0	3562.64	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13269	10kV胜博 线	成都配 调	胜博路 950	胜利	2*4000 0	否	337.7	5849.14	专线	337.77	100	5850.1	0	-585.87	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13270	10kV柏坪 一线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏坪一 线952 开关	柏树林 站	50000	是	400	6928.2	公线	127.79	32	2213.4	0	3329.16	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13271	10kV柏园 二线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏园二 线967 开关	柏树林 站	50000	是	400	6928.2	公线	406.17	102	7034.8	0	-1492.24	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13272	10kV柏港 二线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏港二 线969 开关	柏树林 站	50000	否	400	6928.2	公线	312.18	78	5406.9	0	828.48	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13273	10kV柏沙 二线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏沙二 线968 开关	柏树林 站	50000	是	400	6928.2	公线	312.18	78	5406.9	0	135.66	受限	不可开 放	宜宾 地调	null

13274	10kV时设 二线	宜宾电 力调度 控制中 心	时设二 线976 开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	856.84	107	14840	0	-2369.63	不受 限	不可开 放	宜宾 地调	null
13275	10kV辰五 线	成都配 调	辰五路 931开 关	星辰	2*5000 0+6300 0	是	473	0	公线	401.39	85	6952	0	-397.92	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13276	10kV柏坪 二线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏坪二 线971 开关	柏树林 站	50000	是	400	6928.2	公线	306.22	77	5303.8	0	238.76	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13277	10kV柏周 线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏周线 954开 关	柏树林 站	50000	否	430	7447.82	公线	406.17	94	7034.8	0	-331.76	受限	不可开 放	宜宾 地调	null
13278	10kV树宏 二线	大邑电 力调度 控制中 心	树宏二 线932 开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	492.49	98	8530	0	-735.78	不受 限	不可开 放	成都 地调	null
13279	10kV柏天 线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏天线 948开 关	柏树林 站	50000	否	430	7447.82	公线	169.32	39	2932.6	0	3770.44	受限	不可开 放	宜宾 地调	null

13280	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏正线972开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	410.57	95	7111	0	-1152.74	受限	不可开放	宜宾地调	null
13281	10kV胜印线	成都配调	胜印路913	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	831.41	246	14400	0	-9135.77	不受限	不可开放	成都地调	null
13282	10kV槐隆线	成都配调	槐隆路958	槐树店	102000	否	473	8192.6	专线	477.37	101	8268	0	-894.66	不受限	不可开放	成都地调	null
13283	10kV府双线	成都配调	府双路922	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	289.4	61	5012.4	0	1541.68	受限	不可开放	成都地调	null
13284	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙工一路908开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	493.65	89	8550.1	0	-901.36	不受限	不可开放	德阳地调	null
13285	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东城三路910开关	东北站	71500	是	320	5542.56	公用	426.56	133	7388.1	0	-2954.05	不受限	不可开放	德阳地调	null

13286	10kV绵春路	绵竹电力调度控制中心	绵春路901开关	绵竹站	100000	否	380	6581.79	专线	355.25	93	6153	0	-229.39	不受限	不可开放	德阳地调	null
13287	10kV泉工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工二线924开关	福泉站	40	否	406	7032.13	公用	438.85	108	7600.8	0	-1271.88	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13288	10kV塘东一线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘东一线927开关	塘汛站	31.5	否	400	6928.2	公用	527.94	132	9144	2000	-4908.62	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13289	10kV谷阎线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷阎线923开关	丰谷	150	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	受限	不可开放	绵阳地调	null
13290	10kV西大线大馈线	南充电力调度控制中心	西大线916开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	447.8	81	7755.9	800	-893.31	不受限	不可开放	南充地调	null
13291	10kV光园三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园三路914开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	531.41	96	9204	0	-1555.26	不受限	不可开放	德阳地调	null

13292	10kV泉镇 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	泉镇Ⅱ 线927 开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	399.39	72	6917.4	0	745.19	受限	不可开 放	南充 地调	null
13293	10kV泉西 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	泉西Ⅰ 线914 开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	242.66	44	4202.9	800	2659.69	受限	不可开 放	南充 地调	null
13294	10kV泉西 二线923 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉西Ⅱ 线923 开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	301.48	55	5221.6	1250	1190.99	受限	不可开 放	南充 地调	null
13295	10kV富五 路	绵竹电 力调度 控制中 心	富五路 901开 关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	334.87	106	5800	0	-1407.52	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13296	10kV泉君 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	泉君Ⅰ 线915 开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	300.07	54	5197.2	0	2465.39	受限	不可开 放	南充 地调	null
13297	10KV凤广 一线	乐山电 力调度 控制中 心	凤广一 线914 开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	352.83	80	6111.1	0	-14.28	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13298	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	457.21	87	7918.8	0	-616.47	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13299	10kV泉境线大馈线	南充电力调度控制中心	泉境线926开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	332.47	60	5758.4	500	2362.02	受限	不可开放	南充地调	null
13300	10kV泉华二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅱ线922开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	415.94	75	7204.1	13145	-12686.51	受限	不可开放	南充地调	null
13301	10kV凤时二线	乐山电力调度控制中心	凤时二线926开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	419.14	95	7259.5	0	-400.58	不受限	不可开放	乐山地调	null
13302	10kV泉道线大馈线	南充电力调度控制中心	泉道线916开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	公线	162.15	29	2808.5	20050	-14238.08	受限	不可开放	南充地调	null
13303	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅰ线963开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	公线	410.97	74	7118	0	1502.42	受限	不可开放	南充地调	null

13304	10kV北华 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北华 I 回911 开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	511.73	79	8863.2	1250	-1161.96	受限	不可开 放	南充 地调	null
13305	10kV永时 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	永时线 934开 关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	500	95	8660	1800	0	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13306	10kV双普 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	双普一 线957 开关	双碑站	50	是	552	9560.92	公用	503.1	91	8713.7	0	-1064.96	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13307	10kV石镇 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	石镇线 913开 关	玉河站	4	否	200	3464.1	公用	189.8	95	3287.3	0	-169.61	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13308	10kV凤油 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	凤油线 924开 关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	126.56	23	2192	0	6428.42	受限	不可开 放	南充 地调	null
13309	10kV凤医 一线大馈 线专线	南充电 力调度 控制中 心	凤医一 线917 开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	377.93	68	6545.7	2500	-425.28	受限	不可开 放	南充 地调	null

13310	10kV北平 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北平 I 回921 开关	北湖站	80000	是	553	9578.24	公线	306.03	55	5300.4	0	2362.19	受限	不可开 放	南充 地调	null
13311	10kV凤三 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	凤三 I 线964 开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	461.6	83	7994.9	2150	-2482.31	受限	不可开 放	南充 地调	null
13312	10kV凤三 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	凤三 II 线971 开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	323.08	58	5595.8	620	1446.79	受限	不可开 放	南充 地调	null
13313	10kV凤任 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	凤任线 919开 关	舞凤站	100000	是	646	11189.05	公线	520.44	81	9014	2650	-2712.76	受限	不可开 放	南充 地调	null
13314	10kV兴玉 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	兴玉线 912开 关	兴隆站	8	是	300	5196.15	公用	311.67	104	5398.1	0	-1241.18	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13315	10kV凤明 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	凤明线 928开 关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	226.76	41	3927.4	0	4693.02	受限	不可开 放	南充 地调	null

13316	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	274.57	50	4755.5	0	2907.09	受限	不可开放	南充地调	null
13317	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北周二回912开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	314	49	5438.4	2600	912.84	受限	不可开放	南充地调	null
13318	10kV白化二路	绵竹电力调度控制中心	白化二路904开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	574.52	104	9950.7	0	-1345.87	不受限	不可开放	德阳地调	null
13319	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光园六路932开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	467.34	117	8094.4	0	-2551.84	不受限	不可开放	德阳地调	null
13320	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环一线911开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	407.89	77	7064.6	8340	-8102.27	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13321	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高圣线914开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	587.17	111	10170	4065	-6932.37	受限	不可开放	绵阳地调	null

13322	10kV凤春线大馈线	南充电力调度控制中心	凤春线918开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	318.86	58	5522.7	0	3097.72	受限	不可开放	南充地调	null
13323	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅱ线923开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	343.77	62	5954.1	630	1078.49	受限	不可开放	南充地调	null
13324	10kV城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅰ线913开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	400.51	72	6936.8	2500	-1774.21	不受限	不可开放	南充地调	null
13325	10kV钓茅线975大馈线	乐山电力调度控制中心	钓茅线975开关	钓鱼台站	110000	是	350	6062.18	公线	326.56	93	5656	0	-806.26	不受限	不可开放	乐山地调	null
13326	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通一线913开关	园艺站	50	否	527	9127.91	公用	430.98	82	7464.5	3000	-2249.38	受限	不可开放	绵阳地调	null
13327	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	江香线931开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	106.99	19	1853	0	6767.42	受限	不可开放	南充地调	null

13328	10kV光园九路	绵竹电力调度控制中心	光园九路931开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公线	325.64	81	5640	0	-97.4	不受限	不可开放	德阳地调	null
13329	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱青路918开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	844.36	141	14624	0	-6310.56	不受限	不可开放	德阳地调	null
13330	10kV城藏线大馈线	南充电力调度控制中心	城藏线922开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	557.17	101	9650.2	0	-1987.61	不受限	不可开放	南充地调	null
13331	10kV江中一线大馈线	南充电力调度控制中心	江中 I 线916开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	338.54	61	5863.5	9130	-7330.91	受限	不可开放	南充地调	null
13332	10kV泉麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉麻线927开关	福泉站	40	是	406	7032.13	公用	326.21	80	5649.9	0	-24.2	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13333	10kV刘梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘梓线913开关	刘家站	6.3	是	200	3464.1	公用	183.8	92	3183.5	0	-412.22	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13334	10kV星育二线大馈线	南充电力调度控制中心	星育II线927开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	110.39	20	1912	9660	-3909.41	不受限	不可开放	南充地调	null
13335	10kV星文一线大馈线	南充电力调度控制中心	星文I线919开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	458.16	83	7935.3	0	-272.71	不受限	不可开放	南充地调	null
13336	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开I线912开关	潞溪站	13000	是	553	9578.24	公线	336.7	61	5831.6	3460	-1629.01	受限	不可开放	南充地调	null
13337	10kV寿镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	寿镇路926开关	寿丰	722000	是	600	10392.3	公线	469.8	78	8136.9	13250	-4936.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
13338	10kV泰沙路922大馈线	德阳电力调度控制中心	泰沙路922开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	520.21	87	9010.1	0	-696.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13339	10kV星南一线大馈线	南充电力调度控制中心	星南I线925开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	468.71	85	8118	800	-1255.41	不受限	不可开放	南充地调	null

13340	10kV星涪 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	星涪 I 线949 开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	407.88	74	7064.4	630	-31.81	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13341	10kV星涪 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	星涪 II 线948 开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	323.49	58	5602.8	4280	-2220.21	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13342	10kV江周 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江周 I 线913 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	258.29	47	4473.5	0	3189.09	受限	不可开 放	南充 地调	null
13343	10kV江周 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江周 II 线925 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	200.75	36	3477	0	4185.59	受限	不可开 放	南充 地调	null
13344	10kV拱孟 路923大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	拱孟路 923开 关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	518.16	86	8974.5	2000	-2660.66	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13345	10kV江仪 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江仪 I 线911 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	264.75	48	4585.5	0	3077.09	受限	不可开 放	南充 地调	null

13346	10kV江西 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江西 I 线914 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	76.87	14	1331.4	0	6331.19	受限	不可开 放	南充 地调	null
13347	10kV石韶 二路936 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石韶二 路936 开关	石亭江 站	102000	是	575	9959.29	公线	510.46	89	8841.2	0	-873.77	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13348	10kV江泰 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江泰 I 线919 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	162.88	29	2821.1	0	4841.49	受限	不可开 放	南充 地调	null
13349	10kV江泰 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江泰 II 线929 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	118.89	21	2059.2	0	5603.39	受限	不可开 放	南充 地调	null
13350	10kV江三 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江三 I 线917 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	424.64	77	7354.8	11150	-10842.21	受限	不可开 放	南充 地调	null
13351	10KV三友 二线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	三友二 线908 开关	三元站	40	否	600	10392.3	公线	50.58	8	876	0	8477.07	受限	不可开 放	绵阳 地调	null

13352	10kV仙城线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城线929开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	428.87	75	7428	500	-43.7	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13353	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南一路912开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	828.51	138	14350	12000	-18035.96	不受限	不可开放	德阳地调	null
13354	10kV江龙线大馈线	南充电力调度控制中心	江龙线910开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	166.6	30	2885.5	0	5734.92	受限	不可开放	南充地调	null
13355	10kV车环一线	乐山电力调度控制中心	车环一线911开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	465.81	106	8067.9	0	-1208.98	不受限	不可开放	乐山地调	null
13356	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石环一路951开关	石亭江站	102000	是	646	11189.05	公线	162.07	25	2807	15000	-8855.76	不受限	不可开放	德阳地调	null
13357	10kV江国一线大馈线	南充电力调度控制中心	江国一线942开关	滨江站	113000	否	646	11189.05	公线	436.68	68	7563.3	1000	1506.84	受限	不可开放	南充地调	null

13358	10kV江国二线大馈线	南充电力调度控制中心	江国二线932开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	112.7	20	1952	7960	-1291.58	受限	不可开放	南充地调	null
13359	10kV新永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永四线901开关	新皂站	31.5	是	352	6096.82	公用	282.51	80	4893.1	0	-15.64	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13360	10kV北周一线大馈线	南充电力调度控制中心	北周一回913开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	399.35	62	6916.8	1600	434.44	受限	不可开放	南充地调	null
13361	10kV北邮线大馈线	南充电力调度控制中心	北邮线926开关	北湖站	103000	否	553	9578.24	专线	99.63	18	1725.6	1430	5464.82	受限	不可开放	南充地调	null
13362	10kV北五二线大馈线	南充电力调度控制中心	北五II回927开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	411.82	64	7132.8	1880	-61.56	受限	不可开放	南充地调	null
13363	10kV北土二线大馈线	南充电力调度控制中心	北土II回925开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	491.09	89	8505.6	3425	-4268.01	受限	不可开放	南充地调	null

13364	10kV北土 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北土 I 回923 开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	456.44	83	7905.6	500	-743.01	受限	不可开 放	南充 地调	null
13365	10kV北平 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北平 II 回915 开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	247.9	45	4293.6	800	2568.99	受限	不可开 放	南充 地调	null
13366	10kV园济 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	园济线 923开 关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	455.78	86	7894.1	0	-591.77	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13367	10kV黄屏 二路929 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄屏二 路929 开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	410.51	68	7110	0	1203.84	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13368	10kV北华 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北华 II 回914 开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	571.11	88	9891.6	3800	-4740.36	受限	不可开 放	南充 地调	null
13369	10kV北桂 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北桂 II 回922 开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	446.47	81	7732.8	1945	-2015.21	受限	不可开 放	南充 地调	null

13370	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八塑路921开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	408.06	91	7067.6	0	-52.79	受限	不可开放	德阳地调	null
13371	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅱ线929开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	518.56	80	8981.4	11510	-11540.16	受限	不可开放	南充地调	null
13372	10KV车建Ⅰ回	乐山电力调度控制中心	车建一线927开关	车子站	110000	是	400	6928.2	公线	430.85	108	7462.3	0	-1919.74	不受限	不可开放	乐山地调	null
13373	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环三线905开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	427.51	81	7404.5	0	-102.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13374	10kV八环二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	八环二路926开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	630.31	140	10917	0	-4681.52	受限	不可开放	德阳地调	null
13375	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣二线943开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	340.59	62	5899	0	1763.59	受限	不可开放	南充地调	null

13376	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆影线925开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	公线	518.2	94	8975.3	4600	-4954.88	受限	不可开放	南充地调	null
13377	10kV八航二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	八航二路925开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	70.62	16	1223.1	0	5012.28	受限	不可开放	德阳地调	null
13378	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪职线922开关	潞溪站	13000	是	553	9578.24	专线	52.12	9	902.8	0	6759.79	受限	不可开放	南充地调	null
13379	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇 I 线911开关	潞溪站	13000	是	423	7326.57	公线	317.68	75	5502.2	2090	-1730.94	受限	不可开放	南充地调	null
13380	10kV南州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州二线922开关	南塔站	31.5	是	569	9855.37	公用	544.79	96	9435.8	0	-1551.5	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13381	10kV天所一二路912大馈线	德阳电力调度控制中心	天所一二路912开关	天元站旧（退运）	65000	是	552	9560.92	公线	160.22	29	2775	23695	-16046.26	不受限	不可开放	德阳地调	null

13382	10kV芦茵线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦茵线914开关	芦溪站	16300	否	553	9578.24	专线	58.46	11	1012.6	0	8583.92	受限	不可开放	南充地调	null
13383	10kV南世路924大馈线	德阳电力调度控制中心	南世路924开关	城南站	90000	是	600	10392.3	公线	232.45	39	4026.1	12530	-4216.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
13384	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石新一路914开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	541.4	98	9377.1	13975	-15703.36	不受限	不可开放	德阳地调	null
13385	10kV辉永线大馈线	南充电力调度控制中心	辉永线922开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	89.3	41	1546.7	2060	-177.24	受限	不可开放	南充地调	null
13386	10kV庐龙二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙二路923开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	556	101	9630	7560	88.74	不受限	不可开放	德阳地调	null
13387	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工三线932开关	御营站	50	是	580	10045.89	公用	509.06	88	8816.9	810	-1590.19	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13388	10kV辉双线大馈线	南充电力调度控制中心	辉双线915开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	172.62	78	2989.8	715	-275.34	受限	不可开放	南充地调	null
13389	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨耐路928开关	杨嘉站	50000	是	510	8833.46	公线	315.99	62	5473	1950	-356.23	不受限	不可开放	德阳地调	null
13390	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清镇路915开关	清平站	31500	是	575	9959.29	公线	532	93	9214.2	6595	-7841.77	不受限	不可开放	德阳地调	null
13391	10kV天缆路925大馈线	德阳电力调度控制中心	天缆路925开关	天元站旧（退运）	63000	是	510	8833.46	专线	445.84	87	7722	8050	-8705.23	不受限	不可开放	德阳地调	null
13392	10kV斑车一线	乐山电力调度控制中心	斑车一线917开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	335.52	88	5811.2	0	-545.77	不受限	不可开放	乐山地调	null
13393	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教二线926开关	园艺站	50	否	600	10392.3	公用	456.88	76	7913.1	800	639.97	受限	不可开放	绵阳地调	null

13394	10kV小笔二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小笔二线912开关	小枳站	40	否	704	12193.64	公线	285.01	40	4936.3	0	6037.98	受限	不可开放	绵阳地调	null
13395	10kV斑城一线	乐山电力调度控制中心	斑城一线915开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	456.02	120	7898.3	0	-2632.87	不受限	不可开放	乐山地调	null
13396	10kV风糖路921大馈线	德阳电力调度控制中心	风糖路921开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	457.58	80	7925.2	15940	-7972.57	不受限	不可开放	德阳地调	null
13397	10kV新麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新麻线918开关	新皂站	31.5	否	358	6200.74	公用	572.36	160	9913.2	1000	-5332.53	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13398	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城冯线913开关	城南站(蓬安)	113000	否	270	4676.54	公线	268.98	100	4658.8	0	-449.91	不受限	不可开放	南充地调	null
13399	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏乡路911开关	柏隆站	18300	是	231	4001.04	公线	268.82	116	4656	625	-2080.17	不受限	不可开放	德阳地调	null

13400	10kV斑滢 二线	乐山电 力调度 控制中 心	斑滢二 线922 开关	斑竹湾 站	100000	否	440	7621.02	公线	474.83	108	8224	0	-1365.08	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13401	10kV三港 线专线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	三港线 927开 关	三元站	80000	是	590	10219.1	公线	61.2	10	1060	0	7115.28	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13402	10kV石耐 路926大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石耐路 926开 关	石亭江 站	102000	是	552	9560.92	公线	302.69	55	5242.6	8300	-5893.86	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13403	10kV杨楠 路	德阳电 力调度 控制中 心	杨楠路 927开 关	杨嘉站	50000	是	552	9560.92	公线	251.67	46	4359	3600	-310.26	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13404	10kV斑欧 一线	乐山电 力调度 控制中 心	斑欧一 线962 开关	斑竹湾 站	100000	否	440	7621.02	公线	394.23	90	6828	0	30.92	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13405	10kV石天 二路924 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石天二 路924	石亭江 站	102000	是	552	9560.92	公线	459.84	83	7964.4	15015	-15330.66	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13406	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德东路954开关	德阳站新	103000	是	575	9959.29	公线	286.42	50	4960.8	9500	-6493.37	不受限	不可开放	德阳地调	null
13407	10kV斑沫二线	乐山电力调度控制中心	斑沫二线921开关	斑竹湾站	100000	是	300	5196.15	公线	270.55	90	4686	0	-529.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13408	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工一线919开关	福泉站	40	否	406	7032.13	公用	613.65	151	10629	125	-4424.58	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13409	10kV北香线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北香线911开关	城北站(蓬安)	71500	是	599	10374.98	公线	501.51	84	8686.1	0	-386.12	不受限	不可开放	南充地调	null
13410	10kV斑车二线	乐山电力调度控制中心	斑车二线928开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	323.72	85	5606.9	0	-341.47	不受限	不可开放	乐山地调	null
13411	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城东线925开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	459.14	77	7952.3	315	32.68	不受限	不可开放	南充地调	null

13412	10kV城凤 二线大馈 线	蓬安电 力调度 控制中 心	城凤Ⅱ 线929 开关	城南站 (蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	473.56	79	8202	0	97.98	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13413	10kV黄所 一路919 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄所一 路919 开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	283.23	47	4905.6	0	3408.24	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13414	10kV梁磨 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	梁磨线 925开 关	磨家梁	240	是	553	9578.24	公用	482.63	87	8359.2	0	-696.61	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13415	10kV秋东 路926大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	秋东路 926开 关	秋月	300000	否	552	9560.92	公线	423.28	10	7.599	10200	-1595.17	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13416	10kV城玉 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	城玉线 922开 关	城南站 (蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	407.81	94	7063.3	0	-313.5	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13417	10kV五陈 线	峨眉山 电力调 度控制 中心	五陈线 913开 关	五星站	10000	是	400	6928.2	公线	182.22	46	3156	4755	-2368.44	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13418	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡符二线964开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	150	38	2598	5915	-2971	不受限	不可开放	乐山地调	null
13419	10kV桂河线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂河线924开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	270.01	62	4676.5	6000	-3926.7	不受限	不可开放	南充地调	null
13420	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷一路911开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	336.22	61	5823.3	250	1575.44	受限	不可开放	德阳地调	null
13421	10kV桂园二线	蓬安电力调度控制中心	桂园II线922开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	376.87	87	6524.8	0	-103.96	不受限	不可开放	南充地调	null
13422	10kV绵环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵环线946开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	570.77	108	9885.8	0	-2583.47	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13423	10kV黄移路915大馈线	德阳电力调度控制中心	黄移路915开关	黄河站	80000	否	552	9560.92	公线	257.25	47	4455.6	800	3349.23	受限	不可开放	德阳地调	null

13424	10kV风黄 一二路 917大馈 线	德阳电 力调度 控制中 心	风黄一 二路 917开 关	风光站	82000	是	1000	17320.51	公线	946.25	95	16389	45010	-31153.59	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13425	10kV张城 二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	张城二 线980 开关	张家湾 站	90000	是	423	7326.57	公线	116.39	28	2015.8	3750	95.46	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13426	10kV杨镇 路926线 路	德阳电 力调度 控制中 心	杨镇路 926开 关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	237.53	43	4114	12825	-8334.17	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13427	10kV黄屏 路926大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄屏路 926开 关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	405.87	74	7029.6	1300	-680.86	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13428	10kV张北 二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	张北二 线952 开关	张家湾 站	80000	是	423	7326.57	公线	354.43	84	6138.7	0	-277.44	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13429	10kV高花 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	高花线 917开 关	高水站	31.5	否	400	6928.2	公用	245.24	61	4247.5	0	1987.88	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13430	10kV旌天 三路913 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	旌天三 路913 开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	472.22	86	8178.9	1000	-1530.16	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13431	10kV天区 路923大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	天区路 923开 关	天元站 旧（退 运）	63000	是	600	10392.3	公线	355.77	59	6162	11025	-8873.16	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13432	10kV巨睦 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	巨睦线 924开 关	巨龙站 (蓬安)	18000	否	310	5369.36	公线	307.58	99	5327.3	0	-494.88	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13433	10kV柏青 路	德阳电 力调度 控制中 心	柏青路 921开 关	柏隆站	18300	是	392	6789.64	公线	225.87	58	3912	5000	-3480.29	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13434	10kV南滨 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	南滨线 966开 关	南塔站	31.5	否	655	11344.93	公用	601.79	92	10423	0	-212.56	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

13435	10kV石汉路925大馈线	德阳电力调度控制中心	石汉路925开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	202.15	37	3501.2	14880	-10732.46	不受限	不可开放	德阳地调	null
13436	10kV黄天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南二路924开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	534.32	97	9254.4	1530	-3135.66	受限	不可开放	德阳地调	null
13437	10kV石天一路915大馈线	德阳电力调度控制中心	石天一路915开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	576.21	104	9979.9	15075	-7426.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13438	10kV秀桂二线	峨眉山电力调度控制中心	秀桂二线925开关	秀湖站	90000	是	500	8660.25	公线	405	81	7015	3140	-3227	不受限	不可开放	乐山地调	null
13439	10kV清镇二路924线路	德阳电力调度控制中心	清镇二路924开关	清平站	71500	是	575	9959.29	公线	141.4	25	2449.1	22790	-17271.67	不受限	不可开放	德阳地调	null

13440	10kV佛新 线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛新线 915开 关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	431.41	108	7472	2200	-3436.62	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13441	10kV新轧 路	德阳电 力调度 控制中 心	新轧路 921开 关	德新站	23000	是	277	4797.78	公线	194.88	70	3375.4	315	147.82	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13442	10kV罗家 线大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗家线 922开 关	罗家站 (蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	299.08	96	5180	0	-347.58	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13443	10kV杨火 路	德阳电 力调度 控制中 心	杨火路 915开 关	杨嘉站	31500	是	510	8833.46	公线	358.59	70	6210.8	12740	-11884.03	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13444	10kV寿乐 一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	寿乐 I 线915 开关	寿鹤站	32000	否	338	5854.33	公线	346	102	5993	18925	-20234	受限	不可开 放	乐山 地调	null

13445	10kV魏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏镇线951开关	魏城站	63	是	481	8331.16	公用	303.41	63	5255	2250	-840.07	不受 限	不可开 放	绵阳地调	null
13446	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白宝路914开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	107.16	54	1856	2440	-1524.72	不受 限	不可开 放	德阳地调	null
13447	10kV石开二路955大馈线	德阳电力调度控制中心	石开二路955开关	石亭江站	100000	是	600	10392.3	公线	648.98	108	11240	14190	-5876.16	不受 限	不可开 放	德阳地调	null
13448	10kV蔡符一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡符一线951开关	蔡沱站	50000	是	400	6928.2	公线	170.66	43	2955.9	4350	-1763.34	不受 限	不可开 放	乐山地调	null
13449	10kV庐天北二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北二路922开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	2310	-2370.06	不受 限	不可开 放	德阳地调	null

13450	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制中心	符乐线921开关	符溪站	20000	否	178	3083.05	公线	147.92	83	2561.9	4505	-4600.46	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13451	10kV泉杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉杨线926开关	福泉站	40	是	304	5265.43	公用	340.84	112	5903.3	0	-1690.96	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13452	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇二路928开关	德阳站新	103000	是	552	9560.92	公线	420.09	76	7275.9	880	-507.16	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13453	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南一路911开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	501.89	91	8692.8	9105	-10149.06	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13454	10kV马门线	峨眉山电力调度控制中心	马门线931开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	95.96	32	1662	5820	-3325.08	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13455	10kV八检路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八检路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	289.15	52	5008	24455	-21814.26	受限	不可开放	德阳地调	null
13456	10kV芙体线	营山电力调度控制中心	芙体线914开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	571.64	94	9900.8	0	-1448.39	不受限	不可开放	南充地调	null
13457	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南一路912开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	447.78	81	7755.6	7795	-7901.86	受限	不可开放	德阳地调	null
13458	10kV南际路917大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路917开关	城南站	90000	否	800	13856.41	专线	247.67	31	4289.7	0	8181.07	受限	不可开放	德阳地调	null
13459	10kV天镇二路918大馈线	德阳电力调度控制中心	天镇二路918开关	天元站旧（退运）	65000	是	552	9560.92	公线	324.25	59	5616	6915	-4882.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13460	10kV庐水一路952大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水一路952开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	110.79	20	1918.8	10900	-5170.06	不受限	不可开放	德阳地调	null

13461	10kV双普线	营山电力调度控制中心	双普线926开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	172.72	173	2991.5	0	-1432.66	不受限	不可开放	南充地调	null
13462	10kV南五路914大馈线	德阳电力调度控制中心	南五路914开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	328.3	59	5686.2	15880	-8231.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13463	10kV北水线营山大馈线	营山电力调度控制中心	北水线923开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	384.42	66	6658.1	200	1178.61	受限	不可开放	南充地调	null
13464	10kV柏镇路	德阳电力调度控制中心	柏镇路922开关	柏隆站	10000	是	277	4797.78	公线	301.15	109	5216	0	-1377.78	不受限	不可开放	德阳地调	null
13465	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制中心	寿丰线927开关	寿鹤站	32000	否	271	4693.86	公线	320.14	118	5544.9	3480	-5269.81	受限	不可开放	乐山地调	null
13466	10kV双通路大馈线	德阳电力调度控制中心	双通路921开关	双东站	16000	是	150	2598.08	公线	183.85	123	3184.2	240	-1345.74	受限	不可开放	德阳地调	null

13467	10kV黄千一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千一路913开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	397.14	72	6878.4	10030	-9259.66	受限	不可开放	德阳地调	null
13468	10kV马金线	峨眉山电力调度控制中心	马金线932开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	66.51	22	1152	3180	-175.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13469	10kV南沱路926大馈线	德阳电力调度控制中心	南沱路926开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	600	109	10393	10105	-2456.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13470	10kV普时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普时线912开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	719.77	137	12467	1000	-6164.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13471	10kV寿乐四线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐四线923开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	487.99	130	8452	1600	-4869.7	受限	不可开放	乐山地调	null

13472	10kV佛晶 一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛晶一 线918 开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	173.9	53	3012	13960	-12427.1	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13473	10kV御虹 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	御虹二 线945 开关	御营站	50	是	552	9560.92	公用	598.3	108	10363	0	-2713.76	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13474	10kV南家 路922大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	南家路 922开 关	城南站	92000	否	600	10392.3	专线	306.91	51	5315.6	13080	-3726.93	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13475	10kV石新 二路923 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石新二 路923 开关	石亭江 站	100000	是	552	9560.92	公线	423.63	77	7337.2	8015	-7703.46	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13476	10kV佛清 二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛清二 回923 开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	172.52	41	2988	18960	-15400.85	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13477	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清园路925开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	444.3	77	7695.2	10465	-10192.77	不受限	不可开放	德阳地调	null
13478	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	南重路928开关	城南站	92000	是	796	13787.12	公线	331.02	42	5733.3	315	4981.4	受限	不可开放	德阳地调	null
13479	10kV寿乐二线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐Ⅱ线914开关	寿鹤站	32000	否	324	5611.84	公线	297.7	92	5156.2	10265	-10931.73	受限	不可开放	乐山地调	null
13480	10kV新永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永一线910开关	新皂站	31.5	是	527	9127.91	公用	541.23	103	9374.1	0	-2071.77	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13481	10kV青骆线大馈线	营山电力调度控制中心	青骆线912开关	青岩铺站(营山)	16000	是	300	5196.15	公线	252.86	84	4379.5	0	-222.58	不受限	不可开放	南充地调	null
13482	10kV青骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	青骆线913开关	骆市站(营山)	20000	是	220	3810.51	公线	240.64	109	4167.8	0	-1119.39	受限	不可开放	南充地调	null

13483	10kV八旌路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八旌路910开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	485.61	121	8410.8	18900	-21768.24	受限	不可开放	德阳地调	null
13484	10kV绿源线	营山电力调度控制中心	绿源线915开关	绿水站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	142.03	71	2460	400	-88.72	不受限	不可开放	南充地调	null
13485	10kV风滨路922大馈线	德阳电力调度控制中心	风滨路922开关	风光站	80000	是	575	9959.29	公线	607.42	106	10521	21335	-13367.57	不受限	不可开放	德阳地调	null
13486	10kV马杨线	峨眉山电力调度控制中心	马杨线926开关	马坪站	40000	否	223	3862.47	公线	25.46	11	441	7135	-4099.78	不受限	不可开放	乐山地调	null
13487	10kV林教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教二线921开关	金家林站	50	否	600	10392.3	公用	589.17	98	10205	0	-851.43	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13488	10kV小镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	小镇线906开关	小枧站	40	否	500	8660.25	公用	310.27	62	5373.8	315	2105.42	受限	不可开放	绵阳地调	null

13489	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石金路952开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	465.11	84	8055.7	39370	-39776.96	不受限	不可开放	德阳地调	null
13490	10kV八农一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	八农一路911开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	161.87	40	2803.6	3280	151.78	受限	不可开放	德阳地调	null
13491	10kV佛峨一线	峨眉山电力调度控制中心	佛峨 I 线912 开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	386	92	6686	0	-866	不受限	不可开放	乐山地调	null
13492	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白和路915开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	78.29	39	1356	10170	-8754.72	不受限	不可开放	德阳地调	null
13493	10kV风警路928大馈线	德阳电力调度控制中心	风警路928开关	风光站	82000	否	600	10392.3	公线	109.64	18	1899	21840	-12486.93	不受限	不可开放	德阳地调	null

13494	10kV寿吴线	峨眉山电力调度控制中心	寿吴线913开关	寿鹤站	32000	否	376	6512.51	公线	45.95	12	795.8	0	5065.46	受限	不可开放	乐山地调	null
13495	10kV园开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开一线919开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	381.9	48	6614.5	0	5856.27	受限	不可开放	绵阳地调	null
13496	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	南广路925开关	城南站	90000	否	552	9560.92	专线	150.38	27	2604.5	0	6000.33	受限	不可开放	德阳地调	null
13497	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白寿路913开关	白莲站	7300	是	200	3464.1	公线	218.48	109	3784	770	-1782.72	不受限	不可开放	德阳地调	null
13498	10kV林明线	营山电力调度控制中心	林明线912开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	177.51	89	3074.4	50	-353.12	不受限	不可开放	南充地调	null

13499	10kV马太线	峨眉山电力调度控制中心	马太线934开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	244.12	81	4228.1	1315	-1386.18	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13500	10kV回领线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回领线915开关	回龙站	50	否	800	13856.41	公线	776.85	97	13455	0	-984.23	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13501	10kV天韶二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	天韶二路928开关	天元站旧（退运）	63000	是	552	9560.92	公线	1032.5	187	17882	23840	-34073.27	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13502	10kV火七线大馈线	营山电力调度控制中心	火七线921开关	星火站（营山）	12600	否	225	3897.11	公线	232.85	103	4033	0	-525.6	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13503	10kV天镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	天镇路926开关	天元站旧（退运）	63000	是	552	9560.92	公线	270.38	49	4683	3520	-554.26	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13504	10kV石韶路916大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶路916开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	504.84	91	8743.8	8045	-9140.06	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13505	10kV秀名线	峨眉山电力调度控制中心	秀名线911开关	秀湖站	80000	是	300	5196.15	公线	255	85	4417	0	-260	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13506	10kV回梁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回梁线916开关	回龙站	50	是	400	6928.2	公用	313.45	78	5429	1940	-1826.44	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13507	10kV回产线大馈线	营山电力调度控制中心	回产线912开关	回龙站 (营山)	20000	否	170	2944.49	公线	218.61	129	3786.3	0	-1136.26	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13508	10kV川政线	营山电力调度控制中心	川政线934开关	济川站	100000	是	100	1732.05	公线	51	51	883.3	0	-6608.66	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13509	10kV川塔线	营山电力调度控制中心	川塔线936开关	济川站	100000	否	183.6	3180.05	公线	411.88	224	7133.8	0	-4271.75	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13510	10kV天恒路919大馈线	德阳电力调度控制中心	天恒路919开关	天元站 旧（退 运）	65000	否	600	10392.3	专线	180.95	30	3134	9480	-3260.93	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13511	10kV川消线	营山电力调度控制中心	川消线929开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	526.96	263	9127	800	-7155.72	不受限	不可开放	南充地调	null
13512	10kV川希线	营山电力调度控制中心	川希线925开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	342.82	171	5937.7	0	-3166.42	不受限	不可开放	南充地调	null
13513	10kV吴农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴农线912开关	吴家站	8	否	200	3464.1	公用	246.89	123	4276.1	0	-1158.41	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13514	10kV黄所二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所二路928开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	1394.64	受限	不可开放	德阳地调	null
13515	10kV五八二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	五八二路924开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	215.89	54	3739.3	15760	-10217.44	不受限	不可开放	德阳地调	null
13516	10kV峨名线	峨眉山电力调度控制中心	峨名线916开关	峨山站	50000	是	324	5611.84	公线	277	85	4798	0	-308	不受限	不可开放	乐山地调	null

13517	10kV清鹤路914大馈线	德阳电力调度控制中心	清鹤路914开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	133.57	23	2313.4	11900	-3932.57	不受限	不可开放	德阳地调	null
13518	10kV川景线	营山电力调度控制中心	川景线923开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	477.34	239	8267.5	0	-5496.22	不受限	不可开放	南充地调	null
13519	10kV八洲路915大馈线	德阳电力调度控制中心	八洲路915开关	八角站	80000	是	1201	20801.93	公线	257.71	21	4463.6	12230	-52.05	受限	不可开放	德阳地调	null
13520	10kV佛佛二线	峨眉山电力调度控制中心	佛佛二回921开关	佛殿站	80000	否	308	5334.72	公线	365.36	119	6328	7900	-9960.22	不受限	不可开放	乐山地调	null
13521	10kV川工线	营山电力调度控制中心	川工线927开关	济川站	100000	是	445	7707.63	公线	427.82	96	7409.9	0	-1243.8	不受限	不可开放	南充地调	null
13522	10kV天韶路924大馈线	德阳电力调度控制中心	天韶路924开关	天元站旧（退运）	65000	是	552	9560.92	公线	440.59	80	7631.1	12240	-4591.26	不受限	不可开放	德阳地调	null

13523	10kV佛龚 一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛龚 I 回925 开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	410.16	103	7104	4620	-5488.62	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13524	10kV北口 线大馈线	营山电 力调度 控制中 心	北口线 914开 关	城北站 (营山)	36000	是	275	4763.14	公线	329.54	120	5707.7	0	-1897.19	受限	不可开 放	南充 地调	null
13525	10kV双镇 路大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	双镇路 912开 关	双东站	16000	是	399	6910.88	公线	211.86	53	3669.4	10870	-9010.7	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13526	10kV秀城 三线	峨眉山 电力调 度控制 中心	秀城三 线923 开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	286.97	87	4970.4	5330	-5755.5	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13527	10kV铁滨 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	铁滨一 线919 开关	铁牛站	40	是	553	9578.24	公用	442.66	80	7666.8	0	-4.21	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

13528	10kV三虹 一线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	三虹一 线917 开关	三元站	40	否	569	9855.37	公用	290.99	51	5040	0	3829.83	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13529	10kV北滨 线924大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	北滨线 924开 关	城北站 (营山)	36000	是	515	8920.06	公线	433.86	84	7514.5	0	-378.45	受限	不可开 放	南充 地调	null
13530	10kV黄达 路951大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄达路 951开 关	黄河站	80000	是	900	15588.46	公线	792.84	88	13732	0	-1261.23	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13531	10kV佛晶 二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛晶二 线929 开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	528.64	161	9156	0	-4611.1	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13532	10kV新化 一线	西充电 力调度 控制中 心	新化一 线915 开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	518.8	123	8985.7	0.1	-3124.54	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13533	10kV德城 路952大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	德城路 952开 关	德阳站 新	103000	是	600	10392.3	公线	454.98	76	7880.2	1835	-1401.36	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13534	10kV五双 线	峨眉山 电力调 度控制 中心	五双线 911开 关	五星站	30000	是	335	5802.37	公线	308	92	5335	35963	-36656	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13535	10kV清广 路922大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	清广路 922开 关	清平站	40000	是	552	9560.92	公线	357.77	65	6196.6	7700	-51.26	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13536	10kV太古 线	西充电 力调度 控制中 心	太古线 925开 关	太平站 (西充)	16400	否	423	7326.57	专线	183.37	43	3176	4000	-582.09	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13537	10kV寿燕 线	峨眉山 电力调 度控制 中心	寿燕线 912开 关	寿鹤站	32000	是	247	4278.17	公线	314.72	127	5451	8470	-10498.46	受限	不可开 放	乐山 地调	null
13538	10kV八农 二路923 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	八农二 路923 开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	476.85	119	8259.1	25260	-19717.44	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13539	10kV新财二线	西充电力调度控制中心	新财二线924开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	419.75	99	7270.1	0.1	-1408.94	不受 限	不可开 放	南充地调	null
13540	10kV新财一线	西充电力调度控制中心	新财一线914开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	393.97	93	6823.6	0.1	-962.44	不受 限	不可开 放	南充地调	null
13541	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天北路925开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	614.27	111	10639	5590	-8580.46	受限	不可开 放	德阳地调	null
13542	10kV园启线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园启线911开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	268.89	51	4657.2	0	2645.13	受限	不可开 放	绵阳地调	null
13543	10kV三群线大馈线	游仙电力调度控制中心	三群线906开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	330.48	55	5724	0	2589.84	受限	不可开 放	绵阳地调	null
13544	10kV新开线大馈线	游仙电力调度控制中心	新开线923开关	新桥站	12.6	是	321	5559.88	公用	382.51	119	6625.1	250	-2427.2	不受 限	不可开 放	绵阳地调	null

13545	10kV官星 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	官星线 911开 关	官渡站	10	是	180	3117.69	公线	230.69	128	3995.6	0	-1501.45	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13546	10kV八长 二路920 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	八长二 路920 开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	376.97	94	6529.2	2360	-3346.64	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13547	10kV城湖 线	西充电 力调度 控制中 心	城湖线 914开 关	城南站 (西充)	40000	否	423	7326.57	公线	50.72	12	878.4	0.1	5715.41	受限	不可开 放	南充 地调	null
13548	10kV符金 线	峨眉山 电力调 度控制 中心	符金线 924开 关	符溪站	20000	否	308	5334.72	公线	270	88	4676	2000	-2409	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13549	10kV新纸 路	德阳电 力调度 控制中 心	新纸路 922开 关	德新站	8000	是	400	6928.2	公线	220.19	55	3813.7	7365	-1822.44	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13550	10kV城教 线	西充电 力调度 控制中 心	城教线 922开 关	城南站 (西充)	40000	是	300	5196.15	公线	328.46	109	5689	1650	-3182.08	受限	不可开 放	南充 地调	null

13551	10kV城景线	西充电力调度控制中心	城景线916开关	城南站(西充)	40000	否	235	4070.32	公线	59.27	25	1026.6	315	2321.69	受限	不可开放	南充地调	null
13552	10kV清黄二路911大馈线	德阳电力调度控制中心	清黄二路911开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	496.66	97	8602.1	19970	-12903.23	不受限	不可开放	德阳地调	null
13553	10kV城莲线	西充电力调度控制中心	城莲线925开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	104.56	105	1811	330	-582.16	受限	不可开放	南充地调	null
13554	10kV城园二线	西充电力调度控制中心	城园II线915开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	341.5	81	5914.7	9560	-9613.44	受限	不可开放	南充地调	null
13555	10kV龙苗线	峨眉山电力调度控制中心	龙苗线912开关	龙池站	8000	否	150	2598.08	公线	89.64	60	1552.5	14380	-13854.04	不受限	不可开放	乐山地调	null
13556	10kV黄千二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千二路923开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	332.98	60	5767.2	17885	-16003.46	受限	不可开放	德阳地调	null

13557	10kV多金线	西充电力调度控制中心	多金线916开关	多扶站(西充)	14000	是	200	3464.1	公线	166.61	83	2885.7	4990	-5104.42	不受限	不可开放	南充地调	null
13558	10kV凤大线	西充电力调度控制中心	凤大线921开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	128.97	32	2233.8	0.26	4001.32	受限	不可开放	南充地调	null
13559	10kV凤城路923大馈线	德阳电力调度控制中心	凤城路923开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	287.26	50	4975.4	9000	-6007.97	受限	不可开放	德阳地调	null
13560	10kV秀桂一线	峨眉山电力调度控制中心	秀桂一线913开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	311.76	95	5399.7	1200	-2054.8	不受限	不可开放	乐山地调	null
13561	10kV凤多二线	西充电力调度控制中心	凤多II线925开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	55.95	19	969.1	0.15	3707.28	受限	不可开放	南充地调	null
13562	10kV八氧路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八氧路916开关	八角站	80000	是	400	6928.2	公线	622.21	156	10777	0	-5234.14	受限	不可开放	德阳地调	null

13563	10kV符丰线	峨眉山电力调度控制中心	符丰线922开关	符溪站	20000	否	223	3862.47	公线	127.75	57	2212.7	2480	-1602.72	不受限	不可开放	乐山地调	null
13564	10kV凤桥一线	西充电力调度控制中心	凤桥I线922开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	307.92	77	5333.2	250	-40.64	受限	不可开放	南充地调	null
13565	10kV凤银一线	西充电力调度控制中心	凤银 I 线912 开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	49.92	17	864.6	8300	-4488.07	受限	不可开放	南充地调	null
13566	10kV风浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	风浦路918开关	风光站	80000	是	1000	17320.51	公线	378.5	38	6555.6	41620	-34319.19	受限	不可开放	德阳地调	null
13567	10kV佛清一线	峨眉山电力调度控制中心	佛清 I 回922 开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	503	120	8712	6790	-9682.31	不受限	不可开放	乐山地调	null

13568	10kV槐和线	西充电力调度控制中心	槐和线921开关	槐树站(西充)	10300	是	220	3810.51	公线	110.41	50	1912.3	0.24	1135.87	受限	不可开放	南充地调	null
13569	10kV槐镇线	西充电力调度控制中心	槐镇线911开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	90.36	50	1565.1	0.34	1271.66	受限	不可开放	南充地调	null
13570	10kV佛双线	峨眉山电力调度控制中心	佛双线913开关	佛殿站	80000	是	243	4208.88	公线	492.49	203	8530	3010	-8172.9	不受限	不可开放	乐山地调	null
13571	10kV槐中线	西充电力调度控制中心	槐中线912开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	71.61	39	1240.3	0.44	1596.36	受限	不可开放	南充地调	null
13572	10kV岭安线	西充电力调度控制中心	岭安线924开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	177.77	47	3079	4000	-1855.14	不受限	不可开放	南充地调	null
13573	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	南蒙路912开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	344.72	62	5970.6	4625	-2946.86	受限	不可开放	德阳地调	null

13574	10kV秀城 一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	秀城一 线914 开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	265.23	81	4593.8	2450	-2498.9	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13575	10kV杨区 路912大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	杨区路 912开 关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	296.77	54	5140	9930	-1325.17	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13576	10kV双新 路大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	双新路 914开 关	双东站	12000	是	558	9664.84	公线	186.45	33	3229.3	8020	-288.13	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13577	10kV蔡工 二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	蔡工二 线955 开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	262.09	66	4539.4	3600	-2596.84	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13578	10kV旌滨 二路924 大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	旌滨二 路924 开关	旌湖站	102000	是	600	10392.3	公线	544.17	91	9425	8955	-641.16	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13579	10kV庐天北一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北一路912开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	514.5	93	8911.2	9670	-2021.26	不受 限	不可开 放	德阳地 调	null
13580	10kV风孝路915#大馈线	德阳电力调度控制中心	风孝路915开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	372.65	68	6454.3	38930	-37735.56	受限	不可开 放	德阳地 调	null
13581	10kV秀杨一线	峨眉山电力调度控制中心	秀杨I线912开关	秀湖站	80000	是	271	4693.86	公线	104.83	39	1815.6	27030	-25090.51	不受 限	不可开 放	乐山地 调	null
13582	10kV庐天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南二路924开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	477.58	87	8271.6	14225	-6576.26	不受 限	不可开 放	德阳地 调	null
13583	10kV峨鞠线	峨眉山电力调度控制中心	峨鞠线918开关	峨山站	50000	否	300	5196.15	公线	11.56	4	200.3	6915	-2958.38	不受 限	不可开 放	乐山地 调	null

13584	10kV杨东线	西充电力调度控制中心	杨东线925开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	251.55	59	4356.9	0.74	1503.62	受限	不可开放	南充地调	null
13585	10kV杨潭线	西充电力调度控制中心	杨潭线915开关	杨家桥站	100000	否	304	5265.43	公线	28.14	9	487.4	200	4051.49	受限	不可开放	南充地调	null
13586	10kV杨新二线	西充电力调度控制中心	杨新Ⅱ线917开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	516.46	122	8945.1	0.85	-3084.69	受限	不可开放	南充地调	null
13587	10kV德鼓路929大馈线	德阳电力调度控制中心	德鼓路929开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	476.58	79	8254.3	0	59.54	不受限	不可开放	德阳地调	null
13588	10kV天孝路929大馈线	德阳电力调度控制中心	天孝路929开关	天元站旧（退运）	65000	是	552	9560.92	公线	376.62	68	6523	21120	-19994.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13589	10kV佛城一线	峨眉山电力调度控制中心	佛城Ⅰ回911开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	369.98	92	6408	0	-865.44	不受限	不可开放	乐山地调	null

13590	10kV石盘线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石盘线909开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	549.08	104	9510	0	-2207.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13591	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开二路927开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	135.68	17	2350	1250	7485.13	受限	不可开放	德阳地调	null
13592	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	南浙路915开关	城南站	90000	否	552	9560.92	公线	25.59	5	443.3	23930	-15768.47	受限	不可开放	德阳地调	null
13593	10kV佛汶线	峨眉山电力调度控制中心	佛汶线927开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	453.12	113	7848	7735	-10040.44	不受限	不可开放	乐山地调	null
13594	10kV棕岛线	西充电力调度控制中心	棕岛线924开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	557.85	132	9662	0.35	-3801.09	不受限	不可开放	南充地调	null
13595	10kV双寿路大馈线	德阳电力调度控制中心	双寿路913开关	双东站	12000	是	231	4001.04	公线	70.85	31	1227.1	2000	-26.27	受限	不可开放	德阳地调	null

13596	10kV棕化 一线	西充电力调度 控制中心	棕化Ⅰ 线923 开关	棕树站 (西充)	40000	是	423	7326.57	公线	327.56	77	5673.3	2650	-2462.04	不受 限	不可开 放	南充地调	null
13597	10kV白新 路912线 路	德阳电力调度 控制中心	白新路 912开 关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	263.91	132	4571	2420	-4219.72	不受 限	不可开 放	德阳地调	null
13598	10kV峨高 线	峨眉山电力调度 控制中心	峨高线 917开 关	峨山站	50000	否	431	7465.14	公线	74	17	1282	9755	-4318	不受 限	不可开 放	乐山地调	null
13599	10kV太城 四线大馈 线	江油电力调度 控制中心	太城四 线914 开关	太白站	100	是	569	9855.37	公用	514.32	90	8908	0	-1023.7	不受 限	不可开 放	绵阳地调	null
13600	10kV庐水 二路925 大馈线	德阳电力调度 控制中心	庐水二 路925 开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	232.93	42	4034.4	17280	-13665.66	不受 限	不可开 放	德阳地调	null
13601	10kV棕体 二线	西充电力调度 控制中心	棕体Ⅱ 线913 开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公线	316.25	79	5477.4	500	-434.84	不受 限	不可开 放	南充地调	null

13602	10kV风电一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	风电一路914开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	383.9	70	6649.2	2510	-1510.46	受限	不可开放	德阳地调	null
13603	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐合路921开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	363.88	66	6302.4	9390	-8043.66	不受限	不可开放	德阳地调	null
13604	10kV龙强线	峨眉山电力调度控制中心	龙强线911开关	龙池站	8000	是	200	3464.1	公线	130	65	2252	2510	-1990	不受限	不可开放	乐山地调	null
13605	10kV回青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回青线911开关	回龙站	50	是	394	6824.28	公用	393.59	100	6817	0	-1357.58	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13606	10kV南开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	南开一路918开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	185.29	34	3209.2	19990	-12341.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13607	10kV南耐路916大馈线	德阳电力调度控制中心	南耐路916开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	408.62	74	7077.3	10155	-9583.56	受限	不可开放	德阳地调	null

13608	10kV符胶线	峨眉山电力调度控制中心	符胶线923开关	符溪站	20000	是	271	4693.86	公线	297.23	110	5148.1	5115	-6508.01	不受限	不可开放	乐山地调	null
13609	10kV黄龙北二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北二路921开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	781.59	142	13537	14135	-6486.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13610	10kV大冠线大馈线	五通桥电力调度控制中心	大冠线912开关	大兴站	100000	是	380	6581.79	公线	297.77	78	5157.4	2000	-1891.97	不受限	不可开放	乐山地调	null
13611	10kV蔡工一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工一线952开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	280.86	70	4864.5	3750	-3071.94	不受限	不可开放	乐山地调	null
13612	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线933开关	御营站	50	是	403	6980.16	公用	334.89	83	5800.3	30	-246.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13613	10kV三滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	三滨线918开关	三元站	40	是	590	10219.1	公用	319.4	54	5532	0	2643.28	受限	不可开放	绵阳地调	null
13614	10kV庐东一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东一路917开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	8550	-1188.93	不受限	不可开放	德阳地调	null
13615	10kV佛龚二线	峨眉山电力调度控制中心	佛龚二回926开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	363.97	91	6304	6015	-6776.44	不受限	不可开放	乐山地调	null
13616	10kV高杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高杨线919开关	高坝子站	81500	否	200	3464.1	公线	174.97	87	3030.4	610	-522.71	不受限	不可开放	乐山地调	null
13617	10kV风电二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	风电二路926开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	272.81	49	4725.1	9590	-1941.26	不受限	不可开放	德阳地调	null

13618	10kV冠尚线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠尚线916开关	冠英站	18000	否	345	5975.58	公线	214.95	62	3723	18625	-16969.98	不受限	不可开放	乐山地调	null
13619	10kV庐金路916大馈线	德阳电力调度控制中心	庐金路916开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	294.8	53	5106	24540	-21997.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13620	10kV旌岷东路925大馈线	德阳电力调度控制中心	旌岷东路925开关	旌湖站	100000	是	373	6460.55	公线	347.75	93	6023	5250	-81.56	不受限	不可开放	德阳地调	null
13621	10kV佛峨二线	峨眉山电力调度控制中心	佛峨二回920开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	356	85	6166	0	-346	不受限	不可开放	乐山地调	null
13622	10kV平辉线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平辉线925开关	平桥站	63000	否	300	5196.15	公线	247.08	82	4279.5	765	-367.97	不受限	不可开放	乐山地调	null

13623	10kV云吴线	五通桥电力调度控制中心	云吴线912开关	新云站	12600	否	275	4763.14	公线	304.86	111	5280.2	1800	-2793.37	不受限	不可开放	乐山地调	null
13624	10kV竹涌线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹涌线914开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	337.07	75	5838	5460	-5062.62	不受限	不可开放	乐山地调	null
13625	10kV符峨线	峨眉山电力调度控制中心	符峨线912开关	符溪站	20000	是	223	3862.47	公线	344.53	154	5967.2	12990	-15867.22	不受限	不可开放	乐山地调	null
13626	10kV绵园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵园线925开关	绵阳站	50	是	553	9578.24	公用	596.09	108	10324	0	-2661.61	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13627	10kV南州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州一线964开关	南塔站	31.5	是	569	9855.37	公用	577.35	101	9999.7	0	-2115.4	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13628	10kV杨感路921大馈线	德阳电力调度控制中心	杨感路921开关	杨嘉站	83500	是	600	10392.3	公线	374.42	62	6485	12360	-10531.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
13629	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石开一路954开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	478.12	80	8281	4680	-4647.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
13630	10kV峨青线	峨眉山电力调度控制中心	峨青线919开关	峨山站	50000	是	431	7465.14	公线	258.04	60	4469.2	7250	-5747.09	不受限	不可开放	乐山地调	null
13631	10kV旌韵路919大馈线	德阳电力调度控制中心	旌韵路919开关	旌湖站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	4850	-6474.87	不受限	不可开放	德阳地调	null
13632	10kV竹丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹丽线919开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	243.88	76	4224	2960	-2749.95	不受限	不可开放	乐山地调	null

13633	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇路961开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	251.78	44	4360.8	4390	-783.37	不受 限	不可开 放	德阳地调	null
13634	10kV秀城四线	峨眉山电力调度控制中心	秀城四线924开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	297.54	91	5153.4	905	-1513.5	不受 限	不可开 放	乐山地调	null
13635	10kV竹五线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹五线961开关	竹根站	90000	否	345	5975.58	公线	123.33	36	2136	4350	-1107.98	不受 限	不可开 放	乐山地调	null
13636	10kV冠英线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英线915开关	冠英站	18000	否	400	6928.2	公线	361.24	90	6256.6	1445	-1466.22	不受 限	不可开 放	乐山地调	null
13637	10kV寿乐三线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐III线929开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	310	83	5369	17580	-17767	不受 限	不可开 放	乐山地调	null

13638	10kV黄桂路917大馈线	德阳电力调度控制中心	黄桂路917开关	黄河站	82000	否	800	13856.41	公线	333.26	42	5772	53970	-47271.23	受限	不可开放	德阳地调	null
13639	10kV平沟线917	五通桥电力调度控制中心	平沟线917开关	平桥站	63000	是	345	5975.58	公线	324.46	94	5619.6	1860	-2699.14	不受限	不可开放	乐山地调	null
13640	10kV新镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	新镇路912开关	德新站	23000	是	518	8972.02	公线	355.43	69	6156	8670	-1492.38	不受限	不可开放	德阳地调	null
13641	10kV佛火线	峨眉山电力调度控制中心	佛火线919开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	211.55	53	3664	2400	-521.44	不受限	不可开放	乐山地调	null
13642	10kV科镇三线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇三线917开关	农科站	50	是	600	10392.3	公用	428.19	71	7416.2	3600	-2702.36	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13643	10kV旌滨路927大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨路927开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2315	-1868.67	不受限	不可开放	德阳地调	null
13644	10kV冠井线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠井线922开关	冠英站	18000	是	345	5975.58	公线	76.17	22	1319.2	4000	-538.74	不受限	不可开放	乐山地调	null
13645	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷二路923开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	257.37	47	4457.6	10630	-7438.86	受限	不可开放	德阳地调	null
13646	10kV高丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高丽线914开关	高坝子站	81500	是	300	5196.15	公线	215.73	72	3736.4	1620	-1199.48	不受限	不可开放	乐山地调	null
13647	10kV平东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平东线915开关	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	145.21	53	2515.1	3100	-1804.59	不受限	不可开放	乐山地调	null

13648	10kV牛吴线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛吴线925开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	254.97	76	4416	1510	-703.87	不受限	不可开放	乐山地调	null
13649	10kV和溶线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和溶线921开关	和平站	16000	是	275	4763.14	公线	326.79	119	5660	50	-1899.49	不受限	不可开放	乐山地调	null
13650	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南塔站	126000	是	463	8019.4	公线	474.26	102	8214.1	0	-1798.58	不受限	不可开放	德阳地调	null
13651	10kV牛塘线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛塘线924开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	266.28	79	4612	1740	-1129.87	不受限	不可开放	乐山地调	null
13652	10kV鄯新路	罗江电力调度控制中心	鄯新路915开关	鄯家站	19999	是	400	6928.2	公线	329.04	82	5699	0	-156.44	不受限	不可开放	德阳地调	null

13653	10kV平高 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	平高一 线916 开关	平政站	50	是	600	10392.3	公用	803.7	134	13920	0	-5606.16	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13654	10kV含西 线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	含西线 901开 关	含增站	18	是	240	4156.92	公用	235.6	98	4080.6	0	-755.06	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13655	10kV文顺 路	罗江电 力调度 控制中 心	文顺路 912开 关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	178.44	89	3090.5	0	-319.22	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13656	10kV周金 线	井研电 力调度 控制中 心	周金线 921开 关	周坡站	44300	是	275	4763.14	公线	227.08	83	3933	0	-122.49	受限	不可开 放	乐山 地调	null
13657	10kV金吴 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	金吴线 923开 关	吴家站	8	是	200	3464.1	公线	169.76	85	2940.3	0	-169.02	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13658	10kV南蟠 路	罗江电 力调度 控制中 心	南蟠路 924开 关	南塔站	126000	是	291	5040.27	公线	299.11	103	5180.6	0	-1148.38	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13659	10kV略文路	罗江电力调度控制中心	略文路921开关	略坪站	20000	是	231	4001.04	公线	243.83	106	4223.2	0	-1022.37	不受限	不可开放	德阳地调	null
13660	10kV井三线	井研电力调度控制中心	井三线927开关	井研站	83000	是	365	6321.99	公线	346.67	95	6004.4	0	-946.81	受限	不可开放	乐山地调	null
13661	10kV小沈二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈二线918开关	小枧站	40	否	591	10236.42	公用	433.14	73	7501.9	0	1710.88	受限	不可开放	绵阳地调	null
13662	10kV石城六线	井研电力调度控制中心	石城六线936开关	石家桥站	120000	是	500	8660.25	公线	573.5	115	9933	0	-3004.8	不受限	不可开放	乐山地调	null
13663	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑万路926开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	290.72	86	5035.2	0	-324.02	不受限	不可开放	德阳地调	null
13664	10kV集慈线	井研电力调度控制中心	集慈线911开关	集益站	35000	否	300	5196.15	公线	197.55	66	3421.5	0	1255.03	受限	不可开放	乐山地调	null

13665	10kV周镇线	井研电力调度控制中心	周镇线911开关	周坡站	44300	否	275	4763.14	公线	208.01	76	3602.8	0	684.03	受限	不可开放	乐山地调	null
13666	10kV回城II路	什邡电力调度控制中心	回城II路929开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	574.71	104	9953.9	5750	-8055.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
13667	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢德路914开关	鄢家站	19999	是	345	5975.58	公线	366.33	106	6344.8	0	-1564.34	不受限	不可开放	德阳地调	null
13668	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑御路915开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	305.77	90	5296	0	-584.82	不受限	不可开放	德阳地调	null
13669	10kV集井线	井研电力调度控制中心	集井线922开关	集益站	35000	否	275	4763.14	公线	198.81	72	3443.4	0	843.43	受限	不可开放	乐山地调	null
13670	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普二线922开关	双碑站	50	是	552	9560.92	公用	454.58	82	7873.4	2310	-2534.66	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13671	10kV科镇 一线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	科镇一 线913 开关	农科站	50	是	520	9006.66	公用	511.69	98	8862.5	2430	-4087.17	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13672	10kV两京I 路	什邡电 力调度 控制中 心	两京 I 路903 开关	两路口 站	65000	是	400	6928.2	公线	1008.4	252	17465	6000	-17922.74	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13673	10kV井道 线	井研电 力调度 控制中 心	井道线 925开 关	井研站	83000	是	550	9526.28	公线	393.53	72	6816	0	805.02	受限	不可开 放	乐山 地调	null
13674	10kV园开 四线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	园开四 线942 开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	939.98	117	16280	0	-3809.63	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13675	10kV元马I 路	什邡电 力调度 控制中 心	元马一 路917 开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	477.19	119	8264.9	6000	-8722.34	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13676	10kV井高 线	井研电 力调度 控制中 心	井高线 914开 关	井研站	83000	是	335	5802.37	公线	186.1	56	3223.2	0	1418.7	受限	不可开 放	乐山 地调	null

13677	10kV马踏线	井研电力调度控制中心	马踏线912开关	马踏站	50000	是	300	5196.15	公线	283.66	95	4913	0	-756.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13678	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌线917开关	福泉站	40	是	304	5265.43	公用	321.64	106	5570.8	0	-1358.46	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13679	10kV三文线大馈线	游仙电力调度控制中心	三文线924开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	424.85	71	7358.4	1900	-944.56	受限	不可开放	绵阳地调	null
13680	10kV平开一路	罗江电力调度控制中心	平开一路952开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	460.05	89	7968	0	-790.38	不受限	不可开放	德阳地调	null
13681	10kV石城一线大馈线	井研电力调度控制中心	石城一线931开关	石家桥站	120000	是	500	8660.25	公线	479.79	96	8310	0	-1381.8	不受限	不可开放	乐山地调	null
13682	10kV高化线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高化线921开关	高坝子站	81500	否	300	5196.15	公线	310.93	104	5385.3	6245	-6953.77	不受限	不可开放	乐山地调	null

13683	10kV和杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和杨线913开关	和平站	16000	是	265	4589.93	公线	184.99	70	3204	700	-232.06	不受限	不可开放	乐山地调	null
13684	10kV土桔I路	什邡电力调度控制中心	土桔 I 路901 开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	389.55	70	6747	6000	-5084.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13685	10kV两什路	什邡电力调度控制中心	两什路915开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	314.63	79	5449.4	2000	-1906.84	不受限	不可开放	德阳地调	null
13686	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆二线941 开关	园艺站	50	否	552	9560.92	公用	637.49	115	11041	0	-2436.47	受限	不可开放	绵阳地调	null
13687	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土城一路907 开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	599.94	108	10391	8000	-10728.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13688	10kV御镇路911线路	罗江电力调度控制中心	御镇路911开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	-1149.65	不受限	不可开放	德阳地调	null

13689	10kV土桔II路	什邡电力调度控制中心	土桔二路927开关	土塘站	83000	是	553	9578.24	公线	381.58	69	6609	6000	-4946.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13690	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元城一路918开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	504.05	91	8730.1	15000	-16067.51	不受限	不可开放	德阳地调	null
13691	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平开三路956开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	587.25	113	10171	0	-2993.58	不受限	不可开放	德阳地调	null
13692	10kV金鳌线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金鳌线923开关	金山站	38000	是	275	4763.14	公线	215.89	79	3739.3	214	-142.79	不受限	不可开放	乐山地调	null
13693	10kV拱新路913线路	绵东电力调度控制中心	拱新路913开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	482.2	81	8351.7	0	-107.14	不受限	不可开放	德阳地调	null

13694	10kV高东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高东线912开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	223.67	112	3874	9900	-11002.72	不受限	不可开放	乐山地调	null
13695	10kV和新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和新线922开关	和平站	16000	是	150	2598.08	公线	149.91	100	2596.5	0	-518.04	不受限	不可开放	乐山地调	null
13696	10kV园开三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开三线953开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	736.7	92	12760	0	-288.83	受限	不可开放	绵阳地调	null
13697	10kV小五线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五线916开关	小枳站	40	否	600	10392.3	公用	598.03	100	10358	2800	-3804.73	受限	不可开放	绵阳地调	null
13698	10kV竹根线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹根线913开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	277.83	87	4812	400	-777.95	不受限	不可开放	乐山地调	null

13699	10kV冠桥线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠桥线925开关	冠英站	18000	是	200	3464.1	公线	197.51	99	3420.9	200	-849.62	不受限	不可开放	乐山地调	null
13700	10kV平江线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平江线924开关	平桥站	63000	否	380	6581.79	公线	341.24	90	5910.3	315	-301.69	不受限	不可开放	乐山地调	null
13701	10kV三环线大馈线	游仙电力调度控制中心	三环线919开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	381.06	64	6600	0	1713.84	受限	不可开放	绵阳地调	null
13702	10kV马三线	井研电力调度控制中心	马三线913开关	马踏站	50000	是	400	6928.2	公线	371.22	93	6429.5	0	-886.94	不受限	不可开放	乐山地调	null
13703	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略永路922开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	216.29	78	3746.1	0	92.12	不受限	不可开放	德阳地调	null

13704	10kV高竹线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高竹线913开关	高坝子站	81500	是	335	5802.37	公线	179	53	3100.3	1815	-273.4	不受限	不可开放	乐山地调	null
13705	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南西路915开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	575.23	111	9963	0	-2785.38	不受限	不可开放	德阳地调	null
13706	10kV石城二线大馈线	井研电力调度控制中心	石城二线921开关	石家桥站	120000	是	500	8660.25	公线	573.5	115	9933	0	-3004.8	不受限	不可开放	乐山地调	null
13707	10KV平园二路	罗江电力调度控制中心	平园二路961开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	551.71	107	9555.6	0	-2377.98	不受限	不可开放	德阳地调	null
13708	10kV竹胜线	井研电力调度控制中心	竹胜线913开关	竹园站	30000	否	275	4763.14	公线	266.62	97	4617.8	0	-330.97	不受限	不可开放	乐山地调	null
13709	10kV王磨线	井研电力调度控制中心	王磨线911开关	王村站	30000	否	275	4763.14	公线	251.15	91	4350	0	-63.17	不受限	不可开放	乐山地调	null

13710	10kV高科线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高科线904开关	高水站	31.5	是	465	8054.04	公用	392.36	84	6795.7	2500	-2852.47	受限	不可开放	绵阳地调	null
13711	10kV柳园III路963线路	绵东电力调度控制中心	柳园III路963开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	543.57	91	9414.6	0	-1170.04	不受限	不可开放	德阳地调	null
13712	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略城路913开关	略坪站	20000	是	339	5871.65	公线	300.4	89	5202.9	0	-505.58	不受限	不可开放	德阳地调	null
13713	10kV柳园I路966线路	绵东电力调度控制中心	柳园I路966开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	553.83	93	9592.3	0	-1347.74	不受限	不可开放	德阳地调	null
13714	10kV王村线	井研电力调度控制中心	王村线914开关	王村站	30000	是	300	5196.15	公线	367.45	122	6364.2	0	-2207.28	不受限	不可开放	乐山地调	null
13715	10kV魏徐线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏徐线957开关	魏城站	63	否	300	5196.15	公用	642.15	214	11122	0	-6445.47	不受限	不可开放	绵阳地调	null

13716	10kV曹禄线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹禄线981开关	曹山站	50000	是	270	4676.54	公线	234.88	87	4068.1	0	-326.87	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13717	10kV杨王线	井研电力调度控制中心	杨王线913开关	杨家河站	110000	是	500	8660.25	公线	553.25	111	9582.3	0	-2654.1	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13718	10kV大杨一线大馈线	五通桥电力调度控制中心	大杨一线913开关	大兴站	100000	否	380	6581.79	公线	190.55	50	3300.3	5630	-3006.69	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13719	10kV石城五线大馈线	井研电力调度控制中心	石城五线922开关	石家桥站	120000	是	500	8660.25	公线	447.17	89	7745	0	-816.8	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13720	10kV祥永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永二线947开关	凝祥站	50	是	500	8660.25	公用	585.32	117	10138	5845	-9054.5	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

13721	10kV竹新 线977	五通桥 电力调 度控制 中心	竹新线 927开 关	竹根站	90000	是	345	5975.58	公线	252.06	73	4365.6	500	-85.14	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13722	10kV石城 四线大馈 线	井研电 力调度 控制中 心	石城四 线932 开关	石家桥 站	120000	是	500	8660.25	公线	479.79	96	8310	0	-1381.8	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13723	10kV东高 线	井研电 力调度 控制中 心	东高线 913开 关	东林站	36300	是	200	3464.1	公线	186.85	93	3236.3	0	-465.02	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13724	10kV绵宾 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵宾线 954开 关	绵阳站	50	是	451	7811.55	公用	370.81	82	6422.5	0	-173.26	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13725	10kV忠魏 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	忠魏线 913开 关	忠兴站	18	是	150	2598.08	公用	126.32	84	2187.8	0	-109.34	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13726	10kV曹镇 线大馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	曹镇线 984开 关	曹山站	50000	否	200	3464.1	公线	207.54	104	3594.6	0	-476.91	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13727	10kV棕张 一线	西充电力调度 控制中心	棕张I线 929开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公线	268.42	67	4649.1	1250	-356.54	不受 限	不可开 放	南充地 调	null
13728	10kV沙城 四线大馈 线	沙湾电力调度 控制中心	沙城IV 回948 开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	420.95	84	7290.9	630	-951.12	不受 限	不可开 放	乐山地 调	null
13729	10kV井城 三线	井研电力调度 控制中心	井城三 线924 开关	井研站	83000	是	500	8660.25	公线	343.93	69	5956.8	0	971.4	受限	不可开 放	乐山地 调	null
13730	10kV沙城 二线大馈 线	沙湾电力调度 控制中心	沙城III 回942 开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	445.57	89	7717.3	500	-1247.52	不受 限	不可开 放	乐山地 调	null
13731	10kV集纯 线	井研电力调度 控制中心	集纯线 912开 关	集益站	35000	是	380	6581.79	公线	342.26	90	5928	0	-662.57	受限	不可开 放	乐山地 调	null
13732	10kV民清 路大馈线	荃华电力调度 控制中心	民清路 944开 关	民主站	208000	是	377	6529.83	公线	358.76	95	6213.8	0	-989.94	不受 限	不可开 放	德阳地 调	null

13733	10kV井城一线	井研电力调度控制中心	井城一线918开关	井研站	83000	是	500	8660.25	公线	331.76	66	5746	0	1182.2	受限	不可开放	乐山地调	null
13734	10kV谷丰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷丰线917开关	丰谷	150	是	358	6200.74	公用	309.42	86	5359.2	30	-428.61	受限	不可开放	绵阳地调	null
13735	10kV石太线大馈线	游仙电力调度控制中心	石太线911开关	石板站	4	是	200	3464.1	公用	166.35	83	2881.2	160	-269.92	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13736	10kV朝景一路大馈线	荃华电力调度控制中心	朝景一路953开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	587.18	98	10170	0	-1856.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
13737	10kV魏冠线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏冠线916开关	魏坪站	50000	否	300	5196.15	公线	207.17	69	3588.2	4920	-3831.67	不受限	不可开放	乐山地调	null
13738	10kV义镇线	西充电力调度控制中心	义镇线917开关	义兴站(西充)	12600	是	423	7326.57	公线	275.61	65	4773.5	6245	-5157.24	受限	不可开放	南充地调	null

13739	10kV义狮线	西充电力调度控制中心	义狮线915开关	义兴站(西充)	12600	否	275	4763.14	公线	225.13	82	3899.3	1000	-612.47	受限	不可开放	南充地调	null
13740	10kV义碾线926大馈线	西充电力调度控制中心	义碾线926	义兴站(西充)	12600	是	275	4763.14	公线	167.8	61	2906.3	3150	-2245.79	受限	不可开放	南充地调	null
13741	10kV义龙线916大馈线	西充电力调度控制中心	义龙线916	义兴站(西充)	12600	是	220	3810.51	公线	237.75	108	4117.8	1260	-2329.39	受限	不可开放	南充地调	null
13742	10kV义开线921大馈线	西充电力调度控制中心	义开线921开关	义兴站(西充)	12600	是	352	6096.82	公线	172.6	49	2989.5	0.26	1887.7	受限	不可开放	南充地调	null
13743	10kV阳南路大馈线	荃华电力调度控制中心	阳南路912开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	509.07	85	8817.1	0	-503.26	不受限	不可开放	德阳地调	null
13744	10kV杨新一线	西充电力调度控制中心	杨新一线916开关	杨家桥站	101400	是	352	6096.82	公线	494.73	141	8568.7	1.16	-3692.4	不受限	不可开放	南充地调	null

13745	10kV周天线	井研电力调度控制中心	周天线922开关	周坡站	44300	是	275	4763.14	公线	160.11	58	2773.1	0	1037.41	受限	不可开放	乐山地调	null
13746	10kV塘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇线914开关	塘汛站	31.5	是	597	10340.34	公用	517.17	87	8957.4	880	-1565.13	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13747	10kV朝亭路大馈线	荃华电力调度控制中心	朝亭路936开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	511.25	85	8854.8	0	-540.96	不受限	不可开放	德阳地调	null
13748	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	待用路927开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	120.29	22	2083.5	0	5579.09	受限	不可开放	德阳地调	null
13749	10kV井石线	井研电力调度控制中心	井石线915开关	井研站	83000	否	275	4763.14	公线	255.2	93	4420	0	-133.17	受限	不可开放	乐山地调	null
13750	10kV中博路	中江电力调度控制中心	中博路917开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	163.22	28	2827	0	7166.93	受限	不可开放	德阳地调	null

13751	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中城六路926开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	540.26	98	9357.3	0	-1694.71	受限	不可开放	德阳地调	null
13752	10kV红泉线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红泉线912开关	红阳站	10000	是	220	3810.51	公线	201.62	92	3492	1575	-2018.59	不受限	不可开放	乐山地调	null
13753	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	山庆路951开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	548.66	99	9502.8	0	-1840.21	受限	不可开放	德阳地调	null
13754	10kV太关线912大馈线	西充电力调度控制中心	太关线912开关	太平站(西充)	16300	是	352	6096.82	公线	201.67	57	3493	1524	-139.74	不受限	不可开放	南充地调	null
13755	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中城五路923开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	239.15	43	4142	0	5436.24	受限	不可开放	德阳地调	null
13756	10kV双镇线923大馈线	西充电力调度控制中心	双镇线926开关	双凤站(西充)	18100	否	220	3810.51	公线	219.02	100	3793.5	0.54	-364.58	不受限	不可开放	南充地调	null

13757	10kV中源路	中江电力调度控制中心	中源路928开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	508.61	88	8809.1	0	-813.96	受限	不可开放	德阳地调	null
13758	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中南路916开关	中江站	126000	否	577	9993.93	公线	215.24	37	3728	0	6265.93	受限	不可开放	德阳地调	null
13759	10kV山虹路	中江电力调度控制中心	山虹路937开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	70.32	13	1218	0	7402.42	受限	不可开放	德阳地调	null
13760	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继宏路911开关	继光站	126000	否	553	9578.24	专线	486.29	88	8422.5	2500	-2302.08	不受限	不可开放	德阳地调	null
13761	10kV山永路913线路	中江电力调度控制中心	山永路913开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	64.09	12	1110	0	7510.42	受限	不可开放	德阳地调	null
13762	10kV小五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五二线913开关	小枳站	31.5	否	500	8660.25	公用	487.81	98	8448.8	800	-1454.58	受限	不可开放	绵阳地调	null

13763	10kV三州 二线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	三州二 线910 开关	三元站	40	是	569	9855.37	公用	580.6	102	10056	830	-3001.7	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13764	10kV永双 路989线 路	中江电 力调度 控制中 心	永双路 989开 关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	158.43	42	2744	0	2479.86	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13765	10kV凯城 二路	中江电 力调度 控制中 心	凯城二 路902 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	452.15	82	7831.2	0	-168.61	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13766	10kV周坡 线	井研电 力调度 控制中 心	周坡线 912开 关	周坡站	44300	否	300	5196.15	公线	255.54	85	4426	0	250.53	受限	不可开 放	乐山 地调	null
13767	10kV园青 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	园青线 945开 关	园艺站	50	是	465	8054.04	公用	364.97	78	6321.3	0	121.93	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13768	10kV继塔 路	中江电 力调度 控制中 心	继塔路 978开 关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	488.04	88	8452.9	0	-790.31	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13769	10kV中太 路	中江电 力调度 控制中 心	中太路 922开 关	中江站	65000	是	553	9578.24	公线	298.96	54	5178	2250	4400.24	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13770	10kV槐鸣 线	西充电 力调度 控制中 心	槐鸣线 922开 关	槐树站 (西充)	10300	否	275	4763.14	公线	168.89	61	2925.2	2580	-1218.37	受限	不可开 放	南充 地调	null
13771	10kV凤会 路	中江电 力调度 控制中 心	凤会路 915开 关	集凤站	20000	是	377	6529.83	公线	320	85	5542.4	0	-318.54	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13772	10kV凤银 二线	西充电 力调度 控制中 心	凤银Ⅱ 线913 开关	凤凰站 (西充)	20000	否	300	5196.15	公线	137.87	46	2387.9	2580	-291.37	受限	不可开 放	南充 地调	null
13773	10kV广继 路905#线 路	中江电 力调度 控制中 心	广继路 905开 关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	153.52	41	2659	250	3217.847	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13774	10kV凤桥 二线	西充电 力调度 控制中 心	凤桥Ⅱ 线923 开关	凤凰站 (西充)	20000	是	400	6928.2	公线	197.23	49	3416.1	0.28	2126.18	受限	不可开 放	南充 地调	null

13775	10kV龚范线大馈线	沙湾电力调度控制中心	龚范线963开关	龚嘴站	10000	否	330	5715.77	公线	185.35	56	3210.3	0	-8295.81	不受限	不可开放	乐山地调	null
13776	10kV凤开二线	西充电力调度控制中心	凤开II线914开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	97.03	24	1680.6	0.29	4554.49	受限	不可开放	南充地调	null
13777	10kV凤开一线	西充电力调度控制中心	凤开I线915开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	152.62	38	2643.4	800	2791.98	受限	不可开放	南充地调	null
13778	10kV凤菇线大馈线专线	西充电力调度控制中心	凤菇线911开关	凤凰站(西充)	20000	否	423	7326.57	专线	282.33	67	4889.9	1.12	1702.89	受限	不可开放	南充地调	null
13779	10kV井城四线	井研电力调度控制中心	井城四线921开关	井研站	83000	是	500	8660.25	公线	129.17	26	2237.2	0	4691	受限	不可开放	乐山地调	null
13780	10kV凤多一线	西充电力调度控制中心	凤多I线924开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	124.34	41	2153.6	315	2207.93	受限	不可开放	南充地调	null

13781	10kV新永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永二线908开关	新皂站	31.5	否	527	9127.91	公用	557.52	106	9656.3	0	-1441.18	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13782	10kV小沈一线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈一线919开关	小枧站	31.5	否	591	10236.42	公用	360.01	61	6235.4	3750	-772.62	受限	不可开放	绵阳地调	null
13783	10kV多东线	西充电力调度控制中心	多东线915开关	多扶站(西充)	14000	否	150	2598.08	公线	136.38	91	2362.1	1800	-1823.83	不受限	不可开放	南充地调	null
13784	10kV城占线	西充电力调度控制中心	城占线921开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	95.29	95	1650.4	0.62	-92.18	受限	不可开放	南充地调	null
13785	10kV仓骑路913线路	中江电力调度控制中心	仓骑路913开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	118.59	43	2054	0	2600	受限	不可开放	德阳地调	null
13786	10kV城园一线	西充电力调度控制中心	城园线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	227.18	54	3934.8	0.7	1925.76	受限	不可开放	南充地调	null

13787	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永镇路983开关	永太站	20000	否	273	4728.5	公线	256.81	94	4448	1315	-1507.35	受限	不可开放	德阳地调	null
13788	10kV城开线	西充电力调度控制中心	城开线923开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	154	36	2667	6200	-338.74	不受限	不可开放	南充地调	null
13789	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观水线974开关	观山站	12600	否	235	4070.32	公线	234.53	100	4062	0	-398.71	不受限	不可开放	乐山地调	null
13790	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中城一路913开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	495.34	90	8579.3	0	-916.71	受限	不可开放	德阳地调	null
13791	10kV城化二线大馈线	西充电力调度控制中心	城化II线913开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	308.87	73	5349.6	650	-138.34	受限	不可开放	南充地调	null
13792	10kV城化一线	西充电力调度控制中心	城化I线911开关	城南站(西充)	22580	是	423	7326.57	公线	221.99	52	3844.8	4630	-2613.54	不受限	不可开放	南充地调	null

13793	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯百路906开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	500.35	90	8666	0	-1003.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13794	10kV城工线	西充电力调度控制中心	城工线912开关	城南站(西充)	40000	是	380	6581.79	公线	144.39	38	2500.8	1600	1164.63	受限	不可开放	南充地调	null
13795	10kV杨园一线	西充电力调度控制中心	杨园一线911开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	322.98	76	5594.1	4700	-4432.84	受限	不可开放	南充地调	null
13796	10kV杨园二线	西充电力调度控制中心	杨园二线921开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	421.03	100	7292.2	1315	-2745.94	受限	不可开放	南充地调	null
13797	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月水路901开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	683.95	182	11846	0	-6635.99	不受限	不可开放	德阳地调	null
13798	10kV永青路985线路	中江电力调度控制中心	永青路985开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	4.62	2	80	0	3427.4	受限	不可开放	德阳地调	null

13799	10kV杨华线	西充电力调度控制中心	杨华线912开关	杨家桥站	101400	否	277	4797.78	专线	95.81	35	1659.5	4000	-1341.5	受限	不可开放	南充地调	null
13800	10kV槐青线	西充电力调度控制中心	槐青线924开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	170.32	40	2949.9	4000	-355.99	受限	不可开放	南充地调	null
13801	10kV南虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹二线929开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	432.71	82	7494.6	0	-192.27	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13802	10kV义鸣线924线	西充电力调度控制中心	义鸣线924开关	义兴站(西充)	12600	否	423	7326.57	专线	154.47	37	2675.4	4000	-81.49	受限	不可开放	南充地调	null
13803	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制中心	槐罐线915开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	108.53	26	1879.8	4000	714.11	受限	不可开放	南充地调	null
13804	10kV多开线	西充电力调度控制中心	多开线914开关	多扶站(西充)	22550	否	423	7326.57	公线	1091.3	258	18939	0.3	-12345.19	不受限	不可开放	南充地调	null

13805	10kV科镇 二线大馈 线	游仙电 力调度 控制中 心	科镇二 线925 开关	农科站	50	是	520	9006.66	公用	530.53	102	9188.8	0	-1983.47	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13806	10kV新化 二线	西充电 力调度 控制中 心	新化二 线925 开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	519.16	123	8991.8	0.2	-3130.74	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13807	10kV玉鸭 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	玉鸭线 912开 关	玉河站	8	否	200	3464.1	公用	134.78	67	2334.4	815	-31.71	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
13808	10kV月齐 路912线 路	孝泉电 力调度 控制中 心	月齐路 912开 关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	433.37	115	7506	0	-2295.99	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13809	10kV劳红 线大馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	劳红线 921开 关	劳动站	50000	是	481	8331.16	公线	395.31	82	6846.7	0	-181.77	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13810	10kV北坝线大馈线	营山电力调度控制中心	北坝线922开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	509.84	185	8830.5	0	-5019.99	受限	不可开放	南充地调	null
13811	10kV月泉路902线路	孝泉电力调度控制中心	月泉路902开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	333.14	89	5770	0	-559.99	不受限	不可开放	德阳地调	null
13812	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	北电线921开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	351.68	79	6091.1	0	75	受限	不可开放	南充地调	null
13813	10kV北复线大馈线	营山电力调度控制中心	北复线912开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	181.73	41	3147.5	0	3018.6	受限	不可开放	南充地调	null
13814	10kV北回线(城北)大馈线	营山电力调度控制中心	北回线925开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	313.22	82	5425	350	-509.57	受限	不可开放	南充地调	null
13815	10kV沐龙二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐龙二线929开关	沐川站	71500	是	600	10392.3	公线	203	3383	3547	0	8313.84	受限	不可开放	乐山地调	null

13816	10kV北联线大馈线	营山电力调度控制中心	北联线915开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	154.2	41	2670.8	300	2294.63	受限	不可开放	南充地调	null
13817	10kV北桥线913大馈线	营山电力调度控制中心	北桥线913开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	268.33	46	4647.5	0	3389.21	受限	不可开放	南充地调	null
13818	10kV北新线(城北)大馈线	营山电力调度控制中心	北新线911开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	126.82	46	2196.6	0	1613.91	受限	不可开放	南充地调	null
13819	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月黎路911开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	431.7	115	7477	0	-2266.99	不受限	不可开放	德阳地调	null
13820	10kV川火线大馈线	营山电力调度控制中心	川火线931开关	济川站	100000	否	275	4763.14	公线	361.19	131	6255.8	0	-1968.97	不受限	不可开放	南充地调	null
13821	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广通路904开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	243.88	89	4224	2200	-2168.35	受限	不可开放	德阳地调	null

13822	10kV川龙 线	营山电 力调度 控制中 心	川龙线 926开 关	济川站	100000	否	150	2598.08	公线	416.21	277	7208.8	0	-4870.53	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13823	10kV川骆 线大馈线 (骆市)	营山电 力调度 控制中 心	川骆线 919开 关	骆市站 (营山)	20000	是	150	2598.08	公线	172.86	115	2993.9	500	-1415.44	受限	不可开 放	南充 地调	null
13824	10kV川骆 线大馈线	营山电 力调度 控制中 心	川骆线 927开 关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	393.26	143	6811.3	0	-15530.19	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13825	10kV川磨 线	营山电 力调度 控制中 心	川磨线 932开 关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	463.35	168	8025.2	0	-4214.69	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13826	10kV川牧 线	营山电 力调度 控制中 心	川牧线 924开 关	济川站	100000	是	150	2598.08	公线	245.35	164	4249.4	0	-2170.94	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13827	10kV川体 线	营山电 力调度 控制中 心	川体线 935开 关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	476.3	238	8249.6	300	-5778.32	不受 限	不可开 放	南充 地调	null

13828	10kV川文 线	营山电 力调度 控制中 心	川文线 933开 关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	327.75	164	5676.6	0	-2905.32	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13829	10kV沐石 线大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	沐石线 923开 关	沐川站	71500	是	600	10392.3	公线	461	7683	8031	0	8313.84	受限	不可开 放	乐山 地调	null
13830	10kV山林 路	中江电 力调度 控制中 心	山林路 915开 关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	386.95	70	6702	0	1918.42	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13831	10kV中康 路	中江电 力调度 控制中 心	中康路 914开 关	中江站	126000	是	553	9578.24	专线	321.24	58	5563.8	0	2098.79	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13832	10kV川园 线	营山电 力调度 控制中 心	川园线 921开 关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	469.85	235	8137.8	950	-6316.52	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13833	10kV孝景 路904线 路	孝泉电 力调度 控制中 心	孝景路 904开 关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	251.61	84	4357.8	0	-200.88	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

13834	10kV沐裕二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐裕二线928开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	210.16	53	3640	0	1902.56	受限	不可开放	乐山地调	null
13835	10kV山狮路933线路	中江电力调度控制中心	山狮路933开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	510.28	92	8838	1600	-1817.58	受限	不可开放	德阳地调	null
13836	10kV劳乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳乡线923开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	177.84	89	3080.2	400	-362.51	不受限	不可开放	乐山地调	null
13837	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制中心	利街线911开关	利店站	16300	否	300	5196.15	公线	201.39	67	3488	0	1188.53	受限	不可开放	乐山地调	null
13838	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝三路909开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	282.15	94	4886.8	0	-729.88	不受限	不可开放	德阳地调	null

13839	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会冯路973开关	会龙站	10000	是	273	4728.5	公线	215.96	79	3740.5	0	42.3	不受限	不可开放	德阳地调	null
13840	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月景路913开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	162.24	43	2810	0	5210.01	不受限	不可开放	德阳地调	null
13841	10kV广白路	中江电力调度控制中心	广白路908开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	217.83	80	3772.8	0	482.85	受限	不可开放	德阳地调	null
13842	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真泉路921开关	真武寺站	16000	是	435	7534.42	公线	343.82	79	5955	0	72.54	不受限	不可开放	德阳地调	null
13843	10kV老复线大馈线	营山电力调度控制中心	老复线914开关	老林站(营山)	7150	否	200	3464.1	公线	252.34	126	4370.5	230	-1482.81	不受限	不可开放	南充地调	null
13844	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制中心	利武线922开关	利店站	16300	否	300	5196.15	公线	412.47	137	7144	0	-2467.47	受限	不可开放	乐山地调	null

13845	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继铜路982开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	521.8	94	9037.6	0	-1375.01	不受限	不可开放	德阳地调	null
13846	10kV双峰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双峰线917开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	270.55	90	4686	160	-169.47	不受限	不可开放	乐山地调	null
13847	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	山翠路922开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	360.28	65	6240	2500	-119.58	受限	不可开放	德阳地调	null
13848	10kV广新路910#线路	中江电力调度控制中心	广新路910开关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	175.7	47	3043.2	400	2433.65	受限	不可开放	德阳地调	null
13849	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯太路941开关	冯店站	12500	是	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	-152.72	不受限	不可开放	德阳地调	null

13850	10kV劳光线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳光线925开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	373.5	84	6469	200	-502.9	不受限	不可开放	乐山地调	null
13851	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中城二路921开关	中江站	65000	是	553	9578.24	公线	240.76	44	4170	0	5408.24	不受限	不可开放	德阳地调	null
13852	10kV利茶线914大馈线	沐川电力调度控制中心	利茶线914开关	利店站	16300	否	300	5196.15	公线	450.23	150	7798	0	-3121.47	受限	不可开放	乐山地调	null
13853	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯城一路921开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	491.29	89	8509.2	70	-916.61	不受限	不可开放	德阳地调	null
13854	10kV沐龙一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐龙一线912开关	沐川站	71500	是	600	10392.3	公线	391	6516	6726	0	8313.84	受限	不可开放	乐山地调	null

13855	10kV骆黄线大馈线	营山电力调度控制中心	骆黄线914开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	178.46	57	3091	200	1619.36	受限	不可开放	南充地调	null
13856	10kV骆井线大馈线	营山电力调度控制中心	骆井线917开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	80.46	26	1393.5	0	3516.86	受限	不可开放	南充地调	null
13857	10kV骆双线大馈线	营山电力调度控制中心	骆双线932开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	153.6	77	2660.3	0	457.39	受限	不可开放	南充地调	null
13858	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆水线911开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	19.88	10	344.4	0	2773.29	受限	不可开放	南充地调	null
13859	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆沿线912开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	120.23	60	2082.3	0	1035.39	受限	不可开放	南充地调	null
13860	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆镇线931开关	骆市站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	57.05	21	988.1	0	3298.73	受限	不可开放	南充地调	null

13861	10kV杨红线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨红线974开关	杨柳湾站	85500	是	360	6235.38	公线	261.24	73	4524.6	3200	-2736.3	不受限	不可开放	乐山地调	null
13862	10kV广镇路911线路	中江电力调度控制中心	广镇路911开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	116.4	43	2016	0	2239.65	受限	不可开放	德阳地调	null
13863	10kV广石路909线路	中江电力调度控制中心	广石路909开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	175.7	64	3043.2	0	1212.45	受限	不可开放	德阳地调	null
13864	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐竹线916开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	1151.2	576	19939	0	-16821.51	受限	不可开放	乐山地调	null
13865	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永松路988开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	190.3	48	3296	0	2246.56	受限	不可开放	德阳地调	null

13866	10kV中松路917#线路	中江电力调度控制中心	中松路915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	211.61	38	3665	0	5913.24	受限	不可开放	德阳地调	null
13867	10kV舟仁线914大馈线	沐川电力调度控制中心	舟仁线914开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	81.66	20	1414.3	0	4821.08	受限	不可开放	乐山地调	null
13868	10kV青双线大馈线	营山电力调度控制中心	青双线911开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	417.16	152	7225.2	0	-2938.37	不受限	不可开放	南充地调	null
13869	10kV仙抗线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙抗线913开关	仙人桥站	126	是	394	6824.28	公用	353.66	90	6125.4	0	-665.98	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13870	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中滨路912开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	218.07	39	3777	0	5801.24	受限	不可开放	德阳地调	null
13871	10kV中杏路923#线路	中江电力调度控制中心	中杏路925开关	中江站	126000	否	553	9578.24	公线	416.81	75	7219.1	0	1401.32	受限	不可开放	德阳地调	null

13872	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨苏线914开关	杨柳湾站	85500	否	360	6235.38	公线	261.57	73	4530.4	1230	-148.56	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13873	10kV双兴线	营山电力调度控制中心	双兴线925开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	128.51	129	2225.8	0	-666.96	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13874	10kV继盐路	中江电力调度控制中心	继盐路975开关	继光站	126000	是	600	10392.3	公线	517.93	86	8970.6	0	-656.76	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13875	10kV消孔线大馈线	营山电力调度控制中心	消孔线922开关	消水站(营山)	12600	否	200	3464.1	公线	249.15	125	4315.2	200	-1397.51	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
13876	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	山隆路921开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	536.54	97	9292.8	0	-1630.21	受限	不可开 放	德阳 地调	null

13877	10kV山凤路	中江电力调度控制中心	山凤路923开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	403.93	73	6996	4500	-2875.58	不受限	不可开放	德阳地调	null
13878	10kV山镇路914线路	中江电力调度控制中心	山镇路914开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	463.72	84	8031.6	0	588.82	受限	不可开放	德阳地调	null
13879	10kV沐裕一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐裕一线914开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	34.86	9	603.8	0	4938.76	受限	不可开放	乐山地调	null
13880	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳水线922开关	劳动站	50000	否	240	4156.92	公线	201.52	84	3490.4	900	-649.17	不受限	不可开放	乐山地调	null
13881	10kV继北路	中江电力调度控制中心	继北路971开关	继光站	82000	是	553	9578.24	公线	540.08	98	9354.2	0	-1691.61	不受限	不可开放	德阳地调	null

13882	10kV舟杨线924大馈线	沐川电力调度控制中心	舟杨线924开关	舟坝站	22000	否	400	6928.2	公线	152.71	38	2645	0	3590.38	受限	不可开放	乐山地调	null
13883	10kV仓镇路911线路	中江电力调度控制中心	仓镇路911开关	仓山站	22500	否	434	7517.1	公线	387.99	89	6720	0	45.39	不受限	不可开放	德阳地调	null
13884	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继工路981开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	537.27	97	9305.5	2000	-3642.91	不受限	不可开放	德阳地调	null
13885	10kV平镇路911#线路	中江电力调度控制中心	平镇路911开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	371.09	93	6427.2	0	-191.82	不受限	不可开放	德阳地调	null
13886	10kV沐汇线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐汇线927开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	110.08	18	1906.5	0	7446.57	受限	不可开放	乐山地调	null
13887	10kV园开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开二线922开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	311.69	39	5398.5	0	7072.27	受限	不可开放	绵阳地调	null

13888	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯华路901开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	462.68	84	8013.6	200	-551.01	不受限	不可开放	德阳地调	null
13889	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营景线912开关	营山站	100000	是	580	10045.89	公线	275.73	48	4775.7	4000	-738.99	不受限	不可开放	南充地调	null
13890	10kV永瓦路982#线路	中江电力调度控制中心	永瓦路982开关	永太站	20000	否	377	6529.83	公线	82.22	22	4452.9	0	5876.85	受限	不可开放	德阳地调	null
13891	10kV营淶线大馈线	营山电力调度控制中心	营淶线914开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	547.67	199	9485.7	500	-5698.87	不受限	不可开放	南充地调	null
13892	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营西线923开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	364.54	133	6313.8	100	-2126.97	不受限	不可开放	南充地调	null
13893	10kV永阳路981线路	中江电力调度控制中心	永阳路981开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	193.07	51	3344	0	1879.86	受限	不可开放	德阳地调	null

13894	10kV永子路	中江电力调度控制中心	永子路987开关	永太站	22000	否	225	3897.11	公线	103.46	46	1792	2200	-484.6	不受限	不可开放	德阳地调	null
13895	10kV沐凡线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐凡线922开关	沐川站	71500	是	200	3464.1	公线	256.73	128	4446.5	0	-1675.22	受限	不可开放	乐山地调	null
13896	10kV营磨线大馈线	营山电力调度控制中心	营磨线913开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	408.16	79	7069.4	0	66.65	不受限	不可开放	南充地调	null
13897	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中城三路911开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	204.39	37	3540	3680	6038.24	受限	不可开放	德阳地调	null
13898	10kV山合路917线路	中江电力调度控制中心	山合路917开关	松山站	100000	否	507	8781.5	公线	184.02	36	3187.2	1500	3216.15	受限	不可开放	德阳地调	null

13899	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨城线963开关	杨柳湾站	85500	否	360	6235.38	公线	521.74	145	9036.6	630	-4054.76	不受限	不可开放	乐山地调	null
13900	10kV利凤线913大馈线	沐川电力调度控制中心	利凤线913开关	利店站	16300	是	275	4763.14	公线	159.35	58	2760	0	1050.51	受限	不可开放	乐山地调	null
13901	10kV双千线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双千线955开关	双碑站	50	否	465	8054.04	公用	492.9	106	8537.1	0	-1288.46	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13902	10kV仙锦线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙锦线939开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	514.57	90	8912.4	0	-1028.1	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13903	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永金路963	永太站	20000	否	553	9578.24	专线	59.58	11	1032	0	7588.42	受限	不可开放	德阳地调	null

13904	10kV沐海线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐海线918开关	沐川站	71500	否	400	6928.2	公线	1.34	0	23.2	0	6212.18	受限	不可开放	乐山地调	null
13905	10kV永杰路984线路	中江电力调度控制中心	永杰路984开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	331.64	83	5744	800	-1001.44	受限	不可开放	德阳地调	null
13906	10kV山白路932线路	中江电力调度控制中心	山白路932开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	45.38	8	786	0	7834.42	受限	不可开放	德阳地调	null
13907	10kV永开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开一线945开关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	439.86	83	7618.4	0	-316.07	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13908	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中环西路924开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	364.03	66	6305	3150	-1792.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13909	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	全牟二线941开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	390.18	89	6758	0	-661.18	不受限	不可开放	乐山地调	null

13910	10kV全牟线932大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟线912开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	463	105	8019.2	0	-1922.38	不受限	不可开放	乐山地调	null
13911	10kV广民路902#线路	中江电力调度控制中心	广民路902开关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	197.32	52	3417.6	0	2459.25	受限	不可开放	德阳地调	null
13912	10kV三州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州一线921开关	三元站	40	是	569	9855.37	公用	100.46	18	1740	0	6144.3	受限	不可开放	绵阳地调	null
13913	10kV小松线大馈线	游仙电力调度控制中心	小松线908开关	小枳站	40	是	500	8660.25	公用	349.23	70	6048.6	800	79.6	受限	不可开放	绵阳地调	null
13914	10kV舟高线915大馈线	沐川电力调度控制中心	舟高线915开关	舟坝站	22000	否	400	6928.2	公线	147.22	37	2549.9	0	3685.48	受限	不可开放	乐山地调	null
13915	10kV青茅线大馈线	乐山电力调度控制中心	青茅线914开关	青平站	16300	是	300	5196.15	公线	246.06	82	4261.8	0	-104.88	不受限	不可开放	乐山地调	null

13916	10kV沐城二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐城二线924开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	205.16	68	3553.4	0	1123.13	受限	不可开放	乐山地调	null
13917	10kV高虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹一线907开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	362.44	69	6277.5	0	1024.83	受限	不可开放	绵阳地调	null
13918	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向胜路929开关	向阳站	65000	否	576	9976.61	公线	28.27	5	489.7	0	8489.25	受限	不可开放	德阳地调	null
13919	10kV舟静线921大馈线	沐川电力调度控制中心	舟静线921开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	6	150	100	0	6235.38	受限	不可开放	乐山地调	null
13920	10kV新海一路	广汉电力调度控制中心	新海一路926开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	450.76	93	7807.2	0	-1072.98	不受限	不可开放	德阳地调	null
13921	10kV新海二路	广汉电力调度控制中心	新海二路928开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	535.77	110	9279.6	1600	-4145.38	受限	不可开放	德阳地调	null

13922	10kV园教 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	园教一 线914 开关	园艺站	50	否	600	10392.3	公用	465.21	78	8057.5	0	1295.57	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13923	10kV小铁 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	小铁线 909开 关	小枧站	31.5	是	353	6114.14	公用	384.97	109	6667.7	315	-2091.39	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
13924	10kV炳鱼 二路	广汉电 力调度 控制中 心	炳鱼二 路914 开关	炳灵宫 站	106000	否	486	8417.77	公线	577.8	119	10008	0	-2431.51	受限	不可开 放	德阳 地调	null
13925	10kV茅普 线	乐山电 力调度 控制中 心	茅普线 912开 关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	127.94	85	2216	0	-137.54	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
13926	10kV雒镇 三路	广汉电 力调度 控制中 心	雒镇三 路914 开关	雒城站	71500	否	555	9612.88	公线	236.54	43	4096.8	5800	-1245.21	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
13927	10kV白石 线941大 馈线	乐山电 力调度 控制中 心	白石线 941开 关	白马站	31300	否	150	2598.08	公线	138.85	93	2404.8	0	-66.53	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

13928	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制中心	利火线912开关	利店站	16300	否	220	3810.51	公线	71.82	33	1244	0	2185.46	受限	不可开放	乐山地调	null
13929	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向汽二路923开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	212.97	38	3688.7	0	4962.89	受限	不可开放	德阳地调	null
13930	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向汽一路916开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	167.6	30	2902.8	0	5748.79	受限	不可开放	德阳地调	null
13931	10kV炳北路	广汉电力调度控制中心	炳北路928开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公线	49.88	9	864	6880	907.59	受限	不可开放	德阳地调	null
13932	10kV新欧路	广汉电力调度控制中心	新欧路924开关	新丰站	100000	否	555	9612.88	专线	320.02	58	5542.8	4500	-1391.21	受限	不可开放	德阳地调	null
13933	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白万线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	202.06	101	3499.7	0	-382.01	不受限	不可开放	乐山地调	null

13934	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高三路925开关	高新站	80000	是	555	9612.88	公线	515.03	93	8920.3	2500	-3730	不受限	不可开放	德阳地调	null
13935	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳城三路903开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	326.42	57	5653.6	14870	-12542.31	受限	不可开放	德阳地调	null
13936	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新路915开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	492.75	101	8534.4	1430	-2388.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13937	10kV阳长线	乐山电力调度控制中心	阳长线981开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	434.18	99	7520	0	-661.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13938	10kV沐联线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐联线925开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	12.68	6	219.6	0	2898.09	受限	不可开放	乐山地调	null
13939	10kV新高路	广汉电力调度控制中心	新高路915开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	477.44	83	8269.2	3680	-3967.91	受限	不可开放	德阳地调	null

13940	10kV小工二路	广汉电力调度控制中心	小工二路910开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	494.64	102	8567.2	1000	-1991.21	不受限	不可开放	德阳地调	null
13941	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小镇三路907开关	小汉站	80000	否	400	6928.2	专线	236.03	59	4088	11890	-9742.62	不受限	不可开放	德阳地调	null
13942	10kV园宾一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园宾一线955开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	299.02	57	5179	630	1493.33	受限	不可开放	绵阳地调	null
13943	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广城五路910开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	377.62	78	6540.3	1260	-1066.08	不受限	不可开放	德阳地调	null
13944	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广三路917开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	公用	479.53	99	8305.4	2050	-2779.41	不受限	不可开放	德阳地调	null
13945	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳兑I回986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	403.7	92	6992	0	-895.18	不受限	不可开放	乐山地调	null

13946	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大中二路927开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	430.77	89	7460.9	1550	-1434.91	不受限	不可开放	德阳地调	null
13947	10kV小炳路	广汉电力调度控制中心	小炳路917开关	小汉站	80000	否	433	7499.78	公用	443.42	102	7680	5690	-6620.2	不受限	不可开放	德阳地调	null
13948	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦玉线913开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	581.99	154	10080	0	-4203.15	不受限	不可开放	南充地调	null
13949	10kV双桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双碑站	50	是	465	8054.04	公用	322.74	69	5589.9	1000	-146.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13950	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高南路909开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	555.48	114	9620.9	1260	-4146.68	不受限	不可开放	德阳地调	null
13951	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向兰路917开关	向阳站	63000	否	576	9976.61	公线	527.6	92	9138	0	-159.05	受限	不可开放	德阳地调	null

13952	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳城六路926开关	炳灵宫站	100000	是	555	9612.88	公线	225.58	41	3907	1000	2783.3	受限	不可开放	德阳地调	null
13953	10kV连和路	广汉电力调度控制中心	连和路911开关	连山站	80000	是	430	7447.82	公线	373.44	87	6468	3215	-3724.74	不受限	不可开放	德阳地调	null
13954	10kV沐水线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐水线913开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	152.5	25	2641.3	0	6711.77	受限	不可开放	乐山地调	null
13955	10kV炳商路	广汉电力调度控制中心	炳商路920开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	160.04	33	2771.9	0	4804.09	受限	不可开放	德阳地调	null
13956	10kV向三一路	广汉电力调度控制中心	向三一路911开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	465.3	96	8059	750	-2074.78	受限	不可开放	德阳地调	null
13957	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	363.05	83	6288	0	-191.18	不受限	不可开放	乐山地调	null

13958	10kV舟罗线922大馈线	沐川电力调度控制中心	舟罗线922开关	舟坝站	22000	否	400	6928.2	公线	71.2	18	1233.1	0	5002.28	受限	不可开放	乐山地调	null
13959	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新塘二路913开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	522.54	108	9050.4	800	-3116.18	受限	不可开放	德阳地调	null
13960	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳桥线993开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	320.55	84	5552	0	-286.57	不受限	不可开放	乐山地调	null
13961	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向铁路952开关	向阳站	63000	是	510	8833.46	公用	212.97	42	3688.7	1975	1403.07	受限	不可开放	德阳地调	null
13962	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大跃一路913开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公线	423.67	87	7338	345	-107.01	不受限	不可开放	德阳地调	null
13963	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐城一线961开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	61.44	20	1064.1	0	3612.43	受限	不可开放	乐山地调	null

13964	10kV大开二路	广汉电力调度控制中心	大开二路923开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	379.49	78	6572.7	7280	-6276.71	不受限	不可开放	德阳地调	null
13965	10kV新成三路	广汉电力调度控制中心	新成三路927开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	397.9	82	6891.6	250	-407.38	受限	不可开放	德阳地调	null
13966	10KV土镇线913大馈线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100000	否	220	3810.51	公线	266.44	121	4614.7	0	-1185.24	不受限	不可开放	乐山地调	null
13967	10kV林政线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林政线947开关	金家林站	50	否	600	10392.3	公用	649.65	108	11252	0	-1898.83	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13968	10kV新成一路	广汉电力调度控制中心	新成一路917开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公用	476.74	98	8257.2	800	-1481.21	不受限	不可开放	德阳地调	null
13969	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小得二路920开关	小汉站	82000	否	914	15830.94	公用	699.58	77	12117	9250	-7118.85	不受限	不可开放	德阳地调	null

13970	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广城一路908开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	431.36	75	7471.2	1600	-1089.91	不受限	不可开放	德阳地调	null
13971	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大城一路952开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	392.26	81	6794	315	-374.78	不受限	不可开放	德阳地调	null
13972	10kV城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清 I 线915开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	455.29	82	7885.6	1250	-530.77	不受限	不可开放	南充地调	null
13973	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳城四路906开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	144.56	30	2503.8	2450	1780.42	受限	不可开放	德阳地调	null
13974	10kV炳源路	广汉电力调度控制中心	炳源路917开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	146.43	34	2536.1	0	4213.7	受限	不可开放	德阳地调	null
13975	10kV炳环二路	广汉电力调度控制中心	炳环二路916开关	炳灵宫站	100000	否	419	7257.29	公用	420.46	100	7282.3	400	-1150.74	受限	不可开放	德阳地调	null

13976	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土剑线923开关	土主站	120000	是	300	5196.15	公线	407.91	136	7065	0	-2908.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13977	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐泥线919开关	沐川站	71500	否	100	1732.05	公线	56.99	57	987.1	0	571.74	受限	不可开放	乐山地调	null
13978	10kV塘镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇二线926开关	塘汛站	31.5	是	597	10340.34	公用	564.28	95	9773.3	600	-2101.03	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13979	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三广路920开关	三星堆站旧	120000	否	380	6581.79	公用	371.1	98	6427.5	4815	-5318.89	不受限	不可开放	德阳地调	null
13980	10kV沐云线915大馈线	沐川电力调度控制中心	沐云线915开关	沐川站	71500	否	75	1299.04	公线	5.08	7	87.9	0	1081.24	受限	不可开放	乐山地调	null
13981	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小镇一路911开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	360.28	74	6240	670	-175.78	不受限	不可开放	德阳地调	null

13982	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路913开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	465.3	96	8059	565	-1048.01	受限	不可开放	德阳地调	null
13983	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三向路929开关	三星堆站旧	120000	是	486	8417.77	公用	503.38	104	8718.5	3770	-5754.28	不受限	不可开放	德阳地调	null
13984	10kV新环一路	广汉电力调度控制中心	新环一路929开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公线	202.08	42	3500	200	3875.99	受限	不可开放	德阳地调	null
13985	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广氮二路922开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	532	92	9214.2	1050	-2282.91	不受限	不可开放	德阳地调	null
13986	10kV沐闸线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐闸线917开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	3.05	2	52.8	0	3064.89	受限	不可开放	乐山地调	null
13987	10kV连工路	广汉电力调度控制中心	连工路908开关	连山站	80000	否	486	8417.77	公线	483.71	100	8377.9	3190	-3991.91	不受限	不可开放	德阳地调	null

13988	10kV大航路大馈线	广汉电力调度控制中心	大航路929开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	473.26	82	8196.9	1630	-847.95	不受限	不可开放	德阳地调	null
13989	10kV仙府一线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府一线971开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	485.2	85	8403.6	500	-1019.3	不受限	不可开放	绵阳地调	null
13990	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳泓路910开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	120.99	28	2095.6	11300	-6645.8	受限	不可开放	德阳地调	null
13991	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路905开关	向阳站	65000	否	316	5473.28	专线	455.84	144	7895.2	0	-2969.25	受限	不可开放	德阳地调	null
13992	10KV通林线	乐山电力调度控制中心	通林线938开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	424.13	96	7345.9	0	-1249.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13993	10kV舟五线912大馈线	沐川电力调度控制中心	舟五线912开关	舟坝站	20000	是	400	6928.2	公线	146.33	37	2534.4	0	3008.16	受限	不可开放	乐山地调	null

13994	10kV新凉二路	广汉电力调度控制中心	新凉二路925开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	197.25	41	3416.4	1365	2794.59	受限	不可开放	德阳地调	null
13995	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三三路935开关	三星堆站旧	120000	否	255	4416.73	公用	376.36	148	6518.5	420	-2963.44	不受限	不可开放	德阳地调	null
13996	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大新二路924开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	560.17	115	9702.2	350	-2476.21	不受限	不可开放	德阳地调	null
13997	10kV舟坝线913大馈线	沐川电力调度控制中心	舟坝线913开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	78.48	20	1359.3	0	4876.08	受限	不可开放	乐山地调	null
13998	10kV园隆一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆一线957开关	园艺站	50	否	552	9560.92	公用	85.67	16	1483.8	0	7121.03	受限	不可开放	绵阳地调	null
13999	10kV高观路	广汉电力调度控制中心	高观路928开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	490.4	101	8493.8	1885	-2802.81	不受限	不可开放	德阳地调	null

14000	10kV通荔线大馈线	乐山电力调度控制中心	通荔线926开关	通悦站	120000	否	275	4763.14	公线	366.67	133	6350.7	0	-2063.87	不受限	不可开放	乐山地调	null
14001	10kV黄水线922大馈线	沐川电力调度控制中心	黄水线922开关	黄丹站	16300	否	10	173.21	公线	6.72	67	116.4	0	39.49	不受限	不可开放	乐山地调	null
14002	10kV炳机路	广汉电力调度控制中心	炳机路912开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	77.03	16	1334.1	0	6241.89	受限	不可开放	德阳地调	null
14003	10kV雒兴路	广汉电力调度控制中心	雒兴路915开关	雒城站	71500	是	366	6339.31	公用	422.56	115	7318.8	9830	-12077.35	不受限	不可开放	德阳地调	null
14004	10kV雒镇二路	广汉电力调度控制中心	雒镇二路904开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	482.01	87	8348.4	0	-658.1	不受限	不可开放	德阳地调	null
14005	10kV高企线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企线901开关	高水站	31.5	否	527	9127.91	公用	328.86	62	5695.8	0	2519.32	受限	不可开放	绵阳地调	null

14006	10kV辉李二线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李二线923开关	辉景站	16300	是	330	5715.77	公线	197.58	60	3422.1	0	1150.52	受限	不可开放	南充地调	null
14007	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三耐路922开关	三星堆站旧	120000	否	305	5282.75	公用	277.01	91	4797.8	100	-143.32	不受限	不可开放	德阳地调	null
14008	10kV辉李一线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李一线916开关	辉景站	16300	是	220	3810.51	公线	64.34	29	1114.3	1200	734.11	受限	不可开放	南充地调	null
14009	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新二路911开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	493.92	102	8554.7	2785	-4605.48	不受限	不可开放	德阳地调	null
14010	10kV辉丝线大馈线	南充电力调度控制中心	辉丝线925开关	辉景站	16300	是	170	2944.49	公线	60.82	36	1053.4	0	1302.19	受限	不可开放	南充地调	null
14011	10kV小镇二路	广汉电力调度控制中心	小镇二路913开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	340.88	70	5904	10180	-8508.01	不受限	不可开放	德阳地调	null

14012	10kV高骈一路	广汉电力调度控制中心	高骈一路913开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	399.83	82	6925	1900	-1249.01	不受限	不可开放	德阳地调	null
14013	10kV雒镇四路	广汉电力调度控制中心	雒镇四路908开关	雒城站	71500	否	486	8417.77	公用	217.83	45	3772.8	4230	-426.81	不受限	不可开放	德阳地调	null
14014	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦搬线911开关	芦溪站	16300	是	423	7326.57	公线	394.52	93	6833	1965	-2936.74	受限	不可开放	南充地调	null
14015	10kV平虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹二线944开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	430.95	82	7464	0	-161.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14016	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦灯线913开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	286.92	86	4969.4	100	-427.5	受限	不可开放	南充地调	null
14017	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳城七路915开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	439.62	76	7614.3	8460	-8093.01	不受限	不可开放	德阳地调	null

14018	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦顺线912开关	芦溪站	11300	是	335	5802.37	公线	101.62	30	1760	260	2621.9	受限	不可开放	南充地调	null
14019	10kV芦罨线大馈线	南充电力调度控制中心	芦罨线924开关	芦溪站	11300	是	553	9578.24	专线	58.46	11	1012.6	5755	894.99	受限	不可开放	南充地调	null
14020	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅱ线913开关	潞溪站	13000	是	423	7326.57	公线	216.23	51	3745.1	630	1486.16	受限	不可开放	南充地调	null
14021	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向冀路928开关	向阳站	63000	否	600	10392.3	专线	155.64	26	2695.7	3250	3407.37	受限	不可开放	德阳地调	null
14022	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大万路922开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	583.21	120	10101	14260	-16785.21	不受限	不可开放	德阳地调	null
14023	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大中四路917开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	579.45	119	10036	7100	-9560.01	不受限	不可开放	德阳地调	null

14024	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金高二路907开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	465.52	96	8062.8	5470	-5956.81	不受限	不可开放	德阳地调	null
14025	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大新一路915开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	477.25	98	8266	4750	-6281.78	不受限	不可开放	德阳地调	null
14026	10kV高小线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高小线902开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	504.11	96	8731.2	30	-1458.87	受限	不可开放	绵阳地调	null
14027	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣一线941开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	211.12	38	3656.6	0	4005.99	受限	不可开放	南充地调	null
14028	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆恒线971开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	516.8	93	8950.9	0	-330.48	受限	不可开放	南充地调	null
14029	10kV大体一路	广汉电力调度控制中心	大体一路912开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	427.02	88	7396	2760	-2580.01	不受限	不可开放	德阳地调	null

14030	10kV荆开 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	荆开 I 线961 开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	518.38	80	8978.3	37090	-37117.06	受限	不可开 放	南充 地调	null
14031	10kV荆水 线919大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	荆水线 919开 关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	519.08	94	8990.5	80	-450.08	受限	不可开 放	南充 地调	null
14032	10kV北桂 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北桂 I 回924 开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	248.24	45	4299.6	1600	1762.99	受限	不可开 放	南充 地调	null
14033	10kV向镇 路	广汉电 力调度 控制中 心	向镇路 919开 关	向阳站	63000	否	380	6581.79	公用	144	38	2530	4740	1183.61	受限	不可开 放	德阳 地调	null
14034	10kV回高 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	回高线 919开 关	回龙站	50	是	600	10392.3	公线	591.69	99	10248	0	-1934.16	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14035	10kV北乐 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	北乐 I 回919 开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	438.57	79	7596	1410	-1343.41	受限	不可开 放	南充 地调	null

14036	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐 II 回917 开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	297.51	54	5152.8	0	2509.79	受限	不可开放	南充地调	null
14037	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六跃路906开关	六陵站	26000	否	305	5282.75	公线	418.22	137	7243.5	1880	-4369.02	不受限	不可开放	德阳地调	null
14038	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连镇一路913 开关	连山站	73500	否	430	7447.82	公线	516.4	120	8944.1	2675	-4916.06	不受限	不可开放	德阳地调	null
14039	10kV三工二路	广汉电力调度控制中心	三工二路928 开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	571.6	118	9900.1	725	-3049.11	不受限	不可开放	德阳地调	null
14040	10kV北五一线大馈线	南充电力调度控制中心	北五 I 回929 开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	417.16	65	7225.2	0	1726.04	受限	不可开放	南充地调	null
14041	10kV绵曼线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵曼线927开关	绵阳站	50	是	400	6928.2	公线	335.51	84	5811	0	-268.44	不受限	不可开放	绵阳地调	null

14042	10kV新成二路	广汉电力调度控制中心	新成二路923开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	562.31	116	9739.2	3600	-5763.21	受限	不可开放	德阳地调	null
14043	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏临线914开关	苏稽站	100000	否	400	6928.2	公线	379.68	95	6576	0	-340.62	不受限	不可开放	乐山地调	null
14044	10kV荆南线大馈线	南充电力调度控制中心	荆南线926开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	519.43	80	8996.6	0	1073.54	受限	不可开放	南充地调	null
14045	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广城三路928开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	542.71	94	9399.8	1300	-2718.51	不受限	不可开放	德阳地调	null
14046	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小工一路908开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	551.25	113	9547.6	1605	-4418.38	不受限	不可开放	德阳地调	null
14047	10kV江果二线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅱ线926开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	400.55	72	6937.6	7350	-6625.01	受限	不可开放	南充地调	null

14048	10kV江纪线大馈线	南充电力调度控制中心	江纪线920开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	73.27	13	1269	1600	5751.42	受限	不可开放	南充地调	null
14049	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广城二路926开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	303.85	63	5262.7	4725	-3253.48	不受限	不可开放	德阳地调	null
14050	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	江年线933开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	224.27	41	3884.4	0	3778.19	受限	不可开放	南充地调	null
14051	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅰ线915开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	424.72	77	7356.1	0	306.49	受限	不可开放	南充地调	null
14052	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅱ线921开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	234.88	42	4068.2	1250	2344.39	受限	不可开放	南充地调	null
14053	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏杨线937开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	561.2	148	9720	0	-4454.57	不受限	不可开放	乐山地调	null

14054	10kV三南线大馈线	游仙电力调度控制中心	三南线909开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	387.51	65	6711.6	0	1602.24	受限	不可开放	绵阳地调	null
14055	10kV中电线大馈线	江油电力调度控制中心	中电线915开关	中坝站	40	否	372	6443.23	公线	378.2	102	6550.4	0	-751.49	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14056	10kV新新路	广汉电力调度控制中心	新新路914开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	393.95	68	6823.2	850	308.09	受限	不可开放	德阳地调	null
14057	10kV苏良线	乐山电力调度控制中心	苏良线939开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	417.44	95	7230	0	-371.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
14058	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅱ线927开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	270.94	49	4692.6	0	2969.99	受限	不可开放	南充地调	null
14059	10kV苏杨Ⅱ回	乐山电力调度控制中心	苏杨二回921开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	547.34	124	9480	0	-3383.18	不受限	不可开放	乐山地调	null

14060	10kV江中 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	江中Ⅱ 线922 开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	418.45	76	7247.5	790	-374.91	受限	不可开 放	南充 地调	null
14061	10kV香械 一路	绵竹电 力调度 控制中 心	香械一 路912 开关	香山站	81000	否	586	10149.82	专线	531.48	91	9205.2	0	-70.36	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14062	10kV苏杨 Ⅲ回	乐山电 力调度 控制中 心	苏杨三 回932 开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	541.8	123	9384	0	-2525.08	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
14063	10kV梁体 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	梁体线 943开 关	磨家梁	240	否	553	9578.24	公用	516.03	93	8937.6	830	-1147.18	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14064	10kV新园 一路	广汉电 力调度 控制中 心	新园一 路953 开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	356.81	73	6180	1445	-49.01	受限	不可开 放	德阳 地调	null
14065	10kV园上 线大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	园上线 954开 关	园艺站	50	是	600	10392.3	公线	219.57	37	3803	0	4510.84	受限	不可开 放	绵阳 地调	null

14066	10kV向鑫二路	广汉电力调度控制中心	向鑫二路922开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	463	95	7780	0	7575.99	受限	不可开放	德阳地调	null
14067	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三凉路919开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	527.18	108	9130.7	39550	-41104.71	不受限	不可开放	德阳地调	null
14068	10kV仙府二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府二线982开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	509.24	89	8820	0	-935.7	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14069	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大中一路953开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	524.83	108	9090.1	1110	-2624.11	不受限	不可开放	德阳地调	null
14070	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大跃二路928开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公线	113.41	23	1964.2	15390	-9778.21	不受限	不可开放	德阳地调	null
14071	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥一线962开关	回龙站	50	是	600	10392.3	公用	314.84	52	5453	3600	-739.16	不受限	不可开放	绵阳地调	null

14072	10kV雒开二路	广汉电力调度控制中心	雒开二路909开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	355.01	73	6148.8	9085	-8499.58	不受限	不可开放	德阳地调	null
14073	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新园二路961开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	318.43	66	5515.2	1110	109.02	受限	不可开放	德阳地调	null
14074	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳鱼一路919开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公用	594.49	122	10297	3150	-5870.51	不受限	不可开放	德阳地调	null
14075	10kV牟翠二线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠二线943开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	419.46	95	7265	0	-1168.18	不受限	不可开放	乐山地调	null
14076	10kV吴镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴镇线925开关	吴家站	8	是	300	5196.15	公用	242.14	81	4193.9	125	-161.98	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14077	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳城二路908开关	炳灵宫站	100000	是	510	8833.46	公用	293.7	58	5086.8	3095	-1115.03	受限	不可开放	德阳地调	null

14078	10kV桥镇路	绵竹电力调度控制中心	桥镇路922开关	桥楼站	23000	是	400	6928.2	公用	319.95	80	5541.6	0	0.96	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14079	10kV牟海一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟海一线949开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	577.02	131	9994	0	-3897.18	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
14080	10kV东城二路	绵竹电力调度控制中心	东城二路901开关	东北站	71500	是	586	10149.82	公用	470.96	80	8157	0	-37.14	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14081	10kV三工一路	广汉电力调度控制中心	三工一路927开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	600.03	123	10393	150	-2966.61	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14082	10kV炳城一路	广汉电力调度控制中心	炳城一路921开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	156.27	27	2706.6	0	5274.69	受限	不可开 放	德阳 地调	null
14083	10kV牟高线995大馈线	乐山电力调度控制中心	牟高线946开关	牟子站	60000	是	300	5196.15	公线	285.33	95	4942	0	-785.08	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null

14084	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线968开关	南塔站	31.5	是	403	6980.16	公线	334.89	83	5800.3	0	-216.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14085	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳城五路913开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	298.65	61	5172.6	4450	-2888.38	受限	不可开放	德阳地调	null
14086	10kV新达二路	广汉电力调度控制中心	新达二路919开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专线	146.12	30	2530.8	0	5045.19	受限	不可开放	德阳地调	null
14087	10kV城大线923大馈线	南充电力调度控制中心	城大线923开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	483.57	87	8375.4	2730	-3442.81	不受限	不可开放	南充地调	null
14088	10kV城府线926大馈线	南充电力调度控制中心	城府线926开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	344.32	62	5963.6	1915	-216.01	不受限	不可开放	南充地调	null
14089	10kV连和二路	广汉电力调度控制中心	连和二路912开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公线	463.02	83	8019.5	0	-329.2	不受限	不可开放	德阳地调	null

14090	10kV乐山线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐中线963开关	乐山站	100000	否	275	4763.14	公线	255.33	93	4422.4	0	-135.57	不受限	不可开放	乐山地调	null
14091	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新雄一路916开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	372.12	77	6445.2	6105	-4974.21	受限	不可开放	德阳地调	null
14092	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹二线911开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	217.63	41	3769.4	0	3532.93	受限	不可开放	绵阳地调	null
14093	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六大路907开关	六陵站	60000	否	600	10392.3	公线	550.31	92	9531.3	2725	-2903.23	不受限	不可开放	德阳地调	null
14094	10kV广连二路	广汉电力调度控制中心	广连二路916开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	496.7	102	8602.8	0	-1868.58	不受限	不可开放	德阳地调	null
14095	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通二线946开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	536.19	102	9286.8	0	-1984.47	受限	不可开放	绵阳地调	null

14096	10kV城五 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	城五II 线912 开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	485.2	88	8403.6	0	-741.01	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14097	10kV雒城 二路	广汉电 力调度 控制中 心	雒城二 路917 开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	228.78	47	3962.4	4600	-1828.18	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14098	10kV乐青 线	乐山电 力调度 控制中 心	乐青线 924开 关	乐山站	120000	是	300	5196.15	公线	435.52	145	7543.2	0	-3386.28	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
14099	10kV大福 路	广汉电 力调度 控制中 心	大福路 963	大塘站	126000	否	555	9612.88	公线	542.42	98	9394.7	0	-743.11	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14100	10kV凤电 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	凤电线 915开 关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	85.43	15	1479.6	4800	2340.82	受限	不可开 放	南充 地调	null
14101	10kV梁九 一线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	梁九一 线913 开关	磨家梁	240	是	361	6252.7	公用	432.72	120	7494.7	0	-2492.54	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

14102	10kV遵蟒路	绵竹电力调度控制中心	遵蟒路905开关	遵道站	21000	否	450	7794.23	专线	27.55	6	477.1	0	7014.81	不受限	不可开放	德阳地调	null
14103	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江 II 线926 开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	288.28	52	4993	0	2669.59	受限	不可开放	南充地调	null
14104	10kV凤江一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江 I 线960 开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	212.34	38	3677.8	5700	-1715.21	受限	不可开放	南充地调	null
14105	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大城四路921	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	358.15	74	6203.2	6910	-6378.98	不受限	不可开放	德阳地调	null
14106	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连兴路910开关	连山站旧	147000	否	400	6928.2	公线	362.43	91	6277.3	250	-291.92	不受限	不可开放	德阳地调	null
14107	10kV高园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高园线915开关	高水站	31.5	是	400	6928.2	公用	505.24	126	8750.7	0	-3208.14	受限	不可开放	绵阳地调	null

14108	10kV凤清 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	风清线 972开 关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	381.09	69	6600.5	1000	62.09	受限	不可开 放	南充 地调	null
14109	10kV新瓦 线大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	新瓦线 913开 关	新桥站	12.6	是	353	6114.14	公用	306.76	87	5313	0	-421.69	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14110	10kV向凤 路	广汉电 力调度 控制中 心	向凤路 915开 关	向阳站	63000	否	486	8417.77	专线	243.57	50	4218.7	1260	2097.29	受限	不可开 放	德阳 地调	null
14111	10kV乐蟠 线936路	乐山电 力调度 控制中 心	乐蟠线 926开 关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	229.05	83	3967.2	0	-156.69	不受 限	不可开 放	乐山 地调	null
14112	10kV凤医 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	凤医 II 线927 开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	101.25	18	1753.6	1000	5866.82	受限	不可开 放	南充 地调	null
14113	10kV向三 二路	广汉电 力调度 控制中 心	向三二 路921 开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	455.84	94	7895.2	0	-1160.98	受限	不可开 放	德阳 地调	null

14114	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石井线913开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	494	94	8556	0	-1253.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14115	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新成四路918开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	496.91	102	8606.4	50	-1922.18	受限	不可开放	德阳地调	null
14116	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅱ线925开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	343.12	62	5942.9	315	2362.52	受限	不可开放	南充地调	null
14117	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖新线983开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	346.89	91	6008.1	0	-742.67	不受限	不可开放	乐山地调	null
14118	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳和二路909开关	炳灵宫站	106000	是	486	8417.77	公用	547.38	113	9480.6	5765	-8511.38	不受限	不可开放	德阳地调	null
14119	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳新路918开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	468.5	84	8114.5	400	137.09	受限	不可开放	德阳地调	null

14120	10kV泉和线大馈线	南充电力调度控制中心	泉和线911开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	337.62	61	5847.6	4260	-2445.01	受限	不可开放	南充地调	null
14121	10kV广氮三路	广汉电力调度控制中心	广氮三路929开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	303.95	62	5440	8120	-1385.78	不受限	不可开放	德阳地调	null
14122	10kV泉华一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华 I 线913开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	227.49	41	3940.2	1250	2472.39	受限	不可开放	南充地调	null
14123	10kV魏柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏柏线959开关	魏城站	63	是	270	4676.54	公用	484.7	180	8395	400	-5053.77	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14124	10kV泉君二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君 II 线924开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	348.32	63	6032.9	0	1629.69	受限	不可开放	南充地调	null
14125	10kV新塘一路	广汉电力调度控制中心	新塘一路962开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	164.69	34	2852.4	0	3881.82	受限	不可开放	德阳地调	null

14126	10kV泉开 二线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	泉开Ⅱ 线921 开关	清泉站	100000	否	1200	20784.61	公线	827.66	69	14335	7300	-2928.85	受限	不可开 放	南充 地调	null
14127	10kV泉开 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	泉开Ⅰ 线917 开关	清泉站	100000	否	1200	20784.61	公线	544.49	45	9430.6	10000	-724.45	受限	不可开 放	南充 地调	null
14128	10kV泉岭 线大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉岭线 925 (鑫达 支线) 开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	217.66	39	3769.8	2100	2750.62	受限	不可开 放	南充 地调	null
14129	10kV炳新 二路	广汉电 力调度 控制中 心	炳新二 路911 开关	炳灵宫 站	100000	否	555	9612.88	公用	592.36	107	10260	180	-1788.01	受限	不可开 放	德阳 地调	null
14130	10kV龙剑 路	绵竹电 力调度 控制中 心	龙剑路 906开 关	龙桥站	71500	否	481	8331.16	专线	455.63	95	7891.5	0	-393.46	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14131	10kV光齐 路	绵竹电 力调度 控制中 心	光齐路 918开 关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	386.61	97	6696	0	-1153.44	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null

14132	10kV泉镇 一线大馈 线	南充电 力调度 控制中 心	泉镇 I 线919 开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	490.96	89	8503.4	0	-840.81	受限	不可开 放	南充 地调	null
14133	10kV园政 二线大馈 线	绵阳电 力调度 控制中 心	园政二 线927 开关	园艺站	50	是	600	10392.3	公用	361.68	60	6264.3	2230	-180.46	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
14134	10kV富什 路	绵竹电 力调度 控制中 心	富什路 902开 关	富新站	41000	是	317	5490.6	公用	275.98	87	4780	0	-387.52	不受 限	不可开 放	德阳 地调	null
14135	10kV胡红 线	蒲城电 力调度 控制中 心	胡红线 915开 关	胡家站	82000	是	352	6096.82	公线	377.48	107	6537.9	0	-1660.44	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14136	10kV连一 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	连一线 971开 关	连界场 站	71500	是	255	4416.73	公线	251.15	98	4350	160	-976.62	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
14137	10kV胡黄 线	蒲城电 力调度 控制中 心	胡黄线 925开 关	胡家站	82000	是	500	8660.25	公线	408.83	82	7081	500	-717.8	不受 限	不可开 放	达州 地调	null

14138	10kV北工线	安岳电力调度控制中心	10kV北工线914开关	北坝站	18000	是	465	8054.04	公线	18	4	311.7	0	6131.53	受限	不可开放	资阳地调	null
14139	10kV镇理线大馈线	威远电力调度控制中心	镇理线911开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	278.06	77	4816	4200	-4027.7	受限	不可开放	内江地调	null
14140	10kV芭镇线	蒲城电力调度控制中心	芭镇线915开关	芭蕉	543000	是	465	8054.04	公线	550.24	118	9530.1	0	-3086.87	不受限	不可开放	达州地调	null
14141	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳园线916开关	柳池	302000	是	500	8660.25	公线	524.8	105	9089.6	250	-2961.4	不受限	不可开放	达州地调	null
14142	10kV紫源线	安岳电力调度控制中心	10kV紫源线974开关	紫竹	360000	是	430	7447.82	公线	402.44	94	6970.3	1450	-2462.04	不受限	不可开放	资阳地调	null
14143	10kV周场线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周场线912开关	周礼站	10000	否	330	5715.77	公用	284.76	86	4932	0	212.19	受限	不可开放	资阳地调	null

14144	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清平线918开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	279.19	58	4835.5	5315	-3499.43	不受限	不可开放	内江地调	null
14145	10kV红脱线大馈线	威远电力调度控制中心	红脱线915开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	34.82	14	603	185	3187.06	受限	不可开放	内江地调	null
14146	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁城六线971开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	528.71	96	9157.2	-1000	-1508.46	不受限	不可开放	达州地调	null
14147	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	10kV镇永线928开关	镇子站	90000	是	370	6408.59	公线	484.3	131	8388	0	-3261.13	不受限	不可开放	资阳地调	null
14148	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	红东二线911开关	新场站	18000	是	335	5802.37	公线	232.62	69	4029	2700	-2087.1	受限	不可开放	内江地调	null
14149	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁城五线925开关	梁原站	102000	是	400	6928.2	公线	426.7	107	7390.4	0	-1847.84	不受限	不可开放	达州地调	null

14150	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	乡川线917开关	东乡站	92000	是	278	4815.1	公线	234.5	84	4061.6	0	-209.52	不受限	不可开放	达州地调	null
14151	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒线942开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	567.58	109	9830.4	0	-2611.22	受限	不可开放	资阳地调	null
14152	10kV南品线	威远电力调度控制中心	南品线927开关	威南站	150000	否	360	6235.38	公线	192.14	53	3157.3	3935	-1480.46	不受限	不可开放	内江地调	null
14153	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	10kV北民线913开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	501.41	96	8684.5	0	-1409.88	受限	不可开放	资阳地调	null
14154	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清白线919开关	清溪站	90000	否	255	4416.73	公线	208.11	82	3604.4	2715	-2344.34	不受限	不可开放	内江地调	null
14155	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威白线912开关	威远站	80000	是	445	7707.63	公线	311.15	70	5389.2	2260	-1483.1	不受限	不可开放	内江地调	null

14156	10kV含界线大馈线	江油电力调度控制中心	含界线903开关	含增站	18	否	480	8313.84	公用	385.39	80	6675	0	807.46	受限	不可开放	绵阳地调	null
14157	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁城七线916开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	629.79	114	10908	0	-3259.26	不受限	不可开放	达州地调	null
14158	10kV杨河线大馈线	威远电力调度控制中心	杨河线915开关	杨家湾站	80000	是	286	4953.67	公线	224.93	79	3895.8	2275	-2207.86	不受限	不可开放	内江地调	null
14159	10kV含园线大馈线	江油电力调度控制中心	含园线923开关	含增站	18	否	480	8313.84	公用	151.11	31	2617.2	0	4865.26	受限	不可开放	绵阳地调	null
14160	10kV红机线大馈线	威远电力调度控制中心	红机线914开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	22.11	9	383	0	3592.06	受限	不可开放	内江地调	null
14161	10kV龙杨线大馈线	威远电力调度控制中心	龙杨线911开关	龙会站	22500	是	366	6339.31	公线	288.28	79	4993	3850	-3771.55	受限	不可开放	内江地调	null

14162	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	昆池线915开关	南昆站	82000	否	345	5975.58	公线	383.37	111	6640	0	-1261.98	不受限	不可开放	达州地调	null
14163	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百红线912开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	175.88	59	3046.3	4860	-3749.38	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14164	10kV复河线	射洪电力调度控制中心	复河线912开关	复兴	9000	否	153	2650.04	公线	155.13	101	2686.8	0	-301.76	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14165	10kV清城中二线	威远电力调度控制中心	清城中二线925开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	395.59	82	6851.6	0	-200.53	不受限	不可开放	内江地调	null
14166	10kV君明线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君明线922开关	君塘站	11300	否	380	6581.79	公线	393.03	103	6807.2	0	-883.59	不受限	不可开放	达州地调	null
14167	10kV含乾线大馈线	江油电力调度控制中心	含乾线924开关	含增站	10	否	441	7638.34	公用	261.44	59	4528.2	0	2346.31	受限	不可开放	绵阳地调	null

14168	10kV红化线大馈线	威远电力调度控制中心	红化线923开关	新场站	18000	否	240	4156.92	公线	87.12	36	1509	1930	302.23	受限	不可开放	内江地调	null
14169	10kV厂金线951路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	厂金线913开关	厂溪站	18300	否	225	3897.11	专线	38	17	621.9	0	3200.2	受限	不可开放	达州地调	null
14170	10kV二马一线大馈线	江油电力调度控制中心	二马一线911开关	二郎庙站	63000	是	375	6495.19	公用	430.56	115	7457.3	0	-2261.15	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14171	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五镇线911开关	五宝站	12000	否	165	2857.88	公线	166.69	101	2887	0	-314.91	不受限	不可开放	达州地调	null
14172	10kV武四线大馈线	江油电力调度控制中心	武四线923开关	武都站	31.5	是	300	5196.15	公用	251.49	84	4355.8	0	-198.88	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14173	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通五线912开关	通贤站	12600	是	430	7447.82	公线	132.26	31	2290.7	0	3667.56	受限	不可开放	资阳地调	null

14174	10kV贯高线大馈线	江油电力调度控制中心	贯高路909开关	贯山站	5	否	240	4156.92	公用	268.35	112	4647.9	0	-906.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14175	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊白线951开关	樊哏站	90000	否	380	6581.79	公线	350.15	92	6064.6	0	-140.99	不受限	不可开放	达州地调	null
14176	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊哏站	90000	是	290	5022.95	公线	244.2	84	4229.5	0	-211.14	不受限	不可开放	达州地调	null
14177	10kV玉木线	射洪电力调度控制中心	玉木线911开关	玉太	20200	是	185	3204.29	公线	92.05	50	1594.3	2000	-1030.87	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14178	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环一线913开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	448.97	86	7776.2	0	-570.87	不受限	不可开放	资阳地调	null
14179	10kV童镇线	乐至电力调度控制中心	10kV童镇线911开关	石佛站	15000	否	150	2598.08	公用	206.07	137	3569.2	0	-1230.93	不受限	不可开放	资阳地调	null

14180	10kV仙南线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南线915开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	438.46	84	7594.2	0	-388.87	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14181	10kV二四线大馈线	江油电力调度控制中心	二四线924开关	二郎庙站	63000	否	269	4659.22	公用	319.93	119	5541.2	0	-1347.9	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14182	10kV仙新二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新二线926开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	400.46	77	6936	250	19.33	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14183	10kV合明线大馈线	江油电力调度控制中心	合明线919开关	三合站	40	否	330	5715.77	公用	296.78	90	5140.3	0	3.89	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14184	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	10kV东石线931开关	东山站	40000	是	250	4330.13	公用	209.24	84	3624	0	-159.9	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14185	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	10kV东土线913开关	东山站	40000	否	150	2598.08	公用	314.55	210	5448	0	-3109.73	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null

14186	10kV三罗线	蒲城电力调度控制中心	三罗线913开关	三墩站	11000	是	400	6928.2	公线	379.13	95	6566.6	0	-1024.04	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14187	10kV会德线大馈线	江油电力调度控制中心	会德线922开关	会昌站	50	否	653	11310.29	公用	644.45	99	11162	0	-982.54	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14188	10kV会西线大馈线	江油电力调度控制中心	会西线926开关	会昌站	50	否	269	4659.22	公用	318.35	118	5513.8	0	-1320.5	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14189	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆新线962开关	南昆站	80000	是	340	5888.97	公线	302.08	89	5232	0	-520.82	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14190	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工二线928开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	437.91	84	7584.6	0	-379.27	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14191	10kV重铜线大馈线	江油电力调度控制中心	重铜线912开关	重华站	4	是	240	4156.92	公用	198.62	83	3440.1	0	-114.56	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

14192	10kV柳红线	射洪电力调度控制中心	柳红线915开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	186.37	93	3228	4050	-4506.72	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14193	10kV二青线大馈线	江油电力调度控制中心	二青线923开关	二郎庙站	31.5	是	240	4156.92	公用	233.56	97	4045.3	0	-719.76	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14194	10kV厂石线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂石线921开关	厂溪站	16300	否	350	6062.18	公线	251.27	72	4352	-2560	1103.96	受限	不可开放	达州地调	null
14195	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	10kV东镇线915开关	东山站	40000	否	180	3117.69	公用	177.37	99	3072	400	-666.08	不受限	不可开放	资阳地调	null
14196	10kV成天线	安岳电力调度控制中心	10kV成天线922开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	108.79	49	1884.2	0	-3024.99	受限	不可开放	资阳地调	null
14197	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工一线929开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	522.78	101	9054.6	0	-1849.27	不受限	不可开放	资阳地调	null

14198	10kV晨该二 线大馈线	安州电 力调度 控制中 心	晨该二 线932 开关	华晨站	35	是	600	10392.3	公线	563.75	94	9764.2	0	-1450.36	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14199	10kV仙北 线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV仙 北线 925开 关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	490.05	94	8487.6	0	-1282.27	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14200	10kV镇九 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV镇 九线 971开 关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	383	116	6633	200	-4728.38	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14201	10kV厂溪 线	蒲城电 力调度 控制中 心	10kV.厂 溪线 911开 关	厂溪站	16300	否	400	6928.2	公线	346.84	87	6007.2	0	228.18	受限	不可开 放	达州 地调	null
14202	10kV花界 二线大馈 线	安州电 力调度 控制中 心	花界二 回951 开关	花该站	31.5	否	316	5473.28	公用	407.78	129	7062.8	0	-2136.85	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14203	10kV湍兴 线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV湍 兴线 914小 车开关	石湍站	18300	是	180	3117.69	公用	184.15	102	3189.4	0	-695.25	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null

14204	10kV大下线	蒲城电力调度控制中心	大下线914开关	大石盘站	11000	否	200	3464.1	公线	178.34	89	3088.8	0	28.89	不受限	不可开放	达州地调	null
14205	10kV渡鸡线	蒲城电力调度控制中心	渡鸡线912开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	546.81	144	9470.8	400	-3547.19	不受限	不可开放	达州地调	null
14206	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安书线933开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公用	342.24	104	5927.6	0	-1354.98	不受限	不可开放	资阳地调	null
14207	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	安馆线961开关	武安	102000	是	400	6928.2	公线	285.89	71	4951.6	6928	-6337.04	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14208	10kV秀磷线大馈线	安州电力调度控制中心	秀磷线929开关	秀水站	40	否	353	6114.14	公用	354.1	100	6133	0	-630.27	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14209	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	10kV.芭黄线912开关	芭蕉	540000	否	335	5802.37	公线	328.81	98	5695	0	-472.87	不受限	不可开放	达州地调	null

14210	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山村	40000	否	250	4330.13	公线	268.82	108	4656	0	-758.88	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14211	10kV黄友线大馈线	安州电力调度控制中心	黄友线919开关	黄土站	40	否	300	5196.15	公用	290.84	97	5037.3	0	-360.77	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14212	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	10kV良胜线915开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	240.27	109	4161.5	0	-1113.09	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14213	10kV成共线	安岳电力调度控制中心	10kV成共线924开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	147.65	82	2557.2	0	-9916.75	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14214	10kV塔汉线大馈线	安州电力调度控制中心	塔汉线916开关	塔水站	10	是	400	6928.2	公用	334.18	84	5788	0	-245.44	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14215	10kV秀城线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城线922开关	秀水站	40	是	401	6945.52	公用	318.35	79	5513.8	0	42.62	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

14216	10kV花镇线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇线959开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	490.44	82	8494.5	0	-180.66	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14217	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	花滨线917开关	桃花山	100000	是	490	8487.05	公线	189.62	39	3284.2	6340	-2834.56	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null
14218	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	10kV皂城线926开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	483.48	93	8373.9	0	-1168.57	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14219	10kV晨兴线大馈线	安州电力调度控制中心	晨兴线912开关	华晨站	35	是	405	7014.81	公用	347.56	86	6019.8	0	-407.95	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14220	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	昆上线919开关	南昆站	82000	否	260	4503.33	公线	240.03	92	4157.4	80	-104.4	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14221	10kV晨工一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工一线921开关	华晨站	35	是	600	10392.3	公用	480.96	80	8330.2	0	-16.36	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

14222	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西一线913开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	473.52	91	8201.4	0	-996.07	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14223	10kV昆黄线954路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆黄线954开关	南昆站	80000	否	200	3464.1	专线	226.04	113	3915	0	-797.31	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14224	10kV渡镇西线	蒲城电力调度控制中心	10kV.渡镇西线921开关	渡口站	20000	是	380	6581.79	公线	393.98	104	6823.8	0	-1558.37	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14225	10kV黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线942开关	黄土站	40	否	401	6945.52	公用	473.03	118	8192.8	0	-1941.83	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14226	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工三线922开关	华晨站	35	是	400	6928.2	公用	523.9	131	9073.9	0	-3531.34	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14227	10kV南凯线	射洪电力调度控制中心	南凯线921开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	383.35	83	6639.6	240	-505.66	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null

14228	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环二线929开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	476.09	92	8245.8	0	-1040.47	不受限	不可开放	资阳地调	null
14229	10kV皂东线	乐至电力调度控制中心	10kV皂东线915开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	422.21	81	7312.7	0	-107.37	不受限	不可开放	资阳地调	null
14230	10kV昆煤线953路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆煤线953开关	南昆站	80000	否	225	3897.11	专线	215.19	96	3727.1	0	-219.7	不受限	不可开放	达州地调	null
14231	10kV来鸳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来鸳线915开关	来凤站	8000	是	150	2598.08	公用	153.44	102	2657.5	0	-579.04	不受限	不可开放	资阳地调	null
14232	10kV宝清线大馈线	安州电力调度控制中心	宝清线913开关	宝林站	5	否	200	3464.1	公用	251.88	126	4362.6	0	-1244.91	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14233	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙望一线911开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	440.23	85	7624.8	0	-419.47	不受限	不可开放	资阳地调	null

14234	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	10kV仙城线914开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	435.59	84	7544.4	0	-339.07	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14235	10kV花工二线大馈线	安州电力调度控制中心	花工二线914开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	532.63	89	9225.2	0	-911.36	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14236	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀水站	40	是	401	6945.52	公用	378.58	94	6557	0	-1000.58	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14237	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界花线924开关	界牌站	31.5	是	600	10392.3	公用	515.47	86	8928	0	-614.16	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14238	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北一线918开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	469.05	90	8123.9	0	-918.57	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14239	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西一线919开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	417.28	80	7227.3	0	-21.97	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null

14240	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西二线923开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	502.85	97	8709.4	0	-1504.07	不受限	不可开放	资阳地调	null
14241	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文曲线911开关	文昌站	63	是	310	5369.36	公线	448.13	145	7761.6	0	-3466.11	受限	不可开放	绵阳地调	null
14242	10kV湍场线	乐至电力调度控制中心	10kV湍场线915开关	石湍站	6300	否	150	2598.08	公用	134.57	90	2330.8	0	7.47	不受限	不可开放	资阳地调	null
14243	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城四线922开关	文昌站	63	是	600	10392.3	公线	339.42	57	5878.8	1200	1235.04	受限	不可开放	绵阳地调	null
14244	10kV长开线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长开线909开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	396.71	99	6871	0	-1328.44	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14245	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙二线926开关	文昌站	63	否	600	10392.3	公用	225.59	38	3907.2	0	5445.87	受限	不可开放	绵阳地调	null

14246	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南一线914开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	438.76	84	7599.4	0	-394.07	不受限	不可开放	资阳地调	null
14247	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城一线904开关	宏仁站	50	是	400	6928.2	公用	598.43	150	10365	0	-4822.24	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14248	10kV厂新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂新线912开关	厂溪站	16300	否	200	3464.1	公线	143.63	72	2487.6	0	630.09	受限	不可开放	达州地调	null
14249	10kV长龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙一线911开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	295.39	74	5116.2	3200	-2773.64	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14250	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文德线941开关	文昌站	63	是	600	10392.3	公用	464.69	77	8048.4	0	265.44	受限	不可开放	绵阳地调	null
14251	10kV宏泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏泰线902开关	宏仁站	50	是	269	4659.22	公用	382.79	142	6630	0	-2902.62	不受限	不可开放	绵阳地调	null

14252	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	昆塔线918开关	南昆站	82000	否	380	6581.79	公线	611.31	161	10588	0	-4664.29	不受限	不可开放	达州地调	null
14253	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城三线916开关	长卿站	63	是	600	10392.3	公用	538.16	90	9320.9	0	-1007.06	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14254	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙一线916开关	文昌站	63	否	600	10392.3	公用	174.87	29	3028.8	1600	4724.27	受限	不可开放	绵阳地调	null
14255	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城二回912开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	337.03	84	5837.3	0	-294.74	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14256	10kV大三线	蒲城电力调度控制中心	大三线911开关	大石盘站	11000	否	200	3464.1	公线	216.93	108	3757.2	0	-639.51	不受限	不可开放	达州地调	null
14257	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福青二线921开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	1043.8	104	18079	0	-2490.54	不受限	不可开放	眉山地调	null

14258	10kV花锂 一线	射洪电 力调度 控制中 心	花锂一 线912 开关	桃花山	100000	否	500	8660.25	公线	333.97	67	5784.4	4000	-1990.18	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null
14259	10kV福金 线	洪雅电 力调度 控制中 心	福金线 924开 关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	414	84	7170.4	0	-311.48	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14260	10kV通天 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV通 天线 924开 关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	186.8	57	3235.4	0	1337.22	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14261	10kV长经 二线大馈 线	梓潼电 力调度 控制中 心	长经二 线902 开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	350.44	88	6069.7	0	-527.14	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14262	10kV文城 一线大馈 线	梓潼电 力调度 控制中 心	文城一 线942 开关	文昌站	63	是	600	10392.3	公用	400.18	67	6931.2	3300	-1917.36	受限	不可开 放	绵阳 地调	null
14263	10kV黄工 二线大馈 线	北川电 力调度 控制中 心	黄工二 线924 开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	405	101	7014.6	0	-779.22	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null

14264	10kV凉煤线	蒲城电力调度控制中心	凉煤线922开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	专线	201.25	101	3485.6	0	-367.91	不受限	不可开放	达州地调	null
14265	10kV黄林线大馈线	北川电力调度控制中心	黄林线911开关	黄江站	8000	否	274	4745.82	公线	282.1	103	4885.9	0	-614.66	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14266	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通香线913开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	287.82	93	4985	0	-689.51	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14267	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞大线915开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公用	443.62	148	7683.5	0	-3006.97	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14268	10kV广海线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广海线932开关	广惠	270000	是	521.26	9028.49	公用	440.68	85	7632.5	0	-409.71	受限	不可开放	资阳地调	null
14269	10kV桂黄线大馈线	北川电力调度控制中心	桂黄线934开关	桂溪站	10000	是	349	6044.86	公用	321.02	92	5560	0	-724.11	受限	不可开放	绵阳地调	null

14270	10kV黄永线大馈线	北川电力调度控制中心	黄永线912开关	黄江站	10000	是	400	6928.2	公用	353.85	88	6128.6	3600	-4186.04	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14271	10kV桂街线大馈线	北川电力调度控制中心	桂街线915开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	39.02	20	675.9	0	2441.79	受限	不可开放	绵阳地调	null
14272	10kV岳南线	安岳电力调度控制中心	10kV岳南线971开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公用	423.88	81	7341.6	0	-66.98	不受限	不可开放	资阳地调	null
14273	10kV桂西线大馈线	北川电力调度控制中心	桂西线922开关	桂溪站	8000	否	310	5369.36	公用	103.81	33	1798	0	3034.42	受限	不可开放	绵阳地调	null
14274	10kV擂辕线大馈线	北川电力调度控制中心	擂辕线912开关	擂鼓站	80000	是	208	3602.67	公用	198.85	96	3444	400	-961.86	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14275	10kV桂甘线大馈线	北川电力调度控制中心	桂甘线913开关	桂溪站	8000	否	274	4745.82	公用	125.51	46	2173.8	1880	217.44	受限	不可开放	绵阳地调	null

14276	10kV来八线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来八线912开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	215.65	120	3735	0	-1240.85	不受限	不可开放	资阳地调	null
14277	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄香线913开关	黄江站	20000	是	310	5369.36	公用	342.23	110	5927.4	0	-1631.91	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14278	10kV飞永线大馈线	北川电力调度控制中心	飞永线913开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公线	291.47	97	5048.2	0	-371.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14279	10kV龙三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙三线914开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	244.38	74	4232.6	315	25.02	不受限	不可开放	资阳地调	null
14280	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城农线912开关	城关站	18000	否	317	5490.6	公用	293.01	92	5075	0	-133.46	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14281	10kV桂陈线大馈线	北川电力调度控制中心	桂陈线912开关	桂溪站	8000	是	300	5196.15	公用	103.87	35	1799	0	2357.92	受限	不可开放	绵阳地调	null

14282	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福余线914开关	福宝站	103000	是	385	6668.4	公线	418.83	109	7254.2	0	-1919.48	不受限	不可开放	眉山地调	null
14283	10kV通仁线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通仁线925开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	323.65	98	5605.6	0	-1032.98	受限	不可开放	资阳地调	null
14284	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙镇线922开关	太乙	12600	是	185	3204.29	公线	130.95	71	2268	0	295.43	受限	不可开放	遂宁地调	null
14285	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城西线923开关	城关站	18000	是	305	5282.75	公用	268.44	88	4649.4	0	-423.2	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14286	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工三线922开关	黄江站	20000	否	310	5369.36	公线	350.44	113	6069.6	0	-1237.18	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14287	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	黄江站	40000	是	310	5369.36	公用	249.05	80	4313.5	0	-18.01	不受限	不可开放	绵阳地调	null

14288	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂都线911开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	94.63	47	1639	0	1478.69	受限	不可开放	绵阳地调	null
14289	10kV木燕线	大竹电力调度控制中心	木燕线911开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	914.55	457	15840	0	-12722.31	不受限	不可开放	达州地调	null
14290	10kV望城线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望城线955开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	546.77	99	9470	0	-1807.41	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14291	10kV东伏一线	眉山电力调度控制中心	东伏一线913开关	东馆站	81500	是	255	4416.73	公线	46.1	18	798.47	0	-1078.62	不受限	不可开放	眉山地调	null
14292	10kV石东线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石东线915开关	石岭站	90	是	527	9127.91	公用	433.67	82	7511.2	0	-208.87	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14293	10kV龙东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙东线923开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	307.84	93	5331.8	430	-1189.18	不受限	不可开放	资阳地调	null

14294	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西二线956开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	501.15	91	8680	630	-1647.41	不受 限	不可开 放	绵阳地调	null
14295	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相牛线912开关	相东站	20000	是	482	8348.48	公线	448.73	93	7772	0	-1093.22	不受 限	不可开 放	眉山地调	null
14296	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云二线925开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	400.76	72	6941.2	1000	-278.61	不受 限	不可开 放	绵阳地调	null
14297	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松民二线921开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	541.3	112	9375.4	0	-1861.77	不受 限	不可开 放	眉山地调	null
14298	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	10kV成左线915开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	132.27	60	2290.9	0	1138.56	受限	不可开 放	资阳地调	null
14299	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	378.75	189	6560	0	-3442.31	不受 限	不可开 放	达州地调	null

14300	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV岳顺线928开关	岳阳站	92000	是	521	9023.98	公用	364.02	70	6304.8	2050	-1135.62	不受限	不可开放	资阳地调	null
14301	10kV石云三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云三线921开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	441.69	80	7650	0	12.59	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14302	10kV松民四线	眉山电力调度控制中心	松民四线965开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	111.49	23	1931.1	0	-1904.72	不受限	不可开放	眉山地调	null
14303	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	10kV李镇线913开关	李家站	20000	否	520	9006.66	公用	150.66	29	2609.5	0	5496.49	受限	不可开放	资阳地调	null
14304	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五骑线924开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	专线	409	96	7084.1	0	-1377.69	不受限	不可开放	眉山地调	null
14305	10kV松青线	眉山电力调度控制中心	松青线964开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	358.59	74	6210.8	1250	-782.02	不受限	不可开放	眉山地调	null

14306	10kV柏安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安线916开关	柏梓站	10	否	316	5473.28	公用	288.87	91	5003.2	0	-77.25	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14307	10kV平革线	眉山电力调度控制中心	平革线922开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	336.16	70	5822.3	1850	-993.52	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14308	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云线916开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	519.73	94	9001.7	0	-1339.11	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14309	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东工二线925开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	373.56	78	6470	1430	-1248.93	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14310	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广奎线941开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	408.49	78	7075.1	0	144.08	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14311	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘水二线962开关	甘眉	180000	是	380	6581.79	公线	446.02	117	7725.3	4160	-7209.47	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

14312	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘高三线973开关	甘眉	180000	是	350	6062.18	公线	300.07	86	5197.2	0	-347.46	不受限	不可开放	眉山地调	null
14313	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多星线938开关	多悦站	28000	否	300	5196.15	公线	213.26	71	3693.7	1940	-957.17	不受限	不可开放	眉山地调	null
14314	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东化线911开关	东馆站	81500	是	380	6581.79	公线	378.1	99	6548.7	1825	-3108.27	受限	不可开放	眉山地调	null
14315	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多尚线931开关	多悦站	28000	是	380	6581.79	公线	338.25	89	5858.5	565	-1158.07	不受限	不可开放	眉山地调	null
14316	10kV东伏二线	眉山电力调度控制中心	东伏二线923开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	354.73	74	6144	390	144.78	受限	不可开放	眉山地调	null
14317	10kV爱城一线	眉山电力调度控制中心	爱城一线915开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	182.26	38	3156.7	0	3522.08	受限	不可开放	眉山地调	null

14318	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	10kV岳华线912开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	469.75	90	8136	0	-913.21	不受限	不可开放	资阳地调	null
14319	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太明线923开关	太乙	12600	是	271	4693.86	公线	206.93	76	3584	0	171.09	受限	不可开放	遂宁地调	null
14320	10kV爱利线	眉山电力调度控制中心	爱利线928开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	193.46	40	3350.8	0	4162.83	受限	不可开放	眉山地调	null
14321	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘水一线961开关	甘眉	180000	否	482	8348.48	专线	48.15	9	833.98	0	-11230.77	不受限	不可开放	眉山地调	null
14322	10kV爱邦一线	眉山电力调度控制中心	爱邦一线914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	147.65	31	2557.3	0	4956.33	受限	不可开放	眉山地调	null
14323	10kV爱邦二线	眉山电力调度控制中心	爱邦二线927开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	281.95	58	4883.3	0	2630.33	受限	不可开放	眉山地调	null

14324	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平禾一线962开关	平春	180000	否	482	8348.48	专线	398.93	83	6909.4	3750	-3145.77	不受限	不可开放	眉山地调	null
14325	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平苏一线965开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	27.11	6	469.6	8650	-1605.97	不受限	不可开放	眉山地调	null
14326	10kV剑闻线	剑阁电力调度控制中心	剑闻线925开关	剑阁站	80000	是	228	3949.08	公线	182.4	80	3145.3	0	13.96	不受限	不可开放	广元地调	null
14327	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	鹤羊线912开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	346.69	86	6004.6	0	-406.61	受限	不可开放	广元地调	null
14328	10kV建交线	南部电力调度控制中心	建交线914开关	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	220.78	100	3823.9	0	-394.44	受限	不可开放	南充地调	null
14329	10kV李忠线	安岳电力调度控制中心	10kV李忠线912开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	148.6	45	2573.8	0	1998.82	受限	不可开放	资阳地调	null

14330	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘高二线964	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	461.25	96	7988.9	0	-1310.12	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14331	10kV甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线963	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	393.24	82	6811	0	-132.22	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14332	10kV科龙一线（龙亭侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	445.95	90	7723.8	3700	-4564.88	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14333	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安铁线934开关	安岳站	80000	是	435	7534.42	公线	500.26	115	8664.5	0	-2636.96	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14334	10kV科龙一线（科工园侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	415.06	84	7188.8	13440	-13769.88	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14335	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙新线913开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	278.82	84	4829.1	600	-856.48	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null

14336	10kV鹤锦线	剑阁电力调度控制中心	鹤锦线913开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	311.58	85	4396.6	0	-239.68	受限	不可开放	广元地调	null
14337	10kV铝象一线	眉山电力调度控制中心	铝象一线912开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	304.8	72	5279.3	2470	-4709.74	不受限	不可开放	眉山地调	null
14338	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多郑线934开关	多悦站	28000	否	380	6581.79	公线	316.01	83	5473.3	6550	-6099.69	不受限	不可开放	眉山地调	null
14339	10kV板鱼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板鱼线911开关	石板站	90000	是	150	2598.08	公用	148.01	99	2563.5	0	-485.04	不受限	不可开放	资阳地调	null
14340	10kV公复线	剑阁电力调度控制中心	公复线912开关	35kV公兴站	20000	是	293	5074.91	公线	260.77	89	4493	0	-433.07	受限	不可开放	广元地调	null
14341	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永镇线912开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	337.73	70	5849.5	800	29.28	受限	不可开放	眉山地调	null

14342	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	关广线916开关	城关	28500	是	275	4763.14	公线	238.34	87	4128	850	-1167.49	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14343	10kV家红线	射洪电力调度控制中心	家红线922开关	张家口	63000	是	270	4676.54	公线	242.14	90	4193.8	0	-452.57	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14344	10kV明安线	眉山电力调度控制中心	明安线924开关	明星开闭所	0	是	400	6928.2	公线	340.18	85	5891.9	0	-349.34	不受限	不可开放	眉山地调	null
14345	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振河线924开关	振兴站	100000	是	220	3810.51	公线	186.69	85	3233.5	0	-185.09	不受限	不可开放	南充地调	null
14346	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思山二线934开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	435.42	88	7541.5	6770	-7452.58	不受限	不可开放	眉山地调	null
14347	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线911开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	368.96	77	6390.4	7300	-6176.77	受限	不可开放	眉山地调	null

14348	10kV迎柘线	剑阁电力调度控制中心	迎柘线916开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	191.78	96	3321.6	0	-550.32	受限	不可开放	广元地调	null
14349	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板高线924开关	石板站	90000	是	255	4416.73	公线	196.88	77	3410	430	-306.62	不受限	不可开放	资阳地调	null
14350	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思崇线946开关	思蒙站	80000	是	390	6755	公线	320.54	82	5551.8	7030	-7177.8	不受限	不可开放	眉山地调	null
14351	10kV湾农线	南部电力调度控制中心	湾农线939开关	赵家湾站	90000	否	170	2944.49	公线	136.66	80	2367	400	-116.96	不受限	不可开放	南充地调	null
14352	10kV龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线922开关	龙亭站	40000	是	550	9526.28	公线	515.79	94	8933.4	0	-1312.38	不受限	不可开放	眉山地调	null
14353	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	元时线913开关	35kV元山站	16300	是	220	3810.51	公线	233.2	106	4034.5	0	-986.09	受限	不可开放	广元地调	null

14354	10kV沙城 一线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙城一 线913 开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公线	372.6	99	6453.4	0	-1229.54	受限	不可开 放	广元 地调	null
14355	10kV金大 线928	眉山电 力调度 控制中 心	金大线 928开 关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	385.65	91	6679.5	0	-818.24	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14356	10kV湾宏 线	南部电 力调度 控制中 心	湾宏线 938开 关	赵家湾 站	90000	否	170	2944.49	公线	227.48	134	3940	0	-1289.96	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14357	10kV龙齐 一线	眉山电 力调度 控制中 心	龙齐一 线916 开关	龙亭站	40000	否	550	9526.28	公线	499.05	91	8643.6	0	-69.95	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14358	10kV尚东 一线	眉山电 力调度 控制中 心	尚东一 线915 开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	510.82	106	8847.7	3095	-5410.02	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14359	10kV沙关 线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙关线 912开 关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公线	334.74	89	5797.7	1250	-1823.84	受限	不可开 放	广元 地调	null

14360	10kV科旭 一线	眉山电 力调度 控制中 心	科旭一 线913 开关	科工园 站	100000	是	423	7326.57	公线	409.21	97	7087.5	9445	-10671.24	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14361	10kV科旭 二线	眉山电 力调度 控制中 心	科旭二 线979 开关	科工园 站	100000	是	495	8573.65	公线	431.07	87	7466.1	2015	-2622.18	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14362	10kV开封 线	剑阁电 力调度 控制中 心	开封线 919开 关	开封站	80000	是	228	3949.08	公线	231.65	102	4012.2	200	-1052.94	受限	不可开 放	广元 地调	null
14363	10kV科田 线	眉山电 力调度 控制中 心	科田线 915开 关	科工园 站	100000	否	423	7326.57	公线	157.84	37	2733.8	10415	-6554.89	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14364	10kV安崇 线	眉山电 力调度 控制中 心	安崇线 968开 关	安平站	113000	是	255	4416.73	公线	250.7	98	4342.1	1580	-2388.72	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14365	10kV龙柏 线	苍溪电 力调度 控制中 心	龙柏线 914开 关	35kV龙 山站	20000	是	300	5196.15	公线	269.16	90	4661.8	0	-504.88	不受 限	不可开 放	广元 地调	null

14366	10kV岳漓线	苍溪电力调度控制中心	岳漓线913开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	299.17	79	5181.6	0	42.26	受限	不可开放	广元地调	null
14367	10kV科成线	眉山电力调度控制中心	科成线977开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	457.24	92	7919.4	0	-1060.48	不受限	不可开放	眉山地调	null
14368	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	湾书线925开关	桐子湾	100000	否	320	5542.56	公线	290.01	91	5022.9	300	-334.6	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14369	10kV东高线	苍溪电力调度控制中心	东高线912开关	35kV东溪站	10000	是	281	4867.06	公线	231.86	83	4015.8	0	-122.15	不受限	不可开放	广元地调	null
14370	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	363.25	96	6291.5	0	-414.65	不受限	不可开放	广元地调	null
14371	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	青八线923开关	35kV东青站	20000	是	453	7846.19	公线	258.64	57	4479.6	0	1797.35	受限	不可开放	广元地调	null

14372	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	青镇线912开关	35kV东青站	20000	否	188	3256.26	公线	43.95	23	761.2	0	2169.43	受限	不可开放	广元地调	null
14373	10kV金东线	眉山电力调度控制中心	金东线929开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	388.18	81	6723.3	2400	-2444.52	不受限	不可开放	眉山地调	null
14374	10kV鞍赵线	苍溪电力调度控制中心	鞍赵线914开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	451.18	100	7814.5	0	-752.93	不受限	不可开放	广元地调	null
14375	10kV庄大三线924	眉山电力调度控制中心	庄大二线924开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	331.22	67	5736.8	0	1122.12	受限	不可开放	眉山地调	null
14376	10kV庄大二线917	眉山电力调度控制中心	庄大二线917开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	213.78	43	3702.6	100	3056.32	受限	不可开放	眉山地调	null
14377	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	花碧线913开关	桃花山	100000	是	500	8660.25	公线	316.41	63	5480.2	10000	-8552	不受限	不可开放	遂宁地调	null

14378	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树镇线924开关	柳树	80000	是	307	5317.4	公线	230.95	75	4000	1600	-1346.08	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14379	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	龙盐线972开关	蟠龙	103000	是	445	7707.63	公线	356.74	80	6178.8	0	-12.7	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14380	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳博线918开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	187.07	94	3240	0	-468.72	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14381	10kV五永线	苍溪电力调度控制中心	五永线913开关	35kV五龙站	20000	是	351	6079.5	公线	165.82	47	2872	0	1991.6	受限	不可开放	广元地调	null
14382	10kV五程线	苍溪电力调度控制中心	五程线923开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	79.21	40	1372	0	1745.69	受限	不可开放	广元地调	null
14383	10kV青垭线	苍溪电力调度控制中心	青垭路913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	142.96	47	2476.1	0	2231.61	受限	不可开放	广元地调	null

14384	10kV青亭线	苍溪电力调度控制中心	青亭路914开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	275.16	61	4765.7	0	2295.87	受限	不可开放	广元地调	null
14385	10kV青铁线	苍溪电力调度控制中心	青铁路911开关	35kV东青站	20000	否	200	3464.1	专线	22.79	11	394.8	0	2722.89	受限	不可开放	广元地调	null
14386	10kV襄窑线	南部电力调度控制中心	10kV襄窑线913	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	799.12	210	13841	0	-7917.19	不受限	不可开放	南充地调	null
14387	10kV尚业四线	眉山电力调度控制中心	尚业四线942开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	468.29	111	8110.8	1890	-3406.89	不受限	不可开放	眉山地调	null
14388	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	10kV广柠线924	广惠	270000	是	390	6755	公线	269.3	69	4664.2	0	739.8	受限	不可开放	资阳地调	null
14389	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳镇线916开关	岳东站	80000	否	228	3949.08	公线	147.4	65	2553	0	1001.17	受限	不可开放	广元地调	null

14390	10kV元镇线	苍溪电力调度控制中心	元镇线914开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	281	4867.06	公线	199.77	71	3460	0	920.35	受限	不可开放	广元地调	null
14391	10kV元井线	苍溪电力调度控制中心	元井线922开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	120.42	32	2085.6	0	3791.25	受限	不可开放	广元地调	null
14392	10kV元黄线	苍溪电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV苍溪元坝站	30000	是	300	5196.15	公线	188.52	63	3265.2	0	891.72	受限	不可开放	广元地调	null
14393	10kV尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚炉线911开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	425.05	77	7361.9	4250	-3990.88	不受限	不可开放	眉山地调	null
14394	10kV成清线	安岳电力调度控制中心	10kV成清线923开关	成山站	16300	是	330	5715.77	公线	216.44	57	3748.7	0	-6672.68	受限	不可开放	资阳地调	null
14395	10kV大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线929开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	224.53	53	3888.8	1250	722.46	受限	不可开放	眉山地调	null

14396	10kV元中线	苍溪电力调度控制中心	元中线913	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	230.48	61	3992	0	1884.85	受限	不可开放	广元地调	null
14397	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线913开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	193.72	46	3355.2	70772	-68265.95	不受限	不可开放	眉山地调	null
14398	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳运线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	180.42	49	3124.8	0	1932.79	受限	不可开放	广元地调	null
14399	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	10kV周永线915开关	周礼站	10000	是	220	3810.51	公用	165.13	75	2860	0	188.41	受限	不可开放	资阳地调	null
14400	10kV南体线	射洪电力调度控制中心	南体线926开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	362.29	79	6274.8	0	99.14	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14401	10kV旭江二线	眉山电力调度控制中心	旭江二线921开关	旭光开闭所	0	是	495	8573.65	公线	453.12	92	7848	800	-1789.08	不受限	不可开放	眉山地调	null

14402	10kV王大线	南部电力调度控制中心	10kV王大线916	王家站(南部)	18000	否	170	2944.49	公线	152.7	90	2644.8	0	5.24	不受限	不可开放	南充地调	null
14403	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	10kV成镇线925开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	176.93	80	3064.4	0	365.06	受限	不可开放	资阳地调	null
14404	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳文线925开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	184.64	49	3198	0	2025.86	受限	不可开放	广元地调	null
14405	10kV松通线	眉山电力调度控制中心	松通线967开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	450.5	93	7802.7	0	-289.07	不受限	不可开放	眉山地调	null
14406	10kV湾永线	南部电力调度控制中心	10kV湾永线934	赵家湾站	90000	是	170	2944.49	公线	140.13	82	2427	0	-71.41	不受限	不可开放	南充地调	null
14407	10kV五伏线	苍溪电力调度控制中心	五伏线914开关	35kV五龙站	20000	否	300	5196.15	公线	234.53	78	4062	0	614.53	受限	不可开放	广元地调	null

14408	10kV五镇线	苍溪电力调度控制中心	五镇线922开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	95.17	48	1648.3	0	1469.39	受限	不可开放	广元地调	null
14409	10kV湾雄线	南部电力调度控制中心	10kV湾雄线932	赵家湾站	90000	否	170	2944.49	公线	198.67	117	3441	0	-790.96	不受限	不可开放	南充地调	null
14410	10kV元唤线	苍溪电力调度控制中心	元唤线921开关	35kV苍溪元坝站	20000	否	377	6529.83	公线	291.62	77	5050.8	0	826.05	受限	不可开放	广元地调	null
14411	10kV龙管线	眉山电力调度控制中心	龙管线912开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	公线	473.59	79	8202.6	4110	-2959.53	不受限	不可开放	眉山地调	null
14412	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳大线914	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	242.22	64	4195.2	0	1028.66	受限	不可开放	广元地调	null
14413	10kV五鸳线	苍溪电力调度控制中心	五鸳线912开关	35kV五龙站	20000	否	264	4572.61	公线	163.16	62	2826	0	1289.35	受限	不可开放	广元地调	null

14414	10kV岷崇线	眉山电力调度控制中心	岷崇线912开关	岷东开闭所	0	是	482	8348.48	公线	339.08	70	5872.9	3050	-2244.12	不受限	不可开放	眉山地调	null
14415	10kV福彭线	眉山电力调度控制中心	福彭线938开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	389.65	81	6748.7	630	-699.92	不受限	不可开放	眉山地调	null
14416	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永高线921开关	永清站	20000	否	330	5715.77	公用	312.09	84	5405.3	0	-3589.51	不受限	不可开放	资阳地调	null
14417	10kV青禅线	苍溪电力调度控制中心	青禅路922开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	323.46	71	5602.3	0	1459.27	受限	不可开放	广元地调	null
14418	10kV东城线	眉山电力调度控制中心	东城线912开关	东馆站	81500	是	423	7326.57	公线	183.43	43	3177	3160	-475.74	受限	不可开放	眉山地调	null
14419	10kV五浙线	苍溪电力调度控制中心	五浙线921开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	171.13	45	2964	0	2912.85	受限	不可开放	广元地调	null

14420	10kV大学线	眉山电力调度控制中心	大学线918开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	274.29	46	4750.7	3850	752.37	受限	不可开放	眉山地调	null
14421	10kV大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	176.6	42	3058.7	4790	-1987.44	受限	不可开放	眉山地调	null
14422	10kV八林线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八林线914开关	八角站	10	否	200	3464.1	公用	186.37	93	3228	0	-110.31	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14423	10kV铁镇线	南部电力调度控制中心	10kV铁镇线913	铁佛塘站(南部)	10000	否	220	3810.51	公线	92.88	42	1608.7	0	1820.76	受限	不可开放	南充地调	null
14424	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	仙四线923开关	天仙	14600	否	185	3204.29	公线	150.62	81	2608.8	2330	-2054.94	受限	不可开放	遂宁地调	null
14425	10kV太龙线	射洪电力调度控制中心	太龙线915开关	太乙	12600	否	185	3204.29	公线	205.31	111	3556	200	-872.14	受限	不可开放	遂宁地调	null

14426	10kV岳林线	苍溪电力调度控制中心	岳林线915开关	岳东站	80000	否	365	6321.99	公线	108.36	30	1876.8	0	3812.99	受限	不可开放	广元地调	null
14427	10kV大圣线	眉山电力调度控制中心	大圣线941开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	287.08	58	4972.2	550	1336.72	受限	不可开放	眉山地调	null
14428	10kV尚北二线	眉山电力调度控制中心	尚北二线924开关	尚义站	100000	否	600	10392.3	公线	510.83	85	8847.6	500	5.47	不受限	不可开放	眉山地调	null
14429	10kV铁李线	南部电力调度控制中心	10kV铁李线911	铁佛塘站(南部)	10000	否	220	3810.51	公线	109.14	50	1890.3	0	1539.16	受限	不可开放	南充地调	null
14430	10kV大公线	米易电力调度控制中心	大桥线956开关	大坪子站	10000	否	395	6841.6	公线	385.74	98	6681.1	0	-523.66	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
14431	10kV鲜千线	眉山电力调度控制中心	鲜千线923开关	鲜滩开闭所	0	否	400	6928.2	专线	170.44	43	2952	3750	-466.62	不受限	不可开放	眉山地调	null

14432	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫头线974开关	紫东钽站	25000	是	220	3810.51	公线	205.08	93	3552	0	-503.59	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
14433	10kV松城线	眉山电力调度控制中心	松城线924开关	松江站	80000	否	380	6581.79	公线	355.66	94	6160.1	920	-1156.49	不受限	不可开放	眉山地调	null
14434	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV铁光线916	铁佛塘站(南部)	10000	否	220	3810.51	公线	61.48	28	1064.9	3150	-785.44	不受限	不可开放	南充地调	null
14435	10kV中黄线	米易电力调度控制中心	中黄线953开关	中禾站	6300	是	220	3810.51	公线	106.24	48	1840	0	1208.41	受限	不可开放	攀枝花地调	null
14436	10kV龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙江一线917开关	龙亭站	40000	否	423	7326.57	公线	380.47	90	6589.8	400	-395.89	不受限	不可开放	眉山地调	null
14437	10kV中挂线	米易电力调度控制中心	中挂线951开关	中禾站	6300	是	264	4572.61	公线	184.76	70	3200	0	458.09	受限	不可开放	攀枝花地调	null

14438	10kV中白 线	米易电 力调度 控制中 心	中白线 973开 关	中禾站	6300	否	220	3810.51	公线	99.77	45	1728	0	1701.46	受限	不可开 放	攀枝花 地调	null
14439	10kV铁碧 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV铁 碧线 914	铁佛塘 站(南部)	10000	否	380	6581.79	公线	216.21	57	3744.7	0	2178.91	受限	不可开 放	南充 地调	null
14440	10kV成鱼 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV成 鱼线 911开 关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	78.92	44	1366.9	0	-4284.45	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14441	10kV安院 线	眉山电 力调度 控制中 心	安院线 957开 关	安平站	113000	否	600	10392.3	专线	222.4	37	3851.9	15850	-10348.83	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14442	10kV升皂 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV升 皂线 933	升钟站 (南部)	20000	否	110	1905.26	公线	110.69	101	1917.2	0	-202.47	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14443	10kV普百 线	米易电 力调度 控制中 心	普百线 952开 关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	79.04	79	1368.9	0	16.74	不受 限	不可开 放	攀枝花 地调	null

14444	10kV安渔 二线	眉山电 力调度 控制中 心	安渔二 线955 开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	101.22	21	1753.2	18300	-12539.57	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14445	10kV金圣 一线	眉山电 力调度 控制中 心	金圣一 线919 开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	462.09	96	8003.4	0	-1324.62	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14446	10kV升永 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV升 永线 916	升钟站 (南部)	20000	否	220	3810.51	公线	206.2	94	3571.4	250	-391.94	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14447	10kV镇成 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV镇 成线 929开 关	镇子站	90000	是	285	4936.34	公用	431	151	7465	0	-3515.93	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14448	10kV象磷 线	眉山电 力调度 控制中 心	象磷线 912开 关	象耳站	14300	否	380	6581.79	公线	264.16	70	4575.2	2530	-1181.59	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14449	10kV米政 线	米易电 力调度 控制中 心	米政线 951开 关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	316	80	5473.1	0	0.18	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null

14450	10kV平乐 一线	眉山电 力调度 控制中 心	平乐一 线933 开关	平春	180000	是	600	10392.3	公线	384.08	64	6652.3	2750	-1088.46	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14451	10kV铝象 二线	眉山电 力调度 控制中 心	铝象二 线922 开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	304.5	72	5273.9	2650	-2062.64	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14452	10kV米民 北线	米易电 力调度 控制中 心	米民北 线971 开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	376.47	80	6520.5	0	-7.99	不受 限	不可开 放	攀枝 花地 调	null
14453	10kV金北 一线	眉山电 力调度 控制中 心	金北一 线912 开关	金龙站	103000	是	560	9699.48	公线	507.98	91	8798.3	0	-1038.72	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14454	10kV多秦 线	眉山电 力调度 控制中 心	多秦线 936开 关	多悦站	28000	是	400	6928.2	公线	285.93	71	4952.3	1630	-1039.74	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14455	10kV升农 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV升 农线 911	升钟站 (南部)	20000	否	275	4763.14	公线	251.58	91	4357.3	0	-70.47	不受 限	不可开 放	南充 地调	null

14456	10kV思黄线	眉山电力调度控制中心	思黄线945开关	思蒙站	80000	否	423	7326.57	公线	275.59	65	4773.3	6000	-4179.39	不受限	不可开放	眉山地调	null
14457	10kV观永线	眉山电力调度控制中心	观永线998开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	337.75	80	5849.8	5295	-4550.89	不受限	不可开放	眉山地调	null
14458	10kV尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚河二线925开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	275.63	57	4773.9	4565	-1825.27	不受限	不可开放	眉山地调	null
14459	10kV升保线	南部电力调度控制中心	10kV升保线919	升钟站(南部)	20000	否	165	2857.88	公线	195.38	118	3383.9	0	-811.81	不受限	不可开放	南充地调	null
14460	10kV广郊一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广郊一线931开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公用	92.89	18	1608.8	0	5665.82	受限	不可开放	资阳地调	null
14461	10kV仙莲线	射洪电力调度控制中心	仙莲线912开关	天仙	14600	是	215	3723.91	公线	82.36	38	1426.4	0	1552.73	受限	不可开放	遂宁地调	null

14462	10kV城峡线	米易电力调度控制中心	城峡线955开关	城北站	31500	是	220	3810.51	公线	228.18	104	3952.1	0	-903.69	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
14463	10kV尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚东二线941开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	357.19	74	6186.6	5935	-5442.82	不受限	不可开放	眉山地调	null
14464	10kV东尚一线	眉山电力调度控制中心	东尚一线914开关	东馆站	81500	是	390	6755	公线	290.94	75	5039	1300	-935	受限	不可开放	眉山地调	null
14465	10kV丙园线	米易电力调度控制中心	丙园线951开关	丙谷站	10000	是	264	4572.61	公线	212.66	81	3683.2	150	-175.11	受限	不可开放	攀枝花地调	null
14466	10kV东广二线	眉山电力调度控制中心	东广二线922开关	东馆站	81500	否	423	7326.57	公线	133.43	32	2311	945	3337.91	受限	不可开放	眉山地调	null
14467	10kV龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙悦二线921开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	418.3	87	7245	2920	-2651.37	不受限	不可开放	眉山地调	null

14468	10kV丙龙 线	米易电 力调度 控制中 心	丙龙线 953开 关	丙谷站	10000	是	220	3810.51	公线	228.83	104	3963.3	0	-914.89	受限	不可开 放	攀枝花 地调	null
14469	10kV丙芭 线	米易电 力调度 控制中 心	丙芭线 952开 关	丙谷站	10000	是	264	4572.61	公线	210.38	80	3643.7	0	14.39	受限	不可开 放	攀枝花 地调	null
14470	10kV坳沙 线915大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	10kV坳 沙线 915开 关	山峰坳	20000	是	362	6270.02	公线	344.92	95	5974.1	0	-958.08	受限	不可开 放	泸州 地调	null
14471	10kV安镇 三线	眉山电 力调度 控制中 心	安镇三 线953 开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	357.6	74	6193.7	2650	-1330.07	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14472	10kV坳才 线913大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	10kV坳 才线 913开 关	山峰坳	20000	是	362	6270.02	公线	309.06	85	5352.9	0	-336.88	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14473	10kV安镇 二线	眉山电 力调度 控制中 心	安镇二 线963 开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	304.31	61	5270.6	6295	-3849.31	受限	不可开 放	眉山 地调	null

14474	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳东线921开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	668.73	128	11582	0	-4359.61	不受限	不可开放	资阳地调	null
14475	10kV严曹坝线928大馈线	泸川电力调度控制中心	严曹坝线928开关	严湾	100000	是	308	5334.72	公线	292.29	95	5062.5	0	-794.72	不受限	不可开放	泸州地调	null
14476	10kV严柳一线911大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳一线911	龙华	100000	是	406	7032.13	公线	450.71	111	7806.3	0	-2180.6	不受限	不可开放	泸州地调	null
14477	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线916开关	科工园站	100000	是	800	13856.41	公线	440.16	55	7623.8	6500	-9286.17	不受限	不可开放	眉山地调	null
14478	10kV岳工线	安岳电力调度控制中心	10kV岳工线924开关	岳阳站	90000	是	521	9023.98	公用	433.72	83	7512	0	-292.82	不受限	不可开放	资阳地调	null
14479	10kV爱工二线	眉山电力调度控制中心	爱工二线926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	173.66	36	3007.8	500	3170.98	受限	不可开放	眉山地调	null

14480	10kV华金象一线929大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象一线929	龙华	50000	否	406	7032.13	专线	370.81	91	6422.4	0	-93.48	不受限	不可开放	泸州地调	null
14481	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	362.49	75	6278.3	800	435.33	受限	不可开放	眉山地调	null
14482	10kV华麟一线972大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟一线972开关	龙华	180000	是	406	7032.13	公线	602.76	148	10440	0	-4814.1	不受限	不可开放	泸州地调	null
14483	10kV永隆线	安岳电力调度控制中心	10kV永隆线912开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	228.58	69	3959	1600	-986.38	不受限	不可开放	资阳地调	null
14484	10kV安渔一线	眉山电力调度控制中心	安渔一线954开关	安平站	113000	否	600	10392.3	公线	124.13	21	2149.9	0	7203.17	受限	不可开放	眉山地调	null
14485	10kV华祥一线971大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥一线971	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	353.49	87	6122.5	0	-496.8	不受限	不可开放	泸州地调	null

14486	10kV嘉蓝线924大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉蓝线924开关	嘉明	23000	是	308	5334.72	专线	246.78	80	4274.2	0	-6.42	不受限	不可开放	泸州地调	null
14487	10kV庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄大二线923开关	庄店站	50000	是	390	6755	公线	262.62	67	4548.7	0	-1456.4	不受限	不可开放	眉山地调	null
14488	10kV嘉石一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石一线921开关	嘉明	23000	否	254	4399.41	公线	326.8	129	5660.1	0	-1700.63	不受限	不可开放	泸州地调	null
14489	10kV永苏线	眉山电力调度控制中心	永苏线923开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	171.84	35	2976.4	1110	-3019.31	受限	不可开放	眉山地调	null
14490	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	10kV盘石线915	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	305.02	91	5283	400	-460.87	不受限	不可开放	南充地调	null
14491	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	南何线917开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	404	88	6997.2	400	-1023.26	不受限	不可开放	遂宁地调	null

14492	10kV南桥线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南桥线913	城南	20000	是	254	4399.41	公线	395.22	156	6845.2	0	-3325.67	不受限	不可开放	泸州地调	null
14493	10kV永美线	眉山电力调度控制中心	永美线924开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	公线	81.88	17	1418.2	800	5295.43	受限	不可开放	眉山地调	null
14494	10kV南益线912大馈线	泸川电力调度控制中心	南益线912	城南	20000	是	254	4399.41	公线	277.83	109	4812	0	-1292.47	不受限	不可开放	泸州地调	null
14495	10kV永崇线	眉山电力调度控制中心	永崇线922开关	永寿站	20000	是	423	7326.57	公线	330.48	78	5723.9	2840	-2702.64	不受限	不可开放	眉山地调	null
14496	10kV两街线927大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV两街线927开关	两河	10000	是	200	3464.1	公线	174.11	87	3015.5	0	-244.22	不受限	不可开放	泸州地调	null
14497	10kV李互线	安岳电力调度控制中心	10kV李互线925开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	125.64	38	2176	0	2396.62	受限	不可开放	资阳地调	null

14498	10kV大西线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大西线913开关	大树	10000	否	194	3360.18	公线	337.3	174	5842	0	-2817.84	不受限	不可开放	泸州地调	null
14499	10kV牛天线926大馈线	泸川电力调度控制中心	牛天线926开关	牛滩	60000	否	196	3394.82	公线	193.6	99	3353.1	0	-297.76	不受限	不可开放	泸州地调	null
14500	10kV奇井线924大馈线	泸川电力调度控制中心	奇井线924	奇峰	16000	是	271	4693.86	公线	326.96	121	5663	0	-1907.91	不受限	不可开放	泸州地调	null
14501	10kV鱼新一线919大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新一线919	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	672.28	152	11644	0	-5533.23	不受限	不可开放	泸州地调	null
14502	10kV奇杨线914大馈线	泸川电力调度控制中心	奇杨线914	奇峰	10000	否	254	4399.41	公线	292.58	115	5067.5	0	-1108.03	不受限	不可开放	泸州地调	null
14503	10kV象铁线	眉山电力调度控制中心	象铁线926开关	象耳站	14300	否	255	4416.73	专线	2.55	1	44.17	0	-4454.04	不受限	不可开放	眉山地调	null

14504	10kV盘渡线	南部电力调度控制中心	10kV盘渡线919	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	422.02	126	7309.4	0	-2087.27	不受限	不可开放	南充地调	null
14505	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	仙永线911开关	天仙	14600	否	200	3464.1	公线	123.42	62	2137.6	1740	-759.91	受限	不可开放	遂宁地调	null
14506	10kV顺土线633新大馈线	泸川电力调度控制中心	顺土线634	顺龙	20000	否	362	6270.02	公线	510.92	141	8849.1	0	-3206.08	不受限	不可开放	泸州地调	null
14507	10kV象眉线	眉山电力调度控制中心	象眉线913开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	59.19	28	1025.2	3565	-1316.62	不受限	不可开放	眉山地调	null
14508	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新二线961	鱼鳧	50000	是	552	9560.92	公线	523.91	95	9074.1	0	-1425.36	不受限	不可开放	泸州地调	null
14509	10kV太港线653大馈线	泸川电力调度控制中心	太港线913	太伏	15000	是	196	3394.82	公线	257.27	131	4456	0	-1740.14	不受限	不可开放	泸州地调	null

14510	10kV太石线655大馈线	泸川电力调度控制中心	太石线915	太伏	15000	是	254	4399.41	公线	211.5	83	3663.2	0	-143.67	不受限	不可开放	泸州地调	null
14511	10kV周龙线	安岳电力调度控制中心	10kV周龙线914开关	周礼站	10000	否	195	3377.5	公线	207.85	107	3600	0	-560.25	受限	不可开放	资阳地调	null
14512	10kV五吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	五吉一线921	五通庙	20000	是	306	5300.08	专线	385.34	126	6674.1	0	-2434.04	不受限	不可开放	泸州地调	null
14513	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金岛线941开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	318.95	75	5524.3	2130	-1793.04	不受限	不可开放	眉山地调	null
14514	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李和线923开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公线	82.22	25	1424	0	3148.62	受限	不可开放	资阳地调	null
14515	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金北二线922开关	金龙站	103000	是	750	12990.38	公线	644.88	86	11169	0	-777	不受限	不可开放	眉山地调	null

14516	10kV东广线	眉山电力调度控制中心	东广线921开关	东馆站	81500	否	255	4416.73	公线	97.23	38	1684	250	2041.06	受限	不可开放	眉山地调	null
14517	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通南线923开关	通贤站	12600	是	392	6789.64	公线	147.28	38	2550.9	0	2880.81	受限	不可开放	资阳地调	null
14518	10kV大医线	眉山电力调度控制中心	大医线971开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	217.15	27	3761	0	8709.77	受限	不可开放	眉山地调	null
14519	10kV叙环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	叙环线921开关	叙永	120000	是	400	6928.2	公线	426.05	107	7379.2	0	-1836.64	不受限	不可开放	泸州地调	null
14520	10kV大青线	眉山电力调度控制中心	大青线935开关	大石桥站	103000	是	800	13856.41	公线	244.52	31	4235	0	6850.13	受限	不可开放	眉山地调	null
14521	10kV永安线915大馈线	泸川电力调度控制中心	永安线915开关	永利	10000	是	416	7205.33	公线	350.1	84	6063.7	0	-299.44	不受限	不可开放	泸州地调	null

14522	10kV大锦线	眉山电力调度控制中心	大锦线919开关	大石桥站	103000	否	492	8521.69	专线	154.28	31	2672.2	80	4917.32	受限	不可开放	眉山地调	null
14523	10kV永水线926大馈线	泸川电力调度控制中心	永水线926	永利	100000	否	254	4399.41	专线	304.9	120	5280.9	0	-1321.43	不受限	不可开放	泸州地调	null
14524	10kV大高线	眉山电力调度控制中心	大高线911开关	大石桥站	103000	否	300	5196.15	专线	38.68	13	670	0	4006.53	受限	不可开放	眉山地调	null
14525	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	仙东线924开关	天仙	14600	否	185	3204.29	公线	130.69	71	2263.6	0	620.26	受限	不可开放	遂宁地调	null
14526	10kV兴普线913大馈线	叙永电力调度控制中心	兴普线914	永兴	6300	否	280	4849.74	公线	267.21	95	4628	0	-263.23	不受限	不可开放	泸州地调	null
14527	10kV永太线924大馈线	泸川电力调度控制中心	永太线924	永利	50000	是	416	7205.33	公线	360.68	87	6246.9	0	-482.64	不受限	不可开放	泸州地调	null

14528	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	541.92	90	9386	0	-32.93	受限	不可开放	眉山地调	null
14529	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西业线914开关	西湖	91500	是	162	2805.92	公线	261.07	161	4521.8	0	-2277.06	不受限	不可开放	泸州地调	null
14530	10kV西凉线921大馈线	叙永电力调度控制中心	西凉线921	西湖	31500	是	280	4849.74	公线	243.94	87	4225	0	-345.21	不受限	不可开放	泸州地调	null
14531	10kV玉团线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉团线913开关	玉龙湖	40000	否	406	7032.13	公线	415.05	102	7188.7	0	-859.78	不受限	不可开放	泸州地调	null
14532	10kV木镇线	南部电力调度控制中心	10kV木镇线914	楠木站(南部)	30000	否	170	2944.49	公线	151.02	89	2615.6	0	34.44	不受限	不可开放	南充地调	null
14533	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水钻线912	水尾	6300	否	252	4364.77	公线	436.71	173	7563.8	0	-3635.51	不受限	不可开放	泸州地调	null

14534	10kV玉云线912大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉云线912开关	玉龙湖	40000	是	254	4399.41	公线	208.41	82	3609.6	0	-90.07	不受限	不可开放	泸州地调	null
14535	10kV安镇一线	眉山电力调度控制中心	安镇一线958开关	安平站	113000	是	495	8573.65	公线	457.73	92	7928.1	2500	-4214.98	受限	不可开放	眉山地调	null
14536	10kV水鱼线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水鱼线911	水尾	6300	否	134	2320.95	公线	223.6	167	3872.7	0	-1783.84	不受限	不可开放	泸州地调	null
14537	10kV云立线916大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线916	玉龙湖	16000	是	264	4572.61	公线	426.56	162	7388	0	-3729.91	不受限	不可开放	泸州地调	null
14538	10kV安新线	眉山电力调度控制中心	安新线966开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	194.68	49	3371.8	4400	-2229.24	受限	不可开放	眉山地调	null
14539	10kV木长线	南部电力调度控制中心	10kV木长线917	楠木站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	227.2	103	3935.1	0	-505.64	不受限	不可开放	南充地调	null

14540	10kV云石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	云石线921开关	云锦	50000	是	254	4399.41	公线	260.3	102	4508.4	0	-988.87	不受限	不可开放	泸州地调	null
14541	10kV安溪线	眉山电力调度控制中心	安溪线915开关	安平站	113000	否	495	8573.65	专线	471.51	95	8166.5	1580	-2030.21	受限	不可开放	眉山地调	null
14542	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水双线923	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	399.2	143	6914.2	0	-2549.43	不受限	不可开放	泸州地调	null
14543	10kV安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线913开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	325.61	68	5639.6	3470	-1595.97	受限	不可开放	眉山地调	null
14544	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水沙线914	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	346.69	124	6004.6	0	-2124.81	不受限	不可开放	泸州地调	null
14545	10kV安江一线	眉山电力调度控制中心	安江一线956开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	81.28	17	1407.7	0	6105.93	受限	不可开放	眉山地调	null

14546	10kV安江二 线	眉山电 力调度 控制中 心	安江二 线964 开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	455.81	95	7894.9	4865	-6301.87	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14547	10kV安汇 线	眉山电 力调度 控制中 心	安汇线 914开 关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	316.1	66	5474.9	0	2038.73	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14548	10kV潮天 线913大 馈线	泸川电 力调度 控制中 心	潮天线 913	潮河	16300	是	254	4399.41	公线	190.96	75	3307.5	250	-37.97	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14549	10kV安华 线	眉山电 力调度 控制中 心	安华线 967开 关	安平站	113000	否	350	6062.18	公线	229.97	66	3983.1	7250	-5777.14	受限	不可开 放	眉山 地调	null
14550	10kV木三 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV木 三线 915	楠木站 (南部)	30000	否	220	3810.51	公线	239.83	109	4153.8	0	-724.34	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14551	10kV水岔 线912大 馈线	叙永电 力调度 控制中 心	水岔线 912	水潦	6300	是	280	4849.74	公线	224.54	80	3889	0	-9.21	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null

14552	10kV水坝线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水坝线913	水潦	6300	是	252	4364.77	公线	260.23	103	4507.1	0	-1015.28	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14553	10kV石观线912大馈线	叙永电力调度控制中心	石观线912	观兴	12600	是	252	4364.77	公线	349.1	139	6046.4	0	-2554.58	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14554	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	山湾线917	后山	31500	是	162	2805.92	公线	203.7	126	3528	0	-1283.26	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14555	10kV山力线924大馈线	叙永电力调度控制中心	山力线924	后山	31500	是	280	4849.74	公线	248.52	89	4304.3	0	-424.51	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14556	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	山村线918开关	后山	64000	否	271	4693.86	公线	591.85	218	10251	0	-6026.43	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14557	10kV平西线911大馈线	叙永电力调度控制中心	平西线911开关	西湖	77500	是	252	4364.77	公线	160.01	63	2771.3	0	720.52	受限	不可开 放	泸州 地调	null

14558	10kV摩街线916	叙永电力调度控制中心	摩街线916开关	摩尼	32500	否	150	2598.08	公线	153.18	102	2653.1	0	-314.83	不受限	不可开放	泸州地调	null
14559	10kV摩安线915大馈线	叙永电力调度控制中心	摩安线915	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	395.23	141	6845.4	0	-2965.61	不受限	不可开放	泸州地调	null
14560	10kV马兴线911大馈线	叙永电力调度控制中心	马兴线911	马岭	10000	是	222	3845.15	公线	283.75	128	4914.6	0	-1838.48	不受限	不可开放	泸州地调	null
14561	10kV马麦线915大馈线	叙永电力调度控制中心	马麦线915	马岭	10000	是	162	2805.92	公线	342.92	212	5939.3	0	-3694.56	不受限	不可开放	泸州地调	null
14562	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马街线912	马岭	10000	否	194	3360.18	公线	405.05	209	7015.5	0	-3991.34	不受限	不可开放	泸州地调	null
14563	10kV尚北一线	眉山电力调度控制中心	尚北一线914开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	347	82	6010	1465	-1613.74	不受限	不可开放	眉山地调	null

14564	10kV灵丹线913大馈线	叙永电力调度控制中心	灵丹线913开关	丹山	30000	否	200	3464.1	公线	215.83	108	3738.1	0	-620.41	不受限	不可开放	泸州地调	null
14565	10kV两磨线924大馈线	叙永电力调度控制中心	两磨线924	两河	20000	是	200	3464.1	公线	199.72	100	3459.1	0	-687.82	不受限	不可开放	泸州地调	null
14566	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	乐两线925	两河	10000	是	194	3360.18	公线	161.28	83	2793.3	0	-105.16	不受限	不可开放	泸州地调	null
14567	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	10kV永河线923开关	永清站	20000	否	150	2598.08	公用	96	64	1662.7	0	-7369.83	不受限	不可开放	资阳地调	null
14568	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	棠渔线982开关	海棠	360000	是	120	2078.46	公线	99.29	83	1719.7	0	-56.93	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14569	10kV江天线914大馈线	叙永电力调度控制中心	江天线914开关	江门	12600	否	194	3360.18	公线	217.64	112	3769.6	0	-745.44	不受限	不可开放	泸州地调	null

14570	10kV江街线915大馈线	叙永电力调度控制中心	江街线915开关	江门	12600	否	280	4849.74	公线	248.15	89	4298	0	66.77	不受限	不可开放	泸州地调	null
14571	10kV思山一线	眉山电力调度控制中心	思山一线932开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	341.58	90	5916.1	380	-1030.67	不受限	不可开放	眉山地调	null
14572	10kV红砖线635大馈线专线	叙永电力调度控制中心	10kV红砖线924开关	红梁子	20000	否	194	3360.18	专线	248.51	128	4304.2	0	-1280.04	不受限	不可开放	泸州地调	null
14573	10kV思南一线	眉山电力调度控制中心	思南一线933开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	专线	207.29	42	3590.2	9160	-5891.28	不受限	不可开放	眉山地调	null
14574	10kV红石线912大馈线	叙永电力调度控制中心	红石线912	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	779.76	309	13505	0	-10013.58	不受限	不可开放	泸州地调	null
14575	10kV红龙线925大馈线	叙永电力调度控制中心	红龙线925	红梁子	20000	是	252	4364.77	公线	643.31	255	11142	0	-7650.28	不受限	不可开放	泸州地调	null

14576	10kV红环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红环线921开关	红梁子	30200	是	308	5334.72	公线	257.27	84	4456	0	-188.22	受限	不可开放	泸州地调	null
14577	10kV红城线916大馈线	叙永电力调度控制中心	红城线916	红梁子	10000	是	300	5196.15	公线	379.12	126	6566.4	0	-2409.48	不受限	不可开放	泸州地调	null
14578	10kV观龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	观龙线916开关	观兴	12800	否	280	4849.74	公线	268	96	4641.7	0	-276.93	不受限	不可开放	泸州地调	null
14579	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观街线911	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	229.48	82	3974.6	0	-94.81	不受限	不可开放	泸州地调	null
14580	10kV凌环线	南部电力调度控制中心	10kV凌环线925	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	297.17	93	5147	0	-158.7	不受限	不可开放	南充地调	null
14581	10kV凤石线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤石线913开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	628.87	210	10892	0	-6735.08	不受限	不可开放	泸州地调	null

14582	10kV铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝园一线914开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	411.04	97	7119.2	1250	-2507.94	不受限	不可开放	眉山地调	null
14583	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	10kV安慧线912开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	304.86	58	5280.2	2565	-622.41	不受限	不可开放	资阳地调	null
14584	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线923开关	柳树	80000	否	153	2650.04	公线	204.39	134	3540	3830	-4984.96	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14585	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	10000	是	280	4849.74	公线	221.97	79	3844.6	0	35.19	不受限	不可开放	泸州地调	null
14586	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大东线912开关	大树	10000	是	194	3360.18	公线	185.49	96	3212.7	0	-524.56	不受限	不可开放	泸州地调	null
14587	10kV金镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金镇线911	黄金站(南部)	18000	否	320	5542.56	公线	249.46	78	4320.7	0	667.6	受限	不可开放	南充地调	null

14588	10kV分田线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分田线914开关	分水	10000	是	280	4849.74	公线	309.65	111	5363.1	0	-1483.31	不受限	不可开放	泸州地调	null
14589	10kV金肖线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金肖线914	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	171.5	104	2970.4	0	-398.31	受限	不可开放	南充地调	null
14590	10kV石孔线	安岳电力调度控制中心	10kV石孔线914开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	293.3	133	5080	0	-2031.59	受限	不可开放	资阳地调	null
14591	10kV天双线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天双线912	天池	10000	是	280	4849.74	公线	68.94	25	1194.1	0	2685.69	受限	不可开放	泸州地调	null
14592	10kV龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙镇线925开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	346.28	72	5997.6	2795	-1278.97	不受限	不可开放	眉山地调	null
14593	10kV天兴线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天兴线913	天池	10000	是	162	2805.92	公线	203.11	125	3517.8	0	-1273.06	不受限	不可开放	泸州地调	null

14594	10kV天太线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天太线914	天池	10000	是	379	6564.47	公线	400.52	106	6937	0	-1685.42	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14595	10kV龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙悦线913开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	424.12	88	7345.8	1095	-927.17	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14596	10kV车两线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV车两线922开关	两河	10000	是	280	4849.74	公线	231.29	83	4006	0	-126.21	不受 限	不可开 放	泸州 地调	null
14597	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆罗线913开关	穆家埂站	32000	是	300	5196.15	公线	279.87	93	4847.3	200	-890.38	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14598	10kV龙太线	眉山电力调度控制中心	龙太线923开关	龙亭站	40000	是	380	6581.79	公线	328.82	87	5695.2	1880	-2309.77	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14599	10kV金流线大馈线	南部电力调度控制中心	金流线961开关	黄金站(南部)	10000	否	165	2857.88	公线	170.59	103	2954.7	0	-382.61	不受 限	不可开 放	南充 地调	null

14600	10kV牯工二线	青神电力调度控制中心	牯工二线924开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	367.81	76	6370.5	3200	-2891.72	不受限	不可开放	眉山地调	null
14601	10kV龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙铝线915开关	龙兴站	10000	否	350	6062.18	专线	162.06	46	2806.8	2770	-120.84	不受限	不可开放	眉山地调	null
14602	10kV科渔一线	眉山电力调度控制中心	科渔一线972开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	339.87	69	5886.6	3955	-2982.68	不受限	不可开放	眉山地调	null
14603	10kV金寒线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金寒线913	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	203.38	123	3522.5	630	-1580.41	受限	不可开放	南充地调	null
14604	10kV科雅线	眉山电力调度控制中心	科雅线912开关	科工园站	100000	是	482	8348.48	公线	463.77	96	8032.5	170	-1523.72	不受限	不可开放	眉山地调	null
14605	10kV建中线	南部电力调度控制中心	10kV建中线915	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	186.68	85	3233.3	0	196.16	受限	不可开放	南充地调	null

14606	10kV科白 二线	眉山电 力调度 控制中 心	科白二 线975 开关	科工园 站	100000	是	495	8573.65	公线	448.38	91	7765.9	0	-906.98	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14607	10kV青城 二线	青神电 力调度 控制中 心	青城二 线923 开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	434.31	103	7522.2	5490	-7150.94	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14608	10kV建政 线	南部电 力调度 控制中 心	10kV建 政线 922	建兴站 (南部)	28500	否	330	5715.77	公线	203.73	62	3528.6	0	1615.59	受限	不可开 放	南充 地调	null
14609	10kV兰三 五线	青神电 力调度 控制中 心	兰三五 线926 开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	476.66	99	8255.8	0	-742.17	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14610	10kV金汤 线	眉山电 力调度 控制中 心	金汤线 918开 关	金龙站	103000	否	550	9526.28	专线	333.61	61	5778.1	5000	-2204.45	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14611	10kV穆柳 线	青神电 力调度 控制中 心	穆柳线 921开 关	穆家埂 站	30000	是	400	6928.2	公线	334.63	84	5795.8	0	-253.24	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

14612	10kV建义线	南部电力调度控制中心	10kV建义线923	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	126.33	57	2188	0	1241.46	受限	不可开放	南充地调	null
14613	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李磨线914开关	李家站	20000	是	520	9006.66	公用	98.74	19	1710.2	0	5495.13	受限	不可开放	资阳地调	null
14614	10kV兰三二线	青神电力调度控制中心	兰三二线921开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	公线	319.18	64	5528.2	2630	-441.92	不受限	不可开放	眉山地调	null
14615	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑太线927开关	黑龙站	8000	是	350	6062.18	公线	323.21	92	5598	0	-748.26	不受限	不可开放	眉山地调	null
14616	10kV建四线	南部电力调度控制中心	10kV建四线913	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	142.03	65	2460	0	969.46	受限	不可开放	南充地调	null
14617	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆高线914开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	262.33	103	4543.6	0	-568.54	不受限	不可开放	眉山地调	null

14618	10kV广镇线	眉山电力调度控制中心	广镇线913开关	广济站	20000	否	380	6581.79	公线	351.52	93	6088.4	640	-804.79	不受限	不可开放	眉山地调	null
14619	10kV广三线	眉山电力调度控制中心	广三线912开关	广济站	20000	是	482	8348.48	公线	367.27	76	6361.2	630	-312.42	不受限	不可开放	眉山地调	null
14620	10kV石双线	安岳电力调度控制中心	10kV石双线922开关	石羊站	20000	是	330	5715.77	公用	336.03	102	5820	0	-1247.38	受限	不可开放	资阳地调	null
14621	10kV安恒线	眉山电力调度控制中心	安恒线965开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	468.64	95	8116.9	8260	-8660.62	受限	不可开放	眉山地调	null
14622	10kV安海线	眉山电力调度控制中心	安海线912开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	337.6	70	5847.2	0	1666.43	受限	不可开放	眉山地调	null
14623	10kV建碾线	南部电力调度控制中心	10kV建碾线916	建兴站(南部)	28500	否	165	2857.88	公线	172.5	105	2987.7	0	-415.61	受限	不可开放	南充地调	null

14624	10kV青园 二线	青神电力调度 控制中心	青园二 线928	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	335.45	79	5810	450	-398.74	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14625	10kV庄颖 三线	眉山电力调度 控制中心	庄颖三 线961 开关	庄店站	50000	是	423	7326.57	公线	239.83	57	4153.9	2400	-692.64	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14626	10kV建龙 线	南部电力调度 控制中心	10kV建 龙线 921	建兴站 (南部)	28500	否	170	2944.49	公线	105.24	62	1822.7	0	827.34	受限	不可开 放	南充 地调	null
14627	10kV瞿河 线	射洪电力调度 控制中心	瞿河线 914开 关	瞿河	12600	否	200	3464.1	公线	111.45	56	1930.3	1750	-562.61	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null
14628	10kV庄颖 二线	眉山电力调度 控制中心	庄颖二 线927 开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	273.99	55	4745.5	3400	-1286.58	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14629	10kV兰城 二线	青神电力调度 控制中心	兰城二 线922 开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	379.98	79	6581.2	315	-217.42	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null

14630	10kV庄威 一线	眉山电 力调度 控制中 心	庄威一 线912 开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	429.22	89	7434.1	0	-755.32	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14631	10kV建电 线大馈线 专线	南部电 力调度 控制中 心	10kV建 电线 925	建兴站 (南部)	28500	否	55	952.63	专线	54.15	98	937.9	0	-80.53	受限	不可开 放	南充 地调	null
14632	10kV青龙 二线	青神电 力调度 控制中 心	青龙二 线925 开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	340.53	81	5898	0	-36.74	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14633	10kV青城 一线	青神电 力调度 控制中 心	青城一 线914 开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	616.86	146	10684	315	-5137.74	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14634	10kV庄乐 线	眉山电 力调度 控制中 心	庄乐线 925开 关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	627.71	126	10872	3150	-7350.68	不受 限	不可开 放	眉山 地调	null
14635	10kV安南 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安 南线 922开 关	安岳站	80000	是	520	9006.66	公用	411.45	79	7126.4	0	78.93	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null

14636	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	庄大一线942开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	449.98	91	7793.7	300	-1234.78	受限	不可开放	眉山地调	null
14637	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄大三线915开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	416.36	84	7211.3	0	-352.38	不受限	不可开放	眉山地调	null
14638	10kV广学线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广学线934开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	591.35	113	10242	0	-2967.48	受限	不可开放	资阳地调	null
14639	10kV来黄线	安岳电力调度控制中心	10kV来黄线914开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	144.04	80	2494.7	250	-250.55	不受限	不可开放	资阳地调	null
14640	10kV宋鹰线	资中电力调度控制中心	宋鹰线924开关	宋家站	20000	否	219	3793.19	专线	200.18	91	3467.2	0	-53.33	不受限	不可开放	内江地调	null
14641	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲金一线961开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	560.65	102	9710.4	0	-2061.66	不受限	不可开放	达州地调	null

14642	10kV鼓工 一线	南部电 力调度 控制中 心	10kV鼓 工 I 线 932开 关	天鼓岭 站	100000	是	605	10478.91	公线	512.8	85	8881.7	0	-498.57	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14643	10kV龙岩 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙 岩线 916开 关	龙台站	113000	是	220	3810.51	公用	215.12	98	3725.9	0	-677.49	不受 限	不可开 放	资阳 地调	null
14644	10kV丰双 一线	通川电 力调度 控制中 心	丰双一 线915 开关	双丰站	10000	是	300	5196.15	公线	241.8	81	4188	0	-31.08	不受 限	不可开 放	达州 地调	null
14645	10kV权水 线	资中电 力调度 控制中 心	权水线 913开 关	权义站	10000	否	300	5196.15	公线	285.62	95	4946.9	0	-270.36	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
14646	10kV成协 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV成 协线 912开 关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	40.19	18	696.1	0	2352.31	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14647	10kV苏龙 线	资中电 力调度 控制中 心	苏龙线 913开 关	苏家湾 站	5000	是	255	4416.73	公线	229.68	90	3978	0	-2.94	不受 限	不可开 放	内江 地调	null

14648	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板石线913开关	板栗站	18000	是	484	8383.13	公线	432.75	89	7495.2	0	49.62	不受限	不可开放	内江地调	null
14649	10kV坝致一线	南部电力调度控制中心	10kV坝致一线919开关	黄家坝站	126000	否	220	3810.51	公线	207.86	94	3600.1	0	-170.64	不受限	不可开放	南充地调	null
14650	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	南工线924开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	398.66	87	6904.8	130	-660.86	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14651	10kV归渔线	资中电力调度控制中心	归渔线924开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	277.66	93	4809	0	-132.47	不受限	不可开放	内江地调	null
14652	10kV归阳线	资中电力调度控制中心	归阳线923开关	归德站	16300	否	255	4416.73	公线	172.14	68	2981.4	0	993.66	受限	不可开放	内江地调	null
14653	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归高线922开关	归德站	16300	否	300	5196.15	公线	283.06	94	4902.6	0	-226.07	受限	不可开放	内江地调	null

14654	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归甘线921开关	归德站	16300	否	255	4416.73	公线	199.09	78	3448.2	0	526.86	受限	不可开放	内江地调	null
14655	10kV岗农线	通川电力调度控制中心	10kV.岗农线965开关	木岗站	100000	是	300	5196.15	公线	282.68	94	4896	0	-739.08	不受限	不可开放	达州地调	null
14656	10kV归砖线	资中电力调度控制中心	归砖线914开关	归德站	16300	否	200	3464.1	专线	15.54	8	269.2	0	2848.49	受限	不可开放	内江地调	null
14657	10kV归双线	资中电力调度控制中心	归双线913开关	归德站	16300	否	255	4416.73	公线	190.6	75	3301.2	0	673.86	受限	不可开放	内江地调	null
14658	10kV归火线	资中电力调度控制中心	归火线912开关	归德站	16300	否	30	519.62	专线	4.98	17	86.2	0	381.46	受限	不可开放	内江地调	null
14659	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	10kV.魏蒲线953开关	魏兴站	80000	否	365	6321.99	公线	328.41	90	5688	0	1.79	不受限	不可开放	达州地调	null

14660	10kV石塔线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石塔线912开关	石羊站	20000	是	430	7447.82	公用	240.65	56	4168	0	1790.26	受限	不可开放	资阳地调	null
14661	10kV岗宏线	通川电力调度控制中心	10kV.岗宏线970开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	590.51	107	10228	0	-2578.86	不受限	不可开放	达州地调	null
14662	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	10kV.岗商线956开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	474.6	86	8220	0	-571.26	不受限	不可开放	达州地调	null
14663	10kV石护线	安岳电力调度控制中心	10kV石护线923开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	181.06	82	3136	0	-87.59	受限	不可开放	资阳地调	null
14664	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	龙安线971开关	蟠龙	103000	是	170	2944.49	公线	140.85	83	2439.6	0	-84.01	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14665	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通石线914开关	通贤站	12600	是	220	3810.51	公用	129.04	59	2235	0	813.41	受限	不可开放	资阳地调	null

14666	10kV西狮线	通川电力调度控制中心	10kV.西狮线953开关	城西站	80000	是	595	10305.7	公线	580.42	98	10053	0	-1808.24	不受限	不可开放	达州地调	null
14667	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	安武线917开关	武安	100000	是	307	5317.4	公线	192.35	63	3331.5	1930	-1007.58	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14668	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定兴线922	定水站(南部)	30000	否	205	3550.7	公线	217.27	106	3763.1	0	-567.47	不受限	不可开放	南充地调	null
14669	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	北楼线923开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	415.34	98	7193.7	0	-599.79	不受限	不可开放	内江地调	null
14670	10kV通镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通镇线915开关	通贤站	12600	否	305	5282.75	公用	257.12	84	4453.3	0	301.18	受限	不可开放	资阳地调	null
14671	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭线955开关	魏兴站	40000	是	400	6928.2	公线	342.26	86	5928	0	-385.44	不受限	不可开放	达州地调	null

14672	10kV定凤线	南部电力调度控制中心	10kV定凤线911	定水站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	157.6	72	2729.6	630	69.86	不受限	不可开放	南充地调	null
14673	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太升线921开关	太乙	12600	是	153	2650.04	公线	164.16	107	2843.2	0	-723.17	受限	不可开放	遂宁地调	null
14674	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定大线923	定水站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	205.72	94	3563	0	-133.54	不受限	不可开放	南充地调	null
14675	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	湾武线917开关	桐子湾	100000	是	185	3204.29	公线	158.35	86	2742.6	410	-589.17	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14676	10kV新永线	威远电力调度控制中心	新永线921开关	新店站	30000	是	255	4416.73	公线	276.44	108	4788	0	-1254.62	不受限	不可开放	内江地调	null
14677	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	20000	否	366	6339.31	专线	97.34	27	1686	0	4019.38	受限	不可开放	内江地调	null

14678	10kV龙关二线	射洪电力调度控制中心	龙关二线973开关	蟠龙	103000	是	436	7551.74	公线	139.05	32	2408.4	12000	-8367.01	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14679	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	龙郁线912开关	蟠龙	100000	是	369	6391.27	公线	390.72	106	6767.2	2600	-4254.18	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14680	10kV香潼线	射洪电力调度控制中心	香潼线921开关	香山	14600	是	200	3464.1	公线	227.98	114	3948.7	0	-1177.42	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14681	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙镇线923开关	龙会站	22500	否	419	7257.29	公线	351.03	84	6079.9	350	101.66	受限	不可开放	内江地调	null
14682	10kV龙川线大馈线	威远电力调度控制中心	龙川线916开关	龙会站	22500	否	360	6235.38	公线	142.21	40	2463	5000	-1851.16	受限	不可开放	内江地调	null
14683	10kV清高线	威远电力调度控制中心	清高线926开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	353.64	74	6125	1745	-1218.93	不受限	不可开放	内江地调	null

14684	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威磷线971开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	381.8	80	6612.8	2000	-1130.34	不受限	不可开放	内江地调	null
14685	10kV碑鼓线	通川电力调度控制中心	10kV.碑鼓线922开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	399.27	151	6915.3	0	-2784.36	不受限	不可开放	达州地调	null
14686	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威水线927开关	威远站	80000	是	392	6789.64	公线	381.57	97	6608.8	4680	-5857.09	不受限	不可开放	内江地调	null
14687	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	是	300	5196.15	公线	302.18	101	5233.8	0	-1076.88	不受限	不可开放	达州地调	null
14688	10kV清河线大馈线	威远电力调度控制中心	清河线916开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	413.95	74	7169.6	900	-310.02	不受限	不可开放	内江地调	null
14689	10kV红钢线大馈线	威远电力调度控制中心	红钢线912开关	新场站	18000	否	255	4416.73	专线	22.11	9	383	0	3592.06	受限	不可开放	内江地调	null

14690	10kV两华线大馈线	威远电力调度控制中心	两华线924开关	两河站	16300	否	360	6235.38	公线	210.83	59	3651.6	2160	-199.76	不受限	不可开放	内江地调	null
14691	10kV广永线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广永线944开关	广惠	270000	否	521	9023.98	公用	185.14	36	3206.7	0	4914.88	受限	不可开放	资阳地调	null
14692	10kV镇永线大馈线	威远电力调度控制中心	镇永线924开关	镇西站	20000	否	368	6373.95	公线	102.91	28	1782.4	800	3154.16	受限	不可开放	内江地调	null
14693	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙东线913开关	龙会站	22500	是	360	6235.38	公线	169.01	47	2927.3	1380	681	受限	不可开放	内江地调	null
14694	10kV镇庆线大馈线	威远电力调度控制中心	镇庆线925开关	镇西站	20000	是	380	6581.79	公线	288.78	76	5001.6	855	-591.17	受限	不可开放	内江地调	null
14695	10kV杨巩线大馈线	威远电力调度控制中心	杨巩线912开关	杨家湾站	80000	否	100	1732.05	公线	42.66	43	738.9	1340	-520.06	不受限	不可开放	内江地调	null

14696	10kV会园 一线大馈线	江油电 力调度 控制中 心	会园一 线911 开关	会昌站	50	是	515	8920.06	公线	419.72	81	7269.5	0	-133.45	不受 限	不可开 放	绵阳 地调	null
14697	10kV越楠 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	越楠线 913开 关	越溪站	11300	是	400	6928.2	公线	233.44	58	4043.2	2000	-500.64	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
14698	10kV镇水 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	镇水线 912开 关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	301.73	84	5226	3000	-3237.7	受限	不可开 放	内江 地调	null
14699	10kV广南 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广 南线 933开 关	广惠	270000	是	465	8054.04	公用	193.46	42	3350.7	315	2777.53	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14700	10kV坝环 线大馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坝 环线 912	黄家坝 站	126000	否	605	10478.91	公线	408.58	68	7076.6	3300	-945.58	不受 限	不可开 放	南充 地调	null
14701	10kV周玉 线大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV周 玉线 913开 关	周礼站	10000	是	180	3117.69	公用	95.44	53	1653	0	841.15	受限	不可开 放	资阳 地调	null

14702	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威建线928开关	威远站	80000	否	440	7621.02	公线	331.18	75	5736	1560	-437.08	不受限	不可开放	内江地调	null
14703	10kV南弘二线	威远电力调度控制中心	南弘二线924开关	威南站	150000	否	563	9751.45	专线	503.04	89	8712.7	0	63.6	不受限	不可开放	内江地调	null
14704	10kV李努线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李努线922开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	125.64	38	2176	0	2396.62	受限	不可开放	资阳地调	null
14705	10kV瞿洋线	射洪电力调度控制中心	瞿洋线911开关	洋溪	12600	是	300	5196.15	公线	168.71	56	2922	1250	-15.08	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14706	10kV南河线	威远电力调度控制中心	南河线912开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	265.44	47	4597.4	3250	-87.82	不受限	不可开放	内江地调	null
14707	10kV红杰线	威远电力调度控制中心	红杰线916开关	新场站	18000	否	240	4156.92	专线	0	0	0	0	3741.23	受限	不可开放	内江地调	null

14708	10kV镇杨线大馈线	威远电力调度控制中心	镇杨线923开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	191.31	53	3313.5	0	1674.8	受限	不可开放	内江地调	null
14709	10kV龙庆线	威远电力调度控制中心	龙庆线924开关	龙会站	22500	否	420	7274.61	专线	280.66	67	4861.1	0	1686.05	受限	不可开放	内江地调	null
14710	10kV威双线	威远电力调度控制中心	威双线961开关	威远站	80000	否	480	8313.84	公线	409.24	85	7088	1630	-1235.54	不受限	不可开放	内江地调	null
14711	10kV李伍线	安岳电力调度控制中心	10kV李伍线911开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	145.85	44	2526.2	250	1796.42	受限	不可开放	资阳地调	null
14712	10kV清泉线	威远电力调度控制中心	清泉线961开关	清溪站	90000	是	335	5802.37	公线	236.46	71	4095.5	2410	-1863.6	不受限	不可开放	内江地调	null
14713	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威陶线914开关	威远站	80000	是	335	5802.37	公线	239.77	72	4152.8	2690	-2200.9	不受限	不可开放	内江地调	null

14714	10kV清城 线	威远电 力调度 控制中 心	清城线 913开 关	清溪站	90000	是	571	9890.01	公线	359.71	63	6230.1	3572	-1890.09	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
14715	10kV卫祠 线	威远电 力调度 控制中 心	卫祠线 913开 关	卫林站	10000	是	366	6339.31	公线	327.53	89	5672.9	2130	-2731.45	不受 限	不可开 放	内江 地调	null
14716	10kV龙华 线	威远电 力调度 控制中 心	龙华线 915开 关	龙会站	22500	是	288	4988.31	公线	267.54	93	4633.8	610	-1253.15	受限	不可开 放	内江 地调	null
14717	10kV红碳 线大馈线	威远电 力调度 控制中 心	红碳线 922开 关	新场站	18000	否	335	5802.37	公线	44.86	13	777	850	3595.13	受限	不可开 放	内江 地调	null
14718	10kV北乡 线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV北 乡线 925开 关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	91.4	17	1583.1	0	5691.52	受限	不可开 放	资阳 地调	null
14719	10kV家大 线	射洪电 力调度 控制中 心	家大线 923开 关	张家口	63000	是	276	4780.46	公线	192.39	70	3332.2	2800	-2307.83	不受 限	不可开 放	遂宁 地调	null

14720	10kV仁和镇线	射洪电力调度控制中心	仁和镇线923开关	仁和	12600	否	185	3204.29	公线	164.3	89	2845.7	0	38.16	不受限	不可开放	遂宁地调	null
14721	10kV石永线	隆昌电力调度控制中心	石永线913开关	石燕桥站	100000	否	205	3550.7	公线	116	56	8094.4	5100	1933.3	不受限	-3837	内江地调	null