

序号	基本信息				历史运行信息		已批复待 接入容量 (KVA)	计算可开 放容量 (KVA)	上级电网 允许可开 放信息	实际可开 放容量 (KVA)	所属地市	备注
	所属变 电 站	所属调 管 范 围	主变名 称	主变额 定 容量(KVA)	历史最 大 负荷(kW)	历史最 大 负荷率(%)						
0	庄上	攀枝花电 力调度控 制中心	攀枝花地调.庄 上.220kV/2#变压 器	240000	53261.1	22	0	186739	不受限	186700	攀枝花地 调	null
1	庄上	攀枝花电 力调度控 制中心	攀枝花地调.庄 上.220kV/1#变压 器	240000	53314.8	22	0	186685	不受限	186600	攀枝花地 调	null
2	禹王宫	攀枝花电 力调度控 制中心	攀枝花地调.禹王 宫.220kV/1#变压 器	240000	67678.2	28	0	172322	不受限	172300	攀枝花地 调	null
3	禹王宫	攀枝花电 力调度控 制中心	攀枝花地调.禹王 宫.220kV/2#变压 器	240000	67811.5	28	0	172189	不受限	172100	攀枝花地 调	null
4	安宁	攀枝花电 力调度控 制中心	攀枝花地调.安 宁.220kV/2#变压 器	240000	79672.2	33	0	160328	不受限	160300	攀枝花地 调	null
5	安宁	攀枝花电 力调度控 制中心	攀枝花地调.安 宁.220kV/3#变压 器	240000	80773.2	34	0	159227	不受限	159200	攀枝花地 调	null
6	幸福	甘孜藏族 自治州电 力调度控 制中心	四川省调.幸 福.220kV/2#变压 器	180000	22648.8	16	0	151510	不受限	150000	甘孜地调	null
7	红砂	天府电力 调度控制 中心	.红砂.220kV/2#变 压器	240000	95523.5	40	0	144477	不受限	144400	天府地调	null

8	甘孜	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	22401.39	15	0	164000	不受限	140000	甘孜地调	null
9	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	109954	46	0	130046	不受限	130000	攀枝花地调	null
10	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	57587.8	32	0	122412	不受限	122400	宜宾地调	null
11	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	57554.8	32	0	122445	不受限	122400	宜宾地调	null
12	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	57767.6	32	0	122232	不受限	122200	null	null
13	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	57768	32	0	122232	不受限	122200	null	null
14	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	121194.3	50	0	118806	不受限	118800	攀枝花地调	null
15	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	121998.7	51	0	118001	不受限	118000	攀枝花地调	null
16	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	240000	120111.9	50	4515	115373	不受限	115300	成都地调	null

17	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	34800	23	0	115200	不受限	115200	甘孜地调	null
18	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	66610.2	37	null	113390	不受限	113300	null	null
19	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	67136	37	null	112864	不受限	112800	null	null
20	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	127779	53	0	112221	不受限	112200	天府地调	null
21	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	128032.2	53	0	111968	不受限	111900	天府地调	null
22	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	69671.8	39	0	110328	不受限	110300	内江地调	null
23	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	129758	54	0	110242	不受限	110200	攀枝花地调	null
24	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	130594.9	54	830	108575	不受限	108500	绵阳地调	null
25	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	132269.2	55	0	107731	不受限	107700	绵阳地调	null

26	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	71029.9	39	2160	106810	不受限	106800	内江地调	null
27	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	75838.6	42	0	104161	不受限	104100	攀枝花地调	null
28	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	47411.3	32	3500	99089	不受限	99000	内江地调	null
29	甘孜	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	81353.3	45	0	98647	不受限	98600	甘孜地调	null
30	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	81775.4	45	NULL	98225	不受限	98200	达州地调	null
31	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	82525.4	46	NULL	97475	不受限	97400	达州地调	null
32	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	55506	37	0	94494	不受限	94400	甘孜地调	null
33	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	55555.5	37	0	94445	不受限	94400	甘孜地调	null
34	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	206805.7	69	0	93194	不受限	93100	攀枝花地调	null

35	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	87943.4	49	0	92057	不受限	92000	南充地调	null
36	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	88060.6	49	0	91939	不受限	91900	南充地调	null
37	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	150000	54447.6	36	3675	91877	不受限	91800	内江地调	null
38	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	148677.4	62	0	91323	不受限	91300	成都地调	null
39	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	148986.7	62	0	91013	不受限	91000	成都地调	null
40	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	149056.3	62	null	90944	不受限	90900	null	null
41	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	150500	63	0	89500	不受限	89500	成都地调	null
42	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	150656.3	63	0	89344	不受限	89300	成都地调	null
43	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	92011	51	0	87989	不受限	87900	攀枝花地调	null

44	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	152622.8	64	null	87377	不受限	87300	null	null
45	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	92927.8	52	0	87072	不受限	87000	巴中地调	null
46	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	92958.4	52	NULL	87042	不受限	87000	达州地调	null
47	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	93362.3	52	NULL	86638	不受限	86600	达州地调	null
48	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	93510	52	null	86490	不受限	86400	null	null
49	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	93634.5	52	null	86366	不受限	86300	null	null
50	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	94581	53	NULL	85419	不受限	85400	达州地调	null
51	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	95884.8	53	0	84115	不受限	84100	自贡地调	null
52	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	97426.8	54	NULL	82573	不受限	82500	达州地调	null

53	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	157798.2	66	0	82202	不受限	82200	攀枝花地调	null
54	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	158785	66	0	81215	不受限	81200	成都地调	null
55	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	99194.8	55	0	80805	不受限	80800	南充地调	null
56	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600	阿坝地调	null
57	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	159771.7	67	0	80228	不受限	80200	成都地调	null
58	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	99996.3	56	0	80004	不受限	80000	南充地调	null
59	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	159941.1	67	0	80059	不受限	80000	成都地调	null
60	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	10364.6	12	0	79635	不受限	79600	甘孜地调	null
61	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	161559.8	67	0	78440	不受限	78400	成都地调	null

62	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	161961.9	67	0	78038	不受限	78000	成都地调	null
63	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	166058.6	69	0	73941	不受限	73900	攀枝花地调	null
64	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	76600	51	0	73400	不受限	73400	甘孜地调	null
65	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	165098	69	1800	73102	不受限	73100	绵阳地调	null
66	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	108351.6	60	0	71648	不受限	71600	天府地调	null
67	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	150000	79750	53	0	70250	不受限	70200	攀枝花地调	null
68	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	150000	80150.4	53	0	69850	不受限	69800	攀枝花地调	null
69	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	171283.7	71	0	68716	不受限	68700	攀枝花地调	null
70	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	112066.4	62	NULL	67934	不受限	67900	达州地调	null

71	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	82368	55	0	67632	不受限	67600	攀枝花地调	null
72	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	112393.6	62	0	67606	不受限	67600	自贡地调	null
73	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	112798.8	63	NULL	67201	不受限	67200	达州地调	null
74	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	82999.6	55	0	67000	不受限	67000	德阳地调	null
75	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	83142.41	55	0	66858	不受限	66800	巴中地调	null
76	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	83635.2	56	0	66365	不受限	66300	巴中地调	null
77	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	84464.8	56	0	65535	不受限	65500	德阳地调	null
78	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400	攀枝花地调	null
79	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	86239.8	57	0	63760	不受限	63700	巴中地调	null

80	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	285.1	24	0	62715	不受限	62700	天府地调	null
81	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	372.6	1	0	62627	不受限	62600	天府地调	null
82	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	87862.7	59	0	62137	不受限	62100	资阳地调	null
83	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	118694.4	66	0	61306	不受限	61300	德阳地调	null
84	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	119433.6	66	0	60566	不受限	60500	德阳地调	null
85	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	180220.5	75	0	59780	不受限	59700	德阳地调	null
86	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500	阿坝地调	null
87	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	122071.5	68	0	57929	不受限	57900	泸州地调	null
88	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	122686.5	68	0	57314	不受限	57300	德阳地调	null

89	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	62874.8	52	0	57125	不受限	57100	宜宾地调	null
90	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	63000	5977	9	0	57023	不受限	57000	成都地调	null
91	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	92996	62	0	57004	不受限	57000	资阳地调	null
92	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	88734.3	59	4515	56751	不受限	56700	成都地调	null
93	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	63000	6884	11	0	56116	不受限	56100	成都地调	null
94	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	7853.3	12	0	55147	不受限	55100	甘孜地调	null
95	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	8010.6	13	630	54359	不受限	54300	攀枝花地调	null
96	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	36676.5	41	0	53324	不受限	53300	甘孜地调	null
97	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	36603.8	41	0	53396	不受限	53300	绵阳地调	null

98	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	63000	10535.8	17	0	52464	不受限	52400	绵阳地调	null
99	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	10644	17	0	52356	不受限	52300	null	null
100	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	11523.3	18	0	51477	不受限	51400	成都地调	null
101	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	68772	57	NULL	51228	不受限	51200	达州地调	null
102	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	189389.2	79	0	50611	不受限	50600	天府地调	null
103	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	99531.41	66	NULL	50469	不受限	50400	达州地调	null
104	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#2主变	63000	12608	20	0	50392	不受限	50300	成都地调	null
105	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	12700	20	0	50300	不受限	50300	天府地调	null
106	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	12776	20	0	50224	不受限	50200	德阳地调	null

107	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	50000	1284.5	21	0	50000	不受限	50000	甘孜地调	null
108	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	7744.2	20	0	54464	不受限	50000	甘孜地调	null
109	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	574.8	38	0	50000	不受限	50000	甘孜地调	null
110	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	30	0	0	49970	不受限	49900	乐山地调	null
111	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	100679.6	67	0	49320	不受限	49300	资阳地调	null
112	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	100671.8	67	0	49328	不受限	49300	自贡地调	null
113	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	130773.3	73	0	49227	不受限	49200	自贡地调	null
114	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	13733.5	22	0	49267	不受限	49200	德阳地调	null

115	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	9234.09	12	0	49394	不受限	49000	甘孜地调	null
116	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	14080	22	0	48920	不受限	48900	德阳地调	null
117	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	101001.2	67	0	48999	不受限	48900	资阳地调	null
118	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#2主变	40000	14282.4	36	0	28718	不受限	48700	攀枝花地调	null
119	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	101201.4	67	NULL	48799	不受限	48700	达州地调	null
120	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	63000	14326.1	23	0	48674	不受限	48600	绵阳地调	null
121	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	13655.3	22	915	48430	不受限	48400	成都地调	null
122	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#1主变	40000	14559.6	36	0	28440	不受限	48400	攀枝花地调	null
123	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	1658.9	3	NULL	48341	不受限	48300	达州地调	null

124	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	71634.2	60	0	48366	不受限	48300	绵阳地调	null
125	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	71913.59	60	NULL	48086	不受限	48000	达州地调	null
126	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	8100	13	650	47950	不受限	47950	雅安地调	null
127	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	192007.2	80	0	47993	不受限	47900	天府地调	null
128	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	132457.6	74	0	47542	不受限	47500	广安地调	null
129	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	63000	14305.5	23	1330	47365	不受限	47300	绵阳地调	null
130	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	2947.1	6	0	47053	不受限	47000	乐山地调	null
131	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	63000	16072.3	26	0	46928	不受限	46900	成都地调	null
132	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#1主变	50000	3015.5	6	0	46985	不受限	46900	广安地调	null
133	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	13195.1	22	0	46805	不受限	46800	广元地调	null

134	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	3189.4	6	NULL	46811	不受限	46800	达州地调	null
135	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	13417.8	22	0	46582	不受限	46500	广元地调	null
136	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	103490.3	69	0	46510	不受限	46500	德阳地调	null
137	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	16500	26	0	46500	不受限	46500	天府地调	null
138	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	63000	16574.3	26	0	46426	不受限	46400	绵阳地调	null
139	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	73887.8	62	0	46112	不受限	46100	绵阳地调	null
140	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	4012.7	8	null	45987	不受限	45900	乐山地调	null
141	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4083.7	8	NULL	45916	不受限	45900	达州地调	null
142	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	134996.1	75	0	45004	不受限	45000	巴中地调	null
143	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	74615.2	62	315	45070	不受限	45000	广元地调	null

144	穿心店站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	5141.4	10	0	44859	不受限	44800	德阳地调	null
145	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	18400	29	0	44600	不受限	44600	天府地调	null
146	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/1#变压器	63000	18318.9	29	0	44681	不受限	44600	绵阳地调	null
147	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	135398.4	75	0	44602	不受限	44600	巴中地调	null
148	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	18531	29	0	44469	不受限	44400	天府地调	null
149	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	18645.7	30	0	44354	不受限	44300	成都地调	null
150	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调	null
151	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	63000	8100	13	4300	44300	不受限	44300	雅安地调	null
152	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调	null
153	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	105962.4	71	0	44038	不受限	44000	攀枝花地调	null

154	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	6200	12	0	43800	不受限	43800	甘孜地调	null
155	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	6300	13	NULL	43700	不受限	43700	达州地调	null
156	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	19430.8	31	0	43569	不受限	43500	成都地调	null
157	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	6556.7	13	NULL	43443	不受限	43400	达州地调	null
158	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	19616.2	31	0	43384	不受限	43300	南充地调	null
159	严桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	6956.7	14	0	43043	不受限	43000	雅安地调	null
160	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	136947.4	76	0	43053	不受限	43000	眉山地调	null
161	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	77294.9	64	0	42705	不受限	42700	绵阳地调	null
162	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	7500	15	0	42500	不受限	42500	null	null
163	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	63000	20440	32	0	42560	不受限	42500	绵阳地调	null

164	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	7500	15	0	42500	不受限	42500	null	null
165	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	20517.8	33	0	42482	不受限	42400	成都地调	null
166	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/2#变压器	63000	20596.3	33	30	42374	不受限	42300	绵阳地调	null
167	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	137609.1	76	0	42391	不受限	42300	自贡地调	null
168	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	20734.6	33	0	42265	不受限	42200	null	null
169	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	7877.8	16	NULL	42122	不受限	42100	达州地调	null
170	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	20866.6	33	0	42133	不受限	42100	攀枝花地调	null
171	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	7813	16	NULL	42187	不受限	42100	达州地调	null
172	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	77971.2	65	0	42029	不受限	42000	广元地调	null
173	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	21065.1	33	0	41935	不受限	41900	成都地调	null

174	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	8039.2	16	0	41961	不受限	41900	内江地调	null
175	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	21199.2	34	0	41801	不受限	41800	天府地调	null
176	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	8161.8	16	NULL	41838	不受限	41800	达州地调	null
177	穿心店站	遂宁电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	8216.5	16	0	41784	不受限	41700	德阳地调	null
178	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	198686.4	83	null	41314	不受限	41300	null	null
179	峨山站	峨眉山市电力调度控制中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	8756	18	null	41244	不受限	41200	乐山地调	null
180	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	108715	72	0	41285	不受限	41200	德阳地调	null
181	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	8841.3	18	0	41159	不受限	41100	乐山地调	null
182	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	78907.09	66	0	41093	不受限	41000	德阳地调	null
183	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	22000.5	35	0	41000	不受限	41000	成都地调	null

184	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	19514	31	2515	40971	不受限	40900	成都地调	null
185	大川站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7500	15	1600	40900	不受限	40900	雅安地调	null
186	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	9003	18	0	40997	不受限	40900	攀枝花地调	null
187	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	9226.8	18	0	40773	不受限	40700	甘孜地调	null
188	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	9259.8	19	0	40740	不受限	40700	甘孜地调	null
189	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	20758	33	1600	40642	不受限	40600	成都地调	null
190	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	9567.6	19	0	40432	不受限	40400	内江地调	null
191	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	22505.1	36	0	40495	不受限	40400	成都地调	null
192	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	139592.7	78	0	40407	不受限	40400	甘孜地调	null
193	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	50000	3114.6	6	6500	40385	不受限	40300	德阳地调	null

194	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100	阿坝地调	null
195	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	9900	20	NULL	40100	不受限	40100	达州地调	null
196	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12408	20	10500	40092	不受限	40000	雅安地调	null
197	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	40000	100	0	null	40000	不受限	40000	null	null
198	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	10368	21	0	39632	不受限	39600	绵阳地调	null
199	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	23349.7	37	0	39650	不受限	39600	成都地调	null
200	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	110377.4	74	0	39623	不受限	39600	南充地调	null
201	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	80445.7	67	0	39554	不受限	39500	广元地调	null
202	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	18452.9	29	0	39347	不受限	39300	天府地调	null
203	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	140709.2	78	0	39291	不受限	39200	天府地调	null

204	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	11220	22	NULL	38780	不受限	38700	达州地调	null
205	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	141328.1	79	0	38672	不受限	38600	巴中地调	null
206	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	24350	39	0	38650	不受限	38600	德阳地调	null
207	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	24420	39	0	38580	不受限	38500	成都地调	null
208	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	200912.8	84	630	38457	不受限	38400	绵阳地调	null
209	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	24552	39	0	38448	不受限	38400	成都地调	null
210	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	24700	39	0	38300	不受限	38300	成都地调	null
211	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	1657.5	4	0	38343	不受限	38300	阿坝地调	null
212	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	11452.1	23	250	38298	不受限	38200	攀枝花地调	null
213	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	24816	39	0	38184	不受限	38100	成都地调	null
214	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	8237.5	16	3700	38063	不受限	38000	攀枝花地调	null

215	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	12118.2	24	null	37882	不受限	37800	乐山地调	null
216	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	25175.7	40	0	37824	不受限	37800	天府地调	null
217	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	12395.6	25	0	37604	不受限	37600	雅安地调	null
218	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	112586.7	75	0	37413	不受限	37400	自贡地调	null
219	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	12533.4	25	0	37467	不受限	37400	广安地调	null
220	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	12672	25	0	37328	不受限	37300	德阳地调	null
221	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	25660.8	41	0	37339	不受限	37300	攀枝花地调	null
222	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	2627.2	11	0	37373	不受限	37300	甘孜地调	null
223	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	25753.5	41	0	37247	不受限	37200	成都地调	null
224	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	2956.8	7	0	37043	不受限	37000	宜宾地调	null

225	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	2947.2	7	0	37053	不受限	37000	阿坝地调	null
226	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	12909.6	26	0	37090	不受限	37000	雅安地调	null
227	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	7500	15	600	36900	不受限	36900	雅安地调	null
228	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	143183.6	80	0	36816	不受限	36800	巴中地调	null
229	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	26170.7	42	0	36829	不受限	36800	成都地调	null
230	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	50000	13066.6	26	250	36683	不受限	36600	德阳地调	null
231	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	3470.7	9	0	36529	不受限	36500	阿坝地调	null
232	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	12787.4	26	625	36588	不受限	36500	凉山地调	null
233	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	3516	9	0	36484	不受限	36400	攀枝花地调	null
234	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	12564	25	1000	36436	不受限	36400	凉山地调	null

235	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	26600	42	0	36400	不受限	36400	天府地调	null
236	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	25824.7	41	800	36375	不受限	36300	宜宾地调	null
237	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	26700	42	0	36300	不受限	36300	成都地调	null
238	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	3683.9	12	0	36316	不受限	36300	甘孜地调	null
239	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	3784	9	NULL	36216	不受限	36200	达州地调	null
240	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	10856.1	22	2860	36284	不受限	36200	乐山地调	null
241	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	7500	15	1350	36150	不受限	36150	雅安地调	null
242	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	3878.1	10	0	36122	不受限	36100	宜宾地调	null
243	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	113901.3	76	0	36099	不受限	36000	德阳地调	null

244	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	63000	27052.6	43	0	35947	不受限	35900	绵阳地调	null
245	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	14072.7	28	NULL	35927	不受限	35900	达州地调	null
246	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	14239.2	28	NULL	35761	不受限	35700	达州地调	null
247	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	13483.8	27	815	35701	不受限	35700	成都地调	null
248	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	14394.6	29	0	35605	不受限	35600	广安地调	null
249	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	4440.8	11	0	35559	不受限	35500	宜宾地调	null
250	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	14463.4	29	NULL	35537	不受限	35500	达州地调	null
251	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	50000	13262	27	1260	35478	不受限	35400	德阳地调	null
252	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	27588	44	0	35412	不受限	35400	成都地调	null
253	大堰站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	10700	21	4050	35250	不受限	35200	雅安地调	null

254	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	70000	27746.3	40	0	35254	不受限	35200	null	null
255	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	120000	84892.6	71	NULL	35107	不受限	35100	达州地调	null
256	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	21385	34	6510	35105	不受限	35100	成都地调	null
257	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	27928.9	44	0	35071	不受限	35000	绵阳地调	null
258	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	27997.2	44	0	35003	不受限	35000	成都地调	null
259	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	27975.2	44	0	35025	不受限	35000	成都地调	null
260	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	27914.1	44	0	35086	不受限	35000	成都地调	null
261	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	15000	30	0	35000	不受限	35000	甘孜地调	null
262	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	115092.6	77	0	34907	不受限	34900	泸州地调	null
263	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	5075.8	13	0	34924	不受限	34900	阿坝地调	null

264	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	15015.8	30	0	34984	不受限	34900	阿坝地调	null
265	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	15149.2	30	0	34851	不受限	34800	凉山地调	null
266	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	28139	45	0	34861	不受限	34800	成都地调	null
267	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	205210.2	86	0	34790	不受限	34700	宜宾地调	null
268	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	27221.3	43	1000	34779	不受限	34700	绵阳地调	null
269	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	115228.5	77	0	34772	不受限	34700	德阳地调	null
270	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5291.4	13	0	34709	不受限	34700	宜宾地调	null
271	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	14454	29	800	34746	不受限	34700	攀枝花地调	null
272	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	15338.4	31	0	34662	不受限	34600	凉山地调	null
273	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	15382.4	31	0	34618	不受限	34600	阿坝地调	null

274	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	28368.2	45	0	34632	不受限	34600	成都地调	null
275	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	28324	45	0	34676	不受限	34600	绵阳地调	null
276	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	28433.7	45	0	34566	不受限	34500	成都地调	null
277	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	205528.4	86	0	34472	不受限	34400	天府地调	null
278	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	28575.3	45	0	34425	不受限	34400	成都地调	null
279	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	85197.9	71	315	34487	不受限	34400	广元地调	null
280	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	145675.8	81	0	34324	不受限	34300	广安地调	null
281	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	28630.8	45	0	34369	不受限	34300	成都地调	null
282	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	145656.3	81	0	34344	不受限	34300	眉山地调	null
283	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300	甘孜地调	null

284	廩君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廩君站.110kV/#1主变	50000	15832.3	32	null	34168	不受限	34100	达州地调	null
285	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	16000	32	0	34000	不受限	34000	泸州地调	null
286	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	85935.3	72	0	34065	不受限	34000	绵阳地调	null
287	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	5907	15	0	34093	不受限	34000	广元地调	null
288	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	16051.2	32	0	33949	不受限	33900	凉山地调	null
289	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	15380.3	31	800	33820	不受限	33800	德阳地调	null
290	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	146263.1	81	0	33737	不受限	33700	广安地调	null
291	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	15030.1	30	1200	33770	不受限	33700	绵阳地调	null
292	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	29264.4	46	0	33736	不受限	33700	成都地调	null
293	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	86231.6	72	NULL	33768	不受限	33700	达州地调	null

294	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	116348.6	78	0	33651	不受限	33600	自贡地调	null
295	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	16400	33	0	33600	不受限	33600	广安地调	null
296	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	16376	33	0	33624	不受限	33600	乐山地调	null
297	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	16493	33	0	33507	不受限	33500	广安地调	null
298	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	16500	33	0	33500	不受限	33500	成都地调	null
299	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	29402.3	47	0	33598	不受限	33500	自贡地调	null
300	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	146543	81	0	33457	不受限	33400	眉山地调	null
301	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	6534	16	0	33466	不受限	33400	广元地调	null
302	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	86633.3	72	0	33367	不受限	33300	德阳地调	null
303	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	16792.1	34	0	33208	不受限	33200	自贡地调	null

304	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	16854	34	0	33146	不受限	33100	自贡地调	null
305	中里站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	6884.1	17	0	33116	不受限	33100	雅安地调	null
306	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	16462.9	33	400	33137	不受限	33100	绵阳地调	null
307	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	146828.8	82	0	33171	不受限	33100	广安地调	null
308	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	6773.2	12	0	33227	不受限	33000	甘孜地调	null
309	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调	null
310	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	87084.4	73	0	32916	不受限	32900	巴中地调	null
311	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调	null
312	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	30005.4	48	0	32995	不受限	32900	自贡地调	null

313	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7263.4	18	0	32737	不受限	32700	甘孜地调	null
314	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	13535.4	27	3850	32615	不受限	32600	绵阳地调	null
315	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	30368	48	0	32632	不受限	32600	成都地调	null
316	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	207482.1	86	0	32518	不受限	32500	成都地调	null
317	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	173759.1	72	33750	32491	不受限	32400	内江地调	null
318	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	7501.8	19	0	32498	不受限	32400	宜宾地调	null
319	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	7571.2	19	0	32429	不受限	32400	甘孜地调	null
320	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7651.7	19	0	32348	不受限	32300	甘孜地调	null
321	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	17144.1	34	630	32226	不受限	32200	广元地调	null

322	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	30736	49	0	32264	不受限	32200	成都地调	null
323	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	63000	30885	49	0	32115	不受限	32100	绵阳地调	null
324	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	87804.8	73	0	32195	不受限	32100	自贡地调	null
325	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	17848	36	0	32152	不受限	32100	攀枝花地调	null
326	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	30811.5	49	0	32189	不受限	32100	泸州地调	null
327	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	17924.5	36	0	32076	不受限	32000	攀枝花地调	null
328	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	30929.8	49	0	32070	不受限	32000	成都地调	null
329	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	88093.5	73	0	31907	不受限	31900	德阳地调	null
330	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	17608.8	35	515	31876	不受限	31800	成都地调	null
331	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	31179	49	0	31821	不受限	31800	成都地调	null
332	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	31113.7	49	0	31886	不受限	31800	天府地调	null

333	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	31125.6	49	0	31874	不受限	31800	成都地调	null
334	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	70000	31164.3	45	0	31836	不受限	31800	null	null
335	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	18210.5	36	0	31790	不受限	31700	成都地调	null
336	马边站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	40000	8343	21	0	31657	不受限	31600	乐山地调	null
337	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	148306.6	82	0	31693	不受限	31600	眉山地调	null
338	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	18453.6	37	NULL	31546	不受限	31500	达州地调	null
339	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	8434.8	21	0	31565	不受限	31500	内江地调	null
340	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	0	0	0	31500	不受限	31500	乐山地调	null
341	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	18526.2	37	0	31474	不受限	31400	德阳地调	null
342	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	88546.9	74	NULL	31453	不受限	31400	达州地调	null

343	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	18508.4	37	0	31492	不受限	31400	攀枝花地调	null
344	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	8502.3	21	0	31498	不受限	31400	甘孜地调	null
345	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	8648	22	0	31352	不受限	31300	甘孜地调	null
346	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	88615.3	74	0	31385	不受限	31300	自贡地调	null
347	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	18025.9	36	630	31344	不受限	31300	广元地调	null
348	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	118647.2	79	0	31353	不受限	31300	广安地调	null
349	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	63000	28543.3	45	3250	31207	不受限	31200	绵阳地调	null
350	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	18763.8	38	0	31236	不受限	31200	凉山地调	null
351	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	148769.5	83	0	31231	不受限	31200	眉山地调	null

352	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	18833.8	38	0	31166	不受限	31100	绵阳地调	null
353	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	118848.3	79	0	31152	不受限	31100	广安地调	null
354	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	31801	50	0	31199	不受限	31100	天府地调	null
355	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	8890.3	22	null	31110	不受限	31100	乐山地调	null
356	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	8935	22	null	31065	不受限	31000	乐山地调	null
357	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	31944	51	0	31056	不受限	31000	成都地调	null
358	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	8904.4	22	0	31096	不受限	31000	自贡地调	null
359	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	8917	22	0	31083	不受限	31000	自贡地调	null
360	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	9070	23	NULL	30930	不受限	30930	达州地调	null
361	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	150000	119037	79	0	30963	不受限	30900	德阳地调	null

362	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	9107	23	NULL	30893	不受限	30890	达州地调	null
363	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	9193.8	23	0	30806	不受限	30800	甘孜地调	null
364	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	19159.5	38	0	30841	不受限	30800	南充地调	null
365	曹山站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	19220.8	38	0	30779	不受限	30700	乐山地调	null
366	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	9209.7	23	0	30790	不受限	30700	绵阳地调	null
367	中里站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	8883.6	22	400	30716	不受限	30700	雅安地调	null
368	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	19224	38	0	30776	不受限	30700	雅安地调	null
369	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	35000	4393.2	13	null	30607	不受限	30600	绵阳地调	null
370	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	9314.7	23	0	30685	不受限	30600	广元地调	null
371	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	19148.6	38	315	30536	不受限	30500	南充地调	null

372	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	22595.3	36	9808.75	30596	不受限	30500	内江地调	null
373	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	149499.9	83	0	30500	不受限	30500	泸州地调	null
374	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	18021	36	1455	30524	不受限	30500	凉山地调	null
375	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	63000	28089.4	45	4460	30451	不受限	30400	绵阳地调	null
376	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	9549.2	24	0	30451	不受限	30400	广元地调	null
377	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	6882.1	17	2800	30318	不受限	30300	内江地调	null
378	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	119608.7	80	0	30391	不受限	30300	宜宾地调	null
379	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	32619.3	52	0	30381	不受限	30300	天府地调	null
380	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	1146.8	4	0	30353	不受限	30300	凉山地调	null

381	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	80000	34610.4	43	15000	30390	不受限	30300	凉山地调	null
382	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	32739.7	52	0	30260	不受限	30200	攀枝花地调	null
383	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	10850.4	22	8920	30230	不受限	30200	雅安地调	null
384	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	1284	4	0	30216	不受限	30200	宜宾地调	null
385	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	19800	40	0	30200	不受限	30200	乐山地调	null
386	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	30000	674.8	15	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
387	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	119954	80	0	30046	不受限	30000	自贡地调	null
388	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	674.5	23	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
389	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	30000	1475.5	13	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null

390	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900	攀枝花地调	null
391	廩君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廩君站.110kV/#2主变	50000	20278.6	41	null	29721	不受限	29700	达州地调	null
392	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	20248.8	40	0	29751	不受限	29700	天府地调	null
393	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	33363.4	53	0	29637	不受限	29600	成都地调	null
394	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	20366.8	41	0	29633	不受限	29600	阿坝地调	null
395	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	150375	84	0	29625	不受限	29600	泸州地调	null
396	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	150437.7	84	0	29562	不受限	29500	泸州地调	null
397	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	20438.4	41	0	29562	不受限	29500	绵阳地调	null
398	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	10586	26	0	29414	不受限	29400	广安地调	null
399	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	10771.2	22	9820	29409	不受限	29400	雅安地调	null

400	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	2187.8	7	0	29312	不受限	29300	攀枝花地调	null
401	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	10626.7	27	NULL	29373	不受限	29300	达州地调	null
402	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	90693.9	76	0	29306	不受限	29300	宜宾地调	null
403	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	33644	53	0	29356	不受限	29300	成都地调	null
404	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	119990	80	795	29215	不受限	29200	内江地调	null
405	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	10771.2	27	0	29229	不受限	29200	甘孜地调	null
406	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	120889.8	81	NULL	29110	不受限	29100	达州地调	null
407	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	10855.9	27	0	29144	不受限	29100	德阳地调	null
408	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	33955.7	54	0	29044	不受限	29000	成都地调	null

409	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	150968.6	84	0	29031	不受限	29000	天府地调	null
410	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	2161.8	7	250	29088	不受限	29000	凉山地调	null
411	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	11079.4	28	0	28921	不受限	28900	阿坝地调	null
412	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	2511.4	8	0	28989	不受限	28900	凉山地调	null
413	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	2600.4	8	0	28900	不受限	28900	阿坝地调	null
414	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	34009.1	54	0	28991	不受限	28900	成都地调	null
415	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	11124	28	0	28876	不受限	28800	甘孜地调	null
416	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	11136.6	28	0	28863	不受限	28800	甘孜地调	null
417	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	21231.4	42	0	28769	不受限	28700	绵阳地调	null

418	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	150000	121246.6	81	0	28753	不受限	28700	宜宾地调	null
419	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	33034.4	52	1300	28666	不受限	28600	德阳地调	null
420	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	34368.9	55	0	28631	不受限	28600	成都地调	null
421	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	11305.8	28	0	28694	不受限	28600	绵阳地调	null
422	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	21365.3	43	0	28635	不受限	28600	绵阳地调	null
423	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	11336.2	28	0	28664	不受限	28600	甘孜地调	null
424	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	20213.6	40	1250	28536	不受限	28500	成都地调	null
425	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	33905.1	54	560	28535	不受限	28500	宜宾地调	null
426	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	34472.1	55	0	28528	不受限	28500	天府地调	null
427	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	11539.1	29	0	28461	不受限	28400	宜宾地调	null

428	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	21516	43	0	28484	不受限	28400	成都地调	null
429	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	11609	29	0	28391	不受限	28300	广元地调	null
430	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	34667.2	55	0	28333	不受限	28300	成都地调	null
431	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	21691.3	43	0	28309	不受限	28300	德阳地调	null
432	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	21657.8	43	0	28342	不受限	28300	德阳地调	null
433	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	11687.7	29	NULL	28312	不受限	28300	达州地调	null
434	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	31500	3200	10	0	28300	不受限	28300	甘孜地调	null
435	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	3214.7	10	0	28285	不受限	28200	攀枝花地调	null
436	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	21775	44	0	28225	不受限	28200	乐山地调	null
437	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	33752.4	54	1090	28158	不受限	28100	绵阳地调	null

438	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	21858.3	44	0	28142	不受限	28100	乐山地调	null
439	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	34878.4	55	0	28122	不受限	28100	成都地调	null
440	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	21868	44	0	28132	不受限	28100	甘孜地调	null
441	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	6000	15	2000	28000	不受限	28000	雅安地调	null
442	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	11959.2	30	0	28041	不受限	28000	阿坝地调	null
443	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	21918.2	44	0	28082	不受限	28000	成都地调	null
444	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	35019.6	56	0	27980	不受限	27900	成都地调	null
445	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	18535.4	37	3492	27973	不受限	27900	内江地调	null
446	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	12018.6	30	0	27981	不受限	27900	阿坝地调	null
447	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	16000	32	1200	27800	不受限	27800	雅安地调	null

448	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	12129.2	30	0	27871	不受限	27800	广安地调	null
449	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	35120	56	0	27880	不受限	27800	成都地调	null
450	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	22111.3	44	0	27889	不受限	27800	德阳地调	null
451	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	1754.9	6	2000	27745	不受限	27700	德阳地调	null
452	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	152224	85	NULL	27776	不受限	27700	达州地调	null
453	龙苍沟站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	6000	15	315	27685	不受限	27685	雅安地调	null
454	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	11581.9	29	750	27668	不受限	27600	南充地调	null
455	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	12381.6	31	0	27618	不受限	27600	雅安地调	null
456	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	91540.7	76	800	27659	不受限	27600	南充地调	null
457	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	22468.3	45	0	27532	不受限	27500	宜宾地调	null

458	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	22623	45	0	27377	不受限	27300	成都地调	null
459	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	18307.7	29	17300	27392	不受限	27300	成都地调	null
460	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	16000	32	1780	27220	不受限	27220	雅安地调	null
461	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	22701	45	0	27299	不受限	27200	眉山地调	null
462	天元站旧(退运)	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站旧.110kV/1#变压器	31500	1375.1	4	4210	27290	不受限	27200	德阳地调	null
463	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	22704	45	0	27296	不受限	27200	乐山地调	null
464	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	22836	46	0	27164	不受限	27100	乐山地调	null
465	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	152855.1	85	0	27145	不受限	27100	资阳地调	null
466	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	209684.7	87	3200	27115	不受限	27100	成都地调	null
467	大堰站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	11100	22	11780	27120	不受限	27100	雅安地调	null

468	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	144711.9	80	8130	27158	不受限	27100	泸州地调	null
469	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100	阿坝地调	null
470	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	22988	46	0	27012	不受限	27000	雅安地调	null
471	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	12901.3	32	0	27099	不受限	27000	宜宾地调	null
472	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	23000	46	0	27000	不受限	27000	天府地调	null
473	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	4422	14	0	27078	不受限	27000	绵阳地调	null
474	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4514.4	14	0	26986	不受限	26900	绵阳地调	null
475	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13094.5	33	0	26906	不受限	26900	德阳地调	null
476	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900	阿坝地调	null
477	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	13176.8	33	0	26823	不受限	26800	凉山地调	null

478	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	123243.1	82	0	26757	不受限	26700	眉山地调	null
479	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	36220.8	57	0	26779	不受限	26700	雅安地调	null
480	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	23258.4	47	NULL	26742	不受限	26700	达州地调	null
481	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	36277	58	0	26723	不受限	26700	成都地调	null
482	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	13241	33	0	26759	不受限	26700	广元地调	null
483	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	153316.7	85	0	26683	不受限	26600	绵阳地调	null
484	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	13385.5	33	0	26615	不受限	26600	甘孜地调	null
485	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	23480.6	47	0	26519	不受限	26500	眉山地调	null
486	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	13490	34	0	26510	不受限	26500	雅安地调	null
487	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	13419.6	34	0	26580	不受限	26500	广元地调	null

488	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	150000	123510.2	82	0	26490	不受限	26400	德阳地调	null
489	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	23535.6	47	0	26464	不受限	26400	眉山地调	null
490	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	13661.3	34	NULL	26339	不受限	26300	达州地调	null
491	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	23774.4	48	NULL	26226	不受限	26200	达州地调	null
492	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	153783.4	85	0	26217	不受限	26200	泸州地调	null
493	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	13797.1	34	0	26203	不受限	26200	泸州地调	null
494	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	23875.9	48	0	26124	不受限	26100	巴中地调	null
495	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	153937.5	86	0	26063	不受限	26000	泸州地调	null
496	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	31500	3565.7	34	0	26741	不受限	26000	甘孜地调	null
497	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	23152.8	46	800	26047	不受限	26000	攀枝花地调	null

498	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	13939.2	35	0	26061	不受限	26000	广元地调	null
499	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	40000	14066.2	35	0	25934	不受限	25900	内江地调	null
500	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	22800.8	46	1250	25949	不受限	25900	成都地调	null
501	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	14005.2	35	0	25995	不受限	25900	乐山地调	null
502	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	214177.9	89	0	25822	不受限	25800	成都地调	null
503	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	5626.3	18	0	25874	不受限	25800	泸州地调	null
504	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	24200	48	null	25800	不受限	25800	null	null
505	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	14152.1	35	0	25848	不受限	25800	凉山地调	null
506	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	146110	81	8130	25760	不受限	25700	泸州地调	null
507	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	24276.4	49	0	25724	不受限	25700	巴中地调	null

508	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	24231.9	48	null	25768	不受限	25700	null	null
509	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	37239	59	0	25761	不受限	25700	成都地调	null
510	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	37329.6	59	0	25670	不受限	25600	天府地调	null
511	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	18925.5	38	5540	25535	不受限	25500	绵阳地调	null
512	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	20094	40	4340	25566	不受限	25500	广元地调	null
513	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	24426.6	49	0	25573	不受限	25500	自贡地调	null
514	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	24600	49	0	25400	不受限	25400	泸州地调	null
515	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	37527	60	0	25473	不受限	25400	成都地调	null
516	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6045.6	19	0	25454	不受限	25400	绵阳地调	null
517	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	154603.8	86	0	25396	不受限	25300	绵阳地调	null
518	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	37664	60	0	25336	不受限	25300	成都地调	null

519	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	24682.1	49	0	25318	不受限	25300	成都地调	null
520	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	50000	12190.7	24	12490	25319	不受限	25300	南充地调	null
521	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	37716	60	0	25284	不受限	25200	成都地调	null
522	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	24900	50	0	25100	不受限	25100	南充地调	null
523	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	214871.4	90	0	25129	不受限	25100	德阳地调	null
524	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	14817.6	37	0	25182	不受限	25100	宜宾地调	null
525	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	31500	6336	20	0	25164	不受限	25100	宜宾地调	null
526	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	22186	44	2630	25184	不受限	25100	攀枝花地调	null
527	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	24861.5	50	NULL	25139	不受限	25100	达州地调	null
528	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	94842.3	79	NULL	25158	不受限	25100	达州地调	null

529	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	24951.3	50	0	25049	不受限	25000	眉山地调	null
530	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	14942.4	37	0	25058	不受限	25000	攀枝花地调	null
531	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	24955	50	0	25045	不受限	25000	眉山地调	null
532	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	37923.7	60	0	25076	不受限	25000	成都地调	null
533	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	24924	50	0	25076	不受限	25000	乐山地调	null
534	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	15003.8	38	0	24996	不受限	24900	广元地调	null
535	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	20657.9	41	4400	24942	不受限	24900	绵阳地调	null
536	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	15165.2	38	0	24835	不受限	24800	德阳地调	null
537	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	7189.6	18	0	24810	不受限	24800	广元地调	null
538	樊吟站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊吟站.110kV/#2主变	50000	25253	51	NULL	24747	不受限	24700	达州地调	null

539	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	38238	61	0	24762	不受限	24700	成都地调	null
540	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	34710	55	3650	24640	不受限	24600	成都地调	null
541	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	155412.9	86	0	24587	不受限	24500	资阳地调	null
542	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	15488	39	NULL	24512	不受限	24500	达州地调	null
543	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	25418.6	51	0	24581	不受限	24500	阿坝地调	null
544	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	15455	39	0	24545	不受限	24500	阿坝地调	null
545	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	25542.6	51	0	24457	不受限	24400	眉山地调	null
546	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	19527.8	39	6030	24442	不受限	24400	绵阳地调	null
547	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	38544	61	0	24456	不受限	24400	成都地调	null
548	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	15528.8	39	0	24471	不受限	24400	广安地调	null
549	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	15624	39	0	24376	不受限	24300	绵阳地调	null

550	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	7171	23	0	24329	不受限	24300	阿坝地调	null
551	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	25610.1	51	0	24390	不受限	24300	眉山地调	null
552	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	38728.8	61	0	24271	不受限	24200	成都地调	null
553	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	15734	39	0	24266	不受限	24200	广安地调	null
554	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	15832	40	0	24168	不受限	24100	乐山地调	null
555	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主变	40000	15813.6	40	0	24186	不受限	24100	null	null
556	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	15873.4	40	0	24127	不受限	24100	德阳地调	null
557	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	15896.5	40	0	24104	不受限	24100	宜宾地调	null
558	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	7330.8	23	NULL	24169	不受限	24100	达州地调	null
559	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	15813.2	40	NULL	24187	不受限	24100	达州地调	null

560	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	7150.3	23	250	24100	不受限	24100	攀枝花地调	null
561	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	15897.3	40	0	24103	不受限	24100	阿坝地调	null
562	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	7500	24	0	24000	不受限	24000	阿坝地调	null
563	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	16075.2	40	0	23925	不受限	23900	广安地调	null
564	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	39072	62	0	23928	不受限	23900	成都地调	null
565	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	25708.1	51	355	23937	不受限	23900	绵阳地调	null
566	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	156109.4	87	0	23891	不受限	23800	广安地调	null
567	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	26128.3	52	0	23872	不受限	23800	成都地调	null
568	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	26121.1	52	0	23879	不受限	23800	宜宾地调	null
569	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	16185.1	40	0	23815	不受限	23800	宜宾地调	null

570	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	16148.2	40	NULL	23852	不受限	23800	达州地调	null
571	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	126219.6	84	NULL	23780	不受限	23700	达州地调	null
572	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	60000	36384.5	61	0	23616	不受限	23600	眉山地调	null
573	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	26323.4	53	0	23677	不受限	23600	甘孜地调	null
574	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	39334.7	62	0	23665	不受限	23600	成都地调	null
575	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	26334	53	0	23666	不受限	23600	内江地调	null
576	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	26373.6	53	0	23626	不受限	23600	内江地调	null
577	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	26400	53	0	23600	不受限	23600	成都地调	null
578	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	26457.1	53	0	23543	不受限	23500	成都地调	null
579	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	39544	63	0	23456	不受限	23400	成都地调	null

580	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	126610.6	84	0	23389	不受限	23300	广安地调	null
581	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/1#变压器	63000	36822.1	58	2815	23363	不受限	23300	德阳地调	null
582	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	126638.2	84	0	23362	不受限	23300	泸州地调	null
583	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	26620.8	53	0	23379	不受限	23300	阿坝地调	null
584	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16711.5	42	0	23289	不受限	23200	巴中地调	null
585	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	16731	42	0	23269	不受限	23200	攀枝花地调	null
586	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	8223.6	26	0	23276	不受限	23200	阿坝地调	null
587	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	39759.1	63	0	23241	不受限	23200	天府地调	null
588	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	15811.1	40	1000	23189	不受限	23100	德阳地调	null
589	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#3主变	40000	16882.8	42	0	23117	不受限	23100	攀枝花地调	null

590	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	16804.9	42	0	23195	不受限	23100	甘孜地调	null
591	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	27000	54	0	23000	不受限	23000	null	null
592	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	26926	54	0	23074	不受限	23000	乐山地调	null
593	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	26980.8	54	0	23019	不受限	23000	德阳地调	null
594	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	126994.1	85	0	23006	不受限	23000	南充地调	null
595	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	126973.4	85	0	23027	不受限	23000	德阳地调	null
596	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	27000	54	0	23000	不受限	23000	天府地调	null
597	莲池站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	27059.5	54	0	22941	不受限	22900	乐山地调	null
598	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	40030.7	64	0	22969	不受限	22900	成都地调	null
599	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	17013.5	43	0	22987	不受限	22900	泸州地调	null

600	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	8640.4	27	0	22860	不受限	22800	阿坝地调	null
601	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	27193.9	54	0	22806	不受限	22800	绵阳地调	null
602	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	27153	54	0	22847	不受限	22800	成都地调	null
603	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	39718.8	63	400	22881	不受限	22800	成都地调	null
604	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	27227	54	0	22773	不受限	22700	凉山地调	null
605	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	40000	17319.5	43	0	22681	不受限	22600	绵阳地调	null
606	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	15886.2	40	1500	22614	不受限	22600	乐山地调	null
607	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	17346.8	43	0	22653	不受限	22600	绵阳地调	null
608	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	27400	55	null	22600	不受限	22600	null	null
609	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	40499.6	64	0	22500	不受限	22500	成都地调	null
610	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	23601.6	47	3830	22568	不受限	22500	成都地调	null

611	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	17500	44	0	22500	不受限	22500	甘孜地调	null
612	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	157449.6	87	NULL	22550	不受限	22500	达州地调	null
613	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	27528	55	0	22472	不受限	22400	巴中地调	null
614	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	17530.6	44	NULL	22469	不受限	22400	达州地调	null
615	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	40524	64	0	22476	不受限	22400	成都地调	null
616	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	11263.9	28	6260	22476	不受限	22400	德阳地调	null
617	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	17582.4	44	0	22418	不受限	22400	天府地调	null
618	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	127575.9	85	0	22424	不受限	22400	广安地调	null
619	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	27629.6	55	0	22370	不受限	22300	资阳地调	null
620	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300	绵阳地调	null

621	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	17380.3	43	250	22370	不受限	22300	绵阳地调	null
622	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	39190.8	62	1430	22379	不受限	22300	成都地调	null
623	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	40659.1	65	0	22341	不受限	22300	成都地调	null
624	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	27700	55	null	22300	不受限	22300	null	null
625	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300	阿坝地调	null
626	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	22189.8	44	5510	22300	不受限	22300	雅安地调	null
627	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	27755.2	56	0	22245	不受限	22200	雅安地调	null
628	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	22715.8	45	0	22284	不受限	22200	null	null
629	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	24904	50	2800	22296	不受限	22200	雅安地调	null
630	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	9776.8	24	0	22223	不受限	22200	广元地调	null

631	龙观站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	25181.2	50	2600	22219	不受限	22200	雅安地调	null
632	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	17756.2	44	0	22244	不受限	22200	成都地调	null
633	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	17820	45	0	22180	不受限	22100	广安地调	null
634	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	27840	56	0	22160	不受限	22100	绵阳地调	null
635	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	50000	27813.3	56	0	22187	不受限	22100	巴中地调	null
636	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	17929.1	45	0	22071	不受限	22000	泸州地调	null
637	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	157907.2	88	NULL	22093	不受限	22000	达州地调	null
638	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	9421.8	30	0	22078	不受限	22000	阿坝地调	null
639	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	27904.8	56	0	22095	不受限	22000	雅安地调	null
640	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	27997.2	56	0	22003	不受限	22000	成都地调	null

641	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	125650.7	84	2300	22049	不受限	22000	德阳地调	null
642	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	28098.4	56	0	21902	不受限	21900	资阳地调	null
643	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	28089.6	56	NULL	21910	不受限	21900	达州地调	null
644	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	18016.5	45	0	21984	不受限	21900	凉山地调	null
645	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	18152.2	45	NULL	21848	不受限	21800	达州地调	null
646	南坝子站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	24968	50	3160	21872	不受限	21800	雅安地调	null
647	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	41210.4	65	0	21790	不受限	21700	成都地调	null
648	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	31500	9712	31	0	21788	不受限	21700	宜宾地调	null
649	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	18329.8	46	0	21670	不受限	21600	广元地调	null
650	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	18396.7	46	0	21603	不受限	21600	攀枝花地调	null

651	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	15586.1	39	2800	21614	不受限	21600	攀枝花地调	null
652	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	128348	86	0	21652	不受限	21600	泸州地调	null
653	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	9834	31	NULL	21666	不受限	21600	达州地调	null
654	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	27717.1	55	630	21653	不受限	21600	攀枝花地调	null
655	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	18351.4	46	0	21649	不受限	21600	凉山地调	null
656	龙观站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	25270.5	51	3050	21680	不受限	21600	雅安地调	null
657	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山站.110kV/1#变压器	50000	28491.5	57	0	21509	不受限	21500	巴中地调	null
658	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山站.110kV/2#变压器	50000	28477.1	57	0	21523	不受限	21500	巴中地调	null
659	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	18424.1	46	0	21576	不受限	21500	甘孜地调	null
660	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	41421.6	66	0	21578	不受限	21500	成都地调	null

661	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	128468.7	86	0	21531	不受限	21500	宜宾地调	null
662	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	18559.6	46	0	21440	不受限	21400	广元地调	null
663	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	24179.8	48	4340	21480	不受限	21400	广元地调	null
664	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	18553.7	46	0	21446	不受限	21400	巴中地调	null
665	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	41592.4	66	0	21408	不受限	21400	绵阳地调	null
666	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	28644	57	0	21356	不受限	21300	成都地调	null
667	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	18620.4	47	0	21380	不受限	21300	广元地调	null
668	马坪站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	18792	47	null	21208	不受限	21200	乐山地调	null
669	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	40000	18744	47	0	21256	不受限	21200	绵阳地调	null
670	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	50000	14220.7	28	14520	21259	不受限	21200	南充地调	null

671	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	18787.9	47	0	21212	不受限	21200	广元地调	null
672	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	28872.3	58	0	21128	不受限	21100	攀枝花地调	null
673	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	158948.9	88	0	21051	不受限	21000	眉山地调	null
674	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	25787.5	52	3190	21023	不受限	21000	绵阳地调	null
675	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	42146	67	0	20854	不受限	20800	成都地调	null
676	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	42147.6	67	0	20852	不受限	20800	成都地调	null
677	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	19238.3	48	0	20762	不受限	20700	德阳地调	null
678	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	29277.6	59	0	20722	不受限	20700	成都地调	null
679	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	23588.4	47	5700	20712	不受限	20700	成都地调	null
680	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	4233.9	17	0	20766	不受限	20700	null	null

681	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	19209.9	48	0	20790	不受限	20700	攀枝花地调	null
682	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	29393.7	59	0	20606	不受限	20600	眉山地调	null
683	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	24330.6	49	0	20669	不受限	20600	null	null
684	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	42358	67	0	20642	不受限	20600	天府地调	null
685	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	150000	129405.4	86	0	20595	不受限	20500	南充地调	null
686	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	159494.5	89	0	20506	不受限	20500	南充地调	null
687	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	19483.2	49	0	20517	不受限	20500	宜宾地调	null
688	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	29482.2	59	0	20518	不受限	20500	天府地调	null
689	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	4489.7	18	0	20510	不受限	20500	null	null
690	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	29527.8	59	NULL	20472	不受限	20400	达州地调	null

691	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	19564	49	0	20436	不受限	20400	凉山地调	null
692	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	42511.2	67	NULL	20489	不受限	20400	达州地调	null
693	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	29568.7	59	0	20431	不受限	20400	凉山地调	null
694	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	120000	99543	83	0	20457	不受限	20400	广安地调	null
695	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	42578.5	68	0	20422	不受限	20400	天府地调	null
696	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	19562.4	49	0	20438	不受限	20400	宜宾地调	null
697	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	29634	59	0	20366	不受限	20300	成都地调	null
698	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	25752.6	52	3883	20364	不受限	20300	内江地调	null
699	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	150000	129608.8	86	0	20391	不受限	20300	宜宾地调	null
700	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	42697	68	0	20303	不受限	20300	天府地调	null

701	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	29653.2	59	NULL	20347	不受限	20300	达州地调	null
702	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	29606	59	0	20394	不受限	20300	巴中地调	null
703	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	60000	27739.8	46	12000	20260	不受限	20200	凉山地调	null
704	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	11235.3	36	null	20265	不受限	20200	内江地调	null
705	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	19792	49	0	20208	不受限	20200	德阳地调	null
706	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	42832	68	0	20168	不受限	20100	成都地调	null
707	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	29828.4	60	0	20171.6	不受限	20100	乐山地调	null
708	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	29815.6	60	0	20184	不受限	20100	巴中地调	null
709	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	19856.7	50	0	20143	不受限	20100	巴中地调	null

710	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	29950.8	60	0	20049	不受限	20000	眉山地调	null
711	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	26992.8	54	3000	20007	不受限	20000	凉山地调	null
712	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	457.6	22	0	20000	不受限	20000	甘孜地调	null
713	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	29941.9	60	0	20058	不受限	20000	凉山地调	null
714	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	29964.6	60	0	20035	不受限	20000	眉山地调	null
715	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	29966.6	60	0	20033	不受限	20000	眉山地调	null
716	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	156866	86	0	20000	不受限	20000	德阳地调	null
717	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	43098	68	0	19902	不受限	19900	成都地调	null
718	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	16565.3	41	3492	19943	不受限	19900	内江地调	null
719	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#1主变	31500	11572	37	null	19928	不受限	19900	内江地调	null

720	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	20077.2	50	NULL	19923	不受限	19900	达州地调	null
721	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	79.5	11	0	19921	不受限	19900	甘孜地调	null
722	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	28066.5	56	0	19934	不受限	19900	攀枝花地调	null
723	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	30139.2	60	0	19861	不受限	19800	自贡地调	null
724	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	20161.6	50	0	19838	不受限	19800	广元地调	null
725	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	30179.3	60	0	19821	不受限	19800	绵阳地调	null
726	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	26684.8	53	3500	19815	不受限	19800	南充地调	null
727	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	29766	60	400	19834	不受限	19800	成都地调	null
728	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	30273.2	61	0	19727	不受限	19700	自贡地调	null
729	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	30279.4	61	0	19721	不受限	19700	巴中地调	null

730	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	17292	43	3030	19678	不受限	19600	攀枝花地调	null
731	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	20361.8	51	0	19638	不受限	19600	阿坝地调	null
732	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	33579.2	53	9808.75	19612	不受限	19600	内江地调	null
733	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	43309.2	69	0	19691	不受限	19600	天府地调	null
734	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	42634.5	68	800	19566	不受限	19500	成都地调	null
735	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	30567.6	61	0	19432	不受限	19400	宜宾地调	null
736	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#2主变	25000	5542.2	22	0	19458	不受限	19400	攀枝花地调	null
737	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	12590.6	31	0	19409	不受限	19400	广元地调	null
738	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	30542	61	0	19458	不受限	19400	巴中地调	null
739	南坝子站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	25968	52	4630	19402	不受限	19400	雅安地调	null

740	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	12190.3	39	0	19310	不受限	19300	绵阳地调	null
741	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	43613.5	69	0	19387	不受限	19300	成都地调	null
742	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	43652.4	69	0	19348	不受限	19300	成都地调	null
743	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	43626	69	0	19374	不受限	19300	成都地调	null
744	黄土埂站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/2#变压器	40000	26768.5	54	4000	19232	不受限	19200	乐山地调	null
745	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	30751.2	62	0	19249	不受限	19200	天府地调	null
746	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	20797.9	52	0	19202	不受限	19200	广元地调	null
747	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	20870.5	52	0	19130	不受限	19100	乐山地调	null
748	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	128663	86	2150	19187	不受限	19100	德阳地调	null
749	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	30879.6	62	0	19120	不受限	19100	雅安地调	null

750	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	30915.3	62	0	19085	不受限	19000	雅安地调	null
751	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	30997.3	62	0	19003	不受限	19000	宜宾地调	null
752	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	21067.2	53	0	18933	不受限	18900	内江地调	null
753	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	41910	67	0	18990	不受限	18900	天府地调	null
754	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	44180.4	70	0	18820	不受限	18800	成都地调	null
755	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	1182.8	28	0	18817	不受限	18800	甘孜地调	null
756	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	31220.1	62	0	18780	不受限	18700	凉山地调	null
757	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	21252	53	0	18748	不受限	18700	阿坝地调	null
758	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#2主变	63000	44299.2	70	0	18701	不受限	18700	成都地调	null
759	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	16993.6	42	4230	18776	不受限	18700	德阳地调	null

760	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	21205.8	53	0	18794	不受限	18700	资阳地调	null
761	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	44306.6	70	0	18693	不受限	18600	宜宾地调	null
762	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	21376.8	53	0	18623	不受限	18600	绵阳地调	null
763	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	44368.5	70	0	18632	不受限	18600	成都地调	null
764	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	21398.9	53	0	18601	不受限	18600	成都地调	null
765	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	42900	68	0	18600	不受限	18600	天府地调	null
766	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	9548	30	3290	18662	不受限	18600	德阳地调	null
767	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	21333.1	53	0	18667	不受限	18600	资阳地调	null
768	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	31454.6	63	0	18545	不受限	18500	凉山地调	null
769	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1430.4	33	0	18570	不受限	18500	甘孜地调	null

770	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	21554.2	54	0	18446	不受限	18400	眉山地调	null
771	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	31582.1	63	0	18418	不受限	18400	广安地调	null
772	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	31548	63	0	18452	不受限	18400	成都地调	null
773	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	44589.6	71	0	18410	不受限	18400	天府地调	null
774	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	44563.2	71	0	18437	不受限	18400	成都地调	null
775	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	44684	71	0	18316	不受限	18300	成都地调	null
776	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	13146.2	42	0	18354	不受限	18300	乐山地调	null
777	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	13666.5	34	0	18334	不受限	18300	广元地调	null
778	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	21614.5	54	0	18386	不受限	18300	阿坝地调	null
779	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	31785.6	64	0	18214	不受限	18200	眉山地调	null
780	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	13796.1	34	0	18204	不受限	18200	广元地调	null

781	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	21701.5	54	0	18299	不受限	18200	广安地调	null
782	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	43211.2	69	1530	18259	不受限	18200	绵阳地调	null
783	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	44806.1	71	0	18194	不受限	18100	成都地调	null
784	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	31900	64	0	18100	不受限	18100	南充地调	null
785	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	31158.6	62	830	18011	不受限	18000	南充地调	null
786	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	21902.5	55	0	18098	不受限	18000	广安地调	null
787	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	101968.7	85	0	18031	不受限	18000	攀枝花地调	null
788	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	31911	64	0	18089	不受限	18000	雅安地调	null
789	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	132080.4	88	0	17920	不受限	17900	广安地调	null
790	朝阳站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	30958.4	62	1115	17927	不受限	17900	德阳地调	null

791	晋新站	西充电力调度控制中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	32199.2	64	0.5	17800	不受限	17800	南充地调	null
792	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	13664.3	43	0	17836	不受限	17800	阿坝地调	null
793	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	32128.1	64	0	17872	不受限	17800	巴中地调	null
794	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	22177	55	0	17823	不受限	17800	凉山地调	null
795	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	21990	55	250	17760	null	17700	南充地调	null
796	七盘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	19953.3	50	2280	17767	不受限	17700	雅安地调	null
797	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	18594.4	46	3650	17756	不受限	17700	广元地调	null
798	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	41604	66	3650	17746	不受限	17700	成都地调	null
799	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	32300.4	65	0	17700	不受限	17700	成都地调	null
800	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	22228.8	56	0	17771	不受限	17700	天府地调	null

801	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	26442.3	53	5845	17713	不受限	17700	绵阳地调	null
802	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	29024.5	58	3310	17666	不受限	17600	绵阳地调	null
803	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	22391.8	56	0	17608	不受限	17600	甘孜地调	null
804	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	45315.9	72	0	17684	不受限	17600	阿坝地调	null
805	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	102388.4	85	0	17612	不受限	17600	攀枝花地调	null
806	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	22325.2	56	0	17675	不受限	17600	攀枝花地调	null
807	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	32328.8	65	0	17671	不受限	17600	眉山地调	null
808	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	21652.3	54	800	17548	不受限	17500	攀枝花地调	null
809	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#1主变	40000	14465.2	36	0	17535	不受限	17500	广元地调	null

810	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	22415.5	56	0	17585	不受限	17500	德阳地调	null
811	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	22083.6	55	400	17516	不受限	17500	绵阳地调	null
812	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	22506	56	null	17494	不受限	17400	乐山地调	null
813	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	22589.9	56	0	17410	不受限	17400	宜宾地调	null
814	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	45592.8	72	0	17407	不受限	17400	成都地调	null
815	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	132525.6	88	0	17474	不受限	17400	泸州地调	null
816	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#2主变	50000	29595.7	59	3000	17404	不受限	17400	凉山地调	null
817	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	162590.1	90	0	17410	不受限	17400	泸州地调	null
818	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	32696.4	65	0	17304	不受限	17300	攀枝花地调	null
819	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	32023.2	64	630	17347	不受限	17300	成都地调	null

820	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	31371.8	63	1260	17368	不受限	17300	南充地调	null
821	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	22510.7	56	250	17239	不受限	17200	德阳地调	null
822	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	42870	68	2930	17200	不受限	17200	成都地调	null
823	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	18923.4	47	3845	17232	不受限	17200	内江地调	null
824	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	22760	57	0	17240	不受限	17200	雅安地调	null
825	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	2881	14	0	17119	不受限	17100	阿坝地调	null
826	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#2主变	40000	22875.6	57	0	17124	不受限	17100	自贡地调	null
827	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	22836	57	NULL	17164	不受限	17100	达州地调	null
828	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	32833	66	0	17167	不受限	17100	乐山地调	null
829	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	22809.6	57	0	17190	不受限	17100	德阳地调	null

830	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	45804	73	0	17196	不受限	17100	成都地调	null
831	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	20580.2	33	25360	17060	不受限	17000	南充地调	null
832	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	162920.4	91	0	17080	不受限	17000	自贡地调	null
833	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#1主变	40000	23007.6	58	0	16992	不受限	16900	自贡地调	null
834	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	23083.1	58	0	16917	不受限	16900	雅安地调	null
835	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	33058.2	66	0	16942	不受限	16900	南充地调	null
836	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	33044.6	66	0	16955	不受限	16900	南充地调	null
837	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	33029.7	66	0	16970	不受限	16900	乐山地调	null
838	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	23126.4	58	0	16874	不受限	16800	乐山地调	null
839	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#1主变	63000	46020.6	73	150	16829	不受限	16800	成都地调	null

840	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	46200	73	0	16800	不受限	16800	成都地调	null
841	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	33150.4	66	NULL	16850	不受限	16800	达州地调	null
842	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	23192.4	58	NULL	16808	不受限	16800	达州地调	null
843	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素1#主变	31500	14750.4	47	0	16750	不受限	16700	阿坝地调	null
844	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	22392.8	56	900	16707	不受限	16700	凉山地调	null
845	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	163226.2	91	0	16774	不受限	16700	眉山地调	null
846	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	163248.4	91	0	16752	不受限	16700	泸州地调	null
847	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	133206.6	89	0	16793	不受限	16700	广安地调	null
848	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	22520.1	56	880	16600	不受限	16600	绵阳地调	null
849	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	23364	58	0	16636	不受限	16600	成都地调	null

850	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	46376.4	74	0	16624	不受限	16600	宜宾地调	null
851	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	14152.9	45	800	16547	不受限	16500	德阳地调	null
852	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	23469.6	59	NULL	16530	不受限	16500	达州地调	null
853	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	26087.4	52	7450	16463	不受限	16400	凉山地调	null
854	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	23547.6	59	0	16452	不受限	16400	眉山地调	null
855	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	23568.6	59	0	16431	不受限	16400	自贡地调	null
856	七盘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	31500	11127	35	3880	16493	不受限	16400	雅安地调	null
857	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	33644.9	67	NULL	16355	不受限	16300	达州地调	null
858	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	46699	74	0	16301	不受限	16300	泸州地调	null
859	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/1#主变	31500	15193.2	48	0	16307	不受限	16300	阿坝地调	null

860	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	23649.6	59	0	16350	不受限	16300	凉山地调	null
861	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	40000	23628	59	0	16372	不受限	16300	自贡地调	null
862	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	46622.4	74	0	16378	不受限	16300	成都地调	null
863	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	23777.9	59	0	16222	不受限	16200	乐山地调	null
864	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	33145.2	66	630	16225	不受限	16200	成都地调	null
865	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	23795.6	59	0	16204	不受限	16200	攀枝花地调	null
866	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	22787.6	57	1000	16212	不受限	16200	泸州地调	null
867	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	23884.1	60	0	16116	不受限	16100	凉山地调	null
868	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	33941.6	68	0	16058	不受限	16000	眉山地调	null
869	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	47100	75	0	15900	不受限	15900	资阳地调	null
870	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	24060.6	60	0	15939	不受限	15900	成都地调	null

871	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	34002.5	68	0	15998	不受限	15900	天府地调	null
872	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	30331.2	48	16750	15919	不受限	15900	成都地调	null
873	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	34023.7	68	0	15976	不受限	15900	成都地调	null
874	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	34079.4	68	0	15921	不受限	15900	广元地调	null
875	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	47163.6	75	0	15836	不受限	15800	天府地调	null
876	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	34122	68	0	15878	不受限	15800	成都地调	null
877	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	47124	75	0	15876	不受限	15800	成都地调	null
878	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	24153.5	60	0	15847	不受限	15800	资阳地调	null
879	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	23142.9	58	1000	15857	不受限	15800	泸州地调	null
880	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	34155	68	0	15845	不受限	15800	攀枝花地调	null

881	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	34126.3	68	0	15874	不受限	15800	雅安地调	null
882	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	15799.9	50	0	15700	不受限	15700	攀枝花地调	null
883	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	34283.6	69	0	15716	不受限	15700	眉山地调	null
884	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	47369	75	0	15631	不受限	15600	泸州地调	null
885	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	34397.2	69	0	15603	不受限	15600	眉山地调	null
886	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	15857.6	50	NULL	15642	不受限	15600	达州地调	null
887	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	46414.8	74	900	15685	不受限	15600	攀枝花地调	null
888	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	24381.4	61	0	15619	不受限	15600	广安地调	null
889	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	46696.2	74	630	15674	不受限	15600	德阳地调	null
890	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	31614	63	2850	15536	不受限	15500	成都地调	null
891	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	47401.2	75	0	15599	不受限	15500	成都地调	null

892	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	34469.5	69	0	15531	不受限	15500	天府地调	null
893	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#2主变	63000	47070	75	400	15530	不受限	15500	雅安地调	null
894	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	47592	76	0	15408	不受限	15400	眉山地调	null
895	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	34574.6	69	NULL	15425	不受限	15400	达州地调	null
896	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	4510	23	NULL	15490	不受限	15400	达州地调	null
897	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	16045.5	51	0	15455	不受限	15400	资阳地调	null
898	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#1主变	25000	9549.6	38	0	15450	不受限	15400	攀枝花地调	null
899	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	47559.6	75	0	15440	不受限	15400	成都地调	null
900	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	34669.2	69	0	15331	不受限	15300	绵阳地调	null
901	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	21255.6	53	3375	15369	不受限	15300	南充地调	null

902	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	24651	62	0	15349	不受限	15300	绵阳地调	null
903	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	34661	69	0	15339	不受限	15300	眉山地调	null
904	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	648.4	30	0	15352	不受限	15300	甘孜地调	null
905	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	24650.3	62	0	15350	不受限	15300	甘孜地调	null
906	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	24640	62	0	15360	不受限	15300	攀枝花地调	null
907	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	24680.9	62	0	15319	不受限	15300	甘孜地调	null
908	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#2主变	50000	32208	64	2500	15292	不受限	15200	成都地调	null
909	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	24730.2	62	0	15270	不受限	15200	宜宾地调	null
910	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	29518.5	47	18260	15222	不受限	15200	成都地调	null

911	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	120000	104003.4	87	795	15202	不受限	15200	内江地调	null
912	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	32854.8	66	2000	15145	不受限	15100	成都地调	null
913	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	24886.8	62	0	15113	不受限	15100	宜宾地调	null
914	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	35000	70	0	15000	不受限	15000	成都地调	null
915	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	31500	16447.2	52	0	15053	不受限	15000	天府地调	null
916	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	47968.8	76	0	15031	不受限	15000	成都地调	null
917	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	15000	187.4	16	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
918	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	15000	1642.5	18	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
919	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	25000	9943.5	40	0	15057	不受限	15000	眉山地调	null
920	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	15000	1574.8	32	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null

921	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	25000	10014.9	40	0	14985	不受限	14900	眉山地调	null
922	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	48057.5	76	0	14943	不受限	14900	泸州地调	null
923	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900	阿坝地调	null
924	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	48081	76	0	14919	不受限	14900	宜宾地调	null
925	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	31287.3	50	16750	14963	不受限	14900	成都地调	null
926	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	15559.8	49	1000	14940	不受限	14900	德阳地调	null
927	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	21209.1	53	3845	14946	不受限	14900	内江地调	null
928	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	40000	25194.4	63	0	14806	不受限	14800	乐山地调	null
929	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	48193.3	76	0	14807	不受限	14800	成都地调	null
930	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	48180	76	0	14820	不受限	14800	成都地调	null

931	夏河站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	1216.8	8	null	14783	不受限	14700	乐山地调	null
932	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	48243.2	77	0	14757	不受限	14700	成都地调	null
933	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	25440.8	64	0	14559	不受限	14500	广安地调	null
934	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	14675.6	47	2315	14509	不受限	14500	德阳地调	null
935	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	21643.4	54	3770	14587	不受限	14500	南充地调	null
936	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	35465.9	71	0	14534	不受限	14500	成都地调	null
937	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	25428.8	64	NULL	14571	不受限	14500	达州地调	null
938	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	17030.7	54	0	14469	不受限	14400	资阳地调	null
939	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	25553.4	64	0	14447	不受限	14400	雅安地调	null
940	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	48530.3	77	0	14470	不受限	14400	天府地调	null

941	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25593.8	64	0	14406	不受限	14400	乐山地调	null
942	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	25652.4	64	0	14348	不受限	14300	广安地调	null
943	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	123596.7	82	12100	14303	不受限	14300	德阳地调	null
944	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	31743.7	63	3883	14373	不受限	14300	内江地调	null
945	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#2主变	40000	25661	64	0	14339	不受限	14300	内江地调	null
946	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	25653.3	64	0	14347	不受限	14300	广安地调	null
947	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	48637.2	77	0	14363	不受限	14300	宜宾地调	null
948	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	35700.2	71	0	14300	不受限	14300	眉山地调	null
949	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	25667.4	64	0	14333	不受限	14300	雅安地调	null
950	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	25601.4	64	0	14399	不受限	14300	雅安地调	null

951	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	10725.8	43	0	14274	不受限	14200	阿坝地调	null
952	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	35784.1	72	0	14216	不受限	14200	自贡地调	null
953	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	48761.2	77	0	14239	不受限	14200	南充地调	null
954	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	24434.2	61	1275	14291	不受限	14200	广元地调	null
955	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	35748.5	71	0	14252	不受限	14200	乐山地调	null
956	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#2主变	50000	34639	69	1200	14161	不受限	14100	南充地调	null
957	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	22248	56	3650	14102	不受限	14100	广元地调	null
958	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	35803.8	72	0	14196	不受限	14100	自贡地调	null
959	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/2#主变	40000	25823	65	0	14177	不受限	14100	眉山地调	null
960	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	135801.3	91	0	14199	不受限	14100	眉山地调	null

961	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	35834.1	72	0	14166	不受限	14100	巴中地调	null
962	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	35890.8	72	0	14109	不受限	14100	自贡地调	null
963	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	35903	72	0	14097	不受限	14000	眉山地调	null
964	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	25921.3	65	0	14079	不受限	14000	广安地调	null
965	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	135960	91	0	14040	不受限	14000	宜宾地调	null
966	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	25981.8	65	0	14018	不受限	14000	广安地调	null
967	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	25432	64	630	13938	不受限	13900	绵阳地调	null
968	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#2主变	63000	48892.8	78	200	13907	不受限	13900	成都地调	null
969	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	26055.2	65	0	13945	不受限	13900	广元地调	null
970	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	49072.9	78	0	13927	不受限	13900	成都地调	null

971	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	48576	77	500	13924	不受限	13900	成都地调	null
972	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	24753.1	62	1300	13947	不受限	13900	广元地调	null
973	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	49004.2	78	0	13996	不受限	13900	天府地调	null
974	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	11041.8	44	0	13958	不受限	13900	阿坝地调	null
975	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	10602.9	42	500	13897	不受限	13800	攀枝花地调	null
976	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	2153.4	13	0	13847	不受限	13800	阿坝地调	null
977	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	26179.3	65	0	13821	不受限	13800	宜宾地调	null
978	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	31500	17612.3	56	0	13888	不受限	13800	德阳地调	null
979	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	40000	26142.7	65	0	13857	不受限	13800	广安地调	null
980	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	36102	72	0	13898	不受限	13800	成都地调	null

981	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	50000	34840	70	1265	13895	不受限	13800	南充地调	null
982	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/1#变压器	50000	36168	72	0	13832	不受限	13800	天府地调	null
983	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	36267	73	0	13733	不受限	13700	德阳地调	null
984	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	49262.4	78	0	13738	不受限	13700	成都地调	null
985	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	28600.5	57	7665	13735	不受限	13700	南充地调	null
986	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	17795	111	0	13705	不受限	13700	凉山地调	null
987	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	26294.4	66	NULL	13706	不受限	13700	达州地调	null
988	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	17720.4	56	0	13780	不受限	13700	攀枝花地调	null
989	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	21199.2	53	5200	13601	不受限	13600	攀枝花地调	null
990	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	36382	73	0	13618	不受限	13600	自贡地调	null

991	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/1#主变	50000	36379.5	73	0	13621	不受限	13600	南充地调	null
992	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	27535.2	55	8770	13695	不受限	13600	内江地调	null
993	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	50000	36326.4	73	0	13674	不受限	13600	德阳地调	null
994	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	25907.2	65	500	13593	不受限	13500	内江地调	null
995	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	17958.6	57	0	13541	不受限	13500	资阳地调	null
996	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	49476.3	79	0	13524	不受限	13500	南充地调	null
997	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	36476.2	73	0	13524	不受限	13500	眉山地调	null
998	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#1主变	40000	26435.2	66	NULL	13565	不受限	13500	达州地调	null
999	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	36479.3	73	0	13521	不受限	13500	巴中地调	null
1000	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	36500.6	73	0	13499	不受限	13400	资阳地调	null

1001	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	36550.8	73	0	13449	不受限	13400	成都地调	null
1002	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/2#主变	50000	36299.7	73	400	13300	不受限	13300	南充地调	null
1003	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	36638.9	73	0	13361	不受限	13300	null	null
1004	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	36686.7	73	0	13313	不受限	13300	巴中地调	null
1005	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	36619	73	0	13381	不受限	13300	自贡地调	null
1006	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	26673.9	67	0	13326	不受限	13300	攀枝花地调	null
1007	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	36713.4	73	0	13287	不受限	13200	雅安地调	null
1008	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	6744.2	34	NULL	13256	不受限	13200	达州地调	null
1009	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	31500	18255.6	58	0	13244	不受限	13200	自贡地调	null
1010	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	18236.2	58	0	13264	不受限	13200	凉山地调	null

1011	民主站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	26771.3	67	0	13229	不受限	13200	德阳地调	null
1012	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	31281.4	63	5460	13259	不受限	13200	乐山地调	null
1013	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	35916.4	72	840	13244	不受限	13200	绵阳地调	null
1014	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	44748	71	4975	13277	不受限	13200	成都地调	null
1015	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	36749.5	73	0	13251	不受限	13200	天府地调	null
1016	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	49896	79	0	13104	不受限	13100	成都地调	null
1017	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	26865.4	67	null	13135	不受限	13100	null	null
1018	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	6872.1	34	NULL	13128	不受限	13100	达州地调	null
1019	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	166869.6	93	0	13130	不受限	13100	自贡地调	null
1020	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	18468	59	0	13032	不受限	13000	攀枝花地调	null

1021	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	26960.2	67	0	13040	不受限	13000	雅安地调	null
1022	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	120000	106973.6	89	NULL	13026	不受限	13000	达州地调	null
1023	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	36905.8	74	0	13094	不受限	13000	眉山地调	null
1024	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	49978.5	79	0	13022	不受限	13000	成都地调	null
1025	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	36933.6	74	0	13066	不受限	13000	成都地调	null
1026	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	26469.8	66	500	13030	不受限	13000	德阳地调	null
1027	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	32907.6	66	4000	13092	不受限	13000	成都地调	null
1028	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	26954.4	67	0	13046	不受限	13000	绵阳地调	null
1029	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	26144.2	65	880	12976	不受限	12900	德阳地调	null
1030	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/1#变压器	50000	37052.4	74	0	12948	不受限	12900	天府地调	null

1031	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	137001.6	91	NULL	12998	不受限	12900	达州地调	null
1032	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#2主变	40000	27043.7	68	NULL	12956	不受限	12900	达州地调	null
1033	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	27046.8	68	0	12953	不受限	12900	雅安地调	null
1034	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	107141.1	89	0	12859	不受限	12800	巴中地调	null
1035	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#2主变	50000	37124.6	74	0	12875	不受限	12800	广安地调	null
1036	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	34712.8	69	2400	12887	不受限	12800	绵阳地调	null
1037	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	36569.2	73	630	12801	不受限	12800	绵阳地调	null
1038	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	37184.4	74	0	12816	不受限	12800	成都地调	null
1039	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	36207.6	72	1030	12762	不受限	12700	绵阳地调	null
1040	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	18733.2	59	NULL	12767	不受限	12700	达州地调	null

1041	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	37265.6	75	0	12734	不受限	12700	自贡地调	null
1042	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	7211.9	36	0	12788	不受限	12700	攀枝花地调	null
1043	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	37280	75	0	12720	不受限	12700	巴中地调	null
1044	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	27370	68	0	12630	不受限	12600	眉山地调	null
1045	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	37356	75	0	12644	不受限	12600	成都地调	null
1046	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/1#变压器	40000	27482.4	69	0	12518	不受限	12500	乐山地调	null
1047	天元站旧(退运)	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站旧.110kV/2#变压器	31500	1375.1	4	18925	12575	不受限	12500	德阳地调	null
1048	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	27423.7	69	null	12576	不受限	12500	null	null
1049	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	37483.6	75	0	12516	不受限	12500	眉山地调	null
1050	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	7454.9	37	NULL	12545	不受限	12500	达州地调	null

1051	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	1274.5	10	0	12500	不受限	12500	甘孜地调	null
1052	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	31500	18987.7	60	0	12512	不受限	12500	泸州地调	null
1053	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	1274.8	27	0	12500	不受限	12500	甘孜地调	null
1054	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	18948.6	47	8615	12436	不受限	12400	凉山地调	null
1055	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	19086	61	0	12414	不受限	12400	攀枝花地调	null
1056	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#1主变	50000	36300	73	1250	12450	不受限	12400	成都地调	null
1057	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	50556	80	0	12444	不受限	12400	成都地调	null
1058	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	50000	37501.2	75	0	12499	不受限	12400	德阳地调	null
1059	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	25259	63	2387.5	12354	不受限	12300	内江地调	null
1060	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	16000	3616.3	23	0	12384	不受限	12300	南充地调	null

1061	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	3660.3	23	0	12340	不受限	12300	成都地调	null
1062	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	27573.6	69	125	12301	不受限	12300	绵阳地调	null
1063	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	37656.8	75	0	12343	不受限	12300	乐山地调	null
1064	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	12500	165.7	1	0	12334	不受限	12300	阿坝地调	null
1065	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	27693.6	69	NULL	12306	不受限	12300	达州地调	null
1066	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	37690.1	75	0	12310	不受限	12300	眉山地调	null
1067	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	44	0	12304	不受限	12300	甘孜地调	null
1068	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	27642.8	69	0	12357	不受限	12300	甘孜地调	null
1069	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	27796.7	69	NULL	12203	不受限	12200	达州地调	null

1070	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7769.6	39	0	12230	不受限	12200	阿坝地调	null
1071	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	37716.8	75	0	12283	不受限	12200	德阳地调	null
1072	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	32036.4	64	5700	12264	不受限	12200	成都地调	null
1073	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	37752	76	0	12248	不受限	12200	天府地调	null
1074	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	50711.7	80	100	12188	不受限	12100	成都地调	null
1075	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	7849.4	39	0	12151	不受限	12100	乐山地调	null
1076	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	107889.4	90	NULL	12111	不受限	12100	达州地调	null
1077	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	27827.1	70	0	12173	不受限	12100	甘孜地调	null
1078	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	19408.2	62	0	12092	不受限	12000	阿坝地调	null
1079	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	7914	40	0	12086	不受限	12000	攀枝花地调	null

1080	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	7935.8	40	0	12064	不受限	12000	null	null
1081	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	50952	81	0	12048	不受限	12000	成都地调	null
1082	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	50400	80	530	12070	不受限	12000	成都地调	null
1083	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	108065	90	0	11935	不受限	11900	德阳地调	null
1084	汉碑站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	34024	68	3990	11986	不受限	11900	雅安地调	null
1085	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	4033.8	25	0	11966	不受限	11900	巴中地调	null
1086	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	51099.5	81	0	11901	不受限	11900	泸州地调	null
1087	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	28186.8	70	0	11813	不受限	11800	自贡地调	null
1088	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	28116	70	0	11884	不受限	11800	自贡地调	null
1089	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	41293.7	29440.7	71	0	11853	不受限	11800	乐山地调	null

1090	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	50618.7	80	500	11881	不受限	11800	绵阳地调	null
1091	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	51198	81	0	11802	不受限	11800	成都地调	null
1092	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	28205	71	0	11795	不受限	11700	自贡地调	null
1093	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	19788.8	63	0	11711	不受限	11700	自贡地调	null
1094	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	22304.8	56	6000	11695	不受限	11600	凉山地调	null
1095	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	16000	4376.4	27	0	11624	不受限	11600	阿坝地调	null
1096	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	30373.6	61	8000	11626	不受限	11600	广元地调	null
1097	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	38699.1	61	12730	11571	不受限	11500	成都地调	null
1098	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	28424.4	71	0	11576	不受限	11500	宜宾地调	null
1099	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	51471.4	82	0	11529	不受限	11500	天府地调	null

1100	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	38422.3	77	0	11578	不受限	11500	巴中地调	null
1101	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	38469	77	0	11531	不受限	11500	眉山地调	null
1102	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	30699	61	7750	11551	不受限	11500	雅安地调	null
1103	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	28440.3	71	0	11560	不受限	11500	眉山地调	null
1104	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	31500	19903.4	63	0	11597	不受限	11500	巴中地调	null
1105	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	38531.1	77	0	11469	不受限	11400	眉山地调	null
1106	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	38559.3	77	0	11441	不受限	11400	乐山地调	null
1107	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	28512	71	0	11488	不受限	11400	乐山地调	null
1108	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	50400	80	1200	11400	不受限	11400	成都地调	null
1109	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	40000	28699.8	72	0	11300	不受限	11300	眉山地调	null

1110	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	40000	28667.4	72	0	11333	不受限	11300	资阳地调	null
1111	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	13629	55	0	11371	不受限	11300	眉山地调	null
1112	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250	凉山地调	null
1113	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	28759.7	72	NULL	11240	不受限	11200	达州地调	null
1114	朝阳站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	37628.8	75	1115	11256	不受限	11200	德阳地调	null
1115	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	35838	72	2900	11262	不受限	11200	成都地调	null
1116	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	51744	82	0	11256	不受限	11200	成都地调	null
1117	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	20377.7	65	0	11122	不受限	11100	德阳地调	null
1118	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	38881.1	78	0	11119	不受限	11100	绵阳地调	null
1119	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	13862.6	55	0	11137	不受限	11100	雅安地调	null

1120	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	13868.1	55	0	11132	不受限	11100	攀枝花地调	null
1121	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	38808.8	78	0	11191	不受限	11100	雅安地调	null
1122	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#1主变	50000	29836	60	9000	11164	不受限	11100	凉山地调	null
1123	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	18560.7	46	10240	11199	不受限	11100	泸州地调	null
1124	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	22770.2	46	16200	11030	不受限	11000	雅安地调	null
1125	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	28987.2	72	0	11013	不受限	11000	眉山地调	null
1126	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	14136.2	45	0	11064	不受限	11000	广元地调	null
1127	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	28914.6	72	0	11085	不受限	11000	攀枝花地调	null
1128	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	34754.2	70	4200	11046	不受限	11000	内江地调	null
1129	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	51915.6	82	0	11084	不受限	11000	成都地调	null

1130	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	22958.4	57	6050	10992	不受限	10900	德阳地调	null
1131	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	39039	78	0	10961	不受限	10900	广安地调	null
1132	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	39085.9	78	0	10914	不受限	10900	广安地调	null
1133	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#2主变	63000	51467.6	82	630	10902	不受限	10900	成都地调	null
1134	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	39047	78	0	10953	不受限	10900	自贡地调	null
1135	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	39006	78	NULL	10994	不受限	10900	达州地调	null
1136	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	39047	78	0	10953	不受限	10900	自贡地调	null
1137	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/1#主变	40000	29136.3	73	0	10864	不受限	10800	资阳地调	null
1138	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	52192.8	83	0	10807	不受限	10800	资阳地调	null
1139	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	29158.8	73	0	10841	不受限	10800	乐山地调	null

1140	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	29172	73	0	10828	不受限	10800	绵阳地调	null
1141	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	39190.8	78	0	10809	不受限	10800	成都地调	null
1142	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	39106.3	78	0	10894	不受限	10800	成都地调	null
1143	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	9191.6	46	0	10808	不受限	10800	乐山地调	null
1144	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	29300	73	0	10700	不受限	10700	德阳地调	null
1145	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	29241	73	0	10759	不受限	10700	广元地调	null
1146	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700	攀枝花地调	null
1147	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	31500	20745.8	66	0	10754	不受限	10700	泸州地调	null
1148	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	20794.2	66	null	10706	不受限	10700	凉山地调	null
1149	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	29224.8	73	0	10775	不受限	10700	攀枝花地调	null

1150	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	1717.3	14	0	10783	不受限	10700	凉山地调	null
1151	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	9203.6	46	0	10796	不受限	10700	绵阳地调	null
1152	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	39309.6	79	NULL	10690	不受限	10690	达州地调	null
1153	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	29389.7	73	0	10610	不受限	10600	雅安地调	null
1154	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	14571.6	46	0	10628	不受限	10600	广元地调	null
1155	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	52338	83	0	10662	不受限	10600	成都地调	null
1156	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	29482.2	74	0	10518	不受限	10500	广安地调	null
1157	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	39450.4	79	0	10550	不受限	10500	成都地调	null
1158	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	40000	29475.6	74	0	10524	不受限	10500	绵阳地调	null
1159	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	33620.4	67	5800	10580	不受限	10500	成都地调	null
1160	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#1主变	20000	9471.4	47	0	10529	不受限	10500	泸州地调	null

1161	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1470	10	0	10530	不受限	10500	广元地调	null
1162	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	39563	79	0	10437	不受限	10400	绵阳地调	null
1163	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	29511.7	74	0	10488	不受限	10400	巴中地调	null
1164	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	14536.2	58	0	10464	不受限	10400	眉山地调	null
1165	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	40000	29513.5	74	null	10487	不受限	10400	乐山地调	null
1166	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	52578	83	0	10422	不受限	10400	成都地调	null
1167	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	52509.6	83	0	10490	不受限	10400	成都地调	null
1168	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	28599.4	57	10938	10463	不受限	10400	内江地调	null
1169	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	20505.8	65	500	10494	不受限	10400	乐山地调	null
1170	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	39695	79	0	10305	不受限	10300	自贡地调	null

1171	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	21262.5	68	0	10238	不受限	10200	攀枝花地调	null
1172	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	25000	14757.6	59	0	10242	不受限	10200	自贡地调	null
1173	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	29708	74	0	10292	不受限	10200	雅安地调	null
1174	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	12500	2251.8	80	0	10248	不受限	10200	阿坝地调	null
1175	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	39710.5	79	0	10290	不受限	10200	自贡地调	null
1176	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	29713.2	74	0	10287	不受限	10200	成都地调	null
1177	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	40000	27911.2	70	1880	10208.8	不受限	10200	南充地调	null
1178	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	29900	75	0	10100	不受限	10100	德阳地调	null
1179	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	39858.1	80	0	10142	不受限	10100	乐山地调	null
1180	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	29890.8	75	0	10109	不受限	10100	广元地调	null

1181	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	29814.6	75	0	10185	不受限	10100	绵阳地调	null
1182	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#1主变	12500	2352	19	0	10148	不受限	10100	攀枝花地调	null
1183	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	21385.1	68	0	10115	不受限	10100	眉山地调	null
1184	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	517.8	27	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1185	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	1475.5	12	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1186	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	1473.5	11	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1187	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	39919.9	80	0	10080	不受限	10000	眉山地调	null
1188	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	1274.8	16	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null

1189	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	874.5	22	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1190	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	39929.3	80	0	10071	不受限	10000	南充地调	null
1191	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	1487.5	14	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1192	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	274.8	29	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1193	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	34248	86	8500	-2748	不受限	10000	德阳地调	null
1194	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	33948	85	11250	-5198	不受限	10000	德阳地调	null
1195	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	9932.8	50	0	10067	不受限	10000	广元地调	null
1196	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	25259	63	4659	10082	不受限	10000	内江地调	null
1197	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	25000	13030.7	52	1900	10069	不受限	10000	广元地调	null

1198	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	39976.3	80	0	10024	不受限	10000	乐山地调	null
1199	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	30030	75	0	9970	不受限	9900	乐山地调	null
1200	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	31831.8	64	8260	9908	不受限	9900	德阳地调	null
1201	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	10062.2	50	0	9938	不受限	9900	绵阳地调	null
1202	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	95	1	0	9905	不受限	9900	阿坝地调	null
1203	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#1主变	10000	53.3	1	0	9947	不受限	9900	攀枝花地调	null
1204	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	53027.3	84	0	9973	不受限	9900	凉山地调	null
1205	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	40000	30081.2	75	0	9919	不受限	9900	南充地调	null
1206	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	21549.2	68	null	9951	不受限	9900	凉山地调	null
1207	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	19.6	0	0	9980	不受限	9900	null	null

1208	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#2主变	10000	127.9	1	0	9872	不受限	9800	攀枝花地调	null
1209	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	40133	80	0	9867	不受限	9800	南充地调	null
1210	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	30129	75	0	9871	不受限	9800	凉山地调	null
1211	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	21624.2	69	0	9876	不受限	9800	乐山地调	null
1212	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	112	1	0	9888	不受限	9800	成都地调	null
1213	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	40000	30109.2	75	0	9891	不受限	9800	绵阳地调	null
1214	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	30208.9	76	0	9791	不受限	9700	广安地调	null
1215	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	37780.4	76	2500	9720	不受限	9700	成都地调	null
1216	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#2主变	20000	240	2	0	9760	不受限	9700	成都地调	null
1217	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	40260	81	0	9740	不受限	9700	天府地调	null

1218	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	40375.2	81	0	9625	不受限	9600	广安地调	null
1219	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	40304	81	0	9696	不受限	9600	广安地调	null
1220	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	30362.2	76	0	9638	不受限	9600	宜宾地调	null
1221	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	30364	76	0	9636	不受限	9600	宜宾地调	null
1222	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	30334.3	76	0	9666	不受限	9600	宜宾地调	null
1223	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	2868.8	23	0	9631	不受限	9600	凉山地调	null
1224	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	49667.1	79	3700	9632.9	不受限	9600	南充地调	null
1225	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	40474.6	81	0	9525	不受限	9500	泸州地调	null
1226	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	53499.6	85	0	9500	不受限	9500	攀枝花地调	null
1227	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	6493.5	41	0	9507	不受限	9500	泸州地调	null

1228	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	53077.2	84	400	9523	不受限	9500	成都地调	null
1229	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	53490	85	0	9510	不受限	9500	成都地调	null
1230	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	10415	52	0	9585	不受限	9500	南充地调	null
1231	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	30541.6	76	0	9458	不受限	9400	广安地调	null
1232	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	3080	25	0	9420	不受限	9400	成都地调	null
1233	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	53592	85	0	9408	不受限	9400	成都地调	null
1234	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	30546.7	76	NULL	9453	不受限	9400	达州地调	null
1235	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	22072	70	0	9428	不受限	9400	自贡地调	null
1236	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	40572	81	0	9428	不受限	9400	凉山地调	null
1237	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	10634.1	53	0	9365.9	不受限	9300	泸州地调	null
1238	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	10660.6	53	0	9339	不受限	9300	泸州地调	null

1239	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	30650.4	77	0	9350	不受限	9300	攀枝花地调	null
1240	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	22155.7	70	0	9344	不受限	9300	自贡地调	null
1241	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	16000	6679.3	42	0	9321	不受限	9300	成都地调	null
1242	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	31500	22103.4	70	0	9397	不受限	9300	南充地调	null
1243	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	52483.2	83	1200	9317	不受限	9300	成都地调	null
1244	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	40000	30708.9	77	0	9291	不受限	9200	乐山地调	null
1245	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/1#主变	40000	30753	77	0	9247	不受限	9200	资阳地调	null
1246	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	52786.8	84	1000	9213	不受限	9200	德阳地调	null
1247	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	30756	77	0	9244	不受限	9200	天府地调	null
1248	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	800	23	0	9200	不受限	9200	甘孜地调	null

1249	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	40738.5	81	0	9262	不受限	9200	攀枝花地调	null
1250	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	37440.7	75	3400	9159	不受限	9100	凉山地调	null
1251	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	22385.3	71	0	9115	不受限	9100	阿坝地调	null
1252	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	53886.3	86	0	9114	不受限	9100	成都地调	null
1253	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	40893.6	82	0	9106	不受限	9100	成都地调	null
1254	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	30860.7	77	0	9139	不受限	9100	天府地调	null
1255	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2主变	40000	29337.2	73	1600	9063	不受限	9000	南充地调	null
1256	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	22413.6	71	0	9086	不受限	9000	雅安地调	null
1257	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	3500	28	0	9000	不受限	9000	攀枝花地调	null
1258	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/1#主变	31500	22546.8	72	0	8953	不受限	8900	眉山地调	null

1259	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	31022.6	78	0	8977	不受限	8900	眉山地调	null
1260	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	41020.9	82	0	8979	不受限	8900	泸州地调	null
1261	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	1100	11	0	8900	不受限	8900	甘孜地调	null
1262	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	50000	41040.6	82	0	8959	不受限	8900	自贡地调	null
1263	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	31042	78	0	8958	不受限	8900	资阳地调	null
1264	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	54032	86	0	8968	不受限	8900	成都地调	null
1265	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	40000	30937.6	77	80	8982	不受限	8900	德阳地调	null
1266	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	54098	86	0	8902	不受限	8900	成都地调	null
1267	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/1#变压器	50000	28977.9	58	12100	8922	不受限	8900	德阳地调	null
1268	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	54089.8	86	0	8910	不受限	8900	成都地调	null

1269	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	31155.9	78	0	8844	不受限	8800	广安地调	null
1270	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	41170.8	82	0	8829	不受限	8800	宜宾地调	null
1271	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#1主变	20000	11191.4	56	0	8809	不受限	8800	泸州地调	null
1272	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	7138.2	45	125	8737	不受限	8700	攀枝花地调	null
1273	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	7260	45	0	8740	不受限	8700	阿坝地调	null
1274	撒拉池站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.撒拉池站.110kV/#1主变	40000	31210.8	78	0	8789	不受限	8700	雅安地调	null
1275	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	40000	31206.5	78	0	8794	不受限	8700	泸州地调	null
1276	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	54275.5	86	0	8725	不受限	8700	泸州地调	null
1277	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	31279.5	78	0	8721	不受限	8700	绵阳地调	null
1278	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	29739.1	74	1502.5	8758	不受限	8700	内江地调	null

1279	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	33557	67	7705	8738	不受限	8700	南充地调	null
1280	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	39732	79	1565	8703	不受限	8700	南充地调	null
1281	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	40000	29724.3	74	1630	8646	不受限	8600	南充地调	null
1282	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	31389.6	78	0	8610	不受限	8600	南充地调	null
1283	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	30509.6	76	800	8690	不受限	8600	绵阳地调	null
1284	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600	阿坝地调	null
1285	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	54384	86	0	8616	不受限	8600	泸州地调	null
1286	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7335.8	46	0	8664	不受限	8600	凉山地调	null
1287	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	11396	57	0	8604	不受限	8600	凉山地调	null
1288	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	31380	78	0	8620	不受限	8600	巴中地调	null

1289	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	7462	47	0	8538	不受限	8538	广元地调	null
1290	鱼鳧	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼鳧.110kV/#1主变	50000	27629.7	55	13815	8555	不受限	8500	泸州地调	null
1291	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	54433.7	86	0	8566	不受限	8500	阿坝地调	null
1292	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	39930	80	1565	8505	不受限	8500	雅安地调	null
1293	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	40000	31482	79	0	8518	不受限	8500	乐山地调	null
1294	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	41444.4	83	0	8556	不受限	8500	资阳地调	null
1295	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	25542	64	5930	8528	不受限	8500	内江地调	null
1296	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	41487.6	83	0	8512	不受限	8500	成都地调	null
1297	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	41529	83	0	8471	不受限	8400	广安地调	null
1298	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	31523.6	79	0	8476	不受限	8400	成都地调	null

1299	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	31500	23100	73	0	8400	不受限	8400	成都地调	null
1300	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	20000	10775.1	54	800	8425	不受限	8400	成都地调	null
1301	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	53341.2	85	1200	8459	不受限	8400	成都地调	null
1302	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	31500	23067	73	0	8433	不受限	8400	成都地调	null
1303	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	50000	41527.2	83	0	8473	不受限	8400	南充地调	null
1304	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	16000	7599.2	47	0	8401	不受限	8400	成都地调	null
1305	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	4095	33	0	8405	不受限	8400	成都地调	null
1306	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	40000	31548	79	0	8452	不受限	8400	巴中地调	null
1307	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	4099.4	33	0	8401	不受限	8400	雅安地调	null
1308	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	1619.8	16	null	8380	不受限	8300	null	null

1309	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	1641.7	16	null	8358	不受限	8300	null	null
1310	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	31637.2	79	0	8363	不受限	8300	成都地调	null
1311	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	41715	83	0	8285	不受限	8200	广安地调	null
1312	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	33688.9	67	8030	8281	不受限	8200	广元地调	null
1313	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	54714	87	0	8286	不受限	8200	成都地调	null
1314	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200	成都地调	null
1315	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	40000	31798.8	79	0	8201	不受限	8200	宜宾地调	null
1316	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	50000	41691.2	83	50	8259	不受限	8200	南充地调	null
1317	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	23236.2	74	0	8264	不受限	8200	雅安地调	null
1318	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1756	18	0	8244	不受限	8200	雅安地调	null

1319	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	31815.4	80	0	8185	不受限	8100	眉山地调	null
1320	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	31878	80	0	8122	不受限	8100	眉山地调	null
1321	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	10000	1812.2	18	0	8188	不受限	8100	泸州地调	null
1322	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100	成都地调	null
1323	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	8000	5520	69	0	2480	不受限	8000	null	null
1324	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	0	0	0	8000	不受限	8000	德阳地调	null
1325	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	41948.2	84	0	8052	不受限	8000	眉山地调	null
1326	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	1274.6	20	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1327	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	1960.7	20	0	8039	不受限	8000	null	null
1328	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	11926.7	60	0	8073.3	不受限	8000	南充地调	null

1329	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	874.8	49	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1330	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	31916	80	0	8084	不受限	8000	甘孜地调	null
1331	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	874.8	10	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1332	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	4439.7	36	0	8060	不受限	8000	甘孜地调	null
1333	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	31904.4	80	NULL	8096	不受限	8000	达州地调	null
1334	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	847.6	29	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1335	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	7974.1	50	0	8026	不受限	8000	巴中地调	null
1336	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	974.8	21	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null

1337	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	847.8	31	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1338	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	847.8	15	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1339	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	2084.8	21	null	7915	不受限	7900	null	null
1340	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	32023.2	80	0	7977	不受限	7900	资阳地调	null
1341	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	20680	66	2900	7920	不受限	7900	遂宁地调	null
1342	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	112013.4	93	0	7987	不受限	7900	巴中地调	null
1343	青嘴山站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	4599	37	0	7901	不受限	7900	德阳地调	null
1344	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	32035.6	80	0	7964	不受限	7900	乐山地调	null
1345	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	42071.8	84	0	7928	不受限	7900	德阳地调	null

1346	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	39573.6	79	2500	7926	不受限	7900	宜宾地调	null
1347	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	55051	87	0	7949	不受限	7900	天府地调	null
1348	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	42105.6	84	0	7894	不受限	7800	德阳地调	null
1349	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	27877	70	4300	7823	不受限	7800	德阳地调	null
1350	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	55113.2	87	0	7887	不受限	7800	成都地调	null
1351	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#1主变	50000	42134.4	84	0	7866	不受限	7800	成都地调	null
1352	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	31416	79	730	7854	不受限	7800	成都地调	null
1353	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	42198.5	84	0	7802	不受限	7800	天府地调	null
1354	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	42149.3	84	0	7851	不受限	7800	眉山地调	null
1355	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700	阿坝地调	null

1356	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	32262.1	81	0	7738	不受限	7700	天府地调	null
1357	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	32227	81	null	7773	不受限	7700	乐山地调	null
1358	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	42207	84	0	7793	不受限	7700	成都地调	null
1359	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	32259	81	0	7741	不受限	7700	乐山地调	null
1360	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	42253.2	85	0	7747	不受限	7700	成都地调	null
1361	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	32352	81	0	7648	不受限	7600	成都地调	null
1362	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	12337.9	62	0	7662	不受限	7600	德阳地调	null
1363	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	55374	88	0	7626	不受限	7600	成都地调	null
1364	李渡站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站(高坪).35kV/#2主变	10000	2393.1	24	0	7607	不受限	7600	南充地调	null
1365	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	42372	85	0	7628	不受限	7600	成都地调	null

1366	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	32340	81	0	7660	不受限	7600	成都地调	null
1367	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	32352	81	0	7648	不受限	7600	成都地调	null
1368	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	8348.6	52	0	7651	不受限	7600	凉山地调	null
1369	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	32317.9	81	0	7682	不受限	7600	自贡地调	null
1370	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	15000	5892.6	39	0	7607	不受限	7600	null	null
1371	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#2主变	20000	12424	62	0	7576	不受限	7500	南充地调	null
1372	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	23901	76	0	7599	不受限	7500	自贡地调	null
1373	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	32418.3	81	0	7582	不受限	7500	广元地调	null
1374	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	10000	2436	24	null	7564	不受限	7500	null	null
1375	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	16000	8439.2	53	0	7561	不受限	7500	成都地调	null

1376	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	42505.9	85	0	7494	不受限	7400	德阳地调	null
1377	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	42573.3	85	0	7427	不受限	7400	宜宾地调	null
1378	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	50000	39204	78	3300	7496	不受限	7400	成都地调	null
1379	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#3主变	20000	12536.4	63	null	7464	不受限	7400	null	null
1380	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	55559.5	88	0	7441	不受限	7400	天府地调	null
1381	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	42533.4	85	NULL	7467	不受限	7400	达州地调	null
1382	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	2566.2	26	0	7434	不受限	7400	雅安地调	null
1383	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	32551.2	81	0	7449	不受限	7400	攀枝花地调	null
1384	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.110kV/#2主变	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400	泸州地调	null
1385	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/1#主变	40000	32645	82	0	7355	不受限	7300	阿坝地调	null

1386	杨柳埡站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳埡站.110kV/#1主变	40000	32679.7	82	NULL	7320	不受限	7300	达州地调	null
1387	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	2607.5	26	null	7393	不受限	7300	null	null
1388	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	32299	81	400	7301	不受限	7300	成都地调	null
1389	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	42688.8	85	0	7311	不受限	7300	成都地调	null
1390	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	24179.7	77	0	7320	不受限	7300	宜宾地调	null
1391	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	12729.5	64	0	7271	不受限	7200	南充地调	null
1392	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	32742.6	82	0	7257	不受限	7200	甘孜地调	null
1393	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	8758.5	55	0	7242	不受限	7200	阿坝地调	null
1394	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	23247	74	0	7253	不受限	7200	攀枝花地调	null
1395	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	31500	24210.1	77	0	7290	不受限	7200	巴中地调	null

1396	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	31500	24311	77	0	7189	不受限	7100	眉山地调	null
1397	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	32854.2	82	NULL	7146	不受限	7100	达州地调	null
1398	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	2850.1	29	0	7150	不受限	7100	null	null
1399	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	42900	86	0	7100	不受限	7100	资阳地调	null
1400	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	172837.7	96	0	7162	不受限	7100	自贡地调	null
1401	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	32081.5	64	10750	7169	不受限	7100	泸州地调	null
1402	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	55809.6	89	0	7190	不受限	7100	成都地调	null
1403	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	42042	84	800	7158	不受限	7100	成都地调	null
1404	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	55440	88	445	7115	不受限	7100	成都地调	null
1405	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	55860.2	89	0	7140	不受限	7100	成都地调	null
1406	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	55891.2	89	0	7109	不受限	7100	天府地调	null

1407	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	26148.4	52	16790	7062	不受限	7000	内江地调	null
1408	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	31500	23848	76	600	7052	不受限	7000	成都地调	null
1409	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	10000	1678.4	16	0	7415	不受限	7000	甘孜地调	null
1410	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	8368.5	52	630	7002	不受限	7000	泸州地调	null
1411	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#2主变	10000	2956.8	30	0	7043	不受限	7000	雅安地调	null
1412	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	3000	30	null	7000	不受限	7000	凉山地调	null
1413	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	30030	75	2980	6990	不受限	6900	凉山地调	null
1414	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	10000	3050.6	31	0	6949	不受限	6900	阿坝地调	null
1415	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	43049.6	86	0	6950	不受限	6900	南充地调	null
1416	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	43098.3	86	0	6902	不受限	6900	资阳地调	null

1417	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	24559.9	78	0	6940	不受限	6900	凉山地调	null
1418	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	12810	64	210	6980	不受限	6900	泸州地调	null
1419	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	13055.3	65	0	6945	不受限	6900	泸州地调	null
1420	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	24594.9	78	0	6905	不受限	6900	自贡地调	null
1421	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	32282.4	65	10750	6968	不受限	6900	泸州地调	null
1422	灵杰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	5600	45	0	6900	不受限	6900	德阳地调	null
1423	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	38829.5	78	4200	6971	不受限	6900	内江地调	null
1424	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	40000	32656.8	82	400	6943	不受限	6900	成都地调	null
1425	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	33013.2	83	0	6987	不受限	6900	成都地调	null
1426	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	33138.6	83	0	6861	不受限	6800	广安地调	null

1427	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	33156.1	83	0	6844	不受限	6800	资阳地调	null
1428	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	43164	86	0	6836	不受限	6800	成都地调	null
1429	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	43109.4	86	0	6891	不受限	6800	绵阳地调	null
1430	沙堰	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙堰.110kV/#2主变	50000	41882.2	84	1260	6858	不受限	6800	成都地调	null
1431	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	56192.4	89	0	6808	不受限	6800	天府地调	null
1432	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	43197	86	0	6803	不受限	6800	天府地调	null
1433	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#1主变	8000	1140	14	0	6860	不受限	6800	内江地调	null
1434	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	3200	32	0	6800	不受限	6800	甘孜地调	null
1435	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#2主变	8000	1240	16	0	6760	不受限	6700	内江地调	null
1436	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/1#主变	40000	33264	83	0	6736	不受限	6700	资阳地调	null

1437	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	3267.8	33	0	6732	不受限	6700	成都地调	null
1438	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	30884.8	77	2330	6785	不受限	6700	德阳地调	null
1439	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	56293.3	89	0	6707	不受限	6700	成都地调	null
1440	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	0	6704	不受限	6700	成都地调	null
1441	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	43296	87	0	6704	不受限	6700	天府地调	null
1442	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	40000	33356.4	83	0	6644	不受限	6600	内江地调	null
1443	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	55110	87	1200	6690	不受限	6600	成都地调	null
1444	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/1#变压器	10000	3373.3	34	0	6627	不受限	6600	绵阳地调	null
1445	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调	null
1446	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	13364.4	67	0	6636	不受限	6600	内江地调	null

1447	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	3381.6	34	null	6618	不受限	6600	凉山地调	null
1448	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调	null
1449	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600	甘孜地调	null
1450	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	5861.2	47	0	6639	不受限	6600	阿坝地调	null
1451	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	3436.4	34	0	6564	不受限	6500	攀枝花地调	null
1452	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	31500	24980.2	79	0	6520	不受限	6500	眉山地调	null
1453	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	42864.8	86	630	6505	不受限	6500	南充地调	null
1454	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#1主变	50000	43438.4	87	0	6562	不受限	6500	自贡地调	null
1455	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	3441.3	34	0	6559	不受限	6500	自贡地调	null
1456	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	10000	3436.8	34	null	6563	不受限	6500	null	null

1457	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	43428	87	0	6572	不受限	6500	成都地调	null
1458	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	40000	31205.3	78	2230	6565	不受限	6500	德阳地调	null
1459	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#2主变	10000	3430	34	null	6570	不受限	6500	null	null
1460	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	43410.8	87	0	6589	不受限	6500	天府地调	null
1461	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	33094.1	83	315	6591	不受限	6500	宜宾地调	null
1462	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	6300	5574.9	46	0	6425	不受限	6400	德阳地调	null
1463	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	10000	3502.3	35	0	6498	不受限	6400	绵阳地调	null
1464	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	43529.2	87	0	6471	不受限	6400	成都地调	null
1465	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400	阿坝地调	null
1466	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	12944.9	65	630	6425.1	不受限	6400	南充地调	null

1467	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	6094	49	0	6406	不受限	6400	凉山地调	null
1468	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	13556.3	68	0	6444	不受限	6400	眉山地调	null
1469	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#1主变	31500	25023.9	79	NULL	6476	不受限	6400	达州地调	null
1470	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	6021.2	48	0	6479	不受限	6400	阿坝地调	null
1471	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400	阿坝地调	null
1472	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	13529.6	68	0	6470	不受限	6400	自贡地调	null
1473	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	684.8	42	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1474	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/1#主变	50000	43634.9	87	0	6365	不受限	6300	阿坝地调	null
1475	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.东南站.35kV/#2主变	6300	1890	30	0	6300	不受限	6300	达州地调	null

1476	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	684.7	19	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1477	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	13662.1	68	0	6338	不受限	6300	南充地调	null
1478	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	874.8	18	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1479	文宫站	仁寿电力调度控制中心	文宫站.35kV/3#主变	6300	6300	100	0	6300	不受限	6300	null	null
1480	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	785.9	18	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1481	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	1625.7	20	0	6374	不受限	6300	攀枝花地调	null
1482	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	647.8	47	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1483	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	33686.4	84	0	6314	不受限	6300	攀枝花地调	null

1484	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	674.8	37	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1485	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	25200	80	0	6300	不受限	6300	攀枝花地调	null
1486	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	674.8	12	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1487	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	674.8	19	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1488	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	674.8	10	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1489	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/1#主变	6300	674.8	17	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1490	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	674.8	17	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1491	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	674.8	43	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null

1492	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	674.5	14	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1493	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	33636.5	84	0	6364	不受限	6300	广安地调	null
1494	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	33699.6	84	0	6300	不受限	6300	广安地调	null
1495	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300	德阳地调	null
1496	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	40000	33693	84	0	6307	不受限	6300	成都地调	null
1497	大楠站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	5874	9323	0	6300	不受限	6300	乐山地调	null
1498	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	40000	33639.1	84	0	6361	不受限	6300	南充地调	null
1499	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	37092	59	19552	6356	不受限	6300	成都地调	null
1500	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	13152.2	26	14530	6318	不受限	6300	成都地调	null
1501	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	6300	0.3	0	null	6300	不受限	6300	null	null

1502	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#1主变	10000	3655	37	null	6345	不受限	6300	null	null
1503	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	3655	37	null	6345	不受限	6300	null	null
1504	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	1654	24	0	6300	不受限	6300	天府地调	null
1505	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300	null	null
1506	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压器	6300	3700	59	0	6300	不受限	6300	null	null
1507	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1228.8	20	0	6300	不受限	6300	乐山地调	null
1508	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	43435.3	87	315	6250	不受限	6200	绵阳地调	null
1509	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	50000	43704.3	87	0	6296	不受限	6200	内江地调	null
1510	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#1主变	63000	55644	88	1130	6226	不受限	6200	成都地调	null

1511	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	1000	16	0	6275	不受限	6200	绵阳地调	null
1512	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	7	0	null	6293	不受限	6200	null	null
1513	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	43744.8	87	0	6255	不受限	6200	绵阳地调	null
1514	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	39836.2	80	3900	6264	不受限	6200	南充地调	null
1515	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	31500	25264.8	80	0	6235	不受限	6200	甘孜地调	null
1516	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	25248.1	80	0	6252	不受限	6200	眉山地调	null
1517	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	4780	76	0	6239	不受限	6200	遂宁地调	null
1518	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调	null
1519	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调	null
1520	汉碑站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	34320	69	9480	6200	不受限	6200	雅安地调	null

1521	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	615	24	0	6285	不受限	6200	甘孜地调	null
1522	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1788	22	0	6212	不受限	6200	攀枝花地调	null
1523	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	33883.7	85	0	6116	不受限	6100	甘孜地调	null
1524	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	33900	85	0	6100	不受限	6100	资阳地调	null
1525	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	3819.9	38	0	6180	不受限	6100	雅安地调	null
1526	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	175.1	19	0	6125	不受限	6100	甘孜地调	null
1527	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	9877.9	62	0	6122	不受限	6100	阿坝地调	null
1528	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	43865.5	88	0	6135	不受限	6100	德阳地调	null
1529	荃华站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.荃华站.35kV/2#变压器	10000	3890.8	39	0	6109	不受限	6100	德阳地调	null

1530	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	3870.4	39	0	6130	不受限	6100	绵阳地调	null
1531	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.水田坝站.35kV/2#变压器	8000	1869.7	23	0	6130	不受限	6100	绵阳地调	null
1532	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	41368.8	83	2500	6131	不受限	6100	成都地调	null
1533	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	33849.9	85	null	6150	不受限	6100	乐山地调	null
1534	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	32939	82	1000	6061	不受限	6000	成都地调	null
1535	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	33993.3	85	0	6007	不受限	6000	自贡地调	null
1536	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	33490	84	450	6060	不受限	6000	南充地调	null
1537	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	3942.8	39	null	6057	不受限	6000	凉山地调	null
1538	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	23994.8	80	0	6005	不受限	6000	阿坝地调	null
1539	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	3958.8	40	0	6041	不受限	6000	绵阳地调	null

1540	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	14018.1	70	0	5982	不受限	5900	泸州地调	null
1541	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3552	35	185	5903	不受限	5900	内江地调	null
1542	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	368	45	0	5932	不受限	5900	甘孜地调	null
1543	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	387.2	11	0	5913	不受限	5900	甘孜地调	null
1544	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	301.9	25	0	5998	不受限	5900	甘孜地调	null
1545	三泉站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	2100	26	0	5900	不受限	5900	德阳地调	null
1546	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	34070.2	85	0	5930	不受限	5900	宜宾地调	null
1547	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	348.1	6	0	5952	不受限	5900	广元地调	null
1548	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	31500	22108.7	70	3410	5981	不受限	5900	德阳地调	null

1549	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	40000	34009.1	85	0	5991	不受限	5900	天府地调	null
1550	洛阳站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	6601.8	53	0	5898	不受限	5800	德阳地调	null
1551	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	435.3	7	0	5865	不受限	5800	德阳地调	null
1552	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	16000	10105.1	63	0	5895	不受限	5800	南充地调	null
1553	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	44101.2	88	0	5899	不受限	5800	成都地调	null
1554	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	40000	22063.8	55	12080	5856	不受限	5800	德阳地调	null
1555	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	44193.6	88	0	5806	不受限	5800	成都地调	null
1556	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	44144.7	88	0	5855	不受限	5800	成都地调	null
1557	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	4800	38	1880.3	5820	不受限	5800	南充地调	null
1558	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	488.4	8	0	5812	不受限	5800	广安地调	null

1559	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	4109	41	0	5891	不受限	5800	巴中地调	null
1560	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	34177.4	85	0	5823	不受限	5800	自贡地调	null
1561	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	44116	88	0	5884	不受限	5800	眉山地调	null
1562	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	10200	64	0	5800	不受限	5800	阿坝地调	null
1563	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	2189.1	27	0	5811	不受限	5800	眉山地调	null
1564	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	2853.9	29	575	5896	不受限	5800	内江地调	null
1565	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	500.4	8	0	5800	不受限	5800	阿坝地调	null
1566	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	419.1	17	0	5881	不受限	5800	甘孜地调	null
1567	红坨站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坨站.35kV/#2主变	8000	1044.3	13	1100	5856	不受限	5800	攀枝花地调	null

1568	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	419.1	14	0	5881	不受限	5800	甘孜地调	null
1569	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	10000	4146.9	41	0	5853	不受限	5800	阿坝地调	null
1570	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	497.6	8	0	5802	不受限	5800	阿坝地调	null
1571	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	14103.6	71	0	5896	不受限	5800	达州地调	null
1572	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	25786.2	82	0	5714	不受限	5700	攀枝花地调	null
1573	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	4220.8	42	0	5779	不受限	5700	攀枝花地调	null
1574	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	514	46	0	5786	不受限	5700	甘孜地调	null
1575	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	4214.4	42	0	5786	不受限	5700	凉山地调	null
1576	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	44264	89	0	5736	不受限	5700	泸州地调	null

1577	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3872.6	39	400	5727	不受限	5700	攀枝花地调	null
1578	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/2#变压器	16000	10228	64	0	5772	不受限	5700	巴中地调	null
1579	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	4240	42	0	5760	不受限	5700	成都地调	null
1580	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	44220	88	0	5780	不受限	5700	成都地调	null
1581	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	2254	28	0	5746	不受限	5700	成都地调	null
1582	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	4259.5	43	0	5741	不受限	5700	成都地调	null
1583	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	3727.6	37	550	5722	不受限	5700	南充地调	null
1584	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/1#主变	12600	6834	54	0	5766	不受限	5700	资阳地调	null
1585	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	34086.7	85	250	5663	不受限	5600	成都地调	null
1586	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	10400	65	0	5600	不受限	5600	成都地调	null

1587	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	34372.8	86	0	5627	不受限	5600	成都地调	null
1588	龙池站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	2360	29	null	5640	不受限	5600	乐山地调	null
1589	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	10000	4319.3	43	0	5681	不受限	5600	绵阳地调	null
1590	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	1691.8	21	630	5678	不受限	5600	乐山地调	null
1591	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	44352	89	NULL	5648	不受限	5600	达州地调	null
1592	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	13008.4	65	1300	5692	不受限	5600	南充地调	null
1593	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600	阿坝地调	null
1594	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	2312.4	29	0	5688	不受限	5600	阿坝地调	null
1595	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	6826.9	55	0	5673	不受限	5600	遂宁地调	null
1596	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	4304	43	0	5696	不受限	5600	凉山地调	null

1597	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14315.2	48	0	5685	不受限	5600	凉山地调	null
1598	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	34377.4	86	0	5623	不受限	5600	攀枝花地调	null
1599	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4390.2	44	0	5610	不受限	5600	凉山地调	null
1600	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4397.3	44	0	5603	不受限	5600	凉山地调	null
1601	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	4313	43	null	5687	不受限	5600	凉山地调	null
1602	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600	甘孜地调	null
1603	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600	阿坝地调	null
1604	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	639.4	10	0	5661	不受限	5600	甘孜地调	null
1605	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	44477.4	89	0	5523	不受限	5500	自贡地调	null

1606	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/1#变压器	40000	34493.2	86	0	5507	不受限	5500	巴中地调	null
1607	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	4497.6	45	0	5502	不受限	5500	眉山地调	null
1608	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#2主变	6300	756.6	12	0	5543	不受限	5500	攀枝花地调	null
1609	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	4475.5	45	0	5525	不受限	5500	遂宁地调	null
1610	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	751.2	12	0	5549	不受限	5500	雅安地调	null
1611	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	725.2	12	0	5575	不受限	5500	甘孜地调	null
1612	红坨站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坨站.35kV/#1主变	8000	1605.5	20	830	5565	不受限	5500	攀枝花地调	null
1613	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	10450	65	0	5550	不受限	5500	泸州地调	null
1614	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/1#变压器	16000	10423	65	0	5577	不受限	5500	巴中地调	null
1615	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#2主变	6300	3500	35	0	5500	不受限	5500	雅安地调	null

1616	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#1主变	6300	3500	35	0	5500	不受限	5500	雅安地调	null
1617	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	15000	7984.2	53	0	5516	不受限	5500	null	null
1618	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	4440	44	0	5560	不受限	5500	广安地调	null
1619	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#1主变	50000	44474.7	89	0	5525	不受限	5500	广元地调	null
1620	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	7000	1454.9	21	0	5545	不受限	5500	广元地调	null
1621	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	44484	89	0	5516	不受限	5500	成都地调	null
1622	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	44484	89	0	5516	不受限	5500	成都地调	null
1623	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	800	13	0	5500	不受限	5500	广元地调	null
1624	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.贯山站.35kV/1#变压器	6300	773.9	12	0	5526	不受限	5500	绵阳地调	null
1625	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	25929.8	82	0	5570	不受限	5500	德阳地调	null

1626	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400	绵阳地调	null
1627	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	4503.8	45	0	5496	不受限	5400	德阳地调	null
1628	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	37554	75	7000	5446	不受限	5400	内江地调	null
1629	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4561.2	46	0	5439	不受限	5400	成都地调	null
1630	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	33054.6	83	1502.5	5443	不受限	5400	内江地调	null
1631	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	809.9	13	0	5490	不受限	5400	广元地调	null
1632	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2600	32	0	5400	不受限	5400	遂宁地调	null
1633	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	34531.2	86	0	5469	不受限	5400	眉山地调	null
1634	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	4567.8	46	0	5432	不受限	5400	遂宁地调	null
1635	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	4598	46	0	5402	不受限	5400	内江地调	null

1636	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.东子站.35kV/#1主变	6300	895.8	14	0	5404	不受限	5400	凉山地调	null
1637	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	10000	4573.8	46	0	5426	不受限	5400	凉山地调	null
1638	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400	阿坝地调	null
1639	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	6300	859.8	14	0	5440	不受限	5400	攀枝花地调	null
1640	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#1主变	16000	10581.9	66	0	5418	不受限	5400	遂宁地调	null
1641	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	4534	45	0	5466	不受限	5400	甘孜地调	null
1642	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	34528.2	86	0	5472	不受限	5400	泸州地调	null
1643	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	44609.8	89	0	5390	不受限	5300	眉山地调	null
1644	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	44638.7	89	0	5361	不受限	5300	眉山地调	null

1645	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	4603.3	46	0	5397	不受限	5300	内江地调	null
1646	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	34658.8	87	0	5341	不受限	5300	攀枝花地调	null
1647	箴棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.箴棚子站.35kV/1#变压器	6300	965.4	15	0	5335	不受限	5300	德阳地调	null
1648	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#2主变	50000	44683	89	0	5317	不受限	5300	成都地调	null
1649	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	9821	61	800	5379	不受限	5300	成都地调	null
1650	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	6300	925.7	15	0	5374	不受限	5300	广安地调	null
1651	周坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.周坪站.35kV/#1主变	8000	3500	35	250	5250	不受限	5250	雅安地调	null
1652	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2790	35	0	5210	不受限	5200	遂宁地调	null
1653	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	34760.9	87	0	5239	不受限	5200	眉山地调	null
1654	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	4713.6	47	0	5286	不受限	5200	阿坝地调	null

1655	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	2741.6	34	0	5258	不受限	5200	攀枝花地调	null
1656	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	14748.2	74	0	5251.8	不受限	5200	泸州地调	null
1657	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200	泸州地调	null
1658	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4797.9	48	0	5202	不受限	5200	南充地调	null
1659	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	44761.2	90	0	5239	不受限	5200	null	null
1660	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	40000	28622.4	72	6080	5298	不受限	5200	南充地调	null
1661	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	4705.2	47	0	5295	不受限	5200	广元地调	null
1662	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	4899	49	0	5101	不受限	5100	广安地调	null
1663	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1179.9	19	0	5120	不受限	5100	德阳地调	null
1664	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	10816.4	68	0	5184	不受限	5100	成都地调	null

1665	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	4888.1	49	0	5112	不受限	5100	内江地调	null
1666	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	4892.2	49	0	5108	不受限	5100	内江地调	null
1667	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	31500	26400	84	0	5100	不受限	5100	成都地调	null
1668	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	44850	90	0	5150	不受限	5100	null	null
1669	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1132.2	18	0	5168	不受限	5100	阿坝地调	null
1670	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	15180	48	11195	5125	不受限	5100	凉山地调	null
1671	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	1154.7	18	null	5145	不受限	5100	凉山地调	null
1672	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1199.2	19	0	5101	不受限	5100	达州地调	null
1673	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1106.8	18	0	5193	不受限	5100	阿坝地调	null
1674	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	4177.2	42	630	5193	不受限	5100	泸州地调	null

1675	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	517.8	18	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1676	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	587.8	41	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1677	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	26406.6	84	NULL	5093	不受限	5000	达州地调	null
1678	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	26477.4	84	NULL	5023	不受限	5000	达州地调	null
1679	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	34971	87	0	5029	不受限	5000	资阳地调	null
1680	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	517.8	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1681	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	8000	2978.3	37	0	5022	不受限	5000	阿坝地调	null
1682	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	274.8	15	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null

1683	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	5000	574.8	31	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1684	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	564.7	28	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1685	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	517.4	27	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1686	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000	凉山地调	null
1687	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	684.7	26	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1688	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	574.6	17	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1689	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	584.7	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1690	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	574.8	16	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null

1691	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	517.8	14	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1692	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	584.7	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1693	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	574.8	23	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1694	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	574.8	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1695	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	5000	539.7	24	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1696	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	5000	574.8	25	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1697	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	674.8	26	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null

1698	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	574.8	24	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1699	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	574.1	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1700	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	5000	274.8	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1701	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	574.8	17	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1702	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	4997.6	50	0	5002	不受限	5000	巴中地调	null
1703	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	5000	574.8	11	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1704	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/2#变压器	50000	48132.7	96	17550	-15683	不受限	5000	德阳地调	null
1705	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	31500	26457.8	84	0	5042	不受限	5000	德阳地调	null

1706	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	4010.4	40	936	5054	不受限	5000	内江地调	null
1707	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	5000	1000	0	0	5000	不受限	5000	成都地调	null
1708	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	36810	74	8100	5090	不受限	5000	德阳地调	null
1709	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	6179.9	39	4750	5070	不受限	5000	南充地调	null
1710	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	4901.7	49	0	5098	不受限	5000	绵阳地调	null
1711	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	7436.1	59	0	5064	不受限	5000	宜宾地调	null
1712	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	5000	4079	51	0	5000	不受限	5000	乐山地调	null
1713	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2号主变	12600	7623.2	60	0	4977	不受限	4977	广元地调	null
1714	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1332.8	21	0	4967	不受限	4900	巴中地调	null

1715	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1332.5	21	0	4968	不受限	4900	阿坝地调	null
1716	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	35059.2	88	0	4941	不受限	4900	眉山地调	null
1717	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	15046.5	75	0	4954	不受限	4900	泸州地调	null
1718	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	10621.8	66	400	4978	不受限	4900	攀枝花地调	null
1719	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	4702.7	47	300	4997.3	不受限	4900	凉山地调	null
1720	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	14864.9	74	200	4935	不受限	4900	南充地调	null
1721	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	90	32	0	4910	不受限	4900	甘孜地调	null
1722	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3100	39	0	4900	不受限	4900	null	null
1723	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	6300	1344	21	0	4956	不受限	4900	阿坝地调	null
1724	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	45090.3	90	0	4910	不受限	4900	绵阳地调	null

1725	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	10000	5031.6	50	0	4968	不受限	4900	巴中地调	null
1726	洛阳站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	5083.6	51	0	4916	不受限	4900	德阳地调	null
1727	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	42926.4	86	2100	4974	不受限	4900	成都地调	null
1728	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	45051.6	90	0	4948	不受限	4900	成都地调	null
1729	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	5093.8	51	0	4906	不受限	4900	南充地调	null
1730	长胜站	荦经电力调度控制中心	荦经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	800	13	0	4870	不受限	4870	雅安地调	null
1731	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	5191.2	52	0	4809	不受限	4800	巴中地调	null
1732	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1482	24	0	4818	不受限	4800	达州地调	null
1733	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	5193	52	0	4807	不受限	4800	眉山地调	null
1734	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调	null

1735	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	35105.4	88	0	4895	不受限	4800	巴中地调	null
1736	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	1407	22	0	4893	不受限	4800	遂宁地调	null
1737	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	5110.4	51	0	4890	不受限	4800	达州地调	null
1738	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	5000	170.1	19	0	4830	不受限	4800	甘孜地调	null
1739	岷江电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调	null
1740	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	751	11	0	4849	不受限	4800	广元地调	null
1741	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	5159	52	0	4841	不受限	4800	达州地调	null
1742	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV#2主变	10000	5109.2	51	0	4891	不受限	4800	null	null
1743	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	10000	5139.4	51	0	4861	不受限	4800	广安地调	null
1744	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	5196.3	52	0	4803.7	不受限	4800	内江地调	null

1745	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	5180	52	0	4820	不受限	4800	成都地调	null
1746	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	8000	168	2	2990	4842	不受限	4800	成都地调	null
1747	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	45144	90	0	4856	不受限	4800	天府地调	null
1748	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	35200	88	0	4800	不受限	4800	资阳地调	null
1749	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	40000	35235.9	88	0	4764	不受限	4700	乐山地调	null
1750	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/1#变压器	10000	5289.8	53	0	4710	不受限	4700	德阳地调	null
1751	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	40000	35258.8	88	0	4741	不受限	4700	德阳地调	null
1752	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	30940.8	77	4300	4759	不受限	4700	成都地调	null
1753	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	5202.4	52	0	4798	不受限	4700	德阳地调	null
1754	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	37587	75	7695	4718	不受限	4700	德阳地调	null

1755	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	38224.9	61	8035	4740	不受限	4700	null	null
1756	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	40000	30501.1	76	4775	4724	不受限	4700	成都地调	null
1757	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	5290.6	53	0	4709	不受限	4700	绵阳地调	null
1758	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	15216.6	76	0	4783	不受限	4700	泸州地调	null
1759	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	222	21	0	4778	不受限	4700	甘孜地调	null
1760	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	28	0	4790	不受限	4700	甘孜地调	null
1761	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	35327.4	88	0	4673	不受限	4600	巴中地调	null
1762	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5356.3	54	0	4644	不受限	4600	凉山地调	null
1763	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	11358.2	71	0	4642	不受限	4600	巴中地调	null

1764	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	354.5	23	0	4646	不受限	4600	甘孜地调	null
1765	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	5000	339.5	14	0	4661	不受限	4600	甘孜地调	null
1766	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	1615	26	0	4685	不受限	4600	绵阳地调	null
1767	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	35389.2	88	0	4611	不受限	4600	绵阳地调	null
1768	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	374.4	7	0	4626	不受限	4600	广安地调	null
1769	三泉站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	1694	27	0	4606	不受限	4600	德阳地调	null
1770	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	5384.9	54	0	4615.1	不受限	4600	内江地调	null
1771	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	35323.2	88	0	4677	不受限	4600	成都地调	null
1772	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	1723.6	27	0	4576	不受限	4500	德阳地调	null

1773	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	5428.8	54	0	4571	不受限	4500	绵阳地调	null
1774	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1705	27	0	4595	不受限	4500	广元地调	null
1775	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3480.9	44	0	4519	不受限	4500	绵阳地调	null
1776	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	5440.4	54	0	4560	不受限	4500	成都地调	null
1777	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	4620	46	800	4580	不受限	4500	德阳地调	null
1778	35kV苟家垭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家垭站.35kV/#1主变	7000	2436.3	35	0	4564	不受限	4500	广元地调	null
1779	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	26931.7	85	0	4568	不受限	4500	南充地调	null
1780	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	1704.2	27	0	4596	不受限	4500	攀枝花地调	null
1781	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	5456.1	55	0	4544	不受限	4500	达州地调	null

1782	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	1735	28	0	4565	不受限	4500	甘孜地调	null
1783	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500	阿坝地调	null
1784	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	1720.9	27	0	4579	不受限	4500	雅安地调	null
1785	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	11414.8	71	0	4585	不受限	4500	泸州地调	null
1786	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	31500	26929	85	0	4571	不受限	4500	泸州地调	null
1787	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	5428.5	54	0	4572	不受限	4500	达州地调	null
1788	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	35590.8	89	NULL	4409	不受限	4400	达州地调	null
1789	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	1837	29	0	4463	不受限	4400	凉山地调	null
1790	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	15585.2	78	0	4414.8	不受限	4400	南充地调	null
1791	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#2主变	10000	5549.5	55	0	4451	不受限	4400	泸州地调	null

1792	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400	甘孜地调	null
1793	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	3591.1	36	0	4409	不受限	4400	广元地调	null
1794	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	5520.2	55	0	4480	不受限	4400	自贡地调	null
1795	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	11600	73	0	4400	不受限	4400	阿坝地调	null
1796	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5509	55	null	4491	不受限	4400	绵阳地调	null
1797	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	1884.4	30	0	4416	不受限	4400	绵阳地调	null
1798	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	3670	46	0	4330	不受限	4300	广安地调	null
1799	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	1944.7	31	0	4355	不受限	4300	广元地调	null
1800	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	4469.7	45	1200	4330	不受限	4300	德阳地调	null

1801	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	5328	53	315	4357	不受限	4300	成都地调	null
1802	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	27159	86	0	4341	不受限	4300	天府地调	null
1803	湔氐站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.湔氐站.35kV/2#变压器	10000	5679.3	57	0	4321	不受限	4300	德阳地调	null
1804	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300	阿坝地调	null
1805	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	5694.8	57	0	4305	不受限	4300	眉山地调	null
1806	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	5628.7	56	0	4371	不受限	4300	眉山地调	null
1807	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	27162.2	86	0	4338	不受限	4300	眉山地调	null
1808	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿木柯站.35kV/2#主变	5000	644	13	0	4356	不受限	4300	阿坝地调	null
1809	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	11591.6	72	100	4308	不受限	4300	攀枝花地调	null
1810	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	3668.7	37	2000	4331	不受限	4300	凉山地调	null

1811	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	8278.2	66	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调	null
1812	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.大佛站.35kV/1#主变	6300	2053.9	33	0	4246	不受限	4200	资阳地调	null
1813	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	8240.5	66	0	4259.5	不受限	4200	南充地调	null
1814	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	5775	58	null	4225	不受限	4200	凉山地调	null
1815	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/2#主变	10000	5762.4	58	0	4238	不受限	4200	眉山地调	null
1816	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	5754	58	null	4246	不受限	4200	凉山地调	null
1817	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	5778	58	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调	null
1818	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	8252.2	66	0	4248	不受限	4200	南充地调	null
1819	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	3705.4	37	0	4295	不受限	4200	广元地调	null

1820	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	710.8	12	0	4271	不受限	4200	甘孜地调	null
1821	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	5706.3	57	0	4294	不受限	4200	南充地调	null
1822	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	35772	89	0	4228	不受限	4200	成都地调	null
1823	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	42429.1	85	3347.75	4223	不受限	4200	南充地调	null
1824	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	5868.1	59	0	4132	不受限	4100	广安地调	null
1825	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2108.7	33	0	4191	不受限	4100	广安地调	null
1826	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	3816	48	0	4184	不受限	4100	绵阳地调	null
1827	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	成都地调	null
1828	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	5873.5	59	0	4127	不受限	4100	宜宾地调	null
1829	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	2186	35	0	4114	不受限	4100	绵阳地调	null

1830	鱼鳧	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼鳧.110kV/#2主变	50000	32045.1	64	13815	4140	不受限	4100	泸州地调	null
1831	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	45800.8	92	NULL	4199	不受限	4100	达州地调	null
1832	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	44623.7	89	1250	4126	不受限	4100	南充地调	null
1833	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	35832.9	90	0	4167	不受限	4100	资阳地调	null
1834	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	2198	35	0	4102	不受限	4100	达州地调	null
1835	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	741	16	0	4187	不受限	4100	甘孜地调	null
1836	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	5890.2	59	0	4110	不受限	4100	泸州地调	null
1837	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	5000	517.6	20	0	4175	不受限	4100	甘孜地调	null
1838	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	凉山地调	null

1839	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	5852.6	59	0	4147	不受限	4100	甘孜地调	null
1840	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	8000	3868.1	48	0	4132	不受限	4100	攀枝花地调	null
1841	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	876.1	14	0	4164	不受限	4100	广元地调	null
1842	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	2102.8	33	0	4197	不受限	4100	攀枝花地调	null
1843	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	5987.8	60	0	4012	不受限	4000	攀枝花地调	null
1844	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	5988.2	60	0	4012	不受限	4000	眉山地调	null
1845	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	2248.4	36	0	4052	不受限	4000	达州地调	null
1846	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	10000	5978	60	0	4022	不受限	4000	泸州地调	null
1847	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯觉站.35kV/#1主变	6300	2280	36	0	4020	不受限	4000	凉山地调	null
1848	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	2234.4	35	0	4066	不受限	4000	攀枝花地调	null

1849	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	3904.4	49	0	4096	不受限	4000	攀枝花地调	null
1850	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2260.3	36	0	4040	不受限	4000	攀枝花地调	null
1851	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	2230.6	35	0	4069	不受限	4000	凉山地调	null
1852	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	417.8	18	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1853	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1854	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	2279.2	36	0	4021	不受限	4000	达州地调	null
1855	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	487.8	32	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1856	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	10000	5978.8	60	0	4021	不受限	4000	巴中地调	null
1857	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	5953.3	60	0	4047	不受限	4000	广安地调	null

1858	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	913.5	18	0	4087	不受限	4000	广安地调	null
1859	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	5661.9	57	300	4038	不受限	4000	绵阳地调	null
1860	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	35904	90	0	4096	不受限	4000	成都地调	null
1861	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	6300	2206.1	35	0	4094	不受限	4000	广元地调	null
1862	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2200.8	35	0	4099	不受限	4000	乐山地调	null
1863	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	5904	59	0	4096	不受限	4000	成都地调	null
1864	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	5968.2	60	0	4032	不受限	4000	德阳地调	null
1865	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	5907.2	59	0	4093	不受限	4000	成都地调	null
1866	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	5921.4	59	0	4079	不受限	4000	宜宾地调	null
1867	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.水田坝站.35kV/1#变压器	8000	3911.9	49	0	4088	不受限	4000	绵阳地调	null

1868	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	12357	62	3600	4043	不受限	4000	绵阳地调	null
1869	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	11163.6	70	800	4036	不受限	4000	成都地调	null
1870	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	3910	49	0	4090	不受限	4000	绵阳地调	null
1871	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	6096.4	61	0	3904	不受限	3900	南充地调	null
1872	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4000.7	50	0	3999	不受限	3900	德阳地调	null
1873	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	4081.9	51	0	3918	不受限	3900	德阳地调	null
1874	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	6078.8	61	0	3921	不受限	3900	德阳地调	null
1875	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	6031.3	60	0	3968.7	不受限	3900	乐山地调	null
1876	大通站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站(高坪).35kV/#1主变	10000	6056	61	0	3944	不受限	3900	南充地调	null
1877	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/#1主变	10000	6094.4	61	0	3906	不受限	3900	null	null

1878	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	31500	27595.6	88	0	3904	不受限	3900	眉山地调	null
1879	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/Ⅱ#主变	10000	6093.7	61	0	3906	不受限	3900	遂宁地调	null
1880	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2323.3	37	0	3977	不受限	3900	阿坝地调	null
1881	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	2302.5	37	0	3998	不受限	3900	雅安地调	null
1882	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	5000	1100	22	0	3900	不受限	3900	甘孜地调	null
1883	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	6085.1	61	0	3915	不受限	3900	眉山地调	null
1884	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	40000	36026.1	90	0	3974	不受限	3900	泸州地调	null
1885	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	46	240	3996	不受限	3900	内江地调	null
1886	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	14300	10413.9	72	0	3887	不受限	3887	广元地调	null
1887	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	6132	61	0	3868	不受限	3800	自贡地调	null

1888	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2414.2	38	0	3886	不受限	3800	阿坝地调	null
1889	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	6300	2461	39	0	3839	不受限	3800	攀枝花地调	null
1890	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/ I #主变	10000	6146.2	61	0	3854	不受限	3800	遂宁地调	null
1891	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	10000	6102.3	61	0	3898	不受限	3800	巴中地调	null
1892	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.后所站.35kV/#1主变	6300	2231.7	35	250	3818	不受限	3800	凉山地调	null
1893	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6108	61	0	3892	不受限	3800	甘孜地调	null
1894	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	6151.8	62	0	3848	不受限	3800	泸州地调	null
1895	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	2456	39	0	3844	不受限	3800	乐山地调	null
1896	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#1主变	8000	4151.5	52	0	3849	不受限	3800	南充地调	null

1897	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	8000	3150	39	1020	3830	不受限	3800	成都地调	null
1898	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调.磁峰.35kV/#1主变	8000	4104	51	null	3896	不受限	3800	null	null
1899	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	16000	11978.2	75	150	3872	不受限	3800	南充地调	null
1900	金山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	4125.2	52	0	3875	不受限	3800	乐山地调	null
1901	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	13000	62	2380	3770	不受限	3770	雅安地调	null
1902	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	10000	6294.4	63	0	3706	不受限	3700	巴中地调	null
1903	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	2533.1	40	0	3767	不受限	3700	达州地调	null
1904	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	6300	2542.1	40	0	3758	不受限	3700	攀枝花地调	null
1905	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	6272.9	63	0	3727	不受限	3700	眉山地调	null
1906	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	6300	63	0	3700	不受限	3700	遂宁地调	null

1907	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	6216	62	0	3784	不受限	3700	自贡地调	null
1908	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	6240.8	62	0	3759	不受限	3700	眉山地调	null
1909	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/2#主变	10000	6251.9	63	0	3748	不受限	3700	眉山地调	null
1910	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	2539.7	40	0	3760	不受限	3700	阿坝地调	null
1911	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	24782.6	79	3000	3717	不受限	3700	凉山地调	null
1912	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	2520.4	40	0	3780	不受限	3700	凉山地调	null
1913	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	8787.6	70	0	3712	不受限	3700	攀枝花地调	null
1914	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	36221	91	0	3779	不受限	3700	自贡地调	null
1915	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	27767.4	88	0	3733	不受限	3700	乐山地调	null
1916	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6276.8	63	0	3723	不受限	3700	广安地调	null

1917	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	6244	62	0	3756	不受限	3700	成都地调	null
1918	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	4975.3	50	1265	3760	不受限	3700	内江地调	null
1919	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	31500	27755.2	88	0	3745	不受限	3700	德阳地调	null
1920	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2511	40	0	3789	不受限	3700	绵阳地调	null
1921	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	6288.8	63	0	3711	不受限	3700	德阳地调	null
1922	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	2513	40	0	3787	不受限	3700	广元地调	null
1923	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	6300	1800	29	250	3620	不受限	3620	雅安地调	null
1924	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600	阿坝地调	null
1925	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	15318.2	77	1010	3672	不受限	3600	泸州地调	null
1926	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	6352	64	0	3648	不受限	3600	眉山地调	null

1927	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	6324.3	63	0	3676	不受限	3600	南充地调	null
1928	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	8900.3	71	0	3600	不受限	3600	阿坝地调	null
1929	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	6365.4	64	0	3635	不受限	3600	泸州地调	null
1930	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	6366.9	64	0	3633	不受限	3600	雅安地调	null
1931	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	6356.2	64	0	3644	不受限	3600	雅安地调	null
1932	回龙站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.回龙站.35kV/#1主变	5000	1332.1	27	0	3668	不受限	3600	达州地调	null
1933	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	6379.5	64	0	3621	不受限	3600	绵阳地调	null
1934	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	8892.1	71	0	3608	不受限	3600	南充地调	null
1935	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	31500	27872.2	88	0	3628	不受限	3600	德阳地调	null
1936	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/2#变压器	10000	4586.4	46	1800	3614	不受限	3600	德阳地调	null

1937	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	16328.8	82	0	3671	不受限	3600	南充地调	null
1938	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	16477.5	82	0	3523	不受限	3500	绵阳地调	null
1939	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33891.7	85	2600	3508	不受限	3500	绵阳地调	null
1940	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	12500	8987.9	72	0	3512	不受限	3500	南充地调	null
1941	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	6422	64	0	3578	不受限	3500	德阳地调	null
1942	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	63000	34469.8	55	2000	28530.2	不受限	3500	德阳地调	null
1943	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	2735.1	43	0	3565	不受限	3500	宜宾地调	null
1944	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	2742.6	44	0	3557	不受限	3500	宜宾地调	null
1945	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6445.6	64	0	3554	不受限	3500	乐山地调	null

1946	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	2721.9	43	0	3578	不受限	3500	巴中地调	null
1947	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	6300	2736.4	43	0	3564	不受限	3500	巴中地调	null
1948	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	2760	44	0	3540	不受限	3500	攀枝花地调	null
1949	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	6300	2784.9	44	0	3515	不受限	3500	阿坝地调	null
1950	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	6464.1	65	0	3536	不受限	3500	泸州地调	null
1951	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	6438.6	64	0	3561	不受限	3500	自贡地调	null
1952	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	4401.6	55	0	3598	不受限	3500	达州地调	null
1953	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	6454.2	65	0	3546	不受限	3500	眉山地调	null
1954	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	2751.2	44	0	3549	不受限	3500	达州地调	null
1955	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	36460.5	91	0	3540	不受限	3500	巴中地调	null

1956	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	6491.8	65	0	3508	不受限	3500	自贡地调	null
1957	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	6494.2	65	0	3506	不受限	3500	自贡地调	null
1958	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	40000	28480.1	71	0	3520	不受限	3500	广元地调	null
1959	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	2749.2	44	0	3551	不受限	3500	绵阳地调	null
1960	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	6300	2758	44	0	3542	不受限	3500	巴中地调	null
1961	大田站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	13000	62	2200	3450	不受限	3450	雅安地调	null
1962	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	4543.8	57	0	3456	不受限	3400	眉山地调	null
1963	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	31500	28088	89	0	3412	不受限	3400	攀枝花地调	null
1964	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	4539.2	57	0	3461	不受限	3400	眉山地调	null
1965	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1568	31	0	3432	不受限	3400	达州地调	null

1966	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	28053.7	89	0	3446	不受限	3400	巴中地调	null
1967	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	5000	1544.9	31	0	3455	不受限	3400	甘孜地调	null
1968	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	4316	43	2255	3429	不受限	3400	凉山地调	null
1969	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	335.3	11	0	3495	不受限	3400	甘孜地调	null
1970	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400	阿坝地调	null
1971	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	5000	749.9	31	0	3495	不受限	3400	甘孜地调	null
1972	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1529.7	31	0	3470	不受限	3400	甘孜地调	null
1973	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	6538.5	65	0	3462	不受限	3400	巴中地调	null
1974	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	6525	65	0	3475	不受限	3400	乐山地调	null

1975	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	6595.8	66	0	3404	不受限	3400	广安地调	null
1976	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6528.5	65	0	3472	不受限	3400	广安地调	null
1977	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2837.1	45	0	3463	不受限	3400	德阳地调	null
1978	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	12600	9150.5	73	0	3450	不受限	3400	资阳地调	null
1979	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6535.6	65	0	3464	不受限	3400	绵阳地调	null
1980	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#1主变	10000	5064	51	1500	3436	不受限	3400	内江地调	null
1981	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#2主变	10000	6052.5	60	450	3498	不受限	3400	内江地调	null
1982	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	4594.2	57	0	3406	不受限	3400	德阳地调	null
1983	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	27016.2	86	1000	3484	不受限	3400	绵阳地调	null
1984	湔氐站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.湔氐站.35kV/1#变压器	10000	6647	66	0	3353	不受限	3300	德阳地调	null

1985	青嘴山站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4676	58	0	3324	不受限	3300	德阳地调	null
1986	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	26792.4	67	9840	3368	不受限	3300	内江地调	null
1987	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	5138.6	51	1500	3361	不受限	3300	内江地调	null
1988	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	6633.2	66	0	3367	不受限	3300	成都地调	null
1989	永安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	6657.6	67	0	3342	不受限	3300	南充地调	null
1990	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	6684.4	67	0	3316	不受限	3300	绵阳地调	null
1991	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6613.7	66	0	3386	不受限	3300	南充地调	null
1992	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6434.2	64	200	3365.8	不受限	3300	南充地调	null
1993	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	2992.5	47	0	3308	不受限	3300	绵阳地调	null
1994	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	6665.1	67	0	3335	不受限	3300	巴中地调	null

1995	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.东南站.35kV/#1主变	6300	2931	47	0	3369	不受限	3300	达州地调	null
1996	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	2941.4	47	0	3359	不受限	3300	达州地调	null
1997	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变压器	6300	2845.9	45	80	3374	不受限	3300	攀枝花地调	null
1998	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	2913	46	0	3387	不受限	3300	遂宁地调	null
1999	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	8000	4061.5	51	630	3309	不受限	3300	攀枝花地调	null
2000	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300	阿坝地调	null
2001	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	1614.9	32	0	3385	不受限	3300	雅安地调	null
2002	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	7000	2955.7	42	0	3344	不受限	3300	广元地调	null
2003	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	2994.5	48	0	3306	不受限	3300	攀枝花地调	null
2004	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	28156.2	89	0	3344	不受限	3300	阿坝地调	null

2005	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	28696.6	72	0	3303	不受限	3300	广元地调	null
2006	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	40000	28681.1	72	0	3319	不受限	3300	广元地调	null
2007	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	4661.6	47	0	3338	不受限	3300	广元地调	null
2008	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	12722.9	80	0	3277	不受限	3200	巴中地调	null
2009	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	21740.9	87	0	3259	不受限	3200	攀枝花地调	null
2010	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	4788.7	60	0	3211	不受限	3200	眉山地调	null
2011	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	4707.3	59	0	3293	不受限	3200	达州地调	null
2012	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	2633.9	42	400	3266.1	不受限	3200	凉山地调	null
2013	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	9219.8	74	0	3280	不受限	3200	凉山地调	null
2014	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	3036.9	48	0	3263	不受限	3200	甘孜地调	null

2015	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	5000	1759	35	0	3241	不受限	3200	甘孜地调	null
2016	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1主变	10000	6762.9	68	0	3237	不受限	3200	凉山地调	null
2017	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	5751.1	58	1000	3249	不受限	3200	凉山地调	null
2018	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	5780.2	58	1000	3220	不受限	3200	凉山地调	null
2019	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	20000	16760.7	84	0	3239	不受限	3200	凉山地调	null
2020	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	6728.4	67	0	3272	不受限	3200	凉山地调	null
2021	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	1725.5	35	0	3275	不受限	3200	雅安地调	null
2022	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	3010.4	48	0	3290	不受限	3200	阿坝地调	null
2023	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4711	59	0	3289	不受限	3200	巴中地调	null

2024	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	8000	4781	60	0	3219	不受限	3200	绵阳地调	null
2025	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	6434.4	64	300	3266	不受限	3200	德阳地调	null
2026	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	3055.5	49	0	3245	不受限	3200	广元地调	null
2027	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	6784.3	68	0	3216	不受限	3200	绵阳地调	null
2028	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3048.8	48	0	3251	不受限	3200	绵阳地调	null
2029	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	12500	7917.4	63	1370	3213	不受限	3200	内江地调	null
2030	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	3066.3	49	0	3234	不受限	3200	乐山地调	null
2031	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	3057	49	0	3243	不受限	3200	乐山地调	null
2032	金宝站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站(龙蟠).35kV/主变	10000	6701.1	67	0	3299	不受限	3200	南充地调	null
2033	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	3017.7	48	0	3282	不受限	3200	广元地调	null

2034	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	4743.3	59	0	3257	不受限	3200	乐山地调	null
2035	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	12740	80	0	3260	不受限	3200	天府地调	null
2036	五桂站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	1896.7	38	0	3103	不受限	3100	德阳地调	null
2037	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3100	成都地调	null
2038	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	6050	60	765	3185	不受限	3100	内江地调	null
2039	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	6753	68	130	3117	不受限	3100	内江地调	null
2040	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	6820.8	68	0	3179	不受限	3100	成都地调	null
2041	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	3106.1	49	null	3194	不受限	3100	null	null
2042	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	6881.4	69	0	3119	不受限	3100	泸州地调	null
2043	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	10000	6803	68	0	3197	不受限	3100	南充地调	null

2044	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	6887.1	69	0	3113	不受限	3100	南充地调	null
2045	朶多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朶多站.35kV/1#主变	3150	2.8	0	0	3147	不受限	3100	阿坝地调	null
2046	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/1#主变	3150	257.5	17	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2047	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	6831.6	68	0	3168	不受限	3100	自贡地调	null
2048	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	317.8	48	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2049	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	671.5	40	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2050	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	184.8	39	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2051	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	384.7	36	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null

2052	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	255.8	25	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2053	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	367.8	24	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2054	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100	凉山地调	null
2055	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	574.8	13	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2056	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	341.5	23	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2057	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100	阿坝地调	null
2058	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	374.8	17	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2059	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	7000	3164.7	45	0	3135	不受限	3100	广元地调	null

2060	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	317.8	29	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2061	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	387.8	30	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2062	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	318.7	26	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2063	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	317.8	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2064	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	10000	6854.8	69	0	3145	不受限	3100	巴中地调	null
2065	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3050	内江地调	null
2066	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3050	内江地调	null
2067	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	6962.4	70	0	3038	不受限	3000	广安地调	null
2068	五桂站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	1939.4	39	0	3061	不受限	3000	德阳地调	null

2069	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	3276	52	0	3024	不受限	3000	成都地调	null
2070	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	28485.6	90	0	3014	不受限	3000	成都地调	null
2071	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	3253.6	52	0	3046	不受限	3000	绵阳地调	null
2072	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	1971.4	39	0	3029	不受限	3000	广安地调	null
2073	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	28941	72	0	3059	不受限	3000	广元地调	null
2074	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	16921.5	85	0	3079	不受限	3000	南充地调	null
2075	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	6972.3	70	0	3028	不受限	3000	眉山地调	null
2076	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	10000	6966.5	70	0	3034	不受限	3000	资阳地调	null
2077	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	35200	88	1800	3000	不受限	3000	南充地调	null
2078	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	10000	6771.8	68	210	3018	不受限	3000	泸州地调	null

2079	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	111.9	19	0	3038	不受限	3000	甘孜地调	null
2080	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	40000	36939.5	92	0	3061	不受限	3000	自贡地调	null
2081	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000	甘孜地调	null
2082	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	3363.2	53	25	2912	不受限	2900	遂宁地调	null
2083	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900	巴中地调	null
2084	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	7035	70	0	2900	不受限	2900	null	null
2085	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	3381	54	0	2919	不受限	2900	达州地调	null
2086	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	3331.9	53	0	2968	不受限	2900	攀枝花地调	null
2087	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	7010.6	70	0	2989	不受限	2900	南充地调	null

2088	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	7040.8	70	0	2959.2	不受限	2900	南充地调	null
2089	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	6435.1	64	630	2934.9	不受限	2900	南充地调	null
2090	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	8000	5095.3	64	0	2904.7	不受限	2900	南充地调	null
2091	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	7003.5	70	0	2997	不受限	2900	南充地调	null
2092	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	3388.6	54	0	2911	不受限	2900	眉山地调	null
2093	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	5000	2070	41	0	2930	不受限	2900	甘孜地调	null
2094	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	189.7	6	0	2960	不受限	2900	凉山地调	null
2095	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3349.5	53	null	2951	不受限	2900	凉山地调	null
2096	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	3390	54	0	2910	不受限	2900	达州地调	null

2097	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	8000	5100	64	0	2900	不受限	2900	甘孜地调	null
2098	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#2主变	31500	18292.4	58	10240	2968	不受限	2900	泸州地调	null
2099	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	7034.6	70	0	2965	不受限	2900	巴中地调	null
2100	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	7043.2	70	0	2957	不受限	2900	广安地调	null
2101	符溪站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	7014.3	70	null	2986	不受限	2900	乐山地调	null
2102	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	5056.4	63	0	2944	不受限	2900	德阳地调	null
2103	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	5007.6	63	0	2992	不受限	2900	德阳地调	null
2104	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站(龙蟠).35kV/#2主变	10000	5819.8	58	1250	2930	不受限	2900	南充地调	null
2105	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	9542.4	76	0	2958	不受限	2900	德阳地调	null

2106	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	9576	77	0	2924	不受限	2900	德阳地调	null
2107	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	7000	4189.3	60	0	2811	不受限	2800	广元地调	null
2108	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	3438.8	55	0	2861	不受限	2800	德阳地调	null
2109	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	10000	3469.2	55	0	2831	不受限	2800	乐山地调	null
2110	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	31500	27984	89	650	2866	不受限	2800	成都地调	null
2111	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	33205.2	83	3940	2855	不受限	2800	南充地调	null
2112	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	7115.2	71	80	2805	不受限	2800	南充地调	null
2113	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	7160	72	0	2840	不受限	2800	天府地调	null
2114	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	2102.8	42	0	2897	不受限	2800	巴中地调	null
2115	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	3482.4	55	0	2818	不受限	2800	巴中地调	null

2116	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	13142.9	82	0	2857	不受限	2800	巴中地调	null
2117	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	3383.1	54	25	2892	不受限	2800	遂宁地调	null
2118	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800	阿坝地调	null
2119	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	5128.2	64	0	2872	不受限	2800	南充地调	null
2120	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	8546	68	1125	2829	不受限	2800	凉山地调	null
2121	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	9647.8	77	0	2852	不受限	2800	凉山地调	null
2122	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/1#主变	4000	1194.6	30	null	2805	不受限	2800	凉山地调	null
2123	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800	阿坝地调	null
2124	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	326.8	10	0	2823	不受限	2800	凉山地调	null
2125	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	2794.5	40	0	2806	不受限	2800	广元地调	null

2126	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	3150	384.7	34	0	2847	不受限	2800	甘孜地调	null
2127	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	2070	41.4	0	2930	不受限	2800	达州地调	null
2128	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	13218.8	83	0	2781	不受限	2700	泸州地调	null
2129	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	3595.9	57	0	2704	不受限	2700	达州地调	null
2130	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700	内江地调	null
2131	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	445.4	14	0	2705	不受限	2700	阿坝地调	null
2132	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2133	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2134	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	10000	7246	72	0	2754	不受限	2700	南充地调	null
2135	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	7247.6	72	0	2752	不受限	2700	自贡地调	null

2136	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	3540.8	56	0	2759	不受限	2700	达州地调	null
2137	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	6300	3505.6	56	0	2794	不受限	2700	阿坝地调	null
2138	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	3572	57	0	2728	不受限	2700	阿坝地调	null
2139	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	12500	5365.4	43	4382.5	2752	不受限	2700	凉山地调	null
2140	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	445.7	14	0	2704	不受限	2700	凉山地调	null
2141	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700	甘孜地调	null
2142	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	7271	73	0	2729	不受限	2700	凉山地调	null
2143	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	1234.3	31	0	2766	不受限	2700	阿坝地调	null
2144	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	9768	78	null	2732	不受限	2700	凉山地调	null

2145	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	3150	374.8	22	0	2744	不受限	2700	甘孜地调	null
2146	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2821.3	40	0	2779	不受限	2700	广元地调	null
2147	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	7226.1	72	0	2774	不受限	2700	自贡地调	null
2148	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2149	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/1#主变	5000	2275.7	46	0	2724	不受限	2700	阿坝地调	null
2150	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	9703.4	78	0	2797	不受限	2700	乐山地调	null
2151	符溪站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调.符溪站.35kV/2#变压器	10000	7233.5	72	null	2767	不受限	2700	乐山地调	null
2152	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	8000	3980.2	50	1265	2755	不受限	2700	内江地调	null
2153	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	6440	64	765	2795	不受限	2700	内江地调	null
2154	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	4977	62	250	2773	不受限	2700	成都地调	null

2155	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	16915.8	85	315	2769	不受限	2700	南充地调	null
2156	金凤站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站(高坪).35kV/#1主变	10000	7085.4	71	200	2715	不受限	2700	南充地调	null
2157	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	8000	5294.4	66	0	2706	不受限	2700	绵阳地调	null
2158	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	3571.9	57	0	2728	不受限	2700	南充地调	null
2159	隐峰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	7196	72	100	2704	不受限	2700	德阳地调	null
2160	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	10000	7125.3	71	250	2625	不受限	2600	绵阳地调	null
2161	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	7000	4187.9	60	160	2652	不受限	2600	广元地调	null
2162	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	12358.1	82	0	2642	不受限	2600	绵阳地调	null
2163	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600	南充地调	null

2164	陈家滩站 (阆中)	阆中电力 调度控制 中心	南充地调.陈家滩 站(阆中).35kV/#1 主变	5000	2398.8	48	0	2601	不受限	2600	南充地调	null
2165	罗坝	金堂电力 调度控制 中心	成都地调.罗 坝.35kV/#1主变	10000	6343.4	63	995	2662	不受限	2600	成都地调	null
2166	养马河	简阳电力 调度控制 中心	资阳地调.养马 河.35kV/1#主变	10000	6527	65	785	2688	不受限	2600	成都地调	null
2167	35kV曾家 站	广元电力 调度控制 中心	广元地调.35kV曾 家站.35kV/#1主变	6300	3647	58	0	2653	不受限	2600	广元地调	null
2168	养马河	简阳电力 调度控制 中心	资阳地调.养马 河.35kV/2#主变	10000	6580.5	66	785	2635	不受限	2600	成都地调	null
2169	双河场站 (营山)	营山电力 调度控制 中心	南充地调.双河场 站(营山).35kV/#2 主变	10000	7380.3	74	0	2620	不受限	2600	南充地调	null
2170	隐峰站	荦华电力 调度控制 中心	荦华县调.隐峰 站.35kV/2#变压器	10000	7224	72	100	2676	不受限	2600	德阳地调	null
2171	茶店	天府电力 调度控制 中心	天府地调.茶 店.35kV/1#变压器	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	天府地调	null
2172	茶店	天府电力 调度控制 中心	天府地调.茶 店.35kV/2#变压器	6300	3673.6	58	0	2626	不受限	2600	天府地调	null
2173	杨坝站	南江电力 调度控制 中心	巴中地调.杨坝 站.35kV/1#变压器	6300	3647	58	0	2653	不受限	2600	巴中地调	null

2174	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	3700.2	59	0	2600	不受限	2600	巴中地调	null
2175	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	7310	73	0	2690	不受限	2600	巴中地调	null
2176	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	7373.8	74	0	2600	不受限	2600	广元地调	null
2177	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	7339.4	73	0	2661	不受限	2600	达州地调	null
2178	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	3445.4	55	200	2655	不受限	2600	遂宁地调	null
2179	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	7333.3	73	0	2667	不受限	2600	null	null
2180	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2主变	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	攀枝花地调	null
2181	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	13366.7	84	0	2633	不受限	2600	攀枝花地调	null
2182	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	489	16	0	2661	不受限	2600	阿坝地调	null
2183	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	487	15	0	2663	不受限	2600	阿坝地调	null

2184	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	3678	58	0	2622	不受限	2600	雅安地调	null
2185	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	7383	74	0	2617	不受限	2600	达州地调	null
2186	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	543.4	17	0	2607	不受限	2600	甘孜地调	null
2187	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2352.3	37	1250	2698	不受限	2600	凉山地调	null
2188	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	468.9	15	0	2681	不受限	2600	甘孜地调	null
2189	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	7340.4	73	0	2660	不受限	2600	达州地调	null
2190	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	7344	73	0	2656	不受限	2600	甘孜地调	null
2191	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	5000	2380	48	0	2620	不受限	2600	雅安地调	null
2192	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	515	16	0	2635	不受限	2600	甘孜地调	null

2193	35kV迎水 站	剑阁电力 调度控制 中心	剑阁县调.35kV迎 水站.35kV/#1主变	10000	5333.3	53	0	2667	不受限	2600	广元地调	null
2194	广纳站	通江电力 调度控制 中心	巴中地调.广纳 站.35kV/1#变压器	10000	7318.8	73	0	2681	不受限	2600	巴中地调	null
2195	童家站	乐至电力 调度控制 中心	资阳地调.童家 站.35kV/1#主变	10000	7346.6	73	0	2653	不受限	2600	资阳地调	null
2196	宣汉站	宣汉电力 调度控制 中心	宣汉县调.宣汉 站.35kV/#2主变	10000	7310.1	73	0	2690	不受限	2600	达州地调	null
2197	大寨站	平昌电力 调度控制 中心	巴中地调.大寨 站.35kV/1#变压器	6300	3616.5	57	0	2684	不受限	2600	巴中地调	null
2198	洪家站	隆昌电力 调度控制 中心	内江地调.洪家 站.35kV/#2主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2540	内江地调	null
2199	洪家站	隆昌电力 调度控制 中心	内江地调.洪家 站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2540	内江地调	null
2200	永福站	沐川电力 调度控制 中心	沐川县调.永福 站.35kV/2#变压器	10000	1848	2933	0	2500	不受限	2500	乐山地调	null
2201	35kV麻柳 站	广元电力 调度控制 中心	广元地调.35kV麻 柳站.35kV/#1主变	6300	3712.5	59	0	2588	不受限	2500	广元地调	null
2202	城关站	南江电力 调度控制 中心	巴中地调.城关 站.35kV/2#变压器	10000	7408.8	74	0	2591	不受限	2500	巴中地调	null

2203	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	7434	74	0	2566	不受限	2500	巴中地调	null
2204	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	16000	13445.6	84	0	2554	不受限	2500	泸州地调	null
2205	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	7429.6	74	NULL	2570	不受限	2500	达州地调	null
2206	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	3744	59	0	2556	不受限	2500	达州地调	null
2207	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	8000	5476.4	68	0	2524	不受限	2500	南充地调	null
2208	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.良安站.35kV/2#主变	12500	9953.9	80	0	2546	不受限	2500	资阳地调	null
2209	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	13475.1	84	0	2525	不受限	2500	遂宁地调	null
2210	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	2402.6	48	0	2597	不受限	2500	达州地调	null
2211	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	2463.1	49	0	2537	不受限	2500	阿坝地调	null
2212	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	257.7	13	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null

2213	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7414.4	74	0	2586	不受限	2500	南充地调	null
2214	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	634	20	0	2516	不受限	2500	甘孜地调	null
2215	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/1#主变	6300	3734	59	null	2566	不受限	2500	凉山地调	null
2216	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	7503.4	75	0	2500	不受限	2500	广元地调	null
2217	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	257.6	15	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2218	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500	阿坝地调	null
2219	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	6300	63	0	2500	不受限	2500	雅安地调	null
2220	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	257.8	33	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2221	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500	阿坝地调	null

2222	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2483.7	39	0	2556	不受限	2500	null	null
2223	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	10000	7490	75	0	2510	不受限	2500	巴中地调	null
2224	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	241.8	15	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2225	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	7472.5	75	0	2528	不受限	2500	巴中地调	null
2226	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3765.1	60	0	2535	不受限	2500	泸州地调	null
2227	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	257.6	10	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2228	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	3786.4	60	0	2514	不受限	2500	巴中地调	null
2229	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	10000	7274.4	73	250	2475.6	不受限	2470	南充地调	null
2230	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	3849.1	61	NULL	2451	不受限	2400	达州地调	null

2231	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	5598.8	56	0	2401	不受限	2400	广元地调	null
2232	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	3837.8	61	0	2462	不受限	2400	巴中地调	null
2233	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/#1主变	10000	7562.6	76	0	2437	不受限	2400	达州地调	null
2234	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2714.6	43	260	2465	不受限	2400	内江地调	null
2235	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	5502	69	0	2498	不受限	2400	眉山地调	null
2236	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	10000	7555.2	76	0	2445	不受限	2400	达州地调	null
2237	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	7507.4	75	0	2493	不受限	2400	眉山地调	null
2238	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3825.3	61	0	2475	不受限	2400	达州地调	null
2239	江渎站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江渎站.35kV/1#主变	6300	3878.2	62	0	2422	不受限	2400	眉山地调	null
2240	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	7596.3	38	0	2404	不受限	2400	凉山地调	null

2241	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	6507.2	65	0	2493	不受限	2400	广元地调	null
2242	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	3857	61	0	2443	不受限	2400	阿坝地调	null
2243	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3101	44	0	2499	不受限	2400	广元地调	null
2244	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	5587.2	56	0	2413	不受限	2400	广元地调	null
2245	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	7505.4	75	0	2495	不受限	2400	绵阳地调	null
2246	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	7526.4	75	0	2474	不受限	2400	巴中地调	null
2247	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	7565.8	76	0	2434	不受限	2400	乐山地调	null
2248	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	3857.5	61	0	2443	不受限	2400	绵阳地调	null
2249	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	7576.8	76	0	2423	不受限	2400	绵阳地调	null

2250	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400	成都地调	null
2251	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	7589.4	76	0	2411	不受限	2400	德阳地调	null
2252	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	8000	4666.8	58	895	2438	不受限	2400	绵阳地调	null
2253	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	5503.9	69	0	2496	不受限	2400	绵阳地调	null
2254	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	3825.1	61	0	2475	不受限	2400	绵阳地调	null
2255	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	7665	77	0	2335	不受限	2300	广安地调	null
2256	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	7629.7	76	0	2370	不受限	2300	乐山地调	null
2257	李渡站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站(高坪).35kV/#1主变	5000	2664.6	53	0	2335	不受限	2300	南充地调	null
2258	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	3990	63	0	2310	不受限	2300	绵阳地调	null
2259	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	6300	5669	71	0	2331	不受限	2300	乐山地调	null

2260	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	16886.2	84	803.17	2311	不受限	2300	南充地调	null
2261	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	7604.8	76	0	2395	不受限	2300	巴中地调	null
2262	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2480.2	50	198	2322	不受限	2300	遂宁地调	null
2263	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	7658.2	77	0	2342	不受限	2300	巴中地调	null
2264	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石佛站.35kV/1#主变	6300	3943.8	63	0	2356	不受限	2300	资阳地调	null
2265	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	8000	5643	71	0	2357	不受限	2300	眉山地调	null
2266	龙蟒站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙蟒站(盐边).35kV/#1主变	16000	13661.5	85	0	2339	不受限	2300	攀枝花地调	null
2267	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/1#主变	2500	130	5	0	2370	不受限	2300	阿坝地调	null
2268	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	831.6	26	0	2318	不受限	2300	阿坝地调	null
2269	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/1#主变	3150	823.2	26	0	2327	不受限	2300	阿坝地调	null

2270	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	5672.5	71	0	2327.5	不受限	2300	南充地调	null
2271	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	6300	3904.9	62	null	2395	不受限	2300	null	null
2272	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/1#主变	3150	774.2	25	0	2376	不受限	2300	阿坝地调	null
2273	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300	阿坝地调	null
2274	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	3991.4	63	0	2309	不受限	2300	攀枝花地调	null
2275	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2610	52	0	2390	不受限	2300	凉山地调	null
2276	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	845.4	27	0	2305	不受限	2300	凉山地调	null
2277	大岩腔站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2702	43	1200	2398	不受限	2300	雅安地调	null
2278	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	7701.5	77	0	2300	不受限	2300	广元地调	null

2279	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300	甘孜地调	null
2280	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	7644	76	0	2356	不受限	2300	巴中地调	null
2281	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	7641.2	76	0	2359	不受限	2300	null	null
2282	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	7712.4	77	0	2288	不受限	2200	null	null
2283	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	7778.9	78	0	2221	不受限	2200	泸州地调	null
2284	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	7764.4	78	0	2236	不受限	2200	巴中地调	null
2285	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	7738.1	77	0	2262	不受限	2200	泸州地调	null
2286	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	7727	77	0	2273	不受限	2200	巴中地调	null
2287	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	4088	65	0	2212	不受限	2200	泸州地调	null
2288	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	2518.4	50	198	2284	不受限	2200	遂宁地调	null

2289	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	7263.3	73	500	2237	不受限	2200	南充地调	null
2290	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/1#主变	5000	2744.2	55	0	2256	不受限	2200	眉山地调	null
2291	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	4023.6	64	0	2276	不受限	2200	达州地调	null
2292	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	47704	95	0	2296	不受限	2200	巴中地调	null
2293	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	896.9	28	0	2253	不受限	2200	甘孜地调	null
2294	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	930.6	30	0	2219	不受限	2200	甘孜地调	null
2295	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	5733.4	72	0	2267	不受限	2200	甘孜地调	null
2296	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	899.5	29	0	2251	不受限	2200	凉山地调	null

2297	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	912.7	29	0	2237	不受限	2200	甘孜地调	null
2298	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	2744	44	0	2296	不受限	2200	广元地调	null
2299	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	17787	89	0	2213	不受限	2200	泸州地调	null
2300	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	4093.9	65	0	2206	不受限	2200	阿坝地调	null
2301	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	7714.8	77	0	2285	不受限	2200	巴中地调	null
2302	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2715.8	54	0	2284	不受限	2200	广安地调	null
2303	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	7777.5	78	0	2223	不受限	2200	宜宾地调	null
2304	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	4009.6	64	0	2290	不受限	2200	绵阳地调	null
2305	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	6300	4070.4	65	0	2230	不受限	2200	乐山地调	null

2306	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	10225.6	82	980	2274	不受限	2200	内江地调	null
2307	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	6788.1	68	965	2247	不受限	2200	内江地调	null
2308	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	2792	56	0	2208	不受限	2200	成都地调	null
2309	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	13776	86	0	2224	不受限	2200	成都地调	null
2310	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	3500	60	0	2170	不受限	2170	雅安地调	null
2311	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	3500	60	0	2170	不受限	2170	雅安地调	null
2312	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	4170.7	66	0	2129	不受限	2100	泸州地调	null
2313	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100	阿坝地调	null
2314	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	2861.9	45	0	2178	不受限	2100	广元地调	null
2315	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	2892	58	0	2108	不受限	2100	自贡地调	null

2316	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	7818.1	78	0	2182	不受限	2100	眉山地调	null
2317	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	22888.6	92	0	2111	不受限	2100	攀枝花地调	null
2318	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	10000	7899.2	79	0	2101	不受限	2100	南充地调	null
2319	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	951.9	30	0	2198	不受限	2100	阿坝地调	null
2320	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	7830	78	0	2170	不受限	2100	眉山地调	null
2321	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	13118	82	688	2194	不受限	2100	遂宁地调	null
2322	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	959.4	30	0	2191	不受限	2100	阿坝地调	null
2323	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	7471.8	75	400	2128	不受限	2100	凉山地调	null
2324	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3000	827.6	28	0	2172	不受限	2100	null	null
2325	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	4161.1	66	null	2139	不受限	2100	凉山地调	null

2326	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9873.6	79	500	2126	不受限	2100	凉山地调	null
2327	多营站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	2898.4	58	0	2102	不受限	2100	雅安地调	null
2328	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	1049.6	33	0	2100	不受限	2100	甘孜地调	null
2329	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	4123.8	65	0	2176	不受限	2100	雅安地调	null
2330	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	7874.8	79	0	2125	不受限	2100	自贡地调	null
2331	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	3150	1019.8	32	0	2130	不受限	2100	甘孜地调	null
2332	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	7835.8	78	0	2164	不受限	2100	广安地调	null
2333	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	13862.8	87	0	2137	不受限	2100	成都地调	null
2334	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	4163	66	0	2137	不受限	2100	绵阳地调	null

2335	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	7558.6	76	310	2131	不受限	2100	内江地调	null
2336	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	6300	4170	66	0	2130	不受限	2100	乐山地调	null
2337	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	10496.2	84	0	2004	不受限	2000	广安地调	null
2338	灵杰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	7917	79	0	2083	不受限	2000	德阳地调	null
2339	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	4202	67	0	2098	不受限	2000	广元地调	null
2340	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	2970.7	59	0	2029	不受限	2000	德阳地调	null
2341	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	4215.2	67	0	2085	不受限	2000	乐山地调	null
2342	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	8000	5960	75	0	2040	不受限	2000	成都地调	null
2343	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	4291.9	68	0	2008	不受限	2000	宜宾地调	null
2344	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	4267.2	68	0	2033	不受限	2000	宜宾地调	null

2345	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	7909.8	79	0	2090	不受限	2000	德阳地调	null
2346	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	7795.8	78	150	2054	不受限	2000	南充地调	null
2347	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/1#主变	12500	10458	84	0	2042	不受限	2000	资阳地调	null
2348	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000	巴中地调	null
2349	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	4272	68	0	2028	不受限	2000	攀枝花地调	null
2350	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	7940.4	79	0	2060	不受限	2000	自贡地调	null
2351	石湍站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石湍站.35kV/2#主变	10000	7977.8	80	0	2022	不受限	2000	null	null
2352	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	1072.1	34	0	2078	不受限	2000	阿坝地调	null
2353	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	1098.3	35	0	2052	不受限	2000	阿坝地调	null
2354	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	5000	2982.9	60	NULL	2017	不受限	2000	达州地调	null

2355	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/2#主变	10000	7963.6	80	0	2036	不受限	2000	遂宁地调	null
2356	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	7561.7	76	415	2023	不受限	2000	南充地调	null
2357	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	6300	3378	54	400	2022	不受限	2000	内江地调	null
2358	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	4113.2	65	180	2007	不受限	2000	遂宁地调	null
2359	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7941.1	79	0	2059	不受限	2000	达州地调	null
2360	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/1#主变	10000	7952.9	80	0	2047	不受限	2000	遂宁地调	null
2361	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	4285.1	68	0	2015	不受限	2000	雅安地调	null
2362	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	127.8	13	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2363	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000	阿坝地调	null

2364	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	284.7	20	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2365	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	7980.2	80	0	2020	不受限	2000	凉山地调	null
2366	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	157.7	15	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2367	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2340.9	29	3650	2009	不受限	2000	攀枝花地调	null
2368	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	2983.6	60	0	2016	不受限	2000	凉山地调	null
2369	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	284.7	35	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2370	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	4235	67	0	2065	不受限	2000	自贡地调	null
2371	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	2000	284.7	11	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null

2372	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	2000	241.7	13	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2373	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	7950.5	80	0	2050	不受限	2000	巴中地调	null
2374	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4267.2	68	0	2033	不受限	2000	自贡地调	null
2375	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	6300	3543.4	51	0	2057	不受限	2000	广元地调	null
2376	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	1106.9	35	0	2043	不受限	2000	阿坝地调	null
2377	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	4342.8	69	null	1957	不受限	1900	绵阳地调	null
2378	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	8010.8	80	0	1989	不受限	1900	巴中地调	null
2379	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	8056.1	81	0	1944	不受限	1900	巴中地调	null
2380	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	8047.2	80	0	1900	不受限	1900	广元地调	null

2381	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	8001.7	80	0	1998	不受限	1900	泸州地调	null
2382	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	4335.3	69	0	1965	不受限	1900	巴中地调	null
2383	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#2主变	10000	8049.3	80	0	1951	不受限	1900	泸州地调	null
2384	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	10000	8051.4	81	0	1949	不受限	1900	泸州地调	null
2385	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	8084.6	81	0	1915	不受限	1900	自贡地调	null
2386	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	1183.7	38	0	1966	不受限	1900	攀枝花地调	null
2387	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	38045.2	95	NULL	1955	不受限	1900	达州地调	null
2388	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	48080.8	96	NULL	1919	不受限	1900	达州地调	null
2389	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	8027.4	80	0	1973	不受限	1900	自贡地调	null
2390	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	4137	66	180	1983	不受限	1900	遂宁地调	null

2391	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4290.9	68	50	1959	不受限	1900	遂宁地调	null
2392	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	8071.2	81	0	1929	不受限	1900	达州地调	null
2393	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900	阿坝地调	null
2394	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	1165	37	0	1985	不受限	1900	凉山地调	null
2395	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	100	3	2000	1900	不受限	1900	凉山地调	null
2396	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/1#主变	3150	1222.9	39	0	1927	不受限	1900	凉山地调	null
2397	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	1200	38	0	1950	不受限	1900	甘孜地调	null
2398	嘉谿硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉谿硅业站.35kV/1#主变	6300	4354.1	69	0	1946	不受限	1900	阿坝地调	null
2399	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	3667.8	52	0	1932	不受限	1900	广元地调	null

2400	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	4345.6	69	0	1954	不受限	1900	巴中地调	null
2401	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	6300	4390.4	70	0	1910	不受限	1900	阿坝地调	null
2402	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/1#主变	3150	1154.4	37	0	1996	不受限	1900	阿坝地调	null
2403	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	8013.8	80	0	1986	不受限	1900	自贡地调	null
2404	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/1#变压器	10000	8040	80	0	1960	不受限	1900	乐山地调	null
2405	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	14089.6	88	0	1910	不受限	1900	德阳地调	null
2406	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8017.6	80	0	1982	不受限	1900	绵阳地调	null
2407	大通站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站(高坪).35kV/#2主变	6300	4306	68	0	1994	不受限	1900	南充地调	null
2408	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	6300	4336.5	69	null	1964	不受限	1900	null	null
2409	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	6300	63	400	1870	不受限	1870	雅安地调	null

2410	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	2199.2	55	0	1801	不受限	1800	巴中地调	null
2411	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	6109.4	61	0	1891	不受限	1800	广元地调	null
2412	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	6123.6	61	0	1876	不受限	1800	广元地调	null
2413	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	7000	4489.4	64	0	1811	不受限	1800	null	null
2414	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	3884.7	62	600	1815	不受限	1800	遂宁地调	null
2415	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	6300	4411.8	70	0	1888	不受限	1800	巴中地调	null
2416	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	8130	81	0	1870	不受限	1800	自贡地调	null
2417	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	8000	6193.6	77	0	1806	不受限	1800	内江地调	null
2418	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1315.6	42	0	1834	不受限	1800	阿坝地调	null
2419	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	3718.8	59	755	1826	不受限	1800	遂宁地调	null

2420	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	12500	10001.6	80	688	1810	不受限	1800	遂宁地调	null
2421	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	3691.3	59	755	1854	不受限	1800	遂宁地调	null
2422	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	4473	71	0	1827	不受限	1800	泸州地调	null
2423	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1339.7	43	0	1810	不受限	1800	甘孜地调	null
2424	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1323	42	0	1827	不受限	1800	凉山地调	null
2425	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/2#主变	5000	3150.6	63	null	1849	不受限	1800	凉山地调	null
2426	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8196	82	null	1804	不受限	1800	凉山地调	null
2427	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	4439.4	70	0	1861	不受限	1800	攀枝花地调	null
2428	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	38196.8	95	0	1803	不受限	1800	泸州地调	null
2429	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	4000	2135	53	0	1865	不受限	1800	巴中地调	null

2430	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1308	42	0	1842	不受限	1800	阿坝地调	null
2431	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1主变	8000	6132	77	0	1868	不受限	1800	达州地调	null
2432	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	8163.4	82	0	1837	不受限	1800	巴中地调	null
2433	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	4436	70	0	1864	不受限	1800	乐山地调	null
2434	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8128.9	81	0	1871	不受限	1800	德阳地调	null
2435	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	4470.2	71	0	1830	不受限	1800	成都地调	null
2436	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	8176	82	0	1824	不受限	1800	德阳地调	null
2437	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	4431	70	null	1869	不受限	1800	null	null
2438	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	5000	3171.9	63	0	1828	不受限	1800	南充地调	null
2439	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	8111.1	81	0	1889	不受限	1800	南充地调	null

2440	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	4450.7	71	0	1849	不受限	1800	天府地调	null
2441	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	8237.1	82	980	1762.9	不受限	1700	内江地调	null
2442	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	8224.2	82	0	1776	不受限	1700	乐山地调	null
2443	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	8274.3	83	0	1726	不受限	1700	成都地调	null
2444	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	8268	83	0	1732	不受限	1700	宜宾地调	null
2445	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	8000	6296	79	0	1704	不受限	1700	南充地调	null
2446	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	8000	6274.9	78	0	1725	不受限	1700	乐山地调	null
2447	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	4000	2259.1	56	0	1741	不受限	1700	巴中地调	null
2448	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	4576	73	0	1724	不受限	1700	巴中地调	null
2449	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	7261.2	73	0	1739	不受限	1700	广元地调	null

2450	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	10000	8281.2	83	0	1719	不受限	1700	泸州地调	null
2451	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	6300	3956.4	63	600	1744	不受限	1700	泸州地调	null
2452	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700	攀枝花地调	null
2453	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1391.8	44	0	1758	不受限	1700	阿坝地调	null
2454	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	3252.2	65	0	1748	不受限	1700	达州地调	null
2455	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	14282.4	89	0	1718	不受限	1700	阿坝地调	null
2456	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	14726.5	47	15050	1724	不受限	1700	遂宁地调	null
2457	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	4489.8	71	50	1760	不受限	1700	遂宁地调	null
2458	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	8258.8	83	0	1741	不受限	1700	内江地调	null
2459	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	8215.2	82	0	1785	不受限	1700	达州地调	null

2460	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	3211	64	0	1789	不受限	1700	内江地调	null
2461	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	8227.6	82	0	1772	不受限	1700	内江地调	null
2462	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	4510.8	72	0	1789	不受限	1700	雅安地调	null
2463	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	4544	72	0	1756	不受限	1700	攀枝花地调	null
2464	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	8000	5466.5	68	750	1784	不受限	1700	攀枝花地调	null
2465	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	8227.8	82	0	1772	不受限	1700	雅安地调	null
2466	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	6300	4579	73	0	1721	不受限	1700	阿坝地调	null
2467	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	3232.6	65	0	1767	不受限	1700	巴中地调	null
2468	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	4692.9	74	0	1607	不受限	1600	泸州地调	null
2469	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	4624	73	0	1676	不受限	1600	达州地调	null

2470	大秦铭业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铭业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600	阿坝地调	null
2471	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	8000	6313	79	0	1687	不受限	1600	眉山地调	null
2472	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	1492.7	47	0	1657	不受限	1600	阿坝地调	null
2473	回澜站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回澜站.35kV/#1主变	10000	8351.1	84	0	1649	不受限	1600	自贡地调	null
2474	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	38346	96	0	1654	不受限	1600	自贡地调	null
2475	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	1526	48	0	1674	不受限	1600	达州地调	null
2476	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	8333.2	83	0	1667	不受限	1600	眉山地调	null
2477	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	4617	73	0	1683	不受限	1600	自贡地调	null
2478	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	8342.1	83	0	1658	不受限	1600	眉山地调	null
2479	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	5000	2702	54	630	1668	不受限	1600	遂宁地调	null

2480	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	2307.1	58	0	1693	不受限	1600	遂宁地调	null
2481	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/#1主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2482	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	6300	4634	74	0	1666	不受限	1600	南充地调	null
2483	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	3363.1	53	1250	1687	不受限	1600	凉山地调	null
2484	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	167.4	16	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2485	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4692.1	74	0	1608	不受限	1600	凉山地调	null
2486	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	6300	4657.2	74	0	1643	不受限	1600	甘孜地调	null
2487	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6395.2	80	0	1605	不受限	1600	凉山地调	null
2488	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1540	49	0	1610	不受限	1600	凉山地调	null

2489	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	1600	168.7	13	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2490	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	7000	4692.1	67	0	1608	不受限	1600	null	null
2491	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/1#主变	1600	147.8	23	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2492	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	1600	167.8	21	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2493	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	326.4	16	0	1674	不受限	1600	阿坝地调	null
2494	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	4654.2	74	0	1646	不受限	1600	巴中地调	null
2495	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	4644.6	74	0	1655	不受限	1600	乐山地调	null
2496	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	8000	6319	79	0	1681	不受限	1600	乐山地调	null
2497	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	10843.5	87	0	1657	不受限	1600	宜宾地调	null

2498	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.玉河站.35kV/2#变压器	4000	2354.4	59	0	1646	不受限	1600	绵阳地调	null
2499	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8341.3	83	0	1659	不受限	1600	成都地调	null
2500	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	8332.8	83	0	1667	不受限	1600	德阳地调	null
2501	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	8258	83	80	1662	不受限	1600	绵阳地调	null
2502	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#1主变	8000	3104.5	39	3280	1616	不受限	1600	内江地调	null
2503	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	8372	84	0	1628	不受限	1600	德阳地调	null
2504	红阳站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	8395.8	84	0	1604	不受限	1600	乐山地调	null
2505	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	8016.9	80	300	1683	不受限	1600	南充地调	null
2506	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	8492.9	85	0	1507	不受限	1500	广安地调	null
2507	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	6300	4763.2	76	0	1537	不受限	1500	广安地调	null

2508	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	6300	4717.1	75	0	1583	不受限	1500	德阳地调	null
2509	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	8460.9	85	0	1539.1	不受限	1500	乐山地调	null
2510	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	8013.4	80	480	1507	不受限	1500	内江地调	null
2511	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	8000	5616.8	70	800	1583	不受限	1500	南充地调	null
2512	吉安站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站(高坪).35kV/#2主变	8000	6415	80	0	1585	不受限	1500	南充地调	null
2513	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	4746	75	null	1554	不受限	1500	null	null
2514	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	4502.2	71	250	1548	不受限	1500	南充地调	null
2515	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	3478.5	70	0	1522	不受限	1500	南充地调	null
2516	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	5000	3485.6	70	0	1514	不受限	1500	乐山地调	null

2517	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	10989.5	88	0	1511	不受限	1500	绵阳地调	null
2518	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/1#主变	10000	8446.5	84	0	1554	不受限	1500	资阳地调	null
2519	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	5000	3441.2	69	0	1559	不受限	1500	巴中地调	null
2520	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	8471.4	85	0	1529	不受限	1500	绵阳地调	null
2521	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	10991.4	88	0	1509	不受限	1500	攀枝花地调	null
2522	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	4114.6	65	600	1585	不受限	1500	泸州地调	null
2523	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	8461.6	85	0	1538	不受限	1500	泸州地调	null
2524	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#1主变	10000	8430	84	0	1570	不受限	1500	自贡地调	null
2525	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500	阿坝地调	null
2526	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	8487.9	85	NULL	1512	不受限	1500	达州地调	null

2527	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	4732	75	0	1568	不受限	1500	达州地调	null
2528	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500	自贡地调	null
2529	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	10000	8493	85	0	1507	不受限	1500	眉山地调	null
2530	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	4745.8	75	0	1554	不受限	1500	自贡地调	null
2531	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8463.2	85	null	1537	不受限	1500	遂宁地调	null
2532	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4657	74	125	1518	不受限	1500	雅安地调	null
2533	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1617.6	51	0	1532	不受限	1500	凉山地调	null
2534	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	8000	6418.8	80	0	1581	不受限	1500	阿坝地调	null
2535	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1585.5	50	0	1565	不受限	1500	凉山地调	null
2536	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	1554	49	0	1596	不受限	1500	凉山地调	null

2537	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8109	81	315	1576	不受限	1500	凉山地调	null
2538	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	4708.2	75	0	1592	不受限	1500	自贡地调	null
2539	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	63.9	30	0	1536	不受限	1500	甘孜地调	null
2540	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	6432.7	64	2050	1517	不受限	1500	泸州地调	null
2541	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	4770.5	76	0	1530	不受限	1500	泸州地调	null
2542	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	4713.2	75	0	1587	不受限	1500	绵阳地调	null
2543	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	5000	3402	68	0	1598	不受限	1500	甘孜地调	null
2544	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	8432.8	84	0	1567	不受限	1500	null	null
2545	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	0	1505	不受限	1500	达州地调	null

2546	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	1620	32	1465	1415	不受限	1415	雅安地调	null
2547	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	38513.5	96	0	1487	不受限	1400	泸州地调	null
2548	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	4888.8	78	0	1411	不受限	1400	巴中地调	null
2549	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	2500	1091.4	44	0	1409	不受限	1400	攀枝花地调	null
2550	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	8588.7	86	0	1411	不受限	1400	泸州地调	null
2551	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	1800	36	1300	1400	不受限	1400	null	null
2552	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	2584.3	65	0	1416	不受限	1400	内江地调	null
2553	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400	阿坝地调	null
2554	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	8593.1	86	0	1407	不受限	1400	自贡地调	null
2555	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	4750	75	NULL	1500	不受限	1400	null	null

2556	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	3578.4	72	0	1422	不受限	1400	遂宁地调	null
2557	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	12500	11039.6	88	0	1460	不受限	1400	攀枝花地调	null
2558	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	1740	55	0	1410	不受限	1400	阿坝地调	null
2559	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	2520	63	0	1480	不受限	1400	凉山地调	null
2560	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2592.9	65	0	1407	不受限	1400	凉山地调	null
2561	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4820.6	77	0	1479	不受限	1400	凉山地调	null
2562	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	8526	85	0	1474	不受限	1400	凉山地调	null
2563	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#1主变	3150	1720	55	0	1430	不受限	1400	雅安地调	null
2564	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	3150	1742.3	55	0	1408	不受限	1400	阿坝地调	null
2565	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	4820.2	77	0	1480	不受限	1400	自贡地调	null

2566	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/#1主变	10000	6524.6	65	0	1475	不受限	1400	广元地调	null
2567	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	6545.2	82	0	1455	不受限	1400	阿坝地调	null
2568	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	3590.6	72	0	1409	不受限	1400	甘孜地调	null
2569	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400	甘孜地调	null
2570	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400	阿坝地调	null
2571	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8547	85	0	1453	不受限	1400	广安地调	null
2572	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	6300	4821.6	77	0	1478	不受限	1400	广安地调	null
2573	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	4849.6	77	0	1450	不受限	1400	广安地调	null
2574	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	10000	8547.2	85	0	1453	不受限	1400	绵阳地调	null

2575	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	7594.7	76	1000	1405	不受限	1400	成都地调	null
2576	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	2550.8	64	0	1449	不受限	1400	南充地调	null
2577	金凤站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站(高坪).35kV/#2主变	6300	4804.1	76	0	1496	不受限	1400	南充地调	null
2578	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	4592	73	250	1458	不受限	1400	德阳地调	null
2579	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	7949.3	79	630.84	1420	不受限	1400	南充地调	null
2580	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	8616	86	0	1384	不受限	1300	广安地调	null
2581	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/2#主变	12500	11155.3	89	0	1345	不受限	1300	资阳地调	null
2582	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	3667.5	73	0	1333	不受限	1300	德阳地调	null
2583	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	6300	4952	79	0	1348	不受限	1300	乐山地调	null
2584	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	4922.5	78	0	1378	不受限	1300	宜宾地调	null

2585	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	6602.2	66	2000	1398	不受限	1300	内江地调	null
2586	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/1#变压器	10000	8539.2	85	80	1381	不受限	1300	绵阳地调	null
2587	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	4000	2616	65	0	1384	不受限	1300	南充地调	null
2588	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	2647.3	66	0	1353	不受限	1300	南充地调	null
2589	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	8676.2	87	0	1324	不受限	1300	南充地调	null
2590	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	4959.7	79	0	1340	不受限	1300	宜宾地调	null
2591	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4907.5	78	0	1393	不受限	1300	德阳地调	null
2592	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	8680	87	0	1320	不受限	1300	天府地调	null
2593	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	1783.1	57	0	1367	不受限	1300	南充地调	null
2594	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	6356.2	79	250.78	1393	不受限	1300	南充地调	null

2595	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	4944.8	78	0	1355	不受限	1300	乐山地调	null
2596	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	6300	4914	78	0	1386	不受限	1300	巴中地调	null
2597	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	6663.5	67	0	1337	不受限	1300	广元地调	null
2598	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	6677.7	67	0	1322	不受限	1300	广元地调	null
2599	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	4991	79	0	1309	不受限	1300	巴中地调	null
2600	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	4000	2683	67	0	1317	不受限	1300	攀枝花地调	null
2601	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	6300	4995.9	79	0	1304	不受限	1300	泸州地调	null
2602	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	4000	2693	67	0	1307	不受限	1300	攀枝花地调	null
2603	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	2995.5	48	940	1325	不受限	1300	内江地调	null

2604	石湍站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石湍站.35kV/1#主变	6300	4965.2	79	0	1335	不受限	1300	资阳地调	null
2605	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4914.4	78	0	1386	不受限	1300	自贡地调	null
2606	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	8657.6	87	0	1342	不受限	1300	达州地调	null
2607	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	4667.3	74	280	1352.7	不受限	1300	凉山地调	null
2608	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	4997.3	79	0	1303	不受限	1300	凉山地调	null
2609	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	4934.8	78	0	1365	不受限	1300	凉山地调	null
2610	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1829.3	58	0	1321	不受限	1300	阿坝地调	null
2611	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	1806.7	57	0	1343	不受限	1300	凉山地调	null
2612	多营站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	3566.2	57	1400	1334	不受限	1300	雅安地调	null
2613	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1807	57	0	1343	不受限	1300	阿坝地调	null

2614	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	4204.2	60	0	1396	不受限	1300	广元地调	null
2615	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	5000	3653.3	73	0	1347	不受限	1300	阿坝地调	null
2616	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	8787.8	88	0	1212	不受限	1200	巴中地调	null
2617	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	8740.2	87	0	1260	不受限	1200	巴中地调	null
2618	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	8784.1	88	0	1200	不受限	1200	广元地调	null
2619	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	8720.3	87	0	1280	不受限	1200	内江地调	null
2620	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.大佛站.35kV/2#主变	6300	5061	80	0	1239	不受限	1200	资阳地调	null
2621	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	3150	1932.7	61	0	1217	不受限	1200	阿坝地调	null
2622	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	1900.3	60	0	1250	不受限	1200	阿坝地调	null
2623	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200	阿坝地调	null

2624	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	322	20	0	1278	不受限	1200	阿坝地调	null
2625	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/#1主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200	阿坝地调	null
2626	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/#1主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200	阿坝地调	null
2627	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	6600	82	160	1240	不受限	1200	遂宁地调	null
2628	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2726.5	68	0	1274	不受限	1200	达州地调	null
2629	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	4342.8	69	715	1242	不受限	1200	遂宁地调	null
2630	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/#2主变	3150	1884.4	60	0	1266	不受限	1200	甘孜地调	null
2631	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3761.5	75	0	1239	不受限	1200	凉山地调	null
2632	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	127.8	14	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null

2633	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5066.8	80	null	1233	不受限	1200	凉山地调	null
2634	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	7180.6	72	1600	1219	不受限	1200	凉山地调	null
2635	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	凉山地调	null
2636	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	2500	1289.2	52	0	1211	不受限	1200	凉山地调	null
2637	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	127.5	14	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2638	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	792.1	40	0	1208	不受限	1200	甘孜地调	null
2639	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	127.8	16	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2640	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	1250	127.8	21	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null

2641	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	甘孜地调	null
2642	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200	阿坝地调	null
2643	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	127.4	18	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2644	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	126.1	13	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2645	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.新庄站.35kV/#2主变	6300	5010.8	80	0	1289	不受限	1200	雅安地调	null
2646	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3702.6	74	0	1297	不受限	1200	雅安地调	null
2647	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	6776.1	85	0	1224	不受限	1200	乐山地调	null
2648	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/2#主变	6300	5059.4	80	0	1241	不受限	1200	资阳地调	null
2649	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	2770.5	69	0	1230	不受限	1200	成都地调	null

2650	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	8000	5360	67	1370	1270	不受限	1200	内江地调	null
2651	沐川五星站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	1897.7	60	0	1252	不受限	1200	乐山地调	null
2652	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	4000	2704.7	68	0	1295	不受限	1200	乐山地调	null
2653	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	10000	8135.4	81	630	1235	不受限	1200	南充地调	null
2654	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.吴家站.35kV/1#变压器	10000	8578	86	125	1297	不受限	1200	绵阳地调	null
2655	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	11107.6	89	125	1267	不受限	1200	成都地调	null
2656	中岭站	西充电力调度控制中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	44508.2	89	4205.95	1286	不受限	1200	南充地调	null
2657	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1130	南充地调	null
2658	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	3150	1992.2	63	0	1158	不受限	1100	巴中地调	null
2659	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	2500	1354.5	54	0	1146	不受限	1100	阿坝地调	null

2660	官田村简 易站	阿坝电力 调度控制 中心	阿坝地调.官田村 简易站.35kV/2#主 变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100	阿坝地调	null
2661	富驿站	盐亭电力 调度控制 中心	绵阳地调.富驿 站.35kV/1#变压器	10000	8879.1	89	0	1121	不受限	1100	绵阳地调	null
2662	渔溪站	巴州电力 调度控制 中心	巴中地调.渔溪 站.35kV/1#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	巴中地调	null
2663	柑坳站	富顺电力 调度控制 中心	自贡地调.柑坳 站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100	自贡地调	null
2664	丙谷站	米易电力 调度控制 中心	米易县调.丙谷 站.35kV/#1主变	10000	8715.4	87	0	1135	不受限	1100	攀枝花地 调	null
2665	桃坪站	阿坝电力 调度控制 中心	阿坝地调.桃坪 站.35kV/1#主变	2000	849.5	42	0	1151	不受限	1100	阿坝地调	null
2666	回龙站	富顺电力 调度控制 中心	自贡地调.回龙 站.35kV/#1主变	6300	5112	81	0	1188	不受限	1100	自贡地调	null
2667	高峰站	富顺电力 调度控制 中心	自贡地调.高峰 站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100	自贡地调	null
2668	五宝站	蒲城电力 调度控制 中心	蒲城县调.五宝 站.35kV/#1主变	10000	8848.7	88	0	1151	不受限	1100	达州地调	null
2669	蒙岩站	阿坝电力 调度控制 中心	阿坝地调.蒙岩 站.35kV/1#主变	2000	849.6	42	0	1150	不受限	1100	阿坝地调	null

2670	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	6840	86	0	1160	不受限	1100	资阳地调	null
2671	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/1#主变	10000	8897.9	89	0	1102	不受限	1100	眉山地调	null
2672	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.新庄站.35kV/#1主变	6300	3168.3	50	2000	1132	不受限	1100	雅安地调	null
2673	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	6300	5007	79	160	1133	不受限	1100	遂宁地调	null
2674	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	5000	3812.2	76	0	1188	不受限	1100	达州地调	null
2675	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	3150	2021.6	64	0	1128	不受限	1100	阿坝地调	null
2676	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	2828	71	0	1172	不受限	1100	达州地调	null
2677	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	3150	2033.5	65	0	1117	不受限	1100	阿坝地调	null
2678	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	8808.3	88	0	1192	不受限	1100	凉山地调	null
2679	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1385.3	55	0	1115	不受限	1100	凉山地调	null

2680	官田村简 易站	阿坝电力 调度控制 中心	阿坝地调.官田村 简易站.35kV/1#主 变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100	阿坝地调	null
2681	铁佛站	通江电力 调度控制 中心	巴中地调.铁佛 站.35kV/1#变压器	8000	6832	85	0	1168	不受限	1100	巴中地调	null
2682	和平站	五通桥电 力调度控 制中心	五通县调.和平 站.35kV/1#变压器	8000	6880.4	86	0	1120	不受限	1100	乐山地调	null
2683	中心站	武胜电力 调度控制 中心	广安地调.中心 站.35kV/#2主变	6300	5133.8	81	0	1166	不受限	1100	广安地调	null
2684	城南站 (武胜)	武胜电力 调度控制 中心	广安地调.城南站 (武胜).35kV/#2 主变	10000	8843.8	88	0	1156	不受限	1100	广安地调	null
2685	象鼻站	宜宾电力 调度控制 中心	宜宾地调.象鼻 站.35kV/2#变压器	6300	5135.2	82	0	1165	不受限	1100	宜宾地调	null
2686	蔡场	大邑电力 调度控制 中心	成都地调.蔡 场.35kV/#1主变	6300	5128	81	0	1172	不受限	1100	成都地调	null
2687	35kV虎跳 站	广元电力 调度控制 中心	广元地调.35kV虎 跳站.35kV/#1主变	4000	2827	71	0	1173	不受限	1100	广元地调	null
2688	朝阳站	内江电力 调度控制 中心	内江地调.朝阳 站.35kV/#1主变	10000	7683.2	77	1205	1112	不受限	1100	内江地调	null

2689	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100	成都地调	null
2690	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3822.1	76	0	1178	不受限	1100	南充地调	null
2691	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	2870.1	72	0	1130	不受限	1100	绵阳地调	null
2692	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	10000	8843	88	0	1157	不受限	1100	南充地调	null
2693	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	2754.4	69	100	1146	不受限	1100	南充地调	null
2694	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5026.6	80	100	1173	不受限	1100	南充地调	null
2695	石麟站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	3902.5	78	0	1098	不受限	1000	乐山地调	null
2696	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	142651.8	95	25000	-17652	不受限	1000	德阳地调	null
2697	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8919.5	89	0	1081	不受限	1000	德阳地调	null
2698	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/1#主变	6300	5209.6	83	0	1090	不受限	1000	资阳地调	null

2699	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8469.2	85	500	1031	不受限	1000	绵阳地调	null
2700	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	2127.6	68	0	1022	不受限	1000	宜宾地调	null
2701	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	8960	90	0	1040	不受限	1000	德阳地调	null
2702	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2991	75	0	1009	不受限	1000	绵阳地调	null
2703	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#1主变	6300	4816.4	76	450	1034	不受限	1000	内江地调	null
2704	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	8982.9	90	0	1017	不受限	1000	成都地调	null
2705	安平站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站(高坪).35kV/#2主变	6300	5035.8	80	200	1064	不受限	1000	南充地调	null
2706	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	8976.3	90	0	1024	不受限	1000	广元地调	null
2707	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000	null	null
2708	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000	null	null

2709	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	6968	87	0	1032	不受限	1000	乐山地调	null
2710	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	48932.2	98	0	1068	不受限	1000	泸州地调	null
2711	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	5214.3	83	0	1086	不受限	1000	泸州地调	null
2712	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	2094.7	66	0	1055	不受限	1000	达州地调	null
2713	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	8954.4	90	0	1046	不受限	1000	内江地调	null
2714	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	39000	98	NULL	1000	不受限	1000	达州地调	null
2715	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8955.5	90	0	1045	不受限	1000	达州地调	null
2716	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5234.9	83	0	1065.1	不受限	1000	南充地调	null
2717	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	6912	86	0	1088	不受限	1000	达州地调	null
2718	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	5259.8	83	0	1040	不受限	1000	遂宁地调	null

2719	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	10000	7060.2	71	1915	1025	不受限	1000	眉山地调	null
2720	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000	自贡地调	null
2721	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	2000	962	48	0	1038	不受限	1000	甘孜地调	null
2722	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	2000	966.4	84	0	1034	不受限	1000	阿坝地调	null
2723	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	5389.6	86	0	910	不受限	900	巴中地调	null
2724	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900	阿坝地调	null
2725	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	10000	9057.3	91	0	942.7	不受限	900	内江地调	null
2726	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	5384.8	85	0	915	不受限	900	资阳地调	null
2727	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/2#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调	null
2728	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调	null

2729	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	6300	5339	85	0	961	不受限	900	资阳地调	null
2730	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	5390	86	0	910	不受限	900	眉山地调	null
2731	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	5303.2	84	0	997	不受限	900	南充地调	null
2732	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	4002.9	80	0	997	不受限	900	甘孜地调	null
2733	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	2203.6	70	0	946	不受限	900	凉山地调	null
2734	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	4000	3008.6	75	0	991	不受限	900	凉山地调	null
2735	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	5365.2	85	0	935	不受限	900	雅安地调	null
2736	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	5370.6	85	0	929	不受限	900	雅安地调	null
2737	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	2500	63	200	900	不受限	900	雅安地调	null
2738	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	5000	4032.7	81	0	967	不受限	900	阿坝地调	null

2739	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	15075	94	0	925	不受限	900	泸州地调	null
2740	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	2000	1021.3	51	0	979	不受限	900	阿坝地调	null
2741	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	9016.3	90	0	984	不受限	900	自贡地调	null
2742	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	5382.4	85	0	918	不受限	900	绵阳地调	null
2743	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	7000	6061.5	87	0	939	不受限	900	广元地调	null
2744	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	4464.9	71	917	918	不受限	900	内江地调	null
2745	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	8028	80	980	992	不受限	900	内江地调	null
2746	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	5000	4003.1	80	0	997	不受限	900	南充地调	null
2747	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	2186.3	69	0	964	不受限	900	南充地调	null
2748	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	3150	2157.8	69	0	992	不受限	900	南充地调	null

2749	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	7008	88	0	992	不受限	900	德阳地调	null
2750	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	8000	7061.3	88	0	939	不受限	900	null	null
2751	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	4220	67	1084.82	995	不受限	900	南充地调	null
2752	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	6982.1	87	160	858	不受限	800	绵阳地调	null
2753	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	6300	5460	87	0	840	不受限	800	广安地调	null
2754	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4134.2	83	0	866	不受限	800	成都地调	null
2755	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	4486.2	71	917	897	不受限	800	内江地调	null
2756	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	5463.1	87	0	837	不受限	800	绵阳地调	null
2757	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	8620.6	86	500	879	不受限	800	南充地调	null
2758	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	7104	89	0	896	不受限	800	德阳地调	null

2759	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	8000	4185.4	52	2990	825	不受限	800	成都地调	null
2760	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	7164	90	0	836	不受限	800	成都地调	null
2761	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	3150	2303.3	73	0	847	不受限	800	南充地调	null
2762	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	5478	87	0	822	不受限	800	南充地调	null
2763	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	3150	2301.6	73	0	848	不受限	800	南充地调	null
2764	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	5000	4187.9	84	0	812	不受限	800	巴中地调	null
2765	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	6300	5463.2	87	0	837	不受限	800	巴中地调	null
2766	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800	阿坝地调	null
2767	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	9174.7	92	0	825	不受限	800	泸州地调	null
2768	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	7000	5451.8	78	0	848	不受限	800	null	null

2769	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	9146.4	90	0	800	不受限	800	广元地调	null
2770	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	6300	5463	87	0	837	不受限	800	巴中地调	null
2771	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	5000	4129	83	0	871	不受限	800	达州地调	null
2772	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	8966.3	90	200	834	不受限	800	内江地调	null
2773	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	9135	91	0	865	不受限	800	内江地调	null
2774	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	9118.2	91	0	882	不受限	800	内江地调	null
2775	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	6300	5401.7	86	0	898	不受限	800	自贡地调	null
2776	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	7140.4	89	0	860	不受限	800	眉山地调	null
2777	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调	null
2778	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调	null

2779	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	6300	3985.4	63	1500	815	不受限	800	遂宁地调	null
2780	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	794.9	50	0	805	不受限	800	阿坝地调	null
2781	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	8199.7	66	3430	870	不受限	800	凉山地调	null
2782	八步站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4116.7	82	0	883	不受限	800	雅安地调	null
2783	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800	阿坝地调	null
2784	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800	阿坝地调	null
2785	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#2主变	3150	2340	74	0	810	不受限	800	雅安地调	null
2786	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	3150	2320	74	0	830	不受限	800	阿坝地调	null
2787	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1169.5	58	0	831	不受限	800	阿坝地调	null
2788	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800	甘孜地调	null

2789	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	9132.6	91	0	867	不受限	800	巴中地调	null
2790	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	9229.9	92	0	770	不受限	700	自贡地调	null
2791	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	6962.9	87	315	722	不受限	700	绵阳地调	null
2792	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700	阿坝地调	null
2793	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.香楠.35kV/#1主变	10000	9300	93	0	700	不受限	700	泸州地调	null
2794	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	6239.6	62	3000	760	不受限	700	绵阳地调	null
2795	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	4312.1	68	0	728	不受限	700	广元地调	null
2796	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	9242.6	92	0	757	不受限	700	巴中地调	null
2797	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	5544	88	0	756	不受限	700	巴中地调	null
2798	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700	阿坝地调	null

2799	许家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.许家站.35kV/1#主变	6300	5557.7	88	0	742	不受限	700	资阳地调	null
2800	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	4201	84	0	799	不受限	700	资阳地调	null
2801	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	6300	4013.8	64	1500	786	不受限	700	遂宁地调	null
2802	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	4207.3	84	0	793	不受限	700	达州地调	null
2803	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	10000	2431.2	77	0	719	不受限	700	凉山地调	null
2804	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	2432.7	77	0	717	不受限	700	凉山地调	null
2805	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	2434.9	77	0	715	不受限	700	凉山地调	null
2806	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	810.3	51	0	790	不受限	700	阿坝地调	null
2807	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1203.2	60	0	797	不受限	700	阿坝地调	null
2808	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	31500	26076.2	83	4685	739	不受限	700	攀枝花地调	null

2809	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	6000	5247.5	87	0	753	不受限	700	巴中地调	null
2810	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	4201.1	84	0	799	不受限	700	广安地调	null
2811	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	6300	5582.4	89	0	718	不受限	700	广元地调	null
2812	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	5519.7	88	0	780	不受限	700	广元地调	null
2813	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	5663.9	90	0	636	不受限	600	德阳地调	null
2814	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	5601.2	89	0	699	不受限	600	德阳地调	null
2815	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5635	89	0	665	不受限	600	成都地调	null
2816	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	4304	86	0	696	不受限	600	成都地调	null
2817	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	6300	5676.7	90	0	623	不受限	600	宜宾地调	null
2818	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	5616.2	89	0	684	不受限	600	南充地调	null

2819	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	8819.6	88	500	680	不受限	600	南充地调	null
2820	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	5685.7	90	0	614	不受限	600	资阳地调	null
2821	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	5000	4398.4	88	0	602	不受限	600	巴中地调	null
2822	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	6300	5679.3	90	0	621	不受限	600	绵阳地调	null
2823	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	5670	90	0	630	不受限	600	绵阳地调	null
2824	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	5665.8	90	0	634	不受限	600	巴中地调	null
2825	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	4397.3	70	0	643	不受限	600	广元地调	null
2826	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/#1主变	6300	5697.3	90	0	603	不受限	600	达州地调	null
2827	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1822	73	0	678	不受限	600	阿坝地调	null
2828	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/1#主变	6300	2853	45	2830	617	不受限	600	遂宁地调	null

2829	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	2250	36	3430	620	不受限	600	攀枝花地调	null
2830	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1883	75	0	617	不受限	600	阿坝地调	null
2831	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	4337	87	50	613	不受限	600	凉山地调	null
2832	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	5000	4400.4	88	0	600	不受限	600	凉山地调	null
2833	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	3379.9	84	0	620	不受限	600	雅安地调	null
2834	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	570	46	0	680	不受限	600	甘孜地调	null
2835	界牌站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	1800	57	500	535	不受限	535	雅安地调	null
2836	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	6300	4853.5	77	870	577	不受限	500	泸州地调	null
2837	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	7433.7	93	0	566	不受限	500	内江地调	null
2838	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500	阿坝地调	null

2839	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	7239.6	90	0	760	不受限	500	达州地调	null
2840	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	5000	4476.8	90	0	523	不受限	500	自贡地调	null
2841	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	4832.8	77	887.5	580	不受限	500	凉山地调	null
2842	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	7587.2	61	4382.5	530	不受限	500	凉山地调	null
2843	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	3487	87	0	513	不受限	500	凉山地调	null
2844	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	5000	4425.7	89	0	574	不受限	500	凉山地调	null
2845	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	4496.8	90	0	503	不受限	500	凉山地调	null
2846	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1446.5	72	0	554	不受限	500	凉山地调	null
2847	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	2572.4	82	0	578	不受限	500	凉山地调	null
2848	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	5000	4473.6	89	0	526	不受限	500	自贡地调	null

2849	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	4485.3	90	0	515	不受限	500	广安地调	null
2850	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站(龙蟠).35kV/#1主变	3150	2717.4	86	0	433	不受限	400	南充地调	null
2851	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	10000	9549.6	95	0	450	不受限	400	巴中地调	null
2852	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400	自贡地调	null
2853	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	1250	755.2	60	0	495	不受限	400	阿坝地调	null
2854	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	2000	1541.4	77	0	459	不受限	400	雅安地调	null
2855	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	5000	2700.6	86	0	449	不受限	400	雅安地调	null
2856	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	2676.7	85	0	473	不受限	400	甘孜地调	null
2857	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	800	463.2	58	0	337	不受限	300	阿坝地调	null

2858	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里藏族自治县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1268	79	0	332	不受限	300	凉山地调	null
2859	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300	阿坝地调	null
2860	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	882.3	71	0	368	不受限	300	雅安地调	null
2861	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	4797.3	48	4910	293	不受限	290	南充地调	null
2862	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸川县调.邹家嘴.35kV/35kV#1主变	6300	6075	96	0	225	不受限	200	泸州地调	null
2863	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200	自贡地调	null
2864	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	5000	4713.1	94	0	287	不受限	200	巴中地调	null
2865	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	6094.2	97	0	206	不受限	100	达州地调	null
2866	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	96	0	188	不受限	100	自贡地调	null

2867	九州硅业 站	阿坝电力 调度控制 中心	阿坝地调.九州硅 业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100	阿坝地调	null
2868	正直站	南江电力 调度控制 中心	巴中地调.正直 站.35kV/2#变压器	6300	7329	116	0	-1029	受限	不可开放	巴中地调	null
2869	高桥站	南江电力 调度控制 中心	巴中地调.高桥 站.35kV/2#变压器	8000	8892.4	111	0	-892	受限	不可开放	巴中地调	null
2870	石岭站	盐亭电力 调度控制 中心	绵阳地调.石岭 站.110kV/1#变压 器	50000	46093.3	92	630	3277	不受限	不可开放	绵阳地调	null
2871	指南站	盐亭电力 调度控制 中心	绵阳地调.指南 站.35kV/2#变压器	6300	6558.7	104	0	-259	不受限	不可开放	绵阳地调	null
2872	玉龙站	盐亭电力 调度控制 中心	绵阳地调.玉龙 站.35kV/1#变压器	6300	5749.8	91	3000	-2450	不受限	不可开放	绵阳地调	null
2873	诺江站	通江电力 调度控制 中心	巴中地调.诺江 站.35kV/1#变压器	10000	11879.7	119	0	-1880	受限	不可开放	巴中地调	null
2874	两河口站	通江电力 调度控制 中心	巴中地调.两河口 站.35kV/1#变压器	4000	4557	114	0	-557	受限	不可开放	巴中地调	null
2875	桥头站	自贡电力 调度控制 中心	自贡地调.桥头 站.35kV/#2主变	6300	6538.4	104	0	-238	不受限	不可开放	自贡地调	null
2876	黄甸站	盐亭电力 调度控制 中心	绵阳地调.黄甸 站.35kV/1#变压器	6300	5486.6	87	6000	-5187	不受限	不可开放	绵阳地调	null

2877	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	4746.4	75	6000	-4446	不受限	不可开放	绵阳地调	null
2878	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	5000	7168	143	0	-2168	受限	不可开放	巴中地调	null
2879	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	5012.1	89	0	27.9	不受限	不可开放	广元地调	null
2880	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	4000	5332.8	133	0	-1333	受限	不可开放	巴中地调	null
2881	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	5007.4	79	0	32.6	不受限	不可开放	广元地调	null
2882	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	4000	9343.6	234	0	-5344	受限	不可开放	巴中地调	null
2883	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	10000	14881.2	149	0	-4881	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2884	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	6300	4873.7	77	0	166	不受限	不可开放	广元地调	null
2885	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	6300	4965.9	79	0	74	不受限	不可开放	广元地调	null

2886	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	7502.4	75	0	498	不受限	不可开放	广元地调	null
2887	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	4000	6437.7	161	0	-2438	受限	不可开放	巴中地调	null
2888	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/#1主变	6300	5011.8	80	0	28	不受限	不可开放	广元地调	null
2889	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2890	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	5000	8736	175	0	-3736	受限	不可开放	巴中地调	null
2891	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	10580.1	106	0	-580	不受限	不可开放	泸州地调	null
2892	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	7000	5892.7	84	0	407	不受限	不可开放	广元地调	null
2893	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	33534.6	84	0	2465	不受限	不可开放	广元地调	null
2894	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	33389.4	83	0	2611	不受限	不可开放	广元地调	null
2895	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	6300	7725.2	123	0	-1425	受限	不可开放	巴中地调	null

2896	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	6300	8457.4	134	0	-2157	受限	不可开放	巴中地调	null
2897	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	6300	8013.3	127	0	-1713	受限	不可开放	巴中地调	null
2898	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	5000	5785.6	116	0	-786	不受限	不可开放	自贡地调	null
2899	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	6521	130	0	-1521	受限	不可开放	巴中地调	null
2900	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	5000	6937	139	0	-1937	受限	不可开放	巴中地调	null
2901	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	6300	9450	150	0	-3150	受限	不可开放	巴中地调	null
2902	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	9266.2	93	0	734	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
2903	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	5000	7297.5	146	0	-2297	受限	不可开放	巴中地调	null
2904	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	5000	7470	149	0	-2470	受限	不可开放	巴中地调	null
2905	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	10000	11877.9	119	0	-1878	不受限	不可开放	泸州地调	null

2906	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	19433.4	97	0	567	不受限	不可开放	泸州地调	null
2907	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	66409.5	133	0	-16409	受限	不可开放	巴中地调	null
2908	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	15000	15200.8	101	0	-201	不受限	不可开放	泸州地调	null
2909	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#1主变	10000	11998.7	120	0	-1999	不受限	不可开放	泸州地调	null
2910	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	48793	98	0	1207	不受限	不可开放	泸州地调	null
2911	严湾	泸川电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	46798	94	0	3202	不受限	不可开放	泸州地调	null
2912	严湾	泸川电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	46409.2	93	0	3591	不受限	不可开放	泸州地调	null
2913	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2914	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	5756.8	91	4100	-3557	不受限	不可开放	泸州地调	null
2915	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	10000	11680	117	560	-2240	不受限	不可开放	泸州地调	null

2916	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	6300	8965.2	142	3870	-6535	不受限	不可开放	泸州地调	null
2917	大秦铭业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铭业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2918	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	6300	9450	150	3870	-3150	不受限	不可开放	泸州地调	null
2919	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	6027.6	60	4625	-653	不受限	不可开放	泸州地调	null
2920	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	7360	117	1915	-2975	不受限	不可开放	泸州地调	null
2921	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/#1主变	31500	30935.5	98	6910	-6345	不受限	不可开放	泸州地调	null
2922	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	31500	31151.4	99	0	349	不受限	不可开放	泸州地调	null
2923	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	49109	98	0	891	不受限	不可开放	泸州地调	null
2924	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	14687.2	117	0	-2187	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2925	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	144100.2	96	0	5900	不受限	不可开放	泸州地调	null

2926	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	37837.4	120	0	-6337	受限	不可开放	巴中地调	null
2927	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	24706.4	154	0	-8706	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2928	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/1#主变	8000	7749	97	1130	-879	不受限	不可开放	眉山地调	null
2929	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/1#主变	8000	12529.7	157	0	-4530	不受限	不可开放	眉山地调	null
2930	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2931	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	40000	40147.4	100	0	-147	受限	不可开放	巴中地调	null
2932	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	40000	49119.8	123	0	-9120	受限	不可开放	巴中地调	null
2933	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/2#变压器	31500	42349.3	134	0	-10849	受限	不可开放	巴中地调	null
2934	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	1800	36	3240	0	不受限	不可开放	null	null
2935	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	20000	21242	106	0	-1242	不受限	不可开放	阿坝地调	null

2936	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	13319.8	67	8540	-11400	不受限	不可开放	内江地调	null
2937	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	11056.7	111	2130	-7317	不受限	不可开放	内江地调	null
2938	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2939	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	10929.4	109	0	-929.4	不受限	不可开放	内江地调	null
2940	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	6620.8	83	4780	-8251	不受限	不可开放	内江地调	null
2941	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	4923.1	98	0	77	不受限	不可开放	内江地调	null
2942	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2923.2	46	2160	-1043	不受限	不可开放	内江地调	null
2943	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	9016	90	855	-831	不受限	不可开放	内江地调	null
2944	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	9576	95	7200	-14176	不受限	不可开放	内江地调	null
2945	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	45962.4	92	2425	1613	不受限	不可开放	雅安地调	null

2946	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	31500	30327	96	0	1173	不受限	不可开放	资阳地调	null
2947	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.良安站.35kV/1#主变	6300	5891.7	94	0	408	不受限	不可开放	资阳地调	null
2948	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.童家站.35kV/2#主变	5000	4681.9	94	0	318	不受限	不可开放	资阳地调	null
2949	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石佛站.35kV/2#主变	6300	6434.4	102	0	-134	不受限	不可开放	资阳地调	null
2950	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	2880.2	28	0	-2880	不受限	不可开放	null	null
2951	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	8000	7308	91	0	692	不受限	不可开放	眉山地调	null
2952	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	10458	105	0	-458	不受限	不可开放	自贡地调	null
2953	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	10827.2	108	0	-827	不受限	不可开放	自贡地调	null
2954	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	30912	98	0	588	不受限	不可开放	眉山地调	null
2955	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	6300	6555.7	104	0	-256	不受限	不可开放	眉山地调	null

2956	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	20267.5	101	0	-267	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2957	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	109726.1	91	0	10274	不受限	不可开放	眉山地调	null
2958	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	137643.3	92	0	12357	不受限	不可开放	眉山地调	null
2959	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	37676.1	94	0	2324	不受限	不可开放	眉山地调	null
2960	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	40000	37356	93	0	2644	不受限	不可开放	眉山地调	null
2961	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	46251.6	116	64750	-71002	不受限	不可开放	眉山地调	null
2962	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	142265.5	95	0	7735	不受限	不可开放	眉山地调	null
2963	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	150074.3	100	0	-74	不受限	不可开放	眉山地调	null
2964	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	31500	31554.9	100	0	-55	不受限	不可开放	眉山地调	null
2965	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	40813.5	102	0	-813	不受限	不可开放	眉山地调	null

2966	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	37508.8	94	0	2491	不受限	不可开放	眉山地调	null
2967	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	164517.4	91	0	15483	不受限	不可开放	眉山地调	null
2968	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	9306.6	93	0	693	不受限	不可开放	眉山地调	null
2969	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	49994	159	0	-18494	不受限	不可开放	眉山地调	null
2970	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	63000	42302.6	106	0	-2303	不受限	不可开放	眉山地调	null
2971	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	11184.8	112	0	-1185	不受限	不可开放	眉山地调	null
2972	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	9328.1	93	0	672	不受限	不可开放	眉山地调	null
2973	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	2938.4	93	0	212	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2974	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	166917.6	93	0	13082	不受限	不可开放	眉山地调	null
2975	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	10000	7487.6	150	0	-2488	不受限	不可开放	眉山地调	null

2976	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	49668.5	99	0	332	不受限	不可开放	眉山地调	null
2977	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	40000	44484	111	0	-4484	不受限	不可开放	眉山地调	null
2978	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	37387.5	93	0	2613	不受限	不可开放	眉山地调	null
2979	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	13545	169	0	-5545	不受限	不可开放	眉山地调	null
2980	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	47978	96	0	2022	不受限	不可开放	眉山地调	null
2981	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	40000	36960.6	92	0	3039	不受限	不可开放	眉山地调	null
2982	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	46372.7	93	250	3377	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
2983	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	10295.1	103	0	-295	不受限	不可开放	自贡地调	null
2984	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	147445.4	98	0	2555	不受限	不可开放	眉山地调	null
2985	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	30243.6	96	0	1256	不受限	不可开放	眉山地调	null

2986	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	14552.1	182	0	-6552	不受限	不可开放	眉山地调	null
2987	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	181652.4	101	0	-1652	不受限	不可开放	眉山地调	null
2988	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	53812.7	108	0	-3813	不受限	不可开放	眉山地调	null
2989	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	140863.6	94	0	9136	不受限	不可开放	眉山地调	null
2990	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	10020.8	100	NULL	-21	不受限	不可开放	达州地调	null
2991	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	23826.6	119	0	-3827	不受限	不可开放	达州地调	null
2992	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	8647.8	137	0	-2348	不受限	不可开放	达州地调	null
2993	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	2904.3	92	0	246	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2994	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	6594	105	0	-294	不受限	不可开放	达州地调	null
2995	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	6209	99	0	91	不受限	不可开放	达州地调	null

2996	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	4897.6	98	0	102	不受限	不可开放	达州地调	null
2997	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	10011	100	0	-11	不受限	不可开放	达州地调	null
2998	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#1主变	6300	3108	99	0	42	不受限	不可开放	达州地调	null
2999	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	6672.4	67	0	3327	不受限	不可开放	达州地调	null
3000	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	4000	5282	132	0	-1282	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3001	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	40000	36767.9	92	0	3232	不受限	不可开放	南充地调	null
3002	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	50000	48404.4	97	400	1196	不受限	不可开放	南充地调	null
3003	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	17946.1	90	0	2054	不受限	不可开放	南充地调	null
3004	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	6000	9276.2	155	0	-3276	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3005	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	17934.3	112	0	-1934	不受限	不可开放	南充地调	null

3006	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	229748.9	96	0	10251	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3007	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	5000	3676	74	1575	-251	不受限	不可开放	南充地调	null
3008	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	3448	69	1575	-23	不受限	不可开放	南充地调	null
3009	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	46300	93	0	3700	不受限	不可开放	资阳地调	null
3010	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	7996.1	100	0	4	不受限	不可开放	资阳地调	null
3011	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	12003.4	95	0	597	不受限	不可开放	资阳地调	null
3012	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	10000	9584.6	96	0	415	不受限	不可开放	眉山地调	null
3013	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	5000	5043.6	101	0	-44	不受限	不可开放	资阳地调	null
3014	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	11000	110	0	-1000	不受限	不可开放	资阳地调	null
3015	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	10000	10517.5	105	0	-517	不受限	不可开放	资阳地调	null

3016	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	5472.6	109	0	-473	不受限	不可开放	自贡地调	null
3017	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	113938.7	95	0	6061	不受限	不可开放	资阳地调	null
3018	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	5000	4785.9	96	0	214	不受限	不可开放	资阳地调	null
3019	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	10000	14989.9	150	0	-4990	不受限	不可开放	眉山地调	null
3020	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/2#主变	10000	11090	111	0	-1090	不受限	不可开放	资阳地调	null
3021	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	10000	10536.1	105	0	-536	不受限	不可开放	资阳地调	null
3022	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	6300	6705	106	0	-405	不受限	不可开放	资阳地调	null
3023	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	7700.6	96	0	299	不受限	不可开放	资阳地调	null
3024	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	10000	9572.7	96	0	427	不受限	不可开放	资阳地调	null
3025	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	6300	5710.6	91	0	589	不受限	不可开放	资阳地调	null

3026	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	10000	9583.3	96	0	417	不受限	不可开放	资阳地调	null
3027	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	137044.9	91	0	12955	不受限	不可开放	资阳地调	null
3028	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	6422	102	0	-122	不受限	不可开放	资阳地调	null
3029	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6574	104	0	-274	不受限	不可开放	资阳地调	null
3030	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/1#主变	8000	7655.4	96	0	345	不受限	不可开放	眉山地调	null
3031	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	9185.4	92	0	815	不受限	不可开放	资阳地调	null
3032	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	8000	7695	96	0	305	不受限	不可开放	眉山地调	null
3033	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	9125.3	91	0	875	不受限	不可开放	资阳地调	null
3034	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	4908.8	98	0	91	不受限	不可开放	资阳地调	null
3035	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3036	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	9123.4	91	486	391	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3037	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	10000	13420.6	134	0	-3421	不受限	不可开放	眉山地调	null
3038	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24698.8	150	0	-8199	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3039	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	10000	12552.6	126	0	-2553	不受限	不可开放	眉山地调	null
3040	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5776.4	92	100	424	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3041	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	6563.2	104	0	-263	不受限	不可开放	自贡地调	null
3042	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	53479.8	107	0	-3480	不受限	不可开放	自贡地调	null
3043	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	4882.5	77	2035	-617	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3044	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	5922	94	100	278	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3045	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	4888.8	78	2035	-624	不受限	不可开放	遂宁地调	null

3046	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	8687.9	87	null	1312.1	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3047	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	5791.9	58	null	4208.1	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3048	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	2000	2977.7	149	0	-978	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3049	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	5346.2	85	null	953.8	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3050	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	3150	3206	102	0	-56	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3051	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	10933.2	109	0	-933	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3052	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	5144	82	5600	-4444	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3053	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	5031.6	80	1615	-347	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3054	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	9212.3	73	0	-2912	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3055	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	50443.8	101	0	-444	不受限	不可开放	自贡地调	null

3056	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碛站.35kV/#2主变	6300	7502.2	119	4650	-5852	不受限	不可开放	null	null
3057	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	6300	5694.2	90	5670	-5064	不受限	不可开放	眉山地调	null
3058	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	21384	43	34005	-5389	不受限	不可开放	雅安地调	null
3059	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/2#主变	8000	5869.3	73	7200	-5069	不受限	不可开放	眉山地调	null
3060	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	5829.1	93	5670	-5199	不受限	不可开放	眉山地调	null
3061	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	33427	67	17140	-567	不受限	不可开放	雅安地调	null
3062	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	8000	10361.5	130	4129	-6490	不受限	不可开放	雅安地调	null
3063	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	14027.3	70	18000	-12027	不受限	不可开放	眉山地调	null
3064	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	6249.6	99	375	-325	不受限	不可开放	雅安地调	null
3065	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	12500	10542.4	84	2640	-682	不受限	不可开放	雅安地调	null

3066	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碛站.35kV/#1主变	6300	7284	116	0	-984	不受限	不可开放	雅安地调	null
3067	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	38443	77	26176	-14619	不受限	不可开放	雅安地调	null
3068	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	41383.4	83	39910	-31293	不受限	不可开放	雅安地调	null
3069	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	40882.8	82	11205	-2088	不受限	不可开放	雅安地调	null
3070	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	42810.5	86	17480	-10290	不受限	不可开放	雅安地调	null
3071	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	4716.8	150	0	-1567	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3072	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	52820.5	106	0	-2820	不受限	不可开放	自贡地调	null
3073	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	2000	1810.2	91	0	190	不受限	不可开放	雅安地调	null
3074	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	7276.9	91	0	723	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3075	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	9419.2	94	0	581	不受限	不可开放	南充地调	null

3076	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	58960	147	0	-18960	不受限	不可开放	南充地调	null
3077	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	31500	45694	145	0	-14194	不受限	不可开放	泸州地调	null
3078	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	42400	106	0	-2400	不受限	不可开放	南充地调	null
3079	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	50000	46419.7	93	0	3580	不受限	不可开放	南充地调	null
3080	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	47877.4	96	0	2123	不受限	不可开放	南充地调	null
3081	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9636.6	96	0	363	不受限	不可开放	南充地调	null
3082	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9480.8	95	500	19	不受限	不可开放	南充地调	null
3083	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9560	96	0	440	null	不可开放	南充地调	null
3084	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9710.4	97	0	290	不受限	不可开放	南充地调	null
3085	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9231.6	92	200	568	不受限	不可开放	南充地调	null

3086	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9492	95	0	508	不受限	不可开放	南充地调	null
3087	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#2主变	8000	11600	145	0	-3600	不受限	不可开放	南充地调	null
3088	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	4387.6	110	0	-388	不受限	不可开放	南充地调	null
3089	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	6300	6010	95	0	290	null	不可开放	南充地调	null
3090	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	10430	104	0	-430	不受限	不可开放	南充地调	null
3091	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	9447.2	94	0	553	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3092	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	50674.8	101	0	-675	不受限	不可开放	自贡地调	null
3093	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	8000	10202.2	128	0	-2202	不受限	不可开放	南充地调	null
3094	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	10900	109	0	-900	null	不可开放	南充地调	null
3095	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	5729.4	91	1920	-1349.4	受限	不可开放	凉山地调	null

3096	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	6766.6	85	3650	-2417	受限	不可开放	凉山地调	null
3097	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	5689.6	90	887.5	-277	受限	不可开放	凉山地调	null
3098	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	11797.7	94	4725	-4022.7	受限	不可开放	凉山地调	null
3099	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	6883.8	86	6690	-5574	受限	不可开放	凉山地调	null
3100	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	4872	77	2050	-622	受限	不可开放	凉山地调	null
3101	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	5229	83	2445	-1374	受限	不可开放	凉山地调	null
3102	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	3169.1	101	0	-19	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3103	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	4000	3557	89	1750	-1307	受限	不可开放	凉山地调	null
3104	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	52771.1	106	0	-2771	不受限	不可开放	自贡地调	null
3105	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	5047.5	80	2550	-1297	受限	不可开放	凉山地调	null

3106	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	10409.4	104	395	-804.4	受限	不可开放	凉山地调	null
3107	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	40603.2	102	0	-603	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3108	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3861.3	97	0	139	不受限	不可开放	凉山地调	null
3109	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	40000	44536.6	111	0	-4537	不受限	不可开放	凉山地调	null
3110	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	49727.8	99	0	272	不受限	不可开放	凉山地调	null
3111	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	24615	149	0	-8115	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3112	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/2#主变	12500	18513.6	148	0	-6014	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3113	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	5000	7493.9	150	0	-2494	不受限	不可开放	凉山地调	null
3114	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	4496.1	90	1000	-496	不受限	不可开放	凉山地调	null
3115	岷江电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电站.110kV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-14941	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3116	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3117	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	2744.9	110	250	-495	不受限	不可开放	凉山地调	null
3118	岷江电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电站.110kV/7#主变	6000	5713.1	95	0	287	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3119	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	9050.4	144	0	-2750	不受限	不可开放	凉山地调	null
3120	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	7205.1	144	0	-2205	不受限	不可开放	凉山地调	null
3121	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	9341.1	93	1250	-591	不受限	不可开放	凉山地调	null
3122	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27640.7	108	0	-2141	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3123	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	3150	3106.2	99	0	44	不受限	不可开放	凉山地调	null
3124	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.(雷波县调)城郊站.35kV/#2主变	10000	8407.5	84	4460	-2867	不受限	不可开放	凉山地调	null
3125	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	6062.7	96	0	237	不受限	不可开放	凉山地调	null

3126	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5843.9	93	0	456	不受限	不可开放	凉山地调	null
3127	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	36738.4	73	12000	1262	不受限	不可开放	凉山地调	null
3128	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	6300	3020.8	48	3000	279	不受限	不可开放	凉山地调	null
3129	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	5445.4	54	6000	-1445	不受限	不可开放	凉山地调	null
3130	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	2500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3131	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2188.8	55	9000	-7189	不受限	不可开放	凉山地调	null
3132	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8778	88	6000	-4778	不受限	不可开放	凉山地调	null
3133	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	4755.4	75	9000	-7455	不受限	不可开放	凉山地调	null

3134	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	2199.5	55	2500	-699	不受限	不可开放	凉山地调	null
3135	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	8000	6402.9	80	7000	-5403	不受限	不可开放	凉山地调	null
3136	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3554.2	89	160	286	不受限	不可开放	凉山地调	null
3137	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	10000	11340	113	0	-1340	不受限	不可开放	凉山地调	null
3138	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	31500	28636.3	91	4280	-1416	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3139	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	2500	2570	103	0	-70	不受限	不可开放	凉山地调	null
3140	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	40520.5	101	0	-520	不受限	不可开放	凉山地调	null
3141	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	16500	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3142	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	2165.8	108	0	-166	不受限	不可开放	凉山地调	null

3143	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4890.5	98	0	110	不受限	不可开放	凉山地调	null
3144	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	153330.3	102	0	-3330	不受限	不可开放	自贡地调	null
3145	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#2主变	8000	6997.1	87	3680	-2677	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3146	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	2000	2494	125	0	-494	不受限	不可开放	凉山地调	null
3147	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	5000	4915.9	98	0	84	不受限	不可开放	凉山地调	null
3148	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	2000	2944.6	147	0	-945	不受限	不可开放	凉山地调	null
3149	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3150	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	5000	6294.1	126	0	-1294	不受限	不可开放	凉山地调	null
3151	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	5791.5	92	0	509	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3152	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	38941.3	97	0	1059	不受限	不可开放	凉山地调	null

3153	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3154	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	38825.5	97	0	1175	不受限	不可开放	凉山地调	null
3155	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3156	孔坪站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	6564.8	131	3150	-4715	不受限	不可开放	雅安地调	null
3157	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	36232.2	145	0	-11232	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3158	孔坪站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	4575.9	92	0	424	不受限	不可开放	雅安地调	null
3159	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9398	149	0	-3098	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3160	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3161	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	19800	99	0	200	不受限	不可开放	雅安地调	null
3162	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	30544.8	97	0	955	不受限	不可开放	雅安地调	null

3163	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	31170	49	0	19230	不受限	不可开放	雅安地调	null
3164	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	6300	4757.4	95	0	243	不受限	不可开放	雅安地调	null
3165	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	4755	95	0	245	不受限	不可开放	雅安地调	null
3166	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	30487.8	76	7850	1662	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3167	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	4699.8	94	0	300	不受限	不可开放	雅安地调	null
3168	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	4625.6	93	0	374	不受限	不可开放	雅安地调	null
3169	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	6300	5039.1	101	0	-39	不受限	不可开放	雅安地调	null
3170	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	1250	1837.5	147	0	-587	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3171	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	7774.1	111	0	-2174	不受限	不可开放	广元地调	null
3172	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	8084.1	81	0	-84	不受限	不可开放	广元地调	null

3173	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	29444.7	74	0	2555	不受限	不可开放	广元地调	null
3174	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	29377.7	73	0	2622	不受限	不可开放	广元地调	null
3175	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	5575.5	88	0	-535	不受限	不可开放	广元地调	null
3176	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	5154.8	74	0	445	不受限	不可开放	广元地调	null
3177	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45936	115	0	-5936	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3178	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	164755.7	92	0	15244	不受限	不可开放	泸州地调	null
3179	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	27183.6	68	11760	1056	不受限	不可开放	泸州地调	null
3180	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	48938.5	78	15100	-1038	不受限	不可开放	泸州地调	null
3181	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2主变	63000	59518.8	94	5050	-1569	不受限	不可开放	泸州地调	null
3182	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	59096.4	94	5050	-1146	不受限	不可开放	泸州地调	null

3183	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	48962.9	98	0	1037	不受限	不可开放	泸州地调	null
3184	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	40000	42089	105	0	-2089	不受限	不可开放	自贡地调	null
3185	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	48842.3	78	15100	-942	不受限	不可开放	泸州地调	null
3186	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	5000	6358.1	127	2050	-3408	不受限	不可开放	泸州地调	null
3187	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	9114	91	0	886	不受限	不可开放	泸州地调	null
3188	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	8000	8844.5	111	6050	-6894	不受限	不可开放	泸州地调	null
3189	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	7930	39	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3190	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	8000	9931.4	124	6050	-7981	不受限	不可开放	泸州地调	null
3191	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	6300	2390	38	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3192	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	8627.4	86	2300	-927	不受限	不可开放	泸州地调	null

3193	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	8130	41	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3194	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	8705.5	87	2300	-1005	不受限	不可开放	泸州地调	null
3195	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	6178.2	98	0	122	不受限	不可开放	泸州地调	null
3196	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	10000	14788.8	148	3400	-8189	不受限	不可开放	泸州地调	null
3197	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	4161.7	83	1630	-792	不受限	不可开放	泸州地调	null
3198	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	6280.9	126	1630	-2911	不受限	不可开放	泸州地调	null
3199	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	9160	46	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3200	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	9060	45	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3201	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	29175.6	93	0	2324	不受限	不可开放	泸州地调	null
3202	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#2主变	50000	48158.6	96	15850	-14009	不受限	不可开放	泸州地调	null

3203	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#1主变	50000	49297.3	99	15850	-15147	不受限	不可开放	泸州地调	null
3204	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	10000	6760	68	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3205	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	7790	39	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3206	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	10000	9420	94	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3207	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	39936.8	80	11760	-1697	不受限	不可开放	泸州地调	null
3208	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	38345.3	77	11760	-105	不受限	不可开放	泸州地调	null
3209	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	43284.7	87	21680	-14965	不受限	不可开放	泸州地调	null
3210	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	23236.1	58	21680	-4916	不受限	不可开放	泸州地调	null
3211	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	49170	98	15330	-14500	不受限	不可开放	泸州地调	null
3212	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	36208.6	91	8665	-4874	不受限	不可开放	泸州地调	null

3213	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	32622.3	82	8665	-1287	不受限	不可开放	泸州地调	null
3214	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	31566.7	79	8665	-232	不受限	不可开放	泸州地调	null
3215	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	36298.9	91	31330	-27629	不受限	不可开放	泸州地调	null
3216	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	40000	43446.5	109	31330	-34776	不受限	不可开放	泸州地调	null
3217	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	9362.9	94	0	637	不受限	不可开放	达州地调	null
3218	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	6300	8505	135	0	-2205	不受限	不可开放	达州地调	null
3219	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	10939.5	109	0	-939	受限	不可开放	巴中地调	null
3220	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	5000	7147.9	143	0	-2148	受限	不可开放	巴中地调	null
3221	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	6300	7551.6	120	0	-1252	受限	不可开放	巴中地调	null
3222	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/2#变压器	10000	14966.5	150	0	-4966	受限	不可开放	巴中地调	null

3223	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	5000	7249.2	145	0	-2249	受限	不可开放	巴中地调	null
3224	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	49216.4	98	250	534	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3225	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	10000	11749.9	117	0	-1750	受限	不可开放	巴中地调	null
3226	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	6300	10122	161	0	-3822	受限	不可开放	巴中地调	null
3227	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	6300	7716.8	122	0	-1417	受限	不可开放	巴中地调	null
3228	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	6300	7828.8	124	0	-1529	受限	不可开放	巴中地调	null
3229	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3230	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	500	3551	不受限	不可开放	雅安地调	null
3231	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	40000	47296	118	400	-7696	不受限	不可开放	雅安地调	null
3232	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	8000	7722.4	97	0	278	不受限	不可开放	乐山地调	null

3233	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	5000	5818.2	116	0	-818	不受限	不可开放	乐山地调	null
3234	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	115429.6	96	0	4570	不受限	不可开放	广安地调	null
3235	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	8939	142	0	-2639	不受限	不可开放	广安地调	null
3236	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	12055.5	121	0	-2055	不受限	不可开放	乐山地调	null
3237	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	45681.2	91	0	4319	不受限	不可开放	乐山地调	null
3238	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	43678.4	109	0	-3678	不受限	不可开放	广安地调	null
3239	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	40000	47756.7	119	0	-7757	不受限	不可开放	乐山地调	null
3240	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	144341.9	96	30	5628	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3241	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	112168.3	93	0	7832	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3242	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	46091.6	115	0	-6092	不受限	不可开放	广安地调	null

3243	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	109175	91	0	10825	不受限	不可开放	乐山地调	null
3244	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	8000	7434.7	93	80	485	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3245	小观站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小观站.110kV/1#变压器	31500	30323.5	96	4865	-3688	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3246	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	9140	91	0	860	不受限	不可开放	广安地调	null
3247	小观站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小观站.110kV/2#变压器	40000	38300.2	96	3915	-2215	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3248	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/#1主变	8000	7253.4	91	0	747	不受限	不可开放	广安地调	null
3249	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	10990	110	0	-990	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3250	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	9243.3	92	0	757	不受限	不可开放	广安地调	null
3251	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	6300	9051	144	0	-2751	不受限	不可开放	乐山地调	null

3252	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	5000	6264	125	0	-1264	不受限	不可开放	乐山地调	null
3253	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	9103.7	91	0	896	不受限	不可开放	广安地调	null
3254	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	9775.3	98	0	225	不受限	不可开放	广安地调	null
3255	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	9677.8	97	0	322	不受限	不可开放	广安地调	null
3256	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#1主变	10000	14727.3	147	0	-4727	不受限	不可开放	广安地调	null
3257	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	10458.5	105	0	-458	不受限	不可开放	广安地调	null
3258	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调	null
3259	工农兵站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	6300	6889.4	109	0	-589	不受限	不可开放	德阳地调	null
3260	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	6300	7904.4	125	0	-1604	不受限	不可开放	广安地调	null
3261	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调	null

3262	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	6163.5	98	0	137	不受限	不可开放	广安地调	null
3263	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	120000	110254.1	92	0	9746	不受限	不可开放	乐山地调	null
3264	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	40000	39072	98	0	928	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3265	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#2主变	10000	9282	93	0	718	不受限	不可开放	广安地调	null
3266	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	3150	3047.1	97	0	103	不受限	不可开放	广安地调	null
3267	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	12500	14127.1	113	0	-1627	不受限	不可开放	资阳地调	null
3268	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/1#主变	10000	10527.3	105	0	-527	不受限	不可开放	资阳地调	null
3269	工农兵站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	8000	7732.2	97	0	268	不受限	不可开放	德阳地调	null
3270	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	42695.8	107	0	-2696	不受限	不可开放	资阳地调	null
3271	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/1#主变	6300	6883.8	109	0	-584	不受限	不可开放	资阳地调	null

3272	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/1#主变	10000	9030.7	90	0	969	不受限	不可开放	资阳地调	null
3273	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	57367.9	91	0	5632	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3274	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	6332	101	0	-32	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3275	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	166603.6	93	0	13396	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3276	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	169275.3	94	0	10725	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3277	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	140646	94	0	9354	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3278	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	144966.9	97	0	5033	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3279	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	6588.2	105	0	-288	不受限	不可开放	资阳地调	null
3280	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	224004.9	93	0	15995	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3281	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	114332.1	95	0	5668	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3282	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	180018.4	100	0	-18	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3283	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	178477.5	99	0	1523	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3284	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	138843.4	93	0	11157	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3285	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	133131.9	89	20050	-3182	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3286	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	163821.1	91	0	16179	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3287	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	167309.7	93	0	12690	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3288	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	40000	44419.8	111	1880	-6300	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3289	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	39055.8	98	2500	-1556	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3290	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	39696.6	99	500	-197	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3291	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	41600	104	0	-1600	不受限	不可开放	资阳地调	null

3292	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	40000	48124.9	120	2000	-10125	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3293	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	48819.3	98	0	1181	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3294	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	50793.2	102	2500	-3293	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3295	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	46684	93	1000	2316	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3296	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	28188.7	70	32000	-20189	不受限	不可开放	乐山地调	null
3297	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	40000	43011.7	108	0	-3012	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3298	黄土埂站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/1#变压器	50000	28880	58	40000	-18880	不受限	不可开放	乐山地调	null
3299	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	39896.4	100	0	104	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3300	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	7436.4	93	6400	-5836	不受限	不可开放	乐山地调	null

3301	永兴站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	10438.6	104	8000	-8439	不受限	不可开放	乐山地调	null
3302	马村站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	4158	66	4800	-2658	不受限	不可开放	乐山地调	null
3303	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	13710.8	34	32000	-5711	不受限	不可开放	乐山地调	null
3304	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	35006.4	88	32000	-27006	不受限	不可开放	乐山地调	null
3305	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	40000	36709.2	92	2000	1291	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3306	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	34668.5	87	32000	-26668	不受限	不可开放	乐山地调	null
3307	木城站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	3065.7	31	8000	-1066	不受限	不可开放	乐山地调	null
3308	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	41250	103	0	-1250	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3309	民主站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	31500	31261.1	99	0	239	不受限	不可开放	德阳地调	null

3310	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	53664.6	107	0	-3665	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3311	民主站	鑫华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	31500	31294.1	99	0	206	不受限	不可开放	德阳地调	null
3312	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	15000	21115.7	141	800	-6916	不受限	不可开放	广元地调	null
3313	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	40000	41839.9	105	0	-1840	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3314	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	40000	40959.5	102	0	-959	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3315	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	52324.8	83	6070	4605	不受限	不可开放	德阳地调	null
3316	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	6300	9787.2	155	0	-3487	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3317	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	16896.1	106	null	-896	不受限	不可开放	乐山地调	null
3318	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	9296	93	0	704	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3319	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	9419.2	94	0	581	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3320	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	156564.8	104	0	-6565	不受限	不可开放	德阳地调	null
3321	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	6287.1	100	0	13	不受限	不可开放	广元地调	null
3322	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	6300	9529.8	151	0	-3230	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3323	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	11594.3	116	2115	-3709	不受限	不可开放	德阳地调	null
3324	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5722.5	91	0	578	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3325	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	6300	8897.3	141	0	-2597	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3326	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	6517.7	103	0	-218	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3327	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	25000	22795.4	91	1930	275	不受限	不可开放	广元地调	null
3328	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	5766.4	92	0	534	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3329	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/1#变压器	4000	5107.9	128	0	-1108	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3330	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	6300	9784.1	155	0	-3484	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3331	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	6459.6	103	0	-160	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3332	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	6316	100	0	-16	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3333	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	6300	6508.8	103	0	-209	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3334	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	40000	36220.8	91	650	3129	不受限	不可开放	德阳地调	null
3335	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	11694	117	null	-1694	不受限	不可开放	乐山地调	null
3336	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	9100	144	200	-3000	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3337	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	9273.6	93	1250	-524	不受限	不可开放	德阳地调	null

3338	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	142403.2	95	0	7597	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3339	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	6834.4	108	160	-694	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3340	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	6444.7	102	0	-145	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3341	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	6577.1	104	0	-277	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3342	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	38211.4	96	0	1789	不受限	不可开放	成都地调	null
3343	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	37640	60	0	25360	不受限	不可开放	德阳地调	null
3344	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	37092	93	0	2908	不受限	不可开放	成都地调	null
3345	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	53684.5	107	0	-3684	不受限	不可开放	成都地调	null
3346	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	7200	114	0	-900	不受限	不可开放	成都地调	null
3347	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	35644	57	9080	27356	不受限	不可开放	德阳地调	null

3348	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	10263.6	103	0	-264	不受限	不可开放	成都地调	null
3349	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	6297.8	100	0	2	不受限	不可开放	广元地调	null
3350	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	11554.4	116	2200	-3754	不受限	不可开放	德阳地调	null
3351	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	13419	134	0	-3419	不受限	不可开放	德阳地调	null
3352	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	38628	97	0	1372	不受限	不可开放	成都地调	null
3353	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	5888.4	93	0	412	不受限	不可开放	广元地调	null
3354	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	6300	15514.5	246	0	-9214	不受限	不可开放	成都地调	null
3355	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	51757.2	104	2600	-4357	不受限	不可开放	成都地调	null
3356	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	52390.8	105	0	-2391	不受限	不可开放	成都地调	null
3357	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	45182.6	90	2200	2617	不受限	不可开放	德阳地调	null

3358	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	179716.9	100	0	283	不受限	不可开放	成都地调	null
3359	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	48166.8	96	1975	-142	不受限	不可开放	成都地调	null
3360	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	11726.4	94	200	574	不受限	不可开放	德阳地调	null
3361	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	222310	93	0	17690	不受限	不可开放	成都地调	null
3362	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	9377.3	94	400	223	不受限	不可开放	德阳地调	null
3363	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	152201	101	0	-2201	不受限	不可开放	德阳地调	null
3364	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	15000	21116.2	141	805	-6921	不受限	不可开放	广元地调	null
3365	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	238880	100	0	1120	不受限	不可开放	成都地调	null
3366	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	42545	67	0	20455	不受限	不可开放	德阳地调	null

3367	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	27776.3	88	2650	1074	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3368	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	87807.9	139	0	-24808	不受限	不可开放	成都地调	null
3369	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	40207.2	101	0	-207	不受限	不可开放	成都地调	null
3370	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	50506	101	4100	-4606	不受限	不可开放	德阳地调	null
3371	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	7749.3	77	0	2250.7	不受限	不可开放	德阳地调	null
3372	五星站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	9239.1	92	null	761	不受限	不可开放	乐山地调	null
3373	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#2主变	63000	58711	93	0	4289	不受限	不可开放	成都地调	null
3374	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	50000	40788	82	7250	1962	不受限	不可开放	成都地调	null
3375	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	67386.8	107	2000	-6387	不受限	不可开放	成都地调	null
3376	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	150000	166820.2	111	0	-16820	不受限	不可开放	成都地调	null
3377	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	5475.2	87	415	410	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3378	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	60944.4	97	0	2056	不受限	不可开放	成都地调	null
3379	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	150000	149133.2	99	0	867	不受限	不可开放	成都地调	null
3380	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	67166	134	0	-17166	不受限	不可开放	成都地调	null
3381	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	67221	134	0	-17221	不受限	不可开放	成都地调	null
3382	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	151851.5	101	0	-1851	不受限	不可开放	成都地调	null
3383	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	25000	25346.2	101	0	-346	不受限	不可开放	内江地调	null
3384	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	46287.4	93	8600	-4887	不受限	不可开放	德阳地调	null
3385	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	46411.2	93	0	3589	不受限	不可开放	成都地调	null
3386	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	180000	189012.5	105	0	-9012	不受限	不可开放	成都地调	null
3387	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	56232	112	0	-6232	不受限	不可开放	成都地调	null
3388	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	40000	51814	130	0	-11814	不受限	不可开放	成都地调	null

3389	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	150092.8	100	13684	-13777	不受限	不可开放	内江地调	null
3390	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	59347.2	94	0	3653	不受限	不可开放	成都地调	null
3391	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	126181.2	84	34500	-10681	不受限	不可开放	内江地调	null
3392	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	66228.8	105	0	-3229	不受限	不可开放	成都地调	null
3393	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	37400	75	12430	170	不受限	不可开放	内江地调	null
3394	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	49230	98	0	770	不受限	不可开放	内江地调	null
3395	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	67322.3	107	2000	-6322	不受限	不可开放	成都地调	null
3396	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	40000	40018.2	100	7024	-7042	不受限	不可开放	内江地调	null
3397	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	50727.6	101	4050	-4778	不受限	不可开放	成都地调	null
3398	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	263062.7	110	0	-23063	不受限	不可开放	成都地调	null
3399	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	146518	98	9000	-5518	不受限	不可开放	内江地调	null

3400	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	6777.2	108	0	-477	不受限	不可开放	乐山地调	null
3401	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	57891.2	145	0	-17891	不受限	不可开放	成都地调	null
3402	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	232103.4	97	0	7897	不受限	不可开放	成都地调	null
3403	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	34630.7	55	5000	23370	不受限	不可开放	内江地调	null
3404	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	150000	139519.3	93	0	10481	不受限	不可开放	成都地调	null
3405	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	58172.4	92	1000	3828	不受限	不可开放	成都地调	null
3406	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	31500	33170.9	105	0	-1671	不受限	不可开放	内江地调	null
3407	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	35838	90	13500	-9338	不受限	不可开放	内江地调	null
3408	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	159568	106	0	-9568	不受限	不可开放	成都地调	null
3409	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	182587.5	101	0	-2587	不受限	不可开放	成都地调	null

3410	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	10512	105	1096	-1608	不受限	不可开放	内江地调	null
3411	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	31500	28900	92	4900	-2300	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3412	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	57261.6	91	0	5738	不受限	不可开放	成都地调	null
3413	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	39350	98	5960	-5310	不受限	不可开放	内江地调	null
3414	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	41157.6	103	0	-1158	不受限	不可开放	内江地调	null
3415	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	34602.1	87	2880	2518	不受限	不可开放	德阳地调	null
3416	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	28089.3	89	5558	-2147	不受限	不可开放	内江地调	null
3417	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	132452.3	88	30395	-12847	不受限	不可开放	内江地调	null
3418	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	43223.4	86	2860	3917	不受限	不可开放	德阳地调	null
3419	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	229656.5	96	3030	7314	不受限	不可开放	成都地调	null

3420	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	242241.4	101	0	-2241	不受限	不可开放	成都地调	null
3421	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	不可开放	乐山地调	null
3422	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	38940	97	2730	-1670	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3423	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	48972	98	0	1028	不受限	不可开放	成都地调	null
3424	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	31500	30278.7	96	3210	-1989	不受限	不可开放	内江地调	null
3425	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	9721.6	97	2750	-2472	不受限	不可开放	德阳地调	null
3426	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	21190	67	4375	5935	不受限	不可开放	内江地调	null
3427	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	34122	108	2000	-4622	不受限	不可开放	成都地调	null
3428	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#1主变	40000	39296.4	98	0	704	不受限	不可开放	成都地调	null
3429	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	31500	23060.4	73	21680	-13240	不受限	不可开放	德阳地调	null

3430	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	196096.5	109	0	-16096	不受限	不可开放	成都地调	null
3431	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	66778.8	106	0	-3779	不受限	不可开放	成都地调	null
3432	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	10000	7374	74	2286	340	不受限	不可开放	内江地调	null
3433	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	31500	20128.1	64	16540	-5168	不受限	不可开放	内江地调	null
3434	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	35046	88	4000	954	不受限	不可开放	成都地调	null
3435	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	155167.3	103	0	-5167	不受限	不可开放	成都地调	null
3436	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	8585.9	86	1630	-216	不受限	不可开放	内江地调	null
3437	竹园站	井研电力调度控制中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	9475.8	95	0	524	不受限	不可开放	乐山地调	null
3438	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	36100	72	12430	1470	不受限	不可开放	内江地调	null
3439	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	264240	147	0	-84240	不受限	不可开放	成都地调	null
3440	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	40000	53640	134	0	-13640	不受限	不可开放	成都地调	null

3441	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	50636.5	101	5600	-6236	不受限	不可开放	内江地调	null
3442	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	52641.6	105	9085	-11727	不受限	不可开放	成都地调	null
3443	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/2#变压器	50000	49713.7	99	2850	-2564	不受限	不可开放	德阳地调	null
3444	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	65511.6	104	0	-2512	不受限	不可开放	成都地调	null
3445	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	36202.5	91	3210	588	不受限	不可开放	内江地调	null
3446	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	208191.2	116	0	-28191	不受限	不可开放	成都地调	null
3447	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	36475.7	58	4655	21870	不受限	不可开放	内江地调	null
3448	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	39445	99	0	555	不受限	不可开放	成都地调	null
3449	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	49979	79	33000	-19979	不受限	不可开放	德阳地调	null
3450	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	9800	98	0	200	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3451	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#2主变	40000	37633.2	94	0	2367	不受限	不可开放	成都地调	null

3452	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	46173.6	92	0	3826	不受限	不可开放	成都地调	null
3453	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	37646.4	75	8760	3594	不受限	不可开放	内江地调	null
3454	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	157038.4	105	0	-7038	不受限	不可开放	成都地调	null
3455	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	39052.2	98	10640	-9692	不受限	不可开放	内江地调	null
3456	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	113112.7	94	0	6887	不受限	不可开放	内江地调	null
3457	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	237914.2	99	0	2086	不受限	不可开放	成都地调	null
3458	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	16845.8	105	0	-846	不受限	不可开放	德阳地调	null
3459	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	68005.3	136	0	-18005	不受限	不可开放	成都地调	null
3460	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	47091	94	8915	-6006	不受限	不可开放	德阳地调	null
3461	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	138676.8	92	0	11323	不受限	不可开放	内江地调	null

3462	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	223905	93	600	15495	不受限	不可开放	成都地调	null
3463	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	63500	101	0	-500	不受限	不可开放	成都地调	null
3464	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	35901.7	114	0	-4402	不受限	不可开放	德阳地调	null
3465	分全站	井研电力调度控制中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	6300	6852.3	109	0	-552	不受限	不可开放	乐山地调	null
3466	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	240343.7	100	0	-344	不受限	不可开放	成都地调	null
3467	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	38757.1	97	5960	-4717	不受限	不可开放	内江地调	null
3468	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	238560	133	0	-58560	不受限	不可开放	成都地调	null
3469	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	45672	91	0	4328	不受限	不可开放	成都地调	null
3470	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	31614	100	3890	-4004	不受限	不可开放	成都地调	null
3471	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	40000	33194.5	83	14733	-7927	不受限	不可开放	内江地调	null

3472	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	27930.7	89	5550	-1981	不受限	不可开放	德阳地调	null
3473	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	6225.7	99	0	74	不受限	不可开放	乐山地调	null
3474	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	49104	98	0	896	不受限	不可开放	成都地调	null
3475	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	47740	95	0	2260	不受限	不可开放	成都地调	null
3476	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	49378.2	99	35090	-34468	不受限	不可开放	德阳地调	null
3477	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	10295.4	103	0	-295	不受限	不可开放	乐山地调	null
3478	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	32033.5	80	11235	-3268	不受限	不可开放	内江地调	null
3479	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	48642	97	0	1358	不受限	不可开放	成都地调	null
3480	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	210232.8	117	0	-30233	不受限	不可开放	成都地调	null
3481	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	148051.2	99	13684	-11735	不受限	不可开放	内江地调	null

3482	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	31500	37593.7	119	630	-6724	不受限	不可开放	德阳地调	null
3483	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	245819.1	102	0	-5819	不受限	不可开放	成都地调	null
3484	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	171133.5	95	0	8867	不受限	不可开放	成都地调	null
3485	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	32701	82	7024	275	不受限	不可开放	内江地调	null
3486	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	175155.4	97	0	4845	不受限	不可开放	成都地调	null
3487	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	175750.3	98	0	4250	不受限	不可开放	成都地调	null
3488	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	63480	101	500	-980	不受限	不可开放	成都地调	null
3489	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	3793.6	120	0	10000	不受限	不可开放	乐山地调	null
3490	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	44206.8	88	2000	3793	不受限	不可开放	成都地调	null
3491	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#2主变	10000	7374	74	2286	340	不受限	不可开放	内江地调	null

3492	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	85123.8	135	0	-22124	不受限	不可开放	成都地调	null
3493	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	45355.2	91	1240	3405	不受限	不可开放	成都地调	null
3494	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	168362	94	13735	-2097	不受限	不可开放	内江地调	null
3495	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	162294	90	34000	-16294	不受限	不可开放	内江地调	null
3496	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	53592	107	0	-3592	不受限	不可开放	成都地调	null
3497	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	58891	93	0	4109	不受限	不可开放	成都地调	null
3498	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	179638.8	100	0	361	不受限	不可开放	成都地调	null
3499	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	60992.8	97	0	2007	不受限	不可开放	成都地调	null
3500	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	40000	37342.8	93	10640	-7983	不受限	不可开放	内江地调	null
3501	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	258282.5	108	1200	-19482	不受限	不可开放	成都地调	null
3502	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	43949.4	88	16900	-10849	不受限	不可开放	成都地调	null

3503	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	49074.6	98	1200	-275	不受限	不可开放	成都地调	null
3504	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	10019	100	0	-19	不受限	不可开放	乐山地调	null
3505	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/2#变压器	8000	8358.4	104	0	-358	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3506	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	38953.2	97	4000	-2953	不受限	不可开放	成都地调	null
3507	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	35433.5	89	2500	2067	不受限	不可开放	成都地调	null
3508	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	50626.4	101	630	-1256	不受限	不可开放	成都地调	null
3509	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	43413.4	87	6800	-213	不受限	不可开放	成都地调	null
3510	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	49632	99	3400	-3032	不受限	不可开放	成都地调	null
3511	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	34281	8570	0	40000	不受限	不可开放	乐山地调	null
3512	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	229173.3	95	0	10827	不受限	不可开放	成都地调	null

3513	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	50000	51744	103	3000	-4744	不受限	不可开放	成都地调	null
3514	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	50000	48259.2	97	1000	741	不受限	不可开放	成都地调	null
3515	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	38502.1	96	0	1498	不受限	不可开放	成都地调	null
3516	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9156	92	0	844	不受限	不可开放	成都地调	null
3517	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	51044.4	102	5430	-6474	不受限	不可开放	成都地调	null
3518	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	47800	76	33000	-17800	不受限	不可开放	成都地调	null
3519	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	48371.1	97	12000	-10371	不受限	不可开放	成都地调	null
3520	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	49600	79	22000	-8600	不受限	不可开放	成都地调	null
3521	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	49440	124	945	-10385	不受限	不可开放	成都地调	null
3522	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	10216	102	1650	-1866	不受限	不可开放	成都地调	null

3523	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	221705	92	2000	16295	不受限	不可开放	成都地调	null
3524	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	47942.4	96	3300	-1242	不受限	不可开放	成都地调	null
3525	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	9662.9	97	630	-293	不受限	不可开放	内江地调	null
3526	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	7917	99	6155	-6072	不受限	不可开放	成都地调	null
3527	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	48008.4	96	3625	-1633	不受限	不可开放	成都地调	null
3528	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	5000	4955	99	555	-510	不受限	不可开放	内江地调	null
3529	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	90120	143	0	-27120	不受限	不可开放	成都地调	null
3530	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	10325	129	100	-2425	不受限	不可开放	成都地调	null
3531	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	8000	8680	109	710	-1390	不受限	不可开放	成都地调	null
3532	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	8000	6782.5	85	8350	-7132	不受限	不可开放	内江地调	null

3533	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	45012	143	8315	-21827	不受限	不可开放	成都地调	null
3534	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	9038.4	90	2060	-1098	不受限	不可开放	成都地调	null
3535	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	30154.6	96	200	1145	不受限	不可开放	成都地调	null
3536	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	10032	100	0	-32	不受限	不可开放	成都地调	null
3537	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	7875	79	1965	160	不受限	不可开放	成都地调	null
3538	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#2临时主变	5000	4955	99	555	-510	不受限	不可开放	内江地调	null
3539	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	6300	8750	139	100	-2550	不受限	不可开放	成都地调	null
3540	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	6300	5726.5	91	1950	-1376	不受限	不可开放	内江地调	null
3541	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	44000	88	0	-400	不受限	不可开放	成都地调	null
3542	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	63000	45808.8	73	0	-14309	不受限	不可开放	成都地调	null

3543	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#2主变	8000	2997.9	37	9150	-4148	不受限	不可开放	内江地调	null
3544	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	8000	6755.9	84	8350	-7106	不受限	不可开放	内江地调	null
3545	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	48160.2	96	0	1840	不受限	不可开放	成都地调	null
3546	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	15393	77	0	-5393	不受限	不可开放	成都地调	null
3547	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	8407	84	2280	-687	不受限	不可开放	内江地调	null
3548	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#1主变	63000	37593.3	60	0	-6093	不受限	不可开放	成都地调	null
3549	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	8132	81	2430	-562	不受限	不可开放	内江地调	null
3550	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	56530	90	0	411	不受限	不可开放	成都地调	null
3551	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	14595	73	0	-4595	不受限	不可开放	成都地调	null
3552	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	42500	85	0	2348	不受限	不可开放	成都地调	null

3553	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	6300	5551	87	0	-2951	不受限	不可开放	成都地调	null
3554	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	51612	82	0	-11612	不受限	不可开放	成都地调	null
3555	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	6335	63	0	-35	不受限	不可开放	成都地调	null
3556	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	14295	149	0	40000	不受限	不可开放	乐山地调	null
3557	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	35851.2	72	19459	-5310	不受限	不可开放	成都地调	null
3558	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	4000	5936	148	0	-1936	不受限	不可开放	成都地调	null
3559	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	11004	88	1730	-234	不受限	不可开放	成都地调	null
3560	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	31500	40022.4	127	500	-9022	不受限	不可开放	成都地调	null
3561	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	7928.3	252	0	10000	不受限	不可开放	乐山地调	null
3562	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	6300	8464	134	0	-2164	不受限	不可开放	成都地调	null

3563	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	5000	7196	144	450	-2646	不受限	不可开放	成都地调	null
3564	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	88720	141	0	-25720	不受限	不可开放	成都地调	null
3565	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	8000	9086	114	250	-1336	不受限	不可开放	成都地调	null
3566	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/2#变压器	31500	30200.7	96	0	1299	不受限	不可开放	乐山地调	null
3567	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	8000	7777.2	97	0	223	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3568	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	8000	9086	114	0	-1086	不受限	不可开放	成都地调	null
3569	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	5296	106	0	-296	不受限	不可开放	成都地调	null
3570	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#1主变	40000	35904	90	630	3466	不受限	不可开放	成都地调	null
3571	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	37884	95	0	2116	不受限	不可开放	成都地调	null
3572	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	41566.8	83	11250	-2817	不受限	不可开放	成都地调	null

3573	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	40590	101	11200	-11790	不受限	不可开放	成都地调	null
3574	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	10000	11380	114	0	-1380	不受限	不可开放	成都地调	null
3575	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	3582.2	90	0	418	不受限	不可开放	南充地调	null
3576	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	10000	12560	126	0	-2560	不受限	不可开放	成都地调	null
3577	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	16002	80	3200	798	不受限	不可开放	成都地调	null
3578	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	41234	82	5800	2966	不受限	不可开放	成都地调	null
3579	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	65472	104	0	-2472	不受限	不可开放	成都地调	null
3580	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	6928	110	500	-1128	不受限	不可开放	成都地调	null
3581	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	6300	6383	101	0	-83	不受限	不可开放	乐山地调	null
3582	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	31500	37140.2	118	0	-5640	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3583	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	20000	18862.8	94	0	1137	不受限	不可开放	成都地调	null
3584	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	18505.2	93	0	1495	不受限	不可开放	成都地调	null
3585	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	19277.5	96	0	723	不受限	不可开放	南充地调	null
3586	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	66613.2	106	8360	-11973	不受限	不可开放	成都地调	null
3587	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	236900.1	99	0	3100	不受限	不可开放	成都地调	null
3588	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	7499.8	94	0	500	不受限	不可开放	南充地调	null
3589	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	175356.5	97	0	4644	不受限	不可开放	成都地调	null
3590	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	7185.5	72	5900	-3085	不受限	不可开放	德阳地调	null
3591	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	10000	11321.8	113	0	-1322	不受限	不可开放	成都地调	null
3592	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	49789.5	100	0	211	不受限	不可开放	成都地调	null

3593	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	183965.3	102	0	-3965	不受限	不可开放	成都地调	null
3594	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	61440.1	98	400	1160	不受限	不可开放	成都地调	null
3595	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	10000	12584.6	126	0	-2585	不受限	不可开放	成都地调	null
3596	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	50000	45751.2	92	0	4249	不受限	不可开放	南充地调	null
3597	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	40000	43428	109	315	-3743	不受限	不可开放	成都地调	null
3598	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	45898.9	92	0	4101	不受限	不可开放	南充地调	null
3599	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	2710.4	68	9075	-7785	不受限	不可开放	德阳地调	null
3600	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	10000	14000.7	140	0	-4001	不受限	不可开放	成都地调	null
3601	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	10000	12689.6	127	0	-2690	不受限	不可开放	成都地调	null
3602	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	61000	122	0	-11000	不受限	不可开放	成都地调	null

3603	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	61000	122	0	-11000	不受限	不可开放	成都地调	null
3604	安平站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站(高坪).35kV/#1主变	5000	5026	101	0	-26	不受限	不可开放	南充地调	null
3605	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	62807.2	100	0	193	不受限	不可开放	成都地调	null
3606	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	10994	137	240	-3234	不受限	不可开放	德阳地调	null
3607	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	10000	10999.8	110	0	-1000	不受限	不可开放	成都地调	null
3608	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	61329.8	97	0	1670	不受限	不可开放	成都地调	null
3609	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	40000	41844	105	375	-2219	不受限	不可开放	成都地调	null
3610	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	45584	91	250	4166	不受限	不可开放	成都地调	null
3611	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	48645	97	19475	-18120	不受限	不可开放	德阳地调	null
3612	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	50952	81	0	12048	不受限	不可开放	成都地调	null

3613	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	42279.6	85	10000	-2280	不受限	不可开放	成都地调	null
3614	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	53113	84	600	9887	不受限	不可开放	成都地调	null
3615	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	40000	52740	132	1950	-14690	不受限	不可开放	南充地调	null
3616	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#1主变	20000	9560	48	0	10440	不受限	不可开放	成都地调	null
3617	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	40000	32168.4	80	9500	-1668	不受限	不可开放	南充地调	null
3618	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	35046	88	16005	-11051	不受限	不可开放	德阳地调	null
3619	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	45685.2	91	500	3815	不受限	不可开放	成都地调	null
3620	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	33768.5	84	15200	-8968	不受限	不可开放	成都地调	null
3621	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	33339.6	83	19235	-12575	不受限	不可开放	德阳地调	null
3622	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#1主变	40000	38118	95	640	1242	不受限	不可开放	成都地调	null

3623	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	35376	88	2000	2624	不受限	不可开放	成都地调	null
3624	吉安站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站(高坪).35kV/#1主变	4000	3729.7	93	0	270	不受限	不可开放	南充地调	null
3625	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	36683.2	92	630	2687	不受限	不可开放	成都地调	null
3626	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	6300	8717	138	4150	-6567	不受限	不可开放	德阳地调	null
3627	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	47322	95	300	2378	不受限	不可开放	成都地调	null
3628	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#2主变	40000	35675.2	89	900	3425	不受限	不可开放	成都地调	null
3629	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	120000	111508.9	93	0	8491	不受限	不可开放	南充地调	null
3630	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	120000	112282.3	94	0	7718	不受限	不可开放	南充地调	null
3631	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	7629.8	95	0	370	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3632	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	58379	93	1250	3371	不受限	不可开放	成都地调	null

3633	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	10234.5	51	0	9765	不受限	不可开放	成都地调	null
3634	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	85536	136	630	-23166	不受限	不可开放	成都地调	null
3635	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	3728.4	59	3000	-428	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3636	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	5779.2	92	0	521	不受限	不可开放	成都地调	null
3637	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	8760	88	4475	-3235	不受限	不可开放	成都地调	null
3638	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	29196.4	73	18275	-7471	不受限	不可开放	德阳地调	null
3639	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9040.5	90	7975	-7016	不受限	不可开放	南充地调	null
3640	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	10840	108	1020	-1860	不受限	不可开放	成都地调	null
3641	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	29270.3	59	40205	-19475	不受限	不可开放	南充地调	null
3642	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	10000	9463.3	95	0	537	不受限	不可开放	成都地调	null

3643	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	10039.4	100	0	-39	不受限	不可开放	成都地调	null
3644	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	56070	89	57362	-50432	不受限	不可开放	南充地调	null
3645	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	42636	68	19552	812	不受限	不可开放	成都地调	null
3646	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	26199.9	65	38673	-24873	不受限	不可开放	南充地调	null
3647	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	35888.8	72	19735	-5624	不受限	不可开放	德阳地调	null
3648	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	26848.8	85	8682	-4031	不受限	不可开放	成都地调	null
3649	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	53688	85	25537	-16225	不受限	不可开放	成都地调	null
3650	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	56320	89	95698	-89018	不受限	不可开放	南充地调	null
3651	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	45686	73	25537	-8223	不受限	不可开放	成都地调	null
3652	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	48292.2	97	0	1708	不受限	不可开放	成都地调	null

3653	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	44828.6	90	57215	-52044	不受限	不可开放	南充地调	null
3654	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	55986.9	140	37380	-53367	不受限	不可开放	德阳地调	null
3655	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	42226.8	84	21740	-13967	不受限	不可开放	成都地调	null
3656	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	28734.4	57	41320	-20054.4	不受限	不可开放	南充地调	null
3657	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	4848.6	77	2830	-1379	不受限	不可开放	南充地调	null
3658	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	29388.9	73	10455	156	不受限	不可开放	德阳地调	null
3659	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	43032	86	21740	-14772	不受限	不可开放	成都地调	null
3660	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	28921.2	92	8682	-6103	不受限	不可开放	成都地调	null
3661	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	226530.2	94	0	13470	不受限	不可开放	成都地调	null
3662	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	8278.6	83	2820	-1099	不受限	不可开放	南充地调	null

3663	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	10000	7221.9	72	6780	-4002	不受限	不可开放	成都地调	null
3664	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	7768.3	49	38375	-30143	不受限	不可开放	南充地调	null
3665	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	45918.4	92	0	4082	不受限	不可开放	成都地调	null
3666	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	59117	118	185170	-194287	不受限	不可开放	南充地调	null
3667	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	44437.6	71	67780	-49218	不受限	不可开放	南充地调	null
3668	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	9400	94	2580	-1980	不受限	不可开放	南充地调	null
3669	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/1#变压器	50000	48441	97	4950	-3391	不受限	不可开放	德阳地调	null
3670	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	46424	93	0	3576	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3671	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	38423.1	96	0	1577	不受限	不可开放	成都地调	null
3672	烟山站(高坪)	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站(高坪).35kV/#1主变	10000	5279.5	53	5610	-889	不受限	不可开放	南充地调	null

3673	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	48380.2	121	0	-8380	不受限	不可开放	成都地调	null
3674	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	45716	91	0	4284	不受限	不可开放	成都地调	null
3675	烟山站(高坪)	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站(高坪).35kV/#2主变	10000	5125.5	51	5865	-990	不受限	不可开放	南充地调	null
3676	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	44560.7	89	50420	-44981	不受限	不可开放	南充地调	null
3677	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	35453.2	89	41432	-36885	不受限	不可开放	南充地调	null
3678	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器	31500	26072.1	83	4065	1363	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3679	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	8505.8	85	9125	-7631	不受限	不可开放	南充地调	null
3680	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	6960	110	0	-660	不受限	不可开放	成都地调	null
3681	石圭站(高坪)	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站(高坪).35kV/#1主变	10000	7107.7	71	3280	-388	不受限	不可开放	南充地调	null
3682	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	35171.4	88	34535	-29706	不受限	不可开放	德阳地调	null

3683	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固驿.35kV/#1主变	6300	7340	117	0	-1040	不受限	不可开放	成都地调	null
3684	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	42636	107	0	-2636	不受限	不可开放	成都地调	null
3685	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	31180.8	78	29995	-21176	不受限	不可开放	德阳地调	null
3686	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#1主变	10000	11093.9	111	0	-1094	不受限	不可开放	成都地调	null
3687	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	31500	29898	95	0	1602	不受限	不可开放	成都地调	null
3688	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	8000	8050	101	0	-50	不受限	不可开放	成都地调	null
3689	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	6300	7719.3	123	0	-1419	不受限	不可开放	成都地调	null
3690	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	160430.6	89	45210	-25641	不受限	不可开放	南充地调	null
3691	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/2#变压器	8000	7115.5	89	315	570	不受限	不可开放	德阳地调	null
3692	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	10000	9560	96	0	440	不受限	不可开放	成都地调	null

3693	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	8736	87	11337.5	-10073	不受限	不可开放	成都地调	null
3694	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	50000	42503.3	85	20490	-12993	不受限	不可开放	南充地调	null
3695	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	27929.3	70	26030	-27089	不受限	不可开放	成都地调	null
3696	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	10000	9266.5	93	11167.5	-10434	不受限	不可开放	成都地调	null
3697	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	163450.6	91	50450	-33901	不受限	不可开放	南充地调	null
3698	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	35290.2	71	18080	-3370	不受限	不可开放	德阳地调	null
3699	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	31500	30600	97	0	900	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3700	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	9962.5	100	5565	-5527	不受限	不可开放	成都地调	null
3701	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	27114.6	54	36275	-13390	不受限	不可开放	成都地调	null
3702	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	42172.3	84	20370	-12542	不受限	不可开放	南充地调	null

3703	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	35574	89	31355	-26929	不受限	不可开放	成都地调	null
3704	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	28426.2	71	18702.5	-7129	不受限	不可开放	成都地调	null
3705	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	40000	46453.2	116	11035	-17488	不受限	不可开放	南充地调	null
3706	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	35455.2	89	16972.5	-19411	不受限	不可开放	成都地调	null
3707	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	40000	30373.7	76	11205	-1579	不受限	不可开放	南充地调	null
3708	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	8469.2	85	5565	-4034	不受限	不可开放	成都地调	null
3709	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	161573.5	90	0	18427	不受限	不可开放	南充地调	null
3710	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	27974.1	70	12585	-559	不受限	不可开放	德阳地调	null
3711	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	32166.1	80	6510	1324	不受限	不可开放	成都地调	null
3712	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	13840.4	138	1300	-5140	不受限	不可开放	成都地调	null

3713	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	43780.7	88	8035	-13816	不受限	不可开放	成都地调	null
3714	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	10674.4	107	11167.5	-11842	不受限	不可开放	成都地调	null
3715	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	4000	4423.9	111	2060	-2484	不受限	不可开放	南充地调	null
3716	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	20913.6	52	17197.5	-10111	不受限	不可开放	成都地调	null
3717	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 / 1#变压器	6300	5969.5	95	0	331	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3718	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	11372.7	114	1300	-2673	不受限	不可开放	成都地调	null
3719	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	55105.8	87	500	-82608	不受限	不可开放	成都地调	null
3720	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	6300	6758.4	107	1915	-2373	不受限	不可开放	南充地调	null
3721	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	23100	37	500	-50602	不受限	不可开放	成都地调	null
3722	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	54790.4	87	4775	3435	不受限	不可开放	成都地调	null

3723	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	4547.5	72	4505	-2752	不受限	不可开放	南充地调	null
3724	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5598	56	5215	-813	不受限	不可开放	成都地调	null
3725	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	41706	83	36275	-27981	不受限	不可开放	成都地调	null
3726	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	5000	6603	132	3575	-5178	不受限	不可开放	南充地调	null
3727	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调.五星.35kV/1#主变	10000	13317.9	133	3422.5	-6740	不受限	不可开放	成都地调	null
3728	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	27552.3	55	17197.5	-6750	不受限	不可开放	成都地调	null
3729	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	10325	164	0	-4025	不受限	不可开放	德阳地调	null
3730	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	8526	85	11337.5	-9863	不受限	不可开放	成都地调	null
3731	濛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濛溪站.35kV/#2主变	5000	3644.9	73	3505	-2150	不受限	不可开放	南充地调	null
3732	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	25901.4	82	26030	-33561	不受限	不可开放	成都地调	null

3733	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	40000	58066.8	145	31355	-49422	不受限	不可开放	成都地调	null
3734	潞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.潞溪站.35kV/#1主变	8000	5506.3	69	3205	-711	不受限	不可开放	南充地调	null
3735	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	5809.7	58	5215	-1025	不受限	不可开放	成都地调	null
3736	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	6300	5279.4	84	1370	-349	不受限	不可开放	成都地调	null
3737	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	27792.6	69	18702.5	-6495	不受限	不可开放	成都地调	null
3738	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	141787.8	95	0	8212	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3739	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	19879.2	63	16972.5	-12335	不受限	不可开放	成都地调	null
3740	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	8899.8	178	1370	-5270	不受限	不可开放	成都地调	null
3741	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	56376	113	9205	-15581	不受限	不可开放	南充地调	null
3742	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	59440	119	11530	-20970	不受限	不可开放	南充地调	null

3743	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	50632.2	127	0	-10632	不受限	不可开放	德阳地调	null
3744	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	45453.7	91	30435	-25889	不受限	不可开放	南充地调	null
3745	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	45543	91	30220	-25763	不受限	不可开放	南充地调	null
3746	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	150000	143142.5	95	null	6858	不受限	不可开放	null	null
3747	鹞州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹞州站.35kV/1#变压器	10000	9805.6	98	0	194	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3748	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	163751.9	91	0	16248	不受限	不可开放	南充地调	null
3749	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	5810	92	null	490	不受限	不可开放	null	null
3750	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	29256.9	59	24960	-4217	不受限	不可开放	南充地调	null
3751	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	50000	47743	95	8260	-6003	不受限	不可开放	成都地调	null
3752	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	40392	101	200	-592	不受限	不可开放	成都地调	null

3753	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	35508	89	1850	2642	不受限	不可开放	成都地调	null
3754	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	10396	104	0	-396	不受限	不可开放	南充地调	null
3755	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	10654	107	1300	-1954	不受限	不可开放	成都地调	null
3756	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	10000	10563	106	0	-563	不受限	不可开放	成都地调	null
3757	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	36630	92	1000	2370	不受限	不可开放	成都地调	null
3758	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	36366	91	1650	1984	不受限	不可开放	成都地调	null
3759	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	7670.5	96	0	330	不受限	不可开放	南充地调	null
3760	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器	31500	30068.1	95	2530	-1098	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3761	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	50000	61907	124	775	-12682	不受限	不可开放	成都地调	null
3762	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	12500	16889.6	135	125	-4515	不受限	不可开放	成都地调	null

3763	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	9834.2	98	0	166	不受限	不可开放	南充地调	null
3764	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	10000	14588	146	2500	-7088	不受限	不可开放	成都地调	null
3765	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	30800	98	0	700	不受限	不可开放	成都地调	null
3766	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	162465.9	90	0	17534	不受限	不可开放	南充地调	null
3767	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	8190	130	0	-1890	不受限	不可开放	南充地调	null
3768	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	58100	92	0	4900	不受限	不可开放	天府地调	null
3769	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	47124	94	0	2876	不受限	不可开放	天府地调	null
3770	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	40000	57729.8	144	0	-17730	不受限	不可开放	天府地调	null
3771	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	164154.8	91	0	15845	不受限	不可开放	天府地调	null
3772	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	238939.8	100	0	1060	不受限	不可开放	天府地调	null

3773	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	3150	3935.7	125	0	-786	不受限	不可开放	南充地调	null
3774	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	174809.7	97	0	5190	不受限	不可开放	天府地调	null
3775	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	9702	97	0	298	不受限	不可开放	天府地调	null
3776	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	46728	93	0	1772	不受限	不可开放	天府地调	null
3777	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	59096.4	94	0	3904	不受限	不可开放	天府地调	null
3778	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	52923.8	84	0	-4924	不受限	不可开放	天府地调	null
3779	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	6300	7557	120	400	-1657	不受限	不可开放	南充地调	null
3780	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	39573.6	99	0	426	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3781	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	38658.4	97	0	1342	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3782	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	45526.8	91	0	4473	不受限	不可开放	天府地调	null
3783	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	6447.2	102	0	-147	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3784	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	10000	9006.2	90	200	794	不受限	不可开放	南充地调	null
3785	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/2#变压器	50000	49236	98	0	-736	不受限	不可开放	天府地调	null
3786	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	6464.6	81	1600	-65	不受限	不可开放	乐山地调	null
3787	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	47256	95	0	2744	不受限	不可开放	天府地调	null
3788	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	3150	3621.3	115	100	-571	不受限	不可开放	南充地调	null
3789	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5626.1	89	400	274	不受限	不可开放	乐山地调	null
3790	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	48600.8	97	3830	-2431	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3791	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	45962.4	92	0	4038	不受限	不可开放	天府地调	null
3792	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	18024.7	90	550	1425	不受限	不可开放	南充地调	null
3793	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	45877.3	92	0	4123	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3794	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	16000	15400	96	300	300	不受限	不可开放	南充地调	null
3795	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	174456.7	97	0	5543	不受限	不可开放	天府地调	null
3796	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	4000	4249.1	106	230	-479	不受限	不可开放	南充地调	null
3797	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	46158.2	92	1000	2842	不受限	不可开放	南充地调	null
3798	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	31500	30439.2	97	0	1061	不受限	不可开放	天府地调	null
3799	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	46548.8	93	1050	2401	不受限	不可开放	南充地调	null
3800	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	182520	101	0	-2520	不受限	不可开放	天府地调	null

3801	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	10321.6	103	0	-322	不受限	不可开放	天府地调	null
3802	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	45570.5	91	700	3730	不受限	不可开放	南充地调	null
3803	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	40000	44020.9	110	2660	-6681	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3804	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	40000	38016	95	0	1984	不受限	不可开放	天府地调	null
3805	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	39571.8	99	0	428	不受限	不可开放	天府地调	null
3806	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	168055.6	93	0	11944	不受限	不可开放	天府地调	null
3807	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	14898.8	74	9086.42	-3985	不受限	不可开放	南充地调	null
3808	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	17214.4	86	15850	-13064	不受限	不可开放	南充地调	null
3809	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调	null
3810	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	6300	8190	130	8000	-9890	不受限	不可开放	南充地调	null

3811	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	7371	117	2581.02	-3652	不受限	不可开放	南充地调	null
3812	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	16165.7	81	3851.55	-17	不受限	不可开放	南充地调	null
3813	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	21798.8	69	8340	1361	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3814	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	49677.6	99	0	322	不受限	不可开放	天府地调	null
3815	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	8201	82	5630	-3831	不受限	不可开放	南充地调	null
3816	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	46929.8	94	0	3070	不受限	不可开放	天府地调	null
3817	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	52800	106	0	-2800	不受限	不可开放	天府地调	null
3818	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	8978.5	90	3080.06	-2059	不受限	不可开放	南充地调	null
3819	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	9277.8	93	9167.04	-8445	不受限	不可开放	南充地调	null

3820	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	12000	120	2990.05	-4990	不受限	不可开放	南充地调	null
3821	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调	null
3822	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	6300	6100.3	97	12666	-12466	不受限	不可开放	南充地调	null
3823	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	46939.2	94	0	3061	不受限	不可开放	天府地调	null
3824	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	37765.2	94	0	2235	不受限	不可开放	天府地调	null
3825	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	240012	100	0	-12	不受限	不可开放	天府地调	null
3826	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	42429.2	85	8900	-1329	不受限	不可开放	南充地调	null
3827	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	40000	37860.2	95	0	2140	不受限	不可开放	天府地调	null
3828	马边莽坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.马边莽坝站.35kV/1#变压器	2500	3018.4	121	0	-518	不受限	不可开放	乐山地调	null

3829	分水岭站	广安电力 调度控制 中心	广安地调.分水岭 站.110kV/#2主变	31500	29647.2	94	0	1853	不受限	不可开放	广安地调	null
3830	园艺站	绵阳电力 调度控制 中心	绵阳地调.园艺 站.110kV/1#变 压 器	50000	42231.6	84	3630	4138	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3831	桂溪站	北川电力 调度控制 中心	绵阳地调.桂溪 站.35kV/1#变 压 器	8000	10504	131	1880	-4384	不受限	不可开放	绵阳地调	null