

序号	基本信息				历史运行信息		已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)	所属地市	备注
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)	历史最大负荷率(%)						
0	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	56584.9	24	0	183415	不受限	183400	攀枝花地调	null
1	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	67678.2	28	0	172322	不受限	172300	攀枝花地调	null
2	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	67811.5	28	0	172189	不受限	172100	攀枝花地调	null
3	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	74812.2	31	0	165188	不受限	165100	攀枝花地调	null
4	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	79672.2	33	0	160328	不受限	160300	攀枝花地调	null
5	甘孜	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	24000.3	24	0	164000	不受限	160000	甘孜地调	null
6	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	80773.2	34	0	159227	不受限	159200	攀枝花地调	null
7	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	109954	46	0	130046	不受限	130000	攀枝花地调	null
8	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	114226.3	48	0	125774	不受限	125700	天府地调	null
9	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	57767.6	32	0	122232	不受限	122200	null	null
10	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	57768	32	0	122232	不受限	122200	null	null
11	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	121194.3	50	0	118806	不受限	118800	攀枝花地调	null
12	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	121998.7	51	0	118001	不受限	118000	攀枝花地调	null
13	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	240000	120111.9	50	4515	115373	不受限	115300	成都地调	null

14	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	34800	23	0	115200	不受限	115200	甘孜地调	null
15	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	64848.8	12	0	115151	不受限	115000	甘孜地调	null
16	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	66610.2	37	null	113390	不受限	113300	null	null
17	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	67136	37	null	112864	不受限	112800	null	null
18	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	37191.9	25	3500	109308	不受限	109300	内江地调	null
19	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	131155.9	55	0	108844	不受限	108800	攀枝花地调	null
20	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	130594.89	54	830	108575	不受限	108500	绵阳地调	null
21	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	71815.91	40	0	108184	不受限	108100	内江地调	null
22	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	132269.2	55	0	107731	不受限	107700	绵阳地调	null
23	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	132224.9	55	0	107775	不受限	107700	成都地调	null
24	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	133376.1	56	0	106624	不受限	106600	成都地调	null
25	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	134897.3	56	0	105103	不受限	105100	成都地调	null
26	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	72901.9	41	2160	104938	不受限	104900	内江地调	null
27	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	75838.6	42	0	104161	不受限	104100	攀枝花地调	null
28	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	141275.2	59	0	98725	不受限	98700	天府地调	null
29	甘孜	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	81353.3	45	0	98647	不受限	98600	甘孜地调	null
30	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	81775.4	45	NULL	98225	不受限	98200	达州地调	null

31	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	82525.4	46	NULL	97475	不受限	97400	达州地调	null
32	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	55506	37	0	94494	不受限	94400	甘孜地调	null
33	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	55555.5	37	0	94445	不受限	94400	甘孜地调	null
34	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	147264.89	61	0	92735	不受限	92700	天府地调	null
35	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	150000	54447.6	36	3675	91877	不受限	91800	内江地调	null
36	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	149056.31	62	null	90944	不受限	90900	null	null
37	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	151267.39	63	0	88733	不受限	88700	成都地调	null
38	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	91374.3	51	null	88626	不受限	88600	null	null
39	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	91600.5	51	null	88400	不受限	88400	null	null
40	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	92011	51	0	87989	不受限	87900	攀枝花地调	null
41	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	152004.89	63	0	87995	不受限	87900	成都地调	null
42	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	152622.8	64	null	87377	不受限	87300	null	null
43	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	92927.8	52	0	87072	不受限	87000	巴中地调	null
44	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	92958.4	52	NULL	87042	不受限	87000	达州地调	null
45	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	93362.3	52	NULL	86638	不受限	86600	达州地调	null
46	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	94581	53	NULL	85419	不受限	85400	达州地调	null
47	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	94809	53	0	85191	不受限	85100	宜宾地调	null

48	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	95221.5	53	0	84779	不受限	84700	宜宾地调	null
49	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	95884.8	53	0	84115	不受限	84100	自贡地调	null
50	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	97426.8	54	NULL	82573	不受限	82500	达州地调	null
51	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	157798.2	66	0	82202	不受限	82200	攀枝花地调	null
52	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	99194.8	55	0	80805	不受限	80800	南充地调	null
53	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	219364.7	73	0	80635	不受限	80600	攀枝花地调	null
54	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600	阿坝地调	null
55	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	99996.3	56	0	80004	不受限	80000	南充地调	null
56	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	10364.6	12	0	79635	不受限	79600	甘孜地调	null
57	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	163054.1	68	0	76946	不受限	76900	天府地调	null
58	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	73412.3	49	0	76588	不受限	76500	德阳地调	null
59	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	105230.5	58	0	74770	不受限	74700	南充地调	null
60	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	105228.5	58	0	74772	不受限	74700	南充地调	null
61	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	165527.1	69	0	74473	不受限	74400	成都地调	null
62	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	166384.8	69	0	73615	不受限	73600	成都地调	null
63	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	76466.3	51	0	73534	不受限	73500	德阳地调	null
64	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	76600	51	0	73400	不受限	73400	甘孜地调	null

65	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	165098	69	1800	73102	不受限	73100	绵阳地调	null
66	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	107346.5	60	0	72654	不受限	72600	天府地调	null
67	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	150000	79750	53	0	70250	不受限	70200	攀枝花地调	null
68	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	150000	80150.4	53	0	69850	不受限	69800	攀枝花地调	null
69	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	171283.7	71	0	68716	不受限	68700	攀枝花地调	null
70	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	112393.6	62	0	67606	不受限	67600	自贡地调	null
71	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	82368	55	0	67632	不受限	67600	攀枝花地调	null
72	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	83142.41	55	0	66858	不受限	66800	巴中地调	null
73	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	83635.2	56	0	66365	不受限	66300	巴中地调	null
74	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	114048	63	0	65952	不受限	65900	德阳地调	null
75	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400	攀枝花地调	null
76	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	86239.8	57	0	63760	不受限	63700	巴中地调	null
77	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	116677.7	65	NULL	63322	不受限	63300	达州地调	null
78	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	86624.5	58	0	63376	不受限	63300	资阳地调	null
79	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	285.1	25	0	62715	不受限	62700	天府地调	null
80	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	372.6	1	0	62627	不受限	62600	天府地调	null
81	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	180220.5	75	0	59780	不受限	59700	德阳地调	null

82	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500	阿坝地调	null
83	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	91522	61	0	58478	不受限	58400	资阳地调	null
84	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	121991.7	68	0	58008	不受限	58000	眉山地调	null
85	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	4866.09	35	0	58866	不受限	58000	甘孜地调	null
86	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	122071.5	68	0	57929	不受限	57900	泸州地调	null
87	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	122686.5	68	0	57314	不受限	57300	德阳地调	null
88	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	62874.8	52	0	57125	不受限	57100	宜宾地调	null
89	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	88734.3	59	4515	56751	不受限	56700	成都地调	null
90	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	123402.7	69	0	56597	不受限	56500	自贡地调	null
91	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	7853.3	12	0	55147	不受限	55100	甘孜地调	null
92	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	125650.7	70	0	54349	不受限	54300	自贡地调	null
93	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	8010.6	13	630	54359.4	不受限	54300	攀枝花地调	null
94	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	7464.2	23	0	54464	不受限	54000	甘孜地调	null
95	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	36676.5	41	0	53324	不受限	53300	甘孜地调	null
96	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	63000	10565	17	0	52435	不受限	52400	成都地调	null
97	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	63000	10535.8	17	0	52464	不受限	52400	绵阳地调	null
98	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	10644	17	0	52356	不受限	52300	null	null

99	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	128164.09	71	NULL	51836	不受限	51800	达州地调	null
100	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	63000	11662	19	0	51338	不受限	51300	成都地调	null
101	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	68772	57	NULL	51228	不受限	51200	达州地调	null
102	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	189200	79	0	50800	不受限	50800	成都地调	null
103	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	63000	12523.5	20	0	50477	不受限	50400	绵阳地调	null
104	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	99531.41	66	NULL	50469	不受限	50400	达州地调	null
105	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	99714.6	66	0	50285	不受限	50200	资阳地调	null
106	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	50000	6841.4	12	0	50000	不受限	50000	甘孜地调	null
107	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	5743.1	17	0	50000	不受限	50000	甘孜地调	null
108	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#1主变	50000	3015.5	6	0	50000	不受限	50000	广安地调	null
109	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	100	3	0	50000	不受限	50000	成都地调	null
110	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000	乐山地调	null
111	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	8500	17	0	41500	不受限	50000	成都地调	null
112	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	13500	21	0	49500	不受限	49500	德阳地调	null
113	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	190135	79	600	49265	不受限	49200	成都地调	null
114	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	13733.5	22	0	49267	不受限	49200	德阳地调	null
115	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	188705	79	2000	49295	不受限	49200	成都地调	null

116	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	63000	12515.3	20	1330	49155	不受限	49100	绵阳地调	null
117	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	14080	22	0	48920	不受限	48900	德阳地调	null
118	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	101001.2	67	0	48999	不受限	48900	资阳地调	null
119	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	14200	23	0	48800	不受限	48800	天府地调	null
120	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	101201.4	67	NULL	48799	不受限	48700	达州地调	null
121	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#2主变	40000	14282.4	23	0	48718	不受限	48700	攀枝花地调	null
122	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#1主变	40000	14559.6	23	0	48440	不受限	48400	攀枝花地调	null
123	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	71913.59	60	NULL	48086	不受限	48000	达州地调	null
124	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	132368.5	74	0	47632	不受限	47600	眉山地调	null
125	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	2359.6	5	0	47640	不受限	47600	null	null
126	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	12546.6	21	0	47453	不受限	47400	广元地调	null
127	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	14763.5	23	915	47322	不受限	47300	成都地调	null
128	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#2主变	63000	15742.1	25	0	47258	不受限	47200	成都地调	null
129	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	132941.61	74	0	47058	不受限	47000	自贡地调	null
130	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	3014.1	6	0	46986	不受限	46900	乐山地调	null
131	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	63000	16072.3	26	0	46928	不受限	46900	成都地调	null
132	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	13195.1	22	0	46805	不受限	46800	广元地调	null

133	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	3228.5	6	null	46772	不受限	46700	null	null
134	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	63000	16574.3	26	0	46426	不受限	46400	绵阳地调	null
135	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	103691.2	69	0	46309	不受限	46300	德阳地调	null
136	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	134169.8	75	0	45830	不受限	45800	眉山地调	null
137	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	74370.7	62	0	45629	不受限	45600	绵阳地调	null
138	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	4742.6	9	NULL	45257	不受限	45200	达州地调	null
139	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4801.2	10	NULL	45199	不受限	45100	达州地调	null
140	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	134996.1	75	0	45004	不受限	45000	巴中地调	null
141	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	74615.2	62	315	45070	不受限	45000	广元地调	null
142	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	195045.39	81	0	44955	不受限	44900	德阳地调	null
143	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	18173.8	29	0	44826	不受限	44800	天府地调	null
144	穿心店站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	5141.4	10	0	44859	不受限	44800	德阳地调	null
145	严桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	5298.7	11	0	44701	不受限	44700	雅安地调	null
146	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	135398.4	75	0	44602	不受限	44600	巴中地调	null
147	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	5389.4	11	null	44611	不受限	44600	乐山地调	null
148	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/1#变压器	63000	18318.9	29	0	44681	不受限	44600	绵阳地调	null
149	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	18452.9	29	0	44547	不受限	44500	天府地调	null

150	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	18700	30	0	44300	不受限	44300	天府地调	null
151	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调	null
152	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调	null
153	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	194637	81	1200	44163	不受限	44100	成都地调	null
154	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	105962.41	71	0	44038	不受限	44000	攀枝花地调	null
155	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	6200	12	0	43800	不受限	43800	甘孜地调	null
156	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	6300	13	NULL	43700	不受限	43700	达州地调	null
157	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	136294.4	76	0	43706	不受限	43700	广安地调	null
158	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	19290.6	31	0	43709	不受限	43700	成都地调	null
159	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	76463.4	64	0	43537	不受限	43500	绵阳地调	null
160	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	193402.89	81	3200	43397	不受限	43300	成都地调	null
161	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	19616.2	31	0	43384	不受限	43300	南充地调	null
162	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	196806.7	82	0	43193	不受限	43100	成都地调	null
163	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	136901.6	76	0	43098	不受限	43000	广安地调	null
164	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	77121	64	0	42879	不受限	42800	德阳地调	null
165	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	77294.9	64	0	42705	不受限	42700	绵阳地调	null
166	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	20400	32	0	42600	不受限	42600	天府地调	null

167	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	63000	20440	32	0	42560	不受限	42500	绵阳地调	null
168	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	7500	15	0	42500	不受限	42500	null	null
169	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	7500	15	0	42500	不受限	42500	null	null
170	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	20517.8	33	0	42482	不受限	42400	成都地调	null
171	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/2#变压器	63000	20596.3	33	30	42374	不受限	42300	绵阳地调	null
172	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	137609.1	76	0	42391	不受限	42300	自贡地调	null
173	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	20734.6	33	0	42265	不受限	42200	null	null
174	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	7877.8	16	NULL	42122	不受限	42100	达州地调	null
175	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	7813	16	NULL	42187	不受限	42100	达州地调	null
176	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	77971.2	65	0	42029	不受限	42000	广元地调	null
177	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	8039.2	16	0	41961	不受限	41900	内江地调	null
178	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	21065.1	33	0	41935	不受限	41900	成都地调	null
179	穿心店站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	8216.5	16	0	41784	不受限	41700	德阳地调	null
180	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	20866.6	33	0	41634	不受限	41600	攀枝花地调	null
181	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	8500	17	NULL	41500	不受限	41500	达州地调	null
182	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	198686.4	83	null	41314	不受限	41300	null	null
183	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	108715	72	0	41285	不受限	41200	德阳地调	null

184	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	8841.3	18	0	41159	不受限	41100	乐山地调	null
185	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	8857.2	18	0	41143	不受限	41100	甘孜地调	null
186	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	8870.4	18	0	41130	不受限	41100	甘孜地调	null
187	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	108982.4	73	0	41018	不受限	41000	自贡地调	null
188	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	9003	18	0	40997	不受限	40900	攀枝花地调	null
189	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	19514	31	2515	40971	不受限	40900	成都地调	null
190	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	49110.3	55	0	40890	不受限	40800	绵阳地调	null
191	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	20758	33	1600	40642	不受限	40600	成都地调	null
192	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	22471.7	36	0	40528	不受限	40500	成都地调	null
193	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	139592.7	78	0	40407	不受限	40400	甘孜地调	null
194	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	139697.3	78	0	40303	不受限	40300	眉山地调	null
195	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	139656.8	78	0	40343	不受限	40300	眉山地调	null
196	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	50000	3114.6	6	6500	40385	不受限	40300	德阳地调	null
197	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	199722.7	83	0	40277	不受限	40200	成都地调	null
198	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	9878.9	20	0	40121	不受限	40100	内江地调	null
199	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100	阿坝地调	null
200	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12408	20	10500	40092	不受限	40000	雅安地调	null

201	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	6800	17	0	33200	不受限	40000	成都地调	null
202	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	6800	17	0	33200	不受限	40000	成都地调	null
203	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	200152.3	83	0	39848	不受限	39800	成都地调	null
204	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	23349.7	37	0	39650	不受限	39600	成都地调	null
205	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	110377.41	74	0	39623	不受限	39600	南充地调	null
206	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	80445.7	67	0	39554	不受限	39500	广元地调	null
207	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	10584.5	21	NULL	39416	不受限	39400	达州地调	null
208	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	140739.9	78	0	39260	不受限	39200	眉山地调	null
209	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	10825.8	22	NULL	39174	不受限	39100	达州地调	null
210	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	23816.7	38	0	39183	不受限	39100	成都地调	null
211	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	200208.89	83	630	39161	不受限	39100	绵阳地调	null
212	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	140968.9	78	0	39031	不受限	39000	广安地调	null
213	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	24200	38	0	38800	不受限	38800	天府地调	null
214	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	24350	39	0	38650	不受限	38600	德阳地调	null
215	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	24301.7	39	0	38698	不受限	38600	绵阳地调	null
216	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	24420	39	0	38580	不受限	38500	成都地调	null
217	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	11413.4	23	NULL	38587	不受限	38500	达州地调	null

218	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	1657.5	4	0	38343	不受限	38300	阿坝地调	null
219	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	24684	39	0	38316	不受限	38300	成都地调	null
220	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	11452.1	23	250	38298	不受限	38200	攀枝花地调	null
221	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	150000	111837.9	75	0	38162	不受限	38100	德阳地调	null
222	峨山站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	11906.4	24	null	38094	不受限	38000	乐山地调	null
223	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	25080	40	0	37920	不受限	37900	成都地调	null
224	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	25175.7	40	0	37824	不受限	37800	天府地调	null
225	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	50000	11949.8	24	250	37800	不受限	37800	德阳地调	null
226	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	12118.2	24	null	37882	不受限	37800	乐山地调	null
227	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	12249.6	24	NULL	37750	不受限	37700	达州地调	null
228	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	11614.7	23	625	37760	不受限	37700	凉山地调	null
229	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	11391.4	23	1000	37609	不受限	37600	凉山地调	null
230	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	12395.6	25	0	37604	不受限	37600	雅安地调	null
231	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	112586.7	75	0	37413	不受限	37400	自贡地调	null
232	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	2627.2	17	0	37373	不受限	37300	甘孜地调	null
233	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	25660.8	41	0	37339	不受限	37300	攀枝花地调	null
234	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	12652.2	25	0	37348	不受限	37300	德阳地调	null

235	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	24870.5	39	800	37330	不受限	37300	宜宾地调	null
236	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	25753.5	41	0	37247	不受限	37200	成都地调	null
237	大堰站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	10700	21	2045	37255	不受限	37200	雅安地调	null
238	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	142810.2	79	0	37190	不受限	37100	南充地调	null
239	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	12909.6	26	0	37090	不受限	37000	雅安地调	null
240	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	2947.2	7	0	37053	不受限	37000	阿坝地调	null
241	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	2956.8	7	0	37043	不受限	37000	宜宾地调	null
242	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	26000	41	0	37000	不受限	37000	成都地调	null
243	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	12940.9	26	0	37059	不受限	37000	绵阳地调	null
244	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	26017.2	41	0	36983	不受限	36900	成都地调	null
245	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	26170.7	42	0	36829	不受限	36800	成都地调	null
246	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	26188.8	42	0	36811	不受限	36800	成都地调	null
247	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	143183.6	80	0	36816	不受限	36800	巴中地调	null
248	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	203232.4	85	0	36768	不受限	36700	成都地调	null
249	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	50000	12145.2	24	1260	36595	不受限	36500	德阳地调	null
250	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	3470.7	9	0	36529	不受限	36500	阿坝地调	null
251	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	3516	9	0	36484	不受限	36400	攀枝花地调	null

252	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	25536.2	41	1000	36464	不受限	36400	绵阳地调	null
253	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	26535.7	42	0	36464	不受限	36400	绵阳地调	null
254	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	26700	42	0	36300	不受限	36300	成都地调	null
255	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	3683.9	19	0	36316	不受限	36300	甘孜地调	null
256	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	3784	9	NULL	36216	不受限	36200	达州地调	null
257	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	10856.1	22	2860	36284	不受限	36200	乐山地调	null
258	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	3878.1	10	0	36122	不受限	36100	宜宾地调	null
259	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	143806.31	80	0	36194	不受限	36100	泸州地调	null
260	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	143910.2	80	0	36090	不受限	36000	南充地调	null
261	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	113901.3	76	0	36099	不受限	36000	德阳地调	null
262	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	63000	27052.6	43	0	35947	不受限	35900	绵阳地调	null
263	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	14117.4	28	0	35883	不受限	35800	广安地调	null
264	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	27192	43	0	35808	不受限	35800	成都地调	null
265	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	14296.1	29	NULL	35704	不受限	35700	达州地调	null
266	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	14239.2	28	NULL	35761	不受限	35700	达州地调	null
267	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	14394.6	29	0	35605	不受限	35600	广安地调	null
268	三江站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	5832.8	12	8550	35617	不受限	35600	雅安地调	null

269	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	4440.8	11	0	35559	不受限	35500	宜宾地调	null
270	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	27495.3	44	0	35505	不受限	35500	天府地调	null
271	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	14463.4	29	NULL	35537	不受限	35500	达州地调	null
272	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	26532	42	1000	35468	不受限	35400	雅安地调	null
273	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	27588	44	0	35412	不受限	35400	成都地调	null
274	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	27501.9	44	0	35498	不受限	35400	成都地调	null
275	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	84812.1	71	0	35188	不受限	35100	德阳地调	null
276	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	120000	84892.6	71	NULL	35107	不受限	35100	达州地调	null
277	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	27840.3	44	0	35160	不受限	35100	自贡地调	null
278	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	15000	30	0	35000	不受限	35000	甘孜地调	null
279	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	145081	81	0	34919	不受限	34900	眉山地调	null
280	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	5075.8	13	0	34924	不受限	34900	阿坝地调	null
281	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	15149.2	30	0	34851	不受限	34800	凉山地调	null
282	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	28139	45	0	34861	不受限	34800	成都地调	null
283	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5291.4	13	0	34709	不受限	34700	宜宾地调	null
284	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	205210.2	86	0	34790	不受限	34700	宜宾地调	null
285	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	115228.5	77	0	34772	不受限	34700	德阳地调	null

286	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	60000	25273.4	42	0	34727	不受限	34700	眉山地调	null
287	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	14454	29	800	34746	不受限	34700	攀枝花地调	null
288	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	28373	45	0	34627	不受限	34600	自贡地调	null
289	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	28368.2	45	0	34632	不受限	34600	成都地调	null
290	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	15338.4	31	0	34662	不受限	34600	凉山地调	null
291	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	15477	31	0	34523	不受限	34500	凉山地调	null
292	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	28446	45	0	34554	不受限	34500	成都地调	null
293	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	28433.7	45	0	34566	不受限	34500	成都地调	null
294	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	15481.4	31	0	34519	不受限	34500	阿坝地调	null
295	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	28575.3	45	0	34425	不受限	34400	成都地调	null
296	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	14883	30	815	34302	不受限	34300	成都地调	null
297	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	145656.3	81	0	34344	不受限	34300	眉山地调	null
298	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300	甘孜地调	null
299	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	15820.1	32	0	34180	不受限	34100	阿坝地调	null
300	廩君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廩君站.110kV/#1主变	50000	15832.3	32	null	34168	不受限	34100	达州地调	null
301	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	5907	15	0	34093	不受限	34000	广元地调	null
302	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	205942.8	86	0	34057	不受限	34000	天府地调	null

303	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	85935.3	72	0	34065	不受限	34000	绵阳地调	null
304	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	16034	32	0	33966	不受限	33900	绵阳地调	null
305	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	15380.3	31	800	33820	不受限	33800	德阳地调	null
306	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	29296.1	47	0	33704	不受限	33700	成都地调	null
307	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	15030.1	30	1200	33770	不受限	33700	绵阳地调	null
308	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	86231.6	72	NULL	33768	不受限	33700	达州地调	null
309	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	116348.6	78	0	33651	不受限	33600	自贡地调	null
310	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	146543	81	0	33457	不受限	33400	眉山地调	null
311	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	6534	16	0	33466	不受限	33400	广元地调	null
312	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	86686.9	72	0	33313	不受限	33300	德阳地调	null
313	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	16462.9	33	400	33137	不受限	33100	绵阳地调	null
314	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	6898.9	17	0	33101	不受限	33100	宜宾地调	null
315	中里站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	6884.1	17	0	33116	不受限	33100	雅安地调	null
316	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调	null
317	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调	null
318	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	87084.4	73	0	32916	不受限	32900	巴中地调	null
319	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	80000	32043	40	15000	32957	不受限	32900	凉山地调	null

320	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	17028	34	0	32972	不受限	32900	成都地调	null
321	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	13595.1	27	3700	32705	不受限	32700	攀枝花地调	null
322	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7263.4	18	0	32737	不受限	32700	甘孜地调	null
323	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	16735.3	33	630	32635	不受限	32600	广元地调	null
324	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	30399.6	48	0	32600	不受限	32600	成都地调	null
325	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	13535.4	27	3850	32615	不受限	32600	绵阳地调	null
326	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	173759.1	72	33750	32491	不受限	32400	内江地调	null
327	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	7571.2	19	0	32429	不受限	32400	甘孜地调	null
328	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7651.7	19	0	32348	不受限	32300	甘孜地调	null
329	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	147671.5	82	0	32329	不受限	32300	泸州地调	null
330	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	30811.5	49	0	32189	不受限	32100	泸州地调	null
331	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	17848	36	0	32152	不受限	32100	攀枝花地调	null
332	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	87804.8	73	0	32195	不受限	32100	自贡地调	null
333	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	63000	30885	49	0	32115	不受限	32100	绵阳地调	null
334	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	7915.4	20	0	32085	不受限	32000	内江地调	null
335	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	17924.5	36	0	32076	不受限	32000	攀枝花地调	null
336	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	31020	49	0	31980	不受限	31900	成都地调	null

337	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	31113.7	49	0	31886	不受限	31800	天府地调	null
338	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	31179	49	0	31821	不受限	31800	成都地调	null
339	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	17608.8	35	515	31876	不受限	31800	成都地调	null
340	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	8205	21	0	31795	不受限	31700	绵阳地调	null
341	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	18210.5	36	0	31790	不受限	31700	成都地调	null
342	曹山站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	18368	37	0	31632	不受限	31600	乐山地调	null
343	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	31346.6	50	0	31653	不受限	31600	天府地调	null
344	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变	31500	0	0	0	31500	不受限	31500	乐山地调	null
345	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	47250	150	0	31500	不受限	31500	泸州地调	null
346	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	18453.6	37	NULL	31546	不受限	31500	达州地调	null
347	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	8502.3	21	0	31498	不受限	31400	甘孜地调	null
348	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	18508.4	37	0	31492	不受限	31400	攀枝花地调	null
349	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	88546.9	74	NULL	31453	不受限	31400	达州地调	null
350	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	18526.2	37	0	31474	不受限	31400	南充地调	null
351	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	31526.2	50	0	31474	不受限	31400	成都地调	null
352	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	18526.2	37	0	31474	不受限	31400	德阳地调	null
353	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	18626.4	37	0	31374	不受限	31300	南充地调	null

354	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	88615.3	74	0	31385	不受限	31300	自贡地调	null
355	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	8648	22	0	31352	不受限	31300	甘孜地调	null
356	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	148723.4	83	0	31277	不受限	31200	泸州地调	null
357	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	208759.3	87	0	31241	不受限	31200	攀枝花地调	null
358	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	63000	28543.3	45	3250	31207	不受限	31200	绵阳地调	null
359	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	31748.3	50	0	31252	不受限	31200	天府地调	null
360	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	18763.8	38	0	31236	不受限	31200	凉山地调	null
361	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	31845.4	51	0	31155	不受限	31100	成都地调	null
362	中里站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	8883.6	22	0	31116	不受限	31100	雅安地调	null
363	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	8890.3	22	null	31110	不受限	31100	乐山地调	null
364	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	18880.8	38	0	31119	不受限	31100	雅安地调	null
365	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	8904.4	22	0	31096	不受限	31000	自贡地调	null
366	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	8707.4	17	0	31293	不受限	31000	甘孜地调	null
367	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	8917	22	0	31083	不受限	31000	自贡地调	null
368	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	8935	22	null	31065	不受限	31000	乐山地调	null
369	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	88680.9	74	315	31004	不受限	31000	广元地调	null
370	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	18968.4	38	0	31032	不受限	31000	天府地调	null

371	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	32194.8	51	0	30805	不受限	30800	成都地调	null
372	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	9193.8	23	0	30806	不受限	30800	甘孜地调	null
373	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	149177.2	83	0	30823	不受限	30800	南充地调	null
374	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	10850.4	22	8440	30710	不受限	30700	雅安地调	null
375	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	9314.7	23	0	30685	不受限	30600	广元地调	null
376	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	31753	50	560	30687	不受限	30600	宜宾地调	null
377	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	35000	4393.2	13	null	30607	不受限	30600	绵阳地调	null
378	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	149499.89	83	0	30500	不受限	30500	泸州地调	null
379	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	89449.3	75	0	30551	不受限	30500	南充地调	null
380	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	9549.2	24	0	30451	不受限	30400	广元地调	null
381	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	63000	28089.4	45	4460	30451	不受限	30400	绵阳地调	null
382	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	19640	39	0	30360	不受限	30300	乐山地调	null
383	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	6882.1	17	2800	30318	不受限	30300	内江地调	null
384	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	9900	25	0	30100	不受限	30100	成都地调	null
385	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	20000	40	0	30000	不受限	30000	天府地调	null
386	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	19615.8	39	355	30029	不受限	30000	绵阳地调	null
387	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	119954	80	0	30046	不受限	30000	自贡地调	null

388	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	119994.6	80	0	30005	不受限	30000	泸州地调	null
389	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	30000	5471.6	17	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
390	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	847.1	16	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
391	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	30000	2415.3	21	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
392	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900	攀枝花地调	null
393	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	1589.2	5	0	29911	不受限	29900	凉山地调	null
394	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	33242.7	53	0	29757	不受限	29700	成都地调	null
395	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	33277	53	0	29723	不受限	29700	成都地调	null
396	廩君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廩君站.110kV/#2主变	50000	20278.6	41	null	29721	不受限	29700	达州地调	null
397	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	20366.8	41	0	29633	不受限	29600	阿坝地调	null
398	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	140709.2	78	0	29691	不受限	29600	天府地调	null
399	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	150463.2	84	0	29537	不受限	29500	南充地调	null
400	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	1964.5	6	0	29536	不受限	29500	攀枝花地调	null
401	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	10771.2	22	9820	29409	不受限	29400	雅安地调	null
402	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	10586	26	0	29414	不受限	29400	广安地调	null
403	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	40000	10668	27	null	29332	不受限	29300	null	null
404	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	33624	53	0	29376	不受限	29300	成都地调	null

405	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	10626.7	27	NULL	29373	不受限	29300	达州地调	null
406	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	10771.2	27	0	29229	不受限	29200	甘孜地调	null
407	马边站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	40000	10788.9	27	0	29211	不受限	29200	乐山地调	null
408	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	150767.6	84	0	29232	不受限	29200	天府地调	null
409	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	10855.9	27	0	29144	不受限	29100	德阳地调	null
410	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	2133.3	7	250	29117	不受限	29100	凉山地调	null
411	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	120889.8	81	NULL	29110	不受限	29100	达州地调	null
412	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	11079.4	28	0	28921	不受限	28900	阿坝地调	null
413	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	20389.3	41	630	28981	不受限	28900	广元地调	null
414	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	2600.4	8	0	28900	不受限	28900	阿坝地调	null
415	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	21017.6	42	0	28982	不受限	28900	德阳地调	null
416	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	34009.1	54	0	28991	不受限	28900	成都地调	null
417	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	11124	28	0	28876	不受限	28800	甘孜地调	null
418	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	11136.6	28	0	28863	不受限	28800	甘孜地调	null
419	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	121248.59	81	0	28751	不受限	28700	泸州地调	null
420	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	150000	121246.59	81	0	28753	不受限	28700	宜宾地调	null
421	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	21231.4	42	0	28769	不受限	28700	绵阳地调	null

422	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	34368.9	55	0	28631	不受限	28600	成都地调	null
423	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	33034.4	52	1300	28666	不受限	28600	德阳地调	null
424	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	11305.8	28	0	28694	不受限	28600	绵阳地调	null
425	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	21306	43	0	28694	不受限	28600	乐山地调	null
426	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	21365.3	43	0	28635	不受限	28600	绵阳地调	null
427	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	11336.2	28	0	28664	不受限	28600	甘孜地调	null
428	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	11609	29	0	28391	不受限	28300	广元地调	null
429	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	31500	3200	10	0	28300	不受限	28300	甘孜地调	null
430	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	34668.7	55	0	28331	不受限	28300	攀枝花地调	null
431	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	11687.7	29	NULL	28312	不受限	28300	达州地调	null
432	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	34667.2	55	0	28333	不受限	28300	成都地调	null
433	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	34740.5	55	0	28260	不受限	28200	成都地调	null
434	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	3214.7	10	0	28285	不受限	28200	攀枝花地调	null
435	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	21868	44	0	28132	不受限	28100	甘孜地调	null
436	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	17583.7	28	17300	28116	不受限	28100	成都地调	null
437	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	34855.9	55	0	28144	不受限	28100	成都地调	null
438	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	34878.4	55	0	28122	不受限	28100	成都地调	null

439	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	21918.2	44	0	28082	不受限	28000	成都地调	null
440	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	21976	44	0	28024	不受限	28000	德阳地调	null
441	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	20653.6	41	1250	28096	不受限	28000	成都地调	null
442	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	20453.7	41	1455	28091	不受限	28000	凉山地调	null
443	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	11959.2	30	0	28041	不受限	28000	阿坝地调	null
444	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	6000	15	2000	28000	不受限	28000	雅安地调	null
445	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	12018.6	30	0	27981	不受限	27900	阿坝地调	null
446	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	22059.8	44	0	27940	不受限	27900	德阳地调	null
447	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	35019.6	56	0	27980	不受限	27900	成都地调	null
448	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	35087	56	0	27913	不受限	27900	成都地调	null
449	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	12129.2	30	0	27871	不受限	27800	广安地调	null
450	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	12124.2	30	0	27876	不受限	27800	广元地调	null
451	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	152224	85	NULL	27776	不受限	27700	达州地调	null
452	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	1754.9	6	2000	27745	不受限	27700	德阳地调	null
453	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	6000	15	315	27685	不受限	27685	雅安地调	null
454	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	12381.6	31	0	27618	不受限	27600	雅安地调	null
455	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	35376	56	0	27624	不受限	27600	成都地调	null

456	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	12318.6	31	0	27681	不受限	27600	宜宾地调	null
457	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	122492.5	82	0	27508	不受限	27500	德阳地调	null
458	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	28965.1	46	6510	27525	不受限	27500	成都地调	null
459	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	35560.8	56	0	27439	不受限	27400	成都地调	null
460	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	22572	45	0	27428	不受限	27400	乐山地调	null
461	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	22572	45	0	27428	不受限	27400	乐山地调	null
462	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	22518.3	45	0	27482	不受限	27400	绵阳地调	null
463	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	19259.2	39	3492	27249	不受限	27200	内江地调	null
464	天元站旧(退运)	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站旧.110kV/1#变压器	31500	1375.1	4	4210	27290	不受限	27200	德阳地调	null
465	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	35701	57	0	27299	不受限	27200	天府地调	null
466	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	22739.7	45	0	27260	不受限	27200	宜宾地调	null
467	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	22701	45	0	27299	不受限	27200	眉山地调	null
468	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100	阿坝地调	null
469	大堰站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	11100	22	11780	27120	不受限	27100	雅安地调	null
470	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	144711.9	80	8130	27158	不受限	27100	泸州地调	null
471	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	212809.69	89	0	27190	不受限	27100	成都地调	null
472	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	4422	14	0	27078	不受限	27000	绵阳地调	null

473	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	12998	32	0	27002	不受限	27000	凉山地调	null
474	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	35920	57	0	27080	不受限	27000	成都地调	null
475	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	12901.3	32	0	27099	不受限	27000	宜宾地调	null
476	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	22988	46	0	27012	不受限	27000	雅安地调	null
477	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	12932	32	NULL	27068	不受限	27000	达州地调	null
478	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	22932.8	46	0	27067	不受限	27000	眉山地调	null
479	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900	阿坝地调	null
480	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	23038	46	0	26962	不受限	26900	眉山地调	null
481	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	17471.5	35	5540	26989	不受限	26900	绵阳地调	null
482	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13038.6	33	0	26961	不受限	26900	德阳地调	null
483	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4514.4	14	0	26986	不受限	26900	绵阳地调	null
484	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	13200	33	0	26800	不受限	26800	乐山地调	null
485	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	13176.8	33	0	26823	不受限	26800	凉山地调	null
486	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	13133	33	NULL	26867	不受限	26800	达州地调	null
487	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	13241	33	0	26759	不受限	26700	广元地调	null
488	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	23244.3	46	0	26756	不受限	26700	眉山地调	null
489	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	23258.4	47	NULL	26742	不受限	26700	达州地调	null

490	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	36220.8	57	0	26779	不受限	26700	雅安地调	null
491	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	123243.1	82	0	26757	不受限	26700	眉山地调	null
492	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	23299.3	47	0	26701	不受限	26700	眉山地调	null
493	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	22354.4	45	930	26716	不受限	26700	成都地调	null
494	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	36296	58	0	26704	不受限	26700	成都地调	null
495	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	23339	47	0	26661	不受限	26600	广安地调	null
496	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	23337.6	47	0	26662	不受限	26600	成都地调	null
497	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	153316.7	85	0	26683	不受限	26600	绵阳地调	null
498	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	23322.8	47	0	26677	不受限	26600	眉山地调	null
499	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#3主变	40000	13345.2	33	0	26655	不受限	26600	攀枝花地调	null
500	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	13385.5	33	0	26615	不受限	26600	甘孜地调	null
501	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	13419.6	34	0	26580	不受限	26500	广元地调	null
502	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	23456	47	0	26544	不受限	26500	广安地调	null
503	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	7155.2	18	6260	26585	不受限	26500	德阳地调	null
504	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	23600	47	null	26400	不受限	26400	null	null
505	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	153783.4	85	0	26217	不受限	26200	泸州地调	null
506	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	23774.4	48	NULL	26226	不受限	26200	达州地调	null

507	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	13797.1	34	0	26203	不受限	26200	泸州地调	null
508	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	23875.9	48	0	26124	不受限	26100	巴中地调	null
509	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	19491.2	39	4340	26169	不受限	26100	广元地调	null
510	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	123801.59	83	0	26198	不受限	26100	泸州地调	null
511	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	23152.8	46	800	26047	不受限	26000	攀枝花地调	null
512	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	22800.8	46	1250	25949	不受限	25900	成都地调	null
513	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	14152.1	35	0	25848	不受限	25800	凉山地调	null
514	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	24254	49	0	25746	不受限	25700	乐山地调	null
515	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	37239	59	0	25761	不受限	25700	成都地调	null
516	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	24280.2	49	0	25720	不受限	25700	雅安地调	null
517	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	124247.3	83	0	25753	不受限	25700	眉山地调	null
518	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	24276.4	49	0	25724	不受限	25700	巴中地调	null
519	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	24300	49	0	25700	不受限	25700	泸州地调	null
520	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	146110	81	8130	25760	不受限	25700	泸州地调	null
521	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	14221.5	36	NULL	25779	不受限	25700	达州地调	null
522	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变	50000	24372.5	49	0	25628	不受限	25600	乐山地调	null
523	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	37488	60	0	25512	不受限	25500	成都地调	null

524	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	214482.4	89	0	25518	不受限	25500	天府地调	null
525	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	24426.6	49	0	25573	不受限	25500	自贡地调	null
526	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	13550.3	34	1050	25400	不受限	25400	南充地调	null
527	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	24578.4	49	0	25422	不受限	25400	自贡地调	null
528	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	37568	60	0	25432	不受限	25400	成都地调	null
529	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	24682.1	49	0	25318	不受限	25300	成都地调	null
530	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	154603.81	86	0	25396	不受限	25300	绵阳地调	null
531	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	24700	49	0	25300	不受限	25300	泸州地调	null
532	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	24790.3	50	0	25210	不受限	25200	眉山地调	null
533	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	37716	60	0	25284	不受限	25200	成都地调	null
534	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6283.2	20	0	25217	不受限	25200	绵阳地调	null
535	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	37857.6	60	0	25142	不受限	25100	成都地调	null
536	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	28080.9	45	9808.8	25110	不受限	25100	内江地调	null
537	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	24900	50	0	25100	不受限	25100	南充地调	null
538	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	24861.5	50	NULL	25139	不受限	25100	达州地调	null
539	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	6802.4	17	0	25198	不受限	25100	广元地调	null
540	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	94842.3	79	NULL	25158	不受限	25100	达州地调	null

541	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	24955	50	0	25045	不受限	25000	眉山地调	null
542	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	14942.4	37	0	25058	不受限	25000	攀枝花地调	null
543	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	14992.2	37	0	25008	不受限	25000	甘孜地调	null
544	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	37923.7	60	0	25076	不受限	25000	成都地调	null
545	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	20657.9	41	4400	24942	不受限	24900	绵阳地调	null
546	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	38029.2	60	0	24971	不受限	24900	天府地调	null
547	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	15003.8	38	0	24996	不受限	24900	广元地调	null
548	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	50000	12649.7	25	12490	24860	不受限	24800	南充地调	null
549	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	120564	80	4550	24886	不受限	24800	南充地调	null
550	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	22623	45	2500	24877	不受限	24800	成都地调	null
551	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	15165.2	38	0	24835	不受限	24800	德阳地调	null
552	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	25117.5	50	0	24883	不受限	24800	成都地调	null
553	大川站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7500	15	17635	24865	不受限	24800	雅安地调	null
554	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	15270	38	0	24730	不受限	24700	雅安地调	null
555	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	25207.4	50	0	24793	不受限	24700	眉山地调	null
556	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#2主变	50000	25253	51	NULL	24747	不受限	24700	达州地调	null
557	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主	40000	15325.2	38	0	24675	不受限	24600	null	null

558	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	25317.6	51	0	24682	不受限	24600	成都地调	null
559	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	13807.2	35	1500	24693	不受限	24600	乐山地调	null
560	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	155412.9	86	0	24587	不受限	24500	资阳地调	null
561	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	25418.6	51	0	24581	不受限	24500	阿坝地调	null
562	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	15488	39	NULL	24512	不受限	24500	达州地调	null
563	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	15455	39	0	24545	不受限	24500	阿坝地调	null
564	七盘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	12629	32	2880	24491	不受限	24400	雅安地调	null
565	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	15539.4	39	0	24461	不受限	24400	广安地调	null
566	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	15528.8	39	0	24471	不受限	24400	广安地调	null
567	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	15624	39	0	24376	不受限	24300	绵阳地调	null
568	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	7171	23	0	24329	不受限	24300	阿坝地调	null
569	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	38742	61	0	24258	不受限	24200	成都地调	null
570	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	15734	39	0	24266	不受限	24200	广安地调	null
571	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	15806.6	40	0	24193	不受限	24100	阿坝地调	null
572	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	7150.3	23	250	24100	不受限	24100	攀枝花地调	null
573	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	7330.8	23	NULL	24169	不受限	24100	达州地调	null
574	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	31500	5605.7	13	0	24106	不受限	24000	甘孜地调	null

575	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	26000	52	0	24000	不受限	24000	null	null
576	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	7500	24	0	24000	不受限	24000	阿坝地调	null
577	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	38948.8	62	0	24051	不受限	24000	成都地调	null
578	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	15909.6	40	0	24090	不受限	24000	宜宾地调	null
579	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	15940.3	40	0	24060	不受限	24000	凉山地调	null
580	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	37540.8	60	1430	24029	不受限	24000	成都地调	null
581	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	15962.7	40	0	24037	不受限	24000	宜宾地调	null
582	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	126087.8	84	0	23912	不受限	23900	广安地调	null
583	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	7501.7	24	0	23998	不受限	23900	绵阳地调	null
584	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	16005	40	0	23995	不受限	23900	攀枝花地调	null
585	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	26155.8	52	0	23844	不受限	23800	德阳地调	null
586	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	126219.59	84	NULL	23780	不受限	23700	达州地调	null
587	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	16380	41	0	23620	不受限	23600	雅安地调	null
588	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	26323.4	53	0	23677	不受限	23600	甘孜地调	null
589	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	39334.7	62	0	23665	不受限	23600	成都地调	null
590	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	31500	7920	25	0	23580	不受限	23500	宜宾地调	null
591	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	26532	53	0	23468	不受限	23400	成都地调	null

592	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	26524.1	53	0	23476	不受限	23400	广元地调	null
593	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	26588.2	53	0	23412	不受限	23400	自贡地调	null
594	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	26620.8	53	0	23379	不受限	23300	阿坝地调	null
595	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/1#变压器	63000	36822.1	58	2815	23363	不受限	23300	德阳地调	null
596	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	126610.6	84	0	23389	不受限	23300	广安地调	null
597	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	39700.3	63	0	23300	不受限	23300	宜宾地调	null
598	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	39759.1	63	0	23241	不受限	23200	天府地调	null
599	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	39759.6	63	0	23240	不受限	23200	成都地调	null
600	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	26742.6	53	0	23257	不受限	23200	自贡地调	null
601	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	8223.6	26	0	23276	不受限	23200	阿坝地调	null
602	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16711.5	42	0	23289	不受限	23200	巴中地调	null
603	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	16778.7	42	0	23221	不受限	23200	攀枝花地调	null
604	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	16804.9	42	0	23195	不受限	23100	甘孜地调	null
605	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	156866	87	0	23134	不受限	23100	德阳地调	null
606	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	26805.2	54	null	23195	不受限	23100	null	null
607	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	39842	63	0	23158	不受限	23100	成都地调	null
608	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	15811.1	40	1000	23189	不受限	23100	德阳地调	null

609	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	26964	54	0	23036	不受限	23000	成都地调	null
610	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	26926	54	0	23074	不受限	23000	乐山地调	null
611	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	26998.8	54	0	23001	不受限	23000	乐山地调	null
612	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	26904	54	0	23096	不受限	23000	绵阳地调	null
613	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	19459.2	39	7450	23091	不受限	23000	凉山地调	null
614	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	27000	54	0	23000	不受限	23000	天府地调	null
615	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	40032.5	64	0	22968	不受限	22900	天府地调	null
616	莲池站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	27059.5	54	0	22941	不受限	22900	乐山地调	null
617	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	27060	54	0	22940	不受限	22900	成都地调	null
618	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	17059.2	43	0	22941	不受限	22900	成都地调	null
619	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	39718.8	63	400	22881	不受限	22800	成都地调	null
620	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	27178.8	54	0	22821	不受限	22800	成都地调	null
621	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	8640.4	27	0	22860	不受限	22800	阿坝地调	null
622	南坝子站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	24968	50	2280	22752	不受限	22700	雅安地调	null
623	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	31500	8776	28	NULL	22724	不受限	22700	达州地调	null
624	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	8747.4	28	0	22753	不受限	22700	宜宾地调	null
625	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	27211.4	54	0	22789	不受限	22700	宜宾地调	null

626	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	38716.8	61	1530	22753	不受限	22700	绵阳地调	null
627	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	40000	17319.5	43	0	22681	不受限	22600	绵阳地调	null
628	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	39270	62	1090	22640	不受限	22600	绵阳地调	null
629	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	17321.5	43	0	22679	不受限	22600	德阳地调	null
630	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	40312.8	64	0	22687	不受限	22600	成都地调	null
631	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	17346.8	43	0	22653	不受限	22600	绵阳地调	null
632	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	40497.6	64	0	22502	不受限	22500	天府地调	null
633	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	23601.6	47	3830	22568	不受限	22500	成都地调	null
634	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	40000	17481.7	44	0	22518	不受限	22500	内江地调	null
635	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	8910	28	NULL	22590	不受限	22500	达州地调	null
636	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	17500	44	0	22500	不受限	22500	甘孜地调	null
637	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	157449.6	87	NULL	22550	不受限	22500	达州地调	null
638	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	17484.5	44	0	22516	不受限	22500	泸州地调	null
639	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	127575.9	85	0	22424	不受限	22400	广安地调	null
640	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	40524	64	0	22476	不受限	22400	成都地调	null
641	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	27535.4	55	0	22465	不受限	22400	天府地调	null
642	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300	绵阳地调	null

643	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	27629.6	55	0	22370	不受限	22300	资阳地调	null
644	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	21664.5	43	6030	22306	不受限	22300	绵阳地调	null
645	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	40659.1	65	0	22341	不受限	22300	成都地调	null
646	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	17380.3	43	250	22370	不受限	22300	绵阳地调	null
647	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300	阿坝地调	null
648	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	17632.6	44	0	22367	不受限	22300	泸州地调	null
649	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	31500	9107	29	NULL	22393	不受限	22300	达州地调	null
650	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	27700	55	null	22300	不受限	22300	null	null
651	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	22715.8	45	0	22284	不受限	22200	广元地调	null
652	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	27755.2	56	0	22245	不受限	22200	雅安地调	null
653	龙观站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	25181.2	50	2600	22219	不受限	22200	雅安地调	null
654	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	9776.8	24	0	22223	不受限	22200	广元地调	null
655	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	17728.5	44	0	22272	不受限	22200	广元地调	null
656	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	40744	65	0	22256	不受限	22200	成都地调	null
657	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	17736	44	0	22264	不受限	22200	乐山地调	null
658	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	27755.2	56	0	22245	不受限	22200	德阳地调	null
659	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	17820	45	0	22180	不受限	22100	广安地调	null

660	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	27872.2	56	0	22128	不受限	22100	德阳地调	null
661	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	50000	27813.3	56	0	22187	不受限	22100	巴中地调	null
662	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	17911.2	45	0	22089	不受限	22000	广元地调	null
663	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	27904.8	56	0	22095	不受限	22000	雅安地调	null
664	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	157907.2	88	NULL	22093	不受限	22000	达州地调	null
665	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	125650.7	84	2300	22049	不受限	22000	德阳地调	null
666	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	28098	56	0	21902	不受限	21900	成都地调	null
667	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	28098.4	56	0	21902	不受限	21900	资阳地调	null
668	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	18016.5	45	0	21984	不受限	21900	凉山地调	null
669	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	18051.1	45	0	21949	不受限	21900	广元地调	null
670	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	18105.8	45	0	21894	不受限	21800	攀枝花地调	null
671	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	28217	56	0	21783	不受限	21700	凉山地调	null
672	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	31500	9712	31	0	21788	不受限	21700	宜宾地调	null
673	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	41324.5	66	0	21676	不受限	21600	成都地调	null
674	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	28380	57	0	21620	不受限	21600	成都地调	null
675	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	28400	57	null	21600	不受限	21600	null	null
676	龙观站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	25270.5	51	3050	21680	不受限	21600	雅安地调	null

677	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	27717.1	55	630	21653	不受限	21600	攀枝花地调	null
678	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	15586.1	39	2800	21614	不受限	21600	攀枝花地调	null
679	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	18424.1	46	0	21576	不受限	21500	甘孜地调	null
680	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	18419.5	46	0	21581	不受限	21500	广元地调	null
681	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/1#变压器	50000	28491.5	57	0	21509	不受限	21500	巴中地调	null
682	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/2#变压器	50000	28477.1	57	0	21523	不受限	21500	巴中地调	null
683	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	22904.1	46	5510	21586	不受限	21500	雅安地调	null
684	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	18498.3	46	NULL	21502	不受限	21500	达州地调	null
685	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/1#变压器	50000	28485.6	57	0	21514	不受限	21500	天府地调	null
686	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	41421.6	66	0	21578	不受限	21500	成都地调	null
687	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	41553.6	66	0	21446	不受限	21400	成都地调	null
688	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	17384.4	43	0	21416	不受限	21400	天府地调	null
689	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	24179.8	48	4340	21480	不受限	21400	广元地调	null
690	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	18553.7	46	0	21446	不受限	21400	巴中地调	null
691	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	25883.6	52	2630	21486	不受限	21400	攀枝花地调	null
692	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	10158.6	32	0	21341	不受限	21300	阿坝地调	null
693	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	158611.2	88	0	21389	不受限	21300	德阳地调	null

694	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	28740.4	57	0	21260	不受限	21200	绵阳地调	null
695	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	41712	66	0	21288	不受限	21200	成都地调	null
696	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	40000	18744	47	0	21256	不受限	21200	绵阳地调	null
697	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	128730.61	86	0	21269	不受限	21200	绵阳地调	null
698	马坪站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	18792	47	null	21208	不受限	21200	乐山地调	null
699	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	50000	14220.7	28	14520	21259	不受限	21200	南充地调	null
700	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	50000	28885.6	57	0	21115	不受限	21115	广元地调	null
701	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	18821.9	47	0	21178	不受限	21100	广元地调	null
702	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	28872.3	58	0	21128	不受限	21100	攀枝花地调	null
703	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	41830.8	66	0	21169	不受限	21100	天府地调	null
704	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	24904	50	4060	21036	不受限	21000	雅安地调	null
705	南坝子站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	25968	52	3000	21032	不受限	21000	雅安地调	null
706	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	18922.4	47	0	21078	不受限	21000	广元地调	null
707	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	41231.1	65	800	20969	不受限	20900	成都地调	null
708	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	42081.6	67	0	20918	不受限	20900	成都地调	null
709	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	26524.1	53	2665	20810.9	不受限	20810	南充地调	null
710	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	19159.8	48	NULL	20840	不受限	20800	达州地调	null

711	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	129261	86	0	20739	不受限	20700	宜宾地调	null
712	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	4233.9	17	0	20766	不受限	20700	null	null
713	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	19238.3	48	0	20762	不受限	20700	德阳地调	null
714	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	42210	67	0	20790	不受限	20700	成都地调	null
715	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	23588.4	47	5700	20712	不受限	20700	成都地调	null
716	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	29341.6	59	0	20658	不受限	20600	巴中地调	null
717	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	24330.6	49	0	20669	不受限	20600	广元地调	null
718	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	29492.6	59	0	20507	不受限	20500	巴中地调	null
719	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	4489.7	18	0	20510	不受限	20500	null	null
720	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	29482.2	59	0	20518	不受限	20500	天府地调	null
721	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	19437	49	0	20563	不受限	20500	内江地调	null
722	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	159569.39	89	0	20431	不受限	20400	宜宾地调	null
723	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	42556.8	68	0	20443	不受限	20400	成都地调	null
724	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	29568.7	59	0	20431	不受限	20400	凉山地调	null
725	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	42511.2	67	NULL	20489	不受限	20400	达州地调	null
726	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	29606	59	0	20394	不受限	20300	巴中地调	null
727	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	19601.7	49	0	20398	不受限	20300	宜宾地调	null

728	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	25752.6	52	3883	20364	不受限	20300	内江地调	null
729	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	150000	129608.8	86	0	20391	不受限	20300	宜宾地调	null
730	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	42697	68	0	20303	不受限	20300	天府地调	null
731	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	60000	27739.8	46	12000	20260	不受限	20200	凉山地调	null
732	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	19792	49	0	20208	不受限	20200	德阳地调	null
733	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	29704.6	59	0	20295	不受限	20200	巴中地调	null
734	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	150000	119894.2	80	10000	20106	不受限	20100	南充地调	null
735	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	19856.7	50	0	20143	不受限	20100	巴中地调	null
736	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	29820.2	60	0	20180	不受限	20100	眉山地调	null
737	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	42880	68	0	20120	不受限	20100	泸州地调	null
738	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	26658.2	53	3190	20152	不受限	20100	绵阳地调	null
739	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	129908.6	87	0	20091	不受限	20000	广安地调	null
740	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	42993.3	68	0	20007	不受限	20000	成都地调	null
741	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	29941.9	60	0	20058	不受限	20000	凉山地调	null
742	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	29964.6	60	0	20035	不受限	20000	眉山地调	null
743	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	29966.6	60	0	20033	不受限	20000	眉山地调	null
744	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	29924.4	60	NULL	20076	不受限	20000	达州地调	null

745	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	28066.5	56	0	19934	不受限	19900	攀枝花地调	null
746	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	979.5	19	0	19921	不受限	19900	甘孜地调	null
747	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	20031.8	50	0	19968	不受限	19900	凉山地调	null
748	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	43100	68	0	19900	不受限	19900	天府地调	null
749	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	16565.3	41	3492	19943	不受限	19900	内江地调	null
750	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	30179.3	60	0	19821	不受限	19800	绵阳地调	null
751	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	29766	60	400	19834	不受限	19800	成都地调	null
752	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	30139.2	60	0	19861	不受限	19800	自贡地调	null
753	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	30107	60	0	19893	不受限	19800	眉山地调	null
754	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#2主变	25000	5137.2	21	0	19863	不受限	19800	攀枝花地调	null
755	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	30273.2	61	0	19727	不受限	19700	自贡地调	null
756	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#2主变	63000	43216.8	69	0	19783	不受限	19700	成都地调	null
757	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	20363.2	51	0	19637	不受限	19600	宜宾地调	null
758	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	20333.3	51	0	19667	不受限	19600	凉山地调	null
759	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	20380.8	51	0	19619	不受限	19600	宜宾地调	null
760	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	33579.2	53	9808.8	19612	不受限	19600	内江地调	null
761	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	17292	43	3030	19678	不受限	19600	攀枝花地调	null

762	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	20444.5	51	0	19556	不受限	19500	绵阳地调	null
763	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	43032	68	500	19468	不受限	19400	成都地调	null
764	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	30567.6	61	0	19432	不受限	19400	宜宾地调	null
765	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	12590.6	31	0	19409	不受限	19400	广元地调	null
766	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	20529.3	51	0	19471	不受限	19400	阿坝地调	null
767	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	20562.9	51	0	19437	不受限	19400	广元地调	null
768	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	43613.5	69	0	19387	不受限	19300	成都地调	null
769	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	43609.5	69	0	19391	不受限	19300	成都地调	null
770	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	43652.4	69	0	19348	不受限	19300	成都地调	null
771	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	43626	69	0	19374	不受限	19300	成都地调	null
772	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	30751.2	62	0	19249	不受限	19200	天府地调	null
773	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	20610	52	125	19265	不受限	19200	绵阳地调	null
774	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	20870.5	52	0	19130	不受限	19100	乐山地调	null
775	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	128662.99	86	2150	19187	不受限	19100	德阳地调	null
776	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	20830.8	52	0	19169	不受限	19100	资阳地调	null
777	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	30879.6	62	0	19120	不受限	19100	雅安地调	null
778	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	30915.3	62	0	19085	不受限	19000	雅安地调	null

779	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	160900.61	89	0	19099	不受限	19000	资阳地调	null
780	朝阳站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	30958.4	62	0	19042	不受限	19000	德阳地调	null
781	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	43987	70	0	19013	不受限	19000	成都地调	null
782	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	31041.4	62	0	18959	不受限	18900	天府地调	null
783	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	30254.4	61	800	18946	不受限	18900	雅安地调	null
784	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	1182.8	16	0	18817	不受限	18800	甘孜地调	null
785	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	31182.5	62	0	18818	不受限	18800	眉山地调	null
786	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	44101.2	70	0	18899	不受限	18800	成都地调	null
787	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	31222	62	0	18778	不受限	18700	天府地调	null
788	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	16993.6	42	4230	18776	不受限	18700	德阳地调	null
789	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	131225	87	30	18745	不受限	18700	绵阳地调	null
790	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	31220.1	62	0	18780	不受限	18700	凉山地调	null
791	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	21225.6	53	0	18774	不受限	18700	攀枝花地调	null
792	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	21252	53	0	18748	不受限	18700	阿坝地调	null
793	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1268.5	16	0	18732	不受限	18700	甘孜地调	null
794	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	50000	31389.6	63	0	18610	不受限	18600	南充地调	null
795	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	31363.8	63	0	18636	不受限	18600	眉山地调	null

796	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	9548	30	3290	18662	不受限	18600	德阳地调	null
797	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	150000	131413.8	88	0	18586	不受限	18500	德阳地调	null
798	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	44488	71	0	18512	不受限	18500	德阳地调	null
799	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	31454.6	63	0	18545	不受限	18500	凉山地调	null
800	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	31444.2	63	0	18556	不受限	18500	眉山地调	null
801	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	31407.3	63	0	18593	不受限	18500	眉山地调	null
802	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	21529.2	54	0	18471	不受限	18400	宜宾地调	null
803	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	31561.6	63	0	18438	不受限	18400	宜宾地调	null
804	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	44589.6	71	0	18410	不受限	18400	天府地调	null
805	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	13146.2	42	0	18354	不受限	18300	乐山地调	null
806	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	26425.7	42	18260	18314	不受限	18300	成都地调	null
807	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	161639.69	90	0	18360	不受限	18300	宜宾地调	null
808	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	44616	71	0	18384	不受限	18300	成都地调	null
809	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	44684	71	0	18316	不受限	18300	成都地调	null
810	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	21614.5	54	0	18386	不受限	18300	阿坝地调	null
811	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	13666.5	34	0	18334	不受限	18300	广元地调	null
812	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	31785.6	64	0	18214	不受限	18200	眉山地调	null

813	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	13796.1	34	0	18204	不受限	18200	广元地调	null
814	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	21833.4	55	0	18167	不受限	18100	眉山地调	null
815	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	31831.1	64	NULL	18169	不受限	18100	达州地调	null
816	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	31900	64	0	18100	不受限	18100	南充地调	null
817	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	44806.1	71	0	18194	不受限	18100	成都地调	null
818	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/1#变压器	50000	31944	64	0	18056	不受限	18000	天府地调	null
819	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	21902.5	55	0	18098	不受限	18000	广安地调	null
820	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	101968.7	85	0	18031	不受限	18000	攀枝花地调	null
821	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	21990	55	0	18010	不受限	18000	南充地调	null
822	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	31158.6	62	830	18011	不受限	18000	南充地调	null
823	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	31911	64	0	18089	不受限	18000	雅安地调	null
824	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	22083.6	55	null	17916	不受限	17900	乐山地调	null
825	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	132080.4	88	0	17920	不受限	17900	广安地调	null
826	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	32023.2	64	0	17977	不受限	17900	成都地调	null
827	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	41400	66	3650	17950	不受限	17900	成都地调	null
828	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	18200.1	46	3845	17955	不受限	17900	内江地调	null
829	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	22103.4	55	0	17897	不受限	17800	广安地调	null

830	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	22177	55	0	17823	不受限	17800	凉山地调	null
831	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	13664.3	43	0	17836	不受限	17800	阿坝地调	null
832	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	32128.1	64	0	17872	不受限	17800	巴中地调	null
833	晋新站	西充电力调度控制中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	32199.2	64	0.5	17800	不受限	17800	南充地调	null
834	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	18594.4	46	3650	17756	不受限	17700	广元地调	null
835	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#1主变	63000	44072	70	1130	17798	不受限	17700	成都地调	null
836	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	22228.8	56	0	17771	不受限	17700	天府地调	null
837	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	162367.2	90	0	17633	不受限	17600	广安地调	null
838	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	45388.2	72	0	17612	不受限	17600	宜宾地调	null
839	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	29024.5	58	3310	17666	不受限	17600	绵阳地调	null
840	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	13897.4	44	0	17603	不受限	17600	乐山地调	null
841	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	22325.2	56	0	17675	不受限	17600	攀枝花地调	null
842	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	45315.9	72	0	17684	不受限	17600	阿坝地调	null
843	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	22391.8	56	0	17608	不受限	17600	甘孜地调	null
844	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	102388.4	85	0	17612	不受限	17600	攀枝花地调	null
845	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	21652.3	54	800	17548	不受限	17500	攀枝花地调	null
846	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#1主变	40000	14465.2	36	0	17535	不受限	17500	广元地调	null

847	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	22461.1	56	0	17539	不受限	17500	雅安地调	null
848	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	32417.6	65	0	17582	不受限	17500	广安地调	null
849	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	22415.5	56	0	17585	不受限	17500	德阳地调	null
850	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	132488.5	88	0	17512	不受限	17500	宜宾地调	null
851	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	22083.6	55	400	17516	不受限	17500	绵阳地调	null
852	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	45592.8	72	0	17407	不受限	17400	成都地调	null
853	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#2主变	50000	29595.7	59	3000	17404	不受限	17400	凉山地调	null
854	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	22572	56	0	17428	不受限	17400	乐山地调	null
855	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	22505.1	56	0	17495	不受限	17400	宜宾地调	null
856	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	45509.1	72	0	17491	不受限	17400	南充地调	null
857	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	45503	72	0	17497	不受限	17400	天府地调	null
858	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	132525.61	88	0	17474	不受限	17400	泸州地调	null
859	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	31371.8	63	1260	17368	不受限	17300	南充地调	null
860	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	32696.4	65	0	17304	不受限	17300	攀枝花地调	null
861	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	45669.9	72	0	17330	不受限	17300	南充地调	null
862	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	32023.2	64	630	17347	不受限	17300	成都地调	null
863	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	32773	66	0	17227	不受限	17200	乐山地调	null

864	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	22510.7	56	250	17239	不受限	17200	德阳地调	null
865	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	42870	68	2930	17200	不受限	17200	成都地调	null
866	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	45289.2	72	500	17211	不受限	17200	绵阳地调	null
867	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	45804	73	0	17196	不受限	17100	成都地调	null
868	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	22809.6	57	0	17190	不受限	17100	德阳地调	null
869	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	45841.5	73	0	17159	不受限	17100	绵阳地调	null
870	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	32833	66	0	17167	不受限	17100	乐山地调	null
871	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	32881.8	66	0	17118	不受限	17100	乐山地调	null
872	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调	null
873	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调	null
874	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	27126	54	5700	17174	不受限	17100	成都地调	null
875	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	27007	54	5845	17148	不受限	17100	绵阳地调	null
876	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	2881	14	0	17119	不受限	17100	阿坝地调	null
877	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#2主变	40000	22875.6	57	0	17124	不受限	17100	自贡地调	null
878	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	22836	57	NULL	17164	不受限	17100	达州地调	null
879	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	32876.8	66	NULL	17123	不受限	17100	达州地调	null
880	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	20580.2	33	25360	17060	不受限	17000	南充地调	null

881	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	32287.2	65	630	17083	不受限	17000	成都地调	null
882	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	102915	86	0	17085	不受限	17000	宜宾地调	null
883	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	14405	46	0	17095	不受限	17000	凉山地调	null
884	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	33029.7	66	0	16970	不受限	16900	乐山地调	null
885	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	33058.2	66	0	16942	不受限	16900	南充地调	null
886	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	33044.6	66	0	16955	不受限	16900	南充地调	null
887	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#1主变	40000	23007.6	58	0	16992	不受限	16900	自贡地调	null
888	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	23192.4	58	NULL	16808	不受限	16800	达州地调	null
889	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	33150.4	66	NULL	16850	不受限	16800	达州地调	null
890	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	46200	73	0	16800	不受限	16800	成都地调	null
891	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	45520	72	620	16860	不受限	16800	成都地调	null
892	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#1主变	63000	46020.6	73	150	16829	不受限	16800	成都地调	null
893	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	23192.4	58	0	16808	不受限	16800	资阳地调	null
894	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	46200	73	0	16800	不受限	16800	成都地调	null
895	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	33132	66	0	16868	不受限	16800	成都地调	null
896	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	30267.6	61	2850	16882	不受限	16800	成都地调	null
897	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	133206.61	89	0	16793	不受限	16700	广安地调	null

898	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	23214.3	58	0	16786	不受限	16700	宜宾地调	null
899	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	22392.8	56	900	16707	不受限	16700	凉山地调	null
900	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	33240.2	66	0	16760	不受限	16700	眉山地调	null
901	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素	31500	14750.4	47	0	16750	不受限	16700	阿坝地调	null
902	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	45751.2	73	630	16619	不受限	16600	南充地调	null
903	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	32247.6	64	1150	16602	不受限	16600	雅安地调	null
904	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	40000	23383.8	58	0	16616	不受限	16600	自贡地调	null
905	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	23324.4	58	0	16676	不受限	16600	自贡地调	null
906	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	23364	58	0	16636	不受限	16600	成都地调	null
907	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	23311.2	58	0	16689	不受限	16600	内江地调	null
908	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	163491.81	91	0	16508	不受限	16500	成都地调	null
909	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	14152.9	45	800	16547	不受限	16500	德阳地调	null
910	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	23469.6	59	NULL	16530	不受限	16500	达州地调	null
911	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	33580.8	67	0	16419	不受限	16400	眉山地调	null
912	七盘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	31500	11127	35	3880	16493	不受限	16400	雅安地调	null
913	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	23547.6	59	0	16452	不受限	16400	眉山地调	null
914	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	23634.6	59	0	16365	不受限	16300	雅安地调	null

915	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	46617.9	74	0	16382	不受限	16300	南充地调	null
916	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/1#主变	31500	15193.2	48	0	16307	不受限	16300	阿坝地调	null
917	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	33644.9	67	NULL	16355	不受限	16300	达州地调	null
918	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	35436	56	11250	16314	不受限	16300	德阳地调	null
919	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	46729.2	74	0	16271	不受限	16200	宜宾地调	null
920	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	22787.6	57	1000	16212	不受限	16200	泸州地调	null
921	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	23795.6	59	0	16204	不受限	16200	攀枝花地调	null
922	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	23713.8	59	0	16286	不受限	16200	雅安地调	null
923	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	15264	48	NULL	16236	不受限	16200	达州地调	null
924	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#1主变	50000	33858	68	0	16142	不受限	16100	成都地调	null
925	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	33858	68	0	16142	不受限	16100	成都地调	null
926	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	33992.3	68	0	16008	不受限	16000	成都地调	null
927	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	33913.3	68	0	16087	不受限	16000	天府地调	null
928	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	33941.6	68	0	16058	不受限	16000	眉山地调	null
929	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	47100	75	0	15900	不受限	15900	资阳地调	null
930	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	30331.2	48	16750	15919	不受限	15900	成都地调	null
931	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	50000	34003.2	68	0	15997	不受限	15900	德阳地调	null

932	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	24060.6	60	0	15939	不受限	15900	成都地调	null
933	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	34023.7	68	0	15976	不受限	15900	成都地调	null
934	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	34122	68	0	15878	不受限	15800	成都地调	null
935	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	23677.6	59	500	15822	不受限	15800	德阳地调	null
936	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	34155	68	0	15845	不受限	15800	攀枝花地调	null
937	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	23142.9	58	1000	15857	不受限	15800	泸州地调	null
938	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	24153.5	60	0	15847	不受限	15800	资阳地调	null
939	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	24128.6	60	NULL	15871	不受限	15800	达州地调	null
940	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	34283.6	69	0	15716	不受限	15700	眉山地调	null
941	民主站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	24258.3	61	0	15742	不受限	15700	德阳地调	null
942	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#2主变	63000	46619.7	74	630	15750	不受限	15700	成都地调	null
943	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	11418	36	4375	15707	不受限	15700	内江地调	null
944	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#2主变	50000	31812	64	2500	15688	不受限	15600	成都地调	null
945	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	46696.2	74	630	15674	不受限	15600	德阳地调	null
946	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	34337.4	69	0	15663	不受限	15600	巴中地调	null
947	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	47369	75	0	15631	不受限	15600	泸州地调	null
948	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	19192.8	48	5200	15607	不受限	15600	攀枝花地调	null

949	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	32485.2	65	2000	15515	不受限	15500	成都地调	null
950	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	47401.2	75	0	15599	不受限	15500	成都地调	null
951	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	46398	74	1200	15402	不受限	15400	成都地调	null
952	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	47559.6	75	0	15440	不受限	15400	成都地调	null
953	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	47592	76	0	15408	不受限	15400	眉山地调	null
954	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	16045.5	51	0	15455	不受限	15400	资阳地调	null
955	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#2主变	63000	47184	75	400	15416	不受限	15400	雅安地调	null
956	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	4510	23	NULL	15490	不受限	15400	达州地调	null
957	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高粱坪站.35kV/#1主变	25000	9549.6	38	0	15450	不受限	15400	攀枝花地调	null
958	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	34542.2	69	0	15458	不受限	15400	眉山地调	null
959	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	24680.9	62	0	15319	不受限	15300	甘孜地调	null
960	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	24650.3	62	0	15350	不受限	15300	甘孜地调	null
961	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	648.4	14	0	15352	不受限	15300	甘孜地调	null
962	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	34669.2	69	0	15331	不受限	15300	绵阳地调	null
963	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	24651	62	0	15349	不受限	15300	绵阳地调	null
964	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	34778.4	70	0	15222	不受限	15200	眉山地调	null
965	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	24883.5	62	0	15117	不受限	15100	雅安地调	null

966	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	34874.4	70	0	15126	不受限	15100	天府地调	null
967	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	47867.4	76	0	15133	不受限	15100	天府地调	null
968	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	31815.4	64	3000	15185	不受限	15100	凉山地调	null
969	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	164179.7	91	0	15820	不受限	15000	广安地调	null
970	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	14152.9	45	2315	15032	不受限	15000	德阳地调	null
971	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	31500	16447.2	52	0	15053	不受限	15000	天府地调	null
972	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	35000	70	0	15000	不受限	15000	成都地调	null
973	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	31028.3	62	3883	15089	不受限	15000	内江地调	null
974	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	25000	9943.5	40	0	15057	不受限	15000	眉山地调	null
975	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	34911.8	70	0	15088	不受限	15000	资阳地调	null
976	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	50000	33701	67	1265	15034	不受限	15000	南充地调	null
977	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	15000	2547.5	27	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
978	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	15000	517.4	15	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
979	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	15000	2745.3	15	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
980	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900	阿坝地调	null
981	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	48057.5	76	0	14943	不受限	14900	泸州地调	null
982	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#1主变	50000	35024.4	70	0	14976	不受限	14900	自贡地调	null

983	汉碑站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	34024	68	1030	14946	不受限	14900	雅安地调	null
984	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	35032.8	70	0	14967	不受限	14900	成都地调	null
985	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	15559.8	49	1000	14940	不受限	14900	德阳地调	null
986	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	25000	10014.9	40	0	14985	不受限	14900	眉山地调	null
987	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	50000	35098.8	70	0	14901	不受限	14900	德阳地调	null
988	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	31287.3	50	16750	14963	不受限	14900	成都地调	null
989	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	21209.1	53	3845	14946	不受限	14900	内江地调	null
990	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	48180	76	0	14820	不受限	14800	成都地调	null
991	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	48193.3	76	0	14807	不受限	14800	成都地调	null
992	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	40000	25194.4	63	0	14806	不受限	14800	乐山地调	null
993	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	48145.2	76	0	14855	不受限	14800	宜宾地调	null
994	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	21768.7	54	3375	14856	不受限	14800	南充地调	null
995	夏河站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	1185.6	7	null	14814	不受限	14800	乐山地调	null
996	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	25295.7	63	NULL	14704	不受限	14700	达州地调	null
997	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	35244	70	0	14756	不受限	14700	成都地调	null
998	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	135252.2	90	0	14748	不受限	14700	宜宾地调	null
999	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	24657.6	62	630	14712	不受限	14700	绵阳地调	null

1000	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	35242	70	0	14758	不受限	14700	天府地调	null
1001	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	48312	77	0	14688	不受限	14600	成都地调	null
1002	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	25440.8	64	0	14559	不受限	14500	广安地调	null
1003	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	135466.4	90	0	14534	不受限	14500	眉山地调	null
1004	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	17030.7	54	0	14469	不受限	14400	资阳地调	null
1005	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	35582	71	0	14418	不受限	14400	自贡地调	null
1006	汉碑站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	34320	69	1250	14430	不受限	14400	雅安地调	null
1007	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25593.8	64	0	14406	不受限	14400	乐山地调	null
1008	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	48577.2	77	0	14423	不受限	14400	天府地调	null
1009	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	24045.8	60	1502.5	14452	不受限	14400	内江地调	null
1010	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	25653.3	64	0	14347	不受限	14300	广安地调	null
1011	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	48635	77	0	14365	不受限	14300	天府地调	null
1012	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	123596.7	82	12100	14303	不受限	14300	德阳地调	null
1013	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	32775.6	66	2900	14324	不受限	14300	成都地调	null
1014	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	17152.8	54	null	14347	不受限	14300	内江地调	null
1015	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#2主变	40000	25661	64	0	14339	不受限	14300	内江地调	null
1016	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	35700.2	71	0	14300	不受限	14300	眉山地调	null

1017	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	40000	25735.7	64	0	14265	不受限	14265	广元地调	null
1018	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	35798.7	72	0	14201	不受限	14200	自贡地调	null
1019	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	35732.4	71	0	14268	不受限	14200	自贡地调	null
1020	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	35784.1	72	0	14216	不受限	14200	自贡地调	null
1021	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	35708.6	71	0	14291	不受限	14200	自贡地调	null
1022	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	10725.8	43	0	14274	不受限	14200	阿坝地调	null
1023	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	35748.5	71	0	14252	不受限	14200	乐山地调	null
1024	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	25238.4	63	500	14262	不受限	14200	内江地调	null
1025	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	25869.8	65	0	14130	不受限	14100	成都地调	null
1026	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	35811.6	72	0	14188	不受限	14100	成都地调	null
1027	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#2主变	50000	34639	69	1200	14161	不受限	14100	南充地调	null
1028	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	22248	56	3650	14102	不受限	14100	广元地调	null
1029	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/2#主变	40000	25823	65	0	14177	不受限	14100	眉山地调	null
1030	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	35803.8	72	0	14196	不受限	14100	自贡地调	null
1031	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	25330.8	63	600	14069	不受限	14000	雅安地调	null
1032	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	28332.5	57	7665	14003	不受限	14000	南充地调	null
1033	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	35223.3	70	700	14077	不受限	14000	雅安地调	null

1034	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	24672.7	62	1300	14027	不受限	14000	广元地调	null
1035	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	35901	72	0	14099	不受限	14000	自贡地调	null
1036	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	35929.8	72	0	14070	不受限	14000	乐山地调	null
1037	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	26000	65	0	14000	不受限	14000	德阳地调	null
1038	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#2主变	63000	48892.8	78	200	13907	不受限	13900	成都地调	null
1039	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	49072.9	78	0	13927	不受限	13900	成都地调	null
1040	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	11041.8	44	0	13958	不受限	13900	阿坝地调	null
1041	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	31500	17648.4	56	0	13852	不受限	13800	自贡地调	null
1042	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	2153.4	13	0	13847	不受限	13800	阿坝地调	null
1043	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	10602.9	42	500	13897	不受限	13800	攀枝花地调	null
1044	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	40000	26142.7	65	0	13857	不受限	13800	广安地调	null
1045	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	36139	72	0	13861	不受限	13800	成都地调	null
1046	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	26179.3	65	0	13821	不受限	13800	宜宾地调	null
1047	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#1主变	31500	17637.7	56	null	13862	不受限	13800	内江地调	null
1048	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	31500	17612.3	56	0	13888	不受限	13800	德阳地调	null
1049	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	36267	73	0	13733	不受限	13700	德阳地调	null
1050	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/2#主变	50000	36299.7	73	0	13700	不受限	13700	南充地调	null

1051	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	22482.3	56	3770	13748	不受限	13700	南充地调	null
1052	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	17720.4	56	0	13780	不受限	13700	攀枝花地调	null
1053	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	26294.4	66	NULL	13706	不受限	13700	达州地调	null
1054	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	120000	106380.8	89	0	13619	不受限	13600	南充地调	null
1055	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	28600.5	57	7705	13695	不受限	13600	南充地调	null
1056	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	26400	66	0	13600	不受限	13600	德阳地调	null
1057	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	49500	79	0	13500	不受限	13500	天府地调	null
1058	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	17958.6	57	0	13541	不受限	13500	资阳地调	null
1059	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	36479.3	73	0	13521	不受限	13500	巴中地调	null
1060	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#1主变	40000	26435.2	66	NULL	13565	不受限	13500	达州地调	null
1061	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	26524.1	66	0	13476	不受限	13400	广安地调	null
1062	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	49526.4	79	0	13474	不受限	13400	成都地调	null
1063	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	35926.2	72	630	13444	不受限	13400	绵阳地调	null
1064	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	40000	26505.6	66	0	13494	不受限	13400	内江地调	null
1065	三江站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.三江站.110kV/#1主变	50000	5829.9	12	30675	13495	不受限	13400	雅安地调	null
1066	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	49642.6	79	0	13357	不受限	13300	成都地调	null
1067	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	36638.9	73	0	13361	不受限	13300	null	null

1068	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	36686.7	73	0	13313	不受限	13300	巴中地调	null
1069	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/1#主变	50000	36379.5	73	250	13371	不受限	13300	南充地调	null
1070	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	36679.5	73	0	13321	不受限	13300	眉山地调	null
1071	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	18162.3	58	0	13338	不受限	13300	眉山地调	null
1072	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	18150	58	NULL	13350	不受限	13300	达州地调	null
1073	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	26673.9	67	0	13326	不受限	13300	攀枝花地调	null
1074	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	11668.4	47	0	13332	不受限	13300	攀枝花地调	null
1075	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	36759.9	74	0	13240	不受限	13200	眉山地调	null
1076	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	6744.2	34	NULL	13256	不受限	13200	达州地调	null
1077	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	40000	26756.4	67	0	13244	不受限	13200	绵阳地调	null
1078	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	18236.2	58	0	13264	不受限	13200	凉山地调	null
1079	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	34284.8	69	2500	13215	不受限	13200	宜宾地调	null
1080	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	31281.4	63	5460	13259	不受限	13200	乐山地调	null
1081	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	35916.4	72	840	13244	不受限	13200	绵阳地调	null
1082	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	44748	71	4975	13277	不受限	13200	成都地调	null
1083	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	40000	26875.2	67	0	13125	不受限	13100	绵阳地调	null
1084	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	26865.4	67	null	13135	不受限	13100	null	null

1085	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	28597.8	57	8260	13142	不受限	13100	德阳地调	null
1086	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	6872.1	34	NULL	13128	不受限	13100	达州地调	null
1087	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	25559.4	64	1275	13166	不受限	13100	广元地调	null
1088	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	40000	26994.8	67	0	13005	不受限	13000	眉山地调	null
1089	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	36905.8	74	0	13094	不受限	13000	眉山地调	null
1090	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	26960.2	67	0	13040	不受限	13000	雅安地调	null
1091	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	120000	106968.1	89	0	13032	不受限	13000	南充地调	null
1092	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	120000	106973.6	89	NULL	13026	不受限	13000	达州地调	null
1093	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	49978.5	79	0	13022	不受限	13000	成都地调	null
1094	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	26954.4	67	0	13046	不受限	13000	绵阳地调	null
1095	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	36933.6	74	0	13066	不受限	13000	成都地调	null
1096	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	25489.2	64	0	13011	不受限	13000	天府地调	null
1097	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	32907.6	66	4000	13092	不受限	13000	成都地调	null
1098	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	36960	74	0	13040	不受限	13000	成都地调	null
1099	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	27027.5	68	0	12973	不受限	12900	广安地调	null
1100	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	26144.2	65	880	12976	不受限	12900	德阳地调	null
1101	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	27046.8	68	0	12953	不受限	12900	雅安地调	null

1102	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	107141.1	89	0	12859	不受限	12800	巴中地调	null
1103	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	30699	61	6500	12801	不受限	12800	雅安地调	null
1104	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	37184.4	74	0	12816	不受限	12800	成都地调	null
1105	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	18640.3	59	0	12860	不受限	12800	德阳地调	null
1106	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	34712.8	69	2400	12887	不受限	12800	绵阳地调	null
1107	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	26224.9	66	880	12895	不受限	12800	绵阳地调	null
1108	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	50199.6	80	0	12800	不受限	12800	天府地调	null
1109	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	36207.6	72	1030	12762	不受限	12700	绵阳地调	null
1110	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	18757.2	60	0	12743	不受限	12700	自贡地调	null
1111	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	37280	75	0	12720	不受限	12700	巴中地调	null
1112	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	18733.2	59	NULL	12767	不受限	12700	达州地调	null
1113	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	17154.6	43	10240	12605	不受限	12600	泸州地调	null
1114	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	27370	68	0	12630	不受限	12600	眉山地调	null
1115	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	37356	75	0	12644	不受限	12600	成都地调	null
1116	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	37460	75	0	12540	不受限	12500	成都地调	null
1117	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	50424	80	0	12576	不受限	12500	成都地调	null
1118	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	27423.7	69	null	12576	不受限	12500	null	null

1119	双龙坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.双龙坝站.110kV/1#变压器	40000	27482.4	69	0	12518	不受限	12500	乐山地调	null
1120	天元站旧(退运)	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站旧.110kV/2#变压器	31500	1375.1	4	18925	12575	不受限	12500	德阳地调	null
1121	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	2557.8	23	0	12500	不受限	12500	甘孜地调	null
1122	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	31500	18987.7	60	0	12512	不受限	12500	泸州地调	null
1123	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/1#主变	31500	18918	60	0	12582	不受限	12500	眉山地调	null
1124	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	7437.4	37	0	12563	不受限	12500	攀枝花地调	null
1125	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	2458.6	24	0	12500	不受限	12500	甘孜地调	null
1126	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	19086	61	0	12414	不受限	12400	攀枝花地调	null
1127	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	37575.6	75	0	12424	不受限	12400	巴中地调	null
1128	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	37505.6	75	0	12494	不受限	12400	成都地调	null
1129	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	50593.6	80	0	12406	不受限	12400	天府地调	null
1130	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	18948.6	47	8615	12436	不受限	12400	凉山地调	null
1131	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#1主变	50000	36300	73	1250	12450	不受限	12400	成都地调	null
1132	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	3603.6	23	0	12396	不受限	12300	成都地调	null
1133	朝阳站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	37628.8	75	0	12371	不受限	12300	德阳地调	null
1134	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	37656.8	75	0	12343	不受限	12300	乐山地调	null
1135	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	12	0	12304	不受限	12300	甘孜地调	null

1136	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	16000	3616.3	23	0	12384	不受限	12300	南充地调	null
1137	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	12500	165.7	1	0	12334	不受限	12300	阿坝地调	null
1138	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	19105	61	0	12395	不受限	12300	攀枝花地调	null
1139	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	27693.6	69	NULL	12306	不受限	12300	达州地调	null
1140	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	27642.8	69	0	12357	不受限	12300	甘孜地调	null
1141	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7769.6	39	0	12230	不受限	12200	阿坝地调	null
1142	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	27796.7	69	NULL	12203	不受限	12200	达州地调	null
1143	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	27720	69	0	12280	不受限	12200	天府地调	null
1144	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	37716.8	75	0	12283	不受限	12200	德阳地调	null
1145	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	40000	27698.6	69	80	12221	不受限	12200	德阳地调	null
1146	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	50766.2	81	0	12234	不受限	12200	凉山地调	null
1147	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	37752	76	0	12248	不受限	12200	天府地调	null
1148	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	37732.2	75	0	12268	不受限	12200	内江地调	null
1149	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	27720	69	0	12280	不受限	12200	绵阳地调	null
1150	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	27825.8	70	0	12174	不受限	12100	宜宾地调	null
1151	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	50711.7	80	100	12188	不受限	12100	成都地调	null
1152	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	7849.4	39	0	12151	不受限	12100	乐山地调	null

1153	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	37881.4	76	0	12119	不受限	12100	成都地调	null
1154	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	37897.2	76	0	12103	不受限	12100	宜宾地调	null
1155	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	107889.4	90	NULL	12111	不受限	12100	达州地调	null
1156	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	27827.1	70	0	12173	不受限	12100	甘孜地调	null
1157	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	27997	70	0	12003	不受限	12000	自贡地调	null
1158	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	7914	40	0	12086	不受限	12000	攀枝花地调	null
1159	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	19408.2	62	0	12092	不受限	12000	阿坝地调	null
1160	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	37915.5	76	0	12085	不受限	12000	眉山地调	null
1161	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	13131.2	42	0	12069	不受限	12000	广元地调	null
1162	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	40000	27367.7	68	630	12002.3	不受限	12000	南充地调	null
1163	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	50400	80	530	12070	不受限	12000	成都地调	null
1164	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	27992	70	0	12008	不受限	12000	乐山地调	null
1165	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	27904	70	0	12096	不受限	12000	广安地调	null
1166	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	7935.8	40	0	12064	不受限	12000	null	null
1167	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	29198.4	58	8770	12032	不受限	12000	内江地调	null
1168	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	120000	107925.4	90	0	12075	不受限	12000	乐山地调	null
1169	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	108065	90	0	11935	不受限	11900	德阳地调	null

1170	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	51099.5	81	0	11901	不受限	11900	泸州地调	null
1171	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	38100	76	0	11900	不受限	11900	资阳地调	null
1172	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	28041	70	0	11959	不受限	11900	自贡地调	null
1173	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#1主变	40000	28075.6	70	NULL	11924	不受限	11900	达州地调	null
1174	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	38148	76	0	11852	不受限	11800	南充地调	null
1175	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	19642.5	62	0	11858	不受限	11800	攀枝花地调	null
1176	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#2主变	40000	28115.3	70	NULL	11885	不受限	11800	达州地调	null
1177	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	108118.5	90	0	11882	不受限	11800	巴中地调	null
1178	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	50727.6	81	400	11872	不受限	11800	成都地调	null
1179	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	41293.703	29521.1	71	0	11773	不受限	11700	乐山地调	null
1180	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	50793.6	81	445	11761	不受限	11700	成都地调	null
1181	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	27307.1	55	10938	11755	不受限	11700	内江地调	null
1182	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	50000	38251.5	77	0	11749	不受限	11700	自贡地调	null
1183	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	16000	4376.4	27	0	11624	不受限	11600	阿坝地调	null
1184	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	4341.8	27	0	11658	不受限	11600	巴中地调	null
1185	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	108330.9	90	0	11669	不受限	11600	乐山地调	null
1186	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	51409.4	82	0	11591	不受限	11500	天府地调	null

1187	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	28440.3	71	0	11560	不受限	11500	眉山地调	null
1188	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	38422.3	77	0	11578	不受限	11500	巴中地调	null
1189	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	28417.8	71	0	11582	不受限	11500	眉山地调	null
1190	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	13633.7	43	0	11566	不受限	11500	广元地调	null
1191	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	31500	19903.4	63	0	11597	不受限	11500	巴中地调	null
1192	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	28526.2	71	0	11474	不受限	11400	广元地调	null
1193	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	40000	28542	71	null	11458	不受限	11400	乐山地调	null
1194	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	38583.6	77	0	11416	不受限	11400	资阳地调	null
1195	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	28512	71	0	11488	不受限	11400	乐山地调	null
1196	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	50400	80	1200	11400	不受限	11400	成都地调	null
1197	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	37659.2	75	880	11461	不受限	11400	南充地调	null
1198	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	38530.8	77	0	11469	不受限	11400	天府地调	null
1199	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	13629	55	0	11371	不受限	11300	眉山地调	null
1200	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	42612	68	9080	11308	不受限	11300	德阳地调	null
1201	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	28644	72	0	11356	不受限	11300	乐山地调	null
1202	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	40000	28667.4	72	0	11333	不受限	11300	资阳地调	null
1203	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250	凉山地调	null

1204	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	28758.8	72	0	11241	不受限	11200	资阳地调	null
1205	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	13868.1	55	0	11132	不受限	11100	攀枝花地调	null
1206	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	38808.8	78	0	11191	不受限	11100	雅安地调	null
1207	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	28892.2	72	0	11108	不受限	11100	宜宾地调	null
1208	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#1主变	50000	29836	60	9000	11164	不受限	11100	凉山地调	null
1209	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	51915.6	82	0	11084	不受限	11000	成都地调	null
1210	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	31500	20458.9	65	0	11041	不受限	11000	德阳地调	null
1211	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	34754.2	70	4200	11046	不受限	11000	内江地调	null
1212	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	26532	66	2387.5	11081	不受限	11000	内江地调	null
1213	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	28914.6	72	0	11085	不受限	11000	攀枝花地调	null
1214	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	28987.2	72	0	11013	不受限	11000	眉山地调	null
1215	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	38913.1	78	0	11087	不受限	11000	自贡地调	null
1216	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	38946.5	78	0	11054	不受限	11000	自贡地调	null
1217	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	8102.9	11	0	11897	不受限	11000	甘孜地调	null
1218	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	29080.2	73	0	10920	不受限	10900	自贡地调	null
1219	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	25000	12143	49	1900	10957	不受限	10900	广元地调	null
1220	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	22958.4	57	6050	10992	不受限	10900	德阳地调	null

1221	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	39106.3	78	0	10894	不受限	10800	广安地调	null
1222	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	29158.8	73	0	10841	不受限	10800	乐山地调	null
1223	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	9191.6	46	0	10808	不受限	10800	乐山地调	null
1224	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	52192.8	83	0	10807	不受限	10800	资阳地调	null
1225	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/1#主变	40000	29136.3	73	0	10864	不受限	10800	资阳地调	null
1226	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	39160.7	78	0	10839	不受限	10800	眉山地调	null
1227	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	39117.4	78	0	10883	不受限	10800	眉山地调	null
1228	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	39270.4	79	0	10730	不受限	10700	雅安地调	null
1229	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	31500	20745.8	66	0	10754	不受限	10700	泸州地调	null
1230	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	29224.8	73	0	10775	不受限	10700	攀枝花地调	null
1231	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700	攀枝花地调	null
1232	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	39217.9	78	0	10782	不受限	10700	广安地调	null
1233	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	1717.3	14	0	10783	不受限	10700	凉山地调	null
1234	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	29203.3	73	0	10797	不受限	10700	乐山地调	null
1235	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	39290.8	79	0	10709	不受限	10700	绵阳地调	null
1236	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	9203.6	46	0	10796	不受限	10700	绵阳地调	null
1237	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	20794.2	66	null	10706	不受限	10700	凉山地调	null

1238	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	29371	73	0	10629	不受限	10600	广元地调	null
1239	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	29318.1	73	NULL	10682	不受限	10600	达州地调	null
1240	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	29389.7	73	0	10610	不受限	10600	雅安地调	null
1241	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	25000	14335.2	57	0	10665	不受限	10600	自贡地调	null
1242	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#1主变	20000	9500	47	0	10500	不受限	10500	泸州地调	null
1243	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	29462.4	74	0	10538	不受限	10500	眉山地调	null
1244	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1470	10	0	10530	不受限	10500	广元地调	null
1245	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	40000	29487.5	74	0	10513	不受限	10500	乐山地调	null
1246	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	39468	79	0	10532	不受限	10500	成都地调	null
1247	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	33620.4	67	5800	10580	不受限	10500	成都地调	null
1248	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	31500	20505.8	65	500	10494	不受限	10400	乐山地调	null
1249	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	39563	79	0	10437	不受限	10400	绵阳地调	null
1250	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	29511.7	74	0	10488	不受限	10400	巴中地调	null
1251	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	29554.8	74	0	10445	不受限	10400	眉山地调	null
1252	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	29620.8	74	0	10379	不受限	10300	攀枝花地调	null
1253	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主	40000	29666	74	0	10334	不受限	10300	成都地调	null
1254	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	37237.2	74	2500	10263	不受限	10200	成都地调	null

1255	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	46714.8	74	6070	10215	不受限	10200	德阳地调	null
1256	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	21262.5	68	0	10238	不受限	10200	攀枝花地调	null
1257	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	29739	74	0	10261	不受限	10200	眉山地调	null
1258	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	12500	2251.8	80	0	10248	不受限	10200	阿坝地调	null
1259	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	29708	74	0	10292	不受限	10200	雅安地调	null
1260	紫东钦站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钦站.35kV/#1主变	12500	2352	19	0	10148	不受限	10100	攀枝花地调	null
1261	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	50000	39844.2	80	0	10156	不受限	10100	南充地调	null
1262	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/1#主变	40000	29882	75	0	10118	不受限	10100	资阳地调	null
1263	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	25594.8	64	4300	10105	不受限	10100	成都地调	null
1264	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	29814.6	75	0	10185	不受限	10100	绵阳地调	null
1265	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	51625.2	82	1200	10175	不受限	10100	成都地调	null
1266	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	52923.8	84	0	10076	不受限	10000	天府地调	null
1267	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	25259	63	4659	10082	不受限	10000	内江地调	null
1268	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	2374.5	23	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1269	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	1247.5	12	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1270	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	1487.5	14	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1271	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	1257.6	29	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null

1272	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	39919.9	80	0	10080	不受限	10000	眉山地调	null
1273	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	9932.8	50	0	10067	不受限	10000	广元地调	null
1274	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	2484.7	24	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1275	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	1684.4	16	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1276	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	2274.8	22	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1277	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	40000	30081.2	75	0	9919	不受限	9900	南充地调	null
1278	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	95	1	0	9905	不受限	9900	阿坝地调	null
1279	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#1主变	10000	53.3	1	0	9947	不受限	9900	攀枝花地调	null
1280	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	30094.7	75	0	9905	不受限	9900	乐山地调	null
1281	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	15061.2	60	0	9939	不受限	9900	眉山地调	null
1282	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	30023.4	75	0	9977	不受限	9900	凉山地调	null
1283	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	21549.2	68	null	9951	不受限	9900	凉山地调	null
1284	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	10062.2	50	0	9938	不受限	9900	绵阳地调	null
1285	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	112	1	0	9888	不受限	9800	成都地调	null
1286	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	36224.3	72	3900	9876	不受限	9800	南充地调	null
1287	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#2主变	10000	127.9	1	0	9872	不受限	9800	攀枝花地调	null
1288	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	15281.1	61	0	9719	不受限	9700	雅安地调	null

1289	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	40000	30228	76	0	9772	不受限	9700	成都地调	null
1290	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#2主变	20000	240	2	0	19760	不受限	9700	成都地调	null
1291	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	37780.4	76	2500	9720	不受限	9700	成都地调	null
1292	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	40375.2	81	0	9625	不受限	9600	广安地调	null
1293	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	40304	81	0	9696	不受限	9600	广安地调	null
1294	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	40326	81	0	9674	不受限	9600	成都地调	null
1295	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	30379.2	76	0	9621	不受限	9600	成都地调	null
1296	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	2868.8	23	0	9631	不受限	9600	凉山地调	null
1297	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	30373.1	76	0	9627	不受限	9600	资阳地调	null
1298	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	53499.6	85	0	9500	不受限	9500	攀枝花地调	null
1299	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	51268.8	81	2200	9531	不受限	9500	雅安地调	null
1300	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	6493.5	41	0	9507	不受限	9500	泸州地调	null
1301	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	21921.2	70	0	9579	不受限	9500	自贡地调	null
1302	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	40474.6	81	0	9525	不受限	9500	泸州地调	null
1303	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	53499.6	85	0	9500	不受限	9500	成都地调	null
1304	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	40489.1	81	0	9511	不受限	9500	绵阳地调	null
1305	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	30541.6	76	0	9458	不受限	9400	广安地调	null

1306	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	40572	81	0	9428	不受限	9400	凉山地调	null
1307	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	53557	85	0	9443	不受限	9400	成都地调	null
1308	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	3045	24	0	9455	不受限	9400	成都地调	null
1309	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	3080	25	0	9420	不受限	9400	成都地调	null
1310	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	53592	85	0	9408	不受限	9400	成都地调	null
1311	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	40524	81	0	9476	不受限	9400	成都地调	null
1312	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	30546.7	76	NULL	9453	不受限	9400	达州地调	null
1313	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	10660.6	53	0	9339	不受限	9300	泸州地调	null
1314	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	24466.8	49	16200	9333	不受限	9300	雅安地调	null
1315	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	22155.7	70	0	9344	不受限	9300	自贡地调	null
1316	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	30650.4	77	0	9350	不受限	9300	攀枝花地调	null
1317	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	10634.1	53	0	9365.9	不受限	9300	泸州地调	null
1318	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	18047.7	45	12585	9367	不受限	9300	德阳地调	null
1319	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	39190.8	78	1450	9359	不受限	9300	成都地调	null
1320	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	16000	6679.3	42	0	9321	不受限	9300	成都地调	null
1321	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	52483.2	83	1200	9317	不受限	9300	成都地调	null
1322	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	29136.3	73	1502.5	9361	不受限	9300	内江地调	null

1323	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	40000	30749.4	77	0	9251	不受限	9200	宜宾地调	null
1324	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	800	18	0	9200	不受限	9200	甘孜地调	null
1325	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	40738.5	81	0	9262	不受限	9200	攀枝花地调	null
1326	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	30836.8	77	0	9163	不受限	9100	巴中地调	null
1327	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	22385.3	71	0	9115	不受限	9100	阿坝地调	null
1328	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	40893.6	82	0	9106	不受限	9100	成都地调	null
1329	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	37440.7	75	3400	9159	不受限	9100	凉山地调	null
1330	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	30810.5	77	0	9190	不受限	9100	宜宾地调	null
1331	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	30184	75	800	9016	不受限	9000	绵阳地调	null
1332	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	25028.3	63	5930	9042	不受限	9000	内江地调	null
1333	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2主变	40000	29337.2	73	1600	9063	不受限	9000	南充地调	null
1334	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	3500	28	0	9000	不受限	9000	攀枝花地调	null
1335	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	32918.7	66	8000	9081	不受限	9000	广元地调	null
1336	鱼鳧	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼鳧.110kV/#1主变	50000	27216.9	54	13815	8968	不受限	8900	泸州地调	null
1337	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	11035	55	0	8965	不受限	8900	南充地调	null
1338	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	31021	78	null	8979	不受限	8900	乐山地调	null
1339	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	1100	11	0	8900	不受限	8900	甘孜地调	null

1340	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	54032	86	0	8968	不受限	8900	成都地调	null
1341	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	34452	55	19552	8996	不受限	8900	成都地调	null
1342	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	54098	86	0	8902	不受限	8900	成都地调	null
1343	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/1#变压器	50000	28977.9	58	12100	8922	不受限	8900	德阳地调	null
1344	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	31155.9	78	0	8844	不受限	8800	广安地调	null
1345	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	41184	82	0	8816	不受限	8800	成都地调	null
1346	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	50000	41167.3	82	0	8833	不受限	8800	内江地调	null
1347	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	11159.1	56	0	8841	不受限	8800	南充地调	null
1348	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	7138.2	45	125	8737	不受限	8700	攀枝花地调	null
1349	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	7260	45	0	8740	不受限	8700	阿坝地调	null
1350	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	54275.5	86	0	8725	不受限	8700	泸州地调	null
1351	撒拉池站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.撒拉池站.110kV/#1主变	40000	31210.8	78	0	8789	不受限	8700	雅安地调	null
1352	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	31279.5	78	0	8721	不受限	8700	绵阳地调	null
1353	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	34294.3	69	7000	8706	不受限	8700	内江地调	null
1354	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	41617.6	66	12730	8652	不受限	8600	成都地调	null
1355	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	31350	78	0	8650	不受限	8600	成都地调	null
1356	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7335.8	46	0	8664	不受限	8600	凉山地调	null

1357	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	31339.2	78	0	8661	不受限	8600	宜宾地调	null
1358	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	11396	57	0	8604	不受限	8600	凉山地调	null
1359	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	25386	63	6000	8614	不受限	8600	凉山地调	null
1360	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	54384	86	0	8616	不受限	8600	泸州地调	null
1361	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600	阿坝地调	null
1362	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	7462	46	0	8538	不受限	8538	广元地调	null
1363	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	41444.4	83	0	8556	不受限	8500	资阳地调	null
1364	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	54433.7	86	0	8566	不受限	8500	阿坝地调	null
1365	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	41487.6	83	0	8512	不受限	8500	成都地调	null
1366	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	41468.1	83	0	8532	不受限	8500	天府地调	null
1367	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	40000	31482	79	0	8518	不受限	8500	乐山地调	null
1368	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	31421.1	79	0	8579	不受限	8500	天府地调	null
1369	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	31500	23100	73	0	8400	不受限	8400	成都地调	null
1370	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	31500	23067	73	0	8433	不受限	8400	成都地调	null
1371	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	16000	7599.2	47	0	8401	不受限	8400	成都地调	null
1372	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	10000	1588.3	16	0	8412	不受限	8400	泸州地调	null
1373	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	4099.4	33	0	8401	不受限	8400	雅安地调	null

1374	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	30875.9	62	10750	8374	不受限	8300	泸州地调	null
1375	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1756	18	0	8244	不受限	8200	雅安地调	null
1376	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	31727.5	79	0	8273	不受限	8200	眉山地调	null
1377	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	23236.2	74	0	8264	不受限	8200	雅安地调	null
1378	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	33688.9	67	8030	8281	不受限	8200	广元地调	null
1379	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	23284.8	74	0	8215	不受限	8200	雅安地调	null
1380	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	7789.3	49	0	8211	不受限	8200	巴中地调	null
1381	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	54700.8	87	0	8299	不受限	8200	成都地调	null
1382	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	54714	87	0	8286	不受限	8200	成都地调	null
1383	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	41405.6	83	315	8279	不受限	8200	绵阳地调	null
1384	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200	成都地调	null
1385	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	50000	41691.2	83	50	8259	不受限	8200	南充地调	null
1386	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	40703.1	81	1000	8297	不受限	8200	南充地调	null
1387	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	40000	29580.5	74	2230	8190	不受限	8100	德阳地调	null
1388	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	41566.8	83	250	8183	不受限	8100	成都地调	null
1389	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100	成都地调	null
1390	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	41811	84	0	8189	不受限	8100	天府地调	null

1391	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	31110.4	62	10750	8140	不受限	8100	泸州地调	null
1392	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	11926.7	60	0	8073	不受限	8070	南充地调	null
1393	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	8000	5520	69	0	2480	不受限	8000	null	null
1394	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	366	4	1600	8034	不受限	8000	凉山地调	null
1395	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	0	0	0	8000	不受限	8000	德阳地调	null
1396	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	11911.7	60	0	8088	不受限	8000	德阳地调	null
1397	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#2主变	20000	11941.2	60	0	8059	不受限	8000	南充地调	null
1398	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	1674.8	19	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1399	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	1960.7	20	0	8039	不受限	8000	null	null
1400	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	1684.7	23	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1401	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	474.1	26	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1402	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	40000	31998	80	0	8002	不受限	8000	眉山地调	null
1403	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	841.4	10	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1404	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	1974	20	0	8026	不受限	8000	雅安地调	null
1405	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	31904.4	80	NULL	8096	不受限	8000	达州地调	null
1406	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	684.4	18	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1407	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	475.6	15	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null

1408	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	4439.7	36	0	8060	不受限	8000	甘孜地调	null
1409	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	31916	80	0	8084	不受限	8000	甘孜地调	null
1410	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	845.1	13	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1411	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	32524.8	65	9500	7975	不受限	7900	南充地调	null
1412	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	2083.7	21	null	7916	不受限	7900	遂宁地调	null
1413	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	2100.1	21	null	7900	不受限	7900	遂宁地调	null
1414	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	20680	66	2900	7920	不受限	7900	遂宁地调	null
1415	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	40976.6	82	1050	7973	不受限	7900	南充地调	null
1416	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	42071.8	84	0	7928	不受限	7900	德阳地调	null
1417	青嘴山站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	4599	37	0	7901	不受限	7900	德阳地调	null
1418	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	42147.6	84	0	7852	不受限	7800	成都地调	null
1419	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	42140.5	84	0	7860	不受限	7800	天府地调	null
1420	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	27845	70	4300	7855	不受限	7800	德阳地调	null
1421	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	32128.8	80	0	7871	不受限	7800	成都地调	null
1422	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	55113.2	87	0	7887	不受限	7800	成都地调	null
1423	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	31416	79	730	7854	不受限	7800	成都地调	null
1424	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	42105.6	84	0	7894	不受限	7800	德阳地调	null

1425	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	40133	80	2000	7867	不受限	7800	南充地调	null
1426	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	52736.5	84	2380	7884	不受限	7800	雅安地调	null
1427	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	12264	61	0	7736	不受限	7700	内江地调	null
1428	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	32284.4	81	0	7716	不受限	7700	自贡地调	null
1429	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700	阿坝地调	null
1430	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700	成都地调	null
1431	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	51573	82	3650	7777	不受限	7700	成都地调	null
1432	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	31906.7	80	315	7778	不受限	7700	宜宾地调	null
1433	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	32262.1	81	0	7738	不受限	7700	天府地调	null
1434	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	46878	74	8500	7622	不受限	7600	德阳地调	null
1435	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	8348.6	52	0	7651	不受限	7600	凉山地调	null
1436	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	23851.7	76	0	7648	不受限	7600	南充地调	null
1437	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	15000	5892.6	39	0	7607	不受限	7600	广元地调	null
1438	李渡站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站(高坪).35kV/#2主变	10000	2393.1	24	0	7607	不受限	7600	南充地调	null
1439	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	31500	23911.9	76	0	7588	不受限	7500	南充地调	null
1440	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	32418.3	81	0	7582	不受限	7500	广元地调	null
1441	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#2主变	40000	31512.8	79	900	7587	不受限	7500	成都地调	null

1442	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	16000	8439.2	53	0	7561	不受限	7500	成都地调	null
1443	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	10000	2436	24	0	7564	不受限	7500	null	null
1444	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.110kV/#1主变	20000	12536.4	63	null	7464	不受限	7400	null	null
1445	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	42505.9	85	0	7494	不受限	7400	德阳地调	null
1446	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	24045.7	76	0	7454	不受限	7400	宜宾地调	null
1447	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	42573.3	85	0	7427	不受限	7400	宜宾地调	null
1448	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	32485.3	81	20	7495	不受限	7400	南充地调	null
1449	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.110kV/#2主变	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400	泸州地调	null
1450	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	42533.4	85	NULL	7467	不受限	7400	达州地调	null
1451	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	24105.6	77	0	7394	不受限	7300	眉山地调	null
1452	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	42616.2	85	0	7384	不受限	7300	自贡地调	null
1453	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/1#主变	40000	32645	82	0	7355	不受限	7300	阿坝地调	null
1454	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	32299	81	400	7301	不受限	7300	成都地调	null
1455	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	40000	32243.2	81	400	7357	不受限	7300	成都地调	null
1456	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	42609.6	85	0	7390	不受限	7300	成都地调	null
1457	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	42688.8	85	0	7311	不受限	7300	成都地调	null
1458	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	12500.2	63	200	7300	不受限	7300	南充地调	null

1459	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	55607.2	88	0	7393	不受限	7300	成都地调	null
1460	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	40695.6	81	1975	7329	不受限	7300	成都地调	null
1461	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	30003.6	75	2730	7266	不受限	7200	凉山地调	null
1462	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	31500	24288	77	0	7212	不受限	7200	成都地调	null
1463	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	23247	74	0	7253	不受限	7200	攀枝花地调	null
1464	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	32742.6	82	0	7257	不受限	7200	甘孜地调	null
1465	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	12742.2	64	0	7258	不受限	7200	眉山地调	null
1466	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	8758.5	55	0	7242	不受限	7200	阿坝地调	null
1467	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	31500	24210.1	77	0	7290	不受限	7200	巴中地调	null
1468	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	31500	24311	77	0	7189	不受限	7100	眉山地调	null
1469	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	12836.8	64	0	7163	不受限	7100	泸州地调	null
1470	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	10000	2809.8	28	0	7190	不受限	7100	null	null
1471	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	32861.4	82	0	7139	不受限	7100	自贡地调	null
1472	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	32854.2	82	NULL	7146	不受限	7100	达州地调	null
1473	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	42864.8	86	0	7135	不受限	7100	南充地调	null
1474	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	50000	39600	79	3300	7100	不受限	7100	成都地调	null
1475	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	42042	84	800	7158	不受限	7100	成都地调	null

1476	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	55860.2	89	0	7140	不受限	7100	成都地调	null
1477	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	32955.1	82	0	7045	不受限	7000	广安地调	null
1478	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	32939	82	0	7061	不受限	7000	成都地调	null
1479	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	42490.8	85	500	7009	不受限	7000	成都地调	null
1480	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	31500	23848	76	600	7052	不受限	7000	成都地调	null
1481	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	3000	30	null	7000	不受限	7000	凉山地调	null
1482	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#2主变	10000	2956.8	30	0	7043	不受限	7000	雅安地调	null
1483	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	13055.3	65	0	6945	不受限	6900	泸州地调	null
1484	大仁烟站	天全电力调度控制中心	名山电力调度控制中心.大仁烟	10000	9711.9	94	3020	6980	不受限	6900	null	null
1485	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	10000	3050.6	31	0	6949	不受限	6900	阿坝地调	null
1486	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#1主变	20000	13060.2	65	0	6940	不受限	6900	泸州地调	null
1487	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	24541.2	78	0	6959	不受限	6900	自贡地调	null
1488	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	173074.2	96	0	6926	不受限	6900	巴中地调	null
1489	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	31500	24581.5	78	0	6919	不受限	6900	眉山地调	null
1490	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	24594.9	78	0	6905	不受限	6900	自贡地调	null
1491	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	43032	86	NULL	6968	不受限	6900	达州地调	null
1492	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	13040.7	65	NULL	6959	不受限	6900	达州地调	null

1493	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	43098.3	86	0	6902	不受限	6900	资阳地调	null
1494	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	3053.6	31	0	6946	不受限	6900	攀枝花地调	null
1495	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	24559.9	78	0	6940	不受限	6900	凉山地调	null
1496	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	33013.2	83	0	6987	不受限	6900	成都地调	null
1497	灵杰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	5600	45	0	6900	不受限	6900	德阳地调	null
1498	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	43049.6	86	0	6950	不受限	6900	南充地调	null
1499	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	38829.5	78	4200	6971	不受限	6900	内江地调	null
1500	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	55189.2	88	1000	6811	不受限	6800	德阳地调	null
1501	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#2主变	50000	41882.2	84	1260	6858	不受限	6800	成都地调	null
1502	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	43164	86	0	6836	不受限	6800	成都地调	null
1503	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#1主变	8000	1140	14	0	6860	不受限	6800	内江地调	null
1504	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	33158.4	83	0	6842	不受限	6800	资阳地调	null
1505	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	3200	32	0	6800	不受限	6800	甘孜地调	null
1506	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/1#主变	40000	33264	83	0	6736	不受限	6700	资阳地调	null
1507	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#2主变	8000	1240	16	0	6760	不受限	6700	内江地调	null
1508	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	33290.1	83	0	6710	不受限	6700	广安地调	null
1509	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	43296	87	0	6704	不受限	6700	天府地调	null

1510	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	0	6704	不受限	6700	成都地调	null
1511	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	30884.8	77	2330	6785	不受限	6700	德阳地调	null
1512	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	56293.3	89	0	6707	不受限	6700	成都地调	null
1513	杨柳站	仁寿电力调度控制	杨柳站.35kV/2#主变	10000	3245.3	32	0	6755	不受限	6700	null	null
1514	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	3267.8	33	0	6732	不受限	6700	成都地调	null
1515	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	43269.6	87	0	6730	不受限	6700	成都地调	null
1516	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	12944.9	65	315	6740	不受限	6700	南充地调	null
1517	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	43269.2	87	0	6731	不受限	6700	乐山地调	null
1518	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/1#变压器	10000	3373.3	34	0	6627	不受限	6600	绵阳地调	null
1519	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	3381.6	34	null	6618	不受限	6600	凉山地调	null
1520	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调	null
1521	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调	null
1522	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	5861.2	47	0	6639	不受限	6600	阿坝地调	null
1523	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600	甘孜地调	null
1524	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	3391.5	34	0	6609	不受限	6600	null	null
1525	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	33456.4	84	0	6544	不受限	6500	眉山地调	null
1526	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	33490	84	0	6510	不受限	6500	眉山地调	null

1527	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	31500	24980.2	79	0	6520	不受限	6500	眉山地调	null
1528	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	13436.5	67	0	6564	不受限	6500	泸州地调	null
1529	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	3441.3	34	0	6559	不受限	6500	自贡地调	null
1530	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九	10000	3430	34	null	6570	不受限	6500	null	null
1531	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九	10000	3436.8	34	null	6563	不受限	6500	null	null
1532	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	43428	87	0	6572	不受限	6500	成都地调	null
1533	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	13463.2	67	0	6537	不受限	6500	南充地调	null
1534	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	12000	5574.9	46	0	6425	不受限	6400	德阳地调	null
1535	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	10000	3502.3	35	0	6498	不受限	6400	绵阳地调	null
1536	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	3569.7	36	0	6430	不受限	6400	凉山地调	null
1537	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	6094	49	0	6406	不受限	6400	凉山地调	null
1538	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	40000	33523.7	84	0	6476	不受限	6400	南充地调	null
1539	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400	阿坝地调	null
1540	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	6021.2	48	0	6479	不受限	6400	阿坝地调	null
1541	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400	阿坝地调	null
1542	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#1主变	31500	25023.9	79	NULL	6476	不受限	6400	达州地调	null
1543	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	33686.4	84	0	6314	不受限	6300	攀枝花地调	null
1544	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/1#主变	50000	43634.9	87	0	6365	不受限	6300	阿坝地调	null

1545	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	427.5	18	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1546	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	1244.6	22	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1547	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	1274.5	21	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1548	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	914.5	16	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1549	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3218.9	32	400	6381	不受限	6300	攀枝花地调	null
1550	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	33616.8	84	null	6383	不受限	6300	乐山地调	null
1551	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	643.1	16	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1552	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	524.1	12	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1553	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	647.1	13	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1554	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	1625.7	20	0	6374	不受限	6300	攀枝花地调	null
1555	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.东南站.35kV/#2主变	6300	1890	30	0	4410	不受限	6300	达州地调	null
1556	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	1247.5	22	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1557	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300	广元地调	null
1558	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	314.2	14	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1559	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	25200	80	0	6300	不受限	6300	攀枝花地调	null
1560	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	1184.5	21	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1561	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	31500	25106.4	80	0	6394	不受限	6300	甘孜地调	null

1562	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	1241.1	20	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1563	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	624.1	14	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1564	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/1#主变	6300	745.1	16	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1565	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	33636.5	84	0	6364	不受限	6300	广安地调	null
1566	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	33699.6	84	0	6300	不受限	6300	广安地调	null
1567	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	3800	75	0	6300	不受限	6300	null	null
1568	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	31278.8	78	0	6321	不受限	6300	天府地调	null
1569	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300	德阳地调	null
1570	岷齿	彭州电力调度控制	成都地调.岷	6300	0.3	0	null	6300	不受限	6300	null	null
1571	文宫站	仁寿电力调度控制	文宫站.35kV/3#主变	6300	6300	100	0	6300	不受限	6300	null	null
1572	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压	6300	3700	59	0	6300	不受限	6300	null	null
1573	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变	6300	1228	20	0	6300	不受限	6300	乐山地调	null
1574	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	264.2	25	0	6300	不受限	6300	天府地调	null
1575	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/1#主变	6300	0.3	0	null	6300	不受限	6300	凉山地调	null
1576	三界	彭州电力调度控制	彭州县调.三	6300	7	0	null	6293	不受限	6200	null	null
1577	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	55528	88	1250	6222	不受限	6200	成都地调	null
1578	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	43744.8	87	0	6255	不受限	6200	绵阳地调	null
1579	三泉站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	1750	22	0	6250	不受限	6200	德阳地调	null

1580	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	40141.2	80	0	6259	不受限	6200	天府地调	null
1581	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调	null
1582	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	3726.4	37	0	6274	不受限	6200	绵阳地调	null
1583	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	56746.8	90	0	6253	不受限	6200	成都地调	null
1584	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调	null
1585	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	24.9	0	0	6275	不受限	6200	绵阳地调	null
1586	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	3743.9	37	null	6256	不受限	6200	凉山地调	null
1587	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	12500	4891.1	39	1370	6239	不受限	6200	内江地调	null
1588	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	6260.8	50	0	6239	不受限	6200	遂宁地调	null
1589	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	13496	67	210	6294	不受限	6200	泸州地调	null
1590	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	915	23	0	6285	不受限	6200	甘孜地调	null
1591	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	25248.1	80	0	6252	不受限	6200	眉山地调	null
1592	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	40000	33792	84	0	6208	不受限	6200	眉山地调	null
1593	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	33712.1	84	0	6288	不受限	6200	自贡地调	null
1594	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	3704.8	37	0	6295	不受限	6200	null	null
1595	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1788	22	0	6212	不受限	6200	攀枝花地调	null
1596	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	6300	70.2	1	0	6230	不受限	6200	攀枝花地调	null

1597	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	3807.7	38	0	6192	不受限	6100	雅安地调	null
1598	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	175.1	13	0	6125	不受限	6100	甘孜地调	null
1599	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	33900	85	0	6100	不受限	6100	资阳地调	null
1600	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主	6300	126	2	0	6174	不受限	6100	南充地调	null
1601	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	33052.8	83	750	6197	不受限	6100	成都地调	null
1602	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	42570	85	1240	6190	不受限	6100	成都地调	null
1603	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	33558.1	84	250	6192	不受限	6100	成都地调	null
1604	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	43848	88	0	6152	不受限	6100	成都地调	null
1605	奎华站	奎华电力调度控制中心	奎华县调.奎华站.35kV/2#变压器	10000	3890.8	39	0	6109	不受限	6100	德阳地调	null
1606	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.水田坝站.35kV/2#变压器	8000	1869.7	23	0	6130	不受限	6100	绵阳地调	null
1607	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	43865.5	88	0	6135	不受限	6100	德阳地调	null
1608	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	31500	22041.7	70	3410	6048	不受限	6000	德阳地调	null
1609	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	3958.8	40	0	6041	不受限	6000	绵阳地调	null
1610	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	33914.7	85	0	6085	不受限	6000	成都地调	null
1611	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	56972.2	90	0	6028	不受限	6000	天府地调	null
1612	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	23994.8	80	0	6005	不受限	6000	阿坝地调	null
1613	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	13213.4	66	803.17	5983	不受限	5900	南充地调	null

1614	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3552	36	185	5903	不受限	5900	内江地调	null
1615	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	387.2	16	0	5913	不受限	5900	甘孜地调	null
1616	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	301.9	15	0	5998	不受限	5900	甘孜地调	null
1617	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	2837.1	28	575	5913	不受限	5900	内江地调	null
1618	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	6578.2	53	0	5922	不受限	5900	遂宁地调	null
1619	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	10080	63	0	5920	不受限	5900	南充地调	null
1620	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	27238.8	54	16790	5971	不受限	5900	内江地调	null
1621	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	40000	34009.1	85	0	5991	不受限	5900	天府地调	null
1622	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	488.4	8	0	5812	不受限	5800	广安地调	null
1623	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	44101.2	88	0	5899	不受限	5800	成都地调	null
1624	洛阳站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	6601.8	53	0	5898	不受限	5800	德阳地调	null
1625	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	9357.6	58	800	5842	不受限	5800	成都地调	null
1626	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	44144.7	88	0	5855	不受限	5800	成都地调	null
1627	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	435.3	7	0	5865	不受限	5800	德阳地调	null
1628	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	414	17	0	5886	不受限	5800	甘孜地调	null
1629	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	4800	38	1880.3	5820	不受限	5800	南充地调	null
1630	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	10200	64	0	5800	不受限	5800	阿坝地调	null

1631	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	500.4	8	0	5800	不受限	5800	阿坝地调	null
1632	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/1#主变	6300	419.1	17	0	5881	不受限	5800	甘孜地调	null
1633	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/1#主变	20000	14103.6	71	0	5896	不受限	5800	达州地调	null
1634	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	497.6	8	0	5802	不受限	5800	阿坝地调	null
1635	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/1#主变	12600	6713.2	53	0	5887	不受限	5800	资阳地调	null
1636	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/2#主变	8000	1055	13	1100	5845	不受限	5800	攀枝花地调	null
1637	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/3#主变	6300	524.6	18	0	5845	不受限	5800	甘孜地调	null
1638	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/1#主变	6300	419.1	17	0	5881	不受限	5800	甘孜地调	null
1639	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	4109	41	0	5891	不受限	5800	巴中地调	null
1640	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/1#主变	10000	4220.8	42	0	5779	不受限	5700	攀枝花地调	null
1641	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	514	18	0	5786	不受限	5700	甘孜地调	null
1642	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/2#主变	50000	44264	89	0	5736	不受限	5700	泸州地调	null
1643	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/2#主变	10000	3727.6	37	550	5722	不受限	5700	南充地调	null
1644	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/2#主变	31500	25786.2	82	0	5714	不受限	5700	攀枝花地调	null
1645	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/1#主变	16000	10271.1	64	0	5729	不受限	5700	遂宁地调	null
1646	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/2#变压器	16000	10228	64	0	5772	不受限	5700	巴中地调	null
1647	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/1#主变	50000	44259.6	89	0	5740	不受限	5700	成都地调	null

1648	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	4240	42	0	5760	不受限	5700	成都地调	null
1649	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	44220	88	0	5780	不受限	5700	天府地调	null
1650	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14315.2	72	0	5685	不受限	5600	凉山地调	null
1651	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	4316.2	43	0	5684	不受限	5600	德阳地调	null
1652	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	10400	65	0	5600	不受限	5600	成都地调	null
1653	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	10000	4319.3	43	0	5681	不受限	5600	绵阳地调	null
1654	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	1762.6	22	630	5607	不受限	5600	乐山地调	null
1655	龙池站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	2360	29	null	5640	不受限	5600	乐山地调	null
1656	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	10000	3544.2	35	850	5606	不受限	5600	雅安地调	null
1657	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	639.4	10	0	5661	不受限	5600	甘孜地调	null
1658	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	34377.4	86	0	5623	不受限	5600	攀枝花地调	null
1659	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600	阿坝地调	null
1660	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	2312.4	29	0	5688	不受限	5600	阿坝地调	null
1661	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600	甘孜地调	null
1662	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600	阿坝地调	null
1663	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	44352	89	NULL	5648	不受限	5600	达州地调	null
1664	大楠站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	720	11	0	5580	不受限	5500	乐山地调	null

1665	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	15000	7984.2	53	0	5516	不受限	5500	广元地调	null
1666	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	751.2	12	0	5549	不受限	5500	雅安地调	null
1667	石板埡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板埡站.110kV/1#变压器	40000	34493.2	86	0	5507	不受限	5500	巴中地调	null
1668	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	46453.2	74	11035	5512	不受限	5500	南充地调	null
1669	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1605.5	20	830	5565	不受限	5500	攀枝花地调	null
1670	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#2主变	6300	756.6	12	0	5543	不受限	5500	攀枝花地调	null
1671	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	40000	28381.2	71	6080	5539	不受限	5500	南充地调	null
1672	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	4402.1	44	0	5598	不受限	5500	眉山地调	null
1673	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#1主变	50000	44474.7	89	0	5525	不受限	5500	广元地调	null
1674	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	7000	1454.9	21	0	5545	不受限	5500	广元地调	null
1675	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	800	13	0	5500	不受限	5500	广元地调	null
1676	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	3838.4	38	600	5562	不受限	5500	null	null
1677	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	4475.5	45	0	5525	不受限	5500	遂宁地调	null
1678	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/1#变压器	16000	10423	65	0	5577	不受限	5500	巴中地调	null
1679	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	725.2	12	0	5575	不受限	5500	甘孜地调	null
1680	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	2464	31	0	5536	不受限	5500	成都地调	null
1681	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	7000	56	0	5500	不受限	5500	南充地调	null

1682	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	31500	25929.8	82	0	5570	不受限	5500	德阳地调	null
1683	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/1#主变	10000	4486.1	45	null	5514	不受限	5500	null	null
1684	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	4497.6	45	0	5502	不受限	5500	眉山地调	null
1685	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	44412.1	89	0	5588	不受限	5500	成都地调	null
1686	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.贯山站.35kV/1#变压器	6300	773.9	12	0	5526	不受限	5500	绵阳地调	null
1687	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	44422.1	89	0	5578	不受限	5500	内江地调	null
1688	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	4419.8	44	0	5580	不受限	5500	凉山地调	null
1689	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	12500	7040.8	56	0	5459	不受限	5450	南充地调	null
1690	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	10000	4573.8	46	0	5426	不受限	5400	凉山地调	null
1691	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#2主变	50000	44563	89	0	5437	不受限	5400	广安地调	null
1692	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	895.8	14	0	5404	不受限	5400	凉山地调	null
1693	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	14595	73	0	5405	不受限	5400	成都地调	null
1694	灵杰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	4515	45	0	5485	不受限	5400	德阳地调	null
1695	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4561.2	46	0	5439	不受限	5400	成都地调	null
1696	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400	绵阳地调	null
1697	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	4534	45	0	5466	不受限	5400	甘孜地调	null
1698	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	40000	32961.6	82	1630	5408	不受限	5400	南充地调	null

1699	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2545.9	32	0	5454	不受限	5400	遂宁地调	null
1700	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	34531.2	86	0	5469	不受限	5400	眉山地调	null
1701	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	10472.9	65	100	5427	不受限	5400	攀枝花地调	null
1702	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	9931.4	62	630	5439	不受限	5400	泸州地调	null
1703	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400	阿坝地调	null
1704	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	809.9	13	0	5490	不受限	5400	广元地调	null
1705	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	4567.8	46	0	5432	不受限	5400	遂宁地调	null
1706	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	34528.2	86	0	5472	不受限	5400	泸州地调	null
1707	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	34658.8	87	0	5341	不受限	5300	攀枝花地调	null
1708	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2611.1	33	0	5389	不受限	5300	遂宁地调	null
1709	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	14680.5	73	0	5320	不受限	5300	泸州地调	null
1710	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	40000	34610.4	87	0	5390	不受限	5300	巴中地调	null
1711	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	34687.7	87	NULL	5312	不受限	5300	达州地调	null
1712	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	6300	925.7	15	0	5374	不受限	5300	广安地调	null
1713	箴棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.箴棚子站.35kV/1#变压器	6300	965.4	15	0	5335	不受限	5300	德阳地调	null
1714	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	40000	22611.6	57	12080	5308	不受限	5300	德阳地调	null
1715	楠新	彭州电力调度控制	成都地调.楠	10000	4667.3	47	null	5333	不受限	5300	null	null

1716	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	2611.6	33	0	5388	不受限	5300	眉山地调	null
1717	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#2主变	50000	44683	89	0	5317	不受限	5300	成都地调	null
1718	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	4313	43	300	5387	不受限	5300	凉山地调	null
1719	周坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.周坪站.35kV/#1主变	8000	3500	57	250	5250	不受限	5250	雅安地调	null
1720	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4797.9	48	0	5202	不受限	5200	南充地调	null
1721	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	44797.9	90	0	5202	不受限	5200	泸州地调	null
1722	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	4713.6	47	0	5286	不受限	5200	阿坝地调	null
1723	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	4763.2	48	0	5237	不受限	5200	内江地调	null
1724	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	14720	74	0	5280	不受限	5200	泸州地调	null
1725	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	26235.3	83	0	5265	不受限	5200	眉山地调	null
1726	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.大佛站.35kV/1#主变	6300	1037.6	16	0	5262	不受限	5200	资阳地调	null
1727	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	4705.2	47	0	5295	不受限	5200	广元地调	null
1728	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	26200.9	83	NULL	5299	不受限	5200	达州地调	null
1729	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	4759.7	48	0	5240	不受限	5200	眉山地调	null
1730	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200	泸州地调	null
1731	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	44761.2	90	0	5239	不受限	5200	null	null
1732	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	1099.5	17	null	5201	不受限	5200	凉山地调	null

1733	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	4899	49	0	5101	不受限	5100	广安地调	null
1734	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	14864.9	74	0	5135	不受限	5100	南充地调	null
1735	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	10816.4	68	0	5184	不受限	5100	成都地调	null
1736	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1179.9	19	0	5120	不受限	5100	德阳地调	null
1737	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	26371.2	84	0	5129	不受限	5100	乐山地调	null
1738	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	15180	48	11195	5125	不受限	5100	凉山地调	null
1739	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	2859.8	36	0	5140	不受限	5100	攀枝花地调	null
1740	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1199.2	19	0	5101	不受限	5100	达州地调	null
1741	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	10000	4859	49	0	5141	不受限	5100	阿坝地调	null
1742	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	4177.2	42	630	5193	不受限	5100	泸州地调	null
1743	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	44850	90	0	5150	不受限	5100	null	null
1744	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1132.2	18	0	5168	不受限	5100	阿坝地调	null
1745	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1106.8	18	0	5193	不受限	5100	阿坝地调	null
1746	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2号主变	12600	7623.2	60	0	5040	不受限	5040	广元地调	null
1747	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	1042.6	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1748	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	1054.3	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1749	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	5000	974.5	16	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null

1750	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	1024.3	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1751	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/1#主变	5000	1054.6	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1752	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	5000	364.7	18	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1753	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/1#主变	5000	1054.5	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1754	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	512.4	11	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1755	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	43575.4	87	1330	5095	不受限	5000	雅安地调	null
1756	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/1#主变	5000	354.6	13	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1757	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	1214.5	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1758	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	1054.6	24	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1759	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/1#主变	5000	374.8	26	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1760	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	687.8	28	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1761	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/1#主变	5000	574.8	15	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1762	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	5000	514.5	11	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1763	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	10961.5	69	0	5039	不受限	5000	泸州地调	null
1764	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/1#主变	5000	354.6	27	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1765	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/1#主变	16000	6179.9	39	4750	5070	不受限	5000	南充地调	null
1766	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/1#主变	10000	4915.4	49	0	5085	不受限	5000	雅安地调	null

1767	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	8000	2978.3	37	0	5022	不受限	5000	阿坝地调	null
1768	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	1062.6	19	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1769	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	685.7	14	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1770	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	4997.6	50	0	5002	不受限	5000	巴中地调	null
1771	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	684.7	17	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1772	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	1054.3	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1773	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	1054.2	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1774	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	652.4	12	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1775	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	517.5	10	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1776	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	10958.5	68	null	5042	不受限	5000	乐山地调	null
1777	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	4940	49	0	5060	不受限	5000	广安地调	null
1778	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	36810	74	8100	5090	不受限	5000	德阳地调	null
1779	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	14928.9	75	0	5071	不受限	5000	南充地调	null
1780	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	8000	2	0	2990	5008	不受限	5000	成都地调	null
1781	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000	成都地调	null
1782	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4958.5	50	0	5042	不受限	5000	凉山地调	null
1783	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	7436.1	59	0	5064	不受限	5000	宜宾地调	null

1784	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000	凉山地调	null
1785	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	4010.4	40	936	5054	不受限	5000	内江地调	null
1786	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	42926.4	86	2100	4974	不受限	4900	成都地调	null
1787	洛阳站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	5083.6	51	0	4916	不受限	4900	德阳地调	null
1788	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	45051.6	90	0	4948	不受限	4900	成都地调	null
1789	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	4702.7	47	300	4997	不受限	4900	凉山地调	null
1790	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	45090.3	90	0	4910	不受限	4900	绵阳地调	null
1791	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	5008.3	50	0	4992	不受限	4900	凉山地调	null
1792	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	11088	69	0	4912	不受限	4900	天府地调	null
1793	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	5093.8	51	0	4906	不受限	4900	南充地调	null
1794	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	10621.8	66	400	4978	不受限	4900	攀枝花地调	null
1795	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	6300	1344	21	0	4956	不受限	4900	阿坝地调	null
1796	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1332.5	21	0	4968	不受限	4900	阿坝地调	null
1797	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3100	39	0	4900	不受限	4900	null	null
1798	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	5093.4	51	null	4907	不受限	4900	null	null
1799	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1332.8	21	0	4967	不受限	4900	巴中地调	null
1800	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	590	12	0	4910	不受限	4900	甘孜地调	null

1801	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	10000	5031.6	50	0	4968	不受限	4900	巴中地调	null
1802	长胜站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	800	13	0	4870	不受限	4870	雅安地调	null
1803	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1478	23	0	4822	不受限	4800	达州地调	null
1804	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	5159	52	0	4841	不受限	4800	达州地调	null
1805	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	6300	1245.8	26	0	4875	不受限	4800	甘孜地调	null
1806	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	5117.7	51	0	4882	不受限	4800	泸州地调	null
1807	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/#1主变	5000	133	13	0	4867	不受限	4800	甘孜地调	null
1808	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	35105.4	88	0	4895	不受限	4800	巴中地调	null
1809	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调	null
1810	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	751	11	0	4849	不受限	4800	广元地调	null
1811	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	5000	170.1	13	0	4830	不受限	4800	甘孜地调	null
1812	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	5110.4	51	0	4890	不受限	4800	达州地调	null
1813	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	5151	52	0	4849	不受限	4800	眉山地调	null
1814	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调	null
1815	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	5125.8	51	0	4874	不受限	4800	眉山地调	null
1816	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	5191.2	52	0	4809	不受限	4800	巴中地调	null
1817	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	35131.9	88	0	4868	不受限	4800	资阳地调	null

1818	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	1449.2	23	0	4851	不受限	4800	绵阳地调	null
1819	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	31125.6	78	4000	4874	不受限	4800	成都地调	null
1820	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	5180	52	0	4820	不受限	4800	成都地调	null
1821	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	5125.8	51	0	4874	不受限	4800	成都地调	null
1822	三泉站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	1470	23	0	4830	不受限	4800	德阳地调	null
1823	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	35178	88	0	4822	不受限	4800	成都地调	null
1824	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	8000	112.2	1	2990	4898	不受限	4800	成都地调	null
1825	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	5290.6	53	0	4709	不受限	4700	绵阳地调	null
1826	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	40000	35235.9	88	0	4764	不受限	4700	乐山地调	null
1827	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	33264	83	2000	4736	不受限	4700	成都地调	null
1828	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	40000	35258.8	88	0	4741	不受限	4700	德阳地调	null
1829	荥华站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.荥华站.35kV/1#变压器	10000	5289.8	53	0	4710	不受限	4700	德阳地调	null
1830	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	38224.9	61	8035	4740	不受限	4700	null	null
1831	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	5279.3	53	0	4721	不受限	4700	内江地调	null
1832	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	37587	75	7695	4718	不受限	4700	德阳地调	null
1833	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	25452.8	64	9840	4707	不受限	4700	内江地调	null
1834	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	222	14	0	4778	不受限	4700	甘孜地调	null

1835	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	1541.4	24	0	4759	不受限	4700	雅安地调	null
1836	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	14	0	4790	不受限	4700	甘孜地调	null
1837	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	3222.8	51	0	3077	不受限	4700	达州地调	null
1838	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	45218.6	90	0	4781	不受限	4700	泸州地调	null
1839	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	5258.7	53	0	4741	不受限	4700	内江地调	null
1840	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	11257.3	70	0	4743	不受限	4700	泸州地调	null
1841	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#2主变	31500	16483.2	52	10240	4777	不受限	4700	泸州地调	null
1842	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	35327.4	88	0	4673	不受限	4600	巴中地调	null
1843	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	5000	339.5	17	0	4661	不受限	4600	甘孜地调	null
1844	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	10000	5360.2	54	0	4640	不受限	4600	巴中地调	null
1845	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	11358.2	71	0	4642	不受限	4600	巴中地调	null
1846	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	374.4	7	0	4626	不受限	4600	广安地调	null
1847	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	15393	77	0	4607	不受限	4600	成都地调	null
1848	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	35389.2	88	0	4611	不受限	4600	绵阳地调	null
1849	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#1	10000	5356.3	54	0	4644	不受限	4600	凉山地调	null
1850	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	1615	26	0	4685	不受限	4600	绵阳地调	null
1851	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	5323.5	53	0	4677	不受限	4600	内江地调	null

1852	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	4620	46	800	4580	不受限	4500	德阳地调	null
1853	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	5440.4	54	0	4560	不受限	4500	成都地调	null
1854	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	5455.8	55	0	4544	不受限	4500	绵阳地调	null
1855	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	5404.8	54	0	4595	不受限	4500	绵阳地调	null
1856	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3480.9	44	0	4519	不受限	4500	绵阳地调	null
1857	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	1723.6	27	0	4576	不受限	4500	德阳地调	null
1858	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	15411.2	77	0	4589	不受限	4500	自贡地调	null
1859	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	1704.2	27	0	4596	不受限	4500	攀枝花地调	null
1860	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1705	27	0	4595	不受限	4500	广元地调	null
1861	35kV苟家垭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家垭站.35kV/#1主变	7000	2436.3	35	0	4564	不受限	4500	广元地调	null
1862	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	5455.8	55	0	4544	不受限	4500	达州地调	null
1863	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	27434.9	69	0	4565	不受限	4500	广元地调	null
1864	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500	阿坝地调	null
1865	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	5456.1	55	0	4544	不受限	4500	达州地调	null
1866	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	1720.9	27	0	4579	不受限	4500	雅安地调	null
1867	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	1735	28	0	4565	不受限	4500	甘孜地调	null
1868	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/2#主变	10000	5439	54	0	4561	不受限	4500	眉山地调	null

1869	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	7970.7	64	0	4529	不受限	4500	攀枝花地调	null
1870	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	3591.1	36	0	4409	不受限	4400	广元地调	null
1871	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	5520.2	55	0	4480	不受限	4400	自贡地调	null
1872	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400	甘孜地调	null
1873	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	1810.2	29	0	4490	不受限	4400	雅安地调	null
1874	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#2主变	10000	5592.1	56	0	4408	不受限	4400	泸州地调	null
1875	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	27568.9	69	0	4431	不受限	4400	广元地调	null
1876	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	1827	29	0	4473	不受限	4400	遂宁地调	null
1877	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	11600	73	0	4400	不受限	4400	阿坝地调	null
1878	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	1808	29	0	4492	不受限	4400	成都地调	null
1879	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	5510.4	55	0	4490	不受限	4400	德阳地调	null
1880	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	1884.4	30	0	4416	不受限	4400	绵阳地调	null
1881	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	4350.3	44	1200	4450	不受限	4400	德阳地调	null
1882	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	1837	29	0	4463	不受限	4400	凉山地调	null
1883	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	5638.9	56	0	4361.1	不受限	4350	攀枝花地调	null
1884	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	710.1	14	0	4310	不受限	4300	甘孜地调	null
1885	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV#2主变	10000	5656.7	57	0	4343	不受限	4300	null	null

1886	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿木柯站.35kV/2#主变	5000	644	13	0	4356	不受限	4300	阿坝地调	null
1887	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	1944.7	31	0	4355	不受限	4300	广元地调	null
1888	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300	阿坝地调	null
1889	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/2#主变	10000	5672.4	57	0	4328	不受限	4300	眉山地调	null
1890	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	341	14	0	4341	不受限	4300	甘孜地调	null
1891	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	5328	53	315	4357	不受限	4300	成都地调	null
1892	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	15671.6	78	0	4328	不受限	4300	成都地调	null
1893	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	27159	86	0	4341	不受限	4300	天府地调	null
1894	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	3668.7	37	2000	4331	不受限	4300	凉山地调	null
1895	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	115429.6	96	0	4570	不受限	4200	广安地调	null
1896	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5793.2	58	null	4207	不受限	4200	绵阳地调	null
1897	湍氐站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.湍氐站.35kV/1#变压器	10000	5797	58	0	4203	不受限	4200	德阳地调	null
1898	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	35772	89	0	4228	不受限	4200	成都地调	null
1899	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	8252.2	66	0	4248	不受限	4200	南充地调	null
1900	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	35712	89	0	4288	不受限	4200	宜宾地调	null
1901	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	5754.2	58	0	4246	不受限	4200	绵阳地调	null
1902	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	5775	58	null	4225	不受限	4200	凉山地调	null

1903	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	5754	58	null	4246	不受限	4200	凉山地调	null
1904	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	5706.3	57	0	4294	不受限	4200	南充地调	null
1905	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	5778	58	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调	null
1906	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	16000	11746.8	73	0	4253	不受限	4200	南充地调	null
1907	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	8278.2	66	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调	null
1908	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	5000	745.7	16	0	4264	不受限	4200	甘孜地调	null
1909	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	42429.1	85	3347.8	4223	不受限	4200	南充地调	null
1910	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	3705.4	37	0	4295	不受限	4200	广元地调	null
1911	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	5716.7	57	null	4283	不受限	4200	null	null
1912	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	5803.5	58	0	4197	不受限	4100	泸州地调	null
1913	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	8000	3868.1	48	0	4132	不受限	4100	攀枝花地调	null
1914	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	5840.6	58	0	4159	不受限	4100	南充地调	null
1915	鱼鳧	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼鳧.110kV/#2主变	50000	32045.1	64	13815	4140	不受限	4100	泸州地调	null
1916	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	3857.6	48	0	4142	不受限	4100	眉山地调	null
1917	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	5026	50	830	4144	不受限	4100	雅安地调	null
1918	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	5852.6	59	0	4147	不受限	4100	甘孜地调	null
1919	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	3867.8	39	0	4132	不受限	4100	广元地调	null

1920	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	876.1	14	0	4164	不受限	4100	广元地调	null
1921	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	2198	35	0	4102	不受限	4100	达州地调	null
1922	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/II#主变	10000	5880.8	59	0	4119	不受限	4100	遂宁地调	null
1923	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	2102.8	33	0	4197	不受限	4100	攀枝花地调	null
1924	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	2175.6	35	0	4124	不受限	4100	达州地调	null
1925	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	5868.1	59	0	4132	不受限	4100	广安地调	null
1926	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2108.7	33	0	4191	不受限	4100	广安地调	null
1927	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	10000	5835.2	58	0	4165	不受限	4100	广安地调	null
1928	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	2186	35	0	4114	不受限	4100	绵阳地调	null
1929	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	3816	48	0	4184	不受限	4100	绵阳地调	null
1930	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	5883.2	59	0	4117	不受限	4100	德阳地调	null
1931	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	成都地调	null
1932	湔氐站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.湔氐站.35kV/2#变压器	10000	5815.8	58	0	4184	不受限	4100	德阳地调	null
1933	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	凉山地调	null
1934	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.水田坝站.35kV/1#变压器	8000	3911.9	49	0	4088	不受限	4000	绵阳地调	null
1935	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	5661.9	57	300	4038	不受限	4000	绵阳地调	null
1936	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	45705	91	0	4295	不受限	4000	广安地调	null

1937	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	5953.3	60	0	4047	不受限	4000	广安地调	null
1938	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	913.5	18	0	4087	不受限	4000	广安地调	null
1939	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	3910	49	0	4090	不受限	4000	绵阳地调	null
1940	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#1主变	40000	35904	90	0	4096	不受限	4000	成都地调	null
1941	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	5904	59	0	4096	不受限	4000	成都地调	null
1942	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	11163.6	70	800	4036	不受限	4000	成都地调	null
1943	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	5924.5	59	0	4076	不受限	4000	宜宾地调	null
1944	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	5921.4	59	0	4079	不受限	4000	宜宾地调	null
1945	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	12357	62	3600	4043	不受限	4000	绵阳地调	null
1946	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯觉站.35kV/#1主变	6300	2280	36	0	4020	不受限	4000	凉山地调	null
1947	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	2230.6	35	0	4069	不受限	4000	凉山地调	null
1948	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1949	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	5000	1041.5	21	0	4065	不受限	4000	甘孜地调	null
1950	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	847.5	28	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1951	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	5987.8	60	0	4012	不受限	4000	攀枝花地调	null
1952	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	2248.4	36	0	4052	不受限	4000	达州地调	null
1953	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	11940.6	75	0	4059	不受限	4000	遂宁地调	null

1954	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	6300	2206.1	35	0	4094	不受限	4000	广元地调	null
1955	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	641.4	15	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1956	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	5988.2	60	0	4012	不受限	4000	眉山地调	null
1957	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	10000	5978.8	60	0	4021	不受限	4000	巴中地调	null
1958	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	2234.4	35	0	4066	不受限	4000	攀枝花地调	null
1959	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2200.8	35	0	4099	不受限	4000	乐山地调	null
1960	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	40000	35935.4	90	0	4065	不受限	4000	泸州地调	null
1961	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/ I #主变	10000	6077.3	61	0	3923	不受限	3900	遂宁地调	null
1962	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	6096.4	61	0	3904	不受限	3900	南充地调	null
1963	奢香	古蔺电力调度控制	古蔺县调.奢	10000	6094.4	61	0	3906	不受限	3900	null	null
1964	大通站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站(高坪).35kV/#1主变	10000	6056	61	0	3944	不受限	3900	南充地调	null
1965	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	6071.8	61	0	3928	不受限	3900	遂宁地调	null
1966	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	40000	36064	90	0	3936	不受限	3900	眉山地调	null
1967	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2323.3	37	0	3977	不受限	3900	阿坝地调	null
1968	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	6093.7	61	0	3906	不受限	3900	自贡地调	null
1969	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	6085.1	61	0	3915	不受限	3900	眉山地调	null
1970	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	2302.5	37	0	3998	不受限	3900	雅安地调	null

1971	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	36018.8	90	0	3981	不受限	3900	资阳地调	null
1972	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	5000	1100	22	0	3900	不受限	3900	甘孜地调	null
1973	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	4050	51	0	3950	不受限	3900	广安地调	null
1974	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4000.7	50	0	3999	不受限	3900	德阳地调	null
1975	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	4081.9	51	0	3918	不受限	3900	德阳地调	null
1976	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	31500	27522	87	0	3978	不受限	3900	成都地调	null
1977	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	14300	10413.9	73	0	3887	不受限	3887	广元地调	null
1978	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	10000	6102.3	61	0	3898	不受限	3800	巴中地调	null
1979	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	35200	88	1000	3800	不受限	3800	南充地调	null
1980	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6108	61	0	3892	不受限	3800	甘孜地调	null
1981	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	16139.3	81	0	3861	不受限	3800	南充地调	null
1982	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2414.2	38	0	3886	不受限	3800	阿坝地调	null
1983	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#1主变	8000	4151.5	52	0	3849	不受限	3800	南充地调	null
1984	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	6149.5	61	0	3851	不受限	3800	自贡地调	null
1985	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	6107.5	61	0	3893	不受限	3800	自贡地调	null
1986	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	2489.8	40	0	3810	不受限	3800	广元地调	null
1987	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	16000	11978.2	75	150	3872	不受限	3800	南充地调	null

1988	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	2231.7	35	250	3818	不受限	3800	凉山地调	null
1989	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	8000	3150	39	1020	3830	不受限	3800	成都地调	null
1990	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	2456	39	0	3844	不受限	3800	乐山地调	null
1991	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	36176.8	90	0	3823	不受限	3800	宜宾地调	null
1992	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	4932.6	49	1265	3802	不受限	3800	内江地调	null
1993	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6276.8	63	0	3723	不受限	3700	广安地调	null
1994	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	5964	60	300	3736	不受限	3700	德阳地调	null
1995	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	44623.7	89	1650	3726	不受限	3700	南充地调	null
1996	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	6244	62	0	3756	不受限	3700	成都地调	null
1997	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	6297.2	63	0	3703	不受限	3700	德阳地调	null
1998	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	6272.9	63	0	3727	不受限	3700	眉山地调	null
1999	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	40000	35587.2	89	650	3763	不受限	3700	德阳地调	null
2000	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	24782.6	79	3000	3717	不受限	3700	凉山地调	null
2001	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	2520.4	40	0	3780	不受限	3700	凉山地调	null
2002	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6216	62	0	3784	不受限	3700	绵阳地调	null
2003	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2511	40	0	3789	不受限	3700	绵阳地调	null
2004	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#2主变	6300	2546.8	40	0	3753	不受限	3700	雅安地调	null

2005	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#1主变	6300	2557.4	41	0	3743	不受限	3700	雅安地调	null
2006	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2532.2	40	0	3768	不受限	3700	攀枝花地调	null
2007	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	12500	8730.6	70	0	3769	不受限	3700	南充地调	null
2008	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	6300	2542.1	40	0	3758	不受限	3700	攀枝花地调	null
2009	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	6300	2557	41	0	3743	不受限	3700	攀枝花地调	null
2010	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	6240.8	62	0	3759	不受限	3700	眉山地调	null
2011	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	2533.1	40	0	3767	不受限	3700	达州地调	null
2012	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	36221	91	0	3779	不受限	3700	自贡地调	null
2013	回龙站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.回龙站.35kV/#1主变	5000	1332.1	27	0	3668	不受限	3668	达州地调	null
2014	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	6365.4	64	0	3635	不受限	3600	泸州地调	null
2015	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600	阿坝地调	null
2016	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	27871	88	0	3629	不受限	3600	眉山地调	null
2017	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	8900.3	71	0	3600	不受限	3600	阿坝地调	null
2018	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	2680.8	43	0	3619	不受限	3600	阿坝地调	null
2019	回澜站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回澜站.35kV/#1主变	10000	6387.1	64	0	3613	不受限	3600	自贡地调	null
2020	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	6366.9	64	0	3633	不受限	3600	雅安地调	null
2021	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	6356.2	64	0	3644	不受限	3600	雅安地调	null

2022	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	6379.5	64	0	3621	不受限	3600	绵阳地调	null
2023	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	2660.1	42	0	3640	不受限	3600	南充地调	null
2024	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/2#变压器	10000	4586.4	46	1800	3614	不受限	3600	德阳地调	null
2025	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器	31500	23813	76	4065	3622	不受限	3600	绵阳地调	null
2026	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	6335	63	0	3665	不受限	3600	成都地调	null
2027	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州市调.磁峰	8000	4308	54	null	3692	不受限	3600	null	null
2028	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	6319	63	0	3681	不受限	3600	成都地调	null
2029	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	4872.1	49	1500	3628	不受限	3600	内江地调	null
2030	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#1主变	10000	4808.1	48	1500	3692	不受限	3600	内江地调	null
2031	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	40000	34469.8	86	2000	3530	不受限	3500	德阳地调	null
2032	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	6422	64	0	3578	不受限	3500	德阳地调	null
2033	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	6500	65	0	3500	不受限	3500	南充地调	null
2034	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6445.6	64	0	3554	不受限	3500	乐山地调	null
2035	隐峰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	6496	65	0	3504	不受限	3500	德阳地调	null
2036	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	6454.2	65	0	3546	不受限	3500	眉山地调	null
2037	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	2742.6	44	0	3557	不受限	3500	宜宾地调	null
2038	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33891.7	85	2600	3508	不受限	3500	绵阳地调	null

2039	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	16477.5	82	0	3523	不受限	3500	绵阳地调	null
2040	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	36460.5	91	0	3540	不受限	3500	巴中地调	null
2041	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6434.2	64	0	3566	不受限	3500	南充地调	null
2042	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	6464.1	65	0	3536	不受限	3500	泸州地调	null
2043	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	6300	2784.9	44	0	3515	不受限	3500	阿坝地调	null
2044	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	2751.2	44	0	3549	不受限	3500	达州地调	null
2045	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	2760	44	0	3540	不受限	3500	攀枝花地调	null
2046	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	2721.9	43	0	3578	不受限	3500	巴中地调	null
2047	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	6300	2736.4	43	0	3564	不受限	3500	巴中地调	null
2048	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	6300	2758	44	0	3542	不受限	3500	巴中地调	null
2049	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	28053.7	89	0	3446	不受限	3400	巴中地调	null
2050	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	5000	494.9	29	0	3495	不受限	3400	甘孜地调	null
2051	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1529.7	31	0	3470	不受限	3400	甘孜地调	null
2052	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	31500	28088	89	0	3412	不受限	3400	攀枝花地调	null
2053	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	4543.8	57	0	3456	不受限	3400	眉山地调	null
2054	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	315.3	13	0	3495	不受限	3400	甘孜地调	null
2055	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400	阿坝地调	null

2056	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1568	31	0	3432	不受限	3400	达州地调	null
2057	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	6538.5	65	0	3462	不受限	3400	巴中地调	null
2058	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	12600	9150.5	73	0	3450	不受限	3400	资阳地调	null
2059	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	5000	1544.9	31	0	3455	不受限	3400	甘孜地调	null
2060	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	6595.8	66	0	3404	不受限	3400	广安地调	null
2061	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6528.5	65	0	3472	不受限	3400	广安地调	null
2062	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2837.1	45	0	3463	不受限	3400	德阳地调	null
2063	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	4594.2	57	0	3406	不受限	3400	德阳地调	null
2064	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	27016.2	86	1000	3484	不受限	3400	绵阳地调	null
2065	隐峰站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	6580	66	0	3420	不受限	3400	德阳地调	null
2066	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	5593	56	995	3412	不受限	3400	成都地调	null
2067	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	4316	43	2255	3429	不受限	3400	凉山地调	null
2068	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	8000	4553.7	57	0	3446	不受限	3400	绵阳地调	null
2069	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	6525	65	0	3475	不受限	3400	乐山地调	null
2070	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	31500	28200	90	0	3300	不受限	3300	绵阳地调	null
2071	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	9161.6	73	0	3338	不受限	3300	德阳地调	null
2072	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	4654.3	58	0	3346	不受限	3300	德阳地调	null

2073	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	4636	58	0	3364	不受限	3300	德阳地调	null
2074	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	20000	16661.7	83	0	3338	不受限	3300	成都地调	null
2075	青嘴山站	鳌华电力调度控制中心	鳌华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4676	58	0	3324	不受限	3300	德阳地调	null
2076	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/1#主变	10000	5895.7	59	785	3319	不受限	3300	成都地调	null
2077	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	2992.5	47	0	3308	不受限	3300	绵阳地调	null
2078	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	4452	56	240	3308	不受限	3300	德阳地调	null
2079	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	6665.1	67	0	3335	不受限	3300	巴中地调	null
2080	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	8000	4061.5	51	630	3309	不受限	3300	攀枝花地调	null
2081	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	28696.6	72	0	3303	不受限	3300	广元地调	null
2082	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	3000	48	0	3300	不受限	3300	遂宁地调	null
2083	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#1主变	8000	3880.8	49	750	3369	不受限	3300	null	null
2084	永安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	6657.6	67	0	3342	不受限	3300	南充地调	null
2085	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	2994.5	48	0	3306	不受限	3300	攀枝花地调	null
2086	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.东南站.35kV/#1主变	6300	2931	47	0	3369	不受限	3300	达州地调	null
2087	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	2941.4	47	0	3359	不受限	3300	达州地调	null
2088	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6667	67	0	3333	不受限	3300	南充地调	null
2089	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变	6300	2845.9	45	80	3374	不受限	3300	攀枝花地调	null

2090	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300	阿坝地调	null
2091	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	40000	28681.1	72	0	3319	不受限	3300	广元地调	null
2092	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	28156.2	89	0	3344	不受限	3300	阿坝地调	null
2093	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	1614.9	32	0	3385	不受限	3300	雅安地调	null
2094	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	6685	67	0	3315	不受限	3300	巴中地调	null
2095	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	3036.9	48	0	3263	不受限	3200	甘孜地调	null
2096	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	5000	1759	35	0	3241	不受限	3200	甘孜地调	null
2097	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	3066.3	49	0	3234	不受限	3200	乐山地调	null
2098	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	3057	49	0	3243	不受限	3200	乐山地调	null
2099	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	12722.9	80	0	3277	不受限	3200	巴中地调	null
2100	金宝站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站(龙蟠).35kV/主变	10000	6701.1	67	0	3299	不受限	3200	南充地调	null
2101	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	3017.7	48	0	3282	不受限	3200	广元地调	null
2102	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	3055.5	49	0	3245	不受限	3200	广元地调	null
2103	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	3010.4	48	0	3290	不受限	3200	阿坝地调	null
2104	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	1725.5	35	0	3275	不受限	3200	雅安地调	null
2105	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4711	59	0	3289	不受限	3200	巴中地调	null
2106	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	9219.8	74	0	3280	不受限	3200	凉山地调	null

2107	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	6743.6	67	0	3256	不受限	3200	德阳地调	null
2108	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器	31500	25683.8	82	2530	3286	不受限	3200	绵阳地调	null
2109	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3048.8	48	0	3251	不受限	3200	绵阳地调	null
2110	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	6795.2	68	0	3205	不受限	3200	成都地调	null
2111	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	4743.3	59	0	3257	不受限	3200	乐山地调	null
2112	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	2633.9	42	400	3266	不受限	3200	凉山地调	null
2113	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	6728.4	67	0	3272	不受限	3200	凉山地调	null
2114	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	5938.5	59	785	3277	不受限	3200	成都地调	null
2115	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	20000	16760.7	84	0	3239	不受限	3200	凉山地调	null
2116	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	3026.4	48	0	3274	不受限	3200	宜宾地调	null
2117	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	5751.1	58	1000	3249	不受限	3200	凉山地调	null
2118	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	5780.2	58	1000	3220	不受限	3200	凉山地调	null
2119	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	8000	4733	59	0	3267	不受限	3200	绵阳地调	null
2120	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100	凉山地调	null
2121	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	6887.1	69	0	3113	不受限	3100	南充地调	null
2122	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3100	成都地调	null
2123	五桂站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	1896.7	38	0	3103	不受限	3100	德阳地调	null

2124	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	10000	6803	68	0	3197	不受限	3100	南充地调	null
2125	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	5000	1841.7	37	0	3158	不受限	3100	null	null
2126	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	3166.8	50	0	3133	不受限	3100	宜宾地调	null
2127	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	487.5	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2128	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	612.4	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2129	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	364.1	18	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2130	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	314.5	15	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2131	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	348.5	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2132	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	432.5	18	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2133	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	314.4	13	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2134	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	324.1	14	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2135	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	687.8	30	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2136	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	32883.6	82	3940	3176	不受限	3100	南充地调	null
2137	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	357.4	17	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2138	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	6881.4	69	0	3119	不受限	3100	泸州地调	null
2139	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	674.8	22	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2140	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	12208	76	688	3104	不受限	3100	遂宁地调	null

2141	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	471.4	25	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2142	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	21896.4	88	0	3104	不受限	3100	攀枝花地调	null
2143	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	351.4	15	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2144	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100	阿坝地调	null
2145	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	7000	3111	44	0	3189	不受限	3100	广元地调	null
2146	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	10000	6893.6	69	0	3106	不受限	3100	巴中地调	null
2147	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/1#主变	3150	374.8	16	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
2148	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3050	内江地调	null
2149	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3050	内江地调	null
2150	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000	甘孜地调	null
2151	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	10000	6773.2	68	210	3017	不受限	3000	泸州地调	null
2152	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/1#主变	10000	6965.5	70	0	3035	不受限	3000	遂宁地调	null
2153	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	28941	72	0	3059	不受限	3000	广元地调	null
2154	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	6962.2	70	0	3038	不受限	3000	巴中地调	null
2155	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	111.9	14	0	3038	不受限	3000	甘孜地调	null
2156	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	6962.4	70	0	3038	不受限	3000	广安地调	null
2157	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	46609.2	93	0	3391	不受限	3000	广安地调	null

2158	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	1971.4	39	0	3029	不受限	3000	广安地调	null
2159	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	6945.3	69	0	3055	不受限	3000	南充地调	null
2160	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.吴家站.35kV/1#变压器	10000	6819.8	68	125	3055	不受限	3000	绵阳地调	null
2161	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	3276	52	0	3024	不受限	3000	成都地调	null
2162	五桂站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	1939.4	39	0	3061	不受限	3000	德阳地调	null
2163	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	6972.3	70	0	3028	不受限	3000	眉山地调	null
2164	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	3299.1	52	0	3001	不受限	3000	眉山地调	null
2165	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	28485.6	90	0	3014	不受限	3000	成都地调	null
2166	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	10000	6748.8	67	250	3001	不受限	3000	绵阳地调	null
2167	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	7035	70	0	2965	不受限	2965	广元地调	null
2168	符溪站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	7014.3	70	null	2986	不受限	2900	乐山地调	null
2169	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/1#主变	12500	9555	76	0	2945	不受限	2900	资阳地调	null
2170	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	3395.8	54	0	2904	不受限	2900	攀枝花地调	null
2171	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	7082.6	71	0	2917	不受限	2900	泸州地调	null
2172	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站(龙蟠).35kV/#2主变	10000	5819.8	58	1250	2930	不受限	2900	南充地调	null
2173	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7027.6	70	0	2972	不受限	2900	南充地调	null
2174	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	15000	12062.6	80	0	2937	不受限	2900	泸州地调	null

2175	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	3363.2	53	25	2912	不受限	2900	遂宁地调	null
2176	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	8000	5100	64	0	2900	不受限	2900	甘孜地调	null
2177	尕多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.尕多站.35kV/1#主变	3150	196	6	0	2954	不受限	2900	阿坝地调	null
2178	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/2#主变	10000	7025.9	70	0	2974	不受限	2900	遂宁地调	null
2179	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	3381	54	0	2919	不受限	2900	达州地调	null
2180	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	3390	54	0	2910	不受限	2900	达州地调	null
2181	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	7034.6	70	0	2965	不受限	2900	巴中地调	null
2182	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900	巴中地调	null
2183	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	10000	7091.5	71	0	2909	不受限	2900	资阳地调	null
2184	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	5000	2070	41	0	2930	不受限	2900	甘孜地调	null
2185	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	189.7	6	0	2960	不受限	2900	凉山地调	null
2186	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	7010.6	70	0	2989	不受限	2900	南充地调	null
2187	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	9576	77	0	2924	不受限	2900	德阳地调	null
2188	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	7027.6	70	0	2972	不受限	2900	成都地调	null
2189	民主站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	31500	28580.6	91	0	2919	不受限	2900	德阳地调	null
2190	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	7003.5	70	0	2997	不受限	2900	南充地调	null
2191	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	7081	71	0	2919	不受限	2900	绵阳地调	null

2192	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	8000	5095.3	64	0	2905	不受限	2900	南充地调	null
2193	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/2#主变	5000	2063.7	41	null	2936	不受限	2900	凉山地调	null
2194	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3349.5	53	null	2951	不受限	2900	凉山地调	null
2195	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	7156.8	72	0	2843	不受限	2800	广安地调	null
2196	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	9647.8	77	0	2852	不受限	2800	凉山地调	null
2197	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	7115.2	71	80	2805	不受限	2800	南充地调	null
2198	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	326.8	10	0	2823	不受限	2800	凉山地调	null
2199	鄯家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄯家站.35kV/1#变压器	10000	7191	72	0	2809	不受限	2800	德阳地调	null
2200	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	31500	27984	89	650	2866	不受限	2800	成都地调	null
2201	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	3438.8	55	0	2861	不受限	2800	德阳地调	null
2202	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	5177.6	65	0	2822	不受限	2800	眉山地调	null
2203	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	8546	68	1125	2829	不受限	2800	凉山地调	null
2204	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/1#主变	4000	1194.6	30	null	2805	不受限	2800	凉山地调	null
2205	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	7160	72	0	2840	不受限	2800	天府地调	null
2206	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	10000	3469.2	55	0	2831	不受限	2800	乐山地调	null
2207	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	13142.9	82	0	2857	不受限	2800	巴中地调	null
2208	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	3282	52	200	2818	不受限	2800	遂宁地调	null

2209	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	3383.1	54	25	2892	不受限	2800	遂宁地调	null
2210	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/#1主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800	阿坝地调	null
2211	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/#1主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800	阿坝地调	null
2212	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	7000	4189.3	60	0	2811	不受限	2800	广元地调	null
2213	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/#1变压器	5000	2102.8	42	0	2897	不受限	2800	巴中地调	null
2214	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/#2变压器	6300	3482.4	55	0	2818	不受限	2800	巴中地调	null
2215	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	40000	37106.2	93	0	2894	不受限	2800	泸州地调	null
2216	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/#1主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700	甘孜地调	null
2217	符溪站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/#2变压器	10000	7233.5	72	null	2767	不受限	2700	乐山地调	null
2218	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700	内江地调	null
2219	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	7226.1	72	0	2774	不受限	2700	自贡地调	null
2220	多营站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	3566.2	57	0	2734	不受限	2700	雅安地调	null
2221	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2300	46	0	2700	不受限	2700	南充地调	null
2222	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	487.2	15	0	9512	不受限	2700	达州地调	null
2223	金凤站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站(高坪).35kV/#1主变	10000	7085.4	71	200	2715	不受限	2700	南充地调	null
2224	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/#1主变	3150	445.4	14	0	2705	不受限	2700	阿坝地调	null
2225	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	7247.6	72	0	2752	不受限	2700	自贡地调	null

2226	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2227	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2228	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/1#主变	16000	13218.8	83	0	2781	不受限	2700	泸州地调	null
2229	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	3572	57	0	2728	不受限	2700	阿坝地调	null
2230	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	1234.3	31	0	2766	不受限	2700	阿坝地调	null
2231	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/1#主变	6300	2864.6	41	0	2735	不受限	2700	广元地调	null
2232	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/1#主变	6300	2821.3	40	0	2779	不受限	2700	广元地调	null
2233	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/1#主变	6300	3540.8	56	0	2759	不受限	2700	达州地调	null
2234	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2235	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/1#主变	5000	2275.7	46	0	2724	不受限	2700	阿坝地调	null
2236	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/1#变压器	3150	445.7	14	0	2704	不受限	2700	凉山地调	null
2237	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/2#主变	10000	7235.6	72	0	2764	不受限	2700	南充地调	null
2238	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/2#主变	10000	7263.3	73	0	2737	不受限	2700	南充地调	null
2239	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	3556.4	56	null	2744	不受限	2700	null	null
2240	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	4977	62	250	2773	不受限	2700	成都地调	null
2241	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	16708.2	33	14530	2762	不受限	2700	成都地调	null
2242	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/1#主变	10000	7271	73	0	2729	不受限	2700	凉山地调	null

2243	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	3559.7	57	0	2740	不受限	2700	乐山地调	null
2244	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	9768	78	null	2732	不受限	2700	凉山地调	null
2245	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	9703.4	78	0	2797	不受限	2700	乐山地调	null
2246	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	8000	3951.8	49	1265	2783	不受限	2700	内江地调	null
2247	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	10000	7214.4	72	0	2786	不受限	2700	绵阳地调	null
2248	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	33389.4	83	0	2611	不受限	2611	广元地调	null
2249	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	7310.1	73	0	2690	不受限	2600	达州地调	null
2250	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	468.9	15	0	2681	不受限	2600	甘孜地调	null
2251	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	3678	58	0	2622	不受限	2600	雅安地调	null
2252	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600	南充地调	null
2253	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	9895.3	79	0	2605	不受限	2600	南充地调	null
2254	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	7339.4	73	0	2661	不受限	2600	达州地调	null
2255	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	7362.7	74	0	2637	不受限	2600	自贡地调	null
2256	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	7333.3	73	0	2667	不受限	2600	null	null
2257	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	36	0	2696	不受限	2600	内江地调	null
2258	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	13366.7	84	0	2633	不受限	2600	攀枝花地调	null
2259	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	515	16	0	2635	不受限	2600	甘孜地调	null

2260	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	489	16	0	2661	不受限	2600	阿坝地调	null
2261	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	487	15	0	2663	不受限	2600	阿坝地调	null
2262	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	5333.3	53	0	2667	不受限	2600	广元地调	null
2263	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	7344	73	0	2656	不受限	2600	甘孜地调	null
2264	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	7373.8	73	0	2600	不受限	2600	广元地调	null
2265	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	7340.4	73	0	2660	不受限	2600	达州地调	null
2266	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	5000	2380	48	0	2620	不受限	2600	雅安地调	null
2267	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	7383	74	0	2617	不受限	2600	达州地调	null
2268	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.童家站.35kV/1#主变	10000	7346.6	73	0	2653	不受限	2600	资阳地调	null
2269	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	3616.5	57	0	2684	不受限	2600	巴中地调	null
2270	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	7343.6	73	0	2656	不受限	2600	自贡地调	null
2271	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	3647	58	0	2653	不受限	2600	巴中地调	null
2272	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	10000	7340.8	73	0	2659	不受限	2600	资阳地调	null
2273	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	3700.2	59	0	2600	不受限	2600	巴中地调	null
2274	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2主变	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	攀枝花地调	null
2275	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	7318.8	73	0	2681	不受限	2600	巴中地调	null
2276	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	7310	73	0	2690	不受限	2600	巴中地调	null

2277	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	543.4	17	0	2607	不受限	2600	甘孜地调	null
2278	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	天府地调	null
2279	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	7353.3	74	0	2647	不受限	2600	眉山地调	null
2280	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	10000	7200	72	200	2600	不受限	2600	南充地调	null
2281	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9873.6	79	null	2626	不受限	2600	凉山地调	null
2282	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	12358.1	82	0	2642	不受限	2600	绵阳地调	null
2283	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	6606.6	66	765	2628	不受限	2600	内江地调	null
2284	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/1#变压器	10000	7225.6	72	80	2694	不受限	2600	绵阳地调	null
2285	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2352.3	37	1250	2698	不受限	2600	凉山地调	null
2286	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#2主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2540	内江地调	null
2287	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2540	内江地调	null
2288	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	7426	74	0	2574	不受限	2500	自贡地调	null
2289	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	574.8	27	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2290	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	368.7	13	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2291	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	254.6	10	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2292	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	3744	59	0	2556	不受限	2500	达州地调	null
2293	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	5488.3	69	0	2512	不受限	2500	达州地调	null

2294	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7414.4	74	0	2586	不受限	2500	南充地调	null
2295	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	16000	13445.6	84	0	2554	不受限	2500	泸州地调	null
2296	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.良安站.35kV/2#主变	12500	9953.9	80	0	2546	不受限	2500	资阳地调	null
2297	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	2463.1	49	0	2537	不受限	2500	阿坝地调	null
2298	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	621.4	14	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2299	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	3712.5	59	0	2588	不受限	2500	广元地调	null
2300	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2483.7	39	0	2556	不受限	2500	广元地调	null
2301	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3765.1	60	0	2535	不受限	2500	泸州地调	null
2302	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	2402.6	48	0	2597	不受限	2500	达州地调	null
2303	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500	阿坝地调	null
2304	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	7503.4	75	0	2500	不受限	2500	广元地调	null
2305	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500	阿坝地调	null
2306	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	10000	7490	75	0	2510	不受限	2500	巴中地调	null
2307	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	7472.5	75	0	2528	不受限	2500	巴中地调	null
2308	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	514.2	20	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2309	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	634	20	0	2516	不受限	2500	甘孜地调	null
2310	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	7434	74	0	2566	不受限	2500	巴中地调	null

2311	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	10000	7246	72	200	2554	不受限	2500	南充地调	null
2312	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	3758	60	0	2542	不受限	2500	绵阳地调	null
2313	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	10000	7480.6	75	0	2519	不受限	2500	眉山地调	null
2314	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	3792.5	60	0	2508	不受限	2500	乐山地调	null
2315	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	7442.4	74	0	2558	不受限	2500	眉山地调	null
2316	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	33534.6	84	0	2465	不受限	2465	广元地调	null
2317	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	3864.6	61	0	2435	不受限	2400	雅安地调	null
2318	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	3849.1	61	NULL	2451	不受限	2400	达州地调	null
2319	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	10000	7555.2	76	0	2445	不受限	2400	达州地调	null
2320	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	17564.4	88	0	2436	不受限	2400	泸州地调	null
2321	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	12500	9321.2	75	688	2491	不受限	2400	遂宁地调	null
2322	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2714.6	43	260	2465	不受限	2400	内江地调	null
2323	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	5502	69	0	2498	不受限	2400	眉山地调	null
2324	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	7000	4436.8	63	160	2403	不受限	2400	广元地调	null
2325	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	5587.2	56	0	2413	不受限	2400	广元地调	null
2326	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	5598.8	56	0	2401	不受限	2400	广元地调	null
2327	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3825.3	61	0	2475	不受限	2400	达州地调	null

2328	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#	6300	3857	61	0	2443	不受限	2400	阿坝地调	null
2329	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	6507.2	65	0	2493	不受限	2400	广元地调	null
2330	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/#1主变	10000	7562.6	76	0	2437	不受限	2400	达州地调	null
2331	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	3837.6	61	0	2462	不受限	2400	达州地调	null
2332	江湊站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江湊站.35kV/1#主变	6300	3878.2	62	0	2422	不受限	2400	眉山地调	null
2333	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	7526.4	75	0	2474	不受限	2400	巴中地调	null
2334	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	3885.9	62	0	2414	不受限	2400	巴中地调	null
2335	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	3837.8	61	0	2462	不受限	2400	巴中地调	null
2336	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	7596.3	76	0	2404	不受限	2400	凉山地调	null
2337	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	7505.4	75	0	2495	不受限	2400	绵阳地调	null
2338	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	7589.4	76	0	2411	不受限	2400	德阳地调	null
2339	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400	成都地调	null
2340	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	7522.8	75	0	2477	不受限	2400	成都地调	null
2341	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	5503.9	69	0	2496	不受限	2400	绵阳地调	null
2342	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	3825.1	61	0	2475	不受限	2400	绵阳地调	null
2343	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	8000	4666.8	58	895	2438	不受限	2400	绵阳地调	null
2344	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	2500	15.4	1	0	2485	不受限	2400	凉山地调	null

2345	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	7576.8	76	0	2423	不受限	2400	绵阳地调	null
2346	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	5672.5	71	0	2328	不受限	2327	南充地调	null
2347	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	3990	63	0	2310	不受限	2300	绵阳地调	null
2348	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	7665	77	0	2335	不受限	2300	广安地调	null
2349	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	845.4	27	0	2305	不受限	2300	凉山地调	null
2350	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	8000	5669	71	0	2331	不受限	2300	乐山地调	null
2351	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	20000	17608.7	88	0	2391	不受限	2300	成都地调	null
2352	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2610	52	0	2390	不受限	2300	凉山地调	null
2353	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	3949	63	0	2351	不受限	2300	宜宾地调	null
2354	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	7658.2	77	0	2342	不受限	2300	巴中地调	null
2355	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	3964.1	63	0	2336	不受限	2300	雅安地调	null
2356	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300	甘孜地调	null
2357	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	6300	3904.9	62	null	2395	不受限	2300	null	null
2358	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石佛站.35kV/1#主变	6300	3943.8	63	0	2356	不受限	2300	资阳地调	null
2359	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	3991.4	63	0	2309	不受限	2300	攀枝花地调	null
2360	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹	10000	7641.2	76	0	2359	不受限	2300	null	null
2361	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	7685.1	77	0	2315	不受限	2300	自贡地调	null

2362	李渡站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站(高坪).35kV/#1主变	5000	2664.6	53	0	2335	不受限	2300	南充地调	null
2363	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	3994.2	63	0	2306	不受限	2300	泸州地调	null
2364	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/#1主变	2500	130	5	0	2370	不受限	2300	阿坝地调	null
2365	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/#1主变	3150	831.6	26	0	2318	不受限	2300	阿坝地调	null
2366	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	5613.4	70	0	2387	不受限	2300	攀枝花地调	null
2367	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	7661.3	77	0	2339	不受限	2300	内江地调	null
2368	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/#1主变	3150	823.2	26	0	2327	不受限	2300	阿坝地调	null
2369	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/#2主变	8000	5625.9	70	0	2374	不受限	2300	眉山地调	null
2370	龙麟站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙麟站(盐边).35kV/#1主变	16000	13661.5	85	0	2339	不受限	2300	攀枝花地调	null
2371	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/#1主变	3150	774.2	25	0	2376	不受限	2300	阿坝地调	null
2372	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/#1主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300	阿坝地调	null
2373	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2480.2	50	198	2322	不受限	2300	遂宁地调	null
2374	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/#1变压器	10000	7644	76	0	2356	不受限	2300	巴中地调	null
2375	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	7701.5	77	0	2299	不受限	2299	广元地调	null
2376	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/#1主变	8000	5733.4	72	0	2267	不受限	2200	甘孜地调	null
2377	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/#1变压器	50000	47704	95	0	2296	不受限	2200	巴中地调	null
2378	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	912.7	29	0	2237	不受限	2200	甘孜地调	null

2379	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	2762.4	55	0	2238	不受限	2200	自贡地调	null
2380	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.大佛站.35kV/2#主变	6300	4053	64	0	2247	不受限	2200	资阳地调	null
2381	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹	10000	7712.4	77	0	2288	不受限	2200	null	null
2382	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	2518.4	50	198	2284	不受限	2200	遂宁地调	null
2383	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	7778.9	78	0	2221	不受限	2200	泸州地调	null
2384	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	17787	89	0	2213	不受限	2200	泸州地调	null
2385	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	7738.1	77	0	2262	不受限	2200	泸州地调	null
2386	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	4023.6	64	0	2276	不受限	2200	达州地调	null
2387	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	2797.2	44	0	2243	不受限	2200	广元地调	null
2388	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	4093.9	65	0	2206	不受限	2200	阿坝地调	null
2389	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	7714.8	77	0	2285	不受限	2200	巴中地调	null
2390	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	7727	77	0	2273	不受限	2200	巴中地调	null
2391	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	896.9	28	0	2253	不受限	2200	甘孜地调	null
2392	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	930.6	30	0	2219	不受限	2200	甘孜地调	null
2393	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	4028	64	0	2272	不受限	2200	绵阳地调	null
2394	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2715.8	54	0	2284	不受限	2200	广安地调	null
2395	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	3841.4	61	250	2209	不受限	2200	南充地调	null

2396	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	4009.6	64	0	2290	不受限	2200	绵阳地调	null
2397	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	899.5	29	0	2251	不受限	2200	凉山地调	null
2398	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	7561.7	76	200	2238	不受限	2200	南充地调	null
2399	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4049.9	64	0	2250	不受限	2200	德阳地调	null
2400	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	2792	56	0	2208	不受限	2200	成都地调	null
2401	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	13792.8	86	0	2207	不受限	2200	德阳地调	null
2402	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/1#主变	10000	7800.3	78	0	2200	不受限	2200	眉山地调	null
2403	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/1#主变	5000	2744.2	55	0	2256	不受限	2200	眉山地调	null
2404	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	13776	86	0	2224	不受限	2200	成都地调	null
2405	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	6300	4042.2	64	0	2258	不受限	2200	乐山地调	null
2406	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	7777.5	78	0	2223	不受限	2200	宜宾地调	null
2407	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	6300	4070.4	65	0	2230	不受限	2200	乐山地调	null
2408	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	2866.4	57	0	2134	不受限	2100	凉山地调	null
2409	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	4163	66	0	2137	不受限	2100	绵阳地调	null
2410	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	7835.8	78	0	2164	不受限	2100	广安地调	null
2411	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	20000	17600	88	300	2100	不受限	2100	南充地调	null
2412	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3000	827.6	28	0	2172	不受限	2100	凉山地调	null

2413	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	10000	7899.2	79	0	2101	不受限	2100	南充地调	null
2414	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	5856	73	0	2144	不受限	2100	德阳地调	null
2415	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	5896.2	74	0	2104	不受限	2100	德阳地调	null
2416	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	13862.8	87	0	2137	不受限	2100	成都地调	null
2417	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	7826.1	78	0	2174	不受限	2100	眉山地调	null
2418	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	7471.8	75	400	2128	不受限	2100	凉山地调	null
2419	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	4161.1	66	null	2139	不受限	2100	凉山地调	null
2420	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	7874.8	79	0	2125	不受限	2100	自贡地调	null
2421	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	4123.8	65	0	2176	不受限	2100	雅安地调	null
2422	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	3150	1019.8	32	0	2130	不受限	2100	甘孜地调	null
2423	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	951.9	30	0	2198	不受限	2100	阿坝地调	null
2424	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	959.4	30	0	2191	不受限	2100	阿坝地调	null
2425	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	4170.7	66	0	2129	不受限	2100	泸州地调	null
2426	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	1049.6	33	0	2100	不受限	2100	甘孜地调	null
2427	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	2933	47	0	2107	不受限	2100	广元地调	null
2428	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	7836.1	78	0	2164	不受限	2100	自贡地调	null
2429	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3404.7	49	0	2195	不受限	2100	广元地调	null

2430	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100	阿坝地调	null
2431	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	146.5	14	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2432	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/1#主变	2000	174.5	17	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2433	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	2000	187.4	18	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2434	石湍站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石湍站.35kV/2#主变	10000	7977.8	80	0	2022	不受限	2000	null	null
2435	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/1#主变	6300	4272	68	0	2028	不受限	2000	攀枝花地调	null
2436	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/2#主变	5000	2982.9	60	NULL	2017	不受限	2000	达州地调	null
2437	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/2#主变	6300	4040.4	64	180	2080	不受限	2000	遂宁地调	null
2438	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/1#主变	6300	4074	65	180	2046	不受限	2000	遂宁地调	null
2439	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/2#主变	10000	7930.3	79	null	2070	不受限	2000	遂宁地调	null
2440	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	1072.1	34	0	2078	不受限	2000	阿坝地调	null
2441	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	1098.3	35	0	2052	不受限	2000	阿坝地调	null
2442	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/1#主变	8000	3378	42	400	5022	不受限	2000	内江地调	null
2443	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000	阿坝地调	null
2444	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/2#主变	6300	4285.1	68	0	2015	不受限	2000	雅安地调	null
2445	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/2#主变	6300	4202	67	0	2098	不受限	2000	广元地调	null
2446	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/1#主变	10000	7941.1	79	0	2059	不受限	2000	达州地调	null

2447	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	6300	3543.4	51	0	2057	不受限	2000	广元地调	null
2448	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	1106.9	35	0	2043	不受限	2000	阿坝地调	null
2449	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	345.6	17	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2450	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	241.5	11	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2451	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	412.4	19	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2452	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	7950.5	80	0	2050	不受限	2000	巴中地调	null
2453	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	4235	67	0	2065	不受限	2000	自贡地调	null
2454	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2340.9	29	3650	2009	不受限	2000	攀枝花地调	null
2455	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	7994.4	80	0	2006	不受限	2000	广安地调	null
2456	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	7904.4	79	0	2096	不受限	2000	广安地调	null
2457	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	7795.8	78	150	2054	不受限	2000	南充地调	null
2458	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	17412.2	87	550	2038	不受限	2000	南充地调	null
2459	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	2970.7	59	0	2029	不受限	2000	德阳地调	null
2460	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	5922.8	74	0	2077	不受限	2000	乐山地调	null
2461	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	7951.2	80	0	2049	不受限	2000	眉山地调	null
2462	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	7933.4	79	0	2067	不受限	2000	眉山地调	null
2463	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	8000	5960	75	0	2040	不受限	2000	成都地调	null

2464	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	7980.2	80	0	2020	不受限	2000	凉山地调	null
2465	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	3008.4	48	1250	2042	不受限	2000	凉山地调	null
2466	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	7558.6	76	310	2131	不受限	2000	内江地调	null
2467	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	4215.2	67	0	2085	不受限	2000	乐山地调	null
2468	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	8047.2	80	0	1953	不受限	1953	广元地调	null
2469	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/1#主变	10000	8084.2	81	0	1916	不受限	1900	资阳地调	null
2470	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	1200	38	0	1950	不受限	1900	甘孜地调	null
2471	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	17084.5	85	1010	1906	不受限	1900	泸州地调	null
2472	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	8027.4	80	0	1973	不受限	1900	自贡地调	null
2473	大通站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站(高坪).35kV/#2主变	6300	4306	68	0	1994	不受限	1900	南充地调	null
2474	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4290.9	68	50	1959	不受限	1900	遂宁地调	null
2475	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	8001.7	80	0	1998	不受限	1900	泸州地调	null
2476	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900	阿坝地调	null
2477	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	1183.7	38	0	1966	不受限	1900	攀枝花地调	null
2478	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV曾家站.35kV/#1主变	6300	4393.2	70	0	1907	不受限	1900	广元地调	null
2479	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	8084.6	81	0	1915	不受限	1900	自贡地调	null
2480	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	8007.7	80	0	1992	不受限	1900	自贡地调	null

2481	嘉谿硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉谿硅业站.35kV/1#主变	6300	4354.1	69	0	1946	不受限	1900	阿坝地调	null
2482	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/1#主变	10000	8071.2	81	0	1929	不受限	1900	达州地调	null
2483	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/1#主变	6300	3667.8	52	0	1932	不受限	1900	广元地调	null
2484	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	6300	4390.4	70	0	1910	不受限	1900	阿坝地调	null
2485	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/1#主变	3150	1154.4	37	0	1996	不受限	1900	阿坝地调	null
2486	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	4000	2093	52	0	1907	不受限	1900	巴中地调	null
2487	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	8010.8	80	0	1989	不受限	1900	巴中地调	null
2488	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	4340	69	0	1960	不受限	1900	巴中地调	null
2489	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	8056.1	81	0	1944	不受限	1900	巴中地调	null
2490	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	4335.3	69	0	1965	不受限	1900	巴中地调	null
2491	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/2#主变	6300	4354	69	0	1946	不受限	1900	自贡地调	null
2492	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/2#主变	3150	1165	37	0	1985	不受限	1900	凉山地调	null
2493	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	4342.8	69	null	1957	不受限	1900	绵阳地调	null
2494	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8055.9	81	0	1944	不受限	1900	乐山地调	null
2495	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三	6300	4336.5	69	null	1964	不受限	1900	null	null
2496	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	8002.7	80	0	1997	不受限	1900	乐山地调	null
2497	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 / 1#	6300	4381.2	70	0	1919	不受限	1900	宜宾地调	null

2498	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8017.6	80	0	1982	不受限	1900	绵阳地调	null
2499	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	100	3	2000	1900	不受限	1900	凉山地调	null
2500	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/#1主变	3150	1222.9	39	0	1927	不受限	1900	凉山地调	null
2501	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	10688	86	0	1812	不受限	1800	广安地调	null
2502	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8128.9	81	0	1871	不受限	1800	德阳地调	null
2503	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	4470.2	71	0	1830	不受限	1800	成都地调	null
2504	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8109	81	null	1891	不受限	1800	凉山地调	null
2505	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8196	82	null	1804	不受限	1800	凉山地调	null
2506	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	4450.7	71	0	1849	不受限	1800	天府地调	null
2507	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1323	42	0	1827	不受限	1800	凉山地调	null
2508	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	4449.9	71	0	1850	不受限	1800	自贡地调	null
2509	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4426.8	70	0	1873	不受限	1800	自贡地调	null
2510	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	6300	4454.4	71	0	1846	不受限	1800	巴中地调	null
2511	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1主变	8000	6132	77	0	1868	不受限	1800	达州地调	null
2512	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	4439.4	70	0	1861	不受限	1800	攀枝花地调	null
2513	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	5000	3171.9	63	0	1828	不受限	1800	南充地调	null
2514	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	8111.1	81	0	1889	不受限	1800	南充地调	null

2515	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	8193.2	82	NULL	1807	不受限	1800	达州地调	null
2516	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	3718.8	59	755	1826	不受限	1800	遂宁地调	null
2517	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1315.6	42	0	1834	不受限	1800	阿坝地调	null
2518	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	6109.4	61	0	1891	不受限	1800	广元地调	null
2519	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	6123.6	61	0	1876	不受限	1800	广元地调	null
2520	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	7000	4489.4	64	0	1811	不受限	1800	广元地调	null
2521	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1308	42	0	1842	不受限	1800	阿坝地调	null
2522	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	8163.4	82	0	1837	不受限	1800	巴中地调	null
2523	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	8114.4	81	0	1886	不受限	1800	巴中地调	null
2524	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	38196.8	95	0	1803	不受限	1800	泸州地调	null
2525	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	2199.2	55	0	1801	不受限	1800	巴中地调	null
2526	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1339.7	43	0	1810	不受限	1800	甘孜地调	null
2527	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	8000	5466.5	68	750	1784	不受限	1700	攀枝花地调	null
2528	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8206.2	82	0	1794	不受限	1700	自贡地调	null
2529	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	14282.4	89	0	1718	不受限	1700	阿坝地调	null
2530	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	4510.8	72	0	1789	不受限	1700	雅安地调	null
2531	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	4544	72	0	1756	不受限	1700	攀枝花地调	null

2532	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	6300	3956.4	63	600	1744	不受限	1700	泸州地调	null
2533	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	3252.2	65	0	1748	不受限	1700	达州地调	null
2534	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	8000	6296	79	0	1704	不受限	1700	南充地调	null
2535	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	4489.8	71	50	1760	不受限	1700	遂宁地调	null
2536	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1391.8	44	0	1758	不受限	1700	阿坝地调	null
2537	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	8258.8	83	0	1741	不受限	1700	内江地调	null
2538	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	3211	64	0	1789	不受限	1700	内江地调	null
2539	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700	攀枝花地调	null
2540	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	7000	4554.5	65	0	1746	不受限	1700	广元地调	null
2541	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	7261.2	73	0	1739	不受限	1700	广元地调	null
2542	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	8215.2	82	0	1785	不受限	1700	达州地调	null
2543	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	8227.8	82	0	1772	不受限	1700	雅安地调	null
2544	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	4000	2275.1	57	0	1725	不受限	1700	巴中地调	null
2545	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	3232.6	65	0	1767	不受限	1700	巴中地调	null
2546	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	4576	73	0	1724	不受限	1700	巴中地调	null
2547	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	8000	6274.9	78	0	1725	不受限	1700	乐山地调	null
2548	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	8224.2	82	0	1776	不受限	1700	乐山地调	null

2549	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	8259.3	83	0	1741	不受限	1700	德阳地调	null
2550	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	8000	6265.7	78	0	1734	不受限	1700	乐山地调	null
2551	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	8268	83	0	1732	不受限	1700	宜宾地调	null
2552	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	8204	82	0	1796	不受限	1700	德阳地调	null
2553	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#2主	10000	8337	83	0	1663	不受限	1600	广安地调	null
2554	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	2275.6	57	100	1624	不受限	1600	南充地调	null
2555	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	8016.9	80	300	1683	不受限	1600	南充地调	null
2556	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	8332.8	83	0	1667	不受限	1600	德阳地调	null
2557	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8341.3	83	0	1659	不受限	1600	成都地调	null
2558	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	8372	84	0	1628	不受限	1600	德阳地调	null
2559	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4692.1	74	0	1608	不受限	1600	凉山地调	null
2560	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	8377.6	84	0	1622	不受限	1600	宜宾地调	null
2561	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1540	49	0	1610	不受限	1600	凉山地调	null
2562	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	10843.5	87	0	1657	不受限	1600	宜宾地调	null
2563	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.玉河站.35kV/2#变压器	4000	2354.4	59	0	1646	不受限	1600	绵阳地调	null
2564	红阳站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	8395.8	84	0	1604	不受限	1600	乐山地调	null
2565	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	8258	83	80	1662	不受限	1600	绵阳地调	null

2566	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	6300	4657.2	74	0	1643	不受限	1600	甘孜地调	null
2567	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8257.2	83	130	1613	不受限	1600	内江地调	null
2568	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/#1主变	1600	378.4	25	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2569	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	4622.1	73	0	1678	不受限	1600	泸州地调	null
2570	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	10000	8135.4	81	250	1615	不受限	1600	南充地调	null
2571	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	1600	367.8	19	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2572	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	6300	4634	74	0	1666	不受限	1600	南充地调	null
2573	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600	阿坝地调	null
2574	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	10000	8375	84	0	1625	不受限	1600	泸州地调	null
2575	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	5000	2758	55	630	1612	不受限	1600	遂宁地调	null
2576	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	1492.7	47	0	1657	不受限	1600	阿坝地调	null
2577	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	2307.1	58	0	1693	不受限	1600	遂宁地调	null
2578	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	10000	6403.6	64	1915	1681	不受限	1600	眉山地调	null
2579	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	4692.9	74	0	1607	不受限	1600	泸州地调	null
2580	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	1600	142.3	15	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2581	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	8390	84	0	1610	不受限	1600	自贡地调	null
2582	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	7000	4692.1	67	0	1608	不受限	1600	广元地调	null

2583	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	326.4	16	0	1674	不受限	1600	阿坝地调	null
2584	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	4624	73	0	1676	不受限	1600	达州地调	null
2585	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#1主变	8000	3104.5	39	3280	1616	不受限	1600	内江地调	null
2586	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	4654.2	74	0	1646	不受限	1600	巴中地调	null
2587	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2588	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	631.1	18	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2589	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4657	74	125	1518	不受限	1500	雅安地调	null
2590	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	0	1505	不受限	1500	达州地调	null
2591	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	5000	3402	68	0	1598	不受限	1500	甘孜地调	null
2592	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	4114.6	65	600	1585	不受限	1500	泸州地调	null
2593	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	8487.9	85	NULL	1512	不受限	1500	达州地调	null
2594	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	4732	75	0	1568	不受限	1500	达州地调	null
2595	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	8461.6	85	0	1538	不受限	1500	泸州地调	null
2596	吉安站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站(高坪).35kV/#2主变	8000	6415	80	0	1585	不受限	1500	南充地调	null
2597	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	14927.7	47	15050	1522	不受限	1500	遂宁地调	null
2598	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500	阿坝地调	null
2599	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	10991.4	88	0	1509	不受限	1500	攀枝花地调	null

2600	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	2481.9	62	0	1518	不受限	1500	内江地调	null
2601	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	6432.7	64	2050	1517	不受限	1500	泸州地调	null
2602	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	4705.5	75	0	1595	不受限	1500	泸州地调	null
2603	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	8000	6418.8	80	0	1581	不受限	1500	阿坝地调	null
2604	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500	自贡地调	null
2605	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	4746	75	0	1554	不受限	1500	眉山地调	null
2606	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	5000	3441.2	69	0	1559	不受限	1500	巴中地调	null
2607	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	5000	3495.3	70	0	1505	不受限	1500	巴中地调	null
2608	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	8451.8	85	0	1548	不受限	1500	巴中地调	null
2609	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	8432.8	84	0	1567	不受限	1500	null	null
2610	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	6300	4763.2	76	0	1537	不受限	1500	广安地调	null
2611	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1	10000	7174.9	72	1250	1575	不受限	1500	凉山地调	null
2612	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1617.6	51	0	1532	不受限	1500	凉山地调	null
2613	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	3478.5	70	0	1522	不受限	1500	南充地调	null
2614	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	10989.5	88	0	1511	不受限	1500	绵阳地调	null
2615	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	6300	4717.1	75	0	1583	不受限	1500	德阳地调	null
2616	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	8471.4	85	0	1529	不受限	1500	绵阳地调	null

2617	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	4713.2	75	0	1587	不受限	1500	绵阳地调	null
2618	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	6300	3572.8	57	0	1527	不受限	1500	天府地调	null
2619	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	8480	85	0	1520	不受限	1500	天府地调	null
2620	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	4746	75	null	1554	不受限	1500	null	null
2621	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1585.5	50	0	1565	不受限	1500	凉山地调	null
2622	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	1554	49	0	1596	不受限	1500	凉山地调	null
2623	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	8013.4	80	480	1507	不受限	1500	内江地调	null
2624	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4820.6	77	0	1479	不受限	1400	凉山地调	null
2625	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	广安地调	null
2626	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8547	85	0	1453	不受限	1400	广安地调	null
2627	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	4849.6	77	0	1450	不受限	1400	广安地调	null
2628	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	7594.7	76	1000	1405	不受限	1400	成都地调	null
2629	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	6300	4858.6	77	0	1441	不受限	1400	乐山地调	null
2630	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	4898.4	78	0	1402	不受限	1400	宜宾地调	null
2631	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	8526	85	0	1474	不受限	1400	凉山地调	null
2632	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	2520	63	0	1480	不受限	1400	凉山地调	null
2633	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2592.9	65	0	1407	不受限	1400	凉山地调	null

2634	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/1#主变	10000	8573.3	86	0	1427	不受限	1400	资阳地调	null
2635	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	38513.5	96	0	1487	不受限	1400	泸州地调	null
2636	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	2312.3	58	200	1488	不受限	1400	雅安地调	null
2637	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#1主变	3150	1720	55	0	1430	不受限	1400	雅安地调	null
2638	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	3590.6	72	0	1409	不受限	1400	甘孜地调	null
2639	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400	甘孜地调	null
2640	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	2550.8	64	0	1449	不受限	1400	南充地调	null
2641	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	2500	1091.4	44	0	1409	不受限	1400	攀枝花地调	null
2642	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	4750	75	NULL	1500	不受限	1400	null	null
2643	金凤站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站(高坪).35kV/#2主变	6300	4804.1	76	0	1496	不受限	1400	南充地调	null
2644	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#2主变	10000	8513.4	85	0	1487	不受限	1400	泸州地调	null
2645	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400	阿坝地调	null
2646	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	3578.4	72	0	1422	不受限	1400	遂宁地调	null
2647	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	4265.1	68	600	1435	不受限	1400	遂宁地调	null
2648	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	1714.8	54	0	1435	不受限	1400	阿坝地调	null
2649	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	7949.3	79	630.84	1420	不受限	1400	南充地调	null
2650	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/#1主变	10000	6524.6	65	0	1475	不受限	1400	广元地调	null

2651	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	6300	4804.3	76	0	1496	不受限	1400	阿坝地调	null
2652	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#	3150	1742.3	55	0	1408	不受限	1400	阿坝地调	null
2653	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	6545.2	82	0	1455	不受限	1400	阿坝地调	null
2654	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	8564.1	54	0	1435.9	不受限	1400	内江地调	null
2655	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400	阿坝地调	null
2656	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/2#主变	6300	4824.8	77	0	1475	不受限	1400	资阳地调	null
2657	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/1#主变	8000	6514.2	81	0	1486	不受限	1400	眉山地调	null
2658	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	4888.8	78	0	1411	不受限	1400	巴中地调	null
2659	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	4991	79	0	1309	不受限	1300	巴中地调	null
2660	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/2#主变	12500	11155.3	89	0	1345	不受限	1300	资阳地调	null
2661	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	6356.2	79	250.78	1393	不受限	1300	南充地调	null
2662	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	222.3	14	0	1378	不受限	1300	甘孜地调	null
2663	石湍站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石湍站.35kV/1#主变	6300	4965.2	79	0	1335	不受限	1300	资阳地调	null
2664	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	4000	2616	65	0	1384	不受限	1300	南充地调	null
2665	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	8620.6	86	0	1379	不受限	1300	南充地调	null
2666	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	2647.3	66	0	1353	不受限	1300	南充地调	null
2667	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	8676.2	87	0	1324	不受限	1300	南充地调	null

2668	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	6758.4	68	1915	1327	不受限	1300	南充地调	null
2669	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	4000	2683	67	0	1317	不受限	1300	攀枝花地调	null
2670	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	2995.5	48	940	1325	不受限	1300	内江地调	null
2671	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	4000	2693	67	0	1307	不受限	1300	攀枝花地调	null
2672	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	6663.5	67	0	1337	不受限	1300	广元地调	null
2673	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	6677.7	67	0	1322	不受限	1300	广元地调	null
2674	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	4204.2	60	0	1396	不受限	1300	广元地调	null
2675	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1807	57	0	1343	不受限	1300	阿坝地调	null
2676	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	5000	3653.3	73	0	1347	不受限	1300	阿坝地调	null
2677	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	8657.6	87	0	1342	不受限	1300	达州地调	null
2678	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4914.4	78	0	1386	不受限	1300	自贡地调	null
2679	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	6690	84	0	1310	不受限	1300	资阳地调	null
2680	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	4997.3	79	0	1303	不受限	1300	凉山地调	null
2681	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	1783.1	57	0	1367	不受限	1300	南充地调	null
2682	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#2主变	10000	8687.7	87	0	1312	不受限	1300	广安地调	null
2683	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	3667.5	73	0	1333	不受限	1300	德阳地调	null
2684	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	1806.7	57	0	1343	不受限	1300	凉山地调	null

2685	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	5000	3676	74	0	1324	不受限	1300	南充地调	null
2686	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	8000	6634	83	0	1366	不受限	1300	乐山地调	null
2687	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变	5000	3696.2	74	0	1304	不受限	1300	乐山地调	null
2688	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变	6300	4944.8	78	0	1355	不受限	1300	乐山地调	null
2689	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	4667.3	74	280	1353	不受限	1300	凉山地调	null
2690	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	4934.8	78	0	1365	不受限	1300	凉山地调	null
2691	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	6602.2	66	2000	1398	不受限	1300	内江地调	null
2692	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	4566.4	72	415	1319	不受限	1300	绵阳地调	null
2693	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	7675.6	77	980	1344	不受限	1300	内江地调	null
2694	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	8752.8	88	0	1247	不受限	1200	广安地调	null
2695	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#1主	16000	14727.3	92	0	1273	不受限	1200	广安地调	null
2696	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3702.6	74	0	1297	不受限	1200	雅安地调	null
2697	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	8000	6762.1	85	0	1238	不受限	1200	南充地调	null
2698	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	3781.7	76	0	1218	不受限	1200	南充地调	null
2699	金山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	6758.6	84	0	1241	不受限	1200	乐山地调	null
2700	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	5082.7	81	0	1217	不受限	1200	绵阳地调	null
2701	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	11107.6	89	125	1267	不受限	1200	成都地调	null

2702	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	8750	88	0	1250	不受限	1200	天府地调	null
2703	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	6776.1	85	0	1224	不受限	1200	乐山地调	null
2704	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	5055.7	80	0	1244	不受限	1200	宜宾地调	null
2705	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	5080.6	81	0	1219	不受限	1200	宜宾地调	null
2706	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	凉山地调	null
2707	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5066.8	80	null	1233	不受限	1200	凉山地调	null
2708	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	8000	5360	67	1370	1270	不受限	1200	内江地调	null
2709	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3761.5	75	0	1239	不受限	1200	凉山地调	null
2710	沐川五星站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	1897.7	60	0	1252	不受限	1200	乐山地调	null
2711	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	225.4	20	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2712	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	342.5	16	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2713	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	5086.4	81	0	1214	不受限	1200	泸州地调	null
2714	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	214.5	20	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2715	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	1250	124.7	20	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2716	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	甘孜地调	null
2717	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	347.5	16	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2718	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	124.7	12	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null

2719	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	6600	82	160	1240	不受限	1200	遂宁地调	null
2720	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#	3150	1932.7	61	0	1217	不受限	1200	阿坝地调	null
2721	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	4342.8	69	715	1242	不受限	1200	遂宁地调	null
2722	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	1900.3	60	0	1250	不受限	1200	阿坝地调	null
2723	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200	阿坝地调	null
2724	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	322	20	0	1278	不受限	1200	阿坝地调	null
2725	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	8745.6	87	0	1254	不受限	1200	内江地调	null
2726	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200	阿坝地调	null
2727	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200	阿坝地调	null
2728	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	792.1	40	0	1208	不受限	1200	甘孜地调	null
2729	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	8793.6	88	0	1206	不受限	1200	自贡地调	null
2730	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1879	60	0	1271	不受限	1200	阿坝地调	null
2731	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2726.5	68	0	1274	不受限	1200	达州地调	null
2732	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	8784.1	88	0	1200	不受限	1200	广元地调	null
2733	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200	阿坝地调	null
2734	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/1#主变	6300	5012.6	80	0	1287	不受限	1200	资阳地调	null
2735	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	8787.8	88	0	1212	不受限	1200	巴中地调	null

2736	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	8740.2	87	0	1260	不受限	1200	巴中地调	null
2737	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	4000	2781.6	70	0	1218	不受限	1200	乐山地调	null
2738	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	1884.4	60	0	1266	不受限	1200	甘孜地调	null
2739	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	巴中地调	null
2740	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	5117.1	81	0	1183	不受限	1100	资阳地调	null
2741	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	7908.3	79	965	1127	不受限	1100	内江地调	null
2742	许家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.许家站.35kV/1#主变	6300	5159.7	82	0	1140	不受限	1100	资阳地调	null
2743	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	6300	5184.9	82	0	1115	不受限	1100	泸州地调	null
2744	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	10000	8843	88	0	1157	不受限	1100	南充地调	null
2745	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3822.1	76	0	1178	不受限	1100	南充地调	null
2746	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	8715.4	87	0	1135	不受限	1100	攀枝花地调	null
2747	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	8848.7	88	0	1151	不受限	1100	达州地调	null
2748	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	2000	849.5	42	0	1151	不受限	1100	阿坝地调	null
2749	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	不受限	1100	南充地调	null
2750	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	6300	5007	79	160	1133	不受限	1100	遂宁地调	null
2751	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/1#主变	2000	849.6	42	0	1150	不受限	1100	阿坝地调	null
2752	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	3150	2021.6	64	0	1128	不受限	1100	阿坝地调	null

2753	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	3150	2033.5	65	0	1117	不受限	1100	阿坝地调	null
2754	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100	自贡地调	null
2755	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	4000	2827	71	0	1173	不受限	1100	广元地调	null
2756	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100	阿坝地调	null
2757	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/#1主变	6300	5112	81	0	1188	不受限	1100	自贡地调	null
2758	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100	自贡地调	null
2759	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	5000	3812.2	76	0	1188	不受限	1100	达州地调	null
2760	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	2828	71	0	1172	不受限	1100	达州地调	null
2761	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	2500	1354.5	54	0	1146	不受限	1100	阿坝地调	null
2762	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100	阿坝地调	null
2763	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	3150	1992.2	63	0	1158	不受限	1100	巴中地调	null
2764	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	8000	6832	85	0	1168	不受限	1100	巴中地调	null
2765	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5026.6	80	100	1173	不受限	1100	南充地调	null
2766	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100	成都地调	null
2767	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	2870.1	72	0	1130	不受限	1100	绵阳地调	null
2768	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	8879.1	89	0	1121	不受限	1100	绵阳地调	null
2769	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	6880.4	86	0	1120	不受限	1100	乐山地调	null

2770	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	8825.6	88	0	1174	不受限	1100	德阳地调	null
2771	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6866.7	86	0	1133	不受限	1100	凉山地调	null
2772	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1385.8	55	0	1114	不受限	1100	凉山地调	null
2773	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	8808.3	88	0	1192	不受限	1100	凉山地调	null
2774	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	15076.1	75	3851.6	1072	不受限	1050	南充地调	null
2775	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	2000	962	48	0	1038	不受限	1000	甘孜地调	null
2776	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8955.5	90	0	1045	不受限	1000	达州地调	null
2777	安平站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站(高坪).35kV/#2主变	6300	5035.8	80	200	1064	不受限	1000	南充地调	null
2778	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	5259.8	83	0	1040	不受限	1000	遂宁地调	null
2779	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	8966.3	90	0	1034	不受限	1000	内江地调	null
2780	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	8954.4	90	0	1046	不受限	1000	内江地调	null
2781	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	8975.4	90	0	1025	不受限	1000	内江地调	null
2782	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	48932.2	98	0	1068	不受限	1000	泸州地调	null
2783	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	8976.3	90	0	1024	不受限	1000	广元地调	null
2784	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	2000	966.4	84	0	1034	不受限	1000	阿坝地调	null
2785	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	2094.7	66	0	1055	不受限	1000	达州地调	null
2786	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	5241.2	83	0	1059	不受限	1000	自贡地调	null

2787	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000	自贡地调	null
2788	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	6300	5259.8	83	0	1040	不受限	1000	广安地调	null
2789	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8919.5	89	0	1081	不受限	1000	德阳地调	null
2790	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	8982.9	90	0	1017	不受限	1000	成都地调	null
2791	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	0	0	null	1000	不受限	1000	null	null
2792	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	0	0	null	1000	不受限	1000	null	null
2793	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	10000	8997.4	90	0	1003	不受限	1000	成都地调	null
2794	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2991	75	0	1009	不受限	1000	绵阳地调	null
2795	石麟站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	3902.5	78	0	1098	不受限	1000	乐山地调	null
2796	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	7097	57	4382.5	1021	不受限	1000	凉山地调	null
2797	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	2127.6	68	0	1022	不受限	1000	宜宾地调	null
2798	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	4956	79	250	1094	不受限	1000	德阳地调	null
2799	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	7757.6	78	980	1262	不受限	1000	内江地调	null
2800	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8469.2	85	500	1031	不受限	1000	绵阳地调	null
2801	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	8140	81	765	1095	不受限	1000	内江地调	null
2802	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	9689.2	78	980	1830	不受限	1000	内江地调	null
2803	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#1主变	6300	4816.4	76	450	1034	不受限	1000	内江地调	null

2804	中岭站	西充电力调度控制中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	44508.2	89	4520.9	971	不受限	970	南充地调	null
2805	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	4002.9	80	0	997	不受限	900	甘孜地调	null
2806	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	4220	67	1084.8	995	不受限	900	南充地调	null
2807	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	5370.6	85	0	929	不受限	900	雅安地调	null
2808	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	5370.6	85	0	929	不受限	900	雅安地调	null
2809	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.童家站.35kV/2#主变	5000	4073.7	81	0	926	不受限	900	资阳地调	null
2810	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	5000	4003.1	80	0	997	不受限	900	南充地调	null
2811	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	2186.3	69	0	964	不受限	900	南充地调	null
2812	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	3150	2157.8	69	0	992	不受限	900	南充地调	null
2813	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	5303.2	84	0	997	不受限	900	南充地调	null
2814	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900	阿坝地调	null
2815	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	8000	7029.6	88	0	970	不受限	900	内江地调	null
2816	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/2#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调	null
2817	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调	null
2818	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	7000	6061.5	87	0	939	不受限	900	广元地调	null
2819	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	6300	4117.1	65	0	923	不受限	900	广元地调	null

2820	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	5000	4032.7	81	0	967	不受限	900	阿坝地调	null
2821	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	2000	1021.3	51	0	979	不受限	900	阿坝地调	null
2822	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	6300	5394.2	86	0	906	不受限	900	巴中地调	null
2823	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	5389.6	86	0	910	不受限	900	巴中地调	null
2824	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	4061.1	81	0	939	不受限	900	资阳地调	null
2825	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	5384.8	85	0	915	不受限	900	资阳地调	null
2826	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	6300	5339	85	0	961	不受限	900	资阳地调	null
2827	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	3036.9	76	0	963	不受限	900	成都地调	null
2828	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	7063.7	88	0	936	不受限	900	眉山地调	null
2829	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	8151.7	65	3430	918	不受限	900	凉山地调	null
2830	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	5382.4	85	0	918	不受限	900	绵阳地调	null
2831	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	2203.6	70	0	946	不受限	900	凉山地调	null
2832	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	4000	3008.6	75	0	991	不受限	900	凉山地调	null
2833	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	4464.9	71	917	918	不受限	900	内江地调	null
2834	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	9146.4	90	0	850	不受限	850	广元地调	null
2835	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	6300	5463	87	0	837	不受限	800	巴中地调	null
2836	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8189.3	52	0	810.7	不受限	800	内江地调	null

2837	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#2主变	3150	2340	74	0	810	不受限	800	雅安地调	null
2838	八步站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4116.7	82	0	883	不受限	800	雅安地调	null
2839	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800	甘孜地调	null
2840	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	9118.2	91	0	882	不受限	800	内江地调	null
2841	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调	null
2842	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调	null
2843	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	794.9	50	0	805	不受限	800	阿坝地调	null
2844	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	6300	5439	86	0	861	不受限	800	阿坝地调	null
2845	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	6300	5401.7	86	0	898	不受限	800	自贡地调	null
2846	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800	阿坝地调	null
2847	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800	阿坝地调	null
2848	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	3150	2320	74	0	830	不受限	800	阿坝地调	null
2849	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	7000	5451.8	78	0	848	不受限	800	广元地调	null
2850	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1169.5	58	0	831	不受限	800	阿坝地调	null
2851	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	5000	4129	83	0	871	不受限	800	达州地调	null
2852	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	5479.3	87	0	821	不受限	800	自贡地调	null
2853	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800	阿坝地调	null

2854	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	9132.6	91	0	867	不受限	800	巴中地调	null
2855	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	6300	5463.2	87	0	837	不受限	800	巴中地调	null
2856	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	5463.1	87	0	837	不受限	800	绵阳地调	null
2857	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	3150	2303.3	73	0	847	不受限	800	南充地调	null
2858	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	5478	87	0	822	不受限	800	南充地调	null
2859	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	3150	2301.6	73	0	848	不受限	800	南充地调	null
2860	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4134.2	83	0	866	不受限	800	成都地调	null
2861	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	7164	90	0	836	不受限	800	成都地调	null
2862	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	6982.1	87	160	858	不受限	800	绵阳地调	null
2863	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/2#变压器	6300	5467	87	0	833	不受限	800	宜宾地调	null
2864	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	4486.2	71	917	897	不受限	800	内江地调	null
2865	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	9242.6	92	0	757	不受限	750	巴中地调	null
2866	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	5544	88	0	756	不受限	700	巴中地调	null
2867	多营站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	2898.4	58	1400	702	不受限	700	雅安地调	null
2868	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700	阿坝地调	null
2869	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	3150	2352	75	0	798	不受限	700	阿坝地调	null
2870	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1708	68	0	792	不受限	700	阿坝地调	null

2871	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1757	70	0	743	不受限	700	阿坝地调	null
2872	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	6300	5582.4	89	0	718	不受限	700	广元地调	null
2873	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	4312.1	68	0	728	不受限	700	广元地调	null
2874	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	4207.3	84	0	793	不受限	700	达州地调	null
2875	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	810.3	51	0	790	不受限	700	阿坝地调	null
2876	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1203.2	60	0	797	不受限	700	阿坝地调	null
2877	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700	阿坝地调	null
2878	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	6000	5247.5	87	0	753	不受限	700	巴中地调	null
2879	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	5524.4	88	0	776	不受限	700	广安地调	null
2880	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	4201.1	84	0	799	不受限	700	广安地调	null
2881	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	6962.9	87	315	722	不受限	700	绵阳地调	null
2882	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	5538.5	88	0	762	不受限	700	德阳地调	null
2883	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	2434.9	77	0	715	不受限	700	凉山地调	null
2884	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	2432.7	77	0	717	不受限	700	凉山地调	null
2885	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	8819.6	88	500	680	不受限	680	南充地调	null
2886	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	6300	5679.3	90	0	621	不受限	600	绵阳地调	null
2887	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	5670	90	0	630	不受限	600	绵阳地调	null

2888	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5635	89	0	665	不受限	600	成都地调	null
2889	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	5601.2	89	0	699	不受限	600	德阳地调	null
2890	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	4304	86	0	696	不受限	600	成都地调	null
2891	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	4788	76	887.5	625	不受限	600	凉山地调	null
2892	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2	5000	4347.6	87	0	652	不受限	600	凉山地调	null
2893	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	5000	4400.4	88	0	600	不受限	600	凉山地调	null
2894	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	5000	4340.5	87	0	660	不受限	600	乐山地调	null
2895	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	5616.2	89	0	684	不受限	600	南充地调	null
2896	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	570	46	0	680	不受限	600	甘孜地调	null
2897	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9362.9	94	0	637	不受限	600	内江地调	null
2898	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	4397.3	70	0	643	不受限	600	广元地调	null
2899	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/#1主变	6300	5697.3	90	0	603	不受限	600	达州地调	null
2900	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	5000	4398.4	88	0	602	不受限	600	巴中地调	null
2901	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	5000	4306	86	0	694	不受限	600	资阳地调	null
2902	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	6300	5692.9	90	0	607	不受限	600	资阳地调	null
2903	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	5665.8	90	0	634	不受限	600	巴中地调	null
2904	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	2250	36	3430	620	不受限	600	攀枝花地调	null

2905	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	5000	4473.6	89	0	526	不受限	500	自贡地调	null
2906	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/#1主变	6300	2940	47	2830	530	不受限	500	遂宁地调	null
2907	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	3952.5	79	500	548	不受限	500	null	null
2908	界牌站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2146.9	68	500	503	不受限	500	雅安地调	null
2909	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/#1主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500	阿坝地调	null
2910	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	7433.7	93	0	566	不受限	500	内江地调	null
2911	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	5000	4476.8	90	0	523	不受限	500	自贡地调	null
2912	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	3487	87	0	513	不受限	500	凉山地调	null
2913	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	4485.3	90	0	515	不受限	500	广安地调	null
2914	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	4832.8	77	887.5	580	不受限	500	凉山地调	null
2915	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	4401.9	88	50	548	不受限	500	凉山地调	null
2916	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	2572.4	82	0	578	不受限	500	凉山地调	null
2917	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1446.5	72	0	554	不受限	500	凉山地调	null
2918	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	15585.2	78	3930	485	不受限	480	南充地调	null
2919	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	7000	5892.7	84	0	407	不受限	407	广元地调	null
2920	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	2676.7	85	0	473	不受限	400	甘孜地调	null
2921	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站(龙蟠).35kV/#1主变	3150	2717.4	86	0	433	不受限	400	南充地调	null

2922	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	1250	755.2	60	0	495	不受限	400	阿坝地调	null
2923	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400	自贡地调	null
2924	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	3150	2700.6	86	0	449	不受限	400	雅安地调	null
2925	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	10000	9549.6	95	0	450	不受限	400	巴中地调	null
2926	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	800	463.2	58	0	337	不受限	300	阿坝地调	null
2927	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300	阿坝地调	null
2928	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	882.3	71	0	368	不受限	300	雅安地调	null
2929	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1268	79	0	332	不受限	300	凉山地调	null
2930	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	4797.3	48	4910	293	不受限	290	南充地调	null
2931	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	5000	4713.1	94	0	287	不受限	280	巴中地调	null
2932	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200	自贡地调	null
2933	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100	阿坝地调	null
2934	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	96	0	188	不受限	100	自贡地调	null
2935	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	6300	8457.4	134	0	-2157	受限	不可开放	巴中地调	null
2936	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	6300	7182.1	114	0	-882	受限	不可开放	巴中地调	null
2937	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	6521	130	0	-1521	受限	不可开放	巴中地调	null
2938	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	5000	6937	139	0	-1937	受限	不可开放	巴中地调	null

2939	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	6300	2386.7	95	0	113	不受限	不可开放	乐山地调	null
2940	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	6300	9324	148	0	-3024	受限	不可开放	巴中地调	null
2941	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	7928.3	252	0	-4778	不受限	不可开放	乐山地调	null
2942	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/2#变压器	31500	30200.7	96	0	1299	不受限	不可开放	乐山地调	null
2943	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	6300	6383	101	0	-83	不受限	不可开放	乐山地调	null
2944	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	11331.6	113	null	-1332	不受限	不可开放	乐山地调	null
2945	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	5000	7297.5	146	0	-2297	受限	不可开放	巴中地调	null
2946	五星站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	9239.1	92	null	761	不受限	不可开放	乐山地调	null
2947	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	12500	14127.1	113	0	-1627	不受限	不可开放	资阳地调	null
2948	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	5000	7342.5	147	0	-2342	受限	不可开放	巴中地调	null
2949	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/1#主变	10000	10527.3	105	0	-527	不受限	不可开放	资阳地调	null
2950	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	66409.5	133	0	-16409	受限	不可开放	巴中地调	null
2951	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	42695.8	107	0	-2696	不受限	不可开放	资阳地调	null
2952	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/1#主变	6300	6883.8	109	0	-584	不受限	不可开放	资阳地调	null
2953	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	6588.2	105	0	-288	不受限	不可开放	资阳地调	null
2954	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	31500	32658.2	104	4280	-5438	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
2955	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	5144	82	5600	-4444	不受限	不可开放	遂宁地调	null

2956	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	5031.6	80	1615	-347	不受限	不可开放	遂宁地调	null
2957	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	9212.3	146	0	-2912	不受限	不可开放	遂宁地调	null
2958	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	6237	99	630	-63	不受限	不可开放	null	null
2959	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#2主变	8000	6997.1	87	3680	-2677	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
2960	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	9662.9	99	630	-293	不受限	不可开放	内江地调	null
2961	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	5000	4955	99	555	-510	不受限	不可开放	内江地调	null
2962	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	8000	6782.5	85	8350	-7132	不受限	不可开放	内江地调	null
2963	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#2临时主变	5000	4955	99	555	-510	不受限	不可开放	内江地调	null
2964	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	6300	6707.3	106	1950	-2357	不受限	不可开放	内江地调	null
2965	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#2主变	8000	2997.9	37	9150	-4148	不受限	不可开放	内江地调	null
2966	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	8000	6755.9	84	8350	-7106	不受限	不可开放	内江地调	null
2967	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	7682	77	2280	38	不受限	不可开放	内江地调	null
2968	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	7942	79	2430	-373	不受限	不可开放	内江地调	null
2969	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	8130	41	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
2970	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	29800	149	9086.4	-18886	不受限	不可开放	南充地调	null
2971	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	24400	122	15850	-20250	不受限	不可开放	南充地调	null
2972	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	6300	8190	130	8000	-9890	不受限	不可开放	南充地调	null

2973	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	7371	117	2581	-3652	不受限	不可开放	南充地调	null
2974	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	8201	82	5630	-3831	不受限	不可开放	南充地调	null
2975	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	8978.5	90	3880.1	-2859	不受限	不可开放	南充地调	null
2976	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	9277.8	93	9167	-8445	不受限	不可开放	南充地调	null
2977	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	6300	6100.3	97	15715	-15515	不受限	不可开放	南充地调	null
2978	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	42429.2	85	8900	-1329	不受限	不可开放	南充地调	null
2979	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	4711.9	94	800	-512	不受限	不可开放	null	null
2980	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碛站.35kV/#2主变	6300	7502.2	119	4650	-5852	不受限	不可开放	null	null
2981	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	21384	43	34005	-5389	不受限	不可开放	雅安地调	null
2982	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	9362.9	94	0	637	不受限	不可开放	达州地调	null
2983	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	33427	67	20590	-4017	不受限	不可开放	雅安地调	null
2984	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	3731.3	75	1315	-46	不受限	不可开放	雅安地调	null
2985	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	12500	10542.4	84	2640	-682	不受限	不可开放	雅安地调	null
2986	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	37837.4	120	0	-6337	受限	不可开放	巴中地调	null
2987	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碛站.35kV/#1主变	6300	7284	116	0	-984	不受限	不可开放	雅安地调	null
2988	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	38443	77	26176	-14619	不受限	不可开放	雅安地调	null
2989	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	41383.4	83	37410	-28793	不受限	不可开放	雅安地调	null

2990	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	6300	6538.4	104	0	-238	不受限	不可开放	自贡地调	null
2991	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	40882.8	82	8055	1062	不受限	不可开放	雅安地调	null
2992	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	42810.5	86	17480	-10290	不受限	不可开放	雅安地调	null
2993	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	40000	40147.4	100	0	-147	受限	不可开放	巴中地调	null
2994	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	40000	49119.8	123	0	-9120	受限	不可开放	巴中地调	null
2995	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	4757.4	95	0	243	不受限	不可开放	雅安地调	null
2996	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/2#变压器	31500	42349.3	134	0	-10849	受限	不可开放	巴中地调	null
2997	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	5000	5534.4	111	0	-534	不受限	不可开放	自贡地调	null
2998	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	4755	95	0	245	不受限	不可开放	雅安地调	null
2999	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	30487.8	76	7850	1662	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3000	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	4699.8	94	0	300	不受限	不可开放	雅安地调	null
3001	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	4625.6	93	0	374	不受限	不可开放	雅安地调	null
3002	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	5039.1	101	0	-39	不受限	不可开放	雅安地调	null
3003	孔坪站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	6056.6	121	3150	-4207	不受限	不可开放	雅安地调	null
3004	孔坪站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	4575.9	92	0	424	不受限	不可开放	雅安地调	null
3005	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	7764.6	78	0	-1465	不受限	不可开放	泸州地调	null
3006	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	9060	45	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null

3007	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	31500	30327	96	0	1173	不受限	不可开放	资阳地调	null
3008	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.良安站.35kV/1#主变	6300	5891.7	94	0	408	不受限	不可开放	资阳地调	null
3009	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石佛站.35kV/2#主变	6300	6434.4	102	0	-134	不受限	不可开放	资阳地调	null
3010	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	29256.9	59	24625	-3882	不受限	不可开放	南充地调	null
3011	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	7670.5	96	0	330	不受限	不可开放	南充地调	null
3012	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	10000	10152.8	102	0	-153	不受限	不可开放	泸州地调	null
3013	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	8533.9	85	2450	-983.9	不受限	不可开放	南充地调	null
3014	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	5756.8	91	4100	-3557	不受限	不可开放	泸州地调	null
3015	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	6300	5436	86	870	-6	不受限	不可开放	泸州地调	null
3016	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	10827.2	108	0	-827	不受限	不可开放	自贡地调	null
3017	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	8505	85	0	1495	不受限	不可开放	达州地调	null
3018	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	10000	11680	117	560	-2240	不受限	不可开放	泸州地调	null
3019	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	6300	9450	150	3870	-9257	不受限	不可开放	泸州地调	null
3020	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	6300	9450	150	3870	-7847	不受限	不可开放	泸州地调	null
3021	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	3582.2	90	0	418	不受限	不可开放	南充地调	null
3022	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	19100.4	96	0	900	不受限	不可开放	南充地调	null
3023	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	7499.8	94	315	185	不受限	不可开放	南充地调	null

3024	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸川县调.邹家嘴.35kV/35kV#1主变	6300	6075	96	0	225	不受限	不可开放	泸州地调	null
3025	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	45898.9	92	0	4101	不受限	不可开放	南充地调	null
3026	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	31500	26076.2	83	4685	739	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3027	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	6027.6	60	4625	-653	不受限	不可开放	泸州地调	null
3028	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	7360	117	1915	-2975	不受限	不可开放	泸州地调	null
3029	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	64580.5	103	900	-2480	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3030	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	10020.8	100	NULL	-21	不受限	不可开放	达州地调	null
3031	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	160430.61	89	45210	-25641	不受限	不可开放	南充地调	null
3032	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	23826.6	119	0	-3827	不受限	不可开放	达州地调	null
3033	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/#1主变	31500	30935.5	98	6910	-6345	不受限	不可开放	泸州地调	null
3034	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	8647.8	86	0	1352	不受限	不可开放	达州地调	null
3035	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	50000	44231.6	88	20490	-14722	不受限	不可开放	南充地调	null
3036	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	163450.61	91	50450	-33901	不受限	不可开放	南充地调	null
3037	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	31500	45694	145	0	-14194	不受限	不可开放	泸州地调	null
3038	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	42172.3	84	20370	-12542	不受限	不可开放	南充地调	null
3039	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	40000	30373.7	76	11205	-1579	不受限	不可开放	南充地调	null
3040	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	31500	31151.4	99	0	349	不受限	不可开放	泸州地调	null

3041	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	49216.4	98	250	534	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3042	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	6594	66	0	3406	不受限	不可开放	达州地调	null
3043	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	4423.9	70	2060	-184	不受限	不可开放	南充地调	null
3044	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	6209	62	0	3791	不受限	不可开放	达州地调	null
3045	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	48264.7	97	0	1735	不受限	不可开放	泸州地调	null
3046	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	4547.5	72	4505	-2752	不受限	不可开放	南充地调	null
3047	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	4897.6	49	0	5102	不受限	不可开放	达州地调	null
3048	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	7582.8	76	3575	-1158	不受限	不可开放	南充地调	null
3049	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	46152	92	0	3848	不受限	不可开放	泸州地调	null
3050	潞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.潞溪站.35kV/#2主变	5000	3644.9	73	3505	-2150	不受限	不可开放	南充地调	null
3051	潞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.潞溪站.35kV/#1主变	8000	5506.3	69	3205	-711	不受限	不可开放	南充地调	null
3052	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	10011	100	0	-11	不受限	不可开放	达州地调	null
3053	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	56376	113	9205	-15581	不受限	不可开放	南充地调	null
3054	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	59440	119	11530	-20970	不受限	不可开放	南充地调	null
3055	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#1主变	6300	3108	50	0	3192	不受限	不可开放	达州地调	null
3056	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	40185	80	30435	-20620	不受限	不可开放	南充地调	null
3057	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	10580.1	106	0	-580	不受限	不可开放	泸州地调	null

3058	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	40095.7	80	30220	-20316	不受限	不可开放	南充地调	null
3059	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	9419.2	94	0	581	不受限	不可开放	南充地调	null
3060	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	6672.4	67	0	3327	不受限	不可开放	达州地调	null
3061	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	144100.2	96	0	5900	不受限	不可开放	泸州地调	null
3062	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	58960	147	1250	-20210	不受限	不可开放	南充地调	null
3063	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	42400	106	0	-2400	不受限	不可开放	南充地调	null
3064	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	50000	46419.7	93	0	3580	不受限	不可开放	南充地调	null
3065	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	47877.4	96	1600	523	不受限	不可开放	南充地调	null
3066	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9636.6	96	0	363	不受限	不可开放	南充地调	null
3067	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9480.8	95	0	519	不受限	不可开放	南充地调	null
3068	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9560	96	0	440	受限	不可开放	南充地调	null
3069	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9710.4	97	200	90	不受限	不可开放	南充地调	null
3070	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9231.6	92	0	768	不受限	不可开放	南充地调	null
3071	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9492	95	0	508	不受限	不可开放	南充地调	null
3072	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3073	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#2主变	8000	10880	136	1250	-4130	不受限	不可开放	南充地调	null

3074	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	9541	119	0	-1541	不受限	不可开放	南充地调	null
3075	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3076	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	4387.6	110	0	-388	不受限	不可开放	南充地调	null
3077	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	6300	6010	95	0	290	受限	不可开放	南充地调	null
3078	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	10430	104	0	-430	不受限	不可开放	南充地调	null
3079	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	8000	10202.2	128	0	-2202	不受限	不可开放	南充地调	null
3080	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	10900	109	0	-900	受限	不可开放	南充地调	null
3081	安平站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站(高坪).35kV/#1主变	5000	5026	101	0	-26	不受限	不可开放	南充地调	null
3082	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	14687.2	117	0	-2187	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3083	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	24706.4	154	0	-8706	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3084	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3085	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	40000	52740	132	1950	-14690	不受限	不可开放	南充地调	null
3086	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	10000	11877.9	119	0	-1878	不受限	不可开放	泸州地调	null
3087	吉安站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站(高坪).35kV/#1主变	4000	3729.7	93	0	270	不受限	不可开放	南充地调	null
3088	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	16328.8	82	4200	-528.8	不受限	不可开放	南充地调	null
3089	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	20000	21242	106	0	-1242	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3090	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3091	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#1主变	10000	11998.7	120	0	-1999	不受限	不可开放	泸州地调	null
3092	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	9123.4	91	486	391	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3093	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	40000	36939.5	92	0	3061	不受限	不可开放	自贡地调	null
3094	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	6745.4	107	1500	-1945	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3095	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	6606.8	105	1500	-1807	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3096	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	20267.5	101	0	-267	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3097	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	10000	9863.7	99	0	136	不受限	不可开放	泸州地调	null
3098	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5776.4	92	100	424	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3099	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	4882.5	77	2035	-617	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3100	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	5922	94	100	278	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3101	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	5475	87	755	70	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3102	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	4888.8	78	2035	-624	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3103	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	8282.8	82.83	null	1717.2	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3104	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	6357.3	63.57	null	3642.7	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3105	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	5346.2	84.86	null	953.8	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3106	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	48793	98	0	1207	不受限	不可开放	泸州地调	null
3107	严湾	泸川电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	45680	91	0	4320	不受限	不可开放	泸州地调	null

3108	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	2938.4	93	0	212	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3109	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	10933.2	109	0	-933	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3110	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9040.5	90	7975	-7015	不受限	不可开放	南充地调	null
3111	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	29270.3	59	40205	-19475	不受限	不可开放	南充地调	null
3112	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	58590	93	58992	-54582	不受限	不可开放	南充地调	null
3113	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	26199.9	65	38673	-24873	不受限	不可开放	南充地调	null
3114	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	164755.7	92	0	15244	不受限	不可开放	泸州地调	null
3115	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	56320	89	95698	-89018	不受限	不可开放	南充地调	null
3116	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	44828.6	90	58215	-53044	不受限	不可开放	南充地调	null
3117	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	28500	57	41320	-19820	不受限	不可开放	南充地调	null
3118	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	4848.6	77	2830	-1379	不受限	不可开放	南充地调	null
3119	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	35809.4	90	11760	-7569	不受限	不可开放	泸州地调	null
3120	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	7902.3	79	2820	-722	不受限	不可开放	南充地调	null
3121	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	7768.3	49	38375	-30143	不受限	不可开放	南充地调	null
3122	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	59117	118	187430	-196547	不受限	不可开放	南充地调	null
3123	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	48938.5	78	15100	-1038	不受限	不可开放	泸州地调	null
3124	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	44437.6	71	67780	-49218	不受限	不可开放	南充地调	null

3125	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	9400	94	2580	-1980	不受限	不可开放	南充地调	null
3126	烟山站(高坪)	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站(高坪).35kV/#1主变	10000	5279.5	53	5610	-889	不受限	不可开放	南充地调	null
3127	烟山站(高坪)	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站(高坪).35kV/#2主变	10000	5125.5	51	5865	-990	不受限	不可开放	南充地调	null
3128	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2主变	63000	59518.8	94	5050	-1569	不受限	不可开放	泸州地调	null
3129	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	45275.1	91	51050	-46325	不受限	不可开放	南充地调	null
3130	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	28478.1	71	41432	-29910	不受限	不可开放	南充地调	null
3131	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	8122.4	81	9125	-7247	不受限	不可开放	南充地调	null
3132	石圭站(高坪)	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站(高坪).35kV/#1主变	10000	6790.3	68	3280	-70	不受限	不可开放	南充地调	null
3133	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	59096.4	94	5050	-1146	不受限	不可开放	泸州地调	null
3134	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	168734.4	94	0	11266	不受限	不可开放	泸州地调	null
3135	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	2904.3	92	0	246	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3136	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	167722.7	93	0	12277	不受限	不可开放	泸州地调	null
3137	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	33121.2	105	0	-1621	不受限	不可开放	泸州地调	null
3138	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	10000	6760	68	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3139	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	4000	5687	142	0	-1687	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3140	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	10000	8910.3	89	0	90	不受限	不可开放	内江地调	null
3141	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	6000	9276.2	155	0	-3276	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3142	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	14087	70	8540	-12167	不受限	不可开放	内江地调	null
3143	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	11056.7	111	2130	-7317	不受限	不可开放	内江地调	null
3144	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	6620.8	83	4780	-8251	不受限	不可开放	内江地调	null
3145	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	4923.1	98	0	77	不受限	不可开放	内江地调	null
3146	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2923.2	46	2160	-1043	不受限	不可开放	内江地调	null
3147	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	8596	86	855	-411	不受限	不可开放	内江地调	null
3148	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	8904	89	7200	-13504	不受限	不可开放	内江地调	null
3149	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	61608.2	98	15100	-13708	不受限	不可开放	泸州地调	null
3150	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	6300	6555.7	104	0	-256	不受限	不可开放	眉山地调	null
3151	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	109726.09	91	0	10274	不受限	不可开放	眉山地调	null
3152	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3153	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	5000	5679.6	114	2050	-2730	不受限	不可开放	泸州地调	null
3154	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24698.8	150	0	-8199	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3155	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	46251.6	116	64750	-71002	不受限	不可开放	眉山地调	null
3156	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	142265.5	95	0	7735	不受限	不可开放	眉山地调	null
3157	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	9114	91	0	886	不受限	不可开放	泸州地调	null
3158	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	150074.3	100	0	-74	不受限	不可开放	眉山地调	null

3159	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	2000	2977.7	149	0	-978	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3160	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	8000	8855.1	111	6050	-6905	不受限	不可开放	泸州地调	null
3161	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	31500	30990.7	98	0	509	不受限	不可开放	眉山地调	null
3162	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	8000	9931.4	124	6050	-7981	不受限	不可开放	泸州地调	null
3163	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	9306.6	93	0	693	不受限	不可开放	眉山地调	null
3164	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	8627.4	86	2300	-927	不受限	不可开放	泸州地调	null
3165	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	42588	135	0	-11088	不受限	不可开放	眉山地调	null
3166	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	63000	44523.6	111	0	-4524	不受限	不可开放	眉山地调	null
3167	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	8897.3	89	2300	-1197	不受限	不可开放	泸州地调	null
3168	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	10961.6	110	0	-962	不受限	不可开放	眉山地调	null
3169	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	9328.1	93	0	672	不受限	不可开放	眉山地调	null
3170	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	10000	7487.6	150	0	-2488	不受限	不可开放	眉山地调	null
3171	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	4716.8	150	0	-1567	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3172	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	10000	9619.8	96	3400	-3020	不受限	不可开放	泸州地调	null
3173	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	7276.9	91	0	723	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3174	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	4161.7	83	1630	-792	不受限	不可开放	泸州地调	null
3175	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	40000	44484	111	0	-4484	不受限	不可开放	眉山地调	null

3176	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	6280.9	126	1630	-2911	不受限	不可开放	泸州地调	null
3177	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	40000	42089	105	0	-2089	不受限	不可开放	自贡地调	null
3178	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	37387.5	93	0	2613	不受限	不可开放	眉山地调	null
3179	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	13545	169	0	-5545	不受限	不可开放	眉山地调	null
3180	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	47978	96	0	2022	不受限	不可开放	眉山地调	null
3181	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	9447.2	94	0	553	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3182	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	147445.4	98	0	2555	不受限	不可开放	眉山地调	null
3183	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#2主变	50000	48158.6	96	15850	-14009	不受限	不可开放	泸州地调	null
3184	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	13389.3	167	0	-5389	不受限	不可开放	眉山地调	null
3185	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	167468.4	93	0	12532	不受限	不可开放	眉山地调	null
3186	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#1主变	50000	48393	97	15850	-14243	不受限	不可开放	泸州地调	null
3187	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	51399.6	103	0	-1400	不受限	不可开放	眉山地调	null
3188	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	3169.1	101	0	-19	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3189	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	40603.2	102	0	-603	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3190	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	139791.6	93	0	10208	不受限	不可开放	眉山地调	null
3191	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	24615	149	0	-8115	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3192	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/2#主变	12500	18513.6	148	0	-6014	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3193	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	42726.7	85	11760	-4487	不受限	不可开放	泸州地调	null
3194	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-14941	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3195	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	15000	21115.7	141	800	-6916	不受限	不可开放	广元地调	null
3196	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3197	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	39879.4	80	11760	-1639	不受限	不可开放	泸州地调	null
3198	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/7#主变	6000	5713.1	95	0	287	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3199	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	45204.8	90	21680	-16885	不受限	不可开放	泸州地调	null
3200	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	6249.6	99	375	-325	不受限	不可开放	雅安地调	null
3201	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	6287.1	100	0	13	不受限	不可开放	广元地调	null
3202	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	8000	10361.5	130	4629	-6990	不受限	不可开放	雅安地调	null
3203	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	29528.3	74	21680	-11208	不受限	不可开放	泸州地调	null
3204	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	25000	22795.4	91	1930	275	不受限	不可开放	广元地调	null
3205	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	49170	98	15330	-14500	不受限	不可开放	泸州地调	null
3206	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27640.7	108	0	-2141	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3207	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	34688.5	87	8665	-3353	不受限	不可开放	泸州地调	null
3208	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	31427.4	79	8665	-92	不受限	不可开放	泸州地调	null
3209	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	2500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3210	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	33421.7	84	8665	-2087	不受限	不可开放	泸州地调	null
3211	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	36298.9	91	31330	-27629	不受限	不可开放	泸州地调	null
3212	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	6297.8	100	0	2	不受限	不可开放	广元地调	null
3213	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	16500	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3214	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	40000	38992.6	97	31330	-30323	不受限	不可开放	泸州地调	null
3215	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	5888.4	93	0	412	不受限	不可开放	广元地调	null
3216	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3217	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	15000	21116.2	141	805	-6921	不受限	不可开放	广元地调	null
3218	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	5791.5	92	0	509	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3219	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#1主变	10000	9100	91	0	900	不受限	不可开放	自贡地调	null
3220	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	6370.4	101	0	-70	不受限	不可开放	广元地调	null
3221	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3222	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	5612.1	89	0	-572	不受限	不可开放	广元地调	null
3223	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	5207.2	83	0	-167	不受限	不可开放	广元地调	null
3224	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3225	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	36232.2	145	0	-11232	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3226	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	12000	120	3056.1	-5056	不受限	不可开放	南充地调	null
3227	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	9333.8	93	0	-334	不受限	不可开放	达州地调	null
3228	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	6300	4873.7	77	0	166	不受限	不可开放	广元地调	null
3229	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9398	149	0	-3098	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3230	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	10458	105	0	-458	不受限	不可开放	自贡地调	null
3231	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	7502.4	75	0	498	不受限	不可开放	广元地调	null
3232	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3233	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	7513	93	0	-1513	不受限	不可开放	达州地调	null
3234	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/#1主变	6300	5011.8	80	0	28	不受限	不可开放	广元地调	null
3235	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	40000	29384.8	73	0	2615	不受限	不可开放	广元地调	null
3236	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	7774.1	111	0	-2174	不受限	不可开放	广元地调	null
3237	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	8084.1	81	0	-84	不受限	不可开放	广元地调	null
3238	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	7753.9	123	0	-2714	不受限	不可开放	广元地调	null
3239	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	5154.8	74	0	445	不受限	不可开放	广元地调	null
3240	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	1250	1837.5	147	0	-587	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3241	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	6094.2	97	0	206	不受限	不可开放	达州地调	null
3242	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	9750	98	0	250	不受限	不可开放	自贡地调	null

3243	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	7239.6	90	0	760	不受限	不可开放	达州地调	null
3244	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	6300	5112	81	5670	-4482	不受限	不可开放	眉山地调	null
3245	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	9174.7	92	0	825	不受限	不可开放	泸州地调	null
3246	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	31500	29820.1	95	0	1680	不受限	不可开放	泸州地调	null
3247	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45751.2	114	0	-5751	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3248	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/2#主变	8000	5869.3	73	7200	-5069	不受限	不可开放	眉山地调	null
3249	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	5254	83	5670	-4624	不受限	不可开放	眉山地调	null
3250	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	16183.1	81	18000	-14183	不受限	不可开放	眉山地调	null
3251	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	53479.8	107	0	-3480	不受限	不可开放	自贡地调	null
3252	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	52820.5	106	0	-2820	不受限	不可开放	自贡地调	null
3253	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	15075	94	0	925	不受限	不可开放	泸州地调	null
3254	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	19800	99	0	200	不受限	不可开放	雅安地调	null
3255	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	30544.8	97	0	955	不受限	不可开放	雅安地调	null
3256	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	31310	50	0	31690	不受限	不可开放	雅安地调	null
3257	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	5472.6	109	0	-473	不受限	不可开放	自贡地调	null
3258	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	52771.1	106	0	-2771	不受限	不可开放	自贡地调	null
3259	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	16249.4	102	0	-249	不受限	不可开放	阿坝地调	null

3260	布多隧道简 易站	阿坝电力调度控制 中心	阿坝地调.布多隧道 简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3261	香楠	古蔺电力调度控制 中心	古蔺县调.香 楠.35kV/#1主变	10000	9300	93	0	700	不受限	不可开放	泸州地调	null
3262	柳江站	洪雅电力调度控制 中心	洪雅县调.柳江 站.35kV/2#主变	10000	2880.2	28	0	-2880	不受限	不可开放	null	null
3263	安河站	富顺电力调度控制 中心	自贡地调.安河 站.35kV/#2主变	6300	6563.2	104	0	-263	不受限	不可开放	自贡地调	null
3264	中山站	洪雅电力调度控制 中心	洪雅县调.中山 站.35kV/1#主变	8000	7308	91	0	692	不受限	不可开放	眉山地调	null
3265	双堰站	达州电力调度控制 中心	达州地调.双堰 站.110kV/#1主变	40000	38045.2	95	NULL	1955	不受限	不可开放	达州地调	null
3266	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制 中心	阿坝地调.协鑫硅业 站.110kV/1#主变	10000	14881.2	149	0	-4881	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3267	新纪元站	阿坝电力调度控制 中心	阿坝地调.新纪元 站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3268	南昆站	达州电力调度控制 中心	达州地调.南昆 站.110kV/#2主变	40000	42257.8	106	NULL	-2258	不受限	不可开放	达州地调	null
3269	得胜站	平昌电力调度控制 中心	巴中地调.得胜 站.35kV/2#变压器	10000	10939.5	109	0	-939	受限	不可开放	巴中地调	null
3270	意志站	富顺电力调度控制 中心	自贡地调.意志 站.110kV/#2主变	50000	49117.2	98	0	883	不受限	不可开放	自贡地调	null
3271	笔山站	平昌电力调度控制 中心	巴中地调.笔山 站.35kV/2#变压器	5000	7147.9	143	0	-2148	受限	不可开放	巴中地调	null
3272	梁原站	达州电力调度控制 中心	达州地调.梁原 站.110kV/#1主变	50000	48080.8	96	NULL	1919	不受限	不可开放	达州地调	null
3273	邱家站	平昌电力调度控制 中心	巴中地调.邱家 站.35kV/1#变压器	6300	7551.6	120	0	-1252	受限	不可开放	巴中地调	null
3274	彭家坝站	攀枝花电力调度控 制中心	攀枝花地调.彭家坝 站.110kV/#1主变	50000	46372.7	93	250	3377	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3275	城北站	平昌电力调度控制 中心	巴中地调.城北 站.35kV/2#变压器	10000	11000	158	0	-5807	受限	不可开放	巴中地调	null
3276	元山站	平昌电力调度控制 中心	巴中地调.元山 站.35kV/1#变压器	5000	7249.2	145	0	-2249	受限	不可开放	巴中地调	null

3277	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	10000	11749.9	117	0	-1750	受限	不可开放	巴中地调	null
3278	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	49176.6	98	0	823	不受限	不可开放	自贡地调	null
3279	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	141932.8	95	NULL	8067	不受限	不可开放	达州地调	null
3280	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	45800.8	92	NULL	4199	不受限	不可开放	达州地调	null
3281	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	40120.2	100	NULL	-120	不受限	不可开放	达州地调	null
3282	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	6300	9000	161	0	-3822	受限	不可开放	巴中地调	null
3283	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	6300	7716.8	122	0	-1417	受限	不可开放	巴中地调	null
3284	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	40000	39309.6	98	NULL	690	不受限	不可开放	达州地调	null
3285	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	6300	7828.8	124	0	-1529	受限	不可开放	巴中地调	null
3286	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	6300	7329	116	0	-1029	受限	不可开放	巴中地调	null
3287	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	229748.9	96	0	10251	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3288	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	20000	7329.9	92	0	670	不受限	不可开放	眉山地调	null
3289	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/1#主变	8000	11137.5	139	0	-3137	不受限	不可开放	眉山地调	null
3290	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	8000	8892.4	111	0	-892	受限	不可开放	巴中地调	null
3291	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	7996.1	100	0	4	不受限	不可开放	资阳地调	null
3292	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	11412.9	91	0	1187	不受限	不可开放	资阳地调	null
3293	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	5000	4876.2	98	0	124	不受限	不可开放	资阳地调	null

3294	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	9520	95	0	480	不受限	不可开放	资阳地调	null
3295	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	10000	9547.8	95	0	452	不受限	不可开放	资阳地调	null
3296	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	113938.7	95	0	6061	不受限	不可开放	资阳地调	null
3297	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/2#主变	10000	9550	95	0	450	不受限	不可开放	资阳地调	null
3298	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	166928.7	93	0	13071	不受限	不可开放	自贡地调	null
3299	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	6300	6585	105	0	-285	不受限	不可开放	资阳地调	null
3300	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	7700.6	96	0	299	不受限	不可开放	资阳地调	null
3301	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	10000	9476.7	95	0	523	不受限	不可开放	资阳地调	null
3302	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	10000	9487.4	95	0	513	不受限	不可开放	资阳地调	null
3303	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	136475.6	91	0	13524	不受限	不可开放	资阳地调	null
3304	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	153330.31	102	0	-3330	不受限	不可开放	自贡地调	null
3305	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	38346	96	0	1654	不受限	不可开放	自贡地调	null
3306	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	7930	40	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3307	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	6422	102	0	-122	不受限	不可开放	资阳地调	null
3308	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6574	104	0	-274	不受限	不可开放	资阳地调	null
3309	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/1#变压器	10000	11879.7	119	0	-1880	受限	不可开放	巴中地调	null
3310	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	9185.4	92	0	815	不受限	不可开放	资阳地调	null

3311	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	4000	4641	116	0	-641	受限	不可开放	巴中地调	null
3312	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	9263.9	93	0	736	不受限	不可开放	资阳地调	null
3313	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	4900.9	98	0	99	不受限	不可开放	资阳地调	null
3314	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	5000	7168	143	0	-2168	受限	不可开放	巴中地调	null
3315	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	12500	11870.8	95	0	629	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
3316	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	4000	5332.8	133	0	-1333	受限	不可开放	巴中地调	null
3317	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	4000	5500	234	0	-5344	受限	不可开放	巴中地调	null
3318	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	4000	6000	161	0	-2438	受限	不可开放	巴中地调	null
3319	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	5000	5500	175	0	-3736	受限	不可开放	巴中地调	null
3320	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	6300	7725.2	123	0	-1425	受限	不可开放	巴中地调	null
3321	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	6300	2390	38	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3322	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	9160	46	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3323	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	7790	40	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3324	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	10000	9420	94	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3325	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	9140	91	0	860	不受限	不可开放	广安地调	null
3326	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	4720.5	94	0	280	不受限	不可开放	凉山地调	null
3327	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	9341.1	93	800	-141	不受限	不可开放	凉山地调	null

3328	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	3150	3106.2	99	0	44	不受限	不可开放	凉山地调	null
3329	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#1主变	20000	11510.8	58	0	8490	不受限	不可开放	广安地调	null
3330	（雷波县调）城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.（雷波县调）城郊站.35kV/#2主变	10000	8407.5	84	5710	-4117	不受限	不可开放	凉山地调	null
3331	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	9243.3	92	0	757	不受限	不可开放	广安地调	null
3332	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调	null
3333	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	6062.7	96	0	237	不受限	不可开放	凉山地调	null
3334	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	173668.5	96	0	6332	不受限	不可开放	广安地调	null
3335	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5843.9	93	0	456	不受限	不可开放	凉山地调	null
3336	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	10990	110	0	-990	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3337	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	6464.6	81	1600	-65	不受限	不可开放	乐山地调	null
3338	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	39533	99	0	467	不受限	不可开放	广安地调	null
3339	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	59466	94	0	3534	不受限	不可开放	天府地调	null
3340	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3861.3	97	0	139	不受限	不可开放	凉山地调	null
3341	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	49231	98	0	769	不受限	不可开放	广安地调	null
3342	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	31500	28900	92	4900	-2300	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3343	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	8939	142	0	-2639	不受限	不可开放	广安地调	null
3344	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	40000	44214.6	111	0	-4215	不受限	不可开放	凉山地调	null

3345	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	43678.4	109	0	-3678	不受限	不可开放	广安地调	null
3346	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	6300	5626.1	89	400	274	不受限	不可开放	乐山地调	null
3347	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	46091.6	115	0	-6092	不受限	不可开放	广安地调	null
3348	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	6300	7875	125	0	-1575	不受限	不可开放	南充地调	null
3349	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	8000	7366.8	92	0	633	不受限	不可开放	null	null
3350	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	9629.1	96	0	371	不受限	不可开放	广安地调	null
3351	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	9556.1	96	0	444	不受限	不可开放	广安地调	null
3352	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	12000	120	400	-2400	不受限	不可开放	南充地调	null
3353	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	6300	5760.3	91	0	540	不受限	不可开放	广安地调	null
3354	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/1#变压器	8000	10504	131	1880	-4384	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3355	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	10458.5	105	0	-458	不受限	不可开放	广安地调	null
3356	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调	null
3357	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	10000	9006.2	90	200	794	不受限	不可开放	南充地调	null
3358	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调	null
3359	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	36717.8	92	0	3282	不受限	不可开放	广安地调	null
3360	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	6300	7245	115	100	-1045	不受限	不可开放	南充地调	null
3361	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	6163.5	98	0	137	不受限	不可开放	广安地调	null

3362	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	3150	3047.1	97	0	103	不受限	不可开放	广安地调	null
3363	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	9548	95	0	452	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3364	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	4000	4249.1	106	230	-479	不受限	不可开放	南充地调	null
3365	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	43949.4	88	16900	-10849	不受限	不可开放	成都地调	null
3366	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	38953.2	97	4000	-2953	不受限	不可开放	成都地调	null
3367	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	35433.5	89	2500	2067	不受限	不可开放	成都地调	null
3368	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	50626.4	101	630	-1256	不受限	不可开放	成都地调	null
3369	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	45570.5	91	700	3730	不受限	不可开放	南充地调	null
3370	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	45624.3	91	6800	-2424	不受限	不可开放	成都地调	null
3371	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	46860	94	3400	-260	不受限	不可开放	成都地调	null
3372	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	7185.5	72	5900	-3085	不受限	不可开放	德阳地调	null
3373	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	37167.4	93	0	2833	不受限	不可开放	成都地调	null
3374	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9156	92	0	844	不受限	不可开放	成都地调	null
3375	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	2396.8	60	9075	-7472	不受限	不可开放	德阳地调	null
3376	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	48371.1	97	12000	-10371	不受限	不可开放	成都地调	null
3377	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	49700	79	22000	-8700	不受限	不可开放	成都地调	null
3378	思延站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.思延站.35kV/#1主变	8000	480.9	6	7910	-391	不受限	不可开放	雅安地调	null

3379	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	49440	124	945	-10385	不受限	不可开放	成都地调	null
3380	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	47652	95	2600	-252	不受限	不可开放	成都地调	null
3381	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	59083.2	94	0	3917	不受限	不可开放	成都地调	null
3382	龙门站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.龙门站.35kV/#1主变	5000	10850.4	15	30125	-25125	不受限	不可开放	雅安地调	null
3383	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	47031.6	94	0	2968	不受限	不可开放	成都地调	null
3384	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	174273.4	97	0	5727	不受限	不可开放	成都地调	null
3385	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	48645	97	19475	-18120	不受限	不可开放	德阳地调	null
3386	大官站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.大官站.35kV/#1主变	5000	10771.2	22	9590	-4590	不受限	不可开放	雅安地调	null
3387	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	6300	9051	144	0	-2751	不受限	不可开放	乐山地调	null
3388	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	29858.4	75	16005	-5863	不受限	不可开放	德阳地调	null
3389	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	32356.8	81	19235	-11592	不受限	不可开放	德阳地调	null
3390	响水滩站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.响水滩站.35kV/#3主变	8000	6000	15	13815	-5815	不受限	不可开放	雅安地调	null
3391	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	3728.4	59	3000	-428	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3392	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	6300	8717	138	4150	-6567	不受限	不可开放	德阳地调	null
3393	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	2791	70	12960	-11751	不受限	不可开放	雅安地调	null
3394	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	226530.2	94	0	13470	不受限	不可开放	成都地调	null
3395	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	87807.9	139	0	-24808	不受限	不可开放	成都地调	null

3396	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	37276.8	93	0	2723	不受限	不可开放	成都地调	null
3397	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.新庄站.35kV/#2主变	6300	5010.8	80	26785	-25496	不受限	不可开放	雅安地调	null
3398	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	29196.4	73	18275	-7471	不受限	不可开放	德阳地调	null
3399	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.新庄站.35kV/#1主变	6300	3168.3	50	19930	-16798	不受限	不可开放	雅安地调	null
3400	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#2主变	63000	58711	93	0	4289	不受限	不可开放	成都地调	null
3401	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	31346.8	63	19735	-1082	不受限	不可开放	德阳地调	null
3402	大岩腔站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2702	43	16990	-13392	不受限	不可开放	雅安地调	null
3403	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	55986.9	140	37380	-53367	不受限	不可开放	德阳地调	null
3404	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	29388.9	73	10455	156	不受限	不可开放	德阳地调	null
3405	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	25790	-21739	不受限	不可开放	雅安地调	null
3406	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	177807.5	99	0	2193	不受限	不可开放	成都地调	null
3407	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	150000	149133.19	99	0	867	不受限	不可开放	成都地调	null
3408	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	45962.4	92	46200	-42162	不受限	不可开放	雅安地调	null
3409	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	5000	6066.6	121	0	-1067	不受限	不可开放	乐山地调	null
3410	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/1#变压器	50000	48441	97	4950	-3391	不受限	不可开放	德阳地调	null
3411	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	67221	134	0	-17221	不受限	不可开放	成都地调	null
3412	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	47296	75	82710	-67006	不受限	不可开放	雅安地调	null

3413	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	151851.5	101	0	-1851	不受限	不可开放	成都地调	null
3414	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	29964	75	34535	-24499	不受限	不可开放	德阳地调	null
3415	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	39930	80	41640	-31570	不受限	不可开放	雅安地调	null
3416	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	30136.8	75	29995	-20132	不受限	不可开放	德阳地调	null
3417	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	180000	177790.61	99	0	2209	不受限	不可开放	成都地调	null
3418	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	40000	56381	141	0	-16381	不受限	不可开放	成都地调	null
3419	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/2#变压器	8000	7780.2	97	315	-95	不受限	不可开放	德阳地调	null
3420	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	46929.8	94	0	3070	不受限	不可开放	天府地调	null
3421	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	35290.2	71	18080	-3370	不受限	不可开放	德阳地调	null
3422	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	59461.6	94	0	3538	不受限	不可开放	成都地调	null
3423	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	67322.3	107	2000	-6322	不受限	不可开放	成都地调	null
3424	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	4050	1	不受限	不可开放	成都地调	null
3425	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	263062.72	110	0	-23063	不受限	不可开放	成都地调	null
3426	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	45975.6	92	10000	-5976	不受限	不可开放	成都地调	null
3427	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	57891.2	145	0	-17891	不受限	不可开放	成都地调	null
3428	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	156564.8	104	0	-6565	不受限	不可开放	德阳地调	null
3429	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	8541.3	85	2115	-656	不受限	不可开放	德阳地调	null

3430	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	150000	139519.3	93	0	10481	不受限	不可开放	成都地调	null
3431	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	40000	36767.9	92	0	3232	不受限	不可开放	南充地调	null
3432	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	58172.4	92	1000	3828	不受限	不可开放	成都地调	null
3433	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	50000	48404.4	97	0	1596	不受限	不可开放	南充地调	null
3434	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	159568	106	0	-9568	不受限	不可开放	成都地调	null
3435	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	164837.8	92	0	15162	不受限	不可开放	成都地调	null
3436	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	9273.6	93	1250	-524	不受限	不可开放	德阳地调	null
3437	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	57248.4	91	0	5752	不受限	不可开放	成都地调	null
3438	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	40000	44650	112	0	-4650	不受限	不可开放	德阳地调	null
3439	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	52800	106	0	-2800	不受限	不可开放	天府地调	null
3440	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	183965.3	102	0	-3965	不受限	不可开放	成都地调	null
3441	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	236900.1	99	0	3100	不受限	不可开放	成都地调	null
3442	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	8519.1	85	2200	-719	不受限	不可开放	德阳地调	null
3443	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	229656.5	96	3030	7314	不受限	不可开放	成都地调	null
3444	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	230966.6	96	0	9033	不受限	不可开放	成都地调	null
3445	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	48972	98	0	1028	不受限	不可开放	成都地调	null
3446	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	59796	95	0	3204	不受限	不可开放	成都地调	null

3447	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	17946.1	90	0	2054	不受限	不可开放	南充地调	null
3448	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	44514.3	89	2200	3286	不受限	不可开放	德阳地调	null
3449	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	32340	103	2000	-2840	不受限	不可开放	成都地调	null
3450	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	11345.6	91	200	954	不受限	不可开放	德阳地调	null
3451	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	9377.3	94	400	223	不受限	不可开放	德阳地调	null
3452	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放	成都地调	null
3453	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	152201	101	0	-2201	不受限	不可开放	德阳地调	null
3454	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	46093.3	92	630	3277	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3455	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	196096.5	109	0	-16096	不受限	不可开放	成都地调	null
3456	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	66778.8	106	0	-3779	不受限	不可开放	成都地调	null
3457	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	50506	101	4100	-4606	不受限	不可开放	德阳地调	null
3458	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	6300	7521.9	119	0	-1222	不受限	不可开放	德阳地调	null
3459	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	155167.3	103	0	-5167	不受限	不可开放	成都地调	null
3460	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	6300	6558.7	104	0	-259	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3461	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	46287.4	93	8600	-4887	不受限	不可开放	德阳地调	null
3462	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	5749.8	91	3000	-2450	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3463	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	264240	147	0	-84240	不受限	不可开放	成都地调	null

3464	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5810.2	92	0	490	不受限	不可开放	南充地调	null
3465	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	40000	53640	134	0	-13640	不受限	不可开放	成都地调	null
3466	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	46450.8	93	9085	-5536	不受限	不可开放	成都地调	null
3467	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	58476	93	0	4524	不受限	不可开放	成都地调	null
3468	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	142651.8	95	25000	-17652	不受限	不可开放	德阳地调	null
3469	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	172579.61	96	0	7420	不受限	不可开放	成都地调	null
3470	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/2#变压器	50000	48132.7	96	17550	-15683	不受限	不可开放	德阳地调	null
3471	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	39445	99	0	555	不受限	不可开放	成都地调	null
3472	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#2主变	40000	37633.2	94	0	2367	不受限	不可开放	成都地调	null
3473	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	90120	143	0	-27120	不受限	不可开放	成都地调	null
3474	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	157038.4	105	0	-7038	不受限	不可开放	成都地调	null
3475	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	222128.69	93	0	17871	不受限	不可开放	成都地调	null
3476	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	68005.3	136	0	-18005	不受限	不可开放	成都地调	null
3477	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	6907.6	69	3000	92	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3478	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	63500	101	0	-500	不受限	不可开放	成都地调	null
3479	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	233869	97	0	6131	不受限	不可开放	成都地调	null
3480	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	238560	133	0	-58560	不受限	不可开放	成都地调	null

3481	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	31548	100	3890	-3938	不受限	不可开放	成都地调	null
3482	鄯家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄯家站.35kV/2#变压器	6300	8549.4	136	0	-2249	不受限	不可开放	德阳地调	null
3483	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	47740	95	0	2260	不受限	不可开放	成都地调	null
3484	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	40000	50632.2	127	0	-10632	不受限	不可开放	德阳地调	null
3485	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	45526.8	91	0	4473	不受限	不可开放	成都地调	null
3486	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	4608.8	73	6000	-4309	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3487	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	171553	95	0	8447	不受限	不可开放	成都地调	null
3488	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	245819.11	102	0	-5819	不受限	不可开放	成都地调	null
3489	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	245000	102	0	-7400	不受限	不可开放	天府地调	null
3490	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	171820.9	95	0	8179	不受限	不可开放	成都地调	null
3491	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	63480	101	500	-980	不受限	不可开放	成都地调	null
3492	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	44206.8	88	2000	3793	不受限	不可开放	成都地调	null
3493	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	4746.4	75	6000	-4446	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3494	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	85123.8	135	0	-22124	不受限	不可开放	成都地调	null
3495	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	66660	133	0	-16660	不受限	不可开放	null	null
3496	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	53592	107	0	-3592	不受限	不可开放	成都地调	null
3497	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	57954.6	92	0	5045	不受限	不可开放	成都地调	null

3498	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	179638.8	100	0	361	不受限	不可开放	成都地调	null
3499	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	58115.2	92	0	4885	不受限	不可开放	成都地调	null
3500	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	34602.1	87	2880	2518	不受限	不可开放	德阳地调	null
3501	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	43223.4	86	2860	3917	不受限	不可开放	德阳地调	null
3502	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	38211.4	96	0	1789	不受限	不可开放	成都地调	null
3503	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	36564	91	0	3436	不受限	不可开放	成都地调	null
3504	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	9517.2	95	2750	-2267	不受限	不可开放	德阳地调	null
3505	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	53684.5	107	0	-3684	不受限	不可开放	成都地调	null
3506	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	31500	23060.4	73	21680	-13240	不受限	不可开放	德阳地调	null
3507	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	7200	114	0	-900	不受限	不可开放	成都地调	null
3508	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	35851.2	72	19459	-5310	不受限	不可开放	成都地调	null
3509	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	41600	104	0	-1600	不受限	不可开放	资阳地调	null
3510	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	4000	5936	148	0	-1936	不受限	不可开放	成都地调	null
3511	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/2#变压器	50000	48137.1	96	2850	-987	不受限	不可开放	德阳地调	null
3512	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	10263.6	103	0	-264	不受限	不可开放	成都地调	null
3513	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	38200	95	0	1800	不受限	不可开放	资阳地调	null
3514	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	49979	79	33000	-19979	不受限	不可开放	德阳地调	null

3515	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	11004	88	1730	-234	不受限	不可开放	成都地调	null
3516	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	31500	40022.4	127	500	-9022	不受限	不可开放	成都地调	null
3517	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	16845.8	105	0	-846	不受限	不可开放	德阳地调	null
3518	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	47091	94	8915	-6006	不受限	不可开放	德阳地调	null
3519	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	35901.7	114	0	-4402	不受限	不可开放	德阳地调	null
3520	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	6300	8464	134	0	-2164	不受限	不可开放	成都地调	null
3521	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	231085.9	96	0	7714	不受限	不可开放	天府地调	null
3522	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	6031.3	60	0	3968	不受限	不可开放	乐山地调	null
3523	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/1#变压器	10000	8040	80	0	1860	不受限	不可开放	乐山地调	null
3524	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	3793.6	120	0	-644	不受限	不可开放	乐山地调	null
3525	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	10019	100	0	-19	不受限	不可开放	乐山地调	null
3526	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	5000	7196	144	450	-2646	不受限	不可开放	成都地调	null
3527	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	88720	141	0	-25720	不受限	不可开放	成都地调	null
3528	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	27930.7	89	5550	-1981	不受限	不可开放	德阳地调	null
3529	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	38628	97	0	1372	不受限	不可开放	成都地调	null
3530	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	47566.8	95	35090	-32657	不受限	不可开放	德阳地调	null
3531	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	8000	9086	114	250	-1336	不受限	不可开放	成都地调	null

3532	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	31500	37593.7	119	630	-6724	不受限	不可开放	德阳地调	null
3533	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	8000	9086	114	0	-1086	不受限	不可开放	成都地调	null
3534	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	6300	15514.5	246	0	-9214	不受限	不可开放	成都地调	null
3535	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	40000	39877.2	100	0	123	不受限	不可开放	天府地调	null
3536	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	52313	83	0	10687	不受限	不可开放	成都地调	null
3537	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	53113	84	600	9887	不受限	不可开放	成都地调	null
3538	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#1主变	20000	10000	50	0	10000	不受限	不可开放	成都地调	null
3539	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	7422.8	93	0	577	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3540	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	32436.3	81	15200	-7636	不受限	不可开放	成都地调	null
3541	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#1主变	40000	38118	95	640	1242	不受限	不可开放	成都地调	null
3542	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	47124	94	0	2876	不受限	不可开放	天府地调	null
3543	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	37005.4	93	630	2365	不受限	不可开放	成都地调	null
3544	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	45566.4	91	300	4134	不受限	不可开放	成都地调	null
3545	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	40000	57729.8	144	0	-17730	不受限	不可开放	天府地调	null
3546	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	10234.5	102	0	-234	不受限	不可开放	成都地调	null
3547	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	85536	136	630	-23166	不受限	不可开放	成都地调	null
3548	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	63000	44059.6	70	0	-12560	不受限	不可开放	成都地调	null

3549	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	6777.2	108	0	-477	不受限	不可开放	乐山地调	null
3550	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#1主变	63000	37593.3	60	0	-6093	不受限	不可开放	成都地调	null
3551	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	59005.9	94	0	3994	不受限	不可开放	成都地调	null
3552	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	46200	92	0	3800	不受限	不可开放	成都地调	null
3553	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	6300	6020	96	0	-2951	不受限	不可开放	成都地调	null
3554	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	51612	82	0	-11612	不受限	不可开放	成都地调	null
3555	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	5296	106	0	-296	不受限	不可开放	成都地调	null
3556	工农兵站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	6300	6889.4	109	0	-589	不受限	不可开放	德阳地调	null
3557	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	40590	101	2500	-3090	不受限	不可开放	成都地调	null
3558	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	10000	11380	114	0	-1380	不受限	不可开放	成都地调	null
3559	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	10000	12560	126	630	-3190	不受限	不可开放	成都地调	null
3560	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	164154.8	91	0	15845	不受限	不可开放	天府地调	null
3561	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	6928	110	0	-628	不受限	不可开放	成都地调	null
3562	工农兵站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	8000	7732.2	97	0	268	不受限	不可开放	德阳地调	null
3563	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	18505.2	93	0	1495	不受限	不可开放	成都地调	null
3564	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	66613.2	106	1500	-5113	不受限	不可开放	成都地调	null
3565	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	150000	143142.5	95	null	6858	不受限	不可开放	null	null

3566	民主站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	31500	28636	91	0	2864	不受限	不可开放	德阳地调	null
3567	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	5838	93	null	462	不受限	不可开放	null	null
3568	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红	6300	6110	97	null	190	不受限	不可开放	null	null
3569	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	45130.2	90	3830	1040	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3570	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	50000	47743	95	8260	-6003	不受限	不可开放	成都地调	null
3571	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	38412	96	200	1388	不受限	不可开放	成都地调	null
3572	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	33526.8	67	0	16473	不受限	不可开放	乐山地调	null
3573	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	35508	89	1850	2642	不受限	不可开放	成都地调	null
3574	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	9161	92	1300	-461	不受限	不可开放	成都地调	null
3575	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	10000	10563	106	0	-563	不受限	不可开放	成都地调	null
3576	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	36498	91	1000	2502	不受限	不可开放	成都地调	null
3577	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	10000	9584.6	96	0	415	不受限	不可开放	眉山地调	null
3578	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	35706	89	1650	2644	不受限	不可开放	成都地调	null
3579	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	21798.8	69	8340	1361	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3580	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	169572.2	94	0	10428	不受限	不可开放	天府地调	null
3581	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	10000	10000	100	0	0	不受限	不可开放	眉山地调	null
3582	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	10216	102	1650	-1866	不受限	不可开放	成都地调	null
3583	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	5779.2	92	0	521	不受限	不可开放	成都地调	null

3584	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	50000	57368	115	775	-8143	不受限	不可开放	成都地调	null
3585	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	227277.61	95	0	12722	不受限	不可开放	天府地调	null
3586	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	46543.2	93	3300	157	不受限	不可开放	成都地调	null
3587	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	7728	97	6155	-5883	不受限	不可开放	成都地调	null
3588	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	12500	16889.6	135	125	-4515	不受限	不可开放	成都地调	null
3589	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	8000	80	4475	-2475	不受限	不可开放	成都地调	null
3590	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	47018.4	94	3625	-643	不受限	不可开放	成都地调	null
3591	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	42231.6	84	3630	4138	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3592	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	10000	14588	146	2500	-7088	不受限	不可开放	成都地调	null
3593	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/1#主变	8000	7655.4	96	0	345	不受限	不可开放	眉山地调	null
3594	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	10325	129	100	-2425	不受限	不可开放	成都地调	null
3595	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	8000	8680	109	710	-1390	不受限	不可开放	成都地调	null
3596	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	8000	7695	96	0	305	不受限	不可开放	眉山地调	null
3597	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放	天府地调	null
3598	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	45012	143	8315	-21827	不受限	不可开放	成都地调	null
3599	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	29392	93	0	2108	不受限	不可开放	成都地调	null
3600	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	10300	103	1020	-1320	不受限	不可开放	成都地调	null

3601	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	9038.4	90	2060	-1098	不受限	不可开放	成都地调	null
3602	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	30112.1	96	200	1188	不受限	不可开放	成都地调	null
3603	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	10000	12141.9	121	0	-2142	不受限	不可开放	眉山地调	null
3604	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	10032	100	0	-32	不受限	不可开放	成都地调	null
3605	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	10039.4	100	0	-39	不受限	不可开放	成都地调	null
3606	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	42636	68	19552	812	不受限	不可开放	成都地调	null
3607	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	7875	79	1965	160	不受限	不可开放	成都地调	null
3608	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	6300	8750	139	100	-2550	不受限	不可开放	成都地调	null
3609	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	26848.8	85	8682	-4031	不受限	不可开放	成都地调	null
3610	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	59096.4	94	0	3904	不受限	不可开放	天府地调	null
3611	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	58855	93	25537	-21392	不受限	不可开放	成都地调	null
3612	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	43437	69	25537	-5974	不受限	不可开放	成都地调	null
3613	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	39098.4	78	21740	-10838	不受限	不可开放	成都地调	null
3614	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	10000	12169	122	0	-2169	不受限	不可开放	眉山地调	null
3615	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	39824.4	80	21740	-11564	不受限	不可开放	成都地调	null
3616	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	25476	81	8682	-2658	不受限	不可开放	成都地调	null
3617	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	10000	7221.9	72	6780	-4002	不受限	不可开放	成都地调	null

3618	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	10000	10526.6	105	0	-527	不受限	不可开放	成都地调	null
3619	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变	5000	5827.7	117	0	-828	不受限	不可开放	乐山地调	null
3620	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	60394.7	96	400	2205	不受限	不可开放	成都地调	null
3621	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	10000	10519.6	105	0	-520	不受限	不可开放	成都地调	null
3622	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/2#变压器	8000	7798.4	97	0	202	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3623	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	45526.8	91	0	4473	不受限	不可开放	天府地调	null
3624	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	40000	50292	126	315	-10607	不受限	不可开放	成都地调	null
3625	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	10000	14357.7	144	0	-4358	不受限	不可开放	成都地调	null
3626	马边荞坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.马边荞坝站.35kV/#1	2500	3018.4	121	0	-518	不受限	不可开放	乐山地调	null
3627	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	10000	12689.6	127	0	-2690	不受限	不可开放	成都地调	null
3628	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	61000	122	0	-11000	不受限	不可开放	成都地调	null
3629	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	5729.4	91	1920	-1349	受限	不可开放	凉山地调	null
3630	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	61000	122	0	-11000	不受限	不可开放	成都地调	null
3631	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1	8000	6766.6	85	3650	-2417	受限	不可开放	凉山地调	null
3632	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	61038	97	0	1962	不受限	不可开放	成都地调	null
3633	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	11172.6	89	4525	-3198	受限	不可开放	凉山地调	null
3634	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	10000	9895.2	99	0	105	不受限	不可开放	成都地调	null

3635	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	61329.8	97	0	1670	不受限	不可开放	成都地调	null
3636	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	40000	39336	98	375	289	不受限	不可开放	成都地调	null
3637	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2	8000	6883.8	86	6690	-5574	受限	不可开放	凉山地调	null
3638	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	8000	7364.4	92	0	636	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3639	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	45584	91	250	4166	不受限	不可开放	成都地调	null
3640	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	4872	77	2050	-622	受限	不可开放	凉山地调	null
3641	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	31500	37140.2	118	0	-5640	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3642	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	6960	110	0	-660	不受限	不可开放	成都地调	null
3643	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固驿.35kV/#1主变	6300	6140	97	0	160	不受限	不可开放	成都地调	null
3644	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	42636	107	0	-2636	不受限	不可开放	成都地调	null
3645	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	5229	83	2445	-1374	受限	不可开放	凉山地调	null
3646	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#1主变	10000	9486.7	95	0	513	不受限	不可开放	成都地调	null
3647	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	8000	8050	101	0	-50	不受限	不可开放	成都地调	null
3648	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	6300	5365.4	85	4382.5	-3448	受限	不可开放	凉山地调	null
3649	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	20000	7719.3	123	0	-1419	不受限	不可开放	成都地调	null
3650	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/2#变压器	50000	49236	98	0	764	不受限	不可开放	天府地调	null
3651	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	57227.5	91	0	5773	不受限	不可开放	成都地调	null

3652	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	10000	9560	96	0	440	不受限	不可开放	成都地调	null
3653	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	46424	93	0	3576	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3654	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	45716	91	0	4284	不受限	不可开放	成都地调	null
3655	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	38290.8	96	0	1709	不受限	不可开放	乐山地调	null
3656	分全站	井研电力调度控制中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	6300	6852.3	109	0	-552	不受限	不可开放	乐山地调	null
3657	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	9093	91	11338	-10430	不受限	不可开放	成都地调	null
3658	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	28609.5	72	26030	-27769	不受限	不可开放	成都地调	null
3659	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	10000	7544.4	75	11168	-8712	不受限	不可开放	成都地调	null
3660	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	9962.5	100	5565	-5527	不受限	不可开放	成都地调	null
3661	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	4000	3557	89	1750	-1307	受限	不可开放	凉山地调	null
3662	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	27114.6	54	36275	-13390	不受限	不可开放	成都地调	null
3663	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	31594.2	79	31355	-22949	不受限	不可开放	成都地调	null
3664	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	28261.2	71	18703	-6964	不受限	不可开放	成都地调	null
3665	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	34280.4	86	16973	-18236	不受限	不可开放	成都地调	null
3666	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	3032.8	48	4050	-783	受限	不可开放	凉山地调	null
3667	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	8000	7434.7	93	80	485	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3668	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	7605.8	76	5565	-3171	不受限	不可开放	成都地调	null

3669	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	40000	35877	90	4775	-652	不受限	不可开放	成都地调	null
3670	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	10219.6	102	710	-930	受限	不可开放	凉山地调	null
3671	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	31776.9	79	6510	1713	不受限	不可开放	成都地调	null
3672	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	13840.4	138	1300	-5140	不受限	不可开放	成都地调	null
3673	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	40766.3	82	8035	-10801	不受限	不可开放	成都地调	null
3674	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	10674.4	107	11168	-11842	不受限	不可开放	成都地调	null
3675	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	18847.4	47	17198	-8045	不受限	不可开放	成都地调	null
3676	小观站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小观站.110kV/1#变压器	31500	30323.5	96	4865	-3688	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3677	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	10242.1	102	1300	-1542	不受限	不可开放	成都地调	null
3678	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	38941.3	97	0	1059	不受限	不可开放	凉山地调	null
3679	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	55105.8	87	500	-82608	不受限	不可开放	成都地调	null
3680	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	23800	38	500	-51302	不受限	不可开放	成都地调	null
3681	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	54790.4	87	4775	3435	不受限	不可开放	成都地调	null
3682	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5677	57	5215	-892	不受限	不可开放	成都地调	null
3683	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	41706	83	36275	-27981	不受限	不可开放	成都地调	null
3684	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调.五星.35kV/1#主变	10000	12985.7	130	3422.5	-6408	不受限	不可开放	成都地调	null
3685	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#1主变	40000	37171.2	93	0	2829	不受限	不可开放	成都地调	null

3686	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/2#变压器	40000	35286.1	88	3915	799	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3687	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	27552.3	55	17198	-6750	不受限	不可开放	成都地调	null
3688	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	38825.5	97	0	1175	不受限	不可开放	凉山地调	null
3689	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	8526	85	11338	-9863	不受限	不可开放	成都地调	null
3690	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	25300.2	80	26030	-32960	不受限	不可开放	成都地调	null
3691	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	9050.5	91	0	950	不受限	不可开放	乐山地调	null
3692	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	40000	52879.2	132	31355	-44234	不受限	不可开放	成都地调	null
3693	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	5809.7	58	5215	-1025	不受限	不可开放	成都地调	null
3694	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	6300	4653.6	74	1370	276	不受限	不可开放	成都地调	null
3695	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	27409.8	69	18703	-6112	不受限	不可开放	成都地调	null
3696	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	22809.6	72	16973	-15265	不受限	不可开放	成都地调	null
3697	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	5000	5028	156	1370	-4178	不受限	不可开放	成都地调	null
3698	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	57367.9	91	0	5632	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3699	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	6332	101	0	-32	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3700	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	140646	94	0	9354	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3701	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	230981.3	96	0	9019	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3702	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	114332.1	95	0	5668	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3703	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	3150	4425.7	140	0	-1276	不受限	不可开放	凉山地调	null
3704	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	177271.5	98	0	2729	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3705	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	173720.8	97	0	6279	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3706	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	138843.4	93	0	11157	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3707	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	5000	7497.4	150	0	-2497	不受限	不可开放	凉山地调	null
3708	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	121769.6	81	20050	8180	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3709	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	167170.11	93	0	12830	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3710	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	4496.1	90	1000	-496	不受限	不可开放	凉山地调	null
3711	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	164937.5	92	0	15063	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3712	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	40000	36441.4	91	0	3559	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3713	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	40000	47586.1	119	1880	-9466	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3714	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	45877.3	92	0	4123	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3715	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	不可开放	乐山地调	null
3716	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	38259.5	96	2500	-759	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3717	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	40000	43202.4	108	2660	-5862	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3718	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	39696.6	99	500	-197	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3719	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	40000	48124.9	120	2000	-10125	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3720	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	46435.5	93	0	3565	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3721	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	2744.9	110	250	-495	不受限	不可开放	凉山地调	null
3722	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	45928.6	92	2500	1571	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3723	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	46684	93	1000	2316	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3724	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	41125.4	103	0	-1125	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3725	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	229979.1	96	0	10021	不受限	不可开放	成都地调	null
3726	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	40000	43011.7	108	0	-3012	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3727	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	9050.4	144	0	-2750	不受限	不可开放	凉山地调	null
3728	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	40000	35871	90	2000	2129	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3729	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	39573.6	99	0	426	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3730	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	41250	103	0	-1250	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3731	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	50688	101	0	-688	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3732	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	174121.31	97	0	5879	不受限	不可开放	天府地调	null
3733	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	10000	12096	121	0	-2096	不受限	不可开放	凉山地调	null
3734	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	112168.3	93	0	7832	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3735	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	40000	46796.3	117	0	-6796	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3736	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	40000	37744.4	94	0	2256	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3737	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	2500	3260	130	0	-760	不受限	不可开放	凉山地调	null
3738	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	40520.5	101	0	-520	不受限	不可开放	凉山地调	null
3739	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	6300	10368	165	0	-4068	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3740	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	2165.8	108	0	-166	不受限	不可开放	凉山地调	null
3741	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	9296	93	0	704	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3742	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	9419.2	94	0	581	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3743	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4890.5	98	0	110	不受限	不可开放	凉山地调	null
3744	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	6300	9529.8	151	0	-3230	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3745	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	8418.2	84	0	1581.8	不受限	不可开放	乐山地调	null
3746	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	6225.7	99	0	74	不受限	不可开放	乐山地调	null
3747	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5722.5	91	0	578	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3748	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	46411.2	93	0	3589	不受限	不可开放	成都地调	null
3749	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	6300	7149.1	113	0	-849	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3750	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	6517.7	103	0	-218	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3751	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	6300	7852.5	125	0	-1552	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3752	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	5766.4	92	0	534	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3753	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	31500	30056.4	95	0	1444	不受限	不可开放	天府地调	null

3754	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/1#变压器	4000	5107.9	128	0	-1108	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3755	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	6300	9784.1	155	0	-3484	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3756	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	6459.6	103	0	-160	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3757	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	67166	134	0	-17166	不受限	不可开放	成都地调	null
3758	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	6300	6595.2	105	0	-295	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3759	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	36738.4	73	12000	1262	不受限	不可开放	凉山地调	null
3760	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	9100	144	200	-3000	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3761	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	6300	3020.8	48	3000	279	不受限	不可开放	凉山地调	null
3762	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	142403.2	95	0	7597	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3763	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	67386.8	107	2000	-6387	不受限	不可开放	成都地调	null
3764	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	50000	40788	82	7250	1962	不受限	不可开放	成都地调	null
3765	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	138906.9	93	0	11093	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3766	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	5445.4	54	6000	-1445	不受限	不可开放	凉山地调	null
3767	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	5857.5	93	160	283	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3768	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	6237.9	99	0	62	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3769	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	6033.5	96	0	267	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3770	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2188.8	55	9000	-7189	不受限	不可开放	凉山地调	null

3771	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8778	88	6000	-4778	不受限	不可开放	凉山地调	null
3772	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	27776.3	88	2650	1074	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3773	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	182520	101	0	-2520	不受限	不可开放	天府地调	null
3774	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	25000	25346.2	101	0	-346	不受限	不可开放	内江地调	null
3775	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	145833.61	97	13684	-9518	不受限	不可开放	内江地调	null
3776	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	126034.2	84	34500	-10534	不受限	不可开放	内江地调	null
3777	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	36600	73	12430	970	不受限	不可开放	内江地调	null
3778	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	238880	100	0	1120	不受限	不可开放	成都地调	null
3779	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	49230	98	0	770	不受限	不可开放	内江地调	null
3780	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	4755.4	75	9000	-7455	不受限	不可开放	凉山地调	null
3781	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	40000	37923.1	95	7024	-4947	不受限	不可开放	内江地调	null
3782	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	2199.5	55	2500	-699	不受限	不可开放	凉山地调	null
3783	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	146518	98	9000	-5518	不受限	不可开放	内江地调	null
3784	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	34952.2	55	5000	23047.8	不受限	不可开放	内江地调	null
3785	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	8000	6402.9	80	7000	-5403	不受限	不可开放	凉山地调	null
3786	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	31500	30021.4	95	0	1479	不受限	不可开放	内江地调	null
3787	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	35006.4	88	13500	-8506	不受限	不可开放	内江地调	null

3788	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3554.2	89	160	286	不受限	不可开放	凉山地调	null
3789	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	9108.8	91	0	891	不受限	不可开放	天府地调	null
3790	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	10512	105	1096	-1608	不受限	不可开放	内江地调	null
3791	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	38940	97	2730	-1670	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3792	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	39350	98	5960	-5310	不受限	不可开放	内江地调	null
3793	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	27790.4	88	5558	-1848	不受限	不可开放	内江地调	null
3794	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	134964	90	30395	-15359	不受限	不可开放	内江地调	null
3795	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	31500	31443.3	100	3210	-3153	不受限	不可开放	内江地调	null
3796	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	139942	93	795	9263	不受限	不可开放	内江地调	null
3797	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	10000	7082.7	71	2286	631	不受限	不可开放	内江地调	null
3798	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	31500	23812.1	76	16540	-8852	不受限	不可开放	内江地调	null
3799	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	8315.8	83	1630	54	不受限	不可开放	内江地调	null
3800	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	47800	76	33000	-17800	不受限	不可开放	成都地调	null
3801	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	46780.8	94	5430	-2211	不受限	不可开放	成都地调	null
3802	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	35200	70	12430	2370	不受限	不可开放	内江地调	null
3803	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	50636.5	101	5600	-6236	不受限	不可开放	内江地调	null
3804	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	50000	45289.2	91	1000	3711	不受限	不可开放	成都地调	null

3805	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	50000	48180	96	3000	-1180	不受限	不可开放	成都地调	null
3806	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	2000	2376	119	0	-376	不受限	不可开放	凉山地调	null
3807	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	37843.5	95	3210	-1053	不受限	不可开放	内江地调	null
3808	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	45481.2	72	4655	12863.8	不受限	不可开放	内江地调	null
3809	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	5000	4915.9	98	0	84	不受限	不可开放	凉山地调	null
3810	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	37646.4	75	8760	3594	不受限	不可开放	内江地调	null
3811	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	2000	2944.6	147	0	-945	不受限	不可开放	凉山地调	null
3812	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	35164.8	88	10640	-5805	不受限	不可开放	内江地调	null
3813	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	115287.1	96	0	4713	不受限	不可开放	内江地调	null
3814	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	5000	6294.1	126	0	-1294	不受限	不可开放	凉山地调	null
3815	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	40000	38016	95	0	1984	不受限	不可开放	天府地调	null
3816	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	141496.1	94	0	8504	不受限	不可开放	内江地调	null
3817	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	46528.7	93	1200	2271	不受限	不可开放	成都地调	null
3818	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	120000	109125	91	795	10080	不受限	不可开放	内江地调	null
3819	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	49727.8	99	0	272	不受限	不可开放	凉山地调	null
3820	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	40000	47756.7	119	0	-7757	不受限	不可开放	乐山地调	null
3821	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	38757.1	97	5960	-4717	不受限	不可开放	内江地调	null

3822	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	3150	2918.9	93	0	231	不受限	不可开放	凉山地调	null
3823	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	40000	32658.2	82	14733	-7391	不受限	不可开放	内江地调	null
3824	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	33526.9	84	11235	-4762	不受限	不可开放	内江地调	null
3825	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	143792	96	13684	-7476	不受限	不可开放	内江地调	null
3826	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	30513.9	76	7024	2462	不受限	不可开放	内江地调	null
3827	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#2主变	10000	6052.5	60	450	3497	不受限	不可开放	内江地调	null
3828	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#2主变	10000	7083	71	2286	631	不受限	不可开放	内江地调	null
3829	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	168055.61	93	0	11944	不受限	不可开放	天府地调	null
3830	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	168362	94	13735	-2097	不受限	不可开放	内江地调	null
3831	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	162294	90	34000	-16294	不受限	不可开放	内江地调	null
3832	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	8126.8	81	1205	668	不受限	不可开放	内江地调	null
3833	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	40000	34293.6	86	10640	-4934	不受限	不可开放	内江地调	null
3834	竹园站	井研电力调度控制中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	9475.8	95	0	524	不受限	不可开放	乐山地调	null
3835	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	9197.8	92	0	802	不受限	不可开放	乐山地调	null
3836	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	56923.2	142	0	-16923	不受限	不可开放	乐山地调	null