

序号	基本信息								历史运行信息				已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信	实际可开放容量(KVA)	所属地市	线路已受限月份	备注
	线路名称	所属调管范围	线路名称编号	所属变电站	主变额定电容量(KVA)	是否互供	最大允许电流(A)	允许载流容量(KVA)	线路性质	历史最大负荷电流(A)	历史最大负荷率(%)	年度历史最大负荷(kW)							
0	10kV洪新一线	洪雅电力调度控制中心	洪新一线916开关	新村开闭所	2000	否	1200	20784.61	公线	279	28	4013	0	18706.15	不受限	18700	眉山地调	null	
1	10kV罗森路	绵竹电力调度控制中心	罗森路932开关	罗荣站	102000	否	1104	19121.84	专线	680.25	24	4510	0	17209.66	不受限	17200	德阳地调	null	
2	10kV天城路916大馈线	德阳电力调度控制中心	天城路916开关	天元站	65000	否	1000	17320.51	公线	107.9	10	1868.8	0	15588.46	不受限	15550	德阳地调	null	
3	电网_10kV古开二路	广汉电力调度控制中心	古开二路910开关	古城	302000	否	1000	17320.51	专线	0	0	0	0	15588.46	不受限	15550	德阳地调	null	
4	10kV新业一回大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业一回903开关	新皂站	31.5	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550	绵阳地调	null	
5	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古城	300000	否	1000	17320.51	专线	12.34	1	213.8	0	15374.66	不受限	15350	德阳地调	null	
6	10kV宁开一线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开一线915开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	464.71	31	8048.8	160	15173.88	不受限	15150	南充地调	null	

7	10kV南洲路927大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路927开关	城南站	92000	是	1200	20784.61	专线	405.6	33	7024.9	2500	14127.69	不受限	14100	德阳地调	null	
8	10kV罗华线	洪雅电力调度控制中心	罗华线926开关	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	269.64	22	4670.2	0	14035.95	不受限	14000	眉山地调	null	
9	10kV兰景线	青神电力调度控制中心	兰景线913开关	兰店站	100000	否	1000	17320.51	公线	89.08	9	1542.9	0	14045.56	不受限	14000	眉山地调	null	
10	10kV南亚线	广元电力调度控制中心	南亚线918开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	9.38	1	162.4	0	13960.74	不受限	13950	广元地调	null	
11	10kV石锅一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	石锅一路918开关	石亭江站	100000	否	894	15484.53	专线	199.3	22	3451.8	0	13936.08	不受限	13900	德阳地调	null	
12	10kV五嘉路934大馈线	德阳电力调度控制中心	五嘉路934开关	五里堆	362000	是	1000	17320.51	公线	618.4	61	10710.6	0	13856.41	不受限	13850	德阳地调	null	
13	10kV柏广Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅱ回958开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	875	100	15155.44	0	13639.9	不受限	13600	眉山地调	null	
14	10kV高东线	仁寿电力调度控制中心	高东线912开关	高家站	20000	否	875	15155.44	公线	875	100	15155.44	0	13638.1	不受限	13600	眉山地调	null	

15	10kV石得一路935大馈线	德阳电力调度控制中心	石得一路935开关	石亭江站	102000	否	900	15588.46	公线	47.11	5	815.9	0	13213.71	不受限	13200	德阳地调	null	
16	10kV宁开三线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开三线922开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	605.53	40	10487.8	160	12734.88	不受限	12700	南充地调	null	
17	10kV南际路917大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路917开关	城南站	90000	否	800	13856.41	专线	282.5	35	4892.9	0	12470.77	不受限	12450	德阳地调	null	
18	10kV相岷线	眉山电力调度控制中心	相岷线911开关	相东站	20000	是	900	15588.46	公线	9	1	155.9	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调	null	
19	10kV文红一线	彭山电力调度控制中心	文红一线926开关	红石开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	773.44	97	12659.2	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调	null	
20	10kV文安一线	彭山电力调度控制中心	文安一线927开关	汉安开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	573.56	72	9387.7	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调	null	
21	10kV文红二线	彭山电力调度控制中心	文红二线936开关	红石开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	741.6	93	12138.1	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调	null	
22	10kV谢应线	彭山电力调度控制中心	谢应线912开关	谢家站	20000	否	800	13856.41	专线	12.85	2	222.5	0	12248.27	不受限	12200	眉山地调	null	

23	10kV宁开二线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开Ⅱ线926开关	保宁	271600	否	1500	25980.76	公线	646.02	43	11189	0	12193.68	不受限	12150	南充地调	null	
24	10kV德世路927大馈线	德阳电力调度控制中心	德世路927开关	德阳站新	105000	是	1000	17320.51	公线	183.4	18	3176.4	1800	12056.41	不受限	12050	德阳地调	null	
25	10kV柏窖柏酒线917大馈线	泸州电力调度控制中心	柏窖柏酒线917开关	柏杨坪	81000	是	869	15051.52	公线	1.2	170	20.2	0	12041.22	不受限	12000	泸州地调	null	
26	10kV城窖二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	城窖二线971	城东	50000	是	926	16038.79	公线	67.71	7	1172.8	0	11658.23	不受限	11650	泸州地调	null	
27	10kV时宿一线	宜宾电力调度控制中心	时宿一线964开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	58.37	7	1011	0	11459.77	不受限	11450	宜宾地调	null	
28	10kV寿莱一线	内江电力调度控制中心	寿莱一线919开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	42.54	4	736.8	1250	11370.78	不受限	11350	内江地调	null	
29	10kV寿莱二线	内江电力调度控制中心	寿莱二线929开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	43.59	5	755	1250	11352.58	不受限	11350	内江地调	null	
30	10kV时吉八线	宜宾电力调度控制中心	时吉八线994开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	66.41	8	1150.2	0	11320.57	不受限	11300	宜宾地调	null	

31	10kV新瓦新国 线961大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新瓦新国 线961	新房子	50000	是	812	14064.25	公 线	1.1	150	20.2	0	11251.4	不受 限	11250	泸州 地调	null	
32	10kV镇院线	眉山电 力调度 控制中 心	镇院线961 开关	镇江	150000	否	800	13856.41	专 线	72.19	9	1250.3	0	11220.47	不受 限	11200	眉山 地调	null	
33	10kV德华路 957大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	德华路957 开关	德阳站 新	103000	是	1000	17320.51	公 线	429	42	7430.2	2730	11126.41	不受 限	11100	德阳 地调	null	
34	10kV石宏一路 953大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石宏一路 953开关	石亭江 站	100000	是	800	13856.41	公 线	202.9	25	3514.2	0	11085.13	不受 限	11050	德阳 地调	null	
35	10kV黄开一路 918大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄开一路 918开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公 线	553.2	69	9581.4	0	11085.13	不受 限	11050	德阳 地调	null	
36	10kV团融六线	内江电 力调度 控制中 心	团融六线 926开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专 线	235.36	24	4076.5	0	10950.77	不受 限	10950	内江 地调	null	
37	10kV科达线	眉山电 力调度 控制中 心	科达线919 开关	科工园 站	100000	否	800	13856.41	专 线	89.64	11	1552.5	0	10918.27	不受 限	10900	眉山 地调	null	
38	10kV三钢二路	广汉电 力调度 控制中 心	三钢二路 912开关	三星堆 站旧	120000	否	700	12124.36	专 线	135	19	2150	0	10911.92	不受 限	10900	德阳 地调	null	

39	10kV三钢五路	广汉电力调度控制中心	三钢五路906开关	三星堆站旧	122000	否	700	12124.36	专线	0	0	0	0	10911.92	不受限	10900	德阳地调	null	
40	10kV松桐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐二线928开关	松涛站	102000	否	700	12124.36	公用	304.5	44	5380	0	10911.92	不受限	10900	资阳地调	null	
41	10kV沿乐西线	都江堰电力调度控制中心	沿乐西线907	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	90.5	11	1567.4	0	10903.37	不受限	10900	成都地调	null	
42	10kV光瑞路	绵竹电力调度控制中心	光瑞路925开关	光明站	82000	否	800	13856.41	专线	95.43	12	1652.8	0	10817.97	不受限	10800	德阳地调	null	
43	10kV小得一路	广汉电力调度控制中心	小得一路919开关	小汉站	80000	否	914	15830.94	公用	202.08	22	3500	0	10747.85	不受限	10700	德阳地调	null	
44	10kV团融一线	内江电力调度控制中心	团融一线914开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	251.04	26	4348	0	10679.27	不受限	10650	内江地调	null	
45	10kV新益新学线971大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线971开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	37.51	5	649.6	0	10601.8	不受限	10600	泸州地调	null	
46	10kV文安二线	彭山电力调度控制中心	文安二线937开关	汉安开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	110.57	14	1915	0	10555.77	不受限	10550	眉山地调	null	

47	10kV德开路966大馈线	德阳电力调度控制中心	德开路966开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	193.7	19	3354.8	0	10501.61	不受限	10500	德阳地调	null	
48	10kV杨捷路	德阳电力调度控制中心	杨捷路918开关	杨嘉站	31500	否	700	12124.36	专线	26.37	4	456.8	0	10455.12	不受限	10450	德阳地调	null	
49	10kV普中线	仁寿电力调度控制中心	普中线918开关	普宁站	102000	是	875	15155.44	专线	97.81	11	1694	0	10430.35	不受限	10400	眉山地调	null	
50	10kV普芙线	仁寿电力调度控制中心	普芙线924开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	188.97	22	3273	0	10366.9	不受限	10350	眉山地调	null	
51	10kV尚业二线	眉山电力调度控制中心	尚业二线923开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	173.42	19	3003.6	630	10396.01	不受限	10350	眉山地调	null	
52	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV凌浩线922	凌云站(南部)	40000	否	980	16974.1	公线	284.12	29	4921	0	10355.69	不受限	10350	南充地调	null	
53	10kV严临一线913大馈线	泸川电力调度控制中心	严临一线913	严湾	50000	是	812	14064.25	公线	53.93	7	934	0	10317.4	不受限	10300	泸州地调	null	
54	10kV庐保一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保一路914开关	庐山站	102000	是	800	13856.41	公线	198.8	24	3443.2	800	10285.13	不受限	10250	德阳地调	null	

55	10kV金雕二线	眉山电力调度控制中心	金雕二线923开关	金龙站	103000	否	900	15588.46	公线	225.5	25	3905.6	0	10124.01	不受限	10100	眉山地调	null	
56	10kV相医线	眉山电力调度控制中心	相医线917开关	相东站	20000	否	800	13856.41	专线	138.8	17	2404	0	10066.77	不受限	10050	眉山地调	null	
57	10kV沿乐东线	都江堰电力调度控制中心	沿乐东线926	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	139.78	17	2421	0	10049.77	不受限	10050	成都地调	null	
58	10kV枣北线	仁寿电力调度控制中心	枣北线915	枣树	240000	否	875	15155.44	专线	211.13	24	3656.8	0	9983.1	不受限	9950	眉山地调	null	
59	10kV南遂一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南遂一线916开关	南市站	80000	否	645	11171.73	公线	13.16	2	228	0	9826.56	不受限	9800	资阳地调	null	
60	10kV青金二线大馈线	南充电力调度控制中心	青金二线928开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	15.88	2	275.1	0	9795.04	不受限	9750	南充地调	null	
61	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板华线924开关	板仓站	80200	否	800	13856.41	专线	156.41	20	2709	0	9761.77	不受限	9750	自贡地调	null	
62	10kV冯医二线666	泸州电力调度控制中心	冯医二线666	冯嘴	63000	否	800	13856.41	专线	165.2	21	2861.3	0	9609.47	不受限	9600	泸州地调	null	

63	10kV尚业一线	眉山电力调度控制中心	尚业一线916开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	256.02	28	4434.3	0	9595.31	不受限	9550	眉山地调	null	
64	10kV白钛二路	绵竹电力调度控制中心	白钛二路906开关	白庙站	80000	否	615	10652.11	专线	238.01	39	4122.3	0	9586.9	不受限	9550	德阳地调	null	
65	10kV白钛一路	绵竹电力调度控制中心	白钛一路911开关	白庙站	82000	否	615	10652.11	专线	25.4	4	440	0	9586.9	不受限	9550	德阳地调	null	
66	10kV大旭二线	眉山电力调度控制中心	大旭二线924开关	旭光开闭所	0	是	760	13163.59	公线	64.09	8	1110	0	9420.87	不受限	9400	眉山地调	null	
67	10kV富工二线	仁寿电力调度控制中心	富工二线915开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	600	100	10392.3	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调	null	
68	10kV龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线914开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	123.45	21	2138.2	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调	null	
69	10kV应雅路大馈线	天府电力调度控制中心	应雅路915开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	257.55	126	6232	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
70	10kV怡都二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都二线923开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	694.91	66	6279	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	

71	10kV清嘉线948大馈线	天府电力调度控制中心	清嘉线948开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	482.9	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
72	10kV罗化线大馈线	天府电力调度控制中心	罗化线923开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	412.03	56	5784	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
73	10kV滨慧线991大馈线	天府电力调度控制中心	滨慧线991开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	362.53	82	8523	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
74	10kV罗正线大馈线	天府电力调度控制中心	罗正线936开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	176.48	103	5541.9	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
75	10kV应铁路大馈线	天府电力调度控制中心	应铁路910开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	427.89	80	5541.9	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
76	10kV怡洪线913大馈线	天府电力调度控制中心	怡洪线913开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	167.66	107	7411	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
77	10kV怡和三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和三线926开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	319.23	43	4800	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	
78	10kV智验线大馈线	天府电力调度控制中心	智验线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	282.96	72	5015	0	9353.07	不受限	9350	天府地调	null	

79	10kV柏世路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏世路953 开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专 线	258.59	62	4298.4	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
80	10kV罗安线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	罗安线913 开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公 线	319.97	71	4900.8	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
81	10kV毛达路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛达路923 开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专 线	319.97	55	3842	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
82	10kV仁天路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁天路922 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	218.24	32	3056.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
83	10kV砂公线 928大馈线	天府电 力调度 控制中 心	砂公线928 开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专 线	158.52	40	2745.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
84	10kV柏众四路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏众四路 944开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专 线	419.17	55	3842	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
85	10kV金水线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	金水线916 开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专 线	393.49	65	4533.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
86	10kV怡和二 线大馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡和二 线925开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公 线	282.96	43	4478.7	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	

87	10kV高神线 984大馈线	天府电 力调度 控制中 心	高神线984 开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专 线	412.03	64	6086	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
88	10kV大龙线 918大馈线	天府电 力调度 控制中 心	大龙路918 开关	大众	50000	否	600	10392.3	公 线	359.82	64	6086	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
89	10kV砂刷线 936大馈线	天府电 力调度 控制中 心	砂刷线939 开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专 线	427.89	103	7136.4	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
90	10kV香越线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	香越线921 开关	香山	63000	否	600	10392.3	公 线	333.95	42	4409.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
91	10kV凤北二线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	凤北二线 931开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专 线	359.82	80	5541.9	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
92	10kV仁科路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁科路907 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	432.75	40	2745.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
93	10kV高百线 923大馈线	天府电 力调度 控制中 心	高白线923 开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专 线	277.14	66	6815.3	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
94	10kV大嘉路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大嘉路948 开关	大众	50000	否	600	10392.3	公 线	254.6	72	5015	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	

95	10kV清外路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清外路949 开关	清水	63000	否	600	10392.3	公 线	176.48	126	12035.9	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
96	10kV仁电路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁电路930 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	166.14	42	2877.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
97	10kV区公线 923大馈线	天府电 力调度 控制中 心	区公线923 开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专 线	412.03	136	9428.3	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
98	10kV力核三路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力核三路 910开关	动力	50000	否	600	10392.3	专 线	393.49	12	1040	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
99	10kV滨东线 941大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨东线941 开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公 线	534.93	126	6232	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
100	10kV桐佳线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐佳936开 关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专 线	258.59	65	4533.6	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
101	10kV塔江一线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔江一线 926开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	公 线	289.55	107	7411	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
102	10KV智云线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	智云线931 开关	科智	240000	否	600	10392.3	专 线	359.82	103	5541.9	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	

103	10kV仁艾线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁艾路933 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	60.05	73	6946.8	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
104	10kV大铸路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大铸路944 开关	大众	50000	否	600	10392.3	专 线	324.13	43	4800	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
105	10kV应河线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	应河路909 开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公 线	228	89	9265	0	9353.07	不受 限	9350	天府 地调	null	
106	10kV东莫线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	东莫线913 开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公 线	0	28	1574.6	0	9353.07	不受 限	9350	甘孜 地调	null	
107	10kV江巴线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	江巴线921 开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公 线	0	15	1574.5	0	9353.07	不受 限	9350	甘孜 地调	null	
108	10kV灵源线	彭山电 力调度 控制中 心	灵源线917 开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	专 线	76.67	13	1254.9	0	9353.07	不受 限	9350	眉山 地调	null	
109	10kV白嘉二路	绵竹电 力调度 控制中 心	白嘉二路 924开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专 线	136	23	2355	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	

110	10kV民宏2路 908负荷	荃华电 力调度 控制中 心	民宏2路 908开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专 线	0	0	0	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	
111	10kV炳江路 902大馈线	广汉电 力调度 控制中 心	炳江路902 开关	炳灵宫 站	100000	否	600	10392.3	专 线	213	86	3630	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	
112	10kV石塔一路 913大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石塔一路 913开关	石亭江 站	500000	否	600	10392.3	专 线	522.7	87	9053.1	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	
113	10kV石塔二路 922大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石塔二路 922开关	石亭江 站	50000	否	600	10392.3	专 线	260.1	43	4504.9	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	
114	10kV庐福路 928大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	庐福路928 开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专 线	343.2	57	5944.2	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	
115	10kV白嘉一路	绵竹电 力调度 控制中 心	白嘉一路 905开关	白庙站	82000	否	600	10392.3	专 线	516.15	86	8939.7	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	
116	10kV北烟线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	北烟线921 开关	城北站 (蓬安)	71500	否	676	11708.66	公 线	67.07	10	1161.7	0	9376.09	不受 限	9350	南充 地调	null	
117	10kV连双二路	广汉电 力调度 控制中 心	连双二路 915开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公 线	527	87	8520	0	9353.07	不受 限	9350	德阳 地调	null	

118	10kV五新路913大馈线	德阳电力调度控制中心	五新路913开关	五里堆	362000	否	600	10392.3	专线	460.4	76	7974.1	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null	
119	10kV罗牧路933大馈线	绵竹电力调度控制中心	罗牧路933开关	罗荣站	100000	否	600	10392.3	专线	54.6	9	945.6	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null	
120	10kV东瑞路918大馈线	绵竹电力调度控制中心	东瑞路918开关	东北站	73500	否	600	10392.3	专线	158.63	26	2747.5	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null	
121	10kV连双一路	广汉电力调度控制中心	连双一路921开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	527	87	8520	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调	null	
122	10kV南郊线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南郊线921	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	339	57	5913.7	0	9337.18	不受限	9300	南充地调	null	
123	10kV北新调线	南部电力调度控制中心	10kV北新调线924	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	348	58	6017.5	0	9337.48	不受限	9300	南充地调	null	
124	10kV石宏二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏二路927开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	84.88	11	1470.1	315	9300.03	不受限	9300	德阳地调	null	
125	10kV南化线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南化线922	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	442	74	7677.5	0	9337.08	不受限	9300	南充地调	null	

126	10kV桂通一线	彭山电力调度控制中心	桂通一线913开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	13	2	212.8	0	9337.48	不受限	9300	眉山地调	null	
127	10kV西通线	通川电力调度控制中心	西通线973开关	城西站	112000	否	595	10305.7	公线	255.3	51	4422	0	4000	不受限	9250	达州地调	null	
128	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	25	1025.6	0	9353.07	不受限	9200	甘孜地调	null	
129	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	599	10374.98	专线	9.32	2	161.4	0	9176.08	不受限	9150	南充地调	null	
130	10kV沿学路	都江堰电力调度控制中心	沿学路950	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	13.86	2	240	0	9113.07	不受限	9100	成都地调	null	
131	10kV回领线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回领线915开关	回龙站	50	否	800	13856.41	公线	196.59	25	3405	0	9065.77	不受限	9050	绵阳地调	null	
132	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	15	1245.6	0	9353.07	不受限	9000	甘孜地调	null	

133	10kV旦克线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	旦克线912 开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公 线	0	24	352.6	0	9353.07	不受 限	9000	甘孜 地调	null	
134	10kV塔各线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	塔各线911 开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公 线	0	17	1754.8	0	9353.07	不受 限	9000	甘孜 地调	null	
135	10kV桐语二线	阆中电 力调度 控制中 心	桐语二线 926	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专 线	16.31	3	282.5	0	9023.81	不受 限	9000	南充 地调	null	
136	10kV秋什路 914大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	备用路914 开关	秋月	302000	否	575	9959.29	专 线	354.8	61	6145.1	0	8963.36	不受 限	8950	德阳 地调	null	
137	10kV溪黄三路	大邑电 力调度 控制中 心	溪黄二线 923开关	川溪口	20000	否	600	10392.3	公 线	20.61	3	357	0	8996.07	不受 限	8950	成都 地调	null	
138	10kV花盾线	郫都电 力调度 控制中 心	花盾线933 开关	花秋	126000	否	600	10392.3	公 线	24.83	4	430	0	8923.07	不受 限	8900	成都 地调	null	
139	10kV松桐一线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV松桐 一线918开 关	松涛站	102000	是	645	11171.73	公 线	0	0	0	0	8937.38	不受 限	8900	资阳 地调	null	

140	10kV孙万四线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万四线962开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	0.77	0	13.4	0	8923.98	不受限	8900	资阳地调	null	
141	10kV香普线	天府电力调度控制中心	香普线911开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	23.55	4	407.9	0	8945.17	不受限	8900	天府地调	null	
142	10kV城政线	南江电力调度控制中心	10kV城政线853	城关站	20000	否	600	10392.3	公线	26.7	4	462.4	0	8890.67	不受限	8850	巴中地调	null	
143	10kV东园线	大竹电力调度控制中心	东园线926开关	东柳站	40000	否	600	10392.3	公线	31.62	5	547.6	0	8805.47	不受限	8800	达州地调	null	
144	10kV三圣路905#线路	广汉电力调度控制中心	三圣路905开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	31.66	5	548.3	0	8804.77	不受限	8800	德阳地调	null	
145	10kV香达线大馈线	天府电力调度控制中心	香达线924开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	33.94	6	587.8	0	8765.27	不受限	8750	天府地调	null	
146	10kV红新二线	仁寿电力调度控制中心	红新二线925开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	560	100	9699.48	0	8729.53	不受限	8700	眉山地调	null	
147	10KV民宏1路大馈线	遂宁电力调度控制中心	民宏1路904开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	35.17	6	609.2	0	8743.87	不受限	8700	德阳地调	null	

148	10kV时宿二线	宜宾电力调度控制中心	时宿二线939开关	时代站	63000	否	800	13856.41	公线	215.98	27	3740.7	0	8730.07	不受限	8700	宜宾地调	null	
149	10kV红海线（主线）	青白江电力调度控制中心	红海线917开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	1	2	7.2	0	8729.53	不受限	8700	成都地调	null	
150	10kV大体二路	广汉电力调度控制中心	大体二路961开关	大塘站	128000	否	555	9612.88	公线	0	0	0	0	8651.59	不受限	8650	德阳地调	null	
151	10kV江纪二线	雅安配调电力调度控制中心	江纪二线924开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	5.91	1	102.3	600	8650.77	不受限	8650	雅安地调	null	
152	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	40.72	17	705.2	0	8647.87	不受限	8600	甘孜地调	null	
153	10kV梁平线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁平线933开关	磨家梁	240	否	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	8620.42	不受限	8600	绵阳地调	null	
154	10kV前鑫线922大馈线	沐川电力调度控制中心	前鑫线922开关	前进站	40000	否	600	10392.3	公线	42.47	7	735.5	0	8617.57	不受限	8600	乐山地调	null	

155	10kV国强路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国强路936 开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专 线	173.21	82	8523	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
156	10kV罗通线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	罗通线937 开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公 线	41.51	7	719	0	8634.07	不受 限	8600	天府 地调	null	
157	10kV邻文路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻文路907 开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专 线	243.48	57	3949	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
158	10kV香佳线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	香佳线936 开关	香山	63000	否	553	9578.24	专 线	222.91	28	2903.8	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
159	10kV毛居线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛居线930 开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专 线	258.59	32	3056.6	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
160	10kV毛康线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛康线906 开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专 线	258.59	121	8363.8	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
161	10kV力瓦线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力瓦线935 开关	动力	50000	否	553	9578.24	专 线	166.14	42	2877.6	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
162	10kV毛欧线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛欧线914 开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	公 线	375.52	82	8523	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	

163	10kV国三路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国三路934 开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专 线	158.52	27	2756.8	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
164	10kV柏天路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏天路951 开关	柏合	180000	否	552	9560.92	专 线	319.23	66	6815.3	0	8604.83	不受 限	8600	天府 地调	null	
165	10kV仁字路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁字路906 开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专 线	379.08	105	7260	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
166	10kV麓兴线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓兴线915 开关	麓湖	63000	否	553	9578.24	公 线	228	86	4460.8	0	8620.42	不受 限	8600	天府 地调	null	
167	10kV松坪二线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV松坪 二线923开 关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公 用	364.73	66	6430	0	8604.83	不受 限	8600	资阳 地调	null	
168	10kV回恒路	什邡电 力调度 控制中 心	回恒路963 开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专 线	105.2	19	1822	0	8620.42	不受 限	8600	null	null	
169	10kV朝岳路	什邡电 力调度 控制中 心	朝岳路922 开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专 线	168	30	2909	0	8604.83	不受 限	8600	德阳 地调	null	
170	10kV鸡荭一线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡荭 一线944小 车开关	鸡石湾 站	73500	否	553	9578.24	公 线	0	0	0	0	8620.42	不受 限	8600	资阳 地调	null	

171	10kV鸡荭二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡荭二线945小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600	资阳地调	null	
172	10kV时设一线	宜宾电力调度控制中心	时设一线984开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	222.81	28	3859	0	8611.77	不受限	8600	宜宾地调	null	
173	10kV松粤一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤一线912开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公线	299.72	54	4490	0	8604.83	不受限	8600	资阳地调	null	
174	10kV白化一路	绵竹电力调度控制中心	白化一路902开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调	null	
175	10kV香械二路	绵竹电力调度控制中心	香械二路923开关	香山站	81000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调	null	
176	10kV白化二路	绵竹电力调度控制中心	白化二路904开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	375.3	105	10080	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调	null	
177	10kV塘隧线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘隧线927开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	5.53	1	95.8	0	8620.42	不受限	8600	南充地调	null	
178	10kV罾学一线大馈线	南充电力调度控制中心	罾学一线927开关	搬罾	360000	否	553	9578.24	公线	36.26	7	628.1	0	8620.42	不受限	8600	南充地调	null	

179	10kV经园一线	彭州电力调度控制中心	经园一线915开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	22.08	4	382.4	0	8604.83	不受限	8600	成都地调	null	
180	10kV沙君二线	彭州电力调度控制中心	沙君二线923开关	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	27.65	5	478.9	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null	
181	10kV庆冶一路(主) LQX911Z	彭州电力调度控制中心	庆冶一线911开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	16.59	3	287.3	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null	
182	10kV红东线	青白江电力调度控制中心	红东线912开关	红锋	2*40000	否	553	9578.24	专线	1	2	7.2	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null	
183	10kV欧和线	青白江电力调度控制中心	欧和线919开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	1	2	7.2	0	8620.42	不受限	8600	成都地调	null	
184	10kV净智二线	崇州电力调度控制中心	净智二线927	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	225.66	28	3908.4	0	8562.37	不受限	8550	成都地调	null	
185	10kV楼联线	青白江电力调度控制中心	楼联线925开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	3.85	1	66.7	0	8553.72	不受限	8550	成都地调	null	

186	10kV景洋二线	青白江电力调度控制中心	景洋二线954开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	2.08	1	36	0	8584.42	不受限	8550	成都地调	null	
187	10kV拱新一路	德阳电力调度控制中心	拱新一路914开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	17.8	2	308.2	800	8553.07	不受限	8550	德阳地调	null	
188	10kV毛数线大馈线	天府电力调度控制中心	毛数线905开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	412.03	46	4754.4	0	8573.65	不受限	8550	天府地调	null	
189	10kV毛园线大馈线	天府电力调度控制中心	毛园线913开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	282.96	39	3780	0	8573.65	不受限	8550	天府地调	null	
190	10kV毛感路大馈线	天府电力调度控制中心	毛感路909开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	319.97	105	7260	0	8573.65	不受限	8550	天府地调	null	
191	10kV新乡线大馈线	沙湾电力调度控制中心	新乡线957开关	新农站	16000	否	550	9526.28	公线	418	76	6515.8	0	8573.65	不受限	8550	乐山地调	null	
192	10kV文宾二线	彭山电力调度控制中心	文宾二线938	文庙	362000	否	964	16696.97	公线	373.74	39	6473.1	0	8554.17	不受限	8550	眉山地调	null	
193	10kV桂通二线	彭山电力调度控制中心	桂通二线914开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	43.24	7	748.9	0	8588.58	不受限	8550	眉山地调	null	

194	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	小汉站	73500	否	555	9612.88	公用	538	96	8800	150	8501.59	不受限	8500	德阳地调	null	
195	10kV峰石线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	峰石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	4.92	1	85.2	0	8535.22	不受限	8500	南充地调	null	
196	10kV楼陆线	青白江电力调度控制中心	楼陆线915开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	专线	6.5	1	112.6	0	8507.82	不受限	8500	成都地调	null	
197	10kV景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线911开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	7.07	1	122.4	0	8498.02	不受限	8450	成都地调	null	
198	10kV经园二线	彭州电力调度控制中心	经园二线932开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	6.58	1	114	0	8490.83	不受限	8450	成都地调	null	
199	10kV燕纺 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕纺 I 线914开关	燕子山站	80000	否	563	9751.45	公线	18.15	3	314.4	0	8461.9	不受限	8450	自贡地调	null	
200	10kV柏铁线	仁寿电力调度控制中心	柏铁线937开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	297.08	34	5145.5	0	8494.4	不受限	8450	眉山地调	null	
201	10kV柏玻路大馈线	天府电力调度控制中心	柏玻路922开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	49.4	8	855.6	0	8497.47	不受限	8450	天府地调	null	

202	10kV堰数一线	达县电力调度控制中心	堰数一线918开关	堰坝站	80160	否	540	9353.07	专线	12	2	218.2	0	8417.76	不受限	8400	达州地调	null	
203	10kV景都线	青白江电力调度控制中心	景都线946开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	18.01	3	312	0	8417.53	不受限	8400	成都地调	null	
204	10kV净智三线	崇州电力调度控制中心	净智三线933	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	233.7	29	4047.7	0	8423.07	不受限	8400	成都地调	null	
205	10kV山军路919#线路	中江电力调度控制中心	山军路919开关	松山站	100000	否	599	10374.98	专线	51.96	9	899.95	0	8437.53	不受限	8400	德阳地调	null	
206	10kV北下线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北下线915开关	城北站(蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	125.17	19	2167.9	0	8369.89	不受限	8350	南充地调	null	
207	10kV化数二线	达县电力调度控制中心	化数二线971开关	化二站	102000	否	540	9353.07	专线	5.6	1	35	0	8382.76	不受限	8350	达州地调	null	
208	10kV仙塑线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙塑线933开关	仙人桥站	126	否	595	10305.7	公用	52.86	9	915.6	0	8359.53	不受限	8350	绵阳地调	null	
209	10kV利污一线	石棉电力调度控制中心	利污一线957开关	利吉堡站	80000	否	600	10392.3	公线	55.9	9	968.2	0	8384.87	不受限	8350	雅安地调	null	

210	10kV彭观三线	彭山电力调度控制中心	彭观三线914开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	专线	235.32	29	4075.7	0	8395.07	不受限	8350	眉山地调	null	
211	10kV桐会线大馈线	天府电力调度控制中心	桐会线933开关	桐子湾	63000	否	536	9283.79	专线	694.91	136	9428.3	0	8355.41	不受限	8350	天府地调	null	
212	10kV力宏路大馈线	天府电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	261.76	66	6815.3	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	
213	10kV仁威路大馈线	天府电力调度控制中心	仁威路909开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	218.24	72	5015	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	
214	10kV仁太路大馈线	天府电力调度控制中心	仁太路916开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	427.89	43	4800	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	
215	10kV创红线大馈线	天府电力调度控制中心	创红线915开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	412.03	81	5614	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	
216	10kV力核七路大馈线	天府电力调度控制中心	力核七路923开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	277.14	56	3860.8	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	
217	10kV龙盛线大馈线	天府电力调度控制中心	龙盛路954开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	158.52	40	2745.6	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	

218	10kV香海线大馈线	天府电力调度控制中心	香海线933开关	香山	63000	是	600	10392.3	专线	243.48	66	6815.3	0	8313.84	不受限	8300	天府地调	null	
219	10kV沐龙二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐龙二线929开关	沐川站	71500	是	600	10392.3	公线	203	3383	3547	0	8313.84	不受限	8300	乐山地调	null	
220	10kV沐石线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐石线923开关	沐川站	71500	是	600	10392.3	公线	461	7683	8031	0	8313.84	不受限	8300	乐山地调	null	
221	10kV沐龙一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐龙一线912开关	沐川站	71500	是	600	10392.3	公线	391	6516	6726	0	8313.84	不受限	8300	乐山地调	null	
222	10kV南豪线大馈线	自贡电力调度控制中心	南豪线966开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	专线	145.28	21	2525.5	0	8324.06	不受限	8300	自贡地调	null	
223	10kV西脂线大馈线（专线）	自贡电力调度控制中心	西脂线915开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	27.15	5	470.2	0	8306.1	不受限	8300	自贡地调	null	
224	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	0	21	415.6	0	8313.84	不受限	8300	甘孜地调	null	
225	10kV民镇路大馈线	蒙华电力调度控制中心	民镇路943开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	404	67	6668	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	

226	10kV旌翠路915大馈线	德阳电力调度控制中心	旌翠路915开关	旌湖站	100000	是	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	
227	10kV古宏一路	广汉电力调度控制中心	古宏一路908开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	196	36	3100	0	8324.24	不受限	8300	德阳地调	null	
228	10kV朝团路大馈线	菱华电力调度控制中心	朝团路935开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	553.2	92.2	9478	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	
229	10kV古宏二路	广汉电力调度控制中心	古宏二路912开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	198	36	3120	0	8324.24	不受限	8300	德阳地调	null	
230	10kV桐语一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐语一线916	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	56.29	9	975	0	8331.31	不受限	8300	南充地调	null	
231	10kV石扬一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬一路919开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	350.8	58	6075.8	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	
232	10kV湔镇一路大馈线	菱华电力调度控制中心	湔镇一路911开关	湔氏站	20000	是	600	10392.3	公线	316.56	53	5362	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	
233	10kV泰迅路	德阳电力调度控制中心	泰迅路913开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	268.6	44	4652.1	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	

234	10kV泰沙路922大馈线	德阳电力调度控制中心	泰沙路922开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	634.3	105	10986	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	
235	10kV御玻路	罗江电力调度控制中心	御玻路924开关	御营站	100000	是	600	10392.3	专线	331.1	55	5734.7	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调	null	
236	10kV鲁捷三路	崇州电力调度控制中心	鲁捷三线943开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	58.07	10	1005.7	0	8347.37	不受限	8300	成都地调	null	
237	10kV湾滨线	郫都电力调度控制中心	湾滨线997开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	6	1	60	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null	
238	10kV沿康路	都江堰电力调度控制中心	沿康路952	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	105.41	88	1256.5	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null	
239	10kV青西路	都江堰电力调度控制中心	青西路905	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	123.54	57	1335.6	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null	
240	10kV金源二路	都江堰电力调度控制中心	金源二线928开关	金江	70000	是	600	10392.3	公线	185.42	36	1356.4	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null	

241	10kV沿江路	都江堰电力调度控制中心	沿江路913	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	58.26	10	1009	0	8344.07	不受限	8300	成都地调	null	
242	10kV胥都北路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都北路909	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	118.63	68	1557.6	0	8313.84	不受限	8300	成都地调	null	
243	10kV城泰线大馈线	南充电力调度控制中心	城泰线919开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	20.24	4	350.5	0	8269.92	不受限	8250	南充地调	null	
244	10kV家军路918#线路	中江电力调度控制中心	家军路918开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	专线	62.1	10	1075.5	0	8261.98	不受限	8250	德阳地调	null	
245	10kV华万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华万线928开关	新华站	80000	否	746	12921.1	专线	194.56	26	3369.8	0	8259.19	不受限	8250	自贡地调	null	
246	10kV香算二线大馈线	天府电力调度控制中心	香算二线934开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	53.84	9	932.5	0	8280.28	不受限	8250	天府地调	null	
247	10kV团融三线	内江电力调度控制中心	团融三线916开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	392.93	41	6805.5	0	8221.77	不受限	8200	内江地调	null	

248	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	37.33	16	646.5	0	8706.57	不受限	8200	甘孜地调	null	
249	10kV海阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海阳二线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	174.61	29	3024.3	0	8244.56	不受限	8200	南充地调	null	
250	10kV海江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江二线934开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	47.6	8	824.5	0	8244.56	不受限	8200	南充地调	null	
251	10kV桐语三线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐语三线917	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	62.4	10	1080.8	0	8225.51	不受限	8200	南充地调	null	
252	10kV简北线	郫都电力调度控制中心	简北线921开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	3.87	1	67	0	8246.84	不受限	8200	成都地调	null	
253	10kV青景路	都江堰电力调度控制中心	青景路914	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	66.72	11	1155.6	0	8197.47	不受限	8150	成都地调	null	
254	10kV中宏二线大馈线	阆中电力调度控制中心	中宏二线922开关	阆中站	113000	否	600	10392.3	公线	68.31	11	1183.2	0	8169.87	不受限	8150	南充地调	null	

255	10kV龙蟒路905大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙蟒路905开关	龙桥站	73500	否	525	9093.27	专线	4.4	1	76.2	0	8183.94	不受限	8150	德阳地调	null	
256	10kV永车线	雅安电力调度控制中心	永车线913开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	539.84	87	9350	1195	8158.07	不受限	8150	雅安地调	null	
257	10kV石镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石镇线913开关	石羊站	20000	否	525	9093.27	公用	368.8	70	6387.6	0	8183.94	不受限	8150	资阳地调	null	
258	10kV麓丝线大馈线	天府电力调度控制中心	麓丝线922开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	67.34	11	1166.4	0	8186.67	不受限	8150	天府地调	null	
259	10kV柏丰二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰二路921开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	67.55	11	1170	0	8183.07	不受限	8150	天府地调	null	
260	10kV牧飞路大馈线	天府电力调度控制中心	牧飞路946开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	71.37	12	1236.1	0	8116.97	不受限	8100	天府地调	null	
261	10kV砂湖线934大馈线	天府电力调度控制中心	砂湖线934开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	71.85	12	1244.4	0	8108.67	不受限	8100	天府地调	null	
262	10kV呷乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷乐线912开关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	33.72	14	584	0	8114.36	不受限	8100	甘孜地调	null	

263	10kV桥承线	雨城电力调度控制中心	10kV桥承线927开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	专线	2.15	1	37.2	0	8105.99	不受限	8100	雅安地调	null	
264	10kV西国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西国线913开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	38.38	7	664.8	0	8111.5	不受限	8100	自贡地调	null	
265	10kV白新二路	绵竹电力调度控制中心	白新二路909开关	白庙站	80000	是	600	10392.3	公用	11.14	2	192.9	0	8120.94	不受限	8100	德阳地调	null	
266	10kV皂三二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三二线925开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	457	88	7915.2	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调	null	
267	10kV皂三一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三一线916开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	431	83	7464.9	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调	null	
268	10kV仙宾线	乐至电力调度控制中心	10kV仙宾线921开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公用	185.3	36	3209.4	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调	null	
269	10kV东城二路	绵竹电力调度控制中心	东城二路901开关	东北站	71500	是	586	10149.82	公用	455.16	78	7883.3	0	8119.86	不受限	8100	德阳地调	null	
270	10kV带西二线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅱ线920开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	48.17	7	834.3	0	8116.94	不受限	8100	南充地调	null	

271	10kV连润线	彭州电力调度控制中心	连润线935开关	连封	240000+150000	否	600	10392.3	专线	71.11	12	1231.6	0	8121.47	不受限	8100	成都地调	null	
272	10kV光邦线	新都电力调度控制中心	光邦线942开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	1	1	17.2	0	8059.23	不受限	8050	成都地调	null	
273	10kV德汽路963大馈线	德阳电力调度控制中心	德汽路963开关	德阳站新	103000	否	600	10392.3	公线	74.35	12	1287.7	0	8065.37	不受限	8050	德阳地调	null	
274	10kV北磨线	蓬安电力调度控制中心	北磨线914开关	城北站(蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	142.45	21	2467.3	0	8070.49	不受限	8050	南充地调	null	
275	10kV香算一线大馈线	天府电力调度控制中心	香算一线964开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	66.05	11	1143.9	0	8068.88	不受限	8050	天府地调	null	
276	10kV罗航线大馈线	天府电力调度控制中心	罗航线914开关	罗家店	240000	否	591	10236.42	公线	64.55	11	1118	0	8094.78	不受限	8050	天府地调	null	
277	10kV创信路大馈线	天府电力调度控制中心	创信线913开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	76.75	13	1329.3	0	8023.77	不受限	8000	天府地调	null	
278	10kV创院线大馈线	天府电力调度控制中心	创院932开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	77.97	13	1350.4	0	8002.67	不受限	8000	天府地调	null	

279	10kV九御线	广元电力调度控制中心	九御线975开关	九华站	80000	否	516	8937.38	专线	0	0	0	0	8043.64	不受限	8000	广元地调	null	
280	10kV云堰二线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰二线939开关	连云站	50	否	590	10219.1	公用	66.96	11	1159.8	0	8037.39	不受限	8000	绵阳地调	null	
281	10kV三兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	三兰路917	三星	10000+8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000	成都地调	null	
282	10kV赵三路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵三路909	赵镇	2*8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000	成都地调	null	
283	10kV大青路_特	青白江电力调度控制中心	大青路938开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	40.53	7	702	0	8027.53	不受限	8000	成都地调	null	
284	10kV凤火线大馈线	南充电力调度控制中心	凤火线914开关	舞凤站	101600	否	553	9578.24	专线	35.92	6	622.2	0	7998.22	不受限	7950	南充地调	null	
285	10kV罾学二线大馈线	南充电力调度控制中心	罾学二线937开关	搬罾	360000	否	553	9578.24	公线	36.26	7	628	0	7992.42	不受限	7950	南充地调	null	
286	10kV德飞线	阆中电力调度控制中心	德飞线974开关	八德	180000	否	550	9526.28	专线	35.03	6	606.8	0	7966.85	不受限	7950	南充地调	null	

287	10kV时山三线	宜宾电力调度控制中心	时山三线933开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	258.76	32	4481.7	0	7989.07	不受限	7950	宜宾地调	null	
288	10kV杨谷线942大馈线	泸州电力调度控制中心	杨谷线942	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	18.48	3	320	0	7993.84	不受限	7950	泸州地调	null	
289	10kV晨威一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨威一线936开关	华晨站	35	否	600	10392.3	公线	79.31	13	1373.6	0	7979.47	不受限	7950	绵阳地调	null	
290	10kV平陇 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇 I 回912	平梁站	26000	否	555	9612.88	公线	40.33	7	698.5	0	7953.09	不受限	7950	巴中地调	null	
291	10kV志口线	阿坝电力调度控制中心	志口线914开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	38.31	6	663.6	700	7989.47	不受限	7950	阿坝地调	null	
292	10kV福中线	眉山电力调度控制中心	福中线916开关	福盛	150000	否	800	13856.41	公线	260.68	33	4514.9	0	7955.87	不受限	7950	眉山地调	null	
293	10kV仁气线大馈线	天府电力调度控制中心	仁气线923开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	38.87	7	673.2	0	7947.22	不受限	7900	天府地调	null	
294	10kV双武三线	彭山电力调度控制中心	双武三线926开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	82.79	14	1434	0	7919.07	不受限	7900	眉山地调	null	

295	10kV杨华二线	达县电力调度控制中心	杨华二线963开关	杨柳埡站	83000	否	600	10392.3	专线	81.56	14	1412.7	0	7940.37	不受限	7900	达州地调	null	
296	10kV杨树线944大馈线	泸州电力调度控制中心	杨树线938开关	杨桥	380000	否	525	9093.27	公线	14.83	3	256.8	0	7927.14	不受限	7900	泸州地调	null	
297	10kV庐东二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东二路927开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	81.89	14	1418.4	0	7934.67	不受限	7900	德阳地调	null	
298	10kV普丰一路	新都电力调度控制中心	普丰一线911开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	0.76	1	13.2	0	7858.97	不受限	7850	成都地调	null	
299	10kV岗展线	通川电力调度控制中心	10kV.岗展线968开关	木岗站	100000	否	552	9560.92	专线	43.23	8	748.8	0	7856.03	不受限	7850	达州地调	null	
300	10KV沿工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿工线918开关	沿滩站	71900	是	696	12055.07	公线	102.54	15	1776	0	7868.06	不受限	7850	自贡地调	null	
301	10kV彭观一线	彭山电力调度控制中心	彭观一线913开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	公线	267.66	33	4635.9	0	7834.87	不受限	7800	眉山地调	null	
302	10kV西苑线大馈线	自贡电力调度控制中心	西苑线923开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	53.59	10	928.1	0	7848.2	不受限	7800	自贡地调	null	

303	10kV呷西线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	呷西线911 开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公 线	79.21	13	1372	0	7981.07	不受 限	7800	甘孜 地调	null	
304	10kV铭吉吉线 大馈线	会理电 力调度 控制中 心	铭吉吉线 921小车开 关	乐寨站	80000	否	515	8920.06	专 线	10.74	2	186	0	7842.05	不受 限	7800	凉山 地调	null	
305	10kV柏嘉线	仁寿电 力调度 控制中 心	柏嘉线943 开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专 线	51.13	9	885.6	0	7843.93	不受 限	7800	眉山 地调	null	
306	10kV清格二线	新津电 力调度 控制中 心	清格二线 996开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公 线	5.08	1	88	0	7815.35	不受 限	7800	成都 地调	null	
307	10kV花通线大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	花通线914 开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专 线	87.47	15	1515	0	7838.07	不受 限	7800	成都 地调	null	
308	10kV桐金一线 大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桐金一线 915开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公 线	86.12	14	1491.6	0	7814.71	不受 限	7800	南充 地调	null	
309	10kV北青线	蓬安电 力调度 控制中 心	北青线926 开关	城北站 (蓬安)	71500	否	599	10374.98	公 线	87.7	15	1518.9	0	7818.58	不受 限	7800	南充 地调	null	
310	10kV山白路 932线路	中江电 力调度 控制中 心	山白路932 开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公 线	46.84	8	811.2	0	7809.22	不受 限	7800	德阳 地调	null	

311	10kV光联路	绵竹电力调度控制中心	光联路923开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	268.91	34	4657.6	0	7813.17	不受限	7800	德阳地调	null	
312	10kV带医线大馈线	南充电力调度控制中心	带医线949开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	专线	69.21	11	1198.8	0	7752.44	不受限	7750	南充地调	null	
313	10kV时电二线1	宜宾电力调度控制中心	时电二线973开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	272.29	34	4716	0	7754.77	不受限	7750	宜宾地调	null	
314	10kV时山五线	宜宾电力调度控制中心	时山五线987开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	270.48	34	4684.7	0	7786.07	不受限	7750	宜宾地调	null	
315	10kV沿文线	都江堰电力调度控制中心	沿文线910开关	沿江	128000	否	600	10392.3	专线	89.72	15	1554	0	7799.07	不受限	7750	成都地调	null	
316	10kV灌向路	都江堰电力调度控制中心	灌向路908开关	灌县	82000	否	500	8660.25	公线	136.45	26	1443.5	0	7794.22	不受限	7750	成都地调	null	
317	10kV石科一线	新都电力调度控制中心	石科一线917开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	15.28	3	264.6	0	7794.63	不受限	7750	成都地调	null	
318	10kV金达路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	金达线929	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	286.24	55	5.03	0	7794.22	不受限	7750	成都地调	null	

319	10kV玉博线	邛崃电力调度控制中心	玉博线945开关	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	90.48	15	1567.2	0	7785.87	不受限	7750	成都地调	null	
320	10kV前欧二线	青白江电力调度控制中心	前欧二线950开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	47.78	9	827.6	0	7792.82	不受限	7750	成都地调	null	
321	10kV下杭线	广元电力调度控制中心	下杭线975开关	下西站	100000	是	1000	17320.51	专线	352.1	35	6098.3	0	7758.11	不受限	7750	广元地调	null	
322	10kV界桐线	荃经电力调度控制中心	界桐线977开关	桐子林站	16000	否	500	8660.25	公线	180	36	3118	0	7794.22	不受限	7750	雅安地调	null	
323	10kV园金一线	彭山电力调度控制中心	园金一线924开关	园门站	83500	否	500	8660.25	公线	447.05	89	7317.05	0	7794.22	不受限	7750	眉山地调	null	
324	10kV南兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	南兴线964开关	南湖站	163500	否	600	10392.3	公线	92.35	15	1594.5	0	7758.57	不受限	7750	自贡地调	null	
325	10kV南滨二线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨二线924	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700	巴中地调	null	
326	10kV南滨一线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨一线966	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700	巴中地调	null	

327	10kV南府线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	南府线927 开关	南塔站	126	否	708	12262.92	公 线	191.17	27	3311.1	0	7725.53	不受 限	7700	绵阳 地调	null	
328	10kV汉达一线	雨城电 力调度 控制中 心	汉达一线 917开关	汉碑站	100000	否	496	8590.97	专 线	142.52	29	2468.4	0	7731.87	不受 限	7700	雅安 地调	null	
329	10kV群飞线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	群飞线946 开关	群文	90	否	600	10392.3	公 线	94.76	16	1641.3	0	7711.77	不受 限	7700	绵阳 地调	null	
330	10kV兴中二线	仁寿电 力调度 控制中 心	兴中二线 922开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专 线	495	100	8573.65	0	7705.49	不受 限	7700	眉山 地调	null	
331	10kV前和线	青白江 电力调 度控制 中心	前和线930 开关	前进	2*50000	否	495	8573.65	公 线	1	2	7.2	0	7716.29	不受 限	7700	成都 地调	null	
332	10kV沿鑫路	都江堰 电力调 度控制 中心	沿鑫路922	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公 线	92.89	15	1608.8	0	7744.27	不受 限	7700	成都 地调	null	
333	10kV桐金二线 大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桐金二线 925开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公 线	46.58	8	806.7	800	7699.61	不受 限	7700	南充 地调	null	
334	10kV郭角线	温江电 力调度 控制中 心	郭角线908 开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	公 线	0.24	10	4.2	0	7662.59	不受 限	7650	成都 地调	null	

335	10kV平龙线	温江电力调度控制中心	平龙线915开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	0.24	10	4.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调	null	
336	10kV共大线大馈线	温江电力调度控制中心	共大线905开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	0.24	10	4.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调	null	
337	10kV共平路大馈线	温江电力调度控制中心	共平线906开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	0.24	10	4.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调	null	
338	10kV大唐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐二线921开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	0	0	0	0	7662.59	不受限	7650	资阳地调	null	
339	10kV大唐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐一线911开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	0	0	0	0	7662.59	不受限	7650	资阳地调	null	
340	10kV泰亨一路	德阳电力调度控制中心	泰亨一路934开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	54.38	10	941.8	0	7663.03	不受限	7650	德阳地调	null	
341	10kV董贸一线	威远电力调度控制中心	董贸一线916开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	74.84	13	1296.3	0	7682.65	不受限	7650	内江地调	null	
342	10kV曙星线	青白江电力调度控制中心	曙星线934开关	曙光	2*40000	是	553	9578.24	公线	1	2	7.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调	null	

343	10kV金柳线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	金柳线922 开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公 线	534.93	73	6946.8	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
344	10kV华城路大 馈线路	天府电 力调度 控制中 心	华城路915 开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公 线	324.13	90	6242.6	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
345	10kV邻成路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻成路916 开关	邻港	50000	是	553	9578.24	公 线	261.76	57	3949	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
346	10kV创田线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	创田线916 开关	创新	63000	是	553	9578.24	专 线	289.55	103	7136.4	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
347	10kV创深线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	创深线935 开关	创新	63000	是	553	9578.24	专 线	218.24	62	4298.4	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
348	10kV金青线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	金青线911 开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公 线	492.09	56	5784	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
349	10kV应白线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	应白路935 开关	应龙	240000	是	553	9578.24	公 线	427.89	66	6279	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
350	10kV仁镇路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁镇路918 开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公 线	492.09	42	4409.6	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	

351	10kV塔城线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔城线929 开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公 线	167.66	121	8363.8	0	7662.59	不受 限	7650	天府 地调	null	
352	10kV汉客线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉客 线918开关	汉碑站	100000	否	496	8590.97	专 线	3.52	1	61	0	7670.87	不受 限	7650	雅安 地调	null	
353	10kV梁海线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	梁海线911 开关	磨家梁	240	是	553	9578.24	公 用	100	18	1732	0	7662.59	不受 限	7650	绵阳 地调	null	
354	10kV双通线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	双通线917 开关	双碑站	50	否	600	10392.3	公 线	100.55	17	1741.5	0	7611.57	不受 限	7600	绵阳 地调	null	
355	10kV御工二线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	御工二线 924开关	御营站	50	是	549	9508.96	公 用	100	18	1732	0	7607.17	不受 限	7600	绵阳 地调	null	
356	10kV御工一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	御工一线 915开关	御营站	50	是	549	9508.96	公 用	100	18	1732	0	7607.17	不受 限	7600	绵阳 地调	null	
357	10kV黄永线 910大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄永路910 开关	黄土	6300	是	552	9560.92	公 线	261.76	82	8523	0	7648.74	不受 限	7600	天府 地调	null	
358	10kV平城二线	眉山电 力调度 控制中 心	平城二线 923开关	平春	180000	是	550	9526.28	公 线	385.99	70	6685.5	0	7621.02	不受 限	7600	眉山 地调	null	

359	10kV金郡线	蓬溪电力调度控制中心	金郡线916开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	44.98	8	779.1	0	7638.66	不受限	7600	null	null	
360	10kV连航一路	彭州电力调度控制中心	连航一线909开关	连封	240000+150000	是	553	9578.24	公线	56.65	10	981.1	0	7639.32	不受限	7600	成都地调	null	
361	10kV金源三路	都江堰电力调度控制中心	金源三路908开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	98.48	16	1705.6	0	7647.47	不受限	7600	成都地调	null	
362	10kV沙岷二线	大邑电力调度控制中心	沙岷二线916开关	沙渠	32000	否	600	10392.3	公线	98.38	16	1704	0	7649.07	不受限	7600	成都地调	null	
363	10kV罗玉二路	绵竹电力调度控制中心	罗玉二路931开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	1.73	1	30	0	7618.74	不受限	7600	德阳地调	null	
364	10kV孙外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外二线968开关	孙家坝	300000	是	552	9560.92	公线	342.15	62	6350	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null	
365	10kV鸡刘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡刘线912开关	鸡石湾站	73500	是	552	9560.92	公用	342.12	62	6110	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null	
366	10kV松粤二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤二线921开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	392.18	71	6540	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null	

367	10kV松坪一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪一线915开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	563.56	102	9140	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null	
368	10kV绵城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城四路920开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	442.48	80	7663.7	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调	null	
369	10kV天孝路	德阳电力调度控制中心	天孝路929开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	386	69	6685.5	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调	null	
370	10kV孙外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外一线967开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公线	261.57	47	4240	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调	null	
371	10kV龙城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城一路903开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	615.7	112	10664	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调	null	
372	10kV旌开路914大馈线	德阳电力调度控制中心	旌开路914开关	旌湖站	100000	是	552	9560.92	公线	319.5	57	5533.7	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调	null	
373	10kV南开二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	南开二路921开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	180.7	32	3129.7	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调	null	
374	10kV任科线	温江电力调度控制中心	任科线932开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	0.24	10	4.2	0	7648.74	不受限	7600	成都地调	null	

375	10kV民粮线	温江电力调度控制中心	民粮线920开关	民和	168000	是	552	9560.92	公线	0.05	0	0.9	0	7647.84	不受限	7600	成都地调	null	
376	10kV工隐路大馈线	菱华电力调度控制中心	工隐路922开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	562.28	94	9052	695	7618.84	不受限	7600	德阳地调	null	
377	10kV拱翡路926线	德阳电力调度控制中心	拱翡路926开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	103.18	17	1787	0	7566.07	不受限	7550	德阳地调	null	
378	10kV炳鱼二路	广汉电力调度控制中心	炳鱼二路914开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公线	513	105	8640	0	7575.99	不受限	7550	德阳地调	null	
379	10kV景玺线	青白江电力调度控制中心	景玺线943开关	景峰	2*50000	否	533	9231.83	专线	42.89	8	742.8	0	7565.85	不受限	7550	成都地调	null	
380	10kV庙安线	新都电力调度控制中心	庙安线910开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	26.79	5	464	0	7595.23	不受限	7550	成都地调	null	
381	10kV砂体一线921大馈线	天府电力调度控制中心	砂体一线921开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	102.46	17	1774.6	0	7578.47	不受限	7550	天府地调	null	
382	10kV柏运一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏运一路941开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	59.67	11	1033.4	0	7587.02	不受限	7550	天府地调	null	

383	10kV毛加线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛加线936 开关	毛家湾	240000	否	485	8400.45	专 线	258.59	107	7411	0	7560.4	不受 限	7550	天府 地调	null	
384	10kV桐财线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐财线932 开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公 线	105.08	18	1820	0	7533.07	不受 限	7500	天府 地调	null	
385	10kV麓地线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓地路906 开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公 线	105.3	18	1823.8	0	7529.27	不受 限	7500	天府 地调	null	
386	10kV大万线	眉山电 力调度 控制中 心	大万线915 开关	大石桥 站	103000	否	482	8348.48	专 线	266.21	55	4610.9	0	7513.63	不受 限	7500	眉山 地调	null	
387	10kV平南二线	眉山电 力调度 控制中 心	平南二线 963开关	平春	180000	否	482	8348.48	公 线	4.82	1	83.5	0	7513.63	不受 限	7500	眉山 地调	null	
388	10kV文园六线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV文园 五线923	文林站	50000	否	482	8348.48	公 线	482	100	8348.48	0	7505.53	不受 限	7500	眉山 地调	null	
389	10kV门中线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	门中线3# 开关	半扇门 简易站	1500	否	600	10392.3	公 线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受 限	7500	甘孜 地调	null	
390	10kV集冶线	彭州电 力调度 控制中 心	集冶路922	集贤	2*50000	否	454	7863.51	公 线	18.16	4	314.5	0	7549	不受 限	7500	成都 地调	null	

391	10kV景钢线	青白江 电力调 度控制 中心	景钢线931 开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	63.26	11	1095.6	0	7524.82	不受 限	7500	成都 地调	null	
392	10kV前欧三线	青白江 电力调 度控制 中心	前欧三线 926开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	61.93	11	1072.6	0	7547.82	不受 限	7500	成都 地调	null	
393	10kV石科二线	新都电 力调度 控制中 心	石科二线 921开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	31.53	6	546.1	0	7513.13	不受 限	7500	成都 地调	null	
394	10kV北体二线	南部电 力调度 控制中 心	10kV北体 II线923开 关	城北站 (南部)	40000	否	599	10374.98	公线	103.42	17	1791.2	0	7546.28	不受 限	7500	南充 地调	null	
395	10kV朱捷线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	朱捷线979 开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	62.41	11	1081	0	7539.42	不受 限	7500	南充 地调	null	
396	10kV旌五路 912大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	旌五路912 开关	旌湖站	100000	否	481	8331.16	专线	80.1	16	1387.3	0	7498.04	不受 限	7450	德阳 地调	null	
397	10kV风高路 927大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	风高路927 开关	风光站	82000	否	481	8331.16	专线	65	13	1125.8	0	7498.04	不受 限	7450	德阳 地调	null	
398	10kV龙剑路	绵竹电 力调度 控制中 心	龙剑路906 开关	龙桥站	71500	否	481	8331.16	专线	396.77	82	6872.1	0	7498.04	不受 限	7450	德阳 地调	null	

399	10kV坡柳线	仪陇电力调度控制中心	坡柳线912开关	柳埡站(仪陇)	18000	否	507	8781.5	公线	25.91	5	448.8	0	7454.55	不受限	7450	南充地调	null	
400	10kV沱镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱镇路922	沱源	2*63000	是	540	9353.07	公线	1	10	1	0	7482.46	不受限	7450	成都地调	null	
401	10kV桥新线	资中电力调度控制中心	桥新线972开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	专线	109.71	18	1900.2	0	7452.87	不受限	7450	内江地调	null	
402	10kV文园一线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园一线911	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	7481.13	不受限	7450	眉山地调	null	
403	10kV威恩线	威远电力调度控制中心	威恩线963开关	威远站	90000	否	480	8313.84	专线	0	0	0	0	7482.46	不受限	7450	内江地调	null	
404	10kV金医线	眉山电力调度控制中心	金医线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	4.82	1	83.5	0	7489.23	不受限	7450	眉山地调	null	
405	10kV帽家一线	仁寿电力调度控制中心	帽家一线911开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	72.4	13	1254	0	7475.53	不受限	7450	眉山地调	null	
406	10kV桐卓线大馈线	天府电力调度控制中心	桐卓线918开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	109.76	18	1901	0	7452.07	不受限	7450	天府地调	null	

407	10kV卫铁线	广元电力调度控制中心	卫铁线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.33	专线	11.96	2	207.1	0	7493.6	不受限	7450	广元地调	null	
408	10kV太罗二线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗二线916开关	太和站	40000	是	600	10392.3	公线	51	8.5	883.3	3600	7430.54	不受限	7430.1	达州地调	null	
409	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	0	14	542.5	0	7591.58	不受限	7400	甘孜地调	null	
410	10kV冯康二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康二线921开关	冯嘴	127000	是	600	10392.3	公线	50.39	8	872.8	0	7441.04	不受限	7400	泸州地调	null	
411	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	19	653.3	0	7591.58	不受限	7400	甘孜地调	null	
412	10kV华盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华盐线923开关	新华站	80000	否	540	9353.07	专线	56.96	11	986.6	0	7431.16	不受限	7400	自贡地调	null	
413	10kV牧浩线大馈线	天府电力调度控制中心	牧浩线951开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	110.74	18	1918.1	0	7434.97	不受限	7400	天府地调	null	

414	10kV相彭线	眉山电力调度控制中心	相彭线916开关	相东站	20000	否	550	9526.28	专线	64.95	12	1125	0	7448.65	不受限	7400	眉山地调	null	
415	10kV沿嘉线	都江堰电力调度控制中心	沿嘉线914	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	110.23	18	1909.1	0	7443.97	不受限	7400	成都地调	null	
416	10kV时凹一线	宜宾电力调度控制中心	时凹一线981开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	292.09	37	5059	0	7411.77	不受限	7400	宜宾地调	null	
417	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公线	67.02	12	1160.8	0	7444.03	不受限	7400	资阳地调	null	
418	10kV沈井线	成都配调	沈井线935开关	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
419	10kV指医路	成都配调	指医路910	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
420	10kV晋下路	成都配调	待用910开关	晋阳	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
421	10kV桂鼎线	成都配调	桂鼎路959	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
422	10kV草园线	成都配调	草园线911	草堂	138000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

423	10KV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红牌楼	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
424	10kV天岩线	成都配调	天岩线926	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
425	10kV粉嘉线	成都配调	粉嘉路914开关	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
426	10kV五上线	成都配调	五上路917	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
427	10kV大孵路	成都配调	大孵线922	大源	146000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
428	10kV张店线大馈线	成都配调	张店线905开关	张家寺	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
429	10kV望鑫路	成都配调	望鑫路991	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
430	10kV驷慧线	成都配调	驷慧路992	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
431	10kV草台线	成都配调	草台线908开关	草堂	138000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
432	10kV大凰线	成都配调	大凰线913	大源	146000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

433	10kV军龙线	成都配 调	军龙路918	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
434	10kV南丽线	成都配 调	南丽路945	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
435	10kV湾上路	成都配 调	湾上路922 开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
436	10kV金恒线	成都配 调	金恒线936 开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
437	10kV洞柏线	成都配 调	洞柏线923 开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
438	10kV楼国线	成都配 调	楼国路917	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
439	10kV顺紫路	成都配 调	顺紫路913	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
440	10kV邦子线	成都配 调	邦子线925 开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
441	10kV波岛线	成都配 调	波岛线907	清波	482000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
442	10kV槐保路专 线	成都配 调	槐保线925	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	

443	10kV土庄路	成都配调	土庄线949开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
444	10kV铁大线	成都配调	铁大线905开关	铁佛	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
445	10kV顺天路_专	成都配调	顺天路915	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
446	10kV指货路专线	成都配调	指货线923	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
447	10kV海九路	成都配调	海九路开关905	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
448	10kV南蓉路专线	成都配调	南蓉路932	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
449	10kV新馆路专线	成都配调	新馆路925	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
450	10kV棕袅路专线	成都配调	棕袅路923	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
451	10kV洞城路	成都配调	洞城路931	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
452	10kV南家路	成都配调	南家路947	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

453	10kV麻雅路_专	成都配调	麻雅路916	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
454	10kV润城二路	成都配调	润城二路909	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
455	10kV桂政路专线	成都配调	桂政路914	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
456	10kV东尖路专线	成都配调	东尖路919	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
457	10kV洞桥路_专线	成都配调	洞桥路932	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
458	10kV大祥线大馈线-用户	成都配调	大祥线927	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
459	10kV楼广线	成都配调	待用925开关	红牌楼	143000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
460	10kV双瑞线	成都配调	双瑞路924	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
461	10kV.张嘉路_用户专线	成都配调	张嘉路906	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
462	10kV庙保路	成都配调	庙保路942	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

463	10kV晋物线	成都配调	晋物线917	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
464	10kV塘仁路_专线	成都配调	塘仁路919	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
465	10kV桂五路专线	成都配调	桂五路910	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
466	10kV龙石路专线	成都配调	龙石路938	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
467	10kV大农路专线	成都配调	大农线991	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
468	10kV白展路专线	成都配调	白展路922	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
469	10kV土牛路_专线	成都配调	土牛路925	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
470	10kV马时二路专线	成都配调	马时二线913	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
471	10kV槐花路专线	成都配调	槐花路913	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
472	10kV中污路专线	成都配调	中污路929	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

473	10kV中楠线	成都配调	中楠线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
474	10kV天弘路_专	成都配调	天弘路922	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
475	10kV红庭路_专	成都配调	红庭路928	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
476	10kV晋航路专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
477	10kV马厚线	成都配调	马厚线907开关	马河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
478	10kV军水一路_专线	成都配调	军水一路935	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
479	10kV沈银路专线	成都配调	沈银路917	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
480	10kV顺地路	成都配调	顺地路912开关	安顺桥	300000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
481	10kV邦创路专线	成都配调	邦创线909	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
482	10kV桂苏路_专	成都配调	桂苏路931	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

483	10kV玉棕路专线	成都配调	玉棕路905	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
484	10kV金财路专线	成都配调	金财路928	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
485	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
486	10kV两大路	成都配调	两大路928	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
487	10kV晋海路	成都配调	晋海路926	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
488	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
489	10kV荔开路918断路器间隔	成都配调	荔开路、荔开环支路918	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
490	10kV核天路专线	成都配调	核天路925	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
491	10kV桂院路	成都配调	桂院路932	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
492	10kV辰岸路_专线	成都配调	辰岸路950	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

493	10kV三东路专线	成都配调	三东路940	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
494	10kV.辰世路_用户专线	成都配调	辰世路947	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
495	10kV麻茂路_专线	成都配调	麻茂路935	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
496	10kV马科二线	成都配调	马科二线开关927	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
497	10kV荔航线	成都配调	荔航路926	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
498	10kV新啤路专线	成都配调	新啤路908	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
499	10kV槐朝路专线	成都配调	槐朝路914	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
500	10kV楼电路_用户专线	成都配调	楼电线947	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
501	10kV府岛路大馈线—用户	成都配调	府岛路918	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
502	10kV麻龙线	成都配调	麻龙线925开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

503	10kV温件路专线	成都配调	温件路920	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
504	10kV浆春路_专	成都配调	浆春路918	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
505	10kV桂峡路	成都配调	桂峡线924	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
506	10kV三石一线	成都配调	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
507	10kV下能路专线	成都配调	下能路915	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
508	10kV双广路_专	成都配调	双广路926	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
509	10kV楼堡路_专	成都配调	楼堡路926	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
510	10kV平报路专线	成都配调	平报线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
511	10kV桂晶路_专	成都配调	桂晶线938	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
512	10kV庙院路专线	成都配调	庙院路917	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

513	10kV指海路_专线	成都配调	指海路909	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.08	0	1.3	0	7372.04	不受限	7350	成都地调	null	
514	10kV槐安线	成都配调	槐安线965	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
515	10kV大民线	成都配调	大民线923开关	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
516	10kV作富二线	成都配调	作富二线940开关940	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
517	10kV棕汇路专线	成都配调	棕汇路928	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
518	10kV新河路	成都配调	新河路914	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
519	10kV棕庄路	成都配调	棕庄线936开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
520	10kV玉王路专线	成都配调	玉王路907	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
521	10kV桂都路专线	成都配调	桂都线922	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
522	10kV顺税路专线	成都配调	顺税路911	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

523	10kV土天路_专	成都配调	土天路933	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
524	10kV天戴线	成都配调	天戴线932开关	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
525	10kV铁电线	成都配调	铁电路915	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
526	10kV粉里路	成都配调	粉里路开关908	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
527	10kV平红线	成都配调	平红线开关909	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
528	10kV玉七路专线	成都配调	玉七线908	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
529	10kV泉城线	成都配调	泉城线914开关914	芷泉街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
530	10kV铁联线927断路器间隔	成都配调	铁联线927	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
531	10kV粉绿路大馈线专线	成都配调	粉绿路907	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
532	10kV粉创一线大馈线一用户	成都配调	粉创一线945	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

533	10kV中榭路_特	成都配调	中榭路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
534	10kV核海路专线	成都配调	核海线907	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
535	10kV三锦路大馈线专线	成都配调	三锦路950	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
536	10kV象和一线	成都配调	象和一路920	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
537	10kV应南路	成都配调	应南路916	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
538	10kV展普路	成都配调	展普路935	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
539	10kV温鼎路	成都配调	温鼎线946	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
540	10kV桂皇线	成都配调	桂皇线961	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
541	10kV桐中路专线	成都配调	桐中路911	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
542	10kV白赛路专线	成都配调	白赛路925	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

543	10kV桐海路_专	成都配调	桐海路920	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
544	10kV桂天路_专线	成都配调	桂天路943	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
545	10kV草大线	成都配调	草大路开关922	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
546	10kV指九路专线	成都配调	指九路907	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
547	10kV楼信路_用户专线	成都配调	楼信线948	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
548	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
549	10kV马梅线	成都配调	马梅线916	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
550	10kV新新路专线	成都配调	新新路909	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
551	10kV麻绣路专线	成都配调	麻绣路910	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
552	10kV顺江路_专	成都配调	顺江路919	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

553	10kV猛场路专线	成都配调	猛场路918	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
554	10kV铁环路	成都配调	铁环路921	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
555	10kV粉比线	成都配调	粉比路936	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
556	10kV塔攀线	成都配调	塔攀路909	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
557	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
558	10kV培原路	成都配调	培原路910	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
559	10kV桂万路	成都配调	桂万线957开关	桂溪	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
560	10kV桥金一路	成都配调	桥金一路910	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
561	10kV桐盘路_专	成都配调	桐盘路915	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
562	10kV牌复路	成都配调	牌复线928	铜牌	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

563	10kV海中线	成都配调	海中路912	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
564	10kV中冶路_专线	成都配调	中冶路936	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
565	10kV温德二路	成都配调	温德二路943	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
566	10kV正后路专线	成都配调	正后线922	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
567	10kV浦先路	成都配调	浦先线929	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
568	10kV东锦路	成都配调	东锦路928	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
569	10kV范理路	成都配调	范理路917	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
570	10kV桐银路_专	成都配调	桐银路910	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
571	10kV温高二路专线	成都配调	温高二路955	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
572	10kV桂出路大馈线	成都配调	桂出线955	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

573	10kV波轨线	成都配调	波轨线开关923	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
574	10kV军银路专线	成都配调	军银线933	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
575	10kV平群路专线	成都配调	平群路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
576	10kV洞姆一线_用户专线	成都配调	洞姆一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
577	10kV浦龙路	成都配调	浦龙线开关914	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
578	10kV温长路专线	成都配调	温长路938	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
579	10kV浦奥路专线	成都配调	浦奥线972	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
580	10kV三村线	成都配调	三村路951	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
581	10kV海上线	成都配调	海上路915	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
582	10kV润城三路	成都配调	润城三路910	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

583	10kV中利路	成都配调	中利路924	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
584	10kV温软路专线	成都配调	温软线906	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
585	10kV猛首路_专线	成都配调	猛首路916	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
586	10kV粉创二线	成都配调	粉创二线946	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
587	10kV核亿路专线	成都配调	核亿路909	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
588	10kV湾安路_用户专线	成都配调	湾安路932	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
589	10kV荔工路专线	成都配调	荔工路924	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
590	10kV中香路_特	成都配调	中香路908	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
591	10kV槐优路大馈线	成都配调	槐优路915	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
592	10kV南锦路_专线	成都配调	南锦路915	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

593	10kV指发线专线	成都配调	指发线917	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
594	10kV温三线	成都配调	温三线905开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	0.21	0	3.6	0	7369.74	不受限	7350	成都地调	null	
595	10kV浆宾路专线	成都配调	浆宾路921	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
596	10kV浦光路	成都配调	浦光线953	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
597	10kV龙丽路_专	成都配调	龙丽路912	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
598	10kV中红线	成都配调	中红路923	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
599	10kV军山线	成都配调	军山线917	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
600	10kV胜水、胜泵路_用户专线	成都配调	胜水、胜泵线908	胜利	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
601	10kV土盛路_专	成都配调	土盛路924	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
602	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

603	10kV桂御线	成都配调	桂御路909	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
604	10kV塔华路专线	成都配调	塔华路920	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
605	10kV沈广路专线	成都配调	沈广路944	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
606	10kV.象金路_用户专线	成都配调	象金路918	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
607	10kV槐充路专线	成都配调	槐充路952	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
608	10kV沈南线	成都配调	沈南线916开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
609	10kV桂旺线	成都配调	桂旺线965	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
610	10kV棕万路_专	成都配调	棕万路909	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
611	10kV雷和路_专线	成都配调	范和路942	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
612	10kV温保路	成都配调	温保路926	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

613	10kV辰里路_专线	成都配调	辰里路946	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
614	10kV文河路	成都配调	文河路919	文庙街	140000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
615	10kV土赞路_专线	成都配调	土赞路944	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
616	10kV塔胜路专线	成都配调	塔胜路916	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
617	10kV白万二路专线	成都配调	白万二路920	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
618	10kV作商路专线	成都配调	作商路927	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
619	10kV祥世路_用户专线	成都配调	祥世路920	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
620	10kV川应线	成都配调	川应线开关967	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
621	10kV红联路_专	成都配调	红联路923	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
622	10kV桂凯路专线	成都配调	桂凯路927	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

623	10kV两森路_专	成都配调	两森路926	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
624	10kV粉尚路专线	成都配调	粉尚路918	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
625	10kV楼戎路专线	成都配调	楼戎路938	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
626	10kV桐坡线	成都配调	桐建线918开关	桐梓林	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
627	10kV润城四路	成都配调	润城四路922开关	华润	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
628	10kV中锦路_特	成都配调	中锦路933	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
629	10kV桐上路_专	成都配调	桐上路909	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
630	10kV锦誉一线	成都配调	锦誉一线开关918	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.73	0	12.7	0	7360.64	不受限	7350	成都地调	null	
631	10kV.象奥二路_用户专线	成都配调	象奥二路935	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
632	10kV土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

633	10kV中领路_特	成都配调	中领路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
634	10kV温园路专线	成都配调	温园路909	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
635	10kV中盛路_特	成都配调	中盛路932	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
636	10kV展威路专线	成都配调	展威路923	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
637	10kV棕官路专线	成都配调	棕官路934	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
638	10kV桂森路_专	成都配调	桂森路954	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
639	10kV三医线专线大馈线	成都配调	三医线945	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
640	10kV新区路专线	成都配调	新区路935	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
641	10kV黄峨四路大馈线_专线	成都配调	黄峨四路922	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
642	10kV范御路_用户专线	成都配调	范御路916	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

643	10kV中卡路_特	成都配调	中卡路906	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
644	10kV桂孵路	成都配调	桂孵路946	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
645	10kV.铁中线_用户专线	成都配调	铁中线931	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
646	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
647	10kV梓恒路_专线	成都配调	梓恒路927	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
648	10kV邦润线	成都配调	邦润线918	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
649	10kV桂炬线	成都配调	桂炬线926开关	桂溪	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
650	10kV双美线	成都配调	双美路911	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
651	10kV梓火线	成都配调	梓火线925开关	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
652	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

653	10kV猛高路专线	成都配调	猛高路914	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
654	10kV铁丽路专线	成都配调	铁丽路919	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
655	10kV望东线	成都配调	望东路990	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
656	10kV桂判路_专	成都配调	桂判线942	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
657	10kV蓉金路	成都配调	蓉金路958	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
658	10kV桥乐线	成都配调	桥乐线907开关	双桥子	733000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
659	10kV指阳路专线	成都配调	指阳线915	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
660	10kV粉四线	成都配调	粉四路920	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
661	10kV楼太路专线	成都配调	楼太路937	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
662	10kV府财路_专线	成都配调	府财路913	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

663	10kV军园路专线	成都配调	军园路949	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
664	10kV桂特路_专	成都配调	桂特路912	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
665	10kV望区路	成都配调	望区路917	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
666	10kV平子路专线	成都配调	平子线914开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
667	10kV五九线	成都配调	五九线开关929	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
668	10kV范钢路专线	成都配调	范钢路923	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
669	10kV东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
670	10kV玉普路_专线	成都配调	玉普路956	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
671	10kV白广路大馈线—用户	成都配调	白广线934开关	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
672	10kV粉韵路大馈线—用户	成都配调	粉韵路937开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

673	10kV棕海路专线	成都配调	棕海路942	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
674	10kV铁都路	成都配调	铁都路906	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
675	10kV下房路专线	成都配调	下房路911	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
676	10kV槐炼路_专	成都配调	槐炼, 槐万线956	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
677	10kV海天线	成都配调	海天线933开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
678	10kV新成路专线	成都配调	新成路926	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
679	10kV温通路	成都配调	温通线947	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
680	10kV五恒路_专	成都配调	五恒线922	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
681	10kV驷大路_专	成都配调	驷大路908	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
682	10kV腾佳路_专线	成都配调	腾佳路934	腾飞	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

683	10kV马科三线	成都配 调	马科三线 开关932	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
684	10kV作奥线	成都配 调	作奥路926	合作	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
685	10kV梓逸路_ 专线	成都配 调	梓逸线916	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
686	10kV平财线	成都配 调	平财路907	和平街	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
687	10kV桂泵路	成都配 调	桂泵线945	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
688	10kV文航路	成都配 调	文航线923	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
689	10kV玉紫路	成都配 调	玉紫路954	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
690	10kV天奇线	成都配 调	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
691	10kV土湾路大 馈线_专线	成都配 调	土湾路932	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
692	10kV展金路专 线	成都配 调	展金路931	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	

693	10kV川御线	成都配调	川御线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
694	10kV范环路大馈线_专线	成都配调	范环路919	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
695	10kV浦辉线	成都配调	浦辉线923	犀浦	180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
696	10kV辰水路_专线	成都配调	辰水路914	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
697	10kV祥凯路专线	成都配调	祥凯线912	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
698	10kV平代路专线	成都配调	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
699	10kV黄迁路_专	成都配调	黄迁路932	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
700	10kV下雷路	成都配调	下雷路907	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
701	10kV双康路专线	成都配调	双康路913	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
702	10kV海动线	成都配调	海动线925开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

703	10kV天华路	成都配调	天华路907	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
704	10kV海锦路专线	成都配调	海锦路931	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
705	10kV晖成线	成都配调	晖成线912	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
706	10kV东格线	成都配调	东格路911	东风路	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
707	10kV东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
708	10kV浆阳路_专	成都配调	浆阳路920	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
709	10kV粉江路	成都配调	粉江路933	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
710	10kV桂城路_专线	成都配调	桂城路920	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
711	10kV桥天路专线	成都配调	桥天路914	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
712	10kV军丽线	成都配调	军丽路925	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

713	10kV府半路_专线	成都配调	府半路937	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
714	10kV正代路_特	成都配调	正代路943	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
715	10kV应腾路_专线	成都配调	应腾路906	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
716	10kV麻金路专线	成都配调	麻金路921	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
717	10kV驷钢线	成都配调	驷钢线916开关	驷马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
718	10kV梓世路_用户专线	成都配调	梓世线915	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
719	10kV平典线	成都配调	平典线911开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
720	10kV龙水路专线_城东	成都配调	龙水线941	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
721	10kV锦复三线	成都配调	锦复三线开关921	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.09	0	1.6	0	7371.74	不受限	7350	成都地调	null	
722	10kV土岸路_专	成都配调	土岸路915	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

723	10kV桂污一路 专线	成都配 调	桂污一路、 桂鑫路 956	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
724	10kV湾卡路专 线	成都配 调	湾卡线开 关950	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
725	10kV塔甘一线 大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔甘一线 906	赵塔	126000	是	600	10392.3	公 线	53.56	9	927.6	0	7386.24	不受 限	7350	成都 地调	null	
726	10kV土岭路_ 专线	成都配 调	土岭路909	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
727	10kV平特路专 线	成都配 调	平特路925	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
728	10kV桂创路	成都配 调	桂创线940	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
729	10kV温美一路 _专线	成都配 调	温美一路 918	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
730	10kV辰府路	成都配 调	辰府路915	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
731	10kV洞金二路 _专线	成都配 调	洞金二路 911	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	
732	10kV正银路_ 特	成都配 调	正银路944	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	0	7373.34	不受 限	7350	成都 地调	null	

733	10kV指都路_专	成都配调	指都路906	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
734	10kV天上一路_专线	成都配调	天上一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
735	10kV川天一线	成都配调	川天一线912	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
736	10kV东年路专线	成都配调	东年路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
737	10kV西陀线	邛崃电力调度控制中心	西陀线927	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	25.63	5	443.9	0	7397.1	不受限	7350	成都地调	null	
738	10kV温德一路	成都配调	温德一路942	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
739	10kV城园线	青白江电力调度控制中心	城园线924开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	0.42	2	7.2	1250	7363.22	不受限	7350	成都地调	null	
740	10kV军环路_专线	成都配调	军环线915	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
741	10kV麻科路	成都配调	麻科路931	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
742	10kV温工路专线	成都配调	温工线944	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

743	10kV天中路	成都配调	天中路919	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
744	10kV温香线	成都配调	温香线935开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
745	10kV中佳路_特	成都配调	中佳路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
746	10kV浆学路	成都配调	浆学路913	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
747	10kV桂东路_专线	成都配调	桂东路952	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
748	10kV文照路_专线	成都配调	文照线913	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
749	10kV邦度线	成都配调	邦度线开关932	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
750	10kV军中路	成都配调	军中路948	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
751	10kV新商路专线	成都配调	新商路907	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
752	10kV槐象路_专线	成都配调	槐象线922	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	

753	10kV桥汇路	成都配调	桥汇线开关908	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
754	10kV驷方路	成都配调	驷方路953	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
755	10kV邦清路	成都配调	邦清线933	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调	null	
756	10kV创诺线大馈线	天府电力调度控制中心	创诺线914开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	114.32	19	1980	0	7373.07	不受限	7350	天府地调	null	
757	10kV安体二线921大馈线	天府电力调度控制中心	安体二线921开关	东安湖	63000	否	600	10392.3	专线	115.66	19	2003.2	0	7349.87	不受限	7350	天府地调	null	
758	10kV国南五路大馈线	天府电力调度控制中心	国南五路918开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	71.36	13	1236	0	7384.42	不受限	7350	天府地调	null	
759	10kV天东线大馈线	自贡电力调度控制中心	天彩线931开关	天成	362000	否	563	9751.45	公线	81.81	15	1417	0	7359.3	不受限	7350	自贡地调	null	
760	10kV富南九线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南九线961开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	70.66	13	1223.9	0	7380.93	不受限	7350	达州地调	null	
761	10kV恩何 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何 I 回857	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	83.23	15	1441.5	0	7397.16	不受限	7350	巴中地调	null	

762	10kV堰数二线	达县电力调度控制中心	堰数二线921开关	堰坝站	80160	否	540	9353.07	专线	60.14	11	1041.7	0	7376.06	不受限	7350	达州地调	null	
763	10kV石桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥线916开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300	绵阳地调	null	
764	10kV望珠一线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠一线917	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	200	38	1725	0	7368.27	不受限	7300	巴中地调	null	
765	10kV罗青一线	洪雅电力调度控制中心	罗青一线911开关	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	56.69	9	981.8	0	7332.04	不受限	7300	眉山地调	null	
766	10kV连药一路	彭州电力调度控制中心	连药一路914	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	73.47	13	1272.5	0	7347.92	不受限	7300	成都地调	null	
767	10kv清镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	清镇线913	清风	20000	否	552	9560.92	公线	11.01	2	190.7	1075	7339.13	不受限	7300	成都地调	null	
768	10kV城万线	青白江电力调度控制中心	城万线928开关	城厢	2*20000	否	560	9699.48	公线	82.17	15	1423.2	0	7306.33	不受限	7300	成都地调	null	
769	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	115.09	19	1993.4	0	7344.08	不受限	7300	南充地调	null	

770	10kV春广线	温江电力调度控制中心	春广线929开关	万春	126000	否	553	9578.24	专线	23.09	4	400	0	7262.59	不受限	7250	成都地调	null	
771	10kV中潼线大馈线	阆中电力调度控制中心	中潼线915开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	76.91	14	1332	0	7274.7	不受限	7250	南充地调	null	
772	10kV沿府一路	都江堰电力调度控制中心	沿府一路905	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	118.96	20	2060.4	0	7292.67	不受限	7250	成都地调	null	
773	10kV军水二路_专线	成都配调	军水二线942	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	6.93	1	120	0	7253.34	不受限	7250	成都地调	null	
774	10kV柏广Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅰ回935开关	柏林站	82000	否	875	15155.44	专线	366.23	42	6343.1	0	7296.8	不受限	7250	眉山地调	null	
775	10kV金都路大馈线	天府电力调度控制中心	金都路923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	23.27	4	403	0	7259.59	不受限	7250	天府地调	null	
776	10kV彭松线	彭山电力调度控制中心	彭松线926开关	云松开闭所	40000	否	500	8660.25	公线	29.7	6	514.4	0	7279.82	不受限	7250	眉山地调	null	
777	10kV燕啤线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕啤线964开关	燕子山站	80000	否	480	8313.84	专线	11.16	2	193.2	0	7289.26	不受限	7250	自贡地调	null	

778	10kV南天线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南天线936 开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	专 线	228.73	32	3961.6	0	7262.09	不受 限	7250	自贡 地调	null	
779	10kV墨矿线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV墨矿 线914开关	墨林站	6300	否	465	8054.04	公 线	1.87	1	32.4	0	7216.24	不受 限	7200	自贡 地调	null	
780	10kV岗榭线	通川电 力调度 控制中 心	岗榭线959 开关	木岗站	102000	否	595	10305.7	公 线	118.41	20	2050.8	0	7224.33	不受 限	7200	达州 地调	null	
781	10kV屯新线 917断路器间 隔	德昌电 力调度 控制中 心	10kV屯新 线917小车 开关	中电站	60000	否	495	8573.65	公 线	27.42	6	475	0	7241.29	不受 限	7200	凉山 地调	null	
782	10kV北华线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV北华 线915开关	北坝站	18000	是	521.26	9028.49	公 用	0	0	0	0	7222.79	不受 限	7200	资阳 地调	null	
783	10kV国地线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国地线909 开关	国玻	50000	否	462	8002.07	专 线	261.76	42	4409.6	0	7201.86	不受 限	7200	天府 地调	null	
784	10kV范美路专 线	成都配 调	范美路908	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专 线	9.42	2	163.1	0	7210.24	不受 限	7200	成都 地调	null	
785	10kV浦科路	郫都电 力调度 控制中 心	浦科路907 开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公 线	123.33	21	2136	0	7217.07	不受 限	7200	成都 地调	null	

786	10kV西馆线	蒲江电力调度控制中心	西馆线911开关	西来	16300	否	505	8746.86	公线	36.58	7	633.6	0	7238.57	不受限	7200	成都地调	null	
787	10kV旌天二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天二路929开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	334.6	60	5795.2	400	7248.74	不受限	7200	德阳地调	null	
788	10kV洞福线	成都配调	洞福线913开关	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	8.78	2	152	0	7221.34	不受限	7200	成都地调	null	
789	10kV山永路913线路	中江电力调度控制中心	山永路913开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	81.69	15	1414.8	0	7205.62	不受限	7200	德阳地调	null	
790	10kV泰亨二路	德阳电力调度控制中心	泰亨二路935开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	81.45	15	1410.7	0	7194.13	不受限	7150	德阳地调	null	
791	10kV南芙二路	罗江电力调度控制中心	南芙二路925开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	476	89	8010	0	7177.62	不受限	7150	德阳地调	null	
792	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南城一路913开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	479.08	92	8297.6	0	7177.62	不受限	7150	德阳地调	null	
793	10kV孙万一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万一线971开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	166.61	26	2885.7	0	7168.86	不受限	7150	资阳地调	null	

794	10kV南城三路	罗江电力调度控制中心	南城三路917开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	298.25	58	5165.7	0	7177.62	不受限	7150	德阳地调	null	
795	10kV南城二路	罗江电力调度控制中心	南城二路923开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	300.23	58	5200	0	7177.62	不受限	7150	德阳地调	null	
796	10kV坝致二线	南部电力调度控制中心	10kV坝致二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	124.34	21	2153.6	0	7183.88	不受限	7150	南充地调	null	
797	10kV城调线大馈线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	专线	28.54	5	494.3	0	7168.29	不受限	7150	南充地调	null	
798	10kV红粮路	青白江电力调度控制中心	红粮线914开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	89.9	16	1557	0	7172.53	不受限	7150	成都地调	null	
799	10kV作格三线	成都配调	作格三线924	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	12.52	3	216.8	0	7156.54	不受限	7150	成都地调	null	
800	10kV店宇路大馈线	郫都电力调度控制中心	店宇线936开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	126.36	21	2188.5	0	7164.57	不受限	7150	成都地调	null	
801	10kV仁达路大馈线	天府电力调度控制中心	仁达路936开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	124.85	21	2162.4	0	7190.67	不受限	7150	天府地调	null	

802	10kV桐税线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐税线934 开关	桐子湾	63000	是	591	10236.42	专 线	57.45	10	995	0	7194.14	不受 限	7150	天府 地调	null	
803	10kV家绿线	射洪电 力调度 控制中 心	家绿线926 开关	张家口	63000	否	460	7967.43	公 线	228.78	50	3962.4	0	7170.69	不受 限	7150	遂宁 地调	null	
804	10kV文园五线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV文园 五线914	文林站	50000	否	482	8348.48	公 线	18.75	4	324.8	0	7188.83	不受 限	7150	眉山 地调	null	
805	10kV园飞线	达县电 力调度 控制中 心	园飞线911 开关	化工园	542000	否	500	8660.25	公 线	35.74	7	619	0	7175.22	不受 限	7150	达州 地调	null	
806	10kV马环一线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.马环 一线962开 关	马路洞 站	102400	是	600	10392.3	公 线	64.35	11	1114.6	0	7199.24	不受 限	7150	达州 地调	null	
807	10kV天彩线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV天彩 线931开关	天成	360000	否	550	9526.28	专 线	81.81	15	1417	0	7156.65	不受 限	7150	自贡 地调	null	
808	10kV南卧一线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南卧一线 917开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公 线	93.1	17	1612.5	0	7163.8	不受 限	7150	自贡 地调	null	
809	10kV黄茶一线	彭山电 力调度 控制中 心	黄茶一线 912开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公 线	18.43	4	319.2	0	7194.43	不受 限	7150	眉山 地调	null	

810	10kV桂通三线	彭山电力调度控制中心	桂通三线925开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	127.95	21	2216.1	0	7121.38	不受限	7100	眉山地调	null	
811	10kV邓化Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅱ线917开关	邓关站	100300	否	480	8313.84	公线	21.55	4	373.2	0	7109.26	不受限	7100	自贡地调	null	
812	10kV龙江龙旋线962大馈线	泸州电力调度控制中心	龙江龙旋线962	龙马潭	40000	是	800	13856.41	公线	19.48	2	337.4	3600	7147.73	不受限	7100	泸州地调	null	
813	10kV兴瑞线	仁寿电力调度控制中心	兴瑞线925开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	34.3	7	594	0	7122.29	不受限	7100	眉山地调	null	
814	10kV帽西线	仁寿电力调度控制中心	帽西线922开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	92.84	17	1608	0	7121.53	不受限	7100	眉山地调	null	
815	10kV香会线大馈线	天府电力调度控制中心	香会线922开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	60.23	10	1043.1	1200	7109.97	不受限	7100	天府地调	null	
816	10kV罗智线大馈线	天府电力调度控制中心	罗智线925开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	127.31	21	2205	0	7148.07	不受限	7100	天府地调	null	
817	10kV浦交路	郫都电力调度控制中心	浦交线962开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	128.41	21	2224	0	7129.07	不受限	7100	成都地调	null	

818	10kV作格二线_专线	成都配调	作格二线917	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	15.29	3	264.8	0	7108.54	不受限	7100	成都地调	null	
819	10kV北水线	资中电力调度控制中心	北水线929开关	城北站	90000	是	800	13856.41	公线	308.91	39	5350.4	0	7120.37	不受限	7100	内江地调	null	
820	10kV新样线	新津电力调度控制中心	新样线912	新津	100000	否	507	8781.5	专线	45.79	9	793	0	7110.35	不受限	7100	成都地调	null	
821	10kV大水线	青白江电力调度控制中心	大水线914开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	91.32	16	1581.6	0	7147.93	不受限	7100	成都地调	null	
822	10kV柳涤一线	温江电力调度控制中心	柳涤一线915开关	柳城	102000	否	552	9560.92	公线	30.62	6	530.4	0	7118.34	不受限	7100	成都地调	null	
823	10kV时电一线	宜宾电力调度控制中心	时电一线982开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	308.18	39	5337.6	0	7133.17	不受限	7100	宜宾地调	null	
824	10kV家果路917线路	中江电力调度控制中心	家果路917开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	129.34	22	2240.1	0	7097.38	不受限	7050	德阳地调	null	
825	10kV清太路大馈线	德阳电力调度控制中心	清太路923开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	451.8	88	7825.1	0	7066.77	不受限	7050	德阳地调	null	

826	10kV德电路955大馈线	德阳电力调度控制中心	德电路955开关	德阳站新	103000	是	510	8833.46	公线	184.5	36	3195.5	0	7066.77	不受限	7050	德阳地调	null	
827	10kV带格线大馈线	南充电力调度控制中心	带格线923开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	88.86	16	1539	0	7081.42	不受限	7050	南充地调	null	
828	10kV光成一线	新都电力调度控制中心	光成一线925开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	55.57	11	962.4	0	7096.83	不受限	7050	成都地调	null	
829	10kV作格一线_专线	成都配调	作格一线905	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	17.88	4	309.6	0	7063.74	不受限	7050	成都地调	null	
830	10kV桥鹃线	郫都电力调度控制中心	桥鹃线991开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	131.62	22	2279.7	0	7073.37	不受限	7050	成都地调	null	
831	10kV洞金三路	成都配调	洞金三路909	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	16.63	4	288	0	7085.34	不受限	7050	成都地调	null	
832	10kV解业一线	大邑电力调度控制中心	解业一线947开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	131.87	22	2284	0	7069.07	不受限	7050	成都地调	null	
833	10kV鱼瑞一线962大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞一线962开关	鱼鳧	101000	是	552	9560.92	公线	34.39	6	595.7	0	7053.04	不受限	7050	泸州地调	null	
834	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线927开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	0.35	0	6.1	0	7055.47	不受限	7050	广元地调	null	

835	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东兴站	100000	是	964	16696.97	公线	361.57	38	6262.4	0	7095.18	不受限	7050	内江地调	null	
836	10kV青镇线	大英电力调度控制中心	青镇线929开关	青龙坡	80000	是	510	8833.46	公线	412	81	7207.2	0	7066.77	不受限	7050	遂宁地调	null	
837	10kV祥园二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园二线924开关	凝祥站	50	否	500	8660.25	公线	42.89	9	742.8	0	7051.42	不受限	7050	绵阳地调	null	
838	10kV灵建一线	彭山电力调度控制中心	灵建一线915开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	106	21	1734.9	0	7066.77	不受限	7050	眉山地调	null	
839	10kV胜石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	否	569	9855.37	公线	90.41	16	1565.9	250	7053.93	不受限	7050	自贡地调	null	
840	10kV草兴线	通江电力调度控制中心	10kV草兴线926	草池	450000	否	545	9439.68	公线	81.76	15	1416	0	7079.71	不受限	7050	巴中地调	null	
841	10kV龛环线	巴州电力调度控制中心	10kV龛环线925	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	54.39	11	942	0	7086.05	不受限	7050	巴中地调	null	
842	10kV桂通四线	彭山电力调度控制中心	桂通四线926开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	132.17	22	2289.2	0	7048.28	不受限	7000	眉山地调	null	

843	10kV板誉二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉二线921开关	板仓站	80200	否	696	12055.07	专线	219.93	32	3809.2	0	7040.36	不受限	7000	自贡地调	null	
844	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲夺线911开关	甲根坝站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	14	309	0	7282.58	不受限	7000	甘孜地调	null	
845	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲亚线913开关	甲根坝站	56000	否	465	8054.04	公线	0	22	545.2	0	7248.64	不受限	7000	甘孜地调	null	
846	10kV茜园一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园一线961	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	11.25	2	194.9	0	7022.56	不受限	7000	泸州地调	null	
847	10kV团济线	内江电力调度控制中心	团济线923开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	27.53	6	476.8	0	7036.83	不受限	7000	内江地调	null	
848	10kV富工三线	仁寿电力调度控制中心	富工三线928开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	134.76	22	2334	0	7019.07	不受限	7000	眉山地调	null	
849	10kV万科线	内江电力调度控制中心	万科线921开关	万里坡站	20500	否	482	8348.48	公线	26.9	6	465.9	0	7047.73	不受限	7000	内江地调	null	

850	10kV普碧线	仁寿电力调度控制中心	备用线927开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	135.39	23	2345	0	7008.07	不受限	7000	眉山地调	null	
851	10kV沙天线	仁寿电力调度控制中心	沙天线922开关	沙子湾站	20000	是	600	10392.3	公线	75.59	13	1309.2	0	7004.64	不受限	7000	眉山地调	null	
852	10kV创研线大馈线	天府电力调度控制中心	创研线921开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	133.2	22	2307.1	0	7045.97	不受限	7000	天府地调	null	
853	10kV遵蟒路	绵竹电力调度控制中心	遵蟒路905开关	遵道站	21000	否	450	7794.23	专线	14.42	3	240	0	7014.81	不受限	7000	德阳地调	null	
854	10kV北体一线	南部电力调度控制中心	10kV北体I线911开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	137.15	23	2375.5	0	6961.98	不受限	6950	南充地调	null	
855	10kV玉郝线	邛崃电力调度控制中心	玉郝913开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	568	112	7216	0	6969.78	不受限	6950	成都地调	null	
856	10kV前池一线	青白江电力调度控制中心	前池一线944开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	94.6	17	1638.4	0	6982.02	不受限	6950	成都地调	null	
857	10kV清开五线大馈线	新津电力调度控制中心	清开五线945	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	100	22	1900	0	6997.49	不受限	6950	成都地调	null	

858	10kV清开六线	新津电力调度控制中心	清开六线946开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	100	22	1900	0	6997.49	不受限	6950	成都地调	null	
859	10kV柏运二线大馈线	天府电力调度控制中心	柏运二路943开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	136.69	23	2367.4	0	6985.67	不受限	6950	天府地调	null	
860	10kV文华线	仁寿电力调度控制中心	文华线912开关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	102.19	18	1769.9	0	6959.63	不受限	6950	眉山地调	null	
861	10kV金湖二线	眉山电力调度控制中心	金湖二线921开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	316.77	35	5486.4	0	6984.37	不受限	6950	眉山地调	null	
862	10kV黄酿二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿二线927	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	161.83	35	2802.9	250	6967.46	不受限	6950	泸州地调	null	
863	10kV大辉二线	青白江电力调度控制中心	大辉二线918开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	98.66	18	1708.8	0	6911.62	不受限	6900	成都地调	null	
864	10kV经园四线	彭州电力调度控制中心	经园四线930开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	96.65	17	1674	0	6946.42	不受限	6900	成都地调	null	
865	10kV庙理路	成都配调	庙理路910	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	26.79	6	464	0	6909.34	不受限	6900	成都地调	null	

866	10kV筒城线	郫都电力调度控制中心	筒城线992开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	141.03	24	2442.6	0	6910.47	不受限	6900	成都地调	null	
867	10kV湾汇路_专线	成都配调	湾汇路914	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	26.28	6	455.2	0	6918.14	不受限	6900	成都地调	null	
868	10kV太马路大馈线	郫都电力调度控制中心	太马路907开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	139.34	23	2413.4	0	6939.67	不受限	6900	成都地调	null	
869	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	店西线916开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	139.38	23	2414	0	6939.07	不受限	6900	成都地调	null	
870	10kV金府路_都江堰	都江堰电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	是	500	8660.25	公线	114.65	45	1258.6	0	6928.2	不受限	6900	成都地调	null	
871	10kV新炭路952#开关	广汉电力调度控制中心	新炭路952开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	38.45	8	666	0	6909.99	不受限	6900	德阳地调	null	
872	10kV时山六线	宜宾电力调度控制中心	时山六线975开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	320	40	5543	0	6928	不受限	6900	宜宾地调	null	
873	10kV时设二线	宜宾电力调度控制中心	时设二线976开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	320	40	5543	0	6928	不受限	6900	宜宾地调	null	

874	10kV时芯二线	宜宾电力调度控制中心	时芯二线925开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	320	40	5543	0	6928	不受限	6900	宜宾地调	null	
875	10kV时吉四线	宜宾电力调度控制中心	时吉四线996开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	320	40	5543	0	6928	不受限	6900	宜宾地调	null	
876	10kV中蜀线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中蜀线974开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	47.4	7	821	1250	6880.24	不受限	6850	null	null	
877	10kV中姜线大馈线	阆中电力调度控制中心	中姜线923开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	101.02	18	1749.6	0	6857.1	不受限	6850	南充地调	null	
878	10kV龙开龙学线923大馈线	泸州电力调度控制中心	龙开龙学线923	龙马潭	40000	是	851	14739.75	公线	268.05	31	4642.7	250	6899.1	不受限	6850	泸州地调	null	
879	10kV汉达二线	雨城电力调度控制中心	汉达二线935开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专线	157.21	36	2722.8	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调	null	
880	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	144.34	24	2500	0	6853.07	不受限	6850	甘孜地调	null	
881	10kV七达线	雨城电力调度控制中心	10kV七达线913开关	七盘站	71700	否	440	7621.02	专线	168.86	38	2924.6	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调	null	

882	10kV高源线	攀枝花电力调度控制中心	高源线916开关	高梁坪站	50000	否	450	7794.23	公线	8.2	2	142	0	6872.8	不受限	6850	攀枝花地调	null	
883	10kV方鑫线	宣汉电力调度控制中心	方鑫线938开关	方斗站	113000	否	580	10045.89	专线	124.71	22	2159.9	0	6881.4	不受限	6850	达州地调	null	
884	10kV穆青二线	青神电力调度控制中心	穆青二线923开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	0.08	1	1.4	630	6882.23	不受限	6850	眉山地调	null	
885	10kV城北线	眉山电力调度控制中心	城北线963开关	城南开闭所	0	是	495	8573.65	公线	213.07	43	3690.5	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null	
886	10kV洪北一线	洪雅电力调度控制中心	洪北一线918开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	416	83	6150	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null	
887	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏卫线918开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	466.97	106	8088	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调	null	
888	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉悦线911开关	棉竹站	20000	否	440	7621.02	公线	392.17	89	6792.4	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调	null	
889	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线916开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	328.38	66	5687.7	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调	null	

890	10kV苏王一线 912大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	苏王一回 912开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公 线	202.08	46	3500	0	6858.92	不受 限	6850	乐山 地调	null	
891	10kV大南线	眉山电 力调度 控制中 心	大南线925 开关	大石桥 站	103000	是	495	8573.65	公 线	306.48	62	5308.4	0	6858.92	不受 限	6850	眉山 地调	null	
892	10kV普水线	仁寿电 力调度 控制中 心	普水线916 开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	公 线	142.32	24	2465	0	6888.07	不受 限	6850	眉山 地调	null	
893	10kV砂体二线 931大馈线	天府电 力调度 控制中 心	砂体二线 931开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专 线	147.14	25	2548.5	0	6804.57	不受 限	6800	天府 地调	null	
894	10kV桐达线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐达线916 开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	专 线	87.18	15	1510	0	6803.84	不受 限	6800	天府 地调	null	
895	10kV南金线	广元电 力调度 控制中 心	南金线926 开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专 线	420.72	46	7286.8	0	6836.34	不受 限	6800	广元 地调	null	
896	10kV板芝北线	仁和电 力调度 控制中 心	板芝北线 992开关	上板桥 站	50000	否	450	7794.23	公 线	10.24	2	177.4	0	6837.5	不受 限	6800	攀枝 花地 调	null	
897	10kV南康线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南康 线936开关	南坝子 站	100000	否	440	7621.02	专 线	1.04	1	18	0	6840.92	不受 限	6800	雅安 地调	null	

898	10kV复杨线	通川电力调度控制中心	复杨线954开关	复兴	243000	否	600	10392.3	公线	147.22	25	2549.8	0	6803.27	不受限	6800	达州地调	null	
899	10kV花岗岩线	嘉陵电力调度控制中心	花岗岩927开关	火花站	73100	否	553	9578.24	公线	104.25	19	1805.6	0	6814.82	不受限	6800	南充地调	null	
900	10kV旌庐西路918大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐西路918开关	旌湖站	100000	是	575	9959.29	公线	395.8	68	6855.2	1150	6817.43	不受限	6800	德阳地调	null	
901	10kV北嘉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北嘉线922开关	城北站(蓬安)	71500	是	676	11708.66	公线	147.79	22	2559.7	0	6807.23	不受限	6800	南充地调	null	
902	10kV罗玉一路	绵竹电力调度控制中心	罗玉一路925开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	47.32	9	819.6	0	6829.14	不受限	6800	德阳地调	null	
903	10kV锦复二线	成都配调	锦复二线开关912	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	31.3	7	542.2	0	6831.14	不受限	6800	成都地调	null	
904	10kV庙联路专线	成都配调	庙联路916	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	32.33	7	560	0	6813.34	不受限	6800	成都地调	null	
905	10kV陵肖二线	苍溪电力调度控制中心	陵肖二线924开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	143.91	24	2492.6	0	6844.88	不受限	6800	广元地调	null	
906	10kV塔工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工五线913	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	58.27	12	1009.2	0	6831.8	不受限	6800	成都地调	null	

907	10kV青邦线	青白江电力调度控制中心	青邦线951开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	9.9	2	171.5	0	6756.7	不受限	6750	成都地调	null	
908	10kV芙京线	苍溪电力调度控制中心	芙京线921开关	35kV芙蓉站	32000	否	453	7846.19	公线	16.74	4	290	0	6771.57	不受限	6750	广元地调	null	
909	10kV净智一线	崇州电力调度控制中心	净智一线926	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	329.57	41	5708.1	0	6762.67	不受限	6750	成都地调	null	
910	10kV天兴线	彭州电力调度控制中心	天兴线934开关	天彭	2*40000+63000	否	500	8660.25	专线	56.99	11	987	0	6807.22	不受限	6750	成都地调	null	
911	10kV沿府二路	都江堰电力调度控制中心	沿府二路923开关	沿江	126000	否	600	10392.3	公线	148.08	25	2564.8	0	6788.27	不受限	6750	成都地调	null	
912	10kV天龙路大馈线	郫都电力调度控制中心	天龙路937开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	148.96	25	2580	0	6773.07	不受限	6750	成都地调	null	
913	10kV粉粮线	成都配调	粉粮路930开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	34.57	7	598.8	0	6774.54	不受限	6750	成都地调	null	

914	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	54.85	10	950	0	6781.87	不受限	6750	甘孜地调	null	
915	10kV峰大线911大馈线	泸州电力调度控制中心	峰大线911	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	94.98	18	1645	0	6772.76	不受限	6750	泸州地调	null	
916	10kV望逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸二线976	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	80.33	15	1391.4	0	6792.54	不受限	6750	巴中地调	null	
917	10kV团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	42.19	9	730.8	0	6782.83	不受限	6750	眉山地调	null	
918	10kV牧民路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民路945开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	152.58	25	2642.7	0	6710.37	不受限	6700	天府地调	null	
919	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章乡线951开关	章谷	3150	否	600	10392.3	公线	151.92	25	2631.2	8.75	6713.12	不受限	6700	甘孜地调	null	
920	10kV永开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开二线935开关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	31.98	6	553.9	0	6748.43	不受限	6700	绵阳地调	null	

921	10kV界花三线大馈线	安州电力调度控制中心	界花三线945开关	界牌站	40	是	600	10392.3	公线	91.8	15	1590	0	6723.84	不受限	6700	绵阳地调	null	
922	10kV朱碧一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧I线924开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	55.48	10	961	0	6701.59	不受限	6700	南充地调	null	
923	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙路930	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	37.97	8	657.6	0	6715.74	不受限	6700	成都地调	null	
924	10kV高梅路	成都配调	高梅线938	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	36.26	8	628	0	6745.34	不受限	6700	成都地调	null	
925	10kV杨致路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	杨致线922	杨柳	2*50000	否	430	7447.82	专线	1	10	1	0	6703.04	不受限	6700	成都地调	null	
926	10kV香桂二线	彭州电力调度控制中心	香桂二线907开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	210	35	3637.3	0	6755	不受限	6700	成都地调	null	
927	10kV天丹线	彭州电力调度控制中心	天丹线941开关	天彭	128000	是	553	9578.24	公线	54.79	10	949	0	6713.59	不受限	6700	成都地调	null	
928	10kV万超线	新都电力调度控制中心	万超线944开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	80.48	16	1393.9	0	6665.33	不受限	6650	成都地调	null	

929	10kV青纤线	青白江电力调度控制中心	青纤线948开关	青白江	2*20000	否	440	7621.02	专线	11.61	3	201	0	6657.92	不受限	6650	成都地调	null	
930	10kV堰铝线	新都电力调度控制中心	堰铝线932开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	78.61	15	1361.6	0	6697.63	不受限	6650	成都地调	null	
931	10kV马格三线	成都配调	马格三线941	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	40.67	9	704.4	0	6668.94	不受限	6650	成都地调	null	
932	10kV涯航路	成都配调	涯航路907	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	40.38	9	699.3	0	6674.04	不受限	6650	成都地调	null	
933	10kV桐锦路专线	成都配调	桐锦路912	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	39.21	8	679.2	0	6694.14	不受限	6650	成都地调	null	
934	10kV作天路专线	成都配调	作天线916	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	40.74	9	705.6	0	6667.74	不受限	6650	成都地调	null	
935	10kV南供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南供线929开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	148.56	31	2420	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	
936	10kV小外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外一线931开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	393.14	82	6700	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	
937	10kV南徐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐一线912开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	100.86	21	1840	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	

938	10kV孙马一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马一线934开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	279.05	58	4860	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	
939	10kV南城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南城线924开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公线	349.33	73	6260	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	
940	10kV小外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外二线941开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	218.37	45	3340	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	
941	10kV孙马二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马二线945开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	248.92	52	3930	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调	null	
942	10kV石社线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石社线912开关	石桥铺站	40	否	500	8660.25	公用	63.86	13	1106	0	6688.22	不受限	6650	绵阳地调	null	
943	10kV城园线	宝兴电力调度控制中心	城园线925开关	城南站	100000	是	483.26	8370.31	公线	456.97	95	7914.7	0	6696.25	不受限	6650	雅安地调	null	
944	10kV桂上三线	彭山电力调度控制中心	桂上三线929开关	桂林站	94500	是	482	8348.48	公线	387.77	80	6346.8	0	6678.78	不受限	6650	眉山地调	null	
945	10kV义陈一线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈一线917	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	105.53	19	1827.8	0	6667.91	不受限	6650	巴中地调	null	

946	10kV凉建一线	广元电力调度控制中心	凉建一线917开关	凉沙站	100000	否	482	8348.48	公线	48.96	10	848	0	6665.63	不受限	6650	广元地调	null	
947	10kV大普路大馈线	天府电力调度控制中心	大普路949开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	155.61	26	2695.1	0	6657.97	不受限	6650	天府地调	null	
948	10kV麓阅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓阅线920开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	153.46	26	2657.9	0	6695.17	不受限	6650	天府地调	null	
949	10kV柏宝路大馈线	天府电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	155.89	26	2700.1	0	6652.97	不受限	6650	天府地调	null	
950	10kV福岷二线	眉山电力调度控制中心	福岷二线928开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	501.64	104	8688.7	0	6678.78	不受限	6650	眉山地调	null	
951	10kV帽万线	仁寿电力调度控制中心	帽万线916开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	118.01	21	2044	0	6685.53	不受限	6650	眉山地调	null	
952	10kV柏城 I 回	仁寿电力调度控制中心	柏城 I 回941开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	59.52	12	1030.9	0	6685.39	不受限	6650	眉山地调	null	
953	10kV文园二线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园二线921开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	3.28	1	56.8	0	6621.98	不受限	6600	眉山地调	null	

954	10kV团融五线	内江电力调度控制中心	团融五线925开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	485.06	50	8401.3	0	6625.97	不受限	6600	内江地调	null	
955	10kV下龙一线	广元电力调度控制中心	下龙一线915开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	24.96	6	432.3	0	6629.27	不受限	6600	广元地调	null	
956	10kV牧民二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民二路944开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	114.97	21	1991.2	0	6629.22	不受限	6600	天府地调	null	
957	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	10kV南川线938开关	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	157.62	26	2730	0	6623.07	不受限	6600	巴中地调	null	
958	10kV严临二线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临二线924	严湾	50000	是	812	14064.25	公线	266.97	33	4624	0	6627.4	不受限	6600	泸州地调	null	
959	10kV元火线	渠县电力调度控制中心	10kV.元火线970开关	元渡站	100000	否	440	7621.02	公线	20.89	6	223.2	0	6635.72	不受限	6600	达州地调	null	
960	10kV紫园线大馈线	江油电力调度控制中心	紫园线913开关	紫山站	8	否	424	7343.9	公用	100	24	1732	0	6609.31	不受限	6600	绵阳地调	null	
961	10kV溪开二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开二线921开关	潞溪站	13000	是	553	9578.24	公线	29.23	5	506.3	530	6626.29	不受限	6600	南充地调	null	

962	10kV峰水线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	峰水线916 开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专 线	116.54	21	2018.4	0	6602.02	不受 限	6600	南充 地调	null	
963	10kV康镇线大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	康镇线929 开关	康强	126000	是	600	10392.3	公 线	97	16	1680	0	6633.84	不受 限	6600	成都 地调	null	
964	10kV桥乾路_ 专线	成都配 调	桥乾路913	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专 线	42.04	9	728.2	0	6645.14	不受 限	6600	成都 地调	null	
965	10kV丹师线	彭州电 力调度 控制中 心	丹师线990	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公 线	156.58	26	2712	0	6641.07	不受 限	6600	成都 地调	null	
966	10kV正城线	成都配 调	正城路954	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null	
967	10kV应广路	成都配 调	应广路907	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null	
968	10kV猛庆线	成都配 调	猛庆路924	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null	
969	10kV正墙线	成都配 调	正墙路952	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null	
970	10kV玉洁线	成都配 调	玉洁路924	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	0	6554.08	不受 限	6550	成都 地调	null	

971	10kV美狮路	新都电力调度控制中心	美狮线910开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	86.09	17	1491	0	6568.23	不受限	6550	成都地调	null	
972	10kV双间路_花间集开关站	成都配调	双间路909	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
973	10kV平川线	成都配调	平川线934	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	45.27	10	784	0	6589.34	不受限	6550	成都地调	null	
974	10kV辰中路_特	成都配调	辰中路927	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
975	10kV望天线	成都配调	望天线968	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
976	10kV桂平线	成都配调	桂平线925开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
977	10kV府榭线	成都配调	府榭路908	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
978	10kV涯熙线	成都配调	涯熙线933	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
979	10kV玉桥路	成都配调	玉桥路928	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
980	10kV文邮路_省邮电局开关站	成都配调	文邮路920	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

981	10kV东大路	成都配调	东大路904	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
982	10kV驷府路	成都配调	驷府路924	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
983	10kV南科线	成都配调	南科路905	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
984	10kV经达一路909开关	彭州电力调度控制中心	经达一路909	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	16.92	4	293.1	0	6593.91	不受限	6550	成都地调	null	
985	10kV沈福线	成都配调	沈福线949	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
986	10kV白鼓线	成都配调	白鼓线904	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
987	10kV桂民路	成都配调	桂民线915	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
988	10kV湾苗路	成都配调	湾苗路926	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
989	10kV平院线	成都配调	平院路904	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
990	10kV荔平线	成都配调	荔平线937	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

991	10kV祥奎线	成都配调	祥奎路905	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
992	10kV锦鑫线	成都配调	锦鑫线932	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
993	10kV中庙路	成都配调	中庙路910	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
994	10kV展银线	成都配调	展银线926	发展	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
995	10kV下保路专线	成都配调	下保路918	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
996	10kV府银线	成都配调	府银线926	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
997	10kV红东路	成都配调	红东路925	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
998	10kV桂和线	成都配调	桂和线953	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
999	10kV荔天路大馈线一用户	成都配调	荔天线921	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1000	10kV铁世路专线	成都配调	铁世线914	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1001	10kV槐阳线	成都配调	槐阳线957开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1002	10kV范林路大馈线—用户	成都配调	范林路944	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1003	10kV龙下线	成都配调	龙下线928	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1004	10kV范海路	成都配调	范海路936	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1005	10kV猛东线	成都配调	猛东路929	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1006	10kV军北线	成都配调	军北线938	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1007	10kV府锋线	成都配调	府锋线961	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1008	10kV军美路大馈线	成都配调	军美线934	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1009	10kV双江线	成都配调	双江路933	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1010	10kV浦香线	成都配调	浦香线905开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1011	10kV溪名路	大邑电力调度控制中心	溪名线913开关	川溪口	20000	否	500	8660.25	专线	70.44	14	1220	0	6574.22	不受限	6550	成都地调	null	
1012	10kV南电路	成都配调	南电线910	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1013	10kV槐东线	成都配调	槐东线927开关	槐树店	90000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1014	10kV张庙线	成都配调	张庙线914开关	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1015	10kV沈科路	成都配调	沈科路905	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1016	10kV培辉路	成都配调	培辉路920	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1017	10kV双罗路高升桥罗浮开关站_专	成都配调	双罗路920	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1018	10kV张庭路_专线	成都配调	张庭路915	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1019	10kV玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1020	10kV天峰路	成都配调	天峰路954	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1021	10kV塔凌线	成都配调	塔凌路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1022	10kV晋庆线	成都配调	晋庆路908	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1023	10kV指丽路	成都配调	指丽线913	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1024	10kV正锣线	成都配调	正锣线923	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1025	10kV高城线	成都配调	高城路920	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1026	10kV府鸿线	成都配调	府鸿路906	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1027	10kV铁水线	成都配调	铁水线920	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1028	10kV荔滨路	成都配调	荔滨路911	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1029	10kV桐首路_专	成都配调	桐首路928	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1030	10kV下林路	成都配调	下林路903	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1031	10kV棕川路_公线	成都配调	棕川路921	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1032	10kV波青线_公线	成都配调	波青线913	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1033	10kV南衣线	成都配调	南衣路923	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1034	10kV南园线	成都配调	南园路906	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1035	10kV桥御二路大馈线—用户	成都配调	桥御二路940	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1036	10kV铁竹线	成都配调	铁竹路912	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1037	10kV棕科线	成都配调	棕科线933开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1038	10kV蓉救路	成都配调	蓉救路944	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1039	10kV堤全线	成都配调	堤全路912	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1040	10kV作合线	成都配调	作合路907	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1041	10kV望橡路	成都配调	望橡线918	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1042	10kV梓港路大馈线	成都配调	梓港线907	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1043	10kV麻鸿线	成都配调	麻鸿路912	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1044	10kV大铜线	成都配调	大铜线921	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1045	10kV铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1046	10kV玉美路	成都配调	玉美线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1047	10kV洞华一路	成都配调	洞华一路942	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1048	10kV象石线	成都配调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1049	10kV浦通线	成都配调	浦通线918	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1050	10kV桂托线_特	成都配调	桂托线966	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1051	10kV范上路	成都配调	范上路940	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1052	10kV龙工线	成都配调	龙工路936	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1053	10kV金玉路	成都配调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1054	10kV大牌线	成都配调	大牌线995	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1055	10kV马格一线	成都配调	马格一线915	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	46.19	10	800	0	6573.34	不受限	6550	成都地调	null	
1056	10KV温泰路	成都配调	温泰路937	温家河	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1057	10kV浦镇路大馈线	成都配调	浦镇线928	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1058	10kV两堰路	成都配调	两堰线909	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1059	10kV蓉生路_特	成都配调	蓉生路954	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1060	10kV文城路	成都配调	文城线912开关	文庙街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1061	10kV蓉材路	成都配调	蓉材路953	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1062	10kV桂土线	成都配调	桂土路951	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1063	10kV浦港一线	成都配调	浦港一线975	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1064	10kV新坡路	成都配调	新坡路910	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1065	10kV龙五路大馈线一用户	成都配调	龙五线918	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1066	10kV涯红线	成都配调	涯红线914	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1067	10kV浦南线	成都配调	浦南线965	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1068	10kV象林路	成都配调	象林路945	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1069	10kV庙大路	成都配调	庙大路944	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1070	10kV晋云线	成都配调	晋云路907	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1071	10kV雷科线	成都配调	雷科线905	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1072	10kV金九线	成都配调	金九路909	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1073	10kV麻林线	成都配调	麻林路917	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1074	10kV红善路	成都配调	红善路912	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1075	10kV麻杉路	成都配调	麻杉路933	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1076	10kV庙杜路	成都配调	庙杜路922	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1077	10kV玉首线	成都配调	玉首线919	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1078	10kV高双路大馈线	成都配调	高双线946	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1079	10kV庙丰二路	成都配调	庙丰二路935	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1080	10kV土红线	成都配调	土红路937	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1081	10kV五双线路	成都配调	五双路914	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1082	10kV应怡路_专线	成都配调	应怡路913	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1083	10kV土灌路	成都配调	土灌路936	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1084	10kV辰沙线	成都配调	辰沙路908	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1085	10kV辰商线	成都配调	辰商线922	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1086	10kV温智路	成都配调	温智路945	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1087	10kV桂电路	成都配调	桂电线913 开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1088	10kV核永线	成都配调	核永线927	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1089	10kV槐水路专线	成都配调	槐水路924	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1090	10kV楼草线	成都配调	楼草路914	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1091	10kV玉军路_省军区开关站	成都配调	玉军线920	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1092	10kV棕九线	成都配调	棕九线912	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1093	10kV庙金线	成都配调	庙金路905	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1094	10kV铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1095	10kV麻关路	成都配调	麻关路908	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1096	10kV雷熊线	成都配调	雷熊线923	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1097	10kV平熙路	成都配调	平熙路913	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1098	10kV沈双路	成都配调	沈双路925	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1099	10kV金盐线大馈线	成都配调	金盐线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1100	10kV张新路	成都配调	张新路916	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1101	10kV泉莲线	成都配调	泉莲线936	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1102	10kV东军路_特	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1103	10kV浆照路	成都配调	浆照路927	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1104	10kV音谷路_特	成都配调	音谷线942	潮音	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1105	10kV桂座路	成都配调	桂座线962	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1106	10kV新中线	成都配调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1107	10kV桂龙路	成都配调	桂龙路939	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1108	10kV桂印线	成都配调	桂印线963开关	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1109	10kV驷锦线	成都配调	驷锦线920开关	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1110	10kV民宏8路大馈线	盖华电力调度控制中心	民宏8路907开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	161.09	27	2790.1	0	6562.97	不受限	6550	德阳地调	null	

1111	10kV白忠线	成都配调	白忠线903	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1112	10kV桂首路	成都配调	桂首线964	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1113	10kV苏桥线	成都配调	苏桥线945	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1114	10kV猛玉线	成都配调	猛玉路910	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1115	10kV邦哥线	成都配调	邦哥路910	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1116	10kV龙众线	成都配调	龙众线944 开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1117	10kV土金路	成都配调	土金路922	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1118	10kV范平线	成都配调	范平路925	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1119	10kV羊花线	成都配调	羊花路924	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	
1120	10kV祥南线	成都配调	祥南路913	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调	null	

1121	10kV平金一路	罗江电力调度控制中心	平金一路953开关	平家站	100000	是	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	6581.79	不受限	6550	德阳地调	null	
1122	10kV鸡美二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡美二线941开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	117.02	21	2026.8	0	6593.62	不受限	6550	资阳地调	null	
1123	10kV龙医二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医二线927开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	17.58	4	304.4	0	6554.52	不受限	6550	雅安地调	null	
1124	10kV龙医一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医一线917开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	16.87	4	292.2	0	6566.72	不受限	6550	雅安地调	null	
1125	10kV余东线	大竹电力调度控制中心	余东线951开关	余家	240000	是	600	10392.3	公线	101.43	17	1756.8	0	6557.04	不受限	6550	达州地调	null	
1126	10kV兰东线	青神电力调度控制中心	兰东线918开关	兰店站	102000	否	423	7326.57	公线	377	89	6530	0	6593.91	不受限	6550	眉山地调	null	
1127	10kV奥院线（专线）	内江电力调度控制中心	奥院线945开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	54.65	11	946.5	0	6567.13	不受限	6550	内江地调	null	
1128	10kV穆青一线	青神电力调度控制中心	穆青一线922开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	55.36	11	958.9	0	6554.73	不受限	6550	眉山地调	null	

1129	10kV威鳳线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	威鳳线917 开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公 线	53.44	11	925.6	0	6556.86	不受 限	6550	内江 地调	null	
1130	10kV桐馆线	内江电 力调度 控制中 心	桐馆线916 开关	桐梓坝 站	80000	否	423	7326.57	专 线	0	0	0	0	6593.91	不受 限	6550	内江 地调	null	
1131	10kV城水线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城水线923 开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公 线	55.43	10	960	0	6522.46	不受 限	6500	遂宁 地调	null	
1132	10kV龙达一线	眉山电 力调度 控制中 心	龙达一线 915开关	龙亨站	40000	否	600	10392.3	专 线	164.41	27	2847.6	0	6505.47	不受 限	6500	眉山 地调	null	
1133	10kV余石线 952路	大竹电 力调度 控制中 心	余石线952 开关	余家	240000	是	600	10392.3	公 线	103.71	17	1796.3	0	6517.54	不受 限	6500	达州 地调	null	
1134	10kV桐华线大 馈线线路	天府电 力调度 控制中 心	桐华线913 开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公 线	163.74	27	2836	0	6517.07	不受 限	6500	天府 地调	null	
1135	10kV北杨一线 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	北杨一线 911开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公 用	102.48	17	1774.9	0	6538.94	不受 限	6500	绵阳 地调	null	
1136	10kV河佛线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	河佛线913 开关	河口站	6.3	否	464	8036.72	公 用	40.46	9	700.8	0	6532.25	不受 限	6500	绵阳 地调	null	

1137	10kV北城三线	平昌电力调度控制中心	10kV北城三线926	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	200	42	1725	0	6588.84	不受限	6500	巴中地调	null	
1138	10kV坝新一线	南部电力调度控制中心	10kV坝新一线965	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	162.42	27	2813.1	0	6524.38	不受限	6500	南充地调	null	
1139	10kV花鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花鑫线914开关	火花站	71500	否	553	9578.24	专线	121.15	22	2098.4	0	6522.02	不受限	6500	南充地调	null	
1140	10kV金场路_专线	成都配调	金场路925	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	49.84	11	863.2	0	6510.14	不受限	6500	成都地调	null	
1141	10kV中路站	成都配调	中路站905	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	50.44	11	873.6	0	6499.74	不受限	6500	成都地调	null	
1142	10kV万科二线	新都电力调度控制中心	万科二线925开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	90.01	17	1558.9	0	6500.33	不受限	6500	成都地调	null	
1143	10kV连府路	彭州电力调度控制中心	连府路924	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	22.12	4	383.1	2100	6520.42	不受限	6500	成都地调	null	
1144	10kV光丹路	彭州电力调度控制中心	光丹路929	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	20	5	346.4	7690	6581.8	不受限	6500	成都地调	null	
1145	10kV猛塔路	成都配调	猛塔路923	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	50.51	11	874.8	0	6498.54	不受限	6450	成都地调	null	

1146	10kV桥御三路 专线	成都配 调	桥御三路 942	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专 线	51.06	11	884.4	0	6488.94	不受 限	6450	成都 地调	null	
1147	10kV浆信路_ 专	成都配 调	浆信路910	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专 线	51.87	11	898.4	0	6474.94	不受 限	6450	成都 地调	null	
1148	10kV文五一线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV文五 一线914小 车开关	文峰	302000	是	469	8123.32	公 线	0.03	0	0.6	0	6498.06	不受 限	6450	资阳 地调	null	
1149	10kV观高线 922大馈线专 线	古蔺电 力调度 控制中 心	观高线922	观文	16000	否	489	8469.73	专 线	65.13	13	1128	0	6494.76	不受 限	6450	泸州 地调	null	
1150	10kV沅环东线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	沅环东线 925开关	沅抗站	6.3	否	500	8660.25	公 线	76.62	15	1327	0	6467.22	不受 限	6450	绵阳 地调	null	
1151	10kV林政线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	林政线947 开关	金家林 站	50	否	600	10392.3	公 用	166.09	28	2876.6	0	6476.47	不受 限	6450	绵阳 地调	null	
1152	10kV花东线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	花东线963 开关	花该站	31.5	否	500	8660.25	公 用	75.76	15	1312.2	0	6482.02	不受 限	6450	绵阳 地调	null	
1153	10kV柏原路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏原路925 开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专 线	124.55	23	2157.2	0	6463.22	不受 限	6450	天府 地调	null	
1154	10kV虎川二线	内江电 力调度 控制中 心	虎川二线 934开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专 线	61.22	13	1060.3	0	6453.33	不受 限	6450	内江 地调	null	

1155	10kV虎创线	内江电力调度控制中心	虎创线917开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	61.62	13	1067.2	0	6446.43	不受限	6400	内江地调	null	
1156	10kV大昊路大馈线	天府电力调度控制中心	大昊路945开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	169.84	28	2941.7	0	6411.37	不受限	6400	天府地调	null	
1157	10kV创污线	天府电力调度控制中心	创污线912开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	167.66	28	2903.8	0	6449.27	不受限	6400	天府地调	null	
1158	10kV车众二线大馈线	天府电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	否	646	11189.05	专线	210.8	33	3651	0	6419.14	不受限	6400	天府地调	null	
1159	10kV严古二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	严古二线927开关	严湾	100000	是	463	8019.4	公线	1	150	20	0	6415.52	不受限	6400	泸州地调	null	
1160	10kV创煎线大馈线	天府电力调度控制中心	创煎线933开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	375.52	40	2745.6	0	6443.23	不受限	6400	天府地调	null	
1161	10kV塔纺线977大馈线1	天府电力调度控制中心	塔纺线977开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	360.43	56	5784	0	6422.44	不受限	6400	天府地调	null	
1162	10kV冯龙线647大馈线	泸州电力调度控制中心	冯龙线647	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	1	150	20	0	6415.52	不受限	6400	泸州地调	null	

1163	10kV新瑞线 646大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新瑞线915	新房子	50000	否	463	8019.4	公 线	1.2	130	20	800	6417.46	不受 限	6400	泸州 地调	null	
1164	10kV望珠二线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV望珠 二线923	望王站	100000	否	525	9093.27	公 线	102.53	20	1775.9	0	6408.04	不受 限	6400	巴中 地调	null	
1165	10kV朝航路	什邡电 力调度 控制中 心	朝航路925 开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专 线	125.77	23	2178.4	0	6426.43	不受 限	6400	德阳 地调	null	
1166	10kV民盛线	温江电 力调度 控制中 心	民盛线936 开关	民和	168000	否	552	9560.92	公 线	69.4	13	1202	0	6446.74	不受 限	6400	成都 地调	null	
1167	10kV沙岷一线	大邑电 力调度 控制中 心	沙岷一线 924开关	沙渠	32000	是	600	10392.3	专 线	110.28	18	1910	0	6403.84	不受 限	6400	成都 地调	null	
1168	10kV翠铁线_ 用户专线	成都配 调	翠铁线911	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专 线	56.05	12	970.8	0	6402.54	不受 限	6400	成都 地调	null	
1169	10kV象和六路	成都配 调	象和六路 943	万象	3*63000	否	473	8192.6	专 线	54.04	11	936	0	6437.34	不受 限	6400	成都 地调	null	
1170	10kV塔湾线	成都配 调	塔湾线925	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公 线	7.21	2	124.8	0	6429.28	不受 限	6400	成都 地调	null	
1171	10kV光拓一线	新都电 力调度 控制中 心	光拓一线 943开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公 线	94.5	18	1636.8	0	6422.43	不受 限	6400	成都 地调	null	

1172	10kV经化三路	彭州电力调度控制中心	经化三路922	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	78.91	16	1366.8	0	6427.42	不受限	6400	成都地调	null	
1173	10kV经化四路	彭州电力调度控制中心	经化四路906	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	41.15	8	712.8	650	6431.42	不受限	6400	成都地调	null	
1174	10kV猛双路	成都配调	猛双路933	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	7.62	2	132	0	6422.08	不受限	6400	成都地调	null	
1175	10kV塔勤四线	邛崃电力调度控制中心	塔勤四线937开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	172.7	29	2991.1	0	6361.97	不受限	6350	成都地调	null	
1176	10kV前欧一线	青白江电力调度控制中心	前欧一线943开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	130.19	24	2254.9	0	6365.52	不受限	6350	成都地调	null	
1177	10kV大科路专线	成都配调	大科路908	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1178	10kV灯航路_专线	成都配调	灯航路921	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1179	10kV大望路专线	成都配调	大望路946	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1180	10kV红招路	成都配调	红招路929	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	10.18	2	176.4	0	6377.68	不受限	6350	成都地调	null	

1181	10kV.牌鼎路_用户专线	成都配调	牌鼎路922	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1182	10kV草湾路_用户专线	成都配调	草湾路924	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1183	10kV平茂路	成都配调	平茂线918	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	58.22	12	1008.3	0	6365.04	不受限	6350	成都地调	null	
1184	10kV楼平线	成都配调	楼科线920开关	红牌楼	103000	是	473	8192.6	公线	10.62	2	184	0	6370.08	不受限	6350	成都地调	null	
1185	10kV苏信路专线	成都配调	苏信路914	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1186	10kV塘港路	成都配调	塘港路912开关	塘坎街	363000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1187	10kV苏碧路_专线	成都配调	苏碧路909	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1188	10kV庙伊一路_专线	成都配调	庙伊一路909	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	不受限	6350	成都地调	null	
1189	10kV苏大线	成都配调	苏大线911开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1190	10kV俭地路专线	成都配调	俭地路923	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	

1191	10kV湾花路_新	成都配调	湾花路916	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	9.15	2	158.5	0	6395.58	不受限	6350	成都地调	null	
1192	10kV楼科线	成都配调	楼科路920	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	10.62	2	184	0	6370.08	不受限	6350	成都地调	null	
1193	10kV牌域线	成都配调	牌域线929	铜牌	482000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1194	10kV灯颐路专线	成都配调	灯颐路924	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1195	10kV苏环路专线	成都配调	苏环路944	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1196	10kV大风线	成都配调	大风路933	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1197	10kV苏欧路专线	成都配调	苏欧路936	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1198	10kV解兴三线	大邑电力调度控制中心	解兴三线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	172.52	29	2988	0	6365.07	不受限	6350	成都地调	null	
1199	10kV俭蜀路专线	成都配调	俭蜀路936	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1200	10kV灯污一路	成都配调	灯污一路919	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	

1201	10kV苏紫路专线	成都配调	苏紫路931	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1202	10kV苏影路专线	成都配调	苏影路942	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1203	10kV俭阿路专线	成都配调	俭阿路932	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1204	10kV西民线	成都配调	西民路957	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1205	10kV苏文路专线	成都配调	苏文路906	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1206	10kV大讯路	成都配调	大讯路909	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1207	10kV灯枫路_特	成都配调	灯枫路926	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1208	10kV粉医线_用户专线	成都配调	粉医线947	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	56.67	12	981.6	0	6391.74	不受限	6350	成都地调	null	
1209	10kV俭村线	成都配调	俭村路905	勤俭	166000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1210	10kV羊广路专线	成都配调	羊广路922	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	

1211	10kV苏成路专线	成都配调	苏成路935	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1212	10kV北中线	蓬安电力调度控制中心	北水线916开关	城北站(蓬安)	71500	否	676	11708.66	公线	239.2	35	4142.9	0	6394.89	不受限	6350	南充地调	null	
1213	10kV苏国路	成都配调	苏国路950	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调	null	
1214	10kV新力线	宜宾电力调度控制中心	新力线933开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	19.63	5	340	0	6363.04	不受限	6350	宜宾地调	null	
1215	10kV新龙线	宜宾电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	否	490	8487.05	公线	73.77	15	1277.7	0	6360.64	不受限	6350	宜宾地调	null	
1216	10kV板硬线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板硬线923开关	板仓站	80000	否	600	10392.3	专线	172.35	29	2985.1	0	6367.97	不受限	6350	自贡地调	null	
1217	10kV香蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	香蓝线914开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	172.94	29	2995.3	0	6357.77	不受限	6350	天府地调	null	
1218	10kV北遂线	安岳电力调度控制中心	10kV北遂线923开关	北坝站	18000	否	525	9093.27	公线	104.23	20	1805.3	0	6378.64	不受限	6350	资阳地调	null	
1219	10kV砂污线925大馈线	天府电力调度控制中心	砂污线925开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	173	29	2996.3	0	6356.77	不受限	6350	天府地调	null	

1220	10kV东柳线	洪雅电力调度控制中心	东柳线914开关	东岳站	10000	否	495	8573.65	公线	76.29	15	1321.3	0	6394.99	不受限	6350	眉山地调	null	
1221	10kV松文二线	内江电力调度控制中心	松文二线924开关	松柏	295000	否	482	8348.48	专线	66.47	14	1151.3	0	6362.33	不受限	6350	内江地调	null	
1222	10kV金雕三线	眉山电力调度控制中心	金雕三线914开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	69.12	14	1197.2	0	6316.43	不受限	6300	眉山地调	null	
1223	10kV瑶修线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶修线962小车开关	瑶山站	100000	否	515	8920.06	公线	99.08	19	1716	0	6312.05	不受限	6300	凉山地调	null	
1224	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	174.17	29	3016.7	0	6336.37	不受限	6300	天府地调	null	
1225	10kV南中线	巴州电力调度控制中心	10kV南中线936	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300	巴中地调	null	
1226	10kV南环线	巴州电力调度控制中心	10kV南环线956	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300	巴中地调	null	
1227	10kV桂鼎线	宜宾电力调度控制中心	桂鼎线954开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	22.86	5	396	0	6307.04	不受限	6300	宜宾地调	null	

1228	10kV德蒙路953大馈线	德阳电力调度控制中心	德蒙路953开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	439.4	76	7610.4	1625	6342.43	不受限	6300	德阳地调	null	
1229	10kV朱碧二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧II线939开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	78.23	14	1355	0	6307.59	不受限	6300	南充地调	null	
1230	10kV洞伊线	成都配调	洞伊路935	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	12.93	3	224	0	6330.08	不受限	6300	成都地调	null	
1231	10kV宋双线	资中电力调度控制中心	宋双线915开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公线	173.5	29	3005.1	0	6347.97	不受限	6300	内江地调	null	
1232	10kV大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线913开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	139.77	25	2420.8	0	6308.73	不受限	6300	成都地调	null	
1233	10kV门兴二线	仪陇电力调度控制中心	门兴二线926开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	142.53	25	2468.7	20	6318.78	不受限	6300	南充地调	null	
1234	10kV瑞欧线_专线	新都电力调度控制中心	瑞欧线937开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	100.57	19	1741.9	0	6317.33	不受限	6300	成都地调	null	
1235	10kV坡嘉线	仪陇电力调度控制中心	坡嘉线924开关	高坡站	90000	是	507	8781.5	公线	41.56	8	719.8	0	6305.4	不受限	6300	南充地调	null	

1236	10kV牌慧二线	简阳电力调度控制中心	牌慧二线944	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	135.28	24	2343	0	6277.42	不受限	6250	成都地调	null	
1237	10kV万体线	新都电力调度控制中心	万体线929开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	103.83	20	1798.3	0	6260.93	不受限	6250	成都地调	null	
1238	10kV楼九线	成都配调	楼九路924	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	300	6254.08	不受限	6250	成都地调	null	
1239	10kV沈摩一路	成都配调	沈摩一路918	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	63.28	13	1096	0	6277.34	不受限	6250	成都地调	null	
1240	10kV朝景二路大馈线	莹华电力调度控制中心	朝景二路952开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	176.91	29	3064	0	6289.07	不受限	6250	德阳地调	null	
1241	10kV徐郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐郊线924开关	徐家站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	94.33	19	1633.8	0	6269.55	不受限	6250	南充地调	null	
1242	10kV金水线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金水线923开关	金溪站(蓬安)	15000	否	507	8781.5	公线	94.57	19	1638	0	6265.35	不受限	6250	南充地调	null	
1243	10kV消湾线大馈线	营山电力调度控制中心	消湾线911开关	消水站(营山)	12600	否	515	8920.06	公线	101.08	20	1750.7	0	6277.35	不受限	6250	南充地调	null	
1244	10kV小民路	广汉电力调度控制中心	小民路916开关	小汉站	73500	否	600	10392.3	专线	178.75	30	3096	0	6257.07	不受限	6250	德阳地调	null	

1245	10kV北清一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北清一线966开关	城北站	100200	否	423	7326.57	专线	17.59	4	304.7	0	6289.21	不受限	6250	自贡地调	null	
1246	10kV道帝线大馈线	自贡电力调度控制中心	道帝线922开关	道生灝站	80000	否	481	8331.16	公线	70.32	15	1217.9	0	6280.14	不受限	6250	自贡地调	null	
1247	10kV南客线	雨城电力调度控制中心	10kV南客线966开关	南坝子站	100000	否	403	6980.16	专线	49.08	12	850	0	6282.14	不受限	6250	雅安地调	null	
1248	10kV双普四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普四线924开关	双碑站	50	是	527	9127.91	公用	59.42	11	1029.1	0	6273.23	不受限	6250	绵阳地调	null	
1249	10kV万白线	广元电力调度控制中心	万白线922开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	50.23	10	870	0	6279.9	不受限	6250	广元地调	null	
1250	10kV奉科II线大馈线	内江电力调度控制中心	奉科II线926开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受限	6250	内江地调	null	
1251	10kV沐汇线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐汇线927开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	177.73	30	3078.3	0	6274.77	不受限	6250	乐山地调	null	
1252	10kV虎川一线	内江电力调度控制中心	虎川一线962开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	71.09	15	1231.3	0	6282.33	不受限	6250	内江地调	null	

1253	10kV奉科一线	内江电力调度控制中心	奉科 I 线 912开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受限	6250	内江地调	null	
1254	10kV桐和一线	内江电力调度控制中心	桐和一线 962开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	352.31	37	6102	1030	6225.58	不受限	6200	内江地调	null	
1255	10kV帽飞二线	仁寿电力调度控制中心	帽飞二线 927开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	144.8	26	2508	0	6221.53	不受限	6200	眉山地调	null	
1256	10kV桐水二线	内江电力调度控制中心	桐水二线 929开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200	内江地调	null	
1257	10kV洪昆线	隆昌电力调度控制中心	洪昆线915 开关	洪家站	15000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200	内江地调	null	
1258	10kV三江线大馈线	内江电力调度控制中心	三江线972 开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	37.97	8	657.7	630	6225.93	不受限	6200	内江地调	null	
1259	10kV黄站路大馈线	天府电力调度控制中心	黄站路928 开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	333.95	86	4478.7	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1260	10kV柏管路大馈线	天府电力调度控制中心	柏管路923 开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	180.7	30	3129.8	0	6223.27	不受限	6200	天府地调	null	

1261	10kV界果路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界果路909 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	401.09	80	5541.9	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1262	10kV堰光线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	堰光线917 开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专 线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1263	10kV柏易路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏易路914 开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公 线	544.36	82	8523	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1264	10kV东春路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东春路934 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专 线	221.82	86	4460.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1265	10kV界川路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界川路948 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专 线	261.76	66	4900.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1266	10kV邻圣路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻圣路910 开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专 线	393.49	86	4460.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1267	10kV园西线 917大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园西路917 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公 线	243.48	107	6504	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1268	10kV星地线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星地线924 开关	星空	50000	否	400	6928.2	专 线	351.39	41	4217	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	

1269	10kV毛京线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛京线924 开关	毛家湾	240000	否	400	6928.2	专 线	248.18	126	12035.9	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1270	10kV园丰一路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园丰一路 919开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专 线	359.82	108	7495.3	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1271	10kV乔佐线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	乔佐线918 小车开关	乔瓦站	85200	否	430	7447.82	公 线	27.89	6	483	0	6220.04	不受 限	6200	凉山 地调	null	
1272	10kV滨天线 918大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨天线918 开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公 线	282.96	28	2903.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1273	10kV园纺路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园纺路925 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公 线	60.05	84	5801	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1274	10kV邻天路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻天路915 开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专 线	282.96	56	3860.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1275	10kV滨公线 921大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨公线921 开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公 线	393.49	28	2903.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1276	10kV柏空路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏空路913 开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公 线	334.93	80	5541.9	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	

1277	10kV堰大线	天府电力调度控制中心	堰大线961开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	176.48	107	7411	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1278	10kV邻校线大馈线	天府电力调度控制中心	邻校线946开关	邻港	180000	否	400	6928.2	专线	254.6	86	4478.7	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1279	10kV黄玻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄玻路917开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	221.82	12	1040	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1280	10kV安未线912大馈线	天府电力调度控制中心	安未线912开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	334.93	107	7411	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1281	10kV东城一线大馈线	天府电力调度控制中心	东城一路915开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	221.82	57	3949	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1282	10kV高东线大馈线	天府电力调度控制中心	高东线932开关	高桐	63000	否	400	6928.2	专线	482.9	126	6232	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1283	10kV苏城一路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城一路908开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	248.18	108	7495.3	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1284	10kV邻都路大馈线	天府电力调度控制中心	邻都路921开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	544.36	65	4533.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	

1285	10kV滨星线 934大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨星线934 开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专 线	482.9	80	5541.9	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1286	10kV板金路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板金路936 开关	板桥	31500	否	400	6928.2	公 线	319.97	53	5529	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1287	10kV园城线 909大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园城路909 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公 线	60.05	89	9265	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1288	10kV九元路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九元线925 开关	九江	40000	否	400	6928.2	专 线	243.48	56	3860.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1289	10kV力地线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力地线918 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	492.09	66	4900.8	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1290	10kV力联线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力联线909 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	243.48	66	6815.3	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1291	10kV智海线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	智海线919 开关	科智	240000	否	400	6928.2	专 线	401.09	103	7136.4	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	
1292	10kV清镇线 935大馈线	天府电 力调度 控制中 心	清镇线935 开关	清水	63000	否	400	6928.2	公 线	333.95	39	3780	0	6235.38	不受 限	6200	天府 地调	null	

1293	10kV苏创二路大馈线	天府电力调度控制中心	苏创二路925开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	282.96	86	4478.7	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1294	10kV苏城四路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城四路924开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	432.75	90	6242.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调	null	
1295	10kV万业线	汉源电力调度控制中心	万业线917开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	384.76	96	664	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1296	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	18	1247.5	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	
1297	10kV三五线	荣经电力调度控制中心	三五线995开关	三合站	12600	否	400	6928.2	公线	180	45	3118	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1298	10kV武塘线大馈线	江油电力调度控制中心	武塘线925开关	武都站	31.5	否	618	10704.07	公用	186.11	30	3223.5	200	6210.16	不受限	6200	绵阳地调	null	
1299	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	14	674.5	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	

1300	10kV龙渔一线	荣经电力调度控制中心	龙渔一线916开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	80	20	1386	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1301	10kV梁虹线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁虹线944开关	磨家梁	240	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6235.38	不受限	6200	绵阳地调	null	
1302	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	0	22	1574.4	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	
1303	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	23	142.5	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	
1304	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	19	745.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	
1305	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	21	154.2	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	

1306	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	13	658.7	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调	null	
1307	10kV新泗一线	荣经电力调度控制中心	新泗一线912开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	310	78	5369	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1308	10kV新泗二线	荣经电力调度控制中心	新泗二线923开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	180	45	3118	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1309	10kV卫新二线	雅安电力调度控制中心	卫新二线982开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	58.94	68	1020.8	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1310	10kV卫锦二线	雅安电力调度控制中心	卫锦二线937开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.82	41	551.1	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调	null	
1311	10kV八航一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	八航一路918开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	351.4	78	6086.2	0	6235.38	不受限	6200	德阳地调	null	
1312	10kV千研线	井研电力调度控制中心	千研线921开关	千佛站	16300	否	400	6928.2	公线	0.47	0	8.14	0	6277.06	不受限	6200	乐山地调	null	
1313	10kV蔡沙一路	大邑电力调度控制中心	蔡沙一线921开关	蔡场	12600	否	400	6928.2	公线	0.01	1	0.01	0	6235.38	不受限	6200	成都地调	null	

1314	10kV胥桥路大 馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	胥桥路906	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公 线	136.84	18	1245.3	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1315	10kV蒲美路大 馈线-用户	都江堰 电力调 度控制 中心	蒲美路915	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专 线	178.68	19	1557.6	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1316	10kV崇积路	都江堰 电力调 度控制 中心	崇积路905	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公 线	201.45	39	1667.8	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1317	10kV天井路	郫都电 力调度 控制中 心	天井线933 开关	天健	189000	否	400	6928.2	公 线	25	6	420	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1318	10kV军莲线	成都配 调	军莲线911 开关	将军碑	80000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	315	6239.08	不受 限	6200	成都 地调	null	
1319	10kV高学路	郫都电 力调度 控制中 心	高学线925	高店子	126000	否	600	10392.3	专 线	179.62	30	3111	0	6242.07	不受 限	6200	成都 地调	null	
1320	10kV胥天路大 馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	胥天路905	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公 线	145.66	25	1554.8	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1321	10kV连牵路 (专线)	彭州电 力调度 控制中 心	连牵路936	连封	240000+150000	否	400	6928.2	专 线	12	3	207.8	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	

1322	10kV天铁路 (专线)	彭州电 力调度 控制中 心	天铁路931	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	专 线	20	5	346.41	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1323	10kV淮帆路大 馈线_专线	金堂电 力调度 控制中 心	淮帆线913	淮口	2*63000	否	400	6928.2	专 线	1	10	1	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1324	10kV天琪路	彭州电 力调度 控制中 心	天琪路907	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公 线	16	4	277.1	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1325	10kV濠特路_ 专线	彭州电 力调度 控制中 心	濠特线922 开关	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	专 线	12	3	207.9	0	6235.38	不受 限	6200	成都 地调	null	
1326	10kV凉铜二线	资中电 力调度 控制中 心	凉铜二线 918开关	凉水井	295000	否	423	7326.57	专 线	23.24	5	402.5	0	6191.41	不受 限	6150	内江 地调	null	
1327	10kV波铁路专 线	成都配 调	波铁线909	清波	2*240000	否	473	8192.6	专 线	70.11	15	1214.3	0	6159.04	不受 限	6150	成都 地调	null	
1328	10kV南青线	成都配 调	南青路934	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公 线	22.91	5	396.8	0	6157.28	不受 限	6150	成都 地调	null	
1329	10kV望龙线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望龙线916 开关	望江站	100	否	553	9578.24	公 用	142.26	26	2464	0	6156.42	不受 限	6150	绵阳 地调	null	
1330	10kV龙泛线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV龙泛 线916开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专 线	40.26	9	697.3	0	6161.62	不受 限	6150	雅安 地调	null	

1331	10kV科章线 955大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	科章线955 断路器	章谷	10000	否	400	6928.2	公 线	3.96	11	618.6	0	6166.78	不受 限	6150	甘孜 地调	null	
1332	10kV桐城四线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐城四线 922开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专 线	183.72	31	3182	0	6171.07	不受 限	6150	天府 地调	null	
1333	10kV金居线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	金居线961 开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专 线	182.27	30	3157	0	6196.07	不受 限	6150	天府 地调	null	
1334	10kV沙府线	仁寿电 力调度 控制中 心	沙府线923 开关	沙子湾 站	20000	是	495	8573.65	公 线	39.38	8	682	0	6176.92	不受 限	6150	眉山 地调	null	
1335	10kV龙齐三线	眉山电 力调度 控制中 心	龙齐三线 924开关	龙亭站	40000	是	600	10392.3	公 线	122.94	20	2129.4	0	6184.44	不受 限	6150	眉山 地调	null	
1336	10kV庄明一线	眉山电 力调度 控制中 心	庄明一线 919开关	庄店站	50000	是	445	7707.63	公 线	335.92	75	5818.3	0	6166.1	不受 限	6150	眉山 地调	null	
1337	10kV南东线	威远电 力调度 控制中 心	南东线921 开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公 线	90.83	16	1573.1	0	6186.48	不受 限	6150	内江 地调	null	
1338	10kV平鲜一线	眉山电 力调度 控制中 心	平鲜一线 916开关	平春	180000	是	445	7707.63	公 线	368.32	83	6379.5	0	6158.1	不受 限	6150	眉山 地调	null	

1339	10kV柏运线	仁寿电力调度控制中心	柏运线972开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	专线	89.06	18	1542.6	0	6173.69	不受限	6150	眉山地调	null	
1340	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	专线	79.46	16	1376.2	0	6137.43	不受限	6100	内江地调	null	
1341	10kV沐海线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐海线918开关	沐川站	71500	否	400	6928.2	公线	6.77	2	117.2	0	6118.18	不受限	6100	乐山地调	null	
1342	10kV乔平线	广元电力调度控制中心	乔平线927开关	乔镇站	80000	否	404	6997.49	专线	8.83	2	153	0	6144.74	不受限	6100	广元地调	null	
1343	10kV鱼沙一线918大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼沙一线918	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	1.1	150	22	0	6110.67	不受限	6100	泸州地调	null	
1344	10kV上港二线	广元电力调度控制中心	上港二线944开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	8.57	2	148.5	0	6128.45	不受限	6100	广元地调	null	
1345	10KV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	19	1546.4	0	6235.38	不受限	6100	甘孜地调	null	

1346	10kV鹭矿线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	鹭矿线915 开关	鹭鸯坝 站	50000	否	465	8054.04	公 线	63.51	14	1100	0	6148.64	不受 限	6100	甘孜 地调	null	
1347	10kV南国线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV南国 线928开关	南湖站	100000	否	563	9751.45	专 线	152.4	27	2639.5	0	6136.8	不受 限	6100	自贡 地调	null	
1348	10kV板恒线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	板恒线925 开关	板仓站	80200	是	660	11431.54	公 线	173.21	26	3000	0	6145.23	不受 限	6100	自贡 地调	null	
1349	10kV南太路	成都配 调	南太路925	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专 线	1	0	17.2	1240	6133.34	不受 限	6100	成都 地调	null	
1350	10kV槐宜线_ 用户专线	成都配 调	槐宜线923	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专 线	72.33	15	1252.8	0	6120.54	不受 限	6100	成都 地调	null	
1351	10kV景怡路	青白江 电力调 度控制 中心	景怡线928 开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专 线	149.17	27	2583.6	0	6145.93	不受 限	6100	成都 地调	null	
1352	10kV孙万三线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV孙万 三线961开 关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公 用	226.38	35	3920.9	0	6133.66	不受 限	6100	资阳 地调	null	
1353	10kV民宏6路 大馈线	荃华电 力调度 控制中 心	民宏6路 918关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专 线	545.75	55	9452.4	0	6136.06	不受 限	6100	德阳 地调	null	

1354	10kV鼓工四线	南部电力调度控制中心	10kV鼓四线924	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	185.19	31	3207.5	0	6129.98	不受限	6100	南充地调	null	
1355	10kV民宏四路大馈线	蒙华电力调度控制中心	民宏4路914开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	546.92	55	9472.7	0	6115.76	不受限	6100	德阳地调	null	
1356	10kV黄天南一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南一路914开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	474.2	85	8213.1	1550	6098.74	不受限	6050	德阳地调	null	
1357	10kV棕影一线	西充电力调度控制中心	棕影一线916开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	29.36	7	508.6	0.2	6085.11	不受限	6050	南充地调	null	
1358	10kV民宏5路大馈线	蒙华电力调度控制中心	民宏5路917开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	548.1	55	9493.1	0	6095.36	不受限	6050	德阳地调	null	
1359	10kV洞九线	成都配调	洞九线906开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	75.24	16	1303.1	0	6070.24	不受限	6050	成都地调	null	
1360	10kV杨恒四线	金堂电力调度控制中心	杨恒路918开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	190.46	32	3298.8	0	6054.27	不受限	6050	成都地调	null	
1361	10kV革医线	青白江电力调度控制中心	革医线918开关	革新	2*50000	否	553	9578.24	专线	148.3	27	2568.5	0	6051.92	不受限	6050	成都地调	null	

1362	10kV桂财路	新都电力调度控制中心	桂财线993开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	115.01	22	1992	0	6067.23	不受限	6050	成都地调	null	
1363	10kV范金路_专线	成都配调	范金路937	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	76.07	16	1317.5	0	6055.84	不受限	6050	成都地调	null	
1364	10kV福镇路	大邑电力调度控制中心	福镇线929开关	福田	126000	否	531	9197.19	公线	126.73	24	2194.9	0	6082.57	不受限	6050	成都地调	null	
1365	10kV德清路大馈线	郫都电力调度控制中心	德清线911开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	189.15	32	3276	0	6077.07	不受限	6050	成都地调	null	
1366	10kV楼园线	成都配调	楼园路922	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	27.9	6	483.2	0	6070.88	不受限	6050	成都地调	null	
1367	10kV安锦线大馈线	富顺电力调度控制中心	安锦线916开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	17.66	4	305.8	0	6068.14	不受限	6050	自贡地调	null	
1368	10kV望秦二线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦二线973	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	122.98	23	2130.1	0	6053.84	不受限	6050	巴中地调	null	
1369	10kV龙回线765大馈线	泸州电力调度控制中心	龙回线927	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	5.3	1	91.8	0	6074.3	不受限	6050	泸州地调	null	
1370	10kV交观线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交观线912开关	交泰站	7.5	否	401	6945.52	公用	11.43	3	198	0	6052.97	不受限	6050	绵阳地调	null	

1371	10kV北杨二线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨二线924开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	129.33	22	2240	0	6073.84	不受限	6050	绵阳地调	null	
1372	10kV中伍线	雨城电力调度控制中心	10kV中伍线925开关	中里站	80000	否	465	8054.04	专线	67.55	15	1170	0	6078.64	不受限	6050	雅安地调	null	
1373	10kV上港一线	广元电力调度控制中心	上港一线934开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	11.37	3	196.9	0	6080.05	不受限	6050	广元地调	null	
1374	10kV松延线932大馈线	天府电力调度控制中心	松延路932开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	146.19	26	2532	0	6088.42	不受限	6050	天府地调	null	
1375	10kV黄舰线大馈线	天府电力调度控制中心	黄舰路911开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	9.94	2	172.2	0	6063.18	不受限	6050	天府地调	null	
1376	10kV尖黄二线	乐山电力调度控制中心	尖黄Ⅱ回985开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	381.1	87	6600.7	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1377	10kV斑铁二线	乐山电力调度控制中心	斑铁二线925开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	344.68	78	5969.8	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1378	10kV柳溪线	洪雅电力调度控制中心	柳溪线923开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	50.23	10	870	0	6058.2	不受限	6050	眉山地调	null	

1379	10KV通百一线	乐山电力调度控制中心	通百一回943开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	117.32	27	2032	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1380	10kV土高二线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高二线922开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	360.98	82	5978	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1381	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐世一线914开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	220.16	50	3813.2	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1382	10KV通河线	乐山电力调度控制中心	通河线929开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	300.23	68	5200	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1383	10kV阳黄线	乐山电力调度控制中心	阳黄线983开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	263.28	60	4560	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1384	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑铁一线914开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	383.46	87	6641.6	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1385	10kV土高一线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高一线912开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	292.53	66	4892	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1386	10kV虎信二线	内江电力调度控制中心	虎信二线937开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	82.76	17	1433.4	0	6080.23	不受限	6050	内江地调	null	

1387	10kV苏王II回	乐山电力调度控制中心	苏王二回931开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	274.25	62	4750	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1388	10KV凤王二线	乐山电力调度控制中心	凤王二线921开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	387.07	88	6704	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1389	10kV通一线大馈线	乐山电力调度控制中心	通一线931开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	178.29	41	3088	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调	null	
1390	10kV大长线大馈线	内江电力调度控制中心	大长线926开关	大洲站	80000	否	482	8348.48	公线	86.33	18	1495.2	0	6018.43	不受限	6000	内江地调	null	
1391	10kV青梨线	大英电力调度控制中心	青梨线971开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	425.11	77	7820	1630	6032.59	不受限	6000	遂宁地调	null	
1392	10kV南新线	射洪电力调度控制中心	南新线972开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	206.33	47	3573.6	0	6027.54	不受限	6000	遂宁地调	null	
1393	10kV双新线大馈线	广安电力调度控制中心	双新线943开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	50.1	10	867.73	0	6060.47	不受限	6000	广安地调	null	
1394	10kV创新线大馈线	天府电力调度控制中心	创新线934开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	95.05	17	1646.2	0	6016.39	不受限	6000	天府地调	null	

1395	10kV永工线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	永工线912 开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公 线	100	20	1732	0	6062.23	不受 限	6000	广安 地调	null	
1396	10kV大德路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大德路927 开关	大众	50000	否	600	10392.3	公 线	193.58	32	3352.8	0	6000.27	不受 限	6000	天府 地调	null	
1397	10kV城幼线	宝兴电 力调度 控制中 心	城幼线918 开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公 线	76.84	18	1330.8	0	6041.39	不受 限	6000	雅安 地调	null	
1398	10kV红青线	荣经电 力调度 控制中 心	红青线931 开关	红岩桥 站	20000	否	400	6928.2	公 线	150	37	2598	200	6035.38	不受 限	6000	雅安 地调	null	
1399	10kV营庆线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	营庆线921 开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公 线	0	20	1542.2	0	6235.38	不受 限	6000	甘孜 地调	null	
1400	10kV城灵线	宝兴电 力调度 控制中 心	城灵线917 开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公 线	117.98	27	2043.4	0	6041.39	不受 限	6000	雅安 地调	null	
1401	10kV团运线 913大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	团放线913 开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公 线	0	24	421.5	0	6235.38	不受 限	6000	甘孜 地调	null	

1402	10kV双龙线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	双龙线922 开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公 线	40.98	9	709.8	500	6038.84	不受 限	6000	自贡 地调	null	
1403	10kV园恒二线	彭山电 力调度 控制中 心	园恒二线 914开关	园门站	81500	否	510	8833.46	专 线	109.84	22	1902.4	0	6047.71	不受 限	6000	眉山 地调	null	
1404	10kV灵滨线	彭山电 力调度 控制中 心	灵滨线971 开关	灵石站	81500	否	482	8348.48	专 线	85.94	18	1488.4	0	6025.23	不受 限	6000	眉山 地调	null	
1405	10kV南祠线	成都配 调	南祠路941	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公 线	29.18	6	505.4	0	6048.68	不受 限	6000	成都 地调	null	
1406	10kV福羊路	大邑电 力调度 控制中 心	福羊线939 开关	福田	126000	否	600	10392.3	公 线	192.77	32	3338.8	0	6014.27	不受 限	6000	成都 地调	null	
1407	10kV马奇九路	成都配 调	马奇九线 954	马河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	77.74	16	1346.4	0	6026.94	不受 限	6000	成都 地调	null	
1408	10kV净捷七线	崇州电 力调度 控制中 心	净捷七线 936	净居	2*240000	否	800	13856.41	专 线	372.92	47	6459	0	6011.77	不受 限	6000	成都 地调	null	
1409	10kV曙白线	青白江 电力调 度控制 中心	曙白线933 开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	公 线	149.65	27	2592	0	6028.42	不受 限	6000	成都 地调	null	

1410	10kV庐维路	德阳电力调度控制中心	庐维路953开关	庐山站	100000	否	800	13856.41	专线	321.27	40	5564.4	900	6006.37	不受限	6000	德阳地调	null	
1411	10kV芙水线	营山电力调度控制中心	芙水线916开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	专线	139.03	23	2408	0	6044.41	不受限	6000	南充地调	null	
1412	10kV大永一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永一线912开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	93.56	17	1620.5	0	6042.09	不受限	6000	资阳地调	null	
1413	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连兴路910开关	连山站旧	147000	否	400	6928.2	公线	480	120	6900	250	5985.38	不受限	5950	德阳地调	null	
1414	10kV共颐线	温江电力调度控制中心	共颐线926开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	53.63	11	928.8	0	5999.4	不受限	5950	成都地调	null	
1415	10kV坝鸦线921断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV坝鸦线921	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	193.09	32	3344.4	0	5993.08	不受限	5950	南充地调	null	
1416	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新开一线913开关	新津	102000	否	507	8781.5	专线	110.45	22	1913	0	5990.35	不受限	5950	成都地调	null	
1417	10kV汉洲线	新都电力调度控制中心	汉洲线933开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	119.86	23	2076	0	5983.23	不受限	5950	成都地调	null	

1418	10kV三罗路	彭州电力调度控制中心	三罗路904	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	16	4	277	250	5985.38	不受限	5950	成都地调	null	
1419	10kV灌宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌宁路913	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	14.41	4	249.6	0	5985.78	不受限	5950	成都地调	null	
1420	10kV化飞线	达县电力调度控制中心	化飞线965开关	化二站	102000	否	500	8660.25	公线	104.8	21	1815.1	0	5979.12	不受限	5950	达州地调	null	
1421	10kV河地线939大馈线	天府电力调度控制中心	河地线939开关	洪河	40000	否	400	0	专线	15.62	4	270.6	0	5964.78	不受限	5950	天府地调	null	
1422	10kV崇溜线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇溜线913开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	6.4	2	110.8	0	5968.7	不受限	5950	凉山地调	null	
1423	10kV建峰线912大馈线	沐川电力调度控制中心	建峰线912开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	15.6	4	270.2	0	5965.18	不受限	5950	乐山地调	null	
1424	10kV龙构线	眉山电力调度控制中心	龙构线963开关	龙亭站	40000	否	630	10911.92	专线	224.54	36	3889.1	0	5931.63	不受限	5900	眉山地调	null	
1425	10kV苏成一回915	乐山电力调度控制中心	苏成一回915开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	2.1	1	31.5	0	5923.61	不受限	5900	乐山地调	null	

1426	10kV南长线	威远电力调度控制中心	南长线923开关	威南站	150000	否	482	8348.48	专线	90.83	19	1573.1	0	5940.53	不受限	5900	内江地调	null	
1427	10kV岷职线	眉山电力调度控制中心	岷职线913开关	岷东开闭所	0	否	482	8348.48	专线	92.16	19	1596.2	0	5917.43	不受限	5900	眉山地调	null	
1428	10kV苏水二回938大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水二回938开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	54.04	12	936	0	5922.92	不受限	5900	乐山地调	null	
1429	10kV金镇线	仁寿电力调度控制中心	金镇线912开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	380	100	6581.79	0	5923.61	不受限	5900	眉山地调	null	
1430	10kV桥水线大馈线	广安电力调度控制中心	桥水线958开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	公线	17.45	4	302.3	0	5933.08	不受限	5900	广安地调	null	
1431	10kV金河线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV金河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	157.01	46	2798.5	0	5923.61	不受限	5900	凉山地调	null	
1432	10kV桐海线大馈线	天府电力调度控制中心	桐海线927开关	桐子湾	63000	是	501	8677.57	专线	60.05	12	1040	0	5902.06	不受限	5900	天府地调	null	
1433	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	19.21	15	332.8	0	5902.58	不受限	5900	甘孜地调	null	

1434	10kV高医线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高医线926开关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	30	1254.5	0	5923.61	不受限	5900	甘孜地调	null	
1435	10kV河仙线915大馈线	江油电力调度控制中心	河仙线915开关	河口站	6.3	否	464	8036.72	公用	75.98	16	1316	0	5917.05	不受限	5900	绵阳地调	null	
1436	10kV丰松线	石棉电力调度控制中心	丰松线952开关	丰乐站	25000	否	380	6581.79	公线	52.52	14	910	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调	null	
1437	10kV城代线660大馈线	泸州电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	27.33	6	473.3	0	5942.22	不受限	5900	泸州地调	null	
1438	10kV田白线	汉源电力调度控制中心	田白线915开关	大田站	5000	否	380	6581.79	公线	388.52	102	6729.2	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调	null	
1439	10kV大仁线	雅安配调电力调度控制中心	大仁线914开关	大官站	5000	否	380	6581.79	公线	31.17	8.3	540	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调	null	
1440	10kV草车线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	草车线915	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	47.85	10	828.8	0	5946.98	不受限	5900	泸州地调	null	

1441	10kV桥航路	郫都电力调度控制中心	桥航线941开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	198.56	33	3439	0	5914.07	不受限	5900	成都地调	null	
1442	10kV桐火路	成都配调	桐火线913	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	82.79	18	1434	0	5939.34	不受限	5900	成都地调	null	
1443	10kV红跃路	成都配调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	37.07	8	642	0	5912.08	不受限	5900	成都地调	null	
1444	10kV荔河路	成都配调	荔河路927	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	83.6	18	1448	0	5925.34	不受限	5900	成都地调	null	
1445	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清格一线995开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	114.07	22	1975.7	0	5927.65	不受限	5900	成都地调	null	
1446	10kV塔勤三线	邛崃电力调度控制中心	塔勤三线936开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	197.38	33	3418.6	0	5934.47	不受限	5900	成都地调	null	
1447	10kV赵水路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵水路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	1	10	1	0	5923.61	不受限	5900	成都地调	null	
1448	10kV杨锅路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	杨锅线917	杨柳	2*50000	否	380	6581.79	专线	133.28	35	2.31	0	5923.61	不受限	5900	成都地调	null	
1449	10kV杨岛路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨岛线915开关	杨柳	104000	否	600	10392.3	专线	199.26	33	3451.2	0	5901.87	不受限	5900	成都地调	null	

1450	10kV城康线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	城康线924 开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专 线	154.89	28	2682.7	0	5937.72	不受 限	5900	南充 地调	null	
1451	10kV消镇线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	消镇线913 开关	消水站 (营山)	12600	否	445	7707.63	公 线	59.84	13	1036.4	0	5900.47	不受 限	5900	南充 地调	null	
1452	10kV川医线	营山电 力调度 控制中 心	川医线922 开关	济川站	100000	否	580	10045.89	专 线	179.81	31	3114.3	0	5927	不受 限	5900	南充 地调	null	
1453	10kV绵春路	绵竹电 力调度 控制中 心	绵春路901 开关	绵竹站	100000	否	380	6581.79	专 线	344.31	91	5963.5	0	5923.61	不受 限	5900	德阳 地调	null	
1454	10kV塘铁线 912大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	塘铁线912 开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公 线	100.2	18	1735.5	0	5927.09	不受 限	5900	南充 地调	null	
1455	10kV千石双回	井研电 力调度 控制中 心	千石双回 923开关	千佛站	16300	否	380	6581.79	公 线	0.7	0	12.12	0	5911.32	不受 限	5900	乐山 地调	null	
1456	10kV桂金Ⅱ路 915线路	孝泉电 力调度 控制中 心	桂金Ⅱ路 915开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公 线	0	0	0	0	5861.26	不受 限	5850	德阳 地调	null	
1457	10kV桂金Ⅰ路 914线路	孝泉电 力调度 控制中 心	桂金Ⅰ路 914开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公 线	0	0	0	0	5861.26	不受 限	5850	德阳 地调	null	

1458	10kV风达路919大馈线	德阳电力调度控制中心	风达路919开关	风光站	80000	是	600	10392.3	公线	476	79	8244.3	2450	5863.84	不受限	5850	德阳地调	null	
1459	10kV棕化二线	西充电力调度控制中心	棕化Ⅱ线914开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	317	75	5490	0.33	5860.93	不受限	5850	南充地调	null	
1460	10kV棕财二线	西充电力调度控制中心	棕财Ⅱ线917开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	4.23	1	73.3	0.64	5860.62	不受限	5850	南充地调	null	
1461	10kV棕财一线	西充电力调度控制中心	棕财Ⅰ线919开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	257	61	4451	0.73	5860.53	不受限	5850	南充地调	null	
1462	10kV王镇线	南部电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	241	64	4179.1	0	5876.85	不受限	5850	南充地调	null	
1463	10kV工电路大馈线	盍华电力调度控制中心	工电路923开关	工农兵站	14300	否	377	6529.83	专线	371	98	5570	0	5876.85	不受限	5850	德阳地调	null	
1464	10kV邛开一线	邛崃电力调度控制中心	邛开一路920	邛崃	63000	是	423	7326.57	公线	400.46	95	6936	0	5861.26	不受限	5850	成都地调	null	
1465	10kV经园三线	彭州电力调度控制中心	经园三线910开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	157.41	28	2726.4	0	5894.02	不受限	5850	成都地调	null	

1466	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清开三线906	清凉	100000	否	505	8746.86	公线	114.07	23	1975.7	0	5896.47	不受限	5850	成都地调	null	
1467	10kV杨安路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨安路933开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	200.42	33	3471.2	0	5881.87	不受限	5850	成都地调	null	
1468	10kV晋安路_用户专线	成都配调	晋安线925	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	86.65	18	1500.8	0	5872.54	不受限	5850	成都地调	null	
1469	10kV莲大线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲大线921开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	68.2	13	1181.3	0	5885.47	不受限	5850	自贡地调	null	
1470	10kV天双线大馈线	江油电力调度控制中心	天双线926开关	天明	120	是	480	8313.84	公用	46.18	10	799.8	0	5851.27	不受限	5850	绵阳地调	null	
1471	10kV科五一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五一线951开关	农科站	50	否	807	13977.65	公线	387.26	48	6707.3	0	5872.58	不受限	5850	绵阳地调	null	
1472	10kV北西一线大馈线	北川电力调度控制中心	北西一线929开关	北川站	50000	否	600	10392.3	公线	200.73	33	3476.6	0	5876.47	不受限	5850	绵阳地调	null	
1473	10kV安教线971大馈线	纳溪电力调度控制中心	安教线971	安富	126000	是	400	6928.2	公线	244.4	61	4390	0	5861.26	不受限	5850	泸州地调	null	

1474	10kV桥鼎线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	桥鼎线973 开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专 线	20.41	5	353.5	0	5881.88	不受 限	5850	广安 地调	null	
1475	10kV瑶凉线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	瑶凉线929 小车开关	瑶山站	100000	是	515	8920.06	公 线	73.73	14	1277	0	5859.05	不受 限	5850	凉山 地调	null	
1476	10kV华油线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	华油路961 开关	华阳	50000	否	600	10392.3	专 线	201.55	34	3490.8	0	5862.27	不受 限	5850	天府 地调	null	
1477	10kV青龙二线	青神电 力调度 控制中 心	青龙二线 929开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公 线	259	61	4486	0	5861.26	不受 限	5850	眉山 地调	null	
1478	10kV清澜线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	清澜线928 开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公 线	106.05	19	1836.8	1000	5892.73	不受 限	5850	内江 地调	null	
1479	10kV黄万线大 馈线	夹江电 力调度 控制中 心	黄万线926 开关	黄土埂 站	90000	是	510	8833.46	公 线	71.33	14	1235.4	0	5831.37	不受 限	5800	乐山 地调	null	
1480	10kV兴环线	仁寿电 力调度 控制中 心	兴环线924 开关	兴家站	25000	否	482	8348.48	专 线	96.88	20	1678	0	5835.63	不受 限	5800	眉山 地调	null	
1481	10kV云瓦线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	云瓦线937 开关	连云站	50	否	569	9855.37	公 用	176.1	31	3050.1	0	5819.73	不受 限	5800	绵阳 地调	null	

1482	10kV西马线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	西马线912 开关	马依西 站	15000	否	373	6460.55	公 线	0	21	1245.4	0	5814.49	不受 限	5800	甘孜 地调	null	
1483	10kV杨格线 934大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨格线934	杨桥	180000	否	600	10392.3	公 线	203.12	34	3518	0	5835.07	不受 限	5800	泸州 地调	null	
1484	10kV始大线	天全电 力调度 控制中 心	始大线918 开关	始阳站	40000	否	380	6581.79	公 线	206	54	3568	100	5823.61	不受 限	5800	雅安 地调	null	
1485	10kV蒲驾路	都江堰 电力调 度控制 中心	蒲驾路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公 线	122.36	29	1185.5	400	5835.38	不受 限	5800	成都 地调	null	
1486	10kV崇钢路大 馈线-用户	都江堰 电力调 度控制 中心	崇钢线906	崇义	22000	否	400	6928.2	专 线	23.56	6	408	0	5827.38	不受 限	5800	成都 地调	null	
1487	10kV作保路_ 用户专线	成都配 调	作保线954	合作	2*63000	否	473	8192.6	专 线	89.72	19	1554	0	5819.34	不受 限	5800	成都 地调	null	
1488	10kV春铁线	仪陇电 力调度 控制中 心	春铁线914 开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	专 线	119.88	24	2076.3	0	5827.05	不受 限	5800	南充 地调	null	

1489	10kV陇星线	仪陇电力调度控制中心	陇星线k102开关	仪陇开闭所	300000	否	600	10392.3	专线	203.56	34	3525.7	0	5827.37	不受限	5800	南充地调	null	
1490	10kV石合一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	石合一路917开关	石亭江站	100000	否	552	9560.92	公线	161.71	29	2800.9	0	5803.93	不受限	5800	德阳地调	null	
1491	10kV叶镇线大馈线	营山电力调度控制中心	叶镇线915开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	19.16	4	331.9	0	5834.2	不受限	5800	南充地调	null	
1492	10kV孙万二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	178.7	28	3095.1	0	5842.28	不受限	5800	资阳地调	null	
1493	10kV孙环一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环一线945开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	488.49	78	8460.9	0	5819.69	不受限	5800	资阳地调	null	
1494	10kV竹中一回大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹中一回916开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	51.96	10	900	200	5828.2	不受限	5800	乐山地调	null	
1495	10kV孙环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	0.28	0	4.9	0	5814.79	不受限	5800	资阳地调	null	
1496	10kV楼民线	成都配调	楼民线916	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	92.79	20	1607.2	0	5766.14	不受限	5750	成都地调	null	

1497	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太丹路926	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	217.55	39	3768	5800	5810.24	不受限	5750	成都地调	null	
1498	10kV培达路_用户专线	成都配调	培达路906	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	90.91	19	1574.5	0	5798.84	不受限	5750	成都地调	null	
1499	10kV解岷一线	大邑电力调度控制中心	解岷一线996开关	解林	128000	是	600	10392.3	专线	147.75	25	2559	0	5754.84	不受限	5750	成都地调	null	
1500	10kV波电路_用户专线	成都配调	波电线908	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	92.2	19	1596.9	0	5776.44	不受限	5750	成都地调	null	
1501	10kV德铁路	郫都电力调度控制中心	德铁线923开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	27.25	7	472	0	5763.38	不受限	5750	成都地调	null	
1502	10kV回木二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木二线971开关	回龙站	50	否	400	6928.2	公用	26.56	7	460	0	5775.38	不受限	5750	绵阳地调	null	
1503	10kV杨华一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨华一线973开关	杨柳垭站	80000	否	400	6928.2	公线	28.03	7	485.5	0	5749.88	不受限	5750	达州地调	null	
1504	10kV多上二线	雨城电力调度控制中心	10kV多上二线913开关	多营站	11300	否	440	7621.02	公线	61.72	14	1069	0	5789.92	不受限	5750	雅安地调	null	
1505	10kV花黄线大馈线	安州电力调度控制中心	花黄线967开关	花该站	31.5	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	500	5750.97	不受限	5750	绵阳地调	null	

1506	10kV堰南三线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰南三线913开关	堰坝站	40000	否	552	9560.92	公线	164.23	30	2844.5	0	5760.33	不受限	5750	达州地调	null	
1507	10kV帽文线	仁寿电力调度控制中心	帽文线926开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	169.57	30	2937	0	5792.53	不受限	5750	眉山地调	null	
1508	10kV庄统线	眉山电力调度控制中心	庄统线926开关	庄店站	50000	否	800	13856.41	专线	328.67	41	5692.6	1000	5778.17	不受限	5750	眉山地调	null	
1509	10kV东法一线	内江电力调度控制中心	东法一线918开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	2.68	1	46.5	400	5788.88	不受限	5750	内江地调	null	
1510	10kV尖环一线	乐山电力调度控制中心	尖环一回979开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	62.11	14	1075.7	0	5783.22	不受限	5750	乐山地调	null	
1511	10kV普外线	仁寿电力调度控制中心	普外线912开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	453.93	52	7862	0	5777.9	不受限	5750	眉山地调	null	
1512	10kV白水线	广元电力调度控制中心	白水线944开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	专线	74.18	16	1284.8	0	5776.77	不受限	5750	广元地调	null	
1513	10kV九通二路大馈线	天府电力调度控制中心	九通二路911开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	26.06	7	451.3	0	5784.08	不受限	5750	天府地调	null	

1514	10kV桂前二线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线954开关	桂兴站	80000	是	656	11362.25	公线	193.53	30	3352	0	5737.8	不受限	5700	广安地调	null	
1515	10kV黄浩线大馈线	天府电力调度控制中心	黄浩线933开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	208.63	35	3613.4	0	5739.67	不受限	5700	天府地调	null	
1516	10kV大海路大馈线	天府电力调度控制中心	大海路909开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	210.11	35	3639.1	0	5713.97	不受限	5700	天府地调	null	
1517	10kV华友一线928大馈线	泸川电力调度控制中心	华友一线928	龙华	50000	否	406	7032.13	专线	34.39	8	595.7	0	5733.22	不受限	5700	泸州地调	null	
1518	10kV车高线913断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车高线913开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	66.09	15	1144.6	0	5714.32	不受限	5700	乐山地调	null	
1519	10kV龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线926开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	208.79	35	3616.2	0	5736.87	不受限	5700	眉山地调	null	
1520	10kV团工线	仁寿电力调度控制中心	团工线914开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	103.51	21	1792.8	0	5720.83	不受限	5700	眉山地调	null	
1521	10kV大英线	内江电力调度控制中心	大英线961开关	大洲站	80000	否	423	7326.57	公线	33	8	572	315	5706	不受限	5700	内江地调	null	

1522	10kV阳武线	乐山电力调度控制中心	阳武线982开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	65.59	15	1136	0	5722.92	不受限	5700	乐山地调	null	
1523	10kV红新一线	仁寿电力调度控制中心	红新一线916开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	172.93	31	2995.1	0	5734.43	不受限	5700	眉山地调	null	
1524	10kV大远线	米易电力调度控制中心	大远线952开关	大坪子站	10000	否	400	6928.2	公线	29.53	7	511.4	0	5723.98	不受限	5700	攀枝花地调	null	
1525	10kV高阳线	攀枝花电力调度控制中心	高阳线924开关	高梁坪站	50000	否	510	8833.46	公线	129.05	25	2235.2	0	5714.91	不受限	5700	攀枝花地调	null	
1526	10kV兴新线	天全电力调度控制中心	兴新线924开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	387	102	6703	200	5723.61	不受限	5700	雅安地调	null	
1527	10kV溪镇线大馈线	江油电力调度控制中心	溪镇线922开关	小溪坝站	6.3	否	464	8036.72	公用	87.3	19	1512	0	5721.05	不受限	5700	绵阳地调	null	
1528	10kV店区路	郫都电力调度控制中心	店区线943开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	148.88	25	2578.6	0	5735.24	不受限	5700	成都地调	null	
1529	10kV官塔线	彭州电力调度控制中心	官塔线924开关	官仓	2*40000	否	425	7361.22	公线	53.27	13	922.7	0	5702.4	不受限	5700	成都地调	null	

1530	10kV芙中一线	苍溪电力调度控制中心	芙中一线911开关	35kV芙蓉站	32000	否	580	10045.89	公线	191.87	33	3323.2	0	5718.1	不受限	5700	广元地调	null	
1531	10kV消老线（老林）大馈线	营山电力调度控制中心	消老线913开关	老林站(营山)	7150	是	445	7707.63	公线	25.23	6	437	0	5729.1	不受限	5700	南充地调	null	
1532	10kV民宏3路大馈线	莲华电力调度控制中心	民宏3路915开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	210.69	35	3649.1	0	5703.97	不受限	5700	德阳地调	null	
1533	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中南路916开关	中江站	126000	否	577	9993.93	公线	188.5297	33	3265.33	0	5729.2	不受限	5700	德阳地调	null	
1534	10kV两烟路908大馈线	什邡电力调度控制中心	两烟路908开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	282	71	6808.5	200	5723.61	不受限	5700	null	null	
1535	10kV拱新二路	德阳电力调度控制中心	拱新二路924开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	13.9	2	240.7	3630	5723.07	不受限	5700	德阳地调	null	
1536	10kV孙国线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙国线937开关	孙家坝	100000	否	553	9578.24	公用	170.31	31	2949.7	0	5670.72	不受限	5650	资阳地调	null	
1537	10kV牌河线	成都配调	牌河线924	铜牌	482000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1538	10kV苏堂线	成都配调	苏堂线934开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	

1539	10kV大宏路	广汉电力调度控制中心	大宏路951开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	191.45	33	3316	0	5662.95	不受限	5650	德阳地调	null	
1540	10kV凌环线	南部电力调度控制中心	凌环线925开关	凌云站(南部)	40000	否	507	8781.5	公线	129.56	26	2244	0	5659.35	不受限	5650	南充地调	null	
1541	10kV龙工二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	114.84	21	1989	0	5659.74	不受限	5650	德阳地调	null	
1542	10kV新化线	营山电力调度控制中心	新化线915开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	25	6	433	50	5683.1	不受限	5650	南充地调	null	
1543	10kV苏东线	成都配调	苏东线949开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1544	10kV美旭线	新都电力调度控制中心	美旭线909开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	86.09	17	1491	0	5672.76	不受限	5650	成都地调	null	
1545	10kV香丰线	彭州电力调度控制中心	香丰线906开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	151.87	25	2630.4	0	5683.44	不受限	5650	成都地调	null	
1546	10kV西石线	成都配调	西石路947	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1547	10kV邛开三线	邛崃电力调度控制中心	邛开三线909开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	126.41	25	2189.5	0	5651.5	不受限	5650	成都地调	null	

1548	10kV粉战路_用户专线	成都配调	粉战路942	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	97.92	21	1695.9	0	5677.44	不受限	5650	成都地调	null	
1549	10kV羊会线	成都配调	羊会路909	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1550	10kV牌荫路	成都配调	牌荫路927	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1551	10kV俭里路专线	成都配调	俭里路933	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1552	10kV白坪路	都江堰电力调度控制中心	白坪路912	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	32.33	8	560	0	5675.38	不受限	5650	成都地调	null	
1553	10kV场遗一线	成都配调	场遗一线开关906	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	97	21	1680	0	5693.34	不受限	5650	成都地调	null	
1554	10kV金置路_特	成都配调	金置路927	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	96.81	20	1676.8	0	5696.54	不受限	5650	成都地调	null	
1555	10kV牌汇线	成都配调	牌汇路917	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1556	10kV苏花路	成都配调	苏花路925	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1557	10kV灯想线_新	成都配调	灯想线929	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	

1558	10KV平龙路	成都配调	平龙线开关915	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	97.16	21	1682.8	0	5690.54	不受限	5650	成都地调	null	
1559	10kv西化线	成都配调	西化线945开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1560	10kv牌航路_公线	成都配调	牌航路913	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调	null	
1561	10kv卫锦一线	雅安电力调度控制中心	卫锦一线936开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	33	8	571.6	0	5663.78	不受限	5650	雅安地调	null	
1562	10kv茜兰线917大馈线	泸州电力调度控制中心	茜兰线917	茜草坝	40000	是	664	11500.82	公线	204.14	31	3535.7	0	5664.96	不受限	5650	泸州地调	null	
1563	10kv卫群一线	雅安电力调度控制中心	卫群一线983开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.55	8	546.4	0	5688.98	不受限	5650	雅安地调	null	
1564	10kv铜龙一线	荥经电力调度控制中心	铜龙一线914开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	31.99	8	554	0	5681.38	不受限	5650	雅安地调	null	
1565	10kv梁河线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁河线926开关	磨家梁	240	否	600	10392.3	公用	211.99	35	3671.7	0	5681.37	不受限	5650	绵阳地调	null	
1566	10kv宝民线	宝兴电力调度控制中心	宝民线911开关	宝兴站	10000	否	363	6287.34	公线	204.39	56	3540	0	5658.61	不受限	5650	雅安地调	null	

1567	10kV郎宾线大 馈线专线	古蔺电 力调度 控制中 心	郎宾线924	二郎	16000	否	362	6270.02	专 线	146.09	25	2620	0	5690	不受 限	5650	泸州 地调	null	
1568	6kV滩转线	盐边电 力调度 控制中 心	滩转线675 开关	三滩站	31500	否	385	6668.4	公 线	18.42	5	319.1	0	5682.46	不受 限	5650	攀枝 花地 调	null	
1569	10kV草德线 919大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	草德线919	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公 线	63.52	13	1100.2	0	5675.58	不受 限	5650	泸州 地调	null	
1570	10kV北翡线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北翡线971 开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公 线	170.96	31	2961.1	0	5659.32	不受 限	5650	自贡 地调	null	
1571	10kV黑镇线	仁寿电 力调度 控制中 心	黑镇线924 开关	黑龙滩 站	5000	否	380	6581.79	公 线	13.01	3	225.4	0	5698.21	不受 限	5650	眉山 地调	null	
1572	10kV乐长线 928大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	乐长线918 开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公 线	69.28	16	1200	0	5658.92	不受 限	5650	乐山 地调	null	
1573	10kV鲜春线	眉山电 力调度 控制中 心	鲜春线922 开关	鲜滩开 闭所	0	否	400	6928.2	专 线	32.79	8	568	0	5667.38	不受 限	5650	眉山 地调	null	
1574	10kV松铝一线 925	眉山电 力调度 控制中 心	松铝一线 925开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公 线	332.36	69	5756.6	1000	5678.78	不受 限	5650	眉山 地调	null	

1575	10kV十卫线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	十卫线924 开关	十陵	240000	否	553	9578.24	公 线	171.44	31	2969.4	0	5651.02	不受 限	5650	天府 地调	null	
1576	10kV柏高路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏高路912 开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专 线	33.33	8	577.3	0	5658.08	不受 限	5650	天府 地调	null	
1577	10kV大维路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大维线936 开关	大众	50000	否	600	10392.3	公 线	214.68	36	3718.3	0	5634.77	不受 限	5600	天府 地调	null	
1578	10kV华祥二线 935大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华祥二线 935	龙华	50000	是	406	7032.13	公 线	1.2	130	20.1	0	5625.7	不受 限	5600	泸州 地调	null	
1579	10kV山南线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	山南线953 开关	天印山 站	80000	否	400	6928.2	公 线	10.31	3	178.6	450	5606.78	不受 限	5600	广安 地调	null	
1580	10kV沙南线	仁寿电 力调度 控制中 心	沙子湾站 924开关	沙子湾 站	20000	否	482	8348.48	专 线	107.93	22	1869.4	0	5644.23	不受 限	5600	眉山 地调	null	
1581	10kV杨煤线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	杨煤线923 开关	杨家湾 站	80000	否	360	6235.38	专 线	0	0	0	0	5611.84	不受 限	5600	内江 地调	null	
1582	10kV游王一线	蓬溪电 力调度 控制中 心	游王一线 918开关	上游	80000	是	540	9353.07	公 线	107.39	20	1860	0	5622.46	不受 限	5600	遂宁 地调	null	

1583	10kV奥栖北线	内江电力调度控制中心	奥栖北线927开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	109.38	23	1894.4	0	5619.23	不受限	5600	内江地调	null	
1584	10kV意东线大馈线	富顺电力调度控制中心	意东线922开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	115.51	21	2000.7	0	5620.32	不受限	5600	自贡地调	null	
1585	10kV灵川线	彭山电力调度控制中心	灵川线918开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	公线	177.86	30	3080.5	630	5642.57	不受限	5600	眉山地调	null	
1586	10kV桥三二线	阿坝电力调度控制中心	桥三二线916开关	邓家桥站	50000	否	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5642.92	不受限	5600	阿坝地调	null	
1587	10kV齐庭一线665大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭一线966	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	395.5	49	6850	0	5620.77	不受限	5600	泸州地调	null	
1588	10kV祥永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永四线916开关	凝祥站	50	否	361	6252.7	公用	100	28	1732	0	5627.43	不受限	5600	绵阳地调	null	
1589	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	烟白线912开关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	23.09	16	400	0	5835.38	不受限	5600	甘孜地调	null	
1590	10kV泸龙线911大馈线	泸州电力调度控制中心	泸龙线911	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	1	150	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调	null	

1591	10kV柏东线 915大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	柏东线915 开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公 线	1.2	160	20.1	0	5625.7	不受 限	5600	泸州 地调	null	
1592	10kV茜园二线 937大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	茜园二线 937	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公 线	92.83	20	1607.8	0	5609.66	不受 限	5600	泸州 地调	null	
1593	10kV城鼓楼线 916大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城鼓楼线 916开关	南城	120000	是	406	7032.13	公 线	47.22	12	817.8	0	5625.7	不受 限	5600	泸州 地调	null	
1594	10kV泸城线 982大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸城线982	泸北	40000	是	463	8019.4	公 线	44.91	10	777.9	0	5637.62	不受 限	5600	泸州 地调	null	
1595	10kV沿桥路	都江堰 电力调 度控制 中心	沿桥路909	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公 线	154.71	26	2679.6	0	5634.24	不受 限	5600	成都 地调	null	
1596	10kV赤新线	成都配 调	赤新线开 关927	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专 线	100.46	21	1739.9	0	5633.44	不受 限	5600	成都 地调	null	
1597	10kV集发一路	彭州电 力调度 控制中 心	集发一路 905	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公 线	8	2	138.6	630	5605.38	不受 限	5600	成都 地调	null	
1598	10kV集和一线	彭州电 力调度 控制中 心	集和一线 926	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公 线	172.33	31	2984.8	0	5635.62	不受 限	5600	成都 地调	null	

1599	10kV襄林线大 馈线专线	南部电 力调度 控制中 心	襄镇线914 开关	共襄站 (南部)	20000	否	440	7621.02	公 线	69.83	16	1209.5	0	5649.42	不受 限	5600	南充 地调	null	
1600	10kV朱邸线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	朱邸线922 开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专 线	172.23	31	2983	0	5637.42	不受 限	5600	南充 地调	null	
1601	10kV盘渡线	南部电 力调度 控制中 心	10kV盘渡 线919	盘龙站 (南部)	20000	否	377	6529.83	公 线	16.88	4	292.4	0	5584.45	不受 限	5550	南充 地调	null	
1602	10kV拱开一路	德阳电 力调度 控制中 心	拱开一路 916开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公 线	119.32	22	2066.6	0	5582.14	不受 限	5550	德阳 地调	null	
1603	10kV平汉一路	罗江电 力调度 控制中 心	平汉一路 967开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专 线	159.49	27	2762.4	0	5551.44	不受 限	5550	德阳 地调	null	
1604	10kV三杨线	仪陇电 力调度 控制中 心	三杨线912 开关	三河站 (仪陇)	10000	否	377	6529.83	公 线	18.71	5	324	0	5552.85	不受 限	5550	南充 地调	null	
1605	10kV净捷五线	崇州电 力调度 控制中 心	净捷五线 973	净居	2*240000	否	800	13856.41	专 线	398.51	50	6902.2	0	5568.57	不受 限	5550	成都 地调	null	
1606	10kV城茗线	仪陇电 力调度 控制中 心	城茗线911 开关	金城站 (仪陇)	10300	否	445	7707.63	公 线	77.81	17	1347.6	0	5589.27	不受 限	5550	南充 地调	null	

1607	10kV祥长路	成都配调	祥长线928	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	104.67	22	1812.8	0	5560.54	不受限	5550	成都地调	null	
1608	10kV新多线914大馈线	泸州电力调度控制中心	新多线914开关	新房子	50000	否	600	10392.3	公线	217.16	36	3761.2	0	5591.87	不受限	5550	泸州地调	null	
1609	10kV茜桥线928大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桥线928开关	茜草坝	90000	否	379	6564.47	公线	19.62	5	339.8	0	5568.22	不受限	5550	泸州地调	null	
1610	10kV普钢二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢二线910开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	100.9	19	1747.6	0	5554.73	不受限	5550	绵阳地调	null	
1611	10kV红桂二线	荣经电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	37.6	9	651.2	0	5584.18	不受限	5550	雅安地调	null	
1612	10kV大川线	荣经电力调度控制中心	大川线918开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	210	42	3637	2200	5594.22	不受限	5550	雅安地调	null	
1613	10kV邓晨Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅱ线916开关	邓关站	100300	是	480	8313.84	公线	62.51	13	1082.7	0	5568.37	不受限	5550	自贡地调	null	
1614	10kV荣柴线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣柴线915开关	荣县站	90000	否	553	9578.24	专线	176.26	32	3052.8	0	5567.62	不受限	5550	自贡地调	null	

1615	10kV锁工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	锁工二线921开关	锁江站	100200	否	672	11639.38	公线	252.89	38	4380	500	5595.44	不受限	5550	自贡地调	null	
1616	10kV南大线	南江电力调度控制中心	10kV南大线951	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	218.32	36	3781.3	0	5571.77	不受限	5550	巴中地调	null	
1617	10kV板铸线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板铸线911开关	板仓站	80000	否	520	9006.66	专线	146.88	28	2544	0	5561.99	不受限	5550	自贡地调	null	
1618	10kV虎汉线	内江电力调度控制中心	虎汉线928开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	63.35	13	1097.3	0	5581.48	不受限	5550	内江地调	null	
1619	10kV虎远线	内江电力调度控制中心	虎远线963开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	111.14	23	1925	0	5588.63	不受限	5550	内江地调	null	
1620	10kV牧齿线大馈线	天府电力调度控制中心	牧齿路913开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	319.23	71	4900.8	0	5580.67	不受限	5550	天府地调	null	
1621	10kV柏乡线928大馈线	天府电力调度控制中心	柏乡路928开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	176.48	32	3056.6	0	5563.82	不受限	5550	天府地调	null	
1622	10kV安汇线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	安汇线924	安富	126000	是	463	8019.4	公线	126.89	27	2290	0	5579.26	不受限	5550	泸州地调	null	

1623	10kV力林路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力林路924 开关	动力	50000	是	403	6980.16	公 线	257.55	84	5801	0	5584.13	不受 限	5550	天府 地调	null	
1624	10kV上合线 912大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	上合线912 开关	上马	8000	是	406	7032.13	公 线	209.25	51	3570	0	5595.3	不受 限	5550	泸州 地调	null	
1625	10kV歧白线	苍溪电 力调度 控制中 心	歧白线916 开关	35kV歧 坪站	8000	否	377	6529.83	公 线	60	15	1000	0	5529.83	不受 限	5529.83	广元 地调	null	
1626	10kV何英线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	何英线913 开关	何店	152000	是	400	6928.2	公 线	100	18	1900	0	5542.56	不受 限	5500	成都 地调	null	
1627	10kV宋新线	资中电 力调度 控制中 心	宋新线922 开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公 线	221.08	37	3829.1	0	5523.97	不受 限	5500	内江 地调	null	
1628	10kV前池四线	青白江 电力调 度控制 中心	前池四线 940开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专 线	178.95	32	3099.4	0	5521.02	不受 限	5500	成都 地调	null	
1629	10kV南北一线	威远电 力调度 控制中 心	南北一线 917开关	威南站	150000	是	576	9976.61	公 线	141.33	25	2447.9	0	5533.39	不受 限	5500	内江 地调	null	
1630	10kV桥高线	资中电 力调度 控制中 心	桥高线925 开关	倒石桥 站	100000	否	377	6529.83	专 线	19.26	5	333.6	0	5543.25	不受 限	5500	内江 地调	null	

1631	10kV何开一线大馈线	新津电力调度控制中心	何开一线915开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	18	1900	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	
1632	10kV同文路大馈线	崇州电力调度控制中心	同文路913	大同沟	10000	是	400	6928.2	公线	0.35	0	6	0	5536.56	不受限	5500	成都地调	null	
1633	10kV何乌线大馈线	新津电力调度控制中心	何乌线914	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	18	1900	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	
1634	10kV兴兰线	资中电力调度控制中心	兴兰线913开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	80.03	138610	4849.28	0	4800	不受限	5500	内江地调	null	
1635	10kV堰航线大馈线	新都电力调度控制中心	堰航线922开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	146.36	28	2535	0	5524.23	不受限	5500	成都地调	null	
1636	10kV净捷四线	崇州电力调度控制中心	净捷四线972	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	402.26	50	6967.1	0	5503.67	不受限	5500	成都地调	null	
1637	10kV灌煤路	都江堰电力调度控制中心	灌煤路907	灌县	2*40000	是	400	6928.2	公线	116.52	78	1355.2	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	
1638	10kV青软路	都江堰电力调度控制中心	青软路906	青龙	1*12500	是	400	6928.2	专线	103.63	47	1344.6	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	

1639	10kV辰西线	成都配调	辰西路933	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	60.38	13	1045.8	0	5508.28	不受限	5500	成都地调	null	
1640	10kV南研路_专线	成都配调	南研路951	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	106.7	23	1848	0	5525.34	不受限	5500	成都地调	null	
1641	10kV虹天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹天路926开关	彩虹	100000	是	400	6928.2	公线	117.64	27	1457.8	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	
1642	10kV胥联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥联路913	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	177.35	59	1588.4	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	
1643	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲堰路926	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	166.35	67	1137.8	0	5542.56	不受限	5500	成都地调	null	
1644	10kV斑城一路	罗江电力调度控制中心	斑城一路913开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	203.67	58	3995.2	0	5542.56	不受限	5500	德阳地调	null	
1645	10kV白南二路	绵竹电力调度控制中心	白南二路910开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	568.22	147	10153.4	0	5542.56	不受限	5500	德阳地调	null	
1646	10kV平金二路	罗江电力调度控制中心	平金二路963开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	206.97	52	3584.8	0	5542.56	不受限	5500	德阳地调	null	

1647	10kV朱江线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	朱江线947 开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公 线	179.68	32	3112	0	5508.42	不受 限	5500	南充 地调	null	
1648	10kV光园九路	绵竹电 力调度 控制中 心	光园九路 931开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公 线	320.69	80	5554.4	0	5542.56	不受 限	5500	德阳 地调	null	
1649	10kV棕秀线	西充电 力调度 控制中 心	棕秀线912 开关	棕树站 (西充)	40000	否	423	7326.57	专 线	61.89	15	1071.9	0.87	5521.14	不受 限	5500	南充 地调	null	
1650	10kV花晶线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花晶线918 开关	火花站	71500	是	553	9578.24	专 线	123.62	22	2141.1	0	5521.49	不受 限	5500	南充 地调	null	
1651	10kV团寿线	温江电 力调度 控制中 心	团寿线913 开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公 线	0.24	10	4.1	0	5542.56	不受 限	5500	成都 地调	null	
1652	10kV骑林线	天府电 力调度 控制中 心	骑林路905 开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公 线	393.49	43	4478.7	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1653	10kV邻乐路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻乐路941 开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公 线	351.39	40	2745.6	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1654	10kV西十二路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	西十二路 913开关	西河	10000	是	400	6928.2	公 线	254.6	32	3056.6	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	

1655	10kV滨城一线932大馈线	天府电力调度控制中心	滨城一线932开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	173.21	105	7260	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1656	10kV九秀路大馈线	天府电力调度控制中心	九秀路919开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	261.76	39	3780	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1657	10kV星通一线大馈线	天府电力调度控制中心	星通一线921开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	261.76	12	1040	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1658	10kV骑航路大馈线	天府电力调度控制中心	骑航路925开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	专线	401.09	43	3000	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1659	10kV板水T支路大馈线	天府电力调度控制中心	板水T支路937开关	板桥	31500	是	400	6928.2	公线	289.55	62	4298.4	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1660	10kV创医线大馈线	天府电力调度控制中心	创医线962开关	创新	63000	是	600	10392.3	专线	160.37	27	2777.6	0	5536.24	不受限	5500	天府地调	null	
1661	10kV河开二线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	河开二线928开关	河西	81000	是	400	6928.2	公线	152.95	38	2640	0	5542.56	不受限	5500	泸州地调	null	
1662	10kV东林路大馈线	天府电力调度控制中心	东林线917开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	324.13	41	4217	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	

1663	10kV苏三线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏三路927 开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公 线	375.52	53	5529	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1664	10kV西开线 910大馈线	天府电 力调度 控制中 心	西开线910 开关	西河	10000	是	400	6928.2	公 线	412.03	90	6242.6	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1665	10kV阳井线 917大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳井线917 开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公 线	274.5	65	4533.6	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1666	10kV河永二线 929大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河永二线 929开关	河西	80000	是	406	7032.13	公 线	286.36	70	5030	0	5542.56	不受 限	5500	泸州 地调	null	
1667	10kV沐水线大 馈线	沐川电 力调度 控制中 心	沐水线913 开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公 线	221.99	37	3844.8	0	5508.27	不受 限	5500	乐山 地调	null	
1668	10kV邻光路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻光路943 开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专 线	282.96	41	4217	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1669	10kV阳和二线 922大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳和二线 922开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公 线	359.82	43	3000	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1670	10kV黄鑫路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄鑫路907 开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公 线	534.93	103	7136.4	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	

1671	10kV星通二线大馈线	天府电力调度控制中心	星通二线922开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	359.82	46	4754.4	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1672	10kV沐将线	广元电力调度控制中心	沐将线924开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	专线	39.82	10	689.6	0	5545.78	不受限	5500	广元地调	null	
1673	10kV东彭路大馈线	天府电力调度控制中心	东彭路908开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	319.97	107	6504	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1674	10kV邻月路大馈线	天府电力调度控制中心	邻月路931开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	248.18	103	5541.9	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1675	10kV星花线大馈线	天府电力调度控制中心	星花线935开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	277.14	43	4478.7	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1676	10kV邻温路大馈线	天府电力调度控制中心	邻温路945开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	243.48	55	3842	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1677	10kV邻港一路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港一路906开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	258.59	42	2877.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	
1678	10kV滨洲线925大馈线	天府电力调度控制中心	滨洲线925开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	274.5	82	8523	0	5542.56	不受限	5500	天府地调	null	

1679	10kV东金线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东金路936 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	228	84	5801	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1680	10kV东花线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东花路931 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	334.93	103	7136.4	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1681	10kV东柳路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东柳路950 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	257.55	73	6946.8	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1682	10kV阳洛线 914大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳洛线914 开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公 线	360.43	65	4533.6	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1683	10kV牧拖路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧拖路910 开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公 线	419.17	65	4533.6	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1684	10kV九金路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九金路936 开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	258.59	107	7411	0	5542.56	不受 限	5500	天府 地调	null	
1685	10kV罗会线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	罗会线917 开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公 线	161.89	27	2804	0	5509.84	不受 限	5500	天府 地调	null	
1686	10kV隆盛线	大英电 力调度 控制中 心	隆盛线921 开关	隆盛	40200	是	400	6928.2	公 线	165.51	41	2790	0	5542.56	不受 限	5500	遂宁 地调	null	

1687	10kV安院二线	眉山电力调度控制中心	安院二线951开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	379.22	95	6568.3	0	5542.56	不受限	5500	眉山地调	null	
1688	10kV望运一线	巴州电力调度控制中心	10kV望运一线916	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	154.93	30	2683.4	0	5500.54	不受限	5500	巴中地调	null	
1689	10kV文宾一线	彭山电力调度控制中心	文宾一线928	文庙	362000	否	964	16696.97	公线	547.6	57	9484.5	0	5542.77	不受限	5500	眉山地调	null	
1690	10kV望凯一线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯一线961	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	152.75	29	2645.7	0	5538.24	不受限	5500	巴中地调	null	
1691	10kV杨辉一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉一线918	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	221.8	37	3841.6	0	5511.47	不受限	5500	巴中地调	null	
1692	10kV胜土线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜土线928开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	134.98	24	2337.8	0	5546.5	不受限	5500	自贡地调	null	
1693	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾烹线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	29	214.6	1.16	5541.4	不受限	5500	甘孜地调	null	
1694	10kV先安线	石棉电力调度控制中心	先安线926开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	94.69	24	1640	0	5542.56	不受限	5500	雅安地调	null	

1695	10kV先蟹线	石棉电力调度控制中心	先蟹线911开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	63.51	16	1100	0	5542.56	不受限	5500	雅安地调	null	
1696	10kV桥雅线	雨城电力调度控制中心	10kV桥雅线929开关	板桥站	100000	否	380	6581.79	专线	21.99	6	380.8	0	5542.81	不受限	5500	雅安地调	null	
1697	10kV晓睢线大馈线	安州电力调度控制中心	晓睢线919开关	晓坝站	31.5	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5542.56	不受限	5500	绵阳地调	null	
1698	10kV仙东线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙东线915开关	仙人桥站	126	是	600	10392.3	公线	163.51	27	2832	0	5481.84	不受限	5450	绵阳地调	null	
1699	10kV孔沙线	雨城电力调度控制中心	10kV孔沙线913开关	孔坪站	10000	否	350	6062.18	公线	72.17	21	1250	0	5455.96	不受限	5450	雅安地调	null	
1700	10kV红山西线	盐边电力调度控制中心	红山西线922开关	红格站	50000	是	400	6928.2	公线	3.55	1	61.48	0	5481.08	不受限	5450	攀枝花地调	null	
1701	10kV灵开线	彭山电力调度控制中心	灵开线914开关	灵石站	81500	否	550	9526.28	公线	179.97	33	3117.1	0	5456.55	不受限	5450	眉山地调	null	
1702	10kV丹白线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹白线921开关	丹桂站	400000	否	481	8331.16	公线	116.54	24	2018.5	0	5479.54	不受限	5450	自贡地调	null	

1703	10kV南创一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南创一线935开关	南湖站	163500	否	660	11431.54	专线	278.82	42	4829.1	0	5459.29	不受限	5450	自贡地调	null	
1704	10kV安府线大馈线	富顺电力调度控制中心	安府线912开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	52.03	11	901.1	0	5472.84	不受限	5450	自贡地调	null	
1705	10kV梅腔线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	梅腔线952开关	梅子坝站	40000	否	380	6581.79	公线	27.24	7	471.8	0	5451.81	不受限	5450	乐山地调	null	
1706	10kV柏皇线	仁寿电力调度控制中心	柏皇线964开关	柏林站	82000	否	560	9699.48	专线	188.09	34	3257.8	0	5471.73	不受限	5450	眉山地调	null	
1707	10kV通北线	乐山电力调度控制中心	通北线917开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	78.82	18	1365.2	0	5493.72	不受限	5450	乐山地调	null	
1708	10kV喜明二线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明二线968开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	67.97	14	1177.2	0	5473.87	不受限	5450	凉山地调	null	
1709	10kV州岭线大馈线	天府电力调度控制中心	州岭线922开关	利州	63000	否	600	10392.3	专线	222.99	37	3862.2	0	5490.87	不受限	5450	天府地调	null	
1710	10kV任万线	温江电力调度控制中心	任万线905开关	任家桥	130000	否	553	9578.24	公线	125.52	23	2174	0	5488.59	不受限	5450	成都地调	null	

1711	10kV郭万线	温江电力调度控制中心	郭万线909开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	125.89	23	2180.4	0	5482.19	不受限	5450	成都地调	null	
1712	10kV新丘线913大馈线	营山电力调度控制中心	新丘线913开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	37.47	8	649	50	5467.1	不受限	5450	南充地调	null	
1713	10kV坝铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV坝铁线925	黄家坝站	126000	否	377	6529.83	专线	23.41	6	405.4	0	5471.45	不受限	5450	南充地调	null	
1714	10kV梓世路	郫都电力调度控制中心	梓世线915开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	223.15	37	3864.9	0	5488.17	不受限	5450	成都地调	null	
1715	10kV德富路	郫都电力调度控制中心	德富线932开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	44.34	11	768	0	5467.38	不受限	5450	成都地调	null	
1716	10kV作学一路_专	成都配调	作学一线913	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	110.62	23	1916	0	5457.34	不受限	5450	成都地调	null	
1717	10kV青泰路	都江堰电力调度控制中心	青泰路922	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	167.11	28	2894.4	0	5419.44	不受限	5400	成都地调	null	
1718	10kV中府线	成都配调	中府路925	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	65.68	14	1137.6	0	5416.48	不受限	5400	成都地调	null	

1719	10kV青龙线	青白江电力调度控制中心	青龙线953开关	青白江	464000	否	495	8573.65	公线	131.12	26	2271	0	5445.29	不受限	5400	成都地调	null	
1720	10kV银庆线	资中电力调度控制中心	银庆线927开关	银山站	63000	否	400	6928.2	专线	47.6	12	824.4	0	5410.98	不受限	5400	内江地调	null	
1721	10kV门医线	仪陇电力调度控制中心	门医线915开关	度门站	80000	否	599	10374.98	专线	226.95	38	3930.7	0	5406.78	不受限	5400	南充地调	null	
1722	10kV任守线大馈线	温江电力调度控制中心	任守线933开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	128.64	23	2228	0	5420.74	不受限	5400	成都地调	null	
1723	10kV德岷路962大馈线	德阳电力调度控制中心	德岷路962开关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	563.8	102	9765	2200	5448.74	不受限	5400	德阳地调	null	
1724	10kV石新线	嘉陵电力调度控制中心	石新线911开关	石圭站(高坪)	10000	是	390	6755	公线	3.9	1	67.6	0	5404	不受限	5400	南充地调	null	
1725	10kV塘勤线	成都配调	塘勤路920	塘坎街	362000	否	409	7084.09	专线	56.21	14	973.5	0	5402.18	不受限	5400	成都地调	null	
1726	10kV庙场二线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙场二线972开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	137.51	27	2381.6	0	5447.86	不受限	5400	南充地调	null	

1727	10kV民九路大 馈线	荃华电 力调度 控制中 心	民九路946 开关	民主站	103000	是	434	7517.1	公 线	33.76	8	584.8	0	5428.88	不受 限	5400	德阳 地调	null	
1728	10kV拱丰路 919线路	绵东电 力调度 控制中 心	拱丰路919 开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公 线	45.93	11	795.5	0	5439.88	不受 限	5400	德阳 地调	null	
1729	10kV马洁线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV马洁 线935开关	马道站	40000	否	352	6096.82	公 线	5.06	1	87.6	0	5399.54	不受 限	5400	凉山 地调	null	
1730	10kV嘉燎二线 大馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉燎Ⅱ回 992开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公 线	292.38	49	5064	0	5404	不受 限	5400	乐山 地调	null	
1731	10kV明南二线	眉山电 力调度 控制中 心	明南二线 923开关	明星开 闭所	0	是	390	6755	公 线	67.88	17	1175.7	0	5404	不受 限	5400	眉山 地调	null	
1732	10kV嘉园一线 大馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉园Ⅰ回 982开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公 线	200.23	51	3468	0	5404	不受 限	5400	乐山 地调	null	
1733	10kV罗高二线	洪雅电 力调度 控制中 心	罗高二线 923开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公 线	130.92	26	2267.6	0	5448.69	不受 限	5400	眉山 地调	null	
1734	10kV北城三线	洪雅电 力调度 控制中 心	北城三线 913开关	洪雅城 北开关 站	0	是	495	8573.65	公 线	83.37	17	1443.9	0	5415.02	不受 限	5400	眉山 地调	null	

1735	10kV江北I环	眉山电力调度控制中心	江北 I 环913开关	江公开闭所	0	否	400	6928.2	公线	2.46	1	42.6	750	5442.78	不受限	5400	眉山地调	null	
1736	10kV嘉泰二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉泰 II 回994开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	0.014	2	0.24	0	5404	不受限	5400	乐山地调	null	
1737	10kV嘉燎一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉燎 I 回984开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	189.84	32	3228	0	5404	不受限	5400	乐山地调	null	
1738	10kV嘉园二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉园 II 回997开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	171.13	38	2964	0	5404	不受限	5400	乐山地调	null	
1739	10kV龙贵线	仁寿电力调度控制中心	龙贵线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	28.98	8	501.9	0	5421.71	不受限	5400	眉山地调	null	
1740	10kV斯坡线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯坡线954开关	斯力沟站	16200	是	400	6928.2	公线	7.27	2	125.9	0	5416.66	不受限	5400	攀枝花地调	null	
1741	10kV芦敬线	阿坝电力调度控制中心	芦敬线959开关	芦花站	40000	否	451	7811.55	公线	92.98	21	1610.4	0	5419.99	不受限	5400	阿坝地调	null	
1742	10kV青麦线	仁和电力调度控制中心	青麦线943开关	青龙山	40000	否	400	6928.2	公线	29.49	7	510.7	300	5424.68	不受限	5400	攀枝花地调	null	

1743	10kV宋井线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋井线911开关	宋家桥站	63000	否	360	6235.38	专线	11.25	3	194.9	0	5416.94	不受限	5400	自贡地调	null	
1744	10kV道广线大馈线	自贡电力调度控制中心	道广线911开关	道生灝站	80000	否	481	8331.16	公线	119.87	25	2076.2	0	5421.84	不受限	5400	自贡地调	null	
1745	10kV南观线	巴州电力调度控制中心	10kV南观线951	城南站	80000	否	415	7188.01	公线	200	48	1725	0	5463.01	不受限	5400	巴中地调	null	
1746	10kV燕石线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子山站	80000	否	360	6235.38	专线	10.08	3	174.6	0	5437.24	不受限	5400	自贡地调	null	
1747	10kV金寨线	通川电力调度控制中心	金寨线927开关	金山站	153000	是	646	11189.05	公线	202.66	31	3510	0	5441.24	不受限	5400	达州地调	null	
1748	10kV晨工六线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工六线941开关	华晨站	35	否	600	10392.3	公线	225.56	38	3906.7	0	5446.37	不受限	5400	绵阳地调	null	
1749	10kV杨纪一线936大馈线	泸州电力调度控制中心	杨纪一线936	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	160.14	31	2773.7	0	5410.24	不受限	5400	泸州地调	null	
1750	10kV岗苑线	通川电力调度控制中心	岗苑线963开关	木岗站	102000	是	595	10305.7	公线	163.51	27	2832	0	5412.56	不受限	5400	达州地调	null	

1751	10kV蜂大线	宝兴电力调度控制中心	蜂大线917开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	16.02	4	277.5	0	5381.11	不受限	5350	雅安地调	null	
1752	10kV园拉线	石棉电力调度控制中心	园拉线954开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	31.65	8	548.2	0	5375.41	不受限	5350	雅安地调	null	
1753	10kV西双线	通川电力调度控制中心	10kV.西双线951开关	城西站	82000	否	552	9560.92	公线	186.66	34	3233	0	5371.83	不受限	5350	达州地调	null	
1754	10kV大杨线	荣经电力调度控制中心	大杨线913开关	大田站	42000	否	500	8660.25	公线	124.61	25	2158.3	250	5385.92	不受限	5350	雅安地调	null	
1755	10kV资瑞线	仁和电力调度控制中心	资瑞线977开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	50.12	13	868	0	5367.38	不受限	5350	攀枝花地调	null	
1756	10kV西坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	西坪线975开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	93.01	18	1611	0	5358.78	不受限	5350	自贡地调	null	
1757	10kV阳城线	乐山电力调度控制中心	阳城线996开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	84.99	19	1472	0	5386.92	不受限	5350	乐山地调	null	
1758	10kV嘉宏一线	沙湾电力调度控制中心	嘉宏 I 回977开关	嘉农站	80000	否	345	5975.58	公线	42.96	12	744	0	5378.02	不受限	5350	乐山地调	null	

1759	10kV创山线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	创山线923 开关	创新	63000	否	352	6096.82	公 线	6.4	2	110.8	0	5376.34	不受 限	5350	天府 地调	null	
1760	10kV仁生路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁生路914 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	229.88	38	3981.6	0	5371.47	不受 限	5350	天府 地调	null	
1761	10kV鸿运线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	鸿运线922 小车开关	乐寨站	80000	否	400	6928.2	专 线	49.95	12	865.2	0	5370.18	不受 限	5350	凉山 地调	null	
1762	10kV区德线 964大馈线	天府电 力调度 控制中 心	区德线964 开关	北拓区	63000	否	400	6928.2	专 线	49.8	12	862.6	0	5372.78	不受 限	5350	天府 地调	null	
1763	10kV继李路	中江电 力调度 控制中 心	继李路983 开关	继光站	126000	否	600	10392.3	公 线	230.66	38	3995	0	5358.07	不受 限	5350	德阳 地调	null	
1764	10kV塘同线	嘉陵电 力调度 控制中 心	塘同线914 开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专 线	188.49	34	3264.7	0	5355.72	不受 限	5350	南充 地调	null	
1765	10kV桃铁线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桃铁线916 开关	桃花山 站(阆中)	20000	否	366.37	6345.71	专 线	20.37	6	352.8	0	5358.34	不受 限	5350	南充 地调	null	
1766	10kV坝阳线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坝阳 线926	黄家坝 站	126000	否	599	10374.98	公 线	228.2	38	3952.4	0	5385.08	不受 限	5350	南充 地调	null	

1767	10kV大华路	青白江电力调度控制中心	大华路903开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	135.74	27	2351	0	5365.29	不受限	5350	成都地调	null	
1768	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	20000	否	380	6581.79	专线	31.65	8	548.2	0	5375.41	不受限	5350	内江地调	null	
1769	马保路	成都配调	马保线925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	116.81	25	2023.2	0	5350.14	不受限	5350	成都地调	null	
1770	10kV玉铁路	邛崃电力调度控制中心	玉铁路947	玉带	163000	否	359	6218.06	专线	13.37	4	231.6	0	5364.65	不受限	5350	成都地调	null	
1771	10kV正东路_特	成都配调	正东路915	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	115.47	24	2000	0	5373.34	不受限	5350	成都地调	null	
1772	10kV浦万一路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万一路955开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	229.88	38	3981.6	0	5371.47	不受限	5350	成都地调	null	
1773	10kV堤医路_专线	成都配调	堤医线923	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	119.03	25	2061.6	0	5311.74	不受限	5300	成都地调	null	
1774	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	87.55	18	1516.4	0	5342.52	不受限	5300	成都地调	null	

1775	10kV太昌路	彭州电力调度控制中心	太昌路904	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	190.6	34	3301.2	0	5319.22	不受限	5300	成都地调	null	
1776	10kV范财路专线	成都配调	范财路932	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	117.03	25	2026.9	0	5346.44	不受限	5300	成都地调	null	
1777	10kV广街路大馈线	崇州电力调度控制中心	广街路915	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	162.3	28	2811.1	0	5308.76	不受限	5300	成都地调	null	
1778	10kV文道路大馈线	崇州电力调度控制中心	文道路924	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	162.37	28	2812.3	0	5307.56	不受限	5300	成都地调	null	
1779	10kV香镇二路	彭州电力调度控制中心	香镇二路927	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	151.87	30	2630.4	0	5319.71	不受限	5300	成都地调	null	
1780	10kV青华一线大馈线	南充电力调度控制中心	青华一线924开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	51.74	8	896.2	2720	5335.04	不受限	5300	南充地调	null	
1781	10kV黄龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南二路922开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	512.1	92	8869.5	2315	5333.74	不受限	5300	德阳地调	null	
1782	10kV城开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	82.62	19	1430.9	0	5318.9	不受限	5300	南充地调	null	

1783	10kV中观线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	中观线925 开关	阆中站	113000	是	552.12	9563	公 线	134.76	24	2334	0	5316.4	不受 限	5300	南充 地调	null	
1784	10kV阳京线	广元电 力调度 控制中 心	阳京线913 开关	35kV朝 阳站	14300	否	453	7846.19	专 线	100.4	22	1739	0	5322.57	不受 限	5300	广元 地调	null	
1785	10kV建石线 913大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	建石线913 开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公 线	51.54	13	892.7	0	5342.68	不受 限	5300	乐山 地调	null	
1786	10kV三临二线	内江电 力调度 控制中 心	三临二线 925开关	三元站	100000	否	400	0	公 线	53.2	13	921.5	0	5313.88	不受 限	5300	内江 地调	null	
1787	10kV车东线 914断路器间 隔	乐山电 力调度 控制中 心	车东线914 开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公 线	89.29	20	1546.5	0	5312.42	不受 限	5300	乐山 地调	null	
1788	10kV谷甘线	阿坝电 力调度 控制中 心	谷甘线921 开关	杂谷站	50000	是	500	8660.25	公 线	56.56	11	979.7	630	5318.5	不受 限	5300	阿坝 地调	null	
1789	10kV龙苏线	宝兴电 力调度 控制中 心	龙苏线915 开关	五龙站	40000	否	342	5923.61	公 线	254.91	75	4415	0	5331.25	不受 限	5300	雅安 地调	null	
1790	10kV汉政线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉政 线925开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专 线	122.88	28	2300	0	5321	不受 限	5300	雅安 地调	null	

1791	10kV白矿线	宝兴电力调度控制中心	白矿线912开关	白玉沟站	6300	否	342	5923.61	公线	202.08	59	3500	0	5331.25	不受限	5300	雅安地调	null	
1792	10kV西骊线	通川电力调度控制中心	10kV.西骊线962开关	城西站	80000	否	595	10305.7	公线	228.93	38	3965	0	5310.13	不受限	5300	达州地调	null	
1793	10kV七铁线	雨城电力调度控制中心	10kV七铁线926开关	七盘站	71500	否	371	6425.91	专线	25.17	7	435.9	0	5347.42	不受限	5300	雅安地调	null	
1794	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坝线915开关	沙坪站	50000	是	400	6928.2	公线	251	63	4347	200	5342.56	不受限	5300	雅安地调	null	
1795	10kV干花线	汉源电力调度控制中心	干花线928开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	172.93	29	2995.2	0	5318.64	不受限	5300	雅安地调	null	
1796	10kV绵电线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵电线939开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	113.61	22	1967.8	0	5334.53	不受限	5300	绵阳地调	null	
1797	10kV云曙一线大馈线	江油电力调度控制中心	云曙一线954开关	连云站	50	否	653	11310.29	公用	284.19	44	4922.1	0	5257.16	不受限	5250	绵阳地调	null	
1798	10kV草水线	石棉电力调度控制中心	草水线912开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	113.74	30	1970	0	5265.43	不受限	5250	雅安地调	null	

1799	10kV元峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.元峰线922开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	134.36	24	2327.2	0	5293.82	不受限	5250	达州地调	null	
1800	10kV胡关线654大馈线	泸州电力调度控制中心	胡关线915开关	胡市	16500	是	379	6564.47	公线	1.3	180	20.3	0	5251.58	不受限	5250	泸州地调	null	
1801	10kV道温线大馈线	自贡电力调度控制中心	道温线923开关	道生灝站	80300	否	481	8331.16	公线	129.79	27	2248	0	5250.04	不受限	5250	自贡地调	null	
1802	10kV沙玻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沙玻线923开关	沙坪站	100000	否	480	8313.84	公线	126.85	26	2197	0	5285.46	不受限	5250	自贡地调	null	
1803	10kV志神线	阿坝电力调度控制中心	志神线915开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	117.78	20	2040	2030	5283.07	不受限	5250	阿坝地调	null	
1804	10kV玉柳线	巴州电力调度控制中心	10kV玉柳线915	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	34.45	9	596.7	0	5280.15	不受限	5250	巴中地调	null	
1805	10kV洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线925开关	洪川站	100000	是	380	6581.79	公线	308	69	4823	0	5265.43	不受限	5250	眉山地调	null	
1806	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	否	482	8348.48	公线	99.12	21	1716.7	500	5296.93	不受限	5250	内江地调	null	

1807	10KV东铁线 (专线)	内江电力调度控制中心	东铁线927开关	东兴站	100000	否	377	0	专线	33.68	9	583.3	0	5293.55	不受限	5250	内江地调	null	
1808	10kV奥玉一线	内江电力调度控制中心	奥玉一线913开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	129.36	27	2240.6	0	5273.03	不受限	5250	内江地调	null	
1809	10kV沐骑线	广元电力调度控制中心	沐骑线913开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	公线	56.77	14	983.2	0	5252.18	不受限	5250	广元地调	null	
1810	10kV长黄线	安岳电力调度控制中心	10kV长黄线914开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	175.98	46	3048	0	5265.43	不受限	5250	资阳地调	null	
1811	10kV永蚕线大馈线	德昌电力调度控制中心	永蚕线914开关	永春站	13000	是	380	6581.79	公线	36.54	10	632.8	0	5290.81	不受限	5250	凉山地调	null	
1812	10kV绿府路	成都配调	绿府路953开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1813	10kV沙下线	成都配调	沙下线916	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1814	10kV鼓永线	南部电力调度控制中心	10kV鼓永线931	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	234.2	39	4056.3	0	5281.18	不受限	5250	南充地调	null	
1815	10kV坝致一线	南部电力调度控制中心	10kV坝致一线919开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	234.06	39	4053.9	0	5283.58	不受限	5250	南充地调	null	

1816	10kV青北线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	青北线974 开关	青龙山 站	126000	否	646	11189.05	公 线	146.95	23	2545.2	2250	5274.94	不受 限	5250	南充 地调	null	
1817	10kV沙江路	成都配 调	沙江路933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专 线	1	0	17.2	0	5268.9	不受 限	5250	成都 地调	null	
1818	10kV北振线	南部电 力调度 控制中 心	10kV北振 线925	城北站 (南部)	40000	否	605	10478.91	公 线	238.62	39	4132.9	0	5298.12	不受 限	5250	南充 地调	null	
1819	10kV高万路 924#线路	广汉电 力调度 控制中 心	高万路924 开关	高新站	82000	否	484	8383.13	专 线	129.75	27	2247.3	0	5297.52	不受 限	5250	德阳 地调	null	
1820	10kV土象路	什邡电 力调度 控制中 心	土象路914 开关	土塘站	80000	否	500	8660.25	公 线	146.02	29	2529	0	5265.22	不受 限	5250	德阳 地调	null	
1821	10kV仙南线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV仙南 线915开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公 用	112.34	22	1945.8	0	5259.53	不受 限	5250	资阳 地调	null	
1822	10kV老龙线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV老龙 线913开关	老君站	12600	否	380	6581.79	公 用	212.36	56	3540	625	5298.61	不受 限	5250	资阳 地调	null	
1823	10kV孙檀一线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV孙檀 一线947开 关	孙家坝	300000	是	380	6581.79	公 用	406.17	107	7340	0	5265.43	不受 限	5250	资阳 地调	null	
1824	10kV绿农路专 线	成都配 调	绿农路937	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专 线	1	0	17.2	0	5268.9	不受 限	5250	成都 地调	null	

1825	10kV青镇线	资中电力调度控制中心	青镇线922开关	青山站	25000	否	366	6339.31	公线	23.87	7	413.5	0	5291.88	不受限	5250	内江地调	null	
1826	10kV沙泽路	成都配调	沙泽路943	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1827	10kV绿羊三路专线	成都配调	绿羊三路932	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1828	10kV音业路音保路_用户专线	成都配调	音业路音保路909	潮音	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1829	10kV益春路专线	成都配调	益春路946	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1830	10kV南维路_专	成都配调	南维线948	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	120.28	25	2083.2	0	5290.14	不受限	5250	成都地调	null	
1831	10kV指航路	成都配调	指航线919	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	121.94	26	2112	0	5261.34	不受限	5250	成都地调	null	
1832	10kV益凯路_专	成都配调	益凯路943	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1833	10kV音诚路专线	成都配调	音诚路928	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1834	10kV音汇路专线	成都配调	音汇路943	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	

1835	10kV沙渠一路	大邑电力调度控制中心	沙渠一线913开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	120.55	23	2088	0	5269.75	不受限	5250	成都地调	null	
1836	10kV益皇线	成都配调	益皇路936	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1837	10kV绿万路	成都配调	绿万路948	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1838	10kV青镇路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青镇路920	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	186.24	31	3225.6	830	5297.47	不受限	5250	成都地调	null	
1839	10kV沙忠路专线	成都配调	沙忠路932	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1840	10kV益长路	成都配调	益长路926	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1841	10kV音凯路专线	成都配调	音凯路907	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1842	10kV沙融路	成都配调	沙融路923	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1843	10kV胜研一路	成都配调	胜研一路909	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1844	10kV祥泰路	成都配调	祥泰路927	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	120.69	26	2090.4	0	5282.94	不受限	5250	成都地调	null	

1845	10kV绿朋路_特	成都配调	绿朋路956	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1846	10kV荔川路_专线	成都配调	荔川路925	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	121.94	26	2112	0	5261.34	不受限	5250	成都地调	null	
1847	10kV天双路大馈线	郫都电力调度控制中心	天双路925开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	236.26	39	4092	0	5261.07	不受限	5250	成都地调	null	
1848	10kV音绣路_特	成都配调	音绣路906	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1849	10kV沿中线	都江堰电力调度控制中心	沿中线906	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	200.44	33	3471.6	630	5251.47	不受限	5250	成都地调	null	
1850	10kV益城一路_专线	成都配调	益城一路918	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1851	10kV绿杏路_专	成都配调	绿杏路935	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1852	10kV绿锦路大馈线_专线	成都配调	绿锦路936	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1853	10kV绿培路_专	成都配调	绿培路933	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	
1854	10kV沙天路专线	成都配调	沙天路926	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调	null	

1855	10kV平置路_特	成都配调	平置线903	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	73.8	16	1278.3	0	5275.78	不受限	5250	成都地调	null	
1856	10kV益誉路专线	成都配调	益誉路953	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1857	10kV音居路	成都配调	音居路914	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1858	10kV音汀路_专线	成都配调	音汀路905	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调	null	
1859	10kV46号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	46号线（九院一所）918开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	37.7	10	653	0	5223.8	不受限	5220	广元地调	null	
1860	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	132.23	27	2290.2	0	5223.43	不受限	5200	眉山地调	null	
1861	10kV大中线	仁寿电力调度控制中心	大中线928开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调	null	
1862	10kV大水线	仁寿电力调度控制中心	大水线917开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调	null	
1863	10kV大强线	仁寿电力调度控制中心	大强线915开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调	null	

1864	10kV黄松 I 回大馈线	夹江电力调度控制中心	黄松一线915开关	黄土埂站	90000	否	335	5802.37	公线	0	0	0	0	5222.13	不受限	5200	乐山地调	null	
1865	10kV柏路线	仁寿电力调度控制中心	柏路线931开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	201.8	36	3495.1	0	5234.43	不受限	5200	眉山地调	null	
1866	10kV尖石线	乐山电力调度控制中心	尖石线981开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	94.69	22	1640	0	5218.92	不受限	5200	乐山地调	null	
1867	10kV罗星线大馈线	天府电力调度控制中心	罗星线911开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	177.94	30	3082	0	5231.84	不受限	5200	天府地调	null	
1868	10kV乃林线大馈线	越西电力调度控制中心	乃林线914小车开关	乃托站	90200	否	335	5802.37	公线	90.35	27	1564.9	0	5222.13	不受限	5200	凉山地调	null	
1869	10kV桐城二线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城二线912开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	239.49	40	4148	0	5205.07	不受限	5200	天府地调	null	
1870	10kV谷城一线	阿坝电力调度控制中心	谷城一线913开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	59.53	15	1031	0	5204.38	不受限	5200	阿坝地调	null	
1871	10kV城朝线	南江电力调度控制中心	10kV城朝线955	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调	null	

1872	10kV南田线	仁和电力调度控制中心	南田线993开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	17.68	4	306.2	0	5236.36	不受限	5200	攀枝花地调	null	
1873	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调	null	
1874	10kV城北线	南江电力调度控制中心	10kV城北线854	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调	null	
1875	10kV北树线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北树线935开关	城北站	100000	否	415	7188.01	专线	71.78	17	1243.3	0	5225.91	不受限	5200	自贡地调	null	
1876	10kV北城二线	平昌电力调度控制中心	10kV北城二线913	城北站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调	null	
1877	10kV合江线大馈线	江油电力调度控制中心	合江线913开关	三合站	31.5	否	480	8313.84	公用	130.79	27	2265.2	0	5217.26	不受限	5200	绵阳地调	null	
1878	10kV元成线	渠县电力调度控制中心	元成线919开关	元渡站	102000	是	500	8660.25	公线	98.71	20	1709.6	0	5218.6	不受限	5200	达州地调	null	
1879	10kV柏灯线963大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灯线963开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	23.16	6	401.2	0	5224.5	不受限	5200	泸州地调	null	

1880	10kV齐关线 653大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐关线913	齐家	63000	是	463	8019.4	公 线	69.27	15	1199.8	0	5215.72	不受 限	5200	泸州 地调	null	
1881	10kV冯康一线 918断路器间 隔	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯康 一线918开 关	冯嘴	63000	是	600	10392.3	公 线	179.35	30	3106.3	0	5207.54	不受 限	5200	泸州 地调	null	
1882	10kV白新路专 线	成都配 调	白新路940	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专 线	124.57	26	2157.6	0	5215.74	不受 限	5200	成都 地调	null	
1883	10kV新镇一路	大邑电 力调度 控制中 心	新镇一线 912开关	新场	20000	否	400	6928.2	公 线	57.9	14	1002.8	0	5232.58	不受 限	5200	成都 地调	null	
1884	10kV荔春线	成都配 调	荔春路909	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公 线	77.14	16	1336	0	5218.08	不受 限	5200	成都 地调	null	
1885	10kV胜研二路	成都配 调	胜研二路 927	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专 线	2.08	1	36	0	5228.23	不受 限	5200	成都 地调	null	
1886	10kV兴油线大 馈线专线	仪陇电 力调度 控制中 心	兴油线926 开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	专 线	36.69	10	635.4	0	5241.45	不受 限	5200	南充 地调	null	
1887	10kV集和二路	彭州电 力调度 控制中 心	集和二线 925	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公 线	197.32	36	3417.6	0	5202.82	不受 限	5200	成都 地调	null	
1888	10kV香镇路	彭州电 力调度 控制中 心	香镇路910	香树	2*50000	否	510	8833.46	公 线	156.93	31	2718	0	5232.11	不受 限	5200	成都 地调	null	

1889	10kV斑城三路	罗江电力调度控制中心	斑城三路917开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	111.96	22	1939.2	0	5238.42	不受限	5200	德阳地调	null	
1890	10kV桂酒路916线路	孝泉电力调度控制中心	桂酒路916开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	11.73	3	203.2	0	5210.01	不受限	5200	德阳地调	null	
1891	10kV庐华路915大馈线	德阳电力调度控制中心	庐华路915开关	庐山站	100000	否	552	9560.92	专线	195.31	35	3382.8	0	5222.03	不受限	5200	德阳地调	null	
1892	10kV马井线大馈线	高坪电力调度控制中心	马井线925开关	走马站	26000	是	595	10305.7	公线	174.61	29	3024.3	0	5220.26	不受限	5200	南充地调	null	
1893	10kV凌水线	南部电力调度控制中心	10kV凌水线917	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	专线	238.86	40	4137	0	5200.48	不受限	5200	南充地调	null	
1894	10kV穿花路912大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿花路912开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	124.68	33	2281	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调	null	
1895	10kV新油路	绵竹电力调度控制中心	新油路923开关	新市	302000	否	335	5802.37	专线	32.1	9	520	0	5222.13	不受限	5200	德阳地调	null	
1896	10kV工民路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工民路904开关	工农兵站	14300	是	377	6529.83	公线	305	51	4847	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调	null	

1897	10kV湔镇二路大馈线	荦华电力调度控制中心	湔镇二路921开关	湔氏站	20000	否	600	10392.3	公线	240.8	40	4170.6	0	5182.47	不受限	5150	德阳地调	null	
1898	10kV太湖路	彭州电力调度控制中心	太湖路905	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	250.81	45	4344	5050	5234.24	不受限	5150	成都地调	null	
1899	10kV五铁一路_专线	成都配调	五铁一路965	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	126.38	27	2188.9	0	5184.44	不受限	5150	成都地调	null	
1900	10kV洞纪一线	成都配调	洞纪一路946	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	81.06	17	1404	0	5150.08	不受限	5150	成都地调	null	
1901	10kV合滨线大馈线	江油电力调度控制中心	合滨线925开关	三合站	31.5	否	600	10392.3	公线	240.13	40	4159	0	5194.07	不受限	5150	绵阳地调	null	
1902	10kV沙紫线	天全电力调度控制中心	沙紫线917开关	沙坪站	50000	是	380	6581.79	公线	260	68	4503	100	5165.43	不受限	5150	雅安地调	null	
1903	10kV杨万二线947大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万二线947	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	180.14	30	3120.1	0	5193.74	不受限	5150	泸州地调	null	
1904	10kV齐廉二线687大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉二线947	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	26.67	7	462	0	5163.7	不受限	5150	泸州地调	null	
1905	10kV齐长线671大馈线	泸州电力调度控制中心	齐长线921	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	71.69	15	1241.6	0	5173.92	不受限	5150	泸州地调	null	

1906	10kV纹街线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹街线971开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	22.36	6	387.2	0	5155.36	不受限	5150	攀枝花地调	null	
1907	10kV杨坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨坪线928开关	杨柳埡站	40000	是	552	9560.92	公线	94	17	1130	0	5168.44	不受限	5150	达州地调	null	
1908	10kV杨天线	巴州电力调度控制中心	10kV杨天线927	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	241	40	4174.1	0	5178.97	不受限	5150	巴中地调	null	
1909	10kV鱼和二线944大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼和二线944开关	鱼鳧	120000	是	552	9560.92	公线	142.6	26	2469.9	0	5178.84	不受限	5150	泸州地调	null	
1910	10kV安江一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江一线919开关	安富	126000	是	406	7032.13	公线	244.26	60	4290	0	5159.76	不受限	5150	泸州地调	null	
1911	10KV姜北线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜北线911开关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	2.33	1	40.4	0	5181.73	不受限	5150	凉山地调	null	
1912	10kV奥馆线(专线)	内江电力调度控制中心	奥馆线919开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	134.88	28	2336.1	0	5177.53	不受限	5150	内江地调	null	
1913	10kV红文一线	仁寿电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	204.39	36	3540	0	5189.53	不受限	5150	眉山地调	null	

1914	10kV秀彭线	峨眉山市电力调度控制中心	秀彭线927开关	秀湖站	80000	是	374	6477.87	公线	23.91	6	414.2	250	5165.88	不受限	5150	乐山地调	null	
1915	10kV象水线	眉山电力调度控制中心	象水线911开关	象耳站	14300	否	495	8573.65	专线	147.97	30	2562.9	0	5153.39	不受限	5150	眉山地调	null	
1916	10kV观明二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观明二回975开关	观山站	12600	否	345	5975.58	公线	15.12	4	261.8	0	5116.22	不受限	5100	乐山地调	null	
1917	10kV视西二线	仁寿电力调度控制中心	视西二线968开关	视高站	50000	否	495	8573.65	公线	149.61	30	2591.2	0	5125.08	不受限	5100	眉山地调	null	
1918	10kV花新线	射洪电力调度控制中心	花新线918开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	95.36	19	1651.6	0	5138.04	不受限	5100	遂宁地调	null	
1919	10kV五坎一线	眉山电力调度控制中心	五坎一线922开关	五里山站	28000	是	482	8348.48	公线	89.3	19	1546.7	0	5132.08	不受限	5100	眉山地调	null	
1920	10kV观谭线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观谭线971开关	观山站	12600	否	350	6062.18	公线	17.78	5	308	0	5147.96	不受限	5100	乐山地调	null	
1921	10kV铁洛线大馈线	越西电力调度控制中心	铁洛线912开关	铁马站	20050	否	335	5802.37	公线	4.99	1	86.4	0	5135.73	不受限	5100	凉山地调	null	

1922	10kV河柳线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	河柳线963 开关	洪河	40000	否	600	10392.3	公 线	244.26	41	4230.5	0	5122.57	不受 限	5100	天府 地调	null	
1923	10kV桐城三线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	桐城三线 921开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专 线	243.48	41	4217	0	5136.07	不受 限	5100	天府 地调	null	
1924	10kV紫贤二线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV紫贤 二线936开 关	紫竹	360000	否	525	9093.27	公 线	176.13	34	3050.5	0	5133.44	不受 限	5100	资阳 地调	null	
1925	10kV李蔡线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	李蔡线914 开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公 线	157.35	31	2725.3	0	5115.7	不受 限	5100	自贡 地调	null	
1926	10kV胜李线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	胜李线926 开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公 线	147.37	26	2552.4	200	5131.9	不受 限	5100	自贡 地调	null	
1927	10kV禾安线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	禾安线912 开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公 线	17.21	14	298	0	5244.56	不受 限	5100	甘孜 地调	null	
1928	10kV大新线	天全电 力调度 控制中 心	大新线913 开关	大仁烟 站	10000	否	335	5802.37	公 线	120	35	2078	100	5122.13	不受 限	5100	雅安 地调	null	
1929	10kV桐桥路	成都配 调	桐桥路927	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专 线	128.45	27	2224.8	0	5148.54	不受 限	5100	成都 地调	null	

1930	10kV桥慈二路_专线	成都配调	桥慈二路930	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	130.25	28	2256	0	5117.34	不受限	5100	成都地调	null	
1931	10kV解岳四线	大邑电力调度控制中心	解岳四线994开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	245.27	41	4248	0	5105.07	不受限	5100	成都地调	null	
1932	10kV高科路	成都配调	高科路929	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	129.85	27	2249	0	5124.34	不受限	5100	成都地调	null	
1933	10kV桥安线	资中电力调度控制中心	桥安线971开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	245.53	41	4252.5	0	5100.57	不受限	5100	内江地调	null	
1934	10kV堰空线	新都电力调度控制中心	堰空线910开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	168.36	33	2916	0	5143.23	不受限	5100	成都地调	null	
1935	10kV叶高线大馈线	营山电力调度控制中心	叶高线912开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	59.25	13	1026.2	0	5139.9	不受限	5100	南充地调	null	
1936	10kV石土线	嘉陵电力调度控制中心	石土线912开关	石圭站(高坪)	10000	是	553	9578.24	公线	145.95	26	2527.9	0	5134.69	不受限	5100	南充地调	null	
1937	10kV都港一线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都港I线913开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	62.7	13	1085.9	1530	5100.39	不受限	5100	南充地调	null	
1938	10kV平金三路	罗江电力调度控制中心	平金三路964开关	平家站	100000	否	400	6928.2	公线	62.82	16	1088	0	5147.38	不受限	5100	德阳地调	null	

1939	10kV皂北二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北二线924开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	160.92	31	2787.2	200	5118.79	不受限	5100	资阳地调	null	
1940	10kV新海二路	广汉电力调度控制中心	新海二路928开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	0	0	0	1600	5134.22	不受限	5100	德阳地调	null	
1941	10kV城东Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城东Ⅱ线663开关	城中心站	63000	是	380	6581.79	公线	11.86	3	205.5	0	5059.93	不受限	5050	宜宾地调	null	
1942	10kV驯旅线	乐至电力调度控制中心	10kV驯旅线914开关	驯龙站	13600	是	500	8660.25	公线	94.28	19	1633	200	5095.2	不受限	5050	资阳地调	null	
1943	10kV杨清路913大馈线	德阳电力调度控制中心	杨清路913开关	杨嘉站	81500	是	510	8833.46	公线	266.3	52	4612.3	1990	5076.77	不受限	5050	德阳地调	null	
1944	10kV前东线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	前东线924开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	203.82	37	3530.2	0	5090.22	不受限	5050	成都地调	null	
1945	10kV朱鹏二线	威远电力调度控制中心	朱鹏二线925开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	33.52	8	580.6	0	5086.67	不受限	5050	内江地调	null	
1946	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线925开关	威南站	150000	否	576	9976.61	公线	225.36	39	3903.2	0	5075.75	不受限	5050	内江地调	null	

1947	10kV宋庆二线	资中电力调度控制中心	宋庆二线914开关	宋家站	20000	否	374	6477.87	专线	42.79	11	741.1	0	5088.98	不受限	5050	内江地调	null	
1948	10kV象和四线	成都配调	象和四路940	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	132.26	28	2290.8	0	5082.54	不受限	5050	成都地调	null	
1949	10kV店北路大馈线	郫都电力调度控制中心	店北路930开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	247.78	41	4291.6	0	5061.47	不受限	5050	成都地调	null	
1950	10kV温村路	成都配调	温村线907	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	131.57	28	2278.8	0	5094.54	不受限	5050	成都地调	null	
1951	10kV晨工五线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工五线931开关	华晨站	35	否	600	10392.3	公线	248.41	41	4302.5	0	5050.57	不受限	5050	绵阳地调	null	
1952	10kV御工四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工四线927开关	御营站	50	是	580	10045.89	公用	170.79	29	2958	0	5078.71	不受限	5050	绵阳地调	null	
1953	10kV中柏线	雨城电力调度控制中心	10kV中柏线961开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	69.98	17	1212	0	5070.14	不受限	5050	雅安地调	null	
1954	10kV马举二线	通川电力调度控制中心	10kV.马举二线928开关	马踏洞站	102400	是	552	9560.92	公线	147.46	27	2554	0	5094.74	不受限	5050	达州地调	null	
1955	10kV柏南柏鼓二线913大馈线	泸州电力调度控制中心	柏南柏鼓二线913开关	柏杨坪	40000	是	812	14064.25	公线	357.18	44	6186.4	0	5065	不受限	5050	泸州地调	null	

1956	10kV宋锦线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋锦线915开关	宋家坪站	20200	是	400	6928.2	公线	26.49	7	458.8	0	5083.76	不受限	5050	攀枝花地调	null	
1957	10kV邓糖线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓糖线925开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	179.13	30	3102.5	1200	5050.57	不受限	5050	自贡地调	null	
1958	10kV区清线914大馈线	天府电力调度控制中心	区清线914开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	247.55	41	4287.6	0	5065.47	不受限	5050	天府地调	null	
1959	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东体路907开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	67.9	17	1176	0	5059.38	不受限	5050	天府地调	null	
1960	10kV白北二线	眉山电力调度控制中心	白北二线923开关	白玉开闭所	0	否	390	6755	公线	58.19	15	1007.9	0	5071.6	不受限	5050	眉山地调	null	
1961	10kV城振线大馈线	武胜电力调度控制中心	城振线924开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	132.48	26	2294.6	1830	3203.65	不受限	5050	广安地调	null	
1962	10kV观明线	眉山电力调度控制中心	观明线991开关	观音站	18000	否	482	8348.48	专线	141.1	29	2443.8	0	5069.83	不受限	5050	眉山地调	null	
1963	10kV仁坝Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅰ回931开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	152.62	31	2643.3	0	5072.99	不受限	5050	眉山地调	null	

1964	10kV南弘二线	威远电力调度控制中心	南弘二线924开关	威南站	150000	否	563	9751.45	专线	217.68	39	3770.3	0	5006	不受限	5000	内江地调	null	
1965	10kV罗青二线	洪雅电力调度控制中心	罗青二线921	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	189.07	32	3274.7	0	5039.14	不受限	5000	眉山地调	null	
1966	10kV虎云一线（专线）	内江电力调度控制中心	虎云一线916开关	虎湾站	100000	否	482	0	专线	143.1	30	2478.5	0	5035.13	不受限	5000	内江地调	null	
1967	10kV车新线912断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车新线912开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	105.12	24	1820.6	0	5038.32	不受限	5000	乐山地调	null	
1968	10kV团晶线	内江电力调度控制中心	团晶线921开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	142.54	30	2468.8	0	5044.83	不受限	5000	内江地调	null	
1969	10kV苏成II回934	乐山电力调度控制中心	苏成二回934开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	51.27	13	888	0	5035.61	不受限	5000	乐山地调	null	
1970	10kV星申线大馈线	天府电力调度控制中心	星申线931开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	30.01	8	519.7	0	5022.86	不受限	5000	天府地调	null	
1971	10kV仁创路大馈线	天府电力调度控制中心	仁创路920开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	250.53	42	4339.2	0	5013.87	不受限	5000	天府地调	null	

1972	10kV阳体一线916大馈线	天府电力调度控制中心	阳体一线916开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	68.66	17	1189.2	0	5046.18	不受限	5000	天府地调	null	
1973	10kV苏校路大馈线	天府电力调度控制中心	苏校路914开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	419.17	66	6815.3	1200	5035.38	不受限	5000	天府地调	null	
1974	10kV河下线	阿坝电力调度控制中心	河下线912开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	249.7	42	5325	0	5028.07	受限	5000	阿坝地调	null	
1975	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板龙线914开关	板仓站	80000	是	696	12055.07	公线	266.11	38	4609	0	5035.06	不受限	5000	自贡地调	null	
1976	10kV平金线	平昌电力调度控制中心	10kV平金线962	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	249.38	42	4319.3	0	5033.77	不受限	5000	巴中地调	null	
1977	10kV桥三一线	阿坝电力调度控制中心	桥三一线915开关	邓家桥站	50000	是	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5015.92	不受限	5000	阿坝地调	null	
1978	10kV万水线大馈线	江油电力调度控制中心	万水线911开关	万寿站	40	否	480	8313.84	公用	140.68	29	2436.5	0	5045.96	不受限	5000	绵阳地调	null	
1979	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牛水线913开关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	552.06	20	561.7	0	5326.32	不受限	5000	甘孜地调	null	

1980	10kV吴城二线	通川电力调度控制中心	10kV.吴城二线969开关	吴家站	50000	是	552	9560.92	公线	151.25	27	2619.6	0	5029.14	不受限	5000	达州地调	null	
1981	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1090	2.15	5143.23	不受限	5000	甘孜地调	null	
1982	10kV溪东线大馈线	江油电力调度控制中心	溪东线911开关	小溪坝站	6.3	否	480	8313.84	公用	142.12	30	2461.5	0	5020.96	不受限	5000	绵阳地调	null	
1983	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡底线913开关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	150.12	27	2600	0	5131.87	不受限	5000	甘孜地调	null	
1984	10kV涯狮线	成都配调	涯狮线922开关	天涯石	199000	否	473	8192.6	专线	135.95	29	2354.7	0	5018.64	不受限	5000	成都地调	null	
1985	10kV文天路_特	成都配调	文天线911	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	88.59	19	1534.4	0	5019.68	不受限	5000	成都地调	null	
1986	10kV光时路_专线	彭州电力调度控制中心	光时线941开关	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	86.66	20	1501	0	5092.91	不受限	5000	成都地调	null	

1987	10kV十园I线	简阳电力调度控制中心	十园一线912	十里坝	106000	否	510	8833.46	公线	0	0	0	2950	5000.11	不受限	5000	成都地调	null	
1988	10kV洞维线	成都配调	洞维路908	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	87.77	19	1520.2	0	5033.88	不受限	5000	成都地调	null	
1989	10kV川铁线	营山电力调度控制中心	川铁线939开关	济川站	100000	否	360	6235.38	专线	33.65	9	582.9	0	5028.94	不受限	5000	南充地调	null	
1990	10kV香镇四路	绵竹电力调度控制中心	香镇四路921开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公用	152.35	28	2638.7	0	5010.04	不受限	5000	德阳地调	null	
1991	10kV泰环一路	德阳电力调度控制中心	泰环一路917开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	189.59	32	3283.7	0	5030.14	不受限	5000	德阳地调	null	
1992	10kV金桂路	广汉电力调度控制中心	金桂路924开关	金兴站	49500	否	555	9612.88	公线	210.07	38	3638.4	0	5013.19	不受限	5000	德阳地调	null	
1993	10kV城林线	宜宾电力调度控制中心	城林线656开关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	54.4	13	942.2	0	5016.06	不受限	5000	宜宾地调	null	
1994	10kV鸡福线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡福线942开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	210.85	38	3652	0	4952.83	不受限	4950	资阳地调	null	

1995	10kV金谷线	江安电力调度控制中心	金谷线913开关	金钟站	6300	是	370	6408.59	公用	8.5	2	147.2	0	4979.67	不受限	4950	宜宾地调	null	
1996	10kV朝堰路926大馈线	蒙华电力调度控制中心	朝堰路926开关	朝阳站	100000	否	320	5542.56	公线	324.12	101	5436	0	4988.3	不受限	4950	德阳地调	null	
1997	10kV城南线大馈线	阆中电力调度控制中心	城南线925开关	城郊站(阆中)	40000	否	500	8660.25	公线	164.12	33	2842.6	0	4951.62	不受限	4950	南充地调	null	
1998	10kV铁李线	南部电力调度控制中心	10kV铁李线911	铁佛塘站(南部)	10000	否	440	7621.02	公线	109.14	25	1890.3	0	4968.62	不受限	4950	南充地调	null	
1999	10kV龙晶路	绵竹电力调度控制中心	龙晶路909开关	龙桥站	73500	否	320	5542.56	专线	18.29	6	316.8	0	4988.3	不受限	4950	德阳地调	null	
2000	10kV坝政线	南部电力调度控制中心	坝政线963开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	251.55	42	4356.8	0	4980.68	不受限	4950	南充地调	null	
2001	10kV桂冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂冯线928开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	168.76	33	2923	0	4980.35	不受限	4950	南充地调	null	
2002	10kV北自线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北自线925开关	城北站(蓬安)	71500	否	507	8781.5	公线	168.66	33	2921.2	0	4982.15	不受限	4950	南充地调	null	

2003	10kV桃鹤线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桃鹤线924 开关	桃花山 站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公 线	73.03	18	1264.8	0	4970.58	不受 限	4950	南充 地调	null	
2004	10kV带滩线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	带滩线917 开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专 线	210.45	38	3645	0	4975.42	不受 限	4950	南充 地调	null	
2005	10kV带坝线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	带坝线925 开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专 线	211.39	38	3661.2	0	4959.22	不受 限	4950	南充 地调	null	
2006	10kV带瑞线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	带瑞线924 开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专 线	210.92	38	3653.1	0	4967.32	不受 限	4950	南充 地调	null	
2007	10kV光稀路	彭州电 力调度 控制中 心	光稀路928	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公 线	24	6	415.7	1250	4985.38	不受 限	4950	成都 地调	null	
2008	10kV南油线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	南油线923 开关	南城站 (邻 水)	20000	是	505	8746.86	公 线	117.23	23	2030.4	0	4967.09	不受 限	4950	广安 地调	null	
2009	10kV经化五路	彭州电 力调度 控制中 心	经化五路 925	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公 线	153.46	31	2658	150	4986.22	不受 限	4950	成都 地调	null	
2010	10kV祥锦路	成都配 调	祥锦线911	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	90.53	19	1568	0	4986.08	不受 限	4950	成都 地调	null	
2011	10kV象火路_ 特	成都配 调	象火路994	万象	3*63000	否	473	8192.6	专 线	137.67	29	2384.4	0	4988.94	不受 限	4950	成都 地调	null	

2012	10kV桥瑞路_专线	成都配调	桥瑞路924	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	139.33	29	2413.2	0	4960.14	不受限	4950	成都地调	null	
2013	10kV荔青二线	成都配调	荔青二路914	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	91.45	19	1584	0	4970.08	不受限	4950	成都地调	null	
2014	10kV场遗二线	成都配调	场遗二线开关920	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	137.53	29	2382	0	4991.34	不受限	4950	成都地调	null	
2015	10kV泸绣线926大馈线	泸州电力调度控制中心	泸绣线926	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	1.2	160	20.2	0	4988.3	不受限	4950	泸州地调	null	
2016	10kV工岩线	汉源电力调度控制中心	工岩线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	专线	13.28	4	230	0	4992.13	不受限	4950	雅安地调	null	
2017	10kV武水线大馈线	江油电力调度控制中心	武水线911开关	武都站	31.5	是	360	6235.38	公用	100	28	1732	0	4988.3	不受限	4950	绵阳地调	null	
2018	10kV红开线	荥经电力调度控制中心	红开线937开关	红岩桥站	20000	否	500	8660.25	公线	125.46	25	2173	630	4991.22	不受限	4950	雅安地调	null	
2019	10kV桥化一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化一线961开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	公线	180.14	35	3120	0	4985.99	不受限	4950	雅安地调	null	
2020	10kV先共线	石棉电力调度控制中心	先共线927开关	先锋站	16300	是	400	6928.2	公线	34.06	9	590	0	4952.56	不受限	4950	雅安地调	null	

2021	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	113.1	23	1958.9	0	4969.3	不受限	4950	眉山地调	null	
2022	10kV纹新线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹新线959开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	32.6	8	564.6	0	4977.96	不受限	4950	攀枝花地调	null	
2023	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金南线976开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	33.05	8	572.426	0	4970.13	不受限	4950	攀枝花地调	null	
2024	10kV富美线	新桥电力调度控制中心	10kV.富美线923开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	209.19	38	3623.1	0	4981.73	不受限	4950	达州地调	null	
2025	10kV板彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板彩线943开关	板仓站	80000	否	550	9526.28	专线	207.79	38	3599	0	4974.65	不受限	4950	自贡地调	null	
2026	10kV谷城二线	阿坝电力调度控制中心	谷城二线925开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	73.78	18	1277.8	0	4957.58	不受限	4950	阿坝地调	null	
2027	10kV明博线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明博线921小车开关	光明变电站	20000	否	320	5542.56	公线	83.83	26	1452	0	4988.3	不受限	4950	凉山地调	null	

2028	10kV仁通路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁通路932 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	253.16	42	4384.8	0	4968.27	不受 限	4950	天府 地调	null	
2029	10kV华鑫洋二 线983大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华鑫洋二 线983	龙华	50000	否	406	7032.13	专 线	78.98	19	1367.9	0	4961.02	不受 限	4950	泸州 地调	null	
2030	10kV清联路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清联路944 开关	清水	63000	否	600	10392.3	公 线	253.41	42	4389	0	4964.07	不受 限	4950	天府 地调	null	
2031	10kV华轧线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	华轧路914 开关	华阳	50000	否	553	9578.24	公 线	209.72	38	3632.4	0	4988.02	不受 限	4950	天府 地调	null	
2032	10kV明供线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV明供 线916开关	光明变 电站	10000	否	320	5542.56	公 线	59.91	19	1037.6	0	4988.3	不受 限	4950	凉山 地调	null	
2033	10kV金弘二线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	金弘二线 925开关	金星	360000	是	480	8313.84	公 线	95.44	20	1653	0	4998.07	不受 限	4950	广安 地调	null	
2034	10kV盛回线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	盛回线925 小车开关	永盛站	100000	否	380	6581.79	公 线	56.12	15	972	0	4951.61	不受 限	4950	凉山 地调	null	
2035	10kV爱邦一线	眉山电 力调度 控制中 心	爱邦一线 914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专 线	147.65	31	2557.3	0	4956.33	不受 限	4950	眉山 地调	null	

2036	10kV沙民线	隆昌电力调度控制中心	沙民线927开关	沙坝站	110000	否	371.1	6427.64	公线	45.5	12	788	0	4996.88	不受限	4950	内江地调	null	
2037	10kV柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线922开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	111.73	22	1935.2	0	4993	不受限	4950	眉山地调	null	
2038	10kV南永线	威远电力调度控制中心	南永线915开关	威南站	150000	否	553	9578.24	公线	141.33	26	2447.9	1210	4962.52	不受限	4950	内江地调	null	
2039	10kV盟太线	射洪电力调度控制中心	盟太线923开关	联盟	26000	是	460	7967.43	公线	82.73	18	1432.8	0	4941.14	不受限	4900	遂宁地调	null	
2040	10kV沙赤线	剑阁电力调度控制中心	沙赤线916开关	沙溪坝站	63000	否	377	6529.83	公线	54.03	14	935.8	0	4941.05	不受限	4900	广元地调	null	
2041	10kV蔡九三线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九三线968开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	2.44	1	42.2	1250	4943.18	不受限	4900	乐山地调	null	
2042	10kV43号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	43号线（九院三所）917开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	55.2	15	956	0	4920.85	不受限	4900	广元地调	null	
2043	10kV花锂二线	射洪电力调度控制中心	花锂二线923开关	桃花山	150000	否	500	8660.25	公线	165.14	33	2860.3	0	4933.92	不受限	4900	遂宁地调	null	

2044	10kV阳天路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳天路960 开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公 线	74.41	19	1288.8	0	4946.58	不受 限	4900	天府 地调	null	
2045	10kV大博线 907大馈线	天府电 力调度 控制中 心	大博路907 开关	大众	50000	否	600	10392.3	公 线	256.7	43	4446.1	0	4906.97	不受 限	4900	天府 地调	null	
2046	10kV城河二线 大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	城河二线 913开关	城郊站	32500	否	400	6928.2	公 线	39.72	10	688	630	4917.38	不受 限	4900	凉山 地调	null	
2047	10kV老岩线 922大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV老岩 线922开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公 线	57.57	15	1014.5	0	4909.11	不受 限	4900	凉山 地调	null	
2048	10kV华关沱线 923大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华关沱线 923	龙华	50000	是	406	7032.13	公 线	40.29	10	697.8	0	4927.9	不受 限	4900	泸州 地调	null	
2049	10kV望审一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV望审 一线918	望王站	100000	否	525	9093.27	公 线	183.86	35	3184.4	0	4999.54	不受 限	4900	巴中 地调	null	
2050	10kV望尚线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV望尚 线924	望王站	100000	否	400	6928.2	公 线	76.61	19	1326.9	0	4908.48	不受 限	4900	巴中 地调	null	
2051	10kV荣钢线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV荣钢 线923开关	荣县站	90000	是	415	7188.01	公 线	48.63	12	842.2	0	4908.21	不受 限	4900	自贡 地调	null	

2052	10kV草火线	通江电力调度控制中心	10kV草火线927	草池	330000	否	545	9439.68	公线	205.43	38	3558	0	4937.71	不受限	4900	巴中地调	null	
2053	10kV邓化 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化 I 线927开关	邓关站	63000	否	480	8313.84	公线	101.92	21	1765.3	775	4942.16	不受限	4900	自贡地调	null	
2054	10kV元云线	渠县电力调度控制中心	10kV.元云线914开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	155.67	28	2696.2	0	4924.82	不受限	4900	达州地调	null	
2055	10kV高场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高场线911开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	100	32	1732	0	4925.95	不受限	4900	绵阳地调	null	
2056	10kV长泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长泰线904开关	长卿站	63	否	600	10392.3	公用	254.89	42	4414.7	0	4938.37	不受限	4900	绵阳地调	null	
2057	10kV黄马路	成都配调	黄马线925	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	95.29	20	1650.4	0	4903.68	不受限	4900	成都地调	null	
2058	10kV浦车线	郫都电力调度控制中心	浦车线954开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	254.48	42	4407.6	0	4945.47	不受限	4900	成都地调	null	
2059	10kV红开路_专	成都配调	红开路922	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	140.3	30	2430	0	4943.34	不受限	4900	成都地调	null	
2060	10kV解岷二线	大邑电力调度控制中心	解岷二线937开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	194.46	32	3368	0	4945.84	不受限	4900	成都地调	null	

2061	10kV德星路	郫都电力调度控制中心	德星线911开关	德源	104000	否	400	6928.2	公线	74.83	19	1296	0	4939.38	不受限	4900	成都地调	null	
2062	10kV荔三线	成都配调	荔三路913	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	94.69	20	1640	0	4914.08	不受限	4900	成都地调	null	
2063	10kV益农路	成都配调	益农路924	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	20.58	6	356.4	0	4912.5	不受限	4900	成都地调	null	
2064	10kV.桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线953	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	142.81	30	2473.4	0	4899.94	不受限	4900	成都地调	null	
2065	10kV鞍美线	苍溪电力调度控制中心	鞍美线928开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	123.45	27	2138.1	0	4923.47	不受限	4900	广元地调	null	
2066	10kV凉城二线	资中电力调度控制中心	凉城二线928开关	凉水井	290000	是	576	9976.61	公线	234.02	41	4053.3	0	4925.65	不受限	4900	内江地调	null	
2067	10kV朱鹏一线	威远电力调度控制中心	朱鹏一线915开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	42.97	11	744.2	0	4923.07	不受限	4900	内江地调	null	
2068	10kV溪林路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪林路914	三溪	10000	否	500	8660.25	公线	165.52	33	2866.8	0	4927.42	不受限	4900	成都地调	null	
2069	10kV曙王线大馈线	青白江电力调度控制中心	曙王线921开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	专线	213.45	39	3697	0	4923.42	不受限	4900	成都地调	null	

2070	10kV丰隧线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	丰隧线956 开关	丰禾站	120000	否	336	5819.69	专 线	17.28	5	299.3	0	4938.42	不受 限	4900	广安 地调	null	
2071	10kV湾镇线	南部电 力调度 控制中 心	10kV湾镇 线933	赵家湾 站	90000	否	507	8781.5	公 线	172.17	34	2982	0	4921.35	不受 限	4900	南充 地调	null	
2072	10kV坝嘉线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坝嘉 线918	黄家坝 站	126000	否	335	5802.37	公 线	15.84	5	274.3	0	4947.83	不受 限	4900	南充 地调	null	
2073	10kV北政线	蓬安电 力调度 控制中 心	北政线912 开关	城北站 (蓬安)	71500	是	599	10374.98	公 线	196.3	33	3399.9	0	4900.08	不受 限	4900	南充 地调	null	
2074	10kV灵南路大 馈线	蓑华电 力调度 控制中 心	灵南路902 开关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公 线	54.04	14	936	0	4940.85	不受 限	4900	德阳 地调	null	
2075	10kV红五四线	宜宾电 力调度 控制中 心	红五四线 641开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公 线	103.76	24	1797.2	0	4905.84	不受 限	4900	宜宾 地调	null	
2076	10kV孙优线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV孙优 线969开关	孙家坝	300000	否	920	15934.87	专 线	187.06	20	3239.9	6180	4921.48	不受 限	4900	资阳 地调	null	
2077	10kV天所一二 路	德阳电 力调度 控制中 心	天所一二 路912开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公 线	160.22	29	2775	0	4873.74	不受 限	4850	德阳 地调	null	

2078	10kV高电线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	高电线917 开关	高坝子 站	81500	是	515	8920.06	公 线	104.53	20	1810.4	440	4885.65	不受 限	4850	乐山 地调	null	
2079	10kV宝中线 923	乐至电 力调度 控制中 心	10kV宝中 线923开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公 线	130.98	26	2268.5	630	4895.72	不受 限	4850	资阳 地调	null	
2080	10kV银天路 922线路	绵东电 力调度 控制中 心	银天路922 开关	银杏站	40000	是	390	6755	公 线	29.19	7	505.6	0	4898.4	不受 限	4850	德阳 地调	null	
2081	10kV杨新一线	西充电 力调度 控制中 心	杨新I线916 开关	杨家桥 站	101400	是	352	6096.82	公 线	481	137	8331	1.16	4876.3	不受 限	4850	南充 地调	null	
2082	10kV欧姚二线	青白江 电力调 度控制 中心	欧姚二线 935开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公 线	161.59	29	2798.7	0	4863.89	不受 限	4850	成都 地调	null	
2083	10kV温携路	成都配 调	温携线910 开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专 线	143.76	30	2490	0	4883.34	不受 限	4850	成都 地调	null	
2084	10kV玉钱路	邛崃电 力调度 控制中 心	玉钱路942	玉带	163000	否	600	10392.3	公 线	259.19	43	4489.2	0	4863.87	不受 限	4850	成都 地调	null	
2085	10kV淮镇线	金堂电 力调度 控制中 心	淮镇线909	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公 线	37.41	9	648	0	4894.56	不受 限	4850	成都 地调	null	

2086	10kV桥东二线	资中电力调度控制中心	桥东二线927开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	257.82	43	4465.5	0	4887.57	不受限	4850	内江地调	null	
2087	10kV青牟线	青白江电力调度控制中心	青牟线954开关	青白江	2*20000	是	400	6928.2	公线	39.49	10	684	0	4858.56	不受限	4850	成都地调	null	
2088	10kV革万二线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革万二线924开关	革新	2*50000	否	553	9578.24	专线	215.08	39	3725.1	0	4895.32	不受限	4850	成都地调	null	
2089	10kV凉铜一线	资中电力调度控制中心	凉铜一线917开关	凉水井	295000	否	423	7326.57	专线	99.4	23	1721.6	0	4872.31	不受限	4850	内江地调	null	
2090	10kV益南路	成都配调	益南路909	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	22.1	7	382.8	0	4881.43	不受限	4850	成都地调	null	
2091	10kV堤展路	成都配调	堤展线914	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	95.54	20	1654.8	0	4899.28	不受限	4850	成都地调	null	
2092	10kV金迪二线	通川电力调度控制中心	10kV.金迪二线971开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	216.51	39	3750	0	4854.83	不受限	4850	达州地调	null	
2093	10kV泸炭线922大馈线	泸州电力调度控制中心	泸炭线922	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	43.36	11	751	0	4874.7	不受限	4850	泸州地调	null	

2094	10kV二瓷线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	二瓷线913 开关	二郎庙 站	31.5	否	375	6495.19	公用	57.42	15	994.6	0	4851.07	不受 限	4850	绵阳 地调	null	
2095	10kV龙陶线	荣经电 力调度 控制中 心	龙陶线917 开关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公 线	61.53	15	1065.7	315	4854.68	不受 限	4850	雅安 地调	null	
2096	10kV九龙线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	九龙线906 开关	九岭站	31.5	是	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	4891.31	不受 限	4850	绵阳 地调	null	
2097	10kV金桐线 914大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	金桐线914 开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公 线	39.35	10	681.6	2.31	4858.65	不受 限	4850	甘孜 地调	null	
2098	10kV金观线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.金观 线968开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公 线	215.94	39	3740	0	4864.83	不受 限	4850	达州 地调	null	
2099	10kV官沙线	阿坝电 力调度 控制中 心	官沙线922 开关	官家河 坝站	100000	是	380	6581.79	公 线	23.9	6	413.9	0	4851.53	不受 限	4850	阿坝 地调	null	
2100	10kV古环线 923大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古环线923	古蔺	80000	是	489	8469.73	公 线	111.16	23	1925.3	0	4850.48	不受 限	4850	泸州 地调	null	
2101	10kV南房线	仁和电 力调度 控制中 心	南房线962 开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公 线	78.82	20	1365.2	0	4870.18	不受 限	4850	攀枝 花地 调	null	

2102	10kV望滨二线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨二线929	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	190.24	36	3295	0	4888.94	不受限	4850	巴中地调	null	
2103	10kV石江线	攀枝花西区电力调度控制中心	石江线951开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	37.3	9	646.04	0	4896.52	不受限	4850	攀枝花地调	null	
2104	10kV富高线	新桥电力调度控制中心	10kV.富高线925开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	159.97	29	2770.6	0	4878.14	不受限	4850	达州地调	null	
2105	10kV方置线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方置线917开关	方斗站	113000	否	330	5715.77	公线	16.09	5	278.7	0	4865.49	不受限	4850	达州地调	null	
2106	10kV平二线	平昌电力调度控制中心	10kV平二线961	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	258.7	43	4480.6	0	4872.47	不受限	4850	巴中地调	null	
2107	10kV北城一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城一线927开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	130.61	24	2262.2	550	4850.39	不受限	4850	自贡地调	null	
2108	10kV西十路大馈线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	393.49	42	2877.6	0	4849.74	不受限	4850	天府地调	null	
2109	10kV虎陈线	广元电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎跳站	10300	否	384	6651.08	公线	63.05	16	1092	0	4893.97	不受限	4850	广元地调	null	

2110	10kV鱼景线 915大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼景线915	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公 线	70.39	16	1219.2	0	4891.47	不受 限	4850	泸州 地调	null	
2111	10kV砂水线 935大馈线	天府电 力调度 控制中 心	砂水线935 开关	红砂	180000	否	600	10392.3	专 线	258.59	43	4478.7	0	4874.37	不受 限	4850	天府 地调	null	
2112	10kV海环二线 大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV海环 二线921开 关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公 线	216.09	39	3742.6	0	4877.82	不受 限	4850	凉山 地调	null	
2113	10kV船桥线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船桥 线936开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公 线	60.07	16	1040.4	0	4883.21	不受 限	4850	凉山 地调	null	
2114	10kV城皇线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	城皇线916 小车开关	(越西 县调) 城关站	50100	是	352	6096.82	公 线	252.9	48	4365.3	0	4877.46	不受 限	4850	凉山 地调	null	
2115	10kV新街线 913大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	新街线913 开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公 线	78.41	20	1358.1	0	4877.28	不受 限	4850	null	null	
2116	10kV沐裕一线 大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	沐裕一线 914开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公 线	39.26	10	679.9	0	4862.66	不受 限	4850	乐山 地调	null	
2117	10kV元东二线	仁寿电 力调度 控制中 心	元东二线 925开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公 线	151.92	32	2631.2	0	4882.43	不受 限	4850	眉山 地调	null	

2118	10kV河红线	内江电力调度控制中心	河红线926开关	河口站	71500	是	520	9006.66	公线	135.72	26	2350.7	0	4854.63	不受限	4850	内江地调	null	
2119	10kV象邮一线	眉山电力调度控制中心	象邮一线915开关	象耳站	14300	否	335	5802.37	专线	20.83	6	360.7	0	4861.43	不受限	4850	眉山地调	null	
2120	10kV连车一线大馈线	威远电力调度控制中心	连车一线911开关	连界场站	71500	是	480	8313.84	专线	106.63	22	1846.8	0	4804.27	不受限	4800	内江地调	null	
2121	10kV洪武线	洪雅电力调度控制中心	洪武线912开关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	260.25	43	4507.5	0	4845.57	不受限	4800	眉山地调	null	
2122	10kV桥园线	大英电力调度控制中心	桥园线913开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	162.95	29	2822.3	0	4840.29	不受限	4800	遂宁地调	null	
2123	10kV太新线大馈线	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	专线	218.24	39	3780	0	4840.42	不受限	4800	天府地调	null	
2124	10kV安矿线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	安矿线962	安富	126000	是	423	7326.57	公线	59.06	14	1023	0	4838.26	不受限	4800	泸州地调	null	
2125	10kV桐地线大馈线	天府电力调度控制中心	桐地线931开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	262.18	44	4541	0	4812.07	不受限	4800	天府地调	null	

2126	10kV城汇线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城汇线921开关	(会东县调)城关站	15000	否	380	6581.79	公线	62.19	16	1077.1	0	4846.51	不受限	4800	凉山地调	null	
2127	10kV朝铁线	广元电力调度控制中心	朝铁线912开关	朝天站	20000	否	320	5542.56	专线	10.9	3	188.8	0	4799.5	不受限	4800	广元地调	null	
2128	10kV城郊线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城郊线925开关	(越西县调)城关站	50000	否	352	6096.82	公线	37.29	11	645.9	0	4841.24	不受限	4800	凉山地调	null	
2129	10kV大镇线	南江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大河站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调	null	
2130	10kV北城一线	平昌电力调度控制中心	10kV北城一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	53	1725	0	4856.79	不受限	4800	巴中地调	null	
2131	10kV石桥线	南江电力调度控制中心	10kV石桥线926	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调	null	
2132	10kV杨医线	巴州电力调度控制中心	10kV杨医线926	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	260.08	43	4504.5	0	4848.57	不受限	4800	巴中地调	null	
2133	10kV城西线	南江电力调度控制中心	10kV城西线852	城关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调	null	

2134	10kV北奥线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV北奥 线921开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公 线	90.84	16	1573.3	1260	4829.29	不受 限	4800	自贡 地调	null	
2135	10kV平苍线	仁和电 力调度 控制中 心	平苍线925 开关	平地站	63000	是	400	6928.2	公 线	42.32	11	732.9	0	4809.66	不受 限	4800	攀枝 花地 调	null	
2136	10kV丹英线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV丹英 线922开关	丹桂站	400000	否	416	7205.33	公 线	95.86	23	1660.3	0	4824.5	不受 限	4800	自贡 地调	null	
2137	10kV玉镇线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉镇 线924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公 线	200	53	1725	0	4804.83	不受 限	4800	巴中 地调	null	
2138	10kV林朝线	南江电 力调度 控制中 心	10kV林朝 线953	林家坝 站	16300	否	400	6928.2	公 线	80.98	20	1402.5	0	4832.88	不受 限	4800	巴中 地调	null	
2139	10kV杨田线 933大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨田线933	杨桥	180000	是	525	9093.27	公 线	105.83	20	1832.9	600	4841.72	不受 限	4800	泸州 地调	null	
2140	10kV杨堰二线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.杨堰 二线924开 关	杨柳堰 站	80000	否	390	6755	公 线	72.66	19	1258.5	0	4821	不受 限	4800	达州 地调	null	
2141	10kV灌八路大 馈线-用户	都江堰 电力调 度控制 中心	灌八路903 开关	灌县	82000	否	400	6928.2	专 线	80.74	20	1398.5	0	4836.88	不受 限	4800	成都 地调	null	

2142	10kV文仁路	成都配调	文仁路926	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	147.99	31	2563.2	0	4810.14	不受限	4800	成都地调	null	
2143	10kV平商路专线	成都配调	平商路921	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	147.05	31	2546.9	0	4826.44	不受限	4800	成都地调	null	
2144	10kV德镇路	郫都电力调度控制中心	德镇线908开关	德源	104000	否	600	10392.3	公线	261.2	44	4524	0	4829.07	不受限	4800	成都地调	null	
2145	10kV马奇三路	成都配调	马奇三线948	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	146.54	31	2538	0	4835.34	不受限	4800	成都地调	null	
2146	10kV濠佳线	彭州电力调度控制中心	濠佳线931开关	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	80.37	20	1392	0	4843.38	不受限	4800	成都地调	null	
2147	10kV玉一路	邛崃电力调度控制中心	玉一路943	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	260.51	43	4512	0	4841.07	不受限	4800	成都地调	null	
2148	10kV西鹤线	邛崃电力调度控制中心	西鹤线937	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	175.43	35	3038.5	0	4802.5	不受限	4800	成都地调	null	
2149	10kV芙龙线	苍溪电力调度控制中心	芙龙线912	35kV芙蓉站	32000	否	351	6079.5	公线	35.94	10	622.4	0	4849.15	不受限	4800	广元地调	null	
2150	10kV罗广二路	绵竹电力调度控制中心	罗广二路921开关	罗荣站	102000	否	552	9560.92	公用	218.87	40	3790.8	0	4814.03	不受限	4800	德阳地调	null	

2151	10kV平双线	成都配调	平双线908开关	和平街	112000	是	473	8192.6	公线	99.34	21	1720.5	0	4833.58	不受限	4800	成都地调	null	
2152	10kV旌玉路917大馈线	德阳电力调度控制中心	旌玉路917开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	456.3	79	7903.1	3130	4837.43	不受限	4800	德阳地调	null	
2153	10kV朱凯线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱凯线936开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	217.9	39	3774	0	4846.42	不受限	4800	南充地调	null	
2154	10kV玉土二路	绵竹电力调度控制中心	玉土二路906开关	玉泉站	19300	是	400	6928.2	公用	44.86	11	777	0	4765.56	不受限	4750	德阳地调	null	
2155	10kV桃田线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃田线915开关	桃花山站(阆中)	20000	否	380.2	6585.26	公线	65.28	17	1130.6	0	4796.13	不受限	4750	南充地调	null	
2156	10kV大东线	乐至电力调度控制中心	10kV大东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	88	29	1524.2	0	4754.48	不受限	4750	资阳地调	null	
2157	10kV三镇路	广汉电力调度控制中心	三镇路907开关	三星堆站	122000	否	486	8417.77	公线	162.62	33	2816.6	0	4759.39	不受限	4750	德阳地调	null	
2158	10kV河新三线	新都电力调度控制中心	河新三线917开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	4795.38	不受限	4750	成都地调	null	

2159	10kV大工南线	青白江电力调度控制中心	大工南线929开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	170.16	34	2947.2	0	4769.08	不受限	4750	成都地调	null	
2160	10kV景自线	青白江电力调度控制中心	景自线945开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	221.85	40	3842.4	0	4778.02	不受限	4750	成都地调	null	
2161	10kV洞金一路_专线	成都配调	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	149.65	32	2592	0	4781.34	不受限	4750	成都地调	null	
2162	10kV庙天路	成都配调	庙天路914	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	103.46	22	1792	0	4762.08	不受限	4750	成都地调	null	
2163	10kV祥都路专线	成都配调	祥都线918	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	150.95	32	2614.4	0	4758.94	不受限	4750	成都地调	null	
2164	10kV益富线	成都配调	益富路开关949	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	149.72	32	2593.2	0	4780.14	不受限	4750	成都地调	null	
2165	10kV黄酿一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿一线961	黄叙	50000	否	395	6841.6	公线	78.96	20	1367.6	0	4789.84	不受限	4750	泸州地调	null	
2166	10kV宏星线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏星线904开关	宏仁站	50200	否	351	6079.5	公线	39.45	11	683.2	0	4788.35	不受限	4750	绵阳地调	null	
2167	10kV元城一线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城一线924开关	元渡站	100000	是	500	8660.25	公线	125.45	25	2172.8	0	4755.4	不受限	4750	达州地调	null	

2168	10kV汉铁线	雨城电力调度控制中心	10kV汉铁线916开关	汉碑站	100000	否	330	5715.77	专线	22.22	7	384.8	0	4759.39	不受限	4750	雅安地调	null	
2169	10kV板政线	仁和电力调度控制中心	板政线993开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	83.07	21	1438.7	0	4796.68	不受限	4750	攀枝花地调	null	
2170	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东城二路914开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	83.6	21	1448	0	4787.38	不受限	4750	天府地调	null	
2171	10kV城乌线大馈线	布拖电力调度控制中心	城乌线916开关	城北站布拖	61650	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	6235.38	不受限	4750	凉山地调	null	
2172	10kV北乡线	安岳电力调度控制中心	10kV北乡线925开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	144	27	2494	0	4780.62	不受限	4750	资阳地调	null	
2173	10kV喜明一线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明一线969开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	108.64	23	1881.6	0	4769.47	不受限	4750	凉山地调	null	
2174	10kV下南二线	广元电力调度控制中心	下南二线924开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	133.24	29	2307.7	0	4753.87	不受限	4750	广元地调	null	
2175	10kV车柏线913大馈线	天府电力调度控制中心	车柏线913开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	240.3	37	4162	0	4789.24	不受限	4750	天府地调	null	

2176	10kV郊旺线	广元电力调度控制中心	郊旺线921开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	专线	85.78	21	1485.7	0	4749.68	不受限	4750	广元地调	null	
2177	10kV关湖线	射洪电力调度控制中心	关湖线914开关	城关	28500	是	345	5975.58	公线	345.87	100	5990.4	0	4780.46	不受限	4750	遂宁地调	null	
2178	10kV劳锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳锋线927开关	劳动站	50000	是	344	5958.25	公线	0.59	0	10.2	0	4756.4	不受限	4750	乐山地调	null	
2179	10kV沙龚线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙龚线941开关	沙湾站	100000	是	425	7361.22	公线	65.05	15	1126.7	0	4762.28	不受限	4750	乐山地调	null	
2180	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	车双一线962开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	123.74	28	2143.2	0	4715.72	不受限	4700	乐山地调	null	
2181	10KV通莱二线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅱ回936开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	124.23	28	2151.6	0	4707.32	不受限	4700	乐山地调	null	
2182	10kV团融二线	内江电力调度控制中心	团融二线915开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	160.9	33	2786.8	0	4726.83	不受限	4700	内江地调	null	
2183	10kV八湾线	内江电力调度控制中心	八湾线916开关	八角井站	90000	否	400	0	公线	86.85	22	1504.3	0	4731.08	不受限	4700	内江地调	null	

2184	10kV渔水线	隆昌电力调度控制中心	渔水线912开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	60.46	16	1047.1	0	4736.22	不受限	4700	内江地调	null	
2185	10kV仁业二线	仁寿电力调度控制中心	仁业二线932开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	122.6	25	2123.5	0	4735.42	不受限	4700	眉山地调	null	
2186	10kV三内二线	内江电力调度控制中心	三内二线974开关	三元站	100000	是	423	0	公线	64.35	15	1114.5	0	4746.76	不受限	4700	内江地调	null	
2187	10kV金景线	仁寿电力调度控制中心	金景线914开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	69.19	18	1198.3	0	4725.31	不受限	4700	眉山地调	null	
2188	10kV白园北一线	广元电力调度控制中心	白园北一线932开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	135.02	30	2338.6	0	4722.97	不受限	4700	广元地调	null	
2189	10kV牛灌线912大馈线	泸川电力调度控制中心	牛灌线912	牛滩	20000	是	463	8019.4	公线	97.33	21	1685.8	0	4729.72	不受限	4700	泸州地调	null	
2190	10kV棉竹二线943大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹二线943	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	64.72	15	1121	0	4740.26	不受限	4700	泸州地调	null	
2191	10kV卫新线	广元电力调度控制中心	卫新线924开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	专线	0	0	0	0	4707.71	不受限	4700	广元地调	null	

2192	10kV安天一线 915大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安天一线 915开关	安富	126000	是	423	7326.57	公 线	66.29	16	1148.1	0	4713.16	不受 限	4700	泸州 地调	null	
2193	10kV城步线 923大馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV城步 线923开关	(越西 县调) 城关站	50000	否	377	6529.83	公 线	66.31	18	1148.5	0	4728.35	不受 限	4700	凉山 地调	null	
2194	10kV梁金线 928大馈线	宣汉电 力调度 控制中 心	梁金线928 开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公 线	199.33	38	3452.4	0	4700.37	不受 限	4700	达州 地调	null	
2195	10kV白丰线	仁和电 力调度 控制中 心	白丰线954 开关	白岩子 站	63000	是	450	7794.23	公 线	85.84	19	1486.8	0	4748.58	不受 限	4700	攀枝 花地 调	null	
2196	10kV北清二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北清二线 967开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公 线	65.39	15	1132.6	0	4728.66	不受 限	4700	自贡 地调	null	
2197	10kV大宾线	南江电 力调度 控制中 心	10kV大宾 线952	大坝站	6300	否	335	5802.37	公 线	29.88	9	517.6	0	4704.53	不受 限	4700	巴中 地调	null	
2198	10kV板誉一线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	板誉一线 913开关	板仓站	80200	否	576	9976.61	专 线	246.33	43	4266.4	0	4712.55	不受 限	4700	自贡 地调	null	
2199	10kV高林线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	高林线914 开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公 线	95.15	21	1672.3	0	4701.64	不受 限	4700	自贡 地调	null	

2200	10kV资恒线	仁和电力调度控制中心	资恒线950开关	迤资站	40000	否	350	6062.18	公线	41.22	12	714	0	4741.96	不受限	4700	攀枝花地调	null	
2201	10kV演埡线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演埡线912开关	演武站	6.3	否	400	6928.2	公线	87.02	22	1507.1	0	4728.28	不受限	4700	绵阳地调	null	
2202	10kV金仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金仁线921开关	金宝站	9	否	400	6928.2	公用	87.66	22	1518.3	0	4717.08	不受限	4700	绵阳地调	null	
2203	10kV万柏线大馈线	江油电力调度控制中心	万柏线915开关	万寿站	40	是	480	8313.84	公用	110.08	23	1906.5	0	4744.57	不受限	4700	绵阳地调	null	
2204	10kV乐仁线大馈线	安州电力调度控制中心	乐仁线912开关	乐兴站	8	是	520	9006.66	公线	142.38	27	2466.1	0	4739.23	不受限	4700	绵阳地调	null	
2205	10kV仙化线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙化线925开关	仙人桥站	126	是	394	6824.28	公用	43.37	11	751.2	0	4708.22	不受限	4700	绵阳地调	null	
2206	10kV庙山路	成都配调	庙山路907	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	152.89	32	2648	0	4725.34	不受限	4700	成都地调	null	
2207	10kV梓府路_用户专线	郫都电力调度控制中心	梓府线908开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	266.09	44	4608.6	0	4744.47	不受限	4700	成都地调	null	

2208	10kV金村路	都江堰电力调度控制中心	金村路903开关	金江	63000	否	600	10392.3	公线	266.81	44	4621.2	0	4731.87	不受限	4700	成都地调	null	
2209	10kV洞花线	成都配调	洞花路950	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	153.12	32	2652	0	4721.34	不受限	4700	成都地调	null	
2210	10kV氮恒路	大邑电力调度控制中心	氮恒线914开关	氮肥厂	25000	否	380	6581.79	公线	69.75	18	1208	0	4715.61	不受限	4700	成都地调	null	
2211	10kV革体路	青白江电力调度控制中心	革体线922开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	86.69	22	1501.4	0	4733.98	不受限	4700	成都地调	null	
2212	10kV玉树线	成都配调	玉树线952	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	104.62	22	1812	0	4742.08	不受限	4700	成都地调	null	
2213	10kV城关线	青白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	公线	1	3	7.2	0	4731.69	不受限	4700	成都地调	null	
2214	10kV瑞全线 (共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞全线920开关	瑞云	80000	否	517	8954.7	专线	191.26	37	3312.7	0	4746.53	不受限	4700	成都地调	null	
2215	10kV普达线	新都电力调度控制中心	普达线925开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	191.4	37	3315	0	4744.23	不受限	4700	成都地调	null	

2216	10kV经化一路	彭州电力调度控制中心	经化一路923	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	169.05	34	2928	160	4706.22	不受限	4700	成都地调	null	
2217	10kV兴石线	资中电力调度控制中心	兴石线912开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	47.75	12	827.1	0	4715.46	不受限	4700	内江地调	null	
2218	10kV鸡开线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡开线917开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	225.31	41	3902.4	0	4702.43	不受限	4700	资阳地调	null	
2219	10kV塘联线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	塘联线911开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	224.54	41	3889.1	0	4731.32	不受限	4700	南充地调	null	
2220	10kV带蓝一线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅰ线919开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	224.95	41	3896.1	0	4724.32	不受限	4700	南充地调	null	
2221	10kV城风一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城风Ⅰ线927开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	206.37	34	3574.3	0	4725.68	不受限	4700	南充地调	null	
2222	10kV海医线	成都配调	海医路929	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	153.11	32	2651.9	0	4721.44	不受限	4700	成都地调	null	
2223	10kV北蜀线	南部电力调度控制中心	10kV北蜀线915	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	266.49	44	4615.6	0	4721.88	不受限	4700	南充地调	null	

2224	10kV新镇线大 馈线（新店）	营山电 力调度 控制中 心	新镇线922 开关	新店场 站(营山)	10300	是	445	7707.63	公 线	87.41	20	1514	0	4652.1	不受 限	4650	南充 地调	null	
2225	10kV叶绿线 （绿水921） 大馈线	营山电 力调度 控制中 心	叶绿线921 开关	绿水站 (营山)	6300	是	445	7707.63	公 线	86.66	19	1501	0	4665.1	不受 限	4650	南充 地调	null	
2226	10kV家菱路 914线路	中江电 力调度 控制中 心	家菱路914 开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公 线	269.41	45	4666.2	0	4671.28	不受 限	4650	德阳 地调	null	
2227	10kV隐江路大 馈线	盍华电 力调度 控制中 心	隐江路907 开关	隐峰站	20000	否	300	5196.15	公 线	104.4	34.8	1765	0	4676.53	不受 限	4650	德阳 地调	null	
2228	10kV叶安线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	叶安线913 开关	蓼叶站 (营山)	6300	是	445	7707.63	公 线	86.67	19	1501.2	0	4664.9	不受 限	4650	南充 地调	null	
2229	10kV隐三路大 馈线	盍华电 力调度 控制中 心	隐三路906 开关	隐峰站	32000	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	0	4676.53	不受 限	4650	德阳 地调	null	
2230	10kV胜工线	成都配 调	胜工路925	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公 线	1	0	17.2	0	4679.31	不受 限	4650	成都 地调	null	
2231	10kV赵龙路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公 线	1	10	1	0	4676.53	不受 限	4650	成都 地调	null	

2232	10kV石太线	新都电力调度控制中心	石太线911开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	3	16.5	0	4676.53	不受限	4650	成都地调	null	
2233	10kV红牟线	青白江电力调度控制中心	红牟线921开关	红锋	2*40000	否	400	6928.2	专线	89.9	22	1557	0	4678.38	不受限	4650	成都地调	null	
2234	10kV赤牛路	成都配调	赤牛线921	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	155.22	33	2688.4	0	4684.94	不受限	4650	成都地调	null	
2235	10kV益华线	成都配调	益华路908	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null	
2236	10kV音川线	成都配调	音川路925	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null	
2237	10kV涯慈二路	成都配调	涯慈二线开关909	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	154.97	33	2684	0	4689.34	不受限	4650	成都地调	null	
2238	10kV沙锦线	成都配调	沙锦线905	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null	
2239	10kV益高线	成都配调	益高路906	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null	
2240	10kV邦两路_用户专线	成都配调	邦两路905	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	156.12	33	2704	0	4669.34	不受限	4650	成都地调	null	
2241	10kV棕电路	成都配调	棕电线925	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	108.15	23	1873.2	0	4680.88	不受限	4650	成都地调	null	

2242	10kV沙龙路	成都配调	沙龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null	
2243	10kV沙充线_特	成都配调	沙充线941	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null	
2244	10kV栗出一路_专线	大邑电力调度控制中心	栗出一线607开关	栗子坪	31500	否	300	5196.15	专线	0.01	1	0.01	0	4676.53	不受限	4650	成都地调	null	
2245	10kV沙岛路	成都配调	沙岛路914	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调	null	
2246	10kV益窑线	成都配调	益窑路905	益州	103000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调	null	
2247	10kV三双线路	荥经电力调度控制中心	三双线路994开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	100	33	1732	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2248	10kV九襄线	汉源电力调度控制中心	九襄线913开关	九襄站	6300	否	300	5196.15	公线	37.41	12	648	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2249	10kV红雅一线	雅安电力调度控制中心	红雅一线918开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	202.66	38	3510	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2250	10kV林金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林金线916开关	金家林站	50	否	600	10392.3	公用	269.03	45	4659.6	0	4693.47	不受限	4650	绵阳地调	null	

2251	10kV攀镇二线	宝兴电力调度控制中心	攀镇二线915开关	攀超站	12600	否	300	5196.15	公线	32.24	36	558.4	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2252	10kV富三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富三线924开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4676.53	不受限	4650	绵阳地调	null	
2253	10kV德中线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德中线912开关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0.53	13	429.2	0	4667.33	不受限	4650	甘孜地调	null	
2254	10kV车张线	雅安电力调度控制中心	车张线914开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	92.38	31	1600	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2255	10kV壁周线	荥经电力调度控制中心	壁周线912手车开关	周坪站	10000	否	300	5196.15	公线	60	20	1039	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2256	10kV岔三线	荥经电力调度控制中心	岔三线993开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	90	30	1559	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调	null	
2257	10kV黄酿三线928大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿三线928	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	146.93	32	2544.8	0	4672.66	不受限	4650	泸州地调	null	
2258	10kV黄镇二线	彭山电力调度控制中心	黄镇二线915开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	164.06	34	2841.6	0	4672.03	不受限	4650	眉山地调	null	

2259	10kV道天线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道天线916开关	道生灝站	80000	是	563	9751.45	公线	180.1	32	3119.4	0	4681.76	不受限	4650	自贡地调	null	
2260	10kV黄茶二线	彭山电力调度控制中心	黄茶二线914开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	162.96	34	2822.4	0	4691.23	不受限	4650	眉山地调	null	
2261	10kV锁工一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV锁工一线912开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	179.45	27	3108	2715	4652.44	不受限	4650	自贡地调	null	
2262	10kV茨水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨水线914开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4663.61	不受限	4650	凉山地调	null	
2263	10kV竹碑线	广元电力调度控制中心	竹碑线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	广元地调	null	
2264	10kV板杨路大馈线	天府电力调度控制中心	板杨路941开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	319.97	81	5614	0	4676.53	不受限	4650	天府地调	null	
2265	10kV板航路大馈线	天府电力调度控制中心	板航路918开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	393.49	89	9265	0	4676.53	不受限	4650	天府地调	null	
2266	10kV岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV岳中线971开关	岳阳站	90000	否	525	9093.27	公线	203.9	39	3531.6	0	4652.34	不受限	4650	资阳地调	null	

2267	10kV香奇线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	香奇线923 开关	香山	63000	否	553	9578.24	专 线	227.29	41	3936.6	0	4683.82	不受 限	4650	天府 地调	null	
2268	10kV永红线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	永红线913 开关	永安	10000	否	300	5196.15	公 线	222.91	42	2877.6	0	4676.53	不受 限	4650	天府 地调	null	
2269	10kV柏疗路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏疗路933 开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专 线	271.16	45	4696.5	0	4656.57	不受 限	4650	天府 地调	null	
2270	10kV上煤线	广元电 力调度 控制中 心	上煤线935 开关	上西站	80000	否	300	5196.15	专 线	0	0	0	0	4676.53	不受 限	4650	广元 地调	null	
2271	10kV盐林线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV盐林 线917开关	盐源盐 井站	20000	否	335	5802.37	公 线	32.14	10	556.7	0	4665.43	不受 限	4650	凉山 地调	null	
2272	10kV清永路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清永路925 开关	清水	63000	否	400	6928.2	专 线	89.49	22	1550	0	4685.38	不受 限	4650	天府 地调	null	
2273	10kV茨跃线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV茨跃 线911开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公 线	65.87	17	1140.8	100	4682.81	不受 限	4650	凉山 地调	null	
2274	10kV申沙线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV申沙 线911小车 开关	申果站	3150	否	304	5265.43	公 线	3.35	1	58.1	0	4680.79	不受 限	4650	凉山 地调	null	

2275	10kV乃保线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV乃保 线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公 线	25.33	8	438.8	100	4683.33	不受 限	4650	凉山 地调	null	
2276	10kV踏曹线大 馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	踏曹线983 开关	踏水站	8000	否	300	5196.15	公 线	39.05	13	676.4	0	4676.53	不受 限	4650	乐山 地调	null	
2277	10kV三普线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	三普线912 开关	三河口 站	6300	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	0	4676.53	不受 限	4650	乐山 地调	null	
2278	10kV铁高线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	铁高线914 开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	0	4676.53	不受 限	4650	乐山 地调	null	
2279	10kV金香线	蓬溪电 力调度 控制中 心	金香线926 开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公 线	162.74	30	2818.6	0	4663.86	不受 限	4650	遂宁 地调	null	
2280	10kV柳镇线	洪雅电 力调度 控制中 心	柳镇线912 开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公 线	216	63	3860	0	4676.53	不受 限	4650	眉山 地调	null	

2281	10kV铁河线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁河线911开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null	
2282	10kV铁柱线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁柱线913开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null	
2283	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	暴大线914开关	暴风坪站	8000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null	
2284	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白童线921开关	白马站	31300	否	300	5196.15	公线	351.14	117	6081.8	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null	
2285	10kV三乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调	null	
2286	10kV凤警线	乐山电力调度控制中心	凤警线917开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	126.38	29	2188.9	0	4670.02	不受限	4650	乐山地调	null	

2287	10kV荣丁线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	荣丁线912 开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	0	4676.53	不受 限	4650	乐山 地调	null	
2288	10KV通莱一线	乐山电 力调度 控制中 心	通莱 I 回 916开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公 线	127.01	29	2199.8	0	4659.12	不受 限	4650	乐山 地调	null	
2289	10kV三波线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	三波线914 开关	三河口 站	6300	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	0	4676.53	不受 限	4650	乐山 地调	null	
2290	10kV团镇一线	内江电 力调度 控制中 心	团镇一线 918开关	团结站	100000	是	423	7326.57	公 线	70.38	17	1219	0	4642.26	不受 限	4600	内江 地调	null	
2291	10kV观观线	广元电 力调度 控制中 心	观观路921 开关	35kV观 音店站	15600	否	300	5196.15	专 线	2.46	1	42.6	0	4633.93	不受 限	4600	广元 地调	null	
2292	10kV清建线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清建路945 开关	清水	63000	否	600	10392.3	公 线	273.33	46	4734	0	4619.07	不受 限	4600	天府 地调	null	
2293	10kV大鼎路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大鼎路908 开关	大众	50000	否	553	9578.24	公 线	229.45	41	3974.1	0	4646.32	不受 限	4600	天府 地调	null	

2294	10kV兴裕线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV兴裕 线911开关	兴富站	6300	是	335	5802.37	公 线	168	50	2909.84	0	4641.9	不受 限	4600	凉山 地调	null	
2295	10kV大园线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大园路923 开关	大众	50000	是	552	9560.92	公 线	174.6	32	3024	0	4624.74	不受 限	4600	天府 地调	null	
2296	10kV凤城线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	凤城线913 开关	凤凰	63000	是	636	11015.84	专 线	242.55	38	4201	0	4611.67	不受 限	4600	天府 地调	null	
2297	10kV园天线	攀枝花 电力调 度控制 中心	园天线991 开关	园林站	120500	是	480	8313.84	公 线	116.33	24	2014.8	0	4636.27	不受 限	4600	攀枝 花地 调	null	
2298	10kV高赤线	南江电 力调度 控制中 心	10kV高赤 线959	高桥站	18000	否	377	6529.83	公 线	73.26	19	1268.9	0	4607.95	不受 限	4600	巴中 地调	null	
2299	10kV安攀线	盐边电 力调度 控制中 心	安攀线974 开关	安顺站	12500	否	350	6062.18	公 线	48.91	14	847.2	0	4608.76	不受 限	4600	攀枝 花地 调	null	
2300	6kV滩沟线	盐边电 力调度 控制中 心	滩沟线678 开关	三滩站	31500	否	300	5196.15	公 线	1.69	1	29.2	0	4647.33	不受 限	4600	攀枝 花地 调	null	

2301	10kV坪黄线	南江电力调度控制中心	10kV坪黄线957	坪河站	10300	否	335	5802.37	公线	34.46	10	596.8	0	4625.33	不受限	4600	巴中地调	null	
2302	10kV大皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	大皮线915开关	大山铺站	10100	否	325	5629.17	公线	25.98	8	450	0	4616.25	不受限	4600	自贡地调	null	
2303	10kV祥体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥体线914开关	凝祥站	50	是	400	6928.2	公用	54	13	935.2	0	4607.36	不受限	4600	绵阳地调	null	
2304	10kV天峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.天峰线919开关	天星站	80000	是	465	8054.04	公线	105.79	23	1832.2	0	4611.03	不受限	4600	达州地调	null	
2305	10kV宝五线	宝兴电力调度控制中心	宝五线913开关	宝兴站	10000	是	335	5802.37	公线	106.63	32	1846.8	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调	null	
2306	10kV萝共线	汉源电力调度控制中心	萝共线911开关	萝卜岗站	31500	是	335	5802.37	公线	128.5	38	2225.6	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调	null	
2307	10kV冯园线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯园线912开关	冯嘴	63000	否	352	6096.82	公线	50.27	14	870.7	0	4616.44	不受限	4600	泸州地调	null	
2308	10kV化气线	达县电力调度控制中心	10kV.化气线971开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	4.2	1	72.7	0	4603.83	不受限	4600	达州地调	null	

2309	10kV园水线	石棉电力调度控制中心	园水线953开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	76.2	20	1319.8	0	4603.81	不受限	4600	雅安地调	null	
2310	10kV岗通线	通川电力调度控制中心	10kV.岗通线955开关	木岗站	50000	否	595	10305.7	公线	267.44	45	4632	0	4643.13	不受限	4600	达州地调	null	
2311	10kV堰南二线	达县电力调度控制中心	堰南二线917开关	堰坝站	80160	否	300	5196.15	公线	2.6	1	45	0	4631.53	不受限	4600	达州地调	null	
2312	10kV齐炭线676大馈线	泸州电力调度控制中心	齐炭线926	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	103.03	22	1784.5	0	4631.02	不受限	4600	泸州地调	null	
2313	10kV粉丰路	成都配调	粉丰路909	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	110.85	23	1920	0	4634.08	不受限	4600	成都地调	null	
2314	10kV润东路	成都配调	润东路916	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	159.35	34	2760	0	4613.34	不受限	4600	成都地调	null	
2315	10kV辰久路_专线	成都配调	辰久路910	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	157.51	33	2728	0	4645.34	不受限	4600	成都地调	null	
2316	10kV粉地一路_用户专线	成都配调	粉地一路943	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	158.56	34	2746.3	0	4627.04	不受限	4600	成都地调	null	
2317	10kV普悦路	新都电力调度控制中心	普悦线924开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	198	38	3429.3	0	4629.93	不受限	4600	成都地调	null	

2318	10kV岫月线	苍溪电力调度控制中心	岫月线923开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	71.45	19	1237.5	0	4639.35	不受限	4600	广元地调	null	
2319	10kV平河线	邛崃电力调度控制中心	平河线932开关	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	184.46	37	3194.9	0	4646.1	不受限	4600	成都地调	null	
2320	10kV资代线	资中电力调度控制中心	资代线916开关	资中站	100000	否	423	7326.57	公线	114.18	27	1977.6	0	4616.31	不受限	4600	内江地调	null	
2321	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆丽路922	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	90.53	23	1568	0	4667.38	不受限	4600	成都地调	null	
2322	10kV桃康线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃康线917开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	专线	92.29	23	1598.4	0	4636.98	不受限	4600	南充地调	null	
2323	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	72.78	19	1260.5	0	4616.35	不受限	4600	南充地调	null	
2324	10kV永瓦路	中江电力调度控制中心	永瓦路982开关	永太站	22000	否	377	6529.83	公线	72.98	19	1264	0	4612.85	不受限	4600	德阳地调	null	
2325	10kV邦茂路	成都配调	邦茂路923	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	157.97	33	2736	0	4637.34	不受限	4600	成都地调	null	

2326	10kV大燕线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大燕线916 开关	大方	240000	否	553	9578.24	专 线	230.07	42	3984.8	0	4635.62	不受 限	4600	南充 地调	null	
2327	10kV红坡线	宜宾电 力调度 控制中 心	红坡线635 开关	红坝站	40000	是	400	6928.2	公 线	42.67	11	739	160	4643.56	不受 限	4600	宜宾 地调	null	
2328	10kV沙下二线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙下二线 925开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公 线	37.7	10	653	0	4570.9	不受 限	4570	广元 地调	null	
2329	10kV车嘉线 924断路器间 隔	乐山电 力调度 控制中 心	车嘉线964 开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公 线	132.89	30	2301.6	0	4557.32	不受 限	4550	乐山 地调	null	
2330	10kV徐胡线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐胡线913 开关	徐家桥 站	80000	是	505	8746.86	公 线	139.08	28	2408.8	0	4588.69	不受 限	4550	内江 地调	null	
2331	10kV洪止二线	洪雅电 力调度 控制中 心	洪止二线 922开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公 线	131.5	27	2277.6	0	4581.32	不受 限	4550	眉山 地调	null	
2332	10kV龙望线	内江电 力调度 控制中 心	龙望线914 开关	龙门站	15000	否	380	6581.79	公 线	78.37	21	1357.3	0	4566.31	不受 限	4550	内江 地调	null	
2333	10kV高冶线	仁寿电 力调度 控制中 心	高冶线913 开关	高家站	20000	否	300	5196.15	专 线	5.26	2	91.1	0	4585.43	不受 限	4550	眉山 地调	null	

2334	10kV平铁线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	平铁线952 开关	平山站	18000	否	325.4	5636.09	专 线	27.73	9	480.3	0	4592.18	不受 限	4550	广安 地调	null	
2335	10kV城工线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	城工线912 开关	城南站 (武 胜)	30000	是	500	8660.25	公 线	123.65	25	2141.6	200	4586.6	不受 限	4550	广安 地调	null	
2336	10kV尚金一线	眉山电 力调度 控制中 心	尚金一线 961开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公 线	24.26	5	420.2	2500	4593.43	不受 限	4550	眉山 地调	null	
2337	10kV虎信一线	内江电 力调度 控制中 心	虎信一线 966开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专 线	168.59	35	2920	0	4593.63	不受 限	4550	内江 地调	null	
2338	10kV姚云线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV姚云 线912开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公 用	132.95	40	2302	0	4572.62	不受 限	4550	资阳 地调	null	
2339	10kV观杨线	广元电 力调度 控制中 心	观杨路911 开关	35kV观 音店站	15600	否	300	5196.15	专 线	7.21	2	124.8	0	4551.73	不受 限	4550	广元 地调	null	
2340	10kV九通线	广元电 力调度 控制中 心	九通线973 开关	九华站	80000	否	341	5906.29	专 线	43.11	13	746.7	0	4568.96	不受 限	4550	广元 地调	null	
2341	10kV创刘线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	创刘线911 开关	创新	63000	是	600	10392.3	公 线	216.6	36	3751.5	0	4562.34	不受 限	4550	天府 地调	null	

2342	10kV区西线922大馈线	天府电力调度控制中心	区西线922开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	277.15	46	4800.2	0	4552.87	不受限	4550	天府地调	null	
2343	10kV大丰路大馈线	天府电力调度控制中心	大丰路946开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	274.64	46	4756.7	0	4596.37	不受限	4550	天府地调	null	
2344	10kV陈金线	广元电力调度控制中心	陈金线914开关	35kV陈家站	6300	否	300	5196.15	专线	5.54	2	95.9	0	4580.63	不受限	4550	广元地调	null	
2345	10kV安华线914大馈线	天府电力调度控制中心	安华线914开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	97.22	24	1683.8	0	4551.58	不受限	4550	天府地调	null	
2346	10kV观赵线	广元电力调度控制中心	观赵路922开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	6.86	2	118.8	0	4557.73	不受限	4550	广元地调	null	
2347	10kV九源一线	广元电力调度控制中心	九源一线914开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	143.55	32	2486.3	0	4575.27	不受限	4550	广元地调	null	
2348	10kV城龙线	天全电力调度控制中心	城龙线915开关	城厢站	100000	否	515	8920.06	公线	187.07	36	3240	200	4588.05	不受限	4550	雅安地调	null	
2349	10kV演武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演武线911开关	演武站	6.3	是	400	6928.2	公线	56.6	14	980.3	0	4562.26	不受限	4550	绵阳地调	null	

2350	6kV田水线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	田水线625 开关	水田坝 站	6.3	否	353	6114.14	公用	53.68	15	929.8	0	4572.93	不受 限	4550	绵阳 地调	null	
2351	10kV云高线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	云高线956 开关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	247.46	43	4286	0	4583.83	不受 限	4550	绵阳 地调	null	
2352	10kV黄东二线 924大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	黄东二线 924	黄叙	50000	否	463	8019.4	公 线	153.18	33	2653.1	0	4564.36	不受 限	4550	泸州 地调	null	
2353	10kV双地线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	双地线954 开关	双碑站	50	否	600	10392.3	公用	258.05	43	4469.5	315	4568.57	不受 限	4550	绵阳 地调	null	
2354	10kV万油线	雅安电 力调度 控制中 心	万油线913 开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公 线	491.77	164	8517.5	80	4596.53	不受 限	4550	雅安 地调	null	
2355	10kV望观二线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV望观 二线972	望王站	100000	否	400	6928.2	公 线	94.61	24	1638.6	0	4596.78	不受 限	4550	巴中 地调	null	
2356	10kV宣城三线	宣汉电 力调度 控制中 心	宣城三线 922开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公 线	154.82	30	2681.4	0	4565.5	不受 限	4550	达州 地调	null	
2357	10kV老恒线	攀枝花 电力调 度控制 中心	老恒线957 开关	老熊井 站	63000	是	350	6062.18	公 线	15.2	4	263.3	0	4586.5	不受 限	4550	攀枝 花地 调	null	

2358	10kV凤加二回	攀枝花电力调度控制中心	凤加二回922开关	凤凰站	120200	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4576.1	不受限	4550	攀枝花地调	null	
2359	10kV安立线大馈线	富顺电力调度控制中心	安立线913开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	104.19	23	1804.6	0	4569.34	不受限	4550	自贡地调	null	
2360	10kV横碗线	米易电力调度控制中心	横碗线954开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	55.79	14	966.3	0	4576.26	不受限	4550	攀枝花地调	null	
2361	10kV南同线	仁和电力调度控制中心	南同线955开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	97.11	22	1681.9	0	4553.48	不受限	4550	攀枝花地调	null	
2362	10kV天乡路932线路	绵东电力调度控制中心	天乡路932开关	天池站	6300	是	352	6096.82	公线	18.18	5	314.8	0	4562.66	不受限	4550	德阳地调	null	
2363	10kV迎镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎镇线916开关	迎接站	12500	否	380	6581.79	公线	77.14	20	1336	0	4587.61	不受限	4550	资阳地调	null	
2364	10kV城水线大馈线	阆中电力调度控制中心	城水线927开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	专线	94.72	24	1640.5	0	4594.88	不受限	4550	南充地调	null	
2365	10kV任场线	温江电力调度控制中心	任场线909开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	178.75	32	3096	0	4552.74	不受限	4550	成都地调	null	

2366	10kV棕影二线	西充电力调度控制中心	棕影二线922开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	115.87	27	2006.8	0.46	4586.65	不受限	4550	南充地调	null	
2367	10kV新石线	成都配调	新石线949开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	113.95	24	1973.7	0	4580.38	不受限	4550	成都地调	null	
2368	10kV大米线	青白江电力调度控制中心	大米线919开关	大湾	2*40000	否	300	5196.15	专线	6.51	2	112.8	0	4563.73	不受限	4550	成都地调	null	
2369	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光热线915开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	94.5	24	1636.8	0	4598.58	不受限	4550	成都地调	null	
2370	10kV陵栾线	苍溪电力调度控制中心	陵栾线929开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	118.39	28	2050.6	0	4574.5	不受限	4550	广元地调	null	
2371	10kV沙东路	彭州电力调度控制中心	沙东路932	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	89.72	22	1553.9	126	4555.48	不受限	4550	成都地调	null	
2372	10kV正工线	成都配调	正工线916	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	114.09	24	1976	0	4578.08	不受限	4550	成都地调	null	
2373	10kV平书线	成都配调	平书线906	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	113.11	24	1959.1	0	4594.98	不受限	4550	成都地调	null	
2374	10kV正顺路专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	162.59	34	2816	0	4557.34	不受限	4550	成都地调	null	

2375	10kV南来路专线	成都配调	南来线926	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	160.46	34	2779.2	0	4594.14	不受限	4550	成都地调	null	
2376	10kV庙科路_专线	成都配调	庙科路948	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	162.12	34	2808	0	4565.34	不受限	4550	成都地调	null	
2377	10kV槐娇路_专线	成都配调	槐娇线966	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	162.01	34	2806	0	4567.34	不受限	4550	成都地调	null	
2378	10kV杏駉线	成都配调	杏駉路920	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	116.95	25	2025.6	0	4528.48	不受限	4500	成都地调	null	
2379	10kV金东路_特	成都配调	金东路913	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	164.34	35	2846.4	0	4526.94	不受限	4500	成都地调	null	
2380	10kV氮焦路	大邑电力调度控制中心	氮焦线916开关	氮肥厂	25000	否	400	6928.2	公线	99.02	25	1715	0	4520.38	不受限	4500	成都地调	null	
2381	10kV杏星线	成都配调	杏星路909	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	2850	4523.34	不受限	4500	成都地调	null	
2382	10kV沱兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱兰录930	沱源	2*63000	是	552	9560.92	公线	181.76	33	3148.1	0	4500.64	不受限	4500	成都地调	null	
2383	10kV湾江路	成都配调	湾江路907	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	117.21	25	2030	0	4524.08	不受限	4500	成都地调	null	
2384	10kV涯府路	成都配调	涯府线943	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	116.03	25	2009.7	0	4544.38	不受限	4500	成都地调	null	

2385	10kV陇狮线	仪陇电力调度控制中心	陇狮线k204开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	219.91	37	3808.9	0	4504.94	不受限	4500	南充地调	null	
2386	10kV红充线	成都配调	红充路924	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	163.82	35	2837.4	0	4535.94	不受限	4500	成都地调	null	
2387	10kV玲镇线大馈线	营山电力调度控制中心	玲镇线923开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	23.7	8	410.4	0	4499.96	不受限	4500	南充地调	null	
2388	10kV桐白线	江安电力调度控制中心	桐白线955开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	43.79	12	758.4	0	4507.03	不受限	4500	宜宾地调	null	
2389	10kV竹中二回972	五通桥电力调度控制中心	竹中二回922开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	139.33	28	2413.2	0	4515	不受限	4500	乐山地调	null	
2390	10kV龙博线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV龙博线923开关	龙凤山站	400000	否	416	7205.33	公线	113.34	27	1963	0	4521.8	不受限	4500	自贡地调	null	
2391	10kV南箐西线	仁和电力调度控制中心	南箐西线978开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	54	12	935.2	800	4500.18	不受限	4500	攀枝花地调	null	
2392	10kV青碱线	彭山电力调度控制中心	青碱线915开关	青龙站	100000	否	380	6581.79	公线	81.65	21	1414.2	0	4509.41	不受限	4500	眉山地调	null	

2393	10kV谷西线	阿坝电力调度控制中心	谷西线912开关	杂谷站	50000	否	500	8660.25	公线	166.92	33	2891	400	4503.22	不受限	4500	阿坝地调	null	
2394	10kV佛松线	平昌电力调度控制中心	10kV佛松线914	佛楼站	20000	否	377	6529.83	公线	78.61	21	1361.5	0	4515.35	不受限	4500	巴中地调	null	
2395	10kV溪神线大馈线	江油电力调度控制中心	溪神线913开关	小溪坝站	6.3	否	480	8313.84	公用	171.74	36	2974.5	0	4507.96	不受限	4500	绵阳地调	null	
2396	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	0	12	241.6	0	4676.53	不受限	4500	甘孜地调	null	
2397	10kV绵金一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金一线925开关	绵阳站	50	是	552	9560.92	公用	181.21	33	3138.5	0	4510.24	不受限	4500	绵阳地调	null	
2398	10kV晨该线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该线913开关	华晨站	35	是	600	10392.3	公用	218.92	36	3791.7	0	4522.14	不受限	4500	绵阳地调	null	
2399	10kV发黄线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发黄线912开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	79.99	21	1385.4	0	4538.21	不受限	4500	凉山地调	null	
2400	10kV郊建线	广元电力调度控制中心	郊建线971开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	97.5	24	1688.7	0	4546.68	不受限	4500	广元地调	null	

2401	10kV洛佐线 911大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV洛佐 线911开关	洛佐站	6300	否	380	6581.79	公 线	81.83	22	1417.3	0	4506.31	不受 限	4500	凉山 地调	null	
2402	10kV南龙线	广元电 力调度 控制中 心	南龙线912 开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公 线	147.66	33	2557.5	0	4504.07	不受 限	4500	广元 地调	null	
2403	10kV柏珠线	仁寿电 力调度 控制中 心	柏珠线952 开关	柏林站	80000	否	380	6581.79	公 线	80.37	21	1392	0	4531.61	不受 限	4500	眉山 地调	null	
2404	10kV科龙二线 978	眉山电 力调度 控制中 心	科龙二线 978开关	科工园 站	100000	是	495	8573.65	公 线	89.93	18	1557.6	800	4501.32	不受 限	4500	眉山 地调	null	
2405	10kV家小线	射洪电 力调度 控制中 心	家小线912 开关	张家口	63000	否	460	7967.43	公 线	81.39	18	1409.6	1260	4501.09	不受 限	4500	遂宁 地调	null	
2406	10kV大广线	仁寿电 力调度 控制中 心	大广线922 开关	大勇站	102000	否	495	8573.65	公 线	185.46	37	3212.2	0	4504.08	不受 限	4500	眉山 地调	null	
2407	10kV铝蓉线	眉山电 力调度 控制中 心	铝蓉线925 开关	铝城站	100000	否	482	8348.48	专 线	173.7	36	3008.5	0	4505.13	不受 限	4500	眉山 地调	null	
2408	10kV相双线	眉山电 力调度 控制中 心	相双线915 开关	相东站	20000	否	900	15588.46	公 线	230.77	26	3997	5490	4542.61	不受 限	4500	眉山 地调	null	

2409	10kV龙柏线	内江电力调度控制中心	龙柏线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	82	22	1431	0	4492	不受限	4490	内江地调	null	
2410	10kV竹观线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹观线923开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	71	17	1207	750	4473.8	受限	4470	广安地调	null	
2411	10kV同坪路大馈线	崇州电力调度控制中心	同坪路912	大同沟	10000	否	400	6928.2	公线	100.74	25	1744.8	0	4490.58	不受限	4450	成都地调	null	
2412	10kV春环二线	仪陇电力调度控制中心	春环二线925开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	43.24	11	748.9	0	4474.96	不受限	4450	南充地调	null	
2413	10kV玉升一线	邛崃电力调度控制中心	玉升一线915开关	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	193.16	38	3345.6	0	4495.4	不受限	4450	成都地调	null	
2414	10kV树祥线	青白江电力调度控制中心	树祥线926开关	红树	2*10000	否	400	6928.2	公线	101.16	25	1752.1	0	4483.28	不受限	4450	成都地调	null	
2415	10kV正草路专线	成都配调	正草路911	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	167.67	35	2904	0	4469.34	不受限	4450	成都地调	null	
2416	10kV店业路大馈线	郫都电力调度控制中心	店业线952开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	280.51	47	4858.5	0	4494.57	不受限	4450	成都地调	null	

2417	10kV太石路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	太石路922 开关	太和	480000	否	600	10392.3	公 线	281	47	4866.9	0	4486.17	不受 限	4450	成都 地调	null	
2418	10kV福兴一路	大邑电 力调度 控制中 心	福兴一线 924开关	福田	126000	否	300	5196.15	公 线	12.12	4	210	0	4466.53	不受 限	4450	成都 地调	null	
2419	10kV栗溪路	大邑电 力调度 控制中 心	栗溪线921 开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公 线	11.78	4	204	0	4472.53	不受 限	4450	成都 地调	null	
2420	10kV黄江路大 馈线_专线	成都配 调	黄江路910	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专 线	166.19	35	2878.4	0	4494.94	不受 限	4450	成都 地调	null	
2421	10kV指万线	成都配 调	指万线911	指挥街	130000	否	473	8192.6	专 线	166.28	35	2880	0	4493.34	不受 限	4450	成都 地调	null	
2422	10kV吊青线	宜宾电 力调度 控制中 心	吊青线959 开关	吊黄楼 站	80000	是	400	6928.2	公 线	62.18	16	1077	0	4465.56	不受 限	4450	宜宾 地调	null	
2423	10kV明平线	宜宾电 力调度 控制中 心	明平线952 开关	明威站	10000	否	300	5196.15	公 线	12.93	4	224	0	4452.53	不受 限	4450	宜宾 地调	null	
2424	10kV明金线	宜宾电 力调度 控制中 心	10kV明金 线954开关	明威站	10000	否	430	7447.82	公 线	128.25	30	2221.3	0	4481.74	不受 限	4450	宜宾 地调	null	
2425	10kV叙万线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙万线624 开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公 线	129.73	30	2246.9	0	4456.14	不受 限	4450	宜宾 地调	null	

2426	10kV峰码一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码一线921开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	238.89	43	4137.6	0	4482.82	不受限	4450	南充地调	null	
2427	10kV朝红路大馈线	蒙华电力调度控制中心	朝红路924开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	281.76	47	4880	0	4473.07	不受限	4450	德阳地调	null	
2428	10kV港金线大馈线	高坪电力调度控制中心	港金线911开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	公线	276.49	46	4788.8	0	4486.33	不受限	4450	南充地调	null	
2429	10kV兴中一线	仁寿电力调度控制中心	兴中一线911开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	186.03	38	3222	0	4494.29	不受限	4450	眉山地调	null	
2430	10kV大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大洲站	80000	否	319	5525.24	专线	29.34	9	508.2	0	4464.52	不受限	4450	内江地调	null	
2431	10kV蔡九二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九二线967开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	29.5	7	510.9	1250	4474.48	不受限	4450	乐山地调	null	
2432	10kV香空线大馈线	天府电力调度控制中心	香空线915开关	香山	63000	否	591	10236.42	公线	274.5	46	4754.4	0	4458.38	不受限	4450	天府地调	null	
2433	10kV平京线	广元电力调度控制中心	平京线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	149.99	33	2597.9	0	4463.67	不受限	4450	广元地调	null	

2434	10kV永长屋二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋二线925开关	永利	100000	是	414	7170.69	公线	73.98	18	1281.4	0	4455.15	不受限	4450	泸州地调	null	
2435	10kV瑶星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶星一线963小车开关	瑶山站	100000	是	380	6581.79	公线	44.28	12	767	0	4498.43	不受限	4450	凉山地调	null	
2436	10kV乔泥线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔泥线917小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	57.45	13	995	500	4463.26	不受限	4450	凉山地调	null	
2437	10kV九红线	荥经电力调度控制中心	九红线951开关	红岩桥站	20000	否	300	5196.15	公线	150	50	2598	200	4476.53	不受限	4450	雅安地调	null	
2438	10kV金田二线	达县电力调度控制中心	金田二线929开关	金山站	153000	是	540	9353.07	公线	174.36	32	3020	0	4462.46	不受限	4450	达州地调	null	
2439	10kV荥新线	荥经电力调度控制中心	荥新线912开关	荥河站	8000	否	300	5196.15	公线	100	33	1732	200	4476.53	不受限	4450	雅安地调	null	
2440	10kV杨来线931大馈线	泸州电力调度控制中心	杨来线931	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	215.16	41	3726.5	0	4457.44	不受限	4450	泸州地调	null	

2441	10kV义华线	平昌电力调度控制中心	10kV义华线925	信义站	90000	否	430	7447.82	公线	127.6	30	2210	0	4493.04	不受限	4450	巴中地调	null	
2442	10kV谷老一线	阿坝电力调度控制中心	谷老一线916开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	99.1	25	1716.4	50	4468.98	不受限	4450	阿坝地调	null	
2443	10kV化电线	巴州电力调度控制中心	10kV化电线911	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	44.06	13	763.2	0	4458.93	不受限	4450	巴中地调	null	
2444	10kV金企线	彭山电力调度控制中心	金企线913开关	金华开闭所	1000	否	300	5196.15	公线	10.91	4	188.9	0	4487.63	不受限	4450	眉山地调	null	
2445	10kV板车南线	仁和电力调度控制中心	板车南线952开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	62.53	16	1083	0	4459.5	不受限	4450	攀枝花地调	null	
2446	10kV回柑线大馈线	富顺电力调度控制中心	回柑线921开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专线	60.16	17	1056.3	0	4477.6	不受限	4450	自贡地调	null	
2447	10kV土马线大馈线	自贡电力调度控制中心	土马线961开关	土地坡站	80200	否	481	8331.16	公线	175.81	37	3045	0	4453.04	不受限	4450	自贡地调	null	
2448	10kV鹤镇线	剑阁电力调度控制中心	鹤镇线941开关	35kV鹤龄站	6300	否	320	5542.56	公线	32	10	554.2	0	4434.1	不受限	4430	广元地调	null	

2449	10kV仁坝Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅱ回938开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	189.95	38	3289.9	0	4426.39	不受限	4400	眉山地调	null	
2450	10kV汉镇线	剑阁电力调度控制中心	汉镇线916开关	35kV汉阳站	20000	否	319	5525.24	公线	32.34	10	560.2	0	4412.52	不受限	4400	广元地调	null	
2451	10kV大滨东二线大馈线	内江电力调度控制中心	大滨东二线923开关	大洲站	80000	是	423	0	公线	83.9	20	1453.2	0	4408.06	不受限	4400	内江地调	null	
2452	10kV青穆二线	青神电力调度控制中心	青穆二线928开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	25.37	6	439.4	1000	4421.86	不受限	4400	眉山地调	null	
2453	10kV奥国线（专线）	内江电力调度控制中心	奥国线918开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	178.63	37	3093.8	0	4419.83	不受限	4400	内江地调	null	
2454	10kV三临一线	内江电力调度控制中心	三临一线964开关	三元站	100000	否	400	0	公线	105.01	26	1818.7	0	4416.68	不受限	4400	内江地调	null	
2455	10kV清东线	威远电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	164.37	29	2846.9	500	4412.68	不受限	4400	内江地调	null	
2456	10kV山巩线	威远电力调度控制中心	山巩线912开关	山王站	12600	否	321	5559.88	公线	32.05	10	555.1	0	4448.79	不受限	4400	内江地调	null	

2457	10kV新富线 914大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	新富线914 开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公 线	104.23	26	1805.3	0	4430.08	不受 限	4400	null	null	
2458	10kV三上线	内江电 力调度 控制中 心	三上线921 开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公 线	103.13	26	1786.2	0	4449.18	不受 限	4400	内江 地调	null	
2459	10kV国南三路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	国南三路 924开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专 线	104.39	26	1808	0	4427.38	不受 限	4400	天府 地调	null	
2460	10kV国南一路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	国南一路 913开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专 线	241.11	44	4176	0	4444.42	不受 限	4400	天府 地调	null	
2461	10kV国禅路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国禅路927 开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专 线	105.77	26	1832	0	4403.38	不受 限	4400	天府 地调	null	
2462	10kV高偏线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	高偏线4开 关	高兴站	11300	否	420	7274.61	公 线	121.66	29	2107.1	24	4416.05	不受 限	4400	广安 地调	null	
2463	10kV潼京线	广元电 力调度 控制中 心	潼京线911 开关	35kV潼 梓观站	12600	否	400	6928.2	专 线	105.2	26	1822	0	4413.38	不受 限	4400	广元 地调	null	
2464	10kV平光一线	广元电 力调度 控制中 心	平光一线 912	平乐站	80000	否	283	4901.7	专 线	0	0	0	0	4411.53	不受 限	4400	广元 地调	null	

2465	10kV明水线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV明水 线925开关	光明变 电站	20000	是	320	5542.56	公 线	286.19	89	4956.8	0	4434.05	不受 限	4400	凉山 地调	null	
2466	10kV大金路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大金路910 开关	大众	50000	否	600	10392.3	公 线	284.49	47	4927.3	0	4425.77	不受 限	4400	天府 地调	null	
2467	10kV平光二线	广元电 力调度 控制中 心	平光二线 922	平乐站	80000	否	283	4901.7	专 线	0	0	0	0	4411.53	不受 限	4400	广元 地调	null	
2468	10kV平昆线	广元电 力调度 控制中 心	平昆线919 开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专 线	152.04	34	2633.4	0	4428.17	不受 限	4400	广元 地调	null	
2469	10kV南湾Ⅲ回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV南湾 Ⅲ回953	城南站	80000	否	600	10392.3	公 线	285.59	48	4946.4	0	4406.67	不受 限	4400	巴中 地调	null	
2470	10kV莲红线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	莲红线918 开关	莲花寺 站	63700	否	510	8833.46	公 线	203.2	40	3519.5	0	4430.61	不受 限	4400	自贡 地调	null	
2471	10kV意庆线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	意庆线915 开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公 线	183.6	33	3179.9	0	4441.12	不受 限	4400	自贡 地调	null	
2472	10kV何谷线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	何谷线923 开关	何市站	26500	是	510	8833.46	公 线	122.38	24	2119.7	500	4447.07	不受 限	4400	自贡 地调	null	

2473	10kV理牧线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	理牧线914 开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公 线	105.59	26	1828.8	0	4406.58	不受 限	4400	甘孜 地调	null	
2474	10kV亚亚线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	亚亚线912 开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公 线	0	23	263.5	0	4676.53	不受 限	4400	甘孜 地调	null	
2475	10kV白盐线	宝兴电 力调度 控制中 心	白盐线913 开关	白玉沟 站	6300	是	362	6270.02	公 线	35.09	10	607.8	0	4408.22	不受 限	4400	雅安 地调	null	
2476	10kV热也线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	热也线914 开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公 线	0	13	421.5	0	4676.53	不受 限	4400	甘孜 地调	null	
2477	10kV城思线	天全电 力调度 控制中 心	城思线923 开关	思经站	5000	是	335	5802.37	公 线	262	78	4538	200	4441.9	不受 限	4400	雅安 地调	null	
2478	10kV国觉线 912大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	国觉线912 开关	国营牧 场站	15000	否	285	4936.34	公 线	0	20	842.6	0	4442.71	不受 限	4400	甘孜 地调	null	

2479	10kV巴下线 954大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	巴下线952 开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公 线	0	32	514.6	0	4442.71	不受 限	4400	甘孜 地调	null	
2480	10kV沱城I回	通川电 力调度 控制中 心	10kV.沱城 I 回951开 关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公 线	185.27	34	3208.8	0	4439.94	不受 限	4400	达州 地调	null	
2481	10kV沱城II回	通川电 力调度 控制中 心	10kV.沱城 II 回960开 关	塔沱站	31500	是	400	6928.2	公 线	65.68	16	1137.6	0	4404.96	不受 限	4400	达州 地调	null	
2482	10kV纳镇线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	纳镇线914 开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公 线	239.94	24	455.8	0	4520.73	不受 限	4400	甘孜 地调	null	
2483	10kV木乡线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	木乡线912 开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公 线	0	31	362.5	0	4442.71	不受 限	4400	甘孜 地调	null	
2484	10kV江加线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	江加线914 开关	江南站 (阆中)	25000	否	373	6460.55	公 线	81.13	22	1405.1	0	4409.39	不受 限	4400	南充 地调	null	

2485	10kV庐龙一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙一路913开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	509.6	92	8826.2	3210	4438.74	不受限	4400	德阳地调	null	
2486	10kV任泰线	温江电力调度控制中心	任泰线916开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	186.14	34	3224	0	4424.74	不受限	4400	成都地调	null	
2487	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳鱼一路919开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公用	379	120	5040	3150	4425.99	不受限	4400	德阳地调	null	
2488	10kV鼓工二线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工二线922开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	283.06	47	4902.6	0	4434.88	不受限	4400	南充地调	null	
2489	10kV平汉二路	罗江电力调度控制中心	平汉二路968开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	223.58	37	3872.4	0	4441.44	不受限	4400	德阳地调	null	
2490	10kV天水路	德阳电力调度控制中心	天水路927开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	224.13	37	3882	0	4431.84	不受限	4400	德阳地调	null	
2491	10kV青桥线	江安电力调度控制中心	青桥线951开关	青龙站	6300	是	380	6581.79	公用	49.56	13	858.3	0	4407.13	不受限	4400	宜宾地调	null	
2492	10kV石镇线	乐至电力调度控制中心	10kV石镇线912开关	石佛站	12600	否	285	4936.34	公用	71.9	25	1245.3	0	4442.71	不受限	4400	资阳地调	null	

2493	10kV顺城线	宜宾电力调度控制中心	顺城线955开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	130.72	30	2264.1	0	4438.94	不受限	4400	宜宾地调	null	
2494	10kV松弘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松弘线922开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	240.17	44	4159.8	0	4445.03	不受限	4400	资阳地调	null	
2495	10kV环华线	成都配调	环华线908	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	124.16	26	2150.4	0	4403.68	不受限	4400	成都地调	null	
2496	10kV象凯二线	成都配调	象凯二线992开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	170.92	36	2960.4	0	4412.94	不受限	4400	成都地调	null	
2497	10kV桐南线	成都配调	桐南路924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	124.3	26	2152.8	0	4401.28	不受限	4400	成都地调	null	
2498	10kV平玉线	成都配调	平玉线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	168.84	36	2924.3	0	4449.04	不受限	4400	成都地调	null	
2499	10kV象银一路专线	成都配调	象银一路932	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	169.26	36	2931.6	0	4441.74	不受限	4400	成都地调	null	
2500	10kV陵井线	苍溪电力调度控制中心	陵井线972开关	陵江站	90000	否	377	6529.83	公线	82.58	22	1430.2	0	4446.65	不受限	4400	广元地调	null	
2501	10kV门河线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门河线927开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	252.73	45	4377.3	0	4430.18	不受限	4400	南充地调	null	

2502	10kV赵城线	金堂电力调度控制中心	赵城线905开关	赵镇	19000	是	320	5542.56	公线	1	10	1	0	4434.05	不受限	4400	成都地调	null	
2503	10kV庙优线 (线路重迁)	新都电力调度控制中心	庙优线950开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	209.93	41	3636	0	4423.23	不受限	4400	成都地调	null	
2504	10kV岫白线	苍溪电力调度控制中心	岫白线916开关	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	50.17	15	869	0	4446.66	不受限	4400	广元地调	null	
2505	10kV杨学线	金堂电力调度控制中心	杨学线914	杨柳	2*50000	否	580	10045.89	专线	265.64	46	4600.8	0	4440.5	不受限	4400	成都地调	null	
2506	10kV美居线	新都电力调度控制中心	美居线938开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	211.03	41	3655	0	4404.23	不受限	4400	成都地调	null	
2507	10kV景恒路	青白江电力调度控制中心	景恒线926开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	250.35	45	4336	0	4393.53	不受限	4350	成都地调	null	
2508	10kV欧渡线	青白江电力调度控制中心	欧渡线916开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	231.09	42	4002.5	250	4367.92	不受限	4350	成都地调	null	
2509	10kV朱强二线	威远电力调度控制中心	朱强二线926开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	1.52	0	26.4	0	4352.22	不受限	4350	内江地调	null	

2510	10kV五安线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	五安线915	五星	12000	是	539	9335.75	公 线	112.56	21	1949.5	1130	4389.1	不受 限	4350	成都 地调	null	
2511	10kV三水路_ 官仓	彭州电 力调度 控制中 心	10kV三水 路906	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公 线	106.32	27	1841.4	0	4393.98	不受 限	4350	成都 地调	null	
2512	10kV锦复一线	成都配 调	锦复一线 开关911	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专 线	172.87	37	2994.1	0	4379.24	不受 限	4350	成都 地调	null	
2513	10kV辰际路	成都配 调	辰际路951	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公 线	124.71	26	2160	0	4394.08	不受 限	4350	成都 地调	null	
2514	10kV温腾路	成都配 调	温腾线948	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	172.86	37	2994	0	4379.34	不受 限	4350	成都 地调	null	
2515	10kV庐亨二路 961大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	庐亨二路 961开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专 线	264.39	46	4579.2	0	4384.16	不受 限	4350	德阳 地调	null	
2516	10kV红聚线	宜宾电 力调度 控制中 心	红聚线630 开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公 线	134.53	31	2330	0	4373.04	不受 限	4350	宜宾 地调	null	
2517	10kV石镇线大 馈线925	井研电 力调度 控制中 心	石镇线925 开关	石家桥 站	100000	否	500	8660.25	公 线	198.21	40	3433	0	4361.22	不受 限	4350	乐山 地调	null	
2518	10KV石城八线	井研电 力调度 控制中 心	石城八线 926开关	石家桥 站	100000	否	500	8660.25	公 线	198.21	40	3433	0	4361.22	不受 限	4350	乐山 地调	null	

2519	10kV鸡沱线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV鸡沱 线927开关	鸡石湾 站	73500	否	525	9093.27	公用	218.52	42	3784.8	0	4399.14	不受 限	4350	资阳 地调	null	
2520	10kV带码线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	带码线948 开关	玉带站	100000	否	375	6495.19	专线	84.65	23	1466.1	0	4379.57	不受 限	4350	南充 地调	null	
2521	10kV釜八二路	釜华电 力调度 控制中 心	釜八二路 923开关	釜华站	20000	否	377	6529.83	公 线	87.89	23	1522.3	0	4354.55	不受 限	4350	德阳 地调	null	
2522	10kV穿红路 911大馈线	釜华电 力调度 控制中 心	穿红路911 开关	穿心店 站	100000	是	377	6529.83	公 线	47.94	13	830.4	0	4393.46	不受 限	4350	德阳 地调	null	
2523	10kV锦长线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	锦长线922 开关	锦屏站 (蓬安)	16300	否	310	5369.36	公 线	27.79	9	481.4	0	4351.02	不受 限	4350	南充 地调	null	
2524	10kV连工路	广汉电 力调度 控制中 心	连工路908 开关	连山站	80000	否	486	8417.77	公 线	240	49	5000	3190	4385.99	不受 限	4350	德阳 地调	null	
2525	10kV朝昌路大 馈线	釜华电 力调度 控制中 心	朝昌路923 开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公 线	286.28	48	4958.4	0	4394.67	不受 限	4350	德阳 地调	null	
2526	10kV玄财线 924大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	玄财线924	玄滩	40000	否	379	6564.47	公 线	87.54	23	1516.2	0	4391.82	不受 限	4350	泸州 地调	null	

2527	10kV南山二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南山二线913开关	南塔站	126	否	400	6928.2	公线	107.83	27	1867.7	0	4367.68	不受限	4350	绵阳地调	null	
2528	10kV泥泗路	荣经电力调度控制中心	泥泗线924开关	泗坪站	20000	否	280	4849.74	公线	212	76	3672	0	4364.77	不受限	4350	雅安地调	null	
2529	10kV池杨线大馈线	江油电力调度控制中心	池杨线913开关	龙池站	7200	否	353	6114.14	公用	66.56	19	1152.8	0	4349.93	不受限	4350	绵阳地调	null	
2530	10kV姜华线	石棉电力调度控制中心	姜华线956开关	姜家沟站	80000	否	300	5196.15	公线	18.36	6	318	0	4358.53	不受限	4350	雅安地调	null	
2531	10kV晓浮二线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮二线917开关	晓坝站	40	否	401	6945.52	公用	108.78	27	1884	0	4366.97	不受限	4350	绵阳地调	null	
2532	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV.城校线923开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	187.98	34	3255.8	0	4365.22	不受限	4350	达州地调	null	
2533	10kV堰安线	达县电力调度控制中心	堰安线928开关	堰坝站	80160	否	300	5196.15	专线	16.53	6	286.3	0	4390.23	不受限	4350	达州地调	null	
2534	10kV城厂线	万源电力调度控制中心	10kV.城厂线914开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	66.86	17	1158	0	4384.56	不受限	4350	达州地调	null	

2535	10kV义汉线	平昌电力调度控制中心	10kV义汉线916	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	236.81	43	4101.5	0	4394.21	不受限	4350	巴中地调	null	
2536	10kV高电线	南江电力调度控制中心	10kV高电线958	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	86.55	23	1499.1	0	4377.75	不受限	4350	巴中地调	null	
2537	10kV胜皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜皮线911开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	130.69	23	2263.5	1250	4370.8	不受限	4350	自贡地调	null	
2538	10kV同生线	攀枝花西区电力调度控制中心	同生线971开关	同德站	12800	是	400	6928.2	公线	66.69	17	1155.1	0	4387.46	不受限	4350	攀枝花地调	null	
2539	10kV代兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	代兴线913开关	代家坝站	126200	否	510	8833.46	公线	207.72	41	3597.7	0	4352.41	不受限	4350	自贡地调	null	
2540	10kV香广线大馈线	天府电力调度控制中心	香广线916开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	286.35	48	4959.6	0	4393.47	不受限	4350	天府地调	null	
2541	10kV桐城一线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城一线911开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	287.59	48	4981	0	4372.07	不受限	4350	天府地调	null	
2542	10kV怡南一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南一线905开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	190.46	35	3298.7	0	4350.04	不受限	4350	天府地调	null	

2543	10kV江丹二线 917大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	江丹二线 917	江北	40200	是	400	6928.2	公 线	67.55	17	1169.9	0	4372.66	不受 限	4350	泸州 地调	null	
2544	10kV朝羊线	广元电 力调度 控制中 心	朝羊线914 开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公 线	106.07	27	1837.2	0	4398.18	不受 限	4350	广元 地调	null	
2545	10kV星医线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星医线962 开关	星空	50000	否	429	7430.5	专 线	132.69	31	2298.2	0	4389.25	不受 限	4350	天府 地调	null	
2546	10kV金东线	蓬溪电 力调度 控制中 心	金东线917 开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公 线	179.2	33	3103.7	0	4378.76	不受 限	4350	遂宁 地调	null	
2547	10kV杨童线	威远电 力调度 控制中 心	杨童线918 开关	杨家湾 站	80000	否	454	7863.51	专 线	155.06	34	2685.7	0	4391.46	不受 限	4350	内江 地调	null	
2548	10KV凤安线	乐山电 力调度 控制中 心	凤安线972 开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公 线	144.64	33	2505.1	0	4353.82	不受 限	4350	乐山 地调	null	
2549	10kV大医线 (专线)	内江电 力调度 控制中 心	大医线971 开关	大洲站	80000	否	423	7326.57	专 线	128.59	30	2227.2	0	4366.71	不受 限	4350	内江 地调	null	
2550	10kV界铁线	隆昌电 力调度 控制中 心	界铁线914 开关	界市站	10000	否	300	5196.15	专 线	18.06	6	312.8	0	4363.73	不受 限	4350	内江 地调	null	

2551	10kV越宁线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	越宁线914 开关	越溪站	13000	否	321	5559.88	公 线	37.09	12	642.4	0	4361.49	不受 限	4350	内江 地调	null	
2552	10kV黄农线 913大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	黄农线913 开关	黄丹站	16300	否	335	5802.37	公 线	49.95	15	865.2	0	4356.93	不受 限	4350	乐山 地调	null	
2553	10kV桐联二线	内江电 力调度 控制中 心	桐联二线 924开关	桐梓坝 站	80000	否	400	6928.2	公 线	108.5	27	1879.3	0	4356.08	不受 限	4350	内江 地调	null	
2554	10kV徐西一线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐西一线 915开关	徐家桥 站	80000	是	481	8331.16	公 线	97.82	20	1694.2	610	4360.73	不受 限	4350	内江 地调	null	
2555	10kV水埡二线 大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	水埡二线 981开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公 线	88.68	23	1536	0	4387.61	不受 限	4350	乐山 地调	null	
2556	10kV荣猫线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	荣猫线913 开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	315	4361.53	不受 限	4350	乐山 地调	null	
2557	10kV爱利线	眉山电 力调度 控制中 心	爱利线928 开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专 线	180.08	37	3118.9	0	4394.73	不受 限	4350	眉山 地调	null	
2558	10kV两镇线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	两镇线912 开关	两河站	16300	否	321	5559.88	公 线	28.59	9	495.2	125	4383.69	不受 限	4350	内江 地调	null	

2559	10kV桐水一线	内江电力调度控制中心	桐水一线961开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	110.85	28	1919.9	0	4315.48	不受限	4300	内江地调	null	
2560	10kV望环线	隆昌电力调度控制中心	望环线915开关	望城坡站	80000	否	423	7326.57	公线	132.17	31	2289.2	0	4304.71	不受限	4300	内江地调	null	
2561	10kV尖府线	乐山电力调度控制中心	尖府线978开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	145.49	33	2519.8	0	4339.12	不受限	4300	乐山地调	null	
2562	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制中心	木南二线922开关	木城站	10000	否	317	5490.6	公线	35.51	11	615.1	0	4326.44	不受限	4300	乐山地调	null	
2563	10kV盟桥线	射洪电力调度控制中心	盟桥线924开关	联盟	26000	否	380	6581.79	公线	91.78	24	1589.6	0	4334.01	不受限	4300	遂宁地调	null	
2564	10kV兴乐线	仁寿电力调度控制中心	兴乐线913开关	兴家站	25000	否	382	6616.43	专线	92.84	24	1608	0	4346.79	不受限	4300	眉山地调	null	
2565	10kV沐杜线	广元电力调度控制中心	沐杜线922开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	专线	5.03	2	87.2	0	4324.33	不受限	4300	广元地调	null	
2566	10kV鱼新四线924大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新四线924	鱼鳧	50000	是	552	9560.92	公线	193.35	35	3348.9	0	4299.84	不受限	4300	泸州地调	null	

2567	10kV仁园路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	仁园路913 开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专 线	288.98	48	5005.2	0	4347.87	不受 限	4300	天府 地调	null	
2568	10kV龙山线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV龙山 线922开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公 线	238.78	39	4135.6	0	4316.81	不受 限	4300	凉山 地调	null	
2569	10kV九迎线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九迎路913 开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	360.43	66	4900.8	1200	4342.56	不受 限	4300	天府 地调	null	
2570	10kV新海线 913大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV新海 线913开关	会东新 街站	6300	否	380	6581.79	公 线	90.99	24	1576	0	4347.61	不受 限	4300	凉山 地调	null	
2571	10kV清东线	大竹电 力调度 控制中 心	清东线928 开关	清溪站	81500	是	400	6928.2	公 线	71.63	18	1240.7	0	4301.86	不受 限	4300	达州 地调	null	
2572	10kV麓东线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓东路907 开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公 线	290.76	48	5035.9	0	4317.17	不受 限	4300	天府 地调	null	
2573	10kV安园线 931大馈线	天府电 力调度 控制中 心	安园线931 开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专 线	109.82	27	1902.1	0	4333.28	不受 限	4300	天府 地调	null	
2574	10kV新松线 916大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV新松 线916开关	会东新 街站	6300	否	380	6581.79	公 线	91.4	24	1583	0	4340.61	不受 限	4300	凉山 地调	null	

2575	10kV堰卧线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰卧线951开关	堰坝站	40000	是	400	6928.2	公线	69.41	17	1202.1	0	4340.46	不受限	4300	达州地调	null	
2576	10kV道钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道钟线942开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	200.37	36	3470.4	0	4330.76	不受限	4300	自贡地调	null	
2577	10kV燕供线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕供线924开关	燕子山站	80000	是	445	7707.63	公线	105.45	24	1826.4	0	4339.7	不受限	4300	自贡地调	null	
2578	10kV石柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳线914开关	石桥站	10000	否	400	6928.2	公线	110.82	28	1919.4	0	4315.98	不受限	4300	达州地调	null	
2579	10kV青苑线	彭山电力调度控制中心	青苑线911开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	200.94	40	3480.3	0	4313.92	不受限	4300	眉山地调	null	
2580	10kV龛中线	巴州电力调度控制中心	10kV龛中线915	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	213.22	41	3693	0	4335.05	不受限	4300	巴中地调	null	
2581	10kV平一线	平昌电力调度控制中心	10kV平一线951	平昌站	100000	否	545	9439.68	公线	241.88	44	4189.4	0	4306.31	不受限	4300	巴中地调	null	
2582	10kV城朗东线	米易电力调度控制中心	城朗东线972开关	城北站	50000	是	444.4	7697.23	公线	105.47	24	1826.75	0	4331	不受限	4300	攀枝花地调	null	

2583	10kV水镇线	巴州电力调度控制中心	10kV水镇线914	水宁站	10000	否	352	6096.82	公线	200	57	1725	0	4371.82	不受限	4300	巴中地调	null	
2584	10kV南前线	攀枝花电力调度控制中心	南前线971开关	南山站	100400	否	400	6928.2	公线	110.65	28	1916.5	0	4318.88	不受限	4300	攀枝花地调	null	
2585	10kV龙马线916大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马线916	龙马潭	40000	是	406	7032.13	公线	74.07	18	1282.9	0	4342.8	不受限	4300	泸州地调	null	
2586	10kV管罐线	达县电力调度控制中心	管罐线912开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	68.59	19	1188	0	4345.9	不受限	4300	达州地调	null	
2587	10kV萝康线	汉源电力调度控制中心	萝康线917开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	150.92	30	2613.9	0	4314.3	不受限	4300	雅安地调	null	
2588	10kV五农线	蒲城电力调度控制中心	五农线912开关	五宝站	12000	否	200	3464.1	公线	112.7	56	1952	0	4315.69	不受限	4300	达州地调	null	
2589	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	0	18	421.5	0	4442.71	不受限	4300	甘孜地调	null	

2590	10kV柏柏线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	柏柏线914 开关	柏梓站	10	否	316	5473.28	公用	36.17	11	626.4	0	4299.55	不受 限	4300	绵阳 地调	null	
2591	10kV永开一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	永开一线 945开关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	172.21	33	2982.6	0	4319.73	不受 限	4300	绵阳 地调	null	
2592	10kV岗双线	通川电 力调度 控制中 心	岗双线952 开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公 线	193.3	35	3348	0	4300.74	不受 限	4300	达州 地调	null	
2593	10kV绕值线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	绕值线912 开关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公 线	0	17	452.4	0	4442.71	不受 限	4300	甘孜 地调	null	
2594	10kV岗泰一线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.岗泰 一线972开 关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公 线	246.3	45	4266	0	4338.83	不受 限	4300	达州 地调	null	
2595	10kV马工线	汉源电 力调度 控制中 心	马工线918 开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公 线	312.53	93	5413	915	4307.13	不受 限	4300	雅安 地调	null	
2596	10kV山镇路 914线路	中江电 力调度 控制中 心	山镇路914 开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公 线	248.45	45	4303.2	0	4317.22	不受 限	4300	德阳 地调	null	
2597	任医线	温江电 力调度 控制中 心	任医线908 开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专 线	191.17	35	3311	0	4337.74	不受 限	4300	成都 地调	null	

2598	10kV共赛线	温江电力调度控制中心	共赛线954开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	230.95	38	4000	0	4313.84	不受限	4300	成都地调	null	
2599	10kV安高路911线路	中江电力调度控制中心	安高路911开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	88.8	24	1538	0	4338.85	不受限	4300	德阳地调	null	
2600	10kV安镇路912#线路	中江电力调度控制中心	安镇路912开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	88.8	24	1538	0	4338.85	不受限	4300	德阳地调	null	
2601	10kV襄马线	南部电力调度控制中心	10kV襄马线911	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	89.05	24	1542.4	0	4334.45	不受限	4300	南充地调	null	
2602	10kV象丽路专线	成都配调	象丽路938	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	174.87	37	3028.8	0	4344.54	不受限	4300	成都地调	null	
2603	10kV粉园线	成都配调	粉园路926开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	175.5	37	3039.6	0	4333.74	不受限	4300	成都地调	null	
2604	10kV银镇二线	资中电力调度控制中心	银镇二线926开关	银山站	63000	否	400	6928.2	公线	109.97	27	1904.6	0	4330.78	不受限	4300	内江地调	null	
2605	10kV濛辉路_专线	彭州电力调度控制中心	濛辉线929开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	109.47	27	1896	0	4339.38	不受限	4300	成都地调	null	
2606	10kV朱强一线	威远电力调度控制中心	朱强一线913开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	3.65	1	63.3	0	4315.32	不受限	4300	内江地调	null	

2607	10kV春吉线	仪陇电力调度控制中心	春吉线929开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	201.44	36	3489	0	4339.87	不受限	4300	南充地调	null	
2608	10kV城幼线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城幼线922开关	(会东县调)城关站	15000	是	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4282.43	不受限	4280	凉山地调	null	
2609	10kV崇文线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇文线912开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4260	凉山地调	null	
2610	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	112.48	28	1948.2	0	4287.18	不受限	4250	广安地调	null	
2611	10kV华航路大馈线	天府电力调度控制中心	华航路945开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	74.41	21	1288.8	0	4291.87	不受限	4250	天府地调	null	
2612	10kV上渝线	广元电力调度控制中心	上渝线922开关	上西站	80000	否	341	5906.29	专线	61.17	18	1059.4	0	4256.26	不受限	4250	广元地调	null	
2613	10kV马星二线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马星二线942开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	33.37	9	578	0	4299.46	不受限	4250	凉山地调	null	
2614	10kV牧物路大馈线	天府电力调度控制中心	牧物路937开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	113.68	28	1968.9	0	4266.48	不受限	4250	天府地调	null	

2615	10kV马广线	内江电力调度控制中心	马广线925开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	53.47	14	926.1	0	4297.76	不受限	4250	内江地调	null	
2616	10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江公开闭所	0	是	390	6755	公线	301.71	77	5225.7	1115	4289	不受限	4250	眉山地调	null	
2617	10kV福光线	眉山电力调度控制中心	福光线915开关	福盛	150000	否	900	15588.46	专线	564.12	63	9770.5	0	4259.11	不受限	4250	眉山地调	null	
2618	10kV清桦线大馈线	威远电力调度控制中心	清桦线923开关	清溪站	90000	否	360	6235.38	专线	77.81	22	1347.6	0	4264.24	不受限	4250	内江地调	null	
2619	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	否	275	4763.14	公线	120	41	1650	0	4286.83	不受限	4250	眉山地调	null	
2620	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	80000	否	319	0	专线	40.44	13	700.5	0	4272.22	不受限	4250	内江地调	null	
2621	10kV福安线	蓬溪电力调度控制中心	福安线923开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	184.89	34	3202.3	0	4280.16	不受限	4250	遂宁地调	null	
2622	10kV万坪线	汉源电力调度控制中心	万坪线913开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	196.88	172	3410	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	

2623	10kV宜三线	汉源电力调度控制中心	宜三线923开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	279.28	102	4837.2	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	
2624	10kV清黎线	汉源电力调度控制中心	清黎线921开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	
2625	10kV万观线	汉源电力调度控制中心	万观线914开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	128.75	47	2230	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	
2626	10kV棕桂线	雅安配调电力调度控制中心	棕桂线925开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	181.86	47.86	3150	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	
2627	10kV冯王线919大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯王线919开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	55.27	15	957.2	0	4294.38	不受限	4250	泸州地调	null	
2628	10kV万虫线	汉源电力调度控制中心	万虫线915开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	49.57	18	858.6	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	
2629	10kV康农线大馈线	江油电力调度控制中心	康农路904开关	大康	120	是	764	13232.87	公用	363.32	48	6292.7	0	4293.6	不受限	4250	绵阳地调	null	
2630	10kV萝荣线	汉源电力调度控制中心	萝荣线928开关	萝卜岗站	81500	是	600	10392.3	公线	232.04	39	4018.9	0	4294.94	不受限	4250	雅安地调	null	

2631	10kV管镇线	达县电力调度控制中心	管镇线923开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	71.73	20	1242.4	0	4291.5	不受限	4250	达州地调	null	
2632	10kV魏蒲二线	通川电力调度控制中心	魏蒲二线961开关	魏兴站	82000	是	552	9560.92	公线	196.07	36	3396	0	4252.74	不受限	4250	达州地调	null	
2633	10kV化遂西线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂西线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	201.97	40	3498.2	0	4296.02	不受限	4250	达州地调	null	
2634	10kV谢蓉线	彭山电力调度控制中心	谢蓉线926开关	谢家站	20000	否	275	4763.14	专线	41.75	15	683.3	0	4286.83	不受限	4250	眉山地调	null	
2635	10kV科撒线	阿坝电力调度控制中心	科撒线912开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	0.17	0	3.1	0	4283.83	不受限	4250	阿坝地调	null	
2636	10kV新水线	盐边电力调度控制中心	新水线972开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	23.39	8	405.1	0	4271.43	不受限	4250	攀枝花地调	null	
2637	10kV南城三线	平昌电力调度控制中心	10kV南城三线912	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	243.08	45	4210.1	0	4285.61	不受限	4250	巴中地调	null	
2638	10kV棕树线	雅安配调电力调度控制中心	棕树线923开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	公线	69.28	26	1200	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调	null	

2639	10kV棕黎线	雅安配 调电力 调度控制 中心	棕黎线924 开关	棕树坪 站	9000	否	275	4763.14	专线	4.5	2	78	0	4286.83	不受 限	4250	雅安 地调	null	
2640	10kV永街线	仪陇电 力调度 控制中 心	永街线913 开关	永乐站 (仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	92.56	25	1603.2	0	4273.65	不受 限	4250	南充 地调	null	
2641	10kV荔国路	成都配 调	荔国路935	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	179.68	38	3112	0	4261.34	不受 限	4250	成都 地调	null	
2642	10kV树海路	大邑电 力调度 控制中 心	树海线916 开关	大树	120000	否	500	8660.25	专线	203.23	41	3520	0	4274.22	不受 限	4250	成都 地调	null	
2643	10kV范时路	成都配 调	范时路910	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	132.38	28	2292.9	0	4261.18	不受 限	4250	成都 地调	null	
2644	10kV龙乾一路	绵竹电 力调度 控制中 心	龙乾一路 907开关	龙桥站	71500	否	400	6928.2	专线	113.48	28	1965.5	0	4269.88	不受 限	4250	德阳 地调	null	
2645	10kV南谷一线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV南谷 一线914开 关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	270.27	42	4681.1	0	4256.28	不受 限	4250	资阳 地调	null	
2646	10kV南谷二线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV南谷 二线915开 关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	268.13	42	4644	0	4293.38	不受 限	4250	资阳 地调	null	

2647	10kV新沿线	宜宾电力调度控制中心	新沿线957开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	98.44	23	1704.9	0	4253.36	不受限	4250	宜宾地调	null	
2648	10kV拱祥路922线路	绵东电力调度控制中心	拱祥路922开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	231.59	39	4011.2	0	4233.36	不受限	4200	德阳地调	null	
2649	10kV石三二线	井研电力调度控制中心	石三二线935开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	202.76	41	3511.8	0	4282.2	不受限	4200	乐山地调	null	
2650	10kV南阳线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南阳线923开关	南市站	82000	否	276	4780.46	公用	5.53	2	95.8	0	4206.61	不受限	4200	资阳地调	null	
2651	10kV柏同线	宜宾电力调度控制中心	10kV柏同线949开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	196	40	3395	0	4244	不受限	4200	宜宾地调	null	
2652	10kV留夕线	江安电力调度控制中心	留夕线932开关	留耕站	6300	是	370	6408.59	公用	52.56	14	910.3	0	4216.57	不受限	4200	宜宾地调	null	
2653	10kV青料 I 路大馈线	荦华电力调度控制中心	青料 I 路907开关	青嘴山站	28500	否	800	13856.41	专线	476.33	60	8250	0	4220.77	不受限	4200	德阳地调	null	
2654	10kV连双路	广汉电力调度控制中心	连双路909开关	连山站	80000	是	380	6581.79	公线	240	63	4100	1035	4230.43	不受限	4200	德阳地调	null	

2655	10kV南爱线	成都配调	南爱路931	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	182.45	39	3160	0	4213.34	不受限	4200	成都地调	null	
2656	10kV翠机线	成都配调	翠机线开关925	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	181.73	38	3147.6	0	4225.74	不受限	4200	成都地调	null	
2657	10kV文通路	成都配调	文通线915	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	134.69	28	2332.8	0	4221.28	不受限	4200	成都地调	null	
2658	10kV象润线	成都配调	象润线917开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	181.94	38	3151.2	0	4222.14	不受限	4200	成都地调	null	
2659	10kV作新路专线	成都配调	作新路935	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	180.83	38	3132	0	4241.34	不受限	4200	成都地调	null	
2660	10kV青城南线	青白江电力调度控制中心	青城南线942开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	151.9	31	2630.9	0	4228.02	不受限	4200	成都地调	null	
2661	10kV北高线	资中电力调度控制中心	北高线926开关	城北站	90000	否	283	4901.7	专线	11.71	4	202.8	0	4208.73	不受限	4200	内江地调	null	
2662	10kV纹山线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹山线954开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	76.32	19	1321.9	0	4220.66	不受限	4200	攀枝花地调	null	
2663	10kV高广线大馈线	富顺电力调度控制中心	高广线921开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	127.26	27	2143.5	0	4230.44	不受限	4200	自贡地调	null	

2664	10kV彭海线	仁和电力调度控制中心	彭海线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	76.8	19	1330.1	0	4212.46	不受限	4200	null	null	
2665	10kV道自线大馈线	自贡电力调度控制中心	道自线943开关	道生灝站	80300	是	481	8331.16	公线	141.11	29	2444	0	4220.93	不受限	4200	自贡地调	null	
2666	10kV谷中线	阿坝电力调度控制中心	谷中线914开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	25.85	9	447.8	0	4228.73	不受限	4200	阿坝地调	null	
2667	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖一线975开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	75.6	19	1309.392	0	4233.17	不受限	4200	攀枝花地调	null	
2668	10kV纹鸣线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹鸣线973开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	76.62	19	1327.1	0	4215.46	不受限	4200	攀枝花地调	null	
2669	10kV沿镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿镇线915开关	沿滩站	71900	是	516	8937.38	公线	150.14	29	2600.4	315	4234.5	不受限	4200	自贡地调	null	
2670	10kV城环线626大馈线	古蔺电力调度控制中心	城环线922	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	148.3	30	2568.5	0	4207.28	不受限	4200	泸州地调	null	

2671	10kV福莲线	新桥电力调度控制中心	10kV.福莲线914开关	福善站	10000	否	285	4936.34	公线	11.71	4	202.8	0	4239.91	不受限	4200	达州地调	null	
2672	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	14	642.1	0	4442.71	不受限	4200	甘孜地调	null	
2673	10kV快龙线	荣经电力调度控制中心	快龙线928开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	70	17	1212	2000	4235.38	不受限	4200	雅安地调	null	
2674	10kV峰东线	蒲城电力调度控制中心	峰东线913开关	峰城站	11000	否	400	6928.2	公线	115.01	29	1992	0	4243.38	不受限	4200	达州地调	null	
2675	10kV桅溪线	旺苍电力调度控制中心	桅溪线914开关	桅杆坝站	80000	否	354	6131.46	公线	74.95	21	1298.1	0	4220.21	不受限	4200	广元地调	null	
2676	10kV攀硃线	宝兴电力调度控制中心	攀硃晓913开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	66.67	25	1154.8	0	4208.89	不受限	4200	雅安地调	null	
2677	10kV回桥二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥二线925开关	回龙站	50	否	600	10392.3	公用	297.29	50	5149	0	4204.07	不受限	4200	绵阳地调	null	
2678	10kV宜永线	汉源电力调度控制中心	宜永线924开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	3.11	1	53.8	0	4233.03	不受限	4200	雅安地调	null	

2679	10kV穆老线	宝兴电力调度控制中心	穆老线913开关	穆坪站	90000	是	363	6287.34	公线	45.59	13	789.6	0	4240.27	不受限	4200	雅安地调	null	
2680	10kV云堰一线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰一线915开关	连云站	50	否	590	10219.1	公用	287.44	49	4978.5	0	4218.69	不受限	4200	绵阳地调	null	
2681	10kV城区一线	万源电力调度控制中心	10kV.城区一线911开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	196.93	36	3410.8	0	4210.22	不受限	4200	达州地调	null	
2682	10kV太家线	万源电力调度控制中心	10kV.太家线929开关	太和站	40000	是	400	6928.2	公线	74.93	19	1297.8	0	4244.76	不受限	4200	达州地调	null	
2683	10kV大涂线	仁寿电力调度控制中心	大涂线929开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	200.16	40	3466.8	0	4249.49	不受限	4200	眉山地调	null	
2684	10KV凤梅线	乐山电力调度控制中心	凤梅线922开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	151.4	34	2622.3	0	4236.62	不受限	4200	乐山地调	null	
2685	10kV鲜博线	眉山电力调度控制中心	鲜博线914开关	鲜滩开闭所	0	否	292	5057.59	专线	18.48	6	320	0	4231.83	不受限	4200	眉山地调	null	
2686	10kV永瓦线	大英电力调度控制中心	永瓦线912开关	永乐	12600	是	400	6928.2	公线	77.48	19	1342	0	4200.56	不受限	4200	遂宁地调	null	

2687	10kV洛镇二线	广元电力调度控制中心	洛镇二线913开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200	广元地调	null	
2688	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂二线923开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	253.01	46	4382.1	0	4238.32	不受限	4200	凉山地调	null	
2689	10kV松铁线922大馈线	天府电力调度控制中心	松铁路922开关	松林	50000	是	335	5802.37	专线	24.6	7	426	0	4215.9	不受限	4200	天府地调	null	
2690	10kV郊水一线	广元电力调度控制中心	郊水一线913开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	28.59	9	495.2	0	4212.51	不受限	4200	广元地调	null	
2691	10kV南郑一线	广元电力调度控制中心	南郑一线916开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	77.36	19	1339.8	0	4202.76	不受限	4200	广元地调	null	
2692	10kV913特埃线	甘洛电力调度控制中心	10kV特埃线913开关	特克站	16000	否	300	5196.15	公线	36	12	436.9	0	4236.63	不受限	4200	凉山地调	null	
2693	10kV洛镇一线	广元电力调度控制中心	洛镇一线912开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200	广元地调	null	
2694	10kV轮水线	广元电力调度控制中心	轮水线924开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	114.8	29	1988.4	0	4246.98	不受限	4200	广元地调	null	

2695	10kV桂石线 911大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	桂石线911	桂花山	10000	是	196	3394.82	公 线	156.19	80	2850	0	4156.92	不受 限	4150	泸州 地调	null	
2696	10kV文土线 905大馈线	天府电 力调度 控制中 心	文土路905 开关	文安	6300	是	300	5196.15	公 线	222.91	121	8363.8	0	4156.92	不受 限	4150	天府 地调	null	
2697	10kV板卫路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板卫线916 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	167.66	126	12035.9	0	4156.92	不受 限	4150	天府 地调	null	
2698	10kV板平路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板平路914 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	412.03	107	6504	0	4156.92	不受 限	4150	天府 地调	null	
2699	10kV柏众二路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏众二路 935开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专 线	297.67	50	5155.7	0	4197.37	不受 限	4150	天府 地调	null	
2700	10kV国兴路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国兴路917 开关	国玻	50000	是	550	9526.28	公 线	198.98	36	3446.4	0	4174.62	不受 限	4150	天府 地调	null	
2701	10kV车南线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	车南线925 开关	车城	240000	是	646	11189.05	公 线	277.14	43	4800	0	4151.24	不受 限	4150	天府 地调	null	
2702	10kV安天二线 972大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安天二线 972开关	安富	126000	是	423	7326.57	公 线	96.72	23	1675.2	0	4186.06	不受 限	4150	泸州 地调	null	

2703	10kV龙白线	安岳电力调度控制中心	10kV龙白线915开关	龙台站	113000	否	525	9093.27	公用	231.53	44	4010.1	0	4173.84	不受限	4150	资阳地调	null	
2704	10kV沙镇线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙镇线912开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	77.94	19	1350	0	4192.56	不受限	4150	泸州地调	null	
2705	10kV乃托线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃托线913开关	乃托站	25000	否	335	5802.37	公线	60.8	18	1053	0	4169.13	不受限	4150	凉山地调	null	
2706	10kV船月线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船月线925开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	101.47	27	1757.4	0	4166.21	不受限	4150	凉山地调	null	
2707	10kV春巴线	剑阁电力调度控制中心	春巴线917开关	春风站	80000	否	300	5196.15	专线	30	10	519.6	0	4156.9	不受限	4150	广元地调	null	
2708	10kV碑川线(专线)	内江电力调度控制中心	碑川线922开关	碑木站	20000	否	335	5802.37	专线	59.06	18	1022.9	0	4199.23	不受限	4150	内江地调	null	
2709	10kV平铁线	隆昌电力调度控制中心	平铁线925开关	平安站	71500	否	300	5196.15	专线	29.1	10	504	0	4172.53	不受限	4150	内江地调	null	
2710	10kV乐桐一线	乐山电力调度控制中心	乐桐一线925开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	154.17	35	2670.3	0	4188.62	不受限	4150	乐山地调	null	

2711	10kV旭南一线	眉山电力调度控制中心	旭南一线912开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	51	17	883.3	0	4150.92	不受限	4150	眉山地调	null	
2712	10kV金虞线	仁寿电力调度控制中心	金虞线911开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	101.67	27	1761	0	4162.61	不受限	4150	眉山地调	null	
2713	10kV永街线914大馈线	沐川电力调度控制中心	永街线914开关	永福站	10300	否	300	5196.15	公线	30.17	10	522.5	0	4154.03	不受限	4150	null	null	
2714	10kV荣磷线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荣磷线914开关	荣丁站	6300	是	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4156.92	不受限	4150	乐山地调	null	
2715	10kV游星线	蓬溪电力调度控制中心	游星线972开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	189.7	35	3285.6	0	4196.86	不受限	4150	遂宁地调	null	
2716	10kV兰西线	青神电力调度控制中心	兰西线917开关	兰店站	100000	否	384	6651.08	公线	105.13	27	1820.8	0	4165.17	不受限	4150	眉山地调	null	
2717	10kV永镇线913大馈线	沐川电力调度控制中心	永镇913开关	永福站	10300	是	300	5196.15	公线	139	7500	2769	0	4156.92	不受限	4150	乐山地调	null	
2718	10kV金林线	蓬溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	190.9	35	3306.4	0	4176.06	不受限	4150	遂宁地调	null	

2719	10kV旭北一线	眉山电力调度控制中心	旭北一线914开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	18.6	6	322.2	0	4150.92	不受限	4150	眉山地调	null	
2720	10kV栗擦线	石棉电力调度控制中心	栗擦线952开关	栗子坪站	100000	是	300	5196.15	公线	69.28	23	1200	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调	null	
2721	10kV思大线	天全电力调度控制中心	思大线914开关	思经站	5000	否	275	4763.14	公线	150	54	2078	100	4186.83	不受限	4150	雅安地调	null	
2722	10kV始柳线	天全电力调度控制中心	始柳线917开关	始阳站	40000	否	275	4763.14	公线	312	93	6114	100	4186.83	不受限	4150	雅安地调	null	
2723	10kV九铅线大馈线	江油电力调度控制中心	九铅线914开关	九岭站	6.3	否	269	4659.22	公用	100	37	1732	0	4193.3	不受限	4150	绵阳地调	null	
2724	10kV长龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙二线905开关	长卿站	63	是	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4156.92	不受限	4150	绵阳地调	null	
2725	10kV安新线	石棉电力调度控制中心	安新线955开关	安全站	6300	是	300	5196.15	公线	115.59	39	2002	0	4156.92	不受限	4150	遂宁地调	null	
2726	10kV油湖线	雅安电力调度控制中心	油湖线924开关	油墙碛站	12600	否	300	5196.15	公线	202.66	49	5315.8	500	4176.53	不受限	4150	雅安地调	null	

2727	10kV城茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶二线924开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	78.16	20	1353.8	0	4188.76	不受限	4150	达州地调	null	
2728	10kV高上线大馈线	富顺电力调度控制中心	高上线913开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	256.85	46	4448.7	0	4171.72	不受限	4150	自贡地调	null	
2729	10kV西洋一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋一线918开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	210.94	42	3653.4	0	4187.6	不受限	4150	自贡地调	null	
2730	10kV梯报线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯报线958开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	16.34	6	283	0	4159.71	不受限	4150	达州地调	null	
2731	10kV城新线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	城新线924开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	150.59	31	2608.2	0	4167.58	不受限	4150	泸州地调	null	
2732	10kV荣张线973大馈线	自贡电力调度控制中心	荣张线973开关	荣县站	91300	否	553	9578.24	公线	256.85	46	4448.7	0	4171.72	不受限	4150	自贡地调	null	
2733	10kV红康线	盐边电力调度控制中心	红康线916开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	27.83	9	482	0	4194.53	不受限	4150	攀枝花地调	null	
2734	10kV平费线	巴州电力调度控制中心	10kV平费线924	平梁站	26000	否	400	6928.2	公线	118.14	30	2046.2	0	4189.18	不受限	4150	巴中地调	null	

2735	10kV胜群线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV胜群 线929开关	胜利站	100000	是	510	8833.46	公 线	167.1	33	2894.1	0	4172.67	不受 限	4150	自贡 地调	null	
2736	10kV大犁线	青白江 电力调 度控制 中心	大犁线933 开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专 线	257.39	47	4458	0	4162.42	不受 限	4150	成都 地调	null	
2737	10kV宋陈线	资中电 力调度 控制中 心	宋陈线 #921开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公 线	300.21	50	5199.6	0	4153.47	不受 限	4150	内江 地调	null	
2738	10kV赵贯路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	赵贯路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公 线	25.64	8	444	0	4197.9	不受 限	4150	成都 地调	null	
2739	10kV牟祥线	青白江 电力调 度控制 中心	牟祥线924 开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公 线	1	3	7.2	0	4156.92	不受 限	4150	成都 地调	null	
2740	10kV蒲园三路 大馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	蒲园三路 912	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公 线	80.37	20	1392	0	4150.56	不受 限	4150	成都 地调	null	
2741	10kV象和三线	成都配 调	象和三路 922	万象	3*63000	否	473	8192.6	专 线	183.95	39	3186	0	4187.34	不受 限	4150	成都 地调	null	
2742	10kV海攻线	成都配 调	海攻线914 开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专 线	185.94	39	3220.5	0	4152.84	不受 限	4150	成都 地调	null	

2743	10kV范慧一线01	成都配调	范慧一线913	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	136.05	29	2356.3	0	4197.78	不受限	4150	成都地调	null	
2744	10kV范智路	成都配调	范智路935	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	3200	4173.34	不受限	4150	成都地调	null	
2745	10kV竹银线	成都配调	竹银线开关911	皇竹林	2*63000	否	473	8192.6	专线	184.9	39	3202.4	0	4170.94	不受限	4150	成都地调	null	
2746	10kV益布线	成都配调	益布线950	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	138.78	29	2403.6	0	4150.48	不受限	4150	成都地调	null	
2747	10kV富方路	绵竹电力调度控制中心	富方路914开关	富新站	41000	否	600	10392.3	公用	299.83	50	5193.1	0	4159.97	不受限	4150	德阳地调	null	
2748	10kV玉镇路	绵竹电力调度控制中心	玉镇路907开关	玉泉站	24300	否	500	8660.25	公线	207.96	42	3601.8	0	4192.42	不受限	4150	德阳地调	null	
2749	10kV庙大线	营山电力调度控制中心	庙大线913开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	3	1	52	0	4156.92	不受限	4150	南充地调	null	
2750	10kV新达一路	广汉电力调度控制中心	新达一路951开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	195.94	40	3393.6	0	4182.39	不受限	4150	德阳地调	null	
2751	10kV带明线大馈线	南充电力调度控制中心	带明线927开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	257.22	47	4455	0	4165.42	不受限	4150	南充地调	null	

2752	10kV庙通线	营山电力调度控制中心	庙通线912开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	3	1	52	0	4156.92	不受限	4150	南充地调	null	
2753	10kV遵寺路	绵竹电力调度控制中心	遵寺路903开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	208.37	37	3609	0	4150.58	不受限	4150	德阳地调	null	
2754	10kV万镇路962#线路	中江电力调度控制中心	万镇路962开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	98.13	26	1699.6	0	4177.25	不受限	4150	德阳地调	null	
2755	10kV双龙二路	广汉电力调度控制中心	双龙二路910开关	双泉开关站	20785	否	600	10392.3	公用	547	91	8500	5195	4158.07	不受限	4150	德阳地调	null	
2756	10kV孝电路906线路	孝泉电力调度控制中心	孝电路906开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	218.44	73	3783.3	0	4156.92	不受限	4150	德阳地调	null	
2757	10kV叙青线	宜宾电力调度控制中心	叙青线643开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	64.17	17	1111.5	0	4153.93	不受限	4150	宜宾地调	null	
2758	10kV御镇路911线路	罗江电力调度控制中心	御镇路911开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	4156.92	不受限	4150	德阳地调	null	
2759	10kV御园三路	罗江电力调度控制中心	御园三路917开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	112.77	38	1953.2	0	4156.92	不受限	4150	德阳地调	null	

2760	10kV徐兰路912线路	绵东电力调度控制中心	徐兰路912开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	18.57	7	321.6	0	4121.11	不受限	4100	德阳地调	null	
2761	10kV方新一线	宜宾电力调度控制中心	方新一线654开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	104.51	24	1810.1	0	4148.16	不受限	4100	宜宾地调	null	
2762	10kV盘碾线	南部电力调度控制中心	10kV盘碾线917	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	101.76	27	1762.5	0	4114.35	不受限	4100	南充地调	null	
2763	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨云线914开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	377	6529.83	公线	100.88	27	1747.2	0	4129.65	不受限	4100	南充地调	null	
2764	10kV五沙路	成都配调	五沙线925	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	139.7	30	2419.6	0	4134.48	不受限	4100	成都地调	null	
2765	10kV店林线	郫都电力调度控制中心	店林线920开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	301.28	50	5218.2	0	4134.87	不受限	4100	成都地调	null	
2766	10kV店广线大馈线	郫都电力调度控制中心	店广线947开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	240.57	40	4166.6	0	4147.24	不受限	4100	成都地调	null	
2767	10kV高交路大馈线	郫都电力调度控制中心	高交线934开关	高店子	126000	否	600	10392.3	专线	300.75	50	5209	0	4144.07	不受限	4100	成都地调	null	
2768	10kV猛湾线	成都配调	猛湾路938	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.21	40	3242.4	0	4130.94	不受限	4100	成都地调	null	

2769	10kV玉研路	成都配调	玉研路925	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.07	40	3240	0	4133.34	不受限	4100	成都地调	null	
2770	10kV金鞍路_专线	成都配调	金鞍路919	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	186.7	39	3233.6	0	4139.74	不受限	4100	成都地调	null	
2771	10kV鞍百线	苍溪电力调度控制中心	鞍百线924开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	169.69	37	2939.1	0	4122.47	不受限	4100	广元地调	null	
2772	10KV羊工六线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工六线938	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	214.09	43	3708	0	4133	不受限	4100	成都地调	null	
2773	10kV桥坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥坪线923开关	桥湾站	3150	否	285	4936.34	公线	18.63	7	322.7	0	4120.01	不受限	4100	达州地调	null	
2774	10kV南瑞线	仁和电力调度控制中心	南瑞线957开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	120.94	30	2094.7	0	4140.68	不受限	4100	攀枝花地调	null	
2775	10kV镇五线	平昌电力调度控制中心	10kV镇五线912	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	57.78	18	1000.7	0	4143.49	不受限	4100	巴中地调	null	
2776	10kV谊百线	阿坝电力调度控制中心	谊百线921开关	水田坪站	10000	否	300	5196.15	公线	32.1	11	556	0	4120.53	不受限	4100	阿坝地调	null	
2777	10kV千赤线	通江电力调度控制中心	10kV千赤线952	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	56.81	17	984	0	4129.02	不受限	4100	巴中地调	null	

2778	10kV油茶线	雅安电力调度控制中心	926手车开关	油墙碛站	16300	否	300	5196.15	公线	32.79	11	568	0	4108.53	不受限	4100	雅安地调	null	
2779	10kV多深线	雨城电力调度控制中心	10kV多深线914开关	多营站	11300	否	440	7621.02	公线	77.94	18	1350	1400	4108.92	不受限	4100	雅安地调	null	
2780	10kV炉农线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉农线914开关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	264.38	22	479	0	4201.08	不受限	4100	甘孜地调	null	
2781	10kV蜂盐线	宝兴电力调度控制中心	蜂盐线915开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	52.6	14	911	0	4118.87	不受限	4100	雅安地调	null	
2782	10kV马商二线	通川电力调度控制中心	马商二线927开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	241.27	40	4178.8	0	4135.04	不受限	4100	达州地调	null	
2783	10kV南前线	雨城电力调度控制中心	10kV南前线964开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	115.29	26	1996.8	0	4100.02	不受限	4100	雅安地调	null	
2784	10kV董宰线	石棉电力调度控制中心	董宰线952开关	董家坡站	15000	否	380	6581.79	公线	88.55	23	1533.6	250	4140.01	不受限	4100	雅安地调	null	
2785	10kV塔城线	通川电力调度控制中心	10kV.塔城线966开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	204.87	37	3548.4	0	4100.34	不受限	4100	达州地调	null	

2786	10kV祥工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工一线913开关	凝祥站	50	是	553	9578.24	公用	204.18	37	3536.4	0	4126.19	不受限	4100	绵阳地调	null	
2787	10kV城弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	城弘线914开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	89.24	18	1545.6	1260	4122.6	不受限	4100	广安地调	null	
2788	10kV木南一线间隔	夹江电力调度控制中心	木南一线923开关	木城站	10000	否	380	6581.79	公线	103.12	27	1786	0	4137.61	不受限	4100	乐山地调	null	
2789	10kV平乐二线923	眉山电力调度控制中心	平乐二线923开关	新乐开闭所	0	是	390	6755	公线	73.86	19	1279.2	0	4124.8	不受限	4100	眉山地调	null	
2790	10kV通蓝线	乐山电力调度控制中心	通蓝线939开关	通悦站	120000	否	335	5802.37	公线	64.05	19	1109.4	0	4112.73	不受限	4100	乐山地调	null	
2791	10kV游梨线	蓬溪电力调度控制中心	游梨线914开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	146.19	30	2532	0	4119.07	不受限	4100	遂宁地调	null	
2792	10kV广化线	眉山电力调度控制中心	广化线914开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	241.99	40	4191.2	0	4122.64	不受限	4100	眉山地调	null	
2793	10kV白镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白镇线911	白节	10000	是	300	5196.15	公线	165.59	55	3080	0	4123.32	不受限	4100	泸州地调	null	

2794	10kV巴阿线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴阿线911小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	31.13	10	539.2	0	4137.33	不受限	4100	凉山地调	null	
2795	10kV虎气线	广元电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎跳站	10300	否	264	4572.61	专线	0	0	0	0	4115.35	不受限	4100	广元地调	null	
2796	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东科路941开关	东升	50000	否	600	10392.3	专线	301.39	50	5220	0	4133.07	不受限	4100	天府地调	null	
2797	10kV九龙二路大馈线	天府电力调度控制中心	九龙二路924开关	九江	40000	是	300	5196.15	专线	2.53	1	43.9	0	4113.02	不受限	4100	天府地调	null	
2798	10kV乔孔线	广元电力调度控制中心	乔孔线916开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	120.55	30	2088	0	4147.38	不受限	4100	广元地调	null	
2799	10kV阿莽线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿莽线913开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	30.36	9	525.8	0	4116.1	不受限	4100	凉山地调	null	
2800	10kV船西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船西线938开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	211.52	42	3663.6	0	4130.62	不受限	4100	凉山地调	null	
2801	10kV上河线	广元电力调度控制中心	上河线916开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	126.06	31	2183.4	0	4098.74	不受限	4050	广元地调	null	

2802	10kV沐骑二线	广元电力调度控制中心	沐骑二线923开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	公线	19.45	7	336.8	0	4074.73	不受限	4050	广元地调	null	
2803	10kV叙龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	叙龙线916开关	叙永	120000	是	441	7638.34	公线	116.8	26	2022.9	0	4087.77	不受限	4050	泸州地调	null	
2804	10kV三转线	广元电力调度控制中心	三转线923开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	19.3	7	334.2	0	4077.33	不受限	4050	广元地调	null	
2805	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双西线915开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	34.05	11	589.8	0	4086.73	不受限	4050	乐山地调	null	
2806	10kV庄高线	眉山电力调度控制中心	庄高线911开关	庄店站	50000	否	283	4901.7	专线	18.65	7	323	0	4088.53	不受限	4050	眉山地调	null	
2807	10kV沿百线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿百线924开关	沿口站	100000	否	260	4503.33	专线	50.47	19	874.1	0	3178.86	不受限	4050	广安地调	null	
2808	10kV清河线	仁寿电力调度控制中心	清河线951开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	67.81	18	1174.5	0	4090.93	不受限	4050	眉山地调	null	
2809	10kV关建线	射洪电力调度控制中心	关建线926开关	城关	28500	是	295	5109.55	公线	121.18	41.07	2098.3	0	4087.64	不受限	4050	遂宁地调	null	

2810	10kV凤邦线大 馈线	乐山电 力调度 控制中 心	凤邦线965 开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公 线	159.87	36	2769	0	4089.92	不受 限	4050	乐山 地调	null	
2811	10kV科龙二线 927	眉山电 力调度 控制中 心	科龙二线 927开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公 线	160.05	32	2772	0	4086.92	不受 限	4050	眉山 地调	null	
2812	10kV干南线	汉源电 力调度 控制中 心	干南线918 开关	干溪坝 站	50000	是	600	10392.3	公 线	244.64	41	4237.2	0	4076.64	不受 限	4050	雅安 地调	null	
2813	10kV撒新线	石棉电 力调度 控制中 心	撒新线912 开关	撒拉池 站	40000	是	380	6581.79	公 线	68.51	18	1186.6	0	4078.83	不受 限	4050	雅安 地调	null	
2814	10kV蜂邓线	宝兴电 力调度 控制中 心	蜂邓线916 开关	蜂桶寨 站	50000	否	363	6287.34	公 线	92.84	26	1608	0	4050.61	不受 限	4050	雅安 地调	null	
2815	10kV草田线	石棉电 力调度 控制中 心	草田线911 开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公 线	67.33	18	1166.1	0	4099.33	不受 限	4050	雅安 地调	null	
2816	10kV回木一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	回木一线 912开关	回龙站	50	否	400	6928.2	公 用	125.29	31	2170	0	4065.38	不受 限	4050	绵阳 地调	null	
2817	10kV铁园线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	铁园线909 开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公 用	187.41	36	3246	0	4056.33	不受 限	4050	绵阳 地调	null	

2818	10kV齐龙线 654大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐龙线914	齐家	63000	是	463	8019.4	公 线	134.14	29	2323.3	0	4092.22	不受 限	4050	泸州 地调	null	
2819	10kV泸春线 963大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸春线963	泸北	40000	是	406	7032.13	公 线	88.61	22	1534.7	0	4091	不受 限	4050	泸州 地调	null	
2820	10kV城港线 661大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城港线924	城东	50000	是	379	6564.47	公 线	67.44	18	1168.1	0	4083.48	不受 限	4050	泸州 地调	null	
2821	10kV桥石一线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV桥石 一线916开 关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公 线	116.67	27	2020.8	0	4076.02	不受 限	4050	雅安 地调	null	
2822	10kV红桂一线	荣经电 力调度 控制中 心	红桂一线 933开关	红岩桥 站	20000	否	400	6928.2	公 线	123.51	31	2139.2	0	4096.18	不受 限	4050	雅安 地调	null	
2823	10kV新月线	盐边电 力调度 控制中 心	新月线957 开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公 线	35.31	12	611.5	0	4065.03	不受 限	4050	攀枝 花地 调	null	
2824	10kV清牛线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV清牛 线953	清江站	16300	否	380	6581.79	公 线	107.58	28	1863.3	0	4060.31	不受 限	4050	巴中 地调	null	
2825	10kV南城二线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV南城 二线911	南坪站	100000	否	545	9439.68	公 线	254.53	47	4408.5	0	4087.21	不受 限	4050	巴中 地调	null	

2826	10kV板科线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	板科线935 开关	板仓站	80200	是	550	9526.28	公 线	205.02	37	3551	0	4070.02	不受 限	4050	自贡 地调	null	
2827	10kV南朝线南 江站	南江电 力调度 控制中 心	10kV南朝 线854	南江站	90000	否	600	10392.3	公 线	305.16	51	5285.3	0	4067.77	不受 限	4050	巴中 地调	null	
2828	10kV南城一线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV南城 一线916开 关	南坪站	100000	否	545	9439.68	公 线	256.48	47	4442.3	0	4053.41	不受 限	4050	巴中 地调	null	
2829	10kV北铁线大 馈线专线	自贡电 力调度 控制中 心	北铁线953 开关	城北站	100000	否	304	5265.43	专 线	38.75	12	657.8	0	4081.09	不受 限	4050	自贡 地调	null	
2830	10kV新方线	盐边电 力调度 控制中 心	新方线977 开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公 线	33.95	11	588	0	4088.53	不受 限	4050	攀枝 花地 调	null	
2831	10kV南坪线	米易电 力调度 控制中 心	南坪线951 开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公 线	33.53	11	580.8	0	4083.27	不受 限	4050	攀枝 花地 调	null	
2832	10kV普创路	新都电 力调度 控制中 心	普创线931 开关	普河	100000	否	517	8954.7	专 线	230.12	45	3985.6	0	4073.63	不受 限	4050	成都 地调	null	
2833	10kV楼言二线	青白江 电力调 度控制 中心	楼言二线 936开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公 线	262.76	48	4551	0	4069.42	不受 限	4050	成都 地调	null	

2834	10kV景海线	青白江电力调度控制中心	景海线944开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	公线	267.99	48	4641.6	0	4087.93	不受限	4050	成都地调	null	
2835	10kV董贸二线	威远电力调度控制中心	董贸二线926开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	281.8	49	4880.8	0	4098.15	不受限	4050	内江地调	null	
2836	10kV赤万路	成都配调	赤万线911	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	190.32	40	3296.3	0	4077.04	不受限	4050	成都地调	null	
2837	10kV白公路_专	成都配调	白公路921	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	190.67	40	3302.4	0	4070.94	不受限	4050	成都地调	null	
2838	10kV丹集一路	彭州电力调度控制中心	丹集一线907开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	专线	262.58	47	4547.8	0	4072.62	不受限	4050	成都地调	null	
2839	10kV沈园线	成都配调	沈园路906	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	144.57	31	2504	0	4050.08	不受限	4050	成都地调	null	
2840	10kV德康路	郫都电力调度控制中心	德康线921开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	123.81	31	2144.4	0	4090.98	不受限	4050	成都地调	null	
2841	10kV荔熙路	成都配调	荔熙路928	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	142.26	30	2464	0	4090.08	不受限	4050	成都地调	null	
2842	10kV带西一线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅰ线913开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	281.07	44	4868.1	0	4083.14	不受限	4050	南充地调	null	

2843	10kV庐保二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保二路926开关	庐山站	100000	是	800	13856.41	公线	316.8	39	5486.9	7000	4085.13	不受限	4050	德阳地调	null	
2844	10kV徐家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐家线922开关	徐家站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	221.28	44	3832.5	0	4070.85	不受限	4050	南充地调	null	
2845	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦玉线913开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	104.23	28	1805.2	0	4071.65	不受限	4050	南充地调	null	
2846	10kV兴果路924#线路	中江电力调度控制中心	兴果路924开关	永兴站	16300	否	400	6928.2	公线	126.05	32	2183.2	0	4052.18	不受限	4050	德阳地调	null	
2847	10kV方国线	宜宾电力调度控制中心	方国线667开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	111.28	26	1927.4	0	4030.86	不受限	4000	宜宾地调	null	
2848	10kV叙江 I 线	宜宾电力调度控制中心	叙江I线647开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	110.39	26	1912	0	4046.26	不受限	4000	宜宾地调	null	
2849	10kV箴石路913线路	绵东电力调度控制中心	箴石路913开关	箴棚子站	6300	是	335	5802.37	公线	35.18	11	609.3	0	4032.6	不受限	4000	德阳地调	null	
2850	10kV安宝线大馈线	阆中电力调度控制中心	安宝线912开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	90.75	25	1571.8	0	4018.53	不受限	4000	南充地调	null	

2851	10kV带园一线大馈线	南充电力调度控制中心	带园 I 线914开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	187.07	34	3240	400	4022.59	不受限	4000	南充地调	null	
2852	10kV青溪线大馈线	南充电力调度控制中心	青溪线927开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	284.11	44	4920.8	0	4030.44	不受限	4000	南充地调	null	
2853	10kV旌庐东路923大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐东路923开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	514.6	89	8912.8	3930	4037.43	不受限	4000	德阳地调	null	
2854	10kV场保路_用户专线	成都配调	场保线905	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	192.54	41	3334.8	0	4038.54	不受限	4000	成都地调	null	
2855	10kV祥东路	成都配调	祥东线914	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	144.67	31	2505.6	0	4048.48	不受限	4000	成都地调	null	
2856	10kV白置二路_专线	成都配调	白置二路936	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	192.75	41	3338.4	0	4034.94	不受限	4000	成都地调	null	
2857	10kV店团线	郫都电力调度控制中心	店团线935开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	247.78	41	4291.6	0	4022.24	不受限	4000	成都地调	null	
2858	10kV青源路_用户专线	大邑电力调度控制中心	青源线920开关	青霞	20000	否	400	6928.2	专线	126.38	32	2188.9	0	4046.48	不受限	4000	成都地调	null	
2859	10kV陵滨线	苍溪电力调度控制中心	陵滨线915开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	333.35	53	5773.7	0	4031.44	不受限	4000	广元地调	null	

2860	10kV龙河线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	龙河线915 开关	龙安站	30300	否	295	5109.55	专 线	33.95	12	588	0	4010.59	不受 限	4000	广安 地调	null	
2861	10kV青矿线	资中电 力调度 控制中 心	青矿线924 开关	青山站	20000	否	380	6581.79	专 线	110.54	29	1914.5	0	4009.11	不受 限	4000	内江 地调	null	
2862	10kV庙尼路	新都电 力调度 控制中 心	庙尼线936 开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专 线	233.72	45	4048	0	4011.23	不受 限	4000	成都 地调	null	
2863	10kV净泰线	崇州电 力调度 控制中 心	净泰线924	净居	2*240000	否	619	10721.39	专 线	325.59	53	5639.3	0	4009.95	不受 限	4000	成都 地调	null	
2864	10kV作城线	成都配 调	作城线915	合作	2*63000	是	473	8192.6	公 线	146.51	31	2537.6	0	4016.48	不受 限	4000	成都 地调	null	
2865	10kV何豪线	新津电 力调度 控制中 心	何豪线920 开关	何店	100000	是	400	6928.2	公 线	86.24	22	1493.6	0	4048.96	不受 限	4000	成都 地调	null	
2866	10kV成飞一线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	成飞一线 911开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公 线	221.29	44	3832.8	0	4008.2	不受 限	4000	自贡 地调	null	
2867	10kV家园Ⅱ回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家园 Ⅱ回971	谢家站	100000	否	553	9578.24	公 线	263.98	48	4572.1	0	4048.32	不受 限	4000	巴中 地调	null	

2868	10kV园街线	攀枝花电力调度控制中心	园街线953开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	7.34	2	127.2	0	4029.72	不受限	4000	攀枝花地调	null	
2869	10kV彭互线	仁和电力调度控制中心	彭互线972开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	47.54	14	823.4	0	4026.34	不受限	4000	攀枝花地调	null	
2870	10kV燕水线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕水线952开关	燕子山站	80300	否	375	6495.19	公线	105.8	28	1832.4	0	4013.27	不受限	4000	自贡地调	null	
2871	10kV严大线	雨城电力调度控制中心	10kV严大线916手车开关	严桥站	50000	是	440	7621.02	公线	120.1	27	2080.2	0	4016.62	不受限	4000	雅安地调	null	
2872	10kV七新线	雨城电力调度控制中心	10kV七新线916开关	七盘站	71500	否	405	7014.81	公线	270	67	4880	2280	4033.33	不受限	4000	雅安地调	null	
2873	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	14.24	15	246.7	0	4196.01	不受限	4000	甘孜地调	null	
2874	10kV工方线	汉源电力调度控制中心	工方线914开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	68.13	20	1180	0	4042.13	不受限	4000	雅安地调	null	

2875	10kV中碧线	雨城电力调度控制中心	10kV中碧线919开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	90.69	23	1570.8	0	4013.33	不受限	4000	雅安地调	null	
2876	10kV黎安线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎安线913开关	黎雅站	10.3	否	305	5282.75	公线	41.34	14	716	0	4038.48	不受限	4000	绵阳地调	null	
2877	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	16	425.6	0	4286.83	不受限	4000	甘孜地调	null	
2878	10kV福城三线	洪雅电力调度控制中心	福城三线911开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	163.72	33	2835.6	0	4023.32	不受限	4000	眉山地调	null	
2879	10kV桐联一线	内江电力调度控制中心	桐联一线963开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	147.3	35	2551.3	0	4042.61	不受限	4000	内江地调	null	
2880	10kV富五线	仁寿电力调度控制中心	富五线924开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	162.41	33	2813	0	4045.92	不受限	4000	眉山地调	null	
2881	10kV果金线	内江电力调度控制中心	果金线915开关	果湾站	10000	否	335	5802.37	公线	47.22	14	817.8	400	4004.33	不受限	4000	内江地调	null	
2882	10kV温桥线	大英电力调度控制中心	温桥线917开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	209.24	38	3624	0	4038.59	不受限	4000	遂宁地调	null	

2883	10kV莱太线	大英电力调度控制中心	莱太线912开关	蓬莱	100000	是	520	9006.66	公线	119.64	23	2072.1	1130	4003.23	不受限	4000	遂宁地调	null	
2884	10kV棉麒二线923大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒二线923开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	105.97	25	1835.4	0	4025.86	不受限	4000	泸州地调	null	
2885	10kV创交线大馈线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	307.06	51	5318.2	0	4034.87	不受限	4000	天府地调	null	
2886	10kV轮建线	广元电力调度控制中心	轮建线974开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	117.05	26	2027.3	1000	4034.27	不受限	4000	广元地调	null	
2887	10kV车丰二线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰二线938开关	车城	240000	否	519	8989.34	专线	235.85	45	4085	0	4005.41	不受限	4000	天府地调	null	
2888	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	否	403	6980.16	公线	119.45	30	2068.8	200	4013.34	不受限	4000	广元地调	null	
2889	10kV岭莹线大馈线	广安电力调度控制中心	岭莹线926开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	66.58	18	1153.2	0	4112.23	不受限	4000	广安地调	null	
2890	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	68.49	18	1186.2	0	4037.66	不受限	4000	凉山地调	null	

2891	10kV南院线	广元电力调度控制中心	南院线923开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	174.03	38	3014.2	0	4047.37	不受限	4000	广元地调	null	
2892	10kV洪电线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪电线912开关	洪川桥站	10000	否	335	5802.37	公线	69.96	21	1211.7	0	4010.43	不受限	4000	凉山地调	null	
2893	10kV安永二线974大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永二线974	安富	126000	是	423	7326.57	公线	104.8	25	1815.1	0	4046.16	不受限	4000	泸州地调	null	
2894	10kV堵踪线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵踪线912开关	堵格站	6300	否	320	5542.56	公线	57.74	19	1000	0	3988.3	不受限	3980	凉山地调	null	
2895	10kV发拉线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发拉线913开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	112.26	30	1944.3	0	3979.31	不受限	3970	凉山地调	null	
2896	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	71.41	19	1236.9	0	3986.96	不受限	3950	凉山地调	null	
2897	10kV大众二路大馈线	天府电力调度控制中心	大众二线953开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	311.65	52	5397.7	0	3955.37	不受限	3950	天府地调	null	
2898	10kV松砖线大馈线	天府电力调度控制中心	松砖路944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	267.44	48	4632	0	3972.83	不受限	3950	天府地调	null	

2899	10kV深则线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV深则 线923开关	深沟站	10000	是	240	4156.92	公 线	218.85	91	3790.4	0	3325.54	不受 限	3950	凉山 地调	null	
2900	10kV城民线 914大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV城民 线914大馈 线	（会东 县调） 城关站	15000	否	330	5715.77	公 线	68.78	21	1191.3	0	3952.89	不受 限	3950	凉山 地调	null	
2901	10kV龙中线	仁寿电 力调度 控制中 心	龙中线973 开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公 线	255	100	4416.73	0	3975.06	不受 限	3950	眉山 地调	null	
2902	10kV科崇线	眉山电 力调度 控制中 心	科崇线976 开关	科工园 站	100000	否	495	8573.65	专 线	217.43	44	3765.9	0	3950.39	不受 限	3950	眉山 地调	null	
2903	10kV姚北线	剑阁电 力调度 控制中 心	姚北线926 开关	35kV姚 家站	20000	否	319	5525.24	公 线	58.71	18	1016.9	0	3955.82	不受 限	3950	广元 地调	null	
2904	10kV盟天线	射洪电 力调度 控制中 心	盟天线925 开关	联盟	26000	是	430	7447.82	公 线	113.81	26	1971.2	0	3987.06	不受 限	3950	遂宁 地调	null	
2905	10kV回湾线	大英电 力调度 控制中 心	回湾线921 开关	回马	80000	是	520	9006.66	公 线	186.37	36	3228	0	3977.33	不受 限	3950	遂宁 地调	null	
2906	10kV斑欧二线	乐山电 力调度 控制中 心	斑欧二线 972开关	斑竹湾 站	100000	否	440	7621.02	公 线	165.59	38	2868	0	3990.92	不受 限	3950	乐山 地调	null	

2907	10kV梨清线	内江电力调度控制中心	梨清线914开关	梨园站	10000	是	484	8383.13	公线	158.35	33	2742.7	0	3963.8	不受限	3950	内江地调	null	
2908	10kV三蟠一线大馈线	内江电力调度控制中心	三蟠一线915开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	109	26	1887.9	0	3973.36	不受限	3950	内江地调	null	
2909	10kV陈九线	达县电力调度控制中心	陈九线913开关	陈家站	11000	否	380	6581.79	公线	113.2	30	1960.6	0	3963.01	不受限	3950	达州地调	null	
2910	10kV兴铜线	天全电力调度控制中心	兴铜线921开关	兴业站	10000	否	275	4763.14	公线	60	21	1039	300	3986.83	不受限	3950	雅安地调	null	
2911	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	188.11	40	3258.1	0	3990.54	不受限	3950	甘孜地调	null	
2912	10kV云镇线911大馈线	泸川电力调度控制中心	云镇线911开关	云锦	20000	否	254	4399.41	公线	1.1	140	21	0	3959.47	不受限	3950	泸州地调	null	
2913	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	0	11	245.5	0	3975.06	不受限	3950	甘孜地调	null	

2914	10kV播任线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	播任线926 开关	播鼓站	80000	否	300	5196.15	公 线	39.84	13	690	0	3986.53	不受 限	3950	绵阳 地调	null	
2915	10kV合园二线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	合园二线 926开关	三合站	40	否	653	11310.29	公 用	359.31	55	6223.2	0	3956.06	不受 限	3950	绵阳 地调	null	
2916	10kV绵投线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵投线958 开关	绵阳站	50	否	527	9127.91	公 用	245.13	47	4245.6	0	3969.52	不受 限	3950	绵阳 地调	null	
2917	10kV回九线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	回九线924 开关	回龙站	50	是	441	7638.34	公 用	124.08	28	2149	0	3961.67	不受 限	3950	绵阳 地调	null	
2918	10kV资尚线	仁和电 力调度 控制中 心	资尚线975 开关	迤资站	40000	否	265	4589.93	公 线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受 限	3950	攀枝 花地 调	null	
2919	10kV河东线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	河东线924 开关	河口站	10100	否	465	8054.04	公 线	105.31	23	1824	1465	3959.64	不受 限	3950	自贡 地调	null	
2920	10kV资良线	仁和电 力调度 控制中 心	资良线957 开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公 线	10.64	4	184.2	0	3972.72	不受 限	3950	攀枝 花地 调	null	
2921	10kV包达线	阿坝电 力调度 控制中 心	包达线952 开关	包座站	2000	否	275	4763.14	公 线	17.41	6	301.6	0	3985.23	不受 限	3950	阿坝 地调	null	

2922	10kV红狼线	阿坝电力调度控制中心	红狼线953开关	红土站	3150	否	256	4434.05	公线	0.84	0	14.5	0	3976.14	不受限	3950	阿坝地调	null	
2923	10kV莲微线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲微线923开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	177.42	35	3073	0	3993.77	不受限	3950	自贡地调	null	
2924	10kV龛棉线	巴州电力调度控制中心	10kV龛棉线914	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	233.95	45	4052	0	3976.05	不受限	3950	巴中地调	null	
2925	10kV濛北二路	彭州电力调度控制中心	濛北二路910	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	166.74	42	2888	5000	4040.2	不受限	3950	成都地调	null	
2926	10kV凉城一线	资中电力调度控制中心	凉城一线925开关	凉水井	270000	是	576	9976.61	公线	287.52	50	4979.8	0	3999.15	不受限	3950	内江地调	null	
2927	10kV文白路大馈线	崇州电力调度控制中心	文白路908	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	238.07	41	4123.4	0	3996.46	不受限	3950	成都地调	null	
2928	10kV牌红二线_公线	简阳电力调度控制中心	牌红二线945	牌坊沟	100000	否	539	9335.75	公线	256.42	48	4441.2	0	3960.97	不受限	3950	成都地调	null	
2929	10kV青孔线大馈线分析	邛崃电力调度控制中心	青孔线911	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	89.46	22	1549.4	0	3993.16	不受限	3950	成都地调	null	

2930	10kV临宝线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	临宝线912 开关	临邛	300000	否	503	8712.22	公 线	222.47	44	3853.2	0	3987.8	不受 限	3950	成都 地调	null	
2931	10kV前清线	青白江 电力调 度控制 中心	前清线947 开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公 线	166.28	34	2879.9	0	3979.02	不受 限	3950	成都 地调	null	
2932	10kV权金线	资中电 力调度 控制中 心	权金线915 开关	权义站	10000	是	400	6928.2	公 线	131.78	33	2282.4	0	3952.98	不受 限	3950	内江 地调	null	
2933	10kV三胜线	成都配 调	三胜路926	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公 线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受 限	3950	成都 地调	null	
2934	10kV梓逸路	郫都电 力调度 控制中 心	梓逸线916 开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专 线	310.61	52	5379.7	0	3973.37	不受 限	3950	成都 地调	null	
2935	10kV作时四路 _专线	成都配 调	作时四路 937	合作	2*63000	否	473	8192.6	专 线	197.46	42	3420	0	3953.34	不受 限	3950	成都 地调	null	
2936	10kV蒲园一路 大馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	蒲园一路 911	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公 线	90.53	23	1568	0	3974.56	不受 限	3950	成都 地调	null	
2937	10kV白尖路	都江堰 电力调 度控制 中心	白尖路915	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公 线	129.33	32	2240	0	3995.38	不受 限	3950	成都 地调	null	

2938	10kV培铁线	成都配调	培铁线933	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	148.27	31	2568	0	3986.08	不受限	3950	成都地调	null	
2939	10kV双投线	成都配调	双投路927	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	148.06	31	2564.4	0	3989.68	不受限	3950	成都地调	null	
2940	10kV邦中线	成都配调	邦中线922	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	150.29	32	2603	0	3951.08	不受限	3950	成都地调	null	
2941	10kV正华线	成都配调	正华路951	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	149.65	32	2592	0	3962.08	不受限	3950	成都地调	null	
2942	10kV朱还线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱还线927开关	朱山站	102400	否	553	9578.24	专线	268.59	49	4652	0	3968.42	不受限	3950	南充地调	null	
2943	10kV三荃路903大馈线	荃华电力调度控制中心	三荃路903开关	三泉站	12000	否	377	6529.83	公线	109.47	29	1896	0	3980.85	不受限	3950	德阳地调	null	
2944	10kV林乡线大馈线	营山电力调度控制中心	林乡线911开关	双林站	50000	否	275	4763.14	公线	19.37	7	335.5	0	3951.33	不受限	3950	南充地调	null	
2945	10kV翠六线	成都配调	翠六线919	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	196.42	42	3402	0	3971.34	不受限	3950	成都地调	null	
2946	10kV银镇一路913线路	绵东电力调度控制中心	银镇一路913开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	52.41	15	907.7	0	3969.76	不受限	3950	德阳地调	null	

2947	10kV红五六线	宜宾电力调度控制中心	红五六线645开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	157.15	37	2721.9	0	3981.14	不受限	3950	宜宾地调	null	
2948	10kV东国线	南溪电力调度控制中心	东国线945开关	东风站	63000	否	400	6928.2	公线	129.38	32	2240.8	0	3994.58	不受限	3950	宜宾地调	null	
2949	10kV新滨 I 线	宜宾电力调度控制中心	新滨I线949开关	建新站	40000	是	400	6928.2	公线	93.71	23	1623.1	0	3919.46	不受限	3900	宜宾地调	null	
2950	10kV桐井线	江安电力调度控制中心	桐井线941开关	桐梓林站	2*50000	是	320	5542.56	公用	29.69	9	514.2	0	3919.85	不受限	3900	宜宾地调	null	
2951	10kV底仁线	江安电力调度控制中心	底仁线918开关	底蓬站	50000	否	330	5715.77	公用	69.65	21	1206.4	0	3937.79	不受限	3900	宜宾地调	null	
2952	10kV桂镇 I 路911线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇 I 路911开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	74.69	20	1293.6	0	3916.41	不受限	3900	德阳地调	null	
2953	10kV银镇二路914线路	绵东电力调度控制中心	银镇二路914开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	53.82	15	932.1	0	3945.36	不受限	3900	德阳地调	null	
2954	10kV莲程线大馈线	五通桥电力调度控制中心	莲程线941开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	49.45	14	856.4	0	3924.06	不受限	3900	乐山地调	null	

2955	10kV三纺路	广汉电力调度控制中心	三纺路910开关	三星堆站旧	120000	否	252	4364.77	专线	117	46	1880	0	3928.29	不受限	3900	德阳地调	null	
2956	10kV塘西二线922	嘉陵电力调度控制中心	塘西二线922开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	270.62	49	4687.2	0	3933.22	不受限	3900	南充地调	null	
2957	10kV穿江路913大馈线	蓝华电力调度控制中心	穿江路913开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	公线	112.24	30	1944	0	3932.85	不受限	3900	德阳地调	null	
2958	10kV岭海线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭海线912开关	长条岭站(阆中)	16000	否	270	4676.54	公线	16.06	6	278.2	0	3930.69	不受限	3900	南充地调	null	
2959	10kV五水线	成都配调	五水线911	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	150.65	32	2609.2	0	3944.88	不受限	3900	成都地调	null	
2960	10kV辰花路	成都配调	辰花路923	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	150.64	32	2609	0	3945.08	不受限	3900	成都地调	null	
2961	10kV辰北路	成都配调	辰北路953	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	200.23	42	3468	0	3905.34	不受限	3900	成都地调	null	
2962	10kV青川路	大邑电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	20000	是	400	6928.2	专线	92.42	23	1600.8	0	3941.76	不受限	3900	成都地调	null	
2963	10kV鹤源二路	大邑电力调度控制中心	鹤源二线922开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	专线	44.03	15	762.6	0	3913.93	不受限	3900	成都地调	null	

2964	10kV太靖线	郫都电力调度控制中心	太靖线914开关	太和	485000	否	600	10392.3	公线	313.24	52	5425.3	0	3927.77	不受限	3900	成都地调	null	
2965	10kV桥风一线	资中电力调度控制中心	桥风一线914开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	313.78	52	5434.6	0	3918.47	不受限	3900	内江地调	null	
2966	10kV歧南线	苍溪电力调度控制中心	歧南线916开关	35kV歧坪站	8000	否	281	4867.06	公线	24.94	9	432	0	3948.35	不受限	3900	广元地调	null	
2967	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园三线915开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	244.29	44	4231.1	400	3942.55	不受限	3900	成都地调	null	
2968	10kV邛飞路	邛崃电力调度控制中心	邛飞路906	邛崃	63000	是	503	8712.22	专线	176.12	35	3050.4	0	3919.38	不受限	3900	成都地调	null	
2969	10kV陵植线	苍溪电力调度控制中心	陵植线916开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	311.2	52	5390	0	3947.48	不受限	3900	广元地调	null	
2970	10kV汉桃线大馈线	新都电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	240.01	46	4157	0	3902.23	不受限	3900	成都地调	null	
2971	10kV杨海北路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海北路913	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	312.33	52	5409.6	0	3943.47	不受限	3900	成都地调	null	

2972	10kV十天 I 线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	十天 I 线 919	十里坝	40000	是	539	9335.75	专 线	177	33	3065.7	500	3902.9	不受 限	3900	成都 地调	null	
2973	10kV寨周线	南江电 力调度 控制中 心	10kV寨周 线955	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公 线	43.06	14	745.8	0	3930.73	不受 限	3900	巴中 地调	null	
2974	10kV铁平线大 馈线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁平 线956	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公 线	200	61	1725	0	3956.13	不受 限	3900	巴中 地调	null	
2975	10kV南园线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南园线937 开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公 线	254.57	37	4409.2	2500	3940.36	不受 限	3900	自贡 地调	null	
2976	10kV正平线	南江电 力调度 控制中 心	10kV正平 线957	正直站	12600	否	300	5196.15	专 线	42.79	14	741.2	0	3935.33	不受 限	3900	巴中 地调	null	
2977	10kV南达线	仁和电 力调度 控制中 心	南达线979 开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公 线	94.3	24	1633.2	0	3909.36	不受 限	3900	攀枝 花地 调	null	
2978	10kV莫德线	阿坝电 力调度 控制中 心	莫德线957 开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公 线	21.82	8	378	0	3908.83	不受 限	3900	阿坝 地调	null	
2979	10kV麻东线	通江电 力调度 控制中 心	10kV麻东 线914	麻石站	16300	否	328	5681.13	公 线	200	61	1725	0	3956.13	不受 限	3900	巴中 地调	null	

2980	10kV撒阿线	阿坝电力调度控制中心	撒阿线913开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	20.86	8	361.3	0	3925.53	不受限	3900	阿坝地调	null	
2981	10kV文金二线	彭山电力调度控制中心	文金二线939开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	479.14	50	8298.7	1130	3928.88	不受限	3900	眉山地调	null	
2982	10kV化南线	巴州电力调度控制中心	10kV化南线914	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	75.73	23	1311.6	0	3910.53	不受限	3900	巴中地调	null	
2983	10kV土陶线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土陶线922开关	土地坡站	80000	否	445	7707.63	公线	173.56	39	3006	0	3930.87	不受限	3900	自贡地调	null	
2984	10kV渔青线	巴州电力调度控制中心	10kV渔青线952	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	113.39	30	1964	0	3912.85	不受限	3900	巴中地调	null	
2985	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	10kV南泉线939	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	311.22	52	5390.4	0	3962.67	不受限	3900	巴中地调	null	
2986	10kV南姑线	米易电力调度控制中心	南姑线972开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	43.14	14	747.2	0	3916.87	不受限	3900	攀枝花地调	null	
2987	10kV北赵线大馈线	自贡电力调度控制中心	北赵线928开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	170.25	31	2948.7	790	3923.89	不受限	3900	自贡地调	null	

2988	10kV化岭线	巴州电力调度控制中心	10kV化岭线913	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	73.49	22	1272.8	0	3949.33	不受限	3900	巴中地调	null	
2989	10kV红山东线	盐边电力调度控制中心	红山东911开关	红格站	40000	是	300	5196.15	公线	12.15	4	210.5	0	3946.42	不受限	3900	攀枝花地调	null	
2990	10kV东酒线	平昌电力调度控制中心	10kV东酒线922	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	134.55	34	2330.4	0	3904.98	不受限	3900	巴中地调	null	
2991	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰杨线912	兰田	6300	是	285	4936.34	公线	239.27	84	4144.2	0	3949.07	不受限	3900	泸州地调	null	
2992	10kV高三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高三线913开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	57.68	18	999.1	0	3926.85	不受限	3900	绵阳地调	null	
2993	10kV齐胡线673大馈线	泸州电力调度控制中心	齐胡线923	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	1.1	150	20	0	3949.07	不受限	3900	泸州地调	null	
2994	10kV鸣高线	汉源电力调度控制中心	鸣高线912开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	专线	21.7	8	375.9	0	3910.93	不受限	3900	雅安地调	null	
2995	10kV蜂民线	宝兴电力调度控制中心	蜂民线914开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	62.61	17	1084.4	0	3945.47	不受限	3900	雅安地调	null	

2996	10kV睢光线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	睢光线915 开关	睢水站	31.5	否	355	6148.78	公用	92.98	26	1610.4	0	3923.5	不受 限	3900	绵阳 地调	null	
2997	10kV香仁线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	香仁线915 开关	香格里 拉站	40200	否	255	4416.73	公 线	290.85	20	537.6	0	4062.54	不受 限	3900	甘孜 地调	null	
2998	10kV马龙一线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.马龙 一线961开 关	马踏洞 站	102400	是	600	10392.3	公 线	254.79	42	4413	0	3900.84	不受 限	3900	达州 地调	null	
2999	10kV新特线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新特线912 开关	新城站	190000	否	558	9664.84	公 线	275.75	49	4776	0	3922.36	不受 限	3900	甘孜 地调	null	
3000	10kV金花二回	通川电 力调度 控制中 心	10kV.金花 二回976开 关	金山站	150000	是	420	7274.61	公 线	110.85	26	1920	0	3899.69	不受 限	3900	达州 地调	null	
3001	10kV普九一线	仁寿电 力调度 控制中 心	普九一线 915开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专 线	314.38	52	5445	0	3908.07	不受 限	3900	眉山 地调	null	
3002	10kV虎长二线	内江电 力调度 控制中 心	虎长二线 936开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公 线	160.45	33	2779	0	3899.78	不受 限	3900	内江 地调	null	

3003	10kV虎院二线 (专线)	内江电力调度控制中心	虎院二线925开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	206.94	43	3584.2	0	3929.43	不受限	3900	内江地调	null	
3004	10kV养坝线大 馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	养坝线911开关	马边养坝站	10000	否	300	5196.15	公线	44.72	15	774.6	0	3901.93	不受限	3900	乐山地调	null	
3005	10kV城桃线	眉山电力调度控制中心	城桃线965开关	城南开闭所	0	否	350	6062.18	公线	81.36	23	1409.1	125	3921.86	不受限	3900	眉山地调	null	
3006	10kV万肉线(专 线)	内江电力调度控制中心	万肉线922开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	43.6	15	755.2	0	3921.33	不受限	3900	内江地调	null	
3007	10kV新汇线	仁寿电力调度控制中心	新汇线947开关	新城开闭所	0	否	495	8573.65	专线	217.66	44	3769.8	0	3946.49	不受限	3900	眉山地调	null	
3008	10kV朱碗线	威远电力调度控制中心	朱碗线911开关	朱家沟站	80000	是	505	8746.86	公线	106.36	21	1842.1	1210	3945.39	不受限	3900	内江地调	null	
3009	10kV九电线	广元电力调度控制中心	九电线972开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	45.31	15	784.7	0	3923.01	不受限	3900	广元地调	null	
3010	10kV华青二线 937大馈线	泸川电力调度控制中心	华青二线937	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	98.86	24	1712.2	0	3913.5	不受限	3900	泸州地调	null	

3011	10kV洛清线	广元电力调度控制中心	洛清线914开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	28.87	10	500	0	3911.53	不受限	3900	广元地调	null	
3012	10kV仁厂一路大馈线	天府电力调度控制中心	仁厂一路915开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	252.54	42	4374	0	3939.84	不受限	3900	天府地调	null	
3013	10kV怡都一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都一线916开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	312.25	52	5408.1	0	3944.97	不受限	3900	天府地调	null	
3014	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	姚竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	380	6581.79	公线	80.51	21	1394.4	0	3871.03	不受限	3870	广元地调	null	
3015	10kV民龙线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民龙线912开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	47.38	16	820.7	0	3855.83	不受限	3850	乐山地调	null	
3016	10kV威风一线	威远电力调度控制中心	威风一线916开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	208.82	44	3616.8	0	3865.66	不受限	3850	内江地调	null	
3017	10kV五宋线	眉山电力调度控制中心	五宋线915开关	五里山站	28000	是	495	8573.65	公线	173.68	35	3008.1	0	3850.82	不受限	3850	眉山地调	null	
3018	10kV河新二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新二线972开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	97.59	24	1690.3	0	3852.26	不受限	3850	泸州地调	null	

3019	10kV西商一线大馈线	广安电力调度控制中心	西商一回921开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	137.09	34	2374.4	0	3860.98	不受限	3850	广安地调	null	
3020	10kV松万线大馈线	天府电力调度控制中心	松万路940开关	松林	50000	否	553	9578.24	公线	273.33	49	4734	0	3886.42	不受限	3850	天府地调	null	
3021	10kV摩李线918大馈线	叙永电力调度控制中心	摩李线918	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	1.2	130	21.1	0	3879.79	不受限	3850	泸州地调	null	
3022	10kV民麻线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民麻线912开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	35.55	14	615.8	0	3881.53	不受限	3850	凉山地调	null	
3023	10kV智永线大馈线	天府电力调度控制中心	智永线924开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	315.05	53	5456.6	0	3896.47	不受限	3850	天府地调	null	
3024	10kV喜农线964大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜农线964开关	喜德站	40000	否	480	8313.84	公线	208.96	44	3619.2	0	3863.26	不受限	3850	凉山地调	null	
3025	10kV民洼线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民洼线913开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3850	凉山地调	null	

3026	10kV兴乌线 914大馈线	叙永电力调度 控制中心	兴乌线914	永兴	6300	是	280	4849.74	公线	1.3	120	21	0	3879.79	不受 限	3850	泸州 地调	null	
3027	10kV分田线 914大馈线	叙永电力调度 控制中心	10kV分田 线914开关	分水	10000	是	280	4849.74	公线	1	150	20	0	3879.79	不受 限	3850	泸州 地调	null	
3028	10kV麓铁路大 馈线	天府电力调度 控制中心	麓铁路918 开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	316.68	53	5484.9	0	3868.17	不受 限	3850	天府 地调	null	
3029	10kV九澳线	广元电力调度 控制中心	九澳线926 开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	48.23	16	835.3	0	3872.41	不受 限	3850	广元 地调	null	
3030	10kV松海线 911大馈线	会东电力调度 控制中心	10kV松海 线911开关	会东松 坪站	5000	否	320	5542.56	公线	64.26	20	1113	0	3875.3	不受 限	3850	凉山 地调	null	
3031	10kV城化线 638大馈线	泸州电力调度 控制中心	城化线961 开关	城东	101500	是	326	5646.49	公线	1.1	130	20.1	630	3887.19	不受 限	3850	泸州 地调	null	
3032	10KV池枫线大 馈线	江油电力调度 控制中心	池枫线914 开关	龙池站	6800	否	270	4676.54	公用	20.66	8	357.9	0	3850.99	不受 限	3850	绵阳 地调	null	
3033	10kV毗中线 922大馈线	泸州电力调度 控制中心	毗中线922	毗卢	5000	是	326	5646.49	公线	36.46	11	631.5	0	3885.69	不受 限	3850	泸州 地调	null	

3034	10kV茶塔线	蒲城电力调度控制中心	茶塔线914开关	茶河站	6300	是	380	6581.79	公线	80.6	21	1396	0	3869.43	不受限	3850	达州地调	null	
3035	10kV康高线	石棉电力调度控制中心	康高线958开关	新康站	6300	否	275	4763.14	公线	24.35	9	421.7	0	3865.13	不受限	3850	雅安地调	null	
3036	10kV走白线651大馈线	古蔺电力调度控制中心	走白线913开关	走马	40000	是	308	5334.72	专线	22.35	7	387.1	0	3880.68	不受限	3850	泸州地调	null	
3037	10kV兴广二线	仁和电力调度控制中心	兴广二线972开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	135.52	30	2347.2	0	3888.18	不受限	3850	攀枝花地调	null	
3038	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线925开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	179.45	36	3108	0	3861.78	不受限	3850	自贡地调	null	
3039	10kV黑麦线	阿坝电力调度控制中心	黑麦线953开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	20.2	7	349.8	0	3859.09	不受限	3850	阿坝地调	null	
3040	10kV唐王线	青白江电力调度控制中心	唐王线917开关	唐家寺	2*10000	否	440	7621.02	专线	173.21	39	3000	0	3858.92	不受限	3850	成都地调	null	
3041	10kV太合路	彭州电力调度控制中心	太合路920	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	264.67	48	4584	170	3866.42	不受限	3850	成都地调	null	

3042	10kV净捷二线	崇州电力调度控制中心	净捷二线929	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	496.35	62	8596.7	0	3874.07	不受限	3850	成都地调	null	
3043	10kV塔勤一线	邛崃电力调度控制中心	塔勤一线934开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	316.47	53	5481.3	0	3871.77	不受限	3850	成都地调	null	
3044	10kV三德路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	三德路911	三星	8000+10000	否	300	5196.15	专线	45.21	15	783	0	3893.53	不受限	3850	成都地调	null	
3045	10kV东桥线	苍溪电力调度控制中心	东桥线914开关	35kV东溪站	10000	否	400	6928.2	公线	135.29	34	2343.2	0	3892.18	不受限	3850	广元地调	null	
3046	10kV玉源路	邛崃电力调度控制中心	玉源线946	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	315.52	53	5464.8	0	3888.27	不受限	3850	成都地调	null	
3047	10kV美解线（专线）	新都电力调度控制中心	美解线915开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	240.18	46	4160	0	3899.23	不受限	3850	成都地调	null	
3048	10kV桥铁一线	资中电力调度控制中心	桥铁一线915开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	314.87	52	5453.6	0	3899.47	不受限	3850	内江地调	null	
3049	10kV景物路	青白江电力调度控制中心	景物线932开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	220.81	45	3824.4	0	3891.89	不受限	3850	成都地调	null	

3050	10kV景天线	青白江电力调度控制中心	景天线914开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	135.2	34	2341.6	0	3893.78	不受限	3850	成都地调	null	
3051	10kV楠敖二路	彭州电力调度控制中心	楠敖二线914开关	楠新	8000/2/1	是	600	10392.3	公线	256.41	43	4441.1	0	3872.74	不受限	3850	成都地调	null	
3052	10kV虹联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹联路924	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	109.52	37	1143.6	1650	3892.56	不受限	3850	成都地调	null	
3053	10kV温桐路专线	成都配调	温桐路915	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	203.42	43	3523.2	0	3850.14	不受限	3850	成都地调	null	
3054	10kV绿机线	成都配调	绿机线922	绿洲	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	155.2	33	2688	0	3866.08	不受限	3850	成都地调	null	
3055	10kV环桥线	成都配调	环桥线909开关909	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	202.82	43	3512.8	0	3860.54	不受限	3850	成都地调	null	
3056	10kV三团一路大馈线	郫都电力调度控制中心	三团一路911开关	三道堰	40000	是	600	10392.3	公线	255.66	43	4428	0	3885.84	不受限	3850	成都地调	null	
3057	10kV作轨线专线	成都配调	作轨线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	202.45	43	3506.4	0	3866.94	不受限	3850	成都地调	null	
3058	10kV花开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花开二线926开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公线	272.6	49	4721.4	0	3899.02	不受限	3850	南充地调	null	

3059	10kV古专线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	古专线913 开关	古城站 (阆中)	36000	否	502.26	8699.4	公 线	227.93	45	3947.7	0	3881.76	不受 限	3850	南充 地调	null	
3060	10kV鼓工三线	南部电 力调度 控制中 心	10kV鼓工 三线933	天鼓岭 站	100000	否	605	10478.91	公 线	321.83	53	5574.1	0	3856.92	不受 限	3850	南充 地调	null	
3061	10kV灵江路大 馈线	藿华电 力调度 控制中 心	灵江路904 开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公 线	77.37	21	1340	0	3883.86	不受 限	3850	德阳 地调	null	
3062	10kV朝马II路	什邡电 力调度 控制中 心	朝马II路 934开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公 线	218.75	40	3788.8	0	3859.94	不受 限	3850	德阳 地调	null	
3063	10kV永化路	什邡电 力调度 控制中 心	永化路902 开关	永宁站	63000	是	600	10392.3	公 线	256.14	43	4436.3	0	3877.54	不受 限	3850	德阳 地调	null	
3064	10kV方鼎线	宜宾电 力调度 控制中 心	方鼎线665 开关	方水站	63000	否	430	7447.82	公 线	162.3	38	2811	0	3892.04	不受 限	3850	宜宾 地调	null	
3065	10kV鸡台线大 馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡台 线936开关	鸡石湾 站	71500	是	365	6321.99	公 用	67.94	19	1176.8	0	3880.79	不受 限	3850	资阳 地调	null	
3066	10kV御园四路	罗江电 力调度 控制中 心	御园四路 914开关	御营站	204000	是	300	5196.15	公 线	14.97	5	259.2	0	3897.72	不受 限	3850	德阳 地调	null	

3067	10kV斑纤一路	罗江电力调度控制中心	斑纤一路916开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	109.52	40	1896.8	0	3838.22	不受限	3800	德阳地调	null
3068	10kV普团线	宜宾电力调度控制中心	普团线953开关	普安站	40000	是	430	7447.82	公线	122.63	29	2124	0	3834.26	不受限	3800	宜宾地调	null
3069	10kV襄河线	南部电力调度控制中心	襄河线922开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	159.9	65	2769.5	0	3834.76	不受限	3800	南充地调	null
3070	10kV光金一路	绵竹电力调度控制中心	光金一路915开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	139.95	35	2424	0	3811.38	不受限	3800	德阳地调	null
3071	10kV大天线924大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大天线924开关	大通站(高坪)	16300	是	345.1	5977.31	公线	53.93	16	934	0	3847.85	不受限	3800	南充地调	null
3072	10kV桂红路901大馈线	荃华电力调度控制中心	桂红路901开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	79.68	21	1380	0	3843.86	不受限	3800	德阳地调	null
3073	10kV绵山路绵双支	绵竹电力调度控制中心	绵山路904开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公线	220.89	40	3825.8	0	3822.94	不受限	3800	德阳地调	null
3074	10kV浆医路	成都配调	浆医路907	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	205.13	43	3552.8	0	3820.54	不受限	3800	成都地调	null
3075	10kV海玛路	成都配调	海玛路934	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	204.46	43	3541.2	0	3832.14	不受限	3800	成都地调	null

3076	10kV高港路	郫都电力调度控制中心	高港路937开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	319.34	53	5531	0	3822.07	不受限	3800	成都地调	null	
3077	10kV温高一路	成都配调	温高一路927	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.19	44	3571.2	0	3802.14	不受限	3800	成都地调	null	
3078	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	205.22	43	3554.4	0	3818.94	不受限	3800	成都地调	null	
3079	10kV.新政路_用户专线	成都配调	新政路912	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.03	44	3568.5	0	3804.84	不受限	3800	成都地调	null	
3080	10kV军火线	成都配调	军火线945	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	158.73	34	2749.2	0	3804.88	不受限	3800	成都地调	null	
3081	10kV宋庆一线	资中电力调度控制中心	宋庆一线913开关	宋家站	20000	否	374	6477.87	专线	116.97	31	2025.9	0	3804.18	不受限	3800	内江地调	null	
3082	10kV门水线	仪陇电力调度控制中心	门水线925开关	度门站	80000	否	377	6529.83	专线	119.59	32	2071.3	0	3805.55	不受限	3800	南充地调	null	
3083	10kV南恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	南恒线911开关	南湖站	100400	是	660	11431.54	公线	307.7	47	5329.4	0	3815.83	不受限	3800	自贡地调	null	
3084	10kV隘中线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘中线924开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	61.39	17	1063.2	0	3814.26	不受限	3800	达州地调	null	

3085	10kV响槐线	巴州电力调度控制中心	10kV响槐线924	响滩站	26300	否	300	5196.15	公线	50.29	17	871	0	3805.53	不受限	3800	巴中地调	null	
3086	10kV金五线大馈线	富顺电力调度控制中心	金五线911开关	金山站	10100	是	569	9855.37	公线	234.15	41	4055.5	0	3828.8	不受限	3800	自贡地调	null	
3087	10kV恩凤线	巴州电力调度控制中心	10kV恩凤线958	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	289.48	51	5013.8	0	3824.86	不受限	3800	巴中地调	null	
3088	10kV望滨一线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨一线919	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	251.7	48	4359.4	0	3824.54	不受限	3800	巴中地调	null	
3089	10kV清井线	攀枝花西区电力调度控制中心	清井线952开关	清香坪站	16200	是	300	5196.15	公线	19.92	7	345	0	3811.92	不受限	3800	攀枝花地调	null	
3090	10kV烟凤线	通江电力调度控制中心	10kV烟凤线954	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	40.74	14	705.6	0	3846.23	不受限	3800	巴中地调	null	
3091	10kV胜南线	米易电力调度控制中心	胜南线912开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	18.81	6	325.8	0	3831.12	不受限	3800	攀枝花地调	null	
3092	10kV荣黄线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣黄线925开关	荣县站	90000	否	415	7188.01	专线	152.54	37	2642	0	3827.21	不受限	3800	自贡地调	null	

3093	10kV向学线	石棉电力调度控制中心	向学线954开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	50.45	17	873.8	0	3802.73	不受限	3800	雅安地调	null	
3094	10kV黑竹线	雅安电力调度控制中心	黑竹线912开关	黑竹站	14300	否	300	5196.15	公线	80.83	187	1400	830	3846.53	不受限	3800	雅安地调	null	
3095	10kV西南线	通川电力调度控制中心	10kV.西南线972开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	222.23	40	3849.1	0	3799.64	不受限	3800	达州地调	null	
3096	10kV桥械二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械二线925开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	175.57	40	3040.8	0	3818.12	不受限	3800	雅安地调	null	
3097	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通阿线913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	24.82	19	429.8	0	4012.91	不受限	3800	甘孜地调	null	
3098	10kV岗金线	通川电力调度控制中心	10kV.岗金线953开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	221.71	40	3840	0	3808.74	不受限	3800	达州地调	null	
3099	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	20.2	17	349.9	0	4092.81	不受限	3800	甘孜地调	null	

3100	10kV鹿江线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV鹿江 线914开关	鹿厂站	25100	否	275	4763.14	公 线	15.12	5	261.8	200	3825.03	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3101	10kV城公线 912线路大 馈线	宁南电 力调度 控制中 心	10kV城公 线912开关	城中站	26000	是	335	5802.37	公 线	48.5	14	840	0	3801.9	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3102	10kV西火线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	西火线912 开关	西溪河 站	7430	否	400	6928.2	公 线	138.44	35	2397.7	0	3837.68	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3103	10kV西乐线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	西乐线913 开关	西溪河 站	7430	否	400	6928.2	公 线	138.35	35	2396.2	0	3839.18	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3104	10kV坝瑞线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	坝瑞线915 小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	专 线	8.45	3	146.4	0	3828.66	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3105	10kV西柳线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	西柳线914 开关	西溪河 站	7430	否	400	6928.2	公 线	138.93	35	2406.2	0	3829.18	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3106	10kV袁石一线	广元电 力调度 控制中 心	袁石一线 913开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公 线	186.77	41	3234.9	0	3826.67	不受 限	3800	广元 地调	null	
3107	10kV西街线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	西街线915 开关	西溪河 站	7430	否	400	6928.2	公 线	138.93	35	2406.2	0	3829.18	不受 限	3800	凉山 地调	null	

3108	10kV牧东路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧东路950 开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专 线	319.23	53	5529	0	3824.07	不受 限	3800	天府 地调	null	
3109	10kV里麦线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV里麦 线916开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公 线	98.44	40	1705.03	0	3819.17	不受 限	3800	凉山 地调	null	
3110	10kV姚阳线	广元电 力调度 控制中 心	姚阳线912 开关	35kV姚 渡站	7300	否	283	4901.7	公 线	34.15	12	591.5	0	3820.03	不受 限	3800	广元 地调	null	
3111	10kV象铁线	眉山电 力调度 控制中 心	象铁线926 开关	象耳站	14300	否	255	4416.73	专 线	9.87	4	170.9	0	3804.16	不受 限	3800	眉山 地调	null	
3112	10kV碧纺线	射洪电 力调度 控制中 心	碧纺线913 开关	碧庄	5000	否	300	5196.15	公 线	11.89	4	206	630	3840.53	不受 限	3800	遂宁 地调	null	
3113	10kV姚五线	剑阁电 力调度 控制中 心	姚五线925 开关	35kV姚 家站	20000	否	380	6581.79	公 线	119.88	32	2076.4	0	3847.21	不受 限	3800	广元 地调	null	
3114	10kV元凤线	仁寿电 力调度 控制中 心	元凤线915 开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公 线	164.38	34	2847.1	0	3831.68	不受 限	3800	眉山 地调	null	
3115	10kV41号线九 院一所	剑阁电 力调度 控制中 心	41号线 (九院一 所) 923开 关	开封站	80000	否	277	4797.78	专 线	31.64	11	548	0	3770	不受 限	3750	广元 地调	null	

3116	10kV杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坡站	10000	是	380	6581.79	公线	81.73	22	1415.5	80	3769.93	不受限	3750	内江地调	null	
3117	10kV仁港线	仁寿电力调度控制中心	仁港线917开关	仁寿站	100000	否	560	9699.48	公线	285.94	51	4952.4	0	3777.13	不受限	3750	眉山地调	null	
3118	10kV虎院一线	内江电力调度控制中心	虎院一线914开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	217.16	45	3761.2	0	3752.43	不受限	3750	内江地调	null	
3119	10KV通范线	乐山电力调度控制中心	通范线918开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	179.47	41	3108.5	0	3750.42	不受限	3750	乐山地调	null	
3120	10kV帽科一线	仁寿电力调度控制中心	帽科一线912开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	287.3	51	4976	0	3753.53	不受限	3750	眉山地调	null	
3121	10kV福新线971	眉山电力调度控制中心	福新线971开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	168.67	35	2921.4	0	3757.38	不受限	3750	眉山地调	null	
3122	10kV尖林线	乐山电力调度控制中心	尖林线972开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	177.19	40	3069	0	3789.92	不受限	3750	乐山地调	null	
3123	10kV马镇线	峨眉山电力调度控制中心	马镇线933开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	23.24	8	402.6	0	3754.32	不受限	3750	乐山地调	null	

3124	10kV南西二线	广元电力调度控制中心	南西二线928开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	189.85	42	3288.2	0	3773.37	不受限	3750	广元地调	null	
3125	10kV古洛线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洛线914开关	古二站	3150	否	275	4763.14	公线	29.39	11	509.1	0	3777.73	不受限	3750	凉山地调	null	
3126	10kV中银线913大馈线	雷波电力调度控制中心	中银线913小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	11.21	4	194.1	0	3780.96	不受限	3750	凉山地调	null	
3127	10kV车丰一线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰一线963开关	车城	240000	否	462	8002.07	专线	197.58	43	3422	0	3779.86	不受限	3750	天府地调	null	
3128	10kV阳山线918大馈线	天府电力调度控制中心	阳山线918开关	阳光	40000	否	553	9578.24	公线	280.39	51	4856.4	0	3764.02	不受限	3750	天府地调	null	
3129	10kV官银线大馈线	广安电力调度控制中心	官银线923开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	205.83	39	3565	0	3792.75	不受限	3750	广安地调	null	
3130	10kV沱沱二线	达县电力调度控制中心	10kV.沱沱II回961开关	塔沱站	81500	是	540	9353.07	公线	214.5	40	3715.2	0	3767.26	不受限	3750	达州地调	null	
3131	10kV新永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永三线902开关	新皂站	31.5	是	527	9127.91	公用	202.7	38	3510.7	0	3791.63	不受限	3750	绵阳地调	null	

3132	10kV城渔线	宝兴电力调度控制中心	城渔线924开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	131.87	30	2284	0	3757.39	不受限	3750	雅安地调	null	
3133	10kV灯槐线	旺苍电力调度控制中心	灯槐线913	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	31.18	11	540	0	3778	不受限	3750	广元地调	null	
3134	10kV泸泰线973大馈线	泸州电力调度控制中心	泸泰线973	泸北	40000	是	300	5196.15	公线	22.4	7	388	0	3768.92	不受限	3750	泸州地调	null	
3135	10kV晓胜线大馈线	安州电力调度控制中心	晓胜线915开关	晓坝站	40	是	400	6928.2	公用	100.69	25	1744	0	3798.56	不受限	3750	绵阳地调	null	
3136	10kV南华线大馈线	自贡电力调度控制中心	南华线924开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	288.51	51	4997	0	3779.3	不受限	3750	自贡地调	null	
3137	10kV得双线	平昌电力调度控制中心	10kV得双线913	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	120.83	32	2092.8	0	3784.05	不受限	3750	巴中地调	null	
3138	10kV丹幼线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹幼线912开关	丹桂站	400000	否	380	6581.79	公线	125.27	33	2169.7	0	3753.91	不受限	3750	自贡地调	null	
3139	10kV李镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	李镇线916开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	235.93	47	4086.3	0	3754.7	不受限	3750	自贡地调	null	

3140	10kV兴城二线	仁和电力调度控制中心	兴城二线959开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	61.11	17	1058.4	0	3791.34	不受限	3750	攀枝花地调	null	
3141	10kV板卧线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卧线916开关	板仓站	80200	是	672	11639.38	公线	320.68	48	5554.1	0	3757.4	不受限	3750	自贡地调	null	
3142	10kV福桥线	新桥电力调度控制中心	10kV.福桥线912开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	23.38	8	405	0	3751.92	不受限	3750	达州地调	null	
3143	10kV梁金线	攀枝花电力调度控制中心	梁金线935开关	梁坪站	189200	是	450	7794.23	公线	142.22	32	2463.3	0	3772.08	不受限	3750	攀枝花地调	null	
3144	10kV彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭溪站	40000	是	600	10392.3	公线	263.33	44	4560.8	0	3753.04	不受限	3750	眉山地调	null	
3145	10kV纹锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹锋线977开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	97.14	24	1682.5	100	3760.06	不受限	3750	攀枝花地调	null	
3146	10kV响太线	雅安配调电力调度控制中心	响太线913开关	响水滩站	19000	否	380	6581.79	公线	4.5	1	78	2145	3778.61	不受限	3750	雅安地调	null	

3147	10kV瑞解线 (专线)	新都电 力调度 控制中 心	瑞解线930 开关	瑞云	126000	否	254	4399.41	专 线	11.7	5	202.7	0	3756.77	不受 限	3750	成都 地调	null	
3148	10kV桥中线	资中电 力调度 控制中 心	桥中线916 开关	倒石桥 站	100000	否	600	10392.3	公 线	321.82	54	5573.9	0	3779.17	不受 限	3750	内江 地调	null	
3149	10kV净捷一线	崇州电 力调度 控制中 心	净捷一线 928	净居	2*240000	否	800	13856.41	专 线	502.88	63	8709.8	0	3760.97	不受 限	3750	成都 地调	null	
3150	10kV岳灶线	苍溪电 力调度 控制中 心	岳灶线926 开关	岳东站	80000	是	516	8937.38	公 线	194.69	38	3372	0	3777.9	不受 限	3750	广元 地调	null	
3151	10kV资石线	资中电 力调度 控制中 心	资石线911 开关	资中站	80000	否	423	7326.57	公 线	163.86	39	2838	0	3755.91	不受 限	3750	内江 地调	null	
3152	10kV楼南二线	青白江 电力调 度控制 中心	楼南二线 932开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公 线	280.48	51	4858	0	3762.42	不受 限	3750	成都 地调	null	
3153	10kV路门线	仪陇电 力调度 控制中 心	路门线914 手车开关	义路站 (仪陇)	10000	是	507	8781.5	公 线	186.28	37	3226.3	0	3798.9	不受 限	3750	南充 地调	null	
3154	10kV景学路大 馈线-用户	青白江 电力调 度控制 中心	景学线927 开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专 线	143.37	36	2483.2	0	3752.18	不受 限	3750	成都 地调	null	

3155	10kV马奇六路	成都配调	马奇六线951	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.4	44	3574.8	0	3798.54	不受限	3750	成都地调	null	
3156	10kV光南路	彭州电力调度控制中心	光南线951开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	331.8	60	5746.9	0	3831.3	不受限	3750	成都地调	null	
3157	10kV解双线	大邑电力调度控制中心	解双线945开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	322.11	54	5579	0	3774.07	不受限	3750	成都地调	null	
3158	10kV晖御线	成都配调	晖御线915	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	160.41	34	2778.3	0	3775.78	不受限	3750	成都地调	null	
3159	10kV氮凤路	大邑电力调度控制中心	氮凤线912开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	103.46	26	1792	0	3750.56	不受限	3750	成都地调	null	
3160	10kV洞铁路_专线	成都配调	洞铁路925	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	208.78	44	3616	0	3757.34	不受限	3750	成都地调	null	
3161	10kV凯东路	中江电力调度控制中心	凯东路922开关	凯江站	128000	否	553	9578.24	公线	233.35	42	4041.6	800	3778.82	不受限	3750	德阳地调	null	
3162	10kV安左路915#线路	中江电力调度控制中心	安左路915开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	121.6	32	2106.1	0	3770.75	不受限	3750	德阳地调	null	
3163	10kV安柏路914线路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	121.6	32	2106.1	0	3770.75	不受限	3750	德阳地调	null	

3164	10kV太镇线923大馈线	西充电力调度控制中心	太镇线923开关	太平站(西充)	16300	否	352	6096.82	公线	98.04	28	1698	0.19	3788.95	不受限	3750	南充地调	null	
3165	10kV新白庙一路	绵竹电力调度控制中心	新白庙一路911开关	新市	300000	是	595	10305.7	公用	257.8	43	4465.1	0	3779.46	不受限	3750	德阳地调	null	
3166	10kV孙城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙城线912开关	孙家坝	364000	是	480	8313.84	公用	165.53	34	2866.9	0	3784.17	不受限	3750	资阳地调	null	
3167	10kV云椿线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云椿线913开关	新云站	22500	否	320	5542.56	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限	3710	凉山地调	null	
3168	10kV桥北线大馈线	广安电力调度控制中心	桥北线957开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	143.86	36	2491.6	0	3743.78	不受限	3700	广安地调	null	
3169	10kV乔大线	广元电力调度控制中心	乔大线912开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	143.88	36	2492	0	3743.38	不受限	3700	广元地调	null	
3170	10kV银哨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	银哨线912开关	银厂站	6600	否	245	4243.52	公线	5.44	2	94.2	0	3724.97	不受限	3700	凉山地调	null	
3171	10kV东城二线	大竹电力调度控制中心	东城Ⅱ线913开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	168.36	35	2916	0	3735.07	不受限	3700	达州地调	null	

3172	10kV深冶线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV深冶 线916开 关	深沟站	10000	否	240	4156.92	公 线	1.88	1	32.5	0	3708.73	不受 限	3700	凉山 地调	null	
3173	10kV轮渡线	广元电 力调度 控制中 心	轮渡线915 开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公 线	145.02	36	2511.7	0	3723.68	不受 限	3700	广元 地调	null	
3174	10kV龙镇二线 925大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙镇 二线925开 关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公 用	205.81	39	3564.7	0	3709.92	不受 限	3700	资阳 地调	null	
3175	10kV元河线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV元河 线914小 车开关	元宝山 站	5000	否	255	4416.73	公 线	15.24	6	263.9	0	3711.16	不受 限	3700	凉山 地调	null	
3176	10kV北宜线	仁寿电 力调度 控制中 心	北宜线916 开关	北斗站	10000	否	283	4901.7	公 线	40.78	14	706.3	0	3705.23	不受 限	3700	眉山 地调	null	
3177	10kV铁永线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	铁永线912 开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公 线	0	0	0	970	3706.53	不受 限	3700	乐山 地调	null	
3178	10kV玉永线 923大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	玉永线923 开关	永福站	10300	否	300	5196.15	公 线	54.56	18	944.9	0	3731.63	不受 限	3700	乐山 地调	null	
3179	10kV大锦线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	大锦线916 开关	大洲站	80000	否	300	5196.15	专 线	54.01	18	935.4	0	3741.13	不受 限	3700	内江 地调	null	

3180	10kV烈礼线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	烈礼线972 开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公 线	261.7	65	4532.6	2515	1187.74	不受 限	3700	广安 地调	null	
3181	10kV三壑线	内江电 力调度 控制中 心	三壑线916 开关	三元站	100000	否	482	8348.48	专 线	75.6	16	1309.4	2500	3704.23	不受 限	3700	内江 地调	null	
3182	10kV清新线	仁寿电 力调度 控制中 心	清新线962 开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公 线	128.34	34	2222.9	0	3700.71	不受 限	3700	眉山 地调	null	
3183	10kV踏镇线大 馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	踏镇线982 开关	踏水站	8000	否	270	4676.54	公 线	28.79	11	498.6	0	3710.29	不受 限	3700	乐山 地调	null	
3184	10kV龙矿线 923大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙矿线923 开关	龙山	91500	否	308	5334.72	专 线	61.39	20	1063.2	0	3738.05	受限	3700	泸州 地调	null	
3185	10kV黑上线	阿坝电 力调度 控制中 心	黑上线951 开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公 线	29.2	11	505.8	0	3703.09	不受 限	3700	阿坝 地调	null	
3186	10kV得高线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV得高 线923	得胜站	15000	否	377	6529.83	公 线	125.08	33	2166.4	0	3710.45	不受 限	3700	巴中 地调	null	
3187	10kV富南八线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.富南 八线917开 关	富城站	102000	是	552	9560.92	公 线	227.47	41	3939.7	0	3709.04	不受 限	3700	达州 地调	null	

3188	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	城医线911开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	5568.8	0	3718.03	受限	3700	阿坝地调	null	
3189	10kV燕无线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕无线954开关	燕子山站	80000	否	263	4555.29	公线	20.23	8	350.4	0	3749.36	不受限	3700	自贡地调	null	
3190	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	17	238.6	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调	null	
3191	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	0	17	368.9	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调	null	
3192	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西乡站915开关	西俄洛站	6300	否	248	4295.49	公线	0	20	457.5	0	3865.94	不受限	3700	甘孜地调	null	
3193	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	24	524.6	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调	null	

3194	10kV萝江一线	汉源电力调度控制中心	萝江一线918开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	185.2	37	3207.7	0	3720.5	不受限	3700	雅安地调	null	
3195	10kV永若线	宝兴电力调度控制中心	永若线912开关	永富站	6300	是	270	4676.54	公线	16.7	6	289.2	0	3741.23	不受限	3700	雅安地调	null	
3196	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	253.16	19	384.8	0	3857.91	不受限	3700	甘孜地调	null	
3197	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	0	24	451.6	0	3865.94	不受限	3700	甘孜地调	null	
3198	10kV仙平线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙平线964开关	仙人桥站	126	是	600	10392.3	公用	255.45	43	4424.4	160	3729.44	不受限	3700	绵阳地调	null	
3199	10kV黄工一线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工一线914开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	144.21	36	2497.7	0	3737.68	不受限	3700	绵阳地调	null	
3200	10kV塔宝线大馈线	安州电力调度控制中心	塔宝线922开关	塔水站	10	是	401	6945.52	公用	105.96	26	1835.2	0	3721.22	不受限	3700	绵阳地调	null	

3201	10kV新天线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	新天路935 开关	天明	5	否	240	4156.92	公用	100	42	1732	0	3713.83	不受 限	3700	绵阳 地调	null	
3202	10kV南弘一线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV南弘 一线917开 关	南市站	80000	是	645	11171.73	公 线	300.69	47	5208	0	3729.38	不受 限	3700	资阳 地调	null	
3203	10kV方古线	宜宾电 力调度 控制中 心	方古线664 开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公 线	128.02	30	2217.3	0	3740.96	不受 限	3700	宜宾 地调	null	
3204	10kV花乡二线 大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花乡Ⅱ线 925开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公 线	191.24	35	3312.3	1600	3708.12	不受 限	3700	南充 地调	null	
3205	10kV鼓福线	南部电 力调度 控制中 心	10kV鼓福 线923	天鼓岭 站	100000	否	599	10374.98	公 线	287.56	48	4980.5	630	3726.98	不受 限	3700	南充 地调	null	
3206	10kV兴洞路 923线路	中江电 力调度 控制中 心	兴洞路923 开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公 线	101.92	29	1765.2	0	3721.94	不受 限	3700	德阳 地调	null	
3207	10kV锦江线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	锦江线911 开关	锦屏站 (蓬安)	16300	否	377	6529.83	公 线	123.42	33	2137.7	0	3739.15	不受 限	3700	南充 地调	null	
3208	10kV蓥镇路	蓥华电 力调度 控制中 心	蓥镇路913 开关	蓥华站	20000	是	507	8781.5	公 线	190.54	38	3300.2	0	3725	不受 限	3700	德阳 地调	null	

3209	10kV凤兴路	中江电力调度控制中心	凤兴路926开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	124.73	33	2160.4	0	3716.45	不受限	3700	德阳地调	null	
3210	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	10kV凌鸦线924	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	325.12	54	5631	0	3706.48	不受限	3700	南充地调	null	
3211	10kV南城路913大馈线	德阳电力调度控制中心	南城路913开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	506.8	91	8777.7	3930	3718.74	不受限	3700	德阳地调	null	
3212	10kV中书线大馈线	阆中电力调度控制中心	中书线971开关	阆中站	113000	否	428	7413.18	公线	169.54	40	2936.4	0	3735.46	不受限	3700	南充地调	null	
3213	10kV正飞路专线	成都配调	正飞路945	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	209.7	44	3632	0	3741.34	不受限	3700	成都地调	null	
3214	10kV沿宝路	都江堰电力调度控制中心	沿宝路924	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	323.74	54	5607.2	0	3745.87	不受限	3700	成都地调	null	
3215	10kV猛讯路专线	成都配调	猛讯路911	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	211.87	45	3669.6	0	3703.74	不受限	3700	成都地调	null	
3216	10kV海民线	成都配调	海民路908	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	163.07	34	2824.3	0	3729.78	不受限	3700	成都地调	null	
3217	10kV正全线	成都配调	正全路926	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	210.16	44	3640	0	3733.34	不受限	3700	成都地调	null	

3218	10kV庙万路_用户专线	成都配调	庙万路949	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	209.93	44	3636	0	3737.34	不受限	3700	成都地调	null	
3219	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光东路913	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	277.02	50	4798	100	3722.42	不受限	3700	成都地调	null	
3220	10kV陵东线	苍溪电力调度控制中心	陵东线927开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	233.99	47	4052.7	0	3741.52	不受限	3700	广元地调	null	
3221	10kV岫烟线	苍溪电力调度控制中心	岫烟线913	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	92.94	27	1609.8	0	3705.86	不受限	3700	广元地调	null	
3222	10kV北民线	资中电力调度控制中心	北民线917开关	城北站	105000	否	400	6928.2	专线	143.74	36	2489.6	0	3745.78	不受限	3700	内江地调	null	
3223	10kV益曙路_专	成都配调	益曙路947	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	89.17	26	1544.4	0	3719.83	不受限	3700	成都地调	null	
3224	10kV十华一线	简阳电力调度控制中心	十华一线916开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	274.28	51	4750.5	0	3651.67	不受限	3650	成都地调	null	
3225	10kV大建路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大建线936开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	232.17	47	4021.2	0	3695.09	不受限	3650	成都地调	null	

3226	10kV南兴线 914大馈线	仪陇电 力调度 控制中 心	南兴线914 开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公 线	244.97	48	4242.9	0	3660.45	不受 限	3650	南充 地调	null	
3227	10kV西普线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	西普线912	邛西	126000	否	503	8712.22	公 线	241.52	48	4183.2	0	3657.8	不受 限	3650	成都 地调	null	
3228	10kV水宏二回 大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	水宏二回 941开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公 线	265.79	50	4603.5	0	3673.97	不受 限	3650	广安 地调	null	
3229	10kV连航二路	彭州电 力调度 控制中 心	连航二线 926开关	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公 线	284.53	51	4928	0	3692.42	不受 限	3650	成都 地调	null	
3230	10kV美山一线 大馈线_专线	新都电 力调度 控制中 心	美山一线 918开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专 线	254.5	49	4408	0	3651.23	不受 限	3650	成都 地调	null	
3231	10kV赤达线	成都配 调	赤达线912	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	166.02	35	2875.4	0	3678.68	不受 限	3650	成都 地调	null	
3232	10kV金新线	成都配 调	金新线903 开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公 线	167.58	35	2902.4	0	3651.68	不受 限	3650	成都 地调	null	
3233	10kV新油线	成都配 调	新油路946	新园	3*63000	否	473	8192.6	专 线	213.78	45	3702.7	0	3670.64	不受 限	3650	成都 地调	null	
3234	10kV白万一路 _专线	成都配 调	白万一路 917	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专 线	212.75	45	3684.8	0	3688.54	不受 限	3650	成都 地调	null	

3235	10kV涯慈一路	成都配调	涯慈一路908	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	213.25	45	3693.5	0	3679.84	不受限	3650	成都地调	null	
3236	10kV白南一路	绵竹电力调度控制中心	白南一路903开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	108.24	27	1874.7	0	3667.86	不受限	3650	德阳地调	null	
3237	10kV消双线	营山电力调度控制中心	消双线914开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	公线	35.75	13	619.2	0	3667.63	不受限	3650	南充地调	null	
3238	10kV龙清路	绵竹电力调度控制中心	龙清路915开关	龙桥站	71500	否	552	9560.92	公用	285.58	52	4946.3	0	3658.53	不受限	3650	德阳地调	null	
3239	10kV溪新线大馈线	江油电力调度控制中心	溪新线923开关	小溪坝站	6.3	否	400	6928.2	公用	148.61	37	2574	0	3661.38	不受限	3650	绵阳地调	null	
3240	10kV高片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高片线912开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公用	72.69	23	1259	0	3666.95	不受限	3650	绵阳地调	null	
3241	10kV池龙线大馈线	江油电力调度控制中心	池龙线915开关	龙池站	4	否	270	4676.54	公用	30.9	11	535.2	0	3673.69	不受限	3650	绵阳地调	null	
3242	10kV祥园一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园一线919开关	凝祥站	50	否	600	10392.3	公线	327.38	55	5670.3	0	3682.77	不受限	3650	绵阳地调	null	

3243	10kV双庙线	宣汉电力调度控制中心	双庙线925开关	双河站	20000	是	553	9578.24	公线	229.54	42	3975.6	0	3686.99	不受限	3650	达州地调	null	
3244	10kV华新线大馈线	自贡电力调度控制中心	华新线926开关	新华站	80000	否	503	8712.22	公线	239.44	48	4147.1	0	3693.9	不受限	3650	自贡地调	null	
3245	10kV瓦圣线	阿坝电力调度控制中心	瓦圣线913开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	52.32	17	906.1	100	3670.43	不受限	3650	阿坝地调	null	
3246	10kV杨滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅱ回929	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	261.18	50	4523.6	0	3660.34	不受限	3650	巴中地调	null	
3247	10kV大盛线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913	大村	10000	否	308	5334.72	专线	37.74	12	610	0	3657.78	不受限	3650	泸州地调	null	
3248	10kV大陶线	攀枝花西区电力调度控制中心	大陶线943开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	108.74	27	1883.3	0	3659.26	不受限	3650	攀枝花地调	null	
3249	10kV梯农线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯农线952开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	15.87	6	274.8	0	3674.27	不受限	3650	达州地调	null	
3250	10kV麻葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻葫线911开关	麻柳站	5000	否	265	4589.93	公线	25.44	10	440.7	0	3690.24	不受限	3650	达州地调	null	

3251	10kV荣陶线大 馈线专线	自贡电 力调度 控制中 心	荣陶线913 开关	荣县站	90000	否	304	5265.43	专 线	60.15	20	1040	0	3698.89	不受 限	3650	自贡 地调	null	
3252	10kV城中线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城中线917 开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公 线	218.59	40	3786	0	3696.46	不受 限	3650	遂宁 地调	null	
3253	10kV44号线九 院三所	剑阁电 力调度 控制中 心	44号线 (九院三 所) 922开 关	开封站	80000	否	277	4797.78	专 线	37.26	13	645.4	0	3672.6	不受 限	3650	广元 地调	null	
3254	10kV水埡一线 927大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	水埡一线 927开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公 线	130.6	34	2262	0	3661.61	不受 限	3650	乐山 地调	null	
3255	10kV杨洪线	仁寿电 力调度 控制中 心	杨洪线912 开关	杨柳站	8000	是	265	4589.93	公 线	265	100	4589.93	0	3671.74	不受 限	3650	眉山 地调	null	
3256	10kV铁川线 912大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV铁川 线912开关	铁柳站	7500	否	250	4330.13	专 线	12.95	5	224.3	0	3672.82	不受 限	3650	凉山 地调	null	
3257	10kV桂场线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	桂场线974 开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公 线	21.71	8	376	0	3677	不受 限	3650	广安 地调	null	
3258	10kV阿七线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV阿七 线911开关	阿七站	4000	否	280	4849.74	公 线	39.72	14	688	0	3676.77	不受 限	3650	凉山 地调	null	

3259	10kV民柑线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	民柑线911 开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公 线	11.33	5	196.2	0	3685.33	不受 限	3650	凉山 地调	null	
3260	10kV郊水二线	广元电 力调度 控制中 心	郊水二线 925开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专 线	60	20	1039.2	0	3668.51	不受 限	3650	广元 地调	null	
3261	10kV陆板线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV大陆 线954开关	大陆槽 站	4000	否	300	5196.15	公 线	60.05	20	1040	0	3636.53	不受 限	3600	凉山 地调	null	
3262	10kV喜贸线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV喜贸 线963开关	喜德站	40000	是	480	8313.84	公 线	174.73	36	3026.4	0	3624.67	不受 限	3600	凉山 地调	null	
3263	10kV牧乐线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧乐线952 开关	牧马山	50000	是	553	9578.24	公 线	233.09	42	4037.2	0	3625.39	不受 限	3600	天府 地调	null	
3264	10kV罗永线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	罗永线922 开关	梭罗站	18000	否	384	6651.08	公 线	135.8	35	2352	0	3633.97	不受 限	3600	广安 地调	null	
3265	10kV民玛线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	民玛线911 开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公 线	61.99	21	1073.6	0	3602.93	不受 限	3600	乐山 地调	null	

3266	10kV车宝三线966	乐山电力调度控制中心	车宝三线966开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	187.95	43	3255.3	0	3603.62	不受限	3600	乐山地调	null	
3267	10kV碑无线(专线)	内江电力调度控制中心	碑无线914开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	专线	19.16	8	331.9	0	3643.16	不受限	3600	内江地调	null	
3268	10kV牯水线	青神电力调度控制中心	牯水线915	牯牛山	360000	否	292	5057.59	专线	52.49	18	909.2	0	3642.63	不受限	3600	眉山地调	null	
3269	10kV富加二线	仁寿电力调度控制中心	富加二线925开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	236.37	48	4094	0	3622.29	不受限	3600	眉山地调	null	
3270	10kV安葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.安葫线916开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	60.81	20	1053.3	0	3623.23	不受限	3600	达州地调	null	
3271	10kV寨洋线	南江电力调度控制中心	10kV寨洋线953	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	62.1	21	1075.5	0	3601.03	不受限	3600	巴中地调	null	
3272	10kV成飞二线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞二线914开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	242.01	48	4191.6	0	3649.4	不受限	3600	自贡地调	null	
3273	10kV宋格线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋格线913开关	宋家坪站	20200	是	320	5542.56	公线	47.94	15	830.3	0	3603.75	不受限	3600	攀枝花地调	null	

3274	10kV胡清线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡清线918开关	胡家站	80000	是	264	4572.61	公线	2.93	1	50.8	0	3607.29	不受限	3600	达州地调	null	
3275	10kV南进线	仁和电力调度控制中心	南进线952开关	南山站	50000	是	350	6062.18	公线	70.5	20	1221	0	3628.74	不受限	3600	攀枝花地调	null	
3276	10kV走九线654大馈线	古蔺电力调度控制中心	走九线916	走马	40000	是	308	5334.72	公线	36.02	12	623.8	0	3643.98	不受限	3600	泸州地调	null	
3277	10kV化镇线	巴州电力调度控制中心	10kV化镇线916	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	92.01	27	1593.6	0	3628.53	不受限	3600	巴中地调	null	
3278	10kV龙飞线	仁和电力调度控制中心	龙飞线923开关	青龙山	40000	是	280	4849.74	公线	14.15	5	245	0	3634.79	不受限	3600	攀枝花地调	null	
3279	10kV麦查线	阿坝电力调度控制中心	麦查线952开关	麦尔玛站	31500	否	335	5802.37	公线	90.83	27	1573.1	0	3649.03	不受限	3600	阿坝地调	null	
3280	10kV板芝南线	仁和电力调度控制中心	板芝南线972开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	194.35	43	3366.2	0	3648.61	不受限	3600	null	null	
3281	10kV炳体线	攀枝花电力调度控制中心	炳体线951开关	炳草岗站	25200	是	300	5196.15	公线	30.47	10	527.8	0	3629.12	不受限	3600	攀枝花地调	null	

3282	10kV南水线	仁和电力调度控制中心	南水线959开关	南山站	50000	否	330	5715.77	公线	89.09	27	1543.1	0	3601.09	不受限	3600	攀枝花地调	null	
3283	10kV丹政线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹政线923开关	丹桂站	400000	否	306	5300.08	公线	64.8	21	1122.4	0	3647.67	不受限	3600	自贡地调	null	
3284	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	13	425.1	0	3741.23	不受限	3600	甘孜地调	null	
3285	10kV鱼希线644大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼希线644	鱼塘	16000	是	379	6564.47	公线	94.78	25	1641.6	0	3609.98	不受限	3600	泸州地调	null	
3286	10kV合园一线大馈线	江油电力调度控制中心	合园一线932开关	三合站	31.5	否	600	10392.3	公用	331.88	55	5748.2	0	3604.87	不受限	3600	绵阳地调	null	
3287	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	17	452.5	0	3741.23	不受限	3600	甘孜地调	null	

3288	10kV米扎线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	米扎线913 开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公 线	0	16	742.5	0	3865.94	不受 限	3600	甘孜 地调	null	
3289	10kV大新线 (荣经)	荣经电 力调度 控制中 心	大新线914 开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公 线	184.24	37	3191	1000	3603.22	不受 限	3600	雅安 地调	null	
3290	10kV高凤线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	高凤线914 开关	高灯站	10	否	316	5473.28	公 用	75.5	24	1307.7	0	3618.25	不受 限	3600	绵阳 地调	null	
3291	10kV查吉线 917大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	查吉线917 开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公 线	142.31	31	2464.8	0	3798.3	不受 限	3600	甘孜 地调	null	
3292	10kV林教二线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	林教二线 921开关	金家林 站	50	否	600	10392.3	公 用	330.87	55	5730.6	0	3622.47	不受 限	3600	绵阳 地调	null	
3293	10kV洞双线 639大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	洞双线919	石洞	50000	是	308	5334.72	公 线	37.14	12	643.2	0	3624.58	不受 限	3600	泸州 地调	null	
3294	10kV王彭线 913	南部电 力调度 控制中 心	10kV王彭 线913	王家站 (南部)	18000	否	377	6529.83	公 线	130.48	35	2260	0	3616.85	不受 限	3600	南充 地调	null	

3295	10kV光园二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园二路921开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	109.47	27	1896	0	3646.56	不受限	3600	德阳地调	null	
3296	10kV棕检线	西充电力调度控制中心	棕检线926开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	130.28	31	2256.5	0.23	3604.53	不受限	3600	南充地调	null	
3297	10kV南大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南大线917	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	330.03	55	5716.2	0	3621.28	不受限	3600	南充地调	null	
3298	10kV徐东路913线路	绵东电力调度控制中心	徐东路913开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	47.68	17	825.9	0	3616.81	不受限	3600	德阳地调	null	
3299	10kV留关线	江安电力调度控制中心	留关线931开关	留耕站	6300	否	260	4503.33	公用	26.15	10	453	0	3600	不受限	3600	宜宾地调	null	
3300	10kV涯金四路	成都配调	涯金四路940	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	217.09	46	3760	0	3613.34	不受限	3600	成都地调	null	
3301	10kV范龙路_专线	成都配调	范龙路909	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	215.77	46	3737.1	0	3636.24	不受限	3600	成都地调	null	
3302	10kV桐庆线	成都配调	桐庆路922	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	169.88	36	2942.4	0	3611.68	不受限	3600	成都地调	null	
3303	10kV象西线	成都配调	象西线916	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	217.41	46	3765.6	0	3607.74	不受限	3600	成都地调	null	

3304	10kV浆院路_特	成都配调	浆院路914	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	215.89	46	3739.2	0	3634.14	不受限	3600	成都地调	null	
3305	10kV资品线	资中电力调度控制中心	资品线912开关	资中站	80000	否	423	7326.57	公线	172.66	41	2990.4	0	3603.51	不受限	3600	内江地调	null	
3306	10kV九南路	彭州电力调度控制中心	九南路913	九尺	10000	否	553	9578.24	公线	289.61	52	5016	0	3604.42	不受限	3600	成都地调	null	
3307	10kV光炬线	仪陇电力调度控制中心	光炬线913开关	永光站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	131.47	35	2277	0	3599.85	不受限	3600	南充地调	null	
3308	10kV粉地二路_用户专线	成都配调	粉地二路940	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	215.06	45	3724.9	0	3648.44	不受限	3600	成都地调	null	
3309	10kV何水线大馈线	新津电力调度控制中心	何水线929	何店	100000	是	400	6928.2	公线	113.97	28	1974	0	3568.56	不受限	3550	成都地调	null	
3310	10kV辰街路_特	成都配调	辰街路954	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	218.24	46	3780	0	3593.34	不受限	3550	成都地调	null	
3311	10kV景福线	青白江电力调度控制中心	景福线905开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	296.88	53	5142	0	3587.53	不受限	3550	成都地调	null	
3312	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	丹百二线929	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	291.69	53	5052	0	3568.42	不受限	3550	成都地调	null	

3313	10kV陵红线	苍溪电力调度控制中心	陵红线926开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	359.15	57	6220.4	0	3584.74	不受限	3550	广元地调	null	
3314	10kV普铁路	新都电力调度控制中心	普铁线922开关	普河	100000	否	424	7343.9	专线	176.04	42	3049	0	3560.51	不受限	3550	成都地调	null	
3315	10kV集鑫路	彭州电力调度控制中心	集鑫路909	集贤	2*50000	否	800	13856.41	专线	514.73	64	8915.2	0	3555.57	不受限	3550	成都地调	null	
3316	10kV经达二路	彭州电力调度控制中心	经达二路924	经纬	153000	否	423	7326.57	专线	173	41	2996.4	0	3597.51	不受限	3550	成都地调	null	
3317	10kV黄机线	成都配调	黄机线924	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	173.26	37	3000.8	0	3553.28	不受限	3550	成都地调	null	
3318	10kV祥昆路	成都配调	祥昆路908	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	172.08	36	2980.4	0	3573.68	不受限	3550	成都地调	null	
3319	10kV龙院路	成都配调	龙院路929	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	171.07	36	2962.9	0	3591.18	不受限	3550	成都地调	null	
3320	10kV辰锦线	成都配调	辰锦路925开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	219.86	46	3808	0	3565.34	不受限	3550	成都地调	null	
3321	10kV德税线	郫都电力调度控制中心	德税线931开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	153.81	38	2664	0	3571.38	不受限	3550	成都地调	null	

3322	10kV南朋二线	成都配调	南朋二线907开关	南郊	158000	是	473	8192.6	公线	172.19	36	2982.4	0	3571.68	不受限	3550	成都地调	null	
3323	10kV桥金三路_专线	成都配调	桥金三路934	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	220.53	47	3819.6	0	3553.74	不受限	3550	成都地调	null	
3324	10kV蔡韩路	大邑电力调度控制中心	蔡韩线922开关	蔡场	12600	否	398	6893.56	公线	152.42	38	2640	0	3564.2	不受限	3550	成都地调	null	
3325	10kV解工四线	大邑电力调度控制中心	解工四线944开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	332.97	55	5767	0	3586.07	不受限	3550	成都地调	null	
3326	10kV沙地路	成都配调	沙地线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	98.27	29	1702	0	3566.9	不受限	3550	成都地调	null	
3327	10kV.益方线_用户专线	成都配调	益方线919	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	98.52	29	1706.4	0	3562.5	不受限	3550	成都地调	null	
3328	10kV浆华路	成都配调	浆华路903	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	217.92	46	3774.4	0	3598.94	不受限	3550	成都地调	null	
3329	10kV大高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大高线913开关	大堰站	102000	是	645	11171.73	公线	309.73	48	5364.6	0	3572.78	不受限	3550	资阳地调	null	
3330	10kV朱桂线	嘉陵电力调度控制中心	朱桂线935开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	292.44	53	5065	0	3555.42	不受限	3550	南充地调	null	

3331	10kV富永路	绵竹电力调度控制中心	富永路915开关	富新站	36000	否	373	6460.55	公用	128.3	34	2222.1	0	3592.39	不受限	3550	德阳地调	null	
3332	10kV里开线大馈线	阆中电力调度控制中心	里开线922开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	129.73	35	2247	0	3567.49	不受限	3550	南充地调	null	
3333	10kV仓清路	中江电力调度控制中心	仓清路926开关	仓山站	22500	是	400	6928.2	公线	113.07	28	1958.4	0	3584.16	不受限	3550	德阳地调	null	
3334	10kV邦交线	成都配调	邦交线914开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	220.25	47	3814.8	0	3558.54	不受限	3550	成都地调	null	
3335	10kV江润一线大馈线	阆中电力调度控制中心	江润一线913开关	江南站(阆中)	25000	否	380.2	6585.26	公线	136.47	36	2363.7	0	3563.03	不受限	3550	南充地调	null	
3336	10kV黄浦路961大馈线	德阳电力调度控制中心	黄浦路961开关	黄河站	82000	是	900	15588.46	公线	489.3	54	8474.6	8880	3590.77	不受限	3550	德阳地调	null	
3337	10kV竹庙线	万源电力调度控制中心	10kV.竹庙线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	61.43	18	1064	0	3577.9	不受限	3550	达州地调	null	
3338	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北滨线922开关	北门站	1905.26	是	258.6	4479.08	公线	0	17	452.4	0	3583.26	不受限	3550	甘孜地调	null	

3339	10kV萝武线	汉源电力调度控制中心	萝武线972开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	244.41	42	4233.1	250	3553.61	不受限	3550	雅安地调	null	
3340	10kV萝滨线	汉源电力调度控制中心	萝滨线926开关	萝卜岗站	31500	是	580	10045.89	公线	259	45	4485.8	0	3550.91	不受限	3550	雅安地调	null	
3341	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	16.72	13	289.6	0	3576.34	不受限	3550	甘孜地调	null	
3342	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	93.17	25	1613.7	0	3554.74	不受限	3550	达州地调	null	
3343	10kV八平线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八平线913开关	八角站	10	否	316	5473.28	公用	76.91	24	1332	0	3593.95	不受限	3550	绵阳地调	null	
3344	10kV盘水线	通川电力调度控制中心	10kV.盘水线912开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	53.87	19	933	0	3587.66	不受限	3550	达州地调	null	
3345	6kV滩水线	盐边电力调度控制中心	滩水线653开关	三滩站	31500	否	400	6928.2	公线	154.43	39	2674.7	0	3560.68	不受限	3550	攀枝花地调	null	
3346	10kV顶羊线	巴州电力调度控制中心	10kV顶羊线924	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	107.81	31	1867.2	0	3588.76	不受限	3550	巴中地调	null	

3347	6kV坭岔线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭岔线621开关	红坭站	16200	是	300	5196.15	公线	34.38	11	595.5	0	3561.42	不受限	3550	攀枝花地调	null	
3348	10kV新乡线大馈线	游仙电力调度控制中心	新乡线925开关	新桥站	12.6	否	300	5196.15	公用	64.85	22	1123.2	0	3553.33	不受限	3550	绵阳地调	null	
3349	10kV西罐线	巴州电力调度控制中心	10kV西罐线953	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	258.03	50	4469	0	3559.05	不受限	3550	巴中地调	null	
3350	10kV桥镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥镇线912开关	桥湾站	6300	否	300	5196.15	公线	64.87	22	1123.5	0	3553.03	不受限	3550	达州地调	null	
3351	10kV平青线	巴州电力调度控制中心	10kV平青线921	平梁站	26000	否	335	5802.37	公线	95.73	29	1658	0	3564.13	不受限	3550	巴中地调	null	
3352	10kV西环线	巴州电力调度控制中心	10kV西环线955	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	256	50	4434	0	3594.05	不受限	3550	巴中地调	null	
3353	10kV大福线	平昌电力调度控制中心	10kV大福线911	大寨站	6300	否	335	5802.37	公线	95.65	29	1656.6	0	3565.53	不受限	3550	巴中地调	null	
3354	10kV青工线	彭山电力调度控制中心	青工线919开关	青龙站	100000	否	600	10392.3	公线	333.34	56	5773.5	0	3579.57	不受限	3550	眉山地调	null	

3355	10kV隘得线	宣汉电力调度控制中心	隘得线923开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	75.59	21	1309.2	0	3568.26	不受限	3550	达州地调	null	
3356	10kV胜马线	米易电力调度控制中心	胜马线911开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	34.95	12	605.4	0	3551.52	不受限	3550	攀枝花地调	null	
3357	10kV邓晨 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨 I 线926开关	邓关站	100300	否	408	7066.77	公线	161.69	40	2800.5	0	3559.59	不受限	3550	自贡地调	null	
3358	10kV奢陈线914	古蔺电力调度控制中心	10kV奢陈线914开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	40.5	13	701.5	0	3566.28	不受限	3550	泸州地调	null	
3359	10kV象邮三线	眉山电力调度控制中心	象邮三线914开关	象耳站	14300	否	255	4416.73	专线	21.92	9	379.7	0	3595.36	不受限	3550	眉山地调	null	
3360	10kV凤桥线	蓬溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	56.61	17	980.4	0	3592.22	不受限	3550	遂宁地调	null	
3361	10kV普怀二线	仁寿电力调度控制中心	普怀二线922开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	227.02	47	3932	0	3581.63	不受限	3550	眉山地调	null	
3362	10kV柳河一线	洪雅电力调度控制中心	柳河一线921开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	192.99	39	3342.6	0	3585.6	不受限	3550	眉山地调	null	

3363	10kV福祠线	眉山电力调度控制中心	福祠线972开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	179.46	37	3108.2	0	3570.58	不受限	3550	眉山地调	null	
3364	10kV罗止二线	洪雅电力调度控制中心	罗止二线925开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	189.07	38	3274.7	0	3584.22	不受限	3550	眉山地调	null	
3365	10kV大能线	仁寿电力调度控制中心	大能线914开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	238.65	48	4133.4	0	3582.89	不受限	3550	眉山地调	null	
3366	10kV旭江一线	眉山电力调度控制中心	旭江 I 线915开关	旭光开闭所	0	是	495	8573.65	公线	189.84	38	3288	0	3570.92	不受限	3550	眉山地调	null	
3367	10kV九滨一线	广元电力调度控制中心	九滨一线913开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	156.21	34	2705.6	0	3571.35	不受限	3550	广元地调	null	
3368	10kV棉石线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉石线914	棉花坡	100000	是	292	5057.59	公线	26.85	9	465.1	0	3580.97	不受限	3550	泸州地调	null	
3369	10kV安兰线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	安兰线927	安富	126000	是	400	6928.2	公线	113.8	28	1971	0	3571.56	不受限	3550	泸州地调	null	
3370	10kV大广线	广元电力调度控制中心	大广线915开关	35kV大石站	20000	否	300	5196.15	专线	63.29	21	1096.2	0	3580.33	不受限	3550	广元地调	null	

3371	10kV东卡线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	东卡线913 开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公 线	0.01	0	0.2	0	3585.15	不受 限	3550	凉山 地调	null	
3372	10kV华草坝线 大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华草坝线 938开关	龙华	150000	是	308	5334.72	公 线	38.61	13	668.8	0	3598.98	不受 限	3550	泸州 地调	null	
3373	10kV清惠线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清惠路943 开关	清水	63000	否	600	10392.3	公 线	333.95	56	5784	0	3569.07	不受 限	3550	天府 地调	null	
3374	10kV观朝线 912大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV观朝 线912开关	观音站	5000	是	380	6581.79	公 线	98.87	26	1712.5	0	3552.93	不受 限	3550	资阳 地调	null	
3375	10kV龙渔二线	荣经电 力调度 控制中 心	龙渔二线 926开关	龙苍沟 站	80000	否	400	6928.2	公 线	100	25	1732	1000	3503	不受 限	3503	雅安 地调	null	
3376	10kV化水线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.化水 线919开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专 线	67.34	22	1166.3	0	3510.23	不受 限	3500	达州 地调	null	
3377	10kV龙若线	宝兴电 力调度 控制中 心	龙若线914 开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公 线	70.21	21	1216	0	3522.89	不受 限	3500	雅安 地调	null	
3378	10kV太青线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.太青 线961开关	太和站	40000	是	515	8920.06	公 线	207.7	40	3597.3	0	3538.75	不受 限	3500	达州 地调	null	

3379	10kV元城三线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城三线956开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	237.15	43	4107.4	0	3513.62	不受限	3500	达州地调	null	
3380	10kV普老线	蒲城电力调度控制中心	10kV.普老线912开关	普湾站	3200	否	380	6581.79	公线	138.43	36	2397.6	0	3526.01	不受限	3500	达州地调	null	
3381	10kV莲中一线	通川电力调度控制中心	10kV.莲中一线918开关	莲花湖站	102400	是	400	6928.2	公线	115.65	29	2003.1	0	3539.46	不受限	3500	达州地调	null	
3382	10kV狐井二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐井二线921开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	专线	60.51	27	1048	0	3507.4	不受限	3500	泸州地调	null	
3383	10kV铁镇线	通江电力调度控制中心	10kV铁镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1725	0	3592.4	不受限	3500	巴中地调	null	
3384	10kV彭丰线	仁和电力调度控制中心	彭丰线971开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	60.95	17	1055.7	250	3544.04	不受限	3500	攀枝花地调	null	
3385	10kV板车北线	仁和电力调度控制中心	板车北线997开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500	攀枝花地调	null	
3386	10kV曾镇线	巴州电力调度控制中心	10kV曾镇线913	曾口站	12600	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500	巴中地调	null	

3387	10kV树镇线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	树镇线913	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	42.99	14	744.6	0	3523.18	不受限	3500	泸州地调	null	
3388	10kV玉刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉刘线922开关	玉河站	8	是	355	6148.78	公用	81.8	23	1416.8	0	3502.22	不受限	3500	绵阳地调	null	
3389	10kV桂恒一线	彭山电力调度控制中心	桂恒一线918开关	桂林站	94500	否	377	6529.83	公线	134.98	36	2337.9	0	3538.95	不受限	3500	眉山地调	null	
3390	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	569.17	59	9858	0	3499.58	不受限	3500	眉山地调	null	
3391	10kV南农线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南农线952	城关站	20000	否	330	5715.77	公线	93.53	28	1620	0	3524.19	不受限	3500	巴中地调	null	
3392	10kV南桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南桥线大922开关	(会理县调)城南站	16000	否	320	5542.56	公线	83.49	26	1446.1	0	3542.2	不受限	3500	凉山地调	null	
3393	10kV清新三线大馈线	天府电力调度控制中心	清新三线914开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	157.16	39	2722	0	3513.38	不受限	3500	天府地调	null	
3394	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	否	377	6529.83	公线	134.65	36	2332.1	0	3544.75	不受限	3500	凉山地调	null	

3395	10kV唐格线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV唐格 线913开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公 线	4.77	2	82.7	0	3502.65	不受 限	3500	凉山 地调	null	
3396	10kV三水线	广元电 力调度 控制中 心	三水线918 开关	三堆站	80000	否	283	4901.7	公 线	52.32	18	906.2	0	3505.33	不受 限	3500	广元 地调	null	
3397	10kV拉棱线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	拉棱线914 小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公 线	26.22	10	454.2	0	3520.86	不受 限	3500	凉山 地调	null	
3398	10kV斑财线	乐山电 力调度 控制中 心	斑财线961 开关	斑竹湾 站	100000	是	440	7621.02	公 线	147.58	34	2556	0	3540.82	不受 限	3500	乐山 地调	null	
3399	10kV峨秀一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	峨秀一线 961开关	峨山站	80000	是	374	6477.87	公 线	79.56	21	1377.9	925	3527.18	不受 限	3500	乐山 地调	null	
3400	10kV正安一线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV正安 一线938开 关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公 线	240.64	49	4167.8	0	3548.49	不受 限	3500	眉山 地调	null	
3401	10kV乐油线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	乐油线971 开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	专 线	41.73	15	722.8	0	3507.13	不受 限	3500	广安 地调	null	

3402	10kV方带一线 大馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方带一线 977开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公 线	160.61	40	2781.8	0	3531.53	不受 限	3500	广安 地调	null	
3403	10kV城北线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城北线912 开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公 线	160.05	35	2772	0	3532.66	不受 限	3500	遂宁 地调	null	
3404	10kV宝飞二线	仁寿电 力调度 控制中 心	宝飞二线 922开关	宝飞	360000	是	482	8348.48	公 线	181.99	38	3152	0	3526.78	不受 限	3500	眉山 地调	null	
3405	10kV回夏线	大英电 力调度 控制中 心	回夏线926 开关	回马	80000	是	355	6148.78	公 线	81.27	23	1407.6	0	3511.42	不受 限	3500	遂宁 地调	null	
3406	10kV宝飞线	仁寿电 力调度 控制中 心	禄宝线926 开关	宝飞	360000	是	255	4416.73	公 线	255	100	4416.73	0	3533.38	不受 限	3500	眉山 地调	null	
3407	10kV罗高一线	洪雅电 力调度 控制中 心	罗高一线 916开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公 线	240.64	49	4167.8	0	3548.49	不受 限	3500	眉山 地调	null	
3408	10kV福童线	眉山电 力调度 控制中 心	福童线927 开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公 线	230.81	48	3997.6	0	3516.03	不受 限	3500	眉山 地调	null	
3409	10kV红宁线	蓬溪电 力调度 控制中 心	红宁线913 开关	天福	20000	是	377	6529.83	公 线	97.77	26	1693.3	0	3530.56	不受 限	3500	遂宁 地调	null	

3410	10kV两工线	威远电力调度控制中心	两工线923开关	两河站	16300	是	316	5473.28	专线	48.53	15	840.6	0	3538.02	不受限	3500	内江地调	null	
3411	10kV连工线	威远电力调度控制中心	连工线961开关	连界场站	71500	是	335	5802.37	专线	65.38	20	1132.4	0	3509.5	不受限	3500	内江地调	null	
3412	10kV爱城一线	眉山电力调度控制中心	爱城一线915开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	182.26	38	3156.7	0	3522.08	不受限	3500	眉山地调	null	
3413	10kV嘉水线大馈线（新）	沙湾电力调度控制中心	嘉水线991开关	嘉农站	80000	否	235	4070.32	公线	8.31	4	144	0	3519.29	不受限	3500	乐山地调	null	
3414	10kV李坪线	嘉陵电力调度控制中心	李坪线925开关	李渡站(高坪)	15000	是	345.1	5977.31	公线	72.53	21	1256.3	0	3525.55	不受限	3500	南充地调	null	
3415	10kV金城线	成都配调	金城线929开关	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	173.9	37	3012	0	3542.08	不受限	3500	成都地调	null	
3416	10kV坝新二线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝新二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	334.62	56	5795.6	0	3541.88	不受限	3500	南充地调	null	
3417	10kV棕民线	成都配调	棕民线907开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	176.26	37	3052.8	0	3501.28	不受限	3500	成都地调	null	
3418	10kV新感路924大馈线	德阳电力调度控制中心	新感路924开关	德新站	18000	是	300	5196.15	公线	238	79	4122.1	630	3526.92	不受限	3500	德阳地调	null	

3419	10kV孝杨路	德阳电力调度控制中心	孝杨路903开关	孝泉站	63000	是	256	4434.05	公线	137	53	2372.8	0	3547.24	不受限	3500	德阳地调	null	
3420	10kV南东线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南东线925	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	335.95	56	5818.7	0	3518.78	不受限	3500	南充地调	null	
3421	10kV朱峰二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰II线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	239.72	43	4152	0	3510.59	不受限	3500	南充地调	null	
3422	10kV石三一线	井研电力调度控制中心	石三一线924开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	193.74	39	3355.58	0	3572.42	不受限	3500	乐山地调	null	
3423	10kV南松线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南松线922开关	南市站	80000	否	380	6581.79	公线	138.61	36	2400.8	0	3522.81	不受限	3500	资阳地调	null	
3424	10kV平虹一路	罗江电力调度控制中心	平虹一路954开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	263.14	51	4557.6	0	3517.22	不受限	3500	德阳地调	null	
3425	10kV辰国路_专线	成都配调	辰国路913	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	220.79	47	3824	0	3549.34	不受限	3500	成都地调	null	
3426	10kV南凯路	成都配调	南凯路937	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	220.88	47	3825.6	0	3547.74	不受限	3500	成都地调	null	
3427	10kV红桥线	成都配调	红桥线917开关	红旗	130000	是	473	8192.6	公线	174.94	37	3030	0	3524.08	不受限	3500	成都地调	null	

3428	10kV象站路_公线	成都配调	象站路926	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	176.12	37	3050.4	0	3503.68	不受限	3500	成都地调	null	
3429	10kV温科路_特	成都配调	温科路908	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	222.19	47	3848.4	0	3524.94	不受限	3500	成都地调	null	
3430	10kV青怀路	大邑电力调度控制中心	青怀线925开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	156.21	39	2705.6	0	3529.78	不受限	3500	成都地调	null	
3431	10kV温希路	成都配调	温希路932	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.58	47	3872.4	0	3500.94	不受限	3500	成都地调	null	
3432	10kV金圃线	成都配调	金圃路911	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	174.78	37	3027.2	0	3526.88	不受限	3500	成都地调	null	
3433	10kV天旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天旅路913	天台	10000	是	400	6928.2	公线	116.47	29	2017.3	0	3525.26	不受限	3500	成都地调	null	
3434	10kV万工东路	新都电力调度控制中心	万工东线933开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	157.04	39	2720	0	3515.38	不受限	3500	成都地调	null	
3435	10kV永文线	仪陇电力调度控制中心	永文线915开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	99.08	26	1716	0	3507.86	不受限	3500	南充地调	null	
3436	10kV玉置线	邛崃电力调度控制中心	玉置线944	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	336.44	56	5827.2	0	3525.87	不受限	3500	成都地调	null	

3437	10kV天丽路	彭州电力调度控制中心	天丽路942开关	天彭	128000	否	400	6928.2	公线	154.27	39	2672	0	3563.38	不受限	3500	成都地调	null	
3438	10kV柏店线	剑阁电力调度控制中心	柏店线924开关	35kV柏垭站	12600	否	341	5906.29	公线	106.88	31	1851.1	0	3464.56	不受限	3460	广元地调	null	
3439	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟一线991开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	151.67	34	2627	0	3469.82	不受限	3450	乐山地调	null	
3440	10kV马滨线	内江电力调度控制中心	马滨线914开关	马鞍山站	80000	是	615	10652.11	公线	269.31	44	4664.5	400	3457.19	不受限	3450	内江地调	null	
3441	10kV嘉宏二线	沙湾电力调度控制中心	嘉宏Ⅱ回989开关	嘉农站	80000	否	390	6755	公线	149.65	38	2592	0	3487.5	不受限	3450	乐山地调	null	
3442	10kV思大线	眉山电力调度控制中心	思大线943开关	思蒙站	80000	是	600	10392.3	公线	280.62	47	4860.4	0	3453.44	不受限	3450	眉山地调	null	
3443	10kV武石线大馈线	武胜电力调度控制中心	武石线979开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	199.71	40	3459	0	3469.2	不受限	3450	广安地调	null	
3444	10kV南园线	威远电力调度控制中心	南园线913开关	威南站	175000	否	480	8313.84	公线	231.74	48	4013.8	0	3468.66	不受限	3450	内江地调	null	

3445	10kV正海二线	仁寿电力调度控制中心	正海二线946开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	246.24	50	4264.9	0	3451.39	不受限	3450	眉山地调	null	
3446	10kV象糖线	眉山电力调度控制中心	象糖线922开关	象耳站	14300	是	495	8573.65	公线	194.01	39	3360.2	0	3498.72	不受限	3450	眉山地调	null	
3447	10kV桥双线	大英电力调度控制中心	桥双线922开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	241.52	44	4183.2	0	3479.39	不受限	3450	遂宁地调	null	
3448	10kV新慈线	仁寿电力调度控制中心	新慈线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	141.89	37	2457.6	0	3466.01	不受限	3450	眉山地调	null	
3449	10kV俄苏线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄苏线913开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	6.11	3	105.8	0	3479.55	不受限	3450	凉山地调	null	
3450	10kV沙上线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙上线911	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	118.07	30	2045	0	3497.56	不受限	3450	泸州地调	null	
3451	10kV桥清二线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清二线924开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	102.45	30	1774.5	0	3463.22	不受限	3450	广安地调	null	
3452	10kV乐跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	乐跃线912开关	乐跃站(退)	12600	否	400	6928.2	公线	160.4	40	2778.2	3630	3457.18	不受限	3450	凉山地调	null	

3453	10kV牧核三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧核三路936开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	160.79	40	2784.8	0	3450.58	不受限	3450	天府地调	null	
3454	10kV桥铅线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥铅线912开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	47.78	17	827.5	0	3459.33	不受限	3450	凉山地调	null	
3455	10kV南会线	广元电力调度控制中心	南会线915开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	208.48	46	3610.9	0	3450.67	不受限	3450	广元地调	null	
3456	10kV南郑二线	广元电力调度控制中心	南郑二线924开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	119.19	30	2064.3	0	3478.26	不受限	3450	广元地调	null	
3457	10kV阳卫线961大馈线	天府电力调度控制中心	阳卫线961开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	158.52	40	2745.6	0	3489.78	不受限	3450	天府地调	null	
3458	10kV高大线大馈线	富顺电力调度控制中心	高大线924开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	164.23	36	2876.2	0	3497.74	不受限	3450	自贡地调	null	
3459	10kV谊砖线	阿坝电力调度控制中心	谊砖线923开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	5.72	2	99	0	3486.35	不受限	3450	阿坝地调	null	
3460	10kV达夹线	阿坝电力调度控制中心	达夹线954开关	达维站	4000	否	285	4936.34	公线	56.23	20	973.9	0	3468.81	不受限	3450	阿坝地调	null	

3461	10kV尔江线大 馈线	阿坝电 力调度 控制中 心	尔江线921 开关	查尔玛 站	3150	是	265	4589.93	公 线	11.7	4	202.7	0	3469.24	受限	3450	阿坝 地调	null	
3462	10kV观沙线 913大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	观沙线913	观文	16000	是	308	5334.72	公 线	96.08	31	780	0	3487.78	受限	3450	泸州 地调	null	
3463	10kV大同线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	大同线947 开关	大水井 站	100000	是	400	6928.2	公 线	118.81	30	2057.8	0	3484.76	不受 限	3450	攀枝 花地 调	null	
3464	10kV镇民线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV镇民 线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公 线	97.03	29	1680.6	0	3463.59	不受 限	3450	巴中 地调	null	
3465	10kV青企线	彭山电 力调度 控制中 心	青企线944 开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公 线	199.34	40	3452.6	0	3475.6	不受 限	3450	眉山 地调	null	
3466	10kV莫安线	阿坝电 力调度 控制中 心	莫安线958 开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公 线	45.97	17	796.2	0	3490.63	不受 限	3450	阿坝 地调	null	
3467	10kV胜丰线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	胜丰线914 开关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公 线	208.51	41	3611.4	0	3455.37	不受 限	3450	自贡 地调	null	
3468	10kV谢镇线	彭山电 力调度 控制中 心	谢镇线923 开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公 线	114.87	33	1989.6	0	3466.36	不受 限	3450	眉山 地调	null	

3469	10kV上海线	石棉电力调度控制中心	上海线951开关	上里站	2500	是	250	4330.13	公线	61.2	24	1060	0	3464.1	不受限	3450	雅安地调	null	
3470	10kV南九线	雨城电力调度控制中心	10kV南九线919开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	194.11	44	3362	0	3496.92	不受限	3450	雅安地调	null	
3471	10kV向安线	石棉电力调度控制中心	向安线975开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	69.26	23	1199.5	0	3477.03	不受限	3450	雅安地调	null	
3472	10kV沉水西线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水西线923开关	沉抗站	17700	是	405	7014.81	公用	116.57	29	2019	100	3492.85	不受限	3450	绵阳地调	null	
3473	10kV长城线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城线908开关	长卿站	63	是	653	11310.29	公用	322.45	49	5584.9	0	3463.33	不受限	3450	绵阳地调	null	
3474	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	29.1	11	504	0	3471.06	不受限	3450	甘孜地调	null	
3475	10kV紫含线大馈线	江油电力调度控制中心	紫含线914开关	紫山站	8	否	401	6945.52	公用	160.35	40	2777.2	0	3473.77	不受限	3450	绵阳地调	null	
3476	10kV张街线	仪陇电力调度控制中心	张街线914开关	张公站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	138.94	37	2406.4	0	3470.45	不受限	3450	南充地调	null	

3477	10kV楼自线	青白江电力调度控制中心	楼自线937开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	专线	297.04	54	5144.7	0	3475.72	不受限	3450	成都地调	null	
3478	10kV南铁二线	威远电力调度控制中心	南铁二线934开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	25.79	9	446.6	0	3474.76	不受限	3450	内江地调	null	
3479	10kV象仁二路专线	成都配调	象仁二路993	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	226.21	48	3918	0	3455.34	不受限	3450	成都地调	null	
3480	10kV培苏线	成都配调	培苏线925	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	178.15	38	3085.6	0	3468.48	不受限	3450	成都地调	null	
3481	10kV高后一线_专线	成都配调	高后一线914	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	224.54	47	3889	0	3484.34	不受限	3450	成都地调	null	
3482	10kV店锦线	郫都电力调度控制中心	店锦线937开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	280.51	47	4858.5	0	3455.34	不受限	3450	成都地调	null	
3483	10kV解兴二线	大邑电力调度控制中心	解兴二线934开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	279.33	47	4838	0	3475.84	不受限	3450	成都地调	null	
3484	10kV范西路	成都配调	范西路920	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	177.37	37	3072	0	3482.08	不受限	3450	成都地调	null	
3485	10kV塘宾路_特	成都配调	塘宾路911	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	168.71	41	2922	0	3453.68	不受限	3450	成都地调	null	

3486	10kV白蜀路_用户专线	成都配调	白蜀路924	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	226.49	48	3922.8	0	3450.54	不受限	3450	成都地调	null	
3487	10kV中海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海一线915开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	183.11	38	3171.4	0	3479.67	不受限	3450	资阳地调	null	
3488	10kV石城九线	井研电力调度控制中心	石城九线934开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	199.02	40	3447	0	3481.2	不受限	3450	乐山地调	null	
3489	10kV千构线大馈线	阆中电力调度控制中心	千构线926开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	68.63	23	1188.7	0	3487.83	不受限	3450	南充地调	null	
3490	10kV襄梅线	南部电力调度控制中心	襄梅线923开关	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	141.31	37	2447.5	0	3476.11	不受限	3450	南充地调	null	
3491	10kV安盘线大馈线	阆中电力调度控制中心	安盘线913开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	122.53	34	2122.3	0	3468.03	不受限	3450	南充地调	null	
3492	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨升线923开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	237	4104.96	专线	12.02	5	208.2	0	3486.26	不受限	3450	南充地调	null	
3493	10kV家太路923线路	中江电力调度控制中心	家太路923开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	139.34	37	2413.4	0	3463.45	不受限	3450	德阳地调	null	

3494	10kV柏闻线	剑阁电力调度控制中心	柏闻线924开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	122.11	31	2114.9	0	3427.66	不受限	3420	广元地调	null	
3495	10kV隆铁线	隆昌电力调度控制中心	隆铁线913开关	隆昌站	16000	否	295	5109.55	专线	66.63	23	1154.1	0	3444.49	不受限	3400	内江地调	null	
3496	10kV石友线	剑阁电力调度控制中心	石友线912开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	73.67	25	1275.9	0	3400.63	不受限	3400	广元地调	null	
3497	10kV沙轧三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙轧III回946开关	沙湾站	100000	否	300	5196.15	公线	58.46	19	1012.6	250	3413.93	不受限	3400	乐山地调	null	
3498	10kV三科线	内江电力调度控制中心	三科线965开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	161.26	40	2793	0	3442.38	不受限	3400	内江地调	null	
3499	10kV三铁线大馈线	内江电力调度控制中心	三铁线961开关	三元站	100000	否	235	0	专线	12.66	5	219.2	0	3444.09	不受限	3400	内江地调	null	
3500	10kV回文线	大英电力调度控制中心	回文线914开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	219.63	42	3804	0	3401.33	不受限	3400	遂宁地调	null	
3501	10kV南弘一线	威远电力调度控制中心	南弘一线914开关	威南站	150000	否	576	9976.61	专线	321.4	56	5566.6	0	3412.35	不受限	3400	内江地调	null	

3502	10kV甲下线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV甲下 线912开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公 线	8.79	4	152.3	0	3433.05	不受 限	3400	凉山 地调	null	
3503	10kV安体一线 911大馈线	天府电 力调度 控制中 心	安体一线 911开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专 线	161.76	40	2801.7	0	3433.68	不受 限	3400	天府 地调	null	
3504	10kV甲则线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV甲则 线911开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公 线	7.86	3	136.2	0	3449.15	不受 限	3400	凉山 地调	null	
3505	10kV元脚线 953大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	元脚线913 开关	元宝山 站	5000	否	255	4416.73	公 线	31.37	12	543.4	0	3431.66	不受 限	3400	凉山 地调	null	
3506	10kV千九线 911大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	千九线911 小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公 线	32.23	13	558.2	0	3416.86	不受 限	3400	凉山 地调	null	
3507	10kV里磨线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV里磨 线915开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公 线	21.8	9	377.5	0	3441.67	不受 限	3400	凉山 地调	null	

3508	10kV曾镇二线	广元电力调度控制中心	曾镇二线924开关	35kV曾家站	19300	否	300	5196.15	公线	71.34	24	1235.6	0	3440.93	不受限	3400	广元地调	null	
3509	10kV克宣线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克宣线913开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	8.35	4	144.6	0	3440.75	不受限	3400	凉山地调	null	
3510	10kV东茶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东茶线911开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	10.14	4	175.7	0	3409.65	不受限	3400	凉山地调	null	
3511	10kV九新线	汉源电力调度控制中心	九新线922开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	189.14	86	3275.9	0	3429.46	不受限	3400	雅安地调	null	
3512	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	63.92	21	1107.1	1.53	3567.9	不受限	3400	甘孜地调	null	
3513	10kV仙阳线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙阳线967开关	仙人桥站	126	否	600	10392.3	公用	318.22	53	5511.6	430	3411.47	不受限	3400	绵阳地调	null	

3514	10kV齐贸四线 659大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸四线 919	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	172.81	37	2993.1	0	3422.42	不受 限	3400	泸州 地调	null	
3515	10kV油庙线	万源电力调度控制中心	10kV.油庙 线914开关	油房坝 站	40000	是	300	5196.15	公 线	43.65	15	756	0	3400.92	不受 限	3400	达州 地调	null	
3516	10kV水广线	旺苍电力调度控制中心	水广线912	35kV水 磨站	6300	是	254	4399.41	公 线	5.44	2	94.2	0	3425.33	不受 限	3400	广元 地调	null	
3517	10kV汉域一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域 一线919开 关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专 线	198.57	45	3439.2	0	3419.72	不受 限	3400	雅安 地调	null	
3518	10kV洞镇线 914大馈线	泸州电力调度控制中心	洞镇线914 开关	石洞	50000	是	379	6564.47	公 线	106.58	28	1846	0	3405.58	不受 限	3400	泸州 地调	null	
3519	10kV白矿二线	宝兴电力调度控制中心	白矿二线 914开关	白玉沟 站	6300	否	270	4676.54	公 线	46.18	17	799.8	0	3409.09	不受 限	3400	雅安 地调	null	
3520	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛城线912 开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公 线	462.98	14	418.8	0	3576.09	不受 限	3400	甘孜 地调	null	
3521	10kV工海线	汉源电力调度控制中心	工海线915 开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公 线	80.83	37	1400	0	3429.46	不受 限	3400	雅安 地调	null	

3522	10kV五场线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	五场线923 开关	五龙站	12.6	否	300	5196.15	公用	70.89	24	1227.9	0	3448.63	不受 限	3400	绵阳 地调	null	
3523	10kV望檬线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望檬线926 开关	望江站	100	否	300	5196.15	公用	70.96	24	1229	0	3447.53	不受 限	3400	绵阳 地调	null	
3524	10kV新雅线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新雅线922 开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公 线	449.48	22	485	0	3643.77	不受 限	3400	甘孜 地调	null	
3525	10kV恩兴线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV恩兴 线854	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公 线	200	67	1725	0	3471.15	不受 限	3400	巴中 地调	null	
3526	10kV金秦线	通江电 力调度 控制中 心	10kV金秦 线913	金堂站	20000	否	300	5196.15	公 线	72.23	24	1251	0	3425.53	不受 限	3400	巴中 地调	null	
3527	10kV千苗线	通江电 力调度 控制中 心	10kV千苗 线954	千佛崖 站	20000	否	328	5681.13	公 线	96.21	29	1666.4	0	3446.62	不受 限	3400	巴中 地调	null	
3528	10kV义陈二线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV义陈 二线928	信义站	90000	否	545	9439.68	公 线	292.82	54	5071.6	0	3424.11	不受 限	3400	巴中 地调	null	
3529	10kV龙小线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	龙小线924 开关	龙凤山 站	100	否	265	4589.93	公 线	40.69	15	704.7	0	3426.24	不受 限	3400	自贡 地调	null	

3530	10kV西廉一线	巴州电力调度控制中心	10kV西廉一线958	城西站	32000	否	499	8642.93	公线	250.72	50	4342.5	0	3436.14	不受限	3400	巴中地调	null	
3531	10kV杨中Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅱ回916	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	342.3	57	5928.6	0	3424.47	不受限	3400	巴中地调	null	
3532	10kV南肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	南肖线914开关	南湖站	163500	是	380	6581.79	公线	107.51	28	1862	0	3403.43	不受限	3400	自贡地调	null	
3533	10kV顺庆线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺庆线912开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	124.85	31	2162.4	0	3421.73	不受限	3400	自贡地调	null	
3534	10kV大滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅰ回857	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	252.54	51	4374	0	3420.22	不受限	3400	巴中地调	null	
3535	10kV永青路	中江电力调度控制中心	永青路985开关	永太站	22000	否	225	3897.11	公线	4.62	2	80	0	3427.4	不受限	3400	德阳地调	null	
3536	10kV南调线	南部电力调度控制中心	10kV南调线913	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	341.33	57	5911.8	0	3425.68	不受限	3400	南充地调	null	
3537	10kV北郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北郊线917开关	城北站(蓬安)	71500	否	270	4676.54	公线	46.58	17	806.8	0	3402.09	不受限	3400	南充地调	null	

3538	10kV双同线	西充电力调度控制中心	双同线911开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	4.4	2	76.2	0.1	3429.36	不受限	3400	南充地调	null	
3539	10kV棕麓线	西充电力调度控制中心	棕麓925开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	121.96	30	2112.3	0.35	3429.91	不受限	3400	南充地调	null	
3540	10kV坝环一线	南部电力调度控制中心	坝环一线911开关	黄家坝站	126000	否	610	10565.51	公线	351.21	58	6082.9	0	3426.06	不受限	3400	南充地调	null	
3541	10kV金亭路	广汉电力调度控制中心	金亭路926开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	167.32	34	2898	1250	3427.99	不受限	3400	德阳地调	null	
3542	10kV底丰线	江安电力调度控制中心	底丰线917开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	134.71	36	2333.2	0	3434.53	不受限	3400	宜宾地调	null	
3543	10kV凤石路	中江电力调度控制中心	凤石路912开关	集凤站	22000	否	400	6928.2	公线	116.24	29	2013.2	800	3422.18	不受限	3400	德阳地调	null	
3544	10kV塘中路_专线	成都配调	塘中路934	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	169.05	41	2928	0	3447.68	不受限	3400	成都地调	null	
3545	10kV金塔路	成都配调	金塔路922	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	229.19	48	3969.6	0	3403.74	不受限	3400	成都地调	null	
3546	10kV天土路大馈线	郫都电力调度控制中心	天土线915开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	343.46	57	5948.8	0	3404.27	不受限	3400	成都地调	null	

3547	10kV么星线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	么星线915 开关	么滩站	180000	是	400	6928.2	公 线	122	31	2074	0	3468.4	不受 限	3400	广安 地调	null	
3548	10kV天滨线	彭州电 力调度 控制中 心	天滨线943 开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公 线	158.43	40	2744	0	3491.38	不受 限	3400	成都 地调	null	
3549	10kV万音路	新都电 力调度 控制中 心	万音线913 开关	万和	143000	否	442	7655.66	专 线	200.58	45	3474	0	3416.09	不受 限	3400	成都 地调	null	
3550	10kV么方线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	么方线918 开关	么滩站	180000	是	400	6928.2	公 线	87	22	1506.84	630	3405.56	不受 限	3400	广安 地调	null	
3551	10kV何云线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	何云线909 开关	何店	100000	是	505	8746.86	公 线	207.11	41	3587.2	0	3410.29	不受 限	3400	成都 地调	null	
3552	10kV淮白路大 馈线_专线	金堂电 力调度 控制中 心	淮白线929	淮口	2*63000	否	220	3810.51	专 线	1	10	1	0	3429.46	不受 限	3400	成都 地调	null	
3553	10kV杨福线	金堂电 力调度 控制中 心	杨福线932 开关	杨柳	100000	否	580	10045.89	专 线	232.98	40	4035.2	1600	3406.1	不受 限	3400	成都 地调	null	
3554	10kV普汉线	新都电 力调度 控制中 心	普汉线929 开关	普河	100000	否	517	8954.7	专 线	267.21	52	4628	0	3431.23	不受 限	3400	成都 地调	null	

3555	10kV象联线	成都配调	象联线开关907	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	228.5	48	3957.6	0	3415.74	不受限	3400	成都地调	null	
3556	10kV南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线916开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	26.66	9	489.6	0	3431.76	不受限	3400	内江地调	null	
3557	10kV革岛路	青白江电力调度控制中心	革岛线932开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	310.27	55	5373.9	0	3355.63	不受限	3350	成都地调	null	
3558	10kV连红一线	威远电力调度控制中心	连红一线912开关	连界场站	71500	是	362	6270.02	专线	95.09	26	1647	0	3369.02	不受限	3350	内江地调	null	
3559	10kV岫歧一线	苍溪电力调度控制中心	岫歧一线915	35kV岫云站	26000	是	312	5404	公线	56.04	18	970.6	0	3352.6	不受限	3350	广元地调	null	
3560	10kV凉石线	资中电力调度控制中心	凉石线911开关	凉水井	290000	否	576	9976.61	公线	322.84	56	5591.6	0	3387.35	不受限	3350	内江地调	null	
3561	10kV环苑路专线	成都配调	环苑路924	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	230.95	49	4000	0	3373.34	不受限	3350	成都地调	null	
3562	10kV文医路_特	成都配调	文医路917	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	231.32	49	4006.4	0	3366.94	不受限	3350	成都地调	null	
3563	10kV马液线	成都配调	马液线923	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	229.88	49	3981.6	0	3391.74	不受限	3350	成都地调	null	

3564	10kV桥万路	郫都电力调度控制中心	桥万线920开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	345.51	58	5984.2	0	3368.87	不受限	3350	成都地调	null	
3565	10kV三华线	成都配调	三华路952开关	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	230.02	49	3984	0	3389.34	不受限	3350	成都地调	null	
3566	10kV浦合路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦合路957开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	343.93	57	5956.8	0	3396.27	不受限	3350	成都地调	null	
3567	10kV江中线	宜宾电力调度控制中心	江中线957开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	196	40	3395	0	3395	不受限	3350	宜宾地调	null	
3568	10kV江裕线	宜宾电力调度控制中心	江裕线977开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	196	40	3395	0	3395	不受限	3350	宜宾地调	null	
3569	10kV李城线	宜宾电力调度控制中心	李城线622开关	李庄站	31500	是	400	6928.2	公线	126.1	32	2184	0	3358.56	不受限	3350	宜宾地调	null	
3570	10kV新江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新江Ⅱ线944开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	149.01	35	2580.9	0	3377.36	不受限	3350	宜宾地调	null	
3571	10kV中滨线大馈线	阆中电力调度控制中心	中滨线921开关	阆中站	113000	否	366.37	6345.71	公线	134.76	37	2334	0	3377.14	不受限	3350	南充地调	null	

3572	10kV襄龙线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	襄龙线924 开关	共襄站 (南部)	20000	否	218	3775.87	公 线	91	42	1585.9	0	3398.28	不受 限	3350	南充 地调	null	
3573	10kV广新路	中江电 力调度 控制中 心	广新路910 开关	广福站	92000	否	377	6529.83	公 线	121.39	32	2102.4	400	3374.45	不受 限	3350	德阳 地调	null	
3574	10kV塘柏线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	塘柏线913 开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公 线	246.48	45	4269.1	0	3393.49	不受 限	3350	南充 地调	null	
3575	10kV富政线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.富政 线915开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公 线	245.4	44	4250.3	0	3398.44	不受 限	3350	达州 地调	null	
3576	10kV邓阀线大 馈线专线	自贡电 力调度 控制中 心	邓阀线915 开关	邓关站	63000	否	220	3810.51	专 线	3.61	1	54.7	0	3374.76	不受 限	3350	自贡 地调	null	
3577	10kV谢和线	彭山电 力调度 控制中 心	谢和线913 开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	专 线	2.9	1	50.2	0	3379.26	不受 限	3350	眉山 地调	null	
3578	10kV高汇三线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高汇三线 925开关	高梁坪 站	50000	否	300	5196.15	公 线	76.3	25	1321.6	0	3354.93	不受 限	3350	攀枝 花地 调	null	
3579	10kV镇新线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV镇新 线915	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公 线	101	31	1749.4	0	3394.79	不受 限	3350	巴中 地调	null	

3580	10kV义二线	平昌电力调度控制中心	10kV义二线915	信义站	90000	否	480	8313.84	公线	236.46	49	4095.5	0	3386.96	不受限	3350	巴中地调	null	
3581	10kV黑泽线	阿坝电力调度控制中心	黑泽线952开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	46.97	17	813.6	0	3395.29	不受限	3350	阿坝地调	null	
3582	10kV兴上东线	仁和电力调度控制中心	兴上东线950开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	69.28	21	1200	0	3372.62	不受限	3350	攀枝花地调	null	
3583	10kV麦草线	阿坝电力调度控制中心	麦草线914开关	麦尔玛站	31500	否	275	4763.14	公线	53.01	19	918.1	0	3368.73	不受限	3350	阿坝地调	null	
3584	10kV板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	125.4	31	2171.9	0	3370.66	不受限	3350	攀枝花地调	null	
3585	10kV龙康线	雨城电力调度控制中心	10kV龙康线913开关	龙观站	100000	是	430	7447.82	公线	381.75	89	6611.9	2600	3358.26	不受限	3350	雅安地调	null	
3586	10kV自仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自仁线912开关	自强站	10	是	305	5282.75	公线	48.29	16	836.4	0	3389.8	不受限	3350	绵阳地调	null	
3587	10kV马前线大馈线	江油电力调度控制中心	马前路925开关	马角坝站	31.5	否	400	6928.2	公用	164.43	41	2848	0	3387.38	不受限	3350	绵阳地调	null	

3588	10kV石寨线911大馈线	泸州电力调度控制中心	石寨线911开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	83.21	27	1441.2	0	3360.05	不受限	3350	泸州地调	null	
3589	10kV铁滨二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨二线926开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	226.91	43	3930	0	3372.33	不受限	3350	绵阳地调	null	
3590	10kV万镇线大馈线	江油电力调度控制中心	万镇线914开关	万寿站	40	是	480	8313.84	公用	176.03	37	3048.8	250	3352.27	不受限	3350	绵阳地调	null	
3591	10kV合桂二线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂二线929开关	三合站	40	是	569	9855.37	公用	260.87	46	4518.2	0	3366.1	不受限	3350	绵阳地调	null	
3592	10kV齐贸三线688大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸三线948	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	116.83	25	2023.5	1000	3392.02	不受限	3350	泸州地调	null	
3593	10kV柏龙线631大馈线	泸州电力调度控制中心	柏龙线631	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	130.44	32	2259.3	0	3366.4	不受限	3350	泸州地调	null	
3594	10kV周龙二线	荣经电力调度控制中心	周龙二线925开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	108.73	27	1883.2	1000	3352.18	不受限	3350	雅安地调	null	
3595	10kV城向线	天全电力调度控制中心	城向线927开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	253.12	49	4384	250	3394.05	不受限	3350	雅安地调	null	

3596	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	40	否	600	10392.3	公用	345.7	58	5987.5	0	3365.57	不受限	3350	绵阳地调	null	
3597	10kV九监线	广元电力调度控制中心	九监线976开关	九华站	80000	否	453	7846.19	专线	213.37	47	3695.6	0	3365.97	不受限	3350	广元地调	null	
3598	10kV沐上线	广元电力调度控制中心	沐上线914开关	沐浴站	80000	否	300	5196.15	公线	75.89	25	1314.4	0	3362.13	不受限	3350	广元地调	null	
3599	10kV鱼强线943大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼强线943	鱼凫	50000	否	280	4849.74	公线	58.51	21	1013.4	0	3351.37	不受限	3350	泸州地调	null	
3600	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐城一线961开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	76.43	25	1323.8	0	3352.73	不受限	3350	乐山地调	null	
3601	10kV棉竹一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹一线919	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	144.67	34	2505.6	0	3355.66	不受限	3350	泸州地调	null	
3602	10kV苏蓝线大馈线路	天府电力调度控制中心	苏蓝线926开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	166.14	42	2877.6	0	3357.78	不受限	3350	天府地调	null	
3603	10kV新高线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新高线917开关	新民站	12500	否	275	4763.14	公线	53.28	19	922.8	0	3364.03	不受限	3350	凉山地调	null	

3604	10kV平煤二线	广元电力调度控制中心	平煤二线921开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	75.93	25	1315.1	0	3361.43	不受限	3350	广元地调	null	
3605	10kV乔黄线	广元电力调度控制中心	乔黄线922开关	乔镇站	126000	否	384	6651.08	公线	151.96	40	2632	0	3353.97	不受限	3350	广元地调	null	
3606	10kV帽飞一线	仁寿电力调度控制中心	帽飞一线917开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	309.7	55	5364	0	3365.53	不受限	3350	眉山地调	null	
3607	10kV仁南Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁南Ⅱ回942开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	251.62	51	4358	0	3358.29	不受限	3350	眉山地调	null	
3608	10kV游王二线	蓬溪电力调度控制中心	游王二线971开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	236.19	44	4090.8	0	3391.66	不受限	3350	遂宁地调	null	
3609	10kV青园一线	青神电力调度控制中心	青园一线911开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	184.58	44	3197	0	3396.91	不受限	3350	眉山地调	null	
3610	10kV42号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	42号线（九院三所）921开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	55.2	20	956	0	3362	不受限	3350	广元地调	null	
3611	10kV尚马线	眉山电力调度控制中心	尚马线922开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	专线	185.52	44	3213.2	0	3380.71	不受限	3350	眉山地调	null	

3612	10kV东民线	内江电力调度控制中心	东民线961开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	公线	238.11	49	4124.1	0	3389.53	不受限	3350	内江地调	null	
3613	10kV桐移线(专线)	内江电力调度控制中心	桐移线921开关	桐梓坝站	80000	否	300	0	专线	74.9	25	1297.2	0	3379.33	不受限	3350	内江地调	null	
3614	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河广线923开关	河口站	86500	否	235	4070.32	专线	17.58	7	304.5	0	3358.79	不受限	3350	内江地调	null	
3615	10kV苏岸一回	乐山电力调度控制中心	苏岸一线916开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	156.58	36	2712	0	3384.82	不受限	3350	乐山地调	null	
3616	10kV两广线大馈线	威远电力调度控制中心	两广线913开关	两河站	16300	是	294	5092.23	公线	15.68	5	271.6	450	3352.18	不受限	3350	内江地调	null	
3617	10kV龙天线	射洪电力调度控制中心	龙天线915开关	蟠龙	100000	是	500	8660.25	公线	207.71	42	3597.6	0	3330.6	不受限	3300	遂宁地调	null	
3618	10kV兴融线	仁寿电力调度控制中心	兴融线914开关	兴家站	25000	是	875	15155.44	公线	509.47	58	8824	0	3300.35	不受限	3300	眉山地调	null	
3619	10kV黎关线	会理电力调度控制中心	黎关线913小车开关	黎溪站	100160	否	380	6581.79	专线	91.93	24	1592.3	1000	3331.31	不受限	3300	凉山地调	null	

3620	10kV桥岔线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥岔线922开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	56.76	15	983	0	3303.83	不受限	3300	凉山地调	null	
3621	10kV谷小线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷小线923小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	37.79	15	654.6	0	3320.46	不受限	3300	凉山地调	null	
3622	10kV老木线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老木线923开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	150.07	39	2599.2	0	3324.41	不受限	3300	凉山地调	null	
3623	10kV潼好线	广元电力调度控制中心	潼好路915开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	33.67	13	583.2	0	3329.51	不受限	3300	广元地调	null	
3624	10kV南皇线	广元电力调度控制中心	南皇线916开关	南河站	80000	否	300	5196.15	专线	77.36	26	1339.8	0	3336.73	不受限	3300	广元地调	null	
3625	10kV华蔚路大馈线	天府电力调度控制中心	华蔚路946开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	168.96	42	2926.4	0	3308.98	不受限	3300	天府地调	null	
3626	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	24.34	10	421.6	0	3319.63	不受限	3300	甘孜地调	null	
3627	10kV工万线	汉源电力调度控制中心	工万线917开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	54.85	20	950	0	3336.83	不受限	3300	雅安地调	null	

3628	10kV蒙齿线	雅安电力调度控制中心	蒙齿线924开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	123.81	31	2144.4	750	3340.98	不受限	3300	雅安地调	null	
3629	10kV冯石线961大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯石线961开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	112.52	30	1948.8	0	3302.78	不受限	3300	泸州地调	null	
3630	10kV月下线	阿坝电力调度控制中心	月下线915开关	蒲志站	16200	否	345	5975.58	公线	117.78	34	2040	0	3338.02	不受限	3300	阿坝地调	null	
3631	10kV佛土线	平昌电力调度控制中心	10kV佛土线913	佛楼站	10000	否	377	6529.83	公线	148.04	39	2564	0	3312.85	不受限	3300	巴中地调	null	
3632	10kV纹田线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹田线976开关	纹坪站	100200	是	400	6928.2	公线	127.94	32	2216	0	3326.56	不受限	3300	攀枝花地调	null	
3633	10kV板达线	仁和电力调度控制中心	板达线974开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	167.69	42	2904.4	0	3330.98	不受限	3300	攀枝花地调	null	
3634	10kV格林线	攀枝花西区电力调度控制中心	格林线974开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	48.25	16	835.7	0	3321.22	不受限	3300	攀枝花地调	null	

3635	10kV双东线	新桥电力调度控制中心	双东线928开关	双堰站	80160	是	380	6581.79	公线	111.58	29	1932.6	0	3332.83	不受限	3300	达州地调	null	
3636	10kV格安线	攀枝花西区电力调度控制中心	格安线971开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	47.55	16	823.5	0	3333.42	不受限	3300	攀枝花地调	null	
3637	10kV麻陇线	米易电力调度控制中心	麻陇线951开关	麻陇站	6300	是	270	4676.54	公线	22.69	8	393	0	3348.23	不受限	3300	攀枝花地调	null	
3638	10kV观乐线	巴州电力调度控制中心	10kV观乐线913	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	145.96	39	2528	0	3348.85	不受限	3300	巴中地调	null	
3639	10kV金水线大馈线	阆中电力调度控制中心	金水线924开关	金垭站(阆中)	18000	否	317.34	5496.49	公线	94.57	30	1638	0	3308.84	不受限	3300	南充地调	null	
3640	10kV家龙路913线路	中江电力调度控制中心	家龙路913开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	53.95	20	934.5	0	3321.15	不受限	3300	德阳地调	null	
3641	10kV东安二路	绵竹电力调度控制中心	东安二路907开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	248.96	45	4312	0	3336.74	不受限	3300	德阳地调	null	
3642	10kV城商线大馈线	阆中电力调度控制中心	城商线913开关	城郊站(阆中)	40000	是	502.26	8699.4	公线	210.38	42	3643.7	0	3315.82	不受限	3300	南充地调	null	

3643	10kV带墙二线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅱ线946开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	325.5	50	5637.6	0	3313.64	不受限	3300	南充地调	null	
3644	10kV双群线	西充电力调度控制中心	双群线925开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	80.62	27	1396.4	0.2	3342.29	不受限	3300	南充地调	null	
3645	10kV江果一线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅰ线912开关	滨江站	100000	是	553	9578.24	公线	249.6	45	4323	0	3339.59	不受限	3300	南充地调	null	
3646	10kV清轨路913大馈线	德阳电力调度控制中心	清轨路913开关	清平站	73500	否	214	3706.59	专线	380.7	177	6593.7	0	3335.93	不受限	3300	德阳地调	null	
3647	10kV回烟路	什邡电力调度控制中心	回烟路925开关	回澜站	102000	否	520	9006.66	专线	276.84	53	4794.8	0	3311.19	不受限	3300	德阳地调	null	
3648	10kV塘西一线915	嘉陵电力调度控制中心	塘西一线915开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	306.1	55	5301.6	0	3318.82	不受限	3300	南充地调	null	
3649	10kV石园线	井研电力调度控制中心	石园线933开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	258.26	52	4473	0	3321.22	不受限	3300	乐山地调	null	
3650	10kV平虹二路	罗江电力调度控制中心	平虹二路966开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	273.81	53	4742.4	0	3332.42	不受限	3300	德阳地调	null	

3651	10kV文院路_特	成都配调	文院路924	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	234.55	50	4062.4	0	3310.94	不受限	3300	成都地调	null	
3652	10kV桥郫线	郫都电力调度控制中心	桥郫线993开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	288.01	48	4988.4	0	3325.44	不受限	3300	成都地调	null	
3653	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	店铁线950开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	347.21	58	6013.7	0	3339.37	不受限	3300	成都地调	null	
3654	10kV禅锦线	郫都电力调度控制中心	禅锦线921开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	288.94	48	5004.4	0	3309.44	不受限	3300	成都地调	null	
3655	10kV塘华路专线	成都配调	塘华路922	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	176.85	43	3063	0	3312.68	不受限	3300	成都地调	null	
3656	10kV锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	233.78	49	4049.1	0	3324.24	不受限	3300	成都地调	null	
3657	10kV象和五线	成都配调	象和五线942开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	234.04	49	4053.6	0	3319.74	不受限	3300	成都地调	null	
3658	10kV光湖二路	彭州电力调度控制中心	光湖二线943开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	357.45	65	6191	3500	3387.24	不受限	3300	成都地调	null	
3659	10kV光镇线	新都电力调度控制中心	光镇线922开关	光辉	100000	否	500	8660.25	公线	258.15	52	4471.2	0	3323.02	不受限	3300	成都地调	null	

3660	10kV南钢路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	南钢路922	南门	2*10000	否	300	5196.15	专 线	77.67	26	1345.2	0	3331.33	不受 限	3300	成都 地调	null	
3661	10kV溪峰路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	溪峰路911	三溪	10000	是	500	8660.25	公 线	208.96	42	3619.2	0	3309	不受 限	3300	成都 地调	null	
3662	10kV张护线	仪陇电 力调度 控制中 心	张护线912 开关	张公站 (仪陇)	10000	是	377	6529.83	公 线	109.82	29	1902	0	3321.86	不受 限	3300	南充 地调	null	
3663	10kV宋熊线	资中电 力调度 控制中 心	宋熊线923 开关	宋家站	20000	否	600	10392.3	公 线	348.05	58	6028.3	0	3324.77	不受 限	3300	内江 地调	null	
3664	10kV作时三路 _专线	成都配 调	作时三路 930	合作	2*63000	否	473	8192.6	专 线	233.67	49	4047.2	0	3326.14	不受 限	3300	成都 地调	null	
3665	10kV堵坪线 914大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV堵坪 线914开关	堵格站	6300	否	275	4763.14	公 线	57.74	30	1000	0	3286.83	不受 限	3280	凉山 地调	null	
3666	10kV国锦路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国锦路912 开关	国玻	50000	否	600	10392.3	专 线	350.81	58	6076	0	3277.07	不受 限	3250	天府 地调	null	
3667	10kV谷托线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	谷托线922 小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公 线	41.63	16	721	0	3254.06	不受 限	3250	凉山 地调	null	

3668	10kV虎青线	广元电力调度控制中心	虎青线925开关	35kV虎跳站	10300	否	300	5196.15	公线	80.02	27	1386	0	3290.53	不受限	3250	广元地调	null	
3669	10kV仁联路大馈线	天府电力调度控制中心	仁联路905开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	352.03	59	6097.2	0	3255.87	不受限	3250	天府地调	null	
3670	10kV船小线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船小线937开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	135.89	36	2353.7	315	3254.91	不受限	3250	凉山地调	null	
3671	10kV中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子站	80000	否	278	4815.1	公线	61.43	22	1064	0	3269.59	不受限	3250	广元地调	null	
3672	10kV九核线	广元电力调度控制中心	九核线927开关	九华站	80000	否	403	6980.16	专线	174.4	43	3020.6	0	3261.54	不受限	3250	广元地调	null	
3673	10kV工业专线大馈线	会理电力调度控制中心	工业专线913开关	益门站	12600	否	335	5802.37	专线	112.5	34	1948.5	0	3273.63	不受限	3250	凉山地调	null	
3674	10kV巴干线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴干线913小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	80.09	27	1387.1	0	3289.43	不受限	3250	凉山地调	null	
3675	10kV阿龙线大馈线专线	甘洛电力调度控制中心	10kV阿龙线913开关	阿兹觉站	10000	否	265	4589.93	专线	50.65	19	877.3	0	3253.64	不受限	3250	凉山地调	null	

3676	10kV兰三一线	青神电力调度控制中心	兰三一线915开关	兰店站	100000	是	492	8521.69	公线	211.95	43	3670.9	700	3298.62	不受限	3250	眉山地调	null	
3677	10kV方新线大馈线	武胜电力调度控制中心	方新线958开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	48.87	10	846.4	2800	3281.8	不受限	3250	广安地调	null	
3678	10kV花绿线	射洪电力调度控制中心	花绿线922开关	桃花山	150000	是	500	8660.25	公线	159.08	32	2755.3	880	3292.9	不受限	3250	遂宁地调	null	
3679	10kV北金线	仁寿电力调度控制中心	北金线915开关	北斗站	10000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调	null	
3680	10kV杨金线	仁寿电力调度控制中心	杨金线915开关	杨柳站	8000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调	null	
3681	10kV天松线	大英电力调度控制中心	天松线913开关	天保	18800	是	400	6928.2	公线	131.32	33	2274.4	0	3268.16	不受限	3250	遂宁地调	null	
3682	10kV杨滨 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨 I 回919	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	282.81	54	4898.3	0	3285.64	不受限	3250	巴中地调	null	
3683	10kV板科线	仁和电力调度控制中心	板科线951开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	171.9	43	2977.3	0	3258.08	不受限	3250	攀枝花地调	null	

3684	10kV赶镇线	南江电力调度控制中心	10kV赶镇线853	赶场站	6300	否	335	5802.37	公线	113.12	34	1959.2	0	3262.93	不受限	3250	巴中地调	null	
3685	10kV安牧线	阿坝电力调度控制中心	安牧线911开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	58.71	21	1016.9	0	3269.93	不受限	3250	阿坝地调	null	
3686	10kV石镇线（长赤站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线954	长赤站	10000	否	377	6529.83	公线	150.47	40	2606.2	0	3270.65	不受限	3250	巴中地调	null	
3687	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大坪线941开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	131.26	33	2273.42	0	3269.14	不受限	3250	null	null	
3688	10kV芦正线	阿坝电力调度控制中心	芦正线954开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	81.06	27	1404	0	3272.53	不受限	3250	阿坝地调	null	
3689	10kV大巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	大巴线957开关	大水井站	100000	是	380	6581.79	公线	116.24	31	2013.2	0	3252.23	不受限	3250	攀枝花地调	null	
3690	10kV顺生线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺生线913开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	134.62	33	2331.6	0	3252.53	不受限	3250	自贡地调	null	

3691	10kV大邮线	米易电力调度控制中心	大邮线951开关	大坪子站	10000	否	220	3810.51	公线	9.14	4	158.3	0	3271.16	不受限	3250	攀枝花地调	null	
3692	10kV青机线	彭山电力调度控制中心	青机线912开关	青龙站	100000	否	210	3637.31	专线	56.75	27	928.8	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调	null	
3693	10kV大广一线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广一线956开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	131.7	33	2281.1	0	3261.46	不受限	3250	攀枝花地调	null	
3694	10kV保金一线	彭山电力调度控制中心	保金一线912开关	保胜站	6300	是	300	5196.15	公线	50.92	17	882	0	3274.92	不受限	3250	眉山地调	null	
3695	10kV长成一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成一线912开关	长土站	56700	否	503	8712.22	公线	262.59	52	4548	0	3293	不受限	3250	自贡地调	null	
3696	10kV飞奥线大馈线	北川电力调度控制中心	飞奥线912开关	飞山站	12500	是	300	5196.15	公用	52.38	17	907.3	0	3249.62	不受限	3250	绵阳地调	null	
3697	10kV重镇线大馈线	江油电力调度控制中心	重镇路901开关	重华站	4	是	400	6928.2	公用	131.15	33	2271.6	0	3270.96	不受限	3250	绵阳地调	null	
3698	10kV黄工二线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工二线924开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	172.12	43	2981.2	0	3254.18	不受限	3250	绵阳地调	null	

3699	10kV二马一线大馈线	江油电力调度控制中心	二马一线911开关	二郎庙站	63000	是	375	6495.19	公用	110.63	30	1916.1	0	3280.05	不受限	3250	绵阳地调	null	
3700	10kV金田一线	达县电力调度控制中心	金田一线962开关	金山站	153000	否	540	9353.07	公线	296.54	55	5136	0	3281.76	不受限	3250	达州地调	null	
3701	10kV合治线大馈线	江油电力调度控制中心	合治线917开关	三合站	31.5	否	269	4659.22	公用	53.44	20	925.6	0	3267.7	不受限	3250	绵阳地调	null	
3702	10kV太向线	万源电力调度控制中心	10kV.太向线971开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	250.25	45	4334.4	0	3286.62	不受限	3250	达州地调	null	
3703	10kV富场一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场一线914开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	80.06	27	1386.7	0	3289.83	不受限	3250	绵阳地调	null	
3704	10kV.涯乾路_用户专线	成都配调	涯乾路910	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	236.85	50	4102.3	0	3271.04	不受限	3250	成都地调	null	
3705	10kV何建路	新津电力调度控制中心	何建线910开关	何店	100000	否	360	6235.38	公线	136.3	38	2360.8	0	3251.04	不受限	3250	成都地调	null	
3706	10kV汉毗一线	新都电力调度控制中心	汉毗一线930开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	216.17	43	3744	0	3253.49	不受限	3250	成都地调	null	

3707	10kV红军线	新都电力调度控制中心	红军线903开关	红锋	80000	否	400	6928.2	公线	170.44	43	2952	0	3283.38	不受限	3250	成都地调	null	
3708	10kV霖长路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖长路925	霖雨	18000	否	265	4589.93	公线	50.24	19	870.1	0	3260.84	不受限	3250	成都地调	null	
3709	10kV玉阜线	邛崃电力调度控制中心	玉阜线940	玉带	163000	否	652	11292.97	公线	399.01	61	6910.8	0	3252.87	不受限	3250	成都地调	null	
3710	10kV温府线	成都配调	温府路914	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	235.77	50	4083.6	0	3289.74	不受限	3250	成都地调	null	
3711	10kV筒里线	郫都电力调度控制中心	筒里线945开关	郫筒	285500	否	600	10392.3	专线	351.38	59	6085.9	0	3267.17	不受限	3250	成都地调	null	
3712	10kV双都路专线	成都配调	双都路923	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	237.04	50	4105.6	0	3267.74	不受限	3250	成都地调	null	
3713	10kV辰庆线	成都配调	辰庆路916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	188.91	40	3272	0	3282.08	不受限	3250	成都地调	null	
3714	10kV金泉路	成都配调	金泉路912	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	189.52	40	3282.4	0	3271.68	不受限	3250	成都地调	null	
3715	10kV粉锦线	成都配调	粉锦路922	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	236.47	50	4095.6	0	3277.74	不受限	3250	成都地调	null	

3716	10kV鸡宏线大 馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡宏 线913开关	鸡石湾 站	71500	否	210	3637.31	公用	20	9.5	346	0	3273.58	不受 限	3250	资阳 地调	null	
3717	10kV八环一路	德阳电 力调度 控制中 心	八环一路 917开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公 线	215.18	48	3727	0	3287.81	不受 限	3250	德阳 地调	null	
3718	10kV迎广线 921	江安电 力调度 控制中 心	迎广线921 开关	迎安站	6300	是	300	5196.15	公用	49.82	17	862.8	0	3294.12	不受 限	3250	宜宾 地调	null	
3719	10kV银云路 924线路	绵东电 力调度 控制中 心	银云路924 开关	银杏站	40000	否	212	3671.95	专 线	1.06	1	18.3	0	3286.45	不受 限	3250	德阳 地调	null	
3720	10kV方龙线	宜宾电 力调度 控制中 心	方龙线652 开关	方水站	40000	否	430	7447.82	公 线	198.21	46	3433	0	3270.04	不受 限	3250	宜宾 地调	null	
3721	10kV花灵线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花灵线917 开关	火花站	73100	是	553	9578.24	公 线	253.58	46	4392	0	3270.59	不受 限	3250	南充 地调	null	
3722	10kV盘镇线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV盘镇 线913	盘龙站 (南部)	20000	否	275	4763.14	公 线	59.6	22	1032.3	0	3254.53	不受 限	3250	南充 地调	null	
3723	10kV团教线	温江电 力调度 控制中 心	团教线914 开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公 线	130.25	33	2256	0	3286.56	不受 限	3250	成都 地调	null	

3724	10kV杨德路917大馈线	德阳电力调度控制中心	杨德路917开关	杨嘉站	81500	否	210	3637.31	专线	360	171	6235.2	0	3273.58	不受限	3250	德阳地调	null	
3725	10kV工进路大馈线	菱华电力调度控制中心	工进路902开关	工农兵站	14300	否	275	4763.14	公线	59.52	22	1030.8	0	3256.03	不受限	3250	德阳地调	null	
3726	10kV菱八一路915大馈线	菱华电力调度控制中心	菱八一路915开关	菱华站	22000	是	377	6529.83	公线	113.2	30	1960.7	0	3263.16	不受限	3250	德阳地调	null	
3727	10kV带蓝二线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅱ线921开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	309.13	56	5354.1	0	3266.32	不受限	3250	南充地调	null	
3728	10kV江落线大馈线	阆中电力调度控制中心	江落线924开关	江南站(阆中)	25000	否	220	3810.51	公线	10	5	173.2	0	3256.26	不受限	3250	南充地调	null	
3729	10kV东环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东环一线911开关	河东站	130000	否	595	10305.7	专线	345.72	58	5987.8	0	3287.33	不受限	3250	南充地调	null	
3730	10kV范北路	成都配调	范北路943开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	4100	3273.34	不受限	3250	成都地调	null	
3731	10kV中天线大馈线	阆中电力调度控制中心	中天线924开关	阆中站	113000	否	502.26	8699.4	公线	263.63	52	4566	0	3263.46	不受限	3250	南充地调	null	

3732	10kV石扬二路933大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬二路933开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	292.73	49	5070	0	3243.84	不受限	3200	德阳地调	null	
3733	10kV石佛线大馈线	阆中电力调度控制中心	石佛线912开关	石滩站(阆中)	9000	否	400	6928.2	公线	174.24	44	3017.8	0	3217.58	不受限	3200	南充地调	null	
3734	10kV城岩线大馈线	阆中电力调度控制中心	城岩线915开关	城郊站(阆中)	40000	否	481.17	8334.11	公线	245.63	51	4254.3	0	3246.4	不受限	3200	南充地调	null	
3735	10kV邦蜀线	成都配调	邦蜀线916开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	238.92	51	4138.1	0	3235.24	不受限	3200	成都地调	null	
3736	10kV棕化一线	西充电力调度控制中心	棕化 I 线923开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	378	89	6547	2650	3211.26	不受限	3200	南充地调	null	
3737	10kV岭兴线	西充电力调度控制中心	岭兴线929开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	97.97	26	1696.9	315	3211.96	不受限	3200	南充地调	null	
3738	10kV金电线	蓬安电力调度控制中心	金电线914开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	专线	27.36	12	473.9	0	3220.56	不受限	3200	南充地调	null	
3739	10kV营水线大馈线	营山电力调度控制中心	营水线922开关	营山站	100000	否	580	10045.89	公线	335.95	58	5818.7	0	3222.6	不受限	3200	南充地调	null	

3740	10kV玲老线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	玲老线911 开关	老林站 (营山)	7150	是	360	6235.38	公 线	100.81	28	1746.1	0	3242.2	不受 限	3200	南充 地调	null	
3741	10kV红脂线	宜宾电 力调度 控制中 心	红脂线643 开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公 线	200.06	47	3465	0	3238.04	不受 限	3200	宜宾 地调	null	
3742	10kV凤林路	中江电 力调度 控制中 心	凤林路924 开关	集凤站	22000	否	434	7517.1	公 线	99.79	23	1728.4	1800	3236.99	不受 限	3200	德阳 地调	null	
3743	10kV白太线	成都配 调	白太线906 开关	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	192.82	41	3339.6	0	3214.48	不受 限	3200	成都 地调	null	
3744	10kV棕高线	成都配 调	棕高路904	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	191.57	40	3318	0	3236.08	不受 限	3200	成都 地调	null	
3745	10kV涯金三路	成都配 调	涯金三路 930	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专 线	240.42	51	4164	0	3209.34	不受 限	3200	成都 地调	null	
3746	10kV新翠路_ 专线	成都配 调	新翠路950	新园	3*63000	否	473	8192.6	专 线	240.95	51	4173.2	0	3200.14	不受 限	3200	成都 地调	null	
3747	10kV堤昆线	成都配 调	堤昆线907	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公 线	193.16	41	3345.6	0	3208.48	不受 限	3200	成都 地调	null	
3748	10kV黄民路_ 专线	成都配 调	黄民路926	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专 线	238.48	50	4130.4	0	3242.94	不受 限	3200	成都 地调	null	

3749	10kV丹顺二线	彭州电力调度控制中心	丹顺二线927开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	352.66	59	6108	0	3245.07	不受限	3200	成都地调	null	
3750	10kV温新路	成都配调	温新路916	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	240.42	51	4164	0	3209.34	不受限	3200	成都地调	null	
3751	10kV猛建线	成都配调	猛建路925开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	192.75	41	3338.4	0	3215.68	不受限	3200	成都地调	null	
3752	10kV陇滨线	仪陇电力调度控制中心	陇滨线K201开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	294.8	49	5105.9	0	3207.94	不受限	3200	南充地调	null	
3753	10kV桂斑线	新都电力调度控制中心	桂斑线943开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	174.6	44	3024	0	3211.38	不受限	3200	成都地调	null	
3754	10kV香水路大馈线-用户	彭州电力调度控制中心	香水线908开关	香树	2*50000	否	380	6581.79	专线	156.93	41	2718	0	3205.61	不受限	3200	成都地调	null	
3755	10kV南奥路专线	成都配调	南奥路908	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	238.11	50	4124	0	3249.34	不受限	3200	成都地调	null	
3756	10kV陵武线	苍溪电力调度控制中心	陵武线928开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	264.02	53	4572.9	0	3221.32	不受限	3200	广元地调	null	
3757	10kV官曲线	彭州电力调度控制中心	官曲线912开关	官仓	2*40000	是	390	6755	公线	125.03	32	2165.6	0	3238.4	不受限	3200	成都地调	null	

3758	10kV荔尚路	成都配调	荔尚路910	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	239.72	51	4152	0	3221.34	不受限	3200	成都地调	null	
3759	10kV姜鹿线	石棉电力调度控制中心	姜鹿线955开关	姜家沟站	80000	否	250	4330.13	公线	39.49	16	684	0	3213.12	不受限	3200	雅安地调	null	
3760	10kV雁会线大馈线	江油电力调度控制中心	雁会线915开关	雁门站	3.15	是	240	4156.92	公线	7.26	3	125.8	0	3199.74	不受限	3200	绵阳地调	null	
3761	10kV杨万一线937大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万一线937开关	杨桥	380000	是	600	10392.3	公线	135.95	23	2354.6	2730	3229.24	不受限	3200	泸州地调	null	
3762	10kV萝高线	汉源电力调度控制中心	萝高线912开关	萝卜岗站	31500	否	220	3810.51	专线	12.45	6	215.7	0	3213.76	不受限	3200	雅安地调	null	
3763	10kV萝青线	汉源电力调度控制中心	萝青线916开关	萝卜岗站	31500	否	275	4763.14	公线	61.54	22	1065.9	0	3220.93	不受限	3200	雅安地调	null	
3764	10kV大荣线	荣经电力调度控制中心	大荣线915开关	大田站	42000	否	500	8660.25	公线	199.36	40	3452.9	1130	3211.32	不受限	3200	雅安地调	null	
3765	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	不受限	3200	甘孜地调	null	

3766	10kV周金线	荣经电力调度控制中心	周金线913开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	158.91	40	2752.3	250	3233.08	不受限	3200	雅安地调	null	
3767	10kV播五线大馈线	北川电力调度控制中心	播五线928开关	播鼓站	80000	否	300	5196.15	公用	84.18	28	1458	0	3218.53	不受限	3200	绵阳地调	null	
3768	10kV板瓦线	通江电力调度控制中心	10kV板瓦线957	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	59.99	22	1039	0	3247.83	不受限	3200	巴中地调	null	
3769	10kV恩何 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何 II 回957	恩阳站	90000	否	400	6928.2	公线	174.12	44	3015.8	0	3219.58	不受限	3200	巴中地调	null	
3770	10kV西湾线大馈线	自贡电力调度控制中心	西湾线937开关	汇西站	100000	否	486	8417.77	公线	250.6	52	4340.4	0	3235.59	不受限	3200	自贡地调	null	
3771	10kV园湖I回	攀枝花电力调度控制中心	园湖I回956开关	园林站	120500	否	300	5196.15	公线	84.66	28	1466.3	0	3210.2	不受限	3200	攀枝花地调	null	
3772	10kV双城线	彭山电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	272.5	45	4460.1	6150	3203.07	不受限	3200	眉山地调	null	
3773	10kV东长线	平昌电力调度控制中心	10kV东长线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	116.69	35	2021	0	3201.13	不受限	3200	巴中地调	null	

3774	10kV兰兰线	平昌电力调度控制中心	10kV兰兰线911	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	62.22	23	1077.6	0	3209.23	不受限	3200	巴中地调	null	
3775	10kV富上线	新桥电力调度控制中心	10kV.富上线914开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	310.79	56	5382.9	0	3221.93	不受限	3200	达州地调	null	
3776	10kV横龙线	米易电力调度控制中心	横龙线952开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	93.06	27	1611.8	0	3237.94	不受限	3200	攀枝花地调	null	
3777	10kV顺政线	阿坝电力调度控制中心	顺政线914开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	83.76	28	1450.7	0	3210.25	不受限	3200	阿坝地调	null	
3778	10kV保镇二线	彭山电力调度控制中心	保镇二线913开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	83.49	28	1446	0	3230.53	不受限	3200	眉山地调	null	
3779	10kV北远线大馈线	自贡电力调度控制中心	北远线931开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	256.63	46	4444.8	0	3217.79	不受限	3200	自贡地调	null	
3780	10kV相仁线	眉山电力调度控制中心	相仁线913开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	153.52	36	2659	0	3202.26	不受限	3200	眉山地调	null	
3781	10kV任新线	蓬溪电力调度控制中心	任新线924开关	任隆	60000	否	275	4763.14	公线	60.28	22	1044	0	3242.83	不受限	3200	遂宁地调	null	

3782	10kV陈汉线	洪雅电力调度控制中心	陈汉线924开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	135.12	34	2340.2	0	3202.36	不受限	3200	眉山地调	null	
3783	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	80000	否	400	6928.2	专线	173.25	43	3000.7	0	3234.68	不受限	3200	内江地调	null	
3784	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	114.91	30	1990.2	0	3233.66	不受限	3200	内江地调	null	
3785	10kV帽信线	仁寿电力调度控制中心	帽信线914开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	316.51	57	5482	0	3247.53	不受限	3200	眉山地调	null	
3786	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水园一线937开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	210.62	48	3648	0	3210.92	不受限	3200	乐山地调	null	
3787	10kV桥梨线	大英电力调度控制中心	桥梨线924开关	红旗桥	20000	是	465	8054.04	公线	185.62	40	3215	0	3228.23	不受限	3200	遂宁地调	null	
3788	10kV威西线大馈线	威远电力调度控制中心	威西线972开关	威远站	90000	否	560	9699.48	公线	244.05	44	4227	1260	3242.53	不受限	3200	内江地调	null	
3789	10kV城河一线	德昌电力调度控制中心	10kV城河一线911开关	城郊站	32600	否	400	6928.2	公线	85.91	21	1488	1500	3247.38	不受限	3200	凉山地调	null	

3790	10kV中龙线	广元电力调度控制中心	中龙线922开关	中子站	86000	否	320	5542.56	公线	100.88	32	1747.2	0	3241.1	不受限	3200	广元地调	null	
3791	10kV丹叙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	丹叙线916	丹山	30000	是	400	6928.2	公线	132.7	33	2298.4	0	3244.16	不受限	3200	泸州地调	null	
3792	10kV合甘二回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘二回972开关	合流站	11300	否	330	5715.77	公线	111.34	34	1928.4	0	3215.79	不受限	3200	广安地调	null	
3793	10kV明泉线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明泉线912开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	100.88	32	1747.2	0	3241.1	不受限	3200	凉山地调	null	
3794	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东联路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	173.21	43	3000	0	3235.38	不受限	3200	天府地调	null	
3795	10kV潭林线	广元电力调度控制中心	潭林线913开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	67.56	24	1170.1	0	3241.43	不受限	3200	广元地调	null	
3796	10kV马袁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马袁线923开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	96.2	27	1666.2	0	3211.26	不受限	3200	凉山地调	null	
3797	10kV官华线大馈线	广安电力调度控制中心	官华线913开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	214.67	43	3718	0	3210.2	不受限	3200	广安地调	null	

3798	10kV陵水线	苍溪电力调度控制中心	陵水线913开关	陵江站	90000	否	241	4174.24	公线	60	24	1000	0	3174.24	不受限	3174.24	广元地调	null	
3799	10kV资新线	资中电力调度控制中心	资新线913开关	资中站	100000	是	423	7326.57	公线	198.15	47	3432	0	3161.91	不受限	3150	内江地调	null	
3800	10kV万站二线	新都电力调度控制中心	万站二线942开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	185.15	37	3206.8	630	3160.69	不受限	3150	成都地调	null	
3801	10kV音九路	成都配调	音九路923	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	86.61	26	1500	0	3179.31	不受限	3150	成都地调	null	
3802	10kV南保路_专线	成都配调	南保路953	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	241.57	51	4184	0	3189.34	不受限	3150	成都地调	null	
3803	10kV马奇一路	成都配调	马奇一线933	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	242.84	51	4206	0	3167.34	不受限	3150	成都地调	null	
3804	10kV拱天南路	德阳电力调度控制中心	拱天南路921开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	228.09	41	3950.5	500	3198.24	不受限	3150	德阳地调	null	
3805	10kV玉花路	绵竹电力调度控制中心	玉花路904开关	玉泉站	24300	是	320	5542.56	公线	71.93	22	1245.8	0	3188.25	不受限	3150	德阳地调	null	
3806	10kV东液线943	南溪电力调度控制中心	东液线943开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	136.2	34	2358.9	0	3183.66	不受限	3150	宜宾地调	null	

3807	10kV桃津线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	桃津线912 开关	桃花山 站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公 线	167.39	42	2899.2	160	3176.18	不受 限	3150	南充 地调	null	
3808	10kV湾品路	成都配 调	湾品路930	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专 线	243.05	51	4209.7	0	3163.64	不受 限	3150	成都 地调	null	
3809	10kV徐黄线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	徐黄线914 开关	徐家站 (蓬安)	20000	否	270	4676.54	公 线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受 限	3150	南充 地调	null	
3810	10kV徐马线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	徐马线913 开关	徐家站 (蓬安)	20000	否	270	4676.54	公 线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受 限	3150	南充 地调	null	
3811	10kV江西二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	江西Ⅱ线 924开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公 线	258.02	47	4468.9	0	3193.69	不受 限	3150	南充 地调	null	
3812	10kV花开三线 大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花开三线 928开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公 线	314.16	57	5441.2	0	3179.22	不受 限	3150	南充 地调	null	
3813	10kV渡镇线 913大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	渡镇线913	大渡	63000	是	423	7326.57	公 线	154.37	36	2673.7	0	3187.56	不受 限	3150	泸州 地调	null	
3814	10kV中马线	广元电 力调度 控制中 心	中马线919 开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公 线	50.99	20	883.2	0	3154.21	不受 限	3150	广元 地调	null	

3815	10kV唐里线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV唐里 线912开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公 线	22.34	10	387	0	3198.35	不受 限	3150	凉山 地调	null	
3816	10kV双城线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	双城线936 开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公 线	216.67	43	3752.7	0	3175.5	不受 限	3150	广安 地调	null	
3817	10kV安邻线 965大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安邻线965	安富	126000	是	400	6928.2	公 线	135.33	34	2344	0	3198.56	不受 限	3150	泸州 地调	null	
3818	10kV阳信路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳信路944 开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公 线	177.46	44	3073.6	0	3161.78	不受 限	3150	天府 地调	null	
3819	10kV鱼颂一线 914大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼颂一线 914开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公 线	257.58	47	4461.2	0	3187.54	不受 限	3150	泸州 地调	null	
3820	10kV黑坝线	仁寿电 力调度 控制中 心	黑坝线923 开关	黑龙滩 站	5000	否	255	4416.73	公 线	45.02	18	779.8	0	3195.26	不受 限	3150	眉山 地调	null	
3821	10kV爱工二线	眉山电 力调度 控制中 心	爱工二线 926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公 线	173.66	36	3007.8	500	3170.98	不受 限	3150	眉山 地调	null	
3822	10kV五轧线	眉山电 力调度 控制中 心	五轧线914 开关	五里山 站	28000	否	255	4416.73	公 线	46.06	18	797.7	0	3177.36	不受 限	3150	眉山 地调	null	

3823	10kV三和一线	内江电力调度控制中心	三和一线913开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	155.77	37	2697.9	0	3163.36	不受限	3150	内江地调	null	
3824	10kV小复线	威远电力调度控制中心	小复线914开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	87.35	28	1512.9	200	3197.46	不受限	3150	内江地调	null	
3825	10kV象邮二线	眉山电力调度控制中心	象邮二线925开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	5.48	3	94.9	0	3178.68	不受限	3150	眉山地调	null	
3826	10kV武九四62号线	剑阁电力调度控制中心	武九四62#线922开关	35kV武连站	12600	否	319	5525.24	专线	103.13	32	1786.2	0	3186.52	不受限	3150	广元地调	null	
3827	10kV松民一线	眉山电力调度控制中心	松民一线968开关	松江站	80000	是	495	8573.65	公线	212.52	43	3680.8	0	3178.12	不受限	3150	眉山地调	null	
3828	10kV茅政二线	阿坝电力调度控制中心	茅政二线921开关	茅坪子站	12600	否	300	5196.15	公线	61.51	21	1065.4	450	3161.13	不受限	3150	阿坝地调	null	
3829	10kV杨中I回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中I回915	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	356.93	59	6182	0	3171.07	不受限	3150	巴中地调	null	
3830	10kV安独线	阿坝电力调度控制中心	安独线913开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	63.46	23	1099.1	0	3187.73	不受限	3150	阿坝地调	null	

3831	10kV乐坝线	南江电力调度控制中心	10kV乐坝线958	洛坪站	11300	否	300	5196.15	公线	85.54	29	1481.5	0	3195.03	不受限	3150	巴中地调	null	
3832	10kV石沙线	攀枝花西区电力调度控制中心	石沙线972开关	河石坝站	80020	是	350	6062.18	公线	98.01	28	1697.5	0	3152.24	不受限	3150	攀枝花地调	null	
3833	10kV保金线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV保金线924开关	保华站	12600	否	300	5196.15	专线	87.18	29	1510	0	3166.53	不受限	3150	自贡地调	null	
3834	10kV凤江一线	攀枝花电力调度控制中心	凤江一线952开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	57.1	19	988.9	0	3168.02	不受限	3150	攀枝花地调	null	
3835	10kV响风线	平昌电力调度控制中心	10kV响风线911	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	117.45	35	2034.2	0	3187.93	不受限	3150	巴中地调	null	
3836	10kV中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV中柳线952	中兴站	6300	否	335	5802.37	公线	117.67	35	2038.1	0	3184.03	不受限	3150	巴中地调	null	
3837	10kV杨湾一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨湾一线961	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	356.93	59	6182	0	3171.07	不受限	3150	巴中地调	null	
3838	10kV乡城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城一线971开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	234.98	45	4069.8	0	3177.1	不受限	3150	达州地调	null	

3839	10kV金飞线	仁和电力调度控制中心	金飞线971开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	53.89	18	933.3	60	3163.62	不受限	3150	攀枝花地调	null	
3840	10kV西华线大馈线	自贡电力调度控制中心	西华线934开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	322.18	57	5580.1	0	3196.2	不受限	3150	自贡地调	null	
3841	10kV龙铁线921大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙铁线921	龙山	80000	否	308	5334.72	专线	92.59	30	1603.7	0	3197.55	不受限	3150	泸州地调	null	
3842	10kV安马线	阿坝电力调度控制中心	安马线912开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	65.57	24	1135.6	0	3151.23	不受限	3150	阿坝地调	null	
3843	10kV麻楠线	米易电力调度控制中心	麻楠线954开关	麻陇站	6300	是	300	5196.15	公线	55.43	18	960	0	3196.92	不受限	3150	攀枝花地调	null	
3844	10kV板箐线	仁和电力调度控制中心	板箐线998开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	137.39	34	2379.6	0	3162.96	不受限	3150	攀枝花地调	null	
3845	10kV望月北线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月北线917开关	望江站	100	否	553	9578.24	公用	313.68	57	5433	0	3187.42	不受限	3150	绵阳地调	null	
3846	10kV萝源线	汉源电力调度控制中心	萝源线973开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	281.5	49	4875.6	0	3161.11	不受限	3150	雅安地调	null	

3847	10kV泸建线971大馈线	泸州电力调度控制中心	泸建线971	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	145.57	36	2521.3	0	3104.4	不受限	3100	泸州地调	null	
3848	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	0	12	452.3	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	
3849	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	23	485.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	
3850	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	24	425.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	
3851	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	33	974.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	
3852	10kV乌业线	汉源电力调度控制中心	乌业线911开关	乌斯河站	5000	否	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调	null	

3853	10kV泥克线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	泥克线911 开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公 线	0	20	524.3	1.1	3116.59	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3854	10kV桑德线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桑德线913 开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公 线	0	13	345.7	2.43	3115.26	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3855	10kV青柳线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.青柳 线924开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公 线	58.55	20	1014	0	3142.92	不受 限	3100	达州 地调	null	
3856	10kV大水系	旺苍电 力调度 控制中 心	大水系911	35kV大 河站	6300	否	200	3464.1	公 线	23	12	398.36	0	3117.69	不受 限	3100	广元 地调	null	
3857	10kV赠龙线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	赠龙线912 开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公 线	0	19	157.8	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3858	10kV乃洛线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	乃洛线914 开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公 线	0	10	257.4	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	

3859	10kV李片线	汉源电力调度控制中心	李片线911开关	李子坪站	10000	否	200	3464.1	公线	31.76	16	550	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调	null	
3860	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	16	542.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	
3861	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	0	28	452.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	
3862	10kV鸣麦线	汉源电力调度控制中心	鸣麦线916开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	公线	65.96	24	1142.4	0	3144.43	不受限	3100	雅安地调	null	
3863	10kV利政线	石棉电力调度控制中心	利政线954开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	58.36	19	1010.8	0	3146.12	不受限	3100	雅安地调	null	
3864	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	18	421.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调	null	

3865	10kV巴上线 953大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	巴上线953 开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公 线	0	21	624.5	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3866	10kV洞酒线 647大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	洞酒线647	石洞	50000	否	200	3464.1	专 线	1.3	170	20.3	0	3117.69	不受 限	3100	泸州 地调	null	
3867	10kV湾村线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	湾村线913 开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公 线	0	18	425.6	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3868	10kV沉水东线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	沉水东线 912开关	沉抗站	6.3	是	394	6824.28	公 用	112.99	29	1957	400	3102.42	不受 限	3100	绵阳 地调	null	
3869	10kV桥化二线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV桥化 二线924开 关	板桥站	100000	否	440	7621.02	公 线	216.93	49	3757.2	0	3101.72	不受 限	3100	雅安 地调	null	
3870	10kV阿松线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	阿松线913 开关	阿日扎 站	12000	否	200	3464.1	公 线	0	18	425.6	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	

3871	10kV新阿线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新阿线921 开关	新城站	40000	否	248	4295.49	公 线	335.57	36	812	0	3246.06	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3872	10kV热卡线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	热卡线913 开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公 线	0	18	242.5	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3873	10kV白马线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	依研线913 开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公 线	0	19	253.6	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3874	10kV米麻线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	米麻线912 开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公 线	0	18	428.6	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	
3875	10kV八中线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	八中线#5 开关	八角楼 站	5000	否	200	3464.1	公 线	0	17	352.6	0	3117.69	不受 限	3100	甘孜 地调	null	

3876	10kV长源线	万源电力调度控制中心	10kV.长源线922开关	长石站	6300	是	300	5196.15	公线	59.41	20	1029	0	3127.92	不受限	3100	达州地调	null	
3877	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV.金花一回955开关	金山站	150000	是	410	7101.41	公线	148.96	36	2580	0	3101.13	不受限	3100	达州地调	null	
3878	10kV金环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金环线913开关	金峰站	6.3	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	3106.79	不受限	3100	绵阳地调	null	
3879	10kV平陇 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇 II 回925	平梁站	26000	否	377	6529.83	公线	160.05	42	2772	0	3104.85	不受限	3100	巴中地调	null	
3880	10kV乐火线	南江电力调度控制中心	10kV乐火线853	乐坝站	9000	否	377	6529.83	公线	157.74	42	2732	0	3144.85	不受限	3100	巴中地调	null	
3881	10kV兴中线	仁和电力调度控制中心	兴中线954开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	180.92	45	3133.6	0	3101.78	不受限	3100	攀枝花地调	null	
3882	10kV桥本线	阿坝电力调度控制中心	桥本线913开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100	阿坝地调	null	
3883	10kV高东线大馈线	富顺电力调度控制中心	高东线925开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	186.65	41	3247.1	0	3126.84	不受限	3100	自贡地调	null	

3884	10kV留镇线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	留镇线911 开关	留住站	10100	否	380	6581.79	公 线	123.97	33	2147.1	0	3118.33	不受 限	3100	自贡 地调	null	
3885	10kV得五线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV得五 线912	得胜站	15000	否	377	6529.83	公 线	158.8	42	2750.4	0	3126.45	不受 限	3100	巴中 地调	null	
3886	10kV曾芦线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV曾芦 线915	曾口站	12600	否	300	5196.15	公 线	89.97	30	1558.2	0	3118.33	不受 限	3100	巴中 地调	null	
3887	10kV横晃线	米易电 力调度 控制中 心	横晃线953 开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公 线	139	35	2407.47	0	3135	不受 限	3100	攀枝 花地 调	null	
3888	10kV斯锋线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	斯锋线958 开关	斯力沟 站	16200	是	300	5196.15	公 线	59.7	20	1034	0	3122.92	不受 限	3100	攀枝 花地 调	null	
3889	10kV思园三线	雅安配 调电力 调度控 制中心	思园三线 914开关	思延站	8000	否	380	6581.79	公 线	0.01	1	1.05	2815	3108.61	不受 限	3100	雅安 地调	null	
3890	10kV黄镇一线	彭山电 力调度 控制中 心	黄镇一线 913开关	黄丰站	10000	是	482	8348.48	公 线	181.39	38	3141.6	400	3137.18	不受 限	3100	眉山 地调	null	
3891	10kV谊桃线	阿坝电 力调度 控制中 心	谊桃线914 开关	水田坪 站	10000	否	230	3983.72	公 线	27.48	12	476	0	3109.35	不受 限	3100	阿坝 地调	null	

3892	10kV诺则线	阿坝电力调度控制中心	诺则线914开关	诺日朗站	20050	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100	阿坝地调	null	
3893	10kV顺安线	阿坝电力调度控制中心	顺安线913开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	51.63	20	894.3	0	3127.52	不受限	3100	阿坝地调	null	
3894	10kV金鲁线	仁和电力调度控制中心	金鲁线973开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	90.44	30	1566.4	0	3110.13	不受限	3100	攀枝花地调	null	
3895	10kV南城五线	平昌电力调度控制中心	10kV南城五线972	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	309.51	57	5360.7	0	3135.01	不受限	3100	巴中地调	null	
3896	10kV正鸿线	仁寿电力调度控制中心	正鸿线934开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	160.18	42	2774.3	0	3149.31	不受限	3100	眉山地调	null	
3897	10kV石城线	隆昌电力调度控制中心	石城线916开关	石燕桥站	100000	是	505	8746.86	公线	223.72	44	3874.8	0	3122.69	不受限	3100	内江地调	null	
3898	10kV关邦线	射洪电力调度控制中心	关邦线912开关	城关	28500	是	335	5802.37	公线	88.06	26	1525.2	0	3116.7	不受限	3100	遂宁地调	null	
3899	10kV两旧线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	两旧线914开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	89.52	30	1550.4	0	3126.13	不受限	3100	乐山地调	null	

3900	10kV青东线	青神电力调度控制中心	青东线916开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	200.28	47	3468.8	0	3125.11	不受限	3100	眉山地调	null	
3901	10kV红琪线	蓬溪电力调度控制中心	红琪线912开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	251.24	47	4351.5	0	3130.96	不受限	3100	遂宁地调	null	
3902	10kV袁飞线	广元电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	46.14	18	799.2	0	3113.51	不受限	3100	广元地调	null	
3903	10kV虎香线	广元电力调度控制中心	虎香线912开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	51.27	20	888	0	3149.41	不受限	3100	广元地调	null	
3904	10kV轮金二线	广元电力调度控制中心	轮金二线973开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	专线	228.66	50	3960.4	0	3101.17	不受限	3100	广元地调	null	
3905	10kV岳珍线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳珍线915开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	237.64	46	4116	0	3106.79	不受限	3100	资阳地调	null	
3906	10kV白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线934开关	白石岩	240000	否	251	4347.45	专线	46.06	18	797.7	0	3115.01	不受限	3100	广元地调	null	
3907	10kV阳大线	广元电力调度控制中心	阳大线912手车开关	35kV朝阳站	6300	否	300	5196.15	公线	88.68	30	1536	0	3140.53	不受限	3100	广元地调	null	

3908	10kV东湾线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	东湾线914 开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公 线	26.41	11	457.4	0	3127.95	不受 限	3100	凉山 地调	null	
3909	10kV白呷线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV白呷 线913开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公 线	25.36	11	439.2	0	3146.15	不受 限	3100	凉山 地调	null	
3910	10kV石护线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	石护线913 开关	石滩站 (阆中)	9000	否	270	4676.54	公 线	61.7	23	1068.6	0	3140.29	不受 限	3100	南充 地调	null	
3911	10kV邦凯线	成都配 调	邦凯线930 开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公 线	246.69	52	4272.7	0	3100.64	不受 限	3100	成都 地调	null	
3912	10kV三卓线大 馈线	成都配 调	三卓线930	三圣	723000	否	473	8192.6	专 线	244.71	52	4238.4	0	3134.94	不受 限	3100	成都 地调	null	
3913	10kV罗南线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗南线916 开关	罗家站 (蓬安)	30000	否	310	5369.36	公 线	99.75	32	1727.7	0	3104.72	不受 限	3100	南充 地调	null	
3914	10kV北桥线 913大馈线	营山电 力调度 控制中 心	北桥线913 开关	城北站 (营山)	36000	是	580	10045.89	公 线	283.82	49	4915.8	0	3120.91	不受 限	3100	南充 地调	null	

3915	10kV花玉线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花玉线915 开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公 线	261.33	47	4526.2	0	3136.39	不受 限	3100	南充 地调	null	
3916	10kV桐金线	江安电 力调度 控制中 心	桐金线957 开关	桐梓林 站	2*50000	是	380	6581.79	公 用	122.23	32	2117	0	3148.43	不受 限	3100	宜宾 地调	null	
3917	10kV桂临线	南溪电 力调度 控制中 心	桂临线974 开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公 线	162.53	38	2815	0	3143.26	不受 限	3100	宜宾 地调	null	
3918	10kV新大线	宜宾电 力调度 控制中 心	新大线945 开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公 线	164.9	38	2856	0	3102.26	不受 限	3100	宜宾 地调	null	
3919	10kV斑罗路	罗江电 力调度 控制中 心	斑罗路925 开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公 线	138.29	35	2395.2	0	3147.36	不受 限	3100	德阳 地调	null	
3920	10kV五福线	成都配 调	五福线912	五块石	128000	否	473	8192.6	专 线	244.27	52	4230.7	0	3142.64	不受 限	3100	成都 地调	null	
3921	10kV粉保线	成都配 调	粉保路917	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专 线	244.36	52	4232.4	0	3140.94	不受 限	3100	成都 地调	null	
3922	10kV红信路_ 专线	成都配 调	红信路938	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专 线	246.58	52	4270.8	0	3102.54	不受 限	3100	成都 地调	null	
3923	10kV杏医线	成都配 调	杏医线913	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公 线	198.24	42	3433.6	0	3120.48	不受 限	3100	成都 地调	null	

3924	10kV荔百线	成都配调	荔百路908	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	197.23	42	3416	0	3138.08	不受限	3100	成都地调	null	
3925	10kV浆国路_专	成都配调	浆国路911	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	246.56	52	4270.4	0	3102.94	不受限	3100	成都地调	null	
3926	10kV石庙路	都江堰电力调度控制中心	石庙路903	石牛	1*5000	否	200	3464.1	专线	124.55	58	1455.7	0	3117.69	不受限	3100	成都地调	null	
3927	10kV德科线大馈线	郫都电力调度控制中心	德科线924开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	179.21	45	3104	0	3131.38	不受限	3100	成都地调	null	
3928	10kV五铁二路	成都配调	五铁二线975	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	198.68	42	3441.2	0	3112.88	不受限	3100	成都地调	null	
3929	10kV堤矿线	成都配调	堤矿线917开关	九里堤	128000	否	473	8192.6	专线	244.71	52	4238.4	0	3134.94	不受限	3100	成都地调	null	
3930	10kV益德路_专	成都配调	益德路945	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	123.74	37	2143.2	0	3121.03	不受限	3100	成都地调	null	
3931	10kV兴柏线	仪陇电力调度控制中心	兴柏线916开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	121.81	32	2109.8	0	3114.06	不受限	3100	南充地调	null	
3932	10kV资际线	资中电力调度控制中心	资际线928开关	资中站	80000	否	374	6477.87	公线	155.13	41	2686.8	0	3143.28	不受限	3100	内江地调	null	

3933	10kV板金线	资中电力调度控制中心	板金线912开关	板栗站	18000	否	380	6581.79	公线	155.22	41	2688.4	100	3135.21	不受限	3100	内江地调	null	
3934	10kV奉永线	威远电力调度控制中心	奉永线923开关	奉龙站	16000	否	206	3568.02	公线	4.27	2	74	0	3137.22	不受限	3100	内江地调	null	
3935	10kV南环线大馈线	邻水电力调度控制中心	南环线922开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	58.85	15	1019.2	1380	3143.36	不受限	3100	广安地调	null	
3936	10kV兴风线	资中电力调度控制中心	兴风线924开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	141.15	35	2444.7	0	3097.86	不受限	3050	内江地调	null	
3937	10kV北医线	资中电力调度控制中心	北医线924开关	城北站	105000	否	300	5196.15	专线	92.74	31	1606.2	0	3070.33	不受限	3050	内江地调	null	
3938	10kV棕流路_特	成都配调	棕流线940	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	200.51	42	3472.8	0	3081.28	不受限	3050	成都地调	null	
3939	10kV北茅线	资中电力调度控制中心	北茅线927开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	363.74	61	6300	0	3053.07	不受限	3050	内江地调	null	
3940	10kV广上路大馈线	崇州电力调度控制中心	广上路951	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	290.92	50	5038.7	0	3081.16	不受限	3050	成都地调	null	

3941	10kV坡纪线	仪陇电力调度控制中心	坡纪线934开关	高坡站	90000	否	218	3775.87	公线	18.11	8	313.6	0	3084.68	不受限	3050	南充地调	null	
3942	10kV石木线	新都电力调度控制中心	石木线915开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	91.12	30	1578.2	0	3098.33	不受限	3050	成都地调	null	
3943	10kV何牧线	新津电力调度控制中心	何牧线918开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	160.32	38	2776.8	0	3098.32	不受限	3050	成都地调	null	
3944	10kV濛新路	彭州电力调度控制中心	濛新路909	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	160.28	40	2776	400	3059.38	不受限	3050	成都地调	null	
3945	10kV罗箱路	金堂电力调度控制中心	罗箱线917开关	罗坝	11000	否	200	3464.1	专线	1.39	1	24	0	3093.69	不受限	3050	成都地调	null	
3946	10kV霖朝线924	蒲江电力调度控制中心	霖朝线924	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	12.93	6	224	0	3049.58	不受限	3050	成都地调	null	
3947	10kV邦万路_用户专线	成都配调	邦万路950	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	248.14	52	4297.8	0	3075.54	不受限	3050	成都地调	null	
3948	10kV堤马路	成都配调	堤马路924	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	201.96	43	3498	0	3056.08	不受限	3050	成都地调	null	
3949	10kV禅方线	郫都电力调度控制中心	禅方线922开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	303.62	51	5258.7	0	3055.14	不受限	3050	成都地调	null	

3950	10kV梓康路_用户专线	郫都电力调度控制中心	梓康线914开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	362.72	60	6282.3	0	3070.77	不受限	3050	成都地调	null	
3951	10kV三绿二线_用户专线	成都配调	三绿二线932	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	249.42	53	4320	0	3053.34	不受限	3050	成都地调	null	
3952	10kV沈摩二路	成都配调	沈摩二路926	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	249.42	53	4320	0	3053.34	不受限	3050	成都地调	null	
3953	10kV作富一线	成都配调	作富一线918开关918	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	248.82	53	4309.6	0	3063.74	不受限	3050	成都地调	null	
3954	10kV龙光线	成都配调	龙光线922开关	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	200.64	42	3475	800	3098.34	不受限	3050	成都地调	null	
3955	10kV里伏四线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏四线926开关	七里站	91100	否	840	14549.23	公线	578.46	69	10019	0	3075.31	不受限	3050	南充地调	null	
3956	10kV波蜀线	成都配调	波蜀线920	清波	482000	否	473	8192.6	公线	248.59	53	4305.6	0	3067.74	不受限	3050	成都地调	null	
3957	10kV城柯线大馈线	阆中电力调度控制中心	城柯线912开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	183.11	46	3171.4	0	3063.98	不受限	3050	南充地调	null	
3958	10kV双江线913大馈线	西充电力调度控制中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	95.62	31	1656.2	0.19	3082.5	不受限	3050	南充地调	null	

3959	10kV新峰线	成都配调	新峰路947开关	新园	3*63000	否	473	0	专线	249.09	53	4314.3	0	3059.04	不受限	3050	成都地调	null	
3960	10kV岳木路大馈线	蓝华电力调度控制中心	岳木路911开	岳家山变电站	12600	是	310	5369.36	公线	71.15	23	1232.4	0	3063.09	不受限	3050	德阳地调	null	
3961	10kV金大线916大馈线	蓬安电力调度控制中心	金大线916开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	34.39	15	595.7	0	3098.76	不受限	3050	南充地调	null	
3962	10kV马盐线专线大馈线	高坪电力调度控制中心	马盐线914开关	走马站	26000	否	490	8487.05	专线	263.31	54	4560.5	0	3077.84	不受限	3050	南充地调	null	
3963	10kV黄龙北路911大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北路911开关	黄河站	82000	否	552	9560.92	公线	575.8	104	9972.8	5550	3054.83	不受限	3050	德阳地调	null	
3964	10kV洪场线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪场线923开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	93.37	31	1617.1	0	3059.43	不受限	3050	南充地调	null	
3965	10kV万文路955#线路	中江电力调度控制中心	万文路955开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	161.4	43	2795.4	0	3081.45	不受限	3050	德阳地调	null	
3966	10kV桂华线大馈线	广安电力调度控制中心	桂华线972开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	41.57	16	720	252	3081	不受限	3050	广安地调	null	

3967	10kV鱼瑞二线 925大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼瑞二线 925开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公 线	263.45	48	4563	0	3085.74	不受 限	3050	泸州 地调	null	
3968	10kV拉口962 线大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	拉口线925 小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公 线	52.27	20	905.3	0	3069.76	不受 限	3050	凉山 地调	null	
3969	10kV马武线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	马武线933 开关	马道站	80100	是	335	5802.37	公 线	89.65	27	1552.8	0	3089.1	不受 限	3050	凉山 地调	null	
3970	10kV白鸡线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV白鸡 线912开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公 线	29.46	13	510.2	0	3075.15	不受 限	3050	凉山 地调	null	
3971	10kV城鼓线 914大馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV城鼓 线914开关	(越西 县调) 城关站	50000	是	465	8054.04	公 线	195.89	42	3392.8	0	3050.43	不受 限	3050	凉山 地调	null	
3972	10kV沐闸线大 馈线	沐川电 力调度 控制中 心	沐闸线917 开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公 线	3.05	2	52.8	0	3064.89	不受 限	3050	乐山 地调	null	
3973	10kV八骑线	宁南电 力调度 控制中 心	10kV八骑 线911开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公 线	124.45	33	2155.5	0	3068.36	不受 限	3050	凉山 地调	null	

3974	10kV古赛线	越西电力调度控制中心	10kV古赛线913小车开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	21.16	10	366.5	0	3062.96	不受限	3050	凉山地调	null	
3975	10kV清气线956路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	清气线923开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	3.39	2	58.8	0	3058.89	不受限	3050	达州地调	null	
3976	10kV王镇线	广元电力调度控制中心	王镇线912开关	35kV王家站	6300	否	283	4901.7	公线	77.62	27	1344.3	0	3067.23	不受限	3050	广元地调	null	
3977	10kV官特线	广安电力调度控制中心	官特线916开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	231.76	44	4014	250	3093.75	不受限	3050	广安地调	null	
3978	10kV城华线	蓬溪电力调度控制中心	城华线925开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	42.26	15	732	0	3078.51	不受限	3050	遂宁地调	null	
3979	10kV科万线	眉山电力调度控制中心	科万线918开关	科工园站	100000	否	600	10392.3	专线	361.47	60	6260.6	0	3092.47	不受限	3050	眉山地调	null	
3980	10kV小高线	威远电力调度控制中心	小高线913开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	86.78	28	1503	340	3067.36	不受限	3050	内江地调	null	
3981	10kV平禾二线	眉山电力调度控制中心	平禾二线949开关	平春	180000	否	600	10392.3	专线	361.2	60	6256	0	3097.07	不受限	3050	眉山地调	null	

3982	10kV福顺线	蓬溪电力调度控制中心	福顺线924开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	253.26	47	4386.4	0	3096.06	不受限	3050	遂宁地调	null	
3983	10kV两铸线大馈线	威远电力调度控制中心	两铸线915开关	两河站	16300	是	259	4486.01	专线	30.74	12	532.4	0	3056.41	不受限	3050	内江地调	null	
3984	10kV回竹线	大英电力调度控制中心	回竹线922开关	回马	80000	是	310	5369.36	公线	71.36	23	1236	0	3059.49	不受限	3050	遂宁地调	null	
3985	10kV丹酒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹酒线913开关	丹桂站	400000	否	267	4624.58	专线	62.23	23	1077.8	0	3084.32	不受限	3050	自贡地调	null	
3986	10kV赶关线	南江电力调度控制中心	10kV赶关线854	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	69.15	25	1197.6	0	3089.23	不受限	3050	巴中地调	null	
3987	10kV代肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	代肖线912开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	207.72	43	3597.7	0	3067.23	不受限	3050	自贡地调	null	
3988	10kV梯田线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯田线955开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	80.13	28	1387.8	0	3054.91	不受限	3050	达州地调	null	
3989	10kV代方线大馈线	自贡电力调度控制中心	代方线915开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	237.71	42	4117.1	630	3054.06	不受限	3050	自贡地调	null	

3990	10kV金向线	通江电力调度控制中心	10kV金向线923	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	93.32	31	1616.3	0	3060.23	不受限	3050	巴中地调	null	
3991	10kV石付线	南江电力调度控制中心	10kV石付线917	石板埡站	71500	否	335	5802.37	公线	123.42	37	2137.7	0	3084.43	不受限	3050	巴中地调	null	
3992	10kV镇街线	平昌电力调度控制中心	10kV镇街线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	111.42	35	1929.8	0	3058.5	不受限	3050	巴中地调	null	
3993	10kV古墨一线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	古墨一线912开关	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	213.43	44	3696.6	0	3079.18	不受限	3050	泸州地调	null	
3994	10kV福龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	福龟线924开关	福田站	16200	是	300	5196.15	公线	142.68	36	2471.2175	0	3071.34	不受限	3050	攀枝花地调	null	
3995	10kV阿地线	阿坝电力调度控制中心	阿地线912开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	1.97	1	34.2	0	3083.49	不受限	3050	阿坝地调	null	
3996	10kV观磨线	巴州电力调度控制中心	10kV观磨线914	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	161.11	43	2790.4	0	3086.45	不受限	3050	巴中地调	null	
3997	10kV板新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板新线915开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	397.81	55	6890.1	0	3086.52	不受限	3050	自贡地调	null	

3998	10kV望工线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望工线951 开关	望江站	100	否	553	9578.24	公用	175.4	32	3038	2500	3082.42	不受 限	3050	绵阳 地调	null	
3999	10kV齐科二线 685大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐动二线 945开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	192.96	42	3342	0	3073.52	不受 限	3050	泸州 地调	null	
4000	10kV宏龙线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	宏龙线912 开关	宏仁站	50	是	400	6928.2	公用	143.88	36	2492	0	3050.56	不受 限	3050	绵阳 地调	null	
4001	10kV界泥线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	界泥线925 开关	界牌站	31.5	否	300	5196.15	公用	91.8	31	1590	0	3086.53	不受 限	3050	绵阳 地调	null	
4002	10kV杨江线 948大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨江线948	杨桥	180000	否	525	9093.27	公 线	18.57	4	321.6	4800	3062.34	不受 限	3050	泸州 地调	null	
4003	10kV马七线	蒲城电 力调度 控制中 心	马七线913 开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公 线	121.85	33	2110.4	0	3058.04	不受 限	3050	达州 地调	null	
4004	10kV鱼啤线 655大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	鱼啤线655	鱼塘	16000	否	200	3464.1	专 线	2.81	1	48.6	0	3069.09	不受 限	3050	泸州 地调	null	
4005	10kV北玛一线 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	北玛一线 913开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	303.67	51	5259.5	0	3054.34	不受 限	3050	绵阳 地调	null	

4006	10kV平大线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV平大 线913开关	太平站	9550	否	275	4763.14	公 线	73	27	1264.36	0	3022.34	不受 限	3022.34	凉山 地调	null	
4007	10kV煌湾线	德昌电 力调度 控制中 心	煌湾线912 开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公 线	18.36	8	318	100	3011.46	不受 限	3000	凉山 地调	null	
4008	10kV滨三线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨三路930 开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专 线	185.68	46	3216	0	3019.38	不受 限	3000	天府 地调	null	
4009	10kV安紫线 925大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安紫线925 开关	安富	137000	是	400	6928.2	公 线	145.57	36	2521.3	0	3021.26	不受 限	3000	泸州 地调	null	
4010	10kV天镇线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	天镇线957 开关	天池站	11300	否	360	6235.38	公 线	128.73	36	2229.6	344	3038.24	不受 限	3000	广安 地调	null	
4011	10kV清流线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清流路910 开关	清水	63000	否	400	6928.2	公 线	186.72	47	3234	0	3001.38	不受 限	3000	天府 地调	null	
4012	10kV怡南二线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡南二线 920开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公 线	266.69	48	4619.1	0	3029.64	不受 限	3000	天府 地调	null	
4013	10kV茶训路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	茶训路916 开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公 线	4.62	2	80	0	3037.69	不受 限	3000	天府 地调	null	

4014	10kV崇镇线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇镇线915开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	175.1	45	3032.8	0	3046.7	不受限	3000	凉山地调	null	
4015	10kV清视线	仁寿电力调度控制中心	清视线963开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	130.21	34	2255.3	0	3010.13	不受限	3000	眉山地调	null	
4016	10kV建沙线914大馈线	沐川电力调度控制中心	建沙线914开关	建和站	12600	是	400	6928.2	公线	145.84	36	2526	0	3016.56	不受限	3000	乐山地调	null	
4017	10kV金富线	射洪电力调度控制中心	金富线923开关	金家	14600	是	220	3810.51	公线	110.48	50.2	2106	0	3048.41	不受限	3000	遂宁地调	null	
4018	10kV铝园三线	眉山电力调度控制中心	铝园三线914开关	铝工园开闭所	0	否	560	9699.48	公线	330.17	59	5718.5	0	3011.03	不受限	3000	眉山地调	null	
4019	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖慧线975开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	176.65	40	3059.6	0	3037.22	不受限	3000	乐山地调	null	
4020	10kV碑工线	内江电力调度控制中心	碑工线926开关	碑木站	20000	是	264	4572.61	公线	37.03	14	641.3	0	3016.79	不受限	3000	内江地调	null	
4021	10kV八铁线大馈线	内江电力调度控制中心	八铁线928开关	八角井站	90000	否	235	0	专线	36.72	16	636	0	3027.29	不受限	3000	内江地调	null	

4022	10kV思峨线	眉山电力调度控制中心	思峨线942开关	思蒙站	80000	否	495	8573.65	专线	270.69	55	4688.3	0	3027.99	不受限	3000	眉山地调	null	
4023	10kV小侨线	威远电力调度控制中心	小侨线922开关	小河站	11300	是	315	5455.96	专线	78.46	25	1359	0	3005.77	不受限	3000	内江地调	null	
4024	10kV城调线	蓬溪电力调度控制中心	城调线913开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	190.18	42	3294	0	3010.66	不受限	3000	遂宁地调	null	
4025	10kV天复线	仁寿电力调度控制中心	天复线941开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	54.23	21	939.2	0	3035.86	不受限	3000	眉山地调	null	
4026	10kV任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任隆	60000	是	377	6529.83	公线	126.79	34	2196	0	3027.86	不受限	3000	遂宁地调	null	
4027	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	216.09	44	3742.6	0	3047.04	不受限	3000	遂宁地调	null	
4028	10kV化中线	达县电力调度控制中心	10kV.化中线928开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	184.24	46	3191.1	0	3044.28	不受限	3000	达州地调	null	
4029	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西德线971开关	石渠西區站	16000	否	200	3464.1	公线	0	20	642.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	

4030	10kV向阳线	石棉电力调度控制中心	向阳线956开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	64.42	21	1115.8	0	3041.12	不受限	3000	雅安地调	null	
4031	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	18	504.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4032	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	30	395.8	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4033	10kV杨纸线	达县电力调度控制中心	10kV.杨纸线971开关	杨柳埡站	80000	是	300	5196.15	公线	64.24	21	1112.7	0	3044.22	不受限	3000	达州地调	null	
4034	10kV河区线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河区线913开关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	15	425.5	0	3039.75	不受限	3000	甘孜地调	null	
4035	10kV南卫二线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫二线927开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	222.63	51	3856	0	3002.92	不受限	3000	雅安地调	null	

4036	10kV渡成线	蒲城电力调度控制中心	渡成线922开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	167.11	44	2894.3	0	3029.31	不受限	3000	达州地调	null	
4037	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	18	245.6	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4038	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	25	452.4	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4039	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	15	542.6	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4040	10kV九杨线大馈线	江油电力调度控制中心	九杨线908开关	九岭站	6.3	是	327	5663.81	公用	85.96	26	1488.9	0	3042.15	不受限	3000	绵阳地调	null	
4041	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百思线912开关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	14.94	16	258.8	0	3138.79	不受限	3000	甘孜地调	null	

4042	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	17	352.6	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4043	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	26	627.4	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4044	10kV天工三线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工三线916开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	268.86	49	4550	0	3071.02	不受限	3000	达州地调	null	
4045	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣呷赛线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	15	368.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	
4046	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	16	542.4	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调	null	

4047	10kV团放线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	团运线912 开关	上团站	11000	否	200	3464.1	公 线	0	23	154.1	0	3117.69	不受 限	3000	甘孜 地调	null	
4048	10kV陈街线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.陈街 线911开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公 线	128.97	34	2233.7	0	3031.73	不受 限	3000	达州 地调	null	
4049	10kV五城线 913大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	五城线913	五通庙	10000	是	306	5300.08	公 线	69	23	1195.1	0	3044.96	不受 限	3000	泸州 地调	null	
4050	10kV陈罐线	达县电 力调度 控制中 心	陈罐线914 开关	陈家站	11000	否	380	6581.79	公 线	167.11	44	2894.3	0	3029.31	不受 限	3000	达州 地调	null	
4051	10kV贡色线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	贡色线913 开关	贡嘎山 站	3150	是	248	4295.49	公 线	24.72	10	428.1	0.65	3007.64	不受 限	3000	甘孜 地调	null	
4052	10kV乐煤线	南江电 力调度 控制中 心	10kV乐煤 线952	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公 线	73.6	27	1274.7	0	3012.13	不受 限	3000	巴中 地调	null	
4053	10kV大石线	南江电 力调度 控制中 心	10kV大石 线954	大河站	10000	否	275	4763.14	公 线	200	73	1725	0	3038.14	不受 限	3000	巴中 地调	null	

4054	10kV石路线	攀枝花西区电力调度控制中心	石路线971开关	河石坝站	80020	是	350	6062.18	公线	105.32	30	1824.2	0	3025.54	不受限	3000	null	null	
4055	10kV大北线	南江电力调度控制中心	10kV大北线951	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null	
4056	10kV莲容线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲容线412开关	莲花寺站	63000	否	380	6581.79	公线	167.34	44	2898.4	0	3025.21	不受限	3000	自贡地调	null	
4057	10kV板华线	通江电力调度控制中心	10kV板华线958	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null	
4058	10kV洪淅线	通江电力调度控制中心	10kV洪淅线924	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	87.24	30	1511	0	3040.83	不受限	3000	巴中地调	null	
4059	10kV石天Ⅱ线	南江电力调度控制中心	10kV石天二线929	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	163.35	43	2829.2	0	3047.65	不受限	3000	巴中地调	null	
4060	10kV关田线	南江电力调度控制中心	10kV关田线952	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	95.18	32	1648.6	0	3027.93	不受限	3000	巴中地调	null	
4061	10kV长天线	南江电力调度控制中心	10kV长天线952	长赤站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null	

4062	10kV燕海线	自贡电力调度控制中心	燕海线951开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	190.67	37	3302.4	715	3049.37	不受限	3000	自贡地调	null	
4063	10kV南开Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅱ回943	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	365.73	61	6334.4	0	3018.67	不受限	3000	巴中地调	null	
4064	10kV堡高线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡高线926开关	堡子站	10000	是	292	5057.59	公线	149	51	2540	0	3048.41	不受限	3000	达州地调	null	
4065	6kV坭花线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭花线615开关	红坭站	16200	是	300	5196.15	公线	66.8	22	1157	0	2999.92	不受限	3000	攀枝花地调	null	
4066	10kV宋盐线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋盐线912开关	宋家桥站	63000	否	400	6928.2	专线	186.19	47	3224.8	0	3010.58	不受限	3000	自贡地调	null	
4067	10kV大兴线	南江电力调度控制中心	10kV大兴线952	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调	null	
4068	10kV南团线	米易电力调度控制中心	南团线971开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	93.79	31	1624.4	0	3039.67	不受限	3000	攀枝花地调	null	
4069	10kV顺黄线	阿坝电力调度控制中心	顺黄线912开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	57.07	22	988.5	0	3033.32	不受限	3000	阿坝地调	null	

4070	10kV莫正线	阿坝电力调度控制中心	莫正线959开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	73.89	27	1279.8	0	3007.03	不受限	3000	阿坝地调	null	
4071	10kV官桥线	阿坝电力调度控制中心	官桥线911开关	官家河坝站	100000	否	285	4936.34	公线	37.04	13	641.6	765	3036.11	不受限	3000	阿坝地调	null	
4072	10kV老炳线	攀枝花电力调度控制中心	老炳线972开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	87.91	25	1522.6	315	3012.14	不受限	3000	攀枝花地调	null	
4073	10kV保西线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保西线922开关	保华站	12600	否	210	3637.31	专线	15.24	7	264	0	3009.58	不受限	3000	自贡地调	null	
4074	10KV广星路	广汉电力调度控制中心	广星路934开关	广汉站	82000	否	709	12280.24	公线	464.67	66	8048	0	3004.22	不受限	3000	德阳地调	null	
4075	10kV城紫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城紫线914开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	214.46	50	3714.4	0	3035.4	不受限	3000	南充地调	null	
4076	10kV风文路916大馈线	德阳电力调度控制中心	风文路916开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	379.3	68	6569.4	4610	3038.74	不受限	3000	德阳地调	null	
4077	10kV涌珠二线	温江电力调度控制中心	涌珠二线964开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	268.83	49	4656.2	0	3006.39	不受限	3000	成都地调	null	

4078	10kV辰五线	成都配调	辰五路931开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	205.01	43	3550.8	0	3003.28	不受限	3000	成都地调	null	
4079	10kV草水线	成都配调	草水路934	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	151.55	37	2624.8	0	3042.47	不受限	3000	成都地调	null	
4080	10kV城市线	宜宾电力调度控制中心	城市线653开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	128.91	34	2232.7	0	3032.73	不受限	3000	宜宾地调	null	
4081	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	公线	257.64	50	4462.3	0	3643.69	不受限	3000	德阳地调	null	
4082	10kV叙月线	宜宾电力调度控制中心	叙月线621开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	168.95	39	2926.3	0	3031.96	不受限	3000	宜宾地调	null	
4083	10kV新凉线	宜宾电力调度控制中心	新凉线956开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	170.76	40	2957.5	0	3000.76	不受限	3000	宜宾地调	null	
4084	10kV遵东路	绵竹电力调度控制中心	遵东路902开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	272.56	49	4720.7	0	3038.88	不受限	3000	德阳地调	null	
4085	10kV桥慈一路	成都配调	桥慈一路920	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	251.85	53	4362	0	3011.34	不受限	3000	成都地调	null	
4086	10kV马奇二路	成都配调	马奇二路934	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	250.67	53	4341.6	0	3031.74	不受限	3000	成都地调	null	

4087	10kV沙香路	成都配调	沙香路947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	130.48	39	2260	0	3008.9	不受限	3000	成都地调	null	
4088	10kV小油线	威远电力调度控制中心	小油线921开关	小河站	11300	是	244	4226.2	专线	20.92	9	362.4	0	3018.56	不受限	3000	内江地调	null	
4089	10kV革听线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革听线923开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	329	59	5698.2	0	3031.33	不受限	3000	成都地调	null	
4090	10kV军华路	彭州电力调度控制中心	军华线923开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	149.65	37	2592	630	3013.38	不受限	3000	成都地调	null	
4091	10kV东镇线	苍溪电力调度控制中心	东镇线913开关	35kV东溪站	10000	是	403	6980.16	公线	146.95	36	2545.2	0	3038.93	不受限	3000	广元地调	null	
4092	10kV革北线	青白江电力调度控制中心	革北线920开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	328.66	59	5692.4	0	3037.13	不受限	3000	成都地调	null	
4093	10kV禾潮线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾潮线913	禾丰	20000	否	600	10392.3	公线	339.01	56	5871.6	465	3016.47	不受限	3000	成都地调	null	
4094	10kV岫歧二线	苍溪电力调度控制中心	岫歧二线922开关	35kV岫云站	26000	是	453	7846.19	公线	188.65	42	3267.5	0	3009.45	不受限	3000	广元地调	null	

4095	10kV春河线	仪陇电力调度控制中心	春河线919开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	281.95	56	4883.4	0	3019.95	不受限	3000	南充地调	null	
4096	10kV堰富路	新都电力调度控制中心	堰富线907开关	沙堰子	126000	否	442	7655.66	专线	224.13	51	3882	0	3008.09	不受限	3000	成都地调	null	
4097	10kV天古线大馈线	邻水电力调度控制中心	天古线911开关	天龙站	5000	是	295	5109.55	公线	60.48	21	1047.5	0	3040.14	不受限	3000	广安地调	null	
4098	10kV银铜线	资中电力调度控制中心	银铜线#921开关	银山站	115000	否	200	3464.1	专线	7.51	4	130	0	2987.69	不受限	2950	内江地调	null	
4099	10kV庙轨路_专	成都配调	庙轨路913	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	254.5	54	4408	0	2965.34	不受限	2950	成都地调	null	
4100	10kV玉海线	邛崃电力调度控制中心	玉海线910开关	玉带	163000	是	600	10392.3	公线	307.48	51	5325.6	0	2988.24	不受限	2950	成都地调	null	
4101	10kV鞍杜线	苍溪电力调度控制中心	鞍杜线919开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	235.91	52	4086	0	2975.57	不受限	2950	广元地调	null	
4102	10kV西北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西北线962	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	280.89	56	4865	0	2976	不受限	2950	成都地调	null	
4103	10kV桥金二路	成都配调	桥金二路926	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	254.2	54	4402.8	0	2970.54	不受限	2950	成都地调	null	

4104	10kV香桂路	彭州电力调度控制中心	香桂路924	香树	2*50000	否	510	8833.46	专线	288.15	56	4990.8	0	2959.31	不受限	2950	成都地调	null	
4105	10kV霖双路_主RXL986Z	蒲江电力调度控制中心	霖双路922	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	18.29	9	316.8	0	2956.78	不受限	2950	成都地调	null	
4106	10kV兴古线914大馈线	邻水电力调度控制中心	兴古线914开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	64.06	22	1109.6	0	2978.04	不受限	2950	广安地调	null	
4107	10kV集京路	彭州电力调度控制中心	集京线920	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	326.14	59	5648.8	0	2971.62	不受限	2950	成都地调	null	
4108	10kV白绿路_专线	成都配调	白绿路918	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	254.45	54	4407	0	2966.34	不受限	2950	成都地调	null	
4109	10kV湾太路	郫都电力调度控制中心	湾太线913开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	367.9	61	6372	0	2981.07	不受限	2950	成都地调	null	
4110	10kV白平线	成都配调	白平线915	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	205.7	43	3562.8	0	2991.28	不受限	2950	成都地调	null	
4111	10kV天港路大馈线	郫都电力调度控制中心	天港路924开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	367.34	61	6362.4	0	2990.67	不受限	2950	成都地调	null	
4112	10kV德润路	郫都电力调度控制中心	德润路922开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	187.53	47	3248	0	2987.38	不受限	2950	成都地调	null	

4113	10kV天楠路933线路	绵东电力调度控制中心	天楠路933开关	天池站	6300	否	200	3464.1	公线	9.57	5	165.8	0	2951.89	不受限	2950	德阳地调	null	
4114	10kV金万线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金万线915开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	42.01	18	727.6	0	2966.86	不受限	2950	南充地调	null	
4115	10kV洪元线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪元线916开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	98.71	33	1709.6	0	2966.93	不受限	2950	南充地调	null	
4116	10kV罍顺线大馈线	南充电力调度控制中心	罍顺线929开关	搬罍	360000	是	480	8313.84	公线	212.82	44	3686	0	2965.07	不受限	2950	南充地调	null	
4117	10kV德重一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	德重一路919开关	德阳站新	105000	是	600	10392.3	公线	207.99	35	3602.4	1750	2961.44	不受限	2950	德阳地调	null	
4118	10kV城凤二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅱ线929开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	307.62	51	5327.9	0	2972.08	不受限	2950	南充地调	null	
4119	10kV带墙一线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅰ线915开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	272.65	42	4722.3	1250	2978.94	不受限	2950	南充地调	null	
4120	10kV千场线大馈线	阆中电力调度控制中心	千场线925开关	千佛站(阆中)	20000	否	269	4659.22	公线	70.68	26	1224.2	0	2969.1	不受限	2950	南充地调	null	

4121	10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	否	507	8781.5	公线	285.95	56	4952.6	0	2950.75	不受限	2950	巴中地调	null	
4122	10kV西恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西恒线943开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	277.81	49	4811.6	0	2989.56	不受限	2950	自贡地调	null	
4123	10kV城甘线	南江电力调度控制中心	10kV城甘线954	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	187.71	47	3251.2	0	2984.18	不受限	2950	巴中地调	null	
4124	10kV得石线	平昌电力调度控制中心	10kV得石线924	得胜站	15000	否	370	6408.59	公线	160.37	43	2777.6	0	2990.13	不受限	2950	巴中地调	null	
4125	10kV镇喜线	平昌电力调度控制中心	10kV镇喜线916	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	125.2	38	2168.4	0	2975.79	不受限	2950	巴中地调	null	
4126	10kV西跃线	阿坝电力调度控制中心	西跃线911开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	26.91	12	466	0	2963.46	不受限	2950	阿坝地调	null	
4127	10kV茅生线	阿坝电力调度控制中心	茅生线911开关	茅坪子站	12600	否	200	3464.1	公线	8.3	4	143.8	0	2973.89	不受限	2950	阿坝地调	null	
4128	10kV天李线大馈线	富顺电力调度控制中心	天李线911开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	48.5	18	840	0	2970.51	不受限	2950	自贡地调	null	

4129	10kV堡滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡滩线913开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	27.42	12	475	0	2954.46	不受限	2950	达州地调	null	
4130	10kV邓水线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓水线918开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	321.4	54	5566.6	800	2986.47	不受限	2950	自贡地调	null	
4131	10kV宅马线	阿坝电力调度控制中心	宅马线953开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	9.18	5	159	0	2958.69	不受限	2950	阿坝地调	null	
4132	10kV笔街线	平昌电力调度控制中心	10kV笔街线912	笔山站	11300	否	320	5542.56	公线	114.87	36	1989.6	0	2998.7	不受限	2950	巴中地调	null	
4133	10kV共集线	盐边电力调度控制中心	共集线952开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	9.51	5	164.7	0	2952.99	不受限	2950	攀枝花地调	null	
4134	10kV廪园四线	宣汉电力调度控制中心	廪园四线925开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	272.11	49	4713	0	2949.59	不受限	2950	达州地调	null	
4135	10kV高航线	攀枝花电力调度控制中心	高航线923开关	高梁坪站	50000	是	450	7794.23	公线	187.42	42	3246.2	0	2989.18	不受限	2950	攀枝花地调	null	
4136	10kV佛青线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛青线923开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	268.13	49	4644	0	2977.02	不受限	2950	自贡地调	null	

4137	10kV八麻线	万源电力调度控制中心	10kV.八麻线923开关	八台站	6300	是	300	5196.15	公线	69.53	23	1204.2	0	2952.72	不受限	2950	达州地调	null	
4138	10kV攀镇一线	宝兴电力调度控制中心	攀镇一线914开关	攀超站	12600	否	300	5196.15	公线	98.67	33	1709	0	2967.53	不受限	2950	雅安地调	null	
4139	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	71.03	26	1230.3	0	2978.59	不受限	2950	雅安地调	null	
4140	10kV城坝线	雅安电力调度控制中心	城坝线914开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	153.88	57	2665.2	2560	2982.56	不受限	2950	雅安地调	null	
4141	10kV天果线	渠县电力调度控制中心	10kV.天果线954开关	天星站	80000	是	335	5802.37	公线	94.94	28	1644.4	0	2997.5	不受限	2950	达州地调	null	
4142	10kV岗基线	通川电力调度控制中心	10kV.岗基线961开关	木岗站	100000	否	290	5022.95	专线	88.68	31	1536	0	2984.66	不受限	2950	达州地调	null	
4143	10kV大龙线	蒲城电力调度控制中心	大龙线912开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	20	10	164.4	0	2953.29	不受限	2950	达州地调	null	
4144	10kV西苑线	通川电力调度控制中心	10kV.西苑线971开关	城西站	82000	是	552	9560.92	公线	270.84	49	4690.9	0	2957.84	不受限	2950	达州地调	null	

4145	10kV油沙线	万源电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	69.63	23	1206	0	2950.92	不受限	2950	达州地调	null	
4146	10kV梁九二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九二线932开关	磨家梁	240	是	361	6252.7	公用	118.11	33	2045.7	0	2956.46	不受限	2950	绵阳地调	null	
4147	10kV青广线	大英电力调度控制中心	青广线963开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	280.95	50	4866	0	2962.87	不受限	2950	遂宁地调	null	
4148	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民溪线914开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	53.24	18	922.2	800	2954.33	不受限	2950	乐山地调	null	
4149	10kV威城线大馈线	威远电力调度控制中心	威城线924开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	252.83	45	4379	388	2992.58	不受限	2950	内江地调	null	
4150	10kV禾板线	仁寿电力调度控制中心	禾板线923开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	170.16	45	2947.2	0	2976.41	不受限	2950	眉山地调	null	
4151	10kV金翰线	蓬溪电力调度控制中心	金翰线961开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	315.24	58	5459.9	0	2957.86	不受限	2950	遂宁地调	null	
4152	10kV城附线	蓬溪电力调度控制中心	城附线924开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	47.11	17	816	0	2994.51	不受限	2950	遂宁地调	null	

4153	10kV石清线	剑阁电力调度控制中心	石清线914开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	97.66	33	1691.5	0	2985.03	不受限	2950	广元地调	null	
4154	10kV阳慧线	乐山电力调度控制中心	阳慧线988开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	180.14	41	3120	0	2976.82	不受限	2950	乐山地调	null	
4155	10kV望阳线	隆昌电力调度控制中心	望阳线928开关	望城坡站	95000	否	340	5888.97	公线	70.15	21	1215	1100	2985.07	不受限	2950	内江地调	null	
4156	10kV舟高线915大馈线	沐川电力调度控制中心	舟高线915开关	舟坝站	22000	否	400	6928.2	公线	188.9	47	3271.7	0	2963.68	不受限	2950	乐山地调	null	
4157	10kV姚白线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV姚白线911开关	姚市站	15000	否	330	5715.77	公用	125.54	38	2174.3	0	2969.89	不受限	2950	资阳地调	null	
4158	10kV棉学二线944大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉学二线944	棉花坡	100000	否	463	8019.4	公线	244.6	53	4236.4	0	2981.06	不受限	2950	泸州地调	null	
4159	10kV清团线957路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	清团线925开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	7.55	4	130.8	0	2986.89	不受限	2950	达州地调	null	
4160	10kV柏众三路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众三路929开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	369.04	62	6391.8	0	2961.27	不受限	2950	天府地调	null	

4161	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	专线	8.48	4	146.8	0	2970.89	不受限	2950	广元地调	null	
4162	10kV万景线	广元电力调度控制中心	万景线914开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	242.31	47	4196.8	0	2953.1	不受限	2950	广元地调	null	
4163	10kV三青线	广元电力调度控制中心	三青线913开关	35kV三锅石站	25600	否	300	5196.15	公线	98.83	33	1711.7	0	2964.83	不受限	2950	广元地调	null	
4164	10kV宁西一线914线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	129.29	34	2239.3	0	2984.56	不受限	2950	凉山地调	null	
4165	10kV道杜线	广元电力调度控制中心	道杜路913开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	5.62	3	97.4	0	2957.94	不受限	2950	广元地调	null	
4166	10kV木气线专线	大竹电力调度控制中心	木气线914开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	9.68	5	167.7	0	2949.99	不受限	2950	达州地调	null	
4167	10kV特新线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特新线914开关	特克站	16000	否	300	5196.15	公线	98.01	33	1697.5	0	2979.03	不受限	2950	凉山地调	null	
4168	10kV乃白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃白线924开关	乃托站	90000	是	335	5802.37	公线	96.96	29	1679.4	0	2962.5	不受限	2950	凉山地调	null	

4169	10kV郊陵线	苍溪电力调度控制中心	郊陵线915开关	35kV城郊站	16300	是	228	3949.08	公线	60	26	1000	0	2949.08	不受限	2949.08	广元地调	null	
4170	10kV董镇线	威远电力调度控制中心	董镇线917开关	董家湾	420000	是	576	9976.61	公线	291.21	51	5043.7	0	2937.59	不受限	2900	内江地调	null	
4171	10kV郎街路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎街路910	三郎	5000	是	210	3637.31	公线	0.3	0	5	0	2909.85	不受限	2900	成都地调	null	
4172	10kV清海线	威远电力调度控制中心	清海线914开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	262.57	55	4547.7	0	2934.76	不受限	2900	内江地调	null	
4173	10kV清后线大馈线	威远电力调度控制中心	清后线924开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	261.77	55	4533.9	0	2948.56	不受限	2900	内江地调	null	
4174	10kV土将线	仪陇电力调度控制中心	土将线922开关	土门站(仪陇)	20000	是	350	6062.18	公线	110.23	31	1909.2	0	2940.54	不受限	2900	南充地调	null	
4175	10kV环富线	成都配调	环富路906	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	257.51	54	4460	0	2913.34	不受限	2900	成都地调	null	
4176	10kV资凯线	资中电力调度控制中心	资凯线918开关	资中站	80000	否	374	6477.87	公线	168.29	45	2914.8	0	2915.28	不受限	2900	内江地调	null	

4177	10kV陵铁线	苍溪电力调度控制中心	陵铁线973开关	陵江站	90000	否	200	3464.1	专线	10.61	5	183.7	0	2933.99	不受限	2900	广元地调	null	
4178	10kV九丹线	彭州电力调度控制中心	九丹线924开关	九陇	#####	是	335	5802.37	公线	100.51	30	1740.8	0	2901.1	不受限	2900	成都地调	null	
4179	10kV堤交路_专线	成都配调	堤交线920	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	256.42	54	4441.2	0	2932.14	不受限	2900	成都地调	null	
4180	10kV红马路	成都配调	红马路905	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	210.28	44	3642	0	2912.08	不受限	2900	成都地调	null	
4181	10kV筒光线	郫都电力调度控制中心	筒光线931开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	311.98	52	5403.5	0	2910.34	不受限	2900	成都地调	null	
4182	10kV苏游路	成都配调	苏游线912	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	209.76	44	3633	0	2921.08	不受限	2900	成都地调	null	
4183	10kV福阀一路	大邑电力调度控制中心	福阀一线936开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	372.38	62	6449.7	0	2903.37	不受限	2900	成都地调	null	
4184	10kV沙龙路	大邑电力调度控制中心	沙龙线915开关	沙渠	32000	是	400	6928.2	公线	152.42	38	2640	0	2902.56	不受限	2900	成都地调	null	
4185	10kV龙西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙西线913开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	是	311	5386.68	公线	80.02	26	1386	0	2923.34	不受限	2900	南充地调	null	

4186	10kV三钢四路917#线路	广汉电力调度控制中心	三钢四路917开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	371.1	62	6427.5	0	2925.57	不受限	2900	德阳地调	null	
4187	10kV坪丘线	南部电力调度控制中心	10kV坪丘线914	大坪站(南部)	22500	否	330	5715.77	公线	127.85	39	2214.3	0	2929.89	不受限	2900	南充地调	null	
4188	10kV金流线大馈线	南部电力调度控制中心	金流线961开关	黄金站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	170.59	45	2954.7	0	2922.15	不受限	2900	南充地调	null	
4189	10kV带园二线大馈线	南充电力调度控制中心	带园II线947开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	274.99	50	4762.8	0	2899.79	不受限	2900	南充地调	null	
4190	10kV山合路917线路	中江电力调度控制中心	山合路917开关	松山站	100000	否	507	8781.5	公线	201.41	40	3488.4	1500	2914.95	不受限	2900	德阳地调	null	
4191	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	74.95	28	1298.1	0	2910.79	不受限	2900	南充地调	null	
4192	10kV柳开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳开线926开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	73.04	27	1265	0	2943.89	不受限	2900	南充地调	null	
4193	10kV风孟路924大馈线	德阳电力调度控制中心	风孟路924开关	风光站	80000	是	552	9560.92	公线	477	86	8261.6	4730	2918.74	不受限	2900	德阳地调	null	

4194	10kV城滨线917大馈线	南充电力调度控制中心	城滨线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	328.57	59	5690.8	0	2929.62	不受限	2900	南充地调	null	
4195	10kV玉广路	绵竹电力调度控制中心	玉广路908开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	71.93	24	1245.8	0	2911.12	不受限	2900	德阳地调	null	
4196	10kV龙里线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙里线911开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	否	345.1	5977.31	公线	142.1	41	2461.2	0	2918.38	不受限	2900	南充地调	null	
4197	10kV鸡墨线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡墨线932开关	鸡石湾站	73500	是	380	6581.79	公线	136.54	36	2364.8	0	2900.63	不受限	2900	资阳地调	null	
4198	10kV拱化路924线路	绵东电力调度控制中心	拱化路924开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	307.49	52	5325.8	0	2918.76	不受限	2900	德阳地调	null	
4199	10kV国南四路大馈线	天府电力调度控制中心	国南四路914开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	329.79	60	5712	0	2908.42	不受限	2900	天府地调	null	
4200	10kV井文线	广元电力调度控制中心	井文线913开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	30.52	12	528.6	0	2949.36	不受限	2900	广元地调	null	
4201	10kV后里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后里线914开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	36.81	16	637.6	0	2947.75	不受限	2900	凉山地调	null	

4202	10kV河高线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	河高线927开关	河西	80000	是	302	5230.79	公线	72.17	24	2170	0	2934.73	不受限	2900	泸州地调	null	
4203	10KV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑隧线911开关	佑君站	20000	否	352	6096.82	公线	148.08	42	2564.7	0	2922.44	不受限	2900	凉山地调	null	
4204	10kV桂利线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂利线912	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	72.14	24	1249.5	0	2907.42	不受限	2900	泸州地调	null	
4205	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗夔线935开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	310.16	52	5372	0	2941.84	不受限	2900	天府地调	null	
4206	10kV紫贤一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤一线973开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	250.59	48	4340.3	0	2934.32	不受限	2900	资阳地调	null	
4207	10kV松油线943大馈线	天府电力调度控制中心	松油路943开关	松林	50000	是	553	9578.24	公线	272.98	49	4728	0	2934.59	不受限	2900	天府地调	null	
4208	10kV下南一线	广元电力调度控制中心	下南一线912开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	238.35	53	4128.3	0	2933.27	不受限	2900	广元地调	null	
4209	10kV城卫线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV城卫线913开关	城东站	63000	否	335	5802.37	公线	131.56	39	2278.7	0	2943.43	不受限	2900	凉山地调	null	

4210	10kV古保线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV古保 线911开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公 线	29.39	13	509.1	0	2920.36	不受 限	2900	凉山 地调	null	
4211	10kV新寨线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV新寨 线918开关	新民站	12500	否	249	4312.81	公 线	55.17	22	955.6	0	2925.93	不受 限	2900	凉山 地调	null	
4212	10kV观贾线	大竹电 力调度 控制中 心	观贾线914 开关	观音站	13300	是	300	5196.15	公 线	71.99	24	1246.8	0	2910.12	不受 限	2900	达州 地调	null	
4213	10kV朝龙线	广元电 力调度 控制中 心	朝龙线911 开关	朝天站	20000	是	320	5542.56	公 线	85.8	27	1486	0	2948.05	不受 限	2900	广元 地调	null	
4214	10kV富李线	仁寿电 力调度 控制中 心	富李线922 开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公 线	215.07	43	3725	200	2933.92	不受 限	2900	眉山 地调	null	
4215	10kV白西线	眉山电 力调度 控制中 心	白西线924 开关	白玉开 闭所	0	是	390	6755	公 线	142.41	37	2466.5	0	2937.5	不受 限	2900	眉山 地调	null	
4216	10kV洪城四线	洪雅电 力调度 控制中 心	洪城四线 913开关	洪川站	100000	是	503	8712.22	公 线	234.91	47	4068.6	0	2901.18	不受 限	2900	眉山 地调	null	
4217	10kV安邦线	射洪电 力调度 控制中 心	安邦线916 开关	武安	100000	是	335	5802.37	公 线	98.29	29	1702.3	0	2939.6	不受 限	2900	遂宁 地调	null	

4218	10kV卫东线	威远电力调度控制中心	卫东线914开关	卫林站	10000	是	380	6581.79	公线	124.75	33	2160.7	200	2904.73	不受限	2900	内江地调	null	
4219	10kV嘉鼎二线	沙湾电力调度控制中心	嘉鼎Ⅱ回924开关	嘉农站	80000	否	345	5975.58	公线	140.65	41	2436	0	2942.02	不受限	2900	乐山地调	null	
4220	10kV威城中一线大馈线	威远电力调度控制中心	威城中一线919开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	279.79	50	4846	0	2913.58	不受限	2900	内江地调	null	
4221	10kV玉漏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉漏线912开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	11.3	6	195.8	0	2921.89	不受限	2900	绵阳地调	null	
4222	10kV江禾线	雅安配调电力调度控制中心	江禾线918开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	27.97	5	484.4	5945	2923.67	不受限	2900	雅安地调	null	
4223	10kV游石线大馈线	游仙电力调度控制中心	游石线907开关	游仙站	31.5	是	595	10305.7	公用	306.85	52	5314.7	0	2929.86	不受限	2900	绵阳地调	null	
4224	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	11	245.6	0	3117.69	不受限	2900	甘孜地调	null	

4225	10kV向山线	石棉电力调度控制中心	向山线973开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	100.94	34	1748.3	0	2928.23	不受限	2900	雅安地调	null	
4226	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	29	245.6	0	3117.69	不受限	2900	甘孜地调	null	
4227	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	4.75	12	382.2	0	3035.49	不受限	2900	甘孜地调	null	
4228	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	3.16	21	534.8	0	3062.89	不受限	2900	甘孜地调	null	
4229	10kV贯堰线大馈线	江油电力调度控制中心	贯堰路903开关	贯山站	5	否	240	4156.92	公用	46.19	19	800	0	2941.23	不受限	2900	绵阳地调	null	
4230	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.05	是	220	3810.51	公线	218.94	13	392	0	3043.59	不受限	2900	甘孜地调	null	

4231	10kV新拔线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新拔线916 开关	新都桥 站	13000	否	200	3464.1	公 线	205.7	13	352.7	0	3054.65	不受 限	2900	甘孜 地调	null	
4232	10kV柏龙线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	柏龙线924 开关	柏林站	8	是	400	6928.2	公 线	151.84	38	2629.8	0	2912.76	不受 限	2900	绵阳 地调	null	
4233	10kV祥永三线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	祥永三线 951开关	凝祥站	50	是	553	9578.24	公 用	273.79	50	4742	0	2920.59	不受 限	2900	绵阳 地调	null	
4234	10kV岗文线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.岗文 线951开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公 线	367.21	62	6360	0	2915.13	不受 限	2900	达州 地调	null	
4235	10kV长新二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	长新二线 923开关	长土站	56700	是	510	8833.46	公 线	238.34	47	4128	0	2938.77	不受 限	2900	自贡 地调	null	
4236	10kV园高线	彭山电 力调度 控制中 心	园高线923 开关	园门站	81500	否	500	8660.25	公 线	281.36	56	4873.1	0	2921.12	不受 限	2900	眉山 地调	null	
4237	10kV安角线	阿坝电 力调度 控制中 心	安角线914 开关	安宁站	6400	否	220	3810.51	公 线	28.74	13	497.8	0	2931.66	不受 限	2900	阿坝 地调	null	
4238	10kV洪董线	通江电 力调度 控制中 心	10kV洪董 线925	洪口站	16300	否	292	5057.59	公 线	94.62	32	1638.9	0	2912.93	不受 限	2900	巴中 地调	null	

4239	10kV结向线	阿坝电力调度控制中心	结向线952开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	12.44	6	215.4	0	2902.29	不受限	2900	阿坝地调	null	
4240	10kV郝度线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝度线915开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	198.31	39	3434.8	630	2904.98	不受限	2900	自贡地调	null	
4241	10kV花美线	阿坝电力调度控制中心	花美线912开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	10.01	5	173.3	0	2944.39	不受限	2900	阿坝地调	null	
4242	10kV顶凤线	巴州电力调度控制中心	10kV顶凤线915	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	147.44	42	2553.6	0	2902.36	不受限	2900	巴中地调	null	
4243	10kV沙乡线	阿坝电力调度控制中心	沙乡线912开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	10.32	5	178.8	0	2938.89	不受限	2900	阿坝地调	null	
4244	10kV共雅线	盐边电力调度控制中心	共雅线955开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	11.09	6	192.1	0	2925.59	不受限	2900	攀枝花地调	null	
4245	10kV平方线	仁和电力调度控制中心	平方线913开关	平地站	40000	是	400	6928.2	公线	151.38	38	2621.9	0	2920.66	不受限	2900	攀枝花地调	null	
4246	10kV忠柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠柏线921开关	忠兴站	18	是	400	6928.2	公用	154.91	39	2683.1	0	2859.46	不受限	2850	绵阳地调	null	

4247	10kV兴板线	仁和电力调度控制中心	兴板线952开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	193.58	48	3352.8	20	2862.58	不受限	2850	攀枝花地调	null	
4248	10kV关镇线	南江电力调度控制中心	10kV关镇线953	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	103.26	34	1788.5	0	2888.03	不受限	2850	巴中地调	null	
4249	10kV赶电线	南江电力调度控制中心	10kV赶电线852	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	81.89	30	1418.4	0	2868.43	不受限	2850	巴中地调	null	
4250	10kV莲村线	自贡电力调度控制中心	10kV莲村线962开关	莲花寺站	63000	是	569	9855.37	公线	283.12	50	4903.7	100	2880.6	不受限	2850	自贡地调	null	
4251	10kV华荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华荣线918开关	新华站	80000	是	503	8712.22	公线	236.29	47	4092.5	0	2877.28	不受限	2850	自贡地调	null	
4252	10kV艺安线	阿坝电力调度控制中心	艺安线912开关	园艺站	40000	否	380	6581.79	公线	129.65	34	2245.5	800	2878.11	不受限	2850	阿坝地调	null	
4253	10kV顶果线	巴州电力调度控制中心	10kV顶果线923	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	147.94	42	2562.4	0	2893.56	不受限	2850	巴中地调	null	
4254	10kV胡火线	宣汉电力调度控制中心	胡火线927开关	胡家站	80000	是	213	3689.27	专线	5.86	3	101.5	0	2849.92	不受限	2850	达州地调	null	

4255	10kV茅鑫线	阿坝电力调度控制中心	茅鑫线924开关	茅坪子站	20000	否	200	3464.1	公线	14.52	7	251.5	0	2866.19	不受限	2850	阿坝地调	null	
4256	10kV观下线	巴州电力调度控制中心	10kV观下线915	曾口站	10000	否	377	6529.83	公线	172.98	46	2996	0	2880.85	不受限	2850	巴中地调	null	
4257	10kV柯沙线	阿坝电力调度控制中心	柯沙线912开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	13.01	7	225.3	0	2892.39	不受限	2850	阿坝地调	null	
4258	10kV义张线	平昌电力调度控制中心	10kV义张线918	信义站	90000	否	335	5802.37	公线	135.55	40	2347.7	0	2874.43	不受限	2850	巴中地调	null	
4259	10KV义佛线	平昌电力调度控制中心	10kV义佛线919	信义站	90000	否	275	4763.14	公线	81.46	30	1410.9	0	2875.93	不受限	2850	巴中地调	null	
4260	10kV斯江线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯江线959开关	斯力沟站	16200	是	300	5196.15	公线	74.48	25	1290	0	2866.92	不受限	2850	攀枝花地调	null	
4261	10kV泸蜀线934大馈线	泸州电力调度控制中心	泸蜀线934	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	155.43	39	2692	0	2850.56	不受限	2850	泸州地调	null	
4262	10kV塔工线大馈线	安州电力调度控制中心	塔工线915开关	塔水站	10	否	400	6928.2	公用	188.59	47	3266.4	80	2888.98	不受限	2850	绵阳地调	null	

4263	10kV大乐线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	大乐线913 开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公 线	14.79	15	256.2	0	2861.49	不受 限	2850	甘孜 地调	null	
4264	10kV城夹线	宝兴电 力调度 控制中 心	城夹线921 开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公 线	161.81	45	2802.6	0	2856.01	不受 限	2850	雅安 地调	null	
4265	10kV汉域二线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉域 二线924开 关	汉碑站	100000	否	496	8590.97	专 线	280.67	57	4861.2	0	2870.67	不受 限	2850	雅安 地调	null	
4266	10kV永农一线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV永农 一线917手 车开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公 线	140.59	32	2435	800	2861.82	不受 限	2850	雅安 地调	null	
4267	10kV齐廉一线 666大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐廉一线 967	齐家	63000	是	406	7032.13	公 线	158.27	39	2741.2	0	2884.5	不受 限	2850	泸州 地调	null	
4268	10kV始阳线	天全电 力调度 控制中 心	始阳线927 开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公 线	164.83	43	2854.8	200	2868.81	不受 限	2850	雅安 地调	null	
4269	10kV永红线	雅安电 力调度 控制中 心	永红线924 开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公 线	339	56	5871.5	585	2896.57	不受 限	2850	雅安 地调	null	
4270	10kV界农线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	界农线923 开关	界牌站	31.5	否	353	6114.14	公 用	152.08	43	2634	0	2868.73	不受 限	2850	绵阳 地调	null	

4271	10kV威雄二线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄二线929开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	159.25	44	2758.2	0	2853.64	不受限	2850	内江地调	null	
4272	10kV沐联线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐联线925开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	15.36	8	266	0	2851.69	不受限	2850	乐山地调	null	
4273	10kV龙华线	蓬溪电力调度控制中心	龙华线922开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	135.41	36	2345.3	0	2878.56	不受限	2850	遂宁地调	null	
4274	10kV新海线	仁寿电力调度控制中心	新海线943开关	新城开闭所	1000	是	495	8573.65	公线	230.69	47	3995.5	0	2863.42	不受限	2850	眉山地调	null	
4275	10kV嘉联二线	沙湾电力调度控制中心	嘉联Ⅱ回988开关	嘉农站	80000	否	390	6755	公线	184.3	47	3192	0	2887.5	不受限	2850	乐山地调	null	
4276	10kV三万二线	内江电力调度控制中心	三万二线973开关	三元站	100000	是	482	0	公线	218.36	45	3782	0	2896.78	不受限	2850	内江地调	null	
4277	10kV玉龙线	射洪电力调度控制中心	玉龙线912开关	玉太	20000	是	275	4763.14	公线	54.45	20	943.1	0	2867.41	不受限	2850	遂宁地调	null	
4278	10kV陆千线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV千里马线953开关	大陆槽站	4000	否	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2889.46	不受限	2850	凉山地调	null	

4279	10kV大英线952大馈线	天府电力调度控制中心	大英路952开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	332.13	60	5752.5	0	2867.92	不受限	2850	天府地调	null	
4280	10kV岭前线大馈线	广安电力调度控制中心	岭前线923开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	13.16	7	228	0	2889.69	不受限	2850	广安地调	null	
4281	10kV曾平线	广元电力调度控制中心	曾平线914开关	35kV曾家站	19300	是	264	4572.61	公线	44.86	17	777	0	2881.09	不受限	2850	广元地调	null	
4282	10kV国南二路大馈线	天府电力调度控制中心	国南二路915开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	330.48	60	5724	0	2896.42	不受限	2850	天府地调	null	
4283	10kV四江线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四江线921开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	26.25	11	454.7	250	2880.65	不受限	2850	凉山地调	null	
4284	10kV克阴线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克阴线914开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	41.32	18	715.6	0	2869.75	不受限	2850	凉山地调	null	

4285	10kV豹君线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	豹君线911 开关	豹子坪 站	1650	否	230	3983.72	公 线	40.85	18	707.5	0	2877.85	不受 限	2850	凉山 地调	null	
4286	10kV普中线大 馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV普中 线915开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公 线	31.06	14	538	0	2891.46	不受 限	2850	凉山 地调	null	
4287	10kV东瑞线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV东瑞 线912开关	东胜站	12600	是	380	6581.79	公 线	136.96	36	2372.1	0	2893.33	不受 限	2850	资阳 地调	null	
4288	10kV城河线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV城河 线922开关	(越西 县调) 城关站	50000	否	220	3810.51	公 线	32.52	15	563.3	0	2866.16	不受 限	2850	凉山 地调	null	
4289	10kV瑞文线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	瑞文线912 小车开关	大瑞站	25100	否	198	3429.46	公 线	12.87	6	222.9	0	2863.61	不受 限	2850	凉山 地调	null	
4290	10kV琅阿线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	琅阿线911 开关	琅环站	8900	是	220	3810.51	公 线	9.53	4	165	0	2883.41	不受 限	2850	凉山 地调	null	
4291	10kV御园二路	罗江电 力调度 控制中 心	御园二路 916开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公 线	247.25	48	4282.3	0	2895.32	不受 限	2850	德阳 地调	null	

4292	10kV顺场线	宜宾电力调度控制中心	顺场线960开关	天顺站	50000	是	310	5369.36	公线	81.99	26	1420	0	2875.49	不受限	2850	宜宾地调	null	
4293	10kV分纯线	井研电力调度控制中心	分纯线914开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	99.45	30	1722.5	0	2850.12	不受限	2850	乐山地调	null	
4294	10kV邱黄线	宜宾电力调度控制中心	邱黄线644开关	邱场站	6300	否	346	5992.9	公线	144.14	42	2496.5	0	2897.11	不受限	2850	宜宾地调	null	
4295	10kV中柯线大馈线	阆中电力调度控制中心	中柯线919开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	330.76	60	5728.8	0	2877.9	不受限	2850	南充地调	null	
4296	10kV南前线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南前线916	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	373.79	62	6474	0	2863.48	不受限	2850	南充地调	null	
4297	10kV岭紫线	西充电力调度控制中心	岭紫线927开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	135.13	36	2340.4	0.14	2883.32	不受限	2850	南充地调	null	
4298	10kV翠羊线	成都配调	翠羊线913开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	259.95	55	4502.4	0	2870.94	不受限	2850	成都地调	null	
4299	10kV南滨线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南滨线924	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	373.4	62	6467.3	0	2870.18	不受限	2850	南充地调	null	

4300	10kV江水线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	江水线929 开关	江南站 (阆中)	25000	否	255	4416.73	专 线	64.31	25	1113.8	0	2861.26	不受 限	2850	南充 地调	null	
4301	10kV襄大线	南部电 力调度 控制中 心	10kV襄大 线915	共襄站 (南部)	20000	否	377	6529.83	公 线	172.25	46	2983.3	0	2893.55	不受 限	2850	南充 地调	null	
4302	10kV沈物线	成都配 调	沈物路947	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专 线	260.51	55	4512	0	2861.34	不受 限	2850	成都 地调	null	
4303	10kV益丰线	成都配 调	益丰路944	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专 线	139.26	41	2412	0	2852.23	不受 限	2850	成都 地调	null	
4304	10kV马奇八路	成都配 调	马奇八路 953	马河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	259.82	55	4500	0	2873.34	不受 限	2850	成都 地调	null	
4305	10kV玉体路	成都配 调	玉体路916	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公 线	213.39	45	3696	0	2858.08	不受 限	2850	成都 地调	null	
4306	10kV黄峨二路 _专线	成都配 调	黄峨二路 915	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专 线	259.82	55	4500	0	2873.34	不受 限	2850	成都 地调	null	
4307	10kV辰加路	成都配 调	辰加路911	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专 线	259.12	55	4488	0	2885.34	不受 限	2850	成都 地调	null	
4308	10kV桐云线	成都配 调	桐云线924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公 线	211.87	45	3669.6	0	2884.48	不受 限	2850	成都 地调	null	
4309	10kV平沙线	成都配 调	平沙路916	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公 线	211.36	45	3660.7	0	2893.38	不受 限	2850	成都 地调	null	

4310	10kV象银二路	成都配调	象银二线933开关	万象	166000	否	473	8192.6	专线	259.47	55	4494	0	2879.34	不受限	2850	成都地调	null	
4311	10kV玉欣路	邛崃电力调度控制中心	玉欣路936	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	374.55	62	6487.2	0	2865.87	不受限	2850	成都地调	null	
4312	10kV春庐线	仪陇电力调度控制中心	春庐线921开关	春晖站	80000	否	600	10392.3	公线	374.41	62	6484.8	0	2868.27	不受限	2850	南充地调	null	
4313	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花开四线914开关	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	288.55	57	4997.7	0	2874.47	不受限	2850	成都地调	null	
4314	10kV门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线916开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	284.92	50	4934.8	0	2894.07	不受限	2850	南充地调	null	
4315	10kV十高线	简阳电力调度控制中心	十高线961	十里坝	40000	是	250	4330.13	专线	34.44	14	596.5	0	2867.6	不受限	2850	成都地调	null	
4316	10kV小通路	彭州电力调度控制中心	小通线912开关	小鱼洞	6300	是	400	6928.2	公线	156.12	39	2704	0	2838.56	不受限	2800	成都地调	null	
4317	10kV作中路	成都配调	作中路922	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	263.33	56	4560.8	0	2812.54	不受限	2800	成都地调	null	

4318	10kV革城四线	青白江电力调度控制中心	革城四线933开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	280.46	51	4857.5	0	2805.09	不受限	2800	成都地调	null	
4319	10kV张檬线	仪陇电力调度控制中心	张檬线911开关	张公站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	175.98	47	3048	0	2828.85	不受限	2800	南充地调	null	
4320	10kV万光线	新都电力调度控制中心	万光线935开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	196.35	49	3400.8	0	2834.58	不受限	2800	成都地调	null	
4321	10kV何岩线	新津电力调度控制中心	何岩线917	何店	100000	是	507	8781.5	公线	243.39	48	4215.6	0	2809.6	不受限	2800	成都地调	null	
4322	10kV天场线911断路器间隔	邛崃电力调度控制中心	天场线911开关	天台	10000	是	400	6928.2	公线	158.19	40	2739.8	0	2802.76	不受限	2800	成都地调	null	
4323	10kV权睢线	资中电力调度控制中心	权睢线912开关	权义站	10000	否	400	6928.2	公线	196.26	49	3399.3	0	2836.08	不受限	2800	内江地调	null	
4324	10kV何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线926	何店	100000	是	400	6928.2	公线	157.75	39	2732.3	0	2810.26	不受限	2800	成都地调	null	
4325	10kV太民路	彭州电力调度控制中心	太民路923	太清	2*31500	否	553	9578.24	专线	335.33	61	5808	0	2812.42	不受限	2800	成都地调	null	

4326	10kV棕欧线	成都配调	棕欧线922开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	263.76	56	4568.4	0	2804.94	不受限	2800	成都地调	null	
4327	10kV涯金一路	成都配调	涯金一路905	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	262.91	56	4553.6	0	2819.74	不受限	2800	成都地调	null	
4328	10kV崇电路	都江堰电力调度控制中心	崇电路903	崇义	2*10000	否	400	6928.2	专线	197.23	49	3416	0	2819.38	不受限	2800	成都地调	null	
4329	10kV白城路	都江堰电力调度控制中心	白城路913	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	196.3	49	3400	0	2835.38	不受限	2800	成都地调	null	
4330	10kV杏塘线	成都配调	杏塘路930	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	215.75	46	3736.8	0	2817.28	不受限	2800	成都地调	null	
4331	10kV罗中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗中线925开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	116.22	37	2012.9	0	2819.52	不受限	2800	南充地调	null	
4332	10kV阳镇路大馈线	荦华电力调度控制中心	阳镇路913开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	316.59	53	5483.3	0	2830.54	不受限	2800	德阳地调	null	
4333	10kV东医线大馈线	高坪电力调度控制中心	东医线919开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	173.95	33	3012.9	4500	2843.9	不受限	2800	南充地调	null	

4334	10kV王富线	南部电力调度控制中心	10kV王富线914	王家站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	177.58	47	3075.6	0	2801.25	不受限	2800	南充地调	null	
4335	10kV润城一线	成都配调	润城一路908	华润	134000	否	473	8192.6	专线	263.7	56	4567.2	0	2806.14	不受限	2800	成都地调	null	
4336	10kV庐亨一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨一路918开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	354.04	62	6132	0	2831.36	不受限	2800	德阳地调	null	
4337	10kV东回线	乐至电力调度控制中心	10kV东回线914开关	东山村	40000	否	300	5196.15	公线	106	35	1836	0	2840.53	不受限	2800	资阳地调	null	
4338	10kV中福线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中福线973开关	城中站	80000	是	1000	17320.51	公线	318.07	32	5509	5500	2847.41	不受限	2800	资阳地调	null	
4339	10kV许镇线914	乐至电力调度控制中心	10kV许镇线914开关	许家站	8300	否	230	3983.72	公用	43.03	19	745.2	0	2840.15	不受限	2800	资阳地调	null	
4340	10kV斑玻路	罗江电力调度控制中心	斑玻路927开关	斑竹站	100000	是	510	8833.46	专线	244.99	48	4243.2	0	2823.57	不受限	2800	德阳地调	null	
4341	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙弘线975开关	孙家坝	300000	否	400	6928.2	公用	197.9	49	3427.7	0	2807.68	不受限	2800	资阳地调	null	

4342	10kV明团线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV明团 线911开关	光明变 电站	10000	否	320	5542.56	公 线	124.48	39	2156	0	2832.3	不受 限	2800	凉山 地调	null	
4343	10kV河中线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV河中 线923开关	河口站	9000	否	275	4763.14	公 线	84.91	31	1470.7	0	2816.13	不受 限	2800	凉山 地调	null	
4344	10kV牧航路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧航路906 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专 线	195.71	49	3389.7	0	2845.68	不受 限	2800	天府 地调	null	
4345	10kV西源线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西源线959 开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	专 线	156.77	39	2715.2	0	2827.36	不受 限	2800	广安 地调	null	
4346	10kV松客线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	松客路942 开关	松林	50000	否	600	10392.3	公 线	377.94	63	6546	0	2807.07	不受 限	2800	天府 地调	null	
4347	10kV大东线	广元电 力调度 控制中 心	大东线914 开关	35kV大 石站	30000	是	300	5196.15	公 线	76.73	26	1328.9	0	2828.02	不受 限	2800	广元 地调	null	
4348	10kV丹城线 914大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	丹城线914 开关	丹山	30000	是	441	7638.34	公 线	190.53	43	3300	0	2810.67	不受 限	2800	泸州 地调	null	
4349	10kV大众一路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	大众一路 915开关	大众	50000	否	600	10392.3	专 线	377.92	63	6545.5	0	2807.57	不受 限	2800	天府 地调	null	

4350	10kV上轮南线	广元电力调度控制中心	上轮南线915开关	上西站	80000	否	400	6928.2	公线	196.88	49	3409.9	0	2825.48	不受限	2800	广元地调	null	
4351	10kV坝沱线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝沱线916小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	31.35	12	542.9	0	2802.16	不受限	2800	凉山地调	null	
4352	10kV车东二线大馈线	天府电力调度控制中心	车东二线937开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	352.89	55	6112	0	2839.24	不受限	2800	天府地调	null	
4353	10kV三镇线	广元电力调度控制中心	三镇线961开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	公线	244.99	54	4243.3	0	2818.27	不受限	2800	广元地调	null	
4354	10kV中转线	广元电力调度控制中心	中转线923开关	中子站	80000	否	340	5888.97	公线	141.89	42	2457.6	0	2842.47	不受限	2800	广元地调	null	
4355	10kV云烤线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云烤线912开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	141.13	37	2444.4	630	2849.21	不受限	2800	凉山地调	null	
4356	10kV红达线	仁寿电力调度控制中心	红达线917开关	红星站	100000	否	482	8348.48	专线	271.88	56	4709	0	2804.63	不受限	2800	眉山地调	null	
4357	10kV沙板线	隆昌电力调度控制中心	沙板线928开关	沙坝站	100000	是	480	8313.84	公线	220.84	46	3825	0	2826.07	不受限	2800	内江地调	null	

4358	10kV三悦二线	内江电力调度控制中心	三悦二线926开关	三元站	100000	否	482	0	专线	270.4	56	4683.3	0	2830.33	不受限	2800	内江地调	null	
4359	10kV隆永线	大英电力调度控制中心	隆永线913开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	157.7	39	2731.4	0	2811.16	不受限	2800	null	null	
4360	10kV杨镇线大馈线	威远电力调度控制中心	杨镇线922开关	杨家湾站	80000	否	335	5802.37	公线	100.77	30	1745.4	630	2846.73	不受限	2800	内江地调	null	
4361	10kV松铝二线926	眉山电力调度控制中心	松铝二线926开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	222.48	46	3853.4	0	2825.38	不受限	2800	眉山地调	null	
4362	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	16	421.5	0	3049.79	不受限	2800	甘孜地调	null	
4363	10kV卫建二线	雅安电力调度控制中心	卫建二线986开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	195.87	49	3392.4	0	2842.98	不受限	2800	雅安地调	null	
4364	10kV梁广线	蒲城电力调度控制中心	梁广线926开关	梁原站	102000	否	500	8660.25	公线	286.32	57	4959	0	2835.22	不受限	2800	达州地调	null	
4365	10kV柏茶线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏茶线915开关	柏梓站	10	否	316	5473.28	公用	120.14	38	2080.8	0	2845.15	不受限	2800	绵阳地调	null	

4366	10kV黑岗线	雅安电力调度控制中心	黑岗线914开关	黑竹站	18800	是	300	5196.15	公线	147.23	83	2550	1315	2841.92	不受限	2800	雅安地调	null	
4367	10kV桑浮线大馈线	安州电力调度控制中心	桑浮线915开关	桑枣	180	是	377	6529.83	公线	138.18	37	2393.2	0	2830.66	不受限	2800	绵阳地调	null	
4368	10kV万铎线	汉源电力调度控制中心	万铎线926开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	178.43	47	3090.4	0	2833.21	不受限	2800	雅安地调	null	
4369	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	30	935.6	0	2805.92	不受限	2800	甘孜地调	null	
4370	10kV泉涌二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌二线914开关	福泉站	40	否	300	5196.15	公线	108.25	36	1874.9	0	2801.63	不受限	2800	绵阳地调	null	
4371	10kV清溪线	汉源电力调度控制中心	清溪线911开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	84.55	31	1464.4	0	2822.43	不受限	2800	雅安地调	null	
4372	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	4.56	12	379	1.62	3037.07	不受限	2800	甘孜地调	null	

4373	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	40.49	17	701.3	0	3039.93	不受限	2800	甘孜地调	null	
4374	10kV齐宁线678大馈线	泸州电力调度控制中心	齐宁线928	齐家	63000	否	406	7032.13	公线	202.92	50	3514.6	0	2814.32	不受限	2800	泸州地调	null	
4375	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	7.24	14	125.4	0	2992.29	不受限	2800	甘孜地调	null	
4376	10kV墩双线大馈线	北川电力调度控制中心	墩双线915开关	墩上站	8000	是	300	5196.15	公用	78.24	26	1355.1	0	2801.82	不受限	2800	绵阳地调	null	
4377	10kV黑茅线	雅安电力调度控制中心	黑茅线913开关	黑竹站	8000	否	300	5196.15	公线	268.48	68	4650	1850	2826.53	不受限	2800	雅安地调	null	
4378	10kV紫镇线大馈线	江油电力调度控制中心	紫镇线911开关	紫山站	8	否	401	6945.52	公用	198.97	50	3446.2	0	2804.77	不受限	2800	绵阳地调	null	
4379	10kV北工一线大馈线	北川电力调度控制中心	北工一线912开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	269.55	45	4668.6	800	2845.24	不受限	2800	绵阳地调	null	

4380	10kV汇南线	渠县电力调度控制中心	10kV.汇南线923开关	三汇站	71500	否	200	3464.1	公线	15.69	8	271.7	0	2845.99	不受限	2800	达州地调	null	
4381	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	294.75	15	305	0	2987.31	不受限	2800	甘孜地调	null	
4382	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	4.42	20	476.5	1.25	3039.94	不受限	2800	甘孜地调	null	
4383	10kV晓交线大馈线	安州电力调度控制中心	晓交线931开关	晓坝站	40	否	405	7014.81	公用	200.92	50	3480	0	2833.33	不受限	2800	绵阳地调	null	
4384	10kV丰桥线	石棉电力调度控制中心	丰桥线953开关	丰乐站	25000	否	250	4330.13	公线	60.8	24	1053	0	2844.12	不受限	2800	雅安地调	null	
4385	10kV和联线	盐边电力调度控制中心	和联线911开关	和爱站	6300	否	220	3810.51	公线	33.49	15	580	0	2849.46	不受限	2800	攀枝花地调	null	
4386	10kV水三线	巴州电力调度控制中心	10kV水三线916	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	137.99	41	2390	0	2832.13	不受限	2800	巴中地调	null	

4387	10kV安立线	盐边电力调度控制中心	安立线971开关	安顺站	25000	否	210	3637.31	公线	26.15	12	453	0	2820.58	不受限	2800	攀枝花地调	null	
4388	10kV正花线	南江电力调度控制中心	10kV正花线955	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	197.55	49	3421.6	0	2813.78	不受限	2800	巴中地调	null	
4389	10kV梁六线	巴州电力调度控制中心	10kV梁六线953	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	138.1	41	2391.9	0	2830.23	不受限	2800	巴中地调	null	
4390	10kV玉观线	巴州电力调度控制中心	10kV玉观线959	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	179.68	47	3112.1	0	2811.51	不受限	2800	巴中地调	null	
4391	10kV铁三线	通江电力调度控制中心	10kV铁三线953	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	133.35	41	2309.6	0	2803.42	不受限	2800	巴中地调	null	
4392	10kV沙坪线	通江电力调度控制中心	10kV沙坪线854	沙溪站	10000	否	200	3464.1	公线	16.17	8	280	0	2837.69	不受限	2800	巴中地调	null	
4393	10kV坪粮线	巴州电力调度控制中心	10kV坪粮线949	坪河站	12600	否	200	3464.1	公线	15.94	8	276.1	0	2841.59	不受限	2800	巴中地调	null	
4394	10kV顶大线	巴州电力调度控制中心	10kV顶大线914	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	151.82	43	2629.6	0	2826.36	不受限	2800	巴中地调	null	

4395	10kV梁龙线	宣汉电力调度控制中心	梁龙线962开关	梁原站	100000	否	435	7534.42	公线	229.19	53	3969.6	0	2811.38	不受限	2800	达州地调	null	
4396	10kV茅郭线	阿坝电力调度控制中心	茅郭线922开关	茅坪子站	12600	否	270	4676.54	公线	80.52	30	1394.6	0	2814.29	不受限	2800	阿坝地调	null	
4397	10kV谢邓线	彭山电力调度控制中心	谢邓线925开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	152.37	44	2639	0	2816.96	不受限	2800	眉山地调	null	
4398	10kV安查线	阿坝电力调度控制中心	安查线951开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	18.35	9	317.8	0	2799.89	不受限	2800	阿坝地调	null	
4399	10kV胜塘线	米易电力调度控制中心	胜塘线913开关	胜利站	6300	否	300	5196.15	公线	106.91	36	1851.6	0	2824.93	不受限	2800	攀枝花地调	null	
4400	10kV胜安一线	自贡电力调度控制中心	胜安一线916开关	胜利站	102000	否	569	9855.37	公线	340.09	60	5890.3	160	2819.53	不受限	2800	自贡地调	null	
4401	10kV通岔线	阿坝电力调度控制中心	通岔线912开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	16.58	8	287.1	0	2830.59	不受限	2800	阿坝地调	null	
4402	10kV武九四63号线	剑阁电力调度控制中心	武九四63#线913开关	35kV武连站	12600	否	200	3464.1	专线	20	10	346.4	0	2771.3	不受限	2770	广元地调	null	

4403	10kV威锦线	威远电力调度控制中心	威锦线915开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	134.55	28	2330.4	2390	2762.06	不受限	2750	内江地调	null	
4404	10kV铝阳线	眉山电力调度控制中心	铝阳线915开关	铝城站	100000	否	600	10392.3	专线	241.88	40	4189.4	2400	2763.67	不受限	2750	眉山地调	null	
4405	10kV望幼线	隆昌电力调度控制中心	望幼线971开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	专线	174.4	47	3020.6	0	2762.72	不受限	2750	内江地调	null	
4406	10kV凤时二线	乐山电力调度控制中心	凤时二线926开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	236.62	54	4098.3	0	2760.62	不受限	2750	乐山地调	null	
4407	10kV钓九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓九线982开关	钓鱼台站	110000	否	275	4763.14	公线	87.3	32	1512	0	2774.83	不受限	2750	乐山地调	null	
4408	10kV张川二线	峨眉山电力调度控制中心	张川二线981开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	80.02	21	1386	1000	2796.3	不受限	2750	乐山地调	null	
4409	10kV兰青线	青神电力调度控制中心	兰青线916开关	兰店站	100000	是	495	8573.65	公线	235.59	48	4080.4	0	2778.52	不受限	2750	眉山地调	null	
4410	10kV南城线	威远电力调度控制中心	南城线911开关	威南站	150000	是	490	8487.05	公线	231.74	47	4013.8	0	2775.84	不受限	2750	内江地调	null	

4411	10kV俄碧线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV俄碧 线912开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公 线	45.54	20	788.8	0	2796.55	不受 限	2750	凉山 地调	null	
4412	10kV东镇路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东镇路943 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专 线	200	50	3464	0	2771.38	不受 限	2750	天府 地调	null	
4413	10kV永黄路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	永黄路912 开关	永安	10000	是	200	3464.1	公 线	243.48	71	4900.8	0	2771.28	不受 限	2750	天府 地调	null	
4414	10kV潼紫线	广元电 力调度 控制中 心	潼紫路912 开关	35kV潼 梓观站	12600	否	251	4347.45	公 线	64.38	26	1115	0	2797.71	不受 限	2750	广元 地调	null	
4415	10kV宁西二线 928线路大馈 线	宁南电 力调度 控制中 心	10kV宁西 二线928开 关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公 线	68.22	18	1181.6	1250	2792.26	不受 限	2750	凉山 地调	null	
4416	10kV元大线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	元大线912 开关	元宝山 站	5000	否	255	4416.73	公 线	70.61	28	1222.9	0	2752.16	不受 限	2750	凉山 地调	null	
4417	10kV永溪线 917大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	永溪线917 开关	永利	100000	是	406	7032.13	公 线	165.96	41	2874.5	0	2751.2	不受 限	2750	泸州 地调	null	
4418	10kV打镇线 911大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	10kV打镇 线911开关	打古	10100	是	308	5334.72	公 线	138.23	45	2510	0	2771.28	不受 限	2750	泸州 地调	null	

4419	10kV姚渝线	广元电力调度控制中心	姚渝线914开关	35kV姚渡站	7300	否	200	3464.1	专线	19	10	329.1	0	2788.59	不受限	2750	广元地调	null	
4420	10kV豹洛线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV豹洛线912开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	45.66	20	790.8	0	2794.55	不受限	2750	凉山地调	null	
4421	10kV仁多路大馈线	天府电力调度控制中心	仁多路924开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	379.88	63	6579.6	0	2773.47	不受限	2750	天府地调	null	
4422	10kV潼朝线	广元电力调度控制中心	潼朝路914开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	65.16	26	1128.5	0	2784.21	不受限	2750	广元地调	null	
4423	10kV观源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观源线913开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	54.21	19	938.9	250	2760.17	不受限	2750	资阳地调	null	
4424	10kV卫石线	广元电力调度控制中心	卫石线913开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	110.85	37	1919.9	0	2787.81	不受限	2750	广元地调	null	
4425	10kV玉长线	巴州电力调度控制中心	10kV玉长线917	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	37.09	17	642.4	0	2787.06	不受限	2750	巴中地调	null	
4426	10kV南阳线941大馈线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	公线	274.8	38	4759.5	3690	2774.19	不受限	2750	自贡地调	null	

4427	10kV水大线	巴州电力调度控制中心	10kV水大线912	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	141.89	42	2457.6	0	2764.53	不受限	2750	巴中地调	null	
4428	10kV望兴一线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴一线915	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	313.72	60	5433.6	0	2750.34	不受限	2750	巴中地调	null	
4429	10kV观业线	阿坝电力调度控制中心	观业线917开关	观音桥站	40100	否	200	3464.1	公线	20.94	10	362.7	0	2754.99	不受限	2750	阿坝地调	null	
4430	10kV涪陈线	通江电力调度控制中心	10kV涪陈线953	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	136	41	2355.6	0	2757.42	不受限	2750	巴中地调	null	
4431	10kV佛顺线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛顺线916开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	279.77	51	4845.6	0	2775.42	不受限	2750	自贡地调	null	
4432	10kV富南二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南二线929开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	281.96	51	4883.6	0	2765.14	不受限	2750	达州地调	null	
4433	10kV石镇二线	新桥电力调度控制中心	石镇二线915开关	石桥站	22000	是	400	6928.2	公线	160.08	40	2772.5	0	2770.06	不受限	2750	达州地调	null	
4434	10kV南春线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南春线855	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	378.63	63	6557.9	0	2795.17	不受限	2750	巴中地调	null	

4435	10kV东泻线	平昌电力调度控制中心	10kV东泻线916	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	110.24	37	1909.3	0	2767.23	不受限	2750	巴中地调	null	
4436	10kV奢玉线912	古蔺电力调度控制中心	10kV奢玉线912开关	奢香	10000	否	196	3394.82	公线	17.17	9	297.3	0	2758.04	不受限	2750	泸州地调	null	
4437	10kV宅格线	阿坝电力调度控制中心	宅格线952开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	19.8	10	343	0	2774.69	不受限	2750	阿坝地调	null	
4438	10kV土自Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土自Ⅱ线915开关	土地坡站	80000	是	481	8331.16	公线	224.36	47	3886	0	2778.93	不受限	2750	自贡地调	null	
4439	10kV恩司线	巴州电力调度控制中心	10kV恩司线853	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	179.15	48	3102.8	0	2774.05	不受限	2750	巴中地调	null	
4440	10kV桥赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥赵线922开关	桥湾站	3150	否	300	5196.15	公线	108.99	36	1887.7	0	2788.83	不受限	2750	达州地调	null	
4441	10kV宅碛线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	宅碛线912开关	红土站	3230	是	200	3464.1	公线	0.84	0	14.5	0	2756.78	不受限	2750	阿坝地调	null	
4442	10kV高鹏线	攀枝花电力调度控制中心	高鹏线959开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	78.46	26	1359	0	2797.92	不受限	2750	攀枝花地调	null	

4443	10kV二四线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	二四线924 开关	二郎庙 站	63000	否	269	4659.22	公用	81.21	30	1406.6	0	2786.7	不受 限	2750	绵阳 地调	null	
4444	10kV龙霞线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	龙霞线946 开关	龙凤站	31.5	否	553	9578.24	公 线	337.9	61	5852.4	0	2768.02	不受 限	2750	绵阳 地调	null	
4445	10kV丰董线	石棉电 力调度 控制中 心	丰董线951 开关	丰乐站	25000	是	200	3464.1	公 线	53.12	27	920	0	2771.28	不受 限	2750	雅安 地调	null	
4446	10kV五玉线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	五玉线922 开关	五龙站	12.6	否	300	5196.15	公用	108.42	36	1877.9	0	2798.63	不受 限	2750	绵阳 地调	null	
4447	10kV董阳线	石棉电 力调度 控制中 心	董阳线959 开关	董家坡 站	15000	是	200	3464.1	公 线	70	35	1890	0	2771.28	不受 限	2750	雅安 地调	null	
4448	10kV天火线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天火 线959开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公 线	182.6	43	3162.7	0	2767.84	不受 限	2750	达州 地调	null	
4449	10kV莲玺二线	通川电 力调度 控制中 心	莲玺二线 972开关	莲花湖 站	102400	是	600	10392.3	公 线	318.78	53	5521.2	0	2792.64	不受 限	2750	达州 地调	null	
4450	10kV林长线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	林长线943 开关	金家林 站	50	是	553	9578.24	公 线	280.81	51	4863.6	0	2798.99	不受 限	2750	绵阳 地调	null	

4451	10kV演建线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	演建线913 开关	演武站	6.3	是	305	5282.75	公 线	85.25	28	1476.5	0	2749.7	不受 限	2750	绵阳 地调	null	
4452	10kV苏呷线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	苏呷线912 开关	苏洼龙 站	18000	否	200	3464.1	公 线	19.1	10	330.8	0	2786.89	不受 限	2750	甘孜 地调	null	
4453	10kV玉龙湖线 914大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	10kV玉龙 湖线914开 关	玉龙湖	8000	是	254	4399.41	公 线	44.34	17	768	0	2751.53	不受 限	2750	泸州 地调	null	
4454	10kV平园一路	罗江电 力调度 控制中 心	平园一路 951开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公 线	254.27	49	4404	0	2773.62	不受 限	2750	德阳 地调	null	
4455	10kV蔡烽线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	蔡烽线914 开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公 线	151.45	44	2623.2	0	2754.82	不受 限	2750	乐山 地调	null	
4456	10kV普周线	宜宾电 力调度 控制中 心	普周线952 开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公 线	87.99	28	1524	0	2771.49	不受 限	2750	宜宾 地调	null	
4457	10kV桂园三线 大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	桂园III线 923开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公 线	229.08	53	3967.7	0	2782.1	不受 限	2750	南充 地调	null	

4458	10kV金溪线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	金溪线921 开关	金溪站 (蓬安)	15000	否	237	4104.96	公 线	53.73	23	930.6	0	2763.86	不受 限	2750	南充 地调	null	
4459	10kV德建路 964大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	德建路964 开关	德阳站 新	103000	是	600	10392.3	公 线	315.08	53	5457.1	100	2756.74	不受 限	2750	德阳 地调	null	
4460	10kV八迅路 928大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	八迅路928 开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公 线	250.9	62	4345.5	3445	2790.38	不受 限	2750	德阳 地调	null	
4461	10kV徐骑线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	徐骑线912 开关	徐家站 (蓬安)	20000	否	270	4676.54	公 线	81.81	30	1417	0	2791.89	不受 限	2750	南充 地调	null	
4462	10kV太泉线 922大馈线	西充电 力调度 控制中 心	太泉线922 开关	太平站 (西充)	16300	否	196	3394.82	公 线	15.01	8	260	0.06	2795.28	不受 限	2750	南充 地调	null	
4463	10kV连和二路	广汉电 力调度 控制中 心	连和二路 912开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公 线	284.47	51	4927	0	2763.3	不受 限	2750	德阳 地调	null	
4464	10kV消老线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	消老线912 开关	消水站 (营山)	12600	是	200	3464.1	公 线	2	1	34.6	0	2771.18	不受 限	2750	南充 地调	null	
4465	10kV玉农路	绵竹电 力调度 控制中 心	玉农路905 开关	玉泉站	24300	是	275	4763.14	公 用	59.93	22	1038	0	2772.51	不受 限	2750	德阳 地调	null	

4466	10kV光城二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅱ线916开关	保光站	81100	是	553	9578.24	公线	283.05	51	4902.4	0	2760.19	不受限	2750	南充地调	null	
4467	10kV双鹭路_专	成都配调	双鹭路928	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	264.67	56	4584	0	2789.34	不受限	2750	成都地调	null	
4468	10kV.温中路_用户专线	成都配调	温中路922	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	265.77	56	4603.2	0	2770.14	不受限	2750	成都地调	null	
4469	10kV柳洪路	都江堰电力调度控制中心	柳洪路903	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	102.56	66	1453.6	0	2771.28	不受限	2750	成都地调	null	
4470	10kV益奥二路	成都配调	益奥二路922	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	144.02	43	2494.4	0	2769.83	不受限	2750	成都地调	null	
4471	10kV夹旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹旅路912	夹关	10000	是	200	3464.1	公线	0.52	1	91.5	0	2771.28	不受限	2750	成都地调	null	
4472	10kV坡周线935大馈线	仪陇电力调度控制中心	坡周线935开关	高坡站	90000	否	377	6529.83	公线	176.86	47	3063.3	20	2793.55	不受限	2750	南充地调	null	
4473	10kV濛印线	彭州电力调度控制中心	濛印线914	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	198.61	50	3440	0	2795.38	不受限	2750	成都地调	null	
4474	10kV北东线	资中电力调度控制中心	北东线914开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	198.94	50	3445.6	0	2789.78	不受限	2750	内江地调	null	

4475	10kV九永线	彭州电力调度控制中心	九永线923开关	九陇	#####	是	300	5196.15	公线	80.38	27	1392.2	0	2764.72	不受限	2750	成都地调	null	
4476	10kV前池二线	青白江电力调度控制中心	前池二线945开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	338.91	61	5870	0	2750.42	不受限	2750	成都地调	null	
4477	10kV沈优线	成都配调	沈满线950开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	266.97	56	4624	0	2749.34	不受限	2700	成都地调	null	
4478	10kV前材线	青白江电力调度控制中心	前材线920开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	341.8	62	5920	0	2700.42	不受限	2700	成都地调	null	
4479	10kV光园东路（专线大馈线）	新都电力调度控制中心	光园东线914开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	297.85	59	5158.8	0	2713.37	不受限	2700	成都地调	null	
4480	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太东路924	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	241.57	60	4184	3630	2744.2	不受限	2700	成都地调	null	
4481	10kV立龙线大馈线	仪陇电力调度控制中心	立龙线923开关	立山站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	144.43	38	2501.6	0	2722.26	不受限	2700	南充地调	null	
4482	10kV歧坪线	苍溪电力调度控制中心	歧坪线911开关	35kV歧坪站	8000	否	300	5196.15	公线	112.59	38	1950	0	2726.53	不受限	2700	广元地调	null	

4483	10kV楼南三线	青白江电力调度控制中心	楼南三线917开关	高楼	2*63000	是	553	9578.24	公线	285.04	52	4936.9	0	2725.69	不受限	2700	成都地调	null	
4484	10kV新合线	威远电力调度控制中心	新合线915开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	134.87	37	2336	0	2735.45	不受限	2700	内江地调	null	
4485	10kV塔元线	邛崃电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	296.08	59	5128.1	0	2712.9	不受限	2700	成都地调	null	
4486	10kV指仁路	成都配调	指仁路904	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	269.28	57	4664	0	2709.34	不受限	2700	成都地调	null	
4487	10kV官水路	彭州电力调度控制中心	官水线926开关	官仓	2*40000	是	200	3464.1	公线	1.5	1	26	0	2745.28	不受限	2700	成都地调	null	
4488	10kV楼双线	成都配调	楼双路923	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	221.62	47	3838.4	0	2715.68	不受限	2700	成都地调	null	
4489	10kV荔青一线	成都配调	荔青一路915	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	220.32	47	3816	0	2738.08	不受限	2700	成都地调	null	
4490	10kV白贸路	成都配调	白贸路928	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	220.05	47	3811.2	0	2742.88	不受限	2700	成都地调	null	
4491	10kV双龙线	成都配调	双龙路917	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	222.17	47	3848	0	2706.08	不受限	2700	成都地调	null	

4492	10kV荔交线	成都配调	荔交线933	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	222.4	47	3852	0	2702.08	不受限	2700	成都地调	null	
4493	10kV北广线	南部电力调度控制中心	北广线922开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	381.39	64	6605.7	0	2731.78	不受限	2700	南充地调	null	
4494	10kV宝晏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝晏线913开关	金宝站(龙蟠)	6300	否	300	5196.15	公线	111.3	37	1927.8	0	2748.73	不受限	2700	南充地调	null	
4495	10kV光园五路	绵竹电力调度控制中心	光园五路919开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	161.66	40	2800	0	2742.56	不受限	2700	德阳地调	null	
4496	10kV伏千线	南部电力调度控制中心	10kV伏千线911	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	182.9	49	3167.8	0	2709.05	不受限	2700	南充地调	null	
4497	10kV杨金线	西充电力调度控制中心	杨金线924开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	65.13	15	1128.1	2030	2703.16	不受限	2700	南充地调	null	
4498	10kV桂双路大馈线	盍华电力调度控制中心	桂双路906开关	五桂站	10000	否	377	6529.83	公线	182.85	49	3167	0	2709.85	不受限	2700	德阳地调	null	
4499	10kV洞河线	成都配调	洞河线934开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	220.32	47	3816	0	2738.08	不受限	2700	成都地调	null	
4500	10kV罗三路	绵竹电力调度控制中心	罗三路916开关	罗荣站	102000	是	428	7413.18	公用	186.03	43	3222	0	2708.54	不受限	2700	德阳地调	null	

4501	10kV凌云线	南部电力调度控制中心	凌云线923开关	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	129.56	40	2244	0	2744.3	不受限	2700	南充地调	null	
4502	10kV顺翠线	宜宾电力调度控制中心	顺翠线953开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	187.64	44	3250	0	2708.26	不受限	2700	宜宾地调	null	
4503	10kV元回路	什邡电力调度控制中心	元回路911开关	元石站	80000	否	400	6928.2	公线	202.74	51	3511.4	0	2723.98	不受限	2700	德阳地调	null	
4504	10kV象桂线	宜宾电力调度控制中心	象桂线636开关	象鼻站	12600	是	400	6928.2	公线	162.12	41	2808	0	2734.56	不受限	2700	宜宾地调	null	
4505	10kV城区二线	万源电力调度控制中心	10kV.城区二线922开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	281.64	51	4878	0	2743.02	不受限	2700	达州地调	null	
4506	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700	甘孜地调	null	
4507	10kV长济线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长济线913开关	长卿站	63	是	600	10392.3	公用	287.3	48	4976	630	2707.84	不受限	2700	绵阳地调	null	

4508	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700	甘孜地调	null	
4509	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	17.32	19	300	0	2817.69	不受限	2700	甘孜地调	null	
4510	10kV热粮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热粮线952开关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700	甘孜地调	null	
4511	10kV金金线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金金线915开关	金孔站	12.6	否	316	5473.28	公用	127.67	40	2211.2	0	2714.75	不受限	2700	绵阳地调	null	
4512	10kV北沙线大馈线	北川电力调度控制中心	北沙线941开关	北川站	50000	否	400	6928.2	公线	202.85	51	3513.3	0	2722.08	不受限	2700	绵阳地调	null	
4513	10kV大紫线	天全电力调度控制中心	大紫线912开关	大仁烟站	10000	是	380	6581.79	公线	144.15	38	2496.7	50	2718.73	不受限	2700	雅安地调	null	

4514	10kV泸社泸奥线986大馈线	泸州电力调度控制中心	泸社泸奥线986	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	148.75	37	2576.4	315	2734.3	不受限	2700	泸州地调	null	
4515	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	51.96	22	900	0	2841.23	不受限	2700	甘孜地调	null	
4516	10kV吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线970开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	283.09	51	4903.2	0	2745.54	不受限	2700	达州地调	null	
4517	10kV兜伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV兜伍线914开关	兜山站	10000	否	270	4676.54	专线	14.06	5	243.6	1260	2705.29	不受限	2700	自贡地调	null	
4518	10kV龛雍线	巴州电力调度控制中心	10kV龛雍线922	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	306.06	59	5301	0	2727.05	不受限	2700	巴中地调	null	
4519	10kV窝芦线	阿坝电力调度控制中心	窝芦线956开关	芦花站	40080	否	335	5802.37	公线	145.08	43	2512.8	0	2709.33	不受限	2700	阿坝地调	null	
4520	10kV至唱线	通江电力调度控制中心	10kV至唱线954	至诚站	9450	否	292	5057.59	专线	104.85	36	1816	0	2735.83	不受限	2700	巴中地调	null	
4521	10kV西园线	南江电力调度控制中心	10kV西园线954	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	22.74	11	393.8	0	2723.89	不受限	2700	巴中地调	null	

4522	10kV红卡线	阿坝电力调度控制中心	红卡线954开关	红土站	3150	否	176	3048.41	公线	0.2	0	3.5	0	2740.07	不受限	2700	阿坝地调	null	
4523	10kV保堰线大馈线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保华站	12800	是	304	5265.43	公线	87.18	29	1510	0	2702.34	不受限	2700	自贡地调	null	
4524	10kV千民线	通江电力调度控制中心	10kV千民线953	千佛崖站	20000	否	240	4156.92	公线	54.46	23	943.2	0	2798.03	不受限	2700	巴中地调	null	
4525	10kV灵广线	彭山电力调度控制中心	灵广线929开关	灵石站	81500	是	500	8660.25	公线	241.61	48	4184.6	0	2743.6	不受限	2700	眉山地调	null	
4526	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	否	300	5196.15	公线	113.28	38	1962	0	2714.53	不受限	2700	巴中地调	null	
4527	10kV金周线大馈线	富顺电力调度控制中心	金周线912开关	金山站	10000	是	380	6581.79	公线	146.5	39	2537.4	0	2728.03	不受限	2700	自贡地调	null	
4528	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	是	486	8417.77	公线	231.6	48	4011.3	0	2722.92	不受限	2700	自贡地调	null	
4529	10kV观井线	巴州电力调度控制中心	10kV观井线912	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	180.97	48	3134.4	0	2742.45	不受限	2700	巴中地调	null	

4530	10kV梁镇线	巴州电力调度控制中心	10kV梁镇线951	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	143.26	43	2481.3	0	2740.83	不受限	2700	巴中地调	null	
4531	10kV尔晴线	阿坝电力调度控制中心	尔晴线952开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	23.42	12	405.6	0	2712.09	不受限	2700	阿坝地调	null	
4532	10kV州维线	阿坝电力调度控制中心	州维线915开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	118.52	39	2052.8	0	2701.68	不受限	2700	阿坝地调	null	
4533	10kV北龙线	平昌电力调度控制中心	10kV北龙线924	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	275.9	57	4778.6	0	2703.86	不受限	2700	巴中地调	null	
4534	10kV总桥线	仁和电力调度控制中心	总桥线954开关	总发站	6300	否	300	5196.15	公线	112.22	37	1943.6	0	2732.93	不受限	2700	攀枝花地调	null	
4535	10kV富迪线	新桥电力调度控制中心	10kV.富迪线922开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	339.97	62	5888.3	0	2716.53	不受限	2700	达州地调	null	
4536	10kV南丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	南丹线线973开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	228.52	48	3958	0	2706.93	不受限	2700	自贡地调	null	
4537	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	10kV千诺线957	千佛崖站	20000	否	378	6547.15	公线	179.58	48	3110.4	0	2782.03	不受限	2700	巴中地调	null	

4538	10kV俄热线	阿坝电力调度控制中心	俄热线951开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	86.61	32	1500	0	2708.89	不受限	2700	阿坝地调	null	
4539	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横沙线951开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	123.29	35	2135.46	0	2714	不受限	2700	攀枝花地调	null	
4540	10kV意南线大馈线	富顺电力调度控制中心	意南线917开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	281.81	51	4881	0	2740.02	不受限	2700	自贡地调	null	
4541	10kV高加线	攀枝花电力调度控制中心	高加线974开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	82.76	28	1433.4	0	2723.52	不受限	2700	攀枝花地调	null	
4542	10kV意水线大馈线	富顺电力调度控制中心	意水线914开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	223.97	41	3879.2	1000	2741.82	不受限	2700	自贡地调	null	
4543	10kV老西一线	攀枝花电力调度控制中心	老西一线955开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	121.75	35	2108.7	0	2741.04	不受限	2700	攀枝花地调	null	
4544	10kV大龙线915大馈线	叙永电力调度控制中心	大龙线915	大树	10000	是	252	4364.77	公线	44.98	18	779.1	0	2712.72	不受限	2700	泸州地调	null	
4545	10kV棉东一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东一线915开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	180.03	43	3118.1	0	2743.16	不受限	2700	泸州地调	null	

4546	10kV王文线	广元电力调度控制中心	王文线915开关	35kV王家站	6300	否	259	4486.01	公线	76.29	29	1321.3	0	2716.11	不受限	2700	广元地调	null	
4547	10kV桂炉线大馈线	广安电力调度控制中心	桂炉线955开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	75.52	29	1308	0	2745	不受限	2700	广安地调	null	
4548	10kV麓生一路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生一路916开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	381.33	64	6604.7	0	2748.37	不受限	2700	天府地调	null	
4549	10kV白园南二线	广元电力调度控制中心	白园南二线943开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	250.35	55	4336.1	0	2725.47	不受限	2700	广元地调	null	
4550	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	183.83	48	3184	0	2739.61	不受限	2700	眉山地调	null	
4551	10kV明回线	蓬溪电力调度控制中心	明回线924开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	62.49	23	1082.4	0	2728.11	不受限	2700	遂宁地调	null	
4552	10kV万铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	万铁线955开关	万善站	20000	否	225.6	3907.51	专线	45.21	20	783	0	2733.76	不受限	2700	广安地调	null	
4553	10kV车滨线918断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车滨线918开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	237.31	54	4110.2	0	2748.72	不受限	2700	乐山地调	null	

4554	10kV龙附线	蓬溪电力调度控制中心	龙附线932开关	龙马	100000	是	275	4763.14	公线	61.84	22	1071.1	0	2739.41	不受限	2700	遂宁地调	null	
4555	10kV金珠线	蓬溪电力调度控制中心	金珠线919开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	274.28	51	4750.5	0	2731.96	不受限	2700	遂宁地调	null	
4556	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	237.55	48	4114.3	0	2744.62	不受限	2700	眉山地调	null	
4557	10kV禄宝线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线972开关	禄加站	63000	是	380	6581.79	公线	146.39	39	2535.5	0	2729.93	不受限	2700	眉山地调	null	
4558	10kV福观线	眉山电力调度控制中心	福观线973开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	227.17	47	3934.6	0	2744.18	不受限	2700	眉山地调	null	
4559	10kV象城线	眉山电力调度控制中心	象城线923开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	29.6	14	512.6	80	2680.98	不受限	2650	眉山地调	null	
4560	10kV汉剑线	剑阁电力调度控制中心	汉剑线924开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	151.17	44	2618.3	0	2697.36	不受限	2650	广元地调	null	
4561	10kV马先线921	马边彝族自治县电力调度控制中心	马先线921开关	马边站	50000	否	170	2944.49	公线	0	0	0	0	2650.04	不受限	2650	乐山地调	null	

4562	10kV大桂线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	大桂线917 开关	大洲站	80000	是	419	0	公 线	180.14	43	3120	0	2685.83	不受 限	2650	内江 地调	null	
4563	10kV莽兰线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	莽兰线914 开关	马边莽 坝站	10000	否	300	5196.15	公 线	116.71	39	2021.4	0	2655.13	不受 限	2650	乐山 地调	null	
4564	10kV万新线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	万新线952 开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公 线	51.44	23	891	0	2655.38	不受 限	2650	广安 地调	null	
4565	10kV渔油线	隆昌电 力调度 控制中 心	渔油线914 开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公 线	142.68	38	2471.3	0	2669.43	不受 限	2650	内江 地调	null	
4566	10kV温采线	大英电 力调度 控制中 心	温采线925 开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公 线	260.65	50	4514.4	0	2690.93	不受 限	2650	遂宁 地调	null	
4567	10kV湾复线	射洪电 力调度 控制中 心	湾复线961 开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公 线	114.83	34	1988.9	0	2653	不受 限	2650	遂宁 地调	null	
4568	10kV华麟二线 936大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华麟二线 936开关	龙华	180000	是	406	7032.13	公 线	170.77	42	2957.7	0	2668	不受 限	2650	泸州 地调	null	
4569	10kV922特宏 线大馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV特宏 线922开关	特克站	10000	否	300	5196.15	公 线	114.23	38	1978.4	0	2698.13	不受 限	2650	凉山 地调	null	

4570	10kV清塑路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清塑路909 开关	清水	50000	否	400	6928.2	专 线	205.43	51	3558	0	2677.38	不受 限	2650	天府 地调	null	
4571	10kV元城线	广元电 力调度 控制中 心	元城线921 开关	35kV元 坝站	16300	否	453	7846.19	公 线	253.29	56	4387	0	2674.57	不受 限	2650	广元 地调	null	
4572	10kV沙中线 914大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	沙中线914 开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公 线	166.11	42	2877	0	2665.56	不受 限	2650	泸州 地调	null	
4573	10kV木源线 953路大馈线 专线	大竹电 力调度 控制中 心	木源线913 开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专 线	25.19	13	436.3	0	2681.39	不受 限	2650	达州 地调	null	
4574	10kV平煤一线	广元电 力调度 控制中 心	平煤一线 911开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专 线	115.12	38	1993.8	0	2682.73	不受 限	2650	广元 地调	null	
4575	10kV底大线 911大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	底大线911 开关	大楠站	6300	是	245	4243.52	公 线	41.57	17	720	0	2674.82	不受 限	2650	乐山 地调	null	
4576	10kV田陶线 917大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	田陶线917	沙田	100000	是	308	5334.72	公 线	91.56	30	1585.9	0	2681.88	不受 限	2650	泸州 地调	null	
4577	10kV西柳线	南江电 力调度 控制中 心	10kV西柳 线955	西清站	6300	否	200	3464.1	公 线	25.9	13	448.6	0	2669.09	不受 限	2650	巴中 地调	null	

4578	10kV双隘线	宣汉电力调度控制中心	双隘线912开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	66.02	24	1143.4	0	2667.11	不受限	2650	达州地调	null	
4579	10kV家创 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV家创 I 回958	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	343.4	62	5947.7	0	2672.72	不受限	2650	巴中地调	null	
4580	10kV高仁线	南江电力调度控制中心	10kV高仁线955	高桥站	18000	否	335	5802.37	公线	147.14	44	2548.4	0	2673.73	不受限	2650	巴中地调	null	
4581	10kV柯尔线	阿坝电力调度控制中心	柯尔线911开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	25.72	13	445.4	0	2672.29	不受限	2650	阿坝地调	null	
4582	10kV魏福线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏福线924开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	84.37	28	1461.3	0	2695.62	不受限	2650	达州地调	null	
4583	10kV双方线	宣汉电力调度控制中心	双方线911开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	65.49	24	1134.3	0	2676.21	不受限	2650	达州地调	null	
4584	10kV石岛线	攀枝花西区电力调度控制中心	石岛线977开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	167	42	2892.5	0	2650.06	不受限	2650	攀枝花地调	null	

4585	10kV清铁线	攀枝花西区电力调度控制中心	清铁线973开关	清香坪站	16200	是	400	6928.2	公线	164.98	41	2857.5	0	2685.06	不受限	2650	攀枝花地调	null	
4586	10kV宁溶线	米易电力调度控制中心	宁溶线975开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	84.12	28	1457	0	2688.84	不受限	2650	攀枝花地调	null	
4587	10kV尔坝线	阿坝电力调度控制中心	尔坝线911开关	古尔沟站	16300	否	300	5196.15	公线	112.22	37	1943.6	50	2682.93	不受限	2650	阿坝地调	null	
4588	10kV荣青线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣青线916开关	荣县站	90000	否	360	6235.38	专线	168.81	47	2923.8	0	2688.04	不受限	2650	自贡地调	null	
4589	10kV大河线	雅安配调电力调度控制中心	大河线917开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	59.21	16	1025.6	2200	2698.01	不受限	2650	雅安地调	null	
4590	10kV天七线	蒲城电力调度控制中心	天七线923开关	天生站	20000	否	205	3550.7	公线	30.95	15	536	0	2659.63	不受限	2650	达州地调	null	
4591	10kV杨瑰线945大馈线	泸州电力调度控制中心	杨瑰线945开关	杨桥	380000	否	463	8019.4	公线	261.55	56	4530.1	0	2687.36	不受限	2650	泸州地调	null	
4592	10kV萝富线	汉源电力调度控制中心	萝富线913开关	萝卜岗站	31500	是	380	6581.79	公线	148.72	39	2575.8	0	2689.63	不受限	2650	雅安地调	null	

4593	10kV萝民一线	汉源电力调度控制中心	萝民一线961开关	萝卜岗站	31500	是	480	8313.84	公线	230.04	48	3984.3	0	2666.77	不受限	2650	雅安地调	null	
4594	10kV富明线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富明线925开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	116.06	39	2010.2	0	2666.33	不受限	2650	绵阳地调	null	
4595	10kV河重线大馈线	江油电力调度控制中心	河重线914开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	263.74	57	4568	0	2665.05	不受限	2650	绵阳地调	null	
4596	10kV金大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金大线912开关	金宝站	9	否	300	5196.15	公用	115.14	38	1994.2	0	2682.33	不受限	2650	绵阳地调	null	
4597	10kV城绿线	雅安电力调度控制中心	城绿线918开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	204.24	51	3537.4	0	2697.98	不受限	2650	雅安地调	null	
4598	10kV君黑线	蒲城电力调度控制中心	君黑线914开关	君塘站	13300	否	330	5715.77	公线	141.2	43	2445.6	6300	2698.59	不受限	2650	达州地调	null	
4599	10kV卫建一线	雅安电力调度控制中心	卫建一线985开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	205.57	51	3560.4	0	2674.98	不受限	2650	雅安地调	null	
4600	10kV城民线	天全电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	304.04	59	5266	100	2662.05	不受限	2650	雅安地调	null	

4601	10kV吴城一线	通川电力调度控制中心	吴城一线971开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	287.21	52	4974.4	0	2674.34	不受限	2650	达州地调	null	
4602	10kV太通线911大馈线	泸川电力调度控制中心	太通线911开关	太伏	15000	是	254	4399.41	公线	48.78	19	844.8	0	2674.73	不受限	2650	泸州地调	null	
4603	10kV外周二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外周二线924开关	鸡石湾站	71500	是	480	8313.84	公线	229.24	48	3970.4	0	2680.67	不受限	2650	资阳地调	null	
4604	10kV城庄Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城庄Ⅱ线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	149.75	39	2593.6	0	2671.83	不受限	2650	宜宾地调	null	
4605	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	10kV良佛线913开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	22.51	10	389.9	0	2658.51	不受限	2650	资阳地调	null	
4606	10kV叙市线	宜宾电力调度控制中心	叙市线641开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	78.49	21	1359.4	1240	2666.03	不受限	2650	宜宾地调	null	
4607	10kV保粮线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保粮线913开关	保和站	18800	否	350	6062.18	公用	161.97	46	2805.3	0	2650.66	不受限	2650	资阳地调	null	
4608	10kV会镇路972线路	中江电力调度控制中心	会镇路972开关	会龙站	10000	否	288	4988.31	公线	105.69	37	1830.6	0	2658.88	不受限	2650	德阳地调	null	

4609	10kV大城二路	广汉电力调度控制中心	大城二路916开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	183.03	38	3170	880	2684.22	不受限	2650	德阳地调	null	
4610	10kV绿镇线	营山电力调度控制中心	绿镇线922开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	25.81	13	447	0	2670.69	不受限	2650	南充地调	null	
4611	10kV光金二路	绵竹电力调度控制中心	光金二路924开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	204.8	51	3547.2	0	2688.18	不受限	2650	德阳地调	null	
4612	10kV波泽线	成都配调	波泽线925	清波	482000	否	473	8192.6	公线	272.68	58	4722.8	0	2650.54	不受限	2650	成都地调	null	
4613	10kV城香线大馈线	南充电力调度控制中心	城香线931开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	343.65	62	5952.1	0	2668.32	不受限	2650	南充地调	null	
4614	10kV罗新路	绵竹电力调度控制中心	罗新路914开关	罗荣站	102000	是	428	7413.18	公用	188.38	44	3262.8	0	2667.74	不受限	2650	德阳地调	null	
4615	10kV洞涪线大馈线	成都配调	洞涪线开关914	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	270.67	57	4688	0	2685.34	不受限	2650	成都地调	null	
4616	10kV红高路	成都配调	红高路903	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	224.69	48	3891.6	0	2662.48	不受限	2650	成都地调	null	
4617	10kV金太路	成都配调	金太路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	223	47	3862.4	0	2691.68	不受限	2650	成都地调	null	

4618	10kV白群路	成都配调	白群路933	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	272.22	58	4714.8	0	2658.54	不受限	2650	成都地调	null	
4619	10kV文专线	成都配调	文专路910	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	223.23	47	3866.4	0	2687.68	不受限	2650	成都地调	null	
4620	10kV指大路专线	成都配调	指大路912	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	271.32	57	4699.2	0	2674.14	不受限	2650	成都地调	null	
4621	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	单彭线921开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	153.84	45	2664.5	0	2651.16	不受限	2650	广元地调	null	
4622	10kV房天线	苍溪电力调度控制中心	房天线915开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	116.89	39	2024.6	0	2651.93	不受限	2650	广元地调	null	
4623	10kV广镇线	崇州电力调度控制中心	广镇线916	广济	130000	是	586	10149.82	公线	314.47	54	5446.7	0	2673.16	不受限	2650	成都地调	null	
4624	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花开五线912开关	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	300.32	59	5201.6	0	2670.57	不受限	2650	成都地调	null	
4625	10kV普丰二线(专线)	新都电力调度控制中心	普丰二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	298.71	59	5173.6	0	2698.57	不受限	2650	成都地调	null	
4626	10kV景康线912断路器间隔	青白江电力调度控制中心	景康线912开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	350.16	63	6064.8	0	2664.73	不受限	2650	成都地调	null	

4627	10kV革怡东线	青白江电力调度控制中心	革怡东线936开关	革新	2*50000	是	560	9699.48	公线	293.64	52	5085.9	0	2673.68	不受限	2650	成都地调	null	
4628	10kV养砖线	简阳电力调度控制中心	养砖线915	养马河	22000	否	275	4763.14	专线	94.06	34	1629.1	0	2657.73	不受限	2650	成都地调	null	
4629	10kV桥东一线	资中电力调度控制中心	桥东一线913开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	386.18	64	6688.7	0	2664.37	不受限	2650	内江地调	null	
4630	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	柏田路911开关	35kV柏垭站	12600	否	259	4486.01	公线	80.16	31	1388.3	0	2649.11	不受限	2640	广元地调	null	
4631	10kV朱炭线	威远电力调度控制中心	朱炭线914开关	朱家沟站	80000	是	278	4815.1	专线	70.09	25	1214	0	2638.08	不受限	2600	内江地调	null	
4632	10kV鹤坪线	剑阁电力调度控制中心	鹤坪线915开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	172.25	43	2983.3	0	2614.69	不受限	2600	广元地调	null	
4633	10kV迎巴线	剑阁电力调度控制中心	迎巴线914开关	35kV迎水站	10000	否	197	3412.14	公线	26.25	13	454.6	0	2616.33	不受限	2600	广元地调	null	
4634	10kV大西线	内江电力调度控制中心	大西线912开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	229.64	54	3977.4	0	2616.51	不受限	2600	内江地调	null	

4635	10kV大市线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	大市线911 开关	大洲站	80000	是	377	0	公 线	150.14	40	2600.4	0	2623.46	不受 限	2600	内江 地调	null	
4636	10kV黑高线	仁寿电 力调度 控制中 心	黑高线921 开关	黑龙滩 站	5000	否	255	4416.73	公 线	78.44	31	1358.5	0	2616.56	不受 限	2600	眉山 地调	null	
4637	10kV黄茨线 921大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	黄茨线921 开关	黄丹站	16300	是	335	5802.37	公 线	117.85	35	2041.2	0	2600.7	不受 限	2600	乐山 地调	null	
4638	10kV开国线	剑阁电 力调度 控制中 心	开国线961 开关	开封站	80000	是	377	6529.83	公 线	150.8	40	2611.9	0	2611.96	不受 限	2600	广元 地调	null	
4639	10kV沙渡线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙渡线926 开关	沙溪坝 站	63000	否	377	6529.83	公 线	188.7	50	3268.3	0	2608.55	不受 限	2600	广元 地调	null	
4640	10kV正工二线	仁寿电 力调度 控制中 心	正工二线 945开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公 线	292.93	59	5073.6	0	2642.69	不受 限	2600	眉山 地调	null	
4641	10kV红江线	蓬溪电 力调度 控制中 心	红江线922 开关	天福	20000	是	377	6529.83	公 线	149.21	40	2584.3	0	2639.56	不受 限	2600	遂宁 地调	null	
4642	10kV踏新线大 馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	踏新线981 开关	踏水站	8000	是	300	5196.15	公 线	89.34	30	1547.4	0	2609.52	不受 限	2600	乐山 地调	null	

4643	10kV车模线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	车模线912 开关	车城	240000	是	646	11189.05	公 线	366.22	57	6343	0	2608.24	不受 限	2600	天府 地调	null	
4644	10kV官塔线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	官塔线921 开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公 线	202.42	40	3506	800	2622.2	不受 限	2600	广安 地调	null	
4645	10kV叙杨线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	叙杨线913	叙永	50000	是	441	7638.34	公 线	200.04	45	3464.7	0	2645.97	不受 限	2600	泸州 地调	null	
4646	10kV桂丰线 914大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	桂丰线923	桂花山	10000	是	300	5196.15	公 线	89.42	30	1548.7	0	2608.22	不受 限	2600	泸州 地调	null	
4647	10kV拉依线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV拉依 线911开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公 线	1.87	1	32.4	0	2617.64	不受 限	2600	凉山 地调	null	
4648	10kV竹黄线	广元电 力调度 控制中 心	竹黄线925 开关	竹园站	80000	否	516	8937.38	公 线	312.87	61	5418.9	0	2624.74	不受 限	2600	广元 地调	null	
4649	10kV区文线 924大馈线	天府电 力调度 控制中 心	区文924开 关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公 线	387.22	65	6706.7	0	2646.37	不受 限	2600	天府 地调	null	
4650	10kV羊沙线	广元电 力调度 控制中 心	羊沙线914 开关	35kV羊 木站	6300	否	300	5196.15	公 线	117.98	39	2043.4	0	2633.13	不受 限	2600	广元 地调	null	

4651	10kV桥田线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥田线914开关	会东大桥站	100000	否	220	3810.51	公线	47.78	22	827.5	0	2601.96	不受限	2600	凉山地调	null	
4652	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	23.16	12	401.2	0	2638.55	不受限	2600	甘孜地调	null	
4653	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	18.48	19	320	0	2797.69	不受限	2600	甘孜地调	null	
4654	10kV木界线	荥经电力调度控制中心	木界线932开关	界牌站	3150	否	200	3464.1	公线	75	38	1299	500	2617.69	不受限	2600	雅安地调	null	
4655	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	20.88	10	361.6	0	2756.09	不受限	2600	甘孜地调	null	
4656	10kV富安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	119.01	40	2061.2	0	2615.33	不受限	2600	绵阳地调	null	

4657	10kV利楠线	石棉电力调度控制中心	利楠线958开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	89.12	30	1543.6	0	2613.32	不受限	2600	雅安地调	null	
4658	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	70.22	28	1216.2	0	2758.86	不受限	2600	甘孜地调	null	
4659	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	29	325.6	0.72	2770.56	不受限	2600	甘孜地调	null	
4660	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	19.05	10	330	0	2787.69	不受限	2600	甘孜地调	null	
4661	10kV龙水线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙水线951开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	73.26	30	710	0	2698.67	不受限	2600	达州地调	null	
4662	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	13.68	29	237	2.86	2877.83	不受限	2600	甘孜地调	null	

4663	10kV昆黄线 954路大馈线 专线	蒲城电 力调度 控制中 心	10kV.昆黄 线954开关	南昆站	80000	否	200	3464.1	专 线	28.58	14	495	0	2622.69	不受 限	2600	达州 地调	null	
4664	10kV普钢一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	普钢一线 903开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公 用	268.95	51	4658.3	0	2644.03	不受 限	2600	绵阳 地调	null	
4665	10kV哈达线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	哈达县912 开关	哈翁达 站	11000	否	200	3464.1	公 线	16.17	18	280	0	2837.69	不受 限	2600	甘孜 地调	null	
4666	10kV梁炉线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.梁炉 线917开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公 线	117.3	39	2031.6	0	2644.93	不受 限	2600	达州 地调	null	
4667	10kV安瑞线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	安瑞线921 开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公 线	217.82	47	3772.6	0	2601.34	不受 限	2600	自贡 地调	null	
4668	10kV诺前线	通江电 力调度 控制中 心	10kV诺前 线855	诺水河 站	4000	否	192	3325.54	公 线	21.13	11	366	0	2626.99	不受 限	2600	巴中 地调	null	
4669	10kV瓦新线	阿坝电 力调度 控制中 心	瓦新线954 开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公 线	6.69	4	115.8	0	2612.18	不受 限	2600	阿坝 地调	null	
4670	10kV板老线	仁和电 力调度 控制中 心	板老线957 开关	上板桥 站	50000	是	400	6928.2	公 线	169.58	42	2937.2	0	2605.36	不受 限	2600	攀枝 花地 调	null	

4671	10kV坪驾线	南江电力调度控制中心	10kV坪驾线958	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	28.95	14	501.5	0	2616.19	不受限	2600	巴中地调	null	
4672	10kV中兴线	巴州电力调度控制中心	10kV中兴线951	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	97.28	35	1684.9	0	2601.93	不受限	2600	巴中地调	null	
4673	10kV富宇线	新桥电力调度控制中心	10kV.富宇线973开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	291.45	53	5048	0	2600.74	不受限	2600	达州地调	null	
4674	10kV板机北线	仁和电力调度控制中心	板机北线978开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	167.9	42	2908	0	2634.56	不受限	2600	攀枝花地调	null	
4675	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	否	300	5196.15	公线	118.13	39	2046	0	2630.53	不受限	2600	攀枝花地调	null	
4676	10kV道同线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道同线925开关	道生灝站	80000	是	481	8331.16	公线	233.71	49	4047.8	0	2617.13	不受限	2600	自贡地调	null	
4677	10kV炳桥线	攀枝花电力调度控制中心	炳桥线952开关	炳草岗站	25200	是	250	4330.13	公线	49.58	20	858.7	0	2605.4	不受限	2600	攀枝花地调	null	
4678	10kV涯茂一路	成都配调	涯茂一路906	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	274.54	58	4755.1	0	2618.24	不受限	2600	成都地调	null	

4679	10kV陵肖一线	苍溪电力调度控制中心	陵肖一线911开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	287.32	59	4976.4	0	2630.77	不受限	2600	广元地调	null	
4680	10kV春江线	仪陇电力调度控制中心	春江线920开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	299.53	53	5187.8	0	2641.07	不受限	2600	南充地调	null	
4681	10kV象银五线	成都配调	象银五线930开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	274.57	58	4755.6	0	2617.74	不受限	2600	成都地调	null	
4682	10kV郎龙路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎龙路913	三郎	5000	是	373	6460.55	公线	132.82	36	2300.4	250	2618.04	不受限	2600	成都地调	null	
4683	10kV濛食线	彭州电力调度控制中心	濛食线913	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	345.84	63	5990	0	2630.42	不受限	2600	成都地调	null	
4684	10kV桥风二线	资中电力调度控制中心	桥风二线926开关	倒石桥站	100000	是	800	13856.41	公线	568.06	71	9838.8	0	2631.97	不受限	2600	内江地调	null	
4685	10kV象银六路专线	成都配调	象银六路946	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	274.23	58	4749.6	0	2623.74	不受限	2600	成都地调	null	
4686	10kV鹤源一路	大邑电力调度控制中心	鹤源一线913开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	专线	27.37	14	474	0	2643.69	不受限	2600	成都地调	null	

4687	10kV金土路	都江堰电力调度控制中心	金土路916	金江	2*31500	否	600	10392.3	公线	387.44	65	6710.4	0	2642.67	不受限	2600	成都地调	null	
4688	10kV塘大路_专线	成都配调	塘大路921	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	274.19	58	4749	0	2624.34	不受限	2600	成都地调	null	
4689	10kV桃落线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃落线911开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	209.42	52	3627.2	0	2608.18	不受限	2600	南充地调	null	
4690	10kV西水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西水线972开关	西山站	80000	是	553	9578.24	专线	289.53	52	5014.7	0	2647.89	不受限	2600	南充地调	null	
4691	10kV凤镇路911线路	中江电力调度控制中心	凤镇路911开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	188.82	50	3270.4	0	2606.45	不受限	2600	德阳地调	null	
4692	10kV南都线	成都配调	南都路949	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	274.18	58	4748.8	0	2624.54	不受限	2600	成都地调	null	
4693	10kV老场线大馈线	阆中电力调度控制中心	老场线924开关	老观站(阆中)	15000	否	317	5490.6	公线	133.63	42	2314.5	0	2627.04	不受限	2600	南充地调	null	
4694	10kV万隆路大馈线	荦华电力调度控制中心	万隆路924开关	万春站	111500	是	599	10374.98	公线	328.59	55	5691.1	0	2608.88	不受限	2600	德阳地调	null	

4695	10kV朝江一路大馈线	荦华电力调度控制中心	朝江二路919开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	328.27	55	5685.6	0	2628.24	不受限	2600	德阳地调	null	
4696	10kV黄镇路963#线路	中江电力调度控制中心	黄镇路963开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	135.61	34	2348.8	1250	2636.58	不受限	2600	德阳地调	null	
4697	10kV德沱一路	德阳电力调度控制中心	德沱一路913开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	290.21	53	5026.4	0	2622.34	不受限	2600	德阳地调	null	
4698	10kV天区路	德阳电力调度控制中心	天区路923开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	329.79	55	5712	0	2601.84	不受限	2600	德阳地调	null	
4699	10kV叙城线	宜宾电力调度控制中心	叙城线632开关	叙南站	50000	是	400	6928.2	公线	24.13	6	418	2500	2624.56	不受限	2600	宜宾地调	null	
4700	10kV两农路	什邡电力调度控制中心	两农路905开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	290.26	53	5027.3	0	2621.44	不受限	2600	德阳地调	null	
4701	10kV横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线694开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	32.8	16	568.1	0	2549.59	不受限	2550	宜宾地调	null	
4702	10kV童高线917	乐至电力调度控制中心	10kV童高线917开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	255	57	4416.6	0	2598.21	不受限	2550	资阳地调	null	

4703	10kV付底线	江安电力调度控制中心	付底线627开关	付家庙站	4000+6300	否	260	4503.33	公用	85.09	33	1473.7	0	2579.3	不受限	2550	宜宾地调	null	
4704	10kV拱风路	德阳电力调度控制中心	拱风路913开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	331.8	55	5746.7	0	2567.14	不受限	2550	德阳地调	null	
4705	10kV牛新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛新线912开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	144.34	43	2500	140	2582.13	不受限	2550	乐山地调	null	
4706	10kV中临线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中临线919开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公线	296.54	99	5136	1600	2556.92	不受限	2550	资阳地调	null	
4707	10kV竹阅线971	五通桥电力调度控制中心	竹阅线921开关	竹根站	90000	否	445	7707.63	公线	251.71	57	4359.6	0	2577.27	不受限	2550	乐山地调	null	
4708	10kV塘百线	成都配调	塘百路924	塘坎街	2*180000	是	409	0	公线	179.33	44	3106	0	2561.27	不受限	2550	成都地调	null	
4709	10kV太仙线921大馈线	西充电力调度控制中心	太仙线921开关	太平站(西充)	16300	否	304	5265.43	公线	82.79	27	1434	710	2594.89	不受限	2550	南充地调	null	
4710	10kV玉站线	温江电力调度控制中心	玉站线908开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	12.7	6	220	0	2551.28	不受限	2550	成都地调	null	

4711	10kV城东线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	城东线929 开关	城郊站 (阆中)	40000	是	400	6928.2	公 线	171.91	43	2977.5	0	2565.06	不受 限	2550	南充 地调	null	
4712	10kV海园一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	海园一线 924开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公 线	326.12	55	5648.4	0	2596.16	不受 限	2550	南充 地调	null	
4713	10kV黄天南三 路916大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄天南三 路916开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公 线	536.5	97	9292.1	5080	2568.74	不受 限	2550	德阳 地调	null	
4714	10kV杏文线	成都配 调	杏文线914	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公 线	229.88	49	3981.6	0	2572.48	不受 限	2550	成都 地调	null	
4715	10kV高连路大 馈线专线	成都配 调	高连路935	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专 线	278.41	59	4822	0	2551.34	不受 限	2550	成都 地调	null	
4716	10kV马奇五路	成都配 调	马奇五路 950	马河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	278.38	59	4821.6	0	2551.74	不受 限	2550	成都 地调	null	
4717	10kV红西路	成都配 调	红西路919	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公 线	229.4	48	3973.2	0	2580.88	不受 限	2550	成都 地调	null	
4718	10kV粉圣路	成都配 调	粉圣路910	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公 线	230.95	49	4000	0	2554.08	不受 限	2550	成都 地调	null	
4719	10kV猛锦路_ 专线	成都配 调	猛锦路919	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专 线	277.07	59	4798.8	0	2574.54	不受 限	2550	成都 地调	null	

4720	10kV革瀚线	青白江电力调度控制中心	革瀚线930开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	354.04	63	6132	0	2597.53	不受限	2550	成都地调	null	
4721	10kV房雍线	苍溪电力调度控制中心	房雍线914开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	122.42	41	2120.3	0	2556.23	不受限	2550	广元地调	null	
4722	10kV资城线	资中电力调度控制中心	资城线926开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	231.34	55	4006.8	0	2587.11	不受限	2550	内江地调	null	
4723	10kV银朱线	资中电力调度控制中心	银朱线922开关	银山站	63000	否	400	6928.2	公线	212.43	53	3679.3	0	2556.08	不受限	2550	内江地调	null	
4724	10kV城咏线	青白江电力调度控制中心	城咏线912开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	1	2	7.2	6050	2570.42	不受限	2550	成都地调	null	
4725	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景贤线941开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	公线	294.73	53	5104.8	0	2557.79	不受限	2550	成都地调	null	
4726	10kV家置一线	巴州电力调度控制中心	10kV家置一线955	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	121.49	40	2104.2	0	2572.33	不受限	2550	巴中地调	null	
4727	10kV双武一线	彭山电力调度控制中心	双武一线911开关	双河站	100000	否	377	6529.83	公线	190.25	50	3295.2	0	2581.65	不受限	2550	眉山地调	null	

4728	10kV高居线	攀枝花电力调度控制中心	高居线970开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	90.14	30	1561.2	0	2595.72	不受限	2550	攀枝花地调	null	
4729	10kV莲珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲珠线413开关	莲花寺站	63000	是	380	6581.79	公线	156.33	41	2707.6	0	2557.83	不受限	2550	自贡地调	null	
4730	10kV烟碧线	通江电力调度控制中心	10kV烟碧线952	烟溪站	4000	是	292	5057.59	公线	85.4	29	1479.2	0	2566.87	不受限	2550	巴中地调	null	
4731	10kV高北线大馈线	富顺电力调度控制中心	高北线915开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	213.57	48	3816.4	0	2557.54	不受限	2550	自贡地调	null	
4732	10kV望秦一线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦一线963	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	324.43	62	5619.2	0	2564.74	不受限	2550	巴中地调	null	
4733	10kV大群线大馈线	自贡电力调度控制中心	大群线914开关	大山铺站	10100	是	265	4589.93	公线	41.86	16	725	365	2581.94	不受限	2550	自贡地调	null	
4734	10kV灵吉线	彭山电力调度控制中心	灵吉线928开关	灵石站	81500	否	380	6581.79	公线	192.65	51	3336.7	0	2586.91	不受限	2550	眉山地调	null	
4735	10kV艺东线	阿坝电力调度控制中心	艺东线911开关	园艺站	103000	否	380	6581.79	公线	193.24	51	3347	0	2576.61	不受限	2550	阿坝地调	null	

4736	10kV五宝线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV五宝 线915开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公 线	45.28	21	784.2	0	2567.32	不受 限	2550	自贡 地调	null	
4737	10KV锁宋线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	锁宋线922 开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公 线	220.79	48	3824	0	2549.94	不受 限	2550	自贡 地调	null	
4738	10kV塘庙线	富顺电 力调度 控制中 心	10kV塘庙 线913开关	童寺站	15000	否	345	5975.58	公 线	127.48	37	2208	0	2572.46	不受 限	2550	自贡 地调	null	
4739	10kV姜克线	阿坝电 力调度 控制中 心	姜克线924 开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公 线	30.57	15	529.4	0	2588.29	不受 限	2550	阿坝 地调	null	
4740	10kV衣电线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV衣电 线915	白衣站	10000	否	170	2944.49	公 线	3.11	2	53.8	0	2596.24	不受 限	2550	巴中 地调	null	
4741	10kV流云线	攀枝花 电力调 度控制 中心	流云线914 开关	流沙坡 站	33000	是	200	3464.1	公 线	11.56	6	200.3	0	2570.98	不受 限	2550	攀枝 花地 调	null	
4742	10kV新金线	盐边电 力调度 控制中 心	新金线951 开关	新城站	25000	否	265	4589.93	公 线	78.27	30	1355.7	200	2575.24	不受 限	2550	攀枝 花地 调	null	
4743	10kV老大线	攀枝花 电力调 度控制 中心	老大线973 开关	老熊井 站	63000	是	300	5196.15	公 线	92.14	31	1595.8	0	2561.12	不受 限	2550	攀枝 花地 调	null	

4744	10kV流岔线	攀枝花电力调度控制中心	流岔线912开关	流沙坡站	33000	是	220	3810.51	公线	27.71	13	479.9	0	2568.51	不受限	2550	攀枝花地调	null	
4745	10kV管隧线	达县电力调度控制中心	10kV.管隧线924开关	管村站	18000	是	200	3464.1	公线	10.35	5	179.2	0	2592.08	不受限	2550	达州地调	null	
4746	10kV金片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金片线913开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	30.97	15	536.4	0	2581.29	不受限	2550	绵阳地调	null	
4747	10kV热责线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热责线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	32.1	16	556	0	2561.69	不受限	2550	甘孜地调	null	
4748	10kV黑水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6.3	否	198	3429.46	公用	30.43	15	527	0	2559.51	不受限	2550	绵阳地调	null	
4749	10kV金镇线	旺苍电力调度控制中心	金镇线914	35kV金溪站	10000	否	300	5196.15	公线	120.04	40	2079.1	0	2597.43	不受限	2550	广元地调	null	
4750	10kV乐农线大馈线	安州电力调度控制中心	乐农线913开关	乐兴站	8	否	200	3464.1	公用	32.46	16	562.2	0	2555.49	不受限	2550	绵阳地调	null	

4751	10kV宝工线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	宝工线914 开关	宝林站	5	否	300	5196.15	公用	120.28	40	2083.2	0	2593.33	不受 限	2550	绵阳 地调	null	
4752	10kV太罗线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.太罗 线963开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公 线	244.07	44	4227.3	800	2593.72	不受 限	2550	达州 地调	null	
4753	10kV塘谷线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	塘谷线916 开关	塘汛站	31.5	是	394	6824.28	公用	167.12	42	2894.5	0	2564.92	不受 限	2550	绵阳 地调	null	
4754	10kV五潭线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	五潭线921 开关	五龙站	12.3	否	300	5196.15	公用	121.22	40	2099.5	0	2577.03	不受 限	2550	绵阳 地调	null	
4755	10kV朝羊线	广元电 力调度 控制中 心	朝羊线915 开关	35kV羊 木站	6300	否	283	4901.7	公 线	106.07	37	1837.2	0	2574.33	不受 限	2550	广元 地调	null	
4756	10kV水金线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	水金线912 开关	绿水站	20100	否	380	6581.79	公 线	193.82	51	3357	0	2566.61	不受 限	2550	凉山 地调	null	
4757	10kV车东一线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	车东一线 924开关	车城	240000	否	600	10392.3	专 线	391.86	65	6787	0	2566.07	不受 限	2550	天府 地调	null	
4758	10kV盐西线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV盐西 线914开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公 线	32.8	16	568.1	0	2549.59	不受 限	2550	凉山 地调	null	

4759	10kV下万四线	广元电力调度控制中心	下万四线974开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	284.39	59	4925.6	0	2588.03	不受限	2550	广元地调	null	
4760	10kV麓红线大馈线	天府电力调度控制中心	麓红路924开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	294.24	53	5096.2	0	2566.39	不受限	2550	天府地调	null	
4761	10kV平权线	广元电力调度控制中心	平权线971开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	213.86	53	3704	0	2578.14	不受限	2550	广元地调	null	
4762	10kV茶府路大馈线	天府电力调度控制中心	茶府路912开关	茶店	6300	否	200	3464.1	专线	30.88	15	534.8	0	2582.89	不受限	2550	天府地调	null	
4763	10kV下工二线	广元电力调度控制中心	下工二线923开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	212.33	53	3677.5	0	2557.88	不受限	2550	广元地调	null	
4764	10kV上杨线	广元电力调度控制中心	上西开关站上杨线945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	120.57	40	2088.3	0	2588.23	不受限	2550	广元地调	null	
4765	10kV平福线	广元电力调度控制中心	平福线914开关	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	105.93	37	1834.7	0	2576.83	不受限	2550	广元地调	null	
4766	10kV水园二线949	乐山电力调度控制中心	水园二线982开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	247.58	56	4288	0	2570.92	不受限	2550	乐山地调	null	

4767	10kV咸益线	仁寿电力调度控制中心	咸益线915开关	咸安站	8000	否	255	4416.73	公线	82.24	32	1424.4	0	2550.66	不受限	2550	眉山地调	null	
4768	10kV元方线	仁寿电力调度控制中心	元方线924开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	238.38	49	4128.8	0	2549.98	不受限	2550	眉山地调	null	
4769	10kV乐城二线	乐山电力调度控制中心	乐城二线971开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	203.12	46	3518.1	0	2578.72	不受限	2550	乐山地调	null	
4770	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双坝线916开关	双龙坝站	40000	否	300	5196.15	公线	19.16	6	331.8	1750	2594.73	不受限	2550	乐山地调	null	
4771	10kV关岛线	射洪电力调度控制中心	关岛线925开关	城关	28500	否	307	5317.4	公线	128.59	42	2227.2	0	2558.46	不受限	2550	遂宁地调	null	
4772	10kV城建线大馈线	武胜电力调度控制中心	城建线913开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	251.41	50	4354.4	0	2573.8	不受限	2550	广安地调	null	
4773	10kV安湖线	射洪电力调度控制中心	安湖线925开关	武安	100000	是	380	6581.79	公线	156.13	41	2704.2	0	2561.23	不受限	2550	遂宁地调	null	
4774	10kV武融线大馈线	武胜电力调度控制中心	武融线978开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	273.46	55	4736.3	4330	-2138.13	不受限	2550	广安地调	null	

4775	10kV复响线	隆昌电力调度控制中心	复响线915开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	170.67	43	2956	0	2586.56	不受限	2550	内江地调	null	
4776	10kV凤达线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	203.32	46	3521.5	0	2575.32	不受限	2550	乐山地调	null	
4777	10kV尚金二线	眉山电力调度控制中心	尚金二线962开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	249.61	52	4323.3	600	2590.33	不受限	2550	眉山地调	null	
4778	10kV小双线	威远电力调度控制中心	小双线911开关	小河站	11300	是	316	5473.28	专线	103.06	33	1785	0	2593.62	不受限	2550	内江地调	null	
4779	10kV铝园二线923	眉山电力调度控制中心	铝园二线923开关	铝工园开闭所	0	是	495	8573.65	公线	50.28	10	870.9	3425	2563.02	不受限	2550	眉山地调	null	
4780	10kV两平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	两平线913开关	两河口站	6300	否	240	4156.92	公线	61.59	26	1066.8	150	2524.43	不受限	2500	乐山地调	null	
4781	10kV洋新线	射洪电力调度控制中心	洋新线912开关	洋溪	12600	是	335	5802.37	公线	121.14	36	2098.2	0	2543.7	不受限	2500	遂宁地调	null	
4782	10kV三沿一线大馈线	内江电力调度控制中心	三沿一线914开关	三元站	100000	是	423	0	公线	192.69	46	3337.4	0	2523.86	不受限	2500	内江地调	null	

4783	10kV东止线	洪雅电力调度控制中心	东止线912开关	东岳站	10000	是	380	6581.79	公线	157.15	41	2721.8	0	2543.63	不受限	2500	眉山地调	null	
4784	10kV车缆线#972	乐山电力调度控制中心	车缆线972开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	250.82	57	4344.2	0	2514.72	不受限	2500	乐山地调	null	
4785	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越一线921开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	103.1	35	1500	0	2573.78	不受限	2500	内江地调	null	
4786	10kV乐新二线	乐山电力调度控制中心	乐新二线975开关	乐山站	100000	否	600	10392.3	公线	394.32	66	6829.7	0	2523.37	不受限	2500	乐山地调	null	
4787	10kV任黄线	蓬溪电力调度控制中心	任黄线914开关	任隆	60000	是	377	6529.83	公线	157.27	42	2724	0	2499.86	不受限	2500	遂宁地调	null	
4788	10kV大洪线	仁寿电力调度控制中心	大洪线925开关	大勇站	100000	否	235	4070.32	专线	64.94	28	1124.7	0	2538.59	不受限	2500	眉山地调	null	
4789	10kV沙蒙线	仁寿电力调度控制中心	沙蒙线915开关	沙子湾站	20000	否	380	6581.79	公线	195.12	51	3379.5	0	2544.11	不受限	2500	眉山地调	null	
4790	10kV蔡工四线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工四线966开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	128	32	2216.9	1500	2518.48	不受限	2500	乐山地调	null	

4791	10kV后咪线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV后咪 线913开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公 线	15.73	7	272.4	800	2512.95	不受 限	2500	凉山 地调	null	
4792	10kV克日线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV克日 线912开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公 线	62.36	27	1080.1	0	2505.25	不受 限	2500	凉山 地调	null	
4793	10kV海舍线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV海舍 线913开关	海门桥 站	10000	否	220	3810.51	公 线	53.64	24	929	0	2500.46	不受 限	2500	凉山 地调	null	
4794	10kV岭红线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	岭红线914 开关	分水岭 站	71500	否	180	3117.69	公 线	17.15	10	297	0	2508.92	不受 限	2500	广安 地调	null	
4795	10kV下万二线	广元电 力调度 控制中 心	下万二线 963开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公 线	287.26	60	4975.4	0	2538.23	不受 限	2500	广元 地调	null	
4796	10kV岭火线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	岭火线917 开关	分水岭 站	71500	否	200	3464.1	专 线	33.95	17	588	0	2529.69	不受 限	2500	广安 地调	null	
4797	10kV拉瓦线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV拉瓦 线912开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公 线	7.17	4	124.1	0	2525.94	不受 限	2500	凉山 地调	null	

4798	10kV城院线	越西电力调度控制中心	10kV城院线915小车开关	(越西县调)城关站	50000	否	304	5265.43	公线	127.98	42	2216.7	0	2522.19	不受限	2500	凉山地调	null	
4799	10kV牧雍路大馈线	天府电力调度控制中心	牧雍路947开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	348.05	63	6028.3	0	2545.35	不受限	2500	天府地调	null	
4800	10kV大华线919大馈线	天府电力调度控制中心	大华路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	393.49	66	6815.3	0	2537.77	不受限	2500	天府地调	null	
4801	10kV普桥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普桥线911开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	53.23	24	922	0	2507.46	不受限	2500	凉山地调	null	
4802	10kV桂响线大馈线	广安电力调度控制中心	桂响线956开关	桂兴站	80000	否	320	5542.56	公线	141.8	44	2456	0	2532.3	不受限	2500	广安地调	null	
4803	10kV上开线	广元电力调度控制中心	上开线918开关	上西站	80000	否	251	4347.45	专线	79.32	32	1373.8	0	2538.91	不受限	2500	广元地调	null	
4804	10kV潼沙线	广元电力调度控制中心	潼沙路913开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	79.15	32	1370.9	0	2541.81	不受限	2500	广元地调	null	
4805	10kV轮园二线	广元电力调度控制中心	轮园二线928开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	212.97	53	3688.6	0	2546.78	不受限	2500	广元地调	null	

4806	10kV黎金线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	黎金线922 开关	黎雅站	10.3	否	400	6928.2	公用	215.29	54	3728.8	0	2506.58	不受 限	2500	绵阳 地调	null	
4807	10kV富雄线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	富雄线915 开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	124.52	42	2156.7	0	2519.83	不受 限	2500	绵阳 地调	null	
4808	10kV热尼线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	热尼线953 开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公 线	25.98	13	450	0	2667.69	不受 限	2500	甘孜 地调	null	
4809	10kV黄金线 918大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	黄金线918 开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公 线	269.89	58	4674.5	0	2542.96	不受 限	2500	泸州 地调	null	
4810	10kV临建线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.临建 线953开关	临巴站	70000	否	255	4416.73	公 线	83.31	33	1442.9	0	2532.16	不受 限	2500	达州 地调	null	
4811	10kV禾格线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	禾格线913 开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公 线	6.57	13	113.8	0	2657.48	不受 限	2500	甘孜 地调	null	
4812	10kV南均线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南均 线935开关	南坝子 站	100000	是	433	7499.78	公 线	201.12	46	3483.4	0	2516.42	不受 限	2500	雅安 地调	null	

4813	10kV富永线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	富永线926 开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	105.49	35	1827.1	315	2534.43	不受 限	2500	绵阳 地调	null	
4814	10kV界镇线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	界镇线947 开关	界牌站	40	否	600	10392.3	公用	395.61	66	6852	0	2501.07	不受 限	2500	绵阳 地调	null	
4815	10kV五华线	蒲城电 力调度 控制中 心	10kV.五华 线914开关	五宝站	10000	否	335	5802.37	公线	155.94	47	2700.8	0	2521.33	不受 限	2500	达州 地调	null	
4816	10kV蒙工线	雅安电 力调度 控制中 心	蒙工线913 开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	144.32	144	2499.6	3700	2535.38	不受 限	2500	雅安 地调	null	
4817	10kV碑安线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.碑安 线923开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	138.3	44	2395.4	0	2514.96	不受 限	2500	达州 地调	null	
4818	10kV响宝线	雅安配 调电力 调度控 制中心	响宝线912 开关	响水滩 站	19000	否	380	6581.79	公线	10	1	78	3400	2523.61	不受 限	2500	雅安 地调	null	
4819	10kV家园 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家园 I 回959	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	352.23	64	6100.7	0	2519.72	不受 限	2500	巴中 地调	null	
4820	10kV南通线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南通线915 开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	305.28	54	5287.4	0	2513.76	不受 限	2500	自贡 地调	null	

4821	10kV虎洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎洛线914开关	虎让站	6300	是	300	5196.15	公线	94.17	31	1631.1	0	2525.82	不受限	2500	达州地调	null	
4822	10kV高坪线	攀枝花电力调度控制中心	高坪线976开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	94.78	32	1641.6	0	2515.32	不受限	2500	攀枝花地调	null	
4823	10kV度曹线大馈线	富顺电力调度控制中心	度曹线912开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	130.52	38	2260.6	0	2519.86	不受限	2500	自贡地调	null	
4824	10kV诺环线	通江电力调度控制中心	10kV诺环线927	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	124.66	42	2159.1	0	2517.43	不受限	2500	巴中地调	null	
4825	10kV奢盘线913	古蔺电力调度控制中心	10kV奢盘线913开关	奢香	10000	否	308	5334.72	公线	130.08	42	2253	0	2548.25	不受限	2500	泸州地调	null	
4826	10kV西龙线	阿坝电力调度控制中心	西龙线912开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	51.15	23	886	0	2543.46	不受限	2500	阿坝地调	null	
4827	10kV城老线	阿坝电力调度控制中心	城老线933开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	102.84	37	1781.2	0	2505.63	不受限	2500	阿坝地调	null	
4828	10kV家镇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅱ回968	谢家站	100000	否	400	6928.2	公线	214.65	54	3717.7	0	2517.68	不受限	2500	巴中地调	null	

4829	10kV茅禹线	阿坝电力调度控制中心	茅禹线923开关	茅坪子站	12600	是	270	4676.54	公线	69.38	26	1201.7	0	2539.53	不受限	2500	阿坝地调	null	
4830	10kV曾康线	巴州电力调度控制中心	10kV曾康线917	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	103.03	37	1784.4	0	2502.43	不受限	2500	巴中地调	null	
4831	10kV安镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.安镇线915开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	125.57	42	2174.9	0	2501.63	不受限	2500	达州地调	null	
4832	10kV普金线	米易电力调度控制中心	普金线951开关	普威站	6300	否	281.6	4877.46	公线	108.71	39	1882.8	0	2506.91	不受限	2500	攀枝花地调	null	
4833	10kV同井线	攀枝花西区电力调度控制中心	同井线972开关	同德站	12800	是	400	6928.2	公线	174.17	44	3016.6	0	2525.96	不受限	2500	攀枝花地调	null	
4834	10kV福兴线	攀枝花西区电力调度控制中心	福兴线913开关	福田站	16200	是	300	5196.15	公线	93.44	31	1618.3	0	2538.62	不受限	2500	攀枝花地调	null	
4835	10kV堡檬线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡檬线914开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	52.62	24	911.4	0	2518.06	不受限	2500	达州地调	null	

4836	10kV阿南线	阿坝电力调度控制中心	阿南线942开关	阿坝站	63000	否	372	6443.23	公线	188.71	51	3268.4	0	2530.51	不受限	2500	阿坝地调	null	
4837	10kV九石路	彭州电力调度控制中心	九石线921开关	九陇	#####	否	180	3117.69	公线	16.42	9	284.4	0	2521.52	不受限	2500	成都地调	null	
4838	10kV土水线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	土水线912开关	土门站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	专线	51.41	24	890.4	0	2507.88	不受限	2500	南充地调	null	
4839	10kV坡南线	仪陇电力调度控制中心	坡南线933开关	高坡站	90000	是	415	7188.01	公线	185.65	45	3215.5	0	2534.91	不受限	2500	南充地调	null	
4840	10kV陵花线	苍溪电力调度控制中心	陵花线917开关	陵江站	90000	否	300	5196.15	公线	125.27	42	2169.7	0	2506.83	不受限	2500	广元地调	null	
4841	10kV德士路	郫都电力调度控制中心	德士线914开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	214.78	54	3720	0	2515.38	不受限	2500	成都地调	null	
4842	10kV象和七线	成都配调	象和七线937	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	232.45	49	4026	0	2528.08	不受限	2500	成都地调	null	
4843	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	279.32	59	4837.9	0	2535.44	不受限	2500	成都地调	null	
4844	10kV范仁路	成都配调	范仁路907	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	232.59	49	4028.4	0	2525.68	不受限	2500	成都地调	null	

4845	10kV石左线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	石左线914 开关	石滩站 (阆中)	9000	否	180	3117.69	公 线	15.1	8	261.6	0	2544.32	不受 限	2500	南充 地调	null	
4846	10kV吉镇线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	吉镇线913 开关	吉安站 (高坪)	14300	是	300	5196.15	公 线	93.52	31	1619.7	0	2537.22	不受 限	2500	南充 地调	null	
4847	10kV罗济线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗济线921 开关	罗家站 (蓬安)	30000	否	270	4676.54	公 线	95.83	35	1659.7	0	2549.19	不受 限	2500	南充 地调	null	
4848	10kV灵洛路 905大馈线	荃华电 力调度 控制中 心	灵洛路905 开关	灵杰站	14300	是	434	7517.1	公 线	201.62	46	3492	0	2521.68	不受 限	2500	德阳 地调	null	
4849	10kV双林路	广汉电 力调度 控制中 心	双林路906 开关	双泉开 关站	20785	否	576	9976.61	公 用	501	86	7800	6450	2528.95	不受 限	2500	德阳 地调	null	
4850	10kV岭鸣线 925大馈线	西充电 力调度 控制中 心	岭鸣线925 开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公 线	145.32	39	2517	205	2501.86	不受 限	2500	南充 地调	null	
4851	10kV棕体一线	西充电 力调度 控制中 心	棕体I线915 开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公 线	173.13	43	2998.6	0.14	2543.82	不受 限	2500	南充 地调	null	
4852	10kV火联线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	火联线911 开关	星火站 (营山)	12600	否	270	4676.54	公 线	97	36	1680	0	2528.89	不受 限	2500	南充 地调	null	

4853	10kV北复线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	北复线912 开关	城北站 (营山)	36000	是	445	7707.63	公 线	211.19	47	3657.8	0	2508.3	不受 限	2500	南充 地调	null	
4854	10kV大安线 923断路器间 隔	乐至电 力调度 控制中 心	10kV大安 线923开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公 用	28.84	13	499.5	0	2548.91	不受 限	2500	资阳 地调	null	
4855	10kV蔡天线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	蔡天线912 开关	蔡金站	10000	否	300	5196.15	公 线	125.02	42	2165.4	0	2511.13	不受 限	2500	乐山 地调	null	
4856	10kV洛新线 912大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10K洛新线 912开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公 线	103.45	38	1791.7	0	2477.13	不受 限	2470	凉山 地调	null	
4857	10kV清丰路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清丰路940 开关	清水	63000	否	400	6928.2	专 线	215.99	54	3741	0	2494.38	不受 限	2450	天府 地调	null	
4858	10kV西城线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西城线956 开关	西溪站	80000	是	480	8313.84	公 线	240.9	50	4172.4	0	2478.67	不受 限	2450	广安 地调	null	
4859	10kV车兴线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	车兴线914 开关	车城	240000	否	600	10392.3	专 线	396.54	66	6868	0	2485.07	不受 限	2450	天府 地调	null	
4860	10kV南星线	广元电 力调度 控制中 心	南星线925 开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专 线	264.38	58	4579.1	0	2482.47	不受 限	2450	广元 地调	null	

4861	10kV乔上一线	广元电力调度控制中心	乔上一线915开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	219.63	54	3804	0	2493.74	不受限	2450	广元地调	null	
4862	10kV桐街南线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街南线975开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	65.29	25	1130.9	0	2471.76	不受限	2450	广安地调	null	
4863	10kV陈滩线	广元电力调度控制中心	陈滩线913开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	16.88	8	292.4	0	2478.88	不受限	2450	广元地调	null	
4864	10kV深九线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深九线921开关	深沟站	10000	否	160	2771.28	公线	225.18	140	3120	0	2494.15	不受限	2450	凉山地调	null	
4865	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普白线914开关	普雄站	8100	否	335	5802.37	公线	157.36	47	2725.5	0	2496.63	不受限	2450	凉山地调	null	
4866	10kV林乡线	广元电力调度控制中心	林乡线912开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	36.7	18	635.6	0	2482.09	不受限	2450	广元地调	null	
4867	10kV申普线大馈线	越西电力调度控制中心	申普线912小车开关	申果站	3250	否	170	2944.49	公线	10.05	6	174	0	2476.04	不受限	2450	凉山地调	null	
4868	10kV新民线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新民线915开关	新民站	12500	否	352	6096.82	公线	162.32	46	2811.4	200	2475.74	不受限	2450	凉山地调	null	

4869	10kV水矿线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	水矿线915 开关	绿水站	20000	否	400	6928.2	专 线	216.01	54	3741.3	0	2494.08	不受 限	2450	凉山 地调	null	
4870	10kV轮南线	广元电 力调度 控制中 心	轮南线912 开关	宝轮站	80000	否	166	2875.2	专 线	5.4	3	93.6	0	2494.08	不受 限	2450	广元 地调	null	
4871	10kV新江线 915大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV新江 线915开关	会东新 街站	6300	否	250	4330.13	公 线	82.56	33	1430	0	2467.12	不受 限	2450	凉山 地调	null	
4872	10kV观高线	大竹电 力调度 控制中 心	观高线915 开关	观音站	11300	是	300	5196.15	公 线	98.49	33	1705.8	0	2451.12	不受 限	2450	达州 地调	null	
4873	10kV龙关一线	射洪电 力调度 控制中 心	龙关一线 974开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公 线	206.33	47	3573.6	0	2467.79	不受 限	2450	遂宁 地调	null	
4874	10kV公白线	剑阁电 力调度 控制中 心	公白线911 开关	35kV公 兴站	20000	是	341	5906.29	公 线	129.53	38	2243.4	0	2481.63	不受 限	2450	广元 地调	null	
4875	10kV牯桂线	青神电 力调度 控制中 心	牯桂线919 开关	牯牛山	360000	是	400	6928.2	公 线	177.91	44	3081.4	0	2461.16	不受 限	2450	眉山 地调	null	
4876	10kV史桥线	内江电 力调度 控制中 心	史桥线923 开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公 线	118.17	31	2046.7	1340	2490.15	不受 限	2450	内江 地调	null	

4877	10kV杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线916开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	127.71	43	2212	0	2464.53	不受限	2450	眉山地调	null	
4878	10kV莽河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	莽河线912开关	马边莽坝站	10000	否	300	5196.15	公线	125.92	42	2181	0	2495.53	不受限	2450	乐山地调	null	
4879	10kV普油线	隆昌电力调度控制中心	普油线911开关	普润站	10000	否	165	2857.88	专线	5.55	3	96.2	0	2475.89	不受限	2450	内江地调	null	
4880	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	198.43	52	3436.8	0	2486.81	不受限	2450	眉山地调	null	
4881	10kV威开一线	威远电力调度控制中心	威开一线962开关	威远站	90000	否	588	10184.46	公线	384.94	65	6667.2	0	2498.81	不受限	2450	内江地调	null	
4882	10kV青景线	大英电力调度控制中心	青景线926开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	298.96	54	5178	0	2484.59	不受限	2450	遂宁地调	null	
4883	10kV青府线	大英电力调度控制中心	青府线918开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	299.31	54	5184	0	2478.59	不受限	2450	遂宁地调	null	
4884	10kV乐镇线	南江电力调度控制中心	10kV乐镇线852	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	104.3	38	1806.5	0	2480.33	不受限	2450	巴中地调	null	

4885	10kV石井线	攀枝花西区电力调度控制中心	石井线954开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	175.79	44	3044.6	0	2497.96	不受限	2450	攀枝花地调	null	
4886	10kV响龙线	巴州电力调度控制中心	10kV响龙线923	响滩站	26300	否	200	3464.1	公线	37.01	19	641	0	2476.69	不受限	2450	巴中地调	null	
4887	10kV杨城五回	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城五回955开关	杨柳埡站	40000	是	552	9560.92	公线	299.24	54	5182.8	0	2465.94	不受限	2450	达州地调	null	
4888	10kV石镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.石镇线924开关	石桥站	20000	否	305	5282.75	公线	131.43	43	2276.3	0	2478.18	不受限	2450	达州地调	null	
4889	10kV东元线	平昌电力调度控制中心	10kV东元线914	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	127.94	43	2216	0	2460.53	不受限	2450	巴中地调	null	
4890	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	10kV云石线913	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	103.89	38	1799.4	0	2487.43	不受限	2450	巴中地调	null	
4891	10kV田镇线914	古蔺电力调度控制中心	田镇线914	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	103.51	34	1792.8	0	2474.98	不受限	2450	泸州地调	null	
4892	10kV望凯二线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯二线971	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	330.57	63	5725.5	0	2458.44	不受限	2450	巴中地调	null	

4893	10kV彭攀线	仁和电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	171.88	49	2977	0	2478.96	不受限	2450	攀枝花地调	null	
4894	10kV兴城一线	仁和电力调度控制中心	兴城一线957开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	136.3	39	2360.8	0	2488.94	不受限	2450	攀枝花地调	null	
4895	10kV海王线大馈线	自贡电力调度控制中心	海王线928开关	海棠站	163300	是	400	6928.2	公线	115.13	29	1994	1080	2468.56	不受限	2450	自贡地调	null	
4896	10kV黄狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄狮线911开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	78.59	29	1358.2	0	2452.31	不受限	2450	自贡地调	null	
4897	10kV小城宝线952路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城宝线915开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	229.68	49	3978	0	2479.09	不受限	2450	达州地调	null	
4898	10kV杨城八线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城八线962开关	杨柳埡站	80000	是	552	9560.92	公线	298.14	54	5163.7	0	2485.04	不受限	2450	达州地调	null	
4899	10kV米青线	米易电力调度控制中心	米青线954开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	232.79	50	4032	0	2480.51	不受限	2450	攀枝花地调	null	
4900	10kV克日线	阿坝电力调度控制中心	克日线953开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	18.83	10	326.1	200	2498.06	不受限	2450	阿坝地调	null	

4901	10kV响高线	平昌电力调度控制中心	10kV响高线913	响滩站	10300	否	300	5196.15	公线	126.13	42	2184.5	0	2492.03	不受限	2450	巴中地调	null	
4902	10kV桥香线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥香线921开关	桥湾站	3150	是	220	3810.51	公线	33.93	15	587.6	0	2460.81	不受限	2450	达州地调	null	
4903	10kV梁纪线	宣汉电力调度控制中心	梁纪线914开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	326.95	63	5662.8	0	2489.97	不受限	2450	达州地调	null	
4904	10kV泸剧线984大馈线	泸州电力调度控制中心	泸剧线984	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	218.04	55	3776.5	0	2458.88	不受限	2450	泸州地调	null	
4905	10kV唐水线	石棉电力调度控制中心	唐水线914开关	唐家沟站	63000	是	275	4763.14	公线	78.46	29	1359	0	2451.51	不受限	2450	雅安地调	null	
4906	10kV北工二线大馈线	北川电力调度控制中心	北工二线925开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	336.15	56	5822.2	0	2491.64	不受限	2450	绵阳地调	null	
4907	10kV八永线大馈线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10	否	240	4156.92	公用	72.61	30	1257.6	0	2483.63	不受限	2450	绵阳地调	null	
4908	10kV茜瑞线936大馈线	泸州电力调度控制中心	茜瑞线936	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	273.39	59	4735.2	0	2482.26	不受限	2450	泸州地调	null	

4909	10kV攀嘎线	宝兴电力调度控制中心	攀嘎911开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	100.4	37	1739	0	2469.89	不受限	2450	雅安地调	null	
4910	10kV天新线大馈线	江油电力调度控制中心	天新线925开关	天明	120	否	355	6148.78	公用	177.33	50	3071.4	0	2462.5	不受限	2450	绵阳地调	null	
4911	10kV化玖线	达县电力调度控制中心	10kV.化玖线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	127.78	43	2213.1	0	2463.43	不受限	2450	达州地调	null	
4912	10kV望西一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西一线919开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	213.51	39	3698	1500	2464.59	不受限	2450	绵阳地调	null	
4913	10kV自二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自二线913开关	自强站	6.3	是	300	5196.15	公线	97.67	33	1691.6	0	2465.32	不受限	2450	绵阳地调	null	
4914	10kV沙梳线	万源电力调度控制中心	10kV.沙梳线923开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	97.41	32	1687.2	0	2469.72	不受限	2450	达州地调	null	
4915	10kV西覃线	通川电力调度控制中心	西覃线918开关	城西站	80000	否	240	4156.92	专线	71.71	30	1242.1	0	2499.13	不受限	2450	达州地调	null	
4916	10kV奇杨线914大馈线	泸川电力调度控制中心	奇杨线914	奇峰	10000	否	254	4399.41	公线	84.99	33	1472	0	2487.47	不受限	2450	泸州地调	null	

4917	10kV蔡双线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	蔡双线913 开关	蔡金站	10000	是	345	5975.58	公 线	132.75	38	2299.2	0	2481.26	不受 限	2450	乐山 地调	null	
4918	10kV康华线	江安电 力调度 控制中 心	康华线605 开关	康家坝 站	6300	否	360	6235.38	公 用	180.24	50	3121.8	0	2490.04	不受 限	2450	宜宾 地调	null	
4919	10kV老高线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV老高 线912开关	老君站	12600	否	340	5888.97	公 用	149.78	44	2594.2	225	2480.87	不受 限	2450	资阳 地调	null	
4920	10kV升镇线	南部电 力调度 控制中 心	10kV升镇 线913	升钟站 (南部)	20000	否	377	6529.83	公 线	197.74	52	3424.8	0	2452.05	不受 限	2450	南充 地调	null	
4921	10kV平西线	温江电 力调度 控制中 心	平西线919 开关	公平	84000	否	400	6928.2	专 线	178.31	45	3088.4	0	2454.16	不受 限	2450	成都 地调	null	
4922	10kV黄园路	中江电 力调度 控制中 心	黄园路966 开关	黄鹿站	22000	否	377	6529.83	公 线	195.1	52	3379.2	0	2497.65	不受 限	2450	德阳 地调	null	
4923	10kV桂园四线 大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	桂园Ⅳ线 913开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公 线	247.22	57	4281.9	0	2467.9	不受 限	2450	南充 地调	null	
4924	10kV阳龙路大 馈线	荃华电 力调度 控制中 心	阳龙路921 开关	洛阳站	22500	是	377	6529.83	公 线	160.04	42	2771.9	0	2451.96	不受 限	2450	德阳 地调	null	

4925	10kV新塘一路	广汉电力调度控制中心	新塘一路962开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	245.06	50	4244.4	0	2489.82	不受限	2450	德阳地调	null	
4926	10kV田绣线	温江电力调度控制中心	田绣线905开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	177.3	44	3070.8	0	2471.76	不受限	2450	成都地调	null	
4927	10kV北金线	南部电力调度控制中心	10kV北金线914	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	229.32	52	3971.9	400	2487.02	不受限	2450	南充地调	null	
4928	10kV柏丝线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏丝线915开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	55.94	25	968.9	0	2460.56	不受限	2450	南充地调	null	
4929	10kV双金线	营山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	20000	否	270	4676.54	公线	101.43	38	1756.8	0	2452.09	不受限	2450	南充地调	null	
4930	10kV洪朱线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪朱线914开关	洪山站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	100.84	37	1746.5	0	2462.39	不受限	2450	南充地调	null	
4931	10kV山林路	中江电力调度控制中心	山林路915开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	355.91	64	6164.4	0	2456.02	不受限	2450	德阳地调	null	
4932	10kV马工线	成都配调	马工线935	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	235.77	50	4083.6	0	2470.48	不受限	2450	成都地调	null	
4933	10kV楼莱路	成都配调	楼莱路936	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	282.49	60	4892.8	0	2480.54	不受限	2450	成都地调	null	

4934	10kV辰凯路_专线	成都配调	辰凯路945	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	282.68	60	4896	0	2477.34	不受限	2450	成都地调	null	
4935	10kV高四路	成都配调	高四路927	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	282.79	60	4898	0	2475.34	不受限	2450	成都地调	null	
4936	10kV太金路	彭州电力调度控制中心	10kV太金路911	太子	6300	否	165	2857.88	公线	6.95	4	120.3	0	2451.79	不受限	2450	成都地调	null	
4937	10kV城医线	仪陇电力调度控制中心	城医线914开关	金城站(仪陇)	10300	否	218	3775.87	公线	52.1	24	902.4	0	2495.88	不受限	2450	南充地调	null	
4938	10kV欧福一线	青白江电力调度控制中心	欧福一线917开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	354.98	64	6148.2	0	2472.22	不受限	2450	成都地调	null	
4939	10kV沱置路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱置路924开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	344.05	64	5959	0	2458.76	不受限	2450	成都地调	null	
4940	10kV立阳线	仪陇电力调度控制中心	立阳线913开关	立山站(仪陇)	16300	否	218	3775.87	公线	52.38	24	907.2	0	2491.08	不受限	2450	南充地调	null	
4941	10kV白思二线	彭州电力调度控制中心	白思二线914开关	白鹿	13600	是	180	3117.69	公线	36	20	23.5	0	2494.15	不受限	2450	成都地调	null	

4942	10kV美心线	新都电力调度控制中心	美心线913开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	310.74	62	5382	0	2490.17	不受限	2450	成都地调	null	
4943	10kV光坤路	彭州电力调度控制中心	光坤路942	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	359.35	64	6224	0	2505.53	不受限	2450	成都地调	null	
4944	10kV大乐线	青白江电力调度控制中心	大乐线934开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	303.74	61	5260.8	0	2455.49	不受限	2450	成都地调	null	
4945	10kV培周路	成都配调	培周路930	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.76	50	4066	0	2488.08	不受限	2450	成都地调	null	
4946	10kV白石线	彭州电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	3.28	2	56.8	0	2437.35	不受限	2400	成都地调	null	
4947	10kV房月线	苍溪电力调度控制中心	房月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	39.02	20	675.9	0	2441.79	不受限	2400	广元地调	null	
4948	10kV溪石路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪石路912	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	244.71	49	4238.4	250	2439.8	不受限	2400	成都地调	null	
4949	10kV净捷六线	崇州电力调度控制中心	净捷六线935	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	580.61	73	10056.1	0	2414.67	不受限	2400	成都地调	null	

4950	10kV沙动一线	彭州电力调度控制中心	沙动一线907	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	219.18	55	3796.2	0	2439.18	不受限	2400	成都地调	null	
4951	10kV沙航一路	彭州电力调度控制中心	沙航一路906	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	219.18	55	3796.2	0	2439.18	不受限	2400	成都地调	null	
4952	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾镇二线924	贾家	115000	是	550	9526.28	公线	276.58	50	4790.4	400	2430.62	不受限	2400	成都地调	null	
4953	10kV楠杨线	彭州电力调度控制中心	楠杨线921开关	楠新	8000/2/1	否	180	3117.69	公线	36	20	623.5	0	2494.2	不受限	2400	成都地调	null	
4954	10kV板东线	资中电力调度控制中心	板东线923开关	板栗站	28000	否	300	5196.15	专线	131.29	44	2273.9	0	2402.63	不受限	2400	内江地调	null	
4955	10kV玉天路	成都配调	玉天线929	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	238.34	50	4128	0	2426.08	不受限	2400	成都地调	null	
4956	10kV涯商线	成都配调	涯商线945	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	239.35	51	4145.6	0	2408.48	不受限	2400	成都地调	null	
4957	10kV培蓉路_用户专线	成都配调	培蓉路913	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	286.71	61	4965.9	0	2407.44	不受限	2400	成都地调	null	
4958	10kV太团路大馈线	郫都电力调度控制中心	太团路925开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	398.85	66	6908.1	0	2444.97	不受限	2400	成都地调	null	

4959	10kV荔民金支路_特	成都配调	荔民、荔民金支线920开关	荔枝巷	122000	否	473	8192.6	专线	284.76	60	4932	0	2441.34	不受限	2400	成都地调	null	
4960	10kV益座线	成都配调	益座线948	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	285.45	60	4944	0	2429.34	不受限	2400	成都地调	null	
4961	10kV会胜路975线路	中江电力调度控制中心	会胜路975开关	会龙站	10000	否	225	3897.11	公线	62.78	28	1087.4	0	2420	不受限	2400	德阳地调	null	
4962	10kV盘中线	南部电力调度控制中心	10kV盘中线931	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	58.69	27	1016.5	0	2412.96	不受限	2400	南充地调	null	
4963	10kV古东线大馈线	阆中电力调度控制中心	古东线924开关	古城站(阆中)	36000	否	400	6928.2	公线	220.96	55	3827	0	2408.38	不受限	2400	南充地调	null	
4964	10kV兴石路	中江电力调度控制中心	兴石路922开关	永兴站	18300	否	352	6096.82	公线	175.72	50	3043.5	0	2443.64	不受限	2400	德阳地调	null	
4965	10kV柳石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳石线925开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	102.77	38	1780	0	2428.89	不受限	2400	南充地调	null	
4966	10kV万镇一路大馈线	荦华电力调度控制中心	万镇一路913开关	万春站	111500	否	434	7517.1	公线	249.65	58	4323.9	0	2441.49	不受限	2400	德阳地调	null	
4967	10kV义凤线	西充电力调度控制中心	义凤线925开关	义兴站(西充)	16380	是	275	4763.14	公线	79.34	29	1374.2	0.79	2435.52	不受限	2400	南充地调	null	

4968	10kV北金线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	北金线919 开关	城北站 (蓬安)	71500	否	270	4676.54	公 线	102.55	38	1776.2	0	2432.69	不受 限	2400	南充 地调	null	
4969	10kV锦中线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	锦中线912 开关	锦屏站 (蓬安)	16300	否	507	8781.5	公 线	317.43	63	5497.9	0	2405.45	不受 限	2400	南充 地调	null	
4970	10kV林河线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	林河线913 开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公 线	20.61	10	356.9	0	2414.38	不受 限	2400	南充 地调	null	
4971	10kV东城一路 大馈线	绵竹电 力调度 控制中 心	东城一路 909开关	东北站	71500	是	586	10149.82	公 用	328.35	56	5687	0	2432.86	不受 限	2400	德阳 地调	null	
4972	10kV绵拱路	绵竹电 力调度 控制中 心	绵拱路908 开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公 用	300.55	54	5205.6	0	2443.14	不受 限	2400	德阳 地调	null	
4973	10kV宝镇线 911大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	宝镇线911 开关	金宝站 (龙蟠)	10000	是	300	5196.15	公 线	99.94	33	1731	0	2425.92	不受 限	2400	南充 地调	null	
4974	10kV鸡临线大 馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV鸡临 线916开关	鸡石湾 站	71500	是	380	6581.79	公 用	163.65	43	2834.4	0	2431.03	不受 限	2400	资阳 地调	null	
4975	10kV良微线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV良微 线914开关	良安站	11300	否	250	4330.13	公 用	83.94	34	1453.9	0	2443.22	不受 限	2400	资阳 地调	null	

4976	10kV拱园一路916线路	绵东电力调度控制中心	拱园一路916开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	219.09	55	3794.6	0	2440.78	不受限	2400	德阳地调	null	
4977	10kV斑竹二路	罗江电力调度控制中心	斑竹二路923开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	82.45	30	1428	0	2410.22	不受限	2400	德阳地调	null	
4978	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨一线916开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	281.88	51	4882.1	350	2416.64	不受限	2400	资阳地调	null	
4979	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400	甘孜地调	null	
4980	10kV观义线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观义线914开关	观义站	6.3	是	400	6928.2	公用	179.5	45	3109	0	2433.56	不受限	2400	绵阳地调	null	
4981	10kV晓茶线大馈线	安州电力调度控制中心	晓茶线914开关	晓坝站	40	是	300	5196.15	公用	100.46	33	1740	0	2416.92	不受限	2400	绵阳地调	null	
4982	10kV桅镇线	旺苍电力调度控制中心	桅镇线925	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	130.08	43	2252.9	0	2423.63	不受限	2400	广元地调	null	

4983	10kV甲呷线 912大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	甲呷线912 开关	甲根坝 站	56000	否	195	3377.5	公 线	28.87	15	500	0	2539.75	不受 限	2400	甘孜 地调	null	
4984	10kV康学线	石棉电 力调度 控制中 心	康学线956 开关	新康站	6300	否	205	3550.7	公 线	43.94	21	761.1	0	2434.53	不受 限	2400	雅安 地调	null	
4985	10kV泸山线 961大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸山线961	泸北	40000	是	406	7032.13	公 线	183.46	45	3177.5	0	2448.2	不受 限	2400	泸州 地调	null	
4986	10kV黑场线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黑场线913 开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公 用	38.63	19	669	0	2448.69	不受 限	2400	绵阳 地调	null	
4987	10kV城油线 919大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城油线919	城东	50000	否	361	6252.7	公 线	186.3	52	3226.8	0	2400.63	不受 限	2400	泸州 地调	null	
4988	10kV荣冉线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	荣冉线913 开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公 线	30.6	15	530	0	2587.69	不受 限	2400	甘孜 地调	null	
4989	10kV禹武线禹 里侧大馈线	北川电 力调度 控制中 心	禹武线912 开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公 用	26.94	13	466.6	0	2415.54	不受 限	2400	绵阳 地调	null	

4990	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊三线917开关	樊吟站	90000	否	230	3983.72	公线	65.75	29	1138.8	0	2446.55	不受限	2400	达州地调	null	
4991	10kV飞永线大馈线	北川电力调度控制中心	飞永线913开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公线	129.79	43	2248	0	2428.53	不受限	2400	绵阳地调	null	
4992	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	29.91	15	518	0	2599.69	不受限	2400	甘孜地调	null	
4993	10kV回峰二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰二线973开关	回龙站	50	是	400	6928.2	公用	179.97	45	3117	0	2425.56	不受限	2400	绵阳地调	null	
4994	10kV燕恐线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕恐线929开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	165.03	43	2858.4	0	2407.03	不受限	2400	自贡地调	null	
4995	10kV长页线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV长页线923开关	长土站	56500	否	420	7274.61	专线	238.34	57	4128	0	2419.15	不受限	2400	自贡地调	null	
4996	10kV龙灯线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙灯线912开关	龙凤山站	100	是	416	7205.33	公线	146.45	35	2536.5	800	2427.76	不受限	2400	自贡地调	null	
4997	10kV沙镇线	通江电力调度控制中心	10kV沙镇线853	沙溪站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400	巴中地调	null	

4998	10kV广镇线	通江电力调度控制中心	10kV广镇线951	广纳站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400	巴中地调	null	
4999	10kV涪草线	通江电力调度控制中心	10kV涪草线952	涪阳站	16300	否	240	4156.92	公线	75.43	31	1306.4	0	2434.83	不受限	2400	巴中地调	null	
5000	10kV麦洞线	阿坝电力调度控制中心	麦洞线953开关	麦洼站	3150	是	175	3031.09	公线	0.99	1	17.2	0	2407.67	不受限	2400	阿坝地调	null	
5001	10kV西枣线	巴州电力调度控制中心	10kV西枣线952	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	323.85	63	5609.1	0	2418.95	不受限	2400	巴中地调	null	
5002	10kV桃彭线	南江电力调度控制中心	10kV桃彭线854	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	57.19	26	990.5	0	2438.96	不受限	2400	巴中地调	null	
5003	10kV姜政一线	阿坝电力调度控制中心	姜政一线911开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	133.12	44	2305.6	0	2448.88	不受限	2400	阿坝地调	null	
5004	10kV牟海线	阿坝电力调度控制中心	牟海线957开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	22.88	13	396.2	0	2409.72	不受限	2400	阿坝地调	null	
5005	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板康线934开关	板仓站	80200	否	563	9751.45	公线	290.82	52	5037	1330	2409.3	不受限	2400	自贡地调	null	

5006	10kV顺医线	阿坝电力调度控制中心	顺医线922开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	129.8	43	2248.1	0	2412.85	不受限	2400	阿坝地调	null	
5007	10kV南城四线	平昌电力调度控制中心	10kV南城四线974	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	349.84	64	6059.3	0	2436.41	不受限	2400	巴中地调	null	
5008	10kV麦乡线	阿坝电力调度控制中心	麦乡线953开关	麦尔玛站	31500	否	200	3464.1	公线	39.61	20	686	0	2431.69	不受限	2400	阿坝地调	null	
5009	10kV双公线	彭山电力调度控制中心	双公线932开关	双河站	100000	否	482	8348.48	专线	292.45	61	5065.2	0	2448.43	不受限	2400	眉山地调	null	
5010	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春黄线913开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.65	20	704	0	2413.69	受限	2400	阿坝地调	null	
5011	10kV双望线大馈线	自贡电力调度控制中心	双望线913开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	272.49	59	4719.6	113	2416.04	不受限	2400	自贡地调	null	
5012	10kV克乡线	阿坝电力调度控制中心	克乡线951开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	33.36	17	577.8	0	2446.36	不受限	2400	阿坝地调	null	
5013	10kV杨好线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨好线982开关	杨柳埡站	40000	是	423	7326.57	公线	197.23	47	3416.1	0	2445.16	不受限	2400	达州地调	null	

5014	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	309.09	55	5353.4	0	2447.76	不受限	2400	自贡地调	null	
5015	10kV牟扎线	阿坝电力调度控制中心	牟扎线949开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	20.6	11	356.8	0	2449.12	不受限	2400	阿坝地调	null	
5016	10kV俄郎线	阿坝电力调度控制中心	俄郎线953开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	103.93	38	1800	0	2408.89	不受限	2400	阿坝地调	null	
5017	10kV金隆线	隆昌电力调度控制中心	金隆线914开关	金鹅	120000	是	660	11431.54	公线	400	61	6668	0	2477.32	不受限	2400	内江地调	null	
5018	10kV鹤木线	剑阁电力调度控制中心	鹤木线917开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	98.99	33	1714.5	0	2442.42	不受限	2400	广元地调	null	
5019	10kV沿植线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿植线925开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	213.89	59	3704.6	2640	-1026.98	不受限	2400	广安地调	null	
5020	10kV安学线	射洪电力调度控制中心	安学线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	250.9	51	4345.6	0	2444.04	不受限	2400	遂宁地调	null	
5021	10kV飞鸣线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	16300	是	227.5	3940.42	公线	214.39	94	3713.2	750	-1310.9	不受限	2400	广安地调	null	

5022	10kV隆磷线	隆昌电力调度控制中心	隆磷线921开关	隆昌站	16000	否	300	5196.15	公线	93.18	31	1613.9	650	2412.63	不受限	2400	内江地调	null	
5023	10kV金乐线	蓬溪电力调度控制中心	金乐线918开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	293.3	54	5079.9	0	2402.56	不受限	2400	遂宁地调	null	
5024	10kV视兴线	仁寿电力调度控制中心	视兴线964开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	254.78	51	4412.8	0	2446.12	不受限	2400	眉山地调	null	
5025	10kV交包线923大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV交包线923开关	交际河站	13100	否	200	3464.1	公线	41.45	21	718	0	2399.69	不受限	2400	凉山地调	null	
5026	10kV下万一线	广元电力调度控制中心	下万一线962开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	293.93	61	5090.9	0	2422.73	不受限	2400	广元地调	null	
5027	10kV井马线	广元电力调度控制中心	井马线914开关	35kV井湾站	6300	是	259	4486.01	公线	67.21	26	1164	0	2424.81	不受限	2400	广元地调	null	
5028	10kV华山二线大馈线	天府电力调度控制中心	华山二线944开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	219.82	55	3807.2	0	2428.18	不受限	2400	天府地调	null	
5029	10kV桐广线大馈线	天府电力调度控制中心	桐广线915开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	400.12	67	6930	0	2423.07	不受限	2400	天府地调	null	

5030	10kV交街线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	交街线922 小车开关	交际河 站	8100	否	200	3464.1	公 线	40.81	20	706.8	0	2410.89	不受 限	2400	凉山 地调	null	
5031	10kV长乡线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV长乡 线924开关	长河站	14300	是	220	3810.51	公 用	37.24	17	645	0	2403.41	不受 限	2400	资阳 地调	null	
5032	10kV红滩线 923大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红滩 线923开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公 线	236.69	56	4099.4	0	2447.75	不受 限	2400	凉山 地调	null	
5033	10kV木铁线	大竹电 力调度 控制中 心	木铁线925 开关	木头站	83500	否	200	3464.1	专 线	42.49	21	736	0	2381.69	不受 限	2350	达州 地调	null	
5034	10kV九文线	广元电 力调度 控制中 心	九文路911 开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公 线	269.79	60	4672.7	0	2388.87	不受 限	2350	广元 地调	null	
5035	10kV白园南一 线	广元电 力调度 控制中 心	白园南一 线942开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公 线	235.58	52	4080.3	630	2351.27	不受 限	2350	广元 地调	null	
5036	10kV水向线 921大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	水向线921	水尾	6300	是	280	4849.74	公 线	86.09	31	1491.1	0	2388.69	不受 限	2350	泸州 地调	null	
5037	10kV江云线 917大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	江云线922	江北	40000	是	305	5282.75	公 线	108.27	35	1875.2	0	2351	不受 限	2350	泸州 地调	null	

5038	10kV怡鼎线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡鼎线907 开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公 线	403.34	67	6985.8	0	2367.27	不受 限	2350	天府 地调	null	
5039	10kV中金线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	中金线921 开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公 线	65.55	25	1135.4	528	2389.6	不受 限	2350	广安 地调	null	
5040	10kV船建线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船建 线912开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公 线	206.13	54	3570.1	0	2353.51	不受 限	2350	凉山 地调	null	
5041	10kV紫望一线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV紫望 一线971开 关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公 线	283.35	54	4907.6	0	2367.02	不受 限	2350	资阳 地调	null	
5042	10kV龙头线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙头 线926开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公 线	205.76	48	3563.8	0	2394.46	不受 限	2350	资阳 地调	null	
5043	10kV阳体线 925大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳体线925 开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公 线	222.91	56	3860.8	0	2374.58	不受 限	2350	天府 地调	null	
5044	10kV镇成线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV镇成 线929开关	镇子站	90000	是	285	4936.34	公 用	91.8	32	1590	0	2359.07	不受 限	2350	资阳 地调	null	
5045	10kV阳乐线	乐山电 力调度 控制中 心	阳乐线979 开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公 线	214.32	49	3712	0	2384.82	不受 限	2350	乐山 地调	null	

5046	10kV尚铁线	眉山电力调度控制中心	尚铁线927开关	尚义站	100000	否	200	3464.1	专线	42.3	21	732.6	0	2385.09	不受限	2350	眉山地调	null	
5047	10kV穆瓮线	青神电力调度控制中心	穆瓮线911开关	穆家埂站	30000	否	380	6581.79	公线	204.91	54	3549.1	0	2374.51	不受限	2350	眉山地调	null	
5048	10kV金镇线	剑阁电力调度控制中心	金镇线912开关	35kV演圣站	6300	是	320	5542.56	公线	120.04	38	2079.1	0	2354.95	不受限	2350	广元地调	null	
5049	10kV果庙线	内江电力调度控制中心	果庙线913开关	果湾站	10000	是	255	4416.73	公线	66.95	26	1159.6	0	2373.78	不受限	2350	内江地调	null	
5050	10kV八广线	内江电力调度控制中心	八广线915开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	164.37	41	2846.9	1000	2388.48	不受限	2350	内江地调	null	
5051	10kV武东线	剑阁电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	131.84	44	2283.5	0	2393.03	不受限	2350	广元地调	null	
5052	10kV福青一线	洪雅电力调度控制中心	福青一线917开关	福宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	944.27	79	16354.8	0	2351.35	不受限	2350	眉山地调	null	
5053	10kV龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	是	380	6581.79	公线	84.93	22	1471	1421	2373.43	不受限	2350	内江地调	null	

5054	10kV金复线	剑阁电力调度控制中心	金复线913开关	35kV演圣站	6300	否	341	5906.29	公线	170.93	50	2960.5	0	2355.16	不受限	2350	广元地调	null	
5055	10kV迎高线	剑阁电力调度控制中心	迎高线913开关	35kV迎水站	10000	是	277	4797.78	公线	84.38	30	1461.4	0	2376.82	不受限	2350	广元地调	null	
5056	10kV大强线	蓬溪电力调度控制中心	大强线916开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	165.3	44	2863	0	2360.86	不受限	2350	遂宁地调	null	
5057	10kV仁黑线	仁寿电力调度控制中心	仁黑线927开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	258.28	52	4473.4	0	2385.52	不受限	2350	眉山地调	null	
5058	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	111.96	40	1939.2	0	2394.39	不受限	2350	内江地调	null	
5059	10kV奉鑫线	威远电力调度控制中心	奉鑫线927开关	奉龙站	16000	否	300	5196.15	专线	131.64	44	2280	0	2396.53	不受限	2350	内江地调	null	
5060	10kV爱邦二线	眉山电力调度控制中心	爱邦二线927开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	297.41	62	5151.2	0	2362.43	不受限	2350	眉山地调	null	
5061	10kV白航线	仁和电力调度控制中心	白航线970开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	223.16	50	3865.2	0	2370.18	不受限	2350	攀枝花地调	null	

5062	10kV玉天线	巴州电力调度控制中心	10kV玉天线914	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	60.29	27	1044.3	0	2385.16	不受限	2350	巴中地调	null	
5063	10kV望逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸一线965	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	334.92	64	5800.8	0	2383.14	不受限	2350	巴中地调	null	
5064	10kV响响线	平昌电力调度控制中心	10kV响响线912	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	164.69	49	2852.4	0	2369.73	不受限	2350	巴中地调	null	
5065	10kV大逸线	巴州电力调度控制中心	10kV大逸线957	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	314.14	63	5440.9	0	2353.32	不受限	2350	巴中地调	null	
5066	10kV桥滴线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥滴线911开关	桥湾站	6300	否	220	3810.51	公线	60.65	28	1050.4	0	2379.06	不受限	2350	达州地调	null	
5067	10kV古西线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	古西线924	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	254.57	52	4409.2	0	2366.58	不受限	2350	泸州地调	null	
5068	10kV大植线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线954	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	43.28	22	749.6	0	2368.09	不受限	2350	巴中地调	null	
5069	10kV花阳线	阿坝电力调度控制中心	花阳线911开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	41.85	21	724.8	0	2392.89	不受限	2350	阿坝地调	null	

5070	10kV木角线	阿坝电力调度控制中心	木角线955开关	木龙站	9500	是	200	3464.1	公线	24.15	12	418.2	0	2353.08	不受限	2350	阿坝地调	null	
5071	10kV西红线	南江电力调度控制中心	10kV西红线952	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	43.83	22	759.2	0	2358.49	不受限	2350	巴中地调	null	
5072	10kV草杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	草杨线929开关	草田站	80200	是	200	3464.1	公线	24.27	12	420.3	0	2350.98	不受限	2350	自贡地调	null	
5073	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线921开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	109.98	40	1904.8	0	2382.03	不受限	2350	阿坝地调	null	
5074	10kV裕新线	仁和电力调度控制中心	裕新线956开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	23.65	12	409.6	0	2361.68	不受限	2350	攀枝花地调	null	
5075	10kV双贝二线	彭山电力调度控制中心	双贝二线922开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	262.59	53	4548	0	2380.2	不受限	2350	眉山地调	null	
5076	10kV安洛线	阿坝电力调度控制中心	安洛线952开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	41.57	21	720	0	2397.69	不受限	2350	阿坝地调	null	
5077	10kV谢观线	彭山电力调度控制中心	谢观线922开关	谢家站	20000	是	460	7967.43	公线	231.97	50	4017.8	0	2356.14	不受限	2350	眉山地调	null	

5078	10kV双贝一线	彭山电力调度控制中心	双贝一线912开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	261.96	52	4537.2	0	2391	不受限	2350	眉山地调	null	
5079	10kV城石线	米易电力调度控制中心	城石线957开关	城北站	31500	否	235	4070.32	公线	73.53	31	1273.5	0	2389.79	不受限	2350	攀枝花地调	null	
5080	10kV大石线	攀枝花西区电力调度控制中心	大石线939开关	大水井站	100000	是	380	6581.79	公线	167.13	44	2894.7	0	2370.73	不受限	2350	攀枝花地调	null	
5081	10kV富根线	新桥电力调度控制中心	10kV.富根线927开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	303.41	55	5255	0	2393.74	不受限	2350	达州地调	null	
5082	10kV岗酢一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢一线960开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	397.83	67	6890.4	0	2384.73	不受限	2350	达州地调	null	
5083	10kV罗农线	通川电力调度控制中心	10kV.罗农线53开关	罗江站	13300	是	300	5196.15	公线	101.5	34	1758	0	2398.92	不受限	2350	达州地调	null	
5084	10kV工安线	汉源电力调度控制中心	工安线919开关	万工站	80000	否	335	5802.37	公线	147.23	44	2550	315	2357.13	不受限	2350	雅安地调	null	
5085	10kV文君线大馈线	江油电力调度控制中心	文君路903开关	文胜站	6.3	否	240	4156.92	公用	78.29	33	1355.9	0	2385.33	不受限	2350	绵阳地调	null	

5086	10kV普镇线	蒲城电力调度控制中心	普镇线911开关	普湾站	7350	否	260	4503.33	公线	97.13	37	1682.3	0	2370.7	不受限	2350	达州地调	null	
5087	10kV峰玻线912大馈线	泸州电力调度控制中心	峰玻线912	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	349.27	65	6049.4	0	2368.36	不受限	2350	泸州地调	null	
5088	10kV汉城线	雨城电力调度控制中心	10kV汉城线931开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	215.47	49	3732	0	2364.82	不受限	2350	雅安地调	null	
5089	10kV五八线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五八线924开关	五龙站	12.6	否	300	5196.15	公用	133.52	45	2312.6	0	2363.93	不受限	2350	绵阳地调	null	
5090	10kV昆煤线953路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆煤线953开关	南昆站	80000	否	225	3897.11	专线	66.1	29	1144.9	0	2362.5	不受限	2350	达州地调	null	
5091	10kV沱举线	通川电力调度控制中心	10kV.沱举线956开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	303.74	55	5260.8	0	2387.94	不受限	2350	达州地调	null	
5092	10kV金百线	达县电力调度控制中心	金百线925开关	金刚站	14600	否	282	4884.38	公线	117.96	42	2043.1	0	2352.84	不受限	2350	达州地调	null	
5093	10kV茶高线	蒲城电力调度控制中心	茶高线911开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	43.79	22	758.4	0	2359.29	不受限	2350	达州地调	null	

5094	10kV鸡老线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡老线928小车开关	鸡石湾站	71500	是	265	4589.93	公用	75.03	28	1299.6	0	2372.34	不受限	2350	资阳地调	null	
5095	10kV苏威线	宜宾电力调度控制中心	苏威线912开关	苏秀站	6300	是	300	5196.15	公线	102.41	34	1773.8	0	2383.12	不受限	2350	宜宾地调	null	
5096	10kV高屏线	宜宾电力调度控制中心	高屏线651开关	高场站	3150	是	200	3464.1	公线	22.09	11	382.6	0	2388.68	不受限	2350	宜宾地调	null	
5097	10kV石西线大馈线	五通桥电力调度控制中心	石西线915开关	石麟站	5000	是	345	5975.58	公线	129.9	38	2249.8	180	2350.66	不受限	2350	乐山地调	null	
5098	10kV峰码二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码二线922开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	360.9	65	6250.8	0	2369.62	不受限	2350	南充地调	null	
5099	10kV白玉线	成都配调	白玉线919开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	公线	289.54	61	5014.8	0	2358.54	不受限	2350	成都地调	null	
5100	10kV升双线	南部电力调度控制中心	10kV升双线931	升钟站(南部)	20000	否	270	4676.54	公线	107.01	40	1853.4	0	2355.49	不受限	2350	南充地调	null	
5101	10kV会万路971线路	中江电力调度控制中心	会万路971开关	会龙站	10000	否	273	4728.5	公线	107.28	39	1858.1	0	2397.55	不受限	2350	德阳地调	null	

5102	10kV双岱线	西充电力调度控制中心	双岱线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	61.41	28	1063.6	0.16	2365.7	不受限	2350	南充地调	null	
5103	10kV黄青路952#线路	中江电力调度控制中心	黄青路952开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	205.82	51	3564.8	300	2370.58	不受限	2350	德阳地调	null	
5104	10kV玲二线大馈线	营山电力调度控制中心	玲二线916开关	玲珑站(营山)	8150	否	275	4763.14	公线	110.03	40	1905.8	0	2381.03	不受限	2350	南充地调	null	
5105	10kV八航二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	八航二路925开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	223.46	50	3870.4	0	2364.98	不受限	2350	德阳地调	null	
5106	10kV黄金路	中江电力调度控制中心	黄金路951开关	黄鹿站	22000	否	400	6928.2	公线	222.45	56	3852.8	0	2382.58	不受限	2350	德阳地调	null	
5107	10kV粉藏线	成都配调	粉藏路916开关	粉坊堰	192000	是	473	8192.6	公线	242.49	51	4200	0	2354.08	不受限	2350	成都地调	null	
5108	10kV绿飞一线	成都配调	绿飞一线914	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	166.28	49	2880	0	2388.9	不受限	2350	成都地调	null	
5109	10kV虹玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹玉路908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	184.25	46	3191.2	0	2351.36	不受限	2350	成都地调	null	
5110	10kV黄峨一路_专线	成都配调	黄峨一路914	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	289.88	61	5020.8	0	2352.54	不受限	2350	成都地调	null	

5111	10kV洞华二路_专线	成都配调	洞华二路943	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	289.05	61	5006.4	0	2366.94	不受限	2350	成都地调	null	
5112	10kV泉湾线	成都配调	泉湾线922	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	239.9	51	4155	0	2399.08	不受限	2350	成都地调	null	
5113	10kV腾万路_专线	成都配调	腾万路965	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	288.86	61	5003	0	2370.34	不受限	2350	成都地调	null	
5114	10kV祥商线	成都配调	祥商线929开关	吉祥街	126000	是	473	8192.6	公线	241.85	51	4188.8	0	2365.28	不受限	2350	成都地调	null	
5115	10kV解工一线	大邑电力调度控制中心	解工一线921开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	402.66	67	6974	0	2379.07	不受限	2350	成都地调	null	
5116	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	丹和二路991	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	413.63	75	7164	1600	2414.24	不受限	2350	成都地调	null	
5117	10kV羊工八线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工八线914开关	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	314.55	63	5448	0	2393	不受限	2350	成都地调	null	
5118	10kV平卧一线	邛崃电力调度控制中心	平卧一线923开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	265.95	53	4606.3	0	2363.48	不受限	2350	成都地调	null	
5119	10kV瑞杨线	新都电力调度控制中心	瑞杨线918开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	267.7	53	4636.5	0	2360.99	不受限	2350	成都地调	null	

5120	10kV绿坝路	成都配调	绿坝路944	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	168.24	50	2914	0	2354.9	不受限	2350	成都地调	null	
5121	10kV大沙线	青白江电力调度控制中心	大沙线921开关	大湾	2*40000	否	440	7621.02	专线	257.74	59	4464	0	2394.92	不受限	2350	成都地调	null	
5122	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	单坡线912开关	35kV单鼓站	22300	否	200	3464.1	公线	46.93	23	812.9	0	2304.79	不受限	2300	广元地调	null	
5123	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青峰线956开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	266.92	53	4623	0	2305.2	不受限	2300	成都地调	null	
5124	10kV陵南二线	苍溪电力调度控制中心	陵南二线971开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	404.8	68	7011.2	0	2326.28	不受限	2300	广元地调	null	
5125	10kV金豹线	资中电力调度控制中心	金豹线915开关	金李井站	10000	是	400	6928.2	公线	226.33	57	3920	0	2315.38	不受限	2300	内江地调	null	
5126	10kV三文线	仪陇电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	166.28	44	2880	0	2343.86	不受限	2300	南充地调	null	
5127	10kV美毗线	新都电力调度控制中心	美毗线935开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	332.1	64	5752	0	2307.23	不受限	2300	成都地调	null	

5128	10kV革怡路	青白江电力调度控制中心	革怡线908开关	革新	2*50000	是	495	8573.65	专线	261.44	53	4528.2	0	2330.72	不受限	2300	成都地调	null	
5129	10kV歧下线	苍溪电力调度控制中心	歧下线917开关	35kV歧坪站	8000	否	280	4849.74	公线	116.4	42	2016	0	2348.77	不受限	2300	广元地调	null	
5130	10kV三板线	仪陇电力调度控制中心	三板线913开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	168.36	45	2916	0	2307.86	不受限	2300	南充地调	null	
5131	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五龙线912	五星	10000	是	380	6581.79	公线	112.56	30	1949.5	1000	2315.93	不受限	2300	成都地调	null	
5132	10kV官乐线	彭州电力调度控制中心	官乐线913开关	官仓	2*40000	是	300	5196.15	公线	105.14	35	1821.1	0	2335.82	不受限	2300	成都地调	null	
5133	10kV三学线_专线	成都配调	三学线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	291.27	62	5044.8	0	2328.54	不受限	2300	成都地调	null	
5134	10kV桥秦线	郫都电力调度控制中心	桥秦线946开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	345.81	58	5989.4	0	2324.44	不受限	2300	成都地调	null	
5135	10kV马迪路	成都配调	马迪线906	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	243.74	52	4221.6	0	2332.48	不受限	2300	成都地调	null	
5136	10kV绿光路	成都配调	绿光路943	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	169.75	50	2940	0	2328.9	不受限	2300	成都地调	null	

5137	10kV溪豪路	大邑电力调度控制中心	溪豪线912开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	60.05	28	1040	0	2311.52	不受限	2300	成都地调	null	
5138	10kV店鹃路大馈线	郫都电力调度控制中心	店鹃线985开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	405.97	68	7031.4	0	2321.67	不受限	2300	成都地调	null	
5139	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	291.78	62	5053.6	0	2319.74	不受限	2300	成都地调	null	
5140	10kV店浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	店浦路946开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	404.73	67	7010	0	2343.07	不受限	2300	成都地调	null	
5141	10kV花车线	郫都电力调度控制中心	花车线927开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	185.8	46	3218	0	2324.56	不受限	2300	成都地调	null	
5142	10kV桃张线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃张线913开关	桃花山站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	62.88	29	1089	0	2340.46	不受限	2300	南充地调	null	
5143	10kV双乾路	广汉电力调度控制中心	双乾路908开关	双泉开关站	80000	否	150	2598.08	专线	35	21	500	0	2338.27	不受限	2300	德阳地调	null	
5144	10kV共华线	温江电力调度控制中心	共华线920开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	345.84	58	5990	0	2323.84	不受限	2300	成都地调	null	

5145	10kV柳滩线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	柳滩线924 开关	柳滩站 (蓬安)	28000	否	270	4676.54	公 线	108.08	40	1872	0	2336.89	不受 限	2300	南充 地调	null	
5146	10kV山阳路	中江电 力调度 控制中 心	山阳路912 开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公 线	363.96	66	6303.79	1800	2316.63	不受 限	2300	德阳 地调	null	
5147	10kV大石路	广汉电 力调度 控制中 心	大石路914 开关	大塘站	126000	否	541	9370.39	专 线	306.12	57	5302	800	2331.35	不受 限	2300	德阳 地调	null	
5148	10kV龙乐线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	龙乐线922 开关	龙蟠站 (龙蟠)	16300	否	311	5386.68	公 线	146.22	47	2532.6	0	2315.41	不受 限	2300	南充 地调	null	
5149	10kV中时线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中时 线931开关	城中站	80000	否	600	10392.3	公 用	404.68	67	7009	0	2344.07	不受 限	2300	资阳 地调	null	
5150	10kV双茂路	什邡电 力调度 控制中 心	双茂路905 开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公 线	168.78	44	2923.2	0	2342.23	不受 限	2300	德阳 地调	null	
5151	10kV井万线 951线路	江安电 力调度 控制中 心	井万线951 开关	大井站	6300	否	370	6408.59	公 用	198.12	54	3431.5	0	2336.23	不受 限	2300	宜宾 地调	null	
5152	10kV花工线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	花工线952 开关	花该站	31.5	是	569	9855.37	公 用	321.48	56	5568	0	2316.3	不受 限	2300	绵阳 地调	null	

5153	10kV巴岗线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	巴岗线913 开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公 线	40.42	20	700	0	2417.69	不受 限	2300	甘孜 地调	null	
5154	10kV祝瓦线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	祝瓦线911 开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公 线	36.37	18	630	0	2487.69	不受 限	2300	甘孜 地调	null	
5155	10kV充佐线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	充佐线912 开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公 线	0	16	352.6	0	2338.27	不受 限	2300	甘孜 地调	null	
5156	10kV坪雪线 913大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	坪雪线913 开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公 线	0	25	441.5	0	2338.27	不受 限	2300	甘孜 地调	null	
5157	10kV八会线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	八会线915 开关	八角站	10800	否	316	5473.28	公 用	148.78	47	2576.8	0	2349.15	不受 限	2300	绵阳 地调	null	
5158	10kV龙青线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	龙青线929 开关	龙凤站	31.5	是	653	11310.29	公 用	388.68	60	6732	0	2316.23	不受 限	2300	绵阳 地调	null	

5159	10kV宏大线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	宏大线907 开关	宏仁站	50	是	401	6945.52	公用	187.34	47	3244.8	0	2311.62	不受 限	2300	绵阳 地调	null	
5160	10kV杨革上线 大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	杨革上线 911开关	杨柳坪 站	5000	否	150	2598.08	公 线	0	13	242.5	0	2338.27	不受 限	2300	甘孜 地调	null	
5161	10kV云河三线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	云河三线 923开关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	378.06	66	6548	0	2321.83	不受 限	2300	绵阳 地调	null	
5162	10kV茜枇线 918大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	茜枇线918	茜草坝	40000	是	463	8019.4	公 线	236.25	51	4091.8	0	2323.72	不受 限	2300	泸州 地调	null	
5163	10kV宜交线	汉源电 力调度 控制中 心	宜交线922 开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公 线	112.69	41	1951.8	0	2335.03	不受 限	2300	雅安 地调	null	
5164	10kV城保城林 线927大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城保城林 线927	城东	50000	否	600	10392.3	公 线	405.88	68	7029.9	0	2323.17	不受 限	2300	泸州 地调	null	
5165	10kV厂三线 617大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	厂三线617	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专 线	105.66	40	1830	0	2316.53	不受 限	2300	泸州 地调	null	
5166	10kV凉芭线	蒲城电 力调度 控制中 心	凉芭线912 开关	凉风站	18300	否	380	6581.79	公 线	206.51	54	3576.8	0	2346.81	不受 限	2300	达州 地调	null	

5167	10kV永堤线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	永堤线943 开关	永兴	120	否	553	9578.24	公用	326.91	59	5662	630	2328.42	不受 限	2300	绵阳 地调	null	
5168	10kV平尤线 913大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	平尤线913 开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公 线	0	26	524.1	0	2338.27	不受 限	2300	甘孜 地调	null	
5169	10kV睢工线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	睢工线938 开关	睢水站	31.5	否	600	10392.3	公用	406.26	68	7036.5	0	2316.57	不受 限	2300	绵阳 地调	null	
5170	10kV壤政线	阿坝电 力调度 控制中 心	壤政线916 开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公 线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受 限	2300	阿坝 地调	null	
5171	10kV依龙线	阿坝电 力调度 控制中 心	依龙线951 开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公 线	40.24	21	696.9	0	2327.26	不受 限	2300	阿坝 地调	null	
5172	10kV高沿线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV高沿 线911开关	永安站	6300	否	352	6096.82	公 线	135.26	48	2173.5	1000	2313.64	不受 限	2300	自贡 地调	null	
5173	10kV堡坝线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.堡坝 线923开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公 线	26.37	15	456.7	0	2349.22	不受 限	2300	达州 地调	null	
5174	10kV莲供线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	莲供线915 开关	莲花寺 站	63700	是	380	6581.79	公 线	170.62	45	2955.2	0	2310.23	不受 限	2300	自贡 地调	null	

5175	10kV铁冉线	通江电力调度控制中心	10kV铁冉线953	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	45.68	23	791.2	0	2326.49	不受限	2300	巴中地调	null	
5176	10kV草实线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	草实线961	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	257.16	53	4454	0	2321.78	不受限	2300	泸州地调	null	
5177	10kV沙双线	通江电力调度控制中心	10kV沙双线914	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	114.19	42	1977.8	0	2309.03	不受限	2300	巴中地调	null	
5178	10kV梁玉线	巴州电力调度控制中心	10kV梁玉线952	梁永站	6300	否	170	2944.49	公线	19.93	12	345.2	0	2304.84	不受限	2300	巴中地调	null	
5179	10kV望兴二线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴二线921	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	339.04	65	5872.2	0	2311.74	不受限	2300	巴中地调	null	
5180	10kV魏南线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏南线914开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	104.93	35	1817.4	0	2339.52	不受限	2300	达州地调	null	
5181	10kV瓦色线	阿坝电力调度控制中心	瓦色线951开关	瓦切站	3150	是	175	3031.09	公线	6.3	4	109.2	0	2315.67	不受限	2300	阿坝地调	null	
5182	10kV城武线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城武线913开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	112.38	41	1946.4	0	2340.43	不受限	2300	阿坝地调	null	

5183	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青堆线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	105.68	35	1830.4	0	2326.52	不受限	2300	攀枝花地调	null	
5184	10kV尔隆线	阿坝电力调度控制中心	尔隆线958开关	查尔玛站	3150	否	265	4589.93	公线	102.94	39	1783	0	2347.94	不受限	2300	阿坝地调	null	
5185	10kV斯滩线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯花线970开关	斯力沟站	16200	是	300	5196.15	公线	106.39	35	1842.6	0	2314.32	不受限	2300	攀枝花地调	null	
5186	10kV贾牧一线	阿坝电力调度控制中心	贾牧一线952开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	46.63	23	807.6	0	2310.09	不受限	2300	阿坝地调	null	
5187	10kV米老线	米易电力调度控制中心	米老线974开关	米易站	31500	是	532.4	9221.44	公线	290.99	55	5040	0	2337.15	不受限	2300	攀枝花地调	null	
5188	10kV大卫线	米易电力调度控制中心	大卫线954开关	大坪子站	10000	是	299.2	5182.3	公线	104.29	35	1806.3	0	2339.54	不受限	2300	攀枝花地调	null	
5189	10kV荣溪线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣溪线927开关	荣县站	91400	是	415	7188.01	公线	182.6	44	3162.7	250	2337.71	不受限	2300	自贡地调	null	

5190	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中心	大江线959开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	185.37	46	3210.6	0	2331.96	不受限	2300	攀枝花地调	null	
5191	10kV板长线大馈线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80200	是	480	8313.84	公线	248.38	52	4302	0	2349.07	不受限	2300	自贡地调	null	
5192	10kV旭宾线	眉山电力调度控制中心	旭宾线913开关	旭光开闭所	0	是	200	3464.1	公线	25.64	13	444	0	2327.28	不受限	2300	眉山地调	null	
5193	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑棠线929开关	斑竹湾站	100000	否	400	6928.2	公线	226.34	57	3920.2	0	2315.18	不受限	2300	乐山地调	null	
5194	10kV东长二线	内江电力调度控制中心	东长二线929开关	东兴站	100000	否	374	6477.87	公线	0	0	0	3520	2310.08	不受限	2300	内江地调	null	
5195	10kV三立线	内江电力调度控制中心	三立线922开关	三元站	100000	否	335	5802.37	专线	110.87	33	1920.2	1000	2301.93	不受限	2300	内江地调	null	
5196	10kV朱荣线	威远电力调度控制中心	朱荣线923开关	朱家沟站	80000	是	259	4486.01	专线	73.14	28	1266.8	0	2322.01	不受限	2300	内江地调	null	
5197	10kV任宝线	蓬溪电力调度控制中心	任宝线913开关	任隆	60000	是	377	6529.83	公线	167.67	44	2904	0	2319.86	不受限	2300	遂宁地调	null	

5198	10kV通百三线	乐山电力调度控制中心	通百三回944开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	262.66	60	4549.2	0	2309.72	不受限	2300	乐山地调	null	
5199	10kV铝象三线	眉山电力调度控制中心	铝象三线916开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	252.11	52	4366.5	0	2312.28	不受限	2300	眉山地调	null	
5200	10kV南高线	威远电力调度控制中心	南高线922开关	威南站	150000	是	462	8002.07	公线	203.91	44	3760.1	315	2326.56	不受限	2300	内江地调	null	
5201	10kV岳龙线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳龙线961开关	岳阳站	90000	否	428	7413.18	公线	250.25	58	4334.4	0	2337.46	不受限	2300	资阳地调	null	
5202	10kV船中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船中线922开关	船城站	100000	否	335	5802.37	公线	166.21	50	2878.7	0	2343.43	不受限	2300	凉山地调	null	
5203	10kV区神线913大馈线	天府电力调度控制中心	区神线913开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	407.03	68	7049.8	0	2303.27	不受限	2300	天府地调	null	
5204	10kV九碧线	广元电力调度控制中心	九碧线928开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	277.68	54	4809.4	0	2340.5	不受限	2300	广元地调	null	
5205	10kV竹下线	广元电力调度控制中心	竹下线919开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	137.02	46	2373.1	0	2303.43	不受限	2300	广元地调	null	

5206	10kV轮园一线	广元电力调度控制中心	轮园一线961开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	225.12	56	3899.1	0	2336.28	不受限	2300	广元地调	null	
5207	10kV柳渔线	广元电力调度控制中心	柳渔线911开关	35kV麻柳站	6300	是	251	4347.45	公线	47.83	19	828.4	315	2334.56	不受限	2300	广元地调	null	
5208	10kV长郊线	安岳电力调度控制中心	10kV长郊线923开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	171.13	45	2964	0	2301.43	不受限	2300	资阳地调	null	
5209	10kV姜州线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜州线912开关	姜州站	16300	否	270	4676.54	公线	109.52	41	1896.8	0	2312.09	不受限	2300	凉山地调	null	
5210	10kV老普线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老普线925开关	老厂站	5000	否	220	3810.51	公线	64.91	29	1124.3	0	2305.16	不受限	2300	凉山地调	null	
5211	10kV熊水线	广元电力调度控制中心	熊水线917开关	熊家站	40000	否	283	4901.7	专线	124.42	44	2155	0	2256.53	不受限	2250	广元地调	null	
5212	10kV金开线大馈线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	309.82	56	5366	0	2296.59	不受限	2250	天府地调	null	
5213	10kV曾镇线	广元电力调度控制中心	曾镇线912开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	123.64	44	2141.4	0	2270.13	不受限	2250	广元地调	null	

5214	10kV春两线 921大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	春两线921	两河	10000	是	280	4849.74	公 线	93.4	33	1617.7	0	2262.09	不受 限	2250	泸州 地调	null	
5215	10kV王观线	广元电 力调度 控制中 心	王观线916 开关	35kV王 家站	6300	否	200	3464.1	公 线	48.8	24	845.3	0	2272.39	不受 限	2250	广元 地调	null	
5216	10kV宁韩线 927线路大馈 线	宁南电 力调度 控制中 心	宁韩线927 开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公 线	90.02	33	1599.2	0	2251.31	不受 限	2250	凉山 地调	null	
5217	10kV马石线 914大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	马石线914 开关	马岭	20200	否	280	4849.74	公 线	121.02	43	2096	0	2268.77	不受 限	2250	泸州 地调	null	
5218	10kV卫镇线	广元电 力调度 控制中 心	卫镇线923 开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公 线	95.67	38	1657	0	2255.71	不受 限	2250	广元 地调	null	
5219	10kV奥桥二线	内江电 力调度 控制中 心	奥桥二线 943开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公 线	253.14	53	4384.4	0	2294.38	不受 限	2250	内江 地调	null	
5220	10kV庄铁线	眉山电 力调度 控制中 心	庄铁线941 开关	庄店站	50000	否	200	3464.1	专 线	49.43	25	856.2	0	2261.49	不受 限	2250	眉山 地调	null	
5221	10kV蔡九一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	蔡九一线 956开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公 线	12.68	3	219.6	3750	2265.78	不受 限	2250	乐山 地调	null	

5222	10kV民东线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	民东线913 开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公 线	138.25	46	2394.5	0	2282.03	不受 限	2250	乐山 地调	null	
5223	10kV碑高线	内江电 力调度 控制中 心	碑高线911 开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	公 线	49.92	20	864.6	840	2270.46	不受 限	2250	内江 地调	null	
5224	10kV金演线	剑阁电 力调度 控制中 心	金演线914 开关	35kV演 圣站	6300	是	259	4486.01	公 线	76.48	30	1324.7	0	2264.11	不受 限	2250	广元 地调	null	
5225	10kV东罗线	洪雅电 力调度 控制中 心	东罗线915 开关	东岳站	10000	是	600	10392.3	公 线	349.1	58	6046.4	0	2267.44	不受 限	2250	眉山 地调	null	
5226	10kV平炉线	隆昌电 力调度 控制中 心	平炉线917 开关	平安站	71500	是	400	6928.2	公 线	188.45	47	3264	0	2278.56	不受 限	2250	内江 地调	null	
5227	10kV龙方线	仁寿电 力调度 控制中 心	龙方线974 开关	龙马站	20000	是	380	6581.79	公 线	173.29	46	3001.4	0	2264.03	不受 限	2250	眉山 地调	null	
5228	10kV咸四线	仁寿电 力调度 控制中 心	咸四线932 开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公 线	139.94	47	2423.7	0	2252.83	不受 限	2250	眉山 地调	null	
5229	10KV通游线大 馈线	乐山电 力调度 控制中 心	通游线914 开关	通悦站	120000	是	380	6581.79	公 线	173.6	46	3006.8	0	2258.63	不受 限	2250	乐山 地调	null	

5230	10kV金雕一线	眉山电力调度控制中心	金雕一线913开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	303.46	63	5256	0	2257.63	不受限	2250	眉山地调	null	
5231	10kV松民三线	眉山电力调度控制中心	松民三线963开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	253.21	53	4385.6	0	2293.18	不受限	2250	眉山地调	null	
5232	10kV宣城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城2回924开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	287.74	55	4983.6	0	2263.3	不受限	2250	达州地调	null	
5233	6kV滩小线	盐边电力调度控制中心	滩小线654开关	三滩站	31500	否	180	3117.69	公线	31.51	18	545.7	0	2260.22	不受限	2250	攀枝花地调	null	
5234	10kV保镇一线	彭山电力调度控制中心	保镇一线911开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	138.91	46	2406	0	2270.53	不受限	2250	眉山地调	null	
5235	10kV留仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	留仙线912开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	89.21	32	1545.2	0	2265.31	不受限	2250	自贡地调	null	
5236	10kV堡江线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡江线916开关	堡子站	6300	是	400	6928.2	公线	190.09	48	3292.3	0	2250.26	不受限	2250	达州地调	null	
5237	10kV堡米线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡米线924开关	堡子站	10000	否	220	3810.51	公线	67.03	30	1161	0	2268.46	不受限	2250	达州地调	null	

5238	10kV南红线	南江电力调度控制中心	10kV南红线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	409.92	68	7099.8	0	2253.27	不受限	2250	巴中地调	null	
5239	10kV芦林线	阿坝电力调度控制中心	芦林线953开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	139.61	47	2418	0	2258.53	不受限	2250	阿坝地调	null	
5240	10kV双大线	宣汉电力调度控制中心	双大线913开关	双河站	20000	是	400	6928.2	公线	187.7	47	3251	0	2291.56	不受限	2250	达州地调	null	
5241	10kV民镇线	通江电力调度控制中心	10kV民镇线954	民胜站	10000	是	300	5196.15	公线	109.73	37	1900.5	0	2256.42	不受限	2250	巴中地调	null	
5242	10kV永刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	永刘线917开关	永安站	28300	否	384	6651.08	公线	201.67	53	3493	200	2292.97	不受限	2250	自贡地调	null	
5243	10kV南河线	南江电力调度控制中心	10kV南河线953开关	南江站	110000	否	600	10392.3	公线	409.92	68	7099.8	0	2253.27	不受限	2250	巴中地调	null	
5244	10kV恩明线	巴州电力调度控制中心	10kV恩明线851	恩阳站	90000	否	220	3810.51	公线	67.33	31	1166.1	0	2263.36	不受限	2250	巴中地调	null	
5245	10kV兴春线	仁和电力调度控制中心	兴春线953开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	137.92	46	2388.8	0	2287.73	不受限	2250	攀枝花地调	null	

5246	10kV碑庆线	宣汉电力调度控制中心	碑庆线915开关	碑庙站	23000	是	213	3689.27	公线	39.68	19	687.2	0	2264.22	不受限	2250	达州地调	null	
5247	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板城线912开关	板仓站	80200	是	600	10392.3	公线	348.09	58	6029	0	2284.84	不受限	2250	自贡地调	null	
5248	10kV城后线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城后线931开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	116.17	42	2012	0	2274.83	不受限	2250	阿坝地调	null	
5249	10kV宋桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋桥线924开关	宋家坪站	20200	是	320	5542.56	公线	124.6	39	2158.1	0	2275.95	不受限	2250	攀枝花地调	null	
5250	10kV白环线	仁和电力调度控制中心	白环线975开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	273.05	61	4729.2	20	2265.61	不受限	2250	攀枝花地调	null	
5251	10kV月奶新线	阿坝电力调度控制中心	月奶新线953开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	121.41	35	2102.9	1000	2275.12	不受限	2250	阿坝地调	null	
5252	10kV高汇一线	攀枝花电力调度控制中心	高汇一线911开关	高梁坪站	50000	是	300	5196.15	公线	109.19	36	1891.1	0	2265.82	不受限	2250	攀枝花地调	null	
5253	10kV荣南线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣南线919开关	荣县站	91300	是	465	8054.04	公线	240.31	52	4162.1	0	2281.13	不受限	2250	自贡地调	null	

5254	10kV凤江二线	攀枝花电力调度控制中心	凤江二线925开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	109.43	36	1895.3	0	2261.6	不受限	2250	攀枝花地调	null	
5255	10kV大快线	雅安配调电力调度控制中心	大快线914开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	62.2	16	1077.3	2580	2266.31	不受限	2250	雅安地调	null	
5256	10kV太鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.太鞠线919开关	太和站	40000	是	335	5802.37	公线	136.77	41	2368.8	0	2273.1	不受限	2250	达州地调	null	
5257	10kV大沙线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大沙线912开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	49.48	25	857	0	2260.69	不受限	2250	甘孜地调	null	
5258	10kV康隆线	石棉电力调度控制中心	康隆线957开关	新康站	6300	否	205	3550.7	公线	54.58	27	945.3	0	2250.33	不受限	2250	雅安地调	null	
5259	10kV清双线	汉源电力调度控制中心	清双线912开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	114.96	42	1991.1	0	2295.73	不受限	2250	雅安地调	null	
5260	10kV泸南线915大馈线	泸州电力调度控制中心	泸南线915	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	194.26	48	3364.6	0	2261.1	不受限	2250	泸州地调	null	

5261	10kV向草线	石棉电力调度控制中心	向草线955开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	109.6	37	1898.3	0	2258.62	不受限	2250	雅安地调	null	
5262	10kV马陈线	蒲城电力调度控制中心	马陈线914开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	167.1	45	2894.1	0	2274.34	不受限	2250	达州地调	null	
5263	10kV小永线大馈线	北川电力调度控制中心	小永线915开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	23.67	14	410	0	2286.8	不受限	2250	绵阳地调	null	
5264	10kV太城四线	万源电力调度控制中心	太城四线973开关	太和站	82000	是	550	9526.28	公线	309.32	56	5357.5	0	2263.52	不受限	2250	达州地调	null	
5265	10kV铁涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪一线925开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	253.72	48	4394.4	630	2277.93	不受限	2250	绵阳地调	null	
5266	10kV茶晓线大馈线	安州电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6.3	是	353	6114.14	公用	149.97	42	2597.4	0	2293.91	不受限	2250	绵阳地调	null	
5267	10kV平三二线	达县电力调度控制中心	10kV.平三二回913开关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	51.86	25	898.2	0	2297.43	不受限	2250	达州地调	null	
5268	10kV南园线921大馈线	泸川电力调度控制中心	南园线921开关	城南	50000	否	254	4399.41	公线	97.59	38	1690.3	0	2269.17	不受限	2250	泸州地调	null	

5269	10kV渡申线	达县电力调度控制中心	10kV.渡申线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	28.18	14	488	0	2283.28	不受限	2250	达州地调	null	
5270	10kV光园八路	绵竹电力调度控制中心	光园八路951开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	189.75	47	3286.4	0	2256.16	不受限	2250	德阳地调	null	
5271	10kV仙新一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新一线918开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	269.1	52	4660.8	250	2294.53	不受限	2250	资阳地调	null	
5272	10kV千化线	井研电力调度控制中心	千化线924开关	千佛站	16300	是	275	4763.14	公线	88.14	32	1526.6	0	2283.91	不受限	2250	乐山地调	null	
5273	10kV城寓线	宜宾电力调度控制中心	城寓线658开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	171.63	45	2972.7	0	2292.73	不受限	2250	宜宾地调	null	
5274	10kV升皂线	南部电力调度控制中心	10kV升皂线933	升钟站(南部)	20000	否	270	4676.54	公线	110.69	41	1917.2	0	2291.69	不受限	2250	南充地调	null	
5275	10kV伏花线	南部电力调度控制中心	10kV伏花线931	伏虎站(南部)	30000	否	330	5715.77	公线	165.98	50	2874.7	0	2269.49	不受限	2250	南充地调	null	
5276	10kV灵云路大馈线	遂宁电力调度控制中心	灵云路906开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	169.52	45	2936	0	2287.86	不受限	2250	德阳地调	null	

5277	10kV北新线923	营山电力调度控制中心	北新线923开关	新店场站(营山)	10300	是	335	5802.37	公线	137.53	41	2382	0	2259.9	不受限	2250	南充地调	null	
5278	10kV鼓碑线	南部电力调度控制中心	10kV鼓碑线921	天鼓岭站	100000	否	377	6529.83	公线	208.64	55	3613.6	0	2263.25	不受限	2250	南充地调	null	
5279	10kV城望线大馈线	阆中电力调度控制中心	城望线911开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	228.89	57	3964.3	0	2271.08	不受限	2250	南充地调	null	
5280	10kV金山线大馈线	阆中电力调度控制中心	金山线923开关	金垭站(阆中)	18000	否	300	5196.15	公线	140	47	2424.8	0	2251.17	不受限	2250	南充地调	null	
5281	10kV苏华路	成都配调	苏华线943开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	236.66	58	4099	0	2276.68	不受限	2250	成都地调	null	
5282	10kV千九线大馈线	阆中电力调度控制中心	千九线915开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	139.91	47	2423.2	0	2253.33	不受限	2250	南充地调	null	
5283	10kV中群线大馈线	阆中电力调度控制中心	中群线926开关	阆中站	113000	否	170	2944.49	公线	21.69	13	375.6	0	2274.44	不受限	2250	南充地调	null	
5284	10kV仓元路	中江电力调度控制中心	仓元路922开关	仓山站	30800	否	377	6529.83	公线	207.3	55	3590.4	0	2286.45	不受限	2250	德阳地调	null	
5285	10kV环医路	成都配调	环医路923	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	295.38	62	5116	0	2257.34	不受限	2250	成都地调	null	

5286	10kV马为二路_专线	成都配调	马为二路937	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	295.08	62	5110.8	0	2262.54	不受限	2250	成都地调	null	
5287	10kV音江二线	成都配调	音江二路926	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	172.75	51	2992	0	2272.23	不受限	2250	成都地调	null	
5288	10kV德益路_特	郫都电力调度控制中心	德益路916开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	229.1	57	3968	0	2267.38	不受限	2250	成都地调	null	
5289	10kV洞交路专线	成都配调	洞交路912	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	295.15	62	5112	0	2261.34	不受限	2250	成都地调	null	
5290	10kV溪电路	大邑电力调度控制中心	溪电线922开关	川溪口	20000	否	400	6928.2	公线	229.21	57	3970	0	2265.38	不受限	2250	成都地调	null	
5291	10kV南碧线	仪陇电力调度控制中心	南碧线916开关	丰南站	100000	是	377	6529.83	公线	147.08	39	2547.5	400	2276.36	不受限	2250	南充地调	null	
5292	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香隆二线926开关	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	20.4	4	353.3	5700	2250.11	不受限	2250	成都地调	null	
5293	10kV何纸路	新津电力调度控制中心	何纸线924	何店	100000	否	507	8781.5	专线	324.06	64	5612.8	0	2290.55	不受限	2250	成都地调	null	
5294	10kV春银线	仪陇电力调度控制中心	春银线948开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	169.45	45	2934.9	0	2288.96	不受限	2250	南充地调	null	

5295	10kV新共线	威远电力调度控制中心	新共线925开关	新店站	30000	是	484	8383.13	公线	254.97	53	4416	0	2290.5	不受限	2250	内江地调	null	
5296	10kV中石线	丹棱电力调度控制中心	中石线911开关	中隆站	12600	否	380	6581.79	公线	202	53	3500	3671.95	2251.66	不受限	2250	眉山地调	null	
5297	10kV红商线	青白江电力调度控制中心	红商线923开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	373.56	67	6470	0	2259.53	不受限	2250	成都地调	null	
5298	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花源线921	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	207.14	49	3587.6	0	2287.52	不受限	2250	成都地调	null	
5299	10kV木三线	丹棱电力调度控制中心	木三线931开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	159	42	2762.2	3671.95	2251.66	不受限	2250	眉山地调	null	
5300	10kV楼港线	青白江电力调度控制中心	楼港线916开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	公线	372.97	67	6459.9	0	2269.63	不受限	2250	成都地调	null	
5301	10kV集发二路	彭州电力调度控制中心	集发二路906	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	232.75	58	4031.2	0	2204.18	不受限	2200	成都地调	null	
5302	10kV歧漓线	苍溪电力调度控制中心	歧漓线912开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	212.01	56	3672	0	2204.85	不受限	2200	广元地调	null	

5303	10kV堰光线	新都电力调度控制中心	堰光线915开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	335.96	65	5818.8	0	2240.43	不受限	2200	成都地调	null	
5304	10kV光新线	新都电力调度控制中心	光新线935开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	293.76	58	5088	18600	2219.7	不受限	2200	成都地调	null	
5305	10kV光街线	仪陇电力调度控制中心	光街线912开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	171.77	46	2975.1	0	2248.76	不受限	2200	南充地调	null	
5306	10kV武博线	新津电力调度控制中心	武博线944开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	274.36	54	4752	0	2245.49	不受限	2200	成都地调	null	
5307	10kV青罗线	资中电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	否	366	6339.31	公线	199.94	55	3462.9	0	2242.48	不受限	2200	内江地调	null	
5308	10kV欧福二线	青白江电力调度控制中心	欧福二线933开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	369.52	67	6400	0	2220.42	不受限	2200	成都地调	null	
5309	10kV.晖瑞线_用户专线	成都配调	晖瑞线913	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	297.15	63	5146.7	0	2226.64	不受限	2200	成都地调	null	
5310	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	禅太线913开关	玉禅	480000	否	600	10392.3	公线	410.53	68	7110.4	0	2242.67	不受限	2200	成都地调	null	

5311	10kV解工三线	大邑电力调度控制中心	解工三线936开关	解林	128000	是	600	10392.3	公线	351.73	59	6092	0	2221.84	不受限	2200	成都地调	null	
5312	10kV晖宜二线_专线	成都配调	晖宜二线921	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	297.52	63	5153.1	0	2220.24	不受限	2200	成都地调	null	
5313	10kV晖东线	成都配调	晖东线916	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	248.85	53	4310	0	2244.08	不受限	2200	成都地调	null	
5314	10kV树宏一线	大邑电力调度控制中心	树宏一线933开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	322.4	64	5584	0	2210.22	不受限	2200	成都地调	null	
5315	10kV指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	298.38	63	5168	0	2205.34	不受限	2200	成都地调	null	
5316	10kV李渡二线	嘉陵电力调度控制中心	李渡II线924开关	李渡站(高坪)	10000	是	345.1	5977.31	公线	146.66	42	2540.1	0	2241.75	不受限	2200	南充地调	null	
5317	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中滨路912开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	315.3885	57	5462.53	0	2200.06	不受限	2200	德阳地调	null	
5318	10kV隐水路904大馈线	莹华电力调度控制中心	隐水路904开关	隐峰站	32000	是	600	10392.3	公线	351.27	59	6084	0	2229.84	不受限	2200	德阳地调	null	
5319	10kV金平线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金溪站(蓬安)	15000	否	270	4676.54	公线	114.43	42	1982	0	2226.89	不受限	2200	南充地调	null	

5320	10kV老明线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	老明线912 开关	老林站 (营山)	7150	是	200	3464.1	公 线	30.59	15	529.9	0	2241.38	不受 限	2200	南充 地调	null	
5321	10kV石镇线 913大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	石镇线911 开关	石圭站 (高坪)	10000	是	398	6893.56	公 线	107.49	27	1861.8	1420	2233.05	不受 限	2200	南充 地调	null	
5322	10kV孙广二线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV孙广 二线936开 关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公 线	371.04	59	6426.4	0	2233.86	不受 限	2200	资阳 地调	null	
5323	10kV吊马线	宜宾电 力调度 控制中 心	吊马线953 开关	吊黄楼 站	40000	是	380	6581.79	公 线	176.96	47	3065	0	2200.43	不受 限	2200	宜宾 地调	null	
5324	10kV大三线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV大三 线922开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公 用	47.36	22	820.3	0	2228.11	不受 限	2200	资阳 地调	null	
5325	10kV叙鼎线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙鼎线622 开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公 线	215	50	3724	1240	2234	不受 限	2200	宜宾 地调	null	
5326	10kV山虹路	中江电 力调度 控制中 心	山虹路937 开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公 线	368.87	67	6388.8	0	2231.62	不受 限	2200	德阳 地调	null	
5327	10kV顺华线	宜宾电 力调度 控制中 心	顺华线939 开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公 线	215	50	3274	0	2234	不受 限	2200	宜宾 地调	null	

5328	10kV顺国线	宜宾电力调度控制中心	顺国线933开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	215	50	3274	630	2234	不受限	2200	宜宾地调	null	
5329	10kV顺远线	宜宾电力调度控制中心	顺远线934开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	215	50	3274	0	2234	不受限	2200	宜宾地调	null	
5330	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2200	甘孜地调	null	
5331	10kV金火线	通川电力调度控制中心	10kV.金火线931开关	金山站	50000	否	552	9560.92	公线	367.21	67	6360	0	2244.83	不受限	2200	达州地调	null	
5332	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	21	451.6	0	2338.27	不受限	2200	甘孜地调	null	
5333	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	19	524.8	0	2338.27	不受限	2200	甘孜地调	null	

5334	10kV甲雄线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	甲雄线913 开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公 线	51.96	26	900	2.16	2215.53	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5335	10kV奔俄线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	奔俄线914 开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公 线	26.19	13	453.6	0.63	2317.05	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5336	10kV南清线 913大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	南清路913 开关	甘孜城 南站	10000	否	200	3464.1	公 线	46.19	23	800	2.16	2315.53	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5337	10kV宝中线	宝兴电 力调度 控制中 心	宝中线914 开关	宝兴站	10000	是	342	5923.61	公 线	145.84	43	2526	0	2212.89	不受 限	2200	雅安 地调	null	
5338	10kV新石线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新石线917 开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公 线	0	24	624.1	0	2338.27	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5339	10kV雁石线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	雁石路901 开关	雁门站	3.15	否	240	4156.92	公 用	87.89	37	1522.3	0	2218.93	不受 限	2200	绵阳 地调	null	

5340	10kV东医线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	东医线913 开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公 线	225.51	24	305.8	0	2488.11	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5341	10kV萝江二线	汉源电 力调度 控制中 心	萝江二线 925开关	萝卜岗 站	50000	是	580	10045.89	公 线	336.01	58	5819.7	0	2217.01	不受 限	2200	雅安 地调	null	
5342	10kV泸外线 931大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸外线931	泸北	40000	是	400	6928.2	公 线	192.26	48	3329.9	0	2212.66	不受 限	2200	泸州 地调	null	
5343	10kV新吴线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新吴线926 开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公 线	308.91	27	350.4	0.7	2485.16	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5344	10kV色祥线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	10kV色祥 线916断路 器	色达站	80000	否	200	3464.1	公 线	313.63	19	232	12.5	2326.81	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5345	10kV北中线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	10kV北中 线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公 线	0	23	745.1	0	2427.64	不受 限	2200	甘孜 地调	null	

5346	10kV章森线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	章森线954 开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公 线	0	17	524.3	0	2494.15	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5347	10kV天双线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天双 线967开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公 线	214.16	50	3709.2	0	2221.34	不受 限	2200	达州 地调	null	
5348	10kV仁义线	天全电 力调度 控制中 心	仁义线912 开关	仁义站	5000	否	220	3810.51	公 线	64.76	29	1121.6	100	2207.86	不受 限	2200	雅安 地调	null	
5349	10kV仁易线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	仁易线912 开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公 线	51.96	26	900	0	2217.69	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5350	10kV竹家线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.竹家 线925开关	大竹河 站	40000	否	200	3464.1	公 线	52.77	26	914	0	2203.69	不受 限	2200	达州 地调	null	
5351	10kV城色线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	城色线958 开关	新龙城 关站	14000	否	200	3464.1	公 线	46.19	23	800	0	2317.69	不受 限	2200	甘孜 地调	null	

5352	10kV仁若线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	仁若线911 开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公 线	51.96	26	900	0	2217.69	不受 限	2200	甘孜 地调	null	
5353	10kV龙花线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV龙花 线951	龙台站	63000	否	200	3464.1	公 线	51.05	26	884.1	0	2233.59	不受 限	2200	巴中 地调	null	
5354	10kV城煤线	南江电 力调度 控制中 心	10kV城煤 线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公 线	232.75	58	4031.2	0	2204.18	不受 限	2200	巴中 地调	null	
5355	10kV铁什线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁什 线956	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公 线	52.4	26	907.6	0	2210.09	不受 限	2200	巴中 地调	null	
5356	10kV华水线大 馈线专线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV华水 线911开关	新华站	80000	否	300	5196.15	专 线	142.75	48	2472.5	0	2204.03	不受 限	2200	自贡 地调	null	
5357	10kV南逸二线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV南逸 二线944	城南站	80000	否	600	10392.3	公 线	412.1	69	7137.6	0	2215.47	不受 限	2200	巴中 地调	null	
5358	10kV富南三线	新桥电 力调度 控制中 心	富南三线 918开关	富城站	102000	否	552	9560.92	公 线	367.04	66	6357.2	0	2247.63	不受 限	2200	达州 地调	null	
5359	10kV板誉线	仁和电 力调度 控制中 心	板誉线990 开关	上板桥 站	50000	是	450	7794.23	公 线	232.82	52	4032.5	0	2202.88	不受 限	2200	null	null	

5360	10kV兴上西线	仁和电力调度控制中心	兴上西线977开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	136.42	41	2362.8	0	2209.82	不受限	2200	攀枝花地调	null	
5361	10kV金鱼线	仁和电力调度控制中心	金鱼线952开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	104.97	35	1818	100	2238.92	不受限	2200	攀枝花地调	null	
5362	10kV西宝线	平昌电力调度控制中心	10kV西宝线911	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	50.85	25	880.8	0	2236.89	不受限	2200	巴中地调	null	
5363	10kV杨龙线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龙线975开关	杨路坪站	100200	否	300	5196.15	公线	141.75	47	2455.1	0	2221.43	不受限	2200	攀枝花地调	null	
5364	10kV响黑线	平昌电力调度控制中心	10kV响黑线915	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	52.16	26	903.4	0	2214.29	不受限	2200	巴中地调	null	
5365	10kV朶茸线	阿坝电力调度控制中心	朶茸线952开关	朶多站	1600	否	194	3360.18	公线	14.41	7	249.6	530	2244.56	不受限	2200	阿坝地调	null	
5366	10kV大广二线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广二线942开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	190.29	48	3295.8	0	2246.76	不受限	2200	攀枝花地调	null	

5367	10kV惠三线	阿坝电力调度控制中心	惠三线923开关	三江站	12600	否	200	3464.1	公线	52.94	26	916.9	0	2200.79	不受限	2200	阿坝地调	null	
5368	10kV彭梁二线	彭山电力调度控制中心	彭梁二线929开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	258.41	54	4475.6	0	2203.18	不受限	2200	眉山地调	null	
5369	10kV沙城线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙城线927开关	沙坪站	100200	否	624	10808	公线	156.18	25	2705	4800	2222.2	不受限	2200	自贡地调	null	
5370	10kV童古线大馈线	富顺电力调度控制中心	童古线913开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	148.57	43	2573.3	0	2207.16	不受限	2200	自贡地调	null	
5371	10kV老池线	攀枝花电力调度控制中心	老池线951开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	151.73	43	2627.9	0	2221.84	不受限	2200	攀枝花地调	null	
5372	10kV双木线	阿坝电力调度控制中心	双木线912开关	姜维站	25100	是	200	3464.1	公线	30.57	15	529.4	0	2241.88	不受限	2200	阿坝地调	null	
5373	10kV蓬升线	蓬溪电力调度控制中心	蓬升线912开关	蓬南	26000	是	275	4763.14	公线	91.78	33	1589.7	0	2220.81	不受限	2200	遂宁地调	null	
5374	10kV天轮线	大英电力调度控制中心	天轮线923开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	156.95	44	2718.4	0	2200.62	不受限	2200	遂宁地调	null	

5375	10kV南盛线	射洪电力调度控制中心	南盛线922开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	239.31	52	4144.8	0	2229.14	不受限	2200	遂宁地调	null	
5376	10kV阳兑二线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅱ回995开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	223.56	51	3872	0	2224.82	不受限	2200	乐山地调	null	
5377	10kV剑工线	剑阁电力调度控制中心	剑工线911开关	剑阁站	80000	是	400	6928.2	公线	192.1	48	3327.1	0	2215.46	不受限	2200	广元地调	null	
5378	10kV柳晏线	洪雅电力调度控制中心	柳晏线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	142.63	48	2470.3	0	2206.23	不受限	2200	眉山地调	null	
5379	10kV五联线	眉山电力调度控制中心	五联线923开关	五里山站	28000	是	200	3464.1	专线	30.94	15	535.9	0	2235.38	不受限	2200	眉山地调	null	
5380	10kV柳镇线	剑阁电力调度控制中心	柳镇线921开关	35kV柳沟站	12600	否	188	3256.26	公线	39.61	21	686	0	2244.63	不受限	2200	广元地调	null	
5381	10kV枣大线	仁寿电力调度控制中心	枣大线925开关	枣树	360000	否	875	15155.44	公线	659.24	75	11418.1	0	2221.8	不受限	2200	眉山地调	null	
5382	10kV团融四线	内江电力调度控制中心	团融四线924开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	305.17	63	5285.5	0	2228.13	不受限	2200	内江地调	null	

5383	10kV清城中一线	威远电力调度控制中心	清城中一线917开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	318.44	57	5515.4	0	2244.18	不受限	2200	内江地调	null	
5384	10kV游宁线	蓬溪电力调度控制中心	游宁线926开关	上游	82000	是	275	4763.14	公线	92.11	33	1595.4	0	2215.11	不受限	2200	遂宁地调	null	
5385	10kV咸大线	仁寿电力调度控制中心	咸大线931开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	141.99	47	2459.2	0	2217.33	不受限	2200	眉山地调	null	
5386	10kV柏商线	仁寿电力调度控制中心	柏商线939开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	374.76	67	6490.9	0	2238.63	不受限	2200	眉山地调	null	
5387	10kV红和线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红和线922	红梁子	20000	是	162	2805.92	公线	1.1	160	21	0	2244.74	不受限	2200	泸州地调	null	
5388	10kV九网路大馈线	天府电力调度控制中心	九网路912开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	231.56	58	4010.6	0	2224.78	不受限	2200	天府地调	null	
5389	10kV叙城线926大馈线	叙永电力调度控制中心	叙城线926	叙永	50000	是	379	6564.47	公线	176.13	46	3050.6	0	2200.98	不受限	2200	泸州地调	null	
5390	10kV河药线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	河药线915开关	河西	80000	是	347	6010.22	公线	148.3	43	2568.5	0	2239.68	不受限	2200	泸州地调	null	

5391	10kV上林线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	上林线912 开关	上田坝 站	20000	否	255	4416.73	公 线	102.01	40	1766.8	0	2208.26	不受 限	2200	凉山 地调	null	
5392	10kV虎张线	广元电 力调度 控制中 心	虎张线914 开关	35kV虎 跳站	10300	是	300	5196.15	公 线	110.16	37	1908	0	2248.92	不受 限	2200	广元 地调	null	
5393	10kV红镇路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	红镇路913 开关	红花	6300	是	400	6928.2	公 线	191.09	48	3309.6	0	2232.96	不受 限	2200	天府 地调	null	
5394	10kV龙鼓线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV龙鼓 线916开关	青龙站	65000	是	610	10565.51	公 线	360.61	59	6245.7	0	2206.71	不受 限	2200	凉山 地调	null	
5395	10kV天赵线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV天赵 线914开关	天林站	10000	否	330	5715.77	公 用	167.4	51	2899.3	0	2244.89	不受 限	2200	资阳 地调	null	
5396	10kV洪白线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	洪白线913 开关	洪川桥 站	10000	否	220	3810.51	公 线	69.96	32	1211.7	0	2217.76	不受 限	2200	凉山 地调	null	
5397	10kV苟镇线	广元电 力调度 控制中 心	苟镇线911 开关	35kV苟 家埡站	9300	否	200	3464.1	公 线	51.19	26	886.6	0	2231.09	不受 限	2200	广元 地调	null	
5398	10kV曾河线	广元电 力调度 控制中 心	曾河线913 开关	35kV曾 家站	6300	否	283	4901.7	公 线	122.42	43	2120.4	50	2241.13	不受 限	2200	广元 地调	null	

5399	10kV盐河线	盐源电力调度控制中心	盐河线925开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	174.26	52	3018.1	0	2204.03	不受限	2200	凉山地调	null	
5400	10kV南德一线	广元电力调度控制中心	南德一线911开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	278.09	61	4816.6	0	2244.97	不受限	2200	广元地调	null	
5401	10kV清石线	大竹电力调度控制中心	清石线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	111.84	37	1937	0	2219.92	不受限	2200	达州地调	null	
5402	10kV木临线	大竹电力调度控制中心	木临线915开关	木头站	83500	是	200	3464.1	专线	34.99	17	606	0	2165.28	不受限	2150	达州地调	null	
5403	10kV郊东二线	广元电力调度控制中心	郊东二线923开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	237.69	52	4116.8	0	2160.15	不受限	2150	广元地调	null	
5404	10kV沐镇线	广元电力调度控制中心	沐镇线921开关	沐浴站	86000	是	300	5196.15	公线	114.09	38	1976	0	2180.92	不受限	2150	广元地调	null	
5405	10kV松监线920大馈线	天府电力调度控制中心	松监路920开关	松林	50000	否	380	6581.79	专线	215.47	57	3732	0	2191.61	不受限	2150	天府地调	null	
5406	10kV山枳线916大馈线	叙永电力调度控制中心	山枳线916	后山	31500	是	252	4364.77	公线	76.1	30	1318.1	0	2173.72	不受限	2150	泸州地调	null	

5407	10kV城网Ⅱ线	雷波电力调度控制中心	10kV城网Ⅱ线923开关	(雷波县调)城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	103.94	41	1800.2	0	2174.86	不受限	2150	凉山地调	null	
5408	10kV柏丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰一路915开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	233.9	58	4051.1	0	2184.28	不受限	2150	天府地调	null	
5409	10kV水街线923大馈线	叙永电力调度控制中心	水街线922	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	125.93	45	2181.1	0	2183.67	不受限	2150	泸州地调	null	
5410	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	51.18	23	886.4	0	2162.01	不受限	2150	凉山地调	null	
5411	10kV牧院路大馈线	天府电力调度控制中心	牧院路924开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	193.37	48	3349.1	0	2193.46	不受限	2150	天府地调	null	
5412	10kV天南线	安岳电力调度控制中心	10kV天南线915开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	138.74	42	2402.9	0	2169.72	不受限	2150	资阳地调	null	
5413	10kV阿中线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿中线915开关	阿七站	6600	是	280	4849.74	公线	98.68	35	1709.1	0	2170.69	不受限	2150	凉山地调	null	
5414	10kV王磨线	广元电力调度控制中心	王磨线913开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	54.82	27	949.4	0	2168.29	不受限	2150	广元地调	null	

5415	10kV公吼线	剑阁电力调度控制中心	公吼线913开关	35kV公兴站	20000	是	259	4486.01	公线	80.34	31	1391.5	0	2197.31	不受限	2150	广元地调	null	
5416	10kV尖南一线	乐山电力调度控制中心	尖南 I 回971开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	226.88	52	3929.6	0	2167.22	不受限	2150	乐山地调	null	
5417	10kV两溪线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制中心	两溪线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	126.06	42	2183.4	315	2178.13	不受限	2150	乐山地调	null	
5418	10kV张生一线	峨眉山电力调度控制中心	张生I线957开关	张家湾站	80000	是	300	5196.15	公线	87.82	29	1521	1000	2155.53	不受限	2150	乐山地调	null	
5419	10kV玉智线	大英电力调度控制中心	玉智线923开关	玉峰	18800	是	310	5369.36	公线	122.67	40	2124.7	0	2170.79	不受限	2150	遂宁地调	null	
5420	10kV城坡线	眉山电力调度控制中心	城坡线961开关	城南开闭所	0	是	440	7621.02	公线	227.87	52	3946.7	0	2150.12	不受限	2150	眉山地调	null	
5421	10kV峨红线	峨眉山电力调度控制中心	峨红线914开关	峨山站	50000	是	343	5940.93	公线	91.86	27	1591	1000	2161.74	不受限	2150	乐山地调	null	

5422	10kV魏车线	沙湾电力调度控制中心	魏车线911开关	魏坪站	110000	否	380	6581.79	公线	215.53	57	3733	0	2190.61	不受限	2150	乐山地调	null	
5423	10kV清团线	仁寿电力调度控制中心	清团线961	清水站	16000	是	495	8573.65	公线	271.4	55	4700.6	0	2158.32	不受限	2150	眉山地调	null	
5424	10kV旭坡线	眉山电力调度控制中心	旭坡线916开关	旭光开闭所	0	否	200	3464.1	专线	55.89	28	968	0	2149.69	不受限	2150	眉山地调	null	
5425	10kV牛磊线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	牛磊线922开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	2162.21	受限	2150	自贡地调	null	
5426	10kV望京线	平昌电力调度控制中心	10kV望京线914	望京站	10000	否	330	5715.77	公线	170.32	52	2949.9	0	2194.29	不受限	2150	巴中地调	null	
5427	10kV草政线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	草政线913	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	314.77	64	5451.9	0	2170.86	不受限	2150	泸州地调	null	
5428	10kV城街线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	城街线921开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	265.46	54	4597.8	0	2177.98	不受限	2150	泸州地调	null	
5429	10kV郎河线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎河线923开关	二郎	16000	否	306	5300.08	专线	150.96	49	2614.7	0	2155.37	不受限	2150	泸州地调	null	

5430	10kV云云线	平昌电力调度控制中心	10kV云云线915	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	144.32	48	2499.6	0	2176.93	不受限	2150	巴中地调	null	
5431	10kV化石线	巴州电力调度控制中心	10kV化石线915	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	177.02	53	3066	0	2156.13	不受限	2150	巴中地调	null	
5432	10kV桥岗二线	阿坝电力调度控制中心	桥岗二线912开关	邓家桥站	50100	否	232	4018.36	公线	83.3	36	1442.3	0	2174.22	不受限	2150	阿坝地调	null	
5433	10kV恩文线	巴州电力调度控制中心	10kV恩文线953	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	271.13	61	4695.9	0	2178.61	不受限	2150	巴中地调	null	
5434	10kV华开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开一线933开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	277.42	55	4805	0	2164.78	不受限	2150	自贡地调	null	
5435	10kV曾金线	巴州电力调度控制中心	10kV曾金线911	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	121.73	44	2108.4	0	2178.43	不受限	2150	巴中地调	null	
5436	10kV龙自线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙自线913开关	龙凤山站	100	否	234	4053	公线	85.44	37	1479.9	0	2167.8	不受限	2150	自贡地调	null	
5437	10kV谊漩线	阿坝电力调度控制中心	谊漩线922开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	8.72	6	151	0	2187.27	不受限	2150	阿坝地调	null	

5438	10kV土轻线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	土轻线923 开关	土地坡 站	80200	是	503	8712.22	公 线	276.27	55	4785	0	2184.78	不受 限	2150	自贡 地调	null	
5439	10kV杨坝线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	杨坝线954 开关	杨路坪 站	100200	否	300	5196.15	公 线	133.75	45	2316.5	200	2160.03	不受 限	2150	攀枝 花地 调	null	
5440	10kV底坝线	阿坝电 力调度 控制中 心	底坝线914 开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公 线	54.02	27	935.6	0	2182.09	不受 限	2150	阿坝 地调	null	
5441	10kV沙藏线	阿坝电 力调度 控制中 心	沙藏线911 开关	沙尔宗 站	3150	否	200	3464.1	公 线	53.35	27	924	0	2193.69	不受 限	2150	阿坝 地调	null	
5442	10kV麦色线	阿坝电 力调度 控制中 心	麦色线951 开关	麦洼站	3150	否	200	3464.1	公 线	21.25	11	368	600	2149.69	不受 限	2150	阿坝 地调	null	
5443	10kV芦西线	阿坝电 力调度 控制中 心	芦西线955 开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公 线	99.42	33	1722	800	2154.53	不受 限	2150	阿坝 地调	null	
5444	10kV炳委线	攀枝花 电力调 度控制 中心	炳委线954 开关	炳草岗 站	25200	是	350	6062.18	公 线	155.88	45	2699.9	0	2149.84	不受 限	2150	攀枝 花地 调	null	
5445	10kV绵虹一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵虹一线 952开关	绵阳站	50	是	553	9578.24	公 用	315.58	57	5465.9	0	2196.69	不受 限	2150	绵阳 地调	null	

5446	10kV姑黑线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	姑黑线912 开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公 线	54.54	27	944.6	0	2173.09	不受 限	2150	甘孜 地调	null	
5447	10kV理扎线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	理扎线913 开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公 线	53.42	27	925.2	0	2192.49	不受 限	2150	甘孜 地调	null	
5448	10kV热东线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	热东线951 开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公 线	55.54	28	962	0	2155.69	不受 限	2150	甘孜 地调	null	
5449	10kV康武线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	康武路903 开关	大康	120	是	764	13232.87	公 用	485.98	64	8417.1	0	2169.2	不受 限	2150	绵阳 地调	null	
5450	10kV燕吴线	旺苍电 力调度 控制中 心	燕吴线913 开关	35kV燕 子站	6300	否	200	3464.1	公 线	55.08	28	954	0	2163.69	不受 限	2150	广元 地调	null	
5451	10kV石沱四线 921大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	石沱四线 911开关	石龙	26200	否	406	7032.13	专 线	239.25	59	4143.8	0	2185.12	不受 限	2150	泸州 地调	null	

5452	10kV利农线	石棉电力调度控制中心	利农线956开关	利吉堡站	80000	是	590	10219.1	公线	345.95	59	5991.8	0	2183.48	不受限	2150	雅安地调	null	
5453	10kV乐镇线大馈线	安州电力调度控制中心	乐镇线914开关	乐兴站	8	否	400	6928.2	公用	235.55	59	4079.7	0	2155.68	不受限	2150	绵阳地调	null	
5454	10kV桥石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥石线917开关	高桥	180	是	400	6928.2	公线	194.3	49	3365.2	0	2177.36	不受限	2150	绵阳地调	null	
5455	10kV柏灵线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏灵线913开关	柏梓站	10	否	200	3464.1	公用	54.04	27	936	0	2181.69	不受限	2150	绵阳地调	null	
5456	10kV黑冯线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑冯线919开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公用	54.39	27	942	0	2175.69	不受限	2150	绵阳地调	null	
5457	10kV沙观线	万源电力调度控制中心	10kV.沙观线914开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	114.84	38	1989	0	2167.92	不受限	2150	达州地调	null	
5458	10kV石园线大馈线	游仙电力调度控制中心	石园线912开关	石板站	4	否	200	3464.1	公线	54.16	27	938.1	0	2179.59	不受限	2150	绵阳地调	null	
5459	10kV岗宏线	通川电力调度控制中心	10kV.岗宏线970开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	316.49	57	5481.6	0	2167.14	不受限	2150	达州地调	null	

5460	10kV乡红线	蒲城电力调度控制中心	乡红线925开关	东乡站	92000	否	345	5975.58	公线	184.02	53	3187.3	0	2190.72	不受限	2150	达州地调	null	
5461	10kV五九线923大馈线	泸川电力调度控制中心	五九线923	五通庙	20000	是	362	6270.02	公线	163.88	45	2838.4	0	2177.62	不受限	2150	泸州地调	null	
5462	10kV吊机线	宜宾电力调度控制中心	吊机线978开关	吊黄楼站	40000	是	430	7447.82	公线	218.19	51	3779	0	2179.26	不受限	2150	宜宾地调	null	
5463	10kV新金 I 线	宜宾电力调度控制中心	新金I线958开关	建新站	40000	否	400	6928.2	公线	234.16	59	4055.7	0	2179.68	不受限	2150	宜宾地调	null	
5464	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线956开关	东风站	105000	否	430	7447.82	公线	260.58	61	4513.2	0	2189.84	不受限	2150	宜宾地调	null	
5465	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌滨线911开关	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	214.15	57	3709	0	2167.85	不受限	2150	南充地调	null	
5466	10kV北枫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北枫线924开关	城北站(蓬安)	71500	否	599	10374.98	公线	412.15	69	7138.5	0	2198.98	不受限	2150	南充地调	null	
5467	10kV柳天线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳天线922开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	118.42	44	2051	0	2157.89	不受限	2150	南充地调	null	

5468	10kV柳碧线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	柳碧线912 开关	柳滩站 (蓬安)	28000	否	270	4676.54	公 线	117.15	43	2029	0	2179.89	不受 限	2150	南充 地调	null	
5469	10kV里都线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	里都线924 开关	七里站	90000	否	481.17	8334.11	公 线	306.58	64	5310	0	2190.7	不受 限	2150	南充 地调	null	
5470	10kV大服线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大服线911 手车开关	大通站 (高坪)	10900	否	200	3464.1	专 线	55.25	28	957	0	2160.69	不受 限	2150	南充 地调	null	
5471	10kV龙抽线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	龙抽线921 开关	龙蟠站 (龙蟠)	13150	是	345.1	5977.31	公 线	150.35	44	2604	0	2177.85	不受 限	2150	南充 地调	null	
5472	10kV大龙线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大龙线923 开关	大通站 (高坪)	16300	否	174	3013.77	公 线	31.64	18	548	0	2164.39	不受 限	2150	南充 地调	null	
5473	10kV堤府线	成都配 调	堤府线927	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专 线	301.45	64	5221.2	0	2152.14	不受 限	2150	成都 地调	null	
5474	10kV辰交路	成都配 调	辰交路948	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专 线	300.69	64	5208	0	2165.34	不受 限	2150	成都 地调	null	
5475	10kV益晶一路	成都配 调	益晶一路 930	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专 线	178.24	53	3087.2	0	2177.03	不受 限	2150	成都 地调	null	
5476	10kV溪胡路	大邑电 力调度 控制中 心	溪胡线924 开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公 线	69.28	32	1200	0	2151.52	不受 限	2150	成都 地调	null	

5477	10kV浦万二路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万二路956开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	414.18	69	7173.6	0	2179.47	不受限	2150	成都地调	null	
5478	10kV黄高路	成都配调	黄高线913	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	251.64	53	4358.4	0	2195.68	不受限	2150	成都地调	null	
5479	10kV新站路	成都配调	新站路923	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	253.51	54	4390.8	0	2163.28	不受限	2150	成都地调	null	
5480	10kV展大路	成都配调	展大路922	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	300.84	64	5210.6	0	2162.74	不受限	2150	成都地调	null	
5481	10kV何园一线	新津电力调度控制中心	何园一线916开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	212.56	50	3681.6	0	2193.52	不受限	2150	成都地调	null	
5482	10kV北城线	资中电力调度控制中心	北城线913开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	233.39	58	4042.4	0	2192.98	不受限	2150	内江地调	null	
5483	10kV东医线	新都电力调度控制中心	东医线948开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	338.94	66	5870.4	0	2188.83	不受限	2150	成都地调	null	
5484	10kV万豪线	新都电力调度控制中心	万豪线917开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	234.09	59	4054.4	0	2180.98	不受限	2150	成都地调	null	
5485	10kV溪金路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪金路913	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	273.6	55	4738.8	0	2189.4	不受限	2150	成都地调	null	

5486	10kV民川路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	民川路954	民和	2*50000	是	586	10149.82	公 线	341.92	58	5922	0	2197.86	不受 限	2150	成都 地调	null	
5487	10kV祥宁线	成都配 调	祥宁路907	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	252.15	53	4367.2	0	2186.88	不受 限	2150	成都 地调	null	
5488	10kV陇仁线	仪陇电 力调度 控制中 心	陇仁线 K101开 关	仪陇开 闭所	300000	是	565	9786.09	公 线	326.97	58	5663.1	0	2165.77	不受 限	2150	南充 地调	null	
5489	10kV楼强线	青白江 电力调 度控制 中心	楼强线933 开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公 线	372.97	67	6459.9	0	2160.52	不受 限	2150	成都 地调	null	
5490	10kV霖镇路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	霖镇路907 开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公 线	62.82	30	1088	0	2185.58	不受 限	2150	成都 地调	null	
5491	10kV濛凤路	彭州电 力调度 控制中 心	濛凤线926 开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公 线	372.29	67	6448	0	2172.42	不受 限	2150	成都 地调	null	
5492	10kV九百线	彭州电 力调度 控制中 心	九百线914 开关	九陇	#####	是	300	5196.15	公 线	114.18	38	1977.6	0	2179.32	不受 限	2150	成都 地调	null	
5493	10kV岷九路	彭州电 力调度 控制中 心	岷九线911 开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公 线	54	30	935.3	0	2182.4	不受 限	2100	成都 地调	null	

5494	10kV岷东路	彭州电力调度控制中心	岷东线912开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	54	30	935.3	0	2182.39	不受限	2100	成都地调	null	
5495	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	丹百一线909	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	370.67	67	6420	65	2135.42	不受限	2100	成都地调	null	
5496	10kV青洗线	青白江电力调度控制中心	青洗线943开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	148.42	49	2570.6	0	2105.93	不受限	2100	成都地调	null	
5497	10kV元锦一路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦一路912	元通	2*16000	是	427	7395.86	公线	217.55	51	3768	0	2148.69	不受限	2100	成都地调	null	
5498	10kV龙太线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙太线913开关	龙安站	12600	是	295	5109.55	公线	98.75	33	1710.4	250	2127.24	不受限	2100	广安地调	null	
5499	10kV青石线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	196.33	49	3400.4	0	2142.16	不受限	2100	成都地调	null	
5500	10kV美医路	新都电力调度控制中心	美医线908开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	250.08	48	4331.3	1600	2127.93	不受限	2100	成都地调	null	
5501	10kV美花路	新都电力调度控制中心	美花线923开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	343.78	66	5954.3	0	2104.93	不受限	2100	成都地调	null	

5502	10kV宋葫线	资中电力调度控制中心	宋葫线912开关	宋家站	20000	否	219	3793.19	专线	74.05	34	1282.5	0	2131.37	不受限	2100	内江地调	null	
5503	10kV金星线	资中电力调度控制中心	金星线913开关	金李井站	20000	是	305	5282.75	公线	151.04	50	2616	0	2138.48	不受限	2100	内江地调	null	
5504	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	单猫线922开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	182.85	54	3167	0	2148.66	不受限	2100	广元地调	null	
5505	10kV正北线	成都配调	正北路929	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	256.81	54	4448	0	2106.08	不受限	2100	成都地调	null	
5506	10kV象银四路	成都配调	象银四路948	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	303.46	64	5256	0	2117.34	不受限	2100	成都地调	null	
5507	10kV官杨线	彭州电力调度控制中心	官杨线921开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	54	30	935.3	0	2182.4	不受限	2100	成都地调	null	
5508	10kV安竹线	郫都电力调度控制中心	安竹线914开关	安德	22000	否	400	6928.2	公线	236.95	59	4104	0	2131.38	不受限	2100	成都地调	null	
5509	10kV堤圃线	成都配调	堤圃路903	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	254.9	54	4414.8	0	2139.28	不受限	2100	成都地调	null	
5510	10kV花清线	郫都电力调度控制中心	花清线911开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	356.35	59	6172	0	2141.84	不受限	2100	成都地调	null	

5511	10kV德信二路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信二路927开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	356.12	59	6168	0	2145.84	不受限	2100	成都地调	null	
5512	10kV堤沙线	成都配调	堤沙线904开关	九里堤	128000	是	473	8192.6	公线	195.8	41	3391.2	1030	2132.88	不受限	2100	成都地调	null	
5513	10kV沙渠二路	大邑电力调度控制中心	沙渠二线914开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	302.77	57	5244	0	2113.75	不受限	2100	成都地调	null	
5514	10kV双青线	成都配调	双青线934	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	255.1	54	4418.4	0	2135.68	不受限	2100	成都地调	null	
5515	10kV宝三线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝三线912开关	金宝站(龙蟠)	10000	否	300	5196.15	公线	147.78	49	2559.6	0	2116.93	不受限	2100	南充地调	null	
5516	10kV石老线大馈线	阆中电力调度控制中心	石老线915开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	40.6	23	703.2	0	2102.72	不受限	2100	南充地调	null	
5517	10kV老构线大馈线	阆中电力调度控制中心	老构线911开关	老观站(阆中)	15000	否	270	4676.54	公线	120.61	45	2089	0	2119.89	不受限	2100	南充地调	null	
5518	10kV伏双线	南部电力调度控制中心	10kV伏双线914	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	215.27	57	3728.4	0	2148.45	不受限	2100	南充地调	null	
5519	10kV柳乡路	温江电力调度控制中心	柳乡线903开关	柳城	102000	是	552	9560.92	专线	318.71	58	5520	0	2128.74	不受限	2100	成都地调	null	

5520	10kV涌谊线	温江电力调度控制中心	涌谊线965开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	320.17	58	5545.3	0	2117.29	不受限	2100	成都地调	null	
5521	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	10kV凌南线913	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	173.61	53	3007	0	2137.19	不受限	2100	南充地调	null	
5522	10kV石悦路932大馈线	德阳电力调度控制中心	石悦路932开关	石亭江站	100000	否	600	10392.3	公线	160.6	26	2781.5	7230	2123.07	不受限	2100	德阳地调	null	
5523	10kV铁碧线	南部电力调度控制中心	10kV铁碧线914	铁佛塘站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	216.21	57	3744.7	0	2132.15	不受限	2100	南充地调	null	
5524	10kV坝新调线	南部电力调度控制中心	坝新调线927开关	黄家坝站	126000	是	599	10374.98	公线	355.83	59	6163	0	2136.98	不受限	2100	南充地调	null	
5525	10kV两京II路	什邡电力调度控制中心	两京II路912开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	198.43	50	3436.8	0	2105.76	不受限	2100	德阳地调	null	
5526	10kV付留线	江安电力调度控制中心	付留线622开关	付家庙站	4000+6300	否	300	5196.15	公用	148.66	50	2574.8	0	2101.73	不受限	2100	宜宾地调	null	
5527	10kV拱所一路	德阳电力调度控制中心	拱所一路915开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	318.11	58	5509.7	0	2139.04	不受限	2100	德阳地调	null	

5528	10kV箴盐路915线路	绵东电力调度控制中心	箴盐路915开关	箴棚子站	6300	是	200	3464.1	公线	36.83	18	637.9	0	2133.38	不受限	2100	德阳地调	null	
5529	10kV孙皇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙皇线973开关	孙家坝	300000	是	610	10565.51	公用	270.04	44	4677.1	1630	2145.31	不受限	2100	资阳地调	null	
5530	10kV中侨线	雁江电力调度控制中心	10kV中侨线914开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公用	276.91	55	4796	0	2132.2	不受限	2100	资阳地调	null	
5531	10kV底万线	江安电力调度控制中心	底万线914开关	底蓬站	50000	是	260	4503.33	公用	85.33	33	1478	0	2124.66	不受限	2100	宜宾地调	null	
5532	10kV鸡沱线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	380	6581.79	公用	218.52	58	3784.8	0	2138.81	不受限	2100	资阳地调	null	
5533	10kV桂正线	宜宾电力调度控制中心	桂正线975开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	263	61	4555.2	0	2147.84	不受限	2100	宜宾地调	null	
5534	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	101.21	41	1753	0	2112.94	不受限	2100	甘孜地调	null	

5535	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0	21	428.5	0	2205.94	不受限	2100	甘孜地调	null	
5536	10kV燕卢线	旺苍电力调度控制中心	燕卢线914开关	35kV燕子站	6300	是	200	3464.1	公线	37.86	19	655.7	0	2115.58	不受限	2100	广元地调	null	
5537	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	0	22	452.4	0	2104.44	不受限	2100	甘孜地调	null	
5538	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	13.16	19	228	0	2110.27	不受限	2100	甘孜地调	null	
5539	10kV刘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘镇线912开关	刘家站	6.3	是	394	6824.28	公用	193.97	49	3359.6	0	2099.82	不受限	2100	绵阳地调	null	
5540	10kV新双线大馈线	江油电力调度控制中心	新双线902开关	新安站	5	否	353	6114.14	公用	195.83	55	3391.7	0	2111.03	不受限	2100	绵阳地调	null	

5541	10kV章嘎线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	章嘎线912 开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公 线	13.18	19	228.3	0	2109.97	不受 限	2100	甘孜 地调	null	
5542	10kV八黄线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.八黄 线912开关	八台站	5000	是	200	3464.1	公 线	37.88	19	656	0	2115.28	不受 限	2100	达州 地调	null	
5543	10kV界工线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	界工线926 开关	界牌站	31.5	否	300	5196.15	公 用	146.54	49	2538	0	2138.53	不受 限	2100	绵阳 地调	null	
5544	10kV永新线	盐边电 力调度 控制中 心	永新线955 开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公 线	36.9	18	639.1	0	2132.18	不受 限	2100	攀枝 花地 调	null	
5545	10kV春街线	阿坝电 力调度 控制中 心	春街线915 开关	春天坪 站	0	否	200	3464.1	公 线	58.2	29	1008	0	2109.69	受限	2100	阿坝 地调	null	
5546	10kV谢公线	彭山电 力调度 控制中 心	谢公线924 开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	公 线	76.55	35	1325.8	0	2103.66	不受 限	2100	眉山 地调	null	
5547	10kV云铺线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV云铺 线916	云台站	15000	否	300	5196.15	公 线	148.37	49	2569.7	0	2106.83	不受 限	2100	巴中 地调	null	
5548	10kV涪镇线	通江电 力调度 控制中 心	10kV涪镇 线954	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公 线	173.53	53	3005.6	0	2107.42	不受 限	2100	巴中 地调	null	

5549	10kV柑代线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	柑代线912 开关	柑坳站	16500	否	275	4763.14	公 线	97.32	35	1689.2	0	2121.31	不受 限	2100	自贡 地调	null	
5550	10kV古河线 917大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古河线917 开关	古蔺	80000	是	308	5334.72	专 线	122.77	40	2126.4	0	2141.38	不受 限	2100	泸州 地调	null	
5551	10kV龙马线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV龙马 线966	龙台站	63000	否	225	3897.11	公 线	200	89	1725	0	2172.11	不受 限	2100	巴中 地调	null	
5552	10kV麻春线	通江电 力调度 控制中 心	10kV麻春 线913	麻石站	16300	否	192	3325.54	公 线	49.88	26	864	0	2128.99	不受 限	2100	巴中 地调	null	
5553	10kV河檬线	通江电 力调度 控制中 心	10kV河檬 线854	两河口 站	4000	否	192	3325.54	公 线	49.42	26	856	0	2136.99	不受 限	2100	巴中 地调	null	
5554	10kV斗红线	阿坝电 力调度 控制中 心	斗红线911 开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公 线	15.98	9	276.8	0	2148.07	不受 限	2100	阿坝 地调	null	
5555	10kV林石线	南江电 力调度 控制中 心	10kV林石 线952	林家坝 站	16300	否	200	3464.1	公 线	58.41	29	1011.7	0	2105.99	不受 限	2100	巴中 地调	null	
5556	10kV杨月线	南江电 力调度 控制中 心	10kV杨月 线853	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公 线	56.93	28	986	0	2131.69	不受 限	2100	巴中 地调	null	

5557	10kV结麻线	阿坝电力调度控制中心	结麻线951开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	58.15	29	1007.1	0	2110.59	不受限	2100	阿坝地调	null	
5558	10kV平黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV平黄二线964	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	417.72	70	7234.9	0	2118.17	不受限	2100	巴中地调	null	
5559	10kV麦塘线	阿坝电力调度控制中心	麦塘线952开关	麦洼站	3150	否	175	3031.09	公线	11.11	6	192.4	400	2135.58	不受限	2100	阿坝地调	null	
5560	10kV兴总线	仁和电力调度控制中心	兴总线974开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	141.99	43	2459.2	0	2113.42	不受限	2100	攀枝花地调	null	
5561	10kV土南线大馈线	自贡电力调度控制中心	土南线921开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	251.67	52	4359	160	2145.93	不受限	2100	自贡地调	null	
5562	10kV尔府线	阿坝电力调度控制中心	尔府线959开关	查尔玛站	3150	否	175	3031.09	公线	11.15	6	193.2	400	2134.78	不受限	2100	阿坝地调	null	
5563	10kV清宝西线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝西线971开关	清香坪站	16200	是	350	6062.18	公线	155.91	45	2700.4	0	2149.34	不受限	2100	攀枝花地调	null	

5564	10kV格桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	格桥线973开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	116.4	39	2016	0	2140.92	不受限	2100	攀枝花地调	null	
5565	10kV大井线	攀枝花西区电力调度控制中心	大井线948开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	197.79	49	3425.7	0	2116.86	不受限	2100	攀枝花地调	null	
5566	10kV杂上线	阿坝电力调度控制中心	杂上线951开关	杂多站	1600	否	194	3360.18	公线	18.59	10	322	600	2102.16	不受限	2100	阿坝地调	null	
5567	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保开线926开关	保华站	12600	是	304	5265.43	公线	120.37	40	2084.8	0	2127.54	不受限	2100	自贡地调	null	
5568	10kV贾乡线	阿坝电力调度控制中心	贾乡线954开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	56.15	28	972.6	0	2145.09	不受限	2100	阿坝地调	null	
5569	10kV新滩线	盐边电力调度控制中心	新滩线978开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	146.01	49	2528.9	0	2147.63	不受限	2100	攀枝花地调	null	
5570	10kV桑永线	盐边电力调度控制中心	桑永线953开关	桑园站	31500	是	210	3637.31	公线	46.34	22	802.6	0	2107.25	不受限	2100	攀枝花地调	null	

5571	10kV新文线	盐边电力调度控制中心	新文线952开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	117.15	39	2029	0	2127.92	不受限	2100	攀枝花地调	null	
5572	10kV共林线	盐边电力调度控制中心	共林线953开关	共和站	3150	是	200	3464.1	公线	37.79	19	654.5	0	2116.78	不受限	2100	攀枝花地调	null	
5573	10kV帽天二线	仁寿电力调度控制中心	帽天二线923开关	帽顶山站	52000	是	560	9699.48	公线	324.71	58	5624	0	2135.58	不受限	2100	眉山地调	null	
5574	10kV龙石线911大馈线	内江电力调度控制中心	龙石线911开关	龙门站	22500	是	380	6581.79	公线	171.07	45	2962.9	160	2142.53	不受限	2100	内江地调	null	
5575	10kV凤广二线	乐山电力调度控制中心	凤广二线924开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	228.52	52	3958	0	2138.82	不受限	2100	乐山地调	null	
5576	10kV北城二线	洪雅电力调度控制中心	北城Ⅱ回921开关	洪雅城北开关站	0	是	510	8833.46	公线	284.76	56	4932	0	2134.77	不受限	2100	眉山地调	null	
5577	10kV兰三四线	青神电力调度控制中心	兰三四线919开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	310.32	64	5374.7	0	2138.93	不受限	2100	眉山地调	null	
5578	10kV城玉线	蓬溪电力调度控制中心	城玉线915开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	309.93	57	5368	0	2114.46	不受限	2100	null	null	

5579	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐乐线973开关	徐家桥站	90000	是	335	5802.37	公线	141.75	42	2455.1	0	2186.8	不受限	2100	内江地调	null	
5580	10kV大回线	仁寿电力调度控制中心	大回线927开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	178.7	53	3095	0	2127.13	不受限	2100	眉山地调	null	
5581	10kV岷商线	眉山电力调度控制中心	岷商线914开关	岷东开闭所	0	否	423	7326.57	专线	256.77	61	4447.3	0	2146.61	不受限	2100	眉山地调	null	
5582	10kV平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线964开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	262.04	54	4538.6	0	2140.18	不受限	2100	眉山地调	null	
5583	10kV南德二线	广元电力调度控制中心	南德二线971开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	284.07	63	4920.1	0	2141.47	不受限	2100	广元地调	null	
5584	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙昌线917开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	346.74	57	6005.5	300	2146.91	不受限	2100	凉山地调	null	
5585	10kV河井线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	河井线919开关	河西	80000	否	302	5230.79	公线	148.58	49	2573.4	0	2134.31	不受限	2100	泸州地调	null	
5586	10kV太金线大馈线	天府电力调度控制中心	太金路922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	248.04	53	4296	0	2147.23	不受限	2100	天府地调	null	

5587	10kV柏汽路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏汽路911 开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公 线	238.7	60	4134.2	0	2101.18	不受 限	2100	天府 地调	null	
5588	10kV观骑线	广元电 力调度 控制中 心	观骑路914 开关	35kV观 音店站	15600	是	196	3394.82	公 线	34.64	18	599.9	0	2115.96	不受 限	2100	广元 地调	null	
5589	10kV河承一线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河承一线 951开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公 线	198.08	50	3430.7	0	2111.86	不受 限	2100	广安 地调	null	
5590	10kV清黎线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清黎路908 开关	清水	50000	否	400	6928.2	公 线	237.53	59	4114	0	2121.38	不受 限	2100	天府 地调	null	
5591	10kV牧郡路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧郡路940 开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专 线	418.72	70	7252.3	0	2100.77	不受 限	2100	天府 地调	null	
5592	10kV井滩线	广元电 力调度 控制中 心	井滩线912 开关	35kV井 湾站	6300	是	251	4347.45	公 线	78.36	31	1357.2	0	2120.76	不受 限	2100	广元 地调	null	
5593	10kV永顺线 914大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV永顺 线914开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公 用	140.5	43	2433.5	0	2139.12	不受 限	2100	资阳 地调	null	
5594	10kV安恒线 928大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安恒线928	安富	126000	否	400	6928.2	公 线	237.71	59	4117.2	0	2118.18	不受 限	2100	泸州 地调	null	

5595	10kV分院线 912大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV分院 线912	分水	10000	是	280	4849.74	公 线	100.91	36	1747.8	0	2131.99	不受 限	2100	泸州 地调	null	
5596	10kV城昌线 917大馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV城昌 线917小车 开关	(越西 县调) 城关站	50000	是	465	8054.04	公 线	226.71	49	3926.6	400	2116.63	不受 限	2100	凉山 地调	null	
5597	10kV盐百线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV盐百 线916开关	盐源盐 井站	20000	否	220	3810.51	公 线	76.45	35	1324.1	0	2105.36	不受 限	2100	凉山 地调	null	
5598	10kV董口线 912大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV董口 线912开关	董家河 坝站	5000	否	220	3810.51	公 线	74.84	34	1296.2	0	2133.26	不受 限	2100	凉山 地调	null	
5599	10kV青茶线 913大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	青茶线913 开关	青龙站	6300	否	200	3464.1	公 线	57.9	29	1002.8	0	2114.89	不受 限	2100	乐山 地调	null	
5600	10kV堵火线 913大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV堵火 线913开关	堵格站	6300	否	198	3429.46	公 线	57.74	30	1000	0	2086.51	不受 限	2080	凉山 地调	null	
5601	10kV大乐线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	大乐线924 开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公 线	219	52	3794	0	2066	不受 限	2060	内江 地调	null	
5602	10kV东体线	射洪电 力调度 控制中 心	东体线913 开关	城东	16000	是	300	5196.15	公 线	121.18	40	2098.8	0	2058.12	不受 限	2050	遂宁 地调	null	

5603	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界镇线913开关	界市站	10000	否	300	5196.15	公线	46.74	16	809.5	1800	2067.03	不受限	2050	内江地调	null	
5604	10kV方盛线大馈线	武胜电力调度控制中心	方盛线956开关	方坪站	80000	否	400	6928.2	公线	7.97	2	138	4000	2097.38	不受限	2050	广安地调	null	
5605	10kV大楠线912大馈线	沐川电力调度控制中心	大楠线912开关	大楠站	6300	是	150	2598.08	公线	91	6060	1602	0	2078.46	不受限	2050	乐山地调	null	
5606	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	柏木线922开关	35kV柏垭站	12600	是	319	5525.24	公线	135.47	42	2346.3	0	2073.89	不受限	2050	广元地调	null	
5607	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	否	482	8348.48	公线	289.34	60	5011.4	440	2062.23	不受限	2050	眉山地调	null	
5608	10kV汉高线	剑阁电力调度控制中心	汉高线914开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	152.23	45	2636.6	0	2088.43	不受限	2050	广元地调	null	
5609	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	武连线912开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	公线	220.09	58	3811.9	0	2064.95	不受限	2050	广元地调	null	
5610	10kV牯工一线	青神电力调度控制中心	牯工一线914	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	264.95	55	4589	0	2089.78	不受限	2050	眉山地调	null	

5611	10kV观土线	眉山电力调度控制中心	观土线995开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	138.9	33	2405.8	2135	2053.11	不受限	2050	眉山地调	null	
5612	10kV新柏线	仁寿电力调度控制中心	新柏线931开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	222.82	59	3859.2	0	2064.41	不受限	2050	眉山地调	null	
5613	10kV清荣二线	威远电力调度控制中心	清荣二线971开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	254.3	45	4404.5	2229	2096.03	不受限	2050	内江地调	null	
5614	10kV煌小线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV热河线953开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	78.81	36	1365	0	2064.46	不受限	2050	凉山地调	null	
5615	10kV高视线大馈线	广安电力调度控制中心	高视线10开关	高兴站	11300	否	160	2771.28	公线	23.09	14	399.9	0	2094.25	不受限	2050	广安地调	null	
5616	10kV棉新一线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉新一线961	棉花坡	100000	是	406	7032.13	公线	204.41	50	3540.3	0	2085.4	不受限	2050	泸州地调	null	
5617	10kV牧水路大馈线	天府电力调度控制中心	牧水路916开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	240.95	60	4173.2	0	2062.18	不受限	2050	天府地调	null	
5618	10kV柳临线	广元电力调度控制中心	柳临线913开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	60.18	30	1042.4	0	2075.29	不受限	2050	广元地调	null	

5619	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普滨线915开关	普雄站	8000	否	220	3810.51	公线	77.53	35	1342.9	0	2086.56	不受限	2050	凉山地调	null	
5620	10kV永园四线	广安电力调度控制中心	永园四线925开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	199.19	50	3450	0	2092.56	不受限	2050	广安地调	null	
5621	10kV三煤一线	广元电力调度控制中心	三煤一线913开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	15.12	10	261.8	0	2076.47	不受限	2050	广元地调	null	
5622	10kV安肖线	阿坝电力调度控制中心	安肖线952开关	安宏站	6300	否	200	3464.1	公线	48.76	24	844.5	200	2073.19	不受限	2050	阿坝地调	null	
5623	10kV回先线大馈线	富顺电力调度控制中心	回先线913开关	回龙站	11500	否	345	5975.58	公线	155.47	45	2692.8	0	2087.66	不受限	2050	自贡地调	null	
5624	10kV佛杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛杜线915开关	古佛	360620	是	550	9526.28	公线	321.34	58	5565.6	0	2055.42	不受限	2050	自贡地调	null	
5625	10kV龛啤线	巴州电力调度控制中心	10kV龛啤线813	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5976	0	2052.05	不受限	2050	巴中地调	null	
5626	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板融线946开关	板仓站	80000	是	540	9353.07	公线	307.06	57	5318.3	80	2084.16	不受限	2050	自贡地调	null	

5627	10kV得爱线	平昌电力调度控制中心	10kV得爱线922	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	61.36	31	1062.8	0	2054.89	不受限	2050	巴中地调	null	
5628	10kV石顶线	南江电力调度控制中心	10kV石顶线915	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	220.16	58	3813.1	0	2063.75	不受限	2050	巴中地调	null	
5629	10kV中关线	巴州电力调度控制中心	10kV中关线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	128.22	47	2220.8	0	2066.03	不受限	2050	巴中地调	null	
5630	10kV红燕线	阿坝电力调度控制中心	红燕线951开关	红土站	3150	否	132	2286.31	公线	0.43	0	7.5	0	2050.18	不受限	2050	阿坝地调	null	
5631	10kV顶镇二线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇二线922	顶山站	16300	否	304	5265.43	公线	154.36	51	2673.6	0	2065.29	不受限	2050	巴中地调	null	
5632	10kV瓦水线	阿坝电力调度控制中心	瓦水线952开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	36.93	21	639.6	0	2088.38	不受限	2050	阿坝地调	null	
5633	10kV方土线	宣汉电力调度控制中心	方土线928开关	方斗站	113000	是	330	5715.77	公线	143.35	43	2482.9	0	2089.72	不受限	2050	达州地调	null	
5634	10kV瓦漩线	阿坝电力调度控制中心	瓦漩线911开关	瓦窑站	12500	否	270	4676.54	公线	124.62	46	2158.5	0	2050.39	不受限	2050	阿坝地调	null	

5635	10kV炉房线	仁和电力调度控制中心	炉房线912开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	55.71	25	964.9	0	2083.51	不受限	2050	攀枝花地调	null	
5636	10kV南远线	仁和电力调度控制中心	南远线991开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	118.81	40	2057.8	0	2099.12	不受限	2050	攀枝花地调	null	
5637	10kV田陆线	仁和电力调度控制中心	田陆线951开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	60.16	30	1042	0	2075.69	不受限	2050	攀枝花地调	null	
5638	10kV同箐线	攀枝花西区电力调度控制中心	同箐线954开关	同德站	12800	是	400	6928.2	公线	189.17	47	3276.4	200	2066.16	不受限	2050	攀枝花地调	null	
5639	10kV宋巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋巴线925开关	宋家坪站	20200	是	320	5542.56	公线	111.94	35	1938.8	400	2095.25	不受限	2050	攀枝花地调	null	
5640	10kV梯五线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯五线953开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	107.16	38	1856	0	2093.07	不受限	2050	达州地调	null	
5641	10kV高汇二线	攀枝花电力调度控制中心	高汇二线912开关	高梁坪站	50000	否	450	7794.23	公线	286.59	64	4963.8	0	2051.01	不受限	2050	攀枝花地调	null	

5642	10kV意后线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	意后线913 开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公 线	321.07	58	5561	0	2060.02	不受 限	2050	自贡 地调	null	
5643	10kV嘉水线	旺苍电 力调度 控制中 心	嘉水916	35kV嘉 川站	10000	否	150	2598.08	公 线	14.6	10	252.8	0	2085.47	不受 限	2050	广元 地调	null	
5644	10kV忠凤线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	忠凤线923 开关	忠兴站	18	否	200	3464.1	公 用	60.24	30	1043.4	0	2074.29	不受 限	2050	绵阳 地调	null	
5645	10kV哈旭线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	哈旭线911 开关	哈翁达 站	11000	否	150	2598.08	公 线	16.17	11	280	0	2058.27	不受 限	2050	甘孜 地调	null	
5646	10kV白木线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	白木线914 开关	白什站	8000	否	200	3464.1	公 用	61.66	31	1068	0	2049.69	不受 限	2050	绵阳 地调	null	
5647	10kV永时线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	永时线934 开关	永兴	120	是	527	9127.91	公 用	198	38	3429.3	1800	2073.03	不受 限	2050	绵阳 地调	null	
5648	10kV东水路 906线路	绵东电 力调度 控制中 心	东水路906 开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公 线	59.49	30	1030.4	0	2087.29	不受 限	2050	德阳 地调	null	
5649	10kV大镇线 911开关	乐至电 力调度 控制中 心	10kV大镇 线911开关	大佛站	12600	否	285	4936.34	公 用	99.51	35	1723.5	630	2089.21	不受 限	2050	资阳 地调	null	

5650	10kV拱冶路921线路	绵东电力调度控制中心	拱冶路921开关	拱星站	20000	是	435	7534.42	公线	229.14	53	3968.7	0	2058.84	不受限	2050	德阳地调	null	
5651	10kV安凉路	中江电力调度控制中心	安凉路913开关	永安站	12000	是	377	6529.83	公线	158.15	42	2739.2	400	2084.66	不受限	2050	德阳地调	null	
5652	10kV良镇线	乐至电力调度控制中心	10kV良镇线916开关	良安站	20800	否	285	4936.34	公用	136.56	48	2365.2	0	2077.51	不受限	2050	资阳地调	null	
5653	10kV拱瑞路914线路	绵东电力调度控制中心	拱瑞路914开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	239.8	60	4153.4	0	2081.98	不受限	2050	德阳地调	null	
5654	10kV花园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园 I 线961开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公线	324.02	59	5612	0	2050.59	不受限	2050	南充地调	null	
5655	10kV石溪线914大馈线	高坪电力调度控制中心	石溪线914开关	石圭站(高坪)	10000	是	398	6893.56	公线	91.29	23	1581.2	1860	2073.65	不受限	2050	南充地调	null	
5656	10kV江都线大馈线	阆中电力调度控制中心	江都线917开关	江南站(阆中)	25000	否	320	5542.56	公线	168.83	53	2924.2	0	2064.1	不受限	2050	南充地调	null	
5657	10kV德磷路965大馈线	德阳电力调度控制中心	德磷路965开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	328.06	57	5682	200	2085.43	不受限	2050	德阳地调	null	

5658	10kV庐电路	德阳电力调度控制中心	庐电路929开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	330.1	55	5717.3	7300	2053.07	不受限	2050	德阳地调	null	
5659	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清阿路912开关	清平站	71500	否	428	7413.18	专线	219.23	51	3797.1	800	2074.76	不受限	2050	德阳地调	null	
5660	10kV桂河线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂河线924开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	270.01	62	4676.5	0	2073.3	不受限	2050	南充地调	null	
5661	10kV沈满线	成都配调	沈满路950	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	307	65	5317.2	0	2056.14	不受限	2050	成都地调	null	
5662	10kV辉桂线大馈线	南充电力调度控制中心	辉桂线914开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	79.46	36	1376.2	0	2053.26	不受限	2050	南充地调	null	
5663	10kV共天二线	温江电力调度控制中心	共天二线913开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	0.24	10	4.2	6250	2063.84	不受限	2050	成都地调	null	
5664	10kV岭湾线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭湾线913开关	长条岭站(阆中)	16000	否	220	3810.51	公线	77.19	35	1336.9	0	2092.56	不受限	2050	南充地调	null	
5665	10kV升库线	南部电力调度控制中心	10kV升库线915	升钟站(南部)	20000	否	165	2857.88	公线	29.94	18	518.5	0	2053.59	不受限	2050	南充地调	null	
5666	10kV军东线	成都配调	军东线924	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	258.64	55	4479.6	0	2074.48	不受限	2050	成都地调	null	

5667	10kV绿黄线	成都配调	绿黄路924	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	151.04	45	2616	0	2067.46	不受限	2050	成都地调	null	
5668	10kV白虹路	都江堰电力调度控制中心	白虹路923	白沙	2*10000	是	400	6928.2	公线	200.92	50	3480	0	2062.56	不受限	2050	成都地调	null	
5669	10kV店双路大馈线	郫都电力调度控制中心	店双路949开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	421.63	70	7302.6	0	2050.47	不受限	2050	成都地调	null	
5670	10kV浆南线	成都配调	浆南路919	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	259.95	55	4502.4	0	2051.68	不受限	2050	成都地调	null	
5671	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	丹伟线908	牡丹	2*40000	否	423	7326.57	专线	72.06	17	1248	3250	2095.91	不受限	2050	成都地调	null	
5672	10kV景河路	青白江电力调度控制中心	景河线907开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	公用	385.08	69	6669.6	0	2059.93	不受限	2050	成都地调	null	
5673	10kV龙溪线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙溪线913	金龙	10000	否	500	8660.25	公线	328.8	66	5694.8	0	2099.42	不受限	2050	成都地调	null	
5674	10kV沱安路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱安路923开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	365.61	68	6332.4	0	2085.36	不受限	2050	成都地调	null	

5675	10kV美广线	新都电力调度控制中心	美广线933开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	346.62	67	6003.4	0	2055.83	不受限	2050	成都地调	null	
5676	10kV王绳路大馈线	崇州电力调度控制中心	王绳路909	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	222.63	59	3856	0	2067.61	不受限	2050	成都地调	null	
5677	10kV王羊路大馈线	崇州电力调度控制中心	王羊路903	王场	2*31500	是	380	6581.79	公线	184.36	49	3193.2	0	2072.23	不受限	2050	成都地调	null	
5678	10kV城集线916断路器间隔	青白江电力调度控制中心	城集线916开关	城厢	2*20000	否	342	5923.61	专线	187.55	55	3248.4	0	2082.85	不受限	2050	成都地调	null	
5679	10kV军敖路	彭州电力调度控制中心	军敖线912开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	276.67	69	4792	2500	2136.2	不受限	2050	成都地调	null	
5680	10kV五天线	成都配调	五天路916	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	258.15	55	4471.1	0	2082.98	不受限	2050	成都地调	null	
5681	10kV军石路	彭州电力调度控制中心	军石路924	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	241.57	60	4184	0	2051.38	不受限	2000	成都地调	null	
5682	10kV权高线	资中电力调度控制中心	权高线914开关	权义站	10000	否	380	6581.79	公线	226.44	60	3921.9	0	2001.71	不受限	2000	内江地调	null	

5683	10kV河新二线大馈线	新都电力调度控制中心	河新二线911开关	河屯	40000	否	500	8660.25	公线	174	35	3013.67	5980	2030.54	不受限	2000	成都地调	null	
5684	10kV龙柑线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙柑线924开关	龙安站	30300	否	341	5906.29	公线	190	56	3290.8	1530	2024.86	不受限	2000	广安地调	null	
5685	10kV军联路(主) L1L911Z	彭州电力调度控制中心	军联路911	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	专线	150.35	50	2604	0	2072.53	不受限	2000	成都地调	null	
5686	10kV土来线	仪陇电力调度控制中心	土来线921开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	221.02	59	3828	0	2048.85	不受限	2000	南充地调	null	
5687	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙动二线924	沙埂	2*50000	是	400	6928.2	公线	280	70	4849.74	0	2078.46	不受限	2000	成都地调	null	
5688	10kV青城线	青白江电力调度控制中心	青城线944开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	278.48	56	4823.3	0	2035.62	不受限	2000	成都地调	null	
5689	10kV太平路_主_LTQ909Z	彭州电力调度控制中心	太平线909开关	太清	66000	否	400	6928.2	专线	242.49	61	4200	0	2035.38	不受限	2000	成都地调	null	
5690	10kV房镇线	苍溪电力调度控制中心	房镇线913开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	53.52	28	927	0	2003.63	不受限	2000	广元地调	null	

5691	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集天线907开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	242.26	61	4196	0	2039.38	不受限	2000	成都地调	null	
5692	10kV作光路	成都配调	作光路933	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	308.27	65	5339.2	0	2034.14	不受限	2000	成都地调	null	
5693	10kV马天一路专线	成都配调	马天一路942	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	309.7	65	5364	0	2009.34	不受限	2000	成都地调	null	
5694	10kV温拓线	成都配调	温拓路990	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	260.16	55	4506	0	2048.08	不受限	2000	成都地调	null	
5695	10kV庙余路	成都配调	庙余路920	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	260.51	55	4512	0	2042.08	不受限	2000	成都地调	null	
5696	10kV环人线_新	成都配调	环人线907	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	262.03	55	4538.4	0	2015.68	不受限	2000	成都地调	null	
5697	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	树丰线940开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	308.24	58	5338.8	0	2032.81	不受限	2000	成都地调	null	
5698	10kV解兴一线	大邑电力调度控制中心	解兴一线935开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	362.47	60	6278	0	2035.84	不受限	2000	成都地调	null	
5699	10kV苏高线	成都配调	苏高路915	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	209.76	51	3633	0	2034.27	不受限	2000	成都地调	null	

5700	10kV坪太线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪太 线917	大坪站 (南部)	22500	否	220	3810.51	公 线	81.29	37	1408	0	2021.46	不受 限	2000	南充 地调	null	
5701	10kV罗民路	绵竹电 力调度 控制中 心	罗民路923 开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公 用	324.39	59	5618.4	0	2030.34	不受 限	2000	德阳 地调	null	
5702	10kV木五线	南部电 力调度 控制中 心	10kV木五 线913	楠木站 (南部)	30000	否	335	5802.37	公 线	185.19	55	3207.5	0	2014.63	不受 限	2000	南充 地调	null	
5703	10kV罗海线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗海线924 开关	罗家站 (蓬安)	30000	否	270	4676.54	公 线	124.92	46	2163.7	0	2045.19	不受 限	2000	南充 地调	null	
5704	10kV堤集线	成都配 调	堤集线925	九里堤	128000	否	473	8192.6	公 线	309.63	65	5362.8	0	2010.54	不受 限	2000	成都 地调	null	
5705	10kV伏镇二线	南部电 力调度 控制中 心	10kV伏镇 II线916开 关	伏虎站 (南部)	30000	否	377	6529.83	公 线	223.74	59	3875.1	0	2001.75	不受 限	2000	南充 地调	null	
5706	10kV玉土路	绵竹电 力调度 控制中 心	玉土路901 开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公 用	122.62	41	2123.8	0	2033.12	不受 限	2000	德阳 地调	null	
5707	10kV庙村线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	庙村线929 开关	东岳庙 站	101600	否	180	3117.69	公 线	46.3	26	801.9	0	2004.02	不受 限	2000	南充 地调	null	

5708	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土城四路913开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	360.62	65	6246	5500	-4097.26	不受限	2000	德阳地调	null	
5709	10kV黄溜线625	南溪电力调度控制中心	黄溜线625开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	49.81	24	862.7	0	2047.15	不受限	2000	宜宾地调	null	
5710	10kV桐庆线	江安电力调度控制中心	桐庆线946开关	桐梓林站	142000	是	320	5542.56	公用	139.46	44	2415.4	0	2018.65	不受限	2000	宜宾地调	null	
5711	10kV孙江线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙江线964开关	孙家坝	300000	否	552	9560.92	公用	381.15	69	6601.6	0	2003.23	不受限	2000	资阳地调	null	
5712	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站	100000	否	600	10392.3	公线	121.07	20	2096.9	0	7256.17	不受限	2000	德阳地调	null	
5713	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	12.57	18	217.7	0	2120.57	不受限	2000	甘孜地调	null	
5714	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	19.8	12	343	0	2151.15	不受限	2000	甘孜地调	null	

5715	10kV新镇线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	新镇线914 开关	新皂站	31.5	否	358	6200.74	公用	205.87	58	3565.7	0	2014.97	不受 限	2000	绵阳 地调	null	
5716	10kV洛五二线 912大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV洛五 二线912开 关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公 线	301.15	23	216	0	2177.73	不受 限	2000	甘孜 地调	null	
5717	10kV龙纸线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.龙纸 线952开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公 线	79.43	32	1375.8	0	2032.87	不受 限	2000	达州 地调	null	
5718	10kV况通线 922大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	况通线922	况场	20000	是	194	3360.18	公 线	37.14	19	643.2	0	2044.94	不受 限	2000	泸州 地调	null	
5719	10kV安大线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	安大线912 开关	安乐坝 站	32000	是	170	2944.49	公 线	208.66	30	314	0	2258.41	不受 限	2000	甘孜 地调	null	
5720	10kV安伞线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV安伞 线923断路 器	安乐坝 站	1732.05	是	172.2	2982.59	公 线	144.98	14	211	0	2124.93	不受 限	2000	甘孜 地调	null	

5721	10kV营谷线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	营谷线911 开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公 线	63.51	32	1100	0	2017.69	不受 限	2000	甘孜 地调	null	
5722	10kV元城四线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.元城 四线972开 关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公 线	324.24	59	5615.8	0	2005.22	不受 限	2000	达州 地调	null	
5723	10kV兴甘线	天全电 力调度 控制中 心	兴甘线912 开关	兴业站	8000	否	200	3464.1	公 线	47.96	24	830.7	250	2036.99	不受 限	2000	雅安 地调	null	
5724	10kV仁大线	天全电 力调度 控制中 心	仁大线913 开关	仁义站	5000	否	300	5196.15	公 线	147.23	49	2550	100	2026.53	不受 限	2000	雅安 地调	null	
5725	10kV城中线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	城中线913 开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公 线	0	18	241.5	0	2104.44	不受 限	2000	甘孜 地调	null	
5726	10kV西广线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.西广 线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	专 线	153.64	51	2661	0	2015.53	不受 限	2000	达州 地调	null	
5727	10kV岗铁线	通川电 力调度 控制中 心	岗铁线962 开关	木岗站	80000	否	330	5715.77	专 线	179.68	54	3112	0	2032.19	不受 限	2000	达州 地调	null	

5728	10kV永园线916大馈线	泸川电力调度控制中心	永园线916	永利	50000	否	416	7205.33	公线	258.68	62	4480.4	0	2004.4	不受限	2000	泸州地调	null	
5729	10kV蚂高线	盐边电力调度控制中心	蚂高线973开关	蚂蝗沟站	16000	否	220	3810.51	公线	58.07	26	1005.8	400	2023.66	不受限	2000	攀枝花地调	null	
5730	10kV城水线	南江电力调度控制中心	10kV城水线956	城关站	20000	否	220	3810.51	公线	200	91	1725	0	2085.51	不受限	2000	遂宁地调	null	
5731	10kV高元线	南江电力调度控制中心	10kV高元线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	223.81	59	3876.4	0	2000.45	不受限	2000	巴中地调	null	
5732	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8000	否	192	3325.54	公线	56.97	30	986.7	0	2006.29	不受限	2000	巴中地调	null	
5733	10kV望观一线	巴州电力调度控制中心	10kV望观一线962	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	355.17	68	6151.6	0	2032.34	不受限	2000	巴中地调	null	
5734	10kV北华线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北华线969开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	379.49	69	6572.8	0	2047.62	不受限	2000	自贡地调	null	
5735	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸一线957	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	422.29	70	7314	0	2039.07	不受限	2000	巴中地调	null	

5736	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	63.74	32	1104	0	2013.69	不受限	2000	巴中地调	null	
5737	10KV沿城线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿城线925开关	沿滩站	71900	是	520	9006.66	公线	281.99	54	4884	315	2006.33	不受限	2000	自贡地调	null	
5738	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡思线917开关	胡家站	80000	是	322	5577.2	公线	140.09	44	2426.3	0	2035.46	不受限	2000	达州地调	null	
5739	10kV毛火线951路	宣汉电力调度控制中心	10kV.毛火线911开关	毛坝站	10000	是	200	3464.1	专线	43.19	22	748	0	2023.28	不受限	2000	达州地调	null	
5740	10kV大六线	平昌电力调度控制中心	10kV大六线912	大寨站	6300	否	275	4763.14	公线	131.28	48	2273.8	0	2013.03	不受限	2000	巴中地调	null	
5741	10kV富升一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升一线912开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	324.86	59	5626.5	0	2022.24	不受限	2000	达州地调	null	
5742	10kV白渝线	仁和电力调度控制中心	白渝线976开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	252.4	56	4371.6	630	2013.21	不受限	2000	攀枝花地调	null	
5743	10kV天仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	天仙线934开关	天成	362000	否	600	10392.3	公线	421.82	70	7306	0	2047.07	不受限	2000	自贡地调	null	

5744	10kV大睿线	米易电力调度控制中心	大睿线971开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	204.35	51	3539.4	0	2003.16	不受限	2000	攀枝花地调	null	
5745	10kV福镇线	新桥电力调度控制中心	福镇线911开关	福善站	11000	是	285	4936.34	公线	110.3	39	1910.4	0	2038.67	不受限	2000	达州地调	null	
5746	10kV高格线	攀枝花电力调度控制中心	高格线927开关	高梁坪站	50000	是	300	5196.15	公线	121.7	41	2107.8	0	2049.12	不受限	2000	攀枝花地调	null	
5747	10kV上凉二线	广元电力调度控制中心	上凉二线929开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	18.81	13	325.8	0	2012.47	不受限	2000	广元地调	null	
5748	10kV城青线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV城青线922开关	(雷波县调)城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	112.97	44	1956.7	0	2018.36	不受限	2000	凉山地调	null	
5749	10kV三高三线	广元电力调度控制中心	三高三线919开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	291.75	64	5053.1	0	2008.47	不受限	2000	广元地调	null	
5750	10kV紫源线	安岳电力调度控制中心	10kV紫源线974开关	紫竹	360000	是	430	7447.82	公线	226.67	53	3925.9	0	2032.36	不受限	2000	资阳地调	null	
5751	10kV天大线916大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	148.2	45	2566.9	0	2005.72	不受限	2000	资阳地调	null	

5752	10kV柏众一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众一路945开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	421.91	70	7307.5	0	2045.57	不受限	2000	天府地调	null	
5753	10kV上凉一线	广元电力调度控制中心	上凉一线919开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	17.77	12	307.7	0	2030.57	不受限	2000	广元地调	null	
5754	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	230	3983.72	公线	68.22	30	1181.6	0	2005.38	不受限	2000	凉山地调	null	
5755	10kV912玉双线	甘洛电力调度控制中心	玉双线912开关	玉田站	7150	否	265	4589.93	公线	94.23	36	1632	0	1983.84	不受限	2000	凉山地调	null	
5756	10kV古吉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古吉线912小车开关	古二站	3250	否	170	2944.49	公线	36.09	21	625.1	0	2024.94	不受限	2000	凉山地调	null	
5757	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	10kV姚河线913开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	146.02	44	2529	0	2043.62	不受限	2000	资阳地调	null	
5758	10kV三煤二线	广元电力调度控制中心	三煤二线922开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	18.23	12	315.8	0	2022.47	不受限	2000	广元地调	null	
5759	10kV铁火线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁火线922开关	铁柳站	7500	否	335	5802.37	公线	183.72	55	3182	0	2040.13	不受限	2000	凉山地调	null	

5760	10kV铁可线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁可线911开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	130.98	48	2268.6	0	2018.23	不受限	2000	凉山 地调	null	
5761	10kV盐郑线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐郑线911开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	43.37	22	751.1	0	2020.18	不受限	2000	凉山 地调	null	
5762	10kV盐公线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐公线929开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	79.71	36	1380.6	0	2048.86	不受限	2000	凉山 地调	null	
5763	10kV威风二线	威远电力调度控制中心	威风二线922开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	193.58	40	3352.8	2130	1999.66	不受限	2000	内江 地调	null	
5764	10kV青穆一线	青神电力调度控制中心	青穆一线911开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	222.83	53	3859.4	0	2001.86	不受限	2000	眉山 地调	null	
5765	10kV马科线	内江电力调度控制中心	马科线922开关	马鞍山站	80000	是	482	8348.48	公线	143.91	30	2492.6	2150	2036.18	不受限	2000	内江 地调	null	
5766	10kV松张线	眉山电力调度控制中心	松张线922开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	317.4	66	5497.3	0	2016.33	不受限	2000	眉山 地调	null	
5767	10kV剑城二线	剑阁电力调度控制中心	剑城二线922开关	剑阁站	86000	是	502	8694.9	公线	262.66	52	4549.3	400	2006.62	不受限	2000	广元 地调	null	

5768	10kV徐锦二线	隆昌电力调度控制中心	徐锦二线924开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	337.29	67	5841.8	0	2030.37	不受限	2000	内江地调	null
5769	10kV张杨三线	峨眉山电力调度控制中心	张杨三线956开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	221.52	52	3836.7	0	2024.56	不受限	2000	乐山地调	null
5770	10kV复东线	隆昌电力调度控制中心	复东线912开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	184.87	46	3202	300	2040.56	不受限	2000	内江地调	null
5771	10kV棠金线	射洪电力调度控制中心	棠金线981开关	海棠	360000	是	307	5317.4	公线	127.78	42	2213.2	0	2040.72	不受限	2000	遂宁地调	null
5772	10kV中工线大馈线	武胜电力调度控制中心	中工线977开关	中心站	12600	是	295	5109.55	公线	118.48	40	2052	0	2035.64	不受限	2000	广安地调	null
5773	10kV奥清线	内江电力调度控制中心	奥清线912开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	268.37	56	4648.1	0	2030.68	不受限	2000	内江地调	null
5774	10kV汉龙线	剑阁电力调度控制中心	汉龙线915开关	35kV汉阳站	20000	是	319	5525.24	公线	138.52	43	2399.1	0	2021.09	不受限	2000	广元地调	null
5775	10kV关地线	射洪电力调度控制中心	关地线924开关	城关	29500	是	460	7967.43	公线	228.78	50	3962.4	400	2011.54	不受限	2000	遂宁地调	null

5776	10kV黑分线	仁寿电力调度控制中心	黑分线922开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	111.5	44	1931.2	0	2043.86	不受限	2000	眉山地调	null	
5777	10kV福闽线	蓬溪电力调度控制中心	福闽线912开关	天福	20000	是	520	9006.66	公线	299.09	58	5180.2	0	2025.13	不受限	2000	遂宁地调	null	
5778	10kV龙锂线	射洪电力调度控制中心	龙锂线914开关	蟠龙	100000	是	500	8660.25	公线	283.97	57	4918.4	0	2009.8	不受限	2000	遂宁地调	null	
5779	10KV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅰ回924开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	279.96	64	4848.9	0	2010.02	不受限	2000	乐山地调	null	
5780	10kV仁荟线	仁寿电力调度控制中心	仁荟线922开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	278.69	56	4826.9	0	2032.02	不受限	2000	眉山地调	null	
5781	10kV金环二线	眉山电力调度控制中心	金环二线924开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	269.75	56	4672	0	2006.78	不受限	2000	眉山地调	null	
5782	10kV龙凤线	仁寿电力调度控制中心	龙凤线977	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	228.33	60	3954.6	0	1969.01	不受限	1950	眉山地调	null	
5783	10kV中浸线	洪雅电力调度控制中心	中浸线993开关	中山站	8000	是	400	6928.2	公线	204.64	51	3544.4	0	1998.16	不受限	1950	眉山地调	null	

5784	10kV春镇二线	剑阁电力调度控制中心	春镇二线927小车开关	春风站	86000	是	300	5196.15	公线	127.45	42	2207.4	0	1949.52	不受限	1950	广元地调	null	
5785	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	否	366	6339.31	公线	165.06	45	2858.9	890	1956.48	不受限	1950	内江地调	null	
5786	10kV福青三线	洪雅电力调度控制中心	福青三线915开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	784.97	78	13595.7	0	1992.76	不受限	1950	眉山地调	null	
5787	10kV兰三三线	青神电力调度控制中心	兰三三线924开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	专线	306.52	62	5308.9	430	1977.39	不受限	1950	眉山地调	null	
5788	10kV青店一线	青神电力调度控制中心	青店一线915开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	151.93	36	2631.5	2000	1962.41	不受限	1950	眉山地调	null	
5789	10kV福宇线	蓬溪电力调度控制中心	福宇线914开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	317.69	59	5502.4	0	1980.06	不受限	1950	遂宁地调	null	
5790	10kV禾中线	仁寿电力调度控制中心	禾中线922开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	229.23	60	3970.2	0	1953.41	不受限	1950	眉山地调	null	
5791	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏岸二回936开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	189.84	50	3288	0	1977.43	不受限	1950	乐山地调	null	

5792	10kV温聂线	大英电力调度控制中心	温聂线916开关	温家坪	80000	否	520	9006.66	公线	354.32	68	6136.8	0	1969.19	不受限	1950	遂宁地调	null	
5793	10kV永象线	大英电力调度控制中心	永象线914开关	永乐	12600	是	310	5369.36	公线	133.43	43	2311	0	1984.49	不受限	1950	遂宁地调	null	
5794	10kV千坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	千坪线913小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	116.69	46	2021.1	0	1953.96	不受限	1950	凉山地调	null	
5795	10kV九稻一线	广元电力调度控制中心	九稻一线918开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	298.92	58	5177.3	0	1972.6	不受限	1950	广元地调	null	
5796	10kV林镇线	广元电力调度控制中心	林镇线915开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	20.46	14	354.3	0	1983.97	不受限	1950	广元地调	null	
5797	10kV上田线大馈线	雷波电力调度控制中心	上田线913开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	114.76	45	1987.6	0	1987.46	不受限	1950	凉山地调	null	
5798	10kV坝宁线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝宁线917小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	0	1975.06	不受限	1950	凉山地调	null	
5799	10kV中马线大馈线	雷波电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	0	1991.26	不受限	1950	凉山地调	null	

5800	10kV高花线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	高花线15 开关	高兴站	11300	否	320	5542.56	公 线	154.47	48	2675.5	320	1992.8	不受 限	1950	广安 地调	null	
5801	10kV海桂一线 912大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV海桂 一线912小 车开关	海湾站	20100	否	553	9578.24	公 线	384.53	70	6660	0	1960.42	不受 限	1950	凉山 地调	null	
5802	10kV清飞线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清飞路942 开关	清水	63000	否	600	10392.3	公 线	426.44	71	7386	0	1967.07	不受 限	1950	天府 地调	null	
5803	10kV三高一线	广元电 力调度 控制中 心	三高一线 914开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专 线	293.39	65	5081.6	0	1979.97	不受 限	1950	广元 地调	null	
5804	10kV卫太线	广元电 力调度 控制中 心	卫太线915 开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公 线	157.02	52	2719.5	0	1988.21	不受 限	1950	广元 地调	null	
5805	10kV国铁路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国铁路910 开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专 线	384.36	70	6657.2	0	1963.22	不受 限	1950	天府 地调	null	
5806	10kV松卫线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	松卫路930 开关	松林	50000	否	553	9578.24	专 线	383.14	69	6636	0	1984.42	不受 限	1950	天府 地调	null	
5807	10kV铁柳线 924大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV铁柳 线924开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公 线	134.86	49	2335.7	0	1951.13	不受 限	1950	凉山 地调	null	

5808	10kV泸沽湖线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV泸沽湖线911开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	84.84	39	1469.5	0	1959.96	不受限	1950	凉山地调	null	
5809	10kV桑渔集线	盐边电力调度控制中心	桑渔集线973开关	桑园站	31500	否	300	5196.15	公线	156.7	52	2714	0	1962.53	不受限	1950	攀枝花地调	null	
5810	10kV留双线大馈线	自贡电力调度控制中心	留双线914开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	106.72	39	1848.4	0	1962.11	不受限	1950	自贡地调	null	
5811	10kV富南四线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南四线974开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	328.37	59	5687.3	0	1961.44	不受限	1950	达州地调	null	
5812	10kV寨桂线	南江电力调度控制中心	10kV寨桂线956	寨坡站	40000	否	300	5196.15	公线	156.67	52	2713.6	0	1962.93	不受限	1950	巴中地调	null	
5813	10kV柳磨线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线954	柳林站	15000	否	220	3810.51	公线	84.38	38	1461.4	0	1968.06	不受限	1950	巴中地调	null	
5814	10kV尔扎线	阿坝电力调度控制中心	尔扎线953开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	67.33	34	1166.2	0	1951.49	不受限	1950	阿坝地调	null	
5815	10kV石光线	南江电力调度控制中心	10kV石光线918	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	226.37	60	3920.8	0	1956.05	不受限	1950	巴中地调	null	

5816	10kV田盛线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	田盛线916开关	沙田	100000	否	254	4399.41	专线	115.98	46	2008.8	0	1950.67	不受限	1950	泸州地调	null	
5817	10kV元张线	平昌电力调度控制中心	10kV元张线925	元山站	13000	否	170	2944.49	公线	39.26	23	680	0	1970.04	不受限	1950	巴中地调	null	
5818	10kV双兴线	宣汉电力调度控制中心	双兴线922开关	双河站	20000	是	200	3464.1	公线	45.74	23	792.3	0	1978.98	不受限	1950	达州地调	null	
5819	10kV黄杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄杜线921开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	102.54	39	1847.6	0	1963.01	不受限	1950	自贡地调	null	
5820	10kV宋青线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋青线915开关	宋家桥站	63000	否	200	3464.1	专线	66.66	33	1154.5	0	1963.19	不受限	1950	自贡地调	null	
5821	10kV顺全线	米易电力调度控制中心	顺全线954开关	顺和站	50000	是	264	4572.61	公线	96.65	37	1674	0	1984.09	不受限	1950	攀枝花地调	null	
5822	10kV保金二线	彭山电力调度控制中心	保金二线914开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	154.85	52	2682	0	1994.53	不受限	1950	眉山地调	null	
5823	10kV童芝线大馈线	富顺电力调度控制中心	童芝线912开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	161.72	47	2801	0	1979.46	不受限	1950	自贡地调	null	

5824	10kV凤泰一线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰一线914开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	125.61	42	2175.5	0	1981.42	不受限	1950	攀枝花地调	null	
5825	10kV杨富恒线	达县电力调度控制中心	10kV.杨富恒线978开关	杨柳埡站	80000	否	200	3464.1	公线	65.17	33	1128.7	0	1988.99	不受限	1950	达州地调	null	
5826	10kV万中线大馈线	江油电力调度控制中心	万中线916开关	万寿站	40	否	335	5802.37	公线	187.48	56	3247.2	0	1974.93	不受限	1950	绵阳地调	null	
5827	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950	甘孜地调	null	
5828	10kV桅三线	旺苍电力调度控制中心	桅三线912	桅杆坝站	80000	否	293	5074.91	公线	149.06	51	2581.8	0	1985.62	不受限	1950	广元地调	null	
5829	10kV宝沙线	宝兴电力调度控制中心	宝沙线912开关	宝兴站	10000	是	342	5923.61	公线	160.9	47	2786.8	0	1952.09	不受限	1950	雅安地调	null	
5830	10kV洞兆线644大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞兆线924开关	石洞	127000	否	150	2598.08	专线	22.35	15	387.1	0	1951.17	不受限	1950	泸州地调	null	

5831	10kV柏佳线 639大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	柏佳线639	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公 线	209.69	52	3631.8	0	1993.9	不受 限	1950	泸州 地调	null	
5832	10kV天永线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	天永路934 开关	天明	120	是	424	7343.9	公 用	225.85	53	3911.8	0	1963.32	不受 限	1950	绵阳 地调	null	
5833	10kV天工二线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天工 二线973开 关	天星站	80000	是	428	7413.18	公 线	227.73	53	3944.3	0	1986.24	不受 限	1950	达州 地调	null	
5834	10kV小开线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	小开线912 开关	小地站	6300	是	200	3464.1	公 用	44.86	22	777	0	1994.28	不受 限	1950	绵阳 地调	null	
5835	10kV峰桃线	蒲城电 力调度 控制中 心	峰桃线911 开关	峰城站	11000	否	330	5715.77	公 线	178.29	54	3088	0	1976.19	不受 限	1950	达州 地调	null	
5836	10kV前槐二线	雅安电 力调度 控制中 心	前槐二线 925开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公 线	97.03	32	1680.6	1000	1995.93	不受 限	1950	雅安 地调	null	
5837	10kV晨工一线 大馈线	安州电 力调度 控制中 心	晨工一线 921开关	华晨站	35	是	600	10392.3	公 用	364.81	61	6318.5	0	1995.34	不受 限	1950	绵阳 地调	null	
5838	10kV杨南线	达县电 力调度 控制中 心	杨南线974 开关	杨柳垭 站	83000	否	175	3031.09	公 线	43.11	25	746.6	0	1981.38	不受 限	1950	达州 地调	null	

5839	10kV桐石线	江安电力调度控制中心	桐石线956开关	桐梓林站	2*50000	是	430	7447.82	公用	228.87	53	3964	0	1994.26	不受限	1950	宜宾地调	null	
5840	10kV天镇路	德阳电力调度控制中心	天镇路926开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	327.83	59	5678	0	1970.74	不受限	1950	德阳地调	null	
5841	10kV朝亭路大馈线	荦华电力调度控制中心	朝亭路936开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	365.61	61	6332.4	0	1981.44	不受限	1950	德阳地调	null	
5842	10kV工湍路	荦华电力调度控制中心	工湍路913开关	工农兵站	35300	是	600	10392.3	公线	365.08	61	6323.2	0	1990.64	不受限	1950	德阳地调	null	
5843	10kV岭科线	西充电力调度控制中心	岭科线926开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	188.07	50	3257.3	0.72	1965.84	不受限	1950	南充地调	null	
5844	10kV木泸线	南部电力调度控制中心	10kV木泸线911	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	187.52	56	3247.8	0	1974.33	不受限	1950	南充地调	null	
5845	10kV玲老线(玲珑)大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线919开关	玲珑站(营山)	8150	是	275	4763.14	公线	104.75	38	1814.2	0	1996.31	不受限	1950	南充地调	null	
5846	10kV遵九路	绵竹电力调度控制中心	遵九路904开关	遵道站	16000	否	335	5802.37	公用	186.1	56	3223.3	0	1998.83	不受限	1950	德阳地调	null	

5847	10kV龙大线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	龙大线924 开关	龙蟠站 (龙蟠)	16300	是	345.1	5977.31	公 线	90.69	26	1570.8	1250	1961.05	不受 限	1950	南充 地调	null	
5848	10kV猛富路专 线	成都配 调	猛富路909	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公 线	265.77	56	4603.2	0	1950.88	不受 限	1950	成都 地调	null	
5849	10kV五彭线	成都配 调	五彭线927	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公 线	265.64	56	4600.9	0	1953.18	不受 限	1950	成都 地调	null	
5850	10kV金地路	成都配 调	金地路904	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公 线	265.36	56	4596	0	1958.08	不受 限	1950	成都 地调	null	
5851	10kV邦泰路	成都配 调	邦泰线开 关908	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专 线	311.96	66	5403.1	0	1970.24	不受 限	1950	成都 地调	null	
5852	10kV太沙路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	太沙路924 开关	太和	480000	否	600	10392.3	公 线	425.3	71	7366.2	0	1986.87	不受 限	1950	成都 地调	null	
5853	10kV槐光路大 馈线	成都配 调	槐光路917	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专 线	312.89	66	5419.2	0	1954.14	不受 限	1950	成都 地调	null	
5854	10kV翠五线	都江堰 电力调 度控制 中心	翠五线905	翠月湖	8300	否	300	5196.15	专 线	156.24	52	2706	0	1970.53	不受 限	1950	成都 地调	null	
5855	10kV高后二线	成都配 调	高后二线 940	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公 线	264.49	56	4581	0	1973.08	不受 限	1950	成都 地调	null	

5856	10kV丹龙线	彭州电力调度控制中心	丹龙线914开关	牡丹	2*40000	是	600	10392.3	公线	365.13	61	6324	0	1989.84	不受限	1950	成都地调	null	
5857	10kV公双线	资中电力调度控制中心	公双线913开关	公民站	8000	否	255	4416.73	公线	116.85	46	2023.8	0	1951.26	不受限	1950	内江地调	null	
5858	10kV坡乐线	仪陇电力调度控制中心	坡乐线936开关	高坡站	90000	否	377	6529.83	公线	226.09	60	3915.9	0	1960.95	不受限	1950	南充地调	null	
5859	10kV堰天线	新都电力调度控制中心	堰天线924开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	289.32	57	5011	0	1986.49	不受限	1950	成都地调	null	
5860	10kV西高线	邛崃电力调度控制中心	西高线911开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	287.67	57	4982.4	0	1987.38	不受限	1950	成都地调	null	
5861	10kV三升线	彭州电力调度控制中心	10kV三升线908	三界	6300*2+20000	是	600	10392.3	公线	366.59	61	6349.4	0	1964.44	不受限	1950	成都地调	null	
5862	10kV南板线	仪陇电力调度控制中心	南板线918开关	丰南站	100000	是	377	6529.83	公线	190.69	51	3302.8	0	1921.06	不受限	1900	南充地调	null	
5863	10kV天隆路	彭州电力调度控制中心	天隆路905	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	385.91	70	6684	0	1936.42	不受限	1900	成都地调	null	

5864	10kV陇果线	仪陇电力调度控制中心	陇果线911开关	仪陇	300000	是	507	8781.5	公线	294.33	58	5097.8	0	1927.4	不受限	1900	南充地调	null	
5865	10kV普港二线	新都电力调度控制中心	普港二线916开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	248.04	62	4296	0	1939.38	不受限	1900	成都地调	null	
5866	10kV青大线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青大线912	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	207.48	52	3593.6	0	1948.96	不受限	1900	成都地调	null	
5867	10kV塔高二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高二线927开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	341.09	68	5907.6	0	1933.4	不受限	1900	成都地调	null	
5868	10kV通泰路大馈线	崇州电力调度控制中心	通泰路908	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	415.7	71	7200	0	1934.84	不受限	1900	成都地调	null	
5869	10kV光输路（主）LGM923Z	彭州电力调度控制中心	光输路923	光明	50000+60000	否	125	2165.06	专线	3.75	3	64.9	0	1948.55	不受限	1900	成都地调	null	
5870	10kV陇铭线	仪陇电力调度控制中心	陇铭线k202开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	369.16	62	6393.8	0	1920.04	不受限	1900	南充地调	null	
5871	10kV天南路	彭州电力调度控制中心	天南路909	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	385.22	70	6672	0	1948.42	不受限	1900	成都地调	null	

5872	10kV辰贸线	成都配调	辰贸路921	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	267.9	57	4640	0	1914.08	不受限	1900	成都地调	null	
5873	10kV军花线	成都配调	军花路944	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	314.69	67	5450.4	0	1922.94	不受限	1900	成都地调	null	
5874	10kV玉川路_四川大学	成都配调	玉川路990	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	313.16	66	5424	0	1949.34	不受限	1900	成都地调	null	
5875	10kV德塑路	郫都电力调度控制中心	德塑线912开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	247.54	62	4287.4	0	1947.98	不受限	1900	成都地调	null	
5876	10kV马奇七路	成都配调	马奇七线952	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	314.09	66	5440	0	1933.34	不受限	1900	成都地调	null	
5877	10kV指状线	成都配调	指状路922	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	266.74	56	4620	0	1934.08	不受限	1900	成都地调	null	
5878	10kV宝西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝西线914开关	金宝站(龙蟠)	10000	是	300	5196.15	公线	128.7	43	2229	0	1927.92	不受限	1900	南充地调	null	
5879	10kV湾宏线	南部电力调度控制中心	湾宏线938开关	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	227.48	60	3940	0	1936.85	不受限	1900	南充地调	null	
5880	10kV风镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	风镇路912开关	风光站	82000	是	586	10149.82	公线	556.9	95	9645.5	6185	1934.86	不受限	1900	德阳地调	null	

5881	10kV湾石线	南部电力调度控制中心	10kV湾石线937	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	229.45	61	3974	0	1902.85	不受限	1900	南充地调	null	
5882	10kV西绸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西绸线917（天娇支线）开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	387.45	70	6710.6	0	1909.82	不受限	1900	南充地调	null	
5883	10kV东天路905线路	绵东电力调度控制中心	东天路905开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	48.45	24	839.2	0	1932.08	不受限	1900	德阳地调	null	
5884	10kV吊纸线	宜宾电力调度控制中心	吊纸线973开关	吊黄楼站	105000	是	380	6581.79	公线	190	50	3291	0	1975	不受限	1900	宜宾地调	null	
5885	10kV慧龙路	罗江电力调度控制中心	慧龙路912开关	慧觉站	6300	是	200	3464.1	公线	47.74	24	826.8	0	1944.48	不受限	1900	德阳地调	null	
5886	10kV城南Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城南Ⅱ线662开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	190	50	3291	0	1975	不受限	1900	宜宾地调	null	
5887	10kV方坝线(红坝端)	宜宾电力调度控制中心	方坝线649开关	红坝站	80000	是	370	6408.59	公线	185	50	3204	0	1923	不受限	1900	宜宾地调	null	
5888	10kV鄢回路	罗江电力调度控制中心	鄢回路913开关	鄢家站	19999	是	399	6910.88	公线	208.61	52	3613.1	0	1915.6	不受限	1900	德阳地调	null	

5889	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	252.66	37	376	0	2037.73	不受限	1900	甘孜地调	null	
5890	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	3.34	12	257.8	0	2046.64	不受限	1900	甘孜地调	null	
5891	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	63.03	32	1091.7	0	2025.99	不受限	1900	甘孜地调	null	
5892	10kV城上线	宝兴电力调度控制中心	城大线915开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	216.97	60	3757.9	0	1900.71	不受限	1900	雅安地调	null	
5893	10kV新石线大馈线	江油电力调度控制中心	新石线903开关	新安站	6.3	否	269	4659.22	公用	130.43	48	2259.1	0	1934.2	不受限	1900	绵阳地调	null	
5894	10kV玉清线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉清线913开关	玉河站	8	否	200	3464.1	公用	65.27	33	1130.4	80	1907.29	不受限	1900	绵阳地调	null	

5895	10kV步观线	雨城电力调度控制中心	10kV步观线913开关	八步站	5000	是	255	4416.73	公线	94.23	37	1632.1	0	1901.28	不受限	1900	雅安地调	null	
5896	10kV水代线	旺苍电力调度控制中心	水代线911	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	23.35	16	404.4	0	1933.87	不受限	1900	广元地调	null	
5897	10kV石长线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石长线913开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	165.2	54	2861.3	0	1939.95	不受限	1900	泸州地调	null	
5898	10kV柏钟线925大馈线	泸州电力调度控制中心	柏钟线925开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	213.67	53	3700.7	0	1925	不受限	1900	泸州地调	null	
5899	10kV桥滨一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥滨一线971开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	241.32	55	4179.6	0	1917.22	不受限	1900	雅安地调	null	
5900	10kV凉乡线	蒲城电力调度控制中心	凉乡线913开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	公线	67.78	34	1174	0	1943.69	不受限	1900	达州地调	null	
5901	10kV片晒线大馈线	北川电力调度控制中心	片晒线913开关	片口站	6300	是	274	4745.82	公线	109.46	40	1895.8	0	1900.86	不受限	1900	绵阳地调	null	
5902	10kV长张线	万源电力调度控制中心	10kV.长张线913开关	长石站	4000	是	272	4711.18	公线	107.16	39	1856	0	1912.94	不受限	1900	达州地调	null	

5903	10kV官苟线	万源电力调度控制中心	10kV.官苟线911开关	官渡站	31500	是	272	4711.18	公线	105.47	39	1826.8	0	1942.14	不受限	1900	达州地调	null	
5904	10kV晓磷线大馈线	安州电力调度控制中心	晓磷线934开关	晓坝站	40	否	400	6928.2	公用	248.04	62	4296	0	1939.38	不受限	1900	绵阳地调	null	
5905	10kV永水线	盐边电力调度控制中心	永水线913开关	永兴站	6300	否	220	3810.51	公线	88.2	40	1527.6	0	1901.86	不受限	1900	攀枝花地调	null	
5906	10kV箐府线	盐边电力调度控制中心	箐府线953开关	箐河站	25000	否	135	2338.27	公线	9.27	7	160.5	0	1943.94	不受限	1900	攀枝花地调	null	
5907	10kV石溪线大馈线	南江电力调度控制中心	10kV石溪线911	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	229.3	61	3971.4	0	1905.45	不受限	1900	巴中地调	null	
5908	10kV正和线	南江电力调度控制中心	10kV正和线954	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	248.64	62	4306.4	0	1928.98	不受限	1900	巴中地调	null	
5909	10kV石百线大馈线	富顺电力调度控制中心	石百线925开关	石鱼站	100200	否	357	6183.42	公线	175.14	49	3033.4	0	1913.34	不受限	1900	自贡地调	null	
5910	10kV至镇线	通江电力调度控制中心	10kV至镇线955	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	104.85	44	1816	0	1925.23	不受限	1900	巴中地调	null	

5911	10kV渔镇线	巴州电力调度控制中心	10kV渔镇线957	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	228.5	61	3957.6	0	1919.25	不受限	1900	巴中地调	null	
5912	10kV园高线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV园高线922开关	椒园	16300	否	406	7032.13	专线	253.83	63	4396.3	0	1932.62	不受限	1900	泸州地调	null	
5913	10kV衣磴线	平昌电力调度控制中心	10kV衣磴线914	白衣站	10000	否	200	3464.1	公线	67.46	34	1168.4	0	1949.29	不受限	1900	巴中地调	null	
5914	10kV炉库线	仁和电力调度控制中心	炉库线915开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	65.61	30	1136.3	0	1912.11	不受限	1900	攀枝花地调	null	
5915	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	10kV龙水线967开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	91.91	41	1591.9	0	1915.5	不受限	1900	巴中地调	null	
5916	10kV代龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	代龙线921开关	南湖站	100400	否	510	8833.46	公线	347.46	68	6018	0	1932.11	不受限	1900	自贡地调	null	
5917	10kV下窄线	阿坝电力调度控制中心	下窄线913开关	下马厂站	4000	否	150	2598.08	公线	24.36	16	422	0	1916.27	不受限	1900	阿坝地调	null	
5918	10kV双柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.双柳线916开关	双堰站	40000	是	300	5196.15	公线	128.22	43	2220.8	0	1936.12	不受限	1900	达州地调	null	

5919	10kV依古线	阿坝电力调度控制中心	依古线952开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	61.78	32	1070.1	50	1904.06	不受限	1900	阿坝地调	null	
5920	10kV丙头线	米易电力调度控制中心	丙头线971开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	47.7	24	826.09	0	1945	不受限	1900	攀枝花地调	null	
5921	10kV道工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道工线927开关	道生灝站	80000	否	481	8331.16	公线	320.44	67	5550.1	0	1947.94	不受限	1900	自贡地调	null	
5922	10kV新红线	盐边电力调度控制中心	新红线973开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	128.38	43	2223.6	0	1933.32	不受限	1900	攀枝花地调	null	
5923	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	南益北线975开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	87.41	40	1514	0	1915.46	不受限	1900	攀枝花地调	null	
5924	10kV双园三线大馈线	广安电力调度控制中心	双园三线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	194.09	51	3361.7	0	1903.73	不受限	1900	广安地调	null	
5925	10kV棉家二线	广元电力调度控制中心	棉家二线923开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	249.96	55	4329.3	0	1947.65	不受限	1900	广元地调	null	
5926	10kV河师线972大馈线	天府电力调度控制中心	河师路972开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.5	0	1935.88	不受限	1900	天府地调	null	

5927	10kV桐街北线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街北线974开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	84.42	32	1462.2	200	1940.46	不受限	1900	广安地调	null	
5928	10kV轮珠线	广元电力调度控制中心	轮珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	295.16	65	5112.1	0	1949.47	不受限	1900	广元地调	null	
5929	10kV丰滩线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰滩线916开关	丰乐	8000	否	200	3464.1	公线	69.05	35	1196	0	1921.69	不受限	1900	泸州地调	null	
5930	10kV熊双线	广元电力调度控制中心	熊双线915开关	熊家站	40000	否	300	5196.15	公线	101.33	34	1755	1000	1921.53	不受限	1900	广元地调	null	
5931	10kV三高二线	广元电力调度控制中心	三高二线917开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	295.74	65	5122.2	0	1939.37	不受限	1900	广元地调	null	
5932	10kV阳江线	乐山电力调度控制中心	阳江线987开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	240.18	55	4160	0	1936.82	不受限	1900	乐山地调	null	
5933	10kV游纺线	蓬溪电力调度控制中心	游纺线915开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	252.68	56	4376.4	0	1928.26	不受限	1900	遂宁地调	null	
5934	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花岭站	10000	是	300	5196.15	公线	129.44	43	2241.9	0	1915.02	不受限	1900	广安地调	null	

5935	10kV安广线	射洪电力调度控制中心	安广线922开关	武安	100000	是	495	8573.65	公线	284.13	57	4921.2	0	1937.72	不受限	1900	遂宁地调	null	
5936	10kV洋溪镇线	射洪电力调度控制中心	洋溪镇线923开关	洋溪	12600	否	170	2944.49	公线	40.6	24	703.2	0	1946.84	不受限	1900	遂宁地调	null	
5937	10kV龙修线	眉山电力调度控制中心	龙修线913开关	龙兴站	10000	是	380	6581.79	公线	191.92	51	3324.1	0	1941.33	不受限	1900	眉山地调	null	
5938	10kV盟锂线	射洪电力调度控制中心	盟锂线911开关	联盟	26000	是	430	7447.82	公线	231.96	54	4017.6	0	1940.66	不受限	1900	遂宁地调	null	
5939	10kV平灌线	隆昌电力调度控制中心	平灌线914开关	平安站	71500	否	200	3464.1	专线	69.05	35	1196	0	1921.69	不受限	1900	内江地调	null	
5940	10kV莽民线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	莽民线913开关	马边莽坝站	10000	否	300	5196.15	公线	159.32	53	2759.4	0	1917.13	不受限	1900	乐山地调	null	
5941	10KV望水线	隆昌电力调度控制中心	望水线961开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	184.38	50	3193.4	0	1948.71	不受限	1900	内江地调	null	
5942	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	元镇线922开关	35kV元山站	16300	否	300	5196.15	公线	159.98	53	2770.9	0	1905.63	不受限	1900	广元地调	null	

5943	10kV平糖线	隆昌电力调度控制中心	平糖线915开关	平安站	71500	否	165	2857.88	专线	40	24	666.8	0	1905.29	不受限	1900	内江地调	null	
5944	10kV富工一线	仁寿电力调度控制中心	富工一线921开关	富加站	71500	否	495	8573.65	专线	334.3	68	5790	0	1926.29	不受限	1900	眉山地调	null	
5945	10kV满兴线	仁寿电力调度控制中心	满兴线984开关	满井站	18000	否	200	3464.1	专线	68.53	34	1186.9	0	1930.79	不受限	1900	眉山地调	null	
5946	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	是	300	5196.15	公线	129.63	43	2245.2	0	1911.72	不受限	1900	遂宁地调	null	
5947	10kV石玻二线	隆昌电力调度控制中心	石玻二线927开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	190	65	3167.3	0	1907.61	不受限	1900	内江地调	null	
5948	10kV富藕线	仁寿电力调度控制中心	富藕线923开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	335.33	68	5808	0	1908.29	不受限	1900	眉山地调	null	
5949	10kV卫镇线	威远电力调度控制中心	卫镇线915开关	卫林站	10000	是	380	6581.79	公线	164.22	43	2844.3	500	1921.13	不受限	1900	内江地调	null	
5950	10kV正镇线	仁寿电力调度控制中心	正镇线933开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	231.13	61	4003.1	0	1920.51	不受限	1900	眉山地调	null	

5951	10kV通荔线大 馈线	乐山电 力调度 控制中 心	通荔线926 开关	通悦站	120000	否	275	4763.14	公 线	136.07	49	2356.7	0	1930.13	不受 限	1900	乐山 地调	null	
5952	10kV苏青I回	乐山电 力调度 控制中 心	苏青一回 913开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公 线	194	51	3360	0	1905.43	不受 限	1900	乐山 地调	null	
5953	10kV玉团线	大英电 力调度 控制中 心	玉团线913 开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公 线	79.61	33	1378.9	0	1946.64	不受 限	1900	遂宁 地调	null	
5954	10kV佛城二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛城二线 924开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公 线	120.09	30	2080	2230	1925.38	不受 限	1900	乐山 地调	null	
5955	10kV金石线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	金石线913 开关	金溪站 (蓬安)	15000	否	377	6529.83	公 线	229.45	61	3983.2	0	1893.65	不受 限	1890	南充 地调	null	
5956	10kV平鱼线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV平鱼 线911开关	太平站	6300	否	275	4763.14	公 线	139	51	2407.48	0	1879.22	不受 限	1879.22	凉山 地调	null	
5957	10kV平槽线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV平槽 线912开关	太平站	6300	否	220	3810.51	公 线	68	31	1177.76	400	1851.6	不受 限	1851.6	凉山 地调	null	
5958	10kV大众八路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	大众八路 943开关	大众	50000	否	600	10392.3	专 线	430.4	72	7454.6	0	1898.47	不受 限	1850	天府 地调	null	

5959	10kV丰车线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰车线914开关	丰乐	8000	是	347	6010.22	公线	169.88	49	2942.3	0	1865.88	不受限	1850	泸州地调	null	
5960	10kV上坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	上坪线911开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850	凉山地调	null	
5961	10kV柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	71.13	36	1231.9	0	1885.79	不受限	1850	广元地调	null	
5962	10kV安望一线	安岳电力调度控制中心	10kV安望一线942开关	安岳站	80000	是	525	9093.27	公线	264.77	50	4585.9	800	1888.72	不受限	1850	资阳地调	null	
5963	10kV大开线大馈线	天府电力调度控制中心	大开路933开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	388.39	70	6727	0	1877.83	不受限	1850	天府地调	null	
5964	10kV羊溪线	广元电力调度控制中心	羊溪路913开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	126.2	49	2185.7	0	1851.71	不受限	1850	广元地调	null	
5965	10kV红树线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红树线913开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	130.14	108	2254	0	1870.61	不受限	1850	凉山地调	null	
5966	10kV打场线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	打场线914	打古	10000	是	302	5230.79	公线	132.12	44	2288.4	0	1896.23	不受限	1850	泸州地调	null	

5967	10kV苟天线	广元电力调度控制中心	苟天线913开关	35kV苟家埡站	9300	是	200	3464.1	公线	50.8	25	879.8	0	1891.48	不受限	1850	广元地调	null	
5968	10kV城尖线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城尖线911开关	(会东县调)城关站	15000	否	380	6581.79	公线	235.13	62	4072.4	0	1851.21	不受限	1850	凉山地调	null	
5969	10kV苟营线	广元电力调度控制中心	苟营线914开关	35kV苟家埡站	9300	是	200	3464.1	公线	51.15	26	886	0	1885.28	不受限	1850	广元地调	null	
5970	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	27.02	18	468	0	1870.27	不受限	1850	广元地调	null	
5971	10kV万托线	广元电力调度控制中心	万托线915开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	305.65	59	5293.9	0	1856	不受限	1850	广元地调	null	
5972	10kV郊凤线	广元电力调度控制中心	郊凤线929开关	城郊站	80000	是	516	8937.38	公线	303.8	59	5261.8	0	1888.1	不受限	1850	广元地调	null	
5973	10kV凤北一线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北一线911开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	432.73	72	7494.9	0	1858.17	不受限	1850	天府地调	null	
5974	10kV东城四线	大竹电力调度控制中心	东城四线922开关	东柳站	40000	是	400	6928.2	公线	211.74	53	3667.3	0	1875.26	不受限	1850	达州地调	null	

5975	10kV三前线	广元电力调度控制中心	三前线911开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	145.61	51	2521.9	0	1889.63	不受限	1850	广元地调	null	
5976	10kV祥双一线	内江电力调度控制中心	祥双一线914开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	112.83	34	1954.3	800	1887.6	不受限	1850	内江地调	null	
5977	10kV北电线	仁寿电力调度控制中心	北电线913	北斗站	10000	否	380	6581.79	公线	234.96	62	4069.5	0	1854.11	不受限	1850	眉山地调	null	
5978	10kV虎云二线(专线)	内江电力调度控制中心	虎云二线926开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	289.35	60	5011.5	630	1872.13	不受限	1850	内江地调	null	
5979	10kV庄颖一线	眉山电力调度控制中心	庄颖一线917开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	246.85	50	4275.5	720	1863.42	不受限	1850	眉山地调	null	
5980	10kV红坪线	蓬溪电力调度控制中心	红坪线923开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	194.56	52	3369.7	0	1854.16	不受限	1850	遂宁地调	null	
5981	10kV柳秀线	剑阁电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳沟站	12600	否	319	5525.24	公线	177.89	56	3081.1	0	1891.62	不受限	1850	广元地调	null	
5982	10kV大吉线	蓬溪电力调度控制中心	大吉线912开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	192.36	51	3331.7	0	1892.16	不受限	1850	遂宁地调	null	

5983	10kV任隆线	蓬溪电力调度控制中心	任隆线915开关	任隆	60000	否	300	5196.15	公线	162.82	54	2820	0	1856.53	不受限	1850	遂宁地调	null	
5984	10kV莱镇线	大英电力调度控制中心	莱镇线924开关	蓬莱	100000	是	550	9526.28	公线	332.32	60	5755.8	0	1865.22	不受限	1850	遂宁地调	null	
5985	10kV永强线	盐边电力调度控制中心	永强线952开关	永兴站	6300	否	200	3464.1	公线	71.84	36	1244.2	0	1873.49	不受限	1850	攀枝花地调	null	
5986	10kV保五线大馈线	自贡电力调度控制中心	保五线914开关	保华站	12800	是	330	5715.77	公线	155.54	47	2694	0	1878.62	不受限	1850	自贡地调	null	
5987	10kV天白线大馈线	富顺电力调度控制中心	天白线914开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	111.43	41	1930	0	1880.51	不受限	1850	自贡地调	null	
5988	10kV兰木线	平昌电力调度控制中心	10kV兰木线915	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	71.48	36	1238	0	1879.69	不受限	1850	巴中地调	null	
5989	10kV望望线	平昌电力调度控制中心	10kV望望线911	望京站	10000	否	200	3464.1	公线	73.2	37	1267.8	0	1849.89	不受限	1850	巴中地调	null	
5990	10kV大交线	巴州电力调度控制中心	10kV大交线858	大佛寺站	100000	否	200	3464.1	公线	71.42	36	1237	0	1880.69	不受限	1850	巴中地调	null	

5991	10kV玉火线	巴州电力调度控制中心	10kV玉火线956	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	233.13	61	4037.8	0	1885.81	不受限	1850	巴中地调	null	
5992	10kV贵西线	南江电力调度控制中心	10kV贵西线951	贵民站	3150	否	220	3810.51	公线	89.88	41	1556.8	0	1872.66	不受限	1850	巴中地调	null	
5993	10kV河空线	通江电力调度控制中心	10kV河空线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	107.16	45	1856	0	1885.23	不受限	1850	巴中地调	null	
5994	10kV涪九线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV涪九线大馈线951	涪阳站	16300	否	378	6547.15	专线	230.99	61	4000.8	0	1891.63	不受限	1850	巴中地调	null	
5995	10kV城水线935大馈线	古蔺电力调度控制中心	城水线935	城郊	20000	是	400	6928.2	公线	210.96	53	3653.9	0	1888.66	不受限	1850	泸州地调	null	
5996	10kV寨关线	南江电力调度控制中心	10kV寨关线954	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	160.7	54	2783.3	0	1893.23	不受限	1850	巴中地调	null	
5997	10kV长伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	长伍线914开关	长土站	56700	是	367	6356.63	公线	152.42	42	2640	550	1895.3	不受限	1850	自贡地调	null	
5998	10kV双维线	阿坝电力调度控制中心	双维线953开关	双溜索站	3150	是	200	3464.1	公线	52.92	26	916.6	0	1854.68	不受限	1850	阿坝地调	null	

5999	10kV月乳线	阿坝电力调度控制中心	月乳线917开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	203.58	59	3526	0	1852.02	不受限	1850	阿坝地调	null	
6000	10kV西都线大馈线	自贡电力调度控制中心	西都线922开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	341.84	61	5920.7	0	1880.46	不受限	1850	自贡地调	null	
6001	10kV荣臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣臭线917开关	荣县站	90000	是	553	9578.24	公线	332.94	60	5766.6	0	1895.99	不受限	1850	自贡地调	null	
6002	10kV石赐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石赐线914开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	334.93	61	5801	0	1861.59	不受限	1850	绵阳地调	null	
6003	10kV富场二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场二线923开关	富驿站	6.3	否	300	5196.15	公用	160.38	53	2777.7	0	1898.83	不受限	1850	绵阳地调	null	
6004	10kV水镇线	旺苍电力调度控制中心	水镇线913	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	27.37	18	474	0	1864.27	不受限	1850	广元地调	null	
6005	10kV田富线	汉源电力调度控制中心	田富线921开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	72.12	36	1249.1	0	1868.59	不受限	1850	雅安地调	null	
6006	10kV宜定线	汉源电力调度控制中心	宜定线913开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	139.5	51	2416.2	0	1870.63	不受限	1850	雅安地调	null	

6007	10kV南卫一线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫一线963开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	288.68	66	5000	0	1858.92	不受限	1850	雅安地调	null	
6008	10kV黑双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6.3	否	198	3429.46	公用	70.5	36	1221	0	1865.51	不受限	1850	绵阳地调	null	
6009	10kV城南线	天全电力调度控制中心	城南线914开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5976	200	1852.05	不受限	1850	遂宁地调	null	
6010	10kV仁老线	天全电力调度控制中心	仁老线923开关	仁义站	6300	否	300	5196.15	公线	155.04	52	2685.3	100	1891.23	不受限	1850	雅安地调	null	
6011	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90	否	600	10392.3	公用	431.78	72	7478.5	0	1874.57	不受限	1850	绵阳地调	null	
6012	10kV天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	20000	否	260	4503.33	公线	125.54	48	2174.4	0	1878.6	不受限	1850	达州地调	null	
6013	10kV太南线	万源电力调度控制中心	10kV.太南线962开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	330.42	60	5722.9	0	1898.12	不受限	1850	达州地调	null	
6014	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊黄线915开关	樊吟站	90000	否	380	6581.79	公线	234.65	62	4064.1	0	1859.51	不受限	1850	达州地调	null	

6015	10kV官魏线	万源电力调度控制中心	10kV.官魏线918开关	官渡站	31500	是	308	5334.72	公线	137.35	45	2378.9	0	1888.88	不受限	1850	达州地调	null	
6016	10kV回青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回青线911开关	回龙站	50	是	394	6824.28	公用	208.31	53	3608	0	1851.42	不受限	1850	绵阳地调	null	
6017	10kV五康线914大馈线	泸川电力调度控制中心	五康线914	五通庙	10000	是	362	6270.02	公线	181.78	50	3148.5	0	1867.52	不受限	1850	泸州地调	null	
6018	10kV祥官线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥官线946开关	凝祥站	50	否	479	8296.52	公用	323.56	68	5604.1	0	1862.77	不受限	1850	绵阳地调	null	
6019	10kV渡市线	达县电力调度控制中心	10kV.渡市线913开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	90.59	41	1569	0	1860.46	不受限	1850	达州地调	null	
6020	10kV德区路951大馈线	德阳电力调度控制中心	德区路951开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	314.4	55	5445.4	630	1892.03	不受限	1850	德阳地调	null	
6021	10kV罍油线	南充电力调度控制中心	罍油线928开关	搬罍	360000	否	646	11189.05	专线	474.36	73	8216	0	1854.14	不受限	1850	南充地调	null	
6022	10kV城安线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城安线923开关	城南站(蓬安)	113000	否	599	10374.98	公线	430.31	72	7453	0	1884.48	不受限	1850	南充地调	null	

6023	10kV陈高线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	陈高线913 开关	陈家滩 站(阆中)	9000	否	200	3464.1	公 线	70.99	35	1229.6	0	1888.09	不受 限	1850	南充 地调	null	
6024	10kV回福线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	回福线915 开关	回龙站 (营山)	20000	否	220	3810.51	公 线	82.16	37	1423	150	1856.46	不受 限	1850	南充 地调	null	
6025	10kV铁镇线	南部电 力调度 控制中 心	10kV铁镇 线913	铁佛塘 站(南部)	10000	否	218	3775.87	公 线	89.15	41	1544.1	0	1854.18	不受 限	1850	南充 地调	null	
6026	10kV柏油线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	柏油线925 开关	柏垭站 (阆中)	18000	否	180	3117.69	公 线	53.61	30	928.6	0	1877.32	不受 限	1850	南充 地调	null	
6027	10kV东什路	绵竹电 力调度 控制中 心	东什路911 开关	东北站	73500	是	552	9560.92	公 用	334.01	61	5785	0	1863.74	不受 限	1850	德阳 地调	null	
6028	10kV新镇二路	大邑电 力调度 控制中 心	新镇二线 913开关	新场	20000	否	400	6928.2	公 线	251.76	63	4360.4	0	1874.98	不受 限	1850	成都 地调	null	
6029	10kV波城线	成都配 调	波城线914 开关	清波	482000	是	473	8192.6	公 线	271.36	57	4700	0	1854.08	不受 限	1850	成都 地调	null	
6030	10kV翠充线	成都配 调	翠充线915	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公 线	270.97	57	4693.2	0	1860.88	不受 限	1850	成都 地调	null	
6031	10kV海达路_ 专线	成都配 调	海达路909	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专 线	316.62	67	5483.8	0	1889.54	不受 限	1850	成都 地调	null	

6032	10kV集洋路	彭州电力调度控制中心	集洋路913	集贤	2*50000	否	400	6928.2	专线	252.79	63	4378.4	0	1856.98	不受限	1850	成都地调	null	
6033	10kV永保线	仪陇电力调度控制中心	永保线914开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	193.16	51	3345.6	0	1878.26	不受限	1850	南充地调	null	
6034	10kV天金线大馈线	邻水电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	72.55	36	1256.6	0	1861.09	不受限	1850	广安地调	null	
6035	10kV万旭线	新都电力调度控制中心	万旭线927开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	357.66	69	6194.7	0	1864.53	不受限	1850	成都地调	null	
6036	10kV土街线	仪陇电力调度控制中心	土街线923开关	土门站(仪陇)	20000	否	323	5594.52	公线	182.98	57	3169.2	0	1865.87	不受限	1850	南充地调	null	
6037	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张三线913开关	张公站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	192.82	51	3339.6	0	1884.26	不受限	1850	南充地调	null	
6038	10kV十侯一线	简阳电力调度控制中心	十侯一线933开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	340.99	63	5905.9	630	1866.27	不受限	1850	成都地调	null	
6039	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园四线931开关	贾家	115000	否	553	9578.24	公线	381.07	69	6600.1	200	1820.32	不受限	1800	成都地调	null	

6040	10kV桂名路	新都电力调度控制中心	桂名线992	桂湖	166000	是	517	8954.7	专线	309.01	60	5352	0	1811.76	不受限	1800	成都地调	null	
6041	10kV五成线	成都配调	五成线928	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	273.91	58	4744.1	0	1809.98	不受限	1800	成都地调	null	
6042	10kV春仁线	仪陇电力调度控制中心	春仁线916开关	春晖站	80000	否	565	9786.09	公线	345.58	61	5985.5	0	1843.37	不受限	1800	南充地调	null	
6043	10kV高镇线	金堂电力调度控制中心	高镇线922	高板	68300	是	537	9301.11	公线	295.7	55	5121.6	500	1819.29	不受限	1800	成都地调	null	
6044	10kV青双线	资中电力调度控制中心	青双线912开关	青山站	25000	否	366	6339.31	公线	224.75	61	3892.7	0	1812.68	不受限	1800	内江地调	null	
6045	10kV新田线	威远电力调度控制中心	新田线912开关	新店站	30000	是	380	6581.79	公线	199.17	52	3449.6	0	1815.83	不受限	1800	内江地调	null	
6046	10kV江尚路	新都电力调度控制中心	江尚线939开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	360.1	70	6237	0	1822.23	不受限	1800	成都地调	null	
6047	10kV晋吉线	成都配调	晋吉线922	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	274.04	58	4746.4	0	1807.68	不受限	1800	成都地调	null	
6048	10kV家高线大馈线	邻水电力调度控制中心	家高线916开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	217	54	3689	4200	1853.4	不受限	1800	广安地调	null	

6049	10kV景铁二路	青白江电力调度控制中心	景铁二线921开关	景峰	2*50000	否	200	3464.1	专线	75.66	38	1310.4	0	1807.29	不受限	1800	成都地调	null	
6050	10kV楠石路	彭州电力调度控制中心	楠石线911开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	39.2	22	679	0	1815.15	不受限	1800	成都地调	null	
6051	10kV金文线	成都配调	金文路920	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	318.94	67	5524	0	1849.34	不受限	1800	成都地调	null	
6052	10kV青翠路	都江堰电力调度控制中心	青翠路907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	373.58	62	6470.4	0	1843.44	不受限	1800	成都地调	null	
6053	10kV悦丹路	大邑电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	74.13	37	1284	0	1833.69	不受限	1800	成都地调	null	
6054	10kV树宏四线	大邑电力调度控制中心	树宏四线945开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	434.06	72	7518	0	1835.07	不受限	1800	成都地调	null	
6055	10kV军华线	成都配调	军华线928	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	319.4	68	5532	0	1841.34	不受限	1800	成都地调	null	
6056	10kV红店路	成都配调	红店路906	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	272.48	58	4719.4	0	1834.68	不受限	1800	成都地调	null	

6057	10kV涌雅线	温江电力调度控制中心	涌雅线936开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	121.64	22	2106.8	3750	1805.79	不受限	1800	成都地调	null	
6058	10kV春鳧线	温江电力调度控制中心	春鳧线994开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	336.24	61	5823.6	0	1838.99	不受限	1800	成都地调	null	
6059	10kV双界线	成都配调	双界路925	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	321.8	68	5573.6	0	1799.74	不受限	1800	成都地调	null	
6060	10kV木柴线	南部电力调度控制中心	10kV木柴线919	楠木站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	42.71	26	739.7	0	1832.39	不受限	1800	南充地调	null	
6061	10kV火柏线大馈线	营山电力调度控制中心	火柏线913开关	星火站(营山)	12600	否	220	3810.51	公线	88.26	40	1528.6	100	1800.86	不受限	1800	南充地调	null	
6062	10kV中康路	中江电力调度控制中心	中康路914开关	中江站	126000	是	553	9578.24	专线	336.48	61	5827.8	0	1834.79	不受限	1800	德阳地调	null	
6063	10kV庙场一线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙场一线982开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	318.46	63	5515.8	500	1813.66	不受限	1800	南充地调	null	
6064	10kV大刘线	南溪电力调度控制中心	大刘线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	238.68	56	4134	0	1824.26	不受限	1800	宜宾地调	null	

6065	10kV平三一线	达县电力调度控制中心	平三一线912开关	平滩站	9000	否	175	3031.09	公线	52.66	30	912	0	1815.98	不受限	1800	达州地调	null	
6066	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	22.67	15	392.7	0	1945.57	不受限	1800	甘孜地调	null	
6067	10kV长宏线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长宏线910开关	长卿站	63	是	394	6824.28	公用	210.27	53	3641.8	0	1817.62	不受限	1800	绵阳地调	null	
6068	10kV宏云线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏云线910开关	宏仁站	50	是	400	6928.2	公用	215.75	54	3736.8	0	1805.76	不受限	1800	绵阳地调	null	
6069	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	10.43	17	180.6	0	1897.86	不受限	1800	甘孜地调	null	
6070	10kV望大线928大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望大线928开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	261.17	64	4523.4	0	1805.52	不受限	1800	泸州地调	null	
6071	10kV工顺线	汉源电力调度控制中心	工顺线916开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	142.61	52	2470	0	1816.83	不受限	1800	雅安地调	null	

6072	10kV二林线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	二林线913 开关	二郎山 站	2500	否	120	2078.46	公 线	0	18	185.6	0	1870.61	不受 限	1800	甘孜 地调	null	
6073	10kV君洋线	蒲城电 力调度 控制中 心	10kV.君洋 线913开关	君塘站	11300	否	220	3810.51	公 线	92.15	42	1596	0	1833.46	不受 限	1800	达州 地调	null	
6074	10kV曲因线 913大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	曲因线913 开关	曲雅贡 站	13000	否	150	2598.08	公 线	15.01	10	260	0	2078.27	不受 限	1800	甘孜 地调	null	
6075	10kV双梅线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	双梅线943 开关	双碑站	50	否	600	10392.3	公 用	435.25	73	7538.5	0	1814.57	不受 限	1800	绵阳 地调	null	
6076	10kV东天线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV东天 线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公 线	265.98	17	406.8	0	1858.25	不受 限	1800	甘孜 地调	null	
6077	10kV万茶二线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.万茶 二线914开 关	万源站	50000	是	300	5196.15	公 线	133.6	45	2314	0	1842.92	不受 限	1800	达州 地调	null	

6078	10kV泉麻线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	泉麻线927 开关	福泉站	40	是	406	7032.13	公用	219.79	54	3806.7	0	1819	不受 限	1800	绵阳 地调	null	
6079	10kV金酿线	通川电 力调度 控制中 心	金酿线928 开关	金山站	153000	是	420	7274.61	公 线	232.1	55	4020	0	1799.69	不受 限	1800	达州 地调	null	
6080	10kV岗湖线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.岗湖 线957开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公 线	392.15	71	6792	0	1812.83	不受 限	1800	达州 地调	null	
6081	10kV灵文线	彭山电 力调度 控制中 心	灵文线911 开关	灵石站	81500	否	250	4330.13	专 线	120.45	48	2086.2	0	1810.92	不受 限	1800	眉山 地调	null	
6082	10kV响元线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV响元 线914	响滩站	10300	否	200	3464.1	公 线	75.61	38	1309.5	0	1808.19	不受 限	1800	巴中 地调	null	
6083	10kV北黄二线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV北黄 二线923	城北站	20000	否	503	8712.22	公 线	346.58	69	6002.8	0	1838.2	不受 限	1800	巴中 地调	null	
6084	10kV双白线 912大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	双白线912 开关	双沙	16300	是	300	5196.15	公 线	135.95	45	2354.6	0	1802.32	不受 限	1800	泸州 地调	null	
6085	10kV铁农线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁农 线954	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公 线	189.19	58	3276.8	0	1836.22	不受 限	1800	巴中 地调	null	

6086	10kV诺政线	通江电力调度控制中心	10kV诺政线925	诺江站	26000	否	522	9041.31	公线	363.62	70	6297.9	0	1839.28	不受限	1800	巴中地调	null	
6087	10kV石高线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	115.51	42	2000.7	0	1809.81	不受限	1800	自贡地调	null	
6088	10kV望水线	巴州电力调度控制中心	10kV望水线914	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	367.25	70	6360.7	0	1823.24	不受限	1800	巴中地调	null	
6089	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春湾线912开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	73.9	37	1280	0	1837.69	受限	1800	阿坝地调	null	
6090	10kV梁福线	巴州电力调度控制中心	10kV梁福线954	梁永站	6300	否	220	3810.51	公线	93.55	43	1620.3	0	1809.16	不受限	1800	巴中地调	null	
6091	10kV莫四线	阿坝电力调度控制中心	莫四线956开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	95.13	35	1647.6	800	1839.23	不受限	1800	阿坝地调	null	
6092	10kV玉滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅱ回955	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	237	62	4104.8	0	1818.81	不受限	1800	巴中地调	null	
6093	10kV西万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西万线927开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	159.66	28	2765.3	4200	1811	不受限	1800	自贡地调	null	

6094	10kV土硝线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	土硝线926 开关	土地坡 站	80200	否	503	8712.22	公 线	253.75	50	4395	1600	1846	不受 限	1800	自贡 地调	null	
6095	10kV古建线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV古建 线912开关	双古站	10000	是	360	6235.38	公 线	182.89	51	3167.6	0	1820.7	不受 限	1800	自贡 地调	null	
6096	10kV福格线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	福格线925 开关	福田站	16200	是	300	5196.15	公 线	113	38	1957.2	400	1799.72	不受 限	1800	攀枝 花地 调	null	
6097	10kV江长线	彭山电 力调度 控制中 心	江长线915 开关	江湊站	6300	否	150	2598.08	专 线	30.88	21	534.8	0	1803.47	不受 限	1800	眉山 地调	null	
6098	10kV城朗西线	米易电 力调度 控制中 心	城朗西线 958开关	城北站	31500	是	235	4070.32	公 线	81.52	35	1411.93	0	1844	不受 限	1800	攀枝 花地 调	null	
6099	10kV黄共线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	10kV黄共 线931开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公 线	112.53	41	1974.3	0	1836.21	不受 限	1800	自贡 地调	null	
6100	10kV沙镇线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	沙镇线935 开关	沙坪站	100200	是	624	10808	公 线	395.09	63	6843	0	1803.4	不受 限	1800	自贡 地调	null	
6101	10kV沙工线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	沙工线933 开关	沙坪站	100200	是	660	11431.54	公 线	423.04	64	7327	0	1818.23	不受 限	1800	自贡 地调	null	

6102	10kV和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	69.57	32	1205	0	1843.41	不受限	1800	攀枝花地调	null	
6103	10kV谷胆线	阿坝电力调度控制中心	谷胆线924开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	148.85	50	2578.1	250	1848.43	不受限	1800	阿坝地调	null	
6104	10kV符中线	峨眉山电力调度控制中心	符中线914开关	符溪站	20000	否	271	4693.86	公线	97.73	36	1692.7	250	1812.39	不受限	1800	乐山地调	null	
6105	10kV三蟠二线	内江电力调度控制中心	三蟠二线929开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	233.83	55	4049.9	0	1811.36	不受限	1800	内江地调	null	
6106	10kV三新一线大馈线	内江电力调度控制中心	三新一线912开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	232.78	55	4031.7	0	1829.56	不受限	1800	内江地调	null	
6107	10kV城夹Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制中心	城夹二线912开关	城南站	18000	是	373	6460.55	公线	194.06	52	3361.1	0	1807.34	不受限	1800	乐山地调	null	
6108	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双烟线913开关	双龙埂站	40000	否	170	2944.49	公线	48.5	29	840	0	1810.04	不受限	1800	乐山地调	null	

6109	10kV滨明一线	眉山电力调度控制中心	滨明一线935开关	湖滨开闭所	0	是	495	8573.65	公线	290.4	59	5029.7	0	1829.22	不受限	1800	眉山地调	null	
6110	10kV史东线大馈线	内江电力调度控制中心	史东线922开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	2.81	1	48.7	4000	1828.15	不受限	1800	内江地调	null	
6111	10kV兴琪线	仁寿电力调度控制中心	兴琪线912开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	339.21	69	5875.2	0	1841.08	不受限	1800	眉山地调	null	
6112	10kV文华线	蓬溪电力调度控制中心	文华线912开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	53.9	27	933.6	0	1837.68	不受限	1800	遂宁地调	null	
6113	10kV仁满线	仁寿电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	290.33	59	5028.6	0	1830.32	不受限	1800	眉山地调	null	
6114	10kV桥会线	蓬溪电力调度控制中心	桥会线914开关	天桥	8300	是	275	4763.14	公线	113.56	41	1966.8	0	1843.71	不受限	1800	遂宁地调	null	
6115	10kV游梵线	蓬溪电力调度控制中心	游梵线927开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	115.08	42	1993.2	0	1817.31	不受限	1800	遂宁地调	null	
6116	10kV福青线	蓬溪电力调度控制中心	福青线913开关	天福	20000	是	300	5196.15	公线	134.27	45	2325.6	0	1831.32	不受限	1800	遂宁地调	null	

6117	10kV青茨线911大馈线	沐川电力调度控制中心	青茨线911开关	青龙站	6300	是	200	3464.1	公线	55.52	28	961.6	0	1809.68	不受限	1800	乐山地调	null	
6118	10kV曹水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹水线982开关	曹山站	50000	否	200	3464.1	公线	74.29	37	1286.7	0	1830.99	不受限	1800	乐山地调	null	
6119	10kV威城中二线	威远电力调度控制中心	威城中二线923开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	341.92	61	5922	0	1837.58	不受限	1800	内江地调	null	
6120	10kV郊南线	广元电力调度控制中心	郊南线912开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	215.62	54	3734.6	0	1807.96	不受限	1800	广元地调	null	
6121	10kV洪凤线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪凤线911开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	75.06	34	1300	300	1829.46	不受限	1800	凉山地调	null	
6122	10kV烟新线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟新线911开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	42.7	26	739.5	0	1832.59	不受限	1800	凉山地调	null	
6123	10kV曲鞍线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲鞍线912开关	曲依站	3150	否	255	4416.73	公线	123.93	49	2146.5	0	1828.56	不受限	1800	凉山地调	null	
6124	10kV东星路大馈线	天府电力调度控制中心	东星路951开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	255.89	64	4432	0	1803.38	不受限	1800	天府地调	null	

6125	10kV卫白线	广元电力调度控制中心	卫白线914开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	121.86	49	2110.7	0	1802.01	不受限	1800	广元地调	null	
6126	10kV王乡线	广元电力调度控制中心	王乡线914开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	75.51	38	1307.9	0	1809.79	不受限	1800	广元地调	null	
6127	10kV元大线	广元电力调度控制中心	元大线911开关	35kV元坝站	17000	否	300	5196.15	公线	164.9	55	2856.1	0	1820.43	不受限	1800	广元地调	null	
6128	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	93.65	43	1622	0	1807.46	不受限	1800	凉山地调	null	
6129	10KV松上线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线913开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	87.17	40	1509.9	0	1839.56	不受限	1800	凉山地调	null	
6130	10kV崇黑线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇黑线914开关	会东大崇站	12500	否	335	5802.37	公线	122.7	37	2125.1	1250	1847.03	不受限	1800	凉山地调	null	
6131	10kV盐海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐海线926开关	盐源盐井站	20000	否	380	6581.79	公线	236.18	62	4090.7	0	1832.91	不受限	1800	凉山地调	null	
6132	10kV海前线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海前线914开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	93.62	43	1621.5	0	1807.96	不受限	1800	凉山地调	null	

6133	10kV鹿川线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV鹿川 线914开关	洪川桥 站	10000	是	335	5802.37	公 线	199	59	3446.68	0	1775.3	不受 限	1775.3	凉山 地调	null	
6134	10kV五箭线 911大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	五箭线911 开关	沐川五 星站	3150	否	200	3464.1	公 线	76.19	38	1319.6	0	1798.09	不受 限	1750	乐山 地调	null	
6135	10kV尼曲线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV尼曲 线912开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公 线	6.4	5	110.8	0	1759.81	不受 限	1750	凉山 地调	null	
6136	10kV河棉线 918大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河棉河开 一线918开 关	河西	81000	是	406	7032.13	公 线	221.02	54	3828.1	0	1797.6	不受 限	1750	泸州 地调	null	
6137	10kV母下线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV母下 线914开关	母猪坪 站	6350	否	165	2857.88	公 线	46.44	28	804.4	0	1767.69	不受 限	1750	凉山 地调	null	
6138	10kV双东线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	双东线951 开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公 线	296.41	59	5133.9	0	1794.3	不受 限	1750	广安 地调	null	
6139	10kV白旺线 912大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	白旺线912	白节	10000	是	300	5196.15	公 线	138.19	46	2393.4	0	1763.52	不受 限	1750	泸州 地调	null	

6140	10kV四增线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV四增 线922开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公 线	19.97	9	345.8	1450	1789.55	不受 限	1750	凉山 地调	null	
6141	10kV母芽线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV母芽 线913开关	母猪坪 站	6350	否	165	2857.88	公 线	45.59	28	789.6	0	1782.49	不受 限	1750	凉山 地调	null	
6142	10kV河胜二线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河胜二线 977开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公 线	124.51	31	2156.5	1614	1772.06	不受 限	1750	广安 地调	null	
6143	10kV河实一回 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河实一回 955开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公 线	92.12	23	1595.6	2175	1771.96	不受 限	1750	广安 地调	null	
6144	10kV双古线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	双古线922 开关	双河站	80000	否	380	6581.79	公 线	227.67	60	3943.2	200	1780.41	不受 限	1750	广安 地调	null	
6145	10kV老坤线大 馈线	宁南电 力调度 控制中 心	老坤线931 开关	老木河 站	3150	是	220	3810.51	公 线	72.93	33	1263.1	0	1785.31	不受 限	1750	凉山 地调	null	
6146	10kV九成路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九成路923 开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	217.81	54	3772.5	0	1770.06	不受 限	1750	天府 地调	null	

6147	10kV柳曾线	广元电力调度控制中心	柳曾线915开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	152.56	54	2642.4	0	1769.13	不受限	1750	广元地调	null	
6148	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	清溪站	81500	否	250	4330.13	公线	122.4	49	2120	0	1777.12	不受限	1750	达州地调	null	
6149	10kV红人线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红人线911开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	274.17	65	4748.6	0	1798.55	不受限	1750	凉山地调	null	
6150	10kV木马线	大竹电力调度控制中心	木马线922开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	77.6	39	1344	0	1773.69	不受限	1750	达州地调	null	
6151	10kV虎镇线	广元电力调度控制中心	虎镇线913开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	130.02	50	2252	0	1785.41	不受限	1750	广元地调	null	
6152	10kV三金线	广元电力调度控制中心	三金线916开关	三堆站	80000	否	200	3464.1	公线	76.78	38	1329.9	0	1787.79	不受限	1750	广元地调	null	
6153	10kV柳西线	剑阁电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳沟站	12600	否	188	3256.26	公线	67.03	36	1161	0	1769.63	不受限	1750	广元地调	null	
6154	10kV中再二线(专线)	内江电力调度控制中心	中再二线915开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	166.32	55	2880.6	0	1795.93	不受限	1750	内江地调	null	

6155	10kV东卢线	内江电力调度控制中心	东卢线915开关	东兴站	100000	否	400	0	公线	256.56	64	4443.7	0	1791.68	不受限	1750	内江地调	null	
6156	10kV东陈线	洪雅电力调度控制中心	东陈线912开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	218.29	55	3780.8	0	1761.76	不受限	1750	眉山地调	null	
6157	10kV春前线	剑阁电力调度控制中心	春前线926小车开关	春风站	80000	是	228	3949.08	公线	81.19	36	1406.2	0	1753.06	不受限	1750	广元地调	null	
6158	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	58.48	29	1012.8	0	1758.48	不受限	1750	遂宁地调	null	
6159	10kV禄马线	仁寿电力调度控制中心	禄马线973开关	禄加站	63000	否	255	4416.73	公线	127.68	50	2211.4	0	1763.66	不受限	1750	眉山地调	null	
6160	10kV红建线	仁寿电力调度控制中心	红建线912开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	240.76	63	4170	0	1753.61	不受限	1750	眉山地调	null	
6161	10kV玉象线	大英电力调度控制中心	玉象线911开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	78.3	33	1356.2	200	1769.34	不受限	1750	遂宁地调	null	
6162	10kV莱新线	大英电力调度控制中心	莱新线972开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	340.85	62	5903.5	0	1759.09	不受限	1750	遂宁地调	null	

6163	10kV双风线	新桥电力调度控制中心	10kV.双风线915开关	双堰站	40000	否	300	5196.15	公线	168.04	56	2910.5	0	1766.03	不受限	1750	达州地调	null	
6164	10kV桃宾线	南江电力调度控制中心	10kV桃宾线851	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	95.63	43	1656.3	0	1773.16	不受限	1750	巴中地调	null	
6165	10kV石镇线（石板埡站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线916	石板埡站	71500	否	377	6529.83	公线	235.51	62	4079.1	0	1797.75	不受限	1750	巴中地调	null	
6166	10kV坪矿线	南江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	78.78	39	1364.5	0	1753.19	不受限	1750	巴中地调	null	
6167	10kV柑永线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑永线911开关	柑坳站	16500	否	210	3637.31	公线	81.56	32	1157.2	0	1752.65	不受限	1750	自贡地调	null	
6168	10kV水斯线	巴州电力调度控制中心	10kV水斯线915	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	146.04	53	2529.4	0	1757.43	不受限	1750	巴中地调	null	
6169	10kV玉电线	巴州电力调度控制中心	10kV玉电线855	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	95.99	44	1662.6	0	1766.86	不受限	1750	巴中地调	null	
6170	10kV梁城四线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城四线923开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	316.21	60	5476.8	0	1770.1	不受限	1750	达州地调	null	

6171	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛五线912开关	毛坝站	10000	否	200	3464.1	公线	76.21	38	1320	0	1797.69	不受限	1750	达州地调	null	
6172	10kV笔岩线	平昌电力调度控制中心	10kV笔岩线911	笔山站	11300	否	335	5802.37	公线	199.97	60	3463.5	0	1758.63	不受限	1750	巴中地调	null	
6173	10kV平地线	仁和电力调度控制中心	平地线912开关	平地站	40000	否	220	3810.51	公线	94.75	43	1641.1	0	1788.36	不受限	1750	攀枝花地调	null	
6174	10kV石广线	攀枝花西区电力调度控制中心	石广线978开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	218.94	55	3792	0	1750.56	不受限	1750	攀枝花地调	null	
6175	10kV南体线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南体线922开关	南湖站	100000	是	563	9751.45	公线	347.46	62	6018	0	1783.16	不受限	1750	自贡地调	null	
6176	10kV高农线	攀枝花电力调度控制中心	高农线971开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	138.08	46	2391.6	0	1765.32	不受限	1750	攀枝花地调	null	
6177	10kV金安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金安线923开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	76.61	38	1326.8	0	1790.89	不受限	1750	绵阳地调	null	
6178	10kV金古线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金古线916开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	76.47	38	1324.4	0	1793.29	不受限	1750	绵阳地调	null	

6179	10kV田清线	汉源电力调度控制中心	田清线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	77.85	39	1348.3	0	1769.39	不受限	1750	雅安地调	null	
6180	10kV小中线大馈线	梓潼电力调度控制中心	小中线904开关	小亭站	40	是	200	3464.1	公用	58.31	29	1010	0	1761.28	不受限	1750	绵阳地调	null	
6181	10kV中箭线	雨城电力调度控制中心	10kV中箭线917开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	220.81	55	3824.4	0	1759.73	不受限	1750	雅安地调	null	
6182	10kV贯镇线大馈线	江油电力调度控制中心	贯镇路905开关	贯山站	5	否	120	2078.46	公用	4.12	3	71.3	0	1799.31	不受限	1750	绵阳地调	null	
6183	10kV城奎线665大馈线	泸州电力调度控制中心	城奎线928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	253.07	57	4383.2	0	1782.9	不受限	1750	泸州地调	null	
6184	10kV油城二线	万源电力调度控制中心	10kV.油城二线921开关	油房坝站	31500	是	380	6581.79	公线	165.36	44	2864	630	1771.43	不受限	1750	达州地调	null	
6185	10kV花镇二线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇二线928开关	花该站	31.5	否	600	10392.3	公用	294.17	49	5095	2500	1758.07	不受限	1750	绵阳地调	null	
6186	10kV睢迎线大馈线	安州电力调度控制中心	睢迎线913开关	睢水站	31.5	否	600	10392.3	公用	437.92	73	7584.8	0	1768.27	不受限	1750	绵阳地调	null	

6187	10kV柏黑线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	柏黑线912 开关	柏梓站	10	否	200	3464.1	公用	62.03	31	1074.4	250	1793.29	不受 限	1750	绵阳 地调	null	
6188	10kV群板线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	群板线921 开关	群文	40	是	762	13198.23	公 线	507.82	67	8795.4	0	1763.18	不受 限	1750	绵阳 地调	null	
6189	10kV黄定线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黄定线911 开关	黄甸站	6.3	否	300	5196.15	公用	167.46	56	2900.4	0	1776.13	不受 限	1750	绵阳 地调	null	
6190	10kV吴石线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	吴石线913 开关	吴家站	8	否	316	5473.28	公用	181.41	57	3142.1	0	1783.85	不受 限	1750	绵阳 地调	null	
6191	10kV化熊西线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.化熊 西线962开 关	化二站	100000	否	400	6928.2	公 线	257.79	64	4465	0	1770.38	不受 限	1750	达州 地调	null	
6192	10kV王杨线	井研电 力调度 控制中 心	王杨线915 开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公 线	118.65	43	2055.02	0	1755.49	不受 限	1750	乐山 地调	null	
6193	10kV仙佛线	乐至电 力调度 控制中 心	10kV仙佛 线923开关	仙鹤站	63000	是	180	3117.69	公用	41.19	23	713.4	0	1780.75	不受 限	1750	资阳 地调	null	
6194	10kV中建二线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中建 二线972开 关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	237.99	63	4122	0	1754.85	不受 限	1750	资阳 地调	null	

6195	10kV宝三线	乐至电力调度控制中心	10kV宝三线914开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	69.63	32	1206	63	1779.41	不受限	1750	资阳地调	null	
6196	10kV大放线921	乐至电力调度控制中心	10kV大放线921开关	大佛站	14600	是	220	3810.51	公用	74.8	34	1295.5	0	1752.91	不受限	1750	资阳地调	null	
6197	10kV桂镇Ⅱ路913线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅱ路913开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	199.4	53	3453.6	0	1756.41	不受限	1750	德阳地调	null	
6198	10kV湾雄线	南部电力调度控制中心	湾雄线935开关	赵家湾站	90800	否	335	5802.37	公线	198.67	59	3441	0	1781.13	不受限	1750	南充地调	null	
6199	10kV灵化路大馈线	蓑华电力调度控制中心	灵化路907开关	灵杰站	14300	是	600	10392.3	公线	376.21	63	6516	0	1797.84	不受限	1750	德阳地调	null	
6200	10kV朝江二路大馈线	蓑华电力调度控制中心	朝江二路951开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	376.56	63	6522	0	1791.84	不受限	1750	德阳地调	null	
6201	10kV徐诸线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐诸线915开关	徐家站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	140.92	52	2440.8	0	1768.09	不受限	1750	南充地调	null	
6202	10kV金鲜线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金鲜线922开关	金溪站(蓬安)	15000	否	237	4104.96	公线	109.86	46	1902.8	0	1791.66	不受限	1750	南充地调	null	

6203	10kV继城五路	中江电力调度控制中心	继城五路976开关	继光站	126000	是	599	10374.98	公线	377.64	63	6540.7	0	1759.28	不受限	1750	德阳地调	null	
6204	10kV富远路	绵竹电力调度控制中心	富远路917开关	富新站	41000	否	552	9560.92	公用	394.73	72	6836.8	0	1768.03	不受限	1750	德阳地调	null	
6205	10kV坪神线	南部电力调度控制中心	10kV坪神线932	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	96.62	44	1673.5	0	1755.96	不受限	1750	南充地调	null	
6206	10kV倒绿线	营山电力调度控制中心	倒绿线916开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	78.64	39	1362	0	1755.69	不受限	1750	南充地调	null	
6207	10kV桥拱路	绵竹电力调度控制中心	桥拱路923开关	桥楼站	16300	是	400	6928.2	公用	218.75	55	3788.8	0	1753.76	不受限	1750	德阳地调	null	
6208	10kV王董线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV王董线911	王家站(南部)	18000	否	178	3083.05	公线	58.45	33	1012.4	0	1762.34	不受限	1750	南充地调	null	
6209	10kV东展线	高坪电力调度控制中心	东展线916开关	河东站	126000	是	455	7880.83	专线	91.29	20	1581.2	4530	1774.66	不受限	1750	南充地调	null	
6210	10kV北联线大馈线	营山电力调度控制中心	北联线915开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	183.83	48	3184	300	1781.43	不受限	1750	南充地调	null	

6211	10kV益晶二路	成都配调	益晶二路932	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	200.14	59	3466.4	0	1797.83	不受限	1750	成都地调	null	
6212	10kV白杨路_特	成都配调	白杨路938	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	323.33	68	5600	0	1773.34	不受限	1750	成都地调	null	
6213	10kV花医线	郫都电力调度控制中心	花医线934开关	花秋	126000	否	400	6928.2	专线	258.55	65	4478	0	1757.38	不受限	1750	成都地调	null	
6214	10kV筒东路	郫都电力调度控制中心	筒东线923开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	378.91	63	6562.7	0	1751.14	不受限	1750	成都地调	null	
6215	10kV双逸路_专	成都配调	双逸路915	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	324.16	69	5614.4	0	1758.94	不受限	1750	成都地调	null	
6216	10kV楼佳线	成都配调	楼佳路905	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	4800	1754.08	不受限	1750	成都地调	null	
6217	10kV环西线	成都配调	环西线开关930	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	324.67	69	5623.2	0	1750.14	不受限	1750	成都地调	null	
6218	10kV庄韩路	大邑电力调度控制中心	庄韩线908开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	378.42	63	6554.3	0	1759.54	不受限	1750	成都地调	null	
6219	10kV三万路_专线	成都配调	三万路948	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	323.56	68	5604	0	1769.34	不受限	1750	成都地调	null	

6220	10kV鹤分路	大邑电力调度控制中心	鹤分线912开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	公线	78.78	39	1364.4	0	1753.29	不受限	1750	成都地调	null	
6221	10kV悦凤路	大邑电力调度控制中心	悦凤线913开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	78.98	39	1368	0	1749.69	不受限	1750	成都地调	null	
6222	10kV店华路大馈线	郫都电力调度控制中心	店华线951开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	436.77	73	7564.8	0	1788.27	不受限	1750	成都地调	null	
6223	10kV猛联路	成都配调	猛联路927开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	277.14	59	4800	0	1754.08	不受限	1750	成都地调	null	
6224	10kV沿翠路	都江堰电力调度控制中心	沿翠路917	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	376.43	63	6519.8	0	1794.04	不受限	1750	成都地调	null	
6225	10kV虹永路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹永路909	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	257.51	64	4460	0	1775.38	不受限	1750	成都地调	null	
6226	10kV连南一线	彭州电力调度控制中心	连南一线910	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	394.52	71	6833	0	1787.42	不受限	1750	成都地调	null	
6227	10kV鞍南一线	苍溪电力调度控制中心	鞍南一线915开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	306.42	68	5307.2	0	1754.37	不受限	1750	广元地调	null	

6228	10kV东丰线	金堂电力调度控制中心	东丰线920开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	328.87	61	5696.1	0	1786.36	不受限	1750	成都地调	null	
6229	10kV羊部线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊部线911	羊安	120000	是	420	7274.61	公线	234.87	56	4068	0	1751.69	不受限	1750	成都地调	null	
6230	10kV大港线	青白江电力调度控制中心	大港线928开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	342.78	69	5937	0	1779.29	不受限	1750	成都地调	null	
6231	10kV光发一路	彭州电力调度控制中心	光发一路956	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	395.21	71	6845	0	1775.42	不受限	1750	成都地调	null	
6232	10kV放移线	简阳电力调度控制中心	放移线925开关	解放	109000	是	200	3464.1	专线	56.52	28	979	0	1792.28	不受限	1750	成都地调	null	
6233	10kV陵航线	苍溪电力调度控制中心	陵航线922开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	278.68	66	4826.7	0	1798.4	不受限	1750	广元地调	null	
6234	10kV楠敖一路	彭州电力调度控制中心	楠敖一线913开关	楠新	8000/2/1	是	300	5196.15	公线	138.57	46	2400	0	1756.92	不受限	1750	成都地调	null	
6235	10kV九塔线	彭州电力调度控制中心	九塔线922开关	九陇	32000	是	205	3550.7	公线	60.11	29	1041.1	0	1799.46	不受限	1750	成都地调	null	

6236	10kV丰钢线	新都电力调度控制中心	丰钢线909开关	大丰	20000	否	300	5196.15	公线	169.98	57	2944	0	1732.53	不受限	1700	成都地调	null	
6237	10KV河马二线	新都电力调度控制中心	河马二线906开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	260.05	65	4504	0	1731.38	不受限	1700	成都地调	null	
6238	10kV塔工六线	邛崃电力调度控制中心	塔工六线938开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	354.24	70	6135.5	0	1705.5	不受限	1700	成都地调	null	
6239	10kV大城二线	青白江电力调度控制中心	大城二线915开关	大湾	2*40000	是	553	9578.24	公线	342.03	62	5924	0	1738.59	不受限	1700	成都地调	null	
6240	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	丹顺一线913开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	439.95	73	7620	0	1733.07	不受限	1700	成都地调	null	
6241	10kV新揭路	大邑电力调度控制中心	新揭线915开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	61.54	31	1065.8	0	1705.48	不受限	1700	成都地调	null	
6242	10kV象仁一线	成都配调	象仁一线927开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	327.02	69	5664	0	1709.34	不受限	1700	成都地调	null	
6243	10kV草宫线	成都配调	草宫线929	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	226.49	55	3922.8	0	1744.47	不受限	1700	成都地调	null	

6244	10kV灌凤路大 馈线-用户	都江堰 电力调 度控制 中心	灌凤路912	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专 线	261.39	65	4527.3	0	1708.08	不受 限	1700	成都 地调	null	
6245	10kV桥都路	郫都电 力调度 控制中 心	桥都线906 开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公 线	379.33	63	6570	0	1743.84	不受 限	1700	成都 地调	null	
6246	10kV晋江线	成都配 调	晋江路928	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公 线	279.95	59	4848.8	0	1705.28	不受 限	1700	成都 地调	null	
6247	10kV崇双路	都江堰 电力调 度控制 中心	崇双路908	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公 线	260.97	65	4520	0	1715.38	不受 限	1700	成都 地调	null	
6248	10kV苏鹭路	成都配 调	苏鹭线、 苏科线922	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公 线	279.5	59	4841	0	1713.08	不受 限	1700	成都 地调	null	
6249	10kV绿诚线	成都配 调	绿诚路950 开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专 线	203.7	60	3528	0	1740.9	不受 限	1700	成都 地调	null	
6250	10kV金耘线	都江堰 电力调 度控制 中心	金耘线914 开关	金江	70000	否	600	10392.3	公 线	311.29	52	5391.6	2250	1711.47	不受 限	1700	成都 地调	null	
6251	10kV金石路_ 专线	成都配 调	金石路921	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专 线	326.51	69	5655.2	0	1718.14	不受 限	1700	成都 地调	null	
6252	10kV沙丽路	成都配 调	沙丽路934	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专 线	205.08	61	3552	0	1716.9	不受 限	1700	成都 地调	null	

6253	10kV范迁线	成都配调	范迁路924开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	279.76	59	4845.5	0	1708.58	不受限	1700	成都地调	null	
6254	10kV西蚂线919大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西蚂线919开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	341.86	62	5921.1	0	1741.49	不受限	1700	南充地调	null	
6255	10kV仓骑路913线路	中江电力调度控制中心	仓骑路913开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	118.61	43	2054.4	0	1728.4	不受限	1700	德阳地调	null	
6256	10kV桐海二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐海二线924开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	377.93	63	6545.8	0	1730.77	不受限	1700	南充地调	null	
6257	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓华路912开关	仓山站	30800	否	273	4728.5	公线	145.22	53	2515.2	0	1740.45	不受限	1700	德阳地调	null	
6258	10kV柏金线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏金线924开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	142.66	53	2470.8	0	1738.09	不受限	1700	南充地调	null	
6259	10kV金向线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金向线912开关	金溪站(蓬安)	15000	否	178	3083.05	公线	59.94	34	1038.2	0	1736.54	不受限	1700	南充地调	null	
6260	10kV消太线大馈线	营山电力调度控制中心	消太线923开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	专线	144.64	53	2505.2	50	1731.63	不受限	1700	南充地调	null	

6261	10kV盘高线	南部电力调度控制中心	10kV盘高线916	盘龙站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	96.62	44	1673.5	0	1724.78	不受限	1700	南充地调	null	
6262	10kV坪铁线	南部电力调度控制中心	10kV坪铁线919	大坪站(南部)	22500	否	270	4676.54	公线	144.26	53	2498.5	0	1710.39	不受限	1700	南充地调	null	
6263	10kV振龙线	南部电力调度控制中心	振龙线914开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	76.01	35	1316.5	0	1704.2	不受限	1700	南充地调	null	
6264	10kV大观线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大观线925开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	58.43	34	1012	0	1700.39	不受限	1700	南充地调	null	
6265	10kV宝镇线	乐至电力调度控制中心	10kV宝镇线911开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	38.82	18	672.3	630	1746.11	不受限	1700	资阳地调	null	
6266	10kV皂南二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南二线928开关	皂角站	80000	是	450	7794.23	公用	223.61	50	3872.9	630	1732.48	不受限	1700	资阳地调	null	
6267	10kV白万路	罗江电力调度控制中心	白万路914开关	白马站	6300	是	345	5975.58	公线	175.23	51	3035	0	1745.46	不受限	1700	德阳地调	null	
6268	10kV城北Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城北Ⅱ线664开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	203	53	3516	0	1749.43	不受限	1700	宜宾地调	null	

6269	10kV石恩线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV石恩 线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公 线	170.46	14	252.4	0	1844.84	不受 限	1700	甘孜 地调	null	
6270	10kV雁镇线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	雁镇路903 开关	雁门站	3.15	是	240	4156.92	公 用	92.34	38	1599.4	0	1726.14	不受 限	1700	绵阳 地调	null	
6271	10kV前槐一线	雅安电 力调度 控制中 心	前槐一线 916开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公 线	169.69	57	2939	0	1737.53	不受 限	1700	雅安 地调	null	
6272	10kV北孟医线 大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV北孟 医线911开 关	北门站	1905.26	是	125.1	2166.8	公 线	0	16	374.5	0	1733.44	不受 限	1700	甘孜 地调	null	
6273	10kV擂镇二线 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	擂镇二线 914开关	擂鼓站	80000	是	300	5196.15	公 用	139.61	47	2418	0	1738.92	不受 限	1700	绵阳 地调	null	
6274	10kV九汉线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	九汉线913 开关	九岭站	6.3	否	360	6235.38	公 用	223.79	62	3876	0	1735.84	不受 限	1700	绵阳 地调	null	
6275	10kV茶次线	蒲城电 力调度 控制中 心	茶次线912 开关	茶河站	6300	是	200	3464.1	公 线	61.11	31	1058.4	0	1712.88	不受 限	1700	达州 地调	null	

6276	10kV绵州线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵州线956 开关	绵阳站	50	是	600	10392.3	公用	380.94	63	6597.8	0	1716.04	不受 限	1700	绵阳 地调	null	
6277	10kV御涪二线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	御涪二线 941开关	御营站	50	是	600	10392.3	公用	380.33	63	6587.4	0	1726.44	不受 限	1700	绵阳 地调	null	
6278	10kV沙尔线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	4.33	13	275	0	1873.55	不受 限	1700	甘孜 地调	null	
6279	10kV理骡线 916	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	理骡线916 开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	116.47	23	217.2	0	1868.65	不受 限	1700	甘孜 地调	null	
6280	10kV青镇二线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.青镇 二线922开 关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	139.61	47	2418	0	1738.92	不受 限	1700	达州 地调	null	
6281	10kV岗华线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.岗华 线967开关	木岗站	50000	否	495	8573.65	公线	346.42	70	6000	0	1716.29	不受 限	1700	达州 地调	null	
6282	10kV陈龙线	达县电 力调度 控制中 心	陈龙线912 开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	203.22	53	3519.8	0	1745.63	不受 限	1700	达州 地调	null	

6283	10kV平福线	巴州电力调度控制中心	10kV平福线913	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6284	10kV代钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV代钟线918开关	代家坝站	126000	是	445	7707.63	公线	255.63	57	4427.5	0	1738.6	不受限	1700	自贡地调	null	
6285	10kV西土线	平昌电力调度控制中心	10kV西土线914	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6286	10kV坪镇线	南江电力调度控制中心	10kV坪镇线953	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6287	10kV杨金线	南江电力调度控制中心	10kV杨金线855	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6288	10kV大街线	平昌电力调度控制中心	10kV大街线915	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6289	10kV坪龙线	南江电力调度控制中心	10kV坪龙线954	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6290	10kV大兰线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线953	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	

6291	10kV大龙线	巴州电力调度控制中心	10kV大龙线955	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6292	10kV家置二线	巴州电力调度控制中心	10kV家置二线967	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6293	10kV波中线	阿坝电力调度控制中心	波中线913开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	81.71	41	1415.2	0	1702.49	不受限	1700	阿坝地调	null	
6294	10kV林园线	南江电力调度控制中心	10kV林园线852	林家坝站	16300	否	377	6529.83	公线	235.92	63	4086.1	0	1790.75	不受限	1700	巴中地调	null	
6295	10kV茶乐线	巴州电力调度控制中心	10kV茶乐线916	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	80.54	40	1395	0	1722.69	不受限	1700	巴中地调	null	
6296	10kV望运二线	巴州电力调度控制中心	10kV望运二线922	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	372.75	71	6456.1	0	1727.84	不受限	1700	巴中地调	null	
6297	10kV中白线	巴州电力调度控制中心	10kV中白线954	中兴站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调	null	
6298	10kV瓦牧线	阿坝电力调度控制中心	瓦牧线953开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	39.01	22	675.6	315	1737.38	不受限	1700	阿坝地调	null	

6299	10kV土柳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土柳线922开关	土主站	20000	是	264	4572.61	公线	111.55	42	1932	0	1726.09	不受限	1700	达州地调	null	
6300	10kV梁华线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁华线915开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	170.85	57	2959.2	0	1717.33	不受限	1700	达州地调	null	
6301	10kV城钟线	阿坝电力调度控制中心	城钟线915开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	34.69	23	600.9	0	1737.37	不受限	1700	阿坝地调	null	
6302	10kV城府线	阿坝电力调度控制中心	城府线921开关	城东站	12000	否	300	5196.15	公线	169.54	57	2936.4	0	1740.13	不受限	1700	阿坝地调	null	
6303	10kV山卡线	阿坝电力调度控制中心	山卡线911开关	建山站	5000	是	200	3464.1	公线	44.57	22	772	250	1749.28	不受限	1700	阿坝地调	null	
6304	10kV金桶线	仁和电力调度控制中心	金桶线972开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	170.1	57	2946.1	0	1730.43	不受限	1700	攀枝花地调	null	
6305	10kV石永线	新桥电力调度控制中心	石永线912开关	石桥站	22000	是	300	5196.15	公线	141.4	47	2449.1	0	1707.82	不受限	1700	达州地调	null	
6306	10kV阿哇线	阿坝电力调度控制中心	阿哇线945开关	阿坝站	63000	否	240	4156.92	公线	114.1	48	1976.2	35	1730.03	不受限	1700	阿坝地调	null	

6307	10kV紫芭线	米易电力调度控制中心	紫芭线952开关	紫东钛站	12500	是	300	5196.15	公线	140.99	47	2442	0	1714.92	不受限	1700	攀枝花地调	null	
6308	10kV笔凤线	平昌电力调度控制中心	10kV笔凤线913	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	81.7	41	1415	0	1702.69	不受限	1700	巴中地调	null	
6309	10kV米民北线	米易电力调度控制中心	米民北线971开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	275.54	59	4772.3	0	1740.21	不受限	1700	攀枝花地调	null	
6310	10kV城西线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	城西线912开关	城东站	12000	是	300	5196.15	公线	140.79	47	2438.4	0	1718.52	不受限	1700	阿坝地调	null	
6311	10kV道珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	道珠线913开关	道生灏站	80300	是	563	9751.45	公线	351.44	62	6086.9	0	1714.26	不受限	1700	自贡地调	null	
6312	10kV天永线大馈线	富顺电力调度控制中心	天永线912开关	天台站	20600	否	380	6581.79	公线	204.51	54	3550	0	1715.43	不受限	1700	自贡地调	null	
6313	10kV清荣一线	威远电力调度控制中心	清荣一线962开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	243.59	51	4219	1526	1737.46	不受限	1700	内江地调	null	
6314	10kV园西二线	眉山电力调度控制中心	园西二线924开关	铝工业园开闭所	0	否	423	7326.57	公线	275.67	65	4774.6	80	1739.31	不受限	1700	眉山地调	null	

6315	10kV东广线	眉山电力调度控制中心	东广线921开关	东馆站	81500	否	255	4416.73	公线	116.63	46	2020	250	1705.06	不受限	1700	眉山地调	null	
6316	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石上线912开关	石燕桥站	100000	否	317	5490.6	公线	186.51	59	3230.4	0	1711.14	不受限	1700	内江地调	null	
6317	10kV东八二线	内江电力调度控制中心	东八二线925开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	240.21	57	4160.5	0	1700.76	不受限	1700	内江地调	null	
6318	10kV花鼓线大馈线	武胜电力调度控制中心	花鼓线913开关	花岭站	10000	否	230.75	3996.71	公线	106.4	46	1842.8	30	1724.24	不受限	1700	广安地调	null	
6319	10kV龙尤线	内江电力调度控制中心	龙尤线913开关	龙门站	10000	是	366	6339.31	公线	176.29	48	3053.4	315	1703.05	不受限	1700	内江地调	null	
6320	10kV朝强线	内江电力调度控制中心	朝强线914开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	136.18	36	2358.7	1200	1706.73	不受限	1700	内江地调	null	
6321	10kV石桅线	剑阁电力调度控制中心	石桅线913开关	35kV石瓮站	10000	否	200	3464.1	公线	81.46	41	1410.9	0	1706.79	不受限	1700	广元地调	null	
6322	10kV南凯线	射洪电力调度控制中心	南凯线921开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	253.65	55	4393.2	240	1740.74	不受限	1700	遂宁地调	null	

6323	10kV尚耳线	眉山电力调度控制中心	尚耳线912开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	238.01	56	4122.4	0	1738.86	不受限	1700	眉山地调	null	
6324	10kV石冠线	剑阁电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石瓮站	10000	是	200	3464.1	公线	60.07	30	1040.4	0	1730.88	不受限	1700	广元地调	null	
6325	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制中心	梅三线951开关	梅子坝站	40000	是	150	2598.08	公线	19.88	13	344.4	0	1734.06	不受限	1700	乐山地调	null	
6326	10kV嘉联一线	沙湾电力调度控制中心	嘉联Ⅰ回976开关	嘉农站	80000	否	390	6755	公线	250.81	64	4344	0	1735.5	不受限	1700	乐山地调	null	
6327	10kV奥都一线	内江电力调度控制中心	奥都一线911开关	奥体站	126000	是	964	16696.97	公线	671.73	70	11634.3	0	1723.28	不受限	1700	内江地调	null	
6328	10kV彰促线	仁寿电力调度控制中心	彰促线926开关	彰加站	11000	否	210	3637.31	公线	88.59	42	1534.4	0	1739.18	不受限	1700	眉山地调	null	
6329	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田顺线922开关	田家站	30000	是	380	6581.79	公线	205.01	54	3550.8	0	1714.63	不受限	1700	内江地调	null	
6330	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田坝线923开关	田家站	30000	是	335	5802.37	公线	169.43	51	2934.5	0	1707.4	不受限	1700	内江地调	null	

6331	10kV大宝线	蓬溪电力调度控制中心	大宝线915开关	大石	16300	是	275	4763.14	公线	121.66	44	2107.1	0	1703.41	不受限	1700	遂宁地调	null	
6332	10kV铝修线	眉山电力调度控制中心	铝修线923开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	238.04	56	4122.9	0	1738.36	不受限	1700	眉山地调	null	
6333	10kV交江线	布拖电力调度控制中心	交江线926小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	80.23	40	1389.6	0	1728.09	不受限	1700	凉山地调	null	
6334	10kV中伏线大馈线	广安电力调度控制中心	中伏线914开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	115.29	44	1996.9	328	1728.1	不受限	1700	广安地调	null	
6335	10kV盛溪线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛溪线922小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	130.44	51	2259.2	0	1715.86	不受限	1700	凉山地调	null	
6336	10kV棉家一线	广元电力调度控制中心	棉家一线915开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	261.56	58	4530.3	0	1746.65	不受限	1700	广元地调	null	
6337	10kV双东二线大馈线	广安电力调度控制中心	双东二线922开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	300.1	60	5197.8	0	1730.4	不受限	1700	广安地调	null	
6338	10kV三苏线	广元电力调度控制中心	三苏线922开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	156.33	55	2707.7	0	1703.83	不受限	1700	广元地调	null	

6339	10kV北西线 911大馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV北西 线911开关	北山站	6300	否	120	2078.46	公 线	7.89	7	136.6	0	1734.01	不受 限	1700	凉山 地调	null	
6340	10kV长镇线 912大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV长镇 线912开关	长河站	14300	否	180	3117.69	公 用	62.36	35	1080	0	1725.92	不受 限	1700	资阳 地调	null	
6341	10kV马凉线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV马凉 线931开关	马道站	40000	是	345	5975.58	公 线	175.01	51	3031.2	0	1749.26	不受 限	1700	凉山 地调	null	
6342	10kV912斯波 线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV斯波 线912开关	斯觉站	6300	否	220	3810.51	公 线	97.69	44	1692	0	1737.46	不受 限	1700	凉山 地调	null	
6343	10kV潭建线	广元电 力调度 控制中 心	潭建线914 开关	35kV龙 潭站	7000	否	221	3827.83	公 线	89.73	41	1554.1	160	1730.95	不受 限	1700	广元 地调	null	
6344	10kV宋阳线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	宋阳线977 开关	宋家垭 站	100000	是	220	3810.51	公 线	63.64	29	1102.3	200	1746.11	不受 限	1700	广安 地调	null	
6345	10kV松坪线 915大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV松坪 线915开关	会东松 坪站	5000	否	220	3810.51	公 线	99.31	45	1720	0	1709.46	不受 限	1700	凉山 地调	null	
6346	10kV长足线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV长足 线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公 线	53.57	32	927.8	0	1722.24	不受 限	1700	凉山 地调	null	

6347	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	柏江线912开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	174.84	51	3028.3	0	1696.73	不受限	1690	广元地调	null	
6348	10kV科白一线914	眉山电力调度控制中心	科白一线914开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	299.11	60	5180.6	0	1678.32	不受限	1650	眉山地调	null	
6349	10kV威雄一线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄一线911开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	169.99	47	2944.2	1000	1667.64	不受限	1650	内江地调	null	
6350	10kV帽家二线	仁寿电力调度控制中心	帽家二线921开关	帽顶山站	50000	否	300	5196.15	专线	174.6	58	3024	0	1652.53	不受限	1650	眉山地调	null	
6351	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	103.58	46	1794	0	1678.33	不受限	1650	广安地调	null	
6352	10kV东工线	内江电力调度控制中心	东工线919开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	170.14	43	2946.9	1600	1688.48	不受限	1650	内江地调	null	
6353	10kV团镇二线	内江电力调度控制中心	团镇二线927开关	团结站	100000	是	366	6339.31	公线	195.53	53	3386.5	0	1684.95	不受限	1650	内江地调	null	
6354	10kV八印一线	内江电力调度控制中心	八印一线914开关	八角井站	90000	否	200	3464.1	专线	52.2	26	904.1	550	1663.59	不受限	1650	内江地调	null	

6355	10kV春镇一线	剑阁电力调度控制中心	春镇一线915小车开关	春风站	80000	是	390	6755	公线	216.5	56	3749.7	0	1654.3	不受限	1650	广元地调	null	
6356	10kV视五一线	仁寿电力调度控制中心	视五一线976开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	300.45	61	5203.8	0	1655.12	不受限	1650	眉山地调	null	
6357	10kV红李线	仁寿电力调度控制中心	红李线911开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	245.32	65	4249	0	1674.61	不受限	1650	眉山地调	null	
6358	10kV新凡线912大馈线	沐川电力调度控制中心	新凡线912开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	263.93	66	4571.2	0	1664.18	不受限	1650	null	null	
6359	10kV隆同线	大英电力调度控制中心	隆同线922开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	218.54	55	3785.1	100	1657.46	不受限	1650	遂宁地调	null	
6360	10kV黄场线914大馈线	沐川电力调度控制中心	黄场线914开关	黄丹站	16300	是	275	4763.14	公线	124.19	45	2151	0	1659.51	不受限	1650	乐山地调	null	
6361	10kV堰川线	天府电力调度控制中心	堰川线936开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	263.34	66	4561.1	0	1674.28	不受限	1650	天府地调	null	
6362	10kV宋沟线大馈线	广安电力调度控制中心	宋沟线974开关	宋家埡站	100000	是	220	3810.51	公线	79.86	36	1383.2	0	1665.21	不受限	1650	广安地调	null	

6363	10kV熊工线	广元电力调度控制中心	熊工线918开关	熊家站	43000	是	403	6980.16	公线	224.71	56	3892	0	1692.13	不受限	1650	广元地调	null	
6364	10kV盛白线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛白线913开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	91.66	44	1587.6	0	1685.98	不受限	1650	凉山地调	null	
6365	10kV清新一线大馈线	天府电力调度控制中心	清新一路913开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	223.21	56	3866	0	1676.56	不受限	1650	天府地调	null	
6366	10kV九东线	广元电力调度控制中心	九东线912开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	265.14	59	4592.3	815	1654.27	不受限	1650	广元地调	null	
6367	10kV甘南线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘南线916小车开关	甘洛站	50000	否	225	3897.11	公线	106.43	47	1843.4	0	1664	不受限	1650	凉山地调	null	
6368	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城山线913开关	(越西县调)城关站	50000	否	220	3810.51	公线	100.17	46	1734.9	0	1694.56	不受限	1650	凉山地调	null	
6369	10kV平工线	广元电力调度控制中心	平工线928开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	265.42	66	4597	0	1685.14	不受限	1650	广元地调	null	
6370	10kV竹城二线	广元电力调度控制中心	竹城二线922开关	竹园站	80000	否	341	5906.29	公线	210.01	62	3637.4	0	1678.26	不受限	1650	广元地调	null	

6371	10kV天护线	安岳电力调度控制中心	10kV天护线913开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	168.36	51	2916	0	1656.62	不受限	1650	资阳地调	null	
6372	10kV蚂河线	盐边电力调度控制中心	蚂河线954开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650	攀枝花地调	null	
6373	10kV彭大线	彭山电力调度控制中心	彭大线924开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	289	60	5005.4	0	1673.38	不受限	1650	眉山地调	null	
6374	10kV龙街线	平昌电力调度控制中心	10kV龙街线955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	174.67	58	3025.3	0	1651.23	不受限	1650	巴中地调	null	
6375	10kV佛街线	平昌电力调度控制中心	10kV佛街线911	佛楼站	10000	否	180	3117.69	公线	64.02	36	1108.8	0	1697.12	不受限	1650	巴中地调	null	
6376	10kV大金线	平昌电力调度控制中心	10kV大金线913	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	84.22	42	1458.7	0	1658.99	不受限	1650	巴中地调	null	
6377	10kV树长线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	树长线912	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	150.23	49	2601.9	0	1665.88	不受限	1650	泸州地调	null	
6378	10kV郎复线922	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复线922开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	224.54	56	3889	0	1653.56	不受限	1650	泸州地调	null	

6379	10kV通南线	通江电力调度控制中心	10kV通南线853	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	374.47	72	6485.9	0	1651.28	不受限	1650	巴中地调	null	
6380	10kV底瓦一线	阿坝电力调度控制中心	底瓦一线913开关	阿底站	12600	是	200	3464.1	公线	62.38	31	1080.4	0	1690.88	不受限	1650	阿坝地调	null	
6381	10kV隘新线	宣汉电力调度控制中心	隘新线922开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	185.96	53	3220.8	0	1656.66	不受限	1650	达州地调	null	
6382	10kV南亘线	仁和电力调度控制中心	南亘线994开关	南山站	50000	否	450	7794.23	公线	309.13	69	5354.1	0	1660.71	不受限	1650	攀枝花地调	null	
6383	10kV白长东线	仁和电力调度控制中心	白长东线956开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	307.76	68	5330.4	0	1684.41	不受限	1650	攀枝花地调	null	
6384	10kV土自 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	土自 I 线912开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	288.28	60	4993	0	1671.93	不受限	1650	自贡地调	null	
6385	10kV南公线大馈线	自贡电力调度控制中心	南公线926开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	307.91	55	5333	800	1668.16	不受限	1650	自贡地调	null	
6386	10kV顺天线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	6400	是	288	4988.31	公线	134.62	47	2331.6	0	1659.05	不受限	1650	自贡地调	null	

6387	10kV道小线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV道小 线928开关	道生灝 站	80000	是	380	6581.79	公 线	208.52	55	3611.5	0	1653.93	不受 限	1650	自贡 地调	null	
6388	10kV天木线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	天木线915 开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公 线	122.4	45	2120	0	1690.51	不受 限	1650	自贡 地调	null	
6389	10kV高保线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高保线977 开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公 线	144.7	48	2506.2	0	1650.72	不受 限	1650	攀枝 花地 调	null	
6390	10kV谷营线	阿坝电 力调度 控制中 心	谷营线923 开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公 线	162.85	54	2820.6	200	1655.93	不受 限	1650	阿坝 地调	null	
6391	10kV城齿线	雅安电 力调度 控制中 心	城齿线915 开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公 线	261.92	65	4536.4	0	1698.98	不受 限	1650	雅安 地调	null	
6392	10kV嘉攀线	旺苍电 力调度 控制中 心	嘉攀线917	35kV嘉 川站	10000	否	150	2598.08	公 线	38.46	26	666.2	0	1672.07	不受 限	1650	广元 地调	null	
6393	10KV多下线	雨城电 力调度 控制中 心	10KV多下 线922开关	多营站	11300	否	200	3464.1	公 线	83.14	42	1440	0	1677.69	不受 限	1650	雅安 地调	null	
6394	10kV先镇线	石棉电 力调度 控制中 心	先镇线912 开关	先锋站	16300	是	300	5196.15	公 线	144.15	48	2496.7	0	1660.22	不受 限	1650	雅安 地调	null	

6395	10kV科五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五二线926开关	农科站	50	否	807	13977.65	公线	630.33	78	10917.3	0	1662.58	不受限	1650	绵阳地调	null	
6396	10kV北禹二线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹二线917开关	北川站	100000	是	600	10392.3	公用	382.36	64	6622.4	0	1691.44	不受限	1650	绵阳地调	null	
6397	10kV皮庙线	万源电力调度控制中心	10kV.皮庙线916开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	62.66	31	1085.2	0	1686.08	不受限	1650	达州地调	null	
6398	10kV盘庙线	通川电力调度控制中心	10kV.盘庙线913开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	163.39	56	2830	0	1690.66	不受限	1650	达州地调	null	
6399	10kV金翠一线	达县电力调度控制中心	金翠一线963开关	金山站	153000	否	400	6928.2	公线	263.28	66	4560	0	1675.38	不受限	1650	达州地调	null	
6400	10kV化经线	达县电力调度控制中心	化经线917开关	化二站	102000	否	400	6928.2	公线	263.65	66	4566.4	0	1668.98	不受限	1650	达州地调	null	
6401	10kV黄镇线大馈线	安州电力调度控制中心	黄镇线941开关	黄土站	40	否	300	5196.15	公用	173.2	58	2999.9	0	1676.63	不受限	1650	绵阳地调	null	
6402	10kV奇镇线652大馈线	泸川电力调度控制中心	奇镇线913	奇峰	10000	是	308	5334.72	公线	146.21	47	2532.3	50	1685.48	不受限	1650	泸州地调	null	

6403	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊麦线958开关	吊黄楼站	40000	是	320	5542.56	公线	160	50	2771	315	1663	不受限	1650	宜宾地调	null	
6404	10kV德华二路	德阳电力调度控制中心	德华二路918开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	345.12	63	5977.5	0	1671.24	不受限	1650	德阳地调	null	
6405	10kV带陈二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅱ线916开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	316.41	57	5480.3	500	1682.29	不受限	1650	南充地调	null	
6406	10kV洪村线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪村线915开关	洪山站(阆中)	9000	否	220	3810.51	公线	100.13	46	1734.3	0	1695.16	不受限	1650	南充地调	null	
6407	10kV罗凤线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	147.05	54	2546.9	0	1661.99	不受限	1650	南充地调	null	
6408	10kV任连二线	温江电力调度控制中心	任连二线930开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	346.28	63	5997.5	0	1651.24	不受限	1650	成都地调	null	
6409	10kV任华线	温江电力调度控制中心	任华线925开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	346.11	63	5994.6	0	1654.14	不受限	1650	成都地调	null	
6410	10kV万联路956#线路	中江电力调度控制中心	万联路956开关	万福站	20000	否	273	4728.5	公线	79.86	29	1383.1	1200	1672.55	不受限	1650	德阳地调	null	

6411	10kV湾河线	南部电力调度控制中心	10kV湾河线939	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	243.3	65	4214	0	1662.85	不受限	1650	南充地调	null	
6412	10kV里工线大馈线	阆中电力调度控制中心	里工线912开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	239.84	64	4154	0	1660.49	不受限	1650	南充地调	null	
6413	10kV中商线大馈线	阆中电力调度控制中心	中商线914开关	阆中站	113000	否	552	9560.92	公线	398.87	72	6908.4	0	1696.43	不受限	1650	南充地调	null	
6414	10kV仓双路	中江电力调度控制中心	仓双路923开关	仓山站	22500	否	400	6928.2	公线	264.2	66	4576	0	1659.38	不受限	1650	德阳地调	null	
6415	10kV桃乱线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃乱线914开关	桃花山站(阆中)	20000	否	380.2	6585.26	公线	246.47	65	4268.8	0	1657.93	不受限	1650	南充地调	null	
6416	10kV邦成线	成都配调	邦成路915	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	329.94	70	5714.6	0	1658.74	不受限	1650	成都地调	null	
6417	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	328.76	70	5694.2	0	1679.14	不受限	1650	成都地调	null	
6418	10kV海代路_专线	成都配调	海代路917	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	329.76	70	5711.4	0	1661.94	不受限	1650	成都地调	null	
6419	10kV环农线	成都配调	环农线910	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	281.66	60	4878.4	0	1675.68	不受限	1650	成都地调	null	

6420	10kV塘飞路_特	成都配调	塘飞路927	塘坎街	2*180000	是	409	7084.09	公线	229.5	56	3975	0	1692.27	不受限	1650	成都地调	null	
6421	10kV白泉线	成都配调	白泉路908	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	281.92	60	4882.8	0	1671.28	不受限	1650	成都地调	null	
6422	10kV腾青路专线	成都配调	腾青路930	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	327.63	69	5674.5	0	1698.84	不受限	1650	成都地调	null	
6423	10kV塘代路	成都配调	塘代路928	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	270.38	66	4683	0	1692.68	不受限	1650	成都地调	null	
6424	10kV晋金一路	成都配调	晋金一路913	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	328.18	69	5684	0	1689.34	不受限	1650	成都地调	null	
6425	10kV梓红线	郫都电力调度控制中心	梓红线920开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	公线	444.38	74	7696.6	0	1656.47	不受限	1650	成都地调	null	
6426	10kV天新路	郫都电力调度控制中心	天新线914开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	443.19	74	7676	0	1677.07	不受限	1650	成都地调	null	
6427	10kV店筒路大馈线	郫都电力调度控制中心	店筒线986开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	444.51	74	7698.9	0	1654.17	不受限	1650	成都地调	null	
6428	10kV解岳一线	大邑电力调度控制中心	解岳一线991开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	384.41	64	6658	0	1655.84	不受限	1650	成都地调	null	

6429	10kV庄杰线	大邑电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	262.06	66	4538.9	0	1696.48	不受限	1650	成都地调	null	
6430	10kV白丰路专线	成都配调	白丰线913	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	328.61	69	5691.6	0	1681.74	不受限	1650	成都地调	null	
6431	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军电线915开关	军乐	20000+10000	否	200	3464.1	专线	100	50	1732	0	1700	不受限	1650	成都地调	null	
6432	10kV坡兴线	仪陇电力调度控制中心	坡兴线922开关	高坡站	90000	否	377	6529.83	公线	243.65	65	4220.1	0	1656.75	不受限	1650	南充地调	null	
6433	10kV严时线	新都电力调度控制中心	严时线925开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	43.86	8	759.6	5650	1649.63	不受限	1650	成都地调	null	
6434	10kV丰关线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰关线955开关	丰禾站	120000	否	167	2892.52	专线	53.97	32	934.8	0	1668.47	不受限	1650	广安地调	null	
6435	10kV牛会线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛会线956开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	276.4	59	4787.2	0	1656.03	不受限	1650	广安地调	null	
6436	10kV玉滨线	邛崃电力调度控制中心	玉滨线923	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	441.89	74	7653.6	0	1699.47	不受限	1650	成都地调	null	

6437	10kV石镇二线	新都电力调度控制中心	石镇二线926开关	石板滩	20000	否	400	6928.2	公线	226.4	57	3921.3	630	1684.08	不受限	1650	成都地调	null	
6438	10kV何园二线	新津电力调度控制中心	何园二线907	何店	152000	是	424	7343.9	公线	243.39	57	4215.6	0	1659.52	不受限	1650	成都地调	null	
6439	10kV金铁线	资中电力调度控制中心	金铁线914开关	金李井站	20000	否	255	4416.73	公线	132.33	52	2292	0	1683.06	不受限	1650	内江地调	null	
6440	10kV美龙线	新都电力调度控制中心	美龙线907开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	250.08	50	4331.3	1000	1666.19	不受限	1650	成都地调	null	
6441	10kV两太线	威远电力调度控制中心	两太线925开关	两河站	16000	是	335	5802.37	专线	94.33	28	1633.8	1350	1658.1	不受限	1650	内江地调	null	
6442	10kV欧洪线	青白江电力调度控制中心	欧洪线934开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	300.08	54	5197.3	1750	1673.12	不受限	1650	成都地调	null	
6443	10kV景铁一路	青白江电力调度控制中心	景铁一线915开关	景峰	2*50000	否	200	3464.1	专线	82.49	41	1428.8	0	1688.89	不受限	1650	成都地调	null	
6444	10kV古江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古江线911开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	178	53	3082.96	525	1614.02	不受限	1614.02	凉山地调	null	

6445	10kV船安线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船安 线933开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公 线	247.9	65	4293.7	0	1629.91	不受 限	1600	凉山 地调	null	
6446	10kV汶口线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	汶口线913 小车开关	汶水站	6300	否	210	3637.31	公 线	95.89	46	1660.8	0	1612.78	不受 限	1600	凉山 地调	null	
6447	10kV海环一线 大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV海环 一线911开 关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公 线	404.92	73	7013.3	0	1607.12	不受 限	1600	凉山 地调	null	
6448	10kV星代线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星代线911 开关	星空	50000	否	400	6928.2	专 线	266.43	67	4614.6	0	1620.78	不受 限	1600	天府 地调	null	
6449	10kV牧研路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧研路923 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专 线	265.55	66	4599.4	0	1635.98	不受 限	1600	天府 地调	null	
6450	10kV龙镇三线 大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙镇 三线919开 关	龙台站	113000	否	220	3810.51	公 线	105.58	48	1828.7	0	1600.76	不受 限	1600	资阳 地调	null	
6451	10kV海坪线大 馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV海坪 线917开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公 线	58.89	27	1020	0	1609.46	不受 限	1600	凉山 地调	null	
6452	10kV怡悦线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡悦线936 开关	怡居	63000	否	600	10392.3	专 线	446.82	74	7738.9	0	1614.17	不受 限	1600	天府 地调	null	

6453	10kV海哨线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV海哨 线912开关	海门桥 站	10000	是	220	3810.51	公 线	81.92	37	1418.8	0	1629.61	不受 限	1600	凉山 地调	null	
6454	10kV连云线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	连云线919 开关	连界场 站	71500	否	366	6339.31	公 线	190.33	52	3296.6	800	1608.78	不受 限	1600	内江 地调	null	
6455	10kV马城线	内江电 力调度 控制中 心	马城线913 开关	马鞍山 站	80000	是	423	7326.57	公 线	243.85	58	4223.4	0	1637.86	不受 限	1600	内江 地调	null	
6456	10kV杨柳线	仁寿电 力调度 控制中 心	杨柳线913 开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公 线	177.49	59	3074.1	0	1602.43	不受 限	1600	眉山 地调	null	
6457	10kV禄加线	仁寿电 力调度 控制中 心	禄加线971 开关	禄加站	63000	否	380	6581.79	公 线	249.3	66	4317.8	0	1605.81	不受 限	1600	眉山 地调	null	
6458	10kV嘉泰一线 大馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	嘉泰 I 回 983开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公 线	108.78	28	1884	3800	1604	不受 限	1600	乐山 地调	null	
6459	10kV桥中线	蓬溪电 力调度 控制中 心	桥中线915 开关	天桥	6300	是	300	5196.15	公 线	146.58	49	2538.7	0	1618.22	不受 限	1600	遂宁 地调	null	
6460	10kV安凉线	射洪电 力调度 控制中 心	安凉线915 开关	武安	100000	是	490	8487.05	公 线	296.79	61	5140.4	0	1649.24	不受 限	1600	遂宁 地调	null	

6461	10kV视琪线	仁寿电力调度控制中心	视琪线978开关	视高站	100000	否	495	8573.65	专线	350.79	71	6075.6	0	1640.69	不受限	1600	眉山地调	null	
6462	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思南二线944开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	303	61	5248	0	1610.92	不受限	1600	眉山地调	null	
6463	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	115.47	48	2000	0	1741.23	不受限	1600	甘孜地调	null	
6464	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	86.61	43	1500	0	1617.69	不受限	1600	甘孜地调	null	
6465	10kV萝民二线	汉源电力调度控制中心	萝民二线923开关	萝卜岗站	31500	是	580	10045.89	公线	370.47	64	6416.6	0	1620.11	不受限	1600	雅安地调	null	
6466	10kV黄镇线972大馈线	泸州电力调度控制中心	黄镇线972开关	黄叙	50000	是	379	6564.47	公线	208.79	55	3616.2	0	1635.38	不受限	1600	泸州地调	null	
6467	10kV万罗线	汉源电力调度控制中心	万罗线923开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	218.55	58	3785.3	500	1638.31	不受限	1600	雅安地调	null	

6468	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕博线922开关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	不受限	1600	甘孜地调	null	
6469	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	156.76	23	215	0	1766.45	不受限	1600	甘孜地调	null	
6470	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来科线913开关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	28.14	19	487.4	0	1850.87	不受限	1600	甘孜地调	null	
6471	10kV魏家线	通川电力调度控制中心	10kV.魏家线951开关	魏兴站	80000	是	365	6321.99	公线	198.61	54	3440	0	1617.59	不受限	1600	达州地调	null	
6472	10kV管街线	达县电力调度控制中心	管街线922开关	管村站	20000	否	320	5542.56	公线	194.78	61	3373.6	0	1614.7	不受限	1600	达州地调	null	
6473	10kV梯银线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯银线957开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	133.72	47	2316	0	1633.07	不受限	1600	达州地调	null	

6474	10kV洛金线	巴州电力调度控制中心	10kV洛金线958	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	85.54	43	1481.5	0	1636.19	不受限	1600	巴中地调	null	
6475	10kV古秀线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	80000	否	463	8019.4	公线	321.87	70	5574.8	0	1642.66	不受限	1600	泸州地调	null	
6476	10kV麻镇线	通江电力调度控制中心	10kV麻镇线912	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	80.37	42	1392	0	1600.99	不受限	1600	巴中地调	null	
6477	10kV古新一线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新一线962	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	298.26	61	5165.8	0	1609.98	不受限	1600	泸州地调	null	
6478	10kV广三线	通江电力调度控制中心	10kV广三线956	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1600	巴中地调	null	
6479	10kV板青线	通江电力调度控制中心	10kV板青线956	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	154.57	56	2677.2	0	1609.63	不受限	1600	巴中地调	null	
6480	10kV高开线	通江电力调度控制中心	10kV高开线913	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	200.37	61	3470.4	0	1642.62	不受限	1600	巴中地调	null	
6481	10kV洛团线	巴州电力调度控制中心	10kV洛团线956	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	86.59	43	1499.8	0	1617.89	不受限	1600	巴中地调	null	

6482	10kV观嘎线	阿坝电力调度控制中心	观嘎线912开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	66.73	33	1155.7	0	1615.58	不受限	1600	阿坝地调	null	
6483	10kV元风线	平昌电力调度控制中心	10kV元风线922	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	85.45	43	1480	0	1637.69	不受限	1600	巴中地调	null	
6484	10kV茶观线	巴州电力调度控制中心	10kV茶观线917	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	84.99	42	1472.1	0	1645.59	不受限	1600	巴中地调	null	
6485	10kV海未线大馈线	富顺电力调度控制中心	海未线919开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	专线	400	73	6928	0	1645.65	不受限	1600	自贡地调	null	
6486	10kV兴广一线	仁和电力调度控制中心	兴广一线978开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	267.58	59	4634.4	0	1600.98	不受限	1600	攀枝花地调	null	
6487	10kV杨洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨洞线955开关	杨路坪站	100200	是	300	5196.15	公线	145.33	48	2517.1	0	1639.82	不受限	1600	攀枝花地调	null	
6488	10kV土风线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土风线917开关	土地坡站	80000	是	445	7707.63	公线	262.64	59	4549	0	1617.1	不受限	1600	自贡地调	null	
6489	10kV顺石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV顺石线911开关	顺河站	6300	是	300	5196.15	公线	129.28	43	2239.2	315	1602.72	不受限	1600	自贡地调	null	

6490	10kV沙尼线	阿坝电力调度控制中心	沙尼线913开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	87.14	44	1509.2	0	1608.49	不受限	1600	阿坝地调	null	
6491	10kV园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	123.26	41	2134.8	400	1622.12	不受限	1600	攀枝花地调	null	
6492	10kV凤泰二线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰二线927开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	145.41	48	2518.5	0	1638.42	不受限	1600	攀枝花地调	null	
6493	10kV蚂格线	盐边电力调度控制中心	蚂格线955开关	蚂蝗沟站	16000	否	350	6062.18	公线	221.35	63	3833.8	0	1622.16	不受限	1600	攀枝花地调	null	
6494	10kV北元线	资中电力调度控制中心	北元线915开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	266.97	67	4624	0	1611.38	不受限	1600	内江地调	null	
6495	10kV石焊路	新都电力调度控制中心	石焊线925开关	石板滩	20000	否	200	3464.1	专线	85.14	43	1474.6	0	1643.09	不受限	1600	成都地调	null	
6496	10kV春滨线	仪陇电力调度控制中心	春滨线910开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	358.24	63	6204.7	0	1624.17	不受限	1600	南充地调	null	
6497	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	103.51	47	1792.8	0	1605.48	不受限	1600	南充地调	null	

6498	10kV革欧线	青白江电力调度控制中心	革欧线907开关	革新	2*50000	否	495	8573.65	专线	351.39	71	6086.1	0	1630.19	不受限	1600	成都地调	null	
6499	10kV永武线	仪陇电力调度控制中心	永武线911开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	245.75	65	4256.4	0	1620.45	不受限	1600	南充地调	null	
6500	10kV革城二线	青白江电力调度控制中心	革城二线926开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	349.43	63	6052.1	0	1610.49	不受限	1600	成都地调	null	
6501	10kV庆冶二路(主) LQX921Z	彭州电力调度控制中心	庆冶二线921开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	402.54	73	6972	0	1648.42	不受限	1600	成都地调	null	
6502	10kV楼犁线	青白江电力调度控制中心	楼犁线924开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	专线	411.58	73	7128.5	0	1601.03	不受限	1600	成都地调	null	
6503	10kV邦星路	成都配调	邦星路907	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	284.76	60	4932.1	0	1621.98	不受限	1600	成都地调	null	
6504	10kV东灶线	苍溪电力调度控制中心	东灶线911开关	35kV东溪站	10000	否	200	3464.1	公线	87.11	44	1508.8	0	1608.89	不受限	1600	广元地调	null	
6505	10kV平部线	成都配调	平部路923	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	330.53	70	5724.8	0	1648.54	不受限	1600	成都地调	null	

6506	10kV高红线	郫都电力调度控制中心	高红线917开关	高店子	128000	是	600	10392.3	公线	387.47	65	6711	0	1602.84	不受限	1600	成都地调	null	
6507	10kV树王二路	大邑电力调度控制中心	树王二线952开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	383.63	72	6644.4	0	1648.66	不受限	1600	成都地调	null	
6508	10kV悦镇路	大邑电力调度控制中心	悦镇线921开关	悦来	12600	是	380	6581.79	公线	211.09	56	3656	0	1609.43	不受限	1600	成都地调	null	
6509	10kV栗茶线	大邑电力调度控制中心	栗茶线923开关	栗子坪	16000	否	200	3464.1	公线	87.64	44	1518	0	1599.69	不受限	1600	成都地调	null	
6510	10kV温创路	成都配调	温创路913	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	333.19	70	5770.8	0	1602.54	不受限	1600	成都地调	null	
6511	10kV庙扶线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙扶线971开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	103.12	47	1786	0	1643.46	不受限	1600	南充地调	null	
6512	10kV安场线大馈线	阆中电力调度控制中心	安场线914开关	永安站(阆中)	10000	否	317.34	5496.49	公线	173.66	55	3007.8	315	1624.04	不受限	1600	南充地调	null	
6513	10kV徐茶线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐茶线921开关	徐家站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	150.57	56	2607.8	0	1601.09	不受限	1600	南充地调	null	

6514	10kV任连一线_公线	温江电力调度控制中心	任连一线926开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	346.85	63	6007.5	0	1641.24	不受限	1600	成都地调	null	
6515	10kV巨睦线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨睦线924开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	310	5369.36	公线	185.3	60	3209.4	0	1623.02	不受限	1600	南充地调	null	
6516	10kV仓永路925线路	中江电力调度控制中心	仓永路925开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	151.13	55	2617.6	0	1638.05	不受限	1600	德阳地调	null	
6517	10kV星文一线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅰ线919开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	347.7	63	6022.1	0	1640.49	不受限	1600	南充地调	null	
6518	10kV芙蓉线	营山电力调度控制中心	芙蓉线924开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	488.04	80	8452.8	0	1690	不受限	1600	南充地调	null	
6519	10kV双悦线	营山电力调度控制中心	双悦线915开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	81.04	41	1403.6	80	1634.09	不受限	1600	南充地调	null	
6520	10kV古北线大馈线	阆中电力调度控制中心	古北线915开关	古城站(阆中)	36000	是	400	6928.2	公线	226.49	57	3922.8	0	1619.76	不受限	1600	南充地调	null	
6521	10kV北新线(城北)大馈线	营山电力调度控制中心	北新线911开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	126.82	46	2196.6	0	1613.91	不受限	1600	南充地调	null	

6522	10kV朝双I路	什邡电力调度控制中心	朝双 I 路916开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	60	6	600	6000	1648.74	不受限	1600	德阳地调	null	
6523	10kV山民路	中江电力调度控制中心	山民路924开关	松山站	102000	是	599	10374.98	公线	384.6	64	6661.2	0	1638.78	不受限	1600	德阳地调	null	
6524	10kV叙坪线	宜宾电力调度控制中心	叙坪线637开关	叙南站	50000	是	290	5022.95	公线	139.26	48	2412	0	1606.36	不受限	1600	宜宾地调	null	
6525	10kV竹石线	井研电力调度控制中心	竹石线912开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	153.89	56	2665.3	0	1621.53	不受限	1600	乐山地调	null	
6526	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	待用路927开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	349.62	63	6055.4	0	1607.19	不受限	1600	德阳地调	null	
6527	10kV石水线924	乐至电力调度控制中心	10kV石水线924	石佛站	13000	是	180	3117.69	公用	49.88	28	864	0	1630.15	不受限	1600	资阳地调	null	
6528	10kV仙南二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南二线973开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	321.65	62	5571	0	1634.33	不受限	1600	资阳地调	null	
6529	10kV保高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保高线922开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公用	123.31	45	2135.8	50	1624.71	不受限	1600	资阳地调	null	

6530	10kV阿凉线 912	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV阿凉 线912开关	阿兹觉 站	10000	否	220	3810.51	公 线	107.7	49	1865.5	0	1850	不受 限	1580	凉山 地调	null	
6531	10kV洛嘎线 913大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV洛嘎 线913开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公 线	157.15	57	2721.9	0	1564.93	不受 限	1560	凉山 地调	null	
6532	10kV尼打线 911大馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV尼打 线911开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公 线	16.05	13	278	0	1592.61	不受 限	1550	凉山 地调	null	
6533	10kV东品路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东品路913 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专 线	269.75	67	4672	0	1563.38	不受 限	1550	天府 地调	null	
6534	10kV牧棠路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧棠路932 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专 线	268.14	67	4644.1	0	1591.28	不受 限	1550	天府 地调	null	
6535	10kV下袁二线	广元电 力调度 控制中 心	下袁二线 925开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公 线	315.7	70	5467.9	0	1593.67	不受 限	1550	广元 地调	null	
6536	10kV金崇线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	金崇线923 开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公 线	351.39	64	6086	0	1576.59	不受 限	1550	天府 地调	null	
6537	10kV阿黑线 911	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV阿黑 线911开关	阿兹觉 站	10000	否	220	3810.51	公 线	94.35	43	1634.2	0	1534.2	不受 限	1550	凉山 地调	null	

6538	10kV城滨线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV城滨 线924小 车开关	(越西 县调) 城关站	50000	否	198	3429.46	公 线	86.12	43	1491.6	0	1594.91	不受 限	1550	凉山 地调	null	
6539	10kV龙皇线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV龙皇 线923开 关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公 线	396.71	65	6871.1	0	1581.31	不受 限	1550	凉山 地调	null	
6540	10kV马堡线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	马堡线912 开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公 线	226.91	64	3930	0	1557.14	不受 限	1550	凉山 地调	null	
6541	10kV经园线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	经园线912 小车开关	经久站	100000	否	352	6096.82	公 线	227.25	65	3936	0	1551.14	不受 限	1550	凉山 地调	null	
6542	10kV马柳线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	马柳线911 开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公 线	226.91	64	3930	0	1557.14	不受 限	1550	凉山 地调	null	
6543	10kV水黎线 971	乐山电 力调度 控制中 心	水黎线971 开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公 线	252.19	66	4368	0	1555.61	不受 限	1550	乐山 地调	null	

6544	10kV双苏线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	双苏线914 开关	双龙堠 站	40000	否	270	4676.54	公 线	129.8	48	2248.2	400	1560.69	不受 限	1550	乐山 地调	null	
6545	10kV东马线	眉山电 力调度 控制中 心	东马线924 开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公 线	323.9	67	5610.1	5100	1578.78	不受 限	1550	眉山 地调	null	
6546	10kV龙中线	射洪电 力调度 控制中 心	龙中线929 开关	蟠龙	103000	是	380	6581.79	公 线	213.33	56	3694.8	0	1570.63	不受 限	1550	遂宁 地调	null	
6547	10kV渔黑线	隆昌电 力调度 控制中 心	渔黑线915 开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公 线	216.17	58	3744.1	450	1589.22	不受 限	1550	内江 地调	null	
6548	10kV大炭线 913大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	大炭线913 开关	大楠站	6300	否	100	1732.05	公 线	111	11100	2050	0	1558.84	不受 限	1550	乐山 地调	null	
6549	10kV家超线	射洪电 力调度 控制中 心	家超线911 开关	张家口	63000	是	409	7084.09	公 线	236.6	58	4097.9	0	1569.37	不受 限	1550	遂宁 地调	null	
6550	10kV三滨线	内江电 力调度 控制中 心	三滨线975 开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公 线	221.88	46	3842.9	1250	1585.88	不受 限	1550	内江 地调	null	
6551	10kV东沱线	内江电 力调度 控制中 心	东沱线916 开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公 线	210.66	50	3648.7	630	1582.56	不受 限	1550	内江 地调	null	

6552	10kV春官线	剑阁电力调度控制中心	春官线924 小车开关	春风站	80000	否	200	3464.1	公线	87.77	44	1520.2	0	1597.49	不受 限	1550	广元 地调	null	
6553	10kV梨永线	内江电力调度控制中心	梨永线912 开关	梨园站	10000	是	255	4416.73	公线	113.62	45	1967.9	0	1565.48	不受 限	1550	内江 地调	null	
6554	10kV塘园线大 馈线	隆昌电力调度控制中心	塘园线912 开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	公线	152.07	51	2633.9	450	1592.63	不受 限	1550	内江 地调	null	
6555	10kV瑞嘉一线	乐山电力调度控制中心	瑞嘉一线 922开关	瑞祥站	102000	否	440	7621.02	公线	306.13	70	5302.1	0	1556.82	不受 限	1550	乐山 地调	null	
6556	10kV观光线	眉山电力调度控制中心	观光线996 开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	229.56	54	3975.9	1040	1578.01	不受 限	1550	眉山 地调	null	
6557	10kV天柏线	大英电力调度控制中心	天柏线914 开关	天保	18800	是	240	4156.92	公线	100.23	42	1736	0	1589.54	不受 限	1550	遂宁 地调	null	
6558	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972 开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	352.31	64	6102	0	1560.59	不受 限	1550	遂宁 地调	null	
6559	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万 线913	镇龙站	10000	否	220	3810.51	公线	106.62	48	1846.6	0	1582.86	不受 限	1550	巴中 地调	null	

6560	10kV莲李线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	莲李线914 开关	莲花寺 站	63500	否	380	6581.79	公 线	245.62	65	4254.2	100	1569.41	不受 限	1550	自贡 地调	null	
6561	10kV回狮线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	回狮线922 开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专 线	228.08	64	3950.4	0	1583.5	不受 限	1550	自贡 地调	null	
6562	10kV底瓦二线	阿坝电 力调度 控制中 心	底瓦二线 922开关	阿底站	12700	是	200	3464.1	公 线	68.85	34	1192.4	0	1578.88	不受 限	1550	阿坝 地调	null	
6563	10kV梁远线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.梁远 线927关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公 线	378.71	72	6559.2	0	1593.57	不受 限	1550	达州 地调	null	
6564	10kV城猛线	阿坝电 力调度 控制中 心	城猛线924 开关	城东站	10000	是	150	2598.08	公 线	28.37	19	491.4	0	1587.06	不受 限	1550	阿坝 地调	null	
6565	10kV城盘线	阿坝电 力调度 控制中 心	城盘线923 开关	城东站	10000	否	265	4589.93	公 线	146.84	55	2543.2	0	1587.74	不受 限	1550	阿坝 地调	null	
6566	10kV板阳线	仁和电 力调度 控制中 心	板阳线959 开关	上板桥 站	50000	是	400	6928.2	公 线	227.7	57	3943.7	0	1598.86	不受 限	1550	攀枝 花地 调	null	
6567	10kV邓草线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	邓草线924 开关	邓关站	100300	是	336	5819.69	公 线	148.52	44	2572.3	500	1583.45	不受 限	1550	自贡 地调	null	

6568	10kV道新线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	道新线924 开关	道生灝 站	80000	否	481	8331.16	公 线	343.03	71	5941.3	0	1556.74	不受 限	1550	自贡 地调	null	
6569	10kV桂上二线	彭山电 力调度 控制中 心	桂上二线 922开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公 线	344.13	71	5960.4	0	1553.23	不受 限	1550	眉山 地调	null	
6570	10kV箐瀑线	盐边电 力调度 控制中 心	箐瀑线972 开关	箐河站	25000	否	140	2424.87	公 线	35.31	25	611.5	0	1570.88	不受 限	1550	攀枝 花地 调	null	
6571	10kV高攀线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高攀线978 开关	高峰站	80200	是	400	6928.2	公 线	229.26	57	3970.8	0	1571.76	不受 限	1550	攀枝 花地 调	null	
6572	10kV风送一回	攀枝花 电力调 度控制 中心	风送一回 912开关	凤凰站	40000	否	200	3464.1	公 线	88.32	44	1529.7	0	1587.99	不受 限	1550	攀枝 花地 调	null	
6573	10kV博鹑线	阿坝电 力调度 控制中 心	博鹑线915 开关	斯博果 站	5000	否	150	2598.08	公 线	42.83	29	741.8	0	1596.47	不受 限	1550	阿坝 地调	null	
6574	10kV安钦线	盐边电 力调度 控制中 心	安钦线951 开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公 线	179.31	60	3105.6	0	1570.93	不受 限	1550	攀枝 花地 调	null	
6575	10kV荣北线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	荣北线926 开关	荣县站	91400	是	255	4416.73	公 线	112.7	44	1951.9	0	1581.48	不受 限	1550	自贡 地调	null	

6576	10kV牙江线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	牙江线913 开关	牙衣河 站	6300	否	100	1732.05	公 线	0	17	254.5	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6577	10kV西茨线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	西茨线913 开关	马依西 站	15000	否	100	1732.05	公 线	0	24	241.3	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6578	10kV大君线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	大君线912 开关	大河边 站	9150	否	100	1732.05	公 线	0	27	452.4	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6579	10kV大新线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	大新线914 开关	大河边 站	9150	否	100	1732.05	公 线	0	16	452.1	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6580	10kV虾坞线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	虾坞线931 开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公 线	0	18	632.1	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	

6581	10kV官下线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	官下线914 开关	官渡站	10	是	464	8036.72	公 线	280.08	60	4850.9	0	1578.48	不受 限	1550	绵阳 地调	null	
6582	10kV充桑线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	充桑线912 开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公 线	0	18	684.7	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6583	10kV沙镇线 914大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	沙镇线914 开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公 线	0	26	354.2	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6584	10kV七都线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV七都 线914开关	七盘站	71500	是	255	4416.73	公 线	114.12	45	1976.5	0	1556.88	不受 限	1550	雅安 地调	null	
6585	10kV卢尚线	旺苍电 力调度 控制中 心	卢尚线914 开关	35kV卢 家坝站	16300	否	216	3741.23	公 线	102.49	47	1775.1	0	1592.01	不受 限	1550	广元 地调	null	
6586	10kV宜新线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	宜新线951 开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公 线	0	16	354.5	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	

6587	10kV宜格线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	宜格线953 开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公 线	0	29	745.4	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6588	10kV城酒线 919大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城酒线919 开关	南城	100000	是	463	8019.4	公 线	280.28	61	4854.5	0	1561.02	不受 限	1550	泸州 地调	null	
6589	10kV东吾线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	东吾线914 开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公 线	0	18	452.6	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6590	10kV樊花线	蒲城电 力调度 控制中 心	樊花线919 开关	樊吟站	93000	是	550	9526.28	公 线	349.16	63	6047.4	0	1573.62	不受 限	1550	达州 地调	null	
6591	10kV飞黄线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	飞黄线914 开关	飞山站	12500	否	274	4745.82	公 用	156.47	57	2710	0	1561.24	不受 限	1550	绵阳 地调	null	
6592	10kV东资线 911大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	东资线921 开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公 线	0	14	125.6	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	

6593	10kV牙西线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	牙西线912 开关	牙衣河 站	6300	否	100	1732.05	公 线	0	23	421.6	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6594	10kV河呷线 911大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	河呷线911 开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公 线	0	21	421.1	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6595	10kV温沙线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	温沙路991 开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公 线	0	25	412.1	0	1558.84	不受 限	1550	甘孜 地调	null	
6596	10kV茶镇线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	茶镇线913 开关	茶坪站	6.3	否	269	4659.22	公 用	149.97	56	2597.4	0	1595.9	不受 限	1550	绵阳 地调	null	
6597	10kV铁汇线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	铁汇线916 开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公 用	331.04	63	5733.6	0	1568.73	不受 限	1550	绵阳 地调	null	
6598	10kV东溪线	南溪电 力调度 控制中 心	东溪线948 开关	东风站	63000	是	380	6581.79	公 线	213.79	56	3702.8	0	1562.63	不受 限	1550	宜宾 地调	null	

6599	10kV老镇线	雁江电力调度控制中心	10kV老镇线915开关	老君站	14600	否	220	3810.51	公用	107.67	49	1864.9	0	1564.56	不受限	1550	资阳地调	null	
6600	10kV宗谊线633	宜宾电力调度控制中心	宗谊线633开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	76.28	36	1321.1	0	1588.75	不受限	1550	宜宾地调	null	
6601	10kV平金四路	罗江电力调度控制中心	平金四路965开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	229.75	57	3979.2	0	1563.36	不受限	1550	德阳地调	null	
6602	10kV沈萃路	成都配调	沈萃路952	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	335.96	71	5818.8	0	1554.54	不受限	1550	成都地调	null	
6603	10kV三水路	广汉电力调度控制中心	三水路909开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	332.98	69	5767.2	250	1558.79	不受限	1550	德阳地调	null	
6604	10kV置水一线大馈线	南充电力调度控制中心	置水一线926开关	搬置	360000	否	553	9578.24	专线	406.29	73	7037	0	1583.42	不受限	1550	南充地调	null	
6605	10kV中杏路	中江电力调度控制中心	中杏路925开关	中江站	128000	否	553	9578.24	公线	407.41	74	7056.3	0	1564.12	不受限	1550	德阳地调	null	
6606	10kV木镇线	南部电力调度控制中心	10kV木镇线914	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	151.02	56	2615.6	0	1593.29	不受限	1550	南充地调	null	
6607	10kV马阳线	成都配调	马阳线910开关	马河	3*63000	否	473	0	专线	334.02	71	5785.2	0	1588.14	不受限	1550	成都地调	null	

6608	10kV庙双线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	庙双线981 开关	东岳庙 站	100000	否	180	3117.69	公 线	71.99	40	1246.9	0	1559.02	不受 限	1550	南充 地调	null	
6609	10kV塘鑫线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	塘鑫线926 开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	公 线	406.66	74	7043.4	0	1577.02	不受 限	1550	南充 地调	null	
6610	10kV东城四路	绵竹电 力调度 控制中 心	东城四路 912开关	东北站	73500	是	552	9560.92	公 用	350.83	64	6076.3	0	1572.44	不受 限	1550	德阳 地调	null	
6611	10kV树纸路	大邑电 力调度 控制中 心	树纸线912 开关	大树	120000	否	500	8660.25	公 线	358.55	72	6210	0	1584.22	不受 限	1550	成都 地调	null	
6612	10kV鹤水路	大邑电 力调度 控制中 心	鹤水线914 开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	公 线	178.2	59	3086.4	0	1590.13	不受 限	1550	成都 地调	null	
6613	10kV沙研路_ 专线	成都配 调	沙研路950	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专 线	214.2	63	3710	0	1558.9	不受 限	1550	成都 地调	null	
6614	10kV虹西路大 馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	虹西路906	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公 线	228.08	57	3950.4	0	1592.16	不受 限	1550	成都 地调	null	
6615	10kV浦乐路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	浦乐路939 开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公 线	448.27	75	7764	0	1589.07	不受 限	1550	成都 地调	null	

6616	10kV塔博路	成都配调	塔博线906	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	288.68	61	5000	0	1554.08	不受限	1550	成都地调	null	
6617	10kV青鑫路	都江堰电力调度控制中心	青鑫路903	青龙	1*12500	否	400	6928.2	专线	269.28	67	4664	0	1571.38	不受限	1550	成都地调	null	
6618	10kV玉武线	成都配调	玉武路913	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	288.22	61	4992	0	1562.08	不受限	1550	成都地调	null	
6619	10kV公三线	资中电力调度控制中心	公三线915开关	公民站	8000	否	150	2598.08	公线	43.91	29	760.5	0	1577.77	不受限	1550	内江地调	null	
6620	10kV青盘线	资中电力调度控制中心	青盘线923开关	青山站	20000	否	366	6339.31	公线	238.44	65	4129.7	0	1575.68	不受限	1550	内江地调	null	
6621	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	210.28	56	3642	0	1581.86	不受限	1550	南充地调	null	
6622	10kV大望线	青白江电力调度控制中心	大望线910开关	大湾	2*40000	否	400	6928.2	专线	267.76	67	4637.6	0	1597.78	不受限	1550	成都地调	null	
6623	10kV板袁线	丹棱电力调度控制中心	板袁线931开关	丹棱站	100000	否	315	5455.96	公线	11.15	4	193.2	3117.69	1599.47	不受限	1550	眉山地调	null	

6624	10kV越和线	威远电力调度控制中心	越和线922开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	143.97	49	2493.5	0	1580.28	不受限	1550	内江地调	null	
6625	10kV革凤路	青白江电力调度控制中心	革凤线937开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	269.19	67	4662.3	0	1573.08	不受限	1550	成都地调	null	
6626	10kV正九线	成都配调	正九路918	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	286.37	61	4960	0	1594.08	不受限	1550	成都地调	null	
6627	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	元农线914小车开关	35kV元山站	16300	否	277	4797.78	公线	161.39	58	2795.3	0	1522.7	不受限	1520	广元地调	null	
6628	10kV科南线	眉山电力调度控制中心	科南线971开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	公线	339.21	69	5875.2	315	1526.08	不受限	1500	眉山地调	null	
6629	10kV南秀线	射洪电力调度控制中心	南秀线971开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	259.26	60	4490.4	0	1537.14	不受限	1500	遂宁地调	null	
6630	10kV桐滨一线	内江电力调度控制中心	桐滨一线917开关	桐梓坝站	80000	是	400	6928.2	公线	231.54	58	4010.3	0	1532.26	不受限	1500	内江地调	null	
6631	10kV三悦一线	内江电力调度控制中心	三悦一线918开关	三元站	100000	否	482	0	专线	85.8	18	1486	4500	1527.63	不受限	1500	内江地调	null	

6632	10kV兰红线	青神电力调度控制中心	兰红线911开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	344.42	71	5965.3	0	1548.33	不受限	1500	眉山地调	null	
6633	10kV湾家线	射洪电力调度控制中心	湾家线927开关	桐子湾	100000	是	249	4312.81	公线	109.71	44	1900.2	30	1520.05	不受限	1500	遂宁地调	null	
6634	10kV越脱线	威远电力调度控制中心	越脱线912开关	越溪站	13000	是	180	3117.69	专线	57.22	32	991	0	1503.15	不受限	1500	内江地调	null	
6635	10kV玉方线	大英电力调度控制中心	玉方线912开关	玉峰	18800	是	355	6148.78	公线	195.95	55	3393.9	0	1525.12	不受限	1500	遂宁地调	null	
6636	10kV长团线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长团线913开关	长河站	14300	是	285	4936.34	公用	138.57	49	2400	0	1549.07	不受限	1500	资阳地调	null	
6637	10kV水江线大馈线	会理电力调度控制中心	水江线911开关	绿水站	20100	否	275	4763.14	公线	135.31	49	2343.6	400	1543.23	不受限	1500	凉山地调	null	
6638	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家埡站	180000	否	100	1732.05	专线	1.92	2	33.3	0	1525.54	不受限	1500	广安地调	null	
6639	10kV拉簸线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉簸线924小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	141.84	56	2456.7	0	1518.36	不受限	1500	凉山地调	null	

6640	10kV巴瓦线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	巴瓦线912 小车开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公 线	139.46	55	2415.4	3520	1559.66	不受 限	1500	凉山 地调	null	
6641	10kV河象线 961大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河象线961 开关	河西	81000	是	201	3481.42	公 线	73.3	36	1269.6	0	1515.54	不受 限	1500	泸州 地调	null	
6642	10kV万兴二线	广元电 力调度 控制中 心	万兴二线 927开关	万源站	100000	是	482	8348.48	公 线	298.18	62	5164.4	0	1514.38	不受 限	1500	广元 地调	null	
6643	10kV十学线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	十学线917 开关	十陵	240000	否	553	9578.24	专 线	408.89	74	7082	0	1538.42	不受 限	1500	天府 地调	null	
6644	10kV王晋线	广元电 力调度 控制中 心	王晋线917 开关	35kV王 家站	6300	否	200	3464.1	公 线	90.68	45	1570.6	0	1547.09	不受 限	1500	广元 地调	null	
6645	10kV老顺线大 馈线	宁南电 力调度 控制中 心	老顺线934 开关	老木河 站	3150	是	220	3810.51	公 线	87.32	40	1512.4	0	1536.01	不受 限	1500	凉山 地调	null	
6646	10kV特走线 911大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	特走线911 开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公 线	231.56	58	4010.7	0	1531.86	不受 限	1500	泸州 地调	null	
6647	10kV岔清线 915大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度中 心	岔清线915 开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公 线	0	17	524.1	0	1558.84	不受 限	1500	甘孜 地调	null	

6648	10kV瓦木线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	瓦木线911 开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公 线	0	28	354.3	0	1558.84	不受 限	1500	甘孜 地调	null	
6649	10kV竹果线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.竹果 线914开关	大竹河 站	20000	否	200	3464.1	公 线	92.38	46	1600	0	1517.69	不受 限	1500	达州 地调	null	
6650	10kV石烟线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	石烟线914 开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公 线	0	18	154.2	0	1558.84	不受 限	1500	甘孜 地调	null	
6651	10kV桑硕线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桑硕线923 开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公 线	34.64	26	600	0	1504.44	不受 限	1500	甘孜 地调	null	
6652	10kV黄利线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黄利线913 开关	黄甸站	6.3	否	150	2598.08	公 用	45.81	31	793.5	0	1544.77	不受 限	1500	绵阳 地调	null	
6653	10kV长石线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	长石线903 开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公 用	231.55	58	4010.4	0	1532.16	不受 限	1500	绵阳 地调	null	

6654	10kV播苏线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	播苏线913 开关	播鼓站	80000	否	310	5369.36	公用	189.84	61	3288	0	1544.42	不受 限	1500	绵阳 地调	null	
6655	10kV昆脱线	蒲城电 力调度 控制中 心	昆脱线927 开关	南昆站	82000	否	290	5022.95	公 线	173.05	60	2997.3	0	1523.36	不受 限	1500	达州 地调	null	
6656	10kV德阿线 912大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	德阿线912 开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公 线	18.37	15	318.2	1.25	1629.1	不受 限	1500	甘孜 地调	null	
6657	10kV新街线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	新街线912 开关	新桥站	12.6	否	353	6114.14	公用	230.66	65	3995.1	0	1507.63	不受 限	1500	绵阳 地调	null	
6658	10kV甲固线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	甲固线913 开关	甲斯孔 站	2500	否	100	1732.05	公 线	0	26	452.5	0	1558.84	不受 限	1500	甘孜 地调	null	
6659	10kV金农线	达县电 力调度 控制中 心	金农线921 开关	金刚站	14600	是	260	4503.33	公 线	118.67	46	2055.3	0	1547.36	不受 限	1500	达州 地调	null	
6660	10kV青晨线	彭山电 力调度 控制中 心	青晨线927 开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	专 线	181.57	61	3144.8	0	1531.73	不受 限	1500	眉山 地调	null	

6661	10kV衣涵线	平昌电力调度控制中心	10kV衣涵线912	白衣站	10000	否	275	4763.14	公线	160.82	58	2785.4	0	1501.43	不受限	1500	巴中地调	null	
6662	10kV留长线大馈线	自贡电力调度控制中心	留长线913开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	131.14	48	2271.3	0	1539.21	不受限	1500	自贡地调	null	
6663	10kV板梁线	巴州电力调度控制中心	10kV板梁线914	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	91.25	46	1580.4	0	1537.29	不受限	1500	巴中地调	null	
6664	10kV玉双线	巴州电力调度控制中心	10kV玉双线925	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	108.99	50	1887.7	0	1541.76	不受限	1500	巴中地调	null	
6665	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	10kV云板线912	云台站	15000	否	220	3810.51	公线	111.27	51	1927.2	0	1502.26	不受限	1500	巴中地调	null	
6666	10kV尔石线	阿坝电力调度控制中心	尔石线914开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	47.68	32	825.8	0	1512.47	不受限	1500	阿坝地调	null	
6667	10kV城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线932开关	金川城关站	25350	是	275	4763.14	公线	131.5	48	2277.6	0	1532.91	不受限	1500	阿坝地调	null	
6668	10kV田修线	仁和电力调度控制中心	田修线955开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	58.61	29	1015.2	600	1502.49	不受限	1500	攀枝花地调	null	

6669	10kV城河线	阿坝电力调度控制中心	城河线912开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	131.5	48	2277.6	20	1512.91	不受限	1500	阿坝地调	null	
6670	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.石洛线923开关	石桥站	10000	是	200	3464.1	公线	71.43	36	1237.2	0	1534.08	不受限	1500	达州地调	null	
6671	10kV城花线	米易电力调度控制中心	城花线954开关	城北站	31500	否	264	4572.61	公线	150.83	57	2612.3	0	1503.05	不受限	1500	攀枝花地调	null	
6672	10kV城海线	米易电力调度控制中心	城海线974开关	城北站	50000	是	235	4070.32	公线	100.48	43	1740.4	0	1515.86	不受限	1500	攀枝花地调	null	
6673	10KV永集线	盐边电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	70.99	35	1229.6	0	1541.68	不受限	1500	攀枝花地调	null	
6674	10kV美量线	新都电力调度控制中心	美量线914开关	美泉	126000	否	442	7655.66	专线	310.74	70	5382	0	1508.09	不受限	1500	成都地调	null	
6675	10kV美北路	新都电力调度控制中心	美北线926开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	378.44	73	6554.6	0	1504.63	不受限	1500	成都地调	null	
6676	10kV芙石线	苍溪电力调度控制中心	芙石线924开关	35kV芙蓉站	32000	是	351	6079.5	公线	191.87	55	3323.2	0	1540.4	不受限	1500	广元地调	null	

6677	10kV平孔线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	平孔线907 开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公 线	313.25	62	5425.5	0	1544.28	不受 限	1500	成都 地调	null	
6678	10kV河新一线	新都电 力调度 控制中 心	河新一线 903开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公 线	270.67	68	4688	0	1547.38	不受 限	1500	成都 地调	null	
6679	10kV美中线	新都电 力调度 控制中 心	美中线950 开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公 线	376.55	73	6521.9	0	1537.33	不受 限	1500	成都 地调	null	
6680	10kV塔工七线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔工七线 933开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公 线	363.44	72	6294.7	0	1546.3	不受 限	1500	成都 地调	null	
6681	10kV庆君路	彭州电 力调度 控制中 心	庆君路923	庆兴	20000+12500	否	475	8227.24	公 线	329.1	69	5700	150	1554.52	不受 限	1500	成都 地调	null	
6682	10kV郊回线	苍溪电 力调度 控制中 心	郊回路911 开关	35kV城 郊站	16300	否	302	5230.79	公 线	184.64	61	3198	0	1509.71	不受 限	1500	广元 地调	null	
6683	10kV南二路_ 专	成都配 调	南二路946	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专 线	338.29	72	5859.2	0	1514.14	不受 限	1500	成都 地调	null	
6684	10kV马奇四路	成都配 调	马奇四路 949	马河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	338.45	72	5862	0	1511.34	不受 限	1500	成都 地调	null	
6685	10kV象凯一路 _特	成都配 调	象凯一路 944	万象	3*63000	否	473	8192.6	专 线	336.79	71	5833.2	0	1540.14	不受 限	1500	成都 地调	null	

6686	10kV军医路_专线	成都配调	军医路943	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	337.72	71	5849.3	0	1524.04	不受限	1500	成都地调	null	
6687	10kV高开路大馈线	郫都电力调度控制中心	高开路913	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	452.48	75	7837	0	1516.07	不受限	1500	成都地调	null	
6688	10kV.象银三路_用户专线	成都配调	象银三路947	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	336.79	71	5833.2	0	1540.14	不受限	1500	成都地调	null	
6689	10kV门余线	成都配调	门余线开关923	石门	2*63000	否	473	8192.6	专线	336.89	71	5835	0	1538.34	不受限	1500	成都地调	null	
6690	10kV龙元线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙元线914开关	二龙站(阆中)	6300	否	200	3464.1	公线	92.9	46	1609.1	0	1508.59	不受限	1500	南充地调	null	
6691	10kV作水线	成都配调	作水线932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	337.55	71	5846.4	0	1526.94	不受限	1500	成都地调	null	
6692	10kV双仁线	西充电力调度控制中心	双仁线915开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	148.83	49	2577.7	630	1531.19	不受限	1500	南充地调	null	
6693	10kV巨望线	蓬安电力调度控制中心	巨望线921开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	369.46	73	6399	0	1504.35	不受限	1500	南充地调	null	
6694	10kV团镇线	温江电力调度控制中心	团镇线916开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	204.16	51	3536	500	1506.56	不受限	1500	成都地调	null	

6695	10kV星文二线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅱ线910开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	353.03	64	6114.4	0	1548.19	不受限	1500	南充地调	null	
6696	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓谭路924开关	仓山站	30800	否	273	4728.5	公线	158.89	58	2752	0	1503.65	不受限	1500	德阳地调	null	
6697	10kV中新线大馈线	阆中电力调度控制中心	中新线916开关	阆中站	113000	否	552	9560.92	公线	409.75	74	7096.8	0	1508.03	不受限	1500	南充地调	null	
6698	10kV千油线大馈线	阆中电力调度控制中心	千油线924开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	108.57	49	1880.5	0	1548.96	不受限	1500	南充地调	null	
6699	10kV白观路914路	绵竹电力调度控制中心	白观路914开关	白庙站	80000	是	552	9560.92	公用	352.91	64	6112.4	0	1536.34	不受限	1500	德阳地调	null	
6700	10kV新江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新江Ⅰ线954开关	建新站	82000	是	300	5196.15	公线	153.08	51	2651.4	0	1505.52	不受限	1500	宜宾地调	null	
6701	10kV豆朝线	宜宾电力调度控制中心	豆朝线662开关	豆坝站	6300	是	290	5022.95	公线	145	50	2511	1000	1507	不受限	1500	宜宾地调	null	
6702	10kV徐长路915线路	绵东电力调度控制中心	徐长路915开关	徐家坝站	14300	否	100	1732.05	专线	1.07	1	18.6	0	1540.24	不受限	1500	德阳地调	null	

6703	10kV裴观线	南溪电力调度控制中心	裴观线955开关	裴石站	40000	是	420	7274.61	公线	252	60	4356	2600	1455	不受限	1450	宜宾地调	null	
6704	10kV东桂线	南溪电力调度控制中心	东桂线946开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	0	1490	不受限	1450	宜宾地调	null	
6705	10kV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂凤线950开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	1250	1490	不受限	1450	宜宾地调	null	
6706	10kV康金线	江安电力调度控制中心	康金线606开关	康家坝站	12000	否	200	3464.1	公用	94.72	47	1640.5	0	1477.19	不受限	1450	宜宾地调	null	
6707	10kV团磨线	温江电力调度控制中心	团磨线906开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	74.6	37	1292	0	1479.28	不受限	1450	成都地调	null	
6708	10kV北香线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北香线911开关	城北站(蓬安)	71500	是	599	10374.98	公线	393.46	66	6814.7	0	1485.28	不受限	1450	南充地调	null	
6709	10kV翠壹线	成都配调	翠壹线921开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	339.32	72	5877	0	1496.34	不受限	1450	成都地调	null	
6710	10kV光齐路	绵竹电力调度控制中心	光齐路918开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	235.24	59	4074.4	0	1468.16	不受限	1450	德阳地调	null	

6711	10kV玉板路	绵竹电力调度控制中心	玉板路910开关	玉泉站	19300	是	552	9560.92	公用	356.01	64	6166.1	0	1482.64	不受限	1450	德阳地调	null	
6712	10kV浆桥路	成都配调	浆桥路916	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	294.67	62	5103.6	0	1450.48	不受限	1450	成都地调	null	
6713	10kV花科线大馈线	郫都电力调度控制中心	花科线924开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	395.61	66	6852	0	1461.84	不受限	1450	成都地调	null	
6714	10kV作科二线	成都配调	作科二线944开关944	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	340.42	72	5896	0	1477.34	不受限	1450	成都地调	null	
6715	10kV洞姆二线_用户专线	成都配调	洞姆二线915	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.26	72	5876	0	1497.34	不受限	1450	成都地调	null	
6716	10kV黄苑二线	成都配调	黄苑二路906	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.49	72	5880	0	1493.34	不受限	1450	成都地调	null	
6717	10kV洞力路_专线	成都配调	洞力路949	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	340.47	72	5897	0	1476.34	不受限	1450	成都地调	null	
6718	10kV涯金二路	成都配调	涯金二线开关920	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	340.09	72	5890.3	0	1483.04	不受限	1450	成都地调	null	
6719	10kV浆大路_特	成都配调	浆大路906	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	339.82	72	5885.6	0	1487.74	不受限	1450	成都地调	null	
6720	10kV门兴一线	仪陇电力调度控制中心	门兴一线917开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	367.32	65	6361.9	0	1466.97	不受限	1450	南充地调	null	

6721	10kV北文线	资中电力调度控制中心	北文线916开关	城北站	90000	否	335	5802.37	公线	217.14	65	3760.8	0	1461.33	不受限	1450	内江地调	null	
6722	10kV普君线	新都电力调度控制中心	普君线909开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	273.86	68	4743.2	0	1492.18	不受限	1450	成都地调	null	
6723	10kV金镇线	金堂电力调度控制中心	金镇线919开关	金堂	242000	否	500	8660.25	公线	364.16	73	6307.2	0	1487.02	不受限	1450	成都地调	null	
6724	10kV鞍悦线	苍溪电力调度控制中心	鞍悦线916开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	323.67	71	5605.9	0	1455.67	不受限	1450	广元地调	null	
6725	10kV庙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	庙丰一线933开关	山王庙	140000	是	442	7655.66	公线	268.13	61	4644	0	1480.53	不受限	1450	成都地调	null	
6726	10kV景城四线	青白江电力调度控制中心	景城四线925开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	公线	411.27	74	7123.2	0	1497.22	不受限	1450	成都地调	null	
6727	10kV郊云线	苍溪电力调度控制中心	郊云路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	186.58	62	3231.5	0	1476.21	不受限	1450	广元地调	null	
6728	10kV猛嘉线	成都配调	猛嘉线913开关	猛追湾	128000	否	473	8192.6	专线	340.81	72	5902.8	0	1470.54	不受限	1450	成都地调	null	

6729	10kV塘锦路	成都配调	塘锦路923	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	282.42	69	4891.5	0	1484.18	不受限	1450	成都地调	null	
6730	10kV马为一路	成都配调	马为一路946	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	341.02	72	5906.4	0	1466.94	不受限	1450	成都地调	null	
6731	10kV侯红线	南江电力调度控制中心	10kV侯红线953	侯家站	10000	否	300	5196.15	公线	185.03	62	3204.7	0	1471.83	不受限	1450	巴中地调	null	
6732	10kV西平线	巴州电力调度控制中心	10kV西平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	217.21	65	3762.1	0	1460.03	不受限	1450	巴中地调	null	
6733	10kV梁城九线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城九线972开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	331.87	63	5748	0	1498.9	不受限	1450	达州地调	null	
6734	10kV纹灰线	仁和电力调度控制中心	纹灰线953开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	235.77	59	4083.6	0	1458.96	不受限	1450	攀枝花地调	null	
6735	10kV米公线	米易电力调度控制中心	米公线953开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	291.45	62	5047.9	0	1464.61	不受限	1450	攀枝花地调	null	
6736	10kV沙虹线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙虹线926开关	沙坪站	100200	是	696	12055.07	公线	400.52	58	6937	1250	1457.06	不受限	1450	自贡地调	null	
6737	10kV园南一线	彭山电力调度控制中心	园南一线926开关	园门站	81500	否	482	8348.48	专线	342.19	71	5926.8	125	1461.83	不受限	1450	眉山地调	null	

6738	10kV交泰线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	交泰线921 开关	交泰站	7.5	否	200	3464.1	公用	95.5	48	1654	0	1463.69	不受 限	1450	绵阳 地调	null	
6739	10kV向中线	石棉电 力调度 控制中 心	向中线957 开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公 线	155.04	52	2685.3	0	1471.62	不受 限	1450	雅安 地调	null	
6740	10kV长经一线 大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	长经一线 915开关	长卿站	63	否	618	10704.07	公用	433.95	70	7516	630	1487.66	不受 限	1450	绵阳 地调	null	
6741	10kV干富线	汉源电 力调度 控制中 心	干富线917 开关	干溪坝 站	50000	否	380	6581.79	公 线	255.52	67	4425.6	0	1498.01	不受 限	1450	雅安 地调	null	
6742	10kV云河二线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	云河二线 927开关	连云站	50	否	569	9855.37	公用	426.1	75	7380.1	0	1489.73	不受 限	1450	绵阳 地调	null	
6743	10kV通黄线通 口侧大馈线	北川电 力调度 控制中 心	通黄线921 开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	163.86	53	2838	0	1457.49	不受 限	1450	绵阳 地调	null	
6744	10kV西牛线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	西牛线914 开关	西俄洛 站	6300	否	100	1732.05	公 线	0	20	342.1	0	1558.84	不受 限	1450	甘孜 地调	null	
6745	10kV洞航线 642大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	洞航线642	石洞	50000	否	362	6270.02	专 线	239.44	66	4147.1	0	1495.92	不受 限	1450	泸州 地调	null	

6746	10kV方园线	蒲城电力调度控制中心	方园线961开关	方斗站	113000	是	400	6928.2	公线	235.03	59	4070.7	0	1471.86	不受限	1450	达州地调	null	
6747	10kV凉农线	蒲城电力调度控制中心	凉农线923开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	公线	95.96	48	1662	0	1455.69	不受限	1450	达州地调	null	
6748	10kV芭普线	蒲城电力调度控制中心	芭普线922开关	芭蕉	543000	否	380	6581.79	公线	256.45	67	4441.8	0	1481.81	不受限	1450	达州地调	null	
6749	10kV皮紫线	万源电力调度控制中心	10kV.皮紫线913开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	75.52	38	1308	0	1463.28	不受限	1450	达州地调	null	
6750	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	4.67	15	280.8	0	1478.04	不受限	1450	甘孜地调	null	
6751	10kV碑金线	通川电力调度控制中心	10kV.碑金线912开关	碑庙站	20000	否	210	3637.31	公线	103.43	49	1791.4	0	1482.18	不受限	1450	达州地调	null	
6752	10kV永园三线	广安电力调度控制中心	永园三线913开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	111.55	28	1932	2152	1458.56	不受限	1450	广安地调	null	
6753	10kV河云线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV河云线924开关	河口站	9000	否	275	4763.14	公线	143.68	52	2488.6	300	1498.23	不受限	1450	凉山地调	null	

6754	10kV洛米线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛米线911开关	洛哈站	6300	否	120	2078.46	公线	22.25	19	385.4	0	1485.21	不受限	1450	凉山地调	null	
6755	10kV麓天线大馈线	天府电力调度控制中心	麓天线923开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	394.35	66	6830.2	0	1483.64	不受限	1450	天府地调	null	
6756	10kV棉麒一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒一线914开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	253.49	60	4390.5	0	1470.76	不受限	1450	泸州地调	null	
6757	10kV乔城一线	广元电力调度控制中心	乔城一线914开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	277.83	69	4812	0	1485.74	不受限	1450	广元地调	null	
6758	10kV林清线	广元电力调度控制中心	林清线914开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	94	47	1628	0	1489.69	不受限	1450	广元地调	null	
6759	10kV田启线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV田启线913开关	田坝站	10000	否	265	4589.93	公线	153.55	58	2659.4	0	1471.54	不受限	1450	凉山地调	null	
6760	10kV614专线大馈线	会理电力调度控制中心	614专线921开关	外北站	12600	否	100	1732.05	专线	3.58	4	62	0	1496.84	不受限	1450	凉山地调	null	
6761	10kV普海线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普海线913开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	114.2	52	1978	0	1451.46	不受限	1450	凉山地调	null	

6762	10kV东城三线	大竹电力调度控制中心	东城三线923开关	东柳站	40000	是	300	5196.15	公线	155.31	52	2690	0	1466.92	不受限	1450	达州地调	null	
6763	10kV盐灶线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐灶线924开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	67.97	40	1177.3	0	1472.74	不受限	1450	凉山地调	null	
6764	10kV大坝线	广元电力调度控制中心	大坝线924	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	127.02	42	2199.9	475	1482.02	不受限	1450	广元地调	null	
6765	10kV东博线	射洪电力调度控制中心	东博线917开关	城东	16000	是	490	8487.05	公线	306.61	63	5310.4	0	1479.24	不受限	1450	遂宁地调	null	
6766	10kV柳义线	剑阁电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	是	228	3949.08	公线	95.86	42	1660.3	0	1498.96	不受限	1450	广元地调	null	
6767	10kV竹建线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹建线954开关	金竹站	20000	否	307.8	5331.25	公线	109.24	35	1892	1430	1476.12	不受限	1450	广安地调	null	
6768	10kV方泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	方泰线974开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	205.98	51	3567.6	1250	1495.73	不受限	1450	广安地调	null	
6769	10kV万污线(专线)	内江电力调度控制中心	万污线914开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	109.92	37	1903.8	1278	1494.73	不受限	1450	内江地调	null	

6770	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	361.39	73	6259.2	0	1457.08	不受限	1450	眉山地调	null	
6771	10kV南昂线	射洪电力调度控制中心	南昂线923开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	281.92	61	4882.8	0	1491.14	不受限	1450	遂宁地调	null	
6772	10kV视工三回	仁寿电力调度控制中心	视工III回977开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	342.38	64	5930	0	1483.18	不受限	1450	眉山地调	null	
6773	10kV云新线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云甸站	10000	否	220	3810.51	公线	80	36	1385.6	615	1428.76	不受限	1428.76	凉山地调	null	
6774	10kV屯城五线911大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城五线911开关	中电站	60000	是	400	6928.2	公线	240.39	60	4163.6	630	1441.78	不受限	1400	凉山地调	null	
6775	10kV凤物线大馈线	天府电力调度控制中心	凤物线912开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	专线	398.71	66	6905.6	0	1408.24	不受限	1400	天府地调	null	
6776	10kV尖丹线912大馈线	叙永电力调度控制中心	尖丹线912开关	丹山	30200	是	252	4364.77	公线	120.25	48	2082.8	0	1409.02	不受限	1400	泸州地调	null	
6777	10kV永西一线大馈线	广安电力调度控制中心	永西一线918开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	302.37	60	5237	250	1441.2	不受限	1400	广安地调	null	

6778	10kV海杉线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV海杉 线大馈线 922开关	海湾站	30000	否	210	3637.31	公 线	106.37	51	1842.4	0	1431.18	不受 限	1400	凉山 地调	null	
6779	10kV麓国线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓国线914 开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专 线	457.73	76	7927.9	0	1425.17	不受 限	1400	天府 地调	null	
6780	10kV渡清线 914大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	渡清线914	大渡	63000	是	300	5196.15	公 线	158.85	53	2751.3	0	1405.62	不受 限	1400	泸州 地调	null	
6781	10kV安皮线 964大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安皮线964	安富	126000	是	423	7326.57	公 线	255.33	60	4422.4	0	1438.86	不受 限	1400	泸州 地调	null	
6782	10kV甘城二线 大馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	甘城二线 917小车开 关	甘洛站	50000	否	335	5802.37	公 线	173.83	52	3010.8	800	1411.33	不受 限	1400	凉山 地调	null	
6783	10kV阳镇线	广元电 力调度 控制中 心	阳镇线915 手车开关	35kV朝 阳站	6300	否	150	2598.08	公 线	53.35	36	924	0	1414.27	不受 限	1400	广元 地调	null	
6784	10kV黎鹏线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	黎鹏线911 小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公 线	218.36	65	3782	0	1440.13	不受 限	1400	凉山 地调	null	
6785	10kV黎溪线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	黎溪线923 小车开关	黎溪站	100160	否	220	3810.51	公 线	114.54	52	1983.9	0	1445.56	不受 限	1400	凉山 地调	null	

6786	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝东线923开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	254.87	64	4414.4	400	1420.98	不受限	1400	凉山地调	null	
6787	10kV东城一线	大竹电力调度控制中心	东城一线928开关	东柳站	42000	是	480	8313.84	公线	300.92	63	5212	0	1439.07	不受限	1400	达州地调	null	
6788	10kV清孔线958路大馈线专线	大竹电力调度控制中心	清孔线926开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	97.7	49	1692.2	0	1425.49	不受限	1400	达州地调	null	
6789	10kV道花线	广元电力调度控制中心	道花路914开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	公线	94.94	48	1644.3	0	1411.04	不受限	1400	广元地调	null	
6790	10kV天平线	大英电力调度控制中心	天平线924开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	201.43	57	3488.8	0	1430.22	不受限	1400	遂宁地调	null	
6791	10kV隆火线	隆昌电力调度控制中心	隆火线914开关	隆昌站	16000	否	100	1732.05	专线	8.2	8	142.1	0	1416.74	不受限	1400	内江地调	null	
6792	10kV天镇线	仁寿电力调度控制中心	天镇线942开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	148.02	58	2563.7	0	1411.36	不受限	1400	眉山地调	null	
6793	10kV青岗镇线	射洪电力调度控制中心	青岗镇线916开关	青岗	11300	是	223	3862.47	公线	96.96	43	1679.3	0	1410.68	不受限	1400	遂宁地调	null	

6794	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工三线965开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	159.45	40	2761.6	2050	1423.78	不受限	1400	乐山地调	null	
6795	10kV钓河线	乐山电力调度控制中心	钓河线971开关	钓鱼台站	90200	是	440	7621.02	公线	269.52	61	4668	0	1428.82	不受限	1400	乐山地调	null	
6796	10kV张城一线	峨眉山电力调度控制中心	张城一线954开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	257.03	61	4451.8	0	1409.46	不受限	1400	乐山地调	null	
6797	10kV复潼线	射洪电力调度控制中心	复潼线916开关	复兴	18130	是	185	3204.29	公线	66.73	36	1155.7	0	1407.73	不受限	1400	遂宁地调	null	
6798	10kV剑源线	剑阁电力调度控制中心	剑源线912开关	剑阁站	80000	是	319	5525.24	公线	172.81	54	2993	0	1427.19	不受限	1400	广元地调	null	
6799	10kV公镇线	剑阁电力调度控制中心	公镇线941开关	35kV公兴站	6300	否	259	4486.01	公线	150.46	58	2606	0	1431.41	不受限	1400	广元地调	null	
6800	10KV车安II回	乐山电力调度控制中心	车安二线929开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	313.29	71	5426.2	0	1432.72	不受限	1400	乐山地调	null	
6801	10kV穆白线	青神电力调度控制中心	穆白线912开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	102.3	40	1771.9	800	1403.16	不受限	1400	眉山地调	null	

6802	10kV龙金线	仁寿电力调度控制中心	龙金线972开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	259.65	68	4497.1	0	1426.51	不受限	1400	眉山地调	null	
6803	10kV宝飞三线	仁寿电力调度控制中心	宝飞三线932开关	宝飞	360000	是	380	6581.79	公线	222.3	58	3850.3	0	1415.13	不受限	1400	眉山地调	null	
6804	10kV普三线	仁寿电力调度控制中心	普三线926开关	普宁站	100000	是	423	7326.57	专线	255.72	60	4429	0	1432.26	不受限	1400	眉山地调	null	
6805	10kV鸣翔线	蓬溪电力调度控制中心	鸣翔线912开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	136.47	50	2363.6	0	1446.91	不受限	1400	遂宁地调	null	
6806	10kV桥北线	蓬溪电力调度控制中心	桥北线911开关	天桥	6300	是	275	4763.14	公线	138.9	51	2405.8	0	1404.71	不受限	1400	遂宁地调	null	
6807	10kV游德线	蓬溪电力调度控制中心	游德线929开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	281.43	62	4874.4	0	1430.26	不受限	1400	遂宁地调	null	
6808	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣凤	6300	是	220	3810.51	公线	94.06	43	1629.2	0	1419.21	不受限	1400	遂宁地调	null	
6809	10kV莱阳线	大英电力调度控制中心	莱阳线915开关	蓬莱	100000	否	240	4156.92	公线	134.63	56	2331.8	0	1409.43	不受限	1400	遂宁地调	null	

6810	10kV子坝线 913大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	子坝线913 开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公 线	145.5	40	220.1	0	1461.26	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6811	10kV德其线 913大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	德其线913 开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公 线	8.91	19	154.3	0	1404.54	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6812	10kV来格线 919大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	来格线919 开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公 线	0.01	19	341.2	0	1558.65	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6813	10kV田柏线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	田柏线923 开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公 线	397.69	14	288	0	1549.73	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6814	10kV新稻线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新稻线914 开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公 线	353.35	53	620	0	1561.16	不受 限	1400	甘孜 地调	null	

6815	10kV子甲线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	子甲线913 开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公 线	0	19	241.5	0	1558.84	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6816	10kV三帮线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	三帮线911 开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公 线	0	27	452.2	0	1558.84	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6817	10kV黄氮线 916大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	黄氮线916 开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公 线	334.28	72	5789.7	0	1427.76	不受 限	1400	泸州 地调	null	
6818	10kV新关新酒 线972大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新关新酒 线972开关	新房子	140000	是	406	7032.13	公 线	243.33	60	4214.4	0	1411.3	不受 限	1400	泸州 地调	null	
6819	10kV岔新线 922大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	岔新线922 开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公 线	0	19	342.1	0	1558.84	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6820	10kV金折线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	金折线914 开关	金孔站	12.6	否	316	5473.28	公 用	203.42	64	3523.2	0	1402.75	不受 限	1400	绵阳 地调	null	

6821	10kV冯中线 929大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯中 线929开关	冯嘴	146000	否	463	8019.4	公 线	335.33	72	5808	0	1409.46	不受 限	1400	泸州 地调	null	
6822	10kV城建线	天全电 力调度 控制中 心	城建线928 开关	城厢站	50000	是	515	8920.06	公 线	312.01	61	5404	300	1432.05	不受 限	1400	雅安 地调	null	
6823	10kV色牧线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV色牧 线917断路 器	色达站	25000	否	100	1732.05	公 线	175.52	24	340	0	1481.16	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6824	10kV柯翁线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	柯翁线913 开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公 线	310.43	20	376.6	0	1417.76	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6825	10kV理新线 917大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	理新线917 开关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公 线	129.11	27	236.2	0	1477.35	不受 限	1400	甘孜 地调	null	
6826	10kV新甲线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新甲线951 开关	新区临 时站	315	否	100	1732.05	公 线	477.54	24	271	0	1412.16	不受 限	1400	甘孜 地调	null	

6827	10kV碑青线	通川电力调度控制中心	10kV.碑青线921开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	156.73	59	2714.5	0	1416.44	不受限	1400	达州地调	null	
6828	10kV塔清线大馈线	安州电力调度控制中心	塔清线924开关	塔水站	10	否	400	6928.2	公用	278.24	70	4819.2	0	1416.18	不受限	1400	绵阳地调	null	
6829	10kV望定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望定线927开关	望江站	100	是	358	6200.74	公线	203.46	57	3524	0	1436.59	不受限	1400	绵阳地调	null	
6830	10kV永富线	盐边电力调度控制中心	永富线954开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	72.11	36	1249	80	1442.28	不受限	1400	攀枝花地调	null	
6831	10kV安纸线	盐边电力调度控制中心	安纸线973开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	186.48	62	3229.8	0	1446.73	不受限	1400	攀枝花地调	null	
6832	10kV河湾线	盐边电力调度控制中心	河湾线954开关	河口站	4000	否	115	1991.86	公线	21.29	19	368.8	0	1423.87	不受限	1400	攀枝花地调	null	
6833	10kV虎庙线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎庙线912开关	虎让站	6300	是	375	6495.19	公线	218.71	58	3788.1	0	1408.05	不受限	1400	达州地调	null	
6834	10kV龙高线926大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙高线926	龙山	80000	否	406	7032.13	专线	282.45	70	4892.1	0	1436.82	不受限	1400	泸州地调	null	

6835	10kV麻云线	通江电力调度控制中心	10kV麻云线911	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	89.15	46	1544	0	1448.99	不受限	1400	巴中地调	null	
6836	10kV斗楷线	阿坝电力调度控制中心	斗楷线912开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	58.94	34	1020.8	0	1404.07	不受限	1400	阿坝地调	null	
6837	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	10kV玉金线923开关	玉山站	16300	否	220	3810.51	公线	115.32	52	1997.3	0	1432.16	不受限	1400	巴中地调	null	
6838	10kV观热线	阿坝电力调度控制中心	观热线911开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	78.06	39	1352	0	1419.28	不受限	1400	阿坝地调	null	
6839	10kV柳万线	巴州电力调度控制中心	10kV柳万线957	柳林站	15000	否	335	5802.37	公线	220.44	66	3818	0	1404.13	不受限	1400	巴中地调	null	
6840	10kV柳园线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线953	柳林站	15000	否	377	6529.83	公线	255.95	68	4433	0	1443.85	不受限	1400	巴中地调	null	
6841	10kV勒江线	阿坝电力调度控制中心	勒江线913开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.7	0	1431.13	不受限	1400	阿坝地调	null	
6842	10kV大滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅱ回856	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	368.94	74	6390	0	1404.22	不受限	1400	巴中地调	null	

6843	10kV长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新一线917开关	长土站	56700	否	150	2598.08	专线	53.76	36	931.2	0	1407.07	不受限	1400	自贡地调	null	
6844	10kV茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV茶群线915	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	93.78	47	1624.3	0	1493.39	不受限	1400	巴中地调	null	
6845	10kV撒白线	阿坝电力调度控制中心	撒白线911开关	撒瓦脚站	3150	是	275	4763.14	公线	103.07	37	1785.1	580	1445.41	不受限	1400	阿坝地调	null	
6846	10kV田旗线	仁和电力调度控制中心	田旗线952开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	76.81	38	1330.4	0	1440.88	不受限	1400	攀枝花地调	null	
6847	10kV青机线	仁和电力调度控制中心	青机线922开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	157.09	52	2720.8	0	1436.12	不受限	1400	攀枝花地调	null	
6848	10kV富升二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升二线921开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	360.72	65	6247.6	0	1401.14	不受限	1400	达州地调	null	
6849	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤新线915开关	凤凰站	120200	是	350	6062.18	公线	157.3	45	2724.4	0	1432.5	不受限	1400	攀枝花地调	null	
6850	10kV红宾二线	盐边电力调度控制中心	红宾二线926开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	43.48	14	753	2500	1423.53	不受限	1400	攀枝花地调	null	

6851	10kV绿高路	成都配调	绿高路909	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	189.38	56	3280	0	1403.46	不受限	1400	成都地调	null	
6852	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经石二线920开关	经纬	153000	否	553	9578.24	公线	468.91	85	8121.6	500	1456.64	不受限	1400	成都地调	null	
6853	10kV光文线	仪陇电力调度控制中心	光文线914开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	218.64	58	3786.9	0	1436.96	不受限	1400	南充地调	null	
6854	10kV光九线	仪陇电力调度控制中心	光九线911开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	220.75	59	3823.4	0	1400.46	不受限	1400	南充地调	null	
6855	10kV龙镇线	苍溪电力调度控制中心	龙镇线911开关	35kV龙山站	20000	否	300	5196.15	公线	187.41	62	3245.9	0	1430.63	不受限	1400	广元地调	null	
6856	10kV陵北线	苍溪电力调度控制中心	陵北线961开关	陵江站	90000	是	500	8660.25	公线	317.07	63	5491.6	0	1436.6	不受限	1400	广元地调	null	
6857	10kV陵南一线	苍溪电力调度控制中心	陵南一线914开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	356.92	73	6181.8	0	1425.37	不受限	1400	广元地调	null	
6858	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天东路944开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	412.53	75	7145	0	1475.42	不受限	1400	成都地调	null	

6859	10kV革海线	青白江 电力调度 控制中心	革海线906 开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	421.59	75	7302	0	1427.53	不受 限	1400	成都 地调	null	
6860	10kV温英线	成都配 调	温英线936 开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	342.96	73	5940	0	1433.34	不受 限	1400	成都 地调	null	
6861	10kV濠永线	彭州电 力调度 控制中 心	濠永线923 开关	濠阳	2*50000	否	553	9578.24	公 线	416.4	75	7212	0	1408.42	不受 限	1400	成都 地调	null	
6862	10kV曙业线	青白江 电力调度 控制中心	曙业线964 开关	曙光	2*40000	是	553	9578.24	公 线	359.18	65	6221	0	1441.59	不受 限	1400	成都 地调	null	
6863	10kV光济路 (主) LGM912Z	彭州电 力调度 控制中 心	光济路912	光明	50000+60000	否	400	6928.2	专 线	277.02	69	4798	0	1437.38	不受 限	1400	成都 地调	null	
6864	10kV家滩线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	家滩线922 开关	陈家站	70000	是	395	6841.6	公 线	232.44	59	4025.9	0	1447.38	不受 限	1400	广安 地调	null	
6865	10kV佳镇路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	佳镇路991	成佳	10000	是	363	6287.34	公 线	208.64	57	3613.6	0	1416.27	不受 限	1400	成都 地调	null	
6866	10kV官建线	彭州电 力调度 控制中 心	官建线914 开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公 线	61.71	34	1068.9	0	1425.25	不受 限	1400	成都 地调	null	

6867	10kV高医路	成都配调	高医线933	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	344.56	73	5967.7	0	1405.64	不受限	1400	成都地调	null	
6868	10kV涯双线	成都配调	涯双线923	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	295.64	63	5120.5	0	1433.58	不受限	1400	成都地调	null	
6869	10kV官西路	大邑电力调度控制中心	官西线928开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	317.32	63	5496	0	1432.2	不受限	1400	成都地调	null	
6870	10kV南光路	成都配调	南光路935	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	344.55	73	5967.6	0	1405.74	不受限	1400	成都地调	null	
6871	10kV作华路_专线	成都配调	作华路938	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	344.16	73	5960.8	0	1412.54	不受限	1400	成都地调	null	
6872	10kV猛石路专线	成都配调	猛石路921	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	343.36	73	5947	0	1426.34	不受限	1400	成都地调	null	
6873	10kV玉医路_专线	成都配调	玉医线914	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	342.26	72	5928	0	1445.34	不受限	1400	成都地调	null	
6874	10kV新天线	成都配调	新天路905	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	342.99	73	5940.6	0	1432.74	不受限	1400	成都地调	null	
6875	10kV涯万路大馈线	成都配调	涯万路913	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	343.53	73	5950	0	1423.34	不受限	1400	成都地调	null	
6876	10kV新富路_专线	成都配调	新富路924	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	342.68	72	5935.2	0	1438.14	不受限	1400	成都地调	null	

6877	10kV桃吴二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃吴二线929开关	桃花山站(阆中)	20000	否	200	3464.1	公线	98.08	49	1698.8	0	1418.89	不受限	1400	南充地调	null	
6878	10kV柏场线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏场线926开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	51.5	34	892	0	1446.27	不受限	1400	南充地调	null	
6879	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙线913开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	160.53	59	2780.4	0	1428.49	不受限	1400	南充地调	null	
6880	10kV太林线911大馈线	西充电力调度控制中心	太林线911开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	165.82	60	2872	0.37	1414.46	不受限	1400	南充地调	null	
6881	10kV芙月线	营山电力调度控制中心	芙月线917开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	405.54	66	7024	0	1428.41	不受限	1400	南充地调	null	
6882	10kV伏镇一线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇I线913开关	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	256.9	68	4449.5	0	1427.35	不受限	1400	南充地调	null	
6883	10kV城古线大馈线	阆中电力调度控制中心	城古线917开关	城郊站(阆中)	40000	是	300	5196.15	公线	157.06	52	2720.2	0	1436.72	不受限	1400	南充地调	null	
6884	10kV城垭线大馈线	阆中电力调度控制中心	城垭线924开关	城郊站(阆中)	40000	否	173	2996.45	公线	74.87	43	1296.8	0	1400	不受限	1400	南充地调	null	

6885	10kV绵龙路大 馈线	绵竹电 力调度 控制中 心	绵龙路907 开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	360	65	6235.2	0	1413.54	不受 限	1400	德阳 地调	null	
6886	10kV林区线	营山电 力调度 控制中 心	林区线915 开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公 线	78.01	39	1351.1	0	1420.18	不受 限	1400	南充 地调	null	
6887	10kV白企路	罗江电 力调度 控制中 心	白企路913 开关	白马站	6300	是	345	5975.58	公 线	195.09	57	3379	0	1401.46	不受 限	1400	德阳 地调	null	
6888	10kV迎松线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV迎松 线915开关	迎接站	12500	否	170	2944.49	公用	27.25	16	472	730	1448.04	不受 限	1400	资阳 地调	null	
6889	10kV叙古线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙古线634 开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公 线	214.36	56	3712.8	150	1402.63	不受 限	1400	宜宾 地调	null	
6890	10kV丰护线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丰护 线915开关	丰裕站	6300	是	260	4503.33	公 线	74.18	29	1284.8	900	1417.86	不受 限	1400	资阳 地调	null	
6891	10kV雄天线	南溪电 力调度 控制中 心	雄天线951 开关	雄镇站	6300	是	200	3464.1	公 线	76.63	38	1327.3	0	1443.98	不受 限	1400	宜宾 地调	null	
6892	10kV方红线	宜宾电 力调度 控制中 心	方红线662 开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公 线	260.46	61	4511.2	0	1447.06	不受 限	1400	宜宾 地调	null	

6893	10kV红水线	江安电力调度控制中心	红水线686开关	红桥站	2*40000	是	380	6581.79	公用	221.75	58	3840.7	0	1424.73	不受限	1400	宜宾地调	null	
6894	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	柏沙线913开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	240.7	60	4169	0	1373.56	不受限	1370	广元地调	null	
6895	10kV永太线	大英电力调度控制中心	永太线915开关	永乐	12600	是	355	6148.78	公线	97.75	28	1693	1830	1396.02	不受限	1350	遂宁地调	null	
6896	10kV东瑞线	隆昌电力调度控制中心	东瑞线912开关	东区站	16000	是	371	6425.91	公线	201.96	54	3498	275	1367.73	不受限	1350	内江地调	null	
6897	10kV庄颖四线	眉山电力调度控制中心	庄颖四线924开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	305.14	63	5285.1	0	1393.68	不受限	1350	眉山地调	null	
6898	10kV方滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	方滩线972开关	方坪站	80000	是	307.8	5331.25	公线	231.8	75	4014.8	2900	-2649.78	不受限	1350	广安地调	null	
6899	10kV秀杨二线	峨眉山电力调度控制中心	秀杨II线928开关	秀湖站	90000	是	374	6477.87	公线	191.8	51	3321.9	500	1360.4	不受限	1350	乐山地调	null	
6900	10kV黄桂线	隆昌电力调度控制中心	黄桂线912开关	黄家站	10000	否	295	5109.55	公线	187	63	3238.8	0	1359.79	不受限	1350	内江地调	null	

6901	10kV百纪线	射洪电力调度控制中心	百纪线911开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	161.19	54	2791.8	0	1365.12	不受限	1350	遂宁地调	null	
6902	10kV尖光线	乐山电力调度控制中心	尖光线976开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	224.07	59	3880.9	0	1384.53	不受限	1350	乐山地调	null	
6903	10kV罗前二线	洪雅电力调度控制中心	罗前二线922	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	316.7	64	5485.3	0	1373.62	不受限	1350	眉山地调	null	
6904	10kV马蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	马蟠线912开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	219.75	52	3806	704	1351.26	不受限	1350	内江地调	null	
6905	10kV兰城一线	青神电力调度控制中心	兰城一线912开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	307.52	64	5326.2	0	1352.58	不受限	1350	眉山地调	null	
6906	10kV虎长一线	内江电力调度控制中心	虎长一线965开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	306.77	64	5313.3	0	1365.48	不受限	1350	内江地调	null	
6907	10kV奥华一线	内江电力调度控制中心	奥华一线915开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	355.89	74	6164	0	1349.63	不受限	1350	内江地调	null	
6908	10KV徐坊一线	隆昌电力调度控制中心	徐坊一线971开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	258.13	61	4470.8	0	1390.46	不受限	1350	内江地调	null	

6909	10kV温马线	大英电力调度控制中心	温马线924开关	温家坪	80000	否	565	9786.09	公线	256.91	45	4449.6	3000	1357.88	不受限	1350	遂宁地调	null	
6910	10kV隆民线	大英电力调度控制中心	隆民线914开关	隆盛	20200	是	400	6928.2	公线	241.67	60	4185.7	0	1356.86	不受限	1350	遂宁地调	null	
6911	10kV新祥线	仁寿电力调度控制中心	新祥线917开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	261.62	69	4531.2	0	1392.41	不受限	1350	眉山地调	null	
6912	10kV黄海线915大馈线	沐川电力调度控制中心	黄海线915开关	黄丹站	16300	否	220	3810.51	公线	117.85	54	2041.2	0	1388.26	不受限	1350	乐山地调	null	
6913	10kV宋付线大馈线	广安电力调度控制中心	宋付线973开关	宋家堽站	100000	否	100	1732.05	专线	11.14	11	192.9	0	1365.94	不受限	1350	广安地调	null	
6914	10kV鱼镇线923大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼镇线923	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公线	272.51	62	4719.8	0	1390.87	不受限	1350	泸州地调	null	
6915	10kV十西线大馈线	天府电力调度控制中心	十西线913开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	362.12	65	6271.9	0	1390.69	不受限	1350	天府地调	null	
6916	10kV地洛线	布拖电力调度控制中心	10kV地洛线912开关	地洛站	5000	否	100	1732.05	公线	11.04	11	191.2	0	1367.65	不受限	1350	凉山地调	null	

6917	10kV巴一线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	巴一线913 开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公 线	150.29	59	2603	0	1372.06	不受 限	1350	凉山 地调	null	
6918	10kV麓居线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓居线908 开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公 线	459.24	77	7954.1	0	1398.97	不受 限	1350	天府 地调	null	
6919	10kV香安线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	香安线917 开关	香山	63000	否	512	8868.1	公 线	380.28	74	6586.5	0	1394.79	不受 限	1350	天府 地调	null	
6920	10kV渡港线 922大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	渡港线922	大渡	63000	是	406	7032.13	公 线	246.04	61	4261.4	0	1364.3	不受 限	1350	泸州 地调	null	
6921	10kV盛永线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10KV盛永 线912开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公 线	108.89	52	1886	0	1387.58	不受 限	1350	凉山 地调	null	
6922	10kV九万二线	广元电 力调度 控制中 心	九万二线 971开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公 线	385.09	75	6669.8	0	1373.84	不受 限	1350	广元 地调	null	
6923	10kV金石线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	金石线931 开关	金桥	50000	是	553	9578.24	公 线	362.53	66	6279	0	1383.59	不受 限	1350	天府 地调	null	
6924	10kV龙三线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙三 线914开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公 用	185.45	56	3212	0	1360.62	不受 限	1350	资阳 地调	null	

6925	10kV摩麻线917大馈线	叙永电力调度控制中心	摩麻线917	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	145.03	52	2512	0	1367.79	不受限	1350	泸州地调	null	
6926	10kV铁觉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV铁觉线914开关	铁马站	20000	是	170	2944.49	公线	57.9	34	1002.8	0	1352.79	不受限	1350	凉山地调	null	
6927	10kV姚王线	广元电力调度控制中心	姚王线913开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	10.72	11	185.7	0	1373.15	不受限	1350	广元地调	null	
6928	10kV下红一线	广元电力调度控制中心	下红一线916开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	283.35	70	4907.7	0	1374.44	不受限	1350	广元地调	null	
6929	10kV云新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云新线912开关	新云站	20250	否	380	6581.79	公线	264	69	4572.48	0	1351.13	不受限	1350	凉山地调	null	
6930	10kV松甘线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松甘线912开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	118.59	54	2054	0	1375.46	不受限	1350	凉山地调	null	
6931	10kV元家线	广元电力调度控制中心	元家线923开关	35kV元坝站	16300	是	400	6928.2	公线	239.78	60	4153	0	1389.56	不受限	1350	广元地调	null	
6932	10kV老厂线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老厂线926开关	老厂站	5000	否	198	3429.46	公线	100.04	51	1732.7	0	1353.81	不受限	1350	凉山地调	null	

6933	10kV两鱼线 911大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	两鱼线911 开关	两河	20200	是	280	4849.74	公 线	144.76	52	2507.2	0	1372.59	不受 限	1350	泸州 地调	null	
6934	10kV意葛线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	意葛线916 开关	意志站	100200	否	275	4763.14	公 线	139.71	51	2419.6	0	1390.91	不受 限	1350	自贡 地调	null	
6935	10kV新清线	盐边电 力调度 控制中 心	新清线955 开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公 线	161.09	54	2790.1	0	1366.82	不受 限	1350	攀枝 花地 调	null	
6936	10kV沟盐线	盐边电 力调度 控制中 心	沟盐线913 开关	方家沟 站	6300	是	220	3810.51	公 线	97.83	44	1694.4	0	1354.01	不受 限	1350	攀枝 花地 调	null	
6937	10kV安赵线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.安赵 线917开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公 线	190.24	63	3294.9	0	1381.63	不受 限	1350	达州 地调	null	
6938	10kV高镇线	南江电 力调度 控制中 心	10kV高镇 线953	高桥站	18000	否	377	6529.83	公 线	260.14	69	4505.6	0	1371.25	不受 限	1350	巴中 地调	null	
6939	10kV大丽 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV大丽 I 回955	大佛寺 站	90000	否	500	8660.25	公 线	370.87	74	6423.5	0	1370.72	不受 限	1350	巴中 地调	null	
6940	10kV沿卫线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	沿卫线912 开关	沿滩站	71900	否	200	3464.1	专 线	100.91	50	1747.8	0	1369.89	不受 限	1350	自贡 地调	null	

6941	10kV华贡线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	华贡线919 开关	新华站	81000	是	503	8712.22	公 线	323.49	64	5602.8	0	1366.98	不受 限	1350	自贡 地调	null	
6942	10kV顶镇一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV顶镇 一线912	顶山站	16300	否	220	3810.51	公 线	118.94	54	2060	0	1369.46	不受 限	1350	巴中 地调	null	
6943	10kV白金线	仁和电 力调度 控制中 心	白金线978 开关	白岩子 站	63000	是	300	5196.15	公 线	145.81	49	2525.4	250	1381.52	不受 限	1350	攀枝 花地 调	null	
6944	10kV草沙线	阿坝电 力调度 控制中 心	草沙线922 开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公 线	9.27	9	160.5	0	1398.34	不受 限	1350	阿坝 地调	null	
6945	10kV白长西线	仁和电 力调度 控制中 心	白长西线 955开关	白岩子 站	63000	否	450	7794.23	公 线	325.5	72	5637.6	0	1377.21	不受 限	1350	攀枝 花地 调	null	
6946	10kV兰坦线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV兰坦 线924	兰草站	12600	否	275	4763.14	公 线	168.5	61	2918.4	0	1368.43	不受 限	1350	巴中 地调	null	
6947	10kV邛下线	阿坝电 力调度 控制中 心	邛下线915 开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公 线	9.35	9	161.9	0	1396.94	不受 限	1350	阿坝 地调	null	
6948	10kV杨岗线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	杨岗线973 开关	杨路坪 站	100200	是	400	6928.2	公 线	239.69	60	4151.4	0	1391.16	不受 限	1350	攀枝 花地 调	null	

6949	10kV丙坪线	米易电力调度控制中心	丙坪线973开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	81.34	41	1408.8	0	1362.48	不受限	1350	攀枝花地调	null	
6950	10kV老西二线	攀枝花电力调度控制中心	老西二线975开关	老熊井站	63000	是	350	6062.18	公线	195.06	56	3378.4	80	1391.34	不受限	1350	攀枝花地调	null	
6951	10kV凤委线	攀枝花电力调度控制中心	凤委线917开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	161.95	54	2804.9	0	1352.02	不受限	1350	攀枝花地调	null	
6952	10kV炳老线	攀枝花电力调度控制中心	炳老线972开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	183.31	52	3174.9	300	1374.84	不受限	1350	攀枝花地调	null	
6953	10kV高特线	攀枝花电力调度控制中心	高特线958开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	161.61	54	2799	0	1357.92	不受限	1350	攀枝花地调	null	
6954	10kV格集线	盐边电力调度控制中心	格集线951开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	10.12	10	175.2	0	1383.65	不受限	1350	攀枝花地调	null	
6955	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	10.2	10	176.6	0	1382.24	不受限	1350	甘孜地调	null	

6956	10kV许黎线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	许黎线925 开关	许州站	16.3	是	264	4572.61	公用	131.49	50	2277.4	0	1380.69	不受 限	1350	绵阳 地调	null	
6957	10kV汉北二线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉北 二线921开 关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公 线	272.56	62	4720.8	0	1376.02	不受 限	1350	雅安 地调	null	
6958	10kV嘉城旺线	旺苍电 力调度 控制中 心	嘉城旺线 914	35kV嘉 川站	10000	是	347	6010.22	公 线	197.46	57	3420	0	1388.18	不受 限	1350	广元 地调	null	
6959	10kV城南线 921大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城南线921 开关	南城	100000	是	406	7032.13	公 线	245.85	61	4258.1	0	1367.6	不受 限	1350	泸州 地调	null	
6960	10kV绕森线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	绕森921断 路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公 线	11.55	12	200	0	1358.84	不受 限	1350	甘孜 地调	null	
6961	10kV白青线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	白青线915 开关	白什站	8000	否	150	2598.08	公用	55.25	37	957	0	1381.27	不受 限	1350	绵阳 地调	null	
6962	10kV河磷线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	河磷线925 开关	35kV河 清站	10	是	400	6928.2	公用	240.09	60	4158.3	0	1384.26	不受 限	1350	绵阳 地调	null	
6963	10kV盘农线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.盘农 线922开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公 线	180.37	62	3124	0	1396.66	不受 限	1350	达州 地调	null	

6964	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	是	300	5196.15	公线	161.3	54	2793.8	0	1363.12	不受限	1350	达州地调	null	
6965	10kV泰航二路	德阳电力调度控制中心	泰航二路915开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	54.85	9	950	6000	1363.84	不受限	1350	德阳地调	null	
6966	10kV天东路	德阳电力调度控制中心	天东路917开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	385.97	64	6685	230	1398.84	不受限	1350	德阳地调	null	
6967	10kV杨黄线	井研电力调度控制中心	杨黄线931开关	杨家河站	80000	否	300	5196.15	公线	189.87	63	3288.6	0	1387.93	不受限	1350	乐山地调	null	
6968	10kV许凉线	乐至电力调度控制中心	10kV许凉线911开关	许家站	8300	否	220	3810.51	公用	120.02	55	2078.7	0	1350.76	不受限	1350	资阳地调	null	
6969	10kV迎石线912	江安电力调度控制中心	迎石线912开关	迎安站	6300	是	400	6928.2	公用	240	60	4157	0	1386	不受限	1350	宜宾地调	null	
6970	10kV江贸线	江安电力调度控制中心	江贸线932开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	263.91	61	4571	0	1387.26	不受限	1350	宜宾地调	null	
6971	10kV孙供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙供线941开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	306.09	64	5301.4	0	1349.67	不受限	1350	资阳地调	null	

6972	10kV大钻线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大钻线914 开关	大通站 (高坪)	16300	否	211	3654.63	公 线	111.2	53	1926	0	1363.17	不受 限	1350	南充 地调	null	
6973	10kV棕张二线	西充电 力调度 控制中 心	棕张Ⅱ线 927开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公 线	226.35	57	3920.3	250	1372.26	不受 限	1350	南充 地调	null	
6974	10kV芙坝线	营山电 力调度 控制中 心	芙坝线926 开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公 线	409.88	67	7099.2	0	1353.21	不受 限	1350	南充 地调	null	
6975	10kV辉野线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	辉野线924 开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公 线	119.53	54	2070.3	0	1359.16	不受 限	1350	南充 地调	null	
6976	10kV坪光线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪光 线933	大坪站 (南部)	22500	否	220	3810.51	公 线	119.54	54	2070.5	0	1358.96	不受 限	1350	南充 地调	null	
6977	10kV庙石线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	庙石线939 开关	东岳庙 站	100000	否	220	3810.51	公 线	117.31	53	2031.8	0	1397.66	不受 限	1350	南充 地调	null	
6978	10kV赤九线	成都配 调	赤九线916	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	300.47	64	5204.2	0	1349.88	不受 限	1350	成都 地调	null	
6979	10kV苏湖路	成都配 调	苏湖线908	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公 线	297.92	63	5160	0	1394.08	不受 限	1350	成都 地调	null	
6980	10kV温东路	成都配 调	温东路954	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	345.45	73	5983.2	0	1390.14	不受 限	1350	成都 地调	null	

6981	10kV马时一路_特	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	298.13	63	5163.6	0	1390.48	不受限	1350	成都地调	null	
6982	10kV德虹线	郫都电力调度控制中心	德虹线907开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	280.37	70	4856	0	1379.38	不受限	1350	成都地调	null	
6983	10kV绿土线	成都配调	绿土线906	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	189.84	56	3288	0	1395.46	不受限	1350	成都地调	null	
6984	10kV龙通线	成都配调	龙通线917	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	300.09	63	5197.5	0	1356.58	不受限	1350	成都地调	null	
6985	10kV象和八线	成都配调	象和八线开关936	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	347.34	73	6016	0	1357.34	不受限	1350	成都地调	null	
6986	10kV楼明线	新都电力调度控制中心	楼明线909开关	高楼	126000	否	505	8746.86	专线	359.41	71	6225	250	1397.17	不受限	1350	成都地调	null	
6987	10kV香隆路	彭州电力调度控制中心	香隆路909	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	379.4	74	6571.2	0	1378.91	不受限	1350	成都地调	null	
6988	10kV詹凤路	新都电力调度控制中心	詹凤线909开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	386.55	75	6695.1	0	1364.13	不受限	1350	成都地调	null	
6989	10kV板桥线	资中电力调度控制中心	板桥线914开关	板栗站	18000	否	300	5196.15	公线	192.09	64	3327	0	1349.53	不受限	1350	内江地调	null	

6990	10kV磁新路	彭州电力调度控制中心	磁新线905开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	99.54	50	1724	0	1393.69	不受限	1350	成都地调	null	
6991	10kV欧场线	青白江电力调度控制中心	欧场线937开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	417.61	76	7233	0	1387.42	不受限	1350	成都地调	null	
6992	10kV景国线	青白江电力调度控制中心	景国线949开关	景峰	2*50000	是	560	9699.48	公线	370.05	66	6409.2	0	1350.38	不受限	1350	成都地调	null	
6993	10kV青水线	青白江电力调度控制中心	青水线955开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	190.39	63	3297.6	0	1378.93	不受限	1350	成都地调	null	
6994	10kV太红路	彭州电力调度控制中心	太红线922开关	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	279.91	70	4848	0	1387.38	不受限	1350	成都地调	null	
6995	10kV九伍线	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	#####	是	300	5196.15	公线	159.83	53	2768.2	0	1388.72	不受限	1350	成都地调	null	
6996	10kV海铁一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁一线922开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	363.51	66	6296	0	1325.02	不受限	1300	成都地调	null	
6997	10kV南华线921大馈线	邻水电力调度控制中心	南华线921开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	164.86	55	2855.4	0	1301.52	不受限	1300	广安地调	null	

6998	10kV濛泰二路	彭州电力调度控制中心	濛泰二路921	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	320	80	5542.56	0	1385.6	不受限	1300	成都地调	null	
6999	10kV银爱线	资中电力调度控制中心	银爱线912开关	银山站	63000	是	264	4572.61	公线	162.41	62	2812.9	0	1302.45	不受限	1300	内江地调	null	
7000	10kV竹平线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹平线922开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	86	43	1462	650	1309	受限	1300	广安地调	null	
7001	10kV天镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	天镇线914开关	天龙站	19000	否	100	1732.05	公线	13.19	13	228.4	0	1330.44	不受限	1300	广安地调	null	
7002	10kV苏茅线	资中电力调度控制中心	苏茅线914开关	苏家湾站	5000	是	255	4416.73	公线	152.01	60	2632.8	0	1342.26	不受限	1300	内江地调	null	
7003	10kV何高线922大馈线	新津电力调度控制中心	何高线922	何店	100000	否	424	7343.9	公线	262.52	62	4546.8	0	1328.32	不受限	1300	成都地调	null	
7004	10kV树洁一线	青白江电力调度控制中心	树洁一线915开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	244.27	61	4230.8	0	1311.76	不受限	1300	成都地调	null	
7005	10kV单石线	苍溪电力调度控制中心	单石线914开关	35kV单鼓站	22300	否	377	6529.83	公线	263.67	70	4566.8	0	1310.05	不受限	1300	广元地调	null	

7006	10kV芙紫线	苍溪电力调度控制中心	芙紫线913开关	35kV芙蓉站	32000	否	300	5196.15	公线	192.89	64	3340.8	0	1335.73	不受限	1300	广元地调	null	
7007	10kV高交路大馈线	成都配调	高交线934开关	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	300.75	64	5209	0	1345.08	不受限	1300	成都地调	null	
7008	10kV象奥一路_特	成都配调	象奥一路990	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	348.27	74	6032	0	1341.34	不受限	1300	成都地调	null	
7009	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	303	64	5248	0	1306.08	不受限	1300	成都地调	null	
7010	10kV新望线	成都配调	新望路934	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	348.05	74	6028.2	0	1345.14	不受限	1300	成都地调	null	
7011	10kV鹤镇路	大邑电力调度控制中心	鹤镇线923开关	鹤鸣山	11300	是	400	6928.2	公线	242.68	61	4203.2	0	1339.36	不受限	1300	成都地调	null	
7012	10kV简丛线	郫都电力调度控制中心	简丛线998开关	郫简	189000	否	600	10392.3	专线	464.85	77	8051.2	0	1301.87	不受限	1300	成都地调	null	
7013	10kV德友一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德友一路925开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	172.29	43	2984	1250	1308.56	不受限	1300	成都地调	null	
7014	10kV吉双线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉双线912开关	吉安站(高坪)	14300	是	174	3013.77	公线	63.29	36	1096.1	0	1314.92	不受限	1300	南充地调	null	

7015	10kV思小线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	思小线914 开关	思依站 (阆中)	14000	否	150	2598.08	公 线	57.57	38	997.1	0	1341.17	不受 限	1300	南充 地调	null	
7016	10kV金马线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	金马线916 开关	金埡站 (阆中)	18000	否	220	3810.51	公 线	122.36	56	2119.2	0	1310.26	不受 限	1300	南充 地调	null	
7017	10kV金福线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	金福线925 开关	金埡站 (阆中)	18000	否	200	3464.1	公 线	103.49	52	1792.4	0	1325.29	不受 限	1300	南充 地调	null	
7018	10kV民瑞路大 馈线	荃华电 力调度 控制中 心	民瑞路947 开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公 线	462.88	77	8017.1	0	1335.97	不受 限	1300	德阳 地调	null	
7019	10kV双高线 923大馈线	西充电 力调度 控制中 心	双高线923	双凤站 (西充)	18000	否	275	4763.14	公 线	172.38	63	2985.7	0.43	1300.7	不受 限	1300	南充 地调	null	
7020	10kV星育一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	星育 I 线 946开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公 线	365.62	66	6332.6	0	1329.99	不受 限	1300	南充 地调	null	
7021	10kV星南一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	星南 I 线 925开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公 线	320.62	58	5553.2	800	1309.39	不受 限	1300	南充 地调	null	
7022	10kV芙蓉线	营山电 力调度 控制中 心	芙蓉线925 开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公 线	515.84	85	8934.4	0	1304	不受 限	1300	南充 地调	null	

7023	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回朝路964开关	回龙站	24500	否	377	6529.83	公线	262.4	70	4544.77	0	1332.08	不受限	1300	德阳地调	null	
7024	10kV木中线	南部电力调度控制中心	10kV木中线916	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	165.43	61	2865.2	0	1343.69	不受限	1300	南充地调	null	
7025	10kV坪桐线	南部电力调度控制中心	10kV坪桐线916	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	122.78	56	2126.6	0	1302.86	不受限	1300	南充地调	null	
7026	10kV老龙线大馈线	阆中电力调度控制中心	老龙线922开关	老观站(阆中)	15000	否	150	2598.08	公线	58.09	39	1006.2	0	1332.07	不受限	1300	南充地调	null	
7027	10kV岭池线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭池线915开关	长条岭站(阆中)	16000	否	380.2	6585.26	公线	265.72	70	4602.2	0	1324.53	不受限	1300	南充地调	null	
7028	10kV塔成线	成都配调	塔成线928	塔子山	2*50000	是	473	0	公线	302.26	64	5235.2	0	1318.88	不受限	1300	成都地调	null	
7029	10kV桐海一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐海一线914开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	400.44	67	6935.6	0	1340.97	不受限	1300	南充地调	null	
7030	10kV李渡一线	嘉陵电力调度控制中心	李渡I线913开关	李渡站(高坪)	10000	是	345.1	5977.31	公线	199.25	58	3451	0	1330.85	不受限	1300	南充地调	null	

7031	10kV松百三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百三线914开关	松涛站	102000	否	645	11171.73	公线	502.96	78	8711.3	0	1343.26	不受限	1300	资阳地调	null	
7032	10kV新金Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅱ线942开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	309.73	72	5364.6	0	1338.44	不受限	1300	宜宾地调	null	
7033	10kV马王线	井研电力调度控制中心	马王线921开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	144.82	53	2508.3	0	1302.21	不受限	1300	乐山地调	null	
7034	10kV林包线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林包线915开关	金家林站	50	是	600	10392.3	公用	404.56	67	7006.9	0	1306.94	不受限	1300	绵阳地调	null	
7035	10kV河迎线大馈线	安州电力调度控制中心	河迎线924开关	35kV河清站	10	是	410	7101.41	公用	250.81	61	4344	0	1337.13	不受限	1300	绵阳地调	null	
7036	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	12.92	13	223.8	0	1335.04	不受限	1300	甘孜地调	null	
7037	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	5.92	16	102.5	0	1456.34	不受限	1300	甘孜地调	null	

7038	10kV金农线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	金农线932 开关	金宝站	9	否	100	1732.05	公用	12.83	13	222.3	0	1336.54	不受 限	1300	绵阳 地调	null	
7039	10kV安船线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV安船 线914断路 器	安乐坝 站	1732.05	是	106	1835.97	公 线	254.85	14	414	0	1445.22	不受 限	1300	甘孜 地调	null	
7040	10kV桑宾线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桑宾线921 开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公 线	103.93	52	1800	2.07	1315.62	不受 限	1300	甘孜 地调	null	
7041	10kV西俄线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	田乐线913 开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公 线	274.65	16	457	0	1418.73	不受 限	1300	甘孜 地调	null	
7042	10kV永富线	宝兴电 力调度 控制中 心	永富线914 开关	永富站	6300	否	135	2338.27	公 线	44.47	33	770.3	0	1334.14	不受 限	1300	雅安 地调	null	
7043	10kV八三线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	八三线912 开关	八一站	10	是	240	4156.92	公用	101.09	42	1750.8	250	1324.74	不受 限	1300	绵阳 地调	null	

7044	10kV九农线	汉源电力调度控制中心	九农线925开关	九襄站	6300	否	275	4763.14	公线	170.33	62	2950.2	0	1336.63	不受限	1300	雅安地调	null	
7045	10kV干砖线	汉源电力调度控制中心	干砖线916开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	169.88	62	2942.4	0	1344.43	不受限	1300	雅安地调	null	
7046	10kV墩坝线大馈线	北川电力调度控制中心	墩坝线911开关	墩上站	8000	否	150	2598.08	公用	57.98	39	1004.3	0	1333.97	不受限	1300	绵阳地调	null	
7047	10kV马七线大馈线	江油电力调度控制中心	马七路917开关	马角坝站	31.5	是	180	3117.69	公用	67.55	38	1170	0	1324.15	不受限	1300	绵阳地调	null	
7048	10kV万街线大馈线	江油电力调度控制中心	万街线913开关	万寿站	40	是	480	8313.84	公用	308.41	64	5341.7	0	1309.37	不受限	1300	绵阳地调	null	
7049	10kV洞云线631大馈线	泸州电力调度控制中心	洞云线911	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	150.23	53	2601.9	0	1347.17	不受限	1300	泸州地调	null	
7050	10kV桥岩线	雨城电力调度控制中心	10kV桥岩线926开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	260.3	59	4508.4	250	1338.42	不受限	1300	雅安地调	null	
7051	10kV卷云线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷云线913开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	119.4	49	2068	0	1340.67	不受限	1300	达州地调	null	

7052	10kV朱马线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	朱马线911 开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公 线	0	24	262.3	0	1558.84	不受 限	1300	甘孜 地调	null	
7053	10kV朱区线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	朱区线913 开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公 线	0	26	324.1	0	1558.84	不受 限	1300	甘孜 地调	null	
7054	10kV桥农线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	桥农线916 开关	高桥	180	是	400	6928.2	公 线	244.8	61	4240	0	1302.56	不受 限	1300	绵阳 地调	null	
7055	10Kv新拉线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新拉线925 开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公 线	595.29	19	110.4	0	1451.56	不受 限	1300	甘孜 地调	null	
7056	10kV黑弥线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黑弥线917 开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公 用	104.92	52	1817.2	0	1300.49	不受 限	1300	绵阳 地调	null	
7057	10kV桃联线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桃联线911 开关	桃子坪 站	100000	否	100	1732.05	公 线	112.26	12	444.3	0	1385.46	不受 限	1300	甘孜 地调	null	

7058	10kV沙吉线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公 线	4.47	24	177.4	0	1481.44	不 受 限	1300	甘孜 地调	null	
7059	10kV望石线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望石线954 开关	望江站	100	是	553	9578.24	公 线	365.3	66	6327	0	1335.59	不 受 限	1300	绵阳 地调	null	
7060	10kV晨工四线 大馈线	安州电 力调度 控制中 心	晨工四线 914开关	华晨站	35	是	400	6928.2	公 用	242.27	61	4196.1	0	1346.46	不 受 限	1300	绵阳 地调	null	
7061	10kV南龙线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南龙线921 开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公 线	479.72	69	8308.8	0	1335.26	不 受 限	1300	自贡 地调	null	
7062	10kV黄互线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	10kV黄互 线912开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公 线	86.29	44	1583.2	0	1326.65	不 受 限	1300	自贡 地调	null	
7063	10kV龙檀线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	龙檀线922 开关	龙凤山 站	100	是	351	6079.5	公 线	205.53	59	3559.7	0	1303.9	不 受 限	1300	自贡 地调	null	
7064	10kV树丹线 915大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	树丹线915	柿子树	20000	是	308	5334.72	公 线	168.65	55	2921.1	0	1346.68	不 受 限	1300	泸州 地调	null	
7065	10kV燕油线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	燕油线953 开关	燕子山 站	80300	是	380	6581.79	公 线	226.49	60	3922.8	0	1342.63	不 受 限	1300	自贡 地调	null	

7066	10kV恩马线	巴州电力调度控制中心	10kV恩马线852	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	320.8	73	5556.2	0	1318.31	不受限	1300	巴中地调	null	
7067	10kV镇大线	阿坝电力调度控制中心	镇大线913开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	41.45	31	717.9	0	1339.78	不受限	1300	阿坝地调	null	
7068	10kV曾甘线	巴州电力调度控制中心	10kV曾甘线916	曾口站	12600	否	220	3810.51	公线	121.77	55	2109	0	1320.46	不受限	1300	巴中地调	null	
7069	10kV南箐东线	仁和电力调度控制中心	南箐东线954开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	117.41	39	2033.5	800	1323.42	不受限	1300	攀枝花地调	null	
7070	10kV板塘二线	仁和电力调度控制中心	板塘二线996开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	242.1	61	4193.1	0	1349.46	不受限	1300	攀枝花地调	null	
7071	10kV壤宾线	阿坝电力调度控制中心	壤宾线911开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	59.21	39	1025.6	0	1312.67	不受限	1300	阿坝地调	null	
7072	10kV南川线大馈线	自贡电力调度控制中心	南川线912开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	374.83	67	6492	0	1309.16	不受限	1300	自贡地调	null	
7073	10kV两坊线	阿坝电力调度控制中心	两坊线952开关	两河站	1600	否	100	1732.05	公线	14.09	14	244	0	1314.84	不受限	1300	阿坝地调	null	

7074	10kV通坪线	阿坝电力调度控制中心	通坪线913开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	102.11	51	1768.5	20	1329.19	不受限	1300	阿坝地调	null	
7075	10kV米民南线	米易电力调度控制中心	米民南线952开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	240.47	51	4146.92	0	2347	不受限	1300	攀枝花地调	null	
7076	10kV永镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	永镇线911开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	142.52	52	2486.9	0	1323.61	不受限	1300	自贡地调	null	
7077	10kV乌依线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌依线911开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	12.44	12	215.4	0	1343.44	不受限	1300	凉山地调	null	
7078	10kV兆九线922大馈线	泸川电力调度控制中心	兆九线922	兆雅	10000	是	406	7032.13	公线	247.39	61	4284.8	0	1340.9	不受限	1300	泸州地调	null	
7079	10kV永西二线大馈线	广安电力调度控制中心	永西二线921开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	322.63	65	5588	0	1340.2	不受限	1300	广安地调	null	
7080	10kV河商线大馈线	广安电力调度控制中心	河商线975开关	河堰站	160000	否	480	8313.84	专线	162.3	34	2811	3350	1321.46	不受限	1300	广安地调	null	
7081	10kV牧江路大馈线	天府电力调度控制中心	牧江路914开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	284.07	71	4920.1	0	1315.28	不受限	1300	天府地调	null	

7082	10kV国威路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国威路928 开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专 线	282.27	71	4889	0	1346.38	不受 限	1300	天府 地调	null	
7083	10kV籍大I线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	籍大 I 回 911开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公 线	342.26	74	5928	0	1320.64	不受 限	1300	天府 地调	null	
7084	10kV牧学路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧学路917 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专 线	283.14	71	4903.9	0	1331.48	不受 限	1300	天府 地调	null	
7085	10kV麓山线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓山路910 开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公 线	462.52	77	8010.9	0	1342.17	不受 限	1300	天府 地调	null	
7086	10kV东江路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东江路925 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	243.88	61	4224	0	1318.56	不受 限	1300	天府 地调	null	
7087	10kV竹凉线	广元电 力调度 控制中 心	竹凉线914 开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	公 线	194.58	65	3370.1	0	1306.43	不受 限	1300	广元 地调	null	
7088	10kV苏锦线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏锦路920 开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专 线	282.96	71	4900.8	0	1334.58	不受 限	1300	天府 地调	null	
7089	10kV陈镇线	广元电 力调度 控制中 心	陈镇线911 开关	35kV陈 家站	6300	是	200	3464.1	公 线	82.18	41	1423.3	0	1347.98	不受 限	1300	广元 地调	null	

7090	10kV竹石线 912大馈线	宁南电 力调度 控制中 心	10kV竹石 线912开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公 线	100.6	45	1733	0	1315.41	不受 限	1300	凉山 地调	null	
7091	10kV瑶安线 960大馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	瑶安线961 小车开关	瑶山站	101600	是	335	5802.37	公 线	191.34	57	3314	0	1327.9	不受 限	1300	凉山 地调	null	
7092	10kV海棉线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV海棉 线921开关	下海站	25000	否	220	3810.51	公 线	120.72	55	2090.8	0	1338.66	不受 限	1300	凉山 地调	null	
7093	10kV梅哨线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV梅哨 线924开关	梅雨站	16300	否	400	6928.2	公 线	283.46	71	4909.6	0	1325.78	不受 限	1300	凉山 地调	null	
7094	10kV梅花线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV梅花 线915开关	梅雨站	16300	否	200	3464.1	公 线	104.38	52	1807.9	0	1309.79	不受 限	1300	凉山 地调	null	
7095	10kV朝镇线	广元电 力调度 控制中 心	朝镇线913 开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公 线	282.58	71	4894.3	0	1341.08	不受 限	1300	广元 地调	null	
7096	10kV青金线	射洪电 力调度 控制中 心	青金线915 开关	青岗	11300	是	178	3083.05	公 线	64.55	36	1118	0	1348.44	不受 限	1300	遂宁 地调	null	
7097	10kV柳凉线	剑阁电 力调度 控制中 心	柳凉线911 开关	35kV柳 沟站	12600	否	228	3949.08	公 线	128.67	56	2228.6	0	1325.57	不受 限	1300	广元 地调	null	

7098	10kV春摇线	剑阁电力调度控制中心	春摇线914 小车开关	春风站	80000	否	188	3256.26	公线	92.77	49	1606.7	0	1323.93	不受 限	1300	广元 地调	null	
7099	10kV阳长线	乐山电力调度控制中心	阳长线981 开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	318.71	72	5520	0	1338.92	不受 限	1300	乐山 地调	null	
7100	10kV红颐线	仁寿电力调度控制中心	红颐线922 开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	427.54	76	7405	0	1324.53	不受 限	1300	眉山 地调	null	
7101	10kV莱水线	大英电力调度控制中心	莱水线923 开关	蓬莱	100000	是	310	5369.36	公线	170.95	55	2960.8	0	1334.69	不受 限	1300	遂宁 地调	null	
7102	10kV连双线大 馈线	威远电力调度控制中心	连双线927 开关	连界场 站	71500	否	505	8746.86	公线	297.89	59	5084.1	1450	1338.07	不受 限	1300	内江 地调	null	
7103	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	姚柳线915 开关	35kV姚 家站	20000	是	220	3810.51	公线	101.25	46	1753.7	0	1294.71	不受 限	1290	广元 地调	null	
7104	10kV老幸线大 馈线	宁南电力调度控制中心	老幸线932 开关	老木河 站	9810	否	245	4243.52	公线	148	60.5	2563.36	0	3819.17	不受 限	1255.81	凉山 地调	null	
7105	10kV乌浪线大 馈线	布拖电力调度控制中心	乌浪线913 开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	16.7	17	289.3	0	1269.54	不受 限	1250	凉山 地调	null	

7106	10kV双园二线大馈线	广安电力调度控制中心	双园二线931开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	219.79	58	3806.7	200	1258.73	不受限	1250	广安地调	null	
7107	10kV巴斯线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴斯线914开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	99.36	39	1721	1000	1254.06	不受限	1250	凉山地调	null	
7108	10kV双明线大馈线	广安电力调度控制中心	双明线937开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	326.76	65	5659.5	0	1268.7	不受限	1250	广安地调	null	
7109	10kV牧川路大馈线	天府电力调度控制中心	牧川路915开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	287.12	72	4972.9	0	1262.48	不受限	1250	天府地调	null	
7110	10kV华金象一线929大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象一线929	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	250.91	62	4345.7	0	1280	不受限	1250	泸州地调	null	
7111	10kV袁工线	广元电力调度控制中心	袁工线921开关	袁家坝	240000	否	400	6928.2	公线	286.49	72	4962	0	1273.38	不受限	1250	广元地调	null	
7112	10kV武瑶线大馈线	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	否	275	4763.14	公线	173.56	63	3006	0	1280.83	不受限	1250	凉山地调	null	
7113	10kV普尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普尔线914开关	普昌站	9000	否	265	4589.93	公线	164.32	62	2846	0	1284.94	不受限	1250	凉山地调	null	

7114	10kV东潼线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV东潼 线914开关	东胜站	12600	是	325	5629.17	公 线	185.95	57	3220.6	0	1282.74	不受 限	1250	资阳 地调	null	
7115	10kV海清线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV海清 线912开关	下海站	25000	是	300	5196.15	公 线	165.36	55	2864	0	1292.92	不受 限	1250	凉山 地调	null	
7116	10kV南桂线	射洪电 力调度 控制中 心	南桂线926 开关	城南	128000	是	460	7967.43	公 线	295.22	64	5113.2	0	1260.74	不受 限	1250	遂宁 地调	null	
7117	10kV水污线大 馈线	乐山电 力调度 控制中 心	水污线933 开关	水口站	102000	否	100	1732.05	公 线	16.52	17	286.2	0	1272.65	不受 限	1250	乐山 地调	null	
7118	10kV马水线大 馈线	夹江电 力调度 控制中 心	马水线915 开关	马村站	6300	否	150	2598.08	公 线	60.55	40	1048.7	0	1289.57	不受 限	1250	乐山 地调	null	
7119	10kV罗止三线	洪雅电 力调度 控制中 心	罗止三线 917开关	罗庙站	100000	否	335	5802.37	公 线	227.83	68	3946.1	0	1276.03	不受 限	1250	眉山 地调	null	
7120	10kV龙滨线	射洪电 力调度 控制中 心	龙滨线916 开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公 线	318.5	65	5516.4	0	1273.24	不受 限	1250	遂宁 地调	null	
7121	10kV乐镇线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	乐镇线958 开关	乐善站	20000	否	178.2	3086.51	公 线	85.57	48	1482	0	1295.86	不受 限	1250	广安 地调	null	

7122	10kV八凤线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	八凤线912 开关	八角井 站	90000	是	321	5559.88	公 线	136.65	43	2366.7	830	1251.2	不受 限	1250	内江 地调	null	
7123	10kV青渔线	射洪电 力调度 控制中 心	青渔线924 开关	青岗	11300	是	178	3083.05	公 线	64.18	36	1111.6	80	1274.84	不受 限	1250	遂宁 地调	null	
7124	10kV关四线	射洪电 力调度 控制中 心	关四线915 开关	城关	28500	是	435	7534.42	公 线	275.47	63	4771.2	0	1256.34	不受 限	1250	遂宁 地调	null	
7125	10kV温长线	大英电 力调度 控制中 心	温长线919 开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公 线	297.92	54	5160	1250	1252.59	不受 限	1250	遂宁 地调	null	
7126	10kV东伏一线	眉山电 力调度 控制中 心	东伏一线 913开关	东馆站	81500	是	255	4416.73	公 线	129.27	51	2239	0	1294.38	不受 限	1250	眉山 地调	null	
7127	10kV松野线	眉山电 力调度 控制中 心	松野线966 开关	松江站	80000	否	423	7326.57	公 线	307.07	73	5318.4	0	1275.51	不受 限	1250	眉山 地调	null	
7128	10kV格洼线	盐边电 力调度 控制中 心	格洼线954 开关	格萨拉 站	3150	否	100	1732.05	公 线	17.75	18	307.4	0	1251.44	不受 限	1250	攀枝 花地 调	null	
7129	10kV灵安线	彭山电 力调度 控制中 心	灵安线922 开关	灵石站	83500	是	423	7326.57	公 线	264.85	63	4587.2	0	1274.06	不受 限	1250	眉山 地调	null	

7130	10kV箐六线	盐边电力调度控制中心	箐六线971开关	箐河站	25000	是	140	2424.87	公线	37.26	27	645.4	0	1294.5	不受限	1250	攀枝花地调	null	
7131	10kV板卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫线926开关	板仓站	80200	是	552	9560.92	公线	222.16	40	3847.8	2550	1250.94	不受限	1250	自贡地调	null	
7132	10kV高桥线	南江电力调度控制中心	10kV高桥线956	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	264.53	70	4581.6	0	1295.25	不受限	1250	巴中地调	null	
7133	10kV永坪线	通江电力调度控制中心	10kV永坪线917	永安站	71500	否	148	2563.44	公线	58.7	40	1016.6	0	1290.5	不受限	1250	巴中地调	null	
7134	10kV诺北线	通江电力调度控制中心	10kV诺北线912	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	285.29	71	4941.2	0	1294.18	不受限	1250	巴中地调	null	
7135	10kV玉舞线	巴州电力调度控制中心	10kV玉舞线922	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	123.05	56	2131.2	0	1298.26	不受限	1250	巴中地调	null	
7136	10kV平兴线	巴州电力调度控制中心	10kV平兴线911	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	107.71	54	1865.6	0	1252.09	不受限	1250	巴中地调	null	
7137	10kV金溪线	雅安配调电力调度控制中心	金溪线926开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	316.97	53	5490	2565	1298.07	不受限	1250	雅安地调	null	

7138	10kV永肖线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	永肖线912 开关	永安站	28300	是	304	5265.43	公 线	142.23	47	2463.4	460	1288.94	不受 限	1250	自贡 地调	null	
7139	10kV梁独线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV梁独 线955	梁永站	6300	否	335	5802.37	公 线	226.73	68	3927	0	1295.13	不受 限	1250	巴中 地调	null	
7140	10kV花镇线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV花镇 线954	花丛站	10000	否	308	5334.72	公 线	203.43	66	3523.4	0	1277.85	不受 限	1250	巴中 地调	null	
7141	10kV恩登线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV恩登 线858	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公 线	265.74	70	4602.6	0	1274.25	不受 限	1250	巴中 地调	null	
7142	10kV草新线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV草新 线913开关	草田站	80000	是	240	4156.92	公 线	119.27	50	2065.7	0	1259.84	不受 限	1250	自贡 地调	null	
7143	10kV廩园二线	宣汉电 力调度 控制中 心	廩园二线 924开关	廩君站	100000	是	553	9578.24	公 线	369.06	67	6392.2	0	1270.39	不受 限	1250	达州 地调	null	
7144	10kV土北线	宣汉电 力调度 控制中 心	土北线914 开关	土主站	30000	是	380	6581.79	公 线	229.24	60	3970.4	0	1295.03	不受 限	1250	达州 地调	null	
7145	10kV土纳线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.土纳 线923开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公 线	345.38	66	5982	0	1264.9	不受 限	1250	达州 地调	null	

7146	10kV西金线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西金 线924开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公 线	376.36	67	6518.5	0	1282.66	不受 限	1250	自贡 地调	null	
7147	10kV安滩线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.安滩 线912开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公 线	165.27	55	2862.5	0	1294.42	不受 限	1250	达州 地调	null	
7148	10kV高金西线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高金西线 979开关	高峰站	80200	是	336	5819.69	公 线	193.93	58	3358.8	0	1296.95	不受 限	1250	攀枝 花地 调	null	
7149	10kV高金东线	攀枝花 电力调 度控制 中心	高金东线 956开关	高峰站	80200	是	336	5819.69	公 线	193.93	58	3358.8	0	1296.95	不受 限	1250	攀枝 花地 调	null	
7150	10kV园委线	攀枝花 电力调 度控制 中心	园委线975 开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公 线	167.74	56	2905.2	0	1251.72	不受 限	1250	攀枝 花地 调	null	
7151	10kV北臭线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北臭线955 开关	城北站	100200	是	415	7188.01	公 线	257.63	62	4462.2	0	1288.21	不受 限	1250	自贡 地调	null	
7152	10kV阿万线	阿坝电 力调度 控制中 心	阿万线952 开关	阿木柯 站	4000	否	175	3031.09	公 线	83.83	48	1452	0	1275.98	不受 限	1250	阿坝 地调	null	
7153	10kV双唐线	彭山电 力调度 控制中 心	双唐线924 开关	双河站	100000	是	482	8348.48	公 线	294.46	61	5100	315	1263.78	不受 限	1250	眉山 地调	null	

7154	10kV永柏线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	永柏线912 开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公 线	136.86	53	2516.8	0	1293.71	不受 限	1250	自贡 地调	null	
7155	10kV沱纺一线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.沱纺 I 回952开 关	塔沱站	81500	是	375	6495.19	公 线	225.66	60	3908.4	0	1287.75	不受 限	1250	达州 地调	null	
7156	10kV黄三线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黄三线915 开关	黄甸站	6.3	否	198	3429.46	公 用	105.75	53	1831.6	0	1254.91	不受 限	1250	绵阳 地调	null	
7157	10kV金五线	旺苍电 力调度 控制中 心	金五线913	35kV金 溪站	10000	否	228	3949.08	公 线	131.77	58	2282.3	0	1271.87	不受 限	1250	广元 地调	null	
7158	10kV南兴线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南兴 线915开关	南坝子 站	100000	是	335	5802.37	公 线	194.2	58	3363.6	0	1278.3	不受 限	1250	雅安 地调	null	
7159	10kV墩青线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	墩青线913 开关	墩上站	8000	否	100	1732.05	公 用	15.85	16	274.5	0	1284.34	不受 限	1250	绵阳 地调	null	
7160	10kV小上线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	小上线914 开关	小地站	6300	否	100	1732.05	公 用	17.49	17	303	0	1255.84	不受 限	1250	绵阳 地调	null	
7161	10kV禹武线墩 上侧大馈线	北川电 力调度 控制中 心	禹武线914 开关	墩上站	8500	否	150	2598.08	公 用	60.5	40	1047.8	0	1290.47	不受 限	1250	绵阳 地调	null	

7162	10kV茶仙线	蒲城电力调度控制中心	茶仙线913开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	106.79	53	1849.6	0	1268.09	不受限	1250	达州地调	null	
7163	10kV黄乐线大馈线	安州电力调度控制中心	黄乐线933开关	黄土站	40	否	405	7014.81	公用	277.42	68	4804.9	250	1258.43	不受限	1250	绵阳地调	null	
7164	10kV双普三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普三线958开关	双碑站	50	是	527	9127.91	公用	347	66	6010.1	0	1292.23	不受限	1250	绵阳地调	null	
7165	10kV通曲线大馈线	北川电力调度控制中心	通曲线912开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	174.36	56	3020	0	1275.49	不受限	1250	绵阳地调	null	
7166	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	16.78	17	290.6	0	1268.24	不受限	1250	甘孜地调	null	
7167	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250	甘孜地调	null	
7168	10kV金场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金场线922开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公用	106.4	53	1842.8	0	1274.89	不受限	1250	绵阳地调	null	

7169	10kV降知线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	降知线912 开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公 线	16.17	16	280	0	1278.84	不受 限	1250	甘孜 地调	null	
7170	10kV兆龙线 913大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	兆龙线913	兆雅	10000	是	416	7205.33	公 线	253	61	4382	100	1282.26	不受 限	1250	泸州 地调	null	
7171	10kV渡铁线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.渡铁 线922开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公 线	125.4	57	2172	0	1257.46	不受 限	1250	达州 地调	null	
7172	10kV新云线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	新云线922 开关	新桥站	12.6	是	300	5196.15	公 用	167.36	56	2898.6	0	1258.32	不受 限	1250	绵阳 地调	null	
7173	10kV游济东线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	游济东线 913开关	游仙站	31.5	是	500	8660.25	公 用	306.85	61	5314.7	315	1298.5	不受 限	1250	绵阳 地调	null	
7174	10kV玉场线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	玉场线913 开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公 线	107.56	54	1862.9	0	1254.79	不受 限	1250	绵阳 地调	null	
7175	10kV迎柏线 922	江安电 力调度 控制中 心	迎柏线922 开关	迎安站	6300	是	380	6581.79	公 用	230.85	61	3998.4	0	1267.03	不受 限	1250	宜宾 地调	null	
7176	10kV分金线	井研电 力调度 控制中 心	分金线912 开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公 线	191.23	58	3312.1	0	1260.52	不受 限	1250	乐山 地调	null	

7177	10kV中海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海二线916开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	287.74	60	4983.6	400	1267.47	不受限	1250	资阳地调	null	
7178	10kV横五线	宜宾电力调度控制中心	横五线965开关	横江站	6300	是	270	4676.54	公线	128.49	48	2225.4	250	1265.83	不受限	1250	宜宾地调	null	
7179	10kV井板线	江安电力调度控制中心	井板线952开关	大井站	6300	是	370	6408.59	公用	222	60	3845	0	1282	不受限	1250	宜宾地调	null	
7180	10kV象威线632	宜宾电力调度控制中心	象威线632开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	271.38	63	4700.3	0	1257.96	不受限	1250	宜宾地调	null	
7181	10kV罗广一路	绵竹电力调度控制中心	罗广一路913开关	罗荣站	102000	是	552	9560.92	公用	368.8	67	6387.6	0	1261.14	不受限	1250	德阳地调	null	
7182	10kV桥星路	绵竹电力调度控制中心	桥星路925开关	桥楼站	23000	是	400	6928.2	公用	246.14	62	4263.2	0	1279.36	不受限	1250	德阳地调	null	
7183	10kV坪店线	南部电力调度控制中心	10kV坪店线915	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	124.89	57	2163.1	0	1266.36	不受限	1250	南充地调	null	
7184	10kV桂新线	蓬安电力调度控制中心	桂新线929开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	266.4	71	4614	0	1262.85	不受限	1250	南充地调	null	

7185	10kV团和一线	温江电力调度控制中心	团和一线903开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	247.11	62	4280	0	1262.56	不受限	1250	成都地调	null	
7186	10kV八农一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	八农一路911开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	96.77	24	1676	3280	1279.38	不受限	1250	德阳地调	null	
7187	10kV文每线	成都配调	文每路908	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	352.33	74	6102.4	0	1270.94	不受限	1250	成都地调	null	
7188	10kV岭界线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭界线916开关	长条岭站(阆中)	16000	否	268.95	4658.35	公线	168.97	63	2926.5	0	1266.02	不受限	1250	南充地调	null	
7189	10kV大庙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大庙线912开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	82.27	47	1425	0	1287.39	不受限	1250	南充地调	null	
7190	10kV红沙线	成都配调	红沙路921	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	306.03	65	5300.4	0	1253.68	不受限	1250	成都地调	null	
7191	10kV坡杨线	仪陇电力调度控制中心	坡杨线923开关	高坡站	90000	否	270	4676.54	公线	170.61	63	2954.9	0	1253.99	不受限	1250	南充地调	null	
7192	10kV天太线大馈线	邻水电力调度控制中心	天太线913开关	天龙站	5000	是	291	5040.27	公线	158.58	54	2746.6	0	1285.62	不受限	1250	广安地调	null	
7193	10kV龙福线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙福线911	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	327.53	66	5672.9	0	1255.3	不受限	1250	成都地调	null	

7194	10kV资高线	资中电力调度控制中心	资高线927开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	306.72	73	5312.4	0	1281.51	不受限	1250	内江地调	null	
7195	10kV邛开二线	邛崃电力调度控制中心	邛开二线912开关	邛崃	63000	是	500	8660.25	公线	325.64	65	5640	0	1288.2	不受限	1250	成都地调	null	
7196	10kV平马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	平马线910	平乐	100000	是	423	7326.57	公线	265.95	63	4606.3	0	1254.96	不受限	1250	成都地调	null	
7197	10kV资广线	资中电力调度控制中心	资广线923开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	308.18	73	5337.6	0	1256.31	不受限	1250	内江地调	null	
7198	10kV清医线	金堂电力调度控制中心	清医线917开关	清江	12000	否	200	3464.1	专线	106	53	1836	0	1281.69	不受限	1250	成都地调	null	
7199	10kV清食一线	新津电力调度控制中心	清食一线944开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	381.9	75	6614.5	0	1288.85	不受限	1250	成都地调	null	
7200	10kV东友线	新都电力调度控制中心	东友线932开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	245.91	61	4259.2	0	1283.36	不受限	1250	成都地调	null	
7201	10kV城双线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	城双线924开关	金城站(仪陇)	10300	是	178	3083.05	公线	69.35	39	1201.2	0	1265.24	不受限	1250	南充地调	null	

7202	10kV桥万线	资中电力调度控制中心	桥万线928开关	倒石桥站	100000	否	800	13856.41	公线	646.89	81	11204.2	0	1266.57	不受限	1250	内江地调	null	
7203	10kV芙滨线	营山电力调度控制中心	芙滨线915开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	521.48	85	9032	0	1226	不受限	1220	南充地调	null	
7204	10kV思牛线大馈线	阆中电力调度控制中心	思牛线924开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	64.29	43	1113.5	0	1224.77	不受限	1200	南充地调	null	
7205	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	422.13	82	7311.3	0	1287	不受限	1200	南充地调	null	
7206	10kV青陡线大馈线	营山电力调度控制中心	青陡线914开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	175.86	64	3045.9	0	1240.93	不受限	1200	南充地调	null	
7207	10kV升水线	南部电力调度控制中心	10kV升水线932	升钟站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	127.02	58	2199.9	0	1229.56	不受限	1200	南充地调	null	
7208	10kV朱峰一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰 I 线925开关	朱山站	100000	是	467	8088.68	公线	228.75	49	3962	1260	1248.94	不受限	1200	南充地调	null	
7209	10kV千村线大馈线	阆中电力调度控制中心	千村线923开关	千佛站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	65.13	43	1128.1	0	1210.17	不受限	1200	南充地调	null	

7210	10kV朱目二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅱ线932开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	370.32	67	6414	0	1248.59	不受限	1200	南充地调	null	
7211	10kV新镇路绵竹	绵竹电力调度控制中心	新镇路921开关	新市	300000	是	595	10305.7	公用	406.04	68	7032.6	0	1211.96	不受限	1200	德阳地调	null	
7212	10kV凯塔路	中江电力调度控制中心	凯塔路926开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	427.9	77	7411.2	0	1209.22	不受限	1200	德阳地调	null	
7213	10kV城鼓线	宜宾电力调度控制中心	城鼓线635开关	城中站	63000	否	430	7447.82	公线	315.94	73	5472.1	0	1230.94	不受限	1200	宜宾地调	null	
7214	10kV慧镇路	罗江电力调度控制中心	慧镇路913开关	慧觉站	6300	是	200	3464.1	公线	88.16	44	1527	0	1244.28	不受限	1200	德阳地调	null	
7215	10kV卫庆线	威远电力调度控制中心	卫庆线912开关	卫林站	10000	否	362	6270.02	专线	254.57	70	4409.2	0	1233.82	不受限	1200	内江地调	null	
7216	10kV丰桥路	新都电力调度控制中心	丰桥线908开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	288.68	72	5000	0	1235.38	不受限	1200	成都地调	null	
7217	10kV丰水线	新都电力调度控制中心	丰水线917开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	0	1203.38	不受限	1200	成都地调	null	

7218	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天京路911	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	327.02	82	5664	800	1264.2	不受限	1200	成都地调	null	
7219	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	丹发一路906	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	478.75	87	8292	400	1286.24	不受限	1200	成都地调	null	
7220	10kV革城三线	青白江电力调度控制中心	革城三线914开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	371.71	67	6438	0	1224.59	不受限	1200	成都地调	null	
7221	10kV槐蜀路_特	成都配调	槐蜀路911	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	354.09	75	6132.8	0	1240.54	不受限	1200	成都地调	null	
7222	10kV花慧线大馈线	郫都电力调度控制中心	花慧线923开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	409.18	68	7087	0	1226.84	不受限	1200	成都地调	null	
7223	10kV灌城三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城三路911	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	328.6	66	5691.4	0	1236.8	不受限	1200	成都地调	null	
7224	10kV解兴四线	大邑电力调度控制中心	解兴四线933开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	470.38	78	8147	0	1206.07	不受限	1200	成都地调	null	
7225	10kV杏熙一线_新	成都配调	杏熙一线915	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	307.9	65	5332.8	0	1221.28	不受限	1200	成都地调	null	

7226	10kV河镇线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	河镇线922 开关	35kV河 清站	10	否	353	6114.14	公用	242.4	69	4198.3	80	1224.43	不受 限	1200	绵阳 地调	null	
7227	10kV稻巨线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	稻巨线911 开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公 线	14.45	14	250.2	0	1308.65	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7228	10kV新镇线 913大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	新镇线915 开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公 线	391.69	25	484.1	0	1325.25	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7229	10kV白马线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	昌亚线917 开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公 线	364.16	20	307.2	1.25	1249.61	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7230	10kV荣河东线 大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	荣河东线 916开关	得荣站	108000	否	100	1732.05	公 线	135.1	35	240	0	1381.16	不受 限	1200	甘孜 地调	null	

7231	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	95.15	48	1648	0	1469.69	不受限	1200	甘孜地调	null	
7232	10kV自马线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自马线914开关	自强站	10	是	200	3464.1	公用	77.77	39	1346.9	200	1224.38	不受限	1200	绵阳地调	null	
7233	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	15.79	16	273.4	0	1285.44	不受限	1200	甘孜地调	null	
7234	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	8.9	18	154.1	0	1403.36	不受限	1200	甘孜地调	null	
7235	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	55.59	37	962.8	0	1375.47	不受限	1200	甘孜地调	null	

7236	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	114.32	28	190	0	1421.16	不受限	1200	甘孜地调	null	
7237	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	9.42	19	163.2	0	1395.65	不受限	1200	甘孜地调	null	
7238	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	101.54	51	1758.6	0	1359.09	不受限	1200	甘孜地调	null	
7239	10kV金文线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金文线933开关	金宝站	9	否	200	3464.1	公用	107.93	54	1869.4	0	1248.29	不受限	1200	绵阳地调	null	
7240	10kV玉星线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉星线914开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	108.19	54	1873.8	0	1243.89	不受限	1200	绵阳地调	null	
7241	10kV南东线	雨城电力调度控制中心	10kV南东线925开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	282.61	64	4894.8	0	1202.02	不受限	1200	雅安地调	null	

7242	10kV二蕉线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	二蕉线922 开关	二郎庙 站	31.5	否	180	3117.69	公用	91.76	51	1589.3	0	1216.62	不受 限	1200	绵阳 地调	null	
7243	10kV石警线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	石警线917 开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公 线	111.74	25	135.3	0	1299.31	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7244	10kV金三线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	金三弦922 开关	金弦开 闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公 线	0	17	174.5	0	1378.71	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7245	10kV冯沱线 670大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	冯沱线670	冯嘴	63000	否	463	8019.4	公 线	346.65	75	6004	0	1213.46	不受 限	1200	泸州 地调	null	
7246	10kV鸳大线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	鸳大线911 开关	鸳鸯坝 站	50000	否	100	1732.05	公 线	92.38	22	161.1	0	1241.16	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7247	10kV洛塔线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	洛塔线922 开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公 线	88.68	27	136	0	1322.84	不受 限	1200	甘孜 地调	null	

7248	10kV华枣线	旺苍电力调度控制中心	华枣线912开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	64.19	43	1111.8	0	1226.47	不受限	1200	广元地调	null	
7249	10kV蒙东线	雅安电力调度控制中心	蒙东线926开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	423.74	4	7339.2	5000	1235.38	不受限	1200	雅安地调	null	
7250	10kV油厂一线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂一线913开关	油房坝站	40000	否	300	5196.15	公线	200.58	67	3474	0	1202.53	不受限	1200	达州地调	null	
7251	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	0	17	352.5	0	1385.64	不受限	1200	甘孜地调	null	
7252	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邓下线914开关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	20.35	16	352.4	0	1379.65	不受限	1200	甘孜地调	null	
7253	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	196.69	18	306.7	0	1247.85	不受限	1200	甘孜地调	null	

7254	10kV洛俄线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	洛俄线911 开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公 线	7.1	17	123	0	1435.84	不受 限	1200	甘孜 地调	null	
7255	10kV沱棉线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.沱棉 线962开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公 线	369.63	67	6402	0	1246.74	不受 限	1200	达州 地调	null	
7256	10kV晓浮线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	晓浮线932 开关	晓坝站	40	是	401	6945.52	公 用	251.5	63	4356	0	1200.42	不受 限	1200	绵阳 地调	null	
7257	10kV格坪线	盐边电 力调度 控制中 心	格坪线953 开关	格萨拉 站	3150	否	100	1732.05	公 线	19.92	20	345	0	1213.84	不受 限	1200	攀枝 花地 调	null	
7258	10kV代天线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	代天线945 开关	代家坝 站	126200	否	330	5715.77	公 线	204.43	62	3540.7	400	1203.49	不受 限	1200	自贡 地调	null	
7259	10kV黄新线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	10kV黄新 线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公 线	94.25	46	1682.3	0	1227.55	不受 限	1200	自贡 地调	null	
7260	10kV墨金线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	墨金线913 开关	墨林站	6400	是	267	4624.58	公 线	142.23	53	2463.4	0	1236.26	不受 限	1200	自贡 地调	null	
7261	10kV麻东线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.麻东 线914开关	麻柳站	6300	是	300	5196.15	公 线	168.98	56	2926.8	0	1230.12	不受 限	1200	达州 地调	null	

7262	10kV清关线	巴州电力调度控制中心	10kV清关线954	清江站	16300	否	200	3464.1	公线	109.92	55	1903.9	0	1213.79	不受限	1200	巴中地调	null	
7263	10kV玉宕线	巴州电力调度控制中心	10kV玉宕线957	玉堂站	63000	否	377	6529.83	公线	269.34	71	4665	0	1211.85	不受限	1200	巴中地调	null	
7264	10kV方河线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方河线929开关	方斗站	113000	是	213	3689.27	公线	99.96	47	1731.3	0	1220.12	不受限	1200	达州地调	null	
7265	10kV邱渐线	平昌电力调度控制中心	10kV邱渐线914	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	110.16	55	1908	0	1209.69	不受限	1200	巴中地调	null	
7266	10kV西港线大馈线	自贡电力调度控制中心	西港线932开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	166.3	33	2880.4	2880	1209.38	不受限	1200	自贡地调	null	
7267	10kV平农线	仁和电力调度控制中心	平农线923开关	平地站	63000	是	220	3810.51	公线	106.69	48	1847.9	0	1200.51	不受限	1200	攀枝花地调	null	
7268	10kV清宝东线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝东线951开关	清香坪站	16200	是	350	6062.18	公线	208.11	59	3604.4	0	1245.34	不受限	1200	攀枝花地调	null	
7269	10kV南新线	米易电力调度控制中心	南新线952开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	199.53	67	3455.9	0	1208.17	不受限	1200	攀枝花地调	null	

7270	10kV城园线	米易电力调度控制中心	城园线971开关	城北站	50000	否	175	3031.09	公线	110.68	55	1916.93	0	1201	不受限	1200	攀枝花地调	null	
7271	10kV园紫II回	攀枝花电力调度控制中心	园紫II回974开关	园林站	120500	否	300	5196.15	公线	198.38	66	3435.9	0	1240.6	不受限	1200	攀枝花地调	null	
7272	10kV博街线	阿坝电力调度控制中心	博街线911开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	64.17	43	1111.4	0	1226.87	不受限	1200	阿坝地调	null	
7273	10kV凤加一回	攀枝花电力调度控制中心	凤加一回911开关	凤凰站	120200	否	300	5196.15	公线	199.93	67	3462.8	0	1213.73	不受限	1200	攀枝花地调	null	
7274	10kV连保线大馈线	威远电力调度控制中心	连保线918开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	272.7	54	4723.2	1905	1243.97	不受限	1200	内江地调	null	
7275	10kV元桥线	剑阁电力调度控制中心	元桥线915开关	35kV元山站	16300	否	300	5196.15	公线	199.01	66	3446.9	0	1229.63	不受限	1200	广元地调	null	
7276	10kV高镇线	内江电力调度控制中心	高镇线912开关	高梁站	12600	否	200	3464.1	公线	90.84	45	1573.3	315	1229.39	不受限	1200	内江地调	null	
7277	10kV金武线	射洪电力调度控制中心	金武线915开关	金家	12600	是	153	2650.04	公线	39.82	26	689.6	200	1230.43	不受限	1200	遂宁地调	null	

7278	10kV桐安二线	内江电力调度控制中心	桐安二线972开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	269.08	64	4660.4	0	1200.86	不受限	1200	内江地调	null	
7279	10kV竹面线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹面线973开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	175.77	57	3044.3	0	1220.7	不受限	1200	广安地调	null	
7280	10kV金家镇线	射洪电力调度控制中心	金家镇线913开关	金家	14600	否	153	2650.04	公线	67.76	44	1173.6	0	1211.44	不受限	1200	遂宁地调	null	
7281	10kV罗前一线	洪雅电力调度控制中心	罗前一线915开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	375.58	76	6505	0	1211.29	不受限	1200	眉山地调	null	
7282	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨八线922开关	杨柳湾站	85500	否	275	4763.14	公线	176.32	64	3053.8	0	1233.03	不受限	1200	乐山地调	null	
7283	10kV永汽线大馈线	夹江电力调度控制中心	永汽线911开关	永兴站	10000	是	400	6928.2	公线	250.66	63	4341.5	0	1201.06	不受限	1200	乐山地调	null	
7284	10kV青三线	仁寿电力调度控制中心	青三线953开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	158.42	62	2743.9	0	1231.16	不受限	1200	眉山地调	null	
7285	10kV禾双线	仁寿电力调度控制中心	禾双线911开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	118.13	56	2046	0	1227.58	不受限	1200	眉山地调	null	

7286	10kV甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线963	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	316.24	66	5477.3	0	1201.48	不受限	1200	眉山地调	null	
7287	10kV西商二回大馈线	广安电力调度控制中心	西商二回977开关	西溪站	160000	否	400	6928.2	专线	290.58	73	5032.9	0	1202.48	不受限	1200	广安地调	null	
7288	10kV北东线912大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北东线912开关	北山站	6300	是	120	2078.46	公线	26.6	22	460.7	0	1202.07	不受限	1200	凉山地调	null	
7289	10kV九莲一线	广元电力调度控制中心	九莲一线915开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	383.78	74	6647.1	160	1236.54	不受限	1200	广元地调	null	
7290	10kV曾经线	广元电力调度控制中心	曾经线923开关	35kV曾家站	19300	是	300	5196.15	公线	168.64	56	2920.9	0	1236.02	不受限	1200	广元地调	null	
7291	10kV三坝线	广元电力调度控制中心	三坝线923开关	三堆站	80000	否	444	7690.31	专线	328.12	74	5683.1	0	1238.18	不受限	1200	广元地调	null	
7292	10kV松建线945大馈线	天府电力调度控制中心	松建路945开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	371.36	67	6432	0	1216.74	不受限	1200	天府地调	null	
7293	10kV滨苑线大馈线	天府电力调度控制中心	滨苑路922开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	248.18	62	4298.4	0	1244.16	不受限	1200	天府地调	null	

7294	10kV分树线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV分树 线913	分水	10000	是	280	4849.74	公 线	153.11	55	2651.8	0	1227.99	不受 限	1200	泸州 地调	null	
7295	10kV羊北线	广元电 力调度 控制中 心	羊北路912 开关	35kV羊 木站	6300	否	259	4486.01	公 线	163.49	63	2831.6	0	1205.81	不受 限	1200	广元 地调	null	
7296	10kV东巷路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东巷路905 开关	东升	50000	否	400	6928.2	公 线	290.07	73	5024	0	1211.38	不受 限	1200	天府 地调	null	
7297	10kV木井线	大竹电 力调度 控制中 心	木井线924 开关	木头站	83500	是	200	3464.1	专 线	89.08	45	1542.8	0	1228.48	不受 限	1200	达州 地调	null	
7298	10kV华青一线 973大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华青一线 973	龙华	50000	是	406	7032.13	公 线	253.07	62	4383.2	0	1242.5	不受 限	1200	泸州 地调	null	
7299	10kV高金线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	高金线14 开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公 线	65.87	44	1140.9	0	1197.37	不受 限	1150	广安 地调	null	
7300	10kV棉九线 672大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	棉九线922 开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公 线	270.42	64	4683.7	0	1177.56	不受 限	1150	泸州 地调	null	
7301	10kV曲贯线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10KV曲贯 线911开关	曲依站	3150	否	255	4416.73	公 线	160.84	63	2785.8	0	1189.26	不受 限	1150	凉山 地调	null	

7302	10kV麓金线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓金线930 开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公 线	375.48	68	6503.3	0	1159.29	不受 限	1150	天府 地调	null	
7303	10kV下久一线	广元电 力调度 控制中 心	下久一线 917开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公 线	366.63	76	6350.1	0	1163.53	不受 限	1150	广元 地调	null	
7304	10kV东水路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东水路932 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	252.19	63	4368	0	1174.56	不受 限	1150	天府 地调	null	
7305	10kV乔城二线	广元电 力调度 控制中 心	乔城二线 921开关	乔镇站	120000	否	453	7846.19	公 线	340.88	75	5904	0	1157.57	不受 限	1150	广元 地调	null	
7306	10kV合甘一回 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	合甘一回 958开关	合流站	11300	否	147	2546.11	公 线	63.45	43	1098.9	0	1192.6	不受 限	1150	广安 地调	null	
7307	10kV912田新 线	甘洛电 力调度 控制中 心	10kV田新 线912开关	田坝站	10000	否	220	3810.51	公 线	130.97	60	2268.4	0	1161.06	不受 限	1150	凉山 地调	null	
7308	10kV郊文线	广元电 力调度 控制中 心	郊文线917 开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公 线	252.89	63	4380.1	0	1162.46	不受 限	1150	广元 地调	null	
7309	10kV佑裕线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV佑裕 线915开关	佑君站	20000	是	352	6096.82	公 线	214.27	61	3711.2	0	1166.26	不受 限	1150	凉山 地调	null	

7310	10kV红金二线 926大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红金 二线926开 关	红房站	81500	否	420	7274.61	公 线	309.5	74	5360.5	0	1186.65	不受 限	1150	凉山 地调	null	
7311	10kV盐三线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	盐三线914 开关	盐源盐 井站	26000	是	300	5196.15	公 线	172.12	57	2981.1	0	1175.82	不受 限	1150	凉山 地调	null	
7312	10kV庄威二线	眉山电 力调度 控制中 心	庄威二线 922开关	庄店站	50000	否	482	8348.48	公 线	367.2	76	6359.9	0	1153.73	不受 限	1150	眉山 地调	null	
7313	10kV石火线	隆昌电 力调度 控制中 心	石火线922 开关	石燕桥 站	100000	否	100	1732.05	专 线	21.39	21	370.4	0	1188.44	不受 限	1150	内江 地调	null	
7314	10kV中西线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	中西线971 开关	中心站	12600	否	178.2	3086.51	公 线	74.39	42	1288.5	315	1174.36	不受 限	1150	广安 地调	null	
7315	10kV香苏线	射洪电 力调度 控制中 心	香苏线915 开关	香山	12600	否	154	2667.36	公 线	70.78	46	1225.9	0	1174.72	不受 限	1150	遂宁 地调	null	
7316	10kV沿华线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿华线916 开关	沿口站	100000	是	276	4780.46	公 线	139.26	50	2412	260	1152.37	不受 限	1150	广安 地调	null	
7317	10kV永太线	内江电 力调度 控制中 心	永太线914 开关	永东站	10000	是	255	4416.73	公 线	132.91	52	2302	60	1171.38	不受 限	1150	内江 地调	null	

7318	10kV复兴镇线	射洪电力调度控制中心	复兴镇线918开关	复兴	8000	是	185	3204.29	公线	79.38	43	1374.8	0	1188.63	不受限	1150	遂宁地调	null	
7319	10kV梨堰线	内江电力调度控制中心	梨堰线913开关	梨园站	10000	否	255	4416.73	公线	160.44	63	2778.9	0	1196.16	不受限	1150	内江地调	null	
7320	10kV柳联线	射洪电力调度控制中心	柳联线916开关	柳树	80000	否	153	2650.04	公线	69.05	45	1196	0	1189.04	不受限	1150	遂宁地调	null	
7321	10kV铝园二线924	眉山电力调度控制中心	铝园二线924开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	238.72	56	4134.6	535	1191.66	不受限	1150	眉山地调	null	
7322	10kV永界线大馈线	夹江电力调度控制中心	永界线912开关	永兴站	10000	否	275	4763.14	公线	181.03	66	3135.4	0	1151.43	不受限	1150	乐山地调	null	
7323	10kV黄马线（后段）	夹江电力调度控制中心	黄马线（后段）914开关	马村站	6300	是	335	5802.37	公线	199.34	60	3452.5	0	1189.4	不受限	1150	乐山地调	null	
7324	10kV南财线	射洪电力调度控制中心	南财线915开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	279.21	64	4836	0	1191.54	不受限	1150	遂宁地调	null	
7325	10kV鸣前线	蓬溪电力调度控制中心	鸣前线913开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	152.55	55	2642.2	0	1168.31	不受限	1150	遂宁地调	null	

7326	10kV青二线	仁寿电力调度控制中心	青二线951开关	青岗站	10000	否	150	2598.08	公线	68.29	46	1182.8	0	1155.47	不受限	1150	眉山地调	null	
7327	10KV通环二线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅱ回935开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	329.09	75	5699.8	0	1159.12	不受限	1150	乐山地调	null	
7328	10kV东胜线	眉山电力调度控制中心	东胜线915开关	东馆站	81500	否	482	8348.48	公线	353.58	73	6124	200	1189.63	不受限	1150	眉山地调	null	
7329	10kV青翻线	彭山电力调度控制中心	青翻线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	270.52	64	4685.4	0	1175.86	不受限	1150	眉山地调	null	
7330	10kV义龙线	平昌电力调度控制中心	10kV义龙线961	信义站	90000	否	300	5196.15	公线	200.97	67	3480.8	0	1195.73	不受限	1150	巴中地调	null	
7331	10kV西兴线西兴站	平昌电力调度控制中心	10kV西兴线916	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	111.78	56	1936	0	1181.69	不受限	1150	巴中地调	null	
7332	10kV桂文线913	古蔺电力调度控制中心	10kV桂文线913开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	177.85	58	3080.3	0	1187.48	不受限	1150	泸州地调	null	
7333	10kV莲沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲沙线971开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	420.47	74	7282.5	400	1187.33	不受限	1150	自贡地调	null	

7334	10kV安宋线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	安宋线914 开关	安河站	19000	否	320	5542.56	公 线	187.92	59	3254.8	0	1179.25	不受 限	1150	自贡 地调	null	
7335	10kV城桥线 925大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	城桥线925 开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公 线	323.08	66	5595.7	0	1180.08	不受 限	1150	泸州 地调	null	
7336	10kV通西线	通江电 力调度 控制中 心	10kV通西 线854	通江站	90000	否	442	7655.66	公 线	330.17	75	5718.5	0	1171.59	不受 限	1150	巴中 地调	null	
7337	10kV城沙线 934大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	城沙线934	城郊	20000	是	196	3394.82	公 线	89.2	46	1545	0	1170.86	不受 限	1150	泸州 地调	null	
7338	10kV朴四线	阿坝电 力调度 控制中 心	朴四线912 开关	朴头站	5000	否	175	3031.09	公 线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受 限	1150	阿坝 地调	null	
7339	10kV姜万线	阿坝电 力调度 控制中 心	姜万线923 开关	姜维站	25000	否	205	3550.7	公 线	116.67	57	2020.8	0	1174.83	不受 限	1150	阿坝 地调	null	
7340	10kV双城三线	宣汉电 力调度 控制中 心	双城三线 923开关	双河站	20000	是	288	4988.31	公 线	163.63	57	2834.1	0	1156.55	不受 限	1150	达州 地调	null	
7341	10kV西洋二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西洋 二线933开 关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公 线	217.38	43	3765	2900	1176	不受 限	1150	自贡 地调	null	

7342	10kV隘镇线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘镇线915开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	92.84	46	1608	0	1163.28	不受限	1150	达州地调	null	
7343	10kV西开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开一线941开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	274.31	55	4751.1	1030	1188.68	不受限	1150	自贡地调	null	
7344	10kV兴陶线	仁和电力调度控制中心	兴陶线958开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	206	51	3568	800	1174.56	不受限	1150	攀枝花地调	null	
7345	10kV阿龙线	阿坝电力调度控制中心	阿龙线914开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	111.66	56	1934	0	1183.69	不受限	1150	阿坝地调	null	
7346	10kV麻联线	米易电力调度控制中心	麻联线953开关	麻陇站	6300	是	100	1732.05	公线	10.97	11	190	0	1195.64	不受限	1150	攀枝花地调	null	
7347	10kV丙新线	米易电力调度控制中心	丙新线974开关	丙谷站	10000	是	184.8	3200.83	公线	80.6	44	1396	0	1164.66	不受限	1150	攀枝花地调	null	
7348	10kV木街线	阿坝电力调度控制中心	木街线952开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	21.35	21	369.8	0	1189.04	不受限	1150	阿坝地调	null	
7349	10kV园瓯二线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯二线971开关	园林站	120500	是	350	6062.18	公线	210.9	60	3652.8	0	1196.94	不受限	1150	攀枝花地调	null	

7350	10kV荣观一线972大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣观一线972开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	375.77	68	6508.4	0	1154.19	不受限	1150	自贡地调	null	
7351	10kV格古线	盐边电力调度控制中心	格古线952开关	格萨拉站	3150	是	100	1732.05	公线	10.91	11	189	0	1196.64	不受限	1150	攀枝花地调	null	
7352	10kV黑石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑石线915开关	黑坪站	6.3	否	198	3429.46	公用	111.15	56	1925.2	0	1161.31	不受限	1150	绵阳地调	null	
7353	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	23.54	24	407.7	0	1151.15	不受限	1150	甘孜地调	null	
7354	10kV许龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许龙线911开关	许州站	11.3	否	269	4659.22	公用	175.61	65	3041.6	0	1151.7	不受限	1150	绵阳地调	null	
7355	10kV桅普线	旺苍电力调度控制中心	桅普线913开关	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	201.14	67	3483.8	0	1192.73	不受限	1150	广元地调	null	
7356	10kV望麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望麻线925开关	望江站	100	否	300	5196.15	公用	203.41	68	3523	0	1153.53	不受限	1150	绵阳地调	null	
7357	10kV文棉线大馈线	江油电力调度控制中心	文棉路904开关	文胜站	6.3	是	240	4156.92	公用	123.29	51	2135.3	0	1190.24	不受限	1150	绵阳地调	null	

7358	10kV官庙线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	官庙线915 开关	官渡站	10	是	180	3117.69	公 线	77.38	43	1340.3	0	1153.85	不受 限	1150	绵阳 地调	null	
7359	10kV忠太线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	忠太线914 开关	忠兴站	18	否	300	5196.15	公 用	201.94	67	3497.6	0	1178.93	不受 限	1150	绵阳 地调	null	
7360	10kV北玛二线 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	北玛二线 926开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公 用	341.96	57	5922.7	1200	1191.14	不受 限	1150	绵阳 地调	null	
7361	10kV南郊线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南郊 线922开关	南坝子 站	100000	否	440	7621.02	公 线	327.02	74	5664	0	1194.92	不受 限	1150	雅安 地调	null	
7362	10kV禹小线小 坝侧大馈线	北川电 力调度 控制中 心	禹小线916 开关	小地站	6300	是	274	4745.82	公 用	152.6	56	2643	0	1153.66	不受 限	1150	绵阳 地调	null	
7363	10kV思干线	天全电 力调度 控制中 心	思干线913 开关	思经站	5000	否	400	6928.2	公 线	287.4	72	4977.8	100	1157.58	不受 限	1150	雅安 地调	null	
7364	10kV沙禁线	天全电 力调度 控制中 心	沙禁线926 开关	沙坪站	50000	是	515	8920.06	公 线	331.52	64	5742	200	1194.05	不受 限	1150	雅安 地调	null	
7365	10kV永仁线	天全电 力调度 控制中 心	永仁线914 开关	仁义站	5000	否	300	5196.15	公 线	195.73	65	3390.1	100	1186.43	不受 限	1150	雅安 地调	null	

7366	10kV油厂二线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂二线926开关	油房坝站	31500	否	300	5196.15	公线	201.27	67	3486	0	1190.53	不受限	1150	达州地调	null	
7367	10kV禹小线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线913开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	97.27	47	1684.8	0	1197.34	不受限	1150	绵阳地调	null	
7368	10kV太城六线972大馈线	万源电力调度控制中心	10kV.太城六线972开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	371.16	67	6428.5	0	1192.52	不受限	1150	达州地调	null	
7369	10kV西狮线	通川电力调度控制中心	10kV.西狮线953开关	城西站	80000	是	595	10305.7	公线	408.55	69	7076	0	1168.56	不受限	1150	达州地调	null	
7370	10kV铁警线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁警线915开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	355.01	67	6148.8	0	1153.53	不受限	1150	绵阳地调	null	
7371	10kV碑铁线	通川电力调度控制中心	10kV.碑铁线913开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	215.28	68	3728.6	0	1181.76	不受限	1150	达州地调	null	
7372	10kV沱酿线	通川电力调度控制中心	10kV.沱酿线955开关	塔沱站	81500	是	400	6928.2	公线	252.68	63	4376.4	0	1166.16	不受限	1150	达州地调	null	
7373	10kV万清线	雅安电力调度控制中心	万清线922开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	174.46	58	3021.6	500	1154.93	不受限	1150	雅安地调	null	

7374	10kV范安线	成都配调	范安路930开关	范家坡	129000	否	473	8192.6	专线	358.76	76	6213.7	0	1159.64	不受限	1150	成都地调	null	
7375	10kV祥宝路	成都配调	祥宝线926	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	312.01	66	5404	0	1150.08	不受限	1150	成都地调	null	
7376	10kV石四路	都江堰电力调度控制中心	石四路907	石牛	1*5000	否	75	1299.04	公线	117.88	17	1554.6	0	1169.14	不受限	1150	成都地调	null	
7377	6kV栗黄路	大邑电力调度控制中心	栗黄线606开关	栗子坪	31500	否	75	1299.04	公线	0.01	1	0.01	0	1169.14	不受限	1150	成都地调	null	
7378	10kV猛成路	成都配调	猛成路907	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	311.78	66	5400	0	1154.08	不受限	1150	成都地调	null	
7379	10kV军科线	成都配调	军科路947	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	357.23	76	6187.2	0	1186.14	不受限	1150	成都地调	null	
7380	10kV润鲁线	成都配调	润鲁线994	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	309.84	66	5366.4	0	1187.68	不受限	1150	成都地调	null	
7381	10kV陇井线	仪陇电力调度控制中心	陇井线k104开关	仪陇开闭所	300000	否	377	6529.83	公线	272.65	72	4722.3	0	1154.55	不受限	1150	南充地调	null	
7382	10kV兴烈线	金堂电力调度控制中心	兴烈线919开关	福兴	20000	是	580	10045.89	公线	397	68	6876	0	1160.71	不受限	1150	成都地调	null	

7383	10kV芙五线	苍溪电力调度控制中心	芙五线914开关	35kV芙蓉站	20000	否	234	4053	公线	142.9	61	2475	0	1172.7	不受限	1150	广元地调	null	
7384	10kV景城三线	青白江电力调度控制中心	景城三线910开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	公线	374.34	68	6483.6	0	1178.99	不受限	1150	成都地调	null	
7385	10kV云华线	五通桥电力调度控制中心	云华线911开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	112.39	56	1946.6	0	1171.09	不受限	1150	乐山地调	null	
7386	10kV新滨Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新滨Ⅱ线946开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	275.96	64	4779.6	0	1178.66	不受限	1150	宜宾地调	null	
7387	10kV斑城二路	罗江电力调度控制中心	斑城二路921开关	斑竹站	105000	是	518	8972.02	公线	346.42	67	6000	0	1177.62	不受限	1150	德阳地调	null	
7388	10kV邱中线642	宜宾电力调度控制中心	邱中线642开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	147.97	55	2562.8	0	1178.43	不受限	1150	宜宾地调	null	
7389	10kV千峰线大馈线	阆中电力调度控制中心	千峰线913开关	千佛站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	157.78	58	2732.7	315	1161.19	不受限	1150	南充地调	null	
7390	10kV三铁路	广汉电力调度控制中心	三铁路924开关	三星堆站旧	120000	否	600	10392.3	公用	438.82	73	7600.3	600	1152.77	不受限	1150	德阳地调	null	

7391	10kV金水线大馈线南部	南部电力调度控制中心	10kV金水线919	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	80.39	49	1392.3	0	1179.79	不受限	1150	南充地调	null	
7392	10kV湔九路大馈线	蒙华电力调度控制中心	湔九路912开关	湔氏站	32000	是	600	10392.3	公线	412.49	69	7144.3	0	1169.54	不受限	1150	德阳地调	null	
7393	10kV辰绿线	成都配调	辰绿路926	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	356.58	75	6176	0	1197.34	不受限	1150	成都地调	null	
7394	10kV隐瑞路902大馈线	蒙华电力调度控制中心	隐瑞路902开关	隐峰站	20000	是	600	10392.3	公线	410.85	68	7116	0	1197.84	不受限	1150	德阳地调	null	
7395	10kV团兴线	温江电力调度控制中心	团兴线909开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	93.07	47	1612	0	1159.28	不受限	1150	成都地调	null	
7396	10kV杏皇线	成都配调	杏皇线910	银杏	2*50000	是	473	0	公线	311.69	66	5398.4	0	1155.68	不受限	1150	成都地调	null	
7397	10kV带顺线大馈线	南充电力调度控制中心	带顺线926开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	412.02	75	7136.1	315	1169.32	不受限	1150	南充地调	null	
7398	10kV城西线大馈线	阆中电力调度控制中心	城西线914开关	城郊站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	317.15	66	5493.1	0	1174.19	不受限	1150	南充地调	null	
7399	10kV海环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海环一线923开关	林海站	126000	是	595	10305.7	专线	408.55	69	7076.1	0	1168.46	不受限	1150	南充地调	null	

7400	10kV升柳线	南部电力调度控制中心	10kV升柳线914	升钟站(南部)	20000	是	270	4676.54	公线	149.42	55	2587.9	0	1153.33	不受限	1150	南充地调	null	
7401	10kV金工路	广汉电力调度控制中心	金工路929开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	368.8	76	6387.6	0	1188.39	不受限	1150	德阳地调	null	
7402	10kV龙场线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙场线924开关	二龙站(阆中)	6300	否	100	1732.05	公线	22.83	23	395.4	0	1163.44	不受限	1150	南充地调	null	
7403	10kV北滨线924大馈线	营山电力调度控制中心	北滨线924开关	城北站(营山)	36000	是	515	8920.06	公线	344.41	67	5965.2	0	1170.85	不受限	1150	南充地调	null	
7404	10kV叶绿线922大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线922开关	蓼叶站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	86.32	43	1495.1	100	1176.18	不受限	1150	南充地调	null	
7405	10kV朱希线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱希线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	429.56	78	7440	0	1180.42	不受限	1150	南充地调	null	
7406	10kV龙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙石线926开关	二龙站(阆中)	6300	是	150	2598.08	公线	70	47	1212.4	0	1125.6	不受限	1120	南充地调	null	
7407	10kV湾年线	南部电力调度控制中心	10kV湾年线931	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	275.64	73	4774	0	1102.85	不受限	1100	南充地调	null	

7408	10kV八城路919大馈线	德阳电力调度控制中心	八城路919开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	462.8	115	8015.6	4425	1117.56	不受限	1100	德阳地调	null	
7409	10kV柳杨线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳杨线921开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	177.25	66	3070	0	1138.89	不受限	1100	南充地调	null	
7410	10kV平清路	中江电力调度控制中心	平清路912开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	295.06	74	5110.4	0	1124.98	不受限	1100	德阳地调	null	
7411	10kV六青路	广汉电力调度控制中心	六青路903开关	六陵站	26000	否	484	8383.13	公线	301.72	62	5225.8	1210	1109.02	不受限	1100	德阳地调	null	
7412	10kV邦阿线	成都配调	邦阿线937开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	359.45	76	6225.6	0	1147.74	不受限	1100	成都地调	null	
7413	10kV沈品路	成都配调	沈品路945	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	362.15	77	6272.4	0	1100.94	不受限	1100	成都地调	null	
7414	10kV金仁线922大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站(高坪)	16300	否	100	1732.05	公线	25.08	25	434.4	0	1124.44	不受限	1100	南充地调	null	
7415	10kV杨王线	井研电力调度控制中心	杨王线913开关	杨家河站	80000	是	500	8660.25	公线	334.33	67	5790.6	0	1137.6	不受限	1100	乐山地调	null	
7416	10kV中晶一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶一线923开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	305	61	5282.6	505	1140.6	不受限	1100	资阳地调	null	

7417	10kV银镇线	资中电力调度控制中心	银镇线915开关	银山站	63000	否	255	4416.73	公线	163.2	64	2826.6	0	1148.46	不受限	1100	内江地调	null	
7418	10kV九黎线大馈线	邻水电力调度控制中心	九黎线924开关	九龙站	34000	否	295	5109.55	公线	193	65	3281	125	1192	受限	1100	广安地调	null	
7419	10kV春海线	仪陇电力调度控制中心	春海线947开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	388.12	69	6722.3	0	1106.57	不受限	1100	南充地调	null	
7420	10kV詹绿路	新都电力调度控制中心	詹绿线935开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	400.45	77	6935.8	0	1123.43	不受限	1100	成都地调	null	
7421	10kV美科线	新都电力调度控制中心	美科线924开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	399.23	77	6914.7	0	1144.53	不受限	1100	成都地调	null	
7422	10kV普润路	新都电力调度控制中心	普润线921开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	390.69	77	6766.8	0	1105.37	不受限	1100	成都地调	null	
7423	10kV鞍山二线	苍溪电力调度控制中心	鞍山二线927开关	鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	298.04	66	5162	0	1114.95	不受限	1100	广元地调	null	
7424	10kV何铁线	新津电力调度控制中心	何铁线908	何店	100000	否	200	3464.1	专线	113.97	57	1974	0	1143.69	不受限	1100	成都地调	null	

7425	10kV单岩线	苍溪电力调度控制中心	单岩线913开关	35kV单鼓站	22300	是	200	3464.1	公线	95.69	48	1657.4	0	1113.88	不受限	1100	广元地调	null	
7426	10kV庆渠路	彭州电力调度控制中心	庆渠线912开关	庆兴	20000+12500	是	300	5196.15	公线	230.95	77	4000	0	1196.15	不受限	1100	成都地调	null	
7427	10kV寿德一线(右线)	蒲江电力调度控制中心	寿德一线905开关	寿安	109000	否	525	9093.27	公线	406.77	77	7045.2	0	1138.74	不受限	1100	成都地调	null	
7428	10kV绿风路	成都配调	绿风线910	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	238.8	71	4136	0	1132.9	不受限	1100	成都地调	null	
7429	10kV海西线	成都配调	海西路928	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	314.6	67	5448.8	0	1105.28	不受限	1100	成都地调	null	
7430	10kV塘国线塘剧线	成都配调	塘国线、塘剧线926	塘坎街	2*180000	是	473	8192.6	公线	313.77	66	5434.5	0	1119.58	不受限	1100	成都地调	null	
7431	10kV沙工路	大邑电力调度控制中心	沙工线911开关	沙渠	32000	否	531	9197.19	公线	413.63	78	7164	0	1113.47	不受限	1100	成都地调	null	
7432	10kV高王路	成都配调	高王路911	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	360.16	76	6238	0	1135.34	不受限	1100	成都地调	null	

7433	10kV新折线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新折线923 开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公 线	261.78	18	434	0	1275.16	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7434	10kV中里线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	中里线911 断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公 线	26.24	26	454.4	0	1104.44	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7435	10kV色医线 915大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	色医线915 开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公 线	138.11	22	292	0	1233.16	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7436	10kV麻孜线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	麻孜线911 开关	麻郎措 站	2500	是	89.2	1544.99	公 线	0	15	421.6	0	1235.99	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7437	10kV白绒线 916断路器间 隔	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	白绒线916 开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公 线	17.78	18	308	0	1250.84	不受 限	1100	甘孜 地调	null	

7438	10kV桑吉线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桑吉线912 开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公 线	60.37	40	1045.6	0	1292.67	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7439	10kV色武二回 大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	色武二回 914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公 线	275.29	23	468	0	1209.16	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7440	10kV田大二线 大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	田大二线 924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公 线	74.48	47	1290	0	1204.15	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7441	10kV灯尚线	旺苍电 力调度 控制中 心	灯尚线911	灯塔站	80000	否	227	3931.76	公 线	140.3	62	2430	0	1108.58	不受 限	1100	广元 地调	null	
7442	10kV合桂一线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	合桂一线 933开关	三合站	31.5	是	569	9855.37	公 用	391.42	69	6779.4	0	1104.9	不受 限	1100	绵阳 地调	null	
7443	10kV道镇二线 大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	道镇二线 916开关	道孚站	100000	是	35.6	616.61	公 线	131.06	20	270	0	1276.71	不受 限	1100	甘孜 地调	null	

7444	10kV天铝线	渠县电力调度控制中心	10kV.天铝线915开关	天星站	80000	是	246	4260.84	公线	131.2	53	2272.4	0	1136.27	不受限	1100	达州地调	null	
7445	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章兴线956开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	191.07	16	309.3	0	1250.46	不受限	1100	甘孜地调	null	
7446	10kV五新线	蒲城电力调度控制中心	五新线913开关	五宝站	12000	否	260	4503.33	公线	169.23	65	2931	0	1122	不受限	1100	达州地调	null	
7447	10kV界工二线大馈线	安州电力调度控制中心	界工二线944开关	界牌站	40	否	487	8435.09	公用	372.06	76	6444	0	1147.58	不受限	1100	绵阳地调	null	
7448	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	552.42	19	368	0	1209.16	不受限	1100	甘孜地调	null	
7449	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	17.32	17	299.9	0	1258.94	不受限	1100	甘孜地调	null	

7450	10kV红下线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	红下线912 开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公 线	16.17	16	280	0	1278.84	不受 限	1100	甘孜 地调	null	
7451	10kV化数一线	达县电 力调度 控制中 心	化数一线 915开关	化二站	102000	否	540	9353.07	专 线	420.19	78	7277.7	0	1140.06	不受 限	1100	达州 地调	null	
7452	10kV南中线 913大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	南中线913 开关	城南	50000	是	306	5300.08	公 线	179.62	59	3111	0	1129.06	不受 限	1100	泸州 地调	null	
7453	10kV渡街线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.渡街 线923开关	渡市站	11300	否	200	3464.1	公 线	116.05	58	2010	0	1107.69	不受 限	1100	达州 地调	null	
7454	10kV新蝗线	盐边电 力调度 控制中 心	新蝗线972 开关	新九站	31500	否	400	6928.2	公 线	294.53	74	5101.2	0	1134.18	不受 限	1100	攀枝 花地 调	null	
7455	10kV南泰二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南泰二线 923开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公 线	385.7	69	6680.3	0	1120.86	不受 限	1100	自贡 地调	null	
7456	10kV黄临线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	10kV黄临 线912开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公 线	148.26	56	2681.5	0	1129.01	不受 限	1100	自贡 地调	null	
7457	10kV成高线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	成高线916 开关	成佳站	20100	否	413	7153.37	公 线	233.21	56	4039.2	1260	1138.83	不受 限	1100	自贡 地调	null	

7458	10kV双红线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双红线912	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	181.2	59	3138.4	0	1129.38	不受限	1100	泸州地调	null	
7459	10kV尔上线	阿坝电力调度控制中心	尔上线954开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100	阿坝地调	null	
7460	10kV草尼线	阿坝电力调度控制中心	草尼线923开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	23.77	24	411.7	0	1147.15	不受限	1100	阿坝地调	null	
7461	10kV下营线	阿坝电力调度控制中心	下营线914开关	下马厂站	4050	是	150	2598.08	公线	56.48	38	978.3	0	1100.16	不受限	1100	阿坝地调	null	
7462	10kV西雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西雅线916开关	汇西站	100000	是	515	8920.06	公线	310.69	60	5381.2	630	1124.85	不受限	1100	自贡地调	null	
7463	10kV梁城三线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城三线924开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	353.21	68	6117.6	0	1129.3	不受限	1100	达州地调	null	
7464	10kV彭江线	仁和电力调度控制中心	彭江线974开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	249.9	71	4328.2	0	1127.76	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7465	10kV西开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开二线926开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	266.17	53	4610.1	1260	1099.68	不受限	1100	自贡地调	null	

7466	10kV白攀线	仁和电力调度控制中心	白攀线950开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	296.02	66	5127	0	1108.38	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7467	10kV兴仁南线	仁和电力调度控制中心	兴仁南线955开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	220.05	55	3811.2	630	1101.36	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7468	10kV板塘一线	仁和电力调度控制中心	板塘一线971开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	254.72	64	4411.8	0	1130.76	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7469	10kV代米线大馈线	自贡电力调度控制中心	代米线952开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	318.9	66	5523.3	0	1141.63	不受限	1100	自贡地调	null	
7470	10kV杨金线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨金线956开关	杨路坪站	100200	是	300	5196.15	公线	175.87	59	3046.1	0	1110.82	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7471	10kV魏亭线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏亭线912开关	魏家洞站	6300	否	265	4589.93	公线	114.84	43	1989	1000	1141.94	不受限	1100	达州地调	null	
7472	10kV宋河线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋河线914开关	宋家坪站	20200	是	320	5542.56	公线	190.13	59	3293	0	1141.05	不受限	1100	攀枝花地调	null	

7473	10kV青羽线	彭山电力调度控制中心	青羽线922开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	339.88	68	5886.7	800	1107.52	不受限	1100	眉山地调	null	
7474	10kV通溪线	阿坝电力调度控制中心	通溪线911开关	通化站	6300	是	200	3464.1	公线	93.64	47	1621.9	0	1149.38	不受限	1100	阿坝地调	null	
7475	10kV南胜线	米易电力调度控制中心	南胜线953开关	南坝站	6300	是	100	1732.05	公线	15.88	16	275	0	1110.64	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7476	10kV炳研南线	攀枝花电力调度控制中心	炳研南线974开关	炳草岗站	25200	否	350	6062.18	公线	251.06	72	4348.3	0	1107.66	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7477	10kV双箐线	盐边电力调度控制中心	双箐线951开关	箐河站	25000	否	140	2424.87	公线	60.29	43	1044.3	0	1138.08	不受限	1100	攀枝花地调	null	
7478	10kV南振线	射洪电力调度控制中心	南振线928开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	327.02	67	5664	0	1125.64	不受限	1100	遂宁地调	null	
7479	10kV八电线	内江电力调度控制中心	八电线924开关	八角井站	90000	否	500	8660.25	公线	350.79	70	6075.6	570	1148.62	不受限	1100	内江地调	null	
7480	10kV万岩线大馈线	武胜电力调度控制中心	万岩线953开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	72.44	32	1254.6	760	1137.74	不受限	1100	广安地调	null	

7481	10kV青金线	仁寿电力调度控制中心	青金线956开关	青岗站	10000	是	300	5196.15	公线	176.15	59	3051	0	1105.92	不受限	1100	眉山地调	null	
7482	10kV凤叶线	蓬溪电力调度控制中心	凤叶线914开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	155.16	56	2687.3	0	1123.21	不受限	1100	遂宁地调	null	
7483	10kV阳碧线	乐山电力调度控制中心	阳碧线999开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	331.64	75	5744	0	1114.92	不受限	1100	乐山地调	null	
7484	10kV咸永线	仁寿电力调度控制中心	咸永线933开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	205.09	68	3552.1	0	1124.43	不受限	1100	眉山地调	null	
7485	10kV正七线	仁寿电力调度控制中心	正七线944开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	275.74	73	4775.9	0	1147.71	不受限	1100	眉山地调	null	
7486	10kV清城中二线	威远电力调度控制中心	清城中二线925开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	319.66	67	5536.5	0	1114.57	不受限	1100	内江地调	null	
7487	10kV青赵线	仁寿电力调度控制中心	青赵线952开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	165.61	65	2868.3	0	1106.76	不受限	1100	眉山地调	null	
7488	10kV花金线	射洪电力调度控制中心	花金线932开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	328.07	67	5682.1	0	1107.54	不受限	1100	遂宁地调	null	

7489	10kV莱天线	大英电力调度控制中心	莱天线914开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	94.72	47	1640.5	0	1130.78	不受限	1100	遂宁地调	null	
7490	10kV魏西线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏西线915开关	魏坪站	50000	是	300	5196.15	公线	174.11	58	3015.5	0	1141.42	不受限	1100	乐山地调	null	
7491	10kV溪华四回大馈线	广安电力调度控制中心	溪华四回5开关	溪口站	20000	否	260	4503.33	公线	112.52	43	1948.8	960	1144.2	不受限	1100	广安地调	null	
7492	10kV母项线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母项线912开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	83.15	50	1440.1	0	1131.99	不受限	1100	凉山地调	null	
7493	10kV曾荣线	广元电力调度控制中心	曾荣线922开关	35kV曾家站	16300	是	264	4572.61	公线	147.06	56	2547	0	1111.09	不受限	1100	广元地调	null	
7494	10kV星研线大馈线	天府电力调度控制中心	星研线925开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	294.21	74	5095.8	0	1139.58	不受限	1100	天府地调	null	
7495	10kV西冷线大馈线	广安电力调度控制中心	西冷线957开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	255.19	64	4419.9	0	1122.66	不受限	1100	广安地调	null	
7496	10kV交合线大馈线	布拖电力调度控制中心	交合线924小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	116.51	58	2018	0	1099.69	不受限	1100	凉山地调	null	

7497	10kV东护线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV东护 线911开关	东胜站	12600	是	379	6564.47	公 线	238.53	63	4131.4	0	1120.18	不受 限	1100	资阳 地调	null	
7498	10kV瑞新线 915大馈线	越西电 力调度 控制中 心	瑞新线915 小车开关	大瑞站	25100	否	170	2944.49	公 线	89.38	53	1548	0	1102.04	不受 限	1100	凉山 地调	null	
7499	10kV阿书线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	阿书线912 开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公 线	203.98	61	3533	0	1108.9	不受 限	1100	凉山 地调	null	
7500	10kV益大线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV益大 线923开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公 线	77.52	44	1342.7	280	1105.28	不受 限	1100	凉山 地调	null	
7501	10kV江纸线 918大馈线专 线	叙永电 力调度 控制中 心	江纸线918	江门	12600	否	252	4364.77	专 线	163.23	65	2827.2	0	1101.09	不受 限	1100	泸州 地调	null	
7502	10kV盐巫线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV盐巫 线912开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公 线	114.22	57	1978.3	0	1139.39	不受 限	1100	凉山 地调	null	
7503	10kV灵丹线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	灵丹线913 开关	丹山	30000	否	200	3464.1	公 线	116.32	58	2014.6	0	1103.09	不受 限	1100	泸州 地调	null	
7504	10kV煌菠线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV铁炉 线951开关	煌尤站	6300	否	275	4763.14	公 线	161.43	59	2796	400	1090.83	不受 限	1050	凉山 地调	null	

7505	10kV东工一线	大竹电力调度控制中心	东工一线924开关	东柳站	42000	是	480	8313.84	公线	321.3	67	5565	0	1086.07	不受限	1050	达州地调	null	
7506	10kV沐云线915大馈线	沐川电力调度控制中心	沐云线915开关	沐川站	71500	否	75	1299.04	公线	5.48	7	95	0	1074.14	不受限	1050	乐山地调	null	
7507	10kV丰高线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰高线664	丰乐	8000	是	265	4589.93	公线	149.87	57	2595.7	0	1076.24	不受限	1050	泸州地调	null	
7508	10kV怡和一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和一线908开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	477.59	80	8271.8	0	1081.27	不受限	1050	天府地调	null	
7509	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东航路910开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	256.81	64	4448	0	1094.56	不受限	1050	天府地调	null	
7510	10kV下川二线	广元电力调度控制中心	下川二线926开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	344.53	76	5967.2	0	1094.37	不受限	1050	广元地调	null	
7511	10kV籍镇II线大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇II回922开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	355.15	76	6151.2	0	1097.44	不受限	1050	天府地调	null	
7512	10kV棉乡线	广元电力调度控制中心	棉乡线916开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	28.57	29	494.8	0	1064.04	不受限	1050	广元地调	null	

7513	10kV龙东线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙东 线923开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	164.74	50	2853.3	630	1089.32	不受 限	1050	资阳 地调	null	
7514	10kV佑树线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV佑树 线912开关	佑君站	20000	是	280	4849.74	公 线	161.86	58	2803.4	0	1076.39	不受 限	1050	凉山 地调	null	
7515	10kV罗瑞线	青神电 力调度 控制中 心	罗瑞线911 开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公 线	208.42	69	3609.9	0	1066.63	不受 限	1050	眉山 地调	null	
7516	10kV松铝二线 922	眉山电 力调度 控制中 心	松铝二线 922开关	铝工园 开闭所	0	是	495	8573.65	公 线	333.33	67	5773.3	0	1085.62	不受 限	1050	眉山 地调	null	
7517	10kV朝大线	内江电 力调度 控制中 心	朝大线912 开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公 线	242.64	64	4202.5	0	1062.93	不受 限	1050	内江 地调	null	
7518	10kV牯观线	青神电 力调度 控制中 心	牯观线929 开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公 线	300.91	62	5211.8	400	1066.98	不受 限	1050	眉山 地调	null	
7519	10kV汉鱼线	剑阁电 力调度 控制中 心	汉鱼线923 开关	35kV汉 阳站	20000	是	283	4901.7	公 线	163.83	58	2837.5	0	1083.86	不受 限	1050	广元 地调	null	
7520	10kV洋互线	射洪电 力调度 控制中 心	洋互线913 开关	洋溪	12600	是	170	2944.49	公 线	72.85	43	1261.8	0	1093.79	不受 限	1050	遂宁 地调	null	

7521	10kV鸣晒线	蓬溪电力调度控制中心	鸣晒线911开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	157.18	57	2722.4	0	1088.11	不受限	1050	遂宁地调	null	
7522	10kV石玻四线	隆昌电力调度控制中心	石玻四线914开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	172.79	59	2992.8	0	1067.13	不受限	1050	内江地调	null	
7523	10kV东汉线	内江电力调度控制中心	东汉线923开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	221.41	55	3834.9	630	1077.66	不受限	1050	内江地调	null	
7524	10kV龙聚线	射洪电力调度控制中心	龙聚线928开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	294.67	66	5103.6	0	1062.5	不受限	1050	遂宁地调	null	
7525	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线956开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	217.22	62	3762.3	0	1087.44	不受限	1050	攀枝花地调	null	
7526	10kV江金线	彭山电力调度控制中心	江金线914开关	江湊站	6300	是	300	5196.15	公线	178.5	59	3091.6	0	1065.32	不受限	1050	眉山地调	null	
7527	10kV谢义线	彭山电力调度控制中心	谢义线915开关	谢家站	20000	是	482	8348.48	公线	324.62	67	5622.5	0	1056.28	不受限	1050	眉山地调	null	
7528	10kV虎陵线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎陵线913开关	虎让站	6300	是	275	4763.14	公线	156.97	57	2718.7	0	1091.81	不受限	1050	达州地调	null	

7529	10kV江淩线	彭山电力调度控制中心	江淩线912开关	江淩站	6300	否	150	2598.08	公线	73.09	49	1265.9	0	1072.37	不受限	1050	眉山地调	null	
7530	10kV邱邱线	平昌电力调度控制中心	10kV邱邱线911	邱家站	10000	否	220	3810.51	公线	135.1	61	2340	0	1089.46	不受限	1050	巴中地调	null	
7531	10kV黄瓦线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄瓦线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	103.25	50	1812.6	0	1097.25	不受限	1050	自贡地调	null	
7532	10kV桂普线914	古蔺电力调度控制中心	10kV桂普线914开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	183.07	59	3170.8	0	1096.98	不受限	1050	泸州地调	null	
7533	10kV南春线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南春线951	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	297.88	74	5159.2	0	1076.18	不受限	1050	巴中地调	null	
7534	10kV通艺线	通江电力调度控制中心	10kV通艺线951	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	406.7	78	7044.1	0	1093.08	不受限	1050	巴中地调	null	
7535	10kV箭镇线612大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭镇线925	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	95.52	49	1654.4	0	1061.46	不受限	1050	泸州地调	null	
7536	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV诺牛线853	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	109.93	57	1904	0	1088.99	不受限	1050	巴中地调	null	

7537	10kV烟镇线	通江电力调度控制中心	10kV烟镇线953	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	200.23	69	3468	0	1083.83	不受限	1050	巴中地调	null	
7538	10kV涪新线	通江电力调度控制中心	10kV涪新线956	涪阳站	16300	否	300	5196.15	公线	207.44	69	3592.8	0	1083.73	不受限	1050	巴中地调	null	
7539	10kV勒新线	阿坝电力调度控制中心	勒新线911开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	145.4	53	2518.4	200	1092.11	不受限	1050	阿坝地调	null	
7540	10kV顶龙线	巴州电力调度控制中心	10kV顶龙线913	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	254.09	73	4400.8	0	1055.16	不受限	1050	巴中地调	null	
7541	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺巴线921开关	顺江站	16000	否	160	2771.28	公线	66.29	41	1148.1	280	1066.05	不受限	1050	阿坝地调	null	
7542	10kV宣东线	宣汉电力调度控制中心	宣东线925开关	宣汉站	20000	是	275	4763.14	公线	158.15	58	2739.2	0	1071.31	不受限	1050	达州地调	null	
7543	10kV彭迤线	仁和电力调度控制中心	彭迤线975开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	258.43	65	4476	0	1066.56	不受限	1050	攀枝花地调	null	
7544	10kV城水线	米易电力调度控制中心	城水线973开关	城北站	31500	是	334.4	5791.98	公线	205.51	61	3559.5	0	1074.08	不受限	1050	遂宁地调	null	

7545	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流化线913开关	流沙坡站	33000	是	287	4970.99	公线	166.41	58	2882.2	0	1094.59	不受限	1050	攀枝花地调	null	
7546	10kV荣城Ⅲ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅲ线928开关	荣县站	91300	是	318.63	5518.83	公线	191.66	60	3319.5	0	1095.56	不受限	1050	自贡地调	null	
7547	10kV管举线	达县电力调度控制中心	管举线914开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	256.3	72	4439.2	0	1094.7	不受限	1050	达州地调	null	
7548	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	29.03	29	502.8	0	1056.04	不受限	1050	甘孜地调	null	
7549	10kV鸳鸯高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳鸯高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	80.83	45	1400	0	1094.15	不受限	1050	甘孜地调	null	
7550	10kV红园二线	雅安电力调度控制中心	红园二线926开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	562.4	80	9740.8	3615	1061.53	不受限	1050	雅安地调	null	

7551	10kV北木线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	北木线924 断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公 线	28.87	25	500	0	1082.4	不受 限	1050	甘孜 地调	null	
7552	10kV金洗线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	金洗线921 开关	金孔站	12.6	否	200	3464.1	公 用	118.18	59	2046.8	0	1070.89	不受 限	1050	绵阳 地调	null	
7553	10kV姜安线	石棉电 力调度 控制中 心	姜安线971 开关	姜家沟 站	80000	是	300	5196.15	公 线	177.02	59	3066	0	1090.92	不受 限	1050	雅安 地调	null	
7554	10kV玉泉线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	玉泉线915 开关	玉龙站	6.3	是	200	3464.1	公 线	98.26	49	1701.8	0	1069.48	不受 限	1050	绵阳 地调	null	
7555	10kV合羊线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	合羊线941 开关	三合站	40	否	480	8313.84	公 用	371.26	77	6430.2	0	1052.26	不受 限	1050	绵阳 地调	null	
7556	10kV灯和线	旺苍电 力调度 控制中 心	灯和线912	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公 线	186.72	67	3234	0	1084	不受 限	1050	广元 地调	null	
7557	10kV插镇一线 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	插镇一线 922开关	擂鼓站	4000	是	300	5196.15	公 用	178.75	60	3096	0	1060.92	不受 限	1050	绵阳 地调	null	
7558	10kV天工一线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.天工 一线962开 关	天星站	80000	是	500	8660.25	公 线	338.95	68	5870.6	0	1057.6	不受 限	1050	达州 地调	null	

7559	10kV峰镇线	蒲城电力调度控制中心	峰镇线912开关	峰城站	11000	否	200	3464.1	公线	119.4	60	2068	0	1049.69	不受限	1050	达州地调	null	
7560	10kV太城一线	万源电力调度控制中心	10kV.太城一线917开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	378.44	69	6554.5	0	1066.52	不受限	1050	达州地调	null	
7561	10kV富花线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富花线917开关	富驿站	6.3	否	316	5473.28	公用	221.8	70	3841.5	0	1084.45	不受限	1050	绵阳地调	null	
7562	10kV望歧线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望歧线915开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	380.66	69	6593	0	1069.59	不受限	1050	绵阳地调	null	
7563	10kV油竹线	雅安电力调度控制中心	油竹线923手车开关	油墙礅站	12600	否	300	5196.15	公线	124.13	36	2150	3600	1076.53	不受限	1050	雅安地调	null	
7564	10kV杨城七线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城七线961开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	339.27	68	5876.1	0	1052.1	不受限	1050	达州地调	null	
7565	10kV益火路	成都配调	益火路952	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	243.2	72	4212.2	0	1052.03	不受限	1050	成都地调	null	
7566	10kV翠黄线	成都配调	翠黄线开关914	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	362.77	77	6283.2	0	1090.14	不受限	1050	成都地调	null	
7567	10kV作时一路_特	成都配调	作时一线990	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.75	67	5468.8	0	1085.28	不受限	1050	成都地调	null	

7568	10kV双大线	成都配调	双大路921	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.52	67	5464.8	0	1089.28	不受限	1050	成都地调	null	
7569	10kV玉倪路	成都配调	玉倪路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.24	67	5460	0	1094.08	不受限	1050	成都地调	null	
7570	10kV益民线	成都配调	益民路917	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	242.03	72	4192	0	1072.23	不受限	1050	成都地调	null	
7571	10kV太棋路_特	彭州电力调度控制中心	太棋线907开关	太清	2*31500	否	161	2788.6	专线	81.81	51	1417	0	1092.74	不受限	1050	成都地调	null	
7572	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太高线908开关	太清	2*31500	否	600	10392.3	公线	476.67	79	8256	0	1097.07	不受限	1050	成都地调	null	
7573	10kV粉沙路	成都配调	粉沙路924	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	225.31	48	3902.4	1600	1051.68	不受限	1050	成都地调	null	
7574	10kV杨磷线大馈线	威远电力调度控制中心	杨磷线914开关	杨家湾站	80000	否	120	2078.46	专线	0	0	0	800	1070.61	不受限	1050	内江地调	null	
7575	10kV堰拓线	新都电力调度控制中心	堰拓线909开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	330.25	64	5720	1250	1089.23	不受限	1050	成都地调	null	
7576	10kV羊工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工四线916	羊安	120000	是	600	10392.3	公线	418.48	70	7248	0	1065.84	不受限	1050	成都地调	null	

7577	10kV普高线	新都电力调度控制中心	普高线908开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	335.28	76	5807	0	1083.09	不受限	1050	成都地调	null	
7578	10KV羊工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工五线937	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	390.07	78	6756	0	1085	不受限	1050	成都地调	null	
7579	10kV花普线大馈线	新津电力调度控制中心	花普线917	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	277.18	65	4800.8	0	1074.32	不受限	1050	成都地调	null	
7580	10kV元锦二路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦二路922	元通	2*16000	是	210	3637.31	专线	106.7	51	1848	0	1061.85	不受限	1050	成都地调	null	
7581	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	334.87	84	5800	2600	1128.2	不受限	1050	成都地调	null	
7582	10kV曙华线	青白江电力调度控制中心	曙华线962开关	曙光	2*40000	否	560	9699.48	公线	443.07	79	7674	0	1055.53	不受限	1050	成都地调	null	
7583	10kV前欧四线	青白江电力调度控制中心	前欧四线949开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	434.46	79	7524.8	0	1095.62	不受限	1050	成都地调	null	
7584	10kV大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	257.51	64	4460	0	1082.56	不受限	1050	成都地调	null	

7585	10kV芙南线	苍溪电力调度控制中心	芙南线923开关	35kV芙蓉站	32000	是	453	7846.19	公线	301.52	67	5222.4	0	1054.55	不受限	1050	广元地调	null	
7586	10kV濛泰一路	彭州电力调度控制中心	濛泰一路911	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	257.74	64	4464	715	1056.38	不受限	1050	成都地调	null	
7587	10kV桥火线	资中电力调度控制中心	桥火线923开关	倒石桥站	100000	否	100	1732.05	专线	27.61	28	478.2	0	1080.65	不受限	1050	内江地调	null	
7588	10kV五平线大馈线	简阳电力调度控制中心	五平线914开关	五星	12000	是	380	6581.79	公线	190.65	50	3302	880	1083.43	不受限	1050	成都地调	null	
7589	10kV红鹭线	宜宾电力调度控制中心	10kV红鹭线634开关	红坝站	40000	否	400	6928.2	公线	297.75	74	5157	0	1078.38	不受限	1050	宜宾地调	null	
7590	10kV竹来线	井研电力调度控制中心	竹来线914开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	185.35	67	3210.2	0	1076.63	不受限	1050	乐山地调	null	
7591	10kV石程线大馈线	五通桥电力调度控制中心	石程线912开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	59.32	40	1027.4	0	1051.06	不受限	1050	乐山地调	null	
7592	10kV思乱线大馈线	阆中电力调度控制中心	思乱线916开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	101.38	56	1755.9	0	1081.08	不受限	1050	南充地调	null	

7593	10kV凌香线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV凌香 线914	凌云站 (南部)	40000	否	377	6529.83	公 线	276.04	73	4781	0	1095.85	不受 限	1050	南充 地调	null	
7594	10kV荆合线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	荆合线915 开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专 线	518.73	80	8984.4	0	1085.74	不受 限	1050	南充 地调	null	
7595	10kV荆春线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	荆春线927 开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专 线	518.03	80	8972.2	0	1097.94	不受 限	1050	南充 地调	null	
7596	10kV双车线	西充电 力调度 控制中 心	双车线924 开关	双凤站 (西充)	18000	否	304	5265.43	公 线	198.52	65	3438.3	250	1050.59	不受 限	1050	南充 地调	null	
7597	10kV营叠线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	营叠线927 开关	营山站	102400	是	580	10045.89	公 线	401.48	69	6953.7	0	1083.01	不受 限	1050	南充 地调	null	
7598	10kV罾水二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	罾水二线 936开关	搬罾	360000	否	553	9578.24	专 线	434.41	79	7524	0	1096.42	不受 限	1050	南充 地调	null	
7599	10kV回水线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	回水线913 开关	回龙站 (营山)	20000	是	275	4763.14	公 线	140.1	51	2426.6	300	1083.91	不受 限	1050	南充 地调	null	
7600	10kV里伏二线 大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	里伏二线 915开关	七里站	90000	否	840	14549.23	公 线	694.23	83	12024	0	1070.31	不受 限	1050	南充 地调	null	

7601	10kV双镇线	营山电力调度控制中心	双镇线924开关	双河场站(营山)	20000	否	150	2598.08	公线	74.2	49	1285.2	0	1053.07	不受限	1050	南充地调	null	
7602	10kV绵城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城三路906开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	379.87	69	6579.4	0	1069.34	不受限	1050	德阳地调	null	
7603	10kV桃吴一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃吴一线919开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	302.26	76	5235.2	0	1000.18	不受限	1000	南充地调	null	
7604	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回城V路915开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	409.34	74	7089.8	800	-241.06	不受限	1000	德阳地调	null	
7605	10kV里江线大馈线	阆中电力调度控制中心	里江线911开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	275.46	74	4771	0	1043.49	不受限	1000	南充地调	null	
7606	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回禾一路918开关	回澜站	102000	否	553	9578.24	公线	423	76	7326.4	250	1044.02	不受限	1000	德阳地调	null	
7607	10kV回城III路	什邡电力调度控制中心	回城III路912开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	380.55	69	6591.2	0	1057.54	不受限	1000	德阳地调	null	
7608	10kV万镇二路大馈线	遂宁电力调度控制中心	万镇二路923开关	万春站	111500	否	377	6529.83	公线	280.94	75	4865.9	0	1010.95	不受限	1000	德阳地调	null	

7609	10kV隐镇路大 馈线	荃华电 力调度 控制中 心	隐镇路901 开关	隐峰站	20000	否	434	7517.1	公 线	330.48	76	5724	0	1041.39	不受 限	1000	德阳 地调	null	
7610	10kV三幸线	成都配 调	三幸路920 开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公 线	317.94	67	5506.8	0	1047.28	不受 限	1000	成都 地调	null	
7611	10kV城周一线 大馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	城周 I 线 919开关	城南站 (蓬安)	113000	是	599	10374.98	公 线	420.48	70	7282.7	0	1017.28	不受 限	1000	南充 地调	null	
7612	10kV城园线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	城园线921 开关	城南站 (蓬安)	113000	否	552	9560.92	公 线	438.75	79	7599.1	0	1005.73	不受 限	1000	南充 地调	null	
7613	10kV棕文线	西充电 力调度 控制中 心	棕文线911 开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公 线	260.92	65	4519.2	0.42	1022.94	不受 限	1000	南充 地调	null	
7614	10kV北回线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	北回线914 开关	回龙站 (营山)	20000	是	275	4763.14	公 线	159.67	58	2765.5	0	1045.01	不受 限	1000	南充 地调	null	
7615	10kV白川路	绵竹电 力调度 控制中 心	白川路907 开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专 线	437.64	79	7580	0	1024.83	不受 限	1000	德阳 地调	null	
7616	10kV金高一路	广汉电 力调度 控制中 心	金高一路 927开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公 用	270.21	56	4680	1850	1045.99	不受 限	1000	德阳 地调	null	

7617	10kV双化I路	什邡电力调度控制中心	双化 I 路904开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	288.76	76	5001.4	250	14.03	不受限	1000	德阳地调	null	
7618	10kV宝永线	乐至电力调度控制中心	10kV宝永线912开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公线	118.22	54	2047.5	0	1000.91	不受限	1000	资阳地调	null	
7619	10kV青马线952线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	否	370	6408.59	公用	273.46	74	4736.4	0	1031.33	不受限	1000	宜宾地调	null	
7620	10kV象园线635	宜宾电力调度控制中心	象园线635开关	象鼻站	6300	是	300	5196.15	公线	182.17	61	3155.1	0	1001.82	不受限	1000	宜宾地调	null	
7621	10kV建山二线	宜宾电力调度控制中心	建山二线625开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	210.5	70	3645.8	0	1030.73	不受限	1000	宜宾地调	null	
7622	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	专线	438.91	79	7602	0	1018.42	不受限	1000	成都地调	null	
7623	10kV马格二线	成都配调	马格二线931	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	367.21	78	6360	0	1013.34	不受限	1000	成都地调	null	
7624	10kV塔冉线	邛崃电力调度控制中心	塔冉线926	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	342.96	68	5940	0	1029.78	不受限	1000	成都地调	null	

7625	10kV龙鞍线	苍溪电力调度控制中心	龙鞍线912开关	35kV龙山站	20000	否	251	4347.45	公线	167.15	67	2895	0	1017.71	不受限	1000	广元地调	null	
7626	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清筑线907	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	344.42	68	5965.3	0	1032.19	不受限	1000	成都地调	null	
7627	10kV门绿线	新都电力调度控制中心	门绿线926开关	石门	126000	否	517	8954.7	公线	404.85	78	7012	0	1047.23	不受限	1000	成都地调	null	
7628	10kV新森路	成都配调	新森路948	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	367.55	78	6366	0	1007.34	不受限	1000	成都地调	null	
7629	10kV贾园线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园线932	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	381.07	69	6600.1	0	1020.92	不受限	1000	成都地调	null	
7630	10kV景辉一线	青白江电力调度控制中心	景辉一线906开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	336.17	68	5822.4	0	1036.52	不受限	1000	成都地调	null	
7631	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾林线934开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	435.55	79	7543.8	0	1029.85	不受限	1000	成都地调	null	
7632	10kV高港路	成都配调	高港线937	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	319.34	68	5531	0	1023.08	不受限	1000	成都地调	null	
7633	10kV马万一路专线	成都配调	马鸿一线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	365.82	77	6336	0	1037.34	不受限	1000	成都地调	null	

7634	10kV白馆线	成都配调	白馆线927开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	专线	367	78	6356.4	0	1016.94	不受限	1000	成都地调	null	
7635	10kV邦澜路	成都配调	邦澜线926开关	胜邦	126000	否	473	8192.6	专线	366.47	77	6347.3	0	1026.04	不受限	1000	成都地调	null	
7636	10kV军兴线	成都配调	10kV2号旁路926开关	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	367.62	78	6367.2	0	1006.14	不受限	1000	成都地调	null	
7637	10kV旗站路	郫都电力调度控制中心	旗站线911开关	战旗	6300	是	300	5196.15	公线	181.43	60	3142.3	0	1014.62	不受限	1000	成都地调	null	
7638	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	420.25	70	7278.8	0	1035.04	不受限	1000	成都地调	null	
7639	10kV锦誉二线	成都配调	锦誉二线开关935	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	366.17	77	6342	0	1031.34	不受限	1000	成都地调	null	
7640	10kV福工二路	大邑电力调度控制中心	福工二线927开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	210.08	70	3638.5	0	1038.03	不受限	1000	成都地调	null	
7641	10kV沙瑞路	成都配调	沙瑞路915	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	244.98	72	4243	0	1025.9	不受限	1000	成都地调	null	
7642	10kV海心线	成都配调	海心线913	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	318.53	67	5516.9	0	1037.18	不受限	1000	成都地调	null	
7643	10kV杏卓线	成都配调	杏卓路922	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	366.61	78	6349.6	0	1023.74	不受限	1000	成都地调	null	

7644	10kV虹丰路大 馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	虹丰路910	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公 线	300.79	75	5209.6	0	1025.78	不受 限	1000	成都 地调	null	
7645	10kV桃河线 912大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	桃河线912 开关	桃子坪 站	100000	否	100	1732.05	公 线	157.78	18	232.8	0	1173.96	不受 限	1000	甘孜 地调	null	
7646	10kV旦马线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	旦马线911 开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公 线	0	23	241.5	0	1169.14	不受 限	1000	甘孜 地调	null	
7647	10kV昌拉线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	昌拉线915 开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公 线	24.06	24	416.8	0	1142.04	不受 限	1000	甘孜 地调	null	
7648	10kV黄铭线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	黄铭线916 开关	黄甸站	6.3	否	160	2771.28	公 用	85.57	53	1482	0	1012.15	不受 限	1000	绵阳 地调	null	
7649	10kV水热线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	水热线952 开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公 线	23.09	23	400	0	1158.84	不受 限	1000	甘孜 地调	null	

7650	10kV新佛线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新佛线914 开关	新都桥 站	5000	否	200	3464.1	公 线	122.03	61	2113.5	0	1004.19	不受 限	1000	甘孜 地调	null	
7651	10kV董美线	石棉电 力调度 控制中 心	董美线953 开关	董家坡 站	15000	否	200	3464.1	公 线	120.69	60	2090.4	0	1027.29	不受 限	1000	雅安 地调	null	
7652	10kV茶德线 913大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	10kV茶德 线913开关	茶扎站	1732.05	是	89.2	1544.99	公 线	11.69	13	202.5	0	1033.49	不受 限	1000	甘孜 地调	null	
7653	10kV穆五线	宝兴电 力调度 控制中 心	穆五线915 开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公 线	215.89	63	3739.2	0	999.69	不受 限	1000	雅安 地调	null	
7654	10kV玛瑙线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	玛瑙线924 开关	交泰站	7.5	否	200	3464.1	公 用	121.52	61	2104.8	0	1012.89	不受 限	1000	绵阳 地调	null	
7655	10kV往巨线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	往巨线913 开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公 线	25.64	26	444	0	1114.84	不受 限	1000	甘孜 地调	null	

7656	10kV干河线	汉源电力调度控制中心	干河线926开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	188.04	68	3256.8	0	1030.03	不受限	1000	雅安地调	null	
7657	10kV八场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八场线911开关	八角站	10	否	200	3464.1	公用	122.22	61	2116.8	0	1000.89	不受限	1000	绵阳地调	null	
7658	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	99.65	24	126	0	1099.24	不受限	1000	甘孜地调	null	
7659	10kV竹镇线	万源电力调度控制中心	10kV.竹镇线915开关	大竹河站	20000	是	335	5802.37	公线	193.07	58	3344	250	1047.9	不受限	1000	达州地调	null	
7660	10kV金垭线	达县电力调度控制中心	10kV.金垭线912开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	100.73	50	1744.7	0	1026.58	不受限	1000	达州地调	null	
7661	10kV桥龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线913开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	237.39	56	4111.6	750	999.66	不受限	1000	自贡地调	null	
7662	10kV南紫线大馈线	自贡电力调度控制中心	南紫线974开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	279.71	58	4844.7	800	1020.23	不受限	1000	自贡地调	null	
7663	10kV灵广二线	彭山电力调度控制中心	灵广二线916开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	350.08	69	6063.4	0	1003.37	不受限	1000	眉山地调	null	

7664	10kV得新线	平昌电力调度控制中心	10kV得新线914	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	119.75	60	2074	0	1043.69	不受限	1000	巴中地调	null	
7665	10kV怀镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀镇线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	162.15	59	2808.5	0	1002.01	不受限	1000	自贡地调	null	
7666	10kV大石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	大石线912	大村	10000	是	308	5334.72	公线	185.82	60	3218.4	0	1049.38	不受限	1000	泸州地调	null	
7667	10kV洛中线	巴州电力调度控制中心	10kV洛中线955	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	121.93	61	2111.9	0	1005.79	不受限	1000	巴中地调	null	
7668	10kV汇梨线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇梨线912开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	274.71	66	4758	0	1006.26	不受限	1000	自贡地调	null	
7669	10kV燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	348.08	68	6028.8	0	1037.97	不受限	1000	自贡地调	null	
7670	10kV石乡线	阿坝电力调度控制中心	石乡线912开关	沙石多站	3150	是	75	1299.04	公线	0.91	1	15.8	0	1023.43	不受限	1000	阿坝地调	null	
7671	10kV德城线	阿坝电力调度控制中心	德城线913开关	城东站	12000	否	100	1732.05	公线	24.92	25	431.6	100	1027.24	不受限	1000	阿坝地调	null	

7672	10kV梁城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城一线961开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	358.68	69	6212.4	0	1034.5	不受限	1000	达州地调	null	
7673	10kV三白线	阿坝电力调度控制中心	三白线922开关	三江站	12600	是	200	3464.1	公线	65.52	33	1134.8	630	1006.48	不受限	1000	阿坝地调	null	
7674	10kV乡炉线	宣汉电力调度控制中心	乡炉线927开关	东乡站	90000	否	200	3464.1	专线	121.19	61	2099	0	1018.69	不受限	1000	达州地调	null	
7675	10kV白祥线	仁和电力调度控制中心	白祥线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	300.97	67	5212.8	0	1022.58	不受限	1000	攀枝花地调	null	
7676	10kV清庄线	攀枝花西区电力调度控制中心	清庄线972开关	清香坪站	16200	是	300	5196.15	公线	180.45	60	3125.4	0	1031.52	不受限	1000	攀枝花地调	null	
7677	10kV普横线	米易电力调度控制中心	普横线954开关	普威站	6300	是	168	2909.85	公线	76.62	46	1327.1	0	1000.78	不受限	1000	攀枝花地调	null	
7678	10kV凤宾线	攀枝花电力调度控制中心	凤宾线916开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	179.53	60	3109.4	0	1047.52	不受限	1000	攀枝花地调	null	
7679	10kV红新线	盐边电力调度控制中心	红新线913开关	红格站	40000	是	350	6062.18	公线	212.47	61	3680	160	1009.7	不受限	1000	攀枝花地调	null	

7680	10kV南凉线	射洪电力调度控制中心	南凉线929开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	309.91	67	5367.6	0	1006.34	不受限	1000	遂宁地调	null	
7681	10kV钓联线	乐山电力调度控制中心	钓联线981开关	钓鱼台站	90200	是	300	5196.15	公线	181.06	60	3136	0	1020.92	不受限	1000	乐山地调	null	
7682	10kV迎双线	剑阁电力调度控制中心	迎双线915开关	35kV迎水站	10000	是	168	2909.85	公线	75.76	45	1312.2	0	1015.68	不受限	1000	广元地调	null	
7683	10KV马锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	马锋线925开关	马边站	50000	否	344	5958.25	公线	189.38	55	3280	1070	1012.42	不受限	1000	乐山地调	null	
7684	10kV春锦线	剑阁电力调度控制中心	春锦线928小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	180.47	60	3125.8	0	1031.12	不受限	1000	广元地调	null	
7685	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	姚城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	214.1	63	3708.2	0	1016.83	不受限	1000	广元地调	null	
7686	10kV大石线	蓬溪电力调度控制中心	大石线911开关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	187.61	68	3249.4	0	1037.43	不受限	1000	null	null	
7687	10kV城广线	蓬溪电力调度控制中心	城广线914开关	赤城	90000	是	480	8313.84	公线	323.96	67	5611	0	1040.07	不受限	1000	遂宁地调	null	

7688	10kV仁城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅱ回916开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	338.06	68	5855.2	0	1003.72	不受限	1000	眉山地调	null	
7689	10KV通浪线	乐山电力调度控制中心	通浪线933开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	337.43	77	5844.3	0	1014.62	不受限	1000	乐山地调	null	
7690	10kV新红线	威远电力调度控制中心	新红线911开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	191.93	69	3324.3	0	1009.29	不受限	1000	内江地调	null	
7691	10kV玉镇线	大英电力调度控制中心	玉镇线922开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	132.6	55	2296.7	0	1028.84	不受限	1000	遂宁地调	null	
7692	10kV特河线912大馈线	泸川电力调度控制中心	特河线912开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	261.44	65	4528.2	0	1014.36	不受限	1000	泸州地调	null	
7693	10kV城田线大馈线	雷波电力调度控制中心	城田线912开关	(雷波县调)城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	171.05	67	2962.6	0	1012.46	不受限	1000	凉山地调	null	
7694	10kV香科线大馈线	天府电力调度控制中心	香科线926开关	香山	63000	是	420	7274.61	公线	278.25	66	4819.3	0	1000.39	不受限	1000	天府地调	null	
7695	10kV元卡线911断路器	雷波电力调度控制中心	元卡线911开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	112	44	1939.8	1000	1035.26	不受限	1000	凉山地调	null	

7696	10kV文洪线906大馈线	天府电力调度控制中心	文洪路906开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	180.6	60	3128	0	1028.92	不受限	1000	天府地调	null	
7697	10kV罗水线大馈线	广安电力调度控制中心	罗水线912开关	梭罗站	18000	否	200	3464.1	专线	121.89	61	2111.2	0	1006.49	不受限	1000	广安地调	null	
7698	10kV太沙线大馈线	天府电力调度控制中心	太沙路913开关	太平	10000	是	553	9578.24	公线	383.83	69	6648	0	1014.59	不受限	1000	天府地调	null	
7699	10kV上桥线	广元电力调度控制中心	上桥线926开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	302.3	75	5235.9	0	1046.24	不受限	1000	广元地调	null	
7700	10kV东龙路大馈线	天府电力调度控制中心	东龙路906开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	302.08	76	5232	0	1003.38	不受限	1000	天府地调	null	
7701	10kV武大线911大馈线	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	否	377	6529.83	公线	280.31	74	4855	400	1021.85	不受限	1000	凉山地调	null	
7702	10kV斯鑫线大馈线专线	甘洛电力调度控制中心	10kV斯鑫线913开关	斯觉站	6300	否	220	3810.51	专线	7.2	7	10	0	1020	不受限	1000	凉山地调	null	
7703	10kV锌厂线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV锌厂线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	138.08	63	2391.6	0	1037.86	不受限	1000	凉山地调	null	

7704	10kV下川一线	广元电力调度控制中心	下川一线914开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	349.45	77	6052.5	0	1009.07	不受限	1000	广元地调	null	
7705	10kV镇建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇建线925开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	208.43	63	3610	0	962.62	不受限	950	资阳地调	null	
7706	10kV镇水线	安岳电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	92000	否	330	5715.77	公用	226.56	69	3924	250	970.19	不受限	950	资阳地调	null	
7707	10kV衣联线913大馈线	布拖电力调度控制中心	衣联线913开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	11.95	16	207	0	962.14	不受限	950	凉山地调	null	
7708	10kV麓正线大馈线	天府电力调度控制中心	麓正线905开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	386.88	70	6700.8	0	961.79	不受限	950	天府地调	null	
7709	10kV阳平线大馈线	天府电力调度控制中心	阳平线927开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	265.13	66	4592	0	950.56	不受限	950	天府地调	null	
7710	10kV永东线大馈线	广安电力调度控制中心	永东线926开关	永兴站	100000	否	450	7794.23	公线	349.48	78	6053	0	961.81	不受限	950	广安地调	null	
7711	10kV大渠线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渠线915开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	103.83	52	1798.4	0	986.74	不受限	950	泸州地调	null	

7712	10kV西民线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西民线972 开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公 线	265.03	66	4590.4	0	952.16	不受 限	950	广安 地调	null	
7713	10kV朝滩线	广元电 力调度 控制中 心	朝滩线915 开关	朝天站	20000	是	259	4486.01	公 线	150.84	58	2612.6	0	976.21	不受 限	950	广元 地调	null	
7714	10kV苏泓路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏泓路922 开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专 线	304.16	76	5268	0	967.38	不受 限	950	天府 地调	null	
7715	10kV烟马线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	10kV烟马 线912开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公 线	92.75	56	1606.4	0	965.69	不受 限	950	凉山 地调	null	
7716	10kV河仙线 926大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河仙线926 开关	河西	80000	是	265	4589.93	公 线	155.32	59	2690.2	0	981.74	不受 限	950	泸州 地调	null	
7717	10kV大古线 925大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	大古线925	大洲驿	63000	是	166	2875.2	公 线	77	46	1333.6	0	966.56	不受 限	950	泸州 地调	null	
7718	10kV大镇线	广元电 力调度 控制中 心	大镇线911 开关	35kV大 石站	30000	否	300	5196.15	公 线	215.12	72	3725.8	0	950.73	不受 限	950	广元 地调	null	
7719	10kV竹卫线 914大馈线	宁南电 力调度 控制中 心	竹卫线914 开关	竹寿站	13150	是	245	4243.52	公 线	139.32	57	2413	250	981.82	不受 限	950	凉山 地调	null	

7720	10kV武华线922大馈线	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	245	4243.52	公线	139.1	57	2409.2	0	985.62	不受限	950	凉山地调	null	
7721	10kV河明线大馈线	广安电力调度控制中心	河明线973开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	262.48	66	4546.1	0	996.46	不受限	950	广安地调	null	
7722	10kV海梅线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海梅线916开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	142.9	65	2475	0	954.46	不受限	950	凉山地调	null	
7723	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	10kV屯狮线912开关	中屯站	60000	否	220	3810.51	公线	182.46	74	2844.1	5780	966.41	不受限	950	凉山地调	null	
7724	10kV家碧线	射洪电力调度控制中心	家碧线915开关	张家口	63000	是	460	7967.43	公线	310.96	68	5385.8	0	988.14	不受限	950	遂宁地调	null	
7725	10kV青文线	射洪电力调度控制中心	青文线923开关	青岗	11300	是	198	3429.46	公线	84.7	43	1467	315	961.57	不受限	950	遂宁地调	null	
7726	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐瑞线916开关	徐家桥站	80000	是	371	6425.91	公线	137.77	37	2386.1	1795	959.63	不受限	950	内江地调	null	
7727	10kV奥泰线	内江电力调度控制中心	奥泰线928开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	377.86	78	6544.6	0	969.03	不受限	950	内江地调	null	

7728	10kV复仙线	射洪电力调度控制中心	复仙线917开关	复兴	8000	是	185	3204.29	公线	81.49	44	1411.4	160	992.03	不受限	950	遂宁地调	null	
7729	10kV三万一线	内江电力调度控制中心	三万一线962开关	三元站	100000	是	400	0	公线	214.69	54	3718.5	846	978.06	不受限	950	内江地调	null	
7730	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝全线913开关	朝阳站	10000	是	366	6339.31	公线	137.55	38	2382.3	1735	954.15	不受限	950	内江地调	null	
7731	10kV桐西二线	内江电力调度控制中心	桐西二线973开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	651.27	68	11280	1125	952.58	不受限	950	内江地调	null	
7732	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄炉线914开关	黄家站	10000	是	205	3550.7	公线	97.9	48	1695.6	150	994.96	不受限	950	内江地调	null	
7733	10kV北城一线	洪雅电力调度控制中心	北城 I 回912开关	洪雅城北开关站	0	是	495	8573.65	公线	340.18	69	5892	0	966.92	不受限	950	眉山地调	null	
7734	10kV安中线	射洪电力调度控制中心	安中线921开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	334.42	68	5792.1	0	997.54	不受限	950	遂宁地调	null	
7735	10kV思界线	眉山电力调度控制中心	思界线936开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	285.89	75	4951.6	0	972.01	不受限	950	眉山地调	null	

7736	10kV剑郊线	剑阁电力调度控制中心	剑郊线921开关	剑阁站	80000	是	400	6928.2	公线	262.66	66	4549.3	0	993.26	不受限	950	广元地调	null	
7737	10kV凤石线	蓬溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	208.13	63	3604.8	0	967.82	不受限	950	遂宁地调	null	
7738	10kV满五线	仁寿电力调度控制中心	满五线987开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	124.72	62	2160.2	0	957.49	不受限	950	眉山地调	null	
7739	10kV莱林线	大英电力调度控制中心	莱林线916开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	263.89	66	4570.5	0	972.06	不受限	950	遂宁地调	null	
7740	10kV安农线	盐边电力调度控制中心	安农线952开关	安顺站	12500	否	400	6928.2	公线	305.08	76	5284	0	951.38	不受限	950	攀枝花地调	null	
7741	10kV天福线大馈线	富顺电力调度控制中心	天福线921开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	163.97	60	2840	0	970.51	不受限	950	自贡地调	null	
7742	10kV青上线	彭山电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	公线	240.06	72	4157.9	75	989.23	不受限	950	眉山地调	null	
7743	10kV代唐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代唐线924开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	249.05	66	4313.5	0	951.93	不受限	950	自贡地调	null	

7744	10kV桂上一线	彭山电力调度控制中心	桂上一线912开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	378.59	79	6557.1	0	956.53	不受限	950	眉山地调	null	
7745	10kV杨流线	南江电力调度控制中心	10kV杨流线854	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	124.71	62	2160	0	957.69	不受限	950	巴中地调	null	
7746	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	10kV千霞线955	千佛崖站	20000	否	400	6928.2	公线	304.67	76	5276.8	0	958.58	不受限	950	巴中地调	null	
7747	10kV民火线	通江电力调度控制中心	10kV民火线951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	78.06	53	1352	0	955.1	不受限	950	巴中地调	null	
7748	10kV洪镇线	通江电力调度控制中心	10kV洪镇线921	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	205.79	70	3564.2	0	987.63	不受限	950	巴中地调	null	
7749	10kV万飞线大馈线	富顺电力调度控制中心	万飞线923开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	246.33	65	4266.4	0	999.03	不受限	950	自贡地调	null	
7750	10kV隆心线	阿坝电力调度控制中心	隆心线923开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	受限	950	阿坝地调	null	
7751	10kV隆解线	阿坝电力调度控制中心	隆解线912开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	受限	950	阿坝地调	null	

7752	10kV水花线	巴州电力调度控制中心	10kV水花线913	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	190.17	69	3293.7	0	993.13	不受限	950	巴中地调	null	
7753	10kV乡城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城二线929开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	362.48	69	6278.1	0	968.8	不受限	950	达州地调	null	
7754	10kV阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	235.88	59	4085.4	1198	951.98	不受限	950	阿坝地调	null	
7755	10kV邓洪线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓洪线914开关	邓关站	100300	是	420	7274.61	公线	244.32	58	4231.7	630	957.99	不受限	950	自贡地调	null	
7756	10kV埡瑞线	米易电力调度控制中心	埡瑞线951开关	埡口站	50000	否	350.61	6072.74	公线	258.71	74	4480.8	0	984.67	不受限	950	攀枝花地调	null	
7757	10kV隆花线	阿坝电力调度控制中心	隆花线921开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	受限	950	阿坝地调	null	
7758	10kV姜政二线	阿坝电力调度控制中心	姜政二线921开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	77.19	39	1336.9	800	980.79	不受限	950	阿坝地调	null	
7759	10kV荣城 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城一线918开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	315.19	68	5459.1	0	984.13	不受限	950	自贡地调	null	

7760	10kV若楠线	阿坝电力调度控制中心	若楠线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	64.47	48	1116.6	0	987.84	不受限	950	阿坝地调	null	
7761	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	32.58	33	564.3	0	994.54	不受限	950	甘孜地调	null	
7762	10kV观石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观石线912开关	观义站	6.3	是	400	6928.2	公用	264.32	66	4578	0	964.56	不受限	950	绵阳地调	null	
7763	10kV龙新线大馈线	江油电力调度控制中心	龙新线926开关	龙凤站	31.5	否	415	7188.01	公线	294.46	71	5100	400	969.21	不受限	950	绵阳地调	null	
7764	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	不受限	950	甘孜地调	null	
7765	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章解线957开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	86.74	54	1502.3	0	991.85	不受限	950	甘孜地调	null	

7766	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒角线911开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	248.43	65	4302.8	0	962.63	不受限	950	雅安地调	null	
7767	10kV汉拓线	雨城电力调度控制中心	10kV汉拓线962开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专线	338.73	77	5866.8	0	992.12	不受限	950	雅安地调	null	
7768	10kV城凤线657	泸州电力调度控制中心	城凤线657	南城	50000	是	406	7032.13	公线	268.09	66	4643.4	0	982.3	不受限	950	泸州地调	null	
7769	10kV小外线大馈线	北川电力调度控制中心	小外线913开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	100.58	58	1742	0	954.8	不受限	950	绵阳地调	null	
7770	10kV昆福线960路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	昆福线928开关	南昆站	82000	否	200	3464.1	专线	122.6	61	2123.4	0	994.29	不受限	950	达州地调	null	
7771	10kV官鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.官鞠线927开关	官渡站	40000	是	350	6062.18	公线	152.35	44	2638.7	1250	961.04	不受限	950	达州地调	null	
7772	10kV油乐线	万源电力调度控制中心	10kV.油乐线925开关	油房坝站	31500	是	300	5196.15	公线	183.95	61	3186	0	970.92	不受限	950	达州地调	null	
7773	10kV管九线	达县电力调度控制中心	10kV.管九线913开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	124.23	62	2151.6	0	966.09	不受限	950	达州地调	null	

7774	10kV杏红线	成都配调	杏红路906	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	322.22	68	5580.8	0	973.28	不受限	950	成都地调	null	
7775	10kV沙桥路	成都配调	沙桥路935	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	214.38	63	3713	0	970.46	不受限	950	成都地调	null	
7776	10kV旗竹路大馈线	郫都电力调度控制中心	旗竹路912开关	战旗	6300	否	300	5196.15	公线	214.12	71	3708.5	0	968.03	不受限	950	成都地调	null	
7777	10kV中新线	成都配调	中新路913	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	322.66	68	5588.4	0	965.68	不受限	950	成都地调	null	
7778	10kV磁镇路	彭州电力调度控制中心	磁镇线907开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	140	70	2427.8	0	1036.3	不受限	950	成都地调	null	
7779	10kV太江路_主_LTQ925Z	彭州电力调度控制中心	太江路925	太清	2*31500	否	282.51	4893.22	专线	196.77	70	3408	0	995.9	不受限	950	成都地调	null	
7780	10kV普新二路	新都电力调度控制中心	普新二线926开关	普河	100000	是	400	6928.2	公线	263.42	66	4562.4	0	980.16	不受限	950	成都地调	null	
7781	10kV万乐路	新都电力调度控制中心	万乐线911开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	340.13	77	5891	0	999.09	不受限	950	成都地调	null	
7782	10kV美药路	新都电力调度控制中心	美药线922开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	410.31	79	7106.5	0	952.73	不受限	950	成都地调	null	

7783	10kV前姚线	青白江电力调度控制中心	前姚线935开关	前进	2*50000	否	495	8573.65	公线	390.09	79	6756.3	0	959.99	不受限	950	成都地调	null	
7784	10kV桥铁二线	资中电力调度控制中心	桥铁二线929开关	倒石桥站	100000	是	374	6477.87	公线	280.57	75	4859.5	0	970.58	不受限	950	内江地调	null	
7785	10kV香坦路	彭州电力调度控制中心	香坦路925	香树	2*50000	否	335	5802.37	专线	245.06	73	4244.4	0	977.73	不受限	950	成都地调	null	
7786	10kV香济路	彭州电力调度控制中心	香济路922	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	245.06	73	4244.4	0	977.73	不受限	950	成都地调	null	
7787	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭济路905	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	492.61	89	8532	0	1046.24	不受限	950	成都地调	null	
7788	10kV水代线	江安电力调度控制中心	水代线905开关	水清站	10000	是	400	6928.2	公线	263.31	66	4560.5	0	982.06	不受限	950	宜宾地调	null	
7789	10kV御园一路915线路	罗江电力调度控制中心	御园一路915开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公线	263.3	66	4560.3	0	982.26	不受限	950	德阳地调	null	
7790	10kV东五线955	南溪电力调度控制中心	东五线955开关	东风站	40000	是	430	7447.82	公线	287.69	67	4982.8	0	975.46	不受限	950	宜宾地调	null	

7791	10kV伍金线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV伍金 线914开关	伍隍站	18800	否	300	5196.15	公用	214.12	71	3708.6	0	967.93	不受 限	950	资阳 地调	null	
7792	10kV建山一线	宜宾电 力调度 控制中 心	建山一线 623开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公 线	212.63	71	3682.8	0	993.73	不受 限	950	宜宾 地调	null	
7793	10kV万普路 961#线路	中江电 力调度 控制中 心	万普路961 开关	万福站	20000	是	400	6928.2	公 线	262.34	66	4543.7	0	998.86	不受 限	950	德阳 地调	null	
7794	10kV老西线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	老西线921 开关	老观站 (阆中)	15000	否	150	2598.08	公 线	77.52	52	1342.6	0	995.67	不受 限	950	南充 地调	null	
7795	10kV富东路	绵竹电 力调度 控制中 心	富东路903 开关	富新站	41000	否	200	3464.1	专 线	124.71	62	2160	0	957.69	不受 限	950	德阳 地调	null	
7796	10kV柏飞线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	柏飞线913 开关	柏垭站 (阆中)	18000	否	270	4676.54	公 线	185.44	69	3211.8	0	997.09	不受 限	950	南充 地调	null	
7797	10kV高隆路	广汉电 力调度 控制中 心	高隆路919 开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	303.97	63	5264.8	490	979.42	不受 限	950	德阳 地调	null	
7798	10kV冯李路	中江电 力调度 控制中 心	冯李路945 开关	冯店站	19500	否	200	3464.1	公 线	111.43	56	1930	200	987.69	不受 限	950	德阳 地调	null	

7799	10kV兴镇路911#线路	中江电力调度控制中心	兴镇路911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	123.02	62	2130.7	0	986.99	不受限	950	德阳地调	null	
7800	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	190.31	69	3296.1	0	990.73	不受限	950	南充地调	null	
7801	10kV火镇线大馈线	营山电力调度控制中心	火镇线922开关	星火站(营山)	12600	否	170	2944.49	公线	95.77	56	1658.8	0	991.24	不受限	950	南充地调	null	
7802	10kV坝政一线	南部电力调度控制中心	坝政一线924开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	483.09	81	8367.2	0	970.28	不受限	950	南充地调	null	
7803	10kV里驰线大馈线	阆中电力调度控制中心	里驰线923开关	七里站	90000	否	325	5629.17	公线	237.76	73	4118	0	948.25	不受限	900	南充地调	null	
7804	10kV塔锦线	成都配调	塔锦线952	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	324.25	69	5616	0	938.08	不受限	900	成都地调	null	
7805	10kV金平线大馈线阆中	阆中电力调度控制中心	金平线913开关	金埡站(阆中)	18000	否	75	1299.04	公线	13.24	18	229.3	0	939.84	不受限	900	南充地调	null	
7806	10kV柏高线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏高线927开关	柏埡站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	81.03	54	1403.5	0	934.77	不受限	900	南充地调	null	

7807	10kV锦回线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	锦回线924 开关	锦屏站 (蓬安)	16300	否	310	5369.36	公 线	216.5	70	3749.7	160	922.72	不受 限	900	南充 地调	null	
7808	10kV红土线	成都配 调	红土路开 关915	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专 线	372.63	79	6454	0	919.34	不受 限	900	成都 地调	null	
7809	10kV春青线	温江电 力调度 控制中 心	春青线997 开关	万春	126000	是	553	9578.24	公 线	390.42	71	6762	0	900.59	不受 限	900	成都 地调	null	
7810	10kV罗新线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗新线913 开关	罗家站 (蓬安)	30000	否	310	5369.36	公 线	225.76	73	3910.1	0	922.32	不受 限	900	南充 地调	null	
7811	10kV罗银线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	罗银线914 开关	罗家站 (蓬安)	30000	否	270	4676.54	公 线	188.83	70	3270.6	0	938.29	不受 限	900	南充 地调	null	
7812	10kV槐隆线	成都配 调	槐隆路958	槐树店	102000	否	473	8192.6	专 线	373.58	79	6470.4	0	902.94	不受 限	900	成都 地调	null	
7813	10kV双柏线	营山电 力调度 控制中 心	双柏线913 开关	双河场 站(营山)	20000	否	200	3464.1	公 线	126.86	63	2197.3	0	920.39	不受 限	900	南充 地调	null	
7814	10kV体花线	温江电 力调度 控制中 心	体花线942 开关	体育城	167000	是	553	9578.24	专 线	389.42	70	6744.7	0	917.89	不受 限	900	成都 地调	null	
7815	10kV回镇线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	回镇线911 开关	回龙站 (营山)	20000	否	220	3810.51	公 线	145.8	66	2525.2	0	904.26	不受 限	900	南充 地调	null	

7816	10kV襄平线	南部电力调度控制中心	襄平线921开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	144.12	66	2496.2	0	902.08	不受限	900	南充地调	null	
7817	10kV孙浙线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙浙线942开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公用	389.05	70	6738.4	0	910.34	不受限	900	资阳地调	null	
7818	10kV金德线614	江安电力调度控制中心	金德线915开关	金钟站	6300	否	260	4503.33	公用	182	70	3152	0	901	不受限	900	宜宾地调	null	
7819	10kV元马II路	什邡电力调度控制中心	元马二路921开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	252.49	63	4373.2	250	919.36	不受限	900	德阳地调	null	
7820	10kV千宝线	井研电力调度控制中心	千宝线912开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	193.5	70	3351.5	0	935.33	不受限	900	乐山地调	null	
7821	10kV仙龙线	南屏电力调度控制中心	仙龙线941开关	仙临站	6300	是	270	4676.54	公用	92.38	34	1600	1200	941.23	不受限	900	宜宾地调	null	
7822	10kV大富线	宜宾电力调度控制中心	大富线954开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	193.3	62	3348	0	947.49	不受限	900	宜宾地调	null	
7823	10kV石蟠二线	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠二线923开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	90.9	50	1574.4	0	919.75	不受限	900	资阳地调	null	

7824	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小君线913开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	105.54	53	1828	0	943.28	不受限	900	成都地调	null	
7825	10kV兴镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴镇线911开关	兴仁站	9450	否	291	5040.27	公线	191.5	66	3316.8	315	904.44	不受限	900	广安地调	null	
7826	10kV兴护线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	是	295	5109.55	公线	183.46	62	3177.6	0	910.04	不受限	900	广安地调	null	
7827	10kV石镇三线	新都电力调度控制中心	石镇三线923开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	216.77	72	3754.4	0	922.13	不受限	900	成都地调	null	
7828	10kV杨韩线	金堂电力调度控制中心	杨韩线916	杨柳	2*50000	是	580	10045.89	公线	409.54	71	7093.2	0	943.51	不受限	900	成都地调	null	
7829	10kV塔甘二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘二线923	赵塔	126000	是	600	10392.3	公线	427.15	71	7398.2	0	915.64	不受限	900	成都地调	null	
7830	10kV普光路	新都电力调度控制中心	普光线915开关	普河	100000	否	442	7655.66	专线	343.36	78	5947	0	943.09	不受限	900	成都地调	null	
7831	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	444.8	80	7704	0	916.42	不受限	900	成都地调	null	

7832	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花开三线911	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	265.62	66	4600.5	0	942.06	不受限	900	成都地调	null	
7833	10kV清高线	威远电力调度控制中心	清高线926开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	230.61	48	3994.1	1745	911.97	不受限	900	内江地调	null	
7834	10kV温天路	成都配调	温天路924	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	371.36	79	6432	0	941.34	不受限	900	成都地调	null	
7835	10kV五维线	成都配调	五维线915	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	325.38	69	5635.5	0	918.58	不受限	900	成都地调	null	
7836	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	不受限	900	甘孜地调	null	
7837	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	不受限	900	甘孜地调	null	
7838	10kV万建线	雅安电力调度控制中心	万建线912开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	192.06	64	3326.4	410	940.13	不受限	900	雅安地调	null	

7839	10kV官镇线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	官镇线913 开关	官渡站	10	是	180	3117.69	公 线	91.81	51	1590.1	0	904.05	不受 限	900	绵阳 地调	null	
7840	10kV百拉线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	百拉线913 开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公 线	32.4	29	561.2	0	996.26	不受 限	900	甘孜 地调	null	
7841	10kV贯义线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	贯义路907 开关	贯山站	5	是	240	4156.92	公 用	137.29	57	2377.8	0	947.74	不受 限	900	绵阳 地调	null	
7842	10kV石麻线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	石麻线923 开关	石岭站	90	是	600	10392.3	公 用	426.47	71	7386.5	0	927.34	不受 限	900	绵阳 地调	null	
7843	10kV大万线	旺苍电 力调度 控制中 心	大万线912	35kV大 河站	6300	否	100	1732.05	公 线	36.52	37	632.6	0	926.24	不受 限	900	广元 地调	null	
7844	10kV千唐线	汉源电 力调度 控制中 心	千唐线925 开关	干溪坝 站	50000	否	275	4763.14	公 线	192.75	70	3338.4	0	948.43	不受 限	900	雅安 地调	null	
7845	10kV李宜线 913大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV李宜 线913开关	李塘	5100	否	162	2805.92	公 线	93.4	58	1617.7	0	907.63	不受 限	900	泸州 地调	null	
7846	10kV厂四线 922大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	厂四线922 开关	鱼塘	26300	否	266	4607.26	专 线	186.63	70	3232.5	0	914.03	不受 限	900	泸州 地调	null	

7847	10kV桥杨线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	桥杨线915 开关	高桥	180	是	400	6928.2	公 线	265.49	66	4598.2	0	944.36	不受 限	900	绵阳 地调	null	
7848	10kV曲龙线 912大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	曲龙线912 开关	曲雅贡 站	13000	否	100	1732.05	公 线	32.04	32	555	0	1003.84	不受 限	900	甘孜 地调	null	
7849	10kV安民线	盐边电 力调度 控制中 心	安民线977 开关	安顺站	12500	是	300	5196.15	公 线	173.59	58	3006.6	250	900.32	不受 限	900	攀枝 花地 调	null	
7850	10kV杨城九线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.杨城 九线965开 关	杨柳垭 站	40000	是	552	9560.92	公 线	387.78	70	6716.4	0	932.34	不受 限	900	达州 地调	null	
7851	10kV双坪线 913大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	双坪线913	双沙	16300	是	162	2805.92	公 线	81.8	50	1320	0	924.74	不受 限	900	泸州 地调	null	
7852	10kV雪镇线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV雪镇 线913	雪山站	10000	否	200	3464.1	公 线	127.83	64	2214	0	903.69	不受 限	900	巴中 地调	null	
7853	10kV家秦Ⅱ回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家秦 Ⅱ回966	谢家站	100000	否	300	5196.15	公 线	217.03	72	3758.9	0	917.63	不受 限	900	巴中 地调	null	
7854	10kV南南一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV南南 一线954	城南站	80000	否	400	6928.2	公 线	307.53	77	5326.4	0	908.98	不受 限	900	巴中 地调	null	

7855	10kV尔桥线	阿坝电力调度控制中心	尔桥线913开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	67.67	45	1172	250	916.27	不受限	900	阿坝地调	null	
7856	10kV卡潘线	阿坝电力调度控制中心	卡潘线911开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	900	阿坝地调	null	
7857	10kV格马线	攀枝花西区电力调度控制中心	格马线972开关	格里坪站	80200	是	300	5196.15	公线	185.98	62	3221.1	0	935.82	不受限	900	攀枝花地调	null	
7858	10kV南和线	攀枝花电力调度控制中心	南和线919开关	南山站	100400	是	250	4330.13	公线	146.87	59	2543.8	0	920.3	不受限	900	攀枝花地调	null	
7859	10kV高鼎线	攀枝花电力调度控制中心	高鼎线914开关	高梁坪站	50000	否	350	6062.18	公线	260.31	74	4508.6	0	947.36	不受限	900	攀枝花地调	null	
7860	10kV荣高线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣高线929开关	荣县站	91400	否	380	6581.79	公线	289.75	76	5018.5	0	905.11	不受限	900	自贡地调	null	
7861	10kV梁管一线	攀枝花电力调度控制中心	梁管一线915开关	梁坪站	189200	是	350	6062.18	公线	227.64	65	3942.7	0	907.04	不受限	900	攀枝花地调	null	

7862	10kV棠升线	射洪电力调度控制中心	棠升线927开关	海棠	360000	是	178	3083.05	公线	89.24	50	1545.7	0	920.74	不受限	900	遂宁地调	null	
7863	10kV棉居线	射洪电力调度控制中心	棉居线915开关	棉纺厂站	16000	否	120	2078.46	公线	55.29	46	957.7	0	912.91	不受限	900	遂宁地调	null	
7864	10kV张城二线	峨眉山电力调度控制中心	张城二线980开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	67.51	16	1169.3	3750	941.96	不受限	900	乐山地调	null	
7865	10kV乐猛线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐猛线954开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	公线	237.76	88	4118	3300	-3088.08	不受限	900	广安地调	null	
7866	10kV大河二线	内江电力调度控制中心	大河二线922开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	127.93	43	2215.8	1000	941.12	不受限	900	内江地调	null	
7867	10kV三汇线大馈线	内江电力调度控制中心	三汇线971开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	54.5	11	944	5630	939.63	不受限	900	内江地调	null	
7868	10kV天白线	仁寿电力调度控制中心	天白线943开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	174.98	69	3030.7	0	944.36	不受限	900	眉山地调	null	
7869	10kV高升线	仁寿电力调度控制中心	高升线922开关	高家站	20000	是	255	4416.73	公线	150.94	59	2614.3	0	919.08	不受限	900	眉山地调	null	

7870	10kV嘉新一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉新Ⅰ回986开关	新农站	16000	否	390	6755	公线	297.92	76	5160	0	919.5	不受限	900	乐山地调	null	
7871	10kV新骑线	仁寿电力调度控制中心	新骑线928开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	136.35	65	2361.6	0	911.98	不受限	900	眉山地调	null	
7872	10kV富加线	仁寿电力调度控制中心	富加线962开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	392.03	79	6790	0	926.29	不受限	900	眉山地调	null	
7873	10KV通百二线	乐山电力调度控制中心	通百二回928开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	342.03	78	5924	0	934.92	不受限	900	乐山地调	null	
7874	10kV桥英线	大英电力调度控制中心	桥英线914开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	389.53	70	6746.7	0	915.89	不受限	900	遂宁地调	null	
7875	10kV华万线大馈线	天府电力调度控制中心	华万线942开关	华阳	50000	否	300	5196.15	公线	216.91	72	3756.8	0	919.73	不受限	900	天府地调	null	
7876	10kV后叶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后叶线912开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	82.41	36	1427.3	1250	908.05	不受限	900	凉山地调	null	
7877	10kV盛红线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV盛红线915开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	176.54	69	3057.6	0	917.46	不受限	900	凉山地调	null	

7878	10kV凤洞线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤洞线912开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	186.63	62	3232.5	0	924.42	不受限	900	泸州地调	null	
7879	10kV姚镇线	广元电力调度控制中心	姚镇线911开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	36.96	37	640.1	0	918.74	不受限	900	广元地调	null	
7880	10kV九万一线	广元电力调度控制中心	九万一线916开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	411.22	80	7122.4	0	921.24	不受限	900	广元地调	null	
7881	10kV潭镇线	广元电力调度控制中心	潭镇线915开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	202.15	71	3501.3	0	910.23	不受限	900	广元地调	null	
7882	10KV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松六线914开关	松新站	80000	否	220	3810.51	公线	145.59	66	2521.7	0	907.76	受限	900	凉山地调	null	
7883	10kV海棠线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海棠线915开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	148.36	67	3493	0	931.26	不受限	900	凉山地调	null	
7884	10kV新瑶线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新瑶线911开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	98.31	58	1702.8	0	947.24	不受限	900	凉山地调	null	
7885	10kV镇玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线911开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	209.23	63	3623.8	0	948.82	不受限	900	资阳地调	null	

7886	10kV城丁线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	城丁线921 小车开关	(越西 县调) 城关站	50100	否	220	3810.51	公 线	144.7	66	2506.2	0	923.26	不受 限	900	凉山 地调	null	
7887	10kV九源二线	广元电 力调度 控制中 心	九源二线 964开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公 线	309.05	68	5352.8	0	924.15	不受 限	900	广元 地调	null	
7888	10kV镇新线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV镇新 线914开关	镇子站	90000	否	180	3117.69	公 用	0	0	0	1860	945.92	不受 限	900	资阳 地调	null	
7889	10kV深小线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV深小 线922开关	深沟站	10000	否	120	2078.46	公 线	56.72	47	982.4	0	888.21	不受 限	850	凉山 地调	null	
7890	10kV麓香路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓香线933 开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公 线	393.26	71	6811.3	0	851.29	不受 限	850	天府 地调	null	
7891	10kV东港路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东港路948 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专 线	309.01	77	5352	0	883.38	不受 限	850	天府 地调	null	
7892	10kV元柳线	广元电 力调度 控制中 心	元柳线914 开关	35kV元 坝站	16300	否	200	3464.1	公 线	130.25	65	2256	0	861.69	不受 限	850	广元 地调	null	
7893	10kV竹新线 913大馈线	宁南电 力调度 控制中 心	竹新线913 开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公 线	126.45	57	2190.2	0	858.21	不受 限	850	凉山 地调	null	

7894	10kV海徐线大 馈线	甘洛电 力调度 控制中 心	海徐线914 小车开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公 线	146.65	67	2540	0	889.46	不受 限	850	凉山 地调	null	
7895	10kV文井线	蓬溪电 力调度 控制中 心	文井线915 开关	文井	12600	否	200	3464.1	公 线	128.34	64	2222.8	0	894.89	不受 限	850	遂宁 地调	null	
7896	10kV小新线	威远电 力调度 控制中 心	小新线912 开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公 线	210.27	67	3641.9	400	868.46	不受 限	850	内江 地调	null	
7897	10kV金圣一线	眉山电 力调度 控制中 心	金圣一线 919开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公 线	335.07	70	5803.4	0	875.38	不受 限	850	眉山 地调	null	
7898	10kV洪竹线	隆昌电 力调度 控制中 心	洪竹线913 开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公 线	270.9	68	4692	0	850.56	不受 限	850	内江 地调	null	
7899	10kV奥星线	内江电 力调度 控制中 心	奥星线926 开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公 线	335.83	70	5816.6	0	862.18	不受 限	850	内江 地调	null	
7900	10kV三新二线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	三新二线 924开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公 线	270.72	68	4688.8	0	853.76	不受 限	850	内江 地调	null	
7901	10kV桐桥一线	内江电 力调度 控制中 心	桐桥一线 915开关	桐梓坝 站	80000	是	423	7326.57	公 线	288.63	68	4999.1	0	862.16	不受 限	850	内江 地调	null	

7902	10kV开马线	剑阁电力调度控制中心	开马线924开关	开封站	80000	否	196	3394.82	公线	127.26	65	2204.2	0	851.14	不受限	850	广元地调	null	
7903	10kV徐工线	隆昌电力调度控制中心	徐工线917开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	99.41	60	1721.7	0	850.39	不受限	850	内江地调	null	
7904	10kV乐桐二线	乐山电力调度控制中心	乐桐二线922开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	344.76	78	5971.3	0	887.62	不受限	850	乐山地调	null	
7905	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	游潮线919开关	上游	80000	是	550	9526.28	公线	390.42	71	6762	0	859.02	不受限	850	遂宁地调	null	
7906	10kV全玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	全玉线922开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	302.69	69	5242.6	0	854.22	不受限	850	乐山地调	null	
7907	10kV游安线	蓬溪电力调度控制中心	游安线925开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	312.26	69	5408.4	0	896.26	不受限	850	遂宁地调	null	
7908	10kV金坪线	蓬溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	是	377	6529.83	公线	252.34	67	4370.5	0	853.36	不受限	850	遂宁地调	null	
7909	10kV连五线大馈线	威远电力调度控制中心	连五线929开关	连界场站	71500	否	552	9560.92	公线	422.45	77	7316.9	430	857.93	不受限	850	内江地调	null	

7910	10kV双溪一线	彭山电力调度控制中心	双溪一线913开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	236.88	56	4102.8	900	858.46	不受限	850	眉山地调	null	
7911	10kV兰中线	平昌电力调度控制中心	10kV兰中线922	兰草站	12600	否	170	2944.49	公线	103.58	61	1794	0	856.04	不受限	850	巴中地调	null	
7912	10kV代冷线大馈线	自贡电力调度控制中心	代冷线951开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	248.82	44	4309.5	2630	861.66	不受限	850	自贡地调	null	
7913	10kV东星二线	平昌电力调度控制中心	10kV东星二线924	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	309.45	77	5359.7	0	875.68	不受限	850	巴中地调	null	
7914	10kV汇白线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇白线914开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	281.81	68	4881	0	883.26	不受限	850	自贡地调	null	
7915	10kV草正线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草正线919开关	草田站	80000	否	240	4156.92	公线	164.35	68	2846.5	0	894.73	不受限	850	自贡地调	null	
7916	10kV草东线大馈线	自贡电力调度控制中心	草东线951开关	草田站	80200	是	372	6443.23	公线	209.79	56	3633.6	650	870.98	不受限	850	自贡地调	null	
7917	10kV谊红线	阿坝电力调度控制中心	谊红线913开关	水田坪站	10000	否	200	3464.1	公线	130.25	65	2256	0	861.69	不受限	850	阿坝地调	null	

7918	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇新线922开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	受限	850	阿坝地调	null	
7919	10kV双成线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV双成线924开关	双石站	20000	否	304	5265.43	公线	198.76	65	3442.5	400	896.39	不受限	850	自贡地调	null	
7920	10kV管大线	达县电力调度控制中心	管大线925开关	管村站	20000	是	300	5196.15	公线	188.97	63	3273	0	883.92	不受限	850	达州地调	null	
7921	10kV卢燕线	旺苍电力调度控制中心	卢燕线923开关	35kV卢家坝站	16300	是	207	3585.35	公线	114.97	56	1991.3	0	876.98	不受限	850	广元地调	null	
7922	10kV桅赵线	旺苍电力调度控制中心	桅赵线924	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	专线	220.43	73	3817.8	0	858.73	不受限	850	广元地调	null	
7923	10kV石镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	石镇线622开关	石桥	5000	是	161	2788.6	公线	79.46	49	1376.3	0	854.58	不受限	850	泸州地调	null	
7924	10kV马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青路913开关	马角坝站	31.5	是	269	4659.22	公用	163.51	61	2832	0	895.38	不受限	850	绵阳地调	null	
7925	10kV游尚线大馈线	游仙电力调度控制中心	游尚线925开关	游仙站	50	否	500	8660.25	公用	399.33	80	6916.4	0	877.82	不受限	850	绵阳地调	null	

7926	10kV卷双线	渠县电力调度控制中心	卷双线914开关	卷硐站	9000	是	246	4260.84	公线	145.5	59	2520	0	888.67	不受限	850	达州地调	null	
7927	10kV官蒿线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿线922开关	官渡站	40000	是	380	6581.79	公线	217.04	57	3759.1	630	876.33	不受限	850	达州地调	null	
7928	10kV御安二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安二线944开关	御营站	50	是	600	10392.3	公用	428.24	71	7417.1	0	896.74	不受限	850	绵阳地调	null	
7929	10kV蒲园二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园二路921	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	308.55	77	5344	0	891.38	不受限	850	成都地调	null	
7930	10kV指滨线	成都配调	指滨路925	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	327.71	69	5676	0	878.08	不受限	850	成都地调	null	
7931	10kV德文路大馈线-用户1	郫都电力调度控制中心	德文线910开关	德源	100000	否	400	6928.2	公线	309.47	77	5360	0	875.38	不受限	850	成都地调	null	
7932	10kV.腾达路_用户专线	成都配调	腾达路932	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	375.24	79	6499.2	0	874.14	不受限	850	成都地调	null	
7933	10kV花望线大馈线	郫都电力调度控制中心	花望线921开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	268.71	67	4654	0	888.56	不受限	850	成都地调	null	
7934	10kV范重路	成都配调	范重路918开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	326.58	69	5656.3	0	897.78	不受限	850	成都地调	null	

7935	10kV浆门线	成都配调	浆门路915	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	327.78	69	5677.2	0	876.88	不受限	850	成都地调	null	
7936	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉集线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	352.37	70	6103	0	894.49	不受限	850	成都地调	null	
7937	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	邛西	126000	是	423	7326.57	公线	287.67	68	4982.4	0	878.86	不受限	850	成都地调	null	
7938	10kV邛宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛宝线928开关	邛崃	63000	否	255	4416.73	公线	180.14	71	3120	0	855.06	不受限	850	成都地调	null	
7939	10kV羊集路大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊集路924	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	401.15	80	6948	0	893	不受限	850	成都地调	null	
7940	10kV桂桃路	新都电力调度控制中心	桂桃线919开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	413.63	80	7164	0	895.23	不受限	850	成都地调	null	
7941	10kV鞍红线	苍溪电力调度控制中心	鞍红线929开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	356.89	79	6181.4	0	880.17	不受限	850	广元地调	null	
7942	10kV通镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	通镇路905	通顺	2*50000	是	586	10149.82	公线	346.97	59	6009.6	1250	860.26	不受限	850	成都地调	null	

7943	10kV天北路	彭州电力调度控制中心	天北路945开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	443.42	80	7680	50	890.42	不受限	850	成都地调	null	
7944	10kV公陈线	资中电力调度控制中心	公陈线912开关	公民站	8000	是	300	5196.15	公线	219.73	73	3805.8	0	870.73	不受限	850	内江地调	null	
7945	10kV濛奎路	彭州电力调度控制中心	濛奎路908	濛阳	2*50000	否	600	10392.3	公线	545.27	91	9444	0	948.3	不受限	850	成都地调	null	
7946	10kV白回线	彭州电力调度控制中心	白回线911开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	31.74	35	549.8	0	853.16	不受限	850	成都地调	null	
7947	10kV竹茶线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹茶线915开关	竹根站	90000	否	500	8660.25	公线	376.21	75	6516	385	893.22	不受限	850	乐山地调	null	
7948	10kV许放线	乐至电力调度控制中心	10kV许放线913开关	许家站	6300	是	220	3810.51	公用	124.42	57	2154.9	0	893.51	不受限	850	资阳地调	null	
7949	10kV龙城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城三路918开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	390.07	71	6756	0	892.74	不受限	850	德阳地调	null	
7950	10kV丰人线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰人线912开关	丰裕站	6300	否	195	3377.5	公用	105.47	54	1826.7	350	863.05	不受限	850	资阳地调	null	

7951	10kV桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐梓林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	283.01	76	4901.8	0	865.93	不受限	850	宜宾地调	null	
7952	10kV鄢新路	罗江电力调度控制中心	鄢新路915开关	鄢家站	19999	是	400	6928.2	公线	269.94	67	4675.4	0	867.16	不受限	850	德阳地调	null	
7953	10kV家柴路912#线路	中江电力调度控制中心	家柴路912开关	袁家站	100000	是	507	8781.5	公线	355.13	70	6150.8	0	874.4	不受限	850	德阳地调	null	
7954	10kV陈共线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈共线923开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	39.97	40	692.2	0	866.64	不受限	850	南充地调	null	
7955	10kV山盛路	中江电力调度控制中心	山盛路931开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	446.05	81	7725.6	0	894.82	不受限	850	德阳地调	null	
7956	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	446.23	81	7728.7	0	891.72	不受限	850	南充地调	null	
7957	10kV青双线大馈线	营山电力调度控制中心	青双线911开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	195.25	71	3405.6	0	881.23	不受限	850	南充地调	null	
7958	10kV思场线大馈线	阆中电力调度控制中心	思场线926开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	85.47	57	1480.4	0	857.87	不受限	850	南充地调	null	

7959	10kV沙文线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	沙文线913 开关	沙溪站 (阆中)	10000	否	246	4260.84	公 线	170.17	69	2947.3	0	887.46	不受 限	850	南充 地调	null	
7960	10kV铁双线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁双 线959	铁佛站	13000	否	148	2563.44	公 线	200	135	1725	0	838.44	不受 限	830	巴中 地调	null	
7961	10KV保留线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	保留线921 开关	保华站	12800	是	290	5022.95	公 线	155.89	54	2700	480	838.36	不受 限	800	自贡 地调	null	
7962	10kV彭云东环	彭山电 力调度 控制中 心	彭云东环 922开关	彭溪站	40000	否	500	8660.25	公 线	365.28	73	6326.7	630	837.52	不受 限	800	眉山 地调	null	
7963	10kV大大线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV大大 线914	大寨站	6300	否	200	3464.1	公 线	131.34	66	2274.8	0	842.89	不受 限	800	巴中 地调	null	
7964	10kV凤观线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV凤观 线961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公 线	149.81	68	2594.7	0	834.76	不受 限	800	巴中 地调	null	
7965	10kV永镇线	通江电 力调度 控制中 心	10kV永镇 线916	永安站	71500	是	148	2563.44	公 线	200	135	1725	0	838.44	不受 限	800	巴中 地调	null	
7966	10kV铁跑线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁跑 线949	铁佛站	18000	否	192	3325.54	公 线	123.83	64	2144.8	0	848.19	不受 限	800	巴中 地调	null	

7967	10kV沙胜线	通江电力调度控制中心	10kV沙胜线851	沙溪站	10000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800	巴中地调	null	
7968	10kV花尹线	巴州电力调度控制中心	10kV花尹线953	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	131.34	66	2274.8	0	842.89	不受限	800	巴中地调	null	
7969	10kV廪园一线	宣汉电力调度控制中心	廪园一线916开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	394.54	71	6833.5	0	829.09	不受限	800	达州地调	null	
7970	10kV隘庆线	宣汉电力调度控制中心	隘庆线914开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	112.07	56	1941	0	830.28	不受限	800	达州地调	null	
7971	10kV姜桑线	阿坝电力调度控制中心	姜桑线913开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	110.17	36	1908.2	2000	846.28	不受限	800	阿坝地调	null	
7972	10kV北杨二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨二线924开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	395.53	72	6850.5	0	812.09	不受限	800	自贡地调	null	
7973	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	马三线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800	阿坝地调	null	
7974	10kV梁管二线	攀枝花电力调度控制中心	梁管二线997开关	梁坪站	189200	是	385	6668.4	公线	260.51	68	4512	0	822.72	不受限	800	攀枝花地调	null	

7975	10kV绿寨线	阿坝电力调度控制中心	绿寨线914开关	绿园站	12600	是	200	3464.1	公线	112.16	56	1942.6	0	828.68	不受限	800	阿坝地调	null	
7976	10kV箐温线	盐边电力调度控制中心	箐温线952开关	箐河站	25000	是	140	2424.87	公线	64.86	46	1123.4	0	816.5	不受限	800	攀枝花地调	null	
7977	10kV桑柏线	盐边电力调度控制中心	桑柏线955开关	桑园站	31500	是	180	3117.69	公线	96.46	54	1670.7	0	823.45	不受限	800	攀枝花地调	null	
7978	10kV俄湖线	阿坝电力调度控制中心	俄湖线954开关	俄真站	31500	否	220	3810.51	公线	51.96	24	900	1700	829.46	不受限	800	阿坝地调	null	
7979	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	165.17	69	2860.8	0	880.43	不受限	800	甘孜地调	null	
7980	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香蒙线913开关	香格里拉站	40200	否	200	3464.1	公线	130.58	65	2261.6	0	856.09	不受限	800	甘孜地调	null	

7981	10kV长查线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	长须长查 线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公 线	0	17	157.8	0	806.44	不受 限	800	甘孜 地调	null	
7982	10kV洛扎线 923大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	洛扎线923 开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公 线	132.1	66	2288	0	829.69	不受 限	800	甘孜 地调	null	
7983	10kV自定线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	自定线915 开关	自强站	10	是	305	5282.75	公 用	189.41	62	3280.5	100	845.7	不受 限	800	绵阳 地调	null	
7984	10kV龙园一线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV龙园 一线919开 关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公 线	305.12	69	5284.6	0	812.22	不受 限	800	雅安 地调	null	
7985	10kV峰镇线 915大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	峰镇线915 开关	云峰	32000	是	285	4936.34	公 线	180.62	63	3128.3	0	820.77	不受 限	800	泸州 地调	null	
7986	10kV晨兴线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	晨兴线912 开关	华晨站	35	是	405	7014.81	公 用	276.29	68	4785.4	0	826.45	不受 限	800	绵阳 地调	null	

7987	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	28.65	29	496.3	0	1062.54	不受限	800	甘孜地调	null	
7988	10kV黑柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑柏线915开关	黑坪站	6.3	是	358	6200.74	公线	237.53	66	4114	0	846.59	不受限	800	绵阳地调	null	
7989	10kV福农线	达县电力调度控制中心	10kV.福农线913开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	192.4	64	3332.4	0	824.52	不受限	800	达州地调	null	
7990	10kV洋青线	射洪电力调度控制中心	洋青线922开关	洋溪	12600	否	220	3810.51	公线	146.26	66	2533.2	50	846.26	不受限	800	遂宁地调	null	
7991	10kV万隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	万隆线973开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	121.59	53	2106	205	841.34	不受限	800	广安地调	null	
7992	10kV花鼓线	射洪电力调度控制中心	花鼓线911开关	桃花山	150000	是	500	8660.25	公线	353.77	71	6127.3	0	800.9	不受限	800	遂宁地调	null	
7993	10kV福金线	洪雅电力调度控制中心	福金线924开关	福宝站	82000	是	495	8573.65	公线	348.88	70	6042.6	0	816.32	不受限	800	眉山地调	null	
7994	10kV望嘉线	隆昌电力调度控制中心	望嘉线972开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	311.29	78	5391.6	0	843.78	不受限	800	内江地调	null	

7995	10kV东新线	射洪电力调度控制中心	东新线911开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	349.55	71	6054.2	0	804.72	不受限	800	遂宁地调	null	
7996	10kV桥蜀线	蓬溪电力调度控制中心	桥蜀线917开关	天桥	6300	是	300	5196.15	公线	191.54	64	3317.4	0	839.52	不受限	800	遂宁地调	null	
7997	10kV思娴线	眉山电力调度控制中心	思娴线931开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	194.75	51	3373.1	1735	815.51	不受限	800	眉山地调	null	
7998	10kV大模线大馈线	天府电力调度控制中心	大模路914开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	395.08	72	6842.7	0	806.04	不受限	800	天府地调	null	
7999	10kV清然线946大馈线	天府电力调度控制中心	清然路946开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	271.07	68	4695	0	847.56	不受限	800	天府地调	null	
8000	10kV滨云线大馈线	天府电力调度控制中心	滨云路942开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	492.54	82	8530.8	0	822.27	不受限	800	天府地调	null	
8001	10kV丹东线915大馈线	叙永电力调度控制中心	丹东线913开关	丹山	30200	是	400	6928.2	公线	273.39	68	4735.2	0	807.36	不受限	800	泸州地调	null	
8002	10kV水高线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水潦	6400	是	194	3360.18	公线	108.27	56	1875.2	0	812.94	不受限	800	泸州地调	null	

8003	10kV天成线 912大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV天成 线912开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	216.18	66	3744.2	0	828.42	不受 限	800	资阳 地调	null	
8004	10kV黄街线 912大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	黄街线912 开关	黄丹站	16300	否	94	1628.13	公 线	36.1	38	625.2	0	840.12	不受 限	800	乐山 地调	null	
8005	10kV思木线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	思木线915 开关	思依站 (阆中)	14000	否	182	3152.33	公 线	116.5	64	2017.8	0	819.2	不受 限	800	南充 地调	null	
8006	10kV江双线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	江双线927 开关	江南站 (阆中)	25000	否	214	3706.59	公 线	136.96	64	2372.1	160	803.83	不受 限	800	南充 地调	null	
8007	10kV庐东一路 917大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	庐东一路 917开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专 线	110.1	18	1906.9	8550	803.07	不受 限	800	德阳 地调	null	
8008	10kV清黄一路	德阳电 力调度 控制中 心	清黄一路 921开关	清平站	40000	是	510	8833.46	公 线	359.8	70	6231.7	6240	826.77	不受 限	800	德阳 地调	null	
8009	10kV竹五线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	竹五线961 开关	竹根站	90000	否	345	5975.58	公 线	11.09	3	192	4350	836.02	不受 限	800	乐山 地调	null	
8010	10kV城东 I 线	宜宾电 力调度 控制中 心	城东I线655 开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公 线	256.31	67	4439.3	0	826.13	不受 限	800	宜宾 地调	null	

8011	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三镇路901	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	349.42	87	6052	250	876.2	不受限	800	成都地调	null	
8012	10kV天黄路	彭州电力调度控制中心	天黄路906	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	8.66	2	150	0	6085.38	不受限	800	成都地调	null	
8013	10kV玉楼线	邛崃电力调度控制中心	玉楼线935开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	353.83	70	6128.4	0	841.38	不受限	800	成都地调	null	
8014	10kV玉河路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉河路906	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	406.49	81	7040.4	0	800.6	不受限	800	成都地调	null	
8015	10kV平道线	邛崃电力调度控制中心	平道线913开关	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	121.06	57	2096.8	0	840.76	不受限	800	成都地调	null	
8016	10kV羊付线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊付线915	羊安	120000	是	370	6408.59	公线	248.73	67	4308	0	818.87	不受限	800	成都地调	null	
8017	10kV光园西线(专线)	新都电力调度控制中心	光园西线916开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	261.11	65	4522.4	880	832.98	不受限	800	成都地调	null	
8018	10kV十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线922	十里坝	106000	否	420	7274.61	公线	209.23	50	3623.8	2090	833.35	不受限	800	成都地调	null	

8019	10kV塔通线	成都配调	塔通路910	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	330.3	70	5720.8	0	833.28	不受限	800	成都地调	null	
8020	10kV崇镇路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇镇线904	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	312.24	78	5408	0	827.38	不受限	800	成都地调	null	
8021	10kV绿三线	成都配调	绿三线916	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	255.43	76	4424	0	844.9	不受限	800	成都地调	null	
8022	10kV虹奎路	都江堰电力调度控制中心	虹奎路929	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	273.21	68	4732	0	810.56	不受限	800	成都地调	null	
8023	10kV晋金二线	成都配调	晋金二路923	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	377.32	80	6535.2	0	838.14	不受限	800	成都地调	null	
8024	10kV益大路_专线	成都配调	益大路940	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	257.6	76	4461.6	0	802.63	不受限	800	成都地调	null	
8025	10kV福河线	大邑电力调度控制中心	福河线935开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	492.53	82	8530.6	0	822.47	不受限	800	成都地调	null	
8026	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	330.43	70	5723	0	831.08	不受限	800	成都地调	null	
8027	10kV红岔线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红岔线914大馈线	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	101.41	31	1756.5	4000	790.65	不受限	790	凉山地调	null	

8028	10kV轮曲线	广元电力调度控制中心	轮曲线927开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	315.27	79	5460.5	0	774.88	不受限	750	广元地调	null	
8029	10kV国阳路大馈线	天府电力调度控制中心	国阳路923开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	314.55	79	5448	0	787.38	不受限	750	天府地调	null	
8030	10kV河医线大馈线	广安电力调度控制中心	河医线958开关	河堰站	80000	是	300	5196.15	专线	195.14	65	3379.9	0	777.02	不受限	750	广安地调	null	
8031	10kV永清线大馈线	广安电力调度控制中心	永清线927开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	406.58	81	7042	0	752.22	不受限	750	广安地调	null	
8032	10kV星贵线大馈线	天府电力调度控制中心	星贵线915开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	316.02	79	5473.4	0	761.98	不受限	750	天府地调	null	
8033	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东都路942开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	315.01	79	5456	0	779.38	不受限	750	天府地调	null	
8034	10kV衣采线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣采线914开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	23.04	31	399	0	770.14	不受限	750	凉山地调	null	
8035	10kV特尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特尔线912开关	特克站	16000	否	265	4589.93	公线	192.36	73	3331.7	0	799.24	不受限	750	凉山地调	null	

8036	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	否	400	6928.2	专线	257.94	64	4467.6	1000	767.78	不受限	750	广元地调	null	
8037	10kV瑞所线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞所线925小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	152.16	69	2635.4	0	794.06	不受限	750	凉山地调	null	
8038	10kV摩赤线914大馈线	叙永电力调度控制中心	摩赤线914	摩尼	31500	是	194	3360.18	公线	109.1	56	1889.6	0	798.54	不受限	750	泸州地调	null	
8039	10kV罗止一线	洪雅电力调度控制中心	罗止一线913开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	349.98	71	6061.7	0	797.22	不受限	750	眉山地调	null	
8040	10kV公香线	剑阁电力调度控制中心	公香线922开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	226.75	66	3927.3	0	797.73	不受限	750	广元地调	null	
8041	10kV大力线	蓬溪电力调度控制中心	大力线914开关	大石	18300	是	220	3810.51	公线	132.38	60	2292.9	0	755.51	不受限	750	遂宁地调	null	
8042	10kV大汪线	仁寿电力调度控制中心	大汪线941开关	大勇站	100000	是	440	7621.02	公线	307.62	70	5327.9	0	768.92	不受限	750	眉山地调	null	
8043	10kV山泥线大馈线	威远电力调度控制中心	山泥线913开关	山王站	12600	是	260	4503.33	公线	153.75	59	2662.9	160	779.76	不受限	750	内江地调	null	

8044	10kV苏职线	乐山电力调度控制中心	苏职线919开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	260.51	69	4512	0	753.43	不受限	750	乐山地调	null	
8045	10kV五楠线912大馈线	沐川电力调度控制中心	五楠线912开关	沐川五星站	3150	是	200	3464.1	公线	114.3	57	1979.6	0	791.68	不受限	750	乐山地调	null	
8046	10kV严外线926大馈线	泸川电力调度控制中心	严外线926	严湾	50000	是	362	6270.02	公线	244.15	67	4228.6	0	787.42	不受限	750	泸州地调	null	
8047	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750	甘孜地调	null	
8048	10kV普宜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普宜线912开关	普沙绒站	3150	否	75	1299.04	公线	23.17	31	401.3	0	767.84	不受限	750	甘孜地调	null	
8049	10kV华柳线	旺苍电力调度控制中心	华柳线913开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	91.44	61	1583.7	0	754.57	不受限	750	广元地调	null	
8050	10kV鱼罗线613大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	215.32	66	3729.4	0	787.79	不受限	750	泸州地调	null	

8051	10kV七三线	雨城电力调度控制中心	10kV七三线915开关	七盘站	71500	是	255	4416.73	公线	159.73	63	2766.6	0	766.78	不受限	750	雅安地调	null	
8052	10kV天纸线	蒲城电力调度控制中心	天纸线913开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	144.59	69	2504.3	0	769.28	不受限	750	达州地调	null	
8053	10kV天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线911开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	144.07	69	2495.3	0	778.28	不受限	750	达州地调	null	
8054	10kV君镇线	蒲城电力调度控制中心	10 kV.君镇线923开关	君塘站	11300	否	200	3464.1	公线	136.33	68	2361.2	0	756.49	不受限	750	达州地调	null	
8055	10kV云玉线915大馈线	泸川电力调度控制中心	云玉线915	云锦	10000	是	308	5334.72	公线	201.45	65	3489.2	0	778.58	不受限	750	泸州地调	null	
8056	10kV西景线	通川电力调度控制中心	10kV.西景线961开关	城西站	80000	否	400	6928.2	公线	316.62	79	5483.9	0	751.48	不受限	750	达州地调	null	
8057	10kV杨斌线	达县电力调度控制中心	10kV.杨斌线977开关	杨柳埡站	80000	是	260	4503.33	公线	162.14	62	2808.2	0	794.46	不受限	750	达州地调	null	
8058	10kV南草线911大馈线	泸川电力调度控制中心	南草线911	城南	20000	是	254	4399.41	公线	158.89	63	2752	0	767.53	不受限	750	泸州地调	null	

8059	10kV共太线	盐边电力调度控制中心	共太线954开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	133.85	67	2318.3	0	799.39	不受限	750	攀枝花地调	null	
8060	10kV灵永二线	彭山电力调度控制中心	灵永二线921开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	294.08	70	5093.5	0	767.76	不受限	750	眉山地调	null	
8061	10kV安镇线913大馈线	富顺电力调度控制中心	安镇线913开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	175.68	64	3042.8	0	767.71	不受限	750	自贡地调	null	
8062	10kV草柳线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	草柳线962	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	346.67	71	6004.4	0	771.38	不受限	750	泸州地调	null	
8063	10kV雪井线	巴州电力调度控制中心	10kV雪井线915	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	136.49	68	2364	0	753.69	不受限	750	巴中地调	null	
8064	10kV阿水线	阿坝电力调度控制中心	阿水线955开关	阿坝站	63000	否	255	4416.73	公线	184.31	72	3192.3	22	760.76	不受限	750	阿坝地调	null	
8065	10kV燕凉线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕凉线961开关	燕子山站	80300	否	510	8833.46	公线	235.77	46	4083.6	3105	761.51	不受限	750	自贡地调	null	
8066	10kV土玻线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土玻线915开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	374.69	72	6489.6	0	757.3	不受限	750	达州地调	null	

8067	10kV资兴线	仁和电力调度控制中心	资兴线978开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	316.21	79	5476.8	0	758.58	不受限	750	攀枝花地调	null	
8068	10kV草拉线	阿坝电力调度控制中心	草拉线924开关	草格站	6300	否	200	3464.1	公线	44.01	22	762.3	1600	755.39	不受限	750	阿坝地调	null	
8069	10kV南兴线	仁和电力调度控制中心	南兴线974开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	196.22	65	3398.6	0	758.32	不受限	750	攀枝花地调	null	
8070	10kV底农线	阿坝电力调度控制中心	底农线911开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	135.64	68	2349.2	0	768.49	不受限	750	阿坝地调	null	
8071	10kV城柳线	米易电力调度控制中心	城柳线976开关	城北站	50000	是	264	4572.61	公线	143.22	54	2480.6	400	777.49	不受限	750	攀枝花地调	null	
8072	10kV月中线	阿坝电力调度控制中心	月中线951开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	231.86	67	4015.8	0	764.66	不受限	750	阿坝地调	null	
8073	10kV道五线大馈线	自贡电力调度控制中心	道五线914开关	道生灝站	80300	是	445	7707.63	公线	297.45	67	5151.8	250	764.3	不受限	750	自贡地调	null	
8074	10kV阿杂线	阿坝电力调度控制中心	阿杂线913开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	135.8	68	2352	0	765.69	不受限	750	阿坝地调	null	

8075	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	165.48	55	2866.1	500	790.82	不受限	750	攀枝花地调	null	
8076	10kV沈成路	成都配调	沈成路932	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	380.6	80	6592	0	781.34	不受限	750	成都地调	null	
8077	10kV展科路	成都配调	展科路925	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	382.27	81	6621	0	752.34	不受限	750	成都地调	null	
8078	10kV棕大路_用户专线	成都配调	棕大路920	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	381.89	81	6614.4	0	758.94	不受限	750	成都地调	null	
8079	10kV草医路_用户专线	成都配调	草医路915	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	322.91	79	5592.8	0	782.88	不受限	750	成都地调	null	
8080	10kV赤圃线	成都配调	赤圃线925	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	332.78	70	5763.7	0	790.38	不受限	750	成都地调	null	
8081	10kV金丁路	成都配调	金丁路926	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	333.12	70	5769.6	0	784.48	不受限	750	成都地调	null	
8082	10kV沙黄路	成都配调	沙黄路907	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	226.56	67	3924	0	759.46	不受限	750	成都地调	null	
8083	10kV德航路大馈线	郫都电力调度控制中心	德航路915开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	495.38	83	8580	0	773.07	不受限	750	成都地调	null	
8084	10kV益康线	成都配调	益康线913	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	333.12	70	5769.6	0	784.48	不受限	750	成都地调	null	

8085	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆电路913	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	公线	506.47	92	8772	0	806.24	不受限	750	成都地调	null	
8086	10kV苏河线	资中电力调度控制中心	苏河线912开关	苏家湾站	5000	否	50	866.03	专线	0	0	0	0	779.43	不受限	750	内江地调	null	
8087	10kV玉东线	邛崃电力调度控制中心	玉东线933开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	357.85	71	6198	0	771.78	不受限	750	成都地调	null	
8088	10kV夹和线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹和线911开关	夹关	12000	否	200	3464.1	公线	136.73	68	2368.1	0	749.59	不受限	750	成都地调	null	
8089	10kV民翔路大馈线	崇州电力调度控制中心	民翔路926	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	483.39	82	8372.4	0	762.44	不受限	750	成都地调	null	
8090	10kV唐青线	青白江电力调度控制中心	唐青线912开关	唐家寺	2*10000	是	440	7621.02	公线	306.58	70	5310	0	786.82	不受限	750	成都地调	null	
8091	10kV三红线_简阳	简阳电力调度控制中心	三红线923	三星镇	26000	否	400	6928.2	公线	304.27	76	5269.9	200	765.48	不受限	750	成都地调	null	
8092	10kV兴万线	仪陇电力调度控制中心	兴万线914开关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	213.43	66	3696.6	0	779.02	不受限	750	南充地调	null	

8093	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集福线927	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	352.61	88	6107.2	800	821	不受限	750	成都地调	null	
8094	10kV红五五线	宜宾电力调度控制中心	红五五线633开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	341.02	79	5906.4	0	796.64	不受限	750	宜宾地调	null	
8095	10kV中黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中黄线929开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	283.4	57	4908.5	1250	769.7	不受限	750	资阳地调	null	
8096	10kV思北线大馈线	阆中电力调度控制中心	思北线925开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	90.44	60	1566.4	0	771.87	不受限	750	南充地调	null	
8097	10kV王日线	南部电力调度控制中心	10kV王日线916	王家站(南部)	18000	否	218	3775.87	公线	152.7	70	2644.8	0	753.48	不受限	750	南充地调	null	
8098	10kV罗旺线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗旺线911开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	199.03	74	3447.2	0	761.69	不受限	750	南充地调	null	
8099	10kV柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线911开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	197.52	73	3421	0	787.89	不受限	750	南充地调	null	
8100	10kV伏柳线	南部电力调度控制中心	10kV伏柳线919	伏虎站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	153.8	70	2663.9	0	765.56	不受限	750	南充地调	null	

8101	10kV青四线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	青四线913 开关	青岩铺 站(营山)	16000	否	220	3810.51	公 线	151.32	69	2620.8	50	758.66	不受 限	750	南充 地调	null	
8102	10kV马喻线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	马喻线912 开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公 线	224.54	56	3889.1	840	785.75	不受 限	750	南充 地调	null	
8103	10kV绵城一路 大馈线	绵竹电 力调度 控制中 心	绵城一路 911开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公 用	424.57	72	7353.6	0	766.26	不受 限	750	德阳 地调	null	
8104	10kV北坝线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	北坝线922 开关	城北站 (营山)	36000	是	275	4763.14	公 线	223.63	81	3873.3	0	711	不受 限	710	南充 地调	null	
8105	10kV老土线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	老土线912 开关	老观站 (阆中)	15000	否	220	3810.51	公 线	155.48	71	2693	0	736.46	不受 限	700	南充 地调	null	
8106	10kV文商线	成都配 调	文商路914	文庙街	2*63000	是	473	0	公 线	337.76	71	5850	0	704.08	不受 限	700	成都 地调	null	
8107	10kV蓑雪路	蓑华电 力调度 控制中 心	蓑雪路912 开关	蓑华站	20000	是	434	7517.1	公 线	304.8	70	5279.2	0	734.48	不受 限	700	德阳 地调	null	
8108	10kV涌旭线	温江电 力调度 控制中 心	涌旭线948 开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专 线	400.59	72	6938.3	0	724.29	不受 限	700	成都 地调	null	

8109	10kV田恒线	温江电力调度控制中心	田恒线913开关	大田	83000	否	500	8660.25	专线	358.37	72	6207	0	721.2	不受限	700	成都地调	null	
8110	10kV城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅰ线915开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	454.58	82	7873.4	0	731.43	不受限	700	南充地调	null	
8111	10kV北抚线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北抚线923开关	城北站(蓬安)	71500	否	433	7499.78	公线	347.66	80	6021.4	0	728.4	不受限	700	南充地调	null	
8112	10kV青代线大馈线	营山电力调度控制中心	青代线915开关	青岩铺站(营山)	16000	否	200	3464.1	公线	133.38	67	2310.1	100	707.59	不受限	700	南充地调	null	
8113	10kV绿兴线大馈线	营山电力调度控制中心	绿兴线913开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	138.45	69	2398	0	719.69	不受限	700	南充地调	null	
8114	10kV光园七路	绵竹电力调度控制中心	光园七路934开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	278.75	70	4828	0	714.56	不受限	700	德阳地调	null	
8115	10kV中园线大馈线	阆中电力调度控制中心	中园线917开关	阆中站	113000	是	502.26	8699.4	公线	360.14	72	6237.6	0	721.92	不受限	700	南充地调	null	
8116	10kV金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金钟站	6300	否	210	3637.31	公用	147	70	2546	0	727	不受限	700	宜宾地调	null	

8117	10kV城顺线	宜宾电力调度控制中心	城顺线666开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	263.13	69	4557.4	0	708.03	不受限	700	宜宾地调	null	
8118	10kV千梅线	井研电力调度控制中心	千梅线913开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	204.87	74	3548.4	0	738.43	不受限	700	乐山地调	null	
8119	10kV叙长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	叙长Ⅱ线631开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	93.98	22	1627.8	3600	730.46	不受限	700	宜宾地调	null	
8120	10kV周天线	井研电力调度控制中心	周天线922开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	177.51	65	3074.4	0	736.11	不受限	700	乐山地调	null	
8121	10kV方坝线	宜宾电力调度控制中心	方坝线661开关	方水站	40000	是	270	4676.54	公线	172.75	64	2992.1	0	749.13	不受限	700	宜宾地调	null	
8122	10kV明石线	宜宾电力调度控制中心	明石线951开关	明威站	10000	是	210	3637.31	公线	126.74	60	2195.2	0	714.65	不受限	700	宜宾地调	null	
8123	10kV富镇路	绵竹电力调度控制中心	富镇路905开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	453.81	82	7860	0	744.83	不受限	700	德阳地调	null	
8124	10kV天镇二路	德阳电力调度控制中心	天镇二路918开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	399.25	72	6915	0	733.74	不受限	700	德阳地调	null	

8125	10kV金飞线	宜宾电力调度控制中心	金飞线916开关	金沙	360000	是	430	7447.82	公线	301	70	5213	3510	745	不受限	700	宜宾地调	null	
8126	10kV牛环线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛环线973开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	237	59	4104.8	730	707.76	不受限	700	广安地调	null	
8127	10kV天何路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天何路910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	276.77	69	4793.7	0	748.86	不受限	700	成都地调	null	
8128	10KV羊镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊镇线933	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	340.18	80	5892	0	701.91	不受限	700	成都地调	null	
8129	10kV资东线	资中电力调度控制中心	资东线924开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	338.04	80	5854.8	0	739.11	不受限	700	内江地调	null	
8130	10kV邛工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛工线922开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	360.28	72	6240	0	729.78	不受限	700	成都地调	null	
8131	10kV花开二线913断路器间隔	新津电力调度控制中心	花开二线913	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	277.18	69	4800.8	0	741.76	不受限	700	成都地调	null	
8132	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集致线908开关	集贤	104000	否	400	6928.2	公线	355.47	89	6156.8	1600	771.4	不受限	700	成都地调	null	

8133	10kV天丰路	彭州电力调度控制中心	天丰路914	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	356.12	89	6168	0	742.2	不受限	700	成都地调	null	
8134	10kV陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线k203开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	438.77	73	7599.5	0	714.34	不受限	700	南充地调	null	
8135	10kV十江一线	简阳电力调度控制中心	十江一线932	十里坝	106000	否	460	7967.43	公线	336.34	73	5825.4	630	715.29	不受限	700	成都地调	null	
8136	10kV高密路	成都配调	高密路915	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	384.87	81	6666	0	707.34	不受限	700	成都地调	null	
8137	10kV草盛线	成都配调	草盛线921	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	384.02	81	6651.2	0	722.14	不受限	700	成都地调	null	
8138	10kV翠青线	成都配调	翠青线922	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.27	71	5841.6	0	712.48	不受限	700	成都地调	null	
8139	10kV范慧二线01	成都配调	范慧二线933	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.84	71	5851.4	0	702.68	不受限	700	成都地调	null	
8140	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青田路910	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	437.6	73	7579.2	0	734.64	不受限	700	成都地调	null	
8141	10kV简瑞路	郫都电力调度控制中心	简瑞线943开关	郫简	285500	是	600	10392.3	公线	437.29	73	7573.8	0	740.04	不受限	700	成都地调	null	

8142	10kV平飞线	成都配调	平飞线905	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	337.76	71	5850	0	704.08	不受限	700	成都地调	null	
8143	10kV粉城线	成都配调	粉城路905	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	338	71	5854.1	0	699.98	不受限	700	成都地调	null	
8144	10kV新祥路	大邑电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	20000	否	200	3464.1	专线	139.24	70	2411.6	0	706.09	不受限	700	成都地调	null	
8145	10kV泉新线	成都配调	泉新线921	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.3	71	5842	0	712.08	不受限	700	成都地调	null	
8146	10kV虹宾路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹宾路907	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	277	69	4797.6	0	744.96	不受限	700	成都地调	null	
8147	10kV笔马线	平昌电力调度控制中心	10kV笔马线914	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	138.72	69	2402.7	0	714.99	不受限	700	巴中地调	null	
8148	10kV富南一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南一线916开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	399.74	72	6923.5	0	725.24	不受限	700	达州地调	null	
8149	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	10kV林桥线954	林家坝站	16300	否	335	5802.37	公线	259.57	77	4495.8	0	726.33	不受限	700	巴中地调	null	
8150	10kV芭南线	宣汉电力调度控制中心	芭南线914开关	芭蕉	360000	是	220	3810.51	公线	134.26	61	2325.3	0	723.11	不受限	700	达州地调	null	

8151	10kV乡东线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡东线928开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	177.54	65	3075	0	735.51	不受限	700	达州地调	null	
8152	10kV芭园一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园一线913开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	376.54	72	6521.7	0	725.2	不受限	700	达州地调	null	
8153	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土井线916开关	土主站	30000	是	264	4572.61	公线	169.75	64	2940	0	718.09	不受限	700	达州地调	null	
8154	10kV园古线	阿坝电力调度控制中心	园古线951开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	1.74	3	30.2	0	749.23	不受限	700	阿坝地调	null	
8155	10kV土贡 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土贡 I 线913开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	342.78	68	5937	315	717.78	不受限	700	自贡地调	null	
8156	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰南四线922开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	400.62	73	6938.8	0	709.94	不受限	700	达州地调	null	
8157	10kV园五线	阿坝电力调度控制中心	园五线956开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	2.89	6	50	0	729.43	不受限	700	阿坝地调	null	
8158	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	46.65	47	808	0	750.84	不受限	700	甘孜地调	null	

8159	10kV格矿线 953大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	格矿线953 开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公 线	46.19	46	800	0	758.84	不受 限	700	甘孜 地调	null	
8160	10kV前园线	雅安电 力调度 控制中 心	前园线923 开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公 线	228.75	76	3961.9	0	714.63	不受 限	700	雅安 地调	null	
8161	10kV塔麦线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	塔麦线912 开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公 线	43.86	44	759.6	0	799.24	不受 限	700	甘孜 地调	null	
8162	10kV石胜线 916大馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	石胜线916 开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公 线	137.14	69	2375.3	0	742.39	不受 限	700	甘孜 地调	null	
8163	10kV道格线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	10kV道格 线917断路 器	道孚站	2771.28	是	89.2	1544.99	公 线	28.93	32	501	0	734.99	不受 限	700	甘孜 地调	null	

8164	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	174.91	11	329.5	0	750.77	不受限	700	甘孜地调	null	
8165	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	26.41	35	457.4	0	711.74	不受限	700	甘孜地调	null	
8166	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	18	241.5	0	710.84	不受限	700	甘孜地调	null	
8167	10kV金尚线	通川电力调度控制中心	10kV.金尚线981开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	456.12	83	7900	0	704.83	不受限	700	达州地调	null	
8168	10kV安万线	达县电力调度控制中心	安万线914开关	安仁站	12000	否	300	5196.15	公线	228.56	76	3958.7	0	717.83	不受限	700	达州地调	null	
8169	10kV兴杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴杨线911开关	兴隆站	8	否	200	3464.1	公用	136.76	68	2368.7	0	748.99	不受限	700	绵阳地调	null	

8170	10kV龙齐一线	眉山电力调度控制中心	龙齐一线916开关	龙亭站	40000	否	550	9526.28	公线	453.22	82	7849.8	0	723.85	不受限	700	眉山地调	null	
8171	10kV平迎线	隆昌电力调度控制中心	平迎线924开关	平安站	71500	是	205	3550.7	公线	112.24	55	1944	150	746.56	不受限	700	内江地调	null	
8172	10kV庄大一线916	眉山电力调度控制中心	庄大一线916开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	340.42	69	5896	250	712.92	不受限	700	眉山地调	null	
8173	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	110.72	53	1917.7	250	742.15	不受限	700	内江地调	null	
8174	10kV三国二线大馈线	内江电力调度控制中心	三国二线927开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	296.26	70	5131.3	0	729.96	不受限	700	内江地调	null	
8175	10kV茅磨线	乐山电力调度控制中心	茅磨线911开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	93.76	63	1624	0	714.27	不受限	700	乐山地调	null	
8176	10kV明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	177.71	65	3078	0	732.51	不受限	700	遂宁地调	null	
8177	10kV阳农线	乐山电力调度控制中心	阳农线998开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	262.36	69	4544	0	721.43	不受限	700	乐山地调	null	

8178	10kV龚金线大 馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	龚金线961 开关	龚嘴站	10000	否	300	5196.15	公 线	206.4	69	3574.8	400	701.73	不受 限	700	乐山 地调	null	
8179	10kV永黄线	大英电 力调度 控制中 心	永黄线924 开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公 线	150.08	63	2599.3	0	726.24	不受 限	700	遂宁 地调	null	
8180	10kV南中线	射洪电 力调度 控制中 心	南中线927 开关	城南	126000	是	435	7534.42	公 线	305.68	70	5294.4	0	733.14	不受 限	700	遂宁 地调	null	
8181	10kV富玉线	仁寿电 力调度 控制中 心	富玉线963 开关	富加站	71500	否	255	4416.73	公 线	189.09	74	3275	0	700.06	不受 限	700	眉山 地调	null	
8182	10kV船龙线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV船龙 线926开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公 线	49.03	10	849.2	6200	745.02	不受 限	700	凉山 地调	null	
8183	10kV下久二线	广元电 力调度 控制中 心	下久二线 972开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公 线	392.34	81	6795.4	0	718.23	不受 限	700	广元 地调	null	
8184	10kV星田线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星田线914 开关	星空	50000	是	400	6928.2	公 线	276.98	69	4797.3	0	745.26	不受 限	700	天府 地调	null	
8185	10kV竹新一线	广元电 力调度 控制中 心	竹新一线 915开关	竹园站	80000	是	400	6928.2	公 线	277.75	69	4810.7	0	731.86	不受 限	700	广元 地调	null	

8186	10kV籍镇III回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇III回913开关	籍田	40000	是	553	9578.24	公线	400.95	73	6944.4	0	718.19	不受限	700	天府地调	null	
8187	10kV阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914手车开关	35kV朝阳站	6300	否	302	5230.79	公线	230.07	76	3984.8	0	722.91	不受限	700	广元地调	null	
8188	10kV打新线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	打新线913	打古	10000	是	308	5334.72	公线	203.22	66	3519.8	0	747.98	不受限	700	泸州地调	null	
8189	10kV龙岳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岳线924开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	301.24	70	5217.4	0	740.86	不受限	700	资阳地调	null	
8190	10kV尼乐线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼乐线913开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	67.41	56	1167.5	0	703.11	不受限	700	凉山地调	null	
8191	10kV平西线911大馈线	叙永电力调度控制中心	平西线911开关	西湖	77500	是	252	4364.77	公线	160.01	63	2771.3	0	720.52	不受限	700	泸州地调	null	
8192	10kV马兴线911大馈线	叙永电力调度控制中心	马兴线911	马岭	10000	是	222	3845.15	公线	135.38	61	2344.7	0	731.42	不受限	700	泸州地调	null	
8193	10kV新牟线	南屏电力调度控制中心	新牟线932开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	120	60	2078	0	693	不受限	690	宜宾地调	null	

8194	10kV和沫线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	和沫线912 开关	和平站	16000	是	380	6581.79	公 线	264.2	70	4576	0	689.43	不受 限	650	乐山 地调	null	
8195	10kV石凤线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	石凤线911 开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公 线	65.29	44	1130.8	263	684.66	不受 限	650	乐山 地调	null	
8196	10kV宋镇线	南屏电 力调度 控制中 心	宋镇线964 开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公 用	120	60	2078	0	693	不受 限	650	宜宾 地调	null	
8197	10kV桐创线	宜宾电 力调度 控制中 心	10kV桐创 线951	桐梓林 站	50000	否	380	6581.79	公 线	301.73	79	5226	0	697.61	不受 限	650	宜宾 地调	null	
8198	10kV长天线	南屏电 力调度 控制中 心	长天线953 开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公 用	120	60	2078	0	693	不受 限	650	宜宾 地调	null	
8199	10kV宋万线	南屏电 力调度 控制中 心	宋万线963 开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公 用	120	60	2078	2500	693	不受 限	650	宜宾 地调	null	
8200	10kV吊市线	宜宾电 力调度 控制中 心	吊市线957 开关	吊黄楼 站	40000	是	380	6581.79	公 线	266.14	70	4609.6	0	655.83	不受 限	650	宜宾 地调	null	
8201	10kV龙陈线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	龙陈线925 开关	二龙站 (阆中)	6300	是	100	1732.05	公 线	40.58	41	702.8	0	682.84	不受 限	650	南充 地调	null	

8202	10kV襄镇线	南部电力调度控制中心	10kV襄镇线914	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	304.42	80	5272.5	0	651.11	不受限	650	南充地调	null	
8203	10kV六镇路	广汉电力调度控制中心	六镇路905开关	六陵站	26000	否	600	10392.3	公线	458.41	76	7939.6	720	693.47	不受限	650	德阳地调	null	
8204	10kV伏小线	南部电力调度控制中心	10kV伏小线917	伏虎站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	159.56	73	2763.5	0	665.96	不受限	650	南充地调	null	
8205	10kV桂园一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园 I 线921开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	350.16	81	6064.8	0	685	不受限	650	南充地调	null	
8206	10kV罗福线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗福线915开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	203.6	75	3526.4	0	682.49	不受限	650	南充地调	null	
8207	10kV桂碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂碧线912开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	300.38	80	5202.6	0	674.25	不受限	650	南充地调	null	
8208	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌石线915	凌云站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	157.68	72	2731	0	698.46	不受限	650	南充地调	null	
8209	10kV盘群线	南部电力调度控制中心	10kV盘群线911	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	159.77	73	2767.2	0	662.26	不受限	650	南充地调	null	

8210	10kV金金线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	金金线927 开关	金埡站 (阆中)	18000	否	100	1732.05	公 线	50	50	866	0	692.84	不受 限	650	南充 地调	null	
8211	10kV辰天路_ 特	成都配 调	辰天路935	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专 线	387.3	82	6708	0	665.34	不受 限	650	成都 地调	null	
8212	10kV南房路_ 公线	成都配 调	南房路916	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公 线	339.95	72	5888	0	666.08	不受 限	650	成都 地调	null	
8213	10kV沈文路	成都配 调	沈文路909	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公 线	339.38	72	5878	0	676.08	不受 限	650	成都 地调	null	
8214	10kV南高线	成都配 调	南高线922	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公 线	339.76	72	5884.7	0	669.38	不受 限	650	成都 地调	null	
8215	10kV音科线	成都配 调	音科、音 大路910	潮音	2*63000	否	473	8192.6	专 线	387.44	82	6710.4	0	662.94	不受 限	650	成都 地调	null	
8216	10kV沈江路	成都配 调	沈江路908	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公 线	339.38	72	5878	0	676.08	不受 限	650	成都 地调	null	
8217	10kV光尺线	彭州电 力调度 控制中 心	光尺线919 开关	光明	50000+60000	是	510	8833.46	公 线	468.82	92	8120	0	713.4	不受 限	650	成都 地调	null	
8218	10kV桥远线	资中电 力调度 控制中 心	桥远线975 开关	倒石桥 站	100000	否	800	13856.41	公 线	681.23	85	11798.9	0	671.87	不受 限	650	内江 地调	null	
8219	10kV平天线	成都配 调	平天线915	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公 线	338.87	72	5869.2	0	684.88	不受 限	650	成都 地调	null	

8220	10kV塔高一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高一线914	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	413.97	82	7170	0	671	不受限	650	成都地调	null	
8221	10kV塔回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔回线922	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	363.95	72	6303.6	0	666.18	不受限	650	成都地调	null	
8222	10kV门保线	新都电力调度控制中心	门保线938开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	373.85	72	6475	0	688.76	不受限	650	成都地调	null	
8223	10kV房新线	苍溪电力调度控制中心	房新线917开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	129.24	69	2238.4	0	692.23	不受限	650	广元地调	null	
8224	10kV棉东二线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东二线924开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	300.87	71	5211	0	650.26	不受限	650	泸州地调	null	
8225	10kV双园线大馈线	广安电力调度控制中心	双园线914开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	253.24	67	4386.2	200	679.23	不受限	650	广安地调	null	
8226	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东阳路926开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	322.4	81	5584	0	651.38	不受限	650	天府地调	null	
8227	10kV清沃一路大馈线	天府电力调度控制中心	清沃一路920开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	322.06	81	5578	0	657.38	不受限	650	天府地调	null	

8228	10kV普瓦线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	普瓦线912 开关	普雄站	8100	否	170	2944.49	公 线	112.94	66	1956.1	0	693.94	不受 限	650	凉山 地调	null	
8229	10kV红渔线 927大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红渔 线927开关	红房站	81500	否	380	6581.79	公 线	303.73	80	5260.6	0	663.01	不受 限	650	凉山 地调	null	
8230	10kV水谢线大 馈线	乐山电 力调度 控制中 心	水谢线926 开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公 线	304.16	80	5268	0	655.61	不受 限	650	乐山 地调	null	
8231	10kV奥桥一线	内江电 力调度 控制中 心	奥桥一线 916开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公 线	346.45	72	6000.5	0	678.28	不受 限	650	内江 地调	null	
8232	10kV马南线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	马南线926 开关	马鞍山 站	80000	是	423	7326.57	公 线	221.41	52	3834.9	1350	676.36	不受 限	650	内江 地调	null	
8233	10kV东山线	内江电 力调度 控制中 心	东山线928 开关	东兴站	100000	是	482	8348.48	公 线	262.92	55	4553.7	1450	675.08	不受 限	650	内江 地调	null	
8234	10kV仁广线	射洪电 力调度 控制中 心	仁广线924 开关	仁和	12600	否	123	2130.42	公 线	70.43	57	1219.9	0	697.48	不受 限	650	遂宁 地调	null	
8235	10kV徐锦一线	隆昌电 力调度 控制中 心	徐锦一线 914开关	徐家桥 站	80000	否	505	8746.86	公 线	392.17	78	6792.3	400	679.87	不受 限	650	内江 地调	null	

8236	10kV大河一线	内江电力调度控制中心	大河一线915开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	201.06	67	3482.4	0	674.52	不受限	650	内江地调	null	
8237	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	121.48	61	2104	0	667.28	不受限	650	遂宁地调	null	
8238	10kV龙镇线	峨眉山电力调度控制中心	龙镇线915开关	龙池站	31200	是	200	3464.1	公线	81.97	41	1419.7	700	651.58	不受限	650	乐山地调	null	
8239	10kV沙川线	隆昌电力调度控制中心	沙川线938开关	沙坝站	110000	否	279	4832.42	专线	210.99	76	3654.4	0	694.78	不受限	650	内江地调	null	
8240	10kV文罗线	蓬溪电力调度控制中心	文罗线913开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	120.53	60	2087.6	0	683.68	不受限	650	遂宁地调	null	
8241	10kV视工Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅱ回961开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	356.25	72	6170.3	0	688.62	不受限	650	眉山地调	null	
8242	10kV塘庙线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘庙线914开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	公线	229.72	77	3978.8	0	697.73	不受限	650	内江地调	null	
8243	10kV祥三线	内江电力调度控制中心	祥三线915开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	228.09	68	3950.5	0	691.4	不受限	650	内江地调	null	

8244	10kV红尊线	仁寿电力调度控制中心	红尊线926开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	464.84	83	8051	0	678.53	不受限	650	眉山地调	null	
8245	10kV仁府线	仁寿电力调度控制中心	仁府线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	356.17	72	6168.9	0	690.02	不受限	650	眉山地调	null	
8246	10kV通公线	乐山电力调度控制中心	通公线927开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	355.72	81	6161	0	697.92	不受限	650	乐山地调	null	
8247	10kV八林线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八林线914开关	八角站	10	否	200	3464.1	公用	141.69	71	2454	0	663.69	不受限	650	绵阳地调	null	
8248	10kV回喜线	石棉电力调度控制中心	回喜线912开关	回隆站	20100	是	300	5196.15	公线	200.98	67	3481	0	675.92	不受限	650	雅安地调	null	
8249	10kV黎仙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎仙线924开关	黎雅站	10.3	否	200	3464.1	公用	140.46	70	2432.8	0	684.89	不受限	650	绵阳地调	null	
8250	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	51.96	52	900	0	658.84	不受限	650	甘孜地调	null	
8251	10kV贯高线大馈线	江油电力调度控制中心	贯高路909开关	贯山站	5	否	240	4156.92	公用	177.11	74	3067.6	0	673.63	不受限	650	绵阳地调	null	

8252	10kV禹白线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	禹白线915 开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	127.06	61	2200.7	0	681.44	不受 限	650	绵阳 地调	null	
8253	10kV新战线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	新战线909 开关	新安站	6.3	否	240	4156.92	公用	178.24	74	3087.2	0	654.03	不受 限	650	绵阳 地调	null	
8254	10kV黄泥线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	黄泥线917 开关	黄土站	40	否	300	5196.15	公用	230.95	77	4000.1	0	676.43	不受 限	650	绵阳 地调	null	
8255	10kV油城线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.油城 线912开关	油房坝 站	40000	是	335	5802.37	公线	227.94	68	3948	0	693.9	不受 限	650	达州 地调	null	
8256	10kV长永线	万源电 力调度 控制中 心	10kV.长永 线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	51.04	51	884	0	674.84	不受 限	650	达州 地调	null	
8257	10kV绵环线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵环线946 开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	383.09	73	6635.1	0	667.23	不受 限	650	绵阳 地调	null	
8258	10kV化熊东线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.化熊 东线972开 关	化二站	100000	是	500	8660.25	公线	362.04	72	6270.6	0	657.6	不受 限	650	达州 地调	null	
8259	10kV平煤线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.平煤 线915开关	平滩站	9000	否	200	3464.1	专线	142.06	71	2460.4	0	657.29	不受 限	650	达州 地调	null	

8260	10kV富新一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富新一线913开关	富城站	50000	否	300	5196.15	公线	231.33	77	4006.7	0	669.83	不受限	650	达州地调	null	
8261	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV大新线912开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	316.11	71	5475	0	691.1	不受限	650	自贡地调	null	
8262	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板沙线948开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	362.12	63	6272	1030	679.29	不受限	650	自贡地调	null	
8263	10kV华征线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华征线922开关	新华站	80000	是	486	8417.77	公线	349.16	72	6047.4	0	686.82	不受限	650	自贡地调	null	
8264	10kV桥岗一线	阿坝电力调度控制中心	桥岗一线912开关	邓家桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.3	0	653.39	不受限	650	阿坝地调	null	
8265	10kV宋宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宇线924开关	宋家桥站	63200	否	200	3464.1	公线	167.05	61	2893.5	0	680.87	不受限	650	自贡地调	null	
8266	10kV宋沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋沙线922开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	167.06	61	2893.5	250	680.87	不受限	650	自贡地调	null	
8267	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗康线951开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	44.39	23	768.8	1600	655.36	不受限	650	阿坝地调	null	

8268	10kV大厂线	攀枝花西区电力调度控制中心	大厂线958开关	大水井站	100000	是	400	6928.2	公线	282.15	71	4886.9	0	655.66	不受限	650	攀枝花地调	null	
8269	10kV底纳线	阿坝电力调度控制中心	底纳线912开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	141.15	71	2444.8	0	672.89	不受限	650	阿坝地调	null	
8270	10kV米海线	米易电力调度控制中心	米海线973开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	275.99	70	4780.1	0	693.18	不受限	650	攀枝花地调	null	
8271	10kV南攀线	盐边电力调度控制中心	南攀线951开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	161.14	73	2791	0	638.46	不受限	600	攀枝花地调	null	
8272	10kV代碳线大馈线	自贡电力调度控制中心	代碳线919开关	代家坝站	126200	否	445	7707.63	公线	221.25	50	3832.1	2500	604.77	不受限	600	自贡地调	null	
8273	10kV回镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	回镇线913开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	211.61	68	3665.1	0	630.39	不受限	600	自贡地调	null	
8274	10kV北坦线	平昌电力调度控制中心	10kV北坦线927	城北站	20000	否	275	4763.14	公线	209.06	76	3621	0	665.83	不受限	600	巴中地调	null	
8275	10kV保复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保复线925开关	保华站	12600	否	120	2078.46	专线	71.02	59	1230	0	640.61	不受限	600	自贡地调	null	

8276	10kV西街线	平昌电力调度控制中心	10kV西街线912	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	142.73	71	2472	0	645.69	不受限	600	巴中地调	null	
8277	10kV云荔线	平昌电力调度控制中心	10kV云荔线914	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	211.65	77	3665.7	0	621.13	不受限	600	巴中地调	null	
8278	10kV走象线652大馈线	古蔺电力调度控制中心	走象线914	走马	40000	是	300	5196.15	公线	202.81	68	3512.7	0	644.22	不受限	600	泸州地调	null	
8279	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	145.23	73	2515.4	0	602.29	不受限	600	巴中地调	null	
8280	10kV板凤线	巴州电力调度控制中心	10kV板凤线912	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	145	72	2511.4	0	606.29	不受限	600	巴中地调	null	
8281	10kV长水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV长水线916开关	长土站	56500	否	150	2598.08	专线	99.98	67	1731.6	0	606.67	不受限	600	自贡地调	null	
8282	10kV廉园三线	宣汉电力调度控制中心	廉园三线917开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	405.68	73	7026.4	0	636.19	不受限	600	达州地调	null	
8283	10kV克草线	阿坝电力调度控制中心	克草线951开关	克藏站	1250	否	100	1732.05	公线	54.97	55	952	0	606.84	不受限	600	阿坝地调	null	

8284	10kV西龙线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西龙 线911开关	汇西站	100000	是	481	8331.16	公 线	349.32	73	6050.3	0	614.63	不受 限	600	自贡 地调	null	
8285	10kV月油线	阿坝电 力调度 控制中 心	月油线952 开关	邛溪站	31500	是	345	5975.58	公 线	146.65	43	2539.9	1630	610.56	不受 限	600	阿坝 地调	null	
8286	10kV园瓦线	阿坝电 力调度 控制中 心	园瓦线952 开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公 线	10.15	20	175.8	0	603.63	不受 限	600	阿坝 地调	null	
8287	10kV园乡线	阿坝电 力调度 控制中 心	园乡线954 开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公 线	8.21	16	142.2	0	637.23	不受 限	600	阿坝 地调	null	
8288	10kV石乌线	攀枝花 西区电 力调度 控制中 心	石乌线974 开关	河石坝 站	80020	是	400	6928.2	公 线	283.55	71	4911	0	631.56	不受 限	600	攀枝 花地 调	null	
8289	10kV邛中线	阿坝电 力调度 控制中 心	邛中线914 开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公 线	9.56	19	165.6	0	613.83	不受 限	600	阿坝 地调	null	
8290	10kV道罗线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	道罗线923 开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公 线	53.12	53	920	0	638.84	不受 限	600	甘孜 地调	null	

8291	10kV炉雅911 断路器间隔	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	炉雅线911 开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公 线	42.78	43	741	0	644.64	不受 限	600	甘孜 地调	null	
8292	10kV安医线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	10kV安医 线922开关	安乐坝 站	1732.05	是	45.6	789.82	公 线	220.79	20	324	0	692.14	不受 限	600	甘孜 地调	null	
8293	10kV利营线	石棉电 力调度 控制中 心	利营线971 开关	利吉堡 站	80000	是	400	6928.2	公 线	283.15	71	4904.1	0	638.46	不受 限	600	雅安 地调	null	
8294	10kV新矿线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	新矿线917 断路器	新都桥 站	5000	否	195	3377.5	公 线	138.36	71	2396.4	0	643.35	不受 限	600	甘孜 地调	null	
8295	10kV卢电线	旺苍电 力调度 控制中 心	卢电线922 开关	35kV卢 家坝站	12600	否	39	675.5	公 线	34	87	588.7	0	607.95	不受 限	600	广元 地调	null	
8296	10kV齐色二线 672大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐色二线 922	齐家	63000	是	463	8019.4	专 线	333.99	72	5784.7	0	630.82	不受 限	600	泸州 地调	null	

8297	10kV大石线	蒲城电力调度控制中心	大石线913开关	大石盘站	11000	否	200	3464.1	公线	143.65	72	2488	0	629.69	不受限	600	达州地调	null	
8298	10kV青董线	万源电力调度控制中心	10kV.青董线923开关	青花站	5000	否	150	2598.08	公线	99.77	67	1728	0	610.27	不受限	600	达州地调	null	
8299	10kV西火线	通川电力调度控制中心	10kV.西火线928开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	282.81	71	4898.3	0	644.26	不受限	600	达州地调	null	
8300	10kV塘页线	隆昌电力调度控制中心	塘页线921开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	专线	233.4	78	4042.5	0	634.03	不受限	600	内江地调	null	
8301	10kV红桥线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红桥线914开关	红阳站	10000	是	270	4676.54	公线	179.31	66	3105.6	0	635.63	不受限	600	乐山地调	null	
8302	10kV马双线大馈线	内江电力调度控制中心	马双线923开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	114.59	27	1984.7	3260	616.56	不受限	600	内江地调	null	
8303	10kV史金线	内江电力调度控制中心	史金线911开关	史家站	18000	是	255	4416.73	公线	119.34	47	2067	835	631.38	不受限	600	内江地调	null	
8304	10kV黄马线前段大馈线	夹江电力调度控制中心	黄马线916开关	黄土埂站	90000	是	335	5802.37	公线	232.27	69	4023	0	618.9	不受限	600	乐山地调	null	

8305	10kV望坊二线	隆昌电力调度控制中心	望坊二线929开关	望城坡站	80000	是	400	6928.2	公线	284.01	71	4919.1	0	623.46	不受限	600	内江地调	null	
8306	10kV平斧线	隆昌电力调度控制中心	平斧线923开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	147.23	72	2550	0	645.63	不受限	600	内江地调	null	
8307	10kV新建线	仁寿电力调度控制中心	新建线922开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	151.87	72	2630.4	0	643.18	不受限	600	眉山地调	null	
8308	10kV大新线	仁寿电力调度控制中心	大新线913开关	大勇站	102000	是	495	8573.65	公线	359.82	73	6232.1	0	626.82	不受限	600	眉山地调	null	
8309	10kV白南线	眉山电力调度控制中心	白南线912开关	白玉开闭所	0	是	390	6755	公线	277.25	71	4802	0	602	不受限	600	眉山地调	null	
8310	10kV东洪路大馈线	天府电力调度控制中心	东洪路924开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	284.99	71	4936	0	606.56	不受限	600	天府地调	null	
8311	10kV柏电一线917大馈线	天府电力调度控制中心	柏电一路917开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	322.98	81	5594.1	0	641.28	不受限	600	天府地调	null	
8312	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝沙线918开关	朝天站	20000	否	259	4486.01	公线	198.08	76	3430.7	0	606.71	不受限	600	广元地调	null	

8313	10kV怡镇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡镇线917开关	怡居	63000	否	553	9578.24	专线	461.2	83	7988	0	632.42	不受限	600	天府地调	null	
8314	10kV华树路大馈线	天府电力调度控制中心	华树路918开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	284.71	71	4931.2	0	611.36	不受限	600	天府地调	null	
8315	10kV安顺线973大馈线	纳溪电力调度控制中心	安顺线973	安富	126000	是	423	7326.57	公线	303.58	72	5258	0	603.26	不受限	600	泸州地调	null	
8316	10kV九科路大馈线	天府电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	324.13	81	5614	0	621.38	不受限	600	天府地调	null	
8317	10kV河胜一线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜一线954开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	201.48	50	3489.6	1430	622.96	不受限	600	广安地调	null	
8318	10kV陈柏线	广元电力调度控制中心	陈柏线912开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	143.67	72	2488.3	0	629.39	不受限	600	广元地调	null	
8319	10kV特月线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特月线915小车开关	特克站	16000	否	335	5802.37	公线	98.11	29	3780	0	592.37	不受限	600	凉山地调	null	
8320	10kV国仁路大馈线	天府电力调度控制中心	国仁路911开关	国玻	50000	是	500	8660.25	专线	364.9	73	6320	0	608.2	不受限	600	天府地调	null	

8321	10kV梅树线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV梅树 线914开关	梅雨站	16300	否	150	2598.08	公 线	98.74	66	1710.2	0	628.07	不受 限	600	凉山 地调	null	
8322	10kV万福线	广元电 力调度 控制中 心	万福线916 开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公 线	304.36	59	5271.6	1260	618.3	不受 限	600	广元 地调	null	
8323	10kV濛凰路	彭州电 力调度 控制中 心	濛凰路927	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公 线	515.47	93	8928	1260	650.24	不受 限	600	成都 地调	null	
8324	10kV沈侯路	成都配 调	沈侯路922	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公 线	340.99	72	5906	0	648.08	不受 限	600	成都 地调	null	
8325	10kV王高线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	王高线919 开关	王家站	40000	是	321	5559.88	公 线	220.96	69	3827	0	620.9	不受 限	600	广安 地调	null	
8326	10kV高淀线	邛崃电 力调度 控制中 心	高淀线968	高埂	30000	否	400	6928.2	公 线	323.05	81	5595.3	0	640.08	不受 限	600	成都 地调	null	
8327	10kV桂军一线	新都电 力调度 控制中 心	桂军一线 929开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公 线	369.28	73	6396	0	601.49	不受 限	600	成都 地调	null	
8328	10kV立茶线	仪陇电 力调度 控制中 心	立茶线912 开关	立山站 (仪陇)	16300	否	218	3775.87	公 线	148.96	68	2580	200	618.28	不受 限	600	南充 地调	null	

8329	10kV普小路914大馈线	新都电力调度控制中心	普小线914开关	普河	100000	否	400	6928.2	专线	322.86	81	5592	0	643.38	不受限	600	成都地调	null	
8330	10kV通双路大馈线	崇州电力调度控制中心	通双路923	通顺	102000	是	586	10149.82	公线	433.37	74	7506	0	613.86	不受限	600	成都地调	null	
8331	10kV集协线	彭州电力调度控制中心	集协线928	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	323.74	81	5607.2	0	628.18	不受限	600	成都地调	null	
8332	10kV沙胜线	彭州电力调度控制中心	沙胜线909	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	361.82	90	6266.7	0	661.5	不受限	600	成都地调	null	
8333	10kV革东线	青白江电力调度控制中心	革东线905开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	324.87	81	5626.8	0	608.58	不受限	600	成都地调	null	
8334	10kV王古线大馈线	邻水电力调度控制中心	王古线917开关	王家站	40000	是	300	5196.15	公线	202.94	68	3515	0	641.92	不受限	600	广安地调	null	
8335	10kV沈九路	成都配调	沈九路924	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	341.4	72	5913	0	641.08	不受限	600	成都地调	null	
8336	10kV青元路	都江堰电力调度控制中心	青元路908	青龙	1*12500	否	400	6928.2	公线	324.25	81	5616	0	619.38	不受限	600	成都地调	null	

8337	10kV花友一线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友一线935开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	444.69	74	7702	0	611.84	不受限	600	成都地调	null	
8338	10kV沈顺路	成都配调	沈顺路907	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	341.8	72	5920	0	634.08	不受限	600	成都地调	null	
8339	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	341.8	72	5920	0	634.08	不受限	600	成都地调	null	
8340	10kV德信一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信一路929开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	491.92	82	8520	200	633.07	不受限	600	成都地调	null	
8341	10kV福兴二路	大邑电力调度控制中心	福兴二线925开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	234.69	78	4064.8	0	611.73	不受限	600	成都地调	null	
8342	10kV官人路	大邑电力调度控制中心	官人线924开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	363.86	73	6302	0	626.2	不受限	600	成都地调	null	
8343	10kV黄周线	成都配调	黄周线909	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	342.84	72	5938	0	616.08	不受限	600	成都地调	null	
8344	10kV朱茶二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅱ线933开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	359.3	65	6223	830	609.59	不受限	600	南充地调	null	
8345	10kV春盛二线	温江电力调度控制中心	春盛二线993开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	407.32	74	7054.8	0	607.79	不受限	600	成都地调	null	

8346	10kV底蟠线	江安电力调度控制中心	底蟠线915开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	261.31	71	4525.9	0	600.97	不受限	600	宜宾地调	null	
8347	10kV叙政线	宜宾电力调度控制中心	叙政线644开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	307.73	72	5329.8	0	628.46	不受限	600	宜宾地调	null	
8348	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保中线923开关	保和站	18800	是	380	6581.79	公用	224.96	59	3896.3	750	619.13	不受限	600	资阳地调	null	
8349	10kV金新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金新线925开关	金山站	8000	否	300	5196.15	公线	116.44	39	2016.7	2060	599.83	不受限	600	乐山地调	null	
8350	10kV高桥线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高桥线911开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	66.86	33	1158.1	1025	588.18	不受限	550	乐山地调	null	
8351	10kV牛三线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛三线923开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	257.27	77	4456	200	566.13	不受限	550	乐山地调	null	
8352	10kV李文线	宜宾电力调度控制中心	李文线624开关	李庄站	31500	是	470	8140.64	公线	325.8	69	5642.9	315	554.61	不受限	550	宜宾地调	null	
8353	10kV山凤线	江安电力调度控制中心	山凤线953开关	四面山站	10000	是	320	5542.56	公用	224	70	3880	0	554	不受限	550	宜宾地调	null	

8354	10kV明中线	宜宾电力调度控制中心	明中线953开关	明威站	10000	是	270	4676.54	公线	183.61	68	3180.1	0	561.13	不受限	550	宜宾地调	null	
8355	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	山庆路951开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	409.44	74	7091.5	0	571.09	不受限	550	德阳地调	null	
8356	10kV朱文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱文线923开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	410.45	74	7109	0	553.59	不受限	550	南充地调	null	
8357	10kV太桥线914大馈线	西充电力调度控制中心	太桥线914开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	186.61	68	3232	480	574.83	不受限	550	南充地调	null	
8358	10kV家回路922线路	中江电力调度控制中心	家回路922开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	211.36	77	3660.8	0	594.85	不受限	550	德阳地调	null	
8359	10kV坝环线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝环线912	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	506.26	85	8768.5	0	568.98	不受限	550	南充地调	null	
8360	10kV营湖线大馈线	营山电力调度控制中心	营湖线915开关	营山站	100000	否	380	6581.79	公线	309.43	81	5359.4	0	564.21	不受限	550	南充地调	null	
8361	10kV大兴线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大兴线913开关	大通站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	122.11	70	2115	0	597.39	不受限	550	南充地调	null	

8362	10kV峰曲线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	峰曲线911 开关	文峰站	80000	是	467	8088.68	公 线	341.78	73	5919.6	0	551.34	不受 限	550	南充 地调	null	
8363	10kV指良线	成都配 调	指良、指 想线905	指挥街	130000	否	473	8192.6	专 线	393.07	83	6808	0	565.34	不受 限	550	成都 地调	null	
8364	10kV龙泰线	成都配 调	龙泰路937	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专 线	393.95	83	6823.3	0	550.04	不受 限	550	成都 地调	null	
8365	10kV堤通路	成都配 调	堤通路909	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公 线	344.83	73	5972.4	0	581.68	不受 限	550	成都 地调	null	
8366	10kV正星路大 馈线	成都配 调	正星线971	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	344.11	73	5960	0	594.08	不受 限	550	成都 地调	null	
8367	10kV草仁路专 线	成都配 调	草仁路918	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专 线	334.32	82	5790.4	0	585.28	不受 限	550	成都 地调	null	
8368	10kV福工一路	大邑电 力调度 控制中 心	福工一线 926开关	福田	126000	否	300	5196.15	公 线	235.42	78	4077.5	0	599.03	不受 限	550	成都 地调	null	
8369	10kV棕窑线	成都配 调	棕窑路903	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	343.92	73	5956.7	0	597.38	不受 限	550	成都 地调	null	
8370	10kV草岭线	成都配 调	草岭路926 开关	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公 线	293.52	72	5083.8	0	583.47	不受 限	550	成都 地调	null	
8371	10kV光湖一路	彭州电 力调度 控制中 心	光湖一路 954	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公 线	517.09	94	8956	5160	622	不受 限	550	成都 地调	null	

8372	10kV陇紫线	仪陇电力调度控制中心	陇紫线k205开关	仪陇开闭所	300000	是	507	8781.5	公线	343.85	68	5955.4	500	569.8	不受限	550	南充地调	null	
8373	10kV苏龙线	资中电力调度控制中心	苏龙线913开关	苏家湾站	5000	是	255	4416.73	公线	197.63	78	3423	0	552.06	不受限	550	内江地调	null	
8374	10kV羊冉线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊冉线913	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	419.86	83	7272	0	569	不受限	550	成都地调	null	
8375	10kV桂结路大馈线	新都电力调度控制中心	桂结线933开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	327.48	82	5672	0	563.38	不受限	550	成都地调	null	
8376	10kV南磬线大馈线专线	邻水电力调度控制中心	南磬线914开关	南城站（邻水）	20000	否	74	1281.72	专线	33.22	45	575.4	0	578.15	不受限	550	广安地调	null	
8377	10kV堰工一线	新都电力调度控制中心	堰工一线905开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	371.02	73	6426	0	571.49	不受限	550	成都地调	null	
8378	10kV临坊路大馈线	邛崃电力调度控制中心	临坊路922	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	420.64	84	7285.4	0	555.6	不受限	550	成都地调	null	
8379	10kV西药线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西药线963	邛西	126000	否	276	4780.46	公线	215.83	78	3738.2	0	564.21	不受限	550	成都地调	null	

8380	10kV坡鞍线	仪陇电力调度控制中心	坡鞍线937开关	高坡站	90000	否	440	7621.02	公线	362.52	82	6278.8	0	580.12	不受限	550	南充地调	null	
8381	10kV资配线	资中电力调度控制中心	资配线921开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	347.67	82	6021.6	0	572.31	不受限	550	内江地调	null	
8382	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	424.23	84	7347.6	0	555.75	不受限	550	成都地调	null	
8383	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙航二路933	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	364.49	91	6312.9	630	615.3	不受限	550	成都地调	null	
8384	10kV牟龙线	青白江电力调度控制中心	牟龙线921开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	207.85	69	3600	0	556.92	不受限	550	成都地调	null	
8385	10kV陵苕线	苍溪电力调度控制中心	陵苕线918开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	349.45	82	6052.4	0	572.7	不受限	550	广元地调	null	
8386	10kV桥品线	资中电力调度控制中心	桥品线924开关	倒石桥站	100000	否	482	8348.48	公线	401.91	83	6961.1	0	552.53	不受限	550	内江地调	null	
8387	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船沙线924开关	船城站	100000	否	420	7274.61	公线	272.64	65	4722.2	1250	574.95	不受限	550	凉山地调	null	

8388	10kV岳信线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳信 线919开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	385.22	74	6672	0	550.79	不受 限	550	资阳 地调	null	
8389	10kV河大二线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河大二线 976开关	河堰站	80000	是	480	8313.84	公 线	239.06	50	4140.5	1938	572.57	不受 限	550	广安 地调	null	
8390	10kV鱼新三线 945大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼新三线 945	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公 线	320.44	73	5550.1	0	560.57	不受 限	550	泸州 地调	null	
8391	10kV东奥路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东奥路945 开关	东升	50000	是	400	6928.2	专 线	287.3	72	4976	0	566.56	不受 限	550	天府 地调	null	
8392	10kV坳洋线 914大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	10kV坳洋 线914开关	山峰坳	30000	是	362	6270.02	公 线	255.33	71	4422.4	0	593.62	不受 限	550	泸州 地调	null	
8393	10kV南天一线	广元电 力调度 控制中 心	南天一线 963开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公 线	374.77	83	6491.1	0	570.47	不受 限	550	广元 地调	null	
8394	10kV龙镇一线 大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV龙镇 一线929开 关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	372.71	71	6455.4	250	569.22	不受 限	550	资阳 地调	null	
8395	10kV苏香路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏香路910 开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公 线	328.06	82	5682	0	553.38	不受 限	550	天府 地调	null	

8396	10kV下工一线	广元电力调度控制中心	下工一线911开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	336.8	74	5833.3	630	598.27	不受限	550	广元地调	null	
8397	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	10kV岳华线912开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	385.22	74	6672	0	550.79	不受限	550	资阳地调	null	
8398	10kV沙桥线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙桥线913开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	287.97	72	4987.7	0	554.86	不受限	550	泸州地调	null	
8399	10kV瑞瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞瓦线916小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	120.35	71	2084.4	0	565.64	不受限	550	凉山地调	null	
8400	10kV科白一线913	眉山电力调度控制中心	科白一线913开关	白玉开闭所	0	是	390	6755	公线	277.42	71	4805	0	599	不受限	550	眉山地调	null	
8401	10kV清河线大馈线	威远电力调度控制中心	清河线916开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	362.97	65	6286.7	900	572.88	不受限	550	内江地调	null	
8402	10kV水临线934	乐山电力调度控制中心	水临线934开关	水口站	102000	是	380	6581.79	公线	271.36	71	4700	0	565.43	不受限	550	乐山地调	null	
8403	10kV南陶线	威远电力调度控制中心	南陶线935开关	威南站	150000	否	300	5196.15	专线	238.15	79	4124.8	0	551.73	不受限	550	内江地调	null	

8404	10kV山波线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	山波线911 开关	山王站	12600	否	36	623.54	专 线	0	0	0	0	561.19	不受 限	550	内江 地调	null	
8405	10kV万镇线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	万镇线974 开关	万善站	20000	是	307.8	5331.25	公 线	190.57	62	3300.6	400	564.4	不受 限	550	广安 地调	null	
8406	10kV五新线	峨眉山 电力调 度控制 中心	五新线914 开关	五星站	10000	否	210	3637.31	公 线	141.86	68	2457	250	566.58	不受 限	550	乐山 地调	null	
8407	10kV陈中线	洪雅电 力调度 控制中 心	陈中线923 开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公 线	287.78	72	4984.3	0	558.26	不受 限	550	眉山 地调	null	
8408	10kV奥甜线	内江电 力调度 控制中 心	奥甜线924 开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公 线	305.99	63	5299.8	805	573.98	不受 限	550	内江 地调	null	
8409	10kV满金线	仁寿电 力调度 控制中 心	满金线983 开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公 线	145.39	73	2518.2	0	599.49	不受 限	550	眉山 地调	null	
8410	10kV正海一线	仁寿电 力调度 控制中 心	正海一线 937开关	正兴站	100000	是	495	8573.65	公 线	364.24	74	6308.7	0	550.22	不受 限	550	眉山 地调	null	
8411	10kV游体线	蓬溪电 力调度 控制中 心	游体线916 开关	上游	80000	是	455	7880.83	公 线	331.87	73	5748	0	556.66	不受 限	550	遂宁 地调	null	

8412	10kV蓬昆线	蓬溪电力调度控制中心	蓬昆线916开关	蓬南	20000	是	330	5715.77	公线	229.64	70	3977.4	0	595.22	不受限	550	遂宁地调	null	
8413	10kV福镇线	蓬溪电力调度控制中心	福镇线911开关	天福	20000	是	275	4763.14	公线	186.49	68	3230	0	580.51	不受限	550	遂宁地调	null	
8414	10kV红仁线	仁寿电力调度控制中心	红仁线921开关	红星站	100000	是	380	6581.79	公线	270.67	71	4688	0	577.43	不受限	550	眉山地调	null	
8415	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线925开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	237.32	79	4110.4	0	566.13	不受限	550	雅安地调	null	
8416	10kV城西线	雅安电力调度控制中心	城西线916开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	290.57	73	5032.6	615	587.78	不受限	550	雅安地调	null	
8417	10kV鱼林线620大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼林线620	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	194.99	68	3377.2	0	571.87	不受限	550	泸州地调	null	
8418	10kV步紫线	雨城电力调度控制中心	10kV步紫线912开关	八步站	5000	是	270	4676.54	公线	184.01	68	3187.1	0	554.13	不受限	550	雅安地调	null	
8419	10kV龙湾一线911大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾一线911	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	323	73	5594.3	0	571.8	不受限	550	泸州地调	null	

8420	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.樊漆线953开关	樊吟站	90000	否	230	3983.72	公线	172.82	75	2993.2	0	592.15	不受限	550	达州地调	null	
8421	10kV太城八线	万源电力调度控制中心	10kV.太城八线923开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	254.33	57	4405	1250	580.38	不受限	550	达州地调	null	
8422	10kV绵园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵园线925开关	绵阳站	50	是	553	9578.24	公用	407.98	74	7066.2	0	596.39	不受限	550	绵阳地调	null	
8423	10kV花城线大馈线	安州电力调度控制中心	花城线964开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	445.96	74	7724	0	589.84	不受限	550	绵阳地调	null	
8424	10kV沉华线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉华线913开关	沉抗站	6.3	否	225	3897.11	公用	168.42	75	2917	0	590.4	不受限	550	绵阳地调	null	
8425	10kV柏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8	否	200	3464.1	公用	147.05	74	2546.9	0	570.79	不受限	550	绵阳地调	null	
8426	10KV锁园线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁园线911开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	333.95	73	5784	0	589.94	不受限	550	自贡地调	null	
8427	10kV梯镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯镇线954开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	178.85	63	3097.6	750	595.11	不受限	550	达州地调	null	

8428	10kV望界线	平昌电力调度控制中心	10kV望界线913	望京站	10000	否	220	3810.51	公线	164.8	75	2854.4	0	575.06	不受限	550	巴中地调	null	
8429	10kV思园一线	雅安配调电力调度控制中心	思园一线912开关	思延站	8000	否	380	6581.79	公线	16.07	4	278.4	5095	550.21	不受限	550	雅安地调	null	
8430	10kV郎镇线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎镇线911	二郎	16000	否	308	5334.72	公线	225.62	73	4220	0	581.25	不受限	550	泸州地调	null	
8431	10kV观镇线	阿坝电力调度控制中心	观镇线913开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	125.4	63	2171.9	0	599.38	不受限	550	阿坝地调	null	
8432	10kV渔石线	巴州电力调度控制中心	10kV渔石线956	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	146.54	73	2538	0	579.69	不受限	550	巴中地调	null	
8433	10kV雪大线	巴州电力调度控制中心	10kV雪大线914	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	147.23	74	2550	0	567.69	不受限	550	巴中地调	null	
8434	10kV清镇线	巴州电力调度控制中心	10kV清镇线956	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	307.63	81	5328.1	0	595.51	不受限	550	巴中地调	null	
8435	10kV大风线	雅安配调电力调度控制中心	大风线916开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	31.17	8.3	540	5335	588.61	不受限	550	雅安地调	null	

8436	10kV胡北线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡北线926开关	胡家站	80000	是	300	5196.15	公线	207.13	69	3587.5	0	569.42	不受限	550	达州地调	null	
8437	10kV镇龙线	阿坝电力调度控制中心	镇龙线921开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	84.97	64	1471.6	0	586.08	不受限	550	阿坝地调	null	
8438	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗依线952开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	81.82	42	1417.2	1050	556.96	不受限	550	阿坝地调	null	
8439	10kV瓦浩线	阿坝电力调度控制中心	瓦浩线912开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	237.08	79	4106.3	0	570.23	不受限	550	阿坝地调	null	
8440	10kV壤学线	阿坝电力调度控制中心	壤学线913开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	65.77	44	1139.2	630	569.07	不受限	550	阿坝地调	null	
8441	10kV新发线	盐边电力调度控制中心	新发线955开关	新九站	31500	否	500	8660.25	公线	421.06	84	7292.8	0	501.42	不受限	500	攀枝花地调	null	
8442	10kV灵建二线	彭山电力调度控制中心	灵建二线925开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	378.26	74	6551.4	0	515.37	不受限	500	眉山地调	null	
8443	10kV彭建一线	彭山电力调度控制中心	彭建一线916开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	379	74	6564.2	0	502.57	不受限	500	眉山地调	null	

8444	10kV板石线	巴州电力调度控制中心	10kV板石线913	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	148.83	74	2577.7	0	539.99	不受限	500	巴中地调	null	
8445	10kV南南二线	巴州电力调度控制中心	10kV南南二线942	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	326.56	82	5656	0	579.38	不受限	500	巴中地调	null	
8446	10kV玉中线	巴州电力调度控制中心	10kV玉中线954	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	310.48	82	5377.6	0	546.01	不受限	500	巴中地调	null	
8447	10kV芭园二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园二线923开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	387.01	74	6703	0	543.9	不受限	500	达州地调	null	
8448	10kV方帽线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方帽线924开关	方斗站	113000	是	501	8677.57	公线	369.12	74	6393.1	0	548.96	不受限	500	达州地调	null	
8449	10kV兴海线	仁和电力调度控制中心	兴海线970开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	239.82	80	4153.6	0	522.93	不受限	500	攀枝花地调	null	
8450	10kV白海西线	仁和电力调度控制中心	白海西线958开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	373.37	83	6466.8	0	548.01	不受限	500	攀枝花地调	null	
8451	10kV凤宇一线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇一线957开关	凤凰站	120200	是	110	1905.26	公线	58.16	53	1007.4	0	516.81	不受限	500	攀枝花地调	null	

8452	10kV北高线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北高线964 开关	城北站	100000	是	380	6581.79	公 线	272.58	72	4721.1	0	544.33	不受 限	500	自贡 地调	null	
8453	10kV贡乡线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	贡乡线912 开关	贡嘎山 站	17150	否	100	1732.05	公 线	59.75	16	1034.8	0	524.04	不受 限	500	甘孜 地调	null	
8454	10kV金定线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	金定线911 开关	金宝站	9	是	200	3464.1	公 用	129.5	65	2242.9	0	528.38	不受 限	500	绵阳 地调	null	
8455	10kV车双线	雅安电 力调度 控制中 心	车双线911 开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公 线	239.9	80	4155.1	0	521.43	不受 限	500	雅安 地调	null	
8456	10kV宏城二线 大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	宏城二线 909开关	宏仁站	50	是	600	10392.3	公 用	450.21	75	7797.6	0	516.24	不受 限	500	绵阳 地调	null	
8457	10kV卢白线	旺苍电 力调度 控制中 心	卢白线913 开关	35kV卢 家坝站	16300	否	216	3741.23	公 线	164.64	76	2851.5	0	515.61	不受 限	500	广元 地调	null	
8458	10kV桅战线	旺苍电 力调度 控制中 心	桅战线915 开关	桅杆坝 站	80000	否	254	4399.41	公 线	198.63	78	3440.3	0	519.17	不受 限	500	广元 地调	null	
8459	10kV武北线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	武北线917 开关	武都站	31.5	是	360	6235.38	公 用	258.05	72	4469.5	0	518.8	不受 限	500	绵阳 地调	null	

8460	10kV宜梨线	汉源电力调度控制中心	宜梨线911开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	217.21	79	3762	0	524.83	不受限	500	雅安地调	null	
8461	10kV柏安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安线916开关	柏梓站	10	否	316	5473.28	公用	254.23	80	4403.2	0	522.75	不受限	500	绵阳地调	null	
8462	10kV桥械一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械一线917开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	366.03	83	6339.6	0	519.32	不受限	500	雅安地调	null	
8463	10kV宝镇线大馈线	安州电力调度控制中心	宝镇线912开关	宝林站	5	是	400	6928.2	公用	289.84	72	5020	0	522.56	不受限	500	绵阳地调	null	
8464	10kV渡坪线	蒲城电力调度控制中心	渡坪线911开关	渡口站	23000	是	390	6755	公线	281.85	72	4881.6	0	522.4	不受限	500	达州地调	null	
8465	10kV湾花线	射洪电力调度控制中心	湾花线918开关	桐子湾	102000	是	271	4693.86	公线	187.24	69	3243	0	512.09	不受限	500	遂宁地调	null	
8466	10kV元王线	剑阁电力调度控制中心	元王线921开关	35kV元山站	16300	否	220	3810.51	公线	169.13	77	2929.3	0	500.16	不受限	500	广元地调	null	
8467	10KV车安一线	乐山电力调度控制中心	车安一线971开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	365.23	83	6325.7	0	533.22	不受限	500	乐山地调	null	

8468	10kV洪双线	隆昌电力调度控制中心	洪双线914开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	288.88	72	5003.4	0	539.16	不受限	500	内江地调	null	
8469	10kV彰勤线	仁寿电力调度控制中心	彰勤线912开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	158.38	75	2743.1	0	530.48	不受限	500	眉山地调	null	
8470	10kV春建线	剑阁电力调度控制中心	春建线916小车开关	春风站	80000	是	214	3706.59	公线	139.7	65	2419.6	0	545.67	不受限	500	广元地调	null	
8471	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙游线926开关	沙坝站	110000	是	423	7326.57	公线	304.97	72	5282	0	579.26	不受限	500	内江地调	null	
8472	10kV仁棉Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅰ回914开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	365.44	74	6329.5	0	529.42	不受限	500	眉山地调	null	
8473	10kV彰铁线	仁寿电力调度控制中心	彰铁线932开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	158.38	75	2743.1	0	530.48	不受限	500	眉山地调	null	
8474	10kV莱金线	大英电力调度控制中心	莱金线973开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	412.4	75	7142.8	0	519.79	不受限	500	遂宁地调	null	
8475	10kV回妻线	大英电力调度控制中心	回妻线916开关	回马	80000	是	415	7188.01	公线	300.69	72	5208	0	542.41	不受限	500	遂宁地调	null	

8476	10kV莱乐线	大英电力调度控制中心	莱乐线911开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	412.79	75	7149.6	0	512.99	不受限	500	遂宁地调	null	
8477	10kV永高线	大英电力调度控制中心	永高线913开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	104.97	44	1818	1000	507.54	不受限	500	遂宁地调	null	
8478	10kV安桥线	射洪电力调度控制中心	安桥线924开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	289.99	72	5022.7	0	519.86	不受限	500	遂宁地调	null	
8479	10kV乌拉线912大馈线	布拖电力调度控制中心	乌拉线912开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	59	59	1021.9	0	536.94	不受限	500	凉山地调	null	
8480	10kV溪南线大馈线	广安电力调度控制中心	溪南线6开关	溪口站	20000	是	320	5542.56	公线	226.05	71	3915.2	0	518.85	不受限	500	广安地调	null	
8481	10kV双环线大馈线	广安电力调度控制中心	双环线919开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	228.55	60	3958.5	800	506.93	不受限	500	广安地调	null	
8482	10kV中渠线大馈线	广安电力调度控制中心	中渠线922开关	中和站	20000	否	180	3117.69	公线	114.94	64	1990.8	315	500.12	不受限	500	广安地调	null	
8483	10kV南环一线	广元电力调度控制中心	南环一线914开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	378.29	84	6552	0	509.57	不受限	500	广元地调	null	

8484	10kV永店线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永店线911开关	永清站	20000	是	430	7447.82	公线	313.44	73	5428.7	0	529.56	不受限	500	资阳地调	null	
8485	10kV麓生二路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生二路926开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	509.73	85	8828.5	0	524.57	不受限	500	天府地调	null	
8486	10kV上东线	广元电力调度控制中心	上东线927开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	291.69	72	5052	0	532.13	不受限	500	广元地调	null	
8487	10kV黄益路大馈线	天府电力调度控制中心	黄益路912开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	328.45	82	5688.8	0	546.58	不受限	500	天府地调	null	
8488	10kV新涌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新涌线912开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	123.29	73	2135.3	0	514.74	不受限	500	凉山地调	null	
8489	10kV南天二线	广元电力调度控制中心	南天二线922开关	南河站	86000	是	453	7846.19	公线	333.29	74	5772.6	0	504.35	不受限	500	广元地调	null	
8490	10kV九大线	广元电力调度控制中心	九大线924开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	284.98	63	4935.9	1600	525.67	不受限	500	广元地调	null	
8491	10kV红普线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红普线913开关	红房站	81500	否	320	5542.56	公线	258.57	81	4478.5	0	509.8	不受限	500	凉山地调	null	

8492	10kV长三线	盐源电力调度控制中心	长三线912小车开关	长坪站	6300	是	200	3464.1	公线	128.83	64	2231.3	0	539.98	不受限	500	凉山地调	null	
8493	10kV盐中线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐中线927开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	123.78	73	2143.8	0	506.24	不受限	500	凉山地调	null	
8494	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	10kV太中路913	太子	6300	是	180	3117.69	公线	147.84	82	2560.6	0	557.1	不受限	500	成都地调	null	
8495	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	10kV红阳线911	红星	6300	是	180	3117.69	公线	148.55	83	2572.9	0	544.8	不受限	500	成都地调	null	
8496	10kV连东线	彭州电力调度控制中心	连东线913开关	连封	240000+150000	是	600	10392.3	公线	450.33	75	7799.7	0	514.14	不受限	500	成都地调	null	
8497	10kV五泉线	成都配调	五泉线923	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	396.04	84	6859.4	0	513.94	不受限	500	成都地调	null	
8498	10kV公拥线	资中电力调度控制中心	公拥线914开关	公民站	8000	是	210	3637.31	公线	159.32	76	2759.4	0	514.18	不受限	500	内江地调	null	
8499	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春新Ⅱ线923开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	421.17	75	7294.6	0	534.27	不受限	500	南充地调	null	

8500	10kV玉伦线	邛崃电力调度控制中心	玉伦线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	423.53	84	7335.6	0	505.4	不受限	500	成都地调	null	
8501	10kV塔桂线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔桂线905	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	423.39	84	7333.2	0	507.8	不受限	500	成都地调	null	
8502	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭城路907	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	368.13	92	6376	600	552.2	不受限	500	成都地调	null	
8503	10kV景安线大馈线	青白江电力调度控制中心	景安线916开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	414.94	84	7186.8	0	529.49	不受限	500	成都地调	null	
8504	10kV楠红路	彭州电力调度控制中心	楠红线922开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	112.35	62	1945.9	0	548.25	不受限	500	成都地调	null	
8505	10kV音兴线	成都配调	音兴路918	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	241.11	71	4176	0	503.31	不受限	500	成都地调	null	
8506	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	347.34	73	6016	0	538.08	不受限	500	成都地调	null	
8507	10kV塔九路	成都配调	塔九线905	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	347.81	74	6024	0	530.08	不受限	500	成都地调	null	
8508	10kV新军路	成都配调	新军路933	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	348.72	74	6039.9	0	514.18	不受限	500	成都地调	null	

8509	10kV筒清线	郫都电力调度控制中心	筒清线947开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	449.05	75	7777.5	0	536.34	不受限	500	成都地调	null	
8510	10kV环海路	成都配调	环海路922	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	349.28	74	6049.6	0	504.48	不受限	500	成都地调	null	
8511	10kV堤深路918断路器间隔	成都配调	堤深线918	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	346.71	73	6005	0	549.08	不受限	500	成都地调	null	
8512	10kV益来一路_专	成都配调	益来一路915	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	272.7	81	4723.2	0	541.03	不受限	500	成都地调	null	
8513	10kV润城五路_新	成都配调	润城五线923	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	349.33	74	6050.4	0	503.68	不受限	500	成都地调	null	
8514	10kV浆族线	成都配调	浆族路928	浆洗街	133000	是	473	8192.6	公线	348.55	74	6036.8	0	517.28	不受限	500	成都地调	null	
8515	10kV千三线大馈线	阆中电力调度控制中心	千三线914开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	168.79	77	2923.5	0	505.96	不受限	500	南充地调	null	
8516	10kV金大线大馈线	阆中电力调度控制中心	金大线914开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	60	60	1039.2	0	519.6	不受限	500	南充地调	null	
8517	10kV江开线大馈线	阆中电力调度控制中心	江开线916开关	江南站(阆中)	25000	否	322	5577.2	公线	257.6	80	4461.6	0	526.7	不受限	500	南充地调	null	

8518	10kV东城六路	绵竹电力调度控制中心	东城六路916开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公线	410.98	74	7118.2	0	530.54	不受限	500	德阳地调	null	
8519	10kV春盛一线	温江电力调度控制中心	春盛一线996开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	413.07	75	7154.4	0	508.19	不受限	500	成都地调	null	
8520	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制中心	老方线914开关	老观站(阆中)	15000	否	150	2598.08	公线	103.56	69	1793.7	0	544.57	不受限	500	南充地调	null	
8521	10kV石蟠线921	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠线921开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	113.07	63	1958.4	0	535.75	不受限	500	资阳地调	null	
8522	10kV东惠线	南溪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	289.56	72	5015.2	0	527.36	不受限	500	宜宾地调	null	
8523	10kV筠宿线	宜宾电力调度控制中心	筠宿线661开关	筠连站	40000	否	300	5196.15	公线	238.98	80	4139.2	0	537.33	不受限	500	宜宾地调	null	
8524	10kV伍义线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍义线922开关	伍隍站	18800	否	275	4763.14	公用	212.69	77	3683.8	80	523.03	不受限	500	资阳地调	null	
8525	10kV周镇线	井研电力调度控制中心	周镇线911开关	周坡站	16300	否	275	4763.14	公线	218.19	79	3779	0	507.83	不受限	500	乐山地调	null	

8526	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元城五路922开关	元石站	164000	是	552	9560.92	公线	452.44	82	7836.3	0	-187.56	不受限	500	德阳地调	null	
8527	10KV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	387.16	75	6705.6	0	472.02	不受限	450	德阳地调	null	
8528	10kV高柑线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高柑线915开关	高坝子站	81500	是	275	4763.14	公线	180.27	66	3122.2	200	488.31	不受限	450	乐山地调	null	
8529	10kV金竹线	江安电力调度控制中心	金竹线914开关	金钟站	6300	是	260	4503.33	公用	182	70	3152	0	450	不受限	450	宜宾地调	null	
8530	10kV桂桥线	南溪电力调度控制中心	桂桥线973开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	270.21	63	4680	800	478.26	不受限	450	宜宾地调	null	
8531	10kV东水线	井研电力调度控制中心	东水线914开关	东林站	6300	是	200	3464.1	公线	131.32	66	2274.5	0	496.78	不受限	450	乐山地调	null	
8532	10kV两云路	什邡电力调度控制中心	两云路914开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	397.35	72	6882.1	315	451.64	不受限	450	德阳地调	null	
8533	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	135.76	75	2351.4	0	454.52	不受限	450	资阳地调	null	

8534	10kV东联路904线路	绵东电力调度控制中心	东联路904开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	132.96	66	2302.8	0	468.48	不受限	450	德阳地调	null	
8535	10kV长学线	温江电力调度控制中心	长学线910开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	292.93	73	5073.6	0	468.96	不受限	450	成都地调	null	
8536	10kV古西线大馈线	阆中电力调度控制中心	古西线923开关	古城站(阆中)	36000	是	481.17	8334.11	公线	357.45	74	6191.1	0	476.19	不受限	450	南充地调	null	
8537	10kV坝福线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝福线913	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	513.08	86	8886.6	0	450.88	不受限	450	南充地调	null	
8538	10kV广江路933#线路	广汉电力调度控制中心	广江路933开关	广汉站	82000	否	150	2598.08	专线	92.74	62	1606.2	250	482.07	不受限	450	德阳地调	null	
8539	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	242.96	72	4208	0	475.46	不受限	450	成都地调	null	
8540	10kV洞纪二线	成都配调	洞纪二路947	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	398.38	84	6900	0	473.34	不受限	450	成都地调	null	
8541	10kV彭取路(909间隔)	彭州电力调度控制中心	彭取线909开关	彭县	2*16000	否	376.68	6524.29	专线	346.19	92	5996	0	528.3	不受限	450	成都地调	null	
8542	10kV春新一线	仪陇电力调度控制中心	春新一线913开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	425.03	75	7361.6	0	467.27	不受限	450	南充地调	null	

8543	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨业路912	杨柳	2*50000	否	480	8313.84	公线	404.41	84	7004.4	0	478.06	不受限	450	成都地调	null	
8544	10kV马子线	广安电力调度控制中心	马子线927开关	石马河站	127000	是	320	5542.56	公线	198.22	62	3433.1	550	450.95	不受限	450	广安地调	null	
8545	10kV万兴一线	广元电力调度控制中心	万兴一线917开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	357.22	74	6187	0	491.78	不受限	450	广元地调	null	
8546	10kV麓雅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓雅线937开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	513.71	86	8897.4	0	455.67	不受限	450	天府地调	null	
8547	10kV白华线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	白华线913	白节	10000	是	300	5196.15	公线	213.05	71	3690	0	466.92	不受限	450	泸州地调	null	
8548	10kV星润线大馈线	天府电力调度控制中心	星润线916开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	333.95	83	5784	0	451.38	不受限	450	天府地调	null	
8549	10kV东林线	安岳电力调度控制中心	10kV东林线913开关	东胜站	12600	是	430	7447.82	公线	316.8	74	5486.9	0	471.36	不受限	450	资阳地调	null	
8550	10kV经黑线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经黑线931开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	253.14	72	4384.3	0	493.16	不受限	450	凉山地调	null	

8551	10kV轮云线	广元电力调度控制中心	轮云线919开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	286.4	72	4960.5	800	474.88	不受限	450	广元地调	null	
8552	10kV长民线	安岳电力调度控制中心	10kV长民线925开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	275.4	72	4770	0	495.43	不受限	450	资阳地调	null	
8553	10kV东城线	内江电力调度控制中心	东城线921开关	东兴站	110000	否	400	6928.2	公线	238.75	60	4135.1	1650	450.28	不受限	450	内江地调	null	
8554	10kV东八一线	内江电力调度控制中心	东八一线913开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	310.87	73	5384.3	0	476.96	不受限	450	内江地调	null	
8555	10kV碑镇线	内江电力调度控制中心	碑镇线915开关	碑木站	20000	是	300	5196.15	公线	185.14	62	3206.6	465	485.32	不受限	450	内江地调	null	
8556	10kV公复线	剑阁电力调度控制中心	公复线912开关	35kV公兴站	20000	是	293	5074.91	公线	207.44	71	3592.8	0	467.13	不受限	450	广元地调	null	
8557	10KV河佳线（专线）	内江电力调度控制中心	河佳线911开关	河口站	71500	否	510	8833.46	专线	432.07	85	7483.5	0	466.61	不受限	450	内江地调	null	
8558	10kV乐西线	乐山电力调度控制中心	乐西线973开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	367.55	84	6366	0	492.92	不受限	450	乐山地调	null	

8559	10kV营磨线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	营磨线922 开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公 线	63.51	64	1100	0	458.84	不受 限	450	甘孜 地调	null	
8560	10kV许武线大 馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	许武线913 开关	许州站	16.3	否	234	4053	公 用	183.87	79	3184.7	0	463	不受 限	450	绵阳 地调	null	
8561	10kV章团线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	章团线953 开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公 线	62.41	62	1080.9	1.37	476.57	不受 限	450	甘孜 地调	null	
8562	10kV茶银线 912大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV茶银 线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公 线	8.5	19	147.2	0	486.04	不受 限	450	甘孜 地调	null	
8563	10kV向北线	石棉电 力调度 控制中 心	向北线971 开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公 线	241.61	81	4184.7	0	491.83	不受 限	450	雅安 地调	null	
8564	10kV中上线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV中上 线916开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公 线	295.08	73	5110.8	0	473.33	不受 限	450	雅安 地调	null	

8565	10kV玉梓线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	玉梓线921 开关	玉河站	8	是	200	3464.1	公用	131.39	66	2275.6	0	495.68	不受 限	450	绵阳 地调	null	
8566	10kV柏魏线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	柏魏线921 开关	柏林站	8	是	225	3897.11	公用	147.65	66	2557.3	80	480.39	不受 限	450	绵阳 地调	null	
8567	10kV睢镇线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	睢镇线936 开关	睢水站	31.5	否	200	3464.1	公用	150.9	75	2613.6	30	474.09	不受 限	450	绵阳 地调	null	
8568	10kV刘梓线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	刘梓线913 开关	刘家站	6.3	是	200	3464.1	公用	132.27	66	2290.9	0	480.38	不受 限	450	绵阳 地调	null	
8569	10kV北元线	阿坝电 力调度 控制中 心	北元线922 开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公 线	92.48	70	1601.7	0	455.98	不受 限	450	阿坝 地调	null	
8570	10kV墨正线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	墨正线911 开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公 线	71.54	33	1239	1260	480.13	不受 限	450	自贡 地调	null	
8571	10kV板坝线	通江电 力调度 控制中 心	10kV板坝 线959	板桥站	40000	否	275	4763.14	公 线	220.51	80	3819.2	0	467.63	不受 限	450	巴中 地调	null	
8572	10kV金业线大 馈线	通江电 力调度 控制中 心	10kV金业 线大馈线 912	金堂站	20000	否	300	5196.15	公 线	242.64	81	4202.6	0	473.93	不受 限	450	巴中 地调	null	

8573	10kV古顺线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV古顺 线911开关	双古站	10000	是	256	4434.05	公 线	178.15	70	3085.6	0	461.64	不受 限	450	自贡 地调	null	
8574	10kV园紫I回	攀枝花 电力调 度控制 中心	园紫I回955 开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公 线	213.08	71	3690.6	0	466.32	不受 限	450	攀枝 花地 调	null	
8575	10kV林明线	营山电 力调度 控制中 心	林明线912 开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公 线	165.53	83	2867	50	427.68	不受 限	420	南充 地调	null	
8576	10kV里伏三线 大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	里伏三线 925开关	七里站	91100	否	840	14549.23	公 线	730.6	87	12654	0	440.31	不受 限	400	南充 地调	null	
8577	10kV平镇路 911#线路	中江电 力调度 控制中 心	平镇路911 开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公 线	335.61	84	5812.8	0	422.58	不受 限	400	德阳 地调	null	
8578	10kV绿源线	营山电 力调度 控制中 心	绿源线915 开关	绿水站 (营山)	6300	是	200	3464.1	公 线	142.03	71	2460	400	403	不受 限	400	南充 地调	null	
8579	10kV粉海线	成都配 调	粉海路923 开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专 线	400.46	85	6936	0	437.34	不受 限	400	成都 地调	null	
8580	10kV大一线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大一线926 开关	大通站 (高坪)	16300	否	174	3013.77	公 线	131.06	75	2270	0	442.39	不受 限	400	南充 地调	null	

8581	10kV德沱二路	德阳电力调度控制中心	德沱二路923开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	416.08	75	7206.5	0	442.24	不受限	400	德阳地调	null	
8582	10kV付大线	江安电力调度控制中心	付大线623开关	付家庙站	4000+6300	是	210	3637.31	公用	142.73	68	2472	0	437.85	不受限	400	宜宾地调	null	
8583	10kV城将线	宜宾电力调度控制中心	城将线665开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	278.11	73	4816.8	0	448.63	不受限	400	宜宾地调	null	
8584	10kV伍双线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍双线915开关	伍隍站	18800	否	175	3031.09	公用	132.81	76	2300.3	0	427.68	不受限	400	资阳地调	null	
8585	10kV石太线925	乐至电力调度控制中心	10kV石太线925开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	138.43	77	2397.6	0	408.32	不受限	400	资阳地调	null	
8586	10kV岷白路	彭州电力调度控制中心	岷白线915开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	119.71	67	2073.4	0	420.75	不受限	400	成都地调	null	
8587	10kV银杨线	资中电力调度控制中心	银杨线913开关	银山站	63000	是	255	4416.73	公线	205.06	80	3551.6	0	423.46	不受限	400	内江地调	null	
8588	10kV幺坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺坪线926开关	幺滩站	180000	是	295	5109.55	公线	216	73	3672	0	415.64	不受限	400	广安地调	null	

8589	10kV曙光线	新都电力调度控制中心	曙光线965开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	378.81	75	6561	0	436.49	不受限	400	成都地调	null	
8590	10kV马竹线	新都电力调度控制中心	马竹线919开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	356.3	71	6171.2	400	426.29	不受限	400	成都地调	null	
8591	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光清线915开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	524.42	95	9083	2300	495.24	不受限	400	成都地调	null	
8592	10kV兴隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴隧线926开关	兴仁站	23450	否	98	1697.41	专线	65.03	66	1126.4	0	401.27	不受限	400	广安地调	null	
8593	10kV塔工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工一线909	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	377.32	75	6535.2	0	434.58	不受限	400	成都地调	null	
8594	10kV普港一线	新都电力调度控制中心	普港一线905开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	338.52	84	5811.2	370	424.18	不受限	400	成都地调	null	
8595	10kV夹台线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹台线913开关	夹关	10000	是	276	4780.46	公线	197.51	72	3420.8	0	403.57	不受限	400	成都地调	null	
8596	10kV杨朗线大馈线	金堂电力调度控制中心	杨朗线993	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	215.47	36	3732	5200	421.07	不受限	400	成都地调	null	

8597	10kV清代一线	新津电力调度控制中心	清代一线991开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	381.9	75	6614.5	0	410.7	不受限	400	成都地调	null	
8598	10kV邛太线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛太线927开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	429.56	85	7440	0	401	不受限	400	成都地调	null	
8599	10kV石镇一线	新都电力调度控制中心	石镇一线916开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	244.35	81	4232.2	0	444.33	不受限	400	成都地调	null	
8600	10kV丹萌线	彭州电力调度控制中心	丹萌线910	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	514.55	86	8912	0	441.07	不受限	400	成都地调	null	
8601	10kV瑞香线(共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞香线907开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	441.41	85	7645.2	0	414.03	不受限	400	成都地调	null	
8602	10kV堤九线	成都配调	堤九路911	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	354.32	75	6136.8	0	417.28	不受限	400	成都地调	null	
8603	10kV海莲线	成都配调	海莲路923	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	352.52	75	6105.7	0	448.38	不受限	400	成都地调	null	
8604	10kV北政线	阿坝电力调度控制中心	北政线912开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	95.18	72	1648.6	0	409.08	不受限	400	阿坝地调	null	
8605	10kV龙粉线	平昌电力调度控制中心	10kV龙粉线956	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	177.84	79	3080.2	0	427.2	不受限	400	巴中地调	null	

8606	10kV双屯线 914大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	双屯线914	双沙	16300	是	308	5334.72	公 线	221.02	72	3828.1	0	439.68	不受 限	400	泸州 地调	null	
8607	10kV林红线	南江电 力调度 控制中 心	10kV林红 线853	林家坝 站	16300	否	400	6928.2	公 线	336.4	84	5826.5	0	408.88	不受 限	400	巴中 地调	null	
8608	10kV铁电线	通江电 力调度 控制中 心	10kV铁电 线958	铁佛站	13000	否	192	3325.54	公 线	147.62	77	2556.8	0	436.19	不受 限	400	巴中 地调	null	
8609	10kV瓦互线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	瓦互线914 开关	瓦市站	20200	否	140	2424.87	专 线	107.36	73	1759	0	423.38	不受 限	400	自贡 地调	null	
8610	10kV汇龙线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇龙线929 开关	汇东站	80200	是	445	7707.63	公 线	330.08	74	5717	0	449.1	不受 限	400	自贡 地调	null	
8611	10kV柳来线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV柳来 线952	柳林站	15000	否	200	3464.1	公 线	156.69	78	2713.8	0	403.89	不受 限	400	巴中 地调	null	
8612	10kV邛肉线	阿坝电 力调度 控制中 心	邛肉线916 开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公 线	20.25	40	350.7	0	428.73	不受 限	400	阿坝 地调	null	
8613	10kV南丽线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV南丽 线958	城南站	80000	否	600	10392.3	公 线	516.17	86	8940	0	413.07	不受 限	400	巴中 地调	null	

8614	10kV两虹线	阿坝电力调度控制中心	两虹线953开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	30.25	30	524	630	404.84	不受限	400	阿坝地调	null	
8615	10kV何三线	自贡电力调度控制中心	何三线913开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	150.17	40	2601	2250	414.43	不受限	400	自贡地调	null	
8616	10kV隘马线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘马线913开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	135.8	68	2352	0	419.28	不受限	400	达州地调	null	
8617	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板高一线933开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	513.91	71	8901	630	445.62	不受限	400	自贡地调	null	
8618	10kV老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊井站	63000	是	400	6928.2	公线	295.92	74	5125.4	0	417.16	不受限	400	攀枝花地调	null	
8619	10kV阿集线	阿坝电力调度控制中心	阿集线914开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	156.56	78	2711.6	0	406.09	不受限	400	阿坝地调	null	
8620	10kV道宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	道宾线917开关	道生灝站	80300	是	481	8331.16	公线	360.72	75	6247.7	0	417.23	不受限	400	自贡地调	null	

8621	10KV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来坝线914开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	66.44	66	1150.7	0	408.15	不受限	400	甘孜地调	null	
8622	10kv姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	154.92	77	2683.3	0	434.39	不受限	400	甘孜地调	null	
8623	10kv国福线	旺苍电力调度控制中心	国福路914开关	35kv国华站	6300	否	150	2598.08	公线	109.68	73	1899.6	0	438.67	不受限	400	广元地调	null	
8624	10kv禹穴线大馈线	北川电力调度控制中心	禹穴线914开关	禹里站	6300	是	181	3135.01	公用	120.29	66	2083.5	0	424.51	不受限	400	绵阳地调	null	
8625	10kv合涪线大馈线	江油电力调度控制中心	合涪线931开关	三合站	31.5	是	569	9855.37	公用	431.55	76	7474.5	0	409.8	不受限	400	绵阳地调	null	
8626	10kv卷水线	渠县电力调度控制中心	10kv.卷水线912开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	183.75	75	3000	0	408.65	不受限	400	达州地调	null	
8627	10kv金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线914开关	金峰站	6.3	是	316	5473.28	公用	228.95	72	3965.4	0	413.22	不受限	400	绵阳地调	null	

8628	10kV太城二线	万源电力调度控制中心	10kV.太城二线974开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	415.1	75	7189.6	0	431.42	不受限	400	达州地调	null	
8629	10kV城鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.城鞠线925开关	城区站	10000	是	350	6062.18	公线	255.01	73	4416.8	0	432.94	不受限	400	达州地调	null	
8630	10kV渡金线	达县电力调度控制中心	10kV.渡金线914开关	渡市站	11300	否	50	866.03	公线	19.32	39	334.6	0	444.83	不受限	400	达州地调	null	
8631	10kV湾龙线	射洪电力调度控制中心	湾龙线916开关	桐子湾	100000	否	185	3204.29	公线	142.26	77	2463.9	0	419.96	不受限	400	遂宁地调	null	
8632	10kV凤溪线	乐山电力调度控制中心	凤溪线916开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	326.1	74	5648	0	448.82	不受限	400	乐山地调	null	
8633	10kV大号线大馈线	内江电力调度控制中心	大号线928开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	276.3	73	4785.6	0	438.26	不受限	400	内江地调	null	
8634	10kV仁太线	射洪电力调度控制中心	仁太线911开关	仁和	12600	是	185	3204.29	公线	124.22	67	2151.5	0	411.93	不受限	400	遂宁地调	null	
8635	10kV剑城一线	剑阁电力调度控制中心	剑城一线924开关	剑阁站	80000	是	502	8694.9	公线	377.96	75	6546.3	0	409.62	不受限	400	广元地调	null	

8636	10kV奥华二线	内江电力调度控制中心	奥华二线942开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	410.53	85	7110.3	0	403.33	不受限	400	内江地调	null	
8637	10kV沙西线	隆昌电力调度控制中心	沙西线925开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	262.52	71	4546.8	170	425.31	不受限	400	内江地调	null	
8638	10kV正黑线	仁寿电力调度控制中心	正黑线936开关	正兴站	100000	是	210	3637.31	公线	144.45	69	2501.9	0	407.95	不受限	400	眉山地调	null	
8639	10kV城西线	蓬溪电力调度控制中心	城西线926开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	338.81	74	5868.2	0	436.46	不受限	400	遂宁地调	null	
8640	10kV金华镇线	射洪电力调度控制中心	金华镇线924开关	桐子湾	100000	是	356	6166.1	公线	227.1	64	3933.4	565	434.48	不受限	400	遂宁地调	null	
8641	10kV大园二线	仁寿电力调度控制中心	大园二线924	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	419.67	85	7268.6	0	447.69	不受限	400	眉山地调	null	
8642	10kV盛糖线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛糖线923小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	204.7	80	3545.4	0	429.66	不受限	400	凉山地调	null	
8643	10kV岳奥线	安岳电力调度控制中心	10kV岳奥线923开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	393.88	76	6822	0	400.79	不受限	400	资阳地调	null	

8644	10kV牧卓路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧卓路920 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专 线	334.93	84	5801	0	434.38	不受 限	400	天府 地调	null	
8645	10kV九信线	广元电 力调度 控制中 心	九信线962 开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专 线	245.3	82	4248.6	0	427.93	不受 限	400	广元 地调	null	
8646	10kV新屯线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV新屯 线914开关	新民站	12500	否	220	3810.51	公 线	172.18	78	2982.1	0	447.36	不受 限	400	凉山 地调	null	
8647	10kV棉中线	广元电 力调度 控制中 心	棉中线921 开关	35kV棉 花站	12600	否	100	1732.05	公 线	64.34	64	1114.3	0	444.54	不受 限	400	广元 地调	null	
8648	10kV轮农线	广元电 力调度 控制中 心	轮农线929 开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	公 线	308.95	68	5351	1300	410.57	不受 限	400	广元 地调	null	
8649	10kV九镇线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	九镇线912 开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公 线	234	73	4052.88	925	395	受限	390	广安 地调	null	
8650	10kV龙北线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	龙北线914 开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专 线	69.01	68	1195.2	0	379.23	不受 限	350	广安 地调	null	
8651	10kV军升路	彭州电 力调度 控制中 心	军升线913 开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公 线	575.75	96	9972	0	420.3	不受 限	350	成都 地调	null	

8652	10kV么茅线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	么茅线925 开关	么滩站	50000	是	295	5109.55	公 线	124.71	42	2160	1530	397.64	不受 限	350	广安 地调	null	
8653	10kV温美二线	成都配 调	温美二线 919	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公 线	355.64	75	6159.6	0	394.48	不受 限	350	成都 地调	null	
8654	10kV万科一线	新都电 力调度 控制中 心	万科一线 943开关	万和	143000	否	442	7655.66	专 线	375.32	85	6500.6	0	389.49	不受 限	350	成都 地调	null	
8655	10kV新向线	威远电 力调度 控制中 心	新向线911 开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公 线	270.99	74	4693.6	0	377.85	不受 限	350	内江 地调	null	
8656	10kV鞍泰线	苍溪电 力调度 控制中 心	鞍泰线925 开关	马鞍山 站	100000	否	453	7846.19	公 线	386.68	85	6697.3	0	364.27	不受 限	350	广元 地调	null	
8657	10kV红佳线	青白江 电力调 度控制 中心	红佳线924 开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公 线	420.96	76	7291	0	371.59	不受 限	350	成都 地调	null	
8658	10kV佳雨线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	佳雨线993	成佳	10000	是	265	4589.93	公 线	191.55	72	3317.6	0	354.34	不受 限	350	成都 地调	null	
8659	10kV官虎线	彭州电 力调度 控制中 心	官虎线922 开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公 线	65.23	72	1129.8	0	429.1	不受 限	350	成都 地调	null	

8660	10kV山观线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	山观线915 开关	山王站	12600	是	240	4156.92	公 线	165.05	69	2858.6	100	366.94	不受 限	350	内江 地调	null	
8661	10kV海澳线	成都配 调	海澳路932	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专 线	402.94	85	6978.9	0	394.44	不受 限	350	成都 地调	null	
8662	10kV绿工路_ 专线	成都配 调	绿工路952	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专 线	282.68	84	4896	0	372.9	不受 限	350	成都 地调	null	
8663	10kV苏品线	成都配 调	苏品路951	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专 线	346.36	85	5999	0	376.68	不受 限	350	成都 地调	null	
8664	10kV树人路	大邑电 力调度 控制中 心	树人线954 开关	大树	120000	是	532	9214.51	公 线	404.83	76	7011.6	0	360.01	不受 限	350	成都 地调	null	
8665	10kV绿间路_ 专	成都配 调	绿间路945	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专 线	281.29	83	4872	0	396.9	不受 限	350	成都 地调	null	
8666	10kV音江一线	成都配 调	音江一路 924	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专 线	281.29	83	4872	0	392.23	不受 限	350	成都 地调	null	
8667	10kV德南路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	德南路906 开关	德源	100000	否	600	10392.3	公 线	517.55	86	8964	0	389.07	不受 限	350	成都 地调	null	
8668	10kV平园四路	罗江电 力调度 控制中 心	平园四路 958开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公 线	297.32	74	5149.6	0	392.96	不受 限	350	德阳 地调	null	

8669	10kV长留线	南屏电力调度控制中心	长留线952开关	宋家站	6300	是	105	1818.65	公用	63	60	1091	0	364	不受限	350	宜宾地调	null	
8670	10kV石城一线大馈线	井研电力调度控制中心	石城一线931开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	379.45	76	6572	0	356.2	不受限	350	乐山地调	null	
8671	10kV新西Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新西Ⅱ线947开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	322.18	75	5580.1	0	378.16	不受限	350	宜宾地调	null	
8672	10kV山汇路	中江电力调度控制中心	山汇路911开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	430.25	78	7452	800	368.42	不受限	350	德阳地调	null	
8673	10kV金农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金农线917	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	127.02	77	2199.9	0	372.19	不受限	350	南充地调	null	
8674	10kV伏玉线	南部电力调度控制中心	10kV伏玉线915	伏虎站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	175.09	80	3032.5	0	365.78	不受限	350	南充地调	null	
8675	10kV家镇路934线路	中江电力调度控制中心	家镇路934开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	316.84	84	5487.6	0	389.25	不受限	350	德阳地调	null	
8676	10kV金大线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金大线912开关	金凤站(高坪)	16300	否	174	3013.77	公线	133.63	77	2314.4	0	397.99	不受限	350	南充地调	null	

8677	10kV金镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金镇线911开关	金凤站(高坪)	16300	否	100	1732.05	公线	67.47	67	1168.6	0	390.24	不受限	350	南充地调	null	
8678	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白邮线912开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	204.85	61	3548	700	393.9	不受限	350	凉山地调	null	
8679	10kV黑梁线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黑梁线915开关	小黑箐站	100000	否	220	3810.51	公线	176.16	80	3051.1	0	378.36	不受限	350	凉山地调	null	
8680	10kV双园五线大馈线	广安电力调度控制中心	双园五线953开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	378.11	76	6548.9	0	379.3	不受限	350	广安地调	null	
8681	10kV柏金路大馈线	天府电力调度控制中心	柏金路924开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	519.73	87	9001.7	0	351.37	不受限	350	天府地调	null	
8682	10kV双坪线大馈线	广安电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	225.79	59	3910.7	1000	354.73	不受限	350	广安地调	null	
8683	10kV桥前线大馈线	广安电力调度控制中心	桥前线954开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	227.71	65	3943.9	550	355.84	不受限	350	广安地调	null	
8684	10kV叙磨线925大馈线	叙永电力调度控制中心	叙磨线925	叙永	50000	是	252	4364.77	公线	179.32	71	3105.9	0	385.92	不受限	350	泸州地调	null	

8685	10kV渡凤线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡凤线924	大渡	63000	是	265	4589.93	公线	191.52	72	3317.2	0	354.74	不受限	350	泸州地调	null	
8686	10kV仁数路大馈线	天府电力调度控制中心	仁数路935开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	517.97	86	8971.2	0	381.87	不受限	350	天府地调	null	
8687	10kV白电线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	白电线914	白节	10000	是	300	5196.15	公线	219.79	73	3806.8	0	350.12	不受限	350	泸州地调	null	
8688	10kV坛子线大馈线	广安电力调度控制中心	坛子线952开关	坛同站	11300	是	150	2598.08	公线	83.54	56	1446.9	250	381.56	不受限	350	广安地调	null	
8689	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑高线914开关	佑君站	20000	否	245	4243.52	公线	197.84	81	3426.6	0	392.57	不受限	350	凉山地调	null	
8690	10kV凉建线	广元电力调度控制中心	凉建线923开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	385.87	85	6683.2	0	378.37	不受限	350	广元地调	null	
8691	10kV桥江线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥江线921开关	会东大桥站	100000	否	198	3429.46	公线	157.82	80	2733.4	0	353.11	不受限	350	凉山地调	null	
8692	10kV盐龙线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐龙线913开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	132.71	78	2298.5	0	351.54	不受限	350	凉山地调	null	

8693	10kV金凤线	射洪电力调度控制中心	金凤线922开关	金家	12600	否	185	3204.29	公线	134.23	73	2324.8	160	399.06	不受限	350	遂宁地调	null	
8694	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香丰线923开关	香山	12600	否	170	2944.49	公线	93.81	55	1624.8	630	395.24	不受限	350	遂宁地调	null	
8695	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	30000	是	321	5559.88	公线	236.21	74	4091.2	0	356.7	不受限	350	内江地调	null	
8696	10kV果大线	内江电力调度控制中心	果大线914开关	果湾站	10000	是	170	2944.49	公线	60.17	35	1042.2	936	377.39	不受限	350	内江地调	null	
8697	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐滨二线928开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	318.16	75	5510.5	0	350.76	不受限	350	内江地调	null	
8698	10KV陈罗线	洪雅电力调度控制中心	陈罗线911开关	陈山站	22000	是	400	6928.2	公线	299.5	75	5187.3	0	355.26	不受限	350	眉山地调	null	
8699	10kV罗城一线	洪雅电力调度控制中心	罗城一线914开关	罗庙站	102000	是	495	8573.65	公线	374.48	76	6486	0	372.92	不受限	350	眉山地调	null	
8700	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑城二线926开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	282.03	74	4884.7	0	380.73	不受限	350	乐山地调	null	

8701	10kV威高线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	威高线913 开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公 线	298.27	53	5166	2200	393.58	不受 限	350	内江 地调	null	
8702	10kV青方线	仁寿电 力调度 控制中 心	青方线955 开关	青岗站	10000	是	255	4416.73	公 线	181.14	71	3137.3	0	396.08	不受 限	350	眉山 地调	null	
8703	10kV正工一线	仁寿电 力调度 控制中 心	正工一线 935开关	正兴站	102000	否	495	8573.65	公 线	424.58	86	7353.8	0	362.49	不受 限	350	眉山 地调	null	
8704	10kV清钢线	仁寿电 力调度 控制中 心	清钢线952 开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公 线	320.41	84	5549.5	0	374.11	不受 限	350	眉山 地调	null	
8705	10kV花林线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	花林线953 开关	花该站	31.5	否	401	6945.52	公 用	324.15	81	5614.3	250	386.67	不受 限	350	绵阳 地调	null	
8706	10kV蒙平线	雅安电 力调度 控制中 心	蒙平线927 开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公 线	128.73	187	2229.6	4615	373.3	不受 限	350	雅安 地调	null	
8707	10kV章三线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	章三线952 开关	章谷	5000	否	150	2598.08	公 线	113.13	75	1959.4	0	378.87	不受 限	350	甘孜 地调	null	
8708	10kV柏星线 634大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	柏星线634	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公 线	302.08	74	5232	0	393.7	不受 限	350	泸州 地调	null	

8709	10kV祥工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工二线925开关	凝祥站	50	是	500	8660.25	公用	379.7	76	6576.4	0	351.8	不受限	350	绵阳地调	null	
8710	10kV晓牌线大馈线	安州电力调度控制中心	晓牌线918开关	晓坝站	40	否	353	6114.14	公用	296.07	84	5128	0	374.73	不受限	350	绵阳地调	null	
8711	10kV林工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工二线949开关	金家林站	50	是	527	9127.91	公用	399.91	76	6926.4	0	375.93	不受限	350	绵阳地调	null	
8712	10kV沱廖线	通川电力调度控制中心	10kV.沱廖线959开关	塔沱站	31500	是	595	10305.7	公线	455.47	77	7888.8	0	355.76	不受限	350	达州地调	null	
8713	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	112.64	75	1951	0	387.27	不受限	350	甘孜地调	null	
8714	10kV柏朝线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏朝线922开关	柏林站	8	否	200	3464.1	公用	158.09	79	2738.2	0	379.49	不受限	350	绵阳地调	null	
8715	10kV沟丝线	盐边电力调度控制中心	沟丝线915开关	方家沟站	6300	是	300	5196.15	公线	79.54	27	1377.6	2390	389.32	不受限	350	攀枝花地调	null	
8716	10kV园恒一线	彭山电力调度控制中心	园恒一线913开关	园门站	81500	否	510	8833.46	专线	438.65	86	7597.5	0	352.61	不受限	350	眉山地调	null	

8717	10kV石元线	新桥电力调度控制中心	10kV.石元线913开关	石桥站	10000	否	200	3464.1	公线	158.64	79	2747.6	0	370.09	不受限	350	达州地调	null	
8718	10kV西龙线	平昌电力调度控制中心	10kV西龙线915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	157.48	79	2727.6	0	390.09	不受限	350	巴中地调	null	
8719	10kV海红二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红二线926开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	418.65	76	7251	0	370.02	不受限	350	自贡地调	null	
8720	10kV海光二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光二线927开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	418.65	76	7251	0	370.02	不受限	350	自贡地调	null	
8721	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	10kV桃铁线853	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	176.96	80	3064.9	0	364.56	不受限	350	巴中地调	null	
8722	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	10kV平铁线956	平溪站	8000	否	192	3325.54	专线	151.47	79	2623.5	0	369.49	不受限	350	巴中地调	null	
8723	10kV平镇线	通江电力调度控制中心	954开关	平溪站	14000	否	148	2563.44	公线	111.47	75	1930.7	0	376.4	不受限	350	巴中地调	null	
8724	10kV汇雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇雅线925开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	363.16	75	6290	0	374.93	不受限	350	自贡地调	null	

8725	10kV双麻线	阿坝电力调度控制中心	双麻线951开关	双溜索站	3150	否	200	3464.1	公线	9.27	5	160.5	2600	357.19	不受限	350	阿坝地调	null	
8726	10kV两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	67.82	68	1174.6	0	384.24	不受限	350	阿坝地调	null	
8727	10kV郝金线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝金线923开关	郝家坝站	20100	是	423	7326.57	公线	280.14	66	4852	630	379.26	不受限	350	自贡地调	null	
8728	10kV土岭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土岭线918开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	382.1	76	6618	0	351.78	不受限	350	自贡地调	null	
8729	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线978开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	169.16	70	2929.9	0	395.64	不受限	350	攀枝花地调	null	
8730	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	159.76	80	2767	0	350.69	不受限	340	甘孜地调	null	
8731	10kV林工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工一线914开关	金家林站	50	否	527	9127.91	公用	200.76	38	3477.2	4400	337.92	不受限	300	绵阳地调	null	
8732	10kV长开线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长开线909开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	300.94	75	5212.3	0	330.26	不受限	300	绵阳地调	null	

8733	10kV铁顺二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺二线924开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	355.29	67	6153.6	800	348.73	不受限	300	绵阳地调	null	
8734	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	162.58	81	2815.8	0	301.89	不受限	300	甘孜地调	null	
8735	10kV金卢线	旺苍电力调度控制中心	金卢线924开关	35kV卢家坝站	16300	是	83	1437.6	专线	48.34	58	837.3	0	312.78	不受限	300	广元地调	null	
8736	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣富线911开关	鸣鹿站	10000	是	220	3810.51	公线	157.78	72	2732.8	0	315.61	不受限	300	雅安地调	null	
8737	10kV新义线大馈线	江油电力调度控制中心	新义线905开关	新安站	6.3	是	240	4156.92	公用	174.03	73	3014.2	0	311.34	不受限	300	绵阳地调	null	
8738	10kV汉梯线	雨城电力调度控制中心	10kV汉梯线963开关	汉碑站	100000	否	385	6668.4	专线	326.54	85	5655.6	0	345.96	不受限	300	雅安地调	null	
8739	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	67.48	67	1168.8	0	390.04	不受限	300	甘孜地调	null	

8740	10kV石东线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	石东线915 开关	石岭站	90	是	527	9127.91	公用	402.03	76	6963.2	0	339.13	不受 限	300	绵阳 地调	null	
8741	10kV大万二回	达县电 力调度 控制中 心	大万二回 924开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公 线	252.32	84	4370.1	0	306.43	不受 限	300	达州 地调	null	
8742	10kV红温线	盐边电 力调度 控制中 心	红温914开 关	红格站	40000	是	200	3464.1	公 线	104.16	52	1804	630	337.28	不受 限	300	攀枝 花地 调	null	
8743	10kV桑惠线	盐边电 力调度 控制中 心	桑惠线954 开关	桑园站	31500	否	265	4589.93	公 线	200.93	76	3480.1	315	335.84	不受 限	300	攀枝 花地 调	null	
8744	10kV牛碳线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	牛碳线921 开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公 线	257.3	75	4456.5	0	323.96	不受 限	300	自贡 地调	null	
8745	10kV西麻线	南江电 力调度 控制中 心	10kV西麻 线953	西清站	6300	否	200	3464.1	公 线	160.95	80	2787.6	0	330.09	不受 限	300	巴中 地调	null	
8746	10kV莲自线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV莲自 线421开关	莲花寺 站	63000	是	510	8833.46	公 线	279.84	55	4846.9	1890	329.87	不受 限	300	自贡 地调	null	
8747	10kV龙金线 916大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙金线916	龙山	80000	是	308	5334.72	公 线	227.68	74	3943.4	0	324.38	不受 限	300	泸州 地调	null	

8748	10kV安星线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	安星线922 开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公 线	348.12	76	6029.3	0	344.64	不受 限	300	自贡 地调	null	
8749	10kV平临线	通江电 力调度 控制中 心	10kV平临 线952	平溪站	8000	否	148	2563.44	公 线	115.81	78	2005.8	0	301.3	不受 限	300	巴中 地调	null	
8750	10kV广梓线	通江电 力调度 控制中 心	10kV广梓 线952	广纳站	10000	否	192	3325.54	公 线	154.26	80	2671.7	0	321.29	不受 限	300	巴中 地调	null	
8751	10kV洪九线	通江电 力调度 控制中 心	10kV洪九 线922	洪口站	16300	否	192	3325.54	公 线	153.02	80	2650.3	0	342.69	不受 限	300	巴中 地调	null	
8752	10kV南开 I 回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV南开 I 回955	城南站	80000	否	400	6928.2	公 线	342.45	86	5931.2	0	304.18	不受 限	300	巴中 地调	null	
8753	10kV大新线	米易电 力调度 控制中 心	大新线974 开关	大坪子 站	20130	是	235	4070.32	公 线	168.5	72	2918.4	0	337.86	不受 限	300	攀枝 花地 调	null	
8754	10kV桑?线	盐边电 力调度 控制中 心	桑感线972 开关	桑园站	31500	否	140	2424.87	公 线	107.72	77	1865.7	0	316.68	不受 限	300	攀枝 花地 调	null	
8755	10kV曹渡线 983线路	沙湾电 力调度 控制中 心	曹渡线983 开关	曹山站	120000	是	200	3464.1	公 线	141.69	71	2454.1	0	317.18	不受 限	300	乐山 地调	null	

8756	10kV江滨一线	眉山电力调度控制中心	江滨一线923开关	江公开闭所	0	是	400	6928.2	公线	302.51	76	5239.4	0	303.16	不受限	300	眉山地调	null	
8757	10kV顺广线	内江电力调度控制中心	顺广线913开关	顺河站	10000	否	255	4416.73	公线	139.2	55	2411	1255	309.06	不受限	300	内江地调	null	
8758	10kV大民线	内江电力调度控制中心	大民线927开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	282.06	75	4885.2	0	338.66	不受限	300	内江地调	null	
8759	10kV洪止一线	洪雅电力调度控制中心	洪止一线917开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	377.58	76	6539.6	0	319.32	不受限	300	眉山地调	null	
8760	10kV福城二线	洪雅电力调度控制中心	福城二线926开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	376.39	76	6519	0	339.92	不受限	300	眉山地调	null	
8761	10kV中汉线	洪雅电力调度控制中心	中汉线991开关	中山站	8000	是	380	6581.79	公线	284.74	75	4931.7	0	333.73	不受限	300	眉山地调	null	
8762	10kV武九四61号线	剑阁电力调度控制中心	武九四61#线914开关	35kV武连站	12600	否	170	2944.49	专线	133.13	78	2305.8	0	344.24	不受限	300	广元地调	null	
8763	10kV劳张线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳张线924开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	336.22	76	5823.4	0	342.7	不受限	300	乐山地调	null	

8764	10kV牯工二线	青神电力调度控制中心	牯工二线924开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	367.81	76	6370.5	0	308.28	不受限	300	眉山地调	null	
8765	10kV沙邮线	仁寿电力调度控制中心	沙邮线912开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	378.29	76	6552	0	306.92	不受限	300	眉山地调	null	
8766	10kV曹禄线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹禄线981开关	曹山站	50000	是	270	4676.54	公线	198.31	73	3434.8	0	306.43	不受限	300	乐山地调	null	
8767	10kV蓬南线	蓬溪电力调度控制中心	蓬南线918开关	蓬南	20000	是	455	7880.83	公线	346.56	76	6002.4	0	302.26	不受限	300	遂宁地调	null	
8768	10kV彰镇线	仁寿电力调度控制中心	彰镇线933开关	彰加站	10000	否	200	3464.1	公线	161.62	81	2799.2	0	318.49	不受限	300	眉山地调	null	
8769	10kV东伏二线	眉山电力调度控制中心	东伏二线923开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	342.96	71	5940	390	348.78	不受限	300	眉山地调	null	
8770	10kV潮瓦线916大馈线	泸川电力调度控制中心	潮瓦线916开关	潮河	30000	是	406	7032.13	公线	306.09	75	5301.5	0	324.2	不受限	300	泸州地调	null	
8771	10kV袁五线	广元电力调度控制中心	袁五线911开关	袁家坝	246000	是	482	8348.48	公线	367.62	76	6367.2	0	311.58	不受限	300	广元地调	null	

8772	10kV松街线 947大馈线	天府电 力调度 控制中 心	松街路947 开关	松林	50000	是	552	9560.92	公 线	424.02	77	7344	0	304.74	不受 限	300	天府 地调	null	
8773	10kV山双线 925大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	山双线925	后山	31500	否	280	4849.74	公 线	232.76	83	4031.4	0	333.37	不受 限	300	泸州 地调	null	
8774	10kV九滨二线	广元电 力调度 控制中 心	九滨二线 925开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公 线	343.44	76	5948.4	0	328.55	不受 限	300	广元 地调	null	
8775	10kV大杭线	广元电 力调度 控制中 心	大杭线925	35kV大 石站	30000	否	300	5196.15	公 线	187.15	62	3241.4	1130	305.13	不受 限	300	广元 地调	null	
8776	10kV龙村线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	龙村线916 开关	二龙站 (阆中)	6300	否	100	1732.05	公 线	70.71	71	1224.7	0	334.15	不受 限	300	南充 地调	null	
8777	10kV坪镇线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪镇 线911	大坪站 (南部)	22500	否	110	1905.26	公 线	80.43	73	1393.1	0	321.63	不受 限	300	南充 地调	null	
8778	10kV柏林线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	柏林线914 开关	柏垭站 (阆中)	18000	否	220	3810.51	公 线	180.05	82	3118.4	0	311.06	不受 限	300	南充 地调	null	
8779	10kV白新一路	绵竹电 力调度 控制中 心	白新一路 901开关	白庙站	82000	是	400	6928.2	公 用	301.28	75	5218.1	0	324.46	不受 限	300	德阳 地调	null	

8780	10kV柏宫线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	柏宫线923 开关	柏埡站 (阆中)	18000	否	220	3810.51	公 线	179.91	82	3116.1	0	313.36	不受 限	300	南充 地调	null	
8781	10kV北水线营 山大馈线	营山电 力调度 控制中 心	北水线923 开关	城北站 (营山)	36000	是	580	10045.89	公 线	433.87	75	7514.7	200	322.01	不受 限	300	南充 地调	null	
8782	10kV陈凉线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	陈凉线921 开关	陈家滩 站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公 线	71.65	72	1240.9	0	317.94	不受 限	300	南充 地调	null	
8783	10kV龙金线 912大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	龙金线912 开关	龙蟠站 (龙蟠)	16300	是	211	3654.63	公 线	150.35	71	2604	0	319.7	不受 限	300	南充 地调	null	
8784	10kV大集线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	大集线915 开关	大通站 (高坪)	16900	是	211	3654.63	公 线	150	71	2598	0	325.7	不受 限	300	南充 地调	null	
8785	10kV松墨二线 大馈线	资阳电 力调度 控制中 心	10kV松墨 二线926开 关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公 线	424.18	77	7346.8	0	301.94	不受 限	300	资阳 地调	null	
8786	10kV莲水线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	莲水线942 开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公 线	120.69	35	2090.4	2350	340.06	不受 限	300	乐山 地调	null	
8787	10kV竹易线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	竹易线918 开关	竹根站	90000	是	455	7880.83	公 线	322.17	71	5580	400	324.66	不受 限	300	乐山 地调	null	

8788	10kV江剧线	江安电力调度控制中心	江剧线681开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	325.8	76	5642.9	0	315.36	不受限	300	宜宾地调	null	
8789	10kV泰检路921大馈线	德阳电力调度控制中心	泰检路921开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	385.5	64	6676.8	8000	313.84	不受限	300	德阳地调	null	
8790	10kV回城I路	什邡电力调度控制中心	回城 I 路911开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	422.63	77	7320	0	328.74	不受限	300	德阳地调	null	
8791	10kV杨踏线	井研电力调度控制中心	杨踏线916开关	杨家河站	80000	是	300	5196.15	公线	222.22	74	3848.9	0	308.02	不受限	300	乐山地调	null	
8792	10kV汪马线	南溪电力调度控制中心	汪马线954开关	汪家站	6300	是	100	1732.05	公线	60	60	1039	0	346	不受限	300	宜宾地调	null	
8793	10kV迎天线	江安电力调度控制中心	迎天线924	迎安站	12500	是	200	3464.1	公线	140	70	2545	0	346	不受限	300	宜宾地调	null	
8794	10kV音孵线	成都配调	音孵路927	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	285.45	85	4944	0	320.23	不受限	300	成都地调	null	
8795	10kV蒲电路	都江堰电力调度控制中心	蒲电路918	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	342.32	86	5929	0	306.38	不受限	300	成都地调	null	

8796	10kV沙园路	成都配调	沙园路906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	252.48	75	4373	0	310.46	不受限	300	成都地调	null	
8797	10kV沈三路	成都配调	沈三线开关920	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	406	86	7032	0	341.34	不受限	300	成都地调	null	
8798	10kV青镇路	大邑电力调度控制中心	青镇线924开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	340.19	85	5892.1	0	343.28	不受限	300	成都地调	null	
8799	10kV龙清线	郫都电力调度控制中心	龙清线913开关	安龙	102000	是	600	10392.3	公线	460	77	7967.2	0	346.64	不受限	300	成都地调	null	
8800	10kV白西路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	否	400	6928.2	专线	340.07	85	5890	0	345.38	不受限	300	成都地调	null	
8801	10kV杏锦线	成都配调	杏锦线907	银杏	103000	否	473	8192.6	专线	407.62	86	7060	0	313.34	不受限	300	成都地调	null	
8802	10kV九西线	彭州电力调度控制中心	九西线913开关	九陇	#####	是	165	2857.88	公线	112.87	68	1954.9	0	331.4	不受限	300	成都地调	null	
8803	10kV白团路	彭州电力调度控制中心	白团线914开关	白水河	8000	是	200	3464.1	专线	141.34	71	2448	0	323.28	不受限	300	成都地调	null	
8804	10kV小湾路	彭州电力调度控制中心	小湾线911开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	180	90	3118	0	346.1	不受限	300	成都地调	null	

8805	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一路905	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	531.41	96	9204	0	374.24	不受限	300	成都地调	null	
8806	10kV连奥路	彭州电力调度控制中心	连奥路915	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	469.91	85	8138.8	160	321.62	不受限	300	成都地调	null	
8807	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九北路914	九尺	10000	否	400	6928.2	公线	379.21	95	6568	700	370.2	不受限	300	成都地调	null	
8808	10kV春跃线	仪陇电力调度控制中心	春跃线926开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	433.12	77	7501.6	0	327.27	不受限	300	南充地调	null	
8809	10kV立瓦线	仪陇电力调度控制中心	立瓦线911开关	立山站(仪陇)	16300	否	218	3775.87	公线	176.35	81	3054.4	0	343.88	不受限	300	南充地调	null	
8810	10kV濛南路	彭州电力调度控制中心	濛南路906	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	380.14	95	6584	400	344	不受限	300	成都地调	null	
8811	10kV万政线	新都电力调度控制中心	万政线915开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	342.48	86	5931.7	0	303.68	不受限	300	成都地调	null	
8812	10kV杨姜线	丹棱电力调度控制中心	杨姜线912开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	专线	222.88	40	3860.2	4416.73	327.9	不受限	300	眉山地调	null	

8813	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资水线914开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	363.39	86	6294	0	299.91	不受限	300	内江地调	null	
8814	10kV官石线	彭州电力调度控制中心	官石线911开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	52.92	59	916.6	0	330.48	不受限	300	成都地调	null	
8815	10kV桂园二线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅱ线922开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	392.69	91	6824.8	0	288.8	不受限	280	南充地调	null	
8816	10kV湾农线	南部电力调度控制中心	湾农线939开关	赵家湾站	90000	否	170	2944.49	公线	136.66	80	2367	0	283.04	不受限	250	南充地调	null	
8817	10kV金高三路	广汉电力调度控制中心	金高三路928开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	398.73	82	6906	400	269.99	不受限	250	德阳地调	null	
8818	10kV范保线	成都配调	范保路926开关	范家坡	2*63000	否	473	0	专线	411.05	87	7119.4	0	253.94	不受限	250	成都地调	null	
8819	10kV穿松路大馈线	荦华电力调度控制中心	穿松路917开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	专线	322.17	85	5580	0	296.85	不受限	250	德阳地调	null	
8820	10kV青金路大馈线	荦华电力调度控制中心	青金路902开关	青嘴山站	28500	是	377	6529.83	公线	286.37	76	4960	0	263.86	不受限	250	德阳地调	null	

8821	10kV新清路	绵竹电力调度控制中心	新清路925开关	新市	300000	是	335	5802.37	公线	252.42	75	4371.9	0	270	不受限	250	德阳地调	null	
8822	10kV祥里线	成都配调	祥里路919	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	410.67	87	7112.8	0	260.54	不受限	250	成都地调	null	
8823	10kV海江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江一线925开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	460.31	77	7972.5	0	272.06	不受限	250	南充地调	null	
8824	10kV东城五路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城五路914开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	427.15	77	7398.3	0	250.44	不受限	250	德阳地调	null	
8825	10kV吉汉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉汉线921开关	吉安站(高坪)	14300	是	211	3654.63	公线	154.34	73	2673.2	0	250.5	不受限	250	南充地调	null	
8826	10kV朱春二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅱ线931开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	425.81	77	7375	0	287.59	不受限	250	南充地调	null	
8827	10kV邱金线643	宜宾电力调度控制中心	邱金线643开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	199.04	74	3447.3	0	293.93	不受限	250	宜宾地调	null	
8828	10kV顺渠线	宜宾电力调度控制中心	顺渠线937开关	天顺站	50000	否	240	4156.92	公线	201.21	84	3484.9	0	256.33	不受限	250	宜宾地调	null	

8829	10kV文顺路	罗江电力调度控制中心	文顺路912开关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	144.54	72	2503.5	0	267.78	不受限	250	德阳地调	null	
8830	10kV王洪线大馈线	邻水电力调度控制中心	王洪线918开关	王家站	40000	是	205	3550.7	公线	148.79	73	2577	0	263.56	不受限	250	广安地调	null	
8831	10kV太水路大馈线	彭州电力调度控制中心	太水路906	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	345.12	86	5977.5	0	257.88	不受限	250	成都地调	null	
8832	10kV平卧二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平卧二线909	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	387.9	77	6718.4	0	251.38	不受限	250	成都地调	null	
8833	10kV鞍赵线	苍溪电力调度控制中心	鞍赵线914开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	391.03	86	6772.6	0	288.97	不受限	250	广元地调	null	
8834	10kV岫万线	苍溪电力调度控制中心	岫万线924开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	323.98	86	5611.3	0	265.55	不受限	250	广元地调	null	
8835	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	439.79	87	7617.2	0	286.15	不受限	250	成都地调	null	
8836	10kV道东路大馈线	崇州电力调度控制中心	道东路913	道明	10000	是	264	4572.61	公线	194.73	74	3372.8	0	285.29	不受限	250	成都地调	null	

8837	10kV瑞裕线	新都电力调度控制中心	瑞裕线924开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	388.38	77	6726.7	0	270.79	不受限	250	成都地调	null	
8838	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新码线929	新津	100000	是	507	8781.5	公线	389.78	77	6751	0	274.2	不受限	250	成都地调	null	
8839	10kV楼南一线	青白江电力调度控制中心	楼南一线930开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	297.04	54	5144.7	3200	275.72	不受限	250	成都地调	null	
8840	10kV丹龙I线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙一线915开关	丹山	50000	否	150	2598.08	公线	120.12	80	2080.5	0	257.77	不受限	250	成都地调	null	
8841	10kV祥百路	成都配调	祥百线906	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	362.26	77	6274.4	0	279.68	不受限	250	成都地调	null	
8842	10kV绿青路_专线	成都配调	绿青路942	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	288.22	85	4992	0	276.9	不受限	250	成都地调	null	
8843	10kV龙新线	成都配调	龙新路934	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	362.44	77	6277.4	0	276.68	不受限	250	成都地调	null	
8844	10kV龙北线	成都配调	龙北线943开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	6300	254.08	不受限	250	成都地调	null	
8845	10kV指民线	成都配调	指民线927	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	361.66	76	6264	0	290.08	不受限	250	成都地调	null	

8846	10kV红旭线_用户专线	成都配调	红旭线931	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	409.19	87	7087.2	0	286.14	不受限	250	成都地调	null	
8847	10kV白青路	都江堰电力调度控制中心	白青路914	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	344.69	86	5970	0	265.38	不受限	250	成都地调	null	
8848	10kV福飞线	大邑电力调度控制中心	福飞线933开关	福田	126000	是	300	5196.15	专线	223.42	74	3869.7	0	287.22	不受限	250	成都地调	null	
8849	10kV庙站路	成都配调	庙站路915	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	363.51	77	6296	0	258.08	不受限	250	成都地调	null	
8850	10kV音龙线	成都配调	音龙线931开关	潮音	192000	否	338	5854.33	专线	288.68	85	5000	0	268.9	不受限	250	成都地调	null	
8851	10kV庙明线	成都配调	庙明线906开关	山王庙	102000	是	473	8192.6	公线	362.12	77	6272	0	282.08	不受限	250	成都地调	null	
8852	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐泥线919开关	沐川站	71500	否	100	1732.05	公线	75.03	75	1299.5	0	259.34	不受限	250	乐山地调	null	
8853	10kV轮安线	广元电力调度控制中心	轮安线972开关	宝轮站	80000	否	403	6980.16	公线	348.3	86	6032.5	0	249.64	不受限	250	广元地调	null	
8854	10kV白泉一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	白泉一线916	白节	10000	是	300	5196.15	公线	222.96	74	3861.7	0	295.22	不受限	250	泸州地调	null	

8855	10kV潮清线 911大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	潮清线911 开关	潮河	16300	是	308	5334.72	公 线	229.48	75	3974.6	0	293.18	不受 限	250	泸州 地调	null	
8856	10kV红政线 916大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红政 线916开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公 线	319.42	76	5532.3	0	287.39	不受 限	250	凉山 地调	null	
8857	10kV红泉线大 馈线	沙湾电 力调度 控制中 心	红泉线912 开关	红阳站	10000	是	220	3810.51	公 线	142.1	65	2461.2	315	272.21	不受 限	250	乐山 地调	null	
8858	10kV中西一线	内江电 力调度 控制中 心	中西一线 912开关	中山站	30000	是	423	7326.57	公 线	248.59	59	4305.6	1300	255.66	不受 限	250	内江 地调	null	
8859	10kV青大线 912大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	青大线912 开关	青龙站	6300	否	300	5196.15	公 线	252.99	84	4381.8	0	294.73	不受 限	250	乐山 地调	null	
8860	10kV方利线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方利线951 开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公 线	384.73	77	6663.6	0	264.6	不受 限	250	广安 地调	null	
8861	10kV顺天线	内江电 力调度 控制中 心	顺天线914 开关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公 线	124.44	59	2155.3	490	264.55	不受 限	250	内江 地调	null	
8862	10kV罗三线	洪雅电 力调度 控制中 心	罗三线912 开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公 线	429.34	87	7436.1	0	280.19	不受 限	250	眉山 地调	null	

8863	10kV安建线	射洪电力调度控制中心	安建线919开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	375.91	77	6510.8	0	278.84	不受限	250	遂宁地调	null	
8864	10kV黄松Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制中心	黄松二线923开关	黄土坝站	90000	否	335	5802.37	公线	278	83	4814.9	115	292.23	不受限	250	乐山地调	null	
8865	10kV明月线	蓬溪电力调度控制中心	明月线911开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	205.31	75	3556	0	254.51	不受限	250	遂宁地调	null	
8866	10kV平乐一线	眉山电力调度控制中心	平乐一线933开关	平春	180000	是	600	10392.3	公线	306.39	51	5306.7	2750	257.14	不受限	250	眉山地调	null	
8867	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳桥线993开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	289.15	76	5008	0	257.43	不受限	250	乐山地调	null	
8868	10kV仁体线	仁寿电力调度控制中心	仁体线921开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	381.36	77	6605.1	0	253.82	不受限	250	眉山地调	null	
8869	10kV南州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州二线922开关	南塔站	31.5	是	569	9855.37	公用	439.43	77	7610.9	0	273.4	不受限	250	绵阳地调	null	
8870	10kV石柳二线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳二线921开关	石桥站	20000	是	300	5196.15	公线	155.51	52	2693.5	1200	263.42	不受限	250	达州地调	null	

8871	10kV永沟线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	永沟线913 开关	永安站	28300	否	304	5265.43	公 线	124.94	41	2164	2310	264.89	不受 限	250	自贡 地调	null	
8872	10kV克纳线	阿坝电 力调度 控制中 心	克纳线952 开关	克藏站	1250	否	75	1299.04	公 线	52.48	70	909	0	260.14	不受 限	250	阿坝 地调	null	
8873	10kV华开II线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	华开二线 921开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公 线	313.64	62	5432.3	1260	277.48	不受 限	250	自贡 地调	null	
8874	10kV板环线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	板环线947 开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公 线	446.19	77	7728	0	253.29	不受 限	250	自贡 地调	null	
8875	10kV大平线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV大平 线854	大佛寺 站	80000	否	335	5802.37	公 线	286.49	86	4962	0	260.13	不受 限	250	巴中 地调	null	
8876	10kV双城二线	宣汉电 力调度 控制中 心	双城二线 924开关	双河站	20000	是	325	5629.17	公 线	243.26	75	4213.3	0	290.04	不受 限	250	达州 地调	null	
8877	10kV双镇线	新桥电 力调度 控制中 心	双镇线924 开关	双堰站	80160	否	300	5196.15	公 线	254.57	85	4409.2	0	267.33	不受 限	250	达州 地调	null	
8878	10kV三政线	阿坝电 力调度 控制中 心	三政线921 开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公 线	50.43	34	873.5	1200	264.77	不受 限	250	阿坝 地调	null	

8879	10kV北西线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北西线925 开关	城北站	100200	是	465	8054.04	公 线	356.91	77	6181.7	0	261.53	不受 限	250	自贡 地调	null	
8880	10kV垭全线	米易电 力调度 控制中 心	垭全线976 开关	垭口站	40000	是	264	4572.61	公 线	194.2	74	3363.6	0	294.49	不受 限	250	攀枝 花地 调	null	
8881	10kV园湖II回	攀枝花 电力调 度控制 中心	园湖II回 973开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公 线	225.12	75	3899.1	0	257.8	不受 限	250	攀枝 花地 调	null	
8882	10kV炳密线	攀枝花 电力调 度控制 中心	炳密线973 开关	炳草岗 站	25200	是	350	6062.18	公 线	263.48	75	4563.4	0	286.34	不受 限	250	攀枝 花地 调	null	
8883	10kV乐黄线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	乐黄线915 开关	乐兴站	8	否	401	6945.52	公 用	346.07	86	5993.9	0	257.07	不受 限	250	绵阳 地调	null	
8884	10kV查牧线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	查牧线916 开关	查尔	40000	是	112	1939.9	公 线	72.47	65	1255.1	0	296.82	不受 限	250	甘孜 地调	null	
8885	10kV李新线	汉源电 力调度 控制中 心	李新线912 开关	李子坪 站	5000	否	200	3464.1	公 线	165.36	83	2864	0	253.69	不受 限	250	雅安 地调	null	

8886	10kV七湾线	雨城电力调度控制中心	10kV七湾线922开关	七盘站	71500	是	255	4416.73	公线	152.67	60	2644.2	630	259.18	不受限	250	雅安地调	null	
8887	10kV汉黄线	雨城电力调度控制中心	10kV汉黄线936开关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	专线	381.27	87	6603.6	0	255.32	不受限	250	雅安地调	null	
8888	10kV南城线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南城线912开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	406.8	77	7045.8	0	256.53	不受限	250	绵阳地调	null	
8889	10kV八天线	万源电力调度控制中心	10kV.八天线914开关	八台站	5000	是	100	1732.05	公线	62.82	63	1088	0	297.64	不受限	250	达州地调	null	
8890	10kV罗魏线	通川电力调度控制中心	罗魏线51开关	罗江站	13300	否	300	5196.15	公线	255.31	85	4422	0	254.53	不受限	250	达州地调	null	
8891	10kV马龚线	雅安电力调度控制中心	马龚线911开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	139.03	70	2408	500	209.69	不受限	200	雅安地调	null	
8892	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌阿线916断路器	昌台站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	11.69	16	202.4	0	201.35	不受限	200	甘孜地调	null	

8893	10kV道广线大 馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	道广线926 开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公 线	188.16	19	159	0	205.79	不受 限	200	甘孜 地调	null	
8894	10kV奔八线 913线大馈线	甘孜藏 族自治 州电力 调度控 制中心	奔八线913 开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公 线	7.91	28	137	0	253.75	不受 限	200	甘孜 地调	null	
8895	10kV大江线	雅安配 调电力 调度控 制中心	大江线916 开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公 线	147	39	2530	5690	233.61	不受 限	200	雅安 地调	null	
8896	10kV冯奢线 925大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯奢 线925开关	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公 线	357.53	77	6192.5	0	223.02	不受 限	200	泸州 地调	null	
8897	10kV中熊线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV中熊 线962开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公 线	348.59	86	6037.6	0	244.54	不受 限	200	雅安 地调	null	
8898	10kV泸池线 936大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸池线936	泸北	40000	是	400	6928.2	公 线	191.37	48	3314.5	2000	228.06	不受 限	200	泸州 地调	null	
8899	10kV临水线	渠县电 力调度 控制中 心	10kV.临水 线951开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公 线	263.98	79	4400	0	251	不受 限	200	达州 地调	null	

8900	10kV秀桑线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	秀桑线917 开关	秀水站	40	是	401	6945.52	公用	236.98	59	4104.5	1250	201.92	不受 限	200	绵阳 地调	null	
8901	10kV三树线	蒲城电 力调度 控制中 心	三树线912 开关	三墩站	11000	否	200	3464.1	公 线	167.4	84	2899.4	0	218.29	不受 限	200	达州 地调	null	
8902	10kV凉上线	蒲城电 力调度 控制中 心	凉上线911 开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	公 线	166.44	83	2882.8	0	234.89	不受 限	200	达州 地调	null	
8903	10kV界花二线 大馈线	安州电 力调度 控制中 心	界花二线 962开关	界牌站	31.5	否	600	10392.3	公用	526.56	88	9120	0	233.07	不受 限	200	绵阳 地调	null	
8904	10kV兴吴线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	兴吴线913 开关	兴隆站	8	是	300	5196.15	公用	227.64	76	3942.8	0	214.12	不受 限	200	绵阳 地调	null	
8905	10kV兰岸线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV兰岸 线913	兰草站	12600	否	200	3464.1	公 线	168.34	84	2915.6	0	202.09	不受 限	200	巴中 地调	null	
8906	10kV笔千线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV笔千 线915	笔山站	11300	否	200	3464.1	公 线	167.15	84	2895	0	222.69	不受 限	200	巴中 地调	null	
8907	10kV诺丽线	通江电 力调度 控制中 心	10kV诺丽 线916	诺江站	26000	否	300	5196.15	公 线	257.75	86	4464.3	0	212.23	不受 限	200	巴中 地调	null	

8908	10kV洪松线	通江电力调度控制中心	10kV洪松线923	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	159	83	2753.9	0	239.09	不受限	200	巴中地调	null	
8909	10kV曾店线	巴州电力调度控制中心	10kV曾店线912	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	257.88	86	4466.4	0	210.13	不受限	200	巴中地调	null	
8910	10kV西尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	西尚线912开关	汇西站	163500	是	481	8331.16	公线	371.85	77	6440.4	0	224.53	不受限	200	自贡地调	null	
8911	10kV西山线大馈线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	388.85	77	6734.9	0	234.88	不受限	200	自贡地调	null	
8912	10kV资互线	仁和电力调度控制中心	资互线958开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	227.7	76	3943.8	0	213.12	不受限	200	攀枝花地调	null	
8913	10kV宋宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋宾线913开关	宋家桥站	63000	否	304	5265.43	公线	260.72	86	4515.6	0	223.29	不受限	200	自贡地调	null	
8914	10kV普得线	米易电力调度控制中心	普得线953开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	67.64	68	1171.5	0	214.14	不受限	200	攀枝花地调	null	
8915	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛上线912开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	77.34	77	1339.5	0	219.34	不受限	200	阿坝地调	null	

8916	10kV滨南一线	眉山电力调度控制中心	滨南一线932开关	湖滨开闭所	0	是	495	8573.65	公线	319.23	64	5529	1130	199.92	不受限	200	眉山地调	null	
8917	10kV温葫线	大英电力调度控制中心	温葫线928开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	402.33	77	6968.4	0	236.93	不受限	200	遂宁地调	null	
8918	10kV红泉二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红泉二线915开关	红阳站	10000	是	380	6581.79	公线	291.55	77	5049.6	0	215.83	不受限	200	乐山地调	null	
8919	10kV平南一线	眉山电力调度控制中心	平南一线936开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	420.88	87	7289.6	0	224.03	不受限	200	眉山地调	null	
8920	10kV徐新线	隆昌电力调度控制中心	徐新线919开关	徐家桥站	80000	否	400	6928.2	公线	177.8	44	3079.5	2940	215.88	不受限	200	内江地调	null	
8921	10kV渔坡线	隆昌电力调度控制中心	渔坡线913开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	283.72	76	4914.1	0	226.63	不受限	200	内江地调	null	
8922	10kV关丝线	射洪电力调度控制中心	关丝线911开关	城关	28500	是	335	5802.37	公线	247.48	74	4286.4	125	230.5	不受限	200	遂宁地调	null	
8923	10kV东金线	内江电力调度控制中心	东金线917开关	东兴站	100000	否	423	7326.57	公线	306.77	73	5313.2	1050	230.71	不受限	200	内江地调	null	

8924	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	198.98	70	3446.4	250	224.96	不受限	200	内江地调	null	
8925	10kV方东线大馈线	武胜电力调度控制中心	方东线975开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	387	77	6702.9	0	225.3	不受限	200	广安地调	null	
8926	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳石线926开关	劳动站	50000	是	200	3464.1	公线	112.07	56	1941.1	630	200.18	不受限	200	乐山地调	null	
8927	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全河线921开关	全福站	40500	是	300	5196.15	公线	226.62	76	3925	0	231.92	不受限	200	乐山地调	null	
8928	10kV青镇线	乐山电力调度控制中心	青镇线911开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	145.84	73	2526	0	245.28	不受限	200	乐山地调	null	
8929	10kV柏新Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅱ回966开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	383.05	77	6634.4	0	224.52	不受限	200	眉山地调	null	
8930	10kV南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	378.43	77	6554.4	0	235.24	不受限	200	遂宁地调	null	
8931	10kV罗村线大馈线	天府电力调度控制中心	罗村线924开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	527.08	88	9129	0	224.07	不受限	200	天府地调	null	

8932	10kV观西线大馈线911	安岳电力调度控制中心	10kV观西线911开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	215.38	76	3730.3	0	218.77	不受限	200	资阳地调	null	
8933	10kV清东线大馈线	天府电力调度控制中心	清东路915开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	346.07	87	5994	0	241.38	不受限	200	天府地调	null	
8934	10kV竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线916开关	竹园站	80000	否	400	6928.2	公线	346.78	87	6006.3	0	229.08	不受限	200	广元地调	null	
8935	10kV安永一线963大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永一线963	安富	126000	是	430	7447.82	公线	331.09	77	5734.4	0	223.86	不受限	200	泸州地调	null	
8936	10kV华山一路大馈线	天府电力调度控制中心	华山一路917开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	347.34	87	6016	0	219.38	不受限	200	天府地调	null	
8937	10kV元东线	广元电力调度控制中心	元东线913开关	35kV元坝站	16300	否	300	5196.15	公线	256	85	4433.9	0	242.63	不受限	200	广元地调	null	
8938	10kV乔环一线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环一线914小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	301.33	70	5219	500	239.26	不受限	200	凉山地调	null	
8939	10kV龙林线	安岳电力调度控制中心	10kV龙林线912开关	龙台站	113000	否	330	5715.77	公用	284.3	86	4924	0	220.19	不受限	200	资阳地调	null	

8940	10kV荔玉线	成都配调	荔玉线917	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	365.82	77	6336	0	218.08	不受限	200	成都地调	null	
8941	10kV马鸿二线_专线	成都配调	马鸿二线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	412.93	87	7152	0	221.34	不受限	200	成都地调	null	
8942	10kV花智线大馈线	郫都电力调度控制中心	花智线913开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	467.84	78	8103	0	210.84	不受限	200	成都地调	null	
8943	10kV辰茶路	成都配调	辰茶路942	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	366.51	77	6348	0	206.08	不受限	200	成都地调	null	
8944	10kV湾桥路	成都配调	湾桥路925	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	365.94	77	6338	0	216.08	不受限	200	成都地调	null	
8945	10kV树宏三线	大邑电力调度控制中心	树宏三线944开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	527.6	88	9138	0	215.07	不受限	200	成都地调	null	
8946	10kV双楼线	成都配调	双楼线938开关	双楠	128000	否	473	8192.6	专线	412.1	87	7137.6	0	235.74	不受限	200	成都地调	null	
8947	10kV红天线	彭州电力调度控制中心	10kV红天线913	红星	6300	是	180	3117.69	公线	131.84	73	2283.4	0	210.75	不受限	200	成都地调	null	
8948	10kV濛瑞线	彭州电力调度控制中心	濛瑞线915	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	385.68	96	6680	1260	248.2	不受限	200	成都地调	null	

8949	10kV家水线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	家水线917 开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公 线	220.62	55	3821.2	1495	226.36	不受 限	200	广安 地调	null	
8950	10kV春度线大 馈线	仪陇电 力调度 控制中 心	春度线922 开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公 线	289.68	77	5017.3	0	206.56	不受 限	200	南充 地调	null	
8951	10kV丰站路	新都电 力调度 控制中 心	丰站线916 开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专 线	172.92	84	2995	0	200.63	不受 限	200	成都 地调	null	
8952	10kV连南二线	彭州电 力调度 控制中 心	连南二线 925	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公 线	535.91	97	9282	0	296.2	不受 限	200	成都 地调	null	
8953	10kV楼镇线	青白江 电力调 度控制 中心	楼镇线910 开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公 线	359.41	73	6225	400	233.92	不受 限	200	成都 地调	null	
8954	10kV元电路	什邡电 力调度 控制中 心	元电路916 开关	元石站	164000	否	400	6928.2	专 线	10	71	173.2	6000	235.38	不受 限	200	德阳 地调	null	
8955	10kV康桐线	江安电 力调度 控制中 心	康桐线604 开关	康家坝 站	6300	是	300	5196.15	公 用	226.33	75	3920	0	236.92	不受 限	200	宜宾 地调	null	
8956	10kV大立线	南溪电 力调度 控制中 心	大立线635 开关	大观站	40000	是	270	4676.54	公 线	202.85	75	3513.4	0	227.83	不受 限	200	宜宾 地调	null	

8957	10kV湍场线	乐至电力调度控制中心	10kV湍场线915开关	石湍站	6300	否	150	2598.08	公用	123.03	82	2130.9	0	207.37	不受限	200	资阳地调	null	
8958	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥柏线915开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	107.99	54	1870.4	1000	247.29	不受限	200	资阳地调	null	
8959	10kV方远线	宜宾电力调度控制中心	方远线655开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	331.87	77	5748	0	210.26	不受限	200	宜宾地调	null	
8960	10kV邱镇线641	宜宾电力调度控制中心	邱镇线641开关	邱场站	6300	否	370	6408.59	公线	320.88	87	5557.6	0	210.13	不受限	200	宜宾地调	null	
8961	10kV洞三线	成都配调	洞三线905开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	364.43	77	6312	0	242.08	不受限	200	成都地调	null	
8962	10kV龙园路	绵竹电力调度控制中心	龙园路912开关	龙桥站	71500	是	481	8331.16	公用	372.66	77	6454.5	0	210.43	不受限	200	德阳地调	null	
8963	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨高线925开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	229	85	3966.3	0	242.59	不受限	200	南充地调	null	
8964	10kV柳龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	229.68	85	3978	0	230.89	不受限	200	南充地调	null	

8965	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯魁路927开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	428.04	77	7413.65	0	248.94	不受限	200	德阳地调	null	
8966	10kV北回线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北回线925开关	城北站（营山）	36000	是	380	6581.79	公线	271.13	71	4696	350	219.43	不受限	200	南充地调	null	
8967	10kV堤白线	成都配调	堤白线916开关	九里堤	2*63000	是	473	0	公线	367.62	78	6367.2	0	186.88	不受限	150	成都地调	null	
8968	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923开关	吉安站（高坪）	14300	否	174	3013.77	公线	145.2	83	2514.9	0	197.49	不受限	150	南充地调	null	
8969	10kV龙城五路	绵竹电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙桥站	73500	是	400	6928.2	公用	308.56	77	5344.3	0	198.26	不受限	150	德阳地调	null	
8970	10kV东五路	绵竹电力调度控制中心	东五路903开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	431.97	78	7481.8	0	166.94	不受限	150	德阳地调	null	
8971	10kV冯镇路942线路	中江电力调度控制中心	冯镇路942开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	193.69	不受限	150	德阳地调	null	
8972	10kV民思路大馈线	莹华电力调度控制中心	民思路945开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	528.65	88	9156.3	0	196.77	不受限	150	德阳地调	null	

8973	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中城五路923开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	432.0471	78	7483.06	0	179.54	不受限	150	德阳地调	null	
8974	10kV安云线	南屏电力调度控制中心	安云线952开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	150.21	75	2601.6	0	169.68	不受限	150	宜宾地调	null	
8975	10kV普江线951	宜宾电力调度控制中心	普江线951开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	236.81	76	4101.6	0	193.89	不受限	150	宜宾地调	null	
8976	10kV东蓝线	宜宾电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	376.57	88	6522.2	0	180.84	不受限	150	宜宾地调	null	
8977	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东院线915开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	155.38	78	2691.1	250	176.59	不受限	150	资阳地调	null	
8978	10kV孝乡路908线路	孝泉电力调度控制中心	孝乡路908开关	孝泉站	100000	是	376	6512.51	公线	290.89	77	5038.3	0	171.71	不受限	150	德阳地调	null	
8979	10kV杏沙线	成都配调	杏沙路905	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	367.99	78	6373.6	0	180.48	不受限	150	成都地调	null	
8980	10kV万叠线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万叠线998开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	362.53	70	6279	1600	180.23	不受限	150	成都地调	null	

8981	10kV汉燕线	新都电力调度控制中心	汉燕线917开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	394.17	78	6827	0	170.49	不受限	150	成都地调	null	
8982	10kV土铜线	仪陇电力调度控制中心	土铜线911开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	300.69	80	5208	500	168.85	不受限	150	南充地调	null	
8983	10kV春体线	仪陇电力调度控制中心	春体线927开关	春晖站	80000	是	323	5594.52	公线	247.5	77	4286.7	0	188.92	不受限	150	南充地调	null	
8984	10kV普万二线	新都电力调度控制中心	普万二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	公线	446.76	88	7697.24	0	174.94	不受限	150	成都地调	null	
8985	10kV清铁线	新津电力调度控制中心	清铁线933	清凉	163000	否	200	3464.1	专线	170.79	85	2958	0	159.69	不受限	150	成都地调	null	
8986	10kV资福线	资中电力调度控制中心	资福线919开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	370.67	88	6420	0	173.91	不受限	150	内江地调	null	
8987	10kV濛农路	彭州电力调度控制中心	濛农路907	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	369.52	87	6400	0	193.91	不受限	150	成都地调	null	
8988	10kV绿华线	成都配调	绿华线908	绿洲	163000	是	338	5854.33	公线	260.51	77	4512	0	171.46	不受限	150	成都地调	null	

8989	10kV青大路	都江堰电力调度控制中心	青大路904	青龙	1*12500	是	400	6928.2	公线	311.32	78	5392	0	150.56	不受限	150	成都地调	null	
8990	10kV解工二线	大邑电力调度控制中心	解工二线922开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	530.25	88	9184	0	169.07	不受限	150	成都地调	null	
8991	10kV店结路大馈线	郫都电力调度控制中心	店结路948开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	530.39	88	9186.3	0	166.77	不受限	150	成都地调	null	
8992	10kV水泥厂线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV水泥厂911开关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	120.55	80	2088	80	170.27	不受限	150	凉山地调	null	
8993	10kV星镇线大馈线	天府电力调度控制中心	星镇线913开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	309.8	77	5365.8	0	176.76	不受限	150	天府地调	null	
8994	10kV桐蜀线大馈线	天府电力调度控制中心	桐蜀线914开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	公线	469.23	78	8127	0	186.84	不受限	150	天府地调	null	
8995	10KV松田线大馈线	宁南电力调度控制中心	松田线926小车开关	松新站	80415	是	220	3810.51	公线	164.5	75	2849.2	0	199.21	不受限	150	凉山地调	null	
8996	10kV安江二线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江二线926开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	329.45	78	5706	0	155.26	不受限	150	泸州地调	null	

8997	10kV观镇线	大竹电力调度控制中心	观镇线922开关	观音站	13300	是	200	3464.1	公线	151.27	76	2620	0	151.28	不受限	150	达州地调	null	
8998	10kV杨达线	威远电力调度控制中心	杨达线916开关	杨家湾站	80000	否	255	4416.73	公线	140.17	55	2427.7	1350	197.36	不受限	150	内江地调	null	
8999	10kV科雅线	眉山电力调度控制中心	科雅线912开关	科工园站	100000	是	482	8348.48	公线	366.34	76	6345	170	163.78	不受限	150	眉山地调	null	
9000	10kV尖黑二线	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅱ回987开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	295.32	78	5115	0	150.43	不受限	150	乐山地调	null	
9001	10kV乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线956开关	乐善站	20000	否	222.5	3853.81	公线	183.7	83	3181.6	100	186.83	不受限	150	广安地调	null	
9002	10kV万蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	万蟠线913开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	200.37	50	3470.4	1880	192.16	不受限	150	内江地调	null	
9003	10kV乐广线	乐山电力调度控制中心	乐广线974开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	386.28	88	6690.4	0	168.52	不受限	150	乐山地调	null	
9004	10kV东广二线	眉山电力调度控制中心	东广二线922开关	东馆站	81500	否	423	7326.57	公线	316.74	75	5486	945	162.91	不受限	150	眉山地调	null	

9005	10kV茅普线	乐山电力调度控制中心	茅普线912开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	109.05	73	1888.8	0	189.66	不受限	150	乐山地调	null	
9006	10kV红群线	蓬溪电力调度控制中心	红群线921开关	天福	20000	是	330	5715.77	公线	253.26	77	4386.4	0	186.22	不受限	150	遂宁地调	null	
9007	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙镇线922开关	太乙	12600	是	185	3204.29	公线	138.89	75	2405.6	0	157.83	不受限	150	遂宁地调	null	
9008	10kV满双线	仁寿电力调度控制中心	满双线915开关	满井站	18000	否	380	6581.79	公线	332.31	87	5755.6	0	168.01	不受限	150	眉山地调	null	
9009	10kV平湖一线	眉山电力调度控制中心	平湖一线919开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	374.15	78	6480.3	0	198.48	不受限	150	眉山地调	null	
9010	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐玛线958开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	132.75	78	2299.2	200	150.84	不受限	150	阿坝地调	null	
9011	10kV怀农线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀农线914开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	210.24	76	3641.4	0	169.11	不受限	150	自贡地调	null	
9012	10kV家镇 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇 I 回	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	259.06	86	4486.9	0	189.63	不受限	150	巴中地调	null	

9013	10kV梁城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城二线919开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	408.43	78	7074	0	172.9	不受限	150	达州地调	null	
9014	10kV土珍线大馈线	自贡电力调度控制中心	土珍线929开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	301.62	63	5224	1250	190.93	不受限	150	自贡地调	null	
9015	10kV炳河线	攀枝花电力调度控制中心	炳河线971开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	271.21	77	4697.4	0	152.34	不受限	150	攀枝花地调	null	
9016	10kV北城二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城二线926开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	395.94	72	6857.7	630	174.89	不受限	150	自贡地调	null	
9017	10kV马康线	雅安电力调度控制中心	马康线912开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	193.69	不受限	150	雅安地调	null	
9018	10kV黎向线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎向线911开关	黎雅站	10.3	是	200	3464.1	公用	151.25	76	2619.6	0	151.68	不受限	150	绵阳地调	null	
9019	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	国万路912开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	125.79	84	2178.6	0	159.67	不受限	150	广元地调	null	
9020	10kV清永线	汉源电力调度控制中心	清永线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	237.32	86	4110.4	0	176.43	不受限	150	雅安地调	null	

9021	10kV天林线	蒲城电力调度控制中心	天林线921开关	天生站	20000	否	75	1299.04	公线	57.57	77	997.1	0	172.04	不受限	150	达州地调	null	
9022	10kV君王线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君王线921开关	君塘站	11300	否	200	3464.1	公线	168.59	84	2920	0	197.69	不受限	150	达州地调	null	
9023	10kV三锁线	蒲城电力调度控制中心	三锁线911开关	三墩站	10000	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	193.69	不受限	150	达州地调	null	
9024	10kV秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀水站	40	否	401	6945.52	公用	345.85	86	5990.1	80	180.87	不受限	150	绵阳地调	null	
9025	10kV魏东线	通川电力调度控制中心	10kV.魏东线954开关	魏兴站	40000	否	495	8573.65	公线	436.49	88	7560	0	156.29	不受限	150	达州地调	null	
9026	10kV云王线912大馈线	泸川电力调度控制中心	云王线912开关	云锦	20000	是	308	5334.72	公线	236.07	77	4088.8	0	178.98	不受限	150	泸州地调	null	
9027	10kV渡陈线	达县电力调度控制中心	10kV.渡陈线911开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	169.23	77	2931	0	117.41	不受限	100	达州地调	null	
9028	10kV南府线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南府线914	城南	10000	是	254	4399.41	公线	196.03	77	3395.2	0	124.33	不受限	100	泸州地调	null	

9029	10kV子实线大 馈线	甘孜藏 族自治州 电力调 度控制 中心	子实线912 开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公 线	83.45	83	1445.4	0	113.44	不受 限	100	甘孜 地调	null	
9030	10kV望月南线 大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望月南线 952开关	望江站	100	否	553	9578.24	公 用	450.23	81	7798	715	107.42	不受 限	100	绵阳 地调	null	
9031	10kV利中线	石棉电 力调度 控制中 心	利中线953 开关	利吉堡 站	80000	是	300	5196.15	公 线	232.04	77	4018.9	0	138.02	不受 限	100	雅安 地调	null	
9032	10kV长经二线 大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	长经二线 902开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公 用	312.51	78	5412.7	0	129.86	不受 限	100	绵阳 地调	null	
9033	10kV双正线	旺苍电 力调度 控制中 心	双正路911 开关	35kV双 汇站	6300	否	200	3464.1	公 线	172.89	86	2994.5	0	123.19	不受 限	100	广元 地调	null	
9034	10kV弥镇线 912断路器间 隔	泸州电 力调度 控制中 心	弥镇线912 开关	弥陀	18200	是	379	6564.47	公 线	295.01	78	5109.5	0	142.08	不受 限	100	泸州 地调	null	
9035	10kV乡清线	蒲城电 力调度 控制中 心	乡清线916 开关	东乡站	92000	是	373	6460.55	公 线	290.79	78	5036.4	0	132.04	不受 限	100	达州 地调	null	
9036	10kV北禹一线 大馈线	北川电 力调度 控制中 心	北禹一线 927开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公 用	296.63	49	5137.6	3050	126.24	不受 限	100	绵阳 地调	null	

9037	10kV金镇线	达县电力调度控制中心	10kV.金镇线913开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	173.7	87	3008.4	0	109.29	不受限	100	达州地调	null	
9038	10kV河盐线	盐边电力调度控制中心	河盐线952开关	河口站	4000	否	100	1732.05	公线	84.05	84	1455.7	0	103.15	不受限	100	攀枝花地调	null	
9039	10kV回红线大馈线	富顺电力调度控制中心	回红线914开关	回澜站	15000	否	345	5975.58	公线	268.59	76	4653.6	0	126.86	不受限	100	自贡地调	null	
9040	10kV民杨线	通江电力调度控制中心	10kV民杨线956	民胜站	10000	否	192	3325.54	公线	166.88	87	2890.4	0	102.59	不受限	100	巴中地调	null	
9041	10kV永泥线	通江电力调度控制中心	10kV永泥线918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	255.08	87	4418	0	133.83	不受限	100	巴中地调	null	
9042	10kV大西线	雅安配调电力调度控制中心	大西线915开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	80.5	21	1400	5790	133.61	不受限	100	雅安地调	null	
9043	10kV南海线大馈线	自贡电力调度控制中心	南海线919开关	南湖站	100400	是	569	9855.37	专线	447.83	79	7756.5	0	127.8	不受限	100	自贡地调	null	
9044	10kV燕潮线	自贡电力调度控制中心	燕潮线918开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	297.51	78	5152.8	0	112.63	不受限	100	自贡地调	null	

9045	10kV姜水二线	阿坝电力调度控制中心	姜水二线922开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	171.89	86	2977.2	0	140.49	不受限	100	阿坝地调	null	
9046	10kV板同北线	仁和电力调度控制中心	板同北线977开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	311.89	78	5401.9	0	140.6	不受限	100	攀枝花地调	null	
9047	10kV顺平线	米易电力调度控制中心	顺平线971开关	顺和站	50000	是	175	3031.09	公线	133.37	76	2310	0	114.87	不受限	100	攀枝花地调	null	
9048	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木坊线956开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	82.64	83	1431.4	0	127.44	不受限	100	阿坝地调	null	
9049	10kV园恒线	攀枝花电力调度控制中心	园恒线992开关	园林站	120500	否	400	6928.2	公线	351.72	88	6091.8	0	143.6	不受限	100	攀枝花地调	null	
9050	10kV三州线	阿坝电力调度控制中心	三州线911开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	179.65	77	3111.5	0	103.19	不受限	100	阿坝地调	null	
9051	10kV荣观二线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣观二线963开关	荣县站	91300	是	553	9578.24	公线	435.59	79	7544.4	0	118.19	不受限	100	自贡地调	null	
9052	10kV凤宇二线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇二线977开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	232.75	78	4031.2	0	125.72	不受限	100	攀枝花地调	null	

9053	10kV万光线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	万光线954 开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公 线	197.98	87	3429	0	117.38	不受 限	100	广安 地调	null	
9054	10kV凤白线	乐山电 力调度 控制中 心	凤白线973 开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公 线	344.69	78	5970	0	126.82	不受 限	100	乐山 地调	null	
9055	10kV沙下一线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙下一线 914开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公 线	293.72	78	5087.2	0	136.66	不受 限	100	广元 地调	null	
9056	10kV沙枣一线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙枣一线 915开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公 线	293.48	78	5083.1	0	140.76	不受 限	100	广元 地调	null	
9057	10kV牯纸线	青神电 力调度 控制中 心	牯纸线928 开关	牯牛山	362000	否	482	8348.48	专 线	426.5	88	7387	0	126.63	不受 限	100	眉山 地调	null	
9058	10kV文园三线	仁寿电 力调度 控制中 心	10kV文园 三线913开 关	文林站	50000	是	482	8348.48	公 线	378.75	79	6560	0	118.78	不受 限	100	眉山 地调	null	
9059	10kV元贵线	仁寿电 力调度 控制中 心	元贵线911	元通站	100000	是	255	4416.73	公 线	197.65	78	3423.3	0	110.08	不受 限	100	眉山 地调	null	
9060	10kV城开线	蓬溪电 力调度 控制中 心	城开线927 开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公 线	355.72	78	6161	0	143.66	不受 限	100	遂宁 地调	null	

9061	10kV牟领一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟领一线947开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	388.11	88	6722	0	136.92	不受限	100	乐山地调	null	
9062	10kV柏院线	仁寿电力调度控制中心	柏院线946开关	柏林站	80000	否	210	3637.31	专线	181.99	87	3152	0	121.58	不受限	100	眉山地调	null	
9063	10kV松通线	眉山电力调度控制中心	松通线967开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	426.8	89	7392.1	0	121.53	不受限	100	眉山地调	null	
9064	10kV五张线	眉山电力调度控制中心	五张线921开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	公线	373.01	88	6460.6	0	133.31	不受限	100	眉山地调	null	
9065	10kV沐裕二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐裕二线928开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	311.58	78	5396.6	0	145.96	不受限	100	乐山地调	null	
9066	10kV上城线	广元电力调度控制中心	上城线911开关	上西站	80000	否	404	6997.49	公线	357.05	88	6184.1	0	113.64	不受限	100	广元地调	null	
9067	10kV古花线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古花线912开关	木古站	12600	否	220	3810.51	公线	156.7	71	2714	600	115.46	不受限	100	凉山地调	null	
9068	10kV顺通线917大馈线	泸川电力调度控制中心	顺通线917	顺龙	20000	是	406	7032.13	公线	318.14	78	5510.2	0	115.5	不受限	100	泸州地调	null	

9069	10kV国得路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国得路919 开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专 线	491.69	89	8516	0	104.42	不受 限	100	天府 地调	null	
9070	10kV新岩线大 馈线	越西电 力调度 控制中 心	10kV新岩 线916开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公 线	144.46	85	2502	0	148.04	不受 限	100	凉山 地调	null	
9071	10kV白欣线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白欣 线926开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公 线	233.72	58	4048	2065	122.38	不受 限	100	凉山 地调	null	
9072	10kV马药线	成都配 调	马药线924 开关	马河	192000	是	473	8192.6	公 线	370.67	78	6420	0	134.08	不受 限	100	成都 地调	null	
9073	10kV土回线	仪陇电 力调度 控制中 心	土回线924 开关	土门站 (仪陇)	20000	是	323	5594.52	公 线	252.12	78	4366.8	0	108.82	不受 限	100	南充 地调	null	
9074	10kV桥御一路 _专线	成都配 调	桥御一路 932	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专 线	419.24	89	7261.2	0	112.14	不受 限	100	成都 地调	null	
9075	10kV玉宝路大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	玉宝路907	玉带	163000	否	503	8712.22	公 线	446.12	89	7726.8	0	114.2	不受 限	100	成都 地调	null	
9076	10kV兴福路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	兴福路911	福兴	8000+10000	是	540	9353.07	公 线	424.71	79	7356	0	126.46	不受 限	100	成都 地调	null	
9077	10kV杨园路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	杨园路911	杨柳	2*50000	否	500	8660.25	专 线	443.21	89	7676.4	0	117.82	不受 限	100	成都 地调	null	

9078	10kV文济路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	文济路925	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公 线	404.84	69	7011.8	1000	108.06	不受 限	100	成都 地调	null	
9079	10kV唐古路	崇州电 力调度 控制中 心	唐古路907	唐公	5000	否	200	3464.1	公 线	171.82	86	2976	0	141.69	不受 限	100	成都 地调	null	
9080	10kV五镇线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	五镇线916	五星	12000	否	553	9578.24	公 线	343.53	62	5950	2555	115.42	不受 限	100	成都 地调	null	
9081	10kV贾园二线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	贾园二线 919开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公 线	411.42	75	7125.8	1300	147.85	不受 限	100	成都 地调	null	
9082	10kV黄煤线	南溪电 力调度 控制中 心	黄煤线624 开关	黄沙河 站	10000	否	210	3637.31	公 线	103.16	49	1786.8	1345	141.78	不受 限	100	宜宾 地调	null	
9083	10kV吊大线	宜宾电 力调度 控制中 心	吊大线980 开关	吊黄楼 站	40000	是	400	6928.2	公 线	311.78	78	5400	0	142.56	不受 限	100	宜宾 地调	null	
9084	10kV江海二线 大馈线	阆中电 力调度 控制中 心	江海二线 925开关	江南站 (阆中)	25000	否	476	8244.56	公 线	419.95	88	7273.5	0	146.6	不受 限	100	南充 地调	null	
9085	10kV八洲路 915大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	八洲路915 开关	八角站	80000	是	1201	20801.93	公 线	248.44	21	4303	12230	108.54	不受 限	100	德阳 地调	null	

9086	10kV桂利线大 馈线	蓬安电 力调度 控制中 心	桂利线914 开关	桂花站	100000	否	310	5369.36	公 线	271.27	88	4698.4	0	134.02	不受 限	100	南充 地调	null	
9087	10kV星中一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	星中 I 线 915开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公 线	436.64	79	7562.6	0	99.99	不受 限	100	南充 地调	null	
9088	10kV柏田线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	柏田线916 开关	柏埡站 (阆中)	18000	否	150	2598.08	公 线	129.16	86	2237	0	101.27	不受 限	100	南充 地调	null	
9089	10kV坪西线	南部电 力调度 控制中 心	10kV坪西 线913	大坪站 (南部)	22500	否	330	5715.77	公 线	75.9	23	1314.6	0	121.63	不受 限	100	南充 地调	null	
9090	10kV凯城二路	中江电 力调度 控制中 心	凯城二路 902开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公 线	434.76	79	7530	0	132.59	不受 限	100	德阳 地调	null	
9091	10kV兰雷线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV兰雷 线914	兰草站	12600	否	200	3464.1	公 线	175.87	88	3046	0	71.69	不受 限	70	巴中 地调	null	
9092	10kV中博路	中江电 力调度 控制中 心	中博路917 开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公 线	457.2548	79	7919.65	0	75.49	不受 限	50	德阳 地调	null	
9093	10kV化柳线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV化柳 线912	化成站	12600	否	220	3810.51	公 线	195.84	89	3392	0	37.46	不受 限	37	巴中 地调	null	

9094	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南农线856	南江站	90000	否	377	6529.83	公线	338.73	90	5866.8	0	10.05	不受限	10	巴中地调	null	
9095	10kV板千线	巴州电力调度控制中心	10kV板千线911	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	179.94	90	3116.5	0	1.19	不受限	1	巴中地调	null	
9096	10kV蚂红线	盐边电力调度控制中心	蚂红线974开关	蚂蝗沟站	16000	是	220	3810.51	公线	174.49	79	3022.1	0	26.31	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9097	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安金线956开关	安顺站	12500	否	370	6408.59	公线	264.26	71	4577	3150	-1959.27	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9098	10kV康毕线	阿坝电力调度控制中心	康毕线951开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	142.69	53	2471.4	0	1737.49	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9099	10kV桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16400	是	320	5542.56	公线	239.44	75	4147.1	1400	-1113.05	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9100	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若班线922开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	130.44	97	2259.3	0	-154.86	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9101	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑渔外线971开关	桑园站	31500	否	220	3810.51	公线	208.84	95	3617.1	0	-187.64	受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9102	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若城二线915开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	197.08	146	3413.4	200	-1508.96	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9103	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线974开关	城南站	31500	否	400	6928.2	公线	367.75	92	6369.5	0	-134.12	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9104	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	北弓线952开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	102.22	77	1770.4	1130	-842.72	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9105	10kV保新线大馈线	自贡电力调度控制中心	保新线923开关	保华站	12800	否	265	4589.93	公线	185.33	70	3210	1200	-279.06	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9106	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线955开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	323.04	108	5595	0	-1438.08	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9107	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安乡线955开关	安宏站	6300	否	256	4434.05	公线	236.37	92	4093.9	1250	-1353.26	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9108	10kV姜雁线	阿坝电力调度控制中心	姜雁线914开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	161.2	81	2791.9	1070	-744.21	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9109	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红宾一线915开关	红格站	40000	否	200	3464.1	公线	236.03	118	4088	0	-970.31	受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9110	10kV三港线专线大馈线	游仙电力调度控制中心	三港线927开关	三元站	80000	是	590	10219.1	公线	92	16	1593.4	0	6581.88	受限	不可开放	绵阳地调	null	
9111	10kV魏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏镇线951开关	魏城站	63	是	481	8331.16	公用	303.41	63	5255	2250	-840.07	受限	不可开放	绵阳地调	null	
9112	10kV游济西线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济西线911开关	游仙站	31.5	是	575	9959.29	公用	706.03	123	12228.4	0	-4260.97	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
9113	10kV仙城二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城二线919开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	483.46	85	8373.6	0	-489.3	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
9114	10kV新开线大馈线	游仙电力调度控制中心	新开线923开关	新桥站	12.6	是	321	5559.88	公用	382.51	119	6625.1	250	-2427.2	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
9115	10kV仙济线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙济线965开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	457.21	80	7918.8	0	-34.5	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
9116	10kV科镇一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇一线913开关	农科站	50	是	520	9006.66	公用	560.96	108	9715.8	2430	-4940.47	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
9117	10kV三环线大馈线	游仙电力调度控制中心	三环线919开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	566.05	94	9804	0	-1490.16	受限	不可开放	绵阳地调	null	

9118	10kV仙韩线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	仙韩线974 开关	仙人桥 站	126	是	600	10392.3	公用	478.06	80	8280	0	33.84	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
9119	10kV石太线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	石太线911 开关	石板站	4	是	200	3464.1	公用	194.13	97	3362.4	160	-751.12	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
9120	10kV三州二线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	三州二线 910开关	三元站	40	是	569	9855.37	公用	574.36	101	9948	830	-2893.7	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
9121	10kV和团线	盐边电 力调度 控制中 心	和团线914 开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	192.68	88	3337.2	0	-288.79	受限	不可开放	攀枝 花地 调	null	
9122	10kV小松线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	小松线908 开关	小枧站	40	是	500	8660.25	公用	349.23	70	6048.6	800	79.6	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
9123	10kV南卧二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	南卧二线 927开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	383.27	68	6638.3	4000	-1862	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9124	10kV新木线	盐边电 力调度 控制中 心	新木线956 开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	224.04	75	3880.4	400	-123.48	受限	不可开放	攀枝 花地 调	null	
9125	10kV园牧线	彭山电 力调度 控制中 心	园牧线927 开关	园门站	81500	是	423	7326.57	公线	325.29	77	5634.1	27375	-27147.84	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	

9126	10kV代盐线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	代盐线923 开关	代家坝 站	126200	是	420	7274.61	公 线	366.07	87	6340.4	0	-520.71	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9127	10kV双彭二线	彭山电 力调度 控制中 心	双彭二线 925开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公 线	303.81	55	5262	13380	-11020.98	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9128	10kV双彭一线	彭山电 力调度 控制中 心	双彭一线 915开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公 线	600.07	109	10393.2	21400	-24172.18	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9129	10kV童镇线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	童镇线914 开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公 线	275.48	80	4776	0	4.46	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9130	10kV彭建二线	彭山电 力调度 控制中 心	彭建二线 921开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公 线	440.87	86	7635.9	800	-1369.13	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9131	10kV童万线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	童万线911 开关	童寺站	20100	否	210	3637.31	公 线	210.53	100	3646.4	0	-736.55	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9132	10kV天镇线 922大馈线	富顺电 力调度 控制中 心	天镇线922 开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公 线	277.14	101	4800	0	-989.49	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9133	10kV园金二线	彭山电 力调度 控制中 心	园金二线 911开关	园门站	81500	否	495	8573.65	公 线	396.26	80	6863.3	15800	-14947.01	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	

9134	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭企线925开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	383.22	80	6637.3	1250	-1208.52	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9135	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园企二线912开关	园门站	81500	是	495	8573.65	公线	277.98	56	4814.6	2500	-455.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9136	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵新线927开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	441.72	87	7650.6	0	-583.83	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9137	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河绿线953开关	河口站	4000	否	190	3290.9	公线	169.87	89	2942.1	0	19.71	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9138	10kV天龙Ⅱ线大馈线	富顺电力调度控制中心	天龙Ⅱ线923开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	340.07	124	5890	0	-2079.49	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9139	10kV园溪线	彭山电力调度控制中心	园溪线918开关	园门站	81500	否	600	10392.3	专线	89.56	15	1551.2	48000	-40198.13	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9140	10kV双大二线	彭山电力调度控制中心	双大二线944开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	426.91	84	7394	0	-327.23	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9141	10kV双溪二线	彭山电力调度控制中心	双溪Ⅱ线923开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	394.64	93	6835.2	0	-973.94	不受限	不可开放	眉山地调	null	

9142	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双大一线933开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	406.81	80	7046	1800	-1779.23	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9143	10kV塘园线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV塘园线911开关	童寺站	15000	否	345	5975.58	公线	422.06	122	7310	0	-2529.54	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9144	10kV响玉线	雅安配调电力调度控制中心	响玉线911开关	响水滩站	19000	否	380	6581.79	公线	10	1	78	8270	-2346.39	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9145	10kV苗仁线	雅安配调电力调度控制中心	苗仁线925开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	172.79	45	2992.8	13130	-10199.19	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9146	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园科线928开关	园门站	81500	否	600	10392.3	专线	288.96	48	5004.8	20590	-16241.73	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9147	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青氮线943开关	青龙站	100000	否	400	6928.2	公线	371.57	93	6435.6	0	-200.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9148	10kV灵郊线	彭山电力调度控制中心	灵郊线924开关	灵石站	63000	否	220	3810.51	公线	198.99	90	3446.5	0	-17.04	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9149	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江淩站	6300	是	255	4416.73	公线	112.08	44	1941.2	1600	-7.82	不受限	不可开放	眉山地调	null	

9150	10kV锁尊线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	锁尊线913 开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公 线	521.71	107	9036	0	-2301.78	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9151	10kV彭云西环	彭山电 力调度 控制中 心	彭云西环 919开关	彭溪站	40000	否	510	8833.46	公 线	427.86	84	7410.6	10350	-9810.49	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9152	10kV堰南一线	新桥电 力调度 控制中 心	堰南一线 914开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公 线	628.44	114	10884.6	0	-3235.86	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9153	10kV彭锦线	彭山电 力调度 控制中 心	彭锦线918 开关	彭溪站	40000	否	500	8660.25	专 线	501.35	100	8683.3	0	-889.08	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9154	10kV锁华线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	锁华线923 开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公 线	499.54	103	8652	0	-1917.78	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9155	10kV青北线	彭山电 力调度 控制中 心	青北线924 开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公 线	518.74	104	8984.6	0	-1190.38	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9156	10kV牛镇线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	牛镇线911 开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公 线	312.74	91	5416.7	0	-636.24	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9157	10kV青桂线	彭山电 力调度 控制中 心	青桂线931 开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公 线	391.4	93	6779	630	-815.09	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	

9158	10kV牛永线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	牛永线915 开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公 线	301.7	87	5225.5	0	-445.04	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9159	10kV青同线	彭山电 力调度 控制中 心	青同线917 开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	专 线	354.06	106	6132.3	0	-910.17	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9160	10kV青粮线	彭山电 力调度 控制中 心	青粮线925 开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公 线	140.13	33	2427	6630	-2463.09	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9161	10kV牛先线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	牛先线913 开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公 线	31.35	11	542.9	0	3267.61	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9162	10kV彭观线	彭山电 力调度 控制中 心	彭观线923 开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公 线	475.33	99	8232.7	505	-2058.92	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9163	10kV堡虎线	新桥电 力调度 控制中 心	10kV.堡虎 线925开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公 线	176.14	98	3050.7	0	-244.78	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9164	10kV双武二线	彭山电 力调度 控制中 心	双武二线 921开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公 线	289.88	58	5020.8	3750	-1842.6	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
9165	10kV牛庙线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	牛庙线923 开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公 线	309.09	90	5353.5	0	-573.04	受限	不可开放	自贡 地调	null	

9166	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭广二线915开关	彭溪站	40000	是	500	8660.25	公线	438.3	88	7591.3	0	-663.1	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9167	10kV牛回线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛回线914开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	275.99	100	4780.2	0	-969.69	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9168	10kV南翠线大馈线	自贡电力调度控制中心	南翠线929开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	178.93	26	3099	15300	-7549.44	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9169	10kV回永线大馈线	富顺电力调度控制中心	回永线912开关	回龙站	11400	否	345	5975.58	公线	340.08	99	5890.1	0	-1109.64	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9170	10kV麻檀线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻檀线912开关	麻柳站	5000	是	265	4589.93	公线	212.53	80	3681	0	-9.06	不受限	不可开放	达州地调	null	
9171	10kV回金线大馈线	富顺电力调度控制中心	回金线914开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	304.76	98	5278.4	0	-982.91	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9172	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代毛线943开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	404.84	72	7011.8	800	-10.64	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9173	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	10kV.富文线926开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	443.33	80	7678.5	0	-29.76	不受限	不可开放	达州地调	null	

9174	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	10kV南华线915开关	南坪站	100000	否	335	5802.37	公线	348.75	104	6040.4	0	-818.27	受限	不可开放	巴中地调	null	
9175	10kV南城线938大馈线	自贡电力调度控制中心	南城线938开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	237.11	34	4106.8	7950	-2412.74	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9176	10kV邱鹿线	平昌电力调度控制中心	10kV邱鹿线913	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	195.84	98	3392	0	-274.31	受限	不可开放	巴中地调	null	
9177	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻滩线923开关	麻柳站	6300	否	265	4589.93	公线	266.71	101	4619.4	0	-488.46	不受限	不可开放	达州地调	null	
9178	10kV兰青线	平昌电力调度控制中心	10kV兰青线923开关	兰草站	20000	否	200	3464.1	公线	206.42	103	3575.2	0	-457.51	受限	不可开放	巴中地调	null	
9179	10kV双檀线	新桥电力调度控制中心	双檀线925开关	双堰站	80160	是	200	3464.1	公线	252.23	126	4368.6	630	-2227.32	不受限	不可开放	达州地调	null	
9180	10kV墨樊线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨樊线912开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	77.85	36	1348.4	3690	-2059.27	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9181	10kV怀大线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀大线911开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	341.05	124	5907.4	0	-2096.89	不受限	不可开放	自贡地调	null	

9182	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄一线914	城北站	20000	否	300	5196.15	公线	339.03	113	5872	0	-1195.47	受限	不可开放	巴中地调	null	
9183	10kV北秧线	平昌电力调度控制中心	10kV北秧线915	城北站	20000	否	200	3464.1	公线	218.93	109	3791.9	0	-674.21	受限	不可开放	巴中地调	null	
9184	10KV海御线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV海御线913开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	286.55	52	4963	0	2658.02	受限	不可开放	自贡地调	null	
9185	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代火线922开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	356.93	80	6182	160	-175.9	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9186	10KV海杏线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杏线935开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	474.14	86	8212.1	0	-591.08	受限	不可开放	自贡地调	null	
9187	10kV衣白线	平昌电力调度控制中心	10kV衣白线911	白衣站	16300	否	275	4763.14	公线	299.02	109	5179	0	-892.17	受限	不可开放	巴中地调	null	
9188	10kV海盛线大馈线	富顺电力调度控制中心	海盛线923开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	326.39	59	5653	0	1968.02	受限	不可开放	自贡地调	null	
9189	10kV海红一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红一线917开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	462.41	84	8009	0	-387.98	不受限	不可开放	自贡地调	null	

9190	10kV代高线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	代高线946 开关	代家坝 站	126200	是	380	6581.79	公 线	449.82	118	7790.8	0	-2525.37	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9191	10kV苗南线	雅安配 调电力 调度控 制中心	苗南线919 开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公 线	280.88	47	4864.8	14870	-11420.96	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
9192	10kV金沫线	雅安配 调电力 调度控 制中心	金沫线923 开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公 线	334.64	56	5796	28235	-24677.93	受限	不可开放	雅安 地调	null	
9193	10kV元灵线	平昌电 力调度 控制中 心	10kV元灵 线924	元山站	13000	否	200	3464.1	公 线	208.08	104	3604	0	-486.31	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9194	10kV桂龙线 915	古蔺电 力调度 控制中 心	10kV桂龙 线915开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公 线	274.19	89	4749	0	-481.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9195	10kV桂彭线 912	古蔺电 力调度 控制中 心	10kV桂彭 线912开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公 线	345.92	112	5991.4	0	-1723.62	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9196	10kV海光一线 大馈线	富顺电 力调度 控制中 心	海光一线 916开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公 线	512.93	93	8884	0	-1262.98	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9197	10kV奢镇线 915	古蔺电 力调度 控制中 心	10kV奢镇 线915开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公 线	258.95	84	4485.1	0	-217.32	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

9198	10kV海六线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	海六线918 开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公 线	236.66	43	4099	0	3522.02	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9199	10kV谢丹线 914	古蔺电 力调度 控制中 心	10kV谢丹 线914开关	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公 线	243.33	79	4214.4	0	53.38	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9200	10KV海杨线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	海杨线924 开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公 线	108.95	20	1887	0	5734.02	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9201	10kV海釜线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	海釜线912 开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公 线	450.69	82	7806	0	-184.98	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9202	10kV高石线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	高石线923 开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公 线	375.52	82	6504	0	-130.06	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9203	10kV古汪线 922大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古汪线922 开关	古蔺	80000	否	300	5196.15	专 线	281.06	94	4868	0	-191.47	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9204	10kV走永线 653大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	走永线915	走马	40000	是	308	5334.72	公 线	336.62	109	5830.3	0	-1562.52	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9205	10kV邹铁线 635大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	邹铁线916	邹家嘴	10000	是	308	5334.72	公 线	276.39	90	4787.1	0	-519.32	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

9206	10kV林物线	南江电力调度控制中心	10kV林物线854	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	186.86	93	3236.5	0	-118.81	受限	不可开放	巴中地调	null	
9207	10kV邹石线633大馈线	古蔺电力调度控制中心	邹石线914	邹家嘴	10000	是	308	5334.72	公线	278.88	91	5020	0	-752.22	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9208	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	邹街线911	邹家嘴	10000	是	308	5334.72	公线	438.52	142	7595.2	0	-3327.42	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9209	10kV园石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	园石线912	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	238.36	79	4128.4	0	28.52	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9210	10kV园马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	园马线921	椒园	16300	是	308	5334.72	公线	287.44	93	4978.4	0	-710.62	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9211	10kV园里线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	园里线913	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	301.67	101	5225	0	-1068.08	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9212	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	园观线915	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	343.28	114	5945.6	0	-1788.68	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9213	10kV谢水线912	古蔺电力调度控制中心	谢水线912	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	445.3	145	7870	0	-3602.22	不受限	不可开放	泸州地调	null	

9214	10kV谢庙线 913	古蔺电 力调度 控制中 心	谢庙线913	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公 线	346.65	113	6004	0	-1736.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9215	10kV香火线 914大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	香火线914 开关	香楠	10000	是	196	3394.82	公 线	252.99	129	4381.7	0	-1665.84	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9216	10kV柑城线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	柑城线913 开关	柑坳站	16500	否	345	5975.58	公 线	298.54	87	5169.4	0	-388.94	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9217	10kV龙玉线	雅安配 调电力 调度控 制中心	龙玉线913 开关	龙门站	5000	否	380	6581.79	公 线	277.7	73	4810	6150	-226.39	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
9218	10kV香黄线 912大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	香黄线912	香楠	10000	是	196	3394.82	公 线	230.72	118	3996	0	-1280.14	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9219	10kV香桂线 913大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	香桂线913	香楠	10000	是	196	3394.82	公 线	193.46	99	3390	0	-674.14	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9220	10kV田土线 915	古蔺电 力调度 控制中 心	田土线915	沙田	100000	是	308	5334.72	公 线	252	82	4364.7	0	-96.92	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9221	10kV田水线 961	古蔺电 力调度 控制中 心	田水线961	沙田	100000	是	308	5334.72	公 线	398.44	129	6901	0	-2633.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

9222	10kV田石线919	古蔺电力调度控制中心	田石线919	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	265.82	86	4604	0	-336.22	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9223	10kV田彭线918	古蔺电力调度控制中心	田彭线918	沙田	100000	是	306	5300.08	公线	334.35	109	5791	0	-1550.94	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9224	10kV万大线大馈线	富顺电力调度控制中心	万大线924开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	242.63	88	4202.4	0	-391.89	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9225	10kV大李线大馈线	自贡电力调度控制中心	大李线916开关	大山铺站	10100	是	445	7707.63	公线	316.11	71	5475	2470	-1778.9	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9226	10kV双镇线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	双镇线915	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	426.56	138	7388	0	-3120.22	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9227	10kV万石线大馈线	富顺电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	240.02	87	4157.1	0	-346.59	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9228	10kV万镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	万镇线918开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	272.07	99	4712.2	0	-901.69	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9229	10kV莲钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲钢线415开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	285.7	50	4948.4	6960	-3038.57	不受限	不可开放	自贡地调	null	

9230	10kV石月线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	石月线924 开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公 线	264.18	96	4575.6	0	-765.09	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9231	10kV树水线 914	古蔺电 力调度 控制中 心	树水线914	柿子树	20000	是	308	5334.72	公 线	262.82	85	4552	0	-284.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9232	10kV成石线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	成石线912 开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公 线	206.67	77	3579.6	775	-192.48	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9233	10kV龙中线 914大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙中线914	龙山	80000	是	308	5334.72	公 线	361.07	117	6253.7	0	-1985.92	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9234	10kV龙永线 925大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙永线925	龙山	80000	是	308	5334.72	公 线	302.5	98	5370	0	-1102.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9235	10kV通东线	通江电 力调度 控制中 心	10kV通东 线855	通江站	90000	否	400	6928.2	公 线	484.3	121	8388	0	-2152.62	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9236	10kV龙象线 915大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙象线915	龙山	80000	是	308	5334.72	公 线	350.51	114	6240	0	-1972.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9237	10kV石李线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	石李线932 开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公 线	350.95	128	6078.5	0	-2267.99	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	

9238	10kV龙化线 917大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙化线917	龙山	80000	是	308	5334.72	公 线	282.7	92	4896.4	0	-628.62	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9239	10kV龙护线 918大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	龙护线918	龙山	80000	是	308	5334.72	公 线	284.76	92	4932.1	0	-664.32	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9240	10kV郎滩线 912大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	郎滩线912	二郎	16000	否	196	3394.82	公 线	181.63	93	3145.9	0	-90.56	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9241	10kV汇众线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇众线924 开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公 线	308.37	64	5341	0	1323.93	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9242	10kV成农线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	成农线915 开关	成佳站	20100	是	215	3723.91	公 线	262.31	122	4543.2	0	-1564.07	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9243	10kV箭榆线 914大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	箭榆线914 开关	箭竹	12600	否	254	4399.41	专 线	350.91	138	6077.8	0	-2118.33	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9244	10kV箭桂线 611大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	箭桂线912	箭竹	12600	是	196	3394.82	公 线	208.83	107	3740	0	-1024.14	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9245	10kV汇展线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇展线923 开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公 线	131.47	27	2277	0	4387.93	受限	不可开放	自贡 地调	null	

9246	10kV观镇线 914大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	观镇线914	观文	16000	是	308	5334.72	公 线	297.18	96	5147.2	0	-879.42	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9247	10kV观马线 921大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	观马线921	观文	16000	是	196	3394.82	公 线	235.84	120	4070	0	-1354.14	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9248	10kV观护线 912大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	观护线912	观文	16000	是	308	5334.72	公 线	251.71	82	4359.6	0	-91.82	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9249	10kV龙门线	雅安配 调电力 调度控 制中心	龙门线912 开关	龙门站	5000	否	380	6581.79	公 线	181	48	3150	24225	-18301.39	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
9250	10kV苗北线	雅安配 调电力 调度控 制中心	苗北线961 开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公 线	243.1	40.5	4210	16640	-8326.16	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
9251	10kV古油线 961大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古油线961	古蔺	80000	是	489	8469.73	公 线	492.86	101	8536.3	0	-1760.52	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9252	10kV古永线 919大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	古永线919 开关	古蔺	80000	否	308	5334.72	专 线	354.03	115	6131.8	0	-1330.55	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9253	10kV通建线	通江电 力调度 控制中 心	10kV通建 线952	通江站	90000	否	522	9041.31	公 线	518.98	99	8988.8	0	-851.62	受限	不可开放	巴中 地调	null	

9254	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新二线918	古蔺	80000	是	406	7032.13	公线	437.94	108	7585.1	0	-1959.4	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9255	10kV安桥线大馈线	富顺电力调度控制中心	安桥线912开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	354.43	129	6138.8	0	-2328.29	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9256	10kV汇学线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇学线917开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	364.26	76	6309	0	355.93	受限	不可开放	自贡地调	null	
9257	10kV河口线	通江电力调度控制中心	10kV河口线852	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	217.21	90	3762	0	-20.77	受限	不可开放	巴中地调	null	
9258	10kV铁朱线	通江电力调度控制中心	10kV铁朱线955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	296.74	90	5139.6	0	-26.58	受限	不可开放	巴中地调	null	
9259	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德一线963	古蔺	80000	是	489	8469.73	公线	705.48	144	12218.9	0	-5443.12	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9260	10kV古德二线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德二线921	古蔺	80000	是	406	7032.13	公线	412.3	102	7141	0	-1515.3	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9261	10kV汇新线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	330.08	69	5717	0	947.93	受限	不可开放	自贡地调	null	

9262	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	10kV高新一线912	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	399.02	122	6911	0	-1797.98	受限	不可开放	巴中地调	null	
9263	10kV大水线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	大水线914开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	258.95	84	4485.1	0	-217.32	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9264	10kV安化线大馈线	富顺电力调度控制中心	安化线911开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	222.04	81	3845.8	0	-35.29	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9265	10kV大金线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	大金线911	大村	10000	是	308	5334.72	公线	409.55	133	7650	0	-3382.22	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9266	10kV汇筭线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇筭线911开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	397.17	83	6879	0	-214.07	受限	不可开放	自贡地调	null	
9267	10kV城乌线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	40200	是	414	7170.69	公线	404.91	98	7013	0	-1276.45	不受限	不可开放	泸州地调	null	
9268	10kV万双线大馈线	富顺电力调度控制中心	万双线914开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	391.86	103	6787.1	0	-1521.67	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9269	10kV城屏线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城郊	20000	否	308	5334.72	公线	368.71	120	6386	0	-1584.75	不受限	不可开放	泸州地调	null	

9270	10kV汇水线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇水线927 开关	汇东站	80200	是	563	9751.45	公 线	278.7	50	4827	0	2974.16	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9271	10kV沙梁线	通江电 力调度 控制中 心	10kV沙梁 线913	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公 线	256.54	93	4443.2	0	-156.37	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9272	10kV至龙线	通江电 力调度 控制中 心	10kV至龙 线952	至诚站	9450	否	240	4156.92	公 线	245.82	102	4257.6	0	-516.37	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9273	10kV至芝线	通江电 力调度 控制中 心	10kV至芝 线953	至诚站	9450	否	192	3325.54	公 线	183.79	96	3183.2	0	-190.21	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9274	10kV汇尚线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇尚线916 开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公 线	184.06	38	3188	0	3476.93	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9275	10kV平望线	通江电 力调度 控制中 心	10kV平望 线955	平溪站	8000	否	240	4156.92	公 线	231.51	96	4009.7	0	-268.47	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9276	10kV诺东线	通江电 力调度 控制中 心	10kV诺东 线928	诺江站	26000	否	400	6928.2	公 线	412.51	103	7144.7	0	-909.32	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9277	10kV民长线	通江电 力调度 控制中 心	10kV民长 线955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公 线	140.89	95	2440.2	0	-133.1	受限	不可开放	巴中 地调	null	

9278	10kV瓦堂线大 馈线	富顺电 力调度 控制中 心	瓦堂线925 开关	瓦市站	20200	是	380	6581.79	公 线	362.35	95	6275.9	0	-1010.47	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9279	10kV汇南线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇南线919 开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公 线	210.97	44	3654	0	3010.93	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9280	10kV成白线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	成白线913 开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公 线	327.74	123	5676.4	0	-1514.28	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9281	10kV洛高线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV洛高 线957	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公 线	235.34	118	4076.1	0	-958.41	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9282	10kV汇露线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇露线941 开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公 线	359.01	75	6218	0	446.93	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9283	10kV草庆线 918大馈线	古蔺电 力调度 控制中 心	草庆线918 开关	黄草坪	63000	是	308	5334.72	公 线	337.74	110	5849.7	0	-1581.92	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
9284	10kV平五一线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV平五 一线952	平昌站	120000	否	200	3464.1	公 线	186.52	93	3230.5	0	-112.81	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9285	10kV正风线	南江电 力调度 控制中 心	10kV正风 线952	正直站	12600	否	200	3464.1	公 线	232.52	116	4027.2	0	-909.51	受限	不可开放	巴中 地调	null	

9286	10kV正双线	南江电力调度控制中心	10kV正双线953	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	198.78	99	3442.8	0	-325.11	受限	不可开放	巴中地调	null	
9287	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹古线912开关	夹壁站	41500	是	175	3031.09	公线	149.57	85	2590.6	0	-165.73	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9288	10kV家秦 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦 I 回951	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	403.3	202	6985.1	0	-3867.41	受限	不可开放	巴中地调	null	
9289	10kV度青线大馈线	自贡电力调度控制中心	度青线911开关	度佳站	10100	否	275	4763.14	公线	367.52	134	6365.5	0	-2554.99	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9290	10kV度高线大馈线	自贡电力调度控制中心	度高线913开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	283.49	82	4910.1	0	-129.64	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9291	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双沙线917开关	双桥沟站	50000	否	200	3464.1	公线	345.97	173	5992.2	0	-2874.51	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9292	10kV汇凯线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇凯线928开关	汇东站	80200	是	561	9716.81	公线	96.88	17	1678	0	6095.45	受限	不可开放	自贡地调	null	
9293	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若城三线925开关	若尔盖站	44500	否	175	3031.09	公线	319.97	183	5541.8	0	-2813.82	不受限	不可开放	阿坝地调	null	

9294	10kV杨辉二线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉二线925	杨家坝站	100000	否	170	2944.49	公线	247.48	146	4286.4	0	-1636.36	受限	不可开放	巴中地调	null	
9295	10kV燕学一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学一线919开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	331.99	60	5750	6200	-3329.58	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9296	10kV汇高线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇高线926开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	405.89	84	7030	315	-680.07	受限	不可开放	自贡地调	null	
9297	10kV波下线	阿坝电力调度控制中心	波下线914开关	春天坪站	6300	否	200	3464.1	公线	401.85	201	6960.1	0	-3842.41	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9298	10kV燕学二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学二线962开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	243.3	44	4214	6200	-1793.58	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9299	10kV渔店线	巴州电力调度控制中心	10kV渔店线955	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	220.37	110	3816.8	0	-699.11	受限	不可开放	巴中地调	null	
9300	10kV渔和线	巴州电力调度控制中心	10kV渔和线953	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	233.35	117	4041.6	0	-923.91	受限	不可开放	巴中地调	null	
9301	10kV汇方线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇方线922开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	235.05	49	4071	0	2593.93	受限	不可开放	自贡地调	null	

9302	10kV汇丹线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	汇丹线921 开关	汇东站	80200	否	481	8331.16	公 线	330.08	69	5717	0	1781.04	受限	不可开放	自贡 地调	null	
9303	10kV雪上线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV雪上 线916	雪山站	10000	否	200	3464.1	公 线	194.69	97	3372	0	-254.31	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9304	10kV河上线	阿坝电 力调度 控制中 心	河上线911 开关	孟屯河 简易站	4000	否	600	10392.3	公 线	519.8	87	9003	0	350.07	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9305	10kV邛油线	阿坝电 力调度 控制中 心	邛油线953 开关	邛溪站	5000	是	50	866.03	公 线	76.21	152	1320	0	-627.18	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	
9306	10kV家乐线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV家乐 线964	谢家站	100000	否	200	3464.1	公 线	181.61	91	3145.5	0	-27.81	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9307	10kV沙园线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	沙园线928 开关	沙坪站	100200	否	525	9093.27	专 线	422.06	80	7310	2150	-1276.06	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9308	10kV长双线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	长双线913 开关	长土站	56700	是	267	4624.58	公 线	244.71	92	4238.4	0	-538.74	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9309	10kV园维线	阿坝电 力调度 控制中 心	园维线955 开关	桃园站	6300	是	150	2598.08	公 线	19.38	13	335.6	2000	-257.14	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	

9310	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	10kV清红线952	清江站	16300	否	170	2944.49	公线	175.79	103	3044.6	0	-394.56	受限	不可开放	巴中地调	null	
9311	10kV北杂线	阿坝电力调度控制中心	北杂线951开关	城北站	16300	否	210	3637.31	公线	432.82	206	7496.4	1710	-5932.82	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9312	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春镇二线917开关	春天坪站	0	是	200	3464.1	公线	401.85	201	6960.1	0	-4188.82	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9313	10kV汇坝线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇坝线913开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	413.8	99	7167	0	-1402.74	受限	不可开放	自贡地调	null	
9314	10kV永俞线大馈线	自贡电力调度控制中心	永俞线915开关	永安站	28300	否	296	5126.87	公线	327.77	111	5677	715	-1777.82	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9315	10kV春耿线	阿坝电力调度控制中心	春耿线914开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	33.26	17	576	2600	-58.31	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9316	10kV华自线大馈线	自贡电力调度控制中心	华自线924开关	新华站	81200	是	320	5542.56	公线	340.72	106	5901.2	0	-1467.15	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9317	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长建线915开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	221.15	83	3830.4	790	-458.28	不受限	不可开放	自贡地调	null	

9318	10kV大围线	雅安配调电力调度控制中心	大围线914开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	762.12	201	13200	5865	-13141.39	不受限	不可开放	雅安地调	null
9319	10kV金纪一线	雅安配调电力调度控制中心	金纪一线921开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	341.78	57	5919.6	12005	-9610.76	受限	不可开放	雅安地调	null
9320	10kV大杨线（芦山）	雅安配调电力调度控制中心	大杨线915开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	124.61	33	2158.3	7185	-3419.69	不受限	不可开放	雅安地调	null
9321	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄丹线951开关	黄龙站	4000	否	179	3100.37	公线	189.5	106	3282.1	0	-491.77	不受限	不可开放	阿坝地调	null
9322	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	10kV渔三线954	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	199.82	100	3460.8	0	-343.11	受限	不可开放	巴中地调	null
9323	10kV永富线916大馈线	自贡电力调度控制中心	永富线916开关	永安站	28300	否	260	4503.33	公线	345.38	133	5982	0	-1929	不受限	不可开放	自贡地调	null
9324	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	农谷线951开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	291.67	97	5051.7	0	-375.17	不受限	不可开放	阿坝地调	null
9325	10kV万府线大馈线	自贡电力调度控制中心	万府线915开关	万安站	100200	否	296	5126.87	公线	246.3	83	4265.9	0	-164.4	不受限	不可开放	自贡地调	null

9326	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	10kV花庙线951	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	190.42	95	3298	0	-180.31	受限	不可开放	巴中地调	null	
9327	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒双线912开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	275.1	100	4764.8	1350	-1827.97	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9328	10kV恩园 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园 II 回949	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	720.17	191	12473.4	0	-6596.55	受限	不可开放	巴中地调	null	
9329	10kV恩园 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园 I 回959	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	473.58	126	8202.4	0	-2325.55	受限	不可开放	巴中地调	null	
9330	10kV长成二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成二线921开关	长土站	56700	是	423	7326.57	公线	361.32	85	6258	0	-396.74	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9331	10kV恩曾 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV恩曾 II 回956	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	593.79	198	10284.4	0	-5607.87	受限	不可开放	巴中地调	null	
9332	10kV华山线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华山线915开关	新华站	80000	是	360	6235.38	公线	291.61	81	5050.6	0	-62.3	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9333	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康洞线952开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	63.88	24	1106.4	200	2902.49	受限	不可开放	阿坝地调	null	

9334	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒林线914开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	248.13	90	4297.6	0	-487.09	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9335	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官窑线921开关	官家河坝站	100080	是	510	8833.46	公线	296.34	58	5132.6	0	1934.17	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9336	10kV华青线925大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华青线925开关	新华站	80000	是	494	8556.33	公线	383.61	78	6644.2	630	-429.14	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9337	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	10kV茶镇线912	茶坝站	10000	否	275	4763.14	公线	306.58	111	5310	0	-1023.17	受限	不可开放	巴中地调	null	
9338	10kV燕大线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕大线925开关	燕子山站	80000	是	569	9855.37	公线	223.51	39	3871.2	4540	-526.9	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9339	10kV华马线大馈线	自贡电力调度控制中心	华马线916开关	新华站	81200	是	423	7326.57	公线	361.46	85	6260.5	0	-399.24	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9340	10kV长艾线大馈线	自贡电力调度控制中心	长艾线918开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	223.97	84	3879.2	250	32.92	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9341	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	10kV茶双线911	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	236.43	118	4095	0	-977.31	受限	不可开放	巴中地调	null	

9342	10kV下西线	阿坝电力调度控制中心	下西线952开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	460.83	307	7981.6	0	-5643.33	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9343	10kV下乡线	阿坝电力调度控制中心	下乡线951开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	30	20	519.6	0	1818.67	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9344	10kV沿岩线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿滩站	71900	否	312	5404	公线	313.64	101	5432.3	0	-568.7	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9345	10kV沿仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿仙线913开关	沿滩站	71900	是	360	6235.38	公线	348.1	97	6029.1	1400	-2440.8	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9346	10kV青徽线	阿坝电力调度控制中心	青徽线916开关	青云站	50630	否	132	2286.31	公线	127.68	97	2211.5	800	-953.82	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9347	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺洼线916开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	42.61	32	738	0	1319.68	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9348	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV玉交线856	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	273.21	124	4732	0	-1302.54	受限	不可开放	巴中地调	null	
9349	10kV青窑线	阿坝电力调度控制中心	青窑线913开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	59.51	33	1030.7	0	1759.63	受限	不可开放	阿坝地调	null	

9350	10kV沿王线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV沿王 线923开关	沿滩站	63000	是	408	7066.77	公 线	287.53	70	4980	800	-126.58	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9351	10kV玉丰线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉丰 线851	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公 线	359.71	164	6230.2	0	-2800.74	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9352	10kV玉关线	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉关 线913	玉山站	12600	否	220	3810.51	公 线	212.35	97	3677.9	0	-248.44	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9353	10kV北黑线	阿坝电 力调度 控制中 心	北黑线953 开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公 线	681.89	517	11810.4	1300	-11052.72	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	
9354	10kV沿沙线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	沿沙线927 开关	沿滩站	71900	否	480	8313.84	公 线	365.13	76	6324	3740	-2581.54	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9355	10kV沿坪线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV沿坪 线917开关	沿滩站	63000	是	504	8729.54	公 线	537.27	107	9305.5	1060	-3381.87	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9356	10kV华贡二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	华贡二线 941开关	新华站	81000	是	367	6356.63	公 线	204.29	56	3538.3	1620	-73	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9357	10kV山蒲线	阿坝电 力调度 控制中 心	山蒲线912 开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公 线	206.12	103	3570	500	-952.31	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	

9358	10kV沿刘线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV沿刘 线922开关	沿滩站	63000	是	300	5196.15	公 线	397.81	133	6890.1	400	-3133.18	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9359	10kV玉滨I回	巴州电 力调度 控制中 心	10kV玉滨 I 回	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公 线	303.45	138	5255.8	0	-1826.34	受限	不可开放	巴中 地调	null	
9360	10kV华洞线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	华洞线927 开关	新华站	81200	否	486	8417.77	公 线	387.13	80	6705.1	800	70.89	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9361	10kV乡城五线	宣汉电 力调度 控制中 心	乡城五线 961开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公 线	601.21	109	10412.9	0	-2750.31	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9362	10kV乡城六线	宣汉电 力调度 控制中 心	乡城六线 962开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公 线	437.35	79	7574.9	0	87.69	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9363	10kV尔成线	阿坝电 力调度 控制中 心	尔成线912 开关	古尔沟 站	15315	否	150	2598.08	公 线	84.98	57	1471.8	400	466.47	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9364	10kV沿工二线 大馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV沿工 二线916开 关	沿滩站	63000	是	496	8590.97	公 线	436.36	88	7557.7	0	-684.92	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9365	10kV乡城三线	宣汉电 力调度 控制中 心	乡城三线 918开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公 线	474.87	91	8224.7	0	-977.8	不受 限	不可开放	达州 地调	null	

9366	10kV小城普线 951路大馈线 专线	宣汉电 力调度 控制中 心	小城普线 914开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专 线	582.96	125	10096.8	0	-3639.71	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9367	10kV河杨线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	河杨线922 开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公 线	215.75	100	3736.8	1910	-2295.28	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9368	10kV梁谢线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV梁谢 线918开关	梁原站	100000	是	322	5577.2	公 线	269.45	84	4666.8	0	-205.04	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9369	10kV河乐线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	河乐线923 开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公 线	194.28	90	3365	750	-763.48	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9370	10kV草雷线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	草雷线918 开关	草田站	80200	否	180	3117.69	公 线	245.59	136	4253.7	100	-1547.78	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9371	10kV金仁线	雅安配 调电力 调度控 制中心	金仁线916 开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公 线	326.74	54	5659.2	3595	98.87	受限	不可开放	雅安 地调	null	
9372	10kV宣城一线	宣汉电 力调度 控制中 心	10kV.宣城1 回914开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公 线	494.88	95	8571.4	0	-1324.5	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9373	10kV毛城线	宣汉电 力调度 控制中 心	毛城线914 开关	毛坝站	10000	是	300	5196.15	公 线	270.9	90	4692	0	-535.08	不受 限	不可开放	达州 地调	null	

9374	10kV西新线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	西新线935 开关	汇西站	100200	是	481	8331.16	公 线	473.26	98	8196.8	0	-1531.87	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9375	10kV何永线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	何永线912 开关	何市站	20200	是	380	6581.79	公 线	297.7	78	5156.2	830	-720.77	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9376	10kV草金线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV草金 线927开关	草田站	80000	否	180	3117.69	公 线	178.74	99	3095.7	0	-289.78	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9377	10kV达冒线	阿坝电 力调度 控制中 心	达冒线952 开关	达维站	4000	否	100	1732.05	公 线	109.76	110	1901.1	0	-342.26	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	
9378	10kV双城线	宣汉电 力调度 控制中 心	双城线914 开关	双河站	20000	是	380	6581.79	公 线	350.37	92	6068.4	0	-802.97	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
9379	10kV西水线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV西水 线919开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公 线	414.92	74	7186.4	1030	-415.24	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9380	10kV何新线	自贡电 力调度 控制中 心	何新线921 开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公 线	289.75	76	5018.5	250	-3.07	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9381	10kV瓦集线	阿坝电 力调度 控制中 心	瓦集线914 开关	瓦窑站	12815	是	270	4676.54	公 线	44.41	16	769.1	1850	1122.13	受限	不可开放	阿坝 地调	null	

9382	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三草线925开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	184.34	123	3192.8	0	-854.53	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9383	10kV草古线大馈线	自贡电力调度控制中心	草古线926开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	242.08	101	4196	80	-534.77	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9384	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡田线913开关	东乡站	90000	是	252	4364.77	公线	238.9	95	4137.8	0	-645.98	不受限	不可开放	达州地调	null	
9385	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土南线913开关	土主站	30000	是	293	5074.91	公线	277.27	95	4802.4	0	-742.47	不受限	不可开放	达州地调	null	
9386	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何牛线911开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	407.69	107	7061.2	1530	-3325.77	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9387	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白马线977开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	116.33	26	2014.8	7225	-2224.99	不受限	不可开放	null	null	
9388	10kV镇江线	阿坝电力调度控制中心	镇江线914开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	130.55	99	2261.2	0	-203.52	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9389	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴仁北线973开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	353.63	107	6124.8	0	-1552.18	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9390	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺中线923开关	顺江站	16000	否	179	3100.37	公线	128.81	72	2231	1000	-440.67	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9391	10kV西林线大馈线	自贡电力调度控制中心	西林线936开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	495.38	88	8580	0	-778.84	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9392	10kV芦古线	阿坝电力调度控制中心	芦古线958开关	芦花站	40080	是	220	3810.51	公线	69.53	32	1204.2	2400	-555.79	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9393	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝星线912开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	119.77	38	2074.4	8900	-6559.34	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9394	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	板机南线956开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	393.89	98	6822.1	0	-1279.54	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9395	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求乡线951开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	170.5	85	2953.1	0	164.59	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9396	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭山线976开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	371.19	106	6429	0	-1579.26	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9397	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青五线915开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	104.21	58	1805	0	985.33	受限	不可开放	阿坝地调	null	

9398	10kV青岷线	阿坝电力调度控制中心	青岷线914开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	155.95	87	2701	0	89.33	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9399	10kV郝锁线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV郝锁线913开关	郝家坝站	20000	是	318.63	5518.83	公线	317.3	100	5495.6	0	-1080.54	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9400	10kV大官线	雅安配调电力调度控制中心	大官线912开关	大官站	5000	否	380	6581.79	公线	277.7	73	4810	9590	-3666.39	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9401	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭祥线973开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	479.08	120	8297.6	0	-2755.04	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9402	10kV云芦线	阿坝电力调度控制中心	云芦线957开关	芦花站	40000	否	220	3810.51	公线	190.39	87	3297.6	315	-183.14	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9403	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤医线912开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	146.14	97	2531.2	315	-507.93	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9404	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝南线922开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	316.44	99	5480.7	0	-1065.64	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9405	10kV彭菲线	仁和电力调度控制中心	彭菲线956开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	314.51	90	5447.3	0	8.66	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9406	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕龙线954开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	160.54	80	2780.6	0	-9.32	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9407	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙久线912开关	龙日坝站	81700	否	50	866.03	公线	296.67	593	5138.3	0	-4358.87	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9408	10kV城石线	阿坝电力调度控制中心	城石线925开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	133.04	89	2304.3	0	33.97	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9409	10kV五文线大馈线	自贡电力调度控制中心	五文线913开关	五宝站	30000	否	170	2944.49	公线	185.51	109	3213.1	0	-563.06	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9410	10kV郝鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝鸿线911开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	252.04	79	4365.4	0	49.66	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9411	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白上线953开关	白岩子站	63000	是	400	6928.2	公线	452.22	113	7832.4	0	-2289.84	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9412	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴精线956开关	兴隆站	40000	否	265	4589.93	公线	239.31	90	4144.8	0	-13.86	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9413	10kV五罗线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五罗线911开关	五宝站	15000	否	215	3723.91	公线	286.04	133	4954.2	0	-1602.68	不受限	不可开放	自贡地调	null	

9414	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金开线951开关	金江站	16000	是	400	6928.2	公线	358.71	90	6212.8	0	-670.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9415	10kV五蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	五蔡线914开关	五宝站	30100	否	320	5542.56	公线	316.22	99	5477	500	-988.7	不受限	不可开放	自贡地调	null
9416	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝工线914开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	224.49	45	3888.2	6900	-3818.42	不受限	不可开放	自贡地调	null
9417	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	北宇线922开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	386.86	70	6700.5	2100	-1137.91	不受限	不可开放	自贡地调	null
9418	10kV裕?线	仁和电力调度控制中心	10kV裕鱼乍线955开关	裕民站	3150	是	200	3464.1	公线	171.88	86	2977	0	-205.72	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9419	10kV资甘线	仁和电力调度控制中心	资甘线976开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	237.19	79	4108.2	0	48.72	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9420	10kV彭铭线	仁和电力调度控制中心	彭铭线955开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	340.1	97	5890.6	0	-434.64	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9421	10kV谊郭线	阿坝电力调度控制中心	谊郭线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	154.27	103	2672	0	-333.73	不受限	不可开放	阿坝地调	null

9422	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭团线953开关	彭家坝站	50000	是	325	5629.17	公线	354.73	109	6144	0	-1640.66	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9423	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白团线973开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	368.88	123	6389	0	-2232.08	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9424	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅白线921开关	茅坪子站	12600	是	230	3983.72	公线	226.62	99	3925.1	400	-1138.12	不受限	不可开放	阿坝地调	null
9425	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨一线923开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	467.52	85	8097.5	2900	-3334.91	不受限	不可开放	自贡地调	null
9426	10kV板同南线	仁和电力调度控制中心	板同南线973开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	317.53	79	5499.6	0	42.9	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9427	10kV金岔线	仁和电力调度控制中心	金岔线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	222.11	74	3847	420	-110.08	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9428	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺餐线912开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	56.61	43	980.5	0	1077.18	受限	不可开放	阿坝地调	null
9429	10kV土西线大馈线	自贡电力调度控制中心	土西线911开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	437.36	91	7575	0	-910.07	不受限	不可开放	自贡地调	null

9430	10kV彭兴线	仁和电力调度控制中心	彭兴线954开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	419.34	120	7263	0	-1807.04	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9431	10kV土五线大馈线	自贡电力调度控制中心	土五线927开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	361.32	81	6258	630	-721.9	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9432	10kV白海东线	仁和电力调度控制中心	白海东线957开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	420.14	93	7276.8	0	-261.99	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9433	10kV金隆线	雅安配调电力调度控制中心	金隆线915开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	263	43.9	4570	17960	-8606.93	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9434	10kV金纪二线	雅安配调电力调度控制中心	金纪二线922开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	250.81	42	4344	13140	-9170.16	受限	不可开放	雅安地调	null	
9435	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总铸线953开关	总发站	6300	是	300	5196.15	公线	246.05	82	4261.59	3430	-3534.67	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9436	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古观线914开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	201.48	101	3489.6	0	-718.32	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9437	10kV南池线	仁和电力调度控制中心	南池线950开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	251.77	84	4360.7	0	-203.78	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9438	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月园线954开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	174.81	51	3027.7	2630	-877.24	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9439	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	170.8	85	2958.3	0	-187	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9440	10kV土露线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土露线916开关	土地坡站	80000	是	416	7205.33	公线	329.27	79	5703	1260	-1198.74	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9441	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	古复线913开关	双古站	10100	是	200	3464.1	公线	128.22	64	2220.8	630	-79.52	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9442	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦中线952开关	芦花站	40000	是	300	5196.15	公线	242.49	81	4200	100	-143.08	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9443	10kV土雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土雷线914开关	土地坡站	80000	否	308	5334.72	公线	215.99	70	3741	1220	-159.75	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9444	10kV兜彭线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜彭线912开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	297.23	124	5148.1	430	-1836.87	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9445	10kV杨龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龟线974开关	杨路坪站	100200	是	300	5196.15	公线	257.38	86	4457.9	250	-550.98	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9446	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	园地线953开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	23.41	47	405.4	400	-25.97	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9447	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤花线951开关	壤口站	3150	是	175	3031.09	公线	235.54	135	4079.6	0	-1654.73	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9448	10kV土贡II线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡II线928开关	土地坡站	80200	是	413	7153.37	公线	276.04	67	4781	1000	-58.3	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9449	10kV兜贾线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜贾线913开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	232.59	97	4028.4	115	-402.17	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9450	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙查线911开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	509.75	1019	8828.8	250	-8385.98	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9451	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓学线928开关	邓关站	100300	否	456	7898.15	公线	435.05	95	7535	645	-1071.67	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9452	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙府线913开关	龙日坝站	35500	否	50	866.03	公线	296.67	593	5138.3	0	-4358.87	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9453	10kV石金北线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金北线956开关	河石坝站	80020	是	350	6062.18	公线	343.59	98	5951	0	-1101.26	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9454	10kV石湖二线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖二线957开关	河石坝站	80020	是	400	6928.2	公线	330.66	83	5727	0	-184.44	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9455	10kV宋镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋镇线925开关	宋家桥站	63200	否	210	3637.31	公线	196.17	93	3397.7	0	-124.12	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9456	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中心	梁景线967开关	梁坪站	189200	是	372	6443.23	公线	320.17	86	5545.3	0	-390.72	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9457	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿波线952开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	266.24	133	4611.2	60	-1553.51	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9458	10kV江纪一线	雅安配调电力调度控制中心	江纪一线911开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	210.84	35	3651.8	17350	-11648.73	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9459	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿下线951开关	阿坝站	63000	否	150	2598.08	公线	152.62	102	2643.4	25	-330.13	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9460	10kV格洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	格洞线951开关	格里坪站	80200	是	400	6928.2	公线	409.28	102	7088.8	0	-1546.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9461	10kV大电甲线	攀枝花西区电力调度控制中心	大电甲线938开关	大水井站	100000	是	380	6581.79	公线	342.38	90	5930	0	-664.57	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9462	10kV宋牟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋牟线923开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	324	117	5611.7	0	-1787.33	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9463	10kV大公线	米易电力调度控制中心	大桥线956开关	大坪子站	10000	否	395	6841.6	公线	385.74	98	6681.1	0	-523.66	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9464	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫头线974开关	紫东钛站	25000	是	220	3810.51	公线	205.08	93	3552	0	-503.59	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9465	10kV中黄线	米易电力调度控制中心	中黄线953开关	中禾站	6300	是	220	3810.51	公线	106.24	48	1840	0	1208.41	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9466	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三崇线922开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	325.72	140	5641.5	640	-3066.81	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9467	10kV中挂线	米易电力调度控制中心	中挂线951开关	中禾站	6300	是	264	4572.61	公线	184.76	70	3200	0	458.09	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9468	10kV中白线	米易电力调度控制中心	中白线973开关	中禾站	6300	否	220	3810.51	公线	99.77	45	1728	0	1701.46	受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9469	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三坝线921开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	181.52	91	3144	0	-26.31	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9470	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	北桥线934开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	497.92	90	8623.9	1760	-2721.31	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9471	10kV棕康线	雅安配调电力调度控制中心	棕康线913开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	87.17	32	1510	4550	-263.17	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9472	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	君山线913开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	176.79	88	3062	50	5.69	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9473	10kV普百线	米易电力调度控制中心	普百线952开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	75.17	75	1301.9	0	83.74	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9474	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵永一线919开关	灵石站	81500	否	423	7326.57	公线	137	32	2372.9	13500	-9278.99	不受限	不可开放	眉山地调	null	
9475	10kV宁螺线	米易电力调度控制中心	宁螺线956开关	宁华站	40000	是	264	4572.61	公线	150.26	57	2602.5	0	1055.59	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9476	10kV宁龙线	米易电力调度控制中心	宁龙线957开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	81.88	27	1418.2	0	2727.64	受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9477	10kV唐辖线大 馈线	阿坝电 力调度 控制中 心	唐辖线923 开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公 线	121.52	71	2104.8	815	-269.76	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9478	10kV诺海线	阿坝电 力调度 控制中 心	诺海线917 开关	诺日朗 站	20100	否	270	4676.54	公 线	14.94	6	258.8	0	3950.09	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9479	10kV米政线	米易电 力调度 控制中 心	米政线951 开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公 线	349.65	89	6055.9	0	-582.62	不受 限	不可开放	攀枝 花地 调	null	
9480	10kV北金线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	北金线932 开关	城北站	100200	是	318.63	5518.83	公 线	379.5	119	6573	0	-2157.94	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9481	10kV双乐线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	双乐线911 开关	双石站	20200	否	240	4156.92	公 线	263.97	110	4572	0	-830.77	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9482	10kV道缪线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV道缪 线918开关	道生灝 站	80000	是	416	7205.33	公 线	336.33	81	5825.3	0	-61.04	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9483	10kV大桥线	米易电 力调度 控制中 心	大桥线972 开关	大坪子 站	10000	是	400	6928.2	公 线	340.07	85	5890	0	-347.44	不受 限	不可开放	攀枝 花地 调	null	
9484	10kV城峡线	米易电 力调度 控制中 心	城峡线955 开关	城北站	31500	是	220	3810.51	公 线	228.18	104	3952.1	0	-903.69	不受 限	不可开放	攀枝 花地 调	null	

9485	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅政一线911开关	茅坪子站	20630	否	300	5196.15	公线	119.57	40	2071	1000	1605.53	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9486	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北鸿线965开关	城北站	100000	是	423	7326.57	公线	494.85	117	8570.8	0	-2709.54	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9487	10kV棕洞线	雅安配调电力调度控制中心	棕洞线912开关	棕树坪站	9000	是	380	6581.79	公线	277.7	73	4810	8410	-3144.57	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9488	10kV苗潘一线	雅安配调电力调度控制中心	苗潘一线918开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	228.78	38	3962.4	5550	-159.33	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9489	10kV金北线	雅安配调电力调度控制中心	金北线914开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	486.1	81	8419.2	6470	-6575.36	受限	不可开放	雅安地调	null	
9490	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求夏线952开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	0.05	0	0.8	0	3116.89	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9491	10kV城厂线	米易电力调度控制中心	城厂线953开关	城北站	31500	是	200	3464.1	公线	195	97	3377.4	0	-606.12	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9492	10kV丙园线	米易电力调度控制中心	丙园线951开关	丙谷站	10000	是	264	4572.61	公线	212.66	81	3683.2	0	-25.11	受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9493	10kV丙龙线	米易电力调度控制中心	丙龙线953开关	丙谷站	10000	是	220	3810.51	公线	228.83	104	3963.3	0	-914.89	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9494	10kV丙芭线	米易电力调度控制中心	丙芭线952开关	丙谷站	10000	是	264	4572.61	公线	210.38	80	3643.7	0	14.39	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9495	10kV双七线	阿坝电力调度控制中心	双七线951开关	双江口站	25000	否	200	3464.1	公线	595.47	298	10313.6	0	-7195.91	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9496	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北沟线968开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	475.47	86	8235.1	0	-572.51	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9497	10kV园桥线	攀枝花电力调度控制中心	园桥线993开关	园林站	120500	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	0	-3690.1	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9498	10kV鹧东线	阿坝电力调度控制中心	鹧东线951开关	鹧鸪山站	3200	否	150	2598.08	公线	727.48	485	12600	0	-10261.73	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9499	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三牧线924开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	342.77	171	5936.8	0	-2819.11	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9500	10kV沙吴一线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙吴一线924开关	沙坪站	100200	是	432	7482.46	公线	420.84	97	7289	1000	-2303.03	不受限	不可开放	自贡地调	null	

9501	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳西线922开关	梁坪站	189200	是	400	6928.2	公线	412.23	103	7139.8	0	-1597.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9502	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁格线961开关	梁坪站	189200	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9503	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁坪站	189200	否	400	6928.2	公线	432.27	108	7486.9	0	-1251.5	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9504	10kV沙吴二线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙吴二线932开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	444.69	93	7702	1000	-1219.54	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9505	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁车线971开关	梁坪站	189200	是	250	4330.13	公线	260.4	104	4510.1	0	-1046	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9506	10kV凤建南线	攀枝花电力调度控制中心	凤建南线919开关	凤凰站	120200	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7058.2	0	-2901.3	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9507	10kV新庄线	雅安配调电力调度控制中心	新庄线922开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	20.92	6	362.3	600	4961.31	受限	不可开放	雅安地调	null	

9508	10kV凤建北线	攀枝花电力调度控制中心	凤建北线975开关	凤凰站	120200	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-2826.5	受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9509	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁道线973开关	梁坪站	189200	是	430	7447.82	公线	398.34	93	6899.3	630	-1571.04	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9510	10kV沙刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙刘线934开关	沙坪站	100200	是	372	6443.23	公线	423.5	114	7335	1115	-3295.42	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9511	10kV园隧线	攀枝花电力调度控制中心	园隧线978开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	269.79	90	4672.8	2600	-3115.88	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9512	10kV园龙线	攀枝花电力调度控制中心	园龙线977开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	304.3	101	5270.4	500	-1613.48	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9513	10kV高瓜线	攀枝花电力调度控制中心	高瓜线972开关	高峰站	80200	是	400	6928.2	公线	374.41	94	6484.8	0	-942.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9514	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛奶线911开关	邛溪站	5000	否	75	1299.04	公线	41.64	56	721.2	1000	-552.06	不受限	不可开放	阿坝地调	null	

9515	10kV园达线	攀枝花电力调度控制中心	园达线994开关	园林站	120500	否	265	4589.93	公线	348.57	132	6037.2	0	-1906.26	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9516	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	277.69	93	4809.6	0	-652.68	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9517	10kV壤刷线	阿坝电力调度控制中心	壤刷线952开关	壤口站	16200	否	200	3464.1	公线	6.52	3	113	0	3004.69	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9518	10kV园箐线	攀枝花电力调度控制中心	园箐线979开关	园林站	120500	是	400	6928.2	公线	386.05	97	6686.4	15260	-16403.84	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9519	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园珠线951开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	261.58	87	4530.6	6490	-6863.68	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9520	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙壤线922开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	272.23	544	4715	0	-4022.18	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9521	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁航线984开关	梁坪站	189200	是	300	5196.15	公线	238.29	79	4127.2	0	29.72	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9522	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安府线913开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	752.35	1505	13030.7	0	-12251.27	受限	不可开放	阿坝地调	null
9523	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤川线923开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	269.24	90	4663.3	0	-506.38	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9524	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤渡线924开关	凤凰站	120200	是	300	5196.15	公线	347.28	116	6014.9	0	-1857.98	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9525	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安移线912开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	800.01	1600	13856.1	0	-13076.67	受限	不可开放	阿坝地调	null
9526	10kV园瓯一线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯一线957开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	281.99	94	4884	0	-727.08	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9527	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁黑线934开关	梁坪站	189200	是	385	6668.4	公线	434.37	113	7523.3	0	-2188.58	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
9528	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳东线919开关	梁坪站	189200	是	400	6928.2	公线	466.97	117	8087.9	0	-2545.34	不受限	不可开放	攀枝花地调	null

9529	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	275.8	158	4776.8	0	-2048.82	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9530	10kV园垭线	攀枝花电力调度控制中心	园垭线958开关	园林站	120500	是	450	7794.23	公线	294.13	65	5094.4	3200	-2059.02	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9531	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三移线914开关	三家寨站	16000	否	232	4018.36	公线	494.83	213	8570.4	0	-4953.88	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9532	10kV老箐线	攀枝花电力调度控制中心	老箐线954开关	老熊井站	63000	是	400	6928.2	公线	303.05	76	5248.8	11950	-11656.24	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9533	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	120500	是	300	5196.15	公线	237.44	79	4112.4	5780	-5735.48	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9534	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三江线913开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	186.33	93	3227.2	2500	-2609.51	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9535	10kV炳研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳研北线953开关	炳草岗站	25200	是	350	6062.18	公线	356.77	102	6179.3	0	-1329.56	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9536	10kV马沙线	阿坝电力调度控制中心	马沙线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	334.69	186	5796.9	0	-2990.98	不受限	不可开放	阿坝地调	null	
9537	10kV荣望线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣望线914开关	荣县站	91300	是	450	7794.23	公线	378.35	84	6553.1	0	-317.72	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9538	10kV新区线	雅安配调电力调度控制中心	新区线914开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	78.79	21	1364.7	3100	1458.91	受限	不可开放	雅安地调	null	
9539	10kV苗溪线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪线927开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	146.74	39	2541.6	12230	-8847.99	不受限	不可开放	雅安地调	null	
9540	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高建线975开关	高峰站	80200	是	300	5196.15	公线	268.34	89	4647.6	0	-490.68	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9541	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老前线971开关	老熊井站	63000	是	250	4330.13	公线	177.38	71	3072.3	1430	-1038.2	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9542	10kV园海线	攀枝花电力调度控制中心	园海线976开关	园林站	120500	是	450	7794.23	公线	352.24	78	6100.8	500	-365.42	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	

9543	10kV道檀线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV道檀 线941开关	道生灝 站	80000	是	416	7205.33	公 线	250.81	60	4344	1880	-459.74	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9544	10kV青大线	阿坝电 力调度 控制中 心	青大线912 开关	青云站	50630	否	160	2771.28	公 线	87.63	55	1517.8	0	976.35	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9545	10kV老渡线	攀枝花 电力调 度控制 中心	老渡线952 开关	老熊井 站	63000	是	350	6062.18	公 线	166.74	48	2887.9	2230	-268.16	不受 限	不可开放	攀枝 花地 调	null	
9546	10kV姜水一线	阿坝电 力调度 控制中 心	姜水一线 912开关	姜维站	25100	否	305	5282.75	公 线	162.23	53	2809.9	0	1944.58	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9547	10kV老营线	攀枝花 电力调 度控制 中心	老营线974 开关	老熊井 站	63000	是	400	6928.2	公 线	200.79	50	3477.6	2860	-795.04	不受 限	不可开放	攀枝 花地 调	null	
9548	10kV石奶线	阿坝电 力调度 控制中 心	石奶线954 开关	沙石多 站	3150	否	75	1299.04	公 线	21.5	29	372.3	830	-33.16	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	
9549	10kV石马线	阿坝电 力调度 控制中 心	石马线953 开关	沙石多 站	3150	否	75	1299.04	公 线	94.23	126	1632	945	-1407.86	不受 限	不可开放	阿坝 地调	null	
9550	10kV茸塔线	阿坝电 力调度 控制中 心	茸塔线952 开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公 线	81.73	41	1415.6	0	1702.09	受限	不可开放	阿坝 地调	null	

9551	10kV茸夏线	阿坝电力调度控制中心	茸夏线951开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	5.94	3	102.9	0	3014.79	受限	不可开放	阿坝地调	null	
9552	10kV道东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道东线915开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	320.3	67	5547.6	1260	-142.67	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9553	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	北板线933开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	493.86	89	8553.6	1880	-2771.01	不受限	不可开放	自贡地调	null	
9554	10kV玉鸭线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉鸭线912开关	玉河站	8	否	200	3464.1	公用	135.66	68	2349.6	815	-46.91	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
9555	10kV新关线	雅安配调电力调度控制中心	新关线923开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	230.95	61	4000	26685	-24761.39	受限	不可开放	雅安地调	null	
9556	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁宏线966开关	梁坪站	189200	是	400	6928.2	公线	399.72	100	6923.1	0	-1380.54	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9557	10kV梁草线	攀枝花电力调度控制中心	梁草线936开关	梁坪站	189200	是	350	6062.18	公线	312.49	89	5412.4	0	-562.66	不受限	不可开放	攀枝花地调	null	
9558	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	博乡线912开关	斯博果站	5000	是	150	2598.08	公线	72.06	48	1248.1	945	-114.64	不受限	不可开放	阿坝地调	null	

9559	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红岔线927开关	红格站	50000	是	200	3464.1	公线	237.88	119	4120	400	-1748.72	受限	不可开放	攀枝花地调	null
9560	10kV红质线	盐边电力调度控制中心	红质线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	212.47	80	3680	1250	-1258.06	受限	不可开放	攀枝花地调	null
9561	10kV荣城Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅱ线922开关	荣县站	91300	是	318.63	5518.83	公线	404.26	127	7005	50	-2639.94	不受限	不可开放	自贡地调	null
9562	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	277.19	85	4801	0	-297.66	受限	不可开放	攀枝花地调	null
9563	10kV荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷朗线912开关	荷叶站	1600	是	200	3464.1	公线	111.07	56	1923.7	0	847.58	受限	不可开放	阿坝地调	null
9564	10kV河新线	盐边电力调度控制中心	河新线956开关	河口站	4000	是	100	1732.05	公线	90.47	90	1567	0	-181.36	受限	不可开放	攀枝花地调	null
9565	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若向线924开关	若尔盖站	44815	否	170	2944.49	公线	256.55	151	4443.4	700	-2493.36	不受限	不可开放	阿坝地调	null
9566	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若城一线914开关	若尔盖站	44815	否	220	3810.51	公线	224.49	102	3888.2	1030	-1488.74	受限	不可开放	阿坝地调	null

9567	10kV若阿线大 馈线	阿坝电 力调度 控制中 心	若阿线913 开关	若尔盖 站	44815	否	335	5802.37	公 线	43.09	13	746.4	0	4475.73	受限	不可开放	阿坝 地调	null	
9568	10kV桥荣线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV桥荣 线914开关	桥头站	16300	否	367	6356.63	公 线	355.37	97	6155	1905	-2339.03	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9569	10kV桥麻线大 馈线	自贡电 力调度 控制中 心	10kV桥麻 线915开关	桥头站	16300	否	267	4624.58	公 线	245.67	92	4255	400	-492.88	不受 限	不可开放	自贡 地调	null	
9570	10kV苗思线	雅安配 调电力 调度控 制中心	苗思线917 开关	苗溪站	100000	是	380	6581.79	公 线	285.8	75	4950	9390	-4124.57	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
9571	10kV金五线	雅安配 调电力 调度控 制中心	金五线925 开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公 线	274.02	46	4746	16255	-11647.93	受限	不可开放	雅安 地调	null	
9572	10kV金禾线	雅安配 调电力 调度控 制中心	金禾线924 开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公 线	229.4	38	3973.2	13325	-8984.36	受限	不可开放	雅安 地调	null	
9573	10kV略文路	罗江电 力调度 控制中 心	略文路921 开关	略坪站	20000	是	231	4001.04	公 线	187.56	81	3248.6	0	-47.77	受限	不可开放	德阳 地调	null	
9574	10kV香械一路	绵竹电 力调度 控制中 心	香械一路 912开关	香山站	81000	否	586	10149.82	专 线	531.48	91	9205.2	0	-70.36	受限	不可开放	德阳 地调	null	

9575	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文镇路914开关	文星站	10000	是	296	5126.87	公线	316.65	107	5484.3	0	-1382.8	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9576	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑万路926开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	318.98	94	5524.8	0	-813.62	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9577	10kV元城III路	什邡电力调度控制中心	元城三路927开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	455.57	82	7890.5	0	-227.91	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9578	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢德路914开关	鄢家站	19999	是	345	5975.58	公线	328.8	95	5694.9	0	-914.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9579	10kV拱新路913线路	绵东电力调度控制中心	拱新路913开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	482.2	81	8351.7	0	-107.14	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9580	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑御路915开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	292.38	86	5064	0	-352.82	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9581	10kV松百二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百二线913开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	502.08	91	8696.1	0	-91.27	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9582	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制中心	竹岷线924开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	461.85	103	7999.2	630	-2393.82	不受限	不可开放	乐山地调	null	

9583	10kV竹新线977	五通桥电力调度控制中心	竹新线927开关	竹根站	90000	是	345	5975.58	公线	393.67	114	6818.4	500	-2537.94	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9584	10kV松百一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百一线911开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公线	501.28	91	8682.1	0	-1033.36	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9585	10kV大杨一线大馈线	五通桥电力调度控制中心	大杨一线913开关	大兴站	100000	否	380	6581.79	公线	228.52	60	3957.9	5630	-3664.29	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9586	10kV大冠线大馈线	五通桥电力调度控制中心	大冠线912开关	大兴站	100000	是	380	6581.79	公线	297.77	78	5157.4	2000	-1891.97	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9587	10kV冠庙线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠庙线914开关	冠英站	18000	否	300	5196.15	公线	72.26	24	1251.5	40	3385.03	受限	不可开放	乐山地调	null	
9588	10kV高杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高杨线919开关	高坝子站	81500	否	200	3464.1	公线	194.39	97	3366.9	610	-859.21	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9589	10kV冠尚线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠尚线916开关	冠英站	18000	否	345	5975.58	公线	282	82	4884.2	18625	-18131.18	受限	不可开放	乐山地调	null	

9590	10kV平职一路955	罗江电力调度控制中心	平职一路955开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	470.3	91	8145.6	0	-967.98	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9591	10kV云新线	五通桥电力调度控制中心	云新线922开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	186.48	93	3229.8	0	-112.11	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9592	10kV高竹线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高竹线913开关	高坝子站	81500	是	335	5802.37	公线	179	53	3100.3	1815	-273.4	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9593	10kV平辉线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平辉线925开关	平桥站	63000	否	300	5196.15	公线	287.71	96	4983.2	765	-1071.67	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9594	10kV云吴线	五通桥电力调度控制中心	云吴线912开关	新云站	12600	否	275	4763.14	公线	283.57	103	4911.5	2250	-2874.67	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9595	10kV泰航一路	德阳电力调度控制中心	泰航一路912开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	381.11	64	6600.8	8630	-6916.96	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9596	10kV平江线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平江线924开关	平桥站	63000	否	380	6581.79	公线	341.24	90	5910.3	315	-301.69	不受限	不可开放	乐山地调	null	

9597	10kV冠桥线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	冠桥线925 开关	冠英站	18000	是	200	3464.1	公 线	197.51	99	3420.9	200	-849.62	受限	不可开放	乐山 地调	null
9598	10kV竹根线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	竹根线913 开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公 线	308.31	96	5340	2460	-3365.95	不受 限	不可开放	乐山 地调	null
9599	10kV和新线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	和新线922 开关	和平站	16000	是	150	2598.08	公 线	142.45	95	2467.2	0	-388.74	不受 限	不可开放	乐山 地调	null
9600	10kV高东线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	高东线912 开关	高坝子 站	81500	是	200	3464.1	公 线	245.63	123	4254.3	10150	-11633.02	不受 限	不可开放	乐山 地调	null
9601	10kV鄢镇路	罗江电 力调度 控制中 心	鄢镇路912 开关	鄢家站	23990	否	400	6928.2	公 线	376.65	94	6523.6	0	-288.22	不受 限	不可开放	德阳 地调	null
9602	10kV金羞线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	金羞线923 开关	金山站	38000	是	275	4763.14	公 线	215.89	79	3739.3	214	-142.79	不受 限	不可开放	乐山 地调	null
9603	10kV平开一路	罗江电 力调度 控制中 心	平开一路 952开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公 线	460.05	89	7968	0	-790.38	不受 限	不可开放	德阳 地调	null

9604	10kV冠英线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	冠英线915 开关	冠英站	18000	否	400	6928.2	公 线	428.46	107	7421	1445	-2630.62	受限	不可开放	乐山 地调	null	
9605	10kV略广路	罗江电 力调度 控制中 心	略广路923 开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公 线	230.65	83	3994.8	0	-156.58	受限	不可开放	德阳 地调	null	
9606	10kV金盐线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	金盐线924 开关	金山站	8000	否	150	2598.08	公 线	116.44	78	2016.7	400	-78.43	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
9607	10kV和杨线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	和杨线913 开关	和平站	16000	是	265	4589.93	公 线	184.99	70	3204	700	-232.06	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
9608	10kV高化线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	高化线921 开关	高坝子 站	81500	否	300	5196.15	公 线	322.33	107	5582.7	6245	-7151.17	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
9609	10kV冠井线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	冠井线922 开关	冠英站	18000	是	345	5975.58	公 线	87.65	25	1518.1	4000	-737.64	受限	不可开放	乐山 地调	null	
9610	10kV高丽线大 馈线	五通桥 电力调 度控制 中心	高丽线914 开关	高坝子 站	81500	是	300	5196.15	公 线	203.7	68	3528	1620	-991.08	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	

9611	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制中心	平盛线927开关	平桥站	63000	是	495	8573.65	公线	336.85	68	5834.2	3450	-2425.28	不受限	不可开放	乐山地调	null
9612	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向胜路929开关	向阳站	65000	否	576	9976.61	公线	28.27	5	489.7	0	8489.25	受限	不可开放	德阳地调	null
9613	10kV寿镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	寿镇路926开关	寿丰	722000	是	600	10392.3	公线	507.2	84	8784.7	13250	-4936.16	不受限	不可开放	德阳地调	null
9614	10kV平东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平东线915开关	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	138.88	51	2405.4	2950	-1544.89	不受限	不可开放	乐山地调	null
9615	10kV牛吴线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛吴线925开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	235.1	70	4072	1510	-359.87	不受限	不可开放	乐山地调	null
9616	10kV和溶线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和溶线921开关	和平站	16000	是	300	5196.15	公线	367.44	122	6364	50	-2257.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
9617	10kV牛塘线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛塘线924开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	308.55	92	5344	1740	-1861.87	不受限	不可开放	乐山地调	null

9618	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平开三路956开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	587.25	113	10171.2	0	-2993.58	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9619	10kV江盾线	江安电力调度控制中心	江盾线684开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	435.21	101	7537.8	0	-1579.54	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9620	10kV江环线682线路	江安电力调度控制中心	江环线682开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	477.61	111	8272.2	0	-2313.94	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9621	10kV留大线	江安电力调度控制中心	留大线934开关	天池站	6300	是	350	6062.18	公线	245	70	4244	0	606	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9622	10kV水金线	江安电力调度控制中心	水金线903开关	水清站	10000	是	290	5022.95	公线	203	70	3516	0	502	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9623	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南一线919开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	456.24	88	7902	0	-696.67	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9624	10KV平园三路	罗江电力调度控制中心	平园三路957开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	445.01	86	7707.6	0	-529.98	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9625	10kV江城线(江安站)	江安电力调度控制中心	江城线622开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	170.47	40	2952.5	0	3005.76	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9626	10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	195.65	45	3388.7	0	2569.56	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9627	10kV文五二线	乐至电力调度控制中心	10kV文五二线924小车开关	文峰	30000	是	469	8123.32	公线	666.71	142	11547.4	0	-5048.74	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9628	10kV东龙线912	乐至电力调度控制中心	10kV东龙线912开关	东山站	40000	否	220	3810.51	公用	191.22	87	3312	630	-512.54	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9629	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环一线913开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	448.97	86	7776.2	0	-570.87	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9630	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略永路922开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	279.88	101	4847.6	0	-1009.38	受限	不可开放	德阳地调	null	
9631	10kV泰扬一路	德阳电力调度控制中心	泰扬一路927开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	187.14	31	3241.3	6600	-1527.46	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9632	10kV童镇线	乐至电力调度控制中心	10kV童镇线911开关	石佛站	15000	否	150	2598.08	公用	206.07	137	3569.2	0	-1230.93	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9633	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江南线606开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	412.25	96	7140.1	0	-437.06	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9634	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南西路915开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	575.23	111	9963	0	-2785.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9635	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江怡线607开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	465.83	108	8068.2	0	-2109.94	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9636	10KV水江线	江安电力调度控制中心	水江线906开关	水清站	6300	是	260	4503.33	公用	163.78	63	2836.7	0	765.96	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9637	10kV仙新二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新二线926开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	400.46	77	6936	250	19.33	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9638	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水井线903开关	水清站	6300	是	200	3464.1	公用	361.05	181	6253.4	0	-3482.12	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9639	10kV水广线	江安电力调度控制中心	1#变压器901开关	水清站	27300	是	370	6408.59	公用	135.1	37	2340	0	2786.87	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9640	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	10kV石龙线913开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	140.92	78	2440.8	0	53.35	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9641	10kV中源路	中江电力调度控制中心	中源路928开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	504.39	87	8736	0	-740.86	不受限	不可开放	德阳地调	null	

9642	10kV山旗线	江安电力调度控制中心	山旗线951开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	379.95	103	6580.8	0	-1453.93	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9643	10kV山天线	江安电力调度控制中心	山天线952开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	340.72	92	5901.2	0	-774.33	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9644	10KV平园二路	罗江电力调度控制中心	平园二路961开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	469.75	91	8136	0	-958.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9645	10KV山川线	江安电力调度控制中心	山川线954开关	四面山站	10000	否	370	6408.59	公用	354.56	96	6141	0	-373.27	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9646	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	10kV东石线931开关	东山村	40000	是	250	4330.13	公用	209.24	84	3624	0	-159.9	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9647	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	10kV东新线916开关	东山村	40000	否	250	4330.13	公用	227.94	91	3948	0	-50.88	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9648	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	10kV东土线913开关	东山村	40000	否	150	2598.08	公用	272.98	182	4728	0	-2389.73	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9649	10kV童桂线	乐至电力调度控制中心	10kV童桂线914开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	353.9	79	6129.6	1600	-714.79	不受限	不可开放	资阳地调	null	

9650	10kV良金线	乐至电力调度控制中心	10kV良金线912开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	140.67	64	2436.4	630	-17.99	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9651	10kV元天二路	什邡电力调度控制中心	元啤路926开关	元石站	164000	否	330	5715.77	专线	613.04	186	10617.8	0	-5473.61	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9652	10kV双化II路	什邡电力调度控制中心	双化II路913开关	双盛站	102000	是	380	6581.79	公线	295.65	78	5120.7	630	-485.27	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9653	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工二线928开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	437.91	84	7584.6	0	-379.27	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9654	10kV底鑫线	江安电力调度控制中心	底鑫线919开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	440.86	119	7635.7	0	-2508.83	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9655	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	10kV宝劳线922开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	461.85	92	7999.2	200	-404.98	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9656	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南芙一路916开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	7177.62	受限	不可开放	德阳地调	null	
9657	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	10kV东镇线915开关	东山站	40000	否	180	3117.69	公用	203.7	113	3528	0	-722.08	不受限	不可开放	资阳地调	null	

9658	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工一线929开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	522.78	101	9054.6	0	-1849.27	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9659	10kV元城六路	什邡电力调度控制中心	元城六路912开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	618.17	112	10706.7	0	-3057.96	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9660	10kV柳园III路963线路	绵东电力调度控制中心	柳园III路963开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	543.57	91	9414.6	0	-1170.04	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9661	10kV井华线953线路	江安电力调度控制中心	井华线953开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	217.82	104	3772.7	0	-862.85	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9662	10kV宝盛线	乐至电力调度控制中心	10kV宝盛线913开关	宝林站	63000	是	150	2598.08	公用	94.57	63	1638	630	-189.54	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9663	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略镇路912开关	略坪站	20000	否	231	4001.04	公线	173.79	75	3010.1	0	590.84	受限	不可开放	德阳地调	null	
9664	10kV仙北线	乐至电力调度控制中心	10kV仙北线925开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	510.03	98	8833.8	0	-1628.47	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9665	10kV江都线	江安电力调度控制中心	江都线609开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	220.52	51	3819.4	0	2138.86	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9666	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略城路913开关	略坪站	20000	是	339	5871.65	公线	343.48	101	5949.1	0	-1251.78	受限	不可开放	德阳地调	null	
9667	10kV石环三路	德阳电力调度控制中心	石环三路937开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	233.08	39	4037	6150	-833.93	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9668	10kV南观线	南溪电力调度控制中心	南观线942开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	137.25	32	2377.2	2630	951.06	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9669	10kV南桂东线	南溪电力调度控制中心	南桂东线946开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	93.41	22	1617.9	0	4340.36	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9670	10kV湍阳线	乐至电力调度控制中心	10kV湍阳线912开关	石湍站	6300	是	180	3117.69	公用	190.6	106	3301.2	0	-807.05	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9671	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南正线948开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	438.22	102	7590	0	-1631.74	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9672	10kV湍兴线	乐至电力调度控制中心	10kV湍兴线914小车开关	石湍站	18300	是	180	3117.69	公用	181.7	101	3147.1	0	-652.95	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9673	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南源线949开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	484	113	8382.9	2000	-4424.64	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9674	10kV南滨线	南溪电力调度控制中心	南滨线963开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	63.12	15	1093.3	0	4864.96	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9675	10kV南城东线	南溪电力调度控制中心	南城东线965开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	319.97	74	5541.9	0	416.36	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9676	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南紫线967开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	358.65	83	6211.8	0	-253.54	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9677	10kV许劳线	乐至电力调度控制中心	10kV许劳线912开关	许家站	6300	否	150	2598.08	公用	62.12	41	1075.9	1250	12.37	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9678	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	10kV仙东线924开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	472.45	91	8182.8	9000	-9977.47	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9679	10kV南文线	南溪电力调度控制中心	南文线970开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	451.96	105	7828	0	-1869.74	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9680	10kV桂滨线	南溪电力调度控制中心	桂滨线948开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	541.93	126	9386.3	1000	-4428.04	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9681	10kV拱浦路	德阳电力调度控制中心	拱浦路911开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	489.79	82	8483.2	400	-569.36	不受限	不可开放	德阳地调	null	

9682	10kV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂昭线949开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	504.01	117	8729.4	0	-2771.14	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9683	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公线	268.82	108	4656	0	-758.88	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9684	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴兴线953开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	492.14	130	8523.8	0	-3258.37	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9685	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	10kV良胜线915开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	240.27	109	4161.5	0	-1113.09	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9686	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东亭线952开关	东风站	40000	是	400	6928.2	公线	430.43	108	7455	0	-1912.44	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9687	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土城二路908开关	土塘站	82000	是	552	9560.92	公线	446.25	81	7729	1250	-1330.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9688	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大青路926开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	234.14	48	4055.3	2580	98.92	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9689	10kV双金路	什邡电力调度控制中心	双金路903开关	双盛站	100000	否	380	6581.79	专线	23.04	6	399	7700	-2175.39	不受限	不可开放	德阳地调	null	

9690	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东坝线957开关	东风站	40000	是	300	5196.15	公线	302.89	101	5246.1	0	-1089.18	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9691	10kV东场线	南溪电力调度控制中心	东场线947开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	451.11	113	7813.2	1250	-3520.64	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9692	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	10kV皂城线926开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	483.48	93	8373.9	0	-1168.57	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9693	10kV周金线	井研电力调度控制中心	周金线921开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	227.08	83	3933	0	-122.49	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9694	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内二线922开关	仙鹤站	96500	是	450	7794.23	公用	358.82	80	6214.8	0	20.58	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9695	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大石线634开关	大观站	81000	是	240	4156.92	公线	462.32	193	8007.3	0	-4681.76	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9696	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西二线912开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	471.96	91	8174.4	0	-969.07	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9697	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西一线913开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	466.49	90	8079.6	0	-874.27	不受限	不可开放	资阳地调	null	

9698	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄大线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	228.33	109	3954.6	0	-1044.75	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9699	10kV井三线	井研电力调度控制中心	井三线927开关	井研站	81500	是	365	6321.99	公线	232.42	64	4025.6	0	1031.99	受限	不可开放	乐山地调	null	
9700	10kV黄双线	南溪电力调度控制中心	黄双线626开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	336.54	160	5828.8	0	-2918.95	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9701	10kV黄菜线	南溪电力调度控制中心	黄菜线630开关	黄沙河站	10000	是	260	4503.33	公线	353.68	136	6125.8	0	-2523.14	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9702	10kV石城六线	井研电力调度控制中心	石城六线936开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	447.58	90	7752	0	-823.8	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9703	10kV汪龙线	南溪电力调度控制中心	汪龙线952开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	469.24	180	8127.2	0	-4524.54	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9704	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪林线953开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	246.37	95	4267.2	1250	-1914.54	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9705	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环二线929开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	486.3	94	8422.7	0	-1217.37	不受限	不可开放	资阳地调	null	

9706	10kV集慈线	井研电力调度控制中心	集慈线911开关	集益站	20000	否	300	5196.15	公线	221.27	74	3832.4	0	844.13	受限	不可开放	乐山地调	null	
9707	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	10kV良金二线922开关	良安站	11300	是	285	4936.34	公用	235.49	83	4078.6	0	-129.53	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9708	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云天线966开关	云台	180000	是	430	7447.82	公线	443.63	103	7683.6	0	-1725.34	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9709	10kV皂东线	乐至电力调度控制中心	10kV皂东线915开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	422.21	81	7312.7	0	-107.37	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9710	10kV仙镇线	南屏电力调度控制中心	仙镇线942开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	222.41	111	3852.1	500	-1580.82	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9711	10kV仙石线	南屏电力调度控制中心	仙石线943开关	宋家站	6300	是	270	4676.54	公用	145.02	54	2511.8	1430	-200.57	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9712	10kV长镇线	南屏电力调度控制中心	长镇线951开关	宋家站	6300	是	210	3637.31	公用	381.73	182	6611.5	0	-3701.65	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9713	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙望一线911开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	483.15	93	8368.2	800	-1962.87	不受限	不可开放	资阳地调	null	

9714	10kV集井线	井研电力调度控制中心	集井线922开关	集益站	20000	否	275	4763.14	公线	225.92	82	3913	0	373.83	受限	不可开放	乐山地调	null	
9715	10kV宋师线	南屏电力调度控制中心	宋师线962开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	255.45	128	4424.4	0	-1306.71	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9716	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	10kV仙城线914开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	488.76	94	8465.4	0	-1260.07	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9717	10kV宋丘线	南屏电力调度控制中心	宋丘线965开关	宋家站	6300	否	270	4676.54	公用	273.61	101	4738.9	0	-530.01	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9718	10kV井道线	井研电力调度控制中心	井道线925开关	井研站	81500	是	550	9526.28	公线	387.99	71	6720	0	901.02	受限	不可开放	乐山地调	null	
9719	10kV新新线	南屏电力调度控制中心	新新线934开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	295.39	148	5116.2	0	-2344.92	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9720	10kV新高线	南屏电力调度控制中心	新高线933开关	新添站	6300	否	200	3464.1	公用	263.91	132	4571	0	-1453.31	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9721	10kV井高线	井研电力调度控制中心	井高线914开关	井研站	81500	是	335	5802.37	公线	205.33	61	3556.4	0	1085.5	受限	不可开放	乐山地调	null	

9722	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北一线918开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	540.88	104	9368.1	1250	-3412.77	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9723	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西一线919开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	417.28	80	7227.3	0	-21.97	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9724	10kV马踏线	井研电力调度控制中心	马踏线912开关	马踏站	20000	是	300	5196.15	公线	322.85	108	5591.8	0	-1434.88	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9725	10kV两磺一路	什邡电力调度控制中心	两磺一路906开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	48.75	13	844.3	0	5079.31	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9726	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西二线923开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	485.76	93	8413.3	0	-1207.97	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9727	10kV湍旅线	乐至电力调度控制中心	10kV湍旅线914开关	石湍站	6300	否	180	3117.69	公用	171.02	95	2962	0	-156.08	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9728	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	162.56	33	2815.6	2510	1464.04	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9729	10kV金颐线	宜宾电力调度控制中心	金颐线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	107.64	22	1864.3	0	4925.34	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9730	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线956开关	江南	180000	是	490	8487.05	公线	186.1	38	3223.2	0	3566.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9731	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南一线914开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	514.12	99	8904.5	1250	-2949.17	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9732	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江达线958开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	196	40	3395	0	3395	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9733	10kV马合线	井研电力调度控制中心	马合线915开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	216	79	3741.1	0	69.41	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9734	10kV两京I路	什邡电力调度控制中心	两京I路903开关	两路口站	65000	是	400	6928.2	公线	882.83	221	15290.7	6000	-15748.14	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9735	10kV东牛线	雁江电力调度控制中心	10kV东牛线918开关	东峰站	82000	是	352	6096.82	公线	305.29	87	5287.6	125	-535.14	不受限	不可开放	null	null	
9736	10kV迎古线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎古线911开关	迎接站	14500	是	230	3983.72	公线	201.39	88	3488	1030	-1331.02	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9737	10kV马三线	井研电力调度控制中心	马三线913开关	马踏站	20000	是	400	6928.2	公线	386.21	97	6689.2	0	-1146.64	不受限	不可开放	乐山地调	null	

9738	10kV丹五线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丹五 线915开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	174.28	58	3018.6	8010	-6352.07	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9739	10kV金会二线	宜宾电 力调度 控制中 心	金会二线 962开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公 线	121.79	25	2109.4	0	4680.24	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9740	10kV东小线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV东小 线914开关	东峰站	40000	否	335	5802.37	公用	445.54	133	7716.7	8030	-10524.57	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9741	10kV石城二线 大馈线	井研电 力调度 控制中 心	石城二线 921开关	石家桥 站	100000	是	500	8660.25	公 线	447.58	90	7752	0	-823.8	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
9742	10kV祥湾线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV祥湾 线912开关	祥符站	6300	是	170	2944.49	公用	132.47	78	2294.4	0	61.19	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9743	10kV中百线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV中百 线971开关	城中站	80000	否	340	5888.97	公用	86.2	25	1493	8430	-4622.93	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9744	10kV竹胜线	井研电 力调度 控制中 心	竹胜线913 开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公 线	298.38	108	5168	0	-881.17	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
9745	10kV小城一线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小城 一线912开 关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	578.55	116	10020.8	2500	6853.07	受限	不可开放	资阳 地调	null	

9746	10kV鸡溪线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV鸡溪 线943开关	鸡石湾 站	71500	否	625	10825.32	专 线	184.76	30	3200	8550	-2007.21	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9747	10kV石城七线	井研电 力调度 控制中 心	石城七线 923开关	石家桥 站	100000	是	500	8660.25	公 线	549.612	110	9519.28	0	-2591.08	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
9748	10kV石环二路	德阳电 力调度 控制中 心	石环二路 934开关	石亭江 站	102000	否	600	10392.3	公 线	475.66	79	8238.4	12250	-11135.33	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
9749	10kV小凤一线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小凤 一线917开 关	小山站	80000	否	500	8660.25	公 用	117.98	24	2043.5	5750	2044.22	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9750	10kV义庆线	宜宾电 力调度 控制中 心	义庆线911 开关	义兴站	6300	是	300	5196.15	公 线	289.15	96	5008	0	-851.08	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9751	10kV白水线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白水 线958开关	白塔站	102000	否	480	8313.84	专 用	149.68	31	2592.5	0	4889.96	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9752	10kV保安线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV保安 线914开关	保和站	18800	否	245	4243.52	公 用	213.53	87	3698.3	5660	-5539.13	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9753	10kV丰龙线	宜宾电 力调度 控制中 心	10kV丰龙 线959开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公 线	37.96	9	657.5	0	5300.76	受限	不可开放	宜宾 地调	null	

9754	10kV白蜀二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀二线925开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	293.64	78	5085.9	16030	-10153.15	受限	不可开放	资阳地调	null	
9755	10kV王磨线	井研电力调度控制中心	王磨线911开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	257.74	94	4464	0	-653.49	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9756	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪二线929开关	白塔站	100000	是	430	7447.82	专用	303.71	71	5260.3	0	697.96	受限	不可开放	资阳地调	null	
9757	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	10kV白大一线#955开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	378.57	89	6556.9	22810	-16216.09	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9758	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白华线968开关	白塔站	100000	否	300	5196.15	公用	258.29	86	4473.5	0	203.03	受限	不可开放	资阳地调	null	
9759	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城苑线668开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	715.1	188	12385.5	560	-7680.07	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9760	10kV王村线	井研电力调度控制中心	王村线914开关	王村站	10000	是	300	5196.15	公线	364.52	122	6313.5	0	-2156.58	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9761	10kV光园四路	绵竹电力调度控制中心	null	光明站	82000	是	552	9560.92	公用	584.27	106	10119.6	0	-2470.86	不受限	不可开放	德阳地调	null	

9762	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城二线922开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	259.78	52	4499.5	4565	4788.07	受限	不可开放	资阳地调	null	
9763	10kV新西 I 线	宜宾电力调度控制中心	新西I线953开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	491.64	114	8515.2	0	-2556.94	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9764	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥镇线914开关	祥符站	6300	否	170	2944.49	公用	81.71	48	1415.2	1250	-15.16	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9765	10kV石城五线大馈线	井研电力调度控制中心	石城五线922开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	562.18	112	9737	0	-2808.8	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9766	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建一线932开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	18.71	5	324	12050	-6497.15	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9767	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东镇线917开关	东峰站	40000	否	180	3117.69	公用	60.08	33	1040.5	4210	-2444.58	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9768	10kV石城四线大馈线	井研电力调度控制中心	石城四线932开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	488.57	98	8462	0	-1533.8	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9769	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通二线923开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	121.85	30	2110.4	4625	917.56	受限	不可开放	资阳地调	null	

9770	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	399.08	93	6912	0	-953.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9771	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤一线933开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	329.5	66	5707	250	971.2	受限	不可开放	资阳地调	null	
9772	10kV东高线	井研电力调度控制中心	东高线913开关	东林站	6300	是	200	3464.1	公线	225	112	3897	0	-1125.72	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9773	10kV新海一路	广汉电力调度控制中心	新海一路926开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	450.76	93	7807.2	0	-1072.98	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9774	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明一线916开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	412.24	103	7140	2140	-3044.62	受限	不可开放	资阳地调	null	
9775	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大砖线924手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公线	120.79	71	2092	1250	-691.96	受限	不可开放	资阳地调	null	
9776	10kV井城三线	井研电力调度控制中心	井城三线924开关	井研站	81500	是	500	8660.25	公线	345.1	69	5977.2	0	951	受限	不可开放	乐山地调	null	
9777	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹胡线923开关	丹山站	12600	是	150	2598.08	公用	112.93	75	1955.9	0	122.56	受限	不可开放	资阳地调	null	

9778	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普水线959开关	普安站	40000	是	490	8487.05	公线	506.05	103	8764.7	0	-1975.06	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9779	10kV大隆线	雁江电力调度控制中心	10kV大隆线915手车开关	大腰站	17300	否	300	5196.15	公线	346.44	115	6000.3	3605	-4928.77	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9780	10kV集纯线	井研电力调度控制中心	集纯线912开关	集益站	20000	是	380	6581.79	公线	342.26	90	5928	0	-662.57	受限	不可开放	乐山地调	null	
9781	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天龙线664开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	207.48	48	3593.5	2050	314.76	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9782	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹鲁线922开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	92.17	46	1596.4	2600	-1078.71	受限	不可开放	资阳地调	null	
9783	10kV井城一线	井研电力调度控制中心	井城一线918开关	井研站	81500	是	500	8660.25	公线	349.82	70	6058.8	0	869.4	受限	不可开放	乐山地调	null	
9784	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天成线677开关	天池站	40000	是	380	6581.79	公线	144.66	38	2505.5	3500	-740.07	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9785	10kV小标二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标二线942开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	421.54	67	7301	0	1359.26	受限	不可开放	资阳地调	null	

9786	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天纸线678开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	190.39	44	3297.6	0	2660.66	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9787	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天车线666开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	4.06	1	70.4	0	5887.86	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9788	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公用	355.02	118	6149	630	-2622.08	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9789	10kV分天线	井研电力调度控制中心	分天线913开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	278.73	84	4827.6	0	-254.98	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9790	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天船线675开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	626.42	128	10849.6	0	-3211.25	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9791	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天岛线679开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	346.3	71	5997.9	0	1640.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9792	10kV白泥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白泥线952开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	508.83	135	8813	0	-2936.15	受限	不可开放	资阳地调	null	
9793	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天池站	40000	否	300	5196.15	公线	150	50	2598	0	2078	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9794	10kV白希线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白希 线967开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	253.54	51	4391.3	1250	2152.92	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9795	10kV菜凉线	宜宾电 力调度 控制中 心	菜凉线657 开关	菜坝站	6300	是	310	5369.36	公 线	356.03	115	6166.4	0	-1870.91	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9796	10kV白雷线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白雷 线928开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	142.19	28	2462.8	12395	-7929.6	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9797	10kV菜马线	宜宾电 力调度 控制中 心	菜马线653 开关	菜坝站	6300	否	210	3637.31	公 线	319.11	152	5527	0	-2253.42	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9798	10kV菜镇线	宜宾电 力调度 控制中 心	菜镇线651 开关	菜坝站	6300	是	490	8487.05	公 线	257.27	53	4456	0	2333.64	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9799	10kV天大线	宜宾电 力调度 控制中 心	天大线676 开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公 线	468.28	109	8110.6	0	-2152.34	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9800	10kV天黄线	宜宾电 力调度 控制中 心	天黄线673 开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公 线	172	40	2979	0	2979	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9801	10kV天柏线	宜宾电 力调度 控制中 心	天柏线668 开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公 线	513.85	119	8899.9	0	-2941.64	受限	不可开放	宜宾 地调	null	

9802	10kV丹镇线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丹镇 线912开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	259.02	86	4486.3	1330	-1139.77	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9803	10kV天庄线	宜宾电 力调度 控制中 心	天庄线662 开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公 线	711.93	166	12330.7	250	-6622.44	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9804	10kV菜五线	宜宾电 力调度 控制中 心	菜五线662 开关	菜坝站	6300	是	350	6062.18	公 线	280.95	80	4866.1	0	-16.36	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9805	10kV普冠线	宜宾电 力调度 控制中 心	普冠线953 开关	普安站	40000	是	210	3637.31	公 线	413.1	197	7154.9	2500	-6745.05	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9806	10kV豆安线	宜宾电 力调度 控制中 心	豆安线663 开关	豆坝站	6300	是	210	3637.31	公 线	297.51	142	5152.8	0	-2242.95	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9807	10kV横镇线	宜宾电 力调度 控制中 心	横镇线692 开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公 线	367.36	184	6362.6	1200	-4444.91	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9808	10kV江镇线	宜宾电 力调度 控制中 心	江镇线新 956开关	江南	150000	是	330	5715.77	公 线	186.1	56	3223.2	0	1349.42	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9809	10kV新语线	宜宾电 力调度 控制中 心	新语线932 开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公 线	530.14	123	9182	0	-2478.96	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	

9810	10kV伍镇线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV伍镇 线913开关	伍隍站	18800	否	170	2944.49	公用	109.85	65	1902.6	1500	-752.56	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9811	10kV东明线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV东明 线913开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	295.65	148	5120.7	250	-2253.01	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9812	10kV元城IV路	什邡电 力调度 控制中 心	元城四路 928开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公 线	420.72	76	7286.8	630	-254.21	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
9813	10kV小刘一线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV小刘 一线914开 关	小山站	80000	是	420	7274.61	公 线	229.86	46	3981.2	4050	1769.69	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9814	10kV叙长 I 线	宜宾电 力调度 控制中 心	叙长I线642 开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公 线	462.47	108	8009.9	2400	-4451.64	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9815	10kV迎焦线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV迎焦 线913开关	迎接站	12500	否	264	4572.61	公用	92.84	35	1608	5560	-3052.65	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
9816	10kV新南线	宜宾电 力调度 控制中 心	新南线941 开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公 线	348.08	81	6028.8	0	-70.54	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9817	10kV井石线	井研电 力调度 控制中 心	井石线915 开关	井研站	81500	否	275	4763.14	公 线	250.88	91	4345.2	0	-58.37	受限	不可开放	乐山 地调	null	

9818	10kV新城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅱ线943开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	568.65	132	9849	0	-3890.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9819	10kV新城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅰ线959开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	415.91	97	7203.6	0	-1245.34	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9820	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明二线923开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	278.6	70	4825.4	3625	-2215.02	受限	不可开放	资阳地调	null	
9821	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙元线645开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	438.83	102	7600.5	3185	-4827.24	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9822	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷一线915开关	白塔站	100000	否	320	5542.56	公用	27.44	9	475.3	4550	-37	受限	不可开放	资阳地调	null	
9823	10kV白安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白安线965开关	白塔站	100000	否	1000	17320.51	专线	370.23	37	6412.4	5000	4176.06	受限	不可开放	资阳地调	null	
9824	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙岛线623开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	401.44	93	6953	0	-249.96	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9825	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大华线913手车开关	大腰站	12600	是	300	5196.15	公用	34.78	12	602.4	5700	-2145.48	受限	不可开放	资阳地调	null	

9826	10kV井城二线	井研电力调度控制中心	井城二线917开关	井研站	81500	是	500	8660.25	公线	398.5	80	6902	0	26.2	不受限	不可开放	乐山地调	null	
9827	10kV九星 I 线	宜宾电力调度控制中心	九星I线621开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	131.36	31	2275.2	7140	-3456.94	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9828	10kV九广 I 线	宜宾电力调度控制中心	九广I线622开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	398.98	105	6910.4	0	-1644.97	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9829	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广一线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	204.68	33	3545	5080	35.26	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9830	10kV九江 I 线	宜宾电力调度控制中心	九江I线623开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	493.85	130	8553.5	0	-3288.07	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9831	10kV九长 I 线	宜宾电力调度控制中心	九长I线624开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	303.61	80	5258.5	0	6.93	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9832	10kV柳园 I 路966线路	绵东电力调度控制中心	柳园 I 路966开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	553.83	93	9592.3	800	-2147.74	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9833	10kV九城 I 线	宜宾电力调度控制中心	九城I线625开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	373.6	87	6470.8	2400	-2912.54	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9834	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九商线626开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	215	50	3724	1800	2234	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9835	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	否	600	10392.3	公线	176.15	29	3050.9	0	6302.17	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9836	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪一线913开关	白塔站	100000	是	330	5715.77	公用	397.17	120	6878.9	0	-2306.28	受限	不可开放	资阳地调	null	
9837	10kV九凤线	宜宾电力调度控制中心	九凤线627开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	113.97	27	1973.9	0	3984.36	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9838	10kV大坪线	宜宾电力调度控制中心	大坪线957开关	大益站	71500	是	310	5369.36	公线	377.54	122	6539	0	-2243.51	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9839	10kV李峨线	宜宾电力调度控制中心	李峨线915开关	李庄站	32500	否	270	4676.54	公线	334.71	124	5797.2	0	-1588.31	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9840	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九蜀线628开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	322.1	85	5578.8	2000	-2313.37	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9841	10kV九城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九城Ⅱ线631开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	443.33	117	7678.5	0	-2413.07	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9842	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城环线959	城南	150000	是	650	11258.33	公线	374.11	58	6479.6	5630	-3102.94	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9843	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九政线632开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	208.34	52	3608.5	0	1934.06	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9844	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标线932开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	123.61	20	2140.9	0	6519.36	受限	不可开放	资阳地调	null	
9845	10kV九江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九江Ⅱ线633开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	208.42	55	3609.9	0	1655.53	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9846	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九鼎线634开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	400.35	100	6934	0	-1391.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9847	10kV祥太线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥太线913开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	197.7	99	3424.1	1860	-2166.41	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9848	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东纸线958开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	393.67	92	6818.4	0	-115.36	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9849	10kV周坡线	井研电力调度控制中心	周坡线912开关	周坡站	16300	否	300	5196.15	公线	305.28	102	5287.4	0	-610.87	不受限	不可开放	乐山地调	null	

9850	10kV九电线	宜宾电力调度控制中心	九电线635开关	九都站	105000	是	400	6928.2	公线	299.09	75	5180.3	0	362.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9851	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金会一线972开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	327.79	67	5677.4	0	1112.24	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9852	10kV九长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九长Ⅱ线636开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	106.18	28	1839	0	3426.43	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9853	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金华线971开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	298.49	61	5169.8	0	1619.84	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9854	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金宝线963开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	222.4	45	3852	800	2137.64	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9855	10kV金雅线	宜宾电力调度控制中心	金雅线978开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	381.85	78	6613.7	0	175.94	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9856	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金西线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	236	40	4088	0	4088	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9857	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金龙线965开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	361.26	74	6257	0	532.64	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9858	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金庙线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	303.77	62	5261.3	0	1528.34	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9859	10kV九广Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九广Ⅱ线637开关	九都站	40000	是	300	5196.15	公线	168.75	56	2922.8	630	604.12	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9860	10kV九星Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九星Ⅱ线638开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	124.54	29	2157	1260	2541.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9861	10kV鲁鑫线	宜宾电力调度控制中心	鲁鑫线962开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	382.75	78	6629.2	0	1009.14	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9862	10kV鲁柏线	宜宾电力调度控制中心	鲁柏线950开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	129.47	30	2242.5	0	3715.76	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9863	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	10kV白安二线956开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	122.14	29	2115.5	2500	1978.41	受限	不可开放	资阳地调	null	
9864	10kV鲁盛线	宜宾电力调度控制中心	鲁盛线951开关	鲁西站	40000	是	550	9526.28	公线	39.27	7	680.1	0	6940.92	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9865	10kV鲁竹线	宜宾电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	64.47	16	1116.6	0	4425.96	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9866	10kV井城四线	井研电力调度控制中心	井城四线921开关	井研站	81500	是	500	8660.25	公线	191.2	38	3311.6	0	3616.6	受限	不可开放	乐山地调	null	
9867	10kV鲁丝线	宜宾电力调度控制中心	鲁丝线953开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	262.24	66	4542	0	1000.56	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9868	10kV鲁睦线	宜宾电力调度控制中心	鲁睦线954开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	209.94	49	3636.1	0	2322.16	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9869	10kV中沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中沱线925开关	城中站	80000	是	377	6529.83	公用	410.66	109	7112.6	0	-1888.74	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9870	10kV鲁江线	宜宾电力调度控制中心	鲁江线955开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	296.73	69	5139.4	0	818.86	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9871	10kV鲁楠线	宜宾电力调度控制中心	鲁楠线961开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	239.69	60	4151.4	0	1391.16	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9872	10kV小环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小环二线915开关	小山站	82000	是	413	7153.37	公线	391.74	63	6784.9	2080	3642.7	受限	不可开放	资阳地调	null	
9873	10kV鲁绸线	宜宾电力调度控制中心	鲁绸线963开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	11.84	3	205	2500	2837.56	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9874	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁赵线966开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	329.04	77	5699	5910	-5650.74	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9875	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白弘线964开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	291.14	58	5042.5	0	2751.72	受限	不可开放	资阳地调	null	
9876	10kV鲁桂线	宜宾电力调度控制中心	鲁桂线967开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	263.31	55	4560.5	0	2090.57	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9877	10kV鲁坡线	宜宾电力调度控制中心	鲁坡线971开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	43.36	10	751	4750	457.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9878	10kV宋园线901	宜宾电力调度控制中心	宋园线911开关	宋家站	10000	是	350	6062.18	公线	278.75	80	4828	2000	-1978.26	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9879	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月工路903开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	292.15	78	5060	0	150.01	受限	不可开放	德阳地调	null	
9880	10kV鲁学线	宜宾电力调度控制中心	鲁学线968开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	99.66	21	1726.1	2500	2424.97	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9881	10kV鲁铁线	宜宾电力调度控制中心	鲁铁线969开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	493.24	101	8543	2500	-3404.66	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9882	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城赵线950开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	236.95	49	4104	8000	-5452.93	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9883	10kV安板线	南屏电力调度控制中心	安板线953开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	277.37	139	4804.1	200	-2232.82	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9884	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老长线925开关	老君站	12600	是	300	5196.15	公用	91.77	31	1589.5	3005	-437.58	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9885	10kV真德路922线路	孝泉电力调度控制中心	真德路922开关	真武寺站	16000	是	376	6512.51	公线	185.62	49	3215	0	1995.01	受限	不可开放	德阳地调	null	
9886	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线953开关	胜天站	31500	是	200	3464.1	公线	224.6	112	3890	0	-1118.72	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9887	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜岩线955开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	427.44	138	7403.3	200	-3307.81	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9888	10kV大七线	宜宾电力调度控制中心	大七线953开关	大益站	40000	否	310	5369.36	公线	105.72	34	1831.1	3965	-963.68	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9889	10kV宋马线	南屏电力调度控制中心	宋马线961开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	223.27	112	3867	0	-1095.72	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

9890	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中城六路926开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	534.0501	97	9249.75	0	-1587.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9891	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继苏一路972开关	继光站	82000	是	553	9578.24	公线	540.9585	98	9369.4	0	-1706.81	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9892	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香安二路924开关	香山站	81000	是	481	8331.16	公用	301.1	63	5215.1	0	1449.83	受限	不可开放	德阳地调	null	
9893	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大岩线956开关	大益站	40000	是	300	5196.15	公线	301.71	101	5225.6	0	-1068.68	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9894	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小西线919开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	410.2	82	7104.7	1260	-1436.5	受限	不可开放	资阳地调	null	
9895	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄李线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	182.45	87	3160	0	-250.15	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9896	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线958开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	278.75	90	4828	0	-532.51	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9897	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	待用线954开关	雄镇站	14600	是	346	5992.9	公线	361.52	104	6261.6	200	-1667.28	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

9898	10kV雄登线	南溪电力调度控制中心	雄登线953开关	雄镇站	6300	是	430	7447.82	公线	379.9	88	6579.8	0	-621.54	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9899	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红玉线687开关	红桥站	40000	否	300	5196.15	公线	500.02	167	8660.4	0	-3983.87	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9900	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红梅线691开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	176.36	46	3054.5	3500	-1289.07	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9901	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金市线926开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	57.66	13	998.6	0	4959.66	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9902	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘二线924开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	436.57	87	7561.4	0	5819.69	受限	不可开放	资阳地调	null	
9903	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪镇线951开关	汪家站	6300	是	200	3464.1	公线	223.23	112	3866.4	0	-1095.12	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9904	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金学线918开关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	305.64	51	5293.6	1600	1420.24	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9905	10kV黄金线	南溪电力调度控制中心	黄金线628开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	299.71	143	5190.9	0	-2281.05	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

9906	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	246.75	57	4273.7	0	1684.56	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9907	10kV白迎二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎二线926开关	白塔站	100000	是	485	8400.45	公线	97.71	20	1692.3	22890	-17861.94	受限	不可开放	资阳地调	null	
9908	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝隆路907开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	278.2	93	4818.4	0	-661.48	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9909	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱青路918开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	127.33	21	2205.3	11800	-5691.46	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9910	10kV吊鸢线	宜宾电力调度控制中心	吊鸢线954开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	359.86	90	6232.8	0	-690.24	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9911	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通一线913开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	113.32	28	1962.7	6100	-557.44	受限	不可开放	资阳地调	null	
9912	10kV真水二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真水Ⅱ路933开关	真武寺站	16000	是	504	8729.54	公线	359.35	71	6224	0	759.63	受限	不可开放	德阳地调	null	
9913	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大台线633开关	大观站	40000	是	200	3464.1	公线	224.94	112	3896	0	-1124.72	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

9914	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大田线632开关	大观站	40000	否	200	3464.1	公线	363.57	182	6297.1	0	-3179.41	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9915	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东江线932开关	东风站	105000	否	400	6928.2	公线	574.19	144	9945	0	-3709.62	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9916	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊鼻线976开关	吊黄楼站	6300	是	360	6235.38	公线	302.96	84	5247.2	0	-258.9	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9917	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹回线913开关	丹山站	12600	否	335	5802.37	公用	77.83	23	1348	1145	2729.13	受限	不可开放	资阳地调	null	
9918	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊沙线975开关	吊黄楼站	40000	是	300	5196.15	公线	289.49	96	5014	0	-857.08	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9919	10kV丹新线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹新线914开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	108.12	54	1872.7	3695	-2450.01	受限	不可开放	资阳地调	null	
9920	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月水路901开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	683.95	182	11846	0	-6635.99	受限	不可开放	德阳地调	null	
9921	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊长线955开关	吊黄楼站	40000	否	270	4676.54	公线	398.79	148	6907	1250	-3948.11	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

9922	10kV方建线	宜宾电力调度控制中心	方建线666开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	340.61	79	5899.4	0	58.86	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9923	10kV迎黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎黄线914开关	迎接站	12500	否	275	4763.14	公用	161.66	59	2800	4245	-2758.17	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9924	10kV月齐路912线路	孝泉电力调度控制中心	月齐路912开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	433.37	115	7506	0	-2295.99	受限	不可开放	德阳地调	null	
9925	10kV方安线	宜宾电力调度控制中心	方安线653开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	711.93	166	12330.7	0	-6372.44	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9926	10kV保紫线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保紫线924开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公线	316.7	115	5485.3	3115	-4789.79	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9927	10kV裴油线	南溪电力调度控制中心	裴油线952开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	218.12	57	3777.9	1600	-112.47	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9928	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大中线925手车开关	大腰站	17300	否	380	6581.79	公用	323.69	85	5606.3	1985	-1667.69	受限	不可开放	资阳地调	null	
9929	10kV月泉路902线路	孝泉电力调度控制中心	月泉路902开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	322.4	86	5584	0	-373.99	受限	不可开放	德阳地调	null	

9930	10kV坪凉线	宜宾电力调度控制中心	坪凉线950开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	112.47	26	1948	3700	310.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9931	10kV小贤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤二线943开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	385.82	77	6682.4	0	1111.82	受限	不可开放	资阳地调	null	
9932	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	坪港一线951开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	173.76	40	3009.6	0	2948.66	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9933	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	坪大线952开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	96.59	22	1673	2800	1485.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9934	10kV南龙线	南溪电力调度控制中心	南龙线969开关	南溪站	128000	是	430	7447.82	公线	42.44	10	735	0	5223.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9935	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南桂西线968开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	372.19	87	6446.4	0	-488.14	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9936	10kV小刘三线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘三线934开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	0	0	0	0	8660.26	受限	不可开放	资阳地调	null	
9937	10kV南城西线	南溪电力调度控制中心	南城西线966开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	218.41	51	3782.8	0	2175.46	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9938	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月黎路911开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	431.7	115	7477	0	-2266.99	受限	不可开放	德阳地调	null	
9939	10kV南音线	南溪电力调度控制中心	南音线964开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	126.56	29	2192.1	0	3766.16	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9940	10kV回城II路	什邡电力调度控制中心	回城II路929开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	574.71	104	9953.9	5750	-8055.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9941	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	坪烤线987开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	289.59	67	5015.7	1250	-307.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9942	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	坪龙线955开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	230.89	54	3999	0	1959.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9943	10kV南环线	南溪电力调度控制中心	南环线947开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	2000	1490	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9944	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白桥线962开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	226.51	45	3923.2	5400	-1528.98	受限	不可开放	资阳地调	null	
9945	10kV南复线	南溪电力调度控制中心	南复线945开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	198.1	46	3431.1	0	2527.16	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9946	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	坪黄二线956开关	沙坪站	40000	是	420	7274.61	公线	147.52	35	2555.1	0	3264.59	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9947	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南化线941开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	535.26	124	9270.7	200	-3512.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9948	10kV坪顾线	宜宾电力调度控制中心	坪顾线959开关	沙坪站	40000	是	500	8660.25	公线	178.98	36	3100	1600	2228.2	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9949	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	坪邦线980开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	285.29	66	4941.3	0	1761.74	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9950	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	坪理线981开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	99.54	23	1724	0	4234.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9951	10kV青新线	江安电力调度控制中心	青新线953开关	青龙站	22300	否	370	6408.59	公用	406.07	110	7033.1	0	-1265.37	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
9952	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海一线974开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	531.13	111	9199.2	0	-1716.74	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9953	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	坪华线982开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	791.63	184	13711.1	0	-7752.84	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9954	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	坪港二线983开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	423.64	99	7337.5	0	-1379.24	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9955	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	267.83	134	4638.8	2500	-4021.11	受限	不可开放	资阳地调	null	
9956	10kV孝景路904线路	孝泉电力调度控制中心	孝景路904开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	251.61	84	4357.8	0	-200.88	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9957	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	坪黄一线986开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	590.53	148	10228	0	-4685.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9958	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	坪黄四线990开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	215	50	3274	2500	2234	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9959	10kV东堪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东堪线916开关	东峰站	40000	否	240	4156.92	公用	299.32	125	5184.2	535	-1977.97	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9960	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	坪科线993开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	245.36	57	4249.6	0	2453.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9961	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	172.3	35	2984.3	0	4654.04	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9962	10kV白幸线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白幸 线914开 关	白塔站	100000	否	480	8313.84	公用	126.12	26	2184.4	0	5298.06	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9963	10kV坪构线	宜宾电 力调度 控制中 心	坪构线957 开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公 线	287.74	59	4983.6	0	2654.74	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9964	10kV坪泰线	宜宾电 力调度 控制中 心	坪泰线988 开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公 线	360.36	74	6241.5	0	1396.84	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9965	10kV白蜀一线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白蜀 一线919开 关	白塔站	100000	否	700	12124.36	公用	240.46	34	4164.7	24100	-13188.08	受限	不可开放	资阳 地调	null	
9966	10kV坪领线	宜宾电 力调度 控制中 心	坪领线991 开关	沙坪站	40000	否	320	5542.56	公 线	84.64	26	1466	0	3522.3	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9967	10kV底白线	江安电 力调度 控制中 心	底白线916 开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	449.28	121	7781.5	0	-2013.77	不受 限	不可开放	宜宾 地调	null	
9968	10kV坪浙线	宜宾电 力调度 控制中 心	坪浙线989 开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公 线	638.46	148	11058.1	2000	-6355.06	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
9969	10kV丰镇线大 馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV丰镇 线914开 关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公用	165.13	43	2860	3215	-809.57	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	

9970	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯城三路903开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	459.91	83	7965.6	0	-303.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9971	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	332.93	88	5766.4	0	-500.97	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9972	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	4.1	1	71	0	7567.34	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9973	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	坪云线953开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	144.32	29	2499.7	0	5138.64	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9974	10kV保永线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保永线912开关	保和站	18800	否	175	3031.09	公用	182.27	104	3156.9	300	-728.92	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9975	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	坪庙线997开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	30.96	7	536.2	1600	3822.06	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9976	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	坪电线996开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	84.9	21	1470.4	1600	2472.16	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9977	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真德Ⅱ路932开关	真武寺站	16000	是	300	5196.15	公线	104.27	35	1806	0	2350.92	受限	不可开放	德阳地调	null	

9978	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	坪岛线985开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	384.81	89	6664.9	0	-706.64	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9979	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏兴一线943开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	367.92	86	6372.4	0	-414.14	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9980	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏园一线944开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	626.85	146	10857.1	0	-4898.84	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9981	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏港一线946开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	302.54	70	5240	0	1463.04	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9982	10kV中南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中南线913开关	城中站	80000	是	423	7326.57	公用	299.77	71	5192	2195	-1525.74	不受限	不可开放	资阳地调	null	
9983	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝三路909开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	268.02	89	4642.1	0	-485.18	不受限	不可开放	德阳地调	null	
9984	10kV柏沙一线	宜宾电力调度控制中心	柏沙一线945开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	173.21	29	3000	400	4913.84	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9985	10kV柏坪一线	宜宾电力调度控制中心	柏坪一线952开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	108.56	27	1880.2	0	3662.36	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9986	10kV柏园二线	宜宾电力调度控制中心	柏园二线967开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	195.9	49	3393	0	2149.56	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9987	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水白线907开关	水清站	6300	是	370	6408.59	公用	95.09	26	1647	0	3479.87	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9988	10kV柏港二线	宜宾电力调度控制中心	柏港二线969开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	212.7	53	3684	1250	1301.38	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9989	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白加线953开关	白塔站	100000	否	485	8400.45	专用	63.76	13	1104.4	1000	5456	受限	不可开放	资阳地调	null	
9990	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真水路923开关	真武寺站	16000	否	376	6512.51	公线	133.72	36	2316	0	5861.26	受限	不可开放	德阳地调	null	
9991	10kV柏沙二线	宜宾电力调度控制中心	柏沙二线968开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	137.46	34	2380.8	0	3161.76	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9992	10kV柏坪二线	宜宾电力调度控制中心	柏坪二线971开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	258.26	65	4473.1	2450	-1380.54	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9993	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线624开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	301	70	5213	0	745	受限	不可开放	宜宾地调	null	

9994	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	447.58	104	7752	0	-1793.74	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9995	10kV江龙线	江安电力调度控制中心	江龙线625开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	150.66	35	2609.5	0	4093.54	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9996	10kV江坝线	江安电力调度控制中心	江坝线621开关	江安站	2*40000	否	400	6928.2	公用	334.23	84	5788.8	0	446.58	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9997	10kV江欧II线	江安电力调度控制中心	江欧II线626开关	江安站	2*40000	是	460	7967.43	公用	304.97	66	5282.1	0	1091.84	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9998	10kV江欧I线	江安电力调度控制中心	江欧I线603开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	295.67	69	5121	0	837.26	受限	不可开放	宜宾地调	null	
9999	10kV江体线	江安电力调度控制中心	江体线683开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	301	70	5213	0	745	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10000	10kV柏周线	宜宾电力调度控制中心	柏周线954开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	500.31	116	8665.4	0	-1962.36	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10001	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	江竹线623开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公用	109.24	25	1892.1	0	4066.16	受限	不可开放	宜宾地调	null	

10002	10kV柏天线	宜宾电力调度控制中心	柏天线948开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	214.55	50	3716	0	2987.04	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10003	10kV白迎一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎一线951开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	143.48	29	2485.1	1600	2843.1	受限	不可开放	资阳地调	null	
10004	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月景路913开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	716.51	191	12410	0	-7199.99	受限	不可开放	德阳地调	null	
10005	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桂路933开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	579.8	97	10042.1	12540	-14268.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10006	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏正线972开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	386.51	90	6694.4	1600	-2336.14	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10007	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏轻线970开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	650.41	163	11265.1	1600	-6629.72	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10008	10kV小凤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤二线929开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	173.01	35	2996.5	0	6928.2	受限	不可开放	资阳地调	null	
10009	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏池线964开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	301	70	5213	2500	745	受限	不可开放	宜宾地调	null	

10010	10kV鹭油线	宜宾电力调度控制中心	鹭油线661开关	鹭州站	10000	是	380	6581.79	公线	335.89	88	5817.7	0	-552.27	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10011	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海二线963开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	447.02	93	7742.3	0	-259.84	不受限	不可开放	资阳地调	null	
10012	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真泉路921开关	真武寺站	16000	是	435	7534.42	公线	359.64	83	6229	0	-201.46	受限	不可开放	德阳地调	null	
10013	10kV鹭学线	宜宾电力调度控制中心	鹭学线662开关	鹭州站	10000	是	360	6235.38	公线	14.54	4	251.8	0	4736.5	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10014	10kV鹭金线	宜宾电力调度控制中心	鹭金线664开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	369.24	92	6395.2	0	-852.64	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10015	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大和线914手车开关	大腰站	12600	否	380	6581.79	公用	198.54	52	3438.7	315	2169.91	受限	不可开放	资阳地调	null	
10016	10kV鹭象线	宜宾电力调度控制中心	鹭象线652开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	297.09	74	5145.6	0	396.96	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10017	10kV鹭场线	宜宾电力调度控制中心	鹭场线655开关	鹭州站	10000	是	310	5369.36	公线	377.37	122	6536	0	-2240.51	受限	不可开放	宜宾地调	null	

10018	10kV鹭轴线	宜宾电力调度控制中心	鹭轴线654开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	450.02	113	7794.4	0	-2251.84	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10019	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍刘线921开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	176.35	88	3054.4	1060	-996.71	不受限	不可开放	资阳地调	null	
10020	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保园线925开关	保和站	18800	是	400	6928.2	公用	320.32	80	5548	25645	-25650.44	受限	不可开放	资阳地调	null	
10021	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白亭线954开关	白塔站	100000	否	390	6755	公用	190.89	49	3306.3	7100	-4326.8	受限	不可开放	资阳地调	null	
10022	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象玉线637开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	404.17	94	7000.2	0	-1041.94	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
10023	10kV小天线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小天线944开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	392.77	63	6802.7	3050	-1192.44	受限	不可开放	资阳地调	null	
10024	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗镇线631开关	宗场站	6300	是	270	4676.54	公线	321.09	119	5561.2	0	-1819.97	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
10025	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗星线632开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	260.1	124	4505	160	-1755.15	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

10026	10kV中晶二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶二线928开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	479.08	96	8297.6	0	-1369.4	不受限	不可开放	资阳地调	null	
10027	10kV平沟线917	五通桥电力调度控制中心	平沟线917开关	平桥站	63000	是	345	5975.58	公线	274.99	80	4762.8	1860	-1842.34	不受限	不可开放	乐山地调	null	
10028	10kV天韶二路	德阳电力调度控制中心	天韶二路928开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	1032.45	187	17882	0	-10233.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10029	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰安线950开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	325.77	76	5642.3	0	315.96	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10030	10kV白锦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白锦线957开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	135.2	27	2341.7	0	5452.52	受限	不可开放	资阳地调	null	
10031	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜会线951开关	孜岩	150000	是	430	7447.82	公线	245.89	57	4258.8	0	1699.46	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10032	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜镇线960开关	孜岩	150000	是	490	8487.05	公线	12.94	3	224.2	0	6565.44	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10033	10kV丰慈线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰慈线913开关	丰裕站	6300	否	230	3983.72	公用	198.46	86	3437.4	600	-452.05	不受限	不可开放	资阳地调	null	

10034	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	顺大线940开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	374.83	87	6492	0	-533.74	不受限	不可开放	宜宾地调	null
10035	10kV竹丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹丽线919开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	370.67	116	6420	2460	-4445.95	不受限	不可开放	乐山地调	null
10036	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	顺桂线954开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	343.2	80	5944.2	0	14.06	不受限	不可开放	宜宾地调	null
10037	10kV白宝一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝一线918开关	白塔站	100000	是	377	6529.83	公用	249.76	66	4325.8	5350	-4451.94	受限	不可开放	资阳地调	null
10038	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大峰线923手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公用	63.11	37	1093.1	0	1556.94	受限	不可开放	资阳地调	null
10039	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	560.4	130	9706.2	0	-3003.16	不受限	不可开放	宜宾地调	null
10040	10kV城叙 I 线	宜宾电力调度控制中心	城叙I线651开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	533.1	140	9233.3	0	-3967.87	不受限	不可开放	宜宾地调	null
10041	10kV伍南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍南线925开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	136.99	68	2372.6	3315	-2569.91	不受限	不可开放	资阳地调	null

10042	10kV城南 I 线	宜宾电力调度控制中心	城南I线652开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	302.72	80	5243.1	0	22.33	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
10043	10kV竹涌线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹涌线914开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	331.18	74	5736	5460	-4960.62	不受限	不可开放	乐山地调	null	
10044	10kV城北 I 线	宜宾电力调度控制中心	城北I线654开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	329.43	87	5705.7	0	-440.27	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
10045	10kV白宝二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝二线966开关	白塔站	100000	是	400	6928.2	公用	175.06	44	3032	21500	-18989.44	受限	不可开放	资阳地调	null	
10046	10kV城庄 I 线	宜宾电力调度控制中心	城庄I线659开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	419.78	110	7270.6	800	-2805.17	不受限	不可开放	宜宾地调	null	
10047	10kV冠杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠杨线913开关	冠英站	18000	否	380	6581.79	公线	239.98	63	4156.4	1025	742.21	受限	不可开放	乐山地调	null	
10048	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回烟三路927开关	回澜站	100000	否	552	9560.92	专线	323.34	59	5600.3	9500	-6495.47	不受限	不可开放	null	null	
10049	10kV城叙 II 线	宜宾电力调度控制中心	城叙II线661开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	320.96	84	5559	0	-293.57	不受限	不可开放	宜宾地调	null	

10050	10kV白大二线 大馈线	雁江电 力调度 控制中 心	10kV白大 二线924开 关	白塔站	100000	是	423	7326.57	公用	52.35	12	906.7	250	5611.26	受限	不可开放	资阳 地调	null	
10051	10kV金湖线	宜宾电 力调度 控制中 心	金湖线919 开关	金沙	180000	否	490	8487.05	公 线	218.45	45	3783.5	0	3854.84	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
10052	10kV金语线	宜宾电 力调度 控制中 心	金语线916 开关	金沙	1800000	否	490	8487.05	公 线	110.6	23	1915.6	0	5722.74	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
10053	10kV柏宁线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏宁线973 开关	柏树林 站	50000	是	600	10392.3	公 线	140.76	23	2438	0	5875.84	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
10054	10kV柏汪线	宜宾电 力调度 控制中 心	柏汪线951 开关	柏树林 站	50000	否	490	8487.05	公 线	181.09	37	3136.4	0	4501.94	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
10055	10kV云宁线	宜宾电 力调度 控制中 心	云宁线947 开关	云台	180000	否	490	8487.05	公 线	208.01	42	3602.7	800	3235.64	受限	不可开放	宜宾 地调	null	
10056	10kV回烟二路	什邡电 力调度 控制中 心	回烟二路 917开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专 线	234.75	42	4065.9	9500	-4945.48	不受 限	不可开放	null	null	
10057	10kV云德线	宜宾电 力调度 控制中 心	云德线970 开关	云台	180000	否	490	8487.05	公 线	328.29	67	5686	0	1952.34	受限	不可开放	宜宾 地调	null	

10058	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	坪竹线961	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	294.73	69	5104.8	0	1598.24	受限	不可开放	宜宾地调	null	
10059	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南塔站	126000	是	463	8019.4	公线	474.26	102	8214.1	0	-1798.58	受限	不可开放	德阳地调	null	
10060	10kV天韶路	德阳电力调度控制中心	天韶路924开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	448.21	81	7763	0	-114.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10061	10kV南蟠路	罗江电力调度控制中心	南蟠路924开关	南塔站	77500	是	291	5040.27	公线	299.11	103	5180.6	0	-1148.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10062	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继宏路911开关	继光站	126000	否	553	9578.24	专线	515.12	93	8921.8	2500	-2801.38	受限	不可开放	德阳地调	null	
10063	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土城七路903开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	433.2	78	7503	7600	-7454.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10064	10kV雒镇三路	广汉电力调度控制中心	雒镇三路914开关	雒城站	71500	否	555	9612.88	公线	289.33	52	5011.2	5800	-2159.61	受限	不可开放	德阳地调	null	
10065	10kV拱孟路923大馈线	德阳电力调度控制中心	拱孟路923开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	445.38	74	7714	2500	-1900.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10066	10kV金华线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	金华线923 开关	金凤站 (高坪)	16300	是	174	3013.77	公 线	180.48	104	3126	0	-714.98	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10067	10kV长七路	温江电 力调度 控制中 心	长七线915 开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专 线	211.59	53	3664.8	0	1877.76	受限	不可开放	成都 地调	null	
10068	10kV安彭线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	安彭线913 开关	安平站 (高坪)	14300	是	174	3013.77	公 线	34.85	20	603.6	0	1807.42	受限	不可开放	南充 地调	null	
10069	长华路	温江电 力调度 控制中 心	长华线914 开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专 线	104.3	26	1806.4	0	3736.16	受限	不可开放	成都 地调	null	
10070	10kV金安线 921大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	金安线921 开关	金凤站 (高坪)	16300	否	174	3013.77	公 线	187.39	108	3245.6	0	-533.21	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10071	10kV朱春一线 大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	朱春Ⅰ线 926开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公 线	503.23	91	8764	0	-1101.41	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10072	10kV长宁线	温江电 力调度 控制中 心	长宁线913 开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公 线	425.87	106	7376	0	-1833.44	受限	不可开放	成都 地调	null	
10073	10kV朱茶一线 大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	朱茶Ⅰ线 920开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公 线	517.44	94	8962	0	-1299.41	不受 限	不可开放	南充 地调	null	

10074	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制中心	思河线923开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	139.83	93	2421.9	0	-83.63	不受限	不可开放	南充地调	null	
10075	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	705.08	149	12212	0	-4838.66	受限	不可开放	成都地调	null	
10076	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅰ线929开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	491.52	89	8513.1	0	-850.51	不受限	不可开放	南充地调	null	
10077	10kV长光线	温江电力调度控制中心	长光线909开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	630	114	10911.6	0	-3262.86	受限	不可开放	成都地调	null	
10078	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅳ线911开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	465.8	84	8067.6	0	-405.01	不受限	不可开放	南充地调	null	
10079	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向汽二路923开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	191.52	35	3317.1	0	5334.49	受限	不可开放	德阳地调	null	
10080	10kV带陈三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅲ线910开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	460.65	83	7978.5	0	-315.91	不受限	不可开放	南充地调	null	
10081	10kV长农路	温江电力调度控制中心	长农线908开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	27.02	7	468	0	5074.56	受限	不可开放	成都地调	null	

10082	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两化路919开关	两路口站	63000	否	800	13856.41	专线	422.53	53	7318.2	6000	-847.43	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10083	10kV吉华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站(高坪)	14300	是	211	3654.63	公线	270.01	128	4676.5	0	-1752.8	不受限	不可开放	南充地调	null	
10084	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向汽一路916开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	177.63	32	3076.5	0	5575.09	受限	不可开放	德阳地调	null	
10085	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安镇线911开关	安平站(高坪)	14300	否	200	3464.1	公线	189.15	95	3276	0	-158.31	受限	不可开放	南充地调	null	
10086	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙石线915开关	沙溪站(阆中)	10000	否	278	4815.1	公线	316.02	114	5473.5	0	-1139.91	不受限	不可开放	南充地调	null	
10087	10kV长博路	温江电力调度控制中心	长博线907开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	120.14	30	2080.8	0	3461.76	受限	不可开放	成都地调	null	
10088	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉河线922开关	吉安站(高坪)	14300	是	174	3013.77	公线	313.24	180	5425.4	0	-3014.38	不受限	不可开放	南充地调	null	
10089	10kV石韶二路936大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶二路936开关	石亭江站	102000	是	575	9959.29	公线	510.46	89	8841.2	0	-873.77	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10090	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井二路923开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	387.66	70	6714.2	7000	-6065.46	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10091	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉Ⅰ线918开关	西山站	80000	否	380	6581.79	公线	390.4	103	6761.7	0	-838.09	不受限	不可开放	南充地调	null	
10092	10kV新欧路	广汉电力调度控制中心	新欧路924开关	新丰站	100000	否	555	9612.88	专线	348.78	63	6040.8	0	2610.79	受限	不可开放	德阳地调	null	
10093	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅱ线924开关	火花站	71500	是	553	9578.24	公线	512.79	93	8881.6	0	-1219.01	不受限	不可开放	南充地调	null	
10094	10kV长朝路	温江电力调度控制中心	长朝线906开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	513.21	128	8888.8	0	-3346.24	受限	不可开放	成都地调	null	
10095	10kV沙润线	成都配调	沙润线952开关	金沙	2*63000	否	338	0	专线	439.9	130	7619	0	-2350.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
10096	10kV象百路	成都配调	象百路919	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	597.11	126	10342	0	-2968.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
10097	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉二线924开关	西山站	80000	是	467	8088.68	公线	447.38	96	7748.6	0	-1277.66	不受限	不可开放	南充地调	null	
10098	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金白线913开关	金凤站(高坪)	16300	否	100	1732.05	公线	108.15	108	1873.2	200	-514.35	不受限	不可开放	南充地调	null	

10099	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高三路925开关	高新站	80000	是	555	9612.88	公线	600.03	108	10392.6	2500	-5202.3	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10100	10kV土城九路	什邡电力调度控制中心	土城九路910开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	218.36	39	3782	4500	-619.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10101	10kV长珠路	温江电力调度控制中心	长珠线905开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	392.7	98	6801.6	0	-1259.04	受限	不可开放	成都地调	null	
10102	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南一路912开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	214.49	36	3715	12000	-7401.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10103	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳城三路903开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	443.49	77	7681.3	11020	-10720.01	受限	不可开放	德阳地调	null	
10104	10kV继塔路	中江电力调度控制中心	继塔路978开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	488.04	88	8452.9	0	-790.31	受限	不可开放	德阳地调	null	
10105	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南二路922开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	593.59	99	10281	0	-1967.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10106	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站(高坪)	16300	是	174	3013.77	公线	185.61	107	3214.8	0	-803.78	不受限	不可开放	南充地调	null	

10107	10kV科水线	温江电力调度控制中心	科水线928开关	海科	104000	是	555	9612.88	公线	647.11	117	11208	0	-3517.7	受限	不可开放	成都地调	null	
10108	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新路915开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	514.15	106	8905.1	1280	-2609.11	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10109	10kV中太路	中江电力调度控制中心	中太路922开关	中江站	65000	是	553	9578.24	公线	568.03	103	9838.3	2250	-4425.71	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10110	10kV元马路	什邡电力调度控制中心	元马一路917开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	238.23	60	4126.1	6000	-4583.54	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10111	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石环一路951开关	石亭江站	102000	是	646	11189.05	公线	293.9	45	5090.4	15000	-11139.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10112	10kV凤会路	中江电力调度控制中心	凤会路915开关	集凤站	22000	是	377	6529.83	公线	320	85	5542.4	0	-318.54	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10113	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安石线917开关	安平站(高坪)	14300	是	100	1732.05	公线	114.25	114	1978.8	0	-593.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10114	10kV科创二线	温江电力调度控制中心	科创二线927开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	426.79	77	7392	0	270.59	受限	不可开放	成都地调	null	

10115	10kV塘件线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	塘件线925 开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公 线	541.61	98	9380.7	0	-1718.11	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10116	10kV新高路	广汉电 力调度 控制中 心	新高路915 开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公 用	549.08	95	9510	3050	-4578.71	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10117	10kV元烟路	什邡电 力调度 控制中 心	元烟路923 开关	元石站	80000	否	222	3845.15	专 线	82.55	37	1429.7	6000	-3969.07	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10118	10kV凯林路 924#线路	中江电 力调度 控制中 心	凯林路924 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公 线	455.82	82	7894.8	0	-232.21	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10119	10kV花乡一线 大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	花乡一线 919开关	火花站	73100	是	553	9578.24	公 线	437.07	79	7570.1	0	92.49	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10120	10kV科南二线	温江电 力调度 控制中 心	科南二线 926开关	海科	104000	是	553	9578.24	公 线	587.99	106	10184	0	-2521.41	受限	不可开放	成都 地调	null	
10121	10kV胜印线	成都配 调	胜印路913	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专 线	831.41	246	14400	0	-9135.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10122	10kV槐下线	成都配 调	槐下线951 开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公 线	648.85	137	11238	0	-4683.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10123	10kV小工二路	广汉电 力调度 控制中 心	小工二路 910开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公 用	451.4	93	7818.3	1000	-1242.31	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	

10124	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土城八路921开关	土塘站	129000	是	553	9578.24	公线	537.01	97	9301	0	-1638.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10125	10kV花开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花开一线916开关	火花站	71500	否	553	9578.24	公线	505.05	91	8747.4	0	-126.98	不受限	不可开放	南充地调	null	
10126	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小镇三路907开关	小汉站	80000	否	400	6928.2	专线	231.41	58	4008	11890	-9662.62	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10127	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回城四路921开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	506.42	92	8771.2	11550	-12672.46	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10128	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安潘线916开关	安平站(高坪)	14300	是	211	3654.63	公线	80.72	38	1398	200	1325.7	受限	不可开放	南充地调	null	
10129	10kV科府二线	温江电力调度控制中心	科府二线925开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	455.43	82	7888	0	-225.41	受限	不可开放	成都地调	null	
10130	10kV广继路905#线路	中江电力调度控制中心	广继路905开关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	295.43	78	5116.8	250	510.05	受限	不可开放	德阳地调	null	
10131	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安龙线915开关	安平站(高坪)	14300	否	100	1732.05	公线	166.81	167	2889.2	0	-1330.35	受限	不可开放	南充地调	null	

10132	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元城二路913开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	518.57	94	8981.7	6050	-7369.11	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10133	10kV雒镇一路	广汉电力调度控制中心	雒镇一路902开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	467.25	84	8092.8	250	-652.5	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10134	10kV科丽线	温江电力调度控制中心	科丽线924开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	412.47	75	7144	3000	-2495.26	受限	不可开放	成都地调	null	
10135	10kV建交线	南部电力调度控制中心	建交线914开关	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	241.11	64	4176	0	1700.85	受限	不可开放	南充地调	null	
10136	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广城五路910开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	567.3	117	9825.7	1260	-4351.48	受限	不可开放	德阳地调	null	
10137	10kV埡化线	南部电力调度控制中心	10kV埡化线925	枣埡站	100000	否	610	10565.51	公线	481.8	79	8344.8	0	1164.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10138	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永镇路983开关	永太站	20000	否	273	4728.5	公线	298.85	109	5176	1315	-2235.35	受限	不可开放	德阳地调	null	
10139	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双禾路914开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	271.26	71	4698.2	630	-62.77	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10140	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天路928开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	442.68	77	7667.3	0	300.13	受限	不可开放	德阳地调	null	
10141	10kV科教线	温江电力调度控制中心	科教线923开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	602.77	151	10440	0	-4897.44	受限	不可开放	成都地调	null	
10142	10kV埡桥线	南部电力调度控制中心	埡桥线913开关	枣埡站	100000	否	610	10565.51	公线	348.43	57	6034.8	0	3474.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10143	10kV两冶路	什邡电力调度控制中心	两冶路907开关	两路口站	65000	否	440	7621.02	专线	461.56	105	7994.2	0	-1135.28	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10144	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八塑路921开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	408.06	91	7067.6	0	-52.79	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10145	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广三路917开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	公用	486.73	100	8430.2	2050	-2904.21	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10146	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中城一路913开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	544	98	9422	0	-1759.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10147	10kV科原线大馈线	温江电力调度控制中心	科原线922开关	海科	104000	否	400	6928.2	专线	350.58	88	6072	8200	-8729.44	受限	不可开放	成都地调	null	

10148	10kV湾世二线	成都配调	湾世二路920开关	七里湾	2*63000	是	473	0	公线	718.2	152	12439.3	0	-5885.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
10149	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土城六路905开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	599.94	109	10391	2500	-5242.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10150	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回镇路921开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	120.09	60	2080	0	1037.69	受限	不可开放	德阳地调	null	
10151	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振河线924开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	186.69	86	3233.5	0	-212.8	不受限	不可开放	南充地调	null	
10152	10kV朝双II路	什邡电力调度控制中心	朝双二路917开关	朝阳站	202000	是	552	9560.92	公线	0	0	0	8000	-351.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10153	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大中二路927开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	457.44	94	7922.8	1550	-1896.81	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10154	10kV岭胥线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭胥线914开关	长条岭站(阆中)	16000	否	220	3810.51	公线	203.89	93	3531.3	0	-101.84	不受限	不可开放	南充地调	null	
10155	10kV科强线大馈线	温江电力调度控制中心	科强线921开关	海科	104000	否	553	9578.24	专线	647.11	117	11208	0	-3545.41	受限	不可开放	成都地调	null	

10156	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	10kV河满二线917	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	42.36	13	733.6	0	4410.59	受限	不可开放	南充地调	null	
10157	10kV回城七路	什邡电力调度控制中心	回城七路919开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	452.53	82	7837.8	11050	-11239.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10158	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯百路906开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	483.2	87	8369	0	-706.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10159	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土城五路902开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	362.88	66	6285	6000	-4636.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10160	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	10kV河满一线916	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	286.48	87	4961.9	6180	-5997.71	受限	不可开放	南充地调	null	
10161	10kV科达线大馈线	温江电力调度控制中心	科达线911开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	561.2	101	9720	200	-2257.41	受限	不可开放	成都地调	null	
10162	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高南路909开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	555.48	114	9620.9	1260	-4146.68	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10163	10kV埡温线	南部电力调度控制中心	10kV埡温线923	枣埡站	100000	否	599	10374.98	公线	256.77	43	4447.2	5760	-869.72	受限	不可开放	南充地调	null	

10164	10kV凯坭路	中江电力调度控制中心	凯坭路923开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	437.67	79	7580.4	0	82.19	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10165	10kV埡铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV埡铁线924	枣埡站	100000	否	377	6529.83	专线	20.74	6	359.2	0	5517.65	受限	不可开放	南充地调	null	
10166	10kV科尚线大馈线	温江电力调度控制中心	科尚线912开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	586.14	106	10152	0	-2503.26	受限	不可开放	成都地调	null	
10167	10kV埡泰线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV埡泰线921	枣埡站	100000	否	599	10374.98	专线	127	21	2199.6	0	7137.88	受限	不可开放	南充地调	null	
10168	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳城六路926开关	炳灵宫站	100000	是	555	9612.88	公线	434.87	78	7532	1000	-841.7	受限	不可开放	德阳地调	null	
10169	10kV埡郊线	南部电力调度控制中心	10kV埡郊线922	枣埡站	100000	否	599	10374.98	公线	261.27	44	4525.2	0	4812.28	受限	不可开放	南充地调	null	
10170	10kV埡工一线	南部电力调度控制中心	10kV埡工I线915开关	枣埡站	100000	否	599	10374.98	公线	394.27	66	6828.8	0	2508.68	受限	不可开放	南充地调	null	
10171	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石新一路914开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	359.64	65	6229	14935	-13515.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10172	10kV埡工二线	南部电力调度控制中心	10kV埡工II线916开关	枣埡站	100000	否	599	10374.98	公线	216.26	36	3745.6	0	5591.88	受限	不可开放	南充地调	null	
10173	10kV科向线	温江电力调度控制中心	科向线913开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	481.52	120	8340	715	-3512.44	受限	不可开放	成都地调	null	
10174	10kV胜博线	成都配调	胜博路950	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	341.01	101	5906.3	0	-642.07	不受限	不可开放	成都地调	null	
10175	10kV埡安线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV埡安线913	枣埡站	100000	否	599	10374.98	公线	386.14	64	6688	0	2649.48	受限	不可开放	南充地调	null	
10176	10kV朝马I路	什邡电力调度控制中心	朝马I路933开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	184.11	33	3188.8	8000	-3540.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10177	10kV襄窑线	南部电力调度控制中心	10kV襄窑线913	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	98.02	26	1697.8	0	-7963.95	不受限	不可开放	南充地调	null	
10178	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广通路904开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	241.66	89	4185.6	2200	-2129.95	受限	不可开放	德阳地调	null	
10179	10kV里伏一线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏一线914开关	七里站	90000	否	840	14549.23	公线	915.01	109	15848	0	-2753.69	不受限	不可开放	南充地调	null	

10180	10kV科业线	温江电力调度控制中心	科业线914开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	258.43	47	4476	0	3172.74	受限	不可开放	成都地调	null	
10181	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土城一路907开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	599.6	108	10385	8000	-10722.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10182	10kV炳商路	广汉电力调度控制中心	炳商路920开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	158.45	33	2744.4	0	4831.59	受限	不可开放	德阳地调	null	
10183	10kV向三一路	广汉电力调度控制中心	向三一路911开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	465.7	96	8066	750	-2081.78	受限	不可开放	德阳地调	null	
10184	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨耐路928开关	杨嘉站	50000	是	510	8833.46	公线	318.3	62	5513	1950	-396.23	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10185	10kV科府一线	温江电力调度控制中心	科府一线915开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	399.08	72	6912	2730	-1979.41	受限	不可开放	成都地调	null	
10186	10kV土桔II路	什邡电力调度控制中心	土桔二路927开关	土塘站	83000	是	553	9578.24	公线	390.24	71	6759	6000	-5096.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10187	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大开一路918开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	442.84	91	7670	0	-94.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10188	10kV山狮路933线路	中江电力调度控制中心	山狮路933开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	508.82	92	8812.8	1600	-1792.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10189	10kV湾永线	南部电力调度控制中心	10kV湾永线934	赵家湾站	90000	是	270	4676.54	公线	140.4	52	2427	0	-3468.56	不受限	不可开放	南充地调	null	
10190	10kV科南一线	温江电力调度控制中心	科南一线916开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	302.08	55	5232	630	1800.59	受限	不可开放	成都地调	null	
10191	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元城一路918开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	446.23	81	7728.7	15000	-15066.11	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10192	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新塘二路913开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	522.54	108	9050.4	800	-3116.18	受限	不可开放	德阳地调	null	
10193	10kV风糖路921大馈线	德阳电力调度控制中心	风糖路921开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	392	68	6789.4	17440	-9472.57	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10194	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井一路913开关	马井	302000	是	552	9560.92	公线	343.75	62	5953.8	6000	-4305.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10195	10kV科创一线	温江电力调度控制中心	科创一线917开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	422.63	76	7320	0	342.59	受限	不可开放	成都地调	null	

10196	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向铁路952开关	向阳站	63000	是	510	8833.46	公用	226.86	44	3929.3	1975	1162.47	受限	不可开放	德阳地调	null	
10197	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV铁光线916	铁佛塘站(南部)	10000	否	220	3810.51	公线	83	38	1448	0	-1871.64	不受限	不可开放	南充地调	null	
10198	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大跃一路913开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公线	425.29	88	7366	345	-135.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10199	10kV八世路941大馈线	德阳电力调度控制中心	八世路941开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	184.4	46	3193.8	5950	-407.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10200	10kV科粮线大馈线	温江电力调度控制中心	科粮线918开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	350.58	64	6072	0	1576.74	受限	不可开放	成都地调	null	
10201	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会冯路973开关	会龙站	10000	是	273	4728.5	公线	266.61	98	4617.7	0	-834.9	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10202	10kV广白路	中江电力调度控制中心	广白路908开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	293.76	108	5087.92	0	-832.27	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10203	10kV升永线	南部电力调度控制中心	10kV升永线916	升钟站(南部)	20000	否	270	4676.54	公线	264	98	4583	0	-141.94	不受限	不可开放	南充地调	null	

10204	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线933开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	622.97	156	10789.8	0	-5247.24	受限	不可开放	成都地调	null	
10205	10kV金家线	成都配调	金家线933开关	金华街	2*50000	否	473	0	专线	1097.46	232	19008	0	-11634.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
10206	10kV大开二路	广汉电力调度控制中心	大开二路923开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	386.81	80	6699.6	7280	-6403.61	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10207	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏乡路911开关	柏隆站	18300	是	231	4001.04	公线	276.67	120	4792	625	-2216.17	受限	不可开放	德阳地调	null	
10208	10kV升农线	南部电力调度控制中心	10kV升农线911	升钟站(南部)	20000	否	270	4676.54	公线	151	56	2618.9	0	-148.41	不受限	不可开放	南充地调	null	
10209	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继铜路982开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	521.8	94	9037.6	0	-1375.01	受限	不可开放	德阳地调	null	
10210	10kV石耐路926大馈线	德阳电力调度控制中心	石耐路926开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	358.59	65	6210.8	8300	-6862.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10211	10kV金玉线大馈线	阆中电力调度控制中心	金玉线926开关	金垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	131.11	87	2270.8	0	67.47	不受限	不可开放	南充地调	null	

10212	10kV平涌线	温江电力调度控制中心	平涌线929开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	329.25	82	5702.6	0	-160.04	受限	不可开放	成都地调	null	
10213	10kV升保线	南部电力调度控制中心	10kV升保线919	升钟站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	193	58	3379	0	-468.37	不受限	不可开放	南充地调	null	
10214	10kV杨楠路	德阳电力调度控制中心	杨楠路927开关	杨嘉站	50000	是	552	9560.92	公线	251.67	46	4359	3600	-310.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10215	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小得二路920开关	小汉站	82000	否	914	15830.94	公用	319.32	35	5530.7	9250	-532.85	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10216	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	山翠路922开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	362.63	66	6280.8	2500	-160.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10217	10kV石天二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	石天二路924	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	486.5	88	8426.1	15265	-7616.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10218	10kV平宁线	温江电力调度控制中心	平宁线927开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	512.33	128	8873.5	515	-3845.94	受限	不可开放	成都地调	null	
10219	10kV蓉新二线	成都配调	蓉新二线952开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	389.92	82	6753.4	0	619.94	受限	不可开放	成都地调	null	

10220	10kV富什路	绵竹电力调度控制中心	富什路902开关	富新站	41000	是	317	5490.6	公用	249.42	79	4320	0	72.48	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10221	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德东路954开关	德阳站新	103000	是	575	9959.29	公线	286.42	50	4960.8	9500	-6493.37	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10222	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大城一路952开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	618.02	127	10704.1	315	-4284.88	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10223	10kV兴柏路913线路	中江电力调度控制中心	兴柏路913开关	永兴站	16300	否	225	3897.11	公线	199	88	3446.68	0	60.72	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10224	10kV平月线	温江电力调度控制中心	平月线925开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	328.49	59	5689.4	6400	-4426.81	受限	不可开放	成都地调	null	
10225	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳城四路906开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	172.52	35	2988.1	2450	1296.12	受限	不可开放	德阳地调	null	
10226	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广城四路912开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	231.84	48	4015.4	1660	1058.82	受限	不可开放	德阳地调	null	
10227	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建三线924开关	建兴站(南部)	22300	否	377	6529.83	公线	251	67	4350	0	-3107.55	不受限	不可开放	南充地调	null	

10228	10kV平政路	温江电力调度控制中心	平政线923开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	326.5	82	5654.9	0	-112.34	受限	不可开放	成都地调	null	
10229	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	10kV盘石线915	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	288.1	86	4990	0	-60.87	不受限	不可开放	南充地调	null	
10230	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯太路941开关	冯店站	12500	是	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	-152.72	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10231	10kV黄所一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所一路919开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	283.23	47	4905.6	0	3408.24	受限	不可开放	德阳地调	null	
10232	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙工一路908开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	493.65	89	8550.1	0	-901.36	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10233	10kV秋东路926大馈线	德阳电力调度控制中心	秋东路926开关	秋月	300000	否	552	9560.92	公线	423.2	76	7329.8	10200	-1595.17	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10234	10kV平文线	温江电力调度控制中心	平文线921开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	0.24	10	4.2	0	7658.39	受限	不可开放	成都地调	null	
10235	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗天路922开关	罗荣站	100000	否	428	7413.18	公用	423.6	99	7336.8	0	-664.94	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10236	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中城二路921开关	中江站	65000	是	553	9578.24	公线	447.8752	81	7757.2	0	-94.61	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10237	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三广路920开关	三星堆站旧	120000	否	380	6581.79	公用	403.05	106	6980.9	525	-1582.29	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10238	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东城三路910开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	462.36	84	8008	0	-359.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10239	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广川路935开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	专线	376.59	77	6522.6	0	1053.39	受限	不可开放	德阳地调	null	
10240	10kV猛平线	成都配调	猛平线912开关	猛追湾	2*63000	是	473	0	公线	968.28	205	16770.6	0	-10216.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
10241	10kV棕攀线	成都配调	棕攀线906开关	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	374.62	79	6488.4	0	65.68	不受限	不可开放	成都地调	null	
10242	10kV粉大线	成都配调	粉大路906	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	594.12	126	10290.2	0	-2916.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
10243	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯城一路921开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	491.29	89	8509.2	70	-916.61	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10244	10kV平康路	温江电力调度控制中心	平康线917开关	公平	84000	是	553	9578.24	专线	301.76	55	5226.4	0	2436.19	受限	不可开放	成都地调	null	

10245	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯妙路944开关	冯店站	12500	否	186	3221.61	公线	171.36	92	2968	0	-68.55	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10246	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小镇一路911开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	437.88	90	7584	670	-1519.78	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10247	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷一路911开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	295.18	53	5112.5	250	2286.24	受限	不可开放	德阳地调	null	
10248	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星路908开关	三星堆站旧	244000	否	486	8417.77	公用	402.97	83	6979.5	2050	-1453.51	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10249	10kV木长线	南部电力调度控制中心	10kV木长线917	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	227.2	104	3935.1	0	-536.82	不受限	不可开放	南充地调	null	
10250	10kV胜安线	成都配调	胜安线905开关	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	218.39	65	3782.5	1880	-983.19	不受限	不可开放	成都地调	null	
10251	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路913开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	419.44	86	7264.7	565	-253.71	受限	不可开放	德阳地调	null	
10252	10kV木三线	南部电力调度控制中心	10kV木三线915	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	239.8	110	4153.8	0	-755.52	不受限	不可开放	南充地调	null	

10253	10kV广镇路911线路	中江电力调度控制中心	广镇路911开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	193.44	71	3350.4	0	905.25	受限	不可开放	德阳地调	null	
10254	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连松路914开关	连山站	73500	否	380	6581.79	公线	392.96	103	6806	5890	-6772.39	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10255	10kV平新路大馈线	温江电力调度控制中心	平新线913开关	公平	84000	否	400	6928.2	公线	42.98	11	744.5	0	4798.06	受限	不可开放	成都地调	null	
10256	10kV广石路909线路	中江电力调度控制中心	广石路909开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	190.12	70	3292.8	0	962.85	受限	不可开放	德阳地调	null	
10257	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三向路929开关	三星堆站旧	120000	是	486	8417.77	公用	390.04	80	6755.5	1350	-1371.28	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10258	10kV风黄一二路917大馈线	德阳电力调度控制中心	风黄一二路917开关	风光站	82000	是	1000	17320.51	公线	635	63	10998.2	45010	-31153.59	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10259	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永松路988开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	261.89	65	4536	0	1006.56	受限	不可开放	德阳地调	null	
10260	10kV新环一路	广汉电力调度控制中心	新环一路929开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公线	360.97	74	6252	0	1323.99	受限	不可开放	德阳地调	null	

10261	10kV平光一线	温江电力调度控制中心	平光一线903开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	612.36	153	10606	0	-5063.44	受限	不可开放	成都地调	null	
10262	10kV下潭线	成都配调	下潭线910开关	下涧槽	80000	是	473	0	公线	498.78	105	8638.8	0	-2084.72	受限	不可开放	成都地调	null	
10263	10kV杨镇路926线路	德阳电力调度控制中心	杨镇路926开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	305.83	55	5297	12825	-9517.17	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10264	10kV中松路917#线路	中江电力调度控制中心	中松路915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	520.567	94	9016.22	0	-1353.63	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10265	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广氮二路922开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	615.25	107	10656.1	1050	-3724.81	受限	不可开放	德阳地调	null	
10266	10kV黄屏路926大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏路926开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	369.91	67	6406.8	1300	-58.06	受限	不可开放	德阳地调	null	
10267	10kV平彩路大馈线	温江电力调度控制中心	平彩线904开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	377.41	94	6536.7	16000	-16994.14	受限	不可开放	成都地调	null	
10268	10kV旌天三路913大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天三路913开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	475.03	86	8227.6	2630	-3208.86	受限	不可开放	德阳地调	null	

10269	10kV金镇线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV金镇 线911	黄金站 (南部)	18000	否	377	6529.83	公 线	249.46	66	4320.7	0	1556.15	受限	不可开放	南充 地调	null	
10270	10kV古南线大 馈线	阆中电 力调度 控制中 心	古南线914 开关	古城站 (阆中)	36000	否	400	6928.2	公 线	363.91	91	6302.9	0	-67.52	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10271	10kV旌叶路 922大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	旌叶路922 开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公 线	382.51	69	6625.1	1235	-211.36	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10272	10kV金肖线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV金肖 线914	黄金站 (南部)	18000	否	218	3775.87	公 线	171.5	79	2970.4	0	427.88	受限	不可开放	南充 地调	null	
10273	10kV平福线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	平福线906 开关	公平	84000	否	400	6928.2	专 线	151.44	38	2622.9	0	2919.66	受限	不可开放	成都 地调	null	
10274	10kV柏青路	德阳电 力调度 控制中 心	柏青路921 开关	柏隆站	18300	是	392	6789.64	公 线	284.06	72	4920	5000	-4488.29	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10275	10kV大航路大 馈线	广汉电 力调度 控制中 心	大航路929 开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专 线	526.89	91	9125.7	1630	-1776.75	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10276	10kV金寒线大 馈线	南部电 力调度 控制中 心	10kV金寒 线913	黄金站 (南部)	18000	否	377	6529.83	公 线	203.38	54	3522.5	0	2354.35	受限	不可开放	南充 地调	null	

10277	10kV建中线	南部电力调度控制中心	10kV建中线915	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	196.04	52	3395.5	0	-6399.15	受限	不可开放	南充地调	null	
10278	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳泓路910开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	173.23	40	3000.3	11300	-7550.5	受限	不可开放	德阳地调	null	
10279	10kV建政线	南部电力调度控制中心	10kV建政线922	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	203.58	54	3526	0	-115.85	受限	不可开放	南充地调	null	
10280	10kV平香线大馈线	温江电力调度控制中心	平香线914开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	526.33	132	9116.1	0	-3573.54	受限	不可开放	成都地调	null	
10281	10kV建议线	南部电力调度控制中心	10kV建议线923	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	126.33	57	2188	0	1241.46	受限	不可开放	南充地调	null	
10282	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路905开关	向阳站	65000	否	316	5473.28	专线	419.44	133	7264.7	0	-2338.75	受限	不可开放	德阳地调	null	
10283	10kV建四线	南部电力调度控制中心	10kV建四线913	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	142.03	65	2460	0	969.46	受限	不可开放	南充地调	null	
10284	10kV石天一路915大馈线	德阳电力调度控制中心	石天一路915开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	560.7	101	9711.3	15075	-7426.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10285	10kV建礪线	南部电力调度控制中心	10kV建礪线916	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	140.86	37	2439.7	0	3437.15	受限	不可开放	南充地调	null	
10286	10kV平苏线	温江电力调度控制中心	平苏线918开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	610.78	153	10578.7	0	-5036.14	受限	不可开放	成都地调	null	
10287	10kV作清线	成都配调	作清路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	588.45	124	10192	0	-3637.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
10288	10kV象和二线	成都配调	象和二线923开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	597.34	126	10346	0	-2972.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
10289	10kV建龙线	南部电力调度控制中心	10kV建龙线921	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	105.24	48	1822.7	0	1606.76	受限	不可开放	南充地调	null	
10290	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大东路925	大塘站	126000	是	555	9612.88	公线	476.48	86	8252.7	0	-562.4	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10291	10kV建电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV建电线925	建兴站(南部)	28500	否	55	952.63	专线	30.06	55	520.7	0	336.67	受限	不可开放	南充地调	null	
10292	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	10kV河镇线932	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	95.61	58	1656	0	916.09	受限	不可开放	南充地调	null	
10293	10kV新凉二路	广汉电力调度控制中心	新凉二路925开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	188.8	39	3270	1365	2940.99	受限	不可开放	德阳地调	null	

10294	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	10kV河谢线915	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	127.86	77	2214.6	0	357.49	受限	不可开放	南充地调	null	
10295	10kV平土线	温江电力调度控制中心	平土线920开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	609.26	152	10552.4	0	-5009.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10296	10kV河火线	南部电力调度控制中心	10kV河火线911	河东站(南部)	14300	否	218	3775.87	公线	134.05	61	2321.7	0	1076.58	受限	不可开放	南充地调	null	
10297	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三三路935开关	三星堆站旧	120000	否	255	4416.73	公用	355.25	139	6153	420	-2597.94	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10298	10kV新轧路	德阳电力调度控制中心	新轧路921开关	德新站	23000	是	277	4797.78	公线	207.67	75	3596.9	315	-73.68	受限	不可开放	德阳地调	null	
10299	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继城二路973开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	274.97	50	4762.4	0	2900.19	受限	不可开放	德阳地调	null	
10300	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大新二路924开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	448.7	92	7771.5	350	-545.51	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10301	10kV平通线	温江电力调度控制中心	平通线922开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	351.75	64	6092.3	0	1570.29	受限	不可开放	成都地调	null	

10302	10kV富五路	绵竹电力调度控制中心	富五路901开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	257.51	81	4460	0	-67.52	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10303	10kV鼓工一线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工I线932开关	天鼓岭站	100000	是	599	10374.98	公线	512.8	86	8881.7	250	-831.72	不受限	不可开放	南充地调	null	
10304	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白宝路914开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	109.12	55	1890	2690	-1808.72	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10305	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄双路964开关	黄鹿站	22000	是	400	6928.2	公线	343.28	86	5945.6	0	-403.04	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10306	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广氮一路904开关	广汉站	80000	否	252	4364.77	专线	0	0	0	0	3928.29	受限	不可开放	德阳地调	null	
10307	10kV平华路	温江电力调度控制中心	平华线924开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	699.49	175	12115.1	0	-6572.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
10308	10kV石开二路955大馈线	德阳电力调度控制中心	石开二路955开关	石亭江站	100000	是	600	10392.3	公线	359.6	59	6228.2	14190	-5876.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10309	10kV继北路	中江电力调度控制中心	继北路971开关	继光站	82000	是	553	9578.24	公线	540.08	98	9354.2	0	-1691.61	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10310	10kV仓镇路911线路	中江电力调度控制中心	仓镇路911开关	仓山站	22500	否	434	7517.1	公线	447.85	103	7756.8	0	-991.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10311	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈金线922开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	104.94	105	1817.5	0	-258.66	不受限	不可开放	南充地调	null	
10312	10kV平光二线	温江电力调度控制中心	平光二线928开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	879.35	159	15230.4	0	-7567.81	受限	不可开放	成都地调	null	
10313	10kV府湾线	成都配调	府湾路915	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	237.71	50	4117.2	0	3256.14	受限	不可开放	成都地调	null	
10314	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继工路981开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	566.45	102	9811	2000	-4148.41	受限	不可开放	德阳地调	null	
10315	10kV高观路	广汉电力调度控制中心	高观路928开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	494.51	102	8564.9	1885	-2873.91	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10316	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇二路928开关	德阳站新	103000	是	552	9560.92	公线	420.09	76	7275.9	880	-507.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10317	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广连路906开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	445.76	77	7720.6	0	260.69	受限	不可开放	德阳地调	null	

10318	10kV平城线	温江电力调度控制中心	平城线934开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	378.9	95	6562.6	630	-1650.04	受限	不可开放	成都地调	null	
10319	10kV定镇线	南部电力调度控制中心	10kV定镇线924	定水站(南部)	30000	否	440	7621.02	公线	274.92	62	4761.6	0	2097.32	受限	不可开放	南充地调	null	
10320	10kV炳机路	广汉电力调度控制中心	炳机路912开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	89.87	18	1556.5	0	6019.49	受限	不可开放	德阳地调	null	
10321	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定兴线922	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	217.27	100	3763.1	0	-364.82	受限	不可开放	南充地调	null	
10322	10kV定太线	南部电力调度控制中心	10kV定太线913	定水站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	201	60	3481.4	0	2618.33	受限	不可开放	南充地调	null	
10323	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯华路901开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	507.37	92	8787.6	200	-1325.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10324	10kV雒兴路	广汉电力调度控制中心	雒兴路915开关	雒城站	71500	是	366	6339.31	公用	422.56	115	7318.8	9830	-12077.35	受限	不可开放	德阳地调	null	
10325	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定农线921	定水站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	165	44	2873.1	0	71.55	受限	不可开放	南充地调	null	

10326	10kV平柳线	温江电力调度控制中心	平柳线936开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	401.15	100	6947.9	0	-1405.34	受限	不可开放	成都地调	null	
10327	10kV定凤线	南部电力调度控制中心	10kV定凤线911	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	154.78	71	2680.9	0	-2413.82	受限	不可开放	南充地调	null	
10328	10kV定电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	定电线914开关	定水站(南部)	22500	否	170	2944.49	专线	37.4	22	647.8	0	-7418.76	不受限	不可开放	南充地调	null	
10329	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定大线923	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	198	91	3436	0	-164.72	受限	不可开放	南充地调	null	
10330	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三耐路922开关	三星堆站旧	120000	否	305	5282.75	公用	274.95	90	4762.2	100	-107.73	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10331	10kV平碾线	温江电力调度控制中心	平碾线938开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	439.9	80	7619.1	0	43.49	受限	不可开放	成都地调	null	
10332	10kV香镇二路绵竹	绵竹电力调度控制中心	香镇二路922开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公用	273.18	49	4731.4	0	2917.34	受限	不可开放	德阳地调	null	
10333	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	家玉路933开关	袁家站	100000	否	507	8781.5	公线	477.49	94	8270.1	0	-366.75	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10334	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	10kV北天泰线913	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	416.55	95	7214.7	1630	-1985.78	不受限	不可开放	南充地调	null	
10335	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新二路911开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	575.42	118	9966.2	2385	-5616.98	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10336	10kV小镇二路	广汉电力调度控制中心	小镇二路913开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	340.88	70	5904	10180	-8508.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10337	10kV平双线(公平)	温江电力调度控制中心	平双线940开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	352.09	64	6098.2	0	1564.39	受限	不可开放	成都地调	null	
10338	10kV铁君线	成都配调	铁君路933	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	341.88	72	5921.3	0	1452.04	受限	不可开放	成都地调	null	
10339	10kV土水路	成都配调	土水路920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	301.15	64	5216	0	2157.34	受限	不可开放	成都地调	null	
10340	10kV雒城一路	广汉电力调度控制中心	雒城一路911开关	雒城站	73500	是	534	9249.15	公用	488.45	91	8460	1340	-2400.68	受限	不可开放	德阳地调	null	
10341	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光园六路932开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	452.75	113	7841.6	0	-2299.04	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10342	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大城三路962开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	481.06	99	8331.9	0	-1597.68	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10343	10kV田马路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	田马线938 开关	大田	83000	是	553	9578.24	公 线	0.24	10	4.2	0	7662.59	受限	不可开放	成都 地调	null	
10344	10kV南五路 914大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	南五路914 开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公 线	395.3	71	6846.5	16280	-8631.26	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10345	10kV高骈一路	广汉电 力调度 控制中 心	高骈一路 913开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公 用	442.04	91	7656.1	3300	-3380.11	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10346	10kV柏镇路	德阳电 力调度 控制中 心	柏镇路922 开关	柏隆站	10000	是	277	4797.78	公 线	302.08	109	5232	0	-1393.78	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10347	10kV永阳路 981线路	中江电 力调度 控制中 心	永阳路981 开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公 线	191.22	51	3312	0	1911.86	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10348	10kV田盛线	温江电 力调度 控制中 心	田盛线936 开关	大田	83000	是	553	9578.24	公 线	425.27	77	7365.6	800	-503.01	受限	不可开放	成都 地调	null	
10349	10kV双通路大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	双通路921 开关	双东站	16000	是	150	2598.08	公 线	200.27	134	3468.6	240	-1630.14	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10350	10kV永子路	中江电 力调度 控制中 心	永子路987 开关	永太站	22000	否	225	3897.11	公 线	127.48	57	2208	2200	-900.6	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	

10351	10kV雒镇四路	广汉电力调度控制中心	雒镇四路908开关	雒城站	71500	否	486	8417.77	公用	329.45	68	5706	3430	-1560.01	受限	不可开放	德阳地调	null	
10352	10kV黄千一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千一路913开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	469.4	85	8130	10030	-2381.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10353	10kV田铁线	温江电力调度控制中心	田铁线922开关	大田	83000	否	481	8331.16	专线	452.98	94	7845.6	0	-1180.67	受限	不可开放	成都地调	null	
10354	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵新路912开关	绵竹站	102000	否	400	6928.2	公用	416.8	104	7219	0	-983.62	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10355	10kV桂龙线	蓬安电力调度控制中心	桂龙线918开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	607.63	120	10524.2	0	-2620.85	不受限	不可开放	南充地调	null	
10356	10kV民永线	温江电力调度控制中心	民永线909开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	599.25	109	10379	0	-2730.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
10357	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中城三路911开关	中江站	128000	是	553	9578.24	公线	463.117	84	8021.19	3680	-358.59	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10358	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向冀路928开关	向阳站	63000	否	600	10392.3	专线	190.64	32	3301.9	3250	2801.17	受限	不可开放	德阳地调	null	

10359	10kV郭花线	温江电力调度控制中心	郭花线936开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	236.88	43	4102.8	3950	-390.21	受限	不可开放	成都地调	null	
10360	10kV田药二线	温江电力调度控制中心	田药二线920开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	11.85	2	205.2	0	7443.54	受限	不可开放	成都地调	null	
10361	10kV晋科线	成都配调	晋科线905开关	晋阳	102000	是	473	8192.6	公线	596.42	126	10330	0	-3775.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
10362	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城冯线913开关	城南站(蓬安)	113000	否	270	4676.54	公线	268.98	100	4658.8	0	-449.91	不受限	不可开放	南充地调	null	
10363	10kV郭平线	温江电力调度控制中心	郭平线935开关	郭家堰	482000	是	552	9560.92	公线	0.24	10	4.2	0	7648.74	受限	不可开放	成都地调	null	
10364	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金轮路911开关	金兴站	49500	否	600	10392.3	公线	371.95	62	6442.2	4080	-1169.13	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10365	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大中四路917开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	451.21	93	7815	7100	-7339.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10366	10kV郭农二线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农二线926开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	453.26	82	7850.4	0	-187.81	受限	不可开放	成都地调	null	

10367	10kV田台二线	温江电力调度控制中心	田台二线918开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	495.38	90	8580	0	-917.41	受限	不可开放	成都地调	null	
10368	10kV南家路922大馈线	德阳电力调度控制中心	南家路922开关	城南站	92000	否	600	10392.3	专线	540.5	90	9361.4	13080	-3726.93	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10369	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继城六路977开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	363.57	66	6297.1	0	1365.49	受限	不可开放	德阳地调	null	
10370	10kV郭农一线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农一线915开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	323.56	59	5604	0	2058.59	受限	不可开放	成都地调	null	
10371	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大新一路915开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	425.17	87	7364	4750	-5379.78	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10372	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯象路905开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	477.92	86	8277.6	0	-615.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10373	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清园路925开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	444.3	77	7695.2	10465	-10192.77	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10374	10kV田科线	温江电力调度控制中心	田科线914开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	380.83	95	6596	0	-1053.44	受限	不可开放	成都地调	null	

10375	10kV洞水线	成都配调	洞水路907	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	899.31	190	15576	0	-9021.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
10376	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永金路963	永太站	20000	否	553	9578.24	专线	44.34	8	768	0	7852.42	受限	不可开放	德阳地调	null	
10377	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	南重路928开关	城南站	92000	是	796	13787.12	公线	331.02	42	5733.3	315	4981.4	受限	不可开放	德阳地调	null	
10378	10kV大体一路	广汉电力调度控制中心	大体一路912开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	531.06	109	9198	2760	-4382.01	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10379	10kV永杰路	中江电力调度控制中心	永杰路984开关	永太站	22000	是	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	800	-289.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10380	10kV郭三线	温江电力调度控制中心	郭三线907开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	416.67	75	7216.8	0	445.79	受限	不可开放	成都地调	null	
10381	10kV田博线大馈线	温江电力调度控制中心	田博线912开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	169.88	31	2942.4	0	4706.34	受限	不可开放	成都地调	null	
10382	10kV向镇路	广汉电力调度控制中心	向镇路919开关	向阳站	63000	否	380	6581.79	公用	190.64	50	3301.9	4740	-2118.29	受限	不可开放	德阳地调	null	

10383	10kV八旌路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八旌路910开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	485.61	121	8410.8	18900	-21768.24	不受限	不可开放	德阳地调	null
10384	10kV郭冰线	温江电力调度控制中心	郭冰线906开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	532.38	96	9220.8	0	-1558.21	不受限	不可开放	成都地调	null
10385	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城东线925开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	517.5	86	8963.1	0	-663.12	不受限	不可开放	南充地调	null
10386	10kV风滨路922大馈线	德阳电力调度控制中心	风滨路922开关	风光站	80000	是	575	9959.29	公线	535.4	93	9273.1	21335	-13367.57	不受限	不可开放	德阳地调	null
10387	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六跃路906开关	六陵站	26000	否	305	5282.75	公线	566.13	186	9805.3	1880	-6930.82	不受限	不可开放	德阳地调	null
10388	10kV郭石线	温江电力调度控制中心	郭石线905开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	204.53	37	3542.4	0	4120.19	受限	不可开放	成都地调	null
10389	10kV田昊路	温江电力调度控制中心	田昊线910开关	大田	83000	否	200	3464.1	专线	112.75	56	1952.8	0	818.48	受限	不可开放	成都地调	null
10390	10kV蓉西线	成都配调	蓉西路947	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	305.77	65	5296	0	1258.08	受限	不可开放	成都地调	null
10391	10kV望万路	成都配调	望万路922	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	550.74	116	9538.8	0	-2165.46	受限	不可开放	成都地调	null

10392	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石金路952开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	515.39	93	8926.5	41420	-42697.77	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10393	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连镇一路913开关	连山站	73500	否	430	7447.82	公线	532.68	124	9226	4675	-7197.96	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10394	10kV玉电路大馈线	温江电力调度控制中心	玉电线903开关	玉石	23000	否	200	3464.1	公线	591.97	296	10253	0	-7481.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
10395	10kV三工二路	广汉电力调度控制中心	三工二路928开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	520.31	107	9011.7	725	-2160.71	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10396	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅱ线916开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	565.68	102	9797.6	0	-1192.77	不受限	不可开放	南充地调	null	
10397	10kV玉水路	温江电力调度控制中心	玉水线907开关	玉石	23000	否	400	6928.2	专线	345.03	86	5975.9	0	-433.34	不受限	不可开放	成都地调	null	
10398	10kV田体线	温江电力调度控制中心	田体线908开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	470.3	85	8145.6	0	-483.01	受限	不可开放	成都地调	null	
10399	10kV城玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城玉线922开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	407.81	94	7063.3	400	-713.5	不受限	不可开放	南充地调	null	

10400	10kV风警路928大馈线	德阳电力调度控制中心	风警路928开关	风光站	82000	否	600	10392.3	公线	259.1	43	4487.6	21840	-12486.93	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10401	10kV玉榕线	温江电力调度控制中心	玉榕线909开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	247.48	124	4286.4	0	-1515.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
10402	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	南广路925开关	城南站	90000	否	552	9560.92	专线	175.88	32	3046.2	0	5558.63	受限	不可开放	德阳地调	null	
10403	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广城三路928开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	542.71	94	9399.8	1300	-2718.51	受限	不可开放	德阳地调	null	
10404	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周二线939开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	522.79	87	9054.7	0	-754.72	不受限	不可开放	南充地调	null	
10405	10kV玉天线	温江电力调度控制中心	玉天线902开关	玉石	23000	否	400	6928.2	公线	349.14	87	6047.1	0	-504.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
10406	10kV田涌线	温江电力调度控制中心	田涌线906开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	215.96	39	3740.4	1800	2122.19	受限	不可开放	成都地调	null	
10407	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小工一路908开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	598.35	123	10363.5	1605	-5234.28	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10408	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白寿路913开关	白莲站	7300	是	200	3464.1	公线	199.71	100	3459	770	-1457.72	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10409	10kV玉安线	温江电力调度控制中心	玉安线904开关	玉石	23000	是	400	6928.2	公线	345.16	86	5978.1	515	-950.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
10410	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广城二路926开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	374.8	77	6491.6	4725	-4482.38	受限	不可开放	德阳地调	null	
10411	10kV新新路	广汉电力调度控制中心	新新路914开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	393.95	68	6823.2	850	308.09	受限	不可开放	德阳地调	null	
10412	10kV田锦线	温江电力调度控制中心	田锦线904开关	大田	83000	是	400	6928.2	专线	644.69	161	11166	0	-5623.44	受限	不可开放	成都地调	null	
10413	10kV广民路902#线路	中江电力调度控制中心	广民路902开关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	130.25	35	2256	0	3620.85	受限	不可开放	德阳地调	null	
10414	10kV广百路	广汉电力调度控制中心	广百路914开关	广汉站	80000	否	555	9612.88	公线	232.54	42	4027.6	0	4623.99	受限	不可开放	德阳地调	null	
10415	10kV石韶路916大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶路916开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	504.84	91	8743.8	8045	-9140.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10416	10kV回通路 924#线路	中江电 力调度 控制中 心	回通路963 开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公 线	350.67	93	6073.6	0	-196.75	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10417	10kV田台一线	温江电 力调度 控制中 心	田台一线 927开关	大田	83000	是	400	6928.2	公 线	342.61	86	5934	0	-391.44	受限	不可开放	成都 地调	null	
10418	10KV沙贵路	成都配 调	沙贵路945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公 线	595.09	176	10307	0	-5623.54	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10419	10kV团红线	温江电 力调度 控制中 心	团红线912 开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公 线	164.9	82	2856	0	-84.72	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10420	10kV继城三路 974线路	中江电 力调度 控制中 心	继城三路 974开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公 线	391.7	71	6784.3	0	878.29	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10421	10kV新园一路	广汉电 力调度 控制中 心	新园一路 953开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公 用	331.55	68	5742.5	815	1018.49	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10422	10kV田仕线	温江电 力调度 控制中 心	田仕线929 开关	大田	83000	是	552	9560.92	公 线	439.63	80	7614.4	0	34.34	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10423	10kV向鑫二路	广汉电 力调度 控制中 心	向鑫二路 922开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公 用	504.73	104	8742	0	-1166.01	受限	不可开放	德阳 地调	null	

10424	10kV五八二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	五八二路924开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	293.8	73	5088.6	15760	-10217.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10425	10kV团和二线	温江电力调度控制中心	团和二线904开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	371.82	93	6440	0	-897.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
10426	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三凉路919开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	540.38	111	9359.4	39550	-41333.41	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10427	10kV回璧路966线路	中江电力调度控制中心	回璧路966开关	回龙站	22500	否	400	6928.2	公线	186.97	47	3238.4	0	2996.98	受限	不可开放	德阳地调	null	
10428	10kV清鹤路914大馈线	德阳电力调度控制中心	清鹤路914开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	184.9	32	3202.4	11900	-3932.57	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10429	10kV草优线	成都配调	草优路916	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	530.99	130	9196.8	0	-2821.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
10430	10kV团通线	温江电力调度控制中心	团通线905开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	383.37	96	6640	0	-1097.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
10431	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大中一路953开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	524.83	108	9090.1	1610	-3124.11	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10432	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大跃二路928开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公线	200.44	41	3471.6	13960	-9855.61	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10433	10kV双镇路大馈线	德阳电力调度控制中心	双镇路912开关	双东站	16000	是	399	6910.88	公线	211.86	53	3669.4	10870	-9010.7	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10434	10kV田学线大馈线	温江电力调度控制中心	田学线907开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	522.19	95	9044.4	0	-1395.66	受限	不可开放	成都地调	null	
10435	10kV黄达路951大馈线	德阳电力调度控制中心	黄达路951开关	黄河站	80000	是	900	15588.46	公线	563.63	63	9762	0	2708.77	受限	不可开放	德阳地调	null	
10436	10kV雒开二路	广汉电力调度控制中心	雒开二路909开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	607	125	10513.2	2185	-5963.98	受限	不可开放	德阳地调	null	
10437	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新园二路961开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	318.43	66	5515.2	1740	-520.98	受限	不可开放	德阳地调	null	
10438	10kV德城路952大馈线	德阳电力调度控制中心	德城路952开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	507.36	85	8787.5	1835	-2308.66	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10439	10kV清广路922大馈线	德阳电力调度控制中心	清广路922开关	清平站	40000	是	552	9560.92	公线	438.9	79	7601.7	7700	-51.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10440	10kV春电线	温江电力调度控制中心	春电线998开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	495.59	90	8583.6	0	-921.01	不受限	不可开放	成都地调	null	
10441	10kV田财路	温江电力调度控制中心	田财线909开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	331.64	83	5744	0	-201.44	受限	不可开放	成都地调	null	
10442	10kV湾世一线	成都配调	湾世一路905开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	655.62	139	11355.3	0	-3981.96	不受限	不可开放	成都地调	null	
10443	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳城二路908开关	炳灵宫站	100000	是	510	8833.46	公用	320.43	63	5549.8	2845	-1328.03	受限	不可开放	德阳地调	null	
10444	10kV八农二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	八农二路923开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	501	125	8677.3	25260	-19717.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10445	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天北路925开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	490.18	89	8490	5590	-6431.26	受限	不可开放	德阳地调	null	
10446	10kV八长二路920大馈线	德阳电力调度控制中心	八长二路920开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	326.19	82	5649.6	2360	-2467.04	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10447	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨镇线911开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	232.63	86	4029.2	100	79.69	不受限	不可开放	南充地调	null	

10448	10kV田新路	温江电力调度控制中心	田新线911开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	411.69	75	7130.4	0	518.34	受限	不可开放	成都地调	null	
10449	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳城五路913开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	609.6	125	10558.3	4950	-8774.08	受限	不可开放	德阳地调	null	
10450	10kV新纸路	德阳电力调度控制中心	新纸路922开关	德新站	8000	是	400	6928.2	公线	420.7	105	7286.5	7365	-1822.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10451	10kV春恩线	温江电力调度控制中心	春恩线995开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	635.06	115	10999.2	1890	-5226.61	不受限	不可开放	成都地调	null	
10452	10kV清黄二路911大馈线	德阳电力调度控制中心	清黄二路911开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	471.8	92	8171.5	19970	-12903.23	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10453	10kV蓉香线	成都配调	蓉香线959开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	470.27	99	8145	0	-771.66	受限	不可开放	成都地调	null	
10454	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新雄一路916开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	372.12	77	6445.2	5475	-4344.21	受限	不可开放	德阳地调	null	
10455	10kV黄千二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千二路923开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	529.2	95	9165.7	17885	-10236.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10456	10kV凤城路923大馈线	德阳电力调度控制中心	凤城路923开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	546	94	9456.7	9000	-1032.57	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10457	10kV广连二路	广汉电力调度控制中心	广连二路916开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	496.7	102	8602.8	0	-1868.58	受限	不可开放	德阳地调	null	
10458	10kV田教路	温江电力调度控制中心	田教线915开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	126	32	2182.4	0	3360.16	受限	不可开放	成都地调	null	
10459	10kV八氧路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八氧路916开关	八角站	80000	是	400	6928.2	公线	622.21	156	10776.7	0	-5234.14	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10460	10kV大福路	广汉电力调度控制中心	大福路963	大塘站	126000	否	555	9612.88	公线	542.42	98	9394.7	0	-743.11	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10461	10kV春乡线	温江电力调度控制中心	春乡线925开关	万春	126000	是	553	9578.24	专线	731.43	132	12668.4	0	-5005.81	不受限	不可开放	成都地调	null	
10462	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大城四路921	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	551.74	114	9556.1	6910	-9731.88	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10463	10kV风浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	风浦路918开关	风光站	80000	是	1000	17320.51	公线	378.5	38	6555.6	42250	-34949.19	受限	不可开放	德阳地调	null	

10464	10kV春踏线	温江电力调度控制中心	春踏线924开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	692.36	125	11991.6	1600	-5929.01	不受限	不可开放	成都地调	null	
10465	10kV田药一路大馈线	温江电力调度控制中心	田药一线917开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	141.89	35	2457.6	0	3084.96	受限	不可开放	成都地调	null	
10466	10kV猛圣线	成都配调	猛圣路928开关	猛追湾	126000	是	473	0	公线	593.42	125	10278	400	-4123.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
10467	10kV罗家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家线922开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	283.16	91	4904.4	0	-71.98	不受限	不可开放	南充地调	null	
10468	10kV向三二路	广汉电力调度控制中心	向三二路921开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	441.05	91	7639	0	-904.78	受限	不可开放	德阳地调	null	
10469	10kV春江一线	温江电力调度控制中心	春江一线922开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	310.67	56	5380.8	4100	-1818.21	不受限	不可开放	成都地调	null	
10470	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	南蒙路912开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	298.7	54	5173.5	4625	-2149.76	受限	不可开放	德阳地调	null	
10471	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新成四路918开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	496.91	102	8606.4	50	-1922.18	受限	不可开放	德阳地调	null	

10472	10kV杨区路912大馈线	德阳电力调度控制中心	杨区路912开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	559.6	101	9692.2	9930	-1325.17	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10473	10kV田金一线	温江电力调度控制中心	田金一线919开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	519.7	94	9001.2	0	-1338.61	受限	不可开放	成都地调	null	
10474	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳和二路909开关	炳灵宫站	106000	是	486	8417.77	公用	547.38	113	9480.6	5765	-8511.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10475	10kV双新路大馈线	德阳电力调度控制中心	双新路914开关	双东站	12000	是	558	9664.84	公线	291	52	5040.1	8020	-288.13	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10476	10kV旌滨二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨二路924开关	旌湖站	102000	是	600	10392.3	公线	533.9	88	9247.1	8955	-641.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10477	10kV庐天北一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北一路912开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	563	101	9751.1	9670	-2021.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10478	10kV涌馨线	温江电力调度控制中心	涌馨线935开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	64.99	12	1125.6	1600	4936.99	受限	不可开放	成都地调	null	
10479	10kV柳统线大馈线	温江电力调度控制中心	柳统线914开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	408.78	74	7080	0	568.74	受限	不可开放	成都地调	null	

10480	10kV苏草线	成都配调	苏草线933开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	0	公线	486.37	119	8424	0	-2756.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
10481	10kV风孝路915#大馈线	德阳电力调度控制中心	风孝路915开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	540.6	97	9363.1	38930	-31281.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10482	10kV庐天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南二路924开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	489	88	8469.4	15655	-8006.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10483	10kV涌土线	温江电力调度控制中心	涌土线934开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	600.19	109	10395.3	0	-2732.71	受限	不可开放	成都地调	null	
10484	10kV炳新二路	广汉电力调度控制中心	炳新二路911开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	580.05	105	10046.5	180	-1574.91	受限	不可开放	德阳地调	null	
10485	10kV涌江线大馈线	温江电力调度控制中心	涌江线933开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	608.35	110	10536.7	0	-2887.96	受限	不可开放	成都地调	null	
10486	10kV柳府线	温江电力调度控制中心	柳府线908开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	181.02	45	3135.2	1130	1277.36	受限	不可开放	成都地调	null	
10487	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开二路927开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	132.2	16	2289.7	1250	9835.13	受限	不可开放	德阳地调	null	

10488	10kV双寿路大 馈线	德阳电 力调度 控制中 心	双寿路913 开关	双东站	12000	是	231	4001.04	公 线	68.76	30	1191	2000	9.83	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10489	10kV涌春线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	涌春线932 开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公 线	0.24	10	4.2	0	7662.59	受限	不可开放	成都 地调	null	
10490	10kV白新路 912线路	德阳电 力调度 控制中 心	白新路912 开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公 线	277.54	139	4807	2820	-4855.72	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10491	10kV庐水二路 925大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	庐水二路 925开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公 线	229.19	42	3969.6	17280	-13600.86	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10492	10kV涌名线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	涌名线929 开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	专 线	673.42	122	11663.6	1600	-5614.86	受限	不可开放	成都 地调	null	
10493	10kV柳镇线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	柳镇线924 开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专 线	333.67	60	5779.2	0	1869.54	受限	不可开放	成都 地调	null	
10494	10kV灯岭线	成都配 调	灯岭路923	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专 线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10495	10kV浆冠线	成都配 调	浆冠路926 开关	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	445.15	94	7710	0	-1155.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10496	10kV风电一路 914大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	风电一路 914开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公 线	407.11	74	7051.1	2510	-1912.36	受限	不可开放	德阳 地调	null	

10497	10kV新化二线	西充电力调度控制中心	新化二线925开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	373.4	88	6467.3	0.2	-606.24	不受限	不可开放	南充地调	null	
10498	10kV涌恒线大馈线	温江电力调度控制中心	涌恒线928开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	0.24	10	4.2	0	7648.74	受限	不可开放	成都地调	null	
10499	10kV新化一线	西充电力调度控制中心	新化一线915开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	422.64	100	7320.2	0.1	-1459.04	不受限	不可开放	南充地调	null	
10500	10kV多开线	西充电力调度控制中心	多开线914开关	多扶站(西充)	22550	否	423	7326.57	公线	1091.34	258	18938.8	1600	-13944.89	不受限	不可开放	南充地调	null	
10501	10kV涌南线	温江电力调度控制中心	涌南线926开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	466.23	84	8075.1	4750	-5162.51	受限	不可开放	成都地调	null	
10502	10kV柳电路_特	温江电力调度控制中心	柳电线901开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	276.72	69	4792.8	2400	-1650.24	受限	不可开放	成都地调	null	
10503	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制中心	槐罐线915开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	108.53	26	1879.8	4000	714.11	受限	不可开放	南充地调	null	
10504	10kV义鸣线924线	西充电力调度控制中心	义鸣线924开关	义兴站(西充)	12600	否	423	7326.57	专线	127.1	30	2201.4	4000	392.51	受限	不可开放	南充地调	null	

10505	10kV涌厂二线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂二线925开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	468.27	85	8110.4	2500	-2947.81	受限	不可开放	成都地调	null	
10506	10kV太古线	西充电力调度控制中心	太古线925开关	太平站(西充)	16400	否	423	7326.57	专线	183.37	43	3176	4000	-582.09	不受限	不可开放	南充地调	null	
10507	10kV槐青线	西充电力调度控制中心	槐青线924开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	150.27	36	2602.7	4000	-8.79	受限	不可开放	南充地调	null	
10508	10kV涌光线	温江电力调度控制中心	涌光线924开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	468.27	85	8110.4	0	-447.81	不受限	不可开放	成都地调	null	
10509	10kV杨华线	西充电力调度控制中心	杨华线912开关	杨家桥站	101400	否	277	4797.78	专线	157	57	2719	4000	317.7	受限	不可开放	南充地调	null	
10510	10kV新财二线	西充电力调度控制中心	新财二线924开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	444.24	105	7694.2	0.1	-1833.04	不受限	不可开放	南充地调	null	
10511	10kV涌向线	温江电力调度控制中心	涌向线923开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	711.17	129	12317.4	0	-4654.81	受限	不可开放	成都地调	null	
10512	10kV新财一线	西充电力调度控制中心	新财一线914开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	368.29	87	6378.7	0.1	-517.54	不受限	不可开放	南充地调	null	

10513	10kV杨园二线	西充电力调度控制中心	杨园二线921开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	397.74	94	6888.9	1315	-2342.64	受限	不可开放	南充地调	null	
10514	10kV涌体线	温江电力调度控制中心	涌体线967开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	585.09	106	10133.8	5000	-7471.21	受限	不可开放	成都地调	null	
10515	10kV柳交线	温江电力调度控制中心	柳交线921开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	463.23	84	8023.2	0	-374.46	受限	不可开放	成都地调	null	
10516	10kV杨园一线	西充电力调度控制中心	杨园一线911开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	441.39	104	7644.9	4700	-6483.64	受限	不可开放	南充地调	null	
10517	10kV城工线	西充电力调度控制中心	城工线912开关	城南站(西充)	40000	是	380	6581.79	公线	228.85	60	3963.6	1600	-298.17	受限	不可开放	南充地调	null	
10518	10kV涌华线	温江电力调度控制中心	涌华线966开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	638.59	115	11060.3	0	-3397.71	不受限	不可开放	成都地调	null	
10519	10kV城湖线	西充电力调度控制中心	城湖线914开关	城南站(西充)	40000	否	423	7326.57	公线	57	13	987.2	0.1	5606.61	受限	不可开放	南充地调	null	
10520	10kV杨感路921大馈线	德阳电力调度控制中心	杨感路921开关	杨嘉站	83500	是	600	10392.3	公线	380.9	63	6597.1	15805	-7491.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10521	10kV城化一线	西充电力调度控制中心	城化Ⅰ线911开关	城南站(西充)	22580	是	423	7326.57	公线	231.34	55	4006.8	4630	-2775.54	不受限	不可开放	南充地调	null	
10522	柳永路	温江电力调度控制中心	柳永线923开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	333.67	60	5779.2	0	1869.54	受限	不可开放	成都地调	null	
10523	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石开一路954开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	435.23	73	7538.2	4680	-3904.36	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10524	10kV城化二线大馈线	西充电力调度控制中心	城化Ⅱ线913开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	327.51	77	5672.4	650	-461.14	受限	不可开放	南充地调	null	
10525	10kV旌韵路919大馈线	德阳电力调度控制中心	旌韵路919开关	旌湖站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	4850	-6474.87	受限	不可开放	德阳地调	null	
10526	10kV城教线	西充电力调度控制中心	城教线922开关	城南站(西充)	40000	是	300	5196.15	公线	369.98	123	6408	1650	-3901.08	受限	不可开放	南充地调	null	
10527	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇路961开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	299.74	52	5191.5	4390	-1614.07	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10528	10kV城景线	西充电力调度控制中心	城景线916开关	城南站(西充)	40000	否	235	4070.32	公线	67.24	29	1164.6	315	2183.69	受限	不可开放	南充地调	null	

10529	10kV旌岷东路925大馈线	德阳电力调度控制中心	旌岷东路925开关	旌湖站	100000	是	373	6460.55	公线	513.2	137	8888.6	5250	-81.56	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10530	10kV城开线	西充电力调度控制中心	城开线923开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	183	43	3170	6200	-338.74	不受限	不可开放	南充地调	null	
10531	10kV庐金路916大馈线	德阳电力调度控制中心	庐金路916开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	24790	-17141.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10532	10kV涌大线大馈线	温江电力调度控制中心	涌大线963开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	144.95	26	2510.5	0	5152.09	受限	不可开放	成都地调	null	
10533	10kV柳恩线大馈线	温江电力调度控制中心	柳恩线913开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	5	10	3.2	0	5542.56	受限	不可开放	成都地调	null	
10534	10kV城莲线	西充电力调度控制中心	城莲线925开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	104.56	105	1811	330	-582.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10535	10kV风电二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	风电二路926开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	472.8	85	8188.8	9590	-1941.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10536	10kV黄桂路917大馈线	德阳电力调度控制中心	黄桂路917开关	黄河站	82000	否	800	13856.41	公线	319.8	39	5538.9	46080	-33609.23	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10537	10kV城园一线	西充电力调度控制中心	城园I线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	308.52	73	5343.6	0.7	516.96	受限	不可开放	南充地调	null	
10538	10kV三南路905大馈线	蒙华电力调度控制中心	三南路905开关	三泉站	10000	是	434	7517.1	公线	363.74	84	6300	0	-286.32	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10539	10kV涌厂一线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂一线962开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	646.05	117	11189.5	0	-3526.91	受限	不可开放	成都地调	null	
10540	10kV新镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	新镇路912开关	德新站	23000	是	518	8972.02	公线	427.2	82	7399.1	8670	-1492.38	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10541	10kV城园二线	西充电力调度控制中心	城园II线915开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	334.71	79	5797.2	9560	-9495.94	受限	不可开放	南充地调	null	
10542	10kV旌滨路927大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨路927开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2315	-1868.67	受限	不可开放	德阳地调	null	
10543	10kV黄龙北二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北二路921开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	375.6	68	6505.3	14135	-6486.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10544	10kV城占线	西充电力调度控制中心	城占线921开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	101.85	102	1764	0.62	-205.78	受限	不可开放	南充地调	null	

10545	10kV南耐路916大馈线	德阳电力调度控制中心	南耐路916开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	411.26	75	7123	10155	-9629.26	受限	不可开放	德阳地调	null	
10546	10kV涌赛线	温江电力调度控制中心	涌赛线961开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	505.13	92	8748.9	800	-1900.16	受限	不可开放	成都地调	null	
10547	10kV南开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	南开一路918开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	263.4	47	4562	19990	-12341.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10548	10kV柳路线	温江电力调度控制中心	柳路线920开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	133.81	33	2317.6	0	3224.96	受限	不可开放	成都地调	null	
10549	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷二路923开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	338.86	61	5869	10630	-8850.26	受限	不可开放	德阳地调	null	
10550	10kV多东线	西充电力调度控制中心	多东线915开关	多扶站(西充)	14000	否	150	2598.08	公线	172.02	115	2979.4	1800	-2441.13	不受限	不可开放	南充地调	null	
10551	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐合路921开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	209.79	38	3633.6	10990	-6974.86	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10552	10kV多金线	西充电力调度控制中心	多金线916开关	多扶站(西充)	14000	是	200	3464.1	公线	130.59	65	2261.9	4990	-4480.62	不受限	不可开放	南充地调	null	

10553	10kV涌周线	温江电力调度控制中心	涌周线919开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	616.88	112	10684.4	0	-3021.81	受限	不可开放	成都地调	null	
10554	10kV风大线	西充电力调度控制中心	风大线921开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	102.15	26	1769.3	0.26	4465.82	受限	不可开放	南充地调	null	
10555	10kV风多一线	西充电力调度控制中心	风多I线924开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	153.78	51	2663.5	1115	898.03	受限	不可开放	南充地调	null	
10556	10kV涌花线	温江电力调度控制中心	涌花线918开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	公线	492.89	89	8536.8	1500	-2388.06	受限	不可开放	成都地调	null	
10557	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳盛线918开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	482.31	121	8353.6	0	-2811.04	受限	不可开放	成都地调	null	
10558	10kV风多二线	西充电力调度控制中心	风多II线925开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	73.33	24	1270	0.15	3406.38	受限	不可开放	南充地调	null	
10559	10kV风菇线大馈线专线	西充电力调度控制中心	风菇线911开关	凤凰站(西充)	20000	否	423	7326.57	专线	249.17	59	4315.6	1.12	2277.19	受限	不可开放	南充地调	null	
10560	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	南浙路915开关	城南站	90000	否	552	9560.92	公线	32.82	6	568.5	24730	-16693.67	受限	不可开放	德阳地调	null	

10561	10kV涌康线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	涌康线917 开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专 线	636.13	115	11017.7	0	-3355.11	受限	不可开放	成都 地调	null	
10562	10kV德鼓路 929大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	德鼓路929 开关	德阳站 新	103000	是	600	10392.3	公 线	476.58	79	8254.3	0	59.54	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10563	10kV民清路大 馈线	蓑华电 力调度 控制中 心	民清路944 开关	民主站	208000	是	377	6529.83	公 线	402.38	107	6969.2	0	-1745.34	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10564	10kV凤开一线	西充电 力调度 控制中 心	凤开I线915 开关	凤凰站 (西充)	20000	否	400	6928.2	公 线	148.97	37	2580.1	800	2855.28	受限	不可开放	南充 地调	null	
10565	10kV凤开二线	西充电 力调度 控制中 心	凤开II线 914开关	凤凰站 (西充)	20000	否	400	6928.2	公 线	92.89	23	1608.8	0.29	4626.29	受限	不可开放	南充 地调	null	
10566	10kV涌孔线	温江电 力调度 控制中 心	涌孔线916 开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专 线	636.13	115	11017.7	0	-3368.96	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10567	10kV柳南路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	柳南线916 开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公 线	350.53	88	6071.2	0	-528.64	受限	不可开放	成都 地调	null	
10568	10kV凤桥一线	西充电 力调度 控制中 心	凤桥I线922 开关	凤凰站 (西充)	20000	是	400	6928.2	公 线	233.56	58	4045.3	250	1247.26	受限	不可开放	南充 地调	null	

10569	10kV凤桥二线	西充电力调度控制中心	凤桥II线923开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	97.52	24	1689.1	630	3223.46	受限	不可开放	南充地调	null	
10570	10kV雒开一路	广汉电力调度控制中心	雒开一路907开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	218.29	45	3780.8	565	2388.42	受限	不可开放	德阳地调	null	
10571	10kV涌龙二线	温江电力调度控制中心	涌龙二线912开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	646.05	117	11189.5	4860	-8386.91	受限	不可开放	成都地调	null	
10572	10kV广氮三路	广汉电力调度控制中心	广氮三路929开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	428.55	88	7422.5	8750	-9438.28	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10573	10kV凤银一线	西充电力调度控制中心	凤银I线912开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	62.17	21	1076.8	8300	-4700.27	受限	不可开放	南充地调	null	
10574	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳新路918开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	468.5	84	8114.5	400	137.09	受限	不可开放	德阳地调	null	
10575	10kV凤银二线	西充电力调度控制中心	凤银II线913开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	137.87	46	2387.9	2580	-291.37	受限	不可开放	南充地调	null	
10576	10kV涌龙一线	温江电力调度控制中心	涌龙一线911开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	343.59	62	5951	0	1711.59	受限	不可开放	成都地调	null	

10577	10kV柳春线	温江电力调度控制中心	柳春线912开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	403.6	101	6990.4	0	-1447.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10578	10kV朝景一路大馈线	菱华电力调度控制中心	朝景一路953开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	587.18	98	10170	0	-1856.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10579	10kV槐和线	西充电力调度控制中心	槐和线921开关	槐树站(西充)	10300	是	220	3810.51	公线	110.41	50	1912.3	0.24	1135.87	受限	不可开放	南充地调	null	
10580	10kV阳南路大馈线	菱华电力调度控制中心	阳南路912开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	509.07	85	8817.1	0	-503.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10581	10kV槐鸣线	西充电力调度控制中心	槐鸣线922开关	槐树站(西充)	10300	否	275	4763.14	公线	168.89	61	2925.2	2580	-1218.37	受限	不可开放	南充地调	null	
10582	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任天线937开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	508.43	92	8806	2500	-3643.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
10583	10kV槐镇线	西充电力调度控制中心	槐镇线911开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	90.36	50	1565.1	0.34	1271.66	受限	不可开放	南充地调	null	
10584	10kV槐中线	西充电力调度控制中心	槐中线912开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	71.61	39	1240.3	0.44	1596.36	受限	不可开放	南充地调	null	

10585	10kV任平线	温江电力调度控制中心	任平线936开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	604.65	109	10472.5	0	-2809.91	不受限	不可开放	成都地调	null	
10586	10kV向凤路	广汉电力调度控制中心	向凤路915开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	专线	235.13	48	4072.5	1260	2243.49	受限	不可开放	德阳地调	null	
10587	10kV柳台线	温江电力调度控制中心	柳台线906开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	446.26	81	7729.2	630	-696.61	受限	不可开放	成都地调	null	
10588	10kV岭安线	西充电力调度控制中心	岭安线924开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	177.77	47	3079	4000	-1855.14	不受限	不可开放	南充地调	null	
10589	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任新线935开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	524.36	95	9082	0	-1419.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
10590	10kV柳东二线	温江电力调度控制中心	柳东二线904开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	439.61	80	7614	800	-765.26	受限	不可开放	成都地调	null	
10591	10kV罾灯线大馈线	南充电力调度控制中心	罾灯线938开关	搬罾	360000	是	335	5802.37	公线	353.75	106	6127	0	-1485.1	不受限	不可开放	南充地调	null	
10592	10kV青镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇一线965开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	608.62	94	10541.3	0	-1590.06	不受限	不可开放	南充地调	null	

10593	10kV荆开三线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅲ线962开关	荆溪	360000	是	1600	27712.81	公线	1003.81	63	17386	25180	-20395.75	受限	不可开放	南充地调	null	
10594	10kV雒城二路	广汉电力调度控制中心	雒城二路917开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	260.51	54	4512	4600	-2377.78	受限	不可开放	德阳地调	null	
10595	10kV荆开四线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅳ线928开关	荆溪	361600	是	1600	27712.81	公线	1099.65	69	19046	17200	-14075.75	不受限	不可开放	南充地调	null	
10596	10kV柳体线	温江电力调度控制中心	柳体线902开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	246.58	62	4270.8	0	1271.76	受限	不可开放	成都地调	null	
10597	10kV青和线大馈线	南充电力调度控制中心	青和线964开关	青龙山站	128400	是	646	11189.05	公线	324.89	50	5627.1	5350	-2025.86	不受限	不可开放	南充地调	null	
10598	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六大路907开关	六陵站	60000	否	600	10392.3	公线	530.88	88	9194.8	2725	-2566.73	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10599	10kV青镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇二线925开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	557.01	86	9647.4	0	-696.16	不受限	不可开放	南充地调	null	
10600	10kV青新一线大馈线	南充电力调度控制中心	青新一线966开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	116.07	18	2010.3	16690	-9749.06	不受限	不可开放	南充地调	null	

10601	10kV西禹线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	西禹线915 开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	458.78	83	7946	0	-283.41	受限	不可开放	南充 地调	null	
10602	10kV西铁线	南充电 力调度 控制中 心	西铁线973 开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专 线	36.3	7	628.7	0	7991.72	受限	不可开放	南充 地调	null	
10603	10kV西桥二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	西桥II线 927开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	240.99	44	4174	0	3488.59	受限	不可开放	南充 地调	null	
10604	10kV双镇线 923大馈线	西充电 力调度 控制中 心	双镇线926 开关	双凤站 (西充)	18100	否	220	3810.51	公 线	219.02	100	3793.5	0.54	-364.58	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10605	10kV柳城东线	温江电 力调度 控制中 心	柳城东线 903开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公 线	141.8	26	2456	0	5206.59	受限	不可开放	成都 地调	null	
10606	10kV西桥一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	西桥I线928 开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	345.24	62	5979.6	0	1682.99	受限	不可开放	南充 地调	null	
10607	10kV西界线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	西界线971 开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	292.48	53	5065.8	1750	846.79	受限	不可开放	南充 地调	null	
10608	10kV新达二路	广汉电 力调度 控制中 心	新达二路 919开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专 线	129.42	27	2241.6	0	5334.39	受限	不可开放	德阳 地调	null	

10609	10kV西火线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	西火线929 开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	261.25	47	4524.9	0	3137.69	受限	不可开放	南充 地调	null	
10610	10kV西丰二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	西丰II线 974开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	319.08	58	5526.4	0	2136.19	受限	不可开放	南充 地调	null	
10611	10kV太关线 912大馈线	西充电 力调度 控制中 心	太关线912 开关	太平站 (西充)	16300	是	352	6096.82	公 线	201.67	57	3493	1524.2	-139.74	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10612	10kV炳城一路	广汉电 力调度 控制中 心	炳城一路 921开关	炳灵宫 站	100000	是	576	9976.61	公 用	607.85	106	10527.9	0	-2546.61	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10613	10kV任园线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	任园线918 开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专 线	648.04	117	11224	0	-3575.26	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10614	10kV三工一路	广汉电 力调度 控制中 心	三工一路 927开关	三星堆 站旧	120000	否	486	8417.77	公 用	600.03	123	10392.6	150	-2966.61	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10615	10kV西丰一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	西丰I线961 开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	402.22	73	6966.4	1600	-903.81	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10616	10kV西带一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	西带一线 926开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公 线	249.01	45	4312.9	5870	-2520.31	受限	不可开放	南充 地调	null	

10617	10kV西带二线大馈线	南充电力调度控制中心	西带二线925开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	77.66	14	1345	0	6317.59	受限	不可开放	南充地调	null	
10618	10kV西大线大馈线	南充电力调度控制中心	西大线916开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	439.78	80	7617	800	-754.41	受限	不可开放	南充地调	null	
10619	10kV柳金线	温江电力调度控制中心	柳金线907开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	396.72	72	6871.2	0	777.54	受限	不可开放	成都地调	null	
10620	10kV金建线	成都配调	金建路905	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	438.01	93	7586.4	0	-1032.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
10621	10kV泉镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅰ线919开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	537.1	97	9302.5	0	-1639.91	受限	不可开放	南充地调	null	
10622	10kV泉镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅱ线927开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	260.62	47	4514	0	3148.59	受限	不可开放	南充地调	null	
10623	10kV泉西一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅰ线914开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	268.02	48	4642.1	800	2220.49	受限	不可开放	南充地调	null	
10624	10kV泉西二线923大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅱ线923开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	310.28	56	5374.1	1250	1038.49	受限	不可开放	南充地调	null	

10625	10kV任都线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	任都线915 开关	任家桥	130000	否	600	10392.3	专 线	54.39	9	942	19860	-12488.16	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10626	10kV泉岭线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉岭线925 (鑫达支 线) 开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专 线	284.22	51	4922.7	2100	1597.72	受限	不可开放	南充 地调	null	
10627	10kV泉开一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉开 I 线 917开关	清泉站	100000	否	1200	20784.61	公 线	981.92	82	17006.8	10000	-8300.65	受限	不可开放	南充 地调	null	
10628	10kV泉开二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉开 II 线 921开关	清泉站	100000	否	1200	20784.61	公 线	1089.69	91	18873.4	7300	-7467.25	受限	不可开放	南充 地调	null	
10629	10kV泉君一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉君 I 线 915开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专 线	332.12	60	5752.3	0	1910.29	受限	不可开放	南充 地调	null	
10630	10kV杨东线	西充电 力调度 控制中 心	杨东线925 开关	杨家桥 站	100000	是	423	7326.57	公 线	245.3	58	4248.6	0.74	1611.92	受限	不可开放	南充 地调	null	
10631	10kV柳城西线	温江电 力调度 控制中 心	柳城西线 911开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公 线	462.75	84	8014.8	0	-366.06	受限	不可开放	成都 地调	null	
10632	10kV泉君二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉君 II 线 924开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专 线	397.63	72	6886.9	0	775.69	受限	不可开放	南充 地调	null	

10633	10kV泉境线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉境线926 开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专 线	432.85	78	7496.9	500	623.52	受限	不可开放	南充 地调	null	
10634	10kV泉华一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉华Ⅰ线 913开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公 线	409.28	74	7088.8	1250	-676.21	受限	不可开放	南充 地调	null	
10635	10kV泉华二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉华Ⅱ线 922开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公 线	490.96	89	8503.4	13145	-13985.81	受限	不可开放	南充 地调	null	
10636	10kV杨潭线	西充电 力调度 控制中 心	杨潭线915 开关	杨家桥 站	100000	否	304	5265.43	公 线	22.15	7	383.7	200	4155.19	受限	不可开放	南充 地调	null	
10637	10kV泉和线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉和线911 开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专 线	122.86	22	2127.9	4260	3402.59	受限	不可开放	南充 地调	null	
10638	10kV泉道线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	泉道线916 开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	公 线	122.86	22	2127.9	20050	-13557.48	受限	不可开放	南充 地调	null	
10639	10kV杨新二线	西充电 力调度 控制中 心	杨新Ⅱ线 917开关	杨家桥 站	100000	是	423	7326.57	公 线	369.55	87	6400.6	0.85	-540.19	受限	不可开放	南充 地调	null	
10640	10kV回悦路 922线路	中江电 力调度 控制中 心	回悦路922 开关	回龙站	22500	否	553	9578.24	公 线	354.73	64	6144	0	2476.42	受限	不可开放	德阳 地调	null	

10641	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅰ线963开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	公线	477.07	86	8262.8	0	357.62	受限	不可开放	南充地调	null	
10642	10kV黄所二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所二路928开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	1394.64	受限	不可开放	德阳地调	null	
10643	10kV北华一线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅰ回911开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	642.82	100	11133.6	1250	-3432.36	受限	不可开放	南充地调	null	
10644	10kV任连三线大馈线	温江电力调度控制中心	任连三线907开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	598.25	108	10361.7	0	-2712.96	不受限	不可开放	成都地调	null	
10645	10kV雷陕线	成都配调	雷陕线916	雷剑	482000	是	473	8192.6	公线	263.86	56	4570	0	1984.08	受限	不可开放	成都地调	null	
10646	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅱ线925开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	410.62	74	7112	315	1193.42	受限	不可开放	南充地调	null	
10647	10kV凤油线大馈线	南充电力调度控制中心	凤油线924开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	149.41	27	2587.8	0	6032.62	受限	不可开放	南充地调	null	
10648	10kV凤医一线大馈线专线	南充电力调度控制中心	凤医一线917开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	301.99	55	5230.5	2500	889.92	受限	不可开放	南充地调	null	

10649	10kV北平一线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅰ回921开关	北湖站	80000	是	553	9578.24	公线	374.76	68	6490.8	0	1171.79	受限	不可开放	南充地调	null	
10650	10kV义开线921大馈线	西充电力调度控制中心	义开线921开关	义兴站(西充)	12600	是	352	6096.82	公线	172.6	49	2989.5	0.26	1887.7	受限	不可开放	南充地调	null	
10651	10kV任正线	温江电力调度控制中心	任正线906开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	516.05	93	8938	7030	-8319.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
10652	10kV风医二线大馈线	南充电力调度控制中心	风医Ⅱ线927开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	111.8	20	1936.3	1000	5684.12	受限	不可开放	南充地调	null	
10653	10kV风三一线大馈线	南充电力调度控制中心	风三Ⅰ线964开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	493.59	89	8549	2150	-3036.41	受限	不可开放	南充地调	null	
10654	10kV义龙线916大馈线	西充电力调度控制中心	义龙线916	义兴站(西充)	12600	是	220	3810.51	公线	237.75	108	4117.8	1260	-2329.39	受限	不可开放	南充地调	null	
10655	10kV风三二线大馈线	南充电力调度控制中心	风三Ⅱ线971开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	379.68	69	6576.1	620	466.49	受限	不可开放	南充地调	null	
10656	10kV风任线大馈线	南充电力调度控制中心	风任线919开关	舞凤站	100000	是	646	11189.05	公线	578.23	90	10015	2650	-3713.76	受限	不可开放	南充地调	null	

10657	10kV义碾线926大馈线	西充电力调度控制中心	义碾线926	义兴站(西充)	12600	是	275	4763.14	公线	210.83	77	3651.6	3150	-2991.09	受限	不可开放	南充地调	null	
10658	10kV柳财路	温江电力调度控制中心	柳财线917开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	373.76	93	6473.6	0	-931.04	受限	不可开放	成都地调	null	
10659	10kV凤清线大馈线	南充电力调度控制中心	凤清线972开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	469.33	85	8128.8	1000	-1466.21	受限	不可开放	南充地调	null	
10660	10kV凤明线大馈线	南充电力调度控制中心	凤明线928开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	256.64	46	4445	0	4175.42	受限	不可开放	南充地调	null	
10661	10kV义狮线	西充电力调度控制中心	义狮线915开关	义兴站(西充)	12600	否	275	4763.14	公线	225.13	82	3899.3	1000	-612.47	受限	不可开放	南充地调	null	
10662	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	318.16	58	5510.5	0	2152.09	受限	不可开放	南充地调	null	
10663	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北周二回912开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	178.82	28	3097.2	2600	3254.04	受限	不可开放	南充地调	null	
10664	10kV义镇线	西充电力调度控制中心	义镇线917开关	义兴站(西充)	12600	是	423	7326.57	公线	298.35	71	5167.5	9360	-8666.24	受限	不可开放	南充地调	null	

10665	10kV凤江一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅰ线960开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	239.41	43	4146.6	5700	-2184.01	受限	不可开放	南充地调	null	
10666	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅱ线926开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	288.28	52	4993	0	2669.59	受限	不可开放	南充地调	null	
10667	10kV共文线大馈线	温江电力调度控制中心	共文线953开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	342.84	57	5938	0	2375.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10668	10kV柳三线	温江电力调度控制中心	柳三线919开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	685.91	124	11880	0	-4217.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
10669	10kV凤电线大馈线	南充电力调度控制中心	凤电线915开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	85.43	15	1479.6	4800	2340.82	受限	不可开放	南充地调	null	
10670	10kV凤春线大馈线	南充电力调度控制中心	凤春线918开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	387.77	70	6716.2	0	1904.22	受限	不可开放	南充地调	null	
10671	10kV棕岛线	西充电力调度控制中心	棕岛线924开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	378.2	89	6550.4	0.35	-689.49	不受限	不可开放	南充地调	null	
10672	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅱ线923开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	368.44	67	6381.4	630	651.19	受限	不可开放	南充地调	null	

10673	10kV共佳路_用户专线	温江电力调度控制中心	共佳线952开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	421.25	70	7296	0	1017.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10674	10kV新成二路	广汉电力调度控制中心	新成二路923开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	536.47	110	9291.6	3600	-5315.61	受限	不可开放	德阳地调	null	
10675	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白和路915开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	114.03	57	1975	10170	-9373.72	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10676	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中环西路924开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	408	74	7066.5	3150	-2553.91	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10677	10kV城五二线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅱ线912开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	485.2	88	8403.6	0	-741.01	不受限	不可开放	南充地调	null	
10678	10kV城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅰ线913开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	366.32	66	6344.6	2500	-1182.01	不受限	不可开放	南充地调	null	
10679	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共春线951开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	37.12	7	643	0	7019.59	受限	不可开放	成都地调	null	
10680	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	江香线931开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	126.04	23	2183	0	6437.42	受限	不可开放	南充地调	null	

10681	10kV城府线 926大馈线	南充电 力调度 控制中 心	城府线926 开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公 线	477.57	86	8271.5	1915	-2523.91	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10682	10kV共湟路_ 用户专线	温江电 力调度 控制中 心	共湟线950 开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专 线	141.51	24	2451	0	5862.84	受限	不可开放	成都 地调	null	
10683	10kV城大线 923大馈线	南充电 力调度 控制中 心	城大线923 开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公 线	603.76	109	10457.1	2730	-5524.51	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10684	10kV城藏线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	城藏线922 开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公 线	441.05	80	7639	0	23.59	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10685	10kV冯积路 943线路	中江电 力调度 控制中 心	冯积路943 开关	冯店站	12500	否	288	4988.31	公 线	272.52	95	4720	0	-230.52	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10686	10kV棕体二线	西充电 力调度 控制中 心	棕体II线 913开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公 线	331.96	83	5749.5	500	-706.94	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10687	10kV江中一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	江中 I 线 916开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公 线	390.13	71	6757	9130	-8224.41	受限	不可开放	南充 地调	null	
10688	10kV共溪线	温江电 力调度 控制中 心	共溪线949 开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公 线	166.4	30	2882	1630	3150.59	受限	不可开放	成都 地调	null	

10689	10kV星中二线 大馈线	南充电力调度 控制中心	星中Ⅱ线 916开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公 线	169.48	31	2935.4	0	4727.19	受限	不可开放	南充 地调	null	
10690	10kV棕张一线	西充电力调度 控制中心	棕张Ⅰ线929 开关	棕树站 (西充)	40000	是	400	6928.2	公 线	457.03	114	7915.7	1250	-3623.14	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10691	10kV星大一线 大馈线	南充电力调度 控制中心	星大Ⅰ线 923开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公 线	270.04	49	4677.1	0	2985.49	受限	不可开放	南充 地调	null	
10692	10kV雒北一路	广汉电力调度 控制中心	雒北一路 913开关	雒城站	71500	是	555	9612.88	公 用	382.24	69	6620.4	1055	14.9	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10693	10kV共亚二路 大馈线	温江电力调度 控制中心	共亚二线 948开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专 线	387.01	64	6703	0	1610.84	受限	不可开放	成都 地调	null	
10694	10kV星育二线 大馈线	南充电力调度 控制中心	星育Ⅱ线 927开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公 线	171.21	31	2965.4	9660	-4962.81	受限	不可开放	南充 地调	null	
10695	10kV星禹一线 大馈线	南充电力调度 控制中心	星禹Ⅰ线 921开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公 线	449.3	81	7781.8	0	-119.21	受限	不可开放	南充 地调	null	
10696	10kV星禹二线 大馈线	南充电力调度 控制中心	星禹Ⅱ线 911开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公 线	305.16	55	5285.3	0	2377.29	受限	不可开放	南充 地调	null	

10697	10kV星仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪I线913开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	407.81	74	7063.3	0	599.29	受限	不可开放	南充地调	null	
10698	10kV共来线	温江电力调度控制中心	共来线946开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	112.93	20	1956	0	5692.74	受限	不可开放	成都地调	null	
10699	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪II线914开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	435.94	79	7550.5	0	112.09	受限	不可开放	南充地调	null	
10700	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	星医线917开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	141.35	26	2448.2	0	5214.39	受限	不可开放	南充地调	null	
10701	10kV星绣线大馈线	南充电力调度控制中心	星绣线929开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	152.96	28	2649.2	0	5971.22	受限	不可开放	南充地调	null	
10702	10kV石新二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	石新二路923开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	423.63	77	7337.2	8015	-7703.46	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10703	10kV共珠线	温江电力调度控制中心	共珠线945开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	227.94	38	3948	0	4365.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10704	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金高二路907开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	465.52	96	8062.8	5470	-5956.81	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10705	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开I线912开关	漾溪站	13000	是	553	9578.24	公线	305.35	55	5288.7	3460	-1086.11	受限	不可开放	南充地调	null	
10706	10kV回东路923线路	中江电力调度控制中心	回东路923开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	129.33	65	2240	0	877.69	受限	不可开放	德阳地调	null	
10707	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	星隧线920开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	69.38	13	1201.6	0	7418.82	受限	不可开放	南充地调	null	
10708	10kV星世线大馈线	南充电力调度控制中心	星世线947开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	125.53	23	2174.1	0	5488.49	受限	不可开放	南充地调	null	
10709	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共凤线940开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	322.58	58	5587	0	2075.59	受限	不可开放	成都地调	null	
10710	10kV灯榭线	成都配调	灯榭线913开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	488.45	103	8460	0	-1086.66	受限	不可开放	成都地调	null	
10711	10kV星南二线大馈线	南充电力调度控制中心	星南II线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	378.63	68	6557.9	0	1104.69	受限	不可开放	南充地调	null	
10712	10kV星涪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪I线949开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	375.47	68	6503.1	630	529.49	受限	不可开放	南充地调	null	

10713	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大万路922开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	583.21	120	10101.2	14260	-16785.21	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10714	10kV星涪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪Ⅱ线948开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	337.85	61	5851.6	4280	-2469.01	不受限	不可开放	南充地调	null	
10715	10kV共谷二线大馈线	温江电力调度控制中心	共谷二线937开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	171.96	31	2978.3	0	4684.29	受限	不可开放	成都地调	null	
10716	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅱ线922开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	195.5	35	3386	0	4276.59	受限	不可开放	南充地调	null	
10717	10kV江周一线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅰ线913开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	298.1	54	5163.1	0	2499.49	受限	不可开放	南充地调	null	
10718	10kV芙体线	营山电力调度控制中心	芙体线914开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	571.64	94	9900.8	0	-1448.39	不受限	不可开放	南充地调	null	
10719	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳城七路915开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	486.73	84	8430.2	7830	-8278.91	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10720	10kV江周二线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅱ线925开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	221.47	40	3835.9	0	3826.69	受限	不可开放	南充地调	null	

10721	10kV江中二线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅱ线922开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	199.7	36	3458.8	790	3413.79	受限	不可开放	南充地调	null	
10722	10kV南沱路926大馈线	德阳电力调度控制中心	南沱路926开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	467	84	8088.4	10105	-2456.26	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10723	10kV共花线	温江电力调度控制中心	共花线936开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	284.13	51	4921.2	0	2741.39	受限	不可开放	成都地调	null	
10724	10kV灯万线	成都配调	灯万线912开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	298.13	63	5163.6	0	2209.74	受限	不可开放	成都地调	null	
10725	10kV江仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅰ线911开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	374.04	68	6478.3	0	1184.29	受限	不可开放	南充地调	null	
10726	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅱ线927开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	294.42	53	5099.3	0	2563.29	受限	不可开放	南充地调	null	
10727	10kV江西一线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅰ线914开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	104.36	19	1807.5	0	5855.09	受限	不可开放	南充地调	null	
10728	10kV共德线	温江电力调度控制中心	共德线935开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	218.9	36	3791.4	0	4522.44	受限	不可开放	成都地调	null	

10729	10kV江泰一线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅰ线919开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	193.79	35	3356.4	0	4306.19	受限	不可开放	南充地调	null	
10730	10kV江泰二线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅱ线929开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	130.6	24	2262	0	5400.59	受限	不可开放	南充地调	null	
10731	10kV江三一线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅰ线917开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	424.64	77	7354.8	11150	-10842.21	受限	不可开放	南充地调	null	
10732	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅱ线921开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	391.55	71	6781.6	1250	-369.01	受限	不可开放	南充地调	null	
10733	10kV共天一路	温江电力调度控制中心	共天一线933开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	58.37	10	1011	0	7302.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10734	10kV灯青线	成都配调	灯青线907开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	公线	462.12	98	8004	0	-630.66	受限	不可开放	成都地调	null	
10735	10kV棕滨线	成都配调	棕滨路908	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	393.88	83	6822	0	-267.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
10736	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅰ线915开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	424.72	77	7356.1	0	306.49	受限	不可开放	南充地调	null	
10737	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	江年线933开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	250.36	45	4336.2	0	3326.39	受限	不可开放	南充地调	null	

10738	10kV江龙线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	江龙线910 开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专 线	195.03	35	3378	0	5242.42	受限	不可开放	南充 地调	null	
10739	10kV江纪线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	江纪线920 开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专 线	89.36	16	1547.7	1600	5472.72	受限	不可开放	南充 地调	null	
10740	10kV共周路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	共周线932 开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公 线	145.76	26	2524.5	0	5138.09	受限	不可开放	成都 地调	null	
10741	10kV江果二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	江果Ⅱ线 926开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公 线	432.51	78	7491.1	7350	-7178.51	受限	不可开放	南充 地调	null	
10742	10kV庐水一路 952大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	庐水一路 952开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公 线	110.79	20	1918.8	10900	-5170.06	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10743	10kV江国一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	江国一线 942开关	滨江站	113000	否	646	11189.05	公 线	436.68	68	7563.3	1000	1506.84	受限	不可开放	南充 地调	null	
10744	10kV江国二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	江国二线 932开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公 线	150.56	27	2607.7	7960	-1947.28	受限	不可开放	南充 地调	null	
10745	10kV荆南线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	荆南线926 开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专 线	519.43	80	8996.6	0	1073.54	受限	不可开放	南充 地调	null	

10746	10kV营磨线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	营磨线913 开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公 线	467.85	91	8103.1	0	-967.05	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10747	10kV共新线	温江电 力调度 控制中 心	共新线930 开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专 线	145.4	26	2518.4	0	5144.19	受限	不可开放	成都 地调	null	
10748	10kV北周一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	北周I回913 开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公 线	381.48	59	6607.2	1600	744.04	受限	不可开放	南充 地调	null	
10749	10kV北邮线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	北邮线926 开关	北湖站	103000	否	553	9578.24	专 线	146.88	27	2544	1430	4646.42	受限	不可开放	南充 地调	null	
10750	10kV双普线	营山电 力调度 控制中 心	双普线926 开关	双河场 站(营山)	20000	否	100	1732.05	公 线	135.67	136	2349.8	0	-790.96	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10751	10kV北五二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	北五II回 927开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公 线	415.57	64	7197.6	1880	-126.36	受限	不可开放	南充 地调	null	
10752	10kV北五一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	北五I回 929开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公 线	196.63	30	3405.6	0	5545.64	受限	不可开放	南充 地调	null	
10753	10kV北土二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	北土II回 925开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公 线	567.09	103	9822	3425	-5584.41	受限	不可开放	南充 地调	null	

10754	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南一路912开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	326.05	59	5647.2	7795	-5793.46	受限	不可开放	德阳地调	null	
10755	10kV北土一线大馈线	南充电力调度控制中心	北土 I 回923开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	520.81	94	9020.4	500	-1857.81	受限	不可开放	南充地调	null	
10756	10kV北平二线大馈线	南充电力调度控制中心	北平 II 回915开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	303.33	55	5253.6	800	1608.99	受限	不可开放	南充地调	null	
10757	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐 II 回917开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	382.31	69	6621.6	0	1040.99	受限	不可开放	南充地调	null	
10758	10kV雒镇二路	广汉电力调度控制中心	雒镇二路904开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	548.94	99	9507.6	0	-1817.3	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10759	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营西线923开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	445.27	162	7712	100	-3525.17	不受限	不可开放	南充地调	null	
10760	10kV共海线大馈线	温江电力调度控制中心	共海线925开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	292.73	49	5070	0	3243.84	受限	不可开放	成都地调	null	
10761	10kV龙城二路	绵竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	439.14	80	7605.9	0	42.84	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10762	10kV府东线	成都配调	府东路920	府青路	2*50000	是	473	0	公线	391.73	83	6784.8	2775	-3005.72	受限	不可开放	成都地调	null	
10763	10kV北乐一线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅰ回919开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	478.68	87	8290.8	1410	-2038.21	受限	不可开放	南充地调	null	
10764	10kV北华二线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅱ回914开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	637.55	99	11042.4	3800	-5891.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10765	10kV营淶线大馈线	营山电力调度控制中心	营淶线914开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	531.1	193	9198.7	500	-5411.87	不受限	不可开放	南充地调	null	
10766	10kV八检路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八检路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	305.86	55	5297.5	24455	-22103.76	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10767	10kV北桂二线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅱ回922开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	375.45	68	6502.8	1945	-785.21	受限	不可开放	南充地调	null	
10768	10kV北桂一线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅰ回924开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	292.52	53	5066.4	1600	996.19	受限	不可开放	南充地调	null	
10769	10kV共谷路	温江电力调度控制中心	共谷线923开关	共耕	156000	是	500	8660.25	专线	224.53	45	3888.8	0	3039.4	受限	不可开放	成都地调	null	

10770	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南一路911开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	201.55	37	3490.8	9105	-4947.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10771	10kV荆水线919大馈线	南充电力调度控制中心	荆水线919开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	519.08	94	8990.5	80	-450.08	受限	不可开放	南充地调	null	
10772	10kV荆开一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅰ线961开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	518.38	80	8978.3	37090	-37117.06	受限	不可开放	南充地调	null	
10773	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营景线912开关	营山站	100000	是	580	10045.89	公线	395.2	68	6844.9	4000	-2808.19	不受限	不可开放	南充地调	null	
10774	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅱ线929开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	518.56	80	8981.4	11510	-11540.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10775	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆恒线971开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	516.8	93	8950.9	0	-330.48	受限	不可开放	南充地调	null	
10776	10kV共土路大馈线	温江电力调度控制中心	共土线922开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	392.62	71	6800.1	0	848.64	受限	不可开放	成都地调	null	
10777	10kV村展线	成都配调	村展线915	新二村	302000	否	473	8192.6	公线	130.66	28	2263.1	0	5110.24	受限	不可开放	成都地调	null	

10778	10kV庐天北二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北二路922开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	2310	-2370.06	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10779	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣一线941开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	175.23	32	3034.9	0	4627.69	受限	不可开放	南充地调	null	
10780	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣二线943开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	365.62	66	6332.6	0	1329.99	受限	不可开放	南充地调	null	
10781	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆影线925开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	公线	518.2	94	8975.3	4600	-4954.88	受限	不可开放	南充地调	null	
10782	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪职线922开关	漾溪站	13000	是	553	9578.24	专线	52.12	9	902.8	0	6759.79	受限	不可开放	南充地调	null	
10783	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅰ线911开关	漾溪站	13000	是	423	7326.57	公线	317.68	75	5502.2	2090	-1730.94	受限	不可开放	南充地调	null	
10784	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅱ线913开关	漾溪站	13000	是	423	7326.57	公线	216.23	51	3745.1	630	1486.16	受限	不可开放	南充地调	null	
10785	10kV共禧线	温江电力调度控制中心	共禧线918开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	510.77	85	8846.5	0	-532.66	不受限	不可开放	成都地调	null	

10786	10kV核格线	成都配调	核格线924	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	243.17	51	4211.7	0	3161.64	受限	不可开放	成都地调	null	
10787	10kV胜污二路	成都配调	胜污二线929开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	371.81	110	6439.8	0	-1175.57	不受限	不可开放	成都地调	null	
10788	10kV芦罾线大馈线	南充电力调度控制中心	芦罾线924开关	芦溪站	11300	是	553	9578.24	专线	82.77	15	1433.5	5755	474.09	受限	不可开放	南充地调	null	
10789	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦顺线912开关	芦溪站	11300	是	335	5802.37	公线	103.38	31	1790.5	260	2591.4	受限	不可开放	南充地调	null	
10790	10kV芦茵线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦茵线914开关	芦溪站	16300	否	553	9578.24	专线	82.77	15	1433.5	0	8583.92	受限	不可开放	南充地调	null	
10791	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦灯线913开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	256.68	77	4445.7	100	96.2	受限	不可开放	南充地调	null	
10792	10kV共千线	温江电力调度控制中心	共千线917开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	498.64	90	8636.4	0	-973.81	受限	不可开放	成都地调	null	
10793	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦搬线911开关	芦溪站	16300	是	423	7326.57	公线	408.93	97	7082.7	1965	-3186.44	受限	不可开放	南充地调	null	
10794	10kV杨火路	德阳电力调度控制中心	杨火路915开关	杨嘉站	31500	是	510	8833.46	公线	383.21	75	6637.2	12740	-12310.43	不受限	不可开放	德阳地调	null	

10795	10kV辉永线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	辉永线922 开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公 线	89.3	41	1546.7	2060	-177.24	受限	不可开放	南充 地调	null	
10796	10kV共亚线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	共亚线916 开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专 线	53.63	9	928.8	3750	3635.04	受限	不可开放	成都 地调	null	
10797	10kV辉丝线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	辉丝线925 开关	辉景站	16300	是	170	2944.49	公 线	60.82	36	1053.4	0	1302.19	受限	不可开放	南充 地调	null	
10798	10kV辉双线大 馈线	南充电 力调度 控制中 心	辉双线915 开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公 线	172.62	78	2989.8	715	-275.34	受限	不可开放	南充 地调	null	
10799	10kV辉李一线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	辉李一线 916开关	辉景站	16300	是	220	3810.51	公 线	64.34	29	1114.3	1200	734.11	受限	不可开放	南充 地调	null	
10800	10kV共和路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	共和线915 开关	共耕	156000	是	552	9560.92	公 线	340.05	62	5889.6	0	1759.14	受限	不可开放	成都 地调	null	
10801	10kV辉李二线 大馈线	南充电 力调度 控制中 心	辉李二线 923开关	辉景站	16300	是	330	5715.77	公 线	197.58	60	3422.1	0	1150.52	受限	不可开放	南充 地调	null	
10802	10kV共光线	温江电 力调度 控制中 心	共光线914 开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公 线	223.47	40	3870.5	0	3792.09	受限	不可开放	成都 地调	null	

10803	10kV消孔线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	消孔线922 开关	消水站 (营山)	12600	否	200	3464.1	公 线	249.15	125	4315.2	200	-1397.51	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10804	10kV双兴线	营山电 力调度 控制中 心	双兴线925 开关	双河场 站(营山)	20000	否	100	1732.05	公 线	128.51	129	2225.8	0	-666.96	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10805	10kV光园三路 大馈线	绵竹电 力调度 控制中 心	光园三路 914开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公 用	447.51	81	7750.8	0	-102.06	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10806	10kV清镇二路 924线路	德阳电 力调度 控制中 心	清镇二路 924开关	清平站	71500	是	575	9959.29	公 线	141.4	25	2449.1	22790	-17271.67	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10807	10kV共越路	温江电 力调度 控制中 心	共越线910 开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专 线	223.82	45	3876.6	0	3051.6	受限	不可开放	成都 地调	null	
10808	10kV山凤路	中江电 力调度 控制中 心	山凤路923 开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公 线	456.44	83	7905.6	4500	-3785.18	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10809	10kV共珍路	温江电 力调度 控制中 心	共珍线909 开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专 线	389.27	65	6742.2	1250	321.64	受限	不可开放	成都 地调	null	
10810	10kV共龙二路 大馈线	温江电 力调度 控制中 心	共龙二线 908开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公 线	95.83	17	1659.7	0	6002.89	受限	不可开放	成都 地调	null	

10811	10kV沈龙线	成都配调	沈龙路914	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	590.76	125	10232	0	-2858.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
10812	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望信线973开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	118.13	20	2046	9160	-1930.87	受限	不可开放	南充地调	null	
10813	10kV塔庙线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔庙线976开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	176.25	30	3052.7	0	9275.13	受限	不可开放	南充地调	null	
10814	10kV青骆线大馈线	营山电力调度控制中心	青骆线912开关	青岩铺站(营山)	16000	是	300	5196.15	公线	272.7	91	4723.2	0	-566.28	不受限	不可开放	南充地调	null	
10815	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	东兴线938开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	40.86	7	707.7	0	9275.13	受限	不可开放	南充地调	null	
10816	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	山隆路921开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	537.23	97	9304.8	0	-1642.21	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10817	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园三线925开关	龙门站	80000	否	595	10305.7	公线	273.48	46	4736.7	7030	-2491.57	不受限	不可开放	南充地调	null	
10818	10kV黄天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南二路924开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	534.32	97	9254.4	1530	-3135.66	受限	不可开放	德阳地调	null	

10819	10kV青骆线大 馈线(骆市)	营山电 力调度 控制中 心	青骆线913 开关	骆市站 (营山)	20000	是	220	3810.51	公 线	291.47	132	5048.2	0	-1999.79	受限	不可开放	南充 地调	null	
10820	10kV继盐路	中江电 力调度 控制中 心	继盐路975 开关	继光站	126000	是	600	10392.3	公 线	543.25	91	9409.1	0	-1095.26	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10821	10kV共龙一线	温江电 力调度 控制中 心	共龙一线 907开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公 线	62.07	11	1075	7380	-792.41	受限	不可开放	成都 地调	null	
10822	10kV石汉路 925大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	石汉路925 开关	石亭江 站	102000	是	552	9560.92	公 线	549.13	99	9511	15880	-17742.26	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10823	10kV海园二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	海园二线 915开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公 线	603.18	101	10447	0	-2202.44	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10824	10kV海孙一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	海孙一线 914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公 线	565.59	95	9796	25360	-26911.44	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10825	10kV都华一线	高坪电 力调度 控制中 心	10kV都华 I 线912开 关	都京坝 站	22300	否	530	9179.87	公 线	118.95	22	2060.2	0	6201.68	受限	不可开放	南充 地调	null	
10826	10kV塔中二线	高坪电 力调度 控制中 心	塔中二线 972开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专 线	156.68	26	2713.7	11380	-4818.57	受限	不可开放	南充 地调	null	

10827	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔高线975开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	461.63	78	7995.5	3250	-3000.94	受限	不可开放	南充地调	null	
10828	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望泰线972开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	176.25	30	3052.7	5830	-638.14	受限	不可开放	南充地调	null	
10829	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望源线971开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	573.77	96	9937.7	13770	-15463.14	受限	不可开放	南充地调	null	
10830	10kV东园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园一线964开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	488.45	82	8459.9	4000	-4215.34	受限	不可开放	南充地调	null	
10831	10kV东园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园二线937开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	546.9	92	9472.3	0	-1227.74	受限	不可开放	南充地调	null	
10832	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆镇线931开关	骆市站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	76.16	28	1319.1	0	2967.73	受限	不可开放	南充地调	null	
10833	10kV体教线	温江电力调度控制中心	体教线995开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	502.81	91	8708.7	0	-1046.11	不受限	不可开放	成都地调	null	
10834	10kV铁居线	成都配调	铁居路904	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	579.42	122	10035.6	0	-3481.52	受限	不可开放	成都地调	null	

10835	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	塔中一线962开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	专线	151.47	25	2623.4	11380	-5758.84	受限	不可开放	南充地调	null	
10836	10kV塔上线	高坪电力调度控制中心	塔上线974开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	54.69	9	947.2	12090	-2814.87	不受限	不可开放	南充地调	null	
10837	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆沿线912开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	124.71	62	2159.9	0	957.79	受限	不可开放	南充地调	null	
10838	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港军线921开关	航空港站	100000	否	280	4849.74	专线	115.62	41	2002.6	0	2362.17	受限	不可开放	南充地调	null	
10839	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	东果线929开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	293.84	55	5089.3	22190	-19935.4	受限	不可开放	南充地调	null	
10840	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆水线911开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	25.28	13	437.8	0	2679.89	受限	不可开放	南充地调	null	
10841	10kV体水线	温江电力调度控制中心	体水线994开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	637.3	115	11038.1	0	-3375.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
10842	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔科线918开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	199.8	34	3460.5	0	5814.63	受限	不可开放	南充地调	null	

10843	10kV门钢线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门钢线912 开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公 线	543.9	103	9420.4	3350	-5426.5	受限	不可开放	南充 地调	null	
10844	10kV骆双线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	骆双线932 开关	骆市站 (营山)	20000	否	200	3464.1	公 线	162.01	81	2806	0	311.69	受限	不可开放	南充 地调	null	
10845	10kV东劳线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东劳线961 开关	河东站	130000	是	280	4849.74	专 线	104.46	37	1809.2	0	2070.59	受限	不可开放	南充 地调	null	
10846	10kV塔王线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔王线953 开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专 线	173.95	33	3012.9	0	4331	受限	不可开放	南充 地调	null	
10847	10kV骆井线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	骆井线917 开关	骆市站 (营山)	20000	否	315	5455.96	公 线	80.46	26	1393.5	0	3516.86	受限	不可开放	南充 地调	null	
10848	10kV体创线	温江电 力调度 控制中 心	体创线947 开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公 线	461.5	83	7993.1	0	-330.51	受限	不可开放	成都 地调	null	
10849	10kV骆黄线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	骆黄线914 开关	骆市站 (营山)	20000	否	315	5455.96	公 线	202.97	64	3515.4	200	1194.96	受限	不可开放	南充 地调	null	
10850	10kV黄移路 915大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄移路915 开关	黄河站	80000	否	552	9560.92	公 线	257.25	47	4455.6	800	3349.23	受限	不可开放	德阳 地调	null	

10851	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园 I 线 916开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	418.31	79	7245.2	18930	-18831.3	受限	不可开放	南充地调	null	
10852	10kV塔电线 922大馈线	高坪电力调度控制中心	塔电线925 开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	402.07	76	6963.8	13450	-13069.9	受限	不可开放	南充地调	null	
10853	10kV绵城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城二路 902开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	475.11	81	8228.9	0	-109.04	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10854	10kV体药线大馈线	温江电力调度控制中心	体药线943 开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	524.43	95	9083.2	0	-1420.61	受限	不可开放	成都地调	null	
10855	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都烟线921 开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	342.66	86	5934.9	19325	-19745.05	受限	不可开放	南充地调	null	
10856	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	门江线929 开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	330.88	62	5730.9	12150	-10537	受限	不可开放	南充地调	null	
10857	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲清线917 开关	玲珑站 (营山)	8150	否	315	5455.96	公线	433.68	138	7511.3	0	-2600.94	不受限	不可开放	南充地调	null	
10858	10kV烟居线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟居线912 开关	烟山站 (高坪)	20000	否	398	6893.56	公线	207.25	52	3589.6	1965	649.6	受限	不可开放	南充地调	null	

10859	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印一线961开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	276.8	52	4794.1	0	2549.8	受限	不可开放	南充地调	null	
10860	10kV益攀线	成都配调	益攀路907	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	355.43	105	6156	0	-1476.69	不受限	不可开放	成都地调	null	
10861	10kV府油路	成都配调	府油路933	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	212.77	45	3685.2	0	3688.14	受限	不可开放	成都地调	null	
10862	10kV塔雍线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔雍线919开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	445.43	75	7714.9	0	1560.23	受限	不可开放	南充地调	null	
10863	10kV塔宇一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇I线917开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	363.31	69	6292.5	7990	-6020.62	受限	不可开放	南充地调	null	
10864	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔府线915开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	530.81	100	9193.7	3515	-5364.8	受限	不可开放	南充地调	null	
10865	10kV塔宇二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇II线927开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	354.19	67	6134.5	0	2127.38	受限	不可开放	南充地调	null	
10866	10kV体博线	温江电力调度控制中心	体博线941开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	389.42	70	6744.7	0	917.89	受限	不可开放	成都地调	null	
10867	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	门庭线915开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	专线	182.86	31	3167.1	2530	2547.46	受限	不可开放	南充地调	null	

10868	10kV桂江线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	桂江线917 开关	桂花站	100000	是	530	9179.87	公 线	380.12	72	6583.6	21960	-21199.7	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10869	10kV烟移线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	烟移线924 开关	烟山站 (高坪)	20000	否	215	3723.91	公 线	123.45	57	2138.1	2000	-786.58	受限	不可开放	南充 地调	null	
10870	10kV港民线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	港民线922 开关	航空港 站	100000	是	280	4849.74	专 线	83.41	30	1444.6	0	2435.19	受限	不可开放	南充 地调	null	
10871	10kV体污路	温江电 力调度 控制中 心	体污线935 开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专 线	340.39	57	5895.5	0	2418.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
10872	10kV烟阙线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	烟阙线914 开关	烟山站 (高坪)	20000	否	398	6893.56	公 线	242.38	61	4198	630	1376.2	受限	不可开放	南充 地调	null	
10873	10kV烟河一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	烟河一线 915开关	烟山站 (高坪)	20000	是	341	5906.29	公 线	146.45	43	2536.5	5830	-3641.47	受限	不可开放	南充 地调	null	
10874	10kV门东二线 大馈线专线	高坪电 力调度 控制中 心	门东二线 926开关	龙门站	80000	否	390	6755	专 线	158.86	41	2751.5	0	3328	受限	不可开放	南充 地调	null	
10875	10kV望阳二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	望阳Ⅱ线 923开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公 线	394.18	74	6827.2	8890	-8373.3	受限	不可开放	南充 地调	null	

10876	10kV体月路	温江电力调度控制中心	体月线933开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	379.57	63	6574.2	0	1739.64	受限	不可开放	成都地调	null	
10877	10kV门福线大馈线	高坪电力调度控制中心	门福线923开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	238.23	45	4126.1	1530	1687.8	受限	不可开放	南充地调	null	
10878	10kV望孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅰ线917开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	359.5	68	6226.5	32940	-31822.6	受限	不可开放	南充地调	null	
10879	10kV门锦二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门锦二线919开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	156.39	32	2708.6	6300	-1370.26	受限	不可开放	南充地调	null	
10880	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望军线924开关	望城站	113000	否	338	5854.33	专线	81.09	24	1404.4	0	3864.5	受限	不可开放	南充地调	null	
10881	10kV老复线大馈线	营山电力调度控制中心	老复线914开关	老林站(营山)	7150	否	275	4763.14	公线	250.25	91	4334.5	230	155.78	不受限	不可开放	南充地调	null	
10882	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三复路921开关	三星堆站旧	244000	否	336	5819.69	公线	408.33	122	7072.3	3380	-5214.58	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10883	10kV体年路大馈线	温江电力调度控制中心	体年线932开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	292.9	53	5073	0	2589.59	受限	不可开放	成都地调	null	

10884	10kV门孙线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门孙线924 开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公 线	433.64	82	7510.6	2350	-2516.7	受限	不可开放	南充 地调	null	
10885	10kV门凤线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门凤线927 开关	龙门站	80000	否	398	6893.56	专 线	83.27	21	1442.2	0	4762	受限	不可开放	南充 地调	null	
10886	10kV炳环二路	广汉电 力调度 控制中 心	炳环二路 916开关	炳灵宫 站	100000	否	419	7257.29	公 用	367.69	88	6368.4	400	-236.84	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10887	10kV望共线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	望共线925 开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公 线	390.9	74	6770.4	9530	-8956.5	受限	不可开放	南充 地调	null	
10888	10kV塔纺线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔纺线914 开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公 线	439.82	83	7617.7	1360	-1633.8	受限	不可开放	南充 地调	null	
10889	10kV香镇三路	绵竹电 力调度 控制中 心	香镇三路 913开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公 用	183.58	33	3179.6	0	4469.14	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10890	10kV炳源路	广汉电 力调度 控制中 心	炳源路917 开关	炳灵宫 站	100000	否	433	7499.78	专 线	156.97	36	2718.7	0	4031.1	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10891	10kV火七线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	火七线921 开关	星火站 (营山)	12600	否	225	3897.11	公 线	232.85	103	4033	0	-525.6	不受 限	不可开放	南充 地调	null	

10892	10kV体蓉线	温江电力调度控制中心	体蓉线930开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	75.6	13	1309.4	200	6804.44	受限	不可开放	成都地调	null	
10893	10kV门锦一线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门锦一线917开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	229.29	47	3971.3	10380	-6712.96	受限	不可开放	南充地调	null	
10894	10kV港园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅰ线916开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	420.52	79	7283.4	16565	-16504.5	受限	不可开放	南充地调	null	
10895	10kV烟石一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅰ回916开关	烟山站(高坪)	20000	否	274	4745.82	公线	12.26	4	212.3	200	3858.94	受限	不可开放	南充地调	null	
10896	10kV烟石二线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅱ线925开关	烟山站(高坪)	20000	是	398	6893.56	公线	82.24	21	1424.4	1300	2790.45	受限	不可开放	南充地调	null	
10897	10kV体铁线	温江电力调度控制中心	体铁线926开关	体育城	167000	否	481	8331.16	专线	517.75	108	8967.5	0	-2302.57	受限	不可开放	成都地调	null	
10898	10kV观马线大馈线	高坪电力调度控制中心	观马线912开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	207.16	52	3588	2535	-608.15	受限	不可开放	南充地调	null	
10899	10kV都嘉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	都嘉Ⅰ线916开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	73.13	15	1266.6	400	7316.29	受限	不可开放	南充地调	null	

10900	10kV都嘉三线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉III线914开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	73.13	15	1266.6	0	6449.69	受限	不可开放	南充地调	null	
10901	10kV东友二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友II线973开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	250.59	47	4340.2	0	3003.7	受限	不可开放	南充地调	null	
10902	10kV体锦路大馈线	温江电力调度控制中心	体锦线925开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	510.02	92	8833.5	0	-1170.91	受限	不可开放	成都地调	null	
10903	10kV东王一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王I线917开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	292.75	55	5070.4	0	2273.5	受限	不可开放	南充地调	null	
10904	10kV东润线大馈线	高坪电力调度控制中心	东润线974开关	河东站	126000	否	530	9179.87	专线	179.28	34	3105.2	0	5156.68	受限	不可开放	南充地调	null	
10905	10kV东京线大馈线	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	262.73	50	4550.5	3280	-486.6	受限	不可开放	南充地调	null	
10906	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广城一路908开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	524.8	91	9089.5	1600	-2708.21	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10907	10kV东宏线大馈线	高坪电力调度控制中心	东宏线936开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	94.38	18	1634.6	32098	-26388.7	受限	不可开放	南充地调	null	

10908	10kV回产线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	回产线912 开关	回龙站 (营山)	20000	否	170	2944.49	公 线	218.61	129	3786.3	0	-1136.26	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10909	10kV体同线	温江电 力调度 控制中 心	体同线924 开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公 线	609.88	110	10563.1	0	-2900.51	受限	不可开放	成都 地调	null	
10910	10kV沙博路	成都配 调	沙博线911 开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专 线	448.44	133	7767	0	-2498.1	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
10911	10kV驷北路	成都配 调	驷北路929	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公 线	187.5	40	3247.5	0	3306.58	受限	不可开放	成都 地调	null	
10912	10kV东汉二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东汉II线 925开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专 线	71.92	14	1245.7	1260	4838.2	受限	不可开放	南充 地调	null	
10913	10kV东岸线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东岸线927 开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公 线	410.42	77	7108.4	1515	-1279.5	受限	不可开放	南充 地调	null	
10914	10kV新成一路	广汉电 力调度 控制中 心	新成一路 917开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公 用	476.74	98	8257.2	2430	-3111.21	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10915	10kV马螺线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	马螺线915 开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公 线	270.99	68	4693.5	2410	-1588.65	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10916	10kV新成三路	广汉电 力调度 控制中 心	新成三路 927开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公 用	409.68	84	7095.6	250	-611.38	受限	不可开放	德阳 地调	null	

10917	10kV长镇线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	长镇线913 开关	长乐站	20000	否	454	7863.51	公 线	377.14	83	6532	4235	-3689.84	受限	不可开放	南充 地调	null	
10918	10kV川政线	营山电 力调度 控制中 心	川政线934 开关	济川站	100000	是	100	1732.05	公 线	290	290	5022.9	0	-8787.76	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10919	10kV体金二线	温江电 力调度 控制中 心	体金二线 923开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公 线	609.88	110	10563.1	0	-2900.51	受限	不可开放	成都 地调	null	
10920	10kV长鄯线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	长鄯线911 开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公 线	299.01	75	5178.9	2085	-1749.05	受限	不可开放	南充 地调	null	
10921	10kV观天线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	观天线913 开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公 线	363.39	91	6294	0	-779.15	受限	不可开放	南充 地调	null	
10922	10kV川园线	营山电 力调度 控制中 心	川园线921 开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公 线	566.24	283	9807.2	950	-7985.92	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10923	10kV观老线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	观老线914 开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公 线	278.83	53	4829.4	2225	289.5	受限	不可开放	南充 地调	null	
10924	10kV川塔线	营山电 力调度 控制中 心	川塔线936 开关	济川站	100000	否	183.6	3180.05	公 线	425.13	232	7363.3	0	-4501.25	不受 限	不可开放	南充 地调	null	

10925	10kV体盛线	温江电力调度控制中心	体盛线922开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	597.19	108	10343.3	0	-2680.71	受限	不可开放	成都地调	null	
10926	10kV川消线	营山电力调度控制中心	川消线929开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	526.96	263	9127	800	-7155.72	不受限	不可开放	南充地调	null	
10927	10kV长会线大馈线	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长乐站	20000	否	398	6893.56	公线	353.25	89	6118.3	3015	-2929.1	受限	不可开放	南充地调	null	
10928	10kV港开二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开II线925开关	航空港站	100000	否	1000	17320.51	公线	780.46	78	13517.6	5995	-3924.14	受限	不可开放	南充地调	null	
10929	10kV川希线	营山电力调度控制中心	川希线925开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	454.65	227	7874.6	0	-5103.32	不受限	不可开放	南充地调	null	
10930	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体刘线920开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	984.49	178	17051.3	0	-9388.71	受限	不可开放	成都地调	null	
10931	10kV东纺线915大馈线	高坪电力调度控制中心	东纺线915开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	383.93	72	6649.6	1950	-1255.7	受限	不可开放	南充地调	null	
10932	10kV东建线大馈线	高坪电力调度控制中心	东建线923开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	396.39	75	6865.4	8950	-8471.5	受限	不可开放	南充地调	null	

10933	10kV光园一路	绵竹电力调度控制中心	光园一路913开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	321.71	80	5572	0	-29.44	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10934	10kV川文线	营山电力调度控制中心	川文线933开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	354.58	177	6141.4	0	-3370.12	不受限	不可开放	南充地调	null	
10935	10kV门园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅱ线943开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	377.42	71	6536.9	19380	-18573	受限	不可开放	南充地调	null	
10936	10kV都北线大馈线	高坪电力调度控制中心	都北线911开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	162.07	41	2807.1	0	2707.75	受限	不可开放	南充地调	null	
10937	10kV川体线	营山电力调度控制中心	川体线935开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	512.32	256	8873.3	300	-6402.02	不受限	不可开放	南充地调	null	
10938	10kV体伦路	温江电力调度控制中心	体伦线918开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	531.29	89	9202	0	-888.16	受限	不可开放	成都地调	null	
10939	10kV益坡线	成都配调	益坡路923	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	309.65	92	5363.2	2900	-3583.89	不受限	不可开放	成都地调	null	
10940	10kV都嘉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅱ线925开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	120.24	23	2082.5	0	6179.38	受限	不可开放	南充地调	null	

10941	10kV塔前线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔前线929 开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公 线	41.5	8	718.7	145	6480.2	受限	不可开放	南充 地调	null	
10942	10kV川牧线	营山电 力调度 控制中 心	川牧线924 开关	济川站	100000	是	150	2598.08	公 线	277.29	185	4802.7	0	-2724.24	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10943	10kV港三线大 馈线专线	高坪电 力调度 控制中 心	港三线924 开关	航空港 站	100000	否	530	9179.87	专 线	358.94	68	6216.9	2000	44.98	受限	不可开放	南充 地调	null	
10944	10kV塔印二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔印二线 971开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专 线	54.81	10	949.3	0	6394.6	受限	不可开放	南充 地调	null	
10945	10kV川磨线	营山电 力调度 控制中 心	川磨线932 开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公 线	511.25	186	8854.8	0	-5044.29	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10946	10kV体康线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	体康线916 开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专 线	835.24	139	14466.3	0	-6152.46	受限	不可开放	成都 地调	null	
10947	10kV塔坝二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔坝II线 926开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公 线	435.96	82	7550.8	13470	-13676.9	受限	不可开放	南充 地调	null	
10948	10kV望庙一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	望庙 I 线 911开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公 线	581.2	110	10066.3	51237	-53959.4	受限	不可开放	南充 地调	null	

10949	10kV川骆线大馈线	营山电力调度控制中心	川骆线927开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	797.5	290	13813.1	0	-15530.19	不受限	不可开放	南充地调	null	
10950	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清镇路915开关	清平站	31500	是	575	9959.29	公线	439.69	76	7615.5	6845	-6493.07	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10951	10kV长东线大馈线	高坪电力调度控制中心	长东线921开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	191.87	48	3323.2	2860	-668.35	受限	不可开放	南充地调	null	
10952	10kV烟华线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟华线923开关	烟山站(高坪)	20000	否	338	5854.33	专线	191.87	57	3323.2	0	5267.1	受限	不可开放	南充地调	null	
10953	10kV川骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	川骆线919开关	骆市站(营山)	20000	是	150	2598.08	公线	206.74	138	3580.8	500	-2002.34	受限	不可开放	南充地调	null	
10954	10kV体原线	温江电力调度控制中心	体原线915开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	618.14	112	10706.2	0	-3043.61	受限	不可开放	成都地调	null	
10955	10kV辰维线	成都配调	辰维路932开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	394.92	83	6840	0	-285.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
10956	10kV望天线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	望天线914开关	望城站	113000	否	530	9179.87	专线	120.92	23	2094.4	0	6167.48	受限	不可开放	南充地调	null	

10957	10kV望孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅱ线922开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	363.25	69	6291.5	31210	-30157.6	受限	不可开放	南充地调	null	
10958	10kV川龙线	营山电力调度控制中心	川龙线926开关	济川站	100000	否	150	2598.08	公线	435	290	7534.4	0	-11551.83	不受限	不可开放	南充地调	null	
10959	10kV门科线大馈线	高坪电力调度控制中心	门科线922开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	313.9	59	5436.8	6500	-4592.9	不受限	不可开放	南充地调	null	
10960	10kV港开一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开I线913开关	航空港站	100000	是	1200	20784.61	公线	942.47	79	16323.6	42170	-41865.91	受限	不可开放	南充地调	null	
10961	10kV川景线	营山电力调度控制中心	川景线923开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	500.07	250	8661.2	0	-5889.92	不受限	不可开放	南充地调	null	
10962	10kV体泰线大馈线	温江电力调度控制中心	体泰线914开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	618.14	112	10706.2	400	-3443.61	受限	不可开放	成都地调	null	
10963	10kV烟浸线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟浸线926开关	烟山站(高坪)	20000	否	398	6893.56	公线	194.82	49	3374.3	800	2029.9	受限	不可开放	南充地调	null	
10964	10kV港环二线	高坪电力调度控制中心	港环二线923开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	专线	256.61	43	4444.4	3000	1830.73	受限	不可开放	南充地调	null	

10965	10kV川火线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	川火线931 开关	济川站	100000	否	275	4763.14	公 线	408.28	148	7071.4	0	-2784.57	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10966	10kV庐龙二路 923大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	庐龙二路 923开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公 线	560.8	101	9713	7810	-161.26	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10967	10kV都京线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	10kV都京 线923开关	都京坝 站	22300	否	530	9179.87	公 线	593.71	112	10283	14860	-16881.12	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10968	10kV川工线	营山电 力调度 控制中 心	川工线927 开关	济川站	100000	是	445	7707.63	公 线	516.65	116	8948.3	0	-2782.2	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10969	10kV香安一路	绵竹电 力调度 控制中 心	香安一路 911开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公 用	235.7	49	4082.3	0	2582.63	受限	不可开放	德阳 地调	null	
10970	10kV连和路	广汉电 力调度 控制中 心	连和路911 开关	连山站	80000	是	430	7447.82	公 线	468.48	109	8114	3215	-5370.74	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10971	10kV体绣线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	体绣线913 开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公 线	835.24	151	14466.3	1000	-7803.71	受限	不可开放	成都 地调	null	
10972	10kV东署线	成都配 调	东署路921	东风路	2*50000	是	473	0	公 线	97.46	21	1688	0	4866.08	受限	不可开放	成都 地调	null	

10973	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继耀路979开关	继光站	126000	否	687	11899.19	专线	359.12	52	6219.9	0	4489.37	受限	不可开放	德阳地调	null	
10974	10kV猛祥线	成都配调	猛祥线905开关	猛追湾	128000	是	473	8192.6	公线	373.3	79	6465.6	0	88.48	不受限	不可开放	成都地调	null	
10975	10kV东孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅱ线971开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	495.73	94	8586.1	21260	-22502.2	受限	不可开放	南充地调	null	
10976	10kV南世路924大馈线	德阳电力调度控制中心	南世路924开关	城南站	90000	是	600	10392.3	公线	372	62	6443	12530	-4216.16	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10977	10kV两什路	什邡电力调度控制中心	两什路915开关	两路口站	65000	是	400	6928.2	公线	314.63	79	5449.4	2000	-1906.84	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10978	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东安一路905开关	东北站	71500	是	552	9560.92	公用	472.21	86	8178.7	0	-529.96	不受限	不可开放	德阳地调	null	
10979	10kV东际线914大馈线	高坪电力调度控制中心	东际线914开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	290.4	55	5029.8	0	2314.1	受限	不可开放	南充地调	null	
10980	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向兰路917开关	向阳站	63000	否	576	9976.61	公线	527.6	92	9138	0	-159.05	受限	不可开放	德阳地调	null	

10981	10kV东坝线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东坝线922 开关	河东站	130000	是	530	9179.87	公 线	372.11	70	6444.9	17460	-16561	受限	不可开放	南充 地调	null	
10982	10kV土桔I路	什邡电 力调度 控制中 心	土桔 I 路 901开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公 线	462.99	84	8019	6000	-6356.41	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10983	10kV塔建二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔建二线 973开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公 线	519.34	87	8994.9	0	-750.34	受限	不可开放	南充 地调	null	
10984	10kV体湖线	温江电 力调度 控制中 心	体湖线910 开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公 线	347.04	63	6010.8	0	1651.79	受限	不可开放	成都 地调	null	
10985	10kV马乡线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	马乡线911 开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公 线	283.79	71	4915.2	2150	-1550.35	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
10986	10kV港莲线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	港莲线917 开关	航空港 站	100000	是	530	9179.87	公 线	416.67	79	7216.8	12040	-11912.9	受限	不可开放	南充 地调	null	
10987	10kV东家线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东家线962 开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公 线	345.18	65	5978.6	1260	105.3	受限	不可开放	南充 地调	null	
10988	10kV北口线大 馈线	营山电 力调度 控制中 心	北口线914 开关	城北站 (营山)	36000	是	275	4763.14	公 线	329.54	120	5707.7	0	-1897.19	不受 限	不可开放	南充 地调	null	

10989	10kV体尊路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	体尊线909 开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专 线	347.04	58	6010.8	10000	-7696.96	受限	不可开放	成都 地调	null	
10990	10kV小炳路	广汉电 力调度 控制中 心	小炳路917 开关	小汉站	80000	否	433	7499.78	公 用	448.96	104	7776	5290	-6316.2	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
10991	10kV驷洪线	成都配 调	驷洪线917 开关	驷马桥	2*63000	是	473	0	公 线	356.81	75	6180	0	374.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
10992	10kV东友一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东友 I 线 913开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专 线	180.1	34	3119.4	0	4224.5	受限	不可开放	南充 地调	null	
10993	10kV塔坝一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔坝I线916 开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公 线	324.02	61	5612.1	21345	-19613.2	受限	不可开放	南充 地调	null	
10994	10kV塔建线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	塔建线924 开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公 线	445.8	84	7721.2	4910	-5287.3	受限	不可开放	南充 地调	null	
10995	10kV门棉一线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门棉一线 914开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专 线	174	34	3013.6	13680	-8743.49	受限	不可开放	南充 地调	null	
10996	10kV八环二路 926大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	八环二路 926开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公 线	630.31	140	10916.9	0	-4681.52	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	

10997	10kV体金一线	温江电力调度控制中心	体金一线908开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	597.19	108	10343.3	0	-2680.71	受限	不可开放	成都地调	null	
10998	10kV望庙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙二线929开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	433.56	82	7509.2	84745	-84910.3	受限	不可开放	南充地调	null	
10999	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	北电线921开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	402.67	90	6974.2	0	-808.1	不受限	不可开放	南充地调	null	
11000	10kV望阳一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅰ线913开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	320.13	60	5544.6	0	1799.3	受限	不可开放	南充地调	null	
11001	10kV门东一线大馈线专变	高坪电力调度控制中心	门东一线931开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	76.52	20	1325.3	0	4754.2	受限	不可开放	南充地调	null	
11002	10kV体科线	温江电力调度控制中心	体科线907开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	397.68	72	6887.8	0	774.79	受限	不可开放	成都地调	null	
11003	10kV都居线大馈线	高坪电力调度控制中心	都居线922开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	342.45	65	5931.3	14910	-12579.42	受限	不可开放	南充地调	null	
11004	10kV东孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅰ线963开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	197.52	37	3421	15875	-11952.1	受限	不可开放	南充地调	null	

11005	10kV东宾线924大馈线	高坪电力调度控制中心	东宾线924开关	河东站	126000	是	390	6755	公线	248.18	64	4298.5	2120	-1014.5	受限	不可开放	南充地调	null	
11006	10kV观镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	200.46	38	3472	1050	2821.9	受限	不可开放	南充地调	null	
11007	10kV体府线	温江电力调度控制中心	体府线905开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	524.43	95	9083.2	0	-1420.61	受限	不可开放	成都地调	null	
11008	10kV观溪线大馈线	高坪电力调度控制中心	观溪线911开关	东观站	20000	是	341	5906.29	公线	260.28	76	4508	4745	-4527.97	受限	不可开放	南充地调	null	
11009	10kV东汉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉I线912开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	587.59	111	10177.1	24730	-27563.2	受限	不可开放	南充地调	null	
11010	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广铁路927开关	广汉站	82000	否	284	4919.02	专线	44.97	16	778.8	400	3248.32	受限	不可开放	德阳地调	null	
11011	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	港环线915开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	281.22	53	4870.8	3000	391.08	受限	不可开放	南充地调	null	
11012	10kV门御线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御线920开关	龙门站	80000	是	398	6893.56	公线	402.02	101	6963	6885	-8333.15	受限	不可开放	南充地调	null	

11013	10kV长汇路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	长汇线952 开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专 线	335.13	61	5804.4	0	1844.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11014	10kV门棉二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门棉二线 921开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专 线	297.9	58	5159.6	7720	-4929.49	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
11015	10kV烟都线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	烟都线913 开关	烟山站 (高坪)	20000	否	398	6893.56	公 线	10.63	3	184.1	0	6020.1	受限	不可开放	南充 地调	null	
11016	10kV黄屏二路 929大馈线	德阳电 力调度 控制中 心	黄屏二路 929开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公 线	410.51	68	7110	0	1203.84	受限	不可开放	德阳 地调	null	
11017	10kV朝钢路	什邡电 力调度 控制中 心	朝钢路915 开关	朝阳站	202000	否	552	9560.92	专 线	540.97	98	9369.6	5000	-5764.77	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
11018	10kV龙城四路 大馈线	绵竹电 力调度 控制中 心	龙城四路 910开关	龙桥站	71500	是	586	10149.82	公 线	475.8	81	8240.8	0	-120.94	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
11019	10kV东王二线 大馈线	高坪电 力调度 控制中 心	东王Ⅱ线 921开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专 线	187.29	35	3243.8	0	4100.1	受限	不可开放	南充 地调	null	
11020	10kV门街线大 馈线	高坪电 力调度 控制中 心	门街线911 开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公 线	400.59	76	6938.3	5565	-5159.4	受限	不可开放	南充 地调	null	

11021	10kV长湟线大馈线	温江电力调度控制中心	长湟线951开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	476.19	86	8247.6	0	-598.86	受限	不可开放	成都地调	null	
11022	10kV港园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅱ线926开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	442.07	83	7656.7	20795	-21107.8	受限	不可开放	南充地调	null	
11023	10kV望江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江Ⅱ线926开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	352.47	67	6104.7	4620	-3380.8	受限	不可开放	南充地调	null	
11024	10kV望医线大馈线	高坪电力调度控制中心	望医线915开关	望城站	113000	是	530	9179.87	专线	146.24	28	2532.8	0	4811.1	受限	不可开放	南充地调	null	
11025	10kV港环三线大馈线	高坪电力调度控制中心	港环Ⅲ线914开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	449.3	85	7781.8	4000	-3519.92	受限	不可开放	南充地调	null	
11026	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长越线950开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	345.1	63	5977.2	0	1671.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11027	10kV铁凉路	成都配调	铁凉线922开关	铁佛	128000	是	473	8192.6	公线	434.62	92	7527.6	0	-973.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11028	10kV望江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江一线918开关	望城站	113000	否	530	9179.87	公线	59.99	11	1039.1	16490	-9267.22	受限	不可开放	南充地调	null	

11029	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大锦线915开关	大方	240000	否	720	12470.77	专线	58.79	8	1018.3	0	10205.39	受限	不可开放	南充地调	null	
11030	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长千线949开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	442.73	80	7668	0	-19.26	受限	不可开放	成都地调	null	
11031	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长玺线948开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	872.98	158	15120	0	-7471.26	受限	不可开放	成都地调	null	
11032	10kV大花线	成都配调	大花路911	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	621.15	152	10758.3	0	-4382.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11033	10kV光园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅱ线927开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	404.82	73	7011.4	1000	-348.81	受限	不可开放	南充地调	null	
11034	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安移线912开关	安平站(高坪)	14300	是	200	3464.1	公线	156.54	78	2711.2	0	60.08	受限	不可开放	南充地调	null	
11035	10kV长城三线	温江电力调度控制中心	长城三线937开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	366.28	92	6344	0	-801.44	受限	不可开放	成都地调	null	
11036	10kV光园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅰ线926开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	293.02	53	5075.1	900	1687.49	受限	不可开放	南充地调	null	

11037	10kV长水线	温江电力调度控制中心	长水线936开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	22.68	6	392.8	0	5149.76	受限	不可开放	成都地调	null	
11038	10kV胜新线	成都配调	胜新路906	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	584.49	173	10123.3	1580	-7023.99	不受限	不可开放	成都地调	null	
11039	10kV光业三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业III线924开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	333.2	60	5771.1	0	1891.49	受限	不可开放	南充地调	null	
11040	10kV光业二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业II线910开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	224	41	3879.6	0	3782.99	受限	不可开放	南充地调	null	
11041	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长同线935开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	277.32	69	4803.2	6125	-5385.64	不受限	不可开放	成都地调	null	
11042	10kV光业一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业I线912开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	435.65	79	7545.5	0	117.09	受限	不可开放	南充地调	null	
11043	10kV长锦线	温江电力调度控制中心	长锦线933开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	220.65	55	3821.6	0	1720.96	受限	不可开放	成都地调	null	
11044	10kV灯迁线	成都配调	灯迁线942开关	圣灯	2*50000	否	409	0	专线	382.66	94	6627.6	0	-251.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11045	10kV光文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光文线929开关	保光站	80000	是	515	8920.06	公线	259.41	50	4492.9	50	2593.15	受限	不可开放	南充地调	null	

11046	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅰ线929开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	458.03	83	7933	0	-270.41	不受限	不可开放	南充地调	null	
11047	10kV长邮线	温江电力调度控制中心	长邮线932开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	公线	0.24	10	4.2	0	5542.56	受限	不可开放	成都地调	null	
11048	10kV光木线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光木线914开关	保光站	80000	否	380	6581.79	公线	206.86	54	3582.8	1630	710.81	受限	不可开放	南充地调	null	
11049	10kV光礼线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光礼线913开关	保光站	80000	是	380	6581.79	公线	275.4	72	4770	0	495.43	受限	不可开放	南充地调	null	
11050	10kV长海线	温江电力调度控制中心	长海线930开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	311.32	78	5392	0	150.56	受限	不可开放	成都地调	null	
11051	10kV土兴路用户专线	成都配调	土兴线926开关	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	588.34	124	10190	0	-2816.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11052	10kV军林路	成都配调	军林路929	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	450.35	95	7800	0	-426.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11053	10kV光开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅱ线925开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	282.63	51	4895.2	0	3725.22	受限	不可开放	南充地调	null	
11054	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长平线926开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	301.99	75	5230.4	0	312.16	受限	不可开放	成都地调	null	

11055	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开 I 线919开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	549.58	99	9518.8	0	-898.38	受限	不可开放	南充地调	null	
11056	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制中心	中双线913开关	阆中站	113000	是	552.12	9563	公线	497.88	90	8623.2	0	-972.8	不受限	不可开放	南充地调	null	
11057	10kV长丽路	温江电力调度控制中心	长丽线925开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	523.09	131	9060	0	-3517.44	受限	不可开放	成都地调	null	
11058	10kV金平线	成都配调	金平线907开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	410.81	87	7115.2	0	-561.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11059	10kV光汇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光汇线922开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	107.41	19	1860.4	0	6760.02	受限	不可开放	南充地调	null	
11060	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰河线914开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	312.96	91	5420.4	0	-639.94	不受限	不可开放	南充地调	null	
11061	10kV长巨线大馈线	温江电力调度控制中心	长巨线924开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	175.84	44	3045.6	0	2496.96	受限	不可开放	成都地调	null	
11062	10kV光公线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光公线921开关	保光站	80000	否	399	6910.88	专线	291.55	73	5049.7	0	1170.09	受限	不可开放	南充地调	null	

11063	10kV峰塘线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	峰塘线923 开关	文峰站	80000	是	553	9578.24	公 线	279.49	51	4840.8	9500	-6678.21	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
11064	10kV光府线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	光府线911 开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专 线	403.61	73	6990.6	0	1629.82	受限	不可开放	南充 地调	null	
11065	10kV长城二线	温江电 力调度 控制中 心	长城二线 923开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公 线	92.38	23	1600	0	3942.56	受限	不可开放	成都 地调	null	
11066	10kV土城三路	什邡电 力调度 控制中 心	土城三路 913开关	土塘站	129000	是	553	9578.24	公 线	506.81	92	8778	0	-1115.41	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
11067	10kV白象线	成都配 调	白象路923	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专 线	444.94	94	7706.4	0	-333.06	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11068	10kV马西线	成都配 调	马西路945	马河	3*63000	否	473	8192.6	专 线	564.41	119	9775.5	0	-2402.16	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11069	10kV香镇一路	绵竹电 力调度 控制中 心	香镇一路 914开关	香山站	81000	是	552	9560.92	公 用	433.05	78	7500.5	0	148.24	受限	不可开放	德阳 地调	null	
11070	10kV永双路 989线路	中江电 力调度 控制中 心	永双路989 开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公 线	94.23	25	1632	0	3591.86	受限	不可开放	德阳 地调	null	
11071	10kV峰跑线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	峰跑线913 开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公 线	284.13	82	4921.2	0	-140.74	不受 限	不可开放	南充 地调	null	

11072	10kV长电线大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	长电线922 开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公 线	266.88	48	4622.4	2400	626.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11073	10kV桥镇路	绵竹电 力调度 控制中 心	桥镇路922 开关	桥楼站	23000	是	400	6928.2	公 用	394	98	6824	0	-1281.44	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
11074	10kV炳北路	广汉电 力调度 控制中 心	炳北路928 开关	炳灵宫 站	100000	否	555	9612.88	公 线	81.24	15	1407	6880	364.59	受限	不可开放	德阳 地调	null	
11075	10kV光城一线 大馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	光城Ⅰ线 917开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公 线	485.94	88	8416.4	0	-753.81	受限	不可开放	南充 地调	null	
11076	10kV回城八路	什邡电 力调度 控制中 心	回城八路 962开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公 线	392.74	71	6802.2	7000	-6153.46	不受 限	不可开放	德阳 地调	null	
11077	10kV长城一线	温江电 力调度 控制中 心	长城一线 918开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公 线	328.75	60	5694	2400	-445.26	受限	不可开放	成都 地调	null	
11078	10kV光创线大 馈线	嘉陵电 力调度 控制中 心	光创线923 开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专 线	347.82	63	6024.3	0	2596.12	受限	不可开放	南充 地调	null	
11079	10kV长周路大 馈线	温江电 力调度 控制中 心	长周线917 开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公 线	255.89	64	4432	0	1110.56	受限	不可开放	成都 地调	null	

11080	10kV长碾线	温江电力调度控制中心	长碾线916开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	242.4	61	4198.4	0	1344.16	受限	不可开放	成都地调	null	
11081	10kV三荷线	成都配调	三荷路922开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	418.61	88	7250.4	0	-696.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11082	10kV玉荣线	成都配调	玉荣线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	437.18	92	7572	0	-1017.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11083	10kV望阳线	成都配调	望阳路925开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	424.85	90	7358.4	0	14.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11084	10kV浆旅线	成都配调	浆旅路904	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	525.91	111	9108.8	0	-2554.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11085	10kV波置线	成都配调	波置线906	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1121.41	237	19422.8	0	-12868.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11086	10kV益来二路	成都配调	益来二路920	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	409.47	121	7092	0	-1827.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
11087	10kV大政路_专线	成都配调	大政线912	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	124.68	26	2159.5	0	5213.84	受限	不可开放	成都地调	null	
11088	10kV塔汇路	成都配调	塔汇线926	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	469.15	99	8125.6	0	-1571.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11089	10kV红园路	成都配调	红园路908	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	451.25	95	7815.6	0	-1261.52	不受限	不可开放	成都地调	null	

11090	10kV东场路	成都配调	东场路907	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	302.08	64	5232	0	2141.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11091	10kV音电路	成都配调	音电路911	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	292.38	87	5064	0	-384.69	不受限	不可开放	成都地调	null	
11092	10kV川江二线	成都配调	川江二线942开关942	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	9.42	2	163.2	0	7210.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11093	10kV浦北线	成都配调	浦北线910	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	320.09	68	5544	0	1010.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11094	10kV雷森路_用户专线	成都配调	雷森路922	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	435.62	92	7545	0	-171.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11095	10kV浦永线	成都配调	浦永线992开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	439.95	93	7620	0	-1065.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11096	10kV胜楼路	成都配调	胜楼路915	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	专线	489.24	145	8473.7	0	-3794.39	不受限	不可开放	成都地调	null	
11097	10kV灌城二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城二路905	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	327.71	66	5676	3130	-1877.8	不受限	不可开放	成都地调	null	
11098	10kV正桥线	成都配调	正桥路941	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	435.57	92	7544	0	-989.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11099	10kV绿凯线	成都配调	绿凯路930	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	553.81	164	9592	0	-4323.1	不受限	不可开放	成都地调	null	

11100	10kV下钢一路	成都配 调	下钢一路 923	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专 线	120.08	25	2079.7	0	5293.64	受限	不可开放	成都 地调	null	
11101	10kV辰奥线	成都配 调	辰奥路909	星辰	166000	否	473	8192.6	专 线	581.06	123	10064	0	-2690.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11102	10kV大誉线	成都配 调	大誉线915	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专 线	128.12	27	2219.1	0	5154.24	受限	不可开放	成都 地调	null	
11103	10kV驷调路_ 专线	成都配 调	驷调路954	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专 线	591.84	125	10250.7	0	-2877.36	受限	不可开放	成都 地调	null	
11104	10kV棕新线	成都配 调	棕新路924	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	405.73	86	7027.2	0	-473.12	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11105	10kV东上线	成都配 调	东上线916 开关	东风路	138000	否	473	8192.6	专 线	556.18	118	9633	0	-2259.66	受限	不可开放	成都 地调	null	
11106	10kV棕友线	成都配 调	棕友路929	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	599.36	127	10381	0	-3826.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11107	10kV驷东线	成都配 调	驷东路951	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专 线	374.83	79	6492	0	881.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11108	10kV俭新路_ 专	成都配 调	俭新路924	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专 线	246.93	60	4276.8	0	2098.88	受限	不可开放	成都 地调	null	
11109	10kV猛商线	成都配 调	猛商路917	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专 线	494.41	105	8563.2	0	-1189.86	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

11110	10kV楼城线	成都配调	楼城线930	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	552.98	117	9577.6	0	-3023.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11111	10kV益茂路	成都配调	益茂路910	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	415.89	123	7203.2	0	-1938.97	不受限	不可开放	成都地调	null	
11112	10kV望锦线	成都配调	望锦路923	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	463.16	98	8022	0	-1467.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11113	10kV羊站路	成都配调	羊站路913	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	243.74	52	4221.5	0	2332.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11114	10kV牌漾线	成都配调	牌漾路950	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	524.07	128	9076.9	0	-2701.22	受限	不可开放	成都地调	null	
11115	10kV张自线	成都配调	张自路913	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	422.98	89	7326	0	-771.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11116	10kV川息线	成都配调	川息线923	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	230.95	49	4000	0	2554.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11117	10kV军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	662.98	140	11482.8	0	-4928.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11118	10kV玉长路	成都配调	玉长线917	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	416.1	88	7206.9	0	-652.82	不受限	不可开放	成都地调	null	
11119	10kV邦鹭线	成都配调	邦鹭线919 开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	424.76	90	7356.8	0	16.54	不受限	不可开放	成都地调	null	

11120	10kV胜蓝线	成都配调	胜蓝线914开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	497.16	147	8610.8	0	-3346.57	不受限	不可开放	成都地调	null	
11121	10kV川沙线	成都配调	川沙线932	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	324.65	69	5623	0	931.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11122	10kV下石线	成都配调	下石路917	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1125.58	238	19495	0	-12121.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11123	10kV双中线	成都配调	双中路914	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	547.02	116	9474.4	0	-2101.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11124	10kV土汇线	成都配调	土汇线910	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	475.75	101	8240	0	-1685.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11125	10kV金双线	成都配调	金双路916	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1152.7	244	19964.8	0	-13410.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11126	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	589.84	125	10216	0	-2842.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11127	10kV大南线	成都配调	大南路906	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	99.75	24	1727.6	0	4648.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11128	10kV邦汇线	成都配调	邦汇线913	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	393.97	83	6823.5	0	-269.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
11129	10kV张体线	成都配调	张体线开关907	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	531.82	112	9211.1	0	-1837.76	受限	不可开放	成都地调	null	

11130	10kV晖塔线	成都配调	晖塔线922	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	673.08	142	11657.7	0	-5103.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11131	10kV海川路专线	成都配调	海川路910	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	451.48	95	7819.6	0	-446.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11132	10kV庙圣线	成都配调	庙圣路947	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	551.5	117	9552	0	-2178.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11133	10kV双河线	成都配调	双河路918	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	703.44	149	12183.6	0	-5629.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11134	10kV高友路	成都配调	高友路943	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	455.89	96	7896	0	-522.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11135	10kV五圃线	成都配调	五圃线971	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	472.65	100	8186.3	0	-1632.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
11136	10kV川远线	成都配调	川远线938	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	381.36	81	6605.1	0	-51.02	受限	不可开放	成都地调	null	
11137	10kV润城六路_专线	成都配调	润城六路913	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	470.72	100	8152.8	0	-779.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11138	10kV下钢二线	成都配调	下钢二路922	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	392.98	83	6806.4	0	566.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11139	10kV草溪线	成都配调	草溪路912	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	539.91	132	9351.2	0	-2975.52	不受限	不可开放	成都地调	null	

11140	10kV俭远线	成都配调	俭远线910	勤俭	2*50000	是	473	8192.6	公线	541.94	115	9386.4	0	-2832.32	受限	不可开放	成都地调	null	
11141	10kV中镇二线	成都配调	中镇二路914	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	420.69	89	7286.4	1000	-1732.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11142	10kV蓉号线	成都配调	蓉号路957	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1035.69	219	17938.1	0	-10564.76	受限	不可开放	成都地调	null	
11143	10kV胥伦路	都江堰电力调度控制中心	胥伦路907	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	255.38	64	4423.2	0	1812.18	受限	不可开放	成都地调	null	
11144	10kV环锦线	成都配调	环锦路905	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	572.24	121	9911.2	0	-2537.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11145	10kV马电线	成都配调	马电线911	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	394.23	83	6828	0	-273.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11146	10kV正万线	成都配调	正万路927	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	596.42	126	10330	0	-2956.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11147	10kV祥合线	成都配调	祥合线916开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	516.03	109	8937.6	0	-1564.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11148	10kV海致线	成都配调	海致路927	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	418.52	88	7248.7	0	-694.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11149	10kV驷南线	成都配调	驷南路915	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	285.45	60	4944	0	1610.08	受限	不可开放	成都地调	null	

11150	10kV羊国线	成都配调	羊国路930	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	177.92	43	3081.5	0	2585.77	受限	不可开放	成都地调	null	
11151	10kV粉鑫线	成都配调	粉鑫路915开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	424.64	90	7354.8	0	18.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11152	10kV中三线	成都配调	中三线916开关	中和	103000	是	473	8192.6	公线	424.36	90	7350	0	-795.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11153	10kV下质路大馈线专线	成都配调	下质路904	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	417.6	88	7232.8	0	140.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11154	10kV西医一线	成都配调	西医一路963	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	181.52	44	3144	0	2523.27	受限	不可开放	成都地调	null	
11155	10kV堤营路	成都配调	堤营路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	418.89	89	7255.2	0	-701.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11156	10kV沙怡路	成都配调	沙怡路910	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	327.37	97	5670	0	-986.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11157	10kV驷盐线	成都配调	驷盐路928	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	172.52	36	2988	0	3566.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11158	10kV草村线	成都配调	草村路928	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	460.12	112	7969.2	0	-2301.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11159	10kV邦汉线	成都配调	邦汉线935开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	445.88	94	7722.6	0	-349.26	不受限	不可开放	成都地调	null	

11160	10kV锦节线	成都配调	锦节线916	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	384.84	81	6665.5	0	-111.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
11161	10kV草花线	成都配调	草花路906	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	646.65	158	11200	0	-5532.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11162	10kV苏沙线	成都配调	苏沙路941	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	457.79	112	7929	0	-1553.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11163	10kV海晶线	成都配调	海晶路911	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	633.79	134	10977.2	0	-3603.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11164	10kV大悦线	成都配调	大悦路907	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	483.14	118	8367.9	0	-1992.22	受限	不可开放	成都地调	null	
11165	10kV严贸五路_用户专线	成都配调	严贸五线933	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	98.59	21	1707.6	0	5665.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11166	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥江路908	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	523.51	87	9067.2	0	-753.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11167	10kV牌心线	成都配调	牌心路907	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	543.26	133	9409.2	0	-3741.93	受限	不可开放	成都地调	null	
11168	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	526.06	111	9111.4	0	-1738.06	受限	不可开放	成都地调	null	
11169	10kV马科一线	成都配调	马科一线开关914	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	578.66	122	10022.4	0	-2649.06	不受限	不可开放	成都地调	null	

11170	10kV庙石路	成都配调	庙石路937	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	462.36	98	8008	0	-1453.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11171	10kV雷凤线	成都配调	雷凤线909	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	271.36	57	4700	0	1854.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11172	10kV张华线	成都配调	张华路935	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	432.26	91	7486.8	0	-113.46	受限	不可开放	成都地调	null	
11173	10kV马软一路	成都配调	马软一路917	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	495.94	105	8589.6	0	-1216.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11174	10kV铁医路_主	成都配调	铁医路932	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	590.65	125	10230	0	-2856.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11175	10kV平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	511.07	108	8851.8	0	-1478.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11176	10kV雷龙线	成都配调	雷龙线914	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	593.88	126	10286	3200	-6931.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11177	10kV赤平线	成都配调	赤平线938	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	700.65	148	12135.3	0	-5581.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
11178	10kV西恒路	都江堰电力调度控制中心	西恒路908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	284.99	71	4936	0	606.56	受限	不可开放	成都地调	null	
11179	10kV土开线	成都配调	土开线906开关	土桥	103000	是	473	8192.6	公线	561.66	119	9728	0	-3173.92	受限	不可开放	成都地调	null	

11180	10kV音地路	成都配调	音地路930	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	444.53	132	7699.2	0	-2434.97	不受限	不可开放	成都地调	null	
11181	10kV双草线	成都配调	双草路916	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	669.63	142	11598	0	-5043.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11182	10kV浦外线	成都配调	浦外线908	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	290.99	62	5040	0	1514.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11183	10kV胜翡线	成都配调	胜翡线907开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	608.1	180	10532.3	0	-5268.07	不受限	不可开放	成都地调	null	
11184	10kV浦轻路大馈线	成都配调	浦轻线913	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	492.61	104	8532	0	-1977.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11185	10kV沙青路	成都配调	沙青路924	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	418.19	124	7243	0	-2559.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11186	10kV两海四路_专线	成都配调	两海四路922	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	955.91	202	16556.4	0	-9183.06	受限	不可开放	成都地调	null	
11187	10kV草药路_专线	成都配调	草药路917	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	392.7	96	6801.6	0	-425.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11188	10kV土锋线	成都配调	土锋线908开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	190.3	40	3296	0	4077.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11189	10kV严贸二路_用户专线	成都配调	严贸二路909	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	342.12	72	5925.6	0	1447.74	受限	不可开放	成都地调	null	

11190	10kV天宁路大 馈线-用户	都江堰 电力调 度控制 中心	天宁线907	天马	4000+5000	否	400	6928.2	专 线	411.09	103	7120	0	-884.62	受限	不可开放	成都 地调	null	
11191	10kV粉面路_ 用户专线	成都配 调	粉面路913	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专 线	468.36	99	8112	0	-738.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11192	10kV邦生路	成都配 调	邦生线924	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专 线	597	126	10340	0	-2966.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11193	10kV川乾线	成都配 调	川乾线917	新川	2*63000	是	473	8192.6	公 线	133.49	28	2312.1	0	4241.98	受限	不可开放	成都 地调	null	
11194	10kV浦侯线	成都配 调	浦侯线968	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专 线	287.3	61	4976	0	2397.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11195	10kV雷泛线_ 新	成都配 调	雷泛线917	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公 线	168.94	36	2926	0	3628.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11196	10kV驷电二线	成都配 调	驷电二线 993	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	599.11	127	10376.6	0	-3822.52	受限	不可开放	成都 地调	null	
11197	10kV浆武线	成都配 调	浆武路925	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	449.72	95	7789.2	0	-1235.12	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11198	10kV羊馆路	成都配 调	羊馆路929	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专 线	82.71	20	1432.6	0	4943.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11199	10kV辰龙线	成都配 调	辰龙路952 开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专 线	492.12	104	8523.6	0	-1150.26	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

11200	10kV两移路	成都配 调	两移路925	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	302.31	64	5236	0	2137.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11201	10kV益氮线	成都配 调	益氮路935	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	350.16	104	6064.8	0	-1385.49	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11202	10kV牌时线	成都配 调	牌时路926	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放	成都 地调	null	
11203	10kV东流路专 线	成都配 调	东流路924	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	598.18	126	10360.5	0	-2987.16	受限	不可开放	成都 地调	null	
11204	10kV音息线	成都配 调	音息线940 开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	500.02	148	8660.4	0	-3396.17	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11205	10kV顺金路	成都配 调	顺金路916	安顺桥	302000	否	473	8192.6	专线	355.66	75	6160	0	1213.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11206	10kV羊东路_ 专线	成都配 调	羊东路926	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	241.45	59	4181.9	0	2193.78	受限	不可开放	成都 地调	null	
11207	10kV浦金线	成都配 调	浦金线926	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	264.67	56	4584	0	1970.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11208	10kV西仁线	成都配 调	西仁路951	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	135.8	33	2352	0	3315.27	受限	不可开放	成都 地调	null	
11209	10kV望昆路	成都配 调	望昆路908	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	277.69	59	4809.6	0	1744.48	受限	不可开放	成都 地调	null	

11210	10kV胜疏路	成都配调	胜疏路922	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	362.33	107	6275.5	0	-1596.19	不受限	不可开放	成都地调	null	
11211	10kV祥金路	成都配调	祥金路904	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	530.95	112	9196	0	-2641.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11212	10kV核长线	成都配调	核长线928开关	核桃村	545000	否	473	8192.6	专线	161.94	34	2804.8	0	4568.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11213	10kV天檬路	成都配调	天檬线913开关	天健	126000	是	473	8192.6	公线	593.59	125	10281	0	-3726.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11214	10kV铁金线	成都配调	铁金路911	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	251.29	53	4352.4	0	2201.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11215	10kV梓府路_用户专线	成都配调	梓府线908	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	266.09	56	4608.6	0	2764.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11216	10kV东芷线	成都配调	东芷线912开关	东风路	100000	是	473	8192.6	公线	373.21	79	6464	0	90.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11217	10kV天新路	成都配调	天新线914	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	443.19	94	7676	0	-1121.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11218	10kV草新线	成都配调	草新线907	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	382.52	94	6625.2	0	-957.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11219	10kV西金线	成都配调	西金路952	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	207.85	51	3600	0	2067.27	受限	不可开放	成都地调	null	

11220	10kV腾羊路	成都配调	腾羊路966	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	434.28	92	7521.7	0	-148.36	不受限	不可开放	成都地调	null	
11221	10kV天宇一路	成都配调	天宇一路918	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	600.07	127	10393.2	0	-3019.86	受限	不可开放	成都地调	null	
11222	10kV下海线	成都配调	下海线927	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	326.54	69	5655.6	0	898.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11223	10kV奔特一路	成都配调	奔特一路907	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	901.66	191	15616.8	0	-8243.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11224	10kV浦康路_专线	成都配调	浦康线958	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	158.38	33	2743.2	0	4630.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11225	10kV棕学路	成都配调	棕学线917开关	棕树桥	128000	否	473	8192.6	专线	597.67	126	10351.7	0	-2978.36	不受限	不可开放	成都地调	null	
11226	10kV锦民线	成都配调	锦民线开关913	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	578.86	122	10025.9	0	-2652.56	不受限	不可开放	成都地调	null	
11227	10kV川和线	成都配调	川和线922	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	310.23	66	5373.1	0	2000.24	受限	不可开放	成都地调	null	
11228	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	269.52	57	4668	0	2705.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11229	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	75.73	16	1311.6	0	6061.74	受限	不可开放	成都地调	null	

11230	10kV川天二线	成都配调	川天二线911	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	1130.84	239	19586.2	0	-13032.12	受限	不可开放	成都地调	null	
11231	10kV洞量线	成都配调	洞量路944	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	590.07	125	10220	0	-3665.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11232	10kV俭中路_专	成都配调	俭中路917	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	473.21	116	8196	0	-1820.32	受限	不可开放	成都地调	null	
11233	10kV湾港线	成都配调	湾港路918	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	652.69	138	11304.6	0	-3931.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11234	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1129.62	239	19565	0	-12191.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11235	10kV沈大一路	成都配调	沈大一路948	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	593.19	125	10274	0	-2900.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11236	10kV白达线	成都配调	白达线935	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	587.64	124	10178	0	-3623.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11237	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄峨五路923	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	530.02	112	9180	0	-1806.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11238	10kV浦府线	成都配调	浦府路937	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	371.82	79	6440	0	933.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11239	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都南路918	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	358.45	90	6208.3	0	-665.74	受限	不可开放	成都地调	null	

11240	10kV灯府线	成都配调	灯府路开关911	圣灯	2*50000	否	473	8192.6	专线	355.98	75	6165.6	0	1207.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11241	10kV蓉塔路	成都配调	蓉塔路943	蓉东	2*315000	是	473	8192.6	公线	429.56	91	7440	2630	-3515.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11242	10kV天浦路大馈线	成都配调	天浦线938	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	407.9	86	7064.8	0	-510.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11243	10kV辰河线	成都配调	辰河路906开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	419.86	89	7272	0	-717.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11244	10kV南九路	成都配调	南九路911	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	389.79	82	6751.2	0	-197.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11245	10kV大兴线	成都配调	大兴线924	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	101.71	25	1761.6	0	4614.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11246	10kV苏旗路	成都配调	苏旗线932	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	544	115	9422	0	-2867.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11247	10kV桐盛路	成都配调	桐盛路917	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	612.82	130	10614	0	-4059.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11248	10kV望桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	412.17	87	7138.8	0	-584.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11249	10kV天镇路	都江堰电力调度控制中心	天镇路904	天马	4000+5000	否	400	6928.2	公线	115.44	54	1156.8	0	6235.38	受限	不可开放	成都地调	null	

11250	10kV荔桂线	成都配调	荔桂线922	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	439.26	93	7608	0	-1053.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11251	10kV两侯线	成都配调	两侯路929	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	201.44	43	3489	0	3065.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11252	10kV麻传路_专线	成都配调	麻传路909	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	599.13	127	10377	0	-3003.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11253	10kV堤西线	成都配调	堤西路906	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	637.21	135	11036.4	0	-4482.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11254	10kV铁首路_特	成都配调	铁首路913	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	128.45	27	2224.8	0	5148.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11255	10kV绿周线	成都配调	绿周线开关926	绿洲	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	462.82	98	8016	0	-642.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11256	10kV湾竹路	成都配调	湾竹路913	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	431.45	91	7472.8	0	-918.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11257	10kV铁花线	成都配调	铁花线935开关	铁佛	126000	是	473	8192.6	公线	415.22	88	7191.6	0	-637.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11258	10kV土局线	成都配调	土局路940	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	663.74	140	11496	0	-4122.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11259	10kV大电路_专线	成都配调	大电路914	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	587.82	144	10181.1	0	-3805.42	受限	不可开放	成都地调	null	

11260	10kV桥国线	成都配调	桥国线925	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	503.9	107	8727.6	0	-2173.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11261	10kV南浆线	成都配调	南浆线943	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	505.22	107	8750.4	0	-2196.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11262	10kV蓉明线	成都配调	蓉明线955开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	401.31	85	6950.7	0	-396.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11263	10kV桐荆路	成都配调	桐荆路923	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	401.02	85	6945.6	0	-391.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11264	10kV堤星线	成都配调	堤星路919	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	598.73	127	10370	0	-3815.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11265	10kV俭软路专线	成都配调	俭软路926	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	485.4	119	8407.2	0	-2031.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11266	10kV文御路_专线	成都配调	文御路922	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	433.44	92	7507.2	0	-133.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11267	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹康路915	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	440.58	110	7630.8	1600	-3688.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
11268	10kV麻协路	成都配调	麻协路941	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	500.69	106	8672	0	-2117.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11269	10kV辰桂路	成都配调	辰桂路924	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	608.15	129	10533.2	0	-3979.12	不受限	不可开放	成都地调	null	

11270	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	禅篱线911开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	557.58	93	9657.3	0	-1343.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11271	10kV正圃线	成都配调	正圃线928	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	501.06	106	8678.4	0	-2124.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11272	10kV浦乐路大馈线	成都配调	浦乐线939	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	448.27	95	7764	0	-1209.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11273	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	禅团线912开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	637.58	106	11042.9	0	-2729.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11274	10kV苏园路	成都配调	苏园路937	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	622.52	152	10782	0	-5114.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11275	10kV正熊路_特	成都配调	正熊线942	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	595.27	126	10310	0	-3755.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11276	10kV禅润线	郫都电力调度控制中心	禅润线914开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	607.15	101	10711.8	0	-7397.96	不受限	不可开放	成都地调	null	
11277	10kV两海三路	成都配调	两海三路921	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	412.45	87	7143.6	0	229.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11278	10kV驷九线	成都配调	驷九路925	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	349.88	74	6060	0	494.08	受限	不可开放	成都地调	null	

11279	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2480000	否	600	10392.3	公线	668.04	111	11570.5	0	-2217.43	不受限	不可开放	成都地调	null	
11280	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	620.98	103	10755.3	0	-2441.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11281	10kV楼潭线	成都配调	楼潭路907	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	549.52	116	9517.6	0	-2963.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11282	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太源线913开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	539.79	90	9349.1	0	-1035.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11283	10kV翠飞线	成都配调	翠飞线912	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	460.25	97	7971.6	0	-1417.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11284	10kV东桂线	成都配调	东桂路910	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	431.41	91	7472	0	-917.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11285	10kV蓉沙线	成都配调	蓉沙路949	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	316.37	67	5479.6	0	1074.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11286	10kV新软路_特	成都配调	新软路906	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	525.13	111	9095.2	0	-1721.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11287	10kV川生二线	成都配调	川生二线927	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	183.48	39	3177.8	0	4195.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11288	10kV驷环路_专线	成都配调	驷环路923	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	59.58	13	1032	0	6341.34	受限	不可开放	成都地调	null	

11289	10kV象中线	成都配调	象中路991	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	425.82	90	7375.2	0	-1.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11290	10kV府平路	成都配调	府平路925	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	322.38	68	5583.6	0	970.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11291	10kV两海一路_专线	成都配调	两海一线913	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	342.21	72	5927	0	1446.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11292	10kV严商一路_用户专线	成都配调	严商一路905	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	251.78	53	4360.8	0	3012.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11293	10kV顺香路	成都配调	顺香路914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	212.76	45	3685	0	3688.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11294	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下彩路921	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	612.01	129	10600	0	-3226.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11295	10kV洞拖路大馈线	成都配调	洞拖路910	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	883.89	187	15309	0	-8754.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11296	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	禅赛线923开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	481.4	80	8337.8	0	-23.96	不受限	不可开放	成都地调	null	
11297	10kV土通路	成都配调	土通路951	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	336.61	71	5830	0	1543.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11298	10kV西罗线	成都配调	西罗路955	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	250.81	61	4344	0	1323.27	受限	不可开放	成都地调	null	

11299	10kV顺川路	成都配调	顺川路922	安顺桥	302000	是	473	8192.6	公线	215.7	46	3736	0	2818.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11300	10kV湾马路	成都配调	湾马路910	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	514	109	8902.4	0	-2348.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11301	10kV益奥一路	成都配调	益奥一路914	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	425.77	126	7374.4	0	-2110.17	不受限	不可开放	成都地调	null	
11302	10kV严体一线	成都配调	严体一线916	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	64.92	14	1124.4	0	5429.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11303	10kV大赛线	成都配调	大赛线949	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	543.53	115	9414	0	-2859.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11304	10kV花融线	郫都电力调度控制中心	花融线918开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	742.31	124	12856.8	0	-3503.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11305	10kV东新路专线	成都配调	东新路918	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	272.52	58	4720	0	2653.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11306	10kV猛新路	成都配调	猛新路934	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	419.24	89	7261.2	0	-707.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11307	10kV羊城路	成都配调	羊城路908	石羊	2*40000	否	409	7084.09	专线	164.66	40	2851.9	0	3523.78	受限	不可开放	成都地调	null	
11308	10kV苏三路	成都配调	苏三路946	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	630.89	154	10927	0	-5259.73	不受限	不可开放	成都地调	null	

11309	10kV绿和线	成都配调	绿和路949开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	588.91	174	10200	0	-4931.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11310	10KV龙绿线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙绿线916开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	347.77	58	6023.4	0	3329.67	受限	不可开放	成都地调	null	
11311	10kV天连路	成都配调	天连路936	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	252.42	53	4372	0	3001.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11312	10kV龙三线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙三线929开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	334.64	56	5796	0	3557.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11313	10kV张应路	成都配调	张应路910	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.69	126	10334.7	0	-3780.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11314	10kV天康路	成都配调	天康路920	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	600.07	127	10393.2	0	-3019.86	受限	不可开放	成都地调	null	
11315	10kV桥乐二线	郫都电力调度控制中心	桥乐二线948开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	476.23	79	8248.3	0	65.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11316	10kV两淳路_特	成都配调	两淳线923	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	386.32	82	6691	0	-136.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11317	10kV望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	356.33	75	6171.6	0	382.48	受限	不可开放	成都地调	null	

11318	10kV筒土路	郫都电力调度控制中心	筒土线941开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	481.63	80	8341.9	0	-28.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11319	10kV羊泰路_专线	成都配调	羊泰路906	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	227.02	56	3931.9	0	2443.78	受限	不可开放	成都地调	null	
11320	10kV严体三线	成都配调	严体三线918	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	126.44	27	2190	0	4364.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11321	10kV新机线	成都配调	新机路921	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	587.59	124	10177.1	0	-3623.02	不受限	不可开放	成都地调	null	
11322	10kV筒源线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒源线946开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	619.64	103	10928.1	0	-7614.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11323	10kV东华线	成都配调	东华路909	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	187.99	40	3256	0	3298.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11324	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿羊二路917	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	374.13	111	6480	0	-1211.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11325	10kV温华路	成都配调	温华线925	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	393.67	83	6818.4	0	-264.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11326	10kV下学路_专线	成都配调	下学路913	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	398.87	84	6908.4	0	464.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11327	10kV望顺路	成都配调	望顺路994	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	105.03	22	1819.2	0	4734.88	受限	不可开放	成都地调	null	

11328	10kV筒望线	郫都电力调度控制中心	筒望线948开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	585.23	98	10136.1	0	-1822.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11329	10kV天医路_专	成都配调	天医路953	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	252.42	53	4372	0	3001.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11330	10kV锦大线	成都配调	锦大线924	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	560.26	118	9703.7	0	-3149.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11331	10kV筒江线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒江线949开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	517.11	86	8956.4	0	-642.56	不受限	不可开放	成都地调	null	
11332	10kV沙盛路	成都配调	沙盛路946	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	688.68	204	11928	0	-7244.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11333	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄峨三路920	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	591.8	125	10250	0	-2876.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11334	10kV双顺线	成都配调	双顺路929	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	561.27	119	9721.2	1430	-4597.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11335	10kV马盛路	成都配调	马盛路905	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	590.7	125	10231	0	-2857.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11336	10kV严家路	成都配调	严家线937	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	261.55	55	4530	0	2024.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11337	10kV浦移路	成都配调	浦移线开关991	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null	

11338	10kV简南路	郫都电力调度控制中心	简南线918开关	郫简	189000	是	600	10392.3	公线	537.56	90	9310.5	0	-996.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11339	10kV棕旅线	成都配调	棕旅路927	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	442.03	93	7656	0	-1101.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11340	10kV川江三线	成都配调	川江三线934934	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	192.38	41	3332	0	4041.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11341	10kV赤天线	成都配调	赤天线926	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	446.32	94	7730.2	0	-1176.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11342	10kV府锦线	成都配调	府锦路909开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	347.25	73	6014.4	0	539.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11343	10kV赤鼎一线	成都配调	赤鼎一线917	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	373.05	79	6461.2	0	92.88	不受限	不可开放	成都地调	null	
11344	10kV槐灯线	成都配调	槐灯线961	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	385.68	82	6680	0	-125.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11345	10kV天达一路	成都配调	天达一路951	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11346	10kV望达路_专线	成都配调	望达路916	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	324.87	69	5626.8	0	1746.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11347	10kV石城路	都江堰电力调度控制中心	石城路905	石牛	1*5000	是	200	3464.1	公线	179.79	90	3114	0	-342.72	不受限	不可开放	成都地调	null	

11348	10kV西太路	都江堰电力调度控制中心	西太路910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	236.49	59	4096	0	1446.56	受限	不可开放	成都地调	null
11349	10kV两泰路	成都配调	两泰路910	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	299.95	63	5195.2	0	2178.14	受限	不可开放	成都地调	null
11350	10kV.土旭线_用户专线	成都配调	土旭线952	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	416.63	88	7216	0	157.34	受限	不可开放	成都地调	null
11351	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥微线908开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	587.46	98	10174.8	0	-821.73	不受限	不可开放	成都地调	null
11352	10kV土苑路	成都配调	土苑路945	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	97	21	1680	0	5693.34	受限	不可开放	成都地调	null
11353	10kV虹民路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹民路923	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	342.96	86	5940	0	-397.44	不受限	不可开放	成都地调	null
11354	10kV土科线	成都配调	土科路905	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	232.79	49	4032	0	3341.34	受限	不可开放	成都地调	null
11355	10kV灯泰线	成都配调	灯泰路971	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	604.43	148	10468.8	0	-4801.53	受限	不可开放	成都地调	null
11356	10kV桥医线_专线	郫都电力调度控制中心	桥医线942开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	594.13	99	10290.4	0	-937.33	不受限	不可开放	成都地调	null

11357	10kV大双线	成都配调	大双线905	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	0.06	0	1.1	0	6552.98	受限	不可开放	成都地调	null	
11358	10kV望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.94	80	6546	0	8.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11359	10kV蒲园四路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园四路922	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	386.61	97	6696	0	-460.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11360	10kV天马路	都江堰电力调度控制中心	天马路903开关	天马	9000	否	400	6928.2	公线	238.91	60	4138	0	2097.38	受限	不可开放	成都地调	null	
11361	10kV严贸三路_用户专线	成都配调	严贸三线930	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	123.12	26	2132.4	0	5240.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11362	10kV俭雅路_用户专线	成都配调	俭雅路916	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11363	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥德线909开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	577.14	96	9996	0	-1682.16	不受限	不可开放	成都地调	null	
11364	10kV西城线	成都配调	西城线开关960	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	367.21	78	6360	0	1013.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11365	10kV波樾线	成都配调	波樾线905	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	854.59	181	14801.5	0	-7428.16	不受限	不可开放	成都地调	null	

11366	10kV桥堰路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	桥堰线907 开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公 线	496.07	83	8592	0	-278.16	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11367	10kV严贸四路 _用户专线	成都配 调	严贸四线 932	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专 线	189.63	40	3284.4	0	4088.94	受限	不可开放	成都 地调	null	
11368	10kV天富路	成都配 调	天富路916	天健	2*63000	否	473	8192.6	专 线	110.09	23	1906.8	0	5466.54	受限	不可开放	成都 地调	null	
11369	10kV桥年路大 馈线-用户	郫都电 力调度 控制中 心	桥年线933 开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公 线	479.21	80	8300	0	13.84	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11370	10kV展电路	成都配 调	展电路936	发展	2*180000	否	473	8192.6	专 线	454.02	96	7863.7	0	-490.36	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11371	10kV东河线	成都配 调	东河线906	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公 线	369.98	78	6408	0	146.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11372	10kV高北路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	高北线928 开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公 线	550.4	92	9533	0	-1219.16	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11373	10kV青石路(都 江堰)	都江堰 电力调 度控制 中心	青石线905	青龙	14500	是	400	6928.2	公 线	318.24	80	5512	0	30.56	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11374	10kV波机线	成都配 调	波机线926	清波	2*240000	是	473	8192.6	公 线	503.94	107	8728.2	0	-2174.12	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

11375	10kV祥城线	成都配调	祥城路910	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	495.1	105	8575.2	0	-2021.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11376	10kV川信线	成都配调	川信线914	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.18	65	5337.6	0	1216.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11377	10kV两园线	成都配调	两园线927开关	两河	82000	否	473	8192.6	专线	596.02	126	10323	0	-2949.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11378	10kV梓鹃线	成都配调	梓鹃线905开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	24.82	5	429.8	0	6124.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11379	10kV梓东路	郫都电力调度控制中心	梓东线922开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	483.44	81	8373.2	0	-59.36	不受限	不可开放	成都地调	null	
11380	10kV麻乐一路	成都配调	麻乐一线937开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11381	10kV南族线	成都配调	南族路952	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	414.87	88	7185.6	0	-631.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11382	10kV桥紫线	成都配调	桥紫路922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	476.4	101	8251.2	0	-1697.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11383	10kV金桥二路	都江堰电力调度控制中心	金桥二路909	金江	2*31500	是	600	10392.3	公线	516.1	86	8938.8	0	-624.96	不受限	不可开放	成都地调	null	
11384	10kV堤丁路	成都配调	堤丁路926	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	479.58	101	8306.4	0	-1752.32	不受限	不可开放	成都地调	null	

11385	10kV益城二路_专线	成都配调	益城二路925	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	353.07	105	6115.2	0	-850.97	不受限	不可开放	成都地调	null	
11386	10kV蒲桂路	都江堰电力调度控制中心	蒲桂路913	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	758.63	190	13139.4	0	-7596.84	不受限	不可开放	成都地调	null	
11387	10kV猛鸿线	成都配调	猛鸿路926开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	415.29	88	7192.8	0	-638.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11388	10kV天员路_专	成都配调	天员路905	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	393.33	83	6812.4	0	560.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11389	10kV红杨路	成都配调	红杨路920	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	423.26	89	7330.8	0	42.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11390	10kV严商二路906断路器间隔	成都配调	严商二路906	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	128.94	27	2233.2	0	5140.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11391	10kV胥游路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥游路903	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	601.35	150	10415.3	0	-4179.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11392	10kV晖高线	成都配调	晖高线914	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	698.93	148	12105.5	3830	-8562.16	不受限	不可开放	成都地调	null	
11393	10kV牌腾路	成都配调	牌腾线952开关	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	171.58	42	2971.8	0	3403.88	受限	不可开放	成都地调	null	

11394	10kV土大路_专线	成都配调	土大路942	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	309.7	65	5364	0	2009.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11395	10kV府瀚路专线	成都配调	府瀚路916	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	225.73	48	3909.6	0	3463.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11396	10kV羊电路	成都配调	羊电路910	石羊	2*40000	是	409	7084.09	公线	130.65	32	2262.9	0	3404.37	受限	不可开放	成都地调	null	
11397	10kV沙善路	成都配调	沙善路925	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	483.66	143	8377	0	-3693.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11398	10kV蓉花路	成都配调	蓉花路962	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	386.47	82	6693.6	0	-139.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11399	10kV沙同线	成都配调	沙同路921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	664.32	197	11506	0	-6822.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11400	10kV应新路	成都配调	应新路905	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	463.01	98	8019.3	0	-645.96	受限	不可开放	成都地调	null	
11401	10kV牌天路	成都配调	牌天路918	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11402	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	556.14	93	9632.4	0	-1318.56	不受限	不可开放	成都地调	null	
11403	10kV桐高线	成都配调	桐高路916	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	667.27	141	11557.2	0	-5003.12	不受限	不可开放	成都地调	null	

11404	10kV青院路	都江堰电力调度控制中心	青院路923开关	青城山	102000	是	600	10392.3	专线	521.92	87	9039.6	0	-725.76	不受限	不可开放	成都地调	null
11405	10kV望翡线	成都配调	望翡路929	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	393.46	83	6814.8	0	558.54	受限	不可开放	成都地调	null
11406	10kV土医线_专线	成都配调	土医线948	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	597	126	10340	0	-2966.66	受限	不可开放	成都地调	null
11407	10kV天达二路	成都配调	天达二路990	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	228.78	48	3962.4	0	3410.94	受限	不可开放	成都地调	null
11408	10kV高滨路大馈线	成都配调	高滨线开关936	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	588.77	124	10197.5	0	-2824.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11409	10kV东狮路专线	成都配调	东狮路927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11410	10kV温节线	成都配调	温节线991开关	温家河	192000	是	473	8192.6	公线	432.19	91	7485.6	0	-931.52	不受限	不可开放	成都地调	null
11411	10kV牌源线	成都配调	牌源线开关905	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	326.97	80	5663.2	0	712.48	受限	不可开放	成都地调	null
11412	10kV沈兆路	成都配调	沈兆路933	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	593.88	126	10286	0	-2912.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11413	10kV西好线	成都配调	西好线958	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	63.05	13	1092	0	5462.08	受限	不可开放	成都地调	null

11414	10kV东较线	成都配调	东较路922	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	346.45	73	6000.6	0	553.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11415	10kV平府路_专线	成都配调	平府线928	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	591.8	125	10250	0	-2876.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11416	10kV苏石线	成都配调	苏石路924	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	554.39	136	9602	0	-3934.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11417	10kV灯里线	成都配调	灯里路906	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	384.06	94	6652	0	-984.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11418	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	浦福线935开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	559.35	93	9688	0	-1374.16	不受限	不可开放	成都地调	null	
11419	10kV三石二路_专线	成都配调	三石二路925	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	466.35	99	8077.2	0	-703.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11420	10kV邦东路_用户专线	成都配调	邦东线936	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	563.24	119	9755.4	0	-2382.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11421	10kV蒲街路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲街路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	400.92	100	6944	0	-708.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11422	10kV塔国线	成都配调	塔国线913	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	376.81	80	6526.4	0	27.68	不受限	不可开放	成都地调	null	
11423	10kV塘冠线	成都配调	塘冠路925	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	488.11	119	8454	0	-2078.32	不受限	不可开放	成都地调	null	

11424	10kV胜三线	成都配调	胜三路920	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	515.7	153	8932	315	-4567.69	不受限	不可开放	成都地调	null	
11425	10kV塔望线	成都配调	塔望路951	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	503.14	106	8714.4	1800	-3141.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11426	10kV望琉路	成都配调	望琉路907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	548.11	116	9493.2	400	-3339.12	受限	不可开放	成都地调	null	
11427	10kV音竹路	成都配调	音竹路921	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	592.38	175	10260	0	-5580.69	不受限	不可开放	成都地调	null	
11428	10kV村铁线	成都配调	村铁线926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	480.01	101	8313.8	0	-1759.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11429	10kV村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	216.41	46	3748.2	0	2805.88	受限	不可开放	成都地调	null	
11430	10kV沈居线	成都配调	沈居线930 开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	591.63	125	10247	0	-2873.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11431	10kV灯广线	成都配调	灯广线922 开关	圣灯	102000	否	409	7084.09	专线	363.83	89	6301.6	0	74.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11432	10kV府食路_ 专线	成都配调	府食路914	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11433	10kV湾三线	成都配调	湾三路909	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	537.49	114	9309.3	0	-2755.22	不受限	不可开放	成都地调	null	

11434	10kV苏尊路	成都配调	苏尊路907	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	406.64	99	7043	0	-667.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11435	10kV川孵线	成都配调	川孵线913	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	297.69	63	5156	0	1398.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11436	10kV湾侯路	成都配调	湾侯路924开关	七里湾	126000	是	473	8192.6	公线	502.66	106	8706	0	-2151.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11437	10kV西琴线	成都配调	西琴路964	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	732.33	179	12684	0	-7016.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11438	10KV下罗线	成都配调	下罗路914	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	529.42	112	9169.6	0	-1796.26	受限	不可开放	成都地调	null	
11439	10kV辰招路	成都配调	辰招路907	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	590.94	125	10235	0	-2861.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11440	10kV灯鸿线	成都配调	灯鸿路903	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	419.4	103	7264	0	-1596.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11441	10kV泉塔线	成都配调	泉塔线911	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	422.92	89	7325	0	-770.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11442	10kV沙城路_专线	成都配调	沙城路912	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1043.09	309	18066.4	0	-12797.5	不受限	不可开放	成都地调	null	
11443	10kV马华路	成都配调	马华路947	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	604.36	128	10467.6	0	-3094.26	不受限	不可开放	成都地调	null	

11444	10kV浦塑路	成都配调	浦塑线961	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	184.76	39	3200	0	4173.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11445	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德创线909开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	503	126	8712	0	-2476.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11446	10kV作锐线	成都配调	作锐线919	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	458.85	97	7947.2	0	-573.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11447	10kV浦东路_特	成都配调	浦东线922	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	151.73	32	2628	0	3926.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11448	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠朝线903	翠月湖	8300	是	300	5196.15	公线	260.85	87	4518	0	-361.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
11449	10kV.张南路_用户专线	成都配调	张南路936	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	304.85	64	5280	0	2093.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11450	10kV村场路_专线	成都配调	村场线916	新二村	2*63000	否	473	8192.6	专线	436.1	92	7553.3	0	-179.96	受限	不可开放	成都地调	null	
11451	10kV绿学线	成都配调	绿学线913开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	353.81	105	6128	0	-859.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11452	10kV庙钢路	成都配调	庙钢路925	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	425.87	90	7376	0	-821.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11453	10kV腾虹线专线	成都配调	腾虹路933	腾飞	482000	否	473	8192.6	专线	564.15	119	9771.1	0	-2397.76	不受限	不可开放	成都地调	null	

11454	10kV严贸六路_用户专线	成都配调	严贸六线935	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	81.48	17	1411.2	0	5962.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11455	10kV东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11456	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德悦线934开关	德源	100000	是	600	10392.3	专线	539.24	90	9339.6	0	-1025.76	不受限	不可开放	成都地调	null	
11457	10kV东群路	成都配调	东群路901	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	591.07	125	10237.4	0	-2864.06	受限	不可开放	成都地调	null	
11458	10kV赤玉线	成都配调	赤玉线919	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	461.9	98	8000.1	0	-1446.02	不受限	不可开放	成都地调	null	
11459	10kV天晨路专线	成都配调	天晨线950	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	373.44	79	6468	0	905.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11460	10kV铁河线	成都配调	铁河路928	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	123.88	26	2145.6	0	4408.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11461	10kV中排路	成都配调	中排路935	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	591.57	125	10246	0	-2872.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11462	10kV严源路	成都配调	严源路910	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	282.47	60	4892.4	0	2480.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11463	10kV辰研路_专线	成都配调	辰研路943	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	507.16	107	8784	0	-1410.66	不受限	不可开放	成都地调	null	

11464	10kV草窑线	成都配调	草窑线919	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	538.06	132	9319.2	0	-2943.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11465	10kV严贸一路_用户专线	成都配调	严贸一路908	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	301.59	64	5223.6	0	2149.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11466	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	300.83	89	5210.4	0	53.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
11467	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙兰线992开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	189.28	32	3278.4	0	6074.67	受限	不可开放	成都地调	null	
11468	10kV音苗路	成都配调	音苗路919	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	483.14	143	8368	0	-3688.69	不受限	不可开放	成都地调	null	
11469	10kV西昆线	成都配调	西昆路967	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	376.91	92	6528	0	-860.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11470	10kV望翠线	成都配调	望翠路926	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	394.09	83	6825.6	0	547.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11471	10kV蓉高线	成都配调	蓉高线936开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	379.56	80	6574	0	-19.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11472	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	龙新线926开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	378.94	95	6563.2	0	-327.82	受限	不可开放	成都地调	null	
11473	10kV严太线	成都配调	严太线923	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	121.04	26	2096.4	0	4457.68	受限	不可开放	成都地调	null	

11474	10kV两海二路 _专线	成都配 调	两海二线 914	两河	2*40000	否	473	8192.6	专 线	202.73	43	3511.2	0	3862.14	受限	不可开放	成都 地调	null	
11475	10kV龙味路 (主) MLW943Z	郫都电 力调度 控制中 心	龙味线917 开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公 线	345.87	86	5990.4	0	244.98	受限	不可开放	成都 地调	null	
11476	10kV铁九线	成都配 调	铁九路907	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公 线	344.62	73	5968.9	0	585.18	受限	不可开放	成都 地调	null	
11477	10kV龙桥路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	龙桥线921 开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公 线	426.37	71	7384.8	0	929.04	受限	不可开放	成都 地调	null	
11478	10kV奔特二路 专线	成都配 调	奔特二路 908	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专 线	627.44	133	10867.3	0	-3493.96	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11479	10kV龙永路大 馈线01	郫都电 力调度 控制中 心	龙永线918 开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公 线	372.89	62	6458.4	0	2894.67	受限	不可开放	成都 地调	null	
11480	10kV铁苗线	成都配 调	铁苗路910	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公 线	63.53	13	1100.4	0	5453.68	受限	不可开放	成都 地调	null	
11481	10kV龙华路	郫都电 力调度 控制中 心	龙华线922 开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专 线	267.16	45	4627.2	0	4725.87	受限	不可开放	成都 地调	null	
11482	10kV灌城一路 大馈线	都江堰 电力调 度控制 中心	灌城一路 910	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公 线	404.91	81	7013.1	590	-674.9	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

11483	10kV驷荷路	成都配调	驷荷路905	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	281.29	59	4872	0	2501.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11484	10kV花崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	花崇线912开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	572.34	95	9913	0	-1599.16	不受限	不可开放	成都地调	null	
11485	10kV望才路	成都配调	望才路910	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	657.37	139	11385.6	0	-4831.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11486	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥玉路912	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	567.77	142	9833.7	0	-4291.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11487	10kV槐塔线	成都配调	槐塔路918	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	379.77	80	6577.6	0	-23.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11488	10kV浦理路	成都配调	浦理线959	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	515.06	109	8920.8	0	-2366.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11489	10kV望九路	成都配调	望九路915	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11490	10kV下重线	成都配调	下重线925	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	960.28	203	16632	0	-10077.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11491	10kV楼花线	成都配调	楼花线909	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	440.53	93	7630	0	-1075.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11492	10kV正太路_特	成都配调	正太路912	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	561.74	119	9729.3	0	-2355.96	不受限	不可开放	成都地调	null	

11493	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥镇一路911	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	547.97	137	9490.8	0	-3255.42	受限	不可开放	成都地调	null
11494	10kV铁江线	成都配调	铁江线916	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	395.2	84	6844.8	0	-290.72	受限	不可开放	成都地调	null
11495	10kV川仁线	成都配调	川仁线921	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.65	126	10334	0	-3779.92	受限	不可开放	成都地调	null
11496	10kV铁广路_专线	成都配调	铁广路908	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	43.37	9	751.2	0	5802.88	受限	不可开放	成都地调	null
11497	10kV牌江线	成都配调	牌江线开关916	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	200.27	49	3468.6	0	2907.08	受限	不可开放	成都地调	null
11498	10kV村丁线	成都配调	村丁线918	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	185.62	39	3214.9	0	3339.18	受限	不可开放	成都地调	null
11499	10kV花奥线_用户专线	郫都电力调度控制中心	花奥线928开关	花秋	126000	否	400	6928.2	专线	389.03	97	6738	0	-502.62	不受限	不可开放	成都地调	null
11500	10kV麻华路	成都配调	麻华路924	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	87.3	18	1512	0	5042.08	受限	不可开放	成都地调	null
11501	10kV东水路	成都配调	东水路903	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	204.99	43	3550.4	0	3822.94	受限	不可开放	成都地调	null
11502	10kV灯电线	成都配调	灯电路904	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	420.23	103	7278.4	865	-2476.13	受限	不可开放	成都地调	null

11503	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	西镇线905	河西	2*8000	是	400	6928.2	公线	363.51	91	6296	200	-953.44	受限	不可开放	成都地调	null
11504	10kV麻城线	成都配调	麻城路922	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	330.25	70	5720	0	1653.34	受限	不可开放	成都地调	null
11505	10kV天双路大馈线	成都配调	天双线925	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	236.26	50	4092	0	2462.08	受限	不可开放	成都地调	null
11506	10kV俭南路_用户专线	成都配调	俭南路907	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	595.27	146	10310	0	-3934.32	受限	不可开放	成都地调	null
11507	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	403.7	85	6992	0	381.34	受限	不可开放	成都地调	null
11508	10kV浦羊一线	成都配调	浦羊一线934	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	457.27	97	7920	0	-1365.92	受限	不可开放	成都地调	null
11509	10kV雅坡线	成都配调	雅坡线912	新雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	598.15	126	10360	0	-3805.92	不受限	不可开放	成都地调	null
11510	10kV灯东路大馈线	成都配调	灯东路910	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	83.93	21	1453.6	0	4922.08	受限	不可开放	成都地调	null
11511	10kV大天路	成都配调	大天路925	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	298.6	73	5171.7	0	1203.98	受限	不可开放	成都地调	null
11512	10kV楼晋线	成都配调	楼晋路910	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	575.33	122	9964.8	0	-3410.72	不受限	不可开放	成都地调	null

11513	10kV环窑线	成都配调	环窑线925开关	中环南	102000	是	473	8192.6	公线	629.52	133	10903.2	4500	-8849.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11514	10kV作欧线	成都配调	作欧路909	合作	130000	否	473	8192.6	专线	469.24	99	8127.2	0	-753.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11515	10kV草河线	成都配调	草河线909	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	331.66	81	5744.4	0	-77.13	不受限	不可开放	成都地调	null	
11516	10kV马软二路	成都配调	马软二路944	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	518.8	110	8985.6	0	-1612.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11517	10kV羊辅路	成都配调	羊辅路905	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	154.51	38	2676.1	0	2991.17	受限	不可开放	成都地调	null	
11518	10kV花农线	郫都电力调度控制中心	花农线915	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	499.94	83	8659	0	-345.16	不受限	不可开放	成都地调	null	
11519	10kV浦福线	成都配调	浦福线开关935	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	559.35	118	9688	0	-2314.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11520	10kV福阀二路	大邑电力调度控制中心	福阀二线937开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	588.91	98	10200	0	-846.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11521	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄安线913开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	635.91	106	11014	0	-1660.93	受限	不可开放	成都地调	null	
11522	10kV三红线	成都配调	三红路947	三圣	3*240000	是	180	3117.69	公线	530.51	295	9188.4	0	-6694.25	不受限	不可开放	成都地调	null	

11523	10kV西奎线	成都配调	西奎路954	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	200.92	49	3480	0	2187.27	受限	不可开放	成都地调	null	
11524	10kV驷铁路_专线	成都配调	驷铁路909	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	69.98	15	1212	0	6161.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11525	10kV槐陵路_用户专线	成都配调	槐陵路912	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	498.64	105	8636.4	0	-1263.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11526	10kV天港路大馈线	成都配调	天港线924	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	367.34	78	6362.4	0	191.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11527	10kV解城一线	大邑电力调度控制中心	解城一线938开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	602.18	100	10429.7	0	-2115.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11528	10kV浦团路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦团路966开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	579.21	97	10032	0	-678.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11529	10kV东香路	成都配调	东香线914	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	140.42	30	2432	0	4941.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11530	10kV洞泉线	成都配调	洞泉路933	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	591.11	125	10238	0	-2864.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11531	10kV两马路	成都配调	两马路906	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	318.82	67	5522	630	402.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11532	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路909	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	310.67	66	5380.8	0	1992.54	受限	不可开放	成都地调	null	

11533	10kV湾镇一路	郫都电力调度控制中心	湾镇一线941开关	林湾	182000	否	600	10392.3	公线	602.77	100	10440	0	-1086.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11534	10kV望民路	成都配调	望民路924	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.86	63	5193.6	0	1360.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11535	10kV门金线	成都配调	门金线911	石门	2*63000	是	473	8192.6	公线	389.15	82	6740	0	-185.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11536	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	树王一线943开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	629.38	118	10900.8	0	-2607.74	不受限	不可开放	成都地调	null	
11537	10kV驷万二路_专线	成都配调	驷万二路955	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	175.29	37	3036	0	4337.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11538	10kV官梁线	大邑电力调度控制中心	官梁线941开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	239.26	48	4144	0	3650.22	受限	不可开放	成都地调	null	
11539	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹太路913	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	382.79	96	6630	0	-1087.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
11540	10kV湾锦路	郫都电力调度控制中心	湾锦线933开关	林湾	176000	是	400	6928.2	公线	469.75	117	8136	0	-2593.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
11541	10kV中沙线	成都配调	中沙路991	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	591.8	125	10250	0	-3695.92	不受限	不可开放	成都地调	null	

11542	10kV俭年线	成都配调	俭年线915	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	406.84	99	7046.4	0	-670.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11543	10kV龙饲路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙饲路905开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	427.76	71	7408.8	3130	-1185.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11544	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	官潘线925开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	467.96	94	8105	0	-1176.8	受限	不可开放	成都地调	null	
11545	10kV驷竹路	成都配调	驷竹路918	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	318.71	67	5520	0	1034.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11546	10kV浦航线	成都配调	浦航线906开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	533.49	113	9240	0	-2685.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11547	10kV青云路	都江堰电力调度控制中心	青云路908	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	874.12	146	15139.7	0	-5786.63	不受限	不可开放	成都地调	null	
11548	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉川路946	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	305.77	65	5296	0	2077.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11549	10kV望港路_特	成都配调	望港路996	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11550	10kV蓉建路	成都配调	蓉建路961	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	496.17	105	8593.7	800	-2839.62	受限	不可开放	成都地调	null	

11551	10kV龙元路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	龙元路925 开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公 线	463.42	116	8026.4	0	-1791.02	受限	不可开放	成都 地调	null	
11552	10kV栗小路	大邑电 力调度 控制中 心	栗小线922 开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公 线	424.88	142	7359	0	-2682.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11553	10kV塔仁线	成都配 调	塔仁路929	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公 线	562.4	119	9740.8	4000	-7186.72	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11554	10kV麻新麻苑 线	成都配 调	麻新麻苑 路923	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公 线	466.97	99	8088	0	-1533.92	受限	不可开放	成都 地调	null	
11555	10kV雷医路_ 用户专线	成都配 调	雷医路907	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专 线	305.02	64	5283	0	2090.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11556	10kV玉科路_ 专线	成都配 调	玉科路915	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专 线	444.11	94	7692	0	-318.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11557	10kV文金线	成都配 调	文金路925	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公 线	500.58	106	8670	0	-2115.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11558	10kV青芙路	大邑电 力调度 控制中 心	青芙线923 开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公 线	590.66	148	10230.2	0	-4687.64	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11559	10kV龙崇路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	龙崇线909 开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公 线	401.57	67	6955.2	0	2397.87	受限	不可开放	成都 地调	null	

11560	10kV府沙线	成都配调	府沙线930开关	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	282.75	60	4897.2	0	2476.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11561	10kV树斯一线	大邑电力调度控制中心	树斯一线924开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	592.96	119	10270	0	-2475.78	不受限	不可开放	成都地调	null	
11562	10kV张怡路	成都配调	张怡路917	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	65.13	14	1128	0	5426.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11563	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子水线905开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	410.37	68	7107.6	0	1206.24	受限	不可开放	成都地调	null	
11564	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解韩二线949开关	解林	128000	是	540	9353.07	公线	595.09	110	10307	0	-2824.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
11565	10kV桥水路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥水线923开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	587.75	98	10179.9	0	-1866.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11566	10kV塔伊线	成都配调	塔伊线924	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	426.7	90	7390.4	0	-836.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11567	10kV湾团路	郫都电力调度控制中心	湾团线921开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	524.48	87	9084	0	269.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11568	10kV黄苑一路_专线	成都配调	黄苑一路905	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	586.2	124	10153	0	-2779.66	不受限	不可开放	成都地调	null	

11569	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线922开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	329.38	82	5704.8	0	-162.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
11570	10kV梓红线	成都配调	梓红线920开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	444.38	94	7696.6	0	-1142.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11571	10kV五圣线	成都配调	五圣线926开关	五块石	128000	是	473	8192.6	公线	951.96	201	16488	0	-9933.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11572	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	官斜线923开关	官渡	120000	是	400	6928.2	公线	354.09	89	6132.8	0	-590.24	受限	不可开放	成都地调	null	
11573	10kV湾菊路	郫都电力调度控制中心	湾菊线908开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	12	2	120	0	9353.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11574	10kV金盛线	成都配调	金盛路923	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1147.38	243	19872.7	0	-12499.36	不受限	不可开放	成都地调	null	
11575	10kV润城七路_专线	成都配调	润城七路920	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	481.29	102	8336	0	-962.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11576	10kV元高路	大邑电力调度控制中心	元高线913开关	元兴	12500	是	200	3464.1	公线	212.01	106	3672	0	-900.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11577	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子泰一线914开关	子龙庙	80000	否	503	8712.22	专线	498.85	99	8640	0	-799	不受限	不可开放	成都地调	null	

11578	10kV两轻线	成都配调	两轻路924	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	196.52	42	3403.8	0	3150.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11579	10kV灯圣路	成都配调	灯圣路905	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	437.97	107	7585.6	0	-1918.33	受限	不可开放	成都地调	null	
11580	10kV核簇线	成都配调	核簇路926	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	539.62	114	9346.2	0	-2792.12	受限	不可开放	成都地调	null	
11581	10kV氮敦路	大邑电力调度控制中心	氮敦线911开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	426.33	107	7384	0	-1841.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
11582	10kV邦农路_用户专线	成都配调	邦农路938	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	475.73	101	8239.6	0	-866.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11583	10kV湾怡路	郫都电力调度控制中心	湾怡线916开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	144.11	24	2496	0	6857.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11584	10kV桥古路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥古线910开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	550.4	92	9533	0	-179.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11585	10kV梓明线	成都配调	梓明路926	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	718.73	152	12448.4	0	-5075.06	受限	不可开放	成都地调	null	
11586	10kV树铁线951断路器间隔1	大邑电力调度控制中心	树铁线951开关	大树	120000	是	150	2598.08	专线	340.65	227	5900	0	-3821.54	不受限	不可开放	成都地调	null	

11587	10kV安唐路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	安唐路912 开关	安德	20000	否	600	10392.3	公 线	588.91	98	10200	0	-846.93	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11588	10kV树建一线	大邑电 力调度 控制中 心	树建一线 922开关	大树	120000	否	500	8660.25	公 线	463.63	93	8030	0	-235.78	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11589	10kV官城路	大邑电 力调度 控制中 心	官城线929 开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公 线	300.29	60	5201	0	1727.2	受限	不可开放	成都 地调	null	
11590	10kV湾沙路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	湾沙线943 开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公 线	6	1	60	0	8289.84	受限	不可开放	成都 地调	null	
11591	10kV双石线	成都配 调	双石路919	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公 线	376.84	80	6526.8	0	27.28	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11592	10kV官敦路	大邑电 力调度 控制中 心	官敦线927 开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公 线	342.84	69	5938	0	990.2	受限	不可开放	成都 地调	null	
11593	10kV胥铁路	都江堰 电力调 度控制 中心	胥铁路915	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专 线	348.76	87	6040.5	0	194.88	受限	不可开放	成都 地调	null	
11594	10kV川江一线	成都配 调	川江一线 941开关 941	新川	2*63000	否	473	8192.6	专 线	111.99	24	1939.6	0	5433.74	受限	不可开放	成都 地调	null	
11595	10kV麻阳线	成都配 调	麻阳线939	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专 线	599.13	127	10377	0	-3003.66	受限	不可开放	成都 地调	null	

11596	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子兴线913开关	子龙庙	80000	否	600	10392.3	公线	115.57	19	2001.6	0	7351.47	受限	不可开放	成都地调	null	
11597	10kV音置路_专线	成都配调	音置路913	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	412.01	122	7136	0	-1871.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
11598	10kV龙凸路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙凸路928开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	355.7	59	6160.8	0	3192.27	受限	不可开放	成都地调	null	
11599	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	442.03	88	7656	0	-727.8	受限	不可开放	成都地调	null	
11600	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄裕线922开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	346.71	87	6005.1	0	230.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11601	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	官桃一线911开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	595.9	149	10321	0	-4085.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11602	10kV胥高路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥高路914	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	290.79	73	5036.4	0	1198.98	受限	不可开放	成都地调	null	
11603	10kV浦万二路大馈线	成都配调	浦万二线956	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	414.18	88	7173.6	0	-619.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11604	10kV天半路	成都配调	天半路923	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	186.93	40	3237.6	0	4135.74	受限	不可开放	成都地调	null	

11605	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新丰线914开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	189.17	95	3276.4	0	-158.71	不受限	不可开放	成都地调	null	
11606	10kV西港线	成都配调	西港路956	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	282.68	69	4896	0	1479.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11607	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄中线906开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	414.9	69	7186.1	0	2166.97	受限	不可开放	成都地调	null	
11608	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子青线908开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	536.95	89	9300	0	-986.16	受限	不可开放	成都地调	null	
11609	10kV西沙线	成都配调	西沙线961开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	744.11	182	12888	0	-7220.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11610	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲镇路927	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	359.35	90	6224	0	11.38	不受限	不可开放	成都地调	null	
11611	10kV官锦二路	大邑电力调度控制中心	官锦二线944开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	103.44	21	1791.6	0	6002.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11612	10kV店旭路	郫都电力调度控制中心	店旭线922开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	665.01	111	11518	0	-2164.93	不受限	不可开放	成都地调	null	

11613	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	351.14	59	6081.8	0	3271.27	受限	不可开放	成都地调	null	
11614	10kV龙留路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙留线907开关	安龙	102000	否	400	6928.2	公线	380	95	6850	0	-8614.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11615	10kV草罗线	成都配调	草罗线905	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	329.65	81	5709.6	0	-42.33	不受限	不可开放	成都地调	null	
11616	10kV天万路_专	成都配调	天万路906	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	270.25	57	4680.8	0	2692.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11617	10kV白枢路	都江堰电力调度控制中心	白枢路924	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	587.18	147	10170	0	-3934.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11618	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	45.03	9	780	0	7014.22	受限	不可开放	成都地调	null	
11619	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	官桃二线912开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	343.65	86	5952	0	283.38	受限	不可开放	成都地调	null	
11620	10kV川生一线	成都配调	川生一线918	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	440.51	93	7629.6	0	-256.26	受限	不可开放	成都地调	null	
11621	10kV浦开路大馈线	成都配调	浦开线919	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	435.8	92	7548	0	-993.92	受限	不可开放	成都地调	null	

11622	10kV灯雷线	成都配调	灯雷路909	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	440.88	108	7636	790	-2758.73	受限	不可开放	成都地调	null	
11623	10kV张泵路	成都配调	张泵路909	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	596.69	126	10334.7	0	-2961.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11624	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥观路910	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	433.37	108	7506	0	-1963.44	受限	不可开放	成都地调	null	
11625	10kV树宏二线	大邑电力调度控制中心	树宏二线932开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	589.49	118	10210	0	-2415.78	不受限	不可开放	成都地调	null	
11626	10kV土黄路	成都配调	土黄路907	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	242.96	51	4208	0	2346.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11627	10kV太浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	太浦路906开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	617.55	103	10160	0	-4806.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11628	10kV棕丰路专线	成都配调	棕丰路919	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	553.37	117	9584.4	0	-2211.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11629	10kV官桦路	大邑电力调度控制中心	官桦线914开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	235.47	59	4078.4	0	2156.98	受限	不可开放	成都地调	null	
11630	10kV土西线	成都配调	土西路918	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	339.49	72	5880	0	1493.34	受限	不可开放	成都地调	null	

11631	10kV简德路	郫都电力调度控制中心	简德线917开关	郫简	189000	是	600	10392.3	公线	594.95	99	9768.5	0	-5454.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11632	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天浦路938开关	天健	189000	否	400	6928.2	公线	407.9	102	7064.8	0	-829.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
11633	10kV村书线	成都配调	村书线917	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	342.61	72	5934	0	620.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11634	10kV浦万一路大馈线	成都配调	浦万一线955	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	229.88	49	3981.6	0	2572.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11635	10kV官羊路	大邑电力调度控制中心	官羊线922开关	官渡	120000	否	100	1732.05	公线	346.07	346	5994	0	-4435.16	受限	不可开放	成都地调	null	
11636	10kV沙信路	成都配调	沙信路931	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	510.53	151	8842.4	0	-3573.5	不受限	不可开放	成都地调	null	
11637	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解岳二线992开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	474.42	79	8217	0	96.84	不受限	不可开放	成都地调	null	
11638	10kV大中线	成都配调	大中路932	大源	146000	否	409	7084.09	专线	51.74	13	896.1	0	5479.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11639	10kV土沁路_专	成都配调	土沁路943	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	70.67	15	1224	0	6149.34	受限	不可开放	成都地调	null	

11640	10kV龙铁路	郫都电力调度控制中心	龙铁线915开关	安龙	100000	否	400	6928.2	专线	26.1	7	452	0	5783.38	受限	不可开放	成都地调	null	
11641	10kV象婚线	成都配调	象婚线905	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	581.29	123	10068	0	-2694.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11642	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	树潘线953开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	448.13	84	7761.6	0	-389.99	不受限	不可开放	成都地调	null	
11643	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄团线910开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	468.22	78	8109.5	0	204.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11644	10kV龙彭路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙彭线991开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	305.68	76	5294.4	0	248.16	受限	不可开放	成都地调	null	
11645	10kV大创线	成都配调	大创线934开关	大源	146000	否	409	7084.09	专线	339.73	83	5884.1	0	491.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11646	10kV元兴路	大邑电力调度控制中心	元兴线912开关	元兴	12500	是	200	3464.1	公线	199.54	100	3456	0	-684.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11647	10kV店地路	郫都电力调度控制中心	店地线942开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	539.36	90	9341.7	0	11.37	不受限	不可开放	成都地调	null	
11648	10kV堤铁路_特	成都配调	堤铁线913	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.65	126	10334	0	-3779.92	不受限	不可开放	成都地调	null	

11649	10kV官保路_特	大邑电力调度控制中心	官保线915开关	官渡	120000	否	500	8660.25	专线	169.84	34	2941.6	0	4852.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11650	10kV青中路	都江堰电力调度控制中心	青中路926	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	825.89	138	14304.5	0	-5990.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11651	10kV羊配路	成都配调	羊配路928	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	186.19	46	3224.8	0	3150.88	受限	不可开放	成都地调	null	
11652	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福桑线932开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	283.67	95	4913.2	0	-236.67	不受限	不可开放	成都地调	null	
11653	10kV祥少路	成都配调	祥少路917	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	423.83	90	7340.8	0	-786.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11654	10kV赤果线	成都配调	赤果线937	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	665.58	141	11527.9	0	-4973.82	不受限	不可开放	成都地调	null	
11655	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子川线909开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	专线	242	60	4191.4	0	1351.16	受限	不可开放	成都地调	null	
11656	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	422.17	89	7312	0	-757.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11657	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新敦线911开关	新场	20000	是	400	6928.2	公线	334.97	84	5801.7	0	-259.14	不受限	不可开放	成都地调	null	

11658	10kV绿区路_专线	成都配调	绿区路940	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	320.09	95	5544	0	-275.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11659	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子北一线910开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	公线	213.81	53	3703.2	0	1839.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11660	10kV牌双路	成都配调	牌双线954	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	426.93	104	7394.4	0	-1018.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11661	10kV龙昌路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	281.99	70	4884	0	1351.38	受限	不可开放	成都地调	null	
11662	10kV梓康路_用户专线	成都配调	梓康线914	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	362.72	77	6282.3	0	1091.04	受限	不可开放	成都地调	null	
11663	10kV土宾路大馈线	成都配调	土宾线916开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	365.82	77	6336	0	1037.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11664	10kV雷国线	成都配调	雷国线906开关	雷剑	480000	否	473	8192.6	专线	282.79	60	4898	0	2475.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11665	10kV庄唐路	大邑电力调度控制中心	庄唐线909开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	341.97	57	5923	0	2390.84	受限	不可开放	成都地调	null	
11666	10kV灯林线	成都配调	灯林路914开关	圣灯	100000	是	409	7084.09	公线	129.56	32	2244	0	3423.27	受限	不可开放	成都地调	null	
11667	10kV沙世线	成都配调	沙世路936	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	421.13	125	7294	0	-2025.1	不受限	不可开放	成都地调	null	

11668	10kV胜昆线	成都配调	胜昆线923开关	胜利	126000	是	337.7	5849.14	公线	312.03	92	5404.4	0	-725.09	不受限	不可开放	成都地调	null	
11669	10kV猛音路	成都配调	猛音路940	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	584.48	124	10123.2	0	-2749.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11670	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子铝线993开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	252.89	51	4380	0	2548.2	受限	不可开放	成都地调	null	
11671	10kV腾碾线	成都配调	腾碾路940	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	579.48	123	10036.6	0	-2663.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11672	10kV蓉桂路	成都配调	蓉桂路956	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	369.52	78	6400	830	-675.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11673	10kV子炮路	大邑电力调度控制中心	子炮线995开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	533.09	89	9233.2	0	-919.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11674	10kV西柳路	都江堰电力调度控制中心	西柳路907	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	256.35	64	4440	0	1102.56	受限	不可开放	成都地调	null	
11675	10kV驷场路	成都配调	驷场路919	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1149.9	243	19916.3	0	-12542.96	受限	不可开放	成都地调	null	
11676	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮西线913开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	358.43	90	6208	0	-665.44	不受限	不可开放	成都地调	null	

11677	10kV玉高线	成都配调	玉高路926	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	521.71	110	9036	0	-2481.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11678	10kV牌德线	成都配调	牌德路925	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放	成都地调	null	
11679	10kV树桐路	大邑电力调度控制中心	树桐线914开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	592.96	119	10270	0	-2475.78	不受限	不可开放	成都地调	null	
11680	10kV村医线	成都配调	村医线925	新二村	2*150000	是	473	8192.6	公线	259.43	55	4493.3	0	2060.78	受限	不可开放	成都地调	null	
11681	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹观线928	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	417	104	7222.4	0	-1679.84	不受限	不可开放	成都地调	null	
11682	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	官锦一线951开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	528.29	132	9150	0	-2914.62	受限	不可开放	成都地调	null	
11683	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应白路935	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	481.29	102	8336	0	-962.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11684	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线957	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	343.93	73	5956.8	0	597.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11685	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	树龙线913开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	460.16	92	7970	0	-1041.8	不受限	不可开放	成都地调	null	

11686	10kV湾迈路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	湾卡线949 开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专 线	394.23	66	6828	0	2525.07	受限	不可开放	成都 地调	null	
11687	10kV树工路	大邑电 力调度 控制中 心	树工线915 开关	大树	120000	否	532	9214.51	公 线	476.67	90	8256	0	37.06	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11688	10kV树炮路	大邑电 力调度 控制中 心	树炮线942 开关	大树	120000	是	532	9214.51	公 线	554.62	104	9606	0	-2234.39	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11689	10kV核优路_ 专	成都配 调	核优路922	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专 线	235.43	50	4077.7	0	3295.64	受限	不可开放	成都 地调	null	
11690	10kV筒勘路	郫都电 力调度 控制中 心	筒勘线911 开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专 线	645.39	108	10642.1	0	-5289.03	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11691	10kV子敦路	大邑电 力调度 控制中 心	子敦线906 开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公 线	232.52	39	4027.2	0	4286.64	受限	不可开放	成都 地调	null	
11692	10kV两土线	成都配 调	两土线905 开关	两河	82000	是	473	8192.6	公 线	424.78	90	7357.2	100	-903.12	受限	不可开放	成都 地调	null	
11693	10kV天柏路大 馈线	成都配 调	天柏线935	天健	2*63000	是	473	8192.6	公 线	556.14	118	9632.4	0	-3078.32	受限	不可开放	成都 地调	null	
11694	10kV官油路	大邑电 力调度 控制中 心	官油线952 开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公 线	239.26	48	4144	0	2784.2	受限	不可开放	成都 地调	null	

11695	10kV浦轻路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	浦轻路913 开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公 线	492.61	82	8532	0	-218.16	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11696	10kV庄喜路	大邑电 力调度 控制中 心	庄喜线930 开关	庄园	100000	否	400	6928.2	专 线	64.17	16	1111.4	0	5123.98	受限	不可开放	成都 地调	null	
11697	10kV作科一线	成都配 调	作科一线 942开关 942	合作	2*63000	否	473	8192.6	专 线	589.84	125	10216	0	-2842.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11698	10kV浦安路大 馈线	郫都电 力调度 控制中 心	浦安路990 开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公 线	557.74	93	9660	0	-1346.16	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11699	10kV子油路	大邑电 力调度 控制中 心	子油线994 开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公 线	632.79	127	10960	0	-4031.8	受限	不可开放	成都 地调	null	
11700	10kV村鹭线	成都配 调	村鹭线961	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公 线	116.69	25	2021	0	4533.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11701	10kV府园路_ 专	成都配 调	府园路932	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专 线	261.34	55	4526.4	0	2846.94	受限	不可开放	成都 地调	null	
11702	10kV驷万一路 _专线	成都配 调	驷万一路 991	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专 线	550.79	116	9539.6	0	-2166.26	受限	不可开放	成都 地调	null	
11703	10kV庄苏路	大邑电 力调度 控制中 心	庄苏线920 开关	庄园	100000	是	400	6928.2	公 线	476.14	119	8246.8	0	-2704.24	受限	不可开放	成都 地调	null	

11704	10kV三唐路	郫都电力调度控制中心	三唐线923开关	三道堰	40000	否	400	6928.2	公线	460.51	115	7976	0	-1740.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11705	10kV雷塘线	成都配调	雷塘线920开关	雷剑	482000	否	473	8192.6	专线	311.03	66	5387	0	1986.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11706	10kV胜火线	成都配调	胜火路916	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	348.49	103	6035.9	0	-771.67	不受限	不可开放	成都地调	null	
11707	10kV顺龙路	成都配调	顺龙路925	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	45.73	10	792	0	6581.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11708	10kV浦团路大馈线	成都配调	浦团线966	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	579.21	122	10032	0	-3477.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11709	10kV湾渡路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾渡线923开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	12	2	120	0	9353.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11710	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福三线928开关	福田	126000	是	600	10392.3	公线	532.98	89	9231.3	0	-917.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11711	10kV浦电线	成都配调	浦电线933	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	322.86	68	5592	0	1781.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11712	10kV府雷线	成都配调	府雷路907	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	289.75	61	5018.4	0	1535.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11713	10kV村桥线	成都配调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	593.23	125	10274.7	0	-3720.62	受限	不可开放	成都地调	null	

11714	10kV驷牛路_专线	成都配调	驷牛路956	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	326.33	69	5652	0	1721.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11715	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	官客线918开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	222.36	56	3851.2	0	2384.18	受限	不可开放	成都地调	null	
11716	10kV湾浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾浦路922开关	林湾	176000	否	400	6928.2	公线	223.09	56	3864	0	2371.38	受限	不可开放	成都地调	null	
11717	10kV高檬路	成都配调	高檬线开关941	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	465.76	98	8067	0	-693.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11718	10kV太桥路大馈线	郫都电力调度控制中心	太桥路905开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	627.04	105	10860.3	0	-1507.23	不受限	不可开放	成都地调	null	
11719	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳江路905	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	600	300	10392	0	-7620.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11720	10kV大软路专线	成都配调	大软路931	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	320.46	78	5550.4	0	825.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11721	10kV西羊线	成都配调	西羊线948	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	230.02	49	3984	0	2570.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11722	10kV俭阳路_用户专线	成都配调	俭阳路908	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	511.09	125	8852	0	-2476.32	受限	不可开放	成都地调	null	

11723	10kV桐倪路	成都配调	桐倪路925	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	464.62	98	8047.2	0	-1493.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11724	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子人二线928开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	46.19	9	800	0	6994.22	受限	不可开放	成都地调	null	
11725	10kV绿飞二线	成都配调	绿飞二路927	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	330.72	98	5728	0	-459.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11726	10kV天接路	成都配调	天接路952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	383.23	81	6637.6	0	735.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11727	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄董线905开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	551.28	92	9548.2	0	-195.13	受限	不可开放	成都地调	null	
11728	10kV两利路	成都配调	两利线931	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	186.44	39	3229.2	0	3324.88	受限	不可开放	成都地调	null	
11729	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	牌川路908	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11730	10kV三绿一线	成都配调	三绿一路946	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	437.18	92	7572	0	-198.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11731	10kV洞彭线	成都配调	洞彭线开关921	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	586.61	124	10160	0	-3605.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11732	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官铁线954开关	官渡	120000	是	150	2598.08	专线	12.38	8	214.5	0	1863.96	受限	不可开放	成都地调	null	

11733	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	587.83	124	10181.2	0	-2807.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11734	10kV花友二线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友二线936开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	301.27	75	5218	400	-75.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
11735	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	248.04	41	4296	0	4017.84	受限	不可开放	成都地调	null	
11736	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东都路929	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	433.03	92	7500	0	-126.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11737	10kV培交线	成都配调	培交路914	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.15	80	6532.3	0	21.78	不受限	不可开放	成都地调	null	
11738	10kV望索线	成都配调	望索路992	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	715.5	151	12392.4	0	-5019.06	受限	不可开放	成都地调	null	
11739	10kV南树线	成都配调	南树路914	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	442.54	94	7664.8	0	-291.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11740	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹新路925	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	378.89	95	6562.4	0	-1019.84	不受限	不可开放	成都地调	null	
11741	10kV黄青线	成都配调	黄青线908	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	522.54	110	9050.4	0	-2496.32	不受限	不可开放	成都地调	null	

11742	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场线912开关	蔡场	12600	否	275	4763.14	公线	351.96	128	6096	0	-1809.17	不受限	不可开放	成都地调	null	
11743	10kV龙堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙堰路929开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	334.64	56	5796	0	2517.84	受限	不可开放	成都地调	null	
11744	10kV晋顺线	成都配调	晋顺路929	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	595.84	126	10320	1260	-5025.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11745	10kV土七路	成都配调	土七路950	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	444.11	94	7692	0	-318.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11746	10kV鹤平路	大邑电力调度控制中心	鹤平线924开关	鹤鸣山	11300	否	100	1732.05	公线	96.2	96	1666.2	0	-107.35	不受限	不可开放	成都地调	null	
11747	10kV绿遗路_专线	成都配调	绿遗路915	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	588.11	174	10186	0	-4917.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11748	10kV湾方路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾方线910开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	19.4	3	336	0	9017.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11749	10kV西桥线	成都配调	西桥线959	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	297.23	63	5148	0	2225.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11750	10kV府立路917断路器间隔	成都配调	府立路917	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	300.42	64	5203.2	0	2170.14	受限	不可开放	成都地调	null	

11751	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子潘一线917开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	464.13	77	8038.8	0	275.04	受限	不可开放	成都地调	null	
11752	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓光线906开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	公线	600.65	100	10403.2	0	-1050.13	不受限	不可开放	成都地调	null	
11753	10kV波骏线	成都配调	波骏路910	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	802.53	170	13899.9	0	-6526.56	不受限	不可开放	成都地调	null	
11754	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官龙线913开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	311.59	78	5396.8	0	838.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11755	10kV高团路大馈线	郫都电力调度控制中心	高团路944	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	545.15	91	9442	0	-88.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
11756	10kV东发路	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	80.83	17	1400	0	5973.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11757	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦复线911开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	212.01	106	3672	0	-554.31	不受限	不可开放	成都地调	null	
11758	10kV楼江线	成都配调	楼江路918	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	374.64	79	6488.8	0	65.28	不受限	不可开放	成都地调	null	
11759	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	湾福二线945开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	347.81	58	6024	630	1659.84	受限	不可开放	成都地调	null	

11760	10kV天金路	都江堰电力调度控制中心	天金路905	天马	4000+5000	是	400	6928.2	公线	287.24	72	4975	0	567.56	受限	不可开放	成都地调	null
11761	10kV楼青线	成都配调	楼青路908	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	376.54	80	6521.6	0	32.48	不受限	不可开放	成都地调	null
11762	10kV梓东路	成都配调	梓东线922开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	483.44	102	8373.2	0	-1819.12	受限	不可开放	成都地调	null
11763	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	官金线919开关	官渡	120000	否	600	10392.3	专线	257.6	43	4461.6	0	4891.47	受限	不可开放	成都地调	null
11764	10kV中水路	成都配调	中水路926	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	447.11	95	7744	0	-370.66	不受限	不可开放	成都地调	null
11765	10kV湾海路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾海线935开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	288.91	48	5004	0	4349.07	受限	不可开放	成都地调	null
11766	10kV双同线	成都配调	双同路922	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	425.82	90	7375.2	0	-1.86	不受限	不可开放	成都地调	null
11767	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高浦路942	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	584.01	97	10115	0	-1801.16	不受限	不可开放	成都地调	null
11768	10kV张川线	成都配调	张川路925	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	455.47	96	7888.8	800	-2134.72	受限	不可开放	成都地调	null

11769	10kV牌电线_专线	成都配调	牌电线914	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	283.86	69	4916.4	0	1459.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11770	10kV新茂路_专线	成都配调	新茂路945	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	603	127	10443.9	0	-3070.56	不受限	不可开放	成都地调	null	
11771	10kV严体二线	成都配调	严体二线917	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	136.91	29	2371.2	0	4182.88	受限	不可开放	成都地调	null	
11772	10kV槐西线	成都配调	槐西路929	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	523.09	111	9060	0	-1686.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11773	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元上线914开关	元兴	12500	否	200	3464.1	公线	324.71	162	5624	0	-2506.31	不受限	不可开放	成都地调	null	
11774	10kV龙桂线	成都配调	龙桂路919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	557.33	118	9653	0	-2279.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11775	10kV湾棠路	郫都电力调度控制中心	湾棠线906开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	24	4	240	0	9353.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11776	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙线920开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	295.61	59	5120	0	2674.22	受限	不可开放	成都地调	null	
11777	10kV土城路	成都配调	土城路935	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	473.9	100	8208	0	-834.66	受限	不可开放	成都地调	null	

11778	10kV子林路	大邑电力调度控制中心	子林线911开关	子龙庙	80000	否	520	9006.66	公线	275.06	53	4764	0	3341.99	受限	不可开放	成都地调	null	
11779	10kV南佛线	成都配调	南佛线921	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	589.91	125	10217.2	0	-3663.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11780	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	树家线911开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	547.34	109	9480	0	-2551.8	不受限	不可开放	成都地调	null	
11781	10kV晋佛线	成都配调	晋佛路909	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	479.72	101	8308.8	0	-1754.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11782	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官力线917开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	374.5	94	6486.4	0	-251.02	受限	不可开放	成都地调	null	
11783	10kV灯华线	成都配调	灯华路972	圣灯	2*50000	是	473	8192.6	公线	438.91	93	7602	0	-1047.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11784	10kV望海路	成都配调	望海路906	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	166.35	35	2881.2	0	3672.88	受限	不可开放	成都地调	null	
11785	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔环路907	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	431.82	91	7479.2	0	-105.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11786	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子麦线996开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	329.1	66	5700	0	1228.2	受限	不可开放	成都地调	null	

11787	10kV绿研路_专线	成都配调	绿研路920	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	337.97	100	5853.6	0	-584.7	不受限	不可开放	成都地调	null	
11788	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄开线923开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	74.3	19	1286.9	0	4948.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11789	10kV堤会路	成都配调	堤会线922	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	479.03	101	8296.8	0	-923.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11790	10kV环东路_用户专线	成都配调	环东路920	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	556.35	118	9636	0	-2262.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11791	10kV驷电一线	成都配调	驷电一线957	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	342.35	72	5929.5	0	624.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11792	10kV子潘二线	大邑电力调度控制中心	子潘二线921开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	646.65	108	11200	0	-2886.16	受限	不可开放	成都地调	null	
11793	10kV驷充线	成都配调	驷充线927	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	346.07	73	5994	0	560.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11794	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官展线943开关	官渡	120000	否	600	10392.3	公线	120.87	20	2093.4	0	7259.67	受限	不可开放	成都地调	null	
11795	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三古路922开关	三道堰	20000	否	400	6928.2	公线	455.89	114	7896	0	-1660.62	不受限	不可开放	成都地调	null	

11796	10kV塔广线	成都配调	塔广线915	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	565.17	119	9788.8	0	-2415.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11797	10kV音吉线	成都配调	音吉线908开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	410.16	121	7104	0	-1839.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
11798	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三堰线912开关	三道堰	44000	否	400	6928.2	公线	500.92	125	8676	0	-2440.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11799	10kV核物路_专线	成都配调	核物路910	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	515.53	109	8929	0	-1555.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11800	10kV核流路	成都配调	核流路908	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	268.14	57	4644.2	0	2729.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11801	10kV红武线	成都配调	红武路936	红旗	130000	否	473	8192.6	专线	597.81	126	10354	0	-2980.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11802	10kV梓光线	成都配调	梓光线906	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	600.65	127	10403.2	0	-3849.12	受限	不可开放	成都地调	null	
11803	10kV胜居线	成都配调	胜居线910开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	546.09	162	9458.3	0	-4778.99	不受限	不可开放	成都地调	null	
11804	10kV龙乐线	成都配调	龙乐路942	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	437.82	93	7583	0	-209.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11805	10kV俭川线	成都配调	俭川路922	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调	null	

11806	10kV双祠线	成都配调	双祠路912	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	561.96	119	9733.2	0	-3179.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11807	10kV培逸路	成都配调	培逸路909	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	525.33	111	9098.7	0	-2544.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11808	10kV金马线	成都配调	金马路924	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	719.48	152	12461.4	0	-5907.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11809	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾福一线944开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	753.81	126	13056	0	-3702.93	受限	不可开放	成都地调	null	
11810	10kV音花路	成都配调	音花路917	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	703.93	208	12192	500	-8012.69	不受限	不可开放	成都地调	null	
11811	10kV铁科线	成都配调	铁科路926	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	302.63	64	5241.6	0	1312.48	受限	不可开放	成都地调	null	
11812	10kV府建线	成都配调	府建路910开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	275.89	58	4778.4	0	1775.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11813	10kV晋中路	成都配调	晋中路952	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	491.5	104	8512.8	0	-1139.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11814	10kV沙海线	成都配调	沙海线948开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	607.04	180	10514	0	-5245.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11815	10kV两助线	成都配调	两助线911	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	592.67	125	10265	0	-3710.92	受限	不可开放	成都地调	null	

11816	10kV蓉芷路	成都配调	蓉芷路942	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	359.67	76	6229.5	1000	-675.42	受限	不可开放	成都地调	null	
11817	10kV东展线	成都配调	东展路925	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	447.11	95	7744	0	-370.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11818	10kV严商三路_专线	成都配调	严商三路907	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	162.26	34	2810.4	0	4562.94	受限	不可开放	成都地调	null	
11819	10kV德安线	郫都电力调度控制中心	德安线933开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	506.24	127	8768	0	-2532.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11820	10kV祥体线	成都配调	祥体路909	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	526.37	111	9116.8	0	-2562.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11821	10kV正体线	成都配调	正体线919	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	404.16	85	7000	0	-445.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11822	10kV应红路	成都配调	应红路936	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	533.32	113	9237.1	0	-2683.02	受限	不可开放	成都地调	null	
11823	10kV麻乐二线	成都配调	麻乐二线938开关	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	722.86	153	12520	0	-5146.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11824	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	店工路945开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	638.97	106	11066.9	0	-1713.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
11825	10kV金府线	成都配调	金府路914	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	428.5	91	7421.6	0	-48.26	不受限	不可开放	成都地调	null	

11826	10kV桐紫线	成都配调	桐紫线921	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.95	126	10339.2	0	-3785.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
11827	10kV俭电路	成都配调	俭电路918	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	168.59	41	2920	0	3455.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11828	10kV羊仁线	成都配调	羊仁路907	石羊	482000	是	409	7084.09	公线	493.45	121	8546.6	0	-2879.33	受限	不可开放	成都地调	null	
11829	10kV槐新线	成都配调	槐新路919	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	406	86	7032	0	-477.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11830	10kV俭工路_专	成都配调	俭工路935	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	152.19	37	2636	0	3739.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11831	10kV草百线	成都配调	草百线925	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	337.07	82	5838	0	-170.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11832	10kV胜包线	成都配调	胜包路928	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	423.73	125	7339	0	-2074.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
11833	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙友路910开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	500.99	83	8677.2	0	-363.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11834	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹景路950	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	494.46	124	8564	0	-3021.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
11835	10kV浆城线	成都配调	浆城路923	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	529.95	112	9178.8	0	-2624.72	不受限	不可开放	成都地调	null	

11836	应园线	成都配调	应园线开关925	应龙	2*240000	否	476	8244.56	专线	222.54	47	3854.4	0	3565.7	受限	不可开放	成都地调	null	
11837	10kV展学路	成都配调	展学路933	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	714.73	151	12379.2	0	-5005.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11838	10kV绿羊一路	成都配调	绿羊一路925	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	338.74	100	5867	0	-598.1	不受限	不可开放	成都地调	null	
11839	10kV培紫路	成都配调	培紫路915	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	418.5	88	7248.5	0	-694.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
11840	10kV严余线	成都配调	严余路913	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	787.21	166	13634.4	0	-7080.32	受限	不可开放	成都地调	null	
11841	10kV南山线	成都配调	南山路913	南郊	158000	否	473	8192.6	专线	476.3	101	8249.6	0	-876.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11842	10kV下电线	成都配调	下电路906	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	328.45	69	5688.8	0	865.28	受限	不可开放	成都地调	null	
11843	10kV望沙路	成都配调	望沙路开关927	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	554.97	117	9612	0	-2238.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11844	10kV牌澜线	成都配调	牌澜路915	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	477.97	117	8278.4	0	-1902.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11845	10kV麻学路	成都配调	麻学路914	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	403.7	85	6992	0	381.34	受限	不可开放	成都地调	null	

11846	10kV西红路	都江堰电力调度控制中心	西红路906	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	308.55	77	5344	0	198.56	受限	不可开放	成都地调	null	
11847	10kV湾华路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾华路991开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	545.96	91	9456	0	-102.93	受限	不可开放	成都地调	null	
11848	10kV筒机线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒机线961开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	628.86	104	10355.8	0	-5002.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11849	10kV浦都线	成都配调	浦都线开关951	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	118.41	25	2050.8	0	5322.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11850	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲向路914	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	596.02	149	10323	0	-4087.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11851	10kV桥伊线	成都配调	桥伊路944	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	654.94	138	11343.6	0	-3970.26	不受限	不可开放	成都地调	null	
11852	10kV绿雅路	成都配调	绿雅路947	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	339.63	100	5882.4	0	-613.5	不受限	不可开放	成都地调	null	
11853	10kV灯传路大馈线	成都配调	灯传路925	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	519.35	127	8995.2	0	-2619.52	受限	不可开放	成都地调	null	
11854	10kV下华线	成都配调	下华线916开关	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	578.66	122	10022.4	0	-2649.06	受限	不可开放	成都地调	null	

11855	10kV高园路大 馈线	成都配 调	高园路924 开关	高店子	128000	否	473	8192.6	专 线	525.06	111	9094	0	-1720.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11856	10kV堤园路	成都配 调	堤园路915	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公 线	619.61	131	10731.6	0	-4177.52	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11857	10kV两动路	成都配 调	两动路908	两河	2*40000	否	473	8192.6	专 线	200.79	42	3477.6	0	3895.74	受限	不可开放	成都 地调	null	
11858	10kV塔芷线	成都配 调	塔芷线开 关908	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专 线	530.76	112	9192.8	0	-1819.46	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11859	10kV邦峰线	成都配 调	邦峰路开 关906	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专 线	487.12	103	8437	0	-1063.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11860	10kV西锦线	成都配 调	西锦路968	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专 线	404.16	99	7000	0	-624.32	受限	不可开放	成都 地调	null	
11861	10kV府讯路	成都配 调	府讯路936	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专 线	339.49	72	5880	0	1493.34	受限	不可开放	成都 地调	null	
11862	10kV辰店路	成都配 调	辰店路934	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公 线	539.72	114	9348	0	-2793.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11863	10kV胜烟路	成都配 调	胜烟路926	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专 线	413.8	123	7167	0	-1902.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11864	10kV张龙线	成都配 调	张龙路926	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公 线	304.85	64	5280	3200	-1925.92	受限	不可开放	成都 地调	null	

11865	10kV俭金路	成都配调	俭金路909	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	12.93	3	224	0	6151.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11866	10kV祥聚线	成都配调	祥聚线922开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	425.64	90	7372	0	1.34	不受限	不可开放	成都地调	null	
11867	10kV下动路专线	成都配调	下动路909	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	378.94	80	6563.2	0	810.14	受限	不可开放	成都地调	null	
11868	10kV俭光路_用户专线	成都配调	俭光路925	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	531.5	130	9205.6	0	-2829.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11869	10kV双城线	成都配调	双城线910	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	483.05	102	8366.4	0	-1812.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11870	10kV楼河线	成都配调	楼河线913	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	407.85	86	7064	0	-509.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11871	10kV范国路	成都配调	范国路942	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	430.8	91	7461.5	0	-907.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
11872	10kV雷富路_专线	成都配调	雷富路910	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	357.39	76	6190	0	1183.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11873	10kV浦安路大馈线	成都配调	浦安线990	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	557.74	118	9660	0	-3105.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11874	10kV俭华路	成都配调	俭华路920	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	103.09	25	1785.6	0	4590.08	受限	不可开放	成都地调	null	

11875	10kV府双线	成都配调	府双路922	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	344.48	73	5966.4	0	587.68	受限	不可开放	成都地调	null	
11876	10kV驷平线	成都配调	驷平路914	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	630.48	133	10920	0	-4365.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11877	10kV双潭线	成都配调	双潭线936	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	454.43	96	7870.8	0	-1316.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11878	10kV天宇二路专线	成都配调	天宇二路930	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11879	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云平922	云龙	11300	否	275	4763.14	公线	227.99	83	3948.8	815	-476.97	受限	不可开放	成都地调	null	
11880	10kV水坝线大馈线	邻水电力调度控制中心	水坝线944开关	邻水站	50000	否	300	5196.15	公线	359.83	120	6232.3	20100	-21655.77	不受限	不可开放	广安地调	null	
11881	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾环线933	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	435.55	79	7543.8	0	77.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
11882	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长镇Ⅱ线929开关	长岭	90000	否	481	8331.16	公线	0	0	0	13255	-5756.96	受限	不可开放	成都地调	null	
11883	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆溪线924开关	庆兴	20000+12500	否	300	5196.15	公线	342.26	114	5928	0	-1251.47	受限	不可开放	成都地调	null	

11884	10kV棉航一线_公线	简阳电力调度控制中心	棉航一线913开关	棉丰	272000	否	553	9578.24	公线	263.36	48	4561.4	24465	-20405.98	不受限	不可开放	成都地调	null	
11885	10kV牌开Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌开二线947开关	牌坊沟	100000	是	539	9335.75	公线	427.68	79	7407.5	14300	-14238.9	不受限	不可开放	成都地调	null	
11886	10kV石凤一线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤一线913开关	石盘	73500	是	550	9526.28	公线	571.6	104	9900.1	43845	-46124.07	受限	不可开放	成都地调	null	
11887	10kV南水线916大馈线	邻水电力调度控制中心	南水线916开关	南城站（邻水）	20000	是	424	7343.9	公线	424.09	100	7345.2	1940	-3410.08	不受限	不可开放	广安地调	null	
11888	10kV红狮路	彭州电力调度控制中心	10kV红狮线912	红星	6300	是	180	3117.69	公线	198.3	110	3434.6	0	-940.45	受限	不可开放	成都地调	null	
11889	10kV养磷线大馈线	简阳电力调度控制中心	养磷线923	养马河	20000	否	275	4763.14	公线	341.46	124	5914.1	0	-1627.27	不受限	不可开放	成都地调	null	
11890	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小济线921开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	212.24	106	3676	0	-904.72	受限	不可开放	成都地调	null	
11891	10kV十东一线	简阳电力调度控制中心	十东一线913开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	502.85	93	8709.3	1500	-1807.12	不受限	不可开放	成都地调	null	

11892	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙一线915	清风	20000	是	553	9578.24	公线	537.22	97	9304.7	11450	-13092.11	受限	不可开放	成都地调	null	
11893	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴天线925开关	兴隆站	20000	是	400	6928.2	公线	315.34	79	5461.7	0	80.86	不受限	不可开放	内江地调	null	
11894	10kV辰星路	成都配调	辰星路905	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	478.06	101	8280	0	-1725.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11895	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅱ线931	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	412.45	75	7143.6	400	1030.05	受限	不可开放	成都地调	null	
11896	10kV麻音路	成都配调	麻音路932	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	292.78	62	5071	0	1483.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11897	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简城线914	简阳	80000	是	469	8123.32	公线	457.34	98	7921.2	1250	-2672.54	受限	不可开放	成都地调	null	
11898	10kV梓中线	成都配调	梓中路924	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	441.03	93	7638.7	0	-265.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11899	10kV苏罗路	成都配调	苏罗路910	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	462.12	113	8004	0	-2336.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
11900	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草福线914	草池	40000	是	480	8313.84	公线	513.12	107	8887.2	0	-2236.13	受限	不可开放	成都地调	null	

11901	10kV麻家路	成都配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	565.36	120	9792	0	-3237.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11902	10kV白置一路_特	成都配调	白置一路929	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1076.15	228	18639	0	-11265.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
11903	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长阳线916	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	221.69	55	3839.7	9000	-6604.32	受限	不可开放	成都地调	null	
11904	10kV丹恒线	彭州电力调度控制中心	丹恒线999开关	牡丹	2*40000	否	300	5196.15	专线	415.44	138	7195.4	0	-2518.87	受限	不可开放	成都地调	null	
11905	10kV长石II线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石II线923开关	长岭	90000	否	539	9335.75	公线	435.88	81	7549.5	18790	-17937.32	受限	不可开放	成都地调	null	
11906	10kV俭双线	成都配调	俭双路937	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	463	113	8019.2	0	-2351.93	受限	不可开放	成都地调	null	
11907	10kV牌锐线	成都配调	牌锐线930	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	601.51	147	10418.1	0	-4042.42	受限	不可开放	成都地调	null	
11908	10kV麻创路大馈线—用户	成都配调	麻创路934	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	369.28	78	6396	0	158.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11909	10kV长南 I 线大馈线	简阳电力调度控制中心	长南 I 线919	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	351.56	64	6089.1	0	2484.55	受限	不可开放	成都地调	null	

11910	10kV康庙线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	康庙线922	健康	10000	否	515	8920.06	公 线	336.72	65	5832	16220	-14023.95	受限	不可开放	成都 地调	null	
11911	10kV南合线 925大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	南合线925 开关	南城站 (邻 水)	34000	是	300	5196.15	公 线	581.43	194	10070.4	315	-6228.48	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
11912	10kV经石三线	彭州电 力调度 控制中 心	经石三线 908开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专 线	623.42	125	10797.6	0	-3003.38	受限	不可开放	成都 地调	null	
11913	10kV简工线	简阳电 力调度 控制中 心	简工线916	简阳	80000	否	100	1732.05	专 线	58.9	59	1020.2	0	538.64	受限	不可开放	成都 地调	null	
11914	10kV石平线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	石平线924	石桥	20000	否	330	5715.77	公 线	377.77	114	6543	5150	-6548.81	受限	不可开放	成都 地调	null	
11915	10kV竹环线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	竹环线913 开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公 线	357.24	71	6187.4	600	210.09	受限	不可开放	广安 地调	null	
11916	10kV经氢二线	彭州电 力调度 控制中 心	经氢二线 936开关	经纬	2*50000	否	278	4815.1	专 线	410.37	148	7107.6	0	-2774.01	受限	不可开放	成都 地调	null	
11917	10kV清雷线	简阳电 力调度 控制中 心	清雷线922 开关	清风	20000	是	330	5715.77	公 线	203.7	62	3528	4785	-3740.38	受限	不可开放	成都 地调	null	

11918	10kV晖宜一线_新	成都配调	晖宜一线911	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	440.06	93	7621.8	0	-1067.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11919	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光北线914开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	551.79	100	9557	0	21.2	受限	不可开放	成都地调	null	
11920	10kV养周线大馈线	简阳电力调度控制中心	养周线913	养马河	20000	否	500	8660.25	公线	593.75	119	10283.8	1280	-3769.58	不受限	不可开放	成都地调	null	
11921	10kV水金一线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金一线941开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	专线	312.73	104	5416.4	3350	-4609.48	不受限	不可开放	广安地调	null	
11922	10kV浦羊二线	成都配调	浦羊二线开关971	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	443.88	94	7688	0	-314.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11923	10kV洞南线	成都配调	洞南线开关922	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	589.38	125	10208	0	-3653.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11924	10kV简天线大馈线	简阳电力调度控制中心	简天线927	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	482.7	90	8360.4	28440	-29331.8	受限	不可开放	成都地调	null	
11925	10kV苏村线	成都配调	苏村路923	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	432.16	106	7485	0	-1109.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11926	10kV波辉线	成都配调	波辉线915	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	501	106	8677.4	0	-2123.32	不受限	不可开放	成都地调	null	

11927	10kV三同线	简阳电力调度控制中心	三同线922	三星镇	26000	否	465	8054.04	公线	354.37	76	6137.7	1410	-299.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
11928	10kV浦车线	成都配调	浦车线开关954	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	254.48	54	4407.6	0	2965.74	受限	不可开放	成都地调	null	
11929	10kV牌阿路	成都配调	牌阿路910	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	56.14	14	972.3	0	5403.38	受限	不可开放	成都地调	null	
11930	10kV养桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	养桥线914	养马河	20000	否	275	4763.14	专线	592.83	216	10267.8	0	-5980.97	不受限	不可开放	成都地调	null	
11931	10kV马时三路	成都配调	马时三线926	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	591.38	125	10242.7	0	-3688.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
11932	10kV石凤II线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤II线922开关	石盘	71500	否	595	10305.7	公线	538.68	91	9330	15710	-15764.87	受限	不可开放	成都地调	null	
11933	10kV濛轧路(主) LMY928Z	彭州电力调度控制中心	濛轧路928	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	480.37	114	8320	0	-1726.09	受限	不可开放	成都地调	null	
11934	10kV简铁线_专线	简阳电力调度控制中心	简铁线919	简阳	80000	是	100	1732.05	专线	598.15	598	10360	0	-8974.36	受限	不可开放	成都地调	null	
11935	10kV绿民路_专线	成都配调	绿民路951	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	347.06	103	6011	0	-742.1	不受限	不可开放	成都地调	null	

11936	10kV长周线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	长周线914	长岭	90000	否	300	5196.15	公 线	42.93	14	743.6	160	3772.93	受限	不可开放	成都 地调	null	
11937	10kV天电路	彭州电 力调度 控制中 心	天电线921 开关	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公 线	550.12	99	9528	600	50.2	受限	不可开放	成都 地调	null	
11938	10kV益新线	成都配 调	益新路916	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专 线	361.43	107	6260	0	-995.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11939	10kV康镇线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	康镇线921 开关	健康	10000	是	460	7967.43	公 线	97	21	1680	0	4693.94	受限	不可开放	成都 地调	null	
11940	10kV大世线	成都配 调	大世线910	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公 线	131.18	28	2272.1	0	4281.98	受限	不可开放	成都 地调	null	
11941	10kV西百线	成都配 调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公 线	599.94	147	10391	0	-4723.73	受限	不可开放	成都 地调	null	
11942	10kV草电线	成都配 调	草电线923	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公 线	643.79	157	11150.4	0	-5483.13	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11943	10kV丹石线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	丹石线911 开关	丹山	50000	否	552	9560.92	公 线	422.3	77	7314.3	5295	-4004.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11944	10kV南广线 912大馈线	邻水电 力调度 控制中 心	南广线912 开关	南城站 (邻 水)	34000	是	295	5109.55	公 线	327.39	111	5670.4	20565	-22147.76	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

11945	10kV银东线	资中电力调度控制中心	银东线914开关	银山站	63000	否	255	4416.73	公线	227.22	89	3935.4	0	39.66	不受限	不可开放	内江地调	null	
11946	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	20000	否	366	6339.31	专线	177.37	48	3072	0	2633.38	受限	不可开放	内江地调	null	
11947	10kV十园II线大馈线	简阳电力调度控制中心	十园II线914	十里坝	40000	否	465	8054.04	公线	392.04	84	6790.1	1700	-1241.46	不受限	不可开放	成都地调	null	
11948	10kV展顺路_用户专线	成都配调	展顺路914	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	457.63	97	7926.2	0	-552.86	不受限	不可开放	成都地调	null	
11949	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴草线924	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	282.04	85	4885	200	59.19	受限	不可开放	成都地调	null	
11950	10kV浦创线	成都配调	浦创线973开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	248.5	53	4304	0	2250.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11951	10kV濠北一路	彭州电力调度控制中心	濠北一路924	濠阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	392.61	98	6800	400	128	受限	不可开放	成都地调	null	
11952	10kV高开路大馈线	成都配调	高开区913	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.48	96	7837	0	-1282.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11953	10kV蓉山路	成都配调	蓉山路937	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	447.92	95	7758	630	-1833.92	受限	不可开放	成都地调	null	

11954	10kV应石路	成都配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	483.05	102	8366.4	3030	-4842.32	受限	不可开放	成都地调	null	
11955	10kV浦西线	成都配调	浦西线925	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	523.09	111	9060	0	-2505.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11956	10kV长洪线_专线	简阳电力调度控制中心	长洪线917	长岭	90000	否	200	3464.1	专线	200.92	100	3479.9	0	-362.21	受限	不可开放	成都地调	null	
11957	10kV培南线	成都配调	培南线917	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	419.56	89	7266.8	0	-712.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
11958	10kV玉保路	成都配调	玉保路955	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	517.25	109	8958.7	0	-1585.36	不受限	不可开放	成都地调	null	
11959	10kV牌星线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌星线946	牌坊沟	100000	否	553	9578.24	公线	388.43	70	6727.6	10550	-8657.18	不受限	不可开放	成都地调	null	
11960	10kV南冻线大馈线	邻水电力调度控制中心	南冻线911开关	南城站(邻水)	20000	是	295	5109.55	公线	298.82	101	5175.6	35940	-37027.96	不受限	不可开放	广安地调	null	
11961	10kV丹集二路	彭州电力调度控制中心	丹集二线993开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	572.29	103	9912	250	-1541.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11962	10kV简医线	简阳电力调度控制中心	简医线931	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	268.96	50	4658.4	0	2810.2	受限	不可开放	成都地调	null	

11963	10kV石镇线大 馈线	邻水电力调度 控制中心	石镇线913 开关	石永站	26600	否	321	5559.88	公 线	193.36	60	3349	715	939.89	受限	不可开放	广安 地调	null	
11964	10kV楼地路_ 专	成都配 调	楼地路935	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专 线	575.33	122	9964.8	0	-2591.46	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11965	10kV五贸线	成都配 调	五贸路913	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公 线	418.63	89	7250.6	0	-696.52	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11966	10kV荔锣线	成都配 调	荔锣路919	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公 线	436.95	92	7568	0	-1013.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11967	10kV水金二线 大馈线	邻水电力调度 控制中心	水金二线 924开关	邻水站	100000	否	300	5196.15	专 线	359.83	120	6232.3	6180	-7735.77	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
11968	10kV棕食线	成都配 调	棕食路905	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公 线	462.36	98	8008	0	-1453.92	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
11969	10kV东纱线	成都配 调	东纱路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公 线	142.26	30	2464	0	4090.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11970	10kV土铁路_ 专线	成都配 调	土铁路913	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专 线	580.25	123	10050	0	-2676.66	受限	不可开放	成都 地调	null	
11971	10kV望博路	成都配 调	望博路914	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公 线	306.24	65	5304	0	1250.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
11972	10kV光药二路	彭州电力调度 控制中心	光药二路 922	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专 线	547.98	130	9491	0	-2897.09	受限	不可开放	成都 地调	null	

11973	10kV南谭线	成都配调	南谭路933	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	488.45	103	8460	0	-1905.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11974	10kV天维线	成都配调	天维路927	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	373.44	79	6468	0	86.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11975	10kV浦四路	成都配调	浦四线927	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	192.61	41	3336	0	4037.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11976	10kV丰镇二线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇二线954开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	392.25	98	6793.7	2880	-4131.14	不受限	不可开放	广安地调	null	
11977	10kV海博线	成都配调	海博路906	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.86	96	7843.6	0	-1289.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
11978	10kV连药二路	彭州电力调度控制中心	连药二路922	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	711.39	129	12321.2	0	-3700.78	受限	不可开放	成都地调	null	
11979	10kV指百线	成都配调	指百路918	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	475.98	101	8244	0	-1689.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11980	10kV军凤路	彭州电力调度控制中心	军凤路922	军乐	20000+10000	否	553	9578.24	公线	749.31	135	12978	0	-4357.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11981	10kV牛泽线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛泽线953开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	386.51	83	6694.4	1800	-2051.17	不受限	不可开放	广安地调	null	

11982	10kV川邦线	成都配调	川邦线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	公线	596.65	126	10334	0	-3779.92	受限	不可开放	成都地调	null	
11983	10kV高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	545.15	115	9442	0	-2887.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11984	10kV沙君一线	彭州电力调度控制中心	沙君一线908	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	616.8	112	10683	0	-2062.58	受限	不可开放	成都地调	null	
11985	10kV水文线大馈线	邻水电力调度控制中心	水文线958开关	邻水站	100000	是	465	8054.04	公线	386.78	83	6699	4750	-5005.77	不受限	不可开放	广安地调	null	
11986	10kV草天线	成都配调	草天路910	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	471.13	115	8160	0	-1784.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11987	10kV彭牡线	彭州电力调度控制中心	彭牡线908开关	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	440	110	7621	0	-692.8	受限	不可开放	成都地调	null	
11988	10kV桥港二线	成都配调	桥港二路935	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	684.32	145	11852.4	0	-5298.32	不受限	不可开放	成都地调	null	
11989	10kV太云路	彭州电力调度控制中心	太云路921	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	594.82	108	10302.3	600	-2281.88	受限	不可开放	成都地调	null	
11990	10kV竹新线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹新线914开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	220.62	44	3821.1	7730	-4553.61	不受限	不可开放	广安地调	null	

11991	10kV土周路	成都配调	土周路923	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	314.09	66	5440	0	1114.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11992	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香花线920	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	457.62	137	7926	5700	-8403.87	受限	不可开放	成都地调	null	
11993	10kV兴柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴柳线925开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	302.26	102	5235.2	1650	-2797.56	不受限	不可开放	广安地调	null	
11994	10kV作时二路_专线	成都配调	作时二路910	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	389.84	82	6752	0	-197.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
11995	10kV驷家路_专	成都配调	驷家路952	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	594	126	10288	0	-2914.66	受限	不可开放	成都地调	null	
11996	10kV麻图路	成都配调	麻图路936	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	296.54	63	5136	0	2237.34	受限	不可开放	成都地调	null	
11997	10kV南化二线	仪陇电力调度控制中心	南化二线915开关	丰南站	100000	是	507	8781.5	公线	396.98	78	6875.7	0	149.5	受限	不可开放	南充地调	null	
11998	10kV顺融路_特	成都配调	顺融路926	安顺桥	2*150000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放	成都地调	null	
11999	10kV赤悦线_用户专线	成都配调	赤悦线913	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	604.5	128	10470	0	-3096.66	不受限	不可开放	成都地调	null	

12000	10kV沙保路	彭州电力调度控制中心	沙保路905	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	472.25	118	8179.3	0	-1943.92	受限	不可开放	成都地调	null	
12001	10kV兴碑线	仪陇电力调度控制中心	兴碑线915开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	206.59	55	3578.1	0	1645.76	受限	不可开放	南充地调	null	
12002	10kV庆供路	彭州电力调度控制中心	庆供路914	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	385.68	96	6680	100	-544.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12003	10kV水西线大馈线	邻水电力调度控制中心	水西线923开关	邻水站	50000	是	300	5196.15	公线	267.73	89	4637	19930	-20410.08	不受限	不可开放	广安地调	null	
12004	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	堰新一线933开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	421.48	83	7300	0	-302.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12005	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集盛线924	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	464.94	116	8052.8	0	-1817.42	受限	不可开放	成都地调	null	
12006	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	堰新二线935开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	573.27	114	9929	0	-2931.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12007	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光顺一线917开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	237.7	43	4117	1000	3503.42	受限	不可开放	成都地调	null	

12008	10kV水同线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	水同线953 开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公 线	680.31	113	11783	73300	-75729.93	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12009	10kV宋鹰线	资中电 力调度 控制中 心	宋鹰线924 开关	宋家站	20000	否	219	3793.19	专 线	200.18	91	3467.2	0	-53.33	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12010	10kV浦港二线	成都配 调	浦港二线 963	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公 线	581.99	123	10080	0	-3525.92	受限	不可开放	成都 地调	null	
12011	10kV沈大二路	成都配 调	沈大二路 946	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专 线	480.9	102	8329.2	0	-955.86	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12012	10kV日塔线大 馈线	仪陇电 力调度 控制中 心	日塔线911 开关	日兴站 (仪陇)	20000	否	377	6529.83	公 线	196.7	52	3406.8	0	2470.05	受限	不可开放	南充 地调	null	
12013	10kV光顺二路	彭州电 力调度 控制中 心	光顺二路 924开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专 线	547.98	99	9491	0	87.24	受限	不可开放	成都 地调	null	
12014	10kV瑞镇线	新都电 力调度 控制中 心	瑞镇线933 开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公 线	493.34	112	8544.6	0	-2420.07	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12015	10kV下煤路_ 专线	成都配 调	下煤路905	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公 线	17.41	4	301.6	0	6252.48	受限	不可开放	成都 地调	null	
12016	10kV万澜线	新都电 力调度 控制中 心	万澜线996 开关	万和	143000	是	517	8954.7	公 线	599.35	116	10380.8	0	-3217.04	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12017	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	路街线912手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	361.51	96	6261.4	0	-1037.54	不受限	不可开放	南充地调	null	
12018	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万七线995开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	421.69	82	7303.7	0	-139.94	不受限	不可开放	成都地调	null	
12019	10kV东瑞路	新都电力调度控制中心	东瑞线906开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	431.5	83	7473.6	0	585.63	受限	不可开放	成都地调	null	
12020	10kV兴双线	仪陇电力调度控制中心	兴双线924开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	256.09	68	4435.4	0	788.46	受限	不可开放	南充地调	null	
12021	10kV椿坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿坪线922开关	椿木站	16300	否	295	5109.55	公线	132.19	45	2289.6	0	2308.99	受限	不可开放	广安地调	null	
12022	10kV北谷二线	资中电力调度控制中心	北谷二线928开关	城北站	105000	是	423	7326.57	公线	375.61	89	6505.6	0	88.31	不受限	不可开放	内江地调	null	
12023	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光城线921开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	560.22	101	9703	4200	-5282.58	受限	不可开放	成都地调	null	
12024	10kV高浦路大馈线	成都配调	高浦线942	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	584.01	123	10115	0	-3560.92	不受限	不可开放	成都地调	null	

12025	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	江城四线910开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	430.95	97	7464	500	-1839.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12026	10kV江菜线	新都电力调度控制中心	江菜线938开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	395.96	78	6858	600	-460.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12027	10kV江水线	新都电力调度控制中心	江水线908开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	341.34	85	5912	0	-369.44	受限	不可开放	成都地调	null	
12028	10kV牛民线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛民线954开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	463.37	100	8025.6	3150	-4732.37	不受限	不可开放	广安地调	null	
12029	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光太线920开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	429.1	107	7432	0	-1889.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
12030	10kV汉美路	新都电力调度控制中心	汉美线923开关	汉城	126000	是	505	8746.86	专线	658.26	130	11401	0	-4403.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12031	10kV门安线（共用专线）	新都电力调度控制中心	门安线963开关	石门	126000	否	517	8954.7	专线	594.92	115	10304	0	-2244.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12032	10kV东澜线	新都电力调度控制中心	东澜线949开关	东骏	100000	是	517	8954.7	公线	336.61	65	5830	2630	-1296.24	不受限	不可开放	成都地调	null	

12033	10kV三江线 (重迁线路)	新都电 力调度 控制中 心	三江线929 开关	三河	80000	否	442	7655.66	专线	444.8	101	7704	0	-813.91	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12034	10kV牛油线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	牛油线972 开关	牛背山 站	80000	是	400	6928.2	公线	334.38	84	5791.5	0	-248.94	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12035	10kV庙福线 (线路重迁)	新都电 力调度 控制中 心	庙福线940 开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	496.77	96	8604	0	-544.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12036	10kV天亚路	彭州电 力调度 控制中 心	天亚路913	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	462.12	116	8004	315	-2083.62	受限	不可开放	成都 地调	null	
12037	10kV马新线	新都电 力调度 控制中 心	马新线929 开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	480.47	95	8321.7	0	-1324.21	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12038	10kV马骊线	新都电 力调度 控制中 心	马骊线918 开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	413.99	82	7170.3	0	-172.81	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12039	10kV汉革线大 馈线(专线)	新都电 力调度 控制中 心	汉革线936 开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	341.74	66	5919	9340	-7199.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12040	10kV水南线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	水南线971 开关	邻水站	180000	是	465	8054.04	公线	426.1	92	7380	1430	-2366.77	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

12041	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	江流二线924开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	587.6	147	10177.3	500	-5134.74	不受限	不可开放	成都地调	null	
12042	10kV江壁线	新都电力调度控制中心	江壁线918开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	405.31	101	7020	0	-1477.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
12043	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙海线966开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	517.15	102	8957	0	-1959.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12044	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观望线914开关	观紫站(仪陇)	18000	是	218	3775.87	公线	169.61	78	2937.6	0	83.1	不受限	不可开放	南充地调	null	
12045	10kV丰袁线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰袁线971开关	丰禾站	120000	是	368	6373.95	公线	259.45	70	4493.6	3630	-3024.44	不受限	不可开放	广安地调	null	
12046	10kV龙工线	新都电力调度控制中心	龙工线928开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	211.15	49	3657.2	1750	1295.84	受限	不可开放	成都地调	null	
12047	10kV光飞线	新都电力调度控制中心	光飞线907开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	334.87	84	5800	10080	-9644.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12048	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉毗二线932开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	481.47	95	8339	5400	-6741.51	不受限	不可开放	成都地调	null	

12049	10kV龙北线专线（重新迁移）	新都电力调度控制中心	龙北线910开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	242.62	61	4202.1	0	2033.28	受限	不可开放	成都地调	null	
12050	10kV光表线	新都电力调度控制中心	光表线941开关	光辉	100000	是	517	8954.7	公线	347	67	6010	8500	-7346.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
12051	10kV家郑线大馈线	邻水电力调度控制中心	家郑线915开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	131.42	33	2276.2	6250	-2983.64	不受限	不可开放	广安地调	null	
12052	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂家线927开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	专线	658.26	130	11401	0	-4403.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12053	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	门悉线937开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	649.54	126	11250	1250	-5336.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
12054	10kV濛钢路	彭州电力调度控制中心	濛钢路905	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	588.22	106	10188	500	-2067.58	受限	不可开放	成都地调	null	
12055	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马泉线961开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	412.58	82	7145.9	8800	-8948.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12056	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光鸿路925	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	560.22	100	9703	0	-973.47	受限	不可开放	成都地调	null	

12057	10kV马深线	新都电力调度控制中心	马深线917开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	606.24	120	10500	0	-3502.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12058	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线945开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	375.81	85	6509	400	-784.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12059	10kV汉九路	新都电力调度控制中心	汉九线909开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	597.11	115	10342	0	-2282.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12060	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	庙镇线932开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	581.52	145	10072	500	-5029.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
12061	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万城四线992开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	466.22	90	8075	3000	-3911.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
12062	10kV马枣线	新都电力调度控制中心	马枣线928开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	472.73	94	8187.6	0	-1190.11	不受限	不可开放	成都地调	null	
12063	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军天线914开关	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	公线	412.59	138	7146	0	-2469.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12064	10kV竹林线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹林线951开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	223.63	54	3873.2	4180	-2316.65	受限	不可开放	广安地调	null	

12065	10kV汉红线	新都电力调度控制中心	汉红线926开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	592.67	117	10265	1250	-4517.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12066	10kV万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线932开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	259.65	65	4497.1	1250	-204.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
12067	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万湾线922开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	448.11	87	7761.3	0	-597.54	不受限	不可开放	成都地调	null	
12068	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永磨线912开关	永乐站(仪陇)	16300	否	178	3083.05	公线	177.64	100	3076.8	0	-302.06	不受限	不可开放	南充地调	null	
12069	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞森线923开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	462.98	92	8018.9	2500	-3521.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12070	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	门凯线966开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	534.87	106	9264	3200	-5466.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12071	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	门凤线965开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	543.88	105	9420	0	-2256.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
12072	10kV门天线	新都电力调度控制中心	门天线964开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	609.12	118	10550	9225	-12611.24	不受限	不可开放	成都地调	null	

12073	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉竹线925开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	598.15	118	10360	2050	-5412.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12074	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	丹发二路992	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	638.11	115	11052	0	-2431.58	受限	不可开放	成都地调	null	
12075	10kV光成二线	新都电力调度控制中心	光成二线936开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	587.76	114	10180	0	-2120.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12076	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	兴赛线917开关	复兴站	80000	否	323	5594.52	公线	282.06	87	4885.3	0	149.77	受限	不可开放	南充地调	null	
12077	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	堰高线926开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	357.45	71	6191	8450	-7643.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12078	10kV兴街线	仪陇电力调度控制中心	兴街线925开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	239.23	63	4143.5	0	1733.35	受限	不可开放	南充地调	null	
12079	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天致路910	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	586.14	106	10152	0	-1531.58	受限	不可开放	成都地调	null	
12080	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹崇线918开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	368.27	73	6378.4	1000	-380.91	受限	不可开放	成都地调	null	

12081	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞桥线917开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	535.76	121	9279.3	0	-3154.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12082	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	兴二线923开关	复兴站	80000	否	270	4676.54	公线	299.26	111	5183.2	0	-974.31	受限	不可开放	南充地调	null	
12083	10kV竹龙线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹龙线921开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	196.55	39	3404.3	0	3593.19	受限	不可开放	广安地调	null	
12084	10kV彭新路	彭州电力调度控制中心	彭新线906开关	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	603.06	109	10445	0	-1824.58	受限	不可开放	成都地调	null	
12085	10kV桂城三线	新都电力调度控制中心	桂城三线922开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	397	90	6876	0	14.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12086	10kV光发二路	彭州电力调度控制中心	光发二路944	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	601.73	109	10422	200	-2001.58	受限	不可开放	成都地调	null	
12087	10kV东缤路	新都电力调度控制中心	东缤线936开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	606.24	117	10500	4300	-6740.77	受限	不可开放	成都地调	null	
12088	10kV美伏线	新都电力调度控制中心	美伏线920开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	535.91	104	9281.9	8315	-10433.14	不受限	不可开放	成都地调	null	

12089	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙丰一线915开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	389.81	97	6751.5	4380	-4896.12	受限	不可开放	成都地调	null	
12090	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光电线924开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	586.03	116	10150	3545	-5822.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
12091	10kV光 and 线	新都电力调度控制中心	光和线906开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	590.07	148	10220	6850	-10834.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12092	10kV桂城二线	新都电力调度控制中心	桂城二线931开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	433.72	108	7512	0	-1969.44	受限	不可开放	成都地调	null	
12093	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞古线932开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	419.46	95	7265.1	0	-375.01	不受限	不可开放	成都地调	null	
12094	10kV牛东线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	461.15	99	7987.2	0	-1543.97	不受限	不可开放	广安地调	null	
12095	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	北楼线923开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	423.71	100	7338.6	0	-744.69	不受限	不可开放	内江地调	null	
12096	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞园线914开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	405.2	92	7018.1	0	-128.01	不受限	不可开放	成都地调	null	

12097	10kV江平线	新都电力调度控制中心	江平线941开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	588.35	117	10190.2	1250	-3568.03	受限	不可开放	成都地调	null	
12098	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太高线908开关	太清	126000	否	505	8746.86	公线	476.67	94	8256	0	-383.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
12099	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	江观线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	297.92	74	5160	2200	-1817.44	受限	不可开放	成都地调	null	
12100	10kV楼虎二线	新都电力调度控制中心	楼虎二线906开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	528.06	105	9146	0	-2148.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12101	10kV红屯线	新都电力调度控制中心	红屯线992开关	红锋	80000	否	400	6928.2	公线	469.75	117	8136	250	-2150.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12102	10kV家西线大馈线	邻水电力调度控制中心	家西线914开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	330.94	83	5731.8	500	-689.24	不受限	不可开放	广安地调	null	
12103	10kV经化二路	彭州电力调度控制中心	经化二路907	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	598.67	120	10369	0	-2574.78	受限	不可开放	成都地调	null	
12104	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹龙线933开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	205.89	40	3566.1	0	4493.13	受限	不可开放	成都地调	null	

12105	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹华线905开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	445.06	88	7708.5	0	-711.01	受限	不可开放	成都地调	null	
12106	10kV三木路	新都电力调度控制中心	三木线942开关	三河	80000	否	400	6928.2	公线	299.17	75	5181.6	500	553.78	受限	不可开放	成都地调	null	
12107	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹青线923开关	詹家湾	126000	否	442	7655.66	专线	430.8	97	7461.5	0	-571.41	受限	不可开放	成都地调	null	
12108	10kV龙镇一线	新都电力调度控制中心	龙镇一线923开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	340.22	85	5892.6	630	-287.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
12109	10kV石古线大馈线	邻水电力调度控制中心	石古线923开关	石永站	26600	否	295	5109.55	公线	88.73	30	1536.8	250	2811.79	受限	不可开放	广安地调	null	
12110	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹锦线913开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	249.77	48	4326.1	0	3733.13	受限	不可开放	成都地调	null	
12111	10kV瑞水二线	新都电力调度控制中心	瑞水二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	413.98	82	7170.1	0	-172.61	不受限	不可开放	成都地调	null	
12112	10kV堰工二线	新都电力调度控制中心	堰工二线906开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	482.22	95	8352	2000	-3354.51	不受限	不可开放	成都地调	null	

12113	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹天线926开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	244.29	47	4231.1	0	3828.13	受限	不可开放	成都地调	null	
12114	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日双线925开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	337.07	89	5838	0	38.85	受限	不可开放	南充地调	null	
12115	10kV西坊线	邛崃电力调度控制中心	西坊线918开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	495.6	99	8583.8	0	-1614.02	不受限	不可开放	成都地调	null	
12116	10kV羊工九线	邛崃电力调度控制中心	羊工九线925开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	446.19	89	7728	0	-758.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
12117	10kV日马线	仪陇电力调度控制中心	日马线914开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	192.33	51	3331.2	0	2545.65	受限	不可开放	南充地调	null	
12118	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂太线908开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	324.94	74	5628	0	1262.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12119	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉香线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	465.13	108	8056	0	-1352.96	不受限	不可开放	成都地调	null	
12120	10kV临源线	邛崃电力调度控制中心	临源线923开关	临邛	300000	是	503	8712.22	公线	397.94	79	6892.3	0	77.48	不受限	不可开放	成都地调	null	

12121	10kV詹元路	新都电力调度控制中心	詹元线932开关	詹家湾	126000	否	442	7655.66	公线	550.02	124	9526.4	0	-2636.31	不受限	不可开放	成都地调	null	
12122	10kV日来线	仪陇电力调度控制中心	日来线922开关	日兴站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	189.53	50	3282.6	0	2594.25	受限	不可开放	南充地调	null	
12123	10kV南工线大馈线	邻水电力调度控制中心	南工线929开关	南城站(邻水)	20000	是	400	6928.2	公线	285.82	71	4950.4	660	-67.84	不受限	不可开放	广安地调	null	
12124	10kV北谷一线	资中电力调度控制中心	北谷一线918开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	464.2	110	8040	0	-1446.09	不受限	不可开放	内江地调	null	
12125	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉西线920	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	480.55	96	8323.2	0	-482.2	不受限	不可开放	成都地调	null	
12126	10kV万蜀二线	新都电力调度控制中心	万蜀二线931开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	441.46	110	7646.1	2080	-3490.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
12127	10kV日福线	仪陇电力调度控制中心	日福线913开关	日兴站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	199.99	53	3463.8	0	1760.06	受限	不可开放	南充地调	null	
12128	10kV龙斑线	新都电力调度控制中心	龙斑线921开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	424.12	99	7345.8	1250	-642.76	不受限	不可开放	成都地调	null	

12129	10kV夹镇线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	夹镇线914 开关	夹关	12000	是	400	6928.2	公 线	1151.77	288	19948.6	0	-14406.04	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12130	10kV日大线	仪陇电 力调度 控制中 心	日大线912 开关	日兴站 (仪陇)	20000	否	377	6529.83	公 线	259.68	69	4497.6	0	1379.25	受限	不可开放	南充 地调	null	
12131	10kV美长线	新都电 力调度 控制中 心	美长线930 开关	美泉	128000	是	505	8746.86	公 线	493.63	98	8549.6	2030	-3582.11	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12132	10kV羊工二线	邛崃电 力调度 控制中 心	羊工二线 917开关	羊安	120000	是	423	7326.57	公 线	457.27	108	7920	0	-2058.74	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12133	10kV日碧线	仪陇电 力调度 控制中 心	日碧线923 开关	日兴站 (仪陇)	20000	否	377	6529.83	公 线	74.86	20	1296.6	0	4580.25	受限	不可开放	南充 地调	null	
12134	10kV东和路	新都电 力调度 控制中 心	东和线924 开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专 线	91.59	18	1586.4	0	6472.83	受限	不可开放	成都 地调	null	
12135	10kV羊工七线	邛崃电 力调度 控制中 心	羊工七线 923开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公 线	484.99	96	8400	0	-1430.22	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12136	10kV东山线 (线路重迁)	新都电 力调度 控制中 心	东山线922 开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公 线	247.85	48	4292.8	0	3766.43	受限	不可开放	成都 地调	null	

12137	10kV光农线	新都电力调度控制中心	光农线905开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	370.07	93	6409.6	0	-174.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
12138	10kV美山二线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山二线919开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	589.84	114	10216	0	-2156.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12139	10kV坡街线	仪陇电力调度控制中心	坡街线932开关	高坡站	90000	否	218	3775.87	公线	358.65	165	6211.8	0	-2813.52	不受限	不可开放	南充地调	null	
12140	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东油二线931开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	316.54	61	5482.4	0	2576.83	受限	不可开放	成都地调	null	
12141	10kV汉东线线路	新都电力调度控制中心	汉东线924开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	592.38	115	10260	0	-2200.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12142	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	塔工三线910开关	赵塔	126000	否	503	8712.22	公线	529.4	105	9169.2	0	-1328.2	不受限	不可开放	成都地调	null	
12143	10kV坡石线	仪陇电力调度控制中心	坡石线931开关	高坡站	90000	否	377	6529.83	公线	475.74	126	8239.8	0	-2362.95	不受限	不可开放	南充地调	null	
12144	10kV庙钢路	新都电力调度控制中心	庙钢线925开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	425.87	106	7376	9600	-11433.44	不受限	不可开放	成都地调	null	

12145	10kV瑞安线	新都电力调度控制中心	瑞安线910开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	448.72	102	7771.8	170	-1051.71	不受限	不可开放	成都地调	null	
12146	10kV塔勤二线	邛崃电力调度控制中心	塔勤二线935开关	赵塔	126000	否	600	10392.3	专线	599.46	100	10382.7	0	-1029.63	不受限	不可开放	成都地调	null	
12147	10kV瑞北路	新都电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	643.27	127	11141.5	0	-3269.33	不受限	不可开放	成都地调	null	
12148	10kV江站线	新都电力调度控制中心	江站线912开关	繁江	166000	否	245	4243.52	专线	20.03	8	347	0	3472.17	受限	不可开放	成都地调	null	
12149	10kV丰万线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰万线959开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	308.91	77	5350.3	2860	-2667.74	不受限	不可开放	广安地调	null	
12150	10kV龙润路	新都电力调度控制中心	龙润线919开关	龙桥	80000	否	385	6668.4	专线	352.78	92	6110.1	0	-108.54	受限	不可开放	成都地调	null	
12151	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	楼华线908开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	472.17	91	8177.9	1000	-1118.67	不受限	不可开放	成都地调	null	
12152	10kV西园二线	邛崃电力调度控制中心	西园二线922	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	602.32	100	10432.2	0	-2118.36	不受限	不可开放	成都地调	null	

12153	10kV西园一线	邛崃电力调度控制中心	西园一线921	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	942.23	157	16319.5	0	-8005.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
12154	10kV美和线	新都电力调度控制中心	美和线906开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	589.84	117	10216	400	-3618.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12155	10kV南竹线	仪陇电力调度控制中心	南竹线926开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公线	251.5	50	4355.9	0	3547.45	受限	不可开放	南充地调	null	
12156	10kV普新一线	新都电力调度控制中心	普新一线927开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	542.36	136	9393.6	1000	-4158.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
12157	10kV玉菲线	邛崃电力调度控制中心	玉菲线930开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	560.23	111	9703.2	0	-1862.2	不受限	不可开放	成都地调	null	
12158	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	庙丰二线935开关	山王庙	140000	否	442	7655.66	公线	442.73	100	7668	200	-977.91	不受限	不可开放	成都地调	null	
12159	10kV江安线	新都电力调度控制中心	江安线933开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	351.27	79	6084	1700	-1659.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12160	10kV水镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水镇线913	水口	14300	否	200	3464.1	公线	46.13	23	798.9	0	2318.79	受限	不可开放	成都地调	null	

12161	10kV南化线 927大馈线	仪陇电 力调度 控制中 心	南化线927 开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公 线	233.22	46	4039.3	0	3864.05	受限	不可开放	南充 地调	null	
12162	10kV桑茶线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	桑茶线914 开关	桑园	8000	是	300	5196.15	公 线	548.73	183	9504	0	-5347.08	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12163	10kV楼虎一线	新都电 力调度 控制中 心	楼虎一线 905开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公 线	531.29	105	9202	1750	-3954.51	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12164	10kV南福线	仪陇电 力调度 控制中 心	南福线924 开关	丰南站	100000	是	507	8781.5	公 线	230.06	45	3984.6	0	3040.6	受限	不可开放	南充 地调	null	
12165	10kV三府线	新都电 力调度 控制中 心	三府线944 开关	三河	80000	否	442	7655.66	公 线	453.12	103	7848	2630	-3587.91	受限	不可开放	成都 地调	null	
12166	10kV西茶线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	西茶线926	邛西	126000	是	503	8712.22	公 线	414.64	82	7181.6	0	-211.82	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12167	10kV邛铁线_ 用户专线	邛崃电 力调度 控制中 心	邛铁线907	邛崃	63000	否	359	6218.06	专 线	385.7	107	6680.4	0	-1084.15	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12168	10kV瑞军线	新都电 力调度 控制中 心	瑞军线909 开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公 线	455.31	103	7885.9	850	-1845.81	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12169	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	陇云线k105开关	仪陇开闭所	300000	是	507	8781.5	公线	444.57	88	7700	800	-1474.8	不受限	不可开放	南充地调	null	
12170	10kV河马一线	新都电力调度控制中心	河马一线904开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	201.39	67	3488	1430	-241.47	不受限	不可开放	成都地调	null	
12171	10kV桂富路	新都电力调度控制中心	桂富线952开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	590.65	114	10230	0	-2170.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12172	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛城线910开关	邛崃	63000	是	400	6928.2	公线	325.64	81	5640	0	-97.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
12173	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂新线917开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	241.11	48	4176	1600	2096.17	受限	不可开放	成都地调	null	
12174	10kV牛观线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛观线958开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	313.27	78	5425.9	3645	-3528.34	不受限	不可开放	广安地调	null	
12175	10kV西城线_邛崃	邛崃电力调度控制中心	西城线924开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	541.09	108	9371.7	0	-2401.92	不受限	不可开放	成都地调	null	
12176	10kV固镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固镇路922	固驿	6300	是	200	3464.1	公线	200.94	100	3480.3	0	-709.02	不受限	不可开放	成都地调	null	

12177	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	陇林线k103开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	546.35	97	9462.8	0	-1633.93	不受限	不可开放	南充地调	null	
12178	10kV光创线	新都电力调度控制中心	光创线913开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	338.34	65	5860	4750	-2550.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12179	10kV江食路	新都电力调度控制中心	江食线937开关	繁江	166000	否	442	7655.66	专线	292.49	66	5066	0	1824.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12180	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂工线990开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	501.62	99	8688	2480	-3295.83	受限	不可开放	成都地调	null	
12181	10kV詹三线	新都电力调度控制中心	詹三线930开关	詹家湾	126000	是	442	7655.66	公线	595.34	135	10311.3	2400	-6586.77	受限	不可开放	成都地调	null	
12182	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光中线930开关	光辉	100000	否	385	6668.4	专线	449.25	117	7781	0	-1779.44	不受限	不可开放	成都地调	null	
12183	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高新线969	高埂	30000	是	212	3671.95	公线	234.05	110	4053.8	0	-1116.24	受限	不可开放	成都地调	null	
12184	10kV堰港线大馈线	新都电力调度控制中心	堰港线914开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	388.16	77	6723	2800	-2525.51	不受限	不可开放	成都地调	null	

12185	10kV万香线 (线路重迁)	新都电 力调度 控制中 心	万香线934 开关	万和	143000	否	400	6928.2	专 线	363.22	91	6291	1600	-1655.62	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12186	10kV桑北线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	桑北路912	桑园	8000	是	317	5490.6	公 线	318.71	101	5520	0	-1127.52	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12187	10kV柳义线 912大馈线	仪陇电 力调度 控制中 心	柳义线914 开关	柳埡站 (仪陇)	18000	是	178	3083.05	公 线	150.55	85	2607.6	0	-141.16	受限	不可开放	南充 地调	null	
12188	10kV丰柳线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	丰柳线958 开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公 线	380.41	129	6588.7	3480	-5981.06	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12189	10kV临开线	邛崃电 力调度 控制中 心	临开线913 开关	临邛	300000	否	552	9560.92	公 线	524.96	95	9092.3	0	-487.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12190	10kV东马线	新都电 力调度 控制中 心	东马线909 开关	东骏	100000	是	442	7655.66	公 线	585.45	132	10140	1530	-5545.47	受限	不可开放	成都 地调	null	
12191	10kV羊磷线	邛崃电 力调度 控制中 心	羊磷线935	羊安	120000	否	423	7326.57	专 线	959.4	227	16616.8	0	-10022.89	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12192	10kV东德路	新都电 力调度 控制中 心	东德线935 开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公 线	336.65	65	5830.8	0	2228.43	受限	不可开放	成都 地调	null	

12193	10kV桂油二线	新都电力调度控制中心	桂油二线944开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	495.15	124	8576	1000	-4033.44	受限	不可开放	成都地调	null	
12194	10kV柳秋线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳秋线924开关	柳埡站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	115.01	31	1992	0	3884.85	受限	不可开放	南充地调	null	
12195	10kV家园线大馈线	邻水电力调度控制中心	家园线913开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	305.61	76	5293.2	2610	-2360.64	不受限	不可开放	广安地调	null	
12196	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛玻线924开关	邛崃	63000	是	255	4416.73	公线	360.28	141	6240	0	-2706.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12197	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊回线920	羊安	120000	是	276	4780.46	公线	263.28	95	4560	0	-735.63	不受限	不可开放	成都地调	null	
12198	10kV柳门线	仪陇电力调度控制中心	柳门线923开关	柳埡站(仪陇)	18000	是	507	8781.5	公线	119.45	24	2068.8	0	4956.4	受限	不可开放	南充地调	null	
12199	10kV汉水线	新都电力调度控制中心	汉水线910开关	汉城	126000	是	517	8954.7	公线	484.06	94	8384	2000	-3220.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
12200	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉天线914开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	576.79	112	9990	0	-1930.77	不受限	不可开放	成都地调	null	

12201	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高场线984	高埂	30000	否	276	4780.46	公线	101.62	37	1760.1	0	2542.31	受限	不可开放	成都地调	null	
12202	10kV柳街线	仪陇电力调度控制中心	柳街线925开关	柳埡站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	197.32	52	3417.6	0	2459.25	受限	不可开放	南充地调	null	
12203	10kV丰镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇线957开关	丰禾站	40000	是	368	6373.95	公线	316.73	86	5485.8	2965	-3351.64	不受限	不可开放	广安地调	null	
12204	10kV权水线	资中电力调度控制中心	权水线913开关	权义站	10000	否	300	5196.15	公线	267.62	89	4635.1	0	41.43	不受限	不可开放	内江地调	null	
12205	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美佳线932开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	589.9	114	10217	0	-2157.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12206	10kV桑机路	邛崃电力调度控制中心	桑机路913	桑园	8000	是	200	3464.1	专线	205.77	103	3564	0	-792.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
12207	10kV柳大线	仪陇电力调度控制中心	柳大线921开关	柳埡站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	142.24	65	2463.6	0	934.68	受限	不可开放	南充地调	null	
12208	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线907开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	458.6	89	7942.9	0	116.33	受限	不可开放	成都地调	null	

12209	10kV普泰三线	新都电力调度控制中心	普泰三线932开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	302.49	76	5239.2	1000	-3.82	不受限	不可开放	成都地调	null	
12210	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛固线918开关	邛崃	66000	是	503	8712.22	公线	535.57	106	9276	0	-2306.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
12211	10kV九幺线大馈线	邻水电力调度控制中心	九幺线913开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	224	76	3879.68	2045	-1837	受限	不可开放	广安地调	null	
12212	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙竹线917开关	龙桥	80000	是	430	7447.82	公线	70.77	16	1225.8	0	4732.46	受限	不可开放	成都地调	null	
12213	10kV詹牛路	新都电力调度控制中心	詹牛线908开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	533.93	103	9247.7	630	-1818.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12214	10kV光木线	新都电力调度控制中心	光木线932开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	505.36	126	8752.8	2400	-4917.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
12215	10kV瑞水一线大馈线	新都电力调度控制中心	瑞水一线915开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	420.56	83	7284.1	1000	-411.93	不受限	不可开放	成都地调	null	
12216	10kV庙南路	新都电力调度控制中心	庙南线930开关	山王庙	140000	否	400	6928.2	公线	556.58	139	9640	400	-3804.62	不受限	不可开放	成都地调	null	

12217	10kV桂毗二线	新都电力调度控制中心	桂毗二线932开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	518.71	130	8984	0	-2748.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12218	10kV平临线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平临线925	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	328.48	155	5689.3	0	-2751.74	不受限	不可开放	成都地调	null	
12219	10kV玉品路	邛崃电力调度控制中心	玉品路905	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	453.6	90	7856.4	0	-886.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12220	10kV光居线	新都电力调度控制中心	光居线910开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	514.16	99	8905.2	29960	-30805.97	不受限	不可开放	成都地调	null	
12221	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立街线921开关	立山站(仪陇)	16300	是	218	3775.87	公线	204.53	94	3542.4	0	-521.7	不受限	不可开放	南充地调	null	
12222	10kV江香线(线路重迁)	新都电力调度控制中心	江香线915开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	181.24	35	3139	0	4920.23	受限	不可开放	成都地调	null	
12223	10kV桂油一线	新都电力调度控制中心	桂油一线946开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	293.76	66	5088	0	1036.53	受限	不可开放	成都地调	null	
12224	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉马路922	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	498.08	99	8626.8	0	-1657.02	不受限	不可开放	成都地调	null	

12225	10kV水石线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	水石线925 开关	邻水站	100000	是	260	4503.33	公 线	193.01	74	3343	16550	-16290.34	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12226	10kV桂城五线	新都电 力调度 控制中 心	桂城五线 947开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公 线	360.97	82	6252	0	-127.47	受限	不可开放	成都 地调	null	
12227	10kV桂城一线	新都电 力调度 控制中 心	桂城一线 914开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公 线	415.01	94	7188	0	-1063.47	受限	不可开放	成都 地调	null	
12228	10kV光石线	新都电 力调度 控制中 心	光石线923 开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公 线	389.7	97	6749.6	0	-1207.04	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12229	10kV汉源线大 馈线	新都电 力调度 控制中 心	汉源线922 开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专 线	226.39	44	3921	9550	-5411.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12230	10kV东信路	新都电 力调度 控制中 心	东信线933 开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专 线	77.6	15	1344	0	6715.23	受限	不可开放	成都 地调	null	
12231	10kV玉达路	邛崃电 力调度 控制中 心	玉达线925 开关	玉带	163000	否	400	6928.2	专 线	440.68	110	7632.5	0	-1397.12	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12232	10kV桂鸿线	新都电 力调度 控制中 心	桂鸿线951 开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公 线	353.35	70	6120	1020	-142.51	受限	不可开放	成都 地调	null	

12233	10kV万站一线	新都电力调度控制中心	万站一线941开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	393.07	78	6808	800	-610.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12234	10kV龙铁线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙铁线916开关	龙安站	30300	否	100	1732.05	专线	128.41	128	2224	500	-1165.16	不受限	不可开放	广安地调	null	
12235	10kV龙动路	新都电力调度控制中心	龙动线913开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	专线	70.77	21	1225.8	0	4043.1	受限	不可开放	成都地调	null	
12236	10kV江城三线	新都电力调度控制中心	江城三线913开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	368.94	83	6390	4380	-3879.91	受限	不可开放	成都地调	null	
12237	10kV三镇一线	新都电力调度控制中心	三镇一线946开关	三河	80000	否	500	8660.25	公线	377.08	75	6531	0	1263.22	受限	不可开放	成都地调	null	
12238	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂化线924开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	333.26	75	5772	0	1118.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12239	10kV堰昌线	新都电力调度控制中心	堰昌线930开关	沙堰子	126000	否	505	8746.86	公线	491.45	97	8512	0	-639.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
12240	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂毗一线916开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	254.97	50	4416	0	3456.17	受限	不可开放	成都地调	null	

12241	10kV龙观线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	龙观线923 开关	龙安站	30300	是	295	5109.55	公 线	360	122	6235.2	2595	-2147	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12242	10kV江新线	新都电 力调度 控制中 心	江新线917 开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公 线	374.6	94	6488	320	-572.62	受限	不可开放	成都 地调	null	
12243	10kV汉传线	新都电 力调度 控制中 心	汉传线905 开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公 线	342.61	68	5934	1620	-556.51	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12244	10kV观中线	仪陇电 力调度 控制中 心	观中线921 开关	观紫站 (仪陇)	18000	否	377	6529.83	公 线	304.64	81	5276.4	0	600.45	受限	不可开放	南充 地调	null	
12245	10kV普木线	新都电 力调度 控制中 心	普木线933 开关	普河	100000	否	442	7655.66	公 线	322.54	73	5586.4	6095	-4791.31	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12246	10kV河军线	新都电 力调度 控制中 心	河军线919 开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公 线	182.91	61	3168	4630	-3121.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12247	10kV观先线	仪陇电 力调度 控制中 心	观先线923 开关	观紫站 (仪陇)	18000	否	323	5594.52	公 线	234.32	73	4058.4	0	976.67	受限	不可开放	南充 地调	null	
12248	10kV南佛线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	南佛线972 开关	南城站 (邻 水)	20000	是	272	4711.18	公 线	436.14	160	7554	0	-3785.06	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

12249	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙丰二线918开关	龙桥	126000	否	400	6928.2	公线	421.82	105	7306	0	-1070.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12250	10kV观街线大馈线	仪陇电力调度控制中心	观街线922开关	观紫站(仪陇)	18000	是	377	6529.83	公线	121.8	32	2109.6	0	3114.26	受限	不可开放	南充地调	null	
12251	10kV观大线	仪陇电力调度控制中心	观大线911开关	观紫站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	239.31	63	4144.8	0	1732.05	受限	不可开放	南充地调	null	
12252	10kV水万线	邻水电力调度控制中心	水万线942开关	邻水站	180000	是	300	5196.15	公线	267.02	89	4624.8	1250	-1717.88	不受限	不可开放	广安地调	null	
12253	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉北线906开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	440.79	88	7634.4	0	-664.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12254	10kV东汉线(线路重迁)	新都电力调度控制中心	东汉线914开关	东骏	103000	否	517	8954.7	专线	687.47	133	11907	0	-3847.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12255	10KV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水马线920	水口	14300	是	320	5542.56	公线	592.38	185	10260	0	-5825.95	受限	不可开放	成都地调	null	
12256	10kV光友线	新都电力调度控制中心	光友线948开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	637.41	126	11040	600	-3767.83	不受限	不可开放	成都地调	null	

12257	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美镇线905开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	535.91	106	9281.9	7560	-9844.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12258	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高水线967	高埂	30000	是	276	4780.46	公线	687.18	249	11902	0	-8077.63	受限	不可开放	成都地调	null	
12259	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	堰九线913开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	484.18	96	8386	0	-1388.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12260	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉庆线948	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	484.43	96	8390.4	0	-1420.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12261	10kV江工线	新都电力调度控制中心	江工线907开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	532.1	133	9216	0	-2980.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12262	10kV水大路大馈线	邛崃电力调度控制中心	水大路921	水口	14300	是	320	5542.56	公线	338.34	106	5860	0	-1425.95	受限	不可开放	成都地调	null	
12263	10kV邛高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛高线908	邛崃	63000	是	550	9526.28	公线	489.84	89	8484	0	-862.98	不受限	不可开放	成都地调	null	
12264	10kV江利二线	新都电力调度控制中心	江利二线922开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	587.85	147	10181.6	1430	-6069.04	受限	不可开放	成都地调	null	

12265	10kV高牟线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	高牟线985	高埂	30000	否	255	4416.73	公 线	34.97	14	605.6	0	3369.46	受限	不可开放	成都 地调	null	
12266	10kV春西线	仪陇电 力调度 控制中 心	春西线924 开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公 线	690.11	136	11952.7	110	-4159.35	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
12267	10kV詹悉路	新都电 力调度 控制中 心	詹悉线914 开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专 线	258.13	52	4470.8	0	3323.42	受限	不可开放	成都 地调	null	
12268	10kV西纸线	邛崃电 力调度 控制中 心	西纸线925 开关	邛西	126000	是	400	6928.2	公 线	451.78	113	7824.8	0	-2282.24	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12269	10kV春西二线	仪陇电 力调度 控制中 心	春西二线 915开关	春晖站	80000	是	507	8781.5	公 线	465.46	92	8061.8	0	-1036.6	不受 限	不可开放	南充 地调	null	
12270	10kV丰南线	新都电 力调度 控制中 心	丰南线904 开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公 线	474.83	119	8224	0	-1988.62	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12271	10kV詹义线大 馈线	新都电 力调度 控制中 心	詹义线917 开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公 线	608.9	121	10546.1	3660	-7208.61	受限	不可开放	成都 地调	null	
12272	10kV玉康路_ 公线	邛崃电 力调度 控制中 心	玉康路916	玉带	163000	否	503	8712.22	公 线	460.32	92	7972.8	0	-131.8	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12273	10kV九化线大 馈线	邻水电力调度 控制中心	九化线925 开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公 线	207	64	3585.24	250	612.66	受限	不可开放	广安 地调	null	
12274	10kV板香线	资中电力调度 控制中心	板香线924 开关	板栗站	18000	否	200	3464.1	公 线	174.4	87	3020.6	0	97.09	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12275	10kV邛前路大 馈线	邛崃电力调度 控制中心	邛前路914	邛崃	63000	是	503	8712.22	公 线	437.88	87	7584	0	-614.22	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12276	10kV羊工一线 大馈线	邛崃电力调度 控制中心	羊工一线 936	羊安	120000	是	503	8712.22	公 线	451.73	90	7824	0	-854.22	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12277	10kV普万一线	新都电力调度 控制中心	普万一线 910开关	普河	100000	是	505	8746.86	公 线	477.09	94	8263.2	1130	-2395.71	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12278	10kV普龙一线	新都电力调度 控制中心	普龙一线 907开关	普河	100000	否	442	7655.66	公 线	429.28	97	7435.2	850	-1395.11	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12279	10kV普医路	新都电力调度 控制中心	普医线912 开关	普河	100000	否	500	8660.25	专 线	347.69	70	6022	2600	-827.78	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12280	10kV樁合线大 馈线	邻水电力调度 控制中心	樁合线923 开关	樁木站	23450	是	295	5109.55	公 线	370.74	126	6421.2	2000	-4333.56	受限	不可开放	广安 地调	null	

12281	10kV高东线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	高东线965	高埂	30000	否	226	3914.43	公 线	141.35	63	2448.1	0	1074.89	受限	不可开放	成都 地调	null	
12282	10kV三蜀一路	新都电 力调度 控制中 心	三蜀一线 945开关	三河	80000	否	442	7655.66	公 线	444.8	101	7704	0	-813.91	受限	不可开放	成都 地调	null	
12283	10kV高梨线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	高梨线964	高埂	30000	否	400	6928.2	公 线	356.6	89	6176.3	0	59.08	受限	不可开放	成都 地调	null	
12284	10kV庙水线	新都电 力调度 控制中 心	庙水线924 开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公 线	640.88	160	11100	1600	-7157.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12285	10kV桂田路	新都电 力调度 控制中 心	桂田线950 开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公 线	467.67	90	8100	0	-40.77	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12286	10kV玉广路	邛崃电 力调度 控制中 心	玉广路913	玉带	163000	是	503	8712.22	公 线	462.12	92	8004	0	-1034.22	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12287	10kV塔工二线 大馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔工二线 925	赵塔	126000	是	503	8712.22	公 线	1082.22	215	18744	0	-11774.22	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12288	10kV东站长	新都电 力调度 控制中 心	东站长913 开关	东骏	100000	否	500	8660.25	公 线	81.76	16	1416	3000	3378.22	受限	不可开放	成都 地调	null	

12289	10kV平下线	邛崃电力调度控制中心	平下线908	平乐	100000	否	423	7326.57	公线	387.9	92	6718.4	0	-124.49	不受限	不可开放	成都地调	null	
12290	10kV江普线	新都电力调度控制中心	江普线946开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	608.14	120	10533	0	-3535.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12291	10kV东学线	新都电力调度控制中心	东学线908开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	409.1	102	7085.6	1600	-2450.22	受限	不可开放	成都地调	null	
12292	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春光线949开关	春晖站	80000	否	499	8642.93	公线	488.31	98	8457.6	0	-678.96	不受限	不可开放	南充地调	null	
12293	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	专线	12.18	9	211	0	1971.38	受限	不可开放	广安地调	null	
12294	10kV桂园一线	新都电力调度控制中心	桂园一线909开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	175.98	40	3048	500	3342.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12295	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛东线904	邛崃	63000	是	380	6581.79	公线	455.89	120	7896	0	-2630.57	不受限	不可开放	成都地调	null	
12296	10kV万城三线	新都电力调度控制中心	万城三线921开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	355.06	80	6149.7	400	-425.17	不受限	不可开放	成都地调	null	

12297	10kV三利线	新都电力调度控制中心	三利线919开关	三河	80000	否	500	8660.25	专线	589.26	118	10206	0	-2411.78	受限	不可开放	成都地调	null	
12298	10kV美域路	新都电力调度控制中心	美域线936开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	589.9	117	10217	0	-2344.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
12299	10kV水高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水高线911	水口	14300	是	300	5196.15	公线	145.51	49	2520.2	0	1636.72	受限	不可开放	成都地调	null	
12300	10kV堰桥线	新都电力调度控制中心	堰桥线938开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	596.07	115	10324	0	-3160.24	不受限	不可开放	成都地调	null	
12301	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东清线910开关	东骏	100000	否	442	7655.66	公线	591.22	134	10240	0	-3349.91	受限	不可开放	成都地调	null	
12302	10kV严源路	新都电力调度控制中心	严源线910开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	282.47	55	4892.4	3200	-33.17	不受限	不可开放	成都地调	null	
12303	10kV羊工三线	邛崃电力调度控制中心	羊工三线950开关	羊安	124000	是	503	8712.22	公线	503.7	100	8724	0	-1754.22	不受限	不可开放	成都地调	null	
12304	10kV桂商路	新都电力调度控制中心	桂商线942开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	142.73	36	2472	0	3763.38	受限	不可开放	成都地调	null	

12305	10kV春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	599.76	118	10387.8	0	-2484.45	不受限	不可开放	南充地调	null	
12306	10kV桂旭线 (线路重迁)	新都电力调度控制中心	桂旭线906开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	513.39	99	8892	0	-832.77	受限	不可开放	成都地调	null	
12307	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万蜀一线923开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	425.6	96	7371.4	0	-1246.87	不受限	不可开放	成都地调	null	
12308	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂城六线930开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	276.67	69	4792	0	750.56	受限	不可开放	成都地调	null	
12309	10kV九双线大 馈线	邻水电力调度控制中心	九双线923开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	207.64	70	3596.4	500	-8.76	受限	不可开放	广安地调	null	
12310	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板石线913开关	板栗站	18000	是	484	8383.13	公线	432.75	89	7495.2	0	49.62	不受限	不可开放	内江地调	null	
12311	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	堰白线923开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	430.95	85	7464	3250	-3716.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12312	10kV詹双线大 馈线	新都电力调度控制中心	詹双线920开关	詹家湾	126000	是	500	8660.25	公线	600.08	120	10393.3	600	-4065.1	受限	不可开放	成都地调	null	

12313	10kV羊桂线	邛崃电力调度控制中心	羊桂线951开关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	644.32	201	11159.6	0	-6171.3	不受限	不可开放	成都地调	null	
12314	10kV美蜀线	新都电力调度控制中心	美蜀线917开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	378.44	75	6554.6	4380	-3937.11	不受限	不可开放	成都地调	null	
12315	10kV庙保线 (线路迁移)	新都电力调度控制中心	庙保线908开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	541.34	105	9376	0	-1316.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12316	10kV光安线	新都电力调度控制中心	光安线909开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	362.31	91	6275.2	0	-39.82	不受限	不可开放	成都地调	null	
12317	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	楼防线907开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	548.85	106	9506	0	-1446.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12318	10kV羊木线	邛崃电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	312.47	98	5412	0	-423.7	不受限	不可开放	成都地调	null	
12319	10kV美澜路	新都电力调度控制中心	美澜线925开关	美泉	128000	否	517	8954.7	专线	472.89	91	8190.4	0	-131.17	不受限	不可开放	成都地调	null	
12320	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东石线925开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	415.57	104	7197.6	1750	-2712.22	受限	不可开放	成都地调	null	

12321	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉柏线913开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	696.77	138	12068	4700	-9770.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12322	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉君线914	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	445.77	89	7720.8	0	-751.02	不受限	不可开放	成都地调	null	
12323	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂伦线994开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	270.21	52	4680	0	3379.23	受限	不可开放	成都地调	null	
12324	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普龙二线906开关	普河	100000	是	442	7655.66	公线	445.38	101	7714	200	-1789.47	不受限	不可开放	成都地调	null	
12325	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	城四线912开关	金城站(仪陇)	10300	是	323	5594.52	公线	281.71	87	4879.2	600	-1003.58	不受限	不可开放	南充地调	null	
12326	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂医线913开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	229.33	52	3972	0	2918.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12327	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞明线908开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	418.74	83	7252.5	3750	-3130.33	不受限	不可开放	成都地调	null	
12328	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东天线915开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	389.58	75	6747.6	6680	-5368.37	受限	不可开放	成都地调	null	

12329	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线935开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	588.45	133	10192	0	-4067.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12330	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂冶一线991开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	13.86	4	240	0	5761.56	受限	不可开放	成都地调	null	
12331	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高固路966	高埂	30000	是	226	3914.43	公线	67.74	30	1173.3	0	1958.24	受限	不可开放	成都地调	null	
12332	10kV严海线	新都电力调度控制中心	严海线926开关	宝严	100000	是	505	8746.86	公线	469.4	93	8130	7960	-9092.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12333	10kV江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线936开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	462.82	105	8016	0	-1891.47	受限	不可开放	成都地调	null	
12334	10kV汉润线	新都电力调度控制中心	汉润线935开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	160.22	31	2775	7600	-2315.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12335	10kV詹汇路	新都电力调度控制中心	詹汇线916开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	249.05	48	4313.5	0	3745.73	受限	不可开放	成都地调	null	
12336	10kV三汽路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	三汽线943开关	三河	80000	否	385	6668.4	专线	286.2	74	4957	0	1044.56	受限	不可开放	成都地调	null	

12337	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙腾线924开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	348.15	69	6030	0	1842.17	受限	不可开放	成都地调	null	
12338	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	堰锦线908开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	751.44	145	13015	0	-4955.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12339	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东客线923开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	590.07	148	10220	8765	-13442.44	受限	不可开放	成都地调	null	
12340	10kV西啤线	邛崃电力调度控制中心	西啤线961	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	438.35	87	7592.3	0	-622.52	不受限	不可开放	成都地调	null	
12341	10kV詹沪线	新都电力调度控制中心	詹沪线925开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	203.33	39	3521.7	0	4537.53	受限	不可开放	成都地调	null	
12342	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	496.77	117	8604	0	-2010.09	不受限	不可开放	成都地调	null	
12343	10kV南城线925大馈线	仪陇电力调度控制中心	南城线925开关	丰南站	100000	否	507	8781.5	公线	335.81	66	5816.3	0	2087.05	受限	不可开放	南充地调	null	
12344	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三仓线912	三星	2*10000	是	400	6928.2	公线	514.85	129	8917.2	315	-3689.64	不受限	不可开放	成都地调	null	

12345	10kV平古线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	平古线930 开关	平乐	100000	是	320	5542.56	公 线	313.25	98	5425.5	0	-991.45	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12346	10kV金罗路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金罗路922	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专 线	83.83	17	1452	315	6027.22	受限	不可开放	成都 地调	null	
12347	10kV红航一线 大馈线	金堂电 力调度 控制中 心	红航一线 926开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公 线	61.66	11	1068	250	7723.3	受限	不可开放	成都 地调	null	
12348	10kV塔新线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	塔新路907	赵塔	126000	是	255	4416.73	公 线	435.16	171	7537	0	-4003.62	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12349	10kV金维路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金维路927	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专 线	220.81	44	3824.4	0	3969.82	受限	不可开放	成都 地调	null	
12350	10kV东阿路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	东阿路906	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公 线	447.83	83	7756.5	250	-524.04	受限	不可开放	成都 地调	null	
12351	10kV石高线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	石高线915 开关	石永站	12600	否	295	5109.55	公 线	128.7	44	2229	500	1869.59	受限	不可开放	广安 地调	null	
12352	10kV东徽线	金堂电 力调度 控制中 心	东徽线908 开关	东岳	129000	是	580	10045.89	公 线	654.19	113	11330.5	0	-3293.79	受限	不可开放	成都 地调	null	

12353	10kV金森路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金森线946 开关	金堂	201000	否	500	8660.25	专 线	243.05	49	4209.6	1600	1984.62	受限	不可开放	成都 地调	null	
12354	10kV龙解路	新都电 力调度 控制中 心	龙解线922 开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专 线	422.58	106	7319.1	0	-1083.72	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12355	10kV玉司路大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	玉司路923	玉带	163000	否	503	8712.22	公 线	466.07	93	8072.4	0	-231.4	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12356	10kV红五路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	红五路920	红卫	2*31500	是	400	6928.2	专 线	275.77	69	4776.4	0	766.16	受限	不可开放	成都 地调	null	
12357	10kV金野线	金堂电 力调度 控制中 心	金野线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专 线	496.42	99	8598	0	-803.78	受限	不可开放	成都 地调	null	
12358	10kV归渔线	资中电 力调度 控制中 心	归渔线924 开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公 线	264.94	88	4588.8	100	-12.27	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12359	10kV淮石路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	淮石路920	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公 线	370.44	69	6416	1260	-193.54	受限	不可开放	成都 地调	null	
12360	10kV红美路	金堂电 力调度 控制中 心	红美线913 开关	红卫	65000	否	580	10045.89	专 线	241.73	42	4186.8	0	4854.5	受限	不可开放	成都 地调	null	

12361	10kV平镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平镇线924开关	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	172.99	82	2996.2	0	-58.64	不受限	不可开放	成都地调	null	
12362	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞家线913开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	502.85	114	8709.3	0	-1819.21	不受限	不可开放	成都地调	null	
12363	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金西路944	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	344.39	69	5964.8	0	1829.42	受限	不可开放	成都地调	null	
12364	10kV郊井线	苍溪电力调度控制中心	郊井线912开关	35kV城郊站	16300	否	200	3464.1	公线	184.64	92	3198	0	-80.31	不受限	不可开放	广元地调	null	
12365	10kV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航二线927开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	1154.36	199	19993.6	5400	-16352.3	受限	不可开放	成都地调	null	
12366	10kV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红塘路906	红卫	2*31500	否	400	6928.2	公线	413.16	103	7156	630	-1550.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12367	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工四线920	赵塔	126000	是	503	8712.22	公线	456.03	91	7898.4	0	-928.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12368	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹保线936开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	554.96	111	9611.9	0	-1817.68	受限	不可开放	成都地调	null	

12369	10kV金湾路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金湾路954	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专 线	483.12	97	8367.6	0	-573.38	受限	不可开放	成都 地调	null	
12370	10kV淮起路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	淮起路914 开关	淮口	126000	否	400	6928.2	公 线	299.77	75	5192	0	1043.38	受限	不可开放	成都 地调	null	
12371	10kV合五线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	合五线955 开关	合流站	11300	是	295	5109.55	公 线	233.48	79	4043.8	200	-156.16	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12372	10kV红万线	金堂电 力调度 控制中 心	红万线910 开关	红卫	67000	是	540	9353.07	公 线	588.91	109	10200	0	-2717.54	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12373	10kV金康路_ 特	金堂电 力调度 控制中 心	金康路956	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专 线	16.42	3	284.4	0	7509.82	受限	不可开放	成都 地调	null	
12374	10kV固新线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	固新路924	固驿	6300	是	317	5490.6	公 线	356.12	112	6168	0	-1775.52	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12375	10kV金贯路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金贯路911	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公 线	483.12	121	8367.6	0	-2825.04	受限	不可开放	成都 地调	null	
12376	10kV龙柏线	苍溪电 力调度 控制中 心	龙柏线914 开关	35kV龙 山站	20000	是	300	5196.15	公 线	269.16	90	4661.8	0	-504.88	不受 限	不可开放	广元 地调	null	

12377	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红园线911开关	红旗	130000	是	400	6928.2	公线	451.25	113	7815.6	0	-2273.04	不受限	不可开放	成都地调	null	
12378	10kV西工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西工线931	邛西	126000	否	226	3914.43	公线	1150.68	509	19929.8	0	-16406.81	不受限	不可开放	成都地调	null	
12379	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮洲路905	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	347	64	6010	0	1472.46	受限	不可开放	成都地调	null	
12380	10kV岳漓线	苍溪电力调度控制中心	岳漓线913开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	299.17	79	5181.6	0	42.26	受限	不可开放	广元地调	null	
12381	10kV水宏一回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏一回921开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	483.3	91	8370.7	0	-93.23	不受限	不可开放	广安地调	null	
12382	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美熊线937开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	485.77	94	8413.5	0	-354.27	不受限	不可开放	成都地调	null	
12383	10kV归阳线	资中电力调度控制中心	归阳线923开关	归德站	16300	否	255	4416.73	公线	213.95	84	3705.6	0	269.46	受限	不可开放	内江地调	null	
12384	10kV龙达线	新都电力调度控制中心	龙达线920开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	515.37	129	8926.2	0	-2690.82	受限	不可开放	成都地调	null	

12385	10kV金蓝路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	金蓝路924	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专 线	1	10	1	0	7794.22	受限	不可开放	成都 地调	null	
12386	10kV东吉线	金堂电 力调度 控制中 心	东吉线922 开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公 线	530.77	98	9192.9	2000	-3710.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12387	10kV江流一线	新都电 力调度 控制中 心	江流一线 911开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公 线	343.64	86	5951.8	0	283.58	受限	不可开放	成都 地调	null	
12388	10kV桂传路	新都电 力调度 控制中 心	桂传线928 开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专 线	589.49	117	10210	0	-2337.83	受限	不可开放	成都 地调	null	
12389	10kV东鑫路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	东鑫路909	东岳	2*63000	否	540	9353.07	专 线	427.53	79	7404.9	0	1012.86	受限	不可开放	成都 地调	null	
12390	10kV金园路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金园路915	金堂	2*50000	是	480	8313.84	公 线	430.46	90	7455.6	0	-804.53	受限	不可开放	成都 地调	null	
12391	10kV沱望路	金堂电 力调度 控制中 心	沱望路913 开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专 线	498.08	92	8626.8	0	-209.04	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12392	10kV丰镇线	新都电 力调度 控制中 心	丰镇线910 开关	大丰	20000	是	380	6581.79	公 线	330.72	87	5728	0	-462.57	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12393	10kV邛南线大 馈线	邛崃电 力调度 控制中 心	邛南线925 开关	邛崃	63000	否	380	6581.79	公 线	942.06	248	16316.4	0	-10392.79	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12394	10kV东高线	苍溪电 力调度 控制中 心	东高线912 开关	35kV东 溪站	10000	是	281	4867.06	公 线	231.86	83	4015.8	0	-122.15	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
12395	10kV板南二线	丹棱电 力调度 控制中 心	板南二线 912开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公 线	363.16	66	6289.9	9560.92	-7245.99	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12396	10kV詹林线大 馈线	新都电 力调度 控制中 心	詹林线922 开关	詹家湾	126000	是	500	8660.25	公 线	343.46	69	5948.7	700	279.5	受限	不可开放	成都 地调	null	
12397	10kV红福路	金堂电 力调度 控制中 心	红福路909	红卫	2*31500	是	540	9353.07	公 线	500.02	93	8660.4	0	-1177.94	受限	不可开放	成都 地调	null	
12398	10kV红城线	金堂电 力调度 控制中 心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公 线	1102.54	276	19096	0	-13553.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12399	10kV西三路	邛崃电 力调度 控制中 心	西三线913	邛西	126000	是	212	3671.95	专 线	229.71	108	3978.5	0	-1040.94	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12400	10kV三镇二路	新都电 力调度 控制中 心	三镇二线 952开关	三河	80000	否	500	8660.25	公 线	536.89	107	9299	250	-1754.78	受限	不可开放	成都 地调	null	

12401	10kV万利路_特	新都电力调度控制中心	万利线919开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	471.73	107	8170.4	0	-1280.31	不受限	不可开放	成都地调	null	
12402	10kV高平线	金堂电力调度控制中心	高平线915开关	高板	68300	否	400	6928.2	公线	430.95	108	7464	0	-1228.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12403	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗镇路915	罗坝	10000	是	250	4330.13	公线	280.37	112	4856	0	-1391.9	不受限	不可开放	成都地调	null	
12404	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	江园二线947开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	177.02	40	3066	200	2858.53	受限	不可开放	成都地调	null	
12405	10kV羊水线	邛崃电力调度控制中心	羊水线919开关	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	589.45	184	10209.2	0	-5220.9	不受限	不可开放	成都地调	null	
12406	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东七线947开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	591.8	114	10250	0	-2190.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12407	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔牟路线908	赵塔	126000	是	255	4416.73	公线	348.08	136	6028.8	0	-2495.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
12408	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	10kV金电路951	金堂	242000	否	330	5715.77	专线	359.17	109	6220.8	0	-1076.61	不受限	不可开放	成都地调	null	

12409	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂锦线907开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	286.84	57	4968	2400	504.17	受限	不可开放	成都地调	null	
12410	10kV龙利线	新都电力调度控制中心	龙利线914开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	515.37	102	8926.2	0	-1054.03	不受限	不可开放	成都地调	null	
12411	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	363.25	96	6291.5	0	-414.65	不受限	不可开放	广元地调	null	
12412	10kV板润线	丹棱电力调度控制中心	板润线913开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	专线	198.54	36	3438.7	9560.92	-4394.79	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12413	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归高线922开关	归德站	16300	否	300	5196.15	公线	290.68	97	5034.6	0	-358.07	受限	不可开放	内江地调	null	
12414	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清云线905开关	清凉	1465000	否	380	6581.79	专线	439.94	116	7619.8	0	-1696.19	不受限	不可开放	成都地调	null	
12415	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海东路931	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	391.32	65	6777.6	8060	-5484.53	不受限	不可开放	成都地调	null	
12416	10kV红兰路	金堂电力调度控制中心	红兰路914	红卫	2*31500	否	540	9353.07	专线	1	10	1	0	8417.76	受限	不可开放	成都地调	null	

12417	10kV武尔线	新津电力调度控制中心	武尔线994开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	646.28	127	11193.6	0	-4168.4	不受限	不可开放	成都地调	null	
12418	10kV东欧线(专)	新都电力调度控制中心	东欧线905开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	605.64	117	10489.6	0	-2430.37	不受限	不可开放	成都地调	null	
12419	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三海线914开关	三河	80000	否	400	6928.2	公线	391.41	98	6779.2	800	-1343.82	受限	不可开放	成都地调	null	
12420	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	青八线923开关	35kV东青站	20000	是	453	7846.19	公线	258.64	57	4479.6	0	1797.35	受限	不可开放	广元地调	null	
12421	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	兴乐线915开关	福兴	20000	是	500	8660.25	公线	481.52	96	8340	0	-1411.8	不受限	不可开放	成都地调	null	
12422	10kV庙雅线	新都电力调度控制中心	庙雅线918开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	483.6	94	8376	7050	-7366.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12423	10kV新岸线	新津电力调度控制中心	新岸线915	新津	100000	是	424	7343.9	公线	527.6	124	9138	0	-3262.88	不受限	不可开放	成都地调	null	
12424	10kV金夏路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金夏路918	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	13.12	3	227.2	0	7567.02	受限	不可开放	成都地调	null	

12425	10kV新西线	新津电力调度控制中心	新西线928	新津	100000	是	424	7343.9	公线	613.51	145	10626	0	-4750.88	不受限	不可开放	成都地调	null	
12426	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	青镇线912开关	35kV东青站	20000	否	188	3256.26	公线	48.29	26	836.3	0	2094.33	受限	不可开放	广元地调	null	
12427	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何狮二线926开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	57.22	10	991	9560.92	-1947.09	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12428	10kV龙镇二线	新都电力调度控制中心	龙镇二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	421.82	105	7306	0	-1070.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12429	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱北线914开关	沱源	128000	否	600	10392.3	专线	658.13	110	11398.8	8230	-10275.73	不受限	不可开放	成都地调	null	
12430	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	493.37	159	8545.2	315	-4027.78	不受限	不可开放	成都地调	null	
12431	10kV新枫线	新津电力调度控制中心	新枫线918	新津	100000	是	505	8746.86	公线	552.94	109	9577	0	-2579.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12432	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何亚线927开关	何店	100000	是	251	4347.45	公线	324.06	129	5612.8	0	-2134.84	不受限	不可开放	成都地调	null	

12433	10kV三镇线	金堂电力调度控制中心	三镇线913	三星	2*10000	是	540	9353.07	公线	267.92	50	4640.4	3300	-457.94	不受限	不可开放	成都地调	null	
12434	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何狮一线941开关	何场站	96500	是	552	9560.92	公线	113.22	21	1961	9560.92	-3873.18	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12435	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	389.81	97	6751.5	3200	-3716.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
12436	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉贸线920开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	433.72	84	7512	6950	-6402.77	不受限	不可开放	成都地调	null	
12437	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归甘线921开关	归德站	16300	否	300	5196.15	公线	243.43	81	4216.2	0	460.33	受限	不可开放	内江地调	null	
12438	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东安路907	东岳	2*63000	是	580	10045.89	公线	531.89	92	9212.3	0	-1175.59	受限	不可开放	成都地调	null	
12439	10KV清梦线	新津电力调度控制中心	清梦线994开关	清凉	163000	否	251	4347.45	公线	385.69	154	6680.2	0	-2767.5	不受限	不可开放	成都地调	null	
12440	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	10kV金城线941开关	金堂	201000	是	540	9353.07	公线	292.98	54	5074.4	0	2408.06	受限	不可开放	成都地调	null	

12441	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	淮铁线908开关	淮口	128000	否	100	1732.05	专线	386.14	386	6688	0	-5129.16	受限	不可开放	成都地调	null	
12442	10kV桂园二线	新都电力调度控制中心	桂园二线910开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	63.05	14	1092	2500	3298.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12443	10kV江金路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	江金线906开关	繁江	166000	否	400	6928.2	专线	524.77	131	9089	0	-2853.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12444	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	板城六线911开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	400.08	72	6929.3	9560.92	-8841.48	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12445	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金华路945	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	370.67	74	6420	0	1374.22	受限	不可开放	成都地调	null	
12446	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金翔路923	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	190.8	38	3.47	0	7794.22	受限	不可开放	成都地调	null	
12447	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金渡路912	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	143.56	36	2486.4	0	3056.16	受限	不可开放	成都地调	null	
12448	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨云路927	杨柳	2*50000	是	500	8660.25	公线	485.89	97	8415.6	0	-1487.4	不受限	不可开放	成都地调	null	

12449	10kV武学线	新津电力调度控制中心	武学线993开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	826.61	163	14316.8	0	-7291.6	不受限	不可开放	成都地调	null	
12450	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹凯线924开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	公线	483.09	93	8367.2	0	-307.97	受限	不可开放	成都地调	null	
12451	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中宿线923开关	中隆站	12600	否	380	6581.79	公线	214.13	56	3708.8	4416.73	-2201.92	受限	不可开放	眉山地调	null	
12452	10kV归砖线	资中电力调度控制中心	归砖线914开关	归德站	16300	否	200	3464.1	专线	14.16	7	245.2	0	2872.49	受限	不可开放	内江地调	null	
12453	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮三路924	淮口	2*63000	是	370	6408.59	公线	357.6	97	6.16	1115	4011.87	受限	不可开放	成都地调	null	
12454	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮金路908	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	461.43	115	7992	0	-2449.44	受限	不可开放	成都地调	null	
12455	10kV武双路	新津电力调度控制中心	武双线936开关	文武	163000	否	505	8746.86	专线	499.61	99	8653.2	0	-781.03	受限	不可开放	成都地调	null	
12456	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	武瑞线914开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	590.51	117	10227.6	0	-3230.11	受限	不可开放	成都地调	null	

12457	10kV金柳路大 馈线-用户	金堂电 力调度 控制中 心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公 线	13.12	2	227.2	0	8190.56	受限	不可开放	成都 地调	null	
12458	10kV淮步路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	淮步路922 开关	淮口	2*63000	否	400	6928.2	公 线	455.89	114	7896	0	-1660.62	受限	不可开放	成都 地调	null	
12459	10kV武祥线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武祥线945 开关	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	393.67	78	6818.4	0	179.09	受限	不可开放	成都 地调	null	
12460	10kV何陶二线	丹棱电 力调度 控制中 心	何陶二线 943开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公 线	115.47	21	2000	9560.92	-2956.09	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12461	10kV金江路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公 线	83.83	16	1452	0	6030.46	受限	不可开放	成都 地调	null	
12462	10kV武成线	新津电 力调度 控制中 心	武成线948 开关	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	557.39	110	9654	0	-2656.51	受限	不可开放	成都 地调	null	
12463	10kV詹美路	新都电 力调度 控制中 心	詹美线906 开关	詹家湾	129000	是	505	8746.86	公 线	484.56	96	8392.6	1250	-2645.11	受限	不可开放	成都 地调	null	
12464	10kV瑞灯线_ 专线	新都电 力调度 控制中 心	瑞灯线922 开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专 线	522.59	101	9051.3	0	-992.07	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12465	10kV高清路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	高清路919	高板	10000	是	450	7794.23	公 线	46.85	10	811.4	1250	4173.98	受限	不可开放	成都 地调	null	
12466	10kV武江线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武江线946 开关	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	203.28	40	3520.8	0	3476.69	受限	不可开放	成都 地调	null	
12467	10kV东成路大 馈线	金堂电 力调度 控制中 心	东成路905	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公 线	427.53	79	7404.9	0	77.56	受限	不可开放	成都 地调	null	
12468	10kV瑞新路	新都电 力调度 控制中 心	瑞新线935 开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专 线	536.13	106	9285.7	0	-1413.53	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12469	10kV武黄线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武黄线922 开关	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	498.85	99	8640	0	-1642.51	受限	不可开放	成都 地调	null	
12470	10kV武刘线	新津电 力调度 控制中 心	武刘线947 开关	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	502.59	100	8704.8	0	-1707.31	受限	不可开放	成都 地调	null	
12471	10kV何南二线	丹棱电 力调度 控制中 心	何南二线 914开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公 线	402.19	83	6966	8244.56	-8517.91	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12472	10kV归双线	资中电 力调度 控制中 心	归双线913 开关	归德站	16300	否	300	5196.15	公 线	222.61	74	3855.6	0	820.93	受限	不可开放	内江 地调	null	

12473	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资唐线922开关	资中站	80000	是	423	7326.57	公线	395.13	93	6843.6	0	-249.69	不受限	不可开放	内江地调	null	
12474	10kV瑞友线	新都电力调度控制中心	瑞友线925开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	538.68	122	9330	0	-2439.91	不受限	不可开放	成都地调	null	
12475	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新胜线921开关	新店站	40000	是	400	6928.2	公线	325.64	81	5640	0	-97.44	不受限	不可开放	内江地调	null	
12476	10kV民安路大馈线	崇州电力调度控制中心	民安路927	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	573.05	98	9925.2	0	-1805.34	不受限	不可开放	成都地调	null	
12477	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花九线920	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	513.08	102	8886.6	0	-1889.11	不受限	不可开放	成都地调	null	
12478	10KV何金线	新津电力调度控制中心	何金线923开关	何店	152000	是	505	8746.86	公线	461.29	91	7989.6	0	-992.11	不受限	不可开放	成都地调	null	
12479	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆德路914	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	396.67	99	6870.4	0	-1327.84	受限	不可开放	成都地调	null	
12480	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万蜀三线961开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	419.07	105	7258.3	6200	-7915.74	不受限	不可开放	成都地调	null	

12481	10kV文城路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	文城线930 开关	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公 线	533.2	91	9235	0	-1115.14	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12482	10kV元胜路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	元胜路924	元通	2*16000	否	380	6581.79	公 线	446.88	118	7740	0	-1816.39	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12483	10kV花镇线	新津电 力调度 控制中 心	花镇线928	花桥	120000	是	505	8746.86	公 线	662.81	131	11479.8	0	-4482.31	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12484	10kV光马线	新都电 力调度 控制中 心	光马线908 开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公 线	587.18	147	10170	6980	-11607.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12485	10kV杨宋线	丹棱电 力调度 控制中 心	杨宋线918 开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	公 线	230.81	42	3997.7	9560.92	-4953.79	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12486	10kV归火线	资中电 力调度 控制中 心	归火线912 开关	归德站	16300	否	30	519.62	专 线	4.98	17	86.2	0	381.46	受限	不可开放	内江 地调	null	
12487	10kV元梓路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	元梓路915	元通	16000+10000	是	210	3637.31	公 线	347.11	165	6012	0	-3102.15	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12488	10kV民江路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	民江路905	民和	2*50000	否	586	10149.82	公 线	536.47	92	9291.6	0	-156.76	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12489	10kV江城二线	新都电力调度控制中心	江城二线924开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	270.9	61	4692	1130	1068.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12490	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光集线933开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	237.18	59	4108	8850	-6722.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12491	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清讯一线993开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	523.55	103	9067.9	0	-1164.55	不受限	不可开放	成都地调	null	
12492	10kV五永线	苍溪电力调度控制中心	五永线913开关	35kV五龙站	20000	是	351	6079.5	公线	165.82	47	2872	0	1991.6	受限	不可开放	广元地调	null	
12493	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	康安路926	永康	2*40000	否	600	10392.3	公线	359.58	60	6228	250	2875.07	受限	不可开放	成都地调	null	
12494	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	武扁线925开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	571.59	113	9900	0	-2902.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12495	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	587.46	109	10174.8	0	-2692.34	不受限	不可开放	成都地调	null	
12496	10kV江利一线	新都电力调度控制中心	江利一线909开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	352.42	88	6104	0	-561.44	受限	不可开放	成都地调	null	

12497	10kV康联路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	康联路917	永康	2*40000	是	586	10149.82	公 线	300.69	51	5208	0	2911.86	受限	不可开放	成都 地调	null	
12498	10kV东居路	新都电 力调度 控制中 心	东居线916 开关	东骏	100000	否	500	8660.25	专 线	450.29	90	7799	0	-4.78	受限	不可开放	成都 地调	null	
12499	10kV瑞竹线	新都电 力调度 控制中 心	瑞竹线926 开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公 线	456.4	103	7904.9	0	-1780.37	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12500	10kV桂冶二路	新都电 力调度 控制中 心	桂冶二线 926开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专 线	510.62	133	8844	0	-2842.44	受限	不可开放	成都 地调	null	
12501	10kV五程线	苍溪电 力调度 控制中 心	五程线923 开关	35kV五 龙站	20000	否	200	3464.1	公 线	79.21	40	1372	0	1745.69	受限	不可开放	广元 地调	null	
12502	10kV何谢线	丹棱电 力调度 控制中 心	何谢线917 开关	何场站	94500	否	380	6581.79	公 线	304.33	80	5271	5888.97	-5236.36	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12503	10kV隆白路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	隆白路923	兴隆(崇 州)	2*10000	是	305	5282.75	公 线	234.04	77	4053.6	0	172.6	受限	不可开放	成都 地调	null	
12504	10kV高道路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	高道路942	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公 线	547.41	93	9481.1	0	-1361.24	受限	不可开放	成都 地调	null	

12505	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清讯三线948	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	527.88	104	9142.8	0	-2117.6	不受限	不可开放	成都地调	null	
12506	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三爵线941开关	三河	80000	否	517	8954.7	专线	203	39	3516	0	4543.23	受限	不可开放	成都地调	null	
12507	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东湾线921开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	539.93	104	9351.6	0	-1292.37	不受限	不可开放	成都地调	null	
12508	10kV花焊线大馈线	新津电力调度控制中心	花焊线923	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	591.17	139	10239	0	-4363.88	不受限	不可开放	成都地调	null	
12509	10kV青垭线	苍溪电力调度控制中心	青垭路913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	142.96	47	2476.1	0	2231.61	受限	不可开放	广元地调	null	
12510	10kV民永线大馈线	崇州电力调度控制中心	民永线909	民和	165000	是	586	10149.82	公线	599.25	102	10379	0	-2259.14	不受限	不可开放	成都地调	null	
12511	10kV武方线大馈线	新津电力调度控制中心	武方线933	文武	163000	否	505	8746.86	公线	392.42	78	6796.8	0	1075.37	受限	不可开放	成都地调	null	
12512	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	江园一线944开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	455.25	103	7885	0	-994.91	受限	不可开放	成都地调	null	

12513	10kV通平路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	通平路920	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公 线	598	102	10357.4	0	-1222.56	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12514	10kV文电路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	文电路909	文昌	2*63000	否	586	10149.82	公 线	607.07	104	10514.5	0	-1379.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12515	10kV清昆线_ 用户专线	新津电 力调度 控制中 心	清昆线910	清凉	163000	否	251	4347.45	专 线	590.25	235	10223.1	0	-6310.39	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12516	10kV万油路大 馈线_专线	新都电 力调度 控制中 心	万油线924 开关	万和	143000	否	442	7655.66	专 线	459.98	104	7966.9	0	-1076.81	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12517	10kV青亭线	苍溪电 力调度 控制中 心	青亭路914 开关	35kV东 青站	20000	否	453	7846.19	公 线	275.16	61	4765.7	0	2295.87	受限	不可开放	广元 地调	null	
12518	10kV何石线	丹棱电 力调度 控制中 心	何石线916 开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公 线	229.1	42	3968	9560.92	-4924.09	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12519	10kV高平路大 馈线（运检）	崇州电 力调度 控制中 心	高平线944 开关	高庆	195000	是	586	10149.82	专 线	279.4	48	4839.2	0	3280.66	受限	不可开放	成都 地调	null	
12520	10kV普泰二线	新都电 力调度 控制中 心	普泰二线 928开关	普河	100000	否	400	6928.2	公 线	432.24	108	7486.4	3050	-4301.02	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12521	10kV新园线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	新园线927	新津	100000	是	424	7343.9	公 线	544.86	129	9437	0	-3561.88	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12522	10kV青铁线	苍溪电 力调度 控制中 心	青铁路911 开关	35kV东 青站	20000	否	200	3464.1	专 线	16	8	277.1	0	2840.59	受限	不可开放	广元 地调	null	
12523	10kV桂城四线	新都电 力调度 控制中 心	桂城四线 941开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公 线	326.56	82	5656	0	579.38	受限	不可开放	成都 地调	null	
12524	10kV桂海线	新都电 力调度 控制中 心	桂海线948 开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公 线	372.06	74	6444	2050	-621.83	受限	不可开放	成都 地调	null	
12525	10kV崇滨路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	崇滨路904	崇州	2*63000	是	586	10149.82	公 线	491.5	84	8512.8	0	-392.94	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12526	10kV鲁何路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	鲁何路947	鲁家	2*50000	是	586	10149.82	公 线	610.65	104	10576.5	0	-2456.64	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12527	10kV武机线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武机线905	文武	163000	是	424	7343.9	公 线	382.73	90	6628.8	0	-753.68	受限	不可开放	成都 地调	null	
12528	10kV杨茶线	丹棱电 力调度 控制中 心	杨茶线916 开关	杨场站	28000	否	275	4763.14	公 线	191.52	70	3317.2	4416.73	-3447.1	受限	不可开放	眉山 地调	null	

12529	10kV高维路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	高维路949	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公 线	288.68	49	5000	8990	-5870.14	受限	不可开放	成都 地调	null	
12530	10kV武筑路	新津电 力调度 控制中 心	武筑线935	文武	163000	否	251	4347.45	专 线	585.08	233	10133.6	0	-6220.89	受限	不可开放	成都 地调	null	
12531	10kV隆療路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	隆療路924	兴隆(崇 州)	2*10000	是	400	6928.2	公 线	240.6	60	4167.2	315	1060.36	受限	不可开放	成都 地调	null	
12532	10kV鲁车路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	鲁车路926	鲁家	2*50000	是	380	6581.79	公 线	311.37	82	5392.9	0	-127.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12533	10kV清开四线 大馈线	新津电 力调度 控制中 心	清开四线 913	清凉	163000	是	505	8746.86	公 线	641.08	127	11103.5	0	-4106.01	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12534	10kV高川路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	高川路945	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公 线	517.02	88	8954.8	0	-834.94	受限	不可开放	成都 地调	null	
12535	10kV民金路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	民金路920	民和	2*50000	否	586	10149.82	公 线	578.31	99	10016.4	0	-881.56	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12536	10kV板城二线	丹棱电 力调度 控制中 心	板城二线 946开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公 线	261.77	47	4533.8	8244.56	-5129.62	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	

12537	10kV广青路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	广青路917	广济	2*63000	是	586	10149.82	公 线	501.81	86	8691.3	0	-571.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12538	10kV高化路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	高化路905	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公 线	531.37	91	9203.3	0	-1083.44	受限	不可开放	成都 地调	null	
12539	10kV花蔡线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	花蔡线915	花桥	120000	是	424	7343.9	公 线	513.08	121	8886.6	0	-3011.48	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12540	10kV南织路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	南织路924	南门	2*10000	是	540	9353.07	公 线	547	101	9474	0	-1991.54	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12541	10kV崇安路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	崇安路920	崇州	2*63000	是	500	8660.25	公 线	501.41	100	8684.4	0	-1756.2	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12542	10kV三三路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	三三路911	三江	3*16000	否	400	6928.2	公 线	356.12	89	6168	800	-732.62	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12543	10kV南河路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	南河路923	南门	2*10000	是	400	6928.2	公 线	355.7	89	6160.8	0	-618.24	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12544	10kV武水线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武水线913	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	511.8	101	8864.4	0	-1866.91	受限	不可开放	成都 地调	null	

12545	10kV康金路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	康金路913	永康	2*40000	是	600	10392.3	公 线	604.16	101	10464	0	-2150.16	受限	不可开放	成都 地调	null	
12546	10kV高曦路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	高曦路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公 线	421.63	72	7302.7	0	817.16	受限	不可开放	成都 地调	null	
12547	10kV新鱼线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	新鱼线924	新津	100000	是	424	7343.9	公 线	333.89	79	5783	0	92.12	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12548	10kV东桥线	新都电 力调度 控制中 心	东桥线907 开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公 线	429.24	107	7434.4	10400	-12291.84	受限	不可开放	成都 地调	null	
12549	10kV木工I回	丹棱电 力调度 控制中 心	木工 I 回 919开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公 线	496.84	90	8605.2	9560.92	-9561.29	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12550	10kV元镇路大 馈线	崇州电 力调度 控制中 心	元镇路925	元通	2*16000	是	356	6166.1	公 线	727.59	204	12601.9	0	-7669.02	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12551	10kV三发线	新都电 力调度 控制中 心	三发线918 开关	三河	80000	否	500	8660.25	专 线	482.22	96	8352	0	-557.78	受限	不可开放	成都 地调	null	
12552	10kV堰镇线	新都电 力调度 控制中 心	堰镇线937 开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公 线	562.24	109	9738	0	-2574.24	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12553	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇中一路912	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	594.53	110	10297.2	0	-2814.74	不受限	不可开放	成都地调	null	
12554	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹尚线937开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	566.84	113	9817.7	0	-2023.48	受限	不可开放	成都地调	null	
12555	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清云线905	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	439.94	87	7619.8	0	-622.31	不受限	不可开放	成都地调	null	
12556	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆集路922	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	464.34	116	8042.4	1000	-3499.84	受限	不可开放	成都地调	null	
12557	10kV武万线大馈线	新津电力调度控制中心	武万线909	文武	163000	是	505	8746.86	公线	315.38	62	5462.4	0	1535.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12558	10kV康佳路大馈线	崇州电力调度控制中心	康佳路912	永康	2*40000	否	586	10149.82	专线	701.15	120	12144	0	-3009.16	受限	不可开放	成都地调	null	
12559	10kV高晨路大馈线	崇州电力调度控制中心	高晨路933	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	429.65	73	7441.6	0	678.26	受限	不可开放	成都地调	null	
12560	10kV武轧一线	新津电力调度控制中心	武轧一线907	文武	166000	否	505	8746.86	专线	345.5	68	5984	0	1888.17	受限	不可开放	成都地调	null	

12561	10kV板工I回	丹棱电力调度控制中心	板工 I 回943开关	丹棱站	100000	否	483	8365.81	公线	369.05	76	6391.9	8244.56	-7107.23	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12562	10kV龙川线大馈线	威远电力调度控制中心	龙川线916开关	龙会站	22500	否	360	6235.38	公线	142.21	40	2463	5000	-1851.16	受限	不可开放	内江地调	null	
12563	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民曦北路913	民和	2*50000	是	600	10392.3	公线	599.71	100	10387	0	-2073.16	不受限	不可开放	成都地调	null	
12564	10kV门水线	新都电力调度控制中心	门水线933开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	635.74	126	11011	5300	-9313.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12565	10kV欧姚一线	青白江电力调度控制中心	欧姚一线915开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	454.69	82	7875.3	0	-212.71	不受限	不可开放	成都地调	null	
12566	10kV花台线大馈线	新津电力调度控制中心	花台线918	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	590.06	117	10219.9	0	-3222.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12567	10kV武站线大馈线	新津电力调度控制中心	武站线920	文武	163000	是	505	8746.86	公线	586.47	116	10157.6	0	-3160.11	受限	不可开放	成都地调	null	
12568	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花灯线922	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	590.06	117	10219.9	0	-3222.41	不受限	不可开放	成都地调	null	

12569	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳镇线916开关	岳东站	80000	否	228	3949.08	公线	147.4	65	2553	0	1001.17	受限	不可开放	广元地调	null	
12570	10kV何茶线	丹棱电力调度控制中心	何茶线924开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	378	68	6547	3671.95	-1614.12	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12571	10kV清开二线大馈线	新津电力调度控制中心	清开二线930	清凉	100000	是	505	8746.86	公线	557.33	110	9653	0	-2655.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12572	10kV江和线	新都电力调度控制中心	江和线916开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	407.39	81	7056	0	-58.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12573	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	武兴线910	文武	163000	是	505	8746.86	公线	545.27	108	9444	0	-2446.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12574	10kV马北线	新都电力调度控制中心	马北线927开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	407.3	81	7054.5	200	-257.01	不受限	不可开放	成都地调	null	
12575	10kV元镇线	苍溪电力调度控制中心	元镇线914开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	281	4867.06	公线	199.77	71	3460	0	920.35	受限	不可开放	广元地调	null	
12576	10kV三解线	新都电力调度控制中心	三解线951开关	三河	80000	否	517	8954.7	专线	449.77	87	7790	0	269.23	受限	不可开放	成都地调	null	

12577	10kV城姚线	青白江 电力调度 控制中心	城姚线926 开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	公 线	519.21	152	8992.8	0	-4253.91	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12578	10kV欧杏线	青白江 电力调度 控制中心	欧杏线918 开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公 线	454.04	82	7863.9	0	-201.31	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12579	10kV武食线大 馈线	新津电 力调度 控制中心	武食线908	文武	163000	否	507	8781.5	公 线	262.38	52	4544.4	0	3358.95	受限	不可开放	成都 地调	null	
12580	10kV清狩线	新津电 力调度 控制中心	清狩线909	清凉	163000	是	505	8746.86	公 线	557.33	110	9653	0	-2655.51	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12581	10kV元井线	苍溪电 力调度 控制中心	元井线922 开关	35kV苍 溪元坝 站	30000	否	377	6529.83	公 线	121.02	32	2096	0	3780.85	受限	不可开放	广元 地调	null	
12582	10kV杨风一线	丹棱电 力调度 控制中心	杨风一线 922开关	杨场站	28000	是	552	9560.92	公 线	212.86	39	3686.8	9560.92	-5598.98	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12583	10kV金渔线	资中电 力调度 控制中心	金渔线912 开关	金李井 站	10000	否	255	4416.73	公 线	267.9	105	4640	0	-664.94	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12584	10kV桂超线	新都电 力调度 控制中心	桂超线918 开关	桂湖	166000	是	517	8954.7	公 线	268.13	52	4644	0	2519.76	受限	不可开放	成都 地调	null	

12585	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧丰一线936开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	561.89	102	9732	0	-2069.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12586	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新铁线925	新津	100000	是	424	7343.9	公线	448.96	106	7776	0	-1900.88	不受限	不可开放	成都地调	null	
12587	10kV清开一线大馈线	新津电力调度控制中心	清开一线922	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	520.03	103	9007	0	-2009.51	不受限	不可开放	成都地调	null	
12588	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万城五线993开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	404.47	78	7005.4	400	-241.64	不受限	不可开放	成都地调	null	
12589	10kV元黄线	苍溪电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV苍溪元坝站	30000	是	300	5196.15	公线	209.34	70	3625.8	0	531.12	受限	不可开放	广元地调	null	
12590	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新南线914	新津	100000	是	507	8781.5	公线	670.5	132	11613	0	-4587.8	不受限	不可开放	成都地调	null	
12591	10kV板工II回	丹棱电力调度控制中心	板工II回944开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	378.43	69	6554.4	8244.56	-6194.13	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12592	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花开一线924	花桥	120000	否	507	8781.5	公线	590.06	116	10219.9	0	-2316.55	不受限	不可开放	成都地调	null	

12593	10kV武企线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武企线930	文武	163000	否	505	8746.86	公 线	651.96	129	11292	0	-3419.83	受限	不可开放	成都 地调	null	
12594	10kV树新线	青白江 电力调 度控制 中心	树新线912 开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公 线	1105.31	276	19144	630	-14231.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12595	10kV城柳二线	青白江 电力调 度控制 中心	城柳二线 914开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公 线	600.07	109	10393.2	0	-1772.78	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12596	10kV清代一线 大馈线	新津电 力调度 控制中 心	清代一线 991	清凉	163000	否	507	8781.5	公 线	593.82	117	10285	0	-2381.65	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12597	10kV大祥线大 馈线-用户	青白江 电力调 度控制 中心	大祥线927 开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	专 线	413	83	7153.2	0	-294.28	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12598	10kV清银四线 大馈线	新津电 力调度 控制中 心	清银四线 923	清凉	163000	否	505	8746.86	公 线	511.99	101	8867.6	0	-995.43	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12599	10kV杨五线	丹棱电 力调度 控制中 心	杨五线924 开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	公 线	288.45	52	4995.9	10392.3	-6783.37	受限	不可开放	眉山 地调	null	

12600	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青石线957开关	青白江	2*20000	是	553	9578.24	公线	474.73	86	8222.4	0	-559.81	不受限	不可开放	成都地调	null	
12601	10kV武马线大馈线	新津电力调度控制中心	武马线932	文武	163000	否	505	8746.86	公线	348.85	69	6042	0	1830.17	受限	不可开放	成都地调	null	
12602	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	景园线929开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	505.29	91	8751.6	3760	-3891.18	不受限	不可开放	成都地调	null	
12603	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐火线906开关	唐家寺	2*10000	否	453	7846.19	公线	413.39	91	7160	0	-98.43	受限	不可开放	成都地调	null	
12604	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	板东一线935开关	丹棱站	100000	否	600	10392.3	公线	427.76	71	7408.8	9560.92	-7616.65	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12605	10kV曙牟线	青白江电力调度控制中心	曙牟线932开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	公线	505.95	91	8763	0	-142.58	不受限	不可开放	成都地调	null	
12606	10kV新莲线	新津电力调度控制中心	新莲线917	新津	102000	是	505	8746.86	公线	587.59	116	10177	0	-3179.51	不受限	不可开放	成都地调	null	

12607	10kV清金线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	清金线947	清凉	163000	是	540	9353.07	公 线	593.82	110	10285	0	-2802.54	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12608	10kV江郡线	新都电 力调度 控制中 心	江郡线905 开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公 线	415.7	104	7200	250	-1214.62	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12609	10kV武钢线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武钢线924	文武	163000	否	505	8746.86	公 线	590.02	117	10219.2	0	-2347.03	受限	不可开放	成都 地调	null	
12610	10kV唐龙线	青白江 电力调 度控制 中心	唐龙线908 开关	唐家寺	2*10000	否	440	7621.02	公 线	254.27	58	4404	200	2254.92	受限	不可开放	成都 地调	null	
12611	10kV何陶一线	丹棱电 力调度 控制中 心	何陶一线 942开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公 线	124.71	23	2160	9560.92	-3116.09	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12612	10kV桂电一线 (线路重迁)	新都电 力调度 控制中 心	桂电一线 905开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专 线	347.58	90	6020	0	-18.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12613	10kV楼新线	青白江 电力调 度控制 中心	楼新线920 开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公 线	531.29	107	9202	0	-2343.08	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12614	10kV青城北线	青白江 电力调 度控制 中心	青城北线 952开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公 线	888.64	180	15391.2	0	-8532.28	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12615	10kV花兴路大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	花兴线905	花桥	120000	是	464	8036.72	公 线	577.02	124	9993.9	0	-3564.52	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12616	10kV景城二线	青白江 电力调 度控制 中心	景城二线 923开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公 线	539.86	109	9350.4	0	-2491.48	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12617	10kV新九线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	新九线916	新津	100000	是	424	7343.9	公 线	556.7	131	9642	0	-3766.88	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12618	10kV前福二线	青白江 电力调 度控制 中心	前福二线 936开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公 线	687.47	124	11907	0	-4244.41	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12619	10kV新玻线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	新玻线926	新津	100000	是	424	7343.9	公 线	474.77	112	8223	0	-2347.88	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12620	10kV前渡线	青白江 电力调 度控制 中心	前渡线933 开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公 线	527.42	107	9135	0	-2276.08	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12621	10kV武电线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	武电线916	文武	163000	是	505	8746.86	公 线	504.32	100	8734.8	0	-1737.31	受限	不可开放	成都 地调	null	
12622	10kV新胜线大 馈线	新津电 力调度 控制中 心	新胜线923	新津	100000	是	424	7343.9	公 线	606.87	143	10511	0	-4635.88	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12623	10kV元中线	苍溪电力调度控制中心	元中线913	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	229.15	61	3968.8	0	1908.05	受限	不可开放	广元地调	null	
12624	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革誉线917开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	480.01	120	8313.8	0	-2078.42	不受限	不可开放	成都地调	null	
12625	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花复线904	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	789	156	13665.5	0	-6668.01	不受限	不可开放	成都地调	null	
12626	10kV革红线	青白江电力调度控制中心	革红线910开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	413.42	103	7160.5	0	-925.12	不受限	不可开放	成都地调	null	
12627	10kV江城一线	新都电力调度控制中心	江城一线942开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	513.45	102	8893	800	-2695.51	受限	不可开放	成都地调	null	
12628	10kV浦科路	成都配调	浦科线907	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	123.33	26	2136	0	4418.08	受限	不可开放	成都地调	null	
12629	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	是	505	8746.86	公线	510.42	101	8840.4	0	-1842.91	受限	不可开放	成都地调	null	
12630	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木峨线914开关	木林站	50000	否	315	5455.96	公线	172.03	55	2979.6	3897.11	-1966.35	不受限	不可开放	眉山地调	null	

12631	10kV前丰一线	青白江电力调度控制中心	前丰一线942开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	586.03	106	10150	0	-2487.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12632	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清银三线920	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	511.99	101	8867.6	0	-995.43	不受限	不可开放	成都地调	null	
12633	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳运线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	167.77	46	2905.8	0	2151.79	受限	不可开放	广元地调	null	
12634	10kV大城南线	青白江电力调度控制中心	大城南线905开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	593.59	120	10281	2850	-6272.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
12635	10kV城镇线	青白江电力调度控制中心	城镇线917开关	城厢	2*20000	是	440	7621.02	公线	477.78	109	8275.2	0	-2178.38	不受限	不可开放	成都地调	null	
12636	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	武井线906	文武	163000	是	424	7343.9	公线	321.96	76	5576.4	0	298.72	受限	不可开放	成都地调	null	
12637	10kV何凤线	丹棱电力调度控制中心	何凤线915开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	388.91	70	6736	9560.92	-7692.09	不受限	不可开放	眉山地调	null	

12638	10kV青航路_特	青白江电力调度控制中心	青航线947开关	青白江	2*20000	否	400	6928.2	专线	593.19	148	10274	0	-4038.62	不受限	不可开放	成都地调	null	
12639	10kV楼桥线	青白江电力调度控制中心	楼桥线935开关	高楼	2*63000	是	553	9578.24	公线	528.74	96	9157.7	0	-1495.11	不受限	不可开放	成都地调	null	
12640	10kV清开七线大馈线	新津电力调度控制中心	清开七线908开关	清凉	1414000	是	507	8781.5	公线	439.94	87	7619.8	0	-594.6	不受限	不可开放	成都地调	null	
12641	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	楼言一线914开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	1154.73	209	20000	0	-11379.58	不受限	不可开放	成都地调	null	
12642	10kV唐镇线	青白江电力调度控制中心	唐镇线904开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	321.94	80	5576	0	659.38	受限	不可开放	成都地调	null	
12643	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花黄线919	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	591.17	117	10239	0	-2366.83	不受限	不可开放	成都地调	null	
12644	10kV前场线	青白江电力调度控制中心	前场线932开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	586.03	106	10150	0	-2487.41	不受限	不可开放	成都地调	null	

12645	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中顺线922开关	中隆站	12600	否	210	3637.31	公线	238.75	114	4135.1	3671.95	-4533.47	受限	不可开放	眉山地调	null	
12646	10kV前福一线	青白江电力调度控制中心	前福一线925开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	436.41	79	7558.6	1250	-188.18	不受限	不可开放	成都地调	null	
12647	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红华线916开关	红锋	2*40000	否	400	6928.2	专线	380.37	95	6588	0	-352.62	受限	不可开放	成都地调	null	
12648	10kV南城线	成都配调	南城路942	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	407.44	86	7056.8	0	-502.72	不受限	不可开放	成都地调	null	
12649	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐铁线920开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	31.41	16	544	0	2573.69	受限	不可开放	成都地调	null	
12650	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	武检线915	文武	163000	是	505	8746.86	公线	600.76	119	10405.2	0	-3407.71	受限	不可开放	成都地调	null	
12651	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景城一线908开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	979.35	198	16962.4	0	-10103.48	不受限	不可开放	成都地调	null	

12652	10kV前池三线	青白江 电力调度 控制中心	前池三线 946开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	579.68	105	10040	0	-1419.58	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12653	10kV红城一线	青白江 电力调度 控制中心	红城一线 911开关	红锋	2*40000	是	400	6928.2	公 线	506.24	127	8768	0	-3225.44	受限	不可开放	成都 地调	null	
12654	10kV杨周线	丹棱电 力调度 控制中心	杨周线926 开关	杨场站	28000	否	315	5455.96	公 线	74.53	24	1290.9	2598.08	1021.38	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12655	10kV曙光线	青白江 电力调度 控制中心	曙光线935 开关	曙光	2*40000	否	560	9699.48	公 线	532.45	95	9222	0	-492.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12656	10kV禾桥一线 大馈线	简阳电 力调度 控制中心	禾桥一线 914	禾丰	22000	否	275	4763.14	公 线	345.84	126	5990	0	-1703.17	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12657	10kV唐肥线	青白江 电力调度 控制中心	唐肥线919 开关	唐家寺	2*10000	是	300	5196.15	公 线	127.83	43	2214	0	1942.92	受限	不可开放	成都 地调	null	
12658	10kV10kV草科 线921	简阳电 力调度 控制中心	草科线921	草池	73500	否	553	9578.24	专线	105.4	19	1825.6	16750	-9955.18	受限	不可开放	成都 地调	null	

12659	10kV树洁二线	青白江电力调度控制中心	树洁二线925开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	331.77	83	5746.3	0	-203.74	不受限	不可开放	成都地调	null	
12660	10kV石城Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	石城Ⅱ线926	石桥	22000	是	553	9578.24	公线	591.05	107	10237	0	-2574.41	受限	不可开放	成都地调	null	
12661	10kV杨凤二线	丹棱电力调度控制中心	杨凤二线919开关	杨场站	28000	是	552	9560.92	公线	360.89	65	6250.7	9560.92	-8162.88	受限	不可开放	眉山地调	null	
12662	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大厢二线912开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	582.54	118	10089.6	0	-3230.68	不受限	不可开放	成都地调	null	
12663	10kV三镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三镇线914	三星镇	26000	否	300	5196.15	公线	181.39	60	3141.7	0	1534.83	受限	不可开放	成都地调	null	
12664	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革翠线925开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	527.74	132	9140.4	0	-2905.02	不受限	不可开放	成都地调	null	
12665	10KV三踏线大馈线	简阳电力调度控制中心	三踏线912	三星镇	26000	是	330	5715.77	公线	211.01	64	3654.7	400	517.92	受限	不可开放	成都地调	null	

12666	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前洪线948开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公线	424.22	86	7347.5	0	-488.58	不受限	不可开放	成都地调	null
12667	10kV放京Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京二线912	解放	109000	是	465	8054.04	公线	485.68	104	8412	200	-2168.77	受限	不可开放	成都地调	null
12668	10kV张中线	成都配调	张中线922	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	150.35	32	2604	0	3950.08	受限	不可开放	成都地调	null
12669	10kV放解一线914断路器间隔	简阳电力调度控制中心	放解一线917	解放	109000	是	539	9335.75	公线	605.37	112	10485	0	-3016.4	受限	不可开放	成都地调	null
12670	10kV红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红锋	2*40000	是	400	6928.2	公线	301.33	75	5219	0	323.56	受限	不可开放	成都地调	null
12671	10kV放象Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象一线918	解放	109000	是	539	9335.75	公线	487.3	90	8440	0	-971.4	受限	不可开放	成都地调	null
12672	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳文线925开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	284.27	75	4923.6	0	300.26	受限	不可开放	广元地调	null
12673	10kV前杏线	青白江电力调度控制中心	前杏线922开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	699.49	126	12115.2	0	-4452.61	不受限	不可开放	成都地调	null

12674	10kV放象二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象二线928	解放	109000	是	539	9335.75	公线	154.85	29	2682	0	4786.6	受限	不可开放	成都地调	null	
12675	10kV楼万线	青白江电力调度控制中心	楼万线922开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	463.04	94	8019.9	0	-1160.98	不受限	不可开放	成都地调	null	
12676	10kV云金线大馈线	简阳电力调度控制中心	云金线913	云龙	18300	否	300	5196.15	公线	154.02	51	2667.6	350	1658.93	受限	不可开放	成都地调	null	
12677	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木工II回918开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	518.24	94	8976	9560.92	-9932.09	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12678	10kV楼香线	青白江电力调度控制中心	楼香线913开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	1154.73	233	20000	0	-13141.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
12679	10kV大峰线	青白江电力调度控制中心	大峰线922开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	399.65	80	6922	0	6.2	不受限	不可开放	成都地调	null	
12680	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长锦线924	长岭	141000	否	595	10305.7	专线	336.32	57	5825	3520	-69.87	受限	不可开放	成都地调	null	
12681	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木王线915开关	木林站	50000	否	275	4763.14	公线	175.36	64	3037.2	3169.65	-1920.02	不受限	不可开放	眉山地调	null	

12682	10kV唐南路大 馈线-用户	青白江 电力调 度控制 中心	唐南线918 开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专 线	39.95	20	692	0	2425.69	受限	不可开放	成都 地调	null
12683	10kV革城北线	青白江 电力调 度控制 中心	革城北线 915开关	革新	2*50000	是	400	6928.2	公 线	456.12	114	7900	0	-2357.44	不受 限	不可开放	成都 地调	null
12684	10kV城柳线	青白江 电力调 度控制 中心	城柳线923 开关	城厢	2*20000	是	553	9578.24	公 线	521.22	94	9027.6	0	-1365.01	不受 限	不可开放	成都 地调	null
12685	10kV牌城一线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	牌城一线 926	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公 线	511.34	92	8856.4	3030	-3265.98	不受 限	不可开放	成都 地调	null
12686	10kV猛茂路_ 专线	成都配 调	猛茂路915	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专 线	574.36	121	9948	0	-2574.66	不受 限	不可开放	成都 地调	null
12687	10kV五伏线	苍溪电 力调度 控制中 心	五伏线914 开关	35kV五 龙站	20000	否	300	5196.15	公 线	234.53	78	4062	0	614.53	受限	不可开放	广元 地调	null
12688	10kV大厢一线	青白江 电力调 度控制 中心	大厢一线 924开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公 线	484.09	98	8384.4	0	-1525.48	不受 限	不可开放	成都 地调	null
12689	10kV牌城二线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	牌城二线 952	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公 线	505.6	91	8757	2000	-2136.58	不受 限	不可开放	成都 地调	null

12690	10kV绛南线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	绛南线962	绛溪河	526000	是	600	10392.3	公 线	590.23	98	10222.8	22225	-24133.96	受限	不可开放	成都 地调	null	
12691	10kV五镇线	苍溪电 力调度 控制中 心	五镇线922 开关	35kV五 龙站	20000	否	200	3464.1	公 线	94	47	1628.1	0	1489.59	受限	不可开放	广元 地调	null	
12692	10kV新永线	威远电 力调度 控制中 心	新永线921 开关	新店站	30000	是	255	4416.73	公 线	253.58	99	4392	0	-858.62	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12693	10kV草长线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	草长线916	草池	73500	否	553	9578.24	公 线	335.33	61	5808	5150	-2337.58	受限	不可开放	成都 地调	null	
12694	10kV绛创线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	绛创线927	绛溪河	526000	否	600	10392.3	公 线	360.69	60	6247.1	0	3105.97	受限	不可开放	成都 地调	null	
12695	10kV革城一线	青白江 电力调 度控制 中心	革城一线 913开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公 线	560.12	101	9701.3	0	-2038.71	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12696	10kV海铁二线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	海铁二线 932	海鸣	360000	是	550	9526.28	公 线	439.21	80	7607.2	75090	-75076.17	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12697	10kV板工三线	丹棱电 力调度 控制中 心	板工三线 924开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公 线	398.58	72	6903.4	9560.92	-7859.49	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	

12698	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大城北线917开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	508.68	127	8810.4	0	-3267.84	不受限	不可开放	成都地调	null	
12699	10kV石水二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水二线914	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	251.27	66	4352	6930	-6016.57	受限	不可开放	成都地调	null	
12700	10kV大工二线	青白江电力调度控制中心	大工二线925开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	593.13	120	10273	0	-3414.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
12701	10kV简园线大馈线	简阳电力调度控制中心	简园线924	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	478.27	89	8283.6	13250	-14065	受限	不可开放	成都地调	null	
12702	10kV元唤线	苍溪电力调度控制中心	元唤线921开关	35kV苍溪元坝站	20000	否	377	6529.83	公线	291.62	77	5050.8	0	826.05	受限	不可开放	广元地调	null	
12703	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴福线923开关	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	424.71	154	7356	3090	-6159.17	不受限	不可开放	成都地调	null	
12704	10kV景辉二线	青白江电力调度控制中心	景辉二线924开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	601.04	121	10410	0	-3551.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
12705	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴库线913	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	234.3	85	4058	2040	-1811.17	受限	不可开放	成都地调	null	

12706	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳大线914	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	242.22	64	4195.2	0	1028.66	受限	不可开放	广元地调	null	
12707	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	板东二线923开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	318.26	58	5512.3	9560.92	-6468.39	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12708	10kV简东线	简阳电力调度控制中心	简东线921开关	简阳	131000	是	275	4763.14	专线	479.65	174	8307.6	0	-4497.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12709	10kV景泥路	青白江电力调度控制中心	景泥线933开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	530.37	95	9186	0	-456.47	不受限	不可开放	成都地调	null	
12710	10kV三东线（简阳）	简阳电力调度控制中心	三东线913开关	三星镇	26000	否	553	9578.24	公线	350.71	63	6074.3	2000	546.12	受限	不可开放	成都地调	null	
12711	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	康久线914	健康	10000	否	380	6581.79	公线	594.8	157	10302	2935	-7313.39	受限	不可开放	成都地调	null	
12712	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景华线913开关	景峰	2*50000	是	400	6928.2	公线	529.12	132	9164.4	0	-3621.84	不受限	不可开放	成都地调	null	
12713	10kV石纪线大馈线	简阳电力调度控制中心	石纪线925	石盘	71500	是	278	4815.1	专线	344.28	124	5963	0	-2110.92	受限	不可开放	成都地调	null	

12714	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中唐线912开关	中隆站	12600	是	210	3637.31	公线	183.08	87	3170.9	4416.73	-4677.78	受限	不可开放	眉山地调	null	
12715	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五施线913	五星	10000	是	380	6581.79	公线	343.53	90	5950	3230	-3914.57	不受限	不可开放	成都地调	null	
12716	10kV五驾线	苍溪电力调度控制中心	五驾线912开关	35kV五龙站	20000	否	264	4572.61	公线	163.16	62	2826	0	1289.35	受限	不可开放	广元地调	null	
12717	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红石线926开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公线	301.33	54	5219	0	2443.59	受限	不可开放	成都地调	null	
12718	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云镇线912	云龙	11300	否	300	5196.15	公线	151.45	50	2623.2	1000	1053.33	受限	不可开放	成都地调	null	
12719	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木顺线916开关	木林站	50000	否	425	7361.22	专线	289.75	68	5018.4	7361.22	-5754.52	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12720	10kV泉镇线	青白江电力调度控制中心	泉镇线919开关	清泉	10000	是	300	5196.15	公线	347.26	116	6014.5	0	-1857.58	不受限	不可开放	成都地调	null	
12721	10kV十红线大馈线	简阳电力调度控制中心	十红线923开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	584.21	108	10118.5	6780	-8496.33	不受限	不可开放	成都地调	null	

12722	10kV红顺路大 馈线-用户	青白江 电力调 度控制 中心	红顺线913 开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专 线	1	2	7.2	1000	7729.53	受限	不可开放	成都 地调	null	
12723	10kV泉云线	青白江 电力调 度控制 中心	泉云线915 开关	清泉	10000	否	200	3464.1	公 线	602.73	301	10439.3	0	-7321.61	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12724	10kV江普线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	江普线924	江南	80000	是	539	9335.75	公 线	608.14	113	10533	30920	-33984.4	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12725	10kV红鑫线	青白江 电力调 度控制 中心	红鑫线915 开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公 线	417.55	76	7232	0	430.59	受限	不可开放	成都 地调	null	
12726	10kV板城三线	丹棱电 力调度 控制中 心	板城三线 945开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公 线	439.69	80	7615.5	8244.56	-8211.32	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12727	10kV红铁线	青白江 电力调 度控制 中心	红铁线922 开关	红锋	2*40000	否	200	3464.1	专 线	1	5	7.2	0	3117.69	受限	不可开放	成都 地调	null	
12728	10kV石阳线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	石阳线927	石桥	20000	否	275	4763.14	公 线	29.99	11	519.4	0	3767.43	受限	不可开放	成都 地调	null	

12729	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景业二线922开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	754.78	152	13072.8	0	-6213.88	不受限	不可开放	成都地调	null	
12730	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟新线925开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	301.04	100	5214	0	-1057.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
12731	10kV云涌线大馈线	简阳电力调度控制中心	云涌线915开关	云龙	18300	否	275	4763.14	公线	166	60	2875.2	825	586.63	受限	不可开放	成都地调	null	
12732	10kV兴望线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴望线912	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	427.07	129	7396.9	0	-2252.71	受限	不可开放	成都地调	null	
12733	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	板城五线947开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	367.88	67	6371.6	8244.56	-6967.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12734	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大工一线923开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	454.02	92	7863.6	0	-1004.68	不受限	不可开放	成都地调	null	
12735	10kV江泉II线大馈线	简阳电力调度控制中心	江泉II线917	江南	80000	否	510	8833.46	公线	487.21	96	8438.4	7450	-7938.29	受限	不可开放	成都地调	null	
12736	10kV丹龙II线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙二线931开关	丹山	50000	否	300	5196.15	公线	246.56	82	4270.5	3710	-3303.97	不受限	不可开放	成都地调	null	

12737	10kV青禅线	苍溪电力调度控制中心	青禅路922开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	323.46	71	5602.3	0	1459.27	受限	不可开放	广元地调	null
12738	10kV泉福线	青白江电力调度控制中心	泉福线917开关	清泉	10000	是	400	6928.2	公线	348.4	87	6034.3	0	-491.74	不受限	不可开放	成都地调	null
12739	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴同线914开关	兴隆镇	20000	否	553	9578.24	公线	369.28	67	6396	565	1659.42	受限	不可开放	成都地调	null
12740	10kV西镇线	蒲江电力调度控制中心	西镇线921开关	西来	17300	是	0	0	公线	232.86	0	4033.2	0	-4033.2	受限	不可开放	成都地调	null
12741	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石湖线912开关	石盘	71500	是	400	6928.2	公线	571.6	143	9900.1	2080	-6437.54	受限	不可开放	成都地调	null
12742	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何仁线928开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	323.09	59	5596	6581.97	-3573.14	不受限	不可开放	眉山地调	null
12743	10kV金工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金工线934开关	金马	63000	是	550	9526.28	公线	650.53	118	11267.1	0	-3646.08	受限	不可开放	成都地调	null
12744	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱线938开关	金马	63000	是	550	9526.28	公线	655.43	119	11352	0	-3730.98	受限	不可开放	成都地调	null

12745	10kV简磷Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	简磷Ⅱ线923	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	432.82	80	7496.4	830	-857.8	受限	不可开放	成都地调	null	
12746	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城兴路904开关	城北	18000	是	300	5196.15	公线	384.87	128	6666	0	-2509.08	受限	不可开放	成都地调	null	
12747	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西一线913开关	金马	65000	否	550	9526.28	公线	510.62	93	8844	0	-270.35	受限	不可开放	成都地调	null	
12748	10kV驷装路_专线	成都配调	驷装路950	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	817.97	173	14167.3	0	-6793.96	受限	不可开放	成都地调	null	
12749	10kV简郊线	简阳电力调度控制中心	简郊线915开关	简阳	131000	是	300	5196.15	专线	374.13	125	6480	0	-2323.08	不受限	不可开放	成都地调	null	
12750	10kV五浙线	苍溪电力调度控制中心	五浙线921开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	183.78	49	3183	0	2693.85	受限	不可开放	广元地调	null	
12751	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业二路927	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	529.33	96	9168	250	-844.35	受限	不可开放	成都地调	null	
12752	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿五路907	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	330.39	83	5722.4	800	-287.02	受限	不可开放	成都地调	null	

12753	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾海线918开关	贾家	115000	是	553	9578.24	公线	597	108	10340	0	-2677.41	不受限	不可开放	成都地调	null	
12754	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金台线918开关	金马	105000	否	400	6928.2	专线	194	48	3360	0	2875.38	受限	不可开放	成都地调	null	
12755	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路936	金马	63000	否	550	9526.28	公线	593.94	108	10287	0	-1713.35	受限	不可开放	成都地调	null	
12756	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草镇线917	草池	40000	否	500	8660.25	公线	544.57	109	9432	1495	-3132.78	受限	不可开放	成都地调	null	
12757	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何南一线913开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	279.62	58	4843	8244.56	-6394.91	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12758	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖光路920开关	霖雨	18000	是	265	4589.93	公线	270.21	102	4680	2000	-3008.06	不受限	不可开放	成都地调	null	
12759	10kV西复路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西复线913开关	西来	16300	否	200	3464.1	公线	463.44	232	8026.8	0	-4909.11	受限	不可开放	成都地调	null	
12760	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	康五线912	健康	10000	否	380	6581.79	公线	308.31	81	5340	2200	-1616.39	受限	不可开放	成都地调	null	

12761	10kV寿民路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿民路924	寿安	100000	否	265	4589.93	公 线	411.89	155	7134	400	-3403.06	受限	不可开放	成都 地调	null	
12762	10KV寿博路	蒲江电 力调度 控制中 心	寿博线925 开关	寿安	107000	否	400	6928.2	专 线	246.24	62	4264.8	0	1970.58	受限	不可开放	成都 地调	null	
12763	10kV海林线	简阳电 力调度 控制中 心	海林线933 开关	海鸣	362000	是	600	10392.3	公 线	393.86	66	6821.7	8100	-6607.86	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12764	10kV放解二线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	放解二线 927	解放	103000	否	539	9335.75	公 线	56.52	10	979	3750	3673.17	受限	不可开放	成都 地调	null	
12765	10kV城高路	蒲江电 力调度 控制中 心	城高路906	城北	16000	是	400	6928.2	公 线	275.06	69	4764	200	578.56	受限	不可开放	成都 地调	null	
12766	10kV贾坛线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	贾坛线916	贾家	50000	否	515	8920.06	公 线	305.73	59	5295.2	5115	-2382.15	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12767	10kV何南三线	丹棱电 力调度 控制中 心	何南三线 925开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公 线	219.63	40	3804	9560.92	-4760.09	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12768	10kV西高路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	西高路922	西来	11300	是	265	4589.93	公 线	173.9	66	3012	0	659.94	受限	不可开放	成都 地调	null	

12769	10kV佳兴线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	佳兴路995	成佳	12000	是	265	4589.93	公 线	396.07	149	6860	0	-3188.06	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12770	10kV楼祠线	成都配 调	楼祠路932	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公 线	552.98	117	9577.6	0	-3023.52	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12771	10kV石桥线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	石桥线925	石桥	20000	否	275	4763.14	公 线	16.82	6	291.4	3760	235.43	受限	不可开放	成都 地调	null	
12772	10kV金全路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	金全路915	金马	63000	是	550	9526.28	公 线	452.42	82	7836	0	-214.98	受限	不可开放	成都 地调	null	
12773	10kV寿镇路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿镇路910 开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公 线	408.59	102	7076.8	0	-841.42	受限	不可开放	成都 地调	null	
12774	10kV石水线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	石水线911	石盘	71500	是	380	6581.79	公 线	373.02	98	6460.7	1730	-2925.27	受限	不可开放	成都 地调	null	
12775	10kV岳林线	苍溪电 力调度 控制中 心	岳林线915 开关	岳东站	80000	否	365	6321.99	公 线	108.36	30	1876.8	0	3812.99	受限	不可开放	广元 地调	null	
12776	10kV金新路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	金新路916	金马	63000	是	550	9526.28	公 线	469.75	85	8136	0	-514.98	受限	不可开放	成都 地调	null	

12777	10kV寿新路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿新路909	寿安	100000	否	400	6928.2	公 线	409.26	102	7088.4	0	-853.02	受限	不可开放	成都 地调	null	
12778	10kV海玉一线 _公线	简阳电 力调度 控制中 心	海玉一线 921	海鸣	360000	是	550	9526.28	公 线	366.44	67	6346.7	9330	-8055.68	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12779	10kV寿敦路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿敦路908	寿安	100000	否	400	6928.2	公 线	742.8	186	12865.3	0	-6629.92	受限	不可开放	成都 地调	null	
12780	10KV放中线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	放中线926	解放	103000	否	400	6928.2	公 线	105.4	26	1825.5	0	4409.88	受限	不可开放	成都 地调	null	
12781	10kV杨兴线	丹棱电 力调度 控制中 心	杨兴线923 开关	杨场站	28000	否	275	4763.14	公 线	150.64	55	2609	4416.73	-2738.9	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12782	10kV西工路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	西工路923	西来	14300	否	470	8140.64	公 线	230.79	49	3997.2	0	3329.38	受限	不可开放	成都 地调	null	
12783	蒲江10kV大兴 线大馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	大兴线973	大塘	20000	是	265	4589.93	公 线	375.17	142	6498	0	-2826.06	受限	不可开放	成都 地调	null	
12784	10kV江武线 915大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	江武线912	江南	80000	否	539	9335.75	公 线	0	0	0	5560	2842.17	受限	不可开放	成都 地调	null	

12785	10KV城体线 928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城体线928	城北	18000	否	150	2598.08	专线	51.62	34	894	0	1444.27	受限	不可开放	成都地调	null	
12786	10kV草石线	成都配调	草石路开关920	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	496.42	105	8598	0	-1224.66	不受限	不可开放	成都地调	null	
12787	10kV乡礼线	武胜电力调度控制中心	乡礼线918开关	望乡站	50000	是	0	0	公线	402	80	6962.6	0	-34.44	不受限	不可开放	广安地调	null	
12788	10kV大西线 (蒲江)大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线975	大塘	22000	否	265	4589.93	公线	350.92	132	6078	0	-1947.06	受限	不可开放	成都地调	null	
12789	10kV大井路 976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大井路976	大塘	20000	否	265	4589.93	专线	138.57	52	2400	0	1730.94	受限	不可开放	成都地调	null	
12790	10kV清龙二线 大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙二线923	清风	20000	是	480	8313.84	公线	445.5	93	7716	7775	-8839.93	受限	不可开放	成都地调	null	
12791	10kV寿业一路 大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业一路906	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	430.25	78	7452	400	721.65	受限	不可开放	成都地调	null	
12792	10kV霖云路大 馈线	蒲江电力调度控制中心	霖云路906开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	227.71	108	3944	0	-670.42	不受限	不可开放	成都地调	null	

12793	10kV江钟线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	江钟线911	江南	80000	否	553	9578.24	公 线	340.53	62	5898	7760	-5037.58	受限	不可开放	成都 地调	null	
12794	10kV龙金线	邻水电 力调度 控制中 心	龙金线916 开关	龙安站	34000	是	366	6339.31	公 线	400.05	109	6928.8	0	-1857.35	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
12795	10kV木仁线	丹棱电 力调度 控制中 心	木仁线917 开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公 线	303.19	55	5251.2	3671.95	-318.32	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12796	10kV金业路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	金业路935	金马	63000	否	550	9526.28	公 线	637.9	116	11048.4	0	-2474.75	受限	不可开放	成都 地调	null	
12797	10kV西敦线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	西敦路912	西来	14300	是	550	9526.28	公 线	287.88	52	4986	0	2635.02	受限	不可开放	成都 地调	null	
12798	10kV牌红I线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	牌红一线 933	牌坊沟	100000	是	539	9335.75	公 线	493.86	92	8553.7	34360	-35445.1	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12799	10kV寿工线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	寿工线920 开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公 线	427.83	107	7410	400	-1574.62	受限	不可开放	成都 地调	null	
12800	10kV坊工线	邻水电 力调度 控制中 心	坊工线923 开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公 线	487.21	105	8438.4	0	-1995.17	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

12801	10kV寿德二线_专线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿德二线926	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	391.96	75	6788.8	0	1395.14	受限	不可开放	成都地调	null	
12802	10KV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路925	城北	18000	否	330	5715.77	公线	221.71	67	3840	0	1304.19	受限	不可开放	成都地调	null	
12803	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大镇线972	大塘	20000	否	265	4589.93	公线	272.98	103	4728	0	-597.06	受限	不可开放	成都地调	null	
12804	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴岔线922	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	183.26	67	3174	0	1112.83	受限	不可开放	成都地调	null	
12805	10kV坊坪线	邻水电力调度控制中心	坊坪线961开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	497.04	107	8608.8	0	-2165.57	不受限	不可开放	广安地调	null	
12806	10kV杨朱线	丹棱电力调度控制中心	杨朱线913开关	杨场站	28000	否	552	9560.92	公线	81.84	15	1417.5	4070.32	3117.01	受限	不可开放	眉山地调	null	
12807	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿长线922开关	寿安	100000	否	265	4589.93	公线	387.25	146	6707.2	0	-2576.26	受限	不可开放	成都地调	null	
12808	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	城蒲线911	大塘	16000	否	400	6928.2	专线	13.26	3	229.6	0	6005.78	受限	不可开放	成都地调	null	

12809	10kV霖成路大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	霖成路908	霖雨	18000	是	210	3637.31	公 线	473.9	226	8208	2500	-7798.15	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12810	10kV金盐线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	金盐线904 开关	金马	106000	是	550	9526.28	公 线	518.24	94	8976	0	-1354.98	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12811	10kV养星线大 馈线	简阳电 力调度 控制中 心	养星线912	养马河	20000	否	380	6581.79	公 线	391.8	103	6786	0	-862.39	不受 限	不可开放	成都 地调	null	
12812	10kV石居线大 馈线	邻水电 力调度 控制中 心	石居线924 开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公 线	273.74	93	4741.2	0	-653.56	受限	不可开放	广安 地调	null	
12813	10kV大甘线大 馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	大甘线974	大塘	20000	否	265	4589.93	公 线	260.16	98	4506	0	-375.06	受限	不可开放	成都 地调	null	
12814	10kV金西二路 大馈线	蒲江电 力调度 控制中 心	金西二路 909	金马	63000	是	550	9526.28	公 线	342.26	62	5928	0	1693.02	受限	不可开放	成都 地调	null	
12815	10kV长西 I 线 大馈线	简阳电 力调度 控制中 心	长西 I 线 918	长岭	90000	否	400	6928.2	公 线	399.47	100	6918.9	2840	-3523.52	受限	不可开放	成都 地调	null	
12816	10kV丰镇线	简阳电 力调度 控制中 心	丰镇线921	高丰	270000	否	300	5196.15	公 线	330.72	110	5728	0	-1051.47	不受 限	不可开放	成都 地调	null	

12817	10kV板工四线	丹棱电力调度控制中心	板工四线936开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	491.29	89	8509.2	9560.92	-9465.29	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12818	10kV石棉线大馈线	简阳电力调度控制中心	石棉线923	石桥	20000	是	392	6789.64	公线	229.67	59	3977.8	6565	-5111.09	受限	不可开放	成都地调	null	
12819	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠桂线912开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	246.48	137	4269	0	-1774.85	受限	不可开放	成都地调	null	
12820	10kV丰桐线	邻水电力调度控制中心	丰桐线951开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	268.44	91	4649.4	960	-1521.76	不受限	不可开放	广安地调	null	
12821	10kV放园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园二线929开关	解放	109000	是	539	9335.75	公线	590.88	110	10234	0	-2765.4	不受限	不可开放	成都地调	null	
12822	10kV竹水线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹水线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	74.19	37	1285	200	1286.28	受限	不可开放	广安地调	null	
12823	10kV板城一线	丹棱电力调度控制中心	板城一线934开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	256.11	46	4435.9	6928.2	-3715.36	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12824	10kV放园 I 线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园一线911	解放	103000	是	539	9335.75	公线	452.31	84	7834	0	-365.4	受限	不可开放	成都地调	null	

12825	10kV放龙二线	简阳电力调度控制中心	放龙二线973开关	解放	109000	是	539	9335.75	公线	299.61	56	5189.3	2500	-220.7	不受限	不可开放	成都地调	null	
12826	10kV竹油线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹油线912开关	石竹站	20000	否	505	8746.86	公线	331.22	66	5736.8	630	1505.37	受限	不可开放	广安地调	null	
12827	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官红一线925开关	官仓	2*40000	否	180	3117.69	公线	200.62	111	3474.7	0	-668.78	受限	不可开放	成都地调	null	
12828	10kV江城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	江城二线926	江南	80000	是	469	8123.32	公线	270.9	58	4692	2850	-1043.34	不受限	不可开放	成都地调	null	
12829	10kV官敖线	彭州电力调度控制中心	官敖线923开关	官仓	2*40000	是	424	7343.9	公线	552.97	130	9577.4	0	-3702.28	受限	不可开放	成都地调	null	
12830	10kV简分Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简分二线922	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	41.33	8	715.9	0	6752.7	受限	不可开放	成都地调	null	
12831	10kV石柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	石柳线916开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	281	95	4777	420	-689.36	受限	不可开放	广安地调	null	
12832	10kV简分Ⅰ线	简阳电力调度控制中心	简分一线917	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	318.01	59	5508	0	1960.6	受限	不可开放	成都地调	null	

12833	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾康二线911	贾家	50000	否	595	10305.7	公线	411.55	69	7128	0	2147.13	受限	不可开放	成都地调	null	
12834	10kV牛工线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛背山站	200000	是	465	8054.04	公线	341	73	5797	815	645.2	不受限	不可开放	广安地调	null	
12835	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白河线913开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	99.2	110	1718.2	0	-315.23	受限	不可开放	成都地调	null	
12836	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草建线913	草池	40000	否	600	10392.3	专线	361.66	60	6264	0	3089.07	受限	不可开放	成都地调	null	
12837	10kV椿九线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿九线912开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	20.09	7	348	250	3489.64	受限	不可开放	广安地调	null	
12838	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙镇线923开关	龙会站	22500	否	419	7257.29	公线	356.48	85	6174.3	350	7.26	受限	不可开放	内江地调	null	
12839	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思山二线934开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	330.18	67	5718.8	6770	-5629.88	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12840	10kV青体线	大英电力调度控制中心	青体线961开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	514.43	93	8910	0	-1247.41	不受限	不可开放	遂宁地调	null	

12841	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线911开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	368.96	77	6390.4	7300	-6176.77	受限	不可开放	眉山地调	null	
12842	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思崇线946开关	思蒙站	80000	是	390	6755	公线	339.84	87	5886.1	7030	-7512.1	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12843	10kV温石线	大英电力调度控制中心	温石线918开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	277.34	53	4803.6	5000	-2598.27	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12844	10kV龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线922开关	龙亨站	40000	是	550	9526.28	公线	477.23	87	8265.6	0	-644.58	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12845	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏杨线937开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	460.05	121	7968	0	-2702.57	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12846	10kV金大线	眉山电力调度控制中心	金大线928开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	420.21	99	7278.1	0	-1416.84	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12847	10kV平乐二线924	眉山电力调度控制中心	平乐二线924开关	平春	180000	是	390	6755	公线	316.19	81	5476.4	630	-702.4	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12848	10kV苏良线	乐山电力调度控制中心	苏良线939开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	417.44	95	7230	0	-371.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	

12849	10kV尚东一线	眉山电力调度控制中心	尚东一线915开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	510.82	106	8847.6	3095	-5410.02	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12850	10kV回窑线	大英电力调度控制中心	回窑线912开关	回马	80000	是	465	8054.04	公线	69.9	15	1200	0	-5712.77	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12851	10kV科旭一线	眉山电力调度控制中心	科旭一线913开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	492.66	116	8533.1	9445	-12392.54	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12852	10kV科旭二线	眉山电力调度控制中心	科旭二线979开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	358.87	72	6215.6	2015	-1371.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12853	10kV龙苗线	峨眉山电力调度控制中心	龙苗线912开关	龙池站	8000	否	150	2598.08	公线	90.42	60	1566	14380	-13867.54	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12854	10kV科田线	眉山电力调度控制中心	科田线915开关	科工园站	100000	否	423	7326.57	公线	157.84	37	2733.8	10415	-6554.89	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12855	10kV安崇线	眉山电力调度控制中心	安崇线968开关	安平站	113000	是	380	6581.79	公线	337.63	89	5847.9	1580	-3348.92	受限	不可开放	眉山地调	null	
12856	10kV苏杨II回	乐山电力调度控制中心	苏杨二回921开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	557.04	127	9648	0	-3551.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	

12857	10kV科成线	眉山电力调度控制中心	科成线977开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	418.82	85	7254	0	-395.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12858	10kV青高线	大英电力调度控制中心	青高线925开关	青龙坡	80000	是	240	4156.92	公线	158.66	66	2748	2460	-1882.46	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12859	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威磷线971开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	381.8	80	6612.8	2000	-1130.34	不受限	不可开放	内江地调	null	
12860	10kV安新线	射洪电力调度控制中心	安新线927开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	372.04	93	6443.8	0	-901.24	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12861	10kV苏杨Ⅲ回	乐山电力调度控制中心	苏杨三回932开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	526.56	120	9120	0	-2261.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12862	10kV嘉新二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉新二线971开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	353.35	91	6120	400	-440.5	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12863	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威水线927开关	威远站	90000	是	400	6928.2	公线	401.02	100	6945.6	4680	-6083.04	不受限	不可开放	内江地调	null	
12864	10kV金东线	眉山电力调度控制中心	金东线929开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	388.18	81	6723.3	2400	-2444.52	不受限	不可开放	眉山地调	null	

12865	10kV两华线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	两华线924 开关	两河站	16300	否	360	6235.38	公 线	210.83	59	3651.6	2160	-199.76	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12866	10kV镇永线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	镇永线924 开关	镇西站	20000	否	368	6373.95	公 线	207.75	56	3598.2	800	1338.36	受限	不可开放	内江 地调	null	
12867	10kV庄大三线 924	眉山电 力调度 控制中 心	庄大二线 924开关	大石桥 站	103000	是	495	8573.65	公 线	404.58	82	7007.3	0	-148.38	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12868	10kV苏水I回 911大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	苏水一回 911开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公 线	509.93	116	8832	0	-2735.18	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
12869	10kV镇庆线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	镇庆线925 开关	镇西站	20000	是	380	6581.79	公 线	278.9	73	4830.5	855	-420.07	受限	不可开放	内江 地调	null	
12870	10kV庄大二线 917	眉山电 力调度 控制中 心	庄大二线 917开关	大石桥 站	103000	是	495	8573.65	公 线	249.51	50	4321.5	100	2437.42	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12871	10kV玉花线	射洪电 力调度 控制中 心	玉花线923 开关	玉太	20000	是	275	4763.14	公 线	247.7	90	4290.2	0	-479.69	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
12872	10kV威开二线	威远电 力调度 控制中 心	威开二线 973开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公 线	346.42	72	6000	2000	-517.54	不受 限	不可开放	内江 地调	null	

12873	10kV杨巩线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	杨巩线912 开关	杨家湾 站	80000	否	100	1732.05	公 线	45.59	46	789.7	1340	-570.86	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12874	10kV秀桂一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	秀桂一线 913开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公 线	329.75	101	5711.3	1200	-2366.4	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
12875	10kV越楠线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	越楠线913 开关	越溪站	13000	是	400	6928.2	公 线	233.44	58	4043.2	2000	-500.64	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12876	10kV镇水线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	镇水线912 开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公 线	309.35	86	5358	3000	-3369.7	受限	不可开放	内江 地调	null	
12877	10kV玉木线	射洪电 力调度 控制中 心	玉木线911 开关	玉太	20000	是	185	3204.29	公 线	110.48	60	1913.6	2000	-1350.17	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
12878	10kV尚业四线	眉山电 力调度 控制中 心	尚业四线 942开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公 线	558.28	132	9669.7	1890	-5197.19	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12879	10kV水金线 973大馈线	乐山电 力调度 控制中 心	水金线973 开关	水口站	102000	否	335	5802.37	公 线	336.72	101	5832	0	-609.87	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
12880	10kV尚业三线	眉山电 力调度 控制中 心	尚业三线 926开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公 线	369.5	87	6399.8	980	-785.89	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	

12881	10kV尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚炉线911开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	369.85	67	6405.8	4250	-3034.78	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12882	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	龙北线925开关	蟠龙	100000	是	435	7534.42	公线	406.35	93	7038	0	-1010.46	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12883	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威建线928开关	威远站	90000	否	440	7621.02	公线	359.31	82	6223.2	1560	-924.28	不受限	不可开放	内江地调	null	
12884	10kV大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线929开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	336.81	80	5833.5	1250	-1222.24	受限	不可开放	眉山地调	null	
12885	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	安馆线961开关	武安	102000	是	400	6928.2	公线	269.13	67	4661.3	6928	-6046.74	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12886	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线913开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	207.1	49	3587	70772	-68497.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12887	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	花滨线917开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	189.62	39	3284.2	6340	-2834.56	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12888	10kV红杰线	威远电力调度控制中心	红杰线916开关	新场站	18000	否	240	4156.92	专线	0	0	0	0	3741.22	受限	不可开放	内江地调	null	

12889	10kV镇杨线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	镇杨线923 开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公 线	220.03	61	3810.9	0	1177.4	受限	不可开放	内江 地调	null	
12890	10kV旭江二线	眉山电 力调度 控制中 心	旭江二线 921开关	旭光开 闭所	0	是	495	8573.65	公 线	453.12	92	7848	800	-1789.08	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12891	10kV龙庆线	威远电 力调度 控制中 心	龙庆线924 开关	龙会站	22500	否	420	7274.61	专 线	280.66	67	4861.1	0	1686.05	受限	不可开放	内江 地调	null	
12892	10kV威双线	威远电 力调度 控制中 心	威双线961 开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公 线	409.24	85	7088	1630	-1235.54	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12893	10kV清泉线	威远电 力调度 控制中 心	清泉线961 开关	清溪站	90000	是	335	5802.37	公 线	159.36	48	2760.1	2410	-528.2	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12894	10kV符丰线	峨眉山 电力调 度控制 中心	符丰线922 开关	符溪站	20000	否	223	3862.47	公 线	143.23	64	2480.7	2480	-1870.72	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
12895	10kV清城线	威远电 力调度 控制中 心	清城线913 开关	清溪站	90000	是	571	9890.01	公 线	303.09	53	5249.6	3572	-909.59	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12896	10kV卫祠线	威远电 力调度 控制中 心	卫祠线913 开关	卫林站	10000	是	366	6339.31	公 线	340.69	93	5900.8	2130	-2959.35	不受 限	不可开放	内江 地调	null	

12897	10kV龙华线	威远电力调度控制中心	龙华线915开关	龙会站	22500	是	288	4988.31	公线	267.54	93	4633.8	610	-1253.15	受限	不可开放	内江地调	null	
12898	10kV连锁线大馈线	威远电力调度控制中心	连锁线928开关	连界场站	71500	否	448	7759.59	公线	381.44	85	6606.6	500	-122.97	不受限	不可开放	内江地调	null	
12899	10kV红磡线大馈线	威远电力调度控制中心	红磡线922开关	新场站	18000	否	335	5802.37	公线	44.86	13	777	850	3595.13	受限	不可开放	内江地调	null	
12900	10kV龙管线	眉山电力调度控制中心	龙管线912开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	公线	473.59	79	8202.6	4110	-2959.53	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12901	10kV镇理线大馈线	威远电力调度控制中心	镇理线911开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	270.21	75	4680	4200	-3891.7	受限	不可开放	内江地调	null	
12902	10kV江滨二线	眉山电力调度控制中心	江滨二线924开关	江公开闭所	0	是	400	6928.2	公线	313.64	78	5432.3	1250	-1139.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12903	10kV岷崇线	眉山电力调度控制中心	岷崇线912开关	岷东公开闭所	0	是	482	8348.48	公线	274.71	57	4758	3050	-1129.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12904	10kV福彭线	眉山电力调度控制中心	福彭线938开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	469.69	97	8135	630	-2086.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	

12905	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	490	8487.05	公线	399.01	81	6910.8	0	-121.16	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12906	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清平线918开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	410.43	86	7108.7	5315	-5772.63	不受限	不可开放	内江地调	null	
12907	10kV红脱线大馈线	威远电力调度控制中心	红脱线915开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	34.82	14	603	185	3187.06	受限	不可开放	内江地调	null	
12908	10kV东城线	眉山电力调度控制中心	东城线912开关	东馆站	81500	是	423	7326.57	公线	212.93	50	3688	3160	-986.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12909	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	红东二线911开关	新场站	18000	是	335	5802.37	公线	210.39	63	3644	2700	-1702.1	受限	不可开放	内江地调	null	
12910	10kV大学线	眉山电力调度控制中心	大学线918开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	450.76	75	7807.1	3850	-2304.03	受限	不可开放	眉山地调	null	
12911	10kV大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	265.54	63	4599.2	4790	-3527.94	受限	不可开放	眉山地调	null	
12912	10kV大圣线	眉山电力调度控制中心	大圣线941开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	595.22	99	10309.2	550	-2545.36	受限	不可开放	眉山地调	null	

12913	10kV南品线	威远电力调度控制中心	南品线927开关	威南站	150000	否	360	6235.38	公线	172.62	48	2989.8	3935	-1312.96	不受限	不可开放	内江地调	null	
12914	10kV尚北二线	眉山电力调度控制中心	尚北二线924开关	尚义站	100000	否	600	10392.3	公线	592.4	99	10260.3	500	-1407.23	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12915	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威白线912开关	威远站	90000	是	445	7707.63	公线	310.81	70	5383.2	2260	-1477.1	不受限	不可开放	内江地调	null	
12916	10kV鲜千线	眉山电力调度控制中心	鲜千线923开关	鲜滩开闭所	0	否	400	6928.2	专线	185.22	46	3208	3750	-722.62	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12917	10kV松城线	眉山电力调度控制中心	松城线924开关	松江站	80000	否	380	6581.79	公线	307.07	81	5318.4	920	-314.79	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12918	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	14600	是	170	2944.49	公线	153.49	90	2658.4	0	-302.81	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12919	10kV佛清一线	峨眉山电力调度控制中心	佛清 I 回922开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	370.67	88	6420	6790	-7390.31	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12920	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制中心	利街线911开关	利店站	16300	否	300	5196.15	公线	244.86	82	4241	0	435.53	受限	不可开放	乐山地调	null	

12921	10kV沐凡线大 馈线	沐川电 力调度 控制中 心	沐凡线922 开关	沐川站	71500	是	200	3464.1	公 线	256.73	128	4446.5	0	-1675.22	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
12922	10kV杨河线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	杨河线915 开关	杨家湾 站	80000	是	286	4953.67	公 线	261.69	91	4532.4	2275	-2844.46	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
12923	10kV龙江一线	眉山电 力调度 控制中 心	龙江一线 917开关	龙亭站	40000	否	423	7326.57	公 线	380.47	90	6589.8	400	-395.89	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
12924	10kV红机线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	红机线914 开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公 线	14.61	6	253	0	3722.06	受限	不可开放	内江 地调	null	
12925	10kV龙杨线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	龙杨线911 开关	龙会站	22500	是	366	6339.31	公 线	331.35	91	5738.9	3850	-4517.45	受限	不可开放	内江 地调	null	
12926	10kV瞿通线	射洪电 力调度 控制中 心	瞿通线911 开关	瞿河	12600	否	185	3204.29	公 线	57.66	31	998.6	0	1885.26	受限	不可开放	遂宁 地调	null	
12927	10kV安院线	眉山电 力调度 控制中 心	安院线957 开关	安平站	113000	否	600	10392.3	专 线	222.4	37	3851.9	15850	-10348.83	受限	不可开放	眉山 地调	null	
12928	10kV红化线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	红化线923 开关	新场站	18000	否	240	4156.92	公 线	87.12	36	1509	1930	302.23	受限	不可开放	内江 地调	null	

12929	10kV安渔二线	眉山电力调度控制中心	安渔二线955开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	116.74	24	2021.9	18300	-12808.27	受限	不可开放	眉山地调	null	
12930	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太明线923开关	太乙	12600	是	271	4693.86	公线	227.3	84	3936.8	0	-181.71	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12931	10kV牟翠二线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠二线943开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	452.37	103	7835	0	-1738.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12932	10kV龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙黄线914开关	龙兴站	10000	否	255	4416.73	公线	242.73	95	4204	80	-308.94	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12933	10kV象磷线	眉山电力调度控制中心	象磷线912开关	象耳站	14300	否	380	6581.79	公线	264.16	70	4575.2	2530	-1181.59	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12934	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石玻三线962开关	石燕桥站	125000	是	560	9699.48	专线	530.14	95	9182	0	-1422.42	不受限	不可开放	内江地调	null	
12935	10kV铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝象二线922开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	321.73	76	5572.3	4150	-3861.04	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12936	10kV牟海一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟海一线949开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	520.79	118	9020	0	-2923.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	

12937	10kV金北一线	眉山电力调度控制中心	金北一线912开关	金龙站	103000	是	650	11258.33	公线	622.4	96	10780	0	-1773.34	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12938	10KV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐环线972开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	232.87	55	4033.3	5900	-4072.04	不受限	不可开放	内江地调	null	
12939	10kV多秦线	眉山电力调度控制中心	多秦线936开关	多悦站	28000	是	400	6928.2	公线	285.93	71	4952.3	1630	-1039.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12940	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎书线933开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	161.54	34	2797.8	5876	-1160.17	不受限	不可开放	内江地调	null	
12941	10kV思黄线	眉山电力调度控制中心	思黄线945开关	思蒙站	80000	否	423	7326.57	公线	275.59	65	4773.3	6000	-4179.39	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12942	10kV牟翠一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠一线948开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	573.21	130	9928	0	-3069.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12943	10kV观轸线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观轸线976开关	观山站	12600	否	361	6252.7	公线	213.43	59	3696.6	2750	-819.17	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12944	10kV佛双线	峨眉山电力调度控制中心	佛双线913开关	佛殿站	80000	是	243	4208.88	公线	492.49	203	8530	3260	-8422.9	不受限	不可开放	乐山地调	null	

12945	10kV观永线	眉山电力调度控制中心	观永线998开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	396.97	94	6875.5	5295	-5576.59	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12946	10kV塘雷线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘雷线912开关	塘边站	12600	是	300	5196.15	公线	239.17	80	4142.5	0	14.42	不受限	不可开放	内江地调	null	
12947	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	龙解线924开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	359.52	81	6226.8	0	-60.7	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12948	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	祥双二线924开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	227	68	3931	2500	-789	不受限	不可开放	内江地调	null	
12949	10kV尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚河二线925开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	373.01	77	6460.6	4565	-3511.97	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12950	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	湾书线925开关	桐子湾	100000	否	320	5542.56	公线	269.16	84	4661.8	300	26.5	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12951	10kV尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚东二线941开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	297.42	54	5151.5	5000	-7284.52	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12952	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	花碧线913开关	桃花山	150000	是	500	8660.25	公线	165.14	33	2860.3	10000	-3074.4	不受限	不可开放	遂宁地调	null	

12953	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复镇线913开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	303.18	76	5251	200	91.56	不受限	不可开放	内江地调	null	
12954	10kV圣平线	隆昌电力调度控制中心	圣平线925开关	圣灯站	16300	是	200	3464.1	公线	234.06	117	4053.9	0	-1282.62	受限	不可开放	内江地调	null	
12955	10kV东尚一线	眉山电力调度控制中心	东尚一线914开关	东馆站	81500	是	390	6755	公线	349.36	90	6051	500	-1147	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12956	10kV牟高线995大馈线	乐山电力调度控制中心	牟高线946开关	牟子站	60000	是	300	5196.15	公线	399.42	133	6918	0	-2761.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12957	10kV云光线	隆昌电力调度控制中心	云光线914开关	云顶站	10000	是	205	3550.7	公线	211.39	103	3661.2	430	-1250.64	不受限	不可开放	内江地调	null	
12958	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾龚线922开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	198.43	59	3436.8	0	1205.1	受限	不可开放	内江地调	null	
12959	10kV龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙悦二线921开关	龙亨站	40000	否	482	8348.48	公线	453.22	94	7849.8	2920	-3256.17	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12960	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	257.06	77	4452.2	0	189.7	受限	不可开放	内江地调	null	

12961	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐隆线925开关	徐家桥站	90000	否	371	6425.91	公线	424.32	114	7349.3	900	-2465.98	不受限	不可开放	内江地调	null	
12962	10kV松悦线	内江电力调度控制中心	松悦线927开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	70.27	15	1217.1	0	6296.53	受限	不可开放	内江地调	null	
12963	10kV城新环912	眉山电力调度控制中心	城新环912开关	新乐开闭所	0	是	390	6755	公线	251.97	65	4364.1	1250	-210.1	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12964	10kV安镇三线	眉山电力调度控制中心	安镇三线953开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	452.92	94	7844.5	2650	-2980.87	受限	不可开放	眉山地调	null	
12965	10kV安镇二线	眉山电力调度控制中心	安镇二线963开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	304.31	61	5270.6	6295	-3849.31	受限	不可开放	眉山地调	null	
12966	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	仙四线923开关	天仙	12600	否	185	3204.29	公线	150.62	81	2608.8	2330	-2054.94	受限	不可开放	遂宁地调	null	
12967	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云山线911开关	云顶站	10000	是	200	3464.1	公线	130.92	65	2267.5	965	-211.22	不受限	不可开放	内江地调	null	
12968	10kV沙城一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅱ回947开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	406.47	81	7040	800	-870.22	不受限	不可开放	乐山地调	null	

12969	10kV秀城一线	峨眉山市电力调度控制中心	秀城一线914开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	267.28	81	4629.3	2450	-2534.4	不受限	不可开放	乐山地调	null
12970	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪石线912开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	354.63	89	6142.2	0	-599.64	不受限	不可开放	内江地调	null
12971	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线916开关	科工园站	100000	是	800	13856.41	公线	813.28	102	14086.4	6500	-9674.27	不受限	不可开放	眉山地调	null
12972	10kV仙莲线	射洪电力调度控制中心	仙莲线912开关	天仙	12600	是	215	3723.91	公线	82.36	38	1426.4	0	1552.73	受限	不可开放	遂宁地调	null
12973	10kV乐石线915大馈线	乐山电力调度控制中心	乐石线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	633.78	167	10977.1	0	-5053.49	不受限	不可开放	乐山地调	null
12974	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	351.61	73	6089.9	800	623.73	受限	不可开放	眉山地调	null
12975	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石黑线915开关	石燕桥站	125000	是	295	5109.55	公线	308.31	105	5340	715	-1967.36	不受限	不可开放	内江地调	null
12976	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界天线915开关	界市站	10000	是	205	3550.7	公线	234.6	114	4063.3	0	-1222.74	不受限	不可开放	内江地调	null

12977	10kV安渔一线	眉山电力调度控制中心	安渔一线954开关	安平站	113000	否	600	10392.3	公线	159.59	27	2764.1	0	6588.97	受限	不可开放	眉山地调	null	
12978	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香伯线924开关	香山	12600	是	170	2944.49	公线	168.35	99	2915.8	0	-560.21	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12979	10kV乐中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐中线963开关	乐山站	100000	否	275	4763.14	公线	320.92	117	5558.4	0	-1271.57	不受限	不可开放	乐山地调	null	
12980	10kV庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄大二线923开关	庄店站	50000	是	390	6755	公线	415.72	107	7200.5	0	-1898.9	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12981	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	南何线917开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	433.86	94	7514.4	400	-1540.46	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
12982	10kV永苏线	眉山电力调度控制中心	永苏线923开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	261.44	54	4528.3	1110	-3019.31	受限	不可开放	眉山地调	null	
12983	10kV寿泽二线	内江电力调度控制中心	寿泽二线971开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	0	0	0	0	7513.63	受限	不可开放	内江地调	null	
12984	10kV永美线	眉山电力调度控制中心	永美线924开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	公线	105.91	22	1834.4	800	4879.23	受限	不可开放	眉山地调	null	

12985	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	仙永线911开关	天仙	12600	否	200	3464.1	公线	123.42	62	2137.6	1740	-759.91	受限	不可开放	遂宁地调	null	
12986	10kV永崇线	眉山电力调度控制中心	永崇线922开关	永寿站	20000	是	423	7326.57	公线	357.46	85	6191.2	2840	-3169.94	不受限	不可开放	眉山地调	null	
12987	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥屏线917开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	307.92	64	5333.1	3525	-2179.32	不受限	不可开放	内江地调	null	
12988	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾全线913开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	290.83	60	5037.1	0	1641.68	受限	不可开放	内江地调	null	
12989	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣胡线911开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	179.52	69	3109.2	80	413.46	受限	不可开放	内江地调	null	
12990	10kV湾凤线	内江电力调度控制中心	湾凤线912开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	364.95	76	6321	80	277.78	受限	不可开放	内江地调	null	
12991	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	仙东线924开关	天仙	12600	否	185	3204.29	公线	139.08	75	2408.8	0	475.06	受限	不可开放	遂宁地调	null	
12992	10kV龚范线大馈线	沙湾电力调度控制中心	龚范线963开关	龚嘴站	10000	否	330	5715.77	公线	775.98	235	13440	0	-8295.81	不受限	不可开放	乐山地调	null	

12993	10kV蔡工二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工二线955开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	226	56	3914.4	3600	-1971.84	不受限	不可开放	乐山地调	null
12994	10kV寿华线	内江电力调度控制中心	寿华线962开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	278.79	58	4828.6	0	2685.03	受限	不可开放	内江地调	null
12995	10kV湾陈线	内江电力调度控制中心	湾陈线914开关	湾桥站	10000	否	482	8348.48	公线	198.46	41	3437.4	8150	-4073.77	受限	不可开放	内江地调	null
12996	10kV象眉线	眉山电力调度控制中心	象眉线913开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	71.25	34	1234	3565	-1525.42	不受限	不可开放	眉山地调	null
12997	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌传线933开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	228.86	47	3963.9	0	3549.73	受限	不可开放	内江地调	null
12998	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平市线913开关	平安站	71500	是	295	5109.55	公线	245.73	83	4256	2000	-2168.36	不受限	不可开放	内江地调	null
12999	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松法一线911开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	19.2	4	332.6	3825	3356.03	受限	不可开放	内江地调	null
13000	10kV相植线	眉山电力调度控制中心	相植线914开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	332.74	79	5763	0	98.26	不受限	不可开放	眉山地调	null

13001	10kV松创一线	内江电力调度控制中心	松创一线913开关	松柏	270000	否	482	8348.48	专线	94.75	20	1641.1	0	5872.53	受限	不可开放	内江地调	null	
13002	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	棠渔线982开关	海棠	360000	是	120	2078.46	公线	99.29	83	1719.7	0	-56.93	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13003	10kV普星线	隆昌电力调度控制中心	普星线914开关	普润站	10000	是	260	4503.33	公线	212.85	82	3686.5	0	-83.84	不受限	不可开放	内江地调	null	
13004	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平双线916开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	200.23	98	3468	2930	-3202.37	不受限	不可开放	内江地调	null	
13005	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线923开关	柳树	80000	否	153	2650.04	公线	295.84	193	5124	3830	-6568.96	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13006	10kV乐纸一线	乐山电力调度控制中心	乐纸一线916开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	534.87	122	9263.9	0	-2404.98	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13007	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金岛线941开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	332.06	78	5751.2	2130	-2019.94	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13008	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿水线928开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	221.48	46	3836.1	0	3677.53	受限	不可开放	内江地调	null	

13009	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金北二线922开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	890.75	99	15427.8	0	-2957.03	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13010	10kV金东线	隆昌电力调度控制中心	金东线913开关	金鹅	280000	是	600	10392.3	公线	562.83	94	9748.3	6635	-8069.46	不受限	不可开放	内江地调	null	
13011	10kV乐青线	乐山电力调度控制中心	乐青线924开关	乐山站	120000	是	300	5196.15	公线	362.29	121	6274.8	0	-2117.88	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13012	10kV寿解线	内江电力调度控制中心	寿解线918开关	寿溪桥	300000	否	846	14653.15	专线	51.33	6	889	0	12298.83	受限	不可开放	内江地调	null	
13013	10kV大医线	眉山电力调度控制中心	大医线971开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	218.76	27	3789	0	8681.77	受限	不可开放	眉山地调	null	
13014	10kV瞿河线	射洪电力调度控制中心	瞿河线914开关	瞿河	12600	否	200	3464.1	公线	111.45	56	1930.3	1750	-562.61	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13015	10kV大青线	眉山电力调度控制中心	大青线935开关	大石桥站	103000	是	800	13856.41	公线	244.52	31	4235	0	6850.13	受限	不可开放	眉山地调	null	
13016	10kV望湿线	隆昌电力调度控制中心	望湿线925开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	公线	309.1	83	5353.6	4270	-3840.28	不受限	不可开放	内江地调	null	

13017	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿安二线925开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	335.74	70	5815.1	27395	-25696.47	受限	不可开放	内江地调	null	
13018	10kV大锦线	眉山电力调度控制中心	大锦线919开关	大石桥站	103000	否	492	8521.69	专线	182.38	37	3158.9	80	4430.62	受限	不可开放	眉山地调	null	
13019	10kV沙城三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅰ回943开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	495.08	98	8574.7	400	-2004.92	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13020	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制中心	利武线922开关	利店站	16300	否	300	5196.15	公线	412.47	137	7144	0	-2467.47	受限	不可开放	乐山地调	null	
13021	10kV利凤线913大馈线	沐川电力调度控制中心	利凤线913开关	利店站	16300	是	275	4763.14	公线	159.35	58	2760	0	1050.51	受限	不可开放	乐山地调	null	
13022	10kV舟静线921大馈线	沐川电力调度控制中心	舟静线921开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	6	150	100	0	6235.38	受限	不可开放	乐山地调	null	
13023	10kV大高线	眉山电力调度控制中心	大高线911开关	大石桥站	103000	否	300	5196.15	专线	38.68	13	670	0	4006.53	受限	不可开放	眉山地调	null	
13024	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望南线917开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	395.55	107	6850.9	400	-2110.17	不受限	不可开放	内江地调	null	

13025	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	公线	868.16	109	15036.9	0	-2734.13	受限	不可开放	眉山地调	null	
13026	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望西一线962开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	397.75	107	6889.1	825	-2571.99	不受限	不可开放	内江地调	null	
13027	10kV双玉线	内江电力调度控制中心	双玉线923开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	308.29	73	5339.6	2510	-1988.34	受限	不可开放	内江地调	null	
13028	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	南工线924开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	398.66	87	6904.8	130	-660.86	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13029	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐汉线913开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	386.01	91	6685.7	1945	-2769.44	不受限	不可开放	内江地调	null	
13030	10kV安镇一线	眉山电力调度控制中心	安镇一线958开关	安平站	113000	是	495	8573.65	公线	465.12	94	8056.1	2500	-4214.98	受限	不可开放	眉山地调	null	
13031	10kV安新线	眉山电力调度控制中心	安新线966开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	205.72	51	3563	4400	-2420.44	受限	不可开放	眉山地调	null	
13032	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万江线923开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	226.15	57	3916.9	7250	-5624.34	不受限	不可开放	内江地调	null	

13033	10kV安溪线	眉山电力调度控制中心	安溪线915开关	安平站	113000	否	495	8573.65	专线	471.51	95	8166.5	1580	-2030.21	受限	不可开放	眉山地调	null	
13034	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	安武线917开关	武安	100000	是	307	5317.4	公线	156.13	51	2704.2	1930	-380.28	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13035	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观水线974开关	观山站	12600	否	235	4070.32	公线	289.43	123	5013	0	-1349.71	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13036	10kV安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线913开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	427.11	89	7397.5	3470	-3353.87	受限	不可开放	眉山地调	null	
13037	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	336.85	101	5834.2	1955	-3147.3	不受限	不可开放	内江地调	null	
13038	10kV安江一线	眉山电力调度控制中心	安江一线956开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	92.36	19	1599.6	0	5914.03	受限	不可开放	眉山地调	null	
13039	10kV安江二线	眉山电力调度控制中心	安江二线964开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	476.95	99	8260.7	5180	-5927.07	受限	不可开放	眉山地调	null	
13040	10kV安汇线	眉山电力调度控制中心	安汇线914开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	316.1	66	5474.9	0	2038.73	受限	不可开放	眉山地调	null	

13041	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	湾武线917开关	桐子湾	100000	是	185	3204.29	公线	189.43	102	3281	410	-1127.57	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13042	10kV乐蟠线936路	乐山电力调度控制中心	乐蟠线926开关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	382.67	139	6627.8	0	-2817.29	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13043	10kV安华线	眉山电力调度控制中心	安华线967开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	202.5	41	3507.4	7250	-8947.84	受限	不可开放	眉山地调	null	
13044	10kV龙关二线	射洪电力调度控制中心	龙关二线973开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	264.94	61	4588.8	12000	-10547.41	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13045	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石金线923开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	286.77	97	4966.8	5325	-6204.16	不受限	不可开放	内江地调	null	
13046	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松长二线924开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	297.02	31	5144.4	0	8213.18	受限	不可开放	内江地调	null	
13047	10kV黄先线	隆昌电力调度控制中心	黄先线913开关	黄家站	20000	是	200	3464.1	公线	228.45	114	3956.8	0	-1185.52	不受限	不可开放	内江地调	null	
13048	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌电一线914开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	216.77	51	3754.4	0	2106.86	受限	不可开放	内江地调	null	

13049	10kV秀杨一线	峨眉山电力调度控制中心	秀杨I线912开关	秀湖站	80000	是	271	4693.86	公线	129.86	48	2249.1	29530	-28024.01	不受限	不可开放	乐山地调	null
13050	10kV东医线	隆昌电力调度控制中心	东医线924开关	东区站	26000	否	279	4832.42	专线	120.96	43	2095	0	2254.18	受限	不可开放	内江地调	null
13051	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望西二线963开关	望城坡站	95000	是	371.1	6427.64	公线	302.81	82	5244.6	0	-102.49	不受限	不可开放	内江地调	null
13052	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	湾香线926开关	桐子湾	100000	是	230	3983.72	公线	235.88	103	4085.4	0	-898.42	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13053	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石黄线911开关	石燕桥站	100000	是	205	3550.7	公线	163.7	80	2835.2	0	5.36	不受限	不可开放	内江地调	null
13054	10kV思莲线	眉山电力调度控制中心	思莲线941开关	思蒙站	80000	否	400	6928.2	公线	362.85	91	6284.5	0	-49.12	不受限	不可开放	眉山地调	null
13055	10kV洋东线	射洪电力调度控制中心	洋东线911开关	洋溪	14600	是	300	5196.15	公线	168.71	56	2922	1250	-15.08	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13056	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖桥线973开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	350.69	92	6073.9	0	-808.47	不受限	不可开放	乐山地调	null

13057	10kV尚北一线	眉山电力调度控制中心	尚北一线914开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	317.47	75	5498.6	1465	-1102.34	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13058	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万工线924开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	公线	216.59	72	3751.4	2440	-1514.87	不受限	不可开放	内江地调	null	
13059	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石荣线922开关	石子站	12600	否	210	3637.31	公线	143.94	69	2493	750	30.58	不受限	不可开放	内江地调	null	
13060	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复螺线914开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	348.5	87	6036	2470	-2963.44	不受限	不可开放	内江地调	null	
13061	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖新线983开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	315.95	83	5472.2	0	-206.77	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13062	10kV五陈线	峨眉山电力调度控制中心	五陈线913开关	五星站	10000	是	400	6928.2	公线	182.22	46	3156	4755	-2368.44	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13063	10kV思山一线	眉山电力调度控制中心	思山一线932开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	373.19	98	6463.7	380	-1578.27	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13064	10kV思南一线	眉山电力调度控制中心	思南一线933开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	专线	207.29	42	3590.2	9160	-5891.28	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13065	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百红线912开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	201.62	67	3492.1	4860	-4195.18	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13066	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣乐线912开关	圣灯站	16300	是	205	3550.7	公线	198.83	97	3443.7	140	-743.14	受限	不可开放	内江地调	null	
13067	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团企线928开关	团结站	100000	是	264	4572.61	公线	176.67	67	3059.9	7905	-7306.81	不受限	不可开放	内江地调	null	
13068	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙桥线931开关	沙坝站	100000	是	423	7326.57	公线	429.77	102	7443.6	630	-2212.34	不受限	不可开放	内江地调	null	
13069	10kV尖黑Ⅰ线977	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅰ回977开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	301.88	79	5228.6	0	36.83	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13070	10kV石永线	隆昌电力调度控制中心	石永线913开关	石燕桥站	100000	否	205	3550.7	公线	116	56	1933.3	5100	-3837.37	不受限	不可开放	内江地调	null	
13071	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东纺线922开关	东区站	16000	是	300	5196.15	公线	199.36	66	3453	50	653.92	受限	不可开放	内江地调	null	
13072	10kV尚高线	眉山电力调度控制中心	10kV尚高线918开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	346.11	82	5994.6	1260	-660.69	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13073	10kV大福一线	内江电力调度控制中心	大福一线914开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	326	77	5650	0	210	不受限	不可开放	内江地调	null	
13074	10kV铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝园一线914开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	411.04	97	7119.2	1250	-2507.94	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13075	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	花云线924开关	桃花山	150000	否	500	8660.25	公线	322.98	65	5594	2230	-29.78	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13076	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡符二线964开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	150	38	2598	5915	-2971	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13077	10kV峨鞠线	峨眉山电力调度控制中心	峨鞠线918开关	峨山站	50000	否	300	5196.15	公线	58	19	1005	6915	-4013	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13078	10kV隆城二线	隆昌电力调度控制中心	隆城二线922开关	隆昌站	16000	是	295	5109.55	公线	236.81	80	4101.6	8100	-8113.96	不受限	不可开放	内江地调	null	
13079	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌双线912开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	261.2	78	4524	0	117.9	受限	不可开放	内江地调	null	
13080	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌西一线936开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	245.34	51	4249.3	9760	-6495.67	受限	不可开放	内江地调	null	

13081	10kV桐西一线	内江电力调度控制中心	桐西一线914开关	桐梓坝站	80000	是	964	0	公线	822.62	85	14247.8	0	-890.23	不受限	不可开放	内江地调	null	
13082	10kV沙开一线	隆昌电力调度控制中心	沙开一线922开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	484.78	115	8396.4	0	-1802.49	不受限	不可开放	内江地调	null	
13083	10kV尖牛线	乐山电力调度控制中心	尖牛线991开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	329.54	87	5707.7	0	-442.27	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13084	10kV龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙镇线925开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	312.82	65	5418	2795	-699.37	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13085	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石水线914开关	石燕桥站	100000	否	165	2857.88	公线	51.06	31	851.1	5900	-4212.31	不受限	不可开放	内江地调	null	
13086	10kV龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙悦线913开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	424.12	88	7345.8	1095	-927.17	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13087	10kV东岭线	隆昌电力调度控制中心	东岭线914开关	东区站	16000	是	423	7326.57	公线	139.2	33	2411	0	3450.26	受限	不可开放	内江地调	null	
13088	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌电二线922开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	359	85	6225	0	-364	受限	不可开放	内江地调	null	

13089	10kV龙太线	眉山电力调度控制中心	龙太线923开关	龙亭站	40000	是	380	6581.79	公线	290.99	77	5040	1880	-1654.57	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13090	10kV龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙铝线915开关	龙兴站	10000	否	350	6062.18	专线	189.32	54	3279.1	3020	-843.14	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13091	10kV平镇线	隆昌电力调度控制中心	平镇线926开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	264.72	88	4412.88	315	-255.96	不受限	不可开放	内江地调	null	
13092	10kV科渔一线	眉山电力调度控制中心	科渔一线972开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	340.72	69	5901.2	3955	-2997.28	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13093	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌史线941开关	牌楼站	80000	否	255	4416.73	公线	181.99	71	3152	1500	-676.94	受限	不可开放	内江地调	null	
13094	10kV普坡线	隆昌电力调度控制中心	普坡线912开关	普润站	10000	是	205	3550.7	公线	244.82	119	4240.2	435	-1834.64	不受限	不可开放	内江地调	null	
13095	10kV科白二线	眉山电力调度控制中心	科白二线975开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	436.55	88	7561.1	0	-702.18	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13096	10kV牌广线(专线)	内江电力调度控制中心	牌广线934开关	牌楼站	80000	否	210	0	专线	13.93	7	241.2	0	3032.37	受限	不可开放	内江地调	null	

13097	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕线924开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	217.83	74	3772.8	595	-280.16	不受限	不可开放	内江地调	null	
13098	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团永线913开关	团结站	100000	是	255	4416.73	公线	155.18	61	2687.8	3740	-2894.42	不受限	不可开放	内江地调	null	
13099	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望和线914开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	345.07	93	5976.6	0	-834.49	不受限	不可开放	内江地调	null	
13100	10kV金汤线	眉山电力调度控制中心	金汤线918开关	金龙站	103000	否	550	9526.28	专线	333.61	61	5778.1	5000	-2204.45	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13101	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东法二线922开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	136.46	34	2363.5	10777.5	-6905.62	不受限	不可开放	内江地调	null	
13102	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙城线935开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	227.25	61	3936	1615	-408.89	不受限	不可开放	内江地调	null	
13103	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙普线923开关	沙坝站	100000	是	371	6425.91	公线	214.57	58	3716.4	4820	-3395.67	不受限	不可开放	内江地调	null	
13104	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	关广线916开关	城关	28500	是	275	4763.14	公线	260.09	95	4504.8	850	-1544.29	不受限	不可开放	遂宁地调	null	

13105	10kV广镇线	眉山电力调度控制中心	广镇线913开关	广济站	20000	否	380	6581.79	公线	371.57	98	6435.6	640	-1151.99	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13106	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石李线928开关	石燕桥站	100000	是	260	4503.33	公线	311.59	120	5396.8	1565	-3359.14	不受限	不可开放	内江地调	null	
13107	10kV广三线	眉山电力调度控制中心	广三线912开关	广济站	20000	是	482	8348.48	公线	367.27	76	6361.2	630	-312.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13108	10kV瞿龟线	射洪电力调度控制中心	瞿龟线922开关	瞿河	12600	是	307	5317.4	公线	361.77	118	6265.8	0	-2011.88	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13109	10kV安恒线	眉山电力调度控制中心	安恒线965开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	199.7	40	3458.8	8260	-4002.51	受限	不可开放	眉山地调	null	
13110	10kV安海线	眉山电力调度控制中心	安海线912开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	343.23	71	5944.8	0	1568.83	受限	不可开放	眉山地调	null	
13111	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树镇线924开关	柳树	80000	是	307	5317.4	公线	287.3	94	4976	1600	-2322.08	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13112	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸二线921开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	272.45	64	4718.8	0	1875.11	受限	不可开放	内江地调	null	

13113	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉一线918开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	265.65	66	4601.1	9242	-7607.72	不受限	不可开放	内江地调	null	
13114	10kV庄颖三线	眉山电力调度控制中心	庄颖三线961开关	庄店站	50000	是	423	7326.57	公线	275.31	65	4768.4	2400	-1307.14	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13115	10kV尖高线	乐山电力调度控制中心	尖高线974开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	402.67	92	6974.2	0	-877.38	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13116	10kV庄颖二线	眉山电力调度控制中心	庄颖二线927开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	305	62	5282.6	3400	-1823.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13117	10kV徐坝线	隆昌电力调度控制中心	徐坝线928开关	徐家桥站	80000	是	295	5109.55	公线	142.93	48	2475.6	4595	-2982.96	不受限	不可开放	内江地调	null	
13118	10kV庄威一线	眉山电力调度控制中心	庄威一线912开关	庄店站	50000	是	550	9526.28	公线	557.32	101	9652.7	0	-2031.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13119	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣佳线921开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	19.7	4	341.2	0	6323.73	受限	不可开放	内江地调	null	
13120	10kV庄乐线	眉山电力调度控制中心	庄乐线925开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	627.01	127	10872.3	3150	-7350.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13121	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东康线921开关	东区站	26000	是	371.1	6427.64	公线	110.64	30	1916.3	0	3225.81	受限	不可开放	内江地调	null	
13122	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	庄大一线942开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	525.8	106	9107.1	300	-2551.88	受限	不可开放	眉山地调	null	
13123	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄大三线915开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	469.92	95	8139	0	-1280.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13124	10kV河机线	内江电力调度控制中心	河机线915开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	224.76	79	3892.9	2350	-2321.54	不受限	不可开放	内江地调	null	
13125	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望逸线923开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	395.32	93	6847	0	-253.09	不受限	不可开放	内江地调	null	
13126	10kV沿司线918大馈线	武胜电力调度控制中心	沿司线918开关	沿口站	100000	是	335	5802.37	公线	452.71	135	7841	0	-3199.1	不受限	不可开放	广安地调	null	
13127	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	家桥线914开关	张家口	63000	是	400	6928.2	公线	361.41	90	6259.6	630	-1347.04	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13128	10kV张北二线	峨眉山电力调度控制中心	张北二线952开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	454.64	107	7874.4	0	-2013.14	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13129	10kV佛城一线	峨眉山市电力调度控制中心	佛城 I 回 911 开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	369.98	92	6408	0	-865.44	不受限	不可开放	乐山地调	null
13130	10kV乡金线	武胜电力调度控制中心	乡金线914 开关	望乡站	50000	是	305	5282.75	公线	130.15	43	2254.2	0	1972	不受限	不可开放	广安地调	null
13131	10kV平学线大馈线	武胜电力调度控制中心	平学线956 开关	平山站	18000	是	295	5109.55	公线	277.57	94	4807.5	2260	-2979.86	不受限	不可开放	广安地调	null
13132	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧万线911 开关	碧庄	5000	是	345	5975.58	公线	276.67	80	4792	0	-11.54	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13133	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	口碑线912 开关	河口站	71500	否	283	4901.7	公线	236.02	83	4087.8	11630	-11306.27	不受限	不可开放	内江地调	null
13134	10kV烈赛线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈赛线954 开关	烈面站	22500	是	200	3464.1	公线	164.08	82	2841.9	0	-70.62	不受限	不可开放	广安地调	null
13135	10kV高永线	内江电力调度控制中心	高永线913 开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	158.8	79	2750.4	0	20.88	不受限	不可开放	内江地调	null
13136	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线971 开关	万善站	20000	是	205	3550.7	公线	173.73	85	3009	0	-168.44	不受限	不可开放	广安地调	null

13137	10kV隆普线	隆昌电力调度控制中心	隆普线924开关	隆昌站	16000	否	300	5196.15	公线	62.77	21	1087.1	6250	-2660.57	不受限	不可开放	内江地调	null	
13138	10kV徐水线	隆昌电力调度控制中心	徐水线961开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	154.42	94	2674.5	200	-302.41	不受限	不可开放	内江地调	null	
13139	10kV唐会线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐会线964开关	唐家山站	50000	是	465	8054.04	公线	480.28	103	8318.5	0	-1875.27	不受限	不可开放	广安地调	null	
13140	10KV尖春线	乐山电力调度控制中心	尖春线988开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	356.24	81	6170	0	-73.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13141	10kV张清二线	峨眉山电力调度控制中心	张清二线979开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	343.88	81	5956	0	-94.74	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13142	10kV山胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	山胜线951开关	天印山站	80000	是	400	6928.2	公线	213.26	53	3693.7	1950	-101.14	不受限	不可开放	广安地调	null	
13143	10kV双动线大馈线	内江电力调度控制中心	双动线926开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	332.79	79	5764	7504	-7406.74	受限	不可开放	内江地调	null	
13144	10kV牌福线	内江电力调度控制中心	牌福线924开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	332.47	79	5758.4	0	102.86	受限	不可开放	内江地调	null	

13145	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐千一线911开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	364.92	86	6320.4	1740	-2199.14	不受限	不可开放	内江地调	null	
13146	10kV烈金线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈金线971开关	烈面站	22500	是	300	5196.15	公线	278.23	93	4818.9	7300	-7962.02	不受限	不可开放	广安地调	null	
13147	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高大线914开关	高粱站	12600	是	200	3464.1	公线	203.08	102	3517.4	480	-1226.12	不受限	不可开放	内江地调	null	
13148	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八工线917开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	212.18	53	3675	9594	-7726.44	不受限	不可开放	内江地调	null	
13149	10kV碑永线	内江电力调度控制中心	碑永线923开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	191.93	75	3324.3	8025	-7815.92	不受限	不可开放	内江地调	null	
13150	10kV白苏线	内江电力调度控制中心	白苏线912开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	210	82	3639	998	-1103	不受限	不可开放	内江地调	null	
13151	10kV杨双线	内江电力调度控制中心	杨双线913开关	杨坡站	10000	是	255	4416.73	公线	23	9	398	5614	-2478	不受限	不可开放	内江地调	null	
13152	10kV唐振线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐振线915开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	537.22	101	9304.7	0	-1946.95	不受限	不可开放	广安地调	null	

13153	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太升线921开关	太乙	12600	是	153	2650.04	公线	133.16	87	2306.4	0	-186.37	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13154	10kV佛汶线	峨眉山电力调度控制中心	佛汶线927开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	359.35	90	6224	7735	-8416.44	不受限	不可开放	乐山地调	null
13155	10kV唐工大馈线	武胜电力调度控制中心	唐工线914开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	472.56	89	8184.7	0	-826.95	不受限	不可开放	广安地调	null
13156	10kV唐石线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐石线966开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	535.55	101	9275.8	0	-1918.05	不受限	不可开放	广安地调	null
13157	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	龙郁线912开关	蟠龙	100000	是	369	6391.27	公线	366.47	99	6347.2	2600	-3834.18	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13158	10kV牌胜线	内江电力调度控制中心	牌胜线917开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	224.1	67	3881.4	1670	-909.5	受限	不可开放	内江地调	null
13159	10kV唐融线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐融线965开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	588.01	111	10184.3	0	-2826.55	不受限	不可开放	广安地调	null
13160	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白杨线913开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	232.99	91	4035.4	1100	-1602.02	不受限	不可开放	内江地调	null

13161	10kV花三线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	花三线911 开关	花岭站	10000	是	380	6581.79	公 线	398.16	105	6896.1	0	-1630.67	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13162	10KV方啤线	武胜电 力调度 控制中 心	方啤线976 开关	方坪站	80000	否	305.2	5286.22	公 线	159.98	52	2770.9	4500	-2513.3	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13163	10kV家大线	射洪电 力调度 控制中 心	家大线923 开关	张家口	63000	是	276	4780.46	公 线	228.08	83	3950.3	2800	-2925.93	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13164	10kV高新线	内江电 力调度 控制中 心	高新线915 开关	高粱站	12600	是	255	4416.73	公 线	198.61	78	3439.9	80	13.48	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13165	10kV富凤线	内江电 力调度 控制中 心	富凤线911 开关	富溪站	20000	否	316	5473.28	公 线	105.22	33	1822.4	5830	-2726.45	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13166	10kV双农线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	双农线928 开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公 线	371.19	88	6429	1350	-1917.74	受限	不可开放	内江 地调	null	
13167	10kV复河线	射洪电 力调度 控制中 心	复河线912 开关	复兴	8000	否	153	2650.04	公 线	155.13	101	2686.8	0	-301.76	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13168	10kV女玻线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	女玻线952 开关	龙女站	90000	是	178.2	3086.51	公 线	220.62	124	3821.1	600	-1951.89	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13169	10kV方工线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方工线954 开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公 线	359.6	72	6228.3	750	-50.1	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13170	10kV柳红线	射洪电 力调度 控制中 心	柳红线915 开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公 线	260.51	130	4512	4050	-5790.72	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13171	10kV桐桥二线	内江电 力调度 控制中 心	桐桥二线 925开关	桐梓坝 站	80000	是	423	7326.57	公 线	223.94	53	3878.7	1890	92.56	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13172	10kV富三线	内江电 力调度 控制中 心	富三线913 开关	富溪站	20000	是	321	5559.88	公 线	156.82	49	2716.2	2930	-1198.3	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13173	10kV山银线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	山银线959 开关	天印山 站	80000	否	417.15	7225.25	公 线	405.16	97	7017.3	5760	-6274.58	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13174	10KV凤朝线	乐山电 力调度 控制中 心	凤朝线928 开关	凤凰站	120000	是	450	7794.23	公 线	409.15	91	7086.5	0	-851.12	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13175	10kV三和二线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	三和二线 923开关	三元站	100000	是	400	0	公 线	362.83	91	6284.2	0	-741.64	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13176	10kV三国一线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	三国一线 911开关	三元站	100000	是	423	0	公 线	315.06	74	5456.8	900	-495.54	不受 限	不可开放	内江 地调	null	

13177	10kV花锂一线	射洪电力调度控制中心	花锂一线912开关	桃花山	150000	否	500	8660.25	公线	333.97	67	5784.4	4000	-1990.18	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13178	10kV大电二线	内江电力调度控制中心	大电二线929开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	430	102	7240	0	-1681	不受限	不可开放	内江地调	null	
13179	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八火线923开关	八角井站	90000	是	196	3394.82	公线	49.31	25	854	8280	-6418.14	不受限	不可开放	内江地调	null	
13180	10kV武工线大馈线	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	158.66	32	2748	15825	-11644.8	不受限	不可开放	广安地调	null	
13181	10kV凤乐线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤乐线925开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	412.78	94	7149.4	0	-290.48	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13182	10kV秀桂二线	峨眉山电力调度控制中心	秀桂二线925开关	秀湖站	90000	是	500	8660.25	公线	405	81	7015	5140	-5227	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13183	10kV峨高线	峨眉山电力调度控制中心	峨高线917开关	峨山站	50000	否	431	7465.14	公线	74	17	1282	10005	-4568	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13184	10kV利茶线914大馈线	沐川电力调度控制中心	利茶线914开关	利店站	16300	否	300	5196.15	公线	450.23	150	7798	0	-3121.47	受限	不可开放	乐山地调	null	

13185	10kV沿环线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿环线913 开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公 线	360.22	99	6239	4210	-5391.41	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13186	10kV马农线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	马农线921 开关	马鞍山 站	80000	是	316	5473.28	公 线	242.68	77	4203.3	1250	-1074.68	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13187	10kV中秀线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	中秀线954 开关	中心站	12600	否	307.8	5331.25	公 线	227.74	74	3944.4	6715	-5861.27	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13188	10kV双汉二线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双汉二线 922开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公 线	643.64	67	11147.9	4645	-2435.32	受限	不可开放	内江 地调	null	
13189	10kV竹马线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	竹马线953 开关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公 线	124.94	46	2164	4000	-1955.11	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13190	10kV家红线	射洪电 力调度 控制中 心	家红线922 开关	张家口	63000	是	270	4676.54	公 线	249.46	92	4320.7	0	-579.47	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13191	10kV朝永线	内江电 力调度 控制中 心	朝永线915 开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公 线	288.45	76	4996	4300	-4030.57	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13192	10kV双贸一线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双贸一线 913开关	双苏站	80000	否	423	0	专 线	253.67	60	4393.5	4793	-2592.59	受限	不可开放	内江 地调	null	

13193	10kV平华线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	平华线954 开关	平山站	18000	是	227.3	3936.95	公 线	237.95	105	4121.3	1130	-2101.74	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13194	10kV沿江线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿江线927 开关	沿口站	100000	否	465	8054.04	公 线	378.12	81	6549	3645	-2945.36	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13195	10kV牌五线	内江电 力调度 控制中 心	牌五线923 开关	牌楼站	80000	否	380	6581.79	公 线	186.51	49	3230.4	6625	-3931.79	受限	不可开放	内江 地调	null	
13196	10kV方高线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方高线957 开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公 线	75.25	15	1303.3	10100	-3609.08	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13197	10kV太龙线	射洪电 力调度 控制中 心	太龙线915 开关	太乙	12600	否	185	3204.29	公 线	239.03	129	4140	200	-1456.14	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13198	10kV佛新线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛新线915 开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公 线	431.41	108	7472	2200	-3436.62	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13199	10kV中清线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	中清线952 开关	中心站	12600	否	307.8	5331.25	公 线	247.03	80	4278.6	3640	-3120.48	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13200	10kV双松线	内江电 力调度 控制中 心	双松线918 开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公 线	448.79	106	7773.1	5898	-7809.84	受限	不可开放	内江 地调	null	

13201	10kV沿啤线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿啤线912 开关	沿口站	100000	否	335	5802.37	公 线	380.48	114	6590	7450	-8817.87	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13202	10kV万丁线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	万丁线912 开关	万里坡 站	20500	否	400	6928.2	公 线	136.39	34	2362.3	6660	-2786.92	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13203	10kV马国线大 馈线	内江电 力调度 控制中 心	马国线915 开关	马鞍山 站	80000	是	377	6529.83	公 线	376.73	100	6525	250	-1551.14	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13204	10kV方环线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	方环线979 开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公 线	141.68	28	2453.9	16300	-10959.68	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13205	10kV双汉一线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双汉一线 911开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公 线	808.38	84	14001.2	9350	-9993.62	受限	不可开放	内江 地调	null	
13206	10kV三内一线	内江电 力调度 控制中 心	三内一线 963开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公 线	310.8	78	5383	1250	-1090.44	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13207	10kV石顺线	内江电 力调度 控制中 心	石顺线923 开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公 线	241.54	115	4183.4	2065	-3338.55	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13208	10kV凌黄线	内江电 力调度 控制中 心	凌黄线914 开关	凌家站	22500	是	295	5109.55	公 线	328.31	111	5686.3	13840	-15438.66	受限	不可开放	内江 地调	null	

13209	10kV沿新线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿新线911 开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公 线	366.86	101	6354	800	-2096.41	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13210	10kV飞长线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	飞长线954 开关	飞龙站	16300	否	307.8	5331.25	公 线	344.05	112	5959	1280	-2440.88	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13211	10kV凤祥线	乐山电 力调度 控制中 心	凤祥线911 开关	凤凰站	120000	是	380	6581.79	公 线	546.52	144	9465.8	0	-4200.37	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13212	10kV寿乐一线	峨眉山 电力调 度控制 中心	寿乐 I 线 915开关	寿鹤站	32000	否	338	5854.33	公 线	346	102	5993	18925	-20234	受限	不可开放	乐山 地调	null	
13213	10kV双凤凰线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双凤凰线 914开关	双苏站	80000	否	482	8348.48	公 线	330.32	69	5721.2	4500	-2707.57	受限	不可开放	内江 地调	null	
13214	10kV飞三线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	飞三线951 开关	飞龙站	16300	是	227.5	3940.42	公 线	213.54	94	3698.5	3400	-3946.16	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13215	10kV东平二线	内江电 力调度 控制中 心	东平二线 924开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公 线	313.45	74	5428.9	400	32.36	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13216	10kV大福二线	内江电 力调度 控制中 心	大福二线 921开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公 线	328	78	5685	0	175	不受 限	不可开放	内江 地调	null	

13217	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三石线928开关	三元站	100000	否	423	7326.57	公线	297.48	70	5152.3	4720	-3278.39	不受限	不可开放	内江地调	null	
13218	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双工线925开关	双苏站	80000	是	505	8746.86	公线	446.16	88	7727.5	13412	-14142.01	受限	不可开放	内江地调	null	
13219	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌工一线935开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	132.91	28	2302	0	5211.63	受限	不可开放	内江地调	null	
13220	10kV沿滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿滩线923开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	389.67	107	6749	945	-2636.41	不受限	不可开放	广安地调	null	
13221	10kV香潼线	射洪电力调度控制中心	香潼线921开关	香山	12600	是	200	3464.1	公线	253.37	127	4388.3	0	-1617.02	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13222	10kV河长线	内江电力调度控制中心	河长线925开关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	299.93	79	5194.8	1815	-1744.37	不受限	不可开放	内江地调	null	
13223	10kV中高线大馈线	武胜电力调度控制中心	中高线955开关	中心站	12600	否	178.2	3086.51	公线	172.38	97	2985.6	2735	-2942.74	不受限	不可开放	广安地调	null	
13224	10kV牌科二线	内江电力调度控制中心	牌科二线942开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	291.47	60	5048.2	0	2465.43	受限	不可开放	内江地调	null	

13225	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	10000	是	321	5559.88	公线	307	96	5317	875	242	不受限	不可开放	内江地调	null	
13226	10kV山工线大馈线	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	370.88	89	6423.7	950	-1593.5	不受限	不可开放	广安地调	null	
13227	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永甘线913开关	永东站	10000	否	255	4416.73	公线	150.54	59	2607.4	1890	-522.34	不受限	不可开放	内江地调	null	
13228	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田桥线913开关	田家站	16300	是	316	5473.28	公线	334.22	106	5788.7	4160	-5570.08	不受限	不可开放	内江地调	null	
13229	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双马线927开关	双苏站	90000	是	423	7326.57	公线	166.76	39	2888.3	1260	1712.96	受限	不可开放	内江地调	null	
13230	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双靖线912开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	282.93	67	4900.4	18260	-17299.14	受限	不可开放	内江地调	null	
13231	10kV山临线大馈线	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	296.77	71	5140	6380	-5734.95	不受限	不可开放	广安地调	null	
13232	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌郎线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	299.7	114	5190.8	2920	-4452.71	受限	不可开放	内江地调	null	

13233	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白华线914开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	201.96	101	3498	0	-380.31	不受限	不可开放	内江地调	null	
13234	10kV城府线大馈线	武胜电力调度控制中心	城府线915开关	城南站（武胜）	30000	是	340	5888.97	公线	408.01	120	7066.8	150	-2505.62	不受限	不可开放	广安地调	null	
13235	10KV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤嘉线961开关	凤凰站	120000	是	400	6928.2	公线	413.98	103	7170.2	0	-1627.64	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13236	10kV蔡符一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡符一线951开关	蔡沱站	50000	是	400	6928.2	公线	326	82	5646	4350	-4454	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13237	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东平一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	392.9	93	6805	650	-1593.74	不受限	不可开放	内江地调	null	
13238	10kV女街线大馈线	武胜电力调度控制中心	女街线955开关	龙女站	90000	是	222.75	3858.14	公线	228.63	103	3959.9	865	-1738.39	不受限	不可开放	广安地调	null	
13239	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八高线925开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	275.22	69	4766.8	1780	-311.42	不受限	不可开放	内江地调	null	
13240	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌科一线932开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	152.68	32	2644.5	720	4149.13	受限	不可开放	内江地调	null	

13241	10kV乐双线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	乐双线972 开关	乐善站	20000	是	222.75	3858.14	公 线	185.27	83	3208.8	50	-172.29	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13242	10kV牌西二线	内江电 力调度 控制中 心	牌西二线 946开关	牌楼站	95000	是	482	8348.48	公 线	464.31	96	8041.8	1815	-3178.02	受限	不可开放	内江 地调	null	
13243	10kV马邱线	内江电 力调度 控制中 心	马邱线924 开关	马鞍山 站	80000	是	423	0	公 线	224.29	53	3884.7	2820	-843.44	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13244	10KV凤王一线	乐山电 力调度 控制中 心	凤王一线 913开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公 线	463.75	105	8032.1	0	-1935.28	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13245	10kV双桥二线 大馈线	内江电 力调度 控制中 心	双桥二线 924开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公 线	334.99	79	5802	5140	-5080.74	受限	不可开放	内江 地调	null	
13246	10kV中牛线	内江电 力调度 控制中 心	中牛线913 开关	中山站	20000	否	300	5196.15	公 线	213.43	71	3696.6	1100	-120.07	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13247	10kV八五线	内江电 力调度 控制中 心	八五线929 开关	八角井 站	90000	是	482	8348.48	公 线	424.71	88	7356	3810	-4487.22	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13248	10kV城石线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	城石线923 开关	城南站 (武 胜)	30000	是	500	8660.25	公 线	364.92	73	6320.4	3760	-3152.2	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13249	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	210	3637.31	公线	128.52	61	2226	1040	-356.15	不受限	不可开放	内江地调	null	
13250	10kV武振线大馈线	武胜电力调度控制中心	武振线976开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	21.02	4	364.1	37770	-20855.87	不受限	不可开放	广安地调	null	
13251	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	龙盐线972开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	380.02	85	6582	0	-415.9	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13252	10kV凌朝线大馈线	内江电力调度控制中心	凌朝线912开关	凌家站	22500	是	300	5196.15	公线	154.4	51	2674.2	715	767.72	受限	不可开放	内江地调	null	
13253	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐安一线912开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	392.69	93	6801.4	4930	-5870.14	不受限	不可开放	内江地调	null	
13254	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌邦线931开关	牌楼站	80000	是	482	8348.48	公线	343.22	71	5944.6	19178	-18443.82	受限	不可开放	内江地调	null	
13255	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌三线921开关	凌家站	22500	否	264	4572.61	公线	165.01	63	2857.9	1260	-2.55	受限	不可开放	内江地调	null	
13256	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨河线911开关	杨坡站	10000	否	100	1732.05	公线	71.78	72	1243.2	870	-554.35	不受限	不可开放	内江地调	null	

13257	10kV方带二线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带二线978开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	400.74	99	6940.9	4750	-5377.57	不受限	不可开放	广安地调	null	
13258	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大洲站	80000	否	482	0	公线	308.29	64	5339.6	0	2174.03	受限	不可开放	内江地调	null	
13259	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三邱线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	386.44	91	6693.1	250	-1081.84	不受限	不可开放	内江地调	null	
13260	10KV凤广一线	乐山电力调度控制中心	凤广一线914开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	446.65	102	7735.9	0	-1639.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13261	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制中心	符乐线921开关	符溪站	20000	否	178	3083.05	公线	147.92	83	2561.9	6105	-6200.46	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13262	10kV龙强线	峨眉山电力调度控制中心	龙强线911开关	龙池站	8000	是	200	3464.1	公线	130	65	2252	2510	-1990	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13263	10kV桐千二线	内江电力调度控制中心	桐千二线971开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	295.84	70	5124	2275	-1537.74	不受限	不可开放	内江地调	null	
13264	10kV方振线大馈线	武胜电力调度控制中心	方振线953开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	523.03	105	9058.8	0	-2130.6	不受限	不可开放	广安地调	null	

13265	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松法一线915开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	514.34	53	8908.3	6798	-2348.72	受限	不可开放	内江地调	null	
13266	10kV竹高线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹高线952开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	187.12	105	3240.9	300	-763.04	不受限	不可开放	广安地调	null	
13267	10kV瞿新线	射洪电力调度控制中心	瞿新线925开关	瞿河	12600	否	123	2130.42	公线	106.18	86	1839	0	78.38	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13268	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥一线917开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	402.8	95	6976.5	7886	-9001.24	受限	不可开放	内江地调	null	
13269	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥邦线914开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	377.6	78	6540	218	-79.22	不受限	不可开放	内江地调	null	
13270	10kV山园线大馈线	武胜电力调度控制中心	山园线958开关	天印山站	80000	是	305.6	5293.15	公线	307.62	101	5327.9	6720	-7813.38	不受限	不可开放	广安地调	null	
13271	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河郭线914开关	河口站	71500	是	255	4416.73	公线	197.58	77	3422.1	660	-548.72	不受限	不可开放	内江地调	null	
13272	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	龙安线971开关	蟠龙	100000	是	170	2944.49	公线	329.24	194	5702.4	0	-3346.81	不受限	不可开放	遂宁地调	null	

13273	10kV烈面线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	烈面线952 开关	烈面站	22500	否	360.45	6243.18	公 线	386.14	107	6687.9	1770	-2839.04	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13274	10kV南桥线	射洪电 力调度 控制中 心	南桥线913 开关	城南	126000	是	460	7967.43	公 线	378.91	82	6562.8	0	-188.86	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13275	10kV奥都二线	内江电 力调度 控制中 心	奥都二线 923开关	奥体站	126000	是	964	0	公 线	869.92	90	15067	0	-1709.43	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13276	10kV牌万一线	内江电 力调度 控制中 心	牌万一线 913开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专 线	174.66	36	3025.1	0	4488.53	受限	不可开放	内江 地调	null	
13277	10kV双鹏线	内江电 力调度 控制中 心	双鹏线915 开关	双苏站	80000	否	377	6529.83	专 线	423.71	112	7338.6	0	-1461.75	受限	不可开放	内江 地调	null	
13278	10kV乐普线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	乐普线957 开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公 线	208.55	94	3612	0	-139.67	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13279	10kV牌工二线	内江电 力调度 控制中 心	牌工二线 943开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公 线	132.18	27	2289.4	4830	394.23	受限	不可开放	内江 地调	null	
13280	10kV凤时一线	乐山电 力调度 控制中 心	凤时一线 966开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公 线	429.47	98	7438.4	0	-579.48	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	

13281	10kV马门线	峨眉山电力调度控制中心	马门线931开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	94.23	31	1632	5820	-3295.08	不受限	不可开放	乐山地调	null
13282	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史牛线912开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	155.22	74	2688.4	1040	-454.82	不受限	不可开放	内江地调	null
13283	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八庭线926开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	386.74	97	6698.3	17220	-18375.74	不受限	不可开放	内江地调	null
13284	10kV万宝线大馈线	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	307.41	135	5324.4	4400	-6178.02	不受限	不可开放	广安地调	null
13285	10kV松长一线	内江电力调度控制中心	松长一线914开关	松柏	270000	是	964	0	公线	625.28	65	10829.8	0	2527.77	受限	不可开放	内江地调	null
13286	10kV沿泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿泰线926开关	沿口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	123.67	69	2142	4650	-4014.14	不受限	不可开放	广安地调	null
13287	10KV徐站线	隆昌电力调度控制中心	徐站线918开关	徐家桥站	80000	是	600	10392.3	公线	701.41	117	12148.4	50	-3884.56	不受限	不可开放	内江地调	null
13288	10kV安峰线	射洪电力调度控制中心	安峰线926开关	武安	100000	是	495	8573.65	公线	408.61	83	7077.2	0	-218.28	不受限	不可开放	遂宁地调	null

13289	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑联线921开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	210.45	83	3645	630	-741.62	不受限	不可开放	内江地调	null	
13290	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌千线911开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	218.18	83	3778.8	630	-750.71	受限	不可开放	内江地调	null	
13291	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	关紫线921开关	城关	29500	是	345	5975.58	公线	345.87	100	5990.4	0	-1209.94	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13292	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史寿线913开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	113.48	54	1965.5	2978	-1669.92	不受限	不可开放	内江地调	null	
13293	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东长一线962开关	东兴站	100000	是	374	6477.87	公线	374.22	100	6481.5	1495	-2794.2	不受限	不可开放	内江地调	null	
13294	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望北线927开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	425.28	115	7365.9	0	-2225.17	不受限	不可开放	内江地调	null	
13295	10kV竹胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹胜线974开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	252.72	82	4377.1	1450	-1562.1	不受限	不可开放	广安地调	null	
13296	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云金线912开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	104.22	69	1805.1	450	83.17	不受限	不可开放	内江地调	null	

13297	10kV田纸线	内江电力调度控制中心	田纸线912开关	田家站	16300	是	255	4416.73	公线	165.39	65	2864.5	1230	-561.12	不受限	不可开放	内江地调	null	
13298	10kV山农线大馈线	武胜电力调度控制中心	山农线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	205.31	92	3556	1535	-2004.49	不受限	不可开放	广安地调	null	
13299	10kV方弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	方弘线952开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	507.6	102	8791.7	0	-1863.5	不受限	不可开放	广安地调	null	
13300	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界周线911开关	界市站	10000	是	295	5109.55	公线	269.47	91	4667.3	1230	-1809.66	不受限	不可开放	内江地调	null	
13301	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳博线918开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	227.94	114	3948	0	-1176.72	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13302	10kV符胶线	峨眉山电力调度控制中心	符胶线923开关	符溪站	20000	是	271	4693.86	公线	278.24	103	4819.2	5115	-6179.11	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13303	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大中线925开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	385.5	91	6676.8	0	-815.54	不受限	不可开放	内江地调	null	
13304	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉二线971开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	304.85	76	5280	8850	-7894.62	不受限	不可开放	内江地调	null	

13305	10kV飞镇线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	飞镇线953 开关	飞龙站	16300	否	271.35	4699.92	公 线	227.9	84	3947.3	250	32.63	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13306	10kV平隆线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	平隆线953 开关	平山站	18000	是	227.5	3940.42	公 线	274.58	121	4755.8	0	-1603.46	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13307	10kV平新线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	平新线955 开关	平山站	18000	否	227.3	3936.95	公 线	222.59	98	3855.3	4975	-5287.04	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13308	10kV仁和镇线	射洪电 力调度 控制中 心	仁和镇线 923开关	仁和	12600	否	185	3204.29	公 线	164.3	89	2845.7	0	38.16	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13309	10kV烈八线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	烈八线953 开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公 线	352.47	88	6104.7	4585	-4454.32	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13310	10kV山街线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	山街线971 开关	天印山 站	80000	是	417.15	7225.25	公 线	302.69	73	5242.6	1760	-1222.4	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13311	10kV牌铁线(专 线)	内江电 力调度 控制中 心	牌铁线945 开关	牌楼站	80000	否	377	0	专 线	66.28	18	1148	0	4728.85	受限	不可开放	内江 地调	null	
13312	10kV沿李线大 馈线	武胜电 力调度 控制中 心	沿李线921 开关	沿口站	100000	是	271.35	4699.92	公 线	174.48	64	3022	1230	-492.06	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13313	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东红线926开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	358.11	90	6202.4	0	-659.84	不受限	不可开放	内江地调	null	
13314	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	龙七线913开关	蟠龙	100000	是	435	7534.42	公线	288.5	66	4996.8	4600	-3569.26	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13315	10kV东滨线	射洪电力调度控制中心	东滨线914开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	403.33	81	6985.6	0	-126.68	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13316	10kV白镇线	内江电力调度控制中心	白镇线911开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	207.75	104	3598.3	1120	-1600.61	不受限	不可开放	内江地调	null	
13317	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌石线944开关	牌楼站	80000	否	482	0	公线	202.11	42	3500.6	0	4013.03	受限	不可开放	内江地调	null	
13318	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙开二线932开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	432.4	102	7489.2	9700	-10595.29	不受限	不可开放	内江地调	null	
13319	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐中二线922开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	307.97	73	5334	6725	-6197.74	不受限	不可开放	内江地调	null	
13320	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望兴线919开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	377.09	102	6531.2	0	-1389.09	不受限	不可开放	内江地调	null	

13321	10kV果镇线	内江电力调度控制中心	果镇线912开关	果湾站	10000	否	255	4416.73	公线	166.35	65	2881.2	1825	-731.14	不受限	不可开放	内江地调	null	
13322	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	156.97	52	2718.8	10360	-8921.88	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13323	10kV钓博线	乐山电力调度控制中心	钓博线976开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	474.6	108	8220	0	-2123.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13324	10kV沙橡线	隆昌电力调度控制中心	沙橡线934开关	沙坝站	100000	是	505	8746.86	公线	474.11	94	8211.6	4855	-6069.11	不受限	不可开放	内江地调	null	
13325	10kV大电一线	内江电力调度控制中心	大电一线919开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	310	73	5373	0	487	不受限	不可开放	内江地调	null	
13326	10kV山真线大馈线	武胜电力调度控制中心	山真线954开关	天印山站	80000	是	137.7	2385.03	公线	175.48	127	3039.3	350	-1481.28	不受限	不可开放	广安地调	null	
13327	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松法二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	公线	426.9	44	7393.9	0	5963.68	受限	不可开放	内江地调	null	
13328	10kV钓茅线975大馈线	乐山电力调度控制中心	钓茅线975开关	钓鱼台站	110000	是	350	6062.18	公线	378.29	108	6552	0	-1702.26	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13329	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨坡站	10000	是	200	3464.1	公线	196.95	98	3411.1	0	-639.82	不受限	不可开放	内江地调	null
13330	10kV蔡工一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工一线952开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	241.85	60	4188.9	3750	-2396.34	不受限	不可开放	乐山地调	null
13331	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐竹线916开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	1151.22	576	19939.2	0	-16821.51	不受限	不可开放	乐山地调	null
13332	10kV三维线大馈线	内江电力调度控制中心	三维线919开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	75.95	16	1315.5	6700	-501.87	不受限	不可开放	内江地调	null
13333	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁曹线912开关	仁和	12600	否	185	3204.29	公线	216.57	117	3751	100	-967.14	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13334	10kV河污线(专线)	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	71500	否	255	4416.73	专线	78.06	31	1352	2565	58.06	不受限	不可开放	内江地调	null
13335	10kV香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山镇线922开关	香山	12600	是	154	2667.36	公线	188.54	122	3265.5	880	-2011.61	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13336	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐西二线926开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	280.03	58	4850.2	3965	-2150.27	不受限	不可开放	内江地调	null

13337	10kV剑闻线	剑阁电力调度控制中心	剑闻线925开关	剑阁站	80000	是	228	3949.08	公线	221.2	97	3831.18	0	-671.9	受限	不可开放	广元地调	null	
13338	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪城二线914开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	506.85	84	8778.6	0	-464.76	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13339	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	鹤羊线912开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	346.69	86	6004.6	315	-721.61	受限	不可开放	广元地调	null	
13340	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	南云线916开关	城南	126000	是	436	7551.74	公线	306.44	70	5307.6	900	-166.21	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13341	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福青二线921开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	1049.26	105	18173.1	0	-2584.64	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13342	10kV车宝二线	乐山电力调度控制中心	车宝二线922开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	588.59	134	10194.4	0	-3335.48	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13343	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八沱线913开关	八角井站	90000	是	283	4901.7	公线	308.94	109	5350.8	700	-2129.44	不受限	不可开放	内江地调	null	
13344	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	258.26	70	4473	2785	-2115.89	受限	不可开放	内江地调	null	

13345	10kV星土线	夹江电力调度控制中心	星土线994开关	星和站	100000	否	552.12	9563	公线	451.76	82	7824.4	0	782.3	受限	不可开放	乐山地调	null	
13346	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车宝一线965开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	487.45	111	8442.7	0	-1583.78	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13347	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制中心	寿丰线927开关	寿鹤站	32000	否	271	4693.86	公线	185.61	68	3214.8	3730	-3189.71	受限	不可开放	乐山地调	null	
13348	10kV佛龚二线	峨眉山电力调度控制中心	佛龚二回926开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	379.21	95	6568	6015	-7040.44	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13349	10kV星高线大馈线	夹江电力调度控制中心	星高线993开关	星和站	80000	否	400	6928.2	公线	114.13	29	1976.7	800	3458.68	受限	不可开放	乐山地调	null	
13350	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	姚城一线916开关	35kV姚家站	20000	是	453	7846.19	公线	374.42	83	6484.9	0	-207.95	受限	不可开放	广元地调	null	
13351	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥玉二线925开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	395.8	82	6855.2	2966	-3142.42	不受限	不可开放	内江地调	null	
13352	10kV圣油线	隆昌电力调度控制中心	圣油线924开关	圣灯站	16300	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放	内江地调	null	

13353	10kV星园一线	夹江电力调度控制中心	星园一线961开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	118.12	21	2045.9	0	6558.93	受限	不可开放	乐山地调	null	
13354	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪城Ⅰ回923开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	410.1	83	7102.9	0	-243.98	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13355	10kV春碑线	剑阁电力调度控制中心	春碑线925小车开关	春风站	80000	是	200	3464.1	公线	192	96	3325.4	0	-554.12	受限	不可开放	广元地调	null	
13356	10kV黄夹一线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄夹一线912开关	黄土埂站	90000	是	552.12	9563	公线	546.19	99	9460	0	-1809.6	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13357	10kV马金线	峨眉山电力调度控制中心	马金线932开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	69.47	23	1203.2	3180	-226.28	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13358	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗城二线927开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	394.6	79	6834.4	0	93.8	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13359	10kV福符线	洪雅电力调度控制中心	福符线923开关	福宝站	82000	否	425	7361.22	专线	694.15	163	12022.7	0	-5397.6	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13360	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福余线914开关	福宝站	103000	是	385	6668.4	公线	407.26	106	7053.7	0	-1718.98	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13361	10kV洪北三线	洪雅电力调度控制中心	洪北Ⅲ回924开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	405.04	82	7015.3	0	-156.38	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13362	10kV鹤锦线	剑阁电力调度控制中心	鹤锦线913开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	270.25	90	4680.8	0	-523.88	受限	不可开放	广元地调	null	
13363	10kV甘夹一线	夹江电力调度控制中心	甘夹一线911开关	甘霖站	80000	是	380	6581.79	公线	321.03	84	5560.2	0	-294.77	受限	不可开放	乐山地调	null	
13364	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福城一线916开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	426.74	86	7391.2	0	-532.28	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13365	10kV甘新Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制中心	甘新Ⅱ回913开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	286.33	52	4959.3	0	2689.44	受限	不可开放	乐山地调	null	
13366	10kV星黄线大馈线	夹江电力调度控制中心	星黄线996开关	星和站	80000	是	481.2	8334.63	公线	515.03	107	8920.4	0	-2252.7	受限	不可开放	乐山地调	null	
13367	10kV张川一线	峨眉山电力调度控制中心	张川一线951开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	191.92	51	3324	2900	-1041.7	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13368	10kV舟仁线914大馈线	沐川电力调度控制中心	舟仁线914开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	81.66	20	1414.3	0	4821.08	受限	不可开放	乐山地调	null	

13369	10kV劳红线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	劳红线921 开关	劳动站	50000	是	481	8331.16	公 线	391.79	81	6785.8	0	-120.87	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13370	10kV星叶II回	夹江电 力调度 控制中 心	星叶II回 949开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公 线	322.43	75	5584.5	0	1087.36	受限	不可开放	乐山 地调	null	
13371	10kV劳乡线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	劳乡线923 开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公 线	217.82	109	3772.6	2650	-3304.91	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13372	10kV星粤线 979大馈线	夹江电 力调度 控制中 心	星粤线979 开关	星和站	100000	否	600	10392.3	专 线	199.72	33	3459.1	0	5893.97	受限	不可开放	乐山 地调	null	
13373	10kV甘霖线大 馈线	夹江电 力调度 控制中 心	甘霖线925 开关	甘霖站	100000	是	552	9560.92	公 线	389.17	71	6740.5	0	908.24	受限	不可开放	乐山 地调	null	
13374	10kV望古线	隆昌电 力调度 控制中 心	望古线973 开关	望城坡 站	80000	是	371	6425.91	公 线	272.13	73	4713.3	2300	-1872.57	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13375	10kV中再一线	内江电 力调度 控制中 心	中再一线 914开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专 线	159.64	53	2764.9	4322	-2410.37	不受 限	不可开放	内江 地调	null	

13376	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石桥线917开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	308.96	105	5351.2	0	-1263.56	不受限	不可开放	内江地调	null	
13377	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富银线912开关	富溪站	10000	是	260	4503.33	公线	208.93	80	3618.7	2660	-2676.04	不受限	不可开放	内江地调	null	
13378	10kV双峰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双峰线917开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	270.55	90	4686	160	-169.47	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13379	10kV杨光线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨光线964开关	杨柳湾站	85500	是	380	6581.79	公线	523.5	138	9067.1	1250	-5051.67	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13380	10kV沙镇线	剑阁电力调度控制中心	沙镇线923开关	沙溪坝站	63000	否	403	6980.16	公线	369.02	92	6391.5	0	-109.36	受限	不可开放	广元地调	null	
13381	10kV寿乐四线	峨眉山市电力调度控制中心	寿乐四线923开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	450.66	120	7805.4	1600	-4223.1	受限	不可开放	乐山地调	null	

13382	10kV劳光线大 馈线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	劳光线925 开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公 线	373.5	84	6469	0	-302.9	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13383	10kV杨鄮线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	杨鄮线912 开关	杨柳湾 站	85500	否	300	5196.15	公 线	308.44	103	5342.2	0	-665.67	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13384	10kV甘威线 921大馈线	夹江电 力调度 控制中 心	甘威线921 开关	甘霖站	80000	否	278	4815.1	专 线	111.07	40	1923.8	0	2409.79	受限	不可开放	乐山 地调	null	
13385	10kV沙瑞线	隆昌电 力调度 控制中 心	沙瑞线924 开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公 线	389.52	105	6746.4	1350	-2954.29	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13386	10kV杨红线	马边彝 族自治 县电力 调度控 制中心	杨红线974 开关	杨柳湾 站	85500	是	380	6581.79	公 线	521.85	137	9038.4	200	-3972.97	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13387	10kV沙城二线	剑阁电 力调度 控制中 心	沙城二线 924开关	沙溪坝 站	63000	是	377	6529.83	公 线	307.94	82	5333.5	0	-109.64	受限	不可开放	广元 地调	null	

13388	10kV杨张线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨张线926开关	杨柳湾站	85500	是	445	7707.63	公线	523.56	118	9068	0	-2901.9	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13389	10kV城青线大馈线	夹江电力调度控制中心	城青线913开关	城南站	18000	是	373	6460.55	公线	306.21	82	5303.5	0	-135.06	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13390	10kV车环一线	乐山电力调度控制中心	车环一线911开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	466.17	106	8074	0	-1215.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13391	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨苏线914开关	杨柳湾站	85500	否	300	5196.15	公线	261.7	87	4532.7	1260	-1116.17	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13392	10kV杨东线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨东线962开关	杨柳湾站	85500	是	445	7707.63	公线	523.61	118	9068.9	0	-2902.8	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13393	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳水线922开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	201.52	101	3490.4	2050	-2422.71	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13394	10kV车建二线	乐山电力调度控制中心	车建二线928开关	车子站	110000	否	380	6581.79	公线	380.45	100	6589.4	0	-665.79	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13395	10kV佛晶一线	峨眉山电力调度控制中心	佛晶一线918开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	197.46	60	3420	13960	-12835.1	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13396	10kV佛峨二线	峨眉山电力调度控制中心	佛峨二回920开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	356	85	6166	0	-346	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13397	10kV永顺线大馈线	夹江电力调度控制中心	永顺线915开关	永兴站	10000	否	300	5196.15	公线	267.67	89	4636	250	-209.47	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13398	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨城线963开关	杨柳湾站	85500	否	380	6581.79	公线	523.19	138	9061.7	630	-3768.09	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13399	10kV星园二线	夹江电力调度控制中心	星园二线911开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	40.43	7	700.2	0	7904.63	受限	不可开放	乐山地调	null	
13400	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双白线916开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	349.83	83	6059.1	13005	-13202.84	受限	不可开放	内江地调	null	

13401	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望隆线913开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	362.58	91	6279.8	3300	-3344.42	不受限	不可开放	内江地调	null	
13402	10kV两雪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	两雪线911开关	两河口站	6300	否	275	4763.14	公线	166.56	61	2884.8	2090	-687.97	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13403	10kV沙镜线	隆昌电力调度控制中心	沙镜线921开关	沙坝站	110000	否	423	7326.57	公线	510.9	121	8848.8	0	-2254.89	不受限	不可开放	内江地调	null	
13404	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌万二线925开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	101.81	21	1763.3	0	5750.33	受限	不可开放	内江地调	null	
13405	10kV汉关线	剑阁电力调度控制中心	汉关线925开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	211.29	62	3659.5	2600	-1534.47	受限	不可开放	广元地调	null	
13406	10kV暴坪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	暴坪线913开关	暴风坪站	8000	否	275	4763.14	公线	483.95	176	8382	630	-4725.17	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13407	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望民线924开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	541.47	128	9378.3	0	-2784.39	不受限	不可开放	内江地调	null	

13408	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎虹线919开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	公线	113.46	24	1965.2	11915	-6366.57	不受限	不可开放	内江地调	null	
13409	10kV甘夹二线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘夹二线924开关	甘霖站	80000	是	380	6581.79	公线	57.64	15	998.4	0	4267.03	受限	不可开放	乐山地调	null	
13410	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆罗线913开关	穆家坝站	32000	是	300	5196.15	公线	334.68	112	5796.6	200	-1839.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13411	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云桥线913开关	云顶站	10000	是	150	2598.08	公线	159.58	106	2764	330	-1015.54	不受限	不可开放	内江地调	null	
13412	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌汉线915开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	349.7	83	6056.8	2275	-2470.54	受限	不可开放	内江地调	null	
13413	10kV沙物线	隆昌电力调度控制中心	沙物线933开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	202.17	54	3501.6	2350	-66.72	不受限	不可开放	内江地调	null	
13414	10kV甘水线914大馈线	夹江电力调度控制中心	甘水线914开关	甘霖站	80000	否	335	5802.37	专线	85.23	25	1476.2	0	3745.93	受限	不可开放	乐山地调	null	
13415	10kV圣响线	隆昌电力调度控制中心	圣响线915开关	圣灯站	16300	否	260	4503.33	公线	126.45	49	2190.1	250	1612.9	受限	不可开放	内江地调	null	

13416	10kV车迎二线	乐山电力调度控制中心	车迎二线926开关	车子站	110000	是	440	7621.02	公线	383.61	87	6644.2	0	-547.38	不受限	不可开放	乐山地调	null
13417	10kV佛清二线	峨眉山电力调度控制中心	佛清二回923开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	196.77	47	3408	18960	-15820.85	不受限	不可开放	乐山地调	null
13418	10kV迎柘线	剑阁电力调度控制中心	迎柘线916开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	236.78	118	4101	0	-1329.72	受限	不可开放	广元地调	null
13419	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗天线912开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	271.35	90	4699.8	0	-23.27	不受限	不可开放	眉山地调	null
13420	10kV青店二线	青神电力调度控制中心	青店二线924开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	26.82	6	464.6	6450	-320.69	不受限	不可开放	眉山地调	null
13421	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣方线922开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	205.87	79	3565.6	2680	-2642.94	受限	不可开放	内江地调	null
13422	10kV星粤Ⅱ回999大馈线	夹江电力调度控制中心	星粤Ⅱ回999开关	星和站	80000	否	600	10392.3	专线	241.17	40	4177.1	0	5175.97	受限	不可开放	乐山地调	null
13423	10kV青城二线	青神电力调度控制中心	青城二线923开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	434.31	103	7522.2	5490	-7150.94	不受限	不可开放	眉山地调	null

13424	10kV寿安一线	内江电力调度控制中心	寿安一线915开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	341.72	71	5918.6	1200	395.03	受限	不可开放	内江地调	null	
13425	10kV兰三五线	青神电力调度控制中心	兰三五线926开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	476.66	99	8255.8	0	-742.17	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13426	10kV星新二线995大馈线	夹江电力调度控制中心	星新Ⅱ回995开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	29.53	9	511.5	0	4476.8	受限	不可开放	乐山地调	null	
13427	10kV穆柳线	青神电力调度控制中心	穆柳线921开关	穆家埂站	30000	是	400	6928.2	公线	356.59	89	6176.1	0	-633.54	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13428	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青广线922开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	353.91	84	6129.8	315	-583.54	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13429	10kV兰三二线	青神电力调度控制中心	兰三二线921开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	公线	356.34	72	6171.8	2630	-1085.51	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13430	10kV寿甜线大馈线	内江电力调度控制中心	寿甜线916开关	寿溪桥	300000	是	482	8348.48	公线	356.48	74	6174.3	1030	-525.52	受限	不可开放	内江地调	null	
13431	10kV黄夹二线	夹江电力调度控制中心	黄夹二线922开关	黄土埂站	90000	是	481.17	8334.11	公线	548.07	114	9492.5	0	-2825.21	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13432	10kV车建一线	乐山电力调度控制中心	车建一线927开关	车子站	100100	是	400	6928.2	公线	341.54	85	5915.4	0	-372.84	不受限	不可开放	乐山地调	null
13433	10kV寿乐二线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐Ⅱ线914开关	寿鹤站	32000	否	324	5611.84	公线	288.79	89	5001.9	10265	-10777.43	受限	不可开放	乐山地调	null
13434	10kV符峨线	峨眉山电力调度控制中心	符峨线912开关	符溪站	20000	是	223	3862.47	公线	460.54	207	7976.6	14040	-18926.62	不受限	不可开放	乐山地调	null
13435	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑太线927开关	黑龙站	8000	是	350	6062.18	公线	314.06	90	5439.5	0	-589.76	不受限	不可开放	眉山地调	null
13436	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	元时线913开关	35kV元山站	16300	是	220	3810.51	公线	267.58	122	4634.5	0	-1586.09	受限	不可开放	广元地调	null
13437	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆高线914开关	穆家埂站	30000	否	300	5196.15	公线	482.28	161	8353.1	0	-3676.56	不受限	不可开放	眉山地调	null
13438	10kV沙城一线	剑阁电力调度控制中心	沙城一线913开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	380.1	101	6583.3	0	-1359.44	受限	不可开放	广元地调	null
13439	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东宝线911开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	224.98	61	3896.6	0	1245.51	受限	不可开放	内江地调	null

13440	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	是	300	5196.15	公线	280.55	94	4859.2	0	-702.28	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13441	10kV罗罗线	青神电力调度控制中心	罗罗线913开关	罗坝站	18000	否	380	6581.79	公线	346.28	91	5997.6	200	-273.99	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13442	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄高线917开关	黄土埂站	90000	是	400	6928.2	公线	349.8	87	6058.5	0	-515.94	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13443	10kV甘正线	夹江电力调度控制中心	甘正线923开关	甘霖站	100000	是	510	8833.46	公线	535.33	105	9272	0	-2205.23	受限	不可开放	乐山地调	null	
13444	10kV青园二线	青神电力调度控制中心	青园二线928	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	335.45	79	5810	450	-398.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13445	10kV兰城二线	青神电力调度控制中心	兰城二线922开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	417.14	87	7224.8	1565	-2111.02	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13446	10kV甘鑫线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘鑫线922开关	甘霖站	80000	是	412.8	7149.91	公线	219.69	53	3805	0	1914.93	受限	不可开放	乐山地调	null	
13447	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑肖线927开关	斑竹湾站	100000	否	200	3464.1	公线	240.93	120	4172.9	0	-1055.21	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13448	10kV青城一线	青神电力调度控制中心	青城一线914开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	616.86	146	10684	2000	-6822.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13449	10kV星白线大馈线	夹江电力调度控制中心	星白线978开关	星和站	80000	否	300	5196.15	公线	465.25	155	8058.1	0	-3381.57	受限	不可开放	乐山地调	null	
13450	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正安二线947开关	正兴站	100000	否	560	9699.48	公线	568.36	101	9844	0	-1114.47	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13451	10kV沙关线	剑阁电力调度控制中心	沙关线912开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	377.4	100	6536.6	0	-1312.74	受限	不可开放	广元地调	null	
13452	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫二线922开关	文宫站	26300	是	350	6062.18	公线	449.88	129	7791.9	0	-2942.16	受限	不可开放	眉山地调	null	
13453	10kV马杨线	峨眉山电力调度控制中心	马杨线926开关	马坪站	40000	否	223	3862.47	公线	15.64	7	270.9	7135	-3929.68	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13454	10kV峨青线	峨眉山电力调度控制中心	峨青线919开关	峨山站	50000	是	431	7465.14	公线	313.61	73	5431.8	7250	-6709.69	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13455	10kV望坊一线	隆昌电力调度控制中心	望坊一线918开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	184.34	50	3192.8	2000	-50.69	不受限	不可开放	内江地调	null	

13456	10kV柏双线	仁寿电力调度控制中心	柏双线968开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	429.39	87	7437	0	-578.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13457	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平溪线927开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	275.1	92	4764.8	0	-607.88	不受限	不可开放	内江地调	null	
13458	10kV开封线	剑阁电力调度控制中心	开封线919开关	开封站	80000	是	228	3949.08	公线	233.08	102	4037	0	-877.74	受限	不可开放	广元地调	null	
13459	10kV甘新 I 回大馈线	夹江电力调度控制中心	甘新 I 回912开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	572.08	104	9908.4	0	-2259.66	受限	不可开放	乐山地调	null	
13460	10kV文园四线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园四线922开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	382.03	79	6616.8	0	61.98	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13461	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东城中线923开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	73.37	20	1270.8	0	3871.31	受限	不可开放	内江地调	null	
13462	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙学线921开关	龙马	100000	是	540	9353.07	公线	427.86	79	7410.5	0	71.96	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13463	10kV星新一线992大馈线	夹江电力调度控制中心	星新 I 回992开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开放	乐山地调	null	

13464	10kV普天一线	仁寿电力调度控制中心	普天一线917开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	452.83	94	7843	0	-1164.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13465	10kV望文线	隆昌电力调度控制中心	望文线916开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	330.69	89	5727.5	0	-585.39	不受限	不可开放	内江地调	null	
13466	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线916开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	364.78	80	6318	0	-13.34	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13467	10kV圣天线	隆昌电力调度控制中心	圣天线913开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	237.42	49	4112.1	1865	687.83	受限	不可开放	内江地调	null	
13468	10kV星新III回998大馈线	夹江电力调度控制中心	星新III回998开关	星和站	80000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开放	乐山地调	null	
13469	10kV望东线	隆昌电力调度控制中心	望东线926开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	426.02	115	7378.6	0	-2237.87	不受限	不可开放	内江地调	null	
13470	10kV斑竹一线	乐山电力调度控制中心	斑竹一线917开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	497.82	131	8622.2	0	-3356.77	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13471	10kV佛峨一线	峨眉山电力调度控制中心	佛峨I线912开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	386	92	6686	0	-866	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13472	10kV寿泽一线	内江电力调度控制中心	寿泽一线961开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	144.84	30	2508.7	1250	3754.93	受限	不可开放	内江地调	null	
13473	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普北线913开关	普润站	10000	是	295	5109.55	公线	409.53	110	7093	0	-3300.89	不受限	不可开放	内江地调	null	
13474	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴盛二线923开关	兴家站	25000	是	560	9699.48	公线	565.47	101	9794	0	-2034.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13475	10kV城夹 I 回大馈线	夹江电力调度控制中心	城夹一线914开关	城南站	18000	是	373	6460.55	公线	323.79	87	5608	0	-599.56	受限	不可开放	乐山地调	null	
13476	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普九二线925开关	普宁站	100000	是	560	9699.48	专线	596.71	107	10335	0	-2575.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13477	10kV星叶I回大馈线	夹江电力调度控制中心	星叶 I 回948开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	439.17	103	7606.4	0	-934.54	受限	不可开放	乐山地调	null	
13478	10kV斑城一线	乐山电力调度控制中心	斑城一线915开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	472.99	124	8192.2	0	-2926.77	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13479	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	全牟二线941开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	372.63	85	6454	0	-357.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13480	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中西二线916开关	中山站	20000	是	300	5196.15	公线	220.64	74	3821.5	1250	-914.58	不受限	不可开放	内江地调	null	
13481	10kV柏城III回	仁寿电力调度控制中心	柏城III回945开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	484.33	98	8388.6	0	-1529.68	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13482	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普新一线914开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	555.48	115	9621	0	-2942.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13483	10kV杨十线	仁寿电力调度控制中心	杨十线914开关	杨柳站	8000	是	210	3637.31	公线	163.05	78	2824	0	85.85	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13484	10kV全牟线932大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟线912开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	544.92	124	9438	0	-3341.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13485	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙都二线936开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	375.87	101	6510	0	-725.12	不受限	不可开放	内江地调	null	
13486	10kV寿吴线	峨眉山电力调度控制中心	寿吴线913开关	寿鹤站	32000	否	376	6512.51	公线	61.88	16	1071.8	0	4789.46	受限	不可开放	乐山地调	null	
13487	10kV秀城四线	峨眉山电力调度控制中心	秀城四线924开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	286.29	87	4958.5	905	-1318.6	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13488	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制中心	利火线912开关	利店站	16300	否	220	3810.51	公线	78.29	36	1356	0	2073.46	受限	不可开放	乐山地调	null	
13489	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑沫一线912开关	斑竹湾站	100000	是	400	6928.2	公线	345.96	86	5992	0	-449.44	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13490	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄白线984开关	禄加站	63000	否	300	5196.15	公线	300	100	5196.15	0	-6239.77	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13491	10kV文松线	仁寿电力调度控制中心	文松线914开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	273.65	72	4739.7	0	1183.91	受限	不可开放	眉山地调	null	
13492	10kV文视线	仁寿电力调度控制中心	文视线913开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	260.29	68	4508.2	0	757.23	受限	不可开放	眉山地调	null	
13493	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富花线964开关	富加站	71500	否	335	5802.37	公线	305.66	91	5294	0	-71.87	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13494	10kV斑滟二线	乐山电力调度控制中心	斑滟二线922开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	517.32	118	8960	0	-2101.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13495	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青浦线912开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	189.54	95	3282.8	0	-511.52	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13496	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	565.6	114	9796.2	0	-2079.92	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13497	10kV仁城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅳ回912开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	392.3	79	6794.7	0	64.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13498	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线953开关	清水站	16000	否	255	4416.73	公线	309.43	121	5359.4	0	-1384.34	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13499	10kV青茅线大馈线	乐山电力调度控制中心	青茅线914开关	青平站	16300	是	300	5196.15	公线	350.92	117	6078	0	-1921.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13500	10kV斑欧一线	乐山电力调度控制中心	斑欧一线962开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	469.05	107	8124	0	-1265.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13501	10kV文宫线	仁寿电力调度控制中心	文宫线912开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	307.78	81	5330.7	0	-65.27	受限	不可开放	眉山地调	null	
13502	10kV视工Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅳ回965开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	450.42	84	7801.3	0	-388.12	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13503	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉佛线913开关	棉竹站	20000	否	400	6928.2	公线	375.06	94	6496	0	-260.62	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13504	10kV斑沫二线	乐山电力调度控制中心	斑沫二线921开关	斑竹湾站	100000	是	300	5196.15	公线	269.52	90	4668	0	-511.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13505	10kV马太线	峨眉山电力调度控制中心	马太线934开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	219.96	73	3809.7	1315	-967.78	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13506	10kV寿乐三线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐Ⅲ线929开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	310	83	5369	18680	-18867	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13507	10kV视工Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅰ回973开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	557.74	104	9660	0	-2246.82	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13508	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正古线943开关	正兴站	100000	否	255	4416.73	公线	246.85	97	4275.5	0	-300.44	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13509	10kV柏新Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅰ回933开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	546.39	110	9463.4	0	-2604.48	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13510	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅青线913开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	122.59	82	2123.2	0	-44.74	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13511	10kV斑车二线	乐山电力调度控制中心	斑车二线928开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	375.81	99	6509.1	0	-1243.67	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13512	10kV视钢线	仁寿电力调度控制中心	视钢线975开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	589.26	119	10206	0	-3347.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13513	10kV白石线941大馈线	乐山电力调度控制中心	白石线941开关	白马站	31300	否	150	2598.08	公线	140.69	94	2436.7	0	-98.43	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13514	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北宝线911	北斗站	10000	是	235	4070.32	公线	235	100	4070.32	0	-3721.74	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13515	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白万线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	235.94	118	4086.4	0	-968.71	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13516	10kV禾新线	仁寿电力调度控制中心	禾新线913开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	240.47	115	4165	0	-891.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13517	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙峰线913开关	沙子湾站	20000	是	402	6962.84	公线	402.55	100	6972.2	0	-1401.93	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13518	10kV仁城 I 回	仁寿电力调度控制中心	仁城 I 回929开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	448.79	91	7773	0	-914.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13519	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	游拓线928开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	376	83	6512.4	0	-207.74	不受限	不可开放	遂宁地调	null	

13520	10kV蓬利线	蓬溪电力调度控制中心	蓬利线915开关	蓬南	20000	否	275	4763.14	公线	247.39	90	4284.8	0	2.03	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13521	10kV石玻一线	隆昌电力调度控制中心	石玻一线971开关	石燕桥站	125000	否	423	7326.57	公线	451.27	107	7816	0	-1222.09	不受限	不可开放	内江地调	null	
13522	10kV秀名线	峨眉山电力调度控制中心	秀名线911开关	秀湖站	80000	是	300	5196.15	公线	255	85	4417	0	-260	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13523	10kV佛火线	峨眉山电力调度控制中心	佛火线919开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	248.96	62	4312	2400	-1169.44	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13524	10kV舟杨线924大馈线	沐川电力调度控制中心	舟杨线924开关	舟坝站	22000	否	400	6928.2	公线	152.71	38	2645	0	3590.38	受限	不可开放	乐山地调	null	
13525	10kV北鸭线	仁寿电力调度控制中心	北鸭线912	北斗站	10000	否	235	4070.32	公线	235	100	4070.32	0	-2419.61	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13526	10kV仁城III回	仁寿电力调度控制中心	仁城III回923开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	547.1	111	9475.8	0	-2616.88	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13527	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳家线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	400	91	6928	0	-831.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13528	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普怀一线913开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	507.27	105	8786	0	-1272.37	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13529	10kV禾玉线	仁寿电力调度控制中心	禾玉线921开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	406.07	107	7033.1	0	-1109.49	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13530	10kV新青线	仁寿电力调度控制中心	新青线915开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	247.21	118	4281.6	0	-1008.02	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13531	10kV视五二线	仁寿电力调度控制中心	视五二线967开关	视高站	137000	是	495	8573.65	公线	402.24	81	6966.8	0	-107.88	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13532	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	游泉线917开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	390.14	81	6757.2	0	-106.13	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13533	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳兑I回986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	455.43	104	7888	0	-1791.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13534	10kV魏草线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏草线919开关	魏坪站	50000	否	200	3464.1	公线	176.13	88	3050.6	1250	-1182.91	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13535	10kV秀城二线	峨眉山电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	300.1	91	5197.8	0	-652.9	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13536	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	437.18	88	7572	0	-713.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13537	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文古线924	文宫站	20000	否	335	5802.37	公线	306.02	91	5300.2	0	-78.07	受限	不可开放	眉山地调	null	
13538	10kV阳浩线	乐山电力调度控制中心	阳浩线989开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	470.21	107	8144	0	-2047.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13539	10kV柏城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	10kV柏城Ⅳ回942开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	447.58	90	7752	0	-893.08	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13540	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	422.17	96	7312	0	-1215.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13541	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大园一线923开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	460.24	93	7971.3	0	-255.01	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13542	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏滨线962开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	490.46	99	8494.7	0	-778.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13543	10kV嘉市线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉市线981开关	嘉农站	80000	否	290	5022.95	公线	76.21	26	1320	5000	-1799.34	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13544	10kV峨名线	峨眉山电力调度控制中心	峨名线916开关	峨山站	50000	是	324	5611.84	公线	277	85	4798	0	-308	不受限	不可开放	乐山地调	null
13545	10KV土镇线913大馈线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100000	否	220	3810.51	公线	279.95	127	4848.8	0	-1419.34	不受限	不可开放	乐山地调	null
13546	10kV曹镇线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹镇线984开关	曹山站	50000	否	200	3464.1	公线	207.54	104	3594.6	0	-476.91	不受限	不可开放	乐山地调	null
13547	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽天一线913开关	帽顶山站	50000	是	560	9699.48	公线	517.09	92	8956	0	-1196.42	不受限	不可开放	眉山地调	null
13548	10KV土五线	乐山电力调度控制中心	土五线914开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	259.77	87	4499.2	0	-342.28	不受限	不可开放	乐山地调	null
13549	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大碗线916开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	308.84	92	5349.1	0	-126.97	不受限	不可开放	眉山地调	null
13550	10kV蓬兴线	蓬溪电力调度控制中心	蓬兴线913开关	蓬南	20000	否	220	3810.51	公线	207.15	94	3587.8	0	-158.34	不受限	不可开放	遂宁地调	null
13551	10kV沙城四线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅳ回948开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	464.21	92	8040.1	0	-1070.32	不受限	不可开放	乐山地调	null

13552	10kV佛佛二线	峨眉山电力调度控制中心	佛佛二回921开关	佛殿站	80000	否	308	5334.72	公线	438.8	142	7600	7900	-11232.22	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13553	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	246.37	90	4267.2	0	-456.69	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13554	10kV柏城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅱ回944开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	611.71	124	10594.9	0	-2878.62	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13555	10kV凤金线	蓬溪电力调度控制中心	凤金线917开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	222.19	81	3848.4	0	-37.89	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13556	10kV柏大线	仁寿电力调度控制中心	柏大线947开关	柏林站	80000	是	380	6581.79	公线	372.48	98	6451.3	0	-1185.87	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13557	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清白线919开关	清溪站	90000	否	255	4416.73	公线	76.17	30	1319.2	2715	-59.14	不受限	不可开放	内江地调	null	
13558	10kV满镇线	仁寿电力调度控制中心	满镇线986开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	217.92	109	3774.4	0	-656.71	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13559	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土剑线923开关	土主站	120000	是	300	5196.15	公线	385.09	128	6669.8	0	-2512.88	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13560	10kV沙城二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城III回942开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	445.57	89	7717.3	500	-1247.52	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13561	10kV佛龚一线	峨眉山电力调度控制中心	佛龚I回925开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	387.07	97	6704	4620	-5088.62	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13562	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普德线923开关	普宁站	100000	否	382	6616.43	专线	458.03	120	7933	0	-1978.21	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13563	10kV仁棉II回	仁寿电力调度控制中心	仁棉II回936开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	469.25	95	8127.4	0	-1268.48	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13564	10kV仁业I回	仁寿电力调度控制中心	仁业I回919开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	421.92	85	7307.7	0	-448.78	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13565	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富旺线961开关	富加站	71500	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	-3111.42	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13566	10kV秀城三线	峨眉山电力调度控制中心	秀城三线923开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	299.28	91	5183.6	5330	-5968.7	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13567	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁罗线915开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	553.13	112	9580.2	0	-2721.28	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13568	10kV温园线	大英电力调度控制中心	温园线914开关	温家坪	80000	否	553	9578.24	公线	253.37	46	4388.4	6780	-2547.98	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13569	10kV莱双线	大英电力调度控制中心	莱双线925开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	283.09	71	4903.1	12000	-11360.54	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13570	10kV通林线	乐山电力调度控制中心	通林线938开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	498.88	113	8640.6	0	-2543.78	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13571	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	299.65	54	5190	0	2472.59	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13572	10kV文板线	仁寿电力调度控制中心	文板线923开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	161.1	42	2790.2	0	3133.41	受限	不可开放	眉山地调	null	
13573	10kV青魁线	大英电力调度控制中心	青魁线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	403.23	73	6984	650	28.59	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13574	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通滨线915开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	420.84	96	7289	0	-430.08	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13575	10kV沙城五线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城五回952开关	沙湾站	100000	否	503	8712.22	公线	454.29	90	7868.3	1200	-1227.3	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13576	10kV连一线大 馈线	威远电 力调度 控制中 心	连一线971 开关	连界场 站	71500	是	255	4416.73	公 线	242.83	95	4391.8	160	-1018.42	不受 限	不可开放	内江 地调	null	
13577	10kV佛晶二线	峨眉山 电力调 度控制 中心	佛晶二线 929开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公 线	528.64	161	9156	0	-4611.1	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	
13578	10kV禾冻线	仁寿电 力调度 控制中 心	禾冻线912 开关	禾加站	20000	否	255	4416.73	公 线	227.82	89	3945.8	0	29.26	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
13579	10kV高罗线	仁寿电 力调度 控制中 心	高罗线923 开关	高家站	22000	是	380	6581.79	公 线	332.27	87	5755	0	-489.57	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
13580	10kV莱寸线	大英电 力调度 控制中 心	莱寸线913 开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公 线	165.53	83	2867	0	-95.72	不受 限	不可开放	遂宁 地调	null	
13581	10kV高板线	仁寿电 力调度 控制中 心	高板线924 开关	高家站	20000	是	380	6581.79	专 线	339.35	89	5877.5	0	-612.07	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
13582	10kV视产线	仁寿电 力调度 控制中 心	视产线966 开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公 线	648.49	131	11231.9	315	-4687.98	不受 限	不可开放	眉山 地调	null	
13583	10kV通嘉线 934断路器间 隔	乐山电 力调度 控制中 心	通嘉线934 开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公 线	397.09	90	6877.6	0	-780.78	不受 限	不可开放	乐山 地调	null	

13584	10kV视西一线	仁寿电力调度控制中心	视西一线974开关	视高站	102000	否	495	8573.65	公线	456.13	92	7900.2	0	-183.92	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13585	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威陶线914开关	威远站	90000	是	335	5802.37	公线	208.36	62	3608.8	2690	-1656.9	不受限	不可开放	内江地调	null	
13586	10kV桥金线	大英电力调度控制中心	桥金线923开关	红旗桥	22000	是	355	6148.78	公线	292.59	82	5067.6	0	-148.58	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13587	10kV庄明二线	眉山电力调度控制中心	庄明二线921开关	明星开闭所	0	是	445	7707.63	公线	421.63	95	7302.7	0	-1136.6	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13588	10kV五双线	峨眉山电力调度控制中心	五双线911开关	五星站	30000	是	335	5802.37	公线	308	92	5335	37393	-38086	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13589	10kV河福线	大英电力调度控制中心	河福线923开关	河边	18800	是	400	6928.2	公线	240.88	60	4172	0	1370.56	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13590	10kV通万线大馈线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	451.41	103	7818.4	0	-959.48	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13591	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福相线925开关	福盛	150000	否	300	5196.15	公线	331.3	110	5738.9	0	-5084.06	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13592	10kV天保线	大英电力调度控制中心	天保线925开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	231.59	65	4011.2	1615	-707.18	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13593	10kV南河线	威远电力调度控制中心	南河线912开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	321.4	57	5566.6	3250	-1057.02	不受限	不可开放	内江地调	null	
13594	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相牛线912开关	相东站	20000	是	482	8348.48	公线	454.85	94	7878	0	-1199.22	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13595	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松民二线921开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	343.61	71	5951.5	0	-1861.77	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13596	10kV寿燕线	峨眉山电力调度控制中心	寿燕线912开关	寿鹤站	32000	是	247	4278.17	公线	354.56	144	6141	10870	-13588.46	受限	不可开放	乐山地调	null	
13597	10kV回金线	大英电力调度控制中心	回金线923开关	回马	80000	是	400	6928.2	公线	323.33	81	5600	0	-57.44	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13598	10kV松民四线	眉山电力调度控制中心	松民四线965开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	130.48	27	2260	0	-1727.31	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13599	10kV龙建线	威远电力调度控制中心	龙建线912开关	龙会站	22500	否	380	6581.79	公线	341.13	90	5908.4	750	-734.79	受限	不可开放	内江地调	null	

13600	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五骑线924开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	专线	434.4	103	7524	0	-1377.69	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13601	10kV隆石线	大英电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	40200	是	400	6928.2	公线	248.8	62	4309.3	3000	-1766.74	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13602	10kV魏冠线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏冠线916开关	魏坪站	50000	否	300	5196.15	公线	229.68	77	3978.1	4920	-4221.57	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13603	10kV松青线	眉山电力调度控制中心	松青线964开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	358.59	74	6210.8	1250	-782.02	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13604	10kV莱魁线	大英电力调度控制中心	莱魁线922开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	516.3	93	8942.4	900	-2179.81	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13605	10kV平革线	眉山电力调度控制中心	平革线922开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	290.23	60	5026.7	1850	-197.92	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13606	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘水二线962开关	甘眉	180000	是	380	6581.79	公线	446.02	117	7725.3	4160	-7209.47	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13607	10kV河卓线	大英电力调度控制中心	河卓线911开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	232.45	42	4026	250	3386.59	受限	不可开放	遂宁地调	null	

13608	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘高三线973开关	甘眉	180000	是	350	6062.18	公线	330.82	95	5729.8	0	-880.06	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13609	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多星线938开关	多悦站	28000	否	300	5196.15	公线	303.88	101	5263.4	1940	-2757.17	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13610	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东化线911开关	东馆站	81500	是	380	6581.79	公线	301.56	79	5223	1825	-1782.57	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13611	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多尚线931开关	多悦站	28000	是	380	6581.79	公线	338.25	89	5858.5	315	-908.07	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13612	10kV青新线	大英电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	535.57	97	9276	0	-1613.41	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13613	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘水一线961开关	甘眉	180000	否	482	8348.48	专线	51.9	11	898.9	0	-11230.77	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13614	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平禾一线962开关	平春	180000	否	482	8348.48	专线	388.68	81	6731.9	3750	-2968.27	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13615	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平苏一线965开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	52.56	11	910.4	8650	-2046.77	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13616	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	448.96	79	7776	0	52.87	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13617	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平湖二线961开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	380.02	79	6582	0	96.78	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13618	10kV莱府线	大英电力调度控制中心	莱府线919开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	451.92	82	7827.3	0	-164.71	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13619	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘高二线964	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	461.25	96	7988.9	0	-1310.12	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13620	10kV苏顺线933断路器间隔	乐山电力调度控制中心	苏顺线933开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	358.89	82	6216	0	-119.18	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13621	10kV符金线	峨眉山电力调度控制中心	符金线924开关	符溪站	20000	否	308	5334.72	公线	270	88	4676	2000	-2409	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13622	10kV科龙一线（龙亭侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	445.95	90	7723.8	3700	-4564.88	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13623	10kV科龙一线（科工园侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	520.1	105	9008.4	13440	-15592.38	不受限	不可开放	眉山地调	null	

13624	10kV河马线	大英电力调度控制中心	河马线922开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	237.99	67	4122	0	797.02	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13625	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙东线913开关	龙会站	22500	是	360	6235.38	公线	169.01	47	2927.3	1380	681	受限	不可开放	内江地调	null	
13626	10kV铝象一线	眉山电力调度控制中心	铝象一线912开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	304.8	72	5279.3	2470	-4017.24	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13627	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多郑线934开关	多悦站	28000	否	380	6581.79	公线	390.42	103	6762	6550	-7388.39	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13628	10kV河星线	大英电力调度控制中心	河星线924开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	139.26	39	2412	0	2507.02	受限	不可开放	遂宁地调	null	
13629	10kV红钢线大馈线	威远电力调度控制中心	红钢线912开关	新场站	18000	否	255	4416.73	专线	14.61	6	253	0	3722.06	受限	不可开放	内江地调	null	
13630	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多山线933开关	多悦站	28000	是	255	4416.73	公线	203.22	80	3519.9	0	-4252.32	不受限	不可开放	眉山地调	null	
13631	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏临线914开关	苏稽站	100000	否	400	6928.2	公线	458.2	115	7936	0	-1700.62	不受限	不可开放	乐山地调	null	

13632	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永镇线912开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	337.73	70	5849.5	800	29.28	受限	不可开放	眉山地调	null	
13633	10kV青狮线	大英电力调度控制中心	青狮线962开关	青龙坡	82000	是	400	6928.2	公线	295.15	74	5112	2615	-2184.44	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
13634	10kV新丰线大馈线	沙湾电力调度控制中心	新丰线952开关	新农站	16000	否	503	8712.22	公线	432.25	86	7486.6	400	-45.6	受限	不可开放	乐山地调	null	
13635	10kV沐城二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐城二线924开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	365.53	122	6330.9	0	-1654.37	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13636	10kV大锦线912大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大锦线912开关	大村站	3150	是	100	1732.05	公线	85.86	86	1487.1	1260	-101.46	受限	不可开放	凉山地调	null	
13637	10kV城区I线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区一线914开关	城郊站	32500	否	344	5958.25	公线	280.37	82	4856	500	-589.4	不受限	不可开放	凉山地调	null	
13638	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	广大白线921开关	懒土坡站	50000	否	278	4815.1	公线	86.97	31	1506.4	3200	-372.81	受限	不可开放	广元地调	null	
13639	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李磨线914开关	李家站	20000	是	520	9006.66	公用	118.96	23	2060.4	0	5144.93	受限	不可开放	资阳地调	null	

13640	10kV永郎线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV永郎 线912开关	永春站	13000	否	380	6581.79	公 线	287.85	76	4985.6	1250	-311.99	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13641	10kV永锦线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	永锦线922 开关	永春站	13000	否	200	3464.1	公 线	200.52	100	3473	2250	-2605.31	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13642	10kV城水线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV城水 线921开关	城郊站	32500	否	220	3810.51	公 线	292.68	133	5069.2	0	-1258.69	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13643	10kV石双线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV石双 线922开关	石羊站	20000	是	330	5715.77	公 用	314.55	95	5448	0	-875.38	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13644	10kV屯城三线 921大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	屯城三线 921开关	中电站	60000	是	400	6928.2	公 线	353.79	88	6127.6	800	-1385.04	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13645	10kV岳安线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳安 线918开关	岳阳站	90000	否	521.26	9028.49	公 用	562.59	108	9744	6400	-8018.36	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
13646	10kV两磨线 924大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	两磨线924	两河	20000	是	200	3464.1	公 线	201.13	101	3483.5	0	-712.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13647	10kV永红线 921大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	永红线921 开关	永春站	13000	否	220	3810.51	公 线	420.75	191	7287.4	4390	-8247.94	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	

13648	10kV城坪线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	城坪线927 开关	城郊站	32600	是	335	5802.37	公 线	297	89	5144	1250	-1752.1	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13649	10kV银园一线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV银园 一线925开 关	银鹿站	80000	是	400	6928.2	公 线	534.34	134	9254.8	4650	-8362.24	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13650	10kV城区II线 大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	城区二线 916开关	城郊站	30000	是	344	5958.25	公 线	400.92	117	6944	2160	-4337.4	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13651	10kV安南线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安南 线922开关	安岳站	80000	是	520	9006.66	公 用	190.39	37	3297.6	0	3907.73	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13652	10kV屯银线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	屯银线923 开关	中电站	60130	否	275	4763.14	公 线	250.77	91	4343.4	1000	-1056.57	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13653	10kV广学线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广学 线934开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公 线	515.65	98	8931	800	-2456.38	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13654	10kV舟罗线 922大馈线	沐川电 力调度 控制中 心	舟罗线922 开关	舟坝站	22000	否	400	6928.2	公 线	89.19	22	1544.7	0	4690.68	受限	不可开放	乐山 地调	null	
13655	10kV马新线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	马新线913 开关	石马河 站	127000	是	291	5040.27	公 线	191.32	66	3313.6	630	88.62	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13656	10kV来黄线	安岳电力调度控制中心	10kV来黄线914开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	200.36	111	3470.2	0	-976.05	不受限	不可开放	资阳地调	null	
13657	10kV舟坝线913大馈线	沐川电力调度控制中心	舟坝线913开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	85.42	21	1479.5	0	4755.88	受限	不可开放	乐山地调	null	
13658	10kV岭经二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经二线911开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	286.74	72	4966.4	1200	-623.84	不受限	不可开放	广安地调	null	
13659	10kV黄水线922大馈线	沐川电力调度控制中心	黄水线922开关	黄丹站	16300	否	10	173.21	公线	6.93	69	120	0	35.89	不受限	不可开放	乐山地调	null	
13660	10kV岭经一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经一线928开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	347.48	87	6018.4	0	-475.84	不受限	不可开放	广安地调	null	
13661	10kV龙岩线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岩线916开关	龙台站	113000	是	220	3810.51	公用	208	94	3602	0	-3413.39	不受限	不可开放	资阳地调	null	
13662	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东工二线925开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	370.38	77	6415	2600	-2363.93	不受限	不可开放	达州地调	null	
13663	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	乐两线925	两河	10000	是	194	3360.18	公线	255.51	132	4425.4	0	-1737.26	不受限	不可开放	泸州地调	null	

13664	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV乐杨线912开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	281.57	102	4876.8	0	-589.97	受限	不可开放	凉山地调	null	
13665	10kV益白线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益白线912开关	益门站	12600	否	235	4070.32	公线	224	95	3879.68	1920	-2136.5	受限	不可开放	凉山地调	null	
13666	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV外元线914开关	外北站	12600	否	220	3810.51	公线	210.62	96	3648	2365	-2583.54	受限	不可开放	凉山地调	null	
13667	10kV成协线	安岳电力调度控制中心	10kV成协线912开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	40.19	18	696.1	0	2352.31	受限	不可开放	资阳地调	null	
13668	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河普线912小车开关	河口站	9100	否	300	5196.15	公线	256.39	85	4440.6	1750	-1514.07	受限	不可开放	凉山地调	null	
13669	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	否	335	5802.37	公线	111.27	33	1927.2	2165	1129.93	受限	不可开放	凉山地调	null	
13670	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐寨站	80200	否	275	4763.14	公线	234.87	85	4068	2730	-2511.17	受限	不可开放	凉山地调	null	
13671	10kV堰港二线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港二线919开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	617.49	154	10694.9	0	-4459.52	不受限	不可开放	天府地调	null	

13672	10kV通安线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	通安线919 开关	通安站	19000	否	300	5196.15	公 线	234.49	78	4061.3	4310	-3694.77	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13673	10kV马平二线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	马平二线 911	石马河 站	80000	是	480	8313.84	公 线	476.43	99	8251.7	250	-1850.63	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13674	10kV石塔线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV石塔 线912开关	石羊站	20000	是	430	7447.82	公 用	284.06	66	4920	250	788.26	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13675	10kV星草线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星草线932 开关	星空	50000	否	400	6928.2	专 线	480	120	8313.6	0	-2078.22	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13676	10kV新光线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	新光线912 小车开关	新坝站	22650	否	380	6581.79	公 线	309.21	81	5355.6	1370	-801.99	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13677	10kV高观线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	高观线13 开关	高兴站	11300	是	224	3879.79	公 线	219.64	98	3804.2	320	-1020.37	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13678	10kV黄铝二路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄铝二路 922开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专 线	425.27	106	7365.6	0	-1130.22	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13679	10kV龙山线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙山路920 开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公 线	380.85	69	6596.4	0	1066.19	受限	不可开放	天府 地调	null	

13680	10kV红星路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	红星路912 开关	红花	6300	是	300	5196.15	公 线	240	80	4156.8	0	0.12	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13681	10kV白万线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白万 线921开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公 线	326.56	97	5656	4800	-5233.87	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13682	10kV金弘一线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	金弘一线 911开关	金星	360000	是	432	7482.46	公 线	375.06	87	6496	0	-510.03	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13683	10kV石护线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV石护 线923开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公 用	181.06	82	3136	0	-87.59	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13684	10kV力核八路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力核八路 930开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	210.07	53	3638.4	0	2596.98	受限	不可开放	天府 地调	null	
13685	10kV清林线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清林路936 开关	清水	63000	是	400	6928.2	公 线	339.26	85	5876	0	-333.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13686	10kV滨龙二线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨龙二路 944开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公 线	347.6	87	6020.4	0	-477.84	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13687	10kV阳丽路 915大馈线	天府电 力调度 控制中 心	阳丽线915 开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公 线	358.52	90	6209.6	0	-667.04	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

13688	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳学线924开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	596.67	149	10334.4	0	-4791.84	不受限	不可开放	天府地调	null	
13689	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通石线914开关	通贤站	12600	是	220	3810.51	公用	109.76	50	1901.1	0	1147.31	受限	不可开放	资阳地调	null	
13690	10kV魏镇二线大馈线	天府电力调度控制中心	魏镇二线994开关	魏家桥	63000	否	483	8365.81	公线	808.18	167	13997.6	0	-6468.37	不受限	不可开放	天府地调	null	
13691	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨神线923开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	390.44	98	6762.4	0	-527.02	不受限	不可开放	天府地调	null	
13692	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南西线912开关	(会理县调)城南站	16000	否	300	5196.15	公线	181.52	61	3144	3650	-2117.47	受限	不可开放	凉山地调	null	
13693	10kV黎厂线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黎厂线924开关	黎溪站	100000	否	335	5802.37	公线	326.77	98	5659.7	625	-1062.57	受限	不可开放	凉山地调	null	
13694	10kV双园四线大馈线	广安电力调度控制中心	双园四线952开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	424.05	85	7344.5	1240	-1656.3	不受限	不可开放	广安地调	null	
13695	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古明线913开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	282.27	84	4889	650	-316.87	受限	不可开放	凉山地调	null	

13696	10kV通海线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV通海 线912开关	通安站	18800	否	275	4763.14	公 线	268.5	98	4650.4	2290	-2653.57	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13697	10kV宋临线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	宋临线954 开关	宋家垭 站	100000	是	220	3810.51	公 线	185.42	84	3211.4	0	-162.99	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13698	10kV马合线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV马合 线912开关	力马河 站	12600	否	220	3810.51	公 线	172	78	2979.04	1250	-799.68	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13699	10kV河运东线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河运东线 959开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公 线	317.08	79	5491.8	260	-209.24	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13700	10kV通镇线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV通镇 线915开关	通贤站	12600	否	305	5282.75	公 用	265.21	87	4593.4	0	161.08	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13701	10kV毛北线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛北线926 开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专 线	225.8	41	3910.8	0	4709.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13702	10kV云蚕线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV云蚕 线914开关	云甸站	10000	否	275	4763.14	公 线	207	75	3585.24	1640	-938.54	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13703	10kV马平线	广安电 力调度 控制中 心	马平线971 开关	石马河 站	127000	是	360	6235.38	公 线	425.44	118	7368.7	4210	-6590.4	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13704	10kV骑香路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑香路903 开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公 线	472.52	118	8184	0	-1948.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13705	10kV白荷线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白荷 线914开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公 线	235.94	70	4086.4	1745	-609.27	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13706	10kV界首路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界首路926 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	484.18	121	8386	0	-2150.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13707	10kV鹿民线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV鹿民 线915开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公 线	239.78	72	4153	1000	69.13	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13708	10kV观团线	大竹电 力调度 控制中 心	观团线923 开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公 线	158.66	79	2748	0	23.28	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
13709	10kV江天线 914大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	江天线914 开关	江门	12600	否	194	3360.18	公 线	214.13	110	3708.8	0	-684.64	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13710	10kV永长屋一 线919大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	永长屋一 线919开关	永利	120000	是	414	7170.69	公 线	332.9	80	5765.8	0	-29.25	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13711	10kV骑政路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑政路914 开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公 线	401.85	100	6960	0	-1417.44	受限	不可开放	天府 地调	null	

13712	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵一线911开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	517.22	94	8958.3	0	-1295.71	不受限	不可开放	天府地调	null	
13713	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	力园路917开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	319.21	80	5528.8	0	706.58	受限	不可开放	天府地调	null	
13714	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船羊线934开关	船城站	100000	否	275	4763.14	公线	231.3	84	4006.2	1140	-859.37	受限	不可开放	凉山地调	null	
13715	10kV永园一线大馈线	广安电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	464.15	93	8039	0	-1110.8	不受限	不可开放	广安地调	null	
13716	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板横线921开关	石板站	90000	是	435	7534.42	公线	279.56	64	4842	800	385.54	受限	不可开放	资阳地调	null	
13717	10kV新红线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV新红线913开关	新坝站	22500	否	275	4763.14	公线	349	127	6044.68	1825	-3582.98	受限	不可开放	凉山地调	null	
13718	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	328.44	55	5688.5	0	3664.57	受限	不可开放	天府地调	null	
13719	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨镇路908开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	430.32	108	7453.2	0	-1910.64	不受限	不可开放	天府地调	null	

13720	10kV南机线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV南机 线915开关	(会理 县调) 城南站	16000	否	150	2598.08	公 线	48.52	32	840.3	0	1497.97	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13721	10kV新建线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	新建线914 小车开关	新坝站	22650	否	380	6581.79	公 线	329.75	87	5711.3	1130	-917.69	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13722	10kV白顺线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白顺 线911开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公 线	244.39	73	4232.8	4000	-3590.9	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13723	10kV水长线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	水长线922 开关	邻水站	100000	是	420	7274.61	公 线	287.59	68	4981	0	838.69	受限	不可开放	广安 地调	null	
13724	10kV南内线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV南内 线922开关	(会理 县调) 城南站	16000	否	240	4156.92	公 线	156	65	2701.92	6690	-5650.8	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13725	10kV西金线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西金线971 开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公 线	349.39	87	6051.5	7498	-8006.94	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13726	10kV九平路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九平路922 开关	九江	40000	是	400	6928.2	专 线	391.33	98	6777.9	0	-1235.34	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13727	10kV清新四线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	清新四线 951开关	清水	63000	否	600	10392.3	公 线	543.36	91	9411	0	-57.93	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

13728	10kV魏其线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	魏其线932 开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公 线	431.25	89	7469.3	0	-776.65	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13729	10kV九彭二路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	九彭二路 927开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	335.54	84	5811.6	0	-269.04	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13730	10kV两街线 927大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV两街 线927开关	两河	10000	是	200	3464.1	公 线	174.11	87	3015.5	0	-244.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13731	10kV江街线 915大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	江街线915 开关	江门	12600	否	280	4849.74	公 线	263.28	94	4560	0	-195.23	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13732	10kV力锦线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力锦线933 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	294.97	74	5108.8	0	1126.58	受限	不可开放	天府 地调	null	
13733	10kV外玉线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV外玉 线925开关	外北站	12600	否	150	2598.08	公 线	114.32	76	1980	2050	-1691.73	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13734	10kV骑协路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑协路912 开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公 线	468.36	117	8112	0	-1876.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13735	10kV九商路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九商路917 开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	500.23	125	8664	0	-3121.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

13736	10kV西万线 953大馈线	广安电 力调度 控制中 心	西万线953 开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公 线	300.88	86	5211.3	0	-361.56	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13737	10kV力核六路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力核六路 913开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	198.24	50	3433.6	0	2801.78	受限	不可开放	天府 地调	null	
13738	10kV毛兴二线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛兴二线 932开关	毛家湾	240000	是	556	9630.2	公 线	282.36	51	4890.4	0	2813.76	受限	不可开放	天府 地调	null	
13739	10kV鹿大线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV鹿大 线913开关	鹿厂站	25100	否	220	3810.51	公 线	241	110	4174.12	2230	-2974.76	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13740	10kV白建线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白建 线927开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公 线	217.46	65	3766.4	1500	-44.27	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13741	10kV白坝西线 大馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV白坝 西线916开 关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公 线	243.05	61	4209.6	5200	-3174.22	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13742	10kV广永线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广永 线944开关	广惠	270000	否	521	9023.98	公 用	226.81	44	3928.4	10000	-5806.82	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13743	10kV鹿鹿线大 馈线	会理电 力调度 控制中 心	10kV鹿鹿 线922开关	鹿厂站	25100	否	335	5802.37	公 线	319	95	5525.08	1375	-1678.1	受限	不可开放	凉山 地调	null	

13744	10kV深拉线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	深拉线919 开关	深沟站	25000	否	160	2771.28	公 线	217.97	136	3775.2	0	-1281.05	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13745	10kV红鲁线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV红鲁 线912开关	红莫站	6300	是	120	2078.46	公 线	129.62	108	2245	0	-582.23	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13746	10KV邻翰路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻翰路913 开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专 线	531.04	133	9197.6	0	-2962.22	受限	不可开放	天府 地调	null	
13747	10kV官加二线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	官加二线 922开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公 线	270.5	54	4685	14920	-12676.8	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13748	10kV板胜路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板胜路928 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	423.39	141	7333.2	0	-3176.28	受限	不可开放	天府 地调	null	
13749	10kV板城路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板城路911 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	191.71	64	3320.4	0	836.52	受限	不可开放	天府 地调	null	
13750	10kV广南线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广南 线933开关	广惠	270000	是	465	8054.04	公 用	256.36	55	4440.1	0	2003.13	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13751	10kV大西线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV大西 线913开关	大树	10000	否	194	3360.18	公 线	329.45	170	5706	0	-2681.84	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

13752	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九通一路903开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	537.8	134	9314.7	0	-3772.14	不受限	不可开放	天府地调	null	
13753	10kV龙悦路大馈线	天府电力调度控制中心	龙悦路952开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	257.46	43	4459.2	0	3854.64	受限	不可开放	天府地调	null	
13754	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红李线911开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	151.77	126	2628.6	0	-757.99	不受限	不可开放	凉山地调	null	
13755	10kV双圣线大馈线	广安电力调度控制中心	双圣线941开关	双河站	200000	否	260	4503.33	公线	290.74	112	5035.6	640	-1622.6	不受限	不可开放	广安地调	null	
13756	10kV周玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周玉线913开关	周礼站	10000	是	180	3117.69	公用	94.92	53	1644	0	850.15	受限	不可开放	资阳地调	null	
13757	10kV界塑线931大馈线	天府电力调度控制中心	界塑路931开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	25.12	6	435	0	5107.56	受限	不可开放	天府地调	null	
13758	10kV牛双线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双线978开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	389.47	93	6745.6	830	-1755.91	受限	不可开放	广安地调	null	
13759	10kV园大线914大馈线	天府电力调度控制中心	园大路914开关	桃园	50000	是	400	6928.2	专线	383.83	96	6648	0	-1105.44	受限	不可开放	天府地调	null	

13760	10kV骑南线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑南路906 开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公 线	394.46	99	6832	0	-1289.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
13761	10kV水城线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	水城线957 开关	邻水站	100000	是	450	7794.23	公 线	356.24	79	6170	5600	-5534.62	受限	不可开放	广安 地调	null	
13762	10kV李努线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV李努 线922开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公 用	131.18	40	2272	0	2300.62	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13763	10kV明城线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV明城 线927开关	光明变 电站	10000	是	320	5542.56	公 线	286.19	89	4956.8	0	-522.75	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13764	10kV怡南三线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡南三线 930开关	怡居	63000	否	552	9560.92	公 线	493.87	89	8553.9	0	50.93	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13765	10kV牧文路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧文路922 开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公 线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13766	10kV牛恒线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	牛恒线979 开关	牛背山 站	80000	是	420	7274.61	公 线	356.95	85	6182.4	500	-862.71	受限	不可开放	广安 地调	null	
13767	10kV李伍线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV李伍 线911开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公 用	145.85	44	2526.2	0	2046.42	受限	不可开放	资阳 地调	null	

13768	10kV永龙路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	永龙路924 开关	永安	10000	否	200	3464.1	公 线	264.9	132	4588	0	-1470.31	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13769	10kV板燕路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板燕路929 开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公 线	196.91	66	3410.4	0	1266.13	受限	不可开放	天府 地调	null	
13770	10kV北自线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV北自 线913开关	北山站	6300	否	200	3464.1	公 线	234.87	117	4068	0	-950.31	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13771	10kV力君线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力君路925 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	438.01	110	7586.4	0	-1351.02	受限	不可开放	天府 地调	null	
13772	10kV滨茶线 916大馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨茶路916 开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公 线	413.26	103	7157.6	0	-1615.04	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13773	10kV洛额线大 馈线	喜德电 力调度 控制中 心	10kV洛额 线912开关	洛哈站	6300	是	120	2078.46	公 线	126.8	106	2196.1	0	-533.33	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13774	10kV板塔线 923大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV板塔 线923开关	石板站	90000	是	505	8746.86	公 线	170.38	34	2951	0	4046.49	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13775	10kV鱼新一线 919大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	鱼新一线 919	鱼鳧	50000	是	441	7638.34	公 线	628.84	143	10891.5	0	-4780.83	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

13776	10kV红砖线 635大馈线专线	叙永电力调度 控制中心	10kV红砖 线924开关	红梁子	20000	否	194	3360.18	专线	310.36	160	5375.4	0	-2351.24	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13777	10kV牧葛线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧葛线943 开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公 线	628.61	105	10887.5	0	-1534.43	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13778	10kV板迎路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板迎路922 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	7.92	3	137.2	0	4019.72	受限	不可开放	天府 地调	null	
13779	10kV洛其线大 馈线	木里藏 族自治 县电力 调度控 制中心	洛其线916 开关	洛平站	63000	否	230	3983.72	公 线	303.37	132	5254.4	0	-1669.05	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13780	10kV周场线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV周场 线912开关	周礼站	10000	否	330	5715.77	公 用	333.89	101	5783	0	-638.81	受限	不可开放	资阳 地调	null	
13781	10kV塔樾线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔樾线916 开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专 线	434.06	72	7518	0	1835.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
13782	10kV西特线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西特线974 开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公 线	383.84	110	6648.1	830	-2628.36	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13783	10kV天林线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天林线919 开关	天保	63000	否	600	10392.3	公 线	693.25	116	12007.1	0	-2654.03	受限	不可开放	天府 地调	null	

13784	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳城线913开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	408.91	102	7082.4	0	-1539.84	不受限	不可开放	天府地调	null	
13785	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板昆路927开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	353.9	118	6129.6	0	-1453.07	受限	不可开放	天府地调	null	
13786	10kV桥镇二回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇一回953开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	453.83	130	7860.4	250	-3260.66	不受限	不可开放	广安地调	null	
13787	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒线942开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	590.25	113	10223.1	0	-3003.92	受限	不可开放	资阳地调	null	
13788	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星金线934开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放	天府地调	null	
13789	10kV界皇线大馈线	天府电力调度控制中心	界皇路951开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	338.28	85	5859	0	376.38	受限	不可开放	天府地调	null	
13790	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙旺路909开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	公线	362.53	53	5529	0	8604.83	受限	不可开放	天府地调	null	
13791	10kV乔环二线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环二线915小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	286.61	67	4964	1350	-355.74	不受限	不可开放	凉山地调	null	

13792	10kV官加一线大馈线	广安电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	241.97	58	4191	14400	-12771.31	不受限	不可开放	广安地调	null	
13793	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古二线914开关	大洲驿	64000	是	196	3394.82	公线	204.49	104	3541.8	0	-825.94	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13794	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	力阳路908开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	657.09	164	11380.8	0	-5838.24	受限	不可开放	天府地调	null	
13795	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	力棠路906	动力	50000	否	400	6928.2	专线	414.41	104	7177.6	0	-942.22	受限	不可开放	天府地调	null	
13796	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑佳路908开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	393.07	98	6808	0	-1265.44	受限	不可开放	天府地调	null	
13797	10kV金昆线大馈线	天府电力调度控制中心	金昆线912开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	533.72	97	9244	0	-623.58	不受限	不可开放	天府地调	null	
13798	10kV红猪线914大馈线	叙永电力调度控制中心	红猪线914	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	290.49	115	5031.2	0	-1539.38	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13799	10kV永新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永新线926开关	永利	101000	是	308	5334.72	公线	236.19	77	4090.8	0	176.98	受限	不可开放	泸州地调	null	

13800	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓桥路932开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	720.02	130	12470.8	0	-4808.21	不受限	不可开放	天府地调	null	
13801	10kV十陵三线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵三线921开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	517.69	94	8966.4	0	-1303.81	不受限	不可开放	天府地调	null	
13802	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	园财路920开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	191.69	48	3320	0	2915.38	受限	不可开放	天府地调	null	
13803	10kV黄峰路大馈线	天府电力调度控制中心	黄峰路914开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	523.71	131	9070.7	0	-2835.32	不受限	不可开放	天府地调	null	
13804	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	河十线927开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	465.77	116	8067.2	0	-1831.82	不受限	不可开放	天府地调	null	
13805	10kV马跑线大馈线	广安电力调度控制中心	马跑线929	石马河站	127000	否	180	3117.69	公线	257.02	143	4451.5	0	-1645.58	不受限	不可开放	广安地调	null	
13806	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上春线915开关	上马	8200	是	308	5334.72	公线	175.61	57	2950	0	-2197.5	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13807	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻物路909开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	223.7	56	3874.5	0	2360.88	受限	不可开放	天府地调	null	

13808	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔升线967开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	493.71	89	8551	0	-888.41	受限	不可开放	天府地调	null	
13809	10kV塔城二线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城二线965开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	298.73	54	5174	0	2488.59	受限	不可开放	天府地调	null	
13810	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环三线916小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	247.4	58	4285	2800	-1126.74	不受限	不可开放	凉山地调	null	
13811	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新二线961	鱼鳧	50000	是	552	9560.92	公线	523.91	95	9074.1	0	-1425.36	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13812	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东美路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	365.36	91	6328	0	-92.62	不受限	不可开放	天府地调	null	
13813	10kV滨开线907大馈线	天府电力调度控制中心	滨开路907开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	504.06	126	8730.4	0	-3187.84	不受限	不可开放	天府地调	null	
13814	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙旭路906开关	龙泉	63000	否	275	4763.14	专线	92.84	34	1608	0	2678.83	受限	不可开放	天府地调	null	
13815	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛材线925开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	159.54	29	2763.2	0	5810.45	受限	不可开放	天府地调	null	

13816	10kV园云线 927大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园云路927 开关	桃园	50000	否	600	10392.3	专 线	378.75	63	6560	0	2793.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
13817	10kV河大一线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	河大一线 957开关	河堰站	160000	是	480	8313.84	公 线	203.23	42	3520	18730	-15598.93	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13818	10kV桥新线	广安电 力调度 控制中 心	桥新线955 开关	卫桥站	160000	是	295	5109.55	公 线	322	109	5577	0	-1489.36	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13819	10kV界君线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界君路914 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	312.76	78	5417	0	818.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
13820	10kV红石线 912大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	红石线912	红梁子	10000	是	252	4364.77	公 线	779.76	309	13505.4	0	-10013.58	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13821	10kV园圣路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园圣路934 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公 线	651.27	163	11280	0	-5044.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13822	10kV岭星线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	岭星线922 开关	分水岭 站	71500	是	260	4503.33	公 线	245.77	95	4256.8	0	-654.14	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13823	10kV牧刘路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧刘路909 开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专 线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

13824	10kV罗代二线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代二线925开关	梭罗站	18000	是	300	5196.15	公线	250	83	4330	600	-773.08	不受限	不可开放	广安地调	null	
13825	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上镇线911开关	上马	8000	是	302	5230.79	公线	211.38	70	3661.1	0	523.53	受限	不可开放	泸州地调	null	
13826	10kV城警线923大馈线	布拖电力调度控制中心	城警线923开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	146.72	73	2541.2	0	576.49	受限	不可开放	凉山地调	null	
13827	10kV桂前线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线973开关	桂兴站	80000	是	260	4503.33	公线	256.35	99	4440	0	-837.34	不受限	不可开放	广安地调	null	
13828	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑光路920开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	518.24	130	8976	0	-2740.62	受限	不可开放	天府地调	null	
13829	10kV鱼颂二线946大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂二线946	鱼鳧	50000	是	552	9560.92	公线	302.95	55	5247.1	0	2401.64	受限	不可开放	泸州地调	null	
13830	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄瓦路916开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	510.33	128	8838.9	0	-2603.52	不受限	不可开放	天府地调	null	
13831	10kV龙街三路大馈线	天府电力调度控制中心	龙街三路924开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	301.45	55	5221.2	0	2441.39	受限	不可开放	天府地调	null	

13832	10kV东德路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东德路912 开关	东升	50000	是	400	6928.2	专 线	430.95	108	7464	0	-1921.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13833	10kV城环线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	城环线917 开关	城北站 布拖	51650	否	600	10392.3	公 线	8.56	1	148.3	0	9204.77	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13834	10kV溪红线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	溪红线4开 关	溪口站	20000	否	50	866.03	专 线	60.01	120	1039.4	0	-259.97	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13835	10kV园信路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园信路926 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公 线	337.18	84	5840	0	395.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
13836	10kV界柏线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界柏路944 开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公 线	273.04	68	4729	0	813.56	受限	不可开放	天府 地调	null	
13837	10kV黄农线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄农线926 开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公 线	400.92	100	6944	0	-708.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13838	10kV清泰线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清泰路930 开关	清水	63000	否	400	6928.2	专 线	360.28	90	6240	0	-4.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13839	10kV塔城四线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔城四线 922开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公 线	518.76	94	8985	0	-1322.41	受限	不可开放	天府 地调	null	

13840	10kV香万线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	香万线912 开关	香山	63000	是	405	7014.81	公 线	582.4	144	10087.1	0	-4475.25	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13841	10kV城拉线 924大馈线	布拖电 力调度 控制中 心	城拉线924 开关	城北站 布拖	51650	否	200	3464.1	公 线	66.94	33	1159.4	0	1958.29	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13842	10kV红龙线 925大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	红龙线925	红梁子	20000	是	252	4364.77	公 线	376.79	150	6526	0	-3034.18	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13843	10kV东园路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东园路921 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	408.31	102	7072	0	-1529.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13844	10kV西电线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西电线958 开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公 线	280.5	70	4858.2	630	54.36	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13845	10kV板宏路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板宏路919 开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专 线	4.45	1	77	0	4599.53	受限	不可开放	天府 地调	null	
13846	10kV衣俄线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	衣俄线912 开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公 线	93.42	125	1618	0	-448.86	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13847	10kV衣街线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	衣街线911 开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公 线	111.61	149	1933	0	-763.86	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	

13848	10kV界湾路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界湾路952 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	338.74	85	5867	0	368.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
13849	10kV城则线大 馈线	布拖电 力调度 控制中 心	城则线922 开关	城北站 布拖	51650	否	200	3464.1	公 线	155.98	78	2701.6	0	416.09	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13850	10kV高民线 929大馈线	天府电 力调度 控制中 心	10kV高民 线929开关	高桐	63000	是	483	8365.81	公 线	398.04	82	6894	0	-201.35	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13851	10kV大柏线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大柏路913 开关	大众	50000	是	553	9578.24	公 线	507.78	92	8794.7	0	-1132.11	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13852	10kV板里路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板里路944 开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专 线	418.29	139	7244.8	0	-2568.27	受限	不可开放	天府 地调	null	
13853	10kV力峰路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力峰路926 开关	动力	50000	是	400	6928.2	公 线	493.09	123	8540.4	0	-2997.84	受限	不可开放	天府 地调	null	
13854	10kV十陵二线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	十陵二线 912开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公 线	479.72	87	8308.7	0	-646.11	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13855	10kV双华线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	双华线932 开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公 线	294.96	78	5108.7	3912	-3755.27	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13856	10kV界湖路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界湖路925 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	230.14	58	3986	0	2249.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
13857	10kV黄谷线 921大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV黄谷 线921小车 开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公 线	106.81	42	1850	0	2125.06	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13858	10kV天峰线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天峰线933 开关	天保	63000	是	553	9578.24	公 线	195.53	35	3386.5	0	4276.09	受限	不可开放	天府 地调	null	
13859	10kV九衣线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九衣路934 开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	423.4	106	7333.3	0	-1790.74	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13860	10kV黄柑线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV黄柑 线911开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公 线	104.19	41	1804.5	0	1540.56	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13861	10kV桥清一线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	桥清一线 956开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公 线	393.49	117	6815.3	2100	-3677.58	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13862	10kV红环线 921大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV红环 线921开关	红梁子	30200	是	308	5334.72	公 线	257.27	84	4456	0	-188.22	受限	不可开放	泸州 地调	null	
13863	10kV天协线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天协线921 开关	天保	63000	否	600	10392.3	公 线	350.06	58	6063.1	0	3289.97	受限	不可开放	天府 地调	null	

13864	10kV官朝线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	官朝线963 开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公 线	309.41	62	5359	4515	-2945.8	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13865	10kV龙天线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙天路953 开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公 线	469.54	78	8132.4	0	1220.67	受限	不可开放	天府 地调	null	
13866	10kV邻凉路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻凉路922 开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公 线	606.91	152	10511.6	0	-4969.04	受限	不可开放	天府 地调	null	
13867	10kV界怡路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界怡路910 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	383.14	96	6636	0	-400.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13868	10kV黄居路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄居路925 开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公 线	555.57	139	9622.4	0	-4079.84	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13869	10kV罗代一线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	罗代一线 913开关	梭罗站	18000	是	304	5265.43	公 线	343.53	113	5950	252	-1989.66	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13870	10kV苏正线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏正路906 开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公 线	431.45	108	7472.8	0	-1930.24	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13871	10kV骑滨线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑滨路916 开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专 线	411.55	103	7128	0	-892.62	受限	不可开放	天府 地调	null	

13872	10kV黄马线大 馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10kV黄马 线914开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公 线	150.98	59	2614.9	0	1160.16	受限	不可开放	凉山 地调	null	
13873	10kV岭明线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	岭明线918 开关	分水岭 站	71500	是	380	6581.79	公 线	342.19	90	5926.8	1104	-1765.37	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13874	10kV江石线 911大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	江石线911	江北	40000	是	305	5282.75	公 线	257.7	84	4463.4	0	-237.2	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13875	10kV东塞路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东塞路947 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专 线	431.41	108	7472	0	-1236.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13876	10kV面悦线 922大馈线	天府电 力调度 控制中 心	面悦线922 开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公 线	453.03	82	7846.5	0	773.92	受限	不可开放	天府 地调	null	
13877	10kV牛双二线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	牛双二线 974开关	牛背山 站	80000	是	420	7274.61	公 线	445.39	106	7714.2	800	-2694.51	受限	不可开放	广安 地调	null	
13878	10kV华氮路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	华氮路913 开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公 线	603.19	151	10447.2	0	-4904.64	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13879	10kV官芳线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	官芳线911 开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公 线	331.18	66	5736	4000	-2807.8	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13880	10kV江丹线 921大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	江丹线921	江北	40000	是	406	7032.13	公 线	432.24	106	7486.4	0	-1860.7	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13881	10kV园神线 921大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园神路921 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专 线	5.54	1	96	0	6139.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
13882	10kV力时路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力时路940 开关	动力	50000	是	600	10392.3	专 线	171.27	29	2966.4	0	5347.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
13883	10kV天瓦线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	天瓦线956 开关	天池站	11300	否	220	3810.51	公 线	141.48	64	2450.4	2688	-1708.94	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13884	10kV天地线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天地线938 开关	天保	63000	是	462	8002.07	公 线	321.47	70	5567.9	0	833.76	受限	不可开放	天府 地调	null	
13885	10kV河永一线 962大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河永一线 962开关	河西	80000	是	400	6928.2	公 线	328.76	82	5694.2	0	-151.64	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13886	10kV红城线 916大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	红城线916	红梁子	10000	是	300	5196.15	公 线	406.99	136	7049.1	0	-2892.18	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13887	10kV力韵路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力韵路907 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	324.57	81	5621.6	0	613.78	受限	不可开放	天府 地调	null	

13888	10kV牛恒二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒二线975开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	506.18	121	8767.1	630	-3577.41	受限	不可开放	广安地调	null	
13889	10kV黄屈线924断路器间隔	雷波电力调度控制中心	10kV黄屈线924开关	黄琅站	12600	否	460	7967.43	公线	40.24	9	697	0	6473.69	受限	不可开放	凉山地调	null	
13890	10kV塔电线大馈线	天府电力调度控制中心	塔电线918开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	334.99	56	5802	0	3551.07	受限	不可开放	天府地调	null	
13891	10kV黄中线923大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	71.86	28	1244.6	0	2730.46	受限	不可开放	凉山地调	null	
13892	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港二路925开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	389.77	97	6750.9	0	-515.52	不受限	不可开放	天府地调	null	
13893	10kV黄镇线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	220.98	87	3827.4	0	147.66	受限	不可开放	凉山地调	null	
13894	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙霏路916开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	292.31	49	5062.8	0	4290.27	受限	不可开放	天府地调	null	
13895	10kV拉寨线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉寨线913小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	282.8	111	4898.1	0	-923.04	不受限	不可开放	凉山地调	null	

13896	10kV邻信路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻信路911 开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专 线	136.31	34	2360.9	0	3874.48	受限	不可开放	天府 地调	null	
13897	10kV骑勘路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑勘路907 开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专 线	155.66	39	2696	0	3539.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
13898	10kV清柏线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清柏路906 开关	清水	63000	否	400	6928.2	公 线	458.66	115	7944	0	-1708.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13899	10kV河新一线 914大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	河新一线 914开关	河西	100000	是	302	5230.79	公 线	249.28	83	4317.6	0	-132.97	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13900	10kV城网一线 大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	城网一线 915开关	(雷波 县调) 城郊站	20000	否	210	3637.31	公 线	208.71	99	3614.9	2000	-2341.32	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13901	10kV面茂路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	面茂路924 开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公 线	539.55	98	9345	0	-724.58	受限	不可开放	天府 地调	null	
13902	10kV坛高线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	坛高线954 开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公 线	180.5	90	3126.2	555	-909.92	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13903	10kV清博路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清博路905 开关	清水	50000	否	400	6928.2	公 线	427.94	107	7412	0	-1176.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

13904	10kV城网三线 959大馈线	雷波电力调度 控制中心	城网三线 924开关	(雷波 县调) 城郊站	20000	否	380	6581.79	公 线	338.84	89	5868.7	3750	-3695.09	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13905	10kV天翠线	天府电 力调度 控制中 心	天翠线914 开关	天保	63000	否	600	10392.3	公 线	257.2	43	4454.7	0	4898.37	受限	不可开放	天府 地调	null	
13906	10kV河银线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	河银线979 开关	河堰站	80000	否	400	6928.2	公 线	491.51	123	8513	630	-2907.62	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13907	10kV观奇线 914大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	观奇线914	观兴	12600	是	280	4849.74	公 线	241.04	86	4174.8	0	-295.01	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13908	10kV汶马线 914大馈线	雷波电 力调度 控制中 心	10KV汶马 线914开关	汶水站	6300	否	255	4416.73	公 线	215.68	85	3735.6	750	-510.54	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
13909	10kV桥长线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	桥长线956 开关	卫桥站	40000	是	220	3810.51	公 线	182.33	83	3157.9	160	-269.49	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13910	10kV籍镇I回大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	籍镇 I 回 912开关	籍田	40000	否	553	9578.24	公 线	607.41	110	10520.4	0	-1899.98	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13911	10kV西政线	广安电 力调度 控制中 心	西政线954 开关	西溪站	160000	是	400	6928.2	公 线	158.18	40	2739.6	3900	-1097.04	不受 限	不可开放	广安 地调	null	

13912	10kV黄灌线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄灌线912开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	38.71	18	670.4	0	2603.18	受限	不可开放	凉山地调	null	
13913	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗刘线939开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	516.57	86	8947	0	-633.16	不受限	不可开放	天府地调	null	
13914	10kV中临线大馈线	广安电力调度控制中心	中临线913开关	中和站	20000	是	260	4503.33	公线	254.67	98	4410.8	1856	-2664.14	不受限	不可开放	广安地调	null	
13915	10kV马乐线大馈线	广安电力调度控制中心	马乐线914开关	石马河站	80000	否	330	5715.77	公线	385.89	117	6683.7	1980	-3519.51	不受限	不可开放	广安地调	null	
13916	10KV邻菲路大馈线	天府电力调度控制中心	邻菲路914开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	483.41	121	8372.6	0	-2137.22	受限	不可开放	天府地调	null	
13917	10kV河实二回大馈线	广安电力调度控制中心	河实二回978开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	201.31	50	3486.7	14222	-12166.14	不受限	不可开放	广安地调	null	
13918	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国园二路922开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	472.04	85	8175.7	0	-513.11	不受限	不可开放	天府地调	null	
13919	10kV合秦线大馈线	广安电力调度控制中心	合秦线957开关	合流站	11300	否	98	1697.41	专线	82.98	85	1437.2	0	90.47	不受限	不可开放	广安地调	null	

13920	10kV怡平二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡平二线922开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	631.28	114	10933.7	0	-3284.96	不受限	不可开放	天府地调	null	
13921	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔花线911开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	658.95	110	11413	0	-2059.93	受限	不可开放	天府地调	null	
13922	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	力岸路943开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	391.25	65	6776.4	0	2576.67	受限	不可开放	天府地调	null	
13923	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑益路921开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	231.87	58	4016	0	2219.38	受限	不可开放	天府地调	null	
13924	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板玻路924开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	9.49	3	164.4	0	4512.13	受限	不可开放	天府地调	null	
13925	10kV河肖线大馈线	广安电力调度控制中心	河肖线972开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	250.82	63	4344.2	3954	-2755.64	不受限	不可开放	广安地调	null	
13926	10kV河渡线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	河渡线912开关	河西	80000	是	308	5334.72	公线	121.22	39	2170	0	-5037.76	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13927	10kV观龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	观龙线916开关	观兴	12800	否	280	4849.74	公线	268	96	4641.7	0	-276.93	不受限	不可开放	泸州地调	null	

13928	10kV坳沙线915大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳沙线915开关	山峰坳	20000	是	362	6270.02	公线	353.02	98	6114.3	0	-1098.28	受限	不可开放	泸州地调	null	
13929	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星林线917开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	325.16	81	5631.7	0	-89.14	不受限	不可开放	天府地调	null	
13930	10kV坛蜂线大馈线	广安电力调度控制中心	坛蜂线951开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	176.98	88	3065.3	450	-744.02	不受限	不可开放	广安地调	null	
13931	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	力核一路915开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	218.01	36	3776	0	5577.07	受限	不可开放	天府地调	null	
13932	10kV龙航线大馈线	天府电力调度控制中心	龙航路951开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	489.35	82	8475.6	0	877.47	受限	不可开放	天府地调	null	
13933	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂镇线922	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	134.88	45	2250	0	-2701.68	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13934	10kV云凤二线	广元电力调度控制中心	云凤二线935开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	459.31	89	7955.3	0	-805.4	受限	不可开放	广元地调	null	
13935	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	力湖路944开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	448.82	75	7773.6	0	1579.47	受限	不可开放	天府地调	null	

13936	10kV西凌线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	西凌线955 开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公 线	272.06	78	4712.1	7128	-6990.36	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13937	10kV怡皇线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	怡皇线937 开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公 线	560.18	93	9702.4	0	-349.33	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13938	10kV凉园二线	广元电 力调度 控制中 心	凉园二线 925开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专 线	561.06	109	9717.6	0	-1673.96	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
13939	10kV桐庆线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	桐庆线952 开关	桐子梁 站	80000	否	220	3810.51	公 线	250.47	114	4338.1	0	-908.64	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13940	10kV叙环线 921大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	叙环线921 开关	叙永	120000	是	400	6928.2	公 线	335.97	84	5819	0	-276.44	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13941	10kV塔城三线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔城三线 921开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公 线	455.54	82	7890	0	-227.41	受限	不可开放	天府 地调	null	
13942	10kV云金一线	广元电 力调度 控制中 心	云金一线 912开关	云盘梁 站	106000	否	516	8937.38	专 线	44	9	762	0	7281.64	受限	不可开放	广元 地调	null	
13943	10kV界车路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界车路941	界牌	40000	否	400	6928.2	专 线	1.85	17	32	0	6203.38	受限	不可开放	天府 地调	null	

13944	10kV滨梁线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨梁线905开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	600.07	100	10393.2	0	-1040.13	不受限	不可开放	天府地调	null	
13945	10kV凉园一线	广元电力调度控制中心	凉园一线912开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	567.4	110	9827.3	0	-1783.66	不受限	不可开放	广元地调	null	
13946	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太镇路921开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	409.47	88	7092	0	-648.77	不受限	不可开放	天府地调	null	
13947	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回952开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	343.23	98	5944.7	0	-1094.96	不受限	不可开放	广安地调	null	
13948	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车立线929开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	679.45	113	11768	0	-2414.93	不受限	不可开放	天府地调	null	
13949	10kV东语路大馈线	天府电力调度控制中心	东语路944开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	435.1	109	7536	0	-1300.62	不受限	不可开放	天府地调	null	
13950	10kV丰利线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰利线915开关	丰乐	8000	是	308	5334.72	公线	156.28	51	2590	0	-3447.96	不受限	不可开放	泸州地调	null	
13951	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观街线911	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	255.06	91	4417.6	0	-537.81	不受限	不可开放	泸州地调	null	

13952	10kV苏兴路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	苏兴路907 开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公 线	382.68	96	6628	0	-392.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13953	10kV华鸿路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	华鸿路925 开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公 线	392.84	98	6804	0	-568.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13954	10kV天铁线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天铁线962 开关	天保	63000	否	220	3810.51	专 线	67.19	31	1163.7	0	2265.76	受限	不可开放	天府 地调	null	
13955	10kV籍镇IV回 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	籍镇IV回 928开关	籍田	40000	是	465	8054.04	公 线	532.31	114	9219.6	0	-2776.37	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13956	10kV天蓝线	天府电 力调度 控制中 心	天蓝线927 开关	天保	63000	否	600	10392.3	专 线	597.35	100	10346.1	0	-993.03	受限	不可开放	天府 地调	null	
13957	10kV云华线	广元电 力调度 控制中 心	云华线933 开关	云盘梁 站	106000	是	484	8383.13	公 线	421.3	87	7296.9	0	-590.4	受限	不可开放	广元 地调	null	
13958	10kV河华线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	河凌线956 开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公 线	280.65	70	4860.9	4786	-4104.34	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13959	10kV清孚线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	清孚路907 开关	清水	63000	否	400	6928.2	公 线	419.69	105	7269	0	-1033.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

13960	10kV塔迎线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔迎线928 开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公 线	655.54	119	11354	0	-3691.41	受限	不可开放	天府 地调	null	
13961	10kV云烟线	广元电 力调度 控制中 心	云烟线911 开关	云盘梁 站	106000	是	484	8383.13	公 线	360.59	74	6245.4	0	461.1	受限	不可开放	广元 地调	null	
13962	10kV界政线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界政路908 开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公 线	397.34	99	6882	0	-1339.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
13963	10kV塔城一线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔城一线 964开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公 线	337.88	61	5852	0	1810.59	受限	不可开放	天府 地调	null	
13964	10kV万澈二线	广元电 力调度 控制中 心	万澈二线 925开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公 线	396.34	82	6864.6	0	-185.82	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
13965	10kV岭开一线 大馈线	广安电 力调度 控制中 心	岭开一线 912开关	分水岭 站	71500	是	450	7794.23	公 线	261.94	58	4536.8	3350	-1651.42	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13966	10kV渡双线 921大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	渡双线921	大渡	63000	是	423	7326.57	公 线	356.09	84	6167.5	0	-306.24	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13967	10kV云科一线	广元电 力调度 控制中 心	云科一线 913开关	云盘梁 站	106000	是	516	8937.38	公 线	402.47	78	6970.8	0	179.1	受限	不可开放	广元 地调	null	

13968	10kV下万三线	广元电力调度控制中心	下万三线973开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	504.09	105	8730.9	0	-1217.27	不受限	不可开放	广元地调	null	
13969	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛城线920开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	257.03	43	4451.8	0	4901.27	受限	不可开放	天府地调	null	
13970	10kV阳香线大馈线	天府电力调度控制中心	阳香线912开关	阳光	40000	否	200	3464.1	公线	337.41	169	5844	0	-2726.31	不受限	不可开放	天府地调	null	
13971	10kV坛四线大馈线	广安电力调度控制中心	坛四线953开关	坛同站	11300	是	140	2424.87	公线	133.85	96	2318.3	0	-378.4	不受限	不可开放	广安地调	null	
13972	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	力华路937开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	377.78	94	6543.2	0	-1000.64	受限	不可开放	天府地调	null	
13973	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天远线923开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	426.82	71	7392.6	0	1960.47	受限	不可开放	天府地调	null	
13974	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙空路990开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	191.22	32	3312	0	6041.07	受限	不可开放	天府地调	null	
13975	10kV清双线大馈线	天府电力调度控制中心	清双路933开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	314.55	79	5448	0	94.56	不受限	不可开放	天府地调	null	

13976	10kV双府线大 馈线	广安电 力调度 控制中 心	双府线915 开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公 线	298.27	78	5166	0	99.43	不受 限	不可开放	广安 地调	null	
13977	10kV兴普线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	兴普线914	永兴	6300	否	280	4849.74	公 线	279.08	100	4833.6	0	-468.83	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13978	10kV凤石线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV凤石 线913开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公 线	248.24	83	4299.5	0	-142.58	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13979	10kV龙华线 926大馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙华路926 开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公 线	74.06	12	1282.8	0	8070.27	受限	不可开放	天府 地调	null	
13980	10kV华麟一线 972大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华麟一线 972开关	龙华	180000	是	406	7032.13	公 线	533.87	131	9246.7	0	-3621	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13981	10kV华怡线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	华怡线941 开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公 线	529.01	132	9162.4	0	-2927.02	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13982	10kV星庄线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星庄线912 开关	星空	50000	否	400	6928.2	专 线	367.47	92	6364.6	0	-129.22	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13983	10kV云阳线	广元电 力调度 控制中 心	云阳线934 开关	云盘梁 站	106000	否	585	10132.5	专 线	115.27	20	1996.4	0	7122.85	受限	不可开放	广元 地调	null	

13984	10kV河运西线大馈线	广安电力调度控制中心	河运西线971开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	397.93	99	6892.2	6515	-7864.64	不受限	不可开放	广安地调	null	
13985	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑湖路924开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	312.24	78	5408	0	827.38	受限	不可开放	天府地调	null	
13986	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板华路953开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	16.77	6	290.4	0	4386.13	受限	不可开放	天府地调	null	
13987	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙街二路905开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	632.36	114	10952.4	0	-3289.81	受限	不可开放	天府地调	null	
13988	10kV西万二线大馈线	广安电力调度控制中心	西万二回973开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	399.31	100	6916	0	-1373.44	不受限	不可开放	广安地调	null	
13989	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金杨线913开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	504.85	91	8744	0	-123.58	不受限	不可开放	天府地调	null	
13990	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天贸线922开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	159.17	27	2756.8	0	6596.27	受限	不可开放	天府地调	null	
13991	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东立路949开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	503.93	126	8728	0	-2492.62	不受限	不可开放	天府地调	null	

13992	10kV毛生线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛生线910 开关	毛家湾	240000	是	550	9526.28	公 线	185.7	34	3216.4	0	4404.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
13993	10kV滨美线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	滨美路936 开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公 线	509.15	127	8818.4	0	-2583.02	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
13994	10kV大沙线 913大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	大沙线913 开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公 线	175	87	3031	0	-245.86	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13995	10kV西远线 918大馈线专 线	叙永电 力调度 控制中 心	西双线923 开关	西湖	63000	否	300	5196.15	专 线	398.38	133	6900	0	-2223.47	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
13996	10kV广开一线	广元电 力调度 控制中 心	广开一线 915开关	懒土坡 站	50000	否	150	2598.08	专 线	303.45	202	5255.7	0	-2917.43	受限	不可开放	广元 地调	null	
13997	10kV界大路 922大馈线	天府电 力调度 控制中 心	界大路922 开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公 线	401.39	100	6952	0	-1409.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
13998	10kV邻和路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻和路933 开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公 线	387.98	97	6719.9	0	-484.52	受限	不可开放	天府 地调	null	
13999	10kV永兰路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	永兰路927 开关	永安	10000	是	200	3464.1	公 线	211.55	106	3664	0	-892.72	不受 限	不可开放	天府 地调	null	

14000	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下袁一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	350.85	77	6076.8	8050	-7065.23	不受限	不可开放	广元地调	null	
14001	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板压路942开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	74.45	25	1289.4	0	3387.13	受限	不可开放	天府地调	null	
14002	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑文路917开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	266.05	67	4608	0	1627.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14003	10kV永园二线大馈线	广安电力调度控制中心	永园二线928开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	248.61	50	4306	7080	-4457.8	不受限	不可开放	广安地调	null	
14004	10kV大护线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	大护线916	大洲驿	63000	是	302	5230.79	公线	268	89	4641.7	0	-457.07	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14005	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西业线914开关	西湖	91500	是	162	2805.92	公线	261.07	161	4521.8	0	-2277.06	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14006	10kV仁桥路大馈线	天府电力调度控制中心	仁桥路937开关	仁宝	63000	是	550	9526.28	公线	541.73	98	9382.8	0	-1761.78	不受限	不可开放	天府地调	null	
14007	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡面线915开关	怡居	63000	是	600	10392.3	公线	711.81	119	12328.5	0	-4014.66	不受限	不可开放	天府地调	null	

14008	10kV星航线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星航线918 开关	星空	50000	是	400	6928.2	公 线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14009	10kV牧逸路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧逸路918 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专 线	479.78	120	8309.8	0	-2074.42	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14010	10kV龙波路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙波路914 开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	专 线	429.08	78	7431.6	0	1173.23	受限	不可开放	天府 地调	null	
14011	10kV大博线 922大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	大博线922 开关	大洲驿	63000	是	400	6928.2	公 线	337.18	84	5840	0	-297.44	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14012	10kV力心线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力心路946 开关	动力	50000	否	600	10392.3	公 线	439.05	73	7604.4	0	1748.67	受限	不可开放	天府 地调	null	
14013	10kV东楠路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东楠路909 开关	东升	50000	否	400	6928.2	公 线	440.18	110	7624	0	-1388.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14014	10kV黄善线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄善线932 开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	公 线	559.28	93	9686.8	0	-333.73	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14015	10kV郊都线	广元电 力调度 控制中 心	郊都线919 开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公 线	379.39	84	6571.1	0	-294.15	不受 限	不可开放	广元 地调	null	

14016	10kV万滨线	广元电力调度控制中心	万滨线924开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	457.66	89	7926.7	0	-776.8	不受限	不可开放	广元地调	null	
14017	10kV九花线大馈线	天府电力调度控制中心	九花路920开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	414.15	104	7173	0	-1630.44	不受限	不可开放	天府地调	null	
14018	10kV水双线大馈线	广安电力调度控制中心	水双线955开关	邻水站	100000	是	480	8313.84	公线	479.68	100	8308	0	-1656.93	受限	不可开放	广安地调	null	
14019	10kV西凉线921大馈线	叙永电力调度控制中心	西凉线921	西湖	31500	是	280	4849.74	公线	243.94	87	4225	0	-345.21	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14020	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	区永线921开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	563.56	94	9760.9	0	-407.83	不受限	不可开放	天府地调	null	
14021	10kV黄桥路大馈线	天府电力调度控制中心	黄桥路918开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	445.88	111	7722.6	0	-2180.04	不受限	不可开放	天府地调	null	
14022	10kV郊城线	广元电力调度控制中心	郊城线928开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	505.98	112	8763.5	0	-2486.55	不受限	不可开放	广元地调	null	
14023	10kV界金线大馈线	天府电力调度控制中心	界金路947开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	252.02	63	4365	0	1870.38	受限	不可开放	天府地调	null	

14024	10kV岭开二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开二线927开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	383.7	85	6645.6	0	-410.22	不受限	不可开放	广安地调	null	
14025	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华桥路952开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	594.25	107	10292.4	0	-2629.81	不受限	不可开放	天府地调	null	
14026	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打银线912	打古	10000	是	200	3464.1	公线	201.45	101	3489.2	0	-717.92	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14027	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	园校路911开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	253.12	63	4384	0	1851.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14028	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线961开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	232.12	51	4020.3	0	3041.27	受限	不可开放	广元地调	null	
14029	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水钻线912	水尾	6300	否	252	4364.77	公线	436.71	173	7563.8	0	-3635.51	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14030	10kV坳才线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳才线913开关	山峰坳	20000	是	362	6270.02	公线	404.23	112	7001.2	0	-1985.18	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14031	10kV桥拱线大馈线	广安电力调度控制中心	桥拱线951开关	卫桥站	40000	是	260	4503.33	公线	213.39	82	3696	0	-93.34	不受限	不可开放	广安地调	null	

14032	10kV牧粮路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	牧粮路935 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公 线	479.54	120	8305.7	0	-2070.32	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14033	10kV天华线 925断路器间 隔	天府电 力调度 控制中 心	天华线925 开关	天保	63000	是	600	10392.3	公 线	176.05	29	3049.1	0	5264.74	受限	不可开放	天府 地调	null	
14034	10kV天正线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天正线931 开关	天保	63000	是	600	10392.3	公 线	403.67	67	6991.6	0	1322.24	受限	不可开放	天府 地调	null	
14035	10kV万邦线	广元电 力调度 控制中 心	万邦线923 开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公 线	533.01	103	9231.8	0	-2081.9	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14036	10kV十陵四线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	十陵四线 922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公 线	471.66	85	8169.1	0	-506.51	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14037	10kV黄邻路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄邻路971 开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	专 线	394.84	99	6838.6	0	-1296.04	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14038	10kV邻空路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻空路950 开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专 线	433.38	108	7506.2	0	-1270.82	受限	不可开放	天府 地调	null	
14039	10kV水鱼线 912大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	水鱼线911	水尾	6300	否	134	2320.95	公 线	247.21	184	4281.6	0	-2192.75	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14040	10kV竹建线	广元电力调度控制中心	竹建线924开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	专线	312.87	104	5418.9	0	-742.37	不受限	不可开放	广元地调	null	
14041	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港三路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	438.76	110	7599.4	0	-2056.84	不受限	不可开放	天府地调	null	
14042	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛物线922开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	411.93	75	7134.6	0	1439.05	受限	不可开放	天府地调	null	
14043	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁材路908开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	542.15	90	9390	0	-36.93	不受限	不可开放	天府地调	null	
14044	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华海路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	372.01	93	6443.2	0	-207.82	不受限	不可开放	天府地调	null	
14045	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄昆路915开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	545.05	136	9440.2	0	-3204.82	不受限	不可开放	天府地调	null	
14046	10kV黄研线大馈线	天府电力调度控制中心	黄研路923开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	442.81	111	7669.4	0	-1434.02	不受限	不可开放	天府地调	null	
14047	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉鑫线924开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	449.92	99	7792.6	0	-731.03	不受限	不可开放	广元地调	null	

14048	10kV国文路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国文路920 开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公 线	676.67	122	11719.9	0	-4057.31	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14049	10kV力府线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力府线991 开关	动力	50000	是	400	6928.2	公 线	456.86	114	7912.8	0	-2370.24	受限	不可开放	天府 地调	null	
14050	10kV东友路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东友线923 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	321.48	80	5568	0	-25.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14051	10kV力保线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力保路948 开关	动力	50000	否	600	10392.3	专 线	334.23	56	5788.8	0	3564.27	受限	不可开放	天府 地调	null	
14052	10kV大山线	广元电 力调度 控制中 心	大山线922	35kV大 石站	30000	否	300	5196.15	公 线	256.99	86	4451	3165	-2939.47	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14053	10kV华城三路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	华城三路 924开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公 线	602.42	109	10434	0	-2771.41	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14054	10kV板升路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板升路912 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	460.53	154	7976.4	0	-3819.48	受限	不可开放	天府 地调	null	
14055	10kV邻贵路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻贵路925 开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专 线	394.34	99	6830	0	-594.62	受限	不可开放	天府 地调	null	

14056	10kV邻院路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻院路942 开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公 线	358.33	90	6206.3	0	-663.74	受限	不可开放	天府 地调	null	
14057	10kV紫望二线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV紫望 二线937开 关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公 线	691.39	132	11974.8	0	-4700.18	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14058	10kV东佳路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东佳路946 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专 线	384.76	96	6664	0	-428.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14059	10kV南工二线	广元电 力调度 控制中 心	南工二线 921开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公 线	403.95	89	6996.5	0	65.07	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14060	10kV板东路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板东路951 开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公 线	392.56	131	6799.2	0	-2642.28	受限	不可开放	天府 地调	null	
14061	10kV大众四路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	大众四路 942开关	大众	50000	否	600	10392.3	专 线	681.15	114	11797.5	0	-2444.43	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14062	10kV塔谷线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔谷线974 开关	塔桥	63000	是	550	9526.28	公 线	245.32	45	4249	0	3372.02	受限	不可开放	天府 地调	null	
14063	10kV邻星路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻星路908 开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专 线	379.6	69	6574.7	0	2045.72	受限	不可开放	天府 地调	null	

14064	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑丽路926开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	328.41	82	5688	0	-145.44	受限	不可开放	天府地调	null	
14065	10kV棉金线	广元电力调度控制中心	棉金线922开关	35kV棉花站	12600	否	260	4503.33	公线	249.96	96	4329.3	0	-276.3	不受限	不可开放	广元地调	null	
14066	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑海路915开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	268.36	67	4648	0	1587.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14067	10kV界康路大馈线	天府电力调度控制中心	界康路916	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	286.03	72	4954	0	1281.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14068	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水双线923	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	402.01	144	6962.8	0	-2598.03	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14069	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	181.32	30	3140.4	0	6212.67	受限	不可开放	天府地调	null	
14070	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众三路940开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	621.11	104	10757.7	0	-1404.63	不受限	不可开放	天府地调	null	
14071	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙兰路929开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	576.51	96	9985.2	0	-1671.36	受限	不可开放	天府地调	null	

14072	10kV北工线	安岳电力调度控制中心	10kV北工线914开关	北坝站	18000	是	465	8054.04	公线	18	4	311.7	7250	-1118.47	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14073	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南环二线927开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	428.92	95	7428.9	0	-367.33	不受限	不可开放	广元地调	null	
14074	10kV苏秦路大馈线	天府电力调度控制中心	苏秦路905开关	苏码头	50000	是	360	6235.38	公线	404.53	112	7006.4	0	-2018.1	不受限	不可开放	天府地调	null	
14075	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	10kV镇永线928开关	镇子站	90000	是	370	6408.59	公线	315.13	85	5458	0	-331.13	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14076	10kV界气线大馈线	天府电力调度控制中心	界气路915开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	350.87	88	6077	0	158.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14077	10KV籍大Ⅱ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅱ回921开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	494.62	106	8566.8	0	-1318.16	不受限	不可开放	天府地调	null	
14078	10kV郊苴线	广元电力调度控制中心	郊苴线914开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	429.38	107	7436.8	0	-1894.24	不受限	不可开放	广元地调	null	
14079	10kV塔锦线大馈线	天府电力调度控制中心	塔锦线978开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	468.19	78	8109	0	1244.07	受限	不可开放	天府地调	null	

14080	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水沙线914	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	277.88	99	4812.8	0	-933.01	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14081	10kV坳兴线911大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳兴线911开关	山峰坳	20000	是	414	7170.69	公线	508.04	123	8799.2	0	-3062.65	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14082	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板飞线915开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	137.04	46	2373.6	0	2302.93	受限	不可开放	天府地调	null	
14083	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云东二线926开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	429.04	95	7431	0	-369.43	受限	不可开放	广元地调	null	
14084	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻民路949开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	460.05	115	7968	0	-1732.62	受限	不可开放	天府地调	null	
14085	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	10kV北民线913开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	501.41	96	8684.5	630	-2039.88	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14086	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天锦线915开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	588.9	98	10199.7	0	-846.63	受限	不可开放	天府地调	null	
14087	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安迪线941开关	安岳站	80000	否	525	9093.27	专线	98.33	19	1703.1	0	6480.84	受限	不可开放	资阳地调	null	

14088	10kV大建线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	大建路922 开关	大众	50000	是	552	9560.92	公 线	519.56	94	8998.8	0	-1350.06	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14089	10kV十东线 923大馈线	天府电 力调度 控制中 心	十东线923 开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公 线	501.61	91	8687.9	0	-1025.31	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14090	10kV云凤一线	广元电 力调度 控制中 心	云凤一线 915开关	云盘梁 站	106000	是	516	8937.38	公 线	407.22	79	7053.1	7100	-7003.2	受限	不可开放	广元 地调	null	
14091	10kV安思线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安思 线935开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公 线	186.66	57	3232.9	0	1339.72	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14092	10kV安望三线 大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安望 三线962开 关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公 线	175.47	53	3039.1	0	2105.09	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14093	10kV骑园路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑园路923 开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公 线	274.83	69	4760	0	1475.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
14094	10kV水龙线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	水龙线913	水尾	6300	是	280	4849.74	公 线	307.56	110	5326.9	0	-1447.11	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14095	10kV力核四路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	力核四路 920开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	240	60	4156.8	0	2078.58	受限	不可开放	天府 地调	null	

14096	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云新二线925开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	374.31	83	6483.1	0	578.47	受限	不可开放	广元地调	null	
14097	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	河富路956开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	484.57	121	8392.7	0	-2157.32	不受限	不可开放	天府地调	null	
14098	10kV安望二线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望二线961开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	224.18	68	3882.8	0	1261.39	受限	不可开放	资阳地调	null	
14099	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄田路929开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	377.3	94	6534.8	0	-299.42	不受限	不可开放	天府地调	null	
14100	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西线917开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	400.19	99	6931.3	0	-1347.17	不受限	不可开放	广元地调	null	
14101	10kV园龙线916大馈线	天府电力调度控制中心	园龙路916开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	231.41	58	4008	0	1534.56	受限	不可开放	天府地调	null	
14102	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑兴路911开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	182.91	46	3168	0	2374.56	受限	不可开放	天府地调	null	
14103	10kV仁兴路大馈线	天府电力调度控制中心	仁兴路917开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	641.36	116	11108.4	0	-3445.81	不受限	不可开放	天府地调	null	

14104	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	力核五路922开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	254.41	64	4406.4	0	1828.98	受限	不可开放	天府地调	null	
14105	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通五线912开关	通贤站	12600	是	430	7447.82	公线	132.26	31	2290.7	0	3667.56	受限	不可开放	资阳地调	null	
14106	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻航线934开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	217.48	54	3766.8	0	2468.58	受限	不可开放	天府地调	null	
14107	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国旭路925开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	637.32	159	11038.3	0	-4802.92	不受限	不可开放	天府地调	null	
14108	10kV郊澈一线	广元电力调度控制中心	郊澈一线915开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	339.61	85	5882	0	-339.44	不受限	不可开放	广元地调	null	
14109	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔东线968开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	637.59	115	11043	0	-3380.41	受限	不可开放	天府地调	null	
14110	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔平线925开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	574.65	104	9953	0	-2290.41	受限	不可开放	天府地调	null	
14111	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	面锦线926开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	737.36	133	12771.1	0	-4150.68	受限	不可开放	天府地调	null	

14112	10kV郊澈二线	广元电力调度控制中心	郊澈二线916开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	325.55	81	5638.5	0	-95.94	不受限	不可开放	广元地调	null	
14113	10kV龙镇路大馈线	天府电力调度控制中心	龙镇路925开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	470.72	85	8152.8	0	-490.21	受限	不可开放	天府地调	null	
14114	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南虹线962开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	453.86	100	7860.9	0	-799.33	不受限	不可开放	广元地调	null	
14115	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	力橡路936开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	573.21	143	9928	0	-3692.62	受限	不可开放	天府地调	null	
14116	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨高线947	杨桥	360000	是	406	7032.13	公线	108.28	27	1320	0	-2952.71	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14117	10kV力正路大馈线	天府电力调度控制中心	力正路942开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	319.19	53	5528.4	0	3824.67	受限	不可开放	天府地调	null	
14118	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧金路908开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	461.26	115	7989.1	0	-2446.54	不受限	不可开放	天府地调	null	
14119	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉马线918开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	415.24	92	7192	0	-130.43	不受限	不可开放	广元地调	null	

14120	10kV力合路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力合路945 开关	动力	50000	否	600	10392.3	公 线	674.41	112	11680.8	0	-2327.73	受限	不可开放	天府 地调	null	
14121	10kV塔湖线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔湖线912 开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公 线	412.24	69	7140	0	1173.84	受限	不可开放	天府 地调	null	
14122	10kV姚青线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV姚青 线914开关	姚市站	15000	否	340	5888.97	公 线	301.63	89	5224.3	0	75.77	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14123	10kV塔压线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔压线975 开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专 线	196.3	33	3400	0	5953.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
14124	10kV罗三线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	罗三线934 开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公 线	694.8	116	12034	0	-3720.16	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14125	10kV成天线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV成天 线922开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公 用	108.79	49	1884.2	0	-3024.99	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14126	10kV河十二线 967大馈线	天府电 力调度 控制中 心	河十二路 967开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公 线	479.84	120	8310.8	0	-2075.42	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14127	10kV镇九线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV镇九 线971开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公 用	389.49	118	6746	0	-2173.38	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	

14128	10kV江红线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江红线912开关	江北	40200	否	600	10392.3	公线	633.15	106	10966.1	0	-1613.03	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14129	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔水线924开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	594.57	108	10298	0	-2635.41	受限	不可开放	天府地调	null	
14130	10kV罗研线大馈线	天府电力调度控制中心	罗研线912开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	468.01	78	8106	3000	-2792.16	不受限	不可开放	天府地调	null	
14131	10kV柏沃路大馈线	天府电力调度控制中心	柏沃路952开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	334.8	56	5798.8	4500	-945.73	不受限	不可开放	天府地调	null	
14132	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安书线933开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公用	318.15	96	5510.4	0	-937.78	受限	不可开放	资阳地调	null	
14133	10kV水岔线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水岔线912	水潦	6300	是	280	4849.74	公线	224.54	80	3889	0	-9.21	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14134	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	10000	是	280	4849.74	公线	308.65	110	5345.9	0	-1466.11	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14135	10kV潮安线912大馈线	泸川电力调度控制中心	潮安线912开关	潮河	50000	是	308	5334.72	公线	253.07	82	4383.2	0	-115.42	不受限	不可开放	泸州地调	null	

14136	10kV力顺路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力顺路932 开关	动力	50000	是	400	6928.2	专 线	442.12	111	7657.6	600	-2715.04	受限	不可开放	天府 地调	null	
14137	10kV龙方路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙方路918 开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公 线	416.88	69	7220.4	1200	932.67	受限	不可开放	天府 地调	null	
14138	10kV竹硅线	广元电 力调度 控制中 心	竹硅线923 开关	竹园站	80000	否	251	4347.45	专 线	249.53	99	4321.9	0	-409.19	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14139	10kV龙东路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙东路927 开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公 线	5.75	1	99.6	4500	4753.47	受限	不可开放	天府 地调	null	
14140	10kV成共线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV成共 线924开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公 用	147.65	82	2557.2	0	-9916.75	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14141	10kV九双线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九双路928 开关	九江	40000	是	400	6928.2	公 线	527.83	132	9142	3000	-6599.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14142	10kV天康线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天康线926 开关	天保	63000	否	600	10392.3	专 线	699.02	117	12107.1	1500	-4254.03	受限	不可开放	天府 地调	null	
14143	10kV毛兴一线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	毛兴一线 917开关	毛家湾	240000	是	555	9612.88	公 线	136.32	25	2361.1	1200	4129.2	受限	不可开放	天府 地调	null	

14144	10kV塔检线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔检线966 开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公 线	268.07	45	4643	600	3070.84	受限	不可开放	天府 地调	null	
14145	10kV邻川路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻川路947 开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专 线	559.86	140	9696.8	0	-3461.42	受限	不可开放	天府 地调	null	
14146	10kV东平路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	东平路933 开关	东升	50000	是	400	6928.2	公 线	354.27	89	6136	0	-593.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14147	10kV来镇线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV来镇 线913开关	来凤站	8000	是	285	4936.34	公 用	247.53	87	4287.2	0	-338.13	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14148	10kV黄铝一路 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄铝一路 962开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专 线	363.7	91	6299.2	0	-63.82	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14149	10kV界实路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界实路924	界牌	40000	否	400	6928.2	专 线	127.37	32	2206	0	4029.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
14150	10kV九贸路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九贸路915 开关	九江	40000	是	300	5196.15	公 线	301.22	100	5217.2	0	-1060.28	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14151	10kV水坝线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	水坝线913	水潦	6300	是	252	4364.77	公 线	306.09	121	5301.5	0	-1809.68	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14152	10kV园钢路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	园钢路912 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专 线	218.01	55	3776	0	2459.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
14153	10kV柏环路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	柏环路919 开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专 线	406.17	102	7034.8	0	-799.42	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14154	10kV麓岭线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓岭路917 开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公 线	544.75	91	9435	0	-1121.16	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14155	10kV来驾线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV来驾 线915开关	来凤站	8000	是	150	2598.08	公 用	153.44	102	2657.5	0	-579.04	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14156	10kV骑郡路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑郡路913 开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专 线	500.69	125	8672	0	-2436.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
14157	10kV星成线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星成线923 开关	星空	50000	是	400	6928.2	公 线	379.08	95	6565.6	0	-1023.04	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14158	10kV园山线 913大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园山路913 开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专 线	409.7	102	7096	0	-860.62	受限	不可开放	天府 地调	null	
14159	10kV广天线	广元电 力调度 控制中 心	广天线922 开关	懒土坡 站	50000	否	283	4901.7	专 线	143.82	51	2491	0	1920.53	受限	不可开放	广元 地调	null	

14160	10kV黄机路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	黄机路921 开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专 线	510.1	128	8835	0	-2599.62	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14161	10kV骑双路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	骑双路904 开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公 线	558.43	140	9672	0	-4129.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
14162	10kV华河路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	华河路929 开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公 线	502.45	126	8702.4	0	-2467.02	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14163	10kV九水路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	九水路914 开关	九江	40000	否	328	5681.13	专 线	293.28	89	5079.6	0	33.42	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14164	10kV龙达线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	龙达线917 开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专 线	224.34	37	3885.6	0	5467.47	受限	不可开放	天府 地调	null	
14165	10kV板卡路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板卡路943 开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专 线	116.33	39	2014.8	0	2661.73	受限	不可开放	天府 地调	null	
14166	10kV天凯线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天凯线911 开关	天保	63000	否	600	10392.3	专 线	172.45	29	2986.8	0	6366.27	受限	不可开放	天府 地调	null	
14167	10kV石观线 912大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	石观线912	观兴	12600	是	252	4364.77	公 线	349.1	139	6046.4	0	-2554.58	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14168	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大东线912开关	大树	10000	是	194	3360.18	公线	245.29	126	4248.5	0	-1560.36	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14169	10kV堰雍线大馈线	天府电力调度控制中心	堰雍线922开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	公线	544.36	136	9428.3	0	-3192.92	不受限	不可开放	天府地调	null	
14170	10kV岳方线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳方线913开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	536.26	103	9288	0	-2065.21	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14171	10kV云工一线	广元电力调度控制中心	云工一线964开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	252.89	56	4380	0	2681.57	受限	不可开放	广元地调	null	
14172	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏电二路918开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	432.75	108	7495.3	0	-1259.92	不受限	不可开放	天府地调	null	
14173	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	10kV安东线931开关	安岳站	80000	否	220	3810.51	公用	0.45	0	7.8	0	3421.66	受限	不可开放	资阳地调	null	
14174	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡药线917	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	501.32	119	8682.8	0	-2821.54	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14175	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄发路961开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	506.35	127	8769.9	0	-3227.34	不受限	不可开放	天府地调	null	

14176	10kV邻水路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	邻水路917 开关	邻港	50000	是	400	6928.2	公 线	319.97	80	5541.9	0	0.66	受限	不可开放	天府 地调	null	
14177	10kV星居线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	星居线961 开关	星空	50000	否	429	7430.5	专 线	476.48	111	8252.7	0	-1565.25	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14178	10kV国花路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	国花路921 开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公 线	412.03	103	7136.4	0	-901.02	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14179	10kV天信线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天信线916 开关	天保	63000	否	600	10392.3	专 线	517.21	86	8958	0	395.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
14180	10kV麓高线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	麓高线925 开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	专 线	694.91	126	12035.9	0	-4373.31	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14181	10kV园沙线 904大馈线	天府电 力调度 控制中 心	园沙路904 开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公 线	359.82	90	6232	0	-689.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
14182	10kV郊华线	广元电 力调度 控制中 心	郊华线927 开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公 线	381.54	95	6608.2	0	-372.82	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14183	10kV界汇路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界汇路921 开关	界牌	40000	是	400	6928.2	专 线	427.89	107	7411	0	-1868.44	受限	不可开放	天府 地调	null	

14184	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	山湾线917	后山	31500	是	162	2805.92	公线	249.05	154	4313.6	0	-2068.86	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14185	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙洛路928开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	401.09	73	6946.8	0	715.79	受限	不可开放	天府地调	null	
14186	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄港路924开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	482.9	121	8363.8	0	-2128.42	不受限	不可开放	天府地调	null	
14187	10kV通天线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通天线924开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	229.13	69	3968.6	0	604.02	受限	不可开放	资阳地调	null	
14188	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山线913开关	香山	63000	是	600	10392.3	公线	534.93	89	9265	0	-951.16	不受限	不可开放	天府地调	null	
14189	10kV界检线934大馈线	天府电力调度控制中心	界检路934开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	289.55	72	5015	0	1220.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14190	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云河线922开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	240.57	53	4166.6	0	2894.97	受限	不可开放	广元地调	null	
14191	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏天线945开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	424.31	88	7349	0	-656.35	不受限	不可开放	天府地调	null	

14192	10kV板三路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板三路952 开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专 线	257.55	86	4460.8	0	215.73	受限	不可开放	天府 地调	null	
14193	10kV云东一线	广元电 力调度 控制中 心	云东一线 919开关	云盘梁 站	100000	否	453	7846.19	公 线	381.18	84	6602	0	459.57	受限	不可开放	广元 地调	null	
14194	10kV广煤一线	广元电 力调度 控制中 心	广煤一线 912开关	懒土坡 站	50000	否	384	6651.08	专 线	36.1	9	625.3	0	5360.67	受限	不可开放	广元 地调	null	
14195	10kV广海线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广海 线932开关	广惠	270000	是	521.26	9028.49	公 用	388.75	75	6733.1	0	489.69	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14196	10kV轮昭线	广元电 力调度 控制中 心	轮昭线913 开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公 线	506.78	112	8777.4	0	-1715.83	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14197	10kV界邦路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界邦路943	界牌	40000	否	400	6928.2	公 线	228	57	3949	0	2286.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
14198	10kV岳南线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳南 线971开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公 用	487	93	8434.8	0	-1160.18	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14199	10kV天村线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天村线912 开关	天保	63000	否	600	10392.3	公 线	254.6	42	4409.6	0	4943.47	受限	不可开放	天府 地调	null	

14200	10kV界达线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界达路950 开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专 线	221.82	55	3842	0	2393.38	受限	不可开放	天府 地调	null	
14201	10kV平坝线	广元电 力调度 控制中 心	平坝线923 开关	平乐站	80000	是	300	5196.15	公 线	298.35	99	5167.4	0	-1010.48	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14202	10kV来八线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV来八 线912开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公 用	247.53	138	4287.2	0	-1793.05	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14203	10kV力通线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力通线905 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专 线	261.76	65	4533.6	0	1701.78	受限	不可开放	天府 地调	null	
14204	10kV塔海线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔海线914 开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专 线	492.09	82	8523	0	830.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
14205	10kV苏创路大 馈线路	天府电 力调度 控制中 心	苏创路913 开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公 线	419.17	105	7260	0	-1717.44	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14206	10kV通仁线 925大馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV通仁 线925开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公 用	167.1	51	2894.2	0	1678.42	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14207	10kV山力线 924大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	山力线924	后山	31500	是	280	4849.74	公 线	248.52	89	4304.3	0	-424.51	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14208	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港二路935开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	360.43	90	6242.6	0	-7.22	受限	不可开放	天府地调	null	
14209	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁金路926开关	仁宝	63000	否	352	6096.82	专线	375.52	107	6504	0	-1016.86	不受限	不可开放	天府地调	null	
14210	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云工二线923开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	262.56	51	4547.6	2150	1346.04	受限	不可开放	广元地调	null	
14211	10kV八马线	宁南电力调度控制中心	10kV八马线912开关	八岩站	10000	否	245	4243.52	公线	271.17	123	4896.7	0	-1267.24	受限	不可开放	凉山地调	null	
14212	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云莲二线924开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	203.96	40	3532.6	0	4511.04	受限	不可开放	广元地调	null	
14213	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安建线923开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	434.58	83	7527	0	-304.21	受限	不可开放	资阳地调	null	
14214	10kV宁中二线926线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	是	515	8920.06	公线	406.51	79	7040.7	0	95.35	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14215	10kV广下线	广元电力调度控制中心	广下线924开关	懒土坡站	50000	是	400	6928.2	公线	171	43	2961.8	630	1950.76	受限	不可开放	广元地调	null	

14216	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	10kV成左线915开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	216.52	98	3750.1	0	-320.64	受限	不可开放	资阳地调	null	
14217	10kV熊镇线	广元电力调度控制中心	熊镇线914开关	熊家站	40000	否	403	6980.16	公线	344.62	86	5968.8	315	-1.66	不受限	不可开放	广元地调	null	
14218	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV岳顺线928开关	岳阳站	92000	是	521	9023.98	公用	467.25	90	8092.8	0	-873.62	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14219	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	10kV李镇线913开关	李家站	20000	否	520	9006.66	公用	152.63	29	2643.5	0	5462.49	受限	不可开放	资阳地调	null	
14220	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26080	是	377	6529.83	公线	538.76	143	9331.4	0	-4107.54	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14221	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城德线914开关	城中站	26080	是	505	8746.86	公线	437.35	87	7574.9	0	-577.41	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14222	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安源线932开关	安岳站	80000	是	285	4936.34	公用	99.12	35	1716.8	800	1432.27	受限	不可开放	资阳地调	null	
14223	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广奎线941开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	434.83	83	7531.2	6750	-7062.02	受限	不可开放	资阳地调	null	

14224	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	山村线918开关	后山	64000	否	271	4693.86	公线	591.85	218	10250.9	0	-6026.43	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14225	10kV914田茶线	甘洛电力调度控制中心	田茶线914小车开关	田坝站	10000	否	265	4589.93	公线	236.65	89	4098.8	0	32.14	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14226	10kV板协线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板协线914开关	石板站	90000	是	220	3810.51	公用	153.25	70	2654.3	0	394.11	受限	不可开放	资阳地调	null	
14227	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南工一线917开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	418.02	92	7240.1	0	-178.53	不受限	不可开放	广元地调	null	
14228	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云莲一线962开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	296.53	57	5135.9	6880	-3972.26	受限	不可开放	广元地调	null	
14229	10kV甘祥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘祥线921开关	甘洛站	63000	否	265	4589.93	公线	271.65	103	4704.9	200	-773.96	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14230	10kV甘双线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘双线923小车开关	甘洛站	63000	否	265	4589.93	公线	391.91	148	6787.9	0	-2656.96	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14231	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广煤二线925	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	119.72	31	2073.6	0	3912.37	受限	不可开放	广元地调	null	

14232	10kV李忠线	安岳电力调度控制中心	10kV李忠线912开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	148.6	45	2573.8	0	1998.82	受限	不可开放	资阳地调	null	
14233	10kV严曹坝线928大馈线	泸川电力调度控制中心	严曹坝线928开关	严湾	100000	是	308	5334.72	公线	292.29	95	5062.5	0	-794.72	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14234	10kV924甘城一线	甘洛电力调度控制中心	甘城一线924小车开关	甘洛站	50000	否	300	5196.15	公线	403.52	135	6988.9	0	-2312.37	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14235	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安铁线934开关	安岳站	80000	是	435	7534.42	公线	341.86	79	5921	0	106.54	受限	不可开放	资阳地调	null	
14236	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙新线913开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	253	76	4381	0	-2574.38	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14237	10kV广油线	广元电力调度控制中心	广油线913开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	73.14	49	1266.8	0	1071.47	受限	不可开放	广元地调	null	
14238	10kV板鱼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板鱼线911开关	石板站	90000	是	150	2598.08	公用	88.12	59	1526.3	0	552.16	受限	不可开放	资阳地调	null	
14239	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯大线923开关	驯龙站	13600	是	430	7447.82	公用	127.71	30	2212	0	3746.26	受限	不可开放	资阳地调	null	

14240	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞塘线923小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	192.49	87	3333.9	0	95.56	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14241	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普上线916开关	普雄站	4000	否	170	2944.49	公线	203.5	120	3524.6	0	-874.56	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14242	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV岳王线916开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	469.05	90	8124	0	-901.21	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14243	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普贡线917开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	232.39	137	4025	0	-1374.96	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14244	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞马线922小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	221.86	131	3842.6	0	-1192.56	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14245	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	448.75	99	7772.4	0	-710.83	受限	不可开放	广元地调	null	
14246	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板高线924开关	石板站	90000	是	255	4416.73	公线	196.88	77	3410	0	123.38	受限	不可开放	资阳地调	null	
14247	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳人线922开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	514.71	99	8914.8	0	-1692.01	不受限	不可开放	资阳地调	null	

14248	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南西一线913开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	144.85	32	2508.8	7430	-2877.23	不受限	不可开放	广元地调	null	
14249	10kV瑞岭线大馈线主线	越西电力调度控制中心	10kV瑞岭线914小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	175.79	103	3044.6	0	-394.56	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14250	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板护线915开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	181.02	55	3135.2	0	1437.42	受限	不可开放	资阳地调	null	
14251	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板磨线916开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	335.72	102	5814.6	0	-1241.98	受限	不可开放	资阳地调	null	
14252	10kV广龙线	广元电力调度控制中心	广龙线914开关	懒土坡站	50000	否	251	4347.45	公线	40.55	16	702.4	0	3210.31	受限	不可开放	广元地调	null	
14253	10kV上泽线	广元电力调度控制中心	上泽线921开关	上西站	80000	否	403	6980.16	公线	426.71	106	7390.6	0	-1108.46	不受限	不可开放	广元地调	null	
14254	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻会路912开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	359.77	90	6231.3	0	4.08	受限	不可开放	天府地调	null	
14255	10kV牧大路大馈线	天府电力调度控制中心	牧大路930开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	381.81	95	6612.9	0	-377.52	不受限	不可开放	天府地调	null	

14256	10kV驯镇线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV驯镇 线922开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	128.29	58	2222	0	1207.46	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14257	10kV塔星线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	塔星线919 开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	168.71	28	2922	0	6431.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
14258	10kV上轮北线	广元电 力调度 控制中 心	上轮北线 925开关	上西站	80000	是	400	6928.2	公线	346.86	87	6007.7	1600	-2065.14	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14259	10kV安海线 929大馈线	纳溪电 力调度 控制中 心	安海线929 开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	184.7	46	3000	0	-2190.44	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14260	10kV摩街线 916	叙永电 力调度 控制中 心	摩街线916 开关	摩尼	32500	否	150	2598.08	公线	153.18	102	2653.1	0	-314.83	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14261	10kV广柠线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广柠 线924	广惠	270000	是	390	6755	公线	308.29	79	5339.5	0	64.5	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14262	10kV成清线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV成清 线923开关	成山站	16300	是	330	5715.77	公线	172.3	52	2984.3	0	1588.32	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14263	10kV界动路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界动路905	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	203.58	51	3526	0	2709.38	受限	不可开放	天府 地调	null	

14264	10kV太樟线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV太樟 线932开关	太和站	18100	是	335	5802.37	公 线	168.45	50	2917.5	0	1724.4	受限	不可开放	凉山 地调	null	
14265	10kV佑经线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	佑经线916 开关	佑君站	20100	是	335	5802.37	公 线	311.88	93	5401.8	0	-759.9	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14266	10kV经高线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	经高线933 开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公 线	412.75	123	7148.8	0	-2506.9	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14267	10kV板体路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	板体路925 开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专 线	154.95	52	2683.8	0	1992.73	受限	不可开放	天府 地调	null	
14268	10kV界泉路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	界泉路946 开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公 线	518.88	130	8987	0	-3444.44	受限	不可开放	天府 地调	null	
14269	10kV天右线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	天右线913 开关	天保	63000	是	600	10392.3	专 线	744.95	124	12902.6	0	-4588.76	受限	不可开放	天府 地调	null	

14270	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	10kV周永线915开关	周礼站	10000	是	220	3810.51	公用	165.13	75	2860	0	188.41	受限	不可开放	资阳地调	null	
14271	10kV天江线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天江线911开关	天池	10500	是	280	4849.74	公线	236.74	85	4100.3	0	-220.51	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14272	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV经马线932小车开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	349.64	104	6055.8	0	-1413.9	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14273	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻骏路944开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	339.78	85	5885	0	350.38	受限	不可开放	天府地调	null	
14274	10kV平开线	广元电力调度控制中心	平开线918开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	公线	264.83	88	4586.9	0	89.63	不受限	不可开放	广元地调	null	
14275	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	10kV成镇线925开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	228	104	3948.9	0	-519.44	受限	不可开放	资阳地调	null	
14276	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太临线931开关	太和站	18000	是	205	3550.7	公线	187.2	91	3242.3	0	-401.74	受限	不可开放	凉山地调	null	

14277	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永高线921开关	永清站	20000	否	330	5715.77	公用	312.09	84	5405.3	0	-3589.51	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14278	10kV经营线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经营线934开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	283.37	80	4907.9	0	-30.44	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14279	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	广渝线923开关	懒土坡站	50000	否	341	5906.29	专线	75.42	22	1306.3	0	4009.36	受限	不可开放	广元地调	null	
14280	10kV摩安线915大馈线	叙永电力调度控制中心	摩安线915	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	428.49	153	7421.5	0	-3541.71	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14281	10kV大安线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大安线912小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	83.58	29	1447.65	0	4046.07	受限	不可开放	凉山地调	null	
14282	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太永线914开关	太和站	18000	否	205	3550.7	公线	217.969	106	3775.33	0	3195.63	受限	不可开放	凉山地调	null	

14283	10kV太开线大 馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV太开 线912开关	太和站	18000	是	245	4243.52	公 线	206.614	84	3578.66	0	3394.82	受限	不可开放	凉山 地调	null	
14284	10kV成鱼线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV成鱼 线911开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公 用	78.92	44	1366.89	0	-5118.75	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14285	10kV大园线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	大园线921 小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公 线	520.91	178	9022.1	0	-4976.03	受限	不可开放	凉山 地调	null	
14286	10kV太兴线 951大馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV太兴 线911开关	太和站	18000	是	352	6096.82	公 线	305.31	87	5288	0	-410.54	受限	不可开放	凉山 地调	null	
14287	10kV马星一线 大馈线	凉山彝 族自治 州电力 调度控 制中心	10kV马星 一线924开 关	马道站	80100	是	352	6096.82	公 线	285.55	81	4945.8	0	-68.34	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14288	10kV天双线 912大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV天双 线912	天池	10000	是	280	4849.74	公 线	68.94	25	1194.1	0	2685.69	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14289	10kV安西线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV安西 线924开 关	安岳站	80000	是	476	8244.56	公 用	442.79	93	7669.2	0	-1073.55	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14290	10kV红全 线925大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红全 线925开 关	红房站	81500	是	420	7274.61	公 线	341.84	81	5920.6	2680	-2780.91	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14291	10kV姜磨 线917大 馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV姜磨 线917开 关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公 线	105.71	48	1830.9	0	1598.56	受限	不可开放	凉山 地调	null	
14292	10kV广 杭线	广元电 力调度 控制中 心	广杭线916 开关	懒土坡 站	50000	否	404	6997.49	公 线	159.41	39	2761	0	3536.74	受限	不可开放	广元 地调	null	
14293	10kV郊东 一线	广元电 力调度 控制中 心	郊东一线 918开 关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公 线	366.62	81	6349.8	0	-72.85	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14294	10kV广郊 一线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV广郊 一线931 开 关	广惠	270000	是	525	9093.27	公 用	146.65	28	2539.9	2500	2234.72	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14295	10kV红金 一线912 大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV红金 一线912 开 关	红房站	81500	否	420	7274.61	公 线	230.39	55	3990.3	6400	-3843.15	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14296	10kV木燕 线	大竹电 力调度 控制中 心	木燕线911 开 关	木头站	81500	否	200	3464.1	公 线	914.55	457	15840	0	-12722.31	不受 限	不可开放	达州 地调	null	

14297	10kV岳东线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳东 线921开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	537.16	103	9303.6	0	-2080.81	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14298	10kV姜中线 915大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV姜中 线915开关	姜州站	16300	否	380	6581.79	公 线	362.37	95	6276.2	630	-982.59	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14299	10kV岳工线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV岳工 线924开关	岳阳站	90000	是	521	9023.98	公用	433.72	83	7512	250	-542.82	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14300	10kV永隆线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV永隆 线912开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	258.94	78	4484.8	0	87.82	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14301	10kV老选线 927大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV老选 线927开关	老厂站	5000	否	242	4191.56	专 线	250.95	104	4346.5	0	-574.1	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14302	10kV驯朝线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV驯朝 线924开关	驯龙站	12600	是	185	3204.29	公用	105.2	57	1822	0	741.43	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14303	10kV力警路大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	力警路947 开关	动力	50000	否	600	10392.3	专 线	329.1	55	5700	0	3653.07	受限	不可开放	天府 地调	null	
14304	10kV马麦线 915大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	马麦线915	马岭	10000	是	162	2805.92	公 线	342.92	212	5939.3	0	-3694.56	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14305	10kV天兴线 913大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV天兴 线913	天池	10000	是	162	2805.92	公 线	203.11	125	3517.8	0	-1273.06	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14306	10kV严柳一线 911大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	严柳一线 911	龙华	100000	是	406	7032.13	公 线	356.86	88	6180.8	0	-555.1	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14307	10kV堰粮线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	堰粮线918 开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专 线	521.44	130	9031.3	0	-2795.92	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14308	10kV姜小线 914大馈线	会东电 力调度 控制中 心	10kV姜小 线914开关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公 线	346.62	103	6003.4	0	-781.27	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14309	10kV李互线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV李互 线925开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公 用	131.18	40	2272	0	2300.62	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14310	10kV堰乐线大 馈线	天府电 力调度 控制中 心	堰乐线921 开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专 线	725.82	181	12571.2	0	-6335.82	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14311	10kV堰港一线 大馈线	天府电 力调度 控制中 心	堰港一线 923开关	桂花堰	63000	否	400	0	专 线	735.76	184	12743.3	0	-6507.92	不受 限	不可开放	天府 地调	null	
14312	10kV周龙线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV周龙 线914开关	周礼站	10000	否	195	3377.5	公 线	126.33	65	2188	200	651.75	受限	不可开放	资阳 地调	null	

14313	10kV姜民线918大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜民线918开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	105.71	48	1830.9	0	1598.56	受限	不可开放	凉山地调	null	
14314	10kV下红二线	广元电力调度控制中心	下红二线928开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	451.76	112	7824.4	0	-1542.26	不受限	不可开放	广元地调	null	
14315	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李和线923开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公线	82.22	25	1424	0	3148.62	受限	不可开放	资阳地调	null	
14316	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马街线912	马岭	10000	否	194	3360.18	公线	390.5	201	6763.5	0	-3739.34	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14317	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通南线923开关	通贤站	12600	是	392	6789.64	公线	168.74	43	2922.6	0	2509.11	受限	不可开放	资阳地调	null	
14318	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	10kV板桥线922开关	石板站	90000	是	430	7447.82	公用	266.74	62	4620	0	1338.26	受限	不可开放	资阳地调	null	
14319	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	轮镇线971开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	296.4	65	5133.7	4200	-2272.13	不受限	不可开放	广元地调	null	
14320	10kV元开线	广元电力调度控制中心	元开线912开关	35kV元坝站	16300	否	150	2598.08	公线	180.11	120	3119.5	0	-781.23	不受限	不可开放	广元地调	null	

14321	10kV平杭线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV平杭 线915开关	平川站	25000	否	200	3464.1	公 线	191.21	96	3311.8	0	-194.11	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14322	10kV海龙线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV海龙 线922小车 开关	下海站	25000	是	240	4156.92	公 线	265.85	111	4604.6	0	-1279.06	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14323	10kV永横线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV永横 线924开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公 用	253.85	77	4396.7	365	-189.08	不受 限	不可开放	资阳 地调	null	
14324	10kV马高线 916大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	马高线916	马岭	10000	否	252	4364.77	公 线	236.19	94	4090.8	0	-162.51	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14325	10kV天太线 914大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV天太 线914	天池	10000	是	379	6564.47	公 线	400.52	106	6937	0	-1685.42	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14326	10kV驯自线大 馈线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV驯自 线915开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公 用	135.54	62	2347.6	0	1081.86	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14327	10kV梅海线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	10kV梅海 线923开关	梅雨站	16300	是	200	3464.1	公 线	164.04	82	2841.1	0	-69.82	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14328	10kV卫磨线大 馈线	盐源电 力调度 控制中 心	卫磨线911 开关	盐源卫 城站	10000	是	335	5802.37	公 线	266.55	80	4616.7	0	25.2	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	

14329	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	10kV永河线923开关	永清站	20000	否	150	2598.08	公用	96	64	1662.72	0	-10758.83	不受限	不可开放	资阳地调	null	
14330	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	378.75	189	6560	0	-3442.31	不受限	不可开放	达州地调	null	
14331	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海嘴线915开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	195.53	89	3386.6	0	42.86	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14332	10kV银阿线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银阿线916开关	银鹿站	80000	是	515	8920.06	公线	308.7	60	5346.6	2095	-305.55	受限	不可开放	凉山地调	null	
14333	10kV舟五线912大馈线	沐川电力调度控制中心	舟五线912开关	舟坝站	20000	是	400	6928.2	公线	146.33	37	2534.4	0	3008.16	受限	不可开放	乐山地调	null	
14334	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	10kV安慧线912开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	348.06	67	6028.4	0	1194.39	受限	不可开放	资阳地调	null	
14335	10kV屯城II线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城II线915开关	中电站	60000	是	390	6755	公线	385.93	99	6684.3	0	-1280.3	不受限	不可开放	凉山地调	null	
14336	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九莲二线974开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	551.7	107	9555.5	0	-1511.86	不受限	不可开放	广元地调	null	

14337	10kV银麻线大 馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV银麻 线924开关	银鹿站	160000	是	335	5802.37	公 线	409.49	122	7092.4	0	-2450.5	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14338	10kV屯城四线 大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV屯城 四线916开 关	中电站	60000	是	400	6928.2	公 线	519.15	130	8991.6	400	-3849.04	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14339	10kV石孔线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV石孔 线914开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公 用	293.3	133	5080	800	-2831.59	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14340	10kV屯城一线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV屯城 一线926开 关	中电站	60130	是	390	6755	公 线	369.08	95	6392.4	1200	-2188.4	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14341	10kV城区III线 大馈线	德昌电 力调度 控制中 心	10kV城区III 线925开关	城郊站	30000	是	400	6928.2	公 线	396.77	99	6872	1500	-2829.44	不受 限	不可开放	凉山 地调	null	
14342	10kV驯严线	安岳电 力调度 控制中 心	10kV驯严 线912开关	驯龙站	13600	否	285	4936.34	公 用	134.25	47	2325.2	0	2117.51	受限	不可开放	资阳 地调	null	
14343	10kV车两线 922大馈线	叙永电 力调度 控制中 心	10kV车两 线922开关	两河	10000	是	280	4849.74	公 线	263.68	94	4567	0	-687.21	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14344	10kV华祥一线 971大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	华祥一线 971	龙华	50000	是	406	7032.13	公 线	353.49	87	6122.5	0	-496.8	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14345	10kV嘉石二线 922大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	嘉石二线 922开关	嘉明	23000	否	308	5334.72	公 线	764.23	248	13236.5	0	-8435.25	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14346	10kV大东线	达县电 力调度 控制中 心	大东线916 开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公 线	146.74	49	2541.5	0	1615.42	受限	不可开放	达州 地调	null	
14347	10kV化遂东线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.化遂 东线973开 关	化二站	100000	否	500	8660.25	公 线	486.93	97	8433.6	0	0	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14348	10kV谷丰线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	谷丰线917 开关	丰谷	150	是	358	6200.74	公 用	397.15	111	6878.7	30	-1948.11	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14349	10kV管金线	达县电 力调度 控制中 心	管金线915 开关	管村站	20000	是	200	3464.1	公 线	183.95	92	3186	0	10	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14350	10kV平农线	达县电 力调度 控制中 心	平农线923 开关	平滩站	11000	否	205	3550.7	公 线	202.66	99	3510	0	0	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14351	10kV晨工二线 大馈线	安州电 力调度 控制中 心	晨工二线 911开关	华晨站	35	是	400	6928.2	公 用	371.44	93	6433.3	0	-890.74	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14352	10kV木草线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.木草 线923开关	木头站	81500	是	200	3464.1	公 线	141.93	71	2442.12	0	1000	不受 限	不可开放	达州 地调	null	

14353	10kV大南线	达县电力调度控制中心	10kV.大南线926开关	大树站	18000	否	260	4503.33	公线	243.93	94	4224.8	0	0	受限	不可开放	达州地调	null
14354	10kV御虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹一线936开关	御营站	50	是	553	9578.24	公用	480.54	87	8322.9	0	-660.31	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14355	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界花线924开关	界牌站	31.5	是	600	10392.3	公用	506.47	84	8772	0	-458.16	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14356	10kV永金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永金线942开关	永兴	120	是	527	9127.91	公用	535.44	102	9273.9	0	-1971.57	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14357	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城一线914开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	447.55	90	7751.6	0	50	不受限	不可开放	达州地调	null
14358	10kV园青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园青线945开关	园艺站	50	是	465	8054.04	公用	578.94	124	10027.2	0	-3583.97	受限	不可开放	绵阳地调	null
14359	10kV新永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永二线908开关	新皂站	31.5	否	527	9127.91	公用	532.81	101	9228.2	0	-1013.08	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14360	10kV绵碑线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵碑线929开关	绵阳站	50	是	600	10392.3	公用	487.3	81	8440	630	-756.16	不受限	不可开放	绵阳地调	null

14361	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城二线926开关	杨柳埡站	80000	是	500	8660.25	公线	420.83	84	7288.8	0	300	不受限	不可开放	达州地调	null	
14362	10kV南虹二 线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹二线929开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	468.61	89	8116.4	0	-814.07	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14363	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城六线923开关	杨柳埡站	80000	是	500	8660.25	公线	397.87	80	6891.1	0	37.1	不受限	不可开放	达州地调	null	
14364	10kV回峰一 线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰一线961开关	回龙站	50	是	400	6928.2	公用	368.94	92	6390	0	-847.44	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14365	10kV嘉石一 线921大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石一线921开关	嘉明	23000	否	254	4399.41	公线	492.31	194	8526.8	0	-4567.33	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14366	10kV大万线	达县电力调度控制中心	10kV.大万线915开关	大树站	18000	否	210	3637.31	公线	135.43	64	2345.6	0	927.98	受限	不可开放	达州地调	null	
14367	10kV南桥线 913大馈线	泸川电力调度控制中心	南桥线913	城南	20000	是	254	4399.41	公线	395.22	156	6845.2	0	-3325.67	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14368	10kV南青线 922大馈线	泸川电力调度控制中心	南青线922	城南	20000	是	254	4399.41	公线	10.26	4	177.7	315	3026.83	受限	不可开放	泸州地调	null	

14369	10kV南益线 912大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	南益线912	城南	20000	是	254	4399.41	公 线	308.78	122	5348	0	-1828.47	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14370	10kV牛天线 926大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	牛天线926 开关	牛滩	60000	否	196	3394.82	公 线	261.39	133	4527.2	0	-1471.86	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14371	10kV杨城三线	达县电 力调度 控制中 心	10kV.杨城 三线916开 关	杨柳垭 站	80000	是	500	8660.25	公 线	403.6	81	6990.4	0	500	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14372	10kV奇井线 924大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	奇井线924	奇峰	16000	是	271	4693.86	公 线	326.96	121	5663	0	-1907.91	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14373	10kV顺土线 633新大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	顺土线634	顺龙	20000	是	362	6270.02	公 线	417.39	115	7229.2	0	-2213.18	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14374	10kV平跃一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	平跃一线 936开关	平政站	50	是	527	9127.91	公 用	305.54	58	5292	0	2010.33	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14375	10kV顺肖线 634大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	顺肖线634	顺龙	20000	是	196	3394.82	公 线	160.01	82	2771.3	0	-55.44	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14376	10kV太港线 653大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	太港线913	太伏	15000	是	196	3394.82	公 线	257.27	131	4456	0	-1740.14	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14377	10kV太石线 655大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	太石线915	太伏	15000	是	254	4399.41	公 线	211.5	83	3663.2	0	-143.67	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14378	10kV御涪一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	御涪一线 916开关	御营站	50	是	600	10392.3	公 用	501.75	84	8690.3	0	-376.46	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14379	10kV魏徐线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	魏徐线957 开关	魏城站	63	否	300	5196.15	公 用	301.65	101	5224.6	0	-548.07	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14380	10kV五吉一线 921大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	五吉一线 921	五通庙	20000	是	306	5300.08	公 线	448.17	146	7762.3	0	-3522.24	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14381	10kV园开二线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	园开二线 922开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公 线	392.86	49	6804.4	0	5666.37	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14382	10kV严柳二线 925大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	严柳二线 925	严湾	50000	是	406	7032.13	公 线	291.59	72	5050.3	0	575.4	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14383	10kV红雅二线	雅安电 力调度 控制中 心	红雅二线 928开关	红星站	100000	否	0	0	公 线	270.48	1	4684.8	0	-4684.8	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14384	10kV永太线 924大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	永太线924	永利	50000	是	416	7205.33	公 线	346.4	83	5999.6	0	-235.34	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14385	10kV前进一线	雅安电力调度控制中心	前进一线915开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	72.66	24	1258.4	7515	-4096.87	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14386	10kV双千线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双千线955开关	双碑站	50	否	465	8054.04	公用	448.96	97	7776	0	-527.36	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14387	10kV玉团线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉团线913开关	玉龙湖	40000	是	406	7032.13	公线	428.01	105	7413.1	0	-1787.4	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14388	10kV玉云线912大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉云线912开关	玉龙湖	40000	是	254	4399.41	公线	329.97	130	5715.1	0	-2195.57	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14389	10kV云立线916大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线916	玉龙湖	16000	是	264	4572.61	公线	426.56	162	7388	0	-3729.91	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14390	10kV云石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	云石线921开关	云锦	50000	是	254	4399.41	公线	260.3	102	4508.4	0	-988.87	受限	不可开放	泸州地调	null	
14391	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永数三线923开关	永兴站	100000	否	300	5196.15	公线	31.9	11	552.5	12000	-7875.97	受限	不可开放	雅安地调	null	
14392	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫数一线933开关	卫干桥站	126100	否	300	5196.15	公线	124.13	105	2150	10000	-5323.47	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14393	10kV普环二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环二线904开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	543.18	103	9407.9	0	-2105.57	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14394	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城充线926开关	城西站	100000	否	300	5196.15	公线	158.66	53	2748	8000	-6071.47	受限	不可开放	雅安地调	null	
14395	10kV高虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹一线907开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	509.77	97	8829.2	0	-1526.87	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14396	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文曲线911开关	文昌站	63	是	310	5369.36	公线	448.13	145	7761.6	0	-3466.11	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14397	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油印线915手车开关	油墙碛站	12600	否	300	5196.15	公线	196.26	65	3399.3	6450	-5172.77	受限	不可开放	雅安地调	null	
14398	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油新线912手车开关	油墙碛站	16300	否	300	5196.15	公线	250.51	84	4338.8	30	307.73	受限	不可开放	雅安地调	null	
14399	10kV园教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教一线914开关	园艺站	50	否	600	10392.3	公用	465.21	78	8057.5	0	1295.57	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14400	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永数一线916开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	336.61	51	5830	2350	1034.51	受限	不可开放	雅安地调	null	

14401	10KV三友二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三友二线908开关	三元站	40	否	600	10392.3	公线	425.4	71	7368	0	1985.07	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14402	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永数二线926开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	0.49	1	8.5	0	9206.01	受限	不可开放	雅安地调	null	
14403	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永前线914开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	256.2	43	4437.4	370	4545.67	受限	不可开放	雅安地调	null	
14404	10kV园宾一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园宾一线955开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	332.81	63	5764.3	630	908.03	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14405	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永化线923开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	31.9	5	552.5	2410	6390.57	受限	不可开放	雅安地调	null	
14406	10kV双桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双碑站	50	是	465	8054.04	公用	322.74	69	5589.9	1000	-146.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14407	10kV卫雅五线	雅安电力调度控制中心	卫雅五线928开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	481.11	120	8332.8	0	-2097.42	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14408	10kV普环四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环四线922开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	475.74	90	8239.9	0	-937.57	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14409	10kV卫雅四线	雅安电力调度控制中心	卫雅四线927开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	419.77	105	7270.4	0	-1035.02	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14410	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫雅六线929开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	555.57	139	9622.4	0	-3387.02	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14411	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫雅九线943开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	609.9	152	10563.5	0	-4328.12	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14412	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫雅八线942开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	553.26	138	9582.4	0	-3347.02	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14413	10kV平虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹一线935开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	250.12	47	4332	0	2970.33	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14414	10kV卫新一线	雅安电力调度控制中心	卫新一线981开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	460.74	115	7980	0	-1744.62	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14415	10kV平高二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高二线942开关	平政站	50	是	600	10392.3	公用	302.77	50	5244	0	3069.84	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14416	10kV园隆一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆一线957开关	园艺站	50	否	552	9560.92	公用	93.11	17	1612.7	0	6992.13	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14417	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西二线956开关	望江站	100	是	553	9578.24	公线	501.15	91	8680	630	-1647.41	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14418	10kV忠魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠魏线913开关	忠兴站	18	是	150	2598.08	公用	269.74	180	4671.9	0	-2593.44	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14419	10kV塘镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇二线926开关	塘汛站	31.5	是	597	10340.34	公用	577.98	97	10010.7	600	-2338.43	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14420	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万中线921开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	285.68	95	4948	650	-921.47	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14421	10kV高企线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企线901开关	高水站	31.5	否	527	9127.91	公用	426.45	81	7386.1	0	829.02	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14422	10kV万古线	雅安电力调度控制中心	万古线911开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	641.37	214	11108.6	250	-6682.06	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14423	10kV平虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹二线944开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	341.57	65	5916	0	1386.33	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14424	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城四线922开关	文昌站	63	是	600	10392.3	公线	367.27	61	6361.2	1200	752.64	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14425	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前云线914开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	281.72	94	4879.4	1400	-1602.87	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14426	10kV高小线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高小线902开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	504.11	96	8731.2	30	-1458.87	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14427	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前卫一线917开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	313.59	105	5431.4	0	-754.87	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14428	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前卫二线926开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	284.06	95	4919.9	0	-243.37	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14429	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前数一线961开关	前进站	100000	是	665	11518.14	公线	427.5	64	7404.3	10000	-8189.79	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14430	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前江一线918开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	202.5	67	3507.3	1410	-240.77	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14431	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前江二线927开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	112.97	38	1956.6	3360	-640.07	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14432	10kV梁体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁体线943开关	磨家梁	240	否	553	9578.24	公用	458.08	83	7934	830	-143.58	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14433	10kV蒙新线	雅安电力调度控制中心	蒙新线914开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	348.43	87	6034.8	1250	-1049.42	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14434	10kV蒙西线	雅安电力调度控制中心	蒙西线915开关	蒙阳站	100000	否	480	8313.84	公线	619.08	129	10722.4	0	-3239.94	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14435	10kV蒙山线	雅安电力调度控制中心	蒙山线925开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	152.7	48	2644.8	11900	-9556.5	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14436	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥一线962开关	回龙站	50	是	600	10392.3	公用	323.21	54	5598	3600	-884.16	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14437	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙二线926开关	文昌站	63	否	600	10392.3	公用	213.6	36	3699.6	0	5653.47	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14438	10kV吴镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴镇线925开关	吴家站	8	是	300	5196.15	公用	307.03	102	5317.8	125	-1285.88	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14439	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线968开关	南塔站	31.5	是	403	6980.16	公线	360.22	89	6239	0	-654.87	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14440	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙坝线916开关	蒙阳站	100000	是	480	8313.84	公线	465.59	97	8064	1260	-2672.93	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14441	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马联线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	654.61	327	11337.9	0	-8220.21	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14442	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红园一线916开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	428.64	143	7424	15820	-18567.46	受限	不可开放	雅安地调	null	
14443	10kV高园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高园线915开关	高水站	31.5	是	400	6928.2	公用	516.59	129	8947.3	0	-3404.74	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14444	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	209.33	70	3625.6	3200	-2149.07	受限	不可开放	雅安地调	null	
14445	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城一线904开关	宏仁站	50	是	400	6928.2	公用	467.9	117	8104	0	-2561.44	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14446	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红解线914开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	298.29	99	5166.4	4525	-5014.87	受限	不可开放	雅安地调	null	
14447	10kV红龚线	雅安电力调度控制中心	红龚线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	205.27	68	3555.2	0	1121.33	受限	不可开放	雅安地调	null	
14448	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红岗线927开关	红星站	100000	是	300	5196.15	公线	283.88	95	4916.8	5230	-5989.88	受限	不可开放	雅安地调	null	

14449	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云二线925开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	442.08	80	7656.8	1000	-994.21	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14450	10kV小笔二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小笔二线912开关	小槐站	40	否	704	12193.64	公线	356.73	51	6178.5	0	4795.78	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14451	10kV黑廖线	雅安电力调度控制中心	黑廖线911开关	黑竹站	18800	否	300	5196.15	公线	560.16	187	9702	2371	-7396.47	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14452	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城桥路921开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	17.94	4	310.8	0	5924.58	受限	不可开放	雅安地调	null	
14453	10kV泉工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工二线924开关	福泉站	40	否	406	7032.13	公用	431.53	106	7474.1	0	-1145.18	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14454	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城槐线917开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	293.66	73	5086.2	865	284.18	受限	不可开放	雅安地调	null	
14455	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城弓线961开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	227.66	57	3943	10480	-8187.62	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14456	10kV黑慈线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑慈线912开关	黑坪站	6.3	否	200	3464.1	公用	197.58	99	3422	250	-554.31	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14457	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城茶线928开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	322.81	81	5591.1	1000	-355.72	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14458	10kV双普一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普一线957开关	双碑站	50	是	552	9560.92	公用	586.43	106	10156.9	0	-2508.16	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14459	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高圣线914开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	554.47	105	9603.4	4065	-6366.07	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14460	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	262.07	87	4539	125	12.53	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14461	10kV太城五线大馈线	江油电力调度控制中心	太城五线919开关	太白站	100	是	600	10392.3	公线	398.65	66	6904.7	0	1409.14	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14462	10kV太滨二线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨二线923开关	太白站	100	是	600	10392.3	公线	321.84	54	5574.2	0	2739.64	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14463	10kV周龙一线	荣经电力调度控制中心	周龙一线911开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	581.03	145	10063.5	0	-3828.12	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14464	10kV中电线大馈线	江油电力调度控制中心	中电线915开关	中坝站	40	否	372	6443.23	公线	251.92	68	4363.2	0	1435.71	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14465	10kV会月线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	会月线944 开关	会昌站	50	否	670	11604.74	公 线	190.76	28	3304	0	7140.27	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14466	10kV会香线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	会香线932 开关	会昌站	50	否	670	11604.74	公 线	558.04	83	9665.2	0	779.07	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14467	10kV长龙一线 大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	长龙一线 911开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公 用	330.55	83	5725.2	3200	-3382.64	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14468	10kV塘镇线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	塘镇线914 开关	塘汛站	31.5	是	597	10340.34	公 用	691.54	116	11977.5	880	-4585.23	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14469	10kV仙府一线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	仙府一线 971开关	仙人桥 站	126	是	569	9855.37	公 用	522.82	92	9055.2	500	-1670.9	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14470	10kV新瓦线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	新瓦线913 开关	新桥站	12.6	是	353	6114.14	公 用	306.76	87	5313	0	-421.69	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14471	10kV太城三线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	太城三线 926开关	太白站	100	否	500	8660.25	公 线	527.11	105	9129.6	0	-1335.38	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14472	10kV官星线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	官星线911 开关	官渡站	10	是	180	3117.69	公 线	323.48	180	5602.7	0	-3108.55	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	

14473	10kV太城四线大馈线	江油电力调度控制中心	太城四线914开关	太白站	100	是	569	9855.37	公用	514.32	90	8908	0	-1023.7	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14474	10kV含西线大馈线	江油电力调度控制中心	含西线901开关	含增站	18	是	240	4156.92	公用	133.07	55	2304.8	0	1020.74	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14475	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先靖线925开关	先锋站	20000	是	300	5196.15	公线	270.88	90	4691.6	0	-534.68	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14476	10kV太城六线大馈线	江油电力调度控制中心	太城六线927开关	太白站	100	是	653	11310.29	公用	488.37	75	8458.5	0	589.73	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14477	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文德线941开关	文昌站	63	是	600	10392.3	公用	464.69	77	8048.4	0	265.44	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14478	10kV游新线大馈线	游仙电力调度控制中心	游新线944开关	游仙站	50	是	500	8660.25	公用	615.25	123	10656.2	0	-3728	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14479	10kV宏蒙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏蒙线902开关	宏仁站	50	是	269	4659.22	公用	285.87	106	4951.2	0	-1223.82	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14480	10kV向营线	石棉电力调度控制中心	向营线972开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	312.36	104	5410.1	0	-1253.18	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14481	10kV九方线大馈线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九岭站	6.3	否	464	8036.72	公用	439.02	95	7603.8	0	-370.75	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14482	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城三线916开关	长卿站	63	是	600	10392.3	公用	520.46	87	9014.4	0	-700.56	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14483	10kV安龙路	石棉电力调度控制中心	安龙线954开关	安全站	6300	否	150	2598.08	公线	603.68	402	10455.7	0	-8117.43	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14484	10kV安礼线	石棉电力调度控制中心	安礼线952开关	安全站	6300	否	300	5196.15	公线	348.11	116	6029.3	0	-1352.77	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14485	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许双线921开关	许州站	11.3	是	269	4659.22	公用	234.5	87	4061.5	0	-334.12	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14486	10kV南滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	南滨线966开关	南塔站	31.5	否	655	11344.93	公用	727.02	111	12592	0	-2381.56	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14487	10kV小五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五二线913开关	小枳站	31.5	否	500	8660.25	公用	336.05	67	5820.3	800	1173.92	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14488	10kV武城线大馈线	江油电力调度控制中心	武城线921开关	武都站	31.5	是	240	4156.92	公用	199.34	83	3452.6	0	-127.06	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14489	10kV会鹏二线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏二线927开关	会昌站	50	是	764	13232.87	公用	446.47	58	7732.8	0	2853.5	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14490	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙一线916开关	文昌站	63	否	600	10392.3	公用	665.13	111	11520	1600	-3766.93	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14491	10kV利约线	石棉电力调度控制中心	利约线951开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	336.22	112	5823.3	0	-1666.38	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14492	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城二回912开关	长卿站	63	是	400	6928.2	公用	337.03	84	5837.3	0	-294.74	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14493	10kV董永一线	石棉电力调度控制中心	董永一线971开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	108.59	54	1880.8	2500	-1609.52	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14494	10kV太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线911开关	太白站	100	否	506	8764.18	公用	286.22	57	4957.3	0	2930.46	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14495	10kV中棉线大馈线	江油电力调度控制中心	中棉线912开关	中坝站	40	否	480	8313.84	公用	5.64	1	97.6	0	7384.86	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14496	10kV会城一线大馈线	江油电力调度控制中心	会城一线914开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	339.47	52	5879.6	0	3168.63	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14497	10kV中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	505.64	89	8757.6	0	-873.3	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14498	10kV思园二线	雅安配调电力调度控制中心	思园二线913开关	思延站	8000	否	380	6581.79	公线	391.35	103	6778.2	0	-854.59	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14499	10kV金南线	雅安配调电力调度控制中心	金南线917开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	379.61	63	6574.8	11050	-9310.96	受限	不可开放	雅安地调	null	
14500	10kV含界线大馈线	江油电力调度控制中心	含界线903开关	含增站	18	否	480	8313.84	公用	345.69	72	5987.4	0	1495.06	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14501	10kV城水线	宝兴电力调度控制中心	城水线914开关	城南站	100000	是	363	6287.34	公线	413.45	114	7160.9	0	-2131.03	不受限	不可开放	遂宁地调	null	
14502	10kV魏刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏刘线953开关	魏城站	63	是	225	3897.11	公用	121.82	54	2109.9	0	1007.79	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14503	10kV小沈一线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈一线919开关	小枧站	31.5	否	591	10236.42	公用	224.07	38	3880.9	3750	1581.88	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14504	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城中线916开关	城南站	100000	否	317	5490.6	公线	286.07	90	4954.7	0	-13.16	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14505	10kV太滨线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	太滨线929 开关	太白站	100	是	653	11310.29	公用	516.15	79	8939.7	0	108.53	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14506	10kV穆民线	宝兴电 力调度 控制中 心	穆民线923 开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公 线	401.61	117	6955.8	0	-2216.91	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14507	10kV会鹏一线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	会鹏一线 913开关	会昌站	50	是	720	12470.77	公用	430.98	60	7464.6	0	2512.02	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14508	10kV含园线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	含园线923 开关	含增站	18	否	480	8313.84	公用	151.11	31	2617.2	0	4865.26	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14509	10kV城兴线	宝兴电 力调度 控制中 心	城兴线923 开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公 线	425.32	98	7366.5	1600	-2925.11	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14510	10kV干关线	汉源电 力调度 控制中 心	干关线914 开关	干溪坝 站	50000	否	380	6581.79	公 线	350.3	92	6067.2	0	-143.59	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14511	10kV石云三线 大馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	石云三线 921开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	502.23	91	8698.6	0	-1036.01	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14512	10kV干襄线	汉源电 力调度 控制中 心	干襄线924 开关	干溪坝 站	50000	是	335	5802.37	公 线	279.56	83	4842	0	-200.1	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	

14513	10kV八普线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	八普线911 开关	八一站	10	否	240	4156.92	公用	246.91	103	4276.4	0	-535.17	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14514	10kV旺新二线	旺苍电 力调度 控制中 心	旺新二线 924	松林坡 站	80000	是	552	9560.92	公 线	301.95	55	5229.8	1250	1168.94	受限	不可开放	广元 地调	null	
14515	10kV会城二线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	会城二线 929开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	535.69	82	9278.1	0	-229.87	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14516	10kV英鼓线	旺苍电 力调度 控制中 心	英鼓线914	35kV英 萃站	6300	否	100	1732.05	公 线	75.5	75	1307.66	0	-11441.16	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14517	10kV旺马线	旺苍电 力调度 控制中 心	旺马线914	松林坡 站	80000	是	423	7326.57	公 线	266.72	63	4619.6	0	1241.66	受限	不可开放	广元 地调	null	
14518	10kV中武线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	中武线908 开关	中坝站	40	否	240	4156.92	公用	195.24	81	3381.6	0	359.63	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14519	10kV英檬线	旺苍电 力调度 控制中 心	英檬路913 开关	35kV英 萃站	6300	否	100	1732.05	公 线	27.3	27	472.84	0	-1389.85	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14520	10kV华镇线	旺苍电 力调度 控制中 心	华镇线913 开关	35kV张 华站	6300	是	150	2598.08	公 线	115.08	77	1993.2	0	85.26	不受 限	不可开放	广元 地调	null	

14521	10kV中钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢一线910开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	258.95	46	4485	0	3399.3	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14522	10kV双高线	旺苍电力调度控制中心	双高路912开关	35kV双汇站	6300	是	207	3585.35	公线	96.31	47	1668.09	0	-3129.82	不受限	不可开放	广元地调	null	
14523	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	林化线916	35kV林庆站	20000	否	138	2390.23	专线	15	11	259.8	0	1891.41	受限	不可开放	广元地调	null	
14524	10kV会界线大馈线	江油电力调度控制中心	会界线925开关	会昌站	50	否	653	11310.29	公用	399.13	61	6912.9	0	3266.36	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14525	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	旺新一线911	松林坡站	80000	是	478	8279.2	公线	329.85	69	5713	0	910.36	受限	不可开放	广元地调	null	
14526	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	旺黄线921	松林坡站	80000	否	390	6755	公线	260.92	67	4519.2	0	1560.3	受限	不可开放	广元地调	null	
14527	10kV会太一线大馈线	江油电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50	是	653	11310.29	公用	120.72	18	2090.9	0	6957.33	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14528	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石白线922开关	石岭站	90	否	240	4156.92	公用	215.58	90	3733.9	0	7.33	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14529	10kV沉镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉镇线922开关	沉抗站	10	是	225	3897.11	公用	185.91	83	3220	315	-417.31	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14530	10kV科镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇二线925开关	农科站	50	是	520	9006.66	公用	592.12	114	10255.5	0	-3050.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14531	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	旺铁线917开关	松林坡站	80000	否	214	3706.59	专线	16.24	8	281.2	0	3054.73	受限	不可开放	广元地调	null	
14532	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	林保线915	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	专线	111	46	1922.6	500	1365.39	受限	不可开放	广元地调	null	
14533	10kV中城三线大馈线	江油电力调度控制中心	中城三线907开关	中坝站	40	是	480	8313.84	公用	389.61	81	6748	0	-96.93	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14534	10kV英五线	旺苍电力调度控制中心	英五线913开关	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	51.2	25	886.78	0	-5760.51	不受限	不可开放	广元地调	null	
14535	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	林郊线918	35kV林庆站	20000	否	277	4797.78	公线	71.59	26	1239.9	0	3078.1	受限	不可开放	广元地调	null	
14536	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	双国线914	35kV双汇站	6300	是	200	3464.1	公线	173.03	87	2996.8	0	-225.52	不受限	不可开放	广元地调	null	

14537	10kV中劳线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	中劳线905 开关	中坝站	40	是	401	6945.52	公用	220.84	55	3825	0	1731.42	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14538	10kV旺新三线	旺苍电 力调度 控制中 心	旺新三线 916	松林坡 站	80000	是	485	8400.45	公 线	435.7	90	7546.3	0	-825.94	受限	不可开放	广元 地调	null	
14539	10kV文城一线 大馈线	梓潼电 力调度 控制中 心	文城一线 942开关	文昌站	63	是	600	10392.3	公用	488.73	81	8464.8	3300	-3450.96	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14540	10kV会园一线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	会园一线 911开关	会昌站	50	是	515	8920.06	公 线	419.72	81	7269.5	0	-133.45	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14541	10kV木化线	旺苍电 力调度 控制中 心	木化路914 开关	35kV木 门站	16300	否	150	2598.08	公 线	85.93	57	1488.3	0	849.97	受限	不可开放	广元 地调	null	
14542	10kV田永线	汉源电 力调度 控制中 心	田永线911 开关	大田站	10000	否	75	1299.04	公 线	16.08	21	278.5	0	1169.14	受限	不可开放	雅安 地调	null	
14543	10kV旺城嘉线	旺苍电 力调度 控制中 心	旺城嘉线 923	松林坡 站	80000	是	400	6928.2	公 线	289.99	72	5022.7	0	519.86	受限	不可开放	广元 地调	null	
14544	10kV含乾线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	含乾线924 开关	含增站	10	否	441	7638.34	公用	254.17	58	4402.3	0	2472.21	受限	不可开放	绵阳 地调	null	

14545	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	木郊路913开关	35kV木门站	16300	否	207	3585.35	公线	156.07	75	2703.1	0	523.71	受限	不可开放	广元地调	null	
14546	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	334.64	167	5796	0	-2678.31	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14547	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	嘉华线913	35kV嘉川站	10000	是	207	3585.35	公线	214.2	103	3710	0	-841.72	不受限	不可开放	广元地调	null	
14548	10kV汉青线	雨城电力调度控制中心	10kV汉青线927开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	401.22	91	6949.2	0	-852.38	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14549	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	旺河线925	松林坡站	80000	是	358	6200.74	公线	258.93	72	4484.7	630	-154.11	受限	不可开放	广元地调	null	
14550	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	林农线914	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	公线	220.47	91	3818.5	0	-30.51	受限	不可开放	广元地调	null	
14551	10kV合鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	合鹏线927开关	三合站	40	是	569	9855.37	公用	478.84	84	8293.5	0	-409.2	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14552	10kV小镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	小镇线906开关	小枳站	40	否	500	8660.25	公用	375.01	75	6495.2	315	984.02	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14553	10kV望镇线 929大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV望镇 线929手车 开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公 线	330.9	82	5731.2	0	597.72	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14554	10kV喻天竺线 914大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	喻天竺线 914开关	喻寺	10000	是	285	4936.34	公 线	339.09	119	5873	0	-1923.93	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14555	10kV喻邹线 921大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	喻邹线921 开关	喻寺	50000	是	285	4936.34	公 线	316.63	111	5484.1	0	-1535.03	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14556	10kV喻镇线 915大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	喻镇线915 开关	喻寺	10000	是	252	4364.77	公 线	267.93	106	4640.6	0	-1148.78	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14557	10kV喻雨线 923大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	喻雨线923 开关	喻寺	8000	是	308	5334.72	公 线	264.78	86	4586	0	-318.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14558	10kV孔晏线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV孔晏 线921开关	孔坪站	10000	否	400	6928.2	公 线	204.62	51	3544	3150	-458.62	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14559	10kV灯红一线	旺苍电 力调度 控制中 心	灯红一线 916小车开 关	灯塔站	80000	否	389	6737.68	公 线	388.68	100	6732	0	-668.09	不受 限	不可开放	广元 地调	null	
14560	10kV玄柳线 915大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	玄柳线915 开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公 线	161.89	53	2803.9	0	1463.88	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14561	10kV新警线 934大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新警线934 开关	新房子	50000	是	812	14064.25	公 线	410.46	51	7109.1	0	4142.3	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14562	10kV新王线 918大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新王新林 一线918开 关	新房子	50000	是	406	7032.13	公 线	410.42	101	7108.4	0	-1482.7	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14563	10kV新图线 927大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新图线927 开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公 线	676.74	167	11721.2	1410	-7505.5	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14564	10kV孔温线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV孔温 线922开关	孔坪站	10000	否	335	5802.37	公 线	304.57	91	5275.2	2230	-2283.07	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14565	10kV石丰线 914大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	石丰线914 开关	石桥	5000	是	250	4330.13	公 线	365.18	146	6325	0	-2860.9	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14566	10kV黄格线 926大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	黄格线926 开关	黄叙	50000	是	285	4936.34	公 线	272.52	96	4720	0	-770.93	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14567	10kV多上一线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV多上 一线912开 关	多营站	12300	否	440	7621.02	公 线	737.49	168	12773.3	0	-5914.38	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14568	10kV冯古线 914断路器间 隔	泸州电 力调度 控制中 心	10kV冯古 线914开关	冯嘴	127000	否	352	6096.82	公 线	376.79	107	6526	0	-1038.86	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14569	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	国镇路913开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	152.94	102	2649	0	-310.73	不受限	不可开放	广元地调	null	
14570	10kV武四线大馈线	江油电力调度控制中心	武四线923开关	武都站	31.5	是	300	5196.15	公用	296.73	99	5139.3	200	-1182.38	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14571	10kV柏灏线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灏线927开关	柏杨坪	40000	是	306	5300.08	公线	471.08	154	8159.1	0	-3919.04	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14572	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻桐线912开关	喻寺	30000	是	285	4936.34	公线	393.07	138	6808	0	-2858.93	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14573	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻方线911开关	喻寺	50000	是	252	4364.77	公线	176.79	70	3062	0	429.82	受限	不可开放	泸州地调	null	
14574	10kV会太二线大馈线	江油电力调度控制中心	会太二线922开关	太白站	50	是	653	11310.29	公用	266.88	41	4622.4	0	4425.83	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14575	10kV鱼小线622大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼小线622	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	260.99	80	4520.3	0	-3.11	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14576	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼水线612	鱼塘	16000	否	254	4399.41	专线	274.6	108	4756	0	-796.53	不受限	不可开放	泸州地调	null	

14577	10kV黄林线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	黄林线911 开关	黄江站	8000	否	274	4745.82	公 线	282.1	103	4885.9	0	-614.66	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14578	10kV指两线大 馈线	盐亨电 力调度 控制中 心	指两线911 开关	指南站	16.3	否	316	5473.28	公 用	300.64	95	5207	0	-281.05	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14579	10kV魏柏线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	魏柏线959 开关	魏城站	63	是	270	4676.54	公 用	100	37	1732	400	3341.23	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14580	10kV石镇线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	石镇线913 开关	玉河站	4	否	200	3464.1	公 用	209.84	105	3634.5	0	-516.81	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14581	10kV鱼东线 666大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	鱼东线666	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公 线	316.21	111	5476.8	0	-1527.73	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14582	10kV杨金线 932大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨金线932	杨桥	180000	是	525	9093.27	公 线	51.68	10	895.1	0	6379.52	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14583	10kV林五线	旺苍电 力调度 控制中 心	林五线919	35kV林 庆站	20000	否	444	7690.31	公 线	278.8	63	4828.9	0	2092.38	受限	不可开放	广元 地调	null	
14584	10kV皇红线	汉源电 力调度 控制中 心	皇红线913 开关	皇木站	6300	否	200	3464.1	公 线	268.95	134	4658.2	0	-1540.51	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	

14585	10kV杨翠线 941	泸州电 力调度 控制中 心	杨翠线941	杨桥	180000	是	406	7032.13	公 线	6.11	2	105.8	0	5519.9	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14586	10kV杨滨一线 935大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨滨一线 935	杨桥	180000	是	482	8348.48	公 线	404.91	84	7013	0	-334.22	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14587	10kV城建线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	城建线911 开关	城关站	16000	是	263	4555.29	公 用	198.31	75	3434.8	0	209.43	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14588	10kV杨滨二线 943大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	杨滨二线 943	杨桥	180000	是	463	8019.4	公 线	286.84	62	4968	0	1447.52	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14589	10kV玄镇线 914大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	玄镇线914	玄滩	40000	是	326	5646.49	公 线	81.43	25	1410.4	0	3106.79	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14590	10kV万伟线	汉源电 力调度 控制中 心	万伟线922 开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公 线	800	200	13856	0	-7620.62	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14591	10kV旺新四线	旺苍电 力调度 控制中 心	旺新四线 922	松林坡 站	80000	是	485	8400.45	公 线	343.04	71	5941.4	0	778.96	受限	不可开放	广元 地调	null	
14592	10kV玄太线 916大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	玄太线916 开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公 线	280.45	91	4857.4	0	-589.62	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14593	10kV玄钢线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄滩	40000	是	285	4936.34	公线	363.68	128	6299	0	-2349.93	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14594	10kV会昌南线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌南线931开关	会昌站	50	是	569	9855.37	公用	395.79	70	6855	900	129.3	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14595	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新政线919开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	398.38	98	6900	1410	-2684.3	受限	不可开放	泸州地调	null	
14596	10kV新邮线686大馈线	泸州电力调度控制中心	新邮线936	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	328.18	81	5684	0	-58.3	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14597	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通香线913开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	286.26	92	4958	0	-662.51	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14598	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新阳线932开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	328.76	81	5694.2	0	-68.5	受限	不可开放	泸州地调	null	
14599	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新雅线963开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	336.14	83	5822	0	-196.3	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14600	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新西新裕线917开关	新房子	141000	是	812	14064.25	公线	410.46	51	7109.1	0	4142.3	受限	不可开放	泸州地调	null	

14601	10kV新天线 647大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新天线916 开关	新房子	141000	否	463	8019.4	公 线	322.96	70	5593.7	0	1623.76	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14602	10kV新泰线 664大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新泰线924	新房子	50000	是	463	8019.4	公 线	431.01	93	7465.1	0	-1049.58	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14603	10kV新森线 937大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新森线937 开关	新房子	141000	否	406	7032.13	公 线	118.14	29	2046.2	0	4282.72	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14604	10kV游小二线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	游小二线 942开关	游仙站	50	是	400	6928.2	公 用	339.27	85	5876.1	3190	-3523.54	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14605	10kV新琴线 673大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新琴线974	新房子	50000	是	463	8019.4	公 线	316.92	68	5489.1	1600	-673.58	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14606	10kV新南新连 线926大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新南新连 线926开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公 线	226.21	56	3917.9	0	1707.8	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14607	10kV新龙线 931大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新龙线931 开关	新房子	160000	是	406	7032.13	公 线	460.19	113	7970.5	600	-2944.8	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14608	10kV新林二线 935大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新林二线 935开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公 线	523.91	113	9074.1	0	-2658.58	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14609	10kV永雨二线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨二线925开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	253.35	58	4388.1	9380	-7671.28	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14610	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新乐线928	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	427.39	81	7402.4	0	781.54	受限	不可开放	泸州地调	null	
14611	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新江线938开关	新房子	160000	否	254	4399.41	公线	271.71	107	4706	0	-746.53	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14612	10kV新河线933大馈线	泸州电力调度控制中心	新河线933开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	140.65	30	2436	0	3979.52	受限	不可开放	泸州地调	null	
14613	10kV永雨一线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨一线915开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	349.41	79	6051.7	12750	-12704.88	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14614	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞大线915开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公用	443.62	148	7683.5	0	-3006.97	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14615	10kV新灯新文线929大馈线	泸州电力调度控制中心	新灯新文线929开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	199.72	25	3459.2	0	7792.2	受限	不可开放	泸州地调	null	
14616	10kV鸣向线	汉源电力调度控制中心	鸣向线915开关	鸣鹿站	10000	否	200	3464.1	公线	272.56	136	4720.8	0	-1603.11	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14617	10kV新春线 939大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新春线939 开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公 线	427.39	81	7402.4	0	781.54	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14618	10kV新城线 691大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新城线982	新房子	50000	是	406	7032.13	公 线	488.67	120	8463.7	0	-2838	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14619	10kV中劳二线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	中劳二线 916开关	中坝站	40	是	464	8036.72	公 用	286.84	62	4968	0	1461.38	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14620	10kV新滨线 962大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	新滨线962 开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公 线	338.38	83	5860.7	6550	-6785	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14621	10kV石元线 913大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	石元线913 开关	石桥	30000	是	252	4364.77	公 线	261.07	104	4521.8	630	-1659.98	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14622	10kV紫西线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	紫西线915 开关	紫山站	8	否	401	6945.52	公 用	383.08	96	6634.9	0	-383.93	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14623	10kV指开线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	指开线915 开关	指南站	16.3	否	300	5196.15	公 用	224.19	75	3883	0	793.53	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14624	10kV石太线 912大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	石太线912 开关	石桥	5000	是	379	6564.47	公 线	418.13	110	7242	0	-1990.42	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14625	10kV石矿线 916大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	石矿线623 开关	石桥	5000	是	285	4936.34	公 线	279.29	98	4837.3	1000	-1888.23	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14626	10kV石大线 912断路器间 隔	泸州电 力调度 控制中 心	石大线912	石龙	10000	是	196	3394.82	公 线	64.72	33	1121	630	964.86	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14627	10kV中城二线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	中城二线 911开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公 用	436.7	77	7563.6	0	320.7	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14628	10kV茜为线 938	泸州电 力调度 控制中 心	茜为线938	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公 线	189.28	41	3278.4	0	3939.06	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14629	10kV茜水线 933大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	茜水线933 开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公 线	331.09	39	5734.4	0	5932.7	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14630	10kV七沙二线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV七沙 二线925开 关	七盘站	71500	是	440	7621.02	公 线	434.35	99	7522.9	2250	-3676.08	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14631	10kV桂黄线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	桂黄线934 开关	桂溪站	10000	是	349	6044.86	公 用	311.32	89	5392	0	-556.11	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14632	10kV茜盘线 926	泸州电 力调度 控制中 心	茜盘线926 开关	茜草坝	101000	是	463	8019.4	公 线	44.98	10	779.1	0	5636.42	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14633	10kV七河二线	雨城电力调度控制中心	10kV七河二线923开关	七盘站	71500	是	440	7621.02	公线	496.68	113	8602.5	0	-2505.68	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14634	10kV茜莱线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜莱线919开关	茜草坝	101000	是	379	6564.47	公线	149.94	40	2596.9	3130	-475.32	受限	不可开放	泸州地调	null	
14635	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜黄线913	茜草坝	40000	是	285	4936.34	公线	488.68	171	8464	0	-4514.93	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14636	10kV茜桂茜沙线929大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桂茜沙线929开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	349.61	42	6055.3	0	5611.8	受限	不可开放	泸州地调	null	
14637	10kV三虹一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三虹一线917开关	三元站	40	否	569	9855.37	公用	133.72	23	2316	0	6553.83	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14638	10kV茜船线923	泸州电力调度控制中心	茜船线923	茜草坝	40000	否	326	5646.49	公线	59.98	18	1038.8	12500	-8456.96	受限	不可开放	泸州地调	null	
14639	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭二线946	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	291.64	36	5051.2	0	7419.57	受限	不可开放	泸州地调	null	
14640	10kV七河一线	雨城电力调度控制中心	10kV七河一线912开关	七盘站	71500	是	440	7621.02	公线	332.12	75	5752.3	1600	-1255.48	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14641	10kV齐陶线 660大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐陶线961 开关	齐家	127000	是	406	7032.13	公 线	1.2	160	20.2	0	5625.7	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14642	10kV宜海线	汉源电 力调度 控制中 心	宜海线921 开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公 线	344.57	125	5968	0	-1681.17	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14643	10kV齐色一线 661大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐色一线 962开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专 线	357.16	77	6186	0	6415.52	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14644	10kV黄永线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	黄永线912 开关	黄江站	10000	是	400	6928.2	公 用	337.04	84	5837.6	3600	-3895.04	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14645	10kV太东线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	太东线931 开关	太白站	100	是	563	9751.45	公 用	415.62	74	7198.6	0	602.56	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14646	10kV齐科一线 664大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐动一线 965开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专 线	95.52	21	1654.4	0	4761.12	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14647	10kV齐建线 675大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐建线925	齐家	63000	是	463	8019.4	公 线	363.6	79	6297.5	2850	-2731.98	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14648	10kV齐带一线 667大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	齐带一线 968开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公 线	578.2	125	10014.4	960	-3756.94	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14649	10kV七碧线	雨城电力调度控制中心	10kV七碧线924开关	七盘站	71500	否	352	6096.82	专线	378.26	107	6551.5	0	-1064.36	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14650	10kV会让线大馈线	江油电力调度控制中心	会让线923开关	会昌站	50	否	520	9006.66	公用	307.44	59	5324.9	0	2781.09	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14651	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带二线941开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	84.99	18	1472	10290	-4544.54	受限	不可开放	泸州地调	null	
14652	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐春线963开关	齐家	127000	是	463	8019.4	公线	591.5	128	10244.8	0	-3829.28	受限	不可开放	泸州地调	null	
14653	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐安线911	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	249.15	87	4315.2	0	-366.13	受限	不可开放	泸州地调	null	
14654	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗镇线912开关	毗卢	15000	是	326	5646.49	公线	1.1	150	20	0	4517.19	受限	不可开放	泸州地调	null	
14655	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗杨线913开关	毗卢	38000	是	161	2788.6	公线	111.32	69	1928.1	0	302.78	受限	不可开放	泸州地调	null	
14656	10kV毗龙线921大馈线	泸州电力调度控制中心	毗龙线921	毗卢	5000	是	285	4936.34	公线	314.49	110	5447	0	-1497.93	不受限	不可开放	泸州地调	null	

14657	10kV毗井线911大馈线	泸州电力调度控制中心	毗井线911开关	毗卢	5000	否	252	4364.77	专线	238.24	95	4126.4	2050	-2248.11	受限	不可开放	泸州地调	null	
14658	10kV太城二线大馈线	江油电力调度控制中心	太城二线925开关	太白站	100	是	569	9855.37	公用	489.83	86	8483.8	0	-599.5	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14659	10kV弥分弥白线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥分弥白线913开关	弥陀	18200	是	664	11500.82	公线	469.52	71	8132.1	0	1068.56	受限	不可开放	泸州地调	null	
14660	10kV南上线	雨城电力调度控制中心	10kV南上线914开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	915.74	273	15860.6	0	-11218.7	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14661	10kV泸苑线983大馈线	泸州电力调度控制中心	泸苑线983	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	399.11	98	6912.5	0	-1286.8	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14662	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸移线929	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	506.7	125	8776	0	-3150.3	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14663	10kV三群线大馈线	游仙电力调度控制中心	三群线906开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	464.9	77	8052	0	261.84	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14664	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	329.45	81	5706	1250	-1330.3	受限	不可开放	泸州地调	null	

14665	10kV南蜀线	雨城电力调度控制中心	10kV南蜀线918开关	南坝子站	100000	否	210	3637.31	公线	318.01	151	5508	0	-2234.42	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14666	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸向线938开关	泸北	121500	否	406	7032.13	公线	128.81	32	2231	0	6328.92	受限	不可开放	泸州地调	null	
14667	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸西线935	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	338.71	85	5866.4	0	-323.84	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14668	10kV会昌北线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌北线921开关	会昌站	50	是	569	9855.37	公用	421.3	74	7296.9	0	587.4	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14669	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	1	150	20	1300	4325.7	受限	不可开放	泸州地调	null	
14670	10kV南水线	雨城电力调度控制中心	10kV南水线924开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	489.7	111	8481.6	3000	-5384.78	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14671	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸天线916	泸北	40000	否	500	8660.25	公线	280.66	56	4861.1	0	2933.12	受限	不可开放	泸州地调	null	
14672	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸体线912	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	170.38	42	2951	0	2674.7	受限	不可开放	泸州地调	null	

14673	10kV泸美线 985大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸美线985	泸北	40000	否	400	6928.2	公 线	427.07	107	7396.8	0	-1161.42	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14674	10kV桂街线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	桂街线915 开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公 用	39.02	20	675.9	0	2441.79	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14675	10kV泸开线 917大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸开线917 开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公 线	334.35	82	5791	0	-165.3	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14676	10kV泸金线 962大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸金线962	泸北	40000	是	270	4676.54	公 线	367.78	136	6369.9	2000	-4628.67	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14677	10kV泸光线 925大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸光线925	泸北	40000	是	360	6235.38	公 线	230.85	64	3998.4	0	989.9	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14678	10kV泸高线 987大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸高线987	泸北	40000	是	406	7032.13	公 线	290.72	72	5035.3	1000	-409.6	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14679	10kV南才线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南才 线937开关	南坝子 站	100000	是	440	7621.02	公 线	360.62	82	6246	0	-149.18	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14680	10kV泸港线 927大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸港线927	泸北	40000	是	406	7032.13	公 线	353.35	87	6120	0	-494.3	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14681	10kV泸大线 919大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	泸大线919 开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公 线	193.07	48	3344	0	2281.7	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14682	10kV合明线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	合明线919 开关	三合站	40	否	330	5715.77	公 用	999.64	303	17313.7	250	-12419.51	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14683	10kV南岛二线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南岛 二线938开 关	南坝子 站	100000	是	440	7621.02	公 线	347.94	79	6026.4	0	70.42	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14684	10kV龙油线 761大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙油线972	龙马潭	40000	否	503	8712.22	公 线	314.55	63	5448	0	2393	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14685	10kV龙英线 746大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙英线914	龙马潭	40000	否	463	8019.4	公 线	449.72	97	7789.1	0	-571.64	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14686	10kV龙阳线 764大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙阳线928 开关	龙马潭	104000	是	406	7032.13	公 线	346.4	85	5999.6	0	-373.9	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14687	10kV龙希龙发 线912大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙希龙发 线912	龙马潭	40000	是	785	13596.6	公 线	330.71	42	5727.9	5200	-50.62	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14688	10kV武阳线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	武阳线919 开关	武都站	31.5	是	240	4156.92	公 用	251.02	105	4347.7	0	-1022.16	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	

14689	10kV仙抗线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	仙抗线913 开关	仙人桥 站	126	是	394	6824.28	公用	452.6	115	7839	0	-2379.58	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14690	10kV三南线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	三南线909 开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	294.46	49	5100	0	3213.84	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14691	10kV龙湾二线 929大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙湾二线 929	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公 线	353.67	79	6125.5	17730	-17689.4	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14692	10kV龙天一线 919大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙天一线 919开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公 线	1.3	170	20.3	0	11085.13	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14693	10kV南朝线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV南朝 线917开关	南坝子 站	100000	是	440	7621.02	公 线	1096.59	249	18992.9	2280	-15176.08	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14694	10kV龙天二线 971大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙天二线 971开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公 线	1.1	160	20.1	0	11085.13	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14695	10kV龙关龙安 线747大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	龙关龙安 线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公 线	281.06	51	4868	0	2753.02	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14696	10kV李魏线 912大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	10kV李魏 线912开关	李塘	5100	否	196	3394.82	公 线	176.49	90	3056.8	0	-1.46	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14697	10kV兰镇Ⅱ线 954大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	兰镇二线 914开关	兰田	22300	是	285	4936.34	公 线	281.66	99	4878.3	0	-929.23	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14698	10kV兰镇Ⅰ线 953大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	兰镇一线 913开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公 线	1	150	20	0	3949.07	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14699	10kV兰轻线 958大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	兰轻线918 开关	兰田	22300	是	379	6564.47	公 线	404.91	107	7013	0	-1761.42	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14700	10kV兰矿线 955大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	兰矿线915 开关	兰田	22500	是	252	4364.77	公 线	213.43	85	3696.6	0	-204.78	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14701	10kV兰果线 956大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	兰果线956 开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公 线	329.83	116	5712.6	0	-1763.53	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14702	10kV况游线 912	泸州电 力调度 控制中 心	潮清线911 开关	况场	21000	否	423	7326.57	公 线	229.48	54	3974.6	0	2619.31	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14703	10kV况宜线 913断路器间 隔	泸州电 力调度 控制中 心	况宜线913	况场	21000	否	226	3914.43	公 线	200.97	89	3480.8	0	42.19	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14704	10kV况石线 924大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城泉线918 开关	况场	21000	是	196	3394.82	公 线	140.08	71	2426.2	2300	-2010.34	受限	不可开放	泸州 地调	null	

14705	10kV龙园二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园二线929开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	351.17	80	6082.2	0	14.62	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14706	10kV会德线大馈线	江油电力调度控制中心	会德线922开关	会昌站	50	否	653	11310.29	公用	644.45	99	11161.8	0	-982.54	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14707	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况连线923	况场	10000	是	285	4936.34	公线	419.49	147	7265.5	0	-3316.43	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14708	10kV黄污一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污一线915开关	黄叙	101000	是	463	8019.4	专线	176.13	38	3050.6	0	3364.92	受限	不可开放	泸州地调	null	
14709	10kV龙建线	雨城电力调度控制中心	10kV龙建线926开关	龙观站	100000	否	335	5802.37	公线	366.28	109	6344	2880	-4001.87	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14710	10kV黄污二线923大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污二线923	黄叙	50000	是	406	7032.13	专线	316.63	78	5484.1	0	141.6	受限	不可开放	泸州地调	null	
14711	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄为线929	黄叙	50000	否	463	8019.4	专线	357.16	77	6186	0	7217.46	受限	不可开放	泸州地调	null	
14712	10kV龙川线	雨城电力调度控制中心	10kV龙川线971开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	416.21	95	7208.8	0	-1111.98	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14713	10kV黄分线 919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄分线919 开关	黄叙	101000	是	285	4936.34	公线	323.33	113	5600	0	-1650.93	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14714	10kV黄泰线 962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄泰线962 开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	346.2	75	5996.2	0	1221.26	受限	不可开放	泸州地调	null	
14715	10kV龙南线	雨城电力调度控制中心	10kV龙南 线961开关	龙观站	100000	是	330	5715.77	公线	336.05	102	5820.4	0	-1247.78	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14716	10kV中城一线 大馈线	江油电力调度控制中心	中城一线 901开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	454.43	80	7870.8	0	13.5	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14717	10kV黄安线 917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄安线917 开关	黄叙	101000	是	379	6564.47	公线	176.84	47	3062.8	0	2188.78	受限	不可开放	泸州地调	null	
14718	10kV龙西线	雨城电力调度控制中心	10kV龙西 线914开关	龙观站	100000	是	335	5802.37	公线	314.26	94	5442.9	0	-801	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14719	10kV胡镇线 653大馈线	泸州电力调度控制中心	胡镇线653	胡市	10000	是	285	4936.34	公线	482.08	169	8349.6	0	-4400.53	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14720	10kV胡海线 652大馈线	泸州电力调度控制中心	胡海线652	胡市	10000	否	285	4936.34	公线	269.34	95	4665	0	-222.29	不受限	不可开放	泸州地调	null	

14721	10kV龙城线	雨城电力调度控制中心	10kV龙城线928开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	334.64	76	5796	800	-499.18	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14722	10kV会西线大馈线	江油电力调度控制中心	会西线926开关	会昌站	50	否	269	4659.22	公用	400.53	149	6937.2	250	-2993.9	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14723	10kV狐地二线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐地二线918开关	狐狸坡	81000	否	161	2788.6	公线	291.04	181	5040.8	0	-2531.06	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14724	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐风线925开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	公线	342.86	152	5938.4	0	-2431	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14725	10kV汉鸣线	雨城电力调度控制中心	10kV汉鸣线932开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	335.75	76	5815.2	2960	-2678.38	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14726	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯游线911开关	冯嘴	63000	是	285	4936.34	公线	402.9	141	6978.2	2050	-5079.13	受限	不可开放	泸州地调	null	
14727	10kV汉穆线	雨城电力调度控制中心	10kV汉穆线937开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	452.63	103	7839.6	0	-1742.78	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14728	10kV冯医一线916	泸州电力调度控制中心	10kV冯医一线916开关	冯嘴	127000	否	600	10392.3	专线	536.42	89	9290.8	0	62.27	受限	不可开放	泸州地调	null	

14729	10kV汉凤线	雨城电力调度控制中心	10kV汉凤线913开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	506.67	115	8775.6	1250	-3928.78	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14730	10kV会园二线大馈线	江油电力调度控制中心	会园二线943开关	会昌站	50	是	515	8920.06	公线	401.94	78	6961.6	0	174.45	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14731	10kV冯学线915大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯学线915开关	冯嘴	127000	否	406	7032.13	公线	431.01	106	7465.1	0	-1136.18	受限	不可开放	泸州地调	null	
14732	10kV会红线大馈线	江油电力调度控制中心	会红线917开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公用	322.25	49	5581.4	9250	-5783.17	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14733	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德一线913开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	140.3	35	2430	0	3898.92	受限	不可开放	泸州地调	null	
14734	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德二线924开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	193.07	48	3344	0	2984.92	受限	不可开放	泸州地调	null	
14735	10kV汉水线	雨城电力调度控制中心	10kV汉水线965开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	289.82	66	5019.6	5260	-4182.78	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14736	10kV中钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢二线920开关	中坝站	40	是	569	9855.37	公用	371.3	65	6431	0	1453.3	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14737	10kV桂西线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	桂西线922 开关	桂溪站	8000	否	310	5369.36	公用	119.34	38	2067	0	2765.42	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14738	10kV峰河线 913大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	峰河线913	云峰	10000	否	540	9353.07	公 线	251.68	47	4359.1	0	4058.66	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14739	10kV汉和线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉和 线966开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公 线	356.95	81	6182.4	3680	-3765.58	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14740	10kV重铜线大 馈线	江油电 力调度 控制中 心	重铜线912 开关	重华站	4	是	240	4156.92	公用	198.62	83	3440.1	0	-114.56	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14741	10kV汉沙线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉沙 线964开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公 线	266.74	61	4620	2050	-573.18	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14742	10kV洞矿线 636大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公 线	196.03	69	3395.2	0	553.87	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14743	10kV中钢三线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	中钢三线 909开关	中坝站	40	是	653	11310.29	公用	421.39	65	7298.4	0	1749.83	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14744	10kV洞火线 915大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	洞火线915	石洞	50000	否	100	1732.05	专 线	469.75	470	8136.1	0	-6577.25	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	

14745	10kV洞甫线 643大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	洞甫线643	石洞	50000	是	406	7032.13	公 线	228.08	56	3950.4	0	1675.3	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14746	10kV洞潮线 645大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	洞潮线645	石洞	50000	是	379	6564.47	公 线	314.95	83	5454.9	0	-203.32	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14747	10kV会水一线 大馈线	江油电 力调度 控制中 心	会水一线 919开关	会昌站	50	是	653	11310.29	公 用	459.67	70	7961.4	0	1086.83	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14748	10kV电业局 I 线619大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	电业局 I 619	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公 线	324.13	80	5614	0	11.7	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14749	10kV城镇线 666大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城镇线929	城东	50000	是	362	6270.02	公 线	64.96	18	1125.1	13900	-10009.08	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14750	10kV龙人线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV龙人 线925开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公 线	430.96	98	7464.2	0	-1367.38	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	
14751	10kV城长线 926大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城长线926 开关	南城	101000	是	463	8019.4	公 线	428.49	93	7421.5	0	-1005.98	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14752	10kV龙多线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV龙多 线918开关	龙观站	100000	是	350	6062.18	公 线	323.75	92	5607.3	0	-757.56	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	

14753	10kV播轭线大 馈线	北川电 力调度 控制中 心	播轭线912 开关	擂鼓站	80000	是	208	3602.67	公用	196.77	95	3408	400	-925.86	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14754	10kV城五线 913大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城五线913 开关	南城	101000	是	406	7032.13	公 线	367.78	91	6369.9	7600	-8344.2	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14755	10kV城瓦线 912大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城瓦线912 开关	南城	100000	是	406	7032.13	公 线	250.95	62	4346.4	0	1279.3	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14756	10kV城苏线 672大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城苏线672	南城	50000	否	406	7032.13	公 线	314.55	77	5448	0	880.92	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14757	10kV城水一线 915大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	城水一线 915	城东	50000	否	225	3897.11	专 线	1.3	150	20.3	0	3507.4	受限	不可开放	泸州 地调	null	
14758	10kV城水二线 926大馈线专 线	泸州电 力调度 控制中 心	城水二线 926	城东	50000	否	225	3897.11	专 线	270.28	120	4681.2	0	-1173.8	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14759	10kV城泉线 918大馈线	泸州电 力调度 控制中 心	城泉线918 开关	南城	101000	是	406	7032.13	公 线	441.52	109	7647.1	0	-2021.4	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14760	10kV汉桥一线	雨城电 力调度 控制中 心	10kV汉桥 一线938开 关	汉碑站	100000	否	440	7621.02	公 线	600.07	136	10393.2	0	-3534.28	不受 限	不可开放	雅安 地调	null	

14761	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城摩线927开关	南城	100000	否	406	7032.13	公线	226.21	56	3917.9	3150	-738.98	受限	不可开放	泸州地调	null	
14762	10kV汉前线	雨城电力调度控制中心	10kV汉前线912开关	汉碑站	100000	是	496	8590.97	公线	728.18	147	12612	0	-5739.22	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14763	10kV二青线大馈线	江油电力调度控制中心	二青线923开关	二郎庙站	31.5	是	240	4156.92	公用	233.56	97	4045.3	0	-719.76	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14764	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	城马线925	南城	120000	是	406	7032.13	公线	155.79	38	2698.3	0	2927.4	受限	不可开放	泸州地调	null	
14765	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城罗线917	城东	50000	是	326	5646.49	公线	232.1	71	4020	0	497.19	受限	不可开放	泸州地调	null	
14766	10kV汉江线	雨城电力调度控制中心	10kV汉江线926开关	汉碑站	100000	是	440	7621.02	公线	410.23	93	7105.2	0	-1008.38	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14767	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	357.58	88	6193.2	0	-567.5	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14768	10kV厂一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂一线615	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	444.62	167	7700.8	0	-3554.27	受限	不可开放	泸州地调	null	

14769	10kV厂二线 616大馈线专线	泸州电力调度 控制中心	厂二线616	鱼塘	10000	否	266	4607.26	专线	255.8	96	4430.5	0	-283.97	受限	不可开放	泸州地调	null	
14770	10kV太水线大 馈线	江油电力调度 控制中心	太水线913 开关	太白站	100	否	600	10392.3	公用	349.09	58	6046.3	500	2806.77	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14771	10kV桂甘线大 馈线	北川电力调度 控制中心	桂甘线913 开关	桂溪站	8000	否	274	4745.82	公用	125.51	46	2173.8	1880	217.44	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14772	10kV柏朱线 615大馈线	泸州电力调度 控制中心	柏朱线615	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	387.29	95	6707.8	0	-1082.1	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14773	10kV柏邮线 971大馈线	泸州电力调度 控制中心	柏邮线971 开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	338.38	83	5860.7	0	-235	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14774	10kV桥草线	雨城电力调度 控制中心	10kV桥草 线919开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	429.28	98	7435.2	5325	-6663.38	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14775	10kV柏小柏鼓 一线923大馈 线	泸州电力调度 控制中心	柏小柏鼓 一线923开 关	柏杨坪	80000	是	768	13302.15	公线	560.59	73	9709.4	0	932.32	受限	不可开放	泸州地调	null	
14776	10kV柏司线 620大馈线	泸州电力调度 控制中心	柏司线620	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	192.42	47	3332.8	0	2292.9	受限	不可开放	泸州地调	null	

14777	10kV桥香线	雨城电力调度控制中心	10kV桥香线918开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	475.43	108	8234.4	3115	-5252.58	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14778	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏泉线636	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	357.58	88	6193.2	0	-567.5	不受限	不可开放	泸州地调	null	
14779	10kV中钢四线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢四线918开关	中坝站	40	是	653	11310.29	公用	466.63	71	8082	0	966.23	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14780	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云线916开关	石岭站	90	是	553	9578.24	公用	519.73	94	9001.7	0	-1339.11	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14781	10kV魏东线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏东线921开关	魏城站	63	否	600	10392.3	公用	244.69	41	4238.1	2400	2714.97	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14782	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏开线637	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	176.79	44	3062	0	2563.7	受限	不可开放	泸州地调	null	
14783	10kV堰穆线	雨城电力调度控制中心	10kV堰穆线912开关	大堰站	100000	是	440	7621.02	公线	678.7	154	11755.1	4730	-10388.28	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14784	10kV堰均线	雨城电力调度控制中心	10kV堰均线922开关	大堰站	100000	是	440	7621.02	公线	469.62	107	8133.9	2045	-4082.08	不受限	不可开放	雅安地调	null	

14785	10kV堰江线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江线911开关	大堰站	100000	是	440	7621.02	公线	606.2	138	10499.4	7050	-11452.58	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14786	10kV堰前线	雨城电力调度控制中心	10kV堰前线921开关	大堰站	100000	是	440	7621.02	公线	584.19	133	10118.1	0	-4021.28	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14787	10kV临纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.临纸线957开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	275.94	82	4779.3	0	-137.4	不受限	不可开放	达州地调	null	
14788	10kV晨该二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该二线932开关	华晨站	35	是	600	10392.3	公线	590.13	98	10221	0	-1907.16	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14789	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	10kV.临厂线956开关	临巴站	70000	否	413	7153.37	公线	600.59	145	10402.3	0	-3964.27	不受限	不可开放	达州地调	null	
14790	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	10kV.临云线924开关	临巴站	70000	是	160	2771.28	公线	398.09	249	6895	0	-4677.98	不受限	不可开放	达州地调	null	
14791	10kV始三线	天全电力调度控制中心	始三线928开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	344.76	91	5971.2	300	-347.59	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14792	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	10kV.天云线960开关	天星站	80000	是	240	4156.92	公线	270.96	113	4693.1	0	-1367.56	不受限	不可开放	达州地调	null	

14793	10kV界花四线大馈线	安州电力调度控制中心	界花四线927开关	界牌站	40	否	600	10392.3	公线	683.83	114	11844	0	-2490.93	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14794	10kV三滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	三滨线918开关	三元站	40	是	590	10219.1	公用	311.78	53	5400	0	2775.28	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14795	10kV仙锦线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙锦线939开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	651.82	115	11289.6	0	-3405.3	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14796	10kV仙府二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府二线982开关	仙人桥站	126	是	569	9855.37	公用	644	113	11154	0	-3269.7	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14797	10kV忠镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠镇线911开关	忠兴站	18	是	355	6148.78	公用	316.45	89	5481	0	-561.98	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14798	10kV天成线	渠县电力调度控制中心	天成线927开关	天星站	82000	是	428	7413.18	公线	352.32	82	6102.2	0	-171.66	不受限	不可开放	达州地调	null	
14799	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄香线913开关	黄江站	20000	是	310	5369.36	公用	342.23	110	5927.4	0	-1631.91	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14800	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马岩线961开关	马蹄站	51000	否	373	6460.55	公线	532.59	143	9224.5	0	-3410.01	不受限	不可开放	达州地调	null	

14801	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始多线925开关	始阳站	63000	否	400	6928.2	公线	923	231	15986.4	300	-10051.02	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14802	10kV胡红线	蒲城电力调度控制中心	胡红线915开关	胡家站	82000	是	352	6096.82	公线	377.48	107	6537.9	0	-1660.44	不受限	不可开放	达州地调	null	
14803	10kV胡黄线	蒲城电力调度控制中心	胡黄线925开关	胡家站	82000	是	500	8660.25	公线	408.83	82	7081	0	-152.8	不受限	不可开放	达州地调	null	
14804	10kV芭镇线	蒲城电力调度控制中心	芭镇线915开关	芭蕉	543000	是	465	8054.04	公线	550.24	118	9530.1	0	-3086.87	不受限	不可开放	达州地调	null	
14805	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳园线916开关	柳池	302000	是	500	8660.25	公线	465.48	93	8062.1	0	-1633.9	不受限	不可开放	达州地调	null	
14806	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁城六线971开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	523.79	95	9072	0	-1423.26	不受限	不可开放	达州地调	null	
14807	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁城五线925开关	梁原站	102000	是	400	6928.2	公线	582.96	146	10096.8	-1890	-4554.24	不受限	不可开放	达州地调	null	
14808	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	乡川线917开关	东乡站	92000	是	278	4815.1	公线	311.6	112	5396.9	0	-1544.82	不受限	不可开放	达州地调	null	

14809	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	10kV梁城八线973开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	494.27	90	8560.8	200	-912.06	不受限	不可开放	达州地调	null	
14810	10kV仁城线	天全电力调度控制中心	仁城线922开关	仁义站	6300	是	300	5196.15	公线	661.89	221	11464	150	-7457.08	不受限	不可开放	雅安地调	null	
14811	10kV花界二线大馈线	安州电力调度控制中心	花界二回951开关	花该站	31.5	否	316	5473.28	公用	407.78	129	7062.8	0	-2136.85	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14812	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁城七线916开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	603.12	109	10446	-1000	-2797.26	不受限	不可开放	达州地调	null	
14813	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	昆池线915开关	南昆站	82000	否	345	5975.58	公线	384.76	112	6664	0	-1285.98	不受限	不可开放	达州地调	null	
14814	10kV君明线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君明线922开关	君塘站	11300	否	380	6581.79	公线	393.03	103	6807.2	0	-883.59	不受限	不可开放	达州地调	null	
14815	10kV厂金线951路大馈线专线	蒲城电力调度控制中心	厂金线913开关	厂溪站	18300	否	225	3897.11	专线	38	17	622	0	3236.2	受限	不可开放	达州地调	null	
14816	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五镇线911开关	五宝站	12000	否	165	2857.88	公线	188.57	114	3266	630	-693.91	不受限	不可开放	达州地调	null	

14817	10kV南州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州一线964开关	南塔站	31.5	是	569	9855.37	公用	673.27	118	11661	0	-3776.7	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14818	10kV峰南线	蒲城电力调度控制中心	峰南线914开关	峰城站	11000	否	380	6581.79	公线	213.86	56	3704	-2500	-280.39	不受限	不可开放	达州地调	null	
14819	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	昆圣线929开关	南昆站	82000	是	390	6755	公线	411.55	106	7128	0	-1724	不受限	不可开放	达州地调	null	
14820	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	10KV.樊白线951开关	樊吟站	90000	否	380	6581.79	公线	350.15	92	6064.6	-160	-140.99	不受限	不可开放	达州地调	null	
14821	6kV田太线大馈线	安州电力调度控制中心	田太线623开关	水田坝站	6.3	否	401	6945.52	公用	363.78	91	6300.6	0	-49.63	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14822	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊吟站	90000	是	290	5022.95	公线	244.2	84	4229.5	0	-211.14	不受限	不可开放	达州地调	null	
14823	10kV三罗线	蒲城电力调度控制中心	三罗线913开关	三墩站	11000	是	400	6928.2	公线	379.13	95	6566.6	0	-1024.04	不受限	不可开放	达州地调	null	
14824	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆新线962开关	南昆站	80000	是	340	5888.97	公线	302.08	89	5232	630	-520.82	不受限	不可开放	达州地调	null	

14825	10kV回高线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	回高线919 开关	回龙站	50	是	600	10392.3	公 线	636.03	106	11016	0	-2702.16	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14826	10kV昆滨线	蒲城电 力调度 控制中 心	昆滨线914 开关	南昆站	82000	否	335	5802.37	公 线	390.76	117	6768	0	-1545.87	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14827	10kV厂石线	蒲城电 力调度 控制中 心	10kV.厂石 线921开关	厂溪站	16300	否	350	6062.18	公 线	303.93	87	5264	0	1451.96	受限	不可开放	达州 地调	null	
14828	10kV绵曼线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵曼线927 开关	绵阳站	50	是	400	6928.2	公 线	335.51	84	5811	0	-268.44	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14829	10kV厂溪线	蒲城电 力调度 控制中 心	10kV.厂溪 线911开关	厂溪站	16300	否	400	6928.2	公 线	346.84	87	6007.2	0	228.18	受限	不可开放	达州 地调	null	
14830	10kV乡北一线	蒲城电 力调度 控制中 心	10Kv.乡北 一线964开 关	东乡站	92000	是	495	8573.65	公 线	456.7	92	7910	0	-1051.08	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14831	10kV大下线	蒲城电 力调度 控制中 心	大下线914 开关	大石盘 站	11000	否	200	3464.1	公 线	178.34	89	3088.8	0	28.89	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14832	10kV花滨二线 大馈线	安州电 力调度 控制中 心	花滨二线 968开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公 用	585.39	98	10139	0	-1825.16	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	

14833	10kV渡鸡线	蒲城电力调度控制中心	渡鸡线912开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	546.81	144	9470.8	0	-3547.19	不受限	不可开放	达州地调	null
14834	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	10kV.芭黄线912开关	芭蕉	540000	否	335	5802.37	公线	531.52	159	9205.9	0	-3983.77	不受限	不可开放	达州地调	null
14835	10kV园上线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园上线954开关	园艺站	50	是	600	10392.3	公线	291	48	5040.1	0	3273.74	受限	不可开放	绵阳地调	null
14836	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	昆上线919开关	南昆站	82000	否	260	4503.33	公线	235.35	91	4076.2	0	-23.2	不受限	不可开放	达州地调	null
14837	10kV渡镇西线	蒲城电力调度控制中心	10kV.渡镇西线921开关	渡口站	20000	是	380	6581.79	公线	393.98	104	6823.8	0	-1558.37	不受限	不可开放	达州地调	null
14838	10kV塔镇线大馈线	安州电力调度控制中心	塔镇线923开关	塔水站	10	否	400	6928.2	公用	390.35	98	6760.8	0	-525.42	不受限	不可开放	绵阳地调	null
14839	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城农线912开关	城关站	18000	否	317	5490.6	公用	293.01	92	5075	0	-133.46	受限	不可开放	绵阳地调	null
14840	10kV科镇三线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇三线917开关	农科站	50	是	600	10392.3	公用	453.44	76	7853.6	3600	-3139.76	不受限	不可开放	绵阳地调	null

14841	10kV三州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州一线921开关	三元站	40	是	569	9855.37	公用	415.7	73	7200	0	684.3	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14842	10kV渡哈线	蒲城电力调度控制中心	渡哈线914开关	渡口站	23000	是	380	6581.79	公线	362.71	95	6282.2	0	-1016.77	不受限	不可开放	达州地调	null	
14843	10kV昆团线	蒲城电力调度控制中心	昆团线926开关	南昆站	82000	否	380	6581.79	公线	352.79	93	6110.3	0	2883.31	不受限	不可开放	达州地调	null	
14844	10kV厂新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂新线912开关	厂溪站	16300	否	200	3464.1	公线	143.63	72	2487.6	0	630.09	受限	不可开放	达州地调	null	
14845	10kV秀磷线大馈线	安州电力调度控制中心	秀磷线929开关	秀水站	40	否	353	6114.14	公用	404.13	114	6999.5	0	-1496.77	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14846	10kV乡北二线	蒲城电力调度控制中心	乡北二线926开关	东乡站	92000	否	335	5802.37	公线	397.33	119	6881.7	0	-1659.57	不受限	不可开放	达州地调	null	
14847	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	昆塔线918开关	南昆站	82000	否	380	6581.79	公线	362.29	95	6274.8	0	-351.19	不受限	不可开放	达州地调	null	
14848	10kV大三线	蒲城电力调度控制中心	大三线911开关	大石盘站	11000	否	200	3464.1	公线	181.04	91	3135.6	0	-17.91	不受限	不可开放	达州地调	null	

14849	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹二线911开关	高水站	31.5	是	527	9127.91	公用	293.38	56	5081.4	0	2220.93	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14850	10kV君双线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君双线912开关	君塘站	11300	否	275	4763.14	公线	209.47	76	3628	0	-141.17	不受限	不可开放	达州地调	null	
14851	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通二线946开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	750.81	142	13004	0	-5701.67	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14852	10kV梁九一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九一线913开关	磨家梁	240	是	361	6252.7	公用	432.72	120	7494.7	0	-2492.54	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14853	10kV桂陈线大馈线	北川电力调度控制中心	桂陈线912开关	桂溪站	8000	是	300	5196.15	公用	103.87	35	1799	0	2357.92	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14854	10kV凉煤线	蒲城电力调度控制中心	凉煤线922开关	凉风站	18300	否	200	3464.1	专线	176.37	88	3054.8	0	62.89	不受限	不可开放	达州地调	null	
14855	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石井线913开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	614.27	117	10639.2	0	-3336.87	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14856	10kV黄友线大馈线	安州电力调度控制中心	黄友线919开关	黄土站	40	否	300	5196.15	公用	422.64	141	7320.1	0	-2643.57	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14857	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	昆镇线925开关	南昆站	82000	否	375	6495.19	公线	343.18	92	5943.8	0	-98.13	不受限	不可开放	达州地调	null	
14858	6kV田磷线大馈线	安州电力调度控制中心	田磷线624开关	水田坝站	6.3	否	400	6928.2	公用	363.78	91	6300.6	0	-65.22	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14859	10kV塔汉线大馈线	安州电力调度控制中心	塔汉线916开关	塔水站	10	是	400	6928.2	公用	346.33	87	5998.4	0	-455.84	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14860	10kV园政二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园政二线927开关	园艺站	50	是	600	10392.3	公用	703	117	12176	2230	-6092.16	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14861	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵安线915开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	529.91	101	9178	0	-1875.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14862	10kV秀城线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城线922开关	秀水站	40	是	401	6945.52	公用	464.44	116	8044.1	0	-2487.68	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14863	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇线925开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	411.55	137	7128	0	-2971.08	不受限	不可开放	达州地调	null	
14864	10kV花镇线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇线959开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	630.02	105	10911.9	0	-2598.06	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14865	10kV城茶线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶线912开关	城区站	10000	是	272	4711.18	公线	310.27	114	5373.8	0	-1604.86	不受限	不可开放	达州地调	null	
14866	10kV谷阁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷阁线923开关	丰谷	150	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14867	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	548.94	104	9507.6	0	-2205.27	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14868	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城东线913开关	城关站	18000	是	400	6928.2	公用	293.72	73	5087.2	315	140.36	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14869	10kV兴玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴玉线912开关	兴隆站	8	是	300	5196.15	公用	359.83	120	6232.3	0	-2075.38	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14870	10kV花滨线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨线965开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	562.17	94	9736.7	0	-1422.86	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14871	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环一线911开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	585.02	111	10132.5	8340	-11170.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14872	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通一线913开关	园艺站	50	否	527	9127.91	公用	562.45	107	9741.6	3000	-4526.48	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14873	10kV花虹线大馈线	安州电力调度控制中心	花虹线958开关	花该站	31.5	否	600	10392.3	公用	579.56	97	10038	0	-684.93	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14874	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城沙线926开关	城关站	18000	是	274	4745.82	公用	63.49	23	1099.7	500	2196.96	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14875	10kV万青线	万源电力调度控制中心	10kV万青线911开关	万源站	50000	是	270	4676.54	公线	197.1	73	3413.7	630	-302.47	不受限	不可开放	达州地调	null	
14876	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金二线937开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	529.91	101	9178	0	-1875.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14877	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100	否	358	6200.74	公用	342.73	96	5936	0	-355.33	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14878	10kV小沈二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈二线918开关	小枳站	40	否	591	10236.42	公用	100	17	1732	0	9212.78	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14879	10kV小铁线大馈线	游仙电力调度控制中心	小铁线909开关	小枳站	31.5	是	353	6114.14	公用	389.66	110	6748.9	315	-2172.59	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14880	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶一线913开关	万源站	50000	是	515	8920.06	公线	593.76	115	10284	0	-3147.95	不受限	不可开放	达州地调	null	

14881	10kV新永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永四线901开关	新皂站	31.5	是	352	6096.82	公用	312.5	89	5412.5	0	-535.04	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14882	10kV长罐线	万源电力调度控制中心	10kV.长罐线915开关	长石站	4000	是	200	3464.1	公线	163.28	82	2828	0	-56.72	不受限	不可开放	达州地调	null	
14883	10kV园济线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园济线923开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	295.14	56	5111.9	0	2190.43	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14884	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环三线905开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	427.51	81	7404.5	0	-102.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14885	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	10kV太城三线918开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	255.2	57	4420.1	3000	-1184.72	不受限	不可开放	达州地调	null	
14886	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南水线963开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	429.46	81	7438.3	0	-135.97	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14887	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工三线932开关	御营站	50	是	580	10045.89	公用	631.94	109	10945.2	810	-3718.49	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14888	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲宏二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	557.33	93	9653	0	-1339.16	不受限	不可开放	达州地调	null	

14889	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教二线926开关	园艺站	50	否	600	10392.3	公用	306.89	51	5315.4	800	3237.67	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14890	10kV新麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新麻线918开关	新皂站	31.5	否	358	6200.74	公用	468.48	131	8114.1	1000	-3533.43	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14891	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城西线923开关	城关站	18000	是	305	5282.75	公用	331.81	109	5747	0	-1520.8	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14892	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指水线913开关	指南站	16.3	否	552	9560.92	公用	242.5	44	4200.1	0	4404.73	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14893	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥棉线919开关	佳桥	120	否	316	5473.28	公用	18.31	6	317.2	0	4608.75	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14894	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲金一线961开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	503.31	91	8717.4	0	-1068.66	不受限	不可开放	达州地调	null	
14895	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工一线919开关	福泉站	40	否	406	7032.13	公用	613.65	151	10628.5	125	-4424.58	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14896	10kV梁磨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁磨线925开关	磨家梁	240	是	553	9578.24	公用	482.63	87	8359.2	0	-696.61	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14897	10kV丰双一线	通川电力调度控制中心	丰双一线915开关	双丰站	10000	是	300	5196.15	公线	272.01	91	4711.2	0	-554.28	不受限	不可开放	达州地调	null	
14898	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵成线985开关	绵阳站	50	是	527	9127.91	公用	424.86	81	7358.5	0	-56.17	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14899	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城桑线922开关	城关站	18000	是	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	2771.28	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14900	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭二线960开关	魏兴站	40000	是	552	9560.92	公线	440.65	80	7632	0	16.74	不受限	不可开放	达州地调	null	
14901	10kV西酿线	通川电力调度控制中心	10kV.西酿线929开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	380.8	95	6595.5	0	-1052.94	不受限	不可开放	达州地调	null	
14902	10kV岗酢二线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢二线969开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	554.2	93	9598.8	0	-323.67	不受限	不可开放	达州地调	null	
14903	10kV高花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高花线917开关	高水站	31.5	否	400	6928.2	公用	284.69	71	4930.9	0	1304.48	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14904	10kV铁顺一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺一线922开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	473.76	90	8205.6	0	-903.27	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14905	10kV岗农线	通川电力调度控制中心	10kV.岗农线965开关	木岗站	100000	是	300	5196.15	公线	276.44	92	4788	0	-631.08	不受限	不可开放	达州地调	null	
14906	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工三线922开关	黄江站	20000	否	310	5369.36	公线	350.44	113	6069.6	0	-1237.18	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14907	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	10kV.魏蒲线953开关	魏兴站	80000	否	365	6321.99	公线	328.41	90	5688	0	1.79	不受限	不可开放	达州地调	null	
14908	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	10kV.岗商线956开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	440.65	80	7632	0	16.74	不受限	不可开放	达州地调	null	
14909	10kV泉杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉杨线926开关	福泉站	40	是	304	5265.43	公用	267.51	88	4633.3	0	-420.96	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14910	10kV绵虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹二线943开关	绵阳站	50	是	553	9578.24	公用	529.06	96	9163.4	0	-1500.81	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14911	10kV南江线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南江线972开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	429.72	82	7442.7	0	-140.37	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14912	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	黄江站	40000	是	310	5369.36	公用	282.15	91	4886.8	0	-591.31	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14913	10kV普时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普时线912开关	普明站	31.5	是	527	9127.91	公用	605.76	115	10491.8	1000	-4189.47	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14914	10kV御虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹二线945开关	御营站	50	是	552	9560.92	公用	619.14	112	10723.5	0	-3074.76	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14915	10kV西举线	通川电力调度控制中心	10kV.西举线926开关	城西站	82000	是	315	5455.96	公线	319.1	101	5526.8	0	-1162.03	不受限	不可开放	达州地调	null	
14916	10kV新永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永一线910开关	新皂站	31.5	是	527	9127.91	公用	541.23	103	9374.1	0	-2071.77	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14917	10kV秀农线大馈线	安州电力调度控制中心	秀农线927开关	秀水站	40	否	401	6945.52	公用	371.04	93	6426.4	0	-175.43	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14918	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂都线911开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	100.75	50	1745	0	1372.69	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14919	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	10kV.岗鑫线971开关	木岗站	50000	是	595	10305.7	公线	520.74	88	9019.2	0	-774.64	不受限	不可开放	达州地调	null	
14920	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭线955开关	魏兴站	40000	是	400	6928.2	公线	321.94	80	5576	0	-33.44	不受限	不可开放	达州地调	null	

14921	10kV园开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开一线919开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	484.72	61	8395.4	0	4075.37	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14922	10kV黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线942开关	黄土站	40	否	401	6945.52	公用	473.03	118	8192.8	0	-1941.83	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14923	10kV回梁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回梁线916开关	回龙站	50	是	400	6928.2	公用	451.33	113	7817	1940	-4214.44	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14924	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工三线922开关	华晨站	35	是	400	6928.2	公用	648.37	162	11229.8	0	-5687.24	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14925	10kV吴农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴农线912开关	吴家站	8	否	200	3464.1	公用	246.89	123	4276.1	0	-1158.41	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14926	10kV铁滨一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨一线919开关	铁牛站	40	是	553	9578.24	公用	826.56	149	14316	0	-6653.41	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14927	10kV南虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹一线918开关	南塔站	126	是	527	9127.91	公用	373.37	71	6466.7	1530	-694.37	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14928	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓桑线933开关	晓坝站	40	是	401	6945.52	公用	348.5	87	6036	0	-479.58	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14929	10kV三文线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	三文线924 开关	三元站	40	是	600	10392.3	公用	430.25	72	7452	1900	-1038.16	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14930	10kV游小线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	游小线917 开关	游仙站	31.5	是	500	8660.25	公用	657.26	131	11383.7	40	-4495.5	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14931	10kV园启线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	园启线911 开关	园艺站	50	是	527	9127.91	公用	201.7	38	3493.5	0	3808.83	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14932	10kV林教一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	林教一线 919开关	金家林 站	50	否	600	10392.3	公用	541.49	90	9378.6	0	-25.53	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14933	10kV潮天线 913大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	潮天线913	潮河	16300	是	254	4399.41	公 线	220.63	87	3821.3	250	-551.77	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14934	10kV平跃二线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	平跃二线 946开关	平政站	50	是	527	9127.91	公用	386.61	73	6696	1030	-423.67	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14935	10kV望城线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	望城线955 开关	望江站	100	是	553	9578.24	公 线	546.77	99	9470	0	-1807.41	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14936	10kV碑鼓线	通川电 力调度 控制中 心	10kV.碑鼓 线922开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公 线	399.27	151	6915.3	0	-2784.36	不受 限	不可开放	达州 地调	null	

14937	10kV祥永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永一线926开关	凝祥站	50	是	500	8660.25	公用	403.26	81	6984.4	0	-56.2	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14938	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑北线911开关	碑庙站	23000	否	265	4589.93	公线	259.53	98	4495.1	0	-364.16	不受限	不可开放	达州地调	null	
14939	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	10kV.岗北线966开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	487.76	88	8448	0	-799.26	不受限	不可开放	达州地调	null	
14940	10kV石盘线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石盘线909开关	石桥铺站	40	是	527	9127.91	公用	591.17	112	10239	0	-2936.67	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14941	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指新线921开关	指南站	16.3	否	300	5196.15	公用	126.04	42	2183	100	2393.53	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14942	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线933开关	御营站	50	是	403	6980.16	公用	360.22	89	6239	30	-684.87	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14943	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	10kV.西紫线960开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	519.84	94	9003.6	0	-1354.86	不受限	不可开放	达州地调	null	
14944	10kV宝清线大馈线	安州电力调度控制中心	宝清线913开关	宝林站	5	否	200	3464.1	公用	320.25	160	5546.7	0	-2429.01	不受限	不可开放	绵阳地调	null	

14945	10kV永安线 915大馈线	泸川电 力调度 控制中 心	永安线915 开关	永利	10000	是	416	7205.33	公 线	392.61	94	6800	0	-1035.74	不受 限	不可开放	泸州 地调	null	
14946	10kV指江线大 馈线	盐亭电 力调度 控制中 心	指江线923 开关	指南站	16.3	否	500	8660.25	公 线	388	78	6720.1	0	1074.12	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14947	10kV小五线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	小五线916 开关	小槐站	40	否	600	10392.3	公 用	181.06	30	3136	2800	3417.07	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14948	10kV金大线	达县电 力调度 控制中 心	金大线914 开关	金刚站	14600	否	200	3464.1	公 线	171.26	86	2966.4	0	150	不受 限	不可开放	达州 地调	null	
14949	10kV平高一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	平高一线 916开关	平政站	50	是	600	10392.3	公 用	803.7	134	13920	0	-5606.16	受限	不可开放	绵阳 地调	null	
14950	10kV金吴线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	金吴线923 开关	吴家站	8	是	200	3464.1	公 线	228.95	114	3965.4	0	-1194.12	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14951	10kV花界线大 馈线	安州电 力调度 控制中 心	花界线956 开关	花该站	31.5	是	597	10340.34	公 用	579.1	97	10030	0	-1757.73	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14952	10kV御安一线 大馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	御安一线 935开关	御营站	50	是	600	10392.3	公 用	528.08	88	9146.3	0	-832.46	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	

14953	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普二线922开关	双碑站	50	是	552	9560.92	公用	567.44	103	9828	2310	-4489.26	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14954	10kV园开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开四线942开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	939.98	117	16280.4	0	-3809.63	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14955	10kV大黄线	达县电力调度控制中心	大黄线913开关	大树站	20000	否	260	4503.33	公线	130.48	50	2259.9	0	1793.1	受限	不可开放	达州地调	null	
14956	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌线917开关	福泉站	40	是	304	5265.43	公用	289.82	95	5019.7	0	-807.36	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14957	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大街线925开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	237.1	79	4106.6	0	569.93	受限	不可开放	达州地调	null	
14958	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆二线941开关	园艺站	50	否	552	9560.92	公用	637.49	115	11041.3	0	-2436.47	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14959	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉柏线923开关	玉龙站	6.3	否	200	3464.1	公线	196.4	98	3401.6	0	-283.91	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14960	10kV园开三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开三线953开关	园艺站	50	否	800	13856.41	公线	875	109	15155	0	-2684.23	受限	不可开放	绵阳地调	null	

14961	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	10kV.金卧线922开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	167.03	84	2892.9	0	30	不受限	不可开放	达州地调	null	
14962	10kV高科线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高科线904开关	高水站	31.5	是	465	8054.04	公用	397.02	85	6876.4	2500	-2933.17	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14963	10kV花工二线大馈线	安州电力调度控制中心	花工二线914开关	花该站	31.5	是	600	10392.3	公用	532.63	89	9225.2	0	-911.36	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14964	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指巨线922开关	指南站	16.3	否	300	5196.15	公用	178.98	60	3100	0	1576.53	受限	不可开放	绵阳地调	null	
14965	10kV铁涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪二线923开关	铁牛站	40	是	527	9127.91	公用	479.86	91	8311.2	0	-1008.87	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14966	10kV祥永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永二线947开关	凝祥站	50	是	500	8660.25	公用	313.95	63	5437.7	5845	-4354.5	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14967	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀水站	40	是	401	6945.52	公用	364.71	91	6316.7	0	-760.28	不受限	不可开放	绵阳地调	null	
14968	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城四线925开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	419.32	84	7262.6	0	50	不受限	不可开放	达州地调	null	

14969	10kV绵宾线大 馈线	绵阳电 力调度 控制中 心	绵宾线954 开关	绵阳站	50	是	451	7811.55	公用	434.13	96	7519.2	0	-1269.96	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14970	10kV塘东一线 大馈线	游仙电 力调度 控制中 心	塘东一线 927开关	塘汛站	31.5	否	400	6928.2	公用	560.17	140	9702.2	2000	-5466.82	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	
14971	10kV仙城线大 馈线	游仙电 力调度 控制中 心	仙城线929 开关	仙人桥 站	126	是	569	9855.37	公用	478.2	84	8282.4	500	-898.1	不受 限	不可开放	绵阳 地调	null	