	基本信息								历史运行信息								
序号	线路名称	所属调管范围	线路名称编号	所属变电站	主变额定电容量(KVA)	是否互供	最大允许电流(A)	允许载流容量(KVA)	线路性质	历史最大负荷电流(A)	历史最大负荷率(%)	年度历史最大负荷(kW)	已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)	所属地市
0	10kV洪新一线	洪雅电力调度控制中心	洪新一线916开关	新村开闭所	2000	否	1200	20784.61	公线	412	41	7482	0	18706.15	不受限	18700	眉山地调
1	10kV新业二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业二回924开关	新皂站	63000	否	1200	20784.61	公线	100	8	1732	0	18706.15	不受限	18700	绵阳地调
2	10kV罗森路	绵竹电力调度控制中心	罗森路932开关	罗荣站	100000	否	1104	19121.84	专线	670.18	61	11607.5	0	17209.66	不受限	17200	德阳地调
3	10kV天城路916大馈线	德阳电力调度控制中心	天城路916开关	天元站	65000	否	1000	17320.51	公线	107.9	10	1868.8	0	15588.46	不受限	15550	德阳地调
4	10kV新业一回大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业一回903开关	新皂站	31500	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550	绵阳地调
5	电网_10kV古开二路	广汉电力调度控制中心	古开二路910开关	古城	302000	否	1000	17320.51	专线	0	0	0	0	15588.46	不受限	15550	德阳地调
6	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古城	300000	否	1000	17320.51	专线	13.97	1	242	0	15346.46	不受限	15300	德阳地调
7	10kV松桐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐二线928开关	松涛站	102000	否	1000	17320.51	公用	304.5	44	5380	1000	14588.46	不受限	14550	资阳地调
8	10kV南洲路927大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路927开关	城南站	92000	是	1200	20784.61	专线	139.91	12	2423.3	2500	14127.69	不受限	14100	德阳地调
9	10kV兰景线	青神电力调度控制中心	兰景线913开关	兰店站	100000	否	1000	17320.51	公线	89.08	9	1542.9	0	14045.56	不受限	14000	眉山地调
10	10kV罗华线	洪雅电力调度控制中心	罗华线926开关	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	269.64	22	4670.2	0	14035.95	不受限	14000	眉山地调
11	10kV石锅一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	石锅一路918开关	石亭江站	100000	否	894	15484.53	专线	199.3	22	3451.8	0	13936.08	不受限	13900	德阳地调
12	10kV五嘉路934大馈线	德阳电力调度控制中心	五嘉路934开关	五里堆	362000	是	1000	17320.51	公线	618.4	61	10710.6	0	13856.41	不受限	13850	德阳地调
13	10kV南徐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐二线922开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公线	100.86	21	1840	0	13856.41	不受限	13850	资阳地调
14	10kV松桐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐一线918开关	松涛站	102000	是	1000	17320.51	公线	141	22	2530	0	13856.41	不受限	13850	资阳地调
15	10kV高东线	仁寿电力调度控制中心	高东线912开关	高家站	20000	否	875	15155.44	公线	875	100	15155.44	0	13638.1	不受限	13600	眉山地调
16	10kV柏广Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅱ回958开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	875	100	15155.44	0	13639.9	不受限	13600	眉山地调
17	10kV石得一路935大馈线	德阳电力调度控制中心	石得一路935开关	石亭江站	102000	否	900	15588.46	公线	28.48	3	493.2	0	13536.41	不受限	13500	德阳地调
18	10kV宁开一线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开一线915开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	464.71	31	8048.8	2000	13333.88	不受限	13300	南充地调
19	10kV宁开三线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开三线922开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	605.53	40	10487.8	0	12894.88	不受限	12850	南充地调
20	10kV德开路966大馈线	德阳电力调度控制中心	德开路966开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	66.25	7	1147.4	0	12709.01	不受限	12700	德阳地调
21	10kV时吉四线	宜宾电力调度控制中心	时吉四线996开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	400	50	6928	0	12470.77	不受限	12450	宜宾地调
22	10kV南际路917大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路917开关	城南站	90000	否	800	13856.41	专线	282.5	35	4892.9	0	12470.77	不受限	12450	德阳地调
23	10kV时吉八线	宜宾电力调度控制中心	时吉八线994开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	66.41	8	1150.2	0	12470.77	不受限	12450	宜宾地调
24	10kV时山六线	宜宾电力调度控制中心	时山六线975开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	400	50	6928	0	12470.77	不受限	12450	宜宾地调
25	10kV时芯二线	宜宾电力调度控制中心	时芯二线925开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	400	50	6928	0	12470.77	不受限	12450	宜宾地调
26	10kV文安一线	彭山电力调度控制中心	文安一线927开关	汉安开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	783	97	13527.6	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调
27	10kV相岷线	眉山电力调度控制中心	相岷线911开关	相东站	20000	是	900	15588.46	公线	9	1	155.88	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调
28	10kV金湖一线	眉山电力调度控制中心	金湖一线911开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	330.62	37	5726.51	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调
29	10kV文红一线	彭山电力调度控制中心	文红一线926开关	红石开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	733	91	12663.8	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调
30	10kV文红二线	彭山电力调度控制中心	文红二线936开关	红石开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	757	94	13078.4	0	12470.77	不受限	12450	眉山地调
31	10kV谢应线	彭山电力调度控制中心	谢应线912开关	谢家站	20000	否	800	13856.41	专线	12.85	2	222.5	0	12248.27	不受限	12200	眉山地调
32	10kV南亚线	广元电力调度控制中心	南亚线918开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	109.57	12	1897.8	0	12225.34	不受限	12200	广元地调
33	10kV宁开二线大馈线	阆中电力调度控制中心	宁开Ⅱ线926开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	646.02	43	11189	0	12193.68	不受限	12150	南充地调
34	10kV德世路927大馈线	德阳电力调度控制中心	德世路927开关	德阳站新	105000	是	1000	17320.51	公线	490.18	49	8489.9	1800	12056.41	不受限	12050	德阳地调
35	10kV净智三线	崇州电力调度控制中心	净智三线933	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	21.89	3	379.2	0	12091.57	不受限	12050	成都地调
36	10kV柏窖柏酒线917大馈线	泸州电力调度控制中心	柏窖柏酒线917开关	柏杨坪	81000	是	869	15051.52	公线	4.4	1840	18	0	12041.22	不受限	12000	泸州地调
37	10kV城窖二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	城窖二线971	城东	50000	是	926	16038.79	公线	62.38	7	1080.4	0	11750.63	不受限	11750	泸州地调
38	10kV时宿一线	宜宾电力调度控制中心	时宿一线964开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	58.37	7	1011	0	11459.77	不受限	11450	宜宾地调
39	10kV新瓦新国线961大馈线	泸州电力调度控制中心	新瓦新国线961	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	1.4	1540	20	0	11251.4	不受限	11250	泸州地调
40	10kV德华路957大馈线	德阳电力调度控制中心	德华路957开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	371.47	37	6433.9	2730	11126.41	不受限	11100	德阳地调
41	10kV黄开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开一路918开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	553.2	69	9581.4	0	11085.13	不受限	11050	德阳地调
42	10kV石宏一路953大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏一路953开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	113.95	14	1973.6	0	11085.13	不受限	11050	德阳地调
43	10kV团融六线	内江电力调度控制中心	团融六线926开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	235.36	24	4076.5	0	10950.77	不受限	10950	内江地调
44	10kV三钢五路	广汉电力调度控制中心	三钢五路906开关	三星堆站旧	122000	否	700	12124.36	专线	0	0	0	0	10911.92	不受限	10900	德阳地调
45	10kV三钢二路	广汉电力调度控制中心	三钢二路912开关	三星堆站旧	120000	否	700	12124.36	专线	130	18	2000	0	10911.92	不受限	10900	德阳地调
46	10kV沿乐西线	都江堰电力调度控制中心	沿乐西线907	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	90.5	11	1567.4	0	10903.37	不受限	10900	成都地调
47	10kV镇院线	眉山电力调度控制中心	镇院线961开关	镇江	150000	否	800	13856.41	专线	90.42	11	1566	0	10904.77	不受限	10900	眉山地调
48	10kV科达线	眉山电力调度控制中心	科达线919开关	科工园站	100000	否	800	13856.41	专线	89.64	11	1552.5	0	10918.27	不受限	10900	眉山地调
49	10kV南豪线大馈线	自贡电力调度控制中心	南豪线966开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	专线	145.28	21	2525.5	0	10849.56	不受限	10850	自贡地调
50	10kV小得一路	广汉电力调度控制中心	小得一路919开关	110kV小汉站	80000	否	914	15830.94	公用	202.08	22	3500	0	10747.85	不受限	10700	德阳地调
51	10kV光瑞路	绵竹电力调度控制中心	光瑞路925开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	103	13	1784	0	10686.77	不受限	10650	德阳地调
52	10kV新益新学线971大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线971开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	37.51	5	649.6	0	10601.8	不受限	10600	泸州地调
53	10kV文安二线	彭山电力调度控制中心	文安二线937开关	汉安开闭所	2000	否	800	13856.41	公线	108.63	14	1881.5	0	10589.27	不受限	10550	眉山地调
54	10kV严临一线913大馈线	泸川电力调度控制中心	严临一线913	严湾	50000	是	812	14064.25	公线	39.01	5	675.6	0	10575.8	不受限	10550	泸州地调
55	10kV白安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白安线965开关	白塔站	100000	否	1000	17320.51	专线	408.66	41	7078	5000	10588.46	不受限	10550	资阳地调
56	10kV大旭二线	眉山电力调度控制中心	旭南二线925开关	旭光开闭所	1000	是	760	13163.59	公线	44.4	6	769.03	0	10530.87	不受限	10500	眉山地调
57	10kV杨捷路	德阳电力调度控制中心	杨捷路918开关	杨嘉站	31500	否	700	12124.36	专线	24.61	4	426.3	0	10485.62	不受限	10450	德阳地调
58	10kV普中线	仁寿电力调度控制中心	普中线918开关	普宁站	102000	是	875	15155.44	专线	97.81	11	1694	0	10430.35	不受限	10400	眉山地调
59	10kV普芙线	仁寿电力调度控制中心	普芙线924开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	188.97	22	3273	0	10366.9	不受限	10350	眉山地调
60	10kV尚业二线	眉山电力调度控制中心	尚业二线923开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	173.42	19	3003.6	630	10396.01	不受限	10350	眉山地调
61	10kV庐保一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保一路914开关	庐山站	102000	是	800	13856.41	公线	198.8	24	3443.2	800	10285.13	不受限	10250	德阳地调
62	10kV金雕二线	眉山电力调度控制中心	金雕二线923开关	金龙站	103000	否	900	15588.46	公线	225.5	25	3905.6	0	10124.01	不受限	10100	眉山地调
63	10kV相医线	眉山电力调度控制中心	相医线917开关	相东站	20000	否	800	13856.41	专线	138.8	17	2404	0	10066.77	不受限	10050	眉山地调
64	10kV青新二线大馈线	南充电力调度控制中心	青新二线929开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	47.44	7	821.6	0	10070.14	不受限	10050	南充地调
65	10kV沿乐东线	都江堰电力调度控制中心	沿乐东线926	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	139.78	17	2421	0	10049.77	不受限	10050	成都地调
66	10kV青金二线大馈线	南充电力调度控制中心	青金二线928开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	15.88	2	275.1	0	9795.04	不受限	9750	南充地调
67	10kV冯医二线666	泸州电力调度控制中心	冯医二线666	冯嘴	63000	否	800	13856.41	专线	165.2	21	2861.3	0	9609.47	不受限	9600	泸州地调
68	10kV白钛一路	绵竹电力调度控制中心	白钛一路911开关	白庙站	82000	否	615	10652.11	专线	0.49	6	8.5	0	9586.9	不受限	9550	德阳地调
69	10kV白钛二路	绵竹电力调度控制中心	白钛二路906开关	白庙站	80000	否	615	10652.11	专线	5.86	1	101.5	0	9586.9	不受限	9550	德阳地调
70	10kV净智二线	崇州电力调度控制中心	净智二线927	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	177.28	22	3070.5	0	9400.27	不受限	9400	成都地调
71	10kV北烟线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北烟线921开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	67.07	10	1161.7	0	9376.09	不受限	9350	南充地调
72	10kV连双一路	广汉电力调度控制中心	连双一路921开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	430	73	7000	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
73	10kV炳江路902大馈线	广汉电力调度控制中心	炳江路902开关	炳灵宫站	100000	否	600	10392.3	专线	213	35	3600	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
74	10kV连双二路	广汉电力调度控制中心	连双二路915开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	430	73	7000	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
75	10kV溪黄三路	大邑电力调度控制中心	溪黄二线923开关	川溪口	20000	否	600	10392.3	公线	0.01	1	0.01	0	9353.07	不受限	9350	成都地调
76	10kV沿学路	都江堰电力调度控制中心	沿学路950	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	0.12	16	2	0	9351.07	不受限	9350	成都地调
77	10kV金土路	都江堰电力调度控制中心	金土路916	金江	2*31500	否	600	10392.3	公线	108.67	19	2116.8	0	9353.07	不受限	9350	成都地调
78	10kV力核三路大馈线	天府电力调度控制中心	力核三路910开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	243.48	41	4217	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
79	10kV仁天路大馈线	天府电力调度控制中心	仁天路922开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	337.68	84	5848.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
80	10kV毛达路大馈线	天府电力调度控制中心	毛达路923开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	319.97	80	5541.9	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
81	10kV滨慧线991大馈线	天府电力调度控制中心	滨慧线991开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	333.95	56	5784	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
82	10kV柏众三路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众三路929开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	380.89	69	6597	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
83	10kV砂剧线936大馈线	天府电力调度控制中心	砂剧线939开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	240.18	60	4160	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
84	10kV麓铁路大馈线	天府电力调度控制中心	麓铁路918开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	277.14	43	4800	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
85	10kV塔锦线大馈线	天府电力调度控制中心	塔锦线978开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	333.95	56	5784	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
86	10kV大嘉路大馈线	天府电力调度控制中心	大嘉路948开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	438.67	110	7597.7	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
87	10kV桐佳线大馈线	天府电力调度控制中心	桐佳936开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	258.59	43	4478.7	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
88	10kV柏玻路大馈线	天府电力调度控制中心	柏玻路922开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	261.76	65	4533.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
89	10kV柏沃路大馈线	天府电力调度控制中心	柏沃路952开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	419.17	105	7260	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
90	10kV仁艾线大馈线	天府电力调度控制中心	仁艾路933开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	534.93	89	9265	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
91	10kV怡洪线913大馈线	天府电力调度控制中心	怡洪线913开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	492.09	82	8523	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
92	10kV仁科路大馈线	天府电力调度控制中心	仁科路907开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	261.76	65	4533.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
93	10kV柏管路大馈线	天府电力调度控制中心	柏管路923开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	167.66	28	2903.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
94	10kV应铁路大馈线	天府电力调度控制中心	应铁路910开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	218.24	39	3780	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
95	10kV应河线大馈线	天府电力调度控制中心	应河路909开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	438.67	110	7597.7	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
96	10kV怡和二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和二线925开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	359.82	90	6232	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
97	10kV凤北二线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北二线931开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
98	10kV罗化线大馈线	天府电力调度控制中心	罗化线923开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
99	10kV智验线大馈线	天府电力调度控制中心	智验线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	254.6	42	4409.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
100	10kV罗安线大馈线	天府电力调度控制中心	罗安线913开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	438.67	110	7597.7	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
101	10kV麓东线大馈线	天府电力调度控制中心	麓东路907开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	82.39	16	1427	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
102	10kV怡都二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都二线923开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	258.59	43	4478.7	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
103	10kV香越线大馈线	天府电力调度控制中心	香越线921开关	香山	63000	否	600	10392.3	公线	319.23	53	5529	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
104	10kV应雅路大馈线	天府电力调度控制中心	应雅路915开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
105	10kV仁电路大馈线	天府电力调度控制中心	仁电路930开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
106	10kV滨东线941大馈线	天府电力调度控制中心	滨东线941开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	261.76	65	4533.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
107	10kV大龙线918大馈线	天府电力调度控制中心	大龙路918开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	544.36	136	9428.3	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
108	10kV麓地线大馈线	天府电力调度控制中心	麓地路906开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	261.76	65	4533.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
109	10kV罗正线大馈线	天府电力调度控制中心	罗正线936开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
110	10kV柏世路大馈线	天府电力调度控制中心	柏世路953开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	301.52	75	5222.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
111	10kV柏众一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众一路945开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	282.96	71	4900.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
112	10kV高神线984大馈线	天府电力调度控制中心	高神线984开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	240.09	80	4158.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
113	10kV怡和三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和三线926开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	173.21	43	3000	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
114	10kV区公线923大馈线	天府电力调度控制中心	区公线923开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	534.93	89	9265	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
115	10kV塔江一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔江一线926开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	公线	243.48	41	4217	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
116	10kV麓山线大馈线	天府电力调度控制中心	麓山路910开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	218.24	39	3780	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
117	10kV大铸路大馈线	天府电力调度控制中心	大铸路944开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	282.96	56	3860.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
118	10kV清外路大馈线	天府电力调度控制中心	清外路949开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	282.96	71	4900.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
119	10kV柏金路大馈线	天府电力调度控制中心	柏金路924开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	254.6	42	4409.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
120	10kV柏众四路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众四路944开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	258.59	43	4478.7	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
121	10kV柏众二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众二路935开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	166.14	42	2877.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
122	10KV智云线大馈线	天府电力调度控制中心	智云线931开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
123	10kV高百线923大馈线	天府电力调度控制中心	高白线923开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	419.17	105	7260	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
124	10kV金水线大馈线	天府电力调度控制中心	金水线916开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	254.6	42	4409.6	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
125	10kV柏丰二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰二路921开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	240.18	60	4160	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
126	10kV柏疗路大馈线	天府电力调度控制中心	柏疗路933开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	173.21	43	3000	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
127	10kV麓生一路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生一路916开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	482.9	121	8363.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
128	10kV麓生二路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生二路926开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	319.97	80	5541.9	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
129	10kV清嘉线948大馈线	天府电力调度控制中心	清嘉线948开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	282.96	42	4900.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
130	10kV砂公线928大馈线	天府电力调度控制中心	砂公线928开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	240.09	80	4158.4	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
131	10kV大华线919大馈线	天府电力调度控制中心	大华路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	282.96	42	4900.8	0	9353.07	不受限	9350	天府地调
132	10kV庐福路928大馈线	德阳电力调度控制中心	庐福路928开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	343.2	57	5499.2	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
133	10kV罗牧路933大馈线	绵竹电力调度控制中心	罗牧路933开关	罗荣站	100000	否	600	10392.3	专线	100.95	17	1748.4	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调

134	10kV白嘉二路	绵竹电力调度控制中心	白嘉二路924开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	136.01	23	2355.7	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
135	10kV五新路913大馈线	德阳电力调度控制中心	五新路913开关	五里堆	362000	否	600	10392.3	专线	460.4	76	7974.1	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
136	10kV庐东二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东二路927开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	81.89	14	1418.4	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
137	10kV民宏2路908负荷	蓥华电力调度控制中心	民宏2路908开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
138	10kV白嘉一路	绵竹电力调度控制中心	白嘉一路905开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	516.74	86	8949.9	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
139	10kV东瑞路918大馈线	绵竹电力调度控制中心	东瑞路918开关	东北站	103000	否	600	10392.3	专线	4.4	1	76.2	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
140	10kV石塔二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔二路922开关	石亭江站	50000	否	600	10392.3	专线	260.1	43	4504.9	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
141	10kV石塔一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔一路913开关	石亭江站	500000	否	600	10392.3	专线	522.7	87	9053.1	0	9353.07	不受限	9350	德阳地调
142	10kV富工二线	仁寿电力调度控制中心	富工二线915开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	600	100	10392.3	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调
143	10kV利污一线	石棉电力调度控制中心	利污一线957开关	利吉堡站	80000	否	600	10392.3	公线	55.9	9	968.2	0	9353.07	不受限	9350	雅安地调
144	10kV灵源线	彭山电力调度控制中心	灵源线917开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	专线	90	15	1554.9	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调
145	10kV龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线914开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	123.45	20	2138.22	0	9353.07	不受限	9350	眉山地调
146	10kV东莫线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	东莫线913开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公线	0	20	274.1	0	9353.07	不受限	9350	甘孜地调
147	10kV南兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	南兴线964开关	南湖站	163500	否	600	10392.3	公线	92.35	15	1594.5	0	9353.07	不受限	9350	自贡地调
148	10kV新庙线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新庙线925开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350	绵阳地调
149	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	江巴线921开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	0	14	1574.6	0	9353.07	不受限	9350	甘孜地调
150	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	呷西线911开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公线	0	14	1485.6	0	9353.07	不受限	9300	甘孜地调
151	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	19	1352.3	0	9353.07	不受限	9300	甘孜地调
152	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	19	1874.6	0	9353.07	不受限	9300	甘孜地调
153	10kV旦克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	旦克线912开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公线	0	13	1174.6	0	9353.07	不受限	9300	甘孜地调
154	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	塔各线911开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公线	0	25	1541.3	0	9353.07	不受限	9300	甘孜地调
155	10kV桂通一线	彭山电力调度控制中心	桂通一线913开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	50	8	863.8	0	9337.48	不受限	9300	眉山地调
156	10kV南化线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南化线922	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.498	0	9337.08	不受限	9300	南充地调
157	10kV南郊线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南郊线921	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.498	0	9337.18	不受限	9300	南充地调
158	10kV北新调线	南部电力调度控制中心	10kV北新调线924	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.498	0	9337.48	不受限	9300	南充地调
159	10kV石宏二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏二路927开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	84.88	11	1470.1	315	9300.03	不受限	9300	德阳地调
160	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	599	10374.98	专线	5.06	1	87.6	0	9249.88	不受限	9250	南充地调
161	10kV团融一线	内江电力调度控制中心	团融一线914开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	333.76	35	5780.8	0	9246.47	不受限	9200	内江地调
162	10kV城环线大馈线	布拖电力调度控制中心	城环线917开关	城北站布拖	51650	否	600	10392.3	公线	10.79	2	186.8	0	9166.27	不受限	9150	凉山地调
163	10kV寿莱二线	内江电力调度控制中心	寿莱二线929开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	43.59	5	755	3500	9102.58	不受限	9100	内江地调
164	10kV回领线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回领线915开关	回龙站	50000	否	800	13856.41	公线	196.59	25	3405	0	9065.77	不受限	9050	绵阳地调
165	10kV桐语二线	阆中电力调度控制中心	桐语二线926	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	15.51	3	268.6	0	9037.71	不受限	9000	南充地调
166	10kV车柏线913大馈线	天府电力调度控制中心	车柏线913开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	319.97	80	5541.9	0	8951.24	不受限	8950	天府地调
167	10kV香普线	天府电力调度控制中心	香普线911开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	23.55	4	407.9	0	8945.17	不受限	8900	天府地调
168	10kV门安线（共用专线）	新都电力调度控制中心	门安线963开关	石门	126000	否	592	10253.74	专线	17.32	3	300	0	8928.37	不受限	8900	成都地调
169	10kV孙万四线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万四线962开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	0.81	0	14	0	8923.38	不受限	8900	资阳地调
170	10kV城政线	南江电力调度控制中心	10kV城政线853	城关站	20000	否	600	10392.3	公线	24.39	4	422.4	0	8930.67	不受限	8900	巴中地调
171	10kV桂通二线	彭山电力调度控制中心	桂通二线914开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	24.61	4	426.2	0	8911.28	不受限	8900	眉山地调
172	10kV永园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永园线914开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	29.03	5	502.8	0	8850.27	不受限	8850	绵阳地调
173	10kV东园线	大竹电力调度控制中心	东园线926开关	东柳站	40000	否	600	10392.3	公线	31.62	5	547.6	0	8805.47	不受限	8800	达州地调
174	10kV青镇四线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇四线962开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	6.88	1	119.1	0	8832.14	不受限	8800	南充地调
175	10kV三圣路905#线路	广汉电力调度控制中心	三圣路905开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	31.66	5	548.3	0	8804.77	不受限	8800	德阳地调
176	10kV花融线	郫都电力调度控制中心	花融线918开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	31.41	5	544	0	8809.07	不受限	8800	成都地调
177	10kV花盾线	郫都电力调度控制中心	花盾线933开关	花秋	126000	否	600	10392.3	公线	31.99	5	554	0	8799.07	不受限	8750	成都地调
178	10kV庙飞线	阆中电力调度控制中心	庙飞线938开关	东岳庙站	100000	否	600	10392.3	专线	34.65	6	600.1	0	8752.97	不受限	8750	南充地调
179	10kV青镇三线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇三线971开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	10.77	2	186.6	0	8764.64	不受限	8750	南充地调
180	10kV江纪二线	雅安配调电力调度控制中心	江纪二线924开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	5.91	1	102.3	600	8753.07	不受限	8750	雅安地调
181	10KV民宏1路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏1路904开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	37.29	6	645.8	0	8707.27	不受限	8700	德阳地调
182	10kV时宿二线	宜宾电力调度控制中心	时宿二线939开关	时代站	63000	否	800	13856.41	公线	215.98	27	3740.7	0	8730.07	不受限	8700	宜宾地调
183	10kV红新二线	仁寿电力调度控制中心	红新二线925开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	560	100	9699.48	0	8729.53	不受限	8700	眉山地调
184	10kV红海线（主线）	青白江电力调度控制中心	红海线917开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	10	2	100	0	8729.53	不受限	8700	成都地调
185	10kV红顺路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	红顺线913开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	10	2	100	0	8729.53	不受限	8700	成都地调
186	10kV小刘三线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘三线934开关	小山站	82000	是	625	10825.32	公线	0	0	0	0	8660.26	不受限	8650	资阳地调
187	10kV大体二路	广汉电力调度控制中心	大体二路961开关	大塘站	128000	否	555	9612.88	公线	0	0	0	0	8651.59	不受限	8650	德阳地调
188	10kV桐语三线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐语三线917	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	37.9	6	656.4	0	8649.91	不受限	8650	南充地调
189	10kV文宾二线	彭山电力调度控制中心	文宾二线938	文庙	362000	否	964	16696.97	公线	365.35	38	6327.9	0	8699.37	不受限	8650	眉山地调
190	10kV呷乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	呷乐线912开关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	0	18	974.6	0	8698.36	不受限	8650	甘孜地调
191	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	38.67	16	669.8	0	8683.27	不受限	8600	甘孜地调
192	10kV梁平线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁平线933开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	8620.42	不受限	8600	绵阳地调
193	10kV白化二路	绵竹电力调度控制中心	白化二路904开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	619.08	112	10722	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调
194	10kV白化一路	绵竹电力调度控制中心	白化一路902开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调
195	10kV塘隧线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘隧线927开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	12.12	2	209.8	0	8620.42	不受限	8600	南充地调
196	10kV香械二路	绵竹电力调度控制中心	香械二路923开关	香山站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调
197	10kV时设一线	宜宾电力调度控制中心	时设一线984开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	222.81	28	3859	0	8611.77	不受限	8600	宜宾地调
198	10kV朝岳路	什邡电力调度控制中心	朝岳路922开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	168	60	2909	0	8604.83	不受限	8600	德阳地调
199	10kV鸡苌一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡苌一线944小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600	资阳地调
200	10kV孙万六线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万六线966开关	孙家坝	364000	否	645	11171.73	公线	81.24	13	1407	0	8647.56	不受限	8600	资阳地调
201	10kV松粤一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤一线912开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公线	299.72	54	4490	0	8604.83	不受限	8600	资阳地调
202	10kV庆冶一路（主）LQX91	彭州电力调度控制中心	庆冶一线911开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	497.7	90	8620.4	0	8620.42	不受限	8600	成都地调
203	10kV经园一线	彭州电力调度控制中心	经园一线915开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	5.52	1	95.6	0	8604.83	不受限	8600	成都地调
204	10kV南湾二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南湾二线925开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600	资阳地调
205	10kV太民路	彭州电力调度控制中心	太民路923	太清	2*31500	否	553	9578.24	专线	82.95	15	1436.7	0	8620.42	不受限	8600	成都地调
206	10kV大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线913开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	5.54	1	96	0	8633.53	不受限	8600	成都地调
207	10kV红东线	青白江电力调度控制中心	红东线912开关	红锋	2*40000	否	553	9578.24	专线	10	2	100	0	8620.42	不受限	8600	成都地调
208	10kV筒勘路	郫都电力调度控制中心	筒勘线911开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	43.19	7	748.1	0	8604.97	不受限	8600	成都地调
209	10kV欧和线	青白江电力调度控制中心	欧和线919开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	10	2	100	0	8620.42	不受限	8600	成都地调
210	10kV毛欧线大馈线	天府电力调度控制中心	毛欧线914开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	公线	319.97	80	5541.9	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
211	10kV柏乡线928大馈线	天府电力调度控制中心	柏乡路928开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	166.14	42	2877.6	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
212	10kV国强路大馈线	天府电力调度控制中心	国强路936开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	277.14	43	4800	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
213	10kV力瓦线大馈线	天府电力调度控制中心	力瓦线935开关	动力	50000	否	553	9578.24	专线	277.14	43	4800	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
214	10kV柏天路大馈线	天府电力调度控制中心	柏天路951开关	柏合	180000	否	552	9560.92	专线	301.52	75	5222.4	0	8604.83	不受限	8600	天府地调
215	10kV国三路大馈线	天府电力调度控制中心	国三路934开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	380.89	69	6597	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
216	10kV柏原路大馈线	天府电力调度控制中心	柏原路925开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	380.89	69	6597	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
217	10kV柏运一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏运一路941开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	222.91	56	3860.8	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
218	10kV毛康线大馈线	天府电力调度控制中心	毛康线906开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	419.17	105	7260	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
219	10kV毛居线大馈线	天府电力调度控制中心	毛居线930开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	82.39	16	1427	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
220	10kV邻文路大馈线	天府电力调度控制中心	邻文路907开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	261.76	65	4533.6	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
221	10kV麓兴线大馈线	天府电力调度控制中心	麓兴线915开关	麓湖	63000	否	553	9578.24	公线	333.95	56	5784	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
222	10kV香佳线大馈线	天府电力调度控制中心	香佳线936开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	282.96	71	4900.8	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
223	10kV仁宇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宇路906开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	379.08	95	6565.6	0	8620.42	不受限	8600	天府地调
224	10kV毛数线大馈线	天府电力调度控制中心	毛数线905开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	167.66	28	2903.8	0	8573.65	不受限	8550	天府地调
225	10kV毛园线大馈线	天府电力调度控制中心	毛园线913开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	492.09	82	8523	0	8573.65	不受限	8550	天府地调
226	10kV新乡线大馈线	沙湾电力调度控制中心	新乡线957开关	新农站	16000	否	550	9526.28	公线	418	76	6515.8	0	8573.65	不受限	8550	乐山地调
227	10kV毛感路大馈线	天府电力调度控制中心	毛感路909开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	243.48	41	4217	0	8573.65	不受限	8550	天府地调
228	10kV景洋二线	青白江电力调度控制中心	景洋二线954开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	2.08	1	36	0	8584.42	不受限	8550	成都地调
229	10kV楼联线	青白江电力调度控制中心	楼联线925开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	3.85	1	66.7	0	8553.72	不受限	8550	成都地调
230	10kV拱新一路	德阳电力调度控制中心	拱新一路914开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	17.8	2	308.2	800	8553.07	不受限	8550	德阳地调
231	10kV桐金二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐金二线925开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	46.58	8	806.7	0	8499.61	不受限	8500	南充地调
232	10kV罾学一线大馈线	南充电力调度控制中心	罾学一线927开关	搬罾	360000	否	553	9578.24	公线	4.27	1	74	0	8546.42	不受限	8500	南充地调
233	10kV峰石线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	峰石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	4.92	1	85.2	0	8535.22	不受限	8500	南充地调
234	10kV梁智一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁智一线915开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	47.11	8	815.9	0	8537.17	不受限	8500	绵阳地调
235	10kV燕纺Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕纺Ⅰ线914开关	燕子山站	80000	否	563	9751.45	公线	13.44	2	232.8	0	8543.5	不受限	8500	自贡地调
236	10kV景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线911开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	4.85	1	84	0	8536.42	不受限	8500	成都地调
237	10kV连航二路	彭州电力调度控制中心	连航二线926开关	连封	240000+15000	否	553	9578.24	公线	8.18	1	141.6	0	8478.82	不受限	8450	成都地调
238	10kV经园二线	彭州电力调度控制中心	经园二线932开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	8.38	2	145.2	0	8459.63	不受限	8450	成都地调
239	10kV董渝线	威远电力调度控制中心	董渝线929开关	董家湾	430000	否	576	9976.61	专线	25.46	4	493.1	0	8485.85	不受限	8450	内江地调
240	10kV柏铁线	仁寿电力调度控制中心	柏铁线937开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	297.08	34	5145.5	0	8494.4	不受限	8450	眉山地调
241	10kV永红线	雅安电力调度控制中心	永红线924开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	339	56	5871.5	900	8453.07	不受限	8450	雅安地调
242	10kV山军路919#线路	中江电力调度控制中心	山军路919开关	松山站	100000	否	599	10374.98	专线	51.96	9	899.95	0	8437.53	不受限	8400	德阳地调
243	10kV城园线	青白江电力调度控制中心	城园线924开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	10.39	2	180	0	8440.42	不受限	8400	成都地调
244	10kV北下线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北下线915开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	125.17	19	2167.9	0	8369.89	不受限	8350	南充地调
245	10kV桐会线大馈线	天府电力调度控制中心	桐会线933开关	桐子湾	63000	否	536	9283.79	专线	375.52	107	6504	0	8355.41	不受限	8350	天府地调
246	10kV香算一线大馈线	天府电力调度控制中心	香算一线964开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	47.26	8	818.5	0	8394.28	不受限	8350	天府地调
247	10kV仙塑线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙塑线933开关	仙人桥站	126000	否	595	10305.7	公用	52.86	9	915.6	0	8359.53	不受限	8350	绵阳地调
248	10kV彭观三线	彭山电力调度控制中心	彭观三线914开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	专线	235.32	29	4075.7	0	8395.07	不受限	8350	眉山地调
249	10kV晨该线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该线913开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	8301.64	不受限	8300	绵阳地调
250	10kV西脂线大馈线（专线）	自贡电力调度控制中心	西脂线915开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	26.57	5	460.2	0	8316.1	不受限	8300	自贡地调
251	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	0	19	1874.6	0	8313.84	不受限	8300	甘孜地调
252	10kV旌翠路915大馈线	德阳电力调度控制中心	旌翠路915开关	旌湖站	100000	是	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
253	10kV工隐路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工隐路922开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	562.28	94	9052	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
254	10kV泰迅路	德阳电力调度控制中心	泰迅路913开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	268.6	44	4652.1	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
255	10kV朝团路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝团路935开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	553.2	92.2	9478	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
256	10kV黄所二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所二路928开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
257	10kV桐语一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐语一线916	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	56.29	9	975	0	8331.31	不受限	8300	南充地调
258	10kV石扬一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬一路919开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	350.8	58	6075.8	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
259	10kV湔镇一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	湔镇一路911开关	湔氐站	20000	是	600	10392.3	公线	316.56	53	5362	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
260	10kV民镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民镇路943开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	404	67	6668	0	8313.84	不受限	8300	德阳地调
261	10kV干花线	汉源电力调度控制中心	干花线928开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	172.93	29	2995.2	0	8313.84	不受限	8300	雅安地调
262	10kV萝荣线	汉源电力调度控制中心	萝荣线928开关	萝卜岗站	50000	是	600	10392.3	公线	232.04	39	4018.9	0	8313.84	不受限	8300	雅安地调
263	10kV干南线	汉源电力调度控制中心	干南线918开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	244.64	41	4237.2	0	8313.84	不受限	8300	雅安地调
264	10kV龙盛线大馈线	天府电力调度控制中心	龙盛路954开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	492.09	82	8523	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
265	10kV力核七路大馈线	天府电力调度控制中心	力核七路923开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	401.09	73	6946.8	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
266	10kV仁威路大馈线	天府电力调度控制中心	仁威路909开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	254.6	42	4409.6	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
267	10kV仁太路大馈线	天府电力调度控制中心	仁太路916开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	359.82	90	6232	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
268	10kV香会线大馈线	天府电力调度控制中心	香会线922开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	60.23	10	1043.1	0	8309.97	不受限	8300	天府地调
269	10kV创红线大馈线	天府电力调度控制中心	创红线915开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	360.43	90	6242.6	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
270	10kV麓岭线大馈线	天府电力调度控制中心	麓岭路917开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	500.69	125	8672	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
271	10kV香海线大馈线	天府电力调度控制中心	香海线933开关	香山	63000	是	600	10392.3	专线	167.66	28	2903.8	0	8313.84	不受限	8300	天府地调

272	10kV力宏路大馈线	天府电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	360.43	90	6242.6	0	8313.84	不受限	8300	天府地调
273	10kV青西路	都江堰电力调度控制中心	青西路905	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	147.68	16	2449.6	0	8313.84	不受限	8300	成都地调
274	10kV沿康路	都江堰电力调度控制中心	沿康路952	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	117.88	47	3114.5	0	8313.84	不受限	8300	成都地调
275	10kV胥都北路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都北路909	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	168.54	42	2116.8	0	8313.84	不受限	8300	成都地调
276	10kV古宏二路	广汉电力调度控制中心	古宏二路912开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	197	32	3100	0	8324.24	不受限	8300	德阳地调
277	10kV鲁捷三路	崇州电力调度控制中心	鲁捷三线943开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	58.07	10	1005.7	0	8347.37	不受限	8300	成都地调
278	10kV沿华路	都江堰电力调度控制中心	沿华路913	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	58.26	10	1009	0	8344.07	不受限	8300	成都地调
279	10kV筒北线	郫都电力调度控制中心	筒北线921开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	180	30	2905	0	8313.54	不受限	8300	成都地调
280	10kV共赛线	温江电力调度控制中心	共赛线954开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	3.41	1	59	0	8254.84	不受限	8250	成都地调
281	10kV湾沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾沙线943开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	120	20	2155	0	8289.84	不受限	8250	成都地调
282	10kV香算二线大馈线	天府电力调度控制中心	香算二线934开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	53.84	9	932.5	0	8280.28	不受限	8250	天府地调
283	10kV城泰线大馈线	南充电力调度控制中心	城泰线919开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	20.24	4	350.5	0	8269.92	不受限	8250	南充地调
284	10kV华万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华万线928开关	新华站	80000	否	746	12921.1	专线	194.56	26	3369.8	0	8259.19	不受限	8250	自贡地调
285	10kV西国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西国线913开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	29.01	5	502.5	0	8273.8	不受限	8250	自贡地调
286	10kV花界线大馈线	安州电力调度控制中心	花界线956开关	花该站	31500	是	597	10340.34	公用	100	17	1732	0	8272.27	不受限	8250	绵阳地调
287	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	66.56	11	1152.8	0	8200.27	不受限	8200	甘孜地调
288	10kV新永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永二线908开关	新皂站	31500	否	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	8215.12	不受限	8200	绵阳地调
289	10kV杨谷线942大馈线	泸州电力调度控制中心	杨谷线942	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	5.48	1	95	0	8218.84	不受限	8200	泸州地调
290	10kV海阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海阳二线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	40.39	7	699.5	0	8244.56	不受限	8200	南充地调
291	10kV海江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江二线934开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	11.81	2	204.6	0	8244.56	不受限	8200	南充地调
292	10kV团融三线	内江电力调度控制中心	团融三线916开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	392.93	41	6805.5	0	8221.77	不受限	8200	内江地调
293	10kV青景路	都江堰电力调度控制中心	青景路914	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	66.72	11	1155.6	0	8197.47	不受限	8150	成都地调
294	10kV麓丝线大馈线	天府电力调度控制中心	麓丝线922开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	67.34	11	1166.4	0	8186.67	不受限	8150	天府地调
295	10kV景都线	青白江电力调度控制中心	景都线946开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	31.18	6	540	0	8189.53	不受限	8150	成都地调
296	10kV濛食线	彭州电力调度控制中心	濛食线913	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	26.33	5	456	0	8164.42	不受限	8150	成都地调
297	10kV石镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石镇线913开关	石羊站	20000	否	525	9093.27	公用	308	58	5334.7	0	8183.94	不受限	8150	资阳地调
298	10kV龙蟒路905大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙蟒路905开关	龙桥站	71500	否	525	9093.27	专线	1.73	50	30	0	8183.94	不受限	8150	德阳地调
299	10kV中宏二线大馈线	阆中电力调度控制中心	中宏二线922开关	阆中站	113000	否	600	10392.3	公线	68.31	11	1183.2	0	8169.87	不受限	8150	南充地调
300	10kV利农线	石棉电力调度控制中心	利农线956开关	利吉堡站	80000	是	590	10219.1	公线	345.95	59	5991.8	0	8175.28	不受限	8150	雅安地调
301	10kV永车线	雅安电力调度控制中心	永车线913开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	539.84	87	9350	1195	8158.07	不受限	8150	雅安地调
302	10kV桥承线	雨城电力调度控制中心	10kV桥承线927开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	专线	429.28	98	7435.2	0	8105.99	不受限	8100	雅安地调
303	10kV桥化一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化一线961开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	公线	187.41	36	3246	0	8105.99	不受限	8100	雅安地调
304	10kV白新二路	绵竹电力调度控制中心	白新二路909开关	白庙站	80000	是	600	10392.3	公用	11.14	2	192.9	0	8120.94	不受限	8100	德阳地调
305	10kV东城二路	绵竹电力调度控制中心	东城二路901开关	东北站	103000	是	586	10149.82	公用	470.96	80	8157	0	8119.86	不受限	8100	德阳地调
306	10KV沿工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿工线918开关	沿滩站	71900	是	696	12055.07	公线	89.03	13	1542	0	8102.06	不受限	8100	自贡地调
307	10kV仙宾线	乐至电力调度控制中心	10kV仙宾线921开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公用	114.24	22	1978.8	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调
308	10kV民川路大馈线	崇州电力调度控制中心	民川路954	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	255	4250	4322	0	8119.86	不受限	8100	成都地调
309	10kV皂三一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三一线916开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	441.26	85	7642.6	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调
310	10kV连润线	彭州电力调度控制中心	连润线935开关	连封	240000+1500	否	600	10392.3	专线	71.11	12	1231.6	0	8121.47	不受限	8100	成都地调
311	10kV皂三二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三二线925开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	339.65	65	5882.7	0	8105.99	不受限	8100	资阳地调
312	10kV牧飞路大馈线	天府电力调度控制中心	牧飞路946开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	71.37	12	1236.1	0	8116.97	不受限	8100	天府地调
313	10kV砂湖线934大馈线	天府电力调度控制中心	砂湖线934开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	71.85	12	1244.4	0	8108.67	不受限	8100	天府地调
314	10kV北磨线	蓬安电力调度控制中心	北磨线914开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	142.45	21	2467.3	0	8070.49	不受限	8050	南充地调
315	10kV大青路	青白江电力调度控制中心	大青线938开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	37.07	7	642	0	8087.53	不受限	8050	成都地调
316	10kV庄金线	大邑电力调度控制中心	庄金线932开关	庄园	100000	否	550	9526.28	公线	29.14	5	504.7	0	8068.95	不受限	8050	成都地调
317	10kV德汽路963大馈线	德阳电力调度控制中心	德汽路963开关	德阳站新	103000	否	600	10392.3	公线	74.35	12	1287.7	0	8065.37	不受限	8050	德阳地调
318	10kV萝民二线	汉源电力调度控制中心	萝民二线923开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	370.47	64	6416.6	0	8036.71	不受限	8000	雅安地调
319	10kV九御线	广元电力调度控制中心	九御线975开关	九华站	80000	否	516	8937.38	专线	1	0.1	17.3	0	8043.64	不受限	8000	广元地调
320	10kV萝滨线	汉源电力调度控制中心	萝滨线926开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	259	45	4485.8	0	8036.71	不受限	8000	雅安地调
321	10kV萝江二线	汉源电力调度控制中心	萝江二线925开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	336.01	58	5819.7	0	8036.71	不受限	8000	雅安地调
322	10kV晨威一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨威一线936开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	76.14	13	1318.7	0	8034.37	不受限	8000	绵阳地调
323	10kV云堰二线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰二线939开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	66.96	11	1159.8	0	8037.39	不受限	8000	绵阳地调
324	10kV赵三路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵三路909	赵镇	2*8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000	成都地调
325	10kV创信路大馈线	天府电力调度控制中心	创信线913开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	76.75	13	1329.3	0	8023.77	不受限	8000	天府地调
326	10kV茶天二线	威远电力调度控制中心	茶天二线921开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	0	0	0	0	7981.29	不受限	7950	内江地调
327	10kV茶天一线	威远电力调度控制中心	茶天一线918开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	0	0	0	0	7981.29	不受限	7950	内江地调
328	10kV前材线	青白江电力调度控制中心	前材线920开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	36.09	7	625	0	7995.42	不受限	7950	成都地调
329	10kV云钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢二线926开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	118.67	18	2055.4	0	7999.16	不受限	7950	绵阳地调
330	10kV福中线	眉山电力调度控制中心	福中线916开关	福盛	150000	否	800	13856.41	公线	260.68	33	4514.9	0	7955.87	不受限	7950	眉山地调
331	10kV德飞线	阆中电力调度控制中心	德飞线974开关	八德	180000	否	550	9526.28	专线	35.03	6	606.8	0	7966.85	不受限	7950	南充地调
332	10kV带西二线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅱ线920开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	55.65	9	963.9	0	7987.34	不受限	7950	南充地调
333	10kV凤火线大馈线	南充电力调度控制中心	凤火线914开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	35.92	6	622.2	0	7998.22	不受限	7950	南充地调
334	10kV嘼学二线大馈线	南充电力调度控制中心	嘼学二线937开关	搬嘼	360000	否	553	9578.24	公线	36.26	7	628	0	7992.42	不受限	7950	南充地调
335	10kV志口线	阿坝电力调度控制中心	志口线914开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	41.09	7	711.6	700	7941.47	不受限	7900	阿坝地调
336	10kV铭吉吉线大馈线	会理电力调度控制中心	铭吉吉线921小车开关	乐寨站	80000	否	515	8920.06	专线	7.21	1	124.8	0	7903.25	不受限	7900	凉山地调
337	10kV双武三线	彭山电力调度控制中心	双武三线926开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	82.79	14	1434	0	7919.07	不受限	7900	眉山地调
338	10kV杨华二线	达县电力调度控制中心	杨华二线963开关	杨柳垭站	83000	否	600	10392.3	专线	81.56	14	1412.7	0	7940.37	不受限	7900	达州地调
339	10kV解城一线	大邑电力调度控制中心	解城一线938开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	23.67	4	410	0	7903.84	不受限	7900	成都地调
340	10kV万川线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万川线948开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	6.71	1	116.2	0	7943.03	不受限	7900	成都地调
341	10kV仁气线大馈线	天府电力调度控制中心	仁气线923开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	38.87	7	673.2	0	7947.22	不受限	7900	天府地调
342	10kV茶园一线	威远电力调度控制中心	茶园一线917开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	6.15	1	106.6	0	7874.69	不受限	7850	内江地调
343	10kV光备线	新都电力调度控制中心	光备线944开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	5.23	1	90	0	7872.17	不受限	7850	成都地调
344	10kV普丰一路	新都电力调度控制中心	普丰一线911开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	0.76	1	13.2	0	7858.97	不受限	7850	成都地调
345	10kV清代三线	新津电力调度控制中心	清代三线926开关	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	100	20	1800	0	7872.17	不受限	7850	成都地调
346	10kV堰数一线	达县电力调度控制中心	堰数一线918开关	堰坝站	80160	否	540	9353.07	专线	30.59	6	529.8	0	7887.96	不受限	7850	达州地调
347	10kV岗展线	通川电力调度控制中心	10kV.岗展线968开关	木岗站	100000	否	552	9560.92	专线	43.23	8	748.8	0	7856.03	不受限	7850	达州地调
348	10kV城龙线	天全电力调度控制中心	城龙线915开关	城厢站	100000	否	515	8920.06	公线	315.94	61	5472	200	7828.05	不受限	7800	雅安地调
349	10kV城南线	天全电力调度控制中心	城南线914开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5976	200	7828.05	不受限	7800	雅安地调
350	10kV萝武线	汉源电力调度控制中心	萝武线972开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	244.41	42	4233.1	200	7836.71	不受限	7800	雅安地调
351	10kV柏嘉线	仁寿电力调度控制中心	柏嘉线943开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	51.13	9	885.6	0	7843.93	不受限	7800	眉山地调
352	10kV山白路932线路	中江电力调度控制中心	山白路932开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	46.84	8	811.2	0	7809.22	不受限	7800	德阳地调
353	10kV桐金一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐金一线915开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	86.12	14	1491.6	0	7814.71	不受限	7800	南充地调
354	10kV光联路	绵竹电力调度控制中心	光联路923开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	268.91	34	4657.6	0	7813.17	不受限	7800	德阳地调
355	10kV西苑线大馈线	自贡电力调度控制中心	西苑线923开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	54.84	10	949.8	0	7826.5	不受限	7800	自贡地调
356	10kV彭观一线	彭山电力调度控制中心	彭观一线913开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	公线	267.66	33	4635.9	0	7834.87	不受限	7800	眉山地调
357	10kV平陇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅰ回912	平梁站	26000	否	555	9612.88	公线	47.36	9	820.3	0	7831.29	不受限	7800	巴中地调
358	10kV北青线	蓬安电力调度控制中心	北青线926开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	87.7	15	1518.9	0	7818.58	不受限	7800	南充地调
359	10kV花通线大馈线	郫都电力调度控制中心	花通线914开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	87.47	15	1515	0	7838.07	不受限	7800	成都地调
360	10kV沐汇线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐汇线927开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	89.34	15	1547.4	0	7805.67	不受限	7800	乐山地调
361	10kV灌向路	都江堰电力调度控制中心	灌向路908开关	灌县	82000	否	500	8660.25	公线	100.35	37	2556.8	0	7794.22	不受限	7750	成都地调
362	10kV创院线大馈线	天府电力调度控制中心	创院932开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	91.15	15	1578.7	0	7774.37	不受限	7750	天府地调
363	10kV前欧二线	青白江电力调度控制中心	前欧二线950开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	47.78	9	827.6	0	7792.82	不受限	7750	成都地调
364	10kV瑞贸线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞贸线905开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	10	2	180	0	7782.17	不受限	7750	成都地调
365	10kV沿文线	都江堰电力调度控制中心	沿文线910开关	沿江	128000	否	600	10392.3	专线	89.72	15	1554	0	7799.07	不受限	7750	成都地调
366	10kV石科一线	新都电力调度控制中心	石科一线917开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	15.28	3	264.6	0	7794.63	不受限	7750	成都地调
367	10kV玉博线	邛崃电力调度控制中心	玉博线945开关	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	90.48	15	1567.2	0	7785.87	不受限	7750	成都地调
368	10kV园金一线	彭山电力调度控制中心	园金一线924开关	园门站	83500	否	500	8660.25	公线	447	89	7722.6	0	7794.22	不受限	7750	眉山地调
369	10kV彭锦线	彭山电力调度控制中心	彭锦线918开关	彭溪站	40000	否	500	8660.25	专线	498	99	8603.7	0	7794.22	不受限	7750	眉山地调
370	10kV爱园二线	眉山电力调度控制中心	爱园二线925开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	193.59	34	3353.07	0	7759.58	不受限	7750	眉山地调
371	10kV爱园一线	眉山电力调度控制中心	爱园一线913开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	278.32	49.7	4820.64	0	7759.58	不受限	7750	眉山地调
372	10kV时电二线1	宜宾电力调度控制中心	时电二线973开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	272.29	34	4716	0	7754.77	不受限	7750	宜宾地调
373	10kV时山五线	宜宾电力调度控制中心	时山五线987开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	270.48	34	4684.7	0	7786.07	不受限	7750	宜宾地调
374	10kV下杭线	广元电力调度控制中心	下杭线975开关	下西站	100000	是	1000	17320.51	专线	352.1	35	6098.3	0	7758.11	不受限	7750	广元地调
375	10kV界桐线	荥经电力调度控制中心	界桐线977开关	桐子林站	16000	否	500	8660.25	公线	180	49	3118	0	7794.22	不受限	7750	雅安地调
376	10kV汉域二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域二线924开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	280.67	57	4861.2	0	7731.87	不受限	7700	雅安地调
377	10kV兴中二线	仁寿电力调度控制中心	兴中二线922开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	495	100	8573.65	0	7705.49	不受限	7700	眉山地调
378	10kV柏城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅰ回941开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	495	100	8573.65	0	7716.29	不受限	7700	眉山地调
379	10kV汉达一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达一线917开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	147.78	30	2559.6	0	7731.87	不受限	7700	雅安地调
380	10kV汉客线	雨城电力调度控制中心	10kV汉客线918开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	3.87	1	67	0	7731.87	不受限	7700	雅安地调
381	10kV回恒路	什邡电力调度控制中心	回恒路963开关	回澜站	102000	否	553	9578.24	专线	52.29	9	905.7	0	7714.72	不受限	7700	德阳地调
382	10kV杨树线944大馈线	泸州电力调度控制中心	杨树线938开关	杨桥	380000	否	525	9093.27	公线	27.92	5	483.6	0	7700.34	不受限	7700	泸州地调
383	10kV南滨二线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨二线924	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700	巴中地调
384	10kV南滨一线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨一线966	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700	巴中地调
385	10kV群飞线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群飞线946开关	群文	90000	否	600	10392.3	公线	94.76	16	1641.3	0	7711.77	不受限	7700	绵阳地调
386	10kV南府线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南府线927开关	南塔站	126000	否	708	12262.92	公线	191.17	27	3311.1	0	7725.53	不受限	7700	绵阳地调
387	10kV前和线	青白江电力调度控制中心	前和线930开关	前进	2*50000	否	495	8573.65	公线	10	2	100	0	7716.29	不受限	7700	成都地调
388	10kV沿鑫路	都江堰电力调度控制中心	沿鑫路922	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	92.89	15	1608.8	0	7744.27	不受限	7700	成都地调
389	10kV董贸一线	威远电力调度控制中心	董贸一线916开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	74.84	13	1296.3	0	7682.65	不受限	7650	内江地调
390	10kV创田线大馈线	天府电力调度控制中心	创田线916开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	359.82	90	6232	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
391	10kV创深线大馈线	天府电力调度控制中心	创深线935开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	167.66	28	2903.8	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
392	10kV仁镇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁镇路918开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	243.48	41	4217	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
393	10kV麓香路大馈线	天府电力调度控制中心	麓香线933开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	274.5	46	4754.4	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
394	10kV麓红线大馈线	天府电力调度控制中心	麓红路924开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	401.09	73	6946.8	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
395	10kV塔城线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城线929开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	258.59	43	4478.7	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
396	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华桥路952开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	173.21	43	3000	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
397	10kV金柳线大馈线	天府电力调度控制中心	金柳线922开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	167.66	28	2903.8	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
398	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓桥路932开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	166.14	42	2877.6	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
399	10kV金青线大馈线	天府电力调度控制中心	金青线911开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	274.5	46	4754.4	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
400	10kV华城路大馈线路	天府电力调度控制中心	华城路915开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	337.68	84	5848.6	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
401	10kV金都路大馈线	天府电力调度控制中心	金都路923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	277.14	43	4800	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
402	10kV应白线大馈线	天府电力调度控制中心	应白路935开关	应龙	240000	是	553	9578.24	公线	274.5	46	4754.4	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
403	10kV麓正线大馈线	天府电力调度控制中心	麓正线905开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	319.23	53	5529	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
404	10kV邻成路大馈线	天府电力调度控制中心	邻成路916开关	邻港	50000	是	553	9578.24	公线	329.31	82	5703.6	0	7662.59	不受限	7650	天府地调
405	10kV前场线	青白江电力调度控制中心	前场线932开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	10	2	100	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
406	10kV共平路大馈线	温江电力调度控制中心	共平线906开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	1	0	17.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
407	10kV平龙线	温江电力调度控制中心	平龙线915开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	1	0	17.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
408	10kV前丰一线	青白江电力调度控制中心	前丰一线942开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	10	2	100	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
409	10kV共大线大馈线	温江电力调度控制中心	共大线905开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	1	0	17.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调

410	10kV曙星线	青白江电力调度控制中心	曙星线934开关	曙光	2*40000	是	553	9578.24	公线	10	2	100	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
411	10kV郭角线	温江电力调度控制中心	郭角线908开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	公线	1	0	17.2	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
412	10kV光南路	彭州电力调度控制中心	光南线951开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	492.17	89	8524.6	0	7662.59	不受限	7650	成都地调
413	10kV梁海线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁海线911开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	7662.59	不受限	7650	绵阳地调
414	10kV御工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工二线924开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600	绵阳地调
415	10kV双通线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双通线917开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公线	100.55	17	1741.5	0	7611.57	不受限	7600	绵阳地调
416	10kV御工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工一线915开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600	绵阳地调
417	10kV海六线大馈线	富顺电力调度控制中心	海六线918开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	236.66	43	4099	0	7621.02	不受限	7600	自贡地调
418	10kV平城二线	眉山电力调度控制中心	平城二线923开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	385.99	70	6685.54	0	7621.02	不受限	7600	眉山地调
419	10kV杨坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨坪线928开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	69.77	19	1208.5	0	7648.74	不受限	7600	达州地调
420	10kV金郡线	蓬溪电力调度控制中心	金郡线916开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	44.98	8	779.1	0	7638.66	不受限	7600	遂宁地调
421	10kV平城一线	眉山电力调度控制中心	平城一线913开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	471.51	85	8166.79	0	7621.02	不受限	7600	眉山地调
422	10kV鱼和二线944大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼和二线944开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	320	58	4988	0	7648.74	不受限	7600	泸州地调
423	10kV柏同线	宜宾电力调度控制中心	10kV柏同线949开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	245	50	4243	0	7638.34	不受限	7600	宜宾地调
424	10kV天孝路	德阳电力调度控制中心	天孝路929开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	376.62	68	6523	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
425	10kV带医线大馈线	南充电力调度控制中心	带医线949开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	专线	77.63	12	1344.6	0	7606.64	不受限	7600	南充地调
426	10kV旌开路914大馈线	德阳电力调度控制中心	旌开路914开关	旌湖站	100000	是	552	9560.92	公线	154.5	28	2676	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
427	10kV时设二线	宜宾电力调度控制中心	时设二线976开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	280.5	35	4858.2	0	7612.57	不受限	7600	宜宾地调
428	10kV罗玉二路	绵竹电力调度控制中心	罗玉二路931开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	1.73	50	30	0	7618.74	不受限	7600	德阳地调
429	10kV德沱二路	德阳电力调度控制中心	德沱二路923开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	416.08	75	7206.5	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
430	10kV东城四路	绵竹电力调度控制中心	东城四路912开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	350.83	64	6076.3	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
431	10kV龙城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城一路903开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	615.7	112	9560.9	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
432	10kV东安二路	绵竹电力调度控制中心	东安二路907开关	东北站	80000	是	552	9560.92	公用	248.96	45	4312	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
433	10kV南开二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	南开二路921开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	180.7	32	3129.7	0	7648.74	不受限	7600	德阳地调
434	10kV南粤线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南粤线916开关	南市站	82000	是	552	9560.92	公线	0	0	0	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调
435	10kV松坪一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪一线915开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	563.56	102	9140	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调
436	10kV鸡刘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡刘线912开关	鸡石湾站	73500	是	552	9560.92	公用	342.12	62	6110	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调
437	10kV连航一路	彭州电力调度控制中心	连航一线909开关	连封	240000+15000	是	553	9578.24	公线	57.7	10	999.3	0	7621.12	不受限	7600	成都地调
438	10kV孙外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外二线968开关	孙家坝	300000	是	552	9560.92	公线	342.15	62	6350	0	7648.74	不受限	7600	资阳地调
439	10kV民盛线	温江电力调度控制中心	民盛线936开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	1	0	17.2	0	7648.74	不受限	7600	成都地调
440	10kV沙岷二线	大邑电力调度控制中心	沙岷二线916开关	沙渠	32000	否	600	10392.3	公线	98.38	16	1704	0	7649.07	不受限	7600	成都地调
441	10kV民粮线	温江电力调度控制中心	民粮线920开关	民和	168000	是	552	9560.92	公线	1	0	17.2	0	7648.74	不受限	7600	成都地调
442	10kV大模线大馈线	天府电力调度控制中心	大模路914开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	544.36	136	9428.3	0	7648.74	不受限	7600	天府地调
443	10kV黄永线910大馈线	天府电力调度控制中心	黄永路910开关	黄土	6300	是	552	9560.92	公线	261.76	65	4533.6	0	7648.74	不受限	7600	天府地调
444	10kV毛加线大馈线	天府电力调度控制中心	毛加线936开关	毛家湾	240000	否	485	8400.45	专线	329.31	82	5703.6	0	7560.4	不受限	7550	天府地调
445	10kV砂体一线921大馈线	天府电力调度控制中心	砂体一线921开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	102.46	17	1774.6	0	7578.47	不受限	7550	天府地调
446	10kV庙安线	新都电力调度控制中心	庙安线910开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	26.79	5	464	0	7595.23	不受限	7550	成都地调
447	10kV前池二线	青白江电力调度控制中心	前池二线945开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	60.46	11	1047.2	0	7573.22	不受限	7550	成都地调
448	10kV花蜀一线	新津电力调度控制中心	花蜀一线916	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	16.81	3	291.2	0	7580.97	不受限	7550	成都地调
449	10kV三镇路	广汉电力调度控制中心	三镇路907开关	三星堆站	122000	否	486	8417.77	公线	120	25	1960	0	7575.99	不受限	7550	德阳地调
450	10kV拱翡路926线	德阳电力调度控制中心	拱翡路926开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	103.18	17	1787	0	7566.07	不受限	7550	德阳地调
451	10kV永创线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永创线916开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	103.89	17	1799.4	0	7553.67	不受限	7550	绵阳地调
452	10kV回开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回开四线927开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公线	106.41	18	1843	0	7510.07	不受限	7500	绵阳地调
453	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	34	871.1	0	7591.58	不受限	7500	甘孜地调
454	10kV门中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	门中线3#开关	半扇门简易站	1500	否	600	10392.3	公线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500	甘孜地调
455	10kV天东线大馈线	自贡电力调度控制中心	天彩线931开关	天成	362000	否	563	9751.45	公线	72.4	13	1254	0	7522.3	不受限	7500	自贡地调
456	10kV福学线	眉山电力调度控制中心	福学线917开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	43.24	9	748.94	0	7513.63	不受限	7500	眉山地调
457	10kV大万线	眉山电力调度控制中心	大万线915开关	大石桥站	103000	否	482	8348.48	专线	266.21	55	4610.89	0	7513.63	不受限	7500	眉山地调
458	10kV朱捷线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱捷线979开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	62.41	11	1081	0	7539.42	不受限	7500	南充地调
459	10kV大杨线	荥经电力调度控制中心	大杨线913开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	124.61	25	2158.3	250	7544.22	不受限	7500	雅安地调
460	10kV文园六线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线923	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	7505.53	不受限	7500	眉山地调
461	10kV景钢线	青白江电力调度控制中心	景钢线931开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	63.26	11	1095.6	0	7524.82	不受限	7500	成都地调
462	10kV桐财线大馈线	天府电力调度控制中心	桐财线932开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	105.08	18	1820	0	7533.07	不受限	7500	天府地调
463	10kV桥新线	资中电力调度控制中心	桥新线972开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	专线	109.71	18	1900.2	0	7452.87	不受限	7450	内江地调
464	10kV威恩线	威远电力调度控制中心	威恩线963开关	威远站	90000	否	480	8313.84	专线	0	0	0	0	7482.46	不受限	7450	内江地调
465	10kV前欧三线	青白江电力调度控制中心	前欧三线926开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	65.34	12	1131.7	0	7488.72	不受限	7450	成都地调
466	10kV福阋二路	大邑电力调度控制中心	福阋二线937开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	107.23	18	1857.2	0	7495.87	不受限	7450	成都地调
467	10kV净智一线	崇州电力调度控制中心	净智一线926	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	276.14	35	4782.8	200	7487.97	不受限	7450	成都地调
468	10kV坡柳线	仪陇电力调度控制中心	坡柳线912开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	507	8781.5	公线	25.91	5	448.8	0	7454.55	不受限	7450	南充地调
469	10kV文园一线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园一线911	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	3.28	1	56.8	0	7456.83	不受限	7450	眉山地调
470	10kV喜农线964大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜农线964开关	喜德站	40000	否	480	8313.84	公线	208.96	44	3619.2	0	7482.46	不受限	7450	凉山地调
471	10kV卫铁线	广元电力调度控制中心	卫铁线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.33	专线	11.96	2	207.1	0	7493.6	不受限	7450	广元地调
472	10kV帽家一线	仁寿电力调度控制中心	帽家一线911开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	72.98	13	1264	0	7465.53	不受限	7450	眉山地调
473	10kV龙剑路	绵竹电力调度控制中心	龙剑路906开关	龙桥站	71500	否	481	8331.16	专线	368.86	77	6388.7	0	7498.04	不受限	7450	德阳地调
474	10kV风高路927大馈线	德阳电力调度控制中心	风高路927开关	风光站	82000	否	481	8331.16	专线	65	13	1125.8	0	7498.04	不受限	7450	德阳地调
475	10kV旌五路912大馈线	德阳电力调度控制中心	旌五路912开关	旌湖站	100000	否	481	8331.16	专线	67.9	14	1176	0	7498.04	不受限	7450	德阳地调
476	10kV金医线	眉山电力调度控制中心	金医线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	4.82	1	83.48	0	7489.23	不受限	7450	眉山地调
477	10kV燕啤线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕啤线964开关	燕子山站	80000	否	480	8313.84	专线	11.18	2	193.2	0	7482.46	不受限	7450	自贡地调
478	10kV汇丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇丹线921开关	汇东站	80200	否	481	8331.16	公线	330.08	69	5717	0	7498.04	不受限	7450	自贡地调
479	10kV冯康二线921断路器间	泸州电力调度控制中心	10kV冯康二线921开关	冯嘴	127000	是	600	10392.3	公线	52.5	9	909.3	0	7404.54	不受限	7400	泸州地调
480	10kV相彭线	眉山电力调度控制中心	相彭线916开关	相东站	20000	否	550	9526.28	专线	64.95	12	1125	0	7448.65	不受限	7400	眉山地调
481	10kV时凹一线	宜宾电力调度控制中心	时凹一线981开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	292.09	37	5059	0	7411.77	不受限	7400	宜宾地调
482	10kV屯新线917断路器间隔	德昌电力调度控制中心	10kV屯新线917小车开关	中屯站	60000	否	495	8573.65	公线	17.05	3	295.3	0	7420.99	不受限	7400	凉山地调
483	10kV大永二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永二线922开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	12.83	2	222.2	0	7440.39	不受限	7400	资阳地调
484	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公线	67.02	12	1160.8	0	7444.03	不受限	7400	资阳地调
485	10kV城咏线	青白江电力调度控制中心	城咏线912开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	69.56	13	1204.8	0	7415.62	不受限	7400	成都地调
486	10kV春广线	温江电力调度控制中心	春广线929开关	万春	126000	否	553	9578.24	专线	13.93	3	241.2	0	7421.39	不受限	7400	成都地调
487	10kV寿泽二线	内江电力调度控制中心	寿泽二线971开关	寿溪桥	310000	否	482	8348.48	公线	4.22	1	73.1	0	7440.53	不受限	7400	内江地调
488	10kV沿嘉线	都江堰电力调度控制中心	沿嘉线914	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	110.23	18	1909.1	0	7443.97	不受限	7400	成都地调
489	10kV桐卓线大馈线	天府电力调度控制中心	桐卓线918开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	111.37	19	1929	0	7424.07	不受限	7400	天府地调
490	10kV安体二线921大馈线	天府电力调度控制中心	安体二线921开关	东安湖	63000	否	600	10392.3	专线	115.66	19	2003.2	0	7349.87	不受限	7350	天府地调
491	10kV创诺线大馈线	天府电力调度控制中心	创诺线914开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	114.32	19	1980	0	7373.07	不受限	7350	天府地调
492	10kV.辰世路_用户专线	成都配调	辰世路947	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
493	10kV望达路_专线	成都配调	望达路916	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
494	10kV大孵路	成都配调	大孵线922	大源	146000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
495	10kV温软路专线	成都配调	温软线906	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
496	10kV中锦路_特	成都配调	中锦路933	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
497	10kV麻茂路_专线	成都配调	麻茂路935	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
498	10kV白杨路_特	成都配调	白杨路938	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
499	10kV土沁路_专	成都配调	土沁路943	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
500	10kV海锦路专线	成都配调	海锦路931	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
501	10kV顺天路_专	成都配调	顺天路915	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
502	10kV新区路专线	成都配调	新区路935	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
503	10kV牌复路	成都配调	牌复线928	铜牌	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
504	10kV桂苏路_专	成都配调	桂苏路931	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
505	10kV浦龙路	成都配调	浦龙线开关914	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
506	10kV粉里路	成都配调	粉里路开关908	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
507	10kV五九线	成都配调	五九线开关929	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
508	10kV桂院路	成都配调	桂院路932	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
509	10kV军龙线	成都配调	军龙路918	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
510	10kV铁首路_特	成都配调	铁首路913	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
511	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
512	10kV麻绣路专线	成都配调	麻绣路910	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
513	10kV温三线	成都配调	温三线905开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	0.21	0	3.6	0	7369.74	不受限	7350	成都地调
514	10kV桥瑞路_专线	成都配调	桥瑞路924	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
515	10kV猛高路专线	成都配调	猛高路914	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
516	10kV张店线大馈线	成都配调	张店线905开关	张家寺	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
517	10kV中香路_特	成都配调	中香路908	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
518	10kV天弘路_专	成都配调	天弘路922	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
519	10kV东格线	成都配调	东格路911	东风路	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
520	10kV桂五路专线	成都配调	桂五路910	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
521	10kV象丽路专线	成都配调	象丽路938	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
522	10kV象百路	成都配调	象百路919	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
523	10kV三村线	成都配调	三村路951	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
524	10kV驷慧线	成都配调	驷慧路992	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
525	10kV文医路_特	成都配调	文医路917	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
526	10kV粉韵路大馈线—用户	成都配调	粉韵路937开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
527	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
528	10kV晋下路	成都配调	待用910开关	晋阳	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
529	10kV槐蜀路_特	成都配调	槐蜀路911	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
530	10kV桐银路_专	成都配调	桐银路910	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
531	10kV庙院路专线	成都配调	庙院路917	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
532	10kV庙保路	成都配调	庙保路942	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
533	10kV粉比线	成都配调	粉比路936	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
534	10kV土牛路_专线	成都配调	土牛路925	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
535	10kV铁电线	成都配调	铁电路915	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
536	10kV桂鼎线	成都配调	桂鼎路959	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
537	10kV海玛路	成都配调	海玛路934	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
538	10kV黄峨四路大馈线_专线	成都配调	黄峨四路922	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
539	10kV红联路_专	成都配调	红联路923	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
540	10kV楼莱路	成都配调	楼莱路936	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
541	10kV府食路_专线	成都配调	府食路914	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
542	10kV湾上路	成都配调	湾上路922开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
543	10kV海天线	成都配调	海天线933开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
544	10kV桂泵路	成都配调	桂泵线945	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
545	10kV棕万路_专	成都配调	棕万路909	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
546	10kV晋海路	成都配调	晋海路926	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
547	10kV中红线	成都配调	中红路923	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调

548	10kV槐花路专线	成都配调	槐花路913	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
549	10kV槐娇路_专线	成都配调	槐娇线966	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
550	10kV严贸六路_用户专线	成都配调	严贸六线935	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
551	10kV府岛路大馈线—用户	成都配调	府岛路918	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
552	10kV大凰线	成都配调	大凰线913	大源	146000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
553	10kV桂皇线	成都配调	桂皇线961	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
554	10kV塔攀线	成都配调	塔攀路909	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
555	10kV_象金路_用户专线	成都配调	象金路918	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
556	10kV白置二路_专线	成都配调	白置二路936	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
557	10kV浆国路_专	成都配调	浆国路911	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
558	10kV桐盘路_专	成都配调	桐盘路915	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
559	10kV南锦路_专线	成都配调	南锦路915	南笕	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
560	10kV范理路	成都配调	范理路917	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
561	10kV荔航线	成都配调	荔航路926	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
562	10kV辰水路_专线	成都配调	辰水路914	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
563	10kV润城四路	成都配调	润城四路922开关	华润	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
564	10kV平商路专线	成都配调	平商路921	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
565	10kV粉嘉线	成都配调	粉嘉路914开关	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
566	10kV新啤路专线	成都配调	新啤路908	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
567	10kV村场路_专线	成都配调	村场线916	新二村	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
568	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
569	10kV指发线专线	成都配调	指发线917	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
570	10kV马科三线	成都配调	马科三线开关932	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
571	10kV棕官路专线	成都配调	棕官路934	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
572	10kV邦子线	成都配调	邦子线925开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
573	10kV玉七路专线	成都配调	玉七线908	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
574	10kV润华二路_专线	成都配调	润华二路943	润子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
575	10kV土湾路大馈线_专线	成都配调	土湾路932	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
576	10kV五上线	成都配调	五上路917	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
577	10kV核亿路专线	成都配调	核亿路909	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
578	10kV白绿路_专线	成都配调	白绿路918	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
579	10kV黄峨一路_专线	成都配调	黄峨一路914	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
580	10kV铁都路	成都配调	铁都路906	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
581	10kV邦润线	成都配调	邦润线918	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
582	10kV荔民金支路_特	成都配调	荔民、荔民金支线920开关	荔枝巷	122000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
583	10kV沈物线	成都配调	沈物路947	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
584	10kV棕江路专线	成都配调	棕江路928	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
585	10kV象和二线	成都配调	象和二线923开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
586	10kV望东线	成都配调	望东路990	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
587	10kV楼国线	成都配调	楼国路917	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
588	10kV祥凯路专线	成都配调	祥凯线912	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
589	10kV桐海路_专	成都配调	桐海路920	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
590	10kV指阳路专线	成都配调	指阳线915	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
591	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
592	10kV粉医线_用户专线	成都配调	粉医线947	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
593	10kV浆春路_专	成都配调	浆春路918	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
594	10kV润城二路	成都配调	润城二路909	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
595	10kV楼堡路_专	成都配调	楼堡路926	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
596	10kV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红牌楼	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
597	10kV南丽线	成都配调	南丽路945	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
598	10kV晖宜二线_专线	成都配调	晖宜二线921	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
599	10kV金恒线	成都配调	金恒线936开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
600	10kV象凯一路_特	成都配调	象凯一路944	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
601	10kV金场路_专线	成都配调	金场路925	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
602	10kV军银路专线	成都配调	军银线933	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
603	10kV楼太路专线	成都配调	楼太路937	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
604	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙路930	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
605	10kV新翠路_专线	成都配调	新翠路950	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
606	10kV府羊路_专线	成都配调	府羊路937	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
607	10kV沈南线	成都配调	沈南线916开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
608	10kV顺税路专线	成都配调	顺税路911	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
609	10kV作商路专线	成都配调	作商路927	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
610	10kV金财路专线	成都配调	金财路928	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
611	10kV顺紫路	成都配调	顺紫路913	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
612	10kV润城路	成都配调	润城路931	润子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
613	10kV海上线	成都配调	海上路915	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
614	10kV沈井线	成都配调	沈井线935开关	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
615	10kV棕大路_用户专线	成都配调	棕大路920	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
616	10kV展威路专线	成都配调	展威路923	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
617	10kV平子路专线	成都配调	平子线914开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
618	10kV新河路	成都配调	新河路914	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
619	10kV浆宾路专线	成都配调	浆宾路921	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
620	10kV草园线	成都配调	草园线911	草堂	138000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
621	10kV军山线	成都配调	军山线917	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
622	10kV两鑫路_专	成都配调	两鑫路926	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
623	10kV粉绿路大馈线专线	成都配调	粉绿路907	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
624	10kV指医路	成都配调	指医路910	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
625	10kV平财线	成都配调	平财路907	和平街	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
626	10kV桂出路大馈线	成都配调	桂出线955	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
627	10kV润九线	成都配调	润九线906开关	润子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
628	10kV玉棕路专线	成都配调	玉棕路905	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
629	10kV梓恒路_专线	成都配调	梓恒路927	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
630	10kV作奥线	成都配调	作奥路926	合作	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
631	10kV楼信路_用户专线	成都配调	楼信线948	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
632	10kV猛场路专线	成都配调	猛场路918	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
633	10kV马梅线	成都配调	马梅线916	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
634	10kV祥都路专线	成都配调	祥都线918	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
635	10kV桥乐线	成都配调	桥乐线907开关	双桥子	733000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
636	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
637	10kV波岛线	成都配调	波岛线907	涛波	482000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
638	10kV邦茂路	成都配调	邦茂路923	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
639	10kV红旭线_用户专线	成都配调	红旭线931	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
640	10kV桂判路_专	成都配调	桂判线942	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
641	10kV天岩线	成都配调	天岩线926	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
642	10kV草台线	成都配调	草台线908开关	草堂	138000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
643	10kV应南路	成都配调	应南路916	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
644	10kV粉创二线	成都配调	粉创二线946	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
645	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
646	10kV洞柏线	成都配调	洞柏线923开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
647	10kV桥天路专线	成都配调	桥天路914	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
648	10kV三石二路_专线	成都配调	三石二路925	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
649	10kV楼电路_用户专线	成都配调	楼电线947	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
650	10kV骐环路_专线	成都配调	骐环路923	骐马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
651	10kV楼戎路专线	成都配调	楼戎路938	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
652	10kV白万二路专线	成都配调	白万二路920	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
653	10kV东尖路专线	成都配调	东尖路919	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
654	10kV新成路专线	成都配调	新成路926	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
655	10kV铁医路_主	成都配调	铁医路932	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
656	10kV范御路_用户专线	成都配调	范御路916	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
657	10kV温长路专线	成都配调	温长路938	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
658	10kV南蓉路专线	成都配调	南蓉路932	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
659	10kV槐充路专线	成都配调	槐充路952	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
660	10kV槐安线	成都配调	槐安线965	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
661	10kV槐炼路_专	成都配调	槐炼，槐万线956	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
662	10kV桐斑线	成都配调	桐建线918开关	桐梓林	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
663	10kV望鑫路	成都配调	望鑫路991	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
664	10kV平群路专线	成都配调	平群路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
665	10kV辰岸路_专线	成都配调	辰岸路950	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
666	10kV骐方路	成都配调	骐方路953	骐马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
667	10kV军园路专线	成都配调	军园线949	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
668	10kV粉江路	成都配调	粉江路933	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
669	10kV三东路专线	成都配调	三东路940	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
670	10kV龙水路专线_城东	成都配调	龙水线941	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
671	10kV辰府路	成都配调	辰府路915	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
672	10kV顺江路_专	成都配调	顺江路919	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
673	10kV晋物线	成都配调	晋物线917	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
674	10kV土岸路_专	成都配调	土岸路915	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
675	10kV象和六路	成都配调	象和六路943	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
676	10kV军丽线	成都配调	军丽路925	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
677	10kV军水一路_专线	成都配调	军水一路935	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
678	10kV范金路_专线	成都配调	范金路937	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
679	10kV马格二线	成都配调	马格二线931	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
680	10kV作科一线	成都配调	作科一线942开关942	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
681	10kV槐象路_专线	成都配调	槐象线922	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
682	10kV祥世路_用户专线	成都配调	祥世路920	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
683	10kV槐西线	成都配调	槐西路929	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
684	10kV双瑞线	成都配调	双瑞路924	双榆	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
685	10kV平典线	成都配调	平典线911开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调

686	10kV桂凯路专线	成都配调	桂凯路927	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
687	10kV浦先路	成都配调	浦先线929	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
688	10kV平特路专线	成都配调	平特路925	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
689	10kV马时二路专线	成都配调	马时二线913	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
690	10kV天中路	成都配调	天中路919	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
691	10kV核天路专线	成都配调	核天路925	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
692	10kV卞学路_专线	成都配调	卞学路913	卞涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
693	10kV邦劼路专线	成都配调	邦劼线909	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
694	10kV应腾路_专线	成都配调	应腾路906	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
695	10kV指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
696	10kV麻金路专线	成都配调	麻金路921	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
697	10kV桥乾路_专线	成都配调	桥乾路913	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
698	10kV军永二路_专线	成都配调	军永二线942	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
699	10kV槐宜线_用户专线	成都配调	槐宜线923	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
700	10kV湾安路_用户专线	成都配调	湾安路932	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
701	10kV辰里路_专线	成都配调	辰里路946	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
702	10kV桐中路专线	成都配调	桐中路911	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
703	10kV铁环路	成都配调	铁环路921	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
704	10kV温德二路	成都配调	温德二路943	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
705	10kV塔华路专线	成都配调	塔华路920	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
706	10kV梓逸路_专线	成都配调	梓逸线916	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
707	10kV海动线	成都配调	海动线925开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
708	10kV胜水、胜泵路_用户专	成都配调	胜水、胜泵线908	胜利	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
709	10kV桂御线	成都配调	桂御路909	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
710	10kV雷森路_用户专线	成都配调	雷森路922	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
711	10kV正代路_特	成都配调	正代路943	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
712	10kV洞金二路_专线	成都配调	洞金二路911	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
713	10kV桥金三路_专线	成都配调	桥金三路934	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
714	10kV府园路_专	成都配调	府园路932	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
715	10kV槐朝路专线	成都配调	槐朝路914	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
716	10kV平代路专线	成都配调	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
717	10kV梓火线	成都配调	梓火线925开关	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
718	10kV泉城线	成都配调	泉城线914开关914	龙泉街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
719	10kV浦光路	成都配调	浦光线953	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
720	10kV邦度线	成都配调	邦度线开关932	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
721	10kV麻传路_专线	成都配调	麻传路909	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
722	10kV指都路_专	成都配调	指都路906	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
723	10kV展金路专线	成都配调	展金路931	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
724	10kV雷富路_专线	成都配调	雷富路910	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
725	10kV南家路	成都配调	南家路947	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
726	10kV双美线	成都配调	双美路911	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
727	10kV粉创一线大馈线—用户	成都配调	粉创一线945	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
728	10kV黄迁路_专	成都配调	黄迁路932	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
729	10kV龙石路专线	成都配调	龙石路938	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
730	10kV土盛路_专	成都配调	土盛路924	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
731	10kV三锦路大馈线专线	成都配调	三锦路950	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
732	10kV土赞路_专线	成都配调	土赞路944	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
733	10kV正后路专线	成都配调	正后线922	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
734	10kV骥钢线	成都配调	骥钢线916开关	骥马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
735	10kV天华路	成都配调	天华路907	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
736	10kV平府路_专线	成都配调	平府线928	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
737	10kV白置一路_特	成都配调	白置一路929	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
738	10kV楼广线	成都配调	待用925开关	红牌楼	143000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
739	10kV象奥二路_用户专线	成都配调	象奥二路935	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
740	10kV核海路专线	成都配调	核海线907	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
741	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
742	10kV红庭路_专	成都配调	红庭路928	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
743	10kV粉地二路_用户专线	成都配调	粉地二路940	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
744	10kV范财路专线	成都配调	范财路932	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
745	10kV槐保路专线	成都配调	槐保线925	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
746	10kV象和一线	成都配调	象和一路920	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
747	10kV文御路_专线	成都配调	文御路922	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
748	10kV草大线	成都配调	草大路开关922	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
749	10kV指海路_专线	成都配调	指海路909	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
750	10kV范龙路_专线	成都配调	范龙路909	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
751	10kV湾汇路_专线	成都配调	湾汇路914	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
752	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
753	10kV东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
754	10kV桥慈二路_专线	成都配调	桥慈二路930	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
755	10kV大农路专线	成都配调	大农线991	大源	2*40000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
756	10kV川江二线	成都配调	川江二线942开关942	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.23	0	3.9	0	7369.44	不受限	7350	成都地调
757	10kV桂森路_专	成都配调	桂森路954	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
758	10kV望区路	成都配调	望区路917	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
759	10kV土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
760	10kV中卡路_特	成都配调	中卡路906	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
761	10kV桂天路_专线	成都配调	桂天路943	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
762	10kV蓉金路	成都配调	蓉金路958	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
763	10kV桐上路_专	成都配调	桐上路909	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
764	10kV天上一路_专线	成都配调	天上一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
765	10kV浆信路_专	成都配调	浆信路910	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
766	10kV槐光路大馈线	成都配调	槐光路917	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
767	10kV作格一线_专线	成都配调	作格一线905	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
768	10kV指贫路专线	成都配调	指贫线923	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
769	10kV荔开路918断路器间隔	成都配调	荔开路、荔开环支路918	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
770	10kV桂劼路	成都配调	桂劼线940	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
771	10kV海中线	成都配调	海中路912	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
772	10kV铁中线_用户专线	成都配调	铁中线931	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
773	10kV桂晶路_专	成都配调	桂晶线938	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
774	10kV邦万路_用户专线	成都配调	邦万路950	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
775	10kV湾卡路专线	成都配调	湾卡线开关950	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
776	10kV大民线	成都配调	大民线923开关	大源	2*40000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
777	10kV严贸三路_用户专线	成都配调	严贸三线930	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
778	10kV棕庄路	成都配调	棕庄线936开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
779	10kV天万路_专	成都配调	天万路906	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
780	10kV洞桥路_专线	成都配调	洞桥路932	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
781	10kV梓世路_用户专线	成都配调	梓世线915	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
782	10kV川御线	成都配调	川御线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
783	10kV府财路_专线	成都配调	府财路913	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
784	10kV双广路_专	成都配调	双广路926	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
785	10kV环东路_用户专线	成都配调	环东路920	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
786	10kV东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
787	10kV土岭路_专线	成都配调	土岭路909	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
788	10kV顺地路	成都配调	顺地路912开关	安顺桥	300000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
789	10kV塘仁路_专线	成都配调	塘仁路919	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
790	10kV黄峨二路_专线	成都配调	黄峨二路915	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
791	10kV洞姚一线_用户专线	成都配调	洞姚一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
792	10kV双康路专线	成都配调	双康路913	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
793	10kV川天一线	成都配调	川天一线912	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
794	10kV铁丽路专线	成都配调	铁丽路919	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
795	10kV粉四线	成都配调	粉四路920	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
796	10kV麻龙线	成都配调	麻龙线925开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
797	10kV指九路专线	成都配调	指九路907	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
798	10kV桥汇路	成都配调	桥汇线开关908	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
799	10kV浦辉线	成都配调	浦辉线923	犀浦	180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
800	10kV.涯乾路_用户专线	成都配调	涯乾路910	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
801	10kV新馆路专线	成都配调	新馆路925	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
802	10kV温件路专线	成都配调	温件路920	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
803	10kV天达一路	成都配调	天达一路951	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
804	10kV雷和路_专线	成都配调	范和路942	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
805	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄峨五路923	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
806	10kV土庄路	成都配调	土庄线949开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
807	10kV邦清路	成都配调	邦清线933	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
808	10kV展普路	成都配调	展普路935	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
809	10kV马格一线	成都配调	马格一线915	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
810	10kV益座线	成都配调	益座线948	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
811	10kV中佳路_特	成都配调	中佳路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
812	10kV马科二线	成都配调	马科二线开关927	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
813	10kV双逸路_专	成都配调	双逸路915	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
814	10kV范钢路专线	成都配调	范钢路923	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
815	10kV浦奥路专线	成都配调	浦奥线972	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
816	10kV下能路专线	成都配调	下能路915	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
817	10kV中利路	成都配调	中利路924	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
818	10kV腾佳路_专线	成都配调	腾佳路934	腾飞	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
819	10kV桂特路_专	成都配调	桂特路912	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
820	10kV军环路_专线	成都配调	军环线915	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
821	10kV中领路_特	成都配调	中领路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
822	10kV金石路_专线	成都配调	金石路921	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
823	10kV沈银路专线	成都配调	沈银路917	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调

824	10kV赤悦线_用户专线	成都配调	赤悦线913	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
825	10kV文河路	成都配调	文河路919	文庙街	140000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
826	10kV荔工路专线	成都配调	荔工路924	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
827	10kV三学线_专线	成都配调	三学线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
828	10kV翠铁线_用户专线	成都配调	翠铁线911	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
829	10kV下房路专线	成都配调	下房路911	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
830	10kV玉医路_专线	成都配调	玉医线914	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
831	10kV铁联线927断路器间隔	成都配调	铁联线927	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
832	10kV范环路大馈线_专线	成都配调	范环路919	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
833	10kV马厚线	成都配调	马厚线907开关	马河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
834	10kV龙丽路_专	成都配调	龙丽路912	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
835	10kV白赛路专线	成都配调	白赛路925	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
836	10kV晋航路专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
837	10kV平红线	成都配调	平红线开关909	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
838	10kV.张嘉路_用户专线	成都配调	张嘉路906	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
839	10kV培原路	成都配调	培原路910	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
840	10kV浆大路_特	成都配调	浆大路906	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
841	10kV玉紫路	成都配调	玉紫路954	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
842	10kV白蜀路_用户专线	成都配调	白蜀路924	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
843	10kV温高二路专线	成都配调	温高二路955	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
844	10kV温鼎路	成都配调	温鼎线946	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
845	10kV平报路专线	成都配调	平报线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
846	10kV下雷路	成都配调	下雷路907	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
847	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
848	10kV大祥线大馈线-用户	成都配调	大祥线927	大源	2*40000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
849	10kV五恒路_专	成都配调	五恒线922	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
850	10kV新新路专线	成都配调	新新路909	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
851	10kV东锦路	成都配调	东锦路928	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
852	10kV天藏线	成都配调	天藏线932开关	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
853	10kV白展路专线	成都配调	白展路922	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
854	10kV军中路	成都配调	军中路948	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
855	10kV三医线专线大馈线	成都配调	三医线945	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
856	10kV严贸四路_用户专线	成都配调	严贸四线932	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
857	10kV中盛路_特	成都配调	中盛路932	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
858	10kV核优路_专	成都配调	核优路922	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
859	10kV东年路专线	成都配调	东年路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
860	10kV东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
861	10kV槐陵路_用户专线	成都配调	槐陵路912	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
862	10kV三绿二线_用户专线	成都配调	三绿二线932	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
863	10kV天奇线	成都配调	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
864	10kV温美一路_专线	成都配调	温美一路918	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
865	10kV五铁一路_专线	成都配调	五铁一路965	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
866	10kV桂峡路	成都配调	桂峡线924	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
867	10kV辰加路	成都配调	辰加路911	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
868	10kV作富二线	成都配调	作富二线940开关940	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
869	10kV玉王路专线	成都配调	玉王路907	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
870	10kV润城三路	成都配调	润城三路910	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
871	10kV桐桥路	成都配调	桐桥路927	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
872	10kV严贸五路_用户专线	成都配调	严贸五线933	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
873	10kV麻雅路_专	成都配调	麻雅路916	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
874	10kV两大路	成都配调	两大路928	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
875	10kV温香线	成都配调	温香线935开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
876	10kV黄苑一路_专线	成都配调	黄苑一路905	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
877	10kV桂政路专线	成都配调	桂政路914	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
878	10kV温保路	成都配调	温保路926	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
879	10kV桂城路_专线	成都配调	桂城路920	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
880	10kV温园路专线	成都配调	温园线909	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
881	10kV文航路	成都配调	文航线923	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
882	10kV桂万路	成都配调	桂万线957开关	桂溪	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
883	10kV猛首路_专线	成都配调	猛首路916	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
884	10kV桥金一路	成都配调	桥金一路910	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
885	10kV桂污一路专线	成都配调	桂污一路、佳鑫路956	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
886	10kV塔胜路专线	成都配调	塔胜路916	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
887	10kV白万一路_专线	成都配调	白万一路917	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
888	10kV中榭路_特	成都配调	中榭路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
889	10kV正银路_特	成都配调	正银路944	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
890	10kV新商路专线	成都配调	新商路907	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
891	10kV沈广路专线	成都配调	沈广路944	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
892	10kV南维路_专	成都配调	南维线948	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
893	10kV桥御一路_专线	成都配调	桥御一路932	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
894	10kV黄苑二线	成都配调	黄苑二路906	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.46	0	8	0	7365.34	不受限	7350	成都地调
895	10kV粉尚路专线	成都配调	粉尚路918	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
896	10kV府立路917断路器间隔	成都配调	府立路917	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
897	10kV.桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线953	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
898	10kV中冶路_专线	成都配调	中冶路936	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
899	10kV.晖瑞线_用户专线	成都配调	晖瑞线913	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
900	10kV麻科路	成都配调	麻科路931	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
901	10kV润城七路_专线	成都配调	润城七路920	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
902	10kV梓康路_用户专线	成都配调	梓康线914	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
903	10kV猛茂路_专线	成都配调	猛茂路915	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
904	10kV川应线	成都配调	川应线开关967	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
905	10kV浆院路_特	成都配调	浆院路914	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
906	10kV桂东路_专线	成都配调	桂东路952	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
907	10kV温德一路	成都配调	温德一路942	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
908	10kV桂都路专线	成都配调	桂都线922	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
909	10kV温通路	成都配调	温通线947	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
910	10kV浆学路	成都配调	浆学路913	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
911	10kV桂鳄路	成都配调	桂鳄路946	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
912	10kV双鹭路_专	成都配调	双鹭路928	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
913	10kV正东路_特	成都配调	正东路915	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
914	10kV土天路_专	成都配调	土天路933	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
915	10kV桂旺线	成都配调	桂旺线965	桂溪	2*40000+5000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
916	10kV粉地一路_用户专线	成都配调	粉地一路943	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
917	10kV玉普路_专线	成都配调	玉普路956	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
918	10kV三石一线	成都配调	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
919	10kV白广路大馈线—用户	成都配调	白广线934开关	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
920	10kV棕海路专线	成都配调	棕海路942	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
921	10kV锦复三线	成都配调	锦复三线开关921	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.16	0	2.7	0	7370.64	不受限	7350	成都地调
922	10kV中污路专线	成都配调	中污路929	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
923	10kV沈居线	成都配调	沈居线930开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
924	10kV波轨线	成都配调	波轨线开关923	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
925	10kV场保路_用户专线	成都配调	场保线905	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
926	10kV骥大路_专	成都配调	骥大路908	骥马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
927	10kV景玺线	青白江电力调度控制中心	景玺线943开关	景峰	2*50000	否	533	9231.83	专线	55.22	10	956.4	0	7352.25	不受限	7350	成都地调
928	10kV荔川路_专线	成都配调	荔川路925	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
929	10kV铁大线	成都配调	铁大线905开关	铁佛	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
930	10kV中楠线	成都配调	中楠线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
931	10kV梓府路_用户专线	成都配调	梓府线908	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
932	10kV邦两路_用户专线	成都配调	邦两路905	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
933	10kV棕袅路专线	成都配调	棕袅路923	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
934	10kV黄江路大馈线_专线	成都配调	黄江路910	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
935	10kV两成线	成都配调	两成线912	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
936	10kV海九路	成都配调	海九路开关905	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
937	10kV海代路_专线	成都配调	海代路917	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
938	10kV文照路_专线	成都配调	文照线913	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
939	10kV楼地路_专	成都配调	楼地路935	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
940	10kV文院路_特	成都配调	文院路924	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
941	10kV浆阳路_专	成都配调	浆阳路920	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
942	10kV润城六路_专线	成都配调	润城六路913	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
943	10kV猛锦路_专线	成都配调	猛锦路919	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
944	10kV桂炬线	成都配调	桂炬线926开关	桂溪	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
945	10kV温工路专线	成都配调	温工线944	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
946	10kV波电路_用户专线	成都配调	波电线908	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
947	10kV作新路专线	成都配调	作新路935	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
948	10kV双同线	成都配调	双同路922	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350	成都地调
949	10kV塔甘一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘一线906	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	53.56	9	927.6	0	7386.24	不受限	7350	成都地调
950	10kV西陀线	邛崃电力调度控制中心	西陀线927	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	25.63	5	443.9	0	7397.1	不受限	7350	成都地调
951	10kV富南九线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南九线961开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	70.66	13	1223.9	0	7380.93	不受限	7350	达州地调
952	10kV恩何丨回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何丨回857	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	83.23	15	1441.5	0	7397.16	不受限	7350	巴中地调
953	10kV堰数二线	达县电力调度控制中心	堰数二线921开关	堰坝站	80160	否	540	9353.07	专线	60.14	11	1041.7	0	7376.06	不受限	7350	达州地调
954	10kV天彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV天彩线931开关	大成	360000	否	550	9526.28	专线	72.4	13	1254	0	7319.65	不受限	7300	自贡地调
955	10kV罗青一线	洪雅电力调度控制中心	罗青一线911开关	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	56.69	9	981.8	0	7332.04	不受限	7300	眉山地调
956	10kV石桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥线916开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300	绵阳地调
957	10kV祥园二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园二线924开关	凝祥站	50000	否	500	8660.25	公线	27.07	5	468.9	0	7325.32	不受限	7300	绵阳地调
958	10kV新永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永一线910开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300	绵阳地调
959	10kV望珠一线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠一线917	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	200	38	1725	0	7368.27	不受限	7300	巴中地调
960	10kV桂通四线	彭山电力调度控制中心	桂通四线926开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	116.24	19	2013.2	0	7324.28	不受限	7300	眉山地调
961	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	115.09	19	1993.4	0	7344.08	不受限	7300	南充地调

962	10kV连药一路	彭州电力调度控制中心	连药一路914	连封	240000+15000	否	553	9578.24	公线	73.47	13	1272.5	0	7347.92	不受限	7300	成都地调
963	10kV高科路	成都配调	高科路929	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	3.81	1	66	0	7307.34	不受限	7300	成都地调
964	10kV前池一线	青白江电力调度控制中心	前池一线944开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	74.6	13	1292.1	0	7328.32	不受限	7300	成都地调
965	10kV城万线	青白江电力调度控制中心	城万线928开关	城厢	2*20000	否	560	9699.48	公线	82.17	15	1423.2	0	7306.33	不受限	7300	成都地调
966	10kV石科二线	新都电力调度控制中心	石科二线921开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	41.45	8	718	0	7341.23	不受限	7300	成都地调
967	10kV环西线	成都配调	环西线开关930	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	2.36	0	40.8	0	7332.54	不受限	7300	成都地调
968	10kV沿府一路	都江堰电力调度控制中心	沿府一路905	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	118.96	20	2060.4	0	7292.67	不受限	7250	成都地调
969	10kV中潼线大馈线	阆中电力调度控制中心	中潼线915开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	76.91	14	1332	0	7274.7	不受限	7250	南充地调
970	10kV柏广Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅰ回935开关	柏林站	82000	否	875	15155.44	专线	366.23	42	6343.1	0	7296.8	不受限	7250	眉山地调
971	10kV南天线大馈线	自贡电力调度控制中心	南天线936开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	专线	228.73	32	3961.6	0	7262.09	不受限	7250	自贡地调
972	10kV界科二线大馈线	安州电力调度控制中心	界科二线946开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公线	119.17	20	2064	0	7289.07	不受限	7250	绵阳地调
973	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲亚线913开关	甲根坝站	56000	否	465	8054.04	公线	0	24	1674.5	0	7248.64	不受限	7200	甘孜地调
974	10kV墨矿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV墨矿线914开关	墨林站	6300	否	465	8054.04	公线	1.73	1	32.4	0	7218.64	不受限	7200	自贡地调
975	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲夺线911开关	甲根坝站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	14	309	0	7282.58	不受限	7200	甘孜地调
976	10kV茜瑞线936大馈线	泸州电力调度控制中心	茜瑞线936	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	4	1800	20	0	7217.46	不受限	7200	泸州地调
977	10kV草兴线	通江电力调度控制中心	10kV草兴线926	草池	450000	否	545	9439.68	公线	73.09	13	1266	0	7229.71	不受限	7200	巴中地调
978	10kV岗榭线	通川电力调度控制中心	岗榭线959开关	木岗站	102000	否	595	10305.7	公线	118.41	20	2050.8	0	7224.33	不受限	7200	达州地调
979	10kV中伍线	雨城电力调度控制中心	10kV中伍线925开关	中里站	80000	否	465	8054.04	专线	67.55	15	1170	0	7248.64	不受限	7200	雅安地调
980	10kV旌天二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天二路929开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	334.6	60	5795.2	400	7248.74	不受限	7200	德阳地调
981	10kV山永路913线路	中江电力调度控制中心	山永路913开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	81.69	15	1414.8	0	7205.62	不受限	7200	德阳地调
982	10kV柳涤一线	温江电力调度控制中心	柳涤一线915开关	柳城	102000	否	552	9560.92	公线	25.43	5	440.4	0	7208.34	不受限	7200	成都地调
983	10kV北华线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV北华线915开关	北坝站	18000	是	521.26	9028.49	公用	0	0	0	0	7222.79	不受限	7200	资阳地调
984	10kV白香一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV白香一线969开关	白塔站	102000	否	552	9560.92	公线	80.24	15	1389.7	0	7215.13	不受限	7200	资阳地调
985	10kV洞福线	成都配调	洞福线913开关	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	8.78	2	152	0	7221.34	不受限	7200	成都地调
986	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东兴站	100000	是	964	16696.97	公线	353.54	37	6123.3	0	7234.28	不受限	7200	内江地调
987	10kV西馆线	蒲江电力调度控制中心	西馆线911开关	西来	14300	否	505	8746.86	公线	36.58	7	633.6	0	7238.57	不受限	7200	成都地调
988	10kV国地线大馈线	天府电力调度控制中心	国地线909开关	国玻	50000	否	462	8002.07	专线	166.14	42	2877.6	0	7201.86	不受限	7200	天府地调
989	10kV仁达路大馈线	天府电力调度控制中心	仁达路936开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	124.85	21	2162.4	0	7190.67	不受限	7150	天府地调
990	10kV桐税线大馈线	天府电力调度控制中心	桐税线934开关	桐子湾	63000	是	591	10236.42	专线	57.45	10	995	0	7194.14	不受限	7150	天府地调
991	10kV红粮路	青白江电力调度控制中心	红粮线914开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	89.9	16	1557	0	7172.53	不受限	7150	成都地调
992	10kV解业一线	大邑电力调度控制中心	解业一线947开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	126.44	21	2190	0	7163.07	不受限	7150	成都地调
993	10kV光成二线	新都电力调度控制中心	光成二线936开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	50.51	10	874.8	0	7184.43	不受限	7150	成都地调
994	10kV作格三线	成都配调	作格三线924	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	12.52	3	216.8	0	7156.54	不受限	7150	成都地调
995	10kV作格二线_专线	成都配调	作格二线917	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	10.95	2	189.6	0	7183.74	不受限	7150	成都地调
996	10kV太马路大馈线	郫都电力调度控制中心	太马路907开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	124.86	21	2162.5	0	7190.57	不受限	7150	成都地调
997	10kV城调线大馈线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	专线	28.54	5	494.3	0	7168.29	不受限	7150	南充地调
998	10kV坝致二线	南部电力调度控制中心	10kV坝致二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	124.34	21	2153.6	0	7183.88	不受限	7150	南充地调
999	10kV文园五线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线914	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	18.75	4	324.8	0	7188.83	不受限	7150	眉山地调
1000	10kV城向线	天全电力调度控制中心	城向线927开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	37.6	7	651.2	200	7176.85	不受限	7150	雅安地调
1001	10kV马环一线	通川电力调度控制中心	10kV.马环一线962开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	64.35	11	1114.6	0	7199.24	不受限	7150	达州地调
1002	10kV黄茶一线	彭山电力调度控制中心	黄茶一线912开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	18.43	4	319.2	0	7194.43	不受限	7150	眉山地调
1003	10kV家绿线	射洪电力调度控制中心	家绿线926开关	张家口	63000	否	460	7967.43	公线	1	1	2	0	7170.69	不受限	7150	遂宁地调
1004	10kV胜石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	否	569	9855.37	公线	84.32	15	1460.4	250	7159.43	不受限	7150	自贡地调
1005	10kV南卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧一线917开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	93.1	17	1612.5	0	7163.8	不受限	7150	自贡地调
1006	10kV园飞线	达县电力调度控制中心	园飞线911开关	化工园	542000	否	500	8660.25	公线	35.74	7	619	0	7175.22	不受限	7150	达州地调
1007	10kV方鑫线	宣汉电力调度控制中心	方鑫线938开关	方斗站	113000	否	580	10045.89	专线	108.98	19	1887.5	0	7153.8	不受限	7150	达州地调
1008	10kV邓化Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅱ线917开关	邓关站	100300	否	480	8313.84	公线	21.55	4	373.2	0	7109.26	不受限	7100	自贡地调
1009	10kV尚金一线	眉山电力调度控制中心	尚金一线961开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	22.85	5	395.8	0	7117.83	不受限	7100	眉山地调
1010	10kV龙江龙旋线962大馈线	泸州电力调度控制中心	龙江龙旋线962	龙马潭	40000	是	800	13856.41	公线	19.48	2	337.4	3600	7147.73	不受限	7100	泸州地调
1011	10kV桂通三线	彭山电力调度控制中心	桂通三线925开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	127.95	21	2216.1	0	7121.38	不受限	7100	眉山地调
1012	10kV兴瑞线	仁寿电力调度控制中心	兴瑞线925开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	34.3	7	594	0	7122.29	不受限	7100	眉山地调
1013	10kV帽西线	仁寿电力调度控制中心	帽西线922开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	92.84	17	1608	0	7121.53	不受限	7100	眉山地调
1014	10kV团工线	仁寿电力调度控制中心	团工线914开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	22.86	5	396	0	7117.63	不受限	7100	眉山地调
1015	10kV时电一线	宜宾电力调度控制中心	时电一线982开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	308.18	39	5337.6	0	7133.17	不受限	7100	宜宾地调
1016	10kV鲁盛线	宜宾电力调度控制中心	鲁盛线951开关	鲁西站	40000	是	550	9526.28	公线	29.28	5	507.1	0	7113.92	不受限	7100	宜宾地调
1017	10kV拱天南路	德阳电力调度控制中心	拱天南路921开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	228.09	41	3950.5	500	7148.74	不受限	7100	德阳地调
1018	10kV洞金三路	成都配调	洞金三路909	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	15.7	3	272	0	7101.34	不受限	7100	成都地调
1019	10kV大水线	青白江电力调度控制中心	大水线914开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	91.32	16	1581.6	0	7147.93	不受限	7100	成都地调
1020	10kV任科线	温江电力调度控制中心	任科线932开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	29.91	5	518	0	7130.74	不受限	7100	成都地调
1021	10kV浦交路	郫都电力调度控制中心	浦交线962开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	128.41	21	2224	0	7129.07	不受限	7100	成都地调
1022	10kV美毗线	新都电力调度控制中心	美毗线935开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	53.87	10	933	0	7126.23	不受限	7100	成都地调
1023	10kV徐普一线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普一线917开关	徐家渡	300000	否	505	8746.86	公线	43.12	9	746.9	0	7125.27	不受限	7100	成都地调
1024	10kV十侯一线	简阳电力调度控制中心	十侯一线933开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	321.12	58	5987.6	1260	7142.17	不受限	7100	成都地调
1025	10kV经化五路	彭州电力调度控制中心	经化五路925	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	29.38	6	508.8	150	7135.42	不受限	7100	成都地调
1026	10kV罗智线大馈线	天府电力调度控制中心	罗智线925开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	127.31	21	2205	0	7148.07	不受限	7100	天府地调
1027	10kV庙伊一路_专线	成都配调	庙伊一路909	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	13.86	3	240	0	7133.34	不受限	7100	成都地调
1028	10kV塔勤三线	邛崃电力调度控制中心	塔勤三线936开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	132.08	22	2287.7	0	7065.37	不受限	7050	成都地调
1029	10kV集冶线	彭州电力调度控制中心	集冶路922	集贤	2*50000	否	454	7863.51	公线	18.12	4	314.5	0	7077.16	不受限	7050	成都地调
1030	10kV光成一线	新都电力调度控制中心	光成一线925开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	55.57	11	962.4	0	7096.83	不受限	7050	成都地调
1031	10kV桥鹃线	郫都电力调度控制中心	桥鹃线991开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	131.62	22	2279.7	0	7073.37	不受限	7050	成都地调
1032	10kV家果路917线路	中江电力调度控制中心	家果路917开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	129.34	22	2240.1	0	7097.38	不受限	7050	德阳地调
1033	10kV带格线大馈线	南充电力调度控制中心	带格线923开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	88.86	16	1539	0	7081.42	不受限	7050	南充地调
1034	10kV清太路大馈线	德阳电力调度控制中心	清太路923开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	451.8	88	7825.1	0	7066.77	不受限	7050	德阳地调
1035	10kV德电路955大馈线	德阳电力调度控制中心	德电路955开关	德阳站新	103000	是	510	8833.46	公线	14.23	3	246.4	0	7066.77	不受限	7050	德阳地调
1036	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线927开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	0.703	0.1	12.17	0	7055.47	不受限	7050	广元地调
1037	10kV青镇线	大英电力调度控制中心	青镇线929开关	青龙坡	80000	是	510	8833.46	公线	195.73	49	3390.1	0	7066.77	不受限	7050	遂宁地调
1038	10kV鱼瑞一线962大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞一线962开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公线	34.39	6	595.7	0	7053.04	不受限	7050	泸州地调
1039	10kV龛环线	巴州电力调度控制中心	10kV龛环线925	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	54.39	11	942	0	7086.05	不受限	7050	巴中地调
1040	10kV灵建一线	彭山电力调度控制中心	灵建一线915开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	52	10	898.4	0	7066.77	不受限	7050	眉山地调
1041	10kV科五一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五一线951开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	316.76	39	5486.2	0	7093.68	不受限	7050	绵阳地调
1042	10kV洪北二线	洪雅电力调度控制中心	北城二线921开关	洪川站	102000	是	510	8833.46	公线	396	75	6823	0	7066.77	不受限	7050	眉山地调
1043	10kV化数二线	达县电力调度控制中心	化数二线971开关	化二站	102000	否	540	9353.07	专线	104.4	19	1808.2	0	7544.87	不受限	7000	达州地调
1044	10kV平南二线	眉山电力调度控制中心	平南二线963开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	4.82	1	83.48	500	7013.63	不受限	7000	眉山地调
1045	10kV文宾一线	彭山电力调度控制中心	文宾一线928	文庙	362000	否	964	16696.97	公线	462.65	48	8013.1	0	7014.17	不受限	7000	眉山地调
1046	10kV茜园一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园一线961	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	11.25	2	194.9	0	7022.56	不受限	7000	泸州地调
1047	10kV普碧线	仁寿电力调度控制中心	备用线927开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	135.39	23	2345	0	7008.07	不受限	7000	眉山地调
1048	10kV沙天线	仁寿电力调度控制中心	沙天线922开关	沙子湾站	20000	是	600	10392.3	公线	75.59	13	1309.2	0	7004.64	不受限	7000	眉山地调
1049	10kV富工三线	仁寿电力调度控制中心	富工三线928开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	134.76	22	2334	0	7019.07	不受限	7000	眉山地调
1050	10kV北体二线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅱ线923开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	133.39	22	2310.3	0	7027.18	不受限	7000	南充地调
1051	10kV遵蟒路	绵竹电力调度控制中心	遵蟒路905开关	遵道站	16000	否	450	7794.23	专线	15.24	3	264	0	7014.81	不受限	7000	德阳地调
1052	10kV南草一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南草一线918开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	56.12	10	972	640	7008.42	不受限	7000	资阳地调
1053	10kV孙万一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万一线971开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	176.09	27	3049.9	0	7004.66	不受限	7000	资阳地调
1054	10kV堰铝线	新都电力调度控制中心	堰铝线932开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	60.1	12	1041	0	7018.23	不受限	7000	成都地调
1055	10kV南兆线	威远电力调度控制中心	南兆线937开关	威南站	175000	否	471	8157.96	专线	23.91	5	300	0	7042.16	不受限	7000	内江地调
1056	10kV万科线	内江电力调度控制中心	万科线921开关	万里坡站	20500	否	482	8348.48	公线	26.9	6	465.9	0	7047.73	不受限	7000	内江地调
1057	10kV大普路大馈线	天府电力调度控制中心	大普路949开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	133.8	22	2317.5	0	7035.57	不受限	7000	天府地调
1058	10kV创研线大馈线	天府电力调度控制中心	创研线921开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	133.2	22	2307.1	0	7045.97	不受限	7000	天府地调
1059	10kV柏运二线大馈线	天府电力调度控制中心	柏运二路943开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	136.69	23	2367.4	0	6985.67	不受限	6950	天府地调
1060	10kV东水路	成都配调	东水路903	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	23.56	5	408	0	6965.34	不受限	6950	成都地调
1061	10kV玉郝线	邛崃电力调度控制中心	玉郝913开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	568.08	112	7216	0	6969.78	不受限	6950	成都地调
1062	10kV前池三线	青白江电力调度控制中心	前池三线946开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	93.62	17	1621.5	0	6998.92	不受限	6950	成都地调
1063	10kV景恒路	青白江电力调度控制中心	景恒线926开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	101.22	18	1753.2	0	6976.33	不受限	6950	成都地调
1064	10kV文华线	仁寿电力调度控制中心	文华线912开关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	102.19	18	1769.9	0	6959.63	不受限	6950	眉山地调
1065	10kV蒙西线	雅安电力调度控制中心	蒙西线915开关	蒙阳站	100000	否	480	8313.84	公线	380.3	79	6586.8	500	6982.46	不受限	6950	雅安地调
1066	10kV金湖二线	眉山电力调度控制中心	金湖二线921开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	316.77	35	5486.4	0	6984.37	不受限	6950	眉山地调
1067	10kV梁兰东线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰东线929开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	4.8	1	83.1	0	6931.7	不受限	6900	攀枝花地调
1068	10kV梁兰西线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰西线983开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	5.6	1	97	0	6917.8	不受限	6900	攀枝花地调
1069	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	29.12	16	504.4	0	7087.18	不受限	6900	甘孜地调
1070	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永化线923开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	0.36	1	6.3	2410	6943.07	不受限	6900	雅安地调
1071	10kV城建线	天全电力调度控制中心	城建线928开关	城厢站	50000	是	515	8920.06	公线	312.01	61	5404	200	6936.05	不受限	6900	雅安地调
1072	10kV萝康线	汉源电力调度控制中心	萝康线917开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	150.92	30	2613.9	0	6928.2	不受限	6900	雅安地调
1073	10kV萝江一线	汉源电力调度控制中心	萝江一线918开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	190.18	38	3294	0	6928.2	不受限	6900	雅安地调
1074	10kV时山三线	宜宾电力调度控制中心	时山三线933开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	319	40	5525	0	6945.77	不受限	6900	宜宾地调
1075	10kV北体一线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅰ线911开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	138.63	23	2401	0	6936.48	不受限	6900	南充地调
1076	10kV大辉二线	青白江电力调度控制中心	大辉二线918开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	98.66	18	1708.8	0	6911.62	不受限	6900	成都地调
1077	10kV青邦线	青白江电力调度控制中心	青邦线951开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	10	2	100	0	6928.2	不受限	6900	成都地调
1078	10kV筒城线	郫都电力调度控制中心	筒城线992开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	141.03	24	2442.6	0	6910.47	不受限	6900	成都地调
1079	10kV新炭路952#开关	广汉电力调度控制中心	新炭路952开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	38.11	8	660	0	6915.99	不受限	6900	德阳地调
1080	10kV高镇线	金堂电力调度控制中心	高镇线917开关	高板	68300	是	537	9301.11	公线	1	10	1	500	6940.89	不受限	6900	成都地调
1081	10kV庙理路	成都配调	庙理路910	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	26.79	6	464	0	6909.34	不受限	6900	成都地调
1082	10kV乐广线	乐山电力调度控制中心	乐广线974开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	386.28	88	6690.4	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调
1083	10kV苏王一线	乐山电力调度控制中心	苏王一线912开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	202.08	46	3500	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调
1084	10kV虎川二线	内江电力调度控制中心	虎川二线934开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	38.11	8	660	0	6853.63	不受限	6850	内江地调
1085	10kV庙联路专线	成都配调	庙联路916	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	30.02	6	520	0	6853.34	不受限	6850	成都地调
1086	10kV通万线大馈线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	451.41	103	7818.4	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调
1087	10kV凤警线	乐山电力调度控制中心	凤警线917开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	126.38	29	2188.9	0	6858.92	不受限	6850	乐山地调
1088	10kV锦复二线	成都配调	锦复二线开关912	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	29.8	6	516.1	0	6857.24	不受限	6850	成都地调
1089	10kV国南五路大馈线	天府电力调度控制中心	国南五路918开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	102.17	18	1769.5	0	6850.92	不受限	6850	天府地调
1090	10kV罗通线大馈线	天府电力调度控制中心	罗通线937开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	143.53	24	2486	0	6867.07	不受限	6850	天府地调
1091	10kV穆青二线	青神电力调度控制中心	穆青二线923开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	0.1	10	1.7	630	6881.93	不受限	6850	眉山地调
1092	10kV南九线	雨城电力调度控制中心	10kV南九线919开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	194.11	44	3362	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1093	10kV汉黄线	雨城电力调度控制中心	10kV汉黄线936开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	381.27	87	6603.6	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1094	10kV汉域一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域一线919开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	198.57	45	3439.2	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1095	10kV南卫二线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫二线927开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	222.63	51	3856	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1096	10kV汉桥一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉桥一线938开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	公线	600.07	136	10393.2	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1097	10kV桥械一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械一线917开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	362.91	82	6285.6	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1098	10kV龙医二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医二线927开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	17.22	4	298.3	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1099	10kV南康线	雨城电力调度控制中心	10kV南康线936开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	1.04	0	18	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调

1100	10kV汉拓线	雨城电力调度控制中心	10kV汉拓线962开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	338.73	77	5866.8	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1101	10kV汉达二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达二线935开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	189.42	43	3280.8	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1102	10kV普水线	仁寿电力调度控制中心	普水线916开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	公线	142.32	24	2465	0	6888.07	不受限	6850	眉山地调
1103	10kV龙泛线	雨城电力调度控制中心	10kV龙泛线916开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	40.26	9	697.3	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1104	10kV南卫一线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫一线963开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	288.68	66	5000	0	6858.92	不受限	6850	雅安地调
1105	10kV洪北一线	洪雅电力调度控制中心	洪北一线918开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	406	78	7081	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调
1106	10kV花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线963开关	花该站	31500	否	500	8660.25	公用	53.93	11	934	0	6860.22	不受限	6850	绵阳地调
1107	10kV龙开龙学线923大馈线	泸州电力调度控制中心	龙开龙学线923	龙马潭	40000	是	851	14739.75	公线	268.05	31	4642.7	250	6899.1	不受限	6850	泸州地调
1108	10kV大南线	眉山电力调度控制中心	大南线925开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	306.48	62	5308.38	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调
1109	10kV高源线	攀枝花电力调度控制中心	高源线916开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	8.2	2	142	0	6872.8	不受限	6850	攀枝花地调
1110	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线916开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	328.38	66	5687.71	0	6858.92	不受限	6850	眉山地调
1111	10kV望逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸二线976	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	77.48	15	1342	0	6841.94	不受限	6800	巴中地调
1112	10kV陵肖二线	苍溪电力调度控制中心	陵肖二线924开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	143.91	24	2492.6	0	6844.88	不受限	6800	广元地调
1113	10kV南金线	广元电力调度控制中心	南金线926开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	420.72	46	7286.8	0	6836.34	不受限	6800	广元地调
1114	10kV复杨线	通川电力调度控制中心	复杨线954开关	复兴	243000	否	600	10392.3	公线	147.22	25	2549.8	0	6803.27	不受限	6800	达州地调
1115	10kV旌庐西路918大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐西路918开关	旌湖站	100000	是	575	9959.29	公线	697.69	121	12084	1150	6817.43	不受限	6800	德阳地调
1116	10kV花岩线	嘉陵电力调度控制中心	花岩线927开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	104.25	19	1805.6	0	6814.82	不受限	6800	南充地调
1117	10kV罗玉一路	绵竹电力调度控制中心	罗玉一路925开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	47.32	9	819.6	0	6829.14	不受限	6800	德阳地调
1118	10kV砂体二线931大馈线	天府电力调度控制中心	砂体二线931开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	147.14	25	2548.5	0	6804.57	不受限	6800	天府地调
1119	10kV茶园二线	威远电力调度控制中心	茶园二线922开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	65.66	11	1137.3	0	6843.99	不受限	6800	内江地调
1120	10kV塔工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工五线913	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	58.27	12	1009.2	0	6831.8	不受限	6800	成都地调
1121	10kV北嘉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北嘉线922开关	城北站(蓬安)	94500	是	676	11708.66	公线	147.79	22	2559.7	0	6807.23	不受限	6800	南充地调
1122	10kV店宇路大馈线	郫都电力调度控制中心	店宇线936开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	144.66	24	2505.5	0	6847.57	不受限	6800	成都地调
1123	10kV光轨线（专线）	新都电力调度控制中心	光轨线991开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	60.48	12	1047.6	0	6824.57	不受限	6800	成都地调
1124	10kV南光路	成都配调	南光路935	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	30.53	6	528.8	0	6844.54	不受限	6800	成都地调
1125	10kV唐王线	青白江电力调度控制中心	唐王线917开关	唐家寺	2*10000	否	440	7621.02	专线	1.73	2	30	0	6828.92	不受限	6800	成都地调
1126	10kV高梅路	成都配调	高梅线938	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	35.22	7	610	0	6763.34	不受限	6750	成都地调
1127	10kV桥医线	郫都电力调度控制中心	桥医线942开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	148.56	25	2573	0	6780.07	不受限	6750	成都地调
1128	10kV沿府二路	都江堰电力调度控制中心	沿府二路923开关	沿江	126000	否	600	10392.3	公线	148.08	25	2564.8	0	6788.27	不受限	6750	成都地调
1129	10kV孙万五线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万五线976开关	孙家坝	364000	是	645	11171.73	公线	124.04	19	2148.4	0	6788.98	不受限	6750	资阳地调
1130	10kV乐纸一线	乐山电力调度控制中心	乐纸一线916开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	6.06	1	105	0	6753.92	不受限	6750	乐山地调
1131	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普水线959开关	普安站	40000	是	490	8487.05	公线	506.05	103	8764.7	0	6789.64	不受限	6750	宜宾地调
1132	10kV光汇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光汇线922开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	107.41	19	1860.4	0	6760.02	不受限	6750	南充地调
1133	10kV大新线（荥经）	荥经电力调度控制中心	大新线914开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	184.24	37	3191	1000	6794.22	不受限	6750	雅安地调
1134	10kV芙京线	苍溪电力调度控制中心	芙京线921开关	35kV芙蓉站	32000	否	453	7846.19	公线	16.74	4	290	0	6771.57	不受限	6750	广元地调
1135	10kV团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	42.19	9	730.8	0	6782.83	不受限	6750	眉山地调
1136	10kV峰大线911大馈线	泸州电力调度控制中心	峰大线911	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	94.98	18	1645	0	6772.76	不受限	6750	泸州地调
1137	10kV金溪线	雅安配调电力调度控制中心	金溪线926开关	金花站	100000	否	600	10392.3	公线	316.97	53	5490	2565	6788.07	不受限	6750	雅安地调
1138	10kV柳河一线	洪雅电力调度控制中心	柳河一线921开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	7.64	2	132.4	0	6795.8	不受限	6750	眉山地调
1139	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	54.85	10	950	0	6781.87	不受限	6750	甘孜地调
1140	10kV界花三线大馈线	安州电力调度控制中心	界花三线945开关	界牌站	40000	是	600	10392.3	公线	88.68	15	1536	0	6777.84	不受限	6750	绵阳地调
1141	10kV锁尊线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁尊线913开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	521.71	107	9036	0	6734.22	不受限	6700	自贡地调
1142	10kV锁华线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁华线923开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	499.54	103	8652	0	6734.22	不受限	6700	自贡地调
1143	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	10kV南川线938开关	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	147.58	25	2556	0	6797.07	不受限	6700	巴中地调
1144	10kV朱碧一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧I线924开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	55.48	10	961	0	6701.59	不受限	6700	南充地调
1145	10kV泰亨二路	德阳电力调度控制中心	泰亨二路935开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	107.79	20	1866.9	0	6737.93	不受限	6700	德阳地调
1146	10kV红五四线	宜宾电力调度控制中心	红五四线641开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	103.76	24	1797.2	0	6703.04	不受限	6700	宜宾地调
1147	10kV牟翠一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠一线948开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	8.03	2	139	0	6719.92	不受限	6700	乐山地调
1148	10kV牧民路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民路945开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	152.58	25	2642.7	0	6710.37	不受限	6700	天府地调
1149	10kV南弘一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南弘一线917开关	南市站	80000	是	645	11171.73	公线	126.79	20	2196	0	6741.38	不受限	6700	资阳地调
1150	10kV新海一路	广汉电力调度控制中心	新海一路926开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	450.76	93	7807.2	0	6734.22	不受限	6700	德阳地调
1151	10kV湾怡路	郫都电力调度控制中心	湾怡线916开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	151.73	25	2628	0	6725.07	不受限	6700	成都地调
1152	10kV金府路_都江堰	都江堰电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	是	500	8660.25	公线	105.67	18	2415.3	200	6728.2	不受限	6700	成都地调
1153	10kV青纤线	青白江电力调度控制中心	青纤线948开关	青白江	2*20000	否	440	7621.02	专线	11.61	3	201	0	6657.92	不受限	6650	成都地调
1154	10kV桐锦路专线	成都配调	桐锦路912	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	39.21	8	679.2	0	6694.14	不受限	6650	成都地调
1155	10kV树斯一线	大邑电力调度控制中心	树斯一线924开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	65.24	13	1130	0	6664.22	不受限	6650	成都地调
1156	10kV万超线	新都电力调度控制中心	万超线944开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	80.48	16	1393.9	0	6665.33	不受限	6650	成都地调
1157	10kV徐普二线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普二线919开关	徐家渡	300000	否	505	8746.86	公线	68.73	14	1190.4	0	6681.77	不受限	6650	成都地调
1158	10kV孙马一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马一线934开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	279.05	58	4860	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调
1159	10kV孙马二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马二线945开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	248.92	52	3930	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调
1160	10kV小外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外二线941开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	218.37	45	3340	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调
1161	10kV小外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外一线931开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	393.14	82	6700	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调
1162	10kV南城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南城线924开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公线	349.33	73	6260	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调
1163	10kV南供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南供线929开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	148.56	31	2420	0	6651.07	不受限	6650	资阳地调
1164	10kV岳西线	安岳电力调度控制中心	10kV岳西线911开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公线	34.64	7	600	0	6674.62	不受限	6650	资阳地调
1165	10kV柏宝路大馈线	天府电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	153.68	26	2661.8	0	6691.27	不受限	6650	天府地调
1166	10kV麓阅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓阅线920开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	153.46	26	2657.9	0	6695.17	不受限	6650	天府地调
1167	10kV马格三线	成都配调	马格三线941	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	40.67	9	704.4	0	6668.94	不受限	6650	成都地调
1168	10kV城园线	宝兴电力调度控制中心	城园线925开关	城南站	100000	是	483.26	8370.31	公线	456.97	95	7914.7	0	6696.25	不受限	6650	雅安地调
1169	10kV凉建一线	广元电力调度控制中心	凉建一线917开关	凉沙站	100000	否	482	8348.48	公线	49.42	10	856	0	6657.63	不受限	6650	广元地调
1170	10kV萝民一线	汉源电力调度控制中心	萝民一线961开关	萝卜岗站	31500	是	480	8313.84	公线	230.04	48	3984.3	0	6651.07	不受限	6650	雅安地调
1171	10kV帽万线	仁寿电力调度控制中心	帽万线916开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	118.01	21	2044	0	6685.53	不受限	6650	眉山地调
1172	10kV大荥线	荥经电力调度控制中心	大荥线915开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	280.57	56	4859.5	1130	6664.22	不受限	6650	雅安地调
1173	10kV义陈一线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈一线917	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	105.79	19	1832.3	0	6663.41	不受限	6650	巴中地调
1174	10kV桂上三线	彭山电力调度控制中心	桂上三线929开关	桂林站	94500	是	482	8348.48	公线	397	82	6858.8	0	6678.78	不受限	6650	眉山地调
1175	10kV福岷二线	眉山电力调度控制中心	福岷二线928开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	393.3	82	6812.15	0	6678.78	不受限	6650	眉山地调
1176	10kV元火线	渠县电力调度控制中心	10kV.元火线970开关	元渡站	100000	否	440	7621.02	公线	26.92	6	189.2	0	6669.72	不受限	6650	达州地调
1177	10kV南丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	南丹线线973开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	228.52	48	3958	0	6664.93	不受限	6650	自贡地调
1178	10kV石社线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石社线912开关	石桥铺站	40000	否	500	8660.25	公用	63.86	13	1106	0	6688.22	不受限	6650	绵阳地调
1179	10kV天工三线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工三线916开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	355.11	65	189.2	0	6669.72	不受限	6650	达州地调
1180	10kV紫园线大馈线	江油电力调度控制中心	紫园线913开关	紫山站	8000	否	424	7343.9	公用	100	24	1732	0	6609.31	不受限	6600	绵阳地调
1181	10kV华盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华盐线923开关	新华站	80000	否	540	9353.07	专线	102.66	19	1778	0	6639.76	不受限	6600	自贡地调
1182	10kV沉环东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉环东线925开关	沉抗站	6300	否	500	8660.25	公线	67.84	14	1175	0	6619.22	不受限	6600	绵阳地调
1183	10kV下龙一线	广元电力调度控制中心	下龙一线915开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	24.96	6	432.3	0	6629.27	不受限	6600	广元地调
1184	10kV文园二线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园二线921开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	3.28	1	56.8	0	6621.98	不受限	6600	眉山地调
1185	10kV迎巴线	剑阁电力调度控制中心	迎巴线914开关	35kV迎水站	10000	否	453	7846.19	公线	45.3	10	454.6	0	6606.97	不受限	6600	广元地调
1186	10kV民宏8路大馈线	鎣华电力调度控制中心	民宏8路907开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	157.93	26	2735.3	0	6617.77	不受限	6600	德阳地调
1187	10kV消湾线大馈线	营山电力调度控制中心	消湾线911开关	消水站(营山)	12600	否	515	8920.06	公线	80.53	16	1394.7	0	6633.35	不受限	6600	南充地调
1188	10kV坝鸦线921断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV坝鸦线921	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	155.79	26	2698.3	0	6639.18	不受限	6600	南充地调
1189	10kV峰水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰水线916开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	116.54	21	2018.4	0	6602.02	不受限	6600	南充地调
1190	10kV溪开二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开二线921开关	潆溪站	13000	是	553	9578.24	公线	29.23	5	506.3	530	6626.29	不受限	6600	南充地调
1191	10kV苏良线	乐山电力调度控制中心	苏良线939开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	13.14	3	227.6	0	6631.32	不受限	6600	乐山地调
1192	10kV星医线大馈线	天府电力调度控制中心	星医线962开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	2.58	1	44.7	0	6642.75	不受限	6600	天府地调
1193	10kV孙万三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万三线961开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	198.08	31	3430.8	0	6623.76	不受限	6600	资阳地调
1194	10kV严临二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	严临二线924	严湾	50000	是	812	14064.25	公线	266.97	33	4624	0	6627.4	不受限	6600	泸州地调
1195	10kV经化四路	彭州电力调度控制中心	经化四路906	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	29.72	6	514.8	650	6629.42	不受限	6600	成都地调
1196	10kV乡礼线	武胜电力调度控制中心	乡礼线918开关	望乡站	50000	是	479	8296.52	公线	170.75	36	2957.4	0	3679.83	不受限	6600	广安地调
1197	10kV溪名路	大邑电力调度控制中心	溪名线913开关	川溪口	20000	否	500	8660.25	专线	67.09	13	1162	0	6632.22	不受限	6600	成都地调
1198	10kV康镇线大馈线	郫都电力调度控制中心	康镇线929开关	康强	126000	是	600	10392.3	公线	97	16	1680	0	6633.84	不受限	6600	成都地调
1199	10kV作天路专线	成都配调	作天线916	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	41.8	9	724	0	6649.34	不受限	6600	成都地调
1200	10kV铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1201	10kV桂平线	成都配调	桂平线925开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1202	10kV泉莲线	成都配调	泉莲线936	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1203	10kV浆照路	成都配调	浆照路927	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1204	10kV蓉生路_特	成都配调	蓉生路954	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1205	10kV晖宜一线_新	成都配调	晖宜一线911	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1206	10kV中庙路	成都配调	中庙路910	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1207	10kV玉军路_省军区开关站	成都配调	玉军线920	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1208	10kV府鸿线	成都配调	府鸿路906	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1209	10KV温泰路	成都配调	温泰路937	温家河	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1210	10kV桐首路_专	成都配调	桐首路928	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1211	10kV辰商线	成都配调	辰商线922	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1212	10kV指丽路	成都配调	指丽线913	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1213	10kV环人线_新	成都配调	环人线907	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1214	10kV浦港一线	成都配调	浦港一线975	犀浦	2*63000+500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1215	10kV红善路	成都配调	红善路912	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1216	10kV辰中路_特	成都配调	辰中路927	星辰	2*50000+630	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1217	10kV荔平线	成都配调	荔平线937	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1218	10kV雷泛线_新	成都配调	雷泛线917	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1219	10kV晋庆线	成都配调	晋庆路908	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1220	10kV祥奎线	成都配调	祥奎路905	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1221	10kV南青线	成都配调	南青路934	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1222	10kV麻关路	成都配调	麻关路908	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1223	10kV土红线	成都配调	土红路937	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1224	10kV金玉路	成都配调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1225	10kV浦镇路大馈线	成都配调	浦镇线928	犀浦	2*63000+500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1226	10kV桂民路	成都配调	桂民线915	桂溪	2*40000+500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1227	10kV双间路_花间集开关站	成都配调	双间路909	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1228	10kV铁水线	成都配调	铁水线920	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1229	10kV平熙路	成都配调	平熙路913	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1230	10kV张庙线	成都配调	张庙线914开关	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1231	10kV五双线	成都配调	五双路914	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1232	10kV荔天路大馈线—用户	成都配调	荔天线921	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1233	10kV猛双路	成都配调	猛双路933	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1234	10kV两侯线	成都配调	两侯路929	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1235	10kV文邮路_省邮电局开关	成都配调	文邮路920	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1236	10kV铁世路专线	成都配调	铁世线914	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1237	10kV象和七线	成都配调	象和七线937	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调

1238	10kV平院线	成都配调	平院路904	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1239	10kV铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1240	10kV杏熙一线_新	成都配调	杏熙一线915	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1241	10kV辰沙线	成都配调	辰沙路908	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1242	10kV南科线	成都配调	南科路905	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1243	10kV沈双路	成都配调	沈双路925	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1244	10kV东大路	成都配调	东大路904	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1245	10kV土灌路	成都配调	土灌路936	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1246	10kV中沙线	成都配调	中沙路991	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1247	10kV南柯线	成都配调	南柯路941	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1248	10kV桥御二路大馈线—用户	成都配调	桥御二路940	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1249	10kV棕高线	成都配调	棕高路904	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1250	10kV应怡路_专线	成都配调	应怡路913	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1251	10kV洞华一路	成都配调	洞华一路942	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1252	10kV湾苗路	成都配调	湾苗路926	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1253	10kV大钢线	成都配调	大钢线921	大源	2*40000+6300	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1254	10kV龙工线	成都配调	龙工路936	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1255	10kV军北线	成都配调	军北线938	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1256	10kV浦通线	成都配调	浦通线918	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1257	10kV正城线	成都配调	正城路954	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1258	10kV玉洁线	成都配调	玉洁路924	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1259	10kV龙五路大馈线—用户	成都配调	龙五线918	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1260	10kV猛庆线	成都配调	猛庆路924	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1261	10kV浦香线	成都配调	浦香线905开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1262	10kV沈福线	成都配调	沈福线949	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1263	10kV洞南线	成都配调	洞南线开关922	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1264	10kV顺融路_特	成都配调	顺融路926	安顺桥	2*150000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1265	10kV玉桥路	成都配调	玉桥路928	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1266	10kV望天线	成都配调	望天线968	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1267	10kV东军路_特	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1268	10kV府棚线	成都配调	府棚路908	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1269	10kV桂座路	成都配调	桂座线962	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1270	10kV高双路大馈线	成都配调	高双线946	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1271	10kV波青线_公线	成都配调	波青线913	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1272	10kV锦鑫线	成都配调	锦鑫线932	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1273	10kV沈江路	成都配调	沈江路908	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1274	10kV红东路	成都配调	红东路925	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1275	10kV庙杜路	成都配调	庙杜路922	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1276	10kV张新路	成都配调	张新路916	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1277	10kV雷熊线	成都配调	雷熊线923	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1278	10kV新坡路	成都配调	新坡路910	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1279	10kV正体线	成都配调	正体线919	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1280	10kV桂土线	成都配调	桂土路951	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1281	10kV浦南线	成都配调	浦南线965	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1282	10kV庙丰二路	成都配调	庙丰二路935	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1283	10kV洞城五路_新	成都配调	洞城五线923	华洞	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1284	10kV双龙线	成都配调	双龙路917	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1285	10kV应广路	成都配调	应广路907	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1286	10kV骐府路	成都配调	骐府路924	骐马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1287	10kV棕流路_特	成都配调	棕流线940	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1288	10kV涯熙线	成都配调	涯熙线933	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1289	10kV下保路专线	成都配调	下保路918	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1290	10kV棕科线	成都配调	棕科线933开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1291	10kV蓉材路	成都配调	蓉材路953	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1292	10kV范上路	成都配调	范上路940	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1293	10kV大双线	成都配调	大双线905	大源	2*40000+6300	是	473	8192.6	公线	0.02	0	0.3	0	6553.78	不受限	6550	成都地调
1294	10kV玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1295	10kV下煤路_专线	成都配调	下煤路905	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1296	10kV经化二路	彭州电力调度控制中心	经化二路907	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	71.71	14	1242	0	6552.22	不受限	6550	成都地调
1297	10kV鸡芸二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡芸二线945小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0.21	0	3.6	2050	6566.82	不受限	6550	资阳地调
1298	10kV光时路_专线	彭州电力调度控制中心	光时线941开关	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	101.52	24	1758.4	0	6593.91	不受限	6550	成都地调
1299	10kV经达一路909开关	彭州电力调度控制中心	经达一路909	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	131.13	31	2271.2	0	6593.91	不受限	6550	成都地调
1300	10kV新军路	成都配调	新军路933	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1301	10kV梓港路大馈线	成都配调	梓港线907	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1302	10kV音谷路_特	成都配调	音谷线942	邂音	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1303	10kV张庭路_专线	成都配调	张庭路915	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1304	10kV楼草线	成都配调	楼草路914	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1305	10kV文城路	成都配调	文城线912开关	文庙街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1306	10kV温智路	成都配调	温智路945	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1307	10kV蓉救路	成都配调	蓉救路944	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1308	10kV羊花线	成都配调	羊花路924	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1309	10kV棕九线	成都配调	棕九线912	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1310	10kV庙金线	成都配调	庙金路905	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1311	10kV祥南线	成都配调	祥南路913	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1312	10kV棕川路_公线	成都配调	棕川路921	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1313	10kV槐水路专线	成都配调	槐水路924	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1314	10kV雷科线	成都配调	雷科线905	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1315	10kV龙众线	成都配调	龙众线944开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1316	10kV湾花路_新	成都配调	湾花路916	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1317	10kV土金路	成都配调	土金路922	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1318	10kV楼园线	成都配调	楼园路922	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1319	10kV展银线	成都配调	展银线926	发展	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1320	10kV桂印线	成都配调	桂印线963开关	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1321	10kV铁广路_专线	成都配调	铁广路908	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1322	10kV桂龙路	成都配调	桂龙路939	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1323	10kV双罗路尚升桥罗浮开	成都配调	双罗路920	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1324	10kV威胤线大馈线	威远电力调度控制中心	威胤线917开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	53.44	11	425.6	0	6556.86	不受限	6550	内江地调
1325	10kV府锋线	成都配调	府锋线961	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1326	10kV核水线	成都配调	核水线927	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1327	10kV玉首线	成都配调	玉首线919	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1328	10kV培辉路	成都配调	培辉路920	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1329	10kV塔国线	成都配调	塔国线913	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1330	10kV槐东线	成都配调	槐东线927开关	槐树店	90000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1331	10kV邦哥线	成都配调	邦哥路910	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1332	10kV庙大路	成都配调	庙大路944	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1333	10kV槐灯线	成都配调	槐灯线961	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	0.18	0	3.2	0	6550.88	不受限	6550	成都地调
1334	10kV范平线	成都配调	范平路925	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1335	10kV军美路大馈线	成都配调	军美线934	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1336	10kV白忠线	成都配调	白忠线903	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1337	10kV桂托线_特	成都配调	桂托线966	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1338	10kV南园线	成都配调	南园路906	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1339	10kV正锣线	成都配调	正锣线923	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1340	10kV桂首线	成都配调	桂首线964	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1341	10kV天峰路	成都配调	天峰路954	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1342	10kV文天路_特	成都配调	文天线911	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1343	10kV金盐线大馈线	成都配调	金盐线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1344	10kV新中线	成都配调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1345	10kV荔滨路	成都配调	荔滨路911	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1346	10kV双江线	成都配调	双江路933	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1347	10kV辰花路	成都配调	辰花路923	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1348	10kV白崇线	成都配调	白崇线904	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1349	10kV涯红线	成都配调	涯红线914	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1350	10kV麻林线	成都配调	麻林路917	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1351	10kV桂和线	成都配调	桂和线953	桂溪	2*40000+5000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1352	10kV猛东线	成都配调	猛东路929	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1353	10kV范林路大馈线—用户	成都配调	范林路944	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1354	10kV祥锦路	成都配调	祥锦线911	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1355	10kV高城线	成都配调	高城路920	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1356	10kV象石线	成都配调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1357	10kV南电路	成都配调	南电线910	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1358	10kV桂电路	成都配调	桂电线913开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1359	10kV铁竹线	成都配调	铁竹路912	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1360	10kV府银线	成都配调	府银线926	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1361	10kV两堰路	成都配调	两堰线909	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1362	10kV苏桥线	成都配调	苏桥线945	苏坡	2*63000+4000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1363	10kV南农线	成都配调	南农路923	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1364	10kV猛玉线	成都配调	猛玉路910	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1365	10kV玉美路	成都配调	玉美线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1366	10kV辰桂路	成都配调	辰桂路924	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1367	10kV麻杉路	成都配调	麻杉路933	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1368	10kV望橡路	成都配调	望橡线918	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1369	10kV沈顺路	成都配调	沈顺路907	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1370	10kV作合线	成都配调	作合路907	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1371	10kV塔凌线	成都配调	塔凌路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1372	10kV下林路	成都配调	下林路903	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1373	10kV大牌线	成都配调	大牌线995	大源	2*40000+6300	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1374	10kV晋云线	成都配调	晋云路907	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1375	10kV奥院线（专线）	内江电力调度控制中心	奥院线945开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	54.65	11	946.5	0	6567.13	不受限	6550	内江地调

1376	10kV范海路	成都配调	范海路936	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1377	10kV象林路	成都配调	象林路945	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1378	10kV驷锦线	成都配调	驷锦线920开关	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1379	10kV辰西线	成都配调	辰西路933	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1380	10kV正熊路_特	成都配调	正熊线942	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1381	10kV望港路_特	成都配调	望港路996	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1382	10kV桐馆线	内江电力调度控制中心	桐馆线916开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	0	0	0	0	6593.91	不受限	6550	内江地调
1383	10kV麻鸿线	成都配调	麻鸿路912	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1384	10kV堤全线	成都配调	堤全路912	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1385	10kV沈科路	成都配调	沈科路905	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1386	10kV龙下线	成都配调	龙下线928	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550	成都地调
1387	10kV穆青一线	青神电力调度控制中心	穆青一线922开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	55.36	11	958.9	0	6554.73	不受限	6550	眉山地调
1388	10kV河佛线大馈线	江油电力调度控制中心	河佛线913开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	38.8	8	672	0	6561.05	不受限	6550	绵阳地调
1389	10kV东柳线	洪雅电力调度控制中心	东柳线914开关	东岳站	10000	否	495	8573.65	公线	65.74	13	1138.6	0	6577.69	不受限	6550	眉山地调
1390	10kV板誉二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉二线921开关	板仓站	80200	否	696	12055.07	专线	247.4	36	4285	0	6564.56	不受限	6550	自贡地调
1391	10kV余东线	大竹电力调度控制中心	余东线951开关	余家	240000	是	600	10392.3	公线	101.43	17	1756.8	0	6557.04	不受限	6550	达州地调
1392	10kV永开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开一线945开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	45.96	9	796.1	0	6506.23	不受限	6500	绵阳地调
1393	10kV龙达一线	眉山电力调度控制中心	龙达一线915开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	164.41	27	2847.6	0	6505.47	不受限	6500	眉山地调
1394	10kV城水线	蓬溪电力调度控制中心	城水线923开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	55.43	10	960	0	6522.46	不受限	6500	遂宁地调
1395	10kV北城三线	平昌电力调度控制中心	10kV北城三线926	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	200	42	1725	0	6588.84	不受限	6500	巴中地调
1396	10kV坝新一线	南部电力调度控制中心	10kV坝新一线965	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	162.42	27	2813.1	0	6524.38	不受限	6500	南充地调
1397	10kV花鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花鑫线914开关	火花站	90000	否	553	9578.24	专线	121.15	22	2098.4	0	6522.02	不受限	6500	南充地调
1398	10kV庐维路	德阳电力调度控制中心	庐维路953开关	庐山站	100000	否	800	13856.41	专线	290.3	36	5028	900	6542.77	不受限	6500	德阳地调
1399	10kV中站路	成都配调	中站路905	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	47.6	10	824.4	0	6548.94	不受限	6500	成都地调
1400	10kV董名线	威远电力调度控制中心	董名线919开关	董家湾	430000	否	576	9976.61	专线	141.17	25	2445	0	6533.95	不受限	6500	内江地调
1401	10kV桐华线大馈线线路	天府电力调度控制中心	桐华线913开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	163.74	27	2836	0	6517.07	不受限	6500	天府地调
1402	10kV连府路	彭州电力调度控制中心	连府路924	连封	240000+15000	否	553	9578.24	公线	398.16	72	6896.3	2100	6520.42	不受限	6500	成都地调
1403	10kV万科二线	新都电力调度控制中心	万科二线925开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	90.01	17	1558.9	0	6500.33	不受限	6500	成都地调
1404	10kV大赛线	成都配调	大赛线949	大源	2*40000+6300	是	473	8192.6	公线	0.7	0	12.1	0	6541.98	不受限	6500	成都地调
1405	10kV金九线	成都配调	金九路909	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1.29	0	22.4	0	6531.68	不受限	6500	成都地调
1406	10kV金源二路	都江堰电力调度控制中心	金源二线928开关	金江	70000	是	600	10392.3	公线	103.72	17	1796.4	0	6517.44	不受限	6500	成都地调
1407	10kV猛塔路	成都配调	猛塔路923	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	50.51	11	874.8	0	6498.54	不受限	6450	成都地调
1408	10kV桥御三路专线	成都配调	桥御三路942	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	51.06	11	884.4	0	6488.94	不受限	6450	成都地调
1409	10kV荔河路	成都配调	荔河路927	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	52.66	11	912	0	6461.34	不受限	6450	成都地调
1410	10kV光邦线	新都电力调度控制中心	光邦线942开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	91.87	18	1591.2	0	6468.03	不受限	6450	成都地调
1411	10kV绿机线	成都配调	绿机线922	绿洲	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	4.85	1	84	0	6470.08	不受限	6450	成都地调
1412	10kV文五一线	乐至电力调度控制中心	10kV文五一线914小车开关	文峰	302000	是	469	8123.32	公线	0.03	0	0.6	0	6498.06	不受限	6450	资阳地调
1413	10kV正万线	成都配调	正万路927	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	52.66	11	912	0	6461.34	不受限	6450	成都地调
1414	10kV黄屈线924断路器间隔	雷波电力调度控制中心	10kV黄屈线924开关	黄琅站	12600	否	460	7967.43	公线	40.24	9	697	0	6473.69	不受限	6450	凉山地调
1415	10kV金雕三线	眉山电力调度控制中心	金雕三线914开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	59.43	12	1029.3	0	6484.33	不受限	6450	眉山地调
1416	10kV观高线922大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	观高线922	观文	16000	否	489	8469.73	专线	65.13	13	1128	0	6494.76	不受限	6450	泸州地调
1417	10kV道天线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道天线916开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	77.48	14	1342	0	6459.16	不受限	6450	自贡地调
1418	10kV林政线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林政线947开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	166.09	28	2876.6	0	6476.47	不受限	6450	绵阳地调
1419	10kV回桥二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥二线925开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公用	168.36	28	2916	0	6437.07	不受限	6400	绵阳地调
1420	10kV武塘线大馈线	江油电力调度控制中心	武塘线925开关	武都站	31500	否	618	10704.07	公用	186.11	30	3223.5	0	6410.16	不受限	6400	绵阳地调
1421	10kV冯龙线647大馈线	泸州电力调度控制中心	冯龙线647	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	4.5	1850	20	0	6415.52	不受限	6400	泸州地调
1422	10kV新瑞线646大馈线	泸州电力调度控制中心	新瑞线915	新房子	50000	否	463	8019.4	公线	4.1	1810	20	800	6417.46	不受限	6400	泸州地调
1423	10kV望珠二线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠二线923	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	102.53	20	1775.9	0	6408.04	不受限	6400	巴中地调
1424	10kV尚金二线	眉山电力调度控制中心	尚金二线962开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	52.31	11	906	200	6407.63	不受限	6400	眉山地调
1425	10kV朝航路	什邡电力调度控制中心	朝航路925开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	125.77	23	2178.4	0	6426.43	不受限	6400	德阳地调
1426	10kV泰亨一路	德阳电力调度控制中心	泰亨一路934开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	67.04	12	1161.1	1000	6443.73	不受限	6400	德阳地调
1427	10kV阳长线	乐山电力调度控制中心	阳长线981开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	24.13	5	418	0	6440.92	不受限	6400	乐山地调
1428	10kV虎创线	内江电力调度控制中心	虎创线917开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	61.62	13	1067.2	0	6446.43	不受限	6400	内江地调
1429	10kV创煎线大馈线	天府电力调度控制中心	创煎线933开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	222.91	56	3860.8	0	6443.23	不受限	6400	天府地调
1430	10kV车众二线大馈线	天府电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	否	646	11189.05	专线	210.8	33	3651	0	6419.14	不受限	6400	天府地调
1431	10kV瑶修线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	瑶修线962小车开关	瑶山站	100000	否	515	8920.06	公线	92.26	18	1598	0	6430.05	不受限	6400	凉山地调
1432	10kV创污线	天府电力调度控制中心	创污线912开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	167.66	28	2903.8	0	6449.27	不受限	6400	天府地调
1433	10kV大昊路大馈线	天府电力调度控制中心	大昊路945开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	169.84	28	2941.7	0	6411.37	不受限	6400	天府地调
1434	10kV塔纺线977大馈线1	天府电力调度控制中心	塔纺线977开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	218.24	39	3780	0	6422.44	不受限	6400	天府地调
1435	10kV徐郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐郊线924开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	83.95	17	1454.1	0	6449.25	不受限	6400	南充地调
1436	10kV经化三路	彭州电力调度控制中心	经化三路922	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	78.91	16	1366.8	0	6427.42	不受限	6400	成都地调
1437	10kV严古二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	严古二线927开关	严湾	100000	是	463	8019.4	公线	382	8250	20	0	6415.52	不受限	6400	泸州地调
1438	10kV洞维线	成都配调	洞维路908	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	8.78	2	152	0	6402.08	不受限	6400	成都地调
1439	10kV沙岷一线	大邑电力调度控制中心	沙岷一线924开关	沙渠	32000	是	600	10392.3	专线	110.28	18	1910	0	6403.84	不受限	6400	成都地调
1440	10kV灯枫路_特	成都配调	灯枫路926	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1441	10kV大望路专线	成都配调	大望路946	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1442	10kV草药路_专线	成都配调	草药路917	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1443	10kV俭阿路专线	成都配调	俭阿路932	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1444	10kV大科路专线	成都配调	大科路908	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1445	10kV灯污一路	成都配调	灯污一路919	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1446	10kV牌域线	成都配调	牌域线929	铜牌	482000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1447	10kV白达线	成都配调	白达线935	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	10.46	2	181.2	0	6372.88	不受限	6350	成都地调
1448	10kV苏信路专线	成都配调	苏信路914	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1449	10kV苏环路专线	成都配调	苏环路944	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1450	10kV草天线	成都配调	草天路910	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1451	10kV楼平线	成都配调	楼科线920开关	红牌楼	103000	是	473	8192.6	公线	9.33	2	161.6	0	6392.48	不受限	6350	成都地调
1452	10kV苏欧路专线	成都配调	苏欧路936	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1453	10kV苏碧路_专线	成都配调	苏碧路909	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1454	10kV灯航路_专线	成都配调	灯航路921	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1455	10kV前欧一线	青白江电力调度控制中心	前欧一线943开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	130.19	24	2254.9	0	6365.52	不受限	6350	成都地调
1456	10kV苏成路专线	成都配调	苏成路935	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1457	10kV大讯路	成都配调	大讯路909	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1458	10kV苏影路专线	成都配调	苏影路942	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1459	10kV塘宾路_特	成都配调	塘宾路911	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1460	10kV俭蜀路专线	成都配调	俭蜀路936	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1461	10kV草医路_用户专线	成都配调	草医路915	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1462	10kV羊广路专线	成都配调	羊广路922	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1463	10kV浦车线	郫都电力调度控制中心	浦车线954开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	171.13	29	2964	0	6389.07	不受限	6350	成都地调
1464	10kV塔甘二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘二线923	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	111.76	19	1935.6	0	6378.24	不受限	6350	成都地调
1465	10kV孙外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外一线967开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公线	261.57	47	4240	1250	6398.74	不受限	6350	资阳地调
1466	10kV塔勤四线	邛崃电力调度控制中心	塔勤四线937开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	172.7	29	2991.1	0	6361.97	不受限	6350	成都地调
1467	10kV天兴线	彭州电力调度控制中心	天兴线934开关	天彭	2*40000+6300	否	500	8660.25	专线	81	16	1403	0	6391.22	不受限	6350	成都地调
1468	10kV北遂线	安岳电力调度控制中心	10kV北遂线923开关	北坝站	18000	否	525	9093.27	公线	104.23	20	1805.3	0	6378.64	不受限	6350	资阳地调
1469	10kV北中线	蓬安电力调度控制中心	北水线916开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	239.2	35	4142.9	0	6394.89	不受限	6350	南充地调
1470	10kV香蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	香蓝线914开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	172.94	29	2995.3	0	6357.77	不受限	6350	天府地调
1471	10kV牧浩线大馈线	天府电力调度控制中心	牧浩线951开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	172.62	29	2989.8	0	6363.27	不受限	6350	天府地调
1472	10kV砂污线925大馈线	天府电力调度控制中心	砂污线925开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	173	29	2996.3	0	6356.77	不受限	6350	天府地调
1473	10kV俭地路专线	成都配调	俭地路923	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1474	10kV俭村线	成都配调	俭村路905	勤俭	166000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1475	10kV西民线	成都配调	西民路957	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1476	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通滨线915开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	28.53	6	494.1	0	6364.82	不受限	6350	乐山地调
1477	10kV平茂路	成都配调	平茂线918	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	58.22	12	1008.3	0	6365.04	不受限	6350	成都地调
1478	10kV大中线	成都配调	大中路932	大源	146000	否	409	7084.09	专线	0.61	0	10.5	0	6365.18	不受限	6350	成都地调
1479	10kV粉粮线	成都配调	粉粮路930开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	57.92	12	1003.2	0	6370.14	不受限	6350	成都地调
1480	10kV团融五线	内江电力调度控制中心	团融五线925开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	500.81	52	8674	0	6353.27	不受限	6350	内江地调
1481	10kV苏文路专线	成都配调	苏文路906	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1482	10kV苏国路	成都配调	苏国路950	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1483	10kV苏大线	成都配调	苏大线911开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1484	10kV大凤线	成都配调	大凤路933	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1485	10kV楼科线	成都配调	楼科路920	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	9.33	2	161.6	0	6392.48	不受限	6350	成都地调
1486	10kV草湾路_用户专线	成都配调	草湾路924	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1487	10kV塘中路_专线	成都配调	塘中路934	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1488	10kV灯颐路专线	成都配调	灯颐路924	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1489	10kV塘港路	成都配调	塘港路912开关	塘坎街	363000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1490	10kV草仁路专线	成都配调	草仁路918	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1491	10kV大南线	成都配调	大南路906	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	0.02	0	0.3	0	6375.38	不受限	6350	成都地调
1492	10kV羊馆路	成都配调	羊馆路929	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1493	10kV.牌鼎路_用户专线	成都配调	牌鼎路922	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1494	10kV苏紫路专线	成都配调	苏紫路931	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350	成都地调
1495	10kV新力线	宜宾电力调度控制中心	新力线933开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	19.63	5	340	0	6363.04	不受限	6350	宜宾地调
1496	10kV新龙线	宜宾电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	否	490	8487.05	公线	73.77	15	1277.7	0	6360.64	不受限	6350	宜宾地调
1497	10kV桥化二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化二线924开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	公线	233.35	53	4041.6	500	6358.92	不受限	6350	雅安地调
1498	10kV尚业一线	眉山电力调度控制中心	尚业一线916开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	256.02	28	4434.3	3200	6395.31	不受限	6350	眉山地调
1499	10kV高广线大馈线	富顺电力调度控制中心	高广线921开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	127.25	27	2143.5	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1500	10kV安锦线大馈线	富顺电力调度控制中心	安锦线916开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	17.65	4	305.8	0	6372.44	不受限	6350	自贡地调
1501	10kV高林线大馈线	富顺电力调度控制中心	高林线914开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	95.45	21	1672.3	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1502	10kV高北线大馈线	富顺电力调度控制中心	高北线915开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	213.54	48	3816.4	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1503	10kV高东线大馈线	富顺电力调度控制中心	高东线925开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	186.65	41	3274.1	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1504	10kV云钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢一线953开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	212.16	33	3674.6	0	6379.96	不受限	6350	绵阳地调
1505	10kV高上线大馈线	富顺电力调度控制中心	高上线913开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	316.25	56	4448.7	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1506	10kV高大线大馈线	富顺电力调度控制中心	高大线924开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	164.23	36	2876.2	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1507	10KV锁园线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁园线911开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	333.95	73	5784	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1508	10kV高石线大馈线	富顺电力调度控制中心	高石线923开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	331.18	72	5736	0	6373.94	不受限	6350	自贡地调
1509	10kV晓交线大馈线	安州电力调度控制中心	晓交线931开关	晓坝站	40000	否	405	7014.81	公用	100	25	1732	0	6313.33	不受限	6300	绵阳地调
1510	10kV万文线大馈线	江油电力调度控制中心	万文线919开关	万寿站	40000	否	510	8833.46	公线	94.91	19	1643.9	0	6306.21	不受限	6300	绵阳地调
1511	10kV草火线	通江电力调度控制中心	10kV草火线927	草池	330000	否	545	9439.68	公线	125.75	23	2178	0	6317.71	不受限	6300	巴中地调
1512	10kV南中线	巴州电力调度控制中心	10kV南中线936	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300	巴中地调
1513	10kV板塘三线	仁和电力调度控制中心	板塘三线958开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	39.47	9	683.7	0	6331.11	不受限	6300	广安地调

1514	10kV南环线	巴州电力调度控制中心	10kV南环线956	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300	巴中地调
1515	10kV桥械二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械二线925开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	31.6	7	547.3	0	6311.62	不受限	6300	雅安地调
1516	10kV姚美线	剑阁电力调度控制中心	姚美线913开关	35kV姚家站	20000	否	453	7846.19	公线	45.3	10	730.7	0	6330.87	不受限	6300	广元地调
1517	10kV朱碧二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧II线939开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	78.23	14	1355	0	6307.59	不受限	6300	南充地调
1518	10kV德蒙路953大馈线	德阳电力调度控制中心	德蒙路953开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	416.22	72	7209	1625	6342.43	不受限	6300	德阳地调
1519	10kV桂鼎线	宜宾电力调度控制中心	桂鼎线954开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	22.86	5	396	0	6307.04	不受限	6300	宜宾地调
1520	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	174.17	29	3016.7	0	6336.37	不受限	6300	天府地调
1521	10kV门兴二线	仪陇电力调度控制中心	门兴二线926开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	142.53	25	2468.7	0	6338.78	不受限	6300	南充地调
1522	10kV净捷七线	崇州电力调度控制中心	净捷七线936	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	355.87	44	6163.7	0	6307.07	不受限	6300	成都地调
1523	10kV坡嘉线	仪陇电力调度控制中心	坡嘉线924开关	高坡站	100000	是	507	8781.5	公线	41.56	8	719.8	0	6305.4	不受限	6300	南充地调
1524	10kV瑞欧路	新都电力调度控制中心	瑞欧线937开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	100.57	19	1741.9	0	6317.33	不受限	6300	成都地调
1525	10kV洞伊线	成都配调	洞伊路935	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	12.93	3	224	0	6330.08	不受限	6300	成都地调
1526	10kV楼九线	成都配调	楼九路924	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	300	6254.08	不受限	6250	成都地调
1527	10kV万体线	新都电力调度控制中心	万体线929开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	103.83	20	1798.3	0	6260.93	不受限	6250	成都地调
1528	10kV环苑路专线	成都配调	环苑路924	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	63.83	13	1105.6	0	6267.74	不受限	6250	成都地调
1529	10kV金水线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金水线923开关	金溪站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	94.57	19	1638	0	6265.35	不受限	6250	南充地调
1530	10kV小民路	广汉电力调度控制中心	小民路916开关	110kV小汉站	73500	否	600	10392.3	专线	178.75	30	3096	0	6257.07	不受限	6250	德阳地调
1531	10kV石园线	井研电力调度控制中心	石园线933开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	89.19	18	1544.7	0	6249.52	不受限	6250	乐山地调
1532	10kV洞彭线	成都配调	洞彭线开关921	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	17.09	4	296	0	6258.08	不受限	6250	成都地调
1533	10kV奉科一线	内江电力调度控制中心	奉科Ⅰ线912开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受限	6250	内江地调
1534	10kV奉科II线大馈线	内江电力调度控制中心	奉科Ⅱ线926开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受限	6250	内江地调
1535	10kV虎川一线	内江电力调度控制中心	虎川一线962开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	71.09	15	1231.3	0	6282.33	不受限	6250	内江地调
1536	10kV沈摩一路	成都配调	沈摩一路918	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	63.28	13	1096	0	6277.34	不受限	6250	成都地调
1537	10kV龙新线	成都配调	龙新路934	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	15.97	3	276.6	0	6277.48	不受限	6250	成都地调
1538	10kV中熊线	雨城电力调度控制中心	10kV中熊线962开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	141.55	35	2451.6	0	6282.14	不受限	6250	雅安地调
1539	10kV万白线	广元电力调度控制中心	万白线922开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	50.23	10	870	0	6279.9	不受限	6250	广元地调
1540	10kV圣青一线	眉山电力调度控制中心	圣青一线935开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	78.94	14	1367.3	0	6253.72	不受限	6250	眉山地调
1541	10kV道帝线大馈线	自贡电力调度控制中心	道帝线922开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	70.32	15	1217.9	0	6280.14	不受限	6250	自贡地调
1542	10kV北清一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北清一线966开关	城北站	100200	否	423	7326.57	专线	17.93	4	310.5	0	6283.41	不受限	6250	自贡地调
1543	10kV双普四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普四线924开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	59.42	11	1029.1	0	6273.23	不受限	6250	绵阳地调
1544	10kV梁虹线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁虹线944开关	磨家梁	240000	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6210.98	不受限	6200	绵阳地调
1545	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	24	1543.1	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1546	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	21	725.3	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1547	10kV柳溪线	洪雅电力调度控制中心	柳溪线923开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	39.58	8	685.6	0	6242.6	不受限	6200	眉山地调
1548	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	0	22	584.1	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1549	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	19	417.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1550	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	19	745.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1551	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	营庆线921开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公线	0	19	745.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1552	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	24	1452.3	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1553	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	21	745.6	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1554	10KV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	19	685.4	0	6235.38	不受限	6200	甘孜地调
1555	10kV三五线	荥经电力调度控制中心	三五线995开关	三合站	12600	否	400	6928.2	公线	180	60	3118	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1556	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫雅八线942开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	553.26	138	9582.4	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1557	10kV卫雅五线	雅安电力调度控制中心	卫雅五线928开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	481.11	120	8332.8	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1558	10kV红桂二线	荥经电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	37.6	9	651.2	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1559	10kV乔佐线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	乔佐线918小车开关	乔瓦站	85200	否	430	7447.82	公线	27.42	6	475	0	6228.04	不受限	6200	凉山地调
1560	10kV卫建二线	雅安电力调度控制中心	卫建二线986开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	207.23	52	3589.2	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1561	10kV帽飞二线	仁寿电力调度控制中心	帽飞二线927开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	144.8	26	2508	0	6221.53	不受限	6200	眉山地调
1562	10kV铜龙一线	荥经电力调度控制中心	铜龙一线914开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	31.99	8	554	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1563	10kV新泗一线	荥经电力调度控制中心	新泗一线912开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	310	103	5369	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1564	10kV龙渔一线	荥经电力调度控制中心	龙渔一线916开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	80	20	1386	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1565	10kV卫群一线	雅安电力调度控制中心	卫群一线983开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.55	8	546.4	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1566	10kV万业线	汉源电力调度控制中心	万业线917开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	384.76	96	664	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1567	10kV卫锦二线	雅安电力调度控制中心	卫锦二线937开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	31.82	41	551.1	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1568	10kV万伟线	汉源电力调度控制中心	万伟线922开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	800	150	9856	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1569	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫雅六线929开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	555.57	139	9622.4	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1570	10kV卫建一线	雅安电力调度控制中心	卫建一线985开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	214.78	54	3720	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1571	10kV城绿线	雅安电力调度控制中心	城绿线918开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	204.24	51	3537.4	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1572	10kV城齿线	雅安电力调度控制中心	城齿线915开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	261.92	65	4536.4	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1573	10kV新泗二线	荥经电力调度控制中心	新泗二线923开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	180	45	3118	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1574	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫雅九线943开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	549.93	137	9524.8	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1575	10kV红桂一线	荥经电力调度控制中心	红桂一线933开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	133.46	33	2311.6	0	6235.38	不受限	6200	雅安地调
1576	10kV八航一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	八航一路918开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	351.4	78	6086.2	0	6235.38	不受限	6200	德阳地调
1577	10kV鼓工四线	南部电力调度控制中心	10kV鼓四线924	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	180.46	30	3125.6	0	6211.88	不受限	6200	南充地调
1578	10kV红莺线	宜宾电力调度控制中心	10kV红莺线634开关	红坝站	40000	否	400	6928.2	公线	297.75	74	5157	0	6235.38	不受限	6200	宜宾地调
1579	10kV崇积路	都江堰电力调度控制中心	崇积路905	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	147.86	24	2334.5	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1580	10kV桐和一线	内江电力调度控制中心	桐和一线962开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	352.31	37	6102	1030	6225.58	不受限	6200	内江地调
1581	10kV洪昆线	隆昌电力调度控制中心	洪昆线915开关	洪家站	15000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200	内江地调
1582	10kV蒲街路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲街路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	134.55	56	3557.1	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1583	10kV连车二线	威远电力调度控制中心	连车二线922开关	连界场站	91500	是	482	8348.48	专线	28.43	6	455.7	0	6223.084	不受限	6200	内江地调
1584	10kV灌宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌宁路913	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	0.02	13	0.3	0	6235.08	不受限	6200	成都地调
1585	10kV蒲美路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	蒲美路915	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	119.34	44	3441.2	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1586	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉佛线913开关	棉竹站	20000	否	400	6928.2	公线	375.06	94	6496	0	6235.38	不受限	6200	乐山地调
1587	10kV车环一线	乐山电力调度控制中心	车环一线911开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	35.51	8	615.1	0	6243.82	不受限	6200	乐山地调
1588	10kV三江线大馈线	内江电力调度控制中心	三江线972开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	37.97	8	657.7	630	6225.93	不受限	6200	内江地调
1589	10kV界金线大馈线	天府电力调度控制中心	界金路947开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	351.39	64	6086	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1590	10kV界川路大馈线	天府电力调度控制中心	界川路948开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	375.52	107	6504	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1591	10kV界皇线大馈线	天府电力调度控制中心	界皇路951开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	359.82	90	6232	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1592	10kV力地线大馈线	天府电力调度控制中心	力地线918开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	167.66	28	2903.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1593	10kV黄站路大馈线	天府电力调度控制中心	黄站路928开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	282.96	71	4900.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1594	10kV苏校路大馈线	天府电力调度控制中心	苏校路914开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	319.23	53	5529	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1595	10kV苏城四路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城四路924开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	482.9	121	8363.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1596	10kV园西线917大馈线	天府电力调度控制中心	园西路917开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	492.09	82	8523	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1597	10kV柏电一线917大馈线	天府电力调度控制中心	柏电一路917开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	412.03	103	7136.4	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1598	10kV邻圣路大馈线	天府电力调度控制中心	邻圣路910开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	412.03	103	7136.4	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1599	10kV界果路大馈线	天府电力调度控制中心	界果路909开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	222.91	56	3860.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1600	10kV邻都路大馈线	天府电力调度控制中心	邻都路921开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	254.6	42	4409.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1601	10kV园丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	园丰一路919开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	82.39	16	1427	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1602	10kV星地线大馈线	天府电力调度控制中心	星地线924开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	282.96	71	4900.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1603	10kV界邦路大馈线	天府电力调度控制中心	界邦路943	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	282.96	56	3860.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1604	10kV界车路大馈线	天府电力调度控制中心	界车路941	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	0.01	73	0.1	0	6235.28	不受限	6200	天府地调
1605	10kV界实路大馈线	天府电力调度控制中心	界实路924	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	301.22	100	5217.2	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1606	10kV滨公线921大馈线	天府电力调度控制中心	滨公线921开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	319.97	80	5541.9	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1607	10kV柏环路大馈线	天府电力调度控制中心	柏环路919开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	500.69	55	8672	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1608	10kV毛京线大馈线	天府电力调度控制中心	毛京线924开关	毛家湾	240000	否	400	6928.2	专线	329.31	82	5703.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1609	10kV柏空路大馈线	天府电力调度控制中心	柏空路913开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	319.97	80	5541.9	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1610	10kV清镇线935大馈线	天府电力调度控制中心	清镇线935开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	401.09	73	6946.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1611	10kV园纺路大馈线	天府电力调度控制中心	园纺路925开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	375.52	107	6504	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1612	10kV界湖路大馈线	天府电力调度控制中心	界湖路925开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	360.43	90	6242.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1613	10kV堰大线	天府电力调度控制中心	堰大线961开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	534.93	89	9265	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1614	10kV邻天路大馈线	天府电力调度控制中心	邻天路915开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	492.09	82	8523	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1615	10kV柏丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰一路915开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	333.95	56	5784	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1616	10kV界动路大馈线	天府电力调度控制中心	界动路905	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	282.96	42	4900.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1617	10kV苏创二路大馈线	天府电力调度控制中心	苏创二路925开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	694.91	126	12035.9	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1618	10kV柏易路大馈线	天府电力调度控制中心	柏易路914开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	694.91	126	12035.9	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1619	10kV界康路大馈线	天府电力调度控制中心	界康路916	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1620	10kV界君线大馈线	天府电力调度控制中心	界君路914开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	282.96	56	3860.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1621	10kV界达线大馈线	天府电力调度控制中心	界达路950开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	333.95	56	5784	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1622	10kV黄研线大馈线	天府电力调度控制中心	黄研路923开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	482.9	121	8363.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1623	10kV安未线912大馈线	天府电力调度控制中心	安未线912开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1624	10kV苏城一路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城一路908开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	438.67	110	7597.7	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1625	10kV滨天线918大馈线	天府电力调度控制中心	滨天线918开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	254.6	42	4409.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1626	10kV柏高路大馈线	天府电力调度控制中心	柏高路912开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	254.6	42	4409.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1627	10kV高东线大馈线	天府电力调度控制中心	高东线932开关	高桐	63000	否	400	6928.2	专线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1628	10kV园城线909大馈线	天府电力调度控制中心	园城路909开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	282.96	56	3860.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1629	10kV滨星线934大馈线	天府电力调度控制中心	滨星线934开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	319.97	80	5541.9	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1630	10kV界检线934大馈线	天府电力调度控制中心	界检路934开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	167.66	28	2903.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1631	10kV东城一线大馈线	天府电力调度控制中心	东城一路915开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	301.52	75	5222.4	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1632	10kV黄玻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄玻路917开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	359.82	90	6232	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1633	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华海路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	240.18	60	4160	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1634	10kV力联线大馈线	天府电力调度控制中心	力联线909开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	534.93	89	9265	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1635	10kV智海线大馈线	天府电力调度控制中心	智海线919开关	科智	240000	否	400	6928.2	专线	482.9	121	8363.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1636	10kV九元路大馈线	天府电力调度控制中心	九元线925开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	261.76	65	4533.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1637	10kV邻校线大馈线	天府电力调度控制中心	邻校线946开关	邻港	180000	否	400	6928.2	专线	333.95	56	5784	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1638	10kV板金路大馈线	天府电力调度控制中心	板金路936开关	板桥	31500	否	400	6928.2	公线	261.76	65	4533.6	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1639	10kV堰光线大馈线	天府电力调度控制中心	堰光线917开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	167.66	28	2903.8	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1640	10kV柏汽路大馈线	天府电力调度控制中心	柏汽路911开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	412.03	103	7136.4	0	6235.38	不受限	6200	天府地调
1641	10kV濛辉路_专线	彭州电力调度控制中心	濛辉线929开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	128	32	2217	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1642	10kV天铁路（专线）	彭州电力调度控制中心	天铁路931	天彭	2*40000+6300	否	400	6928.2	专线	20	5	364.4	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1643	10kV淮帆路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	淮帆线913	淮口	2*63000	否	400	6928.2	专线	1	10	1	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1644	10kV濛泰二路	彭州电力调度控制中心	濛泰二路921	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	16	4	277.1	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1645	10kV军石路	彭州电力调度控制中心	军石路924	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	248	62	4295.4	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1646	10kV连牵路（专线）	彭州电力调度控制中心	连牵路936	连封	240000+15000	否	400	6928.2	专线	8	2	138.6	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1647	10kV濛特路_专线	彭州电力调度控制中心	濛特线922开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	12	3	207.9	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1648	10kV天琪路	彭州电力调度控制中心	天琪路907	天彭	2*40000+6300	否	400	6928.2	公线	12	3	207.9	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1649	10kV太水路大馈线	彭州电力调度控制中心	太水路906	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	120	30	2078.5	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1650	10kV大港线	青白江电力调度控制中心	大港线928开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	85.36	17	1478.4	0	6237.89	不受限	6200	成都地调
1651	10kV青航路_特	青白江电力调度控制中心	青航线947开关	青白江	2*20000	否	400	6928.2	专线	10	2	100	0	6235.38	不受限	6200	成都地调

1652	10kV蒲电路	都江堰电力调度控制中心	蒲电路918	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	158.69	47	2488.9	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1653	10kV天井路	郫都电力调度控制中心	天井线933开关	天健	189000	否	400	6928.2	公线	55.76	14	1015	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1654	10kV胥天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥天路905	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	117.84	24	2755.6	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1655	10kV蔡沙一路	大邑电力调度控制中心	蔡沙一线921开关	蔡场	12600	否	400	6928.2	公线	0.01	1	0.01	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1656	10kV蒲驾路	都江堰电力调度控制中心	蒲驾路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	105.65	24	2245.3	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1657	10kV军莲线	成都配调	军莲线911开关	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	315	6239.08	不受限	6200	成都地调
1658	10kV天镇路	都江堰电力调度控制中心	天镇路904	天马	4000+5000	否	400	6928.2	公线	114.33	35	2456.3	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1659	10kV胥桥路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥桥路906	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	145.23	38	3124.1	0	6235.38	不受限	6200	成都地调
1660	10kV天黄路	彭州电力调度控制中心	天黄路906	天彭	2*40000+630(	否	400	6928.2	公线	3.23	1	56	0	6179.38	不受限	6150	成都地调
1661	10kV金康路	金堂电力调度控制中心	金康线956开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	93.67	19	1622.4	0	6171.82	不受限	6150	成都地调
1662	10kV羊磷线	邛崃电力调度控制中心	羊磷线935	羊安	120000	否	423	7326.57	专线	22.86	5	396	0	6197.91	不受限	6150	成都地调
1663	10kV创刘线大馈线	天府电力调度控制中心	创刘线911开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	123.75	21	2143.3	0	6170.54	不受限	6150	天府地调
1664	10kV金居线大馈线	天府电力调度控制中心	金居线961开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	182.27	30	3157	0	6196.07	不受限	6150	天府地调
1665	10kV牧民二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民二路944开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	140.28	25	2429.6	0	6190.82	不受限	6150	天府地调
1666	10kV桐城四线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城四线922开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	183.72	31	3182	0	6171.07	不受限	6150	天府地调
1667	10kV南东线	威远电力调度控制中心	南东线921开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	90.83	16	1573.1	0	6186.48	不受限	6150	内江地调
1668	10KV车安II回	乐山电力调度控制中心	车安二线929开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	38.43	9	665.6	0	6193.32	不受限	6150	乐山地调
1669	10kV波铁路专线	成都配调	波铁线909	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	70.11	15	1214.3	0	6159.04	不受限	6150	成都地调
1670	10kV崇钢路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇钢线906	崇义	22000	否	400	6928.2	专线	2.31	1	40	0	6195.38	不受限	6150	成都地调
1671	10KV通莱二线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅱ回936开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	40.01	9	692.9	0	6166.02	不受限	6150	乐山地调
1672	10kV江裕线	宜宾电力调度控制中心	江裕线977开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	34.38	7	595.4	0	6194.24	不受限	6150	宜宾地调
1673	10kV沙府线	仁寿电力调度控制中心	沙府线923开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	39.38	8	682	0	6176.92	不受限	6150	眉山地调
1674	10kV邓晨Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅱ线916开关	邓关站	100300	是	480	8313.84	公线	28.67	6	496.5	0	6154.57	不受限	6150	自贡地调
1675	10kV大江二线	眉山电力调度控制中心	大江二线922开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	398.41	89	6900.66	0	6166.1	不受限	6150	眉山地调
1676	10kV庄明一线	眉山电力调度控制中心	庄明一线919开关	庄店站	50000	是	445	7707.63	公线	335.92	75	5818.31	0	6166.1	不受限	6150	眉山地调
1677	10kV平鲜一线	眉山电力调度控制中心	平鲜一线916开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	368.32	83	6379.49	0	6158.1	不受限	6150	眉山地调
1678	10kV平鲜二线	眉山电力调度控制中心	平鲜二线927开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	220.72	49	3822.98	0	6166.1	不受限	6150	眉山地调
1679	10kV鱼沙一线918大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼沙一线918	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	289	65.5	4505	0	6110.67	不受限	6100	泸州地调
1680	10kV望龙线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望龙线916开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	143.59	26	2487	0	6133.42	不受限	6100	绵阳地调
1681	10kV新园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新园线921开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	187.35	31	3244.9	0	6108.17	不受限	6100	绵阳地调
1682	10kV板恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	板恒线925开关	板仓站	80200	是	660	11431.54	公线	173.21	26	3000	0	6145.23	不受限	6100	自贡地调
1683	10kV南国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南国线928开关	南湖站	100000	否	563	9751.45	专线	152.4	27	2639.5	0	6136.8	不受限	6100	自贡地调
1684	10kV鸳矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	鸳矿线915开关	鸳鸯坝站	50000	否	465	8054.04	公线	63.51	14	1100	0	6148.64	不受限	6100	甘孜地调
1685	10kV上港二线	广元电力调度控制中心	上港二线944开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	8.57	2	148.5	0	6128.45	不受限	6100	广元地调
1686	10kV乔平线	广元电力调度控制中心	乔平线927开关	乔镇站	80000	否	404	6997.49	专线	8.83	2	153	0	6144.74	不受限	6100	广元地调
1687	10kV思干线	天全电力调度控制中心	思干线913开关	思经站	5000	否	400	6928.2	公线	287.4	72	4977.8	100	6135.38	不受限	6100	雅安地调
1688	10kV青店二线	青神电力调度控制中心	青店二线924开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	26.82	6	464.6	0	6129.31	不受限	6100	眉山地调
1689	10kV建峰线912大馈线	沐川电力调度控制中心	建峰线912开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	7.58	2	131.2	0	6104.18	不受限	6100	乐山地调
1690	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	专线	79.46	16	1376.2	0	6137.43	不受限	6100	内江地调
1691	10kV井道线	井研电力调度控制中心	井道线925开关	井研站	100000	是	550	9526.28	公线	87.82	16	1521	0	6100.02	不受限	6100	乐山地调
1692	10kV通泰路大馈线	崇州电力调度控制中心	通泰路908	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	173.56	30	3006	0	6128.84	不受限	6100	成都地调
1693	10kV玉长路	成都配调	玉长线917	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	24.94	5	432	0	6122.08	不受限	6100	成都地调
1694	10kV平川线	成都配调	平川线934	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	71.26	15	1234.3	0	6139.04	不受限	6100	成都地调
1695	10kV南太路	成都配调	南太路925	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	1240	6133.34	不受限	6100	成都地调
1696	10kV景怡路	青白江电力调度控制中心	景怡线928开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	149.17	27	2583.6	0	6145.93	不受限	6100	成都地调
1697	10kV马奇九路	成都配调	马奇九线954	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	70.88	15	1227.6	0	6145.74	不受限	6100	成都地调
1698	10kV革医线	青白江电力调度控制中心	革医线918开关	革新	2*50000	否	553	9578.24	专线	148.3	27	2568.5	0	6051.92	不受限	6050	成都地调
1699	10kV福镇路	大邑电力调度控制中心	福镇线929开关	福田	126000	否	531	9197.19	公线	126.73	24	2194.9	0	6082.57	不受限	6050	成都地调
1700	10kV杨恒四线	金堂电力调度控制中心	杨恒路918开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	190.46	32	3298.8	0	6054.27	不受限	6050	成都地调
1701	10kV经园四线	彭州电力调度控制中心	经园四线930开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	145.57	26	2521.2	0	6099.22	不受限	6050	成都地调
1702	10kV苏王二线	乐山电力调度控制中心	苏王二线931开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	274.25	62	4750	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1703	10kV阳江线	乐山电力调度控制中心	阳江线987开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	331.64	75	5744	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1704	10KV凤王一线	乐山电力调度控制中心	凤王一线913开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	463.75	105	8032.1	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1705	10KV凤广一线	乐山电力调度控制中心	凤广一线914开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	446.65	102	7735.9	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1706	10kV虎信二线	内江电力调度控制中心	虎信二线937开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	82.76	17	1433.4	0	6080.23	不受限	6050	内江地调
1707	10KV通河线	乐山电力调度控制中心	通河线929开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	300.23	68	5200	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1708	10kV全牟线932大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟线912开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	544.92	124	9438	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1709	10kV牟海一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟海一线949开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	520.79	118	9020	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1710	10kV尖高线	乐山电力调度控制中心	尖高线974开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	402.67	92	6974.2	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1711	10kV钓博线	乐山电力调度控制中心	钓博线976开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	474.6	108	8220	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1712	10kV阳黄线	乐山电力调度控制中心	阳黄线983开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	263.28	60	4560	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1713	10kV乐新二线	乐山电力调度控制中心	乐新二线975开关	乐山站	100000	否	600	10392.3	公线	189.54	32	3282.8	0	6070.27	不受限	6050	乐山地调
1714	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐世一线914开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	220.16	50	3813.2	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1715	10kV土高一线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高一线912开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	292.53	66	4892	0	6096.82	不受限	6050	乐山地调
1716	10kV黄舰线大馈线	天府电力调度控制中心	黄舰路911开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	9.94	2	172.2	0	6063.18	不受限	6050	天府地调
1717	10kV朝景二路大馈线	銮华电力调度控制中心	朝景二路952开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	189.15	32	3276	0	6077.07	不受限	6050	德阳地调
1718	10kV黄天南一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南一路914开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	464.34	84	8042.4	1550	6098.74	不受限	6050	德阳地调
1719	10kV南岛二线	雨城电力调度控制中心	10kV南岛二线938开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	347.94	79	6026.4	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1720	10kV上港一线	广元电力调度控制中心	上港一线934开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	11.37	3	196.9	0	6080.05	不受限	6050	广元地调
1721	10kV龙园二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园二线929开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	342.73	78	5936.1	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1722	10kV孔望线	雨城电力调度控制中心	10kV孔望线914开关	孔坪站	10815	是	440	7621.02	公线	392.33	89	6795.2	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1723	10kV南城三线	雨城电力调度控制中心	10kV南城三线934开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	185.4	42	3211.2	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1724	10kV桥滨一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥滨一线971开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	241.32	55	4179.6	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1725	10kV汉湾线	雨城电力调度控制中心	10kV汉湾线922开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	487.07	111	8436	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1726	10kV龙水线	雨城电力调度控制中心	10kV龙水线923开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	374.01	85	6477.9	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1727	10kV龙人线	雨城电力调度控制中心	10kV龙人线925开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	438.34	100	7592.1	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1728	10kV汉北二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉北二线921开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	272.56	62	4720.8	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1729	10kV汉江线	雨城电力调度控制中心	10kV汉江线926开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	410.23	93	7105.2	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1730	10kV汉城线	雨城电力调度控制中心	10kV汉城线931开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	215.47	49	3732	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1731	10kV南城一线	雨城电力调度控制中心	10kV南城一线926开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	185.4	42	3211.2	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1732	10kV南东线	雨城电力调度控制中心	10kV南东线925开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	282.61	64	4894.8	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1733	10kV南前线	雨城电力调度控制中心	10kV南前线964开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	141.96	32	2458.8	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1734	10kV汉青线	雨城电力调度控制中心	10kV汉青线927开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	401.22	91	6949.2	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1735	10kV龙医一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医一线917开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	20.39	5	353.1	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1736	10kV龙川线	雨城电力调度控制中心	10kV龙川线971开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	378.59	86	6557.1	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1737	10kV汉穆线	雨城电力调度控制中心	10kV汉穆线937开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	452.63	103	7839.6	0	6096.82	不受限	6050	雅安地调
1738	10kV交观线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交观线912开关	交泰站	12600	否	401	6945.52	公用	11.43	3	198	0	6052.97	不受限	6050	绵阳地调
1739	10kV龙回线765大馈线	泸州电力调度控制中心	龙回线927	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	4.45	1	77.1	0	6089	不受限	6050	泸州地调
1740	10kV龙齐三线	眉山电力调度控制中心	龙齐三线924开关	龙亭站	40000	是	600	10392.3	公线	128.76	21	2230.2	0	6083.64	不受限	6050	眉山地调
1741	10kV望秦二线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦二线973	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	122.98	23	2130.1	0	6053.84	不受限	6050	巴中地调
1742	10kV灵滨线	彭山电力调度控制中心	灵滨线971开关	灵石站	81500	否	482	8348.48	专线	85.94	18	1488.4	0	6025.23	不受限	6000	眉山地调
1743	10kV园恒二线	彭山电力调度控制中心	园恒二线914开关	园门站	81500	否	510	8833.46	专线	109.84	22	1902.4	0	6047.71	不受限	6000	眉山地调
1744	10kV庄统线	眉山电力调度控制中心	庄统线926开关	庄店站	50000	否	800	13856.41	专线	314.6	39	5448.8	1000	6021.97	不受限	6000	眉山地调
1745	10kV青梨线	大英电力调度控制中心	青梨线971开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	255.66	50	4428	1630	6032.59	不受限	6000	遂宁地调
1746	10kV南新线	射洪电力调度控制中心	南新线972开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	106.18	35	1839	0	6027.54	不受限	6000	遂宁地调
1747	10kV双龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	双龙线922开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	40.98	9	709.8	500	6038.84	不受限	6000	自贡地调
1748	10kV科章线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	科章线955断路器	章谷	10000	否	400	6928.2	公线	3.96	11	618.6	0	6166.78	不受限	6000	甘孜地调
1749	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始多线925开关	始阳站	63000	否	400	6928.2	公线	923	131	9986.4	200	6035.38	不受限	6000	雅安地调
1750	10kV城幼线	宝兴电力调度控制中心	城幼线918开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	76.84	18	1330.8	0	6041.39	不受限	6000	雅安地调
1751	10kV城灵线	宝兴电力调度控制中心	城灵线917开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	117.98	27	2043.4	0	6041.39	不受限	6000	雅安地调
1752	10kV芙水线	营山电力调度控制中心	芙水线916开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	专线	139.03	23	2408	0	6044.41	不受限	6000	南充地调
1753	10kV灵洛路905大馈线	銮华电力调度控制中心	灵洛路905开关	灵杰站	14300	是	434	7517.1	公线	196.8	45	3482	0	6013.68	不受限	6000	德阳地调
1754	10kV创新线大馈线	天府电力调度控制中心	创新线934开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	95.05	17	1646.2	0	6016.39	不受限	6000	天府地调
1755	10kV双新线大馈线	广安电力调度控制中心	双新线943开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	50.1	10	867.73	0	6060.47	不受限	6000	广安地调
1756	10kV永工线大馈线	广安电力调度控制中心	永工线912开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	100	20	1732	0	6062.23	不受限	6000	广安地调
1757	10kV张体线	成都配调	张体线开关907	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	77.81	16	1347.6	0	6025.74	不受限	6000	成都地调
1758	10kV凤达线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	4.39	1	76	0	6020.82	不受限	6000	乐山地调
1759	10kV团济一线	内江电力调度控制中心	团济一915开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	85.63	18	1483.1	0	6030.53	不受限	6000	内江地调
1760	10kV南法二线	威远电力调度控制中心	南法二线932开关	威南站	175000	是	471	8157.96	专线	37.96	8	495.8	0	6030.57	不受限	6000	内江地调
1761	10KV通百二线	乐山电力调度控制中心	通百二回928开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	48.39	11	838.1	0	6020.82	不受限	6000	乐山地调
1762	10kV北谷二线	资中电力调度控制中心	北谷二线928开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	11.71	3	202.8	0	6032.58	不受限	6000	内江地调
1763	10kV阳碧线	乐山电力调度控制中心	阳碧线999开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	49.25	11	853	0	6005.92	不受限	6000	乐山地调
1764	10kV古宏一路908#线路1	广汉电力调度控制中心	古宏一线912开关	古城	332000	否	534	9249.15	专线	133.07	25	2304.7	0	6019.54	不受限	6000	德阳地调
1765	10kV经园三线	彭州电力调度控制中心	经园三线910开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	150.9	27	2613.6	0	6006.82	不受限	6000	成都地调
1766	10kV沙胜线	彭州电力调度控制中心	沙胜线909	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	11.7	3	202.7	0	6032.68	不受限	6000	成都地调
1767	10kV花蜀二线	新津电力调度控制中心	花蜀二线926开关	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	105.35	21	1824.7	0	6047.47	不受限	6000	成都地调
1768	10kV象和八线	成都配调	象和八线开关936	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	77.11	16	1335.6	0	6037.74	不受限	6000	成都地调
1769	10kV曙白线	青白江电力调度控制中心	曙白线933开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	公线	149.65	27	2592	0	6028.42	不受限	6000	成都地调
1770	10kV高学路	郫都电力调度控制中心	高学线925开关	高店子	126000	否	600	10392.3	专线	191.17	32	3311	0	6042.07	不受限	6000	成都地调
1771	10kV福羊路	大邑电力调度控制中心	福羊线939开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	192.77	32	3338.8	0	6014.27	不受限	6000	成都地调
1772	10kV任连一线	温江电力调度控制中心	任连一线926开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	92.38	17	1600	0	6048.74	不受限	6000	成都地调
1773	10kV东发路	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	80.83	17	1400	0	5973.34	不受限	5950	成都地调
1774	10kV汉洲线	新都电力调度控制中心	汉洲线933开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	119.86	23	2076	0	5983.23	不受限	5950	成都地调
1775	10kV场遗一线	成都配调	场遗一线开关906	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	80.3	17	1390.8	0	5982.54	不受限	5950	成都地调
1776	10kV三罗路	彭州电力调度控制中心	三罗路904	三界	6300*2+2000(	否	400	6928.2	公线	380	95	6851.8	250	5985.38	不受限	5950	成都地调
1777	10kV桂财线	新都电力调度控制中心	桂财线993开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	119.17	23	2064	0	5995.23	不受限	5950	成都地调
1778	10kV北工线	安岳电力调度控制中心	10kV北工线914开关	北坝站	18000	是	465	8054.04	公线	27.18	6	470.8	0	5972.43	不受限	5950	资阳地调
1779	10KV河马二线	新都电力调度控制中心	河马二线906开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	16.17	4	280	0	5955.38	不受限	5950	成都地调
1780	10kV凉铜二线	资中电力调度控制中心	凉铜二线918开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	34.55	8	598.4	0	5995.51	不受限	5950	内江地调
1781	10kV松文二线	内江电力调度控制中心	松文二线924开关	松柏	295000	否	482	8348.48	专线	66.47	14	1151.3	400	5962.33	不受限	5950	内江地调
1782	10kV河地线939大馈线	天府电力调度控制中心	河地线939开关	洪河	40000	否	400	0	专线	14.91	4	258.3	0	5977.08	不受限	5950	天府地调
1783	10kV江城线(江安站)	江安电力调度控制中心	江城线622开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	170.47	40	2952.5	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1784	10kV叙江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙江I线647开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	110.39	26	1912	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1785	10kV新西Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新西I线953开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	491.64	114	8515.2	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1786	10kV南城西线	南溪电力调度控制中心	南城西线966开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	218.41	51	3782.8	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1787	10kV东桂线	南溪电力调度控制中心	东桂线946开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	256	60	4469	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1788	10kV顺华线	宜宾电力调度控制中心	顺华线939开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	172	40	2979	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1789	10kV新城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅱ线943开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	568.65	132	9849	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调

1790	10kV江体线	江安电力调度控制中心	江体线683开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	301	70	5213	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1791	10kV棕秀线	西充电力调度控制中心	棕秀线912开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	34.46	8	596.9	0.87	5996.14	不受限	5950	南充地调
1792	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	江竹线623开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公用	109.24	25	1892.1	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1793	10kV普团线	宜宾电力调度控制中心	普团线953开关	普安站	40000	是	430	7447.82	公线	122.63	29	2124	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1794	10kV叙月线	宜宾电力调度控制中心	叙月线621开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	168.95	39	2926.3	0	5958.26	不受限	5950	宜宾地调
1795	10kV城花线	雅安电力调度控制中心	922手车开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	15.96	4	276.4	250	5985.38	不受限	5950	雅安地调
1796	10kV崇溜线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇溜线913开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	6.4	2	110.8	0	5968.7	不受限	5950	凉山地调
1797	10kV化飞线	达县电力调度控制中心	化飞线965开关	化二站	102000	否	500	8660.25	公线	104.8	21	1815.1	0	5979.12	不受限	5950	达州地调
1798	10kV城代线660大馈线	泸州电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	25.85	6	447.8	0	5967.72	不受限	5950	泸州地调
1799	10kV龙构线	眉山电力调度控制中心	龙构线963开关	龙亭站	40000	否	630	10911.92	专线	224.54	36	3889.1	0	5931.63	不受限	5900	眉山地调
1800	10kV岷职线	眉山电力调度控制中心	岷职线913开关	岷东开闭所	0	否	482	8348.48	专线	92.16	19	1596.2	0	5917.43	不受限	5900	眉山地调
1801	10kV草车线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	草车线915	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	47.92	10	830	0	5945.78	不受限	5900	泸州地调
1802	10kV园晋线	眉山电力调度控制中心	园晋线912开关	园山站	6300	否	380	6581.79	公线	159.48	41	2762.27	0	5923.61	不受限	5900	眉山地调
1803	10kV高医线	甘孜藏族自治州电力调度控	高医线926开关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	32	1874.6	0	5923.61	不受限	5900	甘孜地调
1804	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	19.21	15	332.8	0	5902.58	不受限	5900	甘孜地调
1805	10kV天双线大馈线	江油电力调度控制中心	天双线926开关	天明	120000	是	480	8313.84	公用	42.66	9	738.9	0	5912.17	不受限	5900	绵阳地调
1806	10kV河仙线915大馈线	江油电力调度控制中心	河仙线915开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	75.98	16	1316	0	5917.05	不受限	5900	绵阳地调
1807	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	团放线913开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公线	14.55	14	252	0	5983.38	不受限	5900	甘孜地调
1808	10kV万锌路	汉源电力调度控制中心	万锌线926开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	178.43	47	3090.4	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1809	10kV干关线	汉源电力调度控制中心	干关线914开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	350.3	92	6067.2	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1810	10kV董宰线	石棉电力调度控制中心	董宰线952开关	董家坡站	15000	否	380	6581.79	公线	88.55	23	1533.6	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1811	10kV桥雅线	雨城电力调度控制中心	10kV桥雅线929开关	板桥站	100000	否	380	6581.79	专线	21.99	6	380.8	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1812	10kV园水线	石棉电力调度控制中心	园水线953开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	76.2	20	1319.8	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1813	10kV龙陶线	荥经电力调度控制中心	龙陶线917开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	62.06	16	1074.9	315	5920.38	不受限	5900	雅安地调
1814	10kV金河线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV金河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	157.01	46	2798.5	0	5923.61	不受限	5900	凉山地调
1815	10kV干富线	汉源电力调度控制中心	干富线917开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	255.52	67	4425.6	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1816	10kV田白线	汉源电力调度控制中心	田白线915开关	大田站	6300	否	380	6581.79	公线	388.52	102	6729.2	0	5923.61	不受限	5900	雅安地调
1817	10kV金镇线	仁寿电力调度控制中心	金镇线912开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	380	100	6581.79	0	5923.61	不受限	5900	眉山地调
1818	10kV川医线	营山电力调度控制中心	川医线922开关	济川站	100000	否	580	10045.89	专线	179.81	31	3114.3	0	5927	不受限	5900	南充地调
1819	10kV绵春路	绵竹电力调度控制中心	绵春路901开关	绵竹站	100000	否	380	6581.79	专线	359.16	96	6220.7	0	5923.61	不受限	5900	德阳地调
1820	10kV民宏5路大馈线	鎣华电力调度控制中心	民宏5路917开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	558.07	56	9665.7	0	5922.76	不受限	5900	德阳地调
1821	10kV塘铁线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘铁线912开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	100.2	18	1735.5	0	5927.09	不受限	5900	南充地调
1822	10kV民宏四路大馈线	鎣华电力调度控制中心	民宏4路914开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	558.07	56	9665.7	0	5922.76	不受限	5900	德阳地调
1823	10kV城康线大馈线	南充电力调度控制中心	城康线924开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	154.89	28	2682.7	0	5937.72	不受限	5900	南充地调
1824	10kV民宏6路大馈线	鎣华电力调度控制中心	民宏6路918关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	556.89	56	9645.4	0	5943.06	不受限	5900	德阳地调
1825	10kV消镇线大馈线	营山电力调度控制中心	消镇线913开关	消水站(营山)	12600	否	445	7707.63	公线	59.84	13	1036.4	0	5900.47	不受限	5900	南充地调
1826	10kV东环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东环一线911开关	河东站	130000	否	595	10305.7	专线	194.15	33	3362.6	0	5912.53	不受限	5900	南充地调
1827	10kV松监线920大馈线	天府电力调度控制中心	松监路920开关	松林	50000	否	380	6581.79	专线	301.52	75	5222.4	0	5923.61	不受限	5900	天府地调
1828	10kV红跃路	成都配调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	37.07	8	642	0	5912.08	不受限	5900	成都地调
1829	10kV苏水二回938大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水二回938开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	54.04	12	936	0	5922.92	不受限	5900	乐山地调
1830	10kV晖御线	成都配调	晖御线915	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	35.43	7	613.7	0	5940.38	不受限	5900	成都地调
1831	10kV南长线	威远电力调度控制中心	南长线923开关	威南站	150000	否	482	8348.48	专线	90.83	19	1573.1	0	5940.53	不受限	5900	内江地调
1832	10kV水黎线971	乐山电力调度控制中心	水黎线971开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	252.19	66	4368	0	5923.61	不受限	5900	乐山地调
1833	10kV桐火路	成都配调	桐火线913	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	84.04	18	1455.6	0	5917.74	不受限	5900	成都地调
1834	10kV赵水路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵水路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	0.01	0	0.1	0	5923.51	不受限	5900	成都地调
1835	10kV杨岛路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨岛线915开关	杨柳	104000	否	600	10392.3	专线	199.26	33	3451.2	0	5901.87	不受限	5900	成都地调
1836	10kV大永一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永一线912开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	99.04	18	1715.3	0	5947.29	不受限	5900	资阳地调
1837	10kV新样线大馈线	新津电力调度控制中心	新样线912开关	新津	102000	否	507	8781.5	专线	114.84	23	1989	0	5914.35	不受限	5900	成都地调
1838	10kV德富路	郫都电力调度控制中心	德富线932开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	16.63	4	288	0	5947.38	不受限	5900	成都地调
1839	10kV楼陆线	青白江电力调度控制中心	楼陆线915开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	专线	157.08	28	2720.6	0	5899.82	不受限	5900	成都地调
1840	10kV桥航路	郫都电力调度控制中心	桥航线941开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	198.56	33	3439	0	5914.07	不受限	5900	成都地调
1841	10kV星粤线979大馈线	夹江电力调度控制中心	星粤线979开关	星和站	100000	否	600	10392.3	专线	199.72	33	3459	0	5893.97	不受限	5893.97	乐山地调
1842	10kV清澜线大馈线	威远电力调度控制中心	清澜线928开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	106.05	19	1836.8	1000	5892.73	不受限	5850	内江地调
1843	10kV华油线大馈线	天府电力调度控制中心	华油路961开关	华阳	50000	否	600	10392.3	专线	201.55	34	3490.8	0	5862.27	不受限	5850	天府地调
1844	10kV瑶凉线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	瑶凉线929小车开关	瑶山站	100000	是	515	8920.06	公线	73.73	14	1277	0	5859.05	不受限	5850	凉山地调
1845	10kV桥鼎线大馈线	广安电力调度控制中心	桥鼎线973开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	20.41	5	353.5	0	5881.88	不受限	5850	广安地调
1846	10kV晋安路_用户专线	成都配调	晋安线925	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	86.65	18	1500.8	0	5872.54	不受限	5850	成都地调
1847	10kV堤展路	成都配调	堤展线914	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	38.04	8	658.8	0	5895.28	不受限	5850	成都地调
1848	10kV共湟线	温江电力调度控制中心	共湟线950开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	141.51	24	2451	0	5862.84	不受限	5850	成都地调
1849	10kV杨安路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨安路933开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	200.42	33	3471.2	0	5881.87	不受限	5850	成都地调
1850	10kV邛开一线	邛崃电力调度控制中心	邛开一路920	邛崃	63000	是	423	7326.57	公线	400.46	95	6936	0	5861.26	不受限	5850	成都地调
1851	10kV兴场线	蓬安电力调度控制中心	兴场线922开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1852	10kV金石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金石线913开关	金溪站(蓬安)	20000	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1853	10kV何红线	新津电力调度控制中心	何红线921	何店	100000	否	505	8746.86	公线	113.97	23	1974	0	5898.17	不受限	5850	成都地调
1854	10kV兴油线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	兴油线926开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	专线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1855	10kV兴凤线	蓬安电力调度控制中心	兴凤线912开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1856	10kV兴天线	蓬安电力调度控制中心	兴天线924开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1857	10kV兴海线	蓬安电力调度控制中心	兴海线913开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1858	10kV兴济线	蓬安电力调度控制中心	兴济线923开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1859	10kV工电路大馈线	鎣华电力调度控制中心	工电路923开关	工农兵站	14300	否	377	6529.83	专线	371	98	5570	0	5876.85	不受限	5850	德阳地调
1860	10kV棕财二线	西充电力调度控制中心	棕财Ⅱ线917开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.657	0.64	5860.62	不受限	5850	南充地调
1861	10kV隐江路大馈线	鎣华电力调度控制中心	隐江路907开关	隐峰站	20000	否	377	6529.83	公线	104.4	35	1740	0	5876.85	不受限	5850	德阳地调
1862	10kV棕化二线	西充电力调度控制中心	棕化Ⅱ线914开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.657	0.33	5860.93	不受限	5850	南充地调
1863	10kV金镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金镇线911	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1864	10kV王镇线	南部电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	37.7	10	652.983	0	5876.85	不受限	5850	南充地调
1865	10kV中姜线大馈线	阆中电力调度控制中心	中姜线923开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	101.02	18	1749.6	1000	5857.1	不受限	5850	南充地调
1866	10kV棕财一线	西充电力调度控制中心	棕财Ⅰ线919开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.657	0.73	5860.53	不受限	5850	南充地调
1867	10kV风达路919大馈线	德阳电力调度控制中心	风达路919开关	风光站	80000	是	600	10392.3	公线	476	79	8244.3	2450	5863.84	不受限	5850	德阳地调
1868	10kV中柏线	雨城电力调度控制中心	10kV中柏线961开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	23.64	6	409.5	0	5872.64	不受限	5850	雅安地调
1869	10kV桂金Ⅰ路914线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅰ路914开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850	德阳地调
1870	10kV下南二线	广元电力调度控制中心	下南二线924开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	69.61	15	1205.6	0	5855.97	不受限	5850	广元地调
1871	10kV桂金Ⅱ路915线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅱ路915开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850	德阳地调
1872	10kV莲大线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲大线921开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	68.2	13	1181.3	0	5885.47	不受限	5850	自贡地调
1873	10kV北西一线大馈线	北川电力调度控制中心	北西一线929开关	北川站	50000	否	600	10392.3	公线	200.73	33	3476.6	0	5876.47	不受限	5850	绵阳地调
1874	10kV南紫线大馈线	自贡电力调度控制中心	待用11线925开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	4.91	1	79.2	800	5864.93	不受限	5850	自贡地调
1875	10kV绵电线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵电线939开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	83.8	16	1451.5	0	5850.83	不受限	5850	绵阳地调
1876	10kV松民四线	眉山电力调度控制中心	松民四线965开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	47.13	10	816.3	0	5862.48	不受限	5850	眉山地调
1877	10kV安顺线973大馈线	纳溪电力调度控制中心	安顺线973	安富	126000	是	406	7032.13	公线	363.34	89	6480	0	5861.26	不受限	5850	泸州地调
1878	10kV古秀线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	126000	否	463	8019.4	公线	77.42	17	1330	0	5887.46	不受限	5850	泸州地调
1879	10kV杨格线934大馈线	泸州电力调度控制中心	杨格线934	杨桥	180000	否	600	10392.3	公线	203.12	34	3518	0	5835.07	不受限	5800	泸州地调
1880	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	西马线912开关	马依西站	15000	否	373	6460.55	公线	0	20	1247.6	0	5814.49	不受限	5800	甘孜地调
1881	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章乡线951开关	章谷	3150	否	600	10392.3	公线	199.04	33	3447.4	8.75	5896.92	不受限	5800	甘孜地调
1882	10kV云瓦线大馈线	江油电力调度控制中心	云瓦线937开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	176.1	31	3050.1	0	5819.73	不受限	5800	绵阳地调
1883	10kV开马线	剑阁电力调度控制中心	开马线924开关	开封站	80000	否	516	8937.38	公线	127.26	25	2204.2	0	5839.44	不受限	5800	广元地调
1884	10kV桥岩线	雨城电力调度控制中心	10kV桥岩线926开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	260.3	59	4508.4	250	5846.82	不受限	5800	雅安地调
1885	10kV兴新线	天全电力调度控制中心	兴新线924开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	387	102	6703	100	5823.61	不受限	5800	雅安地调
1886	10kV始大线	天全电力调度控制中心	始大线918开关	始阳站	40000	否	380	6581.79	公线	206	54	3568	100	5823.61	不受限	5800	雅安地调
1887	10kV南才线	雨城电力调度控制中心	10kV南才线937开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	15.96	4	276.4	0	5820.42	不受限	5800	雅安地调
1888	10kV新化线	营山电力调度控制中心	新化线915开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	17.09	4	296	50	5820.1	不受限	5800	南充地调
1889	10kV春铁线	仪陇电力调度控制中心	春铁线914开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	专线	119.88	24	2076.3	0	5827.05	不受限	5800	南充地调
1890	10kV石合一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	石合一路917开关	石亭江站	100000	否	552	9560.92	公线	161.71	29	2800.9	0	5803.93	不受限	5800	德阳地调
1891	10kV叶镇线大馈线	营山电力调度控制中心	叶镇线915开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	18.64	4	322.8	0	5843.3	不受限	5800	南充地调
1892	10kV孙环一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环一线945开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	488.49	78	8460.9	0	5819.69	不受限	5800	资阳地调
1893	10kV孙万二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	178.7	28	3095.1	0	5842.28	不受限	5800	资阳地调
1894	10kV孙环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	0.28	0	4.9	0	5814.79	不受限	5800	资阳地调
1895	10kV陇星线	仪陇电力调度控制中心	陇星线k102开关	仪陇开闭所	300000	否	600	10392.3	专线	203.56	34	3525.7	0	5827.37	不受限	5800	南充地调
1896	10kV作保路_用户专线	成都配调	作保线954	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	89.72	19	1554	0	5819.34	不受限	5800	成都地调
1897	10kV共颐线	温江电力调度控制中心	共颐线926开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	64.88	13	1123.7	0	5804.5	不受限	5800	成都地调
1898	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌万二线925开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	97.41	20	1687.1	0	5826.53	不受限	5800	内江地调
1899	10kV井城一线	井研电力调度控制中心	井城一线918开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	65.29	13	1130.8	0	5797.4	不受限	5750	乐山地调
1900	10kV宋双线	资中电力调度控制中心	宋双线915开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	173.5	29	3005.1	400	5792.09	不受限	5750	内江地调
1901	10kV白坪路	都江堰电力调度控制中心	白坪路912	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	26.79	7	464	0	5771.38	不受限	5750	成都地调
1902	10kV培达路_用户专线	成都配调	培达路906	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	90.91	19	1574.5	0	5798.84	不受限	5750	成都地调
1903	10kV石城六线	井研电力调度控制中心	石城六线936开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	66.09	13	1144.6	0	5783.6	不受限	5750	乐山地调
1904	10kV桥水线大馈线	广安电力调度控制中心	桥水线958开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	公线	26.74	7	463.2	0	5772.18	不受限	5750	广安地调
1905	10kV德清路大馈线	郫都电力调度控制中心	德清线911开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	207.85	35	3600	0	5753.07	不受限	5750	成都地调
1906	10kV棕食线	成都配调	棕食路905	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	46.42	10	804	0	5750.08	不受限	5750	成都地调
1907	10kV德铁路	郫都电力调度控制中心	德铁线923开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	27.25	7	472	0	5763.38	不受限	5750	成都地调
1908	10kV解岷一线	大邑电力调度控制中心	解岷一线996开关	解林	128000	是	600	10392.3	专线	147.75	25	2559	0	5754.84	不受限	5750	成都地调
1909	10kV连药二路	彭州电力调度控制中心	连药二路922	连封	240000+15000	否	553	9578.24	公线	163.98	30	2840.2	0	5780.22	不受限	5750	成都地调
1910	10kV江中线	宜宾电力调度控制中心	江中线957开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	59.4	12	1028.8	0	5760.84	不受限	5750	宜宾地调
1911	10kV桐园线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐园线918开关	梧桐站	100000	否	600	10392.3	公线	207.51	35	3594.1	0	5758.97	不受限	5750	南充地调
1912	10kV城茗线	仪陇电力调度控制中心	城茗线911开关	金城站(仪陇)	10300	否	445	7707.63	公线	65.82	15	1140	0	5796.87	不受限	5750	南充地调
1913	10kV底丰线	江安电力调度控制中心	底丰线917开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	134.71	36	2333.2	0	5767.73	不受限	5750	宜宾地调
1914	10kV白水线	广元电力调度控制中心	白水线944开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	专线	74.18	16	1284.8	0	5776.77	不受限	5750	广元地调
1915	10kV七铁线	雨城电力调度控制中心	10kV七铁线926开关	七盘站	71700	否	371	6425.91	专线	27.97	8	484.5	0	5783.32	不受限	5750	雅安地调
1916	10kV帽文线	仁寿电力调度控制中心	帽文线926开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	169.57	30	2937	0	5792.53	不受限	5750	眉山地调
1917	10kV普外线	仁寿电力调度控制中心	普外线912开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	453.93	52	7862	0	5777.9	不受限	5750	眉山地调
1918	10kV岱桥线	剑阁电力调度控制中心	岱桥线913开关	35kV岱天山站	10000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	100	0	5861.26	不受限	5750	广元地调
1919	10kV岱香线	剑阁电力调度控制中心	岱香线914开关	35kV岱天山站	10000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	100	0	5861.26	不受限	5750	广元地调
1920	10kV花黄线大馈线	安州电力调度控制中心	花黄线967开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	500	5750.97	不受限	5750	绵阳地调
1921	10kV杨华一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨华一线973开关	杨柳垭站	80000	否	400	6928.2	公线	28.03	7	485.5	0	5749.88	不受限	5750	达州地调
1922	10kV汇坝线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇坝线913开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	413.5	99	7167	0	5764.26	不受限	5750	自贡地调
1923	10kV回木二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木二线971开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	26.56	7	460	0	5775.38	不受限	5750	绵阳地调
1924	10kV杨天线	巴州电力调度控制中心	10kV杨天线927	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	207.77	35	3598.5	0	5754.57	不受限	5750	巴中地调
1925	10kV回妻线	大英电力调度控制中心	回妻线916开关	回马	80000	是	415	7188.01	公线	284.76	69	4932	0	5750.41	不受限	5750	遂宁地调
1926	10kV高阳线	攀枝花电力调度控制中心	高阳线924开关	高梁坪站	25000	否	510	8833.46	公线	129.05	25	2235.2	0	5714.91	不受限	5700	攀枝花地调
1927	10kV龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线926开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	208.79	35	3616.2	0	5736.87	不受限	5700	眉山地调

1928	10kV大远线	米易电力调度控制中心	大远线952开关	大坪子站	10000	否	400	6928.2	公线	28.83	7	499.3	0	5736.08	不受限	5700	攀枝花地调
1929	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	烟白线912开关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	23.09	14	400	0	5835.38	不受限	5700	甘孜地调
1930	10kV溪镇线大馈线	江油电力调度控制中心	溪镇线922开关	小溪坝站	6300	否	464	8036.72	公用	87.3	19	1512	0	5721.05	不受限	5700	绵阳地调
1931	10kV两烟路908大馈线	什邡电力调度控制中心	两烟路908开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	282	71	6808	200	5723.61	不受限	5700	德阳地调
1932	10kV始三线	天全电力调度控制中心	始三线928开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	344.76	91	5971.2	200	5723.61	不受限	5700	雅安地调
1933	10kV芙中一线	苍溪电力调度控制中心	芙中一线911开关	35kV芙蓉站	32000	否	580	10045.89	公线	191.87	33	3323.2	0	5718.1	不受限	5700	广元地调
1934	10kV红新一线	仁寿电力调度控制中心	红新一线916开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	172.93	31	2995.1	0	5734.43	不受限	5700	眉山地调
1935	10kV41号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	41号线（九院一所）923开关	开封站	80000	否	404	6997.49	专线	40.4	10	560.2	0	5737.54	不受限	5700	广元地调
1936	10kV民宏3路大馈线	銮华电力调度控制中心	民宏3路915开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	210.69	35	3649.1	0	5703.97	不受限	5700	德阳地调
1937	10kV拱新二路	德阳电力调度控制中心	拱新二路924开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	13.9	2	240.7	3630	5723.07	不受限	5700	德阳地调
1938	10kV鼓永线	南部电力调度控制中心	10kV鼓永线931	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	208.26	35	3607.1	0	5730.38	不受限	5700	南充地调
1939	10kV泰沙路922大馈线	德阳电力调度控制中心	泰沙路922开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	634.3	105	10986	2600	5713.84	不受限	5700	德阳地调
1940	10kV鸡美二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡美二线941开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	166.87	30	2890.2	0	5730.22	不受限	5700	资阳地调
1941	10kV官塔线	彭州电力调度控制中心	官塔线924开关	官仓	2*40000	否	425	7361.22	公线	53.27	13	922.7	0	5702.4	不受限	5700	成都地调
1942	10kV华友一线928大馈线	泸川电力调度控制中心	华友一线928	龙华	50000	否	406	7032.13	专线	34.39	8	595.7	0	5733.22	不受限	5700	泸州地调
1943	10kV店区路	郫都电力调度控制中心	店区线943开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	148.88	25	2578.6	0	5735.24	不受限	5700	成都地调
1944	10kV天宇二路专线	成都配调	天宇二路930	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	96.44	20	1670.4	0	5702.94	不受限	5700	成都地调
1945	10kV东缤线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东缤线936开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	135.8	26	2352	0	5707.23	不受限	5700	成都地调
1946	10kV革东线	青白江电力调度控制中心	革东线905开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	29.8	7	516.2	0	5719.18	不受限	5700	成都地调
1947	10kV黄浩线大馈线	天府电力调度控制中心	黄浩线933开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	208.63	35	3613.4	0	5739.67	不受限	5700	天府地调
1948	10kV九通二路大馈线	天府电力调度控制中心	九通二路911开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	28.26	7	489.4	0	5745.98	不受限	5700	天府地调
1949	10kV大海路大馈线	天府电力调度控制中心	大海路909开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	210.11	35	3639.1	0	5713.97	不受限	5700	天府地调
1950	10kV桂前二线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线954开关	桂兴站	80000	是	656	11362.25	公线	193.53	30	3352	0	5737.8	不受限	5700	广安地调
1951	10kV大英线	内江电力调度控制中心	大英线961开关	大洲站	80000	否	423	7326.57	公线	33	8	572	315	5706	不受限	5700	内江地调
1952	10kV洞拖路大馈线	成都配调	洞拖路910	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	47.58	10	824	0	5730.08	不受限	5700	成都地调
1953	10kV车高线	乐山电力调度控制中心	车高线913开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	66.09	15	1144.6	0	5714.32	不受限	5700	乐山地调
1954	10kV东法一线	内江电力调度控制中心	东法一线918开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	6.58	2	114	400	5721.38	不受限	5700	内江地调
1955	10kV培铁线	成都配调	培铁线933	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	48.43	10	838.8	0	5715.28	不受限	5700	成都地调
1956	10kV牌荫路	成都配调	牌荫路927	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1957	10kV苏东线	成都配调	苏东线949开关	苏坡	2*63000+400(	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1958	10kV羊会线	成都配调	羊会路909	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1959	10kV苏堂线	成都配调	苏堂线934开关	苏坡	2*63000+400(	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1960	10kV牌河线	成都配调	牌河线924	铜牌	482000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1961	10kV西化线	成都配调	西化线945开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1962	10kV虎汉线	内江电力调度控制中心	虎汉线928开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	57.56	12	997	0	5681.78	不受限	5650	内江地调
1963	10kV牌汇线	成都配调	牌汇路917	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1964	10kV十卫线大馈线	天府电力调度控制中心	十卫线924开关	十陵	240000	否	553	9578.24	公线	171.44	31	2969.4	0	5651.02	不受限	5650	天府地调
1965	10kV西石线	成都配调	西石路947	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1966	10kV苏花路	成都配调	苏花路925	苏坡	2*63000+400(	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1967	10kV金置路_特	成都配调	金置路927	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	96.81	20	1676.8	0	5696.54	不受限	5650	成都地调
1968	10kV俭里路专线	成都配调	俭里路933	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1969	10kV粉战路_用户专线	成都配调	粉战路942	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	97.92	21	1695.9	0	5677.44	不受限	5650	成都地调
1970	10kV灯想线_新	成都配调	灯想线929	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1971	10KV平龙路	成都配调	平龙线开关915	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	97.16	21	1682.8	0	5690.54	不受限	5650	成都地调
1972	10kV牌航路_公线	成都配调	牌航路913	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650	成都地调
1973	10kV香丰线	彭州电力调度控制中心	香丰线906开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	151.87	25	2630.4	0	5683.44	不受限	5650	成都地调
1974	10kV孙国线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙国线937开关	孙家坝	100000	否	553	9578.24	公用	169.19	31	2930.3	0	5690.12	不受限	5650	资阳地调
1975	10kV大宏路	广汉电力调度控制中心	大宏路951开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	191.45	33	3316	0	5662.95	不受限	5650	德阳地调
1976	10kV盘渡线	南部电力调度控制中心	10kV盘渡线919	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	10.55	3	182.7	0	5694.15	不受限	5650	南充地调
1977	10kV旌滨路927大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨路927开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2315	5652.43	不受限	5650	德阳地调
1978	10kV龙工二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	114.84	21	1989	0	5659.74	不受限	5650	德阳地调
1979	10kV黑镇线	仁寿电力调度控制中心	黑镇线924开关	黑龙滩站	5000	否	380	6581.79	公线	13.01	3	225.4	0	5698.21	不受限	5650	眉山地调
1980	10kV万罗线	汉源电力调度控制中心	万罗线923开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	206.11	54	3569.9	250	5673.61	不受限	5650	雅安地调
1981	10kV宝民线	宝兴电力调度控制中心	宝民线911开关	宝兴站	10000	否	363	6287.34	公线	204.39	56	3540	0	5658.61	不受限	5650	雅安地调
1982	10kV北翡线大馈线	自贡电力调度控制中心	北翡线971开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	170.96	31	2961.1	0	5659.32	不受限	5650	自贡地调
1983	10kV梁河线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁河线926开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公用	211.99	35	3671.7	0	5681.37	不受限	5650	绵阳地调
1984	10kV草德线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	草德线919	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	63.52	13	1100.2	0	5675.58	不受限	5650	泸州地调
1985	6kV滩转线	盐边电力调度控制中心	滩转线675开关	三滩站	31500	否	385	6668.4	公线	18.42	5	319.1	0	5682.46	不受限	5650	攀枝花地调
1986	10kV茜兰线917大馈线	泸州电力调度控制中心	茜兰线917	茜草坝	40000	是	664	11500.82	公线	204.14	31	3535.7	0	5664.96	不受限	5650	泸州地调
1987	10kV茜园二线937大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园二线937	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	92.83	20	1607.8	0	5609.66	不受限	5600	泸州地调
1988	10kV灵川线	彭山电力调度控制中心	灵川线918开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	公线	177.86	30	3080.5	630	5642.57	不受限	5600	眉山地调
1989	10kV彭松线	彭山电力调度控制中心	彭松线926开关	云松开闭所	40000	否	500	8660.25	公线	124.81	25	2161.7	0	5632.52	不受限	5600	眉山地调
1990	10kV柏东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	柏东线915开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	4.2	1820	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调
1991	10kV泸苑线983大馈线	泸州电力调度控制中心	泸苑线983	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	3.1	1710	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调
1992	10kV河永二线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永二线929开关	河西	80000	是	406	7032.13	公线	286.36	70	5030	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调
1993	10kV游王一线	蓬溪电力调度控制中心	游王一线918开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	107.39	20	1860	0	5622.46	不受限	5600	遂宁地调
1994	10kV柏灯线963大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灯线963开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	1.7	1570	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调
1995	10kV城鼓楼线916大馈线	泸州电力调度控制中心	城鼓楼线916开关	南城	120000	是	406	7032.13	公线	3	1700	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调
1996	10kV齐庭一线665大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭一线966	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	395.5	49	6850	0	5620.77	不受限	5600	泸州地调
1997	10kV泸城线982大馈线	泸州电力调度控制中心	泸城线982	泸北	40000	是	463	8019.4	公线	44.91	10	777.9	0	5637.62	不受限	5600	泸州地调
1998	10kV祥永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永四线916开关	凝祥站	50000	否	361	6252.7	公用	100	28	1732	0	5627.43	不受限	5600	绵阳地调
1999	10kV意东线大馈线	富顺电力调度控制中心	意东线922开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	115.51	21	2000.7	0	5620.32	不受限	5600	自贡地调
2000	10kV溪神线大馈线	江油电力调度控制中心	溪神线913开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	107.3	22	1858.5	0	5623.96	不受限	5600	绵阳地调
2001	10kV荣柴线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣柴线915开关	荣县站	90000	否	553	9578.24	专线	171.84	31	2976.2	0	5644.22	不受限	5600	自贡地调
2002	10kV桥三二线	阿坝电力调度控制中心	桥三二线916开关	邓家桥站	50000	否	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5642.92	不受限	5600	阿坝地调
2003	10kV沙南线	仁寿电力调度控制中心	沙子湾站924开关	沙子湾站	20000	否	482	8348.48	专线	107.93	22	1869.4	0	5644.23	不受限	5600	眉山地调
2004	10kV志神线	阿坝电力调度控制中心	志神线915开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	96.79	16	1676.4	2030	5646.67	不受限	5600	阿坝地调
2005	10kV朱邸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱邸线922开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	172.23	31	2983	0	5637.42	不受限	5600	南充地调
2006	10kV新丘线913大馈线	营山电力调度控制中心	新丘线913开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	29.5	7	511	50	5605.1	不受限	5600	南充地调
2007	10kV襄林线大馈线专线	南部电力调度控制中心	襄林线914开关	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	69.83	16	1209.5	0	5649.42	不受限	5600	南充地调
2008	10kV集发一路	彭州电力调度控制中心	集发一路905	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	200	5	3464.1	630	5605.38	不受限	5600	成都地调
2009	10KV牌红二线	简阳电力调度控制中心	牌红二线945开关	牌坊沟	102000	否	539	9335.75	公线	52.89	10	916.1	1880	5606.07	不受限	5600	成都地调
2010	10kV山南线大馈线	武胜电力调度控制中心	山南线953开关	天印山站	80000	否	400	6928.2	公线	10.31	3	178.6	450	5606.78	不受限	5600	广安地调
2011	10kV三杨线	仪陇电力调度控制中心	三杨线912开关	三河站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	15.94	4	276	0	5600.85	不受限	5600	南充地调
2012	10kV华祥二线935大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥二线935	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	419	103	20	0	5625.7	不受限	5600	泸州地调
2013	10kV严时线	新都电力调度控制中心	严时线925开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	43.86	8	759.6	1695	5604.63	不受限	5600	成都地调
2014	10kV赤新线	成都配调	赤新线开关927	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	100.46	21	1739.9	0	5633.44	不受限	5600	成都地调
2015	10kV解兴三线	大邑电力调度控制中心	解兴三线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	214.61	36	3717	0	5636.07	不受限	5600	成都地调
2016	10kV嘉新一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉新Ⅰ回986开关	新农站	16000	否	390	6755	公线	26.92	7	466.2	0	5613.3	不受限	5600	乐山地调
2017	10kV大维路大馈线	天府电力调度控制中心	大维线936开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	214.68	36	3718.3	0	5634.77	不受限	5600	天府地调
2018	10kV奥栖北线	内江电力调度控制中心	奥栖北线927开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	109.38	23	1894.4	0	5619.23	不受限	5600	内江地调
2019	10kV青镇路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青镇路920	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	186.24	31	3225.6	490	5637.47	不受限	5600	成都地调
2020	10kV杨煤线大馈线	威远电力调度控制中心	杨煤线923开关	杨家湾站	80000	否	360	6235.38	专线	0	0	0	0	5611.84	不受限	5600	内江地调
2021	10kV胥铁路	都江堰电力调度控制中心	胥铁路915	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	36.91	9	639.3	0	5596.08	不受限	5550	成都地调
2022	10kV虎远线	内江电力调度控制中心	虎远线963开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	111.14	23	1925	0	5588.63	不受限	5550	内江地调
2023	10KV凤王二线	乐山电力调度控制中心	凤王二线921开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	29.5	7	510.9	0	5585.92	不受限	5550	乐山地调
2024	10kV牧齿线大馈线	天府电力调度控制中心	牧齿路913开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	258.59	43	4478.7	0	5580.67	不受限	5550	天府地调
2025	10kV力林路大馈线	天府电力调度控制中心	力林路924开关	动力	50000	是	403	6980.16	公线	258.59	43	4478.7	0	5584.13	不受限	5550	天府地调
2026	10kV太浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	太浦路906开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	218.29	36	3780.7	0	5572.37	不受限	5550	成都地调
2027	10kV祥长路	成都配调	祥长线928	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	104.67	22	1812.8	0	5560.54	不受限	5550	成都地调
2028	10kV作科二线	成都配调	作科二线944开关944	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	104.27	22	1806	0	5567.34	不受限	5550	成都地调
2029	10kV拱开一路	德阳电力调度控制中心	拱开一路916开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	119.32	22	2066.6	0	5582.14	不受限	5550	德阳地调
2030	10kV堰前线	雨城电力调度控制中心	10kV堰前线921开关	大堰站	100400	是	440	7621.02	公线	584.19	133	10118.1	500	5596.82	不受限	5550	雅安地调
2031	10kV中碧线	雨城电力调度控制中心	10kV中碧线919开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	90.69	23	1570.8	0	5584.13	不受限	5550	雅安地调
2032	10kV大川线	荥经电力调度控制中心	大川线918开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	210	42	3637	2200	5594.22	不受限	5550	雅安地调
2033	10kV鸿运线大馈线	会理电力调度控制中心	鸿运线922小车开关	乐寨站	80000	否	400	6928.2	专线	38.66	10	669.6	0	5565.78	不受限	5550	凉山地调
2034	10kV沐将线	广元电力调度控制中心	沐将线924开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	专线	39.26	10	680	0	5555.38	不受限	5550	广元地调
2035	10kV中箭线	雨城电力调度控制中心	10kV中箭线917开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	220.81	55	3824.4	0	5584.13	不受限	5550	雅安地调
2036	10kV荣张线973大馈线	自贡电力调度控制中心	荣张线973开关	荣县站	91400	否	553	9578.24	公线	176.86	32	3063.2	0	5557.22	不受限	5550	自贡地调
2037	10kV普钢二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢二线910开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	100.9	19	1747.6	0	5554.73	不受限	5550	绵阳地调
2038	10kV锁工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	锁工二线921开关	锁江站	100200	否	672	11639.38	公线	252.89	38	4380	500	5595.44	不受限	5550	自贡地调
2039	10kV新镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新镇线914开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	100	28	1732	0	5580.67	不受限	5550	绵阳地调
2040	10kV上合线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	上合线912开关	上马	8000	是	406	7032.13	公线	209.25	51	3570	0	5595.3	不受限	5550	泸州地调
2041	10kV茜桥线928大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桥线928开关	茜草坝	90000	否	379	6564.47	公线	19.62	5	339.8	0	5568.22	不受限	5550	泸州地调
2042	10kV新多线914大馈线	泸州电力调度控制中心	新多线914开关	新房子	50000	否	600	10392.3	公线	217.16	36	3761.2	0	5591.87	不受限	5550	泸州地调
2043	10kV南大线	南江电力调度控制中心	10kV南大线951	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	218.32	36	3781.3	0	5571.77	不受限	5550	巴中地调
2044	10kV歧白线	苍溪电力调度控制中心	歧白线916开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	60	16	1000	0	5529	不受限	5529	广元地调
2045	10kV石城二线大馈线	井研电力调度控制中心	石城二线921开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	81.53	16	1412.06	0	5516.14	不受限	5510	乐山地调
2046	10kV车东线914断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车东线914开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	75.93	17	1315.1	0	5543.82	不受限	5500	乐山地调
2047	10kV象和四线	成都配调	象和四路940	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	106.97	23	1852.8	0	5520.54	不受限	5500	成都地调
2048	10kV虹联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹联路924	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	127.63	67	3005.6	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2049	10kV虹天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹天路926开关	彩虹	100000	是	400	6928.2	公线	125.66	17	2447.6	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2050	10kV灌煤路	都江堰电力调度控制中心	灌煤路907	灌县	2*40000	是	400	6928.2	公线	113.64	28	2577.3	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2051	10kV沐水线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐水线913开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	221.99	37	3844.8	0	5508.27	不受限	5500	乐山地调
2052	10kV胥联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥联路913	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	135.64	35	2887.6	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2053	10kV正太路_特	成都配调	正太路912	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	105.31	22	1824	0	5549.34	不受限	5500	成都地调
2054	10kV青软路	都江堰电力调度控制中心	青软路906	青龙	1*12500	是	400	6928.2	专线	136.45	85	3552.3	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2055	10kV骑航路大馈线	天府电力调度控制中心	骑航路925开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	专线	438.67	110	7597.7	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2056	10kV东金线大馈线	天府电力调度控制中心	东金路936开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	258.59	43	4478.7	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2057	10kV牧拖路大馈线	天府电力调度控制中心	牧拖路910开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	438.67	110	7597.7	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2058	10kV东花线大馈线	天府电力调度控制中心	东花路931开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	282.96	71	4900.8	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2059	10kV阳井线917大馈线	天府电力调度控制中心	阳井线917开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	282.96	42	4900.8	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2060	10kV星通一线大馈线	天府电力调度控制中心	星通一线921开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	333.95	56	5784	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2061	10kV九秀路大馈线	天府电力调度控制中心	九秀路919开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	333.95	56	5784	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2062	10kV滨洲线925大馈线	天府电力调度控制中心	滨洲线925开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	359.82	90	6232	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2063	10kV东彭路大馈线	天府电力调度控制中心	东彭路908开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	329.31	82	5703.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2064	10kV阳和二线922大馈线	天府电力调度控制中心	阳和二线922开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	258.59	43	4478.7	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2065	10kV星通二线大馈线	天府电力调度控制中心	星通二线922开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	337.68	84	5848.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调

2066	10kV邻月路大馈线	天府电力调度控制中心	邻月路931开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	254.6	42	4409.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2067	10kV桐海线大馈线	天府电力调度控制中心	桐海线927开关	桐子湾	63000	是	501	8677.57	专线	82.39	16	1427	0	5515.06	不受限	5500	天府地调
2068	10kV苏三线大馈线	天府电力调度控制中心	苏三路927开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	375.52	107	6504	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2069	10kV界政线大馈线	天府电力调度控制中心	界政路908开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	333.95	56	5784	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2070	10kV界汇路大馈线	天府电力调度控制中心	界汇路921开关	界牌	40000	是	400	6928.2	专线	401.09	73	6946.8	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2071	10kV板水T支路大馈线	天府电力调度控制中心	板水T支路937开关	板桥	31500	是	400	6928.2	公线	240.09	80	4158.4	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2072	10kV界大路922大馈线	天府电力调度控制中心	界大路922开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	419.17	105	7260	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2073	10kV邻光路大馈线	天府电力调度控制中心	邻光路943开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	282.96	71	4900.8	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2074	10kV骑林线	天府电力调度控制中心	骑林路905开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	261.76	65	4533.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2075	10kV红镇路大馈线	天府电力调度控制中心	红镇路913开关	红花	6300	是	400	6928.2	公线	492.09	82	8523	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2076	10kV滨城一线932大馈线	天府电力调度控制中心	滨城一线932开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	240.18	60	4160	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2077	10kV邻乐路大馈线	天府电力调度控制中心	邻乐路941开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	401.09	73	6946.8	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2078	10kV东林路大馈线	天府电力调度控制中心	东林线917开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	412.03	103	7136.4	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2079	10kV罗会线大馈线	天府电力调度控制中心	罗会线917开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	161.89	27	2804	0	5509.84	不受限	5500	天府地调
2080	10kV界泉路大馈线	天府电力调度控制中心	界泉路946开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	254.6	42	4409.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2081	10kV阳洛线914大馈线	天府电力调度控制中心	阳洛线914开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	438.67	110	7597.7	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2082	10kV邻温路大馈线	天府电力调度控制中心	邻温路945开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	544.36	136	9428.3	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2083	10kV九金路大馈线	天府电力调度控制中心	九金路936开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	166.14	42	2877.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2084	10kV西开线910大馈线	天府电力调度控制中心	西开线910开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	492.09	82	8523	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2085	10kV清双线大馈线	天府电力调度控制中心	清双路933开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	492.09	82	8523	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2086	10kV邻港一路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港一路906开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	218.24	39	3780	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2087	10kV界塑线931大馈线	天府电力调度控制中心	界塑路931开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	351.39	64	6086	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2088	10kV黄鑫路大馈线	天府电力调度控制中心	黄鑫路907开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	694.91	126	12035.9	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2089	10kV九迎线大馈线	天府电力调度控制中心	九迎路913开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	360.43	90	6242.6	0	5542.56	不受限	5500	天府地调
2090	10kV前池四线	青白江电力调度控制中心	前池四线940开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	178.95	32	3099.4	0	5521.02	不受限	5500	成都地调
2091	10kV马奇三路	成都配调	马奇三线948	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	107.18	23	1856.4	0	5516.94	不受限	5500	成都地调
2092	10kV桥秦线	郫都电力调度控制中心	桥秦线946开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	162.38	27	2812.5	0	5501.34	不受限	5500	成都地调
2093	10kV何乌线大馈线	新津电力调度控制中心	何乌线914	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	20	1800	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2094	10kV宝中线923	乐至电力调度控制中心	10kV宝中线923开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	130.98	26	2268.5	0	5525.72	不受限	5500	资阳地调
2095	10kV何开一线大馈线	新津电力调度控制中心	何开一线915开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	20	1800	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2096	10kv清镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	清镇线913	清风	20000	否	552	9560.92	公线	128.73	23	2229.6	875	5500.23	不受限	5500	成都地调
2097	10kV堰航线大馈线	新都电力调度控制中心	堰航线922开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	146.36	28	2535	0	5524.23	不受限	5500	成都地调
2098	10kV何英线大馈线	新津电力调度控制中心	何英线913开关	何店	152000	是	400	6928.2	公线	100	20	1800	0	5542.56	不受限	5500	成都地调
2099	10kV净捷四线	崇州电力调度控制中心	净捷四线972	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	402.26	50	6967.1	0	5503.67	不受限	5500	成都地调
2100	10kV同文路大馈线	崇州电力调度控制中心	同文路913	大同沟	10000	是	400	6928.2	公线	0.35	5	6	0	5536.56	不受限	5500	成都地调
2101	10kV先安线	石棉电力调度控制中心	先安线926开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	94.69	24	1640	0	5542.56	不受限	5500	雅安地调
2102	10kV利营线	石棉电力调度控制中心	利营线971开关	利吉堡站	80000	是	400	6928.2	公线	415.81	104	7201.9	0	5542.56	不受限	5500	雅安地调
2103	10kV先共线	石棉电力调度控制中心	先共线927开关	先锋站	16300	是	400	6928.2	公线	34.06	9	590	0	5542.56	不受限	5500	雅安地调
2104	10kV先蟹线	石棉电力调度控制中心	先蟹线911开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	63.51	16	1100	0	5542.56	不受限	5500	雅安地调
2105	10kV铁李线	南部电力调度控制中心	10kV铁李线911	铁佛塘站(南部)	15000	否	440	7621.02	公线	77.55	18	1343.2	0	5515.72	不受限	5500	南充地调
2106	10kV白南二路	绵竹电力调度控制中心	白南二路910开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	0.78	15	13.5	0	5542.56	不受限	5500	德阳地调
2107	10kV朱江线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱江线947开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	179.68	32	3112	0	5508.42	不受限	5500	南充地调
2108	10kV迎石线912	江安电力调度控制中心	迎石线912开关	迎安站	6300	是	400	6928.2	公用	240	60	4157	0	5542.56	不受限	5500	宜宾地调
2109	10kV花晶线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花晶线918开关	火花站	90000	是	553	9578.24	专线	123.62	22	2141.1	0	5521.49	不受限	5500	南充地调
2110	10kV光园九路	绵竹电力调度控制中心	光园九路931开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公线	152.36	38	2638.8	0	5542.56	不受限	5500	德阳地调
2111	10kV鲁丝线	宜宾电力调度控制中心	鲁丝线953开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	262.24	66	4542	0	5542.56	不受限	5500	宜宾地调
2112	10kV吊青线	宜宾电力调度控制中心	吊青线959开关	吊黄楼站	80000	是	400	6928.2	公线	62.18	16	1077	0	5542.56	不受限	5500	宜宾地调
2113	10kV望运一线	巴州电力调度控制中心	10kV望运一线916	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	154.93	30	2683.4	0	5500.54	不受限	5500	巴中地调
2114	10kV安院二线	眉山电力调度控制中心	安院二线951开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	379.22	94	6568.28	0	5542.56	不受限	5500	眉山地调
2115	10kV泸蜀线934大馈线	泸州电力调度控制中心	泸蜀线934	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	0.47	0	8.1	0	5534.46	不受限	5500	泸州地调
2116	10kV红山西线	盐边电力调度控制中心	红山西线922开关	红格站	50000	是	400	6928.2	公线	3.55	1	61.48	0	5481.08	不受限	5500	攀枝花地调
2117	10kV隆盛线	大英电力调度控制中心	隆盛线921开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	335	61	5802.2	0	5542.56	不受限	5500	遂宁地调
2118	10kV望凯一线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯一线961	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	152.75	29	2645.7	0	5538.24	不受限	5500	巴中地调
2119	10kV安教线971大馈线	纳溪电力调度控制中心	安教线971	安富	126000	是	400	6928.2	公线	244.4	61	4390	0	5542.56	不受限	5500	泸州地调
2120	10kV杨辉一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉一线918	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	221.8	37	3841.6	0	5511.47	不受限	5500	巴中地调
2121	10kV元云线	渠县电力调度控制中心	10kV.元云线914开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	119.62	22	2071.9	0	5549.12	不受限	5500	达州地调
2122	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	湾烹线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	22	1745.6	1.16	5541.4	不受限	5500	甘孜地调
2123	10kV胜土线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜土线928开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	134.98	24	2337.8	0	5546.5	不受限	5500	自贡地调
2124	10kV回柑线大馈线	富顺电力调度控制中心	回柑线921开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专线	60.16	17	1056.3	0	5533.9	不受限	5500	自贡地调
2125	10kV南创一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南创一线935开关	南湖站	163500	否	660	11431.54	专线	278.82	42	4829.1	0	5459.29	不受限	5450	自贡地调
2126	10kV丹白线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹白线921开关	丹桂站	400000	否	481	8331.16	公线	116.54	24	2018.5	0	5479.54	不受限	5450	自贡地调
2127	10kV仙东线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙东线915开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公线	163.51	27	2832	0	5481.84	不受限	5450	绵阳地调
2128	10kV华荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华荣线918开关	新华站	80000	是	503	8712.22	公线	86.14	17	1492	0	5477.78	不受限	5450	自贡地调
2129	10kV安府线大馈线	富顺电力调度控制中心	安府线912开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	52.03	11	901.1	0	5472.84	不受限	5450	自贡地调
2130	10kV青麦线	仁和电力调度控制中心	青麦线943开关	青龙山	40000	否	400	6928.2	公线	26.06	7	451.4	300	5483.98	不受限	5450	攀枝花地调
2131	10kV灵开线	彭山电力调度控制中心	灵开线914开关	灵石站	81500	否	550	9526.28	公线	179.97	33	3117.1	0	5456.55	不受限	5450	眉山地调
2132	10kV棕影一线	西充电力调度控制中心	棕影一线916开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	63.47	15	1099.3	0.2	5494.41	不受限	5450	南充地调
2133	10kV七碧线	雨城电力调度控制中心	10kV七碧线924开关	七盘站	71700	否	352	6096.82	专线	378.26	107	6551.5	0	5487.14	不受限	5450	雅安地调
2134	10kV孔沙线	雨城电力调度控制中心	10kV孔沙线913开关	孔坪站	10815	否	350	6062.18	公线	392.33	89	6795.2	0	5455.96	不受限	5450	雅安地调
2135	10kV喜明二线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明二线968开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	67.97	14	1177.2	0	5473.87	不受限	5450	凉山地调
2136	10kV柏皇线	仁寿电力调度控制中心	柏皇线964开关	柏林站	82000	否	560	9699.48	专线	188.09	34	3257.8	0	5471.73	不受限	5450	眉山地调
2137	10kV10kV清华二线925线	新津电力调度控制中心	清华二线925开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	87.52	17	1515.9	0	5481.59	不受限	5450	成都地调
2138	10kV正桥线	成都配调	正桥路941	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	62.36	13	1080	0	5474.08	不受限	5450	成都地调
2139	10kV郭万线	温江电力调度控制中心	郭万线909开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	125.89	23	2180.4	0	5482.19	不受限	5450	成都地调
2140	10kV任万线	温江电力调度控制中心	任万线905开关	任家桥	130000	否	553	9578.24	公线	126.15	23	2185	0	5477.59	不受限	5450	成都地调
2141	10kV梓世路	郫都电力调度控制中心	梓世线915开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	223.15	37	3864.9	0	5488.17	不受限	5450	成都地调
2142	10kV州岭线大馈线	天府电力调度控制中心	州岭线922开关	利州	63000	否	600	10392.3	专线	222.99	37	3862.2	0	5490.87	不受限	5450	天府地调
2143	10KV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅰ回924开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	79.56	18	1377.9	0	5481.02	不受限	5450	乐山地调
2144	10kV作学一路_专	成都配调	作学一线913	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	110.62	23	1916	0	5457.34	不受限	5450	成都地调
2145	10kV白青路	都江堰电力调度控制中心	白青路914	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	42.96	11	744	0	5491.38	不受限	5450	成都地调
2146	10kV沿桥路	都江堰电力调度控制中心	沿桥路909	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	154.71	26	2679.6	200	5434.24	不受限	5400	成都地调
2147	10kV堤医路_专线	成都配调	堤医线923	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	111.76	24	1935.6	0	5437.74	不受限	5400	成都地调
2148	10kV严体一线	成都配调	严体一线916	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	64.92	14	1124.4	0	5429.68	不受限	5400	成都地调
2149	10kV青泰路	都江堰电力调度控制中心	青泰路922	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	167.11	28	2894.4	0	5419.44	不受限	5400	成都地调
2150	10kV竹易线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹易线918开关	竹根站	90000	是	455	7880.83	公线	28.79	6	498.6	400	5406.06	不受限	5400	乐山地调
2151	10kV华轧线大馈线	天府电力调度控制中心	华轧路914开关	华阳	50000	否	553	9578.24	公线	183.6	33	3180	0	5440.42	不受限	5400	天府地调
2152	10kV中府线	成都配调	中府路925	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	65.68	14	1137.6	0	5416.48	不受限	5400	成都地调
2153	10kV沙渠一路	大邑电力调度控制中心	沙渠一线913开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	110.85	21	1920	0	5437.75	不受限	5400	成都地调
2154	10kV任守线大馈线	温江电力调度控制中心	任守线933开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	128.64	23	2228	0	5420.74	不受限	5400	成都地调
2155	10kV川江一线	成都配调	川江一线941开关941	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	111.99	24	1939.6	0	5433.74	不受限	5400	成都地调
2156	10kV门医线	仪陇电力调度控制中心	门医线915开关	度门站	80000	否	599	10374.98	专线	226.95	38	3930.7	0	5406.78	不受限	5400	南充地调
2157	10KV邛铁路	邛崃电力调度控制中心	邛铁线907开关	邛崃	63000	否	359	6218.06	专线	8.66	2	150	0	5446.25	不受限	5400	成都地调
2158	10kV龙贵线	仁寿电力调度控制中心	龙贵线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	28.98	8	501.9	0	5421.71	不受限	5400	眉山地调
2159	10kV金寨线	通川电力调度控制中心	金寨线927开关	金山站	153000	是	646	11189.05	公线	202.66	31	3510	0	5441.24	不受限	5400	达州地调
2160	10kV岗苑线	通川电力调度控制中心	岗苑线963开关	木岗站	102000	是	595	10305.7	公线	163.51	27	2832	0	5412.56	不受限	5400	达州地调
2161	10kV石新线	嘉陵电力调度控制中心	石新线911开关	石圭站	10000	是	390	6755	公线	14.52	4	251.5	0	5404	不受限	5400	南充地调
2162	10kV德岷路962大馈线	德阳电力调度控制中心	德岷路962开关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	563.8	102	9765	2200	5448.74	不受限	5400	德阳地调
2163	10kV叶高线大馈线	营山电力调度控制中心	叶高线912开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	43.42	10	752.1	0	5414	不受限	5400	南充地调
2164	10kV南观线	巴州电力调度控制中心	10kV南观线951	城南站	80000	否	415	7188.01	公线	200	48	1725	0	5463.01	不受限	5400	巴中地调
2165	10kV冯康一线918断路器间	泸州电力调度控制中心	10kV冯康一线918开关	冯嘴	63000	是	600	10392.3	公线	167.92	28	2908.4	0	5405.44	不受限	5400	泸州地调
2166	10kV江北I环	眉山电力调度控制中心	江北Ⅰ环913开关	江公开闭所	0	否	400	6928.2	公线	2.46	1	42.6	750	5442.78	不受限	5400	眉山地调
2167	10kV杨纪一线936大馈线	泸州电力调度控制中心	杨纪一线936	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	160.14	31	2773.7	0	5410.24	不受限	5400	泸州地调
2168	10kV明南二线	眉山电力调度控制中心	明南二线923开关	明星开闭所	0	是	390	6755	公线	3.9	1	67.55	0	5404	不受限	5400	眉山地调
2169	10kV道广线大馈线	自贡电力调度控制中心	道广线911开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	119.87	25	2076.2	0	5421.84	不受限	5400	自贡地调
2170	10kV北杨一线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨一线911开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	167.14	28	2894.9	0	5418.94	不受限	5400	绵阳地调
2171	10kV燕石线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子山站	80000	否	360	6235.38	专线	10.08	3	174.6	0	5437.24	不受限	5400	自贡地调
2172	10kV晨工六线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工六线941开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	225.56	38	3906.7	0	5446.37	不受限	5400	绵阳地调
2173	10kV宋井线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋井线911开关	宋家桥站	63000	否	360	6235.38	专线	11.25	3	194.9	0	5416.94	不受限	5400	自贡地调
2174	10kV罗高二线	洪雅电力调度控制中心	罗高二线923开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	130.92	26	2267.6	0	5448.69	不受限	5400	眉山地调
2175	10kV西坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	西坪线975开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	93.01	18	1611	0	5358.78	不受限	5350	自贡地调
2176	10kV坝阳线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝阳线926	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	228.2	38	3952.4	0	5385.08	不受限	5350	南充地调
2177	10kV坝铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV坝铁线925	黄家坝站	126000	否	377	6529.83	专线	28.53	8	494.1	0	5382.75	不受限	5350	南充地调
2178	10kV桃铁线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃铁线916开关	桃花山站(阆中)	20000	否	366.37	6345.71	专线	20.37	6	352.8	0	5358.34	不受限	5350	南充地调
2179	10kV王彭线913	南部电力调度控制中心	10kV王彭线913	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	28.14	7	487.4	0	5389.45	不受限	5350	南充地调
2180	10kV塘同线	嘉陵电力调度控制中心	塘同线914开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	188.49	34	3264.7	0	5355.72	不受限	5350	南充地调
2181	10kV继李路	中江电力调度控制中心	继李路983开关	继光站	126000	否	600	10392.3	公线	230.66	38	3995	0	5358.07	不受限	5350	德阳地调
2182	10kV邱黄线	宜宾电力调度控制中心	邱黄线644开关	邱场站	6300	否	346	5992.9	公线	147.66	43	2557.4	0	5393.61	不受限	5350	宜宾地调
2183	10kV高张线	剑阁电力调度控制中心	高张线914开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	97.23	21	1684	0	5377.57	不受限	5350	广元地调
2184	10kV西双线	通川电力调度控制中心	10kV.西双线951开关	城西站	82000	否	552	9560.92	公线	186.66	34	3233	0	5371.83	不受限	5350	达州地调
2185	10kV玉铁路	邛崃电力调度控制中心	玉铁路947	玉带	163000	否	359	6218.06	专线	13.37	4	231.6	0	5364.65	不受限	5350	成都地调
2186	10kV大华路	青白江电力调度控制中心	大华路903开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	135.74	27	2351	0	5365.29	不受限	5350	成都地调
2187	10kV浦万一路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万一路955开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	229.88	38	3981.6	0	5371.47	不受限	5350	成都地调
2188	10kV南研路_专线	成都配调	南研路951	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	114.69	24	1986.4	0	5386.94	不受限	5350	成都地调
2189	10kV任华线	温江电力调度控制中心	任华线925开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	130.2	24	2255	0	5393.74	不受限	5350	成都地调
2190	马保路	成都配调	马保线925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	116.81	25	2023.2	0	5350.14	不受限	5350	成都地调
2191	10kV嘉联二线	沙湾电力调度控制中心	嘉联Ⅱ回988开关	嘉农站	80000	否	390	6755	公线	41.57	11	720	0	5359.5	不受限	5350	乐山地调
2192	10kV观明二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观明二回975开关	观山站	12600	否	345	5975.58	公线	14.76	4	255.7	0	5378.02	不受限	5350	乐山地调
2193	10kV创山线大馈线	天府电力调度控制中心	创山线923开关	创新	63000	否	352	6096.82	公线	7.49	2	129.7	0	5357.44	不受限	5350	天府地调
2194	10kV仁生路大馈线	天府电力调度控制中心	仁生路914开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	229.88	38	3981.6	0	5371.47	不受限	5350	天府地调
2195	10kV创医线大馈线	天府电力调度控制中心	创医线962开关	创新	63000	是	600	10392.3	专线	169.46	28	2935	0	5378.84	不受限	5350	天府地调
2196	10kV区德线964大馈线	天府电力调度控制中心	区德线964开关	北拓区	63000	否	400	6928.2	专线	49.8	12	862.6	0	5372.78	不受限	5350	天府地调
2197	10kV宋新线	资中电力调度控制中心	宋新线922开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	221.08	37	3829.1	0	5368.09	不受限	5350	内江地调
2198	10kV红充线	成都配调	红充路924	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	115.29	24	1996.8	0	5376.54	不受限	5350	成都地调
2199	10kV阳城线	乐山电力调度控制中心	阳城线996开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	84.99	19	1472	0	5386.92	不受限	5350	乐山地调
2200	10kV正草路专线	成都配调	正草路911	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	114.09	24	1976	0	5397.34	不受限	5350	成都地调
2201	10kV三临二线	内江电力调度控制中心	三临二线925开关	三元站	100000	否	400	0	公线	53.2	13	921.5	0	5313.88	不受限	5300	内江地调
2202	10kV卫庆线	威远电力调度控制中心	卫庆线912开关	卫林站	10000	否	362	6270.02	专线	18.44	5	319.3	0	5323.72	不受限	5300	内江地调
2203	10kV涯航路	成都配调	涯航路907	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	118	25	2043.8	0	5329.54	不受限	5300	成都地调

2204	10kV白枢路	都江堰电力调度控制中心	白枢路924	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	51.27	13	888	0	5347.38	不受限	5300	成都地调
2205	10kV荔春线	成都配调	荔春路909	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	72.06	15	1248	0	5306.08	不受限	5300	成都地调
2206	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	87.55	18	1516.4	0	5342.52	不受限	5300	成都地调
2207	10kV堰光线	新都电力调度控制中心	堰光线915开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	156.52	30	2711	0	5348.23	不受限	5300	成都地调
2208	10kV范美路专线	成都配调	范美路908	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	119.58	25	2071.2	0	5302.14	不受限	5300	成都地调
2209	10kV塔勤二线	邛崃电力调度控制中心	塔勤二线935开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	232.48	39	4026.5	0	5326.57	不受限	5300	成都地调
2210	10kV大唐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐二线921开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	133.72	24	2316	0	5346.59	不受限	5300	资阳地调
2211	10kV香镇二路	彭州电力调度控制中心	香镇二路927	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	151.87	30	2630.4	0	5319.71	不受限	5300	成都地调
2212	10kV太昌路	彭州电力调度控制中心	太昌路904	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	190.6	34	3301.2	0	5319.22	不受限	5300	成都地调
2213	10kV新达二路	广汉电力调度控制中心	新达二路919开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专线	129.42	27	2241.6	0	5334.39	不受限	5300	德阳地调
2214	10kV城开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	82.62	19	1430.9	0	5318.9	不受限	5300	南充地调
2215	10kV文道路大馈线	崇州电力调度控制中心	文道路924	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	162.37	28	2812.3	0	5307.56	不受限	5300	成都地调
2216	10kV阳京线	广元电力调度控制中心	阳京线913开关	35kV朝阳站	14300	否	453	7846.19	专线	100.4	22	1739	0	5322.57	不受限	5300	广元地调
2217	10kV沙赤线	剑阁电力调度控制中心	沙赤线916开关	沙溪坝站	63000	否	400	6928.2	公线	54.03	14	935.8	0	5299.58	不受限	5300	广元地调
2218	10kV龙苏线	宝兴电力调度控制中心	龙苏线915开关	五龙站	40000	否	342	5923.61	公线	254.91	75	4415	0	5331.25	不受限	5300	雅安地调
2219	10kV西骊线	通川电力调度控制中心	10kV.西骊线962开关	城西站	80000	否	595	10305.7	公线	228.93	38	3965	0	5310.13	不受限	5300	达州地调
2220	10kV新庄线	雅安配调电力调度控制中心	新庄线922开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	21.18	6	366.9	600	5323.61	不受限	5300	雅安地调
2221	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坝线915开关	沙坪站	50000	是	400	6928.2	公线	353.42	88	6121.2	200	5342.56	不受限	5300	雅安地调
2222	10kV白矿线	宝兴电力调度控制中心	白矿线912开关	白玉沟站	6300	否	342	5923.61	公线	202.08	59	3500	0	5331.25	不受限	5300	雅安地调
2223	10kV庐天北二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北二路922开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	2310	5338.74	不受限	5300	德阳地调
2224	10kV顺国线	宜宾电力调度控制中心	顺国线933开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	172	40	2979	630	5328.26	不受限	5300	宜宾地调
2225	10kV黄龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南二路922开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	512.1	92	8869.5	2315	5333.74	不受限	5300	德阳地调
2226	10kV石扬二路933大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬二路933开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	171.82	29	2976	0	5337.84	不受限	5300	德阳地调
2227	10kV池杨线大馈线	江油电力调度控制中心	池杨线913开关	龙池站	6300	否	353	6114.14	公用	11.52	3	199.5	0	5303.23	不受限	5300	绵阳地调
2228	10kV彭梁二线	彭山电力调度控制中心	彭梁二线929开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	78.05	16	1351.8	0	5326.98	不受限	5300	眉山地调
2229	10kV堰南三线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰南三线913开关	堰坝站	40000	否	552	9560.92	公线	188.5	34	3264.8	0	5340.03	不受限	5300	达州地调
2230	10kV冯王线919大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯王线919开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	1.3	1530	20	0	5251.58	不受限	5250	泸州地调
2231	10kV玉柳线	巴州电力调度控制中心	10kV玉柳线915	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	34.45	9	596.7	0	5280.15	不受限	5250	巴中地调
2232	10kV胡关线654大馈线	泸州电力调度控制中心	胡关线915开关	胡市	16500	是	379	6564.47	公线	3.7	1770	16	0	5251.58	不受限	5250	泸州地调
2233	10kV园盘线	眉山电力调度控制中心	园盘线911开关	园山站	6300	是	380	6581.79	公线	137.34	36	2378.79	0	5265.43	不受限	5250	眉山地调
2234	10kV玉岛线	射洪电力调度控制中心	玉岛线924开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	14.68	4	254.2	0	5288.36	不受限	5250	遂宁地调
2235	10kV洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线925开关	洪川站	100000	是	380	6581.79	公线	305	76	4865	0	5265.43	不受限	5250	眉山地调
2236	10kV元峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.元峰线922开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	134.36	24	2327.2	0	5293.82	不受限	5250	达州地调
2237	10kV沙玻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沙玻线923开关	沙坪站	100000	否	480	8313.84	公线	126.85	26	2197	0	5285.46	不受限	5250	自贡地调
2238	10kV道温线大馈线	自贡电力调度控制中心	道温线923开关	道生灏站	80300	否	481	8331.16	公线	129.79	27	2248	0	5250.04	不受限	5250	自贡地调
2239	10kV吊纸线	宜宾电力调度控制中心	吊纸线973开关	吊黄楼站	105000	是	380	6581.79	公线	152	40	2633	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2240	10kV九江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九江I线623开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	493.85	130	8553.5	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2241	10kV青北线大馈线	南充电力调度控制中心	青北线974开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	146.95	23	2545.2	2250	5274.94	不受限	5250	南充地调
2242	10kV湾镇线	南部电力调度控制中心	10kV湾镇线933	赵家湾站	113000	否	507	8781.5	公线	150.98	30	2615	0	5288.35	不受限	5250	南充地调
2243	10kV城叙Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城叙II线661开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	320.96	84	5559	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2244	10kV拱丰路919线路	绵东电力调度控制中心	拱丰路919开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	55.31	14	958	0	5277.38	不受限	5250	德阳地调
2245	10kV坝致一线	南部电力调度控制中心	10kV坝致一线919开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	234.06	39	4053.9	0	5283.58	不受限	5250	南充地调
2246	10kV九广Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九广I线622开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	398.98	105	6910.4	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2247	10kV红水线	江安电力调度控制中心	红水线686开关	红桥站	2*40000	是	380	6581.79	公用	221.75	58	3840.7	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2248	10kV城南Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城南II线662开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	152	40	2633	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2249	10kV城北Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城北I线654开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	329.43	87	5705.7	0	5265.43	不受限	5250	宜宾地调
2250	10kV斑城三路	罗江电力调度控制中心	斑城三路917开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	109.95	21	1904.4	0	5273.22	不受限	5250	德阳地调
2251	10kV草水线	石棉电力调度控制中心	草水线912开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	113.74	30	1970	0	5265.43	不受限	5250	雅安地调
2252	10kV46号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	46号线（九院一所）918开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	37.7	10	590.6	0	5286.25	不受限	5250	广元地调
2253	10kV龙城线	雨城电力调度控制中心	10kV龙城线928开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	334.64	76	5796	800	5296.82	不受限	5250	雅安地调
2254	10kV周龙一线	荥经电力调度控制中心	周龙一线911开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	54.87	14	950.4	0	5284.98	不受限	5250	雅安地调
2255	10kV永农一线	雨城电力调度控制中心	10kV永农一线917手车开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	140.59	32	2435	800	5296.82	不受限	5250	雅安地调
2256	10kV沐骑线	广元电力调度控制中心	沐骑线913开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	公线	56.77	14	983.2	0	5252.18	不受限	5250	广元地调
2257	10kV谷甘线	阿坝电力调度控制中心	谷甘线921开关	杂谷站	50000	是	500	8660.25	公线	60.38	12	1045.7	630	5252.5	不受限	5250	阿坝地调
2258	10kV土象路	什邡电力调度控制中心	土象路914开关	土塘站	80000	否	500	8660.25	公线	146.02	29	2529	0	5265.22	不受限	5250	德阳地调
2259	10kV撒新线	石棉电力调度控制中心	撒新线912开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	67.92	18	1176.4	0	5265.43	不受限	5250	雅安地调
2260	10kV仙南线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南线915开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	112.34	22	1945.8	0	5259.53	不受限	5250	资阳地调
2261	10kV长黄线	安岳电力调度控制中心	10kV长黄线914开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	122	32	2113.1	0	5265.43	不受限	5250	资阳地调
2262	10kV桂园二线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅱ线922开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	43.3	10	749.978	1500	5249.8	不受限	5250	南充地调
2263	10kV高万路924#线路	广汉电力调度控制中心	高万路924开关	高新站	82000	否	484	8383.13	专线	129.75	27	2247.3	0	5297.52	不受限	5250	德阳地调
2264	10kV孙檀一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙檀一线947开关	孙家坝	300000	是	380	6581.79	公用	406.17	107	7340	0	5265.43	不受限	5250	资阳地调
2265	10kV老龙线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老龙线913开关	老君站	12600	否	380	6581.79	公用	212.36	56	3540	625	5298.61	不受限	5250	资阳地调
2266	10kV柳门线	仪陇电力调度控制中心	柳门线923开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	507	8781.5	公线	101.36	20	1755.6	0	5269.6	不受限	5250	南充地调
2267	10kV绿青路_专线	成都配调	绿青路942	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2268	10kV绿研路_专线	成都配调	绿研路920	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2269	10kV绿羊三路专线	成都配调	绿羊三路932	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2270	10kV祥泰路	成都配调	祥泰路927	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	120.69	26	2090.4	0	5282.94	不受限	5250	成都地调
2271	10kV沙忠路专线	成都配调	沙忠路932	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2272	10kV益城二路_专线	成都配调	益城二路925	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2273	10kV益农路	成都配调	益农路924	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2274	10kV绿遗路_专线	成都配调	绿遗路915	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2275	10kV胜研一路	成都配调	胜研一路909	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2276	10kV益来一路_专	成都配调	益来一路915	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2277	10kV绿坝路	成都配调	绿坝路944	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2278	10kV平置路_特	成都配调	平置线903	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	73.8	16	1278.3	0	5275.78	不受限	5250	成都地调
2279	10kV音绣路_特	成都配调	音绣路906	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2280	10kV音居路	成都配调	音居路914	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2281	10kV音业路音保路_用户专	成都配调	音业路音保路909	潮音	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2282	10kV沙泽路	成都配调	沙泽路943	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2283	10kV绿民路_专线	成都配调	绿民路951	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2284	10kV绿农路专线	成都配调	绿农路937	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2285	10kV益皇线	成都配调	益皇路936	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2286	10kV音汀路_专线	成都配调	音汀路905	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2287	10kV绿培路_专	成都配调	绿培路933	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2288	10kV绿锦路大馈线_专线	成都配调	绿锦路936	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2289	10kV音汇路专线	成都配调	音汇路943	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2290	10kV指航路	成都配调	指航线919	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	121.94	26	2112	0	5261.34	不受限	5250	成都地调
2291	10kV绿间路_专	成都配调	绿间路945	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2292	10kV益春路专线	成都配调	益春路946	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2293	10kV沙天路专线	成都配调	沙天路926	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2294	10kV天双路大馈线	郫都电力调度控制中心	天双线925开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	236.26	39	4092	0	5261.07	不受限	5250	成都地调
2295	10kV沙丽路	成都配调	沙丽路934	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2296	10kV益凯路_专	成都配调	益凯路943	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2297	10kV绿杏路_专	成都配调	绿杏路935	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2298	10kV斑车一线	乐山电力调度控制中心	斑车一线917开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	497.82	131	8622.2	0	5265.43	不受限	5250	乐山地调
2299	10kV水临线934	乐山电力调度控制中心	水临线934开关	水口站	102000	是	380	6581.79	公线	271.36	71	4700	0	5265.43	不受限	5250	乐山地调
2300	10kV千研线	井研电力调度控制中心	千研线921开关	千佛站	16300	否	400	6928.2	公线	54.17	14	938.2	0	5297.18	不受限	5250	乐山地调
2301	10kV益城一路_专线	成都配调	益城一路918	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2302	10kV北水线	资中电力调度控制中心	北水线929开关	城北站	90000	是	742	12851.82	公线	363.74	49	6300	0	5266.64	不受限	5250	内江地调
2303	10kV音地路	成都配调	音地路930	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2304	10kV奥玉一线	内江电力调度控制中心	奥玉一线913开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	129.36	27	2240.6	0	5273.03	不受限	5250	内江地调
2305	10kV沙下线	成都配调	沙下线916	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2306	10kV绿府路	成都配调	绿府路953开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2307	10kV绿区路_专线	成都配调	绿区路940	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2308	10kV天富路	成都配调	天富路916	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	120	25	2078.4	0	5294.94	不受限	5250	成都地调
2309	10kV益南路	成都配调	益南路909	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2310	10kV音诚路专线	成都配调	音诚路928	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2311	10kV益长路	成都配调	益长路926	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2312	10kV益誉路专线	成都配调	益誉路953	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2313	10kV东铁线(专线)	内江电力调度控制中心	东铁线927开关	东兴站	100000	否	377	0	专线	33.68	9	583.3	0	5293.55	不受限	5250	内江地调
2314	10kV音置路_专线	成都配调	音置路913	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2315	10kV绿万路	成都配调	绿万路948	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250	成都地调
2316	10kV音凯路专线	成都配调	音凯路907	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250	成都地调
2317	10kV红泉二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红泉二线915开关	红阳站	10000	是	380	6581.79	公线	277.07	73	4798.8	0	5265.43	不受限	5250	乐山地调
2318	10kV罗星线大馈线	天府电力调度控制中心	罗星线911开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	175.46	29	3039	0	5274.84	不受限	5250	天府地调
2319	10kV大园线大馈线	天府电力调度控制中心	大园路923开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	138.02	25	2390.5	0	5258.24	不受限	5250	天府地调
2320	10kV桐城二线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城二线912开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	239.49	40	4148	0	5205.07	不受限	5200	天府地调
2321	10kV马洁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV马洁线935开关	马道站	40000	否	352	6096.82	公线	15.1	4	261.6	0	5225.54	不受限	5200	凉山地调
2322	10kV城夹Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制中心	城夹二线912开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	104.53	21	1810.4	0	5200.94	不受限	5200	乐山地调
2323	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌工一线935开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	132.91	28	2302	0	5211.63	不受限	5200	内江地调
2324	10kV张杨三线	峨眉山电力调度控制中心	张杨三线956开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	38	9	658	0	5203	不受限	5200	乐山地调
2325	10kV新镇一路	大邑电力调度控制中心	新镇一线912开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	57.9	14	1002.8	0	5232.58	不受限	5200	成都地调
2326	10kV景龙线大馈线	青白江电力调度控制中心	景龙线947开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	203.28	36	3520.8	0	5208.73	不受限	5200	成都地调
2327	10kV白新路专线	成都配调	白新路940	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	124.57	26	2157.6	0	5215.74	不受限	5200	成都地调
2328	10kV胜研二路	成都配调	胜研二路927	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	1.92	1	33.2	0	5231.03	不受限	5200	成都地调
2329	10kV大政路_专线	成都配调	大政线912	大源	2*40000+630(	否	473	8192.6	专线	124.68	26	2159.5	0	5213.84	不受限	5200	成都地调
2330	10kV香镇路	彭州电力调度控制中心	香镇路910	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	156.93	31	2718	0	5232.11	不受限	5200	成都地调
2331	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	132.23	27	2290.2	0	5223.43	不受限	5200	眉山地调
2332	10kV周龙二线	荥经电力调度控制中心	周龙二线925开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	108.73	27	1883.2	1000	5235.38	不受限	5200	雅安地调
2333	10kV桂酒路916线路	孝泉电力调度控制中心	桂酒路916开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	11.73	3	203.2	0	5210.01	不受限	5200	德阳地调
2334	10kV工岩线	汉源电力调度控制中心	工岩线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	专线	13.28	4	230	0	5222.13	不受限	5200	雅安地调
2335	10kV工方线	汉源电力调度控制中心	工方线914开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	68.13	20	1180	0	5222.13	不受限	5200	雅安地调
2336	10kV大中线	仁寿电力调度控制中心	大中线928开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调
2337	10kV大水线	仁寿电力调度控制中心	大水线917开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调
2338	10kV乃林线大馈线	越西电力调度控制中心	乃林线914小车开关	乃托站	90200	否	335	5802.37	公线	90.35	27	1564.9	0	5222.13	不受限	5200	凉山地调
2339	10kV马工线	汉源电力调度控制中心	马工线918开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	312.53	93	5413	0	5222.13	不受限	5200	雅安地调
2340	10kV大强线	仁寿电力调度控制中心	大强线915开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200	眉山地调
2341	10kV柏路线	仁寿电力调度控制中心	柏路线931开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	201.8	36	3495.1	0	5234.43	不受限	5200	眉山地调

2342	10kV龙渔二线	荥经电力调度控制中心	龙渔二线926开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	108.89	27	1886	1000	5235.38	不受限	5200	雅安地调
2343	10kV特月线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特月线915小车开关	特克站	16000	否	335	5802.37	公线	263.03	52	4270	0	1532.37	不受限	5200	凉山地调
2344	10kV工安线	汉源电力调度控制中心	工安线919开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	147.23	44	2550	0	5222.13	不受限	5200	雅安地调
2345	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城茶线928开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	322.81	81	5591.1	1000	5235.38	不受限	5200	雅安地调
2346	10kV凌水线	南部电力调度控制中心	10kV凌水线917	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	专线	238.86	40	4137	0	5200.48	不受限	5200	南充地调
2347	10kV马井线大馈线	高坪电力调度控制中心	马井线925开关	走马站	26000	是	595	10305.7	公线	174.61	29	3024.3	0	5220.26	不受限	5200	南充地调
2348	10kV穿花路912大馈线	鎣华电力调度控制中心	穿花路912开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	124.68	33	2281	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调
2349	10kV南龙线	南溪电力调度控制中心	南龙线969开关	南溪站	128000	是	430	7447.82	公线	42.44	10	735	0	5223.26	不受限	5200	宜宾地调
2350	10kV新油路	绵竹电力调度控制中心	新油路923开关	新市	360000	否	335	5802.37	专线	32.11	10	556.1	0	5222.13	不受限	5200	德阳地调
2351	10kV青金路大馈线	鎣华电力调度控制中心	青金路902开关	青嘴山站	28500	是	377	6529.83	公线	296	79	4960	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调
2352	10kV庐华路915大馈线	德阳电力调度控制中心	庐华路915开关	庐山站	100000	否	552	9560.92	专线	195.31	35	3382.8	0	5222.03	不受限	5200	德阳地调
2353	10kV工民路大馈线	鎣华电力调度控制中心	工民路904开关	工农兵站	14300	是	377	6529.83	公线	305	81	4846	0	5223.86	不受限	5200	德阳地调
2354	10kV合江线大馈线	江油电力调度控制中心	合江线913开关	三合站	31500	否	480	8313.84	公用	130.79	27	2265.2	0	5217.26	不受限	5200	绵阳地调
2355	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控	禾安线912开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公线	17.21	14	298	0	5244.56	不受限	5200	甘孜地调
2356	10kV北树线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北树线935开关	城北站	100000	否	415	7188.01	专线	71.78	17	1243.3	0	5225.91	不受限	5200	自贡地调
2357	10kV元成线	渠县电力调度控制中心	元成线919开关	元渡站	102000	是	500	8660.25	公线	98.71	20	1709.6	0	5218.6	不受限	5200	达州地调
2358	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV.城校线923开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	139.79	25	2421.1	0	5199.92	不受限	5200	达州地调
2359	10kV城北线	南江电力调度控制中心	10kV城北线854	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调
2360	10kV玄财线924大馈线	泸州电力调度控制中心	玄财线924	玄滩	40000	否	379	6564.47	公线	38.94	10	674.5	0	5233.52	不受限	5200	泸州地调
2361	10kV城朝线	南江电力调度控制中心	10kV城朝线955	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调
2362	10kV齐长线671大馈线	泸州电力调度控制中心	齐长线921	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	69.45	15	1202.9	0	5212.62	不受限	5200	泸州地调
2363	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调
2364	10kV齐廉二线687大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉二线947	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	22.17	5	384	0	5241.7	不受限	5200	泸州地调
2365	10kV象水线	眉山电力调度控制中心	象水线911开关	象耳站	14300	否	495	8573.65	专线	142.49	29	2468	0	5248.29	不受限	5200	眉山地调
2366	10kV北城二线	平昌电力调度控制中心	10kV北城二线913	城北站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200	巴中地调
2367	10kV南田线	仁和电力调度控制中心	南田线993开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	17.68	4	306.2	0	5236.36	不受限	5200	攀枝花地调
2368	10kV杨万二线947大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万二线947	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	180.14	30	3120.1	0	5193.74	不受限	5150	泸州地调
2369	10kV温马线	大英电力调度控制中心	温马线924开关	温家坪	80000	否	565	9786.09	公线	37.76	7	654	3000	5153.48	不受限	5150	遂宁地调
2370	10kV青华一线大馈线	南充电力调度控制中心	青华一线924开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	60.64	9	1050.3	2720	5180.94	不受限	5150	南充地调
2371	10kV湔镇二路大馈线	鎣华电力调度控制中心	湔镇二路921开关	湔氐站	20000	否	600	10392.3	公线	240.8	40	4170.6	0	5182.47	不受限	5150	德阳地调
2372	10kV红文一线	仁寿电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	204.39	36	3540	0	5189.53	不受限	5150	眉山地调
2373	10kV谷城一线	阿坝电力调度控制中心	谷城一线913开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	60.58	15	1049.3	0	5186.08	不受限	5150	阿坝地调
2374	10KV姜北线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜北线911开关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	2.33	1	40.4	0	5181.73	不受限	5150	凉山地调
2375	10kV沙紫线	天全电力调度控制中心	沙紫线917开关	沙坪站	50000	是	380	6581.79	公线	260	68	4503	100	5165.43	不受限	5150	雅安地调
2376	10kV净捷五线	崇州电力调度控制中心	净捷五线973	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	419.98	52	7274	0	5196.77	不受限	5150	成都地调
2377	10kV路门线	仪陇电力调度控制中心	路门线914手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	507	8781.5	公线	107.41	21	1860.4	0	5164.8	不受限	5150	南充地调
2378	10kV沱兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱兰录930	沱源	2*63000	是	552	9560.92	公线	144.04	26	2494.8	0	5153.94	不受限	5150	成都地调
2379	10kV广街路大馈线	崇州电力调度控制中心	广街路915	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	169.66	29	2938.5	0	5181.36	不受限	5150	成都地调
2380	10kV沿中线	都江堰电力调度控制中心	沿中线906	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	242.23	40	4195.5	0	5157.57	不受限	5150	成都地调
2381	10kV温携路	成都配调	温携线910开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	126.93	27	2198.4	0	5174.94	不受限	5150	成都地调
2382	10kV大誉线	成都配调	大誉线915	大源	2*40000+630(	否	473	8192.6	专线	128.12	27	2219.1	0	5154.24	不受限	5150	成都地调
2383	10kV桥万路	郫都电力调度控制中心	桥万线920开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	242.49	40	4200	0	5153.07	不受限	5150	成都地调
2384	10kV青云路	都江堰电力调度控制中心	青云路908	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	242.36	40	4197.6	0	5155.47	不受限	5150	成都地调
2385	10kV东香路	成都配调	东香线914	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	127.48	27	2208	0	5165.34	不受限	5150	成都地调
2386	10kV奥馆线(专线)	内江电力调度控制中心	奥馆线919开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	134.88	28	2336.1	0	5177.53	不受限	5150	内江地调
2387	10kV星申线大馈线	天府电力调度控制中心	星申线931开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	22.15	6	383.7	0	5158.86	不受限	5150	天府地调
2388	10kV清联路大馈线	天府电力调度控制中心	清联路944开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	241.45	40	4182	0	5171.07	不受限	5150	天府地调
2389	10kV沙城二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城III回942开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	39.26	8	679.9	1130	5159.88	不受限	5150	乐山地调
2390	10kV松延线932大馈线	天府电力调度控制中心	松延路932开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	200.92	36	3480	0	5140.42	不受限	5100	天府地调
2391	10kV界湾路大馈线	天府电力调度控制中心	界湾路952开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	64.61	16	1119	0	5116.38	不受限	5100	天府地调
2392	10kV河柳线大馈线	天府电力调度控制中心	河柳线963开关	洪河	40000	否	600	10392.3	公线	244.26	41	4230.5	0	5122.57	不受限	5100	天府地调
2393	10kV竹茶线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹茶线915开关	竹根站	90000	否	500	8660.25	公线	132.89	27	2301.6	385	5107.62	不受限	5100	乐山地调
2394	10kV桐城三线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城三线921开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	243.48	41	4217	0	5136.07	不受限	5100	天府地调
2395	10kV洞纪一线	成都配调	洞纪一路946	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	82.45	17	1428	0	5126.08	不受限	5100	成都地调
2396	10kV严商二路906断路器间	成都配调	严商二路906	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	128.94	27	2233.2	0	5140.14	不受限	5100	成都地调
2397	10kV筒土路	郫都电力调度控制中心	筒土线941开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	184.16	31	3189.6	0	5124.24	不受限	5100	成都地调
2398	10kV堰空线	新都电力调度控制中心	堰空线910开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	168.36	33	2916	0	5143.23	不受限	5100	成都地调
2399	10kV任连二线	温江电力调度控制中心	任连二线930开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	144.4	26	2501	0	5147.74	不受限	5100	成都地调
2400	10kV新海二路	广汉电力调度控制中心	新海二路928开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	535.77	110	9279.6	1600	5134.22	不受限	5100	德阳地调
2401	10kV紫贤二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤二线936开关	紫竹	360000	否	525	9093.27	公线	176.13	34	3050.5	0	5133.44	不受限	5100	资阳地调
2402	10kV铁洛线大馈线	越西电力调度控制中心	铁洛线912开关	铁马站	20050	否	335	5802.37	公线	4.99	1	86.4	0	5135.73	不受限	5100	凉山地调
2403	10kV汉铁线	雨城电力调度控制中心	10kV汉铁线916开关	汉碑站	100400	否	330	5715.77	专线	22.22	7	384.8	0	5144.19	不受限	5100	雅安地调
2404	10kV鲁铁线	宜宾电力调度控制中心	鲁铁线969开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	245	50	4243	2500	5138.34	不受限	5100	宜宾地调
2405	10kV井板线	江安电力调度控制中心	井板线952开关	大井站	6300	是	370	6408.59	公用	222	60	3845	0	5126.87	不受限	5100	宜宾地调
2406	10kV方坝线(红坝端)	宜宾电力调度控制中心	方坝线649开关	红坝站	80000	是	370	6408.59	公线	148	40	2563	0	5126.87	不受限	5100	宜宾地调
2407	10kV都港一线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都港Ⅰ线913开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	62.7	13	1085.9	1530	5100.39	不受限	5100	南充地调
2408	10kV石土线	嘉陵电力调度控制中心	石土线912开关	石圭站	10000	是	553	9578.24	公线	145.95	26	2527.9	0	5134.69	不受限	5100	南充地调
2409	10kV五坎一线	眉山电力调度控制中心	五坎一线922开关	五里山站	28000	是	482	8348.48	公线	89.3	19	1546.7	0	5132.08	不受限	5100	眉山地调
2410	10kV高赤线	南江电力调度控制中心	10kV高赤线959	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	44.25	12	766.4	0	5110.45	不受限	5100	巴中地调
2411	10kV溪东线大馈线	江油电力调度控制中心	溪东线911开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	135.88	28	2353.5	0	5128.96	不受限	5100	绵阳地调
2412	10kV花新线	射洪电力调度控制中心	花新线918开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	95.36	19	1651.6	0	5138.04	不受限	5100	遂宁地调
2413	10kV李蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	李蔡线914开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	157.35	31	2725.3	0	5115.7	不受限	5100	自贡地调
2414	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1090	2.15	5143.23	不受限	5100	甘孜地调
2415	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	卡底线913开关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	150.12	27	2600	0	5131.87	不受限	5100	甘孜地调
2416	10kV胜李线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜李线926开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	147.37	26	2552.4	200	5131.9	不受限	5100	自贡地调
2417	10kV晨工五线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工五线931开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	248.41	41	4302.5	0	5050.57	不受限	5050	绵阳地调
2418	10kV邓化Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅰ线927开关	邓关站	63000	否	480	8313.84	公线	95.13	20	1647.6	775	5059.86	不受限	5050	自贡地调
2419	10kV盟太线	射洪电力调度控制中心	盟太线923开关	联盟	26000	是	460	7967.43	公线	76.14	17	1318.8	0	5055.14	不受限	5050	遂宁地调
2420	10kV邓糖线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓糖线925开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	179.13	30	3102.5	1200	5050.57	不受限	5050	自贡地调
2421	10kV御工四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工四线927开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	170.79	29	2958	0	5078.71	不受限	5050	绵阳地调
2422	10kV纹新线	攀枝花西区电力调度控制中	纹新线959开关	纹坪站	50000	是	500	8660.25	公线	105.82	21	1832.8	0	5095.2	不受限	5050	攀枝花地调
2423	10kV白北二线	眉山电力调度控制中心	白北二线923开关	白玉开闭所	1000	否	390	6755	公线	58.19	15	1007.9	0	5071.6	不受限	5050	眉山地调
2424	10kV龛中线	巴州电力调度控制中心	10kV龛中线915	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	171.48	33	2970	0	5058.05	不受限	5050	巴中地调
2425	10kV柏南柏鼓二线913大馈	泸州电力调度控制中心	柏南柏鼓二线913开关	柏杨坪	40000	是	812	14064.25	公线	357.18	44	6186.4	0	5065	不受限	5050	泸州地调
2426	10kV观明线	眉山电力调度控制中心	观明线991开关	观音站	18000	否	482	8348.48	专线	141.1	29	2443.8	0	5069.83	不受限	5050	眉山地调
2427	10kV杨清路913大馈线	德阳电力调度控制中心	杨清路913开关	杨嘉站	81500	是	510	8833.46	公线	266.3	52	4612.3	1990	5076.77	不受限	5050	德阳地调
2428	10kV城东Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城东II线663开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	11.86	3	205.5	0	5059.93	不受限	5050	宜宾地调
2429	10kV德蒙二路	德阳电力调度控制中心	待用路922开关	德阳站新	128000	是	366	6339.31	公线	0.91	12	15.8	0	5055.65	不受限	5050	德阳地调
2430	10kV谷西线	阿坝电力调度控制中心	谷西线912开关	杂谷站	50000	否	500	8660.25	公线	132.66	27	2297.6	400	5096.62	不受限	5050	阿坝地调
2431	10kV仁坝Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅰ回931开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	152.62	31	2643.3	0	5072.99	不受限	5050	眉山地调
2432	10kV视西二线	仁寿电力调度控制中心	视西二线968开关	视高站	50000	否	495	8573.65	公线	152.04	31	2633.4	0	5082.89	不受限	5050	眉山地调
2433	10kV马举二线	通川电力调度控制中心	10kV.马举二线928开关	马踏洞站	102400	是	552	9560.92	公线	147.46	27	2554	0	5094.74	不受限	5050	达州地调
2434	10kV潼京线	广元电力调度控制中心	潼京线911开关	35kV潼梓观站	12600	否	400	6928.2	专线	66.98	17	1160.1	0	5075.28	不受限	5050	广元地调
2435	10kV仁业二线	仁寿电力调度控制中心	仁业二线932开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	104.47	21	1809.4	0	5049.52	不受限	5050	眉山地调
2436	10kV芦敬线	阿坝电力调度控制中心	芦敬线959开关	芦花站	40000	否	451	7811.55	公线	111.96	25	1939.2	0	5091.19	不受限	5050	阿坝地调
2437	10kV虎陈线	广元电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎跳站	10300	否	384	6651.08	公线	51.5	13	892	0	5093.97	不受限	5050	广元地调
2438	10kV城振线大馈线	武胜电力调度控制中心	城振线924开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	132.48	26	2294.6	1830	3203.65	不受限	5050	广安地调
2439	10kV驯旅线	乐至电力调度控制中心	10kV驯旅线914开关	驯龙站	13600	是	500	8660.25	公线	94.28	19	1633	200	5095.2	不受限	5050	资阳地调
2440	10kV何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线926	何店	100000	是	400	6928.2	公线	28.22	7	488.8	0	5053.76	不受限	5050	成都地调
2441	10kV皂北二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北二线924开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	160.92	31	2787.2	250	5068.79	不受限	5050	资阳地调
2442	10kV前东线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	前东线924开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	203.82	37	3530.2	0	5090.22	不受限	5050	成都地调
2443	10kV店北路大馈线	郫都电力调度控制中心	店北路930开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	247.78	41	4291.6	0	5061.47	不受限	5050	成都地调
2444	10kV温村路	成都配调	温村线907	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	131.57	28	2278.8	0	5094.54	不受限	5050	成都地调
2445	10kV玉树线	成都配调	玉树线952	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	85.91	18	1488	0	5066.08	不受限	5050	成都地调
2446	10KV通范线	乐山电力调度控制中心	通范线918开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	102.54	23	1776	0	5082.92	不受限	5050	乐山地调
2447	10kV洞姆二线_用户专线	成都配调	洞姆二线915	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	133.03	28	2304	0	5069.34	不受限	5050	成都地调
2448	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线925开关	威南站	150000	否	576	9976.61	公线	225.36	39	3903.2	0	5075.75	不受限	5050	内江地调
2449	10kV朱鹏二线	威远电力调度控制中心	朱鹏二线925开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	33.52	8	580.6	0	5086.67	不受限	5050	内江地调
2450	10kV区清线914大馈线	天府电力调度控制中心	区清线914开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	247.55	41	4287.6	0	5065.47	不受限	5050	天府地调
2451	10kV仁创路大馈线	天府电力调度控制中心	仁创路920开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	250.53	42	4339.2	0	5013.87	不受限	5000	天府地调
2452	10kV界气线大馈线	天府电力调度控制中心	界气路915开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	258.59	43	4478.7	1200	5035.38	不受限	5000	天府地调
2453	10kV大鼎路大馈线	天府电力调度控制中心	大鼎路908开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	208.88	38	3617.8	0	5002.62	不受限	5000	天府地调
2454	10kV阳体一线916大馈线	天府电力调度控制中心	阳体一线916开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	68.66	17	1189.2	0	5046.18	不受限	5000	天府地调
2455	10kV张清二线	峨眉山电力调度控制中心	张清二线979开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	44	10	762	0	5099	不受限	5000	乐山地调
2456	10kV涯狮线	成都配调	涯狮线922开关	天涯石	199000	否	473	8192.6	专线	135.95	29	2354.7	0	5018.64	不受限	5000	成都地调
2457	10kV虎云一线	内江电力调度控制中心	虎云一线916开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	143.1	30	2478.5	0	5035.13	不受限	5000	内江地调
2458	10kV车新线912断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车缆线912开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	105.12	24	1820.6	0	5038.32	不受限	5000	乐山地调
2459	10kV朱鹏一线	威远电力调度控制中心	朱鹏一线915开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	38.4	9	665.1	0	5002.17	不受限	5000	内江地调
2460	10kV阳兑二线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅱ回995开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	62.11	14	1075.7	0	5021.12	不受限	5000	乐山地调
2461	10kV南弘二线	威远电力调度控制中心	南弘二线924开关	威南站	150000	否	563	9751.45	专线	217.68	39	3770.3	0	5006	不受限	5000	内江地调
2462	10kV玉水路	温江电力调度控制中心	玉水线907开关	玉石	23000	否	400	6928.2	专线	28.64	7	496	0	5046.56	不受限	5000	成都地调
2463	10kV南来路专线	成都配调	南来线926	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	134.55	28	2330.4	0	5042.94	不受限	5000	成都地调
2464	10kV美狮路	新都电力调度控制中心	美狮线910开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	174.89	34	3029.1	0	5030.13	不受限	5000	成都地调
2465	10kV金桂路	广汉电力调度控制中心	金桂路924开关	金兴站	49500	否	555	9612.88	公线	210.07	38	3638.4	0	5013.19	不受限	5000	德阳地调
2466	10kV北自线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北自线925开关	城北站(蓬安)	94500	否	507	8781.5	公线	166.28	33	2879.9	0	5023.45	不受限	5000	南充地调
2467	10kV红军线	新都电力调度控制中心	红军线903开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	165.47	33	2866	0	5006.17	不受限	5000	成都地调
2468	10kV桥三一线	阿坝电力调度控制中心	桥三一线915开关	邓家桥站	50000	是	362	6270.02	公线	0.01	0	0.2	0	5015.82	不受限	5000	阿坝地调
2469	10kV沙小线	天全电力调度控制中心	沙小线922开关	沙坪站	50000	否	335	5802.37	公线	223	67	3862	200	5022.13	不受限	5000	雅安地调
2470	10kV河下线	阿坝电力调度控制中心	河下线912开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	249.7	42	5325	0	5028.07	受限	5000	阿坝地调
2471	10kV白盐线	宝兴电力调度控制中心	白盐线913开关	白玉沟站	6300	是	362	6270.02	公线	35.09	10	607.8	0	5016.02	不受限	5000	雅安地调
2472	10kV沙下二线	剑阁电力调度控制中心	沙下二线925开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	178.6	0	5045.26	不受限	5000	广元地调
2473	10kV平金三路	罗江电力调度控制中心	平金三路964开关	平家站	100000	否	400	6928.2	公线	69.01	17	1195.2	0	5040.18	不受限	5000	德阳地调
2474	10kV叶安线大馈线	营山电力调度控制中心	叶安线913开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	65.58	15	1135.8	0	5030.3	不受限	5000	南充地调
2475	10kV香镇四路	绵竹电力调度控制中心	香镇四路921开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	152.35	28	2638.7	0	5010.04	不受限	5000	德阳地调
2476	10kV平金线	平昌电力调度控制中心	10kV平金线962	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	249.38	42	4319.3	0	5033.77	不受限	5000	巴中地调
2477	10kV罗青二线	洪雅电力调度控制中心	罗青二线921	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	189.07	32	3274.7	0	5039.14	不受限	5000	眉山地调
2478	10kV云曙一线大馈线	江油电力调度控制中心	云曙一线954开关	连云站	50000	否	653	11310.29	公用	297.9	46	5159.6	0	5019.66	不受限	5000	绵阳地调
2479	10kV星新一线992大馈线	夹江电力调度控制中心	星新Ⅰ回992开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	不受限	4988.3	乐山地调

2480	10kV润东路	成都配调	润东路916	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	137.46	29	2380.8	0	4992.54	不受限	4950	成都地调
2481	10kV南永线	威远电力调度控制中心	南永线915开关	威南站	150000	否	553	9578.24	公线	141.33	26	2447.9	1210	4962.52	不受限	4950	内江地调
2482	10KV尖春线	乐山电力调度控制中心	尖春线988开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	65.64	15	1136.8	0	4960.02	不受限	4950	乐山地调
2483	10kV粉丰路	成都配调	粉丰路909	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	90.76	19	1572	0	4982.08	不受限	4950	成都地调
2484	10kV大德路大馈线	天府电力调度控制中心	大德路927开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	253.89	42	4397.4	0	4955.67	不受限	4950	天府地调
2485	10kV仁通路大馈线	天府电力调度控制中心	仁通路932开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	253.16	42	4384.8	0	4968.27	不受限	4950	天府地调
2486	10kV金弘二线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘二线925开关	金星	360000	是	480	8313.84	公线	95.44	20	1653	0	4998.07	不受限	4950	广安地调
2487	10kV日碧线	仪陇电力调度控制中心	日碧线923开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	51.65	14	894.6	0	4982.25	不受限	4950	南充地调
2488	10kV华鑫洋二线983大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋二线983	龙华	50000	否	406	7032.13	专线	78.98	19	1367.9	0	4961.02	不受限	4950	泸州地调
2489	10kV光稀路	彭州电力调度控制中心	光稀路928	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	188	47	3256.3	1250	4985.38	不受限	4950	成都地调
2490	10kV永长屋二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋二线925开关	永利	100000	是	414	7170.69	公线	43.01	10	745	0	4991.55	不受限	4950	泸州地调
2491	10kV桂冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂冯线928开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	168.76	33	2923	0	4980.35	不受限	4950	南充地调
2492	10kV南福线	仪陇电力调度控制中心	南福线924开关	丰南站	113000	是	507	8781.5	公线	117.15	23	2029.1	0	4996.1	不受限	4950	南充地调
2493	10kV鸡福线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡福线942开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	210.85	38	3652	0	4952.83	不受限	4950	资阳地调
2494	10kV青源路	大邑电力调度控制中心	青源线920开关	青霞	22000	否	400	6928.2	专线	71.41	18	1236.8	0	4998.58	不受限	4950	成都地调
2495	10kV川天二线	成都配调	川天二线911	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	89.86	19	1556.4	0	4997.68	不受限	4950	成都地调
2496	10kV大工南线	青白江电力调度控制中心	大工南线929开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	158.18	32	2739.6	0	4976.69	不受限	4950	成都地调
2497	10kV太石路大馈线	郫都电力调度控制中心	太石路922开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	252.5	42	4373.3	0	4979.77	不受限	4950	成都地调
2498	10kV粉圣路	成都配调	粉圣路910	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	90.07	19	1560	0	4994.08	不受限	4950	成都地调
2499	10kV场遗二线	成都配调	场遗二线开关920	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	137.53	29	2382	0	4991.34	不受限	4950	成都地调
2500	10kV柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线922开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	111.73	22	1935.2	0	4993	不受限	4950	眉山地调
2501	10kV新永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永三线902开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	135.38	26	2344.8	0	4957.53	不受限	4950	绵阳地调
2502	10kV武水线大馈线	江油电力调度控制中心	武水线911开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	100	28	1732	0	4988.3	不受限	4950	绵阳地调
2503	10kV齐关线653大馈线	泸州电力调度控制中心	齐关线913	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	81.77	18	1416.3	0	4999.22	不受限	4950	泸州地调
2504	10kV纹田线	攀枝花西区电力调度控制中	纹田线976开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	48.73	12	844	0	4975.52	不受限	4950	攀枝花地调
2505	10kV望审一线	巴州电力调度控制中心	10kV望审一线918	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	183.86	35	3184.4	0	4999.54	不受限	4950	巴中地调
2506	10kV泸绣线926大馈线	泸州电力调度控制中心	泸绣线926	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	2.3	1630	20	0	4988.3	不受限	4950	泸州地调
2507	10kV城朗东线	米易电力调度控制中心	城朗东线972开关	城北站	50000	是	495	8573.65	公线	109.34	22	1893.7	0	4965	不受限	4950	攀枝花地调
2508	10kV富美线	新桥电力调度控制中心	10kV.富美线923开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	209.19	38	3623.1	0	4981.73	不受限	4950	达州地调
2509	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中	石金南线976开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	33.05	8	572.426	0	4969.97	不受限	4950	攀枝花地调
2510	10kV爱邦一线	眉山电力调度控制中心	爱邦一线914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	147.65	31	2557.3	0	4956.33	不受限	4950	眉山地调
2511	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	113.1	23	1958.9	0	4969.3	不受限	4950	眉山地调
2512	10kV旌韵路919大馈线	德阳电力调度控制中心	旌韵路919开关	旌湖站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	6100	4985.13	不受限	4950	德阳地调
2513	10kV带瑞线大馈线	南充电力调度控制中心	带瑞线924开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	210.92	38	3653.1	0	4967.32	不受限	4950	南充地调
2514	10kV龙晶路	绵竹电力调度控制中心	龙晶路909开关	龙桥站	71500	否	320	5542.56	专线	18.29	6	316.8	0	4988.3	不受限	4950	德阳地调
2515	10kV川铁线	营山电力调度控制中心	川铁线939开关	济川站	100000	否	360	6235.38	专线	36.62	10	634.3	0	4977.54	不受限	4950	南充地调
2516	10kV金谷线	江安电力调度控制中心	金谷线913开关	金钟站	6300	是	370	6408.59	公用	8.5	2	147.2	0	4979.67	不受限	4950	宜宾地调
2517	10kV朝堰路926大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝堰路926开关	朝阳站	100000	否	320	5542.56	公线	324.12	101	5436	0	4988.3	不受限	4950	德阳地调
2518	10kV桂滨线	南溪电力调度控制中心	桂滨线948开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	1000	4958.26	不受限	4950	宜宾地调
2519	10kV坝政线	南部电力调度控制中心	坝政线963开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	251.55	42	4356.8	0	4980.68	不受限	4950	南充地调
2520	10kV桃鹤线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃鹤线924开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	73.03	18	1264.8	0	4970.58	不受限	4950	南充地调
2521	10kV带坝线大馈线	南充电力调度控制中心	带坝线925开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	211.39	38	3661.2	0	4959.22	不受限	4950	南充地调
2522	10kV带滩线大馈线	南充电力调度控制中心	带滩线917开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	210.45	38	3645	0	4975.42	不受限	4950	南充地调
2523	10kV城南线大馈线	阆中电力调度控制中心	城南线925开关	城郊站(阆中)	40000	否	500	8660.25	公线	164.12	33	2842.6	0	4951.62	不受限	4950	南充地调
2524	10kV明博线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明博线921小车开关	光明变电站	20000	否	320	5542.56	公线	83.83	26	1452	0	4988.3	不受限	4950	凉山地调
2525	10kV卫新二线	雅安电力调度控制中心	卫新二线982开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	58.94	68	1020.8	1250	4985.38	不受限	4950	雅安地调
2526	10kV柏城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅱ回944开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	157.97	32	2736	0	4980.29	不受限	4950	眉山地调
2527	10kV明供线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明供线916开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	59.91	19	1037.6	0	4988.3	不受限	4950	凉山地调
2528	10kV盛回线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛回线925小车开关	永盛站	100000	否	380	6581.79	公线	56.12	15	972	0	4951.61	不受限	4950	凉山地调
2529	10kV萝富线	汉源电力调度控制中心	萝富线913开关	萝卜岗站	31500	是	380	6581.79	公线	16.07	4	278.4	0	4987.03	不受限	4950	雅安地调
2530	10kV老岩线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老岩线922开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	57.57	15	1014.5	0	4909.11	不受限	4900	凉山地调
2531	10kV43号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	43号线（九院三所）917开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	55.2	15	956	0	4920.85	不受限	4900	广元地调
2532	10kV鹤镇线	剑阁电力调度控制中心	鹤镇线941开关	35kV鹤龄站	6300	否	320	5542.56	公线	32	10	80	0	4988.3	不受限	4900	广元地调
2533	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒角线911开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	20.39	5	353.1	0	4912.33	不受限	4900	雅安地调
2534	10kV城河二线大馈线	德昌电力调度控制中心	城河二线913开关	城郊站	32500	否	400	6928.2	公线	39.72	10	688	630	4917.38	不受限	4900	凉山地调
2535	10kV鞍美线	苍溪电力调度控制中心	鞍美线928开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	123.45	27	2138.1	0	4923.47	不受限	4900	广元地调
2536	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城中线916开关	城南站	100000	否	317	5490.6	公线	286.07	90	4954.7	0	4941.54	不受限	4900	雅安地调
2537	10kV坝嘉线	南部电力调度控制中心	10kV坝嘉线918	黄家坝站	126000	否	335	5802.37	公线	15.84	5	274.3	0	4947.83	不受限	4900	南充地调
2538	10kV棕文线	西充电力调度控制中心	棕文线911开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	34.46	9	596.9	0.42	4945.24	不受限	4900	南充地调
2539	10kV灵南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵南路902开关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公线	54.04	14	936	0	4940.85	不受限	4900	德阳地调
2540	10kV望尚线	巴州电力调度控制中心	10kV望尚线924	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	76.61	19	1326.9	0	4908.48	不受限	4900	巴中地调
2541	10kV佛松线	平昌电力调度控制中心	10kV佛松线914	佛楼站	20000	否	377	6529.83	公线	54.86	15	950.1	0	4926.75	不受限	4900	巴中地调
2542	10kV丹叙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	丹叙线916	丹山	30000	是	400	6928.2	公线	35.65	9	617.5	0	4925.06	不受限	4900	泸州地调
2543	10kV资恒线	仁和电力调度控制中心	资恒线950开关	迤资站	40000	否	350	6062.18	公线	32.1	9	556	0	4899.96	不受限	4900	攀枝花地调
2544	10kV花锂二线	射洪电力调度控制中心	花锂二线923开关	桃花山	150000	否	500	8660.25	公线	165.14	33	2860.3	0	4933.92	不受限	4900	遂宁地调
2545	10kV荣钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣钢线923开关	荣县站	90000	是	415	7188.01	公线	48.63	12	842.2	0	4908.21	不受限	4900	自贡地调
2546	10kV高场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高场线911开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	100	32	1732	0	4925.95	不受限	4900	绵阳地调
2547	10kV长泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长泰线904开关	长卿站	63000	否	600	10392.3	公用	254.89	42	4414.7	0	4938.37	不受限	4900	绵阳地调
2548	10kV湾金线	郫都电力调度控制中心	湾金线935开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	196.77	33	3408	0	4905.84	不受限	4900	成都地调
2549	10kV桐南线	成都配调	桐南路924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	95.2	20	1648.8	0	4905.28	不受限	4900	成都地调
2550	10kV德星路	郫都电力调度控制中心	德星线911开关	德源	104000	否	400	6928.2	公线	74.83	19	1296	0	4939.38	不受限	4900	成都地调
2551	10kV湾滨线	郫都电力调度控制中心	湾滨线997开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	196.77	33	3408	0	4905.84	不受限	4900	成都地调
2552	10kV解岷二线	大邑电力调度控制中心	解岷二线937开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	194.46	32	3368	0	4945.84	不受限	4900	成都地调
2553	10kV孙优线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙优线969开关	孙家坝	300000	否	920	15934.87	专线	187.06	20	3239.9	6180	4921.48	不受限	4900	资阳地调
2554	10kV华关沱线923大馈线	泸川电力调度控制中心	华关沱线923	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	40.29	10	697.8	0	4927.9	不受限	4900	泸州地调
2555	10kV净捷二线	崇州电力调度控制中心	净捷二线929	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	435.04	54	7534.9	0	4935.87	不受限	4900	成都地调
2556	10kV郎龙路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎龙路913	三郎	5000	是	373	6460.55	公线	85	4250	144	250	4918.44	不受限	4900	成都地调
2557	10kV溪林路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪林路914	三溪	10000	否	500	8660.25	公线	165.52	33	2866.8	0	4927.42	不受限	4900	成都地调
2558	10kV南油线大馈线	邻水电力调度控制中心	南油线923开关	南城站（邻水）	20000	是	505	8746.86	公线	117.23	23	2030.4	0	4967.09	不受限	4900	广安地调
2559	10kV阳天路大馈线	天府电力调度控制中心	阳天路960开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	74.41	19	1288.8	0	4946.58	不受限	4900	天府地调
2560	10kV大博线907大馈线	天府电力调度控制中心	大博路907开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	256.18	43	4437	0	4916.07	不受限	4900	天府地调
2561	10kV石三一线	井研电力调度控制中心	石三一线924开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	112.62	23	1950.58	0	4977.62	不受限	4900	乐山地调
2562	10kV红开路_专	成都配调	红开路922	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	142.24	30	2463.6	0	4909.74	不受限	4900	成都地调
2563	10kV提铁路_特	成都配调	提铁线913	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	94.71	20	1640.4	0	4913.68	不受限	4900	成都地调
2564	10kV白西路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	否	400	6928.2	专线	75.75	19	1312	0	4923.38	不受限	4900	成都地调
2565	10kV沙民线	隆昌电力调度控制中心	沙民线927开关	沙坝站	110000	否	371.1	6427.64	公线	45.5	12	788	0	4996.88	不受限	4900	内江地调
2566	10kV东署线	成都配调	东署路921	东风路	2*50000	是	473	0	公线	97.46	21	1688	0	4866.08	不受限	4850	成都地调
2567	10kV沐海线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐海线918开关	沐川站	71500	否	400	6928.2	公线	79.8	20	1382.2	0	4853.18	不受限	4850	乐山地调
2568	10kV凉铜一线	资中电力调度控制中心	凉铜一线917开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	99.4	23	1721.6	0	4872.31	不受限	4850	内江地调
2569	10kV川生二线	成都配调	川生二线927	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	144.28	31	2499	0	4874.34	不受限	4850	成都地调
2570	10kV劳光线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	劳光线925开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	38.43	9	665.6	630	4870.5	不受限	4850	乐山地调
2571	10kV砂水线935大馈线	天府电力调度控制中心	砂水线935开关	红砂	180000	否	600	10392.3	专线	258.59	43	4478.7	0	4874.37	不受限	4850	天府地调
2572	10kV丰隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰隧线956开关	丰禾站	120000	否	336	5819.69	专线	21.54	6	373.1	0	4864.62	不受限	4850	广安地调
2573	10kV淮镇线	金堂电力调度控制中心	淮镇线909	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	37.41	9	648	0	4894.56	不受限	4850	成都地调
2574	10kV玉钱路	邛崃电力调度控制中心	玉钱路942	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	259.19	43	4489.2	0	4863.87	不受限	4850	成都地调
2575	10kV净捷一线	崇州电力调度控制中心	净捷一线928	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	437.98	55	7585.9	0	4884.87	不受限	4850	成都地调
2576	10kV洞金一路_专线	成都配调	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	144.57	31	2504	0	4869.34	不受限	4850	成都地调
2577	10kV欧姚二线	青白江电力调度控制中心	欧姚二线935开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	161.59	29	2798.7	0	4863.89	不受限	4850	成都地调
2578	10kV马奇七路	成都配调	马奇七线952	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	144.87	31	2509.2	0	4864.14	不受限	4850	成都地调
2579	10kV官保路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	125000	否	500	8660.25	专线	169.84	34	2941.6	0	4852.62	不受限	4850	成都地调
2580	10kV革万二线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革万二线924开关	革新	2*50000	否	553	9578.24	专线	215.08	39	3725.1	0	4895.32	不受限	4850	成都地调
2581	10kV新永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永四线901开关	新皂站	31500	是	352	6096.82	公用	100	28	1732	0	4877.46	不受限	4850	绵阳地调
2582	10kV金桐线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	金桐线914开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公线	39.35	10	681.6	2.31	4858.65	不受限	4850	甘孜地调
2583	10kV二瓷线大馈线	江油电力调度控制中心	二瓷线913开关	二郎庙站	31500	否	375	6495.19	公用	57.42	15	994.6	0	4851.07	不受限	4850	绵阳地调
2584	10kV北城一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城一线927开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	130.61	24	2262.2	550	4850.39	不受限	4850	自贡地调
2585	10kV九龙线大馈线	江油电力调度控制中心	九龙线906开关	九岭站	31500	是	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	4891.31	不受限	4850	绵阳地调
2586	10kV方置线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方置线917开关	方斗站	113000	否	330	5715.77	公线	15.36	5	266	0	4878.19	不受限	4850	达州地调
2587	10kV富高线	新桥电力调度控制中心	10kV.富高线925开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	159.97	29	2770.6	0	4878.14	不受限	4850	达州地调
2588	10kV含园线大馈线	江油电力调度控制中心	含园线923开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	151.11	31	2617.2	0	4865.26	不受限	4850	绵阳地调
2589	10kV望滨二线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨二线929	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	190.24	36	3295	0	4888.94	不受限	4850	巴中地调
2590	10kV象邮一线	眉山电力调度控制中心	象邮一线915开关	象耳站	14300	否	335	5802.37	专线	20.83	6	360.7	0	4861.43	不受限	4850	眉山地调
2591	10kV南房线	仁和电力调度控制中心	南房线962开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	78.82	20	1365.2	0	4870.18	不受限	4850	攀枝花地调
2592	10kV石江线	攀枝花西区电力调度控制中	石江线951开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	37.3	9	646.04	0	4896.36	不受限	4850	攀枝花地调
2593	10kV泸炭线922大馈线	泸州电力调度控制中心	泸炭线922	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	43.36	11	751	0	4874.7	不受限	4850	泸州地调
2594	10kV鱼景线915大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼景线915	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	70.39	16	1219.2	0	4891.47	不受限	4850	泸州地调
2595	10kV古环线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	古环线923	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	111.16	23	1925.3	0	4850.48	不受限	4850	泸州地调
2596	10kV银天路922线路	绵东电力调度控制中心	银天路922开关	银杏站	40000	是	390	6755	公线	29.19	7	505.6	0	4898.4	不受限	4850	德阳地调
2597	10kV杨新一线	西充电力调度控制中心	杨新I线916开关	杨家桥站	101400	是	352	6096.82	公线	35.2	10	609.682	1.16	4876.3	不受限	4850	南充地调
2598	10kV南滨线	南溪电力调度控制中心	南滨线963开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	63.12	15	1093.3	0	4864.96	不受限	4850	宜宾地调
2599	10kV元东二线	仁寿电力调度控制中心	元东二线925开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	151.92	32	2631.2	0	4882.43	不受限	4850	眉山地调
2600	10kV金观线	通川电力调度控制中心	10kV.金观线968开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	215.94	39	3740	0	4864.83	不受限	4850	达州地调
2601	10kV官沙线	阿坝电力调度控制中心	官沙线922开关	官家河坝站	100000	是	380	6581.79	公线	23.9	6	413.9	0	4851.53	不受限	4850	阿坝地调
2602	10kV金迪二线	通川电力调度控制中心	10kV.金迪二线971开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	216.51	39	3750	0	4854.83	不受限	4850	达州地调
2603	10kV龙多线	雨城电力调度控制中心	10kV龙多线918开关	龙观站	100000	是	350	6062.18	公线	323.75	92	5607.3	0	4849.74	不受限	4850	雅安地调
2604	10kV七河二线	雨城电力调度控制中心	10kV七河二线923开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	496.68	113	8602.5	1250	4846.82	不受限	4800	雅安地调
2605	10kV朝铁线	广元电力调度控制中心	朝铁线912开关	朝天站	20000	否	320	5542.56	专线	10.9	3	188.8	0	4799.5	不受限	4800	广元地调
2606	10kV多上二线	雨城电力调度控制中心	10kV多上二线913开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公线	117.16	27	2029.2	0	4829.72	不受限	4800	雅安地调
2607	10kV芙龙线	苍溪电力调度控制中心	芙龙线912	35kV芙蓉站	32000	否	351	6079.5	公线	35.94	10	622.4	0	4849.15	不受限	4800	广元地调
2608	10kV汉凤线	雨城电力调度控制中心	10kV汉凤线913开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	506.67	115	8775.6	1250	4846.82	不受限	4800	雅安地调
2609	10kV白园北一线	广元电力调度控制中心	白园北一线932开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	129.16	29	2237.1	0	4824.47	不受限	4800	广元地调
2610	10kV朱凯线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱凯线936开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	217.9	39	3774	0	4846.42	不受限	4800	南充地调
2611	10kV襄马线	南部电力调度控制中心	10kV襄马线911	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	60.93	16	1055.3	0	4821.55	不受限	4800	南充地调
2612	10kV仓镇路911线路	中江电力调度控制中心	仓镇路911开关	仓山站	22500	否	434	7517.1	公线	113.07	26	1958.4	0	4806.99	不受限	4800	德阳地调
2613	10kV罗广二路	绵竹电力调度控制中心	罗广二路921开关	罗荣站	100000	否	552	9560.92	公用	218.87	40	3790.8	0	4814.03	不受限	4800	德阳地调
2614	10kV桃田线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃田线915开关	桃花山站(阆中)	20000	否	380.2	6585.26	公线	63.98	17	1108.2	0	4818.53	不受限	4800	南充地调
2615	10kV玉镇线	巴州电力调度控制中心	10kV玉镇线924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调
2616	10kV杨医线	巴州电力调度控制中心	10kV杨医线926	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	260.08	43	4504.5	0	4848.57	不受限	4800	巴中地调
2617	10kV桥园线	大英电力调度控制中心	桥园线913开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	162.95	29	2822.3	0	4840.29	不受限	4800	遂宁地调

2618	10kV石桥线	南江电力调度控制中心	10kV石桥线926	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调
2619	10kV梁管二线	攀枝花电力调度控制中心	梁管二线997开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	28.55	7	494.4	0	4840.32	不受限	4800	攀枝花地调
2620	10kV新琴线673大馈线	泸州电力调度控制中心	新琴线974	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	2.5	1650	19	1600	4815.52	不受限	4800	泸州地调
2621	10kV北城一线	平昌电力调度控制中心	10kV北城一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	53	1725	0	4856.79	不受限	4800	巴中地调
2622	10kV大镇线	南江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大河站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调
2623	10kV城西线	南江电力调度控制中心	10kV城西线852	城关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800	巴中地调
2624	10kV安矿线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	安矿线962	安富	126000	是	423	7326.57	公线	59.06	14	1023	0	4838.26	不受限	4800	泸州地调
2625	10kV杨田线933大馈线	泸州电力调度控制中心	杨田线933	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	105.83	20	1832.9	600	4841.72	不受限	4800	泸州地调
2626	10kV丹英线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹英线922开关	丹桂站	400000	否	416	7205.33	公线	95.86	23	1660.3	0	4824.5	不受限	4800	自贡地调
2627	10kV洪武线	洪雅电力调度控制中心	洪武线912开关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	260.25	43	4507.5	0	4845.57	不受限	4800	眉山地调
2628	10kV宏星线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏星线904开关	宏仁站	50000	否	351	6079.5	公线	36.86	11	638.4	0	4833.15	不受限	4800	绵阳地调
2629	10kV双庙线	宣汉电力调度控制中心	双庙线925开关	双河站	20000	是	553	9578.24	公线	163.72	30	2835.6	0	4826.99	不受限	4800	达州地调
2630	10kV北奥线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北奥线921开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	90.84	16	1573.3	1260	4829.29	不受限	4800	自贡地调
2631	10kV万柏线大馈线	江油电力调度控制中心	万柏线915开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	104.59	22	1811.5	0	4839.57	不受限	4800	绵阳地调
2632	10kV杨堰二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨堰二线924开关	杨柳垭站	80000	否	390	6755	公线	72.66	19	1258.5	0	4821	不受限	4800	达州地调
2633	10kV德镇路	郫都电力调度控制中心	德镇线908开关	德源	104000	否	600	10392.3	公线	262.59	44	4548	0	4805.07	不受限	4800	成都地调
2634	10kV文仁路	成都配调	文仁路926	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	147.99	31	2563.2	0	4810.14	不受限	4800	成都地调
2635	10kV灌八路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌八路903开关	灌县	82000	否	400	6928.2	专线	80.74	20	1398.5	0	4836.88	不受限	4800	成都地调
2636	10kV羊木线	邛崃电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	9.7	3	168	0	4820.3	不受限	4800	成都地调
2637	10kV玉一路	邛崃电力调度控制中心	玉一路943	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	260.51	43	4512	0	4841.07	不受限	4800	成都地调
2638	10kV濛佳线	彭州电力调度控制中心	濛佳线931开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	80.37	20	1392	0	4843.38	不受限	4800	成都地调
2639	10kV西鹤线	邛崃电力调度控制中心	西鹤线937	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	175.43	35	3038.5	0	4802.5	不受限	4800	成都地调
2640	10kV太新线大馈线	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	专线	218.24	39	3780	0	4840.42	不受限	4800	天府地调
2641	10kV桥高线	资中电力调度控制中心	桥高线925开关	倒石桥站	100000	否	330	5715.77	专线	19.26	6	333.6	0	4810.59	不受限	4800	内江地调
2642	10kV石三二线	井研电力调度控制中心	石三二线935开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	169.3	34	2932.21	0	4862.02	不受限	4800	乐山地调
2643	10kV新街线913大馈线	沐川电力调度控制中心	新街线913开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	81.61	20	1413.5	0	4821.88	不受限	4800	乐山地调
2644	10kV乐桐二线	乐山电力调度控制中心	乐桐二线922开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	117.4	27	2033.4	0	4825.52	不受限	4800	乐山地调
2645	10kV北茅线	资中电力调度控制中心	北茅线927开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	92.74	15	1606.2	2910	4836.87	不受限	4800	内江地调
2646	10kV红岔线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红岔线914大馈线	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	101.41	31	1756.5	4620	4790.65	不受限	4790	凉山地调
2647	10kV谷城二线	阿坝电力调度控制中心	谷城二线925开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	84.24	21	1459	0	4776.38	不受限	4750	阿坝地调
2648	10kV郊旺线	广元电力调度控制中心	郊旺线921开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	专线	85.78	21	1485.7	0	4749.68	不受限	4750	广元地调
2649	10kV汉镇线	剑阁电力调度控制中心	汉镇线916开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	34.1	10	541.9	0	4773.76	不受限	4750	广元地调
2650	10kV魏蒲二线	通川电力调度控制中心	魏蒲二线961开关	魏兴站	82000	是	552	9560.92	公线	164.9	30	2856	0	4792.74	不受限	4750	达州地调
2651	10kV城乌线大馈线	布拖电力调度控制中心	城乌线916开关	城北站布拖	61650	否	400	6928.2	公线	83.15	21	1440	0	4795.38	不受限	4750	凉山地调
2652	10kV平汉一路	罗江电力调度控制中心	平汉一路967开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	203.9	34	3531.6	0	4782.24	不受限	4750	德阳地调
2653	10kV玉土二路	绵竹电力调度控制中心	玉土二路906开关	玉泉站	19300	是	400	6928.2	公用	44.86	11	777	0	4765.56	不受限	4750	德阳地调
2654	10kV元城一线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城一线924开关	元渡站	100000	是	500	8660.25	公线	125.45	25	2172.8	0	4755.4	不受限	4750	达州地调
2655	10kV柑城线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑城线913开关	柑坳站	16500	否	345	5975.58	公线	298.54	87	5169.4	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2656	10kV牛永线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛永线915开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	301.7	87	5225.5	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2657	10kV关湖线	射洪电力调度控制中心	关湖线914开关	城关	28500	是	345	5975.58	公线	2	1	3	0	4780.46	不受限	4750	遂宁地调
2658	10kV牛碳线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛碳线921开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	257.3	75	4456.5	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2659	10kV塘庙线	富顺电力调度控制中心	10kV塘庙线913开关	童寺站	15000	否	345	5975.58	公线	127.48	37	2208	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2660	10kV溪新线大馈线	江油电力调度控制中心	溪新线923开关	小溪坝站	6300	否	400	6928.2	公用	85.48	21	1480.5	0	4754.88	不受限	4750	绵阳地调
2661	10kV牛庙线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛庙线923开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	309.09	90	5353.5	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2662	10kV牛镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛镇线911开关	牛佛站	25100	否	345	5975.58	公线	312.74	91	5416.7	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2663	10kV童芝线大馈线	富顺电力调度控制中心	童芝线923开关	童寺站	20200	否	345	5975.58	公线	252.96	73	4381.2	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2664	10kV童镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	童镇线914开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	275.48	80	4776	0	4780.46	不受限	4750	自贡地调
2665	10kV黄酿一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿一线961	黄舣	50000	否	395	6841.6	公线	78.96	20	1367.6	0	4789.84	不受限	4750	泸州地调
2666	10kV板政线	仁和电力调度控制中心	板政线993开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	83.07	21	1438.7	0	4796.68	不受限	4750	攀枝花地调
2667	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟一线991开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	76.43	17	1323.8	0	4773.02	不受限	4750	乐山地调
2668	10kV团镇一线	内江电力调度控制中心	团镇一线918开关	团结站	100000	是	423	7326.57	公线	49.01	12	848.9	250	4762.36	不受限	4750	内江地调
2669	10kV国南一路大馈线	天府电力调度控制中心	国南一路913开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	221.78	40	3841.2	0	4779.22	不受限	4750	天府地调
2670	10kV北乡线	安岳电力调度控制中心	10kV北乡线925开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	144	27	2494	0	4780.62	不受限	4750	资阳地调
2671	10kV大东线	乐至电力调度控制中心	10kV大东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	99.42	33	1721.95	0	4754.48	不受限	4750	资阳地调
2672	10kV牛灌线912大馈线	泸川电力调度控制中心	牛灌线912	牛滩	20000	是	463	8019.4	公线	94.32	20	1633.6	0	4781.92	不受限	4750	泸州地调
2673	10kV河新三线	新都电力调度控制中心	河新三线917开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	4795.38	不受限	4750	成都地调
2674	10kV景自线	青白江电力调度控制中心	景自线945开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	221.85	40	3842.4	0	4778.02	不受限	4750	成都地调
2675	10kV氮焦路	大邑电力调度控制中心	氮焦线916开关	氮肥厂	25000	否	400	6928.2	公线	84.99	21	1472	0	4763.38	不受限	4750	成都地调
2676	10kV益富线	成都配调	益富路开关949	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	149.72	32	2593.2	0	4780.14	不受限	4750	成都地调
2677	10kV庙天路	成都配调	庙天路914	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	103.46	22	1792	0	4762.08	不受限	4750	成都地调
2678	10kV天龙路大馈线	郫都电力调度控制中心	天龙路937开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	262.96	44	4554.4	0	4798.67	不受限	4750	成都地调
2679	10kV革体路	青白江电力调度控制中心	革体线922开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	86.69	22	1501.4	0	4733.98	不受限	4700	成都地调
2680	10kV曙王线大馈线	青白江电力调度控制中心	曙王线921开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	专线	224.88	41	3895	0	4725.42	不受限	4700	成都地调
2681	10kV氮恒路	大邑电力调度控制中心	氮恒线914开关	氮肥厂	25000	否	380	6581.79	公线	69.75	18	1208	0	4715.61	不受限	4700	成都地调
2682	10kV洞花线	成都配调	洞花路950	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	153.12	32	2652	0	4721.34	不受限	4700	成都地调
2683	10kV高医路	成都配调	高医线933	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	152.02	32	2633	0	4740.34	不受限	4700	成都地调
2684	10kV梓府线	郫都电力调度控制中心	梓府线908开关	梓桐	362000	否	600	10392.3	专线	266.09	44	4608.6	0	4744.47	不受限	4700	成都地调
2685	10kV普达线	新都电力调度控制中心	普达线925开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	191.4	37	3315	0	4744.23	不受限	4700	成都地调
2686	10kV普悦路	新都电力调度控制中心	普悦线924开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	193.79	37	3356.4	0	4702.83	不受限	4700	成都地调
2687	10kV城凤一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅰ线927开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	206.37	34	3574.3	0	4725.68	不受限	4700	南充地调
2688	10kV瑞全路（共用专线）	新都电力调度控制中心	瑞全线920开关	瑞云	80000	否	517	8954.7	专线	191.26	37	3312.7	0	4746.53	不受限	4700	成都地调
2689	10kV门水线	仪陇电力调度控制中心	门水线925开关	度门站	80000	否	377	6529.83	专线	66.65	18	1154.3	0	4722.55	不受限	4700	南充地调
2690	10kV经化一路	彭州电力调度控制中心	经化一路923	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	169.05	34	2928	160	4706.22	不受限	4700	成都地调
2691	10kV清建线大馈线	天府电力调度控制中心	清建路945开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	268.65	45	4653	0	4700.07	不受限	4700	天府地调
2692	10kV南房路_公线	成都配调	南房路916	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	105.68	22	1830.4	0	4723.68	不受限	4700	成都地调
2693	10kV庙山路	成都配调	庙山路907	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	152.89	32	2648	0	4725.34	不受限	4700	成都地调
2694	10kV三内二线	内江电力调度控制中心	三内二线974开关	三元站	100000	是	423	0	公线	64.35	15	1114.5	0	4746.76	不受限	4700	内江地调
2695	10kV八湾线	内江电力调度控制中心	八湾线916开关	八角井站	90000	否	400	0	公线	86.85	22	1504.3	0	4731.08	不受限	4700	内江地调
2696	10kV海医线	成都配调	海医路929	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	153.11	32	2651.9	0	4721.44	不受限	4700	成都地调
2697	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	10kV车双一线962开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	123.74	28	2143.2	0	4715.72	不受限	4700	乐山地调
2698	10kV渔水线	隆昌电力调度控制中心	渔水线912开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	60.46	16	1047.1	0	4736.22	不受限	4700	内江地调
2699	10kV连车一线大馈线	威远电力调度控制中心	连车一线911开关	连界场站	71500	是	482	8348.48	专线	113.62	24	1967.9	0	4710.88	不受限	4700	内江地调
2700	10kV牌铁线(专线)	内江电力调度控制中心	牌铁线945开关	牌楼站	80000	否	377	0	专线	66.28	18	1148	0	4728.85	不受限	4700	内江地调
2701	10kV棉竹二线943大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹二线943	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	64.72	15	1121	0	4740.26	不受限	4700	泸州地调
2702	10kV爱利线	眉山电力调度控制中心	爱利线928开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	161.4	33	2795.4	0	4718.23	不受限	4700	眉山地调
2703	10kV白丰线	仁和电力调度控制中心	白丰线954开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	85.84	19	1486.8	0	4748.58	不受限	4700	攀枝花地调
2704	10kV石路线	攀枝花西区电力调度控制中	石路线971开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	7.62	2	131.9784	0	4717.62	不受限	4700	攀枝花地调
2705	10kV冯园线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯园线912开关	冯嘴	63000	否	352	6096.82	公线	43.42	12	752	0	4735.14	不受限	4700	泸州地调
2706	10kV演垭线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演垭线912开关	演武站	6300	否	400	6928.2	公线	87.02	22	1507.1	0	4728.28	不受限	4700	绵阳地调
2707	6kV田水线大馈线	安州电力调度控制中心	田水线625开关	水田坝站	6300	否	353	6114.14	公用	44.04	12	762.7	0	4740.03	不受限	4700	绵阳地调
2708	10kV乐仁线大馈线	安州电力调度控制中心	乐仁线912开关	乐兴站	8000	是	520	9006.66	公线	142.38	27	2466.1	0	4739.23	不受限	4700	绵阳地调
2709	10kV大皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	大皮线915开关	大山铺站	10100	否	325	5629.17	公线	20.09	6	348	0	4718.25	不受限	4700	自贡地调
2710	10kV金仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金仁线921开关	金宝站	12600	否	400	6928.2	公用	87.66	22	1518.3	0	4717.08	不受限	4700	绵阳地调
2711	10kV仙化线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙化线925开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	43.37	11	751.2	0	4708.22	不受限	4700	绵阳地调
2712	10kV梁金线928大馈线	宣汉电力调度控制中心	梁金线928开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	199.33	38	3452.4	0	4700.37	不受限	4700	达州地调
2713	10kV荣陶线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	荣陶线913开关	荣县站	90000	否	304	5265.43	专线	60.12	20	1040	0	4728.79	不受限	4700	自贡地调
2714	10kV北铁线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	北铁线953开关	城北站	100000	否	304	5265.43	专线	38.76	12	657.8	0	4738.89	不受限	4700	自贡地调
2715	10kV北清二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北清二线967开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公线	65.39	15	1132.6	0	4728.66	不受限	4700	自贡地调
2716	10kV叙鼎线	宜宾电力调度控制中心	叙鼎线622开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	215	50	3724	1240	4718.26	不受限	4700	宜宾地调
2717	10kV带蓝一线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅰ线919开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	224.95	41	3896.1	0	4724.32	不受限	4700	南充地调
2718	10kV坪浙线	宜宾电力调度控制中心	坪浙线989开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	638.46	148	11058.1	2000	4703.04	不受限	4700	宜宾地调
2719	10kV北蜀线	南部电力调度控制中心	10kV北蜀线915	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	266.49	44	4615.6	0	4721.88	不受限	4700	南充地调
2720	10kV塘联线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	塘联线911开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	224.54	41	3889.1	0	4731.32	不受限	4700	南充地调
2721	10kV宝中线	宝兴电力调度控制中心	宝中线914开关	宝兴站	10000	是	342	5923.61	公线	145.84	43	2526	0	4738.89	不受限	4700	雅安地调
2722	10kV卫新线	广元电力调度控制中心	卫新线924开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	专线	0.352	0.1	6.096	0	4707.71	不受限	4700	广元地调
2723	10kV金景线	仁寿电力调度控制中心	金景线914开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	69.19	18	1198.3	0	4725.31	不受限	4700	眉山地调
2724	10kV宝沙线	宝兴电力调度控制中心	宝沙线912开关	宝兴站	10000	是	342	5923.61	公线	160.9	47	2786.8	0	4738.89	不受限	4700	雅安地调
2725	10kV穆五线	宝兴电力调度控制中心	穆五线915开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	215.89	63	3739.2	0	4738.89	不受限	4700	雅安地调
2726	10kV穆民线	宝兴电力调度控制中心	穆民线923开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	265.12	78	4591.9	0	4738.89	不受限	4700	雅安地调
2727	10kV中上线	雨城电力调度控制中心	10kV中上线916开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	50.54	13	875.3	0	4708.83	不受限	4700	雅安地调
2728	10kV喜明一线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明一线969开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	113.07	24	1958.4	0	4692.67	不受限	4650	凉山地调
2729	10kV岔三线	荥经电力调度控制中心	岔三线993开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	90	30	1559	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2730	10kV油茶线	雅安电力调度控制中心	油茶线926手车开关	油墙碥站	16300	否	300	5196.15	公线	32.79	11	568	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2731	10kV竹碑线	广元电力调度控制中心	竹碑线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	1.424	0.4	24.66	0	4676.53	不受限	4650	广元地调
2732	10kV三双线	荥经电力调度控制中心	三双线994开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	100	50	1732	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2733	10kV新松线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新松线916开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	71.02	19	1230	0	4693.61	不受限	4650	凉山地调
2734	10kV姜华线	石棉电力调度控制中心	姜华线956开关	姜家沟站	80000	否	300	5196.15	公线	18.36	6	318	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2735	10kV茨跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨跃线911开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	65.87	17	1140.8	100	4682.81	不受限	4650	凉山地调
2736	10kV上煤线	广元电力调度控制中心	上煤线935开关	上西站	80000	否	300	5196.15	专线	17.972	5.3	311.284	0	4676.53	不受限	4650	广元地调
2737	10kV新海线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新海线913开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	71.19	19	1233	0	4690.61	不受限	4650	凉山地调
2738	10kV申沙线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV申沙线911小车开关	申果站	3150	否	304	5265.43	公线	3.52	1	61	0	4677.89	不受限	4650	凉山地调
2739	10kV壁周线	荥经电力调度控制中心	壁周线912开关	周坪站	10000	否	300	5196.15	公线	120.45	2	4200	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2740	10kV盐林线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐林线917开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	31.88	10	552.2	0	4669.93	不受限	4650	凉山地调
2741	10kV向学线	石棉电力调度控制中心	向学线954开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	52.91	18	916.4	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2742	10kV茨水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨水线914开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4663.61	不受限	4650	凉山地调
2743	10kV九襄线	汉源电力调度控制中心	九襄线913开关	九襄站	6300	否	300	5196.15	公线	37.41	12	648	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2744	10kV攀镇二线	宝兴电力调度控制中心	攀镇二线915开关	攀超站	12600	否	300	5196.15	公线	32.24	36	558.4	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2745	10kV向北线	石棉电力调度控制中心	向北线971开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	260.59	87	4513.5	0	4676.53	不受限	4650	雅安地调
2746	10kV金山线大馈线	阆中电力调度控制中心	金山线923开关	金垭站(阆中)	18000	否	300	5196.15	公线	30	10	519.615	0	4676.53	不受限	4650	南充地调
2747	10kV隐三路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐三路906开关	隐峰站	32000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650	德阳地调
2748	10kV家菱路914线路	中江电力调度控制中心	家菱路914开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	269.41	45	4666.2	0	4671.28	不受限	4650	德阳地调
2749	10kV新镇线大馈线（新店）	营山电力调度控制中心	新镇线922开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	87.41	20	1514	0	4652.1	不受限	4650	南充地调
2750	10kV柳镇线	洪雅电力调度控制中心	柳镇线912开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	265	82	4051	0	4676.53	不受限	4650	眉山地调
2751	10kV德中线	甘孜藏族自治州电力调度控	德中线912开关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0.59	23	510.2	0	4666.33	不受限	4650	甘孜地调
2752	10kV林金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林金线916开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	269.03	45	4659.6	0	4693.47	不受限	4650	绵阳地调
2753	10kV金香线	蓬溪电力调度控制中心	金香线926开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	162.74	30	2818.6	0	4663.86	不受限	4650	遂宁地调
2754	10kV大宾线	南江电力调度控制中心	10kV大宾线952	大坝站	6300	否	335	5802.37	公线	32.52	10	563.2	0	4658.93	不受限	4650	巴中地调
2755	10kV黄酿三线928大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿三线928	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	146.93	32	2544.8	0	4672.66	不受限	4650	泸州地调

2756	10kV黄镇二线	彭山电力调度控制中心	黄镇二线915开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	164.06	34	2841.6	0	4672.03	不受限	4650	眉山地调
2757	10kV安天一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天一线915开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	69.24	16	1199.3	0	4661.96	不受限	4650	泸州地调
2758	10kV园湖I回	攀枝花电力调度控制中心	园湖I回956开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	84.66	28	1466.3	0	4676.53	不受限	4650	攀枝花地调
2759	10kV黄茶二线	彭山电力调度控制中心	黄茶二线914开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	162.96	34	2822.4	0	4691.23	不受限	4650	眉山地调
2760	10kV舟罗线922大馈线	沐川电力调度控制中心	舟罗线922开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	89.19	22	1544.7	0	4690.68	不受限	4650	乐山地调
2761	10kV沙锦线	成都配调	沙锦线905	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调
2762	10kV红桥线	成都配调	红桥线917开关	红旗	130000	是	473	8192.6	公线	109.33	23	1893.6	0	4660.48	不受限	4650	成都地调
2763	10kV棕电路	成都配调	棕电线925	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	108.15	23	1873.2	0	4680.88	不受限	4650	成都地调
2764	10kV涯慈二路	成都配调	涯慈二线开关909	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	154.97	33	2684	0	4689.34	不受限	4650	成都地调
2765	10kV益窑线	成都配调	益窑路905	益州	103000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调
2766	10kV沙同线	成都配调	沙同路921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调
2767	10kV益高线	成都配调	益高路906	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调
2768	10kV沙充线_特	成都配调	沙充线941	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调
2769	10kV清永路大馈线	天府电力调度控制中心	清永路925开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	89.49	22	1550	0	4685.38	不受限	4650	天府地调
2770	10kV铁柱线	马边彝族自治县电力调度控	铁柱线913开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	13	7	200	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调
2771	10kV铁高线	马边彝族自治县电力调度控	铁高线914开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	20	10	300	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调
2772	10kV板杨路大馈线	天府电力调度控制中心	板杨路941开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	166.14	42	2877.6	0	4676.53	不受限	4650	天府地调
2773	10kV三波线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	三波线914开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	45.1	12	844	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调
2774	10kV永红线大馈线	天府电力调度控制中心	永红线913开关	永安	10000	否	300	5196.15	公线	351.39	64	6086	0	4676.53	不受限	4650	天府地调
2775	10kV铁河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	铁河线911开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	142	71	2300	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调
2776	10kV香奇线大馈线	天府电力调度控制中心	香奇线923开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	227.29	41	3936.6	0	4683.82	不受限	4650	天府地调
2777	10kV三乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	48	18	864	0	4676.53	不受限	4650	乐山地调
2778	10kV石太线	新都电力调度控制中心	石太线911开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	3	16.5	0	4676.53	不受限	4650	成都地调
2779	10kV岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV岳中线971开关	岳阳站	90000	否	525	9093.27	公线	203.9	39	3531.6	0	4652.34	不受限	4650	资阳地调
2780	10kV柳秋线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳秋线924开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	70.12	19	1214.4	0	4662.45	不受限	4650	南充地调
2781	10kV赵龙路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公线	1	10	1	0	4676.53	不受限	4650	成都地调
2782	10kV迎镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎镇线916开关	迎接站	12500	否	380	6581.79	公线	73.44	19	1272	0	4651.61	不受限	4650	资阳地调
2783	10kV音电路	成都配调	音电路911	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调
2784	10kV益华线	成都配调	益华路908	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调
2785	10kV沙龙路	成都配调	沙龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调
2786	10kV红牟线	青白江电力调度控制中心	红牟线921开关	红锋	2*40000	否	400	6928.2	专线	89.9	22	1557	0	4678.38	不受限	4650	成都地调
2787	10kV福兴一路	大邑电力调度控制中心	福兴一线924开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	0.01	1	0.01	0	4676.53	不受限	4650	成都地调
2788	10kV光镇线	新都电力调度控制中心	光镇线922开关	光辉	100000	否	500	8660.25	公线	181.29	36	3140	0	4654.22	不受限	4650	成都地调
2789	10kV春凫线	温江电力调度控制中心	春凫线994开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	173.14	31	2998.8	0	4663.79	不受限	4650	成都地调
2790	10kV沙盛路	成都配调	沙盛路946	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调
2791	10kV音川线	成都配调	音川路925	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调
2792	10kV赤牛路	成都配调	赤牛线921	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	155.22	33	2688.4	0	4684.94	不受限	4650	成都地调
2793	10kV沙青路	成都配调	沙青路924	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650	成都地调
2794	10kV胜工线	成都配调	胜工路925	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650	成都地调
2795	10kV欧渡线	青白江电力调度控制中心	欧渡线916开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	231.09	42	4002.5	0	4617.92	不受限	4600	成都地调
2796	10kV辰久路_专线	成都配调	辰久路910	星辰	2*50000+630(	否	473	8192.6	专线	157.51	33	2728	0	4645.34	不受限	4600	成都地调
2797	10kV红招路	成都配调	红招路929	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	111.82	24	1936.8	0	4617.28	不受限	4600	成都地调
2798	10kV同坪路大馈线	崇州电力调度控制中心	同坪路912	大同沟	10000	否	400	6928.2	公线	93.95	23	1627.2	0	4608.18	不受限	4600	成都地调
2799	10kV赵贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	赵贯路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公线	1	10	1	0	4641.9	不受限	4600	成都地调
2800	10kV平河线	邛崃电力调度控制中心	平河线932开关	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	184.46	37	3194.9	0	4646.1	不受限	4600	成都地调
2801	10kV杨鄢线	马边彝族自治县电力调度控	杨鄢线912开关	杨柳湾站	85500	否	300	5196.15	公线	3.7	1	64.1	0	4612.43	不受限	4600	乐山地调
2802	10kV凤城线大馈线	天府电力调度控制中心	凤城线913开关	凤凰	63000	是	636	11015.84	专线	242.55	38	4201	0	4611.67	不受限	4600	天府地调
2803	10kV兴裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV兴裕线911开关	兴富站	6300	是	335	5802.37	公线	168	50	2909.84	0	4641.9	不受限	4600	凉山地调
2804	10kV宝镇线	内江电力调度控制中心	宝镇线914开关	宝塔站	15000	是	380	6581.79	公线	111	29	1922	0	4659	不受限	4600	内江地调
2805	10kV金家线	成都配调	金家线933开关	金华街	2*50000	否	473	0	专线	157.74	33	2732	0	4641.34	不受限	4600	成都地调
2806	10kV平双线	成都配调	平双线908开关	和平街	112000	是	473	8192.6	公线	112.23	24	1943.8	0	4610.28	不受限	4600	成都地调
2807	10kV红武线	成都配调	红武路936	红旗	130000	否	473	8192.6	专线	159.84	34	2768.4	0	4604.94	不受限	4600	成都地调
2808	10kV波城线	成都配调	波城线914开关	清波	482000	是	473	8192.6	公线	112.13	24	1942.1	0	4611.98	不受限	4600	成都地调
2809	10kV大兴线	成都配调	大兴线924	大源	2*40000+630(	否	409	7084.09	专线	101.71	25	1761.6	0	4614.08	不受限	4600	成都地调
2810	10kV坪黄线	南江电力调度控制中心	10kV坪黄线957	坪河站	10300	否	335	5802.37	公线	34.46	10	596.8	0	4625.33	不受限	4600	巴中地调
2811	10kV齐炭线676大馈线	泸州电力调度控制中心	齐炭线926	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	103.03	22	1784.5	0	4631.02	不受限	4600	泸州地调
2812	6kV滩沟线	盐边电力调度控制中心	滩沟线678开关	三滩站	31500	否	300	5196.15	公线	1.69	1	29.2	0	4647.33	不受限	4600	攀枝花地调
2813	10kV园天线	攀枝花电力调度控制中心	园天线991开关	园林站	40000	是	480	8313.84	公线	116.33	24	2014.8	0	4636.27	不受限	4600	攀枝花地调
2814	10kV石柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳线914开关	石桥站	10000	否	400	6928.2	公线	92.47	23	1601.6	0	4633.78	不受限	4600	达州地调
2815	10kV炉农线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	炉农线914开关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	294.98	12	409	0	4666.29	不受限	4600	甘孜地调
2816	10kV北赵线大馈线	自贡电力调度控制中心	北赵线928开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	130.09	24	2253.1	790	4619.49	不受限	4600	自贡地调
2817	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	亚亚线912开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公线	0	17	574.6	0	4676.53	不受限	4600	甘孜地调
2818	10kV底仁线	江安电力调度控制中心	底仁线918开关	底蓬站	50000	否	330	5715.77	公用	30.96	9	536.2	0	4607.99	不受限	4600	宜宾地调
2819	10kV桃康线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃康线917开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	专线	92.29	23	1598.4	0	4636.98	不受限	4600	南充地调
2820	10kV红坡线	宜宾电力调度控制中心	红坡线635开关	红坝站	40000	是	400	6928.2	公线	42.67	11	739	160	4643.56	不受限	4600	宜宾地调
2821	10kV大燕线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大燕线916开关	大方	240000	否	553	9578.24	专线	230.07	42	3984.8	0	4635.62	不受限	4600	南充地调
2822	10kV永瓦路	中江电力调度控制中心	永瓦路982开关	永太站	22000	否	377	6529.83	公线	72.98	19	1264	0	4612.85	不受限	4600	德阳地调
2823	10kV城林线	宜宾电力调度控制中心	城林线656开关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	76.27	18	1321	0	4637.26	不受限	4600	宜宾地调
2824	10kV干襄线	汉源电力调度控制中心	干襄线924开关	干溪坝站	50000	是	335	5802.37	公线	250.67	75	4341.6	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调
2825	10kV陈金线	广元电力调度控制中心	陈金线914开关	35kV陈家站	6300	否	300	5196.15	专线	4.31	1	74.6	0	4601.93	不受限	4600	广元地调
2826	10kV君明线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君明线922开关	君塘站	16300	否	380	6581.79	公线	56.67	15	981.6	50	4627.01	不受限	4600	达州地调
2827	10kV萝共线	汉源电力调度控制中心	萝共线911开关	萝卜岗站	31500	是	335	5802.37	公线	128.5	38	2225.6	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调
2828	10kV南兴线	雨城电力调度控制中心	10kV南兴线915开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	194.2	58	3363.6	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调
2829	10kV观观线	广元电力调度控制中心	观观路921开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600	广元地调
2830	10kV宝五线	宝兴电力调度控制中心	宝五线913开关	宝兴站	10000	是	335	5802.37	公线	106.63	32	1846.8	0	4641.9	不受限	4600	雅安地调
2831	10kV陵栾线	苍溪电力调度控制中心	陵栾线929开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	114.6	27	1984.9	0	4640.2	不受限	4600	广元地调
2832	10kV熊工线	广元电力调度控制中心	熊工线918开关	熊家站	43000	是	403	6980.16	公线	54.91	14	951	0	4633.13	不受限	4600	广元地调
2833	10kV岗通线	通川电力调度控制中心	10kV.岗通线955开关	木岗站	50000	否	595	10305.7	公线	267.44	45	4632	0	4643.13	不受限	4600	达州地调
2834	10kV观杨线	广元电力调度控制中心	观杨路911开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	1.93	1	33.5	0	4643.03	不受限	4600	广元地调
2835	10kV沱城I回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅰ回951开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	175.22	32	3034.8	0	4613.94	不受限	4600	达州地调
2836	10kV观赵线	广元电力调度控制中心	观赵路922开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600	广元地调
2837	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	138.79	46	2403.8	125	4551.53	不受限	4550	雅安地调
2838	10kV万油线	雅安电力调度控制中心	万油线913开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	491.77	164	8517.5	80	4596.53	不受限	4550	雅安地调
2839	10kV九通线	广元电力调度控制中心	九通线973开关	九华站	80000	否	341	5906.29	专线	43.11	13	746.7	0	4568.96	不受限	4550	广元地调
2840	10kV九源一线	广元电力调度控制中心	九源一线914开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	143.55	32	2486.3	0	4575.27	不受限	4550	广元地调
2841	10kV仁大线	天全电力调度控制中心	仁大线913开关	仁义站	5000	否	300	5196.15	公线	147.23	49	2550	100	4576.53	不受限	4550	雅安地调
2842	10kV高冶线	仁寿电力调度控制中心	高冶线913开关	高家站	20000	否	300	5196.15	专线	5.26	2	91.1	0	4585.43	不受限	4550	眉山地调
2843	10kV龙南线	雨城电力调度控制中心	10kV龙南线961开关	龙观站	100000	是	330	5715.77	公线	336.05	102	5820.4	0	4572.62	不受限	4550	雅安地调
2844	10kV城西线	雅安电力调度控制中心	城西线916开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	329.13	82	5700.6	1665	4570.38	不受限	4550	雅安地调
2845	10kV永仁线	天全电力调度控制中心	永仁线914开关	仁义站	5000	否	300	5196.15	公线	163.33	54	2828.9	100	4576.53	不受限	4550	雅安地调
2846	10kV城水线大馈线	阆中电力调度控制中心	城水线927开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	专线	94.72	24	1640.5	0	4594.88	不受限	4550	南充地调
2847	10kV棕影二线	西充电力调度控制中心	棕影二线922开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	115.87	27	2006.8	0.46	4586.65	不受限	4550	南充地调
2848	10kV天乡路932线路	绵东电力调度控制中心	天乡路932开关	天池站	6300	是	352	6096.82	公线	18.18	5	314.8	0	4562.66	不受限	4550	德阳地调
2849	10kV化气线	达县电力调度控制中心	10kV.化气线971开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	47.8	19	827.896	0	4368.04	不受限	4550	达州地调
2850	10kV双地线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双地线954开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	258.05	43	4469.5	315	4568.57	不受限	4550	绵阳地调
2851	10kV洪止二线	洪雅电力调度控制中心	洪止二线922开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	131.5	27	2277.6	0	4581.32	不受限	4550	眉山地调
2852	10kV安立线大馈线	富顺电力调度控制中心	安立线913开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	104.19	23	1804.6	0	4569.34	不受限	4550	自贡地调
2853	10kV新麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新麻线918开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	100	28	1732	1000	4580.67	不受限	4550	绵阳地调
2854	10kV演武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演武线911开关	演武站	6300	是	400	6928.2	公线	56.6	14	980.3	0	4562.26	不受限	4550	绵阳地调
2855	10kV凤加二回	攀枝花电力调度控制中心	凤加二回922开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4576.1	不受限	4550	攀枝花地调
2856	10kV横碗线	米易电力调度控制中心	横碗线954开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	55.79	14	966.3	0	4576.26	不受限	4550	攀枝花地调
2857	10kV望观二线	巴州电力调度控制中心	10kV望观二线972	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	94.61	24	1638.6	0	4596.78	不受限	4550	巴中地调
2858	10kV南同线	仁和电力调度控制中心	南同线955开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	97.11	22	1681.9	0	4553.48	不受限	4550	攀枝花地调
2859	10kV黄东二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	黄东二线924	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	153.18	33	2653.1	0	4564.36	不受限	4550	泸州地调
2860	10kV徐胡线	隆昌电力调度控制中心	徐胡线913开关	徐家桥站	80000	是	505	8746.86	公线	139.08	28	2408.8	0	4588.69	不受限	4550	内江地调
2861	10kV青镇线	资中电力调度控制中心	青镇线922开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	23.87	7	413.5	0	4590.39	不受限	4550	内江地调
2862	10kV平书线	成都配调	平书线906	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	113.11	24	1959.1	0	4594.98	不受限	4550	成都地调
2863	10kV虎信一线	内江电力调度控制中心	虎信一线966开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	168.59	35	2920	0	4593.63	不受限	4550	内江地调
2864	10kV龙望线	内江电力调度控制中心	龙望线914开关	龙门站	15000	否	380	6581.79	公线	78.37	21	1357.3	0	4566.31	不受限	4550	内江地调
2865	10kV新石线	成都配调	新石线949开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	113.95	24	1973.7	0	4580.38	不受限	4550	成都地调
2866	10kV大丰路大馈线	天府电力调度控制中心	大丰路946开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	274.64	46	4756.7	0	4596.37	不受限	4550	天府地调
2867	10kV安华线914大馈线	天府电力调度控制中心	安华线914开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	97.22	24	1683.8	0	4551.58	不受限	4550	天府地调
2868	10kV城工线大馈线	武胜电力调度控制中心	城工线912开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	123.65	25	2141.6	200	4586.6	不受限	4550	广安地调
2869	10kV沙东路	彭州电力调度控制中心	沙东路932	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	89.72	22	1553.9	126	4555.48	不受限	4550	成都地调
2870	10kV北政线	蓬安电力调度控制中心	北政线912开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	216.14	36	3743.5	0	4556.48	不受限	4550	南充地调
2871	10kV严商三路_专线	成都配调	严商三路907	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	162.26	34	2810.4	0	4562.94	不受限	4550	成都地调
2872	10kV大米线	青白江电力调度控制中心	大米线919开关	大湾	2*40000	否	300	5196.15	专线	4.53	2	78.4	0	4598.13	不受限	4550	成都地调
2873	10kV城柳二线	青白江电力调度控制中心	城柳二线914开关	城厢	2*20000	否	553	9578.24	公线	198.22	36	3433.2	630	4557.22	不受限	4550	成都地调
2874	10kV城关线	青白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	公线	10.39	3	180	0	4558.89	不受限	4550	成都地调
2875	10kV庙科路_专线	成都配调	庙科路948	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	162.12	34	2808	0	4565.34	不受限	4550	成都地调
2876	10kV发黄线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发黄线912开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	79.99	21	1385.4	0	4538.21	不受限	4530	凉山地调
2877	10kV南龙线	广元电力调度控制中心	南龙线912开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	147.66	33	2557.5	0	4504.07	不受限	4500	广元地调
2878	10kV郊建线	广元电力调度控制中心	郊建线971开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	97.5	24	1688.7	0	4546.68	不受限	4500	广元地调
2879	10kV谷老一线	阿坝电力调度控制中心	谷老一线916开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	96.2	24	1666.1	50	4519.28	不受限	4500	阿坝地调
2880	10kV柏珠线	仁寿电力调度控制中心	柏珠线952开关	柏林站	80000	否	380	6581.79	公线	80.37	21	1392	0	4531.61	不受限	4500	眉山地调
2881	10kV洛佐线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛佐线911开关	洛佐站	6300	否	380	6581.79	公线	81.83	22	1417.3	0	4506.31	不受限	4500	凉山地调
2882	10kV城思线	天全电力调度控制中心	城思线923开关	思经站	5000	是	335	5802.37	公线	262	78	4538	100	4541.9	不受限	4500	雅安地调
2883	10kV桐白线	江安电力调度控制中心	桐白线955开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	43.79	12	758.4	0	4507.03	不受限	4500	宜宾地调
2884	10kV玲镇线大馈线	营山电力调度控制中心	玲镇线923开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	23.41	7	405.5	0	4504.86	不受限	4500	南充地调
2885	10kV彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭溪站	40000	是	600	10392.3	公线	219.03	37	3793.6	0	4520.24	不受限	4500	眉山地调
2886	10kV冯石线961大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯石线961开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	42.37	11	733.8	0	4517.78	不受限	4500	泸州地调
2887	10kV南箐西线	仁和电力调度控制中心	南箐西线978开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	54	12	935.2	800	4500.18	不受限	4500	攀枝花地调
2888	10kV科龙二线978	眉山电力调度控制中心	科龙二线978开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	89.93	18	1557.6	800	4501.32	不受限	4500	眉山地调
2889	10kV斯坡线	攀枝花西区电力调度控制中	斯坡线954开关	斯力沟站	8000	是	400	6928.2	公线	58.6	15	1015	0	4527.56	不受限	4500	攀枝花地调
2890	10kV相双线	眉山电力调度控制中心	相双线915开关	相东站	20000	否	900	15588.46	公线	230.77	26	3997	5490	4542.61	不受限	4500	眉山地调
2891	10kV板荷一线	仁和电力调度控制中心	板荷一线979开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	97.43	22	1687.5	0	4547.88	不受限	4500	广安地调
2892	10kV铝蓉线	眉山电力调度控制中心	铝蓉线925开关	铝城站	100000	否	482	8348.48	专线	173.7	36	3008.5	0	4505.13	不受限	4500	眉山地调
2893	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热也线914开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公线	0	13	574.6	0	4676.53	不受限	4500	甘孜地调

2894	10kV祥体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥体线914开关	凝祥站	50000	是	400	6928.2	公用	59.62	15	1032.7	0	4509.86	不受限	4500	绵阳地调
2895	10kV家小线	射洪电力调度控制中心	家小线912开关	张家口	63000	否	460	7967.43	公线	81.39	18	1409.6	1260	4501.09	不受限	4500	遂宁地调
2896	10kV宣城三线	宣汉电力调度控制中心	宣城三线922开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	157.55	30	2728.7	0	4518.2	不受限	4500	达州地调
2897	10kV绵金一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金一线925开关	绵阳站	50000	是	552	9560.92	公用	181.21	33	3138.5	0	4510.24	不受限	4500	绵阳地调
2898	10kV城厂线	万源电力调度控制中心	10kV.城厂线914开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	59.93	15	1038	0	4504.56	不受限	4500	达州地调
2899	10kV万水线大馈线	江油电力调度控制中心	万水线911开关	万寿站	40000	否	480	8313.84	公用	170.66	36	2955.9	0	4526.56	不受限	4500	绵阳地调
2900	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	0	18	542.6	0	4676.53	不受限	4500	甘孜地调
2901	10kV龙博线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV龙博线923开关	龙凤山站	400000	否	416	7205.33	公线	113.34	27	1963	0	4521.8	不受限	4500	自贡地调
2902	10kV湾江路	成都配调	湾江路907	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	117.21	25	2030	0	4524.08	不受限	4500	成都地调
2903	10kV栗溪路	大邑电力调度控制中心	栗溪线921开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	9.01	3	156	0	4520.53	不受限	4500	成都地调
2904	10kV涯府路	成都配调	涯府线943	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	116.03	25	2009.7	0	4544.38	不受限	4500	成都地调
2905	10kV陇狮线	仪陇电力调度控制中心	陇狮线k204开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	219.91	37	3808.9	0	4504.94	不受限	4500	南充地调
2906	10kV春环二线	仪陇电力调度控制中心	春环二线925开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	40.08	11	694.1	0	4529.76	不受限	4500	南充地调
2907	10kV大唐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐一线911开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	123.97	22	2147.2	970	4545.39	不受限	4500	资阳地调
2908	10kV竹中二回922	五通桥电力调度控制中心	竹中二回922开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	139.33	28	2413.2	0	4515	不受限	4500	乐山地调
2909	10kV杏星线	成都配调	杏星路909	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	2850	4523.34	不受限	4500	成都地调
2910	10kV桐水二线	内江电力调度控制中心	桐水二线929开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	专线	99.83	25	1729.1	0	4506.28	不受限	4500	内江地调
2911	10kV苏杨II回	乐山电力调度控制中心	苏杨二回921开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	91.86	21	1591	0	4505.82	不受限	4500	乐山地调
2912	10kV凉蜀线	资中电力调度控制中心	10kV凉蜀线913开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	118.88	28	2059	0	4534.91	不受限	4500	内江地调
2913	10kV杏驸线	成都配调	杏驸路920	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	116.95	25	2025.6	0	4528.48	不受限	4500	成都地调
2914	10kV金东路_特	成都配调	金东路913	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	164.34	35	2846.4	0	4526.94	不受限	4500	成都地调
2915	10kV龙柏线	内江电力调度控制中心	龙柏线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	82	22	1431	0	4492	不受限	4490	内江地调
2916	10kV竹观线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹观线923开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	71	17	1207	750	4473.8	受限	4470	广安地调
2917	10kV玉升一线	邛崃电力调度控制中心	玉升一线915开关	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	193.16	38	3345.6	0	4495.4	不受限	4450	成都地调
2918	10kV张街线	仪陇电力调度控制中心	张街线914开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	80.83	21	1400	0	4476.85	不受限	4450	南充地调
2919	10kV指万线	成都配调	指万线911	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	166.28	35	2880	0	4493.34	不受限	4450	成都地调
2920	10kV青牟线	青白江电力调度控制中心	青牟线954开关	青白江	2*20000	是	400	6928.2	公线	61.32	15	1062	0	4480.56	不受限	4450	成都地调
2921	10kV树祥线	青白江电力调度控制中心	树祥线926开关	红树	2*10000	否	400	6928.2	公线	101.16	25	1752.1	0	4483.28	不受限	4450	成都地调
2922	10kV塘勤线	成都配调	塘勤路920	塘坎街	362000	否	409	7084.09	专线	109.73	27	1900.5	0	4475.18	不受限	4450	成都地调
2923	10kV大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大洲站	80000	否	319	5525.24	专线	29.34	9	508.2	0	4464.52	不受限	4450	内江地调
2924	10kV石城线	隆昌电力调度控制中心	石城线916开关	石燕桥站	100000	是	505	8746.86	公线	145.43	29	2518.8	0	4478.69	不受限	4450	内江地调
2925	10kV牌万一线	内江电力调度控制中心	牌万一线913开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	174.66	36	3025.1	0	4488.53	不受限	4450	内江地调
2926	10kV香空线大馈线	天府电力调度控制中心	香空线915开关	香山	63000	否	591	10236.42	公线	274.5	46	4754.4	0	4458.38	不受限	4450	天府地调
2927	10kV瑶星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	瑶星一线963小车开关	瑶山站	100000	是	380	6581.79	公线	44.28	12	767	0	4498.43	不受限	4450	凉山地调
2928	10kV怡南一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南一线905开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	184.17	33	3189.9	0	4458.84	不受限	4450	天府地调
2929	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线925开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	142.96	28	2476	0	4493.78	不受限	4450	自贡地调
2930	10kV花工二线	射洪电力调度控制中心	花工二线931开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	82.1	22	1422	0	4486.02	不受限	4450	遂宁地调
2931	10kV堰南二线	达县电力调度控制中心	堰南二线917开关	堰坝站	80160	否	300	5196.15	公线	11.43	4	198	0	4478.53	不受限	4450	达州地调
2932	10kV金田二线	达县电力调度控制中心	金田二线929开关	金山站	153000	是	540	9353.07	公线	174.36	32	3020	0	4462.46	不受限	4450	达州地调
2933	10kV土马线大馈线	自贡电力调度控制中心	土马线961开关	土地坡站	80200	否	481	8331.16	公线	175.81	37	3045	0	4453.04	不受限	4450	自贡地调
2934	10kV高沿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV高沿线911开关	永安站	6300	否	352	6096.82	公线	135.26	48	2173.5	1000	4487.14	不受限	4450	自贡地调
2935	10kV五蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	五蔡线914开关	五宝站	30100	否	320	5542.56	公线	316.52	99	5477	500	4488.3	不受限	4450	自贡地调
2936	10kV镇五线	平昌电力调度控制中心	10kV镇五线912	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	38.7	12	670.3	0	4473.89	不受限	4450	巴中地调
2937	10kV板车南线	仁和电力调度控制中心	板车南线952开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	62.53	16	1083	0	4459.5	不受限	4450	攀枝花地调
2938	10kV江丹二线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹二线917	江北	40200	是	400	6928.2	公线	62.36	16	1080	0	4462.56	不受限	4450	泸州地调
2939	10kV义华线	平昌电力调度控制中心	10kV义华线925	信义站	90000	否	430	7447.82	公线	127.6	30	2210	0	4493.04	不受限	4450	巴中地调
2940	10kV叙万线	宜宾电力调度控制中心	叙万线624开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	129.73	30	2246.9	0	4456.14	不受限	4450	宜宾地调
2941	10kV港金线大馈线	高坪电力调度控制中心	港金线911开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	公线	276.49	46	4788.8	0	4486.33	不受限	4450	南充地调
2942	10kV峰码一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码一线921开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	238.89	43	4137.6	0	4482.82	不受限	4450	南充地调
2943	10kV明金线	宜宾电力调度控制中心	10kV明金线954开关	明威站	10000	否	430	7447.82	公线	128.25	30	2221.3	0	4481.74	不受限	4450	宜宾地调
2944	10kV北振线	南部电力调度控制中心	10kV北振线925	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	286.54	47	4962.8	0	4468.22	不受限	4450	南充地调
2945	10kV朝红路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝红路924开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	281.76	47	4880	0	4473.07	不受限	4450	德阳地调
2946	10kV明平线	宜宾电力调度控制中心	明平线952开关	明威站	10000	否	300	5196.15	公线	12.93	4	224	0	4452.53	不受限	4450	宜宾地调
2947	10kV大广线	仁寿电力调度控制中心	大广线922开关	大勇站	102000	否	495	8573.65	公线	186.19	38	3224.8	0	4491.49	不受限	4450	眉山地调
2948	10kV蒙新线	雅安电力调度控制中心	蒙新线914开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	348.43	87	6034.8	1750	4485.38	不受限	4450	雅安地调
2949	10kV岫白线	苍溪电力调度控制中心	岫白线916开关	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	48.97	14	848.2	0	4467.46	不受限	4450	广元地调
2950	10kV兴中一线	仁寿电力调度控制中心	兴中一线911开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	186.03	38	3222	0	4494.29	不受限	4450	眉山地调
2951	10kV九红线	荥经电力调度控制中心	九红线951开关	红岩桥站	20000	否	300	5196.15	公线	150	41	2598	200	4476.53	不受限	4450	雅安地调
2952	10kV仁老线	天全电力调度控制中心	仁老线923开关	仁义站	6300	否	300	5196.15	公线	157.67	53	2730.9	200	4476.53	不受限	4450	雅安地调
2953	10kV乔泥线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	乔泥线917小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	57.45	13	995	500	4463.26	不受限	4450	凉山地调
2954	10kV迎高线	剑阁电力调度控制中心	迎高线913开关	35kV迎水站	10000	是	404	6997.49	公线	65.42	16	1133.1	0	4464.89	不受限	4450	广元地调
2955	10kV城兴线	宝兴电力调度控制中心	城兴线923开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	425.32	98	7366.5	1600	4441.39	不受限	4400	雅安地调
2956	10kV平光二线	广元电力调度控制中心	平光二线922	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	0.234	0.07	4.052	0	4411.53	不受限	4400	广元地调
2957	10kV仁坝Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅱ回938开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	189.95	38	3289.9	0	4426.39	不受限	4400	眉山地调
2958	10kV平光一线	广元电力调度控制中心	平光一线912	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	2	0.6	34.64	0	4411.53	不受限	4400	广元地调
2959	10kV陵井线	苍溪电力调度控制中心	陵井线972开关	陵江站	90000	否	377	6529.83	公线	82.58	22	1430.2	0	4446.65	不受限	4400	广元地调
2960	10kV平京线	广元电力调度控制中心	平京线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	152.34	34	2638.5	0	4423.07	不受限	4400	广元地调
2961	10kV平昆线	广元电力调度控制中心	平昆线919开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	152.04	34	2633.4	0	4428.17	不受限	4400	广元地调
2962	10kV城汇线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城汇线921开关	（会东县调）城	15000	否	380	6581.79	公线	87.59	23	1517.1	0	4406.51	不受限	4400	凉山地调
2963	10kV沱城II回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅱ回960开关	塔沱站	31500	是	400	6928.2	公线	65.68	16	1137.6	0	4404.96	不受限	4400	达州地调
2964	10kV明水线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明水线925开关	光明变电站	20000	是	320	5542.56	公线	286.19	89	4965.5	0	4434.05	不受限	4400	凉山地调
2965	10kV意庆线大馈线	富顺电力调度控制中心	意庆线915开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	183.6	33	3179.9	0	4441.12	不受限	4400	自贡地调
2966	10kV平汉二路	罗江电力调度控制中心	平汉二路968开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	223.58	37	3872.4	0	4441.44	不受限	4400	德阳地调
2967	10kV鼓工二线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工二线922开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	283.06	47	4902.6	0	4434.88	不受限	4400	南充地调
2968	10kV青桥线	江安电力调度控制中心	青桥线951开关	青龙站	6300	是	380	6581.79	公用	49.56	13	858.3	0	4407.13	不受限	4400	宜宾地调
2969	10kv泰环一路	德阳电力调度控制中心	泰环一路917开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	224.8	37	3893.6	0	4420.24	不受限	4400	德阳地调
2970	10kV江加线大馈线	阆中电力调度控制中心	江加线914开关	江南站(阆中)	32500	否	373	6460.55	公线	81.13	22	1405.1	0	4409.39	不受限	4400	南充地调
2971	10kV庐龙一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙一路913开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	509.6	92	8826.2	3210	4438.74	不受限	4400	德阳地调
2972	10kV凤林路	中江电力调度控制中心	凤林路924开关	集凤站	22000	否	434	7517.1	公线	30.51	7	528.4	1800	4436.99	不受限	4400	德阳地调
2973	10kV天水路	德阳电力调度控制中心	天水路927开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	224.13	37	3882	0	4431.84	不受限	4400	德阳地调
2974	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	10kV河满二线917	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	42.36	13	733.6	0	4410.59	不受限	4400	南充地调
2975	10kV南湾III回	巴州电力调度控制中心	10kV南湾III回953	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	285.59	48	4946.4	0	4406.67	不受限	4400	巴中地调
2976	10kV胡海线652大馈线	泸州电力调度控制中心	胡海线652	胡市	10000	否	285	4936.34	公线	2.4	1640	20	0	4442.71	不受限	4400	泸州地调
2977	10kV平二线	平昌电力调度控制中心	10kV平二线961	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	283.53	47	4910.8	0	4442.27	不受限	4400	巴中地调
2978	10kV管罐线	达县电力调度控制中心	管罐线912开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	64.06	18	1109.6	0	4424.3	不受限	4400	达州地调
2979	10kV莲红线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲红线918开关	莲花寺站	63700	否	510	8833.46	公线	203.2	40	3519.5	0	4430.61	不受限	4400	自贡地调
2980	10kV何谷线大馈线	自贡电力调度控制中心	何谷线923开关	何市站	26500	是	510	8833.46	公线	122.38	24	2119.7	500	4447.07	不受限	4400	自贡地调
2981	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	14	541.3	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调
2982	10kV国觉线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	国觉线912开关	国营牧场站	15000	否	285	4936.34	公线	0	10	497.6	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调
2983	10kV太罗二线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗二线916开关	太和站	40000	是	600	10392.3	公线	16.97	3	294	3600	4419.84	不受限	4400	达州地调
2984	10kV木乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	木乡线912开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公线	0	24	841.1	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调
2985	10kV巴下线954大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	巴下线952开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公线	0	25	745.6	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调
2986	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	0	20	1124.6	0	4442.71	不受限	4400	甘孜地调
2987	10kV国南三路大馈线	天府电力调度控制中心	国南三路924开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	104.39	26	1808	0	4427.38	不受限	4400	天府地调
2988	10kV沙城四线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅳ回948开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	148.05	29	2564.3	0	4405.48	不受限	4400	乐山地调
2989	10kV大金路大馈线	天府电力调度控制中心	大金路910开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	284.83	47	4933.3	0	4419.77	不受限	4400	天府地调
2990	10kV松砖线大馈线	天府电力调度控制中心	松砖路944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	240.42	44	4164	0	4440.83	不受限	4400	天府地调
2991	10kV高偏线大馈线	广安电力调度控制中心	高偏线4开关	高兴站	11300	否	420	7274.61	公线	121.66	29	2107.1	0	4440.05	不受限	4400	广安地调
2992	10kV华山一路大馈线	天府电力调度控制中心	华山一路917开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	167.66	28	2903.8	1800	4435.38	不受限	4400	天府地调
2993	10kV奥国线（专线）	内江电力调度控制中心	奥国线918开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	178.63	37	3093.8	0	4419.83	不受限	4400	内江地调
2994	10kV山巩线	威远电力调度控制中心	山巩线912开关	山王站	12600	否	321	5559.88	公线	32.05	10	555.1	0	4448.79	不受限	4400	内江地调
2995	10kV象凯二线	成都配调	象凯二线992开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	170.92	36	2960.4	0	4412.94	不受限	4400	成都地调
2996	10kV三上线	内江电力调度控制中心	三上线921开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	103.13	26	1786.2	0	4449.18	不受限	4400	内江地调
2997	10kV环华线	成都配调	环华线908	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	124.16	26	2150.4	0	4403.68	不受限	4400	成都地调
2998	10kV平飞线	成都配调	平飞线905	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	122.07	26	2114.3	0	4439.78	不受限	4400	成都地调
2999	10kV大滨东二线大馈线	内江电力调度控制中心	大滨东二线923开关	大洲站	80000	是	423	0	公线	83.9	20	1453.2	0	4408.06	不受限	4400	内江地调
3000	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制中心	青大线912开关	青龙站	12600	否	300	5196.15	公线	14.76	5	255.7	0	4420.83	不受限	4400	乐山地调
3001	10kV三蟠一线大馈线	内江电力调度控制中心	三蟠一线915开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	83.34	20	1443.4	0	4417.86	不受限	4400	内江地调
3002	10kV清东线	威远电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	164.37	29	2846.9	500	4412.68	不受限	4400	内江地调
3003	10kV三临一线	内江电力调度控制中心	三临一线964开关	三元站	100000	否	400	0	公线	105.01	26	1818.7	0	4416.68	不受限	4400	内江地调
3004	10kV两镇线大馈线	威远电力调度控制中心	两镇线912开关	两河站	16300	否	321	5559.88	公线	27.3	9	472.8	125	4406.09	不受限	4400	内江地调
3005	10kV青龙线	青白江电力调度控制中心	青龙线953开关	青白江	2*20000	否	495	8573.65	公线	131.12	26	2271	1000	4445.29	不受限	4400	成都地调
3006	10kV平玉线	成都配调	平玉线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	168.84	36	2924.3	0	4449.04	不受限	4400	成都地调
3007	10kV象银一路专线	成都配调	象银一路932	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	169.26	36	2931.6	0	4441.74	不受限	4400	成都地调
3008	10kV作中路	成都配调	作中路922	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	169.42	36	2934.4	0	4438.94	不受限	4400	成都地调
3009	10kV美居线	新都电力调度控制中心	美居线938开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	211.03	41	3655	0	4404.23	不受限	4400	成都地调
3010	10kV任泰线	温江电力调度控制中心	任泰线916开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	186.14	34	3224	0	4424.74	不受限	4400	成都地调
3011	10kV门河线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门河线927开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	252.73	45	4377.3	0	4430.18	不受限	4400	南充地调
3012	10kV赵城线	金堂电力调度控制中心	赵城线905开关	赵镇	19000	是	320	5542.56	公线	1	10	1	0	4434.05	不受限	4400	成都地调
3013	10kV天丹线	彭州电力调度控制中心	天丹线941开关	天彭	128000	是	553	9578.24	公线	186.26	34	3226	0	4436.59	不受限	4400	成都地调
3014	10kV杨学线	金堂电力调度控制中心	杨学线914	杨柳	2*50000	否	580	10045.89	专线	265.64	46	4600.8	0	4440.5	不受限	4400	成都地调
3015	10kV庙优线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙优线950开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	209.93	41	3636	0	4423.23	不受限	4400	成都地调
3016	10kV松弘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松弘线922开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	240.17	44	4159.8	0	4445.03	不受限	4400	资阳地调
3017	10kV石镇线	乐至电力调度控制中心	10kV石镇线912开关	石佛站	12600	否	285	4936.34	公用	73.2	26	1267.8	0	4442.71	不受限	4400	资阳地调
3018	10kV石镇线大馈线925	井研电力调度控制中心	石镇线925开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	198.08	40	3430.81	0	7794.22	不受限	4360	乐山地调
3019	10kV水埝二线	乐山电力调度控制中心	水埝二线981开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	88.68	23	1536	0	4387.61	不受限	4350	乐山地调
3020	10kV严体三线	成都配调	严体三线918	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	126.44	27	2190	0	4364.08	不受限	4350	成都地调
3021	10kV桐联二线	内江电力调度控制中心	桐联二线924开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	公线	108.5	27	1879.3	0	4356.08	不受限	4350	内江地调
3022	10KV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤嘉线961开关	凤凰站	120000	是	400	6928.2	公线	66.87	17	1158.2	0	4384.36	不受限	4350	乐山地调
3023	10kV朱强一线	威远电力调度控制中心	朱强一线913开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	1.22	0	21.1	0	4357.52	不受限	4350	内江地调
3024	10kV界铁线	隆昌电力调度控制中心	界铁线914开关	界市站	10000	否	300	5196.15	专线	18.06	6	312.8	0	4363.73	不受限	4350	内江地调
3025	10kV杨童线	威远电力调度控制中心	杨童线918开关	杨家湾站	80000	否	454	7863.51	专线	155.06	34	2685.7	0	4391.46	不受限	4350	内江地调
3026	10kV大医线（专线）	内江电力调度控制中心	大医线971开关	大洲站	80000	否	423	7326.57	专线	128.59	30	2227.2	0	4366.71	不受限	4350	内江地调
3027	10kV平江线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平江线924开关	平桥站	63000	否	380	6581.79	公线	72.26	19	1251.5	315	4357.11	不受限	4350	乐山地调
3028	10kV香广线大馈线	天府电力调度控制中心	香广线916开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	286.35	48	4959.6	0	4393.47	不受限	4350	天府地调
3029	10kV桐城一线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城一线911开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	287.59	48	4981	0	4372.07	不受限	4350	天府地调
3030	10kV嘉鼎二线	沙湾电力调度控制中心	嘉鼎Ⅱ回924开关	嘉农站	80000	否	345	5975.58	公线	57.64	17	998.4	0	4379.62	不受限	4350	乐山地调
3031	10kV牌慧二线	简阳电力调度控制中心	牌慧二线944	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	135.28	24	2343	1880	4397.42	不受限	4350	成都地调

3032	10kV鸡沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	525	9093.27	公用	218.52	42	3784.8	0	4399.14	不受限	4350	资阳地调
3033	10kV双龙二路	广汉电力调度控制中心	双龙二路910开关	双泉开关站	20785	否	600	10392.3	公用	547	90	8500	4995	4358.07	不受限	4350	德阳地调
3034	10kV三水路_官仓	彭州电力调度控制中心	10kV三水路906	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	106.32	27	1841.4	0	4393.98	不受限	4350	成都地调
3035	10kV川息线	成都配调	川息线923	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	126.2	27	2185.7	0	4368.38	不受限	4350	成都地调
3036	10kV龙光线	成都配调	龙光线922开关	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	126.8	27	2196.2	800	4377.14	不受限	4350	成都地调
3037	10kV辰际路	成都配调	辰际路951	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	124.71	26	2160	0	4394.08	不受限	4350	成都地调
3038	10kV锦复一线	成都配调	锦复一线开关911	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	172.87	37	2994.1	0	4379.24	不受限	4350	成都地调
3039	10kV温腾路	成都配调	温腾线948	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	172.86	37	2994	0	4379.34	不受限	4350	成都地调
3040	10kV德康路	郫都电力调度控制中心	德康线921开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	107.74	27	1866	0	4369.38	不受限	4350	成都地调
3041	10kV胜皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜皮线911开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	130.69	23	2263.5	1250	4370.8	不受限	4350	自贡地调
3042	10kV堰安线	达县电力调度控制中心	堰安线928开关	堰坝站	80160	否	300	5196.15	专线	18.11	6	313.7	0	4362.83	不受限	4350	达州地调
3043	10kV南山二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南山二线913开关	南塔站	126000	否	400	6928.2	公线	107.83	27	1867.7	0	4367.68	不受限	4350	绵阳地调
3044	10kV代兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	代兴线913开关	代家坝站	126200	否	510	8833.46	公线	207.72	41	3597.7	0	4352.41	不受限	4350	自贡地调
3045	10kV高电线	南江电力调度控制中心	10kV高电线958	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	86.55	23	1499.1	0	4377.75	不受限	4350	巴中地调
3046	10kV顶龙线	巴州电力调度控制中心	10kV顶龙线913	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	63.23	18	1095.2	0	4360.76	不受限	4350	巴中地调
3047	10kV义汉线	平昌电力调度控制中心	10kV义汉线916	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	236.81	43	4101.5	0	4394.21	不受限	4350	巴中地调
3048	10kV安攀线	盐边电力调度控制中心	安攀线974开关	安顺站	12500	否	350	6062.18	公线	62.32	18	1079.4	0	4376.56	不受限	4350	攀枝花地调
3049	10kV金东线	蓬溪电力调度控制中心	金东线917开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	179.2	33	3103.7	0	4378.76	不受限	4350	遂宁地调
3050	10kV阳镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳镇路913开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	227.94	38	3947.9	0	4365.94	不受限	4350	德阳地调
3051	10kV蓥八二路	蓥华电力调度控制中心	蓥八二路923开关	蓥华站	20000	否	377	6529.83	公线	87.89	23	1522.3	0	4354.55	不受限	4350	德阳地调
3052	10kV穿红路911大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿红路911开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	47.94	13	830.4	0	4393.46	不受限	4350	德阳地调
3053	10kV朝昌路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝昌路923开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	286.28	48	4958.4	0	4394.67	不受限	4350	德阳地调
3054	10kV天镇路	德阳电力调度控制中心	天镇路926开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	327.83	59	5678	3290	4358.74	不受限	4350	德阳地调
3055	10kV鼓福线	南部电力调度控制中心	10kV鼓福线923	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	287.56	48	4980.5	0	4356.98	不受限	4350	南充地调
3056	10kV红聚线	宜宾电力调度控制中心	红聚线630开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	134.53	31	2330	0	4373.04	不受限	4350	宜宾地调
3057	10kV带码线大馈线	南充电力调度控制中心	带码线948开关	玉带站	100000	否	375	6495.19	专线	84.65	23	1466.1	0	4379.57	不受限	4350	南充地调
3058	10kV安宝线大馈线	阆中电力调度控制中心	安宝线912开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	68.98	19	1194.7	0	4395.63	不受限	4350	南充地调
3059	10kV鲁睦线	宜宾电力调度控制中心	鲁睦线954开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	91.9	21	1591.7	0	4366.56	不受限	4350	宜宾地调
3060	10kV襄梅线	南部电力调度控制中心	襄梅线923开关	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	88.58	23	1534.2	0	4389.41	不受限	4350	南充地调
3061	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线914开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	106.07	27	1837.2	0	4398.18	不受限	4350	广元地调
3062	10kV船桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船桥线936开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	88	23	1524.16	0	4399.28	不受限	4350	凉山地调
3063	10kV泥泗路	荥经电力调度控制中心	泥泗线924开关	泗坪站	20000	否	280	4849.74	公线	25	10	433	0	4364.77	不受限	4350	雅安地调
3064	10kV岗泰一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗泰一线972开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	246.3	45	4266	0	4338.83	不受限	4300	达州地调
3065	10kV黎关线	会理电力调度控制中心	黎关线913小车开关	黎溪站	100000	否	380	6581.79	专线	91.93	24	1592.3	0	4331.31	不受限	4300	凉山地调
3066	10kV兴乐线	仁寿电力调度控制中心	兴乐线913开关	兴家站	25000	否	382	6616.43	专线	92.84	24	1608	0	4346.79	不受限	4300	眉山地调
3067	10kV岗双线	通川电力调度控制中心	岗双线952开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	193.3	35	3348	0	4300.74	不受限	4300	达州地调
3068	10kV乃保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃保线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	44.83	13	776.4	100	4345.73	不受限	4300	凉山地调
3069	10kV沐杜线	广元电力调度控制中心	沐杜线922开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	专线	4.71	2	81.6	0	4329.93	不受限	4300	广元地调
3070	10kV山镇路914线路	中江电力调度控制中心	山镇路914开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	248.45	45	4303.2	0	4317.22	不受限	4300	德阳地调
3071	10kV安镇路912#线路	中江电力调度控制中心	安镇路912开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	88.8	24	1538	0	4338.85	不受限	4300	德阳地调
3072	10kV南桂东线	南溪电力调度控制中心	南桂东线946开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	93.41	22	1617.9	0	4340.36	不受限	4300	宜宾地调
3073	10kV城街线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	城街线921开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	141.58	29	2452.1	0	4323.68	不受限	4300	泸州地调
3074	10kV南前线	攀枝花电力调度控制中心	南前线971开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	110.65	28	1916.5	0	4318.88	不受限	4300	攀枝花地调
3075	10kV青苑线	彭山电力调度控制中心	青苑线911开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	200.94	40	3480.3	0	4313.92	不受限	4300	眉山地调
3076	10kV平一线	平昌电力调度控制中心	10kV平一线951	平昌站	100000	否	545	9439.68	公线	241.88	44	4189.4	0	4306.31	不受限	4300	巴中地调
3077	10kV龙马线916大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马线916	龙马潭	40000	是	406	7032.13	公线	74.07	18	1282.9	0	4342.8	不受限	4300	泸州地调
3078	10kV鱼新四线924大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新四线924	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	193.35	35	3348.9	0	4299.84	不受限	4300	泸州地调
3079	10kV水镇线	巴州电力调度控制中心	10kV水镇线914	水宁站	10000	否	352	6096.82	公线	200	57	1725	0	4371.82	不受限	4300	巴中地调
3080	10kV奢盘线913	古蔺电力调度控制中心	10kV奢盘线913开关	奢香	10000	否	308	5334.72	公线	27.68	9	479.4	0	4321.85	不受限	4300	泸州地调
3081	10kV化岭线	巴州电力调度控制中心	10kV化岭线913	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	51.69	15	895.2	0	4326.93	不受限	4300	巴中地调
3082	10kV杨来线931大馈线	泸州电力调度控制中心	杨来线931	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	222.78	42	3858.5	0	4325.44	不受限	4300	泸州地调
3083	10kV绕值线	甘孜藏族自治州电力调度控	绕值线912开关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公线	0	15	475.8	0	4442.71	不受限	4300	甘孜地调
3084	10kV罗魏线	洪雅电力调度控制中心	罗魏线924开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	149.21	30	2584.3	0	4343.9	不受限	4300	眉山地调
3085	10kV道钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道钟线942开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	200.37	36	3470.4	0	4330.76	不受限	4300	自贡地调
3086	10kV天峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.天峰线919开关	天星站	80000	是	465	8054.04	公线	121.47	26	2103.9	0	4339.33	不受限	4300	达州地调
3087	10kV柏柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏柏线914开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	35.91	11	622	0	4303.95	不受限	4300	绵阳地调
3088	10kV晓睢线大馈线	安州电力调度控制中心	晓睢线919开关	晓坝站	31500	是	400	6928.2	公用	71.02	18	1230	0	4312.56	不受限	4300	绵阳地调
3089	10kV清东线	大竹电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	81500	是	400	6928.2	公线	71.63	18	1240.7	0	4301.86	不受限	4300	达州地调
3090	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	261.71	22	532.8	0	4410.09	不受限	4300	甘孜地调
3091	10kV燕供线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕供线924开关	燕子山站	80000	是	445	7707.63	公线	105.45	24	1826.4	0	4339.7	不受限	4300	自贡地调
3092	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控	牛水线913开关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	552.06	20	561.7	0	4326.32	不受限	4300	甘孜地调
3093	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控	邛城线912开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公线	447.94	15	358.4	0	4315.69	不受限	4300	甘孜地调
3094	10kV理牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	理牧线914开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公线	109.4	27	1894.8	0	4340.58	不受限	4300	甘孜地调
3095	10kV猛石路专线	成都配调	猛石路921	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	175.29	37	3036	0	4337.34	不受限	4300	成都地调
3096	10kV黄马路	成都配调	黄马线925	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.05	27	2235.2	0	4318.88	不受限	4300	成都地调
3097	10kV湾海路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾海线935开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	288.91	48	5004	0	4349.07	不受限	4300	成都地调
3098	任医线	温江电力调度控制中心	任医线908开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	191.17	35	3311	0	4337.74	不受限	4300	成都地调
3099	10kV光炬线	仪陇电力调度控制中心	光炬线913开关	永光站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	90.69	24	1570.8	0	4306.05	不受限	4300	南充地调
3100	10kV春吉线	仪陇电力调度控制中心	春吉线929开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	201.44	36	3489	0	4339.87	不受限	4300	南充地调
3101	10kV鸡高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡高线913开关	鸡石湾站	73500	是	645	11171.73	公线	266.24	41	4611.2	0	4326.18	不受限	4300	资阳地调
3102	10kV放龙二线	简阳电力调度控制中心	放龙二线973开关	解放	109000	是	539	9335.75	公线	360.6	48	5758.5	3130	4338.6	不受限	4300	成都地调
3103	10kV星花线大馈线	天府电力调度控制中心	星花线935开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	282.96	71	4900.8	1200	4342.56	不受限	4300	天府地调
3104	10kV仁园路大馈线	天府电力调度控制中心	仁园路913开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	288.98	48	5005.2	0	4347.87	不受限	4300	天府地调
3105	10kV斑滟二线	乐山电力调度控制中心	斑滟二线922开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	145.06	33	2512.5	0	4346.42	不受限	4300	乐山地调
3106	10kV粉园线	成都配调	粉园路926开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	175.5	37	3039.6	0	4333.74	不受限	4300	成都地调
3107	10kV洞水线	成都配调	洞水路907	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	129.33	27	2240	0	4314.08	不受限	4300	成都地调
3108	10kV黄农线913大馈线	沐川电力调度控制中心	黄农线913开关	黄丹站	12600	否	335	5802.37	公线	50.64	15	877	0	4345.13	不受限	4300	乐山地调
3109	10kV塔湾线	成都配调	塔湾线925	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.05	27	2235.2	0	4318.88	不受限	4300	成都地调
3110	10kV朱强二线	威远电力调度控制中心	朱强二线926开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	3.05	1	52.8	0	4325.82	不受限	4300	内江地调
3111	10kV荔熙路	成都配调	荔熙路928	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	128.18	27	2220	0	4334.08	不受限	4300	成都地调
3112	10kV城幼线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城幼线922开关	（会东县调）城	15000	是	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4282.43	不受限	4280	凉山地调
3113	10kV崇文线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇文线912开关	会东大崇站	8350	否	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4260	凉山地调
3114	10kV干河线	汉源电力调度控制中心	干河线926开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	182.84	66	3166.8	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3115	10kV万观路	汉源电力调度控制中心	万观线914开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	128.75	47	2230	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3116	10kV干唐线	汉源电力调度控制中心	干唐线925开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	107.81	39	1867.2	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3117	10kV干砖线	汉源电力调度控制中心	干砖线916开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	169.88	62	2942.4	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3118	10kV工顺线	汉源电力调度控制中心	工顺线916开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	153	56	2650	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3119	10kV康高线	石棉电力调度控制中心	康高线958开关	新康站	6300	否	275	4763.14	公线	23.64	9	409.5	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3120	10kV工万路	汉源电力调度控制中心	工万线917开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	54.85	20	950	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3121	10kV宜交线	汉源电力调度控制中心	宜交线922开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	112.69	41	1951.8	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3122	10kV宜梨线	汉源电力调度控制中心	宜梨线911开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	81.03	29	1403.4	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3123	10kV麦查线	阿坝电力调度控制中心	麦查线952开关	麦尔玛站	31500	否	335	5802.37	公线	55.43	17	960.1	0	4262.03	不受限	4250	阿坝地调
3124	10kV清溪线	汉源电力调度控制中心	清溪线911开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	70.58	26	1222.4	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3125	10kV万坪线	汉源电力调度控制中心	万坪线913开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	196.88	172	3410	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3126	10kV宜永线	汉源电力调度控制中心	宜永线924开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	3.49	1	60.4	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3127	10kV船月线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船月线925开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	96.29	25	1667.8	0	4255.81	不受限	4250	凉山地调
3128	10kV宜三线	汉源电力调度控制中心	宜三线923开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	279.28	102	4837.2	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3129	10kV宜海线	汉源电力调度控制中心	宜海线921开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	147.51	54	2554.8	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3130	10kV清永路	汉源电力调度控制中心	清永线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	249.15	91	4315.2	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3131	10kV鸣麦路	汉源电力调度控制中心	鸣麦线916开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	公线	62.27	23	1078.5	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3132	10kV上渝线	广元电力调度控制中心	上渝线922开关	上西站	80000	否	341	5906.29	专线	61.17	18	1059.4	0	4256.26	不受限	4250	广元地调
3133	10kV清黎线	汉源电力调度控制中心	清黎线921开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3134	10kV科撒线	阿坝电力调度控制中心	科撒线912开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	0.17	0	3.1	0	4283.83	不受限	4250	阿坝地调
3135	10kV鸣高线	汉源电力调度控制中心	鸣高线912开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	专线	29.95	11	518.7	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3136	10kV九农线	汉源电力调度控制中心	九农线925开关	九襄站	6300	否	275	4763.14	公线	170.33	62	2950.2	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3137	10kV建碾线	南部电力调度控制中心	10kV建碾线916	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	91.88	24	1591.3	0	4285.55	不受限	4250	南充地调
3138	10kV龙乾一路	绵竹电力调度控制中心	龙乾一路907开关	龙桥站	71500	否	400	6928.2	专线	113.48	28	1965.5	0	4269.88	不受限	4250	德阳地调
3139	10kV新沿线	宜宾电力调度控制中心	新沿线957开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	98.44	23	1704.9	0	4253.36	不受限	4250	宜宾地调
3140	10kV安盘线大馈线	阆中电力调度控制中心	安盘线913开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	77.01	21	1333.8	0	4256.53	不受限	4250	南充地调
3141	10kV太家线	万源电力调度控制中心	10kV.太家线929开关	太和站	40000	是	400	6928.2	公线	73.98	18	1281.4	0	4261.16	不受限	4250	达州地调
3142	10kV晓浮二线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮二线917开关	晓坝站	40000	否	401	6945.52	公用	115.01	29	1992	0	4258.97	不受限	4250	绵阳地调
3143	10kV合园一线大馈线	江油电力调度控制中心	合园一线932开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公用	292.51	49	5066.2	0	4286.87	不受限	4250	绵阳地调
3144	10kV管镇线	达县电力调度控制中心	管镇线923开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	71.73	20	1242.4	0	4291.5	不受限	4250	达州地调
3145	10kV福莲线	新桥电力调度控制中心	10kV.福莲线914开关	福善站	10000	否	285	4936.34	公线	8.7	3	150.6	0	4292.11	不受限	4250	达州地调
3146	10kV化遂西线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂西线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	201.97	40	3498.2	0	4296.02	不受限	4250	达州地调
3147	10kV康农线大馈线	江油电力调度控制中心	康农路904开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	363.32	48	6292.7	0	4293.6	不受限	4250	绵阳地调
3148	10kV平青线	巴州电力调度控制中心	10kV平青线921	平梁站	26000	否	335	5802.37	公线	54.04	16	936	0	4286.13	不受限	4250	巴中地调
3149	10kV棕桂线	雅安配调电力调度控制中心	棕桂线925开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	181.86	47.86	3150	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3150	10kV福安线	蓬溪电力调度控制中心	福安线923开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	184.89	34	3202.3	0	4280.16	不受限	4250	遂宁地调
3151	10kV观乐线	巴州电力调度控制中心	10kV观乐线913	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	93.9	25	1626.4	0	4250.45	不受限	4250	巴中地调
3152	10kV打镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	10kV打镇线911开关	打古	10000	是	308	5334.72	公线	138.23	44	2510	0	4267.78	不受限	4250	泸州地调
3153	10kV丰利线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰利线915开关	丰乐	8000	是	308	5334.72	公线	156.28	50	2590	0	4267.78	不受限	4250	泸州地调
3154	10kV清牛线	巴州电力调度控制中心	10kV清牛线953	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	94.22	25	1631.9	0	4291.71	不受限	4250	巴中地调
3155	10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江公开闭所	0	是	390	6755	公线	301.71	77	5225.7705	1115	4289	不受限	4250	眉山地调
3156	10kV福光线	眉山电力调度控制中心	福光线915开关	福盛	150000	否	900	15588.46	专线	564.12	63	9770.5	0	4259.11	不受限	4250	眉山地调
3157	10kV棕黎线	雅安配调电力调度控制中心	棕黎线924开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	4.5	2	78	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3158	10kV纹鸣线	攀枝花西区电力调度控制中	纹鸣线973开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	72.06	18	1248.08	0	4294.32	不受限	4250	攀枝花地调
3159	10kV谢观线	彭山电力调度控制中心	谢观线922开关	谢家站	20000	是	460	7967.43	公线	122.33	27	2118.8	0	4255.14	不受限	4250	眉山地调
3160	10kV化南线	巴州电力调度控制中心	10kV化南线914	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	54.32	16	940.8	0	4281.33	不受限	4250	巴中地调
3161	10kV棕树线	雅安配调电力调度控制中心	棕树线923开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	公线	69.28	26	1200	0	4286.83	不受限	4250	雅安地调
3162	10kV清桦线大馈线	威远电力调度控制中心	清桦线923开关	清溪站	90000	否	360	6235.38	专线	77.81	22	1347.6	0	4264.24	不受限	4250	内江地调
3163	10kV范时路	成都配调	范时路910	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	132.38	28	2292.9	0	4261.18	不受限	4250	成都地调
3164	10kV马广线	内江电力调度控制中心	马广线925开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	53.47	14	926.1	0	4297.76	不受限	4250	内江地调
3165	10kV苏职线	乐山电力调度控制中心	苏职线919开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	58.46	15	1012.6	0	4252.83	不受限	4250	乐山地调
3166	10kV正星路大馈线	成都配调	正星线971	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	131.57	28	2278.8	0	4275.28	不受限	4250	成都地调
3167	10kV石城一线大馈线	井研电力调度控制中心	石城一线931开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	154.1	31	2669.08	0	4259.12	不受限	4250	乐山地调
3168	10kV宋庆二线	资中电力调度控制中心	宋庆二线914开关	宋家站	20000	否	328	5681.13	专线	49.62	15	859.4	0	4253.62	不受限	4250	内江地调
3169	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	80000	否	319	0	专线	40.44	13	700.5	0	4272.22	不受限	4250	内江地调

3170	10kV祥昆路	成都配调	祥昆路908	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	130.67	28	2263.2	0	4290.88	不受限	4250	成都地调
3171	10kV桐水一线	内江电力调度控制中心	桐水一线961开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	112.26	28	1944.3	0	4291.08	不受限	4250	内江地调
3172	10kV华航路大馈线	天府电力调度控制中心	华航路945开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	74.41	21	1288.8	0	4291.87	不受限	4250	天府地调
3173	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	杨八线922开关	杨柳湾站	85500	否	275	4763.14	公线	176	64	3053.8	0	4286.83	不受限	4250	乐山地调
3174	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	112.48	28	1948.2	0	4287.18	不受限	4250	广安地调
3175	10kV沱文线	金堂电力调度控制中心	沱文线922开关	沱源	130000	是	540	9353.07	公线	183.81	34	3183.6	0	4298.86	不受限	4250	成都地调
3176	10kV南谷一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷一线914开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	270.27	42	4681.1	0	4256.28	不受限	4250	资阳地调
3177	10kV南谷二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷二线915开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	268.13	42	4644	0	4293.38	不受限	4250	资阳地调
3178	10kV三汽路	新都电力调度控制中心	三汽线943开关	三河	80000	否	385	6668.4	专线	99.68	26	1726.4	0	4275.16	不受限	4250	成都地调
3179	10kV姚青线	安岳电力调度控制中心	10kV姚青线914开关	姚市站	15000	否	340	5888.97	公线	58.82	17	1018.7	0	4281.37	不受限	4250	资阳地调
3180	10kV永街线	仪陇电力调度控制中心	永街线913开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	92.56	25	1603.2	0	4273.65	不受限	4250	南充地调
3181	10kV树海路	大邑电力调度控制中心	树海线916开关	大树	120000	否	500	8660.25	专线	203.23	41	3520	0	4274.22	不受限	4250	成都地调
3182	10kV大世线	成都配调	大世线910	大源	2*40000+6300	是	473	8192.6	公线	131.18	28	2272.1	0	4281.98	不受限	4250	成都地调
3183	10kV象联线	成都配调	象联线开关907	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	178.68	38	3094.8	0	4278.54	不受限	4250	成都地调
3184	10kV荔国路	成都配调	荔国路935	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	179.68	38	3112	0	4261.34	不受限	4250	成都地调
3185	10kV南爱线	成都配调	南爱路931	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	182.45	39	3160	0	4213.34	不受限	4200	成都地调
3186	10kV象火路_特	成都配调	象火路994	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	181.32	38	3140.4	0	4232.94	不受限	4200	成都地调
3187	10kV前福二线	青白江电力调度控制中心	前福二线936开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	197.48	36	3420.4	0	4242.19	不受限	4200	成都地调
3188	10kV川乾线	成都配调	川乾线917	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	133.49	28	2312.1	0	4241.98	不受限	4200	成都地调
3189	10kV文通路	成都配调	文通线915	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	134.69	28	2332.8	0	4221.28	不受限	4200	成都地调
3190	10kV马奇六路	成都配调	马奇六线951	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	180.55	38	3127.2	0	4246.14	不受限	4200	成都地调
3191	10KV羊工六线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工六线938	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	208.55	41	3612	0	4229	不受限	4200	成都地调
3192	10kV河马一线	新都电力调度控制中心	河马一线904开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	0.46	1	8	429	4239.53	不受限	4200	成都地调
3193	10kV南兴线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	南兴线914开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	213.33	42	3694.8	0	4208.55	不受限	4200	南充地调
3194	10kV连双路	广汉电力调度控制中心	连双路909开关	连山站	80000	是	380	6581.79	公线	82	22	1270	1035	4230.43	不受限	4200	德阳地调
3195	10kV松铁线922大馈线	天府电力调度控制中心	松铁路922开关	松林	50000	是	335	5802.37	专线	24.6	7	426	0	4215.9	不受限	4200	天府地调
3196	10kV马星二线	凉山彝族自治州电力调度控	马星二线942开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	37.41	11	648	0	4229.46	不受限	4200	凉山地调
3197	10kV象润线	成都配调	象润线917开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	181.94	38	3151.2	0	4222.14	不受限	4200	成都地调
3198	10kV金豹线	资中电力调度控制中心	金豹线915开关	金李井站	10000	是	400	6928.2	公线	115.7	29	2004	0	4231.38	不受限	4200	内江地调
3199	10kV凤乐线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤乐线925开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	151.04	34	2616	0	4242.92	不受限	4200	乐山地调
3200	10kV连红二线	威远电力调度控制中心	连红二线921开关	连界场站	91500	是	362	6270.02	专线	53.17	15	810	0	4206.02	不受限	4200	内江地调
3201	10kV荔三线	成都配调	荔三路913	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	133.95	28	2320	0	4234.08	不受限	4200	成都地调
3202	10kV新水线	盐边电力调度控制中心	新水线972开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	25.26	8	437.5	0	4239.03	不受限	4200	攀枝花地调
3203	10kV永瓦线	大英电力调度控制中心	永瓦线912开关	永乐	12600	是	400	6928.2	公线	77.48	19	1342	0	4200.56	不受限	4200	遂宁地调
3204	10kV城环线626大馈线	古蔺电力调度控制中心	城环线922	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	148.3	30	2568.5	0	4207.28	不受限	4200	泸州地调
3205	10kV彭海线	仁和电力调度控制中心	彭海线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	76.8	19	1330.1	0	4212.46	不受限	4200	广安地调
3206	10kV南城三线	平昌电力调度控制中心	10kV南城三线912	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	247.02	45	4278.4	0	4217.31	不受限	4200	巴中地调
3207	10kV林朝线	南江电力调度控制中心	10kV林朝线953	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	112.55	28	1949.4	0	4285.98	不受限	4200	巴中地调
3208	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中	石湖一线975开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	75.6	19	1309.392	0	4233.01	不受限	4200	攀枝花地调
3209	10kV云堰一线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰一线915开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	287.44	49	4978.5	0	4218.69	不受限	4200	绵阳地调
3210	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	11.85	14	205.2	0	4237.51	不受限	4200	甘孜地调
3211	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	27	574.6	0	4286.83	不受限	4200	甘孜地调
3212	10kV道自线大馈线	自贡电力调度控制中心	道自线943开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	141.11	29	2444	0	4220.93	不受限	4200	自贡地调
3213	10kV城区一线	万源电力调度控制中心	10kV.城区一线911开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	196.93	36	3410.8	0	4210.22	不受限	4200	达州地调
3214	10kV锁工一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV锁工一线912开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	203	30	3516	2715	4244.44	不受限	4200	自贡地调
3215	10kV盟桥线	射洪电力调度控制中心	盟桥线924开关	联盟	26000	否	380	6581.79	公线	98.94	26	1713.6	0	4210.01	不受限	4200	遂宁地调
3216	10kV沿镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿镇线915开关	沿滩站	71900	是	516	8937.38	公线	150.14	29	2600.4	315	4234.5	不受限	4200	自贡地调
3217	10kV拱祥路922线路	绵东电力调度控制中心	拱祥路922开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	231.59	39	4011.2	0	4233.36	不受限	4200	德阳地调
3218	10kV盘碾线	南部电力调度控制中心	10kV盘碾线917	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	95.35	25	1651.4	0	4225.45	不受限	4200	南充地调
3219	10kV留夕线	江安电力调度控制中心	留夕线932开关	留耕站	6300	是	370	6408.59	公用	52.56	14	910.3	0	4216.57	不受限	4200	宜宾地调
3220	10kV青穆二线	青神电力调度控制中心	青穆二线928开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	37.35	9	646.9	1000	4214.36	不受限	4200	眉山地调
3221	10kV光金一路	绵竹电力调度控制中心	光金一路915开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	117.09	29	2028	0	4207.38	不受限	4200	德阳地调
3222	10kV青料Ⅰ路大馈线	蓥华电力调度控制中心	青料Ⅰ路907开关	青嘴山站	28500	否	800	13856.41	专线	476.33	60	8250	0	4220.77	不受限	4200	德阳地调
3223	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线624开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	100.4	23	1739	0	4219.26	不受限	4200	宜宾地调
3224	10kV快龙线	荥经电力调度控制中心	快龙线928开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	70	17	1212	2000	4235.38	不受限	4200	雅安地调
3225	10kV姚北线	剑阁电力调度控制中心	姚北线926开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	58.71	17	1016.9	0	4298.76	不受限	4200	广元地调
3226	10kV郊水一线	广元电力调度控制中心	郊水一线913开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	28.59	9	495.2	0	4212.51	不受限	4200	广元地调
3227	10kV攀硗线	宝兴电力调度控制中心	攀硗晓913开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	66.67	25	1154.8	0	4208.89	不受限	4200	雅安地调
3228	10kV洛镇一线	广元电力调度控制中心	洛镇一线912开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200	广元地调
3229	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	71.03	26	1230.3	0	4208.89	不受限	4200	雅安地调
3230	10kV攀镇一线	宝兴电力调度控制中心	攀镇一线914开关	攀超站	12600	否	300	5196.15	公线	24.94	8	432	0	4244.53	不受限	4200	雅安地调
3231	10kV船西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船西线938开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	206.37	41	3574.4	0	4219.82	不受限	4200	凉山地调
3232	10kV大涂线	仁寿电力调度控制中心	大涂线929开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	200.16	40	3466.8	0	4249.49	不受限	4200	眉山地调
3233	10kV攀嘎线	宝兴电力调度控制中心	攀嘎911开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	100.4	37	1739	0	4208.89	不受限	4200	雅安地调
3234	10kV洛镇二线	广元电力调度控制中心	洛镇二线913开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200	广元地调
3235	10kV913特埃线	甘洛电力调度控制中心	10kV特埃线913开关	特克站	16000	否	300	5196.15	公线	36	12	436.9	0	4236.63	不受限	4200	凉山地调
3236	10kV轮水线	广元电力调度控制中心	轮水线924开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	114.8	29	1988.4	0	4246.98	不受限	4200	广元地调
3237	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	58.18	16	1007.7	0	4160.74	不受限	4150	达州地调
3238	10kV金虞线	仁寿电力调度控制中心	金虞线911开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	101.67	27	1761	0	4162.61	不受限	4150	眉山地调
3239	10kV利政线	石棉电力调度控制中心	利政线954开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	94.4	31	1635	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3240	10kV利楠线	石棉电力调度控制中心	利楠线958开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	122.7	41	2125.1	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3241	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先靖线925开关	先锋站	20000	是	300	5196.15	公线	270.88	90	4691.6	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3242	10kV先镇线	石棉电力调度控制中心	先镇线912开关	先锋站	16300	是	300	5196.15	公线	7.66	3	132.6	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3243	10kV油湖线	雅安电力调度控制中心	油湖线924开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	202.66	49	5315.8	500	4176.53	不受限	4150	雅安地调
3244	10kV桂镇Ⅰ路911线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅰ路911开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	58.43	16	1012	0	4198.01	不受限	4150	德阳地调
3245	10kV向营线	石棉电力调度控制中心	向营线972开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	312.36	104	5410.1	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3246	10kV回喜线	石棉电力调度控制中心	回喜线912开关	回隆站	20100	是	300	5196.15	公线	75.12	25	1301	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3247	10kV萝源路	汉源电力调度控制中心	萝源线973开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	222.25	38	3849.3	0	4187.41	不受限	4150	雅安地调
3248	10kV栗擦线	石棉电力调度控制中心	栗擦线952开关	栗子坪站	100000	是	300	5196.15	公线	69.28	23	1200	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3249	10kV安新线	石棉电力调度控制中心	安新线955开关	安全站	6300	是	300	5196.15	公线	115.59	39	2002	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3250	10kV姜安线	石棉电力调度控制中心	姜安线971开关	姜家沟站	80000	是	300	5196.15	公线	177.02	59	3066	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3251	10kV万虫路	汉源电力调度控制中心	万虫线915开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	5.91	2	102.3	0	4184.53	不受限	4150	雅安地调
3252	10kV利中线	石棉电力调度控制中心	利中线953开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	232.04	77	4018.9	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3253	10kV向中线	石棉电力调度控制中心	向中线957开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	157.67	53	2730.9	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3254	10kV乃托线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃托线913开关	乃托站	25000	否	335	5802.37	公线	59.08	18	1023.3	0	4198.83	不受限	4150	凉山地调
3255	10kV向草线	石棉电力调度控制中心	向草线955开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	109.6	37	1898.3	0	4156.92	不受限	4150	雅安地调
3256	10kV带明线大馈线	南充电力调度控制中心	带明线927开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	257.22	47	4455	0	4165.42	不受限	4150	南充地调
3257	10kV遵寺路	绵竹电力调度控制中心	遵寺路903开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	208.37	37	3609	0	4150.58	不受限	4150	德阳地调
3258	10kV玉镇路	绵竹电力调度控制中心	玉镇路907开关	玉泉站	19600	否	500	8660.25	公线	207.96	42	3601.8	0	4192.42	不受限	4150	德阳地调
3259	10kV富方路	绵竹电力调度控制中心	富方路914开关	富新站	36000	否	600	10392.3	公用	299.83	50	5193.1	0	4159.97	不受限	4150	德阳地调
3260	10kV康桐线	江安电力调度控制中心	康桐线604开关	康家坝站	6300	是	300	5196.15	公用	226.33	75	3920	0	4156.92	不受限	4150	宜宾地调
3261	10kV庐亭二路961大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亭二路961开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	277.69	48	4809.6	0	4153.76	不受限	4150	德阳地调
3262	10kV塘西二线922	嘉陵电力调度控制中心	塘西二线922开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	255.63	46	4427.5	0	4192.92	不受限	4150	南充地调
3263	10kV叙青线	宜宾电力调度控制中心	叙青线643开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	64.17	17	1111.5	0	4153.93	不受限	4150	宜宾地调
3264	10kV庙通线	营山电力调度控制中心	庙通线912开关	大庙配电站(营山	6300	是	300	5196.15	公线	30	10	519.615	0	4156.92	不受限	4150	南充地调
3265	10kV万镇路962#线路	中江电力调度控制中心	万镇路962开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	98.13	26	1699.6	0	4177.25	不受限	4150	德阳地调
3266	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊沙线975开关	吊黄楼站	40000	是	300	5196.15	公线	289.49	96	5014	0	4156.92	不受限	4150	宜宾地调
3267	10kV庙大线	营山电力调度控制中心	庙大线913开关	大庙配电站(营山	6300	是	300	5196.15	公线	30	10	519.615	0	4156.92	不受限	4150	南充地调
3268	10kV九铅线大馈线	江油电力调度控制中心	九铅线914开关	九岭站	6300	否	269	4659.22	公用	100	37	1732	0	4193.3	不受限	4150	绵阳地调
3269	10kV西洋一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋一线918开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	210.94	42	3653.4	0	4187.6	不受限	4150	自贡地调
3270	10kV西湾线大馈线	自贡电力调度控制中心	西湾线937开关	汇西站	163500	否	486	8417.77	公线	195.36	40	3383.7	0	4192.29	不受限	4150	自贡地调
3271	10kV桥坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥坪线923开关	桥湾站	3150	否	285	4936.34	公线	15.47	5	267.9	0	4174.81	不受限	4150	达州地调
3272	10kV长龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙二线905开关	长卿站	63000	是	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4156.92	不受限	4150	绵阳地调
3273	10kV城茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶二线924开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	78.16	20	1353.8	0	4188.76	不受限	4150	达州地调
3274	10kV胜群线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜群线929开关	胜利站	100000	是	510	8833.46	公线	168.02	33	2910.1	0	4156.67	不受限	4150	自贡地调
3275	10kV桅溪线	旺苍电力调度控制中心	桅溪线914开关	桅杆坝站	80000	否	354	6131.46	公线	76.35	22	1322.4	0	4195.91	不受限	4150	广元地调
3276	10kV安天二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天二线972开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	96.72	23	1675.2	0	4186.06	不受限	4150	泸州地调
3277	10kV平费线	巴州电力调度控制中心	10kV平费线924	平梁站	26000	否	400	6928.2	公线	118.14	30	2046.2	0	4189.18	不受限	4150	巴中地调
3278	10kV堰卧线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰卧线951开关	堰坝站	40000	是	400	6928.2	公线	77.61	19	1344.2	0	4198.36	不受限	4150	达州地调
3279	10kV游星线	蓬溪电力调度控制中心	游星线972开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	189.7	35	3285.6	0	4196.86	不受限	4150	遂宁地调
3280	10kV梯报线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯报线958开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	14.95	5	259	0	4183.71	不受限	4150	达州地调
3281	10kV沙镇线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙镇线912开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	77.94	19	1350	0	4192.56	不受限	4150	泸州地调
3282	10kV金林线	蓬溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	190.9	35	3306.4	0	4176.06	不受限	4150	遂宁地调
3283	10kV顶羊线	巴州电力调度控制中心	10kV顶羊线924	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	75.01	21	1299.2	0	4156.76	不受限	4150	巴中地调
3284	10kV象和三线	成都配调	象和三路922	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	183.95	39	3186	0	4187.34	不受限	4150	成都地调
3285	10kV永街线914大馈线	沐川电力调度控制中心	永街线914开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	30.17	10	522.5	0	4154.03	不受限	4150	乐山地调
3286	10kV海攻线	成都配调	海攻线914开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	185.94	39	3220.5	0	4152.84	不受限	4150	成都地调
3287	10kV蒲园一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园一路911	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	80.37	20	1392	0	4150.56	不受限	4150	成都地调
3288	10kV碑川线(专线)	内江电力调度控制中心	碑川线922开关	碑木站	20000	否	335	5802.37	专线	59.06	18	1022.9	0	4199.23	不受限	4150	内江地调
3289	10kV平铁线	隆昌电力调度控制中心	平铁线925开关	平安站	71500	否	300	5196.15	专线	29.1	10	504	0	4172.53	不受限	4150	内江地调
3290	10KV土五线	乐山电力调度控制中心	土五线914开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	259.77	87	4499.2	0	4156.92	不受限	4150	乐山地调
3291	10kV青茅线大馈线	乐山电力调度控制中心	青茅线914开关	青平站	16300	是	300	5196.15	公线	350.92	117	6078	0	4156.92	不受限	4150	乐山地调
3292	10kV车南线大馈线	天府电力调度控制中心	车南线925开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	277.14	43	4800	0	4151.24	不受限	4150	天府地调
3293	10kV板平路大馈线	天府电力调度控制中心	板平路914开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	319.23	53	5529	0	4156.92	不受限	4150	天府地调
3294	10kV文土线905大馈线	天府电力调度控制中心	文土路905开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	240.09	80	4158.4	0	4156.92	不受限	4150	天府地调
3295	10kV板卫路大馈线	天府电力调度控制中心	板卫线916开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	359.82	90	6232	0	4156.92	不受限	4150	天府地调
3296	10kV龙白线	安岳电力调度控制中心	10kV龙白线915开关	龙台站	113000	否	525	9093.27	公用	231.53	44	4010.1	0	4173.84	不受限	4150	资阳地调
3297	10kV新达一路	广汉电力调度控制中心	新达一路951开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	195.94	40	3393.6	0	4182.39	不受限	4150	德阳地调
3298	10kV徐家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐家线922开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	214.42	42	3713.7	0	4189.65	不受限	4150	南充地调
3299	10kV大犁线	青白江电力调度控制中心	大犁线933开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	257.39	47	4458	0	4162.42	不受限	4150	成都地调
3300	10kV辰招路	成都配调	辰招路907	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	183.83	39	3184	0	4189.34	不受限	4150	成都地调
3301	10kV范智路	成都配调	范智路935	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	3200	4173.34	不受限	4150	成都地调
3302	10kV竹银线	成都配调	竹银线开关911	皇竹林	2*63000	否	473	8192.6	专线	184.9	39	3202.4	0	4170.94	不受限	4150	成都地调
3303	10kV严体二线	成都配调	严体二线917	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	136.91	29	2371.2	0	4182.88	不受限	4150	成都地调
3304	10kV泉镇线	青白江电力调度控制中心	泉镇线919开关	清泉	10000	是	300	5196.15	公线	10	2	100	0	4156.92	不受限	4150	成都地调
3305	10kV牟祥线	青白江电力调度控制中心	牟祥线924开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	10	2	100	0	4156.92	不受限	4150	成都地调
3306	10kV益布线	成都配调	益布线950	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	138.78	29	2403.6	0	4150.48	不受限	4150	成都地调
3307	10kV范慧一线01	成都配调	范慧一线913	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	136.05	29	2356.3	0	4197.78	不受限	4150	成都地调

3308	10kV店业路大馈线	郫都电力调度控制中心	店业线952开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	301.28	50	5218.2	0	4134.87	不受限	4100	成都地调
3309	10kV景海线	青白江电力调度控制中心	景海线944开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	公线	265.77	47	4603.2	0	4126.33	不受限	4100	成都地调
3310	10kV景物路	青白江电力调度控制中心	景物线932开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	208.75	42	3615.6	0	4100.69	不受限	4100	成都地调
3311	10kV马时三路	成都配调	马时三线926	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	139.75	30	2420.4	0	4133.68	不受限	4100	成都地调
3312	10kV金鞍路_专线	成都配调	金鞍路919	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	186.7	39	3233.6	0	4139.74	不受限	4100	成都地调
3313	10kV高交路大馈线	郫都电力调度控制中心	高交线934开关	高店子	126000	否	600	10392.3	专线	300.75	50	5209	0	4144.07	不受限	4100	成都地调
3314	10kV美旭线	新都电力调度控制中心	美旭线909开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	174.89	34	3029.1	0	4134.66	不受限	4100	成都地调
3315	10kV店林线	郫都电力调度控制中心	店林线920开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	301.28	50	5218.2	0	4134.87	不受限	4100	成都地调
3316	10kV城弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	城弘线914开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	89.24	18	1545.6	1260	4122.6	不受限	4100	广安地调
3317	10kV丹恒线	彭州电力调度控制中心	丹恒线999开关	牡丹	2*40000	否	300	5196.15	专线	32.22	11	558	0	4118.53	不受限	4100	成都地调
3318	10kV日来线	仪陇电力调度控制中心	日来线922开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	99.98	27	1731.6	0	4145.25	不受限	4100	南充地调
3319	10kV九龙二路大馈线	天府电力调度控制中心	九龙二路924开关	九江	40000	是	300	5196.15	专线	2.53	1	43.9	0	4113.02	不受限	4100	天府地调
3320	10kV阿荞线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	阿荞线913开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	30.36	9	525.8	0	4116.1	不受限	4100	凉山地调
3321	10kV大众二路大馈线	天府电力调度控制中心	大众二线953开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	300.79	50	5209.6	0	4143.47	不受限	4100	天府地调
3322	10kV香达线大馈线	天府电力调度控制中心	香达线924开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	302.17	50	5233.6	0	4119.47	不受限	4100	天府地调
3323	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌科一线932开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	152.68	32	2644.5	720	4149.13	不受限	4100	内江地调
3324	10kV阳浩线	乐山电力调度控制中心	阳浩线989开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	113.07	26	1958.4	0	4138.42	不受限	4100	乐山地调
3325	10kV猛湾线	成都配调	猛湾路938	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.21	40	3242.4	0	4130.94	不受限	4100	成都地调
3326	10kV翠机线	成都配调	翠机线开关925	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.62	40	3249.6	0	4123.74	不受限	4100	成都地调
3327	10kV五沙路	成都配调	五沙线925	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	139.7	30	2419.6	0	4134.48	不受限	4100	成都地调
3328	10kV尖牛线	乐山电力调度控制中心	尖牛线991开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	65.75	17	1138.8	0	4126.63	不受限	4100	乐山地调
3329	10kV玉研路	成都配调	玉研路925	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.07	40	3240	0	4133.34	不受限	4100	成都地调
3330	10kV资瑞线	仁和电力调度控制中心	资瑞线977开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	120.44	30	2086	0	4149.38	不受限	4100	攀枝花地调
3331	10kV大广二线	攀枝花西区电力调度控制中	大广二线942开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	82.02	21	1420.6	0	4121.96	不受限	4100	攀枝花地调
3332	10kV千赤线	通江电力调度控制中心	10kV千赤线952	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	56.81	17	984	0	4129.02	不受限	4100	巴中地调
3333	10kV福观二线	眉山电力调度控制中心	福观二线963开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	147.42	31	2553.3	0	4125.48	不受限	4100	眉山地调
3334	10kV回夏线	大英电力调度控制中心	回夏线926开关	回马	80000	是	355	6148.78	公线	45.27	13	784	0	4135.02	不受限	4100	遂宁地调
3335	10kV白镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白镇线911	白节	10000	是	300	5196.15	公线	165.59	55	3080	0	4123.32	不受限	4100	泸州地调
3336	10kV红康线	盐边电力调度控制中心	红康线916开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	31.12	10	539	0	4137.53	不受限	4100	攀枝花地调
3337	10kV南瑞线	仁和电力调度控制中心	南瑞线957开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	120.94	30	2094.7	0	4140.68	不受限	4100	攀枝花地调
3338	10kV擂任线大馈线	北川电力调度控制中心	擂任线926开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公线	33.26	11	576	0	4100.53	不受限	4100	绵阳地调
3339	10kV花镇线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇线959开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	241.86	40	4189	0	4124.84	不受限	4100	绵阳地调
3340	10kV金寒线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金寒线913	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	102.53	27	1775.8	0	4101.05	不受限	4100	南充地调
3341	10kV方新一线	宜宾电力调度控制中心	方新一线654开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	104.51	24	1810.1	0	4148.16	不受限	4100	宜宾地调
3342	10kV徐兰路912线路	绵东电力调度控制中心	徐兰路912开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	18.57	7	321.6	0	4121.11	不受限	4100	德阳地调
3343	10kV叶绿线（绿水921）大	营山电力调度控制中心	叶绿线921开关	绿水站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	118.48	27	2052	0	4114.1	不受限	4100	南充地调
3344	10kV消老线（老林）大馈线	营山电力调度控制中心	消老线913开关	老林站(营山)	7150	是	445	7707.63	公线	118.12	27	2045.9	0	4120.2	不受限	4100	南充地调
3345	10kV马商二线	通川电力调度控制中心	马商二线927开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	241.27	40	4178.8	0	4135.04	不受限	4100	达州地调
3346	10kV虎气线	广元电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎跳站	10300	否	264	4572.61	专线	5.154	1.7	89.26	0	4115.35	不受限	4100	广元地调
3347	10kV春巴线	剑阁电力调度控制中心	春巴线917开关	春风站	80000	否	300	5196.15	专线	31.09	10	538.4	0	4138.13	不受限	4100	广元地调
3348	10kV鞍百线	苍溪电力调度控制中心	鞍百线924开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	169.69	37	2939.1	0	4122.47	不受限	4100	广元地调
3349	10kV塔城线	通川电力调度控制中心	10kV.塔城线966开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	204.87	37	3548.4	0	4100.34	不受限	4100	达州地调
3350	10kV东桥线	苍溪电力调度控制中心	东桥线914开关	35kV东溪站	10000	否	400	6928.2	公线	120.88	30	2093.6	0	4141.78	不受限	4100	广元地调
3351	10kV巴阿线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴阿线911小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	31.13	10	539.2	0	4137.33	不受限	4100	凉山地调
3352	10kV谊百线	阿坝电力调度控制中心	谊百线921开关	水田坪站	10000	否	300	5196.15	公线	32.1	11	556	0	4120.53	不受限	4100	阿坝地调
3353	10kV乔孔线	广元电力调度控制中心	乔孔线916开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	120.55	30	2088	0	4147.38	不受限	4100	广元地调
3354	10kV始柳线	天全电力调度控制中心	始柳线917开关	始阳站	40000	否	275	4763.14	公线	312	93	6114	180	4106.83	不受限	4100	雅安地调
3355	10kV清河线	仁寿电力调度控制中心	清河线951开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	67.81	18	1174.5	0	4090.93	不受限	4050	眉山地调
3356	10kV思大线	天全电力调度控制中心	思大线914开关	思经站	5000	否	275	4763.14	公线	150	54	2078	200	4086.83	不受限	4050	雅安地调
3357	10kV岳林线	苍溪电力调度控制中心	岳林线915开关	岳东站	80000	否	365	6321.99	公线	92.29	25	1598.4	0	4091.39	不受限	4050	广元地调
3358	10kV上河线	广元电力调度控制中心	上河线916开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	126.06	31	2183.4	0	4098.74	不受限	4050	广元地调
3359	10kV堰均线	雨城电力调度控制中心	10kV堰均线922开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	469.62	107	8133.9	2045	4051.82	不受限	4050	雅安地调
3360	10kV沐骑二线	广元电力调度控制中心	沐骑二线923开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	公线	18.34	6	317.6	0	4093.93	不受限	4050	广元地调
3361	10kV兴铜线	天全电力调度控制中心	兴铜线921开关	兴业站	10000	否	275	4763.14	公线	60	21	1039	200	4086.83	不受限	4050	雅安地调
3362	10kV庐保二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保二路926开关	庐山站	100000	是	800	13856.41	公线	132.89	17	2301.6	7000	4085.13	不受限	4050	德阳地调
3363	10kV江龙线	江安电力调度控制中心	江龙线625开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	150.66	35	2609.5	0	4093.54	不受限	4050	宜宾地调
3364	10kV带西一线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅰ线913开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	281.07	44	4868.1	0	4083.14	不受限	4050	南充地调
3365	10kV绵山路绵双支	绵竹电力调度控制中心	绵山路904开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公线	206.29	37	3573	0	4075.74	不受限	4050	德阳地调
3366	10kV老复线大馈线	营山电力调度控制中心	老复线914开关	老林站(营山)	7150	否	275	4763.14	公线	27.5	10	476.314	230	4056.83	不受限	4050	南充地调
3367	10kV兴果路924#线路	中江电力调度控制中心	兴果路924开关	永兴站	16300	否	400	6928.2	公线	126.05	32	2183.2	0	4052.18	不受限	4050	德阳地调
3368	10kV望月北线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月北线917开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	262.93	48	4554	0	4066.42	不受限	4050	绵阳地调
3369	10kV回木一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木一线912开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	125.29	31	2170	0	4065.38	不受限	4050	绵阳地调
3370	10kV板科线大馈线	自贡电力调度控制中心	板科线935开关	板仓站	80000	是	550	9526.28	公线	205.02	37	3551	0	4070.02	不受限	4050	自贡地调
3371	10kV八平线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八平线913开关	八角站	10000	否	316	5473.28	公用	48.55	15	840.8	0	4085.15	不受限	4050	绵阳地调
3372	10kV关建线	射洪电力调度控制中心	关建线926开关	城关	28500	是	295	5109.55	公线	2	1	2	0	4087.64	不受限	4050	遂宁地调
3373	10kV铁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁园线909开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	187.41	36	3246	0	4056.33	不受限	4050	绵阳地调
3374	10kV南城一线	平昌电力调度控制中心	10kV南城一线916开关	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	256.48	47	4442.3	0	4053.41	不受限	4050	巴中地调
3375	10kV南朝线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南朝线854	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	305.16	51	5285.3	0	4067.77	不受限	4050	巴中地调
3376	10kV石溪线大馈线	南江电力调度控制中心	10kV石溪线911	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	105.32	28	1824.2	0	4052.65	不受限	4050	巴中地调
3377	10kV叙龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	叙龙线916开关	叙永	120000	是	441	7638.34	公线	116.8	26	2022.9	0	4087.77	不受限	4050	泸州地调
3378	10kV新方线	盐边电力调度控制中心	新方线977开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	33.95	11	588	0	4088.53	不受限	4050	攀枝花地调
3379	10kV纹山线	攀枝花西区电力调度控制中	纹山线954开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	84.17	21	1457.82	0	4084.58	不受限	4050	攀枝花地调
3380	10kV泸春线963大馈线	泸州电力调度控制中心	泸春线963	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	88.61	22	1534.7	0	4091	不受限	4050	泸州地调
3381	10kV新月线	盐边电力调度控制中心	新月线957开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	35.31	12	611.5	0	4065.03	不受限	4050	攀枝花地调
3382	10kV科龙二线927	眉山电力调度控制中心	科龙二线927开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	160.05	32	2772	0	4086.92	不受限	4050	眉山地调
3383	10kV南达线	仁和电力调度控制中心	南达线979开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	85.32	21	1477.8	0	4064.76	不受限	4050	攀枝花地调
3384	10kV城港线661大馈线	泸州电力调度控制中心	城港线924	城东	50000	是	379	6564.47	公线	67.44	18	1168.1	0	4083.48	不受限	4050	泸州地调
3385	10kV南坪线	米易电力调度控制中心	南坪线951开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	33.53	11	580.8	0	4083.27	不受限	4050	攀枝花地调
3386	10kV庄高线	眉山电力调度控制中心	庄高线911开关	庄店站	50000	否	283	4901.7	专线	18.65	7	323	0	4088.53	不受限	4050	眉山地调
3387	10kV沈园线	成都配调	沈园路906	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	144.57	31	2504	0	4050.08	不受限	4050	成都地调
3388	10kV新富线914大馈线	沐川电力调度控制中心	新富线914开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	123.59	31	2140.6	0	4094.78	不受限	4050	乐山地调
3389	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	20000	否	295	5109.55	专线	31.65	11	548.2	0	4050.39	不受限	4050	内江地调
3390	10kV望阳线	隆昌电力调度控制中心	望阳线928开关	望城坡站	95000	否	340	5888.97	公线	70.15	21	1215	0	4085.07	不受限	4050	内江地调
3391	10kV凤时二线	乐山电力调度控制中心	凤时二线926开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	159.46	36	2761.8	0	4097.12	不受限	4050	乐山地调
3392	10kV万肉线(专线)	内江电力调度控制中心	万肉线922开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	33.41	11	578.6	0	4097.93	不受限	4050	内江地调
3393	10kV董贸二线	威远电力调度控制中心	董贸二线926开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	281.8	49	4880.8	0	4098.15	不受限	4050	内江地调
3394	10kV沈文路	成都配调	沈文路909	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	144.57	31	2504	0	4050.08	不受限	4050	成都地调
3395	10kV嘉泰一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉泰Ⅰ回983开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	75.46	19	1307	0	4097	不受限	4050	乐山地调
3396	10kV踏镇线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏镇线982开关	踏水站	8000	否	270	4676.54	公线	6.77	3	117.2	0	4091.69	不受限	4050	乐山地调
3397	10kV嘉宏二线	沙湾电力调度控制中心	嘉宏Ⅱ回989开关	嘉农站	80000	否	390	6755	公线	116.71	30	2021.4	0	4058.1	不受限	4050	乐山地调
3398	10kV板航路大馈线	天府电力调度控制中心	板航路918开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	282.96	56	3860.8	600	4076.53	不受限	4050	天府地调
3399	10kV永文线	仪陇电力调度控制中心	永文线915开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	65.47	17	1134	0	4089.86	不受限	4050	南充地调
3400	10kV龙河线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙河线915开关	龙安站	30300	否	295	5109.55	专线	29.61	10	512.8	0	4085.79	不受限	4050	广安地调
3401	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	103.13	27	1786.2	0	4090.65	不受限	4050	南充地调
3402	10kV张檬线	仪陇电力调度控制中心	张檬线911开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	103.65	27	1795.2	0	4081.65	不受限	4050	南充地调
3403	10kV沿百线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿百线924开关	沿口站	100000	否	260	4503.33	专线	50.47	19	874.1	0	3178.86	不受限	4050	广安地调
3404	10kV天半路	成都配调	天半路923	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	189.65	40	3284.8	0	4088.54	不受限	4050	成都地调
3405	10kV黄周线	成都配调	黄周线909	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	144.53	31	2503.2	0	4050.88	不受限	4050	成都地调
3406	10kV东纱线	成都配调	东纱路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	142.26	30	2464	0	4090.08	不受限	4050	成都地调
3407	10kV白公路_专	成都配调	白公路921	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	190.67	40	3302.4	0	4070.94	不受限	4050	成都地调
3408	10kV赤万路	成都配调	赤万线911	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	190.32	40	3296.3	0	4077.04	不受限	4050	成都地调
3409	10kV店广线大馈线	郫都电力调度控制中心	店广线947开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	248.14	41	4297.7	0	4016.14	不受限	4000	成都地调
3410	10kV德塑路	郫都电力调度控制中心	德塑线912开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	129.01	32	2234.4	0	4000.98	不受限	4000	成都地调
3411	10kV大工二线	青白江电力调度控制中心	大工二线925开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	162.33	33	2811.6	0	4047.32	不受限	4000	成都地调
3412	10kV店团线	郫都电力调度控制中心	店团线935开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	247.78	41	4291.6	0	4022.24	不受限	4000	成都地调
3413	10kV川江三线	成都配调	川江三线934934	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	192.38	41	3332	0	4041.34	不受限	4000	成都地调
3414	10kV汉革线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	汉革线936开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	234.01	45	4053	0	4006.23	不受限	4000	成都地调
3415	10kV何豪线	新津电力调度控制中心	何豪线920开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	86.24	22	1493.6	0	4048.96	不受限	4000	成都地调
3416	10kV万工东路	新都电力调度控制中心	万工东线933开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	127.91	32	2215.4	0	4019.98	不受限	4000	成都地调
3417	10kV净泰线	崇州电力调度控制中心	净泰线924	净居	2*240000	否	619	10721.39	专线	325.59	53	5639.3	0	4009.95	不受限	4000	成都地调
3418	10kV平马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	平马线910	平乐	100000	是	423	7326.57	公线	106.22	25	1839.7	0	4021.56	不受限	4000	成都地调
3419	10kV沙君一线	彭州电力调度控制中心	沙君一线908	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	266.48	48	4615.4	0	4005.02	不受限	4000	成都地调
3420	10kV锦长线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦长线922开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	46.81	15	810.8	0	4021.62	不受限	4000	南充地调
3421	10kV庙尼路	新都电力调度控制中心	庙尼线936开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	233.72	45	4048	0	4011.23	不受限	4000	成都地调
3422	10kV平下线	邛崃电力调度控制中心	平下线908	平乐	100000	否	423	7326.57	公线	149.04	35	2581.3	0	4012.61	不受限	4000	成都地调
3423	10kV岭鋆线大馈线	广安电力调度控制中心	岭鋆线926开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	66.58	18	1153.2	0	4112.23	不受限	4000	广安地调
3424	10kV创交线大馈线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	307.06	51	5318.2	0	4034.87	不受限	4000	天府地调
3425	10kV车丰二线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰二线938开关	车城	240000	否	519	8989.34	专线	235.85	45	4085	0	4005.41	不受限	4000	天府地调
3426	10kV安园线931大馈线	天府电力调度控制中心	安园线931开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	126.56	32	2192.1	0	4043.28	不受限	4000	天府地调
3427	10kV果金线	内江电力调度控制中心	果金线915开关	果湾站	10000	否	335	5802.37	公线	47.22	14	817.8	400	4004.33	不受限	4000	内江地调
3428	10kV金新线	成都配调	金新线903开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	145.5	31	2520	0	4034.08	不受限	4000	成都地调
3429	10kV桐联一线	内江电力调度控制中心	桐联一线963开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	147.3	35	2551.3	0	4042.61	不受限	4000	内江地调
3430	10kV祥东路	成都配调	祥东线914	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	144.67	31	2505.6	0	4048.48	不受限	4000	成都地调
3431	10kV沈兆路	成都配调	沈兆路933	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	194.46	41	3368	0	4005.34	不受限	4000	成都地调
3432	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌石线944开关	牌楼站	80000	否	482	0	公线	202.11	42	3500.6	0	4013.03	不受限	4000	内江地调
3433	10kV大广一线	攀枝花西区电力调度控制中	大广一线956开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	87.64	22	1518	0	4024.56	不受限	4000	攀枝花地调
3434	10kV家园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅱ回971	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	263.98	48	4572.1	0	4048.32	不受限	4000	巴中地调
3435	10kV棉麒二线923大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒二线923开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	105.97	25	1835.4	0	4025.86	不受限	4000	泸州地调
3436	10kV彭互线	仁和电力调度控制中心	彭互线972开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	47.54	14	823.4	0	4026.34	不受限	4000	攀枝花地调
3437	10kV正平线	南江电力调度控制中心	10kV正平线957	正直站	12600	否	300	5196.15	专线	37.23	12	644.8	0	4031.73	不受限	4000	巴中地调
3438	10kV温桥线	大英电力调度控制中心	温桥线917开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	209.24	38	3624	0	4038.59	不受限	4000	遂宁地调
3439	10kV莱太线	大英电力调度控制中心	莱太线912开关	蓬莱	100000	是	520	9006.66	公线	119.64	23	2072.1	1130	4003.23	不受限	4000	遂宁地调
3440	10kV安永二线974大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永二线974	安富	126000	是	423	7326.57	公线	104.8	25	1815.1	0	4046.16	不受限	4000	泸州地调
3441	10kV石岛线	攀枝花西区电力调度控制中	石岛线977开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	87.04	22	1507.5	0	4035.06	不受限	4000	攀枝花地调
3442	10kV成飞一线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞一线911开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	221.29	44	3832.8	0	4008.2	不受限	4000	自贡地调
3443	10kV五潭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五潭线921开关	五龙站	12300	否	300	5196.15	公用	38.35	13	664.3	0	4012.23	不受限	4000	绵阳地调
3444	10kV黎安线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎安线913开关	黎雅站	16300	否	305	5282.75	公线	41.34	14	716	0	4038.48	不受限	4000	绵阳地调
3445	10kV隘得线	宣汉电力调度控制中心	隘得线923开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	48.46	14	839.4	0	4038.06	不受限	4000	达州地调

3446	10kV福城三线	洪雅电力调度控制中心	福城三线911开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	163.72	33	2835.6	0	4023.32	不受限	4000	眉山地调
3447	10kV燕水线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕水线952开关	燕子山站	80300	否	375	6495.19	公线	105.8	28	1832.4	0	4013.27	不受限	4000	自贡地调
3448	10kV堡高线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡高线926开关	堡子站	10000	是	292	5057.59	公线	166.88	76	2890	0	4046.07	不受限	4000	达州地调
3449	10kV擂五线大馈线	北川电力调度控制中心	擂五线928开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公用	37.07	12	642	0	4034.53	不受限	4000	绵阳地调
3450	10kV高三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高三线913开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	52.76	17	913.8	0	4012.15	不受限	4000	绵阳地调
3451	10kV花工一线	射洪电力调度控制中心	花工一线916开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	107.32	28	1858.8	0	4049.22	不受限	4000	遂宁地调
3452	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	24.15	18	418.3	0	4024.41	不受限	4000	甘孜地调
3453	10kV篾石路913线路	绵东电力调度控制中心	篾石路913开关	篾棚子站	6300	是	335	5802.37	公线	35.18	11	609.3	0	4032.6	不受限	4000	德阳地调
3454	10kV方国线	宜宾电力调度控制中心	方国线667开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	111.28	26	1927.4	0	4030.86	不受限	4000	宜宾地调
3455	10kV林乡线大馈线	营山电力调度控制中心	林乡线911开关	双林站	50000	否	275	4763.14	公线	14.44	5	250.1	0	4036.73	不受限	4000	南充地调
3456	10kV带园一线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅰ线914开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	187.07	34	3240	400	4022.59	不受限	4000	南充地调
3457	10kV青溪线大馈线	南充电力调度控制中心	青溪线927开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	284.11	44	4920.8	0	4030.44	不受限	4000	南充地调
3458	10kV仁城线	天全电力调度控制中心	仁城线922开关	仁义站	6300	是	300	5196.15	公线	46.59	16	806.9	150	4006.92	不受限	4000	雅安地调
3459	10kV峰东线	蒲城电力调度控制中心	峰东线913开关	峰城站	10000	否	400	6928.2	公线	126.56	32	2192	0	4043.38	不受限	4000	达州地调
3460	10kV南院线	广元电力调度控制中心	南院线923开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	174.03	38	3014.2	0	4047.37	不受限	4000	广元地调
3461	10kV兴环线	仁寿电力调度控制中心	兴环线924开关	兴家站	25000	否	482	8348.48	专线	201.27	42	3486	0	4027.63	不受限	4000	眉山地调
3462	10kV西通线	通川电力调度控制中心	西通线973开关	城西站	112000	否	595	10305.7	公线	255.3	51	4422	0	4000	不受限	4000	达州地调
3463	10kV轮建线	广元电力调度控制中心	轮建线974开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	117.05	26	2027.3	1000	4034.27	不受限	4000	广元地调
3464	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	68.49	18	1186.2	0	4037.66	不受限	4000	凉山地调
3465	10kV东镇线	苍溪电力调度控制中心	东镇线913开关	35kV东溪站	10000	是	403	6980.16	公线	131.5	33	2277.6	0	4004.54	不受限	4000	广元地调
3466	10kV富五线	仁寿电力调度控制中心	富五线924开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	162.41	33	2813	0	4045.92	不受限	4000	眉山地调
3467	10kV岫烟线	苍溪电力调度控制中心	岫烟线913	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	75.44	22	1306.6	0	4009.06	不受限	4000	广元地调
3468	10kV陵滨线	苍溪电力调度控制中心	陵滨线915开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	333.35	53	5773.7	0	4031.44	不受限	4000	广元地调
3469	10kV包达线	阿坝电力调度控制中心	包达线952开关	包座站	2000	否	275	4763.14	公线	15.95	6	276.2	0	4010.63	不受限	4000	阿坝地调
3470	10kV沙禁线	天全电力调度控制中心	沙禁线926开关	沙坪站	50000	是	515	8920.06	公线	156.44	30	2709.5	400	4026.55	不受限	4000	雅安地调
3471	10kV洛清线	广元电力调度控制中心	洛清线914开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	23.09	8	400	0	4011.53	不受限	4000	广元地调
3472	10kV三转线	广元电力调度控制中心	三转线923开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	21.21	7	367.4	0	4044.13	不受限	4000	广元地调
3473	10kV发拉线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发拉线913开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	112.26	30	1944.3	0	3979.31	不受限	3970	凉山地调
3474	10kV龙中线	仁寿电力调度控制中心	龙中线973开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公线	255	100	4416.73	0	3975.06	不受限	3950	眉山地调
3475	10kV红狼线	阿坝电力调度控制中心	红狼线953开关	红土站	3150	否	256	4434.05	公线	1.38	1	23.9	0	3966.74	不受限	3950	阿坝地调
3476	10kV堵赊线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵赊线912开关	堵格站	6300	否	320	5542.56	公线	57.74	19	1000	0	3988.3	不受限	3950	凉山地调
3477	10kV普老线	蒲城电力调度控制中心	10kV.普老线912开关	普湾站	16300	否	380	6581.79	公线	109.92	29	1903.8	0	3969.81	不受限	3950	达州地调
3478	10kV城水线	宝兴电力调度控制中心	城水线914开关	城南站	100000	是	363	6287.34	公线	62.27	17	1078.5	0	3951.37	不受限	3950	雅安地调
3479	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	否	403	6980.16	公线	120.35	30	2084.4	200	3997.74	不受限	3950	广元地调
3480	10kV朝马II路	什邡电力调度控制中心	朝马Ⅱ路934开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	211.13	38	3656.8	0	3991.94	不受限	3950	德阳地调
3481	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南源线949开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	484	113	8382.9	2000	3958.26	不受限	3950	宜宾地调
3482	10kV银镇一路913线路	绵东电力调度控制中心	银镇一路913开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	52.41	15	907.7	0	3969.76	不受限	3950	德阳地调
3483	10kV南环线	南溪电力调度控制中心	南环线947开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	258	60	4469	2000	3958.26	不受限	3950	宜宾地调
3484	10kV朱还线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱还线927开关	朱山站	102400	否	553	9578.24	专线	268.59	49	4652	0	3968.42	不受限	3950	南充地调
3485	10kV红五六线	宜宾电力调度控制中心	红五六线645开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	157.15	37	2721.9	0	3981.14	不受限	3950	宜宾地调
3486	10kV三蓥路903大馈线	蓥华电力调度控制中心	三蓥路903开关	三泉站	12000	否	377	6529.83	公线	109.47	29	1896	0	3980.85	不受限	3950	德阳地调
3487	10kV东国线	南溪电力调度控制中心	东国线945开关	东风站	63000	否	400	6928.2	公线	129.38	32	2240.8	0	3994.58	不受限	3950	宜宾地调
3488	10kV太镇线923大馈线	西充电力调度控制中心	太镇线923开关	太平站(西充)	16300	否	352	6096.82	公线	88.11	25	1526	0.19	3960.95	不受限	3950	南充地调
3489	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	309.35	52	5358	0	3995.07	不受限	3950	甘孜地调
3490	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	0	11	347.6	0	3975.06	不受限	3950	甘孜地调
3491	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	188.11	40	3258.1	0	3990.54	不受限	3950	甘孜地调
3492	10kV兜伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV兜伍线914开关	兜山站	10000	否	270	4676.54	专线	14.17	5	245.4	0	3963.49	不受限	3950	自贡地调
3493	10kV陈九线	达县电力调度控制中心	陈九线913开关	陈家站	11000	否	380	6581.79	公线	113.2	30	1960.6	0	3963.01	不受限	3950	达州地调
3494	10kV河东线大馈线	自贡电力调度控制中心	河东线924开关	河口站	10100	否	465	8054.04	公线	105.31	23	1824	1465	3959.64	不受限	3950	自贡地调
3495	10kV莲微线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲微线923开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	177.42	35	3073	0	3993.77	不受限	3950	自贡地调
3496	10kV盟天线	射洪电力调度控制中心	盟天线925开关	联盟	26000	是	430	7447.82	公线	113.81	26	1971.2	0	3987.06	不受限	3950	遂宁地调
3497	10kV回九线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回九线924开关	回龙站	50000	是	441	7638.34	公用	124.08	28	2149	0	3961.67	不受限	3950	绵阳地调
3498	10kV绵投线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵投线958开关	绵阳站	50000	否	527	9127.91	公用	245.13	47	4245.6	0	3969.52	不受限	3950	绵阳地调
3499	10KV池枫线大馈线	江油电力调度控制中心	池枫线914开关	龙池站	6300	否	270	4676.54	公用	14.81	5	256.5	0	3952.39	不受限	3950	绵阳地调
3500	10kV资尚线	仁和电力调度控制中心	资尚线975开关	迤资站	40000	否	265	4589.93	公线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受限	3950	攀枝花地调
3501	10kV科崇线	眉山电力调度控制中心	科崇线976开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	专线	217.43	44	3765.9	0	3950.39	不受限	3950	眉山地调
3502	10kV化镇线	巴州电力调度控制中心	10kV化镇线916	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	72.75	22	1260	0	3962.13	不受限	3950	巴中地调
3503	10kV毗中线922大馈线	泸州电力调度控制中心	毗中线922	毗卢	5000	是	326	5646.49	公线	30.46	9	527.5	0	3989.69	不受限	3950	泸州地调
3504	10kV龛棉线	巴州电力调度控制中心	10kV龛棉线914	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	233.95	45	4052	0	3976.05	不受限	3950	巴中地调
3505	10kV棉石线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉石线914	棉花坡	100000	是	308	5334.72	公线	17.86	6	309.3	0	3958.48	不受限	3950	泸州地调
3506	10kV资良线	仁和电力调度控制中心	资良线957开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	9.28	3	160.8	0	3996.12	不受限	3950	攀枝花地调
3507	10kV得高线	平昌电力调度控制中心	10kV得高线923	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	109.84	29	1902.4	0	3974.45	不受限	3950	巴中地调
3508	10kV作时四路_专线	成都配调	作时四路937	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	197.46	42	3420	0	3953.34	不受限	3950	成都地调
3509	10kV翠六线	成都配调	翠六线919	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	196.42	42	3402	0	3971.34	不受限	3950	成都地调
3510	10kV三胜线	成都配调	三胜路926	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受限	3950	成都地调
3511	10kV邦中线	成都配调	邦中线922	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	150.29	32	2603	0	3951.08	不受限	3950	成都地调
3512	10kV邦交线	成都配调	邦交线914开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	196.7	42	3406.9	0	3966.44	不受限	3950	成都地调
3513	10kV白尖路	都江堰电力调度控制中心	白尖路915	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	129.33	32	2240	0	3995.38	不受限	3950	成都地调
3514	10kV辰龙线	成都配调	辰龙路952开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	196.77	42	3408	0	3965.34	不受限	3950	成都地调
3515	10kV东长二线	内江电力调度控制中心	东长二线929开关	东兴站	100000	否	374	6477.87	公线	0	0	0	1860	3970.08	不受限	3950	内江地调
3516	10kV宋陈线	资中电力调度控制中心	宋陈线#921开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	300.21	51	5199.6	0	3997.59	不受限	3950	内江地调
3517	10kV官曲线	彭州电力调度控制中心	官曲线912开关	官仓	2*40000	是	390	6755	公线	82.99	21	1437.4	0	3966.6	不受限	3950	成都地调
3518	10kV云镇线911大馈线	泸川电力调度控制中心	云镇线911开关	云锦	20000	否	254	4399.41	公线	212	84	20	0	3959.47	不受限	3950	泸州地调
3519	10kV青孔线大馈线分析	邛崃电力调度控制中心	青孔线911	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	89.46	22	1549.4	0	3993.16	不受限	3950	成都地调
3520	10kV临宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	临宝线912开关	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	222.47	44	3853.2	0	3987.8	不受限	3950	成都地调
3521	10kV羊水线	邛崃电力调度控制中心	羊水线919开关	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	59.58	19	1032	0	3956.3	不受限	3950	成都地调
3522	10kV三德线	金堂电力调度控制中心	三德线914开关	三星	21000	否	300	5196.15	专线	40.16	13	695.6	0	3980.93	不受限	3950	成都地调
3523	10kV青城南线	青白江电力调度控制中心	青城南线942开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	167.19	34	2895.8	0	3963.12	不受限	3950	成都地调
3524	10kV棕窑线	成都配调	棕窑路903	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	150.21	32	2601.6	0	3952.48	不受限	3950	成都地调
3525	10kV张中线	成都配调	张中线922	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	150.35	32	2604	0	3950.08	不受限	3950	成都地调
3526	10kV平华路	温江电力调度控制中心	平华线924开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	90.09	23	1560.3	0	3982.26	不受限	3950	成都地调
3527	10kV梓逸路	郫都电力调度控制中心	梓逸线916开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	310.61	52	5379.7	0	3973.37	不受限	3950	成都地调
3528	10kV范慧二线01	成都配调	范慧二线933	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	149.57	32	2590.6	0	3963.48	不受限	3950	成都地调
3529	10kV辰北路	成都配调	辰北路953	星辰	2*50000+630	否	473	8192.6	专线	200.23	42	3468	0	3905.34	不受限	3900	成都地调
3530	10kV鹤源二路	大邑电力调度控制中心	鹤源二线922开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	专线	44.03	15	762.6	0	3913.93	不受限	3900	成都地调
3531	10kV青川路	大邑电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	20000	是	400	6928.2	专线	92.42	23	1600.8	0	3941.76	不受限	3900	成都地调
3532	10kV太靖线	郫都电力调度控制中心	太靖线914开关	太和	485000	否	600	10392.3	公线	313.24	52	5425.3	0	3927.77	不受限	3900	成都地调
3533	10kV三纺路	广汉电力调度控制中心	三纺路910开关	三星堆站旧	120000	否	252	4364.77	专线	117	46	1800	0	3928.29	不受限	3900	德阳地调
3534	10kV文白路大馈线	崇州电力调度控制中心	文白路908	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	242.1	41	4193.1	0	3926.76	不受限	3900	成都地调
3535	10kV十天Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	十天Ⅰ线919	十里坝	40000	是	539	9335.75	专线	177	33	3065.7	500	3902.9	不受限	3900	成都地调
3536	10kV汉桃线大馈线	新都电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	240.01	46	4157	0	3902.23	不受限	3900	成都地调
3537	10kV杨海北路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海北路913	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	312.33	52	5409.6	0	3943.47	不受限	3900	成都地调
3538	10kV虎长二线	内江电力调度控制中心	虎长二线936开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	160.45	33	2779	0	3899.78	不受限	3900	内江地调
3539	10kV虎院二线（专线）	内江电力调度控制中心	虎院二线925开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	206.94	43	3584.2	0	3929.43	不受限	3900	内江地调
3540	10kV凤溪线	乐山电力调度控制中心	凤溪线916开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	125.92	29	2181	0	3915.82	不受限	3900	乐山地调
3541	10kV怡都一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都一线916开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	312.25	52	5408.1	0	3944.97	不受限	3900	天府地调
3542	10kV沙城一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅱ回947开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	175.53	35	3040.2	0	3929.58	不受限	3900	乐山地调
3543	10kV仁厂一路大馈线	天府电力调度控制中心	仁厂一路915开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	252.54	42	4374	0	3939.84	不受限	3900	天府地调
3544	10kV西环线	巴州电力调度控制中心	10kV西环线955	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	236.01	46	4087.7	0	3940.35	不受限	3900	巴中地调
3545	10KV梁六线	巴州电力调度控制中心	10kV梁六线953	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	75.5	23	1307.6	0	3914.53	不受限	3900	巴中地调
3546	10kV鱼东线666大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼东线666	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	2.2	1620	20	0	3949.07	不受限	3900	泸州地调
3547	10kV麻东线	通江电力调度控制中心	10kV麻东线914	麻石站	16300	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900	巴中地调
3548	10kV烟凤线	通江电力调度控制中心	10kV烟凤线954	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	37.37	13	647.2	0	3904.63	不受限	3900	巴中地调
3549	10kV大公线	米易电力调度控制中心	大桥线956开关	大坪子站	10000	否	395	6841.6	公线	129.36	33	2240.6	0	3916.84	不受限	3900	攀枝花地调
3550	10kV毗龙线921大馈线	泸州电力调度控制中心	毗龙线921	毗卢	5000	是	285	4936.34	公线	3.4	1740	19	0	3949.07	不受限	3900	泸州地调
3551	10kV铁平线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV铁平线956	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900	巴中地调
3552	10kV南姑线	米易电力调度控制中心	南姑线972开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	43.14	14	747.2	0	3916.87	不受限	3900	攀枝花地调
3553	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	10kV南泉线939	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	311.22	52	5390.4	0	3962.67	不受限	3900	巴中地调
3554	10kV齐胡线673大馈线	泸州电力调度控制中心	齐胡线923	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	2.1	1610	20	0	3949.07	不受限	3900	泸州地调
3555	10kV松野线	眉山电力调度控制中心	松野线966开关	松江站	80000	否	423	7326.57	公线	154.27	36	2671.9	0	3922.01	不受限	3900	眉山地调
3556	10kV得双线	平昌电力调度控制中心	10kV得双线913	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	112.66	30	1951.2	0	3925.65	不受限	3900	巴中地调
3557	10kV渔青线	巴州电力调度控制中心	10kV渔青线952	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	113.39	30	1964	0	3912.85	不受限	3900	巴中地调
3558	10kV平禾二线	眉山电力调度控制中心	平禾二线949开关	平春	180000	否	600	10392.3	专线	313.5	52	5429.8	0	3923.27	不受限	3900	眉山地调
3559	10kV红山东线	盐边电力调度控制中心	红山东911开关	红格站	40000	是	300	5196.15	公线	12.15	4	210.5	0	3946.42	不受限	3900	攀枝花地调
3560	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	查吉线917开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公线	133.38	30	2310.1	0	3953	不受限	3900	甘孜地调
3561	10kV云高线大馈线	江油电力调度控制中心	云高线956开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	284.36	50	4925.2	0	3944.63	不受限	3900	绵阳地调
3562	10kV铁滨二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨二线926开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	194.13	37	3362.4	0	3939.93	不受限	3900	绵阳地调
3563	10kV雎光线大馈线	安州电力调度控制中心	雎光线915开关	雎水站	31500	否	355	6148.78	公用	92.98	26	1610.4	0	3923.5	不受限	3900	绵阳地调
3564	10kV南园线大馈线	自贡电力调度控制中心	南园线937开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	254.57	37	4409.2	2500	3940.36	不受限	3900	自贡地调
3565	10kV土陶线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土陶线922开关	土地坡站	80000	否	445	7707.63	公线	173.56	39	3006	0	3930.87	不受限	3900	自贡地调
3566	10kV太青线	万源电力调度控制中心	10kV.太青线961开关	太和站	40000	是	515	8920.06	公线	185.87	36	3219.3	0	3916.75	不受限	3900	达州地调
3567	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	通阿线913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	26.03	21	450.9	0	3991.81	不受限	3900	甘孜地调
3568	10kV桐井线	江安电力调度控制中心	桐井线941开关	桐梓林站	2*50000	是	320	5542.56	公用	29.69	9	514.2	0	3919.85	不受限	3900	宜宾地调
3569	10kV银镇二路914线路	绵东电力调度控制中心	银镇二路914开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	53.82	15	932.1	0	3945.36	不受限	3900	德阳地调
3570	10kV新滨Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新滨I线949开关	建新站	40000	是	400	6928.2	公线	93.71	23	1623.1	0	3919.46	不受限	3900	宜宾地调
3571	10kV穿江路913大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿江路913开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	公线	113.14	30	1959.6	0	3917.25	不受限	3900	德阳地调
3572	10kV岭海线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭海线912开关	长条岭站(阆中)	15000	否	270	4676.54	公线	16.06	6	278.2	0	3930.69	不受限	3900	南充地调
3573	10kV家军路918#线路	中江电力调度控制中心	家军路918开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	专线	311.18	52	5389.7	0	3947.78	不受限	3900	德阳地调
3574	10kV武九四61号线	剑阁电力调度控制中心	武九四61#线914开关	35kV武连站	12600	否	400	6928.2	专线	133.13	33	2305.8	0	3929.58	不受限	3900	广元地调
3575	10kV普九一线	仁寿电力调度控制中心	普九一线915开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	314.38	52	5445	0	3908.07	不受限	3900	眉山地调
3576	10kV金花二回	通川电力调度控制中心	10kV.金花二回976开关	金山站	150000	是	420	7274.61	公线	110.85	26	1920	0	3899.69	不受限	3900	达州地调
3577	10kV马龙一线	通川电力调度控制中心	10kV.马龙一线961开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	254.79	42	4413	0	3900.84	不受限	3900	达州地调
3578	10kV陵植线	苍溪电力调度控制中心	陵植线916开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	311.2	52	5390	0	3947.48	不受限	3900	广元地调
3579	10kV歧南线	苍溪电力调度控制中心	歧南线916开关	35kV歧坪站	8000	否	281	4867.06	公线	24.94	9	432	0	3948.35	不受限	3900	广元地调
3580	10kV九电线	广元电力调度控制中心	九电线972开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	45.31	15	784.7	0	3923.01	不受限	3900	广元地调
3581	10kV谷中线	阿坝电力调度控制中心	谷中线914开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	44.67	15	773.7	0	3902.83	不受限	3900	阿坝地调
3582	10kV撒阿线	阿坝电力调度控制中心	撒阿线913开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	20.86	8	361.3	0	3925.53	不受限	3900	阿坝地调
3583	10kV新汇线	仁寿电力调度控制中心	新汇线947开关	新城开闭所	0	否	495	8573.65	专线	217.66	44	3769.8	0	3946.49	不受限	3900	眉山地调

3584	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	姚竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	49.57	15	858.6	0	3866.43	不受限	3860	广元地调
3585	10kV松海线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松海线911开关	会东松坪站	5000	否	320	5542.56	公线	64.26	20	1113	0	3875.3	不受限	3850	凉山地调
3586	10kV姜鹿线	石棉电力调度控制中心	姜鹿线955开关	姜家沟站	80000	否	250	4330.13	公线	39.15	16	678	0	3897.12	不受限	3850	雅安地调
3587	10kV丰桥线	石棉电力调度控制中心	丰桥线953开关	丰乐站	25000	否	250	4330.13	公线	60.8	24	1053	0	3897.12	不受限	3850	雅安地调
3588	10kV莫德线	阿坝电力调度控制中心	莫德线957开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	24.98	9	432.6	0	3854.23	不受限	3850	阿坝地调
3589	10kV黑麦线	阿坝电力调度控制中心	黑麦线953开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	18.71	7	324	0	3884.89	不受限	3850	阿坝地调
3590	10kV洪电线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪电线912开关	洪川桥站	10000	否	335	5802.37	公线	77	23	1333.64	0	3888.34	不受限	3850	凉山地调
3591	10kV九澳线	广元电力调度控制中心	九澳线926开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	48.23	16	835.3	0	3872.41	不受限	3850	广元地调
3592	10kV里伏二线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏二线915开关	七里站	90000	否	840	14549.23	公线	532.74	63	9227	0	3867.31	不受限	3850	南充地调
3593	10kV灵江路大馈线	銮华电力调度控制中心	灵江路904开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	77.37	21	1340	0	3883.86	不受限	3850	德阳地调
3594	10kV古专线大馈线	阆中电力调度控制中心	古专线913开关	古城站(阆中)	40000	否	502.26	8699.4	公线	227.93	45	3947.7	0	3881.76	不受限	3850	南充地调
3595	10kV菜镇线	宜宾电力调度控制中心	菜镇线651开关	菜坝站	6300	是	490	8487.05	公线	168.13	34	2912	0	3877.64	不受限	3850	宜宾地调
3596	10kV光园二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园二路921开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	94.92	24	1644	0	3898.56	不受限	3850	德阳地调
3597	10kV御园四路	罗江电力调度控制中心	御园四路914开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	14.97	5	259.2	0	3897.72	不受限	3850	德阳地调
3598	10kV消双线	营山电力调度控制中心	消双线914开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	公线	23.26	8	402.9	0	3883.93	不受限	3850	南充地调
3599	10kV方鼎线	宜宾电力调度控制中心	方鼎线665开关	方水站	63000	否	430	7447.82	公线	162.3	38	2811	0	3892.04	不受限	3850	宜宾地调
3600	10kV花开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花开二线926开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	272.6	49	4721.4	0	3899.02	不受限	3850	南充地调
3601	10kV高片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高片线912开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	60.5	19	1047.8	0	3878.15	不受限	3850	绵阳地调
3602	10kV太向线	万源电力调度控制中心	10kV.太向线971开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	217.74	40	3771.2	0	3849.82	不受限	3850	达州地调
3603	10kV摩麻线917大馈线	叙永电力调度控制中心	摩麻线917	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	1.24	0	21.4	0	3858.39	不受限	3850	泸州地调
3604	10kV兴广二线	仁和电力调度控制中心	兴广二线972开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	135.52	30	2347.2	0	3888.18	不受限	3850	攀枝花地调
3605	10kV寨周线	南江电力调度控制中心	10kV寨周线955	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	46.92	16	812.7	0	3863.83	不受限	3850	巴中地调
3606	10kV城化线638大馈线	泸州电力调度控制中心	城化线961开关	城东	101500	是	326	5646.49	公线	1.1	1510	20	630	3887.19	不受限	3850	泸州地调
3607	10kV旭南一线	眉山电力调度控制中心	旭南一线912开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	16.28	5	282	0	3874.92	不受限	3850	眉山地调
3608	10kV谢蓉线	彭山电力调度控制中心	谢蓉线926开关	谢家站	20000	否	275	4763.14	专线	24.45	9	423.4	0	3863.43	不受限	3850	眉山地调
3609	10kV摩李线918大馈线	叙永电力调度控制中心	摩李线918	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	178	64	2928	0	3879.79	不受限	3850	泸州地调
3610	10kV分田线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分田线914开关	分水	10000	是	280	4849.74	公线	189	67	3109	0	3879.79	不受限	3850	泸州地调
3611	10kV兴乌线914大馈线	叙永电力调度控制中心	兴乌线914	永兴	6300	是	280	4849.74	公线	148	52	2307	0	3879.79	不受限	3850	泸州地调
3612	10kV观井线	巴州电力调度控制中心	10kV观井线912	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	116.44	31	2016.8	0	3860.05	不受限	3850	巴中地调
3613	10kV河新二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新二线972开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	97.59	24	1690.3	0	3852.26	不受限	3850	泸州地调
3614	10kV平苍线	仁和电力调度控制中心	平苍线925开关	平地站	63000	是	400	6928.2	公线	97.02	24	1680.4	0	3862.16	不受限	3850	攀枝花地调
3615	10kV五宋线	眉山电力调度控制中心	五宋线915开关	五里山站	28000	是	495	8573.65	公线	173.68	35	3008.1	0	3850.82	不受限	3850	眉山地调
3616	10kV西商一线大馈线	广安电力调度控制中心	西商一回921开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	137.09	34	2374.4	0	3860.98	不受限	3850	广安地调
3617	10kV民麻线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	民麻线912开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	35.55	14	615.8	0	3881.53	不受限	3850	凉山地调
3618	10kV民洼线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	民洼线913开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3850	凉山地调
3619	10kV阿中线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	阿中线915开关	阿七站	6600	是	280	4849.74	公线	98.68	35	1709.1	0	3879.79	不受限	3850	凉山地调
3620	10kV松万线大馈线	天府电力调度控制中心	松万路940开关	松林	50000	否	553	9578.24	公线	273.33	49	4734	0	3886.42	不受限	3850	天府地调
3621	10kV渔坡线	隆昌电力调度控制中心	渔坡线913开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	60.46	16	1047.1	200	3893.63	不受限	3850	内江地调
3622	10kV楼民线	成都配调	楼民线916	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	203.33	43	3521.6	0	3851.74	不受限	3850	成都地调
3623	10kV沆品路	成都配调	沆品路945	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	203.21	43	3519.6	0	3853.74	不受限	3850	成都地调
3624	10kV银镇二线	资中电力调度控制中心	银镇二线926开关	银山站	100000	否	371	6425.91	公线	109.97	30	1904.6	0	3878.72	不受限	3850	内江地调
3625	10kV越宁线大馈线	威远电力调度控制中心	越宁线914开关	越溪站	13000	否	321	5559.88	公线	66.18	21	1146.3	0	3857.59	不受限	3850	内江地调
3626	10KV凤朝线	乐山电力调度控制中心	凤朝线928开关	凤凰站	120000	是	450	7794.23	公线	135.96	30	2354.8	0	3880.58	不受限	3850	乐山地调
3627	10kV威风一线	威远电力调度控制中心	威风一线916开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	208.82	44	3616.8	0	3865.66	不受限	3850	内江地调
3628	10kV尖石线	乐山电力调度控制中心	尖石线981开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	172.3	39	2984.2	0	3874.72	不受限	3850	乐山地调
3629	10kV美解线（专线）	新都电力调度控制中心	美解线915开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	240.18	46	4160	0	3899.23	不受限	3850	成都地调
3630	10kV鸡台线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡台线936开关	鸡石湾站	71500	是	365	6321.99	公用	67.94	19	1176.8	0	3880.79	不受限	3850	资阳地调
3631	10kV玉源路	邛崃电力调度控制中心	玉源线946	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	315.52	53	5464.8	0	3888.27	不受限	3850	成都地调
3632	10kV美医路	新都电力调度控制中心	美医线908开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	240.18	46	4160	0	3899.23	不受限	3850	成都地调
3633	10kV塔勤一线	邛崃电力调度控制中心	塔勤一线934开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	316.47	53	5481.3	0	3871.77	不受限	3850	成都地调
3634	10kV太合路	彭州电力调度控制中心	太合路920	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	264.67	48	4584	170	3866.42	不受限	3850	成都地调
3635	10kV楠敖二路	彭州电力调度控制中心	楠敖二线914开关	楠新	8000/2/1	是	600	10392.3	公线	256.41	43	4441.1	0	3872.74	不受限	3850	成都地调
3636	10kV三钢四路917#线路	广汉电力调度控制中心	三钢四路917开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	315.41	53	5462.9	0	3890.17	不受限	3850	德阳地调
3637	10kV温桐路专线	成都配调	温桐路915	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	203.42	43	3523.2	0	3850.14	不受限	3850	成都地调
3638	10kV作轨线专线	成都配调	作轨线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	202.45	43	3506.4	0	3866.94	不受限	3850	成都地调
3639	10kV三团一路大馈线	郫都电力调度控制中心	三团一路911开关	三道堰	40000	是	600	10392.3	公线	255.66	43	4428	0	3885.84	不受限	3850	成都地调
3640	10kV湾渡路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾渡线923开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	316.86	53	5488	0	3865.07	不受限	3850	成都地调
3641	10kV湾棠路	郫都电力调度控制中心	湾棠线906开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	316.86	53	5488	0	3865.07	不受限	3850	成都地调
3642	10kV环桥线	成都配调	环桥线909开关909	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	202.82	43	3512.8	0	3860.54	不受限	3850	成都地调
3643	10kV解兴二线	大邑电力调度控制中心	解兴二线934开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	256.12	43	4436	0	3877.84	不受限	3850	成都地调
3644	10kV天土路大馈线	郫都电力调度控制中心	天土线915开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	316.17	53	5476	0	3877.07	不受限	3850	成都地调
3645	10kV天宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	天宁线907	天马	4000+5000	否	400	6928.2	专线	140.42	35	2432	0	3803.38	不受限	3800	成都地调
3646	10kV浆医路	成都配调	浆医路907	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	205.13	43	3552.8	0	3820.54	不受限	3800	成都地调
3647	10kV军火线	成都配调	军火线945	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	158.73	34	2749.2	0	3804.88	不受限	3800	成都地调
3648	10kV温高一路	成都配调	温高一路927	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.19	44	3571.2	0	3802.14	不受限	3800	成都地调
3649	10kV高港路	郫都电力调度控制中心	高港路937开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	319.34	53	5531	0	3822.07	不受限	3800	成都地调
3650	10kV德士路	郫都电力调度控制中心	德士线914开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	138.11	35	2392	0	3843.38	不受限	3800	成都地调
3651	10kV王村线	井研电力调度控制中心	王村线914开关	王村站	10000	是	300	5196.15	公线	19.16	6	331.8	0	3825.12	不受限	3800	乐山地调
3652	10kV木南一线间隔	夹江电力调度控制中心	木南一线923开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	118.12	31	2045.9	0	3846.53	不受限	3800	乐山地调
3653	10kV团济二线	内江电力调度控制中心	团济二线923开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	213.97	44	3705.9	0	3807.73	不受限	3800	内江地调
3654	10kV黄场线914大馈线	沐川电力调度控制中心	黄场线914开关	黄丹站	12600	是	275	4763.14	公线	104	3780	1751	0	3810.51	不受限	3800	乐山地调
3655	10kV斑欧二线	乐山电力调度控制中心	斑欧二线972开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	174.11	40	3015.5	0	3843.42	不受限	3800	乐山地调
3656	10kV尖环一线	乐山电力调度控制中心	尖环一回979开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	175.28	40	3035.9	0	3823.02	不受限	3800	乐山地调
3657	10kV水埝一线	乐山电力调度控制中心	水埝一线927开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	120.9	32	2094	0	3829.61	不受限	3800	乐山地调
3658	10kV.新政路_用户专线	成都配调	新政路912	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.03	44	3568.5	0	3804.84	不受限	3800	成都地调
3659	10kV牧东路大馈线	天府电力调度控制中心	牧东路950开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	319.23	53	5529	0	3824.07	不受限	3800	天府地调
3660	10kV宋镇线	广安电力调度控制中心	宋镇线958开关	宋家垭站	180000	是	368	6373.95	公线	72.17	20	1250	0	3849.16	不受限	3800	广安地调
3661	10kV双苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	双苏线914开关	双龙埂站	40000	否	270	4676.54	公线	129.8	48	2248.2	400	3808.89	不受限	3800	乐山地调
3662	10kV官冷线	广安电力调度控制中心	官冷线932开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	163.22	34	2827	0	3824.07	不受限	3800	广安地调
3663	10kV老炳线	攀枝花电力调度控制中心	老炳线972开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	40.01	11	693	315	3841.74	不受限	3800	攀枝花地调
3664	10kV顶凤线	巴州电力调度控制中心	10kV顶凤线915	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	94.78	27	1641.6	0	3814.36	不受限	3800	巴中地调
3665	10kV望滨一线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨一线919	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	251.7	48	4359.4	0	3824.54	不受限	3800	巴中地调
3666	10kV新滩线	盐边电力调度控制中心	新滩线978开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	48.69	16	843.3	0	3833.23	不受限	3800	攀枝花地调
3667	10kV旭北一线	眉山电力调度控制中心	旭北一线914开关	旭光开闭所	0	是	300	5196.15	公线	20.09	7	348	0	3808.92	不受限	3800	眉山地调
3668	10kV石天Ⅱ线	南江电力调度控制中心	10kV石天二线929	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	118.86	32	2058.6	0	3818.25	不受限	3800	巴中地调
3669	10kV象铁线	眉山电力调度控制中心	象铁线926开关	象耳站	14300	否	255	4416.73	专线	9.87	4	170.9	0	3804.16	不受限	3800	眉山地调
3670	10kV胜南线	米易电力调度控制中心	胜南线912开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	18.81	6	325.8	0	3831.12	不受限	3800	攀枝花地调
3671	10kV苗潘一线	雅安配调电力调度控制中心	苗潘一线918开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	197.67	33	3423.6	5550	3803.07	不受限	3800	雅安地调
3672	10kV清井线	攀枝花西区电力调度控制中	清井线952开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	20.39	7	353.1	0	3803.82	不受限	3800	攀枝花地调
3673	10kV怀农线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀农线914开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	210.24	76	3641.4	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3674	10kV黄杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄杜线921开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	102.54	39	1847.6	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3675	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	米扎线913开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公线	0	15	452.1	0	3865.94	不受限	3800	甘孜地调
3676	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新雅线922开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公线	553.46	21	386	0	3844.77	不受限	3800	甘孜地调
3677	10kV回青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回青线911开关	回龙站	50000	是	394	6824.28	公用	95.73	24	1658	0	3801.42	不受限	3800	绵阳地调
3678	10kV祥永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永三线951开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	220.23	40	3814.3	0	3848.29	不受限	3800	绵阳地调
3679	10kV黄共线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄共线931开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	112.53	41	1974.3	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3680	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	西乡站915开关	西俄洛站	6300	否	248	4295.49	公线	0	23	457.6	0	3865.94	不受限	3800	甘孜地调
3681	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	255.66	22	428	0	3886.77	不受限	3800	甘孜地调
3682	10kV黄狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄狮线911开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	78.59	29	1358.2	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3683	10kV合园二线大馈线	江油电力调度控制中心	合园二线926开关	三合站	40000	否	653	11310.29	公用	367.04	56	6357.2	0	3822.06	不受限	3800	绵阳地调
3684	10kV黄临线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄临线912开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	148.26	56	2681.5	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3685	10kV柑代线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑代线912开关	柑坳站	16500	否	275	4763.14	公线	97.32	35	1689.2	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3686	10kV荣黄线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣黄线925开关	荣县站	90000	否	415	7188.01	专线	152.54	37	2642	0	3827.21	不受限	3800	自贡地调
3687	10kV金五线大馈线	富顺电力调度控制中心	金五线911开关	金山站	10000	是	569	9855.37	公线	234.15	41	4055.5	0	3828.8	不受限	3800	自贡地调
3688	10kV隘中线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘中线924开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	61.39	17	1063.2	0	3814.26	不受限	3800	达州地调
3689	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	0	14	574.4	0	3865.94	不受限	3800	甘孜地调
3690	10kV南恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	南恒线911开关	南湖站	163500	是	660	11431.54	公线	307.7	47	5329.4	0	3815.83	不受限	3800	自贡地调
3691	10kV徐东路913线路	绵东电力调度控制中心	徐东路913开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	35.77	13	619.5	0	3823.21	不受限	3800	德阳地调
3692	10kV桂红路901大馈线	銮华电力调度控制中心	桂红路901开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	79.68	21	1380	0	3843.86	不受限	3800	德阳地调
3693	10kV凤兴路	中江电力调度控制中心	凤兴路926开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	118.08	31	2045.2	0	3831.65	不受限	3800	德阳地调
3694	10kV姚五线	剑阁电力调度控制中心	姚五线925开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	82.26	24	1424.8	0	3890.86	不受限	3800	广元地调
3695	10kV柏店线	剑阁电力调度控制中心	柏店线924开关	35kV柏垭站	12600	否	341	5906.29	公线	83.44	24	1445.1	0	3870.56	不受限	3800	广元地调
3696	10kV西火线大馈线	布拖电力调度控制中心	西火线912开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.44	35	2397.7	0	3837.68	不受限	3800	凉山地调
3697	10kV剑工线	剑阁电力调度控制中心	剑工线911开关	剑阁站	80000	是	516	8937.38	公线	192.1	37	3327.1	0	3822.8	不受限	3800	广元地调
3698	10kV岗金线	通川电力调度控制中心	10kV.岗金线953开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	221.71	40	3840	0	3808.74	不受限	3800	达州地调
3699	10kV元凤线	仁寿电力调度控制中心	元凤线915开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	164.38	34	2847.1	0	3831.68	不受限	3800	眉山地调
3700	10kV南朝线	雨城电力调度控制中心	10kV南朝线917开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	361.73	82	6265.2	2280	3816.82	不受限	3800	雅安地调
3701	10kV阳大线	广元电力调度控制中心	阳大线912手车开关	35kV朝阳站	6300	否	300	5196.15	公线	49.26	16	853.2	0	3823.33	不受限	3800	广元地调
3702	10kV袁石一线	广元电力调度控制中心	袁石一线913开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	186.77	41	3234.9	0	3826.67	不受限	3800	广元地调
3703	10kV永镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	永镇线911开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	142.52	52	2486.9	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3704	10kV城公线912线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV城公线912开关	城中站	26000	是	335	5802.37	公线	48.5	14	840	0	3801.9	不受限	3800	凉山地调
3705	10kV唐水线	石棉电力调度控制中心	唐水线914开关	唐家沟站	63000	是	275	4763.14	公线	112.07	41	1941	0	3810.51	不受限	3800	雅安地调
3706	10kV西街线大馈线	布拖电力调度控制中心	西街线915开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.93	35	2406.2	0	3829.18	不受限	3800	凉山地调
3707	10kV西南线	通川电力调度控制中心	10kV.西南线972开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	222.23	40	3849.1	0	3799.64	不受限	3800	达州地调
3708	10kV西乐线大馈线	布拖电力调度控制中心	西乐线913开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.35	35	2396.2	0	3839.18	不受限	3800	凉山地调
3709	10kV坝瑞线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝瑞线915小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	专线	8.45	3	146.4	0	3828.66	不受限	3800	凉山地调
3710	10kV西柳线大馈线	布拖电力调度控制中心	西柳线914开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	138.93	35	2406.2	0	3829.18	不受限	3800	凉山地调
3711	10kV永柏线大馈线	富顺电力调度控制中心	永柏线912开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	136.86	53	2516.8	0	3810.51	不受限	3800	自贡地调
3712	10kV姚阳线	广元电力调度控制中心	姚阳线912开关	35kV姚渡站	7300	否	283	4901.7	公线	36.99	13	640.7	0	3770.83	不受限	3750	广元地调
3713	10kV岳灶线	苍溪电力调度控制中心	岳灶线926开关	岳东站	80000	是	516	8937.38	公线	194.69	38	3372	0	3777.9	不受限	3750	广元地调
3714	10kV仁港线	仁寿电力调度控制中心	仁港线917开关	仁寿站	100000	否	560	9699.48	公线	285.94	51	4952.4	0	3777.13	不受限	3750	眉山地调
3715	10kV南西二线	广元电力调度控制中心	南西二线928开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	189.85	42	3288.2	0	3773.37	不受限	3750	广元地调
3716	10kV古洛线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洛线914开关	古二站	3150	否	275	4763.14	公线	28.14	10	487.4	0	3799.43	不受限	3750	凉山地调
3717	10kV元井线	苍溪电力调度控制中心	元井线922开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	121.02	32	2096	0	3780.85	不受限	3750	广元地调
3718	10kV帽科一线	仁寿电力调度控制中心	帽科一线912开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	287.3	51	4976	0	3753.53	不受限	3750	眉山地调
3719	10kV南音线	南溪电力调度控制中心	南音线964开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	126.56	29	2192.1	0	3766.16	不受限	3750	宜宾地调
3720	10kV新白庙一路	绵竹电力调度控制中心	新白庙一路911开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	257.8	43	4465.1	0	3779.46	不受限	3750	德阳地调
3721	10kV安左路915#线路	中江电力调度控制中心	安左路915开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	121.6	32	2106.1	0	3770.75	不受限	3750	德阳地调

3722	10kV襄大线	南部电力调度控制中心	10kV襄大线915	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	121.39	32	2102.5	0	3774.35	不受限	3750	南充地调
3723	10kV凯东路	中江电力调度控制中心	凯东路922开关	凯江站	128000	否	553	9578.24	公线	233.35	42	4041.6	800	3778.82	不受限	3750	德阳地调
3724	10kV茶晓线大馈线	安州电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6300	是	353	6114.14	公用	63.91	18	1107	0	3784.31	不受限	3750	绵阳地调
3725	10kV燕无线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕无线954开关	燕子山站	80000	否	263	4555.29	公线	17.81	7	308.4	0	3791.36	不受限	3750	自贡地调
3726	10kV灯槐线	旺苍电力调度控制中心	灯槐线913	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	31.18	11	540	0	3778	不受限	3750	广元地调
3727	10kV晓胜线大馈线	安州电力调度控制中心	晓胜线915开关	晓坝站	40000	是	400	6928.2	公用	101.15	25	1752	0	3790.56	不受限	3750	绵阳地调
3728	10kV丹幼线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹幼线912开关	丹桂站	400000	否	380	6581.79	公线	125.27	33	2169.7	0	3753.91	不受限	3750	自贡地调
3729	10kV李镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	李镇线916开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	235.93	47	4086.3	0	3754.7	不受限	3750	自贡地调
3730	10kV板卧线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卧线916开关	板仓站	80200	是	672	11639.38	公线	320.68	48	5554.1	0	3757.4	不受限	3750	自贡地调
3731	10kV南华线大馈线	自贡电力调度控制中心	南华线924开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	288.51	51	4997	0	3779.3	不受限	3750	自贡地调
3732	10kV福桥线	新桥电力调度控制中心	10kV.福桥线912开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	23.07	8	399.6	0	3757.32	不受限	3750	达州地调
3733	10kV土纳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土纳线923开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	200.58	38	3474	0	3772.9	不受限	3750	达州地调
3734	10kV福新线971	眉山电力调度控制中心	福新线971开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	168.67	35	2921.4	0	3757.38	不受限	3750	眉山地调
3735	10kV顶大线	巴州电力调度控制中心	10kV顶大线914	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	98.24	28	1701.6	0	3754.36	不受限	3750	巴中地调
3736	10kV兴城二线	仁和电力调度控制中心	兴城二线959开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	61.11	17	1058.4	0	3791.34	不受限	3750	攀枝花地调
3737	10kV佛土线	平昌电力调度控制中心	10kV佛土线913	佛楼站	10000	否	377	6529.83	公线	120.72	32	2090.9	0	3785.95	不受限	3750	巴中地调
3738	10kV响槐线	巴州电力调度控制中心	10kV响槐线924	响滩站	26300	否	300	5196.15	公线	51.43	17	890.7	0	3785.83	不受限	3750	巴中地调
3739	10kV泸泰线973大馈线	泸州电力调度控制中心	泸泰线973	泸北	40000	是	300	5196.15	公线	22.4	7	388	0	3768.92	不受限	3750	泸州地调
3740	10kV响太线	雅安配调电力调度控制中心	响太线912开关	响水滩站	10000	否	380	6581.79	公线	120.45	2	4200	2145	3778.61	不受限	3750	雅安地调
3741	10kV南进线	仁和电力调度控制中心	南进线952开关	南山站	50000	是	350	6062.18	公线	63.15	18	1093.8	0	3755.94	不受限	3750	攀枝花地调
3742	10kV阳山线918大馈线	天府电力调度控制中心	阳山线918开关	阳光	40000	否	553	9578.24	公线	280.39	51	4856.4	0	3764.02	不受限	3750	天府地调
3743	10kV区西线922大馈线	天府电力调度控制中心	区西线922开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	322.68	54	5588.8	0	3764.27	不受限	3750	天府地调
3744	10kV官银线大馈线	广安电力调度控制中心	官银线923开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	205.83	39	3565	0	3792.75	不受限	3750	广安地调
3745	10kV牟领一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟领一线947开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	177.73	40	3078.3	0	3780.62	不受限	3750	乐山地调
3746	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑沫一线912开关	斑竹湾站	100000	是	400	6928.2	公线	103.12	26	1786	0	3756.56	不受限	3750	乐山地调
3747	10kV杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坡站	10000	是	380	6581.79	公线	81.73	22	1415.5	80	3769.93	不受限	3750	内江地调
3748	10kV佛晶二线	峨眉山电力调度控制中心	佛晶二线929开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	43.86	13	759.6	0	3785.3	不受限	3750	乐山地调
3749	10kV舟坝线913大馈线	沐川电力调度控制中心	舟坝线913开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	143.44	36	2484.3	0	3751.08	不受限	3750	乐山地调
3750	10kV虎院一线	内江电力调度控制中心	虎院一线914开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	217.16	45	3761.2	0	3752.43	不受限	3750	内江地调
3751	10kV洞铁路_专线	成都配调	洞铁路925	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	208.78	44	3616	0	3757.34	不受限	3750	成都地调
3752	10kV平辉线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平辉线925开关	平桥站	63000	否	300	5196.15	公线	6.81	2	118	765	3793.53	不受限	3750	乐山地调
3753	10kV氮凤路	大邑电力调度控制中心	氮凤线912开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	103.46	26	1792	0	3750.56	不受限	3750	成都地调
3754	10kV楼南二线	青白江电力调度控制中心	楼南二线932开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	280.57	51	4859.5	0	3760.92	不受限	3750	成都地调
3755	10kV景学路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	景学线927开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	143.37	36	2483.2	0	3752.18	不受限	3750	成都地调
3756	10kV涯金四路	成都配调	涯金四路940	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.47	44	3576.1	0	3797.24	不受限	3750	成都地调
3757	10kV大建路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大建线936开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	226.14	46	3916.8	0	3799.49	不受限	3750	成都地调
3758	10kV瑞解线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞解线930开关	瑞云	126000	否	254	4399.41	专线	11.7	5	202.7	0	3756.77	不受限	3750	成都地调
3759	10kV美科线	新都电力调度控制中心	美科线924开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	247.21	48	4281.6	0	3777.63	不受限	3750	成都地调
3760	10kV永武线	仪陇电力调度控制中心	永武线911开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	122.15	32	2115.6	0	3761.25	不受限	3750	南充地调
3761	10kV松粤二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤二线921开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	223.29	40	3867.4	0	3781.34	不受限	3750	资阳地调
3762	10kV孙城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙城线912开关	孙家坝	364000	是	480	8313.84	公用	165.53	34	2866.9	0	3784.17	不受限	3750	资阳地调
3763	10kV云椿线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云椿线913开关	新云站	22500	否	320	5542.56	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限	3710	凉山地调
3764	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油新线912手车开关	油墙碥站	16300	否	300	5196.15	公线	250.51	84	4338.8	930	3746.53	不受限	3700	雅安地调
3765	10kV北宜线	仁寿电力调度控制中心	北宜线916开关	北斗站	10000	否	283	4901.7	公线	40.78	14	706.3	0	3705.23	不受限	3700	眉山地调
3766	10kV44号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	44号线（九院三所）922开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	33.05	12	572.4	0	3745.6	不受限	3700	广元地调
3767	10kV黑上线	阿坝电力调度控制中心	黑上线951开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	29.2	11	505.8	0	3703.09	不受限	3700	阿坝地调
3768	10kV渡成线	蒲城电力调度控制中心	渡成线922开关	渡口站	30000	否	380	6581.79	公线	126.09	33	2183.9	0	3739.71	不受限	3700	达州地调
3769	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	城医线911开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	5568.8	0	3718.03	受限	3700	阿坝地调
3770	10kV茶塔线	蒲城电力调度控制中心	茶塔线914开关	茶河站	6300	是	380	6581.79	公线	90.02	24	1559.2	0	3706.23	不受限	3700	达州地调
3771	10kV沐上线	广元电力调度控制中心	沐上线914开关	沐浴站	80000	否	300	5196.15	公线	54.36	18	941.6	0	3734.93	不受限	3700	广元地调
3772	10kV陵东线	苍溪电力调度控制中心	陵东线927开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	233.99	47	4052.7	0	3741.52	不受限	3700	广元地调
3773	10kV乔大线	广元电力调度控制中心	乔大线912开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	143.88	36	2492	0	3743.38	不受限	3700	广元地调
3774	10kV步紫线	雨城电力调度控制中心	10kV步紫线912开关	八步站	5000	是	270	4676.54	公线	184.01	68	3187.1	0	3741.23	不受限	3700	雅安地调
3775	10kV深冶线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深冶线916开关	深沟站	10000	否	240	4156.92	公线	1.88	1	32.5	0	3741.23	不受限	3700	凉山地调
3776	10kV中银线913大馈线	雷波电力调度控制中心	中银线913小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	14.11	6	244.4	0	3730.66	不受限	3700	凉山地调
3777	10kV鲁柏线	宜宾电力调度控制中心	鲁柏线950开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	129.47	30	2242.5	0	3715.76	不受限	3700	宜宾地调
3778	10kV蓥镇路	蓥华电力调度控制中心	蓥镇路913开关	蓥华站	20000	是	507	8781.5	公线	190.54	38	3300.2	0	3725	不受限	3700	德阳地调
3779	10kV月下线	阿坝电力调度控制中心	月下线915开关	蒲志站	16200	否	345	5975.58	公线	96.79	28	1676.4	0	3701.62	不受限	3700	阿坝地调
3780	10kV兴洞路923线路	中江电力调度控制中心	兴洞路923开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	101.92	29	1765.2	0	3721.94	不受限	3700	德阳地调
3781	10kV鲁竹线	宜宾电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	105.79	26	1832.3	0	3710.26	不受限	3700	宜宾地调
3782	10kV邱中线642	宜宾电力调度控制中心	邱中线642开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	147.97	55	2562.8	0	3741.23	不受限	3700	宜宾地调
3783	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	10kV凌鸦线924	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	325.12	54	5631	0	3706.48	不受限	3700	南充地调
3784	10kV南城路913大馈线	德阳电力调度控制中心	南城路913开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	506.8	91	8777.7	3930	3718.74	不受限	3700	德阳地调
3785	10kV庙场二线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙场二线972开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	235.8	47	4084.1	0	3745.36	不受限	3700	南充地调
3786	10kV中书线大馈线	阆中电力调度控制中心	中书线971开关	阆中站	113000	否	428	7413.18	公线	169.54	40	2936.4	0	3735.46	不受限	3700	南充地调
3787	10kV大福线	平昌电力调度控制中心	10kV大福线911	大寨站	6300	否	335	5802.37	公线	86.39	26	1496.2	0	3725.93	不受限	3700	巴中地调
3788	10kV石付线	南江电力调度控制中心	10kV石付线917	石板垭站	71500	否	335	5802.37	公线	86.85	26	1504.3	0	3717.83	不受限	3700	巴中地调
3789	10kV洪董线	通江电力调度控制中心	10kV洪董线925	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	48.55	17	840.8	0	3711.03	不受限	3700	巴中地调
3790	10kV红琪线	蓬溪电力调度控制中心	红琪线912开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	217.23	40	3762.4	0	3720.06	不受限	3700	遂宁地调
3791	10kV爱城一线	眉山电力调度控制中心	爱城一线915开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	170.21	35	2948	0	3730.78	不受限	3700	眉山地调
3792	10kV爱工一线	眉山电力调度控制中心	爱工一线916开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	170.21	35	2948	0	3730.78	不受限	3700	眉山地调
3793	10kV宋格线	攀枝花西区电力调度控制中	宋格线913开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	39.86	12	690.3	0	3743.75	不受限	3700	攀枝花地调
3794	10kV大河线	雅安配调电力调度控制中心	大河线917开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	59.21	16	1025.6	2200	3723.61	不受限	3700	雅安地调
3795	10kV镇民线	平昌电力调度控制中心	10kV镇民线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	81.45	25	1410.7	0	3733.49	不受限	3700	巴中地调
3796	10kV龙矿线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙矿线923开关	龙山	91500	否	308	5334.72	专线	61.39	20	1063.2	0	3738.05	不受限	3700	泸州地调
3797	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	17	417.5	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调
3798	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	24	847.5	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调
3799	10kV东城二线	大竹电力调度控制中心	东城Ⅱ线913开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	168.36	35	2916	0	3735.07	不受限	3700	达州地调
3800	10kV梯农线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯农线952开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	12.82	4	222	0	3727.07	不受限	3700	达州地调
3801	10kV富南八线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南八线917开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	227.47	41	3939.7	0	3709.04	不受限	3700	达州地调
3802	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	17	587.6	0	3741.23	不受限	3700	甘孜地调
3803	10kV池龙线大馈线	江油电力调度控制中心	池龙线915开关	龙池站	4000	否	270	4676.54	公用	28.53	11	494.1	0	3714.79	不受限	3700	绵阳地调
3804	10kV黄工一线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工一线914开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	145.48	36	2519.7	0	3715.68	不受限	3700	绵阳地调
3805	10kV仙平线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙平线964开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	255.45	43	4424.4	160	3729.44	不受限	3700	绵阳地调
3806	10kV北杨二线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨二线924开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	265.99	44	4607	0	3706.84	不受限	3700	绵阳地调
3807	10kV烈礼线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈礼线972开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	261.7	65	4532.6	2515	1187.74	不受限	3700	广安地调
3808	10kV龙镇二线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇二线925开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	205.81	39	3564.7	0	3709.92	不受限	3700	资阳地调
3809	10kV锦江线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦江线911开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	123.42	33	2137.7	0	3739.15	不受限	3700	南充地调
3810	10kV詹汇路	新都电力调度控制中心	詹汇线916开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	249.05	48	4313.5	0	3745.73	不受限	3700	成都地调
3811	10kV日马线	仪陇电力调度控制中心	日马线914开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	122.98	33	2130	0	3746.85	不受限	3700	南充地调
3812	10kV店锦线	郫都电力调度控制中心	店锦线937开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	263.8	44	4569	0	3744.84	不受限	3700	成都地调
3813	10kV正华线	成都配调	正华路951	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	162.59	34	2816	0	3738.08	不受限	3700	成都地调
3814	10kV正飞路专线	成都配调	正飞路945	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	209.7	44	3632	0	3741.34	不受限	3700	成都地调
3815	10kV猛讯路专线	成都配调	猛讯路911	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	211.87	45	3669.6	0	3703.74	不受限	3700	成都地调
3816	10kV庙万路_用户专线	成都配调	庙万路949	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	209.93	44	3636	0	3737.34	不受限	3700	成都地调
3817	10kV益曙路_专	成都配调	益曙路947	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	89.17	26	1544.4	0	3719.83	不受限	3700	成都地调
3818	10kV红杰线	威远电力调度控制中心	红杰线916开关	新场站	18000	否	240	4156.92	专线	0	0	0	0	3741.22	不受限	3700	内江地调
3819	10kV大锦线大馈线	内江电力调度控制中心	大锦线916开关	大洲站	80000	否	300	5196.15	专线	54.01	18	935.4	0	3741.13	不受限	3700	内江地调
3820	10kV红机线大馈线	威远电力调度控制中心	红机线914开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	14.61	6	253	0	3722.06	不受限	3700	内江地调
3821	10kV海民线	成都配调	海民路908	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	163.07	34	2824.3	0	3729.78	不受限	3700	成都地调
3822	10kV沿宝路	都江堰电力调度控制中心	沿宝路924	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	323.74	54	5607.2	0	3745.87	不受限	3700	成都地调
3823	10kV三墅线	内江电力调度控制中心	三墅线916开关	三元站	100000	否	482	8348.48	专线	75.6	16	1309.4	2500	3704.23	不受限	3700	内江地调
3824	10kV资新线	资中电力调度控制中心	资新线913开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	152.91	37	2648.4	0	3711.69	不受限	3700	内江地调
3825	10kV朱碗线	威远电力调度控制中心	朱碗线911开关	朱家沟站	80000	是	505	8746.86	公线	118.24	23	2048	1210	3739.49	不受限	3700	内江地调
3826	10kV红钢线大馈线	威远电力调度控制中心	红钢线912开关	新场站	18000	否	255	4416.73	专线	14.61	6	253	0	3722.06	不受限	3700	内江地调
3827	10kV竹中一回大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹中一回916开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	172.67	35	2990.6	200	3737.6	不受限	3700	乐山地调
3828	10kV银哨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	银哨线912开关	银厂站	6600	否	245	4243.52	公线	5.44	2	94.2	0	3724.97	不受限	3700	凉山地调
3829	10kV牧雍路大馈线	天府电力调度控制中心	牧雍路947开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	279.5	51	4840.9	0	3732.75	不受限	3700	天府地调
3830	10kV桂场线大馈线	广安电力调度控制中心	桂场线974开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	17.78	7	308	0	3745	不受限	3700	广安地调
3831	10kV铁永线	马边彝族自治县电力调度控	铁永线912开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	60	20	900	970	3706.53	不受限	3700	乐山地调
3832	10kV罗航线大馈线	天府电力调度控制中心	罗航线914开关	罗家店	240000	否	591	10236.42	公线	315.7	53	5468	0	3744.78	不受限	3700	天府地调
3833	10kV劳张线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	劳张线924开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	144.34	32	2500	0	3666.1	不受限	3650	乐山地调
3834	10kV民柑线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	民柑线911开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	10.83	4	187.6	0	3693.93	不受限	3650	凉山地调
3835	10kV舟杨线924大馈线	沐川电力调度控制中心	舟杨线924开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	149.16	37	2583.4	0	3651.98	不受限	3650	乐山地调
3836	10kV阳乐线	乐山电力调度控制中心	阳乐线979开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	140.65	32	2436	0	3660.82	不受限	3650	乐山地调
3837	10kV望人一线	隆昌电力调度控制中心	望人一线915开关	望城坡站	80000	否	423	7326.57	公线	168.06	40	2910.8	0	3683.11	不受限	3650	内江地调
3838	10kV安唐路大馈线	郫都电力调度控制中心	安唐路912开关	安德	20000	否	600	10392.3	公线	327.37	55	5670	0	3683.07	不受限	3650	成都地调
3839	10kV赤达线	成都配调	赤达线912	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	166.02	35	2875.4	0	3678.68	不受限	3650	成都地调
3840	10kV新油线	成都配调	新油路946	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	213.78	45	3702.7	0	3670.64	不受限	3650	成都地调
3841	10kV涯慈一路	成都配调	涯慈一路908	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	213.25	45	3693.5	0	3679.84	不受限	3650	成都地调
3842	10kV水宏二回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏二回941开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	265.79	50	4603.5	0	3673.97	不受限	3650	广安地调
3843	10kV香桂路	彭州电力调度控制中心	香桂路924	香树	2*50000	否	510	8833.46	专线	246.51	48	4269.6	0	3680.51	不受限	3650	成都地调
3844	10kV西普线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西普线912	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	241.52	48	4183.2	0	3657.8	不受限	3650	成都地调
3845	10kV华开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开一线933开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	191.28	38	3313	0	3656.78	不受限	3650	自贡地调
3846	10kV华新线大馈线	自贡电力调度控制中心	华新线926开关	新华站	80000	否	503	8712.22	公线	239.44	48	4147.1	0	3693.9	不受限	3650	自贡地调
3847	10kV圣凯线	眉山电力调度控制中心	圣凯线923开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	228.41	42	3956.1	0	3664.92	不受限	3650	眉山地调
3848	10kV城甘线	南江电力调度控制中心	10kV城甘线954	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	148.13	37	2565.6	0	3669.78	不受限	3650	巴中地调
3849	10kV得五线	平昌电力调度控制中心	10kV得五线912	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	126.56	34	2192	0	3684.85	不受限	3650	巴中地调
3850	10kV文金二线	彭山电力调度控制中心	文金二线939开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	521.73	54	9036.4	630	3691.18	不受限	3650	眉山地调
3851	10kV桥镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥镇线912开关	桥湾站	6300	否	300	5196.15	公线	58.54	20	1013.9	0	3662.63	不受限	3650	达州地调
3852	10kV杨滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅱ回929	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	261.18	50	4523.6	0	3660.34	不受限	3650	巴中地调
3853	10kV大盛线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913	大村	10000	否	308	5334.72	专线	37.74	12	610	0	3657.78	不受限	3650	泸州地调
3854	10kV观磨线	巴州电力调度控制中心	10kV观磨线914	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	128.22	34	2220.8	0	3656.05	不受限	3650	巴中地调
3855	10kV城中线	蓬溪电力调度控制中心	城中线917开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	218.59	40	3786	0	3696.46	不受限	3650	遂宁地调
3856	10kV宋锦线	攀枝花西区电力调度控制中	宋锦线915开关	宋家坪站	10000	是	400	6928.2	公线	108.19	27	1873.9	0	3668.66	不受限	3650	攀枝花地调
3857	10kV纹街线	攀枝花西区电力调度控制中	纹街线971开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	107.82	27	1867.44	0	3674.96	不受限	3650	攀枝花地调
3858	10kV大陶线	攀枝花西区电力调度控制中	大陶线943开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	108.74	27	1883.3	0	3659.26	不受限	3650	攀枝花地调
3859	10kV炳委线	攀枝花电力调度控制中心	炳委线954开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	66.57	19	1153	0	3696.74	不受限	3650	攀枝花地调

3860	10kV麻葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻葫线911开关	麻柳站	5000	否	265	4589.93	公线	25.44	10	440.7	0	3690.24	不受限	3650	达州地调
3861	10kV龙清路	绵竹电力调度控制中心	龙清路915开关	龙桥站	71500	否	552	9560.92	公用	285.58	52	4946.3	0	3658.53	不受限	3650	德阳地调
3862	10kV白南一路	绵竹电力调度控制中心	白南一路903开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	107.66	27	1864.6	0	3677.96	不受限	3650	德阳地调
3863	10kV兰西线	青神电力调度控制中心	兰西线917开关	兰店站	100000	否	384	6651.08	公线	127.51	33	2208.4	100	3677.57	不受限	3650	眉山地调
3864	10kV杨洪线	仁寿电力调度控制中心	杨洪线912开关	杨柳站	8000	是	265	4589.93	公线	265	100	4589.93	0	3671.74	不受限	3650	眉山地调
3865	10kV桥石一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥石一线916开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	118.55	27	2053.2	2400	3696.82	不受限	3650	雅安地调
3866	10kV陆板线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大陆线954开关	大陆槽站	4000	否	300	5196.15	公线	60.05	20	1040	0	3636.53	不受限	3650	凉山地调
3867	10kV岫歧二线	苍溪电力调度控制中心	岫歧二线922开关	35kV岫云站	26000	是	453	7846.19	公线	150.96	33	2614.6	0	3662.35	不受限	3650	广元地调
3868	10kV老木线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老木线923开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	129.41	34	2241.4	0	3682.21	不受限	3650	凉山地调
3869	10kV城民线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城民线914大馈线	（会东县调）城	15000	否	330	5715.77	公线	84.14	25	1457.3	0	3686.89	不受限	3650	凉山地调
3870	10kV南桥线大馈线	会理电力调度控制中心	南桥线922开关	（会理县调）城	16050	否	320	5542.56	公线	77.19	24	1337	0	3651.3	不受限	3650	凉山地调
3871	10kV郊水二线	广元电力调度控制中心	郊水二线925开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	60	20	1039.2	0	3668.51	不受限	3650	广元地调
3872	10kV车张线	雅安电力调度控制中心	车张线914开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	92.38	31	1600	1050	3626.53	不受限	3600	雅安地调
3873	10kV吴城二线	通川电力调度控制中心	10kV.吴城二线969开关	吴家站	50000	是	552	9560.92	公线	233.07	42	4036.8	0	3611.94	不受限	3600	达州地调
3874	10kV公复线	剑阁电力调度控制中心	公复线912开关	35kV公兴站	20000	是	453	7846.19	公线	153.97	34	2666.7	0	3610.25	不受限	3600	广元地调
3875	10kV草田线	石棉电力调度控制中心	草田线911开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	94.69	25	1640	0	3625.43	不受限	3600	雅安地调
3876	10kV富加二线	仁寿电力调度控制中心	富加二线925开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	236.37	48	4094	0	3622.29	不受限	3600	眉山地调
3877	10kV芭普线	蒲城电力调度控制中心	芭普线922开关	芭蕉	543000	否	380	6581.79	公线	132.03	35	2286.8	0	3636.81	不受限	3600	达州地调
3878	10kV铁川线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁川线912开关	铁柳站	7500	否	250	4330.13	专线	15.26	6	264.3	0	3632.82	不受限	3600	凉山地调
3879	10kV瓦圣线	阿坝电力调度控制中心	瓦圣线913开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	55.25	18	956.9	100	3619.63	不受限	3600	阿坝地调
3880	10kV喜贸线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜贸线963开关	喜德站	40000	是	480	8313.84	公线	174.73	36	3026.4	0	3624.67	不受限	3600	凉山地调
3881	10kV元河线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV元河线914小车开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	19.04	7	329.8	0	3645.26	不受限	3600	凉山地调
3882	10kV方古线	宜宾电力调度控制中心	方古线664开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	134.24	31	2325.1	0	3633.16	不受限	3600	宜宾地调
3883	10kV棕检线	西充电力调度控制中心	棕检线926开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	130.28	31	2256.5	0.23	3604.53	不受限	3600	南充地调
3884	10kV留关线	江安电力调度控制中心	留关线931开关	留耕站	6300	否	260	4503.33	公用	26.15	10	453	0	3600	不受限	3600	宜宾地调
3885	10kV广民路902#线路	中江电力调度控制中心	广民路902开关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	130.25	35	2256	0	3620.85	不受限	3600	德阳地调
3886	10kV金流线大馈线	南部电力调度控制中心	金流线961开关	黄金站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	131.15	35	2271.6	0	3605.25	不受限	3600	南充地调
3887	10kV广白路	中江电力调度控制中心	广白路908开关	广福站	92000	否	273	4728.5	公线	36.58	13	633.6	0	3622.05	不受限	3600	德阳地调
3888	10kV花乡二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡Ⅱ线925开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	195.82	35	3391.6	1600	3628.82	不受限	3600	南充地调
3889	10kV南大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南大线917	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	330.03	55	5716.2	0	3621.28	不受限	3600	南充地调
3890	10kV牯水线	青神电力调度控制中心	牯水线915	牯牛山	360000	否	292	5057.59	专线	52.49	18	909.2	0	3642.63	不受限	3600	眉山地调
3891	10kV龙飞线	仁和电力调度控制中心	龙飞线923开关	青龙山	40000	是	280	4849.74	公线	13.91	5	241	0	3638.79	不受限	3600	攀枝花地调
3892	10kV炳体线	攀枝花电力调度控制中心	炳体线951开关	炳草岗站	12500	是	300	5196.15	公线	30.47	10	527.8	0	3629.12	不受限	3600	攀枝花地调
3893	10kV圣青二线	眉山电力调度控制中心	圣青二线936开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	159.64	29	2764.9	1250	3606.12	不受限	3600	眉山地调
3894	10kV鱼希线644大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼希线644	鱼塘	16000	是	379	6564.47	公线	94.78	25	1641.6	0	3609.98	不受限	3600	泸州地调
3895	10kV镇新线	平昌电力调度控制中心	10kV镇新线915	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	88.68	27	1536	0	3608.19	不受限	3600	巴中地调
3896	10kV桥金线	大英电力调度控制中心	桥金线923开关	红旗桥	22000	是	355	6148.78	公线	75.58	21	1309.1	0	3609.92	不受限	3600	遂宁地调
3897	10kV顶果线	巴州电力调度控制中心	10kV顶果线923	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	106	30	1836	0	3619.96	不受限	3600	巴中地调
3898	10kV板芝南线	仁和电力调度控制中心	板芝南线972开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	194.35	43	3366.2	0	3648.61	不受限	3600	广安地调
3899	10kV高仁线	南江电力调度控制中心	10kV高仁线955	高桥站	18000	否	335	5802.37	公线	93.62	28	1621.5	0	3600.63	不受限	3600	巴中地调
3900	10kV寨洋线	南江电力调度控制中心	10kV寨洋线953	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	62.1	21	1075.5	0	3601.03	不受限	3600	巴中地调
3901	10kV象邮三线	眉山电力调度控制中心	象邮三线914开关	象耳站	14300	否	255	4416.73	专线	19.73	8	341.7	0	3633.36	不受限	3600	眉山地调
3902	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	91.78	24	1589.7	0	3634.16	不受限	3600	遂宁地调
3903	10kV沱纺二线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅱ回961开关	塔沱站	81500	是	540	9353.07	公线	222.82	41	3859.2	0	3623.26	不受限	3600	达州地调
3904	10kV柏安二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安二线923开关	柏梓站	10000	否	400	6928.2	公线	151.55	38	2624.8	0	3610.58	不受限	3600	绵阳地调
3905	10kV成飞二线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞二线914开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	242.01	48	4191.6	0	3649.4	不受限	3600	自贡地调
3906	10kV桥峰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥峰线919开关	高桥	180000	否	400	6928.2	公线	149.98	37	2597.6	0	3637.78	不受限	3600	绵阳地调
3907	10kV高凤线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高凤线914开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	75.5	24	1307.7	0	3618.25	不受限	3600	绵阳地调
3908	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	13	428.6	0	3741.23	不受限	3600	甘孜地调
3909	10kV丹政线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹政线923开关	丹桂站	400000	否	306	5300.08	公线	64.8	21	1122.4	0	3647.67	不受限	3600	自贡地调
3910	10kV林教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教二线921开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	330.87	55	5730.6	0	3622.47	不受限	3600	绵阳地调
3911	10kV陈街线	达县电力调度控制中心	10kV.陈街线911开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	93.58	25	1620.8	0	3644.63	不受限	3600	达州地调
3912	10kV万镇线大馈线	江油电力调度控制中心	万镇线914开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	176.03	37	3048.8	0	3602.27	不受限	3600	绵阳地调
3913	10kV胡清线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡清线918开关	胡家站	80000	是	264	4572.61	公线	2.93	1	50.8	0	3607.29	不受限	3600	达州地调
3914	10kV新阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新阿线921开关	新城站	40000	否	248	4295.49	公线	382.51	14	625.2	0	3759.06	不受限	3600	甘孜地调
3915	10kV陇井线	仪陇电力调度控制中心	陇井线k104开关	仪陇开闭所	300000	否	507	8781.5	公线	246.28	49	4265.6	0	3637.75	不受限	3600	南充地调
3916	10kV万站二线	新都电力调度控制中心	万站二线942开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	185.15	37	3206.8	189	3601.69	不受限	3600	成都地调
3917	10kV九南路	彭州电力调度控制中心	九南路913	九尺	10000	否	553	9578.24	公线	289.61	52	5016	0	3604.42	不受限	3600	成都地调
3918	10kV观街线大馈线	仪陇电力调度控制中心	观街线922开关	观紫站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	93.12	25	1612.8	0	3611.06	不受限	3600	南充地调
3919	10kV土将线	仪陇电力调度控制中心	土将线922开关	土门站(仪陇)	20000	是	350	6062.18	公线	69.91	20	1210.8	0	3638.94	不受限	3600	南充地调
3920	10kV松坪二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪二线923开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	364.73	66	6430	5000	3604.83	不受限	3600	资阳地调
3921	10kV邛飞路	邛崃电力调度控制中心	邛飞路906	邛崃	63000	是	503	8712.22	专线	193.3	38	3348	0	3621.78	不受限	3600	成都地调
3922	10kV天港路大馈线	郫都电力调度控制中心	天港路924开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	330.83	55	5730	0	3623.07	不受限	3600	成都地调
3923	10kV碑无线(专线)	内江电力调度控制中心	碑无线914开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	专线	19.34	8	335	0	3640.06	不受限	3600	内江地调
3924	10kV北高线	资中电力调度控制中心	北高线926开关	城北站	90000	否	248	4295.49	专线	15	6	259.8	0	3606.14	不受限	3600	内江地调
3925	10kV杨黄线	井研电力调度控制中心	杨黄线931开关	杨家河站	80000	否	300	5196.15	公线	61.59	21	1066.8	0	3609.73	不受限	3600	乐山地调
3926	10kV桐庆线	成都配调	桐庆路922	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	169.88	36	2942.4	0	3611.68	不受限	3600	成都地调
3927	10kV象西线	成都配调	象西线916	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	217.41	46	3765.6	0	3607.74	不受限	3600	成都地调
3928	10kV五水线	成都配调	五水线911	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	168.18	36	2912.8	0	3641.28	不受限	3600	成都地调
3929	10kV桥北线大馈线	广安电力调度控制中心	桥北线957开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	150.05	38	2598.9	0	3636.48	不受限	3600	广安地调
3930	10kV红碳线大馈线	威远电力调度控制中心	红碳线922开关	新场站	18000	否	335	5802.37	公线	44.86	13	777	850	3595.13	不受限	3590	内江地调
3931	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌传线933开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	228.86	47	3963.9	0	3549.73	不受限	3550	内江地调
3932	10kV水园二线949	乐山电力调度控制中心	水园二线982开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	188.45	43	3264	0	3594.92	不受限	3550	乐山地调
3933	10kV阿七线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV阿七线911开关	阿七站	4000	否	280	4849.74	公线	45.39	16	786.2	0	3578.57	不受限	3550	凉山地调
3934	10kV清惠线大馈线	天府电力调度控制中心	清惠路943开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	333.95	56	5784	0	3569.07	不受限	3550	天府地调
3935	10kV车丰一线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰一线963开关	车城	240000	否	462	8002.07	专线	208.55	45	3612	0	3589.86	不受限	3550	天府地调
3936	10kV国仁路大馈线	天府电力调度控制中心	国仁路911开关	国玻	50000	是	500	8660.25	专线	193.07	39	3344	0	3584.2	不受限	3550	天府地调
3937	10kV国兴路大馈线	天府电力调度控制中心	国兴路917开关	国玻	50000	是	550	9526.28	公线	233.72	42	4048	0	3573.02	不受限	3550	天府地调
3938	10kV梅腔线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	梅腔线952开关	梅子坝站	40000	否	380	6581.79	公线	30.17	8	522.5	1850	3551.11	不受限	3550	乐山地调
3939	10kV益奥二路	成都配调	益奥二路922	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	98.01	29	1697.6	0	3566.63	不受限	3550	成都地调
3940	10kV浆华路	成都配调	浆华路903	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	217.92	46	3774.4	0	3598.94	不受限	3550	成都地调
3941	10kV蔡韩路	大邑电力调度控制中心	蔡韩线922开关	蔡场	12600	否	398	6893.56	公线	152.42	38	2640	0	3564.2	不受限	3550	成都地调
3942	10kV景福线	青白江电力调度控制中心	景福线905开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	296.88	53	5142	0	3587.53	不受限	3550	成都地调
3943	10kV解工四线	大邑电力调度控制中心	解工四线944开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	332.97	55	5767	0	3586.07	不受限	3550	成都地调
3944	10kV黄机线	成都配调	黄机线924	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	173.26	37	3000.8	0	3553.28	不受限	3550	成都地调
3945	10kV龙院路	成都配调	龙院路929	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	171.07	36	2962.9	0	3591.18	不受限	3550	成都地调
3946	10kV南朋二线	成都配调	南朋二线907开关	南郊	158000	是	473	8192.6	公线	172.19	36	2982.4	0	3571.68	不受限	3550	成都地调
3947	10kV辰街路_特	成都配调	辰街路954	星辰	2*50000+630	否	473	8192.6	专线	218.24	46	3780	0	3593.34	不受限	3550	成都地调
3948	10kV.益方线_用户专线	成都配调	益方线919	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	98.52	29	1706.4	0	3562.5	不受限	3550	成都地调
3949	10kV何水线大馈线	新津电力调度控制中心	何水线929	何店	100000	是	400	6928.2	公线	113.97	28	1974	0	3568.56	不受限	3550	成都地调
3950	10kV普铁路	新都电力调度控制中心	普铁线922开关	普河	100000	否	424	7343.9	专线	176.04	42	3049	0	3560.51	不受限	3550	成都地调
3951	10kV观朝线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观朝线912开关	观音站	5000	是	380	6581.79	公线	98.87	26	1712.5	0	3552.93	不受限	3550	资阳地调
3952	10kV大高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大高线913开关	大堰站	102000	是	645	11171.73	公线	309.73	48	5364.6	0	3572.78	不受限	3550	资阳地调
3953	10kV华青二线937大馈线	泸川电力调度控制中心	华青二线937	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	118.37	29	2050.2	0	3575.5	不受限	3550	泸州地调
3954	10kV杨锅路	金堂电力调度控制中心	杨锅线917开关	杨柳	158000	否	380	6581.79	专线	135.01	36	2338.4	0	3585.21	不受限	3550	成都地调
3955	10kV天丽路	彭州电力调度控制中心	天丽路942开关	天彭	128000	否	400	6928.2	公线	154.27	39	2672	0	3563.38	不受限	3550	成都地调
3956	10kV经达二路	彭州电力调度控制中心	经达二路924	经纬	153000	否	423	7326.57	专线	173	41	2996.4	0	3597.51	不受限	3550	成都地调
3957	10kV华草坝线大馈线	泸川电力调度控制中心	华草坝线938开关	龙华	150000	是	308	5334.72	公线	38.61	13	668.8	0	3598.98	不受限	3550	泸州地调
3958	10kV邓晨Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅰ线926开关	邓关站	100300	否	408	7066.77	公线	161.69	40	2800.5	0	3559.59	不受限	3550	自贡地调
3959	10kV罗高一线	洪雅电力调度控制中心	罗高一线916开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	239.17	48	4142.5	0	3573.79	不受限	3550	眉山地调
3960	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV北滨线922开关	北门站	1905.26	是	258.6	4479.08	公线	0	17	431.1	0	3583.26	不受限	3550	甘孜地调
3961	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	16.18	17	280.2	0	3585.74	不受限	3550	甘孜地调
3962	10kV擂苏线大馈线	北川电力调度控制中心	擂苏线913开关	擂鼓站	80000	否	310	5369.36	公用	72.98	24	1264	0	3568.42	不受限	3550	绵阳地调
3963	10kV新乡线大馈线	游仙电力调度控制中心	新乡线925开关	新桥站	12600	否	300	5196.15	公用	64.85	22	1123.2	0	3553.33	不受限	3550	绵阳地调
3964	10kV新吴线	甘孜藏族自治州电力调度控	新吴线926开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公线	315.94	20	472	0.7	3606.76	不受限	3550	甘孜地调
3965	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	10.02	14	173.5	0	3567.73	不受限	3550	甘孜地调
3966	10kV罗止二线	洪雅电力调度控制中心	罗止二线925开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	189.07	38	3274.7	0	3584.22	不受限	3550	眉山地调
3967	10kV曾芦线	巴州电力调度控制中心	10kV曾芦线915	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	62.29	21	1078.8	0	3597.73	不受限	3550	巴中地调
3968	10kV福祠线	眉山电力调度控制中心	福祠线972开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	179.46	37	3108.2	0	3570.58	不受限	3550	眉山地调
3969	10kV斯锋线	攀枝花西区电力调度控制中	斯锋线958开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	33.11	11	573.4	0	3583.52	不受限	3550	攀枝花地调
3970	10kV中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV中柳线952	中兴站	6300	否	335	5802.37	公线	94.23	28	1632.1	0	3590.03	不受限	3550	巴中地调
3971	10kV大水线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	大水线914开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	38.95	13	674.6	0	3593.18	不受限	3550	泸州地调
3972	10kV凤桥线	蓬溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	56.61	17	980.4	0	3592.22	不受限	3550	遂宁地调
3973	10kV旭江一线	眉山电力调度控制中心	旭江Ⅰ线915开关	旭光开闭所	0	是	495	8573.65	公线	189.84	38	3288	0	3570.92	不受限	3550	眉山地调
3974	10kV西罐线	巴州电力调度控制中心	10kV西罐线953	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	258.03	50	4469	0	3559.05	不受限	3550	巴中地调
3975	10kV走白线651大馈线	古蔺电力调度控制中心	走白线913开关	走马	90000	是	308	5334.72	专线	38.98	13	675.1	0	3592.68	不受限	3550	泸州地调
3976	10kV郎河线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎河线923开关	二郎	16000	否	306	5300.08	专线	69.69	23	1207	0	3563.07	不受限	3550	泸州地调
3977	10kV安兰线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	安兰线927	安富	126000	是	400	6928.2	公线	113.8	28	1971	0	3571.56	不受限	3550	泸州地调
3978	10kV响风线	平昌电力调度控制中心	10kV响风线911	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	96.11	29	1664.7	0	3557.43	不受限	3550	巴中地调
3979	10kV松铝一线925	眉山电力调度控制中心	松铝一线925开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	332.36	68	5756.644	3100	3578.78	不受限	3550	眉山地调
3980	6kV坭岔线	攀枝花西区电力调度控制中	坭岔线621开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	32.91	11	570	0	3586.92	不受限	3550	攀枝花地调
3981	10kV奢镇线915	古蔺电力调度控制中心	10kV奢镇线915开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	38.95	13	674.6	0	3593.18	不受限	3550	泸州地调
3982	10kV仓清路	中江电力调度控制中心	仓清路926开关	仓山站	22500	是	400	6928.2	公线	113.07	28	1958.4	0	3584.16	不受限	3550	德阳地调
3983	10kV富永路	绵竹电力调度控制中心	富永路915开关	富新站	36000	否	373	6460.55	公用	128.3	34	2222.1	0	3592.39	不受限	3550	德阳地调
3984	10kV里开线大馈线	阆中电力调度控制中心	里开线922开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	129.73	35	2247	0	3567.49	不受限	3550	南充地调
3985	10kV朱桂线	嘉陵电力调度控制中心	朱桂线935开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	292.44	53	5065	0	3555.42	不受限	3550	南充地调
3986	10kV坪西线	南部电力调度控制中心	10kV坪西线913	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	91.98	28	1593.1	0	3551.09	不受限	3550	南充地调
3987	10kV江润一线大馈线	阆中电力调度控制中心	江润一线913开关	江南站(阆中)	32500	否	380.2	6585.26	公线	136.47	36	2363.7	0	3563.03	不受限	3550	南充地调
3988	10kV骆井线大馈线	营山电力调度控制中心	骆井线917开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	77.89	25	1349.1	0	3561.26	不受限	3550	南充地调
3989	10kV旌玉路917大馈线	德阳电力调度控制中心	旌玉路917开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	818.94	142	14184	4380	3587.43	不受限	3550	德阳地调
3990	10kV大广线	广元电力调度控制中心	大广线915开关	35kV大石站	20000	否	300	5196.15	专线	63.29	21	1096.2	0	3580.33	不受限	3550	广元地调
3991	10kV黑竹线	雅安电力调度控制中心	黑竹线912开关	黑竹站	14300	否	300	5196.15	公线	80.83	187	1400	1080	3596.53	不受限	3550	雅安地调
3992	10kV盘水线	通川电力调度控制中心	10kV.盘水线912开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	53.87	19	933	0	3587.66	不受限	3550	达州地调
3993	10kV清新线	仁寿电力调度控制中心	清新线962开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	135.29	36	2343.3	0	3580.31	不受限	3550	眉山地调
3994	10kV中龙线	广元电力调度控制中心	中龙线922开关	中子站	86000	否	320	5542.56	公线	80.46	25	1393.6	0	3594.7	不受限	3550	广元地调
3995	10kV大能线	仁寿电力调度控制中心	大能线914开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	238.65	48	4133.4	0	3582.89	不受限	3550	眉山地调
3996	10kV陵红线	苍溪电力调度控制中心	陵红线926开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	359.15	57	6220.4	0	3584.74	不受限	3550	广元地调
3997	10kV九滨一线	广元电力调度控制中心	九滨一线913开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	156.21	34	2705.6	0	3571.35	不受限	3550	广元地调

3998	10kV下川一线	广元电力调度控制中心	下川一线914开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	200.74	44	3476.8	0	3584.77	不受限	3550	广元地调
3999	10kV宁西二线928线路大馈	宁南电力调度控制中心	10kV宁西二线928开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	69.75	18	1208	500	3515.86	不受限	3500	凉山地调
4000	10kV宝飞线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线926开关	宝飞	360000	是	255	4416.73	公线	255	100	4416.73	0	3533.38	不受限	3500	眉山地调
4001	10kV武九四62号线	剑阁电力调度控制中心	武九四62＃线922开关	35kV武连站	12600	否	341	5906.29	专线	103.13	30	1786.2	0	3529.46	不受限	3500	广元地调
4002	10kV宝飞二线	仁寿电力调度控制中心	宝飞二线922开关	宝飞	360000	是	482	8348.48	公线	181.99	38	3152	0	3526.78	不受限	3500	眉山地调
4003	10kV明泉线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明泉线912开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	84.43	26	1462.4	0	3525.9	不受限	3500	凉山地调
4004	10kV正安一线	仁寿电力调度控制中心	10kV正安一线938开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	240.64	49	4167.8	0	3548.49	不受限	3500	眉山地调
4005	10kV莲中一线	通川电力调度控制中心	10kV.莲中一线918开关	莲花湖站	102400	是	400	6928.2	公线	115.65	29	2003.1	0	3539.46	不受限	3500	达州地调
4006	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	否	377	6529.83	公线	134.65	36	2332.1	0	3544.75	不受限	3500	凉山地调
4007	10kV步观线	雨城电力调度控制中心	10kV步观线913开关	八步站	5000	是	255	4416.73	公线	94.23	37	1632.1	0	3533.38	不受限	3500	雅安地调
4008	10kV唐格线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV唐格线913开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	4.76	2	82.5	0	3502.85	不受限	3500	凉山地调
4009	10kV下南一线	广元电力调度控制中心	下南一线912开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	203.2	45	3519.4	0	3542.17	不受限	3500	广元地调
4010	10kV朱峰二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅱ线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	239.72	43	4152	0	3510.59	不受限	3500	南充地调
4011	10kV南东线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南东线925	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	335.95	56	5818.7	0	3518.78	不受限	3500	南充地调
4012	10kV坝新二线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝新二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	334.62	56	5795.6	0	3541.88	不受限	3500	南充地调
4013	10kV孝杨路	德阳电力调度控制中心	孝杨路903开关	孝泉站	63000	是	256	4434.05	公线	137	53	2372.8	0	3547.24	不受限	3500	德阳地调
4014	10kV李坪线	嘉陵电力调度控制中心	李坪线925开关	李渡站	15000	是	345.1	5977.31	公线	72.53	21	1256.3	0	3525.55	不受限	3500	南充地调
4015	10kV南农线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南农线952	城关站	20000	否	330	5715.77	公线	93.53	28	1620	0	3524.19	不受限	3500	巴中地调
4016	10kV乐坝线	南江电力调度控制中心	10kV乐坝线958	洛坪站	11300	否	300	5196.15	公线	65.23	22	1129.8	0	3546.73	不受限	3500	巴中地调
4017	10kV曾镇线	巴州电力调度控制中心	10kV曾镇线913	曾口站	12600	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500	巴中地调
4018	10kV彭丰线	仁和电力调度控制中心	彭丰线971开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	63.39	18	1097.9	250	3501.84	不受限	3500	攀枝花地调
4019	10kV铁镇线	通江电力调度控制中心	10kV铁镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1725	0	3592.4	不受限	3500	巴中地调
4020	10kV安江一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江一线919开关	安富	126000	是	406	7032.13	公线	120.99	30	2095.5	0	3530.2	不受限	3500	泸州地调
4021	10kV狐井二线921断路器间	泸州电力调度控制中心	狐井二线921开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	专线	2	1600	20	0	3507.4	不受限	3500	泸州地调
4022	10kV乐煤线	南江电力调度控制中心	10kV乐煤线952	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	44.3	16	767.2	0	3519.63	不受限	3500	巴中地调
4023	10kV东酒线	平昌电力调度控制中心	10kV东酒线922	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	157.49	39	2727.8	0	3507.58	不受限	3500	巴中地调
4024	10kV树镇线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	树镇线913	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	42.99	14	744.6	0	3523.18	不受限	3500	泸州地调
4025	10kV南城二线	平昌电力调度控制中心	10kV南城二线911	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	286.38	53	4960.1	0	3535.61	不受限	3500	巴中地调
4026	10kV板车北线	仁和电力调度控制中心	板车北线997开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500	攀枝花地调
4027	10kV城北线	蓬溪电力调度控制中心	城北线912开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	160.05	35	2772	0	3532.66	不受限	3500	遂宁地调
4028	10kV安葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.安葫线916开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	65.63	22	1136.7	0	3539.83	不受限	3500	达州地调
4029	10kV桂恒一线	彭山电力调度控制中心	桂恒一线918开关	桂林站	94500	否	377	6529.83	公线	134.98	36	2337.9	0	3538.95	不受限	3500	眉山地调
4030	10kV万新线	达县电力调度控制中心	万新线911开关	万家站	10000	是	400	6928.2	公线	175.4	43	3037.92	0	3890.28	不受限	3500	达州地调
4031	10kV龙天线	射洪电力调度控制中心	龙天线915开关	蟠龙	100000	是	500	8660.25	公线	195.8	39	3391.2	0	3537	不受限	3500	遂宁地调
4032	10kV化水线	达县电力调度控制中心	10kV.化水线919开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	67.34	22	1166.3	0	3510.23	不受限	3500	达州地调
4033	10kV元城三线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城三线956开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	236.39	43	4094.2	0	3526.82	不受限	3500	达州地调
4034	10kV飞奥线大馈线	北川电力调度控制中心	飞奥线912开关	飞山站	12500	是	300	5196.15	公用	35.62	12	617	0	3539.92	不受限	3500	绵阳地调
4035	10kV乐油线	武胜电力调度控制中心	乐油线971开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	专线	41.73	15	722.8	0	3507.13	不受限	3500	广安地调
4036	10kV方带一线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带一线977开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	160.61	40	2781.8	0	3531.53	不受限	3500	广安地调
4037	10kV玉置线	邛崃电力调度控制中心	玉置线944	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	336.44	56	5827.2	0	3525.87	不受限	3500	成都地调
4038	10kV南竹线	仪陇电力调度控制中心	南竹线926开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	251.5	50	4355.9	0	3547.45	不受限	3500	南充地调
4039	10kV天旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天旅路913	天台	10000	是	400	6928.2	公线	116.47	29	2017.3	0	3525.26	不受限	3500	成都地调
4040	10kV集鑫路	彭州电力调度控制中心	集鑫路909	集贤	2*50000	否	800	13856.41	专线	517.41	65	8961.6	0	3509.17	不受限	3500	成都地调
4041	10kV石木线	新都电力调度控制中心	石木线915开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	67.67	23	1172.1	0	3504.43	不受限	3500	成都地调
4042	10kV姚白线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV姚白线911开关	姚市站	15000	否	330	5715.77	公用	93.33	28	1616.4	0	3527.79	不受限	3500	资阳地调
4043	10kV红马路	成都配调	红马路905	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	176.12	37	3050.4	0	3503.68	不受限	3500	成都地调
4044	10kV象站路_公线	成都配调	象站路926	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	176.12	37	3050.4	0	3503.68	不受限	3500	成都地调
4045	10kV大众一路大馈线	天府电力调度控制中心	大众一路915开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	337.19	56	5840.2	0	3512.87	不受限	3500	天府地调
4046	10kV牧物路大馈线	天府电力调度控制中心	牧物路937开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	157.27	39	2723.9	0	3511.48	不受限	3500	天府地调
4047	10kV连工线	威远电力调度控制中心	连工线961开关	连界场站	71500	是	335	5802.37	专线	65.38	20	1132.4	0	3509.5	不受限	3500	内江地调
4048	10kV南凯路	成都配调	南凯路937	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	220.88	47	3825.6	0	3547.74	不受限	3500	成都地调
4049	10kV金圃线	成都配调	金圃路911	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	174.78	37	3027.2	0	3526.88	不受限	3500	成都地调
4050	10kV张城一线	峨眉山电力调度控制中心	张城一线954开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	133	31	2304	0	3558	不受限	3500	乐山地调
4051	10kV棕民线	成都配调	棕民线907开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	176.26	37	3052.8	0	3501.28	不受限	3500	成都地调
4052	10kV辰国路_专线	成都配调	辰国路913	星辰	2*50000+630(	否	473	8192.6	专线	220.79	47	3824	0	3549.34	不受限	3500	成都地调
4053	10kV金城线	成都配调	金城线929开关	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	173.9	37	3012	0	3542.08	不受限	3500	成都地调
4054	10kV分天线	井研电力调度控制中心	分天线913开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	61.71	19	1068.9	0	3503.72	不受限	3500	乐山地调
4055	10kV小复线	威远电力调度控制中心	小复线917开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	68.41	22	1184.9	200	3525.46	不受限	3500	内江地调
4056	10kV温科路_特	成都配调	温科路908	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	222.19	47	3848.4	0	3524.94	不受限	3500	成都地调
4057	10kV苏游路	成都配调	苏游线912	苏坡	2*63000+400(	是	473	8192.6	公线	175.4	37	3038	0	3516.08	不受限	3500	成都地调
4058	10kV碑工线	内江电力调度控制中心	碑工线926开关	碑木站	20000	是	264	4572.61	公线	7.97	3	138	0	3520.09	不受限	3500	内江地调
4059	10kV温希路	成都配调	温希路932	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.58	47	3872.4	0	3500.94	不受限	3500	成都地调
4060	10kV两工线	威远电力调度控制中心	两工线923开关	两河站	16300	是	316	5473.28	专线	51.89	16	898.8	0	3479.82	不受限	3450	内江地调
4061	10kV苏岸一线	乐山电力调度控制中心	苏岸一线916开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	151.04	34	2616	0	3480.82	不受限	3450	乐山地调
4062	10kV南园线	威远电力调度控制中心	南园线913开关	威南站	175000	否	480	8313.84	公线	231.74	48	4013.8	0	3468.66	不受限	3450	内江地调
4063	10kV马滨线	内江电力调度控制中心	马滨线914开关	马鞍山站	80000	是	615	10652.11	公线	269.31	44	4664.5	400	3457.19	不受限	3450	内江地调
4064	10kV南铁二线	威远电力调度控制中心	南铁二线934开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	25.79	9	446.6	0	3474.76	不受限	3450	内江地调
4065	10kV范西路	成都配调	范西路920	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	177.37	37	3072	0	3482.08	不受限	3450	成都地调
4066	10kV培苏线	成都配调	培苏线925	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	178.15	38	3085.6	0	3468.48	不受限	3450	成都地调
4067	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	全牟二线941开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	151.96	35	2631.9	0	3464.92	不受限	3450	乐山地调
4068	10kV清新三线大馈线	天府电力调度控制中心	清新三线914开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	160.62	40	2782	0	3453.38	不受限	3450	天府地调
4069	10kV桐达线大馈线	天府电力调度控制中心	桐达线916开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	专线	278.7	46	4827	0	3486.84	不受限	3450	天府地调
4070	10kV解岳三线	大邑电力调度控制中心	解岳三线993开关	解林	126000	否	550	9526.28	公线	293.13	53	5077	0	3496.65	不受限	3450	成都地调
4071	10kV景城四线	青白江电力调度控制中心	景城四线925开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	公线	298.06	54	5162.4	0	3458.02	不受限	3450	成都地调
4072	10kV高后一线_专线	成都配调	高后一线914	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	224.54	47	3889	0	3484.34	不受限	3450	成都地调
4073	10kV天古线大馈线	邻水电力调度控制中心	天古线911开关	天龙站	5000	是	295	5109.55	公线	35.98	12	623.2	0	3464.44	不受限	3450	广安地调
4074	10kV中海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海一线915开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	183.11	38	3171.4	0	3479.67	不受限	3450	资阳地调
4075	10kV武石线大馈线	武胜电力调度控制中心	武石线979开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	199.71	40	3459	0	3469.2	不受限	3450	广安地调
4076	10kV柳街线	仪陇电力调度控制中心	柳街线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	139.54	37	2416.8	0	3460.05	不受限	3450	南充地调
4077	10kV东护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东护线911开关	东胜站	22600	是	379	6564.47	公线	103.95	27	1800.4	0	3451.18	不受限	3450	资阳地调
4078	10kV天滨线	彭州电力调度控制中心	天滨线943开关	天彭	2*40000+630(	否	400	6928.2	公线	158.43	40	2744	0	3491.38	不受限	3450	成都地调
4079	10kV紫含线大馈线	江油电力调度控制中心	紫含线914开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	160.35	40	2777.2	0	3473.77	不受限	3450	绵阳地调
4080	10kV康武线大馈线	江油电力调度控制中心	康武路903开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	409.36	54	7090.2	0	3496.1	不受限	3450	绵阳地调
4081	10kV胜丰线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜丰线914开关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	208.51	41	3611.4	0	3455.37	不受限	3450	自贡地调
4082	10kV长城线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城线908开关	长卿站	63000	是	653	11310.29	公用	322.45	49	5584.9	0	3463.33	不受限	3450	绵阳地调
4083	10kV长成一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成一线912开关	长土站	56700	否	503	8712.22	公线	251.02	50	4347.6	0	3493.4	不受限	3450	自贡地调
4084	10kV沉水西线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水西线923开关	沉抗站	17700000	是	405	7014.81	公用	116.57	29	2019	100	3492.85	不受限	3450	绵阳地调
4085	10kV正花线	南江电力调度控制中心	10kV正花线955	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	160.55	40	2780.8	0	3454.58	不受限	3450	巴中地调
4086	10kV观永二线	眉山电力调度控制中心	观永二线995开关	观音站	18000	是	423	7326.57	公线	138.9	33	2405.8	0	3455.46	不受限	3450	眉山地调
4087	10kV笔街线	平昌电力调度控制中心	10kV笔街线912	笔山站	11300	否	320	5542.56	公线	86.04	27	1490.2	0	3498.1	不受限	3450	巴中地调
4088	10kV金向线	通江电力调度控制中心	10kV金向线923	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	68.9	23	1193.4	0	3483.13	不受限	3450	巴中地调
4089	10kV谢镇线	彭山电力调度控制中心	谢镇线923开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	114.87	33	1989.6	0	3466.36	不受限	3450	眉山地调
4090	10kV思大线	眉山电力调度控制中心	思大线943开关	思蒙站	80000	是	600	10392.3	公线	280.62	47	4860.4	0	3453.44	不受限	3450	眉山地调
4091	10kV象糖线	眉山电力调度控制中心	象糖线922开关	象耳站	14300	是	495	8573.65	公线	194.01	39	3360.2	0	3498.72	不受限	3450	眉山地调
4092	10kV桥双线	大英电力调度控制中心	桥双线922开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	241.52	44	4183.2	0	3479.39	不受限	3450	遂宁地调
4093	10kV渡镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡镇线913	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	138.7	33	2402.3	0	3458.96	不受限	3450	泸州地调
4094	10kV青企线	彭山电力调度控制中心	青企线944开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	199.34	40	3452.6	0	3475.6	不受限	3450	眉山地调
4095	10kV南水线	仁和电力调度控制中心	南水线959开关	南山站	50000	否	330	5715.77	公线	95.94	29	1661.7	0	3482.49	不受限	3450	攀枝花地调
4096	10kV龙齐一线	眉山电力调度控制中心	龙齐一线916开关	龙亭站	40000	否	550	9526.28	公线	247.34	45	4284	800	3489.65	不受限	3450	眉山地调
4097	10kV河象线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	河象线961开关	河西	81000	是	308	5334.72	公线	47	15	814	0	3453.78	不受限	3450	泸州地调
4098	10kV家太路923线路	中江电力调度控制中心	家太路923开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	139.34	37	2413.4	0	3463.45	不受限	3450	德阳地调
4099	10kV千构线大馈线	阆中电力调度控制中心	千构线926开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	68.63	23	1188.7	0	3487.83	不受限	3450	南充地调
4100	10kV鎣八一路915大馈线	鎣华电力调度控制中心	鎣八一路915开关	鎣华站	22000	是	377	6529.83	公线	101.95	27	1765.8	0	3458.06	不受限	3450	德阳地调
4101	10kV定太线	南部电力调度控制中心	10kV定太线913	定水站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	90.47	27	1567	200	3455.13	不受限	3450	南充地调
4102	10kV湾宏线	南部电力调度控制中心	湾宏线938开关	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	137.59	36	2383	0	3493.85	不受限	3450	南充地调
4103	10kV城西线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	城西线912开关	城东站	12000	是	300	5196.15	公线	38.76	13	671.4	0	3485.52	不受限	3450	阿坝地调
4104	10kV谊砖线	阿坝电力调度控制中心	谊砖线923开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	5.72	2	99	0	3486.35	不受限	3450	阿坝地调
4105	10kV正海二线	仁寿电力调度控制中心	正海二线946开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	246.24	50	4264.9	0	3451.39	不受限	3450	眉山地调
4106	10kV城夹线	宝兴电力调度控制中心	城夹线921开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	125.46	35	2173	0	3485.61	不受限	3450	雅安地调
4107	10kV黑泽线	阿坝电力调度控制中心	黑泽线952开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	43.82	16	759	0	3449.89	不受限	3450	阿坝地调
4108	10kV三水线	广元电力调度控制中心	三水线918开关	三堆站	80000	否	283	4901.7	公线	54.69	19	947.3	0	3464.23	不受限	3450	广元地调
4109	10kV王镇线	广元电力调度控制中心	王镇线912开关	35kV王家站	6300	否	283	4901.7	公线	53.75	19	931	0	3480.53	不受限	3450	广元地调
4110	10kV俄苏线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV俄苏线913开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	6.47	3	112.1	0	3473.25	不受限	3450	凉山地调
4111	10kV虎青线	广元电力调度控制中心	虎青线925开关	35kV虎跳站	10300	否	300	5196.15	公线	69.28	23	1200	0	3476.53	不受限	3450	广元地调
4112	10kV新慈线	仁寿电力调度控制中心	新慈线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	141.89	37	2457.6	0	3466.01	不受限	3450	眉山地调
4113	10kV宁西一线914线路大馈	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	101.98	27	1766.3	0	3457.56	不受限	3450	凉山地调
4114	10kV安牧线	阿坝电力调度控制中心	安牧线911开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	45.53	17	788.5	0	3498.33	不受限	3450	阿坝地调
4115	10kV竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线916开关	竹园站	80000	否	400	6928.2	公线	159.65	40	2765.1	0	3470.28	不受限	3450	广元地调
4116	10kV甲下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV甲下线912开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	7.32	3	126.7	0	3458.65	不受限	3450	凉山地调
4117	10kV南会线	广元电力调度控制中心	南会线915开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	208.48	46	3610.9	0	3450.67	不受限	3450	广元地调
4118	10kV周金线	荥经电力调度控制中心	周金线913开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	144.04	36	2494.8	250	3490.58	不受限	3450	雅安地调
4119	10kV桥铅线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥铅线912开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	47.82	17	828.3	0	3458.53	不受限	3450	凉山地调
4120	10kV尔江线大馈线	阿坝电力调度控制中心	尔江线921开关	查尔玛站	3150	是	265	4589.93	公线	11.7	4	202.7	0	3469.24	受限	3450	阿坝地调
4121	10kV乐跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	乐跃线912开关	乐跃站（退）	12600	否	400	6928.2	公线	160.4	40	2778.2	3630	3457.18	不受限	3450	凉山地调
4122	10kV莫安线	阿坝电力调度控制中心	莫安线958开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	46.7	17	808.8	0	3478.03	不受限	3450	阿坝地调
4123	10kV萝高线	汉源电力调度控制中心	萝高线912开关	萝卜岗站	31500	否	220	3810.51	专线	12.45	6	215.7	0	3429.46	不受限	3400	雅安地调
4124	10kV柏闻线	剑阁电力调度控制中心	柏闻线924开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	122.11	31	2114.9	0	3427.66	不受限	3400	广元地调
4125	10kV剑城二线	剑阁电力调度控制中心	剑城二线922开关	剑阁站	86000	是	577	9993.93	公线	262.66	46	4549.3	0	3445.84	不受限	3400	广元地调
4126	10kV岫歧一线	苍溪电力调度控制中心	岫歧一线915	35kV岫云站	26000	是	312	5404	公线	51.89	17	898.8	0	3424.4	不受限	3400	广元地调
4127	10kV金演线	剑阁电力调度控制中心	金演线914开关	35kV演圣站	10000	是	341	5906.29	公线	76.48	22	1324.7	0	3400.33	不受限	3400	广元地调
4128	10kV潭林线	广元电力调度控制中心	潭林线913开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	55.68	20	964.4	0	3447.13	不受限	3400	广元地调
4129	10kV工海线	汉源电力调度控制中心	工海线915开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	80.83	37	1400	0	3429.46	不受限	3400	雅安地调
4130	10kV九新线	汉源电力调度控制中心	九新线922开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	189.14	86	3275.9	0	3429.46	不受限	3400	雅安地调
4131	10kV东茶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	东茶线911开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	10.42	5	180.4	0	3404.95	不受限	3400	凉山地调
4132	10kV克宣线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV克宣线913开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	8.35	4	144.6	0	3440.75	不受限	3400	凉山地调
4133	10kV甲则线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV甲则线911开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	7.86	3	136.2	0	3449.15	不受限	3400	凉山地调
4134	10kV坪丘线	南部电力调度控制中心	10kV坪丘线914	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	100.21	30	1735.6	0	3408.59	不受限	3400	南充地调
4135	10kV棕麓线	西充电力调度控制中心	棕麓925开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	121.96	30	2112.3	0.35	3429.91	不受限	3400	南充地调

4136	10kV双同线	西充电力调度控制中心	双同线911开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	22	10	381.051	0.1	3429.36	不受限	3400	南充地调
4137	10kV鼓工三线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工三线933	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	347.43	57	6017.5	0	3413.52	不受限	3400	南充地调
4138	10kV凤林线大馈线	阆中电力调度控制中心	凤林线912开关	飞凤站(阆中)	10000	是	246	4260.84	公线	24.6	10	426.084	0	3408.67	不受限	3400	南充地调
4139	10kV永青路	中江电力调度控制中心	永青路985开关	永太站	22000	否	225	3897.11	公线	4.16	2	72	0	3435.4	不受限	3400	德阳地调
4140	10kV九长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九长II线636开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	106.18	28	1839	0	3426.43	不受限	3400	宜宾地调
4141	10kV坝环一线	南部电力调度控制中心	坝环一线911开关	黄家坝站	126000	否	610	10565.51	公线	351.21	58	6082.9	0	3426.06	不受限	3400	南充地调
4142	10kV南调线	南部电力调度控制中心	10kV南调线913	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	341.33	57	5911.8	0	3425.68	不受限	3400	南充地调
4143	10kV江落线大馈线	阆中电力调度控制中心	江落线924开关	江南站(阆中)	32500	否	220	3810.51	公线	22	10	381.051	0	3429.46	不受限	3400	南充地调
4144	10kV大滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅰ回857	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	252.54	51	4374	0	3420.22	不受限	3400	巴中地调
4145	10kV义陈二线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈二线928	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	292.82	54	5071.6	0	3424.11	不受限	3400	巴中地调
4146	10kV杨中Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅱ回916	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	342.3	57	5928.6	0	3424.47	不受限	3400	巴中地调
4147	10kV千苗线	通江电力调度控制中心	10kV千苗线954	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	95.47	29	1653.6	0	3459.42	不受限	3400	巴中地调
4148	10kV板瓦线	通江电力调度控制中心	10kV板瓦线957	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	48.84	18	845.9	0	3440.93	不受限	3400	巴中地调
4149	10kV回文线	大英电力调度控制中心	回文线914开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	219.63	42	3804	0	3401.33	不受限	3400	遂宁地调
4150	10kV恩兴线	巴州电力调度控制中心	10kV恩兴线854	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	3471.15	不受限	3400	巴中地调
4151	10kV大桥线	米易电力调度控制中心	大桥线972开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	122.81	31	2127.11	0	3415	不受限	3400	攀枝花地调
4152	10kV西廉一线	巴州电力调度控制中心	10kV西廉一线958	城西站	32000	否	499	8642.93	公线	250.72	50	4342.5	0	3436.14	不受限	3400	巴中地调
4153	10kV齐贸四线659大馈线专	泸州电力调度控制中心	齐贸四线919	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	172.81	37	2993.1	0	3422.42	不受限	3400	泸州地调
4154	10kV回湾线	大英电力调度控制中心	回湾线921开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	219.63	42	3804	0	3401.33	不受限	3400	遂宁地调
4155	10kV洞镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	洞镇线914开关	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	106.58	28	1846	0	3405.58	不受限	3400	泸州地调
4156	10kV安汇线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	安汇线924	安富	126000	是	463	8019.4	公线	173.33	37	3002	0	3413.52	不受限	3400	泸州地调
4157	10kV江禾线	雅安配调电力调度控制中心	江禾线918开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	27.97	5	484.4	5945	3408.07	不受限	3400	雅安地调
4158	10kV邓阀线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	邓阀线915开关	邓关站	63000	否	220	3810.51	专线	3.65	1	54.7	0	3429.36	不受限	3400	自贡地调
4159	10kV龙小线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙小线924开关	龙凤山站	100	否	265	4589.93	公线	40.69	15	704.7	0	3426.24	不受限	3400	自贡地调
4160	10kV板新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板新线915开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	379.56	53	6574	0	3402.62	不受限	3400	自贡地调
4161	10kV顺庆线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺庆线912开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	124.85	31	2162.4	0	3421.73	不受限	3400	自贡地调
4162	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	359.3	23	223.4	0	3481.77	不受限	3400	甘孜地调
4163	10kV安镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.安镇线915开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	71.41	24	1236.8	0	3439.73	不受限	3400	达州地调
4164	10kV望檬线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望檬线926开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	70.96	24	1229	0	3447.53	不受限	3400	绵阳地调
4165	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	63.92	21	1107.1	1.53	3567.9	不受限	3400	甘孜地调
4166	10kV水广线	旺苍电力调度控制中心	水广线912	35kV水磨站	6300	是	254	4399.41	公线	5.75	2	99.6	0	3419.93	不受限	3400	广元地调
4167	10kV仙阳线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙阳线967开关	仙人桥站	126000	否	600	10392.3	公用	318.22	53	5511.6	430	3411.47	不受限	3400	绵阳地调
4168	10kV南肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	南肖线914开关	南湖站	163500	是	380	6581.79	公线	107.51	28	1862	0	3403.43	不受限	3400	自贡地调
4169	10kV何云线大馈线	新津电力调度控制中心	何云线909开关	何店	100000	是	505	8746.86	公线	207.11	41	3587.2	0	3410.29	不受限	3400	成都地调
4170	10kV观大线	仪陇电力调度控制中心	观大线911开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	142.38	38	2466	0	3410.85	不受限	3400	南充地调
4171	10kV金亭路	广汉电力调度控制中心	金亭路926开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	167.32	34	2898	1250	3427.99	不受限	3400	德阳地调
4172	10kV幺星线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺星线915开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	122	31	2074	0	3468.4	不受限	3400	广安地调
4173	10kV普汉线	新都电力调度控制中心	普汉线929开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	267.21	52	4628	0	3431.23	不受限	3400	成都地调
4174	10kV幺方线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺方线918开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	87	22	1506.84	630	3405.56	不受限	3400	广安地调
4175	10kV集和二路	彭州电力调度控制中心	集和二线925	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	298.75	54	5174.4	0	3446.02	不受限	3400	成都地调
4176	10kV杨福线	金堂电力调度控制中心	杨福线932开关	杨柳	100000	否	580	10045.89	专线	232.98	40	4035.2	1600	3406.1	不受限	3400	成都地调
4177	10kV北郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北郊线917开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	46.58	17	806.8	0	3402.09	不受限	3400	南充地调
4178	10kV清昆线	新津电力调度控制中心	清昆线910开关	清凉	1465000	否	251	4347.45	专线	29.16	12	505.1	0	3407.6	不受限	3400	成都地调
4179	10kV万音路	新都电力调度控制中心	万音线913开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	200.58	45	3474	0	3416.09	不受限	3400	成都地调
4180	10kV金塔路	成都配调	金塔路922	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	229.19	48	3969.6	0	3403.74	不受限	3400	成都地调
4181	10kV青怀路	大邑电力调度控制中心	青怀线925开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	161.85	40	2803.2	0	3432.18	不受限	3400	成都地调
4182	10kV景天线	青白江电力调度控制中心	景天线914开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	163.42	41	2830.4	0	3404.98	不受限	3400	成都地调
4183	10kV天达二路	成都配调	天达二路990	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	228.78	48	3962.4	0	3410.94	不受限	3400	成都地调
4184	10kV霖长路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖长路925	霖雨	18000	否	265	4589.93	公线	41.11	16	712	0	3418.94	不受限	3400	成都地调
4185	10kV里磨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV里磨线915开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	22.74	9	393.8	0	3425.37	不受限	3400	凉山地调
4186	10kV牧核三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧核三路936开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	161.49	40	2797	0	3438.38	不受限	3400	天府地调
4187	10kV车东一线大馈线	天府电力调度控制中心	车东一线924开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	341.74	57	5919	0	3434.07	不受限	3400	天府地调
4188	10kV安体一线911大馈线	天府电力调度控制中心	安体一线911开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	161.76	40	2801.7	0	3433.68	不受限	3400	天府地调
4189	10kV天铁线大馈线	天府电力调度控制中心	天铁线962开关	天保	63000	否	220	3810.51	专线	282.96	71	4900.8	0	3429.46	不受限	3400	天府地调
4190	10kV两广线大馈线	威远电力调度控制中心	两广线913开关	两河站	16300	是	294	5092.23	公线	11.61	4	201	450	3422.78	不受限	3400	内江地调
4191	10kV黄海线915大馈线	沐川电力调度控制中心	黄海线915开关	黄丹站	12600	否	220	3810.51	公线	119	5409	2169	0	3429.46	不受限	3400	乐山地调
4192	10kV三科线	内江电力调度控制中心	三科线965开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	161.26	40	2793	0	3442.38	不受限	3400	内江地调
4193	10kV朱铜线	威远电力调度控制中心	朱铜线924开关	朱家沟站	90000	是	366	6339.31	专线	96	26	1662.7	0	3408.75	不受限	3400	内江地调
4194	10kV井城四线	井研电力调度控制中心	井城四线921开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	203.32	41	3521.5	0	3406.7	不受限	3400	乐山地调
4195	10kV隆铁线	隆昌电力调度控制中心	隆铁线913开关	隆昌站	16000	否	295	5109.55	专线	66.63	23	1154.1	0	3444.49	不受限	3400	内江地调
4196	10kV红信路_专线	成都配调	红信路938	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	229.26	48	3970.8	0	3402.54	不受限	3400	成都地调
4197	10kV南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线916开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	28.12	10	487.1	0	3434.26	不受限	3400	内江地调
4198	10kV三铁线大馈线	内江电力调度控制中心	三铁线961开关	三元站	100000	否	235	0	专线	12.66	5	219.2	0	3444.09	不受限	3400	内江地调
4199	10kV南弘一线	威远电力调度控制中心	南弘一线914开关	威南站	150000	否	576	9976.61	专线	321.4	56	5566.6	0	3412.35	不受限	3400	内江地调
4200	10kV辰五线	成都配调	辰五路931开关	星辰	2*50000+630(	是	473	0	公线	182.91	39	3168	0	3386.08	不受限	3350	成都地调
4201	10kV东民线	内江电力调度控制中心	东民线961开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	公线	238.11	49	4124.1	0	3389.53	不受限	3350	内江地调
4202	10kV桐移线(专线)	内江电力调度控制中心	桐移线921开关	桐梓坝站	80000	否	300	0	专线	74.9	25	1297.2	0	3379.33	不受限	3350	内江地调
4203	10kV车迎二线	乐山电力调度控制中心	车迎二线926开关	车子站	110000	是	440	7621.02	公线	156.09	35	2703.5	0	3393.32	不受限	3350	乐山地调
4204	10kV资品线	资中电力调度控制中心	资品线912开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	172.66	42	2990.4	0	3369.69	不受限	3350	内江地调
4205	10kV苏蓝线大馈线路	天府电力调度控制中心	苏蓝线926开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	166.14	42	2877.6	0	3357.78	不受限	3350	天府地调
4206	10kV三华线	成都配调	三华路952开关	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	230.02	49	3984	0	3389.34	不受限	3350	成都地调
4207	10kV浦合路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦合路957开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	343.93	57	5956.8	0	3396.27	不受限	3350	成都地调
4208	10kV革岛路	青白江电力调度控制中心	革岛线932开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	310.27	55	5373.9	0	3355.63	不受限	3350	成都地调
4209	10kV猛联路	成都配调	猛联路927开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	183.53	39	3178.8	0	3375.28	不受限	3350	成都地调
4210	10kV任场线	温江电力调度控制中心	任场线909开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	246.13	45	4263	0	3385.74	不受限	3350	成都地调
4211	10kV徐黄线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐黄线914开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	47	17	814	0	3394.89	不受限	3350	南充地调
4212	10kV十华一线	简阳电力调度控制中心	十华一线916开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	290.01	54	5022.9	0	3379.27	不受限	3350	成都地调
4213	10kV富政线	新桥电力调度控制中心	10kV.富政线915开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	245.4	44	4250.3	0	3398.44	不受限	3350	达州地调
4214	10kV祥园一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园一线919开关	凝祥站	50000	否	600	10392.3	公线	344.26	57	5962.6	0	3390.47	不受限	3350	绵阳地调
4215	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	40000	否	600	10392.3	公用	345.7	58	5987.5	0	3365.57	不受限	3350	绵阳地调
4216	10kV马前线大馈线	江油电力调度控制中心	马前路925开关	马角坝站	31500	否	400	6928.2	公用	164.43	41	2848	0	3387.38	不受限	3350	绵阳地调
4217	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	90000	否	600	10392.3	公线	345.7	58	5987.5	0	3365.57	不受限	3350	绵阳地调
4218	10kV自仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自仁线912开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公线	48.29	16	836.4	0	3389.8	不受限	3350	绵阳地调
4219	10kV双大线	宣汉电力调度控制中心	双大线913开关	双河站	20000	是	400	6928.2	公线	125.52	31	2174	0	3368.56	不受限	3350	达州地调
4220	10kV油庙线	万源电力调度控制中心	10kV.油庙线914开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	44.34	15	768	0	3388.92	不受限	3350	达州地调
4221	10kV富三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富三线924开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	75.83	25	1313.4	0	3363.13	不受限	3350	绵阳地调
4222	10kV合桂二线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂二线929开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	260.87	46	4518.2	0	3366.1	不受限	3350	绵阳地调
4223	10kV化电线	巴州电力调度控制中心	10kV化电线911	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	107.94	32	1869.6	0	3352.53	不受限	3350	巴中地调
4224	10kV兴上东线	仁和电力调度控制中心	兴上东线950开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	69.28	21	1200	0	3372.62	不受限	3350	攀枝花地调
4225	10kV高汇三线	攀枝花电力调度控制中心	高汇三线925开关	高梁坪站	25000	否	300	5196.15	公线	76.3	25	1321.6	0	3354.93	不受限	3350	攀枝花地调
4226	10kV义二线	平昌电力调度控制中心	10kV义二线915	信义站	90000	否	480	8313.84	公线	236.46	49	4095.5	0	3386.96	不受限	3350	巴中地调
4227	10kV板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	125.4	31	2171.9	0	3370.66	不受限	3350	攀枝花地调
4228	10kV尚马线	眉山电力调度控制中心	尚马线922开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	专线	185.52	44	3213.2	0	3380.71	不受限	3350	眉山地调
4229	10kV棉竹一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹一线919	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	144.67	34	2505.6	0	3355.66	不受限	3350	泸州地调
4230	10kV鱼强线943大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼强线943	鱼凫	50000	否	280	4849.74	公线	58.51	21	1013.4	0	3351.37	不受限	3350	泸州地调
4231	10kV齐贸三线688大馈线专	泸州电力调度控制中心	齐贸三线948	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	116.83	25	2023.5	1000	3392.02	不受限	3350	泸州地调
4232	10kV谢和线	彭山电力调度控制中心	谢和线913开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	专线	2.9	1	50.2	0	3379.26	不受限	3350	眉山地调
4233	10kV河卓线	大英电力调度控制中心	河卓线911开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	232.45	42	4026	250	3386.59	不受限	3350	遂宁地调
4234	10kV石寨线911大馈线	泸州电力调度控制中心	石寨线911开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	83.21	27	1441.2	0	3360.05	不受限	3350	泸州地调
4235	10kV石镇线（长赤站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线954	长赤站	10000	否	377	6529.83	公线	144.15	38	2496.6	0	3380.25	不受限	3350	巴中地调
4236	10kV柏龙线631大馈线	泸州电力调度控制中心	柏龙线631	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	130.44	32	2259.3	0	3366.4	不受限	3350	泸州地调
4237	10kV青东线	青神电力调度控制中心	青东线916开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	184.86	44	3201.8	0	3392.11	不受限	3350	眉山地调
4238	10kV襄龙线大馈线	南部电力调度控制中心	襄龙线924开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	21.8	10	377.587	0	3398.28	不受限	3350	南充地调
4239	10kV新江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新江Ⅱ线944开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	149.01	35	2580.9	0	3377.36	不受限	3350	宜宾地调
4240	10kV广新路	中江电力调度控制中心	广新路910开关	广福站	92000	否	377	6529.83	公线	121.39	32	2102.4	400	3374.45	不受限	3350	德阳地调
4241	10kV安高路911线路	中江电力调度控制中心	安高路911开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	143.63	38	2487.6	0	3389.25	不受限	3350	德阳地调
4242	10kV安柏路914线路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	145.03	38	2511.9	0	3364.95	不受限	3350	德阳地调
4243	10kV李城线	宜宾电力调度控制中心	李城线622开关	李庄站	31500	是	400	6928.2	公线	126.1	32	2184	0	3358.56	不受限	3350	宜宾地调
4244	10kV中滨线大馈线	阆中电力调度控制中心	中滨线921开关	阆中站	113000	否	366.37	6345.71	公线	134.76	37	2334	0	3377.14	不受限	3350	南充地调
4245	10kV乔黄线	广元电力调度控制中心	乔黄线922开关	乔镇站	126000	否	384	6651.08	公线	151.96	40	2632	0	3353.97	不受限	3350	广元地调
4246	10kV仁南Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁南II回942开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	251.62	51	4358	0	3358.29	不受限	3350	眉山地调
4247	10kV平煤二线	广元电力调度控制中心	平煤二线921开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	75.93	25	1315.1	0	3361.43	不受限	3350	广元地调
4248	10kV42号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	42号线（九院三所）921开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	55.2	20	956	0	3362	不受限	3350	广元地调
4249	10kV帽飞一线	仁寿电力调度控制中心	帽飞一线917开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	309.7	55	5364	0	3365.53	不受限	3350	眉山地调
4250	10kV虎香线	广元电力调度控制中心	虎香线912开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	38.97	15	675	0	3362.41	不受限	3350	广元地调
4251	10kV麦草线	阿坝电力调度控制中心	麦草线914开关	麦尔玛站	31500	否	275	4763.14	公线	52.47	19	908.8	0	3378.03	不受限	3350	阿坝地调
4252	10kV朝龙线	广元电力调度控制中心	朝龙线911开关	朝天站	20000	是	320	5542.56	公线	64.23	20	1112.4	0	3321.65	不受限	3300	广元地调
4253	10kV兴融线	仁寿电力调度控制中心	兴融线914开关	兴家站	25000	是	875	15155.44	公线	509.47	58	8824	0	3300.35	不受限	3300	眉山地调
4254	10kV回烟路	什邡电力调度控制中心	回烟路925开关	回澜站	102000	否	520	9006.66	专线	276.84	53	4794.8	0	3311.19	不受限	3300	德阳地调
4255	10kV桥岔线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥岔线922开关	会东大桥站	100200	否	275	4763.14	公线	56.76	20	983	0	3303.83	不受限	3300	凉山地调
4256	10kV七沙二线	雨城电力调度控制中心	10kV七沙二线925开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	434.35	99	7522.9	2750	3346.82	不受限	3300	雅安地调
4257	10kV石友线	剑阁电力调度控制中心	石友线912开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	77.71	26	1345.9	0	3330.63	不受限	3300	广元地调
4258	10kV梅哨线	盐源电力调度控制中心	10kV梅哨线924开关	梅雨站	17936	否	400	6928.2	公线	166.9	42	2890.7	0	3344.68	不受限	3300	凉山地调
4259	10kV深则线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深则线923开关	深沟站	10000	是	240	4156.92	公线	218.85	91	3790.4	0	3325.54	不受限	3300	凉山地调
4260	10kV仁义线	天全电力调度控制中心	仁义线912开关	仁义站	5000	否	220	3810.51	公线	64.76	29	1121.6	100	3329.46	不受限	3300	雅安地调
4261	10kV九监线	广元电力调度控制中心	九监线976开关	九华站	80000	否	453	7846.19	专线	217.03	48	3758.9	0	3302.67	不受限	3300	广元地调
4262	10kV盘镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV盘镇线913	盘龙站(南部)	20000	否	275	4763.14	公线	55.66	20	964.1	0	3322.73	不受限	3300	南充地调
4263	10kV城商线大馈线	阆中电力调度控制中心	城商线913开关	城郊站(阆中)	40000	是	502.26	8699.4	公线	210.38	42	3643.7	0	3315.82	不受限	3300	南充地调
4264	10kV平虹一路	罗江电力调度控制中心	平虹一路954开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	273.05	53	4729.2	0	3345.62	不受限	3300	德阳地调
4265	10kV平虹二路	罗江电力调度控制中心	平虹二路966开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	273.81	53	4742.4	0	3332.42	不受限	3300	德阳地调
4266	10kV南观线	南溪电力调度控制中心	南观线942开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	137.25	32	2377.2	2630	3328.26	不受限	3300	宜宾地调
4267	10kV带墙二线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅱ线946开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	325.5	50	5637.6	0	3313.64	不受限	3300	南充地调
4268	10kV辉野线大馈线	南充电力调度控制中心	辉野线924开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	5.27	2	91.3	0	3338.16	不受限	3300	南充地调
4269	10kV龙里线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙里线911开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	否	345.1	5977.31	公线	120.03	35	2079	0	3300.58	不受限	3300	南充地调
4270	10kV金水线大馈线	阆中电力调度控制中心	金水线924开关	金垭站(阆中)	18000	否	317.34	5496.49	公线	94.57	30	1638	0	3308.84	不受限	3300	南充地调
4271	10kV家龙路913线路	中江电力调度控制中心	家龙路913开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	53.95	20	934.5	0	3321.15	不受限	3300	德阳地调
4272	10kV平金二路	罗江电力调度控制中心	平金二路963开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	206.97	52	3584.8	0	3344.4	不受限	3300	德阳地调
4273	10kV双群线	西充电力调度控制中心	双群线925开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	80.62	27	1396.4	0.2	3342.29	不受限	3300	南充地调

4274	10kV双江线913大馈线	西充电力调度控制中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	80.62	27	1396.4	0.19	3342.3	不受限	3300	南充地调
4275	10kV清轨路913大馈线	德阳电力调度控制中心	清轨路913开关	清平站	73500	否	214	3706.59	专线	380.7	177	6593.7	0	3335.93	不受限	3300	德阳地调
4276	10kV桃津线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃津线912开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	167.39	42	2899.2	0	3336.18	不受限	3300	南充地调
4277	10kV江果一线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅰ线912开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	249.6	45	4323	0	3339.59	不受限	3300	南充地调
4278	10kV大快线	雅安配调电力调度控制中心	大快线914开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	62.2	16	1077.3	2580	3343.61	不受限	3300	雅安地调
4279	10kV麻陇线	米易电力调度控制中心	麻陇线951开关	麻陇站	6300	是	270	4676.54	公线	22.69	8	393	0	3348.23	不受限	3300	攀枝花地调
4280	10kV松民一线	眉山电力调度控制中心	松民一线968开关	松江站	80000	是	495	8573.65	公线	202.86	41	3513.5	0	3345.42	不受限	3300	眉山地调
4281	10kV观下线	巴州电力调度控制中心	10kV观下线915	曾口站	10000	否	377	6529.83	公线	147.11	39	2548	0	3328.85	不受限	3300	巴中地调
4282	10kV游王二线	蓬溪电力调度控制中心	游王二线971开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	239.52	44	4148.4	0	3334.06	不受限	3300	遂宁地调
4283	10kV格安线	攀枝花西区电力调度控制中	格安线971开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	47.55	16	823.5	0	3333.42	不受限	3300	攀枝花地调
4284	10kV板达线	仁和电力调度控制中心	板达线974开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	167.69	42	2904.4	0	3330.98	不受限	3300	攀枝花地调
4285	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	不受限	3300	甘孜地调
4286	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.05	是	220	3810.51	公线	221.94	31	344	0	3395.59	不受限	3300	甘孜地调
4287	10kV金金线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金金线915开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	92.56	29	1603.2	0	3322.75	不受限	3300	绵阳地调
4288	10kV二马一线大馈线	江油电力调度控制中心	二马一线911开关	二郎庙站	63000	是	375	6495.19	公用	109.22	29	1891.7	0	3304.45	不受限	3300	绵阳地调
4289	10kV双东线	新桥电力调度控制中心	双东线928开关	双堰站	80160	是	380	6581.79	公线	111.58	29	1932.6	0	3332.83	不受限	3300	达州地调
4290	10kV南钢路大馈线	崇州电力调度控制中心	南钢路922	南门	2*10000	否	300	5196.15	专线	77.67	26	1345.2	0	3331.33	不受限	3300	成都地调
4291	10kV溪峰路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪峰路911	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	208.96	42	3619.2	0	3309	不受限	3300	成都地调
4292	10kV鸡开线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡开线917开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	305.33	55	5288.4	0	3316.43	不受限	3300	资阳地调
4293	10kV前清线	青白江电力调度控制中心	前清线947开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公线	204.31	41	3538.6	0	3320.32	不受限	3300	成都地调
4294	10kV塘华路专线	成都配调	塘华路922	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	176.85	43	3063	0	3312.68	不受限	3300	成都地调
4295	10kV马液线	成都配调	马液线923	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	232.86	49	4033.2	0	3340.14	不受限	3300	成都地调
4296	10kV作时三路_专线	成都配调	作时三路930	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	233.67	49	4047.2	0	3326.14	不受限	3300	成都地调
4297	10kV禅锦线	郫都电力调度控制中心	禅锦线921开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	288.94	48	5004.4	0	3309.44	不受限	3300	成都地调
4298	10kV桥郫线	郫都电力调度控制中心	桥郫线993开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	288.01	48	4988.4	0	3325.44	不受限	3300	成都地调
4299	10kV锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	233.78	49	4049.1	0	3324.24	不受限	3300	成都地调
4300	10kV华蔚路大馈线	天府电力调度控制中心	华蔚路946开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	168.96	42	2926.4	0	3308.98	不受限	3300	天府地调
4301	10kV合甘二回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘二回972开关	合流站	11300	否	330	5715.77	公线	75.75	23	1312	500	3332.19	不受限	3300	广安地调
4302	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河广线923开关	河口站	86500	否	235	4070.32	专线	18	7	304.5	0	3359	不受限	3300	内江地调
4303	10kV符中线	峨眉山电力调度控制中心	符中线914开关	符溪站	20000	否	271	4693.86	公线	10.55	4	182.7	250	3322.39	不受限	3300	乐山地调
4304	10kV象和五线	成都配调	象和五线942开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	234.04	49	4053.6	0	3319.74	不受限	3300	成都地调
4305	10kV斑铁二线	乐山电力调度控制中心	斑铁二线925开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	159.45	36	2761.6	0	3335.22	不受限	3300	乐山地调
4306	10kV范北路	成都配调	范北路943开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	4100	3273.34	不受限	3250	成都地调
4307	10kV粉锦线	成都配调	粉锦路922	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	236.47	50	4095.6	0	3277.74	不受限	3250	成都地调
4308	10kV金双线	成都配调	金双路916	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	188.64	40	3267.2	0	3286.88	不受限	3250	成都地调
4309	10kV温府线	成都配调	温府路914	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	235.77	50	4083.6	0	3289.74	不受限	3250	成都地调
4310	10kV国锦路大馈线	天府电力调度控制中心	国锦路912开关	国玻	50000	否	600	10392.3	专线	350.81	58	6076	0	3277.07	不受限	3250	天府地调
4311	10kV仁联路大馈线	天府电力调度控制中心	仁联路905开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	352.03	59	6097.2	0	3255.87	不受限	3250	天府地调
4312	10kV两雪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	两雪线911开关	两河口站	6300	否	275	4763.14	公线	166.6	61	2884.8	1030	3256.83	不受限	3250	乐山地调
4313	10kV浦科路	郫都电力调度控制中心	浦科路907开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	351.96	59	6096	0	3257.07	不受限	3250	成都地调
4314	10kV双都路专线	成都配调	双都路923	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	237.04	50	4105.6	0	3267.74	不受限	3250	成都地调
4315	10kV东上线	成都配调	东上线916开关	东风路	138000	否	473	8192.6	专线	236.49	50	4096	0	3277.34	不受限	3250	成都地调
4316	10kV指大路专线	成都配调	指大路912	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	235.57	50	4080	0	3293.34	不受限	3250	成都地调
4317	10kV庙轨路_专	成都配调	庙轨路913	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	236.03	50	4088	0	3285.34	不受限	3250	成都地调
4318	10kV金泉路	成都配调	金泉路912	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	189.52	40	3282.4	0	3271.68	不受限	3250	成都地调
4319	10kV解双线	大邑电力调度控制中心	解双线945开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	351.91	59	6095	0	3258.07	不受限	3250	成都地调
4320	10kV筒里线	郫都电力调度控制中心	筒里线945开关	郫筒	285500	否	600	10392.3	专线	351.38	59	6085.9	0	3267.17	不受限	3250	成都地调
4321	10kV筒源线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒源线946开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	291.7	49	5052.2	0	3261.64	不受限	3250	成都地调
4322	10kV方新线大馈线	武胜电力调度控制中心	方新线958开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	48.87	10	846.4	2800	3281.8	不受限	3250	广安地调
4323	10kV玉阜线	邛崃电力调度控制中心	玉阜线940	玉带	163000	否	652	11292.97	公线	399.01	61	6910.8	0	3252.87	不受限	3250	成都地调
4324	10kV鸡宏线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡宏线913开关	鸡石湾站	71500	否	210	3637.31	公用	0	0	0	0	3273.58	不受限	3250	资阳地调
4325	10kV石古线大馈线	邻水电力调度控制中心	石古线923开关	石永站	26600	否	295	5109.55	公线	60.79	21	1052.8	250	3295.79	不受限	3250	广安地调
4326	10kV何建路	新津电力调度控制中心	何建线910开关	何店	100000	否	360	6235.38	公线	136.3	38	2360.8	0	3251.04	不受限	3250	成都地调
4327	10kV龙锂线	射洪电力调度控制中心	龙锂线914开关	蟠龙	100000	是	500	8660.25	公线	211.59	42	3664.8	0	3263.4	不受限	3250	遂宁地调
4328	10kV八麻线	万源电力调度控制中心	10kV.八麻线923开关	八台站	6300	是	300	5196.15	公线	51.69	17	895.2	0	3261.72	不受限	3250	达州地调
4329	10kV梁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁园线914开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	351.21	59	6083	0	3270.07	不受限	3250	绵阳地调
4330	10kV花绿线	射洪电力调度控制中心	花绿线922开关	桃花山	150000	是	500	8660.25	公线	159.08	32	2755.3	880	3292.9	不受限	3250	遂宁地调
4331	10kV富场一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场一线914开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	80.06	27	1386.7	0	3289.83	不受限	3250	绵阳地调
4332	10kV顺生线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺生线913开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	134.62	33	2331.6	0	3252.53	不受限	3250	自贡地调
4333	10kV黄工二线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工二线924开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	170.44	43	2952	0	3283.38	不受限	3250	绵阳地调
4334	10kV金田一线	达县电力调度控制中心	金田一线962开关	金山站	153000	否	540	9353.07	公线	296.54	55	5136	0	3281.76	不受限	3250	达州地调
4335	10kV齐廉一线666大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉一线967	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	135.86	33	2353.1	0	3272.6	不受限	3250	泸州地调
4336	10kV青机线	彭山电力调度控制中心	青机线912开关	青龙站	100000	否	210	3637.31	专线	56.75	27	980.4	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调
4337	10kV青工线	彭山电力调度控制中心	青工线919开关	青龙站	100000	否	600	10392.3	公线	350.34	58	6067.9	0	3285.17	不受限	3250	眉山地调
4338	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	否	300	5196.15	公线	80.72	27	1398	0	3278.53	不受限	3250	巴中地调
4339	10kV杨滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅰ回919	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	282.81	54	4898.3	0	3285.64	不受限	3250	巴中地调
4340	10kV赶镇线	南江电力调度控制中心	10kV赶镇线853	赶场站	6300	否	335	5802.37	公线	112.98	34	1956.8	0	3265.33	不受限	3250	巴中地调
4341	10kV东长线	平昌电力调度控制中心	10kV东长线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	111.63	33	1933.5	0	3288.63	不受限	3250	巴中地调
4342	10kV义张线	平昌电力调度控制中心	10kV义张线918	信义站	90000	否	335	5802.37	公线	113.47	34	1965.3	0	3256.83	不受限	3250	巴中地调
4343	10kV保金一线	彭山电力调度控制中心	保金一线912开关	保胜站	6300	是	300	5196.15	公线	50.92	17	882	0	3274.92	不受限	3250	眉山地调
4344	10kV板科线	仁和电力调度控制中心	板科线951开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	171.9	43	2977.3	0	3258.08	不受限	3250	攀枝花地调
4345	10kV城园线	米易电力调度控制中心	城园线971开关	城北站	50000	否	495	8573.65	公线	255.59	52	4426.75	0	3289	不受限	3250	攀枝花地调
4346	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中	大坪线941开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	131.26	33	2273.42	0	3268.98	不受限	3250	攀枝花地调
4347	10kV大巴线	攀枝花西区电力调度控制中	大巴线957开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	116.24	31	2013.2	0	3252.23	不受限	3250	攀枝花地调
4348	10kV大邮线	米易电力调度控制中心	大邮线951开关	大坪子站	10000	否	220	3810.51	公线	9.14	4	158.3	0	3271.16	不受限	3250	攀枝花地调
4349	10kV八环一路	德阳电力调度控制中心	八环一路917开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	215.18	48	3727	0	3287.81	不受限	3250	德阳地调
4350	10kV方龙线	宜宾电力调度控制中心	方龙线652开关	方水站	40000	否	430	7447.82	公线	198.21	46	3433	0	3270.04	不受限	3250	宜宾地调
4351	10kV湾雄线	南部电力调度控制中心	湾雄线935开关	赵家湾站	90800	否	335	5802.37	公线	111.72	33	1935	0	3287.13	不受限	3250	南充地调
4352	10kV迎广线921	江安电力调度控制中心	迎广线921开关	迎安站	6300	是	300	5196.15	公用	49.82	17	862.8	0	3294.12	不受限	3250	宜宾地调
4353	10kV带蓝二线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅱ线921开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	309.13	56	5354.1	0	3266.32	不受限	3250	南充地调
4354	10kV青园一线	青神电力调度控制中心	青园一线911开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	190.53	45	3300	0	3293.91	不受限	3250	眉山地调
4355	10kV王富线	南部电力调度控制中心	10kV王富线914	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	150.2	40	2601.4	0	3275.45	不受限	3250	南充地调
4356	10kV杨德路917大馈线	德阳电力调度控制中心	杨德路917开关	杨嘉站	81500	否	210	3637.31	专线	360	171	6235.2	0	3273.58	不受限	3250	德阳地调
4357	10kV花灵线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花灵线917开关	火花站	73100	是	553	9578.24	公线	253.58	46	4392	0	3270.59	不受限	3250	南充地调
4358	10kV中天线大馈线	阆中电力调度控制中心	中天线924开关	阆中站	113000	否	502.26	8699.4	公线	263.63	52	4566	0	3263.46	不受限	3250	南充地调
4359	10kV顺政线	阿坝电力调度控制中心	顺政线914开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	80.87	27	1400.7	0	3260.25	不受限	3250	阿坝地调
4360	10kV平福线	广元电力调度控制中心	平福线914开关	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	64.91	23	1124.3	0	3287.23	不受限	3250	广元地调
4361	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前云线914开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	281.72	94	4879.4	1400	3276.53	不受限	3250	雅安地调
4362	10kV普怀二线	仁寿电力调度控制中心	普怀二线922开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	245.27	51	4248	0	3265.63	不受限	3250	眉山地调
4363	10kV轮渡线	广元电力调度控制中心	轮渡线915开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	170.25	43	2948.8	0	3286.58	不受限	3250	广元地调
4364	10kV樊花线	蒲城电力调度控制中心	樊花线919开关	樊哙站	93000	是	550	9526.28	公线	249.65	45	4323.9	0	3297.12	不受限	3250	达州地调
4365	10kV杨金线	仁寿电力调度控制中心	杨金线915开关	杨柳站	8000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调
4366	10kV曾镇二线	广元电力调度控制中心	曾镇二线924开关	35kV曾家站	19300	否	300	5196.15	公线	80.85	27	1400.4	0	3276.13	不受限	3250	广元地调
4367	10kV工业专线大馈线	会理电力调度控制中心	工业专线913开关	益门站	12600	否	335	5802.37	专线	112.5	34	1948.5	0	3273.63	不受限	3250	凉山地调
4368	10kV九核线	广元电力调度控制中心	九核线927开关	九华站	80000	否	403	6980.16	专线	174.4	43	3020.6	0	3261.54	不受限	3250	广元地调
4369	10kV南蜀线	雨城电力调度控制中心	10kV南蜀线918开关	南坝子站	100000	否	210	3637.31	公线	318.01	151	5508	0	3273.58	不受限	3250	雅安地调
4370	10kV北金线	仁寿电力调度控制中心	北金线915开关	北斗站	10000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250	眉山地调
4371	10kV堵坪线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵坪线914开关	堵格站	6300	否	275	4763.14	公线	57.74	30	1000	0	3286.83	不受限	3250	凉山地调
4372	10kV铁火线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁火线922开关	铁柳站	7500	否	335	5802.37	公线	113.37	34	1963.5	0	3258.63	不受限	3250	凉山地调
4373	10kV安马线	阿坝电力调度控制中心	安马线912开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	57.74	21	1000.1	0	3286.73	不受限	3250	阿坝地调
4374	10kV巴干线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴干线913小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	80.09	27	1387.1	0	3289.43	不受限	3250	凉山地调
4375	10kV新高线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新高线917开关	新民站	12500	否	275	4763.14	公线	58.6	21	1015	0	3271.83	不受限	3250	凉山地调
4376	10kV柳秀线	剑阁电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	117.89	35	2041.9	0	3273.76	不受限	3250	广元地调
4377	10kV红青线	荥经电力调度控制中心	红青线931开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	160.53	40	2780.4	200	3254.98	不受限	3250	雅安地调
4378	10kV中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子站	80000	否	278	4815.1	公线	61.43	22	1064	0	3269.59	不受限	3250	广元地调
4379	10kV拉梭线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉梭线914小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	41.53	16	719.3	0	3255.76	不受限	3250	凉山地调
4380	10kV官桥线	阿坝电力调度控制中心	官桥线911开关	官家河坝站	100000	否	285	4936.34	公线	27.51	10	476.4	765	3201.31	不受限	3200	阿坝地调
4381	10kV峰南线	蒲城电力调度控制中心	峰南线914开关	峰城站	10000	否	380	6581.79	公线	155.2	41	2688	50	3235.61	不受限	3200	达州地调
4382	10kV七新线	雨城电力调度控制中心	10kV七新线916开关	七盘站	71700	否	405	7014.81	公线	114.12	45	1976.5	3080	3233.33	不受限	3200	雅安地调
4383	10kV凉芭线	蒲城电力调度控制中心	凉芭线912开关	凉风站	16300	否	380	6581.79	公线	155.8	41	2698.4	0	3225.21	不受限	3200	达州地调
4384	10kV卫石线	广元电力调度控制中心	卫石线913开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	85.77	28	1485.6	0	3222.11	不受限	3200	广元地调
4385	10kV红开线	荥经电力调度控制中心	红开线937开关	红岩桥站	20000	否	500	8660.25	公线	226.62	45	3925	630	3239.22	不受限	3200	雅安地调
4386	10kV陵武线	苍溪电力调度控制中心	陵武线928开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	264.02	53	4572.9	0	3221.32	不受限	3200	广元地调
4387	10kV七河一线	雨城电力调度控制中心	10kV七河一线912开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	332.12	75	5752.3	2850	3246.82	不受限	3200	雅安地调
4388	10kV达夹线	阿坝电力调度控制中心	达夹线954开关	达维站	4000	否	285	4936.34	公线	70.64	25	1223.4	0	3219.31	不受限	3200	阿坝地调
4389	10kV帽信线	仁寿电力调度控制中心	帽信线914开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	316.51	57	5482	0	3247.53	不受限	3200	眉山地调
4390	10kV城河一线	德昌电力调度控制中心	10kV城河一线911开关	城郊站	32600	否	400	6928.2	公线	85.91	21	1488	1500	3247.38	不受限	3200	凉山地调
4391	10kV谷托线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷托线922小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	42.74	17	740.3	0	3234.76	不受限	3200	凉山地调
4392	10kV潼好线	广元电力调度控制中心	潼好路915开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	39.72	16	688	0	3224.71	不受限	3200	广元地调
4393	10kV棕化一线	西充电力调度控制中心	棕化Ⅰ线923开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.657	2650	3211.26	不受限	3200	南充地调
4394	10kV岭兴线	西充电力调度控制中心	岭兴线929开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	97.97	26	1696.9	315	3211.96	不受限	3200	南充地调
4395	10kV营水线大馈线	营山电力调度控制中心	营水线922开关	营山站	100000	否	580	10045.89	公线	335.95	58	5818.7	0	3222.6	不受限	3200	南充地调
4396	10kV城岩线大馈线	阆中电力调度控制中心	城岩线915开关	城郊站(阆中)	40000	否	481.17	8334.11	公线	245.63	51	4254.3	0	3246.4	不受限	3200	南充地调
4397	10kV洪场线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪场线923开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	83.34	28	1443.5	0	3233.03	不受限	3200	南充地调
4398	10kV凤石路	中江电力调度控制中心	凤石路912开关	集凤站	22000	否	400	6928.2	公线	127.32	32	2205.2	800	3230.18	不受限	3200	德阳地调
4399	10kV红脂线	宜宾电力调度控制中心	红脂线643开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	200.06	47	3465	0	3238.04	不受限	3200	宜宾地调
4400	10kV铁碧线	南部电力调度控制中心	10kV铁碧线914	铁佛塘站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	151.89	40	2630.8	0	3246.05	不受限	3200	南充地调
4401	10kV石佛线大馈线	阆中电力调度控制中心	石佛线912开关	石滩站(阆中)	9000	否	400	6928.2	公线	174.24	44	3017.8	0	3217.58	不受限	3200	南充地调
4402	10kV游梨线	蓬溪电力调度控制中心	游梨线914开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	196.97	41	3411.6	0	3239.47	不受限	3200	遂宁地调
4403	10kV城附线	蓬溪电力调度控制中心	城附线924开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	33.95	12	588	0	3222.51	不受限	3200	遂宁地调
4404	10kV任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	115.01	31	1992	0	3231.86	不受限	3200	遂宁地调
4405	10kV金飞线	仁和电力调度控制中心	金飞线971开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	49.91	17	864.4	60	3232.52	不受限	3200	攀枝花地调
4406	10kV恩何Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅱ回957	恩阳站	90000	否	400	6928.2	公线	174.12	44	3015.8	0	3219.58	不受限	3200	巴中地调
4407	10kV杨万一线937大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万一线937开关	杨桥	380000	是	600	10392.3	公线	135.95	23	2354.6	2730	3229.24	不受限	3200	泸州地调
4408	10kV洞双线639大馈线	泸州电力调度控制中心	洞双线919	石洞	50000	是	308	5334.72	公线	60.97	20	1056	0	3211.78	不受限	3200	泸州地调
4409	10kV桥梨线	大英电力调度控制中心	桥梨线924开关	红旗桥	20000	是	465	8054.04	公线	185.62	40	3215	0	3228.23	不受限	3200	遂宁地调
4410	10kV任新线	蓬溪电力调度控制中心	任新线924开关	任隆	90000	否	275	4763.14	公线	60.28	22	1044	0	3242.83	不受限	3200	遂宁地调
4411	10kV东元线	平昌电力调度控制中心	10kV东元线914	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	83.39	28	1444.4	0	3232.13	不受限	3200	巴中地调

4412	10kV双城线	彭山电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	277	45	4785.6	6150	3203.07	不受限	3200	眉山地调
4413	10kV保镇二线	彭山电力调度控制中心	保镇二线913开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	83.49	28	1446	0	3230.53	不受限	3200	眉山地调
4414	10kV天松线	大英电力调度控制中心	天松线913开关	天保	18800	是	400	6928.2	公线	133.63	33	2314.4	0	3228.16	不受限	3200	遂宁地调
4415	10kV竹庙线	万源电力调度控制中心	10kV.竹庙线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	81.76	24	1416	0	3225.9	不受限	3200	达州地调
4416	10kV富上线	新桥电力调度控制中心	10kV.富上线914开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	310.79	56	5382.9	0	3221.93	不受限	3200	达州地调
4417	10kV雁会线大馈线	江油电力调度控制中心	雁会线915开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公线	7.26	3	125.8	0	3199.74	不受限	3200	绵阳地调
4418	10kV北远线大馈线	自贡电力调度控制中心	北远线931开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	256.63	46	4444.8	0	3217.79	不受限	3200	自贡地调
4419	10kV塔宝线大馈线	安州电力调度控制中心	塔宝线922开关	塔水站	10000	是	401	6945.52	公用	135.43	34	2345.6	0	3210.82	不受限	3200	绵阳地调
4420	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	29.15	12	504.8	0	3236.43	不受限	3200	甘孜地调
4421	10kV陈汉线	洪雅电力调度控制中心	陈汉线924开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	135.12	34	2340.2	0	3202.36	不受限	3200	眉山地调
4422	10kV中蜀线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中蜀线974开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	47.4	7	821	4900	3230.24	不受限	3200	资阳地调
4423	10kV香水路大馈线-用户	彭州电力调度控制中心	香水线908开关	香树	2*50000	否	380	6581.79	专线	156.93	41	2718	0	3205.61	不受限	3200	成都地调
4424	10kV光文线	仪陇电力调度控制中心	光文线914开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	114.13	30	1976.7	0	3247.16	不受限	3200	南充地调
4425	10kV华麟二线936大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟二线936开关	龙华	180000	是	406	7032.13	公线	140.06	34	2425.9	0	3199.8	不受限	3200	泸州地调
4426	10kV杨致路	金堂电力调度控制中心	杨致线922开关	杨柳	158000	否	430	7447.82	专线	201.25	47	3485.6	0	3217.44	不受限	3200	成都地调
4427	10kV高平路大馈线（运检）	崇州电力调度控制中心	高平线944开关	高庆	195000	是	586	10149.82	专线	246.06	42	4261.7	630	3228.16	不受限	3200	成都地调
4428	10kV红城线	金堂电力调度控制中心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公线	134.73	34	2333.6	0	3208.96	不受限	3200	成都地调
4429	10kV革海线	青白江电力调度控制中心	革海线906开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	316.7	57	5485.3	0	3244.23	不受限	3200	成都地调
4430	10kV益火路	成都配调	益火路952	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	117.51	35	2035.2	0	3229.03	不受限	3200	成都地调
4431	10kV白太线	成都配调	白太线906开关	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	192.82	41	3339.6	0	3214.48	不受限	3200	成都地调
4432	10kV荔尚路	成都配调	荔尚路910	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	239.72	51	4152	0	3221.34	不受限	3200	成都地调
4433	10kV南奥路专线	成都配调	南奥路908	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	238.11	50	4124	0	3249.34	不受限	3200	成都地调
4434	10kV温新路	成都配调	温新路916	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	240.42	51	4164	0	3209.34	不受限	3200	成都地调
4435	10kV猛建线	成都配调	猛建路925开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	192.75	41	3338.4	0	3215.68	不受限	3200	成都地调
4436	10kV堤昆线	成都配调	堤昆线907	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	193.16	41	3345.6	0	3208.48	不受限	3200	成都地调
4437	10kV官华线大馈线	广安电力调度控制中心	官华线913开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	214.67	43	3718	0	3210.2	不受限	3200	广安地调
4438	10kV马袁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	马袁线923开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	96.2	27	1666.2	0	3211.26	不受限	3200	凉山地调
4439	10kV红脱线大馈线	威远电力调度控制中心	红脱线915开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	31.76	12	550	185	3240.06	不受限	3200	内江地调
4440	10kV石城九线	井研电力调度控制中心	石城九线934开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	210.07	42	3638.45	0	3289.75	不受限	3200	乐山地调
4441	10kV涯金三路	成都配调	涯金三路930	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	240.42	51	4164	0	3209.34	不受限	3200	成都地调
4442	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	114.91	30	1990.2	0	3233.66	不受限	3200	内江地调
4443	10kV邦蜀线	成都配调	邦蜀线916开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	238.92	51	4138.1	0	3235.24	不受限	3200	成都地调
4444	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	80000	否	400	6928.2	专线	173.25	43	3000.7	0	3234.68	不受限	3200	内江地调
4445	10kV威西线大馈线	威远电力调度控制中心	威西线972开关	威远站	90000	否	560	9699.48	公线	244.05	44	4227	1260	3242.53	不受限	3200	内江地调
4446	10kV陵水线	苍溪电力调度控制中心	陵水线913开关	陵江站	90000	否	241	4174.24	公线	60	25	1000	0	3174	不受限	3174	广元地调
4447	10kV谷小线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷小线923小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	45.73	18	792.1	0	3182.96	不受限	3150	凉山地调
4448	10kV乡红线	蒲城电力调度控制中心	乡红线925开关	东乡站	90000	否	345	5975.58	公线	127.82	37	2213.9	0	3164.12	不受限	3150	达州地调
4449	10kV汉龙线	剑阁电力调度控制中心	汉龙线915开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	88.59	26	1534.4	0	3190.63	不受限	3150	广元地调
4450	10kV安独线	阿坝电力调度控制中心	安独线913开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	63.46	23	1099.1	0	3187.73	不受限	3150	阿坝地调
4451	10kV中马线	广元电力调度控制中心	中马线919开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公线	50.99	20	883.2	0	3154.21	不受限	3150	广元地调
4452	10kV黑坝线	仁寿电力调度控制中心	黑坝线923开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	45.02	18	779.8	0	3195.26	不受限	3150	眉山地调
4453	10kV袁飞线	广元电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	42.68	17	739.3	0	3173.41	不受限	3150	广元地调
4454	10kV康学线	石棉电力调度控制中心	康学线956开关	新康站	6300	否	205	3550.7	公线	43.94	21	761.1	0	3195.63	不受限	3150	雅安地调
4455	10kV康隆线	石棉电力调度控制中心	康隆线957开关	新康站	6300	否	205	3550.7	公线	49.48	24	857	0	3195.63	不受限	3150	雅安地调
4456	10kV唐里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV唐里线912开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	22.34	10	387	0	3198.35	不受限	3150	凉山地调
4457	10kV东液线943	南溪电力调度控制中心	东液线943开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	136.2	34	2358.9	0	3183.66	不受限	3150	宜宾地调
4458	10kV罗新路	绵竹电力调度控制中心	罗新路914开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	159.98	37	2770.8	0	3159.74	不受限	3150	德阳地调
4459	10kV花开三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花开三线928开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	314.16	57	5441.2	0	3179.22	不受限	3150	南充地调
4460	10kV石护线大馈线	阆中电力调度控制中心	石护线913开关	石滩站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	60.8	23	1053	0	3155.89	不受限	3150	南充地调
4461	10kV玉花路	绵竹电力调度控制中心	玉花路904开关	玉泉站	19300	是	320	5542.56	公线	71.93	22	1245.8	0	3188.25	不受限	3150	德阳地调
4462	10kV江西二线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅱ线924开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	258.02	47	4468.9	0	3193.69	不受限	3150	南充地调
4463	10kV城五二线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅱ线912开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	257.96	47	4467.8	0	3194.79	不受限	3150	南充地调
4464	10kV兰三一线	青神电力调度控制中心	兰三一线915开关	兰店站	100000	是	492	8521.69	公线	211.95	43	3670.9	815	3183.62	不受限	3150	眉山地调
4465	10kV双金线	营山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	20000	否	270	4676.54	公线	58.71	22	1016.9	0	3191.99	不受限	3150	南充地调
4466	10kV关薇线	射洪电力调度控制中心	关薇线917开关	城关	28500	是	436	7551.74	公线	165.59	38	2868	0	3173.39	不受限	3150	遂宁地调
4467	10kV天李线大馈线	富顺电力调度控制中心	天李线911开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	38.11	14	660	0	3150.51	不受限	3150	自贡地调
4468	10kV西华线大馈线	自贡电力调度控制中心	西华线934开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	322.18	57	5580.1	0	3196.2	不受限	3150	自贡地调
4469	10kV西山线大馈线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	218.18	43	3778.8	0	3190.98	不受限	3150	自贡地调
4470	10kV乡城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城一线971开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	234.98	45	4069.8	0	3177.1	不受限	3150	达州地调
4471	10kV绵州线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵州线956开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	297.86	50	5159	0	3154.84	不受限	3150	绵阳地调
4472	10kV石沙线	攀枝花西区电力调度控制中	石沙线972开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	98.01	28	1697.5	0	3152.24	不受限	3150	攀枝花地调
4473	10kV茜枇线918大馈线	泸州电力调度控制中心	茜枇线918	茜草坝	40000	是	463	8019.4	公线	186.14	40	3224	0	3191.52	不受限	3150	泸州地调
4474	10kV凤江一线	攀枝花电力调度控制中心	凤江一线952开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	57.1	19	988.9	0	3168.02	不受限	3150	攀枝花地调
4475	10kV麻楠线	米易电力调度控制中心	麻楠线954开关	麻陇站	6300	是	300	5196.15	公线	55.43	18	960	0	3196.92	不受限	3150	攀枝花地调
4476	10kV杨中I回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅰ回915	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	356.93	59	6182	0	3171.07	不受限	3150	巴中地调
4477	10kV鱼颂一线914大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂一线914开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公线	257.58	47	4461.2	0	3187.54	不受限	3150	泸州地调
4478	10kV镇喜线	平昌电力调度控制中心	10kV镇喜线916	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	114.3	35	1979.7	0	3164.49	不受限	3150	巴中地调
4479	10kV得石线	平昌电力调度控制中心	10kV得石线924	得胜站	15000	否	370	6408.59	公线	150.62	41	2608.8	0	3158.93	不受限	3150	巴中地调
4480	10kV白航线	仁和电力调度控制中心	白航线970开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	175.7	39	3043.2	0	3192.18	不受限	3150	攀枝花地调
4481	10kV板箐线	仁和电力调度控制中心	板箐线998开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	137.39	34	2379.6	0	3162.96	不受限	3150	攀枝花地调
4482	10kV五轧线	眉山电力调度控制中心	五轧线914开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	46.06	18	797.7	0	3177.36	不受限	3150	眉山地调
4483	10kV象邮二线	眉山电力调度控制中心	象邮二线925开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	5.48	3	94.9	0	3178.68	不受限	3150	眉山地调
4484	10kV庙高线	米易电力调度控制中心	庙高线914开关	庙子沟站	20000	是	400	6928.2	公线	136.71	34	2367.8	0	3174.76	不受限	3150	攀枝花地调
4485	10kV南保路_专线	成都配调	南保路953	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	241.57	51	4184	0	3189.34	不受限	3150	成都地调
4486	10kV三和一线	内江电力调度控制中心	三和一线913开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	155.77	37	2697.9	0	3163.36	不受限	3150	内江地调
4487	10kV湾品路	成都配调	湾品路930	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	243.05	51	4209.7	0	3163.64	不受限	3150	成都地调
4488	10kV阳信路大馈线	天府电力调度控制中心	阳信路944开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	177.46	44	3073.6	0	3161.78	不受限	3150	天府地调
4489	10kV大英线952大馈线	天府电力调度控制中心	大英路952开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	315.08	57	5457.1	0	3163.32	不受限	3150	天府地调
4490	10kV清流线大馈线	天府电力调度控制中心	清流路910开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	176.44	44	3056	0	3179.38	不受限	3150	天府地调
4491	10kV双城线大馈线	广安电力调度控制中心	双城线936开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	216.67	43	3752.7	0	3175.5	不受限	3150	广安地调
4492	10kV新茂路_专线	成都配调	新茂路945	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	241.63	51	4185.1	0	3188.24	不受限	3150	成都地调
4493	10kV马奇一路	成都配调	马奇一线933	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	242.84	51	4206	0	3167.34	不受限	3150	成都地调
4494	10kV青镇路	大邑电力调度控制中心	青镇线924开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	176.12	44	3050.4	0	3184.98	不受限	3150	成都地调
4495	10kV徐马线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐马线913开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受限	3150	南充地调
4496	10kV日大线	仪陇电力调度控制中心	日大线912开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	156.3	41	2707.2	0	3169.65	不受限	3150	南充地调
4497	10kV土来线	仪陇电力调度控制中心	土来线921开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	154.99	41	2684.4	0	3192.45	不受限	3150	南充地调
4498	10kV严源路	新都电力调度控制中心	严源线910开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	282.47	55	4892.4	0	3166.83	不受限	3150	成都地调
4499	10kV坡乐线	仪陇电力调度控制中心	坡乐线936开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	155.42	41	2691.8	0	3185.05	不受限	3150	南充地调
4500	10kV柳开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳开线926开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	59.3	22	1027	0	3181.89	不受限	3150	南充地调
4501	10kV兴柏线	仪陇电力调度控制中心	兴柏线916开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	121.81	32	2109.8	0	3114.06	不受限	3100	南充地调
4502	10kV坡周线935大馈线	仪陇电力调度控制中心	坡周线935开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	159.81	42	2767.9	0	3108.95	不受限	3100	南充地调
4503	10kV罗南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗南线916开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	99.75	32	1727.7	0	3104.72	不受限	3100	南充地调
4504	10kV南环线大馈线	邻水电力调度控制中心	南环线922开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	58.85	15	1019.2	1380	3143.36	不受限	3100	广安地调
4505	10kV岳珍线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳珍线915开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	237.64	46	4116	0	3106.79	不受限	3100	资阳地调
4506	10kV五九线923大馈线	泸川电力调度控制中心	五九线923	五通庙	20000	是	362	6270.02	公线	107.9	30	1868.8	0	3147.22	不受限	3100	泸州地调
4507	10kV石镇二线	新都电力调度控制中心	石镇二线926开关	石板滩	20000	否	400	6928.2	公线	169.82	42	2941.3	189	3105.08	不受限	3100	成都地调
4508	10kV罗中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗中线925开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	98.29	32	1702.3	0	3130.12	不受限	3100	南充地调
4509	10kV罗箱路	金堂电力调度控制中心	罗箱线917开关	罗坝	11000	否	200	3464.1	专线	1	10	1	0	3117.69	不受限	3100	成都地调
4510	10kV金大线916大馈线	蓬安电力调度控制中心	金大线916开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	33.05	14	572.4	0	3122.06	不受限	3100	南充地调
4511	10kV象仁二路专线	成都配调	象仁二路993	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	246.03	52	4261.2	0	3112.14	不受限	3100	成都地调
4512	10kV德科线大馈线	郫都电力调度控制中心	德科线924开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	179.21	45	3104	0	3131.38	不受限	3100	成都地调
4513	10kV沙龙路	大邑电力调度控制中心	沙龙线915开关	沙渠	32000	是	400	6928.2	公线	140.42	35	2432	0	3110.56	不受限	3100	成都地调
4514	10kV红铁线	青白江电力调度控制中心	红铁线922开关	红锋	2*40000	否	200	3464.1	专线	10	2	100	0	3117.69	不受限	3100	成都地调
4515	10kV荔百线	成都配调	荔百路908	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	197.23	42	3416	0	3138.08	不受限	3100	成都地调
4516	10kV五福线	成都配调	五福线912	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	244.27	52	4230.7	0	3142.64	不受限	3100	成都地调
4517	10kV五铁二路	成都配调	五铁二线975	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	198.68	42	3441.2	0	3112.88	不受限	3100	成都地调
4518	10kV堤矿线	成都配调	堤矿线917开关	九里堤	128000	否	473	8192.6	专线	244.71	52	4238.4	0	3134.94	不受限	3100	成都地调
4519	10kV玉保路	成都配调	玉保路955	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	244.57	52	4236	0	3137.34	不受限	3100	成都地调
4520	10kV益德路_专	成都配调	益德路945	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	123.74	37	2143.2	0	3121.03	不受限	3100	成都地调
4521	10kV石庙路	都江堰电力调度控制中心	石庙路903	石牛	1*5000	否	200	3464.1	专线	122.45	39	2744.5	0	3117.69	不受限	3100	成都地调
4522	10kV霖双路_主RXL986Z	蒲江电力调度控制中心	霖双路922	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	9.24	4	160	0	3113.58	不受限	3100	成都地调
4523	10kV粉保线	成都配调	粉保路917	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	244.36	52	4232.4	0	3140.94	不受限	3100	成都地调
4524	10kV邦凯线	成都配调	邦凯线930开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	246.69	52	4272.7	0	3100.64	不受限	3100	成都地调
4525	10kV黄万线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄万线926开关	黄土埂站	90000	是	510	8833.46	公线	228.52	45	3958	0	3108.77	不受限	3100	乐山地调
4526	10kV千梅线	井研电力调度控制中心	千梅线913开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	67.51	25	1169.3	0	3117.53	不受限	3100	乐山地调
4527	10kV三卓线大馈线	成都配调	三卓线930	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	244.71	52	4238.4	0	3134.94	不受限	3100	成都地调
4528	10kV音九路	成都配调	音九路923	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	90.76	27	1572	0	3107.31	不受限	3100	成都地调
4529	10KV凤梅线	乐山电力调度控制中心	凤梅线922开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	214.32	49	3712	0	3146.92	不受限	3100	乐山地调
4530	10kV尖林线	乐山电力调度控制中心	尖林线972开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	216	49	3741.1	0	3117.82	不受限	3100	乐山地调
4531	10kV杏医线	成都配调	杏医线913	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	198.24	42	3433.6	0	3120.48	不受限	3100	成都地调
4532	10kV奉永线	威远电力调度控制中心	奉永线923开关	奉龙站	16000	否	206	3568.02	公线	4.16	2	72	0	3139.22	不受限	3100	内江地调
4533	10kV金仁线	雅安配调电力调度控制中心	金仁线916开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	150.94	25	2614.2	3595	3143.87	不受限	3100	雅安地调
4534	10kV乐火线	南江电力调度控制中心	10kV乐火线853	乐坝站	9000	否	377	6529.83	公线	157.74	42	2732	0	3144.85	不受限	3100	巴中地调
4535	10kV兴中线	仁和电力调度控制中心	兴中线954开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	180.92	45	3133.6	0	3101.78	不受限	3100	攀枝花地调
4536	10kV平陇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅱ回925	平梁站	26000	否	377	6529.83	公线	160.05	42	2772	0	3104.85	不受限	3100	巴中地调
4537	10kV中兴线	巴州电力调度控制中心	10kV中兴线951	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	67.74	25	1173.3	0	3113.53	不受限	3100	巴中地调
4538	10kV洞酒线647大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞酒线647	石洞	50000	否	200	3464.1	专线	4.3	1830	20	0	3117.69	不受限	3100	泸州地调
4539	10kV大岭线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	大岭线926开关	大洲驿	64000	是	406	7032.13	公线	145.18	36	2514.6	0	3111.1	不受限	3100	泸州地调
4540	10kV南城五线	平昌电力调度控制中心	10kV南城五线972	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	309.51	57	5360.7	0	3135.01	不受限	3100	巴中地调
4541	10kV观光线	眉山电力调度控制中心	观祠线996开关	观音站	20000	否	423	7326.57	公线	138.9	33	2405.8	1040	3148.11	不受限	3100	眉山地调
4542	10kV泸建线971大馈线	泸州电力调度控制中心	泸建线971	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	145.57	36	2521.3	0	3104.4	不受限	3100	泸州地调
4543	10kV爱工二线	眉山电力调度控制中心	爱工二线926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	176.76	37	3061.5	500	3117.28	不受限	3100	眉山地调
4544	10kV金鲁线	仁和电力调度控制中心	金鲁线973开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	90.44	30	1566.4	0	3110.13	不受限	3100	攀枝花地调
4545	10kV兰兰线	平昌电力调度控制中心	10kV兰兰线911	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	66.51	24	1152	0	3134.83	不受限	3100	巴中地调
4546	10kV宁溶线	米易电力调度控制中心	宁溶线975开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	59.31	20	1027.3	0	3118.54	不受限	3100	攀枝花地调
4547	10kV黄镇一线	彭山电力调度控制中心	黄镇一线913开关	黄丰站	10000	是	482	8348.48	公线	181.39	38	3141.6	400	3137.18	不受限	3100	眉山地调
4548	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	0	15	457.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4549	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	26	674.1	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调

4550	10kV沉水东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水东线912开关	沉抗站	6300	是	394	6824.28	公用	112.99	29	1957	400	3102.42	不受限	3100	绵阳地调
4551	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	25	698.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4552	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	呷衣呷赛线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	26	374.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4553	10kV金大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金大线912开关	金宝站	12600	否	300	5196.15	公用	88.95	30	1540.6	0	3135.93	不受限	3100	绵阳地调
4554	10kV乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	乃洛线914开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公线	0	10	384.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4555	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	依研线913开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公线	0	19	514.3	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4556	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	0	30	785.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4557	10kV热卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热卡线913开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	18	475.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4558	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	16	384.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4559	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	16	395.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4560	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	18	475.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4561	10kV石镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	石镇线913开关	玉河站	4000	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	3117.69	不受限	3100	绵阳地调
4562	10kV留镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	留镇线911开关	留佳站	10100	否	380	6581.79	公线	123.97	33	2147.1	0	3118.33	不受限	3100	自贡地调
4563	10kV桑德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桑德线913开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	0	13	475.6	2.43	3115.26	不受限	3100	甘孜地调
4564	10kV余石线952路	大竹电力调度控制中心	余石线952开关	余家	240000	是	300	5196.15	公线	120.63	40	2089.3	0	3106.6	不受限	3100	达州地调
4565	10kV关邦线	射洪电力调度控制中心	关邦线912开关	城关	28500	是	335	5802.37	公线	88.06	26	1525.2	0	3116.7	不受限	3100	遂宁地调
4566	10kV大水线	旺苍电力调度控制中心	大水线911	35kV大河站	6300	否	200	3464.1	公线	42	21	727.4	0	3117.69	不受限	3100	广元地调
4567	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	16	474.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4568	10kV巴上线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	巴上线953开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公线	0	20	674.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4569	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	21	674.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4570	10kV阿松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	阿松线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	18	254.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4571	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	31	974.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4572	10kV米麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	米麻线912开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公线	0	17	471.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4573	10kV赠龙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	赠龙线912开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公线	0	22	674.5	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4574	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	百思线912开关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	14.97	16	259.3	0	3138.29	不受限	3100	甘孜地调
4575	10kV平三二线	达县电力调度控制中心	10kV.平三二回913开关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	49.7	20	852.14	0	2698	不受限	3100	达州地调
4576	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	17	687.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4577	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	泥克线911开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公线	0	17	398.7	1.1	3116.59	不受限	3100	甘孜地调
4578	10kV界泥线大馈线	安州电力调度控制中心	界泥线925开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	88.68	30	1536	0	3140.53	不受限	3100	绵阳地调
4579	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控	西德线971开关	石渠西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	23	674.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4580	10kV金环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金环线913开关	金峰站	6300	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	3103.09	不受限	3100	绵阳地调
4581	10kV八中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	八中线#5开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	28	652.4	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4582	10kV湾村线	甘孜藏族自治州电力调度控	湾村线913开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公线	0	19	475.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4583	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	15	395.6	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4584	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	14	574.8	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4585	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	12	647.1	0	3117.69	不受限	3100	甘孜地调
4586	10kV新感路924大馈线	德阳电力调度控制中心	新感路924开关	德新站	18000	是	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	1030	3126.92	不受限	3100	德阳地调
4587	10kV桂临线	南溪电力调度控制中心	桂临线974开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	162.53	38	2815	0	3143.26	不受限	3100	宜宾地调
4588	10kV桥本线	阿坝电力调度控制中心	桥本线913开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100	阿坝地调
4589	10kV斑罗路	罗江电力调度控制中心	斑罗路925开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	138.29	35	2395.2	0	3147.36	不受限	3100	德阳地调
4590	10kV花玉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花玉线915开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	263.44	48	4562.8	0	3099.79	不受限	3100	南充地调
4591	10kV宝晏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝晏线913开关	金宝站(龙蟠)	6300	否	300	5196.15	公线	88.2	29	1527.6	0	3148.93	不受限	3100	南充地调
4592	10kV茅政二线	阿坝电力调度控制中心	茅政二线921开关	茅坪子站	12600	否	300	5196.15	公线	62.63	21	1084.7	450	3141.83	不受限	3100	阿坝地调
4593	10kV桐金线	江安电力调度控制中心	桐金线957开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	122.23	32	2117	0	3148.43	不受限	3100	宜宾地调
4594	10kV新大线	宜宾电力调度控制中心	新大线945开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	164.9	38	2856	0	3102.26	不受限	3100	宜宾地调
4595	10kV北桥线913大馈线	营山电力调度控制中心	北桥线913开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	283.82	49	4915.8	0	3120.91	不受限	3100	南充地调
4596	10kV皇红线	汉源电力调度控制中心	皇红线913开关	皇木站	6300	否	200	3464.1	公线	118.19	59	2047	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4597	10kV茶大线	广元电力调度控制中心	茶大线913开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	23.111	10.3	400.29	0	3117.69	不受限	3100	广元地调
4598	10kV三镇线	广元电力调度控制中心	三镇线961开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	公线	228.65	50	3960.2	0	3101.37	不受限	3100	广元地调
4599	10kV武九四63号线	剑阁电力调度控制中心	武九四63#线913开关	35kV武连站	12600	否	200	3464.1	专线	20	10	60	0	3117.69	不受限	3100	广元地调
4600	10kV王文线	广元电力调度控制中心	王文线915开关	35kV王家站	6300	否	259	4486.01	公线	53.8	21	931.9	0	3105.51	不受限	3100	广元地调
4601	10kV李新线	汉源电力调度控制中心	李新线912开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	165.36	83	2864	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4602	10kV峰桃线	蒲城电力调度控制中心	峰桃线911开关	峰城站	10000	否	330	5715.77	公线	116.4	35	2016	50	3128.19	不受限	3100	达州地调
4603	10kV春官线	剑阁电力调度控制中心	春官线924小车开关	春风站	80000	否	200	3464.1	公线	20	10	80	0	3117.69	不受限	3100	广元地调
4604	10kV河中线	会理电力调度控制中心	河中线923小车开关	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	65.87	24	1140.9	0	3145.93	不受限	3100	凉山地调
4605	10kV诺则线	阿坝电力调度控制中心	诺则线914开关	诺日朗站	20050	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100	阿坝地调
4606	10kV正鸿线	仁寿电力调度控制中心	正鸿线934开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	160.18	42	2774.3	0	3149.31	不受限	3100	眉山地调
4607	10kV茶观线	广元电力调度控制中心	茶观线914开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	8.722	3	151.06	0	3117.69	不受限	3100	广元地调
4608	10kV穆老线	宝兴电力调度控制中心	穆老线913开关	穆坪站	90000	是	363	6287.34	公线	108.73	30	1883.2	0	3146.67	不受限	3100	雅安地调
4609	10kV岗基线	通川电力调度控制中心	10kV.岗基线961开关	木岗站	100000	否	290	5022.95	专线	79.33	27	1374	0	3146.66	不受限	3100	达州地调
4610	10kV文板线	仁寿电力调度控制中心	文板线923开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	161.1	42	2790.2	0	3133.41	不受限	3100	眉山地调
4611	10kV董美线	石棉电力调度控制中心	董美线953开关	董家坡站	15000	否	200	3464.1	公线	92.52	46	1602.4	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4612	10kV歧漓线	苍溪电力调度控制中心	歧漓线912开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	158.66	42	2748	0	3128.85	不受限	3100	广元地调
4613	10kV金复线	剑阁电力调度控制中心	金复线913开关	35kV演圣站	10000	否	341	5906.29	公线	126.73	37	2195	0	3120.66	不受限	3100	广元地调
4614	10kV911玉磨线	甘洛电力调度控制中心	玉磨线911开关	玉田站	7150	否	265	4589.93	公线	60	22	1030	0	3105	不受限	3100	凉山地调
4615	10kV白呷线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV白呷线913开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	25.17	11	436	0	3149.35	不受限	3100	凉山地调
4616	10kV东卡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	东卡线913开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	25.39	11	439.8	0	3145.55	不受限	3100	凉山地调
4617	10kV东湾线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	东湾线914开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	26.41	11	457.4	0	3127.95	不受限	3100	凉山地调
4618	10kV谊桃线	阿坝电力调度控制中心	谊桃线914开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	27.48	12	476	0	3109.35	不受限	3100	阿坝地调
4619	10kV李片线	汉源电力调度控制中心	李片线911开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	31.76	16	550	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4620	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	334.64	167	5796	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4621	10kV田富线	汉源电力调度控制中心	田富线921开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	72.12	36	1249.1	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4622	10kV田清线	汉源电力调度控制中心	田清线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	80.37	40	1392	0	3117.69	不受限	3100	雅安地调
4623	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV.金花一回955开关	金山站	150000	是	410	7101.41	公线	148.96	36	2580	0	3101.13	不受限	3100	达州地调
4624	10kV阿地线	阿坝电力调度控制中心	阿地线912开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	2.23	1	38.7	0	3078.99	不受限	3050	阿坝地调
4625	10kV鹤坪线	剑阁电力调度控制中心	鹤坪线915开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	146.65	36	2539.9	0	3058.09	不受限	3050	广元地调
4626	10kV南水线	雨城电力调度控制中心	10kV南水线924开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	489.7	111	8481.6	3000	3096.82	不受限	3050	雅安地调
4627	10kV两云路	什邡电力调度控制中心	两云路914开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	245.2	44	4246.9	315	3086.84	不受限	3050	德阳地调
4628	10kV阿尕线	阿坝电力调度控制中心	阿尕线913开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	2.01	1	34.8	0	3082.89	不受限	3050	阿坝地调
4629	10kV马七线	蒲城电力调度控制中心	马七线913开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	121.85	33	2110.4	0	3058.04	不受限	3050	达州地调
4630	10kV道杜线	广元电力调度控制中心	道杜路913开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	2.109	0.9	36.52	0	3055.34	不受限	3050	广元地调
4631	10kV八骑线	宁南电力调度控制中心	10kV八骑线911开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	124.45	33	2155.5	0	3068.36	不受限	3050	凉山地调
4632	10kV白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线934开关	白石岩	240000	否	251	4347.45	专线	49.22	20	852.5	0	3060.21	不受限	3050	广元地调
4633	10kV崇黑线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇黑线914开关	会东大崇站	12500	否	335	5802.37	公线	122.7	37	2125.1	0	3097.03	不受限	3050	凉山地调
4634	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	单猫线922开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	130.19	38	2254.9	0	3060.76	不受限	3050	广元地调
4635	10kV拉口962线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉口线925小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	52.27	20	905.3	0	3069.76	不受限	3050	凉山地调
4636	10kV塘西一线915	嘉陵电力调度控制中心	塘西一线915开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	320.36	58	5548.6	0	3071.82	不受限	3050	南充地调
4637	10kV万文路955#线路	中江电力调度控制中心	万文路955开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	161.4	43	2795.4	0	3081.45	不受限	3050	德阳地调
4638	10kV岳木路大馈线	蓥华电力调度控制中心	岳木路911开	岳家山变电站	12600	是	310	5369.36	公线	71.15	23	1232.4	0	3063.09	不受限	3050	德阳地调
4639	10kV光开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅱ线925开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	321.62	58	5570.4	0	3050.02	不受限	3050	南充地调
4640	10kV黄龙北一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北一路911开关	黄河站	82000	否	552	9560.92	公线	530.65	96	9190.8	5550	3054.83	不受限	3050	德阳地调
4641	10kV城柯线大馈线	阆中电力调度控制中心	城柯线912开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	183.11	46	3171.4	0	3063.98	不受限	3050	南充地调
4642	10kV马盐线专线大馈线	高坪电力调度控制中心	马盐线914开关	走马站	26000	否	490	8487.05	专线	263.31	54	4560.5	0	3077.84	不受限	3050	南充地调
4643	10kV里伏四线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏四线926开关	七里站	91100	否	840	14549.23	公线	578.46	69	10019	0	3075.31	不受限	3050	南充地调
4644	10kV望工线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望工线951开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	175.4	32	3038	2500	3082.42	不受限	3050	绵阳地调
4645	10kV代方线大馈线	自贡电力调度控制中心	代方线915开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	237.71	42	4117.1	630	3054.06	不受限	3050	自贡地调
4646	10kV代肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	代肖线912开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	207.72	43	3597.7	0	3067.23	不受限	3050	自贡地调
4647	10kV石麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石麻线923开关	石岭站	90000	是	600	10392.3	公用	302.12	50	5232.8	0	3081.04	不受限	3050	绵阳地调
4648	10kV梯田线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯田线955开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	80.13	28	1387.8	0	3054.91	不受限	3050	达州地调
4649	10kV宏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏龙线912开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	143.88	36	2492	0	3050.56	不受限	3050	绵阳地调
4650	10kV丹酒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV丹酒线913开关	丹桂站	400000	否	267	4624.58	专线	62.23	23	1077.8	0	3084.32	不受限	3050	自贡地调
4651	10kV清气线956路大馈线专	大竹电力调度控制中心	清气线923开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	1.21	1	21	0	3096.69	不受限	3050	达州地调
4652	10kV北玛一线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛一线913开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	303.67	51	5259.5	0	3054.34	不受限	3050	绵阳地调
4653	10kV虎洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎洛线914开关	虎让站	6300	是	300	5196.15	公线	61.76	21	1069.7	0	3087.22	不受限	3050	达州地调
4654	10kV玉刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉刘线922开关	玉河站	8000	是	355	6148.78	公用	105.5	30	1827.2	0	3091.82	不受限	3050	绵阳地调
4655	10kV杨江线948大馈线	泸州电力调度控制中心	杨江线948	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	18.57	4	321.6	4800	3062.34	不受限	3050	泸州地调
4656	10kV赶关线	南江电力调度控制中心	10kV赶关线854	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	69.15	25	1197.6	0	3089.23	不受限	3050	巴中地调
4657	10kV齐科二线685大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动二线945开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	192.96	42	3342	0	3073.52	不受限	3050	泸州地调
4658	10kV高元线	南江电力调度控制中心	10kV高元线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	162.01	43	2806	0	3070.85	不受限	3050	巴中地调
4659	10kV科万线	眉山电力调度控制中心	科万线918开关	科工园站	100000	否	600	10392.3	专线	361.47	60	6260.6	0	3092.47	不受限	3050	眉山地调
4660	10kV古墨一线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	古墨一线912开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	213.43	44	3696.6	0	3079.18	不受限	3050	泸州地调
4661	10kV鱼瑞二线925大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞二线925开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	263.45	48	4563	0	3085.74	不受限	3050	泸州地调
4662	10kV洪漸线	通江电力调度控制中心	10kV洪漸线924	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	84.77	29	1468.3	0	3083.53	不受限	3050	巴中地调
4663	10kV石光线	南江电力调度控制中心	10kV石光线918	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	162.74	43	2818.6	0	3058.25	不受限	3050	巴中地调
4664	10kV田陶线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	田陶线917	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	69.28	22	1200	0	3067.78	不受限	3050	泸州地调
4665	10kV城华线	蓬溪电力调度控制中心	城华线925开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	42.26	15	732	0	3078.51	不受限	3050	遂宁地调
4666	10kV福顺线	蓬溪电力调度控制中心	福顺线924开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	253.26	47	4386.4	0	3096.06	不受限	3050	遂宁地调
4667	10kV安邻线965大馈线	纳溪电力调度控制中心	安邻线965	安富	126000	是	400	6928.2	公线	141.44	35	2449.7	0	3092.86	不受限	3050	泸州地调
4668	10kV南团线	米易电力调度控制中心	南团线971开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	92.38	31	1600	0	3064.07	不受限	3050	攀枝花地调
4669	10kV福龟线	攀枝花西区电力调度控制中	福龟线924开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	142.68	36	2471.2175	0	3071.18	不受限	3050	攀枝花地调
4670	10kV回竹线	大英电力调度控制中心	回竹线922开关	回马	80000	是	310	5369.36	公线	71.36	23	1236	0	3059.49	不受限	3050	遂宁地调
4671	10kV堡滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡滩线913开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	19.69	9	341	0	3088.46	不受限	3050	达州地调
4672	10kV城青线大馈线	夹江电力调度控制中心	城青线913开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	227.08	45	3933	0	3078.34	不受限	3050	乐山地调
4673	10kV三沿一线大馈线	内江电力调度控制中心	三沿一线914开关	三元站	100000	是	423	0	公线	160.69	38	2783.2	0	3078.06	不受限	3050	内江地调
4674	10kV新机线	成都配调	新机路921	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	201.52	43	3490.3	0	3063.78	不受限	3050	成都地调
4675	10kV新峰线	成都配调	新峰路947开关	新园	3*63000	否	473	0	专线	249.09	53	4314.3	0	3059.04	不受限	3050	成都地调
4676	10kV象仁一线	成都配调	象仁一线927开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	247.48	52	4286.4	0	3086.94	不受限	3050	成都地调
4677	10kV宋庆一线	资中电力调度控制中心	宋庆一线913开关	宋家站	20000	否	328	5681.13	专线	118.91	36	2059.6	0	3053.42	不受限	3050	内江地调
4678	10kV翠壹线	成都配调	翠壹线921开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	249.63	53	4323.6	0	3049.74	不受限	3050	成都地调
4679	10kV小高线	威远电力调度控制中心	小高线912开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	86.78	28	1503	340	3067.36	不受限	3050	内江地调
4680	10kV两铸线大馈线	威远电力调度控制中心	两铸线915开关	两河站	16300	是	259	4486.01	专线	30.74	12	532.4	0	3056.41	不受限	3050	内江地调
4681	10kV蔡双线大馈线	五通桥电力调度控制中心	蔡双线913开关	蔡金站	10000	是	345	5975.58	公线	97.74	28	1692.8	0	3087.66	不受限	3050	乐山地调
4682	10kV霖朝线924	蒲江电力调度控制中心	霖朝线924	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	12.93	6	224	0	3049.58	不受限	3050	成都地调
4683	10kV桂华线大馈线	广安电力调度控制中心	桂华线972开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	41.57	16	720	252	3081	不受限	3050	广安地调
4684	10kV马武线	凉山彝族自治州电力调度控	马武线933开关	马道站	80100	是	335	5802.37	公线	89.65	27	1552.8	0	3089.1	不受限	3050	凉山地调
4685	10kV永园三线	广安电力调度控制中心	永园三线913开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	142.49	36	2468	0	3074.56	不受限	3050	广安地调
4686	10kV沈摩二路	成都配调	沈摩二路926	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	249.42	53	4320	0	3053.34	不受限	3050	成都地调
4687	10kV马盛路	成都配调	马盛路905	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	248.24	52	4299.6	0	3073.74	不受限	3050	成都地调

4688	10kV作富一线	成都配调	作富一线918开关918	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	248.82	53	4309.6	0	3063.74	不受限	3050	成都地调
4689	10kV堤马路	成都配调	堤马路924	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	201.96	43	3498	0	3056.08	不受限	3050	成都地调
4690	10kV梓康路大馈线	郫都电力调度控制中心	梓康线914开关	梓桐	362000	否	600	10392.3	专线	362.72	60	6282.3	0	3070.77	不受限	3050	成都地调
4691	10kV何牧线	新津电力调度控制中心	何牧线918开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	160.32	38	2776.8	0	3098.32	不受限	3050	成都地调
4692	10kV金万线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金万线915开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	36.21	15	627.2	0	3067.26	不受限	3050	南充地调
4693	10kV集京路	彭州电力调度控制中心	集京线920	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	320.97	58	5559.2	0	3061.22	不受限	3050	成都地调
4694	10kV濛新路	彭州电力调度控制中心	濛新路909	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	160.28	40	2776	400	3059.38	不受限	3050	成都地调
4695	10kV广上路大馈线	崇州电力调度控制中心	广上路951	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	290.92	50	5038.7	0	3081.16	不受限	3050	成都地调
4696	10kV坡纪线	仪陇电力调度控制中心	坡纪线934开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	18.11	8	313.6	0	3084.68	不受限	3050	南充地调
4697	10kV响响线	平昌电力调度控制中心	10kV响响线912	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	125.42	37	2172.3	0	3049.83	不受限	3040	巴中地调
4698	10kV分金线	井研电力调度控制中心	分金线912开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	88.65	27	1535.38	0	3037.23	不受限	3030	乐山地调
4699	10kV八铁线大馈线	内江电力调度控制中心	八铁线928开关	八角井站	90000	否	235	0	专线	36.72	16	636	0	3027.29	不受限	3000	内江地调
4700	10kV北医线	资中电力调度控制中心	北医线924开关	城北站	90000	否	300	5196.15	专线	91.98	31	1593.09	0	3083.44	不受限	3000	内江地调
4701	10kV严商一路_用户专线	成都配调	严商一路905	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	251.78	53	4360.8	0	3012.54	不受限	3000	成都地调
4702	10kV马奇二路	成都配调	马奇二路934	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	250.67	53	4341.6	0	3031.74	不受限	3000	成都地调
4703	10kV舟五线912大馈线	沐川电力调度控制中心	舟五线912开关	舟坝站	20000	是	400	6928.2	公线	146.33	37	2534.4	0	3008.16	不受限	3000	乐山地调
4704	10kV马镇线	峨眉山电力调度控制中心	马镇线933开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	62	21	1074	0	3083	不受限	3000	乐山地调
4705	10kV草水线	成都配调	草水路934	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	151.55	37	2624.8	0	3042.47	不受限	3000	成都地调
4706	10kV牌广线(专线)	内江电力调度控制中心	牌广线934开关	牌楼站	80000	否	210	0	专线	13.93	7	241.2	0	3032.37	不受限	3000	内江地调
4707	10kV前鑫线922大馈线	沐川电力调度控制中心	前鑫线922开关	前进站	40000	否	600	10392.3	公线	365.53	61	6330.9	0	3022.17	不受限	3000	乐山地调
4708	10kV天连路	成都配调	天连路936	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	252.42	53	4372	0	3001.34	不受限	3000	成都地调
4709	10kV小侨线	威远电力调度控制中心	小侨线922开关	小河站	11300	是	315	5455.96	专线	78.46	25	1359	0	3005.77	不受限	3000	内江地调
4710	10kV连红一线	威远电力调度控制中心	连红一线912开关	连界场站	71500	是	362	6270.02	专线	113.63	31	1968	0	3048.02	不受限	3000	内江地调
4711	10kV南北一线	威远电力调度控制中心	南北一线917开关	威南站	150000	是	576	9976.61	公线	286.18	50	4956.6	0	3024.69	不受限	3000	内江地调
4712	10kV祥商线	成都配调	祥商线929开关	吉祥街	126000	是	473	8192.6	公线	202.73	43	3511.2	0	3042.88	不受限	3000	成都地调
4713	10kV沙镜线	隆昌电力调度控制中心	沙镜线921开关	沙坝站	110000	否	423	7326.57	公线	200	47	3333.3	0	3260.6	不受限	3000	内江地调
4714	10kV滨三线大馈线	天府电力调度控制中心	滨三路930开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	185.68	46	3216	0	3019.38	不受限	3000	天府地调
4715	10kV茶训路大馈线	天府电力调度控制中心	茶训路916开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公线	4.62	2	80	0	3037.69	不受限	3000	天府地调
4716	10kV天镇线大馈线	广安电力调度控制中心	天镇线957开关	天池站	11300	否	360	6235.38	公线	128.73	36	2229.6	344	3038.24	不受限	3000	广安地调
4717	10kV城紫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城紫线914开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	214.46	50	3714.4	0	3035.4	不受限	3000	南充地调
4718	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙航二路933	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	147.99	37	2563.2	630	3042.18	不受限	3000	成都地调
4719	10kV观源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观源线913开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	54.21	19	938.9	0	3010.17	不受限	3000	资阳地调
4720	10kV五城线913大馈线	泸川电力调度控制中心	五城线913	五通庙	10000	是	306	5300.08	公线	69	23	1195.1	0	3044.96	不受限	3000	泸州地调
4721	10kV西高线	邛崃电力调度控制中心	西高线911开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	226.65	45	3925.5	0	3044.28	不受限	3000	成都地调
4722	10kV军华路	彭州电力调度控制中心	军华线923开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	149.65	37	2592	630	3013.38	不受限	3000	成都地调
4723	10KV广星路	广汉电力调度控制中心	广星路934开关	广汉站	82000	否	709	12280.24	公线	464.67	66	8048	0	3004.22	不受限	3000	德阳地调
4724	10kV日福线	仪陇电力调度控制中心	日福线913开关	日兴站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	126.76	34	2195.4	0	3028.46	不受限	3000	南充地调
4725	10kV唐兴线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐兴线961开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	207.44	43	3592.9	0	3044.32	不受限	3000	广安地调
4726	10kV堰富路	新都电力调度控制中心	堰富线907开关	沙堰子	126000	否	442	7655.66	专线	224.13	51	3882	0	3008.09	不受限	3000	成都地调
4727	10kV沙海线	成都配调	沙海线948开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	130.48	39	2260	0	3008.9	不受限	3000	成都地调
4728	10kV革北线	青白江电力调度控制中心	革北线920开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	328.66	59	5692.4	0	3037.13	不受限	3000	成都地调
4729	10kV桥慈一路	成都配调	桥慈一路920	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	251.85	53	4362	0	3011.34	不受限	3000	成都地调
4730	10kV福阀一路	大邑电力调度控制中心	福阀一线936开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	366.78	61	6352.6	0	3000.47	不受限	3000	成都地调
4731	10kV天医路_专	成都配调	天医路953	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	252.42	53	4372	0	3001.34	不受限	3000	成都地调
4732	10kV田绣线	温江电力调度控制中心	田绣线905开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	145.01	36	2511.6	0	3030.96	不受限	3000	成都地调
4733	10kV南开Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅱ回943	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	365.73	61	6334.4	0	3018.67	不受限	3000	巴中地调
4734	10kV大石线	南江电力调度控制中心	10kV大石线954	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调
4735	10kV长天线	南江电力调度控制中心	10kV长天线952	长赤站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调
4736	10kV柳万线	巴州电力调度控制中心	10kV柳万线957	柳林站	15000	否	335	5802.37	公线	126.56	38	2192.1	0	3030.03	不受限	3000	巴中地调
4737	10kV大兴线	南江电力调度控制中心	10kV大兴线952	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调
4738	10kV板华线	通江电力调度控制中心	10kV板华线958	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调
4739	10kV大北线	南江电力调度控制中心	10kV大北线951	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000	巴中地调
4740	10kV梁镇线	巴州电力调度控制中心	10kV梁镇线951	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	126.61	38	2192.9	0	3029.23	不受限	3000	巴中地调
4741	10kV龙华线	蓬溪电力调度控制中心	龙华线922开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	126.02	33	2182.7	0	3041.16	不受限	3000	遂宁地调
4742	10kV城调线	蓬溪电力调度控制中心	城调线913开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	190.18	42	3294	0	3010.66	不受限	3000	遂宁地调
4743	10kV红江线	蓬溪电力调度控制中心	红江线922开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	126.78	34	2195.8	0	3028.06	不受限	3000	遂宁地调
4744	10kV沙上线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙上线911	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	146.65	37	2539.9	0	3002.66	不受限	3000	泸州地调
4745	10kV郎宾线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	郎宾线924	二郎	16000	否	362	6270.02	专线	146.09	25	2620	0	3023.02	不受限	3000	泸州地调
4746	10kV思峨线	眉山电力调度控制中心	思峨线942开关	思蒙站	80000	否	495	8573.65	专线	270.69	55	4688.3	0	3027.99	不受限	3000	眉山地调
4747	10kV石乌线	攀枝花西区电力调度控制中	石乌线974开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	146.28	37	2533.6	0	3008.96	不受限	3000	攀枝花地调
4748	10kV清宝东线	攀枝花西区电力调度控制中	清宝东线951开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	104.76	30	1814.4	0	3035.34	不受限	3000	攀枝花地调
4749	10kV大同线	攀枝花西区电力调度控制中	大同线947开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	129.83	32	2248.6	250	3043.96	不受限	3000	攀枝花地调
4750	10kV安紫线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	安紫线925开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	145.57	36	2521.3	0	3021.26	不受限	3000	泸州地调
4751	10kV万街线	达县电力调度控制中心	万街线912开关	万家站	10000	是	320	5542.56	公线	87.28	27	1511.6	0	4031.24	不受限	3000	达州地调
4752	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	16	674.5	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调
4753	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	216.09	44	3742.6	0	3047.04	不受限	3000	遂宁地调
4754	10kV隘新线	宣汉电力调度控制中心	隘新线922开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	106.63	30	1846.8	0	3030.66	不受限	3000	达州地调
4755	10kV祥工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工一线913开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	268.32	49	4647.3	0	3015.29	不受限	3000	绵阳地调
4756	10kV莲容线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲容线412开关	莲花寺站	63000	否	380	6581.79	公线	167.34	44	2898.4	0	3025.21	不受限	3000	自贡地调
4757	10kV燕海线	自贡电力调度控制中心	燕海线951开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	190.67	37	3302.4	715	3049.37	不受限	3000	自贡地调
4758	10kV河区线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	河区线913开关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	15	374.8	0	3039.75	不受限	3000	甘孜地调
4759	10kV玉漏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉漏线912开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	4.56	2	78.9	0	3038.79	不受限	3000	绵阳地调
4760	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	16	384.6	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调
4761	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	3.71	22	614.2	1.25	3052.24	不受限	3000	甘孜地调
4762	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	27	624.4	0	3117.69	不受限	3000	甘孜地调
4763	10kV保西线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保西线922开关	保华站	12600	否	210	3637.31	专线	15.24	7	264	0	3009.58	不受限	3000	自贡地调
4764	10kV陈罐线	达县电力调度控制中心	陈罐线914开关	陈家站	11000	否	380	6581.79	公线	167.11	44	2894.3	0	3029.31	不受限	3000	达州地调
4765	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	香仁线915开关	香格里拉站	40200	否	255	4416.73	公线	288.59	22	418.4	0	3023.34	不受限	3000	甘孜地调
4766	10kV金富线	射洪电力调度控制中心	金富线923开关	金家	12600	是	220	3810.51	公线	107.32	28	1858.8	0	3048.41	不受限	3000	遂宁地调
4767	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	24	641.1	0	3049.79	不受限	3000	甘孜地调
4768	10kV杨纸线	达县电力调度控制中心	10kV.杨纸线971开关	杨柳垭站	80000	是	300	5196.15	公线	64.24	21	1112.7	0	3044.22	不受限	3000	达州地调
4769	10kV团放线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	团运线912开关	上团站	11000	否	200	3464.1	公线	1.5	21	426	0	3091.69	不受限	3000	甘孜地调
4770	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新拔线916开关	新都桥站	13000	否	200	3464.1	公线	202.06	19	349.7	0	3082.01	不受限	3000	甘孜地调
4771	10kV贡色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	贡色线913开关	贡嘎山站	3150	是	248	4295.49	公线	24.72	10	428.1	0.65	3007.64	不受限	3000	甘孜地调
4772	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	3.16	18	354.8	0	3062.89	不受限	3000	甘孜地调
4773	10kV木泸线	南部电力调度控制中心	10kV木泸线911	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	125.47	37	2173.2	0	3048.93	不受限	3000	南充地调
4774	10kV风文路916大馈线	德阳电力调度控制中心	风文路916开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	430.31	78	7452.9	4610	3038.74	不受限	3000	德阳地调
4775	10kV光城二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅱ线916开关	保光站	81100	是	553	9578.24	公线	266.88	48	4622.3	0	3040.29	不受限	3000	南充地调
4776	10kV豆朝线	宜宾电力调度控制中心	豆朝线662开关	豆坝站	6300	是	290	5022.95	公线	145	50	2511	1000	3018.36	不受限	3000	宜宾地调
4777	10kV凤镇路911线路	中江电力调度控制中心	凤镇路911开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	165.54	44	2867.2	0	3009.65	不受限	3000	德阳地调
4778	10kV遵东路	绵竹电力调度控制中心	遵东路902开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	272.56	49	4720.7	0	3038.88	不受限	3000	德阳地调
4779	10kV城市线	宜宾电力调度控制中心	城市线653开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	128.91	34	2232.7	0	3032.73	不受限	3000	宜宾地调
4780	10kV春河线	仪陇电力调度控制中心	春河线919开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	281.95	56	4883.4	0	3019.95	不受限	3000	南充地调
4781	10kV新凉线	宜宾电力调度控制中心	新凉线956开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	170.76	40	2957.5	0	3000.76	不受限	3000	宜宾地调
4782	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣富线911开关	鸣鹿站	10000	是	220	3810.51	公线	157.78	72	2732.8	0	3048.41	不受限	3000	雅安地调
4783	10kV顺黄线	阿坝电力调度控制中心	顺黄线912开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	57.07	22	988.5	0	3033.32	不受限	3000	阿坝地调
4784	10kV天复线	仁寿电力调度控制中心	天复线941开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	54.23	21	939.2	0	3035.86	不受限	3000	眉山地调
4785	10kV下万四线	广元电力调度控制中心	下万四线974开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	258.37	54	4475	0	3038.63	不受限	3000	广元地调
4786	10kV清视线	仁寿电力调度控制中心	清视线963开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	130.21	34	2255.3	0	3010.13	不受限	3000	眉山地调
4787	10kV壤刷线	阿坝电力调度控制中心	壤刷线952开关	壤口站	16200	否	200	3464.1	公线	6.52	3	113	0	3004.69	不受限	3000	阿坝地调
4788	10kV平大线	会理电力调度控制中心	平大线913小车开关	太平站	9550	否	275	4763.14	公线	73	27	1264.36	0	3022.34	不受限	3000	凉山地调
4789	10kV白园南一线	广元电力调度控制中心	白园南一线942开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	197.37	44	3418.5	630	3013.07	不受限	3000	广元地调
4790	10kV古赛线	越西电力调度控制中心	10kV古赛线913小车开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	22.34	10	386.9	0	3042.56	不受限	3000	凉山地调
4791	10kV崇镇线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇镇线915开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	175.1	45	3032.8	0	3046.7	不受限	3000	凉山地调
4792	10kV老选线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老选线927开关	老厂站	5000	否	242	4191.56	专线	42.28	17	732.3	0	3040.1	不受限	3000	凉山地调
4793	10kV船小线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船小线937开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	147.75	39	2559.1	315	3049.51	不受限	3000	凉山地调
4794	10kV煌湾线	德昌电力调度控制中心	煌湾线912开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	18.29	8	316.8	100	3012.66	不受限	3000	凉山地调
4795	10kV石清线	剑阁电力调度控制中心	石清线914开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	97.66	33	1691.5	0	2985.03	不受限	2950	广元地调
4796	10kV永化路	什邡电力调度控制中心	永化路902开关	永宁站	83500	是	600	10392.3	公线	309.24	52	5356.1	0	2957.74	不受限	2950	德阳地调
4797	10kV禾板线	仁寿电力调度控制中心	禾板线923开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	170.16	45	2947.2	0	2976.41	不受限	2950	眉山地调
4798	10kV宅马线	阿坝电力调度控制中心	宅马线953开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	9.01	5	156	0	2961.69	不受限	2950	阿坝地调
4799	10kV鞍杜线	苍溪电力调度控制中心	鞍杜线919开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	235.91	52	4086	0	2975.57	不受限	2950	广元地调
4800	10kV茅生线	阿坝电力调度控制中心	茅生线911开关	茅坪子站	12600	否	200	3464.1	公线	8.19	4	141.8	0	2975.89	不受限	2950	阿坝地调
4801	10kV西苑线	通川电力调度控制中心	10kV.西苑线971开关	城西站	82000	是	552	9560.92	公线	270.84	49	4690.9	0	2957.84	不受限	2950	达州地调
4802	10kV乃白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃白线924开关	乃托站	90000	是	335	5802.37	公线	96.96	29	1679.4	0	2962.5	不受限	2950	凉山地调
4803	10kV红滩线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红滩线923开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	206.21	49	3571.5	0	2975.65	不受限	2950	凉山地调
4804	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	专线	8.48	4	146.8	0	2970.89	不受限	2950	广元地调
4805	10kV桥香线	雨城电力调度控制中心	10kV桥香线918开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	475.43	108	8234.4	3115	2981.82	不受限	2950	雅安地调
4806	10kV万景线	广元电力调度控制中心	万景线914开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	242.31	47	4196.8	0	2953.1	不受限	2950	广元地调
4807	10kV井文线	广元电力调度控制中心	井文线913开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	28.09	11	486.6	0	2991.36	不受限	2950	广元地调
4808	10kV三青线	广元电力调度控制中心	三青线913开关	35kV三锅石站	25600	否	300	5196.15	公线	97.08	32	1681.4	0	2995.13	不受限	2950	广元地调
4809	10kV晋顺线大馈线	南充电力调度控制中心	晋顺线929开关	搬晋	360000	是	480	8313.84	公线	212.82	44	3686	0	2965.07	不受限	2950	南充地调
4810	10kV天楠路933线路	绵东电力调度控制中心	天楠路933开关	天池站	6300	否	200	3464.1	公线	7.72	4	133.7	0	2983.99	不受限	2950	德阳地调
4811	10kV德重一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	德重一路919开关	德阳站新	105000	是	600	10392.3	公线	207.99	35	3602.4	1750	2961.44	不受限	2950	德阳地调
4812	10kV带墙一线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅰ线915开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	272.65	42	4722.3	1250	2978.94	不受限	2950	南充地调
4813	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆镇线931开关	骆市站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	76.16	28	1319.1	0	2967.73	不受限	2950	南充地调
4814	10kV洪元线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪元线916开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	98.71	33	1709.6	0	2966.93	不受限	2950	南充地调
4815	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东纸线958开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	215	50	3724	0	2979	不受限	2950	宜宾地调
4816	10kV波下线	阿坝电力调度控制中心	波下线914开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	9.61	5	166.5	0	2951.19	不受限	2950	阿坝地调
4817	10kV坡南线	仪陇电力调度控制中心	坡南线933开关	高坡站	100000	是	415	7188.01	公线	160.69	39	2783.1	0	2967.31	不受限	2950	南充地调
4818	10kV千场线大馈线	阆中电力调度控制中心	千场线925开关	千佛站(阆中)	20000	否	269	4659.22	公线	70.68	26	1224.2	0	2969.1	不受限	2950	南充地调
4819	10kV西恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西恒线943开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	277.81	49	4811.6	0	2989.56	不受限	2950	自贡地调
4820	10kV太罗线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗线963开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	222.9	41	3860.6	800	2960.42	不受限	2950	达州地调
4821	10kV八会线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八会线915开关	八角站	10800000	否	316	5473.28	公用	112.29	36	1944.8	0	2981.15	不受限	2950	绵阳地调
4822	10kV邓水线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓水线918开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	321.4	54	5566.6	800	2986.47	不受限	2950	自贡地调
4823	10kV柏茶线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏茶线915开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	111.87	35	1937.6	0	2988.35	不受限	2950	绵阳地调
4824	10kV合治线大馈线	江油电力调度控制中心	合治线917开关	三合站	31500	否	269	4659.22	公用	70.14	26	1214.8	0	2978.5	不受限	2950	绵阳地调
4825	10kV梁九二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九二线932开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	118.11	33	2045.7	0	2956.46	不受限	2950	绵阳地调

4826	10kV天果线	渠县电力调度控制中心	10kV.天果线954开关	天星站	80000	是	335	5802.37	公线	94.94	28	1644.4	0	2997.5	不受限	2950	达州地调
4827	10kV清团线957路大馈线专	大竹电力调度控制中心	清团线925开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	7.55	4	130.8	0	2986.89	不受限	2950	达州地调
4828	10kV金农线	达县电力调度控制中心	金农线921开关	金刚站	14600	是	260	4503.33	公线	37.11	14	642.8	0	2959.86	不受限	2950	达州地调
4829	10kV佛青线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛青线923开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	268.13	49	4644	0	2977.02	不受限	2950	自贡地调
4830	10kV木气线专线	大竹电力调度控制中心	木气线914开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	9.68	5	167.7	0	2949.99	不受限	2950	达州地调
4831	10kV天新线大馈线	江油电力调度控制中心	天新线925开关	天明	120000	否	355	6148.78	公用	147.1	41	2547.7	0	2986.2	不受限	2950	绵阳地调
4832	10kV高汇一线	攀枝花电力调度控制中心	高汇一线911开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	69.27	23	1199.8	0	2957.12	不受限	2950	攀枝花地调
4833	10kV水大线	巴州电力调度控制中心	10kV水大线912	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	128.97	38	2233.8	0	2988.33	不受限	2950	巴中地调
4834	10kV铁三线	通江电力调度控制中心	10kV铁三线953	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	124.76	38	2160.8	0	2952.22	不受限	2950	巴中地调
4835	10kV涪陈线	通江电力调度控制中心	10kV涪陈线953	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	122.84	37	2127.6	0	2985.42	不受限	2950	巴中地调
4836	10kV青广线	大英电力调度控制中心	青广线963开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	280.95	50	4866	0	2962.87	不受限	2950	遂宁地调
4837	10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	否	507	8781.5	公线	285.95	56	4952.6	0	2950.75	不受限	2950	巴中地调
4838	10kV棉学二线944大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉学二线944	棉花坡	100000	否	463	8019.4	公线	244.6	53	4236.4	0	2981.06	不受限	2950	泸州地调
4839	10kV坪粮线	巴州电力调度控制中心	10kV坪粮线949	坪河站	12600	否	200	3464.1	公线	8.79	4	152.3	0	2965.39	不受限	2950	巴中地调
4840	10kV高航线	攀枝花电力调度控制中心	高航线923开关	高梁坪站	25000	是	450	7794.23	公线	187.42	42	3246.2	0	2989.18	不受限	2950	攀枝花地调
4841	10kV厂三线617大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂三线617	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	67.62	25	1171.2	0	2975.33	不受限	2950	泸州地调
4842	10kV清铁线	攀枝花西区电力调度控制中	清铁线973开关	清香坪站	8000	是	400	6928.2	公线	148.82	37	2577.5	0	2965.06	不受限	2950	攀枝花地调
4843	10kV荔青一线	成都配调	荔青一路915	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	207.39	44	3592	0	2962.08	不受限	2950	成都地调
4844	10kV德润路	郫都电力调度控制中心	德润路922开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	187.53	47	3248	0	2987.38	不受限	2950	成都地调
4845	10kV赤圃线	成都配调	赤圃线925	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	205.96	44	3567.3	0	2986.78	不受限	2950	成都地调
4846	10kV湾太路	郫都电力调度控制中心	湾太线913开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	367.9	61	6372	0	2981.07	不受限	2950	成都地调
4847	10kV桥金二路	成都配调	桥金二路926	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	254.2	54	4402.8	0	2970.54	不受限	2950	成都地调
4848	10kV兴古线914大馈线	邻水电力调度控制中心	兴古线914开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	64.06	22	1109.6	0	2978.04	不受限	2950	广安地调
4849	10kV汉东线线路	新都电力调度控制中心	汉东线924开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	292.61	57	5068	0	2991.23	不受限	2950	成都地调
4850	10kV三文线	仪陇电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	128.52	34	2226	0	2997.86	不受限	2950	南充地调
4851	10kV西北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西北线962	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	280.89	56	4865	0	2976	不受限	2950	成都地调
4852	10kV城凤二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅱ线929开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	307.62	51	5327.9	0	2972.08	不受限	2950	南充地调
4853	10kV姚云线	安岳电力调度控制中心	10kV姚云线912开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	93.33	28	1616.4	0	2956.22	不受限	2950	资阳地调
4854	10kV高电线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高电线917开关	高坝子站	81500	是	515	8920.06	公线	215.53	42	3733	440	2963.05	不受限	2950	乐山地调
4855	10kV通公线	乐山电力调度控制中心	通公线927开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	223.34	51	3868.3	0	2990.62	不受限	2950	乐山地调
4856	10kV井城三线	井研电力调度控制中心	井城三线924开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	229.69	46	3978.3	0	2949.9	不受限	2950	乐山地调
4857	10kV舟高线915大馈线	沐川电力调度控制中心	舟高线915开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	188.9	47	3271.7	0	2963.68	不受限	2950	乐山地调
4858	10kV辰凯路_专线	成都配调	辰凯路945	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	254.27	54	4404	0	2969.34	不受限	2950	成都地调
4859	10kV白平线	成都配调	白平线915	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	205.7	43	3562.8	0	2991.28	不受限	2950	成都地调
4860	10kV堤深路918断路器间隔	成都配调	堤深线918	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	206.67	44	3579.6	0	2974.48	不受限	2950	成都地调
4861	10kV威城线大馈线	威远电力调度控制中心	威城线924开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	252.83	45	4379	388	2992.58	不受限	2950	内江地调
4862	10kV沈九路	成都配调	沈九路924	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	206.47	44	3576	0	2978.08	不受限	2950	成都地调
4863	10kV杨王线	井研电力调度控制中心	杨王线913开关	杨家河站	80000	是	500	8660.25	公线	231.64	46	4011.95	0	2916.25	不受限	2910	乐山地调
4864	10kV正工线	成都配调	正工线916	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	210.16	44	3640	0	2914.08	不受限	2900	成都地调
4865	10kV马王线	井研电力调度控制中心	马王线921开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	51.96	19	900	0	2910.51	不受限	2900	乐山地调
4866	10kV银铜线	资中电力调度控制中心	银铜线#921开关	银山站	100000	否	200	3464.1	专线	10.44	5	180.8	0	2936.89	不受限	2900	内江地调
4867	10kV卫东线	威远电力调度控制中心	卫东线914开关	卫林站	10000	是	380	6581.79	公线	124.75	33	2160.7	200	2904.73	不受限	2900	内江地调
4868	10kV董镇线	威远电力调度控制中心	董镇线917开关	董家湾	420000	是	576	9976.61	公线	291.21	51	5043.7	0	2937.59	不受限	2900	内江地调
4869	10kV新望线	成都配调	新望路934	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	257.64	54	4462.4	0	2910.94	不受限	2900	成都地调
4870	10kV清后线大馈线	威远电力调度控制中心	清后线924开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	261.77	55	4533.9	0	2948.56	不受限	2900	内江地调
4871	10kV清海线	威远电力调度控制中心	清海线914开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	262.57	55	4547.7	0	2934.76	不受限	2900	内江地调
4872	10kV威城中一线大馈线	威远电力调度控制中心	威城中一线919开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	279.79	50	4846	0	2913.58	不受限	2900	内江地调
4873	10kV松油线943大馈线	天府电力调度控制中心	松油路943开关	松林	50000	是	553	9578.24	公线	272.98	49	4728	0	2934.59	不受限	2900	天府地调
4874	10kV双林路	广汉电力调度控制中心	双林路906开关	双泉开关站	20785	否	576	9976.61	公用	500	86	7800	6050	2928.95	不受限	2900	德阳地调
4875	10kV永保线	仪陇电力调度控制中心	永保线914开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	127.14	34	2202	80	2941.86	不受限	2900	南充地调
4876	10kV鸡墨线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡墨线932开关	鸡石湾站	73500	是	380	6581.79	公线	136.54	36	2364.8	0	2900.63	不受限	2900	资阳地调
4877	10kV郎街路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎街路910	三郎	5000	是	210	3637.31	公线	86	5200	123	0	2909.85	不受限	2900	成都地调
4878	10kV九丹线	彭州电力调度控制中心	九丹线924开关	九陇	###########	是	335	5802.37	公线	100.51	30	1740.8	0	2901.1	不受限	2900	成都地调
4879	10kV何岩线	新津电力调度控制中心	何岩线917	何店	100000	是	507	8781.5	公线	236.61	47	4098	0	2927.2	不受限	2900	成都地调
4880	10kV紫贤一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤一线973开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	250.59	48	4340.3	0	2934.32	不受限	2900	资阳地调
4881	10kV楼南一线	青白江电力调度控制中心	楼南一线930开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	330.25	60	5720	0	2900.42	不受限	2900	成都地调
4882	10kV湾浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾浦线922开关	林湾	176000	否	400	6928.2	公线	190.53	48	3300	0	2935.38	不受限	2900	成都地调
4883	10kV楼自线	青白江电力调度控制中心	楼自线937开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	专线	330.25	60	5720	0	2900.42	不受限	2900	成都地调
4884	10kV欧洪线	青白江电力调度控制中心	欧洪线934开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	328.49	59	5689.5	0	2930.92	不受限	2900	成都地调
4885	10kV正顺路专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	256.81	54	4448	0	2925.34	不受限	2900	成都地调
4886	10kV筒光线	郫都电力调度控制中心	筒光线931开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	311.98	52	5403.5	0	2910.34	不受限	2900	成都地调
4887	10kV环富线	成都配调	环富路906	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	257.51	54	4460	0	2913.34	不受限	2900	成都地调
4888	10kV关镇线	南江电力调度控制中心	10kV关镇线953	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	99.72	33	1727.2	0	2949.33	不受限	2900	巴中地调
4889	10kV白西线	眉山电力调度控制中心	白西线924开关	白玉开闭所	1000	是	390	6755	公线	142.41	37	2466.5	0	2937.5	不受限	2900	眉山地调
4890	10kV共集线	盐边电力调度控制中心	共集线952开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	10.24	5	177.4	0	2940.29	不受限	2900	攀枝花地调
4891	10kV鱼啤线655大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼啤线655	鱼塘	16000	否	200	3464.1	专线	10.73	5	185.8	0	2931.89	不受限	2900	泸州地调
4892	10kV共雅线	盐边电力调度控制中心	共雅线955开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	11.09	6	192.1	0	2925.59	不受限	2900	攀枝花地调
4893	10kV城新线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	城新线924开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	223.65	46	3873.7	0	2902.08	不受限	2900	泸州地调
4894	10kV平方线	仁和电力调度控制中心	平方线913开关	平地站	40000	是	400	6928.2	公线	151.38	38	2621.9	0	2920.66	不受限	2900	攀枝花地调
4895	10kV胜马线	米易电力调度控制中心	胜马线911开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	70.91	24	1228.2	0	2928.72	不受限	2900	攀枝花地调
4896	10kV纹灰线	仁和电力调度控制中心	纹灰线953开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	150.39	38	2604.8	0	2937.8	不受限	2900	攀枝花地调
4897	10kV河高线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	河高线927开关	河西	80000	是	302	5230.79	公线	72.17	24	1249.9	0	2934.73	不受限	2900	泸州地调
4898	10kV桂利线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂利线912	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	72.14	24	1249.5	0	2907.42	不受限	2900	泸州地调
4899	10kV园高线	彭山电力调度控制中心	园高线923开关	园门站	81500	否	500	8660.25	公线	281.36	56	4873.1	0	2921.12	不受限	2900	眉山地调
4900	10kV柑永线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑永线911开关	柑坳站	16500	否	210	3637.31	公线	81.56	32	1157.2	0	2909.85	不受限	2900	自贡地调
4901	10kV土玻线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土玻线915开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	250.35	48	4336	0	2910.9	不受限	2900	达州地调
4902	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	6.77	20	117.2	0	3000.49	不受限	2900	甘孜地调
4903	10kV柏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	柏龙线924开关	柏林站	8000	是	400	6928.2	公线	151.84	38	2629.8	0	2912.76	不受限	2900	绵阳地调
4904	10kV郝度线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝度线915开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	198.31	39	3434.8	630	2904.98	不受限	2900	自贡地调
4905	10kV五场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五场线923开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	101.07	34	1750.5	0	2926.03	不受限	2900	绵阳地调
4906	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	4.56	12	379	1.62	3037.07	不受限	2900	甘孜地调
4907	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	7.24	14	125.4	0	2992.29	不受限	2900	甘孜地调
4908	10kV黄互线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄互线912开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	86.29	44	1583.2	0	2909.85	不受限	2900	自贡地调
4909	10kV黄瓦线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄瓦线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	103.25	50	1812.6	0	2909.85	不受限	2900	自贡地调
4910	10kV长新二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新二线923开关	长土站	56700	是	510	8833.46	公线	238.34	47	4128	0	2938.77	不受限	2900	自贡地调
4911	10kV贯堰线大馈线	江油电力调度控制中心	贯堰路903开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	46.19	19	800	0	2941.23	不受限	2900	绵阳地调
4912	10kV安邦线	射洪电力调度控制中心	安邦线916开关	武安	100000	是	335	5802.37	公线	98.29	29	1702.3	0	2939.6	不受限	2900	遂宁地调
4913	10kV黄新线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄新线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	94.25	46	1682.3	0	2909.85	不受限	2900	自贡地调
4914	10kV洪城四线	洪雅电力调度控制中心	洪城四线913开关	洪川站	100000	是	503	8712.22	公线	234.91	47	4068.6	0	2901.18	不受限	2900	眉山地调
4915	10kV观贾线	大竹电力调度控制中心	观贾线914开关	观音站	13300	是	300	5196.15	公线	71.99	24	1246.8	0	2910.12	不受限	2900	达州地调
4916	10kV管隧线	达县电力调度控制中心	10kV.管隧线924开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	10.39	5	180	0	2937.69	不受限	2900	达州地调
4917	10kV风孟路924大馈线	德阳电力调度控制中心	风孟路924开关	风光站	80000	是	552	9560.92	公线	477	86	8261.6	4730	2918.74	不受限	2900	德阳地调
4918	10kV城滨线917大馈线	南充电力调度控制中心	城滨线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	328.57	59	5690.8	0	2929.62	不受限	2900	南充地调
4919	10kV玉广路	绵竹电力调度控制中心	玉广路908开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	71.93	24	1245.8	0	2911.12	不受限	2900	德阳地调
4920	10kV光园五路	绵竹电力调度控制中心	光园五路919开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	152.29	38	2637.6	0	2904.96	不受限	2900	德阳地调
4921	10kV黄金线	南溪电力调度控制中心	黄金线628开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	326.86	156	5661.3	0	2909.85	不受限	2900	宜宾地调
4922	10kV龙西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙西线913开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	是	311	5386.68	公线	80.02	26	1386	0	2923.34	不受限	2900	南充地调
4923	10kV山合路917线路	中江电力调度控制中心	山合路917开关	松山站	100000	否	507	8781.5	公线	201.41	40	3488.4	1500	2914.95	不受限	2900	德阳地调
4924	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄大线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	228.33	109	3954.6	0	2909.85	不受限	2900	宜宾地调
4925	10kV带园二线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅱ线947开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	274.99	50	4762.8	0	2899.79	不受限	2900	南充地调
4926	10kV富李线	仁寿电力调度控制中心	富李线922开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	215.07	43	3725	200	2933.92	不受限	2900	眉山地调
4927	10kV五华线	蒲城电力调度控制中心	10kV.五华线914开关	五宝站	10000	否	335	5802.37	公线	132.68	40	2298.1	0	2924.03	不受限	2900	达州地调
4928	10kV岗文线	通川电力调度控制中心	10kV.岗文线951开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	367.21	62	6360	0	2915.13	不受限	2900	达州地调
4929	10kV鹤木线	剑阁电力调度控制中心	鹤木线917开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	71.69	24	1241.6	0	2915.32	不受限	2900	广元地调
4930	10kV陵铁线	苍溪电力调度控制中心	陵铁线973开关	陵江站	90000	否	200	3464.1	专线	10.61	5	183.7	0	2933.99	不受限	2900	广元地调
4931	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	单彭线921开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	137.75	40	2385.8	0	2929.86	不受限	2900	广元地调
4932	10kV向阳线	石棉电力调度控制中心	向阳线956开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	70.21	23	1216	0	2940.92	不受限	2900	雅安地调
4933	10kV古保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古保线911开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	28.14	13	487.4	0	2942.06	不受限	2900	凉山地调
4934	10kV七湾线	雨城电力调度控制中心	10kV七湾线922开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	152.67	60	2644.2	630	2903.38	不受限	2900	雅安地调
4935	10kV白矿二线	宝兴电力调度控制中心	白矿二线914开关	白玉沟站	6300	否	270	4676.54	公线	75.12	28	1301	0	2907.89	不受限	2900	雅安地调
4936	10kV潼朝线	广元电力调度控制中心	潼朝路914开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	57.4	23	994.2	0	2918.51	不受限	2900	广元地调
4937	10kV竹新一线	广元电力调度控制中心	竹新一线915开关	竹园站	80000	是	400	6928.2	公线	151.13	38	2617.5	0	2925.06	不受限	2900	广元地调
4938	10kV碑安线	通川电力调度控制中心	10kV.碑安线923开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	113.66	36	1968.6	0	2941.76	不受限	2900	达州地调
4939	10kV花美线	阿坝电力调度控制中心	花美线912开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	10.01	5	173.3	0	2944.39	不受限	2900	阿坝地调
4940	10kV后里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV后里线914开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	36.81	16	637.6	0	2947.75	不受限	2900	凉山地调
4941	10kV莫正线	阿坝电力调度控制中心	莫正线959开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	79.4	29	1375.2	0	2911.63	不受限	2900	阿坝地调
4942	10kV沙乡线	阿坝电力调度控制中心	沙乡线912开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	14.3	7	247.6	0	2870.09	不受限	2850	阿坝地调
4943	10kV新海线	仁寿电力调度控制中心	新海线943开关	新城开闭所	1000	是	495	8573.65	公线	230.33	47	3989.4	0	2869.52	不受限	2850	眉山地调
4944	10kV马康线	雅安电力调度控制中心	马康线912开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	250	2867.69	不受限	2850	雅安地调
4945	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马联线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	170.21	85	2948	250	2867.69	不受限	2850	雅安地调
4946	10kV高剑线	剑阁电力调度控制中心	高剑线911开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	240.42	53	4164	0	2897.57	不受限	2850	广元地调
4947	10kV武东线	剑阁电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	104.77	35	1814.6	0	2861.93	不受限	2850	广元地调
4948	10kV曾平线	广元电力调度控制中心	曾平线914开关	35kV曾家站	19300	是	264	4572.61	公线	44.86	17	777	0	2881.09	不受限	2850	广元地调
4949	10kV茅鑫线	阿坝电力调度控制中心	茅鑫线924开关	茅坪子站	20000	否	200	3464.1	公线	14.52	7	251.5	0	2866.19	不受限	2850	阿坝地调
4950	10kV城卫线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV城卫线913开关	城东站	63000	否	335	5802.37	公线	136.48	41	2363.9	0	2858.23	不受限	2850	凉山地调
4951	10kV艺安线	阿坝电力调度控制中心	艺安线912开关	园艺站	40000	否	380	6581.79	公线	129.65	34	2245.5	800	2878.11	不受限	2850	阿坝地调
4952	10kV915普中线	甘洛电力调度控制中心	普中线915开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	31.06	14	538	0	2891.46	不受限	2850	凉山地调
4953	10kV克阴线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV克阴线914开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	41.32	18	715.6	0	2869.75	不受限	2850	凉山地调
4954	10kV白鸡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV白鸡线912开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	30.52	13	528.6	200	2856.75	不受限	2850	凉山地调
4955	10kV明团线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明团线911开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	122.49	38	2121.6	0	2866.7	不受限	2850	凉山地调
4956	10kV陆千线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV千里马线953开关	大陆槽站	4000	否	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2889.46	不受限	2850	凉山地调
4957	10kV元脚线953大馈线	雷波电力调度控制中心	元脚线913开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	62.81	25	1087.9	0	2887.16	不受限	2850	凉山地调
4958	10kV南滨线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南滨线924	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	373.4	62	6467.3	0	2870.18	不受限	2850	南充地调
4959	10kV御园二路	罗江电力调度控制中心	御园二路916开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	247.25	48	4282.3	0	2895.32	不受限	2850	德阳地调
4960	10kV安角线	阿坝电力调度控制中心	安角线914开关	安宁站	6400	否	220	3810.51	公线	32.17	15	557.1	0	2872.36	不受限	2850	阿坝地调
4961	10kV塘柏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘柏线913开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	276.84	50	4794.9	0	2867.69	不受限	2850	南充地调
4962	10kV岭紫线	西充电力调度控制中心	岭紫线927开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	135.13	36	2340.4	0.14	2883.32	不受限	2850	南充地调
4963	10kV南前线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南前线916	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	373.79	62	6474	0	2863.48	不受限	2850	南充地调

4964	10kV中柯线大馈线	阆中电力调度控制中心	中柯线919开关	阆中站	113000	否	552.12	9563	公线	330.76	60	5728.8	0	2877.9	不受限	2850	南充地调
4965	10kV鼓碑线	南部电力调度控制中心	10kV鼓碑线921	天鼓岭站	100000	否	377	6529.83	公线	173.56	46	3006.1	0	2870.75	不受限	2850	南充地调
4966	10kV柯沙线	阿坝电力调度控制中心	柯沙线912开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	13.01	7	225.3	0	2892.39	不受限	2850	阿坝地调
4967	10kV江水线大馈线	阆中电力调度控制中心	江水线929开关	江南站(阆中)	32500	否	255	4416.73	专线	64.31	25	1113.8	0	2861.26	不受限	2850	南充地调
4968	10kV兰青线	青神电力调度控制中心	兰青线916开关	兰店站	100000	是	495	8573.65	公线	230.94	47	3999.9	0	2859.02	不受限	2850	眉山地调
4969	10kV春庐线	仪陇电力调度控制中心	春庐线921开关	春晖站	80000	否	600	10392.3	公线	374.41	62	6484.8	0	2868.27	不受限	2850	南充地调
4970	10kV重镇线大馈线	江油电力调度控制中心	重镇路901开关	重华站	4000	是	400	6928.2	公用	154.01	39	2667.5	0	2875.06	不受限	2850	绵阳地调
4971	10kV莲村线	自贡电力调度控制中心	10kV莲村线962开关	莲花寺站	63000	是	569	9855.37	公线	283.12	50	4903.7	100	2880.6	不受限	2850	自贡地调
4972	10kV玉龙线	射洪电力调度控制中心	玉龙线912开关	玉太	20000	是	275	4763.14	公线	54.45	20	943.1	0	2867.41	不受限	2850	遂宁地调
4973	10kV新云线大馈线	游仙电力调度控制中心	新云线922开关	新桥站	12600	是	300	5196.15	公用	74.53	25	1290.8	0	2866.12	不受限	2850	绵阳地调
4974	10kV安广线	射洪电力调度控制中心	安广线922开关	武安	100000	是	495	8573.65	公线	230.16	46	3986.3	0	2872.62	不受限	2850	遂宁地调
4975	10kV塔工线大馈线	安州电力调度控制中心	塔工线915开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	188.59	47	3266.4	80	2888.98	不受限	2850	绵阳地调
4976	10kV碧纺线	射洪电力调度控制中心	碧纺线913开关	碧庄	6300	否	300	5196.15	公线	66.67	22	1154.8	630	2891.73	不受限	2850	遂宁地调
4977	10kV界农线大馈线	安州电力调度控制中心	界农线923开关	界牌站	31500	否	353	6114.14	公用	152.08	43	2634	0	2868.73	不受限	2850	绵阳地调
4978	10kV双隘线	宣汉电力调度控制中心	双隘线912开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	54.91	20	951.1	0	2859.41	不受限	2850	达州地调
4979	10kV观高线	大竹电力调度控制中心	观高线915开关	观音站	11300	是	300	5196.15	公线	73.91	25	1280.2	0	2876.72	不受限	2850	达州地调
4980	10kV城区二线	万源电力调度控制中心	10kV.城区二线922开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	274.71	50	4758	0	2863.02	不受限	2850	达州地调
4981	10kV油乐线	万源电力调度控制中心	10kV.油乐线925开关	油房坝站	31500	是	300	5196.15	公线	72.75	24	1260	0	2896.92	不受限	2850	达州地调
4982	10kV青碱线	彭山电力调度控制中心	青碱线915开关	青龙站	100000	否	380	6581.79	公线	175.54	46	3040.3	0	2883.31	不受限	2850	眉山地调
4983	10kV赶电线	南江电力调度控制中心	10kV赶电线852	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	81.89	30	1418.4	0	2868.43	不受限	2850	巴中地调
4984	10kV金秦线	通江电力调度控制中心	10kV金秦线913	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	102.99	34	1783.8	0	2892.73	不受限	2850	巴中地调
4985	10kV西柳线	南江电力调度控制中心	10kV西柳线955	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	14.53	7	251.7	0	2865.99	不受限	2850	巴中地调
4986	10kV兴板线	仁和电力调度控制中心	兴板线952开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	193.58	48	3352.8	20	2862.58	不受限	2850	攀枝花地调
4987	10KV义佛线	平昌电力调度控制中心	10kV义佛线919	信义站	90000	否	275	4763.14	公线	81.46	30	1410.9	0	2875.93	不受限	2850	巴中地调
4988	10kV望大线928大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望大线928开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	198.74	49	3442.2	0	2886.72	不受限	2850	泸州地调
4989	10kV河星线	大英电力调度控制中心	河星线924开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	118.71	33	2056	0	2863.02	不受限	2850	遂宁地调
4990	10kV斯江线	攀枝花西区电力调度控制中	斯江线959开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	74.48	25	1290	0	2866.92	不受限	2850	攀枝花地调
4991	10kV玉体路	成都配调	玉体路916	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	213.39	45	3696	0	2858.08	不受限	2850	成都地调
4992	10kV象银二路	成都配调	象银二线933开关	万象	166000	否	473	8192.6	专线	259.47	55	4494	0	2879.34	不受限	2850	成都地调
4993	10kV益丰线	成都配调	益丰路944	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	139.26	41	2412	0	2852.23	不受限	2850	成都地调
4994	10kV平沙线	成都配调	平沙路916	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	211.36	45	3660.7	0	2893.38	不受限	2850	成都地调
4995	10kV玉欣路	邛崃电力调度控制中心	玉欣路936	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	374.55	62	6487.2	0	2865.87	不受限	2850	成都地调
4996	10kV东瑞线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东瑞线912开关	东胜站	22600	是	380	6581.79	公线	136.96	36	2372.1	0	2893.33	不受限	2850	资阳地调
4997	10kV十高线	简阳电力调度控制中心	十高线961	十里坝	40000	是	250	4330.13	专线	34.44	14	596.5	0	2867.6	不受限	2850	成都地调
4998	10kV门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线916开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	284.92	50	4934.8	0	2894.07	不受限	2850	南充地调
4999	10kV国南二路大馈线	天府电力调度控制中心	国南二路915开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	330.48	60	5724	0	2896.42	不受限	2850	天府地调
5000	10kV观轸线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观轸线976开关	观山站	12600	否	361	6252.7	公线	213.43	59	3696.6	2750	2877.43	不受限	2850	乐山地调
5001	10kV琅阿线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	琅阿线911开关	琅环站	8900	是	220	3810.51	公线	9.53	4	165	0	2883.41	不受限	2850	凉山地调
5002	10kV马踏线	井研电力调度控制中心	马踏线912开关	马踏站	20000	是	300	5196.15	公线	75.03	25	1299.5	0	2857.42	不受限	2850	乐山地调
5003	10kV舟静线921大馈线	沐川电力调度控制中心	舟静线921开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	194	48	3360	0	2875.38	不受限	2850	乐山地调
5004	10kV马奇八路	成都配调	马奇八路953	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	259.82	55	4500	0	2873.34	不受限	2850	成都地调
5005	10kV板金线	资中电力调度控制中心	板金线912开关	板栗站	18000	否	360	6235.38	公线	155.22	43	2688.4	50	2873.44	不受限	2850	内江地调
5006	10kV归砖线	资中电力调度控制中心	归砖线914开关	归德站	30000	否	200	3464.1	专线	14.16	7	245.2	0	2872.49	不受限	2850	内江地调
5007	10kV翠羊线	成都配调	翠羊线913开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	259.95	55	4502.4	0	2870.94	不受限	2850	成都地调
5008	10kV三万二线	内江电力调度控制中心	三万二线973开关	三元站	100000	是	482	0	公线	218.36	45	3782	0	2896.78	不受限	2850	内江地调
5009	10kV东流路专线	成都配调	东流路924	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	259.12	55	4488	0	2885.34	不受限	2850	成都地调
5010	10kV徐西一线	隆昌电力调度控制中心	徐西一线915开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	182.96	38	3168.9	610	2886.03	不受限	2850	内江地调
5011	10kV凉城二线	资中电力调度控制中心	凉城二线928开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	236.46	47	4095.5	880	2896.67	不受限	2850	内江地调
5012	10kV凉城一线	资中电力调度控制中心	凉城一线925开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	287.52	57	4979.8	0	2892.37	不受限	2850	内江地调
5013	10kV威雄二线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄二线929开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	159.25	44	2758.2	0	2853.64	不受限	2850	内江地调
5014	10kV桐云线	成都配调	桐云线924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	211.87	45	3669.6	0	2884.48	不受限	2850	成都地调
5015	10kV朱炭线	威远电力调度控制中心	朱炭线914开关	朱家沟站	80000	是	278	4815.1	专线	59.12	21	1024	0	2828.08	不受限	2800	内江地调
5016	10kV棕欧线	成都配调	棕欧线922开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	263.76	56	4568.4	0	2804.94	不受限	2800	成都地调
5017	10kV崇电路	都江堰电力调度控制中心	崇电路903	崇义	2*10000	否	400	6928.2	专线	197.23	49	3416	0	2819.38	不受限	2800	成都地调
5018	10kV润城一线	成都配调	润城一路908	华润	134000	否	473	8192.6	专线	263.7	56	4567.2	0	2806.14	不受限	2800	成都地调
5019	10kV峨红线	峨眉山电力调度控制中心	峨红线914开关	峨山站	50000	是	343	5940.93	公线	54.56	16	944.9	1000	2807.84	不受限	2800	乐山地调
5020	10kV三悦二线	内江电力调度控制中心	三悦二线926开关	三元站	100000	否	482	0	专线	270.4	56	4683.3	0	2830.33	不受限	2800	内江地调
5021	10kV沐联线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐联线925开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	15.79	8	273.4	0	2844.29	不受限	2800	乐山地调
5022	10kV大花线	成都配调	大花路911	大源	2*40000+630(	否	409	7084.09	专线	204.09	50	3534.8	0	2840.88	不受限	2800	成都地调
5023	10kV桥东二线	资中电力调度控制中心	桥东二线927开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	257.82	43	4465.5	2050	2837.57	不受限	2800	内江地调
5024	10kV杨镇线大馈线	威远电力调度控制中心	杨镇线922开关	杨家湾站	80000	否	335	5802.37	公线	100.77	30	1745.4	630	2846.73	不受限	2800	内江地调
5025	10kV沙板线	隆昌电力调度控制中心	沙板线928开关	沙坝站	100000	是	480	8313.84	公线	220.84	46	3825	0	2826.07	不受限	2800	内江地调
5026	10kV北谷一线	资中电力调度控制中心	北谷一线918开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	217.14	51	3760.8	0	2833.11	不受限	2800	内江地调
5027	10kV车东二线大馈线	天府电力调度控制中心	车东二线937开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	352.89	55	6112	0	2839.24	不受限	2800	天府地调
5028	10kV岭前线大馈线	广安电力调度控制中心	岭前线923开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	15.87	8	274.8	0	2842.89	不受限	2800	广安地调
5029	10kV西源线大馈线	广安电力调度控制中心	西源线959开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	专线	156.77	39	2715.2	0	2827.36	不受限	2800	广安地调
5030	10kV牧航路大馈线	天府电力调度控制中心	牧航路906开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	195.71	49	3389.7	0	2845.68	不受限	2800	天府地调
5031	10kV松客线大馈线	天府电力调度控制中心	松客路942开关	松林	50000	否	600	10392.3	公线	377.94	63	6546	0	2807.07	不受限	2800	天府地调
5032	10kV中福线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中福线973开关	城中站	80000	是	1000	17320.51	公线	318.07	32	5509	5500	2847.41	不受限	2800	资阳地调
5033	10kV椿九线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿九线912开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	59.68	20	1033.6	250	2804.04	不受限	2800	广安地调
5034	10kV许镇线914	乐至电力调度控制中心	10kV许镇线914开关	许家站	8300	否	230	3983.72	公用	43.03	19	745.2	0	2840.15	不受限	2800	资阳地调
5035	10kV楠杨线	彭州电力调度控制中心	楠杨线921开关	楠新	8000/2/1	否	180	3117.69	公线	5.4	3	93.5	0	2805.92	不受限	2800	成都地调
5036	10kV东回线	乐至电力调度控制中心	10kV东回线914开关	东山站	40000	否	300	5196.15	公线	106	35	1836	0	2840.53	不受限	2800	资阳地调
5037	10kV镇新线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇新线914开关	镇子站	90000	否	180	3117.69	公用	164.4	91	2847.5	0	2805.92	不受限	2800	资阳地调
5038	10kV禾潮线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾潮线913	禾丰	20000	否	600	10392.3	公线	339.01	56	5871.6	665	2816.47	不受限	2800	成都地调
5039	10kV天场线911断路器间隔	邛崃电力调度控制中心	天场线911开关	天台	10000	是	400	6928.2	公线	158.19	40	2739.8	0	2802.76	不受限	2800	成都地调
5040	10kV紫望四线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望四线938开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	256.39	49	4440.6	0	2834.02	不受限	2800	资阳地调
5041	10kV万光线	新都电力调度控制中心	万光线935开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	196.35	49	3400.8	0	2834.58	不受限	2800	成都地调
5042	10kV杏塘线	成都配调	杏塘路930	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	215.75	46	3736.8	0	2817.28	不受限	2800	成都地调
5043	10kV涯金一路	成都配调	涯金一路905	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	262.91	56	4553.6	0	2819.74	不受限	2800	成都地调
5044	10kV张华线	成都配调	张华路935	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	262.73	56	4550.4	0	2822.94	不受限	2800	成都地调
5045	10kV白城路	都江堰电力调度控制中心	白城路913	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	196.3	49	3400	0	2835.38	不受限	2800	成都地调
5046	10kV安立线	盐边电力调度控制中心	安立线971开关	安顺站	12500	否	210	3637.31	公线	26.15	12	453	0	2820.58	不受限	2800	攀枝花地调
5047	10kV西园线	南江电力调度控制中心	10kV西园线954	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	17.47	9	302.5	0	2815.19	不受限	2800	巴中地调
5048	10kV沙坪线	通江电力调度控制中心	10kV沙坪线854	沙溪站	10000	否	200	3464.1	公线	16.17	8	280	0	2837.69	不受限	2800	巴中地调
5049	10kV至唱线	通江电力调度控制中心	10kV至唱线954	至诚站	9450	否	292	5057.59	专线	98.8	34	1711.2	0	2840.63	不受限	2800	巴中地调
5050	10kV涪草线	通江电力调度控制中心	10kV涪草线952	涪阳站	16300	否	240	4156.92	公线	53.26	22	922.4	0	2818.83	不受限	2800	巴中地调
5051	10kV丹城线914大馈线	叙永电力调度控制中心	丹城线914开关	丹山	30000	是	441	7638.34	公线	190.53	43	3300	0	2810.67	不受限	2800	泸州地调
5052	10kV冯沱线670大馈线	泸州电力调度控制中心	冯沱线670	冯嘴	63000	否	463	8019.4	公线	254.07	55	4400.5	0	2816.96	不受限	2800	泸州地调
5053	10kV松铝二线926	眉山电力调度控制中心	松铝二线926开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	222.48	46	3853.4	0	2825.38	不受限	2800	眉山地调
5054	10kV齐宁线678大馈线	泸州电力调度控制中心	齐宁线928	齐家	63000	否	406	7032.13	公线	202.92	50	3514.6	0	2814.32	不受限	2800	泸州地调
5055	10kV玉观线	巴州电力调度控制中心	10kV玉观线959	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	179.68	47	3112.1	0	2811.51	不受限	2800	巴中地调
5056	10kV隆永线	大英电力调度控制中心	隆永线913开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	157.7	39	2731.4	0	2811.16	不受限	2800	遂宁地调
5057	10kV谢邓线	彭山电力调度控制中心	谢邓线925开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	152.37	44	2639	0	2816.96	不受限	2800	眉山地调
5058	10kV和联线	盐边电力调度控制中心	和联线911开关	和爱站	6300	否	220	3810.51	公线	33.49	15	580	0	2849.46	不受限	2800	攀枝花地调
5059	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	43.86	18	759.6	0	2981.63	不受限	2800	甘孜地调
5060	10kV紫镇线大馈线	江油电力调度控制中心	紫镇线911开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	198.97	50	3446.2	0	2804.77	不受限	2800	绵阳地调
5061	10kV梁龙线	宣汉电力调度控制中心	梁龙线962开关	梁原站	100000	否	435	7534.42	公线	229.19	53	3969.6	0	2811.38	不受限	2800	达州地调
5062	10kV泉涌二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌二线914开关	福泉站	40000	否	300	5196.15	公线	108.25	36	1874.9	0	2801.63	不受限	2800	绵阳地调
5063	10kV桑浮线大馈线	安州电力调度控制中心	桑浮线915开关	桑枣	180000	是	377	6529.83	公线	138.18	37	2393.2	0	2830.66	不受限	2800	绵阳地调
5064	10kV胜安一线	自贡电力调度控制中心	胜安一线916开关	胜利站	102000	否	569	9855.37	公线	340.09	60	5890.3	160	2819.53	不受限	2800	自贡地调
5065	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	23	317.4	0	2805.92	不受限	2800	甘孜地调
5066	10kV胡火线	宣汉电力调度控制中心	胡火线927开关	胡家站	80000	是	213	3689.27	专线	7.42	3	128.6	0	2822.82	不受限	2800	达州地调
5067	10kV墩双线大馈线	北川电力调度控制中心	墩双线915开关	墩上站	8000	是	300	5196.15	公用	78.24	26	1355.1	0	2801.82	不受限	2800	绵阳地调
5068	10kV金镇线	旺苍电力调度控制中心	金镇线914	35kV金溪站	10000	否	300	5196.15	公线	106.6	36	1846.3	0	2830.23	不受限	2800	广元地调
5069	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	哈达县912开关	哈翁达站	11000	否	200	3464.1	公线	16.17	18	280	0	2837.69	不受限	2800	甘孜地调
5070	10kV新天线大馈线	江油电力调度控制中心	新天路935开关	天明	5000	否	240	4156.92	公用	51.82	22	897.6	0	2843.63	不受限	2800	绵阳地调
5071	10kV汇南线	渠县电力调度控制中心	10kV.汇南线923开关	三汇站	71500	否	200	3464.1	公线	15.69	8	271.7	0	2845.99	不受限	2800	达州地调
5072	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	379.39	10	571.1	0	2853.31	不受限	2800	甘孜地调
5073	10kV伏双线	南部电力调度控制中心	10kV伏双线914	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	177.07	47	3066.9	0	2809.95	不受限	2800	南充地调
5074	10kV湾年线	南部电力调度控制中心	10kV湾年线931	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	175.12	46	3033	0	2843.85	不受限	2800	南充地调
5075	10kV东医线大馈线	高坪电力调度控制中心	东医线919开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	27.68	5	479.4	4500	2843.9	不受限	2800	南充地调
5076	10kV庐亭一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亭一路918开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	354.04	62	6132	0	2831.36	不受限	2800	德阳地调
5077	10kV玲二线大馈线	营山电力调度控制中心	玲二线916开关	玲珑站(营山)	8150	否	275	4763.14	公线	84.21	31	1458.6	0	2828.23	不受限	2800	南充地调
5078	10kV梁广线	蒲城电力调度控制中心	梁广线926开关	梁原站	102000	否	500	8660.25	公线	286.32	57	4959	0	2835.22	不受限	2800	达州地调
5079	10kV通岔线	阿坝电力调度控制中心	通岔线912开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	16.58	8	287.1	0	2830.59	不受限	2800	阿坝地调
5080	10kV高镇线	剑阁电力调度控制中心	高镇线913开关	35kV高观站	10000	是	453	7846.19	公线	200.4	44	3471	0	2805.95	不受限	2800	广元地调
5081	10kV黑岗线	雅安电力调度控制中心	黑岗线914开关	黑竹站	18800	是	300	5196.15	公线	46.26	15	801.3	1315	2841.92	不受限	2800	雅安地调
5082	10kV红达线	仁寿电力调度控制中心	红达线917开关	红星站	100000	否	482	8348.48	专线	271.88	56	4709	0	2804.63	不受限	2800	眉山地调
5083	10kV单石线	苍溪电力调度控制中心	单石线914开关	35kV单鼓站	22300	否	377	6529.83	公线	174.81	46	3027.7	0	2849.15	不受限	2800	广元地调
5084	10kV顺安线	阿坝电力调度控制中心	顺安线913开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	69.7	27	1207.2	0	2814.62	不受限	2800	阿坝地调
5085	10kV云烤线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云烤线912开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	141.13	37	2444.4	630	2849.21	不受限	2800	凉山地调
5086	10kV姚渝线	广元电力调度控制中心	姚渝线914开关	35kV姚渡站	7300	否	200	3464.1	专线	17.43	9	301.9	0	2815.79	不受限	2800	广元地调
5087	10kV特新线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特新线914开关	特克站	16000	否	300	5196.15	公线	106.78	36	1849.5	0	2827.03	不受限	2800	凉山地调
5088	10kV宅格线	阿坝电力调度控制中心	宅格线952开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	16.86	8	292	0	2825.69	不受限	2800	阿坝地调
5089	10kV中转线	广元电力调度控制中心	中转线923开关	中子站	80000	否	340	5888.97	公线	141.89	42	2457.6	0	2842.47	不受限	2800	广元地调
5090	10kV碑青线	通川电力调度控制中心	10kV.碑青线921开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	74.35	28	1287.7	0	2843.24	不受限	2800	达州地调
5091	10kV坝沱线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝沱线916小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	31.35	12	542.9	0	2802.16	不受限	2800	凉山地调
5092	10kV上轮南线	广元电力调度控制中心	上轮南线915开关	上西站	80000	否	400	6928.2	公线	196.88	49	3409.9	0	2825.48	不受限	2800	广元地调
5093	10kV茶瓦线	广元电力调度控制中心	茶瓦线912开关	35kV茶坝站	7300	是	200	3464.1	公线	58.625	23	1015.4	0	2771.28	不受限	2750	广元地调
5094	10kV曾镇线	广元电力调度控制中心	曾镇线912开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	95.4	34	1652.4	0	2759.13	不受限	2750	广元地调
5095	10kV轮金二线	广元电力调度控制中心	轮金二线973开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	专线	247.3	55	4283.3	0	2778.27	不受限	2750	广元地调
5096	10kV丰董线	石棉电力调度控制中心	丰董线951开关	丰乐站	25000	是	200	3464.1	公线	53.12	27	920	0	2771.28	不受限	2750	雅安地调
5097	10kV船建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船建线912开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	180.51	48	3126.4	0	2797.21	不受限	2750	凉山地调
5098	10kV丰松线	石棉电力调度控制中心	丰松线952开关	丰乐站	25000	否	380	6581.79	公线	182.74	48	3165	0	2758.61	不受限	2750	雅安地调
5099	10kV董阳线	石棉电力调度控制中心	董阳线959开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	70	35	1890	0	2771.28	不受限	2750	雅安地调
5100	10kV莲玺二线	通川电力调度控制中心	莲玺二线972开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	318.78	53	5521.2	0	2792.64	不受限	2750	达州地调
5101	10kV新寨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新寨线918开关	新民站	12500	否	249	4312.81	公线	63.68	26	1103	0	2778.53	不受限	2750	凉山地调

5102	10kV董永一线	石棉电力调度控制中心	董永一线971开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	168.98	84	2926.7	0	2771.28	不受限	2750	雅安地调
5103	10kV豹洛线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV豹洛线912开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	45.66	20	790.8	0	2794.55	不受限	2750	凉山地调
5104	10kV兴甘线	天全电力调度控制中心	兴甘线912开关	兴业站	8000	否	200	3464.1	公线	8.31	4	144	200	2773.69	不受限	2750	雅安地调
5105	10kV永蚕线大馈线	德昌电力调度控制中心	永蚕线914开关	永春站	13000	是	380	6581.79	公线	181.87	48	3150	0	2773.61	不受限	2750	凉山地调
5106	10kV德建路964大馈线	德阳电力调度控制中心	德建路964开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	315.08	53	5457.1	100	2756.74	不受限	2750	德阳地调
5107	10kV水广线	江安电力调度控制中心	1#变压器901开关	水清站	27300	是	370	6408.59	公用	135.1	37	2340	0	2786.87	不受限	2750	宜宾地调
5108	10kV太泉线922大馈线	西充电力调度控制中心	太泉线922开关	太平站(西充)	16300	否	196	3394.82	公线	15.01	8	260	0.06	2795.28	不受限	2750	南充地调
5109	10kV杨金线	西充电力调度控制中心	杨金线924开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	61.9	15	1072.1	2030	2759.16	不受限	2750	南充地调
5110	10kV平园一路	罗江电力调度控制中心	平园一路951开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	254.27	49	4404	0	2773.62	不受限	2750	德阳地调
5111	10kV玉农路	绵竹电力调度控制中心	玉农路905开关	玉泉站	19300	是	275	4763.14	公用	59.93	22	1038	0	2772.51	不受限	2750	德阳地调
5112	10kV普周线	宜宾电力调度控制中心	普周线952开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	87.99	28	1524	0	2771.49	不受限	2750	宜宾地调
5113	10kV南城二路	罗江电力调度控制中心	南城二路923开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	253.12	49	4384.1	0	2793.52	不受限	2750	德阳地调
5114	10kV鲁绸线	宜宾电力调度控制中心	鲁绸线963开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	15.13	4	262	2500	2780.56	不受限	2750	宜宾地调
5115	10kV旌庐东路923大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐东路923开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	428.87	75	7428	5180	2787.43	不受限	2750	德阳地调
5116	10kV大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	大乐线913开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	21.03	11	364.2	0	2753.49	不受限	2750	甘孜地调
5117	10kV南阳线941大馈线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	公线	274.8	38	4759.5	3690	2774.19	不受限	2750	自贡地调
5118	10kV佛顺线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛顺线916开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	279.77	51	4845.6	0	2775.42	不受限	2750	自贡地调
5119	10kV五玉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五玉线922开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	108.42	36	1877.9	0	2798.63	不受限	2750	绵阳地调
5120	10kV苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	苏呷线912开关	苏洼龙站	18000	否	200	3464.1	公线	19.1	10	330.8	0	2786.89	不受限	2750	甘孜地调
5121	10kV林长线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林长线943开关	金家林站	50000	是	553	9578.24	公线	280.81	51	4863.6	0	2798.99	不受限	2750	绵阳地调
5122	10kV天火线	渠县电力调度控制中心	10kV.天火线959开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	182.6	43	3162.7	0	2767.84	不受限	2750	达州地调
5123	10kV土自Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土自Ⅱ线915开关	土地坡站	80000	是	481	8331.16	公线	224.36	47	3886	0	2778.93	不受限	2750	自贡地调
5124	10kV西开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开二线926开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	168.61	34	2920.4	1260	2789.38	不受限	2750	自贡地调
5125	10kV二四线大馈线	江油电力调度控制中心	二四线924开关	二郎庙站	63000	否	269	4659.22	公用	81.21	30	1406.6	0	2786.7	不受限	2750	绵阳地调
5126	10kV龙霞线大馈线	江油电力调度控制中心	龙霞线946开关	龙凤站	31500	否	553	9578.24	公线	337.9	61	5852.4	0	2768.02	不受限	2750	绵阳地调
5127	10kV白木线大馈线	北川电力调度控制中心	白木线914开关	白什站	8000	否	200	3464.1	公用	19.23	10	333	0	2784.69	不受限	2750	绵阳地调
5128	10kV桥赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥赵线922开关	桥湾站	3150	否	300	5196.15	公线	108.99	36	1887.7	0	2788.83	不受限	2750	达州地调
5129	10kV水斯线	巴州电力调度控制中心	10kV水斯线915	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	86.8	32	1503.3	0	2783.53	不受限	2750	巴中地调
5130	10kV东沔线	平昌电力调度控制中心	10kV东沔线916	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	110.24	37	1909.3	0	2767.23	不受限	2750	巴中地调
5131	10kV分院线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分院线912	分水	10000	是	280	4849.74	公线	64.84	23	1123.1	0	2756.69	不受限	2750	泸州地调
5132	10kV渔镇线	巴州电力调度控制中心	10kV渔镇线957	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	179.38	48	3106.8	0	2770.05	不受限	2750	巴中地调
5133	10kV望兴一线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴一线915	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	313.72	60	5433.6	0	2750.34	不受限	2750	巴中地调
5134	10kV南春线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南春线855	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	378.63	63	6557.9	0	2795.17	不受限	2750	巴中地调
5135	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	10kV千诺线957	千佛崖站	20000	否	378	6547.15	公线	179.58	48	3110.4	0	2782.03	不受限	2750	巴中地调
5136	10kV玉长线	巴州电力调度控制中心	10kV玉长线917	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	37.09	17	642.4	0	2787.06	不受限	2750	巴中地调
5137	10kV恩司线	巴州电力调度控制中心	10kV恩司线853	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	179.15	48	3102.8	0	2774.05	不受限	2750	巴中地调
5138	10kV胜塘线	米易电力调度控制中心	胜塘线913开关	胜利站	6300	否	300	5196.15	公线	108.53	36	1879.8	0	2796.73	不受限	2750	攀枝花地调
5139	10kV高鹏线	攀枝花电力调度控制中心	高鹏线959开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	78.46	26	1359	0	2797.92	不受限	2750	攀枝花地调
5140	10kV石镇二线	新桥电力调度控制中心	石镇二线915开关	石桥站	22000	是	400	6928.2	公线	160.08	40	2772.5	0	2770.06	不受限	2750	达州地调
5141	10kV.温中路_用户专线	成都配调	温中路922	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	265.77	56	4603.2	0	2770.14	不受限	2750	成都地调
5142	10kV革瀚线	青白江电力调度控制中心	革瀚线930开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	344.99	62	5975.2	0	2754.33	不受限	2750	成都地调
5143	10kV栗出一路	大邑电力调度控制中心	栗出一线913开关	栗子坪	57000	否	300	5196.15	专线	110.87	37	1920.2	0	2756.33	不受限	2750	成都地调
5144	10kV光创线	新都电力调度控制中心	光创线913开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	223.65	43	3873.6	1425	2760.63	不受限	2750	成都地调
5145	10kV夹旅线	邛崃电力调度控制中心	夹旅线912开关	夹关	20000	是	200	3464.1	公线	0.59	1	91.5	0	2771.28	不受限	2750	成都地调
5146	10kV土铜线	仪陇电力调度控制中心	土铜线911开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	179.93	48	3116.4	0	2760.45	不受限	2750	南充地调
5147	10kV玉龙湖线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉龙湖线914开关	玉龙湖	8000	是	254	4399.41	公线	44.34	17	768	0	2751.53	不受限	2750	泸州地调
5148	10kV南阳线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南阳线923开关	南市站	82000	否	276	4780.46	公用	87.18	32	1510	0	2792.41	不受限	2750	资阳地调
5149	10kV固镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固镇路922	固驿	6300	是	200	3464.1	公线	72.06	36	1248	0	2771.28	不受限	2750	成都地调
5150	10kV濛印线	彭州电力调度控制中心	濛印线914	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	198.61	50	3440	0	2795.38	不受限	2750	成都地调
5151	10kV桑机路	邛崃电力调度控制中心	桑机路913	桑园	8000	是	200	3464.1	专线	205.77	103	3564	0	2771.28	不受限	2750	成都地调
5152	10kV永溪线917大馈线	泸川电力调度控制中心	永溪线917开关	永利	100000	是	406	7032.13	公线	165.96	41	2874.5	0	2751.2	不受限	2750	泸州地调
5153	10kV三板线	仪陇电力调度控制中心	三板线913开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	141.69	38	2454	0	2769.86	不受限	2750	南充地调
5154	10kV五镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	五镇线916	五星	12000	否	553	9578.24	公线	190.65	34	3302	2555	2763.42	不受限	2750	成都地调
5155	10kV九永线	彭州电力调度控制中心	九永线923开关	九陇	###########	是	300	5196.15	公线	80.38	27	1392.2	0	2764.72	不受限	2750	成都地调
5156	10kV紫望三线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望三线972开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	259.29	49	4490.9	0	2783.72	不受限	2750	资阳地调
5157	10kV徐骑线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐骑线912开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	81.81	30	1417	0	2791.89	不受限	2750	南充地调
5158	10kV仁多路大馈线	天府电力调度控制中心	仁多路924开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	379.88	63	6579.6	0	2773.47	不受限	2750	天府地调
5159	10kV中金线大馈线	广安电力调度控制中心	中金线921开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	65.55	25	1135.4	128	2789.6	不受限	2750	广安地调
5160	10kV永黄路大馈线	天府电力调度控制中心	永黄路912开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	337.68	84	5848.6	0	2771.28	不受限	2750	天府地调
5161	10kV官特线	广安电力调度控制中心	官特线916开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	231.76	44	4014	570	2773.75	不受限	2750	广安地调
5162	10kV望幼线	隆昌电力调度控制中心	望幼线971开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	专线	174.4	47	3020.6	0	2762.72	不受限	2750	内江地调
5163	10kV石城路	都江堰电力调度控制中心	石城路905	石牛	1*5000	是	200	3464.1	公线	114.55	52	2634.8	0	2771.28	不受限	2750	成都地调
5164	10kV南城线	威远电力调度控制中心	南城线933开关	威南站	150000	是	490	8487.05	公线	231.74	47	4013.8	0	2775.84	不受限	2750	内江地调
5165	10kV钓茅线975大馈线	乐山电力调度控制中心	钓茅线975开关	钓鱼台站	110000	是	350	6062.18	公线	120.83	35	2092.8	0	2756.94	不受限	2750	乐山地调
5166	10kV银庆线	资中电力调度控制中心	银庆线927开关	银山站	100000	否	340	5888.97	专线	146.31	43	2534.1	0	2765.97	不受限	2750	内江地调
5167	10kV青茨线911大馈线	沐川电力调度控制中心	青茨线911开关	青龙站	12600	是	200	3464.1	公线	62	3100	1064	0	2771.28	不受限	2750	乐山地调
5168	10kV沈龙线	成都配调	沈龙路914	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	265.59	56	4600	0	2773.34	不受限	2750	成都地调
5169	10kV柳洪路	都江堰电力调度控制中心	柳洪路903	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	147.66	46	3446.2	0	2771.28	不受限	2750	成都地调
5170	10kV青矿线	资中电力调度控制中心	青矿线924开关	青山站	20000	否	295	5109.55	专线	105.44	36	1826.3	0	2772.29	不受限	2750	内江地调
5171	10kV威锦线	威远电力调度控制中心	威锦线915开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	134.55	28	2330.4	2390	2762.06	不受限	2750	内江地调
5172	10kV锦誉一线	成都配调	锦誉一线开关918	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	267.12	56	4626.6	0	2746.74	不受限	2700	成都地调
5173	10kV凤广二线	乐山电力调度控制中心	凤广二线924开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	194.53	44	3369.2	0	2727.62	不受限	2700	乐山地调
5174	10kV洞河线	成都配调	洞河线934开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	220.32	47	3816	0	2738.08	不受限	2700	成都地调
5175	10kV槐隆线	成都配调	槐隆路958	槐树店	102000	否	473	8192.6	专线	269.24	57	4663.2	0	2710.14	不受限	2700	成都地调
5176	10kV蒲桂路	都江堰电力调度控制中心	蒲桂路913	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	162.12	41	2808	0	2734.56	不受限	2700	成都地调
5177	10kV车滨线918断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车滨线91开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	237.31	54	4110.2	0	2748.72	不受限	2700	乐山地调
5178	10kV楼双线	成都配调	楼双路923	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	221.62	47	3838.4	0	2715.68	不受限	2700	成都地调
5179	10kV新合线	威远电力调度控制中心	新合线915开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	134.87	37	2336	0	2735.45	不受限	2700	内江地调
5180	10kV车兴线大馈线	天府电力调度控制中心	车兴线914开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	382.22	64	6620	0	2733.07	不受限	2700	天府地调
5181	10kV桂炉线大馈线	广安电力调度控制中心	桂炉线955开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	75.52	29	1308	0	2745	不受限	2700	广安地调
5182	10kV劳锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	劳锋线927开关	劳动站	50000	是	344	5958.25	公线	119.31	35	2066.4	0	2700.2	不受限	2700	乐山地调
5183	10kV唐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐龙线918开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	224.99	47	3896.9	0	2740.32	不受限	2700	广安地调
5184	10kV美山一线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山一线918开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	308.09	60	5336.2	0	2723.03	不受限	2700	成都地调
5185	10kV日塔线大馈线	仪陇电力调度控制中心	日塔线911开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	181.59	48	3145.2	0	2731.65	不受限	2700	南充地调
5186	10kV塔元线	邛崃电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	296.08	59	5128.1	0	2712.9	不受限	2700	成都地调
5187	10kV金达路	金堂电力调度控制中心	金达线929开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	292.98	59	5074.4	0	2719.82	不受限	2700	成都地调
5188	10kV通平路大馈线	崇州电力调度控制中心	通平路920	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	370.18	63	6411.6	0	2723.24	不受限	2700	成都地调
5189	10kV北金线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北金线919开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	85.24	32	1476.3	0	2732.59	不受限	2700	南充地调
5190	10kV大镇线911开关	乐至电力调度控制中心	10kV大镇线911开关	大佛站	12600	否	285	4936.34	公用	99.51	35	1723.5	0	2719.21	不受限	2700	资阳地调
5191	10kV官水路	彭州电力调度控制中心	官水线926开关	官仓	2*40000	是	200	3464.1	公线	1.5	1	26	0	2745.28	不受限	2700	成都地调
5192	10kV三升线	彭州电力调度控制中心	10kV三升线908	三界	6300*2+20000	是	600	10392.3	公线	322.29	54	5582	0	2731.84	不受限	2700	成都地调
5193	10kV金平线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金溪站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	85.2	32	1475.6	0	2733.29	不受限	2700	南充地调
5194	10kV立阳线	仪陇电力调度控制中心	立阳线913开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	37.46	17	648.8	0	2749.48	不受限	2700	南充地调
5195	10kV陇果线	仪陇电力调度控制中心	陇果线911开关	仪陇	300000	是	565	9786.09	公线	294.33	52	5097.8	0	2731.07	不受限	2700	南充地调
5196	10kV汉毗一线	新都电力调度控制中心	汉毗一线930开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	248.04	49	4296	0	2701.49	不受限	2700	成都地调
5197	10kV万铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	万铁线955开关	万善站	20000	否	225.6	3907.51	专线	45.21	20	783	0	2733.76	不受限	2700	广安地调
5198	10kV白贸路	成都配调	白贸路928	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	220.05	47	3811.2	0	2742.88	不受限	2700	成都地调
5199	10kV楼南三线	青白江电力调度控制中心	楼南三线917开关	高楼	2*63000	是	553	9578.24	公线	285.04	52	4936.9	0	2725.69	不受限	2700	成都地调
5200	10kV荔交线	成都配调	荔交线933	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	222.4	47	3852	0	2702.08	不受限	2700	成都地调
5201	10kV堤交路_专线	成都配调	堤交线920	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	269.03	57	4659.6	0	2713.74	不受限	2700	成都地调
5202	10kV指仁路	成都配调	指仁路904	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	269.28	57	4664	0	2709.34	不受限	2700	成都地调
5203	10kV光园东路（专线大馈线	新都电力调度控制中心	光园东线914开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	297.85	59	5158.8	0	2713.37	不受限	2700	成都地调
5204	10kV沈优线	成都配调	沈满线950开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	266.97	56	4624	0	2749.34	不受限	2700	成都地调
5205	10kV福观线	眉山电力调度控制中心	福观线973开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	227.17	47	3934.6	0	2744.18	不受限	2700	眉山地调
5206	10kV灵广线	彭山电力调度控制中心	灵广线929开关	灵石站	81500	是	500	8660.25	公线	241.61	48	4184.6	0	2743.6	不受限	2700	眉山地调
5207	10kV北龙线	平昌电力调度控制中心	10kV北龙线924	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	275.9	57	4778.6	0	2703.86	不受限	2700	巴中地调
5208	10kV大龙线915大馈线	叙永电力调度控制中心	大龙线915	大树	10000	是	252	4364.77	公线	44.98	18	779.1	0	2712.72	不受限	2700	泸州地调
5209	10kV千民线	通江电力调度控制中心	10kV千民线953	千佛崖站	20000	否	240	4156.92	公线	57.04	24	988	0	2753.23	不受限	2700	巴中地调
5210	10kV龛雍线	巴州电力调度控制中心	10kV龛雍线922	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	306.06	59	5301	0	2727.05	不受限	2700	巴中地调
5211	10kV桂石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂石线911	桂花山	10000	是	196	3394.82	公线	156.19	80	2850	0	2715.86	不受限	2700	泸州地调
5212	10kV龙附线	蓬溪电力调度控制中心	龙附线932开关	龙马	100000	是	275	4763.14	公线	62.3	23	1079	0	2731.51	不受限	2700	遂宁地调
5213	10kV相仁线	眉山电力调度控制中心	相仁线913开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	180.54	43	3127	0	2734.26	不受限	2700	眉山地调
5214	10kV黄镇线972大馈线	泸州电力调度控制中心	黄镇线972开关	黄舣	50000	是	379	6564.47	公线	145.86	38	2526.3	0	2725.28	不受限	2700	泸州地调
5215	10kV总桥线	仁和电力调度控制中心	总桥线954开关	总发站	6300	否	300	5196.15	公线	112.22	37	1943.6	0	2732.93	不受限	2700	攀枝花地调
5216	10kV泸社泸奥线986大馈线	泸州电力调度控制中心	泸社泸奥线986	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	148.75	37	2576.4	315	2734.3	不受限	2700	泸州地调
5217	10kV双公线	彭山电力调度控制中心	双公线932开关	双河站	100000	否	482	8348.48	专线	277.69	58	4809.6	0	2704.03	不受限	2700	眉山地调
5218	10kV高加线	攀枝花电力调度控制中心	高加线974开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	82.76	28	1433.4	0	2723.52	不受限	2700	攀枝花地调
5219	10kV城朗西线	米易电力调度控制中心	城朗西线958开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	81.52	27	1411.93	0	2745	不受限	2700	攀枝花地调
5220	6kV坭花线	攀枝花西区电力调度控制中	坭花线615开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	71.02	24	1230	200	2726.92	不受限	2700	攀枝花地调
5221	10kV棉东一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东一线915开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	180.03	43	3118.1	0	2743.16	不受限	2700	泸州地调
5222	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700	甘孜地调
5223	10kV晨镇线大馈线	安州电力调度控制中心	晨镇线924开关	华晨站	35000	否	597	10340.34	公线	380.12	64	6583.7	0	2722.61	不受限	2700	绵阳地调
5224	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	29	674.5	0.72	2770.56	不受限	2700	甘孜地调
5225	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700	甘孜地调
5226	10kV热粮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热粮线952开关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700	甘孜地调
5227	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	18.48	19	320	0	2797.69	不受限	2700	甘孜地调
5228	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	是	486	8417.77	公线	231.6	48	4011.3	0	2722.92	不受限	2700	自贡地调
5229	10kV保堰线大馈线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保华站	12800	是	304	5265.43	公线	87.18	29	1510	0	2702.34	不受限	2700	自贡地调
5230	10kV北沙线大馈线	北川电力调度控制中心	北沙线941开关	北川站	50000	否	400	6928.2	公线	202.85	51	3513.3	0	2722.08	不受限	2700	绵阳地调
5231	10kV金周线大馈线	富顺电力调度控制中心	金周线912开关	金山站	10000	是	380	6581.79	公线	146.5	39	2537.4	0	2728.03	不受限	2700	自贡地调
5232	10kV福镇线	新桥电力调度控制中心	福镇线911开关	福善站	11000	是	285	4936.34	公线	69.98	25	1212	0	2737.07	不受限	2700	达州地调
5233	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	18.61	19	322.3	2.86	2792.53	不受限	2700	甘孜地调
5234	10kV富迪线	新桥电力调度控制中心	10kV.富迪线922开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	339.97	62	5888.3	0	2716.53	不受限	2700	达州地调
5235	10kV伏千线	南部电力调度控制中心	10kV伏千线911	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	182.9	49	3167.8	0	2709.05	不受限	2700	南充地调
5236	10kV千九线大馈线	阆中电力调度控制中心	千九线915开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	112.54	38	1949.2	0	2727.33	不受限	2700	南充地调
5237	10kV升皂线	南部电力调度控制中心	10kV升皂线933	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	84.36	31	1461.2	0	2747.69	不受限	2700	南充地调
5238	10kV北广线	南部电力调度控制中心	北广线922开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	381.39	64	6605.7	0	2731.78	不受限	2700	南充地调
5239	10kV金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金钟站	6300	否	210	3637.31	公用	30.78	15	533.1	0	2740.48	不受限	2700	宜宾地调

5240	10kV会镇路972线路	中江电力调度控制中心	会镇路972开关	会龙站	10000	否	288	4988.31	公线	100.95	35	1748.4	0	2741.08	不受限	2700	德阳地调
5241	10kV罗三路	绵竹电力调度控制中心	罗三路916开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	186.03	43	3222	0	2708.54	不受限	2700	德阳地调
5242	10kV桂双路大馈线	蓥华电力调度控制中心	桂双路906开关	五桂站	10000	否	377	6529.83	公线	182.85	49	3167	0	2709.85	不受限	2700	德阳地调
5243	10kV凌云线	南部电力调度控制中心	凌云线923开关	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	129.56	40	2244	0	2744.3	不受限	2700	南充地调
5244	10kV顺翠线	宜宾电力调度控制中心	顺翠线953开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	187.64	44	3250	0	2708.26	不受限	2700	宜宾地调
5245	10kV象桂线	宜宾电力调度控制中心	象桂线636开关	象鼻站	12600	是	400	6928.2	公线	162.12	41	2808	0	2734.56	不受限	2700	宜宾地调
5246	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	183.83	48	3184	0	2739.61	不受限	2700	眉山地调
5247	10kV窝芦线	阿坝电力调度控制中心	窝芦线956开关	芦花站	40080	否	335	5802.37	公线	145.08	43	2512.8	0	2709.33	不受限	2700	阿坝地调
5248	10kV吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线970开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	283.09	51	4903.2	0	2745.54	不受限	2700	达州地调
5249	10kV蒙工线	雅安电力调度控制中心	蒙工线913开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	144.32	144	2499.6	3500	2735.38	不受限	2700	雅安地调
5250	10kV元回路	什邡电力调度控制中心	元回路911开关	元石站	164000	否	400	6928.2	公线	202.74	51	3511.4	0	2723.98	不受限	2700	德阳地调
5251	10kV柳义线	剑阁电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	是	341	5906.29	公线	114.84	34	1989.1	0	2735.93	不受限	2700	广元地调
5252	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	237.55	48	4114.3	0	2744.62	不受限	2700	眉山地调
5253	10kV禄宝线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线972开关	禄加站	63000	是	380	6581.79	公线	146.39	39	2535.5	0	2729.93	不受限	2700	眉山地调
5254	10kV安查线	阿坝电力调度控制中心	安查线951开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	22.52	11	390	0	2727.69	不受限	2700	阿坝地调
5255	10kV林乡线	广元电力调度控制中心	林乡线912开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	23.37	12	404.8	0	2712.89	不受限	2700	广元地调
5256	10kV意水线大馈线	富顺电力调度控制中心	意水线914开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	223.97	41	3879.2	1000	2741.82	不受限	2700	自贡地调
5257	10kV井马线	广元电力调度控制中心	井马线914开关	35kV井湾站	6300	是	259	4486.01	公线	51.06	20	884.4	0	2704.41	不受限	2700	广元地调
5258	10kV歧坪线	苍溪电力调度控制中心	歧坪线911开关	35kV歧坪站	8000	否	300	5196.15	公线	112.59	38	1950	0	2726.53	不受限	2700	广元地调
5259	10kV茅郭线	阿坝电力调度控制中心	茅郭线922开关	茅坪子站	12600	否	270	4676.54	公线	84.44	31	1462.5	0	2746.39	不受限	2700	阿坝地调
5260	10kV依龙线	阿坝电力调度控制中心	依龙线951开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	17.6	9	304.8	0	2719.36	不受限	2700	阿坝地调
5261	10kV海舍线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海舍线913开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	41.2	19	713.6	0	2715.86	不受限	2700	凉山地调
5262	10kV红卡线	阿坝电力调度控制中心	红卡线954开关	红土站	3150	否	176	3048.41	公线	0.2	0	3.5	0	2740.07	不受限	2700	阿坝地调
5263	10kV宅碉线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	宅碉线912开关	红土站	3230	是	200	3464.1	公线	1.38	1	23.9	0	2747.38	不受限	2700	阿坝地调
5264	10kV乌业线	汉源电力调度控制中心	乌业线911开关	乌斯河站	5000	否	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	400	2717.69	不受限	2700	雅安地调
5265	10kV白园南二线	广元电力调度控制中心	白园南二线943开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	250.35	55	4336.1	0	2725.47	不受限	2700	广元地调
5266	10kV黄中线923大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	70.76	28	1225.6	0	2749.46	不受限	2700	凉山地调
5267	10kV意南线大馈线	富顺电力调度控制中心	意南线917开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	281.81	51	4881	0	2740.02	不受限	2700	自贡地调
5268	10kV汉剑线	剑阁电力调度控制中心	汉剑线924开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	151.17	44	2618.3	0	2697.36	不受限	2650	广元地调
5269	10kV井滩线	广元电力调度控制中心	井滩线912开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	46.8	19	810.6	0	2667.36	不受限	2650	广元地调
5270	10kV开国线	剑阁电力调度控制中心	开国线961开关	开封站	80000	是	377	6529.83	公线	147.03	39	2551.3	0	2672.56	不受限	2650	广元地调
5271	10kV鹤锦线	剑阁电力调度控制中心	鹤锦线913开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	170.05	42	2945.3	0	2652.69	不受限	2650	广元地调
5272	10kV尔坝线	阿坝电力调度控制中心	尔坝线911开关	古尔沟站	16300	否	300	5196.15	公线	113.97	38	1973.9	50	2652.63	不受限	2650	阿坝地调
5273	10kV茶高线	蒲城电力调度控制中心	茶高线911开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	25.96	13	449.6	0	2668.09	不受限	2650	达州地调
5274	10kV房天线	苍溪电力调度控制中心	房天线915开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	114.96	38	1991.1	0	2685.43	不受限	2650	广元地调
5275	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	22.62	10	391.7	0	2656.71	不受限	2650	凉山地调
5276	10kV轮农线	广元电力调度控制中心	轮农线929开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	公线	177.12	39	3067.8	1300	2693.77	不受限	2650	广元地调
5277	10kV吴城一线	通川电力调度控制中心	吴城一线971开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	287.21	52	4974.4	0	2674.34	不受限	2650	达州地调
5278	10kV铁刚线大馈线	越西电力调度控制中心	铁刚线913开关	铁马站	20050	否	170	2944.49	公线	132.5	54	2190.1	0	2650.04	不受限	2650	凉山地调
5279	10kV潼紫线	广元电力调度控制中心	潼紫路912开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	70.06	28	1213.5	0	2699.21	不受限	2650	广元地调
5280	10kV922特宏线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特宏线922开关	特克站	10000	否	300	5196.15	公线	114.86	38	1989.4	0	2687.13	不受限	2650	凉山地调
5281	10kV结向线	阿坝电力调度控制中心	结向线952开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	26.82	13	464.5	0	2653.19	不受限	2650	阿坝地调
5282	10kV豹君线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	豹君线911开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	52.83	23	915	0	2670.35	不受限	2650	凉山地调
5283	10kV船中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船中线922开关	船城站	100000	否	335	5802.37	公线	148.09	44	2564.9	0	2657.23	不受限	2650	凉山地调
5284	10kV平煤一线	广元电力调度控制中心	平煤一线911开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	115.12	38	1993.8	0	2682.73	不受限	2650	广元地调
5285	10kV五浙线	苍溪电力调度控制中心	五浙线921开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	183.78	49	3183	0	2693.85	不受限	2650	广元地调
5286	10kV城香线大馈线	南充电力调度控制中心	城香线931开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	343.65	62	5952.1	0	2668.32	不受限	2650	南充地调
5287	10kV岭鸣线925大馈线	西充电力调度控制中心	岭鸣线925开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	136.62	36	2366.2	205	2652.66	不受限	2650	南充地调
5288	10kV顺城线	宜宾电力调度控制中心	顺城线955开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	232.3	54	4023.5	0	2679.54	不受限	2650	宜宾地调
5289	10kV尔晴线	阿坝电力调度控制中心	尔晴线952开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	26.86	13	465.3	0	2652.39	不受限	2650	阿坝地调
5290	10kV城庄Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城庄II线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	149.75	39	2593.6	0	2671.83	不受限	2650	宜宾地调
5291	10kV天区路	德阳电力调度控制中心	天区路923开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	324.83	54	5626	0	2687.84	不受限	2650	德阳地调
5292	10kV绿镇线	营山电力调度控制中心	绿镇线922开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	25.81	13	447	0	2670.69	不受限	2650	南充地调
5293	10kV叙市线	宜宾电力调度控制中心	叙市线641开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	78.49	21	1359.4	1240	2666.03	不受限	2650	宜宾地调
5294	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆水线911开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	25.28	13	437.8	0	2679.89	不受限	2650	南充地调
5295	10kV金片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金片线913开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	26.4	13	457.2	0	2660.49	不受限	2650	绵阳地调
5296	10kV堡檬线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡檬线914开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	43.6	20	755.1	0	2674.36	不受限	2650	达州地调
5297	10kV游石线大馈线	游仙电力调度控制中心	游石线907开关	游仙站	31500	是	595	10305.7	公用	320.94	54	5558.6	0	2685.96	不受限	2650	绵阳地调
5298	10kV荣青线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣青线916开关	荣县站	90000	否	360	6235.38	专线	168.81	47	2923.8	0	2688.04	不受限	2650	自贡地调
5299	10kV双方线	宣汉电力调度控制中心	双方线911开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	65.49	24	1134.3	0	2676.21	不受限	2650	达州地调
5300	10kV河重线大馈线	江油电力调度控制中心	河重线914开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	263.74	57	4568	0	2665.05	不受限	2650	绵阳地调
5301	10kV木源线953路	大竹电力调度控制中心	木源线913开关	木头站	83500	否	200	3464.1	专线	25.19	13	436.3	0	2681.39	不受限	2650	达州地调
5302	10kV忠柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠柏线921开关	忠兴站	18000	是	400	6928.2	公用	164.51	41	2849.3	0	2693.26	不受限	2650	绵阳地调
5303	10kV桥北线	蓬溪电力调度控制中心	桥北线911开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	65.8	24	1139.6	0	2670.91	不受限	2650	遂宁地调
5304	10kV天双线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天双线912	天池	10000	是	280	4849.74	公线	68.94	25	1194.1	0	2685.69	不受限	2650	泸州地调
5305	10kV杨瑰线945大馈线	泸州电力调度控制中心	杨瑰线945开关	杨桥	380000	否	463	8019.4	公线	261.55	56	4530.1	0	2687.36	不受限	2650	泸州地调
5306	10kV家创Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家创Ⅰ回958	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	343.4	62	5947.7	0	2672.72	不受限	2650	巴中地调
5307	10kV沙中线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙中线914开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	166.11	42	2877	0	2665.56	不受限	2650	泸州地调
5308	10kV金珠线	蓬溪电力调度控制中心	金珠线919开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	276.47	51	4788.5	0	2693.96	不受限	2650	遂宁地调
5309	10kV横龙线	米易电力调度控制中心	横龙线952开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	125.41	36	2172.1	0	2677.64	不受限	2650	攀枝花地调
5310	10kV象城线	眉山电力调度控制中心	象城线923开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	30.69	15	531.6	80	2661.98	不受限	2650	眉山地调
5311	10kV宁龙线	米易电力调度控制中心	宁龙线957开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	85.68	29	1484	0	2661.84	不受限	2650	攀枝花地调
5312	10kV箭桂线611大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭桂线912	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	1.82	1	31.6	0	2684.26	不受限	2650	泸州地调
5313	10kV宋巴线	攀枝花西区电力调度控制中	宋巴线925开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	101.98	32	1766.3	0	2667.75	不受限	2650	攀枝花地调
5314	10kV桥滴线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥滴线911开关	桥湾站	6300	否	220	3810.51	公线	42.71	19	739.8	0	2689.66	不受限	2650	达州地调
5315	10kV文专线	成都配调	文专路910	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	223.23	47	3866.4	0	2687.68	不受限	2650	成都地调
5316	10kV景康线912断路器间隔	青白江电力调度控制中心	景康线912开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	350.16	63	6064.8	0	2664.73	不受限	2650	成都地调
5317	10kV白群路	成都配调	白群路933	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	272.22	58	4714.8	0	2658.54	不受限	2650	成都地调
5318	10kV杏红线	成都配调	杏红路906	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	224.48	47	3888	0	2666.08	不受限	2650	成都地调
5319	10kV东新路专线	成都配调	东新路918	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	272.52	58	4720	0	2653.34	不受限	2650	成都地调
5320	10kV沈侯路	成都配调	沈侯路922	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	225.4	48	3904	0	2650.08	不受限	2650	成都地调
5321	10kV美龙线	新都电力调度控制中心	美龙线907开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	250.08	50	4331.3	0	2666.19	不受限	2650	成都地调
5322	10kV普创路	新都电力调度控制中心	普创线931开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	310.05	60	5370	0	2689.23	不受限	2650	成都地调
5323	10kV普丰二线(专线)	新都电力调度控制中心	普丰二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	298.71	59	5173.6	0	2698.57	不受限	2650	成都地调
5324	10kV保粮线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保粮线913开关	保和站	18800	否	350	6062.18	公用	161.97	46	2805.3	0	2650.66	不受限	2650	资阳地调
5325	10kV广镇线	崇州电力调度控制中心	广镇线916	广济	130000	是	586	10149.82	公线	314.47	54	5446.7	0	2673.16	不受限	2650	成都地调
5326	10kV南碧线	仪陇电力调度控制中心	南碧线916开关	丰南站	113000	是	377	6529.83	公线	147.08	39	2547.5	0	2676.36	不受限	2650	南充地调
5327	10kV光街线	仪陇电力调度控制中心	光街线912开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	148.11	39	2565.2	0	2658.66	不受限	2650	南充地调
5328	10kV养桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	养桥线914	养马河	20000	否	275	4763.14	专线	92.3	34	1598.6	0	2688.23	不受限	2650	成都地调
5329	10kV万新线大馈线	武胜电力调度控制中心	万新线952开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	51.44	23	891	0	2655.38	不受限	2650	广安地调
5330	10kV清塑路大馈线	天府电力调度控制中心	清塑路909开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	205.43	51	3558	0	2677.38	不受限	2650	天府地调
5331	10kV两旧线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	两旧线914开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	114.3	38	1979.6	0	2696.93	不受限	2650	乐山地调
5332	10kV洞洺线大馈线	成都配调	洞洺线开关914	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	270.67	57	4688	0	2685.34	不受限	2650	成都地调
5333	10kV兴风线	资中电力调度控制中心	兴风线924开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	141.15	38	2444.7	0	2696.03	不受限	2650	内江地调
5334	10kV资城线	资中电力调度控制中心	资城线926开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	211.45	52	3662.4	0	2697.69	不受限	2650	内江地调
5335	10kV红高路	成都配调	红高路903	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	224.69	48	3891.6	0	2662.48	不受限	2650	成都地调
5336	10kV大桂线大馈线	内江电力调度控制中心	大桂线917开关	大洲站	80000	是	419	0	公线	180.14	43	3120	0	2685.83	不受限	2650	内江地调
5337	10kV金太路	成都配调	金太路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	223	47	3862.4	0	2691.68	不受限	2650	成都地调
5338	10kV佛火线	峨眉山电力调度控制中心	佛火线919开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	28.61	7	495.5	2400	2647.06	不受限	2600	乐山地调
5339	10kV南都线	成都配调	南都路949	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	274.18	58	4748.8	0	2624.54	不受限	2600	成都地调
5340	10kV大市线大馈线	内江电力调度控制中心	大市线911开关	大洲站	80000	是	377	0	公线	150.14	40	2600.4	0	2623.46	不受限	2600	内江地调
5341	10kV象银六路专线	成都配调	象银六路946	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	274.23	58	4749.6	0	2623.74	不受限	2600	成都地调
5342	10kV大西线	内江电力调度控制中心	大西线912开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	229.64	54	3977.4	0	2616.51	不受限	2600	内江地调
5343	10kV塘大路_专线	成都配调	塘大路921	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	274.19	58	4749	0	2624.34	不受限	2600	成都地调
5344	10kV区文线924大馈线	天府电力调度控制中心	区文924开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	387.22	65	6706.7	0	2646.37	不受限	2600	天府地调
5345	10kV两溪线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控	两溪线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	117.4	39	2033.4	0	2643.13	不受限	2600	乐山地调
5346	10kV智永线大馈线	天府电力调度控制中心	智永线924开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	388.74	65	6733	0	2620.07	不受限	2600	天府地调
5347	10kV曹禄线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹禄线981开关	曹山站	50000	是	270	4676.54	公线	65.59	24	1136	0	2605.23	不受限	2600	乐山地调
5348	10kV新欧路	广汉电力调度控制中心	新欧路924开关	新丰站	100000	否	555	9612.88	专线	348.78	63	6040.8	0	2610.79	不受限	2600	德阳地调
5349	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦玉线913开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	104.23	28	1805.2	1450	2621.65	不受限	2600	南充地调
5350	10kV沱置路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱置路924开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	335.4	62	5809.2	0	2608.56	不受限	2600	成都地调
5351	10kV罗济线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗济线921开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	92.57	34	1603.3	0	2605.59	不受限	2600	南充地调
5352	10kV鹤源一路	大邑电力调度控制中心	鹤源一线913开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	专线	27.37	14	474	0	2643.69	不受限	2600	成都地调
5353	10kV悦镇路	大邑电力调度控制中心	悦镇线921开关	悦来	12600	是	380	6581.79	公线	153.35	40	2656	0	2609.43	不受限	2600	成都地调
5354	10kV革怡东线	青白江电力调度控制中心	革怡东线936开关	革新	2*50000	是	560	9699.48	公线	296.88	53	5141.9	0	2617.68	不受限	2600	成都地调
5355	10kV象银五线	成都配调	象银五线930开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	274.57	58	4755.6	0	2617.74	不受限	2600	成都地调
5356	10kV团教线	温江电力调度控制中心	团教线914开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	167.67	42	2904	0	2638.56	不受限	2600	成都地调
5357	10kV禅方线	郫都电力调度控制中心	禅方线922开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	329.38	55	5704.8	0	2609.04	不受限	2600	成都地调
5358	10kV涯茂一路	成都配调	涯茂一路906	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	274.54	58	4755.1	0	2618.24	不受限	2600	成都地调
5359	10kV富宇线	新桥电力调度控制中心	10kV.富宇线973开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	291.45	53	5048	0	2600.74	不受限	2600	达州地调
5360	10kV温采线	大英电力调度控制中心	温采线925开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	265.22	51	4593.6	0	2611.73	不受限	2600	遂宁地调
5361	10kV诺前线	通江电力调度控制中心	10kV诺前线855	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	21.13	11	366	0	2626.99	不受限	2600	巴中地调
5362	10kV叙杨线913大馈线	叙永电力调度控制中心	叙杨线913	叙永	50000	是	441	7638.34	公线	200.04	45	3464.7	0	2645.97	不受限	2600	泸州地调
5363	10kV坪鸳线	南江电力调度控制中心	10kV坪鸳线958	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	27.55	14	477.2	0	2640.49	不受限	2600	巴中地调
5364	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑渔外线971开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	208.84	52	3617.1	0	2618.28	不受限	2600	攀枝花地调
5365	10kV板老线	仁和电力调度控制中心	板老线957开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	169.58	42	2937.2	0	2605.36	不受限	2600	攀枝花地调
5366	10kV板机北线	仁和电力调度控制中心	板机北线978开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	167.9	42	2908	0	2634.56	不受限	2600	攀枝花地调
5367	10kV桂丰线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂丰线923	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	89.42	30	1548.7	0	2608.22	不受限	2600	泸州地调
5368	10kV炳桥线	攀枝花电力调度控制中心	炳桥线952开关	炳草岗站	12500	是	250	4330.13	公线	49.58	20	858.7	0	2605.4	不受限	2600	攀枝花地调
5369	10kV魏南线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏南线914开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	87.23	29	1510.8	0	2646.12	不受限	2600	达州地调
5370	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热尼线953开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	不受限	2600	甘孜地调
5371	10kV安伞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV安伞线923断路器	安乐坝站	1732.05	是	172.2	2982.59	公线	174.54	19	323	0	2636.93	不受限	2600	甘孜地调
5372	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	禾格线913开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公线	6.57	13	313.8	0	2657.48	不受限	2600	甘孜地调
5373	10kV道同线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道同线925开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	233.71	49	4047.8	0	2617.13	不受限	2600	自贡地调
5374	10kV富安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	119.01	40	2061.2	0	2615.33	不受限	2600	绵阳地调
5375	10kV龙水线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙水线951开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	73.06	30	710	0	2698.67	不受限	2600	达州地调
5376	10kV演建线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演建线913开关	演武站	6300	是	305	5282.75	公线	93.68	31	1622.5	0	2603.7	不受限	2600	绵阳地调
5377	10kV芭园二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园二线923开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	266.53	51	4616.3	0	2630.6	不受限	2600	达州地调

5378	10kV普钢一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢一线903开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	268.95	51	4658.3	0	2644.03	不受限	2600	绵阳地调
5379	10kV安瑞线大馈线	富顺电力调度控制中心	安瑞线921开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	217.82	47	3772.6	0	2601.34	不受限	2600	自贡地调
5380	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV色祥线916断路器	色达站	80000	否	200	3464.1	公线	330.48	16	724	12.5	2618.81	不受限	2600	甘孜地调
5381	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	76.51	30	1325.2	0	2649.86	不受限	2600	甘孜地调
5382	10kV桃落线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃落线911开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	209.42	52	3627.2	0	2608.18	不受限	2600	南充地调
5383	10kV伏花线	南部电力调度控制中心	10kV伏花线931	伏虎站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	145.26	44	2515.9	0	2628.29	不受限	2600	南充地调
5384	10kV老场线大馈线	阆中电力调度控制中心	老场线924开关	老观站(阆中)	20000	否	317	5490.6	公线	133.63	42	2314.5	0	2627.04	不受限	2600	南充地调
5385	10kV万隆路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万隆路924开关	万春站	111500	是	599	10374.98	公线	328.59	55	5691.1	0	2608.88	不受限	2600	德阳地调
5386	10kV黄青路952#线路	中江电力调度控制中心	黄青路952开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	191.04	48	3308.8	300	2626.58	不受限	2600	德阳地调
5387	10kV黄镇路963#线路	中江电力调度控制中心	黄镇路963开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	135.61	34	2348.8	1250	2636.58	不受限	2600	德阳地调
5388	10kV光金二路	绵竹电力调度控制中心	光金二路924开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	209.7	52	3632	0	2603.38	不受限	2600	德阳地调
5389	10kV斑纤二路	罗江电力调度控制中心	斑纤二路923开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	70.35	25	1218.4	0	2619.82	不受限	2600	德阳地调
5390	10kV双岱线	西充电力调度控制中心	双岱线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	43.83	20	759.1	50	2620.36	不受限	2600	南充地调
5391	10kV湾石线	南部电力调度控制中心	10kV湾石线937	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	186.89	50	3237	0	2639.85	不受限	2600	南充地调
5392	10kV德沱一路	德阳电力调度控制中心	德沱一路913开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	290.21	53	5026.4	0	2622.34	不受限	2600	德阳地调
5393	10kV西水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西水线972开关	西山站	80000	是	553	9578.24	专线	289.53	52	5014.7	0	2647.89	不受限	2600	南充地调
5394	10kV春江线	仪陇电力调度控制中心	春江线920开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	299.53	53	5187.8	0	2641.07	不受限	2600	南充地调
5395	10kV黄灌线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄灌线912开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	38.71	18	670.4	0	2603.18	不受限	2600	凉山地调
5396	10kV茅禹线	阿坝电力调度控制中心	茅禹线923开关	茅坪子站	12600	是	270	4676.54	公线	63.07	23	1092.3	0	2648.93	不受限	2600	阿坝地调
5397	10kV姜克线	阿坝电力调度控制中心	姜克线924开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	0	2621.49	不受限	2600	阿坝地调
5398	10kV马龚线	雅安电力调度控制中心	马龚线911开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	162.59	81	2816	500	2617.69	不受限	2600	雅安地调
5399	10kV正工二线	仁寿电力调度控制中心	正工二线945开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	292.93	59	5073.6	0	2642.69	不受限	2600	眉山地调
5400	10kV天七线	蒲城电力调度控制中心	天七线923开关	天生站	20000	否	205	3550.7	公线	31.92	16	552.9	0	2642.73	不受限	2600	达州地调
5401	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳大线914	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	148.96	40	2580	0	2643.86	不受限	2600	广元地调
5402	10kV黑高线	仁寿电力调度控制中心	黑高线921开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	78.44	31	1358.5	0	2616.56	不受限	2600	眉山地调
5403	10kV瓦新线	阿坝电力调度控制中心	瓦新线954开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	7.31	4	126.6	0	2601.38	不受限	2600	阿坝地调
5404	10kV拉依线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉依线911开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	2.13	1	36.9	0	2613.14	不受限	2600	凉山地调
5405	10kV新江线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新江线915开关	会东新街站	6300	否	250	4330.13	公线	72.69	29	1259	0	2638.12	不受限	2600	凉山地调
5406	10kV羊沙线	广元电力调度控制中心	羊沙线914开关	35kV羊木站	6300	否	300	5196.15	公线	117.98	39	2043.4	0	2633.13	不受限	2600	广元地调
5407	10kV木界线	荥经电力调度控制中心	木界线932开关	界牌站	3150	否	200	3464.1	公线	75	37	1299	500	2617.69	不受限	2600	雅安地调
5408	10kV王磨线	广元电力调度控制中心	王磨线913开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	30.09	15	521.2	0	2596.49	不受限	2550	广元地调
5409	10kV金镇线	剑阁电力调度控制中心	金镇线912开关	35kV演圣站	10000	是	320	5542.56	公线	106.6	33	1846.3	0	2587.75	不受限	2550	广元地调
5410	10kV元方线	仁寿电力调度控制中心	元方线924开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	238.38	49	4128.8	0	2549.98	不受限	2550	眉山地调
5411	10kV咸益线	仁寿电力调度控制中心	咸益线915开关	咸安站	8000	否	255	4416.73	公线	82.24	32	1424.4	0	2550.66	不受限	2550	眉山地调
5412	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线915开关	35kV羊木站	6300	否	283	4901.7	公线	106.07	37	1837.2	0	2574.33	不受限	2550	广元地调
5413	10kV下工二线	广元电力调度控制中心	下工二线923开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	212.33	53	3677.5	0	2557.88	不受限	2550	广元地调
5414	10kV房雍线	苍溪电力调度控制中心	房雍线914开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	120.73	40	2091.1	0	2585.43	不受限	2550	广元地调
5415	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳运线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	142.03	39	2460	0	2597.59	不受限	2550	广元地调
5416	10kV孔温线	雨城电力调度控制中心	10kV孔温线922开关	孔坪站	10815	否	335	5802.37	公线	304.57	91	5275.2	2630	2592.13	不受限	2550	雅安地调
5417	10kV上杨线	广元电力调度控制中心	上西开关站上杨线945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	120.57	40	2088.3	0	2588.23	不受限	2550	广元地调
5418	10kV艺东线	阿坝电力调度控制中心	艺东线911开关	园艺站	103000	否	380	6581.79	公线	193.24	51	3347	0	2576.61	不受限	2550	阿坝地调
5419	10kV姜政一线	阿坝电力调度控制中心	姜政一线911开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	125.45	41	2172.8	0	2581.68	不受限	2550	阿坝地调
5420	10kV牟海线	阿坝电力调度控制中心	牟海线957开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	12.56	7	217.5	0	2588.42	不受限	2550	阿坝地调
5421	10kV太仙线921大馈线	西充电力调度控制中心	太仙线921开关	太平站(西充)	16300	否	304	5265.43	公线	82.79	27	1434	710	2594.89	不受限	2550	南充地调
5422	10kV御玻路	罗江电力调度控制中心	御玻路924开关	御营站	100000	是	600	10392.3	专线	331.1	55	5734.7	0	2579.14	不受限	2550	德阳地调
5423	10kV安板线	南屏电力调度控制中心	安板线953开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	277.37	139	4804.1	200	2571.28	不受限	2550	宜宾地调
5424	10kV工进路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工进路902开关	工农兵站	14300	否	275	4763.14	公线	98.88	36	1712.6	0	2574.23	不受限	2550	德阳地调
5425	10kV宝镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝镇线911开关	金宝站(龙蟠)	10000	是	300	5196.15	公线	90.17	30	1561.8	0	2595.12	不受限	2550	南充地调
5426	10kV海园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园一线924开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	326.12	55	5648.4	0	2596.16	不受限	2550	南充地调
5427	10kV襄河线	南部电力调度控制中心	襄河线922开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	73.82	30	1278.5	0	2556.26	不受限	2550	南充地调
5428	10kV付底线	江安电力调度控制中心	付底线627开关	付家庙站	4000+6300	否	260	4503.33	公用	85.09	33	1473.7	0	2579.3	不受限	2550	宜宾地调
5429	10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	195.65	45	3388.7	0	2569.56	不受限	2550	宜宾地调
5430	10kV光创线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光创线923开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	347.82	63	6024.3	0	2596.12	不受限	2550	南充地调
5431	10kV城老线	阿坝电力调度控制中心	城老线933开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	98.45	36	1705.2	0	2581.63	不受限	2550	阿坝地调
5432	10kV城东线大馈线	阆中电力调度控制中心	城东线929开关	城郊站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	171.91	43	2977.5	0	2565.06	不受限	2550	南充地调
5433	10kV玲老线大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线911开关	老林站(营山)	7150	是	360	6235.38	公线	139.7	39	2419.6	0	2568.7	不受限	2550	南充地调
5434	10kV黄天南三路916大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南三路916开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	536.5	97	9292.1	5080	2568.74	不受限	2550	德阳地调
5435	10KV锁宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁宋线922开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	220.79	48	3824	0	2549.94	不受限	2550	自贡地调
5436	10kV五宝线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五宝线915开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	45.28	21	784.2	0	2567.32	不受限	2550	自贡地调
5437	10kV宝工线大馈线	安州电力调度控制中心	宝工线914开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	120.28	40	2083.2	0	2593.33	不受限	2550	绵阳地调
5438	10kV大群线大馈线	自贡电力调度控制中心	大群线914开关	大山铺站	10100	是	265	4589.93	公线	41.86	16	725	365	2581.94	不受限	2550	自贡地调
5439	10kV莲珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲珠线413开关	莲花寺站	63000	是	380	6581.79	公线	156.33	41	2707.6	0	2557.83	不受限	2550	自贡地调
5440	10kV关岛线	射洪电力调度控制中心	关岛线925开关	城关	28500	否	307	5317.4	公线	128.59	42	2227.2	0	2558.46	不受限	2550	遂宁地调
5441	10kV长源线	万源电力调度控制中心	10kV.长源线922开关	长石站	6300	是	300	5196.15	公线	92.53	31	1602.6	0	2554.32	不受限	2550	达州地调
5442	10kV长济线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长济线913开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	295.28	49	5114.2	630	2569.64	不受限	2550	绵阳地调
5443	10kV安湖线	射洪电力调度控制中心	安湖线925开关	武安	100000	是	380	6581.79	公线	156.13	41	2704.2	0	2561.23	不受限	2550	遂宁地调
5444	10kV流云线	攀枝花电力调度控制中心	流云线914开关	流沙坡站	10000	是	200	3464.1	公线	11.56	6	200.3	0	2570.98	不受限	2550	攀枝花地调
5445	10kV奢玉线912	古蔺电力调度控制中心	10kV奢玉线912开关	奢香	10000	否	196	3394.82	公线	30.06	15	500	0	2555.34	不受限	2550	泸州地调
5446	10kV老大线	攀枝花电力调度控制中心	老大线973开关	老熊井站	31500	是	300	5196.15	公线	92.14	31	1595.8	0	2561.12	不受限	2550	攀枝花地调
5447	10kV灵吉线	彭山电力调度控制中心	灵吉线928开关	灵石站	81500	否	380	6581.79	公线	192.65	51	3336.7	0	2586.91	不受限	2550	眉山地调
5448	10kV家置一线	巴州电力调度控制中心	10kV家置一线955	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	121.49	40	2104.2	0	2572.33	不受限	2550	巴中地调
5449	10kV衣电线	平昌电力调度控制中心	10kV衣电线915	白衣站	10000	否	170	2944.49	公线	3.11	2	53.8	0	2596.24	不受限	2550	巴中地调
5450	10kV城玉线	蓬溪电力调度控制中心	城玉线915开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	282.11	52	4886.1	0	2596.36	不受限	2550	遂宁地调
5451	10kV沙双线	通江电力调度控制中心	10kV沙双线914	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	97.56	35	1689.8	0	2597.03	不受限	2550	巴中地调
5452	10kV双贝一线	彭山电力调度控制中心	双贝一线912开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	250.88	50	4345.2	0	2583	不受限	2550	眉山地调
5453	10kV望秦一线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦一线963	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	324.43	62	5619.2	0	2564.74	不受限	2550	巴中地调
5454	10kV烟碧线	通江电力调度控制中心	10kV烟碧线952	烟溪站	4000	是	292	5057.59	公线	85.4	29	1479.2	0	2566.87	不受限	2550	巴中地调
5455	10kV福兴线	攀枝花西区电力调度控制中	福兴线913开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	91.61	31	1586.7	0	2570.22	不受限	2550	攀枝花地调
5456	10kV新金线	盐边电力调度控制中心	新金线951开关	新城站	25000	否	265	4589.93	公线	78.27	30	1355.7	200	2575.24	不受限	2550	攀枝花地调
5457	10kV龙花线	平昌电力调度控制中心	10kV龙花线951	龙台站	63000	否	200	3464.1	公线	32.16	16	557	0	2560.69	不受限	2550	巴中地调
5458	10kV双贝二线	彭山电力调度控制中心	双贝二线922开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	250.25	50	4334.4	0	2593.8	不受限	2550	眉山地调
5459	10kV流岔线	攀枝花电力调度控制中心	流岔线912开关	流沙坡站	10000	是	220	3810.51	公线	27.71	13	479.9	0	2568.51	不受限	2550	攀枝花地调
5460	10kV高居线	攀枝花电力调度控制中心	高居线970开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	90.14	30	1561.2	0	2595.72	不受限	2550	攀枝花地调
5461	10kV双武一线	彭山电力调度控制中心	双武一线911开关	双河站	100000	否	377	6529.83	公线	190.25	50	3295.2	0	2581.65	不受限	2550	眉山地调
5462	10kV老西一线	攀枝花电力调度控制中心	老西一线955开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	129.9	37	2249.9	0	2599.84	不受限	2550	攀枝花地调
5463	10kV堡米线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡米线924开关	堡子站	10000	否	220	3810.51	公线	50.04	23	866.7	0	2562.76	不受限	2550	达州地调
5464	10kV沙瑞路	成都配调	沙瑞路915	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	156.35	46	2708	0	2560.9	不受限	2550	成都地调
5465	10kV玉站线	温江电力调度控制中心	玉站线908开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	12.7	6	220	0	2551.28	不受限	2550	成都地调
5466	10kV红西路	成都配调	红西路919	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	229.4	48	3973.2	0	2580.88	不受限	2550	成都地调
5467	10kV虹玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹玉路908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	170.07	43	2945.6	0	2596.96	不受限	2550	成都地调
5468	10kV中临线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中临线919开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公线	296.54	99	5136	1600	2556.92	不受限	2550	资阳地调
5469	10kV中海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海二线916开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	213.68	45	3701	400	2550.07	不受限	2550	资阳地调
5470	10kV锦中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦中线912开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	507	8781.5	公线	308.65	61	5345.9	0	2557.45	不受限	2550	南充地调
5471	10kV太金路	彭州电力调度控制中心	10kV太金路911	太子	6300	否	165	2857.88	公线	1.65	1	28.6	0	2571.89	不受限	2550	成都地调
5472	10kV天金线大馈线	邻水电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	32.47	16	562.3	0	2555.39	不受限	2550	广安地调
5473	10kV童高线917	乐至电力调度控制中心	10kV童高线917开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	255	57	4416.6	0	2598.21	不受限	2550	资阳地调
5474	10kV土水线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	土水线912开关	土门站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	专线	46.91	22	812.4	0	2585.88	不受限	2550	南充地调
5475	10kV太通线911大馈线	泸川电力调度控制中心	太通线911开关	太伏	15000	是	254	4399.41	公线	55.84	22	967.2	0	2552.33	不受限	2550	泸州地调
5476	10kV城建线大馈线	武胜电力调度控制中心	城建线913开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	251.41	50	4354.4	0	2573.8	不受限	2550	广安地调
5477	10kV武融线大馈线	武胜电力调度控制中心	武融线978开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	273.46	55	4736.3	4330	-2138.13	不受限	2550	广安地调
5478	10kV茶府路大馈线	天府电力调度控制中心	茶府路912开关	茶店	6300	否	200	3464.1	专线	30.88	15	534.8	0	2582.89	不受限	2550	天府地调
5479	10kV竹阅线921	五通桥电力调度控制中心	竹阅线921开关	竹根站	90000	否	445	7707.63	公线	251.71	57	4359.6	0	2577.27	不受限	2550	乐山地调
5480	10kV复响线	隆昌电力调度控制中心	复响线915开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	170.67	43	2956	0	2586.56	不受限	2550	内江地调
5481	10kV马奇五路	成都配调	马奇五路950	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	278.38	59	4821.6	0	2551.74	不受限	2550	成都地调
5482	10kV小双线	威远电力调度控制中心	小双线913开关	小河站	11300	是	316	5473.28	专线	103.06	33	1785	0	2593.62	不受限	2550	内江地调
5483	10kV蔡九二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九二线967开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	140.25	35	2429.1	1250	2556.28	不受限	2550	乐山地调
5484	10kV塘百线	成都配调	塘百路924	塘坎街	2*180000	是	409	0	公线	179.33	44	3106	0	2561.27	不受限	2550	成都地调
5485	10kV波蜀线	成都配调	波蜀线920	清波	482000	否	473	8192.6	公线	277.54	59	4807	0	2566.34	不受限	2550	成都地调
5486	10kV杏文线	成都配调	杏文线914	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	229.88	49	3981.6	0	2572.48	不受限	2550	成都地调
5487	10kV高连路大馈线专线	成都配调	高连路935	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	278.41	59	4822	0	2551.34	不受限	2550	成都地调
5488	10kV平糖线	隆昌电力调度控制中心	平糖线915开关	平安站	71500	否	165	2857.88	专线	0	0	0	0	2572.09	不受限	2550	内江地调
5489	10kV岫月线	苍溪电力调度控制中心	岫月线923开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	240	64	4000	0	2529	不受限	2529	广元地调
5490	10kV上开线	广元电力调度控制中心	上开线918开关	上西站	80000	否	251	4347.45	专线	79.32	32	1373.8	0	2538.91	不受限	2500	广元地调
5491	10kV王观线	广元电力调度控制中心	王观线916开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	35.26	18	610.7	0	2506.99	不受限	2500	广元地调
5492	10kV禾中线	仁寿电力调度控制中心	禾中线922开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	195.47	51	3385.6	0	2538.01	不受限	2500	眉山地调
5493	10kV轮园二线	广元电力调度控制中心	轮园二线928开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	212.97	53	3688.6	0	2546.78	不受限	2500	广元地调
5494	10kV公吼线	剑阁电力调度控制中心	公吼线913开关	35kV公兴站	20000	是	259	4486.01	公线	60.67	23	1050.8	0	2538.01	不受限	2500	广元地调
5495	10kV沙蒙线	仁寿电力调度控制中心	沙蒙线915开关	沙子湾站	20000	否	380	6581.79	公线	195.12	51	3379.5	0	2544.11	不受限	2500	眉山地调
5496	10kV鞍南一线	苍溪电力调度控制中心	鞍南一线915开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	261.76	58	4533.6	0	2527.97	不受限	2500	广元地调
5497	10kV陵花线	苍溪电力调度控制中心	陵花线917开关	陵江站	90000	否	300	5196.15	公线	125.27	42	2169.7	0	2506.83	不受限	2500	广元地调
5498	10kV熊水线	广元电力调度控制中心	熊水线917开关	熊家站	40000	否	283	4901.7	专线	108.91	38	1886.4	0	2525.13	不受限	2500	广元地调
5499	10kV拉瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉瓦线912开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	6.36	4	110.1	0	2539.94	不受限	2500	凉山地调
5500	10kV潼沙线	广元电力调度控制中心	潼沙路913开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	79.15	32	1370.9	0	2541.81	不受限	2500	广元地调
5501	10kV克日线	阿坝电力调度控制中心	克日线953开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	17.25	9	298.8	200	2525.36	不受限	2500	阿坝地调
5502	10kV下万二线	广元电力调度控制中心	下万二线963开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	287.26	60	4975.4	0	2538.23	不受限	2500	广元地调
5503	10kV虎张线	广元电力调度控制中心	虎张线914开关	35kV虎跳站	10300	是	300	5196.15	公线	93.71	31	1623	0	2533.92	不受限	2500	广元地调
5504	10kV石左线大馈线	阆中电力调度控制中心	石左线914开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	15.1	8	261.6	0	2544.32	不受限	2500	南充地调
5505	10kV棕体一线	西充电力调度控制中心	棕体I线915开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	173.13	43	2998.6	0.14	2543.82	不受限	2500	南充地调
5506	10kV凤电线大馈线	南充电力调度控制中心	凤电线915开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	73.83	13	1278.7	4800	2541.72	不受限	2500	南充地调
5507	10kV南复线	南溪电力调度控制中心	南复线945开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	198.1	46	3431.1	0	2527.16	不受限	2500	宜宾地调
5508	10kV宝三线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝三线912开关	金宝站(龙蟠)	10000	否	300	5196.15	公线	125.65	42	2176.2	0	2500.33	不受限	2500	南充地调
5509	10kV吉镇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉镇线913开关	吉安站	14300	是	300	5196.15	公线	93.52	31	1619.7	0	2537.22	不受限	2500	南充地调
5510	10kV九星Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九星II线638开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	124.54	29	2157	1260	2541.26	不受限	2500	宜宾地调
5511	10kV盘中线	南部电力调度控制中心	10kV盘中线931	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	51.84	24	897.8	0	2531.66	不受限	2500	南充地调
5512	10kV洪朱线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪朱线914开关	洪山站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	96.97	36	1679.5	0	2529.39	不受限	2500	南充地调
5513	10kV火联线大馈线	营山电力调度控制中心	火联线911开关	星火站(营山)	12600	否	270	4676.54	公线	97	36	1680	0	2528.89	不受限	2500	南充地调
5514	10kV北复线大馈线	营山电力调度控制中心	北复线912开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	211.19	47	3657.8	0	2508.3	不受限	2500	南充地调
5515	10kV西跃线	阿坝电力调度控制中心	西跃线911开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	52.94	24	917	0	2512.46	不受限	2500	阿坝地调

5516	10kV横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线694开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	35.17	18	609.2	0	2508.49	不受限	2500	宜宾地调
5517	10kV西龙线	阿坝电力调度控制中心	西龙线912开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	51.15	23	886	0	2543.46	不受限	2500	阿坝地调
5518	10kV高坪线	攀枝花电力调度控制中心	高坪线976开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	94.78	32	1641.6	0	2515.32	不受限	2500	攀枝花地调
5519	10kV黄金线918大馈线	泸州电力调度控制中心	黄金线918开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	269.89	58	4674.5	0	2542.96	不受限	2500	泸州地调
5520	10kV诺环线	通江电力调度控制中心	10kV诺环线927	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	124.66	42	2159.1	0	2517.43	不受限	2500	巴中地调
5521	10kV家镇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅱ回968	谢家站	100000	否	400	6928.2	公线	214.65	54	3717.7	0	2517.68	不受限	2500	巴中地调
5522	10kV望京线	平昌电力调度控制中心	10kV望京线914	望京站	10000	否	330	5715.77	公线	150.98	46	2614.9	0	2529.29	不受限	2500	巴中地调
5523	10kV任黄线	蓬溪电力调度控制中心	任黄线914开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	155.89	41	2700	0	2523.86	不受限	2500	遂宁地调
5524	10kV米民南线	米易电力调度控制中心	米民南线952开关	米易站	31500	是	495	8573.65	公线	249.61	50	4323.23	0	2535	不受限	2500	攀枝花地调
5525	10kV普金线	米易电力调度控制中心	普金线951开关	普威站	6300	否	281.6	4877.46	公线	108.71	39	1882.8	0	2506.91	不受限	2500	攀枝花地调
5526	10kV镇街线	平昌电力调度控制中心	10kV镇街线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	141.81	44	2456.1	0	2532.2	不受限	2500	巴中地调
5527	10kV石镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.石镇线924开关	石桥站	20000	否	305	5282.75	公线	128.05	42	2217.8	0	2536.68	不受限	2500	达州地调
5528	10kV洋新线	射洪电力调度控制中心	洋新线912开关	洋溪	12600	是	335	5802.37	公线	121.14	36	2098.2	0	2543.7	不受限	2500	遂宁地调
5529	10kV度曹线大馈线	富顺电力调度控制中心	度曹线912开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	130.52	38	2260.6	0	2519.86	不受限	2500	自贡地调
5530	10kV南通线大馈线	自贡电力调度控制中心	南通线915开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	305.28	54	5287.4	0	2513.76	不受限	2500	自贡地调
5531	10kV柏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	33.83	17	586	0	2531.69	不受限	2500	绵阳地调
5532	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	328.64	26	562.1	0	2574.41	不受限	2500	甘孜地调
5533	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲呷线912开关	甲根坝站	56000	否	195	3377.5	公线	28.87	15	500	0	2539.75	不受限	2500	甘孜地调
5534	10kV界镇线大馈线	安州电力调度控制中心	界镇线947开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公用	395.61	66	6852	0	2501.07	不受限	2500	绵阳地调
5535	10kV富永线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富永线926开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	105.49	35	1827.1	315	2534.43	不受限	2500	绵阳地调
5536	10kV富雄线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富雄线915开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	124.52	42	2156.7	0	2519.83	不受限	2500	绵阳地调
5537	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	32.64	16	565.3	0	2552.39	不受限	2500	甘孜地调
5538	10kV黎金线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎金线922开关	黎雅站	16300	否	400	6928.2	公用	215.29	54	3728.8	0	2506.58	不受限	2500	绵阳地调
5539	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	29.91	15	518	0	2599.69	不受限	2500	甘孜地调
5540	10kV东止线	洪雅电力调度控制中心	东止线912开关	东岳站	10000	是	380	6581.79	公线	157.15	41	2721.8	0	2543.63	不受限	2500	眉山地调
5541	10kV荣冉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	荣冉线913开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	30.6	15	530	0	2587.69	不受限	2500	甘孜地调
5542	10kV石西线	五通桥电力调度控制中心	石西线915开关	石麟站	25000	是	345	5975.58	公线	129.9	38	2249.8	30	2500.66	不受限	2500	乐山地调
5543	10kV金丁路	成都配调	金丁路926	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	233.67	49	4047.2	0	2506.88	不受限	2500	成都地调
5544	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	279.32	59	4837.9	0	2535.44	不受限	2500	成都地调
5545	10kV虎云二线	内江电力调度控制中心	虎云二线926开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	289.35	60	5011.5	0	2502.13	不受限	2500	内江地调
5546	10kV南法一线	威远电力调度控制中心	南法一线911开关	威南站	175000	是	471	8157.96	专线	231.74	49	4013.8	0	2512.57	不受限	2500	内江地调
5547	10kV隆磷线	隆昌电力调度控制中心	隆磷线921开关	隆昌站	16000	否	300	5196.15	公线	92.65	31	1604.7	560	2511.83	不受限	2500	内江地调
5548	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越一线921开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	103.1	35	1500	0	2573.78	不受限	2500	内江地调
5549	10kV岭红线大馈线	广安电力调度控制中心	岭红线914开关	分水岭站	71500	否	180	3117.69	公线	16.87	9	292.2	0	2513.72	不受限	2500	广安地调
5550	10kV岭火线大馈线	广安电力调度控制中心	岭火线917开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	33.95	17	588	0	2529.69	不受限	2500	广安地调
5551	10kV曹水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹水线982开关	曹山站	50000	否	200	3464.1	公线	33.99	17	588.7	0	2528.99	不受限	2500	乐山地调
5552	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制中心	竹岷线924开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	176.47	39	3056.4	630	2548.98	不受限	2500	乐山地调
5553	10kV国禅路大馈线	天府电力调度控制中心	国禅路927开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	214.74	54	3719.3	0	2516.08	不受限	2500	天府地调
5554	10kV城医线	仪陇电力调度控制中心	城医线914开关	金城站(仪陇)	10300	否	218	3775.87	公线	49.12	23	850.8	0	2547.48	不受限	2500	南充地调
5555	10kV柳滩线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳滩线924开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	98.44	36	1705	0	2503.89	不受限	2500	南充地调
5556	10kV龙太线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙太线913开关	龙安站	12600	是	295	5109.55	公线	76.07	26	1317.6	250	2520.04	不受限	2500	广安地调
5557	10kV九石路	彭州电力调度控制中心	九石线921开关	九陇	###########	否	180	3117.69	公线	16.42	9	284.4	0	2521.52	不受限	2500	成都地调
5558	10kV太棋路_特	彭州电力调度控制中心	太棋线907开关	太清	2*31500	否	161	2788.6	专线	3.22	2	55.8	0	2509.74	不受限	2500	成都地调
5559	10kV赤九线	成都配调	赤九线916	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	232.55	49	4027.7	0	2526.38	不受限	2500	成都地调
5560	10kV湾迈路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾卡线949开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	394.23	66	6828	0	2525.07	不受限	2500	成都地调
5561	10kV范仁路	成都配调	范仁路907	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	232.59	49	4028.4	0	2525.68	不受限	2500	成都地调
5562	10kV太河线	郫都电力调度控制中心	太河线909开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	333.82	56	5781.7	0	2532.14	不受限	2500	成都地调
5563	10kV洞力路_专线	成都配调	洞力路949	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	281.29	59	4872	0	2501.34	不受限	2500	成都地调
5564	10kV洛新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10K洛新线912开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	103.45	38	1791.7	0	2477.13	不受限	2470	凉山地调
5565	10kV杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线916开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	127.71	43	2212	0	2464.53	不受限	2450	眉山地调
5566	10kV春前线	剑阁电力调度控制中心	春前线926小车开关	春风站	80000	是	259	4486.01	公线	63.45	24	1099	0	2489.81	不受限	2450	广元地调
5567	10kV依古线	阿坝电力调度控制中心	依古线952开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	30.12	16	521.7	50	2452.46	不受限	2450	阿坝地调
5568	10kV观业线	阿坝电力调度控制中心	观业线917开关	观音桥站	40100	否	200	3464.1	公线	37.59	19	651.1	0	2466.59	不受限	2450	阿坝地调
5569	10kV芦正线	阿坝电力调度控制中心	芦正线954开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	126.79	42	2196	0	2480.53	不受限	2450	阿坝地调
5570	10kV公白线	剑阁电力调度控制中心	公白线911开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	129.53	38	2243.4	0	2481.63	不受限	2450	广元地调
5571	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	198.43	52	3436.8	0	2486.81	不受限	2450	眉山地调
5572	10kV洪白线大馈线	会理电力调度控制中心	洪白线913开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	55.2	25	956	0	2473.46	不受限	2450	凉山地调
5573	10kV马陈线	蒲城电力调度控制中心	马陈线914开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	156.18	42	2705.1	0	2463.34	不受限	2450	达州地调
5574	10kV南华线	雨城电力调度控制中心	10kV南华线961开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	210.14	48	3639.6	0	2457.22	不受限	2450	雅安地调
5575	10kV南星线	广元电力调度控制中心	南星线925开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	264.38	58	4579.1	0	2482.47	不受限	2450	广元地调
5576	10kV西覃线	通川电力调度控制中心	西覃线918开关	城西站	80000	否	240	4156.92	专线	71.71	30	1242.1	0	2499.13	不受限	2450	达州地调
5577	10kV申普线大馈线	越西电力调度控制中心	申普线912小车开关	申果站	3250	否	170	2944.49	公线	10.54	6	182.6	0	2467.44	不受限	2450	凉山地调
5578	10kV轮南线	广元电力调度控制中心	轮南线912开关	宝轮站	80000	否	166	2875.2	专线	5.4	3	93.6	0	2494.08	不受限	2450	广元地调
5579	10kV912玉双线	甘洛电力调度控制中心	玉双线912开关	玉田站	7150	否	265	4589.93	公线	94.23	36	1632	0	2498.94	不受限	2450	凉山地调
5580	10kV俄碧线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV俄碧线912开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	51.66	22	894.7	200	2490.65	不受限	2450	凉山地调
5581	10kV深九线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深九线921开关	深沟站	10000	否	160	2771.28	公线	225.18	140	3120	0	2494.15	不受限	2450	凉山地调
5582	10kV永郎线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV永郎线912开关	永春站	13000	否	380	6581.79	公线	125.65	33	2176.2	1250	2497.41	不受限	2450	凉山地调
5583	10kV陈滩线	广元电力调度控制中心	陈滩线913开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	16.35	8	283.2	0	2488.08	不受限	2450	广元地调
5584	10kV柏丝线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏丝线915开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	55.94	25	968.9	0	2460.56	不受限	2450	南充地调
5585	10kV康华线	江安电力调度控制中心	康华线605开关	康家坝站	6300	否	360	6235.38	公用	180.24	50	3121.8	0	2490.04	不受限	2450	宜宾地调
5586	10kV黄园路	中江电力调度控制中心	黄园路966开关	黄鹿站	22000	否	377	6529.83	公线	195.1	52	3379.2	0	2497.65	不受限	2450	德阳地调
5587	10kV山林路	中江电力调度控制中心	山林路915开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	355.91	64	6164.4	0	2456.02	不受限	2450	德阳地调
5588	10kV叙城线	宜宾电力调度控制中心	叙城线632开关	叙南站	50000	是	400	6928.2	公线	31.81	8	551	2500	2491.56	不受限	2450	宜宾地调
5589	10kV升镇线	南部电力调度控制中心	10kV升镇线913	升钟站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	197.74	52	3424.8	0	2452.05	不受限	2450	南充地调
5590	10kV盘高线	南部电力调度控制中心	10kV盘高线916	盘龙站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	53.16	24	920.8	0	2477.48	不受限	2450	南充地调
5591	10kV木中线	南部电力调度控制中心	10kV木中线916	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	100.46	37	1740	0	2468.89	不受限	2450	南充地调
5592	10kV木五线	南部电力调度控制中心	10kV木五线913	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	160.05	48	2772	0	2450.13	不受限	2450	南充地调
5593	10kV柯尔线	阿坝电力调度控制中心	柯尔线911开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	37.09	19	642.4	0	2475.29	不受限	2450	阿坝地调
5594	10kV八永线大馈线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	72.61	30	1257.6	0	2483.63	不受限	2450	绵阳地调
5595	10kV化玖线	达县电力调度控制中心	10kV.化玖线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	127.78	43	2213.1	0	2463.43	不受限	2450	达州地调
5596	10kV龙平线	射洪电力调度控制中心	龙平线974开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	206.33	47	3573.6	0	2467.79	不受限	2450	遂宁地调
5597	10kV永开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开二线935开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	277.7	53	4809.8	0	2492.53	不受限	2450	绵阳地调
5598	10kV杨城八线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城八线962开关	杨柳垭站	80000	是	552	9560.92	公线	298.14	54	5163.7	0	2485.04	不受限	2450	达州地调
5599	10kV海王线大馈线	自贡电力调度控制中心	海王线928开关	海棠站	163300	是	400	6928.2	公线	115.13	29	1994	1080	2468.56	不受限	2450	自贡地调
5600	10kV花林线大馈线	安州电力调度控制中心	花林线953开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	204.91	51	3549	250	2451.97	不受限	2450	绵阳地调
5601	10kV小城宝线952路大馈线	宣汉电力调度控制中心	小城宝线915开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	229.68	49	3978	0	2479.09	不受限	2450	达州地调
5602	10kV梁纪线	宣汉电力调度控制中心	梁纪线914开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	326.95	63	5662.8	0	2489.97	不受限	2450	达州地调
5603	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	32.92	17	570.1	0	2469.65	不受限	2450	甘孜地调
5604	10kV渡申线	达县电力调度控制中心	10kV.渡申线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	18.01	9	312	0	2459.28	不受限	2450	达州地调
5605	10kV城鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.城鞠线925开关	城区站	10000	是	350	6062.18	公线	136.39	39	2362.2	0	2487.54	不受限	2450	达州地调
5606	10kV沙栀线	万源电力调度控制中心	10kV.沙桅线923开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	97.41	32	1687.2	0	2469.72	不受限	2450	达州地调
5607	10kV塘谷线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘谷线916开关	塘汛站	31500	是	394	6824.28	公用	172.04	44	2979.7	0	2479.72	不受限	2450	绵阳地调
5608	10kV自二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自二线913开关	自强站	6300	是	300	5196.15	公线	97.67	33	1691.6	0	2465.32	不受限	2450	绵阳地调
5609	10kV热责线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热责线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	36.62	18	634.3	0	2483.39	不受限	2450	甘孜地调
5610	10kV杨城五回	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城五回955开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	299.24	54	5182.8	0	2465.94	不受限	2450	达州地调
5611	10kV兴城一线	仁和电力调度控制中心	兴城一线957开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	136.3	39	2360.8	0	2488.94	不受限	2450	攀枝花地调
5612	10kV响高线	平昌电力调度控制中心	10kV响高线913	响滩站	10300	否	300	5196.15	公线	126.13	42	2184.5	0	2492.03	不受限	2450	巴中地调
5613	10kV乐镇线	南江电力调度控制中心	10kV乐镇线852	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	104.3	38	1806.5	0	2480.33	不受限	2450	巴中地调
5614	10kV望凯二线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯二线971	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	330.57	63	5725.5	0	2458.44	不受限	2450	巴中地调
5615	10kV家园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅰ回959	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	354	64	6131.2	0	2489.22	不受限	2450	巴中地调
5616	10kV田镇线914	古蔺电力调度控制中心	田镇线914	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	103.51	34	1792.8	0	2474.98	不受限	2450	泸州地调
5617	10kV玉方线	大英电力调度控制中心	玉方线912开关	玉峰	18800	是	355	6148.78	公线	142.26	40	2463.9	0	2455.12	不受限	2450	遂宁地调
5618	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	299.65	54	5190	0	2472.59	不受限	2450	遂宁地调
5619	10kV青府线	大英电力调度控制中心	青府线918开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	299.31	54	5184	0	2478.59	不受限	2450	遂宁地调
5620	10kV彭攀线	仁和电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	171.88	49	2977	0	2478.96	不受限	2450	攀枝花地调
5621	10kV泸剧线984大馈线	泸州电力调度控制中心	泸剧线984	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	218.04	55	3776.5	0	2458.88	不受限	2450	泸州地调
5622	10kV米青线	米易电力调度控制中心	米青线954开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	232.79	50	4032	0	2480.51	不受限	2450	攀枝花地调
5623	10kV石井线	攀枝花西区电力调度控制中	石井线954开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	175.79	44	3044.6	0	2497.96	不受限	2450	攀枝花地调
5624	10kV清宝西线	攀枝花西区电力调度控制中	清宝西线971开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	137.45	39	2380.6	0	2469.14	不受限	2450	攀枝花地调
5625	10kV桥香线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥香线921开关	桥湾站	3150	是	220	3810.51	公线	33.93	15	587.6	0	2460.81	不受限	2450	达州地调
5626	10kV平西线	温江电力调度控制中心	平西线919开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	178.31	45	3088.4	0	2454.16	不受限	2450	成都地调
5627	10kV欧福一线	青白江电力调度控制中心	欧福一线917开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	354.98	64	6148.2	0	2472.22	不受限	2450	成都地调
5628	10kV高四路	成都配调	高四路927	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	282.79	60	4898	0	2475.34	不受限	2450	成都地调
5629	10kV大乐线	青白江电力调度控制中心	大乐线934开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	302.29	61	5235.6	0	2480.69	不受限	2450	成都地调
5630	10kV培周路	成都配调	培周路930	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.76	50	4066	0	2488.08	不受限	2450	成都地调
5631	10kV汉九路	新都电力调度控制中心	汉九线909开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	321.59	62	5570	0	2489.23	不受限	2450	成都地调
5632	10kV涯万路大馈线	成都配调	涯万路913	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	283.57	60	4911.5	0	2461.84	不受限	2450	成都地调
5633	10kV美心线	新都电力调度控制中心	美心线913开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	310.74	62	5382	0	2490.17	不受限	2450	成都地调
5634	10kV官杨线	彭州电力调度控制中心	官杨线921开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	97.2	54	1683.6	0	2480.55	不受限	2450	成都地调
5635	10kV白思二线	彭州电力调度控制中心	白思二线914开关	白鹿	13600	是	180	3117.69	公线	171	95	2961.8	0	2494.15	不受限	2450	成都地调
5636	10kV奇杨线914大馈线	泸川电力调度控制中心	奇杨线914	奇峰	10000	否	254	4399.41	公线	84.99	33	1472	0	2487.47	不受限	2450	泸州地调
5637	10kV新塘一路	广汉电力调度控制中心	新塘一路962开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	245.06	50	4244.4	0	2489.82	不受限	2450	德阳地调
5638	10kV陇滨线	仪陇电力调度控制中心	陇滨线K201开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	338.04	56	5854.9	0	2458.94	不受限	2450	南充地调
5639	10kV兴碑线	仪陇电力调度控制中心	兴碑线915开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	158.14	42	2739	0	2484.86	不受限	2450	南充地调
5640	10kV红狮路	彭州电力调度控制中心	10kV红狮线912	红星	6300	是	180	3117.69	公线	144	80	2494.2	0	2494.15	不受限	2450	成都地调
5641	10kV天赵线	安岳电力调度控制中心	10kV天赵线914开关	天林站	10000	否	330	5715.77	公用	155.21	47	2688.3	0	2455.89	不受限	2450	资阳地调
5642	10kV安望一线	安岳电力调度控制中心	10kV安望一线942开关	安岳站	80000	是	525	9093.27	公线	264.77	50	4585.9	200	2488.72	不受限	2450	资阳地调
5643	10kV西城线大馈线	广安电力调度控制中心	西城线956开关	西溪站	80000	是	480	8313.84	公线	240.9	50	4172.4	0	2478.67	不受限	2450	广安地调
5644	10kV西政线	广安电力调度控制中心	西政线954开关	西溪站	160000	是	400	6928.2	公线	158.18	40	2739.6	320	2482.96	不受限	2450	广安地调
5645	10kV红桥线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红桥线914开关	红阳站	10000	是	270	4676.54	公线	72.61	27	1257.6	0	2483.63	不受限	2450	乐山地调
5646	10kV曹镇线大馈线	沙湾电力调度控制中心	曹镇线984开关	曹山站	50000	否	200	3464.1	公线	36.1	18	625.2	0	2492.49	不受限	2450	乐山地调
5647	10kV桐街南线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街南线975开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	65.29	25	1130.9	0	2471.76	不受限	2450	广安地调
5648	10kV清丰路大馈线	天府电力调度控制中心	清丰路940开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	215.99	54	3741	0	2494.38	不受限	2450	天府地调
5649	10kV车缆线#972	乐山电力调度控制中心	车缆线972开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	254.34	58	4405.1	0	2453.82	不受限	2450	乐山地调
5650	10kV严源路	成都配调	严源路910	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	282.47	60	4892.4	0	2480.94	不受限	2450	成都地调
5651	10kV蔡九一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九一线956开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	10	3	173	3750	3762	不受限	2450	乐山地调
5652	10kV权金线	资中电力调度控制中心	权金线915开关	权义站	20000	是	371	6425.91	公线	190.69	51	3302.8	0	2480.52	不受限	2450	内江地调
5653	10kV权睢线	资中电力调度控制中心	权睢线912开关	权义站	20000	否	371	6425.91	公线	191.9	52	3323.7	0	2459.62	不受限	2450	内江地调

5654	10kV牌科二线	内江电力调度控制中心	牌科二线942开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	291.47	60	5048.2	0	2465.43	不受限	2450	内江地调
5655	10kV天双路大馈线	成都配调	天双线925	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	236.26	50	4092	0	2462.08	不受限	2450	成都地调
5656	10kV普油线	隆昌电力调度控制中心	普油线911开关	普润站	10000	否	165	2857.88	专线	5.55	3	96.2	0	2475.89	不受限	2450	内江地调
5657	10kV威开一线	威远电力调度控制中心	威开一线962开关	威远站	90000	否	588	10184.46	公线	384.94	65	6667.2	0	2498.81	不受限	2450	内江地调
5658	10kV史桥线	内江电力调度控制中心	史桥线923开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	118.17	31	2046.7	1340	2490.15	不受限	2450	内江地调
5659	10kV玉天路	成都配调	玉天线929	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	238.34	50	4128	0	2426.08	不受限	2400	成都地调
5660	10kV资际线	资中电力调度控制中心	资际线928开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	155.13	47	2686.8	0	2426.22	不受限	2400	内江地调
5661	10kV金隆线	隆昌电力调度控制中心	金隆线914开关	金鹅	120000	是	660	11431.54	公线	400	61	6668	1000	2477.32	不受限	2400	内江地调
5662	10kV全玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	全玉线922开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	213.43	49	3696.6	0	2400.22	不受限	2400	乐山地调
5663	10kV瑶安线960大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	瑶安线961小车开关	瑶山站	101600	是	335	5802.37	公线	128.81	38	2231	0	2410.9	不受限	2400	凉山地调
5664	10kV华山二线大馈线	天府电力调度控制中心	华山二线944开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	219.82	55	3807.2	0	2428.18	不受限	2400	天府地调
5665	10kV桐广线大馈线	天府电力调度控制中心	桐广线915开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	400.12	67	6930	0	2423.07	不受限	2400	天府地调
5666	10kV高竹线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高竹线913开关	高坝子站	81500	是	335	5802.37	公线	59.06	18	1023	1185	2433.9	不受限	2400	乐山地调
5667	10kV堰天线	新都电力调度控制中心	堰天线924开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	264.9	52	4588	0	2409.49	不受限	2400	成都地调
5668	10kV罗海线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗海线924开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	102.15	38	1769.3	0	2439.59	不受限	2400	南充地调
5669	10kV沙动一线	彭州电力调度控制中心	沙动一线907	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	219.18	55	3796.2	0	2439.18	不受限	2400	成都地调
5670	10kV净捷六线	崇州电力调度控制中心	净捷六线935	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	580.61	73	10056.1	0	2414.67	不受限	2400	成都地调
5671	10kV鸡临线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡临线916开关	鸡石湾站	71500	是	380	6581.79	公用	163.65	43	2834.4	0	2431.03	不受限	2400	资阳地调
5672	10kV溪石路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪石路912	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	244.71	49	4238.4	250	2439.8	不受限	2400	成都地调
5673	10kV良微线	乐至电力调度控制中心	10kV良微线914开关	良安站	11300	否	250	4330.13	公用	83.94	34	1453.9	0	2443.22	不受限	2400	资阳地调
5674	10kV长乡线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长乡线924开关	长河站	14300	是	220	3810.51	公用	37.24	17	645	0	2403.41	不受限	2400	资阳地调
5675	10kV金溪线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金溪线921开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	53.73	23	930.6	315	2448.86	不受限	2400	南充地调
5676	10kV柳石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳石线925开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	102.77	38	1780	0	2428.89	不受限	2400	南充地调
5677	10kV飞鸣线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	214.39	94	3713.2	750	-1310.9	不受限	2400	广安地调
5678	10kV解工三线	大邑电力调度控制中心	解工三线936开关	解林	128000	是	600	10392.3	公线	338.68	56	5866	0	2447.84	不受限	2400	成都地调
5679	10kV太团路大馈线	郫都电力调度控制中心	太团路925开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	398.85	66	6908.1	0	2444.97	不受限	2400	成都地调
5680	10kV培蓉路_用户专线	成都配调	培蓉路913	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	286.71	61	4965.9	0	2407.44	不受限	2400	成都地调
5681	10kV涯商线	成都配调	涯商线945	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	239.35	51	4145.6	0	2408.48	不受限	2400	成都地调
5682	10kV金乐线	蓬溪电力调度控制中心	金乐线918开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	293.3	54	5079.9	0	2402.56	不受限	2400	遂宁地调
5683	10kV杨月线	南江电力调度控制中心	10kV杨月线853	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	39.03	20	676	0	2441.69	不受限	2400	巴中地调
5684	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	10kV云石线913	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	103.89	38	1799.4	0	2487.43	不受限	2400	巴中地调
5685	10kV响龙线	巴州电力调度控制中心	10kV响龙线923	响滩站	26300	否	200	3464.1	公线	39.73	20	688.2	0	2429.49	不受限	2400	巴中地调
5686	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV诺牛线853	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	31.87	17	552	0	2440.99	不受限	2400	巴中地调
5687	10kV广镇线	通江电力调度控制中心	10kV广镇线951	广纳站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400	巴中地调
5688	10kV沙镇线	通江电力调度控制中心	10kV沙镇线853	沙溪站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400	巴中地调
5689	10kV西枣线	巴州电力调度控制中心	10kV西枣线952	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	323.85	63	5609.1	0	2418.95	不受限	2400	巴中地调
5690	10kV城油线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城油线919	城东	50000	否	361	6252.7	公线	184.43	51	3194.3	0	2433.13	不受限	2400	泸州地调
5691	10kV龙铁线921大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙铁线921	龙山	80000	否	308	5334.72	专线	138.18	45	2393.2	0	2408.05	不受限	2400	泸州地调
5692	10kV泸山线961大馈线	泸州电力调度控制中心	泸山线961	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	183.46	45	3177.5	0	2448.2	不受限	2400	泸州地调
5693	10kV南城四线	平昌电力调度控制中心	10kV南城四线974	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	349.12	64	6046.8	0	2448.91	不受限	2400	巴中地调
5694	10kV禹武线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线912开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	26.94	13	466.6	0	2415.54	不受限	2400	绵阳地调
5695	10kV双望线大馈线	自贡电力调度控制中心	双望线913开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	272.49	59	4719.6	113	2416.04	不受限	2400	自贡地调
5696	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	奔俄线914开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公线	18.75	19	324.8	0.63	2445.85	不受限	2400	甘孜地调
5697	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	309.09	55	5353.4	0	2447.76	不受限	2400	自贡地调
5698	10kV龙灯线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙灯线912开关	龙凤山站	100	是	416	7205.33	公线	146.45	35	2536.5	800	2427.76	不受限	2400	自贡地调
5699	10kV长贡线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV长贡线923开关	长土站	56500	否	420	7274.61	专线	238.34	57	4128	0	2419.15	不受限	2400	自贡地调
5700	10kV回峰二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰二线973开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	179.97	45	3117	0	2425.56	不受限	2400	绵阳地调
5701	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	309.09	55	5353.4	0	2447.76	不受限	2400	自贡地调
5702	10kV晓茶线大馈线	安州电力调度控制中心	晓茶线914开关	晓坝站	40000	是	300	5196.15	公用	100.46	33	1740	0	2416.92	不受限	2400	绵阳地调
5703	10kV安学线	射洪电力调度控制中心	安学线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	250.9	51	4345.6	0	2444.04	不受限	2400	遂宁地调
5704	10kV杨好线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨好线982开关	杨柳垭站	40000	是	423	7326.57	公线	197.23	47	3416.1	0	2445.16	不受限	2400	达州地调
5705	10kV燕恐线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕恐线929开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	165.03	43	2858.4	0	2407.03	不受限	2400	自贡地调
5706	10kV桅镇线	旺苍电力调度控制中心	桅镇线925	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	130.08	43	2252.9	0	2423.63	不受限	2400	广元地调
5707	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	巴岗线913开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	不受限	2400	甘孜地调
5708	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	祝瓦线911开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	不受限	2400	甘孜地调
5709	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400	甘孜地调
5710	10kV章森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章森线954开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	0	18	284.6	0	2494.15	不受限	2400	甘孜地调
5711	10kV兰三四线	青神电力调度控制中心	兰三四线919开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	293.43	61	5082.2	0	2431.43	不受限	2400	眉山地调
5712	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春黄线913开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.65	20	704	0	2413.69	受限	2400	阿坝地调
5713	10kV遵九路	绵竹电力调度控制中心	遵九路904开关	遵道站	16000	否	335	5802.37	公用	162.07	48	2807	0	2415.13	不受限	2400	德阳地调
5714	10kV会胜路975线路	中江电力调度控制中心	会胜路975开关	会龙站	10000	否	225	3897.11	公线	62.78	28	1087.4	0	2420	不受限	2400	德阳地调
5715	10kV兴石路	中江电力调度控制中心	兴石路922开关	永兴站	18300	否	352	6096.82	公线	175.72	50	3043.5	0	2443.64	不受限	2400	德阳地调
5716	10kV万镇一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇一路913开关	万春站	111500	否	434	7517.1	公线	249.65	58	4323.9	0	2441.49	不受限	2400	德阳地调
5717	10kV绵拱路	绵竹电力调度控制中心	绵拱路908开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	300.55	54	5205.6	0	2443.14	不受限	2400	德阳地调
5718	10kV东城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城一路909开关	东北站	103000	是	586	10149.82	公用	328.35	56	5687	0	2432.86	不受限	2400	德阳地调
5719	10kV古东线大馈线	阆中电力调度控制中心	古东线924开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	220.96	55	3827	0	2408.38	不受限	2400	南充地调
5720	10kV义凤线	西充电力调度控制中心	义凤线925开关	义兴站(西充)	16380	是	275	4763.14	公线	79.34	29	1374.2	0.79	2435.52	不受限	2400	南充地调
5721	10kV金飞线	宜宾电力调度控制中心	金飞线916开关	金沙	360000	是	430	7447.82	公线	172	40	2979	3510	2448.26	不受限	2400	宜宾地调
5722	10kV拱园一路916线路	绵东电力调度控制中心	拱园一路916开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	219.09	55	3794.6	0	2440.78	不受限	2400	德阳地调
5723	10kV兰三三线	青神电力调度控制中心	兰三三线924开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	专线	306.52	62	5308.9	0	2407.39	不受限	2400	眉山地调
5724	10kV顺场线	宜宾电力调度控制中心	顺场线960开关	天顺站	50000	是	310	5369.36	公线	109.28	35	1892.8	0	2402.69	不受限	2400	宜宾地调
5725	10kV交包线923大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV交包线923开关	交际河站	13100	否	200	3464.1	公线	41.45	21	718	0	2399.69	不受限	2400	凉山地调
5726	10kV交街线大馈线	布拖电力调度控制中心	交街线922小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	38.78	19	671.6	0	2446.09	不受限	2400	凉山地调
5727	10kV牟扎线	阿坝电力调度控制中心	牟扎线949开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	23.29	13	403.3	0	2402.62	不受限	2400	阿坝地调
5728	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	柏田路911开关	35kV柏垭站	12600	否	259	4486.01	公线	84.14	32	1457.3	100	2480.11	不受限	2400	广元地调
5729	10kV麦洞线	阿坝电力调度控制中心	麦洞线953开关	麦洼站	3150	是	175	3031.09	公线	0.99	1	17.2	0	2407.67	不受限	2400	阿坝地调
5730	10kV视兴线	仁寿电力调度控制中心	视兴线964开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	256.24	52	4438	0	2420.92	不受限	2400	眉山地调
5731	10kV房月线	苍溪电力调度控制中心	房月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	38.73	19	670.8	0	2446.89	不受限	2400	广元地调
5732	10kV俄郎线	阿坝电力调度控制中心	俄郎线953开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	103.93	38	1800	0	2408.89	不受限	2400	阿坝地调
5733	10kV沙渡线	剑阁电力调度控制中心	沙渡线926开关	沙溪坝站	63000	否	377	6529.83	公线	198.78	53	3442.9	0	2433.95	不受限	2400	广元地调
5734	10kV下万一线	广元电力调度控制中心	下万一线962开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	293.93	61	5090.9	0	2422.73	不受限	2400	广元地调
5735	10kV红人线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红人线911开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	238.85	57	4136.8	0	2410.35	不受限	2400	凉山地调
5736	10kV三苏线	广元电力调度控制中心	三苏线922开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	115.33	41	1997.5	0	2414.03	不受限	2400	广元地调
5737	10kV四江线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV四江线921开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	53.17	23	920.9	250	2414.45	不受限	2400	凉山地调
5738	10kV城水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城水线921开关	城郊站	32500	否	220	3810.51	公线	58.35	27	1010.6	0	2418.86	不受限	2400	凉山地调
5739	10kV花阳线	阿坝电力调度控制中心	花阳线911开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	41.85	21	724.8	0	2392.89	不受限	2350	阿坝地调
5740	10kV两农路	什邡电力调度控制中心	两农路905开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	303.55	55	5257.5	0	2391.24	不受限	2350	德阳地调
5741	10kV盘庙线	通川电力调度控制中心	10kV.盘庙线913开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	124.77	43	2161	0	2359.66	不受限	2350	达州地调
5742	10kV三前线	广元电力调度控制中心	三前线911开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	117.07	41	2027.7	0	2383.83	不受限	2350	广元地调
5743	10kV芦林线	阿坝电力调度控制中心	芦林线953开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	132.33	44	2292	0	2384.53	不受限	2350	阿坝地调
5744	10kV岗酢一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢一线960开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	397.83	67	6890.4	0	2384.73	不受限	2350	达州地调
5745	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	单坡线912开关	35kV单鼓站	22300	否	200	3464.1	公线	43.15	22	747.4	0	2370.29	不受限	2350	广元地调
5746	10kV仁黑线	仁寿电力调度控制中心	仁黑线927开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	258.28	52	4473.4	0	2385.52	不受限	2350	眉山地调
5747	10kV罗农线	通川电力调度控制中心	10kV.罗农线53开关	罗江站	13300	是	300	5196.15	公线	101.5	34	1758	0	2398.92	不受限	2350	达州地调
5748	10kV郊东二线	广元电力调度控制中心	郊东二线923开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	225.03	50	3897.6	0	2379.35	不受限	2350	广元地调
5749	10kV九文线	广元电力调度控制中心	九文路911开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	269.79	60	4672.7	0	2388.87	不受限	2350	广元地调
5750	10kV烟新线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV烟新线911开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	10.64	6	184.2	0	2387.89	不受限	2350	凉山地调
5751	10kV羊溪线	广元电力调度控制中心	羊溪路913开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	95.73	37	1658	0	2379.41	不受限	2350	广元地调
5752	10kV沱举线	通川电力调度控制中心	10kV.沱举线956开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	303.74	55	5260.8	0	2387.94	不受限	2350	达州地调
5753	10kV升双线	南部电力调度控制中心	10kV升双线931	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	107.01	40	1853.4	0	2355.49	不受限	2350	南充地调
5754	10kV苏威线	宜宾电力调度控制中心	苏威线912开关	苏秀站	6300	是	300	5196.15	公线	102.41	34	1773.8	0	2383.12	不受限	2350	宜宾地调
5755	10kV会万路971线路	中江电力调度控制中心	会万路971开关	会龙站	10000	否	273	4728.5	公线	107.28	39	1858.1	0	2397.55	不受限	2350	德阳地调
5756	10kV穆瓮线	青神电力调度控制中心	穆瓮线911开关	穆家埂站	30000	否	380	6581.79	公线	204.91	54	3549.1	0	2374.51	不受限	2350	眉山地调
5757	10kV高屏线	宜宾电力调度控制中心	高屏线651开关	高场站	3150	是	200	3464.1	公线	22.25	11	385.4	0	2385.88	不受限	2350	宜宾地调
5758	10kV黄金路	中江电力调度控制中心	黄金路951开关	黄鹿站	22000	否	400	6928.2	公线	222.45	56	3852.8	0	2382.58	不受限	2350	德阳地调
5759	10kV九凤线	宜宾电力调度控制中心	九凤线627开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	207.18	48	3588.3	0	2369.96	不受限	2350	宜宾地调
5760	10kV峰码二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码二线922开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	360.9	65	6250.8	0	2369.62	不受限	2350	南充地调
5761	10kV木角线	阿坝电力调度控制中心	木角线955开关	木龙站	9500	是	200	3464.1	公线	24.15	12	418.2	0	2353.08	不受限	2350	阿坝地调
5762	10kV升农线	南部电力调度控制中心	10kV升农线911	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	106.68	40	1847.7	0	2361.19	不受限	2350	南充地调
5763	10kV八航二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	八航二路925开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	223.46	50	3870.4	0	2364.98	不受限	2350	德阳地调
5764	10kV消太线大馈线	营山电力调度控制中心	消太线923开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	专线	106.83	39	1850.3	50	2386.53	不受限	2350	南充地调
5765	10kV消老线大馈线	营山电力调度控制中心	消老线912开关	消水站(营山)	12600	是	200	3464.1	公线	22.63	11	392	0	2379.28	不受限	2350	南充地调
5766	10kV中群线大馈线	阆中电力调度控制中心	中群线926开关	阆中站	113000	否	170	2944.49	公线	15.8	9	273.6	0	2376.44	不受限	2350	南充地调
5767	10kV五八线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五八线924开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	133.52	45	2312.6	0	2363.93	不受限	2350	绵阳地调
5768	10kV天永线大馈线	江油电力调度控制中心	天永路934开关	天明	120000	是	424	7343.9	公用	201.95	48	3497.7	0	2377.42	不受限	2350	绵阳地调
5769	10kV保金线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV保金线924开关	保华站	12600	否	300	5196.15	专线	132.79	44	2300	0	2376.53	不受限	2350	自贡地调
5770	10kV小永线大馈线	北川电力调度控制中心	小永线915开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	17.96	10	311	0	2385.8	不受限	2350	绵阳地调
5771	10kV嘉城旺线	旺苍电力调度控制中心	嘉城旺线914	35kV嘉川站	10000	是	347	6010.22	公线	139.61	40	2418	0	2390.18	不受限	2350	广元地调
5772	10kV宋盐线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋盐线912开关	宋家桥站	63000	否	400	6928.2	专线	223.59	56	3872.6	0	2362.78	不受限	2350	自贡地调
5773	10kV富根线	新桥电力调度控制中心	10kV.富根线927开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	303.41	55	5255	0	2393.74	不受限	2350	达州地调
5774	10kV木铁线	大竹电力调度控制中心	木铁线925开关	木头站	83500	否	200	3464.1	专线	42.49	21	736	0	2381.69	不受限	2350	达州地调
5775	10kV文君线大馈线	江油电力调度控制中心	文君路903开关	文胜站	6300	否	240	4156.92	公用	78.29	33	1355.9	0	2385.33	不受限	2350	绵阳地调
5776	10kV堡坝线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡坝线923开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	26.25	15	454.7	0	2351.22	不受限	2350	达州地调
5777	10kV福青一线	洪雅电力调度控制中心	福青一线917开关	福宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	944.27	79	16354.8	0	2351.35	不受限	2350	眉山地调
5778	10kV爱邦二线	眉山电力调度控制中心	爱邦二线927开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	297.41	62	5151.2	0	2362.43	不受限	2350	眉山地调
5779	10kV峰玻线912大馈线	泸州电力调度控制中心	峰玻线912	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	349.27	65	6049.4	0	2368.36	不受限	2350	泸州地调
5780	10kV玉天线	巴州电力调度控制中心	10kV玉天线914	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	60.29	27	1044.3	0	2385.16	不受限	2350	巴中地调
5781	10kV板梁线	巴州电力调度控制中心	10kV板梁线914	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	42.03	21	728	0	2389.69	不受限	2350	巴中地调
5782	10kV望逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸一线965	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	334.92	64	5800.8	0	2383.14	不受限	2350	巴中地调
5783	10kV铁农线	通江电力调度控制中心	10kV铁农线954	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	158.75	48	2749.6	0	2363.42	不受限	2350	巴中地调
5784	10kV大逸线	巴州电力调度控制中心	10kV大逸线957	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	314.14	63	5440.9	0	2353.32	不受限	2350	巴中地调
5785	10kV桃彭线	南江电力调度控制中心	10kV桃彭线854	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	60.7	28	1051.4	0	2378.06	不受限	2350	巴中地调
5786	10kV西宝线	平昌电力调度控制中心	10kV西宝线911	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	41.49	21	718.6	0	2399.09	不受限	2350	巴中地调
5787	10kV大六线	平昌电力调度控制中心	10kV大六线912	大寨站	6300	否	275	4763.14	公线	110.42	40	1912.4	0	2374.43	不受限	2350	巴中地调
5788	10kV大强线	蓬溪电力调度控制中心	大强线916开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	165.3	44	2863	0	2360.86	不受限	2350	遂宁地调
5789	10kV丰滩线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰滩线916开关	丰乐	8000	否	200	3464.1	公线	42.44	21	735	0	2382.69	不受限	2350	泸州地调
5790	10kV古西线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	古西线924	古蔺	126000	否	489	8469.73	公线	254.57	52	4409.2	0	2366.58	不受限	2350	泸州地调
5791	10kV西红线	南江电力调度控制中心	10kV西红线952	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	41.84	21	724.7	0	2392.99	不受限	2350	巴中地调

5792	10kV尚铁线	眉山电力调度控制中心	尚铁线927开关	尚义站	100000	否	200	3464.1	专线	42.3	21	732.6	0	2385.09	不受限	2350	眉山地调
5793	10kV大石线	攀枝花西区电力调度控制中	大石线939开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	167.13	44	2894.7	0	2370.73	不受限	2350	攀枝花地调
5794	10kV解工一线	大邑电力调度控制中心	解工一线921开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	402.66	67	6974	0	2379.07	不受限	2350	成都地调
5795	10kV大沙线	青白江电力调度控制中心	大沙线921开关	大湾	2*40000	否	440	7621.02	专线	257.74	59	4464	0	2394.92	不受限	2350	成都地调
5796	10kV庄唐路	大邑电力调度控制中心	庄唐线909开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	341.97	57	5923	0	2390.84	不受限	2350	成都地调
5797	10kV粉城线	成都配调	粉城路905	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	241.32	51	4179.6	0	2374.48	不受限	2350	成都地调
5798	10kV树纸路	大邑电力调度控制中心	树纸线912开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	312.36	62	5410	0	2384.22	不受限	2350	成都地调
5799	10kV蒲园二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园二路921	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	223.09	56	3864	0	2371.38	不受限	2350	成都地调
5800	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	289.68	61	5017.2	0	2356.14	不受限	2350	成都地调
5801	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	58.48	27	1012.8	0	2385.48	不受限	2350	南充地调
5802	10kV龙头线	安岳电力调度控制中心	10kV龙头线926开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	205.76	48	3563.8	0	2394.46	不受限	2350	资阳地调
5803	10kV西工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西工线931	邛西	126000	否	226	3914.43	公线	66.93	30	1159.3	0	2363.69	不受限	2350	成都地调
5804	10kV镇成线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇成线929开关	镇子站	90000	是	285	4936.34	公用	91.8	32	1590	0	2359.07	不受限	2350	资阳地调
5805	10kV皂南二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南二线928开关	皂角站	80000	是	450	7794.23	公用	223.61	50	3872.9	0	2362.48	不受限	2350	资阳地调
5806	10kV鸡老线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡老线928小车开关	鸡石湾站	71500	是	265	4589.93	公用	75.03	28	1299.6	0	2372.34	不受限	2350	资阳地调
5807	10kV羊工八线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工八线914开关	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	314.55	63	5448	0	2393	不受限	2350	成都地调
5808	10kV平卧一线	邛崃电力调度控制中心	平卧一线923开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	265.95	53	4606.3	0	2363.48	不受限	2350	成都地调
5809	10kV宝镇线	乐至电力调度控制中心	10kV宝镇线911开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	38.82	18	672.3	0	2376.11	不受限	2350	资阳地调
5810	10kV紫望一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望一线971开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	283.35	54	4907.6	0	2367.02	不受限	2350	资阳地调
5811	10kV怡鼎线大馈线	天府电力调度控制中心	怡鼎线907开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	403.34	67	6985.8	0	2367.27	不受限	2350	天府地调
5812	10kV阳体线925大馈线	天府电力调度控制中心	阳体线925开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	222.91	56	3860.8	0	2374.58	不受限	2350	天府地调
5813	10kV官金线	广安电力调度控制中心	官金线961开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	247.4	52	4285	0	2366.07	不受限	2350	广安地调
5814	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	111.96	40	1939.2	0	2394.39	不受限	2350	内江地调
5815	10kV集井线	井研电力调度控制中心	集井线922开关	集益站	20000	否	275	4763.14	公线	109.97	40	1904.7	0	2382.13	不受限	2350	乐山地调
5816	10kV泉湾线	成都配调	泉湾线922	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	239.9	51	4155	0	2399.08	不受限	2350	成都地调
5817	10kV绿飞一线	成都配调	绿飞一线914	绿洲	2*50000+6300	否	338	5854.33	专线	166.28	49	2880	0	2388.9	不受限	2350	成都地调
5818	10kV龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	是	380	6581.79	公线	84.93	22	1471	1421	2373.43	不受限	2350	内江地调
5819	10kV八广线	内江电力调度控制中心	八广线915开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	164.37	41	2846.9	1000	2388.48	不受限	2350	内江地调
5820	10kV果庙线	内江电力调度控制中心	果庙线913开关	果湾站	10000	是	255	4416.73	公线	66.95	26	1159.6	0	2373.78	不受限	2350	内江地调
5821	10kV白玉线	成都配调	白玉线919开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	公线	289.54	61	5014.8	0	2358.54	不受限	2350	成都地调
5822	10kV腾万路_专线	成都配调	腾万路965	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	288.86	61	5003	0	2370.34	不受限	2350	成都地调
5823	10kV斑沫二线	乐山电力调度控制中心	斑沫二线921开关	斑竹湾站	100000	是	300	5196.15	公线	102.19	34	1770	0	2386.92	不受限	2350	乐山地调
5824	10kV粉藏线	成都配调	粉藏路916开关	粉坊堰	192000	是	473	8192.6	公线	242.49	51	4200	0	2354.08	不受限	2350	成都地调
5825	10kV大电路_专线	成都配调	大电路914	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	232.16	57	4021	0	2354.68	不受限	2350	成都地调
5826	10kV奉鑫线	威远电力调度控制中心	奉鑫线927开关	奉龙站	16000	否	300	5196.15	专线	131.64	44	2280	0	2396.53	不受限	2350	内江地调
5827	10kV马迪路	成都配调	马迪线906	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	243.74	52	4221.6	0	2332.48	不受限	2300	成都地调
5828	10kV朱荣线	威远电力调度控制中心	朱荣线923开关	朱家沟站	80000	是	259	4486.01	专线	73.14	28	1266.8	0	2322.01	不受限	2300	内江地调
5829	10kV车建二线	乐山电力调度控制中心	车建二线928开关	车子站	110000	否	380	6581.79	公线	208.32	55	3608.1	0	2315.51	不受限	2300	乐山地调
5830	10kV绿光路	成都配调	绿光路943	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	169.75	50	2940	0	2328.9	不受限	2300	成都地调
5831	10kV三立线	内江电力调度控制中心	三立线922开关	三元站	100000	否	335	5802.37	专线	110.87	33	1920.2	1000	2301.93	不受限	2300	内江地调
5832	10kV资代线	资中电力调度控制中心	资代线916开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	114.18	28	1977.6	2050	2332.49	不受限	2300	内江地调
5833	10kV南高线	威远电力调度控制中心	南高线922开关	威南站	150000	是	462	8002.07	公线	203.91	44	3760.1	315	2326.56	不受限	2300	内江地调
5834	10kV区神线913大馈线	天府电力调度控制中心	区神线913开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	407.03	68	7049.8	0	2303.27	不受限	2300	天府地调
5835	10kV官承线	广安电力调度控制中心	官承线915开关	官盛站	175600	是	486	8417.77	公线	255.83	53	4431	0	2303.22	不受限	2300	广安地调
5836	10kV徐诸线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐诸线915开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	109.19	40	1891.1	0	2317.79	不受限	2300	南充地调
5837	10kV双乾路	广汉电力调度控制中心	双乾路908开关	双泉开关站	80000	否	150	2598.08	专线	50	33	850	0	2338.27	不受限	2300	德阳地调
5838	10kV玉达路	邛崃电力调度控制中心	玉达线925开关	玉带	163000	否	400	6928.2	专线	226.84	57	3928.8	0	2306.58	不受限	2300	成都地调
5839	10kV长郊线	安岳电力调度控制中心	10kV长郊线923开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	171.13	45	2964	0	2301.43	不受限	2300	资阳地调
5840	10kV水镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水镇线913	水口	14300	否	200	3464.1	公线	46.13	23	798.9	0	2318.79	不受限	2300	成都地调
5841	10kV岳龙线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳龙线961开关	岳阳站	90000	否	428	7413.18	公线	250.25	58	4334.4	0	2337.46	不受限	2300	资阳地调
5842	10kV官乐线	彭州电力调度控制中心	官乐线913开关	官仓	2*40000	是	300	5196.15	公线	105.14	35	1821.1	0	2335.82	不受限	2300	成都地调
5843	10kV大石路	广汉电力调度控制中心	大石路914开关	大塘站	126000	否	541	9370.39	专线	306.12	57	5302	800	2331.35	不受限	2300	德阳地调
5844	10kV中时线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中时线931开关	城中站	80000	否	600	10392.3	公用	404.68	67	7009	0	2344.07	不受限	2300	资阳地调
5845	10kV共华线	温江电力调度控制中心	共华线920开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	345.84	58	5990	0	2323.84	不受限	2300	成都地调
5846	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	291.78	62	5053.6	0	2319.74	不受限	2300	成都地调
5847	10kV店鹊路大馈线	郫都电力调度控制中心	店鹊线985开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	405.97	68	7031.4	0	2321.67	不受限	2300	成都地调
5848	10kV革怡路	青白江电力调度控制中心	革怡线908开关	革新	2*50000	是	495	8573.65	专线	261.44	53	4528.2	0	2330.72	不受限	2300	成都地调
5849	10kV店浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	店浦路946开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	404.73	67	7010	0	2343.07	不受限	2300	成都地调
5850	10kV树炮路	大邑电力调度控制中心	树炮线942开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	292.03	55	5058	0	2313.61	不受限	2300	成都地调
5851	10kV花车线	郫都电力调度控制中心	花车线927开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	185.8	46	3218	0	2324.56	不受限	2300	成都地调
5852	10kV溪豪路	大邑电力调度控制中心	溪豪线912开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	60.05	28	1040	0	2311.52	不受限	2300	成都地调
5853	10kV梁玉线	巴州电力调度控制中心	10kV梁玉线952	梁永站	6300	否	170	2944.49	公线	18.99	11	328.9	0	2321.14	不受限	2300	巴中地调
5854	10kV蚂格线	盐边电力调度控制中心	蚂格线955开关	蚂蝗沟站	16000	否	350	6062.18	公线	182.18	52	3155.3	0	2300.66	不受限	2300	攀枝花地调
5855	10kV天轮线	大英电力调度控制中心	天轮线923开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	151.22	43	2619.2	0	2299.82	不受限	2300	遂宁地调
5856	10kV大植线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线954	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	45.91	23	795.2	0	2322.49	不受限	2300	巴中地调
5857	10kV铁冉线	通江电力调度控制中心	10kV铁冉线953	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	45.38	23	786	0	2331.69	不受限	2300	巴中地调
5858	10kV柳磨线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线954	柳林站	15000	否	220	3810.51	公线	63.52	29	1100.1	0	2329.36	不受限	2300	巴中地调
5859	10kV花镇线	巴州电力调度控制中心	10kV花镇线954	花丛站	10000	否	308	5334.72	公线	143.3	47	2481.9	0	2319.35	不受限	2300	巴中地调
5860	10kV铝象三线	眉山电力调度控制中心	铝象三线916开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	252.11	52	4366.5	0	2312.28	不受限	2300	眉山地调
5861	10kV草实线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	草实线961	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	255.7	52	4428.8	0	2346.98	不受限	2300	泸州地调
5862	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸一线957	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	403.12	67	6982	0	2371.07	不受限	2300	巴中地调
5863	10kV望兴二线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴二线921	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	339.04	65	5872.2	0	2311.74	不受限	2300	巴中地调
5864	10kV中关线	巴州电力调度控制中心	10kV中关线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	113.22	41	1961	0	2325.83	不受限	2300	巴中地调
5865	10kV旭宾线	眉山电力调度控制中心	旭宾线913开关	旭光开闭所	0	是	200	3464.1	公线	25.64	13	444	0	2327.28	不受限	2300	眉山地调
5866	10kV蓬南线	蓬溪电力调度控制中心	蓬南线918开关	蓬南	20000	是	455	7880.83	公线	229.64	50	3977.4	0	2327.26	不受限	2300	遂宁地调
5867	10kV任宝线	蓬溪电力调度控制中心	任宝线913开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	167.67	44	2904	0	2319.86	不受限	2300	遂宁地调
5868	10kV松城线	眉山电力调度控制中心	松城线924开关	松江站	80000	否	380	6581.79	公线	154.27	41	2671.9	920	2331.71	不受限	2300	眉山地调
5869	10kV城保城林线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城保城林线927	城东	50000	否	600	10392.3	公线	405.88	68	7029.9	0	2323.17	不受限	2300	泸州地调
5870	10kV米老线	米易电力调度控制中心	米老线974开关	米易站	31500	是	532.4	9221.44	公线	290.99	55	5040	0	2337.15	不受限	2300	攀枝花地调
5871	10kV斯滩线	攀枝花西区电力调度控制中	斯花线970开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	106.39	35	1842.6	0	2314.32	不受限	2300	攀枝花地调
5872	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中	大江线959开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	185.37	46	3210.6	0	2331.96	不受限	2300	攀枝花地调
5873	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2300	甘孜地调
5874	10kV坪雪线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	坪雪线913开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公线	0	15	374.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5875	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新石线917开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公线	0	22	254.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5876	10kV板长线大馈线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80200	是	480	8313.84	公线	248.38	52	4302	0	2349.07	不受限	2300	自贡地调
5877	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	11	324.1	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5878	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	南清路913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	2.16	2315.53	不受限	2300	甘孜地调
5879	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章三线952开关	章谷	5000	否	150	2598.08	公线	119.94	80	277.4	0	2360.87	不受限	2300	甘孜地调
5880	10kV杨革上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	杨革上线911开关	杨柳坪站	5000	否	150	2598.08	公线	0	12	247.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5881	10kV莲供线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲供线915开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	170.62	45	2955.2	0	2310.23	不受限	2300	自贡地调
5882	10kV长水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV长水线916开关	长土站	56500	否	150	2598.08	专线	99.85	67	1731.6	0	2338.27	不受限	2300	自贡地调
5883	10kV永堤线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永堤线943开关	永兴	120000	否	553	9578.24	公用	326.91	59	5662	630	2328.42	不受限	2300	绵阳地调
5884	10kV云河三线大馈线	江油电力调度控制中心	云河三线923开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	378.06	66	6548	0	2321.83	不受限	2300	绵阳地调
5885	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV北中线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0	20	642.5	0	2427.64	不受限	2300	甘孜地调
5886	10kV睢工线大馈线	安州电力调度控制中心	睢工线938开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	406.26	68	7036.5	0	2316.57	不受限	2300	绵阳地调
5887	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	42.59	21	737.7	0	2379.99	不受限	2300	甘孜地调
5888	10kV梁城四线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城四线923开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	284.97	54	4935.6	0	2311.3	不受限	2300	达州地调
5889	10kV花工线大馈线	安州电力调度控制中心	花工线952开关	花该站	31500	是	569	9855.37	公用	321.48	56	5568	0	2316.3	不受限	2300	绵阳地调
5890	10kV福新线912	洪雅电力调度控制中心	福新线912开关	福宝站	103000	否	495	8573.65	公线	310.79	63	5382.8	0	2333.49	不受限	2300	眉山地调
5891	10kV宏大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏大线907开关	宏仁站	50000	是	401	6945.52	公用	187.34	47	3244.8	0	2311.62	不受限	2300	绵阳地调
5892	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	21	421.1	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5893	10kV陈龙线	达县电力调度控制中心	陈龙线912开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	171.16	45	2964.5	0	2300.93	不受限	2300	达州地调
5894	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	平尤线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	0	22	374.6	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5895	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2300	甘孜地调
5896	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	314.61	16	449.1	0	2384.65	不受限	2300	甘孜地调
5897	10kV龙青线大馈线	江油电力调度控制中心	龙青线929开关	龙凤站	31500	是	653	11310.29	公用	388.68	60	6732	0	2316.23	不受限	2300	绵阳地调
5898	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	充佐线912开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公线	0	22	452.1	0	2338.27	不受限	2300	甘孜地调
5899	10kV凯塔路	中江电力调度控制中心	凯塔路926开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	363.05	66	6288	0	2332.42	不受限	2300	德阳地调
5900	10kV龙乐线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙乐线922开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	否	311	5386.68	公线	146.22	47	2532.6	0	2315.41	不受限	2300	南充地调
5901	10kV井万线951线路	江安电力调度控制中心	井万线951开关	大井站	6300	否	370	6408.59	公用	198.12	54	3431.5	0	2336.23	不受限	2300	宜宾地调
5902	10kV大龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大龙线923开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	23.44	13	406	0	2306.39	不受限	2300	南充地调
5903	10kV安场线大馈线	阆中电力调度控制中心	安场线914开关	永安站(阆中)	10000	否	317.34	5496.49	公线	150.22	47	2601.8	0	2345.04	不受限	2300	南充地调
5904	10kV庙场一线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙场一线982开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	318.46	63	5515.8	0	2313.66	不受限	2300	南充地调
5905	10kV桃张线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃张线913开关	桃花山站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	64.6	29	1118.9	0	2310.56	不受限	2300	南充地调
5906	10kV芭镇线	蒲城电力调度控制中心	芭镇线915开关	芭蕉	543000	是	465	8054.04	公线	236.47	51	4095.7	0	2347.53	不受限	2300	达州地调
5907	10kV瓦色线	阿坝电力调度控制中心	瓦色线951开关	瓦切站	3150	是	175	3031.09	公线	6.44	4	111.6	0	2313.27	不受限	2300	阿坝地调
5908	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	柏木线922开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	135.47	40	2346.3	0	2378.73	不受限	2300	广元地调
5909	10kV柳凉线	剑阁电力调度控制中心	柳凉线911开关	35kV柳沟站	12600	否	259	4486.01	公线	99.61	38	1725.2	0	2312.21	不受限	2300	广元地调
5910	10kV壤政线	阿坝电力调度控制中心	壤政线916开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受限	2300	阿坝地调
5911	10kV九碧线	广元电力调度控制中心	九碧线928开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	277.68	54	4809.4	0	2340.5	不受限	2300	广元地调
5912	10kV竹下线	广元电力调度控制中心	竹下线919开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	137.02	46	2373.1	0	2303.43	不受限	2300	广元地调
5913	10kV大回线	仁寿电力调度控制中心	大回线927开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	167.19	50	2895.8	0	2326.33	不受限	2300	眉山地调
5914	10kV贾牧一线	阿坝电力调度控制中心	贾牧一线952开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	46.63	23	807.6	0	2310.09	不受限	2300	阿坝地调
5915	10kV尔隆线	阿坝电力调度控制中心	尔隆线958开关	查尔玛站	3150	否	265	4589.93	公线	103.49	39	1792.5	0	2338.44	不受限	2300	阿坝地调
5916	10kV陵南二线	苍溪电力调度控制中心	陵南二线971开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	404.8	68	7011.2	0	2326.28	不受限	2300	广元地调
5917	10kV歧下线	苍溪电力调度控制中心	歧下线917开关	35kV歧坪站	8000	否	280	4849.74	公线	116.4	42	2016	0	2348.77	不受限	2300	广元地调
5918	10kV城后线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城后线931开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	113.9	41	1972.8	0	2314.03	不受限	2300	阿坝地调
5919	10kV向山线	石棉电力调度控制中心	向山线973开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	136.26	45	2360	0	2316.53	不受限	2300	雅安地调
5920	10kV姜州线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜州线912开关	姜州站	16300	否	270	4676.54	公线	107.81	40	1867.3	0	2341.59	不受限	2300	凉山地调
5921	10kV老普线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老普线925开关	老厂站	5000	否	220	3810.51	公线	64.91	29	1124.3	0	2305.16	不受限	2300	凉山地调
5922	10kV泸沽湖线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV泸沽湖线911开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	63.15	29	1093.7	0	2335.76	不受限	2300	凉山地调
5923	10kV914田茶线	甘洛电力调度控制中心	10kV田茶线914开关	田坝站	10000	否	265	4589.93	公线	103.72	39	1796.5	0	2334.44	不受限	2300	凉山地调
5924	10kV柳渔线	广元电力调度控制中心	柳渔线911开关	35kV麻柳站	6300	是	251	4347.45	公线	49.41	20	855.8	315	2307.16	不受限	2300	广元地调
5925	10kV城民线	天全电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	318.01	62	5508	200	2320.05	不受限	2300	雅安地调
5926	10kV始阳线	天全电力调度控制中心	始阳线927开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	196.26	52	3399.3	200	2324.31	不受限	2300	雅安地调
5927	10kV乔上一线	广元电力调度控制中心	乔上一线915开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	229.33	57	3972	0	2325.74	不受限	2300	广元地调
5928	10kV城武线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城武线913开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	116.79	42	2022.8	0	2264.03	不受限	2250	阿坝地调
5929	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	10KV.樊白线951开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	210.94	56	3653.5	0	2270.11	不受限	2250	达州地调

5930	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前江一线918开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	243.75	81	4221.7	2410	2266.53	不受限	2250	雅安地调
5931	10kV龙方线	仁寿电力调度控制中心	龙方线974开关	龙马站	20000	是	380	6581.79	公线	173.29	46	3001.4	0	2264.03	不受限	2250	眉山地调
5932	10kV双木线	阿坝电力调度控制中心	双木线912开关	姜维站	25100	是	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	0	2275.08	不受限	2250	阿坝地调
5933	10kV咸四线	仁寿电力调度控制中心	咸四线932开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	139.94	47	2423.7	0	2252.83	不受限	2250	眉山地调
5934	10kV尕茸线	阿坝电力调度控制中心	尕茸线952开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	12.21	6	211.4	530	2282.76	不受限	2250	阿坝地调
5935	10kV麦乡线	阿坝电力调度控制中心	麦乡线953开关	麦尔玛站	31500	否	200	3464.1	公线	48.26	24	835.9	0	2281.79	不受限	2250	阿坝地调
5936	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	171.59	46	2971.9	0	2251.96	不受限	2250	凉山地调
5937	10kV新屯线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新屯线914开关	新民站	12500	否	220	3810.51	公线	67.06	30	1161.5	0	2267.96	不受限	2250	凉山地调
5938	10kV母芽线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV母芽线913开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	15.84	10	274.3	0	2297.79	不受限	2250	凉山地调
5939	10kV卫镇线	广元电力调度控制中心	卫镇线923开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	95.32	38	1650.9	0	2261.81	不受限	2250	广元地调
5940	10kV春银线	仪陇电力调度控制中心	春银线948开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	169.45	45	2934.9	0	2288.96	不受限	2250	南充地调
5941	10kV辉桂线大馈线	南充电力调度控制中心	辉桂线914开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	67.15	31	1163	0	2266.46	不受限	2250	南充地调
5942	10kV仓元路	中江电力调度控制中心	仓元路922开关	仓山站	30800	否	377	6529.83	公线	207.3	55	3590.4	0	2286.45	不受限	2250	德阳地调
5943	10kV灵云路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵云路906开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	169.52	45	2936	0	2287.86	不受限	2250	德阳地调
5944	10kV城望线大馈线	阆中电力调度控制中心	城望线911开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	228.89	57	3964.3	0	2271.08	不受限	2250	南充地调
5945	10kV北新线923	营山电力调度控制中心	北新线923开关	新店场站(营山)	10300	是	335	5802.37	公线	137.53	41	2382	0	2259.9	不受限	2250	南充地调
5946	10kV回福线大馈线	营山电力调度控制中心	回福线915开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	56.97	26	986.8	150	2292.66	不受限	2250	南充地调
5947	10kV城寓线	宜宾电力调度控制中心	城寓线658开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	171.63	45	2972.7	0	2292.73	不受限	2250	宜宾地调
5948	10kV留仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	留仙线912开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	89.21	32	1545.2	0	2265.31	不受限	2250	自贡地调
5949	10kV荣南线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣南线919开关	荣县站	91300	是	465	8054.04	公线	240.31	52	4162.1	0	2281.13	不受限	2250	自贡地调
5950	10kV富明线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富明线925开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	138.73	46	2402.8	0	2273.73	不受限	2250	绵阳地调
5951	10kV乐农线大馈线	安州电力调度控制中心	乐农线913开关	乐兴站	8000	否	200	3464.1	公用	48.63	24	842.3	0	2275.39	不受限	2250	绵阳地调
5952	10kV宣城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城2回924开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	287.74	55	4983.6	0	2263.3	不受限	2250	达州地调
5953	10kV铁涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪一线925开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	253.72	48	4394.4	630	2277.93	不受限	2250	绵阳地调
5954	10kV永刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	永刘线917开关	永安站	28300	否	384	6651.08	公线	201.67	53	3493	200	2292.97	不受限	2250	自贡地调
5955	10kV福北线	洪雅电力调度控制中心	福北线922开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	265.79	54	4603.4	0	2255.52	不受限	2250	眉山地调
5956	10kV太城四线	万源电力调度控制中心	太城四线973开关	太和站	82000	是	550	9526.28	公线	309.32	56	5357.5	0	2263.52	不受限	2250	达州地调
5957	10kV太鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.太鞠线919开关	太和站	40000	是	335	5802.37	公线	136.77	41	2368.8	0	2273.1	不受限	2250	达州地调
5958	10kV梯五线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯五线953开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	98.09	34	1699	0	2250.07	不受限	2250	达州地调
5959	10kV东罗线	洪雅电力调度控制中心	东罗线915开关	东岳站	10000	是	600	10392.3	公线	349.1	58	6046.4	0	2267.44	不受限	2250	眉山地调
5960	10kV中石线	丹棱电力调度控制中心	中石线911开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	202	53	3500	3671.95	2251.66	不受限	2250	眉山地调
5961	10kV关田线	南江电力调度控制中心	10kV关田线952	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	139.09	46	2409.1	0	2267.43	不受限	2250	巴中地调
5962	10kV堡江线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡江线916开关	堡子站	6300	是	400	6928.2	公线	190.09	48	3292.3	0	2250.26	不受限	2250	达州地调
5963	10kV木三线	丹棱电力调度控制中心	木三线931开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	159	42	2762.2	3671.95	2251.66	不受限	2250	眉山地调
5964	10kV保镇一线	彭山电力调度控制中心	保镇一线911开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	138.91	46	2406	0	2270.53	不受限	2250	眉山地调
5965	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	南益北线975开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	66.96	30	1160	0	2269.45	不受限	2250	攀枝花地调
5966	10kV庄铁线	眉山电力调度控制中心	庄铁线941开关	庄店站	50000	否	200	3464.1	专线	49.43	25	856.2	0	2261.49	不受限	2250	眉山地调
5967	10kV叙城线926大馈线	叙永电力调度控制中心	叙城线926	叙永	50000	是	379	6564.47	公线	171.56	45	2971.4	0	2280.18	不受限	2250	泸州地调
5968	10kV马石线914大馈线	叙永电力调度控制中心	马石线914开关	马岭	20200	否	280	4849.74	公线	121.02	43	2096	0	2268.77	不受限	2250	泸州地调
5969	10kV春两线921大馈线	叙永电力调度控制中心	春两线921	两河	10000	是	280	4849.74	公线	93.4	33	1617.7	0	2262.09	不受限	2250	泸州地调
5970	10kV民镇线	通江电力调度控制中心	10kV民镇线954	民胜站	10000	是	300	5196.15	公线	109.73	37	1900.5	0	2256.42	不受限	2250	巴中地调
5971	10kV兴春线	仁和电力调度控制中心	兴春线953开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	137.92	46	2388.8	0	2287.73	不受限	2250	攀枝花地调
5972	10kV松民三线	眉山电力调度控制中心	松民三线963开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	253.21	53	4385.6	0	2293.18	不受限	2250	眉山地调
5973	10kV恩明线	巴州电力调度控制中心	10kV恩明线851	恩阳站	90000	否	220	3810.51	公线	67.33	31	1166.1	0	2263.36	不受限	2250	巴中地调
5974	10kV南红线	南江电力调度控制中心	10kV南红线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	409.92	68	7099.8	0	2253.27	不受限	2250	巴中地调
5975	10kV金雕一线	眉山电力调度控制中心	金雕一线913开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	303.46	63	5256	0	2257.63	不受限	2250	眉山地调
5976	6kV滩小线	盐边电力调度控制中心	滩小线654开关	三滩站	31500	否	180	3117.69	公线	29.68	16	514	0	2291.92	不受限	2250	攀枝花地调
5977	10kV泸南线915大馈线	泸州电力调度控制中心	泸南线915	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	194.26	48	3364.6	0	2261.1	不受限	2250	泸州地调
5978	10kV凤江二线	攀枝花电力调度控制中心	凤江二线925开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	109.43	36	1895.3	0	2261.6	不受限	2250	攀枝花地调
5979	10kV炉房线	仁和电力调度控制中心	炉房线912开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	45.61	21	789.9	0	2258.51	不受限	2250	攀枝花地调
5980	10kV南河线	南江电力调度控制中心	10kV南河线953开关	南江站	110000	否	600	10392.3	公线	409.92	68	7099.8	0	2253.27	不受限	2250	巴中地调
5981	10kV明回线	蓬溪电力调度控制中心	明回线924开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	57.54	21	996.6	515	2298.91	不受限	2250	遂宁地调
5982	10kV白环线	仁和电力调度控制中心	白环线975开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	273.05	61	4729.2	20	2265.61	不受限	2250	攀枝花地调
5983	10kV宋桥线	攀枝花西区电力调度控制中	宋桥线924开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	124.6	39	2158.1	0	2275.95	不受限	2250	攀枝花地调
5984	10kV德益路	郫都电力调度控制中心	德益线916开关	德源	104000	否	400	6928.2	专线	229.1	57	3968	0	2267.38	不受限	2250	成都地调
5985	10kV红商线	青白江电力调度控制中心	红商线923开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	373.56	67	6470	0	2259.53	不受限	2250	成都地调
5986	10kV溪电路	大邑电力调度控制中心	溪电线922开关	川溪口	20000	否	400	6928.2	公线	229.21	57	3970	0	2265.38	不受限	2250	成都地调
5987	10kV楼港线	青白江电力调度控制中心	楼港线916开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	公线	372.97	67	6459.9	0	2269.63	不受限	2250	成都地调
5988	10kV瑞杨线	新都电力调度控制中心	瑞杨线918开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	272.45	54	4718.8	0	2278.69	不受限	2250	成都地调
5989	10kV苏湖路	成都配调	苏湖线908	苏坡	2*63000+4000	是	473	8192.6	公线	248.5	53	4304	0	2250.08	不受限	2250	成都地调
5990	10kV桂电一线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂电一线905开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	214.78	56	3720	0	2281.56	不受限	2250	成都地调
5991	10kV洞交路专线	成都配调	洞交路912	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	295.15	62	5112	0	2261.34	不受限	2250	成都地调
5992	10kV何纸路	新津电力调度控制中心	何纸线924	何店	100000	否	507	8781.5	专线	324.06	64	5612.8	0	2290.55	不受限	2250	成都地调
5993	10kV养砖线	简阳电力调度控制中心	养砖线915	养马河	22000	否	275	4763.14	专线	116.48	42	2017.4	0	2269.43	不受限	2250	成都地调
5994	10kV南园线921大馈线	泸川电力调度控制中心	南园线921开关	城南	50000	否	254	4399.41	公线	97.59	38	1690.3	0	2269.17	不受限	2250	泸州地调
5995	10kV太云路	彭州电力调度控制中心	太云路921	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	332.56	60	5760	600	2260.42	不受限	2250	成都地调
5996	10kV金开线大馈线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	309.82	56	5366	0	2296.59	不受限	2250	天府地调
5997	10kV河实一回大馈线	广安电力调度控制中心	河实一回955开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	62.23	16	1077.9	2175	2289.66	不受限	2250	广安地调
5998	10kV音江二线	成都配调	音江二路926	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	173.21	51	3000	0	2264.23	不受限	2250	成都地调
5999	10kV马为二路_专线	成都配调	马为二路937	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	295.08	62	5110.8	0	2262.54	不受限	2250	成都地调
6000	10kV祥双一线	内江电力调度控制中心	祥双一线914开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	112.83	34	1954.3	400	2287.6	不受限	2250	内江地调
6001	10kV奥桥二线	内江电力调度控制中心	奥桥二线943开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	253.14	53	4384.4	0	2294.38	不受限	2250	内江地调
6002	10kV苏华路	成都配调	苏华线943开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	236.66	58	4099	0	2276.68	不受限	2250	成都地调
6003	10kV环医路	成都配调	环医路923	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	295.38	62	5116	0	2257.34	不受限	2250	成都地调
6004	10kV斑欧一线	乐山电力调度控制中心	斑欧一线962开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	263.93	60	4571.2	0	2287.72	不受限	2250	乐山地调
6005	10kV新共线	威远电力调度控制中心	新共线925开关	新店站	30000	是	484	8383.13	公线	254.97	53	4416	0	2290.5	不受限	2250	内江地调
6006	10kV碑高线	内江电力调度控制中心	碑高线911开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	公线	49.92	20	864.6	840	2270.46	不受限	2250	内江地调
6007	10kV阳武线	乐山电力调度控制中心	阳武线982开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	264.2	60	4576	0	2282.92	不受限	2250	乐山地调
6008	10kV平炉线	隆昌电力调度控制中心	平炉线917开关	平安站	71500	是	400	6928.2	公线	188.45	47	3264	0	2278.56	不受限	2250	内江地调
6009	10kV苏青I回	乐山电力调度控制中心	苏青一回913开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	175.98	46	3048	0	2217.43	不受限	2200	乐山地调
6010	10kV塔锦线	成都配调	塔锦线952	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	249.38	53	4319.2	0	2234.88	不受限	2200	成都地调
6011	10kV团融四线	内江电力调度控制中心	团融四线924开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	305.17	63	5285.5	0	2228.13	不受限	2200	内江地调
6012	10kV黄松Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制中心	黄松二线923开关	黄土埂站	90000	否	433	7499.78	公线	260.85	60	4518	0	2231.8	不受限	2200	乐山地调
6013	10kV波泽线	成都配调	波泽线925	清波	482000	否	473	8192.6	公线	295.87	63	5124.5	0	2248.84	不受限	2200	成都地调
6014	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙游线926开关	沙坝站	110000	是	423	7326.57	公线	304.97	72	5083.8	0	2242.77	不受限	2200	内江地调
6015	10kV通环二线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅱ回935开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	267.67	61	4636	0	2222.92	不受限	2200	乐山地调
6016	10kV清城中一线	威远电力调度控制中心	清城中一线917开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	318.44	57	5515.4	0	2244.18	不受限	2200	内江地调
6017	10kV荞民线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荞民线913开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	132.75	44	2299.2	150	2227.33	不受限	2200	乐山地调
6018	10kV九网路大馈线	天府电力调度控制中心	九网路912开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	231.56	58	4010.6	0	2224.78	不受限	2200	天府地调
6019	10kV观谭线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观谭线971开关	观山站	12600	否	350	6062.18	公线	186.48	53	3229.8	0	2226.16	不受限	2200	乐山地调
6020	10kV观先线	仪陇电力调度控制中心	观先线923开关	观紫站(仪陇)	30000	否	323	5594.52	公线	161.09	50	2790	0	2245.07	不受限	2200	南充地调
6021	10kV美山二线大馈线（专线	新都电力调度控制中心	美山二线919开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	336.92	65	5835.5	0	2223.73	不受限	2200	成都地调
6022	10kV兴护线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	是	295	5109.55	公线	109.01	37	1888	0	2199.64	不受限	2200	广安地调
6023	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日双线925开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	212.22	56	3675.6	0	2201.25	不受限	2200	南充地调
6024	10kV集发二路	彭州电力调度控制中心	集发二路906	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	232.75	58	4031.2	0	2204.18	不受限	2200	成都地调
6025	10kV大三线	乐至电力调度控制中心	10kV大三线922开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	47.36	22	820.3	0	2228.11	不受限	2200	资阳地调
6026	10kV集和一线	彭州电力调度控制中心	集和一线926	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	368.73	67	6386.4	0	2234.02	不受限	2200	成都地调
6027	10kV元锦一路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦一路912	元通	2*16000	是	427	7395.86	公线	214.09	50	3708	0	2208.69	不受限	2200	成都地调
6028	10kV孙广二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广二线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	371.04	59	6426.4	0	2233.86	不受限	2200	资阳地调
6029	10kV树宏一线	大邑电力调度控制中心	树宏一线933开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	322.4	64	5584	0	2210.22	不受限	2200	成都地调
6030	10kV欧福二线	青白江电力调度控制中心	欧福二线933开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	369.52	67	6400	0	2220.42	不受限	2200	成都地调
6031	10kV东华线	成都配调	东华路909	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	249.42	53	4320	0	2234.08	不受限	2200	成都地调
6032	10kV桂文线913	古蔺电力调度控制中心	10kV桂文线913开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	118.59	39	2053.9	0	2213.88	不受限	2200	泸州地调
6033	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五骑线924开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	专线	251.5	59	4356	0	2237.91	不受限	2200	眉山地调
6034	10kV泸外线931大馈线	泸州电力调度控制中心	泸外线931	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	192.26	48	3329.9	0	2212.66	不受限	2200	泸州地调
6035	10kV红和线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红和线922	红梁子	20000	是	162	2805.92	公线	110	68	1905	0	2244.74	不受限	2200	泸州地调
6036	10kV板青线	通江电力调度控制中心	10kV板青线956	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	119.49	43	2069.5	0	2217.33	不受限	2200	巴中地调
6037	10kV麻春线	通江电力调度控制中心	10kV麻春线913	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	43.65	23	756	0	2236.99	不受限	2200	巴中地调
6038	10kV望观一线	巴州电力调度控制中心	10kV望观一线962	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	343.4	65	5947.7	0	2236.24	不受限	2200	巴中地调
6039	10kV石沱四线921大馈线专	泸州电力调度控制中心	石沱四线911开关	石龙	26200	否	406	7032.13	专线	236.03	58	4088	0	2240.92	不受限	2200	泸州地调
6040	10kV城煤线	南江电力调度控制中心	10kV城煤线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	232.75	58	4031.2	0	2204.18	不受限	2200	巴中地调
6041	10kV南逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸二线944	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	412.1	69	7137.6	0	2215.47	不受限	2200	巴中地调
6042	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	314.2	57	5442	0	2220.59	不受限	2200	遂宁地调
6043	10kV天平线	大英电力调度控制中心	天平线924开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	155.24	44	2688.8	0	2230.22	不受限	2200	遂宁地调
6044	10kV游宁线	蓬溪电力调度控制中心	游宁线926开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	92.11	33	1595.4	0	2215.11	不受限	2200	遂宁地调
6045	10kV板誉线	仁和电力调度控制中心	板誉线990开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	232.82	52	4032.5	0	2202.88	不受限	2200	广安地调
6046	10kV响黑线	平昌电力调度控制中心	10kV响黑线915	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	52.75	26	913.6	0	2204.09	不受限	2200	巴中地调
6047	10kV河药线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	河药线915开关	河西	80000	是	347	6010.22	公线	148.3	43	2568.5	0	2239.68	不受限	2200	泸州地调
6048	10kV兴上西线	仁和电力调度控制中心	兴上西线977开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	136.42	41	2362.8	0	2209.82	不受限	2200	攀枝花地调
6049	10kV金鱼线	仁和电力调度控制中心	金鱼线952开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	104.97	35	1818	100	2238.92	不受限	2200	攀枝花地调
6050	10kV五联线	眉山电力调度控制中心	五联线923开关	五里山站	28000	是	200	3464.1	专线	30.94	15	535.9	0	2235.38	不受限	2200	眉山地调
6051	10kV大卫线	米易电力调度控制中心	大卫线954开关	大坪子站	10000	是	299.2	5182.3	公线	109.91	37	1903.7	0	2242.14	不受限	2200	攀枝花地调
6052	10kV城石线	米易电力调度控制中心	城石线957开关	城北站	31500	否	235	4070.32	公线	81.84	35	1417.5	0	2245.79	不受限	2200	攀枝花地调
6053	10kV老池线	攀枝花电力调度控制中心	老池线951开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	150.25	43	2602.3	0	2247.44	不受限	2200	攀枝花地调
6054	10kV富南三线	新桥电力调度控制中心	富南三线918开关	富城站	102000	否	552	9560.92	公线	367.04	66	6357.2	0	2247.63	不受限	2200	达州地调
6055	10kV金折线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金折线914开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	155.29	49	2689.6	0	2236.35	不受限	2200	绵阳地调
6056	10kV甲雄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲雄线913开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	2.16	2215.53	不受限	2200	甘孜地调
6057	10kV河磷线大馈线	安州电力调度控制中心	河磷线923开关	河清站	30200	是	400	6928.2	公用	192.15	48	3328	0	2214.56	不受限	2200	绵阳地调
6058	10kV仁易线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	仁易线912开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200	甘孜地调
6059	10kV沙城线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙城线927开关	沙坪站	100200	否	624	10808	公线	156.18	25	2705	4800	2222.2	不受限	2200	自贡地调
6060	10kV南盛线	射洪电力调度控制中心	南盛线922开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	239.31	52	4144.8	0	2229.14	不受限	2200	遂宁地调
6061	10kV雁石线大馈线	江油电力调度控制中心	雁石路901开关	雁门站	3150	否	240	4156.92	公用	87.89	37	1522.3	0	2218.93	不受限	2200	绵阳地调
6062	10kV竹家线	万源电力调度控制中心	10kV.竹家线925开关	大竹河站	40000	否	200	3464.1	公线	51.15	26	886	0	2231.69	不受限	2200	达州地调
6063	10kV天双线	渠县电力调度控制中心	10kV.天双线967开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	214.16	50	3709.2	0	2221.34	不受限	2200	达州地调
6064	10kV仁若线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	仁若线911开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200	甘孜地调
6065	10kV柳晏线	洪雅电力调度控制中心	柳晏线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	142.63	48	2470.3	0	2206.23	不受限	2200	眉山地调
6066	10kV大沙线	甘孜藏族自治州电力调度控	大沙线912开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	50.47	25	874.1	0	2243.59	不受限	2200	甘孜地调
6067	10kV童古线大馈线	富顺电力调度控制中心	童古线913开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	148.57	43	2573.3	0	2207.16	不受限	2200	自贡地调

6068	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	16.23	10	281.1	0	2213.05	不受限	2200	甘孜地调
6069	10kV木柴线	南部电力调度控制中心	10kV木柴线919	楠木站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	20.08	12	347.7	0	2224.39	不受限	2200	南充地调
6070	10kV升柳线	南部电力调度控制中心	10kV升柳线914	升钟站(南部)	30000	是	270	4676.54	公线	87.85	33	1521.6	0	2219.63	不受限	2200	南充地调
6071	10kV吊马线	宜宾电力调度控制中心	吊马线953开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	176.96	47	3065	0	2200.43	不受限	2200	宜宾地调
6072	10kV隐水路904大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐水路904开关	隐峰站	32000	是	600	10392.3	公线	351.27	59	6084	0	2229.84	不受限	2200	德阳地调
6073	10kV御园三路	罗江电力调度控制中心	御园三路917开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	112.77	38	1953.2	0	2203.72	不受限	2200	德阳地调
6074	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中滨路912开关	中江站	128000	是	553	9578.24	公线	315.3885	57.03	5462.5293	0	2200.0627	不受限	2200	德阳地调
6075	10kV仓永路925线路	中江电力调度控制中心	仓永路925开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	116.77	43	2022.4	0	2233.25	不受限	2200	德阳地调
6076	10kV斑玻路	罗江电力调度控制中心	斑玻路927开关	斑竹站	100000	是	510	8833.46	专线	280.18	55	4852.8	0	2213.97	不受限	2200	德阳地调
6077	10kV顺远线	宜宾电力调度控制中心	顺远线934开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	215	50	3724	0	2234	不受限	2200	宜宾地调
6078	10kV李渡二线	嘉陵电力调度控制中心	李渡II线924开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	146.66	42	2540.1	0	2241.75	不受限	2200	南充地调
6079	10kV石镇线913大馈线	高坪电力调度控制中心	石镇线911开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	107.49	27	1861.8	1420	2233.05	不受限	2200	南充地调
6080	10kV惠三线	阿坝电力调度控制中心	惠三线923开关	三江站	12600	否	200	3464.1	公线	52.94	26	916.9	0	2200.79	不受限	2200	阿坝地调
6081	10kV咸大线	仁寿电力调度控制中心	咸大线931开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	141.99	47	2459.2	0	2217.33	不受限	2200	眉山地调
6082	10kV顺医线	阿坝电力调度控制中心	顺医线922开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	141.41	47	2449.3	0	2211.65	不受限	2200	阿坝地调
6083	10kV曾河线	广元电力调度控制中心	曾河线913开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	122.42	43	2120.4	50	2241.13	不受限	2200	广元地调
6084	10kV俄热线	阿坝电力调度控制中心	俄热线951开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	115.47	43	2000	0	2208.89	不受限	2200	阿坝地调
6085	10kV南德一线	广元电力调度控制中心	南德一线911开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	278.09	61	4816.6	0	2244.97	不受限	2200	广元地调
6086	10kV枣大线	仁寿电力调度控制中心	枣大线925开关	枣树	360000	否	875	15155.44	公线	659.24	75	11418.1	0	2221.8	不受限	2200	眉山地调
6087	10kV观骑线	广元电力调度控制中心	观骑路914开关	35kV观音店站	15600	是	196	3394.82	公线	28.65	15	496.3	0	2219.56	不受限	2200	广元地调
6088	10kV蒙齿线	雅安电力调度控制中心	蒙齿线924开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	189.42	47	3280.8	750	2204.58	不受限	2200	雅安地调
6089	10kV厂溪线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂溪线911开关	厂溪站	20000	否	400	6928.2	公线	231.69	58	4012.8	0	2222.58	不受限	2200	达州地调
6090	10kV芦西线	阿坝电力调度控制中心	芦西线955开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	94.57	32	1638	800	2238.53	不受限	2200	阿坝地调
6091	10kV底坝线	阿坝电力调度控制中心	底坝线914开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	50.37	25	872.4	0	2245.29	不受限	2200	阿坝地调
6092	10kV汉高线	剑阁电力调度控制中心	汉高线914开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	145.2	43	2514.8	0	2210.23	不受限	2200	广元地调
6093	10kV柳镇线	剑阁电力调度控制中心	柳镇线921开关	35kV柳沟站	12600	否	188	3256.26	公线	39.61	21	686	0	2244.63	不受限	2200	广元地调
6094	10kV柏商线	仁寿电力调度控制中心	柏商线939开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	374.76	67	6490.9	0	2238.63	不受限	2200	眉山地调
6095	10kV谊漩线	阿坝电力调度控制中心	谊漩线922开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	7.51	5	130	0	2208.27	不受限	2200	阿坝地调
6096	10kV金火线	通川电力调度控制中心	10kV.金火线931开关	金山站	50000	否	552	9560.92	公线	367.21	67	6360	0	2244.83	不受限	2200	达州地调
6097	10kV董小线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董小线913开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	68.55	31	1187.2	0	2242.26	不受限	2200	凉山地调
6098	10kV盐河线	盐源电力调度控制中心	盐河线925开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	174.26	52	3018.1	0	2204.03	不受限	2200	凉山地调
6099	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线921开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	120.02	44	2078.8	0	2208.03	不受限	2200	阿坝地调
6100	10kV苟镇线	广元电力调度控制中心	苟镇线911开关	35kV苟家垭站	9300	否	200	3464.1	公线	51.19	26	886.6	0	2231.09	不受限	2200	广元地调
6101	10kV岗宏线	通川电力调度控制中心	10kV.岗宏线970开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	316.49	57	5481.6	0	2167.14	不受限	2150	达州地调
6102	10kV渡镇西线	蒲城电力调度控制中心	10kV.渡镇西线921开关	渡口站	20000	是	380	6581.79	公线	179.76	47	3113.5	0	2151.93	不受限	2150	达州地调
6103	10kV红龚线	雅安电力调度控制中心	红龚线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	205.27	68	3555.2	2500	2176.53	不受限	2150	雅安地调
6104	10kV麦色线	阿坝电力调度控制中心	麦色线951开关	麦洼站	3150	否	200	3464.1	公线	21.25	11	368	600	2149.69	不受限	2150	阿坝地调
6105	10kV沙藏线	阿坝电力调度控制中心	沙藏线911开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	53.35	27	924	0	2193.69	不受限	2150	阿坝地调
6106	10kV五永线	苍溪电力调度控制中心	五永线913开关	35kV五龙站	20000	是	351	6079.5	公线	155.66	44	2696	0	2167.6	不受限	2150	广元地调
6107	10kV东灶线	苍溪电力调度控制中心	东灶线911开关	35kV东溪站	10000	否	200	3464.1	公线	53.42	27	925.2	0	2192.49	不受限	2150	广元地调
6108	10kV船安线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船安线933开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	215.73	57	3736.4	0	2187.21	不受限	2150	凉山地调
6109	10kV柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	54.3	27	940.4	0	2177.29	不受限	2150	广元地调
6110	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	71.51	33	1238.6	0	2190.86	不受限	2150	凉山地调
6111	10kV新民线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新民线915开关	新民站	12500	否	352	6096.82	公线	181.04	51	3135.6	200	2151.54	不受限	2150	凉山地调
6112	10kV南郊线	雨城电力调度控制中心	10kV南郊线922开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	公线	270.48	61	4684.8	0	2174.12	不受限	2150	雅安地调
6113	10kV坪太线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坪太线917	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	73.42	33	1271.6	0	2157.86	不受限	2150	南充地调
6114	10kV振龙线	南部电力调度控制中心	振龙线914开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	49.99	23	865.9	0	2154.8	不受限	2150	南充地调
6115	10kV龙抽线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙抽线921开关	龙蟠站(龙蟠)	13150	是	345.1	5977.31	公线	150.35	44	2604	0	2177.85	不受限	2150	南充地调
6116	10kV新金Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新金I线958开关	建新站	40000	否	400	6928.2	公线	234.16	59	4055.7	0	2179.68	不受限	2150	宜宾地调
6117	10kV桥岗二线	阿坝电力调度控制中心	桥岗二线912开关	邓家桥站	50100	否	232	4018.36	公线	83.3	36	1442.3	0	2174.22	不受限	2150	阿坝地调
6118	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线956开关	东风站	105000	否	430	7447.82	公线	260.58	61	4513.2	0	2189.84	不受限	2150	宜宾地调
6119	10kV太林线911大馈线	西充电力调度控制中心	太林线911开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	121.65	44	2107	0.37	2179.46	不受限	2150	南充地调
6120	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌滨线911开关	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	214.15	57	3709	0	2167.85	不受限	2150	南充地调
6121	10kV升库线	南部电力调度控制中心	10kV升库线915	升钟站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	23.63	14	409.3	0	2162.79	不受限	2150	南充地调
6122	10kV吊机线	宜宾电力调度控制中心	吊机线978开关	吊黄楼站	40000	是	430	7447.82	公线	218.19	51	3779	0	2179.26	不受限	2150	宜宾地调
6123	10kV建义线	南部电力调度控制中心	10kV建义线923	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	72.42	33	1254.3	0	2175.16	不受限	2150	南充地调
6124	10kV里都线大馈线	阆中电力调度控制中心	里都线924开关	七里站	90000	否	481.17	8334.11	公线	306.58	64	5310	0	2190.7	不受限	2150	南充地调
6125	10kV姑黑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	姑黑线912开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	54.54	27	944.6	0	2173.09	不受限	2150	甘孜地调
6126	10kV河迎线大馈线	安州电力调度控制中心	河迎线924开关	河清站	30200	是	410	7101.41	公用	203.35	50	3522	0	2159.13	不受限	2150	绵阳地调
6127	10kV九杨线大馈线	江油电力调度控制中心	九杨线908开关	九岭站	6300	是	327	5663.81	公用	135.01	41	2338.4	0	2192.65	不受限	2150	绵阳地调
6128	10kV乐镇线大馈线	安州电力调度控制中心	乐镇线914开关	乐兴站	8000	否	400	6928.2	公用	235.55	59	4079.7	0	2155.68	不受限	2150	绵阳地调
6129	10kV桥石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥石线917开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	194.3	49	3365.2	0	2177.36	不受限	2150	绵阳地调
6130	10kV沙观线	万源电力调度控制中心	10kV.沙观线914开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	114.84	38	1989	0	2167.92	不受限	2150	达州地调
6131	10kV热东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	热东线951开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	55.54	28	962	0	2155.69	不受限	2150	甘孜地调
6132	10kV关立线	射洪电力调度控制中心	关立线918开关	城关	28500	是	436	7551.74	公线	224.69	52	3891.6	0	2149.79	不受限	2150	遂宁地调
6133	10kV晨工一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工一线921开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	354.95	59	6147.8	0	2166.04	不受限	2150	绵阳地调
6134	10kV宣东线	宣汉电力调度控制中心	宣东线925开关	宣汉站	20000	是	275	4763.14	公线	94.41	34	1635.1	0	2175.41	不受限	2150	达州地调
6135	10kV龙自线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙自线913开关	龙凤山站	100	否	234	4053	公线	85.44	37	1479.9	0	2167.8	不受限	2150	自贡地调
6136	10kV土轻线大馈线	自贡电力调度控制中心	土轻线923开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	276.27	55	4785	0	2184.78	不受限	2150	自贡地调
6137	10kV柏灵线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏灵线913开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	54.04	27	936	0	2181.69	不受限	2150	绵阳地调
6138	10kV双兴线	宣汉电力调度控制中心	双兴线922开关	双河站	20000	是	200	3464.1	公线	34.42	17	596.1	0	2175.18	不受限	2150	达州地调
6139	10kV绵虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹一线952开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	315.58	57	5465.9	0	2196.69	不受限	2150	绵阳地调
6140	10kV石赐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石赐线914开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	316.55	57	5482.6	0	2179.99	不受限	2150	绵阳地调
6141	10kV燕吴线	旺苍电力调度控制中心	燕吴线913开关	35kV燕子站	6300	否	200	3464.1	公线	55.08	28	954	0	2163.69	不受限	2150	广元地调
6142	10kV临建线	渠县电力调度控制中心	10kV.临建线953开关	临巴站	70000	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.6	0	2170.46	不受限	2150	达州地调
6143	10kV小开线大馈线	北川电力调度控制中心	小开线912开关	小地站	6300	是	200	3464.1	公用	34.76	17	602	0	2169.28	不受限	2150	绵阳地调
6144	10kV曾金线	巴州电力调度控制中心	10kV曾金线911	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	120.83	44	2092.8	0	2194.03	不受限	2150	巴中地调
6145	10kV茶乐线	巴州电力调度控制中心	10kV茶乐线916	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	54.31	27	940.7	0	2176.99	不受限	2150	巴中地调
6146	10kV桑永线	盐边电力调度控制中心	桑永线953开关	桑园站	31500	是	210	3637.31	公线	43.53	21	753.9	0	2155.95	不受限	2150	攀枝花地调
6147	10kV得爱线	平昌电力调度控制中心	10kV得爱线922	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	55.64	28	963.6	0	2154.09	不受限	2150	巴中地调
6148	6kV滩水线	盐边电力调度控制中心	滩水线653开关	三滩站	31500	否	400	6928.2	公线	234.46	59	4060.8	0	2174.58	不受限	2150	攀枝花地调
6149	10kV山枧线916大馈线	叙永电力调度控制中心	山枧线916	后山	31500	是	252	4364.77	公线	76.1	30	1318.1	0	2173.72	不受限	2150	泸州地调
6150	10kV水街线923大馈线	叙永电力调度控制中心	水街线922	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	125.93	45	2181.1	0	2183.67	不受限	2150	泸州地调
6151	10kV玉舞线	巴州电力调度控制中心	10kV玉舞线922	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	71.02	32	1230	0	2199.46	不受限	2150	巴中地调
6152	10kV草政线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	草政线913	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	314.77	64	5451.9	0	2170.86	不受限	2150	泸州地调
6153	10kV化石线	巴州电力调度控制中心	10kV化石线915	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	176.81	53	3062.4	0	2159.73	不受限	2150	巴中地调
6154	10kV恩文线	巴州电力调度控制中心	10kV恩文线953	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	271.13	61	4695.9	0	2178.61	不受限	2150	巴中地调
6155	10kV玉智线	大英电力调度控制中心	玉智线923开关	玉峰	18800	是	310	5369.36	公线	122.67	40	2124.7	0	2170.79	不受限	2150	遂宁地调
6156	10kV石顶线	南江电力调度控制中心	10kV石顶线915	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	214.06	57	3707.5	0	2169.35	不受限	2150	巴中地调
6157	10kV元风线	平昌电力调度控制中心	10kV元风线922	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	54.73	27	948	0	2169.69	不受限	2150	巴中地调
6158	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万线913	镇龙站	10000	否	220	3810.51	公线	73.12	33	1266.4	0	2163.06	不受限	2150	巴中地调
6159	10kV蚂高线	盐边电力调度控制中心	蚂高线973开关	蚂蝗沟站	16000	否	220	3810.51	公线	50.52	23	875	400	2154.46	不受限	2150	攀枝花地调
6160	10kV奢陈线914	古蔺电力调度控制中心	10kV奢陈线914开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	120.99	39	2095.5	0	2172.28	不受限	2150	泸州地调
6161	10kV旭坡线	眉山电力调度控制中心	旭坡线916开关	旭光开闭所	0	否	200	3464.1	专线	55.89	28	968	0	2149.69	不受限	2150	眉山地调
6162	10kV祥宁线	成都配调	祥宁路907	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	252.15	53	4367.2	0	2186.88	不受限	2150	成都地调
6163	10kV堤府线	成都配调	堤府线927	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	301.11	64	5215.2	0	2158.14	不受限	2150	成都地调
6164	10kV溪胡路	大邑电力调度控制中心	溪胡线924开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	66.63	31	1154	0	2197.52	不受限	2150	成都地调
6165	10kV楼强线	青白江电力调度控制中心	楼强线933开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	372.97	67	6459.9	0	2160.52	不受限	2150	成都地调
6166	10kV浦万二路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万二路956开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	414.18	69	7173.6	0	2179.47	不受限	2150	成都地调
6167	10kV展大路	成都配调	展大路922	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	300.84	64	5210.6	0	2162.74	不受限	2150	成都地调
6168	10kV黄高路	成都配调	黄高线913	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	251.64	53	4358.4	0	2195.68	不受限	2150	成都地调
6169	10kV东澜线	新都电力调度控制中心	东澜线949开关	东骏	100000	是	517	8954.7	公线	240.07	46	4158	825	2180.76	不受限	2150	成都地调
6170	10kV青石路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青石线905	青龙	14500	是	400	6928.2	公线	194.46	49	3368	0	2174.56	不受限	2150	成都地调
6171	10kV黄民路_专线	成都配调	黄民路926	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	300.92	64	5212	0	2161.34	不受限	2150	成都地调
6172	10kV益晶一路	成都配调	益晶一路930	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	178.24	53	3087.2	0	2177.03	不受限	2150	成都地调
6173	10kV东医线	新都电力调度控制中心	东医线948开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	338.94	66	5870.4	0	2188.83	不受限	2150	成都地调
6174	10kV普港二线	新都电力调度控制中心	普港二线916开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	234.32	59	4058.4	0	2176.98	不受限	2150	成都地调
6175	10kV九百线	彭州电力调度控制中心	九百线914开关	九陇	###########	是	300	5196.15	公线	114.18	38	1977.6	0	2179.32	不受限	2150	成都地调
6176	10kV天南线	安岳电力调度控制中心	10kV天南线915开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	138.74	42	2402.9	0	2169.72	不受限	2150	资阳地调
6177	10kV濛凤路	彭州电力调度控制中心	濛凤线926开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	372.29	67	6448	0	2172.42	不受限	2150	成都地调
6178	10kV水大路大馈线	邛崃电力调度控制中心	水大路921	水口	14300	是	320	5542.56	公线	129.33	40	2240	0	2194.05	不受限	2150	成都地调
6179	10kV陇仁线	仪陇电力调度控制中心	陇仁线K101开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	326.97	58	5663.1	0	2165.77	不受限	2150	南充地调
6180	10kV溪金路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪金路913	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	273.6	55	4738.8	0	2189.4	不受限	2150	成都地调
6181	10kV万豪线	新都电力调度控制中心	万豪线917开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	234.09	59	4054.4	0	2180.98	不受限	2150	成都地调
6182	10kV柳天线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳天线922开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	118.42	44	2051	0	2157.89	不受限	2150	南充地调
6183	10kV桂富路	新都电力调度控制中心	桂富线952开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	339.49	66	5880	0	2179.23	不受限	2150	成都地调
6184	10kV北枫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北枫线924开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	412.15	69	7138.5	0	2198.98	不受限	2150	南充地调
6185	10kV太金线大馈线	天府电力调度控制中心	太金路922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	246.65	53	4272	0	2171.23	不受限	2150	天府地调
6186	10kV霖镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖镇路907开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	62.82	30	1088	0	2185.58	不受限	2150	成都地调
6187	10kV魏车线	沙湾电力调度控制中心	魏车线911开关	魏坪站	110000	否	380	6581.79	公线	215.53	57	3733	0	2190.61	不受限	2150	乐山地调
6188	10kV牧院路大馈线	天府电力调度控制中心	牧院路924开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	193.37	48	3349.1	0	2193.46	不受限	2150	天府地调
6189	10kV梨清线	内江电力调度控制中心	梨清线914开关	梨园站	10000	是	484	8383.13	公线	150.49	31	2606.5	1925	2175	不受限	2150	内江地调
6190	10kV严贸一路_用户专线	成都配调	严贸一路908	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	301.59	64	5223.6	0	2149.74	不受限	2150	成都地调
6191	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐乐线973开关	徐家桥站	90000	是	335	5802.37	公线	141.75	42	2455.1	0	2186.8	不受限	2150	内江地调
6192	10kV资凯线	资中电力调度控制中心	资凯线918开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	168.29	51	2914.8	0	2198.22	不受限	2150	内江地调
6193	10kV通蓝线	乐山电力调度控制中心	通蓝线939开关	通悦站	120000	否	335	5802.37	公线	175.53	52	3040.2	0	2181.93	不受限	2150	乐山地调
6194	10kV东工线	内江电力调度控制中心	东工线919开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	170.14	43	2946.9	1100	2188.48	不受限	2150	内江地调
6195	10kV辰交路	成都配调	辰交路948	星辰	2*50000+630(	否	473	8192.6	专线	300.69	64	5208	0	2165.34	不受限	2150	成都地调
6196	10kV堤圃线	成都配调	堤圃路903	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	254.9	54	4414.8	0	2139.28	不受限	2100	成都地调
6197	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌电一线914开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	216.77	51	3754.4	0	2106.86	不受限	2100	内江地调
6198	10kV龙石线911大馈线	内江电力调度控制中心	龙石线911开关	龙门站	22500	是	380	6581.79	公线	171.07	45	2962.9	160	2142.53	不受限	2100	内江地调
6199	10kV北东线	资中电力调度控制中心	北东线914开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	208	56	3602.56	630	2180.75	不受限	2100	内江地调
6200	10kV堤沙线	成都配调	堤沙线904开关	九里堤	128000	是	473	8192.6	公线	195.8	41	3391.2	1030	2132.88	不受限	2100	成都地调
6201	10kV河承一线大馈线	广安电力调度控制中心	河承一线951开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	198.08	50	3430.7	0	2111.86	不受限	2100	广安地调
6202	10kV牧郡路大馈线	天府电力调度控制中心	牧郡路940开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	418.72	70	7252.3	0	2100.77	不受限	2100	天府地调
6203	10kV里麦线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV里麦线916开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	98.44	40	1705.03	0	2114.14	不受限	2100	凉山地调
6204	10kV清黎线大馈线	天府电力调度控制中心	清黎路908开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	237.53	59	4114	0	2121.38	不受限	2100	天府地调
6205	10kV白石线	彭州电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	21.36	12	370	0	2124.15	不受限	2100	成都地调

6206	10kV桂园三线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园III线923开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	238.37	55	4128.5	500	2121.3	不受限	2100	南充地调
6207	10kV鸡沱线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	380	6581.79	公用	218.52	58	3784.8	0	2138.81	不受限	2100	资阳地调
6208	10kV南徐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐一线912开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公用	100.86	21	1840	11750	2106.41	不受限	2100	资阳地调
6209	10kV大安线923断路器间隔	乐至电力调度控制中心	10kV大安线923开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	53.22	24	921.8	0	2126.61	不受限	2100	资阳地调
6210	10kV青石线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	196.33	49	3400.4	0	2142.16	不受限	2100	成都地调
6211	10kV永顺线914大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永顺线914开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	140.5	43	2433.5	0	2139.12	不受限	2100	资阳地调
6212	10kV养磷线大馈线	简阳电力调度控制中心	养磷线923	养马河	20000	否	275	4763.14	公线	125.37	46	2171.4	0	2115.43	不受限	2100	成都地调
6213	10KV何金线	新津电力调度控制中心	何金线923开关	何店	152000	是	505	8746.86	公线	281.5	56	4875.6	0	2121.89	不受限	2100	成都地调
6214	10kV美花路	新都电力调度控制中心	美花线923开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	343.78	66	5954.3	0	2104.93	不受限	2100	成都地调
6215	10kV柳乡路	温江电力调度控制中心	柳乡线903开关	柳城	102000	是	552	9560.92	专线	318.71	58	5520	0	2128.74	不受限	2100	成都地调
6216	10kV青洗线	青白江电力调度控制中心	青洗线943开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	148.42	49	2570.6	0	2105.93	不受限	2100	成都地调
6217	10kV沙渠二路	大邑电力调度控制中心	沙渠二线914开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	302.77	57	5244	0	2113.75	不受限	2100	成都地调
6218	10kV双青线	成都配调	双青线934	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	255.1	54	4418.4	0	2135.68	不受限	2100	成都地调
6219	10kV玉电路大馈线	温江电力调度控制中心	玉电线903开关	玉石	23000	否	200	3464.1	公线	36.26	18	628	0	2143.28	不受限	2100	成都地调
6220	10kV象银四路	成都配调	象银四路948	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	303.46	64	5256	0	2117.34	不受限	2100	成都地调
6221	10kV东场路	成都配调	东场路907	东风路	2*50000	否	473	8192.6	公线	302.08	64	5232	0	2141.34	不受限	2100	成都地调
6222	10kV正北线	成都配调	正北路929	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	256.81	54	4448	0	2106.08	不受限	2100	成都地调
6223	10kV涌谊线	温江电力调度控制中心	涌谊线965开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	320.17	58	5545.3	0	2117.29	不受限	2100	成都地调
6224	10kV花清线	郫都电力调度控制中心	花清线911开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	356.35	59	6172	0	2141.84	不受限	2100	成都地调
6225	10kV高桥线	南江电力调度控制中心	10kV高桥线956	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	215.89	57	3739.2	0	2137.65	不受限	2100	巴中地调
6226	10kV新文线	盐边电力调度控制中心	新文线952开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	117.15	39	2029	0	2127.92	不受限	2100	攀枝花地调
6227	10kV永新线	盐边电力调度控制中心	永新线955开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	36.9	18	639.1	0	2132.18	不受限	2100	攀枝花地调
6228	10kV格桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	格桥线973开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	116.4	39	2016	0	2140.92	不受限	2100	攀枝花地调
6229	10kV龙马线	平昌电力调度控制中心	10kV龙马线966	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	200	89	1725	0	2172.11	不受限	2100	巴中地调
6230	10kV河檬线	通江电力调度控制中心	10kV河檬线854	两河口站	4000	否	192	3325.54	公线	49.42	26	856	0	2136.99	不受限	2100	巴中地调
6231	10kV涪城线	通江电力调度控制中心	10kV涪城线954	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	173.53	53	3005.6	0	2107.42	不受限	2100	巴中地调
6232	10kV安恒线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	安恒线928	安富	126000	否	400	6928.2	公线	237.71	59	4117.2	0	2118.18	不受限	2100	泸州地调
6233	10kV平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线964开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	262.04	54	4538.6	0	2140.18	不受限	2100	眉山地调
6234	10kV梁福线	巴州电力调度控制中心	10kV梁福线954	梁永站	6300	否	220	3810.51	公线	75.27	34	1303.6	0	2125.86	不受限	2100	巴中地调
6235	10kV西平线	巴州电力调度控制中心	10kV西平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	179.98	54	3117.2	0	2104.93	不受限	2100	巴中地调
6236	10kV云云线	平昌电力调度控制中心	10kV云云线915	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	144.32	48	2499.6	0	2176.93	不受限	2100	巴中地调
6237	10kV岷商线	眉山电力调度控制中心	岷商线914开关	岷东开闭所	0	否	423	7326.57	专线	256.77	61	4447.3	0	2146.61	不受限	2100	眉山地调
6238	10kV游体线	蓬溪电力调度控制中心	游体线916开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	240.28	53	4161.6	0	2143.06	不受限	2100	遂宁地调
6239	10kV平黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV平黄二线964	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	417.72	70	7234.9	0	2118.17	不受限	2100	巴中地调
6240	10kV谢公线	彭山电力调度控制中心	谢公线924开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	公线	76.55	35	1325.8	0	2103.66	不受限	2100	眉山地调
6241	10kV河井线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	河井线919开关	河西	80000	否	302	5230.79	公线	148.58	49	2573.4	0	2134.31	不受限	2100	泸州地调
6242	10kV兴总线	仁和电力调度控制中心	兴总线974开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	141.99	43	2459.2	0	2113.42	不受限	2100	攀枝花地调
6243	10kV古河线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	古河线917开关	古蔺	126000	是	308	5334.72	专线	122.77	40	2126.4	0	2141.38	不受限	2100	泸州地调
6244	10kV纹锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹锋线977开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	198.6	50	3439.752	0	2102.65	不受限	2100	攀枝花地调
6245	10kV同菁线	攀枝花西区电力调度控制中心	同菁线954开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	192.45	48	3333.3	100	2109.26	不受限	2100	攀枝花地调
6246	10kV大井线	攀枝花西区电力调度控制中心	大井线948开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	197.79	49	3425.7	0	2116.86	不受限	2100	攀枝花地调
6247	10kV土南线大馈线	自贡电力调度控制中心	土南线921开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	251.67	52	4359	160	2145.93	不受限	2100	自贡地调
6248	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控	田乐线913开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	276.85	15	495	0	2156.73	不受限	2100	甘孜地调
6249	10kV新双线大馈线	江油电力调度控制中心	新双线902开关	新安站	5000	否	353	6114.14	公用	195.83	55	3391.7	0	2111.03	不受限	2100	绵阳地调
6250	10kV金百线	达县电力调度控制中心	金百线925开关	金刚站	14600	否	282	4884.38	公线	132.46	47	2294.2	0	2101.74	不受限	2100	达州地调
6251	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	0	20	485.6	0	2104.44	不受限	2100	甘孜地调
6252	10kV刘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘镇线912开关	刘家站	6300	是	394	6824.28	公用	193.97	49	3359.6	0	2099.82	不受限	2100	绵阳地调
6253	10kV理扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	理扎线913开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公线	57.4	29	994.2	0	2123.49	不受限	2100	甘孜地调
6254	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	12.48	18	216.2	0	2122.07	不受限	2100	甘孜地调
6255	10kV新特线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新特线912开关	新城站	190000	否	558	9664.85	公线	378.7	68	6559	0	2139.36	不受限	2100	甘孜地调
6256	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0	19	374.6	0	2205.94	不受限	2100	甘孜地调
6257	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	100.69	41	1744	0	2121.94	不受限	2100	甘孜地调
6258	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	城中线913开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公线	0	29	365.4	0	2104.44	不受限	2100	甘孜地调
6259	10kV石老线大馈线	阆中电力调度控制中心	石老线915开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	40.6	23	703.2	0	2102.72	不受限	2100	南充地调
6260	10kV石悦路932大馈线	德阳电力调度控制中心	石悦路932开关	石亭江站	100000	否	600	10392.3	公线	160.6	26	2781.5	7230	2123.07	不受限	2100	德阳地调
6261	10kV斗红线	阿坝电力调度控制中心	斗红线911开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	15.98	9	276.8	0	2148.07	不受限	2100	阿坝地调
6262	10kV警水一线大馈线	南充电力调度控制中心	警水一线926开关	搬警	360000	否	553	9578.24	专线	374.25	68	6482	0	2138.42	不受限	2100	南充地调
6263	10kV江都线	江安电力调度控制中心	江都线609开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	220.52	51	3819.4	0	2138.86	不受限	2100	宜宾地调
6264	10kV坝新调线	南部电力调度控制中心	坝新调线927开关	黄家坝站	126000	是	599	10374.98	公线	355.83	59	6163	0	2136.98	不受限	2100	南充地调
6265	10kV篾盐路915线路	绵东电力调度控制中心	篾盐线915开关	篾棚子站	6300	是	200	3464.1	公线	36.83	18	637.9	0	2133.38	不受限	2100	德阳地调
6266	10kV底万线	江安电力调度控制中心	底万线914开关	底蓬站	50000	是	260	4503.33	公用	85.33	33	1478	0	2124.66	不受限	2100	宜宾地调
6267	10kV付留线	江安电力调度控制中心	付留线622开关	付家庙站	4000+6300	是	300	5196.15	公用	148.66	50	2574.8	0	2101.73	不受限	2100	宜宾地调
6268	10kV春街线	阿坝电力调度控制中心	春街线915开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	2109.69	受限	2100	阿坝地调
6269	10kV山凤线	江安电力调度控制中心	山凤线953开关	四面山站	10000	是	320	5542.56	公用	133.07	42	2304.8	0	2129.25	不受限	2100	宜宾地调
6270	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	10kV盘石线915	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	178.04	53	3083.6	0	2138.53	不受限	2100	南充地调
6271	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	10kV凌南线913	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	173.61	53	3007	0	2137.19	不受限	2100	南充地调
6272	10kV拱所一路	德阳电力调度控制中心	拱所一路915开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	318.11	58	5509.7	0	2139.04	不受限	2100	德阳地调
6273	10kV老构线大馈线	阆中电力调度控制中心	老构线911开关	老观站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	120.61	45	2089	0	2119.89	不受限	2100	南充地调
6274	10kV桂正线	宜宾电力调度控制中心	桂正线975开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	263	61	4555.2	0	2147.84	不受限	2100	宜宾地调
6275	10kV麦塘线	阿坝电力调度控制中心	麦塘线952开关	麦洼站	3150	否	175	3031.09	公线	11.11	6	192.4	400	2135.58	不受限	2100	阿坝地调
6276	10kV尔府线	阿坝电力调度控制中心	尔府线959开关	查尔玛站	3150	否	175	3031.09	公线	11.34	6	196.4	400	2131.58	不受限	2100	阿坝地调
6277	10kV朝镇线	广元电力调度控制中心	朝镇线913开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	238.16	60	4125	0	2110.38	不受限	2100	广元地调
6278	10kV道花线	广元电力调度控制中心	道花路914开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	公线	54.85	28	950	0	2105.34	不受限	2100	广元地调
6279	10kV王乡线	广元电力调度控制中心	王乡线914开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	56.42	28	977.2	0	2140.49	不受限	2100	广元地调
6280	10kV帽天二线	仁寿电力调度控制中心	帽天二线923开关	帽顶山站	52000	是	560	9699.48	公线	324.71	58	5624	0	2135.58	不受限	2100	眉山地调
6281	10kV永富线	宝兴电力调度控制中心	永富线914开关	永富站	6300	否	135	2338.27	公线	44.47	33	770.3	0	2104.44	不受限	2100	雅安地调
6282	10kV老厂线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老厂线926开关	老厂站	5000	否	198	3429.46	公线	55.2	28	956.1	0	2130.41	不受限	2100	凉山地调
6283	10kV沐镇线	广元电力调度控制中心	沐镇线921开关	沐浴站	86000	是	300	5196.15	公线	118.15	39	2046.4	0	2110.52	不受限	2100	广元地调
6284	10kV岳滴线	苍溪电力调度控制中心	岳滴线913开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	178.96	47	3099.6	0	2124.26	不受限	2100	广元地调
6285	10kV汉鸣线	雨城电力调度控制中心	10kV汉鸣线922开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	373.23	85	6464.4	3960	2136.82	不受限	2100	雅安地调
6286	10kV老幸线	宁南电力调度控制中心	老幸线932开关	老木河站	9810	否	245	4243.52	公线	98.8	40	1711.2	0	2107.97	不受限	2100	凉山地调
6287	10kV武瑶线912线路	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	否	275	4763.14	公线	123.87	45	2145.4	0	2141.43	不受限	2100	凉山地调
6288	10kV董口线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董口线912开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	74.31	34	1287	0	2142.46	不受限	2100	凉山地调
6289	10kV盐西线	盐源电力调度控制中心	盐西线914开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	58.35	29	1010.6	0	2107.09	不受限	2100	凉山地调
6290	10kV南德二线	广元电力调度控制中心	南德二线971开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	284.07	63	4920.1	0	2141.47	不受限	2100	广元地调
6291	10kV结麻线	阿坝电力调度控制中心	结麻线951开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	58.15	29	1007.1	0	2110.59	不受限	2100	阿坝地调
6292	10kV黄谷线921大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄谷线921小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	106.81	42	1850	0	2125.06	不受限	2100	凉山地调
6293	10kV石城五线大馈线	井研电力调度控制中心	石城五线922开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	280.7	56	4861.79	0	2066.41	不受限	2060	乐山地调
6294	10kV.张南路_用户专线	成都配调	张南路936	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	304.85	64	5280	0	2093.34	不受限	2050	成都地调
6295	10kV沈满线	成都配调	沈满路950	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	307	65	5317.2	0	2056.14	不受限	2050	成都地调
6296	10kV小油线	威远电力调度控制中心	小油线921开关	小河站	11300	是	244	4226.2	专线	74.9	31	1297.2	0	2083.76	不受限	2050	内江地调
6297	10kV苏成II回934	乐山电力调度控制中心	苏成二回934开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	221.27	58	3832.4	0	2091.21	不受限	2050	乐山地调
6298	10kV渔黑线	隆昌电力调度控制中心	渔黑线915开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	142.68	38	2471.3	1250	2062.02	不受限	2050	内江地调
6299	10kV白虹路	都江堰电力调度控制中心	白虹路923	白沙	2*10000	是	400	6928.2	公线	200.92	50	3480	0	2062.56	不受限	2050	成都地调
6300	10kV清荣二线	威远电力调度控制中心	清荣二线971开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	254.3	45	4404.5	2229	2096.03	不受限	2050	内江地调
6301	10kV牧水路大馈线	天府电力调度控制中心	牧水路916开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	240.95	60	4173.2	0	2062.18	不受限	2050	天府地调
6302	10kV高枧线大馈线	广安电力调度控制中心	高枧线10开关	高兴站	11300	否	160	2771.28	公线	23.09	14	399.9	0	2094.25	不受限	2050	广安地调
6303	10kV桂响线大馈线	广安电力调度控制中心	桂响线956开关	桂兴站	80000	否	320	5542.56	公线	141.8	44	2456	480	2052.3	不受限	2050	广安地调
6304	10kV天马路	都江堰电力调度控制中心	天马路903开关	天马	9000	否	400	6928.2	公线	238.91	60	4138	0	2097.38	不受限	2050	成都地调
6305	10kV浆南线	成都配调	浆南路919	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	259.95	55	4502.4	0	2051.68	不受限	2050	成都地调
6306	10kV城集线916断路器间隔	青白江电力调度控制中心	城集线916开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	专线	187.55	55	3248.4	0	2082.85	不受限	2050	成都地调
6307	10kV大望线	青白江电力调度控制中心	大望线910开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	240.6	60	4167.2	0	2068.18	不受限	2050	成都地调
6308	10kV景河路	青白江电力调度控制中心	景河线907开关	景峰	2*50000	是	560	9699.48	公用	385.08	69	6669.6	0	2059.93	不受限	2050	成都地调
6309	10kV军东线	成都配调	军东线924	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	258.64	55	4479.6	0	2074.48	不受限	2050	成都地调
6310	10kV五天线	成都配调	五天路916	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	258.15	55	4471.1	0	2082.98	不受限	2050	成都地调
6311	10kV红店路	成都配调	红店路906	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	259.4	55	4492.8	0	2061.28	不受限	2050	成都地调
6312	10kV解岳一线	大邑电力调度控制中心	解岳一线991开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	358.95	60	6217	0	2096.84	不受限	2050	成都地调
6313	10kV解岳四线	大邑电力调度控制中心	解岳四线994开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	420.73	70	7287	0	2066.07	不受限	2050	成都地调
6314	10kV绿黄线	成都配调	绿黄路924	绿洲	2*50000+6300	是	338	5854.33	公线	151.04	45	2616	0	2067.46	不受限	2050	成都地调
6315	10kV老高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老高线912开关	老君站	12600	否	340	5888.97	公用	149.78	44	2594.2	625	2080.87	不受限	2050	资阳地调
6316	10kV桂河线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂河线924开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	270.01	62	4676.5	0	2073.3	不受限	2050	南充地调
6317	10kV椿合线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿合线923开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	309	105	5351.86	2000	-1263	不受限	2050	广安地调
6318	10kV龙溪线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙溪线913	金龙	10000	否	500	8660.25	公线	328.8	66	5694.8	0	2099.42	不受限	2050	成都地调
6319	10kV沱安路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱安路923开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	365.61	68	6332.4	0	2085.36	不受限	2050	成都地调
6320	10kV王绳路大馈线	崇州电力调度控制中心	王绳路909	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	222.63	59	3856	0	2067.61	不受限	2050	成都地调
6321	10kV王羊路大馈线	崇州电力调度控制中心	王羊路903	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	184.36	49	3193.2	0	2072.23	不受限	2050	成都地调
6322	10kV塔高二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高二线927开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	332.7	66	5762.4	0	2078.6	不受限	2050	成都地调
6323	10kV良镇线	乐至电力调度控制中心	10kV良镇线916开关	良安站	20800	否	285	4936.34	公用	136.56	48	2365.2	0	2077.51	不受限	2050	资阳地调
6324	10kV观中线	仪陇电力调度控制中心	观中线921开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	220.25	58	3814.8	0	2062.05	不受限	2050	南充地调
6325	10kV王古线大馈线	邻水电力调度控制中心	王古线917开关	王家站	40000	是	300	5196.15	公线	121.36	40	2102	0	2054.92	不受限	2050	广安地调
6326	10kV美广线	新都电力调度控制中心	美广线933开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	346.62	67	6003.4	0	2055.83	不受限	2050	成都地调
6327	10kV洪凤线	会理电力调度控制中心	洪凤线911开关	洪川桥站	5100	否	220	3810.51	公线	59.76	27	1035.1	300	2094.36	不受限	2050	凉山地调
6328	10kV鹿江线	会理电力调度控制中心	鹿江线914开关	鹿厂站	25100	否	275	4763.14	公线	115.67	42	2003.4	200	2083.43	不受限	2050	凉山地调
6329	10kV五新线	蒲城电力调度控制中心	五新线913开关	五宝站	10000	否	260	4503.33	公线	113.93	44	1973.2	0	2079.8	不受限	2050	达州地调
6330	10kV天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	16300	否	260	4503.33	公线	113.57	44	1967.1	50	2085.9	不受限	2050	达州地调
6331	10kV安肖线	阿坝电力调度控制中心	安肖线952开关	安宏站	6300	否	200	3464.1	公线	48.76	24	844.5	200	2073.19	不受限	2050	阿坝地调
6332	10kV三煤一线	广元电力调度控制中心	三煤一线913开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	14.54	10	251.9	0	2086.37	不受限	2050	广元地调
6333	10kV尕上线	阿坝电力调度控制中心	尕上线951开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	20.45	11	354.2	600	2069.96	不受限	2050	阿坝地调
6334	10kV新柏线	仁寿电力调度控制中心	新柏线931开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	222.82	59	3859.2	0	2064.41	不受限	2050	眉山地调
6335	10kV安洛线	阿坝电力调度控制中心	安洛线952开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	60.92	30	1055.2	0	2062.49	不受限	2050	阿坝地调
6336	10kV三金线	广元电力调度控制中心	三金线916开关	三堆站	80000	否	200	3464.1	公线	59.07	30	1023.1	0	2094.59	不受限	2050	广元地调
6337	10kV瓦溉线	阿坝电力调度控制中心	瓦溉线911开关	瓦窑站	12500	否	270	4676.54	公线	124.62	46	2158.5	0	2050.39	不受限	2050	阿坝地调
6338	10kV堵火线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵火线913开关	堵格站	6300	否	198	3429.46	公线	57.74	30	1000	0	2086.51	不受限	2050	凉山地调
6339	10kV海清线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海清线912开关	下海站	25000	是	300	5196.15	公线	120.06	40	2079.4	0	2077.52	不受限	2050	凉山地调
6340	10kV海前线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海前线914开关	海门桥站	6300	否	220	3810.51	公线	78.26	36	1355.5	0	2073.96	不受限	2050	凉山地调
6341	10kV荥新路	荥经电力调度控制中心	荥新线912开关	荥河站	8000	否	300	5196.15	公线	138.79	46	2403.8	200	2072.73	不受限	2050	雅安地调
6342	10kV煌小线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV热河线953开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	78.81	36	1365	0	2076.5	不受限	2050	凉山地调
6343	10kV盛红线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV盛红线915开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	108.36	42	1876.8	0	2098.26	不受限	2050	凉山地调

6344	10kV岭湾线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭湾线913开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	77.19	35	1336.9	0	2092.56	不受限	2050	南充地调
6345	10kV江都线大馈线	阆中电力调度控制中心	江都线917开关	江南站(阆中)	32500	否	320	5542.56	公线	168.83	53	2924.2	0	2064.1	不受限	2050	南充地调
6346	10kV德磷路965大馈线	德阳电力调度控制中心	德磷路965开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	328.06	57	5682	200	2085.43	不受限	2050	德阳地调
6347	10kV安凉路	中江电力调度控制中心	安凉路913开关	永安站	12000	是	377	6529.83	公线	158.15	42	2739.2	400	2084.66	不受限	2050	德阳地调
6348	10kV龙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙石线926开关	二龙站(阆中)	6300	是	150	2598.08	公线	15	10	259.808	0	2078.46	不受限	2050	南充地调
6349	10kV东水路906线路	绵东电力调度控制中心	东水路906开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公线	59.49	30	1030.4	0	2087.29	不受限	2050	德阳地调
6350	10kV拱瑞路914线路	绵东电力调度控制中心	拱瑞路914开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	239.8	60	4153.4	0	2081.98	不受限	2050	德阳地调
6351	10kV鲁桂线	宜宾电力调度控制中心	鲁桂线967开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	263.31	55	4560.5	0	2090.57	不受限	2050	宜宾地调
6352	10kV王董线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV王董线911	王家站(南部)	20000	否	178	3083.05	公线	39.39	22	682.2	0	2092.54	不受限	2050	南充地调
6353	10kV东劳线大馈线	高坪电力调度控制中心	东劳线961开关	河东站	126000	是	280	4849.74	专线	104.46	37	1809.2	0	2070.59	不受限	2050	南充地调
6354	10kV牯工一线	青神电力调度控制中心	牯工一线914	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	264.95	55	4589	0	2089.78	不受限	2050	眉山地调
6355	10kV庐电路	德阳电力调度控制中心	庐电路929开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	330.1	55	5717.3	7300	2053.07	不受限	2050	德阳地调
6356	10kV定镇线	南部电力调度控制中心	10kV定镇线924	定水站(南部)	30000	否	440	7621.02	公线	274.92	62	4761.6	0	2097.32	不受限	2050	南充地调
6357	10kV玲老线（玲珑）大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线919开关	玲珑站(营山)	8150	是	275	4763.14	公线	99.69	36	1726.6	0	2083.91	不受限	2050	南充地调
6358	10kV林河线大馈线	营山电力调度控制中心	林河线913开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	39.27	20	680.2	0	2091.08	不受限	2050	南充地调
6359	10kV南城线925大馈线	仪陇电力调度控制中心	南城线925开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	335.81	66	5816.3	0	2087.05	不受限	2050	南充地调
6360	10kV意后线大馈线	富顺电力调度控制中心	意后线913开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	321.07	58	5561	0	2060.02	不受限	2050	自贡地调
6361	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大街线925开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	151.11	50	2617.2	0	2059.33	不受限	2050	达州地调
6362	10kV忠凤线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠凤线923开关	忠兴站	18000	否	200	3464.1	公用	60.24	30	1043.4	0	2074.29	不受限	2050	绵阳地调
6363	10kV东体线	射洪电力调度控制中心	东体线913开关	城东	16000	是	300	5196.15	公线	121.18	40	2098.8	0	2058.12	不受限	2050	遂宁地调
6364	10kV哈旭线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	哈旭线911开关	哈翁达站	11000	否	150	2598.08	公线	16.17	11	280	0	2058.27	不受限	2050	甘孜地调
6365	10kV盟锂线	射洪电力调度控制中心	盟锂线911开关	联盟	26000	是	430	7447.82	公线	224.43	52	3887.2	0	2071.06	不受限	2050	遂宁地调
6366	10kV梁炉线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁炉线917开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	148.93	50	2579.4	0	2097.13	不受限	2050	达州地调
6367	10kV方土线	宣汉电力调度控制中心	方土线928开关	方斗站	113000	是	330	5715.77	公线	143.35	43	2482.9	0	2089.72	不受限	2050	达州地调
6368	10kV望西一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西一线919开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	235.28	43	4075	1500	2087.59	不受限	2050	绵阳地调
6369	10kV嘉水线	旺苍电力调度控制中心	嘉水916	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	14.07	9	243.7	0	2094.57	不受限	2050	广元地调
6370	10kV万茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶二线914开关	万源站	50000	是	300	5196.15	公线	119.87	40	2076.1	0	2080.82	不受限	2050	达州地调
6371	10kV八黄线	万源电力调度控制中心	10kV.八黄线912开关	八台站	5000	是	200	3464.1	公线	38.8	19	672	0	2099.28	不受限	2050	达州地调
6372	10kV佛杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛杜线915开关	古佛	360620	是	550	9526.28	公线	321.34	58	5565.6	0	2055.42	不受限	2050	自贡地调
6373	10kV回先线大馈线	富顺电力调度控制中心	回先线913开关	回龙站	11500	否	345	5975.58	公线	155.47	45	2692.8	0	2087.66	不受限	2050	自贡地调
6374	10kV高汇二线	攀枝花电力调度控制中心	高汇二线912开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	286.59	64	4963.8	0	2051.01	不受限	2050	攀枝花地调
6375	10kV共林线	盐边电力调度控制中心	共林线953开关	共和站	3150	是	200	3464.1	公线	40.35	20	698.9	0	2072.38	不受限	2050	攀枝花地调
6376	10kV杨湾一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨湾一线961	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	421.17	70	7294.7	0	2058.37	不受限	2050	巴中地调
6377	10kV龛啤线	巴州电力调度控制中心	10kV龛啤线813	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5976	0	2052.05	不受限	2050	巴中地调
6378	10kV顶镇二线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇二线922	顶山站	16300	否	304	5265.43	公线	154.36	51	2673.6	0	2065.29	不受限	2050	巴中地调
6379	10kV顶镇一线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇一线912	顶山站	16300	否	220	3810.51	公线	77.18	35	1336.8	0	2092.66	不受限	2050	巴中地调
6380	10kV青景线	大英电力调度控制中心	青景线926开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	323.9	59	5610	0	2052.59	不受限	2050	遂宁地调
6381	10kV棉新一线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉新一线961	棉花坡	100000	是	406	7032.13	公线	204.41	50	3540.3	0	2085.4	不受限	2050	泸州地调
6382	10kV树水线914	古蔺电力调度控制中心	树水线914	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	132.19	43	2200	0	2067.78	不受限	2050	泸州地调
6383	10kV南远线	仁和电力调度控制中心	南远线991开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	118.81	40	2057.8	0	2099.12	不受限	2050	攀枝花地调
6384	10kV田陆线	仁和电力调度控制中心	田陆线951开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	60.16	30	1042	0	2075.69	不受限	2050	攀枝花地调
6385	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	否	482	8348.48	公线	289.34	60	5011.4	440	2062.23	不受限	2050	眉山地调
6386	10kV金环二线	眉山电力调度控制中心	金环二线924开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	269.75	56	4672	0	2006.78	不受限	2000	眉山地调
6387	10kV富升一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升一线912开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	324.86	59	5626.5	0	2022.24	不受限	2000	达州地调
6388	10kV龙街线	平昌电力调度控制中心	10kV龙街线955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	152.88	51	2647.9	0	2028.63	不受限	2000	巴中地调
6389	10kV云铺线	平昌电力调度控制中心	10kV云铺线916	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	152.23	51	2636.6	0	2039.93	不受限	2000	巴中地调
6390	10kV城水线	南江电力调度控制中心	10kV城水线956	城关站	20000	否	220	3810.51	公线	200	91	1725	0	2085.51	不受限	2000	巴中地调
6391	10kV侯红线	南江电力调度控制中心	10kV侯红线953	侯家站	10000	否	300	5196.15	公线	152.71	51	2644.9	0	2031.63	不受限	2000	巴中地调
6392	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8000	否	192	3325.54	公线	56.97	30	986.7	0	2006.29	不受限	2000	巴中地调
6393	10kV涪九线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV涪九线大馈线951	涪阳站	16300	否	378	6547.15	专线	222.54	59	3854.4	0	2038.03	不受限	2000	巴中地调
6394	10kV至镇线	通江电力调度控制中心	10kV至镇线955	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	98.8	41	1711.2	0	2030.03	不受限	2000	巴中地调
6395	10kV铁什线	通江电力调度控制中心	10kV铁什线956	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	61.76	31	1069.6	0	2048.09	不受限	2000	巴中地调
6396	10kV铁电线	通江电力调度控制中心	10kV铁电线958	铁佛站	13000	否	192	3325.54	公线	57	30	987.2	0	2005.79	不受限	2000	巴中地调
6397	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	63.74	32	1104	0	2013.69	不受限	2000	巴中地调
6398	10kV福闽线	蓬溪电力调度控制中心	福闽线912开关	天福	20000	是	520	9006.66	公线	299.09	58	5180.2	0	2025.13	不受限	2000	遂宁地调
6399	10kV金翰线	蓬溪电力调度控制中心	金翰线961开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	315.24	58	5459.9	0	2022.56	不受限	2000	遂宁地调
6400	10kV白渝线	仁和电力调度控制中心	白渝线976开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	252.4	56	4371.6	630	2013.21	不受限	2000	攀枝花地调
6401	10kV松张线	眉山电力调度控制中心	松张线922开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	317.4	66	5497.3	0	2016.33	不受限	2000	眉山地调
6402	10kV大睿线	米易电力调度控制中心	大睿线971开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	204.35	51	3539.4	0	2003.16	不受限	2000	攀枝花地调
6403	10kV麻东线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻东线914开关	麻柳站	6300	是	300	5196.15	公线	122.29	41	2118	0	2038.92	不受限	2000	达州地调
6404	10KV沿城线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿城线925开关	沿滩站	71900	是	520	9006.66	公线	281.99	54	4884	315	2006.33	不受限	2000	自贡地调
6405	10kV田柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	田柏线923开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	397.69	16	618	0	2049.73	不受限	2000	甘孜地调
6406	10kV天仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	天仙线934开关	天成	362000	否	600	10392.3	公线	421.82	70	7306	0	2047.07	不受限	2000	自贡地调
6407	10kV关地线	射洪电力调度控制中心	关地线924开关	城关	28500	是	460	7967.43	公线	228.78	50	3962.4	400	2011.54	不受限	2000	遂宁地调
6408	10kV棠金线	射洪电力调度控制中心	棠金线981开关	海棠	360000	是	307	5317.4	公线	127.78	42	2213.2	0	2040.72	不受限	2000	遂宁地调
6409	10kV毛火线951路	宣汉电力调度控制中心	10kV.毛火线911开关	毛坝站	10000	是	200	3464.1	专线	43.19	22	748	0	2023.28	不受限	2000	达州地调
6410	10kV许黎线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许黎线925开关	许州站	16300	是	264	4572.61	公用	94.57	36	1638	0	2020.09	不受限	2000	绵阳地调
6411	10kV交泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交泰线921开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	63.91	32	1107	0	2010.69	不受限	2000	绵阳地调
6412	10kV木临线	大竹电力调度控制中心	木临线915开关	木头站	83500	是	200	3464.1	专线	43.38	22	751.4	0	2019.88	不受限	2000	达州地调
6413	10kV青柳线	万源电力调度控制中心	10kV.青柳线924开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	121.94	41	2112	0	2044.92	不受限	2000	达州地调
6414	10kV长张线	万源电力调度控制中心	10kV.长张线913开关	长石站	4000	是	272	4711.18	公线	100.69	37	1744	0	2024.94	不受限	2000	达州地调
6415	10kV龙纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙纸线952开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	79.43	32	1375.8	0	2032.87	不受限	2000	达州地调
6416	10kV营谷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	营谷线911开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公线	63.51	32	1100	0	2017.69	不受限	2000	甘孜地调
6417	10kV元城四线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城四线972开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	324.24	59	5615.8	0	2005.22	不受限	2000	达州地调
6418	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	133.49	29	212	0	2026.27	不受限	2000	甘孜地调
6419	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV洛五二线912开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	276.21	13	474.1	0	2045.73	不受限	2000	甘孜地调
6420	10kV北华线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北华线969开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	379.49	69	6572.8	0	2047.62	不受限	2000	自贡地调
6421	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	249.88	15	328.3	0	2089.73	不受限	2000	甘孜地调
6422	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	曲因线913开关	曲雅贡站	13000	否	150	2598.08	公线	17.56	12	304.2	0	2034.07	不受限	2000	甘孜地调
6423	10kV章嘎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章嘎线912开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公线	19.48	13	337.4	0	2000.87	不受限	2000	甘孜地调
6424	10kV雁镇线大馈线	江油电力调度控制中心	雁镇路903开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公用	75.59	31	1309.2	0	2016.34	不受限	2000	绵阳地调
6425	10kV陈高线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈高线913开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	200	3464.1	公线	63.89	32	1106.6	0	2011.09	不受限	2000	南充地调
6426	10kV玉土路	绵竹电力调度控制中心	玉土路901开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	122.62	41	2123.8	0	2033.12	不受限	2000	德阳地调
6427	10kV黄溜线625	南溪电力调度控制中心	黄溜线625开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	49.81	24	862.7	0	2047.15	不受限	2000	宜宾地调
6428	10kV罗民路	绵竹电力调度控制中心	罗民路923开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	324.39	59	5618.4	0	2030.34	不受限	2000	德阳地调
6429	10kV南城三路	罗江电力调度控制中心	南城三路917开关	南塔站	77500	是	518	8972.02	公线	298.25	58	5165.7	0	2011.92	不受限	2000	德阳地调
6430	10kV星文二线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅱ线910开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	325.55	59	5638.5	0	2024.09	不受限	2000	南充地调
6431	10kV桐庆线	江安电力调度控制中心	桐庆线946开关	桐梓林站	142000	是	320	5542.56	公用	139.46	44	2415.4	0	2018.65	不受限	2000	宜宾地调
6432	10kV青穆一线	青神电力调度控制中心	青穆一线911开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	222.83	53	3859.4	0	2001.86	不受限	2000	眉山地调
6433	10kV伏镇二线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅱ线916开关	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	223.74	59	3875.1	0	2001.75	不受限	2000	南充地调
6434	10kV庙村线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙村线929开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	46.3	26	801.9	0	2004.02	不受限	2000	南充地调
6435	10kV上坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	上坪线911开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	112.38	44	1946.5	0	2028.56	不受限	2000	凉山地调
6436	10kV红燕线	阿坝电力调度控制中心	红燕线951开关	红土站	3150	否	132	2286.31	公线	0.53	0	9.2	0	2048.48	不受限	2000	阿坝地调
6437	10kV林清线	广元电力调度控制中心	林清线914开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	63.79	32	1104.8	0	2012.89	不受限	2000	广元地调
6438	10kV西广线	通川电力调度控制中心	10kV.西广线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	专线	153.64	51	2661	0	2015.53	不受限	2000	达州地调
6439	10kV茶仙线	蒲城电力调度控制中心	茶仙线913开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	62.36	31	1080	0	2037.69	不受限	2000	达州地调
6440	10kV苟天线	广元电力调度控制中心	苟天线913开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	44.39	22	768.9	0	2002.38	不受限	2000	广元地调
6441	10kV春镇二线	剑阁电力调度控制中心	春镇二线927小车开关	春风站	86000	是	300	5196.15	公线	121.78	41	2109.2	0	2047.72	不受限	2000	广元地调
6442	10kV两京II路	什邡电力调度控制中心	两京II路912开关	两路口站	65000	是	400	6928.2	公线	203.35	51	3522.1	0	2020.46	不受限	2000	德阳地调
6443	10kV上凉一线	广元电力调度控制中心	上凉一线919开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	17.77	12	307.7	0	2030.57	不受限	2000	广元地调
6444	10kV黑分线	仁寿电力调度控制中心	黑分线922开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	111.5	44	1931.2	0	2043.86	不受限	2000	眉山地调
6445	10kV黑茅线	雅安电力调度控制中心	黑茅线913开关	黑竹站	8000	否	300	5196.15	公线	268.48	68	4650	2650	2026.53	不受限	2000	雅安地调
6446	10kV永若线	宝兴电力调度控制中心	永若线912开关	永富站	6300	是	270	4676.54	公线	98.67	37	1709	0	2032.23	不受限	2000	雅安地调
6447	10kV大洪线	仁寿电力调度控制中心	大洪线925开关	大勇站	100000	否	235	4070.32	专线	93.73	40	1623.4	0	2039.89	不受限	2000	眉山地调
6448	10kV仁荟线	仁寿电力调度控制中心	仁荟线922开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	278.69	56	4826.9	0	2032.02	不受限	2000	眉山地调
6449	10kV房镇线	苍溪电力调度控制中心	房镇线913开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	53.52	28	927	0	2003.63	不受限	2000	广元地调
6450	10kV古吉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古吉线912小车开关	古二站	3250	否	170	2944.49	公线	36.09	21	625.1	0	2024.94	不受限	2000	凉山地调
6451	10kV三高三线	广元电力调度控制中心	三高三线919开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	291.75	64	5053.1	0	2008.47	不受限	2000	广元地调
6452	10kV上凉二线	广元电力调度控制中心	上凉二线929开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	18.81	13	325.8	0	2012.47	不受限	2000	广元地调
6453	10kV岗铁线	通川电力调度控制中心	岗铁线962开关	木岗站	80000	否	330	5715.77	专线	179.68	54	3112	0	2032.19	不受限	2000	达州地调
6454	10kV铁可线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁可线911开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	130.98	48	2268.6	0	2018.23	不受限	2000	凉山地调
6455	10kV平权线	广元电力调度控制中心	平权线971开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	246.96	61	4277.4	0	2004.74	不受限	2000	广元地调
6456	10kV盐郑线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐郑线911开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	43.37	22	751.1	0	2020.18	不受限	2000	凉山地调
6457	10kV盐百线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐百线916开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	80.53	37	1394.7	0	2034.76	不受限	2000	凉山地调
6458	10kV后咪线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV后咪线913开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	42.67	19	739	800	2046.35	不受限	2000	凉山地调
6459	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	18.24	12	315.9	0	2022.37	不受限	2000	广元地调
6460	10kV城网Ⅱ线	雷波电力调度控制中心	10kV城网II线923开关	（雷波县调）城	20000	否	255	4416.73	公线	111.31	44	1927.9	0	2047.16	不受限	2000	凉山地调
6461	10kV盛白线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛白线913开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	72.63	35	1258	0	2015.58	不受限	2000	凉山地调
6462	10kV千九线911大馈线	雷波电力调度控制中心	千九线911小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	19.31	8	334.4	1600	2040.66	不受限	2000	凉山地调
6463	10kV龙福线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙福线911	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	284.23	57	4922.9	0	2005.3	不受限	2000	成都地调
6464	10kV土街线	仪陇电力调度控制中心	土街线923开关	土门站(仪陇)	20000	否	323	5594.52	公线	173	54	2996.4	0	2038.67	不受限	2000	南充地调
6465	10kV永园线916大馈线	泸川电力调度控制中心	永园线916	永利	50000	否	416	7205.33	公线	258.68	62	4480.4	0	2004.4	不受限	2000	泸州地调
6466	10kV孙江线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙江线964开关	孙家坝	300000	否	552	9560.92	公用	381.15	69	6601.6	0	2003.23	不受限	2000	资阳地调
6467	10kV顺通线917大馈线	泸川电力调度控制中心	顺通线917	顺龙	20000	是	406	7032.13	公线	208.86	51	3617.5	0	2008.2	不受限	2000	泸州地调
6468	10kV龙柑线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙柑线924开关	龙安站	30300	否	341	5906.29	公线	190	56	3290.8	1530	2024.86	不受限	2000	广安地调
6469	10kV紫源线	安岳电力调度控制中心	10kV紫源线974开关	紫竹	360000	是	430	7447.82	公线	226.67	53	3925.9	0	2032.36	不受限	2000	资阳地调
6470	10kV坡石线	仪陇电力调度控制中心	坡石线931开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	221.17	59	3830.6	0	2046.25	不受限	2000	南充地调
6471	10kV严家路	成都配调	严家线937	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	261.55	55	4530	0	2024.08	不受限	2000	成都地调
6472	10kV青城线	青白江电力调度控制中心	青城线944开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	278.48	56	4823.3	0	2035.62	不受限	2000	成都地调
6473	10kV玉榕线	温江电力调度控制中心	玉榕线909开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	42.73	21	740	0	2031.28	不受限	2000	成都地调
6474	10kV作光路	成都配调	作光路933	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	308.27	65	5339.2	0	2034.14	不受限	2000	成都地调
6475	10kV温拓线	成都配调	温拓路990	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	260.16	55	4506	0	2048.08	不受限	2000	成都地调
6476	10kV国铁路大馈线	天府电力调度控制中心	国铁路910开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	379.99	69	6581.5	0	2038.92	不受限	2000	天府地调
6477	10kV罗永线大馈线	广安电力调度控制中心	罗永线922开关	梭罗站	18000	否	384	6651.08	公线	215.78	56	3550.4	0	2435.57	不受限	2000	广安地调
6478	10kV桐街北线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街北线974开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	79.86	31	1383.2	200	2019.46	不受限	2000	广安地调
6479	10kV大开线大馈线	天府电力调度控制中心	大开路933开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	380.66	69	6593	0	2011.83	不受限	2000	天府地调
6480	10kV复东线	隆昌电力调度控制中心	复东线912开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	184.87	46	3202	300	2040.56	不受限	2000	内江地调
6481	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑铁一线914开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	235.5	54	4078.9	0	2017.92	不受限	2000	乐山地调

6482	10kV庙余路	成都配调	庙余路920	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	260.51	55	4512	0	2042.08	不受限	2000	成都地调
6483	10kV马科线	内江电力调度控制中心	马科线922开关	马鞍山站	80000	是	482	8348.48	公线	143.91	30	2492.6	2150	2036.18	不受限	2000	内江地调
6484	10kV秀名线	峨眉山电力调度控制中心	秀名线911开关	秀湖站	80000	是	300	5196.15	公线	124.23	41	2151.6	0	2005.32	不受限	2000	乐山地调
6485	10kV大乐线大馈线	内江电力调度控制中心	大乐线924开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	219	52	3794	0	2066	不受限	2000	内江地调
6486	10kV堤集线	成都配调	堤集线925	九里堤	128000	否	473	8192.6	公线	309.63	65	5362.8	0	2010.54	不受限	2000	成都地调
6487	10kV塘园线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘园线912开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	公线	152.07	51	2633.9	450	2042.63	不受限	2000	内江地调
6488	10kV奥清线	内江电力调度控制中心	奥清线912开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	268.37	56	4648.1	0	2030.68	不受限	2000	内江地调
6489	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路909	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	307.85	65	5332	0	2041.34	不受限	2000	成都地调
6490	10kV川和线	成都配调	川和线922	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	308.22	65	5338.4	0	2034.94	不受限	2000	成都地调
6491	10kV威风二线	威远电力调度控制中心	威风二线922开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	193.58	40	3352.8	2130	1999.66	不受限	2000	内江地调
6492	10kV马天一路专线	成都配调	马天一路942	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	309.7	65	5364	0	2009.34	不受限	2000	成都地调
6493	10kV井城二线	井研电力调度控制中心	井城二线917开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	285.01	57	4936.41	0	1991.79	不受限	1990	乐山地调
6494	10kV斑车二线	乐山电力调度控制中心	斑车二线928开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	191.23	50	3312.1	0	1953.33	不受限	1950	乐山地调
6495	10kV牟翠二线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠二线943开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	237.31	54	4110.2	0	1986.62	不受限	1950	乐山地调
6496	10kV阳农线	乐山电力调度控制中心	阳农线998开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	189.87	50	3288.6	0	1976.83	不受限	1950	乐山地调
6497	10kV邦泰路	成都配调	邦泰线开关908	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	311.96	66	5403.1	0	1970.24	不受限	1950	成都地调
6498	10kV松卫线大馈线	天府电力调度控制中心	松卫路930开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	383.14	69	6636	0	1984.42	不受限	1950	天府地调
6499	10kV国南四路大馈线	天府电力调度控制中心	国南四路914开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	384.39	70	6657.6	0	1962.82	不受限	1950	天府地调
6500	10kV高花线大馈线	广安电力调度控制中心	高花线15开关	高兴站	11300	否	320	5542.56	公线	154.47	48	2675.5	320	1992.8	不受限	1950	广安地调
6501	10kV清飞线大馈线	天府电力调度控制中心	清飞路942开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	426.44	71	7386	0	1967.07	不受限	1950	天府地调
6502	10kV川沙线	成都配调	川沙线932	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	265.36	56	4596.1	0	1957.98	不受限	1950	成都地调
6503	10kV五彭线	成都配调	五彭线927	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	265.64	56	4600.9	0	1953.18	不受限	1950	成都地调
6504	10kV金地路	成都配调	金地路904	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	265.36	56	4596	0	1958.08	不受限	1950	成都地调
6505	10kV前杏线	青白江电力调度控制中心	前杏线922开关	前进	2*50000	是	553	9578.24	公线	329.13	60	5700.6	0	1961.99	不受限	1950	成都地调
6506	10kV猛富路专线	成都配调	猛富路909	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	265.77	56	4603.2	0	1950.88	不受限	1950	成都地调
6507	10kV高后二线	成都配调	高后二线940	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	264.49	56	4581	0	1973.08	不受限	1950	成都地调
6508	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	311.5	66	5395.2	0	1978.14	不受限	1950	成都地调
6509	10kV堰拓线	新都电力调度控制中心	堰拓线909开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	330.25	64	5720	375	1964.23	不受限	1950	成都地调
6510	10kV天大线916大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	150.43	46	2605.5	0	1967.12	不受限	1950	资阳地调
6511	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	专线	10.57	8	183	0	1999.38	不受限	1950	广安地调
6512	10kV禾桥一线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾桥一线914	禾丰	22000	否	275	4763.14	公线	133.12	48	2305.6	0	1981.23	不受限	1950	成都地调
6513	10kV金鲜线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金鲜线922开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	87.48	37	1515.2	200	1979.26	不受限	1950	南充地调
6514	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	路街线912手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	188.09	50	3257.8	0	1966.06	不受限	1950	南充地调
6515	10kV三高一线	广元电力调度控制中心	三高一线914开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	293.39	65	5081.6	0	1979.97	不受限	1950	广元地调
6516	10kV林镇线	广元电力调度控制中心	林镇线915开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	20.46	14	354.3	0	1983.97	不受限	1950	广元地调
6517	10kV君洋线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君洋线913开关	君塘站	16300	否	220	3810.51	公线	83.93	38	1453.6	0	1975.86	不受限	1950	达州地调
6518	10kV卫太线	广元电力调度控制中心	卫太线915开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	157.02	52	2719.5	0	1988.21	不受限	1950	广元地调
6519	10kV君镇线	蒲城电力调度控制中心	10 kV.君镇线923开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	65.94	33	1142	0	1975.69	不受限	1950	达州地调
6520	10kV剑源线	剑阁电力调度控制中心	剑源线912开关	剑阁站	80000	是	341	5906.29	公线	159.2	47	2757.4	0	1967.63	不受限	1950	广元地调
6521	10kV龙凤线	仁寿电力调度控制中心	龙凤线977	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	228.33	60	3954.6	0	1969.01	不受限	1950	眉山地调
6522	10kV九稻一线	广元电力调度控制中心	九稻一线918开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	298.92	58	5177.3	0	1972.6	不受限	1950	广元地调
6523	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	230	3983.72	公线	69.75	30	1208	0	1978.98	不受限	1950	凉山地调
6524	10kV城鼓线914大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城鼓线914开关	（越西县调）城	50000	是	465	8054.04	公线	258.73	56	4481.2	0	1962.03	不受限	1950	凉山地调
6525	10kV铁柳线924大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁柳线924开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	134.86	49	2335.7	0	1951.13	不受限	1950	凉山地调
6526	10kV盐公线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐公线929开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	85.02	39	1472.6	0	1956.86	不受限	1950	凉山地调
6527	10kV乔城二线	广元电力调度控制中心	乔城二线921开关	乔镇站	120000	否	453	7846.19	公线	295.15	65	5112	0	1949.57	不受限	1950	广元地调
6528	10kV碑金线	通川电力调度控制中心	10kV.碑金线912开关	碑庙站	20000	否	210	3637.31	公线	74.13	35	1283.9	0	1989.68	不受限	1950	达州地调
6529	10kV海桂一线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂一线912小车开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	384.53	70	6660	0	1960.42	不受限	1950	凉山地调
6530	10kV元卡线911断路器	雷波电力调度控制中心	元卡线911开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	115.58	45	2001.8	0	1973.26	不受限	1950	凉山地调
6531	10kV坝宁线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝宁线917小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	0	1975.06	不受限	1950	凉山地调
6532	10kV中马线大馈线	雷波电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	0	1991.26	不受限	1950	凉山地调
6533	10kV千坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	千坪线913小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	116.69	46	2021.1	0	1953.96	不受限	1950	凉山地调
6534	10kV建龙线	南部电力调度控制中心	10kV建龙线921	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	83.79	38	1451.2	0	1978.26	不受限	1950	南充地调
6535	10kV金福线大馈线	阆中电力调度控制中心	金福线925开关	金垭站(阆中)	18000	否	200	3464.1	公线	65.01	33	1126	0	1991.69	不受限	1950	南充地调
6536	10kV阳龙路大馈线	鎣华电力调度控制中心	阳龙路921开关	洛阳站	22500	是	377	6529.83	公线	188.88	50	3271.4	0	1952.46	不受限	1950	德阳地调
6537	10kV工湔路	鎣华电力调度控制中心	工湔路913开关	工农兵站	35300	是	600	10392.3	公线	365.08	61	6323.2	0	1990.64	不受限	1950	德阳地调
6538	10kV岭科线	西充电力调度控制中心	岭科线926开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	188.07	50	3257.3	0.72	1965.84	不受限	1950	南充地调
6539	10kV桐石线	江安电力调度控制中心	桐石线956开关	桐梓林站	2*50000	是	430	7447.82	公用	228.87	53	3964	0	1994.26	不受限	1950	宜宾地调
6540	10kV坪神线	南部电力调度控制中心	10kV坪神线932	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	84.24	38	1459.1	0	1970.36	不受限	1950	南充地调
6541	10kV黄浦路961大馈线	德阳电力调度控制中心	黄浦路961开关	黄河站	82000	是	900	15588.46	公线	489.3	54	8474.6	10480	1990.77	不受限	1950	德阳地调
6542	10kV双悦线	营山电力调度控制中心	双悦线915开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	60.37	30	1045.6	80	1992.09	不受限	1950	南充地调
6543	10kV尔扎线	阿坝电力调度控制中心	尔扎线953开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	67.33	34	1166.2	0	1951.49	不受限	1950	阿坝地调
6544	10kV管街线	达县电力调度控制中心	管街线922开关	管村站	20000	否	320	5542.56	公线	173.16	54	2999.2	0	1989.1	不受限	1950	达州地调
6545	10kV望城线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望城线955开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	329.04	59	5699	0	1963.59	不受限	1950	绵阳地调
6546	10kV柏黑线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏黑线912开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	50.62	25	876.8	250	1990.89	不受限	1950	绵阳地调
6547	10kV杨富恒线	达县电力调度控制中心	10kV.杨富恒线978开关	杨柳垭站	80000	否	200	3464.1	公线	65.17	33	1128.7	0	1988.99	不受限	1950	达州地调
6548	10kV玉清线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉清线913开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	60.23	30	1043.2	80	1994.49	不受限	1950	绵阳地调
6549	10kV水代线	旺苍电力调度控制中心	水代线911	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	21.76	15	376.8	0	1961.47	不受限	1950	广元地调
6550	10kV留双线大馈线	自贡电力调度控制中心	留双线914开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	106.72	39	1848.4	0	1962.11	不受限	1950	自贡地调
6551	10kV桅三线	旺苍电力调度控制中心	桅三线912	桅杆坝站	80000	否	293	5074.91	公线	149.06	51	2581.8	0	1985.62	不受限	1950	广元地调
6552	10kV燕卢线	旺苍电力调度控制中心	燕卢线914开关	35kV燕子站	6300	是	200	3464.1	公线	45.07	23	780.6	0	1990.68	不受限	1950	广元地调
6553	10kV竹镇线	万源电力调度控制中心	10kV.竹镇线915开关	大竹河站	20000	是	335	5802.37	公线	139.49	42	2416	250	1975.9	不受限	1950	达州地调
6554	10kV宏城二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城二线909开关	宏仁站	50000	是	600	10392.3	公用	366.93	61	6355.2	0	1958.64	不受限	1950	绵阳地调
6555	10kV海盛线大馈线	富顺电力调度控制中心	海盛线923开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	326.39	59	5653	0	1968.02	不受限	1950	自贡地调
6556	10kV万中线大馈线	江油电力调度控制中心	万中线916开关	万寿站	40000	否	335	5802.37	公线	188.22	56	3259.9	0	1962.23	不受限	1950	绵阳地调
6557	10kV中浸线	洪雅电力调度控制中心	中浸线993开关	中山站	8000	是	400	6928.2	公线	204.64	51	3544.4	0	1998.16	不受限	1950	眉山地调
6558	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950	甘孜地调
6559	10kV凤泰一线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰一线914开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	125.61	42	2175.5	0	1981.42	不受限	1950	攀枝花地调
6560	10kV洛金线	巴州电力调度控制中心	10kV洛金线958	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	65.23	33	1129.8	0	1987.89	不受限	1950	巴中地调
6561	10kV寨桂线	南江电力调度控制中心	10kV寨桂线956	寨坡站	40000	否	300	5196.15	公线	156.67	52	2713.6	0	1962.93	不受限	1950	巴中地调
6562	10kV茶观线	巴州电力调度控制中心	10kV茶观线917	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	64.83	32	1122.9	0	1994.79	不受限	1950	巴中地调
6563	10kV永象线	大英电力调度控制中心	永象线914开关	永乐	12600	是	310	5369.36	公线	133.43	43	2311	0	1984.49	不受限	1950	遂宁地调
6564	10kV福宇线	蓬溪电力调度控制中心	福宇线914开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	317.69	59	5502.4	0	1980.06	不受限	1950	遂宁地调
6565	10kV田盛线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	田盛线916开关	沙田	100000	否	254	4399.41	专线	115.98	46	2008.8	0	1950.67	不受限	1950	泸州地调
6566	10kV保金二线	彭山电力调度控制中心	保金二线914开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	154.85	52	2682	0	1994.53	不受限	1950	眉山地调
6567	10kV柏佳线639大馈线	泸州电力调度控制中心	柏佳线639	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	209.69	52	3631.8	0	1993.9	不受限	1950	泸州地调
6568	10kV富南四线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南四线974开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	328.37	59	5687.3	0	1961.44	不受限	1950	达州地调
6569	10kV郊陵线	苍溪电力调度控制中心	郊陵线915开关	35kV城郊站	16300	是	228	3949.08	公线	120	52	2000	0	1949	不受限	1949	广元地调
6570	10kV水矿线大馈线	会理电力调度控制中心	水矿线915开关	绿水站	20000	否	400	6928.2	专线	248.44	62	4302.9	0	1932.48	不受限	1900	凉山地调
6571	10kV茶次线	蒲城电力调度控制中心	茶次线912开关	茶河站	6300	是	200	3464.1	公线	48.27	24	836	0	1935.28	不受限	1900	达州地调
6572	10kV熊双线	广元电力调度控制中心	熊双线915开关	熊家站	40000	否	300	5196.15	公线	101.33	34	1755	1000	1921.53	不受限	1900	广元地调
6573	10kV三高二线	广元电力调度控制中心	三高二线917开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	295.74	65	5122.2	0	1939.37	不受限	1900	广元地调
6574	10kV柳临线	广元电力调度控制中心	柳临线913开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	68.75	34	1190.7	0	1926.99	不受限	1900	广元地调
6575	10kV元王线	剑阁电力调度控制中心	元王线921开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	147.15	49	2548.7	160	1967.83	不受限	1900	广元地调
6576	10kV月奶新线	阿坝电力调度控制中心	月奶新线953开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	141.53	41	2451.3	1000	1926.72	不受限	1900	阿坝地调
6577	10kV满兴线	仁寿电力调度控制中心	满兴线984开关	满井站	18000	否	200	3464.1	专线	67.55	34	1170	0	1947.69	不受限	1900	眉山地调
6578	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	元镇线922开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	159.98	53	2770.9	0	1905.63	不受限	1900	广元地调
6579	10kV富藕线	仁寿电力调度控制中心	富藕线923开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	335.33	68	5808	0	1908.29	不受限	1900	眉山地调
6580	10kV富工一线	仁寿电力调度控制中心	富工一线921开关	富加站	71500	否	495	8573.65	专线	334.3	68	5790	0	1926.29	不受限	1900	眉山地调
6581	10kV正镇线	仁寿电力调度控制中心	正镇线933开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	231.13	61	4003.1	0	1920.51	不受限	1900	眉山地调
6582	10kV五程线	苍溪电力调度控制中心	五程线923开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	67.55	34	1170	0	1947.69	不受限	1900	广元地调
6583	10kV元中线	苍溪电力调度控制中心	元中线913	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	229.15	61	3968.8	0	1908.05	不受限	1900	广元地调
6584	10kV下窄线	阿坝电力调度控制中心	下窄线913开关	下马厂站	4000	否	150	2598.08	公线	24.36	16	422	0	1916.27	不受限	1900	阿坝地调
6585	10kV三煤二线	广元电力调度控制中心	三煤二线922开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	23.94	16	414.7	0	1923.57	不受限	1900	广元地调
6586	10kV912斯波线	甘洛电力调度控制中心	10kV斯波线912开关	斯觉站	6300	否	220	3810.51	公线	86.61	39	1500	0	1929.46	不受限	1900	凉山地调
6587	10kV轮珠线	广元电力调度控制中心	轮珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	295.16	65	5112.1	0	1949.47	不受限	1900	广元地调
6588	10kV城青线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV城青线922开关	（雷波县调）城	20000	否	255	4416.73	公线	119.83	47	2075.4	0	1899.66	不受限	1900	凉山地调
6589	10kV千油线大馈线	阆中电力调度控制中心	千油线924开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	85.79	39	1485.9	0	1943.56	不受限	1900	南充地调
6590	10kV洪村线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪村线915开关	洪山站(阆中)	9000	否	220	3810.51	公线	87.92	40	1522.7	0	1906.76	不受限	1900	南充地调
6591	10kV西绸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西绸线917（天娇支线）开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	387.45	70	6710.6	0	1909.82	不受限	1900	南充地调
6592	10kV东天路905线路	绵东电力调度控制中心	东天路905开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公线	48.45	24	839.2	0	1932.08	不受限	1900	德阳地调
6593	10kV斑纤一路	罗江电力调度控制中心	斑纤一路916开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	109.52	40	1896.8	0	1941.42	不受限	1900	德阳地调
6594	10kV龙金线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙金线912开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	是	211	3654.63	公线	57.23	27	991.2	0	1932.5	不受限	1900	南充地调
6595	10kV黄煤线	南溪电力调度控制中心	黄煤线624开关	黄沙河站	10000	否	210	3637.31	公线	103.16	49	1786.8	1345	1928.58	不受限	1900	宜宾地调
6596	10kV鄢回路	罗江电力调度控制中心	鄢回路913开关	鄢家站	19999	是	399	6910.88	公线	208.61	52	3613.1	0	1915.6	不受限	1900	德阳地调
6597	10kV坪光线	南部电力调度控制中心	10kV坪光线933	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	88.04	40	1524.9	0	1904.56	不受限	1900	南充地调
6598	10kV石溪线914大馈线	高坪电力调度控制中心	石溪线914开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	98.79	25	1711	1860	1943.85	不受限	1900	南充地调
6599	10kV风镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	风镇路912开关	风光站	82000	是	586	10149.82	公线	556.9	95	9645.5	6185	1934.86	不受限	1900	德阳地调
6600	10kV宝西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝西线914开关	金宝站(龙蟠)	10000	是	300	5196.15	公线	128.7	43	2229	0	1927.92	不受限	1900	南充地调
6601	10kV园高线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV园高线922开关	椒园	16300	否	406	7032.13	专线	253.83	63	4396.3	0	1932.62	不受限	1900	泸州地调
6602	10kV箐府线	盐边电力调度控制中心	箐府线914开关	箐河站	31500	否	135	2338.27	公线	9.27	7	160.5	0	1943.94	不受限	1900	攀枝花地调
6603	10kV林石线	南江电力调度控制中心	10kV林石线952	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	65.71	33	1138.1	0	1979.59	不受限	1900	巴中地调
6604	10kV正和线	南江电力调度控制中心	10kV正和线954	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	248.64	62	4306.4	0	1928.98	不受限	1900	巴中地调
6605	10kV石长线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石长线913开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	165.2	54	2861.3	0	1939.95	不受限	1900	泸州地调
6606	10kV佛街线	平昌电力调度控制中心	10kV佛街线911	佛楼站	10000	否	180	3117.69	公线	49.91	28	864.5	0	1941.42	不受限	1900	巴中地调
6607	10kV衣磴线	平昌电力调度控制中心	10kV衣磴线914	白衣站	10000	否	200	3464.1	公线	67.46	34	1168.4	0	1949.29	不受限	1900	巴中地调
6608	10kV玉团线	大英电力调度控制中心	玉团线913开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	79.61	33	1378.9	0	1946.64	不受限	1900	遂宁地调
6609	10kV河马线	大英电力调度控制中心	河马线922开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	331.18	60	5736	0	1926.59	不受限	1900	遂宁地调
6610	10kV永水线	盐边电力调度控制中心	永水线913开关	永兴站	6300	否	220	3810.51	公线	88.2	40	1527.6	0	1901.86	不受限	1900	攀枝花地调
6611	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	是	300	5196.15	公线	129.63	43	2245.2	0	1911.72	不受限	1900	遂宁地调
6612	10kV游纺线	蓬溪电力调度控制中心	游纺线915开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	252.68	56	4376.4	0	1928.26	不受限	1900	遂宁地调
6613	10kV炉库线	仁和电力调度控制中心	炉库线915开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	64.9	29	1124	0	1924.41	不受限	1900	攀枝花地调
6614	10kV响元线	平昌电力调度控制中心	10kV响元线914	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	70.16	35	1215.1	0	1902.59	不受限	1900	巴中地调
6615	10kV新红线	盐边电力调度控制中心	新红线973开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	128.38	43	2223.6	0	1933.32	不受限	1900	攀枝花地调
6616	10kV青羽线	彭山电力调度控制中心	青羽线922开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	339.88	68	5886.7	0	1907.52	不受限	1900	眉山地调
6617	10kV青晨线	彭山电力调度控制中心	青晨线927开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	专线	157.77	53	2732.6	0	1943.93	不受限	1900	眉山地调
6618	10kV柏钟线925大馈线	泸州电力调度控制中心	柏钟线925开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	213.67	53	3700.7	0	1925	不受限	1900	泸州地调
6619	10kV龙修线	眉山电力调度控制中心	龙修线913开关	龙兴站	20000	是	380	6581.79	公线	191.92	51	3324.1	0	1941.33	不受限	1900	眉山地调

6620	10kV科雅线	眉山电力调度控制中心	科雅线912开关	科工园站	100000	是	482	8348.48	公线	265.01	55	4590	170	1918.78	不受限	1900	眉山地调
6621	10kV福青三线	洪雅电力调度控制中心	福青三线915开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	788.76	79	13661.3	0	1927.16	不受限	1900	眉山地调
6622	10kV新石线大馈线	江油电力调度控制中心	新石线903开关	新安站	6300	否	269	4659.22	公用	130.43	48	2259.1	0	1934.2	不受限	1900	绵阳地调
6623	10kV片晒线大馈线	北川电力调度控制中心	片晒线913开关	片口站	6300	是	274	4745.82	公线	109.46	40	1895.8	0	1900.86	不受限	1900	绵阳地调
6624	10kV金古线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金古线916开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	69.84	35	1209.6	0	1908.09	不受限	1900	绵阳地调
6625	10kV道工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道工线927开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	320.44	67	5550.1	0	1947.94	不受限	1900	自贡地调
6626	10kV代龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	代龙线921开关	南湖站	100400	否	510	8833.46	公线	347.46	68	6018	0	1932.11	不受限	1900	自贡地调
6627	10kV晓磷线大馈线	安州电力调度控制中心	晓磷线934开关	晓坝站	40000	否	400	6928.2	公用	248.04	62	4296	0	1939.38	不受限	1900	绵阳地调
6628	10kV黑双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	67.84	34	1175	0	1911.51	不受限	1900	绵阳地调
6629	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	2.81	12	348.7	0	2055.74	不受限	1900	甘孜地调
6630	10kV宋青线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋青线915开关	宋家桥站	63000	否	200	3464.1	专线	67.5	34	1169.1	0	1948.59	不受限	1900	自贡地调
6631	10kV洋溪镇线	射洪电力调度控制中心	洋溪镇线923开关	洋溪	12600	否	170	2944.49	公线	40.6	24	703.2	0	1946.84	不受限	1900	遂宁地调
6632	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	87.96	43	1523.5	0	1940.5	不受限	1900	达州地调
6633	10kV清石线	大竹电力调度控制中心	清石线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	189.64	62	3284.5	0	1911.43	不受限	1900	达州地调
6634	10kV科五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五二线926开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	614.67	76	10646.1	0	1933.79	不受限	1900	绵阳地调
6635	10kV石百线大馈线	富顺电力调度控制中心	石百线925开关	石鱼站	100200	否	357	6183.42	公线	175.14	49	3033.4	0	1913.34	不受限	1900	自贡地调
6636	10kV官荀线	万源电力调度控制中心	10kV.官荀线911开关	官渡站	31500	是	272	4711.18	公线	105.47	39	1826.8	0	1942.14	不受限	1900	达州地调
6637	10kV罗前一线	洪雅电力调度控制中心	罗前一线915开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	334.26	68	5789.3	0	1926.99	不受限	1900	眉山地调
6638	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	19.14	13	331.5	0	2006.77	不受限	1900	甘孜地调
6639	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花岭站	10000	是	300	5196.15	公线	129.44	43	2241.9	0	1915.02	不受限	1900	广安地调
6640	10kV天北路	彭州电力调度控制中心	天北路945开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	383.14	69	6636	50	1934.42	不受限	1900	成都地调
6641	10kV天隆路	彭州电力调度控制中心	天隆路905	天彭	2*40000+630(	否	553	9578.24	公线	385.91	70	6684	0	1936.42	不受限	1900	成都地调
6642	10kV南板线	仪陇电力调度控制中心	南板线918开关	丰南站	114600	是	377	6529.83	公线	190.69	51	3302.8	0	1921.06	不受限	1900	南充地调
6643	10kV青大线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青大线912	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	207.48	52	3593.6	0	1948.96	不受限	1900	成都地调
6644	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	邛西	126000	是	423	7326.57	公线	226.65	54	3925.5	0	1935.76	不受限	1900	成都地调
6645	10kV丰关线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰关线955开关	丰禾站	120000	否	167	2892.52	专线	40.48	24	701.1	0	1902.17	不受限	1900	广安地调
6646	10kV陇铭线	仪陇电力调度控制中心	陇铭线k202开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	369.16	62	6393.8	0	1920.04	不受限	1900	南充地调
6647	10kV汉润线大馈线	新都电力调度控制中心	汉润线935开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	221.19	43	3831	2280	1948.23	不受限	1900	成都地调
6648	10kV沿翠路	都江堰电力调度控制中心	沿翠路917	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	369.87	62	6406.1	0	1907.74	不受限	1900	成都地调
6649	10kV树铁线951断路器间隔	大邑电力调度控制中心	树铁线951开关	大树	120000	是	150	2598.08	专线	8.99	6	155.7	0	1922.76	不受限	1900	成都地调
6650	10kV玉川路_四川大学	成都配调	玉川路990	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	313.16	66	5424	0	1949.34	不受限	1900	成都地调
6651	10kV湾菊路	郫都电力调度控制中心	湾菊线908开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	428.18	71	7416	0	1937.07	不受限	1900	成都地调
6652	10kV河师线972大馈线	天府电力调度控制中心	河师路972开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.5	0	1935.88	不受限	1900	天府地调
6653	10kV西十二路大馈线	天府电力调度控制中心	西十二路913开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	82.39	16	1427	3600	1942.56	不受限	1900	天府地调
6654	10kV车模线大馈线	天府电力调度控制中心	车模线912开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	406.12	63	7034	0	1917.24	不受限	1900	天府地调
6655	10kV双园三线大馈线	广安电力调度控制中心	双园三线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	194.09	51	3361.7	0	1903.73	不受限	1900	广安地调
6656	10kV辰贸线	成都配调	辰贸路921	星辰	2*50000+630(	是	473	8192.6	公线	267.9	57	4640	0	1914.08	不受限	1900	成都地调
6657	10kV军花线	成都配调	军花路944	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	314.69	67	5450.4	0	1922.94	不受限	1900	成都地调
6658	10kV石玻二线	隆昌电力调度控制中心	石玻二线927开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	190	65	3167.3	0	1907.61	不受限	1900	内江地调
6659	10kV辰庆线	成都配调	辰庆路916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	266.05	56	4608	0	1946.08	不受限	1900	成都地调
6660	10kV车宝二线	乐山电力调度控制中心	车宝二线922开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	286.09	65	4955.1	0	1903.82	不受限	1900	乐山地调
6661	10kV卫镇线	威远电力调度控制中心	卫镇线915开关	卫林站	10000	是	380	6581.79	公线	164.22	43	2844.3	500	1921.13	不受限	1900	内江地调
6662	10KV望水线	隆昌电力调度控制中心	望水线961开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	184.38	50	3193.4	0	1948.71	不受限	1900	内江地调
6663	10kV平灌线	隆昌电力调度控制中心	平灌线914开关	平安站	71500	否	200	3464.1	专线	69.05	35	1196	0	1921.69	不受限	1900	内江地调
6664	10kV徐锦二线	隆昌电力调度控制中心	徐锦二线924开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	342.89	68	5938.9	0	1933.27	不受限	1900	内江地调
6665	10kV牟高线995大馈线	乐山电力调度控制中心	牟高线946开关	牟子站	60000	是	300	5196.15	公线	132.89	44	2301.6	0	1855.32	不受限	1850	乐山地调
6666	10kV寿莱一线	内江电力调度控制中心	寿莱一线919开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	86.13	9	1491.8	10000	1865.78	不受限	1850	内江地调
6667	10kV沐裕一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐裕一线914开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	210.81	53	3651.3	0	1891.26	不受限	1850	乐山地调
6668	10kV宋熊线	资中电力调度控制中心	宋熊线923开关	宋家站	20000	否	520	9006.66	公线	359.98	69	6234.9	0	1871.09	不受限	1850	内江地调
6669	10kV大众八路大馈线	天府电力调度控制中心	大众八路943开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	430.4	72	7454.6	0	1898.47	不受限	1850	天府地调
6670	10kV云华线	五通桥电力调度控制中心	云华线911开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	71.33	36	1235.4	0	1882.29	不受限	1850	乐山地调
6671	10kV沙城五线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城五回952开关	沙湾站	100000	否	503	8712.22	公线	298.38	59	5168	800	1873	不受限	1850	乐山地调
6672	10kV凤北一线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北一线911开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	432.73	72	7494.9	0	1858.17	不受限	1850	天府地调
6673	10kV翠充线	成都配调	翠充线915	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	270.97	57	4693.2	0	1860.88	不受限	1850	成都地调
6674	10kV元高路	大邑电力调度控制中心	元高线913开关	元兴	12500	是	400	6928.2	公线	212.01	53	3672	0	1870.56	不受限	1850	成都地调
6675	10kV新镇二路	大邑电力调度控制中心	新镇二线913开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	251.76	63	4360.4	0	1874.98	不受限	1850	成都地调
6676	10kV邦生路	成都配调	邦生线924	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	318.01	67	5507.9	0	1865.44	不受限	1850	成都地调
6677	10kV海达路_专线	成都配调	海达路909	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	316.62	67	5483.8	0	1889.54	不受限	1850	成都地调
6678	10kV城安线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城安线923开关	城南站(蓬安)	113000	否	599	10374.98	公线	430.31	72	7453	0	1884.48	不受限	1850	南充地调
6679	10kV五康线914大馈线	泸川电力调度控制中心	五康线914	五通庙	10000	是	362	6270.02	公线	181.78	50	3148.5	0	1867.52	不受限	1850	泸州地调
6680	10kV石高线大馈线	邻水电力调度控制中心	石高线915开关	石永站	12600	否	295	5109.55	公线	128.7	44	2229	500	1869.59	不受限	1850	广安地调
6681	10kV太平路_主_LTQ909Z	彭州电力调度控制中心	太平线909开关	太清	66000	否	400	6928.2	专线	250.81	63	4344	0	1891.38	不受限	1850	成都地调
6682	10kV天太线大馈线	邻水电力调度控制中心	天太线913开关	天龙站	5000	是	291	5040.27	公线	124.65	43	2158.9	0	1873.32	不受限	1850	广安地调
6683	10kV家高线大馈线	邻水电力调度控制中心	家高线916开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	217	54	3689	4450	1853.4	受限	1850	广安地调
6684	10kV万旭线	新都电力调度控制中心	万旭线927开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	357.66	69	6194.7	0	1864.53	不受限	1850	成都地调
6685	10kV文棉线大馈线	江油电力调度控制中心	文棉路904开关	文胜站	6300	是	240	4156.92	公用	82.5	34	1428.9	0	1896.64	不受限	1850	绵阳地调
6686	10kV大万线	达县电力调度控制中心	10kV.大万线915开关	大树站	18000	否	210	3637.31	公线	81.36	39	1409.2	0	1864.38	不受限	1850	达州地调
6687	10kV长伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	长伍线914开关	长土站	56700	是	367	6356.63	公线	152.42	42	2640	550	1895.3	不受限	1850	自贡地调
6688	10kV保五线大馈线	自贡电力调度控制中心	保五线914开关	保华站	12800	是	330	5715.77	公线	155.54	47	2694	0	1878.62	不受限	1850	自贡地调
6689	10kV富场二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场二线923开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	160.38	53	2777.7	0	1898.83	不受限	1850	绵阳地调
6690	10kV大黄线	达县电力调度控制中心	大黄线913开关	大树站	20000	否	260	4503.33	公线	124.68	48	2159.4	0	1893.6	不受限	1850	达州地调
6691	10kV荣臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣臭线917开关	荣县站	90000	是	553	9578.24	公线	332.94	60	5766.6	0	1895.99	不受限	1850	自贡地调
6692	10kV西都线大馈线	自贡电力调度控制中心	西都线922开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	341.84	61	5920.7	0	1880.46	不受限	1850	自贡地调
6693	10kV东城四线	大竹电力调度控制中心	东城四线922开关	东柳站	40000	是	400	6928.2	公线	211.74	53	3667.3	0	1875.26	不受限	1850	达州地调
6694	10kV官魏线	万源电力调度控制中心	10kV.官魏线918开关	官渡站	31500	是	308	5334.72	公线	137.35	45	2378.9	0	1888.88	不受限	1850	达州地调
6695	10kV小中线大馈线	梓潼电力调度控制中心	小中线904开关	小亭站	40000	是	200	3464.1	公用	52.77	26	914	0	1857.28	不受限	1850	绵阳地调
6696	10kV天白线大馈线	富顺电力调度控制中心	天白线914开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	111.43	41	1930	0	1880.51	不受限	1850	自贡地调
6697	10kV河新线	盐边电力调度控制中心	河新线917开关	河口站	4000	是	250	4330.13	公线	90.47	36	1567	0	1897.1	不受限	1850	攀枝花地调
6698	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	51.59	26	893.6	0	1877.68	不受限	1850	遂宁地调
6699	10kV笔岩线	平昌电力调度控制中心	10kV笔岩线911	笔山站	11300	否	335	5802.37	公线	192.94	58	3341.7	0	1880.43	不受限	1850	巴中地调
6700	10kV打场线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	打场线914	打古	10000	是	302	5230.79	公线	132.12	44	2288.4	0	1896.23	不受限	1850	泸州地调
6701	10kV城水线935大馈线	古蔺电力调度控制中心	城水线935	城郊	20000	是	400	6928.2	公线	210.96	53	3653.9	0	1888.66	不受限	1850	泸州地调
6702	10kV河空线	通江电力调度控制中心	10kV河空线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	107.16	45	1856	0	1885.23	不受限	1850	巴中地调
6703	10kV大交线	巴州电力调度控制中心	10kV大交线858	大佛寺站	100000	否	200	3464.1	公线	71.42	36	1237	0	1880.69	不受限	1850	巴中地调
6704	10kV曾甘线	巴州电力调度控制中心	10kV曾甘线916	曾口站	12600	否	220	3810.51	公线	88.72	40	1536.6	0	1892.86	不受限	1850	巴中地调
6705	10kV玉火线	巴州电力调度控制中心	10kV玉火线956	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	233.13	61	4037.8	0	1885.81	不受限	1850	巴中地调
6706	10kV莱镇线	大英电力调度控制中心	莱镇线924开关	蓬莱	100000	是	550	9526.28	公线	332.32	60	5755.8	0	1865.22	不受限	1850	遂宁地调
6707	10kV永强线	盐边电力调度控制中心	永强线952开关	永兴站	6300	否	200	3464.1	公线	71.84	36	1244.2	0	1873.49	不受限	1850	攀枝花地调
6708	10kV大吉线	蓬溪电力调度控制中心	大吉线912开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	192.36	51	3331.7	0	1892.16	不受限	1850	遂宁地调
6709	10kV丰车线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰车线914开关	丰乐	8000	是	347	6010.22	公线	169.88	49	2942.3	0	1865.88	不受限	1850	泸州地调
6710	10kV任隆线	蓬溪电力调度控制中心	任隆线915开关	任隆	90000	否	300	5196.15	公线	162.82	54	2820	0	1856.53	不受限	1850	遂宁地调
6711	10kV兰木线	平昌电力调度控制中心	10kV兰木线915	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	72.38	36	1253.6	0	1864.09	不受限	1850	巴中地调
6712	10kV红坪线	蓬溪电力调度控制中心	红坪线923开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	194.56	52	3369.7	0	1854.16	不受限	1850	遂宁地调
6713	10kV凤送一回	攀枝花电力调度控制中心	凤送一回912开关	凤凰站	40000	否	200	3464.1	公线	71.03	36	1230.2	0	1887.49	不受限	1850	攀枝花地调
6714	10kV丙头线	米易电力调度控制中心	丙头线971开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	53.09	27	919.45	0	1852	不受限	1850	攀枝花地调
6715	10kV魏福线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏福线924开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	131.03	44	2269.5	0	1887.42	不受限	1850	达州地调
6716	10kV庄颖一线	眉山电力调度控制中心	庄颖一线917开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	246.85	50	4275.5	720	1863.42	不受限	1850	眉山地调
6717	10kV罾油线	南充电力调度控制中心	罾油线928开关	搬罾	360000	否	646	11189.05	专线	474.36	73	8216	0	1854.14	不受限	1850	南充地调
6718	10kV德区路951大馈线	德阳电力调度控制中心	德区路951开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	314.4	55	5445.4	630	1892.03	不受限	1850	德阳地调
6719	10kV双维线	阿坝电力调度控制中心	双维线953开关	双溜索站	3150	是	200	3464.1	公线	52.92	26	916.6	0	1854.68	不受限	1850	阿坝地调
6720	10kV光业三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业III线924开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	333.2	60	5771.1	0	1891.49	不受限	1850	南充地调
6721	10kV东什路	绵竹电力调度控制中心	东什路911开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	334.01	61	5785	0	1863.74	不受限	1850	德阳地调
6722	10kV月乳线	阿坝电力调度控制中心	月乳线917开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	203.58	59	3526	0	1852.02	不受限	1850	阿坝地调
6723	10kV双车线	西充电力调度控制中心	双车线924开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	151.52	50	2624.4	250	1864.49	不受限	1850	南充地调
6724	10kV木镇线	南部电力调度控制中心	10kV木镇线914	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	134.69	50	2332.8	0	1876.09	不受限	1850	南充地调
6725	10kV建四线	南部电力调度控制中心	10kV建四线913	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	88.59	40	1534.4	0	1895.06	不受限	1850	南充地调
6726	10kV老明线大馈线	营山电力调度控制中心	老明线912开关	老林站(营山)	7150	是	200	3464.1	公线	52.54	26	910	0	1861.28	不受限	1850	南充地调
6727	10kV上田线大馈线	雷波电力调度控制中心	上田线913开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850	凉山地调
6728	10kV平鱼线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平鱼线911开关	太平站	6300	否	275	4763.14	公线	139	51	2407.48	0	1879.22	不受限	1850	凉山地调
6729	10kV平槽线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平槽线912开关	太平站	6300	否	220	3810.51	公线	68	31	1177.76	400	1851.6	不受限	1850	凉山地调
6730	10kV北电线	仁寿电力调度控制中心	北电线913	北斗站	10000	否	380	6581.79	公线	234.96	62	4069.5	0	1854.11	不受限	1850	眉山地调
6731	10kV春摇线	剑阁电力调度控制中心	春摇线914小车开关	春风站	80000	否	200	3464.1	公线	71.19	36	1233	0	1884.69	不受限	1850	广元地调
6732	10kV南郑二线	广元电力调度控制中心	南郑二线924开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	212.7	53	3684	0	1858.56	不受限	1850	广元地调
6733	10kV清团线	仁寿电力调度控制中心	清团线961	清水站	16000	是	495	8573.65	公线	288.22	58	4992	0	1866.92	不受限	1850	眉山地调
6734	10kV竹黄线	广元电力调度控制中心	竹黄线925开关	竹园站	80000	否	516	8937.38	公线	356.11	69	6167.9	0	1875.74	不受限	1850	广元地调
6735	10kV龙建线	雨城电力调度控制中心	10kV龙建线926开关	龙观站	100000	否	335	5802.37	公线	366.28	109	6344	3330	1892.13	不受限	1850	雅安地调
6736	10kV阿凉线912	甘洛电力调度控制中心	10kV阿凉线912开关	阿兹觉站	10000	否	220	3810.51	公线	107.7	49	1865.4	0	1850	不受限	1850	凉山地调
6737	10kV万托线	广元电力调度控制中心	万托线915开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	305.65	59	5293.9	0	1856	不受限	1850	广元地调
6738	10kV上林线大馈线	雷波电力调度控制中心	上林线912开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850	凉山地调
6739	10kV盛永线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛永线912开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	81.52	39	1412	0	1861.58	不受限	1850	凉山地调
6740	10kV郊凤线	广元电力调度控制中心	郊凤线929开关	城郊站	80000	是	516	8937.38	公线	303.8	59	5261.8	0	1888.1	不受限	1850	广元地调
6741	10kV撒白线	阿坝电力调度控制中心	撒白线911开关	撒瓦脚站	3150	是	275	4763.14	公线	80.45	29	1393.4	580	1837.11	不受限	1800	阿坝地调
6742	10kV兴琪线	仁寿电力调度控制中心	兴琪线912开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	339.21	69	5875.2	0	1841.08	不受限	1800	眉山地调
6743	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	柏江线912开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	168.05	49	2910.6	0	1814.43	不受限	1800	广元地调
6744	10kV石冠线	剑阁电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石瓮站	10000	是	200	3464.1	公线	54.73	27	948	0	1823.28	不受限	1800	广元地调
6745	10kV仁满线	仁寿电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	290.33	59	5028.6	0	1830.32	不受限	1800	眉山地调
6746	10kV元唤线	苍溪电力调度控制中心	元唤线921开关	35kV苍溪元坝站	20000	否	377	6529.83	公线	234.87	62	4068	0	1808.85	不受限	1800	广元地调
6747	10kV老顺线大馈线	宁南电力调度控制中心	老顺线934开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	71.03	32	1230.2	0	1818.21	不受限	1800	凉山地调
6748	10kV宁韩线927线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁韩线927开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	87.17	40	1509.9	0	1839.56	不受限	1800	凉山地调
6749	10KV松上线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线913开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	87.17	40	1509.9	250	1839.56	不受限	1800	凉山地调
6750	10kV松坪线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松坪线915开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	92.67	42	1605	0	1824.46	不受限	1800	凉山地调
6751	10kV岗湖线	通川电力调度控制中心	10kV.岗湖线957开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	392.15	71	6792	0	1812.83	不受限	1800	达州地调
6752	10kV盐海线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐海线926开关	盐源盐井站	20000	否	380	6581.79	公线	236.18	62	4090.7	0	1832.91	不受限	1800	凉山地调
6753	10kV金酿线	通川电力调度控制中心	金酿线928开关	金山站	153000	是	420	7274.61	公线	232.1	55	4020	0	1799.69	不受限	1800	达州地调
6754	10kV下乡线	阿坝电力调度控制中心	下乡线951开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	30	20	519.6	0	1818.67	不受限	1800	阿坝地调
6755	10kV卫白线	广元电力调度控制中心	卫白线914开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	120.69	48	2090.4	0	1822.31	不受限	1800	广元地调
6756	10kV莫四线	阿坝电力调度控制中心	莫四线956开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	95.13	35	1647.6	800	1839.23	不受限	1800	阿坝地调
6757	10kV曲鞍线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲鞍线912开关	曲依站	3150	否	255	4416.73	公线	123.93	49	2146.5	0	1828.56	不受限	1800	凉山地调

6758	10kV春仁线	仪陇电力调度控制中心	春仁线916开关	春晖站	80000	否	565	9786.09	公线	345.58	61	5985.5	0	1843.37	不受限	1800	南充地调
6759	10kV大刘线	南溪电力调度控制中心	大刘线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	238.68	56	4134	0	1824.26	不受限	1800	宜宾地调
6760	10kV中松路917#线路	中江电力调度控制中心	中松路915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	336.48	61	5827.8	0	1834.79	不受限	1800	德阳地调
6761	10kV兰东线	青神电力调度控制中心	兰东线918开关	兰店站	102000	否	423	7326.57	公线	275.13	65	4765.2	0	1828.71	不受限	1800	眉山地调
6762	10kV中康路	中江电力调度控制中心	中康路914开关	中江站	126000	是	553	9578.24	专线	336.48	61	5827.8	0	1834.79	不受限	1800	德阳地调
6763	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春湾线912开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	73.9	37	1280	0	1837.69	受限	1800	阿坝地调
6764	10kV铁镇线	南部电力调度控制中心	10kV铁镇线913	铁佛塘站(南部)	15000	否	218	3775.87	公线	91.95	42	1592.5	0	1805.78	不受限	1800	南充地调
6765	10kV金水线大馈线南部	南部电力调度控制中心	10kV金水线919	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	42.95	26	743.9	0	1828.19	不受限	1800	南充地调
6766	10kV安彭线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安彭线913开关	安平站	14300	是	174	3013.77	公线	34.85	20	603.6	0	1807.42	不受限	1800	南充地调
6767	10kV贵西线	南江电力调度控制中心	10kV贵西线951	贵民站	3150	否	220	3810.51	公线	91.45	42	1584	0	1845.46	不受限	1800	巴中地调
6768	10kV灵文线	彭山电力调度控制中心	灵文线911开关	灵石站	81500	否	250	4330.13	专线	120.45	48	2086.2	0	1810.92	不受限	1800	眉山地调
6769	10kV双白线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双白线912开关	双沙	16300	是	300	5196.15	公线	135.95	45	2354.6	0	1802.32	不受限	1800	泸州地调
6770	10kV蚂红线	盐边电力调度控制中心	蚂红线974开关	蚂蝗沟站	16000	是	350	6062.18	公线	174.49	50	3022.1	0	1827.64	不受限	1800	攀枝花地调
6771	10kV和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	69.57	32	1205	0	1843.41	不受限	1800	攀枝花地调
6772	10kV诺政线	通江电力调度控制中心	10kV诺政线925	诺江站	26000	否	522	9041.31	公线	363.62	70	6297.9	0	1839.28	不受限	1800	巴中地调
6773	10kV玉滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅱ回955	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	237	62	4104.8	0	1818.81	不受限	1800	巴中地调
6774	10kV北黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄二线923	城北站	20000	否	503	8712.22	公线	346.58	69	6002.8	0	1838.2	不受限	1800	巴中地调
6775	10kV桥会线	蓬溪电力调度控制中心	桥会线914开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	113.56	41	1966.8	0	1843.71	不受限	1800	遂宁地调
6776	10kV游梵线	蓬溪电力调度控制中心	游梵线927开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	115.08	42	1993.2	0	1817.31	不受限	1800	遂宁地调
6777	10kV福青线	蓬溪电力调度控制中心	福青线913开关	天福	20000	是	300	5196.15	公线	134.27	45	2325.6	0	1831.32	不受限	1800	遂宁地调
6778	10kV江长线	彭山电力调度控制中心	江长线915开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	专线	30.88	21	534.8	0	1803.47	不受限	1800	眉山地调
6779	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	二林线913开关	二郎山站	2500	否	120	2078.46	公线	0	11	274.6	0	1870.61	不受限	1800	甘孜地调
6780	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	安大线912开关	安乐坝站	32000	是	170	2944.49	公线	233.72	19	408.1	0	1892.41	不受限	1800	甘孜地调
6781	10kV土硝线大馈线	自贡电力调度控制中心	土硝线926开关	土地坡站	80200	否	503	8712.22	公线	253.75	50	4395	1600	1846	不受限	1800	自贡地调
6782	10kV沙工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙工线933开关	沙坪站	100200	是	660	11431.54	公线	423.04	64	7327	0	1818.23	不受限	1800	自贡地调
6783	10kV西万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西万线927开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	159.66	28	2765.3	4200	1811	不受限	1800	自贡地调
6784	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	71.38	36	1236.3	0	1881.39	不受限	1800	甘孜地调
6785	10kV古建线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古建线912开关	双古站	10000	是	360	6235.38	公线	182.89	51	3167.6	0	1820.7	不受限	1800	自贡地调
6786	10kV双梅线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双梅线943开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	435.25	73	7538.5	0	1814.57	不受限	1800	绵阳地调
6787	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	11.98	18	207.5	0	1870.96	不受限	1800	甘孜地调
6788	10kV沙镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙镇线935开关	沙坪站	100200	是	624	10808	公线	395.09	63	6843	0	1803.4	不受限	1800	自贡地调
6789	10kV顺石线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	6400	是	300	5196.15	公线	116.33	39	2014.8	315	1827.12	不受限	1800	自贡地调
6790	10kV河镇线大馈线	安州电力调度控制中心	河镇线912开关	河清站	30000	否	353	6114.14	公用	208.6	59	3613	80	1809.73	不受限	1800	绵阳地调
6791	10kV金安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金安线923开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	74.92	37	1297.6	0	1820.09	不受限	1800	绵阳地调
6792	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV石恩线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公线	229.98	18	383.2	0	1875.64	不受限	1800	甘孜地调
6793	10kV水镇线	旺苍电力调度控制中心	水镇线913	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	30.48	20	528	0	1810.27	不受限	1800	广元地调
6794	10kV观义线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观义线914开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	213.63	53	3700	0	1842.56	不受限	1800	绵阳地调
6795	10kV长宏线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长宏线910开关	长卿站	63000	是	394	6824.28	公用	210.27	53	3641.8	0	1817.62	不受限	1800	绵阳地调
6796	10kV石高线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	115.51	42	2000.7	0	1809.81	不受限	1800	自贡地调
6797	10kV宏云线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏云线910开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	215.75	54	3736.8	0	1805.76	不受限	1800	绵阳地调
6798	10kV平三一线	达县电力调度控制中心	平三一线912开关	平滩站	9000	否	175	3031.09	公线	53.35	30	924	0	1803.98	不受限	1800	达州地调
6799	10kV青镇二线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇二线922开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	133.72	45	2316	0	1840.92	不受限	1800	达州地调
6800	10kV龙新线大馈线	江油电力调度控制中心	龙新线926开关	龙凤站	31500	否	415	7188.01	公线	268.82	65	4656	0	1813.21	不受限	1800	绵阳地调
6801	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控	理骡线916开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	118.96	25	260.4	0	1811.85	不受限	1800	甘孜地调
6802	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	5.82	15	300.8	0	1847.75	不受限	1800	甘孜地调
6803	10kV木草线	达县电力调度控制中心	10kV.木草线923开关	木头站	81500	是	200	3464.1	公线	77.36	38	1339.87	0	2124.21	不受限	1800	达州地调
6804	10kV楠石路	彭州电力调度控制中心	楠石线911开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	39.2	22	679	0	1815.15	不受限	1800	成都地调
6805	10kV香隆路	彭州电力调度控制中心	香隆路909	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	354.87	70	6146.4	0	1803.71	不受限	1800	成都地调
6806	10kV宝三线	乐至电力调度控制中心	10kV宝三线914开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	69.63	32	1206	0	1842.41	不受限	1800	资阳地调
6807	10kV罗银线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗银线914开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	137.32	51	2378.4	0	1830.49	不受限	1800	南充地调
6808	10kV方盛线大馈线	武胜电力调度控制中心	方盛线956开关	方坪站	80000	否	400	6928.2	公线	24.14	6	418.1	4000	1817.28	不受限	1800	广安地调
6809	10kV绿朋路_特	成都配调	绿朋路956	绿洲	2*50000+6300	否	338	5854.33	专线	198.85	59	3444	0	1824.9	不受限	1800	成都地调
6810	10kV青翠路	都江堰电力调度控制中心	青翠路907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	373.58	62	6470.4	0	1843.44	不受限	1800	成都地调
6811	10kV悦丹路	大邑电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	74.13	37	1284	0	1833.69	不受限	1800	成都地调
6812	10kV德税线	郫都电力调度控制中心	德税线931开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	254.97	64	4416	0	1819.38	不受限	1800	成都地调
6813	10kV桂名路	新都电力调度控制中心	桂名线992	桂湖	166000	是	517	8954.7	专线	309.01	60	5352	0	1811.76	不受限	1800	成都地调
6814	10kV解兴一线	大邑电力调度控制中心	解兴一线935开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	373.5	62	6469	0	1844.84	不受限	1800	成都地调
6815	10kV江尚路	新都电力调度控制中心	江尚线939开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	360.1	70	6237	0	1822.23	不受限	1800	成都地调
6816	10kV川孵线	成都配调	川孵线913	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	272.55	58	4720.6	0	1833.48	不受限	1800	成都地调
6817	10kV五成线	成都配调	五成线928	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	273.91	58	4744.1	0	1809.98	不受限	1800	成都地调
6818	10kV涌雅线	温江电力调度控制中心	涌雅线936开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	121.64	22	2106.8	3750	1805.79	不受限	1800	成都地调
6819	10kV军华线	成都配调	军华线928	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	319.4	68	5532	0	1841.34	不受限	1800	成都地调
6820	10kV鹤镇路	大邑电力调度控制中心	鹤镇线923开关	鹤鸣山	11300	是	400	6928.2	公线	213.72	53	3701.6	0	1840.96	不受限	1800	成都地调
6821	10kV晋吉线	成都配调	晋吉线922	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	274.04	58	4746.4	0	1807.68	不受限	1800	成都地调
6822	10kV胥伦路	都江堰电力调度控制中心	胥伦路907	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	255.38	64	4423.2	0	1812.18	不受限	1800	成都地调
6823	10kV河胜二线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜二线977开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	122.75	31	2126	1614	1802.56	不受限	1800	广安地调
6824	10kV威城中二线	威远电力调度控制中心	威城中二线923开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	341.92	61	5922	0	1837.58	不受限	1800	内江地调
6825	10KV通浪线	乐山电力调度控制中心	通浪线933开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	289.43	66	5013	0	1845.92	不受限	1800	乐山地调
6826	10kV双界线	成都配调	双界路925	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	321.8	68	5573.6	0	1799.74	不受限	1800	成都地调
6827	10kV史东线大馈线	内江电力调度控制中心	史东线922开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	2.81	1	48.7	4000	1828.15	不受限	1800	内江地调
6828	10kV金文线	成都配调	金文路920	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	318.94	67	5524	0	1849.34	不受限	1800	成都地调
6829	10kV三蟠二线	内江电力调度控制中心	三蟠二线929开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	233.83	55	4049.9	0	1811.36	不受限	1800	内江地调
6830	10kV辰锦线	成都配调	辰锦路925开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	319.17	67	5528	0	1845.34	不受限	1800	成都地调
6831	10kV新田线	威远电力调度控制中心	新田线912开关	新店站	30000	是	380	6581.79	公线	199.17	52	3449.6	0	1815.83	不受限	1800	内江地调
6832	10kV三新一线大馈线	内江电力调度控制中心	三新一线912开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	232.78	55	4031.7	0	1829.56	不受限	1800	内江地调
6833	10kV周镇线	井研电力调度控制中心	周镇线911开关	周坡站	16300	否	275	4763.14	公线	144.16	52	2496.78	0	1790.04	不受限	1790	乐山地调
6834	10kV团晶线	内江电力调度控制中心	团晶线921开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	331.8	69	5746.7	0	1766.93	不受限	1750	内江地调
6835	10kV晋科线	成都配调	晋科线905开关	晋阳	102000	是	473	8192.6	公线	274.78	58	4759.2	0	1794.88	不受限	1750	成都地调
6836	10kV东卢线	内江电力调度控制中心	东卢线915开关	东兴站	100000	否	400	0	公线	256.56	64	4443.7	0	1791.68	不受限	1750	内江地调
6837	10kV胥游路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥游路903	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	257.32	64	4456.8	0	1778.58	不受限	1750	成都地调
6838	10kV中再二线(专线)	内江电力调度控制中心	中再二线915开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	168.07	56	2911	0	1765.53	不受限	1750	内江地调
6839	10kV乐中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐中线963开关	乐山站	100000	否	275	4763.14	公线	144.64	53	2505.1	0	1781.73	不受限	1750	乐山地调
6840	10kV双古线大馈线	广安电力调度控制中心	双古线922开关	双河站	80000	否	380	6581.79	公线	227.67	60	3943.2	200	1780.41	不受限	1750	广安地调
6841	10kV双东线大馈线	广安电力调度控制中心	双东线951开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	296.41	59	5133.9	0	1794.3	不受限	1750	广安地调
6842	10kV寿德一线（右线）	蒲江电力调度控制中心	寿德一线905开关	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	368.66	70	6385.2	0	1798.74	不受限	1750	成都地调
6843	10kV暴坪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	暴坪线913开关	暴风坪站	8000	否	275	4763.14	公线	20.09	7	348	2160	1778.83	不受限	1750	乐山地调
6844	10kV虹永路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹永路909	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	257.51	64	4460	0	1775.38	不受限	1750	成都地调
6845	10kV三万路_专线	成都配调	三万路948	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	323.56	68	5604	0	1769.34	不受限	1750	成都地调
6846	10kV庄韩路	大邑电力调度控制中心	庄韩线908开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	378.42	63	6554.3	0	1759.54	不受限	1750	成都地调
6847	10kV鹤分路	大邑电力调度控制中心	鹤分线912开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	公线	78.78	39	1364.4	0	1753.29	不受限	1750	成都地调
6848	10kV店华路大馈线	郫都电力调度控制中心	店华线951开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	436.77	73	7564.8	0	1788.27	不受限	1750	成都地调
6849	10kV大城二线	青白江电力调度控制中心	大城二线915开关	大湾	2*40000	是	553	9578.24	公线	339.42	61	5878.8	0	1783.79	不受限	1750	成都地调
6850	10kV楼佳线	成都配调	楼佳路905	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	4800	1754.08	不受限	1750	成都地调
6851	10kV悦凤路	大邑电力调度控制中心	悦凤线913开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	78.98	39	1368	0	1749.69	不受限	1750	成都地调
6852	10kV益晶二路	成都配调	益晶二路932	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	200.14	59	3466.4	0	1797.83	不受限	1750	成都地调
6853	10kV店双路大馈线	郫都电力调度控制中心	店双路949开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	436.77	73	7564.8	0	1788.27	不受限	1750	成都地调
6854	10kV象奥一路_特	成都配调	象奥一路990	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	322.59	68	5587.2	0	1786.14	不受限	1750	成都地调
6855	10kV正九线	成都配调	正九路918	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	277.14	59	4800	0	1754.08	不受限	1750	成都地调
6856	10kV花医线	郫都电力调度控制中心	花医线934开关	花秋	126000	否	400	6928.2	专线	258.55	65	4478	0	1757.38	不受限	1750	成都地调
6857	10kV筒东路	郫都电力调度控制中心	筒东线923开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	378.91	63	6562.7	0	1751.14	不受限	1750	成都地调
6858	10kV立茶线	仪陇电力调度控制中心	立茶线912开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	92.66	43	1604.8	0	1793.48	不受限	1750	南充地调
6859	10kV大放线921	乐至电力调度控制中心	10kV大放线921开关	大佛站	14600	是	220	3810.51	公用	74.8	34	1295.5	0	1752.91	不受限	1750	资阳地调
6860	10kV石水线924	乐至电力调度控制中心	10kV石水线924	石佛站	13000	是	180	3117.69	公用	41.92	23	726	0	1768.15	不受限	1750	资阳地调
6861	10kV羊部线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊部线911	羊安	120000	是	420	7274.61	公线	234.87	56	4068	0	1751.69	不受限	1750	成都地调
6862	10kV西三路	邛崃电力调度控制中心	西三线913	邛西	126000	是	212	3671.95	专线	67.52	32	1169.4	0	1768.16	不受限	1750	成都地调
6863	10kV光发一路	彭州电力调度控制中心	光发一路956	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	395.21	71	6845	0	1775.42	不受限	1750	成都地调
6864	10kV仙佛线	乐至电力调度控制中心	10kV仙佛线923开关	仙鹤站	63000	是	180	3117.69	公用	41.19	23	713.4	0	1780.75	不受限	1750	资阳地调
6865	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	10kV岳华线912开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	313.86	60	5436	0	1786.79	不受限	1750	资阳地调
6866	10kV楠敖一路	彭州电力调度控制中心	楠敖一线913开关	楠新	8000/2/1	是	300	5196.15	公线	138.57	46	2400	0	1756.92	不受限	1750	成都地调
6867	10kV石焊路	新都电力调度控制中心	石焊线925开关	石板滩	20000	否	200	3464.1	专线	77.5	39	1342.3	0	1775.39	不受限	1750	成都地调
6868	10kV养周线大馈线	简阳电力调度控制中心	养周线913	养马河	20000	否	500	8660.25	公线	272.41	54	4718.2	1280	1796.02	不受限	1750	成都地调
6869	10kV放移线	简阳电力调度控制中心	放移线925开关	解放	109000	是	200	3464.1	专线	56.52	28	979	0	1792.28	不受限	1750	成都地调
6870	10kV中建二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建二线972开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	237.99	63	4122	0	1754.85	不受限	1750	资阳地调
6871	10kV何园二线	新津电力调度控制中心	何园二线907	何店	152000	是	424	7343.9	公线	236.61	56	4098	0	1777.12	不受限	1750	成都地调
6872	10kV徐茶线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐茶线921开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	139.77	52	2420.9	0	1787.99	不受限	1750	南充地调
6873	10kV睢迎线大馈线	安州电力调度控制中心	睢迎线913开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	437.92	73	7584.8	0	1768.27	不受限	1750	绵阳地调
6874	10kV南体线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南体线922开关	南湖站	100000	是	563	9751.45	公线	347.46	62	6018	0	1783.16	不受限	1750	自贡地调
6875	10kV贯镇线大馈线	江油电力调度控制中心	贯镇路905开关	贯山站	5000	否	120	2078.46	公用	4.12	3	71.3	0	1799.31	不受限	1750	绵阳地调
6876	10kV吴石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴石线913开关	吴家站	8000	否	316	5473.28	公用	181.41	57	3142.1	0	1783.85	不受限	1750	绵阳地调
6877	10kV黄定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄定线911开关	黄甸站	6300	否	300	5196.15	公用	167.46	56	2900.4	0	1776.13	不受限	1750	绵阳地调
6878	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	清溪站	81500	否	250	4330.13	公线	122.71	49	2125.3	0	1771.82	不受限	1750	达州地调
6879	10kV木马线	大竹电力调度控制中心	木马线922开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	77.6	39	1344	0	1773.69	不受限	1750	达州地调
6880	10kV化熊西线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊西线962开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	257.79	64	4465	0	1770.38	不受限	1750	达州地调
6881	10kV天工一线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工一线962开关	天星站	80000	是	500	8660.25	公线	296.58	59	5136.7	0	1791.5	不受限	1750	达州地调
6882	10kV石太线大馈线	游仙电力调度控制中心	石太线911开关	石板站	4000	是	200	3464.1	公用	48.07	24	832.5	160	1778.78	不受限	1750	绵阳地调
6883	10kV东陈线	洪雅电力调度控制中心	东陈线912开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	218.29	55	3780.8	0	1761.76	不受限	1750	眉山地调
6884	10kV高格线	攀枝花电力调度控制中心	高格线927开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	138.05	46	2391.1	0	1765.82	不受限	1750	攀枝花地调
6885	10kV兰坦线	平昌电力调度控制中心	10kV兰坦线924	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	146.47	53	2536.8	0	1750.03	不受限	1750	巴中地调
6886	10kV坪矿线	南江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	78.78	39	1364.5	0	1753.19	不受限	1750	巴中地调
6887	10kV通建线	通江电力调度控制中心	10kV通建线952	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	366.39	70	6345.8	0	1791.38	不受限	1750	巴中地调
6888	10kV望水线	巴州电力调度控制中心	10kV望水线914	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	371.03	71	6426.2	0	1757.74	不受限	1750	巴中地调
6889	10kV玉电线	巴州电力调度控制中心	10kV玉电线855	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	95.99	44	1662.6	0	1766.86	不受限	1750	巴中地调
6890	10kV玉象线	大英电力调度控制中心	玉象线911开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	78.3	33	1356.2	200	1769.34	不受限	1750	遂宁地调
6891	10kV莱新线	大英电力调度控制中心	莱新线972开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	340.85	62	5903.5	0	1759.09	不受限	1750	遂宁地调
6892	10kV河棉线918大馈线	纳溪电力调度控制中心	河棉河开一线918开关	河西	81000	是	406	7032.13	公线	221.02	54	3828.1	0	1797.6	不受限	1750	泸州地调
6893	10kV桑渔集线	盐边电力调度控制中心	桑渔集线973开关	桑园站	31500	否	300	5196.15	公线	168.74	56	2922.6	0	1753.93	不受限	1750	攀枝花地调
6894	10kV城奎线665大馈线	泸州电力调度控制中心	城奎线928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	253.07	57	4383.2	0	1782.9	不受限	1750	泸州地调
6895	10kV平地线	仁和电力调度控制中心	平地线912开关	平地站	40000	否	220	3810.51	公线	94.75	43	1641.1	0	1788.36	不受限	1750	攀枝花地调

6896	10kV高农线	攀枝花电力调度控制中心	高农线971开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	138.08	46	2391.6	0	1765.32	不受限	1750	攀枝花地调
6897	10kV同生线	攀枝花西区电力调度控制中	同生线971开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	73.49	18	1272.8	2500	1769.76	不受限	1750	攀枝花地调
6898	10kV石广线	攀枝花西区电力调度控制中	石广线978开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	218.94	55	3792	0	1750.56	不受限	1750	攀枝花地调
6899	10kV白旺线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	白旺线912	白节	10000	是	300	5196.15	公线	138.19	46	2393.4	0	1763.52	不受限	1750	泸州地调
6900	10kV灵化路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵化路907开关	灵杰站	14300	是	600	10392.3	公线	376.21	63	6516	0	1797.84	不受限	1750	德阳地调
6901	10kV继城五路	中江电力调度控制中心	继城五路976开关	继光站	126000	是	599	10374.98	公线	377.64	63	6540.7	0	1759.28	不受限	1750	德阳地调
6902	10kV富远路	绵竹电力调度控制中心	富远路917开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	394.73	72	6836.8	0	1768.03	不受限	1750	德阳地调
6903	10kV拱化路924线路	绵东电力调度控制中心	拱化路924开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	373.74	63	6473.2	0	1771.36	不受限	1750	德阳地调
6904	10kV木三线	南部电力调度控制中心	10kV木三线915	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	93.17	43	1613.7	0	1784.58	不受限	1750	南充地调
6905	10kV倒绿线	营山电力调度控制中心	倒绿线916开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	78.64	39	1362	0	1755.69	不受限	1750	南充地调
6906	10kV北联线大馈线	营山电力调度控制中心	北联线915开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	183.83	48	3184	300	1781.43	不受限	1750	南充地调
6907	10kV虎镇线	广元电力调度控制中心	虎镇线913开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	130.02	50	2252	0	1785.41	不受限	1750	广元地调
6908	10kV鹿川线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿川线914开关	洪川桥站	10000	是	335	5802.37	公线	199	59	3446.68	0	1775.3	不受限	1750	凉山地调
6909	10kV禄马线	仁寿电力调度控制中心	禄马线973开关	禄加站	63000	否	255	4416.73	公线	127.68	50	2211.4	0	1763.66	不受限	1750	眉山地调
6910	10kV石桅线	剑阁电力调度控制中心	石桅线913开关	35kV石瓮站	10000	否	200	3464.1	公线	78.53	39	1360.1	0	1757.59	不受限	1750	广元地调
6911	10kV桂镇Ⅱ路913线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅱ路913开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	199.4	53	3453.6	0	1756.41	不受限	1750	德阳地调
6912	10kV卫雅四线	雅安电力调度控制中心	卫雅四线927开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	258.95	65	4485.1	0	1750.28	不受限	1750	雅安地调
6913	10kV乡清线	蒲城电力调度控制中心	乡清线916开关	东乡站	92000	是	373	6460.55	公线	195.81	52	3391.4	0	1777.04	不受限	1750	达州地调
6914	10kV红建线	仁寿电力调度控制中心	红建线912开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	240.76	63	4170	0	1753.61	不受限	1750	眉山地调
6915	10kV碑铁线	通川电力调度控制中心	10kV.碑铁线913开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	179.68	57	3112.1	0	1798.26	不受限	1750	达州地调
6916	10kV陵航线	苍溪电力调度控制中心	陵航线922开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	278.68	66	4826.7	0	1798.4	不受限	1750	广元地调
6917	10kV老坤线大馈线	宁南电力调度控制中心	老坤线931开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	72.93	33	1263.1	0	1785.31	不受限	1750	凉山地调
6918	10kV红普线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红普线913开关	红房站	81500	否	320	5542.56	公线	186.67	58	3233.2	0	1755.1	不受限	1750	凉山地调
6919	10kV烟马线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV烟马线912开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	45.87	28	794.4	0	1777.69	不受限	1750	凉山地调
6920	10kV尼曲线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼曲线912开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	6.4	5	110.8	0	1759.81	不受限	1750	凉山地调
6921	10kV周金线	井研电力调度控制中心	周金线921开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	119.02	43	2061.37	0	1749.14	不受限	1740	乐山地调
6922	10kV苏顺线933断路器间隔	乐山电力调度控制中心	苏顺线933开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	252.01	57	4364.8	0	1732.02	不受限	1700	乐山地调
6923	10kV奥都一线	内江电力调度控制中心	奥都一线911开关	奥体站	126000	是	964	16696.97	公线	671.73	70	11634.3	0	1723.28	不受限	1700	内江地调
6924	10kV梨永线	内江电力调度控制中心	梨永线912开关	梨园站	10000	是	255	4416.73	公线	104.38	41	1807.8	0	1725.58	不受限	1700	内江地调
6925	10kV东八二线	内江电力调度控制中心	东八二线925开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	240.21	57	4160.5	0	1700.76	不受限	1700	内江地调
6926	10kV红土线	成都配调	红土路开关915	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	324.94	69	5628	0	1745.34	不受限	1700	成都地调
6927	10kV凉中线	资中电力调度控制中心	凉中线923开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	281.11	66	4868.9	0	1725.01	不受限	1700	内江地调
6928	10kV斑城一线	乐山电力调度控制中心	斑城一线915开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	203.63	54	3526.9	0	1738.53	不受限	1700	乐山地调
6929	10kV龙尤线	内江电力调度控制中心	龙尤线913开关	龙门站	10000	是	366	6339.31	公线	176.29	48	3053.4	315	1703.05	不受限	1700	内江地调
6930	10kV清荣一线	威远电力调度控制中心	清荣一线962开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	243.59	51	4219	1526	1737.46	不受限	1700	内江地调
6931	10kV崇双路	都江堰电力调度控制中心	崇双路908	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	260.97	65	4520	0	1715.38	不受限	1700	成都地调
6932	10kV中伏线大馈线	广安电力调度控制中心	中伏线914开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	115.29	44	1996.9	328	1728.1	不受限	1700	广安地调
6933	10kV沙龚线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙龚线941开关	沙湾站	100000	是	425	7361.22	公线	240.07	56	4158	0	1730.98	不受限	1700	乐山地调
6934	10kV东春路大馈线	天府电力调度控制中心	东春路934开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	282.96	42	4900.8	4500	1735.38	不受限	1700	天府地调
6935	10kV双东二线大馈线	广安电力调度控制中心	双东二线922开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	300.1	60	5197.8	0	1730.4	不受限	1700	广安地调
6936	10kV马凉线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV马凉线931开关	马道站	40000	是	345	5975.58	公线	175.01	51	3031.2	0	1749.26	不受限	1700	凉山地调
6937	10kV宋阳线大馈线	广安电力调度控制中心	宋阳线977开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	63.64	29	1102.3	200	1746.11	不受限	1700	广安地调
6938	10kV莲程线大馈线	五通桥电力调度控制中心	莲程线941开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	176.03	51	3048.8	0	1731.66	不受限	1700	乐山地调
6939	10kV丰钢线	新都电力调度控制中心	丰钢线909开关	大丰	20000	否	300	5196.15	公线	169.98	57	2944	0	1732.53	不受限	1700	成都地调
6940	10kV花鼓线大馈线	武胜电力调度控制中心	花鼓线913开关	花岭站	10000	否	230.75	3996.71	公线	106.4	46	1842.8	30	1724.24	不受限	1700	广安地调
6941	10kV长镇线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长镇线912开关	长河站	14300	否	180	3117.69	公用	62.36	35	1080	0	1725.92	不受限	1700	资阳地调
6942	10kV龙东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙东线923开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	164.74	50	2853.3	0	1719.32	不受限	1700	资阳地调
6943	10kV香桂二线	彭州电力调度控制中心	香桂二线907开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	379.4	63	6571.2	0	1742.64	不受限	1700	成都地调
6944	10kV土回线	仪陇电力调度控制中心	土回线924开关	土门站(仪陇)	20000	是	323	5594.52	公线	159.21	49	2757.6	0	1718.02	不受限	1700	南充地调
6945	10kV塔工六线	邛崃电力调度控制中心	塔工六线938开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	354.24	70	6135.5	0	1705.5	不受限	1700	成都地调
6946	10kV塔工七线	邛崃电力调度控制中心	塔工七线933开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	352.19	70	6099.9	0	1741.1	不受限	1700	成都地调
6947	10kV兴街线	仪陇电力调度控制中心	兴街线925开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	239.23	63	4143.5	0	1733.35	不受限	1700	南充地调
6948	10kV金向线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金向线912开关	金溪站(蓬安)	20000	否	178	3083.05	公线	59.94	34	1038.2	0	1736.54	不受限	1700	南充地调
6949	10kV九塔线	彭州电力调度控制中心	九塔线922开关	九陇	32000	是	205	3550.7	公线	64.46	31	1116.5	0	1724.06	不受限	1700	成都地调
6950	10kV立龙线大馈线	仪陇电力调度控制中心	立龙线923开关	立山站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	202.86	54	3513.6	0	1710.26	不受限	1700	南充地调
6951	10kV晋顺线	成都配调	晋顺路929	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	207.07	44	3586.4	1260	1707.68	不受限	1700	成都地调
6952	10kV晋江线	成都配调	晋江路928	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	279.95	59	4848.8	0	1705.28	不受限	1700	成都地调
6953	10kV树宏四线	大邑电力调度控制中心	树宏四线945开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	440.72	73	7633.2	0	1719.87	不受限	1700	成都地调
6954	10kV范迁线	成都配调	范迁路924开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	279.76	59	4845.5	0	1708.58	不受限	1700	成都地调
6955	10kV波置线	成都配调	波置线906	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	278.45	59	4822.7	0	1731.38	不受限	1700	成都地调
6956	10kV桥水路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥水线923开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	379.16	63	6567	0	1746.84	不受限	1700	成都地调
6957	10kV东群路	成都配调	东群路901	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	326.56	69	5656	0	1717.34	不受限	1700	成都地调
6958	10kV绿诚线	成都配调	绿诚路950开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	203.7	60	3528	0	1740.9	不受限	1700	成都地调
6959	10kV灌风路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌风路912	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	261.39	65	4527.3	0	1708.08	不受限	1700	成都地调
6960	10kV苏鹭路	成都配调	苏鹭线、苏科线922	苏坡	2*63000+4000	是	473	8192.6	公线	279.5	59	4841	0	1713.08	不受限	1700	成都地调
6961	10kV花智线大馈线	郫都电力调度控制中心	花智线913开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	381.12	64	6601	0	1712.84	不受限	1700	成都地调
6962	10kV桥都路	郫都电力调度控制中心	桥都线906开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	379.33	63	6570	0	1743.84	不受限	1700	成都地调
6963	10kV州维线	阿坝电力调度控制中心	州维线915开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	174.94	57	3030	0	1724.48	不受限	1700	阿坝地调
6964	10kV山卡线	阿坝电力调度控制中心	山卡线911开关	建山站	5000	是	200	3464.1	公线	44.57	22	772	250	1749.28	不受限	1700	阿坝地调
6965	10kV水江线大馈线	会理电力调度控制中心	水江线911开关	绿水站	20000	否	275	4763.14	公线	124.34	45	2153.6	400	1733.23	不受限	1700	凉山地调
6966	10kV双茂路	什邡电力调度控制中心	双茂路905开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	204.67	54	3544.8	0	1720.63	不受限	1700	德阳地调
6967	10kV彰促线	仁寿电力调度控制中心	彰促线926开关	彰加站	11000	否	210	3637.31	公线	88.59	42	1534.4	0	1739.18	不受限	1700	眉山地调
6968	10kV公香线	剑阁电力调度控制中心	公香线922开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	171.93	50	2977.9	0	1747.13	不受限	1700	广元地调
6969	10kV岗华线	通川电力调度控制中心	10kV.岗华线967开关	木岗站	50000	否	495	8573.65	公线	346.42	70	6000	0	1716.29	不受限	1700	达州地调
6970	10kV潭建线	广元电力调度控制中心	潭建线914开关	35kV龙潭站	7000	否	221	3827.83	公线	89.73	41	1554.1	160	1730.95	不受限	1700	广元地调
6971	10kV剑郊线	剑阁电力调度控制中心	剑郊线921开关	剑阁站	80000	是	453	7846.19	公线	262.66	58	4549.3	0	1727.65	不受限	1700	广元地调
6972	10kV龙金线	仁寿电力调度控制中心	龙金线972开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	243.84	64	4223.3	0	1700.31	不受限	1700	眉山地调
6973	10kV龙镇线	苍溪电力调度控制中心	龙镇线911开关	35kV龙山站	20000	否	300	5196.15	公线	169.7	57	2939.2	0	1737.33	不受限	1700	广元地调
6974	10kV安礼线	石棉电力调度控制中心	安礼线952开关	安全站	6300	否	300	5196.15	公线	171.56	57	2971.5	0	1705.03	不受限	1700	雅安地调
6975	10kV水金线大馈线	会理电力调度控制中心	水金线912开关	绿水站	20000	否	380	6581.79	公线	108	28	1870.6	2350	1703.01	不受限	1700	凉山地调
6976	10kV汉梯线	雨城电力调度控制中心	10kV汉梯线963开关	汉碑站	100400	否	385	6668.4	专线	245.73	64	4256	0	1745.56	不受限	1700	雅安地调
6977	10kV城府线	阿坝电力调度控制中心	城府线921开关	城东站	12000	否	300	5196.15	公线	169.54	57	2936.4	0	1740.13	不受限	1700	阿坝地调
6978	10kV盐灶线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐灶线924开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	54.11	32	937.2	0	1712.84	不受限	1700	凉山地调
6979	10kV城钟线	阿坝电力调度控制中心	城钟线915开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	34.69	23	600.9	0	1737.37	不受限	1700	阿坝地调
6980	10kV甘南线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘南线916小车开关	甘洛站	113200	否	225	3897.11	公线	101.98	45	1766.3	0	1741.1	不受限	1700	凉山地调
6981	10kV汶口线大馈线	雷波电力调度控制中心	汶口线913小车开关	汶水站	6300	否	210	3637.31	公线	88.15	42	1526.8	0	1746.78	不受限	1700	凉山地调
6982	10kV盛溪线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛溪线922小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	130.44	51	2259.2	0	1715.86	不受限	1700	凉山地调
6983	10kV庙双线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙双线981开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	63.03	35	1091.7	0	1714.22	不受限	1700	南充地调
6984	10kV庙扶线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙扶线971开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	98.92	45	1713.3	0	1716.16	不受限	1700	南充地调
6985	10kV大观线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大观线925开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	55.89	32	968	0	1744.39	不受限	1700	南充地调
6986	10kV白万路	罗江电力调度控制中心	白万路914开关	白马站	6300	是	345	5975.58	公线	175.23	51	3035	0	1745.46	不受限	1700	德阳地调
6987	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓华路912开关	仓山站	30800	否	273	4728.5	公线	145.22	53	2515.2	0	1740.45	不受限	1700	德阳地调
6988	10kV建交线	南部电力调度控制中心	建交线914开关	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	241.11	64	4176	0	1700.85	不受限	1700	南充地调
6989	10kV王大线	南部电力调度控制中心	10kV王大线916	王家站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	97.71	45	1692.3	0	1705.98	不受限	1700	南充地调
6990	10kV西蚂线919大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西蚂线919开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	341.86	62	5921.1	0	1741.49	不受限	1700	南充地调
6991	10kV盘群线	南部电力调度控制中心	10kV盘群线911	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	98.59	45	1707.6	0	1721.86	不受限	1700	南充地调
6992	10kV柏金线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏金线924开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	142.66	53	2470.8	0	1738.09	不受限	1700	南充地调
6993	10kV波中线	阿坝电力调度控制中心	波中线913开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	81.71	41	1415.2	0	1702.49	不受限	1700	阿坝地调
6994	10kV城北Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城北II线664开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	203	53	3516	0	1749.43	不受限	1700	宜宾地调
6995	10kV大街线	平昌电力调度控制中心	10kV大街线915	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
6996	10kV大金线	平昌电力调度控制中心	10kV大金线913	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	81.06	41	1403.9	0	1713.79	不受限	1700	巴中地调
6997	10kV坪龙线	南江电力调度控制中心	10kV坪龙线954	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
6998	10kV大龙线	巴州电力调度控制中心	10kV大龙线955	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
6999	10kV大兰线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线953	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7000	10kV家置二线	巴州电力调度控制中心	10kV家置二线967	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7001	10kV平福线	巴州电力调度控制中心	10kV平福线913	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7002	10kV平革线	眉山电力调度控制中心	平革线922开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	179.21	37	3103.9	1850	1724.88	不受限	1700	眉山地调
7003	10kV望运二线	巴州电力调度控制中心	10kV望运二线922	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	372.75	71	6456.1	0	1727.84	不受限	1700	巴中地调
7004	10kV中白线	巴州电力调度控制中心	10kV中白线954	中兴站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7005	10kV林园线	南江电力调度控制中心	10kV林园线852	林家坝站	16300	否	377	6529.83	公线	235.92	63	4086.1	0	1790.75	不受限	1700	巴中地调
7006	10kV坪镇线	南江电力调度控制中心	10kV坪镇线953	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7007	10kV桃宾线	南江电力调度控制中心	10kV桃宾线851	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	97.27	44	1684.7	0	1744.76	不受限	1700	巴中地调
7008	10kV杨金线	南江电力调度控制中心	10kV杨金线855	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7009	10kV大宝线	蓬溪电力调度控制中心	大宝线915开关	大石	16300	是	275	4763.14	公线	121.66	44	2107.1	0	1703.41	不受限	1700	遂宁地调
7010	10kV西土线	平昌电力调度控制中心	10kV西土线914	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700	巴中地调
7011	10kV金桶线	仁和电力调度控制中心	金桶线972开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	170.1	57	2946.1	0	1730.43	不受限	1700	攀枝花地调
7012	10kV东广线	眉山电力调度控制中心	东广线921开关	东馆站	81500	否	255	4416.73	公线	116.63	46	2020	250	1705.06	不受限	1700	眉山地调
7013	10kV米民北线	米易电力调度控制中心	米民北线971开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	275.54	59	4772.3	0	1740.21	不受限	1700	攀枝花地调
7014	10kV尚耳线	眉山电力调度控制中心	尚耳线912开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	238.01	56	4122.4	0	1738.86	不受限	1700	眉山地调
7015	10kV童万线大馈线	富顺电力调度控制中心	待用3线911开关	童寺站	20200	否	210	3637.31	公线	67.51	32	1169.2	0	1740.65	不受限	1700	自贡地调
7016	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控	绕博线922开关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	不受限	1700	甘孜地调
7017	10kV道珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	道珠线913开关	道生灏站	80300	是	563	9751.45	公线	351.44	62	6086.9	0	1714.26	不受限	1700	自贡地调
7018	10kV代钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV代钟线918开关	代家坝站	126000	是	445	7707.63	公线	255.63	57	4427.5	0	1738.6	不受限	1700	自贡地调
7019	10kV御涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪二线941开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	380.33	63	6587.4	0	1726.44	不受限	1700	绵阳地调
7020	10kV九汉线大馈线	江油电力调度控制中心	九汉线913开关	九岭站	6300	否	360	6235.38	公用	223.79	62	3876	0	1735.84	不受限	1700	绵阳地调
7021	10kV南凯线	射洪电力调度控制中心	南凯线921开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	253.65	55	4393.2	240	1740.74	不受限	1700	遂宁地调
7022	10kV土柳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土柳线922开关	土主站	20000	是	264	4572.61	公线	111.55	42	1932	0	1726.09	不受限	1700	达州地调
7023	10kV梁华线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁华线915开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	170.85	57	2959.2	0	1717.33	不受限	1700	达州地调
7024	10kV清孔线958路大馈线专	大竹电力调度控制中心	清孔线926开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	79.19	40	1371.5	0	1746.19	不受限	1700	达州地调
7025	10kV北孟医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV北孟医线911开关	北门站	1905.26	是	125.1	2166.8	公线	0	22	451.4	0	1733.44	不受限	1700	甘孜地调
7026	10kV化熊东线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊东线972开关	化二站	100000	是	500	8660.25	公线	299.48	60	5187	0	1741.2	不受限	1700	达州地调
7027	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	德阿线912开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公线	11.86	19	205.5	1.25	1741.8	不受限	1700	甘孜地调
7028	10kV擂镇二线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇二线914开关	擂鼓站	80000	是	300	5196.15	公用	139.61	47	2418	0	1738.92	不受限	1700	绵阳地调
7029	10kV天木线大馈线	富顺电力调度控制中心	天木线915开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	122.4	45	2120	0	1690.51	不受限	1650	自贡地调
7030	10kV顺天线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	6400	是	288	4988.31	公线	134.62	47	2331.6	0	1659.05	不受限	1650	自贡地调
7031	10kV土自Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土自Ⅰ线912开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	288.28	60	4993	0	1671.93	不受限	1650	自贡地调
7032	10kV道小线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道小线928开关	道生灏站	80000	是	380	6581.79	公线	208.52	55	3611.5	0	1653.93	不受限	1650	自贡地调
7033	10kV杨南线	达县电力调度控制中心	杨南线974开关	杨柳垭站	83000	是	175	3031.09	公线	43.11	25	746.6	0	1678.27	不受限	1650	达州地调

7034	10kV南公线大馈线	自贡电力调度控制中心	南公线926开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	307.91	55	5333	800	1668.16	不受限	1650	自贡地调
7035	10kV茶镇线大馈线	安州电力调度控制中心	茶镇线913开关	茶坪站	6300	否	269	4659.22	公用	144.46	54	2502	0	1691.3	不受限	1650	绵阳地调
7036	10kV荣溪线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣溪线927开关	荣县站	91400	是	415	7188.01	公线	222.17	54	3848	250	1652.41	不受限	1650	自贡地调
7037	10kV黄镇线大馈线	安州电力调度控制中心	黄镇线941开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	173.2	58	2999.9	0	1676.63	不受限	1650	绵阳地调
7038	10kV化经线	达县电力调度控制中心	化经线917开关	化二站	102000	否	400	6928.2	公线	263.65	66	4566.4	0	1668.98	不受限	1650	达州地调
7039	10kV嘉攀线	旺苍电力调度控制中心	嘉攀线917	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	38.46	26	666.2	0	1672.07	不受限	1650	广元地调
7040	10kV青董线	万源电力调度控制中心	10kV.青董线923开关	青花站	5000	否	150	2598.08	公线	39.32	26	681	0	1657.27	不受限	1650	达州地调
7041	10kV彭大线	彭山电力调度控制中心	彭大线924开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	289	60	5005.4	0	1673.38	不受限	1650	眉山地调
7042	10kV蚂河线	盐边电力调度控制中心	蚂河线954开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650	攀枝花地调
7043	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河绿线916开关	河口站	4000	否	240	4156.92	公线	119.52	50	2070	0	1671.23	不受限	1650	攀枝花地调
7044	10kV麻镇线	通江电力调度控制中心	10kV麻镇线912	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	76.67	40	1328	0	1664.99	不受限	1650	巴中地调
7045	10kV麻云线	通江电力调度控制中心	10kV麻云线911	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	77.14	40	1336	0	1656.99	不受限	1650	巴中地调
7046	10kV通南线	通江电力调度控制中心	10kV通南线853	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	374.47	72	6485.9	0	1651.28	不受限	1650	巴中地调
7047	10kV恩风线	巴州电力调度控制中心	10kV恩风线958	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	413.45	73	7160.9	0	1677.76	不受限	1650	巴中地调
7048	10kV洞兆线644大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞兆线924开关	石洞	127000	否	150	2598.08	专线	38.98	26	675.1	0	1663.17	不受限	1650	泸州地调
7049	10kV隆同线	大英电力调度控制中心	隆同线922开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	218.54	55	3785.1	100	1657.46	不受限	1650	遂宁地调
7050	10kV树长线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	树长线912	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	150.23	49	2601.9	0	1665.88	不受限	1650	泸州地调
7051	10kV科白一线914	眉山电力调度控制中心	科白一线914开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	299.11	60	5180.6	0	1678.32	不受限	1650	眉山地调
7052	10kV兰岸线	平昌电力调度控制中心	10kV兰岸线913	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	83.9	42	1453.2	0	1664.49	不受限	1650	巴中地调
7053	10kV南亘线	仁和电力调度控制中心	南亘线994开关	南山站	50000	否	450	7794.23	公线	309.13	69	5354.1	0	1660.71	不受限	1650	攀枝花地调
7054	10kV白长东线	仁和电力调度控制中心	白长东线956开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	307.76	68	5330.4	0	1684.41	不受限	1650	攀枝花地调
7055	10kV高保线	攀枝花电力调度控制中心	高保线977开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	144.7	48	2506.2	0	1650.72	不受限	1650	攀枝花地调
7056	10kV杨洞线	攀枝花西区电力调度控制中	杨洞线955开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	144.28	48	2498.9	0	1658.02	不受限	1650	攀枝花地调
7057	10kV桃乱线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃乱线914开关	桃花山站(阆中)	20000	否	380.2	6585.26	公线	246.47	65	4268.8	0	1657.93	不受限	1650	南充地调
7058	10kV带陈二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅱ线916开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	316.41	57	5480.3	500	1682.29	不受限	1650	南充地调
7059	10kV鲁学线	宜宾电力调度控制中心	鲁学线968开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	141.63	30	2453.1	2500	1697.97	不受限	1650	宜宾地调
7060	10kV光园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅰ线926开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	293.02	53	5075.1	900	1687.49	不受限	1650	南充地调
7061	10kV万联路956#线路	中江电力调度控制中心	万联路956开关	万福站	20000	否	273	4728.5	公线	79.86	29	1383.1	1200	1672.55	不受限	1650	德阳地调
7062	10kV叙坪线	宜宾电力调度控制中心	叙坪线637开关	叙南站	50000	是	290	5022.95	公线	135.1	47	2340	0	1678.36	不受限	1650	宜宾地调
7063	10kV仓双路	中江电力调度控制中心	仓双路923开关	仓山站	22500	否	400	6928.2	公线	264.2	66	4576	0	1659.38	不受限	1650	德阳地调
7064	10kV九江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九江II线633开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	208.42	55	3609.9	0	1655.53	不受限	1650	宜宾地调
7065	10kV观嘎线	阿坝电力调度控制中心	观嘎线912开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	61.96	31	1073.2	0	1698.08	不受限	1650	阿坝地调
7066	10kV湾河线	南部电力调度控制中心	10kV湾河线939	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	243.3	65	4214	0	1662.85	不受限	1650	南充地调
7067	10kV德华二路	德阳电力调度控制中心	德华二路918开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	345.12	63	5977.5	0	1671.24	不受限	1650	德阳地调
7068	10kV里工线大馈线	阆中电力调度控制中心	里工线912开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	239.84	64	4154	0	1660.49	不受限	1650	南充地调
7069	10kV马喻线大馈线	高坪电力调度控制中心	马喻线912开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	173.71	44	3008.7	840	1666.15	不受限	1650	南充地调
7070	10kV中商线大馈线	阆中电力调度控制中心	中商线914开关	阆中站	113000	否	552	9560.92	公线	398.87	72	6908.4	0	1696.43	不受限	1650	南充地调
7071	10kV底瓦一线	阿坝电力调度控制中心	底瓦一线913开关	阿底站	12600	是	200	3464.1	公线	62.38	31	1080.4	0	1690.88	不受限	1650	阿坝地调
7072	10kV城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线932开关	金川城关站	25350	是	275	4763.14	公线	123.7	45	2142.4	0	1668.11	不受限	1650	阿坝地调
7073	10kV瓦牧线	阿坝电力调度控制中心	瓦牧线953开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	41.22	24	714	315	1698.98	不受限	1650	阿坝地调
7074	10kV三罗线	蒲城电力调度控制中心	三罗线913开关	三墩站	20000	是	400	6928.2	公线	222.03	56	3845.6	0	1696.96	不受限	1650	达州地调
7075	10kV凉农线	蒲城电力调度控制中心	凉农线923开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	84.34	42	1460.8	0	1656.89	不受限	1650	达州地调
7076	10kV迎双线	剑阁电力调度控制中心	迎双线915开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	62.81	31	1087.9	0	1683.38	不受限	1650	广元地调
7077	10kV帽家二线	仁寿电力调度控制中心	帽家二线921开关	帽顶山站	50000	否	300	5196.15	专线	174.6	58	3024	0	1652.53	不受限	1650	眉山地调
7078	10kV春镇一线	剑阁电力调度控制中心	春镇一线915小车开关	春风站	80000	是	390	6755	公线	216.5	56	3749.7	0	1654.3	不受限	1650	广元地调
7079	10kV汉关线	剑阁电力调度控制中心	汉关线925开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	175.78	52	3044.5	0	1680.53	不受限	1650	广元地调
7080	10kV柳西线	剑阁电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳沟站	12600	否	188	3256.26	公线	71.72	38	1242.2	0	1688.43	不受限	1650	广元地调
7081	10kV陵肖一线	苍溪电力调度控制中心	陵肖一线911开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	341.39	70	5912.8	0	1694.37	不受限	1650	广元地调
7082	10kV视五一线	仁寿电力调度控制中心	视五一线976开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	300.45	61	5203.8	0	1655.12	不受限	1650	眉山地调
7083	10kV红李线	仁寿电力调度控制中心	红李线911开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	245.32	65	4249	0	1674.61	不受限	1650	眉山地调
7084	10kV蜂大线	宝兴电力调度控制中心	蜂大线917开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	229.4	63	3973.2	0	1685.41	不受限	1650	雅安地调
7085	10kV平工线	广元电力调度控制中心	平工线928开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	265.42	66	4597	0	1685.14	不受限	1650	广元地调
7086	10kV竹城二线	广元电力调度控制中心	竹城二线922开关	竹园站	80000	否	341	5906.29	公线	210.01	62	3637.4	0	1678.26	不受限	1650	广元地调
7087	10kV长足线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV长足线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公线	55.98	33	969.5	0	1680.54	不受限	1650	凉山地调
7088	10kV九东线	广元电力调度控制中心	九东线912开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	265.14	59	4592.3	815	1654.27	不受限	1650	广元地调
7089	10kV北东线912大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北东线912开关	北山站	6300	是	120	2078.46	公线	26.6	22	460.7	0	1662.77	不受限	1650	凉山地调
7090	10kV北西线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北西线911开关	北山站	6300	否	120	2078.46	公线	11.07	9	191.7	0	1678.91	不受限	1650	凉山地调
7091	10kV店筒路大馈线	郫都电力调度控制中心	店筒线986开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	444.51	74	7698.9	0	1654.17	不受限	1650	成都地调
7092	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	328.76	70	5694.2	0	1679.14	不受限	1650	成都地调
7093	10kV新揭路	大邑电力调度控制中心	新揭线915开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	62.94	31	1090.1	0	1681.18	不受限	1650	成都地调
7094	10kV东较线	成都配调	东较路922	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	282.68	60	4896	0	1658.08	不受限	1650	成都地调
7095	10kV白丰路专线	成都配调	白丰线913	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	328.61	69	5691.6	0	1681.74	不受限	1650	成都地调
7096	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	281.62	60	4877.6	0	1676.48	不受限	1650	成都地调
7097	10kV梓红线	郫都电力调度控制中心	梓红线920开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	公线	444.38	74	7696.6	0	1656.47	不受限	1650	成都地调
7098	10kV天新路	郫都电力调度控制中心	天新线914开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	443.19	74	7676	0	1677.07	不受限	1650	成都地调
7099	10kV小通路	彭州电力调度控制中心	小通线912开关	小鱼洞	6300	是	400	6928.2	公线	222.63	56	3856	0	1686.56	不受限	1650	成都地调
7100	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	兴赛线917开关	复兴站	80000	否	323	5594.52	公线	193.42	60	3350.1	0	1684.97	不受限	1650	南充地调
7101	10kV坡兴线	仪陇电力调度控制中心	坡兴线922开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	243.65	65	4220.1	0	1656.75	不受限	1650	南充地调
7102	10kV天护线	安岳电力调度控制中心	10kV天护线913开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	168.36	51	2916	0	1656.62	不受限	1650	资阳地调
7103	10kV奇镇线652大馈线	泸川电力调度控制中心	奇镇线913	奇峰	10000	是	308	5334.72	公线	146.21	47	2532.3	50	1685.48	不受限	1650	泸州地调
7104	10kV临坊路大馈线	邛崃电力调度控制中心	临坊路922	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	354.67	71	6142.8	0	1698.2	不受限	1650	成都地调
7105	10kV邛宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛宝线928开关	邛崃	63000	否	255	4416.73	公线	131.64	52	2280	0	1695.06	不受限	1650	成都地调
7106	10kV玉滨线	邛崃电力调度控制中心	玉滨线923	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	441.89	74	7653.6	0	1699.47	不受限	1650	成都地调
7107	10kV牛会线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛会线956开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	276.4	59	4787.2	0	1656.03	不受限	1650	广安地调
7108	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	103.58	46	1794	0	1678.33	不受限	1650	广安地调
7109	10kV宋沟线大馈线	广安电力调度控制中心	宋沟线974开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	79.86	36	1383.2	0	1665.21	不受限	1650	广安地调
7110	10kV清新一线大馈线	天府电力调度控制中心	清新一路913开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	223.21	56	3866	0	1676.56	不受限	1650	天府地调
7111	10kV杨张线	马边彝族自治县电力调度控	杨张线926开关	杨柳湾站	85500	是	445	7707.63	公线	259.77	58	4499.2	0	1666.9	不受限	1650	乐山地调
7112	10kV堰川线	天府电力调度控制中心	堰川线936开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	263.34	66	4561.1	0	1674.28	不受限	1650	天府地调
7113	10kV威雄一线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄一线911开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	169.99	47	2944.2	1000	1667.64	不受限	1650	内江地调
7114	10kV新凡线912大馈线	沐川电力调度控制中心	新凡线912开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	263.93	66	4571.2	0	1664.18	不受限	1650	乐山地调
7115	10kV八印一线	内江电力调度控制中心	八印一线914开关	八角井站	90000	否	200	3464.1	专线	52.2	26	904.1	550	1663.59	不受限	1650	内江地调
7116	10kV朝强线	内江电力调度控制中心	朝强线914开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	137.55	36	2382.3	1200	1683.13	不受限	1650	内江地调
7117	10kV邦成线	成都配调	邦成路915	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	329.94	70	5714.6	0	1658.74	不受限	1650	成都地调
7118	10kV永镇线913大馈线	沐川电力调度控制中心	永镇913开关	永福站	12600	是	300	5196.15	公线	142	47	2459.4	0	1697.52	不受限	1650	乐山地调
7119	10kV兴石线	资中电力调度控制中心	兴石线912开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	200.61	54	3474.5	0	1666.23	不受限	1650	内江地调
7120	10kV凉石线	资中电力调度控制中心	凉石线911开关	凉水井	330000	否	505	8746.86	公线	322.84	64	5591.6	610	1670.57	不受限	1650	内江地调
7121	10kV桥中线	资中电力调度控制中心	桥中线916开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	319.26	53	5529.6	2150	1673.47	不受限	1650	内江地调
7122	10kV环农线	成都配调	环农线910	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	281.66	60	4878.4	0	1675.68	不受限	1650	成都地调
7123	10kV腾青路专线	成都配调	腾青路930	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	327.63	69	5674.5	0	1698.84	不受限	1650	成都地调
7124	10kV南高线	成都配调	南高线922	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	282.26	60	4888.8	0	1665.28	不受限	1650	成都地调
7125	10kV洞量线	成都配调	洞量路944	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	282.96	60	4900.8	0	1653.28	不受限	1650	成都地调
7126	10kV两太线	威远电力调度控制中心	两太线925开关	两河站	16000	是	335	5802.37	专线	94.33	28	1633.8	1350	1658.1	不受限	1650	内江地调
7127	10kV塘代路	成都配调	塘代路928	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	270.38	66	4683	0	1692.68	不受限	1650	成都地调
7128	10kV白泉线	成都配调	白泉路908	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	281.92	60	4882.8	0	1671.28	不受限	1650	成都地调
7129	10kV团镇二线	内江电力调度控制中心	团镇二线927开关	团结站	100000	是	366	6339.31	公线	195.53	53	3386.5	0	1684.95	不受限	1650	内江地调
7130	10kV晋金一路	成都配调	晋金一路913	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	328.18	69	5684	0	1689.34	不受限	1650	成都地调
7131	10kV马城线	内江电力调度控制中心	马城线913开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	243.85	58	4223.4	0	1637.86	不受限	1600	内江地调
7132	10kV公三线	资中电力调度控制中心	公三线915开关	公民站	10000	否	150	2598.08	公线	41.97	27	726.92	0	1611.35	不受限	1600	内江地调
7133	10kV北城线	资中电力调度控制中心	北城线913开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	238.78	64	4130.47	945	1652.84	不受限	1600	内江地调
7134	10kV连云线大馈线	威远电力调度控制中心	连云线919开关	连界场站	71500	否	366	6339.31	公线	190.33	52	3296.6	800	1608.78	不受限	1600	内江地调
7135	10kV怡悦线大馈线	天府电力调度控制中心	怡悦线936开关	怡居	63000	否	600	10392.3	专线	446.82	74	7738.9	0	1614.17	不受限	1600	天府地调
7136	10kV牧研路大馈线	天府电力调度控制中心	牧研路923开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	265.55	66	4599.4	0	1635.98	不受限	1600	天府地调
7137	10kV星代线大馈线	天府电力调度控制中心	星代线911开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	266.43	67	4614.6	0	1620.78	不受限	1600	天府地调
7138	10kV保高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保高线922开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公用	123.31	45	2135.8	50	1624.71	不受限	1600	资阳地调
7139	10kV民安路大馈线	崇州电力调度控制中心	民安路927	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	374.13	64	6480	0	1639.86	不受限	1600	成都地调
7140	10kV仙南二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南二线973开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	321.65	62	5571	0	1634.33	不受限	1600	资阳地调
7141	10kV水高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水高线911	水口	14300	是	300	5196.15	公线	145.51	49	2520.2	0	1636.72	不受限	1600	成都地调
7142	10kV沙君二线	彭州电力调度控制中心	沙君二线923开关	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	404.71	73	7009.6	0	1610.82	不受限	1600	成都地调
7143	10kV十红线大馈线	简阳电力调度控制中心	十红线923开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	203.31	83	2159.3	6780	1622.17	不受限	1600	成都地调
7144	10kV河新二线大馈线	新都电力调度控制中心	河新二线911开关	河屯	40000	否	500	8660.25	公线	252.89	51	4380	1794	1620.22	不受限	1600	成都地调
7145	10kV龙镇三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇三线919开关	龙台站	113000	否	220	3810.51	公线	105.58	48	1828.7	0	1600.76	不受限	1600	资阳地调
7146	10kV太沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	太沙路924开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	446.58	74	7734.7	0	1618.37	不受限	1600	成都地调
7147	10kV树王二路	大邑电力调度控制中心	树王二线952开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	383.63	72	6644.4	0	1648.66	不受限	1600	成都地调
7148	10kV革城二线	青白江电力调度控制中心	革城二线926开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	349.43	63	6052.1	0	1610.49	不受限	1600	成都地调
7149	10kV曙华线	青白江电力调度控制中心	曙华线962开关	曙光	2*40000	否	560	9699.48	公线	410.97	73	7118	0	1611.53	不受限	1600	成都地调
7150	10kV平部线	成都配调	平部路923	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	330.53	70	5724.8	0	1648.54	不受限	1600	成都地调
7151	10kV楼香线	青白江电力调度控制中心	楼香线913开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	302.54	61	5240	0	1618.92	不受限	1600	成都地调
7152	10kV桂抗线	新都电力调度控制中心	桂抗线940开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	224.94	56	3896	0	1646.56	不受限	1600	成都地调
7153	10kV庄杰线	大邑电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	264.78	66	4586	0	1649.38	不受限	1600	成都地调
7154	10kV楼犁线	青白江电力调度控制中心	楼犁线924开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	专线	411.58	73	7128.5	0	1601.03	不受限	1600	成都地调
7155	10kV栗茶线	大邑电力调度控制中心	栗茶线923开关	栗子坪	16000	否	200	3464.1	公线	87.64	44	1518	0	1599.69	不受限	1600	成都地调
7156	10kV革欧线	青白江电力调度控制中心	革欧线907开关	革新	2*50000	否	495	8573.65	专线	351.39	71	6086.1	0	1630.19	不受限	1600	成都地调
7157	10kV温创路	成都配调	温创路913	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	333.19	70	5770.8	0	1602.54	不受限	1600	成都地调
7158	10kV邦星路	成都配调	邦星路907	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	284.76	60	4932.1	0	1621.98	不受限	1600	成都地调
7159	10kV高红线	郫都电力调度控制中心	高红线917开关	高店子	128000	是	600	10392.3	公线	387.47	65	6711	0	1602.84	不受限	1600	成都地调
7160	10kV交江线	布拖电力调度控制中心	交江线926小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	86.33	43	1495.2	0	1622.49	不受限	1600	凉山地调
7161	10kV城河线	阿坝电力调度控制中心	城河线912开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	123.7	45	2142.4	20	1648.11	不受限	1600	阿坝地调
7162	10kV峰镇线	蒲城电力调度控制中心	峰镇线912开关	峰城站	10000	否	200	3464.1	公线	87.53	44	1516	0	1601.69	不受限	1600	达州地调
7163	10kV凉乡线	蒲城电力调度控制中心	凉乡线913开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	67.78	34	1174	0	1628.69	不受限	1600	达州地调
7164	10kV杨柳线	仁寿电力调度控制中心	杨柳线913开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	177.49	59	3074.1	0	1602.43	不受限	1600	眉山地调
7165	10kV谷胆线	阿坝电力调度控制中心	谷胆线924开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	160.46	53	2779.1	250	1647.43	不受限	1600	阿坝地调
7166	10kV朝双I路	什邡电力调度控制中心	朝双Ⅰ路916开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	60	6	600	6000	1648.74	不受限	1600	德阳地调
7167	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	元农线914小车开关	35kV元山站	20000	否	277	4797.78	公线	154.71	56	2679.6	0	1638.4	不受限	1600	广元地调
7168	10kV禄加线	仁寿电力调度控制中心	禄加线971开关	禄加站	63000	否	380	6581.79	公线	249.3	66	4317.8	0	1605.81	不受限	1600	眉山地调
7169	10kV阳镇线	广元电力调度控制中心	阳镇线915手车开关	35kV朝阳站	6300	否	150	2598.08	公线	41.85	28	724.8	0	1613.47	不受限	1600	广元地调
7170	10kV视琪线	仁寿电力调度控制中心	视琪线978开关	视高站	100000	否	495	8573.65	专线	350.79	71	6075.6	0	1640.69	不受限	1600	眉山地调
7171	10kV柳曾线	广元电力调度控制中心	柳曾线915开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	161.88	57	2803.8	0	1607.73	不受限	1600	广元地调

7172	10kV黎溪线大馈线	会理电力调度控制中心	黎溪线923小车开关	黎溪站	100000	否	220	3810.51	公线	103.07	47	1785.1	0	1644.36	不受限	1600	凉山地调
7173	10kV城盘线	阿坝电力调度控制中心	城盘线923开关	城东站	10000	否	265	4589.93	公线	145.55	55	2520.9	0	1610.4	不受限	1600	阿坝地调
7174	10kV龙山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙山线922开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	393.19	64	6810	0	1642.41	不受限	1600	凉山地调
7175	10kV古江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古江线911开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	178	51	3082.96	525	1614.02	不受限	1600	凉山地调
7176	10kV海哨线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海哨线912开关	海门桥站	10000	是	220	3810.51	公线	81.19	37	1406.2	0	1642.21	不受限	1600	凉山地调
7177	10kV海坪线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海坪线917开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	58.89	27	1020	0	1609.46	不受限	1600	凉山地调
7178	10kV轮园一线	广元电力调度控制中心	轮园一线961开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	267	67	4624.4	0	1610.98	不受限	1600	广元地调
7179	10kV魏家线	通川电力调度控制中心	10kV.魏家线951开关	魏兴站	80000	是	365	6321.99	公线	198.61	54	3440	0	1617.59	不受限	1600	达州地调
7180	10kV青店一线	青神电力调度控制中心	青店一线915开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	170.98	40	2961.3	2000	1632.61	不受限	1600	眉山地调
7181	10kV山民路	中江电力调度控制中心	山民路924开关	松山站	102000	是	599	10374.98	公线	384.6	64	6661.2	0	1638.78	不受限	1600	德阳地调
7182	10kV大天线924大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大天线924开关	大通站	16300	是	345.1	5977.31	公线	182.85	53	3167	0	1614.85	不受限	1600	南充地调
7183	10kV新江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新江I线954开关	建新站	82000	是	300	5196.15	公线	146.29	49	2533.7	0	1623.22	不受限	1600	宜宾地调
7184	10kV星文一线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅰ线919开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	347.7	63	6022.1	0	1640.49	不受限	1600	南充地调
7185	10kV光府线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光府线911开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	403.61	73	6990.6	0	1629.82	不受限	1600	南充地调
7186	10kV坪店线	南部电力调度控制中心	10kV坪店线915	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	103.09	47	1785.5	0	1643.96	不受限	1600	南充地调
7187	10kV凌环线	南部电力调度控制中心	凌环线925开关	凌云站(南部)	40000	否	507	8781.5	公线	363.45	72	6295	0	1608.35	不受限	1600	南充地调
7188	10kV伏柳线	南部电力调度控制中心	10kV伏柳线919	伏虎站(南部)	4000	否	220	3810.51	公线	103.19	47	1787.3	0	1642.16	不受限	1600	南充地调
7189	10kV陈凉线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈凉线921开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	182	3152.33	公线	69.7	38	1207.2	0	1629.9	不受限	1600	南充地调
7190	10kV古北线大馈线	阆中电力调度控制中心	古北线915开关	古城站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	226.49	57	3922.8	0	1619.76	不受限	1600	南充地调
7191	10kV金马线大馈线	阆中电力调度控制中心	金马线916开关	金垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	104.83	48	1815.6	0	1613.86	不受限	1600	南充地调
7192	10kV绿兴线大馈线	营山电力调度控制中心	绿兴线913开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	84.99	42	1472	0	1645.69	不受限	1600	南充地调
7193	10kV春滨线	仪陇电力调度控制中心	春滨线910开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	358.24	63	6204.7	0	1624.17	不受限	1600	南充地调
7194	10kV春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	361.4	71	6259.5	0	1643.85	不受限	1600	南充地调
7195	10kV北新线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北新线911开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	126.82	46	2196.6	0	1613.91	不受限	1600	南充地调
7196	10kV古新一线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新一线962	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	298.26	61	5165.8	0	1609.98	不受限	1600	泸州地调
7197	10kV园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	123.26	41	2134.8	400	1622.12	不受限	1600	攀枝花地调
7198	10kV凤泰二线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰二线927开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	145.41	48	2518.5	0	1638.42	不受限	1600	攀枝花地调
7199	10kV况通线922大馈线	泸州电力调度控制中心	况通线922	况场	20000	是	194	3360.18	公线	60.97	31	1056	0	1632.14	不受限	1600	泸州地调
7200	10kV洪镇线	通江电力调度控制中心	10kV洪镇线921	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	169.9	58	2942.7	0	1609.13	不受限	1600	巴中地调
7201	10kV高开线	通江电力调度控制中心	10kV高开线913	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	200.37	61	3470.4	0	1642.62	不受限	1600	巴中地调
7202	10kV洛团线	巴州电力调度控制中心	10kV洛团线956	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	85.57	43	1482	0	1635.69	不受限	1600	巴中地调
7203	10kV洛中线	巴州电力调度控制中心	10kV洛中线955	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	84.92	42	1470.9	0	1646.79	不受限	1600	巴中地调
7204	10kV南南一线	巴州电力调度控制中心	10kV南南一线954	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	265.5	66	4598.4	0	1636.98	不受限	1600	巴中地调
7205	10kV温聂线	大英电力调度控制中心	温聂线916开关	温家坪	80000	否	520	9006.66	公线	375.66	72	6506.4	0	1599.59	不受限	1600	遂宁地调
7206	10kV冯奢线925大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯奢线925开关	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	276.29	60	4785.3	0	1630.22	不受限	1600	泸州地调
7207	10kV文华线	蓬溪电力调度控制中心	文华线912开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	67.6	34	1170.8	0	1600.48	不受限	1600	遂宁地调
7208	10kV桥中线	蓬溪电力调度控制中心	桥中线915开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	146.58	49	2538.7	0	1618.22	不受限	1600	遂宁地调
7209	10kV兴广一线	仁和电力调度控制中心	兴广一线978开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	267.58	59	4634.4	0	1600.98	不受限	1600	攀枝花地调
7210	10kV大电甲线	攀枝花西区电力调度控制中	大电甲线938开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	209.27	55	3624.6	0	1640.83	不受限	1600	攀枝花地调
7211	10kV海未线大馈线	富顺电力调度控制中心	海未线919开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	专线	400	73	6928	0	1645.65	不受限	1600	自贡地调
7212	10kV金洗线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金洗线921开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	86.65	43	1500.8	0	1616.89	不受限	1600	绵阳地调
7213	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV东天线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公线	494.48	17	564.4	0	1615.85	不受限	1600	甘孜地调
7214	10kV黄利线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄利线913开关	黄甸站	6300	否	150	2598.08	公用	40.6	27	703.2	0	1635.07	不受限	1600	绵阳地调
7215	10kV界工线大馈线	安州电力调度控制中心	界工线926开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	176.33	59	3054	0	1622.53	不受限	1600	绵阳地调
7216	10kV安凉线	射洪电力调度控制中心	安凉线915开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	296.79	61	5140.4	0	1649.24	不受限	1600	遂宁地调
7217	10kV青金线	射洪电力调度控制中心	青金线915开关	青岗	11300	是	178	3083.05	公线	49.56	28	858.3	0	1608.14	不受限	1600	遂宁地调
7218	10kV土凤线大馈线	自贡电力调度控制中心	土凤线917开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	262.64	59	4549	0	1617.1	不受限	1600	自贡地调
7219	10kV华枣线	旺苍电力调度控制中心	华枣线912开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	41	27	710.1	0	1628.17	不受限	1600	广元地调
7220	10kV大东线	达县电力调度控制中心	大东线916开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公线	146.74	49	2541.5	0	1615.42	不受限	1600	达州地调
7221	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	149.19	17	584	0	1635.45	不受限	1600	甘孜地调
7222	10kV梯银线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯银线957开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	133.72	47	2316	0	1633.07	不受限	1600	达州地调
7223	10kV洛嘎线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛嘎线913开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	157.15	57	2721.9	0	1564.93	不受限	1560	凉山地调
7224	10kV城猛线	阿坝电力调度控制中心	城猛线924开关	城东站	10000	是	150	2598.08	公线	27.75	18	480.6	0	1597.86	不受限	1550	阿坝地调
7225	10kV克乡线	阿坝电力调度控制中心	克乡线951开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	82.92	43	1436.1	0	1588.06	不受限	1550	阿坝地调
7226	10kV沙尼线	阿坝电力调度控制中心	沙尼线913开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	89.47	45	1549.6	0	1568.09	不受限	1550	阿坝地调
7227	10kV贾乡线	阿坝电力调度控制中心	贾乡线954开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	87.75	44	1519.8	0	1597.89	不受限	1550	阿坝地调
7228	10kV单岩线	苍溪电力调度控制中心	单岩线913开关	35kV单鼓站	22300	是	200	3464.1	公线	89.97	45	1558.2	0	1559.49	不受限	1550	广元地调
7229	10kV城昌线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城昌线917小车开关	（越西县调）城	50000	是	465	8054.04	公线	258.61	56	4479.1	400	1564.13	不受限	1550	凉山地调
7230	10kV阿黑线911	甘洛电力调度控制中心	10kV阿黑线911开关	阿兹觉站	10000	否	220	3810.51	公线	94.35	43	1634.2	0	1534.2	不受限	1550	凉山地调
7231	10kV母下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV母下线914开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	46.44	28	804.4	200	1567.69	不受限	1550	凉山地调
7232	10kV尼打线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼打线911开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	16.05	13	278	0	1592.61	不受限	1550	凉山地调
7233	10kV巴瓦线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴瓦线912小车开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	139.46	55	2415.4	0	1559.66	不受限	1550	凉山地调
7234	10kV开封线	剑阁电力调度控制中心	开封线919开关	开封站	80000	是	404	6997.49	公线	233.08	58	4037	0	1560.99	不受限	1550	广元地调
7235	10kV乔城一线	广元电力调度控制中心	乔城一线914开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	272.98	68	4728	0	1569.74	不受限	1550	广元地调
7236	10kV金金线大馈线	阆中电力调度控制中心	金金线927开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	10	10	173.205	0	1558.84	不受限	1550	南充地调
7237	10kV金大线大馈线	阆中电力调度控制中心	金大线914开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	10	10	173.205	0	1558.84	不受限	1550	南充地调
7238	10kV中杏路	中江电力调度控制中心	中杏路925开关	中江站	128000	否	553	9578.24	公线	407.41	74	7056.3	0	1564.12	不受限	1550	德阳地调
7239	10kV塘鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘鑫线926开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	公线	406.66	74	7043.4	0	1577.02	不受限	1550	南充地调
7240	10kV宗谊线633	宜宾电力调度控制中心	宗谊线633开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	76.28	36	1321.1	0	1588.75	不受限	1550	宜宾地调
7241	10kV东吾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	东吾线914开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公线	0	18	374.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7242	10kV回狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	回狮线922开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专线	228.08	64	3950.4	0	1583.5	不受限	1550	自贡地调
7243	10kV家超线	射洪电力调度控制中心	家超线911开关	张家口	63000	是	409	7084.09	公线	236.6	58	4097.9	0	1569.37	不受限	1550	遂宁地调
7244	10kV宜新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	宜新线951开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	17	374.5	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7245	10kV宜格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	宜格线953开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	15	375.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7246	10kV荣北线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣北线926开关	荣县站	91400	是	255	4416.73	公线	112.7	44	1951.9	0	1581.48	不受限	1550	自贡地调
7247	10kV莲李线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲李线914开关	莲花寺站	63500	否	380	6581.79	公线	245.62	65	4254.2	100	1569.41	不受限	1550	自贡地调
7248	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	石烟线914开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公线	0	17	195.8	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7249	10kV石永线	新桥电力调度控制中心	石永线912开关	石桥站	22000	是	300	5196.15	公线	149.26	50	2585.2	0	1571.72	不受限	1550	达州地调
7250	10kV邓草线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓草线924开关	邓关站	100300	是	336	5819.69	公线	148.52	44	2572.3	500	1583.45	不受限	1550	自贡地调
7251	10kV道新线大馈线	自贡电力调度控制中心	道新线924开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	343.03	71	5941.3	0	1556.74	不受限	1550	自贡地调
7252	10kV铁汇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁汇线916开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	331.04	63	5733.6	0	1568.73	不受限	1550	绵阳地调
7253	10kV龙中线	射洪电力调度控制中心	龙中线929开关	蟠龙	100000	是	380	6581.79	公线	213.33	56	3694.8	0	1570.63	不受限	1550	遂宁地调
7254	10kV乡东线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡东线928开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	130.05	47	2252.5	0	1558.01	不受限	1550	达州地调
7255	10kV梁远线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁远线927关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	378.71	72	6559.2	0	1593.57	不受限	1550	达州地调
7256	10kV渡市线	达县电力调度控制中心	10kV.渡市线913开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	85.39	39	1479	0	1569.41	不受限	1550	达州地调
7257	10kV皮庙线	万源电力调度控制中心	10kV.皮庙线916开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	68.8	34	1191.6	0	1579.68	不受限	1550	达州地调
7258	10kV充桑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	充桑线912开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公线	0	20	374.4	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7259	10kV油沙线	万源电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	61.66	21	1068	1500	1588.92	不受限	1550	达州地调
7260	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	温沙路991开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公线	0	21	741.1	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7261	10kV河呷线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	河呷线911开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公线	0	20	521.4	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7262	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	牙江线913开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	17	515.1	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7263	10kV西茨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	西茨线913开关	马依西站	15000	否	100	1732.05	公线	0	19	524.1	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7264	10kV牙西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	牙西线912开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	18	345.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7265	10kV大君线	甘孜藏族自治州电力调度控	大君线912开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	17	574.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7266	10kV大新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	大新线914开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	16	384.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7267	10kV官下线大馈线	江油电力调度控制中心	官下线914开关	官渡站	10000	是	464	8036.72	公线	280.08	60	4850.9	0	1578.48	不受限	1550	绵阳地调
7268	10kV东资线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	东资线921开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公线	0	25	384.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7269	10kV虾坞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	虾坞线931开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公线	0	15	387.6	0	1558.84	不受限	1550	甘孜地调
7270	10kV八三线大馈线	江油电力调度控制中心	八三线912开关	八一站	10000	是	240	4156.92	公用	101.09	42	1750.8	0	1574.74	不受限	1550	绵阳地调
7271	10kV飞黄线大馈线	北川电力调度控制中心	飞黄线914开关	飞山站	12500	否	274	4745.82	公用	156.47	57	2710	0	1561.24	不受限	1550	绵阳地调
7272	10kV高攀线	攀枝花电力调度控制中心	高攀线978开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	229.26	57	3970.8	0	1571.76	不受限	1550	攀枝花地调
7273	10kV箐瀑线	盐边电力调度控制中心	箐瀑线922开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	35.31	25	611.5	0	1570.88	不受限	1550	攀枝花地调
7274	10kV广三线	通江电力调度控制中心	10kV广三线956	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1550	巴中地调
7275	10kV凤石线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤石线913开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	148.74	50	2576.1	0	1580.82	不受限	1550	泸州地调
7276	10kV天柏线	大英电力调度控制中心	天柏线914开关	天保	18800	是	240	4156.92	公线	100.23	42	1736	0	1589.54	不受限	1550	遂宁地调
7277	10kV江云线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江云线922	江北	40000	是	305	5282.75	公线	153.16	50	2652.8	0	1573.4	不受限	1550	泸州地调
7278	10kV西兴线西兴站	平昌电力调度控制中心	10kV西兴线916	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	89.05	45	1542.4	0	1575.29	不受限	1550	巴中地调
7279	10kV板阳线	仁和电力调度控制中心	板阳线959开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	227.7	57	3943.7	0	1598.86	不受限	1550	攀枝花地调
7280	10kV桂上二线	彭山电力调度控制中心	桂上二线922开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	344.13	71	5960.4	0	1553.23	不受限	1550	眉山地调
7281	10kV双溪一线	彭山电力调度控制中心	双溪一线913开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	246.44	58	4268.4	0	1592.86	不受限	1550	眉山地调
7282	10kV横晃线	米易电力调度控制中心	横晃线953开关	横山站	6300	是	352	6096.82	公线	190.8	54	3304.68	0	1573	不受限	1550	攀枝花地调
7283	10kV板袁线	丹棱电力调度控制中心	板袁线931开关	丹棱站	100000	否	315	5455.96	公线	11.15	4	193.2	3117.69	1599.47	不受限	1550	眉山地调
7284	10kV东马线	眉山电力调度控制中心	东马线924开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	323.9	67	5610.11	5100	1578.78	不受限	1550	眉山地调
7285	10kV炳研南线	攀枝花电力调度控制中心	炳研南线974开关	炳草岗站	12500	否	350	6062.18	公线	223.86	64	3877.3	0	1578.66	不受限	1550	攀枝花地调
7286	10kV清庄线	攀枝花西区电力调度控制中	清庄线972开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	148.11	49	2565.3	0	1591.62	不受限	1550	攀枝花地调
7287	10kV虹西路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹西路906	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	228.08	57	3950.4	0	1592.16	不受限	1550	成都地调
7288	10kV栗小路	大邑电力调度控制中心	栗小线922开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	179.1	60	3102	0	1574.53	不受限	1550	成都地调
7289	10kV塔博路	成都配调	塔博线906	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	288.68	61	5000	0	1554.08	不受限	1550	成都地调
7290	10kV浦乐路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦乐路939开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	448.27	75	7764	0	1589.07	不受限	1550	成都地调
7291	10kV革凤路	青白江电力调度控制中心	革凤线937开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	269.19	67	4662.3	0	1573.08	不受限	1550	成都地调
7292	10kV楼明线	新都电力调度控制中心	楼明线909开关	高楼	126000	否	505	8746.86	专线	359.41	71	6225	75	1572.17	不受限	1550	成都地调
7293	10kV玉武线	成都配调	玉武路913	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	288.22	61	4992	0	1562.08	不受限	1550	成都地调
7294	10kV鹤水路	大邑电力调度控制中心	鹤水线914开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	公线	178.2	59	3086.4	0	1590.13	不受限	1550	成都地调
7295	10kV三水路	广汉电力调度控制中心	三水路909开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	332.98	69	5767.2	250	1558.79	不受限	1550	德阳地调
7296	10kV柳大线	仪陇电力调度控制中心	柳大线921开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	105.87	49	1833.6	0	1564.68	不受限	1550	南充地调
7297	10kV集洋路	彭州电力调度控制中心	集洋路913	集贤	2*50000	否	400	6928.2	专线	269.93	67	4675.2	0	1560.18	不受限	1550	成都地调
7298	10kV岷东路	彭州电力调度控制中心	岷东线912开关	岷贞	6300	是	180	3117.69	公线	54.41	30	942.3	0	1551.85	不受限	1550	成都地调
7299	10kV老镇线	雁江电力调度控制中心	10kV老镇线915开关	老君站	14600	否	220	3810.51	公用	107.67	49	1864.9	0	1564.56	不受限	1550	资阳地调
7300	10kV桥清二线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清二线924开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	211.58	63	3664.5	0	1564.52	不受限	1550	广安地调
7301	10kV金崇线大馈线	天府电力调度控制中心	金崇线923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	351.39	64	6086	0	1576.59	不受限	1550	天府地调
7302	10kV牧棠路大馈线	天府电力调度控制中心	牧棠线932开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	268.14	67	4644.1	0	1591.28	不受限	1550	天府地调
7303	10kV瑞嘉一线	乐山电力调度控制中心	瑞嘉一线922开关	瑞祥站	102000	否	440	7621.02	公线	306.13	70	5302.1	0	1556.82	不受限	1550	乐山地调
7304	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑棠线929开关	斑竹湾站	40000	否	400	6928.2	公线	269.56	67	4668.8	0	1565.96	不受限	1550	乐山地调
7305	10kV黄松Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制中心	黄松一线915开关	黄土埂站	90000	否	335	5802.37	公线	209.28	62	3624.8	0	1597.33	不受限	1550	乐山地调
7306	10kV大炭线913大馈线	沐川电力调度控制中心	大炭线913开关	大楠站	6300	否	100	1732.05	公线	111	11100	2050	0	1554.64	不受限	1550	乐山地调
7307	10kV沈苯路	成都配调	沈苯路952	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	335.96	71	5818.8	0	1554.54	不受限	1550	成都地调
7308	10kV东沱线	内江电力调度控制中心	东沱线916开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	210.66	50	3648.7	630	1558.82	不受限	1550	内江地调
7309	10kV三滨线	内江电力调度控制中心	三滨线975开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	221.88	46	3842.9	1250	1585.88	不受限	1550	内江地调

7310	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	否	366	6339.31	公线	165.06	45	2858.9	1290	1556.48	不受限	1550	内江地调
7311	10kV猛新路	成都配调	猛新路934	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	288.29	61	4993.2	0	1560.88	不受限	1550	成都地调
7312	10kV越和线	威远电力调度控制中心	越和线922开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	143.97	49	2493.5	0	1580.28	不受限	1550	内江地调
7313	10kV沙世线	成都配调	沙世路936	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	214.38	63	3713	0	1555.9	不受限	1550	成都地调
7314	10kV马三线	井研电力调度控制中心	马三线913开关	马踏站	20000	是	400	6928.2	公线	230.88	58	3998.91	0	1543.65	不受限	1540	乐山地调
7315	10kV圣油线	隆昌电力调度控制中心	圣油线924开关	圣灯站	16300	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	受限	1500	内江地调
7316	10kV.象银三路_用户专线	成都配调	象银三路947	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	336.79	71	5833.2	0	1540.14	不受限	1500	成都地调
7317	10kV越脱线	威远电力调度控制中心	越脱线912开关	越溪站	13000	是	180	3117.69	专线	57.22	32	991	0	1503.15	不受限	1500	内江地调
7318	10kV竹来线	井研电力调度控制中心	竹来线914开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	160.6	58	2781.6	0	1505.23	不受限	1500	乐山地调
7319	10kV秀桂二线	峨眉山电力调度控制中心	秀桂二线925开关	秀湖站	90000	是	500	8660.25	公线	15.64	3	270.9	5140	1517.3	不受限	1500	乐山地调
7320	10kV高镇线	内江电力调度控制中心	高镇线912开关	高梁站	12600	否	200	3464.1	公线	90.84	45	1573.3	0	1544.39	不受限	1500	内江地调
7321	10kV板东线	资中电力调度控制中心	板东线923开关	板栗站	18000	否	295	5109.55	专线	131.29	45	2273.9	800	1524.69	不受限	1500	内江地调
7322	10kV青罗线	资中电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	199.94	62	3462.9	0	1540.99	不受限	1500	内江地调
7323	10kV桐滨一线	内江电力调度控制中心	桐滨一线917开关	桐梓坝站	80000	是	400	6928.2	公线	231.54	58	4010.3	0	1532.26	不受限	1500	内江地调
7324	10kV三悦一线	内江电力调度控制中心	三悦一线918开关	三元站	100000	否	482	0	专线	85.8	18	1486	4500	1527.63	不受限	1500	内江地调
7325	10kV嘉园一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉园Ⅰ回982开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	225	58	3897	0	1507	不受限	1500	乐山地调
7326	10kV龚金线大馈线	沙湾电力调度控制中心	龚金线961开关	龚嘴站	10000	否	300	5196.15	公线	159.87	53	2769	400	1507.53	不受限	1500	乐山地调
7327	10kV界柏线大馈线	天府电力调度控制中心	界柏路944开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	233.27	58	4040.3	0	1502.26	不受限	1500	天府地调
7328	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家垭站	180000	否	100	1732.05	专线	1.92	2	33.3	0	1525.54	不受限	1500	广安地调
7329	10kV十学线大馈线	天府电力调度控制中心	十学线917开关	十陵	240000	否	553	9578.24	专线	408.89	74	7082	0	1538.42	不受限	1500	天府地调
7330	10kV和沫线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和沫线912开关	和平站	16000	是	380	6581.79	公线	180.14	47	3120	600	1545.43	不受限	1500	乐山地调
7331	10kV成协线	安岳电力调度控制中心	10kV成协线912开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	88.05	40	1525	0	1523.41	不受限	1500	资阳地调
7332	10kV平孔线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平孔线907开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	313.25	62	5425.5	0	1544.28	不受限	1500	成都地调
7333	10kV西药线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西药线963	邛西	126000	否	276	4780.46	公线	160.02	58	2771.5	0	1530.91	不受限	1500	成都地调
7334	10kV河新一线	新都电力调度控制中心	河新一线903开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	270.67	68	4688	0	1547.38	不受限	1500	成都地调
7335	10kV美量线	新都电力调度控制中心	美量线914开关	美泉	126000	否	442	7655.66	专线	310.74	70	5382	0	1508.09	不受限	1500	成都地调
7336	10kV美北路	新都电力调度控制中心	美北线926开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	378.44	73	6554.6	0	1504.63	不受限	1500	成都地调
7337	10kV高开路大馈线	郫都电力调度控制中心	高开路913开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	452.48	75	7837	0	1516.07	不受限	1500	成都地调
7338	10kV军医路_专线	成都配调	军医路943	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	337.72	71	5849.3	0	1524.04	不受限	1500	成都地调
7339	10kV南二路_专	成都配调	南二路946	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	338.29	72	5859.2	0	1514.14	不受限	1500	成都地调
7340	10kV门余线	成都配调	门余线开关923	石门	2*63000	否	473	8192.6	专线	336.89	71	5835	0	1538.34	不受限	1500	成都地调
7341	10kV禅嘉线	郫都电力调度控制中心	禅嘉线934开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	392.38	65	6796	0	1517.84	不受限	1500	成都地调
7342	10kV光园西线（专线）	新都电力调度控制中心	光园西线916开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	261.11	65	4522.4	176	1536.98	不受限	1500	成都地调
7343	10kV马奇四路	成都配调	马奇四路949	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	338.45	72	5862	0	1511.34	不受限	1500	成都地调
7344	10kV高鼎线	攀枝花电力调度控制中心	高鼎线914开关	高梁坪站	25000	否	350	6062.18	公线	227.49	65	3940.2	0	1515.76	不受限	1500	攀枝花地调
7345	10KV永集线	盐边电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	70.99	35	1229.6	0	1541.68	不受限	1500	攀枝花地调
7346	10kV得新线	平昌电力调度控制中心	10kV得新线914	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	91.43	46	1583.6	0	1534.09	不受限	1500	巴中地调
7347	10kV衣涵线	平昌电力调度控制中心	10kV衣涵线912	白衣站	10000	否	275	4763.14	公线	160.82	58	2785.4	0	1501.43	不受限	1500	巴中地调
7348	10kV高镇线	南江电力调度控制中心	10kV高镇线953	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	251.85	67	4362	0	1514.85	不受限	1500	巴中地调
7349	10kV烟镇线	通江电力调度控制中心	10kV烟镇线953	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	173.81	60	3010.4	0	1541.43	不受限	1500	巴中地调
7350	10kV民火线	通江电力调度控制中心	10kV民火线951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	45.19	31	782.7	0	1524.4	不受限	1500	巴中地调
7351	10kV玉双线	巴州电力调度控制中心	10kV玉双线925	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	108.99	50	1887.7	0	1541.76	不受限	1500	巴中地调
7352	10kV水花线	巴州电力调度控制中心	10kV水花线913	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	160.66	58	2782.7	0	1504.13	不受限	1500	巴中地调
7353	10kV笔凤线	平昌电力调度控制中心	10kV笔凤线913	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	91.02	46	1576.4	0	1541.29	不受限	1500	巴中地调
7354	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	10kV云板线912	云台站	15000	否	220	3810.51	公线	111.27	51	1927.2	0	1502.26	不受限	1500	巴中地调
7355	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣凤	6300	是	220	3810.51	公线	87.73	40	1519.5	0	1528.91	不受限	1500	遂宁地调
7356	10kV田修线	仁和电力调度控制中心	田修线955开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	58.61	29	1015.2	600	1502.49	不受限	1500	攀枝花地调
7357	10kV城花线	米易电力调度控制中心	城花线954开关	城北站	31500	否	264	4572.61	公线	150.83	57	2612.3	0	1503.05	不受限	1500	攀枝花地调
7358	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	岔清线915开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	17	547.1	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7359	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	瓦木线911开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公线	0	28	374.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7360	10kV双凤线	新桥电力调度控制中心	10kV.双凤线915开关	双堰站	40000	否	300	5196.15	公线	181.76	61	3148	0	1528.53	不受限	1500	达州地调
7361	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控	三帮线911开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公线	0	29	274.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7362	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城六线923开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	397.87	80	6891.1	0	1678.4	不受限	1500	达州地调
7363	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	岔新线922开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	18	354.8	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7364	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	西牛线914开关	西俄洛站	6300	否	100	1732.05	公线	0	19	274.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7365	10kV桑硕线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桑硕线923开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公线	34.64	26	600	0	1504.44	不受限	1500	甘孜地调
7366	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	沙镇线914开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公线	0	28	487.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7367	10kV南秀线	射洪电力调度控制中心	南秀线971开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	259.26	60	4490.4	0	1537.14	不受限	1500	遂宁地调
7368	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	子甲线913开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公线	0	21	384.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7369	10kV杨城三线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城三线916开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	403.6	81	6990.4	0	1670.14	不受限	1500	达州地调
7370	10kV观团线	大竹电力调度控制中心	观团线923开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	108.8	54	184.4	0	1579.5	不受限	1500	达州地调
7371	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	是	275	4763.14	公线	131.84	48	2283.4	0	1527.11	不受限	1500	眉山地调
7372	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	10kV.金卧线922开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	167.03	84	2892.9	0	1734.1	不受限	1500	达州地调
7373	10kV灯和线	旺苍电力调度控制中心	灯和线912	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	160.74	58	2784	0	1534	不受限	1500	广元地调
7374	10kV长石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长石线903开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	231.55	58	4010.4	0	1532.16	不受限	1500	绵阳地调
7375	10kV留长线大馈线	自贡电力调度控制中心	留长线913开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	131.14	48	2271.3	0	1539.21	不受限	1500	自贡地调
7376	10kV新街线大馈线	游仙电力调度控制中心	新街线912开关	新桥站	12600	否	353	6114.14	公用	230.66	65	3995.1	0	1507.63	不受限	1500	绵阳地调
7377	10kV竹果线	万源电力调度控制中心	10kV.竹果线914开关	大竹河站	20000	否	200	3464.1	公线	92.38	46	1600	0	1517.69	不受限	1500	达州地调
7378	10kV卷云线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷云线913开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	109.24	44	1892	0	1516.67	不受限	1500	达州地调
7379	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲固线913开关	甲斯孔站	2500	否	100	1732.05	公线	0	21	375.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7380	10kV子坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	子坝线913开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	145.5	18	220.1	0	1561.26	不受限	1500	甘孜地调
7381	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	昌亚线917开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	364.16	21	307.2	1.25	1549.61	不受限	1500	甘孜地调
7382	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	纳镇线914开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公线	182.17	61	3155.1	0	1521.43	不受限	1500	甘孜地调
7383	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	来格线919开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	0.01	30	251.4	0	1558.65	不受限	1500	甘孜地调
7384	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	朱区线913开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	20	385.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7385	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	朱马线911开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	18	274.6	0	1558.84	不受限	1500	甘孜地调
7386	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	色医线915开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	234.18	16	256	0	1597.16	不受限	1500	甘孜地调
7387	10kV含界线大馈线	江油电力调度控制中心	含界线903开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	344.12	72	5960.1	0	1522.36	不受限	1500	绵阳地调
7388	10kV龙元线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙元线914开关	二龙站(阆中)	6300	否	200	3464.1	公线	92.9	46	1609.1	0	1508.59	不受限	1500	南充地调
7389	10kV徐长路915线路	绵东电力调度控制中心	徐长路915开关	徐家坝站	14300	否	100	1732.05	专线	2.2	2	38.1	0	1520.74	不受限	1500	德阳地调
7390	10kV兰红线	青神电力调度控制中心	兰红线911开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	344.42	71	5965.3	0	1548.33	不受限	1500	眉山地调
7391	10kV蓥雪路	蓥华电力调度控制中心	蓥雪路912开关	蓥华站	20000	是	434	7517.1	公线	258.04	59	4469.3	0	1544.38	不受限	1500	德阳地调
7392	10kV白观路914路	绵竹电力调度控制中心	白观路914开关	白庙站	80000	是	552	9560.92	公用	352.91	64	6112.4	0	1536.34	不受限	1500	德阳地调
7393	10kV双柏线	营山电力调度控制中心	双柏线913开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	91.67	46	1587.7	0	1529.99	不受限	1500	南充地调
7394	10kV兰三二线	青神电力调度控制中心	兰三二线921开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	公线	356.34	72	6171.8	0	1544.49	不受限	1500	眉山地调
7395	10kV辉李二线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李二线923开关	辉景站	16300	是	330	5715.77	公线	175.43	53	3038.5	0	1534.12	不受限	1500	南充地调
7396	10kV双仁线	西充电力调度控制中心	双仁线915开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	148.83	49	2577.7	630	1531.19	不受限	1500	南充地调
7397	10kV青陡线大馈线	营山电力调度控制中心	青陡线914开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	158.24	58	2740.8	0	1546.03	不受限	1500	南充地调
7398	10kV中新线大馈线	阆中电力调度控制中心	中新线916开关	阆中站	113000	否	552	9560.92	公线	409.75	74	7096.8	0	1508.03	不受限	1500	南充地调
7399	10kV柏油线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏油线925开关	柏垭站(阆中)	18000	否	180	3117.69	公线	73.04	41	1265	0	1540.92	不受限	1500	南充地调
7400	10kV地四线	布拖电力调度控制中心	10kV地四线913开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	2.88	3	49.8	0	1509.04	不受限	1500	凉山地调
7401	10kV交合线大馈线	布拖电力调度控制中心	交合线924小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	91.99	46	1593.2	0	1524.49	不受限	1500	凉山地调
7402	10kV陈镇线	广元电力调度控制中心	陈镇线911开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	72.33	36	1252.8	0	1518.48	不受限	1500	广元地调
7403	10kV棉家二线	广元电力调度控制中心	棉家二线923开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	274.22	61	4749.5	0	1527.45	不受限	1500	广元地调
7404	10kV芙石线	苍溪电力调度控制中心	芙石线924开关	35kV芙蓉站	32000	是	351	6079.5	公线	191.87	55	3323.2	0	1540.4	不受限	1500	广元地调
7405	10kV万兴二线	广元电力调度控制中心	万兴二线927开关	万源站	100000	是	482	8348.48	公线	298.18	62	5164.4	0	1514.38	不受限	1500	广元地调
7406	10kV龙鞍线	苍溪电力调度控制中心	龙鞍线912开关	35kV龙山站	20000	否	251	4347.45	公线	138.09	55	2391.8	0	1520.91	不受限	1500	广元地调
7407	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	是	300	5196.15	公线	152.68	51	2644.4	0	1512.52	不受限	1500	达州地调
7408	10kV郊回线	苍溪电力调度控制中心	郊回路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	184.64	61	3198	0	1509.71	不受限	1500	广元地调
7409	10kV王晋线	广元电力调度控制中心	王晋线917开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	90.68	45	1570.6	0	1547.09	不受限	1500	广元地调
7410	10kV洛米线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛米线911开关	洛哈站	6300	否	120	2078.46	公线	20.56	17	356.1	0	1514.51	不受限	1500	凉山地调
7411	10kV黄柑线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄柑线911开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.5	0	1540.56	不受限	1500	凉山地调
7412	10kV拉簸线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉簸线924小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	141.84	56	2456.7	0	1518.36	不受限	1500	凉山地调
7413	10kV下西线	阿坝电力调度控制中心	下西线952开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	50.58	34	876	0	1462.27	不受限	1450	阿坝地调
7414	10kV南机线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南机线915开关	（会理县调）城	16000	否	150	2598.08	公线	48.56	32	841	0	1497.27	不受限	1450	凉山地调
7415	10kV河云线	会理电力调度控制中心	10kV河云线	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	143.68	52	2488.6	300	1498.23	不受限	1450	凉山地调
7416	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	361.39	73	6259.2	0	1457.08	不受限	1450	眉山地调
7417	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	209.33	70	3625.6	3200	1476.53	不受限	1450	雅安地调
7418	10kV视工三回	仁寿电力调度控制中心	视工III回977开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	342.38	64	5930	0	1483.18	不受限	1450	眉山地调
7419	10kV鞍悦线	苍溪电力调度控制中心	鞍悦线916开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	323.67	71	5605.9	0	1455.67	不受限	1450	广元地调
7420	10kV芙南线	苍溪电力调度控制中心	芙南线923开关	35kV芙蓉站	32000	是	453	7846.19	公线	276.03	61	4780.8	0	1496.15	不受限	1450	广元地调
7421	10kV郊云线	苍溪电力调度控制中心	郊云路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	186.58	62	3231.5	0	1476.21	不受限	1450	广元地调
7422	10kV尔石线	阿坝电力调度控制中心	尔石线914开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	48.81	33	845.4	0	1492.87	不受限	1450	阿坝地调
7423	10kV思小线大馈线	阆中电力调度控制中心	思小线914开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	49.13	33	850.9	0	1487.37	不受限	1450	南充地调
7424	10kV庙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	庙石线939开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	112.13	51	1942.1	0	1487.36	不受限	1450	南充地调
7425	10kV花乡一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡一线919开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	356.77	65	6179.3	0	1483.29	不受限	1450	南充地调
7426	10kV玉板路	绵竹电力调度控制中心	玉板路910开关	玉泉站	19300	是	552	9560.92	公用	356.01	64	6166.1	0	1482.64	不受限	1450	德阳地调
7427	10kV大钻线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大钻线914开关	大通站	16300	否	211	3654.63	公线	105.95	50	1835	0	1454.17	不受限	1450	南充地调
7428	10kV康金线	江安电力调度控制中心	康金线606开关	康家坝站	12000	否	200	3464.1	公用	94.72	47	1640.5	0	1477.19	不受限	1450	宜宾地调
7429	10kV柏飞线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏飞线913开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	158.83	59	2751	0	1457.89	不受限	1450	南充地调
7430	10kV北禹二线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹二线917开关	北川站	100000	是	600	10392.3	公用	395.04	66	6842.1	0	1471.74	不受限	1450	绵阳地调
7431	10kV含乾线大馈线	江油电力调度控制中心	含乾线924开关	含增站	10000	否	441	7638.34	公用	311.97	71	5403.4	0	1471.11	不受限	1450	绵阳地调
7432	10kV界工二线大馈线	安州电力调度控制中心	界工二线944开关	界牌站	40000	否	487	8435.09	公用	351.96	72	6096	0	1495.58	不受限	1450	绵阳地调
7433	10kV东博线	射洪电力调度控制中心	东博线917开关	城东	16000	是	490	8487.05	公线	306.61	63	5310.4	0	1479.24	不受限	1450	遂宁地调
7434	10kV南昂线	射洪电力调度控制中心	南昂线923开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	281.92	61	4882.8	0	1491.14	不受限	1450	遂宁地调
7435	10kV沙虹线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙虹线926开关	沙坪站	100200	是	696	12055.07	公线	400.52	58	6937	1250	1457.06	不受限	1450	自贡地调
7436	10kV梁城九线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城九线972开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	331.87	63	5748	0	1498.9	不受限	1450	达州地调
7437	10kV东城三线	大竹电力调度控制中心	东城三线923开关	东柳站	40000	是	300	5196.15	公线	155.31	52	2690	0	1466.92	不受限	1450	达州地调
7438	10kV金五线	旺苍电力调度控制中心	金五线913	35kV金溪站	10000	否	228	3949.08	公线	118.68	52	2055.6	0	1498.57	不受限	1450	广元地调
7439	10kV皮紫线	万源电力调度控制中心	10kV.皮紫线913开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	73.74	37	1277.2	0	1494.08	不受限	1450	达州地调
7440	10kV长经一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经一线915开关	长卿站	63000	否	618	10704.07	公用	433.95	70	7516	630	1487.66	不受限	1450	绵阳地调
7441	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	4.67	15	80.8	0	1478.04	不受限	1450	甘孜地调
7442	10kV云河二线大馈线	江油电力调度控制中心	云河二线927开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	426.1	75	7380.1	0	1489.73	不受限	1450	绵阳地调
7443	10kV白青线大馈线	北川电力调度控制中心	白青线915开关	白什站	8000	否	150	2598.08	公用	51.27	34	888	0	1450.27	不受限	1450	绵阳地调
7444	10kV墩坝线大馈线	北川电力调度控制中心	墩坝线911开关	墩上站	8000	否	150	2598.08	公用	50.06	33	867.1	0	1471.17	不受限	1450	绵阳地调
7445	10kV雪井线	巴州电力调度控制中心	10kV雪井线915	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	94.23	47	1632	0	1485.69	不受限	1450	巴中地调
7446	10kV邱澌线	平昌电力调度控制中心	10kV邱澌线914	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	94	47	1628	0	1489.69	不受限	1450	巴中地调
7447	10kV河仙线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	河仙线926开关	河西	80000	是	265	4589.93	公线	126.29	48	2187.4	0	1484.54	不受限	1450	泸州地调

7448	10kV元张线	平昌电力调度控制中心	10kV元张线925	元山站	13000	否	170	2944.49	公线	68.59	40	1188	0	1462.04	不受限	1450	巴中地调
7449	10kV洞航线642大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞航线642	石洞	50000	否	362	6270.02	专线	239.44	66	4147.1	0	1495.92	不受限	1450	泸州地调
7450	10kV棉麒一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒一线914开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	253.49	60	4390.5	0	1470.76	不受限	1450	泸州地调
7451	10kV明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	135.52	49	2347.2	0	1463.31	不受限	1450	遂宁地调
7452	10kV永富线	盐边电力调度控制中心	永富线954开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	71.55	36	1239.3	80	1451.98	不受限	1450	攀枝花地调
7453	10kV彭云东环	彭山电力调度控制中心	彭云东环922开关	彭溪站	40000	否	500	8660.25	公线	365.28	73	6326.7	0	1467.52	不受限	1450	眉山地调
7454	10kV郎复线922	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复线922开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	233.75	58	4048.6	0	1493.96	不受限	1450	泸州地调
7455	10kV米公线	米易电力调度控制中心	米公线953开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	291.45	62	5047.9	0	1464.61	不受限	1450	攀枝花地调
7456	10kV宋河线	攀枝花西区电力调度控制中	宋河线914开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	171.37	54	2968.1	0	1465.95	不受限	1450	攀枝花地调
7457	10kV浆桥路	成都配调	浆桥路916	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	294.67	62	5103.6	0	1450.48	不受限	1450	成都地调
7458	10kV景铁一路	青白江电力调度控制中心	景铁一线915开关	景峰	2*50000	否	200	3464.1	专线	94.36	47	1634.4	0	1483.29	不受限	1450	成都地调
7459	10kV景铁二路	青白江电力调度控制中心	景铁二线921开关	景峰	2*50000	否	200	3464.1	专线	95.89	48	1660.8	0	1456.89	不受限	1450	成都地调
7460	10kV万政线	新都电力调度控制中心	万政线915开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	274.6	69	4756.1	0	1479.28	不受限	1450	成都地调
7461	10kV玉天线	温江电力调度控制中心	玉天线902开关	玉石	23000	否	400	6928.2	公线	235.1	59	4072	0	1470.56	不受限	1450	成都地调
7462	10kV马为一路	成都配调	马为一路946	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	341.02	72	5906.4	0	1466.94	不受限	1450	成都地调
7463	10kV塘锦路	成都配调	塘锦路923	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	282.42	69	4891.5	0	1484.18	不受限	1450	成都地调
7464	10kV涯金二路	成都配调	涯金二线开关920	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	340.09	72	5890.3	0	1483.04	不受限	1450	成都地调
7465	10kV猛嘉线	成都配调	猛嘉线913开关	猛追湾	128000	否	473	8192.6	专线	340.81	72	5902.8	0	1470.54	不受限	1450	成都地调
7466	10kV安竹线	郫都电力调度控制中心	安竹线914开关	安德	22000	否	400	6928.2	公线	273.81	68	4742.4	0	1492.98	不受限	1450	成都地调
7467	10kV翠五线	都江堰电力调度控制中心	翠五线905	翠月湖	8300	否	300	5196.15	专线	186.03	62	3222	0	1454.53	不受限	1450	成都地调
7468	10kV花科线大馈线	郫都电力调度控制中心	花科线924开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	395.61	66	6852	0	1461.84	不受限	1450	成都地调
7469	10kV北香线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北香线911开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	393.46	66	6814.7	0	1485.28	不受限	1450	南充地调
7470	10kV高晨路大馈线	崇州电力调度控制中心	高晨路933	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	382.38	65	6622.9	0	1496.96	不受限	1450	成都地调
7471	10kV金镇线	金堂电力调度控制中心	金镇线919开关	金堂	242000	否	500	8660.25	公线	364.16	73	6307.2	0	1487.02	不受限	1450	成都地调
7472	10kV海林线	简阳电力调度控制中心	海林线933开关	海鸣	362000	是	600	10392.3	公线	393.86	66	6821.7	0	1492.14	不受限	1450	成都地调
7473	10kV普君线	新都电力调度控制中心	普君线909开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	273.86	68	4743.2	0	1492.18	不受限	1450	成都地调
7474	10kV方泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	方泰线974开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	205.98	51	3567.6	1250	1495.73	不受限	1450	广安地调
7475	10kV竹建线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹建线954开关	金竹站	20000	否	307.8	5331.25	公线	108.76	35	1883.8	1430	1484.32	不受限	1450	广安地调
7476	10kV光农线	新都电力调度控制中心	光农线905开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	370.07	73	6409.6	0	1462.57	不受限	1450	成都地调
7477	10kV庙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	庙丰一线933开关	山王庙	140000	是	442	7655.66	公线	268.13	61	4644	0	1480.53	不受限	1450	成都地调
7478	10kV麓天线大馈线	天府电力调度控制中心	麓天线923开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	394.35	66	6830.2	0	1483.64	不受限	1450	天府地调
7479	10kV宋付线大馈线	广安电力调度控制中心	宋付线973开关	宋家垭站	100000	否	100	1732.05	专线	5.86	6	101.5	0	1457.34	不受限	1450	广安地调
7480	10kV中西一线	内江电力调度控制中心	中西一线912开关	中山站	30000	是	423	7326.57	公线	252.64	60	4375.7	0	1485.56	不受限	1450	内江地调
7481	10kV五新线	峨眉山电力调度控制中心	五新线914开关	五星站	10000	否	210	3637.31	公线	90.32	43	1564.4	250	1459.18	不受限	1450	乐山地调
7482	10kV中水路	成都配调	中水路926	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.26	72	5876	0	1497.34	不受限	1450	成都地调
7483	10kV北元线	资中电力调度控制中心	北元线915开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	233.39	63	4042.4	250	1490.92	不受限	1450	内江地调
7484	10kV乐城二线	乐山电力调度控制中心	乐城二线971开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	267.28	61	4629.3	0	1467.52	不受限	1450	乐山地调
7485	10kV塘飞路_特	成都配调	塘飞路927	塘坎街	2*180000	是	409	7084.09	公线	241.8	59	4188	0	1479.27	不受限	1450	成都地调
7486	10kV青镇线	乐山电力调度控制中心	青镇线911开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	77.24	39	1337.8	0	1433.48	不受限	1400	乐山地调
7487	10kV隆火线	隆昌电力调度控制中心	隆火线914开关	隆昌站	16000	否	100	1732.05	专线	8.56	9	148.2	0	1410.65	不受限	1400	内江地调
7488	10kV粉大线	成都配调	粉大路906	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	343.23	73	5944.8	0	1428.54	不受限	1400	成都地调
7489	10kV桥东一线	资中电力调度控制中心	桥东一线913开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	386.18	64	6688.7	1260	1404.37	不受限	1400	内江地调
7490	10kV钓河线	乐山电力调度控制中心	钓河线971开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	269.52	61	4668	0	1428.82	不受限	1400	乐山地调
7491	10kV严贸二路_用户专线	成都配调	严贸二路909	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	342.12	72	5925.6	0	1447.74	不受限	1400	成都地调
7492	10kV阳慧线	乐山电力调度控制中心	阳慧线988开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	270.73	62	4689	0	1407.82	不受限	1400	乐山地调
7493	10kV合甘一回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘一回958开关	合流站	11300	否	147	2546.11	公线	49	33	848.68	0	1442.82	不受限	1400	广安地调
7494	10kV永西一线大馈线	广安电力调度控制中心	永西一线918开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	302.37	60	5237	250	1441.2	不受限	1400	广安地调
7495	10kV麓国线大馈线	天府电力调度控制中心	麓国线914开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	457.73	76	7927.9	0	1425.17	不受限	1400	天府地调
7496	10kV官胜线	广安电力调度控制中心	官胜线918开关	官盛站	175600	是	437	7569.06	公线	267.67	61	4636	0	1419.25	不受限	1400	广安地调
7497	10kV凤物线大馈线	天府电力调度控制中心	凤物线912开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	专线	398.71	66	6905.6	0	1408.24	不受限	1400	天府地调
7498	10kV丰护线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰护线915开关	丰裕站	6300	是	260	4503.33	公线	74.18	29	1284.8	900	1417.86	不受限	1400	资阳地调
7499	10kV光九线	仪陇电力调度控制中心	光九线911开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	220.75	59	3823.4	0	1400.46	不受限	1400	南充地调
7500	10kV五平线大馈线	简阳电力调度控制中心	五平线914开关	五星	12000	是	380	6581.79	公线	164.27	43	2845.1	980	1440.33	不受限	1400	成都地调
7501	10kV濛永线	彭州电力调度控制中心	濛永线923开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	416.4	75	7212	0	1408.42	不受限	1400	成都地调
7502	10kV连和二路	广汉电力调度控制中心	连和二路912开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公线	360.45	65	6243	0	1447.3	不受限	1400	德阳地调
7503	10kV官建线	彭州电力调度控制中心	官建线914开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	61.71	34	1068.9	0	1425.25	不受限	1400	成都地调
7504	10kV兴镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴镇线911开关	兴仁站	9450	否	291	5040.27	公线	160.88	55	2786.4	315	1434.84	不受限	1400	广安地调
7505	10kV何园一线	新津电力调度控制中心	何园一线916开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	256.56	61	4443.6	0	1431.52	不受限	1400	成都地调
7506	10kV迎松线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎松线915开关	迎接站	12500	否	170	2944.49	公用	27.25	16	472	730	1448.04	不受限	1400	资阳地调
7507	10kV新天线	成都配调	新天路905	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	342.99	73	5940.6	0	1432.74	不受限	1400	成都地调
7508	10kV涯双线	成都配调	涯双线923	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	295.64	63	5120.5	0	1433.58	不受限	1400	成都地调
7509	10kV作华路_专线	成都配调	作华路938	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	344.16	73	5960.8	0	1412.54	不受限	1400	成都地调
7510	10kV新富路_专线	成都配调	新富路924	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	342.68	72	5935.2	0	1438.14	不受限	1400	成都地调
7511	10kV正墙线	成都配调	正墙路952	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	295.61	62	5120	0	1434.08	不受限	1400	成都地调
7512	10kV西太路	都江堰电力调度控制中心	西太路910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	236.49	59	4096	0	1446.56	不受限	1400	成都地调
7513	10kV官西路	大邑电力调度控制中心	官西线928开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	317.32	63	5496	0	1432.2	不受限	1400	成都地调
7514	10kV温英线	成都配调	温英线936开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	342.96	73	5940	0	1433.34	不受限	1400	成都地调
7515	10kV绿高路	成都配调	绿高路909	绿洲	2*50000+630	是	338	5854.33	公线	189.38	56	3280	0	1403.46	不受限	1400	成都地调
7516	10kV梁金线	攀枝花电力调度控制中心	梁金线935开关	梁坪站	63000	是	450	7794.23	公线	278.37	62	4821.4	0	1413.98	不受限	1400	攀枝花地调
7517	10kV富升二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升二线921开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	360.72	65	6247.6	0	1401.14	不受限	1400	达州地调
7518	10kV安皮线964大馈线	纳溪电力调度控制中心	安皮线964	安富	126000	是	423	7326.57	公线	255.33	60	4422.4	0	1438.86	不受限	1400	泸州地调
7519	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤新线915开关	凤凰站	40000	是	350	6062.18	公线	157.3	45	2724.4	0	1432.5	不受限	1400	攀枝花地调
7520	10kV红宾二线	盐边电力调度控制中心	红宾二线926开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	43.48	14	753	2500	1423.53	不受限	1400	攀枝花地调
7521	10kV龙高线926大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙高线926	龙山	80000	否	406	7032.13	专线	282.45	70	4892.1	0	1436.82	不受限	1400	泸州地调
7522	10kV黄氮线916大馈线	泸州电力调度控制中心	黄氮线916开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	334.28	72	5789.7	0	1427.76	不受限	1400	泸州地调
7523	10kV安纸线	盐边电力调度控制中心	安纸线973开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	186.48	62	3229.8	0	1446.73	不受限	1400	攀枝花地调
7524	10kV河湾线	盐边电力调度控制中心	河湾线915开关	河口站	4000	否	115	1991.86	公线	21.29	19	368.8	0	1423.87	不受限	1400	攀枝花地调
7525	10kV冯中线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯中线929开关	冯嘴	146000	否	463	8019.4	公线	335.33	72	5808	0	1409.46	不受限	1400	泸州地调
7526	10kV涪新线	通江电力调度控制中心	10kV涪新线956	涪阳站	16300	否	300	5196.15	公线	188.22	63	3260	0	1416.53	不受限	1400	巴中地调
7527	10kV新关新酒线972大馈线	泸州电力调度控制中心	新关新酒线972开关	新房子	140000	是	406	7032.13	公线	243.33	60	4214.4	0	1411.3	不受限	1400	泸州地调
7528	10kV观龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	观龙线916开关	观兴	12800	否	280	4849.74	公线	169.77	61	2940.5	0	1424.27	不受限	1400	泸州地调
7529	10kV柳园线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线953	柳林站	15000	否	377	6529.83	公线	255.95	68	4433	0	1443.85	不受限	1400	巴中地调
7530	10kV大滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅱ回856	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	368.94	74	6390	0	1404.22	不受限	1400	巴中地调
7531	10kV莱阳线	大英电力调度控制中心	莱阳线915开关	蓬莱	100000	否	240	4156.92	公线	134.63	56	2331.8	0	1409.43	不受限	1400	遂宁地调
7532	10kV鸣翔线	蓬溪电力调度控制中心	鸣翔线912开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	136.47	50	2363.6	0	1446.91	不受限	1400	遂宁地调
7533	10kV田旗线	仁和电力调度控制中心	田旗线952开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	76.81	38	1330.4	0	1440.88	不受限	1400	攀枝花地调
7534	10kV青机线	仁和电力调度控制中心	青机线922开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	157.09	52	2720.8	0	1436.12	不受限	1400	攀枝花地调
7535	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横沙线951开关	横山站	6300	是	198	3429.46	公线	75.24	38	1303.2	0	1440	不受限	1400	攀枝花地调
7536	10kV渡清线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡清线914	大渡	63000	是	300	5196.15	公线	158.85	53	2751.3	0	1405.62	不受限	1400	泸州地调
7537	10kV虎庙线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎庙线912开关	虎让站	6300	是	375	6495.19	公线	218.71	58	3788.1	0	1408.05	不受限	1400	达州地调
7538	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	香蒙线913开关	香格里拉站	40200	否	200	3464.1	公线	95.94	48	1661.6	0	1456.09	不受限	1400	甘孜地调
7539	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV安船线914断路器	安乐坝站	1732.05	是	106	1835.97	公线	254.85	17	414	0	1445.22	不受限	1400	甘孜地调
7540	10kV望定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望定线927开关	望江站	100000	是	358	6200.74	公线	203.46	57	3524	0	1436.59	不受限	1400	绵阳地调
7541	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	114.32	14	180	0	1421.16	不受限	1400	甘孜地调
7542	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	8.42	18	145.8	0	1413.04	不受限	1400	甘孜地调
7543	10kV金大线	达县电力调度控制中心	金大线914开关	金刚站	14600	否	200	3464.1	公线	110.69	55	1917.15	0	1546.95	不受限	1400	达州地调
7544	10kV魏亭线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏亭线912开关	魏家洞站	6300	否	265	4589.93	公线	97.76	37	1693.2	1000	1437.74	不受限	1400	达州地调
7545	10kV管九线	达县电力调度控制中心	10kV.管九线913开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	96.74	48	1675.6	0	1442.09	不受限	1400	达州地调
7546	10kV塔清线大馈线	安州电力调度控制中心	塔清线924开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	278.24	70	4819.2	0	1416.18	不受限	1400	绵阳地调
7547	10kV湾家线	射洪电力调度控制中心	湾家线927开关	桐子湾	100000	是	249	4312.81	公线	115.93	47	2007.9	30	1412.35	不受限	1400	遂宁地调
7548	10kV青岗镇线	射洪电力调度控制中心	青岗镇线916开关	青岗	11300	是	223	3862.47	公线	96.96	43	1679.3	0	1410.68	不受限	1400	遂宁地调
7549	10kV东城一线	大竹电力调度控制中心	东城一线928开关	东柳站	42000	是	480	8313.84	公线	300.92	63	5212	0	1439.07	不受限	1400	达州地调
7550	10kV金文线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金文线933开关	金宝站	12600	否	200	3464.1	公用	97.5	49	1688.7	0	1428.99	不受限	1400	绵阳地调
7551	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	来科线913开关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	49.13	33	851	0	1487.27	不受限	1400	甘孜地调
7552	10kV理新线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	理新线917开关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公线	129.11	23	236.2	0	1477.35	不受限	1400	甘孜地调
7553	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	91.64	22	387.2	0	1487.41	不受限	1400	甘孜地调
7554	10kV洛俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛俄线911开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	7.1	17	123	0	1435.84	不受限	1400	甘孜地调
7555	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公线	5.71	16	398.9	0	1459.94	不受限	1400	甘孜地调
7556	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV色牧线917断路器	色达站	25000	否	100	1732.05	公线	175.52	20	340	0	1481.16	不受限	1400	甘孜地调
7557	10kV桃联线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桃联线911开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	130.73	19	264.2	0	1405.35	不受限	1400	甘孜地调
7558	10kV合滨线大馈线	江油电力调度控制中心	合滨线925开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公线	240.13	40	4159	3750	1444.07	不受限	1400	绵阳地调
7559	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	5.92	16	402.5	0	1456.34	不受限	1400	甘孜地调
7560	10kV德其线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	德其线913开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公线	8.61	19	149.2	0	1409.65	不受限	1400	甘孜地调
7561	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛塔线922开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公线	87.3	17	112	0	1446.84	不受限	1400	甘孜地调
7562	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章兴线956开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	191.4	20	315.1	0	1456.16	不受限	1400	甘孜地调
7563	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	147.81	58	2560	0	1415.06	不受限	1400	甘孜地调
7564	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	98.63	49	1708.3	0	1409.39	不受限	1400	甘孜地调
7565	10kV桃昊二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃昊二线929开关	桃花山站(阆中)	20000	否	200	3464.1	公线	98.08	49	1698.8	0	1418.89	不受限	1400	南充地调
7566	10kV沙文线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙文线913开关	沙溪站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	137.98	56	2389.9	0	1444.86	不受限	1400	南充地调
7567	10kV城古线大馈线	阆中电力调度控制中心	城古线917开关	城郊站(阆中)	40000	是	300	5196.15	公线	157.06	52	2720.2	0	1436.72	不受限	1400	南充地调
7568	10kV柏场线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏场线926开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	51.5	34	892	0	1446.27	不受限	1400	南充地调
7569	10kV勒江线	阿坝电力调度控制中心	勒江线913开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.7	0	1431.13	不受限	1400	阿坝地调
7570	10kV白企路	罗江电力调度控制中心	白企路913开关	白马站	6300	是	345	5975.58	公线	195.09	57	3379	0	1401.46	不受限	1400	德阳地调
7571	10kV朝亭路大馈线	鎏华电力调度控制中心	朝亭路936开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	396.44	66	6866.4	0	1447.44	不受限	1400	德阳地调
7572	10kV辉丝线大馈线	南充电力调度控制中心	辉丝线925开关	辉景站	16300	是	170	2944.49	公线	53.09	31	919.5	0	1436.09	不受限	1400	南充地调
7573	10kV绵龙路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵龙路907开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	360	65	6235.2	0	1413.54	不受限	1400	德阳地调
7574	10kV叙古线	宜宾电力调度控制中心	叙古线634开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	214.36	56	3712.8	150	1402.63	不受限	1400	宜宾地调
7575	10kV方红线	宜宾电力调度控制中心	方红线662开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	260.46	61	4511.2	0	1447.06	不受限	1400	宜宾地调
7576	10kV伏镇一线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅰ线913开关	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	256.9	68	4449.5	0	1427.35	不受限	1400	南充地调
7577	10kV芙月线	营山电力调度控制中心	芙月线917开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	405.54	66	7024	0	1428.41	不受限	1400	南充地调
7578	10kV城垭线大馈线	阆中电力调度控制中心	城垭线924开关	城郊站(阆中)	40000	否	173	2996.45	公线	74.51	43	1290.5	0	1406.3	不受限	1400	南充地调
7579	10kV火柏线大馈线	营山电力调度控制中心	火柏线913开关	星火站(营山)	12600	否	220	3810.51	公线	109.53	50	1897	100	1432.46	不受限	1400	南充地调
7580	10kV穆白线	青神电力调度控制中心	穆白线912开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	102.3	40	1771.9	800	1403.16	不受限	1400	眉山地调
7581	10kV宝飞三线	仁寿电力调度控制中心	宝飞三线932开关	宝飞	360000	是	380	6581.79	公线	222.3	58	3850.3	0	1415.13	不受限	1400	眉山地调
7582	10kV普三线	仁寿电力调度控制中心	普三线926开关	普宁站	100000	是	423	7326.57	专线	255.72	60	4429	0	1432.26	不受限	1400	眉山地调
7583	10kV剑城一线	剑阁电力调度控制中心	剑城一线924开关	剑阁站	80000	是	577	9993.93	公线	377.96	66	6546.3	0	1448.84	不受限	1400	广元地调
7584	10kV公镇线	剑阁电力调度控制中心	公镇线941开关	35kV公兴站	6300	否	259	4486.01	公线	150.46	58	2606	0	1431.41	不受限	1400	广元地调
7585	10kV通坪线	阿坝电力调度控制中心	通坪线913开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	97.63	49	1690.9	20	1406.79	不受限	1400	阿坝地调

7586	10kV陵北线	苍溪电力调度控制中心	陵北线961开关	陵江站	90000	是	500	8660.25	公线	317.07	63	5491.6	0	1436.6	不受限	1400	广元地调
7587	10kV陵南一线	苍溪电力调度控制中心	陵南一线914开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	356.92	73	6181.8	0	1425.37	不受限	1400	广元地调
7588	10kV元镇线	苍溪电力调度控制中心	元镇线914开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	281	4867.06	公线	169.28	60	2932	0	1448.35	不受限	1400	广元地调
7589	10kV五鸳线	苍溪电力调度控制中心	五鸳线912开关	35kV五龙站	20000	否	264	4572.61	公线	154.85	59	2682	0	1433.35	不受限	1400	广元地调
7590	10kV松甘线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松甘线912开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	115.24	52	1996	0	1433.46	不受限	1400	凉山地调
7591	10kV云新线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云甸站	10000	否	220	3810.51	公线	80	36	1385.6	615	1428.76	不受限	1400	凉山地调
7592	10kV屯城五线911大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城五线911开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	240.39	60	4163.6	630	1441.78	不受限	1400	凉山地调
7593	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	柏沙线913开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	240.7	60	4169	0	1373.56	不受限	1370	广元地调
7594	10kV蒙平线	雅安电力调度控制中心	蒙平线927开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	128.73	187	2229.6	3615	1373.3	不受限	1350	雅安地调
7595	10kV红园二线	雅安电力调度控制中心	红园二线926开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	562.4	80	9740.8	3300	1376.53	不受限	1350	雅安地调
7596	10kV新祥线	仁寿电力调度控制中心	新祥线917开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	261.62	69	4531.2	0	1392.41	不受限	1350	眉山地调
7597	10kV君黑线	蒲城电力调度控制中心	君黑线914开关	君塘站	13300	否	330	5715.77	公线	218.11	66	3777.6	0	1366.59	不受限	1350	达州地调
7598	10kV邛下线	阿坝电力调度控制中心	邛下线915开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	10.7	11	185.4	0	1373.44	不受限	1350	阿坝地调
7599	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳镇线916开关	岳东站	80000	否	228	3949.08	公线	124.5	55	2156.4	0	1397.77	不受限	1350	广元地调
7600	10kV房新线	苍溪电力调度控制中心	房新线917开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	88.95	47	1540.7	0	1389.93	不受限	1350	广元地调
7601	10kV五伏线	苍溪电力调度控制中心	五伏线914开关	35kV五龙站	20000	否	300	5196.15	公线	190.88	64	3306	0	1370.53	不受限	1350	广元地调
7602	10kV五镇线	苍溪电力调度控制中心	五镇线922开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	100.3	50	1737.2	0	1380.49	不受限	1350	广元地调
7603	10kV草沙线	阿坝电力调度控制中心	草沙线922开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	9.9	10	171.5	0	1387.34	不受限	1350	阿坝地调
7604	10kV铁觉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV铁觉线914开关	铁马站	20000	是	170	2944.49	公线	57.9	34	1002.8	0	1352.79	不受限	1350	凉山地调
7605	10kV城步线923大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城步线923开关	（越西县调）城	50000	否	377	6529.83	公线	258.83	69	4482.9	0	1393.95	不受限	1350	凉山地调
7606	10kV红全线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红全线925开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	255.92	61	4432.6	0	1387.09	不受限	1350	凉山地调
7607	10kV九万二线	广元电力调度控制中心	九万二线971开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	385.09	75	6669.8	0	1373.84	不受限	1350	广元地调
7608	10kV龙西线	雨城电力调度控制中心	10kV龙西线914开关	龙观站	100000	是	335	5802.37	公线	187.41	56	3246	0	1395.9	不受限	1350	雅安地调
7609	10kV汉沙线	雨城电力调度控制中心	10kV汉沙线964开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	155.16	35	2687.3	2050	1359.52	不受限	1350	雅安地调
7610	10kV下红一线	广元电力调度控制中心	下红一线916开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	283.35	70	4907.7	0	1374.44	不受限	1350	广元地调
7611	10kV盘农线	通川电力调度控制中心	10kV.盘农线922开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	180.37	62	3124	0	1396.66	不受限	1350	达州地调
7612	10kV巴一线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴一线913开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	150.29	59	2603	0	1372.06	不受限	1350	凉山地调
7613	10kV千峰线大馈线	阆中电力调度控制中心	千峰线913开关	千佛站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	162.93	60	2822	0	1386.89	不受限	1350	南充地调
7614	10kV兰城一线	青神电力调度控制中心	兰城一线912开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	307.52	64	5326.2	0	1352.58	不受限	1350	眉山地调
7615	10kV金德线614	江安电力调度控制中心	金德线915开关	金钟站	6300	否	260	4503.33	公用	156	60	2702	0	1351	不受限	1350	宜宾地调
7616	10kV宋镇线	南屏电力调度控制中心	宋镇线964开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	1386	不受限	1350	宜宾地调
7617	10kV斗楷线	阿坝电力调度控制中心	斗楷线912开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	61.43	35	1064	0	1360.87	不受限	1350	阿坝地调
7618	10kV大服线	嘉陵电力调度控制中心	大服线911手车开关	大通站	10900	否	200	3464.1	专线	101.62	51	1760	0	1357.69	不受限	1350	南充地调
7619	10kV青龙二线	青神电力调度控制中心	青龙二线929开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	259.82	61	4500	0	1361.26	不受限	1350	眉山地调
7620	10kV棕张二线	西充电力调度控制中心	棕张Ⅱ线927开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	226.35	57	3920.3	250	1372.26	不受限	1350	南充地调
7621	10kV鲁楠线	宜宾电力调度控制中心	鲁楠线961开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	239.69	60	4151.4	0	1391.16	不受限	1350	宜宾地调
7622	10kV坪桐线	南部电力调度控制中心	10kV坪桐线916	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	117.86	54	2041.3	0	1388.16	不受限	1350	南充地调
7623	10kV芙坝线	营山电力调度控制中心	芙坝线926开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	409.88	67	7099.2	0	1353.21	不受限	1350	南充地调
7624	10kV老龙线大馈线	阆中电力调度控制中心	老龙线922开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	55.46	37	960.6	0	1377.67	不受限	1350	南充地调
7625	10kV泰航二路	德阳电力调度控制中心	泰航二路915开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	54.85	9	950	6000	1363.84	不受限	1350	德阳地调
7626	10kV管大线	达县电力调度控制中心	管大线925开关	管村站	20000	是	300	5196.15	公线	162.02	54	2806.2	0	1350.72	不受限	1350	达州地调
7627	10kV华贡线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡线919开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	323.49	64	5602.8	0	1366.98	不受限	1350	自贡地调
7628	10kV百纪线	射洪电力调度控制中心	百纪线911开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	161.19	54	2791.8	0	1365.12	不受限	1350	遂宁地调
7629	10kV沿卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿卫线912开关	沿滩站	71900	否	200	3464.1	专线	100.91	50	1747.8	0	1369.89	不受限	1350	自贡地调
7630	10kV自马线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自马线914开关	自强站	10000	是	200	3464.1	公用	69.41	35	1202.2	200	1369.08	不受限	1350	绵阳地调
7631	10kV太城六线972大馈线	万源电力调度控制中心	10kV.太城六线972开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	360.98	66	6252.1	0	1368.92	不受限	1350	达州地调
7632	10kV天工二线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工二线973开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	263.27	62	4559.9	0	1370.64	不受限	1350	达州地调
7633	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	11.32	11	196	0	1362.84	不受限	1350	甘孜地调
7634	10kV罗前二线	洪雅电力调度控制中心	罗前二线922	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	316.7	64	5485.3	0	1373.62	不受限	1350	眉山地调
7635	10kV绕森线	甘孜藏族自治州电力调度控	绕森921断路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公线	11.55	12	200	0	1358.84	不受限	1350	甘孜地调
7636	10kV老西二线	攀枝花电力调度控制中心	老西二线975开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	195.06	56	3378.4	80	1391.34	不受限	1350	攀枝花地调
7637	10kV炳老线	攀枝花电力调度控制中心	炳老线972开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	183.31	52	3174.9	300	1374.84	不受限	1350	攀枝花地调
7638	10kV高特线	攀枝花电力调度控制中心	高特线958开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	161.61	54	2799	0	1357.92	不受限	1350	攀枝花地调
7639	10kV梁管一线	攀枝花电力调度控制中心	梁管一线915开关	梁坪站	40000	是	350	6062.18	公线	199.44	57	3454.3	0	1395.44	不受限	1350	攀枝花地调
7640	10kV梁草线	攀枝花电力调度控制中心	梁草线936开关	梁坪站	63000	是	350	6062.18	公线	200.45	57	3471.8	0	1377.94	不受限	1350	攀枝花地调
7641	10kV格集线	盐边电力调度控制中心	格集线951开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	10.69	11	185.2	0	1373.65	不受限	1350	攀枝花地调
7642	10kV新清线	盐边电力调度控制中心	新清线955开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	161.09	54	2790.1	0	1366.82	不受限	1350	攀枝花地调
7643	10kV沟盐线	盐边电力调度控制中心	沟盐线913开关	方家沟站	6300	是	220	3810.51	公线	97.83	44	1694.4	0	1354.01	不受限	1350	攀枝花地调
7644	10kV鱼镇线923大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼镇线923	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	272.51	62	4719.8	0	1390.87	不受限	1350	泸州地调
7645	10kV两鱼线911大馈线	叙永电力调度控制中心	两鱼线911开关	两河	20200	是	280	4849.74	公线	144.76	52	2507.2	0	1372.59	不受限	1350	泸州地调
7646	10kV尖丹线912大馈线	叙永电力调度控制中心	尖丹线912开关	丹山	30200	是	252	4364.77	公线	122.01	48	2113.2	0	1378.62	不受限	1350	泸州地调
7647	10kV大丽Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大丽Ⅰ回955	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	370.87	74	6423.5	0	1370.72	不受限	1350	巴中地调
7648	10kV玉关线	巴州电力调度控制中心	10kV玉关线913	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	118.83	54	2058.2	0	1371.26	不受限	1350	巴中地调
7649	10kV隆民线	大英电力调度控制中心	隆民线914开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	241.67	60	4185.7	0	1356.86	不受限	1350	遂宁地调
7650	10kV文罗线	蓬溪电力调度控制中心	文罗线913开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	81.89	41	1418.4	0	1352.88	不受限	1350	遂宁地调
7651	10kV城南线921大馈线	泸州电力调度控制中心	城南线921开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	245.85	61	4258.1	0	1367.6	不受限	1350	泸州地调
7652	10kV城酒线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城酒线919开关	南城	100000	是	463	8019.4	公线	292.16	63	5060.2	0	1355.32	不受限	1350	泸州地调
7653	10kV白长西线	仁和电力调度控制中心	白长西线955开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	325.5	72	5637.6	0	1377.21	不受限	1350	攀枝花地调
7654	10kV河福线	大英电力调度控制中心	河福线923开关	河边	18800	是	400	6928.2	公线	240.88	60	4172	0	1370.56	不受限	1350	遂宁地调
7655	10kV庄颖四线	眉山电力调度控制中心	庄颖四线924开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	305.14	63	5285.1	0	1393.68	不受限	1350	眉山地调
7656	10kV凤委线	攀枝花电力调度控制中心	凤委线917开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	161.45	54	2796.4	0	1360.52	不受限	1350	攀枝花地调
7657	10kV渡港线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡港线922	大渡	63000	是	406	7032.13	公线	246.04	61	4261.4	0	1364.3	不受限	1350	泸州地调
7658	10kV丙坪线	米易电力调度控制中心	丙坪线973开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	81.11	41	1404.8	0	1366.48	不受限	1350	攀枝花地调
7659	10kV安赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.安赵线917开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	190.24	63	3294.9	0	1381.63	不受限	1350	达州地调
7660	10kV格林线	攀枝花西区电力调度控制中	格林线974开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	45.79	15	793	2000	1363.92	不受限	1350	攀枝花地调
7661	10kV德虹线	郫都电力调度控制中心	德虹线907开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	280.37	70	4856	0	1379.38	不受限	1350	成都地调
7662	10kV元兴路	大邑电力调度控制中心	元兴线912开关	元兴	12500	是	350	6062.18	公线	199.54	57	3456	0	1393.74	不受限	1350	成都地调
7663	10kV景国线	青白江电力调度控制中心	景国线949开关	景峰	2*50000	是	560	9699.48	公线	370.05	66	6409.2	0	1350.38	不受限	1350	成都地调
7664	10kV温东路	成都配调	温东路954	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	345.45	73	5983.2	0	1390.14	不受限	1350	成都地调
7665	10kV青水线	青白江电力调度控制中心	青水线955开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	190.39	63	3297.6	0	1378.93	不受限	1350	成都地调
7666	10kV马时一路_特	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	298.13	63	5163.6	0	1390.48	不受限	1350	成都地调
7667	10kV革城三线	青白江电力调度控制中心	革城三线914开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	362.33	66	6275.5	0	1387.09	不受限	1350	成都地调
7668	10kV欧场线	青白江电力调度控制中心	欧场线937开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	公线	417.61	76	7233	0	1387.42	不受限	1350	成都地调
7669	10kV绿土线	成都配调	绿土线906	绿洲	2*50000+630(	是	338	5854.33	公线	189.84	56	3288	0	1395.46	不受限	1350	成都地调
7670	10kV龙通线	成都配调	龙通线917	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	300.09	63	5197.5	0	1356.58	不受限	1350	成都地调
7671	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线922开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	241.43	60	4181.6	0	1360.96	不受限	1350	成都地调
7672	10kV九伍线	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	###########	是	300	5196.15	公线	159.83	53	2768.2	0	1388.72	不受限	1350	成都地调
7673	10kV太红路	彭州电力调度控制中心	太红线922开关	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	279.91	70	4848	0	1387.38	不受限	1350	成都地调
7674	10kV天镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	天镇线914开关	天龙站	19000	否	100	1732.05	公线	11.14	11	192.9	0	1365.94	不受限	1350	广安地调
7675	10kV奇井线924大馈线	泸川电力调度控制中心	奇井线924	奇峰	16000	是	271	4693.86	公线	137.11	51	2374.8	0	1380.29	不受限	1350	泸州地调
7676	10kV云玉线915大馈线	泸川电力调度控制中心	云玉线915	云锦	10000	是	308	5334.72	公线	166.11	54	2877	0	1390.78	不受限	1350	泸州地调
7677	10kV孙供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙供线941开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	306.09	64	5301.4	0	1349.67	不受限	1350	资阳地调
7678	10kV许凉线	乐至电力调度控制中心	10kV许凉线911开关	许家站	8300	否	220	3810.51	公用	120.02	55	2078.7	0	1350.76	不受限	1350	资阳地调
7679	10kV磁新路	彭州电力调度控制中心	磁新线905开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	101.85	51	1764	0	1353.69	不受限	1350	成都地调
7680	10kV龙三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙三线914开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	185.45	56	3212	0	1360.62	不受限	1350	资阳地调
7681	10kV普泰三线	新都电力调度控制中心	普泰三线932开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	302.49	68	5239.2	300	1350.89	不受限	1350	成都地调
7682	10kV方滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	方滩线972开关	方坪站	80000	是	307.8	5331.25	公线	231.8	75	4014.8	2900	-2649.78	不受限	1350	广安地调
7683	10kV詹凤路	新都电力调度控制中心	詹凤线909开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	386.55	75	6695.1	0	1364.13	不受限	1350	成都地调
7684	10kV女桂线大馈线	武胜电力调度控制中心	女桂线956开关	龙女站	90000	是	305	5282.75	公线	163.8	54	2837.1	0	1389.1	不受限	1350	广安地调
7685	10kV滨苑线大馈线	天府电力调度控制中心	滨苑路922开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	240.18	60	4160	0	1382.56	不受限	1350	天府地调
7686	10kV十西线大馈线	天府电力调度控制中心	十西线913开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	362.12	65	6271.9	0	1390.69	不受限	1350	天府地调
7687	10kV麓居线大馈线	天府电力调度控制中心	麓居线908开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	459.24	77	7954.1	0	1398.97	不受限	1350	天府地调
7688	10kV香安线大馈线	天府电力调度控制中心	香安线917开关	香山	63000	否	512	8868.1	公线	380.28	74	6586.5	0	1394.79	不受限	1350	天府地调
7689	10kV马堡线	凉山彝族自治州电力调度控	马堡线912开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	236.88	67	4102.8	0	1384.34	不受限	1350	凉山地调
7690	10kV马柳线	凉山彝族自治州电力调度控	马柳线911开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	236.88	67	4102.8	0	1384.34	不受限	1350	凉山地调
7691	10kV经黑线	凉山彝族自治州电力调度控	经黑线931开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	202.33	57	3504.4	0	1377.4	不受限	1350	凉山地调
7692	10kV黄桂线	隆昌电力调度控制中心	黄桂线912开关	黄家站	10000	否	295	5109.55	公线	187	63	3238.8	0	1359.79	不受限	1350	内江地调
7693	10kV尖光线	乐山电力调度控制中心	尖光山976开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	224.07	59	3880.9	0	1384.53	不受限	1350	乐山地调
7694	10kV奥华一线	内江电力调度控制中心	奥华一线915开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	355.89	74	6164	0	1349.63	不受限	1350	内江地调
7695	10kV虎长一线	内江电力调度控制中心	虎长一线965开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	306.77	64	5313.3	0	1365.48	不受限	1350	内江地调
7696	10kV马蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	马蟠线912开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	219.75	52	3806	704	1351.26	不受限	1350	内江地调
7697	10kV五圣线	成都配调	五圣线926开关	五块石	128000	是	473	8192.6	公线	299.44	63	5186.3	0	1367.78	不受限	1350	成都地调
7698	10KV徐坊一线	隆昌电力调度控制中心	徐坊一线971开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	258.13	61	4470.8	0	1390.46	不受限	1350	内江地调
7699	10kV正圃线	成都配调	正圃线928	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	298.38	63	5168	0	1386.08	不受限	1350	成都地调
7700	10kV塔成线	成都配调	塔成线928	塔子山	2*50000	是	473	0	公线	302.26	64	5235.2	0	1318.88	不受限	1300	成都地调
7701	10kV果镇线	内江电力调度控制中心	果镇线912开关	果湾站	10000	否	255	4416.73	公线	47.83	19	828.5	1825	1321.56	不受限	1300	内江地调
7702	10kV北民线	资中电力调度控制中心	北民线917开关	城北站	90000	否	400	6928.2	专线	283.23	71	4905.6	0	1329.78	不受限	1300	内江地调
7703	10kV万污线(专线)	内江电力调度控制中心	万污线914开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	118.53	40	2053	1278	1345.53	不受限	1300	内江地调
7704	10kV连双线大馈线	威远电力调度控制中心	连双线927开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	297.89	59	5084.1	1450	1338.07	不受限	1300	内江地调
7705	10kV梨堰线	内江电力调度控制中心	梨堰线913开关	梨园站	10000	否	255	4416.73	公线	153.54	60	2659.3	0	1315.76	不受限	1300	内江地调
7706	10kV牧江路大馈线	天府电力调度控制中心	牧江路914开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	284.07	71	4920.1	0	1315.28	不受限	1300	天府地调
7707	10kV苏锦线大馈线	天府电力调度控制中心	苏锦路920开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	282.96	71	4900.8	0	1334.58	不受限	1300	天府地调
7708	10kV永西二线大馈线	广安电力调度控制中心	永西二线921开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	322.63	65	5588	0	1340.2	不受限	1300	广安地调
7709	10kV嘉园二线	沙湾电力调度控制中心	嘉园二线973开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	235.1	60	4072	0	1332	不受限	1300	乐山地调
7710	10kV国威路大馈线	天府电力调度控制中心	国威路928开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	282.27	71	4889	0	1346.38	不受限	1300	天府地调
7711	10kV新环一路	广汉电力调度控制中心	新环一路929开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公线	360.97	74	6252	0	1323.99	不受限	1300	德阳地调
7712	10kV桑茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑茶线914开关	桑园	8000	是	300	5196.15	公线	164.9	55	2856	0	1300.92	不受限	1300	成都地调
7713	10KV羊工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工五线937	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	376.21	75	6516	0	1325	不受限	1300	成都地调
7714	10kV兆九线922大馈线	泸川电力调度控制中心	兆九线922	兆雅	10000	是	406	7032.13	公线	247.39	61	4284.8	0	1340.9	不受限	1300	泸州地调
7715	10kV西啤线	邛崃电力调度控制中心	西啤线961	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	326.37	65	5652.7	0	1317.08	不受限	1300	成都地调
7716	10kV磁镇路	彭州电力调度控制中心	磁镇线907开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	102.31	51	1772	0	1345.69	不受限	1300	成都地调
7717	10kV竹平线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹平线922开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	86	43	1462	650	1309	受限	1300	广安地调
7718	10kV南华线921大馈线	邻水电力调度控制中心	南华线921开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	164.86	55	2855.4	0	1301.52	不受限	1300	广安地调
7719	10kV柳碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳碧线912开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	166.69	62	2887	0	1321.89	不受限	1300	南充地调
7720	10kV海铁一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁一线922开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	363.51	66	6296	0	1325.02	不受限	1300	成都地调
7721	10kV普高线	新都电力调度控制中心	普高线908开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	320.5	73	5551	0	1339.09	不受限	1300	成都地调
7722	10kV石镇三线	新都电力调度控制中心	石镇三线923开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	192.4	64	3332.4	0	1344.13	不受限	1300	成都地调
7723	10kV城双线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	城双线924开关	金城站(仪陇)	10300	是	178	3083.05	公线	67.14	38	1162.8	0	1303.64	不受限	1300	南充地调

7724	10kV何高线922大馈线	新津电力调度控制中心	何高线922	何店	100000	否	424	7343.9	公线	262.52	62	4546.8	0	1328.32	不受限	1300	成都地调
7725	10kV青鑫路	都江堰电力调度控制中心	青鑫路903	青龙	1*12500	否	400	6928.2	专线	283.14	71	4904	0	1331.38	不受限	1300	成都地调
7726	10kV万叠线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万叠线998开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	362.53	70	6279	480	1300.23	不受限	1300	成都地调
7727	10kV筒丛线	郫都电力调度控制中心	筒丛线998开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	464.85	77	8051.2	0	1301.87	不受限	1300	成都地调
7728	10kV树洁一线	青白江电力调度控制中心	树洁一线915开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	244.27	61	4230.8	0	1311.76	不受限	1300	成都地调
7729	10kV高交路大馈线	成都配调	高交线934开关	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	300.75	64	5209	0	1345.08	不受限	1300	成都地调
7730	10kV金盛线	成都配调	金盛路923	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	350.21	74	6065.6	0	1307.74	不受限	1300	成都地调
7731	10kV平兴线	巴州电力调度控制中心	10kV平兴线911	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	103.85	52	1798.6	0	1319.09	不受限	1300	巴中地调
7732	10kV恩马线	巴州电力调度控制中心	10kV恩马线852	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	320.8	73	5556.2	0	1318.31	不受限	1300	巴中地调
7733	10kV茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV茶群线915	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	102.54	51	1776	0	1341.69	不受限	1300	巴中地调
7734	10kV松青线	眉山电力调度控制中心	松青线964开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	226.28	47	3919.1	1420	1339.68	不受限	1300	眉山地调
7735	10kV洞云线631大馈线	泸州电力调度控制中心	洞云线911	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	150.23	53	2601.9	0	1347.17	不受限	1300	泸州地调
7736	10kV树丹线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	树丹线915	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	168.65	55	2921.1	0	1346.68	不受限	1300	泸州地调
7737	10kV莱水线	大英电力调度控制中心	莱水线923开关	蓬莱	100000	是	310	5369.36	公线	170.95	55	2960.8	0	1334.69	不受限	1300	遂宁地调
7738	10kV南箐东线	仁和电力调度控制中心	南箐东线954开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	117.41	39	2033.5	800	1323.42	不受限	1300	攀枝花地调
7739	10kV白攀线	仁和电力调度控制中心	白攀线950开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	283.26	63	4906	0	1329.38	不受限	1300	攀枝花地调
7740	10kV望望线	平昌电力调度控制中心	10kV望望线911	望京站	10000	否	200	3464.1	公线	102.8	51	1780.5	0	1337.19	不受限	1300	巴中地调
7741	10kV响宝线	雅安配调电力调度控制中心	响宝线913开关	响水滩站	24300	否	380	6581.79	公线	67.92	18	1176.4	3400	1347.21	不受限	1300	雅安地调
7742	10kV燕油线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕油线953开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	226.49	60	3922.8	0	1342.63	不受限	1300	自贡地调
7743	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	10.21	19	176.9	0	1380.56	不受限	1300	甘孜地调
7744	10kV桑宾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桑宾线921开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	103.93	52	1800	2.07	1315.62	不受限	1300	甘孜地调
7745	10kV南龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	南龙线921开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	479.72	69	8308.8	0	1335.26	不受限	1300	自贡地调
7746	10kV南川线大馈线	自贡电力调度控制中心	南川线912开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	374.83	67	6492	0	1309.16	不受限	1300	自贡地调
7747	10kV龙檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙檀线922开关	龙凤山站	100	是	351	6079.5	公线	205.53	59	3559.7	0	1303.9	不受限	1300	自贡地调
7748	10kV桥农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥农线916开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	不受限	1300	绵阳地调
7749	10kV玉泉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉泉线915开关	玉龙站	6300	是	200	3464.1	公线	82.53	41	1429.5	0	1341.78	不受限	1300	绵阳地调
7750	10kV青渔线	射洪电力调度控制中心	青渔线924开关	青岗	11300	是	178	3083.05	公线	60.74	34	1052.1	80	1334.34	不受限	1300	遂宁地调
7751	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桑吉线912开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公线	54.66	36	946.7	0	1391.57	不受限	1300	甘孜地调
7752	10kV柏安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安线916开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	209.1	66	3621.6	0	1304.35	不受限	1300	绵阳地调
7753	10kV新稻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新稻线914开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公线	396.65	17	270	0	1311.16	不受限	1300	甘孜地调
7754	10kV黑弥线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑弥线917开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	104.92	52	1817.2	0	1300.49	不受限	1300	绵阳地调
7755	10kV望石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望石线954开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	365.3	66	6327	0	1335.59	不受限	1300	绵阳地调
7756	10kV金农线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金农线932开关	金宝站	12600	否	100	1732.05	公用	12.3	12	213.1	0	1345.74	不受限	1300	绵阳地调
7757	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	金三弦922开关	金弦开闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公线	0	16	187.4	0	1378.71	不受限	1300	甘孜地调
7758	10kV桅赵线	旺苍电力调度控制中心	桅赵线924	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	专线	192.66	64	3336.8	0	1339.73	不受限	1300	广元地调
7759	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	柯翁线913开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公线	310.43	19	376.6	0	1317.76	不受限	1300	甘孜地调
7760	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控	稻巨线911开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公线	14.45	14	250.2	0	1308.65	不受限	1300	甘孜地调
7761	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	12.92	13	223.8	0	1335.04	不受限	1300	甘孜地调
7762	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	0	17	395.6	0	1385.64	不受限	1300	甘孜地调
7763	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	邓下线914开关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	20.35	16	352.4	0	1379.65	不受限	1300	甘孜地调
7764	10kV马七线大馈线	江油电力调度控制中心	马七路917开关	马角坝站	31500	是	180	3117.69	公用	67.73	38	1173	0	1321.15	不受限	1300	绵阳地调
7765	10kV李渡一线	嘉陵电力调度控制中心	李渡I线913开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	199.25	58	3451	0	1330.85	不受限	1300	南充地调
7766	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回朝路964开关	回龙站	24500	否	377	6529.83	公线	262.4	69.6	4544.768	0	1332.079	不受限	1300	德阳地调
7767	10kV新金Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅱ线942开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	309.73	72	5364.6	0	1338.44	不受限	1300	宜宾地调
7768	10kV星南一线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅰ线925开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	320.62	58	5553.2	800	1309.39	不受限	1300	南充地调
7769	10kV星育一线大馈线	南充电力调度控制中心	星育Ⅰ线946开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	365.62	66	6332.6	0	1329.99	不受限	1300	南充地调
7770	10kV双高线923大馈线	西充电力调度控制中心	双高线923	双凤站(西充)	18000	否	275	4763.14	公线	172.38	63	2985.7	0.43	1300.7	不受限	1300	南充地调
7771	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊麦线958开关	吊黄楼站	40000	是	320	5542.56	公线	160	50	2771	315	1348	不受限	1300	宜宾地调
7772	10kV岭池线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭池线915开关	长条岭站(阆中)	15000	否	380.2	6585.26	公线	265.72	70	4602.2	0	1324.53	不受限	1300	南充地调
7773	10kV桐海一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐海一线914开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	400.44	67	6935.6	0	1340.97	不受限	1300	南充地调
7774	10kV吉双线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉双线912开关	吉安站	14300	是	174	3013.77	公线	63.29	36	1096.1	0	1314.92	不受限	1300	南充地调
7775	10kV乌浪线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌浪线913开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	13.29	13	230.1	0	1328.74	不受限	1300	凉山地调
7776	10kV乌依线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌依线911开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	12.44	12	215.4	0	1343.44	不受限	1300	凉山地调
7777	10kV谷营线	阿坝电力调度控制中心	谷营线923开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	182.11	61	3154.1	200	1322.43	不受限	1300	阿坝地调
7778	10kV绿寨线	阿坝电力调度控制中心	绿寨线914开关	绿园站	12600	是	200	3464.1	公线	83.97	42	1454.3	0	1316.98	不受限	1300	阿坝地调
7779	10kV红颐线	仁寿电力调度控制中心	红颐线922开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	427.54	76	7405	0	1324.53	不受限	1300	眉山地调
7780	10kV汉鱼线	剑阁电力调度控制中心	汉鱼线923开关	35kV汉阳站	20000	是	283	4901.7	公线	149.42	53	2587.9	0	1333.46	不受限	1300	广元地调
7781	10kV城渔线	宝兴电力调度控制中心	城渔线924开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	272.08	62	4712.4	0	1328.99	不受限	1300	雅安地调
7782	10kV竹凉线	广元电力调度控制中心	竹凉线914开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	公线	194.58	65	3370.1	0	1306.43	不受限	1300	广元地调
7783	10kV两坊线	阿坝电力调度控制中心	两坊线952开关	两河站	1600	否	100	1732.05	公线	14.09	14	244	0	1314.84	不受限	1300	阿坝地调
7784	10kV芙紫线	苍溪电力调度控制中心	芙紫线913开关	35kV芙蓉站	32000	否	300	5196.15	公线	192.89	64	3340.8	0	1335.73	不受限	1300	广元地调
7785	10kV竹石线912大馈线	宁南电力调度控制中心	竹石线912开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	100.6	45	1742.3	0	1306.2	不受限	1300	凉山地调
7786	10kV海棉线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海棉线921开关	下海站	25000	否	220	3810.51	公线	120.72	55	2090.8	0	1338.66	不受限	1300	凉山地调
7787	10kV地洛线	布拖电力调度控制中心	10kV地洛线912开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	15.9	16	275.4	0	1283.44	不受限	1250	凉山地调
7788	10kV方园线	蒲城电力调度控制中心	方园线961开关	方斗站	113000	是	400	6928.2	公线	246.73	62	4273.4	0	1269.16	不受限	1250	达州地调
7789	10kV阿万线	阿坝电力调度控制中心	阿万线952开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	83.83	48	1452	0	1275.98	不受限	1250	阿坝地调
7790	10kV卫锦一线	雅安电力调度控制中心	卫锦一线936开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	285.68	71	4948	0	1287.38	不受限	1250	雅安地调
7791	10kV君王线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君王线921开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	106.51	53	1844.8	0	1272.89	不受限	1250	达州地调
7792	10kV黑廖线	雅安电力调度控制中心	黑廖线911开关	黑竹站	18800	否	300	5196.15	公线	155.01	52	2684.7	3421	1255.53	不受限	1250	雅安地调
7793	10kV木街线	阿坝电力调度控制中心	木街线952开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	15.29	15	264.8	0	1294.04	不受限	1250	阿坝地调
7794	10kV天镇线	仁寿电力调度控制中心	天镇线942开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	155.79	61	2698.2	0	1276.86	不受限	1250	眉山地调
7795	10kV荀营线	广元电力调度控制中心	荀营线914开关	35kV荀家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	87.15	44	1509.5	0	1261.78	不受限	1250	广元地调
7796	10kV郊南线	广元电力调度控制中心	郊南线912开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	245.39	61	4250.2	0	1292.36	不受限	1250	广元地调
7797	10kV普尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普尔线914开关	普昌站	9000	否	265	4589.93	公线	164.32	62	2846	0	1284.94	不受限	1250	凉山地调
7798	10kV萝青线	汉源电力调度控制中心	萝青线916开关	萝卜岗站	31500	否	275	4763.14	公线	173.56	63	3006	0	1280.83	不受限	1250	雅安地调
7799	10kV思乱线大馈线	阆中电力调度控制中心	思乱线916开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	90	49	1558.8	0	1278.3	不受限	1250	南充地调
7800	10kV千村线大馈线	阆中电力调度控制中心	千村线923开关	千佛站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	61.9	41	1072.1	0	1266.17	不受限	1250	南充地调
7801	10kV岭界线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭界线916开关	长条岭站(阆中)	15000	否	268.95	4658.35	公线	168.97	63	2926.5	0	1266.02	不受限	1250	南充地调
7802	10kV横五线	宜宾电力调度控制中心	横五线965开关	横江站	6300	是	270	4676.54	公线	128.49	48	2225.4	250	1265.83	不受限	1250	宜宾地调
7803	10kV慧镇路	罗江电力调度控制中心	慧镇路913开关	慧觉站	6300	是	200	3464.1	公线	85.79	43	1485.8	0	1285.48	不受限	1250	德阳地调
7804	10kV罗广一路	绵竹电力调度控制中心	罗广一路913开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	367.97	67	6373.2	0	1275.54	不受限	1250	德阳地调
7805	10kV桥星路	绵竹电力调度控制中心	桥星路925开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	246.14	62	4263.2	0	1279.36	不受限	1250	德阳地调
7806	10kV仓骑路913线路	中江电力调度控制中心	仓骑路913开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	145.22	53	2515.2	0	1267.6	不受限	1250	德阳地调
7807	10kV太桥线914大馈线	西充电力调度控制中心	太桥线914开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	145.79	53	2525	480	1281.83	不受限	1250	南充地调
7808	10kV迎柏线922	江安电力调度控制中心	迎柏线922开关	迎安站	6300	是	380	6581.79	公用	230.85	61	3998.4	0	1267.03	不受限	1250	宜宾地调
7809	10kV海园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园二线915开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	403.85	68	6994.6	0	1249.96	不受限	1250	南充地调
7810	10kV湾农线	南部电力调度控制中心	湾农线939开关	赵家湾站	113000	否	170	2944.49	公线	79.04	46	1369	0	1281.04	不受限	1250	南充地调
7811	10kV升永线	南部电力调度控制中心	10kV升永线916	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	168.32	62	2915.3	0	1293.59	不受限	1250	南充地调
7812	10kV伏小线	南部电力调度控制中心	10kV伏小线917	伏虎站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	124.5	57	2156.3	0	1273.16	不受限	1250	南充地调
7813	10kV勒新线	阿坝电力调度控制中心	勒新线911开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	136.21	50	2359.2	200	1251.31	不受限	1250	阿坝地调
7814	10kV象威线632	宜宾电力调度控制中心	象威线632开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	271.38	63	4700.3	0	1257.96	不受限	1250	宜宾地调
7815	10kV姜万线	阿坝电力调度控制中心	姜万线923开关	姜维站	25000	否	205	3550.7	公线	111.29	54	1927.6	0	1268.03	不受限	1250	阿坝地调
7816	10kV西金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西金线924开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	376.36	67	6518.5	0	1282.66	不受限	1250	自贡地调
7817	10kV墨金线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨金线913开关	墨林站	6300	是	267	4624.58	公线	140.64	53	2435.8	0	1263.86	不受限	1250	自贡地调
7818	10kV华水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV华水线911开关	新华站	80000	否	300	5196.15	专线	195.94	65	3393.6	0	1282.93	不受限	1250	自贡地调
7819	10kV黄乐线大馈线	安州电力调度控制中心	黄乐线933开关	黄土站	40000	否	405	7014.81	公用	277.42	68	4804.9	250	1258.43	不受限	1250	绵阳地调
7820	10kV草新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草新线913开关	草田站	80000	是	240	4156.92	公线	119.27	50	2065.7	0	1259.84	不受限	1250	自贡地调
7821	10kV玉星线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉星线914开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	107.78	54	1866.7	0	1250.99	不受限	1250	绵阳地调
7822	10kV北臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	北臭线955开关	城北站	100200	是	415	7188.01	公线	257.63	62	4462.2	0	1288.21	不受限	1250	自贡地调
7823	10kV板卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫线926开关	板仓站	80200	是	552	9560.92	公线	222.16	40	3847.8	2550	1250.94	不受限	1250	自贡地调
7824	10kV黄三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄三线915开关	黄甸站	6300	否	198	3429.46	公用	105.75	53	1831.6	0	1254.91	不受限	1250	绵阳地调
7825	10kV黄铭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄铭线916开关	黄甸站	6300	否	160	2771.28	公用	69.63	44	1206	0	1288.15	不受限	1250	绵阳地调
7826	10kV关四线	射洪电力调度控制中心	关四线915开关	城关	28500	是	435	7534.42	公线	275.47	63	4771.2	0	1256.34	不受限	1250	遂宁地调
7827	10kV南桂线	射洪电力调度控制中心	南桂线926开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	295.22	64	5113.2	0	1260.74	不受限	1250	遂宁地调
7828	10kV双柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.双柳线916开关	双堰站	40000	是	300	5196.15	公线	165.02	55	2858.2	0	1298.72	不受限	1250	达州地调
7829	10kV龙滨线	射洪电力调度控制中心	龙滨线916开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	318.5	65	5516.4	0	1273.24	不受限	1250	遂宁地调
7830	10kV安滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.安滩线912开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	165.27	55	2862.5	0	1294.42	不受限	1250	达州地调
7831	10kV廪园二线	宣汉电力调度控制中心	廪园二线924开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	369.06	67	6392.2	0	1270.39	不受限	1250	达州地调
7832	10kV金场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金场线922开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	106.4	53	1842.8	0	1274.89	不受限	1250	绵阳地调
7833	10kV方河线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方河线929开关	方斗站	113000	是	213	3689.27	公线	97.03	46	1680.6	0	1270.82	不受限	1250	达州地调
7834	10kV土北线	宣汉电力调度控制中心	土北线914开关	土主站	30000	是	380	6581.79	公线	229.24	60	3970.4	0	1295.03	不受限	1250	达州地调
7835	10kV渡铁线	达县电力调度控制中心	10kV.渡铁线922开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	125.4	57	2172	0	1257.46	不受限	1250	达州地调
7836	10kV双普三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普三线958开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	347	66	6010.1	0	1292.23	不受限	1250	绵阳地调
7837	10kV沱纺一线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅰ回952开关	塔沱站	81500	是	375	6495.19	公线	225.66	60	3908.4	0	1287.75	不受限	1250	达州地调
7838	10kV玉场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉场线913开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	107.56	54	1862.9	0	1254.79	不受限	1250	绵阳地调
7839	10kV灯尚线	旺苍电力调度控制中心	灯尚线911	灯塔站	80000	否	227	3931.76	公线	130.6	58	2262	0	1276.58	不受限	1250	广元地调
7840	10kV忠太线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠太线914开关	忠兴站	18000	否	300	5196.15	公用	196.31	65	3400.1	0	1276.43	不受限	1250	绵阳地调
7841	10kV通曲线大馈线	北川电力调度控制中心	通曲线912开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	174.36	56	3020	0	1275.49	不受限	1250	绵阳地调
7842	10kV降知线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	降知线912开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250	甘孜地调
7843	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250	甘孜地调
7844	10kV罗止三线	洪雅电力调度控制中心	罗止三线917开关	罗庙站	100000	否	335	5802.37	公线	227.83	68	3946.1	0	1276.03	不受限	1250	眉山地调
7845	10kV禹白线大馈线	北川电力调度控制中心	禹白线915开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	92.65	45	1604.7	0	1277.44	不受限	1250	绵阳地调
7846	10kV禹武线墩上侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线914开关	墩上站	8500	否	150	2598.08	公用	60.83	41	1053.5	0	1284.77	不受限	1250	绵阳地调
7847	10kV双唐线	彭山电力调度控制中心	双唐线924开关	双河站	100000	是	482	8348.48	公线	294.46	61	5100	315	1263.78	不受限	1250	眉山地调
7848	10kV格洼线	盐边电力调度控制中心	格洼线954开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	17.75	18	307.4	0	1251.44	不受限	1250	攀枝花地调
7849	10kV安民线	盐边电力调度控制中心	安民线977开关	安顺站	12500	是	300	5196.15	公线	151.04	50	2616	250	1290.92	不受限	1250	攀枝花地调
7850	10kV诺北线	通江电力调度控制中心	10kV诺北线912	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	285.29	71	4941.2	0	1294.18	不受限	1250	巴中地调
7851	10kV梁独线	巴州电力调度控制中心	10kV梁独线955	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	226.73	68	3927	0	1295.13	不受限	1250	巴中地调
7852	10kV恩登线	巴州电力调度控制中心	10kV恩登线858	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	265.74	70	4602.6	0	1274.25	不受限	1250	巴中地调
7853	10kV温长线	大英电力调度控制中心	温长线919开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	297.92	54	5160	1250	1252.59	不受限	1250	遂宁地调
7854	10kV格坪线	盐边电力调度控制中心	格坪线953开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	16.89	17	292.6	0	1266.24	不受限	1250	攀枝花地调
7855	10kV白金线	仁和电力调度控制中心	白金线978开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	151.25	50	2619.6	250	1287.32	不受限	1250	攀枝花地调
7856	10kV紫芭线	米易电力调度控制中心	紫芭线952开关	紫东钛站	12500	是	300	5196.15	公线	166.28	55	2880	0	1276.92	不受限	1250	攀枝花地调
7857	10kV城海线	米易电力调度控制中心	城海线974开关	城北站	50000	是	235	4070.32	公线	100.48	43	1740.4	250	1265.86	不受限	1250	攀枝花地调
7858	10kV灵安线	彭山电力调度控制中心	灵安线922开关	灵石站	83500	是	423	7326.57	公线	264.85	63	4587.2	0	1274.06	不受限	1250	眉山地调
7859	10kV永坪线	通江电力调度控制中心	10kV永坪线917	永安站	71500	否	148	2563.44	公线	58.7	40	1016.6	0	1290.5	不受限	1250	巴中地调
7860	10kV园委线	攀枝花电力调度控制中心	园委线975开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	167.74	56	2905.2	0	1251.72	不受限	1250	攀枝花地调
7861	10kV灌城二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城二路905	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	327.71	66	5676	0	1252.2	不受限	1250	成都地调

7862	10kV马深线	新都电力调度控制中心	马深线917开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	330.98	66	5732.6	0	1264.89	不受限	1250	成都地调
7863	10kV浦轻路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦轻路913开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	407.39	68	7056	0	1257.84	不受限	1250	成都地调
7864	10kV团镇线	温江电力调度控制中心	团镇线916开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	218.01	55	3776	500	1266.56	不受限	1250	成都地调
7865	10kV团和一线	温江电力调度控制中心	团和一线903开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	247.11	62	4280	0	1262.56	不受限	1250	成都地调
7866	10kV汉源线大馈线	新都电力调度控制中心	汉源线922开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	226.39	44	3921	2865	1273.23	不受限	1250	成都地调
7867	10kV坡杨线	仪陇电力调度控制中心	坡杨线923开关	高坡站	100000	否	270	4676.54	公线	170.61	63	2954.9	0	1253.99	不受限	1250	南充地调
7868	10kV松百三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百三线914开关	松涛站	102000	否	645	11171.73	公线	507.8	79	8795.1	0	1259.46	不受限	1250	资阳地调
7869	10kV兆龙线913大馈线	泸川电力调度控制中心	兆龙线913	兆雅	10000	是	416	7205.33	公线	253	61	4382	100	1282.26	不受限	1250	泸州地调
7870	10kV清医线	金堂电力调度控制中心	清医线917开关	清江	12000	否	200	3464.1	专线	106	53	1836	0	1281.69	不受限	1250	成都地调
7871	10kV桂新线	蓬安电力调度控制中心	桂新线929开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	266.4	71	4614	0	1262.85	不受限	1250	南充地调
7872	10kV华金象一线929大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象一线929	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	250.91	62	4345.7	0	1280	不受限	1250	泸州地调
7873	10kV许劳线	乐至电力调度控制中心	10kV许劳线912开关	许家站	6300	否	150	2598.08	公用	62.12	41	1075.9	0	1262.37	不受限	1250	资阳地调
7874	10kV邛开二线	邛崃电力调度控制中心	邛开二线912开关	邛崃	63000	是	500	8660.25	公线	325.64	65	5640	0	1288.2	不受限	1250	成都地调
7875	10kV乐镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐镇线958开关	乐善站	20000	否	178.2	3086.51	公线	85.57	48	1482	0	1295.86	不受限	1250	广安地调
7876	10kV双明线大馈线	广安电力调度控制中心	双明线937开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	326.76	65	5659.5	0	1268.7	不受限	1250	广安地调
7877	10kV双园二线大馈线	广安电力调度控制中心	双园二线931开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	219.79	58	3806.7	200	1258.73	不受限	1250	广安地调
7878	10kV文每线	成都配调	文每路908	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	352.33	74	6102.4	0	1270.94	不受限	1250	成都地调
7879	10kV荔青二线	成都配调	荔青二路914	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	303.93	64	5264	0	1290.08	不受限	1250	成都地调
7880	10kV红沙线	成都配调	红沙路921	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	306.03	65	5300.4	0	1253.68	不受限	1250	成都地调
7881	10kV沈成路	成都配调	沈成路932	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	352.89	75	6112	0	1261.34	不受限	1250	成都地调
7882	10kV竹胜线	井研电力调度控制中心	竹胜线913开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	176.96	64	3064.86	0	1221.97	不受限	1220	乐山地调
7883	10kV车宝三线966	乐山电力调度控制中心	车宝三线966开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	326.1	74	5648	0	1210.92	不受限	1200	乐山地调
7884	10kV灌城三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城三路911	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	328.6	66	5691.4	0	1236.8	不受限	1200	成都地调
7885	10kV川信线	成都配调	川信线914	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.18	65	5337.6	0	1216.48	不受限	1200	成都地调
7886	10kV连保线大馈线	威远电力调度控制中心	连保线918开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	272.7	54	4723.2	1905	1243.97	不受限	1200	内江地调
7887	10kV桐安二线	内江电力调度控制中心	桐安二线972开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	269.08	64	4660.4	0	1200.86	不受限	1200	内江地调
7888	10kV华树路大馈线	天府电力调度控制中心	华树路918开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	250.12	63	4332	0	1210.56	不受限	1200	天府地调
7889	10kV松建线945大馈线	天府电力调度控制中心	松建路945开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	371.36	67	6432	0	1216.74	不受限	1200	天府地调
7890	10kV西商二回大馈线	广安电力调度控制中心	西商二回977开关	西溪站	160000	否	400	6928.2	专线	290.58	73	5032.9	0	1202.48	不受限	1200	广安地调
7891	10kV丰水线	新都电力调度控制中心	丰水线917开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	0	1203.38	不受限	1200	成都地调
7892	10kV丰桥路	新都电力调度控制中心	丰桥线908开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	288.68	72	5000	0	1235.38	不受限	1200	成都地调
7893	10kV张护线	仪陇电力调度控制中心	张护线912开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	231.34	61	4006.8	0	1217.06	不受限	1200	南充地调
7894	10kV高曦路大馈线	崇州电力调度控制中心	高曦路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	398	68	6893.3	0	1226.56	不受限	1200	成都地调
7895	10kV镇水线	安岳电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	90000	否	330	5715.77	公用	226.56	69	3924	0	1220.19	不受限	1200	资阳地调
7896	10kV华青一线973大馈线	泸川电力调度控制中心	华青一线973	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	253.07	62	4383.2	0	1242.5	不受限	1200	泸州地调
7897	10kV光安线	新都电力调度控制中心	光安线909开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	384.25	76	6655.2	0	1216.97	不受限	1200	成都地调
7898	10kV竹面线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹面线973开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	175.77	57	3044.3	0	1220.7	不受限	1200	广安地调
7899	10kV大天路	成都配调	大天路925	大源	2*40000+630	否	409	7084.09	专线	298.6	73	5171.7	0	1203.98	不受限	1200	成都地调
7900	10kV花慧线大馈线	郫都电力调度控制中心	花慧线923开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	409.18	68	7087	0	1226.84	不受限	1200	成都地调
7901	10kV解兴四线	大邑电力调度控制中心	解兴四线933开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	470.38	78	8147	0	1206.07	不受限	1200	成都地调
7902	10kV景辉二线	青白江电力调度控制中心	景辉二线924开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	325.98	66	5646	0	1212.92	不受限	1200	成都地调
7903	10kV景泥路	青白江电力调度控制中心	景泥线933开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	434.69	78	7528.8	0	1200.73	不受限	1200	成都地调
7904	10kV泉福线	青白江电力调度控制中心	泉福线917开关	清泉	10000	是	400	6928.2	公线	248.04	62	4296	0	1246.56	不受限	1200	成都地调
7905	10kV胜火线	成都配调	胜火路916	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	233	69	4035.5	0	1228.73	不受限	1200	成都地调
7906	10kV青翻线	彭山电力调度控制中心	青翻线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	266.86	63	4622.1	0	1239.16	不受限	1200	眉山地调
7907	10kV分树线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分树线913	分水	10000	是	280	4849.74	公线	153.11	55	2651.8	0	1227.99	不受限	1200	泸州地调
7908	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	10kV茶镇线912	茶坝站	10000	否	275	4763.14	公线	175.69	64	3042.9	0	1243.93	不受限	1200	巴中地调
7909	10kV玉宕线	巴州电力调度控制中心	10kV玉宕线957	玉堂站	63000	否	377	6529.83	公线	269.34	71	4665	0	1211.85	不受限	1200	巴中地调
7910	10kV科南线	眉山电力调度控制中心	科南线971开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	公线	339.21	69	5875.2	630	1211.08	不受限	1200	眉山地调
7911	10kV福镇线	蓬溪电力调度控制中心	福镇线911开关	天福	20000	是	275	4763.14	公线	150.59	55	2608.3	0	1202.21	不受限	1200	遂宁地调
7912	10kV凤加一回	攀枝花电力调度控制中心	凤加一回911开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	199.93	67	3462.8	0	1213.73	不受限	1200	攀枝花地调
7913	10kV平农线	仁和电力调度控制中心	平农线923开关	平地站	63000	是	220	3810.51	公线	105.57	48	1828.5	0	1219.91	不受限	1200	攀枝花地调
7914	10kV龙希龙发线912大馈线	泸州电力调度控制中心	龙希龙发线912	龙马潭	40000	是	785	13596.6	公线	256.18	33	4437	5200	1240.28	不受限	1200	泸州地调
7915	10kV杨岗线	攀枝花西区电力调度控制中	杨岗线973开关	杨路坪站	50000	是	400	6928.2	公线	248.95	62	4311.9	0	1230.66	不受限	1200	攀枝花地调
7916	10kV铝园二线924	眉山电力调度控制中心	铝园二线924开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	237.66	56	4116.3	535	1209.96	不受限	1200	眉山地调
7917	10kV大护线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	大护线916	大洲驿	63000	是	302	5230.79	公线	169.77	56	2940.5	0	1244.13	不受限	1200	泸州地调
7918	10kV园紫II回	攀枝花电力调度控制中心	园紫II回974开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	198.38	66	3435.9	0	1240.6	不受限	1200	攀枝花地调
7919	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	15.79	16	273.4	0	1285.44	不受限	1200	甘孜地调
7920	10kV化中线	达县电力调度控制中心	10kV.化中线928开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	290.14	73	5025.2	0	1210.18	不受限	1200	达州地调
7921	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	63.63	42	1102.1	0	1236.17	不受限	1200	甘孜地调
7922	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控	白绒线916开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公线	18.01	18	312	0	1246.84	不受限	1200	甘孜地调
7923	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城二线926开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	420.83	84	7288.8	0	1427.8	不受限	1200	达州地调
7924	10kV代天线大馈线	自贡电力调度控制中心	代天线945开关	代家坝站	126200	否	330	5715.77	公线	204.43	62	3540.7	400	1203.49	不受限	1200	自贡地调
7925	10KV保留线大馈线	自贡电力调度控制中心	保留线921开关	保华站	12800	是	290	5022.95	公线	132.68	46	2298	480	1240.36	不受限	1200	自贡地调
7926	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	色武二回914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	323.56	25	564	0	1245.16	不受限	1200	甘孜地调
7927	10kV金家镇线	射洪电力调度控制中心	金家镇线913开关	金家	12600	否	153	2650.04	公线	67.76	44	1173.6	0	1211.44	不受限	1200	遂宁地调
7928	10kV晓浮线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮线932开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	251.5	63	4356	0	1200.42	不受限	1200	绵阳地调
7929	10kV复仙线	射洪电力调度控制中心	复仙线917开关	复兴	18000	是	185	3204.29	公线	69.29	37	1200.1	160	1203.33	不受限	1200	遂宁地调
7930	10kV西港线大馈线	自贡电力调度控制中心	西港线932开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	166.3	33	2880.4	2880	1209.38	不受限	1200	自贡地调
7931	10kV木井线	大竹电力调度控制中心	木井线924开关	木头站	83500	是	200	3464.1	专线	89.08	45	1542.8	0	1228.48	不受限	1200	达州地调
7932	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	麻孜线911开关	麻郎措站	2500	是	89.2	1544.99	公线	0	21	347.4	0	1235.99	不受限	1200	甘孜地调
7933	10kV油城线	万源电力调度控制中心	10kV.油城线912开关	油房坝站	40000	是	335	5802.37	公线	196.77	59	3408	0	1233.9	不受限	1200	达州地调
7934	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城四线925开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	419.32	84	7262.6	0	1437.4	不受限	1200	达州地调
7935	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新甲线951开关	新区临时站	315	否	100	1732.05	公线	477.54	27	271.1	0	1212.16	不受限	1200	甘孜地调
7936	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	20.27	20	351.1	0	1207.74	不受限	1200	甘孜地调
7937	10kV渡街线	达县电力调度控制中心	10kV.渡街线923开关	渡市站	11300	否	200	3464.1	公线	108.31	54	1876	0	1241.69	不受限	1200	达州地调
7938	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	红下线912开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1200	甘孜地调
7939	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新折线923开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公线	433.66	21	511.4	0	1252.16	不受限	1200	甘孜地调
7940	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	16.8	17	290.9	0	1267.94	不受限	1200	甘孜地调
7941	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	196.69	24	346.7	0	1247.85	不受限	1200	甘孜地调
7942	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	552.42	19	568.1	0	1209.16	不受限	1200	甘孜地调
7943	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新镇线915开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公线	391.69	26	684.1	0	1225.25	不受限	1200	甘孜地调
7944	10kV小上线大馈线	北川电力调度控制中心	小上线914开关	小地站	6300	否	100	1732.05	公用	18.36	18	318	0	1240.84	不受限	1200	绵阳地调
7945	10Kv新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控	新拉线925开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公线	595.29	20	310.4	0	1251.56	不受限	1200	甘孜地调
7946	10kV荣河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	荣河东线916开关	得荣站	108000	否	100	1732.05	公线	162.07	13	287.1	0	1248.16	不受限	1200	甘孜地调
7947	10kV大南线	达县电力调度控制中心	10kV.大南线926开关	大树站	18000	否	260	4503.33	公线	164.22	63	2844.3	0	1208.7	不受限	1200	达州地调
7948	10kV思牛线大馈线	阆中电力调度控制中心	思牛线924开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	64.29	43	1113.5	0	1224.77	不受限	1200	南充地调
7949	10kV拱冶路921线路	绵东电力调度控制中心	拱冶路921开关	拱星站	20000	是	435	7534.42	公线	231.82	53	4015.2	810	1202.34	不受限	1200	德阳地调
7950	10kV新镇路绵竹	绵竹电力调度控制中心	新镇路921开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	406.04	68	7032.6	0	1211.96	不受限	1200	德阳地调
7951	10kV城鼓线	宜宾电力调度控制中心	城鼓线635开关	城中站	63000	否	430	7447.82	公线	315.94	73	5472.1	0	1230.94	不受限	1200	宜宾地调
7952	10kV朱目二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅱ线932开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	370.32	67	6414	0	1248.59	不受限	1200	南充地调
7953	10kV鄢新路	罗江电力调度控制中心	鄢新路915开关	鄢家站	19999	是	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.6	0	1242.96	不受限	1200	德阳地调
7954	10kV襄平线	南部电力调度控制中心	襄平线921开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	124.09	57	2149.2	0	1249.08	不受限	1200	南充地调
7955	10kV升水线	南部电力调度控制中心	10kV升水线932	升钟站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	127.02	58	2199.9	0	1229.56	不受限	1200	南充地调
7956	10kV青四线大馈线	营山电力调度控制中心	青四线913开关	青岩铺站(营山)	16000	否	220	3810.51	公线	123.98	56	2147.3	50	1232.16	不受限	1200	南充地调
7957	10kV北坝线大馈线	营山电力调度控制中心	北坝线922开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	149.17	54	2583.6	0	1226.91	不受限	1200	南充地调
7958	10kV元桥线	剑阁电力调度控制中心	元桥线915开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	199.01	66	3446.9	0	1229.63	不受限	1200	广元地调
7959	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	姚柳线915开关	35kV姚家站	20000	是	220	3810.51	公线	101.25	46	1753.7	0	1294.71	不受限	1200	广元地调
7960	10kV青三线	仁寿电力调度控制中心	青三线953开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	158.42	62	2743.9	0	1231.16	不受限	1200	眉山地调
7961	10kV南郑一线	广元电力调度控制中心	南郑一线916开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	249.27	62	4317.3	0	1225.26	不受限	1200	广元地调
7962	10kV禾双线	仁寿电力调度控制中心	禾双线911开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	118.13	56	2046	0	1227.58	不受限	1200	眉山地调
7963	10kV沱棉线	通川电力调度控制中心	10kV.沱棉线962开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	369.63	67	6402	0	1246.74	不受限	1200	达州地调
7964	10kV羊北线	广元电力调度控制中心	羊北路912开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	163.49	63	2831.6	0	1205.81	不受限	1200	广元地调
7965	10kV曾经线	广元电力调度控制中心	曾经线923开关	35kV曾家站	19300	是	300	5196.15	公线	168.64	56	2920.9	0	1236.02	不受限	1200	广元地调
7966	10kV九莲一线	广元电力调度控制中心	九莲一线915开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	383.78	74	6647.1	160	1236.54	不受限	1200	广元地调
7967	10kV三坝线	广元电力调度控制中心	三坝线923开关	三堆站	80000	否	444	7690.31	专线	328.12	74	5683.1	0	1238.18	不受限	1200	广元地调
7968	10kV普海线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普海线913开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	126.62	58	2193	0	1236.46	不受限	1200	凉山地调
7969	10kV四增线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV四增线922开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	51.58	22	893.4	1450	1241.95	不受限	1200	凉山地调
7970	10kV平金一路	罗江电力调度控制中心	平金一路953开关	平家站	100000	是	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	1176.04	不受限	1170	德阳地调
7971	10kV斑城二路	罗江电力调度控制中心	斑城二路921开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	346.42	67	6000	0	1177.62	不受限	1150	德阳地调
7972	10kV隐瑞路902大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐瑞路902开关	隐峰站	20000	是	600	10392.3	公线	410.85	68	7116	0	1197.84	不受限	1150	德阳地调
7973	10kV朴四线	阿坝电力调度控制中心	朴四线912开关	朴头站	5000	否	175	3031.09	公线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受限	1150	阿坝地调
7974	10kV东蓝线	宜宾电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	317.89	74	5505.9	0	1197.14	不受限	1150	宜宾地调
7975	10kV新滨Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新滨II线946开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	275.96	64	4779.6	0	1178.66	不受限	1150	宜宾地调
7976	10kV带顺线大馈线	南充电力调度控制中心	带顺线926开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	412.02	75	7136.1	315	1169.32	不受限	1150	南充地调
7977	10kV湔九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	湔九路912开关	湔氐站	32000	是	600	10392.3	公线	412.49	69	7144.3	0	1169.54	不受限	1150	德阳地调
7978	10kV朱希线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱希线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	429.56	78	7440	0	1180.42	不受限	1150	南充地调
7979	10kV海环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海环一线923开关	林海站	126000	是	595	10305.7	专线	408.55	69	7076.1	0	1168.46	不受限	1150	南充地调
7980	10kV光公线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光公线921开关	保光站	80000	否	399	6910.88	专线	291.55	73	5049.7	0	1170.09	不受限	1150	南充地调
7981	10kV城西线大馈线	阆中电力调度控制中心	城西线914开关	城郊站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	317.15	66	5493.1	0	1174.19	不受限	1150	南充地调
7982	10kV骆黄线大馈线	营山电力调度控制中心	骆黄线914开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	202.97	64	3515.4	200	1194.96	不受限	1150	南充地调
7983	10kV火镇线大馈线	营山电力调度控制中心	火镇线922开关	星火站(营山)	12600	否	170	2944.49	公线	86.49	51	1498	0	1152.04	不受限	1150	南充地调
7984	10kV龙场线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙场线924开关	二龙站(阆中)	6300	否	100	1732.05	公线	22.83	23	395.4	0	1163.44	不受限	1150	南充地调
7985	10kV北滨线924大馈线	营山电力调度控制中心	北滨线924开关	城北站(营山)	36000	是	515	8920.06	公线	344.41	67	5965.2	0	1170.85	不受限	1150	南充地调
7986	10kV曲贯线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV曲贯线911开关	曲依站	3150	否	255	4416.73	公线	160.84	63	2785.8	0	1189.26	不受限	1150	凉山地调
7987	10kV沱酿线	通川电力调度控制中心	10kV.沱酿线955开关	塔沱站	81500	是	400	6928.2	公线	252.68	63	4376.4	0	1166.16	不受限	1150	达州地调
7988	10kV瓦水线	阿坝电力调度控制中心	瓦水线952开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	91.07	52	1577.4	0	1150.58	不受限	1150	阿坝地调
7989	10kV姜桑线	阿坝电力调度控制中心	姜桑线913开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	89.91	29	1557.3	2000	1197.18	不受限	1150	阿坝地调
7990	10kV底纳线	阿坝电力调度控制中心	底纳线912开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	113.03	57	1957.6	0	1160.09	不受限	1150	阿坝地调
7991	10kV底农线	阿坝电力调度控制中心	底农线911开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	111.82	56	1936.8	0	1180.89	不受限	1150	阿坝地调
7992	10kV西狮线	通川电力调度控制中心	10kV.西狮线953开关	城西站	80000	是	595	10305.7	公线	408.55	69	7076	0	1168.56	不受限	1150	达州地调
7993	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	鹤羊线912开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	254.53	63	4408.5	0	1189.49	不受限	1150	广元地调
7994	10kV文松线	仁寿电力调度控制中心	文松线914开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	273.65	72	4739.7	0	1183.91	不受限	1150	眉山地调
7995	10kV芙五线	苍溪电力调度控制中心	芙五线914开关	35kV芙蓉站	20000	否	234	4053	公线	142.9	61	2475	0	1172.7	不受限	1150	广元地调
7996	10kV郊文线	广元电力调度控制中心	郊文线917开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	252.89	63	4380.1	0	1162.46	不受限	1150	广元地调
7997	10kV梅花线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅花线915开关	梅雨站	16300	否	200	3464.1	公线	113.06	57	1958.2	0	1159.49	不受限	1150	凉山地调
7998	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海嘴线915开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	129.46	59	2242.2	0	1187.26	不受限	1150	凉山地调
7999	10kV黄马线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄马线914开关	黄琅站	12600	否	275	4763.14	公线	150.98	59	2614.9	0	1160.16	不受限	1150	凉山地调

8000	10kV田永线	汉源电力调度控制中心	田永线911开关	大田站	6300	否	75	1299.04	公线	16.08	21	278.5	0	1169.14	不受限	1150	雅安地调
8001	10kV禹小线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线913开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	97.27	47	1684.8	0	1197.34	不受限	1150	绵阳地调
8002	10kV官庙线大馈线	江油电力调度控制中心	官庙线915开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	77.38	43	1340.3	0	1153.85	不受限	1150	绵阳地调
8003	10kV安宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	安宋线914开关	安河站	19000	否	320	5542.56	公线	187.92	59	3254.8	0	1179.25	不受限	1150	自贡地调
8004	10kV黑石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑石线915开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	111.1	56	1924.2	0	1162.31	不受限	1150	绵阳地调
8005	10kV望麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望麻线925开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	203.41	68	3523	0	1153.53	不受限	1150	绵阳地调
8006	10kV八场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八场线911开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	110.99	55	1922.4	0	1195.29	不受限	1150	绵阳地调
8007	10kV虎陵线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎陵线913开关	虎让站	6300	是	275	4763.14	公线	153.53	56	2659.1	0	1151.41	不受限	1150	达州地调
8008	10kV铁警线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁警线915开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	355.01	67	6148.8	0	1153.53	不受限	1150	绵阳地调
8009	10kV南财线	射洪电力调度控制中心	南财线915开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	279.21	64	4836	0	1191.54	不受限	1150	遂宁地调
8010	10kV荣观一线972大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣观一线972开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	375.77	68	6508.4	0	1154.19	不受限	1150	自贡地调
8011	10kV柳联线	射洪电力调度控制中心	柳联线916开关	柳树	80000	否	153	2650.04	公线	69.05	45	1196	0	1189.04	不受限	1150	遂宁地调
8012	10kV双城三线	宣汉电力调度控制中心	双城三线923开关	双河站	20000	是	288	4988.31	公线	163.63	57	2834.1	0	1156.55	不受限	1150	达州地调
8013	10kV双城二线	宣汉电力调度控制中心	双城二线924开关	双河站	20000	是	325	5629.17	公线	191.47	59	3316.2	0	1187.14	不受限	1150	达州地调
8014	10kV许龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许龙线911开关	许州站	16300	否	269	4659.22	公用	175.61	65	3041.6	0	1151.7	不受限	1150	绵阳地调
8015	10kV金卢线	旺苍电力调度控制中心	金卢线924开关	35kV卢家坝站	16300	是	83	1437.6	专线	63	76	1091	0	1150.08	不受限	1150	广元地调
8016	10kV油厂一线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂一线913开关	油房坝站	40000	否	300	5196.15	公线	200.92	67	3480	0	1196.53	不受限	1150	达州地调
8017	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	22.34	22	387	0	1171.84	不受限	1150	甘孜地调
8018	10kV禹小线小坝侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线916开关	小地站	6300	是	274	4745.82	公用	152.6	56	2643	0	1153.66	不受限	1150	绵阳地调
8019	10kV园瓯二线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯二线971开关	园林站	40000	是	350	6062.18	公线	210.9	60	3652.8	0	1196.94	不受限	1150	攀枝花地调
8020	10kV义龙线	平昌电力调度控制中心	10kV义龙线961	信义站	90000	否	300	5196.15	公线	200.97	67	3480.8	0	1195.73	不受限	1150	巴中地调
8021	10kV龙粉线	平昌电力调度控制中心	10kV龙粉线956	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	135.24	60	2342.4	0	1165	不受限	1150	巴中地调
8022	10kV箐六线	盐边电力调度控制中心	箐六线921开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	44.38	32	768.6	0	1171.3	不受限	1150	攀枝花地调
8023	10kV城桥线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	城桥线925开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	323.08	66	5595.7	0	1180.08	不受限	1150	泸州地调
8024	10kV通西线	通江电力调度控制中心	10kV通西线854	通江站	90000	否	442	7655.66	公线	330.17	75	5718.5	0	1171.59	不受限	1150	巴中地调
8025	10kV花尹线	巴州电力调度控制中心	10kV花尹线953	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	113.41	57	1964.2	0	1153.49	不受限	1150	巴中地调
8026	10kV城沙线934大馈线	古蔺电力调度控制中心	城沙线934	城郊	20000	是	196	3394.82	公线	89.2	46	1545	0	1170.86	不受限	1150	泸州地调
8027	10kV鸣前线	蓬溪电力调度控制中心	鸣前线913开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	152.55	55	2642.2	0	1168.31	不受限	1150	遂宁地调
8028	10kV棉九线672大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉九线922开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	270.42	64	4683.7	0	1177.56	不受限	1150	泸州地调
8029	10kV板塘二线	仁和电力调度控制中心	板塘二线996开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	251.44	63	4354.9	0	1187.66	不受限	1150	攀枝花地调
8030	10kV兴陶线	仁和电力调度控制中心	兴陶线958开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	206	51	3568	800	1174.56	不受限	1150	攀枝花地调
8031	10kV垭瑞线	米易电力调度控制中心	垭瑞线951开关	垭口站	50000	否	350.61	6072.74	公线	248.18	71	4298.5	0	1166.97	不受限	1150	攀枝花地调
8032	10kV麻联线	米易电力调度控制中心	麻联线953开关	麻陇站	6300	是	100	1732.05	公线	10.97	11	190	0	1195.64	不受限	1150	攀枝花地调
8033	10kV城柳线	米易电力调度控制中心	城柳线976开关	城北站	50000	是	264	4572.61	公线	143.22	54	2480.6	0	1177.49	不受限	1150	攀枝花地调
8034	10kV丙新线	米易电力调度控制中心	丙新线974开关	丙谷站	10000	是	184.8	3200.83	公线	80.6	44	1396	0	1164.66	不受限	1150	攀枝花地调
8035	10kV麻檀线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻檀线912开关	麻柳站	5000	是	265	4589.93	公线	144.94	55	2510.4	0	1161.54	不受限	1150	达州地调
8036	10kV润鲁线	成都配调	润鲁线994	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	309.84	66	5366.4	0	1187.68	不受限	1150	成都地调
8037	10kV祥宝路	成都配调	祥宝线926	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	311.22	66	5390.4	0	1163.68	不受限	1150	成都地调
8038	10kV猛成路	成都配调	猛成路907	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	311.78	66	5400	0	1154.08	不受限	1150	成都地调
8039	10kV团兴线	温江电力调度控制中心	团兴线909开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	93.07	47	1612	0	1159.28	不受限	1150	成都地调
8040	10kV范安线	成都配调	范安路930开关	范家坡	129000	否	473	8192.6	专线	358.76	76	6213.7	0	1159.64	不受限	1150	成都地调
8041	10kV中西线大馈线	武胜电力调度控制中心	中西线971开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	74.39	42	1288.5	315	1174.36	不受限	1150	广安地调
8042	10kV兴烈线	金堂电力调度控制中心	兴烈线919开关	福兴	20000	是	580	10045.89	公线	397	68	6876	0	1160.71	不受限	1150	成都地调
8043	10kV东丰线	金堂电力调度控制中心	东丰线920开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	362.92	67	6285.7	0	1196.76	不受限	1150	成都地调
8044	10kV邛开三线	邛崃电力调度控制中心	邛开三线909开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	385.7	77	6680.4	0	1160.6	不受限	1150	成都地调
8045	10kV金工路	广汉电力调度控制中心	金工路929开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	368.8	76	6387.6	0	1188.39	不受限	1150	德阳地调
8046	10kV沿华线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿华线916开关	沿口站	100000	是	276	4780.46	公线	136.95	50	2372	260	1192.37	不受限	1150	广安地调
8047	10kV高金线大馈线	广安电力调度控制中心	高金线14开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公线	65.87	44	1140.9	0	1197.37	不受限	1150	广安地调
8048	10kV麓金线大馈线	天府电力调度控制中心	麓金线930开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	375.48	68	6503.3	0	1159.29	不受限	1150	天府地调
8049	10KV凤安线	乐山电力调度控制中心	凤安线972开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	328.09	75	5682.5	0	1176.42	不受限	1150	乐山地调
8050	10kV石四路	都江堰电力调度控制中心	石四路907	石牛	1*5000	否	75	1299.04	公线	124.54	88	2411.7	0	1169.14	不受限	1150	成都地调
8051	10kV青中路	都江堰电力调度控制中心	青中路926	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	411.06	69	7119.6	0	1194.24	不受限	1150	成都地调
8052	10kV杏皇线	成都配调	杏皇线910	银杏	2*50000	是	473	0	公线	311.69	66	5398.4	0	1155.68	不受限	1150	成都地调
8053	10kV符金线	峨眉山电力调度控制中心	符金线924开关	符溪站	20000	否	308	5334.72	公线	61.88	20	1071.8	2000	1195.98	不受限	1150	乐山地调
8054	10kV佛峨二线	峨眉山电力调度控制中心	佛峨二回920开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	269.52	64	4668	0	1151.69	不受限	1150	乐山地调
8055	10kV沐云线915大馈线	沐川电力调度控制中心	沐云线915开关	沐川站	71500	否	75	1299.04	公线	6	1330	92	0	1169.14	不受限	1150	乐山地调
8056	10kV军科线	成都配调	军科路947	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	357.23	76	6187.2	0	1186.14	不受限	1150	成都地调
8057	10kV公双线	资中电力调度控制中心	公双线913开关	公民站	10000	否	205	3550.7	公线	116.85	57	2023.8	0	1171.83	不受限	1150	内江地调
8058	10kV马阳线	成都配调	马阳线910开关	马河	3*63000	否	473	0	专线	356.67	75	6177.6	0	1195.74	不受限	1150	成都地调
8059	10kV黄马线（后段）	夹江电力调度控制中心	黄马线（后段）914开关	马村站	6300	是	335	5802.37	公线	199.34	60	3452.5	500	1189.4	不受限	1150	乐山地调
8060	10kV胥高路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥高路914	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	290.79	73	5036.4	0	1198.98	不受限	1150	成都地调
8061	10kV平迎线	隆昌电力调度控制中心	平迎线924开关	平安站	71500	是	205	3550.7	公线	86.26	42	1494	150	1196.56	不受限	1150	内江地调
8062	10kV石火线	隆昌电力调度控制中心	石火线922开关	石燕桥站	100000	否	100	1732.05	专线	21.39	21	370.4	0	1188.44	不受限	1150	内江地调
8063	10kV蔡天线大馈线	五通桥电力调度控制中心	蔡天线912开关	蔡金站	10000	否	300	5196.15	公线	203.7	68	3528	0	1148.53	不受限	1100	乐山地调
8064	10kV绿风路	成都配调	绿风线910	绿洲	2*50000+6300	否	338	5854.33	专线	238.8	71	4136	0	1132.9	不受限	1100	成都地调
8065	10kV清城中二线	威远电力调度控制中心	清城中二线925开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	319.66	67	5536.5	0	1114.57	不受限	1100	内江地调
8066	10kV邦阿线	成都配调	邦阿线937开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	359.45	76	6225.6	0	1147.74	不受限	1100	成都地调
8067	10KV石城八线	井研电力调度控制中心	石城八线926开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	333.96	67	5784.19	0	1144.01	不受限	1100	乐山地调
8068	10kV张城二线	峨眉山电力调度控制中心	张城二线980开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	56	13	970	3750	1141	不受限	1100	乐山地调
8069	10kV塘国线塘剧线	成都配调	塘国线、塘剧线926	塘坎街	2*180000	是	473	8192.6	公线	313.77	66	5434.5	0	1119.58	不受限	1100	成都地调
8070	10kV青双线	资中电力调度控制中心	青双线912开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	224.75	70	3892.7	0	1111.19	不受限	1100	内江地调
8071	10kV西柳路	都江堰电力调度控制中心	西柳路907	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	256.35	64	4440	0	1102.56	不受限	1100	成都地调
8072	10kV蓉建路	成都配调	蓉建路961	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	266.83	56	4621.5	800	1132.58	不受限	1100	成都地调
8073	10kV海西线	成都配调	海西路928	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	314.6	67	5448.8	0	1105.28	不受限	1100	成都地调
8074	10kV溪华四回大馈线	广安电力调度控制中心	溪华四回5开关	溪口站	20000	否	260	4503.33	公线	112.52	43	1948.8	960	1144.2	不受限	1100	广安地调
8075	10kV西冷线大馈线	广安电力调度控制中心	西冷线957开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	255.19	64	4419.9	0	1122.66	不受限	1100	广安地调
8076	10kV阿书线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	阿书线912开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	203.98	61	3533	0	1108.9	不受限	1100	凉山地调
8077	10kV星研线大馈线	天府电力调度控制中心	星研线925开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	294.21	74	5095.8	0	1139.58	不受限	1100	天府地调
8078	10kV普润路	新都电力调度控制中心	普润线921开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	390.69	77	6766.8	0	1105.37	不受限	1100	成都地调
8079	10kV石镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	石镇线913开关	石永站	26600	否	321	5559.88	公线	182.22	57	3156	715	1132.89	不受限	1100	广安地调
8080	10kV六青路	广汉电力调度控制中心	六青路903开关	六陵站	26000	否	484	8383.13	公线	301.72	62	5225.8	1210	1109.02	不受限	1100	德阳地调
8081	10kV南中线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南中线913开关	城南	50000	是	306	5300.08	公线	179.62	59	3111	0	1129.06	不受限	1100	泸州地调
8082	10kV春海线	仪陇电力调度控制中心	春海线947开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	388.12	69	6722.3	0	1106.57	不受限	1100	南充地调
8083	10kV锦回线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦回线924开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	213.94	69	3705.4	0	1127.02	不受限	1100	南充地调
8084	10kV孙皇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙皇线973开关	孙家坝	300000	是	610	10565.51	公用	270.04	44	4677.1	2630	1145.31	不受限	1100	资阳地调
8085	10kV九黎线大馈线	邻水电力调度控制中心	九黎线924开关	九龙站	34000	否	295	5109.55	公线	193	65	3281	125	1192	不受限	1100	广安地调
8086	10kV长团线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长团线913开关	长河站	14300	是	285	4936.34	公用	138.57	49	2400	400	1149.07	不受限	1100	资阳地调
8087	10kV光拓一线	新都电力调度控制中心	光拓一线943开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	400.05	77	6928.8	0	1130.43	不受限	1100	成都地调
8088	10kV中晶一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶一线923开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	305	61	5282.6	505	1140.6	不受限	1100	资阳地调
8089	10kV何铁线	新津电力调度控制中心	何铁线908	何店	100000	否	200	3464.1	专线	113.97	57	1974	0	1143.69	不受限	1100	成都地调
8090	10kV金耘线	都江堰电力调度控制中心	金耘线914开关	金江	70000	否	600	10392.3	公线	476.12	79	8246.4	0	1106.67	不受限	1100	成都地调
8091	10kV金源三路	都江堰电力调度控制中心	金源三路908开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	476.12	79	8246.4	0	1106.67	不受限	1100	成都地调
8092	10kV沙工路	大邑电力调度控制中心	沙工线911开关	沙渠	32000	否	531	9197.19	公线	413.63	78	7164	0	1113.47	不受限	1100	成都地调
8093	10kV高王路	成都配调	高王路911	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	360.16	76	6238	0	1135.34	不受限	1100	成都地调
8094	10kV海莲线	成都配调	海莲路923	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.98	66	5438.1	0	1115.98	不受限	1100	成都地调
8095	10kV沙桥路	成都配调	沙桥路935	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	205.08	61	3552	0	1131.46	不受限	1100	成都地调
8096	10kV詹绿路	新都电力调度控制中心	詹绿线935开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	400.45	77	6935.8	0	1123.43	不受限	1100	成都地调
8097	10kV双箐线	盐边电力调度控制中心	双箐线912开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	60.29	43	1044.3	0	1138.08	不受限	1100	攀枝花地调
8098	10kV新蝗线	盐边电力调度控制中心	新蝗线972开关	新九站	31500	否	400	6928.2	公线	294.53	74	5101.2	0	1134.18	不受限	1100	攀枝花地调
8099	10kV石镇线（石板垭站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线916	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	275.5	73	4771.6	0	1105.25	不受限	1100	巴中地调
8100	10kV杨流线	南江电力调度控制中心	10kV杨流线854	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	115.7	58	2004	0	1113.69	不受限	1100	巴中地调
8101	10kV寨关线	南江电力调度控制中心	10kV寨关线954	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	205.16	68	3553.3	0	1123.23	不受限	1100	巴中地调
8102	10kV灵丹线913大馈线	叙永电力调度控制中心	灵丹线913开关	丹山	30000	否	200	3464.1	公线	115.92	58	2007.8	0	1109.89	不受限	1100	泸州地调
8103	10kV江纸线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	江纸线918	江门	12600	否	252	4364.77	专线	163.23	65	2827.2	0	1101.09	不受限	1100	泸州地调
8104	10kV雪镇线	巴州电力调度控制中心	10kV雪镇线913	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	116.4	58	2016	0	1101.69	不受限	1100	巴中地调
8105	10kV雪大线	巴州电力调度控制中心	10kV雪大线914	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	114.67	57	1986	0	1131.69	不受限	1100	巴中地调
8106	10kV曾店线	巴州电力调度控制中心	10kV曾店线912	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	204.91	68	3549	0	1127.53	不受限	1100	巴中地调
8107	10kV双红线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双红线912	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	181.2	59	3138.4	0	1129.38	不受限	1100	泸州地调
8108	10kV凤叶线	蓬溪电力调度控制中心	凤叶线914开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	155.16	56	2687.3	0	1123.21	不受限	1100	遂宁地调
8109	10kV彭江线	仁和电力调度控制中心	彭江线974开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	249.9	71	4328.2	0	1127.76	不受限	1100	攀枝花地调
8110	10kV兴仁南线	仁和电力调度控制中心	兴仁南线955开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	220.05	55	3811.2	630	1101.36	不受限	1100	攀枝花地调
8111	10kV灵永二线	彭山电力调度控制中心	灵永二线921开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	273.65	65	4739.7	0	1121.56	不受限	1100	眉山地调
8112	10kV板塘一线	仁和电力调度控制中心	板塘一线971开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	254.72	64	4411.8	0	1130.76	不受限	1100	攀枝花地调
8113	10kV南新线	米易电力调度控制中心	南新线952开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	204.22	68	3537.1	0	1126.97	不受限	1100	攀枝花地调
8114	10kV南胜线	米易电力调度控制中心	南胜线953开关	南坝站	6300	是	100	1732.05	公线	15.88	16	275	0	1110.64	不受限	1100	攀枝花地调
8115	10kV杨金线	攀枝花西区电力调度控制中	杨金线956开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	175.87	59	3046.1	0	1110.82	不受限	1100	攀枝花地调
8116	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	水热线952开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.84	不受限	1100	甘孜地调
8117	10kV西洋二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋二线933开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	218.99	44	3792.9	2900	1148.1	不受限	1100	自贡地调
8118	10kV西雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西雅线916开关	汇西站	100000	是	515	8920.06	公线	310.69	60	5381.2	630	1124.85	不受限	1100	自贡地调
8119	10kV代米线大馈线	自贡电力调度控制中心	代米线952开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	318.9	66	5523.3	0	1141.63	不受限	1100	自贡地调
8120	10kV成高线大馈线	自贡电力调度控制中心	成高线916开关	成佳站	20100	否	413	7153.37	公线	233.21	56	4039.2	1260	1138.83	不受限	1100	自贡地调
8121	10kV南振线	射洪电力调度控制中心	南振线928开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	327.02	67	5664	0	1125.64	不受限	1100	遂宁地调
8122	10kV花金线	射洪电力调度控制中心	花金线932开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	328.07	67	5682.1	0	1107.54	不受限	1100	遂宁地调
8123	10kV合桂一线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂一线933开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	391.42	69	6779.4	0	1104.9	不受限	1100	绵阳地调
8124	10kV梁城三线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城三线924开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	353.21	68	6117.6	0	1129.3	不受限	1100	达州地调
8125	10kV胡北线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡北线926开关	胡家站	80000	是	300	5196.15	公线	173.93	58	3012.5	0	1144.42	不受限	1100	达州地调
8126	10kV油厂二线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂二线926开关	油房坝站	31500	否	300	5196.15	公线	204.04	68	3534	0	1142.53	不受限	1100	达州地调
8127	10kV天铝线	渠县电力调度控制中心	10kV.天铝线915开关	天星站	80000	是	246	4260.84	公线	131.2	53	2272.4	0	1136.27	不受限	1100	达州地调
8128	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	贡乡线912开关	贡嘎山站	17150	否	100	1732.05	公线	83.7	14	449.7	0	1109.15	不受限	1100	甘孜地调
8129	10kV墩青线大馈线	北川电力调度控制中心	墩青线913开关	墩上站	8000	否	100	1732.05	公用	26.52	27	459.3	0	1099.54	不受限	1100	绵阳地调
8130	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	旦马线911开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公线	0	22	241.6	0	1169.14	不受限	1100	甘孜地调
8131	10kV鸳大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	鸳大线911开关	鸳鸯坝站	50000	否	100	1732.05	公线	96.42	26	670	0	1111.16	不受限	1100	甘孜地调
8132	10kV城拉线924大馈线	布拖电力调度控制中心	城拉线924开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	114.67	57	1986	0	1131.69	不受限	1100	凉山地调
8133	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	否	335	5802.37	公线	111.27	33	1927.2	2165	1129.93	不受限	1100	凉山地调
8134	10kV下营线	阿坝电力调度控制中心	下营线914开关	下马厂站	4050	是	150	2598.08	公线	54.92	37	951.3	0	1127.16	不受限	1100	阿坝地调
8135	10kV益大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益大线923开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公线	77.52	44	1342.7	280	1105.28	不受限	1100	凉山地调
8136	10kV瓦浩线	阿坝电力调度控制中心	瓦浩线912开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	205.78	69	3564.1	0	1112.43	不受限	1100	阿坝地调
8137	10kV通溪线	阿坝电力调度控制中心	通溪线911开关	通化站	6300	是	200	3464.1	公线	93.64	47	1621.9	0	1149.38	不受限	1100	阿坝地调

8138	10kV月中线	阿坝电力调度控制中心	月中线951开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	211.74	61	3667.4	0	1113.06	不受限	1100	阿坝地调
8139	10kV剑闸线	剑阁电力调度控制中心	剑闸线925开关	剑阁站	80000	是	278	4815.1	公线	156.15	56	2704.6	0	1147.48	不受限	1100	广元地调
8140	10kV青金线	仁寿电力调度控制中心	青金线956开关	青岗站	10000	是	300	5196.15	公线	176.15	59	3051	0	1105.92	不受限	1100	眉山地调
8141	10kV咸永线	仁寿电力调度控制中心	咸永线933开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	205.09	68	3552.1	0	1124.43	不受限	1100	眉山地调
8142	10kV青赵线	仁寿电力调度控制中心	青赵线952开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	165.61	65	2868.3	0	1106.76	不受限	1100	眉山地调
8143	10kV鞍南二线	苍溪电力调度控制中心	鞍南二线927开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	298.04	66	5162	0	1114.95	不受限	1100	广元地调
8144	10kV曾荣线	广元电力调度控制中心	曾荣线922开关	35kV曾家站	16300	是	264	4572.61	公线	147.06	56	2547	0	1111.09	不受限	1100	广元地调
8145	10kV盐巫线	盐源电力调度控制中心	10kV盐巫线912开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	114.22	57	1978.3	0	1139.39	不受限	1100	凉山地调
8146	10kV棉乡线	广元电力调度控制中心	棉乡线916开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	26.28	26	455.2	0	1103.65	不受限	1100	广元地调
8147	10kV母项线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV母项线912开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	83.15	50	1440.1	0	1131.99	不受限	1100	凉山地调
8148	10kV克日线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV克日线912开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	143.38	62	2483.4	0	1101.95	不受限	1100	凉山地调
8149	10kV巴斯线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴斯线914开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	101.04	40	1750	1115	1110.06	不受限	1100	凉山地调
8150	10kV平清路	中江电力调度控制中心	平清路912开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	295.06	74	5110.4	0	1124.98	不受限	1100	德阳地调
8151	10kV城将线	宜宾电力调度控制中心	城将线665开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	240.14	63	4159.2	0	1106.23	不受限	1100	宜宾地调
8152	10kV慧龙路	罗江电力调度控制中心	慧龙路912开关	慧觉站	6300	是	200	3464.1	公线	96.51	48	1671.6	0	1099.68	不受限	1100	德阳地调
8153	10kV花园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅰ线961开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	378.61	68	6557.5	0	1105.09	不受限	1100	南充地调
8154	10kV八城路919大馈线	德阳电力调度控制中心	八城路919开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	248.19	62	4298.7	4425	1117.56	不受限	1100	德阳地调
8155	10kV八农一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	八农一路911开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	41.71	10	722.5	4405	1107.88	不受限	1100	德阳地调
8156	10kV伏玉线	南部电力调度控制中心	10kV伏玉线915	伏虎站(南部)	40000	否	218	3775.87	公线	132.3	61	2291.4	0	1106.88	不受限	1100	南充地调
8157	10kV金仁线922大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	24.39	24	422.4	0	1136.44	不受限	1100	南充地调
8158	10kV东展线	高坪电力调度控制中心	东展线916开关	河东站	126000	是	455	7880.83	专线	37.21	8	644.5	5160	1144.66	不受限	1100	南充地调
8159	10kV老西线大馈线	阆中电力调度控制中心	老西线921开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	70.14	47	1214.8	0	1123.47	不受限	1100	南充地调
8160	10kV双镇线	营山电力调度控制中心	双镇线924开关	双河场站(营山)	20000	否	150	2598.08	公线	68.78	46	1191.3	0	1146.97	不受限	1100	南充地调
8161	10kV尔上线	阿坝电力调度控制中心	尔上线954开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100	阿坝地调
8162	10kV荆合线大馈线	南充电力调度控制中心	荆合线915开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	518.73	80	8984.4	0	1085.74	不受限	1050	南充地调
8163	10kV荆春线大馈线	南充电力调度控制中心	荆春线927开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	518.03	80	8972.2	0	1097.94	不受限	1050	南充地调
8164	10kV晋水二线大馈线	南充电力调度控制中心	晋水二线936开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	专线	434.41	79	7524	0	1096.42	不受限	1050	南充地调
8165	10kV绵城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城三路906开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	379.87	69	6579.4	0	1069.34	不受限	1050	德阳地调
8166	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振河线924开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	113.56	52	1966.8	0	1053.9	不受限	1050	南充地调
8167	10kV观热线	阿坝电力调度控制中心	观热线911开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	98.04	49	1698.1	0	1073.18	不受限	1050	阿坝地调
8168	10kV江欧II线	江安电力调度控制中心	江欧II线626开关	江安站	2*40000	是	460	7967.43	公用	304.97	66	5282.1	0	1091.84	不受限	1050	宜宾地调
8169	10kV凌香线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌香线914	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	276.04	73	4781	0	1095.85	不受限	1050	南充地调
8170	10kV河火线	南部电力调度控制中心	10kV河火线911	河东站(南部)	14300	否	218	3775.87	公线	134.05	61	2321.7	0	1076.58	不受限	1050	南充地调
8171	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定大线923	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	135.46	62	2346.2	0	1052.08	不受限	1050	南充地调
8172	10kV营叠线大馈线	营山电力调度控制中心	营叠线927开关	营山站	102400	是	580	10045.89	公线	401.48	69	6953.7	0	1083.01	不受限	1050	南充地调
8173	10kV草尼线	阿坝电力调度控制中心	草尼线923开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	27.7	28	479.8	0	1079.04	不受限	1050	阿坝地调
8174	10kV壤宾线	阿坝电力调度控制中心	壤宾线911开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	74.18	49	1284.8	0	1053.47	不受限	1050	阿坝地调
8175	10kV姜政二线	阿坝电力调度控制中心	姜政二线921开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	72.04	36	1247.7	800	1069.99	不受限	1050	阿坝地调
8176	10kV大石线	蒲城电力调度控制中心	大石线913开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	118.29	59	2048.8	0	1068.89	不受限	1050	达州地调
8177	10kV龙柏线	苍溪电力调度控制中心	龙柏线914开关	35kV龙山站	20000	是	300	5196.15	公线	179	60	3100.2	0	1056.72	不受限	1050	广元地调
8178	10kV棉中线	广元电力调度控制中心	棉中线921开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	28.83	29	499.3	0	1059.54	不受限	1050	广元地调
8179	10kV元黄线	苍溪电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV苍溪元坝站	30000	是	300	5196.15	公线	209.34	70	3625.8	0	1050.73	不受限	1050	广元地调
8180	10kV阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914手车开关	35kV朝阳站	6300	否	302	5230.79	公线	208.45	69	3610.4	0	1097.31	不受限	1050	广元地调
8181	10kV竹卫线914大馈线	宁南电力调度控制中心	竹卫线914开关	竹寿站	20080	是	245	4243.52	公线	133.01	54	2303.8	0	1091.02	不受限	1050	凉山地调
8182	10kV龙皇线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙皇线923开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	426	70	7378.3	0	1074.11	不受限	1050	凉山地调
8183	10kV两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	26.67	27	462	0	1096.84	不受限	1050	阿坝地调
8184	10kV桥江线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥江线921开关	会东大桥站	100000	否	198	3429.46	公线	115.93	59	2007.9	0	1078.61	不受限	1050	凉山地调
8185	10kV汉前线	雨城电力调度控制中心	10kV汉前线912开关	汉碑站	100400	是	496	8590.97	公线	335.96	68	5818.8	0	1053.98	不受限	1050	雅安地调
8186	10kV下袁二线	广元电力调度控制中心	下袁二线925开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	346.64	77	6003.8	0	1057.77	不受限	1050	广元地调
8187	10kV煌菠线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV铁炉线951开关	煌尤站	6300	否	275	4763.14	公线	161.43	59	2796	400	1090.83	不受限	1050	凉山地调
8188	10kV石元线	新桥电力调度控制中心	10kV.石元线913开关	石桥站	10000	否	200	3464.1	公线	118.84	59	2058.3	0	1059.39	不受限	1050	达州地调
8189	10kV北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	北木线924断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公线	28.87	25	500	0	1082.4	不受限	1050	甘孜地调
8190	10kV万街线大馈线	江油电力调度控制中心	万街线913开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	321.09	67	5561.3	0	1089.77	不受限	1050	绵阳地调
8191	10kV荣城III线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城III线928开关	荣县站	91300	是	318.63	5518.83	公线	191.66	60	3319.5	0	1095.56	不受限	1050	自贡地调
8192	10kV龙聚线	射洪电力调度控制中心	龙聚线928开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	294.67	66	5103.6	0	1062.5	不受限	1050	遂宁地调
8193	10kV洋互线	射洪电力调度控制中心	洋互线913开关	洋溪	12600	是	170	2944.49	公线	72.85	43	1261.8	0	1093.79	不受限	1050	遂宁地调
8194	10kV杨城七线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城七线961开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	339.27	68	5876.1	0	1052.1	不受限	1050	达州地调
8195	10kV富花线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富花线917开关	富驿站	6300	否	316	5473.28	公用	221.8	70	3841.5	0	1084.45	不受限	1050	绵阳地调
8196	10kV隘马线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘马线913开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	96.77	48	1676	0	1095.28	不受限	1050	达州地调
8197	10kV东工一线	大竹电力调度控制中心	东工一线924开关	东柳站	42000	是	480	8313.84	公线	321.3	67	5565	0	1086.07	不受限	1050	达州地调
8198	10kV望歧线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望歧线915开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	380.66	69	6593	0	1069.59	不受限	1050	绵阳地调
8199	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	29.03	29	502.8	0	1056.04	不受限	1050	甘孜地调
8200	10kV中里线	甘孜藏族自治州电力调度控	中里线911断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	29.33	29	508	0	1050.84	不受限	1050	甘孜地调
8201	10kV鸳高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	鸳高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	80.83	45	1400	0	1094.15	不受限	1050	甘孜地调
8202	10kV合羊线大馈线	江油电力调度控制中心	合羊线941开关	三合站	40000	否	480	8313.84	公用	371.26	77	6430.2	0	1052.26	不受限	1050	绵阳地调
8203	10kV桂普线914	古蔺电力调度控制中心	10kV桂普线914开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	183.07	59	3170.8	0	1096.98	不受限	1050	泸州地调
8204	10kV江金线	彭山电力调度控制中心	江金线914开关	江渎站	6300	是	300	5196.15	公线	178.5	59	3091.6	0	1065.32	不受限	1050	眉山地调
8205	10kV江渎线	彭山电力调度控制中心	江渎线912开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	公线	73.09	49	1265.9	0	1072.37	不受限	1050	眉山地调
8206	10kV南春线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南春线951	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	297.88	74	5159.2	0	1076.18	不受限	1050	巴中地调
8207	10kV水向线921大馈线	叙永电力调度控制中心	水向线921	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	161.26	58	2793.1	0	1086.69	不受限	1050	泸州地调
8208	10kV通艺线	通江电力调度控制中心	10kV通艺线951	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	406.7	78	7044.1	0	1093.08	不受限	1050	巴中地调
8209	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	10kV花庙线951	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	118.86	59	2058.6	0	1059.09	不受限	1050	巴中地调
8210	10kV鸣晒线	蓬溪电力调度控制中心	鸣晒线911开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	157.18	57	2722.4	0	1088.11	不受限	1050	遂宁地调
8211	10kV邱邱线	平昌电力调度控制中心	10kV邱邱线911	邱家站	10000	否	220	3810.51	公线	135.1	61	2340	0	1089.46	不受限	1050	巴中地调
8212	10kV彭迤线	仁和电力调度控制中心	彭迤线975开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	258.43	65	4476	0	1066.56	不受限	1050	攀枝花地调
8213	10kV谢义线	彭山电力调度控制中心	谢义线915开关	谢家站	20000	是	482	8348.48	公线	324.62	67	5622.5	0	1056.28	不受限	1050	眉山地调
8214	10kV箭镇线612大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭镇线925	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	95.52	49	1654.4	0	1061.46	不受限	1050	泸州地调
8215	10kV丰高线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰高线664	丰乐	8000	是	265	4589.93	公线	149.87	57	2595.7	0	1076.24	不受限	1050	泸州地调
8216	10kV城水线	米易电力调度控制中心	城水线973开关	城北站	31500	是	334.4	5791.98	公线	205.51	61	3559.5	0	1074.08	不受限	1050	攀枝花地调
8217	10kV双投线	成都配调	双投路927	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.17	67	5458.8	0	1095.28	不受限	1050	成都地调
8218	10kV绿雅路	成都配调	绿雅路947	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	241.8	72	4188	0	1080.9	不受限	1050	成都地调
8219	10kV双大线	成都配调	双大路921	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.52	67	5464.8	0	1089.28	不受限	1050	成都地调
8220	10kV前福一线	青白江电力调度控制中心	前福一线925开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	436.41	79	7558.6	0	1061.82	不受限	1050	成都地调
8221	10kV益民线	成都配调	益民路917	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	242.03	72	4192	0	1072.23	不受限	1050	成都地调
8222	10kV翠黄线	成都配调	翠黄线开关914	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	362.77	77	6283.2	0	1090.14	不受限	1050	成都地调
8223	10kV作时一路_特	成都配调	作时一线990	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.75	67	5468.8	0	1085.28	不受限	1050	成都地调
8224	10kV粉沙路	成都配调	粉沙路924	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	225.31	48	3902.4	1600	1051.68	不受限	1050	成都地调
8225	10kV濛泰一路	彭州电力调度控制中心	濛泰一路911	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	257.74	64	4464	715	1056.38	不受限	1050	成都地调
8226	10kV元锦二路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦二路922	元通	2*16000	是	210	3637.31	专线	106.7	51	1848	0	1061.85	不受限	1050	成都地调
8227	10kV陇紫线	仪陇电力调度控制中心	陇紫线k205开关	仪陇开闭所	300000	是	507	8781.5	公线	343.85	68	5955.4	0	1069.8	不受限	1050	南充地调
8228	10kV大城二路	广汉电力调度控制中心	大城二路916开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	277.31	57	4803	880	1051.22	不受限	1050	德阳地调
8229	10kV羊工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工四线916	羊安	120000	是	600	10392.3	公线	418.48	70	7248	0	1065.84	不受限	1050	成都地调
8230	10kV东潼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东潼线914开关	东胜站	22600	是	325	5629.17	公线	185.95	57	3220.6	200	1082.74	不受限	1050	资阳地调
8231	10kV镇九线	安岳电力调度控制中心	10kV镇九线971开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	203.41	62	3523	0	1049.62	不受限	1050	资阳地调
8232	10kV金石线大馈线	天府电力调度控制中心	金石线931开关	金桥	50000	是	553	9578.24	公线	380.89	69	6597	0	1065.59	不受限	1050	天府地调
8233	10kV怡和一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和一线908开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	477.59	80	8271.8	0	1081.27	不受限	1050	天府地调
8234	10kV籍镇II线大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅱ回922开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	355.15	76	6151.2	0	1097.44	不受限	1050	天府地调
8235	10kV沙城八线	沙湾电力调度控制中心	沙城八线961开关	沙湾站	120000	是	503	8712.22	公线	339.66	68	5882.9	0	1086.88	不受限	1050	乐山地调
8236	10kV蓉沙线	成都配调	蓉沙路949	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	316.37	67	5479.6	0	1074.48	不受限	1050	成都地调
8237	10KV车安一线	乐山电力调度控制中心	车安一线971开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	335.01	76	5802.3	0	1056.62	不受限	1050	乐山地调
8238	10kV东水线	井研电力调度控制中心	东水线914开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	117.85	59	2041.2	0	1076.49	不受限	1050	乐山地调
8239	10kV八凤线大馈线	内江电力调度控制中心	八凤线912开关	八角井站	90000	是	321	5559.88	公线	136.65	43	2366.7	1030	1051.2	不受限	1050	内江地调
8240	10kV东汉线	内江电力调度控制中心	东汉线923开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	221.41	55	3834.9	630	1077.66	不受限	1050	内江地调
8241	10kV石玻四线	隆昌电力调度控制中心	石玻四线914开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	172.79	59	2992.8	0	1067.13	不受限	1050	内江地调
8242	10kV桥凤二线	资中电力调度控制中心	桥凤二线926开关	倒石桥站	100000	是	742	12851.82	公线	568.06	77	9838.8	630	1097.84	不受限	1050	内江地调
8243	10kV杨磷线大馈线	威远电力调度控制中心	杨磷线914开关	杨家湾站	80000	否	120	2078.46	专线	0	0	0	800	1070.61	不受限	1050	内江地调
8244	10kV玉倪路	成都配调	玉倪路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.24	67	5460	0	1094.08	不受限	1050	成都地调
8245	10kV新红线	威远电力调度控制中心	新红线911开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	191.93	69	3324.3	0	1009.29	不受限	1000	内江地调
8246	10kV钓联线	乐山电力调度控制中心	钓联线918开关	钓鱼台站	110000	是	300	5196.15	公线	181.06	60	3136	0	1020.92	不受限	1000	乐山地调
8247	10kV三幸线	成都配调	三幸路920开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	317.94	67	5506.8	0	1047.28	不受限	1000	成都地调
8248	10kV军兴线	成都配调	10kV2号旁路926开关	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	367.62	78	6367.2	0	1006.14	不受限	1000	成都地调
8249	10kV邦澜路	成都配调	邦澜线926开关	胜邦	126000	否	473	8192.6	专线	366.47	77	6347.3	0	1026.04	不受限	1000	成都地调
8250	10kV大长线大馈线	内江电力调度控制中心	大长线926开关	大洲站	80000	否	482	8348.48	公线	86.33	18	1495.2	5000	1018.43	不受限	1000	内江地调
8251	10kV桥火线	资中电力调度控制中心	桥火线923开关	倒石桥站	100000	否	100	1732.05	专线	29.99	30	519.4	0	1039.44	不受限	1000	内江地调
8252	10kV通游线	乐山电力调度控制中心	通游线914开关	通悦站	120000	是	380	6581.79	公线	244.49	64	4234.5	0	1030.93	不受限	1000	乐山地调
8253	10kV杏卓线	成都配调	杏卓路922	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	366.61	78	6349.6	0	1023.74	不受限	1000	成都地调
8254	10kV石程线大馈线	五通桥电力调度控制中心	石程线912开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	62.84	40	1030	0	1048.46	不受限	1000	乐山地调
8255	10kV海心线	成都配调	海心线913	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	318.53	67	5516.9	0	1037.18	不受限	1000	成都地调
8256	10kV太沙线大馈线	天府电力调度控制中心	太沙路913开关	太平	10000	是	553	9578.24	公线	383.83	69	6648	0	1014.59	不受限	1000	天府地调
8257	10kV香科线大馈线	天府电力调度控制中心	香科线926开关	香山	63000	是	420	7274.61	公线	278.25	66	4819.3	0	1000.39	不受限	1000	天府地调
8258	10kV怡南二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南二线920开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	0	1042.94	不受限	1000	天府地调
8259	10kV阳卫线961大馈线	天府电力调度控制中心	阳卫线961开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	301.52	75	5222.4	0	1012.98	不受限	1000	天府地调
8260	10kV牧川路大馈线	天府电力调度控制中心	牧川路915开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	300.95	75	5212.4	0	1022.98	不受限	1000	天府地调
8261	10kV文洪线906大馈线	天府电力调度控制中心	文洪路906开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	180.6	60	3128	0	1028.92	不受限	1000	天府地调
8262	10kV特走线911大馈线	泸川电力调度控制中心	特走线911开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	261.92	65	4536.4	0	1006.16	不受限	1000	泸州地调
8263	10kV特河线912大馈线	泸川电力调度控制中心	特河线912开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	261.44	65	4528.2	0	1014.36	不受限	1000	泸州地调
8264	10kV金高一路	广汉电力调度控制中心	金高一路927开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	270.21	56	4680	1850	1045.99	不受限	1000	德阳地调
8265	10kV新园一路	广汉电力调度控制中心	新园一路953开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	331.55	68	5742.5	815	1018.49	不受限	1000	德阳地调
8266	10kV城园线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城园线921开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	438.75	79	7599.1	0	1005.73	不受限	1000	南充地调
8267	10kV塔冉线	邛崃电力调度控制中心	塔冉线926	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	342.96	68	5940	0	1029.78	不受限	1000	成都地调
8268	10kV宝永线	乐至电力调度控制中心	10kV宝永线912开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公线	118.22	54	2047.5	0	1000.91	不受限	1000	资阳地调
8269	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	专线	438.91	79	7602	0	1018.42	不受限	1000	成都地调
8270	10kV光马线	新都电力调度控制中心	光马线908开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	140.09	35	2426.4	2094	1022.16	不受限	1000	成都地调
8271	10kV虹丰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹丰路910	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	300.79	75	5209.6	0	1025.78	不受限	1000	成都地调
8272	10kV新站路	成都配调	新站路923	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	320.06	68	5543.4	0	1010.68	不受限	1000	成都地调
8273	10kV门绿线	新都电力调度控制中心	门绿线926开关	石门	126000	否	517	8954.7	公线	404.85	78	7012	0	1047.23	不受限	1000	成都地调
8274	10kV景辉一线	青白江电力调度控制中心	景辉一线906开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	336.17	68	5822.4	0	1036.52	不受限	1000	成都地调
8275	10kV福工二路	大邑电力调度控制中心	福工二线927开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	210.08	70	3638.5	0	1038.03	不受限	1000	成都地调

8276	10kV景城三线	青白江电力调度控制中心	景城三线910开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	公线	383.42	69	6640.8	0	1021.79	不受限	1000	成都地调
8277	10kV高港路	成都配调	高港线937	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	319.34	68	5531	0	1023.08	不受限	1000	成都地调
8278	10kV锦誉二线	成都配调	锦誉二线开关935	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	366.17	77	6342	0	1031.34	不受限	1000	成都地调
8279	10kV马万一路专线	成都配调	马鸿一线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	365.82	77	6336	0	1037.34	不受限	1000	成都地调
8280	10kV任平线	温江电力调度控制中心	任平线936开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	383.14	69	6636	0	1026.59	不受限	1000	成都地调
8281	10kV新森路	成都配调	新森路948	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	367.55	78	6366	0	1007.34	不受限	1000	成都地调
8282	10kV共佳线	温江电力调度控制中心	共佳线952开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	421.25	70	7296	0	1017.84	不受限	1000	成都地调
8283	10kV旗站路	郫都电力调度控制中心	旗站线911开关	战旗	6300	是	300	5196.15	公线	181.43	60	3142.3	0	1014.62	不受限	1000	成都地调
8284	10kV凤宾线	攀枝花电力调度控制中心	凤宾线916开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	179.53	60	3109.4	0	1047.52	不受限	1000	攀枝花地调
8285	10kV园南一线	彭山电力调度控制中心	园南一线926开关	园门站	81500	否	482	8348.48	专线	366.7	76	6351.2	125	1037.43	不受限	1000	眉山地调
8286	10kV灵广二线	彭山电力调度控制中心	灵广二线916开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	350.08	69	6063.4	0	1003.37	不受限	1000	眉山地调
8287	10kV桑?线	盐边电力调度控制中心	桑感线952开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	300.99	75	5213.2	0	1022.18	不受限	1000	攀枝花地调
8288	10kV大石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	大石线912	大村	10000	是	308	5334.72	公线	185.82	60	3218.4	0	1049.38	不受限	1000	泸州地调
8289	10kV板石线	巴州电力调度控制中心	10kV板石线913	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	120.02	60	2078.8	0	1038.89	不受限	1000	巴中地调
8290	10kV铁跑线	通江电力调度控制中心	10kV铁跑线949	铁佛站	18000	否	192	3325.54	公线	114.09	59	1976	0	1016.99	不受限	1000	巴中地调
8291	10kV东伏一线	眉山电力调度控制中心	东伏一线913开关	东馆站	81500	是	255	4416.73	公线	144.52	57	2503	0	1030.38	不受限	1000	眉山地调
8292	10kV玉镇线	大英电力调度控制中心	玉镇线922开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	132.6	55	2296.7	0	1028.84	不受限	1000	遂宁地调
8293	10kV大石线	蓬溪电力调度控制中心	大石线911开关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	187.61	68	3249.4	0	1037.43	不受限	1000	遂宁地调
8294	10kV城广线	蓬溪电力调度控制中心	城广线914开关	赤城	90000	是	480	8313.84	公线	323.96	67	5611	0	1040.07	不受限	1000	遂宁地调
8295	10kV笔马线	平昌电力调度控制中心	10kV笔马线914	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	120.38	60	2085	0	1032.69	不受限	1000	巴中地调
8296	10kV兰中线	平昌电力调度控制中心	10kV兰中线922	兰草站	12600	否	170	2944.49	公线	92.52	54	1602.4	0	1047.64	不受限	1000	巴中地调
8297	10kV白祥线	仁和电力调度控制中心	白祥线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	300.97	67	5212.8	0	1022.58	不受限	1000	攀枝花地调
8298	10kV金北线	雅安配调电力调度控制中心	金北线914开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	232.24	39	4022.4	7270	1043.84	不受限	1000	雅安地调
8299	10kV普横线	米易电力调度控制中心	普横线954开关	普威站	6300	是	168	2909.85	公线	76.62	46	1327.1	0	1000.78	不受限	1000	攀枝花地调
8300	10kV青文线	射洪电力调度控制中心	青文线923开关	青岗	11300	是	198	3429.46	公线	82.44	42	1427.9	315	1000.67	不受限	1000	遂宁地调
8301	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	石警线917开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公线	134.68	14	232.7	0	1096.71	不受限	1000	甘孜地调
8302	10kV茶德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV茶德线913开关	茶扎站	1732.05	是	89.2	1544.99	公线	11.69	13	202.5	0	1033.49	不受限	1000	甘孜地调
8303	10kV燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	348.08	68	6028.8	0	1037.97	不受限	1000	自贡地调
8304	10kV宋沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋沙线922开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	146.81	53	2542.8	250	1031.57	不受限	1000	自贡地调
8305	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	115.96	58	2008.4	0	1109.29	不受限	1000	甘孜地调
8306	10kV桥龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线913开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	237.39	56	4111.6	750	999.66	不受限	1000	自贡地调
8307	10kV汇梨线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇梨线912开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	274.71	66	4758	0	1006.26	不受限	1000	自贡地调
8308	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	76.07	51	1317.5	0	1020.77	不受限	1000	甘孜地调
8309	10kV南凉线	射洪电力调度控制中心	南凉线929开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	309.91	67	5367.6	0	1006.34	不受限	1000	遂宁地调
8310	10kV仁广线	射洪电力调度控制中心	仁广线924开关	仁和	12600	否	123	2130.42	公线	52.5	43	909.3	0	1008.08	不受限	1000	遂宁地调
8311	10kV祥官线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥官线946开关	凝祥站	50000	否	479	8296.52	公用	371.26	78	6430.2	0	1036.67	不受限	1000	绵阳地调
8312	10kV方帽线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方帽线924开关	方斗站	113000	是	501	8677.57	公线	341.33	68	5911.8	0	1030.26	不受限	1000	达州地调
8313	10kV梁城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城一线961开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	358.68	69	6212.4	0	1034.5	不受限	1000	达州地调
8314	10kV乡炉线	宣汉电力调度控制中心	乡炉线927开关	东乡站	90000	否	200	3464.1	专线	121.19	61	2099	0	1018.69	不受限	1000	达州地调
8315	10kV金垭线	达县电力调度控制中心	10kV.金垭线912开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	101.71	51	1761.6	0	1009.68	不受限	1000	达州地调
8316	10kV玛瑙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	玛瑙线924开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	121.52	61	2104.8	0	1012.89	不受限	1000	绵阳地调
8317	10kV怀镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀镇线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	162.15	59	2808.5	0	1002.01	不受限	1000	自贡地调
8318	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城一线914开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	447.55	90	7751.6	0	1145.1	不受限	1000	达州地调
8319	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	31.15	31	539.5	0	1019.34	不受限	1000	甘孜地调
8320	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	不受限	1000	甘孜地调
8321	10kV含西线大馈线	江油电力调度控制中心	含西线901开关	含增站	18000	是	240	4156.92	公用	133.07	55	2304.8	0	1020.74	不受限	1000	绵阳地调
8322	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	桃河线912开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	150.59	15	268.3	0	1049.46	不受限	1000	甘孜地调
8323	10kV城田线大馈线	雷波电力调度控制中心	城田线912开关	（雷波县调）城	20000	否	255	4416.73	公线	169.33	66	2932.8	0	1042.26	不受限	1000	凉山地调
8324	10kV石乡线	阿坝电力调度控制中心	石乡线912开关	沙石多站	3150	是	75	1299.04	公线	0.91	1	15.8	0	1023.43	不受限	1000	阿坝地调
8325	10kV上桥线	广元电力调度控制中心	上桥线926开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	302.3	75	5235.9	0	1046.24	不受限	1000	广元地调
8326	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	公线	257.64	50	4462.3	0	3643.69	不受限	1000	德阳地调
8327	10kV大坝线	广元电力调度控制中心	大坝线924	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	153.07	51	2651.1	475	1030.82	不受限	1000	广元地调
8328	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回城V路915开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	409.34	74	7089.8	800	-241.06	不受限	1000	德阳地调
8329	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土城四路913开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	461.37	84	7991	5500	-5842.26	不受限	1000	德阳地调
8330	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回禾一路918开关	回澜站	102000	否	553	9578.24	公线	423	76	7326.4	250	1044.02	不受限	1000	德阳地调
8331	10kV回城III路	什邡电力调度控制中心	回城III路912开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	422.26	76	7313.6	0	335.14	不受限	1000	德阳地调
8332	10kV仁城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅱ回916开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	338.06	68	5855.2	0	1003.72	不受限	1000	眉山地调
8333	10kV春锦线	剑阁电力调度控制中心	春锦线928小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	180.47	60	3125.8	0	1031.12	不受限	1000	广元地调
8334	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	姚城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	214.1	63	3708.2	0	1016.83	不受限	1000	广元地调
8335	10kV阿龙线	阿坝电力调度控制中心	阿龙线914开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	120.68	60	2090.2	0	1027.49	不受限	1000	阿坝地调
8336	10kV城上线	宝兴电力调度控制中心	城大线915开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	266.88	74	4622.4	0	1036.21	不受限	1000	雅安地调
8337	10kV阿哇线	阿坝电力调度控制中心	阿哇线945开关	阿坝站	63000	否	240	4156.92	公线	153.6	64	2660.3	35	1045.93	不受限	1000	阿坝地调
8338	10kV南川线	雨城电力调度控制中心	10kV南川线921开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	291.85	66	5054.8	0	1042.02	不受限	1000	雅安地调
8339	10kV武大线911线路	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	否	377	6529.83	公线	280.31	74	4855	0	1021.85	不受限	1000	凉山地调
8340	10kV城郊线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城郊线925开关	（越西县调）城	50000	否	352	6096.82	公线	258.89	74	4484	0	1003.14	不受限	1000	凉山地调
8341	10kV锌厂线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV锌厂线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	138.08	63	2391.6	0	1037.86	不受限	1000	凉山地调
8342	10kV南均线	雨城电力调度控制中心	10kV南均线935开关	南坝子站	100000	是	433	7499.78	公线	286.91	66	4969.2	0	1030.62	不受限	1000	雅安地调
8343	10kV三白线	阿坝电力调度控制中心	三白线922开关	三江站	12600	是	200	3464.1	公线	65.52	33	1134.8	630	1006.48	不受限	1000	阿坝地调
8344	10kV德城线	阿坝电力调度控制中心	德城线913开关	城东站	12000	否	100	1732.05	公线	24.92	25	431.6	100	1027.24	不受限	1000	阿坝地调
8345	10kV姚镇线	广元电力调度控制中心	姚镇线911开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	30.38	30	526.1	0	1032.74	不受限	1000	广元地调
8346	10kV普桥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普桥线911开关	普昌站	9000	否	220	3810.51	公线	139.55	63	2417	0	1012.46	不受限	1000	凉山地调
8347	10kV桃昊一线大馈线	阆中电力调度控制中心	桃昊一线919开关	桃花山站(阆中)	20000	否	400	6928.2	公线	302.26	76	5235.2	0	1000.18	不受限	1000	南充地调
8348	10kV思木线大馈线	阆中电力调度控制中心	思木线915开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	103.93	57	1800.1	0	1037	不受限	1000	南充地调
8349	10kV隐镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐镇路901开关	隐峰站	20000	否	434	7517.1	公线	330.48	76	5724	0	1041.39	不受限	1000	德阳地调
8350	10kV长天线	南屏电力调度控制中心	长天线953开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	120	60	2078	0	1039	不受限	1000	宜宾地调
8351	10kV阿水线	阿坝电力调度控制中心	阿水线955开关	阿坝站	63000	否	255	4416.73	公线	169.69	67	2939	22	1014.06	不受限	1000	阿坝地调
8352	10kV宋万线	南屏电力调度控制中心	宋万线963开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	100	50	1732	2500	1039	不受限	1000	宜宾地调
8353	10kV白川路	绵竹电力调度控制中心	白川路907开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	437.64	79	7580	0	1024.83	不受限	1000	德阳地调
8354	10kV白新一路	绵竹电力调度控制中心	白新一路901开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	261.03	65	4521	0	1021.56	不受限	1000	德阳地调
8355	10kV多开线	西充电力调度控制中心	多开线914开关	多扶站(西充)	22550	否	423	7326.57	公线	159.75	38	2766.8	2800	1027.11	不受限	1000	南充地调
8356	10kV鲁鑫线	宜宾电力调度控制中心	鲁鑫线962开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	382.75	78	6629.2	0	1009.14	不受限	1000	宜宾地调
8357	10kV万镇二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇二路923开关	万春站	111500	否	377	6529.83	公线	280.94	75	4865.9	0	1010.95	不受限	1000	德阳地调
8358	10kV木长线	南部电力调度控制中心	10kV木长线917	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	136.7	63	2367.6	0	1030.68	不受限	1000	南充地调
8359	10kV北金线	南部电力调度控制中心	10kV北金线914	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	335.85	76	5816.9	0	1042.02	不受限	1000	南充地调
8360	10kV北回线大馈线	营山电力调度控制中心	北回线914开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	159.67	58	2765.5	0	1045.01	不受限	1000	南充地调
8361	10kV象园线635	宜宾电力调度控制中心	象园线635开关	象鼻站	6300	是	300	5196.15	公线	182.17	61	3155.1	0	1001.82	不受限	1000	宜宾地调
8362	10kV林明线	营山电力调度控制中心	林明线912开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	98.61	49	1708	50	1013.28	不受限	1000	南充地调
8363	10kV金平线大馈线阆中	阆中电力调度控制中心	金平线913开关	金垭站(阆中)	18000	否	75	1299.04	公线	9.68	13	167.6	0	1001.54	不受限	1000	南充地调
8364	10kV里江线大馈线	阆中电力调度控制中心	里江线911开关	七里站	90000	否	373	6460.55	公线	275.46	74	4771	0	1043.49	不受限	1000	南充地调
8365	10kV南芙二路	罗江电力调度控制中心	南芙二路925开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	476	89	8010	0	962.02	不受限	960	德阳地调
8366	10kV碑庆线	宣汉电力调度控制中心	碑庆线915开关	碑庙站	23000	是	213	3689.27	公线	156.25	73	2727.5	0	961.77	不受限	960	达州地调
8367	10kV天福线大馈线	富顺电力调度控制中心	天福线921开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	163.97	60	2840	0	970.51	不受限	950	自贡地调
8368	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	不受限	950	甘孜地调
8369	10kV荣城Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城一线918开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	315.19	68	5459.1	0	984.13	不受限	950	自贡地调
8370	10kV邓洪线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓洪线914开关	邓关站	100300	是	420	7274.61	公线	244.32	58	4231.7	630	957.99	不受限	950	自贡地调
8371	10kV金翠一线	达县电力调度控制中心	金翠一线963开关	金山站	153000	是	400	6928.2	公线	263.28	66	4560	0	982.56	不受限	950	达州地调
8372	10kV安中线	射洪电力调度控制中心	安中线921开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	334.42	68	5792.1	0	997.54	不受限	950	遂宁地调
8373	10kV乡城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城二线929开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	362.48	69	6278.1	0	968.8	不受限	950	达州地调
8374	10kV双城线	宣汉电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	20000	是	380	6581.79	公线	247.63	65	4288.9	0	976.53	不受限	950	达州地调
8375	10kV观石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观石线912开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	264.32	66	4578	0	964.56	不受限	950	绵阳地调
8376	10kV木化线	旺苍电力调度控制中心	木化路914开关	35kV木门站	16300	否	150	2598.08	公线	79.3	53	1373.5	0	964.77	不受限	950	广元地调
8377	10kV万飞线大馈线	富顺电力调度控制中心	万飞线923开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	246.33	65	4266.4	0	999.03	不受限	950	自贡地调
8378	10kV油城二线	万源电力调度控制中心	10kV.油城二线921开关	油房坝站	31500	是	380	6581.79	公线	210.16	55	3640	630	995.43	不受限	950	达州地调
8379	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	32.58	33	564.3	0	994.54	不受限	950	甘孜地调
8380	10kV小外线大馈线	北川电力调度控制中心	小外线913开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	100.58	58	1742	0	954.8	不受限	950	绵阳地调
8381	10kV桂上一线	彭山电力调度控制中心	桂上一线912开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	378.59	79	6557.1	0	956.53	不受限	950	眉山地调
8382	10kV安农线	盐边电力调度控制中心	安农线952开关	安顺站	12500	否	400	6928.2	公线	305.08	76	5284	0	951.38	不受限	950	攀枝花地调
8383	10kV莱林线	大英电力调度控制中心	莱林线916开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	263.89	66	4570.5	0	972.06	不受限	950	遂宁地调
8384	10kV凤石线	蓬溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	208.13	63	3604.8	0	967.82	不受限	950	遂宁地调
8385	10kV游德线	蓬溪电力调度控制中心	游德线929开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	306.72	67	5312.4	0	992.26	不受限	950	遂宁地调
8386	10kV蓬兴线	蓬溪电力调度控制中心	蓬兴线913开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	244.75	65	4239.1	0	984.76	不受限	950	遂宁地调
8387	10kV城凤线657	泸州电力调度控制中心	城凤线657	南城	50000	是	406	7032.13	公线	268.09	66	4643.4	0	982.3	不受限	950	泸州地调
8388	10kV青上线	彭山电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	公线	240.06	72	4157.9	75	989.23	不受限	950	眉山地调
8389	10kV思界线	眉山电力调度控制中心	思界线936开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	285.89	75	4951.6	0	972.01	不受限	950	眉山地调
8390	10kV大渠线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渠线915开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	103.83	52	1798.4	0	986.74	不受限	950	泸州地调
8391	10kV城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅰ线913开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	241.36	44	4180.4	2500	982.19	不受限	950	南充地调
8392	10kV金竹线	江安电力调度控制中心	金竹线914开关	金钟站	6300	是	260	4503.33	公用	151.87	58	2630.4	0	972.26	不受限	950	宜宾地调
8393	10kV东五线955	南溪电力调度控制中心	东五线955开关	东风站	40000	是	430	7447.82	公线	287.69	67	4982.8	0	975.46	不受限	950	宜宾地调
8394	10kV兴镇路911#线路	中江电力调度控制中心	兴镇路911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	123.02	62	2130.7	0	986.99	不受限	950	德阳地调
8395	10kV广石路909线路	中江电力调度控制中心	广石路909开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	190.12	70	3292.8	0	962.85	不受限	950	德阳地调
8396	10kV冯李路	中江电力调度控制中心	冯李路945开关	冯店站	19500	否	200	3464.1	公线	111.43	56	1930	200	987.69	不受限	950	德阳地调
8397	10kV光园八路	绵竹电力调度控制中心	光园八路951开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	263.46	66	4563.2	0	979.36	不受限	950	德阳地调
8398	10kV富东路	绵竹电力调度控制中心	富东路903开关	富新站	36000	否	200	3464.1	专线	123.27	62	2135	0	982.69	不受限	950	德阳地调
8399	10kV万普路961#线路	中江电力调度控制中心	万普路961开关	万福站	20000	是	400	6928.2	公线	262.34	66	4543.7	0	998.86	不受限	950	德阳地调
8400	10kV隆心线	阿坝电力调度控制中心	隆心线923开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950	阿坝地调
8401	10kV隆解线	阿坝电力调度控制中心	隆解线912开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950	阿坝地调
8402	10kV罗瑞线	青神电力调度控制中心	罗瑞线911开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	208.42	69	3609.9	100	966.63	不受限	950	眉山地调
8403	10kV坝政一线	南部电力调度控制中心	坝政一线924开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	483.09	81	8367.2	0	970.28	不受限	950	南充地调
8404	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV凌浩线922	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	284.12	75	4921	0	955.85	不受限	950	南充地调
8405	10kV水代线	江安电力调度控制中心	水代线905开关	水清站	10000	是	400	6928.2	公线	263.31	66	4560.5	0	982.06	不受限	950	宜宾地调
8406	10kV江双线大馈线	阆中电力调度控制中心	江双线927开关	江南站(阆中)	32500	否	214	3706.59	公线	136.96	64	2372.1	0	963.83	不受限	950	南充地调
8407	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	190.31	69	3296.1	0	990.73	不受限	950	南充地调
8408	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆沿线912开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	124.71	62	2159.9	0	957.79	不受限	950	南充地调
8409	10kV回水线大馈线	营山电力调度控制中心	回水线913开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	146.71	53	2541	300	969.51	不受限	950	南充地调
8410	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	城四线912开关	金城站(仪陇)	10300	是	323	5594.52	公线	202.93	63	3514.8	0	960.82	不受限	950	南充地调
8411	10kV隆花线	阿坝电力调度控制中心	隆花线921开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950	阿坝地调
8412	10kV元马II路	什邡电力调度控制中心	元马二路921开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	250.5	63	4338.7	250	953.86	不受限	950	德阳地调
8413	10kV满五线	仁寿电力调度控制中心	满五线987开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	124.72	62	2160.2	0	957.49	不受限	950	眉山地调

8414	10kV大镇线	广元电力调度控制中心	大镇线911开关	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	215.12	72	3725.8	0	950.73	不受限	950	广元地调
8415	10kV阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	235.88	59	4085.4	1198	951.98	不受限	950	阿坝地调
8416	10kV武华线922线路	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	245	4243.52	公线	139.1	57	2409.2	0	985.62	不受限	950	凉山地调
8417	10kV下川二线	广元电力调度控制中心	下川二线926开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	350.15	77	6064.6	0	996.97	不受限	950	广元地调
8418	10kV924特新二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特新二线924小车开关	特克站	10000	否	265	4589.93	公线	183.42	69	3176.9	0	954.04	不受限	950	凉山地调
8419	10kV海梅线916	甘洛电力调度控制中心	海梅线916小车开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	142.9	65	2475	0	954.46	不受限	950	凉山地调
8420	10kV甘城二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘城二线917小车开关	甘洛站	50000	否	335	5802.37	公线	244.04	73	4226.8	0	995.33	不受限	950	凉山地调
8421	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	10kV屯狮线912开关	中屯站	60000	否	220	3810.51	公线	182.46	74	2844.1	5780	966.41	不受限	950	凉山地调
8422	10kV朝滩线	广元电力调度控制中心	朝滩线915开关	朝天站	20000	是	259	4486.01	公线	150.84	58	2612.6	0	976.21	不受限	950	广元地调
8423	10kV元大线大馈线	雷波电力调度控制中心	元大线912开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	171.97	67	2978.6	0	996.46	不受限	950	凉山地调
8424	10kV黄镇线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	173.43	68	3003.8	0	971.26	不受限	950	凉山地调
8425	10kV筒德路	郫都电力调度控制中心	筒德线917开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	422.82	70	7323.2	0	990.64	不受限	950	成都地调
8426	10kV中新线	成都配调	中新路913	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	322.66	68	5588.4	0	965.68	不受限	950	成都地调
8427	10kV前姚线	青白江电力调度控制中心	前姚线935开关	前进	2*50000	否	495	8573.65	公线	390.09	79	6756.3	0	959.99	不受限	950	成都地调
8428	10kV草花线	成都配调	草花路906	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	269.65	66	4670.4	0	996.87	不受限	950	成都地调
8429	10kV草岭线	成都配调	草岭路926开关	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	269.93	66	4675.2	0	992.07	不受限	950	成都地调
8430	10kV普医路	新都电力调度控制中心	普医线912开关	普河	100000	否	500	8660.25	专线	347.69	70	6022	780	992.22	不受限	950	成都地调
8431	10kV万乐路	新都电力调度控制中心	万乐线911开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	340.13	77	5891	0	999.09	不受限	950	成都地调
8432	10kV香坦路	彭州电力调度控制中心	香坦路925	香树	2*50000	否	335	5802.37	专线	245.06	73	4244.4	0	977.73	不受限	950	成都地调
8433	10kV太江路_主_LTQ925Z	彭州电力调度控制中心	太江路925	太清	2*31500	否	282.51	4893.22	专线	198.15	70	3432	0	971.9	不受限	950	成都地调
8434	10kV华祥一线971大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥一线971	龙华	50000	是	406	7032.13	公线	269.25	66	4663.4	0	962.3	不受限	950	泸州地调
8435	10kV松墨二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨二线926开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	383.91	70	6649.4	0	999.34	不受限	950	资阳地调
8436	10kV香济路	彭州电力调度控制中心	香济路922	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	245.06	73	4244.4	0	977.73	不受限	950	成都地调
8437	10kV普新二路	新都电力调度控制中心	普新二线926开关	普河	100000	是	400	6928.2	公线	263.42	66	4562.4	0	980.16	不受限	950	成都地调
8438	10kV美药路	新都电力调度控制中心	美药线922开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	410.31	79	7106.5	0	952.73	不受限	950	成都地调
8439	10kV苏泓路大馈线	天府电力调度控制中心	苏泓路922开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	304.16	76	5268	0	967.38	不受限	950	天府地调
8440	10kV阳平线大馈线	天府电力调度控制中心	阳平线927开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	265.13	66	4592	0	950.56	不受限	950	天府地调
8441	10kV永东线大馈线	广安电力调度控制中心	永东线926开关	永兴站	100000	否	450	7794.23	公线	349.48	78	6053	0	961.81	不受限	950	广安地调
8442	10kV西民线大馈线	广安电力调度控制中心	西民线972开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	265.03	66	4590.4	0	952.16	不受限	950	广安地调
8443	10kV国阳路大馈线	天府电力调度控制中心	国阳路923开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	303.21	76	5251.6	0	983.78	不受限	950	天府地调
8444	10kV河明线大馈线	广安电力调度控制中心	河明线973开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	262.48	66	4546.1	0	996.46	不受限	950	广安地调
8445	10kV奥泰线	内江电力调度控制中心	奥泰线928开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	377.86	78	6544.6	0	969.03	不受限	950	内江地调
8446	10kV青茶线913大馈线	沐川电力调度控制中心	青茶线913开关	青龙站	12600	否	200	3464.1	公线	123.59	62	2140.6	0	977.09	不受限	950	乐山地调
8447	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝全线913开关	朝阳站	10000	是	366	6339.31	公线	137.55	38	2382.3	1735	954.15	不受限	950	内江地调
8448	10kV马农线大馈线	内江电力调度控制中心	马农线921开关	马鞍山站	80000	是	316	5473.28	公线	125.46	40	2172.9	1250	955.72	不受限	950	内江地调
8449	10kV三万一线	内江电力调度控制中心	三万一线962开关	三元站	100000	是	400	0	公线	214.69	54	3718.5	846	978.06	不受限	950	内江地调
8450	10kV桐西二线	内江电力调度控制中心	桐西二线973开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	651.27	68	11280	1125	952.58	不受限	950	内江地调
8451	10kV尖府线	乐山电力调度控制中心	尖府线978开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	343.88	78	5956	0	902.92	不受限	900	乐山地调
8452	10kV辰绿线	成都配调	辰绿路926	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	370.9	78	6424	0	949.34	不受限	900	成都地调
8453	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	324.94	69	5628	0	926.08	不受限	900	成都地调
8454	10kV大河二线	内江电力调度控制中心	大河二线922开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	127.93	43	2215.8	1000	941.12	不受限	900	内江地调
8455	10kV苏三路	成都配调	苏三路946	苏坡	2*63000+4000	是	409	7084.09	公线	273.15	67	4731	0	936.27	不受限	900	成都地调
8456	10kV天晨路专线	成都配调	天晨线950	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	373.44	79	6468	0	905.34	不受限	900	成都地调
8457	10kV宋葫线	资中电力调度控制中心	宋葫线912开关	宋家站	20000	否	192	3325.54	专线	84.63	44	1465.8	600	927.19	不受限	900	内江地调
8458	10kV金铁线	资中电力调度控制中心	金铁线914开关	金李井站	10000	否	205	3550.7	公线	132.33	65	2292	0	903.63	不受限	900	内江地调
8459	10kV海晶线	成都配调	海晶路911	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	373.13	79	6462.6	0	910.74	不受限	900	成都地调
8460	10kV八电线	内江电力调度控制中心	八电线924开关	八角井站	90000	否	500	8660.25	公线	363.82	73	6301.3	570	922.92	不受限	900	内江地调
8461	10kV温天路	成都配调	温天路924	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	371.36	79	6432	0	941.34	不受限	900	成都地调
8462	10kV大创线	成都配调	大创线934开关	大源	146000	否	409	7084.09	专线	316.09	77	5474.6	0	901.08	不受限	900	成都地调
8463	10kV通一线大馈线	乐山电力调度控制中心	通一线931开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	299.28	68	5183.6	0	913.22	不受限	900	乐山地调
8464	10kV清高线	威远电力调度控制中心	清高线926开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	230.61	48	3994.1	1745	911.97	不受限	900	内江地调
8465	10kV三汇线大馈线	内江电力调度控制中心	三汇线971开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	54.5	11	944	5630	939.63	不受限	900	内江地调
8466	10kV桐地线大馈线	天府电力调度控制中心	桐地线931开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	487.88	81	8450	0	903.07	不受限	900	天府地调
8467	10kV华万线大馈线	天府电力调度控制中心	华万线942开关	华阳	50000	否	300	5196.15	公线	216.91	72	3756.8	0	919.73	不受限	900	天府地调
8468	10kV乐猛线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐猛线954开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	公线	237.76	88	4118	3300	-3088.08	不受限	900	广安地调
8469	10kV白回线	彭州电力调度控制中心	白回线911开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	27.9	31	483.2	0	919.76	不受限	900	成都地调
8470	10kV连奥路	彭州电力调度控制中心	连奥路915	连封	240000+15000	否	553	9578.24	公线	436.09	79	7553	160	907.42	不受限	900	成都地调
8471	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天彭	2*40000+6300	否	553	9578.24	公线	444.8	80	7704	0	916.42	不受限	900	成都地调
8472	10kV孙浙线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙浙线942开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公用	389.05	70	6738.4	0	910.34	不受限	900	资阳地调
8473	10kV杨韩线	金堂电力调度控制中心	杨韩线916	杨柳	2*50000	是	580	10045.89	公线	409.54	71	7093.2	0	943.51	不受限	900	成都地调
8474	10kV三铁路	广汉电力调度控制中心	三铁路924开关	三星堆站旧	120000	否	600	10392.3	公用	438.82	73	7600.3	850	902.77	不受限	900	德阳地调
8475	10kV羊桂线	邛崃电力调度控制中心	羊桂线951开关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	235.57	74	4080	0	908.3	不受限	900	成都地调
8476	10kV镇玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线911开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	209.23	63	3623.8	0	948.82	不受限	900	资阳地调
8477	10kV体花线	温江电力调度控制中心	体花线942开关	体育城	167000	是	553	9578.24	专线	389.42	70	6744.7	0	917.89	不受限	900	成都地调
8478	10kV张泵路	成都配调	张泵路909	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	371.57	79	6435.6	0	937.74	不受限	900	成都地调
8479	10kV春青线	温江电力调度控制中心	春青线997开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	390.42	71	6762	0	900.59	不受限	900	成都地调
8480	10kV祥百路	成都配调	祥百线906	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	324.06	69	5612.8	0	941.28	不受限	900	成都地调
8481	10kV衣联线913大馈线	布拖电力调度控制中心	衣联线913开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	13.51	18	234	0	935.14	不受限	900	凉山地调
8482	10kV卡潘线	阿坝电力调度控制中心	卡潘线911开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	900	阿坝地调
8483	10kV红雅一线	雅安电力调度控制中心	红雅一线918开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	202.66	38	3510	3750	926.53	不受限	900	雅安地调
8484	10kV天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线911开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	135.23	64	2342.1	0	931.48	不受限	900	达州地调
8485	10kV若楠线	阿坝电力调度控制中心	若楠线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	67.62	50	1171.1	0	933.34	不受限	900	阿坝地调
8486	10kV博鹧线	阿坝电力调度控制中心	博鹧线915开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	80.9	54	1401.2	0	937.07	不受限	900	阿坝地调
8487	10kV天白线	仁寿电力调度控制中心	天白线943开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	174.98	69	3030.7	0	944.36	不受限	900	眉山地调
8488	10kV高升线	仁寿电力调度控制中心	高升线922开关	高家站	20000	是	255	4416.73	公线	150.94	59	2614.3	0	919.08	不受限	900	眉山地调
8489	10kV新骑线	仁寿电力调度控制中心	新骑线928开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	136.35	65	2361.6	0	911.98	不受限	900	眉山地调
8490	10kV富加线	仁寿电力调度控制中心	富加线962开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	392.03	79	6790	0	926.29	不受限	900	眉山地调
8491	10kV碑鼓线	通川电力调度控制中心	10kV.碑鼓线922开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	184.39	70	3193.7	0	937.24	不受限	900	达州地调
8492	10KV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松六线914开关	松新站	80000	否	220	3810.51	公线	145.59	66	2251.7	0	907.76	不受限	900	凉山地调
8493	10KV红政线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红政线916开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	282.02	67	4884.5	0	935.19	不受限	900	凉山地调
8494	10kV九源二线	广元电力调度控制中心	九源二线964开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	309.05	68	5352.8	0	924.15	不受限	900	广元地调
8495	10kV海棠线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海棠线915开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	148.36	67	3493	0	931.26	不受限	900	凉山地调
8496	10kV九万一线	广元电力调度控制中心	九万一线916开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	411.22	80	7122.4	0	921.24	不受限	900	广元地调
8497	10kV里驰线大馈线	阆中电力调度控制中心	里驰线923开关	七里站	90000	否	325	5629.17	公线	237.76	73	4118	0	948.25	不受限	900	南充地调
8498	10kV广镇路911线路	中江电力调度控制中心	广镇路911开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	193.44	71	3350.4	0	905.25	不受限	900	德阳地调
8499	10kV仙龙线	南屏电力调度控制中心	仙龙线941开关	仙临站	6300	是	270	4676.54	公用	92.38	34	1600	1200	941.23	不受限	900	宜宾地调
8500	10kV绵城四路	绵竹电力调度控制中心	绵城四路920开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	388.49	70	6728.6	0	920.14	不受限	900	德阳地调
8501	10kV中源路	中江电力调度控制中心	中源路928开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	408	71	7066.5	0	928.64	不受限	900	德阳地调
8502	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	10kV河镇线932	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	95.61	58	1656	0	916.09	不受限	900	南充地调
8503	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	10kV河谢线915	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	94.12	57	1630.1	0	941.99	不受限	900	南充地调
8504	10kV柏高线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏高线927开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	81.03	54	1403.5	0	934.77	不受限	900	南充地调
8505	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定兴线922	定水站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	189.5	70	3282.1	0	926.79	不受限	900	南充地调
8506	10kV陈共线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈共线923开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	37.81	38	654.9	0	903.94	不受限	900	南充地调
8507	10kV回镇线大馈线	营山电力调度控制中心	回镇线911开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	145.8	66	2525.2	0	904.26	不受限	900	南充地调
8508	10kV南和线	攀枝花电力调度控制中心	南和线919开关	南山站	50000	是	250	4330.13	公线	146.87	59	2543.8	0	920.3	不受限	900	攀枝花地调
8509	10kV西龙线	平昌电力调度控制中心	10kV西龙线915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	126.7	63	2194.4	0	923.29	不受限	900	巴中地调
8510	10kV笔千线	平昌电力调度控制中心	10kV笔千线915	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	125.77	63	2178.4	0	939.29	不受限	900	巴中地调
8511	10kV格古线	盐边电力调度控制中心	格古线952开关	格萨拉站	3150	是	100	1732.05	公线	27.09	27	469.2	0	916.44	不受限	900	攀枝花地调
8512	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	10kV千霞线955	千佛崖站	20000	否	400	6928.2	公线	304.67	76	5276.8	0	958.58	不受限	900	巴中地调
8513	10kV民杨线	通江电力调度控制中心	10kV民杨线956	民胜站	10000	否	192	3325.54	公线	118.06	61	2044.8	0	948.19	不受限	900	巴中地调
8514	10kV板千线	巴州电力调度控制中心	10kV板千线911	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	127.34	64	2205.6	0	912.09	不受限	900	巴中地调
8515	10kV凤洞线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤洞线912开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	186.63	62	3232.5	0	924.42	不受限	900	泸州地调
8516	10kV石镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	石镇线622开关	石桥	5000	是	161	2788.6	公线	76.83	48	1330.7	0	900.18	不受限	900	泸州地调
8517	10kV家秦Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅱ回966	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	217.03	72	3758.9	0	917.63	不受限	900	巴中地调
8518	10kV曾康线	巴州电力调度控制中心	10kV曾康线917	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	195.45	71	3385.2	0	901.63	不受限	900	巴中地调
8519	10kV广化线	眉山电力调度控制中心	广化线914开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	241.99	40	4191.2	3200	922.64	不受限	900	眉山地调
8520	10kV桥英线	大英电力调度控制中心	桥英线914开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	389.53	70	6746.7	0	915.89	不受限	900	遂宁地调
8521	10kV永太线	大英电力调度控制中心	永太线915开关	永乐	12600	是	355	6148.78	公线	124.48	35	2156	1830	933.02	不受限	900	遂宁地调
8522	10kV厂四线922大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂四线922开关	鱼塘	26300	否	266	4607.26	专线	186.63	70	3232.5	0	914.03	不受限	900	泸州地调
8523	10kV同井线	攀枝花西区电力调度控制中	同井线972开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	174.17	44	3016.6	1600	925.96	不受限	900	攀枝花地调
8524	10kV李宜线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李宜线913开关	李塘	5100	否	162	2805.92	公线	93.4	58	1617.7	0	907.63	不受限	900	泸州地调
8525	10kV高金东线	攀枝花电力调度控制中心	高金东线956开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	215.28	64	3728.6	0	927	不受限	900	攀枝花地调
8526	10kV杨城九线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城九线965开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	387.78	70	6716.4	0	932.34	不受限	900	达州地调
8527	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章解线957开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	86.74	54	1502.3	0	991.85	不受限	900	甘孜地调
8528	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	173.96	21	313	0	986.24	不受限	900	甘孜地调
8529	10kV二蕉线大馈线	江油电力调度控制中心	二蕉线922开关	二郎庙站	31500	否	180	3117.69	公用	109.08	61	1889.2	0	916.72	不受限	900	绵阳地调
8530	10kV荣高线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣高线929开关	荣县站	91400	否	380	6581.79	公线	289.75	76	5018.5	0	905.11	不受限	900	自贡地调
8531	10kV桥杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥杨线915开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	265.49	66	4598.2	0	944.36	不受限	900	绵阳地调
8532	10kV黄泥线大馈线	安州电力调度控制中心	黄泥线917开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	216.36	72	3747.4	0	929.13	不受限	900	绵阳地调
8533	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	田大二线924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公线	90.99	57	1576	0	918.15	不受限	900	甘孜地调
8534	10kV花滨线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨线965开关	花荄站	31500	是	600	10392.3	公用	425.81	71	7375	0	938.84	不受限	900	绵阳地调
8535	10kV棠升线	射洪电力调度控制中心	棠升线927开关	海棠	360000	是	178	3083.05	公线	89.24	50	1545.7	0	920.74	不受限	900	遂宁地调
8536	10kV棉居线	射洪电力调度控制中心	棉居线915开关	棉纺厂站	16000	否	120	2078.46	公线	55.29	46	957.7	0	912.91	不受限	900	遂宁地调
8537	10kV隘庆线	宣汉电力调度控制中心	隘庆线914开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	107.74	54	1866	0	905.28	不受限	900	达州地调
8538	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	百拉线913开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公线	34.57	31	598.8	0	958.66	不受限	900	甘孜地调
8539	10kV大万线	旺苍电力调度控制中心	大万线912	35kV大河站	6300	否	100	1732.05	公线	35.86	36	621.1	0	937.74	不受限	900	广元地调
8540	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	不受限	900	甘孜地调
8541	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	曲龙线912开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	32.04	32	555	0	1003.84	不受限	900	甘孜地调
8542	10kV官镇线大馈线	江油电力调度控制中心	官镇线913开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	91.81	51	1590.1	0	904.05	不受限	900	绵阳地调
8543	10kV贯义线大馈线	江油电力调度控制中心	贯义路907开关	贯山站	5000	是	240	4156.92	公用	137.29	57	2377.8	0	947.74	不受限	900	绵阳地调
8544	10kV马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青路913开关	马角坝站	31500	是	269	4659.22	公用	163.51	61	2832	0	895.38	不受限	850	绵阳地调
8545	10kV双成线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV双成线924开关	双石站	20000	否	304	5265.43	公线	198.76	65	3442.5	400	896.39	不受限	850	自贡地调
8546	10kV渡陈线	达县电力调度控制中心	10kV.渡陈线911开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	126.44	57	2190	0	858.41	不受限	850	达州地调
8547	10kV草东线大馈线	自贡电力调度控制中心	草东线951开关	草田站	80200	是	372	6443.23	公线	209.79	56	3633.6	650	870.98	不受限	850	自贡地调
8548	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	130.89	65	2267	0	850.69	不受限	850	甘孜地调
8549	10kV汇白线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇白线914开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	281.81	68	4881	0	883.26	不受限	850	自贡地调
8550	10kV草正线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草正线919开关	草田站	80000	否	240	4156.92	公线	164.35	68	2846.5	0	894.73	不受限	850	自贡地调
8551	10kV御安二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安二线944开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	428.24	71	7417.1	0	896.74	不受限	850	绵阳地调

8552	10kV兴杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴杨线911开关	兴隆站	8000	否	200	3464.1	公用	128.68	64	2228.7	0	888.99	不受限	850	绵阳地调
8553	10kV卢燕线	旺苍电力调度控制中心	卢燕线923开关	35kV卢家坝站	16300	是	207	3585.35	公线	114.97	56	1991.3	0	876.98	不受限	850	广元地调
8554	10kV桅战线	旺苍电力调度控制中心	桅战线915开关	桅杆坝站	80000	否	254	4399.41	公线	179.3	71	3105.4	0	854.07	不受限	850	广元地调
8555	10kV游尚线大馈线	游仙电力调度控制中心	游尚线925开关	游仙站	50000	否	500	8660.25	公用	399.33	80	6916.4	0	877.82	不受限	850	绵阳地调
8556	10kV卷双线	渠县电力调度控制中心	卷双线914开关	卷硐站	9000	是	246	4260.84	公线	145.5	59	2520	0	888.67	不受限	850	达州地调
8557	10kV擂镇一线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇一线922开关	擂鼓站	4000	是	300	5196.15	公用	190.18	63	3294	0	862.92	不受限	850	绵阳地调
8558	10kV兰青线	平昌电力调度控制中心	10kV兰青线923开关	兰草站	20000	否	200	3464.1	公线	128.96	64	2233.6	0	884.09	不受限	850	巴中地调
8559	10kV东星二线	平昌电力调度控制中心	10kV东星二线924	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	309.45	77	5359.7	0	875.68	不受限	850	巴中地调
8560	10kV大古线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古线925	大洲驿	63000	是	166	2875.2	公线	82.57	50	1430.1	0	870.06	不受限	850	泸州地调
8561	10kV文井线	蓬溪电力调度控制中心	文井线915开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	108.48	54	1878.8	0	892.48	不受限	850	遂宁地调
8562	10kV游安线	蓬溪电力调度控制中心	游安线925开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	312.26	69	5408.4	0	896.26	不受限	850	遂宁地调
8563	10kV金坪线	蓬溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	是	377	6529.83	公线	252.34	67	4370.5	0	853.36	不受限	850	遂宁地调
8564	10kV金圣一线	眉山电力调度控制中心	金圣一线919开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	335.07	70	5803.4	0	875.38	不受限	850	眉山地调
8565	10kV象磷线	眉山电力调度控制中心	象磷线912开关	象耳站	14300	否	380	6581.79	公线	144.68	38	2505.9	2530	887.71	不受限	850	眉山地调
8566	10kV桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐梓林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	283.01	76	4901.8	0	865.93	不受限	850	宜宾地调
8567	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	446.23	81	7728.7	0	891.72	不受限	850	南充地调
8568	10kV家柴路912#线路	中江电力调度控制中心	家柴路912开关	袁家站	100000	是	507	8781.5	公线	355.13	70	6150.8	0	874.4	不受限	850	德阳地调
8569	10kV山盛路	中江电力调度控制中心	山盛路931开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	446.05	81	7725.6	0	894.82	不受限	850	德阳地调
8570	10kV龙城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城三路918开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	390.07	71	6756	0	892.74	不受限	850	德阳地调
8571	10kV辉李一线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李一线916开关	辉景站	16300	是	220	3810.51	公线	57.3	26	992.5	1200	855.91	不受限	850	南充地调
8572	10kV大庙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大庙线912开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	107.1	62	1855	0	857.39	不受限	850	南充地调
8573	10kV青马线952线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	否	370	6408.59	公用	282.02	76	4884.6	0	883.13	不受限	850	宜宾地调
8574	10kV大七线	宜宾电力调度控制中心	大七线953开关	大益站	40000	否	310	5369.36	公线	105.72	34	1831.1	3965	867.42	不受限	850	宜宾地调
8575	10kV江贸线	江安电力调度控制中心	江贸线932开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	294.69	69	5104	0	854.26	不受限	850	宜宾地调
8576	10kV桐海二线大馈线	阆中电力调度控制中心	桐海二线924开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	404.23	68	7001.2	400	875.37	不受限	850	南充地调
8577	10kV思场线大馈线	阆中电力调度控制中心	思场线926开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	85.47	57	1480.4	0	857.87	不受限	850	南充地调
8578	10kV阿南线	阿坝电力调度控制中心	阿南线942开关	阿坝站	63000	否	372	6443.23	公线	283.42	76	4908.9	0	890.01	不受限	850	阿坝地调
8579	10kV镇大线	阿坝电力调度控制中心	镇大线913开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	69.49	53	1203.5	0	854.18	不受限	850	阿坝地调
8580	10kV船龙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船龙线926开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	82.99	17	1437.4	5500	856.82	不受限	850	凉山地调
8581	10kV谊红线	阿坝电力调度控制中心	谊红线913开关	水田坪站	10000	否	200	3464.1	公线	130.25	65	2256	0	861.69	不受限	850	阿坝地调
8582	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇新线922开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	受限	850	阿坝地调
8583	10kV鞍红线	苍溪电力调度控制中心	鞍红线929开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	356.89	79	6181.4	0	880.17	不受限	850	广元地调
8584	10kV克草线	阿坝电力调度控制中心	克草线951开关	克藏站	1250	否	100	1732.05	公线	40.01	40	693	0	865.84	不受限	850	阿坝地调
8585	10kV海徐线大馈线	甘洛电力调度控制中心	海徐线914小车开关	海田站	50000	否	220	3810.51	公线	146.65	67	2540	0	889.46	不受限	850	凉山地调
8586	10kV深小线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深小线922开关	深沟站	10000	否	120	2078.46	公线	56.72	47	982.4	0	888.21	不受限	850	凉山地调
8587	10kV德文路大馈线-用户1	郫都电力调度控制中心	德文线910开关	德源	100000	否	400	6928.2	公线	309.47	77	5360	0	875.38	不受限	850	成都地调
8588	10kV旗竹路大馈线	郫都电力调度控制中心	旗竹路912开关	战旗	6300	否	300	5196.15	公线	219.62	73	3803.8	0	872.73	不受限	850	成都地调
8589	10kV曙业线	青白江电力调度控制中心	曙业线964开关	曙光	2*40000	是	553	9578.24	公线	390.76	71	6768	0	894.59	不受限	850	成都地调
8590	10kV.腾达路_用户专线	成都配调	腾达路932	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	375.24	79	6499.2	0	874.14	不受限	850	成都地调
8591	10kV范重路	成都配调	范重路918开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	326.58	69	5656.3	0	897.78	不受限	850	成都地调
8592	10kV马北线	新都电力调度控制中心	马北线927开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	350.32	69	6067.6	60	869.89	不受限	850	成都地调
8593	10kV民永线大馈线	崇州电力调度控制中心	民永线909	民和	165000	是	586	10149.82	公线	417.92	71	7238.4	0	881.46	不受限	850	成都地调
8594	10kV通镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	通镇路905	通顺	2*50000	是	586	10149.82	公线	346.97	59	6009.6	1250	860.26	不受限	850	成都地调
8595	10kV童桂线	乐至电力调度控制中心	10kV童桂线914开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	353.9	79	6129.6	0	885.21	不受限	850	资阳地调
8596	10kV羊集路大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊集路924	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	401.15	80	6948	0	893	不受限	850	成都地调
8597	10kV许放线	乐至电力调度控制中心	10kV许放线913开关	许家站	6300	是	220	3810.51	公用	124.42	57	2154.9	0	893.51	不受限	850	资阳地调
8598	10kV王洪线大馈线	邻水电力调度控制中心	王洪线918开关	王家站	40000	是	205	3550.7	公线	113.51	55	1966	0	874.56	不受限	850	广安地调
8599	10kV简铁线	简阳电力调度控制中心	简铁线919开关	简阳	82000	是	100	1732.05	专线	29.72	30	514.8	0	870.84	不受限	850	成都地调
8600	10kV桂桃路	新都电力调度控制中心	桂桃线919开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	413.63	80	7164	0	895.23	不受限	850	成都地调
8601	10kV丰人线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰人线912开关	丰裕站	6300	否	195	3377.5	公用	105.47	54	1826.7	350	863.05	不受限	850	资阳地调
8602	10kV杨东线	马边彝族自治县电力调度控	杨东线962开关	杨柳湾站	85500	是	445	7707.63	公线	305.28	69	5287.4	0	878.7	不受限	850	乐山地调
8603	10kV洪竹线	隆昌电力调度控制中心	洪竹线913开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	270.9	68	4692	0	850.56	不受限	850	内江地调
8604	10kV连五线大馈线	威远电力调度控制中心	连五线929开关	连界场站	71500	否	552	9560.92	公线	422.45	77	7316.9	430	857.93	不受限	850	内江地调
8605	10kV凤时一线	乐山电力调度控制中心	凤时一线966开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	345.96	79	5992	0	866.92	不受限	850	乐山地调
8606	10kV小新线	威远电力调度控制中心	小新线911开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	210.27	67	3641.9	400	868.46	不受限	850	内江地调
8607	10kV永界线大馈线	夹江电力调度控制中心	永界线912开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	191.8	71	3321.9	0	886.99	不受限	850	乐山地调
8608	10kV三新二线大馈线	内江电力调度控制中心	三新二线924开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	270.72	68	4688.8	0	853.76	不受限	850	内江地调
8609	10kV奥星线	内江电力调度控制中心	奥星线926开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	335.83	70	5816.6	0	862.18	不受限	850	内江地调
8610	10kV浆门线	成都配调	浆门路915	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	327.78	69	5677.2	0	876.88	不受限	850	成都地调
8611	10kV青盘线	资中电力调度控制中心	青盘线923开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	238.44	74	4129.7	0	874.19	不受限	850	内江地调
8612	10kV槐优路大馈线	成都配调	槐优路915	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	374.13	79	6480	0	893.34	不受限	850	成都地调
8613	10kV指滨线	成都配调	指滨路925	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	327.71	69	5676	0	878.08	不受限	850	成都地调
8614	10kV徐工线	隆昌电力调度控制中心	徐工线917开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	99.41	60	1721.7	0	850.39	不受限	850	内江地调
8615	10kV沙物线	隆昌电力调度控制中心	沙物线933开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	202.17	54	3501.6	1400	883.28	不受限	850	内江地调
8616	10kV桐桥一线	内江电力调度控制中心	桐桥一线915开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	288.63	68	4999.1	0	862.16	不受限	850	内江地调
8617	10kV蔡烽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	蔡烽线914开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	262.36	76	4544	0	834.02	不受限	800	乐山地调
8618	10kV竹五线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹五线961开关	竹根站	90000	否	345	5975.58	公线	10.8	3	192	4350	836.02	不受限	800	乐山地调
8619	10kV绿三线	成都配调	绿三线916	绿洲	2*50000+630(	否	338	5854.33	专线	255.43	76	4424	0	844.9	不受限	800	成都地调
8620	10kV益大路_专线	成都配调	益大路940	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	257.6	76	4461.6	0	802.63	不受限	800	成都地调
8621	10kV东城线	内江电力调度控制中心	东城线921开关	东兴站	110000	否	400	6928.2	公线	216.28	54	3746	1650	839.38	不受限	800	内江地调
8622	10kV顺广线	内江电力调度控制中心	顺广线913开关	顺河站	10000	否	255	4416.73	公线	139.2	55	2411	755	809.06	不受限	800	内江地调
8623	10kV归双线	资中电力调度控制中心	归双线913开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	222.61	74	3855.6	0	820.93	不受限	800	内江地调
8624	10kV银爱线	资中电力调度控制中心	银爱线912开关	银山站	100000	是	232	4018.36	公线	162.41	70	2812.9	0	803.62	不受限	800	内江地调
8625	10kV东瑞线	隆昌电力调度控制中心	东瑞线912开关	东区站	16000	是	371	6425.91	公线	232.99	63	4035.4	275	830.33	不受限	800	内江地调
8626	10kV晋金二线	成都配调	晋金二路923	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	377.32	80	6535.2	0	838.14	不受限	800	成都地调
8627	10kV望人二线	隆昌电力调度控制中心	望人二线972开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	311.29	78	5391.6	0	843.78	不受限	800	内江地调
8628	10kV沙川线	隆昌电力调度控制中心	沙川线938开关	沙坝站	110000	否	279	4832.42	专线	202.22	72	3502.4	0	846.78	不受限	800	内江地调
8629	10kV朝大线	内江电力调度控制中心	朝大线912开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	242.64	64	4202.5	250	812.93	不受限	800	内江地调
8630	10kV河红线	内江电力调度控制中心	河红线926开关	河口站	71500	是	520	9006.66	公线	368.09	71	6375.4	0	829.93	不受限	800	内江地调
8631	10kV徐锦一线	隆昌电力调度控制中心	徐锦一线914开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	384.98	76	6667.9	400	804.27	不受限	800	内江地调
8632	10kV清然线946大馈线	天府电力调度控制中心	清然路946开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	271.07	68	4695	0	847.56	不受限	800	天府地调
8633	10kV永园二线大馈线	广安电力调度控制中心	永园二线928开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	165.18	33	2861	3240	827.2	不受限	800	广安地调
8634	10kV荣磷线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荣磷线914开关	荣丁站	6300	是	300	5196.15	公线	191.92	64	3324	0	832.92	不受限	800	乐山地调
8635	10kV滨云线大馈线	天府电力调度控制中心	滨云路942开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	492.54	82	8530.8	0	822.27	不受限	800	天府地调
8636	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	兴二线923开关	复兴站	80000	否	270	4676.54	公线	195.35	72	3383.5	0	825.39	不受限	800	南充地调
8637	10kV新新路	广汉电力调度控制中心	新新路914开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	363.46	63	6295.2	850	836.09	不受限	800	德阳地调
8638	10kV玉楼线	邛崃电力调度控制中心	玉楼线935开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	353.83	70	6128.4	0	841.38	不受限	800	成都地调
8639	10kV玉河路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉河路906	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	406.49	81	7040.4	0	800.6	不受限	800	成都地调
8640	10kV羊付线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊付线915	羊安	120000	是	370	6408.59	公线	248.73	67	4308	0	818.87	不受限	800	成都地调
8641	10kV十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线922	十里坝	106000	否	420	7274.61	公线	209.23	50	3623.8	2090	833.35	不受限	800	成都地调
8642	10kV天成线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天成线912开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	216.18	66	3744.2	0	828.42	不受限	800	资阳地调
8643	10kV万岩线大馈线	武胜电力调度控制中心	万岩线953开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	72.44	32	1254.6	1075	822.74	不受限	800	广安地调
8644	10kV龙镇一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇一线929开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	372.71	71	6455.4	0	819.22	不受限	800	资阳地调
8645	10kV万隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	万隆线973开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	121.59	53	2106	205	841.34	不受限	800	广安地调
8646	10kV马竹线	新都电力调度控制中心	马竹线919开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	356.3	71	6171.2	0	826.29	不受限	800	成都地调
8647	10kV虹奎路	都江堰电力调度控制中心	虹奎路929	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	273.21	68	4732	0	810.56	不受限	800	成都地调
8648	10kV德友一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德友一路925开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	200.92	50	3480	1250	812.56	不受限	800	成都地调
8649	10kV前欧四线	青白江电力调度控制中心	前欧四线949开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	451.04	82	7812	0	808.42	不受限	800	成都地调
8650	10kV塔通线	成都配调	塔通路910	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	330.3	70	5720.8	0	833.28	不受限	800	成都地调
8651	10kV大软路专线	成都配调	大软路931	大源	2*40000+630(	否	409	7084.09	专线	320.46	78	5550.4	0	825.28	不受限	800	成都地调
8652	10kV天港路大馈线	成都配调	天港线924	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	330.83	70	5730	0	824.08	不受限	800	成都地调
8653	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	330.43	70	5723	0	831.08	不受限	800	成都地调
8654	10kV柳电线	温江电力调度控制中心	柳电线901开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	133.81	33	2317.6	2400	824.96	不受限	800	成都地调
8655	10kV三州线	阿坝电力调度控制中心	三州线911开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	136.58	59	2365.6	0	849.09	不受限	800	阿坝地调
8656	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	待用二912开关	马塘站	16000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800	阿坝地调
8657	10kV俄湖线	阿坝电力调度控制中心	俄湖线954开关	俄真站	31500	否	220	3810.51	公线	51.96	24	900	1700	829.46	不受限	800	阿坝地调
8658	10kV彰勤线	仁寿电力调度控制中心	彰勤线912开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	140.23	67	2428.7	0	844.88	不受限	800	眉山地调
8659	10kV博街线	阿坝电力调度控制中心	博街线911开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	88.6	59	1534.6	0	803.67	不受限	800	阿坝地调
8660	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	马三线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800	阿坝地调
8661	10kV彰铁线	仁寿电力调度控制中心	彰铁线932开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	140.23	67	2428.7	0	844.88	不受限	800	眉山地调
8662	10kV庐东一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东一路917开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	110.1	18	1906.9	8550	803.07	不受限	800	德阳地调
8663	10kV朱峰一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅰ线925开关	朱山站	100000	是	467	8088.68	公线	252.89	54	4380	1260	830.94	不受限	800	南充地调
8664	10kV清黄一路	德阳电力调度控制中心	清黄一路921开关	清平站	40000	是	510	8833.46	公线	498.77	98	8638.7	6240	826.77	不受限	800	德阳地调
8665	10kV江欧I线	江安电力调度控制中心	江欧I线603开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	295.67	69	5121	0	837.26	不受限	800	宜宾地调
8666	10kV城东Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城东I线655开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	256.31	67	4439.3	0	826.13	不受限	800	宜宾地调
8667	10kV天东路	德阳电力调度控制中心	天东路917开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	361.66	60	6264	1230	819.84	不受限	800	德阳地调
8668	10kV桑柏线	盐边电力调度控制中心	桑柏线955开关	桑园站	31500	是	180	3117.69	公线	96.46	54	1670.7	0	823.45	不受限	800	攀枝花地调
8669	10kV大大线	平昌电力调度控制中心	10kV大大线914	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	131.34	66	2274.8	0	842.89	不受限	800	巴中地调
8670	10kV箐温线	盐边电力调度控制中心	箐温线913开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	64.86	46	1123.4	0	816.5	不受限	800	攀枝花地调
8671	10kV永镇线	通江电力调度控制中心	10kV永镇线916	永安站	71500	是	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800	巴中地调
8672	10kV铁双线	通江电力调度控制中心	10kV铁双线959	铁佛站	13000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800	巴中地调
8673	10kV沙胜线	通江电力调度控制中心	10kV沙胜线851	沙溪站	10000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800	巴中地调
8674	10kV丹东线915大馈线	叙永电力调度控制中心	丹东线913开关	丹山	30200	是	400	6928.2	公线	273.39	68	4735.2	0	807.36	不受限	800	泸州地调
8675	10kV雪上线	巴州电力调度控制中心	10kV雪上线916	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	131.29	66	2274	0	843.69	不受限	800	巴中地调
8676	10kV峰镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	峰镇线915开关	云峰	32000	是	285	4936.34	公线	180.62	63	3128.3	0	820.77	不受限	800	泸州地调
8677	10kV莱天线	大英电力调度控制中心	莱天线914开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	111.83	56	1936.9	0	834.38	不受限	800	遂宁地调
8678	10kV温葫线	大英电力调度控制中心	温葫线928开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	368.04	71	6374.4	0	830.93	不受限	800	遂宁地调
8679	10kV思娴线	眉山电力调度控制中心	思娴线931开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	194.75	51	3373.1	1735	815.51	不受限	800	眉山地调
8680	10kV桥蜀线	蓬溪电力调度控制中心	桥蜀线917开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	191.54	64	3317.4	0	839.52	不受限	800	遂宁地调
8681	10kV板芝北线	仁和电力调度控制中心	板芝北线992开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	10.24	2	177.4	0	6837.5	不受限	800	攀枝花地调
8682	10kV前寨线	米易电力调度控制中心	前寨线922开关	前进渠站	8000	否	300	5196.15	公线	36.72	12	636	3200	840.53	不受限	800	攀枝花地调
8683	10kV杨龙线	攀枝花西区电力调度控制中	杨龙线975开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	222	74	3845	0	831.53	不受限	800	攀枝花地调
8684	10kV长查线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	长须长查线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公线	0	23	234.1	0	806.44	不受限	800	甘孜地调
8685	10kV黑柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑柏线915开关	黑坪站	6300	是	358	6200.74	公线	237.53	66	4114	0	846.59	不受限	800	绵阳地调
8686	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	往巨线913开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公线	38.44	38	665.7	0	893.14	不受限	800	甘孜地调
8687	10kV北杨二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨二线924开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	395.53	72	6850.5	0	812.09	不受限	800	自贡地调
8688	10kV晨兴线大馈线	安州电力调度控制中心	晨兴线912开关	华晨站	35000	是	405	7014.81	公用	276.29	68	4785.4	0	826.45	不受限	800	绵阳地调
8689	10kV东新线	射洪电力调度控制中心	东新线911开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	349.55	71	6054.2	0	804.72	不受限	800	遂宁地调

8690	10kV洋青线	射洪电力调度控制中心	洋青线922开关	洋溪	12600	否	220	3810.51	公线	146.26	66	2533.2	50	846.26	不受限	800	遂宁地调
8691	10kV花鼓线	射洪电力调度控制中心	花鼓线911开关	桃花山	150000	是	500	8660.25	公线	353.77	71	6127.3	0	800.9	不受限	800	遂宁地调
8692	10kV廉园一线	宣汉电力调度控制中心	廉园一线916开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	394.54	71	6833.5	0	829.09	不受限	800	达州地调
8693	10kV桅普线	旺苍电力调度控制中心	桅普线913开关	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	222.21	74	3848.6	0	827.93	不受限	800	广元地调
8694	10kV自定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自定线915开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公用	189.41	62	3280.5	100	845.7	不受限	800	绵阳地调
8695	10kV福金线	洪雅电力调度控制中心	福金线924开关	福宝站	82000	是	495	8573.65	公线	348.88	70	6042.6	0	816.32	不受限	800	眉山地调
8696	10kV管金线	达县电力调度控制中心	管金线915开关	管村站	20000	是	200	3464.1	公线	155.03	78	2685.2	0	876.4	不受限	800	达州地调
8697	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	昌拉线915开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	43.19	43	748	0	810.84	不受限	800	甘孜地调
8698	10kV黄马线前段大馈线	夹江电力调度控制中心	黄马线916开关	黄土埂站	90000	是	335	5802.37	公线	222.52	66	3854	0	787.9	不受限	787.9	乐山地调
8699	10kV石城七线	井研电力调度控制中心	石城七线923开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	354.98	71	6148.32	0	779.88	不受限	770	乐山地调
8700	10kV山泥线大馈线	威远电力调度控制中心	山泥线913开关	山王站	12600	是	260	4503.33	公线	153.75	59	2662.9	160	779.76	不受限	750	内江地调
8701	10kV王杨线	井研电力调度控制中心	王杨线915开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	176.13	64	3050.6	0	759.91	不受限	750	乐山地调
8702	10kV五楠线912大馈线	沐川电力调度控制中心	五楠线912开关	沐川五星站	3150	是	200	3464.1	公线	116.44	58	2016.7	0	754.58	不受限	750	乐山地调
8703	10kV苏河线	资中电力调度控制中心	苏河线912开关	苏家湾站	6300	否	50	866.03	专线	0	0	0	0	779.43	不受限	750	内江地调
8704	10kV板桥线	资中电力调度控制中心	板桥线914开关	板栗站	18000	否	260	4503.33	公线	189.46	73	3281.4	0	771.6	不受限	750	内江地调
8705	10kV天檬路	成都配调	天檬线913开关	天健	126000	是	473	8192.6	公线	333.07	70	5768.8	0	785.28	不受限	750	成都地调
8706	10kV牧学路大馈线	天府电力调度控制中心	牧学路917开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	316.18	79	5476.3	0	759.08	不受限	750	天府地调
8707	10kV永清线大馈线	广安电力调度控制中心	永清线927开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	406.58	81	7042	0	752.22	不受限	750	广安地调
8708	10kV佳镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳镇路991	成佳	10000	是	363	6287.34	公线	208.64	57	3613.6	630	786.27	不受限	750	成都地调
8709	10kV星贵线大馈线	天府电力调度控制中心	星贵线915开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	316.02	79	5473.4	0	761.98	不受限	750	天府地调
8710	10kV马先线921	马边彝族自治县电力调度控	马先线921开关	马边站	50000	否	170	2944.49	公线	109.01	64	1888	0	762.04	不受限	750	乐山地调
8711	10kV河医线大馈线	广安电力调度控制中心	河医线958开关	河堰站	80000	是	300	5196.15	专线	195.14	65	3379.9	0	777.02	不受限	750	广安地调
8712	6kV栗黄路	大邑电力调度控制中心	栗黄线606开关	栗子坪	40000	否	75	1299.04	公线	23.56	31	408	0	761.14	不受限	750	成都地调
8713	10kV益康线	成都配调	益康线913	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	333.12	70	5769.6	0	784.48	不受限	750	成都地调
8714	10kV展科路	成都配调	展科路925	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	382.27	81	6621	0	752.34	不受限	750	成都地调
8715	10kV中黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中黄线929开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	283.4	57	4908.5	1250	769.7	不受限	750	资阳地调
8716	10kV来镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来镇线913开关	来凤站	8000	是	285	4936.34	公用	184.58	65	3197	0	752.07	不受限	750	资阳地调
8717	10kV光友线	新都电力调度控制中心	光友线948开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	400.05	79	6928.8	180	763.37	不受限	750	成都地调
8718	10kV南化线927大馈线	仪陇电力调度控制中心	南化线927开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	413.04	81	7153.8	0	749.55	不受限	750	南充地调
8719	10kV民翔路大馈线	崇州电力调度控制中心	民翔路926	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	483.39	82	8372.4	0	762.44	不受限	750	成都地调
8720	10kV兴万线	仪陇电力调度控制中心	兴万线914开关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	213.43	66	3696.6	0	779.02	不受限	750	南充地调
8721	10kV严外线926大馈线	泸川电力调度控制中心	严外线926	严湾	50000	是	362	6270.02	公线	244.15	67	4228.6	0	787.42	不受限	750	泸州地调
8722	10kV仙新二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新二线926开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	371.5	71	6434.4	0	770.93	不受限	750	资阳地调
8723	10kV夹和线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹和线911开关	夹关	20000	否	200	3464.1	公线	136.73	68	2368.1	0	749.59	不受限	750	成都地调
8724	10kV南草线911大馈线	泸川电力调度控制中心	南草线911	城南	20000	是	254	4399.41	公线	158.89	63	2752	0	767.53	不受限	750	泸州地调
8725	10kV玉东线	邛崃电力调度控制中心	玉东线933开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	357.85	71	6198	0	771.78	不受限	750	成都地调
8726	10kV邛南线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛南线925开关	邛崃	63000	否	380	6581.79	公线	296.54	78	5136	0	787.61	不受限	750	成都地调
8727	10kV天南路	彭州电力调度控制中心	天南路909	天彭	2*40000+6300	否	553	9578.24	公线	452.48	82	7837	0	783.42	不受限	750	成都地调
8728	10kV柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线911开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	197.52	73	3421	0	787.89	不受限	750	南充地调
8729	10kV兴双线	仪陇电力调度控制中心	兴双线924开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	256.09	68	4435.4	0	788.46	不受限	750	南充地调
8730	10kV罗旺线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗旺线911开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	199.03	74	3447.2	0	761.69	不受限	750	南充地调
8731	10kV普光路	新都电力调度控制中心	普光线915开关	普河	100000	否	442	7655.66	专线	352.02	80	6097	0	793.09	不受限	750	成都地调
8732	10kV安镇线913大馈线	富顺电力调度控制中心	安镇线913开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	175.68	64	3042.8	0	767.71	不受限	750	自贡地调
8733	10kV燕凉线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕凉线961开关	燕子山站	80300	否	510	8833.46	公线	235.77	46	4083.6	3105	761.51	不受限	750	自贡地调
8734	10kV富南二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南二线929开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	397.98	72	6893	0	755.74	不受限	750	达州地调
8735	10kV普宜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	普宜线912开关	普沙绒站	3150	否	75	1299.04	公线	23.17	31	401.3	0	767.84	不受限	750	甘孜地调
8736	10kV道五线大馈线	自贡电力调度控制中心	道五线914开关	道生灏站	80300	是	445	7707.63	公线	297.45	67	5151.8	250	764.3	不受限	750	自贡地调
8737	10kV代碳线大馈线	自贡电力调度控制中心	代碳线919开关	代家坝站	126200	否	445	7707.63	公线	211.38	47	3661.1	2500	775.77	不受限	750	自贡地调
8738	10kV晨工四线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工四线914开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	275.12	69	4765	0	777.56	不受限	750	绵阳地调
8739	10kV福农线	达县电力调度控制中心	10kV.福农线913开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	195.87	65	3392.4	0	764.52	不受限	750	达州地调
8740	10kV杨斌线	达县电力调度控制中心	10kV.杨斌线977开关	杨柳垭站	80000	是	260	4503.33	公线	162.14	62	2808.2	0	794.46	不受限	750	达州地调
8741	10kV卢尚线	旺苍电力调度控制中心	卢尚线914开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	148.37	69	2569.8	0	797.31	不受限	750	广元地调
8742	10kV华柳线	旺苍电力调度控制中心	华柳线913开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	91.44	61	1583.7	0	754.57	不受限	750	广元地调
8743	10kV罗止一线	洪雅电力调度控制中心	罗止一线913开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	349.98	71	6061.7	0	797.22	不受限	750	眉山地调
8744	10kV官鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.官鞠线927开关	官渡站	40000	是	350	6062.18	公线	235.32	67	4075.7	0	774.04	不受限	750	达州地调
8745	10kV鱼罗线613大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	215.32	66	3729.4	0	787.79	不受限	750	泸州地调
8746	10kV共太线	盐边电力调度控制中心	共太线954开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	133.85	67	2318.3	0	799.39	不受限	750	攀枝花地调
8747	10kV摩赤线914大馈线	叙永电力调度控制中心	摩赤线914	摩尼	31500	是	194	3360.18	公线	109.1	56	1889.6	0	798.54	不受限	750	泸州地调
8748	10kV清关线	巴州电力调度控制中心	10kV清关线954	清江站	16300	否	200	3464.1	公线	133.95	67	2320	0	797.69	不受限	750	巴中地调
8749	10kV大力线	蓬溪电力调度控制中心	大力线914开关	大石	16300	是	220	3810.51	公线	132.38	60	2292.9	0	755.51	不受限	750	遂宁地调
8750	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	165.48	55	2866.1	500	790.82	不受限	750	攀枝花地调
8751	10kV裕新线	仁和电力调度控制中心	裕新线956开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	786.6	不受限	750	攀枝花地调
8752	10kV南兴线	仁和电力调度控制中心	南兴线974开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	196.22	65	3398.6	0	758.32	不受限	750	攀枝花地调
8753	10kV杨龟线	攀枝花西区电力调度控制中	杨龟线974开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	194.83	65	3374.4	0	782.52	不受限	750	攀枝花地调
8754	10kV思北线大馈线	阆中电力调度控制中心	思北线925开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	90.44	60	1566.4	0	771.87	不受限	750	南充地调
8755	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	待用路927开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	397	72	6884	0	778	不受限	750	德阳地调
8756	10kV金大线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金大线912开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	110.48	63	1913.6	0	798.79	不受限	750	南充地调
8757	10kV红五五线	宜宾电力调度控制中心	红五五线633开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	341.02	79	5906.4	0	796.64	不受限	750	宜宾地调
8758	10kV绵城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城一路911开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	424.57	72	7353.6	0	766.26	不受限	750	德阳地调
8759	10kV桥拱路	绵竹电力调度控制中心	桥拱路923开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	276.17	69	4783.2	0	759.36	不受限	750	德阳地调
8760	10kV新南线	宜宾电力调度控制中心	新南线941开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	299.17	70	5181.6	0	776.66	不受限	750	宜宾地调
8761	10kV鲁江线	宜宾电力调度控制中心	鲁江线955开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	298.38	69	5168	0	790.26	不受限	750	宜宾地调
8762	10KV水江线	江安电力调度控制中心	水江线906开关	水清站	6300	是	260	4503.33	公用	163.78	63	2836.7	0	765.96	不受限	750	宜宾地调
8763	10kV青代线大馈线	营山电力调度控制中心	青代线915开关	青岩铺站(营山)	16000	否	200	3464.1	公线	128.52	64	2225.9	100	791.79	不受限	750	南充地调
8764	10kV龙陈线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙陈线925开关	二龙站(阆中)	6300	是	100	1732.05	公线	36.54	37	632.8	0	752.84	不受限	750	南充地调
8765	10kV西景线	通川电力调度控制中心	10kV.西景线961开关	城西站	80000	否	400	6928.2	公线	316.62	79	5483.9	0	751.48	不受限	750	达州地调
8766	10kV草拉线	阿坝电力调度控制中心	草拉线924开关	草格站	6300	否	200	3464.1	公线	44.01	22	762.3	1600	755.39	不受限	750	阿坝地调
8767	10kV文视线	仁寿电力调度控制中心	文视线913开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	260.29	68	4508.2	0	757.23	不受限	750	眉山地调
8768	10kV天纸线	蒲城电力调度控制中心	天纸线913开关	天生站	16300	否	210	3637.31	公线	144.59	69	2504.3	0	769.28	不受限	750	达州地调
8769	10kV下久一线	广元电力调度控制中心	下久一线917开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	389.17	81	6740.5	0	773.13	不受限	750	广元地调
8770	10kV大汪线	仁寿电力调度控制中心	大汪线941开关	大勇站	100000	是	440	7621.02	公线	307.62	70	5327.9	0	768.92	不受限	750	眉山地调
8771	10kV轮曲线	广元电力调度控制中心	轮曲线927开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	315.27	79	5460.5	0	774.88	不受限	750	广元地调
8772	10kV园古线	阿坝电力调度控制中心	园古线951开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	1.44	3	24.9	0	754.53	不受限	750	阿坝地调
8773	10kV瑞所线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞所线925小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	154.35	70	2673.3	0	756.16	不受限	750	凉山地调
8774	10kV云新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云新线912开关	新云站	20250	否	380	6581.79	公线	264	69	4572.48	0	758.77	不受限	750	凉山地调
8775	10kV桥草线	雨城电力调度控制中心	10kV桥草线919开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	429.28	98	7435.2	5325	771.82	不受限	750	雅安地调
8776	10kV912特尔线	甘洛电力调度控制中心	10kV特尔线912开关	特克站	16000	否	265	4589.93	公线	192.36	73	3331.7	0	799.24	不受限	750	凉山地调
8777	10kV洛额线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛额线912开关	洛哈站	6300	是	120	2078.46	公线	51.12	43	885.4	0	777.37	不受限	750	凉山地调
8778	10kV衣采线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣采线914开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	27.08	36	469	0	700.14	不受限	700	凉山地调
8779	10kV园五线	阿坝电力调度控制中心	园五线956开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	2.06	4	35.6	0	743.83	不受限	700	阿坝地调
8780	10kV大下线	蒲城电力调度控制中心	大下线914开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	139.4	70	2414.4	0	703.29	不受限	700	达州地调
8781	10kV乡北二线	蒲城电力调度控制中心	乡北二线926开关	东乡站	90000	否	550	9526.28	公线	452.26	82	7833.2	0	740.45	不受限	700	达州地调
8782	10kV下久二线	广元电力调度控制中心	下久二线972开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	392.34	81	6795.4	0	718.23	不受限	700	广元地调
8783	10kV春建线	剑阁电力调度控制中心	春建线916小车开关	春风站	80000	是	214	3706.59	公线	130.01	61	2251.7	0	713.57	不受限	700	广元地调
8784	10kV富玉线	仁寿电力调度控制中心	富玉线963开关	富加站	71500	否	255	4416.73	公线	189.09	74	3275	0	700.06	不受限	700	眉山地调
8785	10kV盐中线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐中线927开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	111.08	65	1923.9	0	726.14	不受限	700	凉山地调
8786	10kV金尚线	通川电力调度控制中心	10kV.金尚线981开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	456.12	83	7900	0	704.83	不受限	700	达州地调
8787	10kV尼乐线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼乐线913开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	67.41	56	1167.5	0	703.11	不受限	700	凉山地调
8788	10kV裴观线	南溪电力调度控制中心	裴观线955开关	裴石站	40000	是	420	7274.61	公线	145.5	35	2520	2600	699.69	不受限	700	宜宾地调
8789	10kV富镇路	绵竹电力调度控制中心	富镇路905开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	453.81	82	7860	0	744.83	不受限	700	德阳地调
8790	10kV城顺线	宜宾电力调度控制中心	城顺线666开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	263.13	69	4557.4	0	708.03	不受限	700	宜宾地调
8791	10kV光木线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光木线914开关	保光站	80000	否	380	6581.79	公线	206.86	54	3582.8	1630	710.81	不受限	700	南充地调
8792	10kV光园七路	绵竹电力调度控制中心	光园七路934开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	278.75	70	4828	0	714.56	不受限	700	德阳地调
8793	10kV叙长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	叙长II线631开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	95.08	22	1646.8	3600	711.46	不受限	700	宜宾地调
8794	10kV方坝线	宜宾电力调度控制中心	方坝线661开关	方水站	40000	是	270	4676.54	公线	172.75	64	2992.1	0	749.13	不受限	700	宜宾地调
8795	10kV明石线	宜宾电力调度控制中心	明石线951开关	明威站	10000	是	210	3637.31	公线	126.74	60	2195.2	0	714.65	不受限	700	宜宾地调
8796	10kV老土线大馈线	阆中电力调度控制中心	老土线912开关	老观站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	155.48	71	2693	0	736.46	不受限	700	南充地调
8797	10kV中园线大馈线	阆中电力调度控制中心	中园线917开关	阆中站	113000	是	502.26	8699.4	公线	360.14	72	6237.6	0	721.92	不受限	700	南充地调
8798	10kV富南一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南一线916开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	399.74	72	6923.5	0	725.24	不受限	700	达州地调
8799	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	10kV林桥线954	林家坝站	16300	否	335	5802.37	公线	259.57	77	4495.8	0	726.33	不受限	700	巴中地调
8800	10kV两街线927大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV两街线927开关	两河	10000	是	200	3464.1	公线	119.03	60	2061.6	0	709.68	不受限	700	泸州地调
8801	10kV平西线911大馈线	叙永电力调度控制中心	平西线911开关	西湖	77500	是	252	4364.77	公线	160.01	63	2771.3	0	720.52	不受限	700	泸州地调
8802	10kV马兴线911大馈线	叙永电力调度控制中心	马兴线911	马岭	10000	是	222	3845.15	公线	135.38	61	2344.7	0	731.42	不受限	700	泸州地调
8803	10kV渔石线	巴州电力调度控制中心	10kV渔石线956	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	136.91	68	2371.2	0	746.49	不受限	700	巴中地调
8804	10kV永黄线	大英电力调度控制中心	永黄线924开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	150.08	63	2599.3	0	726.24	不受限	700	遂宁地调
8805	10kV打新线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	打新线913	打古	10000	是	308	5334.72	公线	203.22	66	3519.8	0	747.98	不受限	700	泸州地调
8806	10kV庄大一线916	眉山电力调度控制中心	庄大一线916开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	340.42	69	5896	250	712.92	不受限	700	眉山地调
8807	10kV老恒线	攀枝花电力调度控制中心	老恒线957开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	239.17	68	4142.4	0	707.3	不受限	700	攀枝花地调
8808	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	塔麦线912开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	43.86	44	759.6	0	799.24	不受限	700	甘孜地调
8809	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	26.41	35	457.4	0	711.74	不受限	700	甘孜地调
8810	10kV土贡Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土贡Ⅰ线913开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	342.78	68	5937	315	717.78	不受限	700	自贡地调
8811	10kV花工二线大馈线	安州电力调度控制中心	花工二线914开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	436.78	73	7565	0	748.84	不受限	700	绵阳地调
8812	10kV芭南线	宣汉电力调度控制中心	芭南线914开关	芭蕉	360000	是	220	3810.51	公线	134.26	61	2325.3	0	723.11	不受限	700	达州地调
8813	10kV芭园一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园一线913开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	376.54	72	6521.7	0	725.2	不受限	700	达州地调
8814	10kV道格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV道格线917断路器	道孚站	2771.28	是	89.2	1544.99	公线	30.54	34	529	0	706.99	不受限	700	甘孜地调
8815	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	700	甘孜地调
8816	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	46.65	47	808	0	750.84	不受限	700	甘孜地调
8817	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	格矿线953开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	700	甘孜地调
8818	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	18	241.6	0	710.84	不受限	700	甘孜地调
8819	10kV平农线	达县电力调度控制中心	平农线923开关	平滩站	11000	否	205	3550.7	公线	142.73	70	2472	0	723.63	不受限	700	达州地调
8820	10kV飞永线大馈线	北川电力调度控制中心	飞永线913开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公线	228.18	76	3952	0	724.53	不受限	700	绵阳地调
8821	10kV陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线k203开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	438.77	73	7599.5	0	714.34	不受限	700	南充地调
8822	10kV东汉线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东汉线914开关	东骏	103000	否	517	8954.7	专线	423.39	82	7333.2	0	726.03	不受限	700	成都地调
8823	10kV牛环线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛环线973开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	237	59	4104.8	730	707.76	不受限	700	广安地调
8824	10kV镇建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇建线925开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	208.43	63	3610	250	712.62	不受限	700	资阳地调
8825	10kV北抚线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北抚线923开关	城北站(蓬安)	94500	否	433	7499.78	公线	347.66	80	6021.4	0	728.4	不受限	700	南充地调
8826	10kV邛工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛工线922开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	360.28	72	6240	0	729.78	不受限	700	成都地调
8827	10kV天何路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天何路910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	276.77	69	4793.7	0	748.86	不受限	700	成都地调

8828	10kV城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅰ线915开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	454.58	82	7873.4	0	731.43	不受限	700	南充地调
8829	10KV羊镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊镇线933	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	340.18	80	5892	0	701.91	不受限	700	成都地调
8830	10kV南磐线大馈线专线	邻水电力调度控制中心	南磐线914开关	南城站（邻水）	20000	否	74	1281.72	专线	24.21	33	419.4	0	734.15	不受限	700	广安地调
8831	10kV龙岳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岳线924开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	301.24	70	5217.4	0	740.86	不受限	700	资阳地调
8832	10kV虹宾路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹宾路907	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	277	69	4797.6	0	744.96	不受限	700	成都地调
8833	10kV天接路	成都配调	天接路952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	383.23	81	6637.6	0	735.74	不受限	700	成都地调
8834	10kV新祥路	大邑电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	20000	否	200	3464.1	专线	139.24	70	2411.6	0	706.09	不受限	700	成都地调
8835	10kV光表线	新都电力调度控制中心	光表线941开关	光辉	100000	是	517	8954.7	公线	223.65	43	3873.6	2550	740.16	不受限	700	成都地调
8836	10kV草盛线	成都配调	草盛线921	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	384.02	81	6651.2	0	722.14	不受限	700	成都地调
8837	10kV雅坡线	成都配调	雅坡线912	新雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	336.88	71	5834.7	0	719.38	不受限	700	成都地调
8838	10kV涌旭线	温江电力调度控制中心	涌旭线948开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	400.59	72	6938.3	0	724.29	不受限	700	成都地调
8839	10kV筒瑞路	郫都电力调度控制中心	筒瑞线943开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	437.29	73	7573.8	0	740.04	不受限	700	成都地调
8840	10kV田恒线	温江电力调度控制中心	田恒线913开关	大田	83000	否	500	8660.25	专线	358.37	72	6207	0	721.2	不受限	700	成都地调
8841	10kV星田线大馈线	天府电力调度控制中心	星田线914开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	276.98	69	4797.3	0	745.26	不受限	700	天府地调
8842	10kV河商线大馈线	广安电力调度控制中心	河商线975开关	河堰站	160000	否	480	8313.84	专线	162.3	34	2811	3950	721.46	不受限	700	广安地调
8843	10kV籍镇III回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇III回913开关	籍田	40000	是	553	9578.24	公线	400.95	73	6944.4	0	718.19	不受限	700	天府地调
8844	10kV舟仁线914大馈线	沐川电力调度控制中心	舟仁线914开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	318.58	80	5517.8	0	717.58	不受限	700	乐山地调
8845	10kV文商线	成都配调	文商路914	文庙街	2*63000	是	473	0	公线	337.76	71	5850	0	704.08	不受限	700	成都地调
8846	10kV桥安线	资中电力调度控制中心	桥安线971开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	245.53	41	4252.5	4390	710.57	不受限	700	内江地调
8847	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	110.72	53	1917.7	250	742.15	不受限	700	内江地调
8848	10kV塘贝线	隆昌电力调度控制中心	塘贝线921开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	专线	229.2	76	3969.7	0	706.83	不受限	700	内江地调
8849	10kV翠青线	成都配调	翠青线922	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.27	71	5841.6	0	712.48	不受限	700	成都地调
8850	10kV三国二线大馈线	内江电力调度控制中心	三国二线927开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	296.26	70	5131.3	0	729.96	不受限	700	内江地调
8851	10kV泉新线	成都配调	泉新线921	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.3	71	5842	0	712.08	不受限	700	成都地调
8852	10kV辰天路_特	成都配调	辰天路935	星辰	2*50000+630	否	473	8192.6	专线	387.3	82	6708	0	665.34	不受限	650	成都地调
8853	10kV石凤线大馈线	五通桥电力调度控制中心	石凤线911开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	76.73	51	1324	100	654.46	不受限	650	乐山地调
8854	10kV蒲园四路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园四路922	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	320.3	80	5547.6	0	687.78	不受限	650	成都地调
8855	10KV凤白线	乐山电力调度控制中心	凤白线973开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	313.29	71	5426.2	0	670.62	不受限	650	乐山地调
8856	10kV分纯线	井研电力调度控制中心	分纯线914开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	223.82	68	3876.5	0	696.12	不受限	650	乐山地调
8857	10kV祥三线	内江电力调度控制中心	祥三线915开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	228.09	68	3950.5	0	691.4	不受限	650	内江地调
8858	10kV奥桥一线	内江电力调度控制中心	奥桥一线916开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	346.45	72	6000.5	0	678.28	不受限	650	内江地调
8859	10kV楼花线	成都配调	楼花线909	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	338.29	72	5859.2	0	694.88	不受限	650	成都地调
8860	10kV权高线	资中电力调度控制中心	权高线914开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	226.44	77	3921.9	0	676.69	不受限	650	内江地调
8861	10kV东山线	内江电力调度控制中心	东山线928开关	东兴站	100000	是	482	8348.48	公线	262.92	55	4553.7	1450	675.08	不受限	650	内江地调
8862	10kV水谢线	乐山电力调度控制中心	水谢线926开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	304.16	80	5268	0	655.61	不受限	650	乐山地调
8863	10kV白馆线	成都配调	白馆线927开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	专线	385.5	81	6676.8	0	696.54	不受限	650	成都地调
8864	10kV大河一线	内江电力调度控制中心	大河一线915开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	201.06	67	3482.4	0	674.52	不受限	650	内江地调
8865	10kV西电线大馈线	广安电力调度控制中心	西电线958开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	280.5	70	4858.2	0	684.36	不受限	650	广安地调
8866	10kV清沃一路大馈线	天府电力调度控制中心	清沃一路920开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	322.06	81	5578	0	657.38	不受限	650	天府地调
8867	10kV罗水线大馈线	广安电力调度控制中心	罗水线912开关	梭罗站	18000	否	200	3464.1	专线	141.29	71	2447.2	0	670.49	不受限	650	广安地调
8868	10kV福河线	大邑电力调度控制中心	福河线935开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	499.84	83	8657.3	0	695.77	不受限	650	成都地调
8869	10kV洞泉线	成都配调	洞泉路933	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	387.53	82	6712	0	661.34	不受限	650	成都地调
8870	10kV崇镇路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇镇线904	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	322.4	81	5584	0	651.38	不受限	650	成都地调
8871	10kV门保线	新都电力调度控制中心	门保线938开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	373.85	72	6475	0	688.76	不受限	650	成都地调
8872	10kV解工二线	大邑电力调度控制中心	解工二线922开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	501.79	84	8691	0	662.07	不受限	650	成都地调
8873	10kV万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线932开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	259.65	65	4497.1	375	670.46	不受限	650	成都地调
8874	10kV平天线	成都配调	平天线915	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	338.87	72	5869.2	0	684.88	不受限	650	成都地调
8875	10kV塔回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔回线922	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	363.95	72	6303.6	0	666.18	不受限	650	成都地调
8876	10kV塔高一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高一线914	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	413.97	82	7170	0	671	不受限	650	成都地调
8877	10kV桂碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂碧线912开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	300.38	80	5202.6	0	674.25	不受限	650	南充地调
8878	10kV三红线_简阳	简阳电力调度控制中心	三红线923	三星镇	26000	否	400	6928.2	公线	304.27	76	5269.9	315	650.48	不受限	650	成都地调
8879	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永磨线912开关	永乐站(仪陇)	16300	否	178	3083.05	公线	120.83	68	2092.8	0	681.94	不受限	650	南充地调
8880	10kV立瓦线	仪陇电力调度控制中心	立瓦线911开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	158.24	73	2740.8	0	657.48	不受限	650	南充地调
8881	10kV瑞水一线大馈线	新都电力调度控制中心	瑞水一线915开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	416.91	83	7220.8	0	651.37	不受限	650	成都地调
8882	10kV贯高线大馈线	江油电力调度控制中心	贯高路909开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	177.11	74	3067.6	0	673.63	不受限	650	绵阳地调
8883	10kV西开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开一线941开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	304.2	60	5268.8	1030	670.98	不受限	650	自贡地调
8884	10kV新战线大馈线	江油电力调度控制中心	新战线909开关	新安站	6300	否	240	4156.92	公用	178.24	74	3087.2	0	654.03	不受限	650	绵阳地调
8885	10kV八林线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八林线914开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	141.69	71	2454	0	663.69	不受限	650	绵阳地调
8886	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	51.96	52	900	0	658.84	不受限	650	甘孜地调
8887	10kV华征线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华征线922开关	新华站	80000	是	486	8417.77	公线	349.16	72	6047.4	0	686.82	不受限	650	自贡地调
8888	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV大新线912开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	316.11	71	5475	0	691.1	不受限	650	自贡地调
8889	10kV绵环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵环线946开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	383.09	73	6635.1	0	667.23	不受限	650	绵阳地调
8890	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	121.48	61	2104	0	667.28	不受限	650	遂宁地调
8891	10kV黎仙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎仙线924开关	黎雅站	16300	否	200	3464.1	公用	140.46	70	2432.8	0	684.89	不受限	650	绵阳地调
8892	10kV长永线	万源电力调度控制中心	10kV.长永线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	51.04	51	884	0	674.84	不受限	650	达州地调
8893	10kV禹穴线大馈线	北川电力调度控制中心	禹穴线914开关	禹里站	6300	是	181	3135.01	公用	106.49	59	1844.4	0	663.61	不受限	650	绵阳地调
8894	10kV东胜线	眉山电力调度控制中心	东胜线915开关	东馆站	81500	否	482	8348.48	公线	353.58	73	6124	700	689.63	不受限	650	眉山地调
8895	10kV北坦线	平昌电力调度控制中心	10kV北坦线927	城北站	20000	否	275	4763.14	公线	209.06	76	3621	0	665.83	不受限	650	巴中地调
8896	10kV棉东二线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东二线924开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	300.87	71	5211	0	650.26	不受限	650	泸州地调
8897	10kV米海线	米易电力调度控制中心	米海线973开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	275.99	70	4780.1	0	693.18	不受限	650	攀枝花地调
8898	10kV富新一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富新一线913开关	富城站	50000	否	300	5196.15	公线	231.33	77	4006.7	0	669.83	不受限	650	达州地调
8899	10kV大厂线	攀枝花西区电力调度控制中	大厂线958开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	282.15	71	4886.9	0	655.66	不受限	650	攀枝花地调
8900	10kV桐创线	宜宾电力调度控制中心	10kV桐创线951	桐梓林站	50000	否	380	6581.79	公线	301.73	79	5226	0	697.61	不受限	650	宜宾地调
8901	10kV光齐路	绵竹电力调度控制中心	光齐路918开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	282.36	71	4890.4	0	652.16	不受限	650	德阳地调
8902	10kV襄镇线	南部电力调度控制中心	10kV襄镇线925	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	304.42	80	5272.5	0	651.11	不受限	650	南充地调
8903	10kV吊市线	宜宾电力调度控制中心	吊市线957开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	266.14	70	4609.6	0	655.83	不受限	650	宜宾地调
8904	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌石线915	凌云站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	157.68	72	2731	0	698.46	不受限	650	南充地调
8905	10kV桥岗一线	阿坝电力调度控制中心	桥岗一线912开关	邓家桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.3	0	653.39	不受限	650	阿坝地调
8906	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝东线923开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	268.04	67	4642.4	905	687.98	不受限	650	凉山地调
8907	10kV君双线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君双线912开关	君塘站	16300	否	275	4763.14	公线	209.47	76	3628	400	658.83	不受限	650	达州地调
8908	10kV沙镇线	剑阁电力调度控制中心	沙镇线923开关	沙溪坝站	63000	否	453	7846.19	公线	369.02	81	6391.5	0	670.07	不受限	650	广元地调
8909	10kV视工Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅱ回961开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	356.25	72	6170.3	0	688.62	不受限	650	眉山地调
8910	10kV红尊线	仁寿电力调度控制中心	红尊线926开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	464.84	83	8051	0	678.53	不受限	650	眉山地调
8911	10kV仁府线	仁寿电力调度控制中心	仁府线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	356.17	72	6168.9	0	690.02	不受限	650	眉山地调
8912	10kV孔晏线	雨城电力调度控制中心	10kV孔晏线开关	孔坪站	10815	否	400	6928.2	公线	138.28	35	2395	3150	690.38	不受限	650	雅安地调
8913	10kV平开线	广元电力调度控制中心	平开线918开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	公线	229.97	77	3983.1	0	693.43	不受限	650	广元地调
8914	10kV红渔线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红渔线927开关	红房站	81500	否	380	6581.79	公线	303.73	80	5260.6	0	663.01	不受限	650	凉山地调
8915	10kV城区I线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区一线914开关	城郊站	32500	否	344	5958.25	公线	208.31	61	3608	500	658.6	不受限	650	凉山地调
8916	10kV永汽线大馈线	夹江电力调度控制中心	永汽线911开关	永兴站	10000	是	330	5715.77	公线	250.66	76	4343.9	0	631.06	不受限	631.06	乐山地调
8917	10kV车嘉线924断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车嘉线964开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	358.89	82	6216	0	642.92	不受限	600	乐山地调
8918	10kV蔡九三线	峨眉山电力调度控制中心	蔡九三线968开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	251.71	63	4359.6	1250	625.78	不受限	600	乐山地调
8919	10kV蓉新二线	成都配调	蓉新二线952开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	389.92	82	6753.4	0	619.94	不受限	600	成都地调
8920	10kV马双线大馈线	内江电力调度控制中心	马双线923开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	114.59	27	1984.7	3260	616.56	不受限	600	内江地调
8921	10kV金星线	资中电力调度控制中心	金星线913开关	金李井站	10000	是	245	4243.52	公线	162.36	66	2812	400	607.17	不受限	600	内江地调
8922	10kV北文线	资中电力调度控制中心	北文线916开关	城北站	90000	否	260	4503.33	公线	198.94	77	3445.6	0	607.4	不受限	600	内江地调
8923	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	341.8	72	5920	0	634.08	不受限	600	成都地调
8924	10kV史金线	内江电力调度控制中心	史金线911开关	史家站	18000	是	255	4416.73	公线	119.34	47	2067	835	631.38	不受限	600	内江地调
8925	10kV望坊二线	隆昌电力调度控制中心	望坊二线929开关	望城坡站	80000	是	400	6928.2	公线	284.01	71	4919.1	0	623.46	不受限	600	内江地调
8926	10kV河胜一线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜一线954开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	201.48	50	3489.6	1430	622.96	不受限	600	广安地调
8927	10kV踏曹线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏曹线983开关	踏水站	8000	否	300	5196.15	公线	233.65	78	4046.8	0	629.73	不受限	600	乐山地调
8928	10kV魏西线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏西线915开关	魏坪站	50000	是	300	5196.15	公线	204.87	68	3548.4	0	608.52	不受限	600	乐山地调
8929	10kV怡镇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡镇线917开关	怡居	63000	否	553	9578.24	专线	461.2	83	7988	0	632.42	不受限	600	天府地调
8930	10kV东友线	新都电力调度控制中心	东友线932开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	284.25	71	4923.2	0	619.36	不受限	600	成都地调
8931	10kV普小路914大馈线	新都电力调度控制中心	普小线914开关	普河	100000	否	400	6928.2	专线	322.86	81	5592	0	643.38	不受限	600	成都地调
8932	10kV龙金线	邻水电力调度控制中心	龙金线916开关	龙安站	34000	是	366	6339.31	公线	256.49	70	4442.4	0	629.05	不受限	600	广安地调
8933	10kV九化线大馈线	邻水电力调度控制中心	九化线925开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	207	64	3582.24	250	612	不受限	600	广安地调
8934	10kV通双路大馈线	崇州电力调度控制中心	通双路923	通顺	102000	是	586	10149.82	公线	433.37	74	7506	0	613.86	不受限	600	成都地调
8935	10kV高淀线	邛崃电力调度控制中心	高淀线968开关	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	323.05	81	5595.3	0	640.08	不受限	600	成都地调
8936	10kV临开线	邛崃电力调度控制中心	临开线913开关	临邛	300000	否	552	9560.92	公线	460.77	83	7980.5	0	624.33	不受限	600	成都地调
8937	10kV良金线	乐至电力调度控制中心	10kV良金线912开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	140.67	64	2436.4	0	612.01	不受限	600	资阳地调
8938	10kV集协线	彭州电力调度控制中心	集协线928	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	323.74	81	5607.2	0	628.18	不受限	600	成都地调
8939	10kV石蟠二线	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠二线923开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	108.67	60	1882.2	0	611.95	不受限	600	资阳地调
8940	10kV十江一线	简阳电力调度控制中心	十江一线932	十里坝	106000	否	460	7967.43	公线	336.34	73	5825.4	730	615.29	不受限	600	成都地调
8941	10kV王高线大馈线	邻水电力调度控制中心	王高线919开关	王家站	40000	是	321	5559.88	公线	220.96	69	3827	0	620.9	不受限	600	广安地调
8942	10kV楠红路	彭州电力调度控制中心	楠红线922开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	108.41	60	1877.6	0	616.55	不受限	600	成都地调
8943	10kV柳杨线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳杨线921开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	177.25	66	3070	500	638.89	不受限	600	南充地调
8944	10kV桂军一线	新都电力调度控制中心	桂军一线929开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	369.28	73	6396	0	601.49	不受限	600	成都地调
8945	10kV花望线大馈线	郫都电力调度控制中心	花望线921开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	284.06	71	4920	0	622.56	不受限	600	成都地调
8946	10kV西恒路	都江堰电力调度控制中心	西恒路908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	284.99	71	4936	0	606.56	不受限	600	成都地调
8947	10kV青元路	都江堰电力调度控制中心	青元路908	青龙	1*12500	否	400	6928.2	公线	324.25	81	5616	0	619.38	不受限	600	成都地调
8948	10kV德信一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信一路929开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	491.92	82	8520	200	633.07	不受限	600	成都地调
8949	10kV楼镇线	青白江电力调度控制中心	楼镇线910开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	359.41	73	6225	0	633.92	不受限	600	成都地调
8950	10kV福兴二路	大邑电力调度控制中心	福兴二线925开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	233.71	78	4047.9	0	628.63	不受限	600	成都地调
8951	10kV官人路	大邑电力调度控制中心	官人线924开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	363.86	73	6302	0	626.2	不受限	600	成都地调
8952	10kV春盛二线	温江电力调度控制中心	春盛二线993开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	407.32	74	7054.8	0	607.79	不受限	600	成都地调
8953	10kV花友一线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友一线935开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	444.69	74	7702	0	611.84	不受限	600	成都地调
8954	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白邮线912开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	190.25	57	3295.2	700	646.7	不受限	600	凉山地调
8955	10kV园瓦线	阿坝电力调度控制中心	园瓦线952开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	9.91	20	171.7	0	607.73	不受限	600	阿坝地调
8956	10kV邛中线	阿坝电力调度控制中心	邛中线914开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	10.02	20	173.5	0	605.93	不受限	600	阿坝地调
8957	10kV西火线	通川电力调度控制中心	10kV.西火线928开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	282.81	71	4898.3	0	644.26	不受限	600	达州地调
8958	10kV陈柏线	广元电力调度控制中心	陈柏线912开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	143.67	72	2488.3	0	629.39	不受限	600	广元地调
8959	10kV万福线	广元电力调度控制中心	万福线916开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	304.36	59	5271.6	1260	618.3	不受限	600	广元地调
8960	10kV元贵线	仁寿电力调度控制中心	元贵线911	元通站	100000	是	255	4416.73	公线	167.44	66	2900	0	633.38	不受限	600	眉山地调
8961	10kV新建线	仁寿电力调度控制中心	新建线922开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	151.87	72	2630.4	0	643.18	不受限	600	眉山地调
8962	10kV大新线	仁寿电力调度控制中心	大新线913开关	大勇站	102000	是	495	8573.65	公线	359.82	73	6232.1	0	626.82	不受限	600	眉山地调
8963	10kV沙关线	剑阁电力调度控制中心	沙关线912开关	沙溪坝站	63000	是	516	8937.38	公线	377.4	73	6536.6	0	613.3	不受限	600	广元地调
8964	10kV蜂盐线	宝兴电力调度控制中心	蜂盐线915开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	255.52	70	4425.6	0	604.27	不受限	600	雅安地调
8965	10kV底蟠线	江安电力调度控制中心	底蟠线915开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	261.31	71	4525.9	0	600.97	不受限	600	宜宾地调

8966	10kV雄天线	南溪电力调度控制中心	雄天线951开关	雄镇站	6300	是	200	3464.1	公线	123.75	62	2143.4	0	627.88	不受限	600	宜宾地调
8967	10kV叙政线	宜宾电力调度控制中心	叙政线644开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	307.73	72	5329.8	0	628.46	不受限	600	宜宾地调
8968	10kV大富线	宜宾电力调度控制中心	大富线954开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	212.01	68	3672	0	623.49	不受限	600	宜宾地调
8969	10kV迎天线	江安电力调度控制中心	迎天线924	迎安站	12500	是	200	3464.1	公线	120	60	2078	0	693	不受限	600	宜宾地调
8970	10kV柏林线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏林线914开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	161.29	73	2793.6	0	635.86	不受限	600	南充地调
8971	10kV芙体线	营山电力调度控制中心	芙体线914开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	453.39	74	7852.8	0	599.61	不受限	600	南充地调
8972	10kV朱茶二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅱ线933开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	359.3	65	6223	830	609.59	不受限	600	南充地调
8973	10kV叶绿线922大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线922开关	蓼叶站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	117.62	59	2037.1	100	634.18	不受限	600	南充地调
8974	10kV建山一线	宜宾电力调度控制中心	建山一线623开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	233.14	78	4038	0	638.53	不受限	600	宜宾地调
8975	10kV安钛线	盐边电力调度控制中心	安钛线951开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	233.21	78	4039.2	0	637.33	不受限	600	攀枝花地调
8976	10kV南攀线	盐边电力调度控制中心	南攀线951开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	161.14	73	2791	0	638.46	不受限	600	攀枝花地调
8977	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线956开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	242.75	69	4204.5	0	645.24	不受限	600	攀枝花地调
8978	10kV兰雷线	平昌电力调度控制中心	10kV兰雷线914	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	145.08	73	2512.8	0	604.89	不受限	600	巴中地调
8979	10kV西街线	平昌电力调度控制中心	10kV西街线912	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	142.73	71	2472	0	645.69	不受限	600	巴中地调
8980	10kV云荔线	平昌电力调度控制中心	10kV云荔线914	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	211.65	77	3665.7	0	621.13	不受限	600	巴中地调
8981	10kV安江二线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江二线926开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	302.66	72	5242	0	619.26	不受限	600	泸州地调
8982	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	145.23	73	2515.4	0	602.29	不受限	600	巴中地调
8983	10kV板凤线	巴州电力调度控制中心	10kV板凤线912	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	145	72	2511.4	0	606.29	不受限	600	巴中地调
8984	10kV齐色二线672大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色二线922	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	333.99	72	5784.7	0	630.82	不受限	600	泸州地调
8985	10kV白南线	眉山电力调度控制中心	白南线912开关	白玉开闭所	1000	是	390	6755	公线	277.25	71	4802	0	602	不受限	600	眉山地调
8986	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控	炉雅线911开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公线	42.9	43	743	0	642.64	不受限	600	甘孜地调
8987	10kV回镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	回镇线913开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	211.61	68	3665.1	0	630.39	不受限	600	自贡地调
8988	10kV西龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西龙线911开关	汇西站	100000	是	481	8331.16	公线	349.32	73	6050.3	0	614.63	不受限	600	自贡地调
8989	10kV石东线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石东线915开关	石岭站	90000	是	527	9127.91	公用	385.16	73	6671	0	631.33	不受限	600	绵阳地调
8990	10kV洛扎线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	洛扎线923开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公线	143.65	72	2488	0	629.69	不受限	600	甘孜地调
8991	10kV化数一线	达县电力调度控制中心	化数一线915开关	化二站	102000	否	540	9353.07	专线	497.34	92	8613.9	0	739.17	不受限	600	达州地调
8992	10kV保复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保复线925开关	保华站	12600	否	120	2078.46	专线	71.02	59	1230	0	640.61	不受限	600	自贡地调
8993	10kV廪园三线	宣汉电力调度控制中心	廪园三线917开关	廪君站	100000	是	553	9578.24	公线	405.68	73	7026.4	0	636.19	不受限	600	达州地调
8994	10kV卢电线	旺苍电力调度控制中心	卢电线922开关	35kV卢家坝站	12600	否	39	675.5	公线	32	82	554.2	0	607.95	不受限	600	广元地调
8995	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	206.65	30	379.2	0	600.47	不受限	600	甘孜地调
8996	10kV平煤线	达县电力调度控制中心	10kV.平煤线915开关	平滩站	9000	否	200	3464.1	专线	142.88	71	2474.6	0	643.09	不受限	600	达州地调
8997	10kV石柳二线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳二线921开关	石桥站	20000	是	300	5196.15	公线	133.98	45	2320.5	1200	636.42	不受限	600	达州地调
8998	10kV新佛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新佛线914开关	新都桥站	5000	否	200	3464.1	公线	143.03	72	2477.3	0	640.39	不受限	600	甘孜地调
8999	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	道罗线923开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	50.17	50	869	0	689.84	不受限	600	甘孜地调
9000	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	175.94	73	3047.2	0	694.03	不受限	600	甘孜地调
9001	10kV梯镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯镇线954开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	178.85	63	3097.6	750	595.11	不受限	550	达州地调
9002	10kV重铜线大馈线	江油电力调度控制中心	重铜线912开关	重华站	4000	是	240	4156.92	公用	160.24	67	2775.3	0	550.24	不受限	550	绵阳地调
9003	10kV莲沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲沙线971开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	457.27	80	7919.9	400	549.93	不受限	550	自贡地调
9004	10kV绵园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵园线925开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	407.98	74	7066.2	0	596.39	不受限	550	绵阳地调
9005	10kV花城线大馈线	安州电力调度控制中心	花城线964开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	445.96	74	7724	0	589.84	不受限	550	绵阳地调
9006	10kV金定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金定线911开关	金宝站	12600	是	200	3464.1	公用	126.21	63	2186	0	585.28	不受限	550	绵阳地调
9007	10kV华镇线	旺苍电力调度控制中心	华镇线913开关	35kV张华站	6300	是	150	2598.08	公线	86.71	58	1501.8	0	576.66	不受限	550	广元地调
9008	10kV太城八线	万源电力调度控制中心	10kV.太城八线923开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	254.33	57	4405	1250	580.38	不受限	550	达州地调
9009	10kV太南线	万源电力调度控制中心	10kV.太南线962开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	406.74	74	7044.7	0	576.32	不受限	550	达州地调
9010	10kV官蒿线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿线922开关	官渡站	40000	是	380	6581.79	公线	199.23	52	3450.6	1260	554.83	不受限	550	达州地调
9011	10kV太城一线	万源电力调度控制中心	10kV.太城一线917开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	406.95	74	7048.4	0	572.62	不受限	550	达州地调
9012	10kV刘梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘梓线913开关	刘家站	6300	是	200	3464.1	公用	127.07	64	2200.8	0	570.48	不受限	550	绵阳地调
9013	10kV沉华线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉华线913开关	沉抗站	6300	否	225	3897.11	公用	168.42	75	2917	0	590.4	不受限	550	绵阳地调
9014	10kV陈中线	洪雅电力调度控制中心	陈中线923开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	287.78	72	4984.3	0	558.26	不受限	550	眉山地调
9015	10kV鱼林线620大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼林线620	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	194.99	68	3377.2	0	571.87	不受限	550	泸州地调
9016	10kV鱼新三线945大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新三线945	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	320.44	73	5550.1	0	560.57	不受限	550	泸州地调
9017	10kV新邮线686大馈线	泸州电力调度控制中心	新邮线936	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	292.9	72	5073	0	552.7	不受限	550	泸州地调
9018	10kV平镇线	通江电力调度控制中心	954开关	平溪站	14000	否	148	2563.44	公线	98.99	67	1714.5	0	592.6	不受限	550	巴中地调
9019	10kV清镇线	巴州电力调度控制中心	10kV清镇线956	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	307.63	81	5328.1	0	595.51	不受限	550	巴中地调
9020	10kV南南二线	巴州电力调度控制中心	10kV南南二线942	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	326.56	82	5656	0	579.38	不受限	550	巴中地调
9021	10kV大凤线	雅安配调电力调度控制中心	大凤线916开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	31.17	8.3	540	5335	588.61	不受限	550	雅安地调
9022	10kV科白一线913	眉山电力调度控制中心	科白一线913开关	白玉开闭所	0	是	390	6755	公线	277.42	71	4805	0	599	不受限	550	眉山地调
9023	10kV白海西线	仁和电力调度控制中心	白海西线958开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	370.53	82	6417.6	0	597.21	不受限	550	攀枝花地调
9024	10kV郎镇线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎镇线911	二郎	16000	否	308	5334.72	公线	225.62	73	4220	0	581.25	不受限	550	泸州地调
9025	10kV龙湾一线911大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾一线911	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	323	73	5594.3	0	571.8	不受限	550	泸州地调
9026	10kV春度线大馈线	仪陇电力调度控制中心	春度线922开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	267.53	71	4633.7	0	590.16	不受限	550	南充地调
9027	10kV大兴线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大兴线913开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	122.11	70	2115	0	597.39	不受限	550	南充地调
9028	10kV家回路922线路	中江电力调度控制中心	家回路922开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	211.36	77	3660.8	0	594.85	不受限	550	德阳地调
9029	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	山庆路951开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	409.44	74.04	7091.5005	0	571.0917	不受限	550	德阳地调
9030	10kV李文线	宜宾电力调度控制中心	李文线624开关	李庄站	31500	是	470	8140.64	公线	325.8	69	5642.9	315	554.61	不受限	550	宜宾地调
9031	10kV峰曲线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰曲线911开关	文峰站	80000	是	467	8088.68	公线	341.78	73	5919.6	0	551.34	不受限	550	南充地调
9032	10kV坝环线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝环线912	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	506.26	85	8768.5	0	568.98	不受限	550	南充地调
9033	10kV营湖线大馈线	营山电力调度控制中心	营湖线915开关	营山站	100000	否	380	6581.79	公线	309.43	81	5359.4	0	564.21	不受限	550	南充地调
9034	10kV江开线大馈线	阆中电力调度控制中心	江开线916开关	江南站(阆中)	32500	否	322	5577.2	公线	257.6	80	4461.6	0	557.88	不受限	550	南充地调
9035	10kV朱文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱文线923开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	410.45	74	7109	0	553.59	不受限	550	南充地调
9036	10kV明中线	宜宾电力调度控制中心	明中线953开关	明威站	10000	是	270	4676.54	公线	183.61	68	3180.1	0	561.13	不受限	550	宜宾地调
9037	10kV园乡线	阿坝电力调度控制中心	园乡线954开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	10.41	21	180.3	0	599.13	不受限	550	阿坝地调
9038	10kV三锁线	蒲城电力调度控制中心	三锁线911开关	三墩站	20000	否	380	6581.79	公线	295.54	78	5118.8	0	554.81	不受限	550	达州地调
9039	10kV满金线	仁寿电力调度控制中心	满金线983开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	145.39	73	2518.2	0	599.49	不受限	550	眉山地调
9040	10kV正海一线	仁寿电力调度控制中心	正海一线937开关	正兴站	100000	是	495	8573.65	公线	364.24	74	6308.7	0	550.22	不受限	550	眉山地调
9041	10kV红仁线	仁寿电力调度控制中心	红仁线921开关	红星站	100000	是	380	6581.79	公线	270.67	71	4688	0	577.43	不受限	550	眉山地调
9042	10kV郊井线	苍溪电力调度控制中心	郊井线912开关	35kV城郊站	16300	否	200	3464.1	公线	146.05	73	2529.6	0	588.09	不受限	550	广元地调
9043	10kV陵苎线	苍溪电力调度控制中心	陵苎线918开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	349.45	82	6052.4	0	572.7	不受限	550	广元地调
9044	10kV下工一线	广元电力调度控制中心	下工一线911开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	336.8	74	5833.3	630	598.27	不受限	550	广元地调
9045	10kV南天一线	广元电力调度控制中心	南天一线963开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	374.77	83	6491.1	0	570.47	不受限	550	广元地调
9046	10kV梅树线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅树线914开关	梅雨站	16300	否	150	2598.08	公线	101.17	67	1752.3	0	585.97	不受限	550	凉山地调
9047	10kV乔环二线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	乔环二线915小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	232.62	54	4029	1350	579.26	不受限	550	凉山地调
9048	10kV牟龙线	青白江电力调度控制中心	牟龙线921开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	207.85	69	3600	0	556.92	不受限	550	成都地调
9049	10kV棕友线	成都配调	棕友路929	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	344.55	73	5967.6	0	586.48	不受限	550	成都地调
9050	10kV龙泰线	成都配调	龙泰路937	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	393.95	83	6823.3	0	550.04	不受限	550	成都地调
9051	10kV堤通路	成都配调	堤通路909	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	344.83	73	5972.4	0	581.68	不受限	550	成都地调
9052	10kV福工一路	大邑电力调度控制中心	福工一线926开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	235.42	78	4077.5	0	599.03	不受限	550	成都地调
9053	10kV汉红线	新都电力调度控制中心	汉红线926开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	348.79	69	6041	375	581.49	不受限	550	成都地调
9054	10kV桂结路大馈线	新都电力调度控制中心	桂结线933开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	327.48	82	5672	0	563.38	不受限	550	成都地调
9055	10kV羊冉线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊冉线913	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	419.86	83	7272	0	569	不受限	550	成都地调
9056	10kV坳洋线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳洋线914开关	山峰坳	30000	是	362	6270.02	公线	255.33	71	4422.4	0	593.62	不受限	550	泸州地调
9057	10kV坡鞍线	仪陇电力调度控制中心	坡鞍线937开关	高坡站	100000	否	440	7621.02	公线	362.52	82	6278.8	0	580.12	不受限	550	南充地调
9058	10kV万镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	万镇线974开关	万善站	20000	是	307.8	5331.25	公线	190.57	62	3300.6	410	554.4	不受限	550	广安地调
9059	10kV河大二线大馈线	广安电力调度控制中心	河大二线976开关	河堰站	80000	是	480	8313.84	公线	239.06	50	4140.5	1938	572.57	不受限	550	广安地调
9060	10kV苏香路大馈线	天府电力调度控制中心	苏香路910开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	328.06	82	5682	0	553.38	不受限	550	天府地调
9061	10kV南陶线	威远电力调度控制中心	南陶线935开关	威南站	150000	否	300	5196.15	专线	238.15	79	4124.8	0	551.73	不受限	550	内江地调
9062	10kV山波线大馈线	威远电力调度控制中心	山波线911开关	山王站	12600	否	36	623.54	专线	0	0	0	0	561.19	不受限	550	内江地调
9063	10kV高桥线	五通桥电力调度控制中心	高桥线911开关	高坝子站	82200	是	200	3464.1	公线	66.86	33	1158.1	1025	588.18	不受限	550	乐山地调
9064	10kV奥月线	内江电力调度控制中心	奥月线929开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	公线	399.91	83	6926.5	0	587.13	不受限	550	内江地调
9065	10kV天金路	都江堰电力调度控制中心	天金路905	天马	4000+5000	是	400	6928.2	公线	287.24	72	4975	0	567.56	不受限	550	成都地调
9066	10kV奥甜线	内江电力调度控制中心	奥甜线924开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	305.99	63	5299.8	805	573.98	不受限	550	内江地调
9067	10kV苏茅线	资中电力调度控制中心	苏茅线914开关	苏家湾站	6300	是	205	3550.7	公线	152.01	74	2632.8	0	562.83	不受限	550	内江地调
9068	10kV指良线	成都配调	指良、指想线905	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	393.07	83	6808	0	565.34	不受限	550	成都地调
9069	10kV山观线大馈线	威远电力调度控制中心	山观线915开关	山王站	12600	是	240	4156.92	公线	153.14	64	2652.4	100	573.14	不受限	550	内江地调
9070	10kV清河线大馈线	威远电力调度控制中心	清河线916开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	362.97	65	6286.7	900	572.88	不受限	550	内江地调
9071	10kV环海路	成都配调	环海路922	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	349.28	74	6049.6	0	504.48	不受限	500	成都地调
9072	10kV尖黄二线	乐山电力调度控制中心	尖黄Ⅱ回985开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	322.43	73	5584.5	0	512.32	不受限	500	乐山地调
9073	10kV资东线	资中电力调度控制中心	资东线924开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	338.04	83	5854.8	0	505.29	不受限	500	内江地调
9074	10kV洪双线	隆昌电力调度控制中心	洪双线914开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	288.88	72	5003.4	0	539.16	不受限	500	内江地调
9075	10kV溪南线大馈线	广安电力调度控制中心	溪南线6开关	溪口站	20000	是	320	5542.56	公线	226.05	71	3915.2	0	518.85	不受限	500	广安地调
9076	10kV双环线大馈线	广安电力调度控制中心	双环线919开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	228.55	60	3958.5	800	506.93	不受限	500	广安地调
9077	10kV牧卓路大馈线	天府电力调度控制中心	牧卓路920开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	329.31	82	5703.6	0	531.78	不受限	500	天府地调
9078	10kV岭开一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开一线912开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	261.94	58	4536.8	1150	548.58	不受限	500	广安地调
9079	10kV杨红线	马边彝族自治县电力调度控	杨红线974开关	杨柳湾站	85500	是	380	6581.79	公线	226.62	60	3925	830	510.43	不受限	500	乐山地调
9080	10kV中渠线大馈线	广安电力调度控制中心	中渠线922开关	中和站	20000	否	180	3117.69	公线	114.94	64	1990.8	315	500.12	不受限	500	广安地调
9081	10kV塔桂线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔桂线905	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	423.39	84	7333.2	0	507.8	不受限	500	成都地调
9082	10kV玉伦线	邛崃电力调度控制中心	玉伦线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	423.53	84	7335.6	0	505.4	不受限	500	成都地调
9083	10kV石蟠线921	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠线921开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	113.07	63	1958.4	0	535.75	不受限	500	资阳地调
9084	10kV城周一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅰ线919开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	420.48	70	7282.7	500	517.28	不受限	500	南充地调
9085	10kV皂东线	乐至电力调度控制中心	10kV皂东线915开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	384.53	74	6660.1	0	545.23	不受限	500	资阳地调
9086	10kV连南一线	彭州电力调度控制中心	连南一线910	连封	240000+15000	否	553	9578.24	公线	466.95	84	8087.6	0	532.82	不受限	500	成都地调
9087	10kV连东线	彭州电力调度控制中心	连东线913开关	连封	240000+15000	是	600	10392.3	公线	450.33	75	7799.7	0	514.14	不受限	500	成都地调
9088	10kV永店线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永店线911开关	永清站	20000	是	430	7447.82	公线	313.44	73	5428.7	30	499.56	不受限	500	资阳地调
9089	10kV楼济线	青白江电力调度控制中心	楼济线923开关	高楼	2*63000	是	553	9578.24	公线	411.58	74	7128.5	0	534.09	不受限	500	成都地调
9090	10kV塔九路	成都配调	塔九线905	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	347.81	74	6024	0	530.08	不受限	500	成都地调
9091	10kV大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	291.09	73	5041.6	0	500.96	不受限	500	成都地调
9092	10kV唐青线	青白江电力调度控制中心	唐青线912开关	唐家寺	2*10000	是	440	7621.02	公线	321.02	73	5560	0	536.82	不受限	500	成都地调
9093	10kV浆族线	成都配调	浆族路928	浆洗街	133000	是	473	8192.6	公线	348.55	74	6036.8	0	517.28	不受限	500	成都地调
9094	10kV春盛一线	温江电力调度控制中心	春盛一线996开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	413.07	75	7154.4	0	508.19	不受限	500	成都地调
9095	10kV音兴线	成都配调	音兴路918	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	241.11	71	4176	0	503.31	不受限	500	成都地调
9096	10kV沙怡路	成都配调	沙怡路910	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	239.61	71	4150	0	533.46	不受限	500	成都地调
9097	10kV五泉线	成都配调	五泉线923	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	396.04	84	6859.4	0	513.94	不受限	500	成都地调
9098	10kV筒清线	郫都电力调度控制中心	筒清线947开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	449.05	75	7777.5	0	536.34	不受限	500	成都地调
9099	10kV乌拉线912大馈线	布拖电力调度控制中心	乌拉线912开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	58.88	59	1019.8	0	539.04	不受限	500	凉山地调
9100	10kV胡黄线	蒲城电力调度控制中心	胡黄线925开关	胡家站	82000	是	500	8660.25	公线	368.98	74	6390.7	0	537.5	不受限	500	达州地调
9101	10kV渡坪线	蒲城电力调度控制中心	渡坪线911开关	渡口站	30000	是	390	6755	公线	281.85	72	4881.6	0	522.4	不受限	500	达州地调
9102	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元城五路922开关	元石站	164000	是	552	9560.92	公线	452.44	82	7836.3	0	-187.56	不受限	500	德阳地调
9103	10kV上东线	广元电力调度控制中心	上东线927开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	291.69	72	5052	0	532.13	不受限	500	广元地调

9104	10kV棉家一线	广元电力调度控制中心	棉家一线915开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	332.58	73	5760.3	0	516.65	不受限	500	广元地调
9105	10kV姚王线	广元电力调度控制中心	姚王线913开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	61.02	61	1056.8	0	502.04	不受限	500	广元地调
9106	10kV南天二线	广元电力调度控制中心	南天二线922开关	南河站	86000	是	453	7846.19	公线	333.29	74	5772.6	0	504.35	不受限	500	广元地调
9107	10kV九大线	广元电力调度控制中心	九大线924开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	284.98	63	4935.9	1600	525.67	不受限	500	广元地调
9108	10kV南环一线	广元电力调度控制中心	南环一线914开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	378.29	84	6552	0	509.57	不受限	500	广元地调
9109	10kV长三线	盐源电力调度控制中心	长三线912小车开关	长坪站	6300	是	200	3464.1	公线	128.83	64	2231.3	0	539.98	不受限	500	凉山地调
9110	10kV千三线大馈线	阆中电力调度控制中心	千三线914开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	168.79	77	2923.5	0	505.96	不受限	500	南充地调
9111	10kV光业二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅱ线910开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	411.71	74	7130.9	0	531.69	不受限	500	南充地调
9112	10kV东城六路	绵竹电力调度控制中心	东城六路916开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公线	410.98	74	7118.2	0	530.54	不受限	500	德阳地调
9113	10kV筠宿线	宜宾电力调度控制中心	筠宿线661开关	筠连站	40000	否	300	5196.15	公线	238.98	80	4139.2	0	537.33	不受限	500	宜宾地调
9114	10kV广继路905#线路	中江电力调度控制中心	广继路905开关	广福站	90000	否	377	6529.83	公线	295.43	78	5116.8	250	510.05	不受限	500	德阳地调
9115	10kV东惠线	南溪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	289.56	72	5015.2	0	527.36	不受限	500	宜宾地调
9116	10kV吊大线	宜宾电力调度控制中心	吊大线980开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	289.15	72	5008	0	534.56	不受限	500	宜宾地调
9117	10kV坪铁线	南部电力调度控制中心	10kV坪铁线919	大坪站(南部)	32500	否	270	4676.54	公线	213.85	79	3703.9	0	504.99	不受限	500	南充地调
9118	10kV火七线大馈线	营山电力调度控制中心	火七线921开关	星火站(营山)	12600	否	225	3897.11	公线	171.88	76	2977	0	530.4	不受限	500	南充地调
9119	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春新Ⅱ线923开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	421.17	75	7294.6	0	534.27	不受限	500	南充地调
9120	10kV凤宇一线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇一线957开关	凤凰站	40000	是	110	1905.26	公线	58.16	53	1007.4	0	516.81	不受限	500	攀枝花地调
9121	10kV彭建一线	彭山电力调度控制中心	彭建一线916开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	379	74	6564.2	0	502.57	不受限	500	眉山地调
9122	10kV新发线	盐边电力调度控制中心	新发线955开关	新九站	31500	否	500	8660.25	公线	421.06	84	7292.8	0	501.42	不受限	500	攀枝花地调
9123	10kV元灵线	平昌电力调度控制中心	10kV元灵线924	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	148.27	74	2568	0	549.69	不受限	500	巴中地调
9124	10kV玉中线	巴州电力调度控制中心	10kV玉中线954	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	310.48	82	5377.6	0	546.01	不受限	500	巴中地调
9125	10kV莱金线	大英电力调度控制中心	莱金线973开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	412.4	75	7142.8	0	519.79	不受限	500	遂宁地调
9126	10kV莱乐线	大英电力调度控制中心	莱乐线911开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	412.79	75	7149.6	0	512.99	不受限	500	遂宁地调
9127	10kV永高线	大英电力调度控制中心	永高线913开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	104.97	44	1818	1000	507.54	不受限	500	遂宁地调
9128	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古二线914开关	大洲驿	64000	是	196	3394.82	公线	127.79	65	2213.4	0	502.46	不受限	500	泸州地调
9129	10kV兴海线	仁和电力调度控制中心	兴海线970开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	239.82	80	4153.6	0	522.93	不受限	500	攀枝花地调
9130	10kV灵建二线	彭山电力调度控制中心	灵建二线925开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	378.26	74	6551.4	0	515.37	不受限	500	眉山地调
9131	10kV园海线	攀枝花电力调度控制中心	园海线976开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	300.79	67	5209.6	500	525.78	不受限	500	攀枝花地调
9132	10kV武北线大馈线	江油电力调度控制中心	武北线917开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	258.05	72	4469.5	0	518.8	不受限	500	绵阳地调
9133	10kV宝镇线大馈线	安州电力调度控制中心	宝镇线912开关	宝林站	5000	是	400	6928.2	公用	289.84	72	5020	0	522.56	不受限	500	绵阳地调
9134	10kV北高线大馈线	自贡电力调度控制中心	北高线964开关	城北站	100000	是	380	6581.79	公线	272.58	72	4721.1	0	544.33	不受限	500	自贡地调
9135	10kV安桥线	射洪电力调度控制中心	安桥线924开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	289.99	72	5022.7	0	519.86	不受限	500	遂宁地调
9136	10kV复潼线	射洪电力调度控制中心	复潼线916开关	复兴	18000	是	185	3204.29	公线	118.1	64	2045.5	0	517.93	不受限	500	遂宁地调
9137	10kV湾花线	射洪电力调度控制中心	湾花线918开关	桐子湾	100000	是	271	4693.86	公线	187.24	69	3243	0	512.09	不受限	500	遂宁地调
9138	10kV隘镇线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘镇线915开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	129.1	65	2236	0	535.28	不受限	500	达州地调
9139	10kV双高线	旺苍电力调度控制中心	双高路912开关	35kV双汇站	6300	是	207	3585.35	公线	135.4	65	2345.1	0	523.18	不受限	500	广元地调
9140	10kV英五线	旺苍电力调度控制中心	英五线913开关	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	150.06	75	2599.1	0	518.59	不受限	500	广元地调
9141	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	木郊路913开关	35kV木门站	16300	否	207	3585.35	公线	156.07	75	2703.1	0	523.71	不受限	500	广元地调
9142	10kV八天线	万源电力调度控制中心	10kV.八天线914开关	八台站	5000	是	100	1732.05	公线	49.77	50	862	0	523.64	不受限	500	达州地调
9143	10kV黎向线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎向线911开关	黎雅站	16300	是	200	3464.1	公用	130.9	65	2267.2	0	504.08	不受限	500	绵阳地调
9144	10kV茶银线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV茶银线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公线	8.5	19	147.2	0	486.04	不受限	450	甘孜地调
9145	10kV墨正线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨正线911开关	墨林站	6300	是	215	3723.91	公线	71.54	33	1239	1260	480.13	不受限	450	自贡地调
9146	10kV睢镇线大馈线	安州电力调度控制中心	睢镇线936开关	睢水站	31500	否	200	3464.1	公用	150.9	75	2613.6	30	474.09	不受限	450	绵阳地调
9147	10kV管举线	达县电力调度控制中心	管举线914开关	管村站	20000	是	355	6148.78	公线	256.86	72	4448.8	0	470.22	不受限	450	达州地调
9148	10kV南中线	射洪电力调度控制中心	南中线927开关	城南	126000	是	435	7534.42	公线	319.61	73	5535.6	0	491.94	不受限	450	遂宁地调
9149	10kV仁和镇线	射洪电力调度控制中心	仁和镇线923开关	仁和	12600	否	185	3204.29	公线	138.05	75	2391	0	492.86	不受限	450	遂宁地调
9150	10kV许武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许武线913开关	许州站	16300	否	234	4053	公用	183.87	79	3184.7	0	463	不受限	450	绵阳地调
9151	10kV柏魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏魏线921开关	柏林站	8000	是	225	3897.11	公用	147.65	66	2557.3	80	480.39	不受限	450	绵阳地调
9152	10kV玉梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉梓线921开关	玉河站	8000	是	200	3464.1	公用	131.39	66	2275.6	0	495.68	不受限	450	绵阳地调
9153	10kV长罐线	万源电力调度控制中心	10kV.长罐线915开关	长石站	4000	是	200	3464.1	公线	133.95	67	2320	0	451.28	不受限	450	达州地调
9154	10kV营磨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	营磨线922开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公线	63.51	64	1100	0	458.84	不受限	450	甘孜地调
9155	10kV白华线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	白华线913	白节	10000	是	300	5196.15	公线	213.05	71	3690	0	466.92	不受限	450	泸州地调
9156	10kV园紫I回	攀枝花电力调度控制中心	园紫I回955开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	213.08	71	3690.6	0	466.32	不受限	450	攀枝花地调
9157	10kV板坝线	通江电力调度控制中心	10kV板坝线959	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	220.51	80	3819.2	0	467.63	不受限	450	巴中地调
9158	10kV金业线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV金业线大馈线912	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	242.64	81	4202.6	0	473.93	不受限	450	巴中地调
9159	10kV至芝线	通江电力调度控制中心	10kV至芝线953	至诚站	9450	否	192	3325.54	公线	144.94	75	2510.4	0	482.59	不受限	450	巴中地调
9160	10kV民长线	通江电力调度控制中心	10kV民长线955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	105.59	71	1828.8	0	478.3	不受限	450	巴中地调
9161	10kV化柳线	巴州电力调度控制中心	10kV化柳线912	化成站	12600	否	220	3810.51	公线	170.72	78	2956.8	0	472.66	不受限	450	巴中地调
9162	10kV资兴线	仁和电力调度控制中心	资兴线978开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	331.87	83	5748	0	487.38	不受限	450	攀枝花地调
9163	10kV春新一线	仪陇电力调度控制中心	春新一线913开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	425.03	75	7361.6	0	467.27	不受限	450	南充地调
9164	10kV东联路904线路	绵东电力调度控制中心	东联路904开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	132.96	66	2302.8	0	468.48	不受限	450	德阳地调
9165	10kV民思路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民思路945开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	511.77	85	8863.9	0	489.17	不受限	450	德阳地调
9166	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南芙一路916开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	452.02	受限	450	德阳地调
9167	10kV光礼线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光礼线913开关	保光站	80000	是	380	6581.79	公线	275.4	72	4770	0	495.43	不受限	450	南充地调
9168	10kV东溪线	南溪电力调度控制中心	东溪线948开关	东风站	63000	是	380	6581.79	公线	278.04	73	4815.7	0	449.73	不受限	450	宜宾地调
9169	10kV桂桥线	南溪电力调度控制中心	桂桥线973开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	270.21	63	4680	800	478.26	不受限	450	宜宾地调
9170	10kV鲁坡线	宜宾电力调度控制中心	鲁坡线971开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	43.36	10	751	4750	457.26	不受限	450	宜宾地调
9171	10kV坝福线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝福线913	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	513.08	86	8886.6	0	450.88	不受限	450	南充地调
9172	10kV古西线大馈线	阆中电力调度控制中心	古西线923开关	古城站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	357.45	74	6191.1	0	476.19	不受限	450	南充地调
9173	10kV镇龙线	阿坝电力调度控制中心	镇龙线921开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	91.55	69	1585.6	0	472.08	不受限	450	阿坝地调
9174	10kV天林线	蒲城电力调度控制中心	天林线921开关	天生站	16300	否	75	1299.04	公线	39.83	53	689.8	0	479.34	不受限	450	达州地调
9175	10kV孝电路906线路	孝泉电力调度控制中心	孝电路906开关	孝泉站	102000	是	300	5196.15	公线	213.17	71	3692.1	0	464.82	不受限	450	德阳地调
9176	10kV厂新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂新线912开关	厂溪站	20000	否	200	3464.1	公线	153.76	77	2663.2	0	454.49	不受限	450	达州地调
9177	10kV沙下一线	剑阁电力调度控制中心	沙下一线914开关	沙溪坝站	63000	是	400	6928.2	公线	293.72	73	5087.2	0	455.36	不受限	450	广元地调
9178	10kV车双线	雅安电力调度控制中心	车双线911开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	244.02	81	4226.5	0	450.03	不受限	450	雅安地调
9179	10kV袁五线	广元电力调度控制中心	袁五线911开关	袁家坝	246000	是	482	8348.48	公线	357.78	74	6196.8	0	481.98	不受限	450	广元地调
9180	10kV万兴一线	广元电力调度控制中心	万兴一线917开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	357.22	74	6187	0	491.78	不受限	450	广元地调
9181	10kV新涌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新涌线912开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	124.86	73	2162.6	0	487.44	不受限	450	凉山地调
9182	10kV轮云线	广元电力调度控制中心	轮云线919开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	286.4	72	4960.5	800	474.88	不受限	450	广元地调
9183	10kV石镇一线	新都电力调度控制中心	石镇一线916开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	243.7	81	4220.8	0	455.73	不受限	450	成都地调
9184	10kV长学线	温江电力调度控制中心	长学线910开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	293.86	73	5089.6	0	452.96	不受限	450	成都地调
9185	10kV德航路大馈线	郫都电力调度控制中心	德航路915开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	513.39	86	8892	0	461.07	不受限	450	成都地调
9186	10kV作城线	成都配调	作城线915	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	352.19	74	6100	0	454.08	不受限	450	成都地调
9187	10kV团和二线	温江电力调度控制中心	团和二线904开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	292.38	73	5064	0	478.56	不受限	450	成都地调
9188	10kV洞纪二线	成都配调	洞纪二路947	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	398.38	84	6900	0	473.34	不受限	450	成都地调
9189	10kV广江路933#线路	广汉电力调度控制中心	广江路933开关	广汉站	82000	否	150	2598.08	专线	93.44	62	1618.3	250	469.97	不受限	450	德阳地调
9190	10kV长民线	安岳电力调度控制中心	10kV长民线925开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	275.4	72	4770	0	495.43	不受限	450	资阳地调
9191	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	135.76	75	2351.4	0	454.52	不受限	450	资阳地调
9192	10kV太湖路	彭州电力调度控制中心	太湖路905	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	178.06	32	3084	5050	486.42	不受限	450	成都地调
9193	10kV东林线	安岳电力调度控制中心	10kV东林线913开关	东胜站	22600	是	430	7447.82	公线	316.8	74	5486.9	0	471.36	不受限	450	资阳地调
9194	10kV麓雅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓雅线937开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	513.71	86	8897.4	0	455.67	不受限	450	天府地调
9195	10kV双园线大馈线	广安电力调度控制中心	双园线914开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	265.91	70	4605.6	200	459.83	不受限	450	广安地调
9196	10kV星润线大馈线	天府电力调度控制中心	星润线916开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	333.95	83	5784	0	451.38	不受限	450	天府地调
9197	10kV牧乐线大馈线	天府电力调度控制中心	牧乐线952开关	牧马山	50000	是	553	9578.24	公线	416.26	75	7209.7	0	452.89	不受限	450	天府地调
9198	10kV红泉线大馈线	沙湾电力调度控制中心	红泉线912开关	红阳站	10000	是	220	3810.51	公线	149.16	68	2583.4	0	465.01	不受限	450	乐山地调
9199	10kV马子线	广安电力调度控制中心	马子线927开关	石马河站	127000	是	320	5542.56	公线	198.22	62	3433.1	550	450.95	不受限	450	广安地调
9200	10kV马华路	成都配调	马华路947	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	397.83	84	6890.4	0	482.94	不受限	450	成都地调
9201	10KV河佳线（专线）	内江电力调度控制中心	河佳线911开关	河口站	71500	否	510	8833.46	专线	432.07	85	7483.5	0	466.61	不受限	450	内江地调
9202	10kV碑镇线	内江电力调度控制中心	碑镇线915开关	碑木站	20000	是	300	5196.15	公线	185.14	62	3206.6	465	485.32	不受限	450	内江地调
9203	10kV东八一线	内江电力调度控制中心	东八一线913开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	310.87	73	5384.3	0	476.96	不受限	450	内江地调
9204	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	绿洲	2*50000+630	是	338	5854.33	公线	242.96	72	4208	0	475.46	不受限	450	成都地调
9205	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	198.98	70	3446.4	0	474.96	不受限	450	内江地调
9206	10kV高柑线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高柑线915开关	高坝子站	81500	是	275	4763.14	公线	170.06	66	3122	200	488.51	不受限	450	乐山地调
9207	10kV乐长线928大馈线	乐山电力调度控制中心	乐长线918开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	370.67	84	6420	0	438.92	不受限	400	乐山地调
9208	10kV乐桐一线	乐山电力调度控制中心	乐桐一线925开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	370.67	84	6420	0	438.92	不受限	400	乐山地调
9209	10kV杨达线	威远电力调度控制中心	杨达线916开关	杨家湾站	80000	否	255	4416.73	公线	127.85	50	2214.4	1350	410.66	不受限	400	内江地调
9210	10kV沙江路	成都配调	沙江路933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	278.87	83	4830	0	438.9	不受限	400	成都地调
9211	10kV奥华二线	内江电力调度控制中心	奥华二线942开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	410.53	85	7110.3	0	403.33	不受限	400	内江地调
9212	10kV粉海线	成都配调	粉海路923开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	400.46	85	6936	0	437.34	不受限	400	成都地调
9213	10kV堤九线	成都配调	堤九路911	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	354.32	75	6136.8	0	417.28	不受限	400	成都地调
9214	10kV银杨线	资中电力调度控制中心	银杨线913开关	银山站	100000	是	255	4416.73	公线	205.06	80	3551.6	0	423.46	不受限	400	内江地调
9215	10kV峨秀一线	峨眉山电力调度控制中心	峨秀一线961开关	峨山站	80000	是	374	6477.87	公线	5.48	1	95	5315	420.08	不受限	400	乐山地调
9216	10kV沙西线	隆昌电力调度控制中心	沙西线925开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	262.52	71	4546.8	170	425.31	不受限	400	内江地调
9217	10kV白镇线	内江电力调度控制中心	白镇线911开关	白合站	56500	否	335	5802.37	公线	207.75	62	3598.3	1220	403.83	不受限	400	内江地调
9218	10kV大号线大馈线	内江电力调度控制中心	大号线928开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	276.3	73	4785.6	0	438.26	不受限	400	内江地调
9219	10kV竹丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹丽线919开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	90.42	28	1566	2460	408.05	不受限	400	乐山地调
9220	10kV罗代一线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代一线913开关	梭罗站	18000	是	304	5265.43	公线	199	65	3464	252	496.34	不受限	400	广安地调
9221	10kV民龙线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	民龙线912开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	245.13	82	4245.7	0	430.83	不受限	400	乐山地调
9222	10kV幺坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺坪线926开关	幺滩站	180000	是	295	5109.55	公线	216	73	3672	0	415.62	不受限	400	广安地调
9223	10kV杨朗线大馈线	金堂电力调度控制中心	杨朗线993	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	215.47	36	3732	5200	421.07	不受限	400	成都地调
9224	10kV西园一线	邛崃电力调度控制中心	西园一线921	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	454.64	76	7874.3	0	439.54	不受限	400	成都地调
9225	10kV邛太线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛太线927开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	429.56	85	7440	0	401	不受限	400	成都地调
9226	10kV塔工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工一线909	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	377.32	75	6535.2	0	434.58	不受限	400	成都地调
9227	10kV宝盛线	乐至电力调度控制中心	10kV宝盛线913开关	宝林站	63000	是	150	2598.08	公用	94.57	63	1638	0	440.46	不受限	400	资阳地调
9228	10kV夹台线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹台线913开关	夹关	20000	是	276	4780.46	公线	197.51	72	3420.8	0	403.57	不受限	400	成都地调
9229	10kV严曹坝线928大馈线	泸川电力调度控制中心	严曹坝线928开关	严湾	100000	是	308	5334.72	公线	222.29	72	3850.1	0	417.68	不受限	400	泸州地调
9230	10kV石太线925	乐至电力调度控制中心	10kV石太线925开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	138.43	77	2397.6	0	408.32	不受限	400	资阳地调
9231	10kV桂园四线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅳ线913开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	247.22	57	4281.9	2050	417.9	不受限	400	南充地调
9232	10kV岷白路	彭州电力调度控制中心	岷白线915开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	119.71	67	2073.4	0	420.75	不受限	400	成都地调
9233	10kV岳奥线	安岳电力调度控制中心	10kV岳奥线923开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	393.88	76	6822	0	400.79	不受限	400	资阳地调
9234	10kV罗福线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗福线915开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	171.61	64	2972.2	790	446.69	不受限	400	南充地调
9235	10kV东护二线	安岳电力调度控制中心	10kV东护二线911开关	东胜站	22600	是	330	5715.77	公线	238.53	72	4131.4	0	441.22	不受限	400	资阳地调
9236	10kV曙天线	新都电力调度控制中心	曙天线965开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	378.81	75	6561	0	436.49	不受限	400	成都地调
9237	10kV新五路	大邑电力调度控制中心	新五线921开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	136.07	68	2356.8	0	414.48	不受限	400	成都地调
9238	10kV青芙路	大邑电力调度控制中心	青芙线923开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	296.91	74	5142.4	0	400.16	不受限	400	成都地调
9239	10kV槐新线	成都配调	槐新路919	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	354.09	75	6132.8	0	421.28	不受限	400	成都地调
9240	10kV正全线	成都配调	正全路926	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	401.39	85	6952	0	421.34	不受限	400	成都地调
9241	10kV瑞香线(共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞香线907开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	441.41	85	7645.2	0	414.03	不受限	400	成都地调

9242	10kV红鑫线	青白江电力调度控制中心	红鑫线915开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公线	417.55	76	7232	0	430.59	不受限	400	成都地调
9243	10kV民永线	温江电力调度控制中心	民永线909开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	417.92	76	7238.4	0	410.34	不受限	400	成都地调
9244	10kV音江一线	成都配调	音江一路924	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	279.45	83	4840	0	424.23	不受限	400	成都地调
9245	10kV田仕线	温江电力调度控制中心	田仕线929开关	大田	83000	是	552	9560.92	公线	416.35	75	7211.2	0	437.54	不受限	400	成都地调
9246	10kV共天二线	温江电力调度控制中心	共天二线913开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	95.65	16	1656.6	6250	407.24	不受限	400	成都地调
9247	10kV两虹线	阿坝电力调度控制中心	两虹线953开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	30.25	30	524	630	404.84	不受限	400	阿坝地调
9248	10kV油竹线	雅安电力调度控制中心	油竹线923手车开关	油墙煸站	12600	否	300	5196.15	公线	124.13	36	2150	4230	446.53	不受限	400	雅安地调
9249	10kV阿集线	阿坝电力调度控制中心	阿集线914开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	156.56	78	2711.6	0	406.09	不受限	400	阿坝地调
9250	10kV九信线	广元电力调度控制中心	九信线962开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专线	245.3	82	4248.6	0	427.93	不受限	400	广元地调
9251	10kV正黑线	仁寿电力调度控制中心	正黑线936开关	正兴站	100000	是	210	3637.31	公线	144.45	69	2501.9	0	407.95	不受限	400	眉山地调
9252	10kV蜂邓线	宝兴电力调度控制中心	蜂邓线916开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	300.76	83	5209.2	0	449.41	不受限	400	雅安地调
9253	10kV大园二线	仁寿电力调度控制中心	大园二线924	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	419.67	85	7268.6	0	447.69	不受限	400	眉山地调
9254	10kV盐龙线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐龙线913开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	129.03	76	2234.8	0	415.24	不受限	400	凉山地调
9255	10kV尔桥线	阿坝电力调度控制中心	尔桥线913开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	94.77	63	1641.5	250	446.77	不受限	400	阿坝地调
9256	10kV凉建线	广元电力调度控制中心	凉建线923开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	383.75	85	6646.6	0	414.97	不受限	400	广元地调
9257	10kV汶马线914大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV汶马线914开关	汉水站	6300	否	255	4416.73	公线	206.19	81	3571.2	0	403.86	不受限	400	凉山地调
9258	10kV付大线	江安电力调度控制中心	付大线623开关	付家庙站	4000+6300	是	210	3637.31	公用	142.73	68	2472	0	437.85	不受限	400	宜宾地调
9259	10kV平镇路911#线路	中江电力调度控制中心	平镇路911开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	335.61	84	5812.8	0	422.58	不受限	400	德阳地调
9260	10kV大一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大一线926开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	131.06	75	2270	0	442.39	不受限	400	南充地调
9261	10kV辉双线	南充电力调度控制中心	辉双线915开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	132.54	60	2295.6	715	418.86	不受限	400	南充地调
9262	10kV南城东线	南溪电力调度控制中心	南城东线965开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	319.97	74	5541.9	0	416.36	不受限	400	宜宾地调
9263	10kV江坝线	江安电力调度控制中心	江坝线621开关	江安站	2*40000	否	400	6928.2	公用	334.23	84	5788.8	0	446.58	不受限	400	宜宾地调
9264	10kV底瓦二线	阿坝电力调度控制中心	底瓦二线922开关	阿底站	12700	是	200	3464.1	公线	135.91	68	2354	0	417.28	不受限	400	阿坝地调
9265	10kV望界线	平昌电力调度控制中心	10kV望界线913	望京站	10000	否	220	3810.51	公线	172.66	78	2990.5	0	438.96	不受限	400	巴中地调
9266	10kV红温线	盐边电力调度控制中心	红温914开关	红格站	40000	是	200	3464.1	公线	98.33	49	1703	630	438.28	不受限	400	攀枝花地调
9267	10kV林红线	南江电力调度控制中心	10kV林红线853	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	336.4	84	5826.5	0	408.88	不受限	400	巴中地调
9268	10kV沙桥线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙桥线913开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	296.41	74	5133.9	0	408.66	不受限	400	泸州地调
9269	10kV松富线	眉山电力调度控制中心	松富线923开关	松江站	80000	否	380	6581.79	专线	317.4	84	5497.3	0	426.31	不受限	400	眉山地调
9270	10kV柳来线	巴州电力调度控制中心	10kV柳来线952	柳林站	15000	否	200	3464.1	公线	156.69	78	2713.8	0	403.89	不受限	400	巴中地调
9271	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	10kV茶双线911	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	155.89	78	2700	0	417.69	不受限	400	巴中地调
9272	10kV南丽线	巴州电力调度控制中心	10kV南丽线958	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	516.17	86	8940	0	413.07	不受限	400	巴中地调
9273	10kV双屯线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	双屯线914	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	221.02	72	3828.1	0	439.68	不受限	400	泸州地调
9274	10kV城西线	蓬溪电力调度控制中心	城西线926开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	338.81	74	5868.2	0	436.46	不受限	400	遂宁地调
9275	10kV老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	295.92	74	5125.4	0	417.16	不受限	400	攀枝花地调
9276	10kV格洞线	攀枝花西区电力调度控制中	格洞线951开关	格里坪站	40000	是	400	6928.2	公线	295.16	74	5112.2	0	430.36	不受限	400	攀枝花地调
9277	10kV退镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	退镇二线916开关	退学站	100000	是	35.6	616.61	公线	131.06	18	220.1	0	476.71	不受限	400	甘孜地调
9278	10kV退宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	退宾线917开关	退生源站	80300	是	481	8331.16	公线	360.72	75	6247.7	0	417.23	不受限	400	自贡地调
9279	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线914开关	金峰站	6300	是	316	5473.28	公用	228.95	72	3965.4	0	413.22	不受限	400	绵阳地调
9280	10kV何三线	自贡电力调度控制中心	何三线913开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	150.17	40	2601	2250	414.43	不受限	400	自贡地调
9281	10kV汇龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	445	7707.63	公线	330.08	74	5717	0	449.1	不受限	400	自贡地调
9282	10kV金华镇线	射洪电力调度控制中心	金华镇线924开关	桐子湾	100000	是	356	6166.1	公线	227.1	64	3933.4	565	434.48	不受限	400	遂宁地调
9283	10kV湾龙线	射洪电力调度控制中心	湾龙线916开关	桐子湾	100000	否	185	3204.29	公线	142.26	77	2463.9	0	419.96	不受限	400	遂宁地调
9284	10kV仁太线	射洪电力调度控制中心	仁太线911开关	仁和	12600	是	185	3204.29	公线	124.22	67	2151.5	0	411.93	不受限	400	遂宁地调
9285	10kV英耀线	旺苍电力调度控制中心	英耀路913开关	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	66.43	66	1150.5	0	408.34	不受限	400	广元地调
9286	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	10kV安医线922开关	安乐坝站	1732.05	是	45.6	789.82	公线	208.89	20	318	0	486.14	不受限	400	甘孜地调
9287	10kV游济东线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济东线913开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	357.54	72	6192.6	315	420.6	不受限	400	绵阳地调
9288	10kV卷水线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷水线912开关	蚕桐站	8000	是	246	4260.84	公线	183.75	75	3000	0	408.67	不受限	400	达州地调
9289	10kV渡金线	达县电力调度控制中心	10kV.渡金线914开关	渡市站	11300	否	50	866.03	公线	19.32	39	334.6	0	444.83	不受限	400	达州地调
9290	10kV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	来坝线914开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	66.44	66	1150.7	0	408.15	不受限	400	甘孜地调
9291	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	章团线953开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	62.82	63	1088.1	1.37	469.38	不受限	400	甘孜地调
9292	10kV九镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	九镇线912开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	234	73	4052.88	925	395	不受限	390	广安地调
9293	10kV万科一线	新都电力调度控制中心	万科一线943开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	375.32	85	6500.6	0	389.49	不受限	350	成都地调
9294	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观望线914开关	观紫站(仪陇)	30000	是	218	3775.87	公线	153.39	70	2656.8	0	363.9	不受限	350	南充地调
9295	10kV普港一线	新都电力调度控制中心	普港一线905开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	332.98	83	5767.2	111	357.18	不受限	350	成都地调
9296	10kV海澳线	成都配调	海澳路932	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	402.94	85	6978.9	0	394.44	不受限	350	成都地调
9297	10kV红佳线	青白江电力调度控制中心	红佳线924开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公线	420.96	76	7291	0	371.59	不受限	350	成都地调
9298	10kV树人路	大邑电力调度控制中心	树人线954开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	404.83	76	7011.6	0	360.01	不受限	350	成都地调
9299	10kV德南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	德南路906开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	517.55	86	8964	0	389.07	不受限	350	成都地调
9300	10kV绿工路_专线	成都配调	绿工路952	绿洲	2*50000+630	否	338	5854.33	专线	282.68	84	4896	0	372.9	不受限	350	成都地调
9301	10kV革城四线	青白江电力调度控制中心	革城四线933开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	419.38	76	7263.7	0	398.89	不受限	350	成都地调
9302	10kV温美二线	成都配调	温美二线919	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	355.64	75	6159.6	0	394.48	不受限	350	成都地调
9303	10kV双坪线大馈线	广安电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	225.79	59	3910.7	1000	354.73	不受限	350	广安地调
9304	10kV九科路大馈线	天府电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	337.68	84	5848.6	0	386.78	不受限	350	天府地调
9305	10kV佳南线914大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳南线993	成佳	10000	是	265	4589.93	公线	191.55	72	3317.6	0	354.34	不受限	350	成都地调
9306	10kV仁数路大馈线	天府电力调度控制中心	仁数路935开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	517.97	86	8971.2	0	381.87	不受限	350	天府地调
9307	10kV双园五线大馈线	广安电力调度控制中心	双园五线953开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	378.11	76	6548.9	0	379.3	不受限	350	广安地调
9308	10kV界首路大馈线	天府电力调度控制中心	界首路926开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	338.38	85	5860.8	0	374.58	不受限	350	天府地调
9309	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全河线921开关	全福站	40500	是	300	5196.15	公线	218.82	73	3790	0	366.92	不受限	350	乐山地调
9310	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车宝一线965开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	373.5	85	6469	0	389.92	不受限	350	乐山地调
9311	10kV威高线大馈线	威远电力调度控制中心	威高线913开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	298.27	53	5166	2200	393.58	不受限	350	内江地调
9312	10kV苏晶线	成都配调	苏晶路951	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	346.36	85	5999	0	376.68	不受限	350	成都地调
9313	10kV归火线	资中电力调度控制中心	归火线912开关	归德站	30000	否	30	519.62	专线	4.86	16	84.1	0	383.56	不受限	350	内江地调
9314	10kV银镇线	资中电力调度控制中心	银镇线915开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	163.2	80	2826.6	0	369.03	不受限	350	内江地调
9315	10kV天员路_专	成都配调	天员路905	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	403.03	85	6980.4	0	392.94	不受限	350	成都地调
9316	10kV牌工二线	内江电力调度控制中心	牌工二线943开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	132.18	27	2289.4	4830	394.23	不受限	350	内江地调
9317	10kV果大线	内江电力调度控制中心	果大线914开关	果湾站	10000	是	170	2944.49	公线	60.17	35	1042.2	936	377.39	不受限	350	内江地调
9318	10kV新向线	威远电力调度控制中心	新向线911开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	270.99	74	4693.6	0	377.85	不受限	350	内江地调
9319	10kV蓉塔路	成都配调	蓉塔路943	蓉东	2*315000	是	473	8192.6	公线	204.69	43	3545.3	2630	378.78	不受限	350	成都地调
9320	10kV陈罗线	洪雅电力调度控制中心	陈罗线911开关	陈山站	22000	是	400	6928.2	公线	299.5	75	5187.3	0	355.26	不受限	350	眉山地调
9321	10kV海红二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红二线926开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	418.65	76	7251	0	370.02	不受限	350	自贡地调
9322	10kV罗城一线	洪雅电力调度控制中心	罗城一线914开关	罗庙站	102000	是	495	8573.65	公线	374.48	76	6486	0	372.92	不受限	350	眉山地调
9323	10kV石胜线916大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	石胜线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	157.63	79	2730.1	0	387.59	不受限	350	甘孜地调
9324	10kV土岭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV.土岭线918开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	382.1	76	6618	0	351.78	不受限	350	自贡地调
9325	10kV郝金线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝金线923开关	郝家坝站	20100	是	423	7326.57	公线	280.14	66	4852	630	379.26	不受限	350	自贡地调
9326	10kV祥工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工二线925开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	379.7	76	6576.4	0	351.8	不受限	350	绵阳地调
9327	10kV晓牌线大馈线	安州电力调度控制中心	晓牌线918开关	晓坝站	40000	否	353	6114.14	公用	295.15	84	5112	0	390.73	不受限	350	绵阳地调
9328	10kV林工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工二线949开关	金家林站	50000	是	527	9127.91	公用	399.91	76	6926.4	0	375.93	不受限	350	绵阳地调
9329	10kV金凤线	射洪电力调度控制中心	金凤线922开关	金家	12600	否	185	3204.29	公线	134.23	73	2324.8	160	399.06	不受限	350	遂宁地调
9330	10kV复兴镇线	射洪电力调度控制中心	复兴镇线918开关	复兴	18000	是	185	3204.29	公线	126.88	69	2197.5	0	365.93	不受限	350	遂宁地调
9331	10kV汇雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇雅线925开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	363.16	75	6290	0	374.93	不受限	350	自贡地调
9332	10kV海光二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光二线927开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	418.65	76	7251	0	370.02	不受限	350	自贡地调
9333	10kV柏朝线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏朝线922开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	158.09	79	2738.2	0	379.49	不受限	350	绵阳地调
9334	10kV北玛二线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛二线926开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	388.68	65	6732	1200	381.84	不受限	350	绵阳地调
9335	10kV白电线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	白电线914	白节	10000	是	300	5196.15	公线	219.79	73	3806.8	0	350.12	不受限	350	泸州地调
9336	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线978开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	169.16	70	2929.9	0	395.64	不受限	350	攀枝花地调
9337	10kV叙磨线925大馈线	叙永电力调度控制中心	叙磨线925	叙永	50000	是	252	4364.77	公线	179.32	71	3105.9	0	385.92	不受限	350	泸州地调
9338	10kV广梓线	通江电力调度控制中心	10kV广梓线952	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	150.85	79	2612.8	0	380.19	不受限	350	巴中地调
9339	10kV甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线963	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	304.89	63	5280.7	1000	398.08	不受限	350	眉山地调
9340	10kV蓬升线	蓬溪电力调度控制中心	蓬升线912开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	198.36	72	3435.6	0	374.91	不受限	350	遂宁地调
9341	10kV柏星线634大馈线	泸州电力调度控制中心	柏星线634	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	302.08	74	5232	0	393.7	不受限	350	泸州地调
9342	10kV渡凤线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡凤线924	大渡	63000	是	265	4589.93	公线	191.52	72	3317.2	0	354.74	不受限	350	泸州地调
9343	10kV平金四路	罗江电力调度控制中心	平金四路965开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	298.41	75	5168.4	0	374.16	不受限	350	德阳地调
9344	10kV山汇路	中江电力调度控制中心	山汇路911开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	430.25	78	7452	800	368.42	不受限	350	德阳地调
9345	10kV长留线	南屏电力调度控制中心	长留线952开关	宋家站	6300	是	105	1818.65	公用	63	60	1091	0	364	不受限	350	宜宾地调
9346	10kV家镇路934线路	中江电力调度控制中心	家镇路934开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	316.84	84	5487.6	0	389.25	不受限	350	德阳地调
9347	10kV新西Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新西Ⅱ线947开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	322.18	75	5580.1	0	378.16	不受限	350	宜宾地调
9348	10kV平园四路	罗江电力调度控制中心	平园四路958开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公线	297.32	74	5149.6	0	392.96	不受限	350	德阳地调
9349	10kV双镇线923大馈线	西充电力调度控制中心	双镇线926开关	双凤站(西充)	18100	否	220	3810.51	公线	176.37	80	3054.7	0.54	374.22	不受限	350	南充地调
9350	10kV太关线912大馈线	西充电力调度控制中心	太关线912开关	太平站(西充)	16300	是	352	6096.82	公线	172.92	49	2995	1524.2	358.26	不受限	350	南充地调
9351	10kV九屯线	宜宾电力调度控制中心	九屯线635开关	九都站	105000	是	400	6928.2	公线	299.09	75	5180.3	0	362.26	不受限	350	宜宾地调
9352	10kV金农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金农线917	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	127.02	77	2199.9	0	372.19	不受限	350	南充地调
9353	10kV金镇线911大馈线	蓬溪电力调度控制中心	金镇线911开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	67.47	67	1168.6	0	390.24	不受限	350	南充地调
9354	10kV南皇线	广元电力调度控制中心	南皇线916开关	南河站	80000	否	300	5196.15	专线	249.27	83	4317.3	0	359.23	不受限	350	广元地调
9355	10kV黑梁线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黑梁线915开关	小黑箐站	100000	否	220	3810.51	公线	176.16	80	3051.1	0	378.36	不受限	350	凉山地调
9356	10kV白建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白建线927开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	194.36	58	3366.4	1500	355.73	不受限	350	凉山地调
9357	10kV青万线	仁寿电力调度控制中心	青万线955开关	青河站	10000	是	255	4416.73	公线	181.14	71	3137.3	0	396.08	不受限	350	眉山地调
9358	10kV正工一线	仁寿电力调度控制中心	正工一线935开关	正兴站	102000	否	495	8573.65	公线	424.58	86	7353.8	0	362.49	不受限	350	眉山地调
9359	10kV清钢线	仁寿电力调度控制中心	清钢线952开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	320.41	84	5549.5	0	374.11	不受限	350	眉山地调
9360	10kV鞍泰线	苍溪电力调度控制中心	鞍泰线925开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	386.68	85	6697.3	0	364.27	不受限	350	广元地调
9361	10kV城皇线大馈线	越西电力调度控制中心	城皇线916小车开关	（越西县调）城	50100	是	352	6096.82	公线	260.39	74	4509.9	0	367.56	不受限	350	凉山地调
9362	10kV双麻线	阿坝电力调度控制中心	双麻线951开关	双溜索站	3150	否	200	3464.1	公线	6.89	3	119.3	2600	398.39	不受限	350	阿坝地调
9363	10kV竹建线	广元电力调度控制中心	竹建线924开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	专线	249.53	83	4321.9	0	354.63	不受限	350	广元地调
9364	10kV沱廖线	通川电力调度控制中心	10kV.沱廖线959开关	塔沱站	31500	是	595	10305.7	公线	455.47	77	7888.8	0	355.76	不受限	350	达州地调
9365	10kV邛肉线	阿坝电力调度控制中心	邛肉线916开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	24.16	48	418.4	0	361.03	不受限	350	阿坝地调
9366	10kV壤学线	阿坝电力调度控制中心	壤学线913开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	81.15	54	1405.6	630	302.67	不受限	300	阿坝地调
9367	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆新线962开关	南昆站	80000	是	340	5888.97	公线	253.58	75	4392	0	319.18	不受限	300	达州地调
9368	10kV回城I路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅰ路911开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	422.63	77	7320	0	328.74	不受限	300	德阳地调
9369	10kV春碑线	剑阁电力调度控制中心	春碑线925小车开关	春风站	80000	是	264	4572.61	公线	192	73	3325.4	0	332.69	不受限	300	广元地调
9370	10kV沙邮线	仁寿电力调度控制中心	沙邮线912开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	378.29	76	6552	0	306.92	不受限	300	眉山地调
9371	10kV九滨二线	广元电力调度控制中心	九滨二线925开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	343.44	76	5948.4	0	328.55	不受限	300	广元地调
9372	10kV彭镇线	仁寿电力调度控制中心	彭镇线933开关	彭加站	10000	否	200	3464.1	公线	161.62	81	2799.2	0	318.49	不受限	300	眉山地调
9373	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳文线925开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	284.27	75	4923.6	0	300.26	不受限	300	广元地调
9374	10kV新塔线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新塔线911开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	134.18	79	2324	0	326.04	不受限	300	凉山地调
9375	10kV大杭线	广元电力调度控制中心	大杭线925	35kV大石站	30000

9380	10kV御园一路	罗江电力调度控制中心	御园一路915开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	395.37	76	6847.8	0	329.82	不受限	300	德阳地调
9381	10kV牯工二线	青神电力调度控制中心	牯工二线924开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	367.81	76	6370.5	0	308.28	不受限	300	眉山地调
9382	10kV斑城一路	罗江电力调度控制中心	斑城一路913开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	382.59	96	6626.4	0	301.8	不受限	300	德阳地调
9383	10kV坪镇线	南部电力调度控制中心	10kV坪镇线911	大坪站(南部)	32500	否	110	1905.26	公线	80.43	73	1393.1	0	321.63	不受限	300	南充地调
9384	10kV观镇线	阿坝电力调度控制中心	观镇线913开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	142.29	71	2464.5	0	306.78	不受限	300	阿坝地调
9385	10kV江剧线	江安电力调度控制中心	江剧线681开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	325.8	76	5642.9	0	315.36	不受限	300	宜宾地调
9386	10kV建电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV建电线925	建兴站(南部)	28500	否	55	952.63	专线	30.06	55	520.7	0	336.67	不受限	300	南充地调
9387	10kV北水线营山大馈线	营山电力调度控制中心	北水线923开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	433.87	75	7514.7	200	322.01	不受限	300	南充地调
9388	10kV绿源线	营山电力调度控制中心	绿源线915开关	绿水站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	118.94	59	2060	400	311.28	不受限	300	南充地调
9389	10kV骆双线大馈线	营山电力调度控制中心	骆双线932开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	162.01	81	2806	0	311.69	不受限	300	南充地调
9390	10kV杨姜线	丹棱电力调度控制中心	杨姜线912开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	专线	222.88	40	3860.2	4416.73	327.9	不受限	300	眉山地调
9391	10kV西麻线	南江电力调度控制中心	10kV西麻线953	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	160.95	80	2787.6	0	330.09	不受限	300	巴中地调
9392	10kV桑惠线	盐边电力调度控制中心	桑惠线954开关	桑园站	31500	否	265	4589.93	公线	200.93	76	3480.1	315	335.84	不受限	300	攀枝花地调
9393	10kV山双线925大馈线	叙永电力调度控制中心	山双线925	后山	31500	否	280	4849.74	公线	232.76	83	4031.4	0	333.37	不受限	300	泸州地调
9394	10kV平临线	通江电力调度控制中心	10kV平临线952	平溪站	8000	否	148	2563.44	公线	115.81	78	2005.8	0	301.3	不受限	300	巴中地调
9395	10kV水三线	巴州电力调度控制中心	10kV水三线916	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	282.08	84	4885.6	0	336.53	不受限	300	巴中地调
9396	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	10kV渔三线954	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	162.4	81	2812.8	0	304.89	不受限	300	巴中地调
9397	10kV南开Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅰ 回955	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	342.45	86	5931.2	0	304.18	不受限	300	巴中地调
9398	10kV东伏二线	眉山电力调度控制中心	东伏二线923开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	342.96	71	5940	390	348.78	不受限	300	眉山地调
9399	10kV龙永线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙永线925	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	228.52	74	3958	0	309.78	不受限	300	泸州地调
9400	10kV龙金线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙金线916	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	227.68	74	3943.4	0	324.38	不受限	300	泸州地调
9401	10kV彭铭线	仁和电力调度控制中心	彭铭线955开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	297.44	85	5151.7	0	304.26	不受限	300	攀枝花地调
9402	10kV河开二线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	河开二线928开关	河西	81000	是	400	6928.2	公线	301.2	75	5216.8	0	325.76	不受限	300	泸州地调
9403	10kV大新线	米易电力调度控制中心	大新线974开关	大坪子站	10000	是	235	4070.32	公线	168.5	72	2918.4	0	337.86	不受限	300	攀枝花地调
9404	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	162.58	81	2815.8	0	301.89	不受限	300	甘孜地调
9405	10kV中汉线	洪雅电力调度控制中心	中汉线991开关	中山站	20000	是	380	6581.79	公线	284.74	75	4931.7	0	333.73	不受限	300	眉山地调
9406	10kV新义线大馈线	江油电力调度控制中心	新义线905开关	新安站	6300	是	240	4156.92	公用	174.03	73	3014.2	0	311.34	不受限	300	绵阳地调
9407	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	162.36	81	2812	0	305.69	不受限	300	甘孜地调
9408	10kV黑冯线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑冯线919开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	160.16	80	2774	0	343.69	不受限	300	绵阳地调
9409	10kV莲自线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲自线421开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	279.84	55	4846.9	1890	329.87	不受限	300	自贡地调
9410	10kV代体线大馈线	自贡电力调度控制中心	代体线944开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	432.63	77	7493.1	0	308.06	不受限	300	自贡地调
9411	10kV长成二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成二线921开关	长土站	56700	是	423	7326.57	公线	320.23	76	5546.4	0	314.86	不受限	300	自贡地调
9412	10kV黑场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑场线913开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	160.51	80	2780	0	337.69	不受限	300	绵阳地调
9413	10kV黑水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	160.39	81	2778	0	308.51	不受限	300	绵阳地调
9414	10kV大万二回	达县电力调度控制中心	大万二回924开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	252.32	84	4370.1	0	306.43	不受限	300	达州地调
9415	10kV金武线	射洪电力调度控制中心	金武线915开关	金家	12600	是	153	2650.04	公线	91.82	60	1590.4	200	329.63	不受限	300	遂宁地调
9416	10kV双桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双碑站	50000	是	465	8054.04	公用	296.02	64	5127.1	1000	316.13	不受限	300	绵阳地调
9417	10kV铁顺二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺二线924开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	355.29	67	6153.6	800	348.73	不受限	300	绵阳地调
9418	10kV万青线	万源电力调度控制中心	10kV万青线911开关	万源站	50000	是	270	4676.54	公线	197.1	73	3413.7	0	327.53	不受限	300	达州地调
9419	10kV洪止一线	洪雅电力调度控制中心	洪止一线917开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	377.58	76	6539.6	0	319.32	不受限	300	眉山地调
9420	10kV福城二线	洪雅电力调度控制中心	福城二线926开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	376.39	76	6519	0	339.92	不受限	300	眉山地调
9421	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	子实线912开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	72.58	73	1257.1	0	301.74	不受限	300	甘孜地调
9422	10kV和杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和杨线913开关	和平站	16000	是	265	4589.93	公线	153.89	58	2665.3	700	306.64	不受限	300	乐山地调
9423	10kV红化线大馈线	威远电力调度控制中心	红化线923开关	新场站	18000	否	240	4156.92	公线	87.12	36	1509	1930	302.23	不受限	300	内江地调
9424	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制中心	木南二线922开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	322.85	85	5591.8	0	300.63	不受限	300	乐山地调
9425	10kV音孵线	成都配调	音孵路927	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	285.45	85	4944	0	320.23	不受限	300	成都地调
9426	10kV大民线	内江电力调度控制中心	大民线927开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	282.06	75	4885.2	0	338.66	不受限	300	内江地调
9427	10kV沈三路	成都配调	沈三线开关920	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	406	86	7032	0	341.34	不受限	300	成都地调
9428	10kV资配线	资中电力调度控制中心	资配线921开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	347.67	85	6021.6	0	338.49	不受限	300	内江地调
9429	10kV平斧线	隆昌电力调度控制中心	平斧线923开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	154.85	76	2682	200	313.63	不受限	300	内江地调
9430	10kV劳红线	马边彝族自治县电力调度控	劳红线921开关	劳动站	50000	是	481	8331.16	公线	366.82	76	6353.3	0	311.63	不受限	300	乐山地调
9431	10kV莲水线大馈线	五通桥电力调度控制中心	莲水线942开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	127.5	35	2107	2350	323.46	不受限	300	乐山地调
9432	10kV嘉联一线	沙湾电力调度控制中心	嘉联Ⅰ回976开关	嘉农站	80000	否	390	6755	公线	331.64	85	5744	0	335.5	不受限	300	乐山地调
9433	10kV黄益路大馈线	天府电力调度控制中心	黄益路912开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	341.94	85	5922.4	0	312.98	不受限	300	天府地调
9434	10kV松街线947大馈线	天府电力调度控制中心	松街路947开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	424.02	77	7344	0	304.74	不受限	300	天府地调
9435	10kV解韩一线	大邑电力调度控制中心	解韩一线946开关	解林	126000	是	550	9526.28	公线	422.34	77	7315	0	306.02	不受限	300	成都地调
9436	10kV杏锦线	成都配调	杏锦线907	银杏	103000	否	473	8192.6	专线	407.62	86	7060	0	313.34	不受限	300	成都地调
9437	10kV沙黄路	成都配调	沙黄路907	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	252.48	75	4373	0	310.46	不受限	300	成都地调
9438	10kV红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红锋	2*40000	是	400	6928.2	公线	301.33	75	5219	0	323.56	不受限	300	成都地调
9439	10kV龙清线	郫都电力调度控制中心	龙清线913开关	安龙	102000	是	600	10392.3	公线	460	77	7967.2	0	346.64	不受限	300	成都地调
9440	10kV绿羊一路	成都配调	绿羊一路925	绿洲	2*50000+6300	否	338	5854.33	专线	285.91	85	4952	0	316.9	不受限	300	成都地调
9441	10kV团寿线	温江电力调度控制中心	团寿线913开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	301.62	75	5224	0	318.56	不受限	300	成都地调
9442	10kV青大路	都江堰电力调度控制中心	青大路904	青龙	1*12500	是	400	6928.2	公线	302.08	76	5232	0	310.56	不受限	300	成都地调
9443	10kV潮瓦线916大馈线	泸川电力调度控制中心	潮瓦线916开关	潮河	30000	是	406	7032.13	公线	306.09	75	5301.5	0	324.2	不受限	300	泸州地调
9444	10kV春跃线	仪陇电力调度控制中心	春跃线926开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	433.12	77	7501.6	0	327.27	不受限	300	南充地调
9445	10kV玉海线	邛崃电力调度控制中心	玉海线910开关	玉带	163000	是	600	10392.3	公线	462.54	77	8011.2	0	302.64	不受限	300	成都地调
9446	10kV平卧二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平卧二线909	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	384.34	76	6656.8	0	312.98	不受限	300	成都地调
9447	10kV白团路	彭州电力调度控制中心	白团线914开关	白水河	8000	是	200	3464.1	专线	141.34	71	2448	0	323.28	不受限	300	成都地调
9448	10kV九西线	彭州电力调度控制中心	九西线913开关	九陇	###########	是	165	2857.88	公线	112.87	68	1954.9	0	331.4	不受限	300	成都地调
9449	10kV官石线	彭州电力调度控制中心	官石线911开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	52.92	59	916.6	0	330.48	不受限	300	成都地调
9450	10kV方利线大馈线	武胜电力调度控制中心	方利线951开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	384.73	77	6663.6	0	264.6	不受限	250	广安地调
9451	10kV堰工一线	新都电力调度控制中心	堰工一线905开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	389.49	77	6746	0	251.49	不受限	250	成都地调
9452	10kV金高三路	广汉电力调度控制中心	金高三路928开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	398.73	82	6906	400	269.99	不受限	250	德阳地调
9453	10kV天丰路	彭州电力调度控制中心	天丰路914	天彭	2*40000+6300	否	400	6928.2	公线	343.19	86	5944	0	291.38	不受限	250	成都地调
9454	10kV潮清线911大馈线	泸川电力调度控制中心	潮清线911开关	潮河	16300	是	308	5334.72	公线	229.48	75	3974.6	0	293.18	不受限	250	泸州地调
9455	10kV五安线大馈线	简阳电力调度控制中心	五安线915	五星	12000	是	539	9335.75	公线	321.5	60	5568.4	1630	270.2	不受限	250	成都地调
9456	10kV高隆路	广汉电力调度控制中心	高隆路919开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	358.2	74	6204.1	240	290.12	不受限	250	德阳地调
9457	10kV龙北线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙北线914开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专线	76.37	76	1322.8	0	251.63	不受限	250	广安地调
9458	10kV罗凤线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	147.05	54	2546.9	1400	261.99	不受限	250	南充地调
9459	10kV沿桥线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿桥线915开关	沿口站	100000	否	205	3550.7	公线	168.07	82	2911	0	284.63	不受限	250	广安地调
9460	10kV福飞线	大邑电力调度控制中心	福飞线933开关	福田	126000	是	300	5196.15	专线	223.42	74	3869.7	0	287.22	不受限	250	成都地调
9461	10kV湾团路	郫都电力调度控制中心	湾团线921开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	524.48	87	9084	0	269.07	不受限	250	成都地调
9462	10kV瑞裕线	新都电力调度控制中心	瑞裕线924开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	389.47	77	6745.7	0	251.79	不受限	250	成都地调
9463	10kV音龙线	成都配调	音龙线931开关	潮音	192000	否	338	5854.33	专线	288.68	85	5000	0	268.9	不受限	250	成都地调
9464	10kV庙站路	成都配调	庙站路915	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	363.51	77	6296	0	258.08	不受限	250	成都地调
9465	10kV指民线	成都配调	指民线927	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	361.66	76	6264	0	290.08	不受限	250	成都地调
9466	10kV庙明线	成都配调	庙明线906开关	山王庙	102000	是	473	8192.6	公线	362.12	77	6272	0	282.08	不受限	250	成都地调
9467	10kV马新线大馈线	广安电力调度控制中心	马新线913开关	石马河站	127000	是	291	5040.27	公线	186.66	64	3232.9	500	299.32	不受限	250	广安地调
9468	10kV范保线	成都配调	范保路926开关	范家坡	2*63000	否	473	0	专线	411.05	87	7119.4	0	253.94	不受限	250	成都地调
9469	10kV祥里线	成都配调	祥里路919	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	410.67	87	7112.8	0	260.54	不受限	250	成都地调
9470	10kV桥铁二线	资中电力调度控制中心	桥铁二线929开关	倒石桥站	100000	是	328	5681.13	公线	280.57	86	4859.5	0	253.52	不受限	250	内江地调
9471	10kV桥万线	资中电力调度控制中心	桥万线928开关	倒石桥站	100000	否	736	12747.89	公线	646.89	88	11204.2	0	268.9	不受限	250	内江地调
9472	10kV龙北线	成都配调	龙北线943开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	6300	254.08	不受限	250	成都地调
9473	10kV顺天线	内江电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公线	124.44	59	2155.3	490	264.55	不受限	250	内江地调
9474	10kV永沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	永沟线913开关	永安站	28300	否	304	5265.43	公线	124.94	41	2164	2310	264.89	不受限	250	自贡地调
9475	10kV华开II线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开二线921开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	313.64	62	5432.3	1260	277.48	不受限	250	自贡地调
9476	10kV北西线大馈线	自贡电力调度控制中心	北西线925开关	城北站	100200	是	465	8054.04	公线	356.91	77	6181.7	0	261.53	不受限	250	自贡地调
9477	10kV南城线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南城线912开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	406.8	77	7045.8	0	256.53	不受限	250	绵阳地调
9478	10kV板环线大馈线	自贡电力调度控制中心	板环线947开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	446.19	77	7728	0	253.29	不受限	250	自贡地调
9479	10kV安建线	射洪电力调度控制中心	安建线919开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	375.91	77	6510.8	0	278.84	不受限	250	遂宁地调
9480	10kV乐黄线大馈线	安州电力调度控制中心	乐黄线915开关	乐兴站	8000	否	401	6945.52	公用	346.07	86	5993.9	0	257.07	不受限	250	绵阳地调
9481	10kV金镇线	达县电力调度控制中心	10kV.金镇线913开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	164.47	82	2848.7	0	268.99	不受限	250	达州地调
9482	10kV罗三线	洪雅电力调度控制中心	罗三线912开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	429.34	87	7436.1	0	280.19	不受限	250	眉山地调
9483	10kV白泉一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	白泉一线916	白节	10000	是	300	5196.15	公线	222.96	74	3861.7	0	295.22	不受限	250	泸州地调
9484	10kV园桥二线	攀枝花电力调度控制中心	园桥二线953开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	222.75	74	3858	0	298.9	不受限	250	攀枝花地调
9485	10kV炳密线	攀枝花电力调度控制中心	炳密线973开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	263.48	75	4563.4	0	286.34	不受限	250	攀枝花地调
9486	10kV凤观线	平昌电力调度控制中心	10kV凤观线961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公线	181.05	82	3135.7	0	293.76	不受限	250	巴中地调
9487	10kV沟丝线	盐边电力调度控制中心	沟丝线915开关	方家沟站	6300	是	300	5196.15	公线	85.76	29	1485.3	2390	281.62	不受限	250	攀枝花地调
9488	10kV杨滨一线935大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨一线935	杨桥	180000	是	482	8348.48	公线	369.8	77	6405	0	273.78	不受限	250	泸州地调
9489	10kV园石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	园石线912	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	223.91	75	3878.2	0	278.72	不受限	250	泸州地调
9490	10kV永泥线	通江电力调度控制中心	10kV永泥线918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	247.58	85	4288.1	0	263.73	不受限	250	巴中地调
9491	10kV铝象四线	眉山电力调度控制中心	铝象四线926开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	356.19	74	6169.2	250	259.58	不受限	250	眉山地调
9492	10kV大平线	巴州电力调度控制中心	10kV大平线854	大佛寺站	80000	否	335	5802.37	公线	286.49	86	4962	0	260.13	不受限	250	巴中地调
9493	10kV明月线	蓬溪电力调度控制中心	明月线911开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	205.31	75	3556	0	254.51	不受限	250	遂宁地调
9494	10kV垭全线	米易电力调度控制中心	垭全线976开关	垭口站	40000	是	264	4572.61	公线	194.2	74	3363.6	0	294.49	不受限	250	攀枝花地调
9495	10kV双镇线	新桥电力调度控制中心	双镇线924开关	双堰站	80160	否	300	5196.15	公线	254.57	85	4409.2	0	267.33	不受限	250	达州地调
9496	10kV园湖II回	攀枝花电力调度控制中心	园湖II回973开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	225.12	75	3899.1	0	257.8	不受限	250	攀枝花地调
9497	10kV八迅路928大馈线	德阳电力调度控制中心	八迅路928开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	250.9	62	4345.5	5945	290.38	不受限	250	德阳地调
9498	10kV文顺路	罗江电力调度控制中心	文顺路912开关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	144.54	72	2503.5	0	267.78	不受限	250	德阳地调
9499	10kV穿松路大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿松路917开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	专线	322.17	85	5580	0	296.85	不受限	250	德阳地调
9500	10kV吉汉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉汉线921开关	吉安站	14300	是	211	3654.63	公线	154.34	73	2673.2	0	250.5	不受限	250	南充地调
9501	10kV新清路	绵竹电力调度控制中心	新清路925开关	新市	360000	是	335	5802.37	公线	252.42	75	4371.9	0	270	不受限	250	德阳地调
9502	10kV东城五路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城五路914开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	427.15	77	7398.3	0	250.44	不受限	250	德阳地调
9503	10kV朱春二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅱ线931开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	425.81	77	7375	0	287.59	不受限	250	南充地调
9504	10kV海江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江一线925开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	460.31	77	7972.5	0	272.06	不受限	250	南充地调
9505	10kV邱金线643	宜宾电力调度控制中心	邱金线643开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	199.04	74	3447.3	0	293.93	不受限	250	宜宾地调
9506	10kV林区线	营山电力调度控制中心	林区线915开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	143.7	72	2488.8	0	282.48	不受限	250	南充地调
9507	10kV顺渠线	宜宾电力调度控制中心	顺渠线937开关	天顺站	50000	否	240	4156.92	公线	201.21	84	3484.9	0	256.33	不受限	250	宜宾地调
9508	10kV克纳线	阿坝电力调度控制中心	克纳线952开关	克藏站	1250	否	75	1299.04	公线	52.48	70	909	0	260.14	不受限	250	阿坝地调
9509	10kV三政线	阿坝电力调度控制中心	三政线921开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	50.43	34	873.5	1200	264.77	不受限	250	阿坝地调
9510	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	君山线913开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	160.57	80	2781	50	286.69	不受限	250	阿坝地调
9511	10kV三树线	蒲城电力调度控制中心	三树线912开关	三墩站	20000	否	200	3464.1	公线	165.39	83	2864.6	1460	253.09	不受限	250	达州地调
9512	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙坝线916开关	蒙阳站	100000	是	480	8313.84	公线	295.08	61	5110.8	1260	280.27	不受限	250	雅安地调
9513	10kV沙城二线	剑阁电力调度控制中心	沙城二线924开关	沙溪坝站	63000	是	403	6980.16	公线	307.94	76	5333.5	0	250.63	不受限	250	广元地调
9514	10kV仁体线	仁寿电力调度控制中心	仁体线921开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	381.36	77	6605.1	0	253.82	不受限	250	眉山地调
9515	10kV蜂民线	宝兴电力调度控制中心	蜂民线914开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	274.02	75	4746	0	283.87	不受限	250	雅安地调
9516	10kV视西一线	仁寿电力调度控制中心	视西一线974开关	视高站	102000	否	495	8573.65	公线	428.49	87	7421.4	0	294.89	不受限	250	眉山地调
9517	10kV东高线	苍溪电力调度控制中心	东高线912开关	35kV东溪站	10000	是	281	4867.06	公线	208.12	74	3604.7	0	288.95	不受限	250	广元地调

9518	10kV鞍赵线	苍溪电力调度控制中心	鞍赵线914开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	391.03	86	6772.6	0	288.97	不受限	250	广元地调
9519	10kV岫万线	苍溪电力调度控制中心	岫万线924开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	323.98	86	5611.3	0	265.55	不受限	250	广元地调
9520	10kV城院线	越西电力调度控制中心	10kV城院线915小车开关	（越西县调）城	50000	否	304	5265.43	公线	258.61	85	4479.1	0	259.79	不受限	250	凉山地调
9521	10kV轮安线	广元电力调度控制中心	轮安线972开关	宝轮站	80000	否	403	6980.16	公线	348.3	86	6032.5	0	249.64	不受限	250	广元地调
9522	10kV罗魏线	通川电力调度控制中心	罗魏线51开关	罗江站	13300	否	300	5196.15	公线	255.31	85	4422	0	254.53	不受限	250	达州地调
9523	10kV潭镇线	广元电力调度控制中心	潭镇线915开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	241.21	85	4177.8	0	233.73	不受限	200	广元地调
9524	10kV五农线	蒲城电力调度控制中心	五农线912开关	五宝站	10000	否	200	3464.1	公线	165.75	83	2870.8	0	246.89	不受限	200	达州地调
9525	10kV元电路	什邡电力调度控制中心	元电路916开关	元石站	164000	否	400	6928.2	专线	10	6	236	6000	235.38	不受限	200	德阳地调
9526	10kV柏新Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅱ回966开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	383.05	77	6634.4	0	224.52	不受限	200	眉山地调
9527	10kV城尖线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城尖线911开关	（会东县调）城	15000	否	380	6581.79	公线	328.71	87	5693.3	0	230.31	不受限	200	凉山地调
9528	10kV盛糖线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛糖线923小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	215.58	85	3733.8	0	241.26	不受限	200	凉山地调
9529	10kV大立线	南溪电力调度控制中心	大立线635开关	大观站	40000	是	270	4676.54	公线	202.85	75	3513.4	0	227.83	不受限	200	宜宾地调
9530	10kV光文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光文线929开关	保光站	80000	是	515	8920.06	公线	396.05	77	6859.6	50	226.45	不受限	200	南充地调
9531	10kV龙园路	绵竹电力调度控制中心	龙园路912开关	龙桥站	71500	是	481	8331.16	公用	372.66	77	6454.5	0	210.43	不受限	200	德阳地调
9532	10kV方远线	宜宾电力调度控制中心	方远线655开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	331.87	77	5748	0	210.26	不受限	200	宜宾地调
9533	10kV邱镇线641	宜宾电力调度控制中心	邱镇线641开关	邱场站	6300	否	370	6408.59	公线	320.88	87	5557.6	0	210.13	不受限	200	宜宾地调
9534	10kV北回线（城北）大馈	营山电力调度控制中心	北回线925开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	271.13	71	4696	350	219.43	不受限	200	南充地调
9535	10kV安永一线963大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永一线963	安富	126000	是	430	7447.82	公线	331.09	77	5734.4	0	223.86	不受限	200	泸州地调
9536	10kV邱鹿线	平昌电力调度控制中心	10kV邱鹿线913	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	167.67	84	2904	0	213.69	不受限	200	巴中地调
9537	10kV衣白线	平昌电力调度控制中心	10kV衣白线911	白衣站	16300	否	275	4763.14	公线	235.43	86	4077.6	0	209.23	不受限	200	巴中地调
9538	10kV西凉线921大馈线	叙永电力调度控制中心	西凉线921	西湖	31500	是	280	4849.74	公线	210.7	75	3649.3	0	230.49	不受限	200	泸州地调
9539	10kV诺丽线	通江电力调度控制中心	10kV诺丽线916	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	257.75	86	4464.3	0	212.23	不受限	200	巴中地调
9540	10kV洪松线	通江电力调度控制中心	10kV洪松线923	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	159	83	2753.9	0	239.09	不受限	200	巴中地调
9541	10kV平南一线	眉山电力调度控制中心	平南一线936开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	420.88	87	7289.6	0	224.03	不受限	200	眉山地调
9542	10kV资互线	仁和电力调度控制中心	资互线958开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	227.7	76	3943.8	0	213.12	不受限	200	攀枝花地调
9543	10kV泸池线936大馈线	泸州电力调度控制中心	泸池线936	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	191.37	48	3314.5	2000	228.06	不受限	200	泸州地调
9544	10kV普得线	米易电力调度控制中心	普得线953开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	67.64	68	1171.5	0	214.14	不受限	200	攀枝花地调
9545	10kV大江线	雅安配调电力调度控制中心	大江线916开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	147	39	2530	5690	233.61	不受限	200	雅安地调
9546	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	昌阿线916断路器	昌台站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	17.23	15	298.4	0	229.35	不受限	200	甘孜地调
9547	10kV道广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	道广线926开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公线	194.63	20	171	0	207.79	不受限	200	甘孜地调
9548	10kV西尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	西尚线912开关	汇西站	163500	是	481	8331.16	公线	371.85	77	6440.4	0	224.53	不受限	200	自贡地调
9549	10kV宋宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋宾线913开关	宋家桥站	63000	否	304	5265.43	公线	260.72	86	4515.6	0	223.29	不受限	200	自贡地调
9550	10kV界花二线大馈线	安州电力调度控制中心	界花二线962开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公用	526.56	88	9120	0	233.07	不受限	200	绵阳地调
9551	10kV兴吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴吴线913开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	227.64	76	3942.8	0	214.12	不受限	200	绵阳地调
9552	10kV南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	378.43	77	6554.4	0	235.24	不受限	200	遂宁地调
9553	10kV家碧线	射洪电力调度控制中心	家碧线915开关	张家口	63000	是	460	7967.43	公线	354.55	77	6140.8	0	233.14	不受限	200	遂宁地调
9554	10kV关丝线	射洪电力调度控制中心	关丝线911开关	城关	28500	是	335	5802.37	公线	247.48	74	4286.4	125	230.5	不受限	200	遂宁地调
9555	10kV毛城线	宣汉电力调度控制中心	毛城线914开关	毛坝站	10000	是	300	5196.15	公线	225.87	75	3912	0	244.92	不受限	200	达州地调
9556	10kV观镇线	大竹电力调度控制中心	观镇线922开关	观音站	13300	是	200	3464.1	公线	147.58	74	2556	0	215.28	不受限	200	达州地调
9557	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	奔八线913开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公线	7.91	28	137	0	253.75	不受限	200	甘孜地调
9558	10kV太城二线	万源电力调度控制中心	10kV.太城二线974开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	427.68	78	7407.5	0	213.52	不受限	200	达州地调
9559	10kV临水线	渠县电力调度控制中心	10kV.临水线951开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	263.98	79	4400	0	241.9	不受限	200	达州地调
9560	10kV化遂东线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂东线973开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	486.93	97	8433.6	0	234.1	不受限	200	达州地调
9561	10kV湾桥路	成都配调	湾桥路925	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	365.94	77	6338	0	216.08	不受限	200	成都地调
9562	10kV井高线	井研电力调度控制中心	井高线914开关	井研站	100000	是	335	5802.37	公线	254.34	76	4405.1	0	236.8	不受限	200	乐山地调
9563	10kV荔玉线	成都配调	荔玉线917	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	365.82	77	6336	0	218.08	不受限	200	成都地调
9564	10kV洞三线	成都配调	洞三线905开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	364.43	77	6312	0	242.08	不受限	200	成都地调
9565	10kV五箭线911大馈线	沐川电力调度控制中心	五箭线911开关	沐川五星站	3150	否	200	3464.1	公线	166.56	83	2884.8	0	232.89	不受限	200	乐山地调
9566	10kV公陈线	资中电力调度控制中心	公陈线912开关	公民站	10000	是	260	4503.33	公线	219.73	85	3805.8	0	247.2	不受限	200	内江地调
9567	10kV东金线	内江电力调度控制中心	东金线917开关	东兴站	100000	否	423	7326.57	公线	306.77	73	5313.2	1050	230.71	不受限	200	内江地调
9568	10kV渔油线	隆昌电力调度控制中心	渔油线914开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	283.72	76	4914.1	0	226.63	不受限	200	内江地调
9569	10kV资广线	资中电力调度控制中心	资广线923开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	308.18	76	5337.6	800	222.49	不受限	200	内江地调
9570	10kV望坊一线	隆昌电力调度控制中心	望坊一线918开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	225.91	61	3912.8	1000	229.31	不受限	200	内江地调
9571	10kV罗村线大馈线	天府电力调度控制中心	罗村线924开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	527.08	88	9129	0	224.07	不受限	200	天府地调
9572	10kV罗研线大馈线	天府电力调度控制中心	罗研线912开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	468.01	78	8106	0	207.84	不受限	200	天府地调
9573	10kV清东线大馈线	天府电力调度控制中心	清东路915开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	346.07	87	5994	0	241.38	不受限	200	天府地调
9574	10kV双楼线	成都配调	双楼线938开关	双楠	128000	否	473	8192.6	专线	412.1	87	7137.6	0	235.74	不受限	200	成都地调
9575	10kV树宏三线	大邑电力调度控制中心	树宏三线944开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	527.6	88	9138	0	215.07	不受限	200	成都地调
9576	10kV辰茶路	成都配调	辰茶路942	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	366.51	77	6348	0	206.08	不受限	200	成都地调
9577	10kV方东线大馈线	武胜电力调度控制中心	方东线975开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	387	77	6702.9	0	225.3	不受限	200	广安地调
9578	10kV红天线	彭州电力调度控制中心	10kV红天线913	红星	6300	是	180	3117.69	公线	131.84	73	2283.4	0	210.75	不受限	200	成都地调
9579	10kV兴隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴隧线926开关	兴仁站	23450	否	98	1697.41	专线	75.43	77	1306.4	0	221.27	不受限	200	广安地调
9580	10kV观西线大馈线911	安岳电力调度控制中心	10kV观西线911开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	215.38	76	3730.3	0	218.77	不受限	200	资阳地调
9581	10kV外周二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外周二线924开关	鸡石湾站	71500	是	480	8313.84	公线	371.59	77	6436	0	215.07	不受限	200	资阳地调
9582	10kV彭新路	彭州电力调度控制中心	彭新线906开关	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	484.3	88	8388	0	232.42	不受限	200	成都地调
9583	10kV湍场线	乐至电力调度控制中心	10kV湍场线915开关	石湍站	6300	否	150	2598.08	公用	123.03	82	2130.9	0	207.37	不受限	200	资阳地调
9584	10kV龙林线	安岳电力调度控制中心	10kV龙林线912开关	龙台站	113000	否	330	5715.77	公用	284.3	86	4924	0	220.19	不受限	200	资阳地调
9585	10kV柳龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳滩站(蓬安)	28000	否	270	4676.54	公线	229.68	85	3978	0	230.89	不受限	200	南充地调
9586	10kV丰站路	新都电力调度控制中心	丰站线916开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专线	172.92	84	2995	0	200.63	不受限	200	成都地调
9587	10kV中工线大馈线	武胜电力调度控制中心	中工线977开关	中心站	16300	是	295	5109.55	公线	223.79	76	3876	0	211.64	不受限	200	广安地调
9588	10kV龙镇一线	新都电力调度控制中心	龙镇一线923开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	340.22	85	5892.6	189	153.78	不受限	150	成都地调
9589	10kV普万二线	新都电力调度控制中心	普万二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	公线	446.76	88	7697.24	0	174.94	不受限	150	成都地调
9590	10kV六镇路	广汉电力调度控制中心	六镇路905开关	六陵站	26000	否	600	10392.3	公线	458.41	76	7939.6	1220	193.47	不受限	150	德阳地调
9591	10kV云王线912大馈线	泸川电力调度控制中心	云王线912开关	云锦	20000	是	308	5334.72	公线	236.07	77	4088.8	0	178.98	不受限	150	泸州地调
9592	10kV道东路大馈线	崇州电力调度控制中心	道东路913	道明	10000	是	264	4572.61	公线	202.12	77	3500.8	0	157.29	不受限	150	成都地调
9593	10kV濛农路	彭州电力调度控制中心	濛农路907	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	369.52	87	6400	0	193.91	不受限	150	成都地调
9594	10kV门兴一线	仪陇电力调度控制中心	门兴一线917开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	441.26	78	7642.7	0	186.17	不受限	150	南充地调
9595	10kV南化二线	仪陇电力调度控制中心	南化二线915开关	丰南站	113000	是	507	8781.5	公线	396.98	78	6875.7	0	149.5	不受限	150	南充地调
9596	10kV万站一线	新都电力调度控制中心	万站一线941开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	393.07	78	6808	0	189.49	不受限	150	成都地调
9597	10kV汉燕线	新都电力调度控制中心	汉燕线917开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	394.17	78	6827	0	170.49	不受限	150	成都地调
9598	10kV店结路大馈线	郫都电力调度控制中心	店结路948开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	530.39	88	9186.3	0	166.77	不受限	150	成都地调
9599	10kV杏沙线	成都配调	杏沙路905	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	367.99	78	6373.6	0	180.48	不受限	150	成都地调
9600	10kV西红路	都江堰电力调度控制中心	西红路906	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	308.55	77	5344	0	198.56	不受限	150	成都地调
9601	10kV桐蜀线大馈线	天府电力调度控制中心	桐蜀线914开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	公线	469.23	78	8127	0	186.84	不受限	150	天府地调
9602	10kV星镇线大馈线	天府电力调度控制中心	星镇线913开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	309.8	77	5365.8	0	176.76	不受限	150	天府地调
9603	10kV绿华线	成都配调	绿华线908	绿洲	163000	是	338	5854.33	公线	260.51	77	4512	0	171.46	不受限	150	成都地调
9604	10kV乐西线	乐山电力调度控制中心	乐西线973开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	387.07	88	6704	0	154.92	不受限	150	乐山地调
9605	10kV尖黑二线	乐山电力调度控制中心	尖黑II回987开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	295.32	78	5115	0	150.43	不受限	150	乐山地调
9606	10kV堤白线	成都配调	堤白线916开关	九里堤	2*63000	是	473	0	公线	367.62	78	6367.2	0	186.88	不受限	150	成都地调
9607	10kV五陈线	峨眉山电力调度控制中心	五陈线913开关	五星站	10000	是	400	6928.2	公线	34.05	9	589.8	4755	197.76	不受限	150	乐山地调
9608	10kV万蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	万蟠线913开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	200.37	50	3470.4	1880	192.16	不受限	150	内江地调
9609	10kV苏龙线	资中电力调度控制中心	苏龙线913开关	苏家湾站	6300	是	255	4416.73	公线	197.63	78	3423	400	152.06	不受限	150	内江地调
9610	10kV沈大一路	成都配调	沈大一路948	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	414.32	88	7176	0	197.34	不受限	150	成都地调
9611	10kV姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	168.95	84	2926.3	0	191.39	不受限	150	甘孜地调
9612	10kV查牧线	甘孜藏族自治州电力调度控	查牧线916开关	查尔	40000	否	112	1939.9	公线	78.75	70	1364	0	187.92	不受限	150	甘孜地调
9613	10kV土珍线大馈线	自贡电力调度控制中心	土珍线929开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	301.62	63	5224	1250	190.93	不受限	150	自贡地调
9614	10kV宋宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宇线924开关	宋家桥站	63200	否	200	3464.1	公线	169.66	85	2938.5	0	179.19	不受限	150	自贡地调
9615	10kV安万线	达县电力调度控制中心	安万线914开关	安仁站	12000	是	300	5196.15	公线	229.08	76	3967.7	0	189.22	不受限	150	达州地调
9616	10kV北城二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城二线926开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	395.94	72	6857.7	630	174.89	不受限	150	自贡地调
9617	10kV秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	345.85	86	5990.1	80	180.87	不受限	150	绵阳地调
9618	10kV长开线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长开线909开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	309.5	77	5360.6	0	181.96	不受限	150	绵阳地调
9619	10kV梁城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城二线919开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	408.43	78	7074	0	172.9	不受限	150	达州地调
9620	10kV炳河线	攀枝花电力调度控制中心	炳河线971开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	271.21	77	4697.4	0	152.34	不受限	150	攀枝花地调
9621	10kV邹铁线635大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹铁线916开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	236.07	77	4088.8	0	178.98	不受限	150	泸州地调
9622	10kV正凤线	南江电力调度控制中心	10kV正凤线952	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	168.55	84	2919.2	0	198.49	不受限	150	巴中地调
9623	10kV洪九线	通江电力调度控制中心	10kV洪九线922	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	163.22	85	2827	0	165.99	不受限	150	巴中地调
9624	10kV家镇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅰ回	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	259.06	86	4486.9	0	189.63	不受限	150	巴中地调
9625	10kV平湖一线	眉山电力调度控制中心	平湖一线919开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	374.15	78	6480.3	0	198.48	不受限	150	眉山地调
9626	10kV红群线	蓬溪电力调度控制中心	红群线921开关	天福	20000	是	330	5715.77	公线	253.26	77	4386.4	0	186.22	不受限	150	遂宁地调
9627	10kV东广二线	眉山电力调度控制中心	东广二线922开关	东馆站	81500	否	423	7326.57	公线	316.74	75	5486	945	162.91	不受限	150	眉山地调
9628	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923开关	吉安站	14300	否	174	3013.77	公线	145.2	83	2514.9	0	197.49	不受限	150	南充地调
9629	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中城五路923开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	432.0471	78	7483.06	0	179.54	不受限	150	德阳地调
9630	10kV安云线	南屏电力调度控制中心	安云线952开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	150.21	75	2601.6	0	169.68	不受限	150	宜宾地调
9631	10kV冯镇路942线路	中江电力调度控制中心	冯镇路942开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	193.69	不受限	150	德阳地调
9632	10kV龙城五路	绵竹电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙桥站	71500	是	400	6928.2	公用	308.56	77	5344.3	0	198.26	不受限	150	德阳地调
9633	10kV普江线951	宜宾电力调度控制中心	普江线951开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	236.81	76	4101.6	0	193.89	不受限	150	宜宾地调
9634	10kV东五路	绵竹电力调度控制中心	东五路903开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	431.97	78	7481.8	0	166.94	不受限	150	德阳地调
9635	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	10kV河满一线916	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	286.48	87	4961.9	0	182.29	不受限	150	南充地调
9636	10kV春体线	仪陇电力调度控制中心	春体线927开关	春晖站	80000	是	323	5594.52	公线	247.5	77	4286.7	0	188.92	不受限	150	南充地调
9637	10kV厂石线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂石线921开关	厂溪站	20000	否	350	6062.18	公线	303.93	87	5264	0	191.96	不受限	150	达州地调
9638	10kV大三线	蒲城电力调度控制中心	大三线911开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	170.72	85	2956.8	0	160.89	不受限	150	达州地调
9639	10kV孝乡路908线路	孝泉电力调度控制中心	孝乡路908开关	孝泉站	100000	是	376	6512.51	公线	290.89	77	5038.3	0	171.71	不受限	150	德阳地调
9640	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红解线914开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	298.29	99	5166.4	4525	151.53	不受限	150	雅安地调
9641	10kV正七线	仁寿电力调度控制中心	正七线944开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	332.06	87	5751.3	0	172.31	不受限	150	眉山地调
9642	10kV青二线	仁寿电力调度控制中心	青二线951开关	青岗站	10000	否	150	2598.08	公线	123.98	83	2147.4	0	190.87	不受限	150	眉山地调
9643	10kV满双线	仁寿电力调度控制中心	满双线915开关	满井站	18000	否	380	6581.79	公线	332.31	87	5755.6	0	168.01	不受限	150	眉山地调
9644	10kV魏东线	通川电力调度控制中心	10kV.魏东线954开关	魏兴站	40000	否	495	8573.65	公线	436.49	88	7560	0	156.29	不受限	150	达州地调
9645	10KV松田线966线路	宁南电力调度控制中心	松田线926小车开关	松新站	80415	是	220	3810.51	公线	164.5	75	2849.2	0	199.21	受限	150	凉山地调
9646	10kV盐三线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐三线914开关	盐源盐井站	20000	是	300	5196.15	公线	229.58	77	3976.3	0	180.62	不受限	150	凉山地调
9647	10kV姜水二线	阿坝电力调度控制中心	姜水二线922开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	173.08	87	2997.7	0	119.99	不受限	100	阿坝地调
9648	10kV古花线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古花线912开关	木古站	12600	否	220	3810.51	公线	156.7	71	2714	600	115.46	不受限	100	凉山地调
9649	10kV文园三线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园三线913开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	378.75	79	6560	0	118.78	不受限	100	眉山地调
9650	10kV沙枣一线	剑阁电力调度控制中心	沙枣一线915开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	293.48	78	5083.1	0	140.76	不受限	100	广元地调
9651	10kV柏院线	仁寿电力调度控制中心	柏院线946开关	柏林站	80000	否	210	3637.31	专线	181.99	87	3152	0	121.58	不受限	100	眉山地调
9652	10kV上城线	广元电力调度控制中心	上城线911开关	上西站	80000	否	404	6997.49	公线	357.05	88	6184.1	0	113.64	不受限	100	广元地调
9653	10kV堰穆线	雨城电力调度控制中心	10kV堰穆线912开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	678.7	154	11755.1	5990	106.82	不受限	100	雅安地调
9654	10kV园拉线	石棉电力调度控制中心	园拉线954开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	334.64	88	5796	0	127.61	不受限	100	雅安地调
9655	10kV新岩线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新岩线916开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	144.46	85	2502	0	148.04	不受限	100	凉山地调

9656	10kV后叶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	10kV后叶线912开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	82.41	36	1427.3	2050	108.05	不受限	100	凉山地调
9657	10kV龙村线大馈线	阆中电力调度控制中心	龙村线916开关	二龙站(阆中)	6300	否	100	1732.05	公线	81.47	81	1411	0	147.84	不受限	100	南充地调
9658	10kV柏田线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏田线916开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	129.16	86	2237	0	101.27	不受限	100	南充地调
9659	10kV星中一线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅰ线915开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	436.64	79	7562.6	0	99.99	不受限	100	南充地调
9660	10kV继北路	中江电力调度控制中心	继北路971开关	继光站	82000	是	553	9578.24	公线	435.65	79	7545.5	0	117.09	不受限	100	德阳地调
9661	10kV光业一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅰ线912开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	435.65	79	7545.5	0	117.09	不受限	100	南充地调
9662	10kV凯城二路	中江电力调度控制中心	凯城二路902开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	434.34	79	7522.8	0	139.79	不受限	100	德阳地调
9663	10kV九广Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九广II线637开关	九都站	40000	是	300	5196.15	公线	196.17	65	3397.7	630	129.22	不受限	100	宜宾地调
9664	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	农谷线951开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	261.78	87	4534.1	0	142.43	不受限	100	阿坝地调
9665	10kV八洲路915大馈线	德阳电力调度控制中心	八洲路915开关	八角站	80000	是	1201	20801.93	公线	248.44	21	4303	12230	108.54	不受限	100	德阳地调
9666	10kV柏宫线大馈线	阆中电力调度控制中心	柏宫线923开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	179.91	82	3116.1	200	113.36	不受限	100	南充地调
9667	10kV江海二线大馈线	阆中电力调度控制中心	江海二线925开关	江南站(阆中)	32500	否	476	8244.56	公线	419.95	88	7273.5	0	146.6	不受限	100	南充地调
9668	10kV园恒线	攀枝花电力调度控制中心	园恒线992开关	园林站	40000	否	400	6928.2	公线	351.72	88	6091.8	0	143.6	不受限	100	攀枝花地调
9669	10kV凤宇二线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇二线977开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	232.75	78	4031.2	0	125.72	不受限	100	攀枝花地调
9670	10kV河盐线	盐边电力调度控制中心	河盐线913开关	河口站	4000	否	100	1732.05	公线	84.05	84	1455.7	0	103.15	不受限	100	攀枝花地调
9671	10kV洛高线	巴州电力调度控制中心	10kV洛高线957	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	172.22	86	2982.9	0	134.79	不受限	100	巴中地调
9672	10kV大西线	雅安配调电力调度控制中心	大西线915开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	80.5	21	1400	5790	133.61	不受限	100	雅安地调
9673	10kV五张线	眉山电力调度控制中心	五张线921开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	公线	373.01	88	6460.6	0	133.31	不受限	100	眉山地调
9674	10kV草柳线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	草柳线962	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	346.67	71	6004.4	630	141.38	不受限	100	泸州地调
9675	10kV弥镇线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥镇线912开关	弥陀	18200	是	379	6564.47	公线	295.01	78	5109.5	0	142.08	不受限	100	泸州地调
9676	10kV城开线	蓬溪电力调度控制中心	城开线927开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	355.72	78	6161	0	143.66	不受限	100	遂宁地调
9677	10kV松通线	眉山电力调度控制中心	松通线967开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	426.8	89	7392.1	0	121.53	不受限	100	眉山地调
9678	10kV彭菲线	仁和电力调度控制中心	彭菲线956开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	309.02	88	5352.2	0	103.76	不受限	100	攀枝花地调
9679	10kV板同北线	仁和电力调度控制中心	板同北线977开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	311.89	78	5401.9	0	140.6	不受限	100	攀枝花地调
9680	10kV资甘线	仁和电力调度控制中心	资甘线976开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	232.83	78	4032.6	0	124.32	不受限	100	攀枝花地调
9681	10kV顺平线	米易电力调度控制中心	顺平线971开关	顺和站	50000	是	175	3031.09	公线	133.37	76	2310	0	114.87	不受限	100	攀枝花地调
9682	10kV格马线	攀枝花西区电力调度控制中	格马线972开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	185.98	62	3221.1	800	135.82	不受限	100	攀枝花地调
9683	10kV南海线大馈线	自贡电力调度控制中心	南海线919开关	南湖站	100400	是	569	9855.37	专线	447.83	79	7756.5	0	127.8	不受限	100	自贡地调
9684	10kV燕潮线	自贡电力调度控制中心	燕潮线918开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	297.51	78	5152.8	0	112.63	不受限	100	自贡地调
9685	10kV荣观二线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣观二线963开关	荣县站	91300	是	553	9578.24	公线	435.59	79	7544.4	0	118.19	不受限	100	自贡地调
9686	10kV新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控	新矿线917断路器	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	167.98	86	2909.5	0	130.25	不受限	100	甘孜地调
9687	10kV望月南线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月南线952开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	450.23	81	7798	715	107.42	不受限	100	绵阳地调
9688	10kV代唐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代唐线924开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	296.95	78	5143.2	0	122.23	不受限	100	自贡地调
9689	10kV双正线	旺苍电力调度控制中心	双正路911开关	35kV双汇站	6300	否	200	3464.1	公线	173.43	87	3003.8	0	113.89	不受限	100	广元地调
9690	10kV国福线	旺苍电力调度控制中心	国福路914开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	127.67	85	2211.3	0	126.97	不受限	100	广元地调
9691	10kV长经二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经二线902开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	312.51	78	5412.7	0	129.86	不受限	100	绵阳地调
9692	10kV南州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州二线922开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	449.1	79	7778.4	0	105.9	不受限	100	绵阳地调
9693	10kV茅普线	乐山电力调度控制中心	茅普线912开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	114.13	76	1976.7	0	101.76	不受限	100	乐山地调
9694	10kV水金线973大馈线	乐山电力调度控制中心	水金线973开关	水口站	102000	否	335	5802.37	公线	293.9	88	5090.4	0	131.73	不受限	100	乐山地调
9695	10kV斑财线	乐山电力调度控制中心	斑财线961开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	344.76	78	5971.3	0	125.52	不受限	100	乐山地调
9696	10kV张应路	成都配调	张应路910	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	371.57	79	6435.6	0	118.48	不受限	100	成都地调
9697	10kV马鸿二线_专线	成都配调	马鸿二线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	418.27	88	7244.4	0	128.94	不受限	100	成都地调
9698	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌双线912开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	261.2	78	4524	0	117.9	不受限	100	内江地调
9699	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌史线941开关	牌楼站	80000	否	255	4416.73	公线	181.99	71	3152	700	123.06	不受限	100	内江地调
9700	10kV牌福线	内江电力调度控制中心	牌福线924开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	332.47	79	5758.4	0	102.86	不受限	100	内江地调
9701	10kV东河线	成都配调	东河线906	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	369.98	78	6408	0	146.08	不受限	100	成都地调
9702	10kV归阳线	资中电力调度控制中心	归阳线923开关	归德站	30000	否	245	4243.52	公线	213.95	87	3705.6	0	113.57	不受限	100	内江地调
9703	10kV银朱线	资中电力调度控制中心	银朱线922开关	银山站	100000	否	340	5888.97	公线	212.43	62	3679.3	1480	140.77	不受限	100	内江地调
9704	10kV资福线	资中电力调度控制中心	资福线919开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	370.67	88	6420	2150	173.91	不受限	100	内江地调
9705	10kV双峰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	双峰线917开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	244.49	81	4234.5	320	122.03	不受限	100	乐山地调
9706	10kV国得路大馈线	天府电力调度控制中心	国得路919开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	491.69	89	8516	0	104.42	不受限	100	天府地调
9707	10kV严太线	成都配调	严太线923	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	371.36	79	6432	0	122.08	不受限	100	成都地调
9708	10kV南佛线	成都配调	南佛线921	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	372.42	79	6450.4	0	103.68	不受限	100	成都地调
9709	10kV马药线	成都配调	马药线924开关	马河	192000	是	473	8192.6	公线	370.67	78	6420	0	134.08	不受限	100	成都地调
9710	10kV树桐路	大邑电力调度控制中心	树桐线914开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	441.69	88	7650	0	144.22	不受限	100	成都地调
9711	10kV涌珠二线	温江电力调度控制中心	涌珠二线964开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	436.17	79	7554.5	0	108.09	不受限	100	成都地调
9712	10kV小湾路	彭州电力调度控制中心	小湾线911开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	152.66	76	2644	0	127.28	不受限	100	成都地调
9713	10kV永横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永横线924开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	253.85	77	4396.7	60	115.92	不受限	100	资阳地调
9714	10kV太石线655大馈线	泸川电力调度控制中心	太石线915	太伏	15000	是	254	4399.41	公线	196.9	78	3410.3	0	109.23	不受限	100	泸州地调
9715	10kV兴福路大馈线	金堂电力调度控制中心	兴福路911	福兴	8000+10000	是	540	9353.07	公线	424.71	79	7356	0	126.46	不受限	100	成都地调
9716	10kV东龙线912	乐至电力调度控制中心	10kV东龙线912开关	东山站	40000	否	220	3810.51	公用	191.22	87	3312	0	117.46	不受限	100	资阳地调
9717	10kV南府线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南府线914	城南	10000	是	254	4399.41	公线	196.03	77	3395.2	0	124.33	不受限	100	泸州地调
9718	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	陇云线k105开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	444.57	79	7700	0	128.87	不受限	100	南充地调
9719	10kV桂利线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂利线914开关	桂花站	100000	否	310	5369.36	公线	271.27	88	4698.4	0	134.02	不受限	100	南充地调
9720	10kV玉宝路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉宝路907	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	446.12	89	7726.8	0	114.2	不受限	100	成都地调
9721	10kV河军线	新都电力调度控制中心	河军线919开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	182.91	61	3168	1389	119.53	不受限	100	成都地调
9722	10kV万光线大馈线	武胜电力调度控制中心	万光线954开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	197.98	87	3429	0	117.38	不受限	100	广安地调
9723	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	10kV龙水线967开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	198.04	88	3430.1	0	77.3	不受限	70	巴中地调
9724	10kV中博路	中江电力调度控制中心	中博路917开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	457.2548	79.25	7919.6533	0	75.4905	不受限	50	德阳地调
9725	10kV鹿民线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿民线915开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	239.78	72	4153	1000	69.13	不受限	50	凉山地调
9726	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	10kV桃铁线853	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	195.94	89	3393.7	0	35.76	不受限	30	巴中地调
9727	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南农线856	南江站	90000	否	377	6529.83	公线	338.73	90	5866.8	0	10.05	不受限	9	巴中地调
9728	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	板城六线911开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	400.08	72	6929.3	9560.92	-8841.48	不受限	不可开放	眉山地调
9729	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳西线922开关	梁坪站	63000	是	400	6928.2	公线	424.77	106	7357	0	-1814.44	不受限	不可开放	攀枝花地调
9730	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中宿线923开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	214.13	56	3708.8	4416.73	-2201.92	不受限	不可开放	眉山地调
9731	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁格线961开关	梁坪站	40000	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放	攀枝花地调
9732	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁坪站	40000	否	600	10392.3	公线	694.06	116	12021.2	0	-2668.13	不受限	不可开放	攀枝花地调
9733	10kV何陶二线	丹棱电力调度控制中心	何陶二线943开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	115.47	21	2000	9560.92	-956.09	不受限	不可开放	眉山地调
9734	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁车线971开关	梁坪站	63000	是	250	4330.13	公线	278.2	111	4818.4	0	-1354.3	不受限	不可开放	攀枝花地调
9735	10kV何南二线	丹棱电力调度控制中心	何南二线914开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	402.19	83	6966	8244.56	-8517.91	不受限	不可开放	眉山地调
9736	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰杨线912	兰田	6300	是	285	4936.34	公线	239.27	84	4144.2	0	-195.13	不受限	不可开放	泸州地调
9737	10kV凤建南线	攀枝花电力调度控制中心	凤建南线919开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7058.2	0	-2901.3	不受限	不可开放	攀枝花地调
9738	10kV凤建北线	攀枝花电力调度控制中心	凤建北线975开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-2826.5	不受限	不可开放	攀枝花地调
9739	10kV杨宋线	丹棱电力调度控制中心	杨宋线918开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	230.81	42	3997.7	9560.92	-4953.79	受限	不可开放	眉山地调
9740	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁道线973开关	梁坪站	63000	是	430	7447.82	公线	398.34	93	6899.3	630	-1571.04	不受限	不可开放	攀枝花地调
9741	10kV何谢线	丹棱电力调度控制中心	何谢线917开关	何场站	94500	否	380	6581.79	公线	235.45	62	4078	5888.97	-4043.36	不受限	不可开放	眉山地调
9742	10kV园隧线	攀枝花电力调度控制中心	园隧线978开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	205.84	69	3565.2	2600	-2008.28	不受限	不可开放	攀枝花地调
9743	10kV何石线	丹棱电力调度控制中心	何石线916开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	229.1	42	3968	9560.92	-4924.09	不受限	不可开放	眉山地调
9744	10kV兰轻线958大馈线	泸州电力调度控制中心	兰轻线918开关	兰田	22300	是	379	6564.47	公线	404.91	107	7013	0	-1761.42	不受限	不可开放	泸州地调
9745	10kV桂彭线912	古蔺电力调度控制中心	10kV桂彭线912开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	288.9	94	5003.8	0	-736.02	不受限	不可开放	泸州地调
9746	10kV园龙线	攀枝花电力调度控制中心	园龙线977开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	304.3	101	5270.4	500	-1613.48	不受限	不可开放	攀枝花地调
9747	10kV高瓜线	攀枝花电力调度控制中心	高瓜线972开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	374.41	94	6484.8	0	-942.24	不受限	不可开放	攀枝花地调
9748	10kV杨茶线	丹棱电力调度控制中心	杨茶线916开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	191.52	70	3317.2	4416.73	-3447.1	受限	不可开放	眉山地调
9749	10kV园达线	攀枝花电力调度控制中心	园达线994开关	园林站	40000	否	265	4589.93	公线	348.57	132	6037.2	0	-1906.26	不受限	不可开放	攀枝花地调
9750	10kV板城二线	丹棱电力调度控制中心	板城二线946开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	232.74	42	4031.1	8244.56	-4626.92	不受限	不可开放	眉山地调
9751	10kV木工I回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅰ回919开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	510.69	93	8845.2	9560.92	-9801.29	不受限	不可开放	眉山地调
9752	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	277.69	93	4809.6	0	-652.68	不受限	不可开放	攀枝花地调
9753	10kV板工I回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅰ回943开关	丹棱站	100000	否	483	8365.81	公线	369.05	76	6391.9	8244.56	-7107.23	不受限	不可开放	眉山地调
9754	10kV兰矿线955大馈线	泸州电力调度控制中心	兰矿线915开关	兰田	22500	是	252	4364.77	公线	213.43	85	3696.6	0	-204.78	不受限	不可开放	泸州地调
9755	10kV园箐线	攀枝花电力调度控制中心	园箐线979开关	园林站	40000	是	400	6928.2	公线	386.05	97	6686.4	15260	-16403.84	不受限	不可开放	攀枝花地调
9756	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园珠线951开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	261.58	87	4530.6	6490	-6863.68	不受限	不可开放	攀枝花地调
9757	10kV何茶线	丹棱电力调度控制中心	何茶线924开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	378	68	6547	3671.95	-1614.12	不受限	不可开放	眉山地调
9758	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁航线984开关	梁坪站	63000	是	300	5196.15	公线	238.29	79	4127.2	0	29.72	不受限	不可开放	攀枝花地调
9759	10kV杨凤一线	丹棱电力调度控制中心	杨凤一线922开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	212.86	39	3686.8	9560.92	-5598.98	受限	不可开放	眉山地调
9760	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤川线923开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	269.24	90	4663.3	0	-506.38	不受限	不可开放	攀枝花地调
9761	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤渡线924开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	347.28	116	6014.9	0	-1857.98	不受限	不可开放	攀枝花地调
9762	10kV板工II回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅱ回944开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	378.43	69	6554.4	8244.56	-6194.13	不受限	不可开放	眉山地调
9763	10kV园瓯一线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯一线957开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	281.99	94	4884	0	-727.08	不受限	不可开放	攀枝花地调
9764	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁黑线934开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	434.77	113	7530.3	0	-2195.58	不受限	不可开放	攀枝花地调
9765	10kV杨五线	丹棱电力调度控制中心	杨五线924开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	288.45	52	4995.9	10392.3	-6783.37	受限	不可开放	眉山地调
9766	10kV兰果线956大馈线	泸州电力调度控制中心	兰果线956开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	329.83	116	5712.6	0	-1763.53	不受限	不可开放	泸州地调
9767	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新二线918	古蔺	126000	是	406	7032.13	公线	437.94	108	7585.1	0	-1959.4	不受限	不可开放	泸州地调
9768	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳东线919开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	466.97	117	8087.9	0	-2545.34	不受限	不可开放	攀枝花地调
9769	10kV双檀线	新桥电力调度控制中心	双檀线925开关	双堰站	80160	是	200	3464.1	公线	252.23	126	4368.6	630	-2227.32	不受限	不可开放	达州地调
9770	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	板东一线935开关	丹棱站	100000	否	600	10392.3	公线	499.05	83	8643.6	9560.92	-8851.45	不受限	不可开放	眉山地调
9771	10kV园垭线	攀枝花电力调度控制中心	园垭线958开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	294.13	65	5094.4	3200	-2059.02	不受限	不可开放	攀枝花地调
9772	10kV何陶一线	丹棱电力调度控制中心	何陶一线942开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	124.71	23	2160	9560.92	-3116.09	不受限	不可开放	眉山地调
9773	10kV老箐线	攀枝花电力调度控制中心	老箐线954开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	300.14	75	5198.4	11950	-11605.84	不受限	不可开放	攀枝花地调
9774	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	237.44	79	4112.4	5780	-5735.48	不受限	不可开放	攀枝花地调
9775	10kV炳研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳研北线953开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	356.77	102	6179.3	0	-1329.56	不受限	不可开放	攀枝花地调
9776	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木峨线914开关	木林站	50000	否	315	5455.96	公线	172.03	55	2979.6	3897.11	-1966.35	不受限	不可开放	眉山地调
9777	10kV况游线912	泸州电力调度控制中心	溯清线911开关	况场	21000	否	423	7326.57	公线	229.48	54	3974.6	0	2619.31	受限	不可开放	泸州地调
9778	10kV何凤线	丹棱电力调度控制中心	何凤线915开关	何场站	94500	是	552	9560.92	公线	388.91	70	6736	9560.92	-7692.09	不受限	不可开放	眉山地调
9779	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高建线975开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	268.34	89	4647.6	0	-490.68	不受限	不可开放	攀枝花地调
9780	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中顺线922开关	中隆站	26300	否	210	3637.31	公线	238.75	114	4135.1	3671.95	-3453.47	不受限	不可开放	眉山地调
9781	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老前线971开关	老熊井站	31500	是	250	4330.13	公线	180.72	72	3130.1	1430	-1096	不受限	不可开放	攀枝花地调
9782	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	569.17	59	9858	6000	-2500.42	不受限	不可开放	眉山地调
9783	10kV杨周线	丹棱电力调度控制中心	杨周线926开关	杨场站	40000	否	315	5455.96	公线	74.53	24	1290.9	2598.08	1021.38	受限	不可开放	眉山地调
9784	10kV园牧线	彭山电力调度控制中心	园牧线927开关	园门站	81500	否	423	7326.57	公线	325.29	77	5634.1	27375	-27147.84	不受限	不可开放	眉山地调
9785	10kV双彭二线	彭山电力调度控制中心	双彭二线925开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	303.81	55	5262	13380	-11020.98	不受限	不可开放	眉山地调
9786	10kV双彭一线	彭山电力调度控制中心	双彭一线915开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	196.63	36	3405.6	21400	-17184.58	不受限	不可开放	眉山地调
9787	10kV杨凤二线	丹棱电力调度控制中心	杨凤二线919开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	366.92	66	6355	9560.92	-8267.18	受限	不可开放	眉山地调
9788	10kV况宜线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	况宜线913	况场	21000	是	226	3914.43	公线	200.97	89	3480.8	0	42.19	不受限	不可开放	泸州地调
9789	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅱ回918开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	498.08	90	8626.8	9560.92	-9582.89	不受限	不可开放	眉山地调
9790	10kV彭建二线	彭山电力调度控制中心	彭建二线921开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	440.87	86	7635.9	800	-1369.13	不受限	不可开放	眉山地调
9791	10kV老渡线	攀枝花电力调度控制中心	老渡线952开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	166.74	48	2887.9	2230	-268.16	不受限	不可开放	攀枝花地调
9792	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木王线915开关	木林站	50000	否	275	4763.14	公线	193.44	70	3350.4	3169.65	-2233.22	不受限	不可开放	眉山地调
9793	10kV园金二线	彭山电力调度控制中心	园金二线911开关	园门站	81500	否	495	8573.65	公线	396.26	80	6863.3	15800	-14947.01	不受限	不可开放	眉山地调

9794	10kV板工三线	丹棱电力调度控制中心	板工三线924开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	398.58	72	6903.4	9560.92	-7859.49	不受限	不可开放	眉山地调
9795	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	板东二线923开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	422.02	76	7309.4	9560.92	-8265.49	不受限	不可开放	眉山地调
9796	10kV老营线	攀枝花电力调度控制中心	老营线974开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	200.79	50	3477.6	2860	-795.04	不受限	不可开放	攀枝花地调
9797	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵新线927开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	441.72	87	7650.6	0	-583.83	不受限	不可开放	眉山地调
9798	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中唐线912开关	中隆站	26300	是	210	3637.31	公线	183.08	87	3170.9	4416.73	-4677.78	不受限	不可开放	眉山地调
9799	10kV园溪线	彭山电力调度控制中心	园溪线918开关	园门站	81500	否	600	10392.3	专线	89.56	15	1551.2	48000	-40198.13	不受限	不可开放	眉山地调
9800	10kV双大二线	彭山电力调度控制中心	双大二线944开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	426.91	84	7394	0	-327.23	不受限	不可开放	眉山地调
9801	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木顺线916开关	木林站	50000	否	425	7361.22	专线	473.49	111	8200.8	7361.22	-8936.92	不受限	不可开放	眉山地调
9802	10kV况石线924大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	况场	21000	是	196	3394.82	公线	3.2	1720	20	2300	415.86	受限	不可开放	泸州地调
9803	10kV谢丹线914	古蔺电力调度控制中心	10kV谢丹线914开关	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	243.33	79	4214.4	0	53.38	不受限	不可开放	泸州地调
9804	10kV苗南线	雅安配调电力调度控制中心	苗南线919开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	277.21	46	4801.2	14870	-6556.16	不受限	不可开放	雅安地调
9805	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流化线913开关	流沙坡站	10000	是	287	4970.99	公线	242.17	84	4194.3	0	-217.51	不受限	不可开放	攀枝花地调
9806	10kV板城三线	丹棱电力调度控制中心	板城三线945开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	439.69	80	7615.5	8244.56	-8211.32	不受限	不可开放	眉山地调
9807	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双大一线933开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	406.81	80	7046	800	-779.23	不受限	不可开放	眉山地调
9808	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	板城五线947开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	367.88	67	6371.6	8244.56	-6967.42	不受限	不可开放	眉山地调
9809	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何仁线928开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	323.09	59	5596	6581.97	-3573.14	不受限	不可开放	眉山地调
9810	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园科线928开关	园门站	81500	否	600	10392.3	专线	288.96	48	5004.8	20590	-16241.73	不受限	不可开放	眉山地调
9811	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何南一线913开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	279.62	58	4843	8244.56	-6394.91	不受限	不可开放	眉山地调
9812	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况连线923	况场	10000	是	285	4936.34	公线	419.49	147	7265.5	0	-3316.43	不受限	不可开放	泸州地调
9813	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青氮线943开关	青龙站	100000	否	400	6928.2	公线	371.57	93	6435.6	0	-200.22	不受限	不可开放	眉山地调
9814	10kV灵郊线	彭山电力调度控制中心	灵郊线924开关	灵石站	63000	否	220	3810.51	公线	198.99	90	3446.5	0	-17.04	不受限	不可开放	眉山地调
9815	10kV何南三线	丹棱电力调度控制中心	何南三线925开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	219.63	40	3804	9560.92	-4760.09	不受限	不可开放	眉山地调
9816	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江渎站	6300	是	255	4416.73	公线	112.08	44	1941.2	1600	-7.82	不受限	不可开放	眉山地调
9817	10kV彭云西环	彭山电力调度控制中心	彭云西环919开关	彭溪站	40000	否	510	8833.46	公线	427.86	84	7410.6	9850	-9310.49	不受限	不可开放	眉山地调
9818	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁宏线966开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	399.72	100	6923.1	0	-1380.54	不受限	不可开放	攀枝花地调
9819	10kV杨兴线	丹棱电力调度控制中心	杨兴线923开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	150.64	55	2609	4416.73	-2738.9	受限	不可开放	眉山地调
9820	10kV木仁线	丹棱电力调度控制中心	木仁线917开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	303.19	55	5251.2	3671.95	-318.32	不受限	不可开放	眉山地调
9821	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵永一线919开关	灵石站	81500	否	423	7326.57	公线	148.27	35	2568.1	13500	-9474.19	不受限	不可开放	眉山地调
9822	10kV杨朱线	丹棱电力调度控制中心	杨朱线913开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	80.38	15	1392.2	4070.32	3142.31	受限	不可开放	眉山地调
9823	10kV黄污一线915大馈线专	泸州电力调度控制中心	黄污一线915开关	黄舣	101000	是	463	8019.4	专线	171.56	37	2971.4	0	3444.12	受限	不可开放	泸州地调
9824	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德一线963	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	705.48	144	12218.9	0	-5443.12	不受限	不可开放	泸州地调
9825	10kV板工四线	丹棱电力调度控制中心	板工四线936开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	491.29	89	8509.2	9560.92	-9465.29	不受限	不可开放	眉山地调
9826	10kV青北线	彭山电力调度控制中心	青北线924开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	518.74	104	8984.6	0	-1190.38	不受限	不可开放	眉山地调
9827	10kV青桂线	彭山电力调度控制中心	青桂线931开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	391.4	93	6779	630	-815.09	不受限	不可开放	眉山地调
9828	10kV板城一线	丹棱电力调度控制中心	板城一线934开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	213.74	39	3701.9	6928.2	-2981.36	不受限	不可开放	眉山地调
9829	10kV青同线	彭山电力调度控制中心	青同线917开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	专线	354.06	106	6132.3	0	-910.17	不受限	不可开放	眉山地调
9830	10kV青粮线	彭山电力调度控制中心	青粮线925开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	140.13	33	2427	7100	-2933.09	不受限	不可开放	眉山地调
9831	10kV望镇线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望镇线929手车开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	330.9	82	5731.2	0	597.72	受限	不可开放	泸州地调
9832	10kV彭观线	彭山电力调度控制中心	彭观线923开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	475.33	99	8232.7	1755	-3308.92	不受限	不可开放	眉山地调
9833	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红岔线927开关	红格站	50000	是	200	3464.1	公线	237.88	119	4120	400	-1748.72	受限	不可开放	攀枝花地调
9834	10kV黄污二线923大馈线专	泸州电力调度控制中心	黄污二线923	黄舣	50000	是	406	7032.13	专线	316.63	78	5484.1	0	141.6	受限	不可开放	泸州地调
9835	10kV红质线	盐边电力调度控制中心	红质线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	232.97	88	4035	1250	-1613.06	受限	不可开放	攀枝花地调
9836	10kV喻天竺线914大馈线	泸州电力调度控制中心	喻天竺线914开关	喻寺	10000	是	285	4936.34	公线	339.09	119	5873	0	-1923.93	受限	不可开放	泸州地调
9837	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	279.97	86	4849	0	-345.66	受限	不可开放	攀枝花地调
9838	10kV喻邹线921大馈线	泸州电力调度控制中心	喻邹线921开关	喻寺	50000	是	285	4936.34	公线	316.63	111	5484.1	0	-1535.03	受限	不可开放	泸州地调
9839	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨高线947	杨桥	360000	是	406	7032.13	公线	387.29	95	6707.8	0	-1082.1	不受限	不可开放	泸州地调
9840	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭广二线915开关	彭溪站	40000	是	500	8660.25	公线	438.3	88	7591.3	0	-663.1	不受限	不可开放	眉山地调
9841	10kV喻镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	喻镇线915开关	喻寺	10000	是	252	4364.77	公线	267.93	106	4640.6	0	-1148.78	受限	不可开放	泸州地调
9842	10kV喻雨线923大馈线	泸州电力调度控制中心	喻雨线923开关	喻寺	8000	是	308	5334.72	公线	264.78	86	4586	0	-318.22	不受限	不可开放	泸州地调
9843	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄为线929	黄舣	50000	否	463	8019.4	专线	1.2	1520	17	0	7217.46	受限	不可开放	泸州地调
9844	10kV古德二线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德二线921	古蔺	126000	是	406	7032.13	公线	412.3	102	7141	500	-2015.3	不受限	不可开放	泸州地调
9845	10kV玄柳线915大馈线	泸州电力调度控制中心	玄柳线915开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	178.95	58	3099.4	0	1168.38	受限	不可开放	泸州地调
9846	10kV新警线934大馈线	泸州电力调度控制中心	新警线934开关	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	410.46	51	7109.1	0	4142.3	受限	不可开放	泸州地调
9847	10kV新王线918大馈线	泸州电力调度控制中心	新王新林一线918开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	410.42	101	7108.4	0	-1482.7	不受限	不可开放	泸州地调
9848	10kV红新线	盐边电力调度控制中心	红新线913开关	红格站	40000	是	350	6062.18	公线	300.17	86	5199	160	-509.26	受限	不可开放	攀枝花地调
9849	10kV新图线927大馈线	泸州电力调度控制中心	新图线927开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	676.74	167	11721.2	1410	-7505.5	受限	不可开放	泸州地调
9850	10kV江红线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江红线912开关	江北	40200	否	600	10392.3	公线	633.15	106	10966.1	0	-1613.03	不受限	不可开放	泸州地调
9851	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	10kV南华线915开关	南坪站	100000	否	335	5802.37	公线	348.75	104	6040.4	0	-818.27	受限	不可开放	巴中地调
9852	10kV石丰线914大馈线	泸州电力调度控制中心	石丰线914开关	石桥	5000	是	250	4330.13	公线	365.18	146	6325	0	-2860.9	不受限	不可开放	泸州地调
9853	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安金线956开关	安顺站	12500	否	370	6408.59	公线	271.42	73	4701	3150	-2083.27	受限	不可开放	攀枝花地调
9854	10kV黄酿二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿二线927开关	黄舣	101000	否	463	8019.4	公线	297.07	64	5145.2	250	1822.26	受限	不可开放	泸州地调
9855	10kV黄格线926大馈线	泸州电力调度控制中心	黄格线926开关	黄舣	50000	是	285	4936.34	公线	272.52	96	4720	0	-770.93	受限	不可开放	泸州地调
9856	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线974开关	城南站	31500	否	400	6928.2	公线	367.75	92	6369.5	0	-134.12	受限	不可开放	攀枝花地调
9857	10kV黄分线919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄分线919开关	黄舣	101000	是	285	4936.34	公线	323.33	113	5600	0	-1650.93	不受限	不可开放	泸州地调
9858	10kV冯古线914断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯古线914开关	冯嘴	127000	否	352	6096.82	公线	376.79	107	6526	0	-1038.86	受限	不可开放	泸州地调
9859	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线955开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	323.04	108	5595	0	-1438.08	受限	不可开放	攀枝花地调
9860	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄一线914	城北站	20000	否	300	5196.15	公线	339.03	113	5872	0	-1195.47	受限	不可开放	巴中地调
9861	10kV北秧线	平昌电力调度控制中心	10kV北秧线915	城北站	20000	否	200	3464.1	公线	218.93	109	3791.9	0	-674.21	受限	不可开放	巴中地调
9862	10kV黄泰线962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄泰线962开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	346.2	75	5996.2	0	1221.26	受限	不可开放	泸州地调
9863	10kV棕康线	雅安配调电力调度控制中心	棕康线913开关	棕树坪站	12600	否	275	4763.14	专线	87.17	32	1510	4550	-263.17	不受限	不可开放	雅安地调
9864	10kV苗北线	雅安配调电力调度控制中心	苗北线961开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	243.1	40.5	4210	16640	-8326.16	不受限	不可开放	雅安地调
9865	10kV金纪一线	雅安配调电力调度控制中心	金纪一线921开关	金花站	100000	是	600	10392.3	公线	341.78	57	5919.6	12005	-3691.16	不受限	不可开放	雅安地调
9866	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红宾一线915开关	红格站	40000	否	200	3464.1	公线	236.03	118	4088	0	-970.31	受限	不可开放	攀枝花地调
9867	10kV柏灏线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灏线927开关	柏杨坪	40000	是	306	5300.08	公线	471.08	154	8159.1	0	-3919.04	不受限	不可开放	泸州地调
9868	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻桐线912开关	喻寺	30000	是	285	4936.34	公线	393.07	138	6808	0	-2858.93	不受限	不可开放	泸州地调
9869	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻方线911开关	喻寺	50000	是	252	4364.77	公线	176.79	70	3062	0	429.82	受限	不可开放	泸州地调
9870	10kV古汪线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古汪线922开关	古蔺	126000	否	300	5196.15	专线	281.06	94	4868	0	-191.47	不受限	不可开放	泸州地调
9871	10kV鱼小线622大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼小线622	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	260.99	80	4520.3	0	-3.11	不受限	不可开放	泸州地调
9872	10kV和团线	盐边电力调度控制中心	和团线914开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	192.68	88	3337.2	0	-288.79	受限	不可开放	攀枝花地调
9873	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼水线612	鱼塘	16000	否	254	4399.41	专线	274.6	108	4756	0	-796.53	不受限	不可开放	泸州地调
9874	10kV新木线	盐边电力调度控制中心	新木线956开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	224.04	75	3880.4	400	-123.48	受限	不可开放	攀枝花地调
9875	10kV黄安线917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄安线917开关	黄舣	101000	是	379	6564.47	公线	182.46	48	3160.2	0	2091.38	受限	不可开放	泸州地调
9876	10kV走永线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	走永线915开关	走马	91000	是	308	5334.72	公线	480	156	8310	0	-4042.22	不受限	不可开放	泸州地调
9877	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡药线917	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	501.32	119	8682.8	0	-2821.54	不受限	不可开放	泸州地调
9878	10kV走象线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	走象线914开关	走马	91000	是	300	5196.15	公线	359.82	120	6230	0	-2073.08	不受限	不可开放	泸州地调
9879	10kV胡镇线653大溃线	泸州电力调度控制中心	胡镇线653	胡市	10000	是	285	4936.34	公线	482.08	169	8349.6	0	-4400.53	不受限	不可开放	泸州地调
9880	10kV林物线	南江电力调度控制中心	10kV林物线854	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	211.91	106	3670.3	0	-552.61	受限	不可开放	巴中地调
9881	10kV走九线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	走象线914开关	走马	91000	是	308	5334.72	公线	342.12	111	5925.6	0	-1657.82	不受限	不可开放	泸州地调
9882	10kV大金线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	大金线911	大村	10000	是	308	5334.72	公线	409.55	133	7650	0	-3382.22	不受限	不可开放	泸州地调
9883	10kV棕洞线	雅安配调电力调度控制中心	棕洞线912开关	棕树坪站	9000	是	380	6581.79	公线	277.7	73	4810	8410	-3144.57	不受限	不可开放	雅安地调
9884	10kV杨金线932大馈线	泸州电力调度控制中心	杨金线932	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	68.2	13	1181.3	0	6093.32	受限	不可开放	泸州地调
9885	10kV大西线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大西线913开关	大树	10000	否	194	3360.18	公线	329.45	170	5706	0	-2681.84	不受限	不可开放	泸州地调
9886	10kV鱼新一线919大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新一线919	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	628.84	143	10891.5	0	-4780.83	不受限	不可开放	泸州地调
9887	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新二线961	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	523.91	95	9074.1	0	-1425.36	不受限	不可开放	泸州地调
9888	10kV鱼颂二线946大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂二线946	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	302.95	55	5247.1	0	2401.64	受限	不可开放	泸州地调
9889	10kV正双线	南江电力调度控制中心	10kV正双线953	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	208.06	104	3603.6	0	-485.91	受限	不可开放	巴中地调
9890	10kV杨翠线941	泸州电力调度控制中心	杨翠线941	杨桥	180000	是	406	7032.13	公线	6.72	2	116.4	0	5509.3	受限	不可开放	泸州地调
9891	10kV邹石线633大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹石线911开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	253.3	82	4387.2	0	-119.42	不受限	不可开放	泸州地调
9892	10kV城乌线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	40200	是	414	7170.69	公线	369.8	89	6405	0	-668.45	不受限	不可开放	泸州地调
9893	10kV杨滨二线943大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨二线943	杨桥	180000	是	463	8019.4	公线	286.84	62	4968	0	1447.52	受限	不可开放	泸州地调
9894	10kV玄镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	玄镇线914	玄滩	40000	是	326	5646.49	公线	81.43	25	1410.4	0	3106.79	受限	不可开放	泸州地调
9895	10kV叙环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	叙环线921开关	叙永	120000	是	400	6928.2	公线	335.97	84	5819	0	-276.44	不受限	不可开放	泸州地调
9896	10kV玄太线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玄太线916开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	294.98	96	5109	0	-841.22	受限	不可开放	泸州地调
9897	10kV玄钢线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄滩	40000	是	285	4936.34	公线	363.68	128	6299	0	-2349.93	不受限	不可开放	泸州地调
9898	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹街线924开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	342.86	111	5938.4	0	-1670.62	不受限	不可开放	泸州地调
9899	10kV兴普线913大馈线	叙永电力调度控制中心	兴普线914	永兴	6300	否	280	4849.74	公线	279.08	100	4833.6	0	-468.83	不受限	不可开放	泸州地调
9900	10kV通东线	通江电力调度控制中心	10kV通东线855	通江站	90000	否	400	6928.2	公线	484.3	121	8388	0	-2152.62	受限	不可开放	巴中地调
9901	10kV西远线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	西双线923开关	西湖	63000	否	300	5196.15	专线	398.38	133	6900	0	-2223.47	不受限	不可开放	泸州地调
9902	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西业线914开关	西湖	91500	是	162	2805.92	公线	223.52	138	3871.3	0	-1626.56	不受限	不可开放	泸州地调
9903	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新政线919开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	398.38	98	6900	1410	-2684.3	受限	不可开放	泸州地调
9904	10kV狐地二线918断路器间	泸州电力调度控制中心	狐地二线918开关	狐狸坡	81000	否	161	2788.6	公线	291.04	181	5040.8	0	-2531.06	不受限	不可开放	泸州地调
9905	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水钻线912	水尾	6300	否	252	4364.77	公线	436.71	173	7563.8	0	-3635.51	不受限	不可开放	泸州地调
9906	10kV水鱼线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水鱼线911	水尾	6300	否	134	2320.95	公线	247.21	184	4281.6	0	-2192.75	不受限	不可开放	泸州地调
9907	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水双线923	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	402.01	144	6962.8	0	-2598.03	不受限	不可开放	泸州地调
9908	10kV新区线	雅安配调电力调度控制中心	新区线914开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	78.79	21	1364.7	3100	2823.61	受限	不可开放	雅安地调
9909	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水沙线914	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	277.88	99	4812.8	0	-933.01	不受限	不可开放	泸州地调
9910	10kV水龙线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水龙线913	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	307.56	110	5326.9	0	-1447.11	不受限	不可开放	泸州地调
9911	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新阳线932开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	328.76	81	5694.2	0	-68.5	受限	不可开放	泸州地调
9912	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	10kV平铁线956	平溪站	8000	否	192	3325.54	专线	191.21	100	3311.7	0	-318.71	受限	不可开放	巴中地调
9913	10kV水高线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水潦	6400	是	194	3360.18	公线	153.16	79	2652.8	0	35.34	不受限	不可开放	泸州地调
9914	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新雅线963开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	336.14	83	5822	0	-196.3	不受限	不可开放	泸州地调
9915	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐风线925开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	公线	342.86	152	5938.4	0	-2431	不受限	不可开放	泸州地调
9916	10kV水岔线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水岔线912	水潦	6300	是	280	4849.74	公线	233.75	83	4048.6	0	-168.81	不受限	不可开放	泸州地调
9917	10kV水坝线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水坝线913	水潦	6300	是	252	4364.77	公线	306.09	121	5301.5	0	-1809.68	不受限	不可开放	泸州地调
9918	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新西新裕线917开关	新房子	141000	是	812	14064.25	公线	410.46	51	7109.1	0	4142.3	受限	不可开放	泸州地调
9919	10kV石观线912大馈线	叙永电力调度控制中心	石观线912	观兴	12600	是	252	4364.77	公线	349.1	139	6046.4	0	-2554.58	不受限	不可开放	泸州地调
9920	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	山湾线917	后山	31500	是	162	2805.92	公线	249.05	154	4313.6	0	-2068.86	不受限	不可开放	泸州地调
9921	10kV园马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	园马线921	椒园	16300	是	308	5334.72	公线	240.98	78	4173.8	0	93.98	不受限	不可开放	泸州地调
9922	10kV山力线924大馈线	叙永电力调度控制中心	山力线924	后山	31500	是	280	4849.74	公线	235.3	84	4075.4	0	-195.61	不受限	不可开放	泸州地调
9923	10kV新天线647大馈线	泸州电力调度控制中心	新天线916开关	新房子	141000	否	463	8019.4	公线	322.96	70	5593.7	0	1623.76	受限	不可开放	泸州地调
9924	10kV河口线	通江电力调度控制中心	10kV河口线852	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	217.21	90	3762	0	-20.77	受限	不可开放	巴中地调
9925	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	山村线918开关	后山	64000	否	271	4693.86	公线	591.85	218	10250.9	0	-6026.43	不受限	不可开放	泸州地调
9926	10kV新泰线664大馈线	泸州电力调度控制中心	新泰线924	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	431.01	93	7465.1	0	-1049.58	受限	不可开放	泸州地调
9927	10kV新森线937大馈线	泸州电力调度控制中心	新森线937开关	新房子	141000	否	406	7032.13	公线	118.14	29	2046.2	0	4282.72	受限	不可开放	泸州地调
9928	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	10kV高新一线912	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	399.02	122	6911	0	-1797.98	受限	不可开放	巴中地调
9929	10kV摩街线916	叙永电力调度控制中心	摩街线916开关	摩尼	32500	否	150	2598.08	公线	153.18	102	2653.1	0	-314.83	不受限	不可开放	泸州地调
9930	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯游线911开关	冯嘴	63000	是	285	4936.34	公线	402.9	141	6978.2	2050	-5079.13	受限	不可开放	泸州地调
9931	10kV园里线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	园里线913	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	258.08	86	4470	0	-313.08	不受限	不可开放	泸州地调

9932	10kV摩安线915大馈线	叙永电力调度控制中心	摩安线915	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	428.49	153	7421.5	0	-3541.71	不受限	不可开放	泸州地调
9933	10kV新南新连线926大馈线	泸州电力调度控制中心	新南新连线926开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	226.21	56	3917.9	0	1707.8	受限	不可开放	泸州地调
9934	10kV马麦线915大馈线	叙永电力调度控制中心	马麦线915	马岭	10000	是	162	2805.92	公线	342.92	212	5939.3	0	-3694.56	不受限	不可开放	泸州地调
9935	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马街线912	马岭	10000	否	194	3360.18	公线	390.5	201	6763.5	0	-3739.34	不受限	不可开放	泸州地调
9936	10kV新龙线931大馈线	泸州电力调度控制中心	新龙线931开关	新房子	160000	是	406	7032.13	公线	460.19	113	7970.5	600	-2944.8	受限	不可开放	泸州地调
9937	10kV沙梁线	通江电力调度控制中心	10kV沙梁线913	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	275.83	100	4777.4	0	-490.57	受限	不可开放	巴中地调
9938	10kV马高线916大馈线	叙永电力调度控制中心	马高线916	马岭	10000	否	252	4364.77	公线	236.19	94	4090.8	0	-162.51	不受限	不可开放	泸州地调
9939	10kV新林二线935大馈线	泸州电力调度控制中心	新林二线935开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	523.91	113	9074.1	0	-2658.58	受限	不可开放	泸州地调
9940	10kV冯医一线916	泸州电力调度控制中心	10kV冯医一线916开关	冯嘴	127000	否	600	10392.3	专线	536.42	89	9290.8	0	62.27	受限	不可开放	泸州地调
9941	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	园观线915	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	343.28	114	5945.6	0	-1788.68	不受限	不可开放	泸州地调
9942	10kV至龙线	通江电力调度控制中心	10kV至龙线952	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	219.86	92	3808	0	-66.77	受限	不可开放	巴中地调
9943	10kV两磨线924大馈线	叙永电力调度控制中心	两磨线924	两河	20000	是	200	3464.1	公线	201.13	101	3483.5	0	-712.22	不受限	不可开放	泸州地调
9944	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新乐线928	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	427.39	81	7402.4	0	781.54	受限	不可开放	泸州地调
9945	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	乐两线925	两河	10000	是	194	3360.18	公线	255.51	132	4425.4	0	-1737.26	不受限	不可开放	泸州地调
9946	10kV平望线	通江电力调度控制中心	10kV平望线955	平溪站	8000	否	240	4156.92	公线	231.51	96	4009.7	0	-268.47	受限	不可开放	巴中地调
9947	10kV诺东线	通江电力调度控制中心	10kV诺东线928	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	412.51	103	7144.7	0	-909.32	受限	不可开放	巴中地调
9948	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新江线938开关	新房子	160000	否	254	4399.41	公线	271.71	107	4706	0	-746.53	不受限	不可开放	泸州地调
9949	10kV江天线914大馈线	叙永电力调度控制中心	江天线914开关	江门	12600	否	194	3360.18	公线	208.23	107	3606.6	0	-582.44	不受限	不可开放	泸州地调
9950	10kV江街线915大馈线	叙永电力调度控制中心	江街线915开关	江门	12600	否	280	4849.74	公线	263.28	94	4560	0	-195.23	不受限	不可开放	泸州地调
9951	10kV新河线933大馈线	泸州电力调度控制中心	新河线933开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	140.65	30	2436	0	3979.52	受限	不可开放	泸州地调
9952	10kV红砖线635大馈线专线	叙永电力调度控制中心	10kV红砖线924开关	红梁子	20000	否	194	3360.18	专线	310.36	160	5375.4	0	-2351.24	不受限	不可开放	泸州地调
9953	10kV谢水线912	古蔺电力调度控制中心	谢水线912	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	445.3	145	7870	30	-3602.22	不受限	不可开放	泸州地调
9954	10kV城屏线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城郊	20000	否	308	5334.72	公线	368.71	120	6386	0	-1584.75	不受限	不可开放	泸州地调
9955	10kV新关线	雅安配调电力调度控制中心	新关线923开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	137.11	36	2374.7	26685	-20761.39	受限	不可开放	雅安地调
9956	10kV红猪线914大馈线	叙永电力调度控制中心	红猪线914	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	290.49	115	5031.2	0	-1539.38	不受限	不可开放	泸州地调
9957	10kV红石线912大馈线	叙永电力调度控制中心	红石线912	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	779.76	309	13505.4	0	-10013.58	不受限	不可开放	泸州地调
9958	10kV红龙线925大馈线	叙永电力调度控制中心	红龙线925	红梁子	20000	是	252	4364.77	公线	376.79	150	6526	0	-3034.18	不受限	不可开放	泸州地调
9959	10kV红环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红环线921开关	红梁子	30200	是	308	5334.72	公线	256.51	83	4442.7	0	-174.92	不受限	不可开放	泸州地调
9960	10kV新灯新文线929大馈线	泸州电力调度控制中心	新灯新文线929开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	199.72	25	3459.2	0	7792.2	受限	不可开放	泸州地调
9961	10kV红城线916大馈线	叙永电力调度控制中心	红城线916	红梁子	10000	是	300	5196.15	公线	406.99	136	7049.1	0	-2892.18	不受限	不可开放	泸州地调
9962	10kV观奇线914大馈线	叙永电力调度控制中心	观奇线914	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	241.04	86	4174.8	0	-295.01	不受限	不可开放	泸州地调
9963	10kV新春线939大馈线	泸州电力调度控制中心	新春线939开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公线	427.39	81	7402.4	0	781.54	受限	不可开放	泸州地调
9964	10kV平五一线	巴州电力调度控制中心	10kV平五一线952	平昌站	120000	否	200	3464.1	公线	353.36	177	6120.2	0	-3002.51	受限	不可开放	巴中地调
9965	10kV家秦Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅰ回951	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	268.64	134	4652.8	0	-1535.11	受限	不可开放	巴中地调
9966	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观街线911	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	255.06	91	4417.6	0	-537.81	不受限	不可开放	泸州地调
9967	10kV新城线691大馈线	泸州电力调度控制中心	新城线982	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	488.67	120	8463.7	0	-2838	受限	不可开放	泸州地调
9968	10kV冯学线915大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯学线915开关	冯嘴	127000	否	406	7032.13	公线	431.01	106	7465.1	0	-1136.18	受限	不可开放	泸州地调
9969	10kV谢庙线913	古蔺电力调度控制中心	谢庙线913	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	254.07	82	4400.5	0	-132.72	不受限	不可开放	泸州地调
9970	10kV新滨线962大馈线	泸州电力调度控制中心	新滨线962开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	338.38	83	5860.7	6550	-6785	不受限	不可开放	泸州地调
9971	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	10000	是	280	4849.74	公线	308.65	110	5345.9	0	-1466.11	不受限	不可开放	泸州地调
9972	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	10kV玉金线923开关	玉山站	16300	否	220	3810.51	公线	299.01	136	5178.9	0	-1749.44	受限	不可开放	巴中地调
9973	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大东线912开关	大树	10000	是	194	3360.18	公线	245.29	126	4248.5	0	-1560.36	不受限	不可开放	泸州地调
9974	10kV石元线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石元线913开关	石桥	30000	是	252	4364.77	公线	223.52	89	3871.3	630	-1009.48	受限	不可开放	泸州地调
9975	10kV香火线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	香火线914开关	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	252.99	129	4381.7	0	-1665.84	不受限	不可开放	泸州地调
9976	10kV杨辉二线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉二线925	杨家坝站	100000	否	170	2944.49	公线	256.11	151	4435.9	0	-1785.86	受限	不可开放	巴中地调
9977	10kV石太线912大馈线	泸州电力调度控制中心	石太线912开关	石桥	5000	是	379	6564.47	公线	418.13	110	7242	0	-1990.42	不受限	不可开放	泸州地调
9978	10kV渔店线	巴州电力调度控制中心	10kV渔店线955	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	221.62	111	3838.4	0	-720.71	受限	不可开放	巴中地调
9979	10kV天江线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天江线911开关	天池	10500	是	280	4849.74	公线	236.74	85	4100.3	0	-220.51	不受限	不可开放	泸州地调
9980	10kV渔和线	巴州电力调度控制中心	10kV渔和线953	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	233.35	117	4041.6	0	-923.91	受限	不可开放	巴中地调
9981	10kV石矿线916大馈线	泸州电力调度控制中心	石矿线623开关	石桥	5000	是	285	4936.34	公线	279.29	98	4837.3	1000	-1888.23	不受限	不可开放	泸州地调
9982	10kV天兴线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天兴线913	天池	10000	是	162	2805.92	公线	162.33	100	2811.6	0	-566.86	不受限	不可开放	泸州地调
9983	10kV天太线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天太线914	天池	10000	是	379	6564.47	公线	400.52	106	6937	0	-1685.42	不受限	不可开放	泸州地调
9984	10kV铁朱线	通江电力调度控制中心	10kV铁朱线955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	296.67	90	5138.4	0	-25.38	受限	不可开放	巴中地调
9985	10kV石大线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	石大线912	石龙	10000	是	196	3394.82	公线	64.72	33	1121	630	964.86	受限	不可开放	泸州地调
9986	10kV香黄线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	香黄线912	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	230.72	118	3996	0	-1280.14	受限	不可开放	泸州地调
9987	10kV车两线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV车两线922开关	两河	10000	是	280	4849.74	公线	263.68	94	4567	0	-687.21	不受限	不可开放	泸州地调
9988	10kV永苏二线	眉山电力调度控制中心	永苏二线923开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	93.12	20	1612.88	0	-1074.47	不受限	不可开放	眉山地调
9989	10kV茜为线938	泸州电力调度控制中心	茜为线938	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	189.28	41	3278.4	0	3939.06	受限	不可开放	泸州地调
9990	10kV家乐线	巴州电力调度控制中心	10kV家乐线964	谢家站	100000	否	200	3464.1	公线	268.64	134	4652.8	0	-1535.11	受限	不可开放	巴中地调
9991	10kV茜水线933大馈线	泸州电力调度控制中心	茜水线933开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	331.09	39	5734.4	0	5932.7	受限	不可开放	泸州地调
9992	10kV香桂线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	香桂线913	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	193.46	99	3390	0	-674.14	不受限	不可开放	泸州地调
9993	10kV金纪二线	雅安配调电力调度控制中心	金纪二线922开关	金花站	100000	是	600	10392.3	公线	250.81	42	4344	13140	-4826.16	不受限	不可开放	雅安地调
9994	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	10kV清红线952	清江站	16300	否	170	2944.49	公线	175.79	103	3044.6	0	-394.56	受限	不可开放	巴中地调
9995	10kV甘高四线	眉山电力调度控制中心	甘高四线974开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	448.33	93	7765.1	0	-1086.32	不受限	不可开放	眉山地调
9996	10kV茜盘线926	泸州电力调度控制中心	茜盘线926开关	茜草坝	101000	是	463	8019.4	公线	44.98	10	779.1	0	5636.42	受限	不可开放	泸州地调
9997	10kV茜莱线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜莱线919开关	茜草坝	101000	是	379	6564.47	公线	132.75	35	2299.2	3130	-177.62	受限	不可开放	泸州地调
9998	10kV圣江一线	眉山电力调度控制中心	圣江一线921开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	528.78	96	9158.5	0	-1537.48	不受限	不可开放	眉山地调
9999	10kV圣江二线	眉山电力调度控制中心	圣江二线922开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	366.61	66	6349.87	0	-3577.28	不受限	不可开放	眉山地调
10000	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜黄线913	茜草坝	40000	是	285	4936.34	公线	488.68	171	8464	0	-4514.93	不受限	不可开放	泸州地调
10001	10kV庄明二线	眉山电力调度控制中心	庄明二线921开关	明星开闭所	0	是	445	7707.63	公线	421.63	95	7302.7	0	-1136.6	不受限	不可开放	眉山地调
10002	10kV茜桂茜沙线929大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桂茜沙线929开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	349.61	42	6055.3	0	5611.8	受限	不可开放	泸州地调
10003	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德一线913开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	140.3	35	2430	0	3898.92	受限	不可开放	泸州地调
10004	10kV田土线915	古蔺电力调度控制中心	田土线915	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	252	82	4364.7	0	-96.92	不受限	不可开放	泸州地调
10005	10kV茜船线923	泸州电力调度控制中心	茜船线923	茜草坝	40000	否	326	5646.49	公线	59.98	18	1038.8	12500	-8456.96	受限	不可开放	泸州地调
10006	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思南二线944开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	325.52	66	5638	7850	-6629.08	不受限	不可开放	眉山地调
10007	10kV恩园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅱ回949	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	463.58	123	8029.2	0	-2152.35	受限	不可开放	巴中地调
10008	10kV恩园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅰ回959	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	473.58	126	8202.4	0	-2325.55	受限	不可开放	巴中地调
10009	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福相线925开关	福盛	150000	否	300	5196.15	公线	105.08	35	1820.04	0	-5084.06	不受限	不可开放	眉山地调
10010	10kV恩曾Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩曾Ⅱ回956	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	593.79	198	10284.4	0	-5607.87	受限	不可开放	巴中地调
10011	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭二线946	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	291.64	36	5051.2	0	7419.57	受限	不可开放	泸州地调
10012	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德二线924开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	193.07	48	3344	0	2984.92	受限	不可开放	泸州地调
10013	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相牛线912开关	相东站	20000	是	482	8348.48	公线	454.85	94	7878	0	-1199.22	不受限	不可开放	眉山地调
10014	10kV齐陶线660大馈线	泸州电力调度控制中心	齐陶线961开关	齐家	127000	是	406	7032.13	公线	3.3	1730	20	0	5625.7	受限	不可开放	泸州地调
10015	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松民二线921开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	553.03	115	9578.4	0	-2064.77	不受限	不可开放	眉山地调
10016	10kV齐色一线661大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色一线962开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	1	1500	20	0	6415.52	受限	不可开放	泸州地调
10017	10kV田水线961	古蔺电力调度控制中心	田水线961	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	398.44	129	6901	0	-2633.22	不受限	不可开放	泸州地调
10018	10kV大围线	雅安配调电力调度控制中心	大围线914开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	63.26	17	1095.6	5865	58.61	不受限	不可开放	雅安地调
10019	10kV安海线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	安海线929开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	446.48	112	7733	0	-2190.44	不受限	不可开放	泸州地调
10020	10kV齐龙线654大馈线	泸州电力调度控制中心	齐龙线914	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	578.97	125	10027.7	0	-3612.18	不受限	不可开放	泸州地调
10021	10kV峰河线913大馈线	泸州电力调度控制中心	峰河线913	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	251.68	47	4359.1	0	4058.66	受限	不可开放	泸州地调
10022	10kV田石线919	古蔺电力调度控制中心	田石线919	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	265.82	86	4604	0	-336.22	不受限	不可开放	泸州地调
10023	10kV齐科一线664大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动一线965开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	95.52	21	1654.4	0	4761.12	受限	不可开放	泸州地调
10024	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘水二线962开关	甘眉	180000	是	380	6581.79	公线	160.4	42	2778.21	4160	-7209.47	不受限	不可开放	眉山地调
10025	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘高三线973开关	甘眉	180000	是	350	6062.18	公线	349.32	100	6050.3	0	-1200.56	不受限	不可开放	眉山地调
10026	10kV田彭线918	古蔺电力调度控制中心	田彭线918	沙田	100000	是	306	5300.08	公线	334.35	109	5791	0	-1550.94	不受限	不可开放	泸州地调
10027	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多星线938开关	多悦站	30000	否	300	5196.15	公线	163.34	54	2829.13	2340	-3157.17	不受限	不可开放	眉山地调
10028	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV玉交线856	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	273.21	124	4732	0	-1302.54	受限	不可开放	巴中地调
10029	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东化线911开关	东馆站	81500	是	380	6581.79	公线	301.56	79	5223	1825	-1782.57	不受限	不可开放	眉山地调
10030	10kV齐建线675大馈线	泸州电力调度控制中心	齐建线925	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	363.6	79	6297.5	2850	-2731.98	受限	不可开放	泸州地调
10031	10kV玉丰线	巴州电力调度控制中心	10kV玉丰线851	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	359.71	164	6230.2	0	-2800.74	受限	不可开放	巴中地调
10032	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多尚线931开关	多悦站	30000	是	380	6581.79	公线	338.25	89	5858.5	315	-908.07	不受限	不可开放	眉山地调
10033	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘水一线961开关	甘眉	180000	否	482	8348.48	专线	31.64	6	548.02	0	-2655.37	不受限	不可开放	眉山地调
10034	10kV齐带一线667大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带一线968开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	578.2	125	10014.4	960	-3756.94	受限	不可开放	泸州地调
10035	10kV双镇线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	双镇线915	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	426.56	138	7388	315	-3435.22	不受限	不可开放	泸州地调
10036	10kV玉滨I回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅰ回	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	303.45	138	5255.8	0	-1826.34	受限	不可开放	巴中地调
10037	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平禾一线962开关	平春	180000	否	482	8348.48	专线	388.68	81	6731.9	3750	-2968.27	不受限	不可开放	眉山地调
10038	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带二线941开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	84.99	18	1472	10290	-4544.54	受限	不可开放	泸州地调
10039	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平苏一线965开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	52.56	11	910.4	8650	-2046.77	不受限	不可开放	眉山地调
10040	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平湖二线961开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	380.02	79	6582	0	96.78	不受限	不可开放	眉山地调
10041	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐春线963开关	齐家	127000	是	463	8019.4	公线	591.5	128	10244.8	0	-3829.28	受限	不可开放	泸州地调
10042	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐安线911	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	249.15	87	4315.2	0	-366.13	受限	不可开放	泸州地调
10043	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘高二线964	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	461.25	96	7988.9	0	-1310.12	不受限	不可开放	眉山地调
10044	10kV温园线	大英电力调度控制中心	温园线914开关	温家坪	80000	否	553	9578.24	公线	253.37	46	4388.4	6780	-2547.98	不受限	不可开放	遂宁地调
10045	10kV洞矿线636大馈线	泸州电力调度控制中心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	196.03	69	3395.2	0	553.87	受限	不可开放	泸州地调
10046	10kV金南线	雅安配调电力调度控制中心	金南线917开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	152.36	25	2638.8	11050	-2736.16	不受限	不可开放	雅安地调
10047	10kV莱双线	大英电力调度控制中心	莱双线925开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	253.56	63	4391.6	12000	-10849.04	不受限	不可开放	遂宁地调
10048	10kV科龙一线（龙亭侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	445.95	90	7723.8	3700	-4564.88	不受限	不可开放	眉山地调
10049	10kV科龙一线（科工园侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	482.12	97	8350.56	13440	-15592.38	不受限	不可开放	眉山地调
10050	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗镇线912开关	毗卢	15000	是	326	5646.49	公线	3.6	1760	21	0	4517.19	受限	不可开放	泸州地调
10051	10kV青魁线	大英电力调度控制中心	青魁线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	403.23	73	6984	650	28.59	不受限	不可开放	遂宁地调
10052	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗杨线913开关	毗卢	38000	是	161	2788.6	公线	111.32	69	1928.1	0	302.78	受限	不可开放	泸州地调
10053	10kV莱寸线	大英电力调度控制中心	莱寸线913开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	165.53	83	2867	0	-95.72	不受限	不可开放	遂宁地调
10054	10kV福童线	眉山电力调度控制中心	福童线927开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	230.81	48	3997.6	4000	-483.97	不受限	不可开放	眉山地调
10055	10kV铝修线	眉山电力调度控制中心	铝修线923开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	352.67	83	6108.3	0	-247.04	不受限	不可开放	眉山地调
10056	10kV铝象一线	眉山电力调度控制中心	铝象一线912开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	188.44	44	3263.87	2595	-5137.04	不受限	不可开放	眉山地调
10057	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多郑线934开关	多悦站	30000	否	380	6581.79	公线	163.34	43	2829.13	6550	-7388.39	不受限	不可开放	眉山地调
10058	10kV毗井线911大馈线	泸州电力调度控制中心	毗井线911开关	毗卢	5000	否	252	4364.77	专线	238.24	95	4126.4	2050	-2248.11	受限	不可开放	泸州地调
10059	10kV洞火线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞火线915	石洞	50000	否	100	1732.05	专线	376.61	377	6522.8	0	-4963.96	不受限	不可开放	泸州地调
10060	10kV双坪线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	双坪线913	双沙	16300	是	162	2805.92	公线	253.35	156	4388.1	0	-2143.36	不受限	不可开放	泸州地调
10061	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多山线933开关	多悦站	30000	是	255	4416.73	公线	118.43	46	2051.27	0	-4252.32	不受限	不可开放	眉山地调
10062	10kV天保线	大英电力调度控制中心	天保线925开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	231.59	65	4011.2	1615	-707.18	不受限	不可开放	遂宁地调
10063	10kV回金线	大英电力调度控制中心	回金线923开关	回马	80000	是	400	6928.2	公线	323.33	81	5600	0	-57.44	不受限	不可开放	遂宁地调
10064	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永镇线912开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	393.2	82	6810.2	800	-931.42	受限	不可开放	眉山地调
10065	10kV弥分弥白线913断路器	泸州电力调度控制中心	弥分弥白线913开关	弥陀	18200	是	664	11500.82	公线	469.52	71	8132.1	0	1068.56	受限	不可开放	泸州地调
10066	10kV隆石线	大英电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	248.8	62	4309.3	3000	-1766.74	不受限	不可开放	遂宁地调
10067	10kV莱魁线	大英电力调度控制中心	莱魁线922开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	516.3	93	8942.4	900	-2179.81	不受限	不可开放	遂宁地调
10068	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思山二线934开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	330.18	67	5718.8	6770	-5629.88	不受限	不可开放	眉山地调
10069	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸移线929	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	358.66	88	6212	0	-586.3	不受限	不可开放	泸州地调

10070	10kV洞甫线643大馈线	泸州电力调度控制中心	洞甫线643	石洞	50000	是	406	7032.13	公线	228.08	56	3950.4	0	1675.3	受限	不可开放	泸州地调
10071	10kV青新线	大英电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	535.57	97	9276	0	-1613.41	不受限	不可开放	遂宁地调
10072	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线911开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	368.96	77	6390.4	7300	-6176.77	受限	不可开放	眉山地调
10073	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	448.96	79	7776	0	52.87	不受限	不可开放	遂宁地调
10074	10kV莱府线	大英电力调度控制中心	莱府线919开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	451.92	82	7827.3	0	-164.71	不受限	不可开放	遂宁地调
10075	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思崇线946开关	思蒙站	80000	是	390	6755	公线	339.84	87	5886.1	7030	-7512.1	不受限	不可开放	眉山地调
10076	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	329.45	81	5706	1250	-1330.3	受限	不可开放	泸州地调
10077	10kV洞潮线645大馈线	泸州电力调度控制中心	洞潮线645	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	314.95	83	5454.9	0	-203.32	不受限	不可开放	泸州地调
10078	10kV龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线922开关	龙亭站	40000	是	550	9526.28	公线	477.23	87	8265.6	0	-644.58	不受限	不可开放	眉山地调
10079	10kV金大线	眉山电力调度控制中心	金大线928开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	420.21	99	7278.1	0	-1416.84	不受限	不可开放	眉山地调
10080	10kV青狮线	大英电力调度控制中心	青狮线962开关	青龙坡	82000	是	400	6928.2	公线	295.15	74	5112	2615	-2184.44	不受限	不可开放	遂宁地调
10081	10kV平乐二线924	眉山电力调度控制中心	平乐二线924开关	平春	180000	是	390	6755	公线	316.19	81	5476.4	630	-702.4	不受限	不可开放	眉山地调
10082	10kV青体线	大英电力调度控制中心	青体线961开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	514.43	93	8910	0	-1247.41	不受限	不可开放	遂宁地调
10083	10kV电业局Ⅰ线619大馈线	泸州电力调度控制中心	电业局Ⅰ619	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	324.13	80	5614	0	11.7	不受限	不可开放	泸州地调
10084	10kV温石线	大英电力调度控制中心	温石线918开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	277.34	53	4803.6	5000	-2598.27	不受限	不可开放	遂宁地调
10085	10kV尚东一线	眉山电力调度控制中心	尚东一线915开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	442.98	92	7672.4	3095	-4088.62	不受限	不可开放	眉山地调
10086	10kV回窑线	大英电力调度控制中心	回窑线912开关	回马	80000	是	465	8054.04	公线	701.85	151	12156	0	-5712.77	不受限	不可开放	遂宁地调
10087	10kV科旭一线	眉山电力调度控制中心	科旭一线913开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	332.81	78	5764.43	9445	-12392.54	不受限	不可开放	眉山地调
10088	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸向线938开关	泸北	121500	否	406	7032.13	公线	3.5	1750	21	0	6328.92	受限	不可开放	泸州地调
10089	10kV城镇线666大馈线	泸州电力调度控制中心	城镇线929	城东	50000	是	362	6270.02	公线	64.96	18	1125.1	13900	-10009.08	不受限	不可开放	泸州地调
10090	10kV青高线	大英电力调度控制中心	青高线925开关	青龙坡	80000	是	240	4156.92	公线	158.66	66	2748	2460	-1882.46	不受限	不可开放	遂宁地调
10091	10kV科旭二线	眉山电力调度控制中心	科旭二线979开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	358.87	72	6215.6	2015	-1371.68	不受限	不可开放	眉山地调
10092	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙学线921开关	龙马	100000	是	540	9353.07	公线	427.86	79	7410.5	0	71.96	不受限	不可开放	遂宁地调
10093	10kV科田线	眉山电力调度控制中心	科田线915开关	科工园站	100000	否	423	7326.57	公线	157.84	37	2733.8	9915	-6054.89	不受限	不可开放	眉山地调
10094	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上春线915开关	上马	8200	是	308	5334.72	公线	326.88	106	5661.6	0	-1393.82	不受限	不可开放	泸州地调
10095	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线916开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	364.78	80	6318	0	-13.34	不受限	不可开放	遂宁地调
10096	10kV安崇线	眉山电力调度控制中心	安崇线968开关	安平站	113000	是	380	6581.79	公线	357.05	94	6184.1	580	-1498.67	受限	不可开放	眉山地调
10097	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸西线935	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	338.71	85	5866.4	0	-323.84	不受限	不可开放	泸州地调
10098	10kV城长线926大馈线	泸州电力调度控制中心	城长线926开关	南城	101000	是	463	8019.4	公线	428.49	93	7421.5	0	-1005.98	不受限	不可开放	泸州地调
10099	10kV科成线	眉山电力调度控制中心	科成线977开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	418.82	85	7254	0	-395.08	不受限	不可开放	眉山地调
10100	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	游潮线919开关	上游	80000	是	550	9526.28	公线	456.79	83	7911.6	0	-290.58	不受限	不可开放	遂宁地调
10101	10kV金东线	眉山电力调度控制中心	金东线929开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	283.65	59	4912.9	2400	-634.12	不受限	不可开放	眉山地调
10102	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	1.6	1560	20	1300	4325.7	受限	不可开放	泸州地调
10103	10kV城五线913大馈线	泸州电力调度控制中心	城五线913开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	367.78	91	6369.9	7600	-8344.2	不受限	不可开放	泸州地调
10104	10kV庄大三线924	眉山电力调度控制中心	庄大二线924开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	404.58	82	7007.3	0	-148.38	受限	不可开放	眉山地调
10105	10kV庄大二线917	眉山电力调度控制中心	庄大二线917开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	249.51	50	4321.5	100	2437.42	受限	不可开放	眉山地调
10106	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸天线916	泸北	40000	否	500	8660.25	公线	280.66	56	4861.1	0	2933.12	受限	不可开放	泸州地调
10107	10kV城瓦线912大馈线	泸州电力调度控制中心	城瓦线912开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	250.95	62	4346.4	0	1279.3	受限	不可开放	泸州地调
10108	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上镇线911开关	上马	8000	是	302	5230.79	公线	211.38	70	3661.1	0	523.53	受限	不可开放	泸州地调
10109	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸体线912	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	64.44	16	1116.1	0	4509.6	受限	不可开放	泸州地调
10110	10kV城苏线672大馈线	泸州电力调度控制中心	城苏线672	南城	50000	否	406	7032.13	公线	314.55	77	5448	0	880.92	受限	不可开放	泸州地调
10111	10kV尚业四线	眉山电力调度控制中心	尚业四线942开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	460.9	108	7983.02	1890	-5197.19	不受限	不可开放	眉山地调
10112	10kV尚业三线	眉山电力调度控制中心	尚业三线926开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	369.5	87	6399.8	980	-785.89	不受限	不可开放	眉山地调
10113	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	游拓线928开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	376	83	6512.4	0	-207.74	不受限	不可开放	遂宁地调
10114	10kV蓬利线	蓬溪电力调度控制中心	蓬利线915开关	蓬南	20000	否	275	4763.14	公线	246.37	90	4267.2	0	19.63	不受限	不可开放	遂宁地调
10115	10kV尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚炉线911开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	369.85	67	6405.8	4250	-3034.78	不受限	不可开放	眉山地调
10116	10kV城水一线915大馈线专	泸州电力调度控制中心	城水一线915	城东	50000	否	225	3897.11	专线	2.7	1670	20	0	3507.4	受限	不可开放	泸州地调
10117	10kV大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线929开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	336.81	80	5833.5	1250	-1222.24	受限	不可开放	眉山地调
10118	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线913开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	207.1	49	3587	70772	-68497.74	不受限	不可开放	眉山地调
10119	10kV城水二线926大馈线专	泸州电力调度控制中心	城水二线926	城东	50000	否	225	3897.11	专线	270.28	120	4681.2	0	-1173.8	不受限	不可开放	泸州地调
10120	10kV龙中线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙中线914	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	361.07	117	6253.7	0	-1985.92	不受限	不可开放	泸州地调
10121	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	游泉线917开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	390.14	81	6757.2	0	-106.13	不受限	不可开放	遂宁地调
10122	10kV蓬昆线	蓬溪电力调度控制中心	蓬昆线916开关	蓬南	20000	是	330	5715.77	公线	346.56	105	6002.4	0	-1429.78	不受限	不可开放	遂宁地调
10123	10kV旭江二线	眉山电力调度控制中心	旭江二线921开关	旭光开闭所	0	是	495	8573.65	公线	453.12	92	7848	1285	-2274.08	不受限	不可开放	眉山地调
10124	10kV城泉线918大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	441.52	109	7647.1	0	-2021.4	不受限	不可开放	泸州地调
10125	10kV红宁线	蓬溪电力调度控制中心	红宁线913开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	97.77	26	1693.3	3600	-69.44	不受限	不可开放	遂宁地调
10126	10kV龙管线	眉山电力调度控制中心	龙管线912开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	公线	473.59	79	8202.6	4110	-2959.53	不受限	不可开放	眉山地调
10127	10kV金隆线	雅安配调电力调度控制中心	金隆线915开关	金花站	20000	否	600	10392.3	公线	136.26	23	2360	17960	-10966.93	不受限	不可开放	雅安地调
10128	10kV金禾线	雅安配调电力调度控制中心	金禾线924开关	金花站	50160	是	600	10392.3	公线	229.4	38	3973.2	13325	-5011.16	不受限	不可开放	雅安地调
10129	10kV岷崇线	眉山电力调度控制中心	岷崇线912开关	岷东开闭所	0	是	482	8348.48	公线	274.71	57	4758	3050	-1129.22	不受限	不可开放	眉山地调
10130	10kV福彭线	眉山电力调度控制中心	福彭线938开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	469.69	97	8135	630	-2086.22	不受限	不可开放	眉山地调
10131	10kV东城线	眉山电力调度控制中心	东城线912开关	东馆站	81500	是	423	7326.57	公线	212.93	50	3688	3790	-1616.74	不受限	不可开放	眉山地调
10132	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城摩线927开关	南城	100000	否	406	7032.13	公线	226.21	56	3917.9	3150	-738.98	受限	不可开放	泸州地调
10133	10kV凤金线	蓬溪电力调度控制中心	凤金线917开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	222.19	81	3848.4	0	-37.89	不受限	不可开放	遂宁地调
10134	10kV大学线	眉山电力调度控制中心	大学线918开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	450.76	75	7807.1	3850	-2304.03	受限	不可开放	眉山地调
10135	10kV大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	265.54	63	4599.2	5410	-4147.94	受限	不可开放	眉山地调
10136	10kV大圣线	眉山电力调度控制中心	大圣线941开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	595.22	99	10309.2	3050	-5045.36	受限	不可开放	眉山地调
10137	10kV板塘四线	仁和电力调度控制中心	板塘四线976开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	400.59	89	6938.3	0	-702.92	不受限	不可开放	广安地调
10138	10kV尚北二线	眉山电力调度控制中心	尚北二线924开关	尚义站	100000	否	600	10392.3	公线	592.4	99	10260.3	500	-1407.23	不受限	不可开放	眉山地调
10139	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	城马线925	南城	120000	是	406	7032.13	公线	155.79	38	2698.3	0	2927.4	受限	不可开放	泸州地调
10140	10kV龙象线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙象线915	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	350.51	114	6240	0	-1972.22	不受限	不可开放	泸州地调
10141	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白马线977开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	116.33	26	2014.8	7225	-2224.99	不受限	不可开放	广安地调
10142	10kV龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙江一线917开关	龙亭站	40000	否	423	7326.57	公线	380.47	90	6589.8	400	-395.89	不受限	不可开放	眉山地调
10143	10kV安院线	眉山电力调度控制中心	安院线957开关	安平站	113000	否	600	10392.3	专线	222.4	37	3851.9	15850	-10348.83	受限	不可开放	眉山地调
10144	10kV泸美线985大馈线	泸州电力调度控制中心	泸美线985	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	427.07	107	7396.8	0	-1161.42	受限	不可开放	泸州地调
10145	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城罗线917	城东	50000	是	326	5646.49	公线	232.1	71	4020	0	497.19	受限	不可开放	泸州地调
10146	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴仁北线973开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	353.63	107	6124.8	0	-1552.18	不受限	不可开放	攀枝花地调
10147	10kV安渔二线	眉山电力调度控制中心	安渔二线955开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	116.74	24	2021.9	18300	-12808.27	受限	不可开放	眉山地调
10148	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	板机南线956开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	393.89	98	6822.1	0	-1279.54	不受限	不可开放	攀枝花地调
10149	10kV龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙黄线914开关	龙兴站	20000	否	255	4416.73	公线	242.73	95	4204	80	-308.94	不受限	不可开放	眉山地调
10150	10kV泸龙线911大馈线	泸州电力调度控制中心	泸龙线911	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	452.08	111	7830.1	0	-2204.4	不受限	不可开放	泸州地调
10151	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭山线976开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	380.33	109	6587.4	0	-1737.66	不受限	不可开放	攀枝花地调
10152	10kV平乐一线	眉山电力调度控制中心	平乐一线933开关	平春	180000	是	600	10392.3	公线	270.95	45	4692.8	3750	-128.96	不受限	不可开放	眉山地调
10153	10kV江石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	江石线911	江北	40000	是	305	5282.75	公线	257.7	84	4463.4	0	-237.2	不受限	不可开放	泸州地调
10154	10kV铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝象二线922开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	321.73	76	5572.3	4650	-4361.04	不受限	不可开放	眉山地调
10155	10kV金北一线	眉山电力调度控制中心	金北一线912开关	金龙站	103000	是	650	11258.33	公线	622.4	96	10780	0	-1773.34	不受限	不可开放	眉山地调
10156	10kV泸开线917大馈线	泸州电力调度控制中心	泸开线917开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	334.35	82	5791	0	-165.3	受限	不可开放	泸州地调
10157	10kV多秦线	眉山电力调度控制中心	多秦线936开关	多悦站	30000	是	400	6928.2	公线	285.93	71	4952.3	630	-39.74	不受限	不可开放	眉山地调
10158	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭祥线973开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	401.06	100	6946.3	0	-1403.74	不受限	不可开放	攀枝花地调
10159	10kV江丹线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹线921	江北	40000	是	406	7032.13	公线	432.24	106	7486.4	0	-1860.7	不受限	不可开放	泸州地调
10160	10kV思黄线	眉山电力调度控制中心	思黄线945开关	思蒙站	80000	否	423	7326.57	公线	275.59	65	4773.3	6000	-4179.39	不受限	不可开放	眉山地调
10161	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	否	300	5196.15	公线	284.32	95	4924.4	0	-247.87	不受限	不可开放	攀枝花地调
10162	10kV观永线	眉山电力调度控制中心	观永线998开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	396.97	94	6875.5	5465	-5746.59	不受限	不可开放	眉山地调
10163	10kV龙化线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙化线917	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	282.7	92	4896.4	0	-628.62	不受限	不可开放	泸州地调
10164	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕龙线954开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	160.54	80	2780.6	0	-9.32	不受限	不可开放	攀枝花地调
10165	10kV庄威二线	眉山电力调度控制中心	庄威二线922开关	庄店站	50000	否	482	8348.48	公线	367.2	76	6359.9	1250	-96.27	不受限	不可开放	眉山地调
10166	10kV河永一线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永一线962开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	328.76	82	5694.2	0	-151.64	不受限	不可开放	泸州地调
10167	10kV尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚河二线925开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	373.01	77	6460.6	5815	-4761.97	不受限	不可开放	眉山地调
10168	10kV尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚东二线941开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	517.51	94	8963.3	5315	-6657.28	不受限	不可开放	眉山地调
10169	10kV泸金线962大馈线	泸州电力调度控制中心	泸金线962	泸北	40000	是	270	4676.54	公线	367.78	136	6369.9	2000	-4628.67	不受限	不可开放	泸州地调
10170	10kV东尚一线	眉山电力调度控制中心	东尚一线914开关	东馆站	81500	是	390	6755	公线	349.36	90	6051	500	-1147	不受限	不可开放	眉山地调
10171	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白上线953开关	白岩子站	63000	是	400	6928.2	公线	464.34	116	8042.4	0	-2499.84	不受限	不可开放	攀枝花地调
10172	10kV龙护线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙护线918	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	284.76	92	4932.1	0	-664.32	不受限	不可开放	泸州地调
10173	10kV江纪一线	雅安配调电力调度控制中心	江纪一线911开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	220.37	37	3816.8	17350	-7996.93	不受限	不可开放	雅安地调
10174	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴精线956开关	兴隆站	40000	否	265	4589.93	公线	239.31	90	4144.8	0	-13.86	不受限	不可开放	攀枝花地调
10175	10kV龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙悦二线921开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	453.22	94	7849.8	2920	-3256.17	不受限	不可开放	眉山地调
10176	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金开线951开关	金江站	16000	是	400	6928.2	公线	358.71	90	6212.8	0	-670.24	不受限	不可开放	攀枝花地调
10177	10kV安镇三线	眉山电力调度控制中心	安镇三线953开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	452.92	94	7844.5	2650	-2980.87	受限	不可开放	眉山地调
10178	10kV双武二线	彭山电力调度控制中心	双武二线921开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	289.12	58	5007.6	3750	-1829.4	不受限	不可开放	眉山地调
10179	10kV裕?线	仁和电力调度控制中心	10kV裕鱼乍线955开关	裕民站	3150	是	200	3464.1	公线	171.88	86	2977	0	-205.72	不受限	不可开放	攀枝花地调
10180	10kV安镇二线	眉山电力调度控制中心	安镇二线963开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	304.31	61	5270.6	6695	-4249.31	受限	不可开放	眉山地调
10181	10kV泸光线925大馈线	泸州电力调度控制中心	泸光线925	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	258.3	72	4473.8	0	514.5	受限	不可开放	泸州地调
10182	10kV河新一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新一线914开关	河西	100000	是	302	5230.79	公线	249.28	83	4317.6	0	-132.97	不受限	不可开放	泸州地调
10183	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线916开关	科工园站	100000	是	800	13856.41	公线	347.34	43	6016.11	6500	-9674.27	不受限	不可开放	眉山地调
10184	10kV泸高线987大馈线	泸州电力调度控制中心	泸高线987	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	290.72	72	5035.3	1000	-409.6	不受限	不可开放	泸州地调
10185	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	351.61	73	6089.9	800	623.73	受限	不可开放	眉山地调
10186	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭团线953开关	彭家坝站	50000	是	325	5629.17	公线	354.73	109	6144	0	-1640.66	不受限	不可开放	攀枝花地调
10187	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白团线973开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	368.88	123	6389	0	-2232.08	不受限	不可开放	攀枝花地调
10188	10kV泸港线927大馈线	泸州电力调度控制中心	泸港线927	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	353.35	87	6120	0	-494.3	受限	不可开放	泸州地调
10189	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	357.58	88	6193.2	0	-567.5	不受限	不可开放	泸州地调
10190	10kV安渔一线	眉山电力调度控制中心	安渔一线954开关	安平站	113000	否	600	10392.3	公线	159.59	27	2764.1	0	6588.97	受限	不可开放	眉山地调
10191	10kV庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄大二线923开关	庄店站	50000	是	390	6755	公线	251.89	64	4362.86	130	-2028.9	不受限	不可开放	眉山地调
10192	10kV板同南线	仁和电力调度控制中心	板同南线973开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	317.53	79	5499.6	0	42.9	不受限	不可开放	攀枝花地调
10193	10kV金岔线	仁和电力调度控制中心	金岔线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	222.11	74	3847	420	-110.08	不受限	不可开放	攀枝花地调
10194	10kV永苏线	眉山电力调度控制中心	永苏线923开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	180.85	37	3132.41	1110	-3019.31	受限	不可开放	眉山地调
10195	10kV彭兴线	仁和电力调度控制中心	彭兴线954开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	419.34	120	7263	0	-1807.04	不受限	不可开放	攀枝花地调
10196	10kV永美线	眉山电力调度控制中心	永美线924开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	公线	105.91	22	1834.4	800	4879.23	受限	不可开放	眉山地调
10197	10kV泸大线919大馈线	泸州电力调度控制中心	泸大线919开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	193.07	48	3344	0	2281.7	受限	不可开放	泸州地调
10198	10kV郎滩线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎滩线912	二郎	16000	否	196	3394.82	公线	181.63	93	3145.9	0	-90.56	不受限	不可开放	泸州地调
10199	10kV草庆线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	草庆线918开关	黄草坪	63000	是	308	5334.72	公线	337.74	110	5849.7	0	-1581.92	不受限	不可开放	泸州地调
10200	10kV永崇线	眉山电力调度控制中心	永崇线922开关	永寿站	20000	是	423	7326.57	公线	357.46	85	6191.2	2840	-3169.94	不受限	不可开放	眉山地调
10201	10kV白海东线	仁和电力调度控制中心	白海东线957开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	420.14	93	7276.8	0	-261.99	不受限	不可开放	攀枝花地调
10202	10kV象眉线	眉山电力调度控制中心	象眉线913开关	象耳站	14300	否	210	3637.31	公线	71.25	34	1234	3565	-1525.42	不受限	不可开放	眉山地调
10203	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总铸线953开关	总发站	6300	是	300	5196.15	公线	246.05	82	4261.59	3430	-3534.67	不受限	不可开放	攀枝花地调
10204	10kV相植线	眉山电力调度控制中心	相植线914开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	332.74	79	5763	0	98.26	不受限	不可开放	眉山地调
10205	10kV厂一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂一线615	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	444.62	167	7700.8	0	-3554.27	受限	不可开放	泸州地调
10206	10kV南池线	仁和电力调度控制中心	南池线950开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	251.77	84	4360.7	0	-203.78	不受限	不可开放	攀枝花地调
10207	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青堆线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	301.42	100	5220.6	0	-1063.68	不受限	不可开放	攀枝花地调

10208	10kV河渡线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	河渡线912开关	河西	80000	是	308	5334.72	公线	502.87	163	8709.7	0	-4441.92	不受限	不可开放	泸州地调
10209	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	170.8	85	2958.3	0	-187	不受限	不可开放	攀枝花地调
10210	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金岛线941开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	332.06	78	5751.2	3890	-3779.94	不受限	不可开放	眉山地调
10211	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金北二线922开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	890.75	99	15427.8	0	-2957.03	不受限	不可开放	眉山地调
10212	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂镇线922	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	395.99	132	6858.6	0	-2701.68	不受限	不可开放	泸州地调
10213	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫头线974开关	紫东钛站	25000	是	220	3810.51	公线	195.03	89	3378	0	-329.59	不受限	不可开放	攀枝花地调
10214	10kV大医线	眉山电力调度控制中心	大医线971开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	218.76	27	3789	0	8681.77	受限	不可开放	眉山地调
10215	10kV龙油线761大馈线	泸州电力调度控制中心	龙油线972	龙马潭	40000	否	503	8712.22	公线	314.55	63	5448	0	2393	受限	不可开放	泸州地调
10216	10kV中黄线	米易电力调度控制中心	中黄线953开关	中禾站	6300	是	220	3810.51	公线	121.02	55	2096	0	952.41	受限	不可开放	攀枝花地调
10217	10kV大青线	眉山电力调度控制中心	大青线935开关	大石桥站	103000	是	800	13856.41	公线	244.52	31	4235	0	6850.13	受限	不可开放	眉山地调
10218	10kV中挂线	米易电力调度控制中心	中挂线951开关	中禾站	6300	是	264	4572.61	公线	154.27	58	2672	0	986.09	受限	不可开放	攀枝花地调
10219	10kV中白线	米易电力调度控制中心	中白线973开关	中禾站	6300	否	220	3810.51	公线	103.46	47	1792	0	1637.46	受限	不可开放	攀枝花地调
10220	10kV大锦线	眉山电力调度控制中心	大锦线919开关	大石桥站	103000	否	492	8521.69	专线	182.38	37	3158.9	80	4430.62	受限	不可开放	眉山地调
10221	10kV大高线	眉山电力调度控制中心	大高线911开关	大石桥站	103000	否	300	5196.15	专线	38.68	13	670	0	4006.53	受限	不可开放	眉山地调
10222	10kV顺全线	米易电力调度控制中心	顺全线954开关	顺和站	50000	是	264	4572.61	公线	96.65	37	1674	2050	-65.91	不受限	不可开放	攀枝花地调
10223	10kV龙英线746大馈线	泸州电力调度控制中心	龙英线914	龙马潭	40000	否	463	8019.4	公线	449.72	97	7789.1	0	-571.64	受限	不可开放	泸州地调
10224	10kV厂二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂二线616	鱼塘	10000	否	266	4607.26	专线	255.8	96	4430.5	0	-283.97	受限	不可开放	泸州地调
10225	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	公线	31.38	4	543.52	0	-2734.13	受限	不可开放	眉山地调
10226	10kV普百线	米易电力调度控制中心	普百线952开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	80.16	80	1388.4	0	-2.76	不受限	不可开放	攀枝花地调
10227	10kV双溪二线	彭山电力调度控制中心	双溪Ⅱ线923开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	394.64	93	6835.2	0	-973.94	不受限	不可开放	眉山地调
10228	10kV安镇一线	眉山电力调度控制中心	安镇一线958开关	安平站	113000	是	495	8573.65	公线	454.92	92	7879.44	2500	-4214.98	受限	不可开放	眉山地调
10229	10kV宁螺线	米易电力调度控制中心	宁螺线956开关	宁华站	40000	是	264	4572.61	公线	150.26	57	2602.5	0	1055.59	受限	不可开放	攀枝花地调
10230	10kV安新线	眉山电力调度控制中心	安新线966开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	205.72	51	3563	4400	-2420.44	受限	不可开放	眉山地调
10231	10kV龙阳线764大馈线	泸州电力调度控制中心	龙阳线928开关	龙马潭	104000	是	406	7032.13	公线	346.4	85	5999.6	0	-373.9	受限	不可开放	泸州地调
10232	10kV柏朱线615大馈线	泸州电力调度控制中心	柏朱线615	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	387.29	95	6707.8	0	-1082.1	不受限	不可开放	泸州地调
10233	10kV箭榆线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭榆线914开关	箭竹	12600	否	254	4399.41	专线	342.12	135	5925.6	0	-1966.13	不受限	不可开放	泸州地调
10234	10kV安溪线	眉山电力调度控制中心	安溪线915开关	安平站	113000	否	495	8573.65	专线	471.51	95	8166.5	1580	-2030.21	受限	不可开放	眉山地调
10235	10kV安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线913开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	427.11	89	7397.5	3470	-3353.87	受限	不可开放	眉山地调
10236	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园企二线912开关	园门站	81500	是	495	8573.65	公线	277.98	56	4814.6	2500	-455.68	不受限	不可开放	眉山地调
10237	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭企线925开关	彭溪站	40000	是	482	8348.48	公线	383.22	80	6637.3	1250	-1208.52	不受限	不可开放	眉山地调
10238	10kV米政线	米易电力调度控制中心	米政线951开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	349.65	89	6055.9	0	-582.62	不受限	不可开放	攀枝花地调
10239	10kV安江一线	眉山电力调度控制中心	安江一线956开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	92.36	19	1599.6	0	5914.03	受限	不可开放	眉山地调
10240	10kV安江二线	眉山电力调度控制中心	安江二线964开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	476.95	99	8260.7	4865	-5612.07	受限	不可开放	眉山地调
10241	10kV安汇线	眉山电力调度控制中心	安汇线914开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	316.1	66	5474.9	0	2038.73	受限	不可开放	眉山地调
10242	10kV安华线	眉山电力调度控制中心	安华线967开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	431.11	87	7466.8	7250	-7000.51	受限	不可开放	眉山地调
10243	10kV柏邮线971大馈线	泸州电力调度控制中心	柏邮线971开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	338.38	83	5860.7	0	-235	不受限	不可开放	泸州地调
10244	10kV渡双线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡双线921	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	356.09	84	6167.5	0	-306.24	不受限	不可开放	泸州地调
10245	10kV龙湾二线929大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾二线929	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	306.21	69	5303.5	17730	-16867.4	受限	不可开放	泸州地调
10246	10kV城峡线	米易电力调度控制中心	城峡线955开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	243.77	81	4222.1	0	-65.18	不受限	不可开放	攀枝花地调
10247	10kV思莲线	眉山电力调度控制中心	思莲线941开关	思蒙站	80000	否	400	6928.2	公线	362.85	91	6284.5	0	-49.12	不受限	不可开放	眉山地调
10248	10kV尚北一线	眉山电力调度控制中心	尚北一线914开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	317.47	75	5498.6	1465	-1102.34	不受限	不可开放	眉山地调
10249	10kV龙天一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天一线919开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	2.6	1660	20	0	11085.13	受限	不可开放	泸州地调
10250	10kV柏小柏鼓一线923大馈	泸州电力调度控制中心	柏小柏鼓一线923开关	柏杨坪	80000	是	768	13302.15	公线	525.26	68	9097.5	0	1544.22	受限	不可开放	泸州地调
10251	10kV观镇线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	观镇线914	观文	16000	是	308	5334.72	公线	297.18	96	5147.2	315	-1194.42	不受限	不可开放	泸州地调
10252	10kV城厂线	米易电力调度控制中心	城厂线953开关	城北站	31500	是	235	4070.32	公线	195	83	3377.4	0	-121.14	不受限	不可开放	攀枝花地调
10253	10kV思山一线	眉山电力调度控制中心	思山一线932开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	373.19	98	6463.7	380	-1578.27	不受限	不可开放	眉山地调
10254	10kV丙园线	米易电力调度控制中心	丙园线951开关	丙谷站	10000	是	345	5975.58	公线	212.66	62	3683.2	0	1097.26	受限	不可开放	攀枝花地调
10255	10kV思南一线	眉山电力调度控制中心	思南一线933开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	专线	218.48	44	3784	9160	-6085.08	不受限	不可开放	眉山地调
10256	10kV丙龙线	米易电力调度控制中心	丙龙线953开关	丙谷站	10000	是	380	6581.79	公线	200.7	53	3476.2	0	1789.23	受限	不可开放	攀枝花地调
10257	10kV丙芭线	米易电力调度控制中心	丙芭线952开关	丙谷站	10000	是	300	5196.15	公线	177.51	59	3074.4	0	1082.52	受限	不可开放	攀枝花地调
10258	10kV龙天二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天二线971开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	1.5	1550	20	0	11085.13	受限	不可开放	泸州地调
10259	10kV柏司线620大馈线	泸州电力调度控制中心	柏司线620	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	192.42	47	3332.8	0	2292.9	受限	不可开放	泸州地调
10260	10kV尚高线	眉山电力调度控制中心	10kV尚高线918开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	346.11	82	5994.6	1260	-660.69	不受限	不可开放	眉山地调
10261	10kV铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝园一线914开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	411.04	97	7119.2	1250	-2507.94	不受限	不可开放	眉山地调
10262	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏泉线636	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	357.58	88	6193.2	0	-567.5	不受限	不可开放	泸州地调
10263	10kV观沙线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	观沙线913	观文	16000	是	308	5334.72	公线	247.62	80	4288.8	0	-21.02	不受限	不可开放	泸州地调
10264	10kV苗思线	雅安配调电力调度控制中心	苗思线917开关	苗溪站	100000	是	380	6581.79	公线	285.8	75	4950	11390	-6124.57	不受限	不可开放	雅安地调
10265	10kV杨坝线	攀枝花西区电力调度控制中	杨坝线954开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	164.71	55	2852.7	3750	-1926.17	不受限	不可开放	攀枝花地调
10266	10kV大沙线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	大沙线913开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	175	87	3031	0	-245.86	不受限	不可开放	泸州地调
10267	10kV龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙镇线925开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	301.91	63	5229	2795	-510.37	不受限	不可开放	眉山地调
10268	10kV龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙悦线913开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	424.12	88	7345.8	1095	-927.17	不受限	不可开放	眉山地调
10269	10kV龙太线	眉山电力调度控制中心	龙太线923开关	龙亭站	40000	是	380	6581.79	公线	290.99	77	5040	2280	-2054.57	不受限	不可开放	眉山地调
10270	10kV龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙铝线915开关	龙兴站	20000	否	350	6062.18	专线	189.32	54	3279.1	2370	-193.14	不受限	不可开放	眉山地调
10271	10kV科渔一线	眉山电力调度控制中心	科渔一线972开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	340.72	69	5901.2	3955	-2997.28	不受限	不可开放	眉山地调
10272	10kV观马线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	观马线921	观文	16000	是	196	3394.82	公线	235.84	120	4070	50	-1354.14	不受限	不可开放	泸州地调
10273	10kV科白二线	眉山电力调度控制中心	科白二线975开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	436.55	88	7561.1	0	-702.18	不受限	不可开放	眉山地调
10274	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏开线637	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	176.79	44	3062	0	2563.7	受限	不可开放	泸州地调
10275	10kV石金北线	攀枝花西区电力调度控制中	石金北线956开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	343.59	98	5951	0	-1101.26	不受限	不可开放	攀枝花地调
10276	10kV金汤线	眉山电力调度控制中心	金汤线918开关	金龙站	103000	否	550	9526.28	专线	387.63	70	6713.8	5000	-3140.15	不受限	不可开放	眉山地调
10277	10kV石湖二线	攀枝花西区电力调度控制中	石湖二线957开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	330.66	83	5727	0	-184.44	不受限	不可开放	攀枝花地调
10278	10kV大博线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大博线922开关	大洲驿	63000	是	400	6928.2	公线	337.18	84	5840	0	-297.44	不受限	不可开放	泸州地调
10279	10kV广镇线	眉山电力调度控制中心	广镇线913开关	广济站	20000	否	380	6581.79	公线	371.57	98	6435.6	890	-1401.99	不受限	不可开放	眉山地调
10280	10kV观护线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	观护线912	观文	16000	是	308	5334.72	公线	251.71	82	4359.6	0	-91.82	不受限	不可开放	泸州地调
10281	10kV广三线	眉山电力调度控制中心	广三线912开关	广济站	20000	是	482	8348.48	公线	352.24	73	6100.8	630	-52.02	不受限	不可开放	眉山地调
10282	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中	梁景线967开关	梁坪站	40000	是	372	6443.23	公线	311.8	84	5400.3	0	-245.72	不受限	不可开放	攀枝花地调
10283	10kV安恒线	眉山电力调度控制中心	安恒线965开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	171.41	35	2968.9	8260	-3512.61	受限	不可开放	眉山地调
10284	10kV龙关龙安线747大馈线	泸州电力调度控制中心	龙关龙安线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公线	281.06	51	4868	0	2753.02	受限	不可开放	泸州地调
10285	10kV安海线	眉山电力调度控制中心	安海线912开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	343.23	71	5944.8	0	1568.83	受限	不可开放	眉山地调
10286	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打银线912	打古	10000	是	200	3464.1	公线	166.11	83	2877	0	-105.72	不受限	不可开放	泸州地调
10287	10kV庄颖三线	眉山电力调度控制中心	庄颖三线961开关	庄店站	50000	是	423	7326.57	公线	275.31	65	4768.4	2400	-1307.14	不受限	不可开放	眉山地调
10288	10kV福格线	攀枝花西区电力调度控制中	福格线925开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	113	38	1957.2	2500	-300.28	不受限	不可开放	攀枝花地调
10289	10kV庄颖二线	眉山电力调度控制中心	庄颖二线927开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	305	62	5282.6	2050	-473.68	不受限	不可开放	眉山地调
10290	10kV庄威一线	眉山电力调度控制中心	庄威一线912开关	庄店站	50000	是	550	9526.28	公线	270.53	49	4685.72	0	-2031.68	不受限	不可开放	眉山地调
10291	10kV李魏线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李魏线912开关	李塘	5100	否	196	3394.82	公线	176.49	90	3056.8	0	-1.46	不受限	不可开放	泸州地调
10292	10kV古油线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	古油线961	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	492.86	101	8536.3	160	-1920.52	不受限	不可开放	泸州地调
10293	10kV庄乐线	眉山电力调度控制中心	庄乐线925开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	469.51	94	8132.15	3150	-7350.68	不受限	不可开放	眉山地调
10294	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	庄大一线942开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	281.9	56	4882.65	300	-2551.88	受限	不可开放	眉山地调
10295	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄大三线915开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	469.92	95	8139	0	-1280.08	不受限	不可开放	眉山地调
10296	10kV兰镇Ⅱ线954大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇二线914开关	兰田	22300	是	285	4936.34	公线	281.66	99	4878.3	0	-929.23	不受限	不可开放	泸州地调
10297	10kV高金西线	攀枝花电力调度控制中心	高金西线979开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	318.36	95	5514	0	-858.4	不受限	不可开放	攀枝花地调
10298	10kV板南二线	丹棱电力调度控制中心	板南二线912开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	363.16	66	6289.9	9560.92	-7245.99	不受限	不可开放	眉山地调
10299	10kV板润线	丹棱电力调度控制中心	板润线913开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	专线	198.54	36	3438.7	9560.92	-4394.79	不受限	不可开放	眉山地调
10300	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻滩线923开关	麻柳站	6300	否	265	4589.93	公线	266.71	101	4619.4	0	-488.46	不受限	不可开放	达州地调
10301	10kV园桥线	攀枝花电力调度控制中心	园桥线993开关	园林站	40000	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	0	-3690.1	不受限	不可开放	攀枝花地调
10302	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何狮二线926开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	74.02	13	1282	9560.92	-2238.09	不受限	不可开放	眉山地调
10303	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何狮一线941开关	何场站	96500	是	552	9560.92	公线	113.22	21	1961	9560.92	-3873.18	不受限	不可开放	眉山地调
10304	10kV兰镇Ⅰ线953大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇一线913开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	144.09	51	2495.6	0	1453.47	受限	不可开放	泸州地调
10305	10kV桂龙线915	古蔺电力调度控制中心	10kV桂龙线915开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	245.77	80	4256.8	0	10.98	不受限	不可开放	泸州地调
10306	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	10kV.富文线926开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	443.33	80	7678.5	0	-29.76	不受限	不可开放	达州地调
10307	10kV古永线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	古永线919开关	古蔺	126000	否	308	5334.72	专线	354.03	115	6131.8	0	-1330.55	不受限	不可开放	泸州地调
10308	10kV响玉线	雅安配调电力调度控制中心	响玉线914开关	响水滩站	24300	否	380	6581.79	公线	120.45	2	4200	8270	-2346.39	不受限	不可开放	雅安地调
10309	10kV苗仁线	雅安配调电力调度控制中心	苗仁线925开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	218.59	58	3786	13130	-7206.39	不受限	不可开放	雅安地调
10310	10kV金沫线	雅安配调电力调度控制中心	金沫线923开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	335.96	56	5818.8	28235	-18881.93	不受限	不可开放	雅安地调
10311	10kV大杨线（芦山）	雅安配调电力调度控制中心	大杨线915开关	大川站	113000	否	380	6581.79	公线	124.61	33	2158.3	7185	-1261.39	不受限	不可开放	雅安地调
10312	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨神线923开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	390.44	98	6762.4	0	-527.02	不受限	不可开放	天府地调
10313	10kV东洪路大馈线	天府电力调度控制中心	东洪路924开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	294.69	74	5104	0	438.56	受限	不可开放	天府地调
10314	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV佑高线914开关	佑君站	20000	否	245	4243.52	公线	207.81	85	3599.2	0	219.97	受限	不可开放	凉山地调
10315	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	181.32	30	3140.4	0	6212.67	受限	不可开放	天府地调
10316	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻骏路944开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	339.78	85	5885	0	350.38	受限	不可开放	天府地调
10317	10kV双圣线大馈线	广安电力调度控制中心	双圣线941开关	双河站	200000	否	260	4503.33	公线	290.74	112	5035.6	0	-982.6	不受限	不可开放	广安地调
10318	10kV毛北线大馈线	天府电力调度控制中心	毛北线926开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	257.03	46	4451.8	0	4168.62	受限	不可开放	天府地调
10319	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众三路940开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	621.11	104	10757.7	0	-1404.63	不受限	不可开放	天府地调
10320	10kV天石线大馈线	天府电力调度控制中心	天石线913开关	天保	63000	是	600	10392.3	专线	744.95	124	12902.6	0	-4588.76	受限	不可开放	天府地调
10321	10kV牛双线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双线978开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	389.47	93	6745.6	630	-1555.91	受限	不可开放	广安地调
10322	10kV骑香路大馈线	天府电力调度控制中心	骑香路903开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	472.52	118	8184	0	-1948.62	受限	不可开放	天府地调
10323	10kV东镇路大馈线	天府电力调度控制中心	东镇路943开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	200	50	3464	0	2771.38	受限	不可开放	天府地调
10324	10kV水城线大馈线	广安电力调度控制中心	水城线957开关	邻水站	100000	是	450	7794.23	公线	356.24	79	6170	5600	-5534.62	受限	不可开放	广安地调
10325	10kV骑政路大馈线	天府电力调度控制中心	骑政路914开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	401.85	100	6960	0	-1417.44	受限	不可开放	天府地调
10326	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵一线911开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	517.22	94	8958.3	0	-1295.71	不受限	不可开放	天府地调
10327	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	力园路917开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	258.61	65	4479.2	0	1756.18	受限	不可开放	天府地调
10328	10kV塔星线大馈线	天府电力调度控制中心	塔星线919开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	168.71	28	2922	0	6431.07	受限	不可开放	天府地调
10329	10kV牛恒线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒线979开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	356.95	85	6182.4	1130	-1492.71	受限	不可开放	广安地调
10330	10kV苏秦路大馈线	天府电力调度控制中心	苏秦路905开关	苏码头	50000	是	360	6235.38	公线	404.53	112	7006.4	0	-2018.1	不受限	不可开放	天府地调
10331	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	328.44	55	5688.5	0	3664.57	受限	不可开放	天府地调
10332	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨镇路908开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	430.32	108	7453.2	0	-1910.64	不受限	不可开放	天府地调
10333	10kV籍大I线大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅰ回911开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	342.26	74	5928	1500	-179.36	不受限	不可开放	天府地调
10334	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV太永线914开关	太和站	18000	否	205	3550.7	公线	217.96	106	3775.33	0	3195.63	受限	不可开放	凉山地调
10335	10KV籍大Ⅱ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅱ回921开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	494.62	106	8566.8	0	-1318.16	不受限	不可开放	天府地调
10336	10kV九成路大馈线	天府电力调度控制中心	九成路923开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	375.66	94	6506.5	0	-963.94	不受限	不可开放	天府地调
10337	10kV太开线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV太开线912开关	太和站	18000	是	245	4243.52	公线	206.61	84	3578.66	0	3394.82	受限	不可开放	凉山地调
10338	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板飞线915开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	137.04	46	2373.6	0	2302.93	受限	不可开放	天府地调
10339	10kV清新四线大馈线	天府电力调度控制中心	清新四线951开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	543.36	91	9411	0	-57.93	不受限	不可开放	天府地调
10340	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻民路949开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	460.05	115	7968	0	-1732.62	受限	不可开放	天府地调
10341	10kV东星路大馈线	天府电力调度控制中心	东星路951开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	255.89	64	4432	0	1803.38	受限	不可开放	天府地调
10342	10kV西特线大馈线	广安电力调度控制中心	西特线974开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	383.84	110	6648.1	830	-2628.36	不受限	不可开放	广安地调
10343	10kV九彭二路大馈线	天府电力调度控制中心	九彭二路927开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	335.54	84	5811.6	0	-269.04	不受限	不可开放	天府地调
10344	10kV桥镇二回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇一回953开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	453.83	130	7860.4	250	-3260.66	不受限	不可开放	广安地调
10345	10kV西十路大馈线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	222.91	56	3860.8	6000	-1150.26	不受限	不可开放	天府地调

10346	10kV力锦线大馈线	天府电力调度控制中心	力锦线933开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	294.97	74	5108.8	0	1126.58	受限	不可开放	天府地调
10347	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天锦线915开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	573.52	96	9933.4	0	-580.33	受限	不可开放	天府地调
10348	10kV佑裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV佑裕线915开关	佑君站	20000	是	352	6096.82	公线	210.05	60	3638.1	0	1239.36	受限	不可开放	凉山地调
10349	10kV大建线大馈线	天府电力调度控制中心	大建路922开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	519.56	94	8998.8	0	-1350.06	不受限	不可开放	天府地调
10350	10kV十东线923大馈线	天府电力调度控制中心	十东线923开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	501.61	91	8687.9	900	-1925.31	不受限	不可开放	天府地调
10351	10kV官加一线大馈线	广安电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	241.97	58	4191	14400	-12771.31	不受限	不可开放	广安地调
10352	10kV力核六路大馈线	天府电力调度控制中心	力核六路913开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	198.24	50	3433.6	0	2801.78	受限	不可开放	天府地调
10353	10kV毛兴二线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴二线932开关	毛家湾	240000	是	556	9630.2	公线	282.36	51	4890.4	0	2813.76	受限	不可开放	天府地调
10354	10kV大园线	凉山彝族自治州电力调度控	大园线921小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	520.91	178	9022.1	0	4046.07	受限	不可开放	凉山地调
10355	10kV大杨一线	五通桥电力调度控制中心	大杨一线013开关	大兴站	100000	否	380	6581.79	公线	228.52	60	3957.9	5630	-3664.29	不受限	不可开放	乐山地调
10356	10kV力核四路大馈线	天府电力调度控制中心	力核四路920开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	240	60	4156.8	0	2078.58	受限	不可开放	天府地调
10357	10kV马跑线大馈线	广安电力调度控制中心	马跑线929	石马河站	127000	否	180	3117.69	公线	257.02	143	4451.5	630	-2275.58	不受限	不可开放	广安地调
10358	10KV邻翰路大馈线	天府电力调度控制中心	邻翰路913开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	531.04	133	9197.6	0	-2962.22	受限	不可开放	天府地调
10359	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	河富路956开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	484.57	121	8392.7	0	-2157.32	不受限	不可开放	天府地调
10360	10kV魏草线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏草线919开关	魏坪站	50000	否	200	3464.1	公线	222.22	111	3848.9	1250	-1981.21	不受限	不可开放	乐山地调
10361	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄田路929开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	377.3	94	6534.8	0	-299.42	不受限	不可开放	天府地调
10362	10kV板城路大馈线	天府电力调度控制中心	板城路911开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	193.09	64	3344.4	0	812.52	受限	不可开放	天府地调
10363	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东城二路914开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	83.6	21	1448	0	4787.38	受限	不可开放	天府地调
10364	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九通一路903开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	537.8	134	9314.7	0	-3772.14	不受限	不可开放	天府地调
10365	10kV龙悦路大馈线	天府电力调度控制中心	龙悦路952开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	257.46	43	4459.2	0	3854.64	受限	不可开放	天府地调
10366	10kV园龙线916大馈线	天府电力调度控制中心	园龙路916开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	319.63	80	5536	0	6.56	受限	不可开放	天府地调
10367	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑兴路911开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	182.91	46	3168	0	2374.56	受限	不可开放	天府地调
10368	10kV仁兴路大馈线	天府电力调度控制中心	仁兴路917开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	641.36	116	11108.4	0	-3445.81	不受限	不可开放	天府地调
10369	10kV河大一线大馈线	广安电力调度控制中心	河大一线957开关	河堰站	160000	是	480	8313.84	公线	203.23	42	3520	18730	-15598.93	不受限	不可开放	广安地调
10370	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏天线945开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	424.31	88	7349	0	-656.35	不受限	不可开放	天府地调
10371	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	力核五路922开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	239.63	60	4150.4	0	2084.98	受限	不可开放	天府地调
10372	10kV桥新线	广安电力调度控制中心	桥新线955开关	卫桥站	160000	是	295	5109.55	公线	128.07	43	2218.1	2520	-650.46	不受限	不可开放	广安地调
10373	10kV太兴线951大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV太兴线911开关	太和站	18000	是	352	6096.82	公线	305.31	87	5288	0	-410.54	受限	不可开放	凉山地调
10374	10kV曹渡线983线路	沙湾电力调度控制中心	曹渡线983开关	曹山站	100700	是	200	3464.1	公线	141.69	71	2454.1	400	-82.82	不受限	不可开放	乐山地调
10375	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻航线934开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	213.93	53	3705.3	0	2530.08	受限	不可开放	天府地调
10376	10kV骑南线大馈线	天府电力调度控制中心	骑南路906开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	394.46	99	6832	0	-1289.44	受限	不可开放	天府地调
10377	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国旭路925开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	637.32	159	11038.3	0	-4802.92	不受限	不可开放	天府地调
10378	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔东线968开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	637.59	115	11043	0	-3380.41	受限	不可开放	天府地调
10379	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔平线925开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	574.65	104	9953	0	-2290.41	受限	不可开放	天府地调
10380	10kV岭星线大馈线	广安电力调度控制中心	岭星线922开关	分水岭站	71500	是	260	4503.33	公线	245.77	95	4256.8	0	-654.14	不受限	不可开放	广安地调
10381	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	面锦线926开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	737.36	133	12771.1	0	-4150.68	受限	不可开放	天府地调
10382	10kV牧文路大馈线	天府电力调度控制中心	牧文路922开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放	天府地调
10383	10kV罗代二线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代二线925开关	梭罗站	18000	是	300	5196.15	公线	250	83	4330	600	-773.08	不受限	不可开放	广安地调
10384	10kV永龙路大馈线	天府电力调度控制中心	永龙路924开关	永安	10000	否	200	3464.1	公线	264.9	132	4588	0	-1470.31	不受限	不可开放	天府地调
10385	10kV板燕路大馈线	天府电力调度控制中心	板燕路929开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	256.59	86	4444.2	0	232.33	受限	不可开放	天府地调
10386	10kV龙镇路大馈线	天府电力调度控制中心	龙镇路925开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	470.72	85	8152.8	1500	-1990.21	受限	不可开放	天府地调
10387	10kV桂前线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线973开关	桂兴站	80000	是	260	4503.33	公线	256.35	99	4440	0	-837.34	不受限	不可开放	广安地调
10388	10kV马星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV马星一线924开关	马道站	80100	是	352	6096.82	公线	285.55	81	4945.8	0	-68.34	不受限	不可开放	凉山地调
10389	10kV力君线大馈线	天府电力调度控制中心	力君路925开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	438.01	110	7586.4	0	-1351.02	受限	不可开放	天府地调
10390	10kV滨茶线916大馈线	天府电力调度控制中心	滨茶路916开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	413.26	103	7157.6	0	-1615.04	不受限	不可开放	天府地调
10391	10kV东江路大馈线	天府电力调度控制中心	东江路925开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	288.91	72	5004	0	538.56	受限	不可开放	天府地调
10392	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	力橡路936开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	573.21	143	9928	0	-3692.62	受限	不可开放	天府地调
10393	10kV力正路大馈线	天府电力调度控制中心	力正路942开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	437.39	73	7575.6	0	1777.47	受限	不可开放	天府地调
10394	10kV板迎路大馈线	天府电力调度控制中心	板迎路922开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	7.92	3	137.2	0	4019.72	受限	不可开放	天府地调
10395	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧金路908开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	461.26	115	7989.1	0	-2446.54	不受限	不可开放	天府地调
10396	10kV溪红线大馈线	广安电力调度控制中心	溪红线4开关	溪口站	20000	否	50	866.03	专线	76.3	153	1321.5	0	-542.07	不受限	不可开放	广安地调
10397	10kV塔樾线大馈线	天府电力调度控制中心	塔樾线916开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	434.06	72	7518	0	1835.07	受限	不可开放	天府地调
10398	10kV嘉市线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉市线981开关	嘉农站	80000	否	290	5022.95	公线	193.5	67	3351.5	4800	-3630.84	不受限	不可开放	乐山地调
10399	10kV大冠线	五通桥电力调度控制中心	大冠线912开关	大兴站	100000	是	380	6581.79	公线	211.99	56	3671.7	2000	-406.27	不受限	不可开放	乐山地调
10400	10kV冠尚线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠尚线916开关	冠英站	18000	否	345	5975.58	公线	205.33	60	3556.4	18625	-16803.38	受限	不可开放	乐山地调
10401	10kV力合路大馈线	天府电力调度控制中心	力合路945开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	674.41	112	11680.8	0	-2327.73	受限	不可开放	天府地调
10402	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳城线913开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	408.91	102	7082.4	0	-1539.84	不受限	不可开放	天府地调
10403	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板昆路927开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	353.9	118	6129.6	0	-1453.07	受限	不可开放	天府地调
10404	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星金线934开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放	天府地调
10405	10kV塔湖线大馈线	天府电力调度控制中心	塔湖线912开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	405.6	68	7025	0	1288.84	受限	不可开放	天府地调
10406	10kV塔压线大馈线	天府电力调度控制中心	塔压线975开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	196.3	33	3400	0	5953.07	受限	不可开放	天府地调
10407	10kV罗三线大馈线	天府电力调度控制中心	罗三线934开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	694.8	116	12034	0	-3720.16	不受限	不可开放	天府地调
10408	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	力阳路908开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	657.09	164	11380.8	0	-5838.24	受限	不可开放	天府地调
10409	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	力棠路906	动力	50000	否	400	6928.2	专线	414.41	104	7177.6	0	-942.22	受限	不可开放	天府地调
10410	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑佳路908开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	393.07	98	6808	0	-1265.44	受限	不可开放	天府地调
10411	10kV金昆线大馈线	天府电力调度控制中心	金昆线912开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	533.72	97	9244	0	-623.58	不受限	不可开放	天府地调
10412	10kV十陵三线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵三线921开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	517.69	94	8966.4	0	-1303.81	不受限	不可开放	天府地调
10413	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	园财路920开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	191.69	48	3320	0	2915.38	受限	不可开放	天府地调
10414	10kV河十二线967大馈线	天府电力调度控制中心	河十二路967开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	479.84	120	8310.8	0	-2075.42	不受限	不可开放	天府地调
10415	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔水线924开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	594.57	108	10298	0	-2635.41	受限	不可开放	天府地调
10416	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	河十线927开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	465.77	116	8067.2	0	-1831.82	不受限	不可开放	天府地调
10417	10kV双华线大馈线	广安电力调度控制中心	双华线932开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	294.96	78	5108.7	3412	-3255.27	不受限	不可开放	广安地调
10418	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻物路909开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	223.7	56	3874.5	0	2360.88	受限	不可开放	天府地调
10419	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔升线967开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	525.69	95	9105	0	-1442.41	受限	不可开放	天府地调
10420	10kV塔城二线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城二线965开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	298.73	54	5174	0	2488.59	受限	不可开放	天府地调
10421	10kV桥清一线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清一线956开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	393.49	117	6815.3	2100	-3677.58	不受限	不可开放	广安地调
10422	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东美路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	365.36	91	6328	0	-92.62	受限	不可开放	天府地调
10423	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙旭路906开关	龙泉	63000	否	275	4763.14	专线	92.84	34	1608	0	2678.83	受限	不可开放	天府地调
10424	10kV官朝线大馈线	广安电力调度控制中心	官朝线963开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	309.41	62	5359	4515	-2945.8	不受限	不可开放	广安地调
10425	10kV民东线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	民东线913开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	330.81	110	5729.7	0	-1053.17	不受限	不可开放	乐山地调
10426	10kV力顺路大馈线	天府电力调度控制中心	力顺路932开关	动力	50000	是	400	6928.2	专线	442.12	111	7657.6	0	-2115.04	受限	不可开放	天府地调
10427	10kV园云线927大馈线	天府电力调度控制中心	园云路927开关	桃园	50000	否	600	10392.3	专线	378.75	63	6560	0	2793.07	受限	不可开放	天府地调
10428	10kV龙方路大馈线	天府电力调度控制中心	龙方路918开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	416.88	69	7220.4	0	2132.67	受限	不可开放	天府地调
10429	10kV龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙东路927开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	5.75	1	99.6	0	9253.47	受限	不可开放	天府地调
10430	10kV九双线大馈线	天府电力调度控制中心	九双路928开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	527.83	132	9142	0	-3599.44	不受限	不可开放	天府地调
10431	10kV岭明线大馈线	广安电力调度控制中心	岭明线918开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	342.19	90	5926.8	1104	-1765.37	不受限	不可开放	广安地调
10432	10kV天康线大馈线	天府电力调度控制中心	天康线926开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	699.02	117	12107.1	0	-2754.03	受限	不可开放	天府地调
10433	10kV毛兴一线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴一线917开关	毛家湾	240000	是	555	9612.88	公线	154.05	28	2668.2	0	5022.1	受限	不可开放	天府地调
10434	10kV牛双二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双二线974开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	445.39	106	7714.2	800	-2694.51	受限	不可开放	广安地调
10435	10kV荞河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荞河线912开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	477.85	159	8276.3	0	-3599.77	不受限	不可开放	乐山地调
10436	10kV塔检线大馈线	天府电力调度控制中心	塔检线966开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	268.07	45	4643	0	3670.84	受限	不可开放	天府地调
10437	10kV邻川路大馈线	天府电力调度控制中心	邻川路947开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	559.86	140	9696.8	0	-3461.42	受限	不可开放	天府地调
10438	10kV官芳线大馈线	广安电力调度控制中心	官芳线911开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	331.18	66	5736	6880	-5687.8	不受限	不可开放	广安地调
10439	10kV骑园路大馈线	天府电力调度控制中心	骑园路923开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	274.83	69	4760	0	1475.38	受限	不可开放	天府地调
10440	10kV东平路大馈线	天府电力调度控制中心	东平路933开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	354.27	89	6136	0	-593.44	受限	不可开放	天府地调
10441	10kV天瓦线大馈线	广安电力调度控制中心	天瓦线956开关	天池站	11300	否	220	3810.51	公线	141.48	64	2450.4	2688	-1708.94	不受限	不可开放	广安地调
10442	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	双烟线913开关	双龙埂站	40000	否	170	2944.49	公线	385.09	227	6669.8	0	-4019.76	不受限	不可开放	乐山地调
10443	10kV黄铝一路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝一路962开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	363.7	91	6299.2	0	-63.82	不受限	不可开放	天府地调
10444	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑光路920开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	518.24	130	8976	0	-2740.62	受限	不可开放	天府地调
10445	10kV九贸路大馈线	天府电力调度控制中心	九贸路915开关	九江	40000	是	300	5196.15	公线	301.22	100	5217.2	0	-1060.28	不受限	不可开放	天府地调
10446	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄瓦路916开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	510.33	128	8838.9	0	-2603.52	不受限	不可开放	天府地调
10447	10kV牛恒二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒二线975开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	506.18	121	8767.1	0	-2947.41	受限	不可开放	广安地调
10448	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	暴大线914开关	暴风坪站	8000	否	300	5196.15	公线	348.95	116	6043.8	0	-1367.27	不受限	不可开放	乐山地调
10449	10kV龙街三路大馈线	天府电力调度控制中心	龙街三路924开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	301.45	55	5221.2	0	2441.39	受限	不可开放	天府地调
10450	10kV东德路大馈线	天府电力调度控制中心	东德路912开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	430.95	108	7464	0	-1921.44	受限	不可开放	天府地调
10451	10kV园钢路大馈线	天府电力调度控制中心	园钢路912开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	218.01	55	3776	0	2459.38	受限	不可开放	天府地调
10452	10kV园信路大馈线	天府电力调度控制中心	园信路926开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	337.18	84	5840	0	395.38	受限	不可开放	天府地调
10453	10kV桥前线大馈线	广安电力调度控制中心	桥前线954开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	116.81	33	2023.1	3770	-943.36	不受限	不可开放	广安地调
10454	10kV劳乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	劳乡线923开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	59.32	30	1027.4	3680	-1589.71	不受限	不可开放	乐山地调
10455	10kV嘉燎一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉燎Ⅰ回984开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	308.78	79	5348	0	56	不受限	不可开放	乐山地调
10456	10kV骑郡路大馈线	天府电力调度控制中心	骑郡路913开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	500.69	125	8672	0	-2436.62	受限	不可开放	天府地调
10457	10kV塔城四线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城四线922开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	518.76	94	8985	0	-1322.41	受限	不可开放	天府地调
10458	10kV香万线大馈线	天府电力调度控制中心	香万线912开关	香山	63000	是	405	7014.81	公线	582.4	144	10087.1	0	-4475.25	不受限	不可开放	天府地调
10459	10kV东园路大馈线	天府电力调度控制中心	东园路921开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	408.31	102	7072	0	-1529.44	受限	不可开放	天府地调
10460	10kV星成线大馈线	天府电力调度控制中心	星成线923开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	379.08	95	6565.6	0	-1023.04	不受限	不可开放	天府地调
10461	10kV荞坝线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荞坝线911开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	354.56	118	6141	0	-1464.47	不受限	不可开放	乐山地调
10462	10kV园山线913大馈线	天府电力调度控制中心	园山路913开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	409.7	102	7096	0	-860.62	受限	不可开放	天府地调
10463	10kV板宏路大馈线	天府电力调度控制中心	板宏路919开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	4.45	1	77	0	4599.53	受限	不可开放	天府地调
10464	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东体路907开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	81.76	20	1416	0	4819.38	受限	不可开放	天府地调
10465	10kV邻星路大馈线	天府电力调度控制中心	邻星路908开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	379.6	69	6574.7	0	2045.72	受限	不可开放	天府地调
10466	10kV黄机路大馈线	天府电力调度控制中心	黄机路921开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	510.1	128	8835	0	-2599.62	不受限	不可开放	天府地调
10467	10kV华河路大馈线	天府电力调度控制中心	华河路929开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	502.45	126	8702.4	0	-2467.02	不受限	不可开放	天府地调
10468	10kV坛高线大馈线	广安电力调度控制中心	坛高线954开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	180.5	90	3126.2	555	-909.92	不受限	不可开放	广安地调
10469	10kV民玛线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	民玛线911开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	272.11	91	4712.9	0	-36.37	不受限	不可开放	乐山地调
10470	10kV龙达线大馈线	天府电力调度控制中心	龙达线917开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	224.34	37	3885.6	0	5467.47	受限	不可开放	天府地调
10471	10kV板卡路大馈线	天府电力调度控制中心	板卡路943开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	116.33	39	2014.8	0	2661.73	受限	不可开放	天府地调
10472	10kV河银线大馈线	广安电力调度控制中心	河银线979开关	河堰站	80000	否	400	6928.2	公线	491.51	123	8513	0	-2277.62	不受限	不可开放	广安地调
10473	10kV天凯线大馈线	天府电力调度控制中心	天凯线911开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	172.45	29	2986.8	0	6366.27	受限	不可开放	天府地调
10474	10kV板里路大馈线	天府电力调度控制中心	板里路944开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	418.29	139	7244.8	0	-2568.27	受限	不可开放	天府地调
10475	10kV桥长线大馈线	广安电力调度控制中心	桥长线956开关	卫桥站	40000	是	220	3810.51	公线	182.33	83	3157.9	160	-269.49	不受限	不可开放	广安地调
10476	10kV力峰路大馈线	天府电力调度控制中心	力峰路926开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	493.09	123	8540.4	0	-2997.84	受限	不可开放	天府地调
10477	10kV十陵二线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵二线912开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	479.72	87	8308.7	0	-646.11	不受限	不可开放	天府地调
10478	10kV堰雍线大馈线	天府电力调度控制中心	堰雍线922开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	公线	544.36	136	9428.3	0	-3192.92	不受限	不可开放	天府地调
10479	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东阳路926开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	322.4	81	5584	0	651.38	受限	不可开放	天府地调
10480	10kV中临线大馈线	广安电力调度控制中心	中临线913开关	中和站	20000	是	260	4503.33	公线	254.67	98	4410.8	1062.3	-1870.44	不受限	不可开放	广安地调
10481	10kV荣丁线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荣丁线912开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	446.65	149	7735.9	0	-3059.37	不受限	不可开放	乐山地调
10482	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁材路908开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	597.23	100	10344	0	-990.93	不受限	不可开放	天府地调
10483	10kV天峰线大馈线	天府电力调度控制中心	天峰线933开关	天保	63000	是	553	9578.24	公线	385.95	70	6684.7	0	977.89	受限	不可开放	天府地调

10484	10kV九衣线大馈线	天府电力调度控制中心	九衣路934开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	423.4	106	7333.3	0	-1790.74	不受限	不可开放	天府地调
10485	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东联路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	173.21	43	3000	0	3235.38	受限	不可开放	天府地调
10486	10kV马乐线大馈线	广安电力调度控制中心	马乐线914开关	石马河站	80000	否	330	5715.77	公线	385.89	117	6683.7	4135	-5674.51	不受限	不可开放	广安地调
10487	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏电二路918开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	438.67	110	7597.7	0	-1362.32	不受限	不可开放	天府地调
10488	10kV天协线大馈线	天府电力调度控制中心	天协线921开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	350.06	58	6063.1	0	3289.97	受限	不可开放	天府地调
10489	10kV河实二回大馈线	广安电力调度控制中心	河实二回978开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	201.31	50	3486.7	14222	-12166.14	不受限	不可开放	广安地调
10490	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	民溪线914开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	158.2	53	2740	800	1136.53	不受限	不可开放	乐山地调
10491	10kV龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙天路953开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	469.54	78	8132.4	0	1220.67	受限	不可开放	天府地调
10492	10kV邻水路大馈线	天府电力调度控制中心	邻水路917开关	邻港	50000	是	400	6928.2	公线	319.97	80	5541.9	0	0.66	受限	不可开放	天府地调
10493	10kV邻凉路大馈线	天府电力调度控制中心	邻凉路922开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	606.91	152	10511.6	0	-4969.04	受限	不可开放	天府地调
10494	10kV合秦线大馈线	广安电力调度控制中心	合秦线957开关	合流站	11300	否	98	1697.41	专线	82.98	85	1437.2	0	90.47	不受限	不可开放	广安地调
10495	10kV界怡路大馈线	天府电力调度控制中心	界怡路910开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	985.68	246	17072	0	-10836.62	不受限	不可开放	天府地调
10496	10kV力保线大馈线	天府电力调度控制中心	力保路948开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	482.84	80	8362.8	0	990.27	受限	不可开放	天府地调
10497	10kV黄居路大馈线	天府电力调度控制中心	黄居路925开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	555.57	139	9622.4	0	-4079.84	不受限	不可开放	天府地调
10498	10kV国花路大馈线	天府电力调度控制中心	国花路921开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	412.03	103	7136.4	0	-901.02	不受限	不可开放	天府地调
10499	10kV大柏线大馈线	天府电力调度控制中心	大柏路913开关	大众	50000	是	553	9578.24	公线	507.78	92	8794.7	0	-1132.11	不受限	不可开放	天府地调
10500	10kV邻贵路大馈线	天府电力调度控制中心	邻贵路925开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	394.34	99	6830	0	-594.62	受限	不可开放	天府地调
10501	10kV龚范线大馈线	沙湾电力调度控制中心	龚范线963开关	龚嘴站	10000	否	330	5715.77	公线	464.21	141	8040.1	0	-2895.91	不受限	不可开放	乐山地调
10502	10kV高民线929大馈线	天府电力调度控制中心	10kV高民线929开关	高桐	63000	是	483	8365.81	公线	398.04	82	6894	0	-201.35	不受限	不可开放	天府地调
10503	10kV云新线	五通桥电力调度控制中心	云新线922开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	177.37	93	3219	0	-101.31	不受限	不可开放	乐山地调
10504	10kV东柳路大馈线	天府电力调度控制中心	东柳路950开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	492.09	82	8523	0	5542.56	受限	不可开放	天府地调
10505	10kV苏正线大馈线	天府电力调度控制中心	苏正路906开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	431.45	108	7472.8	0	-1930.24	不受限	不可开放	天府地调
10506	10kV麓高线大馈线	天府电力调度控制中心	麓高线925开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	专线	694.91	126	12035.9	0	-4373.31	不受限	不可开放	天府地调
10507	10kV骑滨线大馈线	天府电力调度控制中心	骑滨路916开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	411.55	103	7128	0	-892.62	受限	不可开放	天府地调
10508	10kV园沙线904大馈线	天府电力调度控制中心	园沙路904开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	359.82	90	6232	0	-689.44	受限	不可开放	天府地调
10509	10kV河肖线大馈线	广安电力调度控制中心	河肖线972开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	250.82	63	4344.2	4994	-3795.64	不受限	不可开放	广安地调
10510	10kV东塞路大馈线	天府电力调度控制中心	东塞路947开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	431.41	108	7472	0	-1236.62	受限	不可开放	天府地调
10511	10kV黄桥路大馈线	天府电力调度控制中心	黄桥路918开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	445.88	111	7722.6	0	-2180.04	不受限	不可开放	天府地调
10512	10kV面悦线922大馈线	天府电力调度控制中心	面悦线922开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	453.03	82	7846.5	0	773.92	受限	不可开放	天府地调
10513	10kV坛蜂线大馈线	广安电力调度控制中心	坛蜂线951开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	167.37	84	2898.8	450	-577.52	不受限	不可开放	广安地调
10514	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙洛路928开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	401.09	73	6946.8	0	715.79	受限	不可开放	天府地调
10515	10kV华氮路大馈线	天府电力调度控制中心	华氮路913开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	603.19	151	10447.2	0	-4904.64	不受限	不可开放	天府地调
10516	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙兰路929开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	576.51	96	9985.2	0	-1671.36	受限	不可开放	天府地调
10517	10kV园神线921大馈线	天府电力调度控制中心	园神路921开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	5.54	1	96	0	6139.38	受限	不可开放	天府地调
10518	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄港路924开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	482.9	121	8363.8	0	-2128.42	不受限	不可开放	天府地调
10519	10kV清泰线大馈线	天府电力调度控制中心	清泰路930开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	360.28	90	6240	0	-4.62	不受限	不可开放	天府地调
10520	10kV黄农线大馈线	天府电力调度控制中心	黄农线926开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	405.22	101	7018.4	0	-783.02	不受限	不可开放	天府地调
10521	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东科路941开关	东升	50000	否	600	10392.3	专线	301.39	50	5220	0	4133.07	受限	不可开放	天府地调
10522	10kV力时路大馈线	天府电力调度控制中心	力时路940开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	402.19	67	6966	0	1347.84	受限	不可开放	天府地调
10523	10kV西凌线大馈线	广安电力调度控制中心	西凌线955开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	272.06	78	4712.1	7128	-6990.36	不受限	不可开放	广安地调
10524	10kV天地线大馈线	天府电力调度控制中心	天地线938开关	天保	63000	是	462	8002.07	公线	321.47	70	5567.9	0	833.76	受限	不可开放	天府地调
10525	10kV桐庆线大馈线	广安电力调度控制中心	桐庆线952开关	桐子梁站	80000	否	220	3810.51	公线	250.47	114	4338.1	0	-908.64	不受限	不可开放	广安地调
10526	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡面线915开关	怡居	63000	是	600	10392.3	公线	711.81	119	12328.5	0	-4014.66	不受限	不可开放	天府地调
10527	10kV力韵路大馈线	天府电力调度控制中心	力韵路907开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	324.57	81	5621.6	0	613.78	受限	不可开放	天府地调
10528	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山线913开关	香山	63000	是	600	10392.3	公线	534.93	89	9265	0	-951.16	不受限	不可开放	天府地调
10529	10kV杨光线	马边彝族自治县电力调度控	杨光线964开关	杨柳湾站	85500	是	380	6581.79	公线	271.36	71	4700	0	565.43	不受限	不可开放	乐山地调
10530	10kV塔电线大馈线	天府电力调度控制中心	塔电线918开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	334.99	56	5802	0	3551.07	受限	不可开放	天府地调
10531	10kV板三路大馈线	天府电力调度控制中心	板三路952开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	240.09	80	4158.4	0	518.13	受限	不可开放	天府地调
10532	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回952开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	343.23	98	5944.7	0	-1094.96	不受限	不可开放	广安地调
10533	10kV嘉宏一线	沙湾电力调度控制中心	嘉宏Ⅰ回977开关	嘉农站	80000	否	345	5975.58	公线	339.66	98	5882.9	0	-504.88	不受限	不可开放	乐山地调
10534	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港二路925开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	389.77	97	6750.9	0	-515.52	不受限	不可开放	天府地调
10535	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙霏路916开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	292.31	49	5062.8	0	4290.27	受限	不可开放	天府地调
10536	10kV邻信路大馈线	天府电力调度控制中心	邻信路911开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	190.2	48	3294.3	0	2941.08	受限	不可开放	天府地调
10537	10kV骑勘路大馈线	天府电力调度控制中心	骑勘路907开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	155.66	39	2696	0	3539.38	受限	不可开放	天府地调
10538	10kV天村线大馈线	天府电力调度控制中心	天村线912开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	254.6	42	4409.6	0	4943.47	受限	不可开放	天府地调
10539	10kV清柏线大馈线	天府电力调度控制中心	清柏路906开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	458.66	115	7944	0	-1708.62	不受限	不可开放	天府地调
10540	10kV河华线大馈线	广安电力调度控制中心	河凌线956开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	280.65	70	4860.9	4786	-4104.34	不受限	不可开放	广安地调
10541	10kV面茂路大馈线	天府电力调度控制中心	面茂路924开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	539.55	98	9345	0	-724.58	受限	不可开放	天府地调
10542	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控	双西线915开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	544.92	182	9438	0	-4761.47	不受限	不可开放	乐山地调
10543	10kV牧刘路大馈线	天府电力调度控制中心	牧刘路909开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放	天府地调
10544	10kV踏新线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏新线981开关	踏水站	8000	是	300	5196.15	公线	89.34	30	4547.4	0	-2014.58	不受限	不可开放	乐山地调
10545	10kV龙华线926大馈线	天府电力调度控制中心	龙华路926开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	229.75	38	3979.2	0	5373.87	受限	不可开放	天府地调
10546	10kV清博路大馈线	天府电力调度控制中心	清博路905开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	427.94	107	7412	0	-1176.62	不受限	不可开放	天府地调
10547	10kV天翠线	天府电力调度控制中心	天翠线914开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	257.2	43	4454.7	0	4898.37	受限	不可开放	天府地调
10548	10kV园圣路大馈线	天府电力调度控制中心	园圣路934开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	651.27	163	11280	0	-5044.62	受限	不可开放	天府地调
10549	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙空路990开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	191.22	32	3312	0	6041.07	受限	不可开放	天府地调
10550	10kV籍镇I回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅰ回912开关	籍田	40000	否	553	9578.24	公线	607.41	110	10520.4	0	-1899.98	不受限	不可开放	天府地调
10551	10kV力通线大馈线	天府电力调度控制中心	力通线905开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	261.76	65	4533.6	0	1701.78	受限	不可开放	天府地调
10552	10kV坛四线大馈线	广安电力调度控制中心	坛四线953开关	坛同站	11300	是	140	2424.87	公线	133.85	96	2318.3	0	-378.4	不受限	不可开放	广安地调
10553	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗刘线939开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	516.57	86	8947	0	-633.16	不受限	不可开放	天府地调
10554	10kV沙城三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙城Ⅰ回943开关	沙湾站	100000	是	503	8712.22	公线	350.92	70	6078	1650	-758.22	不受限	不可开放	乐山地调
10555	10kV冠庙线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠庙线914开关	冠英站	18000	否	300	5196.15	公线	27.24	9	471.8	40	4164.73	受限	不可开放	乐山地调
10556	10kV塔海线大馈线	天府电力调度控制中心	塔海线914开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	492.09	82	8523	0	830.07	受限	不可开放	天府地调
10557	10kV双府线大馈线	广安电力调度控制中心	双府线915开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	298.27	78	5166	0	99.43	不受限	不可开放	广安地调
10558	10kV东奥路大馈线	天府电力调度控制中心	东奥路945开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	287.3	72	4976	0	566.56	受限	不可开放	天府地调
10559	10KV邻菲路大馈线	天府电力调度控制中心	邻菲路914开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	483.41	121	8372.6	0	-2137.22	受限	不可开放	天府地调
10560	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛材线925开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	74.28	14	1286.6	0	7287.05	受限	不可开放	天府地调
10561	10kV苏创路大馈线路	天府电力调度控制中心	苏创路913开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	419.17	105	7260	0	-1717.44	不受限	不可开放	天府地调
10562	10kV滨开线907大馈线	天府电力调度控制中心	滨开路907开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	504.06	126	8730.4	0	-3187.84	不受限	不可开放	天府地调
10563	10kV河运西线大馈线	广安电力调度控制中心	河运西线971开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	397.93	99	6892.2	4520	-5869.64	不受限	不可开放	广安地调
10564	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控	双坝线916开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	221.99	74	3844.8	1750	-918.27	不受限	不可开放	乐山地调
10565	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国园二路922开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	477.15	86	8264.3	0	-601.71	不受限	不可开放	天府地调
10566	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港二路935开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	360.43	90	6242.6	0	-7.22	受限	不可开放	天府地调
10567	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁金路926开关	仁宝	63000	否	352	6096.82	专线	375.52	107	6504	0	-1016.86	不受限	不可开放	天府地调
10568	10kV西万二线大馈线	广安电力调度控制中心	西万二回973开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	399.31	100	6916	0	-1373.44	不受限	不可开放	广安地调
10569	10kV怡平二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡平二线922开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	631.28	114	10933.7	0	-3284.96	不受限	不可开放	天府地调
10570	10kV东品路大馈线	天府电力调度控制中心	东品路913开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	269.75	67	4672	0	1563.38	受限	不可开放	天府地调
10571	10kV西镇线	蒲江电力调度控制中心	西镇线921开关	西来	14300	是	465	8054.04	公线	232.86	50	4033.2	500	1910.03	受限	不可开放	成都地调
10572	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔花线911开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	658.95	110	11413	0	-2059.93	受限	不可开放	天府地调
10573	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控	梅三线951开关	梅子坝站	40000	是	150	2598.08	公线	451.41	301	7818.4	0	-5739.94	不受限	不可开放	乐山地调
10574	10kV魏冠线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏冠线916开关	魏坪站	50000	否	300	5196.15	公线	119.67	40	2072.6	2630	-26.07	不受限	不可开放	乐山地调
10575	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	力岸路943开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	410.44	68	7108.8	0	2244.27	受限	不可开放	天府地调
10576	10kV黄峰路大馈线	天府电力调度控制中心	黄峰路914开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	523.71	131	9070.7	0	-2835.32	不受限	不可开放	天府地调
10577	10kV金工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金工线934开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	579.91	105	10044	0	-2422.98	受限	不可开放	成都地调
10578	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑益路921开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	231.87	58	4016	0	2219.38	受限	不可开放	天府地调
10579	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板玻路924开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	8.83	3	153	0	4523.53	受限	不可开放	天府地调
10580	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱线938开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	595.84	108	10320	0	-2698.98	受限	不可开放	成都地调
10581	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城兴路904开关	城北	18000	是	300	5196.15	公线	384.87	128	6666	0	-2509.08	受限	不可开放	成都地调
10582	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星林线917开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	325.16	81	5631.7	0	-89.14	不受限	不可开放	天府地调
10583	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西一线913开关	金马	103000	否	550	9526.28	公线	510.62	93	8844	0	-270.35	受限	不可开放	成都地调
10584	10kV官塔线大馈线	广安电力调度控制中心	官塔线921开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	91.22	18	1580	8712	-3363.8	不受限	不可开放	广安地调
10585	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	力核一路915开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	218.01	36	3776	0	5577.07	受限	不可开放	天府地调
10586	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业二路927	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	529.33	96	9168	0	-594.35	受限	不可开放	成都地调
10587	10kV龙航线大馈线	天府电力调度控制中心	龙航路951开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	637.41	106	11040	0	-1686.93	受限	不可开放	天府地调
10588	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿五路907	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	330.39	83	5722.4	0	512.98	受限	不可开放	成都地调
10589	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金台线918开关	金马	103000	否	400	6928.2	专线	194	48	3360	0	2875.38	受限	不可开放	成都地调
10590	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	力湖路944开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	448.82	75	7773.6	0	1579.47	受限	不可开放	天府地调
10591	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙旺路909开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	公线	401.09	73	6946.8	0	8604.83	受限	不可开放	天府地调
10592	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路936	金马	103000	否	550	9526.28	公线	593.94	108	10287	0	-1713.35	受限	不可开放	成都地调
10593	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	杨苏线914开关	杨柳湾站	85500	否	300	5196.15	公线	466.73	156	8083.8	1280	-4687.27	不受限	不可开放	乐山地调
10594	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观水线974开关	观山站	12600	否	235	4070.32	公线	211.99	90	3671.7	0	-8.41	不受限	不可开放	乐山地调
10595	10kV怡皇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡皇线937开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	560.18	93	9702.4	0	-349.33	不受限	不可开放	天府地调
10596	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖光路920开关	霖雨	18000	是	265	4589.93	公线	332.1	125	5752	0	-2080.06	不受限	不可开放	成都地调
10597	10kV西复路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西复线913开关	西来	16300	否	200	3464.1	公线	463.44	232	8026.8	0	-4909.11	受限	不可开放	成都地调
10598	10kV塔城三线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城三线921开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	455.54	82	7890	0	-227.41	受限	不可开放	天府地调
10599	10kV寿民路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿民路924	寿安	100000	否	265	4589.93	公线	472.38	178	8181.6	200	-4250.66	受限	不可开放	成都地调
10600	10kV天林线大馈线	天府电力调度控制中心	天林线919开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	693.25	116	12007.1	0	-2654.03	受限	不可开放	天府地调
10601	10KV寿博路	蒲江电力调度控制中心	寿博线925开关	寿安	100000	否	400	6928.2	专线	246.24	62	4264.8	0	1970.58	受限	不可开放	成都地调
10602	10kV滨梁线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨梁线905开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	600.07	100	10393.2	0	-1040.13	不受限	不可开放	天府地调
10603	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太镇路921开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	409.47	88	7092	0	-648.77	不受限	不可开放	天府地调
10604	10kV城高路	蒲江电力调度控制中心	城高路906	城北	16000	是	400	6928.2	公线	275.06	69	4764	0	778.56	受限	不可开放	成都地调
10605	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车立线929开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	679.45	113	11768	0	-2414.93	不受限	不可开放	天府地调
10606	10kV骑双路大馈线	天府电力调度控制中心	骑双路904开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	558.43	140	9672	0	-4129.44	受限	不可开放	天府地调
10607	10kV牧葛线大馈线	天府电力调度控制中心	牧葛线943开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公线	628.61	105	10887.5	0	-1534.43	不受限	不可开放	天府地调
10608	10kV九水路大馈线	天府电力调度控制中心	九水路914开关	九江	40000	否	328	5681.13	专线	302.97	92	5247.5	0	-134.48	不受限	不可开放	天府地调
10609	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	劳石线926开关	劳动站	50000	是	200	3464.1	公线	379.21	190	6568	630	-4426.72	不受限	不可开放	乐山地调
10610	10kV东语路大馈线	天府电力调度控制中心	东语路944开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	435.1	109	7536	0	-1300.62	受限	不可开放	天府地调
10611	10kV西高路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西高路922	西来	11300	是	265	4589.93	公线	173.9	66	3012	0	659.94	受限	不可开放	成都地调
10612	10kV东港路大馈线	天府电力调度控制中心	东港路948开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	309.01	77	5352	0	883.38	受限	不可开放	天府地调
10613	10kV佳兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳兴路995	成佳	12000	是	265	4589.93	公线	396.07	149	6860	0	-3188.06	不受限	不可开放	成都地调
10614	10kV水双线大馈线	广安电力调度控制中心	水双线955开关	邻水站	100000	是	480	8313.84	公线	479.68	100	8308	0	-1656.93	受限	不可开放	广安地调
10615	10kV苏兴路大馈线	天府电力调度控制中心	苏兴路907开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	382.68	96	6628	0	-392.62	不受限	不可开放	天府地调
10616	10kV华鸿路大馈线	天府电力调度控制中心	华鸿路925开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	392.84	98	6804	0	-568.62	不受限	不可开放	天府地调
10617	10kV金全路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金全路915	金马	63000	是	550	9526.28	公线	452.42	82	7836	485	-699.98	受限	不可开放	成都地调
10618	10kV东龙路大馈线	天府电力调度控制中心	东龙路906开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	302.08	76	5232	0	1003.38	受限	不可开放	天府地调
10619	10kV寿镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿镇路910开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	408.59	102	7076.8	0	-841.42	受限	不可开放	成都地调
10620	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄发路961开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	506.35	127	8769.9	0	-3227.34	不受限	不可开放	天府地调
10621	10kV岭开二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开二线927开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	383.7	85	6645.6	2000	-2410.22	不受限	不可开放	广安地调

10622	10kV星居线大馈线	天府电力调度控制中心	星居线961开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	476.48	111	8252.7	0	-1565.25	不受限	不可开放	天府地调
10623	10kV怡南三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南三线930开关	怡居	63000	否	552	9560.92	公线	493.87	89	8553.9	0	50.93	不受限	不可开放	天府地调
10624	10kV天信线大馈线	天府电力调度控制中心	天信线916开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	517.21	86	8958	0	395.07	受限	不可开放	天府地调
10625	10kV籍镇IV回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅳ回928开关	籍田	40000	是	465	8054.04	公线	532.31	114	9219.6	0	-2776.37	不受限	不可开放	天府地调
10626	10kV金新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金新路916	金马	63000	是	550	9526.28	公线	469.75	85	8136	0	-514.98	受限	不可开放	成都地调
10627	10kV天蓝线	天府电力调度控制中心	天蓝线927开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	597.35	100	10346.1	0	-993.03	受限	不可开放	天府地调
10628	10kV寿新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿新路909	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	409.26	102	7088.4	0	-853.02	受限	不可开放	成都地调
10629	10kV清孚线大馈线	天府电力调度控制中心	清孚路907开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	397.34	99	6882	0	-646.62	不受限	不可开放	天府地调
10630	10kV塔迎线大馈线	天府电力调度控制中心	塔迎线928开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	655.54	119	11354	0	-3691.41	受限	不可开放	天府地调
10631	10kV园大线914大馈线	天府电力调度控制中心	园大路914开关	桃园	50000	是	400	6928.2	专线	383.83	96	6648	0	-1105.44	受限	不可开放	天府地调
10632	10kV寿敦路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿敦路908	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	476.81	119	8258.4	315	-2338.02	受限	不可开放	成都地调
10633	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	劳水线922开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	149.65	75	2592	1270	-744.31	不受限	不可开放	乐山地调
10634	10kV嘉燎二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉燎Ⅱ回992开关	嘉农站	80000	是	390	6755	公线	292.38	49	5064	0	-3664	不受限	不可开放	乐山地调
10635	10kV牛新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛新线912开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	176.65	53	3059.6	140	2022.53	受限	不可开放	乐山地调
10636	10kV西工路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西工路923	西来	14300	否	470	8140.64	公线	230.79	49	3997.2	0	3329.38	受限	不可开放	成都地调
10637	10kV塔城一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城一线964开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	337.88	61	5852	0	1810.59	受限	不可开放	天府地调
10638	蒲江10kV大兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大兴线973	大塘	20000	是	265	4589.93	公线	375.17	142	6498	0	-2826.06	受限	不可开放	成都地调
10639	10KV城体线928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城体线928	城北	18000	否	150	2598.08	专线	51.27	34	888	0	1450.27	受限	不可开放	成都地调
10640	10kV桥拱线大馈线	广安电力调度控制中心	桥拱线951开关	卫桥站	40000	是	260	4503.33	公线	213.39	82	3696	0	-93.34	不受限	不可开放	广安地调
10641	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛城线920开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	257.03	43	4451.8	0	4901.27	受限	不可开放	天府地调
10642	10kV大西线（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线975	大塘	20000	否	265	4589.93	公线	350.92	132	6078	0	-1947.06	受限	不可开放	成都地调
10643	10kV阳香线大馈线	天府电力调度控制中心	阳香线912开关	阳光	40000	否	200	3464.1	公线	337.41	169	5844	0	-2726.31	不受限	不可开放	天府地调
10644	10kV大井路976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大井路976	大塘	20000	否	265	4589.93	专线	76.21	29	1320	2500	310.94	受限	不可开放	成都地调
10645	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	力华路937开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	377.78	94	6543.2	0	-1000.64	受限	不可开放	天府地调
10646	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天远线923开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	645.79	108	11185.1	0	-1832.03	受限	不可开放	天府地调
10647	10kV寿业一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业一路906	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	448.27	82	7764	0	809.65	受限	不可开放	成都地调
10648	10kV板胜路大馈线	天府电力调度控制中心	板胜路928开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	427.76	143	7408.8	0	-3251.88	受限	不可开放	天府地调
10649	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗夔线935开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	490.99	82	8504	0	-190.16	不受限	不可开放	天府地调
10650	10kV霖云路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖云路906开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	227.71	108	3944	0	-670.42	不受限	不可开放	成都地调
10651	10kV金业路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金业路935	金马	63000	否	550	9526.28	公线	626.67	114	10854	0	-2280.35	受限	不可开放	成都地调
10652	10kV西敦线大馈线	蒲江电力调度控制中心	西敦路912	西来	14300	是	550	9526.28	公线	287.88	52	4986	0	2635.02	受限	不可开放	成都地调
10653	10kV华怡线大馈线	天府电力调度控制中心	华怡线941开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	529.01	132	9162.4	0	-2927.02	不受限	不可开放	天府地调
10654	10kV星庄线大馈线	天府电力调度控制中心	星庄线912开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	367.47	92	6364.6	0	-129.22	不受限	不可开放	天府地调
10655	10kV寿工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿工线920开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	497.18	124	8611.2	0	-2375.82	受限	不可开放	成都地调
10656	10kV荣猫线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荣猫线913开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	359.35	120	6224	315	-1862.47	不受限	不可开放	乐山地调
10657	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑湖路924开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	312.24	78	5408	0	827.38	受限	不可开放	天府地调
10658	10kV寿德二线_专线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿德二线926	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	391.96	75	6788.8	250	1145.14	受限	不可开放	成都地调
10659	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板华路953开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	260.61	87	4513.8	0	162.73	受限	不可开放	天府地调
10660	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙街二路905开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	632.36	114	10952.4	0	-3289.81	受限	不可开放	天府地调
10661	10KV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路925	城北	18000	否	330	5715.77	公线	221.71	67	3840	0	1304.19	受限	不可开放	成都地调
10662	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金杨线913开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	504.85	91	8744	0	-123.58	不受限	不可开放	天府地调
10663	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天贸线922开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	159.17	27	2756.8	0	6596.27	受限	不可开放	天府地调
10664	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东立路949开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	503.93	126	8728	0	-2492.62	受限	不可开放	天府地调
10665	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大镇线972	大塘	20000	否	265	4589.93	公线	255.66	96	4428	380	-677.06	受限	不可开放	成都地调
10666	10kV新丰线大馈线	沙湾电力调度控制中心	新丰线952开关	新农站	16000	否	503	8712.22	公线	432.25	86	7486.6	400	7441	受限	不可开放	乐山地调
10667	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿长线922开关	寿安	100000	否	265	4589.93	公线	387.25	146	6707.2	0	-2576.26	受限	不可开放	成都地调
10668	10kV毛生线大馈线	天府电力调度控制中心	毛生线910开关	毛家湾	240000	是	550	9526.28	公线	185.7	34	3216.4	0	4404.62	受限	不可开放	天府地调
10669	10kV滨美线大馈线	天府电力调度控制中心	滨美路936开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	509.15	127	8818.4	0	-2583.02	不受限	不可开放	天府地调
10670	10kV九商路大馈线	天府电力调度控制中心	九商路917开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	500.23	125	8664	0	-3121.44	不受限	不可开放	天府地调
10671	10kV骑协路大馈线	天府电力调度控制中心	骑协路912开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	468.36	117	8112	0	-1876.62	受限	不可开放	天府地调
10672	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	城蒲线911	大塘	16000	否	400	6928.2	专线	15.98	4	276.8	0	5958.58	受限	不可开放	成都地调
10673	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东航路910开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	受限	不可开放	天府地调
10674	10kV霖成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖成路908	霖雨	18000	是	210	3637.31	公线	255.43	122	4424	0	-1514.15	不受限	不可开放	成都地调
10675	10kV金盐线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金盐线904开关	金马	106000	是	550	9526.28	公线	518.24	94	8976	0	-1354.98	不受限	不可开放	成都地调
10676	10kV邻和路大馈线	天府电力调度控制中心	邻和路933开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	387.98	97	6719.9	0	-484.52	受限	不可开放	天府地调
10677	10kV东水路大馈线	天府电力调度控制中心	东水路932开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	252.19	63	4368	0	1174.56	受限	不可开放	天府地调
10678	10kV大甘线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大甘线974	大塘	20000	否	265	4589.93	公线	260.16	98	4506	0	-375.06	受限	不可开放	成都地调
10679	10kV永兰路大馈线	天府电力调度控制中心	永兰路927开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	211.55	106	3664	0	-892.72	不受限	不可开放	天府地调
10680	10kV魏其线大馈线	天府电力调度控制中心	魏其线932开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	431.25	89	7469.3	0	-776.65	不受限	不可开放	天府地调
10681	10kV金西二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西二路909	金马	63000	是	550	9526.28	公线	342.26	62	5928	0	1693.02	受限	不可开放	成都地调
10682	10kV太樟线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV太樟线932开关	太和站	18100	是	335	5802.37	公线	168.45	50	2917.5	0	1724.4	受限	不可开放	凉山地调
10683	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板压路942开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	85.43	28	1479.6	0	3196.93	受限	不可开放	天府地调
10684	10kV九平路大馈线	天府电力调度控制中心	九平路922开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	391.33	98	6777.9	0	-1235.34	不受限	不可开放	天府地调
10685	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑文路917开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	266.05	67	4608	0	1627.38	受限	不可开放	天府地调
10686	10kV官云线	广安电力调度控制中心	官云线935开关	官盛站	175600	是	384	6651.08	公线	334.41	87	5792	0	-471.14	不受限	不可开放	广安地调
10687	10KV马锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	马锋线925开关	马边站	50000	否	344	5958.25	公线	380.45	111	6589.4	2720	-3946.98	不受限	不可开放	乐山地调
10688	10kV官肖线	广安电力调度控制中心	官肖线917开关	官盛站	175600	是	270	4676.54	公线	206.12	76	3570	16056	-15884.77	不受限	不可开放	广安地调
10689	10kV佑经线	凉山彝族自治州电力调度控	佑经线916开关	佑君站	20100	是	335	5802.37	公线	339.54	101	5880.9	0	-1239	受限	不可开放	凉山地调
10690	10kV仁桥路大馈线	天府电力调度控制中心	仁桥路937开关	仁宝	63000	是	550	9526.28	公线	541.73	98	9382.8	0	-1761.78	不受限	不可开放	天府地调
10691	10kV星航线大馈线	天府电力调度控制中心	星航线918开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放	天府地调
10692	10kV经高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	经高线933开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	466.89	139	8086.5	0	-3444.6	不受限	不可开放	凉山地调
10693	10kV三普线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	三普线912开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	474.6	158	8220	0	-3543.47	不受限	不可开放	乐山地调
10694	10kV牧逸路大馈线	天府电力调度控制中心	牧逸路918开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	0	-2074.42	不受限	不可开放	天府地调
10695	10kV龙波路大馈线	天府电力调度控制中心	龙波路914开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	专线	429.08	78	7431.6	0	1173.23	受限	不可开放	天府地调
10696	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控	10kV经马线932小车开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	349.64	104	6055.8	0	-1413.9	不受限	不可开放	凉山地调
10697	10kV力心线大馈线	天府电力调度控制中心	力心路946开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	439.05	73	7604.4	0	1748.67	受限	不可开放	天府地调
10698	10kV东楠路大馈线	天府电力调度控制中心	东楠路909开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	440.18	110	7624	0	-1388.62	受限	不可开放	天府地调
10699	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻会路912开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	359.77	90	6231.3	0	4.08	受限	不可开放	天府地调
10700	10kV牧大路大馈线	天府电力调度控制中心	牧大路930开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	381.81	95	6612.9	0	-377.52	不受限	不可开放	天府地调
10701	10kV黄善线大馈线	天府电力调度控制中心	黄善线932开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	公线	559.28	93	9686.8	0	-333.73	不受限	不可开放	天府地调
10702	10kV岭经二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经二线911开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	283.74	71	4914.4	1200	-571.84	不受限	不可开放	广安地调
10703	10kV两平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	两平线913开关	两河口站	6300	否	240	4156.92	公线	194.06	81	3361.1	400	-19.87	不受限	不可开放	乐山地调
10704	10kV嘉泰二线	沙湾电力调度控制中心	嘉泰二线929开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	0.014	2	0.24	0	-1016.8	不受限	不可开放	乐山地调
10705	10kV竹新线927	五通桥电力调度控制中心	竹新线927开关	竹根站	90000	是	345	5975.58	公线	393.67	114	6818.4	500	-2537.94	不受限	不可开放	乐山地调
10706	10kV高杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高杨线919开关	高坝子站	81500	否	200	3464.1	公线	199.02	97	3372	610	-864.31	不受限	不可开放	乐山地调
10707	10kV岭经一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经一线928开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	347.48	87	6018.4	250	-725.84	不受限	不可开放	广安地调
10708	10kV九花线大馈线	天府电力调度控制中心	九花路920开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	414.15	104	7173	0	-1630.44	不受限	不可开放	天府地调
10709	10kV永园四线	广安电力调度控制中心	永园四线925开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	328.81	82	5695	0	-152.44	不受限	不可开放	广安地调
10710	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	区永线921开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	563.56	94	9760.9	0	-407.83	不受限	不可开放	天府地调
10711	10kV荞兰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控	荞兰线914开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	399.42	133	6918	0	-2241.47	不受限	不可开放	乐山地调
10712	10kV板体路大馈线	天府电力调度控制中心	板体路925开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	154.95	52	2683.8	0	1992.73	受限	不可开放	天府地调
10713	10kV马平二线大馈线	广安电力调度控制中心	马平二线911	石马河站	80000	是	480	8313.84	公线	464.88	97	8051.7	250	-1650.63	不受限	不可开放	广安地调
10714	10kV高观线大馈线	广安电力调度控制中心	高观线13开关	高兴站	11300	是	224	3879.79	公线	219.64	98	3804.2	320	-1020.37	不受限	不可开放	广安地调
10715	10KV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV佑隧线911开关	佑君站	20000	否	352	6096.82	公线	215.42	61	3731.1	0	1756.04	受限	不可开放	凉山地调
10716	10kV嘉新二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉新二线971开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	353.35	91	6120	900	-940.5	不受限	不可开放	乐山地调
10717	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	园校路911开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	253.12	63	4384	0	1851.38	受限	不可开放	天府地调
10718	10kV金弘一线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘一线911开关	金星	360000	是	432	7482.46	公线	375.06	87	6496	0	-510.03	不受限	不可开放	广安地调
10719	10kV佑树线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV佑树线912开关	佑君站	20000	是	280	4849.74	公线	161.86	58	2803.4	0	3879.79	受限	不可开放	凉山地调
10720	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控	杨城线963开关	杨柳湾站	85500	否	380	6581.79	公线	331.18	87	5736	630	-442.39	不受限	不可开放	乐山地调
10721	10kV牧粮路大馈线	天府电力调度控制中心	牧粮路935开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	479.54	120	8305.7	0	-2070.32	不受限	不可开放	天府地调
10722	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东都路942开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	315.01	79	5456	0	779.38	受限	不可开放	天府地调
10723	10kV双园四线大馈线	广安电力调度控制中心	双园四线952开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	424.05	85	7344.5	1240	-1656.3	不受限	不可开放	广安地调
10724	10kV天华线925断路器间隔	天府电力调度控制中心	天华线925开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	176.05	29	3049.1	0	5264.74	受限	不可开放	天府地调
10725	10kV宋临线大馈线	广安电力调度控制中心	宋临线954开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	185.42	84	3211.4	0	-162.99	不受限	不可开放	广安地调
10726	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	10kV太临线931开关	太和站	18000	是	205	3550.7	公线	187.2	91	3242.3	0	-401.74	受限	不可开放	凉山地调
10727	10kV天正线大馈线	天府电力调度控制中心	天正线931开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	403.67	67	6991.6	0	1322.24	受限	不可开放	天府地调
10728	10kV河运东线大馈线	广安电力调度控制中心	河运东线959开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	317.08	79	5491.8	260	-209.24	不受限	不可开放	广安地调
10729	10kV十陵四线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵四线922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	471.66	85	8169.1	0	-506.51	不受限	不可开放	天府地调
10730	10kV马平线	广安电力调度控制中心	马平线971开关	石马河站	127000	是	360	6235.38	公线	509.13	141	8818.2	5875	-9704.9	不受限	不可开放	广安地调
10731	10kV嘉水线大馈线（新）	沙湾电力调度控制中心	嘉水线991开关	嘉农站	80000	否	235	4070.32	公线	8.31	4	144	0	-834.91	不受限	不可开放	乐山地调
10732	10kV黄邻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄邻路971开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	专线	498.65	125	8636.6	0	-3094.04	不受限	不可开放	天府地调
10733	10kV邻空路大馈线	天府电力调度控制中心	邻空路950开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	433.38	108	7506.2	0	-1270.82	受限	不可开放	天府地调
10734	10kV经园线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	经园线912小车开关	经久站	100000	否	352	6096.82	公线	350.58	100	6072	0	-584.86	不受限	不可开放	凉山地调
10735	10kV永园一线大馈线	广安电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	464.15	93	8039	200	-1310.8	不受限	不可开放	广安地调
10736	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港三路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	438.76	110	7599.4	0	-2056.84	不受限	不可开放	天府地调
10737	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛物线922开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	411.93	75	7134.6	0	1439.05	受限	不可开放	天府地调
10738	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄昆路915开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	601.15	150	10412	0	-4176.62	不受限	不可开放	天府地调
10739	10kV水长线大馈线	广安电力调度控制中心	水长线922开关	邻水站	100000	是	420	7274.61	公线	287.59	68	4981	0	838.69	受限	不可开放	广安地调
10740	10kV经营线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控	经营线934开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	350.87	100	6077.1	0	-1199.64	不受限	不可开放	凉山地调
10741	10kV国文路大馈线	天府电力调度控制中心	国文路920开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	676.67	122	11719.9	0	-4057.31	不受限	不可开放	天府地调
10742	10kV西金线大馈线	广安电力调度控制中心	西金线971开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	349.39	87	6051.5	7498	-8006.94	不受限	不可开放	广安地调
10743	10kV力府线大馈线	天府电力调度控制中心	力府线991开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	428.52	107	7422	0	-1879.44	受限	不可开放	天府地调
10744	10kV东友路大馈线	天府电力调度控制中心	东友线923开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	321.48	80	5568	0	-25.44	受限	不可开放	天府地调
10745	10kV沙轧三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙轧III回946开关	沙湾站	100000	否	300	5196.15	公线	58.46	19	1012.6	0	-234.97	不受限	不可开放	乐山地调
10746	10kV华城三路大馈线	天府电力调度控制中心	华城三路924开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	602.42	109	10434	0	-2771.41	不受限	不可开放	天府地调
10747	10kV板升路大馈线	天府电力调度控制中心	板升路912开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	460.53	154	7976.4	0	-3819.48	受限	不可开放	天府地调
10748	10kV堰港一线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港一线923开关	桂花堰	63000	否	400	0	专线	735.76	184	12743.3	0	-6507.92	不受限	不可开放	天府地调
10749	10kV堰乐线大馈线	天府电力调度控制中心	堰乐线921开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	725.82	181	12571.2	0	-6335.82	不受限	不可开放	天府地调
10750	10kV堰港二线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港二线919开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	617.49	154	10694.9	0	-4459.52	不受限	不可开放	天府地调
10751	10kV邻院路大馈线	天府电力调度控制中心	邻院路942开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	358.33	90	6206.3	0	-663.74	受限	不可开放	天府地调
10752	10kV坛子线大馈线	广安电力调度控制中心	坛子线952开关	坛同站	11300	是	150	2598.08	公线	79.14	53	1370.7	630	77.76	不受限	不可开放	广安地调
10753	10kV堰粮线大馈线	天府电力调度控制中心	堰粮线918开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	521.44	130	9031.3	0	-2795.92	不受限	不可开放	天府地调
10754	10kV东佳路大馈线	天府电力调度控制中心	东佳路946开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	384.76	96	6664	0	-428.62	受限	不可开放	天府地调
10755	10kV西万线953大馈线	广安电力调度控制中心	西万线953开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	300.88	86	5211.3	0	-361.56	不受限	不可开放	广安地调
10756	10kV力警路大馈线	天府电力调度控制中心	力警路947开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	329.1	55	5700	0	3653.07	受限	不可开放	天府地调
10757	10kV星草线大馈线	天府电力调度控制中心	星草线932开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	480	120	8313.6	0	-2078.22	不受限	不可开放	天府地调
10758	10kV东巷路大馈线	天府电力调度控制中心	东巷路905开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	290.07	73	5024	0	1211.38	受限	不可开放	天府地调
10759	10kV板东路大馈线	天府电力调度控制中心	板东路951开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	392.56	131	6799.2	0	-2642.28	受限	不可开放	天府地调

10760	10kV黄铝二路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝二路922开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	451.4	113	7818.2	0	-1582.82	不受限	不可开放	天府地调
10761	10kV大众四路大馈线	天府电力调度控制中心	大众四路942开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	742.94	124	12867.7	0	-3514.63	不受限	不可开放	天府地调
10762	10kV龙山线大馈线	天府电力调度控制中心	龙山路920开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	380.85	69	6596.4	0	1066.19	受限	不可开放	天府地调
10763	10kV红星路大馈线	天府电力调度控制中心	红星路912开关	红花	6300	是	300	5196.15	公线	240	80	4156.8	0	0.12	不受限	不可开放	天府地调
10764	10kV塔谷线大馈线	天府电力调度控制中心	塔谷线974开关	塔桥	63000	是	550	9526.28	公线	245.32	45	4249	0	3372.02	受限	不可开放	天府地调
10765	10kV力核八路大馈线	天府电力调度控制中心	力核八路930开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	234.46	59	4060.8	0	2174.58	受限	不可开放	天府地调
10766	10kV清林线大馈线	天府电力调度控制中心	清林路936开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	339.26	85	5876	0	-333.44	不受限	不可开放	天府地调
10767	10kV滨龙二线大馈线	天府电力调度控制中心	滨龙二路944开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	347.6	87	6020.4	0	-477.84	不受限	不可开放	天府地调
10768	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑丽路926开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	328.41	82	5688	0	-145.44	受限	不可开放	天府地调
10769	10kV大安线	凉山彝族自治州电力调度控	大安线912小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	83.58	29	1447.65	0	4046.07	受限	不可开放	凉山地调
10770	10kV阳丽路915大馈线	天府电力调度控制中心	阳丽线915开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	358.52	90	6209.6	0	-667.04	不受限	不可开放	天府地调
10771	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳学线924开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	596.67	149	10334.4	0	-4791.84	不受限	不可开放	天府地调
10772	10kV魏镇二线大馈线	天府电力调度控制中心	魏镇二线994开关	魏家桥	63000	否	483	8365.81	公线	808.18	167	13997.6	0	-6468.37	不受限	不可开放	天府地调
10773	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑海路915开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	268.36	67	4648	0	1587.38	受限	不可开放	天府地调
10774	10kV官加二线大馈线	广安电力调度控制中心	官加二线922开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	270.5	54	4685	14920	-12676.8	不受限	不可开放	广安地调
10775	10kV冠杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠杨线913开关	冠英站	18000	否	380	6581.79	公线	256.17	64	4229	1025	669.6	受限	不可开放	乐山地调
10776	10kV苏尊路	成都配调	苏尊路907	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	406.64	99	7043	0	-667.32	不受限	不可开放	成都地调
10777	10kV沙开一线	隆昌电力调度控制中心	沙开一线922开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	484.78	115	8396.4	0	-1802.49	不受限	不可开放	内江地调
10778	10kV桐荆路	成都配调	桐荆路923	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	401.02	85	6945.6	0	-391.52	不受限	不可开放	成都地调
10779	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石水线914开关	石燕桥站	100000	否	165	2857.88	公线	172.79	105	2992.8	800	-1220.71	不受限	不可开放	内江地调
10780	10kV堤星线	成都配调	堤星路919	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	447.71	95	7754.4	0	-1200.32	不受限	不可开放	成都地调
10781	10kV东岭线	隆昌电力调度控制中心	东岭线914开关	东区站	16000	是	423	7326.57	公线	139.2	33	2411	0	3450.26	受限	不可开放	内江地调
10782	10kV俭软路专线	成都配调	俭软路926	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	485.4	119	8407.2	0	-2031.52	受限	不可开放	成都地调
10783	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	258.26	70	4473	1590	-920.89	受限	不可开放	内江地调
10784	10kV湾侯路	成都配调	湾侯路924开关	七里湾	126000	是	473	8192.6	公线	502.66	106	8706	0	-2151.92	不受限	不可开放	成都地调
10785	10kV平镇线	隆昌电力调度控制中心	平镇线926开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	264.72	88	4412.88	0	-255.96	不受限	不可开放	内江地调
10786	10kV普坡线	隆昌电力调度控制中心	普坡线912开关	普润站	10000	是	205	3550.7	公线	244.82	119	4240.2	435	-1834.64	不受限	不可开放	内江地调
10787	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐西二线926开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	319.91	67	5540.9	3795	-2670.97	不受限	不可开放	内江地调
10788	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕线924开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	217.83	74	3772.8	595	-280.16	不受限	不可开放	内江地调
10789	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威建线928开关	威远站	90000	否	440	7621.02	公线	359.31	82	6223.2	1560	-924.28	不受限	不可开放	内江地调
10790	10kV冠桥线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠桥线925开关	冠英站	18000	是	200	3464.1	公线	210.12	99	3427	200	-855.72	受限	不可开放	乐山地调
10791	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望和线914开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	345.07	93	5976.6	0	-834.49	不受限	不可开放	内江地调
10792	10kV竹根线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹根线913开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	276.8	86	4794.2	4520	-4880.15	不受限	不可开放	乐山地调
10793	10kV和新线922	五通桥电力调度控制中心	和新线922开关	和平站	16000	是	150	2598.08	公线	140.25	93	2429.1	0	-350.64	不受限	不可开放	乐山地调
10794	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙城线935开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	219.98	59	3810	1615	-282.89	不受限	不可开放	内江地调
10795	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙普线923开关	沙坝站	100000	是	371	6425.91	公线	214.57	58	3716.4	4820	-3395.67	不受限	不可开放	内江地调
10796	10kV金羞线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金羞线923开关	金山站	38000	是	275	4763.14	公线	151.4	55	2622.3	214	974.21	受限	不可开放	乐山地调
10797	10kV龙建线	威远电力调度控制中心	龙建线912开关	龙会站	22500	否	380	6581.79	公线	341.13	90	5908.4	750	-734.79	受限	不可开放	内江地调
10798	10kV冠英线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英线915开关	冠英站	18000	否	400	6928.2	公线	39.94	10	691.8	1445	4098.58	受限	不可开放	乐山地调
10799	10kV金新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金新线925开关	金山站	8000	否	300	5196.15	公线	244.6	82	4236.4	2060	-1619.87	受限	不可开放	乐山地调
10800	10kV塔伊线	成都配调	塔伊线924	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	426.7	90	7390.4	0	-836.32	不受限	不可开放	成都地调
10801	10kV沙橡线	隆昌电力调度控制中心	沙橡线934开关	沙坝站	100000	是	505	8746.86	公线	474.11	94	8211.6	4990	-6204.11	不受限	不可开放	内江地调
10802	10kV金盐线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金盐线924开关	金山站	8000	否	150	2598.08	公线	143.04	95	2477.4	400	-539.13	受限	不可开放	乐山地调
10803	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石李线928开关	石燕桥站	100000	是	260	4503.33	公线	186.91	91	3237.3	1815	-831.74	不受限	不可开放	内江地调
10804	10kV高丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高丽线914开关	高坝子站	81500	是	300	5196.15	公线	210.69	67	3495	1620	-958.08	不受限	不可开放	乐山地调
10805	10kV灯鸿线	成都配调	灯鸿路903	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	419.4	103	7264	0	-1596.73	受限	不可开放	成都地调
10806	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望兴线919开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	377.09	102	6531.2	0	-1389.09	不受限	不可开放	内江地调
10807	10kV平东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平东线915开关	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	93.76	34	1624	2950	-763.49	不受限	不可开放	乐山地调
10808	10kV浦乐路大馈线	成都配调	浦乐线939	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	448.27	95	7764	0	-1209.92	受限	不可开放	成都地调
10809	10kV牛吴线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛吴线925开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	226.34	68	3920.2	1510	-208.07	受限	不可开放	乐山地调
10810	10kV和溶线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和溶线921开关	和平站	16000	是	300	5196.15	公线	308.31	103	5340	0	-1183.08	不受限	不可开放	乐山地调
10811	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙开二线932开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	432.4	102	7489.2	9700	-10595.29	不受限	不可开放	内江地调
10812	10kV牛三线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛三线923开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	252.45	76	4428	100	694.13	受限	不可开放	乐山地调
10813	10kV牛塘线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛塘线924开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	313.16	92	5324	1740	-1841.88	受限	不可开放	乐山地调
10814	10kV南河线	威远电力调度控制中心	南河线912开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	321.4	57	5566.6	3250	-1057.02	不受限	不可开放	内江地调
10815	10kV棕丰路专线	成都配调	棕丰路919	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	553.37	117	9584.4	0	-2211.06	不受限	不可开放	成都地调
10816	10kV苏园路	成都配调	苏园路937	苏坡	2*63000+4000	是	409	7084.09	公线	622.52	152	10782	0	-5114.73	不受限	不可开放	成都地调
10817	10kV泉塔线	成都配调	泉塔线911	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	422.92	89	7325	0	-770.92	不受限	不可开放	成都地调
10818	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青浦线912开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	322.85	161	5591.8	0	-2820.52	不受限	不可开放	乐山地调
10819	10kV镇杨线大馈线	威远电力调度控制中心	镇杨线923开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	220.03	61	3810.9	0	1177.4	受限	不可开放	内江地调
10820	10kV土黄路	成都配调	土黄路907	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	274.36	58	4752	0	1802.08	受限	不可开放	成都地调
10821	10kV茅磨线	乐山电力调度控制中心	茅磨线911开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	320.92	214	5558.4	0	-3220.13	不受限	不可开放	乐山地调
10822	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅青线913开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	322.17	215	5580	0	-3501.54	不受限	不可开放	乐山地调
10823	10kV徐坝线	隆昌电力调度控制中心	徐坝线928开关	徐家桥站	80000	是	295	5109.55	公线	145.25	49	2515.8	3965	-2393.16	不受限	不可开放	内江地调
10824	10kV白石线941大馈线	乐山电力调度控制中心	白石线941开关	白马站	31300	否	150	2598.08	公线	0.12	1	2	0	2336.27	受限	不可开放	乐山地调
10825	10kV浦开路大馈线	成都配调	浦开线919	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	435.8	92	7548	0	-993.92	受限	不可开放	成都地调
10826	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白童线921开关	白马站	31300	否	300	5196.15	公线	351.14	117	6081.8	0	4676.53	受限	不可开放	乐山地调
10827	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白万线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	235.94	118	4086.4	0	3117.69	受限	不可开放	乐山地调
10828	10kV龙庆线	威远电力调度控制中心	龙庆线924开关	龙会站	22500	否	420	7274.61	专线	280.66	67	4861.1	0	1686.05	受限	不可开放	内江地调
10829	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣佳线921开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	264.72	88	4412.88	0	-255.96	受限	不可开放	内江地调
10830	10kV两海三路	成都配调	两海三路921	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	412.45	87	7143.6	0	229.74	受限	不可开放	成都地调
10831	10kV沙城路_专线	成都配调	沙城路912	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	448.44	133	7767	0	-2498.1	不受限	不可开放	成都地调
10832	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳兑I回986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	455.43	104	7888	0	-1791.18	不受限	不可开放	乐山地调
10833	10kV威双线	威远电力调度控制中心	威双线961开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	377.6	79	6540	1630	-687.54	不受限	不可开放	内江地调
10834	10kV清泉线	威远电力调度控制中心	清泉线961开关	清溪站	90000	是	335	5802.37	公线	159.36	48	2760.1	2410	-528.2	不受限	不可开放	内江地调
10835	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳桥线993开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	342.03	90	5924	0	-658.57	不受限	不可开放	乐山地调
10836	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东康线921开关	东区站	26000	是	371.1	6427.64	公线	110.64	30	1916.3	0	3225.81	受限	不可开放	内江地调
10837	10kV驷九线	成都配调	驷九路925	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	349.88	74	6060	0	494.08	受限	不可开放	成都地调
10838	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威陶线914开关	威远站	90000	是	335	5802.37	公线	208.36	62	3608.8	2690	-1656.9	不受限	不可开放	内江地调
10839	10kV土高二线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高二线922开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	413.98	94	7170.2	0	-1073.38	不受限	不可开放	乐山地调
10840	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界周线911开关	界市站	10000	是	295	5109.55	公线	269.47	91	4667.3	730	-1309.66	不受限	不可开放	内江地调
10841	10kV清城线	威远电力调度控制中心	清城线913开关	清溪站	90000	是	571	9890.01	公线	303.09	53	5249.6	3572	-909.59	不受限	不可开放	内江地调
10842	10KV通百一线	乐山电力调度控制中心	通百一回943开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	353.35	80	6120	0	-23.18	不受限	不可开放	乐山地调
10843	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望逸线923开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	395.32	93	6847	250	-503.09	不受限	不可开放	内江地调
10844	10kV卫祠线	威远电力调度控制中心	卫祠线913开关	卫林站	10000	是	366	6339.31	公线	340.69	93	5900.8	2130	-2959.35	不受限	不可开放	内江地调
10845	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云金线912开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	104.22	69	1805.1	450	83.17	不受限	不可开放	内江地调
10846	10kV通林线	乐山电力调度控制中心	通林线938开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	498.88	113	8640.6	0	-2543.78	不受限	不可开放	乐山地调
10847	10kV龙华线	威远电力调度控制中心	龙华线915开关	龙会站	22500	是	288	4988.31	公线	280.46	97	4857.5	610	-1476.85	受限	不可开放	内江地调
10848	10kV通百三线	乐山电力调度控制中心	通百三回944开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	432.25	98	7486.6	0	-627.68	不受限	不可开放	乐山地调
10849	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望北线927开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	425.28	115	7365.9	0	-2225.17	不受限	不可开放	内江地调
10850	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹太路913	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	382.79	96	6630	0	-1087.44	不受限	不可开放	成都地调
10851	10kV羊配路	成都配调	羊配路928	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	133.22	33	2307.3	0	4068.38	受限	不可开放	成都地调
10852	10kV连镇线大馈线	威远电力调度控制中心	连镇线928开关	连界场站	71500	否	448	7759.59	公线	381.44	85	6606.6	500	-122.97	不受限	不可开放	内江地调
10853	10kV通荔线大馈线	乐山电力调度控制中心	通荔线926开关	通悦站	120000	否	275	4763.14	公线	249.25	91	4317	0	-30.17	不受限	不可开放	乐山地调
10854	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄炉线914开关	黄家站	10000	是	205	3550.7	公线	224.9	110	3895.2	150	-1204.64	不受限	不可开放	内江地调
10855	10kV草罗线	成都配调	草罗线905	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	329.65	81	5709.6	0	-42.33	不受限	不可开放	成都地调
10856	10KV通莱一线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅰ回916开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	398.5	91	6902	0	-43.08	不受限	不可开放	乐山地调
10857	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏岸二回936开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	479.84	126	8310.8	0	-3045.37	不受限	不可开放	乐山地调
10858	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界镇线913开关	界市站	10000	否	300	5196.15	公线	46.74	16	809.5	4950	-1082.97	不受限	不可开放	内江地调
10859	10KV徐站线	隆昌电力调度控制中心	徐站线918开关	徐家桥站	80000	是	600	10392.3	公线	701.41	117	12148.4	50	-3884.56	不受限	不可开放	内江地调
10860	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏卫线918开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	517.32	118	8960	0	-2101.08	不受限	不可开放	乐山地调
10861	10kV隆普线	隆昌电力调度控制中心	隆普线924开关	隆昌站	16000	否	300	5196.15	公线	62.77	21	1087.1	6250	-2660.57	不受限	不可开放	内江地调
10862	10kV东桂线	成都配调	东桂路910	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	431.41	91	7472	0	-917.92	不受限	不可开放	成都地调
10863	10kV连一线大馈线	威远电力调度控制中心	连一线971开关	连界场站	71500	是	255	4416.73	公线	242.83	95	4391.8	160	-1018.42	不受限	不可开放	内江地调
10864	10kV苏杨III回	乐山电力调度控制中心	苏杨三回9932开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	511.32	116	8856	0	-1997.08	不受限	不可开放	乐山地调
10865	10kV徐水线	隆昌电力调度控制中心	徐水线961开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	154.42	94	2674.5	200	-302.41	不受限	不可开放	内江地调
10866	10kV苏水一线	乐山电力调度控制中心	苏水一线911开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	509.93	116	8832	0	-2735.18	不受限	不可开放	乐山地调
10867	10kV镇理线大馈线	威远电力调度控制中心	镇理线911开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	270.21	75	4680	4200	-3891.7	受限	不可开放	内江地调
10868	10kV水污线大馈线	乐山电力调度控制中心	水污线933开关	水口站	102000	否	100	1732.05	公线	239.89	240	4154.9	0	-2596.05	不受限	不可开放	乐山地调
10869	10kV浦塑路	成都配调	浦塑线961	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	184.76	39	3200	0	4173.34	受限	不可开放	成都地调
10870	10kV虹民路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹民路923	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	342.96	86	5940	0	-397.44	不受限	不可开放	成都地调
10871	10kV灯雷线	成都配调	灯雷路909	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	440.88	108	7636	790	-2758.73	受限	不可开放	成都地调
10872	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水园一线937开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	472.99	107	8192.2	0	-1333.28	不受限	不可开放	乐山地调
10873	10kV新软路_特	成都配调	新软路906	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	525.13	111	9095.2	0	-1721.86	不受限	不可开放	成都地调
10874	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清平线918开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	410.43	86	7108.7	5315	-5772.63	不受限	不可开放	内江地调
10875	10kV乐石线	乐山电力调度控制中心	乐石线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	633.78	167	10977.1	0	-5053.49	不受限	不可开放	乐山地调
10876	10kV梓红线	成都配调	梓红线920开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	444.38	94	7696.6	0	-1142.52	受限	不可开放	成都地调
10877	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	红东二线911开关	新场站	18000	是	335	5802.37	公线	210.39	63	3644	2700	-1702.1	不受限	不可开放	内江地调
10878	10kV两海一路_专线	成都配调	两海一线913	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	250.48	53	4338.4	0	3034.94	受限	不可开放	成都地调
10879	10kV乐蟠线936路	乐山电力调度控制中心	乐蟠线926开关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	534.87	194	9263.9	0	-5453.39	不受限	不可开放	乐山地调
10880	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖桥线973开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	350.69	92	6073.9	0	-808.47	不受限	不可开放	乐山地调
10881	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖新线983开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	315.95	83	5472.2	0	-206.77	不受限	不可开放	乐山地调
10882	10kV浦东路_特	成都配调	浦东线922	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	151.73	32	2628	0	3926.08	受限	不可开放	成都地调
10883	10kV尖黑Ⅰ线977	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅰ回977开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	329.75	87	5711.3	0	-445.87	不受限	不可开放	乐山地调
10884	10kV南品线	威远电力调度控制中心	南品线927开关	威南站	150000	否	360	6235.38	公线	172.62	48	2989.8	3935	-1312.96	不受限	不可开放	内江地调
10885	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖慧线975开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	365.23	83	6325.7	0	-228.88	不受限	不可开放	乐山地调
10886	10kV尖南一线	乐山电力调度控制中心	尖南Ⅰ回971开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	523.19	119	9061.7	0	-2964.88	不受限	不可开放	乐山地调
10887	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清白线919开关	清溪站	90000	否	255	4416.73	公线	76.17	30	1319.2	2715	-59.14	不受限	不可开放	内江地调
10888	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威白线912开关	威远站	90000	是	445	7707.63	公线	310.81	70	5383.2	2260	-1477.1	不受限	不可开放	内江地调
10889	10kV凤邦线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤邦线965开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	465.25	106	8058.1	0	-1199.18	不受限	不可开放	乐山地调
10890	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下彩路921	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	256.84	54	4448.4	0	2924.94	受限	不可开放	成都地调
10891	10kV杨河线大馈线	威远电力调度控制中心	杨河线915开关	杨家湾站	80000	是	286	4953.67	公线	261.69	91	4532.4	2275	-2844.46	不受限	不可开放	内江地调
10892	10kV凤祥线	乐山电力调度控制中心	凤祥线911开关	凤凰站	12000	是	380	6581.79	公线	546.52	144	9465.8	0	-4200.37	不受限	不可开放	乐山地调
10893	10kV龙杨线大馈线	威远电力调度控制中心	龙杨线911开关	龙会站	22500	是	366	6339.31	公线	331.35	91	5738.9	3850	-4517.45	受限	不可开放	内江地调
10894	10kV钓九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓九线982开关	钓鱼台站	110000	否	275	4763.14	公线	300.1	109	5197.8	0	-910.97	不受限	不可开放	乐山地调
10895	10kV麻阳线	成都配调	麻阳线939	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	599.13	127	10377	0	-3003.66	受限	不可开放	成都地调
10896	10kV绿学线	成都配调	绿学线913开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	353.81	105	6128	0	-859.1	不受限	不可开放	成都地调
10897	10kV西罗线	成都配调	西罗路955	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	480.83	118	8328	0	-2660.73	受限	不可开放	成都地调

10898	10kV车建一线	乐山电力调度控制中心	车建一线927开关	车子站	110000	是	400	6928.2	公线	341.54	85	5915.4	0	-372.84	不受限	不可开放	乐山地调
10899	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑肖线927开关	斑竹湾站	100000	否	200	3464.1	公线	188.45	94	3264	0	-146.31	不受限	不可开放	乐山地调
10900	10kV顺川路	成都配调	顺川路922	安顺桥	302000	是	473	8192.6	公线	195.15	41	3380	0	3174.08	受限	不可开放	成都地调
10901	10kV湾马路	成都配调	湾马路910	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	514	109	8902.4	0	-2348.32	不受限	不可开放	成都地调
10902	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑城二线926开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	422.17	111	7312	0	-2046.57	不受限	不可开放	乐山地调
10903	10kV灯榭线	成都配调	灯榭线913开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	488.45	103	8460	0	-1086.66	受限	不可开放	成都地调
10904	10kV灯万线	成都配调	灯万线912开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	298.13	63	5163.6	0	2209.74	受限	不可开放	成都地调
10905	10kV灯青线	成都配调	灯青线907开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	公线	398.85	84	6908	0	465.34	受限	不可开放	成都地调
10906	10kV益奥一路	成都配调	益奥一路914	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	425.77	126	7374.4	0	-2110.17	不受限	不可开放	成都地调
10907	10kV腾虹线专线	成都配调	腾虹路933	腾飞	482000	否	473	8192.6	专线	564.15	119	9771.1	0	-2397.76	不受限	不可开放	成都地调
10908	10kV星土线	夹江电力调度控制中心	星土线994开关	星和站	100000	否	552.12	9563	公线	451.76	82	7824.4	0	782.3	受限	不可开放	乐山地调
10909	10kV星高线大馈线	夹江电力调度控制中心	星高线993开关	星和站	80000	否	400	6928.2	公线	461.85	115	7999.2	0	-1763.82	受限	不可开放	乐山地调
10910	10kV星园一线	夹江电力调度控制中心	星园一线961开关	星和站	80000	否	423	7326.57	公线	85.23	20	1476.2	0	5117.71	受限	不可开放	乐山地调
10911	10kV黄夹一线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄夹一线912开关	黄土埂站	90000	是	552.12	9563	公线	546.19	99	9460	0	-1809.6	受限	不可开放	乐山地调
10912	10kV村展线	成都配调	村展线915	新二村	302000	否	473	8192.6	公线	130.66	28	2263.1	0	5110.24	受限	不可开放	成都地调
10913	10kV甘夹一线	夹江电力调度控制中心	甘夹一线911开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	229.68	45	3978.1	0	3033.24	受限	不可开放	乐山地调
10914	10kV甘新Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制中心	甘新Ⅱ回913开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	232.42	42	4025.6	0	3623.14	受限	不可开放	乐山地调
10915	10kV赤果线	成都配调	赤果线937	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	665.58	141	11527.9	0	-4973.82	不受限	不可开放	成都地调
10916	10kV星叶II回	夹江电力调度控制中心	星叶Ⅱ回949开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	96.35	23	1668.7	0	5003.16	受限	不可开放	乐山地调
10917	10kV甘霖线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘霖线925开关	甘霖站	100000	是	552	9560.92	公线	496	90	8591	2500	-942	受限	不可开放	乐山地调
10918	10kV甘威线921大馈线	夹江电力调度控制中心	甘威线921开关	甘霖站	80000	否	283	4901.7	专线	386.71	137	6697.9	0	-2286.37	受限	不可开放	乐山地调
10919	10kV永顺线大馈线	夹江电力调度控制中心	永顺线915开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	302.81	112	5244.6	0	-1035.71	不受限	不可开放	乐山地调
10920	10kV星园二线	夹江电力调度控制中心	星园二线911开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	588.59	107	10194.4	0	-1589.57	受限	不可开放	乐山地调
10921	10kV甘夹二线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘夹二线924开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	221.52	44	3836.7	0	3174.64	受限	不可开放	乐山地调
10922	10kV甘水线914大馈线	夹江电力调度控制中心	甘水线914开关	甘霖站	80000	否	335	5802.37	专线	488.59	146	8462.3	0	-3240.17	受限	不可开放	乐山地调
10923	10kV星粤Ⅱ回999大馈线	夹江电力调度控制中心	星粤Ⅱ回999开关	星和站	80000	否	600	10392.3	专线	336.03	56	5820	0	3533.07	受限	不可开放	乐山地调
10924	10kV星新二线995大馈线	夹江电力调度控制中心	星新Ⅱ回995开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	257.74	81	4464	0	524.3	受限	不可开放	乐山地调
10925	10kV黄夹二线	夹江电力调度控制中心	黄夹二线922开关	黄土埂站	90000	是	481.17	8334.11	公线	548.07	114	9492.5	0	2825.21	受限	不可开放	乐山地调
10926	10kV甘正线	夹江电力调度控制中心	甘正线923开关	甘霖站	100000	是	520	9006.66	公线	463.75	89	8032.1	0	-826.77	受限	不可开放	乐山地调
10927	10kV核簇线	成都配调	核簇路926	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	539.62	114	9346.2	0	-2792.12	受限	不可开放	成都地调
10928	10kV星白线大馈线	夹江电力调度控制中心	星白线978开关	星和站	80000	否	300	5196.15	公线	375.06	125	6496	0	-1819.47	受限	不可开放	乐山地调
10929	10kV马水线大馈线	夹江电力调度控制中心	马水线915开关	马村站	6300	否	150	2598.08	公线	210.75	140	3650.2	0	-1311.93	不受限	不可开放	乐山地调
10930	10kV灯圣路	成都配调	灯圣路905	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	453.49	111	7854.4	0	-2187.13	受限	不可开放	成都地调
10931	10kV甘新Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制中心	甘新Ⅰ回912开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	176.32	35	3053.8	0	3957.54	受限	不可开放	乐山地调
10932	10kV星新III回998大馈线	夹江电力调度控制中心	星新III回998开关	星和站	80000	否	320	5542.56	专线	84.99	27	1472	0	3516.3	受限	不可开放	乐山地调
10933	10kV城夹Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制中心	城夹一线914开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	332.79	87	5608	0	439.56	受限	不可开放	乐山地调
10934	10kV辰维线	成都配调	辰维路932开关	星辰	2*50000+630(	是	473	0	公线	518.24	110	8976	0	-2421.92	不受限	不可开放	成都地调
10935	10kV星叶I回大馈线	夹江电力调度控制中心	星叶Ⅰ回948开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	222.15	52	3847.6	0	2824.26	受限	不可开放	乐山地调
10936	10kV驷洪线	成都配调	驷洪线917开关	驷马桥	2*63000	是	473	0	公线	356.81	75	6180	0	374.08	受限	不可开放	成都地调
10937	10kV千化线	井研电力调度控制中心	千化线924开关	千佛站	16300	是	275	4763.14	公线	372.63	135	6454	0	-2643.49	不受限	不可开放	乐山地调
10938	10kV井三线	井研电力调度控制中心	井三线927开关	井研站	100000	是	365	6321.99	公线	534.87	147	9263.9	0	-4206.31	不受限	不可开放	乐山地调
10939	10kV铁凉路	成都配调	铁凉线922开关	铁佛	128000	是	473	8192.6	公线	434.62	92	7527.6	0	-973.52	受限	不可开放	成都地调
10940	10kV集慈线	井研电力调度控制中心	集慈线911开关	集益站	20000	否	300	5196.15	公线	428.46	143	7421	0	-2744.47	不受限	不可开放	乐山地调
10941	10kV胜新线	成都配调	胜新路906	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	584.49	173	10123.3	1580	-7023.99	不受限	不可开放	成都地调
10942	10kV羊城路	成都配调	羊城路908	石羊	2*40000	否	409	7084.09	专线	116.67	29	2020.8	0	4354.88	受限	不可开放	成都地调
10943	10kV千宝线	井研电力调度控制中心	千宝线912开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	244.86	89	4241	0	45.83	不受限	不可开放	乐山地调
10944	10kV灯迁线	成都配调	灯迁线942开关	圣灯	2*50000	否	409	0	专线	618.85	151	10718.4	0	-4342.72	受限	不可开放	成都地调
10945	10kV金平线	成都配调	金平线907开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	410.81	87	7115.2	0	-561.12	不受限	不可开放	成都地调
10946	10kV马合线	井研电力调度控制中心	马合线915开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	378.29	138	6552	0	-2741.49	不受限	不可开放	乐山地调
10947	10kV白象线	成都配调	白象路923	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	444.94	94	7706.4	0	-333.06	不受限	不可开放	成都地调
10948	10kV三荷线	成都配调	三荷路922开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	418.61	88	7250.4	0	-696.32	不受限	不可开放	成都地调
10949	10kV王磨线	井研电力调度控制中心	王磨线911开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	288.79	105	5001.9	0	-1191.39	不受限	不可开放	乐山地调
10950	10kV石城四线大馈线	井研电力调度控制中心	石城四线932开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	450.23	90	7798	0	-869.8	不受限	不可开放	乐山地调
10951	10kV东高线	井研电力调度控制中心	东高线913开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	250.66	125	4341.5	0	-1223.81	不受限	不可开放	乐山地调
10952	10kV铁河线	成都配调	铁河路928	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	142.1	30	2461.2	0	4092.88	受限	不可开放	成都地调
10953	10kV金桥二路	都江堰电力调度控制中心	金桥二路909	金江	2*31500	是	600	10392.3	公线	516.1	86	8938.8	0	-624.96	不受限	不可开放	成都地调
10954	10kV集纯线	井研电力调度控制中心	集纯线912开关	集益站	20000	是	380	6581.79	公线	451.76	119	7824.4	0	-2558.97	不受限	不可开放	乐山地调
10955	10kV胜印线	成都配调	胜印路913	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	339.05	100	5872.3	0	-608.07	不受限	不可开放	成都地调
10956	10kV周天线	井研电力调度控制中心	周天线922开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	331.64	121	5744	0	-1933.49	不受限	不可开放	乐山地调
10957	10kV中排路	成都配调	中排路935	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	428.59	91	7423.2	0	-49.86	不受限	不可开放	成都地调
10958	10kV竹石线	井研电力调度控制中心	竹石线912开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	406.47	148	7040	0	-2753.17	不受限	不可开放	乐山地调
10959	10kV周坡线	井研电力调度控制中心	周坡线912开关	周坡站	16300	否	300	5196.15	公线	546.19	182	9460	0	-4783.47	不受限	不可开放	乐山地调
10960	10kV杨踏线	井研电力调度控制中心	杨踏线916开关	杨家河站	80000	是	300	5196.15	公线	523.5	174	9067.1	0	-4910.18	不受限	不可开放	乐山地调
10961	10kV土西线	成都配调	土西路918	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	227.25	48	3936	0	3437.34	受限	不可开放	成都地调
10962	10kV沐裕二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐裕二线928开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	344.69	86	5970	0	-427.44	不受限	不可开放	乐山地调
10963	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制中心	利街线911开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	306.21	102	5303.5	0	-626.97	受限	不可开放	乐山地调
10964	10kV建沙线914大馈线	沐川电力调度控制中心	建沙线914开关	建和站	12600	是	400	6928.2	公线	521.85	130	9038.4	0	-3495.84	不受限	不可开放	乐山地调
10965	10kV猛平线	成都配调	猛平线912开关	猛追湾	2*63000	是	473	0	公线	414.87	88	7185.6	0	-631.52	不受限	不可开放	成都地调
10966	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制中心	利武线922开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	483.95	161	8382	0	-3705.47	受限	不可开放	乐山地调
10967	10kV胜安线	成都配调	胜安线905开关	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	218.39	65	3782.5	1880	-983.19	不受限	不可开放	成都地调
10968	10kV利茶线914大馈线	沐川电力调度控制中心	利茶线914开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	66.36	22	1149.4	0	3527.13	受限	不可开放	乐山地调
10969	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐竹线916开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	444.53	222	7699.3	0	-4581.61	不受限	不可开放	乐山地调
10970	10kV黄茨线921大馈线	沐川电力调度控制中心	黄茨线921开关	黄丹站	12600	是	335	5802.37	公线	282.03	84	4884.7	0	-242.8	不受限	不可开放	乐山地调
10971	10kV利凤线913大馈线	沐川电力调度控制中心	利凤线913开关	利店站	20000	是	275	4763.14	公线	46.17	17	799.6	0	3010.91	受限	不可开放	乐山地调
10972	10kV玉永线923大馈线	沐川电力调度控制中心	玉永线923开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	460.05	153	7968	0	-3291.47	不受限	不可开放	乐山地调
10973	10kV天康路	成都配调	天康路920	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	600.07	127	10393.2	0	-3019.86	不受限	不可开放	成都地调
10974	10kV沐城二线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐城二线924开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	470.21	157	8144	0	-3467.47	不受限	不可开放	乐山地调
10975	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制中心	利火线912开关	利店站	20000	否	220	3810.51	公线	469.05	213	8124	0	-4694.54	受限	不可开放	乐山地调
10976	10kV蓉西线	成都配调	蓉西路947	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	639.27	135	11072.2	0	-4518.12	不受限	不可开放	成都地调
10977	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	300.83	89	5210.4	0	53.83	不受限	不可开放	成都地调
10978	10kV大楠线912大馈线	沐川电力调度控制中心	大楠线912开关	大楠站	6300	是	150	2598.08	公线	141.69	94	2454.1	0	-375.64	不受限	不可开放	乐山地调
10979	10KV沙贵路	成都配调	沙贵路945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	498.67	148	8637	0	-3953.54	不受限	不可开放	成都地调
10980	10kV玉科路_专线	成都配调	玉科路915	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	444.11	94	7692	0	-318.66	不受限	不可开放	成都地调
10981	10kV草优线	成都配调	草优路916	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	530.99	130	9196.8	0	-2821.12	不受限	不可开放	成都地调
10982	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐城一线961开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	633.78	211	10977.1	0	-6300.56	不受限	不可开放	乐山地调
10983	10kV西昆线	成都配调	西昆路967	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	376.91	92	6528	0	-860.73	受限	不可开放	成都地调
10984	10kV蓉香线	成都配调	蓉香线959开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	470.27	99	8145	0	-771.66	不受限	不可开放	成都地调
10985	10kV底大线911大馈线	沐川电力调度控制中心	底大线911开关	大楠站	6300	是	245	4243.52	公线	197.46	81	3420	0	-25.18	不受限	不可开放	乐山地调
10986	10kV沐闸线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐闸线917开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	383.61	192	6644.2	0	-3526.51	不受限	不可开放	乐山地调
10987	10kV苏草线	成都配调	苏草线933开关	苏坡	2*63000+400(	是	409	0	公线	486.37	119	8424	0	-2756.73	不受限	不可开放	成都地调
10988	10kV灯岭线	成都配调	灯岭路923	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受限	不可开放	成都地调
10989	10kV望翠线	成都配调	望翠路926	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	394.09	83	6825.6	0	547.74	受限	不可开放	成都地调
10990	10kV金村路	都江堰电力调度控制中心	金村路903开关	金江	63000	否	600	10392.3	公线	614.34	102	10640.4	0	-1287.33	不受限	不可开放	成都地调
10991	10kV胜昆线	成都配调	胜昆线923开关	胜利	126000	是	337.7	5849.14	公线	312.03	92	5404.4	0	-725.09	不受限	不可开放	成都地调
10992	10kV沙研路_专线	成都配调	沙研路950	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	522.17	154	9044	0	-3775.1	不受限	不可开放	成都地调
10993	10kV黄街线912大馈线	沐川电力调度控制中心	黄街线912开关	黄丹站	12600	否	94	1628.13	公线	126.38	134	2188.9	0	-723.58	不受限	不可开放	乐山地调
10994	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡符二线964开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	488.52	122	8461.2	5915	-8833.64	不受限	不可开放	乐山地调
10995	10kV张北二线	峨眉山电力调度控制中心	张北二线952开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	550	130	9526	0	-3665	不受限	不可开放	乐山地调
10996	10kV秀杨二线	峨眉山电力调度控制中心	秀杨II线928开关	秀湖站	90000	是	374	6477.87	公线	413.67	111	7164.7	500	-2482.4	不受限	不可开放	乐山地调
10997	10kV金建线	成都配调	金建路905	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	438.01	93	7586.4	0	-1032.32	不受限	不可开放	成都地调
10998	10kV蔡符一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡符一线951开关	蔡沱站	50000	是	400	6928.2	公线	326	82	5646	4350	-4454	不受限	不可开放	乐山地调
10999	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制中心	符乐线921开关	符溪站	20000	否	178	3083.05	公线	125.02	70	2165.4	6105	-5803.96	不受限	不可开放	乐山地调
11000	10kV蓉高线	成都配调	蓉高线936开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	379.56	80	6574	0	-19.92	不受限	不可开放	成都地调
11001	10kV马门线	峨眉山电力调度控制中心	马门线931开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	189.84	63	3288	5820	-4951.08	不受限	不可开放	乐山地调
11002	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工三线965开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	447.58	112	7752	2050	-3566.62	不受限	不可开放	乐山地调
11003	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制中心	寿丰线927开关	寿鹤站	32000	否	271	4693.86	公线	191.2	71	3311.6	3730	-3286.51	受限	不可开放	乐山地调
11004	10kV马金线	峨眉山电力调度控制中心	马金线932开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	278	93	4814.9	8430	-9087.98	不受限	不可开放	乐山地调
11005	10kV龙镇线	峨眉山电力调度控制中心	龙镇线915开关	龙池站	31200	是	200	3464.1	公线	362.29	181	6274.8	700	-4203.52	不受限	不可开放	乐山地调
11006	10kV棕滨线	成都配调	棕滨路908	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	393.88	83	6822	0	-267.92	不受限	不可开放	成都地调
11007	10kV府东线	成都配调	府东路920	府青路	2*50000	是	473	0	公线	391.73	83	6784.8	2775	-3005.72	受限	不可开放	成都地调
11008	10kV寿乐二线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐Ⅱ线914开关	寿鹤站	32000	否	324	5611.84	公线	257.03	79	4451.8	11145	-11107.33	受限	不可开放	乐山地调
11009	10kV核格线	成都配调	核格线924	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	243.17	51	4211.7	0	3161.64	受限	不可开放	成都地调
11010	10kV张川二线	峨眉山电力调度控制中心	张川二线981开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	278.24	74	4819.2	1000	-636.9	不受限	不可开放	乐山地调
11011	10kV马杨线	峨眉山电力调度控制中心	马杨线926开关	马坪站	40000	否	223	3862.47	公线	51.27	23	888	7135	-4546.78	不受限	不可开放	乐山地调
11012	10kV佛峨一线	峨眉山电力调度控制中心	佛峨Ⅰ线912开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	367.55	88	6366	0	-546.31	不受限	不可开放	乐山地调
11013	10kV寿吴线	峨眉山电力调度控制中心	寿吴线913开关	寿鹤站	32000	否	376	6512.51	公线	241.17	64	4177.1	0	1684.16	受限	不可开放	乐山地调
11014	10kV铁居线	成都配调	铁居路904	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	579.42	122	10035.6	0	-3481.52	受限	不可开放	成都地调
11015	10kV秀彭线	峨眉山电力调度控制中心	秀彭线927开关	秀湖站	80000	是	374	6477.87	公线	427.33	114	7401.4	250	-1821.32	不受限	不可开放	乐山地调
11016	10kV益攀线	成都配调	益攀路907	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	355.43	105	6156	0	-1476.69	不受限	不可开放	成都地调
11017	10kV秀城二线	峨眉山电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	488.57	149	8462	0	-3917.1	不受限	不可开放	乐山地调
11018	10kV峨名线	峨眉山电力调度控制中心	峨名线916开关	峨山站	50000	是	324	5611.84	公线	274.64	85	4756.8	0	-267.33	不受限	不可开放	乐山地调
11019	10kV佛佛二线	峨眉山电力调度控制中心	佛佛二回921开关	佛殿站	80000	否	308	5334.72	公线	47.38	15	820.7	7900	-4452.92	不受限	不可开放	乐山地调
11020	10kV沙博路	成都配调	沙博线911开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	327.37	97	5670	0	-401.1	不受限	不可开放	成都地调
11021	10kV益坡线	成都配调	益坡路923	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	295.43	87	5116.8	2900	-3337.49	不受限	不可开放	成都地调
11022	10kV五双线	峨眉山电力调度控制中心	五双线911开关	五星站	30000	是	335	5802.37	公线	177.19	53	3069	41368	-39795.11	不受限	不可开放	乐山地调
11023	10kV猛祥线	成都配调	猛祥线905开关	猛追湾	128000	是	473	8192.6	公线	373.3	79	6465.6	0	88.48	不受限	不可开放	成都地调
11024	10kV蔡工四线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工四线966开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	355.72	89	6161	4630	-4555.62	不受限	不可开放	乐山地调
11025	10kV佛城二线	峨眉山电力调度控制中心	佛城二线924开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	279.15	70	4834.8	2230	-829.42	不受限	不可开放	乐山地调
11026	10kV两海二路_专线	成都配调	两海二线914	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	202.73	43	3511.2	0	3862.14	受限	不可开放	成都地调
11027	10kV梓明线	成都配调	梓明路926	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	718.73	152	12448.4	0	-5075.06	受限	不可开放	成都地调
11028	10kV秀桂一线	峨眉山电力调度控制中心	秀桂一线913开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	207.52	63	3594.3	1200	-249.4	不受限	不可开放	乐山地调
11029	10kV佛清一线	峨眉山电力调度控制中心	佛清Ⅰ回922开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	184.3	44	3192	6790	-4162.31	不受限	不可开放	乐山地调
11030	10kV土兴路用户专线	成都配调	土兴线926开关	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	383.37	81	6640	0	733.34	受限	不可开放	成都地调
11031	10kV马西线	成都配调	马西路945	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	470.99	100	8157.6	0	-784.26	不受限	不可开放	成都地调
11032	10kV蔡工二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工二线955开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	338	85	5854	3600	-3912	不受限	不可开放	乐山地调
11033	10kV张生一线	峨眉山电力调度控制中心	张生I线957开关	张家湾站	80000	是	300	5196.15	公线	329.09	110	5699.8	1000	-2023.27	不受限	不可开放	乐山地调
11034	10kV玉荣线	成都配调	玉荣线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	437.18	92	7572	0	-1017.92	不受限	不可开放	成都地调
11035	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	705.08	149	12212	0	-4838.66	受限	不可开放	成都地调

11036	10kV佛城一线	峨眉山电力调度控制中心	佛城Ⅰ回911开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	406	102	7032	0	-1490	不受限	不可开放	乐山地调
11037	10kV沙润线	成都配调	沙润线952开关	金沙	2*63000	否	338	0	专线	421.13	125	7294	0	-2025.1	不受限	不可开放	成都地调
11038	10kV峨高线	峨眉山电力调度控制中心	峨高线917开关	峨山站	50000	否	431	7465.14	公线	366.82	85	6353.3	10005	-9639.67	不受限	不可开放	乐山地调
11039	10kV槐下线	成都配调	槐下线951开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	648.85	137	11238	0	-4683.92	不受限	不可开放	成都地调
11040	10kV龙强线	峨眉山电力调度控制中心	龙强线911开关	龙池站	8000	是	200	3464.1	公线	146.33	73	2534.4	2510	-2273.12	不受限	不可开放	乐山地调
11041	10kV湾世二线	成都配调	湾世二路920开关	七里湾	2*63000	是	473	0	公线	718.2	152	12439.3	0	-5885.22	不受限	不可开放	成都地调
11042	10kV温华路	成都配调	温华线925	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	393.67	83	6818.4	0	-264.32	不受限	不可开放	成都地调
11043	10kV铁九线	成都配调	铁九路907	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	314.69	67	5450.4	0	1103.68	受限	不可开放	成都地调
11044	10kV胜博线	成都配调	胜博路950	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	341.01	101	5906.3	0	-642.07	不受限	不可开放	成都地调
11045	10kV佛龚二线	峨眉山电力调度控制中心	佛龚二回926开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	69.28	17	1200	7265	-2922.44	不受限	不可开放	乐山地调
11046	10kV张川一线	峨眉山电力调度控制中心	张川一线951开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	151.45	40	2623.2	2900	-340.9	不受限	不可开放	乐山地调
11047	10kV符峨线	峨眉山电力调度控制中心	符峨线912开关	符溪站	20000	是	223	3862.47	公线	182	82	3152	21540	-21602	不受限	不可开放	乐山地调
11048	10kV秀城四线	峨眉山电力调度控制中心	秀城四线924开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	388.11	118	6722	905	-3082.1	不受限	不可开放	乐山地调
11049	10kV棕攀线	成都配调	棕攀线906开关	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	374.62	79	6488.4	0	65.68	不受限	不可开放	成都地调
11050	10kV门金线	成都配调	门金线911	石门	2*63000	是	473	8192.6	公线	389.15	82	6740	0	-185.92	不受限	不可开放	成都地调
11051	10kV下潭线	成都配调	下潭线910开关	下涧槽	80000	是	473	0	公线	498.78	105	8638.8	0	-2084.72	受限	不可开放	成都地调
11052	10kV作清线	成都配调	作清路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	579.95	123	10044.8	0	-3490.72	不受限	不可开放	成都地调
11053	10kV府湾线	成都配调	府湾路915	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	265.36	56	4596	0	2777.34	受限	不可开放	成都地调
11054	10kV铁君线	成都配调	铁君路933	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	292.38	62	5064	0	2309.34	受限	不可开放	成都地调
11055	10kV望顺路	成都配调	望顺路994	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	242.77	51	4204.8	0	2349.28	受限	不可开放	成都地调
11056	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎书线933开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	161.54	34	2797.8	12836	-8120.17	不受限	不可开放	内江地调
11057	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田坝线923开关	田家站	30000	是	335	5802.37	公线	169.43	51	2934.5	1825	-117.6	不受限	不可开放	内江地调
11058	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田顺线922开关	田家站	30000	是	380	6581.79	公线	205.01	54	3550.8	3670	-1955.37	不受限	不可开放	内江地调
11059	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	祥双二线924开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	227	68	3931	1000	-789	不受限	不可开放	内江地调
11060	10kV两马路	成都配调	两马路906	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	318.82	67	5522	630	402.08	受限	不可开放	成都地调
11061	10kV奔特二路专线	成都配调	奔特二路908	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	618.44	131	10711.4	0	-3338.06	不受限	不可开放	成都地调
11062	10kV猛圣线	成都配调	猛圣路928开关	猛追湾	126000	是	473	0	公线	566.74	120	9816	400	-3661.92	不受限	不可开放	成都地调
11063	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾龚线922开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	198.43	59	3436.8	0	1205.1	受限	不可开放	内江地调
11064	10kV浆冠线	成都配调	浆冠路926开关	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	445.15	94	7710	0	-1155.92	不受限	不可开放	成都地调
11065	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	257.06	77	4452.2	500	-310.3	受限	不可开放	内江地调
11066	10kV松悦线	内江电力调度控制中心	松悦线927开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	70.27	15	1217.1	0	6296.53	受限	不可开放	内江地调
11067	10kV作水线	成都配调	作水线932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	579.91	123	10044	0	-2670.66	不受限	不可开放	成都地调
11068	10kV青院路	都江堰电力调度控制中心	青院路923开关	青城山	102000	是	600	10392.3	专线	521.92	87	9039.6	0	-725.76	不受限	不可开放	成都地调
11069	10kV沙信路	成都配调	沙信路931	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	388.28	115	6725	0	-1456.1	不受限	不可开放	成都地调
11070	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄峨三路920	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	495.87	105	8588.4	0	-1215.06	不受限	不可开放	成都地调
11071	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中西二线916开关	中山站	20000	是	300	5196.15	公线	220.64	74	3821.5	2000	-1664.58	不受限	不可开放	内江地调
11072	10kV双顺线	成都配调	双顺路929	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	561.27	119	9721.2	1430	-4597.12	不受限	不可开放	成都地调
11073	10kV胜污二路	成都配调	胜污二线929开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	347.4	103	6016.9	0	-752.67	不受限	不可开放	成都地调
11074	10kV寿泽一线	内江电力调度控制中心	寿泽一线961开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	144.84	30	2508.7	1250	3754.93	受限	不可开放	内江地调
11075	10kV府油路	成都配调	府油路933	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	282.75	60	4897.2	0	2476.14	受限	不可开放	成都地调
11076	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥屏线917开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	208.87	43	3617.7	3525	-463.92	不受限	不可开放	内江地调
11077	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾全线913开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	290.83	60	5037.1	0	1641.68	受限	不可开放	内江地调
11078	10kV湾凤线	内江电力调度控制中心	湾凤线912开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	364.95	76	6321	80	277.78	受限	不可开放	内江地调
11079	10kV寿华线	内江电力调度控制中心	寿华线962开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	278.79	58	4828.6	0	2685.03	受限	不可开放	内江地调
11080	10kV湾陈线	内江电力调度控制中心	湾陈线914开关	湾桥站	10000	否	482	8348.48	公线	0	0	0	8150	-636.37	受限	不可开放	内江地调
11081	10kV驷铁路_专线	成都配调	驷铁路909	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	60.28	13	1044	0	6329.34	受限	不可开放	成都地调
11082	10kV寿乐三线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐III线929开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	342.26	92	5928	18680	-19425.7	受限	不可开放	乐山地调
11083	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松文一线914开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	19.2	4	332.6	3825	3356.03	受限	不可开放	内江地调
11084	10kV峨青线	峨眉山电力调度控制中心	峨青线919开关	峨山站	50000	是	431	7465.14	公线	147.58	34	2556	7250	-3833.89	不受限	不可开放	乐山地调
11085	10kV军林路	成都配调	军林路929	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	450.35	95	7800	0	-426.66	不受限	不可开放	成都地调
11086	10kV松创一线	内江电力调度控制中心	松创一线913开关	松柏	270000	否	482	8348.48	专线	94.75	20	1641.1	0	5872.53	受限	不可开放	内江地调
11087	10kV望阳线	成都配调	望阳路925开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	424.85	90	7358.4	0	14.94	受限	不可开放	成都地调
11088	10kV西奎线	成都配调	西奎路954	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	200.92	49	3480	0	2187.27	受限	不可开放	成都地调
11089	10kV蔡工一线	峨眉山电力调度控制中心	蔡工一线952开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	194.39	49	3366.9	3750	-1574.34	不受限	不可开放	乐山地调
11090	10kV符胶线	峨眉山电力调度控制中心	符胶线923开关	符溪站	20000	是	271	4693.86	公线	235.94	87	4086.4	5365	-5696.31	不受限	不可开放	乐山地调
11091	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿水线928开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	226.41	47	3921.4	0	3592.23	受限	不可开放	内江地调
11092	10kV浦移路	成都配调	浦移线开关991	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	258.43	55	4476	0	2897.34	受限	不可开放	成都地调
11093	10kV寿孵线	内江电力调度控制中心	寿孵线918开关	寿溪桥	300000	否	846	14653.15	专线	51.33	6	889	0	12298.83	受限	不可开放	内江地调
11094	10kV佛汶线	峨眉山电力调度控制中心	佛汶线927开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	112.74	28	1952.7	7735	-4145.14	不受限	不可开放	乐山地调
11095	10kV寿甜线大馈线	内江电力调度控制中心	寿甜线916开关	寿溪桥	300000	是	482	8348.48	公线	356.48	74	6174.3	1990	-1485.52	受限	不可开放	内江地调
11096	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿安二线925开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	335.74	70	5815.1	45625	-43926.47	受限	不可开放	内江地调
11097	10kV峨鞠线	峨眉山电力调度控制中心	峨鞠线918开关	峨山站	50000	否	300	5196.15	公线	88.68	30	1536	6915	-4294.08	不受限	不可开放	乐山地调
11098	10kV秀杨一线	峨眉山电力调度控制中心	秀杨I线912开关	秀湖站	80000	是	271	4693.86	公线	15.7	6	272	29530	-26046.91	不受限	不可开放	乐山地调
11099	10kV寿安一线	内江电力调度控制中心	寿安一线915开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	341.72	71	5918.6	1200	395.03	受限	不可开放	内江地调
11100	10kV双玉线	内江电力调度控制中心	双玉线923开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	308.29	73	5339.6	2510	-1988.34	受限	不可开放	内江地调
11101	10kV秀城一线	峨眉山电力调度控制中心	秀城一线914开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	287.71	88	4983.2	2450	-2888.3	不受限	不可开放	乐山地调
11102	10kV佛双线	峨眉山电力调度控制中心	佛双线913开关	佛殿站	80000	是	243	4208.88	公线	318	131	5508	4520	-7661	不受限	不可开放	乐山地调
11103	10kV望万路	成都配调	望万路922	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	346.56	73	6002.4	0	1370.94	受限	不可开放	成都地调
11104	10kV符丰线	峨眉山电力调度控制中心	符丰线922开关	符溪站	20000	否	223	3862.47	公线	379.45	170	6572	2480	-5962.02	不受限	不可开放	乐山地调
11105	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐汉线913开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	386.01	91	6685.7	1945	-2769.44	不受限	不可开放	内江地调
11106	10kV龙苗线	峨眉山电力调度控制中心	龙苗线912开关	龙池站	8000	否	150	2598.08	公线	46	31	797	14380	-13098	不受限	不可开放	乐山地调
11107	10kV湾世一线	成都配调	湾世一路905开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	655.62	139	11355.3	0	-3981.96	不受限	不可开放	成都地调
11108	10kV浦福线	成都配调	浦福线开关935	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	559.35	118	9688	0	-2314.66	受限	不可开放	成都地调
11109	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌汉线915开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	349.7	83	6056.8	2275	-2470.54	不受限	不可开放	内江地调
11110	10kV寿燕线	峨眉山电力调度控制中心	寿燕线912开关	寿鹤站	32000	是	247	4278.17	公线	336	136	5820	12870	-15267	受限	不可开放	乐山地调
11111	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万江线923开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	226.15	57	3916.9	7250	-5624.34	不受限	不可开放	内江地调
11112	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎虹线919开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	公线	100.65	21	1743.3	13915	-8144.67	不受限	不可开放	内江地调
11113	10kV秀城三线	峨眉山电力调度控制中心	秀城三线923开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	87.65	27	1518.1	5330	-2303.2	不受限	不可开放	乐山地调
11114	10kV佛龚一线	峨眉山电力调度控制中心	佛龚Ⅰ回925开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	291.78	73	5053.6	4620	-3438.22	不受限	不可开放	乐山地调
11115	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	336.85	101	5834.2	1000	-2192.3	不受限	不可开放	内江地调
11116	10kV雷陕线	成都配调	雷陕线916	雷剑	482000	是	473	8192.6	公线	263.86	56	4570	0	1984.08	受限	不可开放	成都地调
11117	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双白线916开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	349.83	83	6059.1	13205	-13402.84	受限	不可开放	内江地调
11118	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松长二线924开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	297.02	31	5144.4	0	8213.18	受限	不可开放	内江地调
11119	10kV驷北路	成都配调	驷北路929	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	130.25	28	2256	0	4298.08	受限	不可开放	成都地调
11120	10kV马软二路	成都配调	马软二路944	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	518.8	110	8985.6	0	-1612.26	不受限	不可开放	成都地调
11121	10kV马太线	峨眉山电力调度控制中心	马太线934开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	281	94	4867	1315	-2025	不受限	不可开放	乐山地调
11122	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万工线924开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	公线	216.59	72	3751.4	3440	-2514.87	不受限	不可开放	内江地调
11123	10kV府锦线	成都配调	府锦路909开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	275.89	58	4778.4	0	1775.68	受限	不可开放	成都地调
11124	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石荣线922开关	石子站	12600	否	210	3637.31	公线	143.94	69	2493	750	30.58	不受限	不可开放	内江地调
11125	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富银线912开关	富溪站	10000	是	260	4503.33	公线	208.93	80	3618.7	3660	-3676.04	不受限	不可开放	内江地调
11126	10kV中再一线	内江电力调度控制中心	中再一线914开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	175.81	59	3045	4322	-2690.47	不受限	不可开放	内江地调
11127	10kV赤鼎一线	成都配调	赤鼎一线917	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	373.05	79	6461.2	0	92.88	不受限	不可开放	成都地调
11128	10kV佛清二线	峨眉山电力调度控制中心	佛清二回923开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	134.95	32	2337.4	19760	-15550.25	不受限	不可开放	乐山地调
11129	10kV佛晶一线	峨眉山电力调度控制中心	佛晶一线918开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	387.99	118	6720	13960	-16135.1	不受限	不可开放	乐山地调
11130	10kV寿乐四线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐四线923开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	120.09	32	2080	1600	1502.3	受限	不可开放	乐山地调
11131	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团企线928开关	团结站	100000	是	264	4572.61	公线	176.67	67	3059.9	7905	-7306.81	不受限	不可开放	内江地调
11132	10kV土水路	成都配调	土水路920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	301.15	64	5216	0	2157.34	受限	不可开放	成都地调
11133	10kV大福一线	内江电力调度控制中心	大福一线914开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	326	77	5650	0	210	不受限	不可开放	内江地调
11134	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌西一线936开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	245.34	51	4249.3	9760	-6495.67	不受限	不可开放	内江地调
11135	10kV桐西一线	内江电力调度控制中心	桐西一线914开关	桐梓坝站	80000	是	964	0	公线	822.62	85	14247.8	0	-890.23	不受限	不可开放	内江地调
11136	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥玉二线925开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	395.8	82	6855.2	2966	-3142.42	不受限	不可开放	内江地调
11137	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌电二线922开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	359	85	6225	0	-364	不受限	不可开放	内江地调
11138	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八沱线913开关	八角井站	90000	是	283	4901.7	公线	308.94	109	5350.8	1500	-2929.44	不受限	不可开放	内江地调
11139	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团永线913开关	团结站	100000	是	255	4416.73	公线	155.18	61	2687.8	2490	-1644.42	不受限	不可开放	内江地调
11140	10kV望才路	成都配调	望才路910	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	657.37	139	11385.6	0	-4831.52	受限	不可开放	成都地调
11141	10kV寿乐一线	峨眉山电力调度控制中心	寿乐Ⅰ线915开关	寿鹤站	32000	否	338	5854.33	公线	188.9	56	3271.7	20525	-19113.24	受限	不可开放	乐山地调
11142	10kV佛新线	峨眉山电力调度控制中心	佛新线915开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	321.03	80	5560.2	2200	-1524.82	不受限	不可开放	乐山地调
11143	10kV双石线	成都配调	双石路919	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	376.84	80	6526.8	0	27.28	不受限	不可开放	成都地调
11144	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东法二线922开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	136.46	34	2363.5	10777.5	-6905.62	不受限	不可开放	内江地调
11145	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨坡站	10000	是	200	3464.1	公线	196.95	98	3411.1	0	-639.82	不受限	不可开放	内江地调
11146	10kV大电一线	内江电力调度控制中心	大电一线919开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	310	73	5373	0	487	不受限	不可开放	内江地调
11147	10kV浆旅线	成都配调	浆旅路904	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	525.91	111	9108.8	0	-2554.72	不受限	不可开放	成都地调
11148	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐中二线922开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	307.97	73	5334	6410	-5882.74	不受限	不可开放	内江地调
11149	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸二线921开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	272.45	64	4718.8	0	1875.11	受限	不可开放	内江地调
11150	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉一线918开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	265.65	66	4601.1	9242	-7607.72	不受限	不可开放	内江地调
11151	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东红线926开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	358.11	90	6202.4	0	-659.84	不受限	不可开放	内江地调
11152	10kV驷平线	成都配调	驷平路914	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	630.48	133	10920	0	-4365.92	受限	不可开放	成都地调
11153	10kV府双线	成都配调	府双路922	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	248.94	53	4311.6	0	2242.48	受限	不可开放	成都地调
11154	10kV黄水线922大馈线	沐川电力调度控制中心	黄水线922开关	黄丹站	12600	否	10	173.21	公线	99.3	993	1719.9	0	-1564.01	不受限	不可开放	乐山地调
11155	10kV永太线	内江电力调度控制中心	永太线914开关	永东站	10000	是	255	4416.73	公线	300	118	5196	1360	-3022.62	不受限	不可开放	内江地调
11156	10kV棕新线	成都配调	棕新路924	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	405.73	86	7027.2	0	-473.12	不受限	不可开放	成都地调
11157	10kV蒲园三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园三路912	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	323.79	81	5608	0	-65.44	不受限	不可开放	成都地调
11158	10kV河机线	内江电力调度控制中心	河机线915开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	224.76	79	3892.9	3230	-3201.54	不受限	不可开放	内江地调
11159	10kV田纸线	内江电力调度控制中心	田纸线912开关	田家站	16300	是	255	4416.73	公线	165.39	65	2864.5	1230	-561.12	不受限	不可开放	内江地调
11160	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	口碑线912开关	河口站	71500	否	283	4901.7	公线	264.38	93	4579	11630	-11797.47	不受限	不可开放	内江地调
11161	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐泥线919开关	沐川站	71500	否	100	1732.05	公线	546.52	547	9465.8	0	-7906.96	不受限	不可开放	乐山地调
11162	10kV建石线913大馈线	沐川电力调度控制中心	建石线913开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	455.43	114	7888	0	-1652.62	不受限	不可开放	乐山地调
11163	10kV驷东线	成都配调	驷东路951	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	374.83	79	6492	0	881.34	受限	不可开放	成都地调
11164	10kV高永线	内江电力调度控制中心	高永线913开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	207.14	104	3587.6	0	-816.32	不受限	不可开放	内江地调
11165	10kV双动线大馈线	内江电力调度控制中心	双动线926开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	332.79	79	5764	7504	-7406.74	受限	不可开放	内江地调
11166	10kV双鹏线	内江电力调度控制中心	双鹏线915开关	双苏站	80000	否	377	6529.83	专线	440.43	117	7628.2	0	-1751.35	受限	不可开放	内江地调
11167	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐千一线911开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	364.92	86	6320.4	1115	-1574.14	不受限	不可开放	内江地调
11168	10kV祥聚线	成都配调	祥聚线922开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	425.64	90	7372	0	1.34	不受限	不可开放	成都地调
11169	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高大线914开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	203.08	102	3517.4	480	-1226.12	不受限	不可开放	内江地调
11170	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八工线917开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	212.18	53	3675	15294	-13426.44	不受限	不可开放	内江地调
11171	10kV张龙线	成都配调	张龙路926	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	304.85	64	5280	3200	-1925.92	不受限	不可开放	成都地调
11172	10kV马南线大馈线	内江电力调度控制中心	马南线926开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	221.41	52	3834.9	3350	-1323.64	不受限	不可开放	内江地调
11173	10kV望锦线	成都配调	望锦路923	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	463.16	98	8022	0	-1467.92	受限	不可开放	成都地调

11174	10kV麻华路	成都配调	麻华路924	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	330.25	70	5720	0	834.08	受限	不可开放	成都地调
11175	10kV碑永线	内江电力调度控制中心	碑永线923开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	191.93	75	3324.3	8025	-7815.92	不受限	不可开放	内江地调
11176	10kV牌漾线	成都配调	牌漾路950	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	524.07	128	9076.9	0	-2701.22	受限	不可开放	成都地调
11177	10kV白苏线	内江电力调度控制中心	白苏线912开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	207.75	81	3598.3	998	-1062.92	不受限	不可开放	内江地调
11178	10kV杨双线	内江电力调度控制中心	杨双线913开关	杨坡站	10000	是	255	4416.73	公线	23	9	398	5614	-2478	不受限	不可开放	内江地调
11179	10kV张自线	成都配调	张自路913	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	437.88	93	7584	0	-1029.92	不受限	不可开放	成都地调
11180	10kV土科线	成都配调	土科路905	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	232.79	49	4032	0	3341.34	受限	不可开放	成都地调
11181	10kV西锦线	成都配调	西锦路968	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	212.01	52	3672	0	2703.68	受限	不可开放	成都地调
11182	10kV沐凡线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐凡线922开关	沐川站	71500	是	200	3464.1	公线	511.32	256	8856	0	-6084.72	不受限	不可开放	乐山地调
11183	10kV桐千二线	内江电力调度控制中心	桐千二线971开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	295.84	70	5124	1050	-312.74	不受限	不可开放	内江地调
11184	10kV邦峰线	成都配调	邦峰路开关906	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	487.12	103	8437	0	-1063.66	不受限	不可开放	成都地调
11185	10kV村丁线	成都配调	村丁线918	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	185.62	39	3214.9	0	3339.18	受限	不可开放	成都地调
11186	10kV牌胜线	内江电力调度控制中心	牌胜线917开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	224.1	67	3881.4	670	90.5	不受限	不可开放	内江地调
11187	10kV邦鹭线	成都配调	邦鹭线919开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	424.76	90	7356.8	0	16.54	不受限	不可开放	成都地调
11188	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白杨线913开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	326	77	5650	1100	210	不受限	不可开放	内江地调
11189	10kV胜蓝线	成都配调	胜蓝线914开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	612.08	181	10601.2	0	-5336.97	不受限	不可开放	成都地调
11190	10kV灯泰线	成都配调	灯泰路971	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	604.43	148	10468.8	0	-4801.53	受限	不可开放	成都地调
11191	10kV槐塔线	成都配调	槐塔路918	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	379.77	80	6577.6	0	-23.52	不受限	不可开放	成都地调
11192	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌三线921开关	凌家站	22500	否	264	4572.61	公线	165.01	63	2857.9	3185	-1927.55	不受限	不可开放	内江地调
11193	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌邦线931开关	牌楼站	80000	是	482	8348.48	公线	343.22	71	5944.6	19178	-18443.82	不受限	不可开放	内江地调
11194	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐安一线912开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	392.69	93	6801.4	4930	-5870.14	不受限	不可开放	内江地调
11195	10kV高新线	内江电力调度控制中心	高新线915开关	高梁站	12600	是	255	4416.73	公线	198.61	78	3439.9	280	-186.52	不受限	不可开放	内江地调
11196	10kV富凤线	内江电力调度控制中心	富凤线911开关	富溪站	20000	否	316	5473.28	公线	105.22	33	1822.4	5430	-2326.45	不受限	不可开放	内江地调
11197	10kV双农线大馈线	内江电力调度控制中心	双农线928开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	371.19	88	6429	1350	-1917.74	受限	不可开放	内江地调
11198	10kV川仁线	成都配调	川仁线921	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	461.58	98	7994.5	0	-1440.42	不受限	不可开放	成都地调
11199	10kV八五线	内江电力调度控制中心	八五线929开关	八角井站	90000	是	482	8348.48	公线	462.73	96	8014.4	3810	-5145.62	不受限	不可开放	内江地调
11200	10kV中牛线	内江电力调度控制中心	中牛线913开关	中山站	20000	否	300	5196.15	公线	213.43	71	3696.6	1300	-320.07	不受限	不可开放	内江地调
11201	10kV下石线	成都配调	下石路917	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	445.59	94	7717.6	0	-344.26	受限	不可开放	成都地调
11202	10kV望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.94	80	6546	0	8.08	受限	不可开放	成都地调
11203	10kV双桥二线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥二线924开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	334.99	79	5802	5390	-5330.74	受限	不可开放	内江地调
11204	10kV桐桥二线	内江电力调度控制中心	桐桥二线925开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	223.94	53	3878.7	1890	92.56	不受限	不可开放	内江地调
11205	10kV马邱线	内江电力调度控制中心	马邱线924开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	224.29	53	3884.7	2820	-843.44	不受限	不可开放	内江地调
11206	10kV富三线	内江电力调度控制中心	富三线913开关	富溪站	20000	是	321	5559.88	公线	156.82	49	2716.2	2130	-398.3	不受限	不可开放	内江地调
11207	10kV下重线	成都配调	下重线925	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	334.18	71	5788	0	766.08	受限	不可开放	成都地调
11208	10kV三和二线大馈线	内江电力调度控制中心	三和二线923开关	三元站	100000	是	400	0	公线	362.83	91	6284.2	0	-741.64	不受限	不可开放	内江地调
11209	10kV三国一线大馈线	内江电力调度控制中心	三国一线911开关	三元站	100000	是	423	0	公线	315.06	74	5456.8	900	-495.54	不受限	不可开放	内江地调
11210	10kV双中线	成都配调	双中路914	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	547.02	116	9474.4	0	-2101.06	不受限	不可开放	成都地调
11211	10kV大电二线	内江电力调度控制中心	大电二线929开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	430	102	7240	0	-1681	不受限	不可开放	内江地调
11212	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八火线923开关	八角井站	90000	是	196	3394.82	公线	45.79	23	793	14880	-12957.14	不受限	不可开放	内江地调
11213	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌郎线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	299.7	114	5190.8	2920	-4452.71	不受限	不可开放	内江地调
11214	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双马线927开关	双苏站	90000	是	423	7326.57	公线	166.76	39	2888.3	1260	1712.96	受限	不可开放	内江地调
11215	10kV严余线	成都配调	严余路913	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	787.21	166	13634.4	0	-7080.32	不受限	不可开放	成都地调
11216	10kV兴兰线	资中电力调度控制中心	兴兰线913开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	437.08	118	7570.3	500	-1786.98	不受限	不可开放	内江地调
11217	10kV邦汇线	成都配调	邦汇线913	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	393.97	83	6823.5	0	-269.42	不受限	不可开放	成都地调
11218	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴天线925开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	315.34	85	5461.7	0	-320.97	不受限	不可开放	内江地调
11219	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永甘线913开关	永东站	10000	否	255	4416.73	公线	150	59	2607	1890	-522	不受限	不可开放	内江地调
11220	10kV双汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉二线922开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	643.64	67	11147.9	6895	-4685.32	受限	不可开放	内江地调
11221	10kV西城线	成都配调	西城线开关960	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	367.21	78	6360	0	1013.34	受限	不可开放	成都地调
11222	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	10000	是	321	5559.88	公线	307.94	96	5333.5	875	-1760.6	不受限	不可开放	内江地调
11223	10kV朝永线	内江电力调度控制中心	朝永线915开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	288.45	76	4996	4300	-4030.57	不受限	不可开放	内江地调
11224	10kV浆城线	成都配调	浆城路923	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	391.39	83	6778.8	0	-224.72	不受限	不可开放	成都地调
11225	10kV波樾线	成都配调	波樾线905	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	835.74	177	14475.1	0	-7101.76	不受限	不可开放	成都地调
11226	10kV双贸一线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸一线913开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	253.67	60	4393.5	4793	-2592.59	受限	不可开放	内江地调
11227	10kV桥远线	资中电力调度控制中心	桥远线975开关	倒石桥站	100000	否	742	12851.82	公线	681.23	92	11798.9	2500	-232.26	不受限	不可开放	内江地调
11228	10kV庙圣线	成都配调	庙圣路947	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	551.5	117	9552	0	-2178.66	不受限	不可开放	成都地调
11229	10kV牌五线	内江电力调度控制中心	牌五线923开关	牌楼站	80000	否	380	6581.79	公线	186.51	49	3230.4	6625	-3931.79	不受限	不可开放	内江地调
11230	10kV公拥线	资中电力调度控制中心	公拥线914开关	公民站	10000	是	165	2857.88	公线	159.32	97	2759.4	0	-187.31	不受限	不可开放	内江地调
11231	10kV铁江线	成都配调	铁江线916	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	395.2	84	6844.8	0	-290.72	受限	不可开放	成都地调
11232	10kV羊仁线	成都配调	羊仁路907	石羊	482000	是	409	7084.09	公线	493.45	121	8546.6	0	-2879.33	受限	不可开放	成都地调
11233	10kV千石双回	井研电力调度控制中心	千石双回923开关	千佛站	16300	否	380	6581.79	公线	429.56	113	7440	0	-1516.39	不受限	不可开放	乐山地调
11234	10kV宋鹰线	资中电力调度控制中心	宋鹰线924开关	宋家站	20000	否	192	3325.54	专线	219.82	114	3807.3	0	-814.31	不受限	不可开放	内江地调
11235	10kV大福二线	内江电力调度控制中心	大福二线921开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	328	78	5685	0	175	不受限	不可开放	内江地调
11236	10kV东平二线	内江电力调度控制中心	东平二线924开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	313.45	74	5428.9	900	-467.64	不受限	不可开放	内江地调
11237	10kV下钢二线	成都配调	下钢二路922	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	392.98	83	6806.4	0	566.94	受限	不可开放	成都地调
11238	10kV双松线	内江电力调度控制中心	双松线918开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	448.79	106	7773.1	5898	-7809.84	受限	不可开放	内江地调
11239	10kV万丁线大馈线	内江电力调度控制中心	万丁线912开关	万里坡站	20500	否	400	6928.2	公线	136.39	34	2362.3	6660	-2786.92	不受限	不可开放	内江地调
11240	10kV麻乐二线	成都配调	麻乐二线938开关	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	722.86	153	12520	0	-5146.66	受限	不可开放	成都地调
11241	10kV中镇二线	成都配调	中镇二路914	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	420.69	89	7286.4	1000	-1732.32	不受限	不可开放	成都地调
11242	10kV马国线大馈线	内江电力调度控制中心	马国线915开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	376.73	100	6525	250	-1551.14	不受限	不可开放	内江地调
11243	10kV蓉号线	成都配调	蓉号路957	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1035.69	219	17938.1	0	-10564.76	不受限	不可开放	成都地调
11244	10kV祥体线	成都配调	祥体路909	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	526.37	111	9116.8	0	-2562.72	不受限	不可开放	成都地调
11245	10kV双汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉一线911开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	808.38	84	14001.2	9350	-9993.62	受限	不可开放	内江地调
11246	10kV环锦线	成都配调	环锦路905	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	572.24	121	9911.2	0	-2537.86	不受限	不可开放	成都地调
11247	10kV展电路	成都配调	展电路936	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	454.02	96	7863.7	0	-490.36	不受限	不可开放	成都地调
11248	10kV三内一线	内江电力调度控制中心	三内一线963开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	310.8	78	5383	1250	-1090.44	不受限	不可开放	内江地调
11249	10kV石顺线	内江电力调度控制中心	石顺线923开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	241.54	115	4183.4	1865	-3138.55	不受限	不可开放	内江地调
11250	10kV祥合线	成都配调	祥合线916开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	516.03	109	8937.6	0	-1564.26	不受限	不可开放	成都地调
11251	10kV牌江线	成都配调	牌江线开关916	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	200.27	49	3468.6	0	2907.08	受限	不可开放	成都地调
11252	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠朝线903	翠月湖	8300	是	300	5196.15	公线	304.85	102	5280	0	-1123.08	不受限	不可开放	成都地调
11253	10kV凌黄线	内江电力调度控制中心	凌黄线914开关	凌家站	22500	是	295	5109.55	公线	328.31	111	5686.3	19335	-20933.66	不受限	不可开放	内江地调
11254	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	30000	是	321	5559.88	公线	236.21	74	4091.2	1600	-1243.3	不受限	不可开放	内江地调
11255	10kV权水线	资中电力调度控制中心	权水线913开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	263.8	89	4569	0	29.59	不受限	不可开放	内江地调
11256	10kV双凤凰线大馈线	内江电力调度控制中心	双凤凰线914开关	双苏站	80000	否	482	8348.48	公线	330.32	69	5721.2	4500	-2707.57	受限	不可开放	内江地调
11257	10kV海致线	成都配调	海致路927	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	418.52	88	7248.7	0	-694.62	不受限	不可开放	成都地调
11258	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三石线928开关	三元站	100000	否	423	7326.57	公线	297.48	70	5152.3	4720	-3278.39	不受限	不可开放	内江地调
11259	10kV驷南线	成都配调	驷南路915	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	239.03	51	4140	0	2414.08	受限	不可开放	成都地调
11260	10kV两园线	成都配调	两园线927开关	两河	82000	否	473	8192.6	专线	597.51	126	10348.8	0	-2975.46	受限	不可开放	成都地调
11261	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双工线925开关	双苏站	80000	是	505	8746.86	公线	422.75	84	7322.1	14662	-14986.61	受限	不可开放	内江地调
11262	10kV甘鑫线大馈线	夹江电力调度控制中心	甘鑫线922开关	甘霖站	80000	是	412.8	7149.91	公线	279.95	68	4848.8	0	871.13	受限	不可开放	乐山地调
11263	10kV金马线	成都配调	金马路924	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	491.82	104	8518.4	0	-1964.32	不受限	不可开放	成都地调
11264	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄高线917开关	黄土埂站	90000	是	400	6928.2	公线	479.45	120	8304	0	-2761.44	不受限	不可开放	乐山地调
11265	10kV板香线	资中电力调度控制中心	板香线924开关	板栗站	18000	否	200	3464.1	公线	174.4	87	3020.6	0	97.09	不受限	不可开放	内江地调
11266	10kV羊国线	成都配调	羊国路930	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	177.92	43	3081.5	0	2585.77	受限	不可开放	成都地调
11267	10kV粉鑫线	成都配调	粉鑫路915开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	424.64	90	7354.8	0	18.54	不受限	不可开放	成都地调
11268	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板石线913开关	板栗站	18000	是	424	7343.9	公线	432.75	102	7495.2	0	-885.69	不受限	不可开放	内江地调
11269	10kV中三线	成都配调	中三线916开关	中和	103000	是	473	8192.6	公线	424.36	90	7350	0	-795.92	不受限	不可开放	成都地调
11270	10kV龙乐线	成都配调	龙乐路942	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	437.82	93	7583	0	-209.66	不受限	不可开放	成都地调
11271	10kV河长线	内江电力调度控制中心	河长线925开关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	360.36	95	6241.5	1370	-2346.07	不受限	不可开放	内江地调
11272	10kV归渔线	资中电力调度控制中心	归渔线924开关	归德站	30000	否	295	5109.55	公线	264.94	90	4588.8	270	-260.21	不受限	不可开放	内江地调
11273	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归高线922开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	290.68	97	5034.6	0	-358.07	不受限	不可开放	内江地调
11274	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归甘线921开关	归德站	30000	否	260	4503.33	公线	243.43	94	4216.2	0	-163.2	不受限	不可开放	内江地调
11275	10kV驷盐线	成都配调	驷盐路928	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	225.87	48	3912	0	2642.08	受限	不可开放	成都地调
11276	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田桥线913开关	田家站	16300	是	316	5473.28	公线	334.22	106	5788.7	4160	-5570.08	不受限	不可开放	内江地调
11277	10kV音苗路	成都配调	音苗路919	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	463.28	137	8024	0	-3344.69	不受限	不可开放	成都地调
11278	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双靖线912开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	282.93	67	4900.4	18260	-17299.14	受限	不可开放	内江地调
11279	10kV草村线	成都配调	草村路928	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	460.12	112	7969.2	0	-2301.93	不受限	不可开放	成都地调
11280	10kV邦汉线	成都配调	邦汉线935开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	445.88	94	7722.6	0	-349.26	不受限	不可开放	成都地调
11281	10kV灯电线	成都配调	灯电路904	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	425.91	104	7376.8	865	-2574.53	受限	不可开放	成都地调
11282	10kV星黄线大馈线	夹江电力调度控制中心	星黄线996开关	星和站	80000	是	481.2	8334.63	公线	83.9	17	1453.1	0	5214.6	受限	不可开放	乐山地调
11283	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白华线914开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	232.99	116	4035.4	0	-917.71	不受限	不可开放	内江地调
11284	10kV苏沙线	成都配调	苏沙路941	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	457.79	112	7929	0	-1553.32	不受限	不可开放	成都地调
11285	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东平一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	392.9	93	6805	1150	-2093.74	不受限	不可开放	内江地调
11286	10kV金渔线	资中电力调度控制中心	金渔线912开关	金李井站	10000	否	255	4416.73	公线	267.9	105	4640	0	-664.94	不受限	不可开放	内江地调
11287	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八高线925开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	275.22	69	4766.8	1780	-311.42	不受限	不可开放	内江地调
11288	10kV大悦线	成都配调	大悦路907	大源	2*40000+6300	否	409	7084.09	专线	483.14	118	8367.9	0	-1992.22	不受限	不可开放	成都地调
11289	10kV麻乐一路	成都配调	麻乐一线937开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放	成都地调
11290	10kV牌西二线	内江电力调度控制中心	牌西二线946开关	牌楼站	95000	是	482	8348.48	公线	464.31	96	8041.8	1815	-3178.02	不受限	不可开放	内江地调
11291	10kV南族线	成都配调	南族路952	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	528.08	112	9146.4	0	-2592.32	不受限	不可开放	成都地调
11292	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石玻三线962开关	石燕桥站	125000	是	560	9699.48	专线	530.14	95	9182	0	-1422.42	不受限	不可开放	内江地调
11293	10kV牌心线	成都配调	牌心路907	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	543.26	133	9409.2	0	-3741.93	受限	不可开放	成都地调
11294	10KV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐环线972开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	232.87	55	4033.3	5900	-4072.04	不受限	不可开放	内江地调
11295	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	210	3637.31	公线	128	61	2226	1040	-356	不受限	不可开放	内江地调
11296	10kV桥品线	资中电力调度控制中心	桥品线924开关	倒石桥站	100000	否	482	8348.48	公线	401.91	83	6961.1	630	-77.47	不受限	不可开放	内江地调
11297	10kV庙石路	成都配调	庙石路937	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	462.36	98	8008	0	-1453.92	不受限	不可开放	成都地调
11298	10kV俭南路_用户专线	成都配调	俭南路907	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	583.93	143	10113.6	0	-3737.92	受限	不可开放	成都地调
11299	10kV凌朝线大馈线	内江电力调度控制中心	凌朝线912开关	凌家站	22500	是	300	5196.15	公线	154.4	51	2674.2	3215	-1732.28	不受限	不可开放	内江地调
11300	10kV石玻一线	隆昌电力调度控制中心	石玻一线971开关	石燕桥站	125000	否	423	7326.57	公线	451.27	107	7816	2250	-3472.09	不受限	不可开放	内江地调
11301	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨河线911开关	杨坡站	10000	否	100	1732.05	公线	71.78	72	1243.2	870	-554.35	不受限	不可开放	内江地调
11302	10kV塘雷线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘雷线912开关	塘边站	12600	是	300	5196.15	公线	239.17	80	4142.5	0	14.42	不受限	不可开放	内江地调
11303	10kV桥铁一线	资中电力调度控制中心	桥铁一线915开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	314.87	52	5453.6	4315	-415.53	不受限	不可开放	内江地调
11304	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大洲站	80000	否	482	0	公线	308.29	64	5339.6	0	2174.03	受限	不可开放	内江地调
11305	10kV牌双路	成都配调	牌双线954	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	426.93	104	7394.4	0	-1018.72	受限	不可开放	成都地调
11306	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳江路905	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	600	300	10392	1250	-8870.72	不受限	不可开放	成都地调
11307	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹新路925	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	438.48	110	7594.4	0	-2051.84	不受限	不可开放	成都地调
11308	10kV桥凤一线	资中电力调度控制中心	桥凤一线914开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	369	61	6391	5630	-2667.93	不受限	不可开放	内江地调
11309	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三邱线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	386.44	91	6693.1	1500	-2331.84	不受限	不可开放	内江地调
11310	10kV雷龙线	成都配调	雷龙线914	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	593.88	126	10286	3200	-6931.92	受限	不可开放	成都地调
11311	10kV塘庙线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘庙线914开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	公线	291.33	97	5045.9	0	-369.37	不受限	不可开放	内江地调

11312	10kV堤丁路	成都配调	堤丁路926	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	479.58	101	8306.4	0	-1752.32	不受限	不可开放	成都地调
11313	10kV浦羊一线	成都配调	浦羊一线934	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	457.27	97	7920	0	-1365.92	受限	不可开放	成都地调
11314	10kV土开线	成都配调	土开线906开关	土桥	103000	是	473	8192.6	公线	561.66	119	9728	0	-3173.92	受限	不可开放	成都地调
11315	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复镇线913开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	303.18	76	5251	200	91.56	不受限	不可开放	内江地调
11316	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松法一线915开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	514.34	53	8908.3	6483	-2033.72	受限	不可开放	内江地调
11317	10kV圣平线	隆昌电力调度控制中心	圣平线925开关	圣灯站	16300	是	200	3464.1	公线	231.71	116	4013.3	0	-1242.02	受限	不可开放	内江地调
11318	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥一线917开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	402.8	95	6976.5	9706	-10821.24	受限	不可开放	内江地调
11319	10kV浦外线	成都配调	浦外线908	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	319.4	68	5532	0	1022.08	受限	不可开放	成都地调
11320	10kV云光线	隆昌电力调度控制中心	云光线914开关	云顶站	10000	是	205	3550.7	公线	211.39	103	3661.2	430	-1250.64	不受限	不可开放	内江地调
11321	10kV银东线	资中电力调度控制中心	银东线914开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	227.22	111	3935.4	0	-739.77	不受限	不可开放	内江地调
11322	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥邦线914开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	377.6	78	6540	218	-79.22	不受限	不可开放	内江地调
11323	10kV胜翡线	成都配调	胜翡线907开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	608.1	180	10532.3	0	-5268.07	不受限	不可开放	成都地调
11324	10kV浦轻路大馈线	成都配调	浦轻线913	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	407.39	86	7056	0	-501.92	受限	不可开放	成都地调
11325	10kV红杨路	成都配调	红杨路920	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	423.26	89	7330.8	0	42.54	不受限	不可开放	成都地调
11326	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河郭线914开关	河口站	71500	是	255	4416.73	公线	197.58	77	3422.1	660	-548.72	不受限	不可开放	内江地调
11327	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐隆线925开关	徐家桥站	90000	否	371	6425.91	公线	424.32	114	7349.3	50	-1615.98	不受限	不可开放	内江地调
11328	10kV灯东路大馈线	成都配调	灯东路910	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	105.03	26	1819.2	0	4556.48	受限	不可开放	成都地调
11329	10kV楼晋线	成都配调	楼晋路910	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	575.33	122	9964.8	0	-3410.72	不受限	不可开放	成都地调
11330	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	北楼线923开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	440.43	104	7628.2	0	-1034.29	不受限	不可开放	内江地调
11331	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云山线911开关	云顶站	10000	是	200	3464.1	公线	130.92	65	2267.5	765	-211.22	不受限	不可开放	内江地调
11332	10kV指状线	成都配调	指状路922	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	381.76	81	6612	0	-57.92	不受限	不可开放	成都地调
11333	10kV奥都二线	内江电力调度控制中心	奥都二线923开关	奥体站	126000	是	964	0	公线	869.92	90	15067	0	-1709.43	不受限	不可开放	内江地调
11334	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪石线912开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	354.63	89	6142.2	500	-1099.64	不受限	不可开放	内江地调
11335	10kV波骏线	成都配调	波骏路910	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	802.53	170	13899.9	0	-6526.56	不受限	不可开放	成都地调
11336	10kV环窑线	成都配调	环窑线925开关	中环南	102000	是	473	8192.6	公线	499.35	106	8648.8	4500	-6594.72	不受限	不可开放	成都地调
11337	10kV浦侯线	成都配调	浦侯线968	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	287.3	61	4976	0	2397.34	受限	不可开放	成都地调
11338	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙都二线936开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	375.87	101	6510	0	-725.12	不受限	不可开放	内江地调
11339	10kV音科线	成都配调	音科、音大路910	潮音	2*63000	否	473	8192.6	专线	495.66	105	8584.8	0	-1211.46	不受限	不可开放	成都地调
11340	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史牛线912开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	155.22	74	2688.4	1040	-454.82	不受限	不可开放	内江地调
11341	10kV牌腾路	成都配调	牌腾线952开关	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	171.58	42	2971.8	0	3403.88	受限	不可开放	成都地调
11342	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八庭线926开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	386.74	97	6698.3	17220	-18375.74	不受限	不可开放	内江地调
11343	10kV两移路	成都配调	两移路925	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	302.31	64	5236	0	2137.34	受限	不可开放	成都地调
11344	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲镇路927	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	467.44	117	8096	0	-1860.62	不受限	不可开放	成都地调
11345	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹观线928	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	378.52	95	6556	0	-1013.44	不受限	不可开放	成都地调
11346	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石黑线915开关	石燕桥站	125000	是	295	5109.55	公线	308.31	105	5340	2895	-4147.36	不受限	不可开放	内江地调
11347	10kV益氮线	成都配调	益氮路935	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	350.16	104	6064.8	0	-1385.49	不受限	不可开放	成都地调
11348	10kV土大路_专线	成都配调	土大路942	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	309.7	65	5364	0	2009.34	受限	不可开放	成都地调
11349	10kV资高线	资中电力调度控制中心	资高线927开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	306.72	75	5312.4	1260	-212.31	不受限	不可开放	内江地调
11350	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界天线915开关	界市站	10000	是	205	3550.7	公线	234.6	114	4063.3	0	-1222.74	不受限	不可开放	内江地调
11351	10kV松长一线	内江电力调度控制中心	松长一线914开关	松柏	270000	是	964	0	公线	625.28	65	10829.8	0	2527.77	受限	不可开放	内江地调
11352	10kV草河线	成都配调	草河线909	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	331.66	81	5744.4	0	-77.13	不受限	不可开放	成都地调
11353	10kV牌时线	成都配调	牌时路926	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	13.37	3	231.6	0	5435.67	受限	不可开放	成都地调
11354	10KV下罗线	成都配调	下罗路914	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	529.42	112	9169.6	0	-1796.26	受限	不可开放	成都地调
11355	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普北线913开关	普润站	10000	是	295	5109.55	公线	324.5	110	7093	0	-3300.89	不受限	不可开放	内江地调
11356	10kV府瀚路专线	成都配调	府瀚路916	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	340.67	72	5900.4	0	1472.94	受限	不可开放	成都地调
11357	10kV羊辅路	成都配调	羊辅路905	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	153.81	38	2664	0	3003.27	受限	不可开放	成都地调
11358	10kV灌城一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城一路910	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	426.51	85	7387.1	0	-458.9	不受限	不可开放	成都地调
11359	10kV徐新线	隆昌电力调度控制中心	徐新线919开关	徐家桥站	80000	否	400	6928.2	公线	435.25	109	7538.6	0	-1303.22	不受限	不可开放	内江地调
11360	10kV顺金路	成都配调	顺金路916	安顺桥	302000	否	473	8192.6	专线	355.66	75	6160	0	1213.34	受限	不可开放	成都地调
11361	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑联线921开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	210.45	83	3645	630	-741.62	不受限	不可开放	内江地调
11362	10kV乐青线	乐山电力调度控制中心	乐青线924开关	乐山站	10000	是	300	5196.15	公线	362.29	121	6274.8	0	-2117.88	不受限	不可开放	乐山地调
11363	10kV羊东路_专线	成都配调	羊东路926	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	241.45	59	4181.9	0	2193.78	受限	不可开放	成都地调
11364	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资唐线922开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	395.13	93	6843.6	630	-879.69	不受限	不可开放	内江地调
11365	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌千线911开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	218.18	83	3778.8	1130	-1250.71	不受限	不可开放	内江地调
11366	10kV望东线	隆昌电力调度控制中心	望东线926开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	426.02	115	7378.6	0	-2237.87	不受限	不可开放	内江地调
11367	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史寿线913开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	113.48	54	1965.5	2978	-1669.92	不受限	不可开放	内江地调
11368	10kV圣天线	隆昌电力调度控制中心	圣天线913开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	237.42	49	4112.1	2180	372.83	受限	不可开放	内江地调
11369	10kV蓉花路	成都配调	蓉花路962	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	386.47	82	6693.6	0	-139.52	不受限	不可开放	成都地调
11370	10kV望文线	隆昌电力调度控制中心	望文线916开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	317.48	86	5498.7	0	-356.59	不受限	不可开放	内江地调
11371	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	牌川路908	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调
11372	10kV应新路	成都配调	应新路905	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	463.01	98	8019.3	0	-645.96	受限	不可开放	成都地调
11373	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东城中线923开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	149.79	40	2594.3	0	2547.81	受限	不可开放	内江地调
11374	10kV铁金线	成都配调	铁金路911	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	251.29	53	4352.4	0	2201.68	受限	不可开放	成都地调
11375	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东长一线962开关	东兴站	100000	是	374	6477.87	公线	374.22	100	6481.5	4778	-6077.2	不受限	不可开放	内江地调
11376	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣胡线911开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	179.52	69	3109.2	0	493.46	受限	不可开放	内江地调
11377	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资水线914开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	363.39	89	6294	0	66.09	不受限	不可开放	内江地调
11378	10kV桐倪路	成都配调	桐倪路925	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	464.62	98	8047.2	0	-1493.12	不受限	不可开放	成都地调
11379	10kV俭阳路_用户专线	成都配调	俭阳路908	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	511.09	125	8852	0	-2476.32	受限	不可开放	成都地调
11380	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平溪线927开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	275.1	92	4764.8	250	-857.88	不受限	不可开放	内江地调
11381	10kV西羊线	成都配调	西羊线948	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	209.24	44	3624	0	2930.08	受限	不可开放	成都地调
11382	10kV三红线	成都配调	三红路947	三圣	3*240000	是	180	3117.69	公线	530.51	295	9188.4	0	-6694.25	不受限	不可开放	成都地调
11383	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥玉路912	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	567.77	142	9833.7	0	-4291.14	不受限	不可开放	成都地调
11384	10kV西金线	成都配调	西金路952	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	249.42	61	4320	0	1347.27	受限	不可开放	成都地调
11385	10kV资石线	资中电力调度控制中心	资石线911开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	130.81	32	2265.6	5800	-1705.51	不受限	不可开放	内江地调
11386	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大中线925开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	385.5	91	6676.8	0	-815.54	不受限	不可开放	内江地调
11387	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平市线913开关	平安站	71500	是	295	5109.55	公线	245.73	83	4256	2000	-2168.36	不受限	不可开放	内江地调
11388	10kV望琉路	成都配调	望琉路907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	548.11	116	9493.2	400	-3339.12	受限	不可开放	成都地调
11389	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉二线971开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	304.85	76	5280	8850	-7894.62	不受限	不可开放	内江地调
11390	10kV驷牛路_专线	成都配调	驷牛路956	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	326.33	69	5652	0	1721.34	受限	不可开放	成都地调
11391	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏扬线937开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	460.05	121	7968	0	-2702.57	不受限	不可开放	乐山地调
11392	10kV村桥线	成都配调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	390.26	83	6759.3	0	-205.22	受限	不可开放	成都地调
11393	10kV桐高线	成都配调	桐高路916	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	667.27	141	11557.2	0	-5003.12	不受限	不可开放	成都地调
11394	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏临线914开关	苏稽站	100000	否	400	6928.2	公线	498.88	125	8640.6	0	-2405.22	不受限	不可开放	乐山地调
11395	10kV灯林线	成都配调	灯林路914开关	圣灯	100000	是	409	7084.09	公线	129.56	32	2244	0	3423.27	受限	不可开放	成都地调
11396	10kV腾碾线	成都配调	腾碾路940	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	579.48	123	10036.6	0	-2663.26	不受限	不可开放	成都地调
11397	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新胜线921开关	新店站	40000	是	400	6928.2	公线	325.64	81	5640	0	-97.44	不受限	不可开放	内江地调
11398	10kV普星线	隆昌电力调度控制中心	普星线914开关	普润站	10000	是	260	4503.33	公线	212.85	82	3686.5	0	-83.84	不受限	不可开放	内江地调
11399	10kV胜三线	成都配调	胜三路920	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	515.7	153	8932	315	-4567.69	不受限	不可开放	成都地调
11400	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平双线916开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	200.23	98	3468	2930	-3202.37	不受限	不可开放	内江地调
11401	10kV浦康路_专线	成都配调	浦康线958	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	158.38	33	2743.2	0	4630.14	受限	不可开放	成都地调
11402	10kV望翡线	成都配调	望翡路929	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	393.46	83	6814.8	0	558.54	受限	不可开放	成都地调
11403	10kV浦团路大馈线	成都配调	浦团线966	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	579.21	122	10032	0	-3477.92	受限	不可开放	成都地调
11404	10kV新永线	威远电力调度控制中心	新永线921开关	新店站	30000	是	255	4416.73	公线	253.58	99	4392	0	-858.62	不受限	不可开放	内江地调
11405	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东宝线911开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	224.98	61	3896.6	0	1245.51	受限	不可开放	内江地调
11406	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥镇一路911	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	547.97	137	9490.8	0	-3255.42	不受限	不可开放	成都地调
11407	10kV金东线	隆昌电力调度控制中心	金东线913开关	金鹅	280000	是	600	10392.3	公线	562.83	94	9748.3	6635	-8869.46	不受限	不可开放	内江地调
11408	10kV高滨路大馈线	成都配调	高滨线开关936	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	594.68	126	10299.8	0	-2926.46	不受限	不可开放	成都地调
11409	10kV通嘉线	乐山电力调度控制中心	通嘉线934开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	427.33	97	7401.4	0	-1304.58	不受限	不可开放	乐山地调
11410	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	20000	否	366	6339.31	专线	177.37	48	3072	0	2633.38	受限	不可开放	内江地调
11411	10kV东狮路专线	成都配调	东狮路927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放	成都地调
11412	10kV驷万二路_专线	成都配调	驷万二路955	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	175.29	37	3036	0	4337.34	受限	不可开放	成都地调
11413	10kV望湿线	隆昌电力调度控制中心	望湿线925开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	公线	309.1	83	5353.6	4270	-3840.28	不受限	不可开放	内江地调
11414	10kV俭中路_专	成都配调	俭中路917	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	473.21	116	8196	0	-1820.32	受限	不可开放	成都地调
11415	10kV温节线	成都配调	温节线991开关	温家河	192000	是	473	8192.6	公线	432.19	91	7485.6	0	-931.52	不受限	不可开放	成都地调
11416	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望南线917开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	395.55	107	6850.9	400	-2110.17	不受限	不可开放	内江地调
11417	10kV湾港线	成都配调	湾港路918	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	652.69	138	11304.6	0	-3931.26	不受限	不可开放	成都地调
11418	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣方线922开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	205.87	79	3565.6	2680	-2642.94	受限	不可开放	内江地调
11419	10kV牌源线	成都配调	牌源线开关905	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	224.02	55	3880.1	0	2495.58	受限	不可开放	成都地调
11420	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙镇线923开关	龙会站	22500	否	419	7257.29	公线	356.48	85	6174.3	350	7.26	受限	不可开放	内江地调
11421	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土剑线923开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	385.09	128	6669.8	0	-2512.88	不受限	不可开放	乐山地调
11422	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望西一线962开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	397.75	107	6889.1	825	-2571.99	不受限	不可开放	内江地调
11423	10kV圣响线	隆昌电力调度控制中心	圣响线915开关	圣灯站	16300	否	260	4503.33	公线	126.45	49	2190.1	0	1862.9	受限	不可开放	内江地调
11424	10kV龙川线大馈线	威远电力调度控制中心	龙川线916开关	龙会站	22500	否	360	6235.38	公线	133.33	37	2309.3	5000	-1697.46	受限	不可开放	内江地调
11425	10KV土镇线913大馈线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100000	否	220	3810.51	公线	274.01	125	4745.8	0	-1316.34	不受限	不可开放	乐山地调
11426	10kV灯里线	成都配调	灯里路906	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	384.06	94	6652	0	-984.73	受限	不可开放	成都地调
11427	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云桥线913开关	云顶站	10000	是	150	2598.08	公线	159.58	106	2764	645	-1330.54	不受限	不可开放	内江地调
11428	10kV浦府线	成都配调	浦府路937	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	371.82	79	6440	0	933.34	受限	不可开放	成都地调
11429	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	422.17	96	7312	0	-1215.18	不受限	不可开放	乐山地调
11430	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐滨二线928开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	318.16	75	5510.5	400	-49.24	不受限	不可开放	内江地调
11431	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望民线924开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	478.06	113	8280	0	-1686.09	不受限	不可开放	内江地调
11432	10kV天浦路大馈线	成都配调	天浦线938	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	407.9	86	7064.8	0	-510.72	不受限	不可开放	成都地调
11433	10kV邦东路_用户专线	成都配调	邦东线936	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	563.24	119	9755.4	0	-2382.06	不受限	不可开放	成都地调
11434	10kV驷竹路	成都配调	驷竹路918	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	318.71	67	5520	0	1034.08	受限	不可开放	成都地调
11435	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	西镇线905	河西	2*8000	是	400	6928.2	公线	363.51	91	6296	0	-753.44	不受限	不可开放	成都地调
11436	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥观路910	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	433.37	108	7506	850	-2813.44	不受限	不可开放	成都地调
11437	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳家线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	460.54	105	7976.6	0	-1879.78	不受限	不可开放	乐山地调
11438	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威磷线971开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	372.66	78	6454.4	2000	-971.94	不受限	不可开放	内江地调
11439	10kV辰河线	成都配调	辰河路906开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	419.86	89	7272	0	-717.92	不受限	不可开放	成都地调
11440	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望隆线913开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	362.58	91	6279.8	3300	-3344.42	不受限	不可开放	内江地调
11441	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威水线927开关	威远站	90000	是	400	6928.2	公线	401.02	100	6945.6	4680	-6083.04	不受限	不可开放	内江地调
11442	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉川路946	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	562.06	119	9734.8	0	-2361.46	不受限	不可开放	成都地调
11443	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐瑞线916开关	徐家桥站	80000	是	371	6425.91	公线	137.77	37	2386.1	3395	-640.37	不受限	不可开放	内江地调
11444	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石金线923开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	286.77	97	4966.8	5225	-6104.16	不受限	不可开放	内江地调
11445	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松法二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	公线	426.9	44	7393.9	0	5963.68	受限	不可开放	内江地调
11446	10kV黄先线	隆昌电力调度控制中心	黄先线913开关	黄家站	20000	是	200	3464.1	公线	228.45	114	3956.8	0	-1185.52	不受限	不可开放	内江地调
11447	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉悦线911开关	棉竹站	20000	否	440	7621.02	公线	458.2	104	7936	0	-1077.08	不受限	不可开放	乐山地调
11448	10kV槐阳线	成都配调	槐阳线957开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	549.93	116	9524.8	0	-2970.72	不受限	不可开放	成都地调
11449	10kV东医线	隆昌电力调度控制中心	东医线924开关	东区站	26000	否	279	4832.42	专线	120.96	43	2095	0	2254.18	受限	不可开放	内江地调

11450	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望西二线963开关	望城坡站	95000	是	371.1	6427.64	公线	311.71	84	5398.9	0	-256.79	不受限	不可开放	内江地调
11451	10kV两华线大馈线	威远电力调度控制中心	两华线924开关	两河站	16300	否	360	6235.38	公线	205.29	57	3555.6	2160	-103.76	不受限	不可开放	内江地调
11452	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石黄线911开关	石燕桥站	100000	是	205	3550.7	公线	163.7	80	2835.2	0	5.36	不受限	不可开放	内江地调
11453	10kV苏旗路	成都配调	苏旗线932	苏坡	2*63000+4000	是	473	8192.6	公线	544	115	9422	0	-2867.92	不受限	不可开放	成都地调
11454	10kV塘冠线	成都配调	塘冠路925	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	481.87	118	8346	0	-1970.32	不受限	不可开放	成都地调
11455	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石上线912开关	石燕桥站	100000	否	317	5490.6	公线	297.3	94	5149.2	0	-207.66	不受限	不可开放	内江地调
11456	10kV镇永线大馈线	威远电力调度控制中心	镇永线924开关	镇西站	20000	否	368	6373.95	公线	207.75	56	3598.2	800	1338.36	受限	不可开放	内江地调
11457	10kV沙瑞线	隆昌电力调度控制中心	沙瑞线924开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	389.52	105	6746.4	1350	-2954.29	不受限	不可开放	内江地调
11458	10kV塔望线	成都配调	塔望路951	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	503.14	106	8714.4	1800	-3141.06	不受限	不可开放	成都地调
11459	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	否	482	8348.48	公线	99.12	21	1716.7	6900	-1103.07	不受限	不可开放	内江地调
11460	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙东线913开关	龙会站	22500	是	360	6235.38	公线	174.02	48	3014.1	1380	594.2	受限	不可开放	内江地调
11461	10kV音竹路	成都配调	音竹路921	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	484.06	143	8384	0	-3704.69	不受限	不可开放	成都地调
11462	10kV塔仁线	成都配调	塔仁路929	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	562.4	119	9740.8	4000	-7186.72	不受限	不可开放	成都地调
11463	10kV镇庆线大馈线	威远电力调度控制中心	镇庆线925开关	镇西站	20000	是	380	6581.79	公线	278.9	73	4830.5	855	-420.07	受限	不可开放	内江地调
11464	10kV三维线大馈线	内江电力调度控制中心	三维线919开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	75.95	16	1315.5	8300	-2101.87	不受限	不可开放	内江地调
11465	10kV村铁线	成都配调	村铁线926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	392.56	83	6799.2	0	-245.12	受限	不可开放	成都地调
11466	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制中心	平盛线927开关	平桥站	63000	是	495	8573.65	公线	218.94	44	3792	3450	-383.08	不受限	不可开放	乐山地调
11467	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复螺线914开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	348.5	87	6036	1370	-1863.44	不受限	不可开放	内江地调
11468	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石桥线917开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	308.96	105	5351.2	250	-1513.56	不受限	不可开放	内江地调
11469	10kV冠井线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠井线922开关	冠英站	18000	是	345	5975.58	公线	209.66	61	3631.3	3200	-2050.84	受限	不可开放	乐山地调
11470	10kV高化线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高化线921开关	高坝子站	81500	否	300	5196.15	公线	325.18	107	5546	7045	-7914.47	不受限	不可开放	乐山地调
11471	10kV望古线	隆昌电力调度控制中心	望古线973开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	272.13	73	4713.3	2300	-1872.57	不受限	不可开放	内江地调
11472	10kV威开二线	威远电力调度控制中心	威开二线973开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	346.42	72	6000	2000	-517.54	不受限	不可开放	内江地调
11473	10kV平沟线917	五通桥电力调度控制中心	平沟线917开关	平桥站	63000	是	345	5975.58	公线	315.95	92	5472.2	1860	-2551.74	不受限	不可开放	乐山地调
11474	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣乐线912开关	圣灯站	16300	是	205	3550.7	公线	198.83	97	3443.7	390	-993.14	受限	不可开放	内江地调
11475	10kV湾竹路	成都配调	湾竹路913	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	431.45	91	7472.8	0	-918.72	不受限	不可开放	成都地调
11476	10kV村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	216.41	46	3748.2	0	2805.88	受限	不可开放	成都地调
11477	10kV府沙线	成都配调	府沙线930开关	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	322.45	68	5584.8	0	1788.54	受限	不可开放	成都地调
11478	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙桥线931开关	沙坝站	100000	是	423	7326.57	公线	429.77	102	7443.6	630	-2212.34	不受限	不可开放	内江地调
11479	10kV杨巩线大馈线	威远电力调度控制中心	杨巩线912开关	杨家湾站	80000	否	100	1732.05	公线	45.59	46	789.7	1340	-570.86	不受限	不可开放	内江地调
11480	10kV土局线	成都配调	土局路940	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	663.74	140	11496	0	-4122.66	受限	不可开放	成都地调
11481	10kV河污线(专线)	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	71500	否	255	4416.73	专线	78	31	1352	2565	58	不受限	不可开放	内江地调
11482	10kV高东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高东线912开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	240	123	4249	10250	-11727.72	不受限	不可开放	乐山地调
11483	10kV石永线	隆昌电力调度控制中心	石永线913开关	石燕桥站	100000	否	205	3550.7	公线	116	56	1933.3	5100	-3837.37	不受限	不可开放	内江地调
11484	10kV越楠线大馈线	威远电力调度控制中心	越楠线913开关	越溪站	13000	是	400	6928.2	公线	233.44	58	4043.2	2000	-500.64	不受限	不可开放	内江地调
11485	10kV桥国线	成都配调	桥国线925	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	503.9	107	8727.6	0	-2173.52	不受限	不可开放	成都地调
11486	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东纺线922开关	东区站	16000	是	300	5196.15	公线	199.36	66	3453	50	653.92	受限	不可开放	内江地调
11487	10kV镇水线大馈线	威远电力调度控制中心	镇水线912开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	309.35	86	5358	3000	-3369.7	受限	不可开放	内江地调
11488	10kV隆城二线	隆昌电力调度控制中心	隆城二线922开关	隆昌站	16000	是	295	5109.55	公线	236.81	80	4101.6	8100	-8113.96	不受限	不可开放	内江地调
11489	10kV竹涌线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹涌线914开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	334.8	74	5736	5460	-4960.62	不受限	不可开放	乐山地调
11490	10kV云吴线	五通桥电力调度控制中心	云吴线912开关	新云站	12600	否	275	4763.14	公线	295.32	107	5115	2250	-3078.17	不受限	不可开放	乐山地调
11491	10kV湾三线	成都配调	湾三路909	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	537.49	114	9309.3	0	-2755.22	不受限	不可开放	成都地调
11492	10kV八普线大馈线	江油电力调度控制中心	八普线911开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	246.91	103	4276.4	0	-535.17	不受限	不可开放	绵阳地调
11493	10kV会城二线大馈线	江油电力调度控制中心	会城二线929开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	535.69	82	9278.1	250	-479.87	受限	不可开放	绵阳地调
11494	10kV中武线大馈线	江油电力调度控制中心	中武线908开关	中坝站	40000	否	240	4156.92	公用	195.24	81	3381.6	0	359.63	受限	不可开放	绵阳地调
11495	10kV中钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢一线910开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	225.75	40	3910	0	3974.3	受限	不可开放	绵阳地调
11496	10kV会界线大馈线	江油电力调度控制中心	会界线925开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	399.13	61	6912.9	0	3266.36	受限	不可开放	绵阳地调
11497	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城农线912开关	城关站	18000	否	317	5490.6	公用	296.06	93	5127.8	0	-186.26	受限	不可开放	绵阳地调
11498	10kV会太一线大馈线	江油电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	120.72	18	2090.9	0	6957.33	受限	不可开放	绵阳地调
11499	10kV中城三线大馈线	江油电力调度控制中心	中城三线907开关	中坝站	40000	是	480	8313.84	公用	435.8	91	7548	0	-896.93	受限	不可开放	绵阳地调
11500	10kV北禹一线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹一线927开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	313.65	52	5432.5	3050	-168.66	不受限	不可开放	绵阳地调
11501	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪城Ⅰ回923开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	410.1	83	7102.9	0	-243.98	不受限	不可开放	眉山地调
11502	10kV中劳线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳线905开关	中坝站	40000	是	401	6945.52	公用	223.15	56	3865	0	1691.42	受限	不可开放	绵阳地调
11503	10kV桂陈线大馈线	北川电力调度控制中心	桂陈线912开关	桂溪站	8000	是	300	5196.15	公用	103.87	35	1799	0	2357.92	受限	不可开放	绵阳地调
11504	10kV会园一线大馈线	江油电力调度控制中心	会园一线911开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	393.67	76	6818.4	0	317.65	受限	不可开放	绵阳地调
11505	10kV意葛线大馈线	富顺电力调度控制中心	意葛线916开关	意志站	100200	否	275	4763.14	公线	139.72	51	2419.6	0	-5073.49	不受限	不可开放	自贡地调
11506	10kV天镇线922大馈线	富顺电力调度控制中心	天镇线922开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	277.14	101	4800	0	-989.49	不受限	不可开放	自贡地调
11507	10kV天永线大馈线	富顺电力调度控制中心	天永线912开关	天台站	20600	否	380	6581.79	公线	204.51	54	3550	0	-11994.57	不受限	不可开放	自贡地调
11508	10kV天龙2线大馈线	富顺电力调度控制中心	天龙Ⅱ线923开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	340.07	124	5890	0	-2079.49	不受限	不可开放	自贡地调
11509	10kV合鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	合鹏线927开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	478.84	84	8293.5	630	-1039.2	不受限	不可开放	绵阳地调
11510	10kV塘园线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV塘园线911开关	童寺站	15000	否	345	5975.58	公线	422.06	122	7310	0	-2529.54	不受限	不可开放	自贡地调
11511	10kV牛先线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛先线913开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	31.35	11	542.9	0	3267.61	受限	不可开放	自贡地调
11512	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城东线913开关	城关站	18000	是	400	6928.2	公用	293.72	73	5087.2	315	140.36	受限	不可开放	绵阳地调
11513	10kV牛回线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛回线914开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	275.99	100	4780.2	0	-969.69	不受限	不可开放	自贡地调
11514	10kV回永线大馈线	富顺电力调度控制中心	回永线912开关	回龙站	11400	否	345	5975.58	公线	340.08	99	5890.1	0	-1109.64	不受限	不可开放	自贡地调
11515	10kV回金线大馈线	富顺电力调度控制中心	回金线914开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	304.76	98	5278.4	0	-982.91	不受限	不可开放	自贡地调
11516	10kV回红线大馈线	富顺电力调度控制中心	回红线914开关	回澜站	15000	否	345	5975.58	公线	268.59	76	4653.6	0	-15219.54	不受限	不可开放	自贡地调
11517	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城沙线926开关	城关站	18000	是	274	4745.82	公用	70.17	26	1215.4	500	2081.26	受限	不可开放	绵阳地调
11518	10kV武四线大馈线	江油电力调度控制中心	武四线923开关	武都站	31500	是	300	5196.15	公用	296.73	99	5139.3	0	-982.38	不受限	不可开放	绵阳地调
11519	10kV会太二线大馈线	江油电力调度控制中心	会太二线922开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	266.88	41	4622.4	8750	-4324.17	受限	不可开放	绵阳地调
11520	10kV怀大线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀大线911开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	341.52	124	5907.4	0	-3156.89	不受限	不可开放	自贡地调
11521	10KV海御线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV海御线913开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	286.55	52	4963	0	2658.02	受限	不可开放	自贡地调
11522	10KV海杏线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杏线935开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	474.14	86	8212.1	0	-591.08	受限	不可开放	自贡地调
11523	10kV海红一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红一线917开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	462.41	84	8009	0	-387.98	不受限	不可开放	自贡地调
11524	10kV海光一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光一线916开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	512.93	93	8884	0	-1262.98	不受限	不可开放	自贡地调
11525	10KV海杨线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杨线924开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	108.95	20	1887	0	5734.02	受限	不可开放	自贡地调
11526	10kV海釜线大馈线	富顺电力调度控制中心	海釜线912开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	450.69	82	7806	0	-184.98	不受限	不可开放	自贡地调
11527	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城西线923开关	城关站	18000	是	305	5282.75	公用	331.81	109	5747	0	-1520.8	受限	不可开放	绵阳地调
11528	10kV会昌南线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌南线931开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	395.79	70	6855	0	1029.3	受限	不可开放	绵阳地调
11529	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城桑线922开关	城关站	18000	是	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	2750.08	受限	不可开放	绵阳地调
11530	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗城二线927开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	394.6	79	6834.4	0	93.8	不受限	不可开放	眉山地调
11531	10kV万大线大馈线	富顺电力调度控制中心	万大线924开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	242.63	88	4202.4	0	-391.89	不受限	不可开放	自贡地调
11532	10kV万石线大馈线	富顺电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	240.02	87	4157.1	0	-346.59	不受限	不可开放	自贡地调
11533	10kV万镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	万镇线918开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	272.07	99	4712.2	0	-901.69	不受限	不可开放	自贡地调
11534	10kV石月线大馈线	富顺电力调度控制中心	石月线924开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	264.18	96	4575.6	0	-765.09	不受限	不可开放	自贡地调
11535	10kV石李线大馈线	富顺电力调度控制中心	石李线932开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	350.95	128	6078.5	0	-2267.99	不受限	不可开放	自贡地调
11536	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工三线922开关	黄江站	20000	否	310	5369.36	公线	362.81	117	6283.9	0	-1451.48	不受限	不可开放	绵阳地调
11537	10kV安星线大馈线	富顺电力调度控制中心	安星线922开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	351.24	76	6029.3	0	-12791.25	不受限	不可开放	自贡地调
11538	10kV安桥线大馈线	富顺电力调度控制中心	安桥线912开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	354.43	129	6138.8	0	-2328.29	不受限	不可开放	自贡地调
11539	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	黄江站	40000	是	310	5369.36	公用	282.15	91	4886.8	0	-591.31	不受限	不可开放	绵阳地调
11540	10kV安化线大馈线	富顺电力调度控制中心	安化线911开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	222.04	81	3845.8	0	-35.29	不受限	不可开放	自贡地调
11541	10kV万双线大馈线	富顺电力调度控制中心	万双线914开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	391.86	103	6787.1	0	-1521.67	不受限	不可开放	自贡地调
11542	10kV中劳二线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳二线916开关	中坝站	40000	是	464	8036.72	公用	286.84	62	4968	0	1461.38	受限	不可开放	绵阳地调
11543	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂都线911开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	100.75	50	1745	0	1372.69	受限	不可开放	绵阳地调
11544	10kV瓦堂线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦堂线925开关	瓦市站	20200	是	380	6581.79	公线	362.35	95	6275.9	0	-1010.47	不受限	不可开放	自贡地调
11545	10kV紫西线大馈线	江油电力调度控制中心	紫西线915开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	383.08	96	6634.9	0	-383.93	不受限	不可开放	绵阳地调
11546	10kV度青线大馈线	自贡电力调度控制中心	度青线911开关	度佳站	10100	否	275	4763.14	公线	377.55	137	6539.1	0	-2728.59	不受限	不可开放	自贡地调
11547	10kV度高线大馈线	自贡电力调度控制中心	度高线913开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	283.49	82	4910.1	0	-129.64	不受限	不可开放	自贡地调
11548	10kV中城二线大馈线	江油电力调度控制中心	中城二线911开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	436.7	77	7563.6	0	320.7	受限	不可开放	绵阳地调
11549	10kV福符线	洪雅电力调度控制中心	福符线923开关	福宝站	82000	否	425	7361.22	专线	694.15	163	12022.7	0	-5397.6	不受限	不可开放	眉山地调
11550	10kV燕学一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学一线919开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	331.99	60	5750	6200	-3329.58	不受限	不可开放	自贡地调
11551	10kV燕学二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学二线962开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	243.3	44	4214	6200	-1793.58	不受限	不可开放	自贡地调
11552	10kV沙园线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙园线928开关	沙坪站	100200	否	525	9093.27	专线	422.06	80	7310	2150	-1276.06	不受限	不可开放	自贡地调
11553	10kV板彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板彩线943开关	板仓站	80000	否	550	9526.28	专线	207.79	38	3599	0	4974.65	受限	不可开放	自贡地调
11554	10kV永俞线大馈线	自贡电力调度控制中心	永俞线915开关	永安站	28300	否	296	5126.87	公线	327.77	111	5677	715	-1777.82	不受限	不可开放	自贡地调
11555	10kV永肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	永肖线912开关	永安站	28300	是	304	5265.43	公线	231.29	76	4006	460	-253.66	不受限	不可开放	自贡地调
11556	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福余线914开关	福宝站	103000	是	385	6668.4	公线	407.26	106	7053.7	0	-1718.98	不受限	不可开放	眉山地调
11557	10kV永富线916大馈线	自贡电力调度控制中心	永富线916开关	永安站	28300	否	260	4503.33	公线	345.38	133	5982	0	-1929	不受限	不可开放	自贡地调
11558	10kV万府线大馈线	自贡电力调度控制中心	万府线915开关	万安站	100000	否	296	5126.87	公线	246.3	83	4265.9	0	-164.4	不受限	不可开放	自贡地调
11559	10kV太东线大馈线	江油电力调度控制中心	太东线931开关	太白站	100000	是	563	9751.45	公用	415.62	74	7198.6	0	602.56	受限	不可开放	绵阳地调
11560	10kV燕大线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕大线925开关	燕子山站	80000	是	569	9855.37	公线	223.51	39	3871.2	4540	-526.9	不受限	不可开放	自贡地调
11561	10kV会让线大馈线	江油电力调度控制中心	会让线923开关	会昌站	50000	否	520	9006.66	公用	307.44	59	5324.9	0	2781.09	受限	不可开放	绵阳地调
11562	10kV洪北三线	洪雅电力调度控制中心	洪北Ⅲ回924开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	405.04	82	7015.3	0	-156.38	不受限	不可开放	眉山地调
11563	10kV沿仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿仙线913开关	沿滩站	71900	是	360	6235.38	公线	348.1	97	6029.1	1400	-2440.8	不受限	不可开放	自贡地调
11564	10kV沿王线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿王线923开关	沿滩站	63000	是	408	7066.77	公线	287.53	70	4980	800	-126.58	不受限	不可开放	自贡地调
11565	10kV沿坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿坪线917开关	沿滩站	63000	是	504	8729.54	公线	537.27	107	9305.5	1060	-3381.87	不受限	不可开放	自贡地调
11566	10kV沿刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿刘线922开关	沿滩站	63000	是	300	5196.15	公线	379.56	127	6574	400	-2817.08	不受限	不可开放	自贡地调
11567	10kV太城二线大馈线	江油电力调度控制中心	太城二线925开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	489.83	86	8483.8	0	-599.5	受限	不可开放	绵阳地调
11568	10kV沿工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿工二线916开关	沿滩站	63000	是	496	8590.97	公线	436.36	88	7557.7	0	-684.92	不受限	不可开放	自贡地调
11569	10kV会昌北线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌北线921开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	421.3	74	7296.9	0	587.4	受限	不可开放	绵阳地调
11570	10kV指江线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指江线923开关	指南站	16300	否	500	8660.25	公线	388	78	6720.1	0	1074.12	受限	不可开放	绵阳地调
11571	10kV西新线大馈线	自贡电力调度控制中心	西新线935开关	汇西站	100200	否	481	8331.16	公线	473.26	98	8196.8	0	-1531.87	不受限	不可开放	自贡地调
11572	10kV西水线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西水线919开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	414.92	74	7186.4	1030	-415.24	不受限	不可开放	自贡地调
11573	10kV西林线大馈线	自贡电力调度控制中心	西林线936开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	495.38	88	8580	0	-778.84	不受限	不可开放	自贡地调
11574	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉柏线923开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	196.4	98	3401.6	0	-283.91	不受限	不可开放	绵阳地调
11575	10kV五文线大馈线	自贡电力调度控制中心	五文线913开关	五宝站	30000	否	170	2944.49	公线	185.51	109	3213.1	0	-563.06	不受限	不可开放	自贡地调
11576	10kV合明线大馈线	江油电力调度控制中心	合明线919开关	三合站	40000	否	330	5715.77	公用	999.64	303	17313.7	0	-12169.51	不受限	不可开放	绵阳地调
11577	10kV五罗线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五罗线911开关	五宝站	15000	否	215	3723.91	公线	286.62	133	4954.2	0	-1983.38	不受限	不可开放	自贡地调
11578	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指巨线922开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公线	178.98	60	3100	0	1576.53	受限	不可开放	绵阳地调
11579	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线911开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	437.36	91	7575	0	-910.07	不受限	不可开放	自贡地调
11580	10kV武阳线大馈线	江油电力调度控制中心	武阳线919开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	251.02	105	4347.7	0	-1022.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11581	10kV土五线大馈线	自贡电力调度控制中心	土五线927开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	320.23	72	5546.4	630	-10.3	不受限	不可开放	自贡地调
11582	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福城一线916开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	426.74	86	7391.2	0	-532.28	不受限	不可开放	眉山地调
11583	10kV土露线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土露线916开关	土地坡站	80000	是	416	7205.33	公线	329.27	79	5703	1260	-1198.74	不受限	不可开放	自贡地调
11584	10kV土雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	土雷线914开关	土地坡站	80200	否	308	5334.72	公线	215.99	70	3741	1220	-159.75	不受限	不可开放	自贡地调
11585	10kV土贡II线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅱ线928开关	土地坡站	80200	是	413	7153.37	公线	276.04	67	4781	1000	-58.3	不受限	不可开放	自贡地调
11586	10kV宋镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋镇线925开关	宋家桥站	63200	否	210	3637.31	公线	196.17	93	3397.7	0	-124.12	不受限	不可开放	自贡地调
11587	10kV会德线大馈线	江油电力调度控制中心	会德线922开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	644.45	99	11161.8	0	-982.54	受限	不可开放	绵阳地调

11588	10kV宋牟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋牟线923开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	324	117	5611.7	0	-1787.33	不受限	不可开放	自贡地调
11589	10kV中城一线大馈线	江油电力调度控制中心	中城一线901开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	454.43	80	7870.8	0	13.5	受限	不可开放	绵阳地调
11590	10kV双乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	双乐线911开关	双石站	20200	否	240	4156.92	公线	263.97	110	4572	0	-830.77	不受限	不可开放	自贡地调
11591	10kV会西线大馈线	江油电力调度控制中心	会西线926开关	会昌站	50000	否	269	4659.22	公用	400.53	149	6937.2	0	-2743.9	受限	不可开放	绵阳地调
11592	10kV沙昊一线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊一线924开关	沙坪站	100200	是	432	7482.46	公线	419.86	97	7272	1000	-2286.03	不受限	不可开放	自贡地调
11593	10kV会园二线大馈线	江油电力调度控制中心	会园二线943开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	401.94	78	6961.6	0	174.45	受限	不可开放	绵阳地调
11594	10kV沙昊二线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊二线932开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	444.69	93	7702	1000	-1219.54	不受限	不可开放	自贡地调
11595	10kV沙刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙刘线934开关	沙坪站	100200	是	372	6443.23	公线	423.5	114	7335	1115	-3295.42	不受限	不可开放	自贡地调
11596	10kV会红线大馈线	江油电力调度控制中心	会红线917开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	322.25	49	5581.4	880	2586.83	受限	不可开放	绵阳地调
11597	10kV中钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢二线920开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	371.3	65	6431	0	1453.3	受限	不可开放	绵阳地调
11598	10kV荣望线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣望线914开关	荣县站	91300	是	450	7794.23	公线	378.35	84	6553.1	0	-317.72	不受限	不可开放	自贡地调
11599	10kV中钢三线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢三线909开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	421.39	65	7298.4	0	1749.83	受限	不可开放	绵阳地调
11600	10kV会水一线大馈线	江油电力调度控制中心	会水一线919开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	459.67	70	7961.4	0	1086.83	受限	不可开放	绵阳地调
11601	10kV荣城Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅱ线922开关	荣县站	91300	是	318.63	5518.83	公线	404.26	127	7005	50	-3563.74	不受限	不可开放	自贡地调
11602	10kV桥荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥荣线914开关	桥头站	16300	否	367	6356.63	公线	355.37	97	6155	1905	-2339.03	不受限	不可开放	自贡地调
11603	10kV桥麻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥麻线915开关	桥头站	16300	否	267	4624.58	公线	245.67	92	4255	400	-492.88	不受限	不可开放	自贡地调
11604	10kV桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16400	是	320	5542.56	公线	239.44	75	4147.1	1400	-1113.05	不受限	不可开放	自贡地调
11605	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西二线956开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	573.04	104	9925	630	-2892.41	不受限	不可开放	绵阳地调
11606	10kV二青线大馈线	江油电力调度控制中心	二青线923开关	二郎庙站	31500	是	240	4156.92	公用	218.44	91	3783.4	0	-457.86	不受限	不可开放	绵阳地调
11607	10kV南卧二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧二线927开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	383.27	68	6638.3	4000	-1862	不受限	不可开放	自贡地调
11608	10kV合涪线大馈线	江油电力调度控制中心	合涪线931开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	431.55	76	7474.5	630	-220.2	不受限	不可开放	绵阳地调
11609	10kV南翠线大馈线	自贡电力调度控制中心	南翠线929开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	178.93	26	3099	15300	-7549.44	不受限	不可开放	自贡地调
11610	10kV太水线大馈线	江油电力调度控制中心	太水线913开关	太白站	100000	否	600	10392.3	公用	349.09	58	6046.3	200	3106.77	受限	不可开放	绵阳地调
11611	10kV南城线938大馈线	自贡电力调度控制中心	南城线938开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	237.11	34	4106.8	7950	-2412.74	不受限	不可开放	自贡地调
11612	10kV墨樊线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨樊线912开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	77.85	36	1348.4	3690	-2059.27	不受限	不可开放	自贡地调
11613	10kV中钢四线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢四线918开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	466.63	71	8082	0	966.23	受限	不可开放	绵阳地调
11614	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云二线925开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	442.08	80	7656.8	1000	-994.21	不受限	不可开放	绵阳地调
11615	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.石洛线923开关	石桥站	10000	是	200	3464.1	公线	164.31	82	2845.8	0	-74.52	不受限	不可开放	达州地调
11616	10kV黑慈线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑慈线912开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	197.58	99	3422	250	-554.31	不受限	不可开放	绵阳地调
11617	10kV莲钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲钢线415开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	285.7	50	4948.4	6960	-3038.57	不受限	不可开放	自贡地调
11618	10kV汇众线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇众线924开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	308.37	64	5341	0	1323.93	受限	不可开放	自贡地调
11619	10kV汇展线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇展线923开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	131.47	27	2277	0	4387.93	受限	不可开放	自贡地调
11620	10kV汇学线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇学线917开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	364.26	76	6309	0	355.93	受限	不可开放	自贡地调
11621	10kV汇新线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	330.08	69	5717	0	947.93	受限	不可开放	自贡地调
11622	10kV秀城二线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀水站	40000	否	597	10340.34	公线	1048.85	176	18166	0	-8859.69	不受限	不可开放	绵阳地调
11623	10kV汇水线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇水线927开关	汇东站	80200	是	563	9751.45	公线	278.7	50	4827	0	2974.16	受限	不可开放	自贡地调
11624	10kV汇尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇尚线916开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	174.36	36	3020	0	3644.93	受限	不可开放	自贡地调
11625	10kV汇南线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇南线919开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	210.97	44	3654	0	3010.93	受限	不可开放	自贡地调
11626	10kV汇露线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇露线941开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	359.01	75	6218	0	446.93	受限	不可开放	自贡地调
11627	10kV汇凯线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇凯线928开关	汇东站	80200	是	561	9716.81	公线	96.88	17	1678	0	6095.45	受限	不可开放	自贡地调
11628	10kV晨狮线大馈线	安州电力调度控制中心	晨狮线923开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	566.62	94	9813.9	0	-460.83	不受限	不可开放	绵阳地调
11629	10kV汇高线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇高线926开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	405.89	84	7030	315	-680.07	受限	不可开放	自贡地调
11630	10kV汇方线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇方线922开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	235.05	49	4071	0	2593.93	受限	不可开放	自贡地调
11631	10kV华自线大馈线	自贡电力调度控制中心	华自线924开关	新华站	81200	是	320	5542.56	公线	340.72	106	5901.2	0	-1467.15	不受限	不可开放	自贡地调
11632	10kV华山线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华山线915开关	新华站	80000	是	360	6235.38	公线	291.61	81	5050.6	0	-62.3	不受限	不可开放	自贡地调
11633	10kV晨该二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该二线932开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公线	590.13	98	10221	0	-1907.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11634	10kV华青线925大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华青线925开关	新华站	80000	是	494	8556.33	公线	383.61	78	6644.2	630	-429.14	不受限	不可开放	自贡地调
11635	10kV华马线大馈线	自贡电力调度控制中心	华马线916开关	新华站	81200	是	423	7326.57	公线	361.46	85	6260.5	0	-399.24	不受限	不可开放	自贡地调
11636	10kV华贡二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡二线941开关	新华站	81000	是	367	6356.63	公线	204.29	56	3538.3	1620	-73	不受限	不可开放	自贡地调
11637	10kV华洞线大馈线	自贡电力调度控制中心	华洞线927开关	新华站	81200	否	486	8417.77	公线	387.13	80	6705.1	800	70.89	不受限	不可开放	自贡地调
11638	10kV界花四线大馈线	安州电力调度控制中心	界花四线927开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公线	683.83	114	11844	0	-2490.93	不受限	不可开放	绵阳地调
11639	10kV河杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	河杨线922开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	215.75	100	3736.8	1910	-2295.28	不受限	不可开放	自贡地调
11640	10kV河乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	河乐线923开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	194.28	90	3365	750	-763.48	不受限	不可开放	自贡地调
11641	10kV何永线大馈线	自贡电力调度控制中心	何永线912开关	何市站	20200	是	380	6581.79	公线	297.7	78	5156.2	830	-720.77	不受限	不可开放	自贡地调
11642	10kV何新线	自贡电力调度控制中心	何新线921开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	289.75	76	5018.5	250	-3.07	不受限	不可开放	自贡地调
11643	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何牛线911开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	407.69	107	7061.2	1530	-3325.77	不受限	不可开放	自贡地调
11644	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝星线912开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	119.77	38	2074.4	8900	-6559.34	不受限	不可开放	自贡地调
11645	10kV郝锁线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV郝锁线913开关	郝家坝站	20000	是	318.63	5518.83	公线	317.3	100	5495.6	0	-1080.54	不受限	不可开放	自贡地调
11646	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝南线922开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	316.44	99	5480.7	0	-1065.64	不受限	不可开放	自贡地调
11647	10kV郝鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝鸿线911开关	郝家坝站	20100	否	318.63	5518.83	公线	252.04	79	4365.4	0	49.66	不受限	不可开放	自贡地调
11648	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝工线914开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	224.49	45	3888.2	6900	-3818.42	不受限	不可开放	自贡地调
11649	10kV秀桑线大馈线	安州电力调度控制中心	秀桑线917开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	247.9	62	4293.6	1250	12.82	不受限	不可开放	绵阳地调
11650	10kV古顺线大馈线	自贡电力调度控制中心	古顺线911开关	双古站	10100	是	256	4434.05	公线	244.72	96	4238.6	0	-691.36	不受限	不可开放	自贡地调
11651	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古观线914开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	201.48	101	3489.6	0	-718.32	不受限	不可开放	自贡地调
11652	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	古复线913开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	128.22	64	2220.8	630	-79.52	不受限	不可开放	自贡地调
11653	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90000	是	600	10392.3	公线	684.77	114	11860.3	0	-3546.46	不受限	不可开放	绵阳地调
11654	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓学线928开关	邓关站	100300	否	456	7898.15	公线	435.05	95	7535	645	-1071.67	不受限	不可开放	自贡地调
11655	10kV花界二线大馈线	安州电力调度控制中心	花界二回951开关	花该站	31500	否	316	5473.28	公用	579.1	183	10030	0	-5104.05	不受限	不可开放	绵阳地调
11656	10kV群港线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港线923开关	群文	40000	是	600	10392.3	公线	562.68	94	9745.6	0	-1431.76	不受限	不可开放	绵阳地调
11657	10kV道缪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道缪线918开关	道生灏站	80000	是	416	7205.33	公线	336.33	81	5825.3	0	-61.04	不受限	不可开放	自贡地调
11658	6kV田太线大馈线	安州电力调度控制中心	田太线623开关	水田坝站	6300	否	401	6945.52	公用	363.78	91	6300.6	0	-49.63	不受限	不可开放	绵阳地调
11659	10kV道檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道檀线941开关	道生灏站	80000	是	416	7205.33	公线	250.81	60	4344	1880	-459.74	不受限	不可开放	自贡地调
11660	10kV道东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道东线915开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	320.3	67	5547.6	1260	-142.67	不受限	不可开放	自贡地调
11661	10kV花滨二线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨二线968开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	585.39	98	10139	0	-1825.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11662	10kV回高线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回高线919开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公线	715.65	119	12395	0	-4081.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11663	10kV代盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代盐线923开关	代家坝站	126200	是	420	7274.61	公线	358.76	85	6213.7	0	-394.01	不受限	不可开放	自贡地调
11664	10kV绵曼线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵曼线927开关	绵阳站	50000	是	400	6928.2	公线	335.51	84	5811	0	-268.44	不受限	不可开放	绵阳地调
11665	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代毛线943开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	404.84	72	7011.8	800	-10.64	不受限	不可开放	自贡地调
11666	10kV塔镇线大馈线	安州电力调度控制中心	塔镇线923开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	390.35	98	6760.8	0	-525.42	不受限	不可开放	绵阳地调
11667	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代火线922开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	356.93	80	6182	160	-175.9	不受限	不可开放	自贡地调
11668	10kV代高线大馈线	自贡电力调度控制中心	代高线946开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	449.82	118	7790.8	0	-2525.37	不受限	不可开放	自贡地调
11669	10kV园上线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园上线954开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公线	291	48	5040.1	0	3273.74	受限	不可开放	绵阳地调
11670	10kV石云三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云三线921开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	502.23	91	8698.6	0	-1036.01	不受限	不可开放	绵阳地调
11671	10kV大李线	自贡电力调度控制中心	大李线916开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	316.11	71	5475	2470	-1778.9	不受限	不可开放	自贡地调
11672	10kV成石线大馈线	自贡电力调度控制中心	成石线912开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	206.67	77	3579.6	775	-192.48	不受限	不可开放	自贡地调
11673	10kV秀磷线大馈线	安州电力调度控制中心	秀磷线929开关	秀水站	40000	否	353	6114.14	公用	404.13	114	6999.5	0	-1496.77	不受限	不可开放	绵阳地调
11674	10kV成农线大馈线	自贡电力调度控制中心	成农线915开关	成佳站	20100	是	215	3723.91	公线	262.31	122	4543.2	0	-1564.07	不受限	不可开放	自贡地调
11675	10kV成白线大馈线	自贡电力调度控制中心	成白线913开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	327.74	123	5676.4	0	-1514.28	不受限	不可开放	自贡地调
11676	10kV长双线大馈线	自贡电力调度控制中心	长双线913开关	长土站	56700	是	267	4624.58	公线	305.27	114	5287.2	0	-1587.54	不受限	不可开放	自贡地调
11677	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长建线915开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	221.15	83	3830.4	790	-458.28	不受限	不可开放	自贡地调
11678	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90000	否	600	10392.3	公用	684.77	114	11860.3	0	-2507.23	不受限	不可开放	绵阳地调
11679	10kV黄友线大馈线	安州电力调度控制中心	黄友线919开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	422.64	141	7320.1	0	-2643.57	不受限	不可开放	绵阳地调
11680	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石白线922开关	石岭站	90000	否	240	4156.92	公用	215.58	90	3733.9	0	7.33	不受限	不可开放	绵阳地调
11681	10kV堰南一线	新桥电力调度控制中心	堰南一线914开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	628.44	114	10884.6	0	-3235.86	不受限	不可开放	达州地调
11682	10kV长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新一线917开关	长土站	56700	否	150	2598.08	专线	143.63	96	2487.6	0	-149.33	不受限	不可开放	自贡地调
11683	10kV长艾线大馈线	自贡电力调度控制中心	长艾线918开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	223.97	84	3879.2	250	32.92	不受限	不可开放	自贡地调
11684	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹二线911开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	293.38	56	5081.4	0	2220.93	受限	不可开放	绵阳地调
11685	10kV草杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	草杨线929开关	草田站	80200	是	200	3464.1	公线	169.61	85	2937.7	0	-166.42	不受限	不可开放	自贡地调
11686	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通二线946开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	750.81	142	13004	0	-5701.67	受限	不可开放	绵阳地调
11687	10kV兜贾线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜贾线913开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	232.59	97	4028.4	115	-402.17	不受限	不可开放	自贡地调
11688	10kV兜彭线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜彭线912开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	297.23	124	5148.1	430	-2887.77	不受限	不可开放	自贡地调
11689	6kV田磷线大馈线	安州电力调度控制中心	田磷线624开关	水田坝站	6300	否	400	6928.2	公用	363.78	91	6300.6	0	-65.22	不受限	不可开放	绵阳地调
11690	10kV草雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	草雷线918开关	草田站	80200	否	180	3117.69	公线	230.21	128	3987.2	100	-1281.28	不受限	不可开放	自贡地调
11691	10kV梁九一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九一线913开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	432.72	120	7494.7	0	-2492.54	不受限	不可开放	绵阳地调
11692	10kV草金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草金线927开关	草田站	80000	否	180	3117.69	公线	178.74	99	3095.7	0	-289.78	不受限	不可开放	自贡地调
11693	10kV草古线大馈线	自贡电力调度控制中心	草古线926开关	草田站	80000	否	240	4156.92	公线	328.65	137	5692.2	80	-2030.97	不受限	不可开放	自贡地调
11694	10kV塔汉线大馈线	安州电力调度控制中心	塔汉线916开关	塔水站	10000	是	400	6928.2	公用	346.33	87	5998.4	0	-455.84	不受限	不可开放	绵阳地调
11695	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石井线913开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	614.27	117	10639.2	0	-3336.87	不受限	不可开放	绵阳地调
11696	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	北宇线922开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	386.86	70	6700.5	2100	-1137.91	不受限	不可开放	自贡地调
11697	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨一线923开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	467.52	85	8097.5	2900	-3334.91	不受限	不可开放	自贡地调
11698	10kV秀城线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城线922开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	507.96	127	8797.8	0	-3241.38	不受限	不可开放	绵阳地调
11699	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	北桥线934开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	497.92	90	8623.9	1760	-2721.31	不受限	不可开放	自贡地调
11700	10kV北金线大馈线	自贡电力调度控制中心	北金线932开关	城北站	100200	是	318.63	5518.83	公线	379.5	119	6573	0	-2157.94	不受限	不可开放	自贡地调
11701	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北鸿线965开关	城北站	100000	是	423	7326.57	公线	494.85	117	8570.8	0	-2709.54	不受限	不可开放	自贡地调
11702	10kV园政二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园政二线927开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公用	703	117	12176	2230	-6092.16	受限	不可开放	绵阳地调
11703	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北沟线968开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	475.47	86	8235.1	0	-572.51	不受限	不可开放	自贡地调
11704	10kV花镇二线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇二线928开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	453.87	76	7861	2500	-1007.93	不受限	不可开放	绵阳地调
11705	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵安线915开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	454.25	86	7867.6	0	-565.27	不受限	不可开放	绵阳地调
11706	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	北板线933开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	493.86	89	8553.6	1880	-2771.01	不受限	不可开放	自贡地调
11707	10kV保新线大馈线	自贡电力调度控制中心	保新线923开关	保华站	12800	否	265	4589.93	公线	185.33	70	3210	1200	-279.06	不受限	不可开放	自贡地调
11708	10kV指两线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指两线911开关	指南站	16300	否	316	5473.28	公用	300.64	95	5207	0	-281.05	受限	不可开放	绵阳地调
11709	10kV谷阎线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷阎线923开关	丰谷	150000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	受限	不可开放	绵阳地调
11710	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保开线926开关	保华站	12600	是	304	5265.43	公线	341.48	112	5914.4	0	-1702.06	不受限	不可开放	自贡地调
11711	10kV花虹线大馈线	安州电力调度控制中心	花虹线958开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	579.56	97	10038	0	-684.93	不受限	不可开放	绵阳地调
11712	10kV板铸线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板铸线911开关	板仓站	80000	否	520	9006.66	专线	146.88	28	2544	0	5561.99	受限	不可开放	自贡地调
11713	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	548.94	104	9507.6	0	-2205.27	不受限	不可开放	绵阳地调
11714	10kV板誉一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉一线913开关	板仓站	80200	否	576	9976.61	专线	532.56	92	9224	0	-245.05	不受限	不可开放	自贡地调
11715	10kV永时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永时线934开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	400.87	76	6943	1800	-1440.67	不受限	不可开放	绵阳地调
11716	10kV板硬线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板硬线923开关	板仓站	80000	否	600	10392.3	专线	165.14	28	2860.2	0	6492.87	受限	不可开放	自贡地调
11717	10kV兴玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴玉线912开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	359.83	120	6232.3	0	-2075.38	不受限	不可开放	绵阳地调
11718	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环一线911开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	585.02	111	10132.5	8340	-11170.17	不受限	不可开放	绵阳地调
11719	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板沙线948开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	362.12	63	6272	1030	679.29	受限	不可开放	自贡地调
11720	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板融线946开关	板仓站	80000	是	540	9353.07	公线	307.06	57	5318.3	80	2084.16	受限	不可开放	自贡地调
11721	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通一线913开关	园艺站	50000	否	527	9127.91	公用	562.45	107	9741.6	3000	-4526.48	受限	不可开放	绵阳地调
11722	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板龙线914开关	板仓站	80000	是	696	12055.07	公线	266.11	38	4609	0	5035.06	受限	不可开放	自贡地调
11723	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板康线934开关	板仓站	80200	否	563	9751.45	公线	290.82	52	5037	1330	2409.3	受限	不可开放	自贡地调
11724	10kV泉麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉麻线927开关	福泉站	40000	是	406	7032.13	公用	368.27	91	6378.4	0	-752.7	不受限	不可开放	绵阳地调
11725	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板华线924开关	板仓站	80200	否	800	13856.41	专线	156.41	20	2709	0	9761.77	受限	不可开放	自贡地调

11726	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金二线937开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	529.91	101	9178	0	-1875.67	不受限	不可开放	绵阳地调
11727	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板高一线933开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	513.91	71	8901	630	445.62	受限	不可开放	自贡地调
11728	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板城线912开关	板仓站	80200	是	600	10392.3	公线	348.09	58	6029	0	2284.84	受限	不可开放	自贡地调
11729	10kV指开线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指开线915开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	224.19	75	3883	0	793.53	受限	不可开放	绵阳地调
11730	10kV安新线	射洪电力调度控制中心	安新线927开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	372.04	93	6443.8	0	-901.24	不受限	不可开放	遂宁地调
11731	10kV园济线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园济线923开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	338.69	64	5866.1	0	1436.23	受限	不可开放	绵阳地调
11732	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环三线905开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	427.51	81	7404.5	0	-102.17	不受限	不可开放	绵阳地调
11733	10kV玉花线	射洪电力调度控制中心	玉花线923开关	玉太	20000	是	275	4763.14	公线	247.7	90	4290.2	0	-479.69	不受限	不可开放	遂宁地调
11734	10kV玉木线	射洪电力调度控制中心	玉木线911开关	玉太	20000	是	185	3204.29	公线	110.48	60	1913.6	2000	-1350.17	不受限	不可开放	遂宁地调
11735	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南水线963开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	429.46	81	7438.3	0	-135.97	不受限	不可开放	绵阳地调
11736	10kV汇笋线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇笋线911开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	397.17	83	6879	0	-214.07	受限	不可开放	自贡地调
11737	10kV堡虎线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡虎线925开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	176.14	98	3050.7	0	-244.78	不受限	不可开放	达州地调
11738	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工三线932开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	631.94	109	10945.2	810	-3718.49	不受限	不可开放	绵阳地调
11739	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	龙北线925开关	蟠龙	100000	是	435	7534.42	公线	406.35	93	7038	0	-1010.46	不受限	不可开放	遂宁地调
11740	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	安馆线961开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	269.13	67	4661.3	6928	-6046.74	不受限	不可开放	遂宁地调
11741	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教二线926开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	306.89	51	5315.4	800	3237.67	受限	不可开放	绵阳地调
11742	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	花滨线917开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	189.62	39	3284.2	6340	-2834.56	不受限	不可开放	遂宁地调
11743	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥棉线919开关	佳桥	120000	否	316	5473.28	公用	18.31	6	317.2	0	4608.75	受限	不可开放	绵阳地调
11744	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工一线919开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	613.65	151	10628.5	125	-4424.58	不受限	不可开放	绵阳地调
11745	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	490	8487.05	公线	399.01	81	6910.8	0	-121.16	不受限	不可开放	遂宁地调
11746	10kV梁磨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁磨线925开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	470.04	85	8141.1	0	-478.51	不受限	不可开放	绵阳地调
11747	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙镇线922开关	太乙	12600	是	185	3204.29	公线	138.89	75	2405.6	0	157.83	受限	不可开放	遂宁地调
11748	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵成线985开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	424.86	81	7358.5	0	-56.17	不受限	不可开放	绵阳地调
11749	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	12600	是	170	2944.49	公线	153.49	90	2658.4	0	-302.81	不受限	不可开放	遂宁地调
11750	10kV瞿通线	射洪电力调度控制中心	瞿通线911开关	瞿河	20000	否	185	3204.29	公线	33.98	18	588.6	0	2295.26	受限	不可开放	遂宁地调
11751	10kV高花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高花线917开关	高水站	31500	否	400	6928.2	公用	389.75	97	6750.4	0	-515.02	受限	不可开放	绵阳地调
11752	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太明线923开关	太乙	12600	是	271	4693.86	公线	227.3	84	3936.8	0	-181.71	受限	不可开放	遂宁地调
11753	10kV铁顺一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺一线922开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	473.76	90	8205.6	0	-903.27	不受限	不可开放	绵阳地调
11754	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	龙解线924开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	359.52	81	6226.8	0	-60.7	不受限	不可开放	遂宁地调
11755	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	湾书线925开关	桐子湾	100000	否	320	5542.56	公线	266.6	83	4617.5	300	70.8	不受限	不可开放	遂宁地调
11756	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	花碧线913开关	桃花山	150000	是	500	8660.25	公线	0.15	1	2.6	10000	-3074.4	不受限	不可开放	遂宁地调
11757	10kV泉杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉杨线926开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	267.51	88	4633.3	0	-420.96	不受限	不可开放	绵阳地调
11758	10kV绵虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹二线943开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	529.06	96	9163.4	0	-1500.81	不受限	不可开放	绵阳地调
11759	10kV秀农线大馈线	安州电力调度控制中心	秀农线927开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	371.04	93	6426.4	0	-175.43	不受限	不可开放	绵阳地调
11760	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	仙四线923开关	天仙	12600	否	185	3204.29	公线	140.32	76	2430.4	2330	-1876.54	受限	不可开放	遂宁地调
11761	10kV南江线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南江线972开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	429.72	82	7442.7	0	-140.37	不受限	不可开放	绵阳地调
11762	10kV黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线942开关	黄土站	40000	否	401	6945.52	公用	473.03	118	8192.8	0	-1941.83	不受限	不可开放	绵阳地调
11763	10kV仙莲线	射洪电力调度控制中心	仙莲线912开关	天仙	12600	是	215	3723.91	公线	80.23	37	1389.6	0	1589.53	受限	不可开放	遂宁地调
11764	10kV普时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普时线912开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	621.23	118	10759.7	1000	-4457.37	不受限	不可开放	绵阳地调
11765	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香伯线924开关	香山	12600	是	170	2944.49	公线	168.35	99	2915.8	0	-560.21	受限	不可开放	遂宁地调
11766	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	南何线917开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	433.86	94	7514.4	400	-1540.46	不受限	不可开放	遂宁地调
11767	10kV御虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹二线945开关	御营站	50000	是	552	9560.92	公用	619.14	112	10723.5	0	-3074.76	不受限	不可开放	绵阳地调
11768	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工三线922开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	648.37	162	11229.8	0	-5687.24	不受限	不可开放	绵阳地调
11769	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	仙永线911开关	天仙	12600	否	200	3464.1	公线	174.92	87	3029.6	1740	-1651.91	受限	不可开放	遂宁地调
11770	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	仙东线924开关	天仙	12600	否	185	3204.29	公线	139.08	75	2408.8	0	475.06	受限	不可开放	遂宁地调
11771	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	棠渔线982开关	海棠	360000	是	120	2078.46	公线	108.69	91	1882.5	0	-219.73	不受限	不可开放	遂宁地调
11772	10kV园开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开一线919开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	484.72	61	8395.4	0	4075.37	受限	不可开放	绵阳地调
11773	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线923开关	柳树	80000	否	153	2650.04	公线	295.84	193	5124	3830	-6568.96	不受限	不可开放	遂宁地调
11774	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓桑线933开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	348.5	87	6036	0	-479.58	不受限	不可开放	绵阳地调
11775	10kV瞿河线	射洪电力调度控制中心	瞿河线914开关	瞿河	20000	否	200	3464.1	公线	99.15	50	1717.2	1750	-349.51	受限	不可开放	遂宁地调
11776	10kV回梁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回梁线916开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	451.33	113	7817	1940	-4214.44	不受限	不可开放	绵阳地调
11777	10kV吴农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴农线912开关	吴家站	8000	否	200	3464.1	公用	246.89	123	4276.1	0	-1158.41	不受限	不可开放	绵阳地调
11778	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	南工线924开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	398.66	87	6904.8	130	-660.86	不受限	不可开放	遂宁地调
11779	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	安武线917开关	武安	100000	是	307	5317.4	公线	157.3	51	2724.5	1930	-400.58	不受限	不可开放	遂宁地调
11780	10kV铁滨一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨一线919开关	铁牛站	40000	是	553	9578.24	公用	826.56	149	14316	0	-6653.41	不受限	不可开放	绵阳地调
11781	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	湾武线917开关	桐子湾	100000	是	185	3204.29	公线	189.43	102	3281	410	-1127.57	不受限	不可开放	遂宁地调
11782	10kV龙康线	射洪电力调度控制中心	龙康线973开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	115.93	47	2007.9	12000	-5958.61	不受限	不可开放	遂宁地调
11783	10kV南虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹一线918开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	373.37	71	6466.7	1530	-694.37	不受限	不可开放	绵阳地调
11784	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	湾香线926开关	桐子湾	100000	是	230	3983.72	公线	235.88	103	4085.4	0	-898.42	不受限	不可开放	遂宁地调
11785	10kV园启线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园启线911开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	201.7	38	3493.5	0	3808.83	受限	不可开放	绵阳地调
11786	10kV洋东线	射洪电力调度控制中心	洋东线911开关	洋溪	12600	是	300	5196.15	公线	168.71	56	2922	1250	-15.08	不受限	不可开放	遂宁地调
11787	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百红线912开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	201.62	67	3492.1	4860	-4195.18	不受限	不可开放	遂宁地调
11788	10kV林教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教一线919开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	541.49	90	9378.6	0	-25.53	不受限	不可开放	绵阳地调
11789	10kV平跃二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃二线946开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	386.61	73	6696	1030	-423.67	受限	不可开放	绵阳地调
11790	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	花云线924开关	桃花山	150000	否	500	8660.25	公线	322.98	65	5594	2230	-29.78	不受限	不可开放	遂宁地调
11791	10kV祥永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永一线926开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	536.15	107	9286.1	0	-2357.9	不受限	不可开放	绵阳地调
11792	10kV石盘线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石盘线909开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	591.17	112	10239	0	-2936.67	不受限	不可开放	绵阳地调
11793	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	关广线916开关	城关	28500	是	275	4763.14	公线	260.09	95	4504.8	850	-1544.29	不受限	不可开放	遂宁地调
11794	10kV瞿龟线	射洪电力调度控制中心	瞿龟线922开关	瞿河	20000	是	307	5317.4	公线	361.77	118	6265.8	0	-2011.88	受限	不可开放	遂宁地调
11795	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树镇线924开关	柳树	80000	是	307	5317.4	公线	287.3	94	4976	1600	-2322.08	不受限	不可开放	遂宁地调
11796	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线933开关	御营站	50000	是	403	6980.16	公用	360.22	89	6239	30	-684.87	不受限	不可开放	绵阳地调
11797	10kV宝清线大馈线	安州电力调度控制中心	宝清线913开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	320.25	107	5546.7	0	-870.17	不受限	不可开放	绵阳地调
11798	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	家桥线914开关	张家口	63000	是	400	6928.2	公线	361.41	90	6259.6	630	-1347.04	不受限	不可开放	遂宁地调
11799	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧万线911开关	碧庄	6300	是	345	5975.58	公线	276.67	80	4792	0	-11.54	不受限	不可开放	遂宁地调
11800	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云线916开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	511.86	93	8865.4	0	-1202.81	不受限	不可开放	绵阳地调
11801	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香丰线923开关	香山	12600	否	170	2944.49	公线	22.36	13	387.3	630	1632.74	受限	不可开放	遂宁地调
11802	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太升线921开关	太乙	12600	是	153	2650.04	公线	131.78	86	2282.4	0	-162.37	受限	不可开放	遂宁地调
11803	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	龙郁线912开关	蟠龙	100000	是	369	6391.27	公线	366.47	99	6347.2	2600	-3834.18	不受限	不可开放	遂宁地调
11804	10kV平高一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高一线916开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	803.7	134	13920	0	-5606.16	受限	不可开放	绵阳地调
11805	10kV家大线	射洪电力调度控制中心	家大线923开关	张家口	63000	是	276	4780.46	公线	313.42	114	5428.4	2800	-4404.03	不受限	不可开放	遂宁地调
11806	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线923开关	吴家站	8000	是	200	3464.1	公线	228.95	114	3965.4	0	-1194.12	不受限	不可开放	绵阳地调
11807	10kV复河线	射洪电力调度控制中心	复河线912开关	复兴	18000	否	153	2650.04	公线	137.64	90	2383.9	0	1.14	不受限	不可开放	遂宁地调
11808	10kV柳红线	射洪电力调度控制中心	柳红线915开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	260.51	130	4512	4050	-5790.72	不受限	不可开放	遂宁地调
11809	10kV香苏线	射洪电力调度控制中心	香苏线915开关	香山	12600	否	154	2667.36	公线	70.78	46	1225.9	0	1174.72	受限	不可开放	遂宁地调
11810	10kV花锂一线	射洪电力调度控制中心	花锂一线912开关	桃花山	150000	否	500	8660.25	公线	333.97	67	5784.4	4000	-1990.18	不受限	不可开放	遂宁地调
11811	10kV御安一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安一线935开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	528.08	88	9146.3	0	-832.46	不受限	不可开放	绵阳地调
11812	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普二线922开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	567.44	103	9828	2310	-4489.26	不受限	不可开放	绵阳地调
11813	10kV家红线	射洪电力调度控制中心	家红线922开关	张家口	63000	是	270	4676.54	公线	249.46	92	4320.7	0	-579.47	不受限	不可开放	遂宁地调
11814	10kV园开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开四线942开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	939.98	117	16280.4	0	-3809.63	受限	不可开放	绵阳地调
11815	10kV太龙线	射洪电力调度控制中心	太龙线915开关	太乙	12600	否	185	3204.29	公线	239.03	129	4140	200	-1456.14	受限	不可开放	遂宁地调
11816	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌线917开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	289.82	95	5019.7	0	-807.36	不受限	不可开放	绵阳地调
11817	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆二线941开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	637.49	115	11041.3	0	-2436.47	受限	不可开放	绵阳地调
11818	10kV园开三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开三线953开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	875	109	15155	0	-2684.23	受限	不可开放	绵阳地调
11819	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	364.53	91	6313.7	0	-757.28	不受限	不可开放	绵阳地调
11820	10kV香潼线	射洪电力调度控制中心	香潼线921开关	香山	12600	是	200	3464.1	公线	253.37	127	4388.3	0	-1617.02	受限	不可开放	遂宁地调
11821	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	龙盐线972开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	380.02	85	6582	0	-415.9	不受限	不可开放	遂宁地调
11822	10kV高科线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高科线904开关	高水站	31500	是	465	8054.04	公用	439.13	94	7605.8	2500	-3662.57	受限	不可开放	绵阳地调
11823	10kV瞿新线	射洪电力调度控制中心	瞿新线925开关	瞿河	20000	否	123	2130.42	公线	106.18	86	1839	0	78.38	受限	不可开放	遂宁地调
11824	10kV铁涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪二线923开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	479.86	91	8311.2	0	-1008.87	不受限	不可开放	绵阳地调
11825	10kV晨工二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工二线911开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	371.44	93	6433.3	0	-890.74	不受限	不可开放	绵阳地调
11826	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	龙安线971开关	蟠龙	100000	是	170	2944.49	公线	329.24	194	5702.4	0	-3346.81	不受限	不可开放	遂宁地调
11827	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	南桥线913开关	城南	126000	是	460	7967.43	公线	378.91	82	6562.8	0	-188.86	不受限	不可开放	遂宁地调
11828	10kV祥永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永二线947开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	313.95	63	5437.7	5845	-4354.5	不受限	不可开放	绵阳地调
11829	10kV安峰线	射洪电力调度控制中心	安峰线926开关	武安	100000	是	495	8573.65	公线	408.61	83	7077.2	0	-218.28	不受限	不可开放	遂宁地调
11830	10kV绵宾线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵宾线954开关	绵阳站	50000	是	451	7811.55	公用	434.13	96	7519.2	0	-1269.96	不受限	不可开放	绵阳地调
11831	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界花线924开关	界牌站	31500	是	600	10392.3	公用	506.47	84	8772	0	-458.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11832	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	关紫线921开关	城关	28500	是	345	5975.58	公线	345.87	100	5990.4	0	-1209.94	不受限	不可开放	遂宁地调
11833	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳博线918开关	柳树	80000	是	200	3464.1	公线	227.94	114	3948	0	-1176.72	不受限	不可开放	遂宁地调
11834	10kV谷丰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷丰线917开关	丰谷	150000	是	358	6200.74	公用	523.2	146	9061.9	30	-4131.31	受限	不可开放	绵阳地调
11835	10kV林包线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林包线915开关	金家林站	50000	是	600	10392.3	公用	524.53	87	9084.9	0	-771.06	不受限	不可开放	绵阳地调
11836	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	龙七线913开关	蟠龙	100000	是	435	7534.42	公线	288.5	66	4996.8	4600	-3569.26	不受限	不可开放	遂宁地调
11837	10kV东滨线	射洪电力调度控制中心	东滨线914开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	403.33	81	6985.6	0	-126.68	不受限	不可开放	遂宁地调
11838	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	156.97	52	2718.8	10360	-8921.88	不受限	不可开放	遂宁地调
11839	10kV御虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹一线936开关	御营站	50000	是	553	9578.24	公用	480.54	87	8322.9	0	-660.31	不受限	不可开放	绵阳地调
11840	10kV永金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永金线942开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	535.44	102	9273.9	0	-1971.57	不受限	不可开放	绵阳地调
11841	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁曹线912开关	仁和	12600	否	185	3204.29	公线	216.57	117	3751	100	-967.14	不受限	不可开放	遂宁地调
11842	10kV园青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园青线945开关	园艺站	50000	是	465	8054.04	公用	578.94	124	10027.2	0	-3583.97	受限	不可开放	绵阳地调
11843	10kV香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山镇线922开关	香山	12600	是	154	2667.36	公线	188.54	122	3265.5	880	-2011.61	受限	不可开放	遂宁地调
11844	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	南云线916开关	城南	126000	是	436	7551.74	公线	306.44	70	5307.6	900	-166.21	不受限	不可开放	遂宁地调
11845	10kV绵碑线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵碑线929开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	487.3	81	8440	630	-756.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11846	10kV乡城五线	宣汉电力调度控制中心	乡城五线961开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	601.21	109	10412.9	0	-2750.31	不受限	不可开放	达州地调
11847	10kV南虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹二线929开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	468.61	89	8116.4	0	-814.07	不受限	不可开放	绵阳地调
11848	10kV乡城六线	宣汉电力调度控制中心	乡城六线962开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	437.35	79	7574.9	0	87.69	不受限	不可开放	达州地调
11849	10kV回峰一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰一线961开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	368.94	92	6390	0	-847.44	不受限	不可开放	绵阳地调
11850	10kV林工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工一线914开关	金家林站	50000	否	527	9127.91	公用	216.59	41	3751.4	4400	63.72	不受限	不可开放	绵阳地调
11851	10kV廉园四线	宣汉电力调度控制中心	廉园四线925开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	461.51	83	7993.4	0	-330.81	不受限	不可开放	达州地调
11852	10kV乡城三线	宣汉电力调度控制中心	乡城三线918开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	474.87	91	8224.7	0	-977.8	不受限	不可开放	达州地调
11853	10kV小城普线951路大馈线	宣汉电力调度控制中心	小城普线914开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	582.96	125	10096.8	0	-3639.71	不受限	不可开放	达州地调
11854	10kV平跃一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃一线936开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	305.54	58	5292	0	2010.33	受限	不可开放	绵阳地调
11855	10kV御涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪一线916开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	501.75	84	8690.3	0	-376.46	不受限	不可开放	绵阳地调
11856	10kV园开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开二线922开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	392.86	49	6804.4	0	5666.37	受限	不可开放	绵阳地调
11857	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文曲线911开关	文昌站	63000	是	310	5369.36	公线	448.13	145	7761.6	0	-3466.11	受限	不可开放	绵阳地调
11858	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡思线917开关	胡家站	80000	是	322	5577.2	公线	252.82	79	4378.9	0	82.86	不受限	不可开放	达州地调
11859	10kV双千线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双千线955开关	双碑站	50000	否	465	8054.04	公用	448.96	97	7776	0	-527.36	不受限	不可开放	绵阳地调
11860	10kV梁谢线	宣汉电力调度控制中心	10kV梁谢线918开关	梁原站	100000	是	322	5577.2	公线	269.45	84	4666.8	0	-205.04	不受限	不可开放	达州地调
11861	10kV普环二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环二线904开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	543.18	103	9407.9	0	-2105.57	不受限	不可开放	绵阳地调
11862	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100000	否	358	6200.74	公用	342.73	96	5936	0	-355.33	不受限	不可开放	绵阳地调
11863	10kV宣城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城1回914开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	494.88	95	8571.4	0	-1324.5	不受限	不可开放	达州地调

11864	10kV高虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹一线907开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	509.77	97	8829.2	0	-1526.87	受限	不可开放	绵阳地调
11865	10kV园教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教一线914开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	462.94	77	8018.1	0	1334.97	受限	不可开放	绵阳地调
11866	10kV园宾一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园宾一线955开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	332.81	63	5764.3	630	908.03	受限	不可开放	绵阳地调
11867	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指水线913开关	指南站	16300	否	552	9560.92	公用	148.4	27	2570.3	0	6034.53	受限	不可开放	绵阳地调
11868	10kV普环四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环四线922开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	475.74	90	8239.9	0	-937.57	不受限	不可开放	绵阳地调
11869	10kV平虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹一线935开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	250.12	47	4332	0	2970.33	受限	不可开放	绵阳地调
11870	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城四线922开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公线	367.27	61	6361.2	1200	752.64	受限	不可开放	绵阳地调
11871	10kV平高二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高二线942开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	302.77	50	5244	0	3069.84	受限	不可开放	绵阳地调
11872	10kV园隆一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆一线957开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	93.11	17	1612.7	0	6992.13	受限	不可开放	绵阳地调
11873	10kV高企线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企线901开关	高水站	31500	否	527	9127.91	公用	426.45	81	7386.1	0	829.02	受限	不可开放	绵阳地调
11874	10kV平虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹二线944开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	254.97	48	4416	0	2886.33	受限	不可开放	绵阳地调
11875	10kV高小线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高小线902开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	504.11	96	8731.2	30	-1458.87	受限	不可开放	绵阳地调
11876	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙二线926开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	254.41	42	4406.4	0	4946.67	受限	不可开放	绵阳地调
11877	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛五线912开关	毛坝站	10000	否	200	3464.1	公线	178.06	89	3084	0	33.69	不受限	不可开放	达州地调
11878	10kV梁体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁体线943开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	468.63	85	8116.7	830	-326.28	不受限	不可开放	绵阳地调
11879	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土井线916开关	土主站	30000	是	264	4572.61	公线	228.91	87	3964.8	0	-306.71	不受限	不可开放	达州地调
11880	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡田线913开关	东乡站	90000	是	252	4364.77	公线	238.9	95	4137.8	0	-645.98	不受限	不可开放	达州地调
11881	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥一线962开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公用	323.21	54	5598	3600	-884.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11882	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土南线913开关	土主站	30000	是	293	5074.91	公线	277.27	95	4802.4	0	-742.47	不受限	不可开放	达州地调
11883	10kV吴镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴镇线925开关	吴家站	8000	是	300	5196.15	公用	307.03	102	5317.8	125	-1285.88	不受限	不可开放	绵阳地调
11884	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城一线904开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	371.27	93	6430.4	0	-887.84	不受限	不可开放	绵阳地调
11885	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指新线921开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	126.04	42	2183	100	2393.53	受限	不可开放	绵阳地调
11886	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线968开关	南塔站	31500	是	403	6980.16	公线	360.22	89	6239	0	-654.87	不受限	不可开放	绵阳地调
11887	10kV木燕线	大竹电力调度控制中心	木燕线911开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	914.55	457	15840	0	-12722.31	不受限	不可开放	达州地调
11888	10kV高园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高园线915开关	高水站	31500	是	400	6928.2	公用	516.59	129	8947.3	0	-3404.74	受限	不可开放	绵阳地调
11889	10kV泉工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工二线924开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	431.53	106	7474.1	0	-1145.18	不受限	不可开放	绵阳地调
11890	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东工二线925开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	370.38	77	6415	2600	-2363.93	不受限	不可开放	达州地调
11891	10kV双普一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普一线957开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	586.43	106	10156.9	0	-2508.16	不受限	不可开放	绵阳地调
11892	10kV沿沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿沙线927开关	沿滩站	71900	否	480	8313.84	公线	365.13	76	6324	3740	-2581.54	不受限	不可开放	自贡地调
11893	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高圣线914开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	554.47	105	9603.4	4065	-6366.07	受限	不可开放	绵阳地调
11894	10kV旺新四线	旺苍电力调度控制中心	旺新四线922	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	343.04	71	5941.4	0	778.96	受限	不可开放	广元地调
11895	10kV群西二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西二线936开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	719.94	94	12469.3	0	-1896.86	不受限	不可开放	绵阳地调
11896	10kV沿岩线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿滩站	71900	否	312	5404	公线	313.64	101	5432.3	0	-568.7	不受限	不可开放	自贡地调
11897	10kV群西一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西一线935开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	666.42	87	11542.4	0	-969.96	不受限	不可开放	绵阳地调
11898	10kV旺新二线	旺苍电力调度控制中心	旺新二线924	松林坡站	80000	是	552	9560.92	公线	301.95	55	5229.8	1250	1168.94	受限	不可开放	广元地调
11899	10kV英鼓线	旺苍电力调度控制中心	英鼓线914	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	94.14	94	1630.5	0	-71.66	不受限	不可开放	广元地调
11900	10kV群贾二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾二线922开关	群文	130000	是	600	10392.3	公线	719.94	120	12469.3	0	-4155.46	不受限	不可开放	绵阳地调
11901	10kV林五线	旺苍电力调度控制中心	林五线919	35kV林庆站	20000	否	444	7690.31	公线	319.71	72	5537.3	0	1383.98	受限	不可开放	广元地调
11902	10kV群贾一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾一线916开关	群文	130000	是	800	13856.41	公线	1147.51	143	19874.9	0	-8789.77	不受限	不可开放	绵阳地调
11903	10kV长龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙一线911开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	330.55	83	5725.2	3200	-3382.64	不受限	不可开放	绵阳地调
11904	10kV旺马线	旺苍电力调度控制中心	旺马线914	松林坡站	80000	是	423	7326.57	公线	266.72	63	4619.6	0	1241.66	受限	不可开放	广元地调
11905	10kV群板线大馈线	游仙电力调度控制中心	群板线921开关	群文	130000	是	762	13198.23	公线	618.24	81	10708	0	-149.42	不受限	不可开放	绵阳地调
11906	10KV三友二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三友二线908开关	三元站	40000	否	600	10392.3	公线	425.4	71	7368	0	1985.07	受限	不可开放	绵阳地调
11907	10kV石园线大馈线	游仙电力调度控制中心	石园线912开关	石板站	4000	否	200	3464.1	公线	209.84	105	3634.5	0	-516.81	不受限	不可开放	绵阳地调
11908	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	林化线916	35kV林庆站	20000	否	138	2390.23	专线	14.8	11	256.3	0	1894.91	受限	不可开放	广元地调
11909	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	旺新一线911	松林坡站	80000	是	478	8279.2	公线	329.85	69	5713	0	910.36	受限	不可开放	广元地调
11910	10kV小笔二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小笔二线912开关	小枧站	40000	否	704	12193.64	公线	356.73	51	6178.5	0	4795.78	受限	不可开放	绵阳地调
11911	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	旺黄线921	松林坡站	80000	否	390	6755	公线	260.92	67	4519.2	0	1560.3	受限	不可开放	广元地调
11912	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	国镇路913开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	152.94	102	2649	0	-310.73	不受限	不可开放	广元地调
11913	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	旺铁线917开关	松林坡站	80000	否	214	3706.59	专线	23.74	11	411.1	0	2924.83	受限	不可开放	广元地调
11914	10kV游新线大馈线	游仙电力调度控制中心	游新线944开关	游仙站	50000	是	500	8660.25	公用	615.25	123	10656.2	0	-3728	不受限	不可开放	绵阳地调
11915	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文德线941开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	357.99	60	6200.4	0	2113.44	受限	不可开放	绵阳地调
11916	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	林保线915	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	专线	111	46	1922.6	500	1365.39	受限	不可开放	广元地调
11917	10kV南滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	南滨线966开关	南塔站	31500	否	655	11344.93	公用	727.02	111	12592	0	-2381.56	不受限	不可开放	绵阳地调
11918	10kV宏豢线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏豢线902开关	宏仁站	50000	是	269	4659.22	公用	285.87	106	4951.2	0	-1223.82	不受限	不可开放	绵阳地调
11919	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰南四线922开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	487.85	88	8449.6	0	-800.86	不受限	不可开放	达州地调
11920	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	林郊线918	35kV林庆站	20000	否	277	4797.78	公线	71.59	26	1239.9	0	3078.1	受限	不可开放	广元地调
11921	10kV魏刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏刘线953开关	魏城站	63000	是	225	3897.11	公用	121.82	54	2109.9	0	1007.79	受限	不可开放	绵阳地调
11922	10kV灯红一线	旺苍电力调度控制中心	灯红一线916小车开关	灯塔站	80000	否	389	6737.68	公线	388.68	100	6732	0	-668.09	不受限	不可开放	广元地调
11923	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	双国线914	35kV双汇站	6300	是	200	3464.1	公线	172	86	2979	0	-207.72	不受限	不可开放	广元地调
11924	10kV旺新三线	旺苍电力调度控制中心	旺新三线916	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	435.7	90	7546.3	0	-825.94	受限	不可开放	广元地调
11925	10kV沉镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉镇线922开关	沉抗站	10000	是	225	3897.11	公用	185.91	83	3220	315	-417.31	不受限	不可开放	绵阳地调
11926	10kV小镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	小镇线906开关	小枧站	40000	否	500	8660.25	公用	375.01	75	6495.2	315	984.02	受限	不可开放	绵阳地调
11927	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城三线916开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	520.46	87	9014.4	0	-700.56	不受限	不可开放	绵阳地调
11928	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	国万路912开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	144.98	97	2511	0	-172.73	不受限	不可开放	广元地调
11929	10kV游小二线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小二线942开关	游仙站	50000	是	400	6928.2	公用	339.27	85	5876.1	3190	-3523.54	不受限	不可开放	绵阳地调
11930	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许双线921开关	许州站	16300	是	269	4659.22	公用	234.5	87	4061.5	0	-334.12	不受限	不可开放	绵阳地调
11931	10kV三虹一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三虹一线917开关	三元站	40000	否	569	9855.37	公用	133.72	23	2316	0	6553.83	受限	不可开放	绵阳地调
11932	10kV三群线大馈线	游仙电力调度控制中心	三群线906开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	464.9	77	8052	0	261.84	受限	不可开放	绵阳地调
11933	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙一线916开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	665.13	111	11520	1600	-3766.93	受限	不可开放	绵阳地调
11934	10kV旺城嘉线	旺苍电力调度控制中心	旺城嘉线923	松林坡站	80000	是	400	6928.2	公线	289.99	72	5022.7	0	519.86	受限	不可开放	广元地调
11935	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城二回912开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	337.03	84	5837.3	0	-294.74	不受限	不可开放	绵阳地调
11936	10kV瓦互线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦互线914开关	瓦市站	20200	否	140	2424.87	专线	107.36	73	1759	0	-2412.22	不受限	不可开放	自贡地调
11937	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	嘉华线913	35kV嘉川站	10000	是	207	3585.35	公线	214.2	103	3710	0	-841.72	不受限	不可开放	广元地调
11938	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	旺河线925	松林坡站	80000	是	358	6200.74	公线	258.93	72	4484.7	630	-154.11	受限	不可开放	广元地调
11939	10kV魏东线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏东线921开关	魏城站	63000	否	600	10392.3	公用	250.85	42	4344.7	2400	2608.37	受限	不可开放	绵阳地调
11940	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	林农线914	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	公线	173.84	72	3010.9	0	777.09	受限	不可开放	广元地调
11941	10kV三滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	三滨线918开关	三元站	40000	是	590	10219.1	公用	379.21	64	6568	0	1607.28	受限	不可开放	绵阳地调
11942	10kV卢白线	旺苍电力调度控制中心	卢白线913开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	214.03	99	3707	0	-339.89	不受限	不可开放	广元地调
11943	10kV南州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州一线964开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	673.27	118	11661	0	-3776.7	不受限	不可开放	绵阳地调
11944	10kV科镇三线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇三线917开关	农科站	50000	是	600	10392.3	公用	495.58	83	8583.5	3600	-3869.66	不受限	不可开放	绵阳地调
11945	10kV小沈二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈二线918开关	小枧站	40000	否	591	10236.42	公用	460.21	78	7970.8	0	1241.98	受限	不可开放	绵阳地调
11946	10kV三文线大馈线	游仙电力调度控制中心	三文线924开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	430.25	72	7452	1900	-1038.16	受限	不可开放	绵阳地调
11947	10kV小五线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五线916开关	小枧站	40000	否	600	10392.3	公用	179.3	30	3105.5	2800	3447.57	受限	不可开放	绵阳地调
11948	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇线925开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	411.55	137	7128	0	-2971.08	不受限	不可开放	达州地调
11949	10kV魏徐线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏徐线957开关	魏城站	63000	否	300	5196.15	公用	301.65	101	5224.6	0	-548.07	受限	不可开放	绵阳地调
11950	10kV城茶线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶线912开关	城区站	10000	是	272	4711.18	公线	310.27	114	5373.8	0	-1604.86	不受限	不可开放	达州地调
11951	10kV忠魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠魏线913开关	忠兴站	18000	是	150	2598.08	公用	269.74	180	4671.9	0	-2593.44	不受限	不可开放	绵阳地调
11952	10kV塘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇线914开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	691.54	116	11977.5	880	-4585.23	不受限	不可开放	绵阳地调
11953	10kV小五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五二线913开关	小枧站	31500	否	500	8660.25	公用	336.05	67	5820.3	800	1173.92	受限	不可开放	绵阳地调
11954	10kV小沈一线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈一线919开关	小枧站	31500	否	591	10236.42	公用	224.07	38	3880.9	3750	1581.88	受限	不可开放	绵阳地调
11955	10kV科镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇二线925开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	592.12	114	10255.5	0	-3050.17	不受限	不可开放	绵阳地调
11956	10kV仙抗线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙抗线913开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	452.6	115	7839	0	-2379.58	不受限	不可开放	绵阳地调
11957	10kV仙锦线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙锦线939开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	651.82	115	11289.6	0	-3405.3	不受限	不可开放	绵阳地调
11958	10kV三州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州一线921开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	415.7	73	7200	0	684.3	受限	不可开放	绵阳地调
11959	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶一线913开关	万源站	50000	是	515	8920.06	公线	593.76	115	10284	0	-3147.95	不受限	不可开放	达州地调
11960	10kV小铁线大馈线	游仙电力调度控制中心	小铁线909开关	小枧站	31500	是	353	6114.14	公用	389.66	110	6748.9	315	-2172.59	受限	不可开放	绵阳地调
11961	10kV游小线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小线917开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	657.26	131	11383.7	40	-4495.5	不受限	不可开放	绵阳地调
11962	10kV塘镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇二线926开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	577.98	97	10010.7	600	-2338.43	不受限	不可开放	绵阳地调
11963	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	10kV太城三线918开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	259.93	58	4502	3000	-1266.62	不受限	不可开放	达州地调
11964	10kV仙府一线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府一线971开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	522.82	92	9055.2	500	-1670.9	不受限	不可开放	绵阳地调
11965	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪城二线914开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	506.85	84	8778.6	0	-464.76	不受限	不可开放	眉山地调
11966	10kV三南线大馈线	游仙电力调度控制中心	三南线909开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	360.42	60	6242.4	0	2071.44	受限	不可开放	绵阳地调
11967	10kV文城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城一线942开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	488.73	81	8464.8	3300	-3450.96	受限	不可开放	绵阳地调
11968	10kV仙府二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府二线982开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	644	113	11154	0	-3269.7	不受限	不可开放	绵阳地调
11969	10kV新瓦线大馈线	游仙电力调度控制中心	新瓦线913开关	新桥站	12600	是	353	6114.14	公用	306.76	87	5313	0	-421.69	不受限	不可开放	绵阳地调
11970	10kV临纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.临纸线957开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	275.94	82	4779.3	0	-137.4	不受限	不可开放	达州地调
11971	10kV魏柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏柏线959开关	魏城站	63000	是	270	4676.54	公用	100	37	1732	400	3341.23	受限	不可开放	绵阳地调
11972	10kV忠镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠镇线911开关	忠兴站	18000	是	355	6148.78	公用	316.45	89	5481	0	-561.98	不受限	不可开放	绵阳地调
11973	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福青二线921开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	1058.96	106	18341.2	0	-2752.74	不受限	不可开放	眉山地调
11974	10kV塘东一线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘东一线927开关	塘汛站	31500	否	400	6928.2	公用	560.17	140	9702.2	2000	-5466.82	不受限	不可开放	绵阳地调
11975	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	10kV.临厂线956开关	临巴站	70000	否	413	7153.37	公线	600.59	145	10402.3	0	-3964.27	不受限	不可开放	达州地调
11976	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	10kV.临云线924开关	临巴站	70000	是	160	2771.28	公线	398.09	249	6895	0	-4677.98	不受限	不可开放	达州地调
11977	10kV仙城线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城线929开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	478.2	84	8282.4	500	-898.1	不受限	不可开放	绵阳地调
11978	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	10kV.天云线960开关	天星站	80000	是	240	4156.92	公线	214.82	90	3720.7	0	-395.16	不受限	不可开放	达州地调
11979	10kV天成线	渠县电力调度控制中心	天成线927开关	天星站	82000	是	428	7413.18	公线	352.32	82	6102.2	0	-171.66	不受限	不可开放	达州地调
11980	10kV三港线专线大馈线	游仙电力调度控制中心	三港线927开关	三元站	80000000	是	590	10219.1	公线	92	16	1593.4	0	6581.88	受限	不可开放	绵阳地调
11981	10kV黄林线大馈线	北川电力调度控制中心	黄林线911开关	黄江站	8000	否	274	4745.82	公线	262.41	96	4544.9	0	-273.66	不受限	不可开放	绵阳地调
11982	10kV魏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏镇线951开关	魏城站	63000	是	481	8331.16	公用	262.63	55	4548.7	2250	-133.77	受限	不可开放	绵阳地调
11983	10kV北工二线大馈线	北川电力调度控制中心	北工二线925开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	578.5	96	10019.6	0	-1705.76	不受限	不可开放	绵阳地调
11984	10kV游济西线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济西线911开关	游仙站	31500	是	575	9959.29	公用	706.03	123	12228.4	0	-4260.97	不受限	不可开放	绵阳地调
11985	10kV城建线大馈线	北川电力调度控制中心	城建线911开关	城关站	16000	是	263	4555.29	公用	198.31	75	3434.8	0	209.43	受限	不可开放	绵阳地调
11986	10kV仙城二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城二线919开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	483.46	85	8373.6	0	-489.3	不受限	不可开放	绵阳地调
11987	10kV新开线大馈线	游仙电力调度控制中心	新开线923开关	新桥站	12600	是	321	5559.88	公用	382.51	119	6625.1	250	-2427.2	不受限	不可开放	绵阳地调
11988	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通香线913开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	288.22	93	4992	0	-696.51	不受限	不可开放	绵阳地调
11989	10kV通黄线通口侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	253.75	82	4395	0	-99.51	不受限	不可开放	绵阳地调
11990	10kV仙济线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙济线965开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	457.21	80	7918.8	0	-34.5	不受限	不可开放	绵阳地调
11991	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞大线915开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公用	278.18	93	4818	0	-141.47	不受限	不可开放	绵阳地调
11992	10kV科镇一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇一线913开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	560.96	108	9715.8	2430	-4940.47	不受限	不可开放	绵阳地调
11993	10kV三环线大馈线	游仙电力调度控制中心	三环线919开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	566.05	94	9804	0	-1490.16	受限	不可开放	绵阳地调
11994	10kV仙韩线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙韩线974开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	478.06	80	8280	0	33.84	不受限	不可开放	绵阳地调
11995	10kV桂黄线大馈线	北川电力调度控制中心	桂黄线934开关	桂溪站	10000	是	349	6044.86	公用	314.09	90	5440	0	-604.11	受限	不可开放	绵阳地调
11996	10kV三州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州二线910开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	574.36	101	9948	830	-2893.7	受限	不可开放	绵阳地调
11997	10kV玉鸭线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉鸭线912开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	135.66	68	2349.6	815	-46.91	不受限	不可开放	绵阳地调
11998	10kV黄永线大馈线	北川电力调度控制中心	黄永线912开关	黄江站	10000	是	400	6928.2	公用	332.32	83	5755.7	3600	-3813.14	不受限	不可开放	绵阳地调
11999	10kV小松线大馈线	游仙电力调度控制中心	小松线908开关	小枧站	40000	是	500	8660.25	公用	348.35	70	6033.4	800	94.8	受限	不可开放	绵阳地调
12000	10kV牛磊线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	牛磊线922开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	3810.51	受限	不可开放	自贡地调
12001	10kV太城一线大馈线	江油电力调度控制中心	太城一线915开关	太白站	100000	是	481	8331.16	公线	373.95	78	6476.8	250	-61.87	受限	不可开放	绵阳地调

12002	10kV会圣线大馈线	江油电力调度控制中心	会圣线935开关	会昌站	50000	是	552	9560.92	公线	371.85	67	6440.4	4750	-3541.66	受限	不可开放	绵阳地调
12003	10kV太城五线大馈线	江油电力调度控制中心	太城五线919开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	398.65	66	6904.7	250	1159.14	受限	不可开放	绵阳地调
12004	10kV太滨二线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨二线923开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	402.03	67	6963.1	0	1350.74	受限	不可开放	绵阳地调
12005	10kV中电线大馈线	江油电力调度控制中心	中电线915开关	中坝站	40000	否	372	6443.23	公线	251.92	68	4363.2	1250	185.71	受限	不可开放	绵阳地调
12006	10kV桂街线大馈线	北川电力调度控制中心	桂街线915开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	40.13	20	695	0	2422.69	受限	不可开放	绵阳地调
12007	10kV会月线大馈线	江油电力调度控制中心	会月线944开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	190.76	28	3304	0	7140.27	受限	不可开放	绵阳地调
12008	10kV会香线大馈线	江油电力调度控制中心	会香线932开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	558.04	83	9665.2	0	779.07	受限	不可开放	绵阳地调
12009	10kV太城三线大馈线	江油电力调度控制中心	太城三线926开关	太白站	100000	否	500	8660.25	公线	527.11	105	9129.6	0	-1335.38	受限	不可开放	绵阳地调
12010	10kV官星线大馈线	江油电力调度控制中心	官星线911开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	323.48	180	5602.7	0	-3108.55	不受限	不可开放	绵阳地调
12011	10kV太城四线大馈线	江油电力调度控制中心	太城四线914开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	514.32	90	8908	800	-1823.7	受限	不可开放	绵阳地调
12012	10kV太城六线大馈线	江油电力调度控制中心	太城六线927开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	502.26	77	8699.1	0	349.13	受限	不可开放	绵阳地调
12013	10kV桂西线大馈线	北川电力调度控制中心	桂西线922开关	桂溪站	8000	否	310	5369.36	公用	119.34	38	2067	0	2765.42	受限	不可开放	绵阳地调
12014	10kV九方线大馈线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九岭站	6300	否	464	8036.72	公用	439.02	95	7603.8	0	-370.75	不受限	不可开放	绵阳地调
12015	10kV擂镶线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镶线912开关	擂鼓站	80000	是	208	3602.67	公用	204.04	98	3534	400	-1051.86	不受限	不可开放	绵阳地调
12016	10kV武城线大馈线	江油电力调度控制中心	武城线921开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	199.34	83	3452.6	0	-127.06	不受限	不可开放	绵阳地调
12017	10kV会鹏二线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏二线927开关	会昌站	50000	是	764	13232.87	公用	446.47	58	7732.8	0	2853.5	受限	不可开放	绵阳地调
12018	10kV桂甘线大馈线	北川电力调度控制中心	桂甘线913开关	桂溪站	8000	否	274	4745.82	公用	95.61	35	1656	1880	735.24	受限	不可开放	绵阳地调
12019	10kV太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线911开关	太白站	100000	否	506	8764.18	公用	286.22	57	4957.3	0	2930.46	受限	不可开放	绵阳地调
12020	10kV中棉线大馈线	江油电力调度控制中心	中棉线912开关	中坝站	40000	否	480	8313.84	公用	5.64	1	97.6	1130	6254.86	受限	不可开放	绵阳地调
12021	10kV北工一线大馈线	北川电力调度控制中心	北工一线912开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	596.75	99	10335.7	800	-2821.86	不受限	不可开放	绵阳地调
12022	10kV会城一线大馈线	江油电力调度控制中心	会城一线914开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	339.47	52	5879.6	0	3168.63	受限	不可开放	绵阳地调
12023	10kV中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	505.64	89	8757.6	0	-873.3	受限	不可开放	绵阳地调
12024	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄香线913开关	黄江站	20000	是	310	5369.36	公用	301.18	97	5216.5	0	-921.01	不受限	不可开放	绵阳地调
12025	10kV太滨线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨线929开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	516.15	79	8939.7	0	108.53	受限	不可开放	绵阳地调
12026	10kV会鹏一线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏一线913开关	会昌站	50000	是	720	12470.77	公用	430.98	60	7464.6	1000	1512.02	受限	不可开放	绵阳地调
12027	10kV港三线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港三线924开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	358.94	68	6216.9	2000	44.98	受限	不可开放	南充地调
12028	10kV塔印二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印二线971开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	54.81	10	949.3	0	6394.6	受限	不可开放	南充地调
12029	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅰ线929开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	491.52	89	8513.1	0	-850.51	不受限	不可开放	南充地调
12030	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制中心	思河线923开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	139.83	93	2421.9	0	-83.63	不受限	不可开放	南充地调
12031	10kV塔坝二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝II线926开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	435.96	82	7550.8	13470	-13676.9	受限	不可开放	南充地调
12032	10kV望庙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙Ⅰ线911开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	581.2	110	10066.3	51237	-53959.4	受限	不可开放	南充地调
12033	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙石线915开关	沙溪站(阆中)	10000	否	278	4815.1	公线	316.02	114	5473.5	0	-1139.91	不受限	不可开放	南充地调
12034	10kV嚚灯线大馈线	南充电力调度控制中心	嚚灯线938开关	搬嚚	360000	是	335	5802.37	公线	353.75	106	6127	0	-1485.1	不受限	不可开放	南充地调
12035	10kV长东线大馈线	高坪电力调度控制中心	长东线921开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	191.87	48	3323.2	2860	-668.35	受限	不可开放	南充地调
12036	10kV青镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇一线965开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	608.62	94	10541.3	0	-1590.06	不受限	不可开放	南充地调
12037	10kV烟华线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟华线923开关	烟山站	20000	否	338	5854.33	专线	16.18	5	280.2	0	4988.7	受限	不可开放	南充地调
12038	10kV春西线	仪陇电力调度控制中心	春西线924开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	690.11	136	11952.7	0	-4049.35	不受限	不可开放	南充地调
12039	10kV春西二线	仪陇电力调度控制中心	春西二线915开关	春晖站	80000	是	507	8781.5	公线	417.3	82	7227.6	0	-202.4	不受限	不可开放	南充地调
12040	10kV荆开三线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开III线962开关	荆溪	360000	是	1600	27712.81	公线	1003.81	63	17386	25180	-20395.75	受限	不可开放	南充地调
12041	10kV泰环二路	德阳电力调度控制中心	泰环二路918开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	449.57	75	7786.5	1250	-722.66	不受限	不可开放	德阳地调
12042	10kV荆开四线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅳ线928开关	荆溪	360000	是	1600	27712.81	公线	1099.65	69	19046	17200	-14075.75	不受限	不可开放	南充地调
12043	10kV望天线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	望天线914开关	望城站	113000	否	530	9179.87	专线	120.92	23	2094.4	0	6167.48	受限	不可开放	南充地调
12044	10kV青和线大馈线	南充电力调度控制中心	青和线964开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	324.89	50	5627.1	5350	-2025.86	不受限	不可开放	南充地调
12045	10kV天韶二路	德阳电力调度控制中心	天韶二路928开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	327.08	59	5665	3380	-1396.26	不受限	不可开放	德阳地调
12046	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春光线949开关	春晖站	80000	否	499	8642.93	公线	488.31	98	8457.6	0	-678.96	不受限	不可开放	南充地调
12047	10kV望孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅱ线922开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	363.25	69	6291.5	31210	-30157.6	受限	不可开放	南充地调
12048	10kV青镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇二线925开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	557.01	86	9647.4	0	-696.16	不受限	不可开放	南充地调
12049	10kV青新一线大馈线	南充电力调度控制中心	青新一线966开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	116.07	18	2010.3	16690	-9749.06	不受限	不可开放	南充地调
12050	10kV门科线大馈线	高坪电力调度控制中心	门科线922开关	龙门站	81100	是	530	9179.87	公线	313.9	59	5436.8	6500	-4592.9	不受限	不可开放	南充地调
12051	10kV天韶路	德阳电力调度控制中心	天韶路924开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	448.21	81	7763	630	-744.26	不受限	不可开放	德阳地调
12052	10kV天所一二路	德阳电力调度控制中心	天所一二路912开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	147.52	27	2555	11300	-6206.26	不受限	不可开放	德阳地调
12053	10kV岭胥线大馈线	阆中电力调度控制中心	岭胥线914开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	203.89	93	3531.3	0	-101.84	不受限	不可开放	南充地调
12054	10kV西禹线大馈线	南充电力调度控制中心	西禹线915开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	458.78	83	7946	0	-283.41	受限	不可开放	南充地调
12055	10kV港开一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开I线913开关	航空港站	100000	是	1200	20784.61	公线	942.47	79	16323.6	47050	-46745.91	受限	不可开放	南充地调
12056	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅳ线911开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	465.8	84	8067.6	0	-405.01	不受限	不可开放	南充地调
12057	10kV泰航一路	德阳电力调度控制中心	泰航一路912开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	381.11	64	6600.8	8630	-6916.96	不受限	不可开放	德阳地调
12058	10kV泰扬一路	德阳电力调度控制中心	泰扬一路927开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	187.14	31	3241.3	6600	-1527.46	不受限	不可开放	德阳地调
12059	10kV西铁线	南充电力调度控制中心	西铁线973开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	36.3	7	628.7	0	7991.72	受限	不可开放	南充地调
12060	10kV拱浦路	德阳电力调度控制中心	拱浦路911开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	489.79	82	8483.2	2400	-2569.36	不受限	不可开放	德阳地调
12061	10kV拱风路	德阳电力调度控制中心	拱风路913开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	331.8	55	5746.7	2600	-32.86	不受限	不可开放	德阳地调
12062	10kV西桥二线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥II线927开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	201.74	36	3494.2	0	4168.39	受限	不可开放	南充地调
12063	10kV烟浸线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟浸线926开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	194.82	49	3374.3	800	2029.9	受限	不可开放	南充地调
12064	10kV石环二路	德阳电力调度控制中心	石环二路934开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	475.66	79	8238.4	12250	-11135.33	不受限	不可开放	德阳地调
12065	10kV里伏一线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏一线914开关	七里站	90000	否	840	14549.23	公线	915.01	109	15848	0	-2753.69	不受限	不可开放	南充地调
12066	10kV西桥一线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥I线928开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	345.24	62	5979.6	0	1682.99	受限	不可开放	南充地调
12067	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桂路933开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	579.8	97	10042.1	10290	-12018.26	不受限	不可开放	德阳地调
12068	10kV里伏三线大馈线	阆中电力调度控制中心	里伏三线925开关	七里站	91100	否	840	14549.23	公线	1064.03	127	18429	0	-5334.69	不受限	不可开放	南充地调
12069	10kV西界线大馈线	南充电力调度控制中心	西界线971开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	292.48	53	5065.8	1750	846.79	受限	不可开放	南充地调
12070	10kV港环二线	高坪电力调度控制中心	港环二线923开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	专线	256.61	43	4444.4	3000	1830.73	受限	不可开放	南充地调
12071	10kV带陈三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈III线910开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	460.65	83	7978.5	0	-315.91	不受限	不可开放	南充地调
12072	10kV寿镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	寿镇路926开关	寿丰	722000	是	600	10392.3	公线	507.2	84	8784.7	13250	-4936.16	不受限	不可开放	德阳地调
12073	10kV西火线大馈线	南充电力调度控制中心	西火线929开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	261.25	47	4524.9	0	3137.69	受限	不可开放	南充地调
12074	10kV泰检路921大馈线	德阳电力调度控制中心	泰检路921开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	385.5	64	6676.8	9600	-1286.16	不受限	不可开放	德阳地调
12075	10kV西丰二线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰II线974开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	319.08	58	5526.4	0	2136.19	受限	不可开放	南充地调
12076	10kV都京线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都京线923开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	593.71	112	10283	15490	-17511.12	不受限	不可开放	南充地调
12077	10kV拱孟路923大馈线	德阳电力调度控制中心	拱孟路923开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	445.38	74	7714	2500	-1900.16	不受限	不可开放	德阳地调
12078	10kV石韶二路936大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶二路936开关	石亭江站	102000	是	575	9959.29	公线	510.46	89	8841.2	0	-873.77	不受限	不可开放	德阳地调
12079	10kV西丰一线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰I线961开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	402.22	73	6966.4	1600	-903.81	不受限	不可开放	南充地调
12080	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南一路912开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	214.49	36	3715	12000	-7401.16	不受限	不可开放	德阳地调
12081	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石环一路951开关	石亭江站	102000	是	646	11189.05	公线	293.9	45	5090.4	15000	-11139.16	不受限	不可开放	德阳地调
12082	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制中心	老方线914开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	175.47	117	3039.2	0	-700.93	不受限	不可开放	南充地调
12083	10kV西带一线大馈线	南充电力调度控制中心	西带一线926开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	249.01	45	4312.9	5870	-2520.31	受限	不可开放	南充地调
12084	10kV吉华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站	14300	是	211	3654.63	公线	270.01	128	4676.5	0	-1752.8	不受限	不可开放	南充地调
12085	10kV金玉线大馈线	阆中电力调度控制中心	金玉线926开关	金垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	131.11	87	2270.8	0	67.47	不受限	不可开放	南充地调
12086	10kV西带二线大馈线	南充电力调度控制中心	西带二线925开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	77.66	14	1345	0	6317.59	受限	不可开放	南充地调
12087	10kV黄屏二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏二路929开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	410.51	68	7110	0	1203.84	受限	不可开放	德阳地调
12088	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八塑路921开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	408.06	91	7067.6	0	-52.79	不受限	不可开放	德阳地调
12089	10kV西大线大馈线	南充电力调度控制中心	西大线916开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	439.78	80	7617	800	-754.41	受限	不可开放	南充地调
12090	10kV东孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅱ线971开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	495.73	94	8586.1	21260	-22502.2	受限	不可开放	南充地调
12091	10kV八环二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	八环二路926开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	630.31	140	10916.9	0	-4681.52	不受限	不可开放	德阳地调
12092	10kV泉镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅰ线919开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	537.1	97	9302.5	0	-1639.91	受限	不可开放	南充地调
12093	10kV南世路924大馈线	德阳电力调度控制中心	南世路924开关	城南站	90000	是	600	10392.3	公线	372	62	6443	12530	-4216.16	不受限	不可开放	德阳地调
12094	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石新一路914开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	359.64	65	6229	15850	-14430.26	不受限	不可开放	德阳地调
12095	10kV庐龙二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙二路923开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	560.8	101	9713	7810	-161.26	不受限	不可开放	德阳地调
12096	10kV泉镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅱ线927开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	260.62	47	4514	0	3148.59	受限	不可开放	南充地调
12097	10kV东际线914大馈线	高坪电力调度控制中心	东际线914开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	290.4	55	5029.8	0	2314.1	受限	不可开放	南充地调
12098	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨耐路928开关	杨嘉站	50000	是	510	8833.46	公线	380.66	75	6593	2200	-1726.23	不受限	不可开放	德阳地调
12099	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清镇路915开关	清平站	31500	是	575	9959.29	公线	439.69	76	7615.5	8295	-7943.07	受限	不可开放	德阳地调
12100	10kV泉西一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅰ线914开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	268.02	48	4642.1	800	2220.49	受限	不可开放	南充地调
12101	10kV风糖路921大馈线	德阳电力调度控制中心	风糖路921开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	392	68	6789.4	17440	-9472.57	不受限	不可开放	德阳地调
12102	10kV八世路941大馈线	德阳电力调度控制中心	八世路941开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	184.4	46	3193.8	5950	-407.44	不受限	不可开放	德阳地调
12103	10kV泉西二线923大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅱ线923开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	310.28	56	5374.1	1250	1038.49	受限	不可开放	南充地调
12104	10kV东坝线大馈线	高坪电力调度控制中心	东坝线922开关	河东站	130000	是	530	9179.87	公线	372.11	70	6444.9	18090	-17191	受限	不可开放	南充地调
12105	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏乡路911开关	柏隆站	18300	是	231	4001.04	公线	276.67	120	4792	625	-2216.17	受限	不可开放	德阳地调
12106	10kV杨楠路	德阳电力调度控制中心	杨楠路927开关	杨嘉站	50000	是	552	9560.92	公线	251.67	46	4359	4000	-710.26	不受限	不可开放	德阳地调
12107	10kV泉岭线大馈线	南充电力调度控制中心	泉岭线925（鑫达支线）开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	284.22	51	4922.7	2100	1597.72	受限	不可开放	南充地调
12108	10kV石天二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	石天二路924	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	486.5	88	8426.1	15265	-7616.26	不受限	不可开放	德阳地调
12109	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德东路954开关	德阳站新	103000	是	575	9959.29	公线	286.42	50	4960.8	9500	-6493.37	不受限	不可开放	德阳地调
12110	10kV泉开一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉开Ⅰ线917开关	清泉站	100000	否	1200	20784.61	公线	981.92	82	17006.8	10000	-8300.65	受限	不可开放	南充地调
12111	10kV塔建二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建二线973开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	519.34	87	8994.9	0	-750.34	受限	不可开放	南充地调
12112	10kV黄所一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所一路919开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	283.23	47	4905.6	0	3408.24	受限	不可开放	德阳地调
12113	10kV秋东路926大馈线	德阳电力调度控制中心	秋东路926开关	秋月	300000	否	552	9560.92	公线	423.2	76	7329.8	10200	-1595.17	不受限	不可开放	德阳地调
12114	10kV泉开二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉开Ⅱ线921开关	清泉站	100000	否	1200	20784.61	公线	1089.69	91	18873.4	7300	-7467.25	受限	不可开放	南充地调
12115	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷一路911开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	295.18	53	5112.5	650	1886.24	受限	不可开放	德阳地调
12116	10kV泉君一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅰ线915开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	332.12	60	5752.3	0	1910.29	受限	不可开放	南充地调
12117	10kV马乡线大馈线	高坪电力调度控制中心	马乡线911开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	283.79	71	4915.2	2150	-1550.35	不受限	不可开放	南充地调
12118	10kV风黄一二路917大馈线	德阳电力调度控制中心	风黄一二路917开关	风光站	82000	是	1000	17320.51	公线	635	63	10998.2	47510	-33653.59	不受限	不可开放	德阳地调
12119	10kV泉君二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅱ线924开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	397.63	72	6886.9	0	775.69	受限	不可开放	南充地调
12120	10kV古南线大馈线	阆中电力调度控制中心	古南线914开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	363.91	91	6302.9	0	-67.52	不受限	不可开放	南充地调
12121	10kV旌天三路913大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天三路913开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	475.03	86	8227.6	2630	-3208.86	受限	不可开放	德阳地调
12122	10kV旌叶路922大馈线	德阳电力调度控制中心	旌叶路922开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	382.51	69	6625.1	1235	-211.36	受限	不可开放	德阳地调
12123	10kV泉境线大馈线	南充电力调度控制中心	泉境线926开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	432.85	78	7496.9	500	623.52	受限	不可开放	南充地调
12124	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安镇线911开关	安平站	14300	否	200	3464.1	公线	189.15	95	3276	0	-158.31	不受限	不可开放	南充地调
12125	10kV青园二线	青神电力调度控制中心	青园二线928	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	335.45	79	5810	250	-198.74	不受限	不可开放	眉山地调
12126	10kV石汉路925大馈线	德阳电力调度控制中心	石汉路925开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	549.13	99	9511	16195	-18057.26	不受限	不可开放	德阳地调
12127	10kV石天一路915大馈线	德阳电力调度控制中心	石天一路915开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	560.7	101	9711.3	15325	-7676.26	不受限	不可开放	德阳地调
12128	10kV泉华一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅰ线913开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	409.28	74	7088.8	1250	-676.21	受限	不可开放	南充地调
12129	10kV清镇二路924线路	德阳电力调度控制中心	清镇二路924开关	清平站	71500	是	575	9959.29	公线	313.28	54	5426	22790	-20248.57	受限	不可开放	德阳地调
12130	10kV新轧路	德阳电力调度控制中心	新轧路921开关	德新站	23000	是	277	4797.78	公线	207.67	75	3596.9	315	-73.68	受限	不可开放	德阳地调
12131	10kV泉华二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅱ线922开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	490.96	89	8503.4	13145	-13985.81	受限	不可开放	南充地调
12132	10kV港莲线大馈线	高坪电力调度控制中心	港莲线917开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	416.67	79	7216.8	14440	-14312.9	受限	不可开放	南充地调
12133	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白宝路914开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	109.12	55	1890	5190	-4308.72	不受限	不可开放	德阳地调
12134	10kV石开二路955大馈线	德阳电力调度控制中心	石开二路955开关	石亭江站	100000	是	600	10392.3	公线	359.6	59	6228.2	14190	-5876.16	不受限	不可开放	德阳地调
12135	10kV泉和线大馈线	南充电力调度控制中心	泉和线911开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	11.18	2	193.6	4260	3402.59	受限	不可开放	南充地调
12136	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇二路928开关	德阳站新	103000	是	552	9560.92	公线	420.09	76	7275.9	880	-507.16	不受限	不可开放	德阳地调
12137	10kV八检路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八检路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	305.86	55	5297.5	24455	-22103.76	不受限	不可开放	德阳地调
12138	10kV泉道线大馈线	南充电力调度控制中心	泉道线916开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	公线	122.86	22	2127.9	20050	-13557.48	受限	不可开放	南充地调
12139	10kV东家线大馈线	高坪电力调度控制中心	东家线962开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	345.18	65	5978.6	1260	105.3	受限	不可开放	南充地调

12140	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉河线922开关	吉安站	14300	是	174	3013.77	公线	313.24	180	5425.4	0	-3014.38	不受限	不可开放	南充地调
12141	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南一路912开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	326.05	59	5647.2	7795	-5793.46	受限	不可开放	德阳地调
12142	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅰ线963开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	公线	477.07	86	8262.8	0	357.62	受限	不可开放	南充地调
12143	10kV庐水一路952大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水一路952开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	113.63	21	1968	10900	-5219.26	不受限	不可开放	德阳地调
12144	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈金线922开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	104.94	105	1817.5	0	-258.66	不受限	不可开放	南充地调
12145	10kV北华一线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅰ回911开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	642.82	100	11133.6	1250	-3432.36	受限	不可开放	南充地调
12146	10kV东友一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅰ线913开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	180.1	34	3119.4	0	4224.5	受限	不可开放	南充地调
12147	10kV黄千一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千一路913开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	469.4	85	8130	11280	-3631.26	不受限	不可开放	德阳地调
12148	10kV南沱路926大馈线	德阳电力调度控制中心	南沱路926开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	467	84	8088.4	10105	-2456.26	不受限	不可开放	德阳地调
12149	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅱ线925开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	410.62	74	7112	315	1193.42	受限	不可开放	南充地调
12150	10kV南家路922大馈线	德阳电力调度控制中心	南家路922开关	城南站	92000	否	600	10392.3	专线	540.5	90	9361.4	13080	-3726.93	不受限	不可开放	德阳地调
12151	10kV凤油线大馈线	南充电力调度控制中心	凤油线924开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	149.41	27	2587.8	0	6032.62	受限	不可开放	南充地调
12152	10kV塔坝一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝I线916开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	324.02	61	5612.1	21345	-19613.2	受限	不可开放	南充地调
12153	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清园路925开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	444.3	77	7695.2	10465	-10192.77	受限	不可开放	德阳地调
12154	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	南重路928开关	城南站	92000	是	796	13787.12	公线	331.02	42	5733.3	315	4981.4	受限	不可开放	德阳地调
12155	10kV凤医一线大馈线专线	南充电力调度控制中心	凤医一线917开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	268.59	49	4652	2500	1468.42	受限	不可开放	南充地调
12156	10kV八旌路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八旌路910开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	485.61	121	8410.8	18900	-21768.24	不受限	不可开放	德阳地调
12157	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石金路952开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	515.39	93	8926.5	45810	-47087.77	不受限	不可开放	德阳地调
12158	10kV北平一线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅰ回921开关	北湖站	80000	是	553	9578.24	公线	374.76	68	6490.8	0	1171.79	受限	不可开放	南充地调
12159	10kV塔建线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建线924开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	445.8	84	7721.2	4910	-5287.3	受限	不可开放	南充地调
12160	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白和路915开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	122.98	61	2130	11170	-10528.72	不受限	不可开放	德阳地调
12161	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	南广路925开关	城南站	90000	否	552	9560.92	专线	175.88	32	3046.2	0	5558.63	受限	不可开放	德阳地调
12162	10kV凤医二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤医Ⅱ线927开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	111.8	20	1936.3	1000	5684.12	受限	不可开放	南充地调
12163	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白寿路913开关	白莲站	7300	是	200	3464.1	公线	193.3	97	3348	770	-1346.72	不受限	不可开放	德阳地调
12164	10kV凤三一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤三Ⅰ线964开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	493.59	89	8549	2150	-3036.41	受限	不可开放	南充地调
12165	10kV门棉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉一线914开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	168.86	33	2924.6	13680	-8654.49	受限	不可开放	南充地调
12166	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉Ⅰ线918开关	西山站	80000	否	380	6581.79	公线	390.4	103	6761.7	0	-838.09	不受限	不可开放	南充地调
12167	10kV江盾线	江安电力调度控制中心	江盾线684开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	435.21	101	7537.8	0	-1579.54	不受限	不可开放	宜宾地调
12168	10kV江环线682线路	江安电力调度控制中心	江环线682开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	477.61	111	8272.2	0	-2313.94	不受限	不可开放	宜宾地调
12169	10kV凤三二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤三Ⅱ线971开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	493.59	89	8549	620	-1506.41	受限	不可开放	南充地调
12170	10kV五八二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	五八二路924开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	293.8	73	5088.6	17010	-11467.44	不受限	不可开放	德阳地调
12171	10kV清鹤路914大馈线	德阳电力调度控制中心	清鹤路914开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	184.9	32	3202.4	12280	-4312.57	不受限	不可开放	德阳地调
12172	10kV凤任线大馈线	南充电力调度控制中心	凤任线919开关	舞凤站	100000	是	646	11189.05	公线	578.23	90	10015	2650	-3713.76	受限	不可开放	南充地调
12173	10kV望庙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙二线929开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	433.56	82	7509.2	84745	-84910.3	受限	不可开放	南充地调
12174	10kV留大线	江安电力调度控制中心	留大线934开关	天池站	6300	是	350	6062.18	公线	111.32	32	1928	0	2921.74	受限	不可开放	宜宾地调
12175	10kV黄达路951大馈线	德阳电力调度控制中心	黄达路951开关	黄河站	80000	是	900	15588.46	公线	563.63	63	9762	0	2708.77	受限	不可开放	德阳地调
12176	10kV凤清线大馈线	南充电力调度控制中心	凤清线972开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	469.33	85	8128.8	1000	-1466.21	受限	不可开放	南充地调
12177	10kV德城路952大馈线	德阳电力调度控制中心	德城路952开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	507.36	85	8787.5	1835	-2308.66	不受限	不可开放	德阳地调
12178	10kV水金线	江安电力调度控制中心	水金线903开关	水清站	10000	是	290	5022.95	公线	280.5	97	4858.2	0	4018.36	受限	不可开放	宜宾地调
12179	10kV清广路922大馈线	德阳电力调度控制中心	清广路922开关	清平站	40000	是	552	9560.92	公线	438.9	79	7601.7	7700	-51.26	不受限	不可开放	德阳地调
12180	10kV凤明线大馈线	南充电力调度控制中心	凤明线928开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	256.64	46	4445	0	4175.42	受限	不可开放	南充地调
12181	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅱ线924开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	512.79	93	8881.6	0	-1219.01	不受限	不可开放	南充地调
12182	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天北路925开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	490.18	89	8490	7590	-8431.26	受限	不可开放	德阳地调
12183	10kV八长二路920大馈线	德阳电力调度控制中心	八长二路920开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	224.49	56	3888.2	2360	-705.64	不受限	不可开放	德阳地调
12184	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	318.16	58	5510.5	0	2152.09	受限	不可开放	南充地调
12185	10kV清黄二路911大馈线	德阳电力调度控制中心	清黄二路911开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	471.8	92	8171.5	21570	-14503.23	不受限	不可开放	德阳地调
12186	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北周Ⅱ回912开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	178.82	28	3097.2	2600	3254.04	受限	不可开放	南充地调
12187	10kV望阳一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅰ线913开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	320.13	60	5544.6	0	1799.3	受限	不可开放	南充地调
12188	10kV凤城路923大馈线	德阳电力调度控制中心	凤城路923开关	凤光站	82000	是	575	9959.29	公线	546	94	9456.7	9000	-1032.57	不受限	不可开放	德阳地调
12189	10kV八氧路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八氧路916开关	八角站	80000	是	400	6928.2	公线	438.62	110	7596.9	0	-2054.34	不受限	不可开放	德阳地调
12190	10kV凤江一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅰ线960开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	239.41	43	4146.6	5700	-2184.01	受限	不可开放	南充地调
12191	10kV凤浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	凤浦路918开关	凤光站	80000	是	1000	17320.51	公线	378.5	38	6555.6	42250	-34949.19	受限	不可开放	德阳地调
12192	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅱ线926开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	288.28	52	4993	0	2669.59	受限	不可开放	南充地调
12193	10kV门东一线大馈线专变	高坪电力调度控制中心	门东一线931开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	58.01	15	1004.7	0	5074.8	受限	不可开放	南充地调
12194	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉二线924开关	西山站	80000	是	467	8088.68	公线	447.38	96	7748.6	0	-1277.66	不受限	不可开放	南充地调
12195	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	447.58	104	7752	0	-1793.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12196	10kV杨区路912大馈线	德阳电力调度控制中心	杨区路912开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	296.77	54	5140	9930	-1325.17	不受限	不可开放	德阳地调
12197	10kV双新路大馈线	德阳电力调度控制中心	双新路914开关	双东站	12000	是	558	9664.84	公线	291	52	5040.1	8020	-288.13	不受限	不可开放	德阳地调
12198	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江南线606开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	412.25	96	7140.1	0	-437.06	不受限	不可开放	宜宾地调
12199	10kV凤孝路915#大馈线	德阳电力调度控制中心	凤孝路915开关	凤光站	82000	是	552	9560.92	公线	540.6	97	9363.1	40180	-32531.26	不受限	不可开放	德阳地调
12200	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江怡线607开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	465.83	108	8068.2	0	-2109.94	不受限	不可开放	宜宾地调
12201	10kV都居线大馈线	高坪电力调度控制中心	都居线922开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	342.45	65	5931.3	14910	-12579.42	受限	不可开放	南充地调
12202	10kV庐天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南二路924开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	477.58	87	8271.6	15655	-8006.26	不受限	不可开放	德阳地调
12203	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水井线903开关	水清站	6300	是	200	3464.1	公用	361.05	181	6253.4	0	-3482.12	不受限	不可开放	宜宾地调
12204	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开二路927开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	132.2	17	2289.7	1250	9835.13	受限	不可开放	德阳地调
12205	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	南浙路915开关	城南站	90000	否	552	9560.92	公线	32.82	6	568.5	24730	-16693.67	受限	不可开放	德阳地调
12206	10kV双寿路大馈线	德阳电力调度控制中心	双寿路913开关	双东站	12000	是	231	4001.04	公线	68.76	30	1191	2000	9.83	不受限	不可开放	德阳地调
12207	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水白线907开关	水清站	6300	是	370	6408.59	公用	302.41	82	5237.7	0	-110.83	不受限	不可开放	宜宾地调
12208	10kV凤春线大馈线	南充电力调度控制中心	凤春线918开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	387.77	70	6716.2	0	1904.22	受限	不可开放	南充地调
12209	10kV东孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅰ线963开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	248.01	47	4295.5	15875	-12826.6	受限	不可开放	南充地调
12210	10kV兰城二线	青神电力调度控制中心	兰城二线922开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	417.14	87	7224.8	1315	-1861.02	不受限	不可开放	眉山地调
12211	10kV河上线	阿坝电力调度控制中心	河上线911开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	519.8	87	9003	0	350.07	受限	不可开放	阿坝地调
12212	10kV山旗线	江安电力调度控制中心	山旗线951开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	379.95	103	6580.8	0	-1453.93	不受限	不可开放	宜宾地调
12213	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐合路921开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	147.92	27	2562	13220	-8133.26	不受限	不可开放	德阳地调
12214	10kV山天线	江安电力调度控制中心	山天线952开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	340.72	92	5901.2	0	-774.33	不受限	不可开放	宜宾地调
12215	10kV南开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	南开一路918开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	185.29	34	3209.2	19990	-12341.26	不受限	不可开放	德阳地调
12216	10KV山川线	江安电力调度控制中心	山川线954开关	四面山站	10000	否	370	6408.59	公用	354.56	96	6141	0	-373.27	不受限	不可开放	宜宾地调
12217	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅱ线923开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	368.44	67	6381.4	630	651.19	受限	不可开放	南充地调
12218	10kV东宾线924大馈线	高坪电力调度控制中心	东宾线924开关	河东站	126000	是	390	6755	公线	248.18	64	4298.5	2120	-1014.5	受限	不可开放	南充地调
12219	10kV凤电二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	凤电二路926开关	凤光站	82000	是	552	9560.92	公线	272.81	49	4725.1	9590	-1941.26	不受限	不可开放	德阳地调
12220	10kV庐金路916大馈线	德阳电力调度控制中心	庐金路916开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	24790	-17141.26	不受限	不可开放	德阳地调
12221	10kV旌岷东路925大馈线	德阳电力调度控制中心	旌岷东路925开关	旌湖站	100000	是	373	6460.55	公线	347.75	93	6023	5250	-81.56	不受限	不可开放	德阳地调
12222	10kV观镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	200.46	38	3472	1050	2821.9	受限	不可开放	南充地调
12223	10kV杨感路921大馈线	德阳电力调度控制中心	杨感路921开关	杨嘉站	83500	是	600	10392.3	公线	380.9	63	6597.1	16255	-7941.16	不受限	不可开放	德阳地调
12224	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石开一路954开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	313.94	52	5437.5	5180	-2303.66	不受限	不可开放	德阳地调
12225	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇路961开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	299.74	52	5191.5	4390	-1614.07	不受限	不可开放	德阳地调
12226	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清阿路912开关	清平站	71500	否	428	7413.18	专线	219.23	51	3797.1	800	2074.76	受限	不可开放	德阳地调
12227	10kV黄桂路917大馈线	德阳电力调度控制中心	黄桂路917开关	黄河站	82000	否	800	13856.41	公线	319.8	39	5538.9	48330	-35859.23	不受限	不可开放	德阳地调
12228	10kV观溪线大馈线	高坪电力调度控制中心	观溪线911开关	东观站	20000	是	341	5906.29	公线	260.28	76	4508	4745	-4527.97	受限	不可开放	南充地调
12229	10kV新镇路	德阳电力调度控制中心	新镇路912开关	德新站	23000	是	518	8972.02	公线	398.38	77	6900	12120	-11842.38	不受限	不可开放	德阳地调
12230	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷二路923开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	338.86	61	5869	10630	-8850.26	受限	不可开放	德阳地调
12231	10kV拱新路913线路	绵东电力调度控制中心	拱新路913开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	482.2	81	8351.7	0	-107.14	不受限	不可开放	德阳地调
12232	10kV东汉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉I线912开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	587.59	111	10177.1	24730	-27563.2	受限	不可开放	南充地调
12233	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	江香线931开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	126.04	23	2183	0	6437.42	受限	不可开放	南充地调
12234	10kV底白线	江安电力调度控制中心	底白线916开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	418.56	113	7249.5	0	-1481.77	不受限	不可开放	宜宾地调
12235	10kV城府线926大馈线	南充电力调度控制中心	城府线926开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	477.57	86	8271.5	1915	-2523.91	不受限	不可开放	南充地调
12236	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	港环线915开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	281.22	53	4870.8	3000	391.08	受限	不可开放	南充地调
12237	10kV底鑫线	江安电力调度控制中心	底鑫线919开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	440.86	119	7635.7	0	-2508.83	不受限	不可开放	宜宾地调
12238	10kV柳园Ⅲ路963线路	绵东电力调度控制中心	柳园Ⅲ路963开关	麻柳站旧	100000	是	595	10305.7	公线	543.57	91	9414.6	0	-1170.04	不受限	不可开放	德阳地调
12239	10kV城大线923大馈线	南充电力调度控制中心	城大线923开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	658.78	119	11410.1	2730	-6477.51	不受限	不可开放	南充地调
12240	10kV柳园Ⅰ路966线路	绵东电力调度控制中心	柳园Ⅰ路966开关	麻柳站旧	100000	是	595	10305.7	公线	553.83	93	9592.3	0	-1347.74	不受限	不可开放	德阳地调
12241	10kV城藏线大馈线	南充电力调度控制中心	城藏线922开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	441.05	80	7639	0	23.59	不受限	不可开放	南充地调
12242	10kV门御线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御线920开关	龙门站	80000	是	398	6893.56	公线	402.02	101	6963	8135	-9583.15	受限	不可开放	南充地调
12243	10kV江中一线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅰ线916开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	390.13	71	6757	9130	-8224.41	受限	不可开放	南充地调
12244	10kV门棉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉II线921开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	297.9	58	5159.6	7720	-4929.49	不受限	不可开放	南充地调
12245	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中城六路926开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	534.0501	96.57	9249.748	0	-1587.1556	不受限	不可开放	德阳地调
12246	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南塔站	126000	是	463	8019.4	公线	474.26	102	8214.1	0	-1798.58	受限	不可开放	德阳地调
12247	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯城三路903开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	459.91	83	7965.6	0	-303.01	不受限	不可开放	德阳地调
12248	10kV星中二线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅱ线916开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	169.48	31	2935.4	0	4727.19	受限	不可开放	南充地调
12249	10kV烟都线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟都线913开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	10.63	3	184.1	0	6020.1	受限	不可开放	南充地调
12250	10kV邛油线	阿坝电力调度控制中心	邛油线953开关	邛溪站	5000	是	50	866.03	公线	112.89	226	1955.3	0	-1262.48	不受限	不可开放	阿坝地调
12251	10kV井华线953线路	江安电力调度控制中心	井华线953开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	217.82	104	3772.7	0	-862.85	不受限	不可开放	宜宾地调
12252	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中南路916开关	中江站	126000	否	577	9993.93	公线	526.99	91	9127.5	0	-132.96	不受限	不可开放	德阳地调
12253	10kV星大一线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅰ线923开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	246.8	45	4274.5	0	3388.09	受限	不可开放	南充地调
12254	10kV南蟠路	罗江电力调度控制中心	南蟠路924开关	南塔站	126000	是	291	5040.27	公线	299.11	103	5180.6	0	-1148.38	不受限	不可开放	德阳地调
12255	10kV略文路	罗江电力调度控制中心	略文路921开关	略坪站	20000	是	231	4001.04	公线	187.56	81	3248.6	0	-47.77	受限	不可开放	德阳地调
12256	10kV青新线	江安电力调度控制中心	青新线953开关	青龙站	22300	否	370	6408.59	公用	406.07	110	7033.1	0	-1265.37	不受限	不可开放	宜宾地调
12257	10kV东王二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王Ⅱ线921开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	187.29	35	3243.8	0	4100.1	受限	不可开放	南充地调
12258	10KV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	532.79	103	9228	0	-2050.38	不受限	不可开放	德阳地调
12259	10kV星育二线大馈线	南充电力调度控制中心	星育II线927开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	171.21	31	2965.4	9660	-4962.81	受限	不可开放	南充地调
12260	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继苏一路972开关	继光站	82000	是	553	9578.24	公线	554.5	100	9603.9	0	-1941.31	不受限	不可开放	德阳地调
12261	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南化线941开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	490.06	114	8487.9	200	-2729.64	不受限	不可开放	宜宾地调
12262	10kV星禹一线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅰ线921开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	449.3	81	7781.8	0	-119.21	受限	不可开放	南充地调
12263	10kV门街线大馈线	高坪电力调度控制中心	门街线911开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	400.59	76	6938.3	5565	-5159.4	受限	不可开放	南充地调
12264	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文镇路914开关	文星站	10000	是	296	5126.87	公线	316.65	107	5484.3	0	-1382.8	不受限	不可开放	德阳地调
12265	10kV星禹二线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅱ线911开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	305.16	55	5285.3	0	2377.29	受限	不可开放	南充地调
12266	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑万路926开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	343.65	101	5952	0	-1240.82	不受限	不可开放	德阳地调
12267	10kV星仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪I线913开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	407.81	74	7063.3	0	599.29	受限	不可开放	南充地调
12268	10kV港园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅱ线926开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	417.22	79	7226.2	20795	-20677.3	受限	不可开放	南充地调
12269	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南正线948开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	438.22	102	7590	0	-1631.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12270	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢德路914开关	鄢家站	19999	是	345	5975.58	公线	328.8	95	5694.9	0	-914.44	不受限	不可开放	德阳地调
12271	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪Ⅱ线914开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	435.94	79	7550.5	0	112.09	受限	不可开放	南充地调
12272	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑御路915开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	292.38	86	5064	0	-352.82	不受限	不可开放	德阳地调
12273	10kV继塔路	中江电力调度控制中心	继塔路978开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	379.75	69	6577.2	0	1085.39	受限	不可开放	德阳地调
12274	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	星医线917开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	141.35	26	2448.2	0	5214.39	受限	不可开放	南充地调
12275	10kV望江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江Ⅱ线926开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	352.47	67	6104.7	4620	-3380.8	受限	不可开放	南充地调
12276	10kV中太路	中江电力调度控制中心	中太路922开关	中江站	65000	是	553	9578.24	公线	568.03	103	9838.3	2250	-4425.71	不受限	不可开放	德阳地调
12277	10kV凤会路	中江电力调度控制中心	凤会路915开关	集凤站	22000	是	377	6529.83	公线	320	85	5542.4	0	-318.54	不受限	不可开放	德阳地调

12278	10kV星绣线大馈线	南充电力调度控制中心	星绣线929开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	152.96	28	2649.2	0	5971.22	受限	不可开放	南充地调
12279	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南紫线967开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	358.65	83	6211.8	0	-253.54	不受限	不可开放	宜宾地调
12280	10kV凯林路924#线路	中江电力调度控制中心	凯林路924开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	455.82	82	7894.8	0	-232.21	不受限	不可开放	德阳地调
12281	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南桂西线968开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	385.87	90	6683.2	0	-724.94	不受限	不可开放	宜宾地调
12282	10kV望医线大馈线	高坪电力调度控制中心	望医线915开关	望城站	113000	是	530	9179.87	专线	146.24	28	2532.8	0	4811.1	受限	不可开放	南充地调
12283	10kV南文线	南溪电力调度控制中心	南文线970开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	451.96	105	7828	0	-1869.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12284	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开Ⅰ线912开关	潆溪站	13000	是	553	9578.24	公线	305.35	55	5288.7	3460	-1086.11	受限	不可开放	南充地调
12285	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南城一路913开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	488.22	94	8456	0	-1278.38	不受限	不可开放	德阳地调
12286	10kV鄢镇路	罗江电力调度控制中心	鄢镇路912开关	鄢家站	19999	否	400	6928.2	公线	376.65	94	6523.6	0	-288.22	不受限	不可开放	德阳地调
12287	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永镇路983开关	永太站	20000	否	273	4728.5	公线	298.85	109	5176	1315	-2235.35	受限	不可开放	德阳地调
12288	10kV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂昭线949开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	504.01	117	8729.4	0	-2771.14	不受限	不可开放	宜宾地调
12289	10kV港环三线大馈线	高坪电力调度控制中心	港环III线914开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	449.3	85	7781.8	4000	-3519.92	受限	不可开放	南充地调
12290	10kV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂凤线950开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	692.84	161	12000	1250	-7291.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12291	10kV略广路	罗江电力调度控制中心	略广路923开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	230.65	83	3994.8	0	-156.58	受限	不可开放	德阳地调
12292	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	星隧线920开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	69.38	13	1201.6	0	7418.82	受限	不可开放	南充地调
12293	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中城一路913开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	544	98	9422	0	-1759.41	不受限	不可开放	德阳地调
12294	10kV裴油线	南溪电力调度控制中心	裴油线952开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	218.12	57	3777.9	1600	-112.47	不受限	不可开放	宜宾地调
12295	10kV星世线大馈线	南充电力调度控制中心	星世线947开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	125.53	23	2174.1	0	5488.49	受限	不可开放	南充地调
12296	10kV望江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江一线918开关	望城站	113000	否	530	9179.87	公线	59.99	11	1039.1	16490	-9267.22	受限	不可开放	南充地调
12297	10kV御镇路	罗江电力调度控制中心	御镇路911开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	-1149.65	不受限	不可开放	德阳地调
12298	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴兴线953开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	492.14	130	8523.8	0	-3258.37	不受限	不可开放	宜宾地调
12299	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯百路906开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	483.2	87	8369	0	-706.41	不受限	不可开放	德阳地调
12300	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东亭线952开关	东风站	40000	是	400	6928.2	公线	430.43	108	7455	0	-1912.44	不受限	不可开放	宜宾地调
12301	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平开三路956开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	541.18	104	9373.2	0	-2195.58	不受限	不可开放	德阳地调
12302	10kV星南二线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅱ线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	378.63	68	6557.9	0	1104.69	受限	不可开放	南充地调
12303	10kV青城一线	青神电力调度控制中心	青城一线914开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	616.86	146	10684	2000	-6822.74	不受限	不可开放	眉山地调
12304	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东坝线957开关	东风站	40000	是	300	5196.15	公线	302.89	101	5246.1	0	-1089.18	不受限	不可开放	宜宾地调
12305	10KV平园三路	罗江电力调度控制中心	平园三路957开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	445.01	86	7707.6	0	-529.98	不受限	不可开放	德阳地调
12306	10kV星涪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪Ⅰ线949开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	431.02	78	7465.2	630	-432.61	受限	不可开放	南充地调
12307	10kV凯坭路	中江电力调度控制中心	凯坭路923开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	437.67	79	7580.4	0	82.19	不受限	不可开放	德阳地调
12308	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继耀路979开关	继光站	126000	否	687	11899.19	专线	7.97	1	138	0	10571.27	受限	不可开放	德阳地调
12309	10kV星涪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪Ⅱ线948开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	337.85	61	5851.6	4280	-2469.01	不受限	不可开放	南充地调
12310	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大锦线915开关	大方	240000	否	720	12470.77	专线	58.79	8	1018.3	0	10205.39	受限	不可开放	南充地调
12311	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略永路922开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	279.88	101	4847.6	0	-1009.38	不受限	不可开放	德阳地调
12312	10kV东场线	南溪电力调度控制中心	东场线947开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	451.11	113	7813.2	1250	-3520.64	不受限	不可开放	宜宾地调
12313	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅱ线922开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	195.5	35	3386	0	4276.59	受限	不可开放	南充地调
12314	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南西路915开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	575.23	111	9963	0	-2785.38	不受限	不可开放	德阳地调
12315	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广通路904开关	广福站	90000	否	273	4728.5	公线	241.66	89	4185.6	2200	-2129.95	不受限	不可开放	德阳地调
12316	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东江线932开关	东风站	105000	否	400	6928.2	公线	574.19	144	9945	0	-3709.62	不受限	不可开放	宜宾地调
12317	10kV江周一线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅰ线913开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	298.1	54	5163.1	0	2499.49	受限	不可开放	南充地调
12318	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大田线632开关	大观站	40000	否	200	3464.1	公线	363.57	182	6297.1	0	-3179.41	不受限	不可开放	宜宾地调
12319	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大台线633开关	大观站	40000	是	200	3464.1	公线	224.94	112	3896	0	-1124.72	不受限	不可开放	宜宾地调
12320	10kV江周二线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅱ线925开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	221.47	40	3835.9	0	3826.69	受限	不可开放	南充地调
12321	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大石线634开关	大观站	81000	是	240	4156.92	公线	462.32	193	8007.3	0	-4681.76	不受限	不可开放	宜宾地调
12322	10kV山狮路933线路	中江电力调度控制中心	山狮路933开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	505.22	91	8750.4	1600	-1729.98	不受限	不可开放	德阳地调
12323	10kV江中二线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅱ线922开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	199.7	36	3458.8	790	3413.79	受限	不可开放	南充地调
12324	10kV江仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅰ线911开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	374.04	68	6478.3	0	1184.29	受限	不可开放	南充地调
12325	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅱ线927开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	294.42	53	5099.3	0	2563.29	受限	不可开放	南充地调
12326	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安石线917开关	安平站	14300	是	100	1732.05	公线	117.51	118	2035.2	0	-649.56	不受限	不可开放	南充地调
12327	10kV黄双线	南溪电力调度控制中心	黄双线626开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	336.54	160	5828.8	0	-2918.95	不受限	不可开放	宜宾地调
12328	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会冯路973开关	会龙站	10000	是	273	4728.5	公线	266.61	98	4617.7	0	-834.9	不受限	不可开放	德阳地调
12329	10kV江西一线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅰ线914开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	461.45	83	7992.3	0	-329.71	受限	不可开放	南充地调
12330	10kV黄菜线	南溪电力调度控制中心	黄菜线630开关	黄沙河站	10000	是	260	4503.33	公线	353.68	136	6125.8	0	-2523.14	不受限	不可开放	宜宾地调
12331	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪镇线951开关	汪家站	6300	是	200	3464.1	公线	223.23	112	3866.4	0	-1095.12	不受限	不可开放	宜宾地调
12332	10kV汪龙线	南溪电力调度控制中心	汪龙线952开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	469.24	180	8127.2	0	-4524.54	不受限	不可开放	宜宾地调
12333	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪林线953开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	262.79	101	4551.6	1250	-2198.94	不受限	不可开放	宜宾地调
12334	10kV江泰一线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅰ线919开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	193.79	35	3356.4	0	4306.19	受限	不可开放	南充地调
12335	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略城路913开关	略坪站	20000	是	339	5871.65	公线	343.48	101	5949.1	0	-1251.78	受限	不可开放	德阳地调
12336	10kV江泰二线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅱ线929开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	130.6	24	2262	0	5400.59	受限	不可开放	南充地调
12337	10kV塘件线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘件线925开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	541.61	98	9380.7	0	-1718.11	不受限	不可开放	南充地调
12338	10kV雄登线	南溪电力调度控制中心	雄登线953开关	雄镇站	6300	是	430	7447.82	公线	379.9	88	6579.8	0	-621.54	不受限	不可开放	宜宾地调
12339	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	待用线954开关	雄镇站	14600	是	346	5992.9	公线	361.52	104	6261.6	200	-1667.28	不受限	不可开放	宜宾地调
12340	10kV江三一线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅰ线917开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	424.64	77	7354.8	11150	-10842.21	受限	不可开放	南充地调
12341	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云天线966开关	云台	180000	是	430	7447.82	公线	443.63	103	7683.6	0	-1725.34	受限	不可开放	宜宾地调
12342	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄李线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	361.69	172	6264.5	0	-3354.65	不受限	不可开放	宜宾地调
12343	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅱ线921开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	391.55	71	6781.6	1250	-369.01	受限	不可开放	南充地调
12344	10kV仙镇线	南屏电力调度控制中心	仙镇线942开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	222.41	111	3852.1	500	-1580.82	不受限	不可开放	宜宾地调
12345	10kV仙石线	南屏电力调度控制中心	仙石线943开关	宋家站	6300	是	270	4676.54	公用	145.02	54	2511.8	1430	-200.57	不受限	不可开放	宜宾地调
12346	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅰ线915开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	234.11	42	4054.7	0	3607.89	受限	不可开放	南充地调
12347	10kV长镇线	南屏电力调度控制中心	长镇线951开关	宋家站	6300	是	210	3637.31	公用	381.73	182	6611.5	0	-3701.65	不受限	不可开放	宜宾地调
12348	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中城二路921开关	中江站	65000	是	553	9578.24	公线	447.8752	80.99	7757.1978	0	-94.6056	不受限	不可开放	德阳地调
12349	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	江年线933开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	250.36	45	4336.2	0	3326.39	受限	不可开放	南充地调
12350	10kV光园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅱ线927开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	438.43	79	7593.6	1000	-931.01	不受限	不可开放	南充地调
12351	10kV园维线	阿坝电力调度控制中心	园维线955开关	桃园站	6300	是	150	2598.08	公线	21.97	15	380.5	2000	-302.04	不受限	不可开放	阿坝地调
12352	10kV宋马线	南屏电力调度控制中心	宋马线961开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	223.27	112	3867	0	-1095.72	不受限	不可开放	宜宾地调
12353	10kV江龙线大馈线	南充电力调度控制中心	江龙线910开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	195.03	35	3378	0	5242.42	受限	不可开放	南充地调
12354	10kV宋师线	南屏电力调度控制中心	宋师线962开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	247.73	124	4290.7	0	-1173.01	不受限	不可开放	宜宾地调
12355	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯妙路944开关	冯店站	12500	否	186	3221.61	公线	171.36	92	2968	0	-68.55	不受限	不可开放	德阳地调
12356	10kV江纪线大馈线	南充电力调度控制中心	江纪线920开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	89.36	16	1547.7	1600	5472.72	受限	不可开放	南充地调
12357	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安移线912开关	安平站	14300	是	200	3464.1	公线	156.54	78	2711.2	0	60.08	不受限	不可开放	南充地调
12358	10kV宋丘线	南屏电力调度控制中心	宋丘线965开关	宋家站	6300	否	270	4676.54	公用	322.85	120	5591.8	0	-1382.91	不受限	不可开放	宜宾地调
12359	10kV江果二线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅱ线926开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	432.51	78	7491.1	7350	-7178.51	受限	不可开放	南充地调
12360	10kV朝江一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝江二路919开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	493.16	82	8541.6	0	-227.76	不受限	不可开放	德阳地调
12361	10kV江国一线大馈线	南充电力调度控制中心	江国一线942开关	滨江站	113000	否	646	11189.05	公线	372.81	58	6457.1	1000	2613.04	受限	不可开放	南充地调
12362	10kV新新线	南屏电力调度控制中心	新新线934开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	295.39	148	5116.2	0	-2344.92	不受限	不可开放	宜宾地调
12363	10kV新牟线	南屏电力调度控制中心	新牟线932开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	229.27	115	3971	0	-1199.72	不受限	不可开放	宜宾地调
12364	10kV江国二线大馈线	南充电力调度控制中心	江国二线932开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	150.56	27	2607.7	7960	-1947.28	受限	不可开放	南充地调
12365	10kV新高线	南屏电力调度控制中心	新高线933开关	新添站	6300	否	200	3464.1	公用	294.69	147	5104	0	-1986.31	不受限	不可开放	宜宾地调
12366	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯魁路927开关	凯江站	128000	否	553	9578.24	公线	440.44	80	7628.4	0	34.19	不受限	不可开放	德阳地调
12367	10kV荆南线大馈线	南充电力调度控制中心	荆南线926开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	519.43	80	8996.6	0	1073.54	受限	不可开放	南充地调
12368	10kV宋园线901	宜宾电力调度控制中心	宋园线911开关	宋家站	10000	是	350	6062.18	公线	278.75	80	4828	2000	-1978.26	不受限	不可开放	宜宾地调
12369	10kV北周一线大馈线	南充电力调度控制中心	北周I回913开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	381.48	59	6607.2	1600	744.04	受限	不可开放	南充地调
12370	10kV继盐路	中江电力调度控制中心	继盐路975开关	继光站	126000	是	600	10392.3	公线	543.25	91	9409.1	0	-1095.26	受限	不可开放	德阳地调
12371	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	山隆路921开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	537.23	97	9304.8	0	-1642.21	不受限	不可开放	德阳地调
12372	10kV北邮线大馈线	南充电力调度控制中心	北邮线926开关	北湖站	103000	否	553	9578.24	专线	150.28	27	2602.8	1430	4587.62	受限	不可开放	南充地调
12373	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹古线912开关	夹壁站	41500	是	175	3031.09	公线	149.57	85	2590.6	0	-165.73	不受限	不可开放	阿坝地调
12374	10kV山凤路	中江电力调度控制中心	山凤路923开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	456.44	83	7905.6	4500	-3785.18	不受限	不可开放	德阳地调
12375	10kV北五二线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅱ回927开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	415.57	64	7197.6	1880	-126.36	受限	不可开放	南充地调
12376	10kV北五一线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅰ回929开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	336.79	52	5833.2	0	3118.04	受限	不可开放	南充地调
12377	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继城二路973开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	274.97	50	4762.4	0	2900.19	受限	不可开放	德阳地调
12378	10kV朝景一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝景一路953开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	587.18	98	10170	0	-1856.16	不受限	不可开放	德阳地调
12379	10kV北土二线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅱ回925开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	567.09	103	9822	3425	-5584.41	受限	不可开放	南充地调
12380	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄双路964开关	黄鹿站	22000	是	400	6928.2	公线	343.28	86	5945.6	0	-403.04	不受限	不可开放	德阳地调
12381	10kV北土一线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅰ回923开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	520.81	94	9020.4	500	-1857.81	受限	不可开放	南充地调
12382	10kV阳南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳南路912开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	509.07	85	8817.1	0	-503.26	不受限	不可开放	德阳地调
12383	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继工路981开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	652.95	118	11309.1	2000	-5646.51	受限	不可开放	德阳地调
12384	10kV北平二线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅱ回915开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	303.33	55	5253.6	800	1608.99	受限	不可开放	南充地调
12385	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	162.56	33	2815.6	2510	1464.04	受限	不可开放	宜宾地调
12386	10kV金顾线	宜宾电力调度控制中心	金顾线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	107.64	22	1864.3	0	4925.34	受限	不可开放	宜宾地调
12387	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅱ回917开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	382.31	69	6621.6	0	1040.99	受限	不可开放	南充地调
12388	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯华路901开关	凯江站	128000	是	553	9578.24	公线	507.37	92	8787.6	200	-1325.01	不受限	不可开放	德阳地调
12389	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线956开关	江南	180000	是	490	8487.05	公线	186.1	38	3223.2	0	3566.44	受限	不可开放	宜宾地调
12390	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江达线958开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	108.49	22	1879	0	4910.64	受限	不可开放	宜宾地调
12391	10kV北乐一线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅰ回919开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	478.68	87	8290.8	1410	-2038.21	受限	不可开放	南充地调
12392	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	家玉路933开关	袁家站	100000	否	507	8781.5	公线	477.49	94	8270.1	0	-366.75	不受限	不可开放	德阳地调
12393	10kV北华二线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅱ回914开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	637.55	99	11042.4	3800	-5891.16	受限	不可开放	南充地调
12394	10kV花开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花开一线916开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	505.05	91	8747.4	0	-126.98	不受限	不可开放	南充地调
12395	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金庙线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	303.77	62	5261.3	0	1528.34	受限	不可开放	宜宾地调
12396	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金龙线965开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	361.26	74	6257	0	532.64	受限	不可开放	宜宾地调
12397	10kV北桂二线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅱ回922开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	375.45	68	6502.8	1945	-785.21	受限	不可开放	南充地调
12398	10kV永阳路981线路	中江电力调度控制中心	永阳路981开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	191.22	51	3312	0	1911.86	受限	不可开放	德阳地调
12399	10kV永子路	中江电力调度控制中心	永子路987开关	永太站	22000	否	225	3897.11	公线	127.48	57	2208	2200	-900.6	不受限	不可开放	德阳地调
12400	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金西线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	210.79	36	3650.8	0	4524.48	受限	不可开放	宜宾地调
12401	10kV民瑞路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民瑞路947开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	552.57	92	9570.5	0	-217.43	不受限	不可开放	德阳地调
12402	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓谭路924开关	仓山站	30800	否	273	4728.5	公线	264.2	97	4576	0	-320.35	不受限	不可开放	德阳地调
12403	10kV金雅线	宜宾电力调度控制中心	金雅线978开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	381.85	78	6613.7	0	6789.64	受限	不可开放	宜宾地调
12404	10kV北桂一线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅰ回924开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	292.52	53	5066.4	1600	996.19	受限	不可开放	南充地调
12405	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中城三路911开关	中江站	128000	是	553	9578.24	公线	463.117	83.75	8021.186	3680	-358.5939	不受限	不可开放	德阳地调
12406	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金宝线963开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	222.4	45	3852	800	2137.64	受限	不可开放	宜宾地调
12407	10kV回东路923线路	中江电力调度控制中心	回东路923开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	116.4	58	2016	0	1101.69	受限	不可开放	德阳地调
12408	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金华线971开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	298.49	61	5169.8	0	1619.84	受限	不可开放	宜宾地调
12409	10kV荆水线919大馈线	南充电力调度控制中心	荆水线919开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	519.08	94	8990.5	80	-450.08	受限	不可开放	南充地调
12410	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继城六路977开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	443.39	80	7679.5	0	-16.91	受限	不可开放	德阳地调
12411	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯象路905开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	477.92	86	8277.6	0	-615.01	不受限	不可开放	德阳地调
12412	10kV金会二线	宜宾电力调度控制中心	金会二线962开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	159.3	33	2759.1	0	4030.54	受限	不可开放	宜宾地调
12413	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永金路963	永太站	20000	否	553	9578.24	专线	44.34	8	768	0	7852.42	受限	不可开放	德阳地调
12414	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金会一线972开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	327.79	67	5677.4	0	6789.64	受限	不可开放	宜宾地调
12415	10kV荆开一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅰ线961开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	518.38	80	8978.3	37090	-37117.06	受限	不可开放	南充地调

12416	10kV永杰路	中江电力调度控制中心	永杰路984开关	永太站	22000	是	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	800	-289.44	不受限	不可开放	德阳地调
12417	10kV冯积路943线路	中江电力调度控制中心	冯积路943开关	冯店站	12500	否	288	4988.31	公线	272.52	95	4720	0	-230.52	不受限	不可开放	德阳地调
12418	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅱ线929开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	518.56	80	8981.4	11510	-11540.16	受限	不可开放	南充地调
12419	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中环西路924开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	408	74	7066.5	3150	-2553.91	不受限	不可开放	德阳地调
12420	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆恒线971开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	516.8	93	8950.9	0	-330.48	受限	不可开放	南充地调
12421	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣一线941开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	175.23	32	3034.9	0	4627.69	受限	不可开放	南充地调
12422	10kV民清路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民清路944开关	民主站	208000	是	377	6529.83	公线	402.38	107	6969.2	0	-1745.34	不受限	不可开放	德阳地调
12423	10kV回通路924＃线路	中江电力调度控制中心	回通路963开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	350.67	93	6073.6	0	-196.75	受限	不可开放	德阳地调
12424	10kV继城三路974线路	中江电力调度控制中心	继城三路974开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	391.7	71	6784.3	0	878.29	受限	不可开放	德阳地调
12425	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永松路988开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	261.89	65	4536	0	1006.56	受限	不可开放	德阳地调
12426	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣二线943开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	365.62	66	6332.6	0	1329.99	受限	不可开放	南充地调
12427	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安潘线916开关	安平站	14300	是	211	3654.63	公线	242.91	115	4207.2	200	-1483.5	不受限	不可开放	南充地调
12428	10kV回悦路922线路	中江电力调度控制中心	回悦路922开关	回龙站	22500	否	553	9578.24	公线	354.73	64	6144	0	2476.42	受限	不可开放	德阳地调
12429	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城环线959	城南	150000	是	650	11258.33	公线	374.11	58	6479.6	5630	-3102.94	受限	不可开放	宜宾地调
12430	10kV回壁路966线路	中江电力调度控制中心	回壁路966开关	回龙站	22500	否	400	6928.2	公线	186.97	47	3238.4	0	2996.98	受限	不可开放	德阳地调
12431	10kV山阳路	中江电力调度控制中心	山阳路912开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	425.33	77	7366.8	1800	-546.38	不受限	不可开放	德阳地调
12432	10kV义庆线	宜宾电力调度控制中心	义庆线911开关	义兴站	6300	是	300	5196.15	公线	289.15	96	5008	0	-851.08	不受限	不可开放	宜宾地调
12433	10kV李峨线	宜宾电力调度控制中心	李峨线915开关	李庄站	32500	否	270	4676.54	公线	334.71	124	5797.2	0	-1588.31	不受限	不可开放	宜宾地调
12434	10kv大坪线	宜宾电力调度控制中心	大坪线957开关	大益站	71500	是	310	5369.36	公线	377.54	122	6539	0	-2243.51	不受限	不可开放	宜宾地调
12435	10kV香械一路	绵竹电力调度控制中心	香械一路912开关	香山站	80000	否	586	10149.82	专线	531.12	91	9199	0	-64.16	受限	不可开放	德阳地调
12436	10kV民九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民九路946开关	民主站	103000	是	434	7517.1	公线	410.12	94	7103.3	0	-1089.62	不受限	不可开放	德阳地调
12437	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆影线925开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	公线	518.2	94	8975.3	4600	-4954.88	受限	不可开放	南充地调
12438	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯城一路921开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	491.29	89	8509.2	70	-916.61	不受限	不可开放	德阳地调
12439	10kV光园四路	绵竹电力调度控制中心	光园四路922开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	584.27	106	10119.6	0	-2470.86	不受限	不可开放	德阳地调
12440	10kV丰龙线	宜宾电力调度控制中心	10kV丰龙线959开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	37.96	9	657.5	0	5958.26	受限	不可开放	宜宾地调
12441	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	否	600	10392.3	公线	176.15	29	3050.9	0	6302.17	受限	不可开放	宜宾地调
12442	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪职线922开关	潆溪站	13000	是	553	9578.24	专线	49.66	9	860.1	0	6802.49	受限	不可开放	南充地调
12443	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅰ线911开关	潆溪站	13000	是	423	7326.57	公线	317.68	75	5502.2	2090	-1730.94	受限	不可开放	南充地调
12444	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香安二路924开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	301.1	63	5215.1	0	1449.83	受限	不可开放	德阳地调
12445	10kV桥镇路	绵竹电力调度控制中心	桥镇路922开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	394	98	6824	0	-1281.44	不受限	不可开放	德阳地调
12446	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯太路941开关	冯店站	12500	是	200	3464.1	公线	168.82	84	2924	0	-152.72	不受限	不可开放	德阳地调
12447	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅱ线913开关	潆溪站	13000	是	423	7326.57	公线	216.23	51	3745.1	630	1486.16	受限	不可开放	南充地调
12448	10kV香镇一路	绵竹电力调度控制中心	香镇一路914开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	383.63	69	6644.5	0	1004.24	受限	不可开放	德阳地调
12449	10kV朝江二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝江二路951开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	592.59	99	10263.6	0	-1949.76	不受限	不可开放	德阳地调
12450	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城苑线668开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	715.1	188	12385.5	560	-7680.07	不受限	不可开放	宜宾地调
12451	10kV芦署线大馈线	南充电力调度控制中心	芦署线924开关	芦溪站	11300	是	553	9578.24	专线	82.77	15	1433.5	5755	474.09	受限	不可开放	南充地调
12452	10kV兴柏路913线路	中江电力调度控制中心	兴柏路913开关	永兴站	16300	否	225	3897.11	公线	301.95	134	5229.8	0	-1722.4	不受限	不可开放	德阳地调
12453	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦顺线912开关	芦溪站	11300	是	335	5802.37	公线	103.38	31	1790.5	260	2591.4	受限	不可开放	南充地调
12454	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安龙线915开关	安平站	14300	否	100	1732.05	公线	166.81	167	2889.2	0	-1330.35	不受限	不可开放	南充地调
12455	10kV北尕线	阿坝电力调度控制中心	北尕线951开关	城北站	16300	否	210	3637.31	公线	432.82	206	7496.4	1710	-5932.82	受限	不可开放	阿坝地调
12456	10kV龙城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城四路910开关	龙桥站	71500	是	586	10149.82	公线	483.3	82	8370.8	0	-250.94	不受限	不可开放	德阳地调
12457	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	山翠路922开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	362.63	66	6280.8	2500	-160.38	不受限	不可开放	德阳地调
12458	10kV芦菌线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦菌线914开关	芦溪站	16300	否	553	9578.24	专线	49.66	9	860.1	0	8583.92	受限	不可开放	南充地调
12459	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦灯线913开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	256.68	77	4445.7	100	96.2	受限	不可开放	南充地调
12460	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅰ线929开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	458.03	83	7933	0	-270.41	不受限	不可开放	南充地调
12461	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东安一路905开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	472.21	86	8178.7	0	-529.96	不受限	不可开放	德阳地调
12462	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继铜路982开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	394.52	71	6833	0	829.59	受限	不可开放	德阳地调
12463	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略镇路912开关	略坪站	20000	否	231	4001.04	公线	173.79	75	3010.1	0	590.84	受限	不可开放	德阳地调
12464	10kV香安一路	绵竹电力调度控制中心	香安一路911开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	278.32	58	4820.5	0	1844.43	受限	不可开放	德阳地调
12465	10kV新城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新城I线959开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	415.91	97	7203.6	0	-1245.34	不受限	不可开放	宜宾地调
12466	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦搬线911开关	芦溪站	16300	是	423	7326.57	公线	408.93	97	7082.7	1965	-3186.44	受限	不可开放	南充地调
12467	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆罗线913开关	穆家埂站	32000	是	300	5196.15	公线	334.68	112	5796.6	800	-2439.68	不受限	不可开放	眉山地调
12468	10kV光园一路	绵竹电力调度控制中心	光园一路913开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	367.21	92	6360	0	-817.44	不受限	不可开放	德阳地调
12469	10kV辉永线大馈线	南充电力调度控制中心	辉永线922开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	78.4	36	1357.9	2060	11.56	不受限	不可开放	南充地调
12470	10kV富什路	绵竹电力调度控制中心	富什路902开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	249.42	79	4320	0	72.48	不受限	不可开放	德阳地调
12471	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	399.08	93	6912	0	-953.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12472	10kV香镇三路	绵竹电力调度控制中心	香镇三路913开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	183.58	33	3179.6	0	4469.14	受限	不可开放	德阳地调
12473	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙工一路908开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	493.65	89	8550.1	0	-901.36	不受限	不可开放	德阳地调
12474	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗天路922开关	罗荣站	80000	否	428	7413.18	公用	423.6	99	7336.8	0	-664.94	不受限	不可开放	德阳地调
12475	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东城三路910开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	462.36	84	8008	0	-359.26	不受限	不可开放	德阳地调
12476	10kV新语线	宜宾电力调度控制中心	新语线932开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	530.14	123	9182	0	-2478.96	不受限	不可开放	宜宾地调
12477	10kV绵城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城二路902开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	475.11	81	8228.9	0	-109.04	不受限	不可开放	德阳地调
12478	10kV普冠线	宜宾电力调度控制中心	普冠线953开关	普安站	40000	是	210	3637.31	公线	413.1	197	7154.9	2500	-6745.05	不受限	不可开放	宜宾地调
12479	10kV天庄线	宜宾电力调度控制中心	天庄线662开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	711.93	166	12330.7	250	-6622.44	受限	不可开放	宜宾地调
12480	10kV牯纸线	青神电力调度控制中心	牯纸线928开关	牯牛山	362000	否	482	8348.48	专线	447.52	93	7751	0	-237.37	不受限	不可开放	眉山地调
12481	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天龙线664开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	207.48	48	3593.5	2050	314.76	受限	不可开放	宜宾地调
12482	10kV光园三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园三路914开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	444.46	81	7698	0	-49.26	不受限	不可开放	德阳地调
12483	10kV天柏线	宜宾电力调度控制中心	天柏线668开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	513.85	119	8899.9	0	-2941.64	受限	不可开放	宜宾地调
12484	10kV天黄线	宜宾电力调度控制中心	天黄线673开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	81.06	19	1404	0	4554.26	受限	不可开放	宜宾地调
12485	10kV富五路	绵竹电力调度控制中心	富五路901开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	257.51	81	4460	0	-67.52	不受限	不可开放	德阳地调
12486	10kV天大线	宜宾电力调度控制中心	天大线676开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	468.28	109	8110.6	0	-2152.34	受限	不可开放	宜宾地调
12487	10KV平园二路	罗江电力调度控制中心	平园二路961开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	439.05	85	7604.4	0	-426.78	不受限	不可开放	德阳地调
12488	10kV三南路905大馈线	蓥华电力调度控制中心	三南路905开关	三泉站	10000	是	434	7517.1	公线	363.74	84	6300	0	-286.32	不受限	不可开放	德阳地调
12489	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天成线677开关	天池站	40000	是	380	6581.79	公线	144.66	38	2505.5	3500	-740.07	受限	不可开放	宜宾地调
12490	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天纸线678开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	190.39	44	3297.6	0	2660.66	受限	不可开放	宜宾地调
12491	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天车线666开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	4.06	1	70.4	0	5887.86	受限	不可开放	宜宾地调
12492	10kV龙城二路	绵竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	439.14	80	7605.9	0	42.84	不受限	不可开放	德阳地调
12493	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天船线675开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	393.09	80	6808.3	0	830.04	受限	不可开放	宜宾地调
12494	10kV龙大线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙大线924开关	龙蟠站(龙蟠)	16300	是	345.1	5977.31	公线	206.12	60	3570	1250	-38.15	不受限	不可开放	南充地调
12495	10kV牯观线	青神电力调度控制中心	牯观线929开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	430.27	89	7452.3	730	-1503.52	不受限	不可开放	眉山地调
12496	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双沙线917开关	双桥沟站	50000	否	200	3464.1	公线	345.97	173	5992.2	0	-2874.51	受限	不可开放	阿坝地调
12497	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春镇二线917开关	春天坪站	0	是	200	3464.1	公线	410.06	205	7102.2	0	-4330.92	受限	不可开放	阿坝地调
12498	10kV香镇二路绵竹	绵竹电力调度控制中心	香镇二路922开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	289.21	52	5009.2	0	2639.54	受限	不可开放	德阳地调
12499	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天岛线679开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	346.3	71	5997.9	0	1640.44	受限	不可开放	宜宾地调
12500	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光园六路932开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	452.75	113	7841.6	0	-2299.04	不受限	不可开放	德阳地调
12501	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天池站	40000	否	300	5196.15	公线	111.32	37	1928	0	2748.53	受限	不可开放	宜宾地调
12502	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵新路912开关	绵竹站	100000	否	400	6928.2	公用	416.8	104	7219	0	-983.62	不受限	不可开放	德阳地调
12503	10kV菜凉线	宜宾电力调度控制中心	菜凉线657开关	菜坝站	6300	是	310	5369.36	公线	454.94	147	7879.5	0	-3584.01	不受限	不可开放	宜宾地调
12504	10kV新化二线	西充电力调度控制中心	新化二线925开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	373.4	88	6467.3	0.2	-606.24	不受限	不可开放	南充地调
12505	10kV新化一线	西充电力调度控制中心	新化一线915开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	422.64	100	7320.2	0.1	-1459.04	不受限	不可开放	南充地调
12506	10kV菜马线	宜宾电力调度控制中心	菜马线653开关	菜坝站	6300	否	210	3637.31	公线	319.11	152	5527	0	-2253.42	不受限	不可开放	宜宾地调
12507	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制中心	槐罐线915开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	79.46	19	1376.3	4000	1217.61	受限	不可开放	南充地调
12508	10kV义鸣线924线	西充电力调度控制中心	义鸣线924开关	义兴站(西充)	12600	否	423	7326.57	专线	42.3	10	732.657	4000	2593.91	受限	不可开放	南充地调
12509	10kV太古线	西充电力调度控制中心	太古线925开关	太平站(西充)	16400	否	423	7326.57	专线	160.91	38	2787	4000	-193.09	不受限	不可开放	南充地调
12510	10kV菜五线	宜宾电力调度控制中心	菜五线662开关	菜坝站	6300	是	350	6062.18	公线	353.64	101	6125.1	0	-1275.36	不受限	不可开放	宜宾地调
12511	10kV槐青线	西充电力调度控制中心	槐青线924开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	109.72	26	1900.3	9000	-4306.39	受限	不可开放	南充地调
12512	10kV杨华线	西充电力调度控制中心	杨华线912开关	杨家桥站	101400	否	277	4797.78	专线	27.7	10	479.778	4000	317.6	受限	不可开放	南充地调
12513	10kV新财二线	西充电力调度控制中心	新财二线924开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	444.24	105	7694.2	0.1	-1833.04	不受限	不可开放	南充地调
12514	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回镇路921开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	120.09	60	2080	0	1037.69	受限	不可开放	德阳地调
12515	10kV新财一线	西充电力调度控制中心	新财一线914开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	368.29	87	6378.7	0.1	-517.54	不受限	不可开放	南充地调
12516	10kV豆安线	宜宾电力调度控制中心	豆安线663开关	豆坝站	6300	是	210	3637.31	公线	297.51	142	5152.8	0	-2242.95	不受限	不可开放	宜宾地调
12517	10kV杨园二线	西充电力调度控制中心	杨园二线921开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	397.74	94	6888.9	1315	-2342.64	受限	不可开放	南充地调
12518	10kV杨园一线	西充电力调度控制中心	杨园一线911开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	441.39	104	7644.9	4700	-6483.64	受限	不可开放	南充地调
12519	10kV横镇线	宜宾电力调度控制中心	横镇线692开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	367.36	184	6362.6	1200	-4444.91	不受限	不可开放	宜宾地调
12520	10kV城工线	西充电力调度控制中心	城工线912开关	城南站(西充)	40000	是	380	6581.79	公线	228.85	60	3963.6	1600	-298.17	受限	不可开放	南充地调
12521	10kV平开一路	罗江电力调度控制中心	平开一路952开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	460.05	89	7968	0	-790.38	不受限	不可开放	德阳地调
12522	10kV城湖线	西充电力调度控制中心	城湖线914开关	城南站(西充)	40000	否	423	7326.57	公线	57	13	987.2	3700	1906.71	受限	不可开放	南充地调
12523	10kV城化一线	西充电力调度控制中心	城化Ⅰ线911开关	城南站(西充)	22580	是	423	7326.57	公线	383.7	91	6645.6	4630	-5414.34	不受限	不可开放	南充地调
12524	10kV城化二线大馈线	西充电力调度控制中心	城化Ⅱ线913开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	350.23	83	6066	650	-854.74	受限	不可开放	南充地调
12525	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线新956开关	江南	150000	是	330	5715.77	公线	186.1	56	3223.2	0	1349.42	受限	不可开放	宜宾地调
12526	10kV城教线	西充电力调度控制中心	城教线922开关	城南站(西充)	40000	是	300	5196.15	公线	369.98	123	6408	1650	-3901.08	受限	不可开放	南充地调
12527	10kV城景线	西充电力调度控制中心	城景线916开关	城南站(西充)	40000	否	235	4070.32	公线	67.24	29	1164.6	315	2183.69	受限	不可开放	南充地调
12528	10kV城开线	西充电力调度控制中心	城开线923开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.657	6200	-338.74	不受限	不可开放	南充地调
12529	10kV城莲线	西充电力调度控制中心	城莲线925开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	103.35	103	1790	330	-561.16	受限	不可开放	南充地调
12530	10kV城园一线	西充电力调度控制中心	城园I线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	308.52	73	5343.6	0.7	516.96	受限	不可开放	南充地调
12531	10kV平职一路955	罗江电力调度控制中心	平职一路955开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	470.3	91	8145.6	0	-967.98	不受限	不可开放	德阳地调
12532	10kV城园二线	西充电力调度控制中心	城园II线915开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	334.71	79	5797.2	9560	-9495.94	受限	不可开放	南充地调
12533	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅰ线919开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	549.58	99	9518.8	0	-898.38	不受限	不可开放	南充地调
12534	10kV牯桂线	青神电力调度控制中心	牯桂线919开关	牯牛山	360000	是	400	6928.2	公线	326.06	82	5647.4	0	-104.84	不受限	不可开放	眉山地调
12535	10kV城占线	西充电力调度控制中心	城占线921开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	101.85	102	1764	0.62	-205.78	受限	不可开放	南充地调
12536	10kV多东线	西充电力调度控制中心	多东线915开关	多扶站(西充)	14000	否	150	2598.08	公线	172.02	115	2979.4	1800	-2441.13	不受限	不可开放	南充地调
12537	10kV多金线	西充电力调度控制中心	多金线916开关	多扶站(西充)	14000	是	200	3464.1	公线	105.62	53	1829.3	5480	-4538.02	不受限	不可开放	南充地调
12538	10kV凤大线	西充电力调度控制中心	凤大线921开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	102.15	26	1769.3	0.26	4465.82	受限	不可开放	南充地调
12539	10kV凤多一线	西充电力调度控制中心	凤多I线924开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	153.78	51	2663.5	1115	898.03	受限	不可开放	南充地调
12540	10kV凤多二线	西充电力调度控制中心	凤多II线925开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	73.33	24	1270	0.15	3406.38	受限	不可开放	南充地调
12541	10kV叙长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙长I线642开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	462.47	108	8009.9	2400	-4451.64	不受限	不可开放	宜宾地调
12542	10kV凤菇线大馈线专线	西充电力调度控制中心	凤菇线911开关	凤凰站(西充)	20000	否	423	7326.57	专线	249.17	59	4315.6	1.12	2277.19	受限	不可开放	南充地调
12543	10kV凤开一线	西充电力调度控制中心	凤开I线915开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	144.82	36	2508.3	800	2927.08	受限	不可开放	南充地调
12544	10kV永双路989线路	中江电力调度控制中心	永双路989开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	94.23	25	1632	0	3591.86	受限	不可开放	德阳地调
12545	10kV凤开二线	西充电力调度控制中心	凤开II线914开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	92.89	23	1608.8	0.29	4626.29	受限	不可开放	南充地调
12546	10kV凤桥一线	西充电力调度控制中心	凤桥I线922开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	227.96	57	3948.2	250	1344.36	受限	不可开放	南充地调
12547	10kV凤桥二线	西充电力调度控制中心	凤桥II线923开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	222.35	56	3851.1	830	861.46	受限	不可开放	南充地调
12548	10kV凤银一线	西充电力调度控制中心	凤银Ⅰ线912开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	66.01	22	1143.3	8300	-4766.77	受限	不可开放	南充地调
12549	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙元线645开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	438.83	102	7600.5	3185	-4827.24	不受限	不可开放	宜宾地调
12550	10kV凤银二线	西充电力调度控制中心	凤银Ⅱ线913开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	137.87	46	2387.9	2580	-291.37	受限	不可开放	南充地调
12551	10kV槐和线	西充电力调度控制中心	槐和线921开关	槐树站(西充)	10300	是	220	3810.51	公线	97.4	44	1686.9	0.24	1361.27	受限	不可开放	南充地调
12552	10kV槐鸣线	西充电力调度控制中心	槐鸣线922开关	槐树站(西充)	10300	否	275	4763.14	公线	131.03	48	2269.5	2580	-562.67	受限	不可开放	南充地调
12553	10kV槐镇线	西充电力调度控制中心	槐镇线911开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	82.04	45	1421	0.34	1415.76	受限	不可开放	南充地调

12554	10kV槐中线	西充电力调度控制中心	槐中线912开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	50.16	28	868.8	0.44	1967.86	受限	不可开放	南充地调
12555	10kV岭安线	西充电力调度控制中心	岭安线924开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	177.77	47	3079	4000	-1855.14	不受限	不可开放	南充地调
12556	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙岛线623开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	401.44	93	6953	0	-249.96	不受限	不可开放	宜宾地调
12557	10kV九星Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九星Ⅰ线621开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	131.36	31	2275.2	7140	-3456.94	不受限	不可开放	宜宾地调
12558	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望信线973开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	118.13	20	2046	9160	-1930.87	受限	不可开放	南充地调
12559	10kV九长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九长Ⅰ线624开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	303.61	80	5258.5	0	6.93	不受限	不可开放	宜宾地调
12560	10kV九城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九城Ⅰ线625开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	484.23	113	8386.9	2400	-4828.64	不受限	不可开放	宜宾地调
12561	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继宏路911开关	继光站	126000	否	553	9578.24	专线	515.12	93	8921.8	2500	-2801.38	受限	不可开放	德阳地调
12562	10kV塔庙线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔庙线976开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	40.86	7	707.6	0	9275.13	受限	不可开放	南充地调
12563	10kV山虹路	中江电力调度控制中心	山虹路937开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	494	89	8556	0	64.42	不受限	不可开放	德阳地调
12564	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九商线626开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	692.84	161	12000	1800	-7841.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12565	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	东兴线938开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	17.63	3	305.3	0	9275.13	受限	不可开放	南充地调
12566	10kV杨东线	西充电力调度控制中心	杨东线925开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	245.3	58	4248.6	0.74	1611.92	受限	不可开放	南充地调
12567	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九蜀线628开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	322.1	85	5578.8	2000	-2313.37	不受限	不可开放	宜宾地调
12568	10kV杨潭线	西充电力调度控制中心	杨潭线915开关	杨家桥站	100000	否	304	5265.43	公线	22.15	7	383.7	200	4155.19	受限	不可开放	南充地调
12569	10kV杨新二线	西充电力调度控制中心	杨新Ⅱ线917开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	363.29	86	6292.2	0.85	-431.79	受限	不可开放	南充地调
12570	10kV九城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九城II线631开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	443.33	117	7678.5	0	-2413.07	不受限	不可开放	宜宾地调
12571	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园三线925开关	龙门站	80000	否	595	10305.7	公线	273.48	46	4736.7	10280	-5741.57	不受限	不可开放	南充地调
12572	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰河线914开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	312.96	91	5420.4	0	-639.94	不受限	不可开放	南充地调
12573	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九政线632开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	455.93	114	7896.7	0	-2354.14	不受限	不可开放	宜宾地调
12574	10kV义开线921大馈线	西充电力调度控制中心	义开线921开关	义兴站(西充)	12600	是	352	6096.82	公线	172.6	49	2989.5	0.26	1887.7	受限	不可开放	南充地调
12575	10kV义龙线916大馈线	西充电力调度控制中心	义龙线916	义兴站(西充)	12600	是	220	3810.51	公线	237.75	108	4117.8	1260	-2329.39	受限	不可开放	南充地调
12576	10kV义碾线926大馈线	西充电力调度控制中心	义碾线926	义兴站(西充)	12600	是	275	4763.14	公线	302.17	110	5233.6	3400	-4823.09	受限	不可开放	南充地调
12577	10kV义狮线	西充电力调度控制中心	义狮线915开关	义兴站(西充)	12600	否	275	4763.14	公线	179.41	65	3107.3	1050	129.53	受限	不可开放	南充地调
12578	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九鼎线634开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	400.35	100	6934	0	-1391.44	不受限	不可开放	宜宾地调
12579	10kV义镇线	西充电力调度控制中心	义镇线917开关	义兴站(西充)	12600	是	423	7326.57	公线	298.35	71	5167.5	9675	-8981.24	受限	不可开放	南充地调
12580	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗天线912开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	271.35	90	4699.8	800	-823.27	不受限	不可开放	眉山地调
12581	10kV棕岛线	西充电力调度控制中心	棕岛线924开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	378.2	89	6550.4	0.35	-689.49	不受限	不可开放	南充地调
12582	10kV海孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙一线914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	565.59	95	9796	25360	-26911.44	不受限	不可开放	南充地调
12583	10kV棕体二线	西充电力调度控制中心	棕体II线913开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	331.96	83	5749.5	500	-706.94	不受限	不可开放	南充地调
12584	10kV棕张一线	西充电力调度控制中心	棕张I线929开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	457.03	114	7915.7	1250	-3623.14	不受限	不可开放	南充地调
12585	10kV都华一线	高坪电力调度控制中心	10kV都华Ⅰ线912开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	140.51	27	2433.7	0	5828.18	受限	不可开放	南充地调
12586	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若城三线925开关	若尔盖站	44500	否	175	3031.09	公线	319.97	183	5541.8	0	-2813.82	不受限	不可开放	阿坝地调
12587	10kV垭化线	南部电力调度控制中心	10kV垭化线925	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	481.8	79	8344.8	0	1164.16	受限	不可开放	南充地调
12588	10kV塔中二线	高坪电力调度控制中心	塔中二线972开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	156.68	26	2713.7	11380	-4818.57	受限	不可开放	南充地调
12589	10kV垭桥线	南部电力调度控制中心	垭桥线913开关	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	348.43	57	6034.8	0	3474.16	受限	不可开放	南充地调
12590	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔高线975开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	461.63	78	7995.5	3250	-3000.94	受限	不可开放	南充地调
12591	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰塘线923开关	文峰站	80000	是	553	9578.24	公线	279.49	51	4840.8	9500	-6678.21	不受限	不可开放	南充地调
12592	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁赵线966开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	329.04	77	5699	5910	-5650.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12593	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望泰线972开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	176.25	30	3052.7	5830	-638.14	受限	不可开放	南充地调
12594	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望源线971开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	505.33	85	8752.3	13770	-14277.74	受限	不可开放	南充地调
12595	10kV垭温线	南部电力调度控制中心	10kV垭温线923	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	256.77	43	4447.2	0	4890.28	受限	不可开放	南充地调
12596	10kV垭铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭铁线924	枣垭站	100000	否	377	6529.83	专线	27.85	7	482.4	0	5394.45	受限	不可开放	南充地调
12597	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城赵线950开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	236.95	49	4104	8000	-5452.93	受限	不可开放	宜宾地调
12598	10kV东园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园一线964开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	488.45	82	8459.9	4000	-4215.34	受限	不可开放	南充地调
12599	10kV垭泰线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭泰线921	枣垭站	100000	否	599	10374.98	专线	128.66	21	2228.4	0	7109.08	受限	不可开放	南充地调
12600	10kV垭郊线	南部电力调度控制中心	10kV垭郊线922	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	261.27	44	4525.2	0	4812.28	受限	不可开放	南充地调
12601	10kV垭工一线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅰ线915开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	394.27	66	6828.8	0	2508.68	受限	不可开放	南充地调
12602	10kV垭工二线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅱ线916开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	216.26	36	3745.6	4000	1591.88	受限	不可开放	南充地调
12603	10kV东园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园二线937开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	546.9	92	9472.3	1600	-2827.74	受限	不可开放	南充地调
12604	10kV垭安线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV垭安线913	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	386.14	64	6688	0	2649.48	受限	不可开放	南充地调
12605	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线953开关	胜天站	31500	是	200	3464.1	公线	224.6	112	3890	0	-1118.72	不受限	不可开放	宜宾地调
12606	10kV襄窑线	南部电力调度控制中心	10kV襄窑线913	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	799.12	182	13840.8	0	-6981.88	不受限	不可开放	南充地调
12607	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜岩线955开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	427.44	138	7403.3	200	-3307.81	不受限	不可开放	宜宾地调
12608	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	塔中一线962开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	专线	151.47	25	2623.4	11380	-5758.84	受限	不可开放	南充地调
12609	10kV塔上线	高坪电力调度控制中心	塔上线974开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	54.69	9	947.2	12090	-2814.87	不受限	不可开放	南充地调
12610	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒双线912开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	199.4	73	3453.6	1350	-516.77	不受限	不可开放	阿坝地调
12611	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大岩线956开关	大益站	40000	是	300	5196.15	公线	301.71	101	5225.6	0	-1068.68	不受限	不可开放	宜宾地调
12612	10kV湾永线	南部电力调度控制中心	10kV湾永线934	赵家湾站	113000	是	433	7499.78	公线	342.67	79	5935	0	64.82	不受限	不可开放	南充地调
12613	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线958开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	278.75	90	4828	0	-532.51	不受限	不可开放	宜宾地调
12614	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港军线921开关	航空港站	100000	否	280	4849.74	专线	106.67	38	1847.6	0	2517.17	受限	不可开放	南充地调
12615	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红玉线687开关	红桥站	40000	否	300	5196.15	公线	500.02	167	8660.4	0	-3983.87	不受限	不可开放	宜宾地调
12616	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红梅线691开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	176.36	46	3054.5	3500	-1289.07	不受限	不可开放	宜宾地调
12617	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	东果线929开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	293.84	55	5089.3	22190	-19935.4	受限	不可开放	南充地调
12618	10kV峰跑线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰跑线913开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	284.13	82	4921.2	0	-140.74	不受限	不可开放	南充地调
12619	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金市线926开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	172	40	2979	0	5958.26	受限	不可开放	宜宾地调
12620	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV铁光线916	铁佛塘站(南部)	15000	否	220	3810.51	公线	306.07	139	5301.1	4000	-5871.64	不受限	不可开放	南充地调
12621	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金学线918开关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	305.64	51	5293.6	1600	1420.24	受限	不可开放	宜宾地调
12622	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔科线918开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	199.8	34	3460.5	0	5814.63	受限	不可开放	南充地调
12623	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	246.75	57	4273.7	0	1684.56	受限	不可开放	宜宾地调
12624	10kV门钢线大馈线	高坪电力调度控制中心	门钢线912开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	543.9	103	9420.4	3350	-5426.5	受限	不可开放	南充地调
12625	10kV青城二线	青神电力调度控制中心	青城二线923开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	434.31	103	7522.2	630	-7150.94	不受限	不可开放	眉山地调
12626	10kV黄龙北二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北二路921开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	781.59	142	13537.2	11735	-4086.26	不受限	不可开放	德阳地调
12627	10kV南耐路916大馈线	德阳电力调度控制中心	南耐路916开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	411.26	75	7123	10155	-2506.26	不受限	不可开放	德阳地调
12628	10kV吊鹭线	宜宾电力调度控制中心	吊鹭线954开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	359.86	90	6232.8	0	-690.24	不受限	不可开放	宜宾地调
12629	10kV升保线	南部电力调度控制中心	10kV升保线919	升钟站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	328.55	98	5690.5	0	-468.37	不受限	不可开放	南充地调
12630	10kV塔王线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔王线953开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	173.95	33	3012.9	0	4331	受限	不可开放	南充地调
12631	10kV风电一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	风电一路914开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	443.31	80	7678.2	2510	-2539.46	受限	不可开放	德阳地调
12632	10kV庐水二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水二路925开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	229.19	42	3969.6	17280	-13600.86	不受限	不可开放	德阳地调
12633	10kV白新路912线路	德阳电力调度控制中心	白新路912开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	277.54	139	4807	2820	-4855.72	不受限	不可开放	德阳地调
12634	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊鼻线976开关	吊黄楼站	6300	是	360	6235.38	公线	441.44	123	7645.7	0	-2657.4	不受限	不可开放	宜宾地调
12635	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建三线924开关	建兴站(南部)	22300	否	377	6529.83	公线	518.73	138	8984.4	0	-3107.55	不受限	不可开放	南充地调
12636	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊长线955开关	吊黄楼站	40000	否	270	4676.54	公线	398.79	148	6907	1250	-3948.11	不受限	不可开放	宜宾地调
12637	10kV德鼓路929大馈线	德阳电力调度控制中心	德鼓路929开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	476.58	79	8254.3	0	59.54	不受限	不可开放	德阳地调
12638	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅰ线916开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	418.31	79	7245.2	18930	-18831.3	受限	不可开放	南充地调
12639	10kV塔电线922大馈线	高坪电力调度控制中心	塔电线925开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	402.07	76	6963.8	13450	-13069.9	受限	不可开放	南充地调
12640	10kV大集线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大集线915开关	大通站	16900	是	211	3654.63	公线	172.29	82	2984	0	-60.3	不受限	不可开放	南充地调
12641	10kV方建线	宜宾电力调度控制中心	方建线666开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	340.61	79	5899.4	0	58.86	不受限	不可开放	宜宾地调
12642	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都烟线921开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	342.66	86	5934.9	19325	-19745.05	受限	不可开放	南充地调
12643	10kV庐天北一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北一路912开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	514.5	93	8911.2	9670	-2021.26	不受限	不可开放	德阳地调
12644	10kV旌滨二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨二路924开关	旌湖站	102000	是	600	10392.3	公线	544.17	91	9425	8955	-641.16	不受限	不可开放	德阳地调
12645	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	门江线929开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	330.88	62	5730.9	12150	-10537	受限	不可开放	南充地调
12646	10kV光城一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅰ线917开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	485.94	88	8416.4	0	-753.81	不受限	不可开放	南充地调
12647	10kV兰三五线	青神电力调度控制中心	兰三五线926开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	476.66	99	8255.8	0	-742.17	不受限	不可开放	眉山地调
12648	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	南蒙路912开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	298.7	54	5173.5	4625	-2149.76	受限	不可开放	德阳地调
12649	10kV方安线	宜宾电力调度控制中心	方安线653开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	711.93	166	12330.7	0	-6372.44	不受限	不可开放	宜宾地调
12650	10kV烟居线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟居线912开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	207.25	52	3589.6	1965	649.6	受限	不可开放	南充地调
12651	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印一线961开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	276.8	52	4794.1	0	2549.8	受限	不可开放	南充地调
12652	10kV坪凉线	宜宾电力调度控制中心	坪凉线950开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	112.47	26	1948	3700	2258.26	受限	不可开放	宜宾地调
12653	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	坪港一线951开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	412.62	96	7146.5	0	-1188.24	受限	不可开放	宜宾地调
12654	10kV塔雍线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔雍线919开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	445.43	75	7714.9	0	1560.23	受限	不可开放	南充地调
12655	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	坪大线952开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	96.59	22	1673	2800	1485.26	受限	不可开放	宜宾地调
12656	10kV金肖线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金肖线914	黄金站(南部)	18000	否	218	3775.87	公线	21.8	10	377.587	0	-16054.82	不受限	不可开放	南充地调
12657	10kV黄千二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千二路923开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	529.2	95	9165.7	17885	-10236.26	不受限	不可开放	德阳地调
12658	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	坪烤线987开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	298.36	69	5167.6	1250	-459.34	受限	不可开放	宜宾地调
12659	10kV塔宇一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇I线917开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	363.31	69	6292.5	7990	-6020.62	受限	不可开放	南充地调
12660	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	坪龙线955开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	230.89	54	3999	0	1959.26	受限	不可开放	宜宾地调
12661	10kV新纸路	德阳电力调度控制中心	新纸路922开关	德新站	8000	是	400	6928.2	公线	420.7	105	7286.5	7365	-1822.44	不受限	不可开放	德阳地调
12662	10kV建中线	南部电力调度控制中心	10kV建中线915	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	708.78	188	12276	0	-6399.15	不受限	不可开放	南充地调
12663	10kV建政线	南部电力调度控制中心	10kV建政线922	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	346	92	5992.7	0	-115.85	不受限	不可开放	南充地调
12664	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	坪黄二线956开关	沙坪站	40000	是	420	7274.61	公线	217.19	52	3761.8	0	2057.89	受限	不可开放	宜宾地调
12665	10kV八农二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	八农二路923开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	501	125	8677.3	26060	-20517.44	不受限	不可开放	德阳地调
12666	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔府线915开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	530.81	100	9193.7	3515	-5364.8	受限	不可开放	南充地调
12667	10kV坪顾线	宜宾电力调度控制中心	坪顾线959开关	沙坪站	40000	是	500	8660.25	公线	178.98	36	3100	1600	2228.2	受限	不可开放	宜宾地调
12668	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	坪邦线980开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	285.29	66	4941.3	0	6703.04	受限	不可开放	宜宾地调
12669	10kV塔宇二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇II线927开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	354.19	67	6134.5	0	2127.38	受限	不可开放	南充地调
12670	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	坪理线981开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	99.54	23	1724	0	5958.26	受限	不可开放	宜宾地调
12671	10kV双镇路大馈线	德阳电力调度控制中心	双镇路912开关	双东站	16000	是	399	6910.88	公线	211.86	53	3669.4	10870	-9010.7	不受限	不可开放	德阳地调
12672	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	坪华线982开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	791.63	184	13711.1	0	5958.26	受限	不可开放	宜宾地调
12673	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	门庭线915开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	专线	182.86	31	3167.1	2530	2547.46	受限	不可开放	南充地调
12674	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	坪港二线983开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	423.64	99	7337.5	0	-1379.24	受限	不可开放	宜宾地调
12675	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	坪黄一线986开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	590.53	148	10228	0	5542.56	受限	不可开放	宜宾地调
12676	10kV桂江线大馈线	高坪电力调度控制中心	桂江线917开关	桂花站	100000	是	530	9179.87	公线	380.12	72	6583.6	21960	-21199.7	不受限	不可开放	南充地调
12677	10kV鼓工一线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工Ⅰ线932开关	天鼓岭站	100000	是	599	10374.98	公线	512.8	86	8881.7	0	-581.72	不受限	不可开放	南充地调
12678	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	坪黄四线990开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	172	40	2979	2500	3458.26	受限	不可开放	宜宾地调
12679	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	坪科线993开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	245.31	57	4248.7	0	2454.34	受限	不可开放	宜宾地调
12680	10kV烟移线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟移线924开关	烟山站	20000	否	215	3723.91	公线	4.8	2	83.1	2000	1268.42	受限	不可开放	南充地调
12681	10kV石韶路916大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶路916开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	358.59	65	6210.8	8045	-396.26	不受限	不可开放	德阳地调
12682	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	274.2	56	4749.2	0	2889.14	受限	不可开放	宜宾地调
12683	10kV坪构线	宜宾电力调度控制中心	坪构线957开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	404.13	82	6999.6	0	638.74	受限	不可开放	宜宾地调
12684	10kV港民线大馈线	高坪电力调度控制中心	港民线922开关	航空港站	100000	是	280	4849.74	专线	83.41	30	1444.6	0	2435.19	受限	不可开放	南充地调
12685	10kV坪泰线	宜宾电力调度控制中心	坪泰线988开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	360.36	74	6241.5	0	1396.84	受限	不可开放	宜宾地调
12686	10kV坪领线	宜宾电力调度控制中心	坪领线991开关	沙坪站	40000	否	320	5542.56	公线	84.64	26	1466	0	3522.3	受限	不可开放	宜宾地调
12687	10kV风警路928大馈线	德阳电力调度控制中心	风警路928开关	风光站	82000	否	600	10392.3	公线	109.64	18	1899	22840	-13486.93	不受限	不可开放	德阳地调
12688	10kV烟阙线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟阙线914开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	242.38	61	4198	630	1376.2	受限	不可开放	南充地调
12689	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定农线921	定水站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	335.18	89	5805.3	0	71.55	不受限	不可开放	南充地调
12690	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	10.17	2	176.1	0	7462.24	受限	不可开放	宜宾地调
12691	10kV风滨路922大馈线	德阳电力调度控制中心	风滨路922开关	风光站	80000	是	575	9959.29	公线	535.4	93	9273.1	21335	-13367.57	不受限	不可开放	德阳地调

12692	10kV烟河一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟河一线915开关	烟山站	20000	是	341	5906.29	公线	146.45	43	2536.5	5830	-3641.47	受限	不可开放	南充地调
12693	10kV穆柳线	青神电力调度控制中心	穆柳线921开关	穆家埂站	30000	是	400	6928.2	公线	356.59	89	6176.1	0	-633.54	不受限	不可开放	眉山地调
12694	10kV定凤线	南部电力调度控制中心	10kV定凤线911	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	335.57	154	5812.1	0	-2413.82	不受限	不可开放	南充地调
12695	10kV定电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	定电线914开关	定水站(南部)	30000	否	170	2944.49	专线	17	10	294.449	0	-7553.26	不受限	不可开放	南充地调
12696	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	坪云线953开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	144.32	29	2499.7	0	7638.34	受限	不可开放	宜宾地调
12697	10kV石新二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	石新二路923开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	402.53	73	6971.9	8015	-7338.16	不受限	不可开放	德阳地调
12698	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	坪庙线997开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	38.7	9	670.2	1600	3688.06	受限	不可开放	宜宾地调
12699	10kV门东二线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门东二线926开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	158.86	41	2751.5	0	3328	受限	不可开放	南充地调
12700	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	10kV北天泰线913	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	416.55	95	7214.7	0	-355.78	不受限	不可开放	南充地调
12701	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	坪电线996开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	207.93	52	3601.4	1600	341.16	受限	不可开放	宜宾地调
12702	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	坪岛线985开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	384.81	89	6664.9	0	-706.64	受限	不可开放	宜宾地调
12703	10kV望阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅱ线923开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	394.18	74	6827.2	8890	-8373.3	受限	不可开放	南充地调
12704	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏兴一线943开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	367.92	86	6372.4	0	-414.14	受限	不可开放	宜宾地调
12705	10kV双通路大馈线	德阳电力调度控制中心	双通路921开关	双东站	16000	是	150	2598.08	公线	200.27	134	3468.6	740	-2130.14	不受限	不可开放	德阳地调
12706	10kV柏镇路	德阳电力调度控制中心	柏镇路922开关	柏隆站	10000	是	277	4797.78	公线	302.08	109	5232	0	-1393.78	受限	不可开放	德阳地调
12707	10kV南五路914大馈线	德阳电力调度控制中心	南五路914开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	395.3	71	6846.5	17080	-9431.26	不受限	不可开放	德阳地调
12708	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏园一线944开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	626.85	146	10857.1	0	-4898.84	受限	不可开放	宜宾地调
12709	10kV门福线大馈线	高坪电力调度控制中心	门福线923开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	238.23	45	4126.1	1530	1687.8	受限	不可开放	南充地调
12710	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏港一线946开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	302.54	70	5240	0	1463.04	受限	不可开放	宜宾地调
12711	10kV柏沙一线	宜宾电力调度控制中心	柏沙一线945开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	171.82	29	2976	400	4937.84	受限	不可开放	宜宾地调
12712	10kV望孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅰ线917开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	359.5	68	6226.5	32940	-31822.6	受限	不可开放	南充地调
12713	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青广线922开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	353.91	84	6129.8	315	-583.54	不受限	不可开放	眉山地调
12714	10kV柏坪一线	宜宾电力调度控制中心	柏坪一线952开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	108.56	27	1880.2	0	3662.36	受限	不可开放	宜宾地调
12715	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南一路911开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	201.55	37	3490.8	9105	-4947.06	不受限	不可开放	德阳地调
12716	10kV柏园二线	宜宾电力调度控制中心	柏园二线967开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	195.9	49	3393	0	2149.56	受限	不可开放	宜宾地调
12717	10kV门锦二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门锦二线919开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	156.39	32	2708.6	6300	-1370.26	受限	不可开放	南充地调
12718	10kV柏港二线	宜宾电力调度控制中心	柏港二线969开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	211.29	53	3659.6	1250	1325.78	受限	不可开放	宜宾地调
12719	10kV柏沙二线	宜宾电力调度控制中心	柏沙二线968开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	137.46	34	2380.8	0	3161.76	受限	不可开放	宜宾地调
12720	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望军线924开关	望城站	113000	否	338	5854.33	专线	101.71	30	1761.6	0	3507.3	受限	不可开放	南充地调
12721	10kV杨火路	德阳电力调度控制中心	杨火路915开关	杨嘉站	31500	是	510	8833.46	公线	383.21	75	6637.2	12740	-12310.43	不受限	不可开放	德阳地调
12722	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	155.75	90	2697.6	0	-286.58	不受限	不可开放	南充地调
12723	10kV芙滨线	营山电力调度控制中心	芙滨线915开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	521.48	85	9032	0	-579.59	不受限	不可开放	南充地调
12724	10kV柏坪二线	宜宾电力调度控制中心	柏坪二线971开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	340.86	85	5903.7	2450	-2811.14	受限	不可开放	宜宾地调
12725	10kV芙隆线	营山电力调度控制中心	芙隆线924开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	488.04	80	8452.8	0	-0.39	不受限	不可开放	南充地调
12726	10kV柏周线	宜宾电力调度控制中心	柏周线954开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	500.31	116	8665.4	0	-1962.36	受限	不可开放	宜宾地调
12727	10kV黄天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南二路924开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	534.32	97	9254.4	1530	-3135.66	受限	不可开放	德阳地调
12728	10kV门孙线大馈线	高坪电力调度控制中心	门孙线924开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	433.64	82	7510.6	2350	-2516.7	受限	不可开放	南充地调
12729	10kV柏青路	德阳电力调度控制中心	柏青路921开关	柏隆站	18300	是	392	6789.64	公线	284.06	72	4920	5000	-4488.29	受限	不可开放	德阳地调
12730	10kV芙政线	营山电力调度控制中心	芙政线925开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	515.84	85	8934.4	0	-481.99	不受限	不可开放	南充地调
12731	10kV柏天线	宜宾电力调度控制中心	柏天线948开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	214.55	50	3716	0	2987.04	受限	不可开放	宜宾地调
12732	10kV黄屏路926大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏路926开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	282.12	51	4886.4	5300	-2537.66	受限	不可开放	德阳地调
12733	10kV杨镇路926线路	德阳电力调度控制中心	杨镇路926开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	305.83	55	5297	12825	-9517.17	不受限	不可开放	德阳地调
12734	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏正线972开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	386.51	90	6694.4	1600	-2336.14	受限	不可开放	宜宾地调
12735	10kV黄移路915大馈线	德阳电力调度控制中心	黄移路915开关	黄河站	80000	否	552	9560.92	公线	257.25	47	4455.6	4800	-650.77	受限	不可开放	德阳地调
12736	10kV门凤线大馈线	高坪电力调度控制中心	门凤线927开关	龙门站	80000	否	398	6893.56	专线	83.27	21	1442.2	0	4762	受限	不可开放	南充地调
12737	10kV金华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金华线923开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	180.48	104	3126	0	-714.98	不受限	不可开放	南充地调
12738	10kV春耿线	阿坝电力调度控制中心	春耿线914开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	33.26	17	576	2600	-58.31	受限	不可开放	阿坝地调
12739	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏轻线970开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	650.41	163	11265.1	1600	-6629.72	受限	不可开放	宜宾地调
12740	10kV营磨线大馈线	营山电力调度控制中心	营磨线913开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	467.85	91	8103.1	0	-967.05	不受限	不可开放	南充地调
12741	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏池线964开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	172	40	2979	2500	4203.04	受限	不可开放	宜宾地调
12742	10kV望共线大馈线	高坪电力调度控制中心	望共线925开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	390.9	74	6770.4	9530	-8956.5	受限	不可开放	南充地调
12743	10kV双普线	营山电力调度控制中心	双普线926开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	108.01	108	1870.8	0	-311.96	不受限	不可开放	南充地调
12744	10kV鹫油线	宜宾电力调度控制中心	鹫油线661开关	鹫州站	10000	是	380	6581.79	公线	335.89	88	5817.7	0	-552.27	受限	不可开放	宜宾地调
12745	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营西线923开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	445.27	162	7712	100	-3525.17	不受限	不可开放	南充地调
12746	10kV鹫学线	宜宾电力调度控制中心	鹫学线662开关	鹫州站	10000	是	360	6235.38	公线	180	50	3118	0	1871	受限	不可开放	宜宾地调
12747	10kV塔纺线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔纺线914开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	439.82	83	7617.7	2870	-3143.8	受限	不可开放	南充地调
12748	10kV营渌线大馈线	营山电力调度控制中心	营渌线914开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	531.1	193	9198.7	500	-5411.87	不受限	不可开放	南充地调
12749	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	422.13	82	7311.3	0	-175.25	不受限	不可开放	南充地调
12750	10kV鹫金线	宜宾电力调度控制中心	鹫金线664开关	鹫州站	10000	是	400	6928.2	公线	369.24	92	6395.2	0	-852.64	受限	不可开放	宜宾地调
12751	10kV石耐路926大馈线	德阳电力调度控制中心	石耐路926开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	358.59	65	6210.8	10530	-9092.06	不受限	不可开放	德阳地调
12752	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营景线912开关	营山站	100000	是	580	10045.89	公线	395.2	68	6844.9	4000	-2808.19	不受限	不可开放	南充地调
12753	10kV鹫象线	宜宾电力调度控制中心	鹫象线652开关	鹫州站	10000	是	400	6928.2	公线	297.09	74	5145.6	0	396.96	受限	不可开放	宜宾地调
12754	10kV门锦一线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门锦一线917开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	92.94	19	1609.8	10380	-4351.46	受限	不可开放	南充地调
12755	10kV鹫场线	宜宾电力调度控制中心	鹫场线655开关	鹫州站	10000	是	310	5369.36	公线	377.37	122	6536	0	-2240.51	受限	不可开放	宜宾地调
12756	10kV鹫轴线	宜宾电力调度控制中心	鹫轴线654开关	鹫州站	10000	是	400	6928.2	公线	450.02	113	7794.4	0	-2251.84	受限	不可开放	宜宾地调
12757	10kV港园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅰ线916开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	418.76	79	7252.9	16565	-16474	受限	不可开放	南充地调
12758	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑太线927开关	黑龙站	8000	是	350	6062.18	公线	314.06	90	5439.5	0	-589.76	不受限	不可开放	眉山地调
12759	10kV烟石一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅰ回916开关	烟山站	20000	否	274	4745.82	公线	12.26	4	212.3	200	3858.94	受限	不可开放	南充地调
12760	10kV烟石二线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅱ线925开关	烟山站	20000	是	398	6893.56	公线	82.24	21	1424.4	1300	2790.45	受限	不可开放	南充地调
12761	10kV消孔线大馈线	营山电力调度控制中心	消孔线922开关	消水站(营山)	12600	否	200	3464.1	公线	249.15	125	4315.2	200	-1397.51	不受限	不可开放	南充地调
12762	10kV双兴线	营山电力调度控制中心	双兴线925开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	105.85	106	1833.4	0	-274.56	不受限	不可开放	南充地调
12763	10kV观马线大馈线	高坪电力调度控制中心	观马线912开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	207.16	52	3588	5685	-3758.15	受限	不可开放	南充地调
12764	10kV青双线大馈线	营山电力调度控制中心	青双线911开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	336.79	122	5833.2	0	-1546.37	不受限	不可开放	南充地调
12765	10kV都嘉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	都嘉I线916开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	73.13	15	1266.6	400	7316.29	受限	不可开放	南充地调
12766	10kV青骆线大馈线	营山电力调度控制中心	青骆线912开关	青岩铺站(营山)	16000	是	300	5196.15	公线	304.43	101	5272.8	0	-1115.88	不受限	不可开放	南充地调
12767	10kV青骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	青骆线913开关	骆市站(营山)	20000	是	220	3810.51	公线	291.47	132	5048.2	0	-1999.79	不受限	不可开放	南充地调
12768	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象玉线637开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	404.17	94	7000.2	0	-1041.94	不受限	不可开放	宜宾地调
12769	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗镇线631开关	宗场站	6300	是	270	4676.54	公线	321.09	119	5561.2	0	-1819.97	不受限	不可开放	宜宾地调
12770	10kV都嘉三线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅲ线914开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	73.13	15	1266.6	0	6449.69	受限	不可开放	南充地调
12771	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天路928开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	442.68	77	7667.3	0	300.13	受限	不可开放	德阳地调
12772	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗星线632开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	281.01	134	4867.1	160	-2117.25	不受限	不可开放	宜宾地调
12773	10kV东友二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅱ线973开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	250.59	47	4340.2	0	3003.7	受限	不可开放	南充地调
12774	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰安线950开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	284.04	66	4919.6	0	1038.66	受限	不可开放	宜宾地调
12775	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜会线951开关	孜岩	150000	是	430	7447.82	公线	227.74	53	3944.5	0	2013.76	受限	不可开放	宜宾地调
12776	10kV东王一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王I线917开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	292.75	55	5070.4	0	2273.5	受限	不可开放	南充地调
12777	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜镇线960开关	孜岩	150000	是	490	8487.05	公线	12.94	3	224.2	0	6565.44	受限	不可开放	宜宾地调
12778	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲清线917开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	433.68	138	7511.3	0	-2600.94	不受限	不可开放	南充地调
12779	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南二路922开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	593.59	99	10281	0	-1967.16	不受限	不可开放	德阳地调
12780	10kV东润线大馈线	高坪电力调度控制中心	东润线974开关	河东站	126000	否	530	9179.87	专线	179.28	34	3105.2	0	5156.68	受限	不可开放	南充地调
12781	10kV秋什路914大馈线	德阳电力调度控制中心	备用路914开关	秋月	302000	否	575	9959.29	专线	354.8	61	6145.1	12410	-3446.64	不受限	不可开放	德阳地调
12782	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆高线914开关	穆家埂站	30000	否	300	5196.15	公线	482.28	161	8353.1	0	-3676.56	不受限	不可开放	眉山地调
12783	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	顺大线940开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	374.83	87	6492	0	-533.74	不受限	不可开放	宜宾地调
12784	10kV东京线大馈线	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	262.73	50	4550.5	3280	-486.6	受限	不可开放	南充地调
12785	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	顺桂线954开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	343.2	80	5944.2	0	14.06	不受限	不可开放	宜宾地调
12786	10kV东宏线大馈线	高坪电力调度控制中心	东宏线936开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	94.38	18	1634.6	32098	-26388.7	受限	不可开放	南充地调
12787	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金白线913开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	99.63	100	1725.6	200	-366.76	不受限	不可开放	南充地调
12788	10kV东汉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉II线925开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	71.92	14	1245.7	1260	4838.2	受限	不可开放	南充地调
12789	10kV回产线大馈线	营山电力调度控制中心	回产线912开关	回龙站(营山)	20000	否	170	2944.49	公线	192.77	113	3338.7	0	-688.66	不受限	不可开放	南充地调
12790	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	560.4	130	9706.2	0	-3003.16	不受限	不可开放	宜宾地调
12791	10kV东岸线大馈线	高坪电力调度控制中心	东岸线927开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	410.42	77	7108.4	1515	-1279.5	受限	不可开放	南充地调
12792	10kV金安线921大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金安线921开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	170.39	98	2951.2	0	-238.81	不受限	不可开放	南充地调
12793	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄丹线951开关	黄龙站	4000	否	179	3100.37	公线	204.95	114	3549.8	0	-759.47	不受限	不可开放	阿坝地调
12794	10kV川政线	营山电力调度控制中心	川政线934开关	济川站	100000	是	100	1732.05	公线	10	10	173.205	0	-8787.76	不受限	不可开放	南充地调
12795	10kV城叙Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城叙I线651开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	533.1	140	9233.3	0	-3967.87	不受限	不可开放	宜宾地调
12796	10kV川园线	营山电力调度控制中心	川园线921开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	566.24	283	9807.2	950	-7985.92	不受限	不可开放	南充地调
12797	10kV川塔线	营山电力调度控制中心	川塔线936开关	济川站	100000	否	183.6	3180.05	公线	425.13	232	7363.3	0	-4501.25	不受限	不可开放	南充地调
12798	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱青路918开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	92.83	15	1607.9	11800	-5094.06	不受限	不可开放	德阳地调
12799	10kV城南Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城南I线652开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	302.72	80	5243.1	0	22.33	不受限	不可开放	宜宾地调
12800	10kV马螺线大馈线	高坪电力调度控制中心	马螺线915开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	273.18	69	4731.5	3290	-2506.65	不受限	不可开放	南充地调
12801	10kV川消线	营山电力调度控制中心	川消线929开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	479.76	240	8309.4	800	-6338.12	不受限	不可开放	南充地调
12802	10kV川希线	营山电力调度控制中心	川希线925开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	454.65	227	7874.6	0	-5103.32	不受限	不可开放	南充地调
12803	10kV川文线	营山电力调度控制中心	川文线933开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	354.58	177	6141.4	0	-3370.12	不受限	不可开放	南充地调
12804	10kV川体线	营山电力调度控制中心	川体线935开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	512.32	256	8873.3	300	-6402.02	不受限	不可开放	南充地调
12805	10kV石环三路	德阳电力调度控制中心	石环三路937开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	487.61	81	8445.4	7800	-6892.33	不受限	不可开放	德阳地调
12806	10kV长镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	长镇线913开关	长乐站	20000	否	454	7863.51	公线	377.14	83	6532	4235	-3689.84	受限	不可开放	南充地调
12807	10kV朱春一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅰ线926开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	503.23	91	8764	0	-1101.41	不受限	不可开放	南充地调
12808	10kV川牧线	营山电力调度控制中心	川牧线924开关	济川站	100000	是	150	2598.08	公线	277.29	185	4802.7	0	-2724.24	不受限	不可开放	南充地调
12809	10kV川磨线	营山电力调度控制中心	川磨线932开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	511.25	186	8854.8	0	-5044.29	不受限	不可开放	南充地调
12810	10kV川骆线大馈线	营山电力调度控制中心	川骆线927开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	228.06	83	3950	0	-139.49	不受限	不可开放	南充地调
12811	10kV川骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	川骆线919开关	骆市站(营山)	20000	是	150	2598.08	公线	206.74	138	3580.8	500	-2002.34	不受限	不可开放	南充地调
12812	10kV长鄢线大馈线	高坪电力调度控制中心	长鄢线911开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	289.5	73	5014.2	2585	-2084.35	受限	不可开放	南充地调
12813	10kV川龙线	营山电力调度控制中心	川龙线926开关	济川站	100000	否	150	2598.08	公线	15	10	259.808	0	-11551.83	不受限	不可开放	南充地调
12814	10kV川景线	营山电力调度控制中心	川景线923开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	500.07	250	8661.2	0	-5889.92	不受限	不可开放	南充地调
12815	10kV城庄Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城庄I线659开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	419.78	110	7270.6	800	-2805.17	不受限	不可开放	宜宾地调
12816	10kV川火线大馈线	营山电力调度控制中心	川火线931开关	济川站	100000	否	275	4763.14	公线	408.28	148	7071.4	0	-2784.57	不受限	不可开放	南充地调
12817	10kV川工线	营山电力调度控制中心	川工线927开关	济川站	100000	是	445	7707.63	公线	516.65	116	8948.3	0	-2782.2	不受限	不可开放	南充地调
12818	10kV观天线大馈线	高坪电力调度控制中心	观天线913开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	363.39	91	6294	0	-779.15	受限	不可开放	南充地调
12819	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	是	300	5196.15	公线	280.55	94	4859.2	0	-702.28	不受限	不可开放	眉山地调
12820	10kV北口线大馈线	营山电力调度控制中心	北口线914开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	290.36	106	5029.1	0	-1218.59	不受限	不可开放	南充地调
12821	10kV观老线大馈线	高坪电力调度控制中心	观老线914开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	278.83	53	4829.4	2855	-340.5	受限	不可开放	南充地调
12822	10kV金湖线	宜宾电力调度控制中心	金湖线919开关	金沙	180000	否	490	8487.05	公线	239.77	49	4152.9	0	3485.44	受限	不可开放	宜宾地调
12823	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	北电线921开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	402.67	90	6974.2	0	-808.1	不受限	不可开放	南充地调
12824	10kV金语线	宜宾电力调度控制中心	金语线916开关	金沙	1800000	否	490	8487.05	公线	110.6	23	1915.6	0	5722.74	受限	不可开放	宜宾地调
12825	10kV柏宁线	宜宾电力调度控制中心	柏宁线973开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	143.07	24	2477.9	0	5835.94	受限	不可开放	宜宾地调
12826	10kV柏汪线	宜宾电力调度控制中心	柏汪线951开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	181.09	37	3136.4	0	4501.94	受限	不可开放	宜宾地调
12827	10kV德马线大馈线	阆中电力调度控制中心	德马线927开关	八德	180000	是	317	5490.6	公线	682.93	215	11828.4	0	-7435.92	不受限	不可开放	南充地调
12828	10kV云宁线	宜宾电力调度控制中心	云宁线947开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	85.09	17	1473.7	800	5364.64	受限	不可开放	宜宾地调
12829	10kV云德线	宜宾电力调度控制中心	云德线970开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	328.29	67	5686	0	7638.34	受限	不可开放	宜宾地调

12830	10kV罗罗线	青神电力调度控制中心	罗罗线913开关	罗坝站	18000	否	380	6581.79	公线	346.28	91	5997.6	200	-273.99	不受限	不可开放	眉山地调
12831	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	坪竹线961	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	294.73	69	5104.8	0	1598.24	受限	不可开放	宜宾地调
12832	10kV长会线大馈线	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长乐站	20000	否	398	6893.56	公线	353.25	89	6118.3	6165	-6079.1	受限	不可开放	南充地调
12833	10kV港开二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开II线925开关	航空港站	100000	否	1000	17320.51	公线	780.46	78	13517.6	6245	-4174.14	受限	不可开放	南充地调
12834	10kV朱茶一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅰ线920开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	517.44	94	8962	0	-1299.41	不受限	不可开放	南充地调
12835	10kV东纺线915大馈线	高坪电力调度控制中心	东纺线915开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	383.93	72	6649.6	1950	-1255.7	受限	不可开放	南充地调
12836	10kV东建线大馈线	高坪电力调度控制中心	东建线923开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	396.39	75	6865.4	8950	-8471.5	受限	不可开放	南充地调
12837	10kV建山二线	宜宾电力调度控制中心	建山二线625开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	345.78	115	5988.9	0	-1312.37	不受限	不可开放	宜宾地调
12838	10kV门园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅱ线943开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	308.31	58	5340	19380	-17376.1	受限	不可开放	南充地调
12839	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制中心	中双线913开关	阆中站	113000	是	552.12	9563	公线	497.88	90	8623.2	0	-972.8	不受限	不可开放	南充地调
12840	10kV都北线大馈线	高坪电力调度控制中心	都北线911开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	162.07	41	2807.1	0	2707.75	受限	不可开放	南充地调
12841	10kV中观线大馈线	阆中电力调度控制中心	中观线925开关	阆中站	113000	是	552.12	9563	公线	438.64	79	7597.2	0	53.2	不受限	不可开放	南充地调
12842	10kV都嘉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅱ线925开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	41.5	8	718.7	0	8261.88	受限	不可开放	南充地调
12843	10kV塔前线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔前线929开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	41.5	8	718.7	145	6480.2	受限	不可开放	南充地调
12844	10kV马工线	成都配调	马工线935	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	443.49	94	7681.2	0	-1127.12	不受限	不可开放	成都地调
12845	10kV猛鸿线	成都配调	猛鸿路926开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	415.29	88	7192.8	0	-638.72	不受限	不可开放	成都地调
12846	10kV共谷路	温江电力调度控制中心	共谷线923开关	共耕	156000	是	500	8660.25	专线	224.53	45	3888.8	0	3039.4	受限	不可开放	成都地调
12847	10kV沙善路	成都配调	沙善路925	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	281.58	83	4877	0	-193.54	不受限	不可开放	成都地调
12848	10kV浦科路	成都配调	浦科线907	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	351.96	74	6096	0	458.08	受限	不可开放	成都地调
12849	10kV牌天路	成都配调	牌天路918	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调
12850	10kV高浦路大馈线	成都配调	高浦线942	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	584.01	123	10115	0	-3560.92	不受限	不可开放	成都地调
12851	10kV共土路大馈线	温江电力调度控制中心	共土线922开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	392.62	71	6800.1	0	848.64	受限	不可开放	成都地调
12852	10kV田金一线	温江电力调度控制中心	田金一线919开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	519.7	94	9001.2	0	-1338.61	受限	不可开放	成都地调
12853	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	店铁线950开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	543.05	91	9405.7	0	-52.63	不受限	不可开放	成都地调
12854	10kV西好线	成都配调	西好线958	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	63.05	13	1092	0	5462.08	受限	不可开放	成都地调
12855	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	店西线916开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	682.96	114	11828.9	0	-2475.83	不受限	不可开放	成都地调
12856	10kV沙融路	成都配调	沙融路923	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	322.06	95	5578	0	-309.1	不受限	不可开放	成都地调
12857	10kV共禧线	温江电力调度控制中心	共禧线918开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	510.77	85	8846.5	0	-532.66	不受限	不可开放	成都地调
12858	10kV柳统线大馈线	温江电力调度控制中心	柳统线914开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	408.78	74	7080	0	568.74	受限	不可开放	成都地调
12859	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德创线909开关	德源	100000	否	600	10392.3	专线	503	83	8712	0	-2476.62	不受限	不可开放	成都地调
12860	10kV西琴线	成都配调	西琴路964	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	732.33	179	12684	0	-7016.73	受限	不可开放	成都地调
12861	10kV共千线	温江电力调度控制中心	共千线917开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	498.64	90	8636.4	0	-973.81	受限	不可开放	成都地调
12862	10kV作锐线	成都配调	作锐线919	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	483.7	102	8377.6	0	-1004.26	不受限	不可开放	成都地调
12863	10kV村医线	成都配调	村医线925	新二村	2*150000	是	473	8192.6	公线	259.43	55	4493.3	0	2060.78	受限	不可开放	成都地调
12864	10kV共亚线大馈线	温江电力调度控制中心	共亚线916开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	64.88	11	1123.7	3750	3440.14	受限	不可开放	成都地调
12865	10kV柳府线	温江电力调度控制中心	柳府线908开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	284.06	71	4920	1130	-507.44	受限	不可开放	成都地调
12866	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德悦线934开关	德源	100000	是	600	10392.3	专线	539.24	90	9339.6	0	-1025.76	不受限	不可开放	成都地调
12867	10kV赤玉线	成都配调	赤玉线919	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	461.9	98	8000.1	0	-1446.02	不受限	不可开放	成都地调
12868	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄安线913开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	635.91	106	11014	0	-1660.93	受限	不可开放	成都地调
12869	10kV共和路大馈线	温江电力调度控制中心	共和线915开关	共耕	156000	是	552	9560.92	公线	340.05	62	5889.6	0	1759.14	受限	不可开放	成都地调
12870	10kV天柏路大馈线	成都配调	天柏线935	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	556.14	118	9632.4	0	-3078.32	不受限	不可开放	成都地调
12871	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙兰线992开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	187.44	31	3246.4	0	6106.67	受限	不可开放	成都地调
12872	10kV铁苗线	成都配调	铁苗路910	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.24	33	2740.8	0	3813.28	受限	不可开放	成都地调
12873	10kV共光线	温江电力调度控制中心	共光线914开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	223.47	40	3870.5	0	3792.09	受限	不可开放	成都地调
12874	10kV柳镇线大馈线	温江电力调度控制中心	柳镇线924开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	333.67	60	5779.2	0	1869.54	受限	不可开放	成都地调
12875	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	龙新线926开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	378.94	95	6563.2	0	-327.82	受限	不可开放	成都地调
12876	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹景路950	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	413.67	103	7164.8	0	-1622.24	不受限	不可开放	成都地调
12877	10kV龙味路（主）| MLW9	郫都电力调度控制中心	龙味线917开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	345.87	86	5990.4	0	244.98	受限	不可开放	成都地调
12878	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲向路914	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	431.41	108	7472	0	-1236.62	不受限	不可开放	成都地调
12879	10kV望九路	成都配调	望九路915	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放	成都地调
12880	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	树王一线943开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	560.85	105	9714	0	-1420.94	不受限	不可开放	成都地调
12881	10kV龙侨路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙侨线921开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	426.37	71	7384.8	0	929.04	受限	不可开放	成都地调
12882	10kV官梁线	大邑电力调度控制中心	官梁线941开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	239.26	48	4144	0	3650.22	受限	不可开放	成都地调
12883	10kV府雷线	成都配调	府雷路907	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	384.32	81	6656.4	0	-102.32	受限	不可开放	成都地调
12884	10kV龙永路大馈线01	郫都电力调度控制中心	龙永线918开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	372.89	62	6458.4	0	2894.67	受限	不可开放	成都地调
12885	10kV共越路	温江电力调度控制中心	共越线910开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	223.82	45	3876.6	0	3051.6	受限	不可开放	成都地调
12886	10kV龙华路	郫都电力调度控制中心	龙华线922开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	267.16	45	4627.2	0	4725.87	受限	不可开放	成都地调
12887	10kV花崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	花崇线912开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	572.34	95	9913	0	-1599.16	不受限	不可开放	成都地调
12888	10kV共珍路	温江电力调度控制中心	共珍线909开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	389.27	65	6742.2	1250	321.64	受限	不可开放	成都地调
12889	10kV两利路	成都配调	两利线931	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	186.44	39	3229.2	0	3324.88	受限	不可开放	成都地调
12890	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	官潘线925开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	467.96	94	8105	0	-1176.8	受限	不可开放	成都地调
12891	10kV共龙二路大馈线	温江电力调度控制中心	共龙二线908开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	279.91	51	4848.1	0	2814.49	受限	不可开放	成都地调
12892	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥江路908	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	523.51	87	9067.2	0	-753.36	不受限	不可开放	成都地调
12893	10kV望索线	成都配调	望索路992	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	715.5	151	12392.4	0	-5019.06	受限	不可开放	成都地调
12894	10kV花奥线	郫都电力调度控制中心	花奥线928开关	花秋	128000	否	400	6928.2	专线	389.03	97	6738	0	-502.62	不受限	不可开放	成都地调
12895	10kV共龙一线	温江电力调度控制中心	共龙一线907开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	187.6	34	3249.3	7380	-2966.71	受限	不可开放	成都地调
12896	10kV麻新麻苑线	成都配调	麻新麻苑路923	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	578.75	122	10024	0	-3469.92	受限	不可开放	成都地调
12897	10kV张怡路	成都配调	张怡路917	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	478.2	101	8282.4	0	-1728.32	不受限	不可开放	成都地调
12898	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都南路918	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	342.82	86	5937.6	0	-395.04	不受限	不可开放	成都地调
12899	10kV柳交线	温江电力调度控制中心	柳交线921开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	463.23	84	8023.2	0	-374.46	受限	不可开放	成都地调
12900	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹康路915	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	383.76	96	6646.8	0	-1104.24	不受限	不可开放	成都地调
12901	10kV梓东路	成都配调	梓东线922开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	483.44	102	8373.2	0	-1819.12	受限	不可开放	成都地调
12902	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青田路910	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	600.07	100	10393.2	250	-2329.36	不受限	不可开放	成都地调
12903	10kV花农线	郫都电力调度控制中心	花农线915开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	499.94	83	8659	0	-345.16	不受限	不可开放	成都地调
12904	10kV龙桂线	成都配调	龙桂路919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	557.33	118	9653	0	-2279.66	不受限	不可开放	成都地调
12905	10kV体教线	温江电力调度控制中心	体教线995开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	502.81	91	8708.7	0	-1046.11	不受限	不可开放	成都地调
12906	柳永路	温江电力调度控制中心	柳永线923开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	333.67	60	5779.2	0	1869.54	受限	不可开放	成都地调
12907	10kV龙工线	新都电力调度控制中心	龙工线928开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	211.15	49	3657.2	525	2520.84	受限	不可开放	成都地调
12908	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	门凯线966开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	534.87	106	9264	0	-2266.51	不受限	不可开放	成都地调
12909	10kV三发线	新都电力调度控制中心	三发线918开关	三河	80000	否	500	8660.25	专线	482.22	96	8352	0	-557.78	受限	不可开放	成都地调
12910	10kV土城路	成都配调	土城路935	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1.39	0	24	0	7349.34	受限	不可开放	成都地调
12911	10kV浦团路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦团路966开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	579.21	97	10032	0	-678.93	不受限	不可开放	成都地调
12912	10kV湾镇一路	郫都电力调度控制中心	湾镇一线941开关	林湾	182000	否	600	10392.3	公线	602.77	100	10440	0	-1086.93	不受限	不可开放	成都地调
12913	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子水线905开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	410.37	68	7107.6	0	1206.24	受限	不可开放	成都地调
12914	10kV体水线	温江电力调度控制中心	体水线994开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	637.3	115	11038.1	0	-3375.51	不受限	不可开放	成都地调
12915	10kV灯华线	成都配调	灯华路972	圣灯	2*50000	是	473	8192.6	公线	438.91	93	7602	0	-1047.92	受限	不可开放	成都地调
12916	10kV望海路	成都配调	望海路906	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	256.14	54	4436.4	0	2117.68	受限	不可开放	成都地调
12917	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解韩二线949开关	解林	128000	是	540	9353.07	公线	595.09	110	10307	0	-2824.54	不受限	不可开放	成都地调
12918	10kV驷电一线	成都配调	驷电一线957	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	31.87	7	552	0	6002.08	受限	不可开放	成都地调
12919	10kV龙饲路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙饲路905开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	418.2	70	7243.2	3130	-1020.13	受限	不可开放	成都地调
12920	10kV体创线	温江电力调度控制中心	体创线947开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	461.5	83	7993.1	0	-330.51	受限	不可开放	成都地调
12921	10kV柳恩线大馈线	温江电力调度控制中心	柳恩线913开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	1	0	17.2	0	5542.56	受限	不可开放	成都地调
12922	10kV驷充线	成都配调	驷充线927	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	194.69	41	3372	0	3182.08	受限	不可开放	成都地调
12923	10kV塔广线	成都配调	塔广线915	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	565.17	119	9788.8	0	-2415.46	不受限	不可开放	成都地调
12924	10kV核流路	成都配调	核流路908	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	268.14	57	4644.2	0	2729.14	受限	不可开放	成都地调
12925	10kV龙元路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙元路925开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	463.42	116	8026.4	0	-1791.02	受限	不可开放	成都地调
12926	10kV体药线大馈线	温江电力调度控制中心	体药线943开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	524.43	95	9083.2	0	-1420.61	受限	不可开放	成都地调
12927	10kV梓光线	成都配调	梓光线906	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	600.65	127	10403.2	0	-3849.12	受限	不可开放	成都地调
12928	10kV俭川线	成都配调	俭川路922	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调
12929	10kV象婚线	成都配调	象婚线905	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	581.29	123	10068	0	-2694.66	不受限	不可开放	成都地调
12930	10kV培逸路	成都配调	培逸路909	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	525.33	111	9098.7	0	-2544.62	不受限	不可开放	成都地调
12931	10kV龙崇路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙崇线909开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	401.57	67	6955.2	0	2397.87	受限	不可开放	成都地调
12932	10kV柳踏线	温江电力调度控制中心	柳踏线920开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	133.81	33	2317.6	0	3224.96	受限	不可开放	成都地调
12933	10kV音花路	成都配调	音花路917	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	703.93	208	12192	500	-8012.69	不受限	不可开放	成都地调
12934	10kV德信二路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信二路927开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	486.37	81	8424	0	-110.16	不受限	不可开放	成都地调
12935	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	422.17	89	7312	0	-757.92	不受限	不可开放	成都地调
12936	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	官斜线923开关	官渡	120000	是	400	6928.2	公线	354.09	89	6132.8	0	-590.24	受限	不可开放	成都地调
12937	10kV体博线	温江电力调度控制中心	体博线941开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	389.42	70	6744.7	0	917.89	受限	不可开放	成都地调
12938	10kV两助线	成都配调	两助线911	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	339.56	72	5881.2	0	672.88	受限	不可开放	成都地调
12939	10kV东展线	成都配调	东展路925	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	447.11	95	7744	0	-370.66	不受限	不可开放	成都地调
12940	10kV体污路	温江电力调度控制中心	体污线935开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	250.53	42	4339.1	0	3974.74	受限	不可开放	成都地调
12941	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳盛线918开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	141.8	35	2456	0	3086.56	受限	不可开放	成都地调
12942	10kV玉高线	成都配调	玉高路926	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	510.62	108	8844	0	-2289.92	不受限	不可开放	成都地调
12943	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子泰一线914开关	子龙庙	80000	否	503	8712.22	专线	532.93	106	9230.4	0	-1389.4	不受限	不可开放	成都地调
12944	10kV俭电路	成都配调	俭电路918	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	153.81	38	2664	0	3711.68	受限	不可开放	成都地调
12945	10kV氮敦路	大邑电力调度控制中心	氮敦线911开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	426.33	107	7384	0	-1841.44	不受限	不可开放	成都地调
12946	10kV体月路	温江电力调度控制中心	体月线933开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	417.02	70	7222.7	0	1091.14	受限	不可开放	成都地调
12947	10kV驷万一路_专线	成都配调	驷万一路991	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	280.6	59	4860	0	2513.34	受限	不可开放	成都地调
12948	10kV胜包线	成都配调	胜包路928	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	423.73	125	7339	0	-2074.77	不受限	不可开放	成都地调
12949	10kV体年路大馈线	温江电力调度控制中心	体年线932开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	292.9	53	5073	0	2589.59	受限	不可开放	成都地调
12950	10kV柳南路大馈线	温江电力调度控制中心	柳南线916开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	350.53	88	6071.2	0	-528.64	受限	不可开放	成都地调
12951	10kV光飞线	新都电力调度控制中心	光飞线907开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	400.05	100	6928.8	3024	-3717.42	不受限	不可开放	成都地调
12952	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	门凤线965开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	543.88	105	9420	0	-2256.24	不受限	不可开放	成都地调
12953	应园线	成都配调	应园线开关925	应龙	2*240000	否	476	8244.56	专线	222.54	47	3854.4	0	3565.7	受限	不可开放	成都地调
12954	10kV展学路	成都配调	展学路933	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	714.73	151	12379.2	0	-5005.86	不受限	不可开放	成都地调
12955	10kV望沙路	成都配调	望沙路开关927	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	554.97	117	9612	0	-2238.66	受限	不可开放	成都地调
12956	10kV麻学路	成都配调	麻学路914	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	403.7	85	6992	0	381.34	受限	不可开放	成都地调
12957	10kV桥古路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥古线910开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	550.4	92	9533	0	-179.93	不受限	不可开放	成都地调
12958	10kV体蓉线	温江电力调度控制中心	体蓉线930开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	75.6	13	1309.4	200	6804.44	受限	不可开放	成都地调
12959	10kV黄青线	成都配调	黄青线908	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	522.54	110	9050.4	0	-2496.32	不受限	不可开放	成都地调
12960	10kV体铁线	温江电力调度控制中心	体铁线926开关	体育城	167000	否	481	8331.16	专线	412.62	86	7146.6	0	-481.67	受限	不可开放	成都地调
12961	10kV柳春线	温江电力调度控制中心	柳春线912开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	403.6	101	6990.4	0	-1447.84	受限	不可开放	成都地调
12962	10kV西桥线	成都配调	西桥线959	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	656.81	139	11376	0	-4002.66	受限	不可开放	成都地调
12963	10kV树建一线	大邑电力调度控制中心	树建一线922开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	463.63	93	8030	0	-235.78	不受限	不可开放	成都地调
12964	10kV楼青线	成都配调	楼青路908	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	376.54	80	6521.6	0	32.48	不受限	不可开放	成都地调
12965	10kV龙凸路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙凸路928开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	355.7	59	6160.8	0	3192.27	受限	不可开放	成都地调
12966	10kV官城路	大邑电力调度控制中心	官城线929开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	332.97	67	5767	0	1161.2	受限	不可开放	成都地调
12967	10kV体锦路大馈线	温江电力调度控制中心	体锦线925开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	510.02	92	8833.5	0	-1170.91	受限	不可开放	成都地调

12968	10kV张川线	成都配调	张川路925	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	455.47	96	7888.8	800	-2134.72	不受限	不可开放	成都地调
12969	10kV两动路	成都配调	两动路908	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	200.79	42	3477.6	0	3895.74	受限	不可开放	成都地调
12970	10kV塔芷线	成都配调	塔芷线开关908	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	530.76	112	9192.8	0	-1819.46	不受限	不可开放	成都地调
12971	10kV体同线	温江电力调度控制中心	体同线924开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	336.85	61	5834.2	0	1828.39	受限	不可开放	成都地调
12972	10kV柳台线	温江电力调度控制中心	柳台线906开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	446.26	81	7729.2	630	-696.61	受限	不可开放	成都地调
12973	10kV辰店路	成都配调	辰店路934	星辰	2*50000+630(	是	473	8192.6	公线	539.72	114	9348	0	-2793.92	不受限	不可开放	成都地调
12974	10kV官敦路	大邑电力调度控制中心	官敦线927开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	342.84	69	5938	0	990.2	受限	不可开放	成都地调
12975	10kV店旭路	郫都电力调度控制中心	店旭线922开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	665.01	111	11518	0	-2164.93	不受限	不可开放	成都地调
12976	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子兴线913开关	子龙庙	80000	否	600	10392.3	公线	115.57	19	2001.6	0	7351.47	受限	不可开放	成都地调
12977	10kV体金二线	温江电力调度控制中心	体金二线923开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	609.88	110	10563.1	0	-2900.51	受限	不可开放	成都地调
12978	10kV龙留路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙留线907开关	安龙	102000	否	400	6928.2	公线	373.03	93	6460.8	0	-225.42	受限	不可开放	成都地调
12979	10kV俭光路_用户专线	成都配调	俭光路925	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	531.5	130	9205.6	0	-2829.92	受限	不可开放	成都地调
12980	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	442.03	88	7656	0	-727.8	受限	不可开放	成都地调
12981	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄裕线922开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	346.71	87	6005.1	0	230.28	受限	不可开放	成都地调
12982	10kV体盛线	温江电力调度控制中心	体盛线922开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	412.62	75	7146.6	0	515.99	受限	不可开放	成都地调
12983	10kV柳东二线	温江电力调度控制中心	柳东二线904开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	439.61	80	7614	800	-765.26	受限	不可开放	成都地调
12984	10kV府建线	成都配调	府建路910开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	274.36	58	4752	0	1802.08	受限	不可开放	成都地调
12985	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	官桃一线911开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	238.11	60	4124	0	2111.38	受限	不可开放	成都地调
12986	10kV楼河线	成都配调	楼河线913	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	407.85	86	7064	0	-509.92	不受限	不可开放	成都地调
12987	10kV益来二路	成都配调	益来二路920	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	409.47	121	7092	0	-1827.77	不受限	不可开放	成都地调
12988	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新丰线914开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	189.17	95	3276.4	0	-158.71	不受限	不可开放	成都地调
12989	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体刘线920开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	211.5	38	3663.1	0	3999.49	受限	不可开放	成都地调
12990	10kV塔汇路	成都配调	塔汇线926	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	469.15	99	8125.6	0	-1571.52	不受限	不可开放	成都地调
12991	10kV红园路	成都配调	红园路908	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	451.25	95	7815.6	0	-1261.52	不受限	不可开放	成都地调
12992	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天浦路938开关	天健	189000	否	400	6928.2	公线	407.9	102	7064.8	0	-829.42	不受限	不可开放	成都地调
12993	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄中线906开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	414.9	69	7186.1	0	2166.97	受限	不可开放	成都地调
12994	10kV体伦路	温江电力调度控制中心	体伦线918开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	531.29	89	9202	0	-888.16	受限	不可开放	成都地调
12995	10kV柳体线	温江电力调度控制中心	柳体线902开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	246.58	62	4270.8	0	1271.76	受限	不可开放	成都地调
12996	10kV门水线	新都电力调度控制中心	门水线933开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	635.74	126	11011	1440	-5453.51	不受限	不可开放	成都地调
12997	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹崇线918开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	368.27	73	6378.4	300	319.09	受限	不可开放	成都地调
12998	10kV下电线	成都配调	下电路906	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	328.45	69	5688.8	0	865.28	受限	不可开放	成都地调
12999	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子青线908开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	434.62	72	7527.6	0	786.24	受限	不可开放	成都地调
13000	10kV胜楼路	成都配调	胜楼路915	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	专线	489.24	145	8473.7	0	-3794.39	不受限	不可开放	成都地调
13001	10kV龙铁路	郫都电力调度控制中心	龙铁线915开关	安龙	100000	否	400	6928.2	专线	26.1	7	452	0	5783.38	受限	不可开放	成都地调
13002	10kV体康线大馈线	温江电力调度控制中心	体康线916开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	391.52	65	6781.2	0	1532.64	受限	不可开放	成都地调
13003	10kV龙彭路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙彭线991开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	305.68	76	5294.4	0	248.16	受限	不可开放	成都地调
13004	10kV灯传路大馈线	成都配调	灯传路925	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	519.35	127	8995.2	0	-2619.52	受限	不可开放	成都地调
13005	10kV官锦二路	大邑电力调度控制中心	官锦二线944开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	103.44	21	1791.6	0	6002.62	受限	不可开放	成都地调
13006	10kV店地路	郫都电力调度控制中心	店地线942开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	539.36	90	9341.7	0	11.37	不受限	不可开放	成都地调
13007	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	351.14	59	6081.8	0	3271.27	受限	不可开放	成都地调
13008	10kV体原线	温江电力调度控制中心	体原线915开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	618.14	112	10706.2	0	-3043.61	受限	不可开放	成都地调
13009	10kV柳城东线	温江电力调度控制中心	柳城东线903开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	318.71	58	5520	0	2142.59	受限	不可开放	成都地调
13010	10kV猛商线	成都配调	猛商路917	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	494.41	105	8563.2	0	-1189.86	不受限	不可开放	成都地调
13011	10kV楼城线	成都配调	楼城线930	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	552.98	117	9577.6	0	-3023.52	不受限	不可开放	成都地调
13012	10kV羊站路	成都配调	羊站路913	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	231.24	49	4005.1	0	2548.98	受限	不可开放	成都地调
13013	10kV俭金路	成都配调	俭金路909	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调
13014	10kV体泰线大馈线	温江电力调度控制中心	体泰线914开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	618.14	112	10706.2	400	-3443.61	受限	不可开放	成都地调
13015	10kV龙昌路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	239.31	60	4144.8	0	2090.58	受限	不可开放	成都地调
13016	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	45.03	9	780	0	7014.22	受限	不可开放	成都地调
13017	10kV浦安路大馈线	成都配调	浦安线990	犀浦	2*63000+500(	是	473	8192.6	公线	557.74	118	9660	0	-3105.92	受限	不可开放	成都地调
13018	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	官桃二线912开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	311.27	78	5391.2	0	844.18	受限	不可开放	成都地调
13019	10kV体绣线大馈线	温江电力调度控制中心	体绣线913开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	391.52	71	6781.2	1000	-118.61	受限	不可开放	成都地调
13020	10kV柳金线	温江电力调度控制中心	柳金线907开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	313.72	57	5433.6	0	2215.14	受限	不可开放	成都地调
13021	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉毗二线932开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	481.47	95	8339	1620	-2961.51	不受限	不可开放	成都地调
13022	10kV海川路专线	成都配调	海川路910	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	451.48	95	7819.6	0	-446.26	不受限	不可开放	成都地调
13023	10kV俭远线	成都配调	俭远线910	勤俭	2*50000	是	473	8192.6	公线	541.94	115	9386.4	0	-2832.32	受限	不可开放	成都地调
13024	10kV浦永线	成都配调	浦永线992开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	424.71	90	7356	0	-801.92	受限	不可开放	成都地调
13025	10kV体湖线	温江电力调度控制中心	体湖线910开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	347.04	63	6010.8	0	1651.79	受限	不可开放	成都地调
13026	10kV马电线	成都配调	马电线911	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	394.23	83	6828	0	-273.92	不受限	不可开放	成都地调
13027	10kV树宏二线	大邑电力调度控制中心	树宏二线932开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	589.49	118	10210	0	-2415.78	不受限	不可开放	成都地调
13028	10kV体尊路大馈线	温江电力调度控制中心	体尊线909开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	347.04	58	6010.8	10000	-7696.96	受限	不可开放	成都地调
13029	10kV柳城西线	温江电力调度控制中心	柳城西线911开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	462.75	84	8014.8	0	-366.06	受限	不可开放	成都地调
13030	10kV欧姚一线	青白江电力调度控制中心	欧姚一线915开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	454.69	82	7875.3	0	-212.71	不受限	不可开放	成都地调
13031	10kV官桦路	大邑电力调度控制中心	官桦线914开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	235.47	59	4078.4	0	2156.98	受限	不可开放	成都地调
13032	10kV体金一线	温江电力调度控制中心	体金一线908开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	213.78	39	3702.7	0	3959.89	受限	不可开放	成都地调
13033	10kV草宫线	成都配调	草宫线929	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	478.48	117	8287.2	0	-2619.93	不受限	不可开放	成都地调
13034	10kV堤营路	成都配调	堤营路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	533.63	113	9242.4	0	-2688.32	不受限	不可开放	成都地调
13035	10kV官羊路	大邑电力调度控制中心	官羊线922开关	官渡	120000	否	100	1732.05	公线	56.73	57	982.6	0	576.24	受限	不可开放	成都地调
13036	10kV浦安路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦安路990开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	557.74	93	9660	0	-1346.16	不受限	不可开放	成都地调
13037	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解岳二线992开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	474.42	79	8217	0	96.84	不受限	不可开放	成都地调
13038	10kV体科线	温江电力调度控制中心	体科线907开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	531.29	96	9202	0	-1539.41	受限	不可开放	成都地调
13039	10kV龙北线专线（重新迁移	新都电力调度控制中心	龙北线910开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	242.62	61	4202.1	0	2033.28	受限	不可开放	成都地调
13040	10kV门天线	新都电力调度控制中心	门天线964开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	609.12	118	10550	2767	-6153.24	不受限	不可开放	成都地调
13041	10kV城姚线	青白江电力调度控制中心	城姚线926开关	城厢	2*20000	是	342	5923.61	公线	519.21	152	8992.8	0	-4253.91	不受限	不可开放	成都地调
13042	10kV三唐路	郫都电力调度控制中心	三唐线923开关	三道堰	40000	否	400	6928.2	公线	460.51	115	7976	0	-1740.62	不受限	不可开放	成都地调
13043	10kV欧杏线	青白江电力调度控制中心	欧杏线918开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	561.86	102	9731.5	0	-2068.91	不受限	不可开放	成都地调
13044	10kV马软一路	成都配调	马软一路917	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	500.92	106	8676	0	-1302.66	不受限	不可开放	成都地调
13045	10kV体府线	温江电力调度控制中心	体府线905开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	524.43	95	9083.2	0	-1420.61	受限	不可开放	成都地调
13046	10kV两海四路_专线	成都配调	两海四路922	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	265.68	56	4601.6	0	2771.74	受限	不可开放	成都地调
13047	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧丰一线936开关	欧城	2*240000	是	553	9578.24	公线	465.5	84	8062.4	0	-399.81	不受限	不可开放	成都地调
13048	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	414.78	88	7184	0	189.34	受限	不可开放	成都地调
13049	10kV西仁线	成都配调	西仁路951	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	190.53	47	3300	0	2367.27	受限	不可开放	成都地调
13050	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	树潘线953开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	448.13	84	7761.6	0	-389.99	不受限	不可开放	成都地调
13051	10kV长汇路大馈线	温江电力调度控制中心	长汇线952开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	335.13	61	5804.4	0	1844.34	受限	不可开放	成都地调
13052	10kV柳财路	温江电力调度控制中心	柳财线917开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	373.76	93	6473.6	0	-931.04	受限	不可开放	成都地调
13053	10kV太桥路大馈线	郫都电力调度控制中心	太桥路905开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	627.04	105	10860.3	0	-1507.23	不受限	不可开放	成都地调
13054	10kV天宇一路	成都配调	天宇一路918	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	600.07	127	10393.2	0	-3019.86	不受限	不可开放	成都地调
13055	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄团线910开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	468.22	78	8109.5	0	204.34	受限	不可开放	成都地调
13056	10kV平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	511.07	108	8851.8	0	-1478.46	不受限	不可开放	成都地调
13057	10kV长湟线大馈线	温江电力调度控制中心	长湟线951开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	476.19	86	8247.6	0	-598.86	受限	不可开放	成都地调
13058	10kV灯府线	成都配调	灯府路开关911	圣灯	2*50000	否	473	8192.6	专线	355.98	75	6165.6	0	1207.74	受限	不可开放	成都地调
13059	10kV花友二线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友二线936开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	399.48	100	6919	400	-1776.44	不受限	不可开放	成都地调
13060	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景贤线941开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	公线	563.07	102	9752.4	0	-2089.81	不受限	不可开放	成都地调
13061	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长越线950开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	345.1	63	5977.2	0	1671.54	受限	不可开放	成都地调
13062	10kV柳三线	温江电力调度控制中心	柳三线919开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	685.91	124	11880	0	-4217.41	不受限	不可开放	成都地调
13063	10kV树新线	青白江电力调度控制中心	树新线912开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	386.68	97	6697.3	0	-1154.74	不受限	不可开放	成都地调
13064	10kV南浆线	成都配调	南浆线943	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	505.22	107	8750.4	0	-2196.32	不受限	不可开放	成都地调
13065	10kV龙堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙堰路929开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	334.64	56	5796	0	2517.84	受限	不可开放	成都地调
13066	10kV湾方路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾方线910开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	600	100	10392	0	-1038.93	不受限	不可开放	成都地调
13067	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福桑线932开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	283.67	95	4913.2	0	-236.67	不受限	不可开放	成都地调
13068	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长千线949开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	442.73	80	7668	0	-19.26	受限	不可开放	成都地调
13069	10kV粉面路_用户专线	成都配调	粉面路913	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	468.36	99	8112	0	-738.66	不受限	不可开放	成都地调
13070	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子川线909开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	专线	117	29	2026.4	0	3516.16	受限	不可开放	成都地调
13071	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓光线906开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	公线	600.65	100	10403.2	0	-1050.13	不受限	不可开放	成都地调
13072	10kV高团路大馈线	郫都电力调度控制中心	高团路944开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	545.15	91	9442	0	-88.93	不受限	不可开放	成都地调
13073	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新敦线911开关	新场	20000	是	400	6928.2	公线	334.97	84	5801.7	0	-259.14	不受限	不可开放	成都地调
13074	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长玺线948开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	287.04	52	4971.6	0	2677.14	受限	不可开放	成都地调
13075	10kV驷电二线	成都配调	驷电二线993	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放	成都地调
13076	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子北一线910开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	公线	213.81	53	3703.2	0	1839.36	受限	不可开放	成都地调
13077	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	湾福二线945开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	465.59	78	8064	630	-380.16	不受限	不可开放	成都地调
13078	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐火线906开关	唐家寺	2*10000	否	453	7846.19	公线	413.39	91	7160	0	-98.43	受限	不可开放	成都地调
13079	10kV绿和线	成都配调	绿和路949开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	588.91	174	10200	0	-4931.1	不受限	不可开放	成都地调
13080	10kV长城三线	温江电力调度控制中心	长城三线937开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	366.28	92	6344	0	-801.44	受限	不可开放	成都地调
13081	10kV曙牟线	青白江电力调度控制中心	曙牟线932开关	曙光	2*40000	否	553	9578.24	公线	505.95	91	8763	0	-142.58	不受限	不可开放	成都地调
13082	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高浦路942	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	584.01	97	10115	0	-1801.16	不受限	不可开放	成都地调
13083	10kV音息线	成都配调	音息线940开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	500.02	148	8660.4	0	-3396.17	不受限	不可开放	成都地调
13084	10kV长水线	温江电力调度控制中心	长水线936开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	252.47	63	4372.8	0	1169.76	受限	不可开放	成都地调
13085	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万城五线993开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	404.47	78	7005.4	120	38.36	不受限	不可开放	成都地调
13086	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉竹线925开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	598.15	118	10360	615	-3977.51	不受限	不可开放	成都地调
13087	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞桥线917开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	535.76	121	9279.3	0	-3154.77	不受限	不可开放	成都地调
13088	10kV胜琉路	成都配调	胜琉路922	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	362.33	107	6275.5	0	-1596.19	不受限	不可开放	成都地调
13089	10kV祥金路	成都配调	祥金路904	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	540	114	9352.8	0	-2798.72	不受限	不可开放	成都地调
13090	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青峰线956开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	448.79	90	7773	0	-844.8	不受限	不可开放	成都地调
13091	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长同线935开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	277.32	69	4803.2	6125	-5385.64	不受限	不可开放	成都地调
13092	10kV东芷线	成都配调	东芷线912开关	东风路	100000	是	473	8192.6	公线	373.21	79	6464	0	90.08	不受限	不可开放	成都地调
13093	10kV青城北线	青白江电力调度控制中心	青城北线952开关	青白江	2*20000	是	495	8573.65	公线	499.26	101	8647.2	0	-1788.28	不受限	不可开放	成都地调
13094	10kV草新线	成都配调	草新线907	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	382.52	94	6625.2	0	-957.93	不受限	不可开放	成都地调
13095	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子铝线993开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	252.89	51	4380	0	2548.2	受限	不可开放	成都地调
13096	10kV长锦线	温江电力调度控制中心	长锦线933开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	249.52	62	4321.6	0	1220.96	受限	不可开放	成都地调
13097	10kV腾羊路	成都配调	腾羊路966	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	436.73	92	7564.2	0	-190.86	不受限	不可开放	成都地调
13098	10kV景城二线	青白江电力调度控制中心	景城二线923开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	633.74	128	10976.4	0	-4117.48	不受限	不可开放	成都地调
13099	10kV子炮路	大邑电力调度控制中心	子炮线995开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	392.15	65	6792	0	1521.84	受限	不可开放	成都地调
13100	10kV下海线	成都配调	下海线927	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	326.54	69	5655.6	0	898.48	受限	不可开放	成都地调
13101	10kV前渡线	青白江电力调度控制中心	前渡线933开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公线	405.69	82	7026.5	0	-167.58	不受限	不可开放	成都地调
13102	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三古路922开关	三道堰	20000	否	400	6928.2	公线	455.89	114	7896	0	-1660.62	不受限	不可开放	成都地调
13103	10kV长邮线	温江电力调度控制中心	长邮线932开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	公线	0.97	0	16.8	0	5525.76	受限	不可开放	成都地调
13104	10kV晖高线	成都配调	晖高线914	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	698.93	148	12105.5	3830	-8562.16	不受限	不可开放	成都地调
13105	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三堰线912开关	三道堰	44000	否	600	10392.3	公线	500.92	83	8676	0	-2440.62	不受限	不可开放	成都地调

13106	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮西线913开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	358.43	90	6208	0	-665.44	不受限	不可开放	成都地调
13107	10kV锦民线	成都配调	锦民线开关913	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	578.86	122	10025.9	0	-2652.56	不受限	不可开放	成都地调
13108	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革誉线917开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	480.01	120	8313.8	0	-2078.42	不受限	不可开放	成都地调
13109	10kV长海线	温江电力调度控制中心	长海线930开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	311.32	78	5392	0	150.56	受限	不可开放	成都地调
13110	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂家线927开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	专线	658.26	130	11401	0	-4403.51	受限	不可开放	成都地调
13111	10kV五维线	成都配调	五维线915	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	395.58	84	6851.4	0	-297.32	不受限	不可开放	成都地调
13112	10kV革红线	青白江电力调度控制中心	革红线910开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	413.42	103	7160.5	0	-925.12	不受限	不可开放	成都地调
13113	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾福一线944开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	451	66	7900	0	-3702.93	不受限	不可开放	成都地调
13114	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	官锦一线951开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	528.29	132	9150	0	-2914.62	受限	不可开放	成都地调
13115	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长平线926开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	301.99	75	5230.4	0	312.16	受限	不可开放	成都地调
13116	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	树龙线913开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	460.16	92	7970	0	-1041.8	不受限	不可开放	成都地调
13117	10kV庙钢路	成都配调	庙钢路925	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	425.87	90	7376	0	-821.92	不受限	不可开放	成都地调
13118	10kV树工路	大邑电力调度控制中心	树工线915开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	698.38	131	12096	0	-3802.94	不受限	不可开放	成都地调
13119	10kV长丽路	温江电力调度控制中心	长丽线925开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	523.09	131	9060	0	-3517.44	受限	不可开放	成都地调
13120	10kV德安线	郫都电力调度控制中心	德安线933开关	德源	100000	否	600	10392.3	专线	506.24	83	8768	0	-2532.62	不受限	不可开放	成都地调
13121	10kV大城南线	青白江电力调度控制中心	大城南线905开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	485.39	98	8407	6250	-7798.08	不受限	不可开放	成都地调
13122	10kV辰研路_专线	成都配调	辰研路943	星辰	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	507.16	107	8784	0	-1410.66	不受限	不可开放	成都地调
13123	10kV城镇线	青白江电力调度控制中心	城镇线917开关	城厢	2*20000	是	440	7621.02	公线	477.78	109	8275.2	0	-2178.38	不受限	不可开放	成都地调
13124	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	店工路945开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	638.97	106	11066.9	0	-1713.83	不受限	不可开放	成都地调
13125	10kV长巨线大馈线	温江电力调度控制中心	长巨线924开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	251.36	63	4353.6	0	1188.96	受限	不可开放	成都地调
13126	10kV楼桥线	青白江电力调度控制中心	楼桥线935开关	高楼	2*63000	是	553	9578.24	公线	608.51	110	10539.4	0	-2876.81	不受限	不可开放	成都地调
13127	10kV南九路	成都配调	南九路911	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	389.79	82	6751.2	0	-197.12	不受限	不可开放	成都地调
13128	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	楼言一线914开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	492.74	89	8534.2	0	86.22	不受限	不可开放	成都地调
13129	10kV麻城线	成都配调	麻城路922	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	330.25	70	5720	0	1653.34	受限	不可开放	成都地调
13130	10kV子敦路	大邑电力调度控制中心	子敦线906开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	232.52	39	4027.2	0	4286.64	受限	不可开放	成都地调
13131	10kV长城二线	温江电力调度控制中心	长城二线923开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	425.5	106	7369.6	0	-1827.04	受限	不可开放	成都地调
13132	10kV唐镇线	青白江电力调度控制中心	唐镇线904开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	321.94	80	5576	0	659.38	受限	不可开放	成都地调
13133	10kV桐盛路	成都配调	桐盛路917	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	612.82	130	10614	0	-4059.92	不受限	不可开放	成都地调
13134	10kV官油路	大邑电力调度控制中心	官油线952开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	239.26	48	4144	0	2784.2	受限	不可开放	成都地调
13135	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙友路910开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	500.99	83	8677.2	0	-363.36	受限	不可开放	成都地调
13136	10kV庄喜路	大邑电力调度控制中心	庄喜线930开关	庄园	100000	否	400	6928.2	专线	49.02	12	849.1	0	5386.28	受限	不可开放	成都地调
13137	10kV长电线大馈线	温江电力调度控制中心	长电线922开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公线	3.33	1	57.6	2400	5191.14	受限	不可开放	成都地调
13138	10kV堤西线	成都配调	堤西路906	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	637.21	135	11036.4	0	-4482.32	不受限	不可开放	成都地调
13139	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红华线916开关	红锋	2*40000	否	400	6928.2	专线	389.78	97	6751	0	-515.62	不受限	不可开放	成都地调
13140	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐铁线920开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	35.57	18	616	0	2501.69	受限	不可开放	成都地调
13141	10kV铁花线	成都配调	铁花线935开关	铁佛	126000	是	473	8192.6	公线	415.22	88	7191.6	0	-637.52	受限	不可开放	成都地调
13142	10kV子油路	大邑电力调度控制中心	子油线994开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	632.79	127	10960	0	-4031.8	受限	不可开放	成都地调
13143	10kV长城一线	温江电力调度控制中心	长城一线918开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公线	565.43	102	9793.2	2400	-4544.46	受限	不可开放	成都地调
13144	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景城一线908开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	563.97	114	9768	0	-2909.08	不受限	不可开放	成都地调
13145	10kV湾华路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾华路991开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	545.96	91	9456	0	-102.93	不受限	不可开放	成都地调
13146	10kV庄苏路	大邑电力调度控制中心	庄苏线920开关	庄园	100000	是	400	6928.2	公线	476.14	119	8246.8	0	-2704.24	受限	不可开放	成都地调
13147	10kV红城一线	青白江电力调度控制中心	红城一线911开关	红锋	2*40000	是	400	6928.2	公线	506.24	127	8768	0	-3225.44	不受限	不可开放	成都地调
13148	10kV筒机线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒机线961开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	664.44	111	11508.1	0	-2155.03	不受限	不可开放	成都地调
13149	10kV曙佳线	青白江电力调度控制中心	曙佳线935开关	曙光	2*40000	否	560	9699.48	公线	532.45	95	9222	0	-492.47	不受限	不可开放	成都地调
13150	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	树丰线940开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	498.08	94	8626.8	0	-1255.19	不受限	不可开放	成都地调
13151	10kV长周路大馈线	温江电力调度控制中心	长周线917开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	386.56	97	6695.2	0	-1152.64	受限	不可开放	成都地调
13152	10kV蓉明线	成都配调	蓉明线955开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	406.45	86	7039.8	0	-485.72	不受限	不可开放	成都地调
13153	10kV浦万二路大馈线	成都配调	浦万二线956	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	414.18	88	7173.6	0	-619.52	受限	不可开放	成都地调
13154	10kV唐肥线	青白江电力调度控制中心	唐肥线919开关	唐家寺	2*10000	是	300	5196.15	公线	130.25	43	2256	0	1900.92	受限	不可开放	成都地调
13155	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福三线928开关	福田	126000	是	600	10392.3	公线	532.98	89	9231.3	0	-917.46	不受限	不可开放	成都地调
13156	10kV长碾线	温江电力调度控制中心	长碾线916开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	242.4	61	4198.4	0	1344.16	受限	不可开放	成都地调
13157	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	堰新一线933开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	421.48	83	7300	0	-302.51	不受限	不可开放	成都地调
13158	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	门悉线937开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	649.54	126	11250	0	-4086.24	不受限	不可开放	成都地调
13159	10kV土宾路大馈线	成都配调	土宾线916开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	303.93	64	5264	0	2109.34	受限	不可开放	成都地调
13160	10kV麻协路	成都配调	麻协路941	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	500.69	106	8672	0	-2117.92	受限	不可开放	成都地调
13161	10kV树洁二线	青白江电力调度控制中心	树洁二线925开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	331.77	83	5746.3	0	-203.74	不受限	不可开放	成都地调
13162	10kV牌德线	成都配调	牌德路925	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放	成都地调
13163	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	官客线918开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	222.36	56	3851.2	0	2384.18	受限	不可开放	成都地调
13164	10kV长七路	温江电力调度控制中心	长七线915开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	205.59	51	3560.8	0	1981.76	受限	不可开放	成都地调
13165	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大厢二线912开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	578.66	117	10022.4	0	-3163.48	不受限	不可开放	成都地调
13166	10kV楼潭线	成都配调	楼潭路907	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	549.52	116	9517.6	0	-2963.52	不受限	不可开放	成都地调
13167	10kV牌电线_专线	成都配调	牌电线914	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	283.86	69	4916.4	0	1459.28	受限	不可开放	成都地调
13168	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革翠线925开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	584.77	146	10128.3	0	-3892.92	不受限	不可开放	成都地调
13169	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔环路907	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	431.82	91	7479.2	0	-105.86	不受限	不可开放	成都地调
13170	长华路	温江电力调度控制中心	长华线914开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	104.3	26	1806.4	0	3736.16	受限	不可开放	成都地调
13171	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	堰新二线935开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	573.27	114	9929	0	-2931.51	不受限	不可开放	成都地调
13172	10kV核物路_专线	成都配调	核物路910	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	515.53	109	8929	0	-1555.66	受限	不可开放	成都地调
13173	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前洪线948开关	前进	2*50000	是	495	8573.65	公线	424.22	86	7347.5	0	-488.58	不受限	不可开放	成都地调
13174	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子人二线928开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	46.19	9	800	0	6994.22	受限	不可开放	成都地调
13175	10kV土通路	成都配调	土通路951	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	58.66	12	1016	0	6357.34	受限	不可开放	成都地调
13176	10kV长宁线	温江电力调度控制中心	长宁线913开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	425.87	106	7376	0	-1833.44	受限	不可开放	成都地调
13177	10kV下华线	成都配调	下华线916开关	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	578.66	122	10022.4	0	-2649.06	受限	不可开放	成都地调
13178	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄董线905开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	551.28	92	9548.2	0	-195.13	受限	不可开放	成都地调
13179	10kV桂超线	新都电力调度控制中心	桂超线918开关	桂湖	166000	是	517	8954.7	公线	268.13	52	4644	0	2519.76	受限	不可开放	成都地调
13180	10kV东桥线	新都电力调度控制中心	东桥线907开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	402.63	101	6973.6	3120	-4551.04	受限	不可开放	成都地调
13181	10kV楼万线	青白江电力调度控制中心	楼万线922开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	463.04	94	8019.9	0	-1160.98	不受限	不可开放	成都地调
13182	10kV川远线	成都配调	川远线938	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	381.36	81	6605.1	0	-51.02	不受限	不可开放	成都地调
13183	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官铁线954开关	官渡	120000	是	150	2598.08	专线	12.38	8	214.5	0	1863.96	受限	不可开放	成都地调
13184	10kV革听线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革听线923开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	260.38	46	4509.8	4500	-280.27	不受限	不可开放	成都地调
13185	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	345.73	58	5988	0	2325.84	受限	不可开放	成都地调
13186	10kV长光线	温江电力调度控制中心	长光线909开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	630	114	10911.6	0	-3262.86	受限	不可开放	成都地调
13187	10kV望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	356.33	75	6171.6	0	382.48	受限	不可开放	成都地调
13188	10kV羊泰路_专线	成都配调	羊泰路906	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	227.02	56	3931.9	0	2443.78	受限	不可开放	成都地调
13189	10kV大峰线	青白江电力调度控制中心	大峰线922开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	399.65	80	6922	630	-623.8	不受限	不可开放	成都地调
13190	10kV长农路	温江电力调度控制中心	长农线908开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	32.79	8	568	0	4974.56	受限	不可开放	成都地调
13191	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿羊二路917	绿洲	2*50000+6300	否	338	5854.33	专线	374.13	111	6480	0	-1211.1	不受限	不可开放	成都地调
13192	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场线912开关	蔡场	12600	否	275	4763.14	公线	351.96	128	6096	0	-1809.17	不受限	不可开放	成都地调
13193	10kV唐南路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	唐南线918开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	43.65	22	756	0	2361.69	受限	不可开放	成都地调
13194	10kV锦大线	成都配调	锦大线924	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	560.26	118	9703.7	0	-3149.62	不受限	不可开放	成都地调
13195	10kV革城北线	青白江电力调度控制中心	革城北线915开关	革新	2*50000	是	400	6928.2	公线	376.96	94	6528.9	0	-986.34	不受限	不可开放	成都地调
13196	10kV两泰路	成都配调	两泰路910	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	299.95	63	5195.2	0	2178.14	受限	不可开放	成都地调
13197	10kV长博路	温江电力调度控制中心	长博线907开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	120.14	30	2080.8	0	3461.76	受限	不可开放	成都地调
13198	10kV波机线	成都配调	波机线926	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	503.94	107	8728.2	0	-2174.12	不受限	不可开放	成都地调
13199	10kV城柳线	青白江电力调度控制中心	城柳线923开关	城厢	2*20000	是	553	9578.24	公线	521.22	94	9027.6	0	-1365.01	不受限	不可开放	成都地调
13200	10kV棕旅线	成都配调	棕旅路927	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	442.03	93	7656	0	-1101.92	不受限	不可开放	成都地调
13201	10kV鹤平路	大邑电力调度控制中心	鹤平线924开关	鹤鸣山	11300	否	100	1732.05	公线	96.2	96	1666.2	0	-107.35	不受限	不可开放	成都地调
13202	10kV大厢一线	青白江电力调度控制中心	大厢一线924开关	大湾	2*40000	是	495	8573.65	公线	459.28	93	7954.8	0	-1095.88	不受限	不可开放	成都地调
13203	10kV长朝路	温江电力调度控制中心	长朝线906开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	513.21	128	8888.8	0	-3346.24	受限	不可开放	成都地调
13204	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马泉线961开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	412.58	82	7145.9	2640	-2788.41	不受限	不可开放	成都地调
13205	10kV.土旭线_用户专线	成都配调	土旭线952	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	416.63	88	7216	0	157.34	受限	不可开放	成都地调
13206	10kV草窑线	成都配调	草窑线919	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	538.06	132	9319.2	0	-2943.52	不受限	不可开放	成都地调
13207	10kV楼言二线	青白江电力调度控制中心	楼言二线936开关	高楼	2*63000	否	553	9578.24	公线	528.06	95	9146	0	-525.58	不受限	不可开放	成都地调
13208	10kV土苑路	成都配调	土苑路945	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	97	21	1680	0	5693.34	受限	不可开放	成都地调
13209	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子潘一线917开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	464.13	77	8038.8	0	275.04	受限	不可开放	成都地调
13210	10kV雷医路_用户专线	成都配调	雷医路907	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	305.02	64	5283	0	2090.34	受限	不可开放	成都地调
13211	10kV长珠路	温江电力调度控制中心	长珠线905开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	403.14	101	6982.4	0	-1439.84	受限	不可开放	成都地调
13212	10kV俭雅路_用户专线	成都配调	俭雅路916	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放	成都地调
13213	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官龙线913开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	311.59	78	5396.8	0	838.58	受限	不可开放	成都地调
13214	10kV村书线	成都配调	村书线917	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	249.44	53	4320.3	0	2233.78	受限	不可开放	成都地调
13215	10kV雷国线	成都配调	雷国线906开关	雷剑	480000	否	473	8192.6	专线	282.79	60	4898	0	2475.34	受限	不可开放	成都地调
13216	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦复线911开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	212.01	106	3672	0	-554.31	不受限	不可开放	成都地调
13217	10kV科水线	温江电力调度控制中心	科水线928开关	海科	104000	是	555	9612.88	公线	647.11	117	11208	0	-3517.7	受限	不可开放	成都地调
13218	10kV楼新线	青白江电力调度控制中心	楼新线920开关	高楼	2*63000	是	495	8573.65	公线	531.29	107	9202	0	-2343.08	不受限	不可开放	成都地调
13219	10kV革城一线	青白江电力调度控制中心	革城一线913开关	革新	2*50000	是	553	9578.24	公线	560.12	101	9701.3	0	-2038.71	不受限	不可开放	成都地调
13220	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大城北线917开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	508.68	127	8810.4	0	-3267.84	不受限	不可开放	成都地调
13221	10kV梓鹃线	成都配调	梓鹃线905开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	24.82	5	429.8	0	6124.28	受限	不可开放	成都地调
13222	10kV桥紫线	成都配调	桥紫路922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	476.4	101	8251.2	0	-1697.12	不受限	不可开放	成都地调
13223	10kV科创二线	温江电力调度控制中心	科创二线927开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	426.79	77	7392	0	270.59	受限	不可开放	成都地调
13224	10kV桐紫线	成都配调	桐紫线921	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	596.95	126	10339.2	0	-3785.12	不受限	不可开放	成都地调
13225	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	官金线919开关	官渡	120000	否	600	10392.3	专线	170.02	28	2944.8	0	6408.27	受限	不可开放	成都地调
13226	10kV唐龙线	青白江电力调度控制中心	唐龙线908开关	唐家寺	2*10000	否	440	7621.02	公线	279.21	63	4836	0	2022.92	受限	不可开放	成都地调
13227	10kV沙香路	成都配调	沙香路947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	596.02	176	10323	0	-5054.1	不受限	不可开放	成都地调
13228	10kV军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	662.98	140	11482.8	0	-4928.72	不受限	不可开放	成都地调
13229	10kV科南二线	温江电力调度控制中心	科南二线926开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	430.25	78	7452	0	210.59	受限	不可开放	成都地调
13230	10kV瑞镇线	新都电力调度控制中心	瑞镇线933开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	493.34	112	8544.6	0	-2420.07	不受限	不可开放	成都地调
13231	10kV沙地路	成都配调	沙地线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	312.76	93	5417	0	-148.1	不受限	不可开放	成都地调
13232	10kV景安线大馈线	青白江电力调度控制中心	景安线916开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	414.94	84	7186.8	2500	-1970.51	不受限	不可开放	成都地调
13233	10kV望昆路	成都配调	望昆路908	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	277.69	59	4809.6	0	1744.48	受限	不可开放	成都地调
13234	10kV荔桂线	成都配调	荔桂线922	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	439.26	93	7608	0	-1053.92	不受限	不可开放	成都地调
13235	10kV府平路	成都配调	府平路925	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	391.73	83	6784.8	0	-230.72	受限	不可开放	成都地调
13236	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元上线914开关	元兴	12500	否	350	6062.18	公线	324.71	93	5624	0	-168.04	不受限	不可开放	成都地调
13237	10kV科府二线	温江电力调度控制中心	科府二线925开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	455.43	82	7888	0	-225.41	受限	不可开放	成都地调
13238	10kV沙园路	成都配调	沙园路906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	356.41	105	6173	0	-1489.54	不受限	不可开放	成都地调
13239	10kV土医线_专线	成都配调	土医线948	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	145.5	31	2520	0	4853.34	受限	不可开放	成都地调
13240	10kV祥城线	成都配调	祥城路910	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	495.1	105	8575.2	0	-2021.12	不受限	不可开放	成都地调
13241	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙线920开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	295.61	59	5120	0	2674.22	受限	不可开放	成都地调
13242	10kV科丽线	温江电力调度控制中心	科丽线924开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	412.47	75	7144	3000	-2495.26	受限	不可开放	成都地调
13243	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景华线913开关	景峰	2*50000	是	400	6928.2	公线	529.12	132	9164.4	0	-3621.84	不受限	不可开放	成都地调

13244	10kV子林路	大邑电力调度控制中心	子林线911开关	子龙庙	80000	否	520	9006.66	公线	275.06	53	4764	0	3341.99	受限	不可开放	成都地调
13245	10kV两土线	成都配调	两土线905开关	两河	82000	是	473	8192.6	公线	424.78	90	7357.2	100	-903.12	受限	不可开放	成都地调
13246	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	景园线929开关	景峰	2*50000	是	553	9578.24	专线	507.51	92	8790	0	-169.58	不受限	不可开放	成都地调
13247	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	树家线911开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	444.57	89	7700	0	-771.8	不受限	不可开放	成都地调
13248	10kV科教线	温江电力调度控制中心	科教线923开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	455.43	114	7888	0	-2345.44	受限	不可开放	成都地调
13249	10kV灯厂线	成都配调	灯厂线922开关	圣灯	102000	否	409	7084.09	专线	363.83	89	6301.6	0	74.08	受限	不可开放	成都地调
13250	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红石线926开关	红锋	2*40000	是	553	9578.24	公线	619.63	112	10732	0	-3069.41	不受限	不可开放	成都地调
13251	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官力线917开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	374.5	94	6486.4	0	-251.02	受限	不可开放	成都地调
13252	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青石线957开关	青白江	2*20000	是	553	9578.24	公线	508.61	92	8809.2	0	-1146.61	不受限	不可开放	成都地调
13253	10kV俭华路	成都配调	俭华路920	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	103.09	25	1785.6	0	4590.08	受限	不可开放	成都地调
13254	10kV科原线大馈线	温江电力调度控制中心	科原线922开关	海科	104000	否	400	6928.2	专线	350.58	88	6072	8200	-8729.44	受限	不可开放	成都地调
13255	10kV万澜线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万澜线996开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	599.35	116	10380.8	0	-3217.04	不受限	不可开放	成都地调
13256	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线945开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	375.81	85	6509	120	-504.47	受限	不可开放	成都地调
13257	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子麦线996开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	400.12	80	6930	0	-1.8	受限	不可开放	成都地调
13258	10kV大祥线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大祥线927开关	大鸿	2*40000	是	495	8573.65	专线	413	83	7153.2	0	-294.28	不受限	不可开放	成都地调
13259	10kV科强线大馈线	温江电力调度控制中心	科强线921开关	海科	104000	否	553	9578.24	专线	647.11	117	11208	0	-3545.41	受限	不可开放	成都地调
13260	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄开线923开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	74.3	19	1286.9	0	4948.48	受限	不可开放	成都地调
13261	10kV泉云线	青白江电力调度控制中心	泉云线915开关	清泉	10000	否	200	3464.1	公线	185.68	93	3216	0	-98.31	不受限	不可开放	成都地调
13262	10kV双潭线	成都配调	双潭线936	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	421.73	89	7304.4	0	-750.32	不受限	不可开放	成都地调
13263	10kV科达线大馈线	温江电力调度控制中心	科达线911开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	561.2	101	9720	200	-2257.41	受限	不可开放	成都地调
13264	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万七线995开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	421.69	82	7303.7	0	-139.94	不受限	不可开放	成都地调
13265	10kV浦万一路大馈线	成都配调	浦万一线955	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	229.88	49	3981.6	0	2572.48	受限	不可开放	成都地调
13266	10kV苏石线	成都配调	苏石路924	苏坡	2*63000+4000	是	409	7084.09	公线	554.39	136	9602	0	-3934.73	不受限	不可开放	成都地调
13267	10kV子潘二线	大邑电力调度控制中心	子潘二线921开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	352.59	59	6106.8	0	2207.04	受限	不可开放	成都地调
13268	10kV科尚线大馈线	温江电力调度控制中心	科尚线912开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	586.14	106	10152	0	-2503.26	受限	不可开放	成都地调
13269	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景业二线922开关	景峰	2*50000	是	495	8573.65	公线	754.78	152	13072.8	0	-6213.88	不受限	不可开放	成都地调
13270	10kV骥荷路	成都配调	骥荷路905	骥马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	281.29	59	4872	0	2501.34	受限	不可开放	成都地调
13271	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟新线925开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	301.04	100	5214	0	-1057.08	不受限	不可开放	成都地调
13272	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官展线943开关	官渡	120000	否	600	10392.3	公线	120.87	20	2093.4	0	7259.67	受限	不可开放	成都地调
13273	10kV科向线	温江电力调度控制中心	科向线913开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	481.52	120	8340	715	-3512.44	受限	不可开放	成都地调
13274	10kV东瑞路	新都电力调度控制中心	东瑞线906开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	431.5	83	7473.6	0	585.63	受限	不可开放	成都地调
13275	10kV辰星路	成都配调	辰星路905	星辰	2*50000+6300	是	473	8192.6	公线	478.06	101	8280	0	-1725.92	不受限	不可开放	成都地调
13276	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大工一线923开关	大鸿	2*40000	是	495	8573.65	公线	454.02	92	7863.6	0	-1004.68	不受限	不可开放	成都地调
13277	10kV科业线	温江电力调度控制中心	科业线914开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	381.76	69	6612	0	1036.74	受限	不可开放	成都地调
13278	10kV麻喜路	成都配调	麻喜路932	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	292.78	62	5071	0	1483.08	受限	不可开放	成都地调
13279	10kV梓中线	成都配调	梓中路924	柱桐	362000	否	473	8192.6	专线	441.03	93	7638.7	0	-265.36	受限	不可开放	成都地调
13280	10kV马科一线	成都配调	马科一线开关914	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	578.66	122	10022.4	0	-2649.06	不受限	不可开放	成都地调
13281	10kV郭花线	温江电力调度控制中心	郭花线936开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	205.36	37	3556.8	3950	155.79	受限	不可开放	成都地调
13282	10kV科府一线	温江电力调度控制中心	科府一线915开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	616.63	112	10680	2730	-5747.41	受限	不可开放	成都地调
13283	10kV江城一线	新都电力调度控制中心	江城一线942开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	513.45	102	8893	240	-2135.51	受限	不可开放	成都地调
13284	10kV望民路	成都配调	望民路924	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.86	63	5193.6	0	1360.48	受限	不可开放	成都地调
13285	10kV浦航线	成都配调	浦航线906开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	533.49	113	9240	0	-2685.92	受限	不可开放	成都地调
13286	10kV苏罗路	成都配调	苏罗路910	苏坡	2*63000+4000	是	409	7084.09	公线	471.13	115	8160	0	-2492.73	不受限	不可开放	成都地调
13287	10kV郭平线	温江电力调度控制中心	郭平线935开关	郭家堰	482000	是	552	9560.92	公线	1	0	17.2	0	7648.74	受限	不可开放	成都地调
13288	10kV文金线	成都配调	文金路925	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	500.58	106	8670	0	-2115.92	不受限	不可开放	成都地调
13289	10kV郭农二线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农二线926开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	453.26	82	7850.4	0	-187.81	受限	不可开放	成都地调
13290	10kV科南一线	温江电力调度控制中心	科南一线916开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	302.08	55	5232	630	1800.59	受限	不可开放	成都地调
13291	10kV麻家路	成都配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	520.32	110	9012	0	-2457.92	受限	不可开放	成都地调
13292	10kV郭农一线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农一线915开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	323.56	59	5604	0	2058.59	受限	不可开放	成都地调
13293	10kV两轻线	成都配调	两轻路924	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	196.52	42	3403.8	0	3150.28	受限	不可开放	成都地调
13294	10kV科创一线	温江电力调度控制中心	科创一线917开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	422.63	76	7320	0	342.59	受限	不可开放	成都地调
13295	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	江城四线910开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	430.95	97	7464	150	-1489.47	受限	不可开放	成都地调
13296	10kV西沙线	成都配调	西沙线961开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	744.11	182	12888	0	-7220.73	受限	不可开放	成都地调
13297	10kV郭三线	温江电力调度控制中心	郭三线907开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	416.67	75	7216.8	0	445.79	受限	不可开放	成都地调
13298	10kV科粮线大馈线	温江电力调度控制中心	科粮线918开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	350.58	64	6072	0	1576.74	受限	不可开放	成都地调
13299	10kV俭双线	成都配调	俭双路937	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	463	113	8019.2	0	-2351.93	受限	不可开放	成都地调
13300	10kV郭冰线	温江电力调度控制中心	郭冰线906开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	532.38	96	9220.8	0	-1558.21	不受限	不可开放	成都地调
13301	10kV西医一线	成都配调	西医一路963	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	223.79	55	3876	0	1791.27	受限	不可开放	成都地调
13302	10kV牌锐线	成都配调	牌锐线930	狮牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	601.51	147	10418.1	0	-4042.42	受限	不可开放	成都地调
13303	10kV郭石线	温江电力调度控制中心	郭石线905开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	204.53	37	3542.4	0	4120.19	受限	不可开放	成都地调
13304	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线933开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	622.97	156	10789.8	0	-5247.24	受限	不可开放	成都地调
13305	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线938开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	395.96	78	6858	0	139.49	受限	不可开放	成都地调
13306	10kV祥少路	成都配调	祥少路917	古祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	423.83	90	7340.8	0	-786.72	不受限	不可开放	成都地调
13307	10kV麻创路大馈线—用户	成都配调	麻创路934	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	369.28	78	6396	0	158.08	受限	不可开放	成都地调
13308	10kV葬柱路	成都配调	葬柱路956	葬东	2*31500	是	473	8192.6	公线	386.19	82	6688.8	830	-964.72	不受限	不可开放	成都地调
13309	10kV骥场路	成都配调	骥场路919	骥马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	600	127	10392	0	-3018.66	受限	不可开放	成都地调
13310	10kV平涌线	温江电力调度控制中心	平涌线929开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	581.62	145	10073.7	0	-4531.14	受限	不可开放	成都地调
13311	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线957	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	343.93	73	5956.8	0	597.28	受限	不可开放	成都地调
13312	10kV村鹭线	成都配调	村鹭线961	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	106.41	22	1843.1	0	4710.98	受限	不可开放	成都地调
13313	10kV浦电线	成都配调	浦电线933	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	322.86	68	5592	0	1781.34	受限	不可开放	成都地调
13314	10kV平宁线	温江电力调度控制中心	平宁线927开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	512.33	128	8873.5	515	-3845.94	受限	不可开放	成都地调
13315	10kV江水线	新都电力调度控制中心	江水线908开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	341.34	85	5912	0	-369.44	受限	不可开放	成都地调
13316	10kV高檬路	成都配调	高檬线开关941	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	465.76	98	8067	0	-693.66	不受限	不可开放	成都地调
13317	10kV绿飞二线	成都配调	绿飞二路927	绿洲	2*50000+6300	否	338	5854.33	专线	330.72	98	5728	0	-459.1	不受限	不可开放	成都地调
13318	10kV三绿一线	成都配调	三绿一路946	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	437.18	92	7572	0	-198.66	不受限	不可开放	成都地调
13319	10kV玉安线	温江电力调度控制中心	玉安线904开关	玉石	23000	是	400	6928.2	公线	306.1	77	5301.6	515	-274.04	不受限	不可开放	成都地调
13320	10kV草溪线	成都配调	草溪路912	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	539.91	132	9351.2	0	-2975.52	不受限	不可开放	成都地调
13321	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东都路929	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	433.03	92	7500	0	-126.66	不受限	不可开放	成都地调
13322	10kV南树线	成都配调	南树路914	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	442.54	94	7664.8	0	-291.46	不受限	不可开放	成都地调
13323	10kV平月线	温江电力调度控制中心	平月线925开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	328.49	59	5689.4	6400	-4426.81	受限	不可开放	成都地调
13324	10kV楼江线	成都配调	楼江路918	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	374.64	79	6488.8	0	65.28	不受限	不可开放	成都地调
13325	10kV普佛线	成都配调	普佛路909	普阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	479.72	101	8308.8	0	-1754.72	不受限	不可开放	成都地调
13326	10kV平政路	温江电力调度控制中心	平政线923开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	326.5	82	5654.9	0	-112.34	受限	不可开放	成都地调
13327	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光太线920开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	429.1	107	7432	0	-1889.44	不受限	不可开放	成都地调
13328	10kV团红线	温江电力调度控制中心	团红线912开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	188.22	94	3260	0	-488.72	不受限	不可开放	成都地调
13329	10kV双柯线	成都配调	双柯路912	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	561.96	119	9733.2	0	-3179.12	不受限	不可开放	成都地调
13330	10kV铁科线	成都配调	铁科路926	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	420.97	89	7291.2	0	-737.12	受限	不可开放	成都地调
13331	10kV土江线	成都配调	土江线910	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放	成都地调
13332	10kV团磨线	温江电力调度控制中心	团磨线906开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	258.66	129	4480	0	-1708.72	不受限	不可开放	成都地调
13333	10kV平文线	温江电力调度控制中心	平文线921开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	156.06	28	2703	0	4959.59	受限	不可开放	成都地调
13334	10kV葬芷路	成都配调	葬芷路942	葬东	2*31500	是	473	8192.6	公线	359.67	76	6229.5	1000	-675.42	不受限	不可开放	成都地调
13335	10kV应红路	成都配调	应红路936	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	533.32	113	9237.1	0	-2683.02	受限	不可开放	成都地调
13336	10kV俭工路_专	成都配调	俭工路935	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	152.19	37	2636	0	3739.68	受限	不可开放	成都地调
13337	10kV汉美路	新都电力调度控制中心	汉美线923开关	汉城	126000	是	505	8746.86	专线	658.26	130	11401	0	-4403.51	受限	不可开放	成都地调
13338	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	庙镇线932开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	581.52	145	10072	150	-4679.44	不受限	不可开放	成都地调
13339	10kV浦羊二线	成都配调	浦羊二线开关971	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	90.99	19	1576	0	5797.34	受限	不可开放	成都地调
13340	10kV草石线	成都配调	草石路开关920	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	496.42	105	8598	0	-1224.66	不受限	不可开放	成都地调
13341	10kV团通线	温江电力调度控制中心	团通线905开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	383.37	96	6640	0	-1097.44	不受限	不可开放	成都地调
13342	10kV高园路大馈线	成都配调	高园线924开关	高店子	128000	否	473	8192.6	专线	525.06	111	9094	0	-1720.66	不受限	不可开放	成都地调
13343	10kV堤园路	成都配调	堤园路915	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	619.61	131	10731.6	0	-4177.52	不受限	不可开放	成都地调
13344	10kV苏村线	成都配调	苏村路923	苏坡	2*63000+4000	否	409	7084.09	专线	432.16	106	7485	0	-1109.32	不受限	不可开放	成都地调
13345	10kV骥调路_专线	成都配调	骥调路954	骥马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	157.27	33	2724	0	4649.34	受限	不可开放	成都地调
13346	10kV平康路	温江电力调度控制中心	平康线917开关	公平	84000	是	553	9578.24	专线	444.18	80	7693.2	0	-30.61	受限	不可开放	成都地调
13347	10kV绿凯线	成都配调	绿凯路930	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	553.81	164	9592	0	-4323.1	不受限	不可开放	成都地调
13348	10kV沙岛路	成都配调	沙岛路914	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	309.82	92	5366	0	-682.54	不受限	不可开放	成都地调
13349	10kV波辉线	成都配调	波辉线915	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	501	106	8677.4	0	-2123.32	不受限	不可开放	成都地调
13350	10kV春电线	温江电力调度控制中心	春电线998开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	495.59	90	8583.6	0	-921.01	不受限	不可开放	成都地调
13351	10kV浦车线	成都配调	浦车线开关954	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	171.13	36	2964	0	4409.34	受限	不可开放	成都地调
13352	10kV范国路	成都配调	范国路942	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	430.8	91	7461.5	0	-907.42	不受限	不可开放	成都地调
13353	10kV牌阿路	成都配调	牌阿路910	狮牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	56.14	14	972.3	0	5403.38	受限	不可开放	成都地调
13354	10kV平新路大馈线	温江电力调度控制中心	平新线913开关	公平	84000	否	400	6928.2	公线	76.54	19	1325.7	0	4216.86	受限	不可开放	成都地调
13355	10kV浦北线	成都配调	浦北线910	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	460.74	97	7980	0	-1425.92	受限	不可开放	成都地调
13356	10kV春恩线	温江电力调度控制中心	春恩线995开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	635.06	115	10999.2	1890	-5226.61	不受限	不可开放	成都地调
13357	10kV下钢一路	成都配调	下钢一路923	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	24.34	5	421.6	0	6951.74	受限	不可开放	成都地调
13358	10kV平光一线	温江电力调度控制中心	平光一线903开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	612.36	153	10606	0	-5063.44	受限	不可开放	成都地调
13359	10kV三解线	新都电力调度控制中心	三解线951开关	三河	80000	否	517	8954.7	专线	449.77	87	7790	0	269.23	受限	不可开放	成都地调
13360	10kV桂城三线	新都电力调度控制中心	桂城三线922开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	397	90	6876	0	14.09	受限	不可开放	成都地调
13361	10kV美伏线	新都电力调度控制中心	美伏线920开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	544.21	105	9425.8	2400	-4662.04	不受限	不可开放	成都地调
13362	10kV俭新路_专	成都配调	俭新路924	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	246.93	60	4276.8	0	2098.88	受限	不可开放	成都地调
13363	10kV益茂路	成都配调	益茂路910	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	415.89	123	7203.2	0	-1938.97	不受限	不可开放	成都地调
13364	10kV楼祠线	成都配调	楼祠路932	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	552.98	117	9577.6	0	-3023.52	不受限	不可开放	成都地调
13365	10kV平彩路大馈线	温江电力调度控制中心	平彩线904开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	377.41	94	6536.7	16000	-16994.14	受限	不可开放	成都地调
13366	10kV晖塔线	成都配调	晖塔线922	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	673.08	142	11657.7	0	-5103.62	不受限	不可开放	成都地调
13367	10kV双河线	成都配调	双河路918	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	703.44	149	12183.6	0	-5629.52	不受限	不可开放	成都地调
13368	10kV高友路	成都配调	高友路943	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	455.89	96	7896	0	-522.66	不受限	不可开放	成都地调
13369	10kV春乡线	温江电力调度控制中心	春乡线925开关	万春	126000	是	553	9578.24	专线	731.43	132	12668.4	0	-5005.81	不受限	不可开放	成都地调
13370	10kV春踏线	温江电力调度控制中心	春踏线924开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	692.36	125	11991.6	1600	-5929.01	不受限	不可开放	成都地调
13371	10kV平福线大馈线	温江电力调度控制中心	平福线906开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	151.44	38	2622.9	0	2919.66	受限	不可开放	成都地调
13372	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光热线915开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	400.05	100	6928.8	0	-693.42	不受限	不可开放	成都地调
13373	10kV下质路大馈线专线	成都配调	下质路904	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	417.6	88	7232.8	0	140.54	受限	不可开放	成都地调
13374	10kV春江一线	温江电力调度控制中心	春江一线922开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	310.67	56	5380.8	4100	-1818.21	不受限	不可开放	成都地调
13375	10kV益新线	成都配调	益新路916	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	361.43	107	6260	0	-995.77	不受限	不可开放	成都地调
13376	10kV雷凤线	成都配调	雷凤路909	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	218.48	46	3784	0	2770.08	受限	不可开放	成都地调
13377	10kV平查线大馈线	温江电力调度控制中心	平查线914开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	526.33	132	9116.1	0	-3573.54	受限	不可开放	成都地调
13378	10kV赤平线	成都配调	赤平线938	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	700.65	148	12135.3	0	-5581.22	不受限	不可开放	成都地调
13379	10kV西百线	成都配调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	423.33	103	7332	0	-1664.73	受限	不可开放	成都地调
13380	10kV双草线	成都配调	双草路916	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	669.63	142	11598	0	-5043.92	不受限	不可开放	成都地调
13381	10kV土锋线	成都配调	土锋线908开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	190.3	40	3296	0	4077.34	受限	不可开放	成都地调

13382	10kV草电线	成都配调	草电线923	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	643.79	157	11150.4	0	-5483.13	不受限	不可开放	成都地调
13383	10kV浆武线	成都配调	浆武路925	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	449.72	95	7789.2	0	-1235.12	不受限	不可开放	成都地调
13384	10kV涌馨线	温江电力调度控制中心	涌馨线935开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	68.28	12	1182.6	1600	4879.99	受限	不可开放	成都地调
13385	10kV下动路专线	成都配调	下动路909	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	378.94	80	6563.2	0	810.14	受限	不可开放	成都地调
13386	10kV平苏线	温江电力调度控制中心	平苏线918开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	0.39	0	6.7	0	5535.86	受限	不可开放	成都地调
13387	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万城四线992开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	466.22	90	8075	900	-1811.24	不受限	不可开放	成都地调
13388	10kV苏高线	成都配调	苏高路915	苏坡	2*63000+4000	是	409	7084.09	公线	402.42	98	6970	0	-1302.73	不受限	不可开放	成都地调
13389	10kV浦金线	成都配调	浦金线926	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	264.67	56	4584	0	1970.08	受限	不可开放	成都地调
13390	10kV涌土线	温江电力调度控制中心	涌土线934开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	408.34	74	7072.5	0	590.09	受限	不可开放	成都地调
13391	10kV核长线	成都配调	核长线928开关	核桃村	545000	否	473	8192.6	专线	283.44	60	4909.1	0	2464.24	受限	不可开放	成都地调
13392	10kV天新路	成都配调	天新线914	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	443.19	94	7676	0	-1121.92	不受限	不可开放	成都地调
13393	10kV涌江线大馈线	温江电力调度控制中心	涌江线933开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	608.35	110	10536.7	0	-2887.96	受限	不可开放	成都地调
13394	10kV平土线	温江电力调度控制中心	平土线920开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	214.72	54	3719	0	1823.56	受限	不可开放	成都地调
13395	10kV奔特一路	成都配调	奔特一路907	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	823.99	174	14271.5	0	-6898.16	不受限	不可开放	成都地调
13396	10kV展顺路_用户专线	成都配调	展顺路914	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	457.63	97	7926.2	0	-552.86	不受限	不可开放	成都地调
13397	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	187.07	40	3240	0	4133.34	受限	不可开放	成都地调
13398	10kV涌春线大馈线	温江电力调度控制中心	涌春线932开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	1	0	17.2	0	7662.59	受限	不可开放	成都地调
13399	10kV晖东线	成都配调	晖东线916	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	397.28	84	6880.9	0	-326.82	不受限	不可开放	成都地调
13400	10kV驷装路_专线	成都配调	驷装路950	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	354.73	75	6144	0	1229.34	受限	不可开放	成都地调
13401	10kV涌名线大馈线	温江电力调度控制中心	涌名线929开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	专线	590.54	107	10228.1	1600	-4179.36	受限	不可开放	成都地调
13402	10kV平通线	温江电力调度控制中心	平通线922开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	306.54	55	5309.2	0	2353.39	受限	不可开放	成都地调
13403	10kV三江线（重迁线路）	新都电力调度控制中心	三江线929开关	三河	80000	否	442	7655.66	专线	444.8	101	7704	0	-813.91	不受限	不可开放	成都地调
13404	10kV浦创线	成都配调	浦创线973开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	248.5	53	4304	0	2250.08	受限	不可开放	成都地调
13405	10kV桥伊线	成都配调	桥伊路944	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	654.94	138	11343.6	0	-3970.26	不受限	不可开放	成都地调
13406	10kV浦都线	成都配调	浦都线开关951	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	118.41	25	2050.8	0	5322.54	受限	不可开放	成都地调
13407	10kV望桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	412.17	87	7138.8	0	-584.72	受限	不可开放	成都地调
13408	10kV涌恒线大馈线	温江电力调度控制中心	涌恒线928开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	1	0	17.2	0	7648.74	受限	不可开放	成都地调
13409	10kV高开路大馈线	成都配调	高开线913	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.48	96	7837	0	-1282.92	不受限	不可开放	成都地调
13410	10kV涌南线	温江电力调度控制中心	涌南线926开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	466.23	84	8075.1	4750	-5162.51	受限	不可开放	成都地调
13411	10kV蓉山路	成都配调	蓉山路937	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	538.66	114	9329.6	630	-3405.52	不受限	不可开放	成都地调
13412	10kV应石路	成都配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	483.05	102	8366.4	3030	-4842.32	受限	不可开放	成都地调
13413	10kV涌厂二线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂二线925开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	468.27	85	8110.4	2500	-2947.81	受限	不可开放	成都地调
13414	10kV高密路	成都配调	高密路915	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	486.32	103	8423	0	-1049.66	不受限	不可开放	成都地调
13415	10kV浦西线	成都配调	浦西线925	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	523.09	111	9060	0	-2505.92	受限	不可开放	成都地调
13416	10kV牌澜线	成都配调	牌澜路915	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	477.97	117	8278.4	0	-1902.72	受限	不可开放	成都地调
13417	10kV涌光线	温江电力调度控制中心	涌光线924开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	468.27	85	8110.4	0	-447.81	不受限	不可开放	成都地调
13418	10kV培紫路	成都配调	培紫路915	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	448.77	95	7772.7	0	-1218.62	不受限	不可开放	成都地调
13419	10kV平光二线	温江电力调度控制中心	平光二线928开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	294.26	53	5096.6	0	2565.99	受限	不可开放	成都地调
13420	10kV翠飞线	成都配调	翠飞线912	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	460.25	97	7971.6	0	-1417.52	不受限	不可开放	成都地调
13421	10kV象中线	成都配调	象中路991	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	425.82	90	7375.2	0	-1.86	不受限	不可开放	成都地调
13422	10kV涌向线	温江电力调度控制中心	涌向线923开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	711.17	129	12317.4	0	-4654.81	受限	不可开放	成都地调
13423	10kV顺香路	成都配调	顺香路914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	212.76	45	3685	0	3688.34	受限	不可开放	成都地调
13424	10kV培南线	成都配调	培南线917	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	419.56	89	7266.8	0	-712.72	不受限	不可开放	成都地调
13425	10kV涌体线	温江电力调度控制中心	涌体线967开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	585.09	106	10133.8	5000	-7471.21	受限	不可开放	成都地调
13426	10kV草百线	成都配调	草百线925	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	337.07	82	5838	0	-170.73	不受限	不可开放	成都地调
13427	10kV平城线	温江电力调度控制中心	平城线934开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	378.9	95	6562.6	630	-1650.04	受限	不可开放	成都地调
13428	10kV涌华线	温江电力调度控制中心	涌华线966开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	517.03	93	8954.9	0	-1292.31	不受限	不可开放	成都地调
13429	10kV两淳路_特	成都配调	两淳线923	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	386.32	82	6691	0	-136.92	受限	不可开放	成都地调
13430	10kV平柳线	温江电力调度控制中心	平柳线936开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	401.15	100	6947.9	0	-1405.34	受限	不可开放	成都地调
13431	10kV庙福线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙福线940开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	496.77	96	8604	0	-544.77	不受限	不可开放	成都地调
13432	10kV涌大线大馈线	温江电力调度控制中心	涌大线963开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	151.99	27	2632.5	0	5030.09	受限	不可开放	成都地调
13433	10kV平碾线	温江电力调度控制中心	平碾线938开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	439.9	80	7619.1	0	43.49	受限	不可开放	成都地调
13434	10kV涌厂一线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂一线962开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	646.05	117	11189.5	0	-3526.91	受限	不可开放	成都地调
13435	10kV金府线	成都配调	金府路914	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	428.5	91	7421.6	0	-48.26	不受限	不可开放	成都地调
13436	10kV涌赛线	温江电力调度控制中心	涌赛线961开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	505.13	92	8748.9	800	-1900.16	受限	不可开放	成都地调
13437	10kV平双线(公平)	温江电力调度控制中心	平双线940开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	224.71	41	3891.9	0	3770.69	受限	不可开放	成都地调
13438	10kV马枣线	新都电力调度控制中心	马枣线928开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	472.73	94	8187.6	0	-1190.11	不受限	不可开放	成都地调
13439	10kV羊电路	成都配调	羊电路910	石羊	2*40000	是	409	7084.09	公线	0.35	0	6.1	0	5661.17	受限	不可开放	成都地调
13440	10kV五贸线	成都配调	五贸路913	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	418.63	89	7250.6	0	-696.52	不受限	不可开放	成都地调
13441	10kV涌周线	温江电力调度控制中心	涌周线919开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	616.88	112	10684.4	0	-3021.81	受限	不可开放	成都地调
13442	10kV涌花线	温江电力调度控制中心	涌花线918开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	公线	492.89	89	8536.8	1500	-2388.06	受限	不可开放	成都地调
13443	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	田马线938开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	421.66	76	7303.2	0	359.39	受限	不可开放	成都地调
13444	10kV涌康线大馈线	温江电力调度控制中心	涌康线917开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	636.13	115	11017.7	0	-3355.11	受限	不可开放	成都地调
13445	10kV荔锣线	成都配调	荔锣路919	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	436.95	92	7568	0	-1013.92	不受限	不可开放	成都地调
13446	10kV涌孔线	温江电力调度控制中心	涌孔线916开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	636.13	115	11017.7	0	-3368.96	不受限	不可开放	成都地调
13447	10kV田盛线	温江电力调度控制中心	田盛线936开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	421.66	76	7303.2	800	-440.61	受限	不可开放	成都地调
13448	10kV浦理路	成都配调	浦理线959	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	515.06	109	8920.8	0	-2366.72	受限	不可开放	成都地调
13449	10kV晋中路	成都配调	晋中路952	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	491.5	104	8512.8	0	-1139.46	不受限	不可开放	成都地调
13450	10kV涌龙二线	温江电力调度控制中心	涌龙二线912开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	646.05	117	11189.5	4860	-8386.91	受限	不可开放	成都地调
13451	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	403.7	85	6992	0	381.34	受限	不可开放	成都地调
13452	10kV作欧线	成都配调	作欧路909	合作	130000	否	473	8192.6	专线	586.47	124	10157.6	0	-2784.26	不受限	不可开放	成都地调
13453	10kV涌龙一线	温江电力调度控制中心	涌龙一线911开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	237.02	43	4105.1	0	3557.49	受限	不可开放	成都地调
13454	10kV田铁线	温江电力调度控制中心	田铁线922开关	大田	83000	否	481	8331.16	专线	452.98	94	7845.6	0	-1180.67	受限	不可开放	成都地调
13455	10kV俭年线	成都配调	俭年线915	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	406.84	99	7046.4	0	-670.72	受限	不可开放	成都地调
13456	10kV土铁路_专线	成都配调	土铁路913	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	6.93	1	120	0	7253.34	受限	不可开放	成都地调
13457	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任天线937开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	508.43	92	8806	2500	-3643.41	不受限	不可开放	成都地调
13458	10kV胜居线	成都配调	胜居线910开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	546.09	162	9458.3	0	-4778.99	不受限	不可开放	成都地调
13459	10kV望博路	成都配调	望博路914	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	306.24	65	5304	0	1250.08	受限	不可开放	成都地调
13460	10kV邦农路_用户专线	成都配调	邦农路938	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	475.73	101	8239.6	0	-866.26	不受限	不可开放	成都地调
13461	10kV南谭线	成都配调	南谭路933	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	488.45	103	8460	0	-1905.92	不受限	不可开放	成都地调
13462	10kV田药二线	温江电力调度控制中心	田药二线920开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	10.74	2	186	0	7462.74	受限	不可开放	成都地调
13463	10kV江郡线	新都电力调度控制中心	江郡线905开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	428.52	107	7422	75	-1261.62	不受限	不可开放	成都地调
13464	10kV江和线	新都电力调度控制中心	江和线916开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	407.39	81	7056	0	-58.51	受限	不可开放	成都地调
13465	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹尚线937开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	566.84	113	9817.7	0	-2023.48	受限	不可开放	成都地调
13466	10kV音吉线	成都配调	音吉线908开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	410.16	121	7104	0	-1839.77	不受限	不可开放	成都地调
13467	10kV西港线	成都配调	西港路956	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	282.68	69	4896	0	1479.68	受限	不可开放	成都地调
13468	10kV天维线	成都配调	天维路927	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	373.44	79	6468	0	86.08	不受限	不可开放	成都地调
13469	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任新线935开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	524.36	95	9082	0	-1419.41	不受限	不可开放	成都地调
13470	10kV川生一线	成都配调	川生一线918	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	440.51	93	7629.6	0	-256.26	不受限	不可开放	成都地调
13471	10kV田台二线	温江电力调度控制中心	田台二线918开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	495.38	90	8580	0	-917.41	受限	不可开放	成都地调
13472	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	禅篱线911开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	557.58	93	9657.3	0	-1343.46	不受限	不可开放	成都地调
13473	10kV浦四路	成都配调	浦四线927	犀浦	2*63000+5000	否	473	8192.6	专线	192.61	41	3336	0	4037.34	受限	不可开放	成都地调
13474	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	禅团线912开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	637.58	106	11042.9	0	-2729.06	不受限	不可开放	成都地调
13475	10kV田科线	温江电力调度控制中心	田科线914开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	339.03	85	5872	0	-329.44	受限	不可开放	成都地调
13476	10kV马新线	新都电力调度控制中心	马新线929开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	480.47	95	8321.7	0	-1324.21	不受限	不可开放	成都地调
13477	10kV禅润线	郫都电力调度控制中心	禅润线914开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	332	55	6100	0	-7397.96	不受限	不可开放	成都地调
13478	10kV海博线	成都配调	海博路906	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.86	96	7843.6	0	-1289.52	不受限	不可开放	成都地调
13479	10kV猛音路	成都配调	猛音路940	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	584.48	124	10123.2	0	-2749.86	不受限	不可开放	成都地调
13480	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2480000	否	600	10392.3	公线	668.04	111	11570.5	0	-2217.43	不受限	不可开放	成都地调
13481	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	620.98	103	10755.3	0	-2441.46	不受限	不可开放	成都地调
13482	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太源线913开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	539.79	90	9349.1	0	-1035.26	不受限	不可开放	成都地调
13483	10kV田博线大馈线	温江电力调度控制中心	田博线912开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	169.88	31	2942.4	0	4706.34	受限	不可开放	成都地调
13484	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	禅太线913开关	玉禅	480000	否	600	10392.3	公线	535.12	89	9268.2	0	84.87	不受限	不可开放	成都地调
13485	10kV任园线大馈线	温江电力调度控制中心	任园线918开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	648.04	117	11224	0	-3575.26	不受限	不可开放	成都地调
13486	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	548.96	91	9508	0	-1194.16	不受限	不可开放	成都地调
13487	10kV指百线	成都配调	指百路918	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	532.1	112	9216	0	-2661.92	不受限	不可开放	成都地调
13488	10kV田昊路	温江电力调度控制中心	田昊线910开关	大田	83000	否	200	3464.1	专线	112.75	56	1952.8	0	818.48	受限	不可开放	成都地调
13489	10kV马骊线	新都电力调度控制中心	马骊线918开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	413.99	82	7170.3	0	-172.81	不受限	不可开放	成都地调
13490	10kV培交线	成都配调	培交路914	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.15	80	6532.3	0	21.78	不受限	不可开放	成都地调
13491	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	禅赛线923开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	481.4	80	8337.8	0	-23.96	不受限	不可开放	成都地调
13492	10kV土七路	成都配调	土七路950	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	444.11	94	7692	0	-318.66	受限	不可开放	成都地调
13493	10kV任都线大馈线	温江电力调度控制中心	任都线915开关	任家桥	130000	否	600	10392.3	专线	18.01	3	312	19860	-11858.16	不受限	不可开放	成都地调
13494	10kV川邦线	成都配调	川邦线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	公线	461.58	98	7994.5	0	-1440.42	不受限	不可开放	成都地调
13495	10kV田体线	温江电力调度控制中心	田体线908开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	532.1	96	9216	0	-1553.41	受限	不可开放	成都地调
13496	10KV龙绿线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙绿线916开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	21.62	4	374.4	0	8978.67	受限	不可开放	成都地调
13497	10kV堤会路	成都配调	堤会线922	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	479.03	101	8296.8	0	-923.46	不受限	不可开放	成都地调
13498	10kV高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	545.15	115	9442	0	-2887.92	不受限	不可开放	成都地调
13499	10kV龙三线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙三线929开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	334.64	56	5796	0	3557.07	受限	不可开放	成都地调
13500	10kV任连三线大馈线	温江电力调度控制中心	任连三线907开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	475.29	86	8232	0	-583.26	不受限	不可开放	成都地调
13501	10kV田涌线	温江电力调度控制中心	田涌线906开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	402.68	73	6974.4	1800	-1111.81	受限	不可开放	成都地调
13502	10kV桥乐二线	郫都电力调度控制中心	桥乐二线948开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	476.23	79	8248.3	0	65.54	不受限	不可开放	成都地调
13503	10kV任正线	温江电力调度控制中心	任正线906开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	609.64	110	10559	7030	-9940.26	不受限	不可开放	成都地调
13504	10kV田锦线	温江电力调度控制中心	田锦线904开关	大田	83000	是	400	6928.2	专线	644.69	161	11166	0	-5623.44	受限	不可开放	成都地调
13505	10kV南山线	成都配调	南山路913	南郊	158000	否	473	8192.6	专线	476.3	101	8249.6	0	-876.26	不受限	不可开放	成都地调
13506	10kV桥港二线	成都配调	桥港二路935	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	684.32	145	11852.4	0	-5298.32	不受限	不可开放	成都地调
13507	10kV共文线大馈线	温江电力调度控制中心	共文线953开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	342.84	57	5938	0	2375.84	受限	不可开放	成都地调
13508	10kV田台一线	温江电力调度控制中心	田台一线927开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	309.56	77	5361.6	0	180.96	受限	不可开放	成都地调
13509	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	堰高线926开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	459.41	91	7957	2535	-3494.51	不受限	不可开放	成都地调
13510	10kV府讯路	成都配调	府讯路936	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	297.58	63	5154	0	2219.34	受限	不可开放	成都地调
13511	10kV筒望线	郫都电力调度控制中心	筒望线948开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	585.23	98	10136.1	0	-1822.26	不受限	不可开放	成都地调
13512	10kV土周路	成都配调	土周路923	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	338.11	71	5856	0	698.08	受限	不可开放	成都地调
13513	10kV胜烟路	成都配调	胜烟路926	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	413.8	123	7167	0	-1902.77	不受限	不可开放	成都地调
13514	10kV筒江线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒江线949开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	517.11	86	8956.4	0	-642.56	不受限	不可开放	成都地调
13515	10kV双城线	成都配调	双城线910	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	483.05	102	8366.4	0	-1812.32	不受限	不可开放	成都地调
13516	10kV筒南路	郫都电力调度控制中心	筒南线918开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	537.56	90	9310.5	0	-996.66	不受限	不可开放	成都地调
13517	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共春线951开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	240.07	43	4158	0	3504.59	受限	不可开放	成都地调
13518	10kV辰奥线	成都配调	辰奥路909	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	581.06	123	10064	0	-2690.66	不受限	不可开放	成都地调
13519	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥微线908开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	专线	547.06	91	9475	0	-121.93	不受限	不可开放	成都地调

13520	10kV共溪线	温江电力调度控制中心	共溪线949开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	166.4	30	2882	1630	3150.59	受限	不可开放	成都地调
13521	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	江流二线924开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	325.58	81	5639	150	-246.44	不受限	不可开放	成都地调
13522	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	547.9	116	9489.6	0	-2116.26	不受限	不可开放	成都地调
13523	10kV作时二路_专线	成都配调	作时二路910	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	389.84	82	6752	0	-197.92	不受限	不可开放	成都地调
13524	10kV五圃线	成都配调	五圃线971	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	472.65	100	8186.3	0	-1632.22	不受限	不可开放	成都地调
13525	10kV驷家路_专	成都配调	驷家路952	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	244.57	52	4236	0	3137.34	受限	不可开放	成都地调
13526	10kV共亚二路大馈线	温江电力调度控制中心	共亚二线948开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	387.01	64	6703	0	1610.84	受限	不可开放	成都地调
13527	10kV麻图路	成都配调	麻图路936	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	296.54	63	5136	0	2237.34	受限	不可开放	成都地调
13528	10kV锦节线	成都配调	锦节线916	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	384.84	81	6665.5	0	-111.42	不受限	不可开放	成都地调
13529	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥德线909开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	577.14	96	9996	0	-1682.16	不受限	不可开放	成都地调
13530	10kV共来线	温江电力调度控制中心	共来线946开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	112.93	20	1956	0	5692.74	受限	不可开放	成都地调
13531	10kV田学线大馈线	温江电力调度控制中心	田学线907开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	522.19	95	9044.4	0	-1395.66	受限	不可开放	成都地调
13532	10kV桥堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥堰线907开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	496.07	83	8592	0	-278.16	不受限	不可开放	成都地调
13533	10kV桥年路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	桥年线933开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	479.21	80	8300	0	13.84	不受限	不可开放	成都地调
13534	10kV共珠线	温江电力调度控制中心	共珠线945开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	227.94	38	3948	0	4365.84	受限	不可开放	成都地调
13535	10kV高北路大馈线	郫都电力调度控制中心	高北线928开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	550.4	92	9533	0	-1219.16	不受限	不可开放	成都地调
13536	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共凤线940开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	322.58	58	5587	0	2075.59	受限	不可开放	成都地调
13537	10kV田财路	温江电力调度控制中心	田财线909开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	353.21	88	6117.6	0	-575.04	受限	不可开放	成都地调
13538	10kV江壁线	新都电力调度控制中心	江壁线918开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	405.31	101	7020	0	-1477.44	不受限	不可开放	成都地调
13539	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万湾线922开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	448.11	87	7761.3	0	-597.54	不受限	不可开放	成都地调
13540	10kV棕学路	成都配调	棕学线917开关	棕树桥	128000	否	473	8192.6	专线	472.52	100	8184	0	-810.66	不受限	不可开放	成都地调
13541	10kV梓东路	郫都电力调度控制中心	梓东线922开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	483.44	81	8373.2	0	-59.36	不受限	不可开放	成都地调
13542	10kV顺龙路	成都配调	顺龙路925	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	45.73	10	792	0	6581.34	受限	不可开放	成都地调
13543	10kV共谷二线大馈线	温江电力调度控制中心	共谷二线937开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	171.96	31	2978.3	0	4684.29	受限	不可开放	成都地调
13544	10kV雷塘线	成都配调	雷塘线920开关	雷剑	482000	否	473	8192.6	专线	311.03	66	5387	0	1986.34	受限	不可开放	成都地调
13545	10kV绿周线	成都配调	绿周线开关926	绿洲	2*50000+6300	否	473	8192.6	专线	462.82	98	8016	0	-642.66	不受限	不可开放	成都地调
13546	10kV共花线	温江电力调度控制中心	共花线936开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	368	67	6373.8	0	1288.79	受限	不可开放	成都地调
13547	10kV田新路	温江电力调度控制中心	田新线911开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	411.69	75	7130.4	0	518.34	受限	不可开放	成都地调
13548	10kV共德线	温江电力调度控制中心	共德线935开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	210.64	35	3648.2	0	4665.64	受限	不可开放	成都地调
13549	10kV共天一路	温江电力调度控制中心	共天一线933开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	58.37	10	1011	0	7302.84	受限	不可开放	成都地调
13550	10kV南城线	成都配调	南城路942	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	407.44	86	7056.8	0	-502.72	不受限	不可开放	成都地调
13551	10kV共周路大馈线	温江电力调度控制中心	共周线932开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	145.76	26	2524.5	0	5138.09	受限	不可开放	成都地调
13552	10kV浦港二线	成都配调	浦港二线963	犀浦	2*63000+5000	是	473	8192.6	公线	581.99	123	10080	0	-3525.92	受限	不可开放	成都地调
13553	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	556.14	93	9632.4	0	-1318.56	不受限	不可开放	成都地调
13554	10kV沈大二路	成都配调	沈大二路946	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	480.9	102	8329.2	0	-955.86	不受限	不可开放	成都地调
13555	10kV共新线	温江电力调度控制中心	共新线930开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	157.54	28	2728.6	0	4933.99	受限	不可开放	成都地调
13556	10kV田教路	温江电力调度控制中心	田教线915开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	141.76	35	2455.2	0	3087.36	受限	不可开放	成都地调
13557	10kV赤天线	成都配调	赤天线926	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	379.87	80	6579.3	0	-25.22	不受限	不可开放	成都地调
13558	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	浦福线935开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	559.35	93	9688	0	-1374.16	不受限	不可开放	成都地调
13559	10kV共海线大馈线	温江电力调度控制中心	共海线925开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	292.57	49	5067.3	0	3246.54	受限	不可开放	成都地调
13560	10kV田药一路大馈线	温江电力调度控制中心	田药一线917开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	141.89	35	2457.6	0	3084.96	受限	不可开放	成都地调
13561	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙海线966开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	517.15	102	8957	0	-1959.51	不受限	不可开放	成都地调
13562	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞森线923开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	438.85	87	7600.8	750	-1353.31	不受限	不可开放	成都地调
13563	10kV堰镇线	新都电力调度控制中心	堰镇线937开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	554.1	107	9597	0	-2433.24	不受限	不可开放	成都地调
13564	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙丰一线915开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	389.81	97	6751.5	1314	-1830.12	受限	不可开放	成都地调
13565	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应白路935	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	481.29	102	8336	0	-962.66	受限	不可开放	成都地调
13566	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲堰路926	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	359.35	90	6224	0	-681.44	不受限	不可开放	成都地调
13567	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光电线924开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	501.13	99	8679.6	780	-1587.43	不受限	不可开放	成都地调
13568	10kV光和线	新都电力调度控制中心	光和线906开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	364.57	91	6314.4	2055	-2134.02	不受限	不可开放	成都地调
13569	10kV新莲线	新津电力调度控制中心	新莲线917	新津	102000	是	505	8746.86	公线	587.59	116	10177	0	-3179.51	不受限	不可开放	成都地调
13570	10kV武钢线大馈线	新津电力调度控制中心	武钢线924	文武	163000	否	505	8746.86	公线	590.02	117	10219.2	0	-2347.03	受限	不可开放	成都地调
13571	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白加线953开关	白塔站	100000	否	485	8400.45	专用	63.76	13	1104.4	1000	5456	受限	不可开放	资阳地调
13572	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清筑线907	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	344.42	68	5965.3	0	1032.19	受限	不可开放	成都地调
13573	10kV新九线大馈线	新津电力调度控制中心	新九线916	新津	100000	是	424	7343.9	公线	504.62	119	8740	0	-2864.88	受限	不可开放	成都地调
13574	10kV白迎一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎一线951开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	143.48	29	2485.1	5600	-1156.9	受限	不可开放	资阳地调
13575	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金轮路911开关	金兴站	49500	否	600	10392.3	公线	371.95	62	6442.2	4080	-1169.13	不受限	不可开放	德阳地调
13576	10kV小凤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤二线929开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	173.01	35	2996.5	0	6928.2	受限	不可开放	资阳地调
13577	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海二线963开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	447.02	93	7742.3	0	-259.84	不受限	不可开放	资阳地调
13578	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向胜路929开关	向阳站	65000	否	576	9976.61	公线	31.76	6	550.1	0	8428.85	受限	不可开放	德阳地调
13579	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大和线914手车开关	大腰站	12600	否	380	6581.79	公用	175.21	46	3034.7	315	2573.91	受限	不可开放	资阳地调
13580	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清银三线920	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	524.79	104	9089.3	0	-1217.13	受限	不可开放	成都地调
13581	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大青路926开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	234.14	48	4055.3	2895	-216.08	不受限	不可开放	德阳地调
13582	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳鱼一路919开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公用	497.45	102	8615.9	3150	-4189.91	不受限	不可开放	德阳地调
13583	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍刘线921开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	176.35	88	3054.4	1060	-996.71	受限	不可开放	资阳地调
13584	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花黄线919	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	214.81	43	3720.5	0	4151.67	受限	不可开放	成都地调
13585	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保园线925开关	保和站	18800	是	400	6928.2	公用	268.38	67	4648.3	28395	-27500.74	不受限	不可开放	资阳地调
13586	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白亭线954开关	白塔站	100000	否	390	6755	公用	190.89	49	3306.3	7100	-4326.8	受限	不可开放	资阳地调
13587	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	武检线915	文武	163000	是	505	8746.86	公线	524.2	104	9079.2	0	-2081.71	受限	不可开放	成都地调
13588	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大中四路917开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	451.21	93	7815	7100	-7339.01	不受限	不可开放	德阳地调
13589	10kV小天线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小天线944开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	392.77	63	6802.7	3050	-1192.44	受限	不可开放	资阳地调
13590	10kV唐石线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐石线966开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	535.55	101	9275.8	0	-1918.05	不受限	不可开放	广安地调
13591	10kV中晶二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶二线928开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	479.08	96	8297.6	0	-1369.4	不受限	不可开放	资阳地调
13592	10kV白锦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白锦线957开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	135.2	27	2341.7	0	5452.52	受限	不可开放	资阳地调
13593	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹华线905开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	445.06	88	7708.5	0	-711.01	受限	不可开放	成都地调
13594	10kV普泰二线	新都电力调度控制中心	普泰二线928开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	432.24	108	7486.4	615	-1866.02	不受限	不可开放	成都地调
13595	10kV丰慈线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰慈线913开关	丰裕站	6300	否	230	3983.72	公用	198.46	86	3437.4	600	-452.05	不受限	不可开放	资阳地调
13596	10kV坡街线	仪陇电力调度控制中心	坡街线932开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	352.32	162	6102.2	0	-2703.92	不受限	不可开放	南充地调
13597	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连兴路910开关	连山站旧	147000	否	400	6928.2	公线	399.94	100	6927	250	-941.62	不受限	不可开放	德阳地调
13598	10kV万油线(专线)	新都电力调度控制中心	万油线924开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	459.98	104	7966.9	0	-1076.81	不受限	不可开放	成都地调
13599	10kV瑞水二线	新都电力调度控制中心	瑞水二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	413.98	82	7170.1	0	-172.61	不受限	不可开放	成都地调
13600	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	江园一线944开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	455.25	103	7885	0	-994.91	受限	不可开放	成都地调
13601	10kV平学线大馈线	武胜电力调度控制中心	平学线956开关	平山站	18000	是	295	5109.55	公线	292.56	99	5067.2	2260	-3239.56	受限	不可开放	广安地调
13602	10kV白宝一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝一线918开关	白塔站	100000	是	377	6529.83	公用	249.76	66	4325.8	5600	-4701.94	受限	不可开放	资阳地调
13603	10kV乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线956开关	乐善站	20000	否	222.5	3853.81	公线	183.7	83	3181.6	2100	-1813.17	不受限	不可开放	广安地调
13604	10kV方啤线	武胜电力调度控制中心	方啤线976开关	方坪站	80000	否	305.2	5286.22	公线	159.98	52	2770.9	4500	-2513.3	不受限	不可开放	广安地调
13605	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大峰线923手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公用	63.11	37	1093.1	0	1556.94	受限	不可开放	资阳地调
13606	10kV炳鱼二路	广汉电力调度控制中心	炳鱼二路914开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公线	518.48	107	8980	0	-1404.01	不受限	不可开放	德阳地调
13607	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹锦线913开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	249.77	48	4326.1	0	3733.13	受限	不可开放	成都地调
13608	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金高二路907开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	470.09	97	8142	5470	-6036.01	不受限	不可开放	德阳地调
13609	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹青线923开关	詹家湾	126000	否	442	7655.66	专线	430.8	97	7461.5	0	-571.41	受限	不可开放	成都地调
13610	10kV10kV山胜线951	武胜电力调度控制中心	山胜线951开关	天印山站	80000	是	400	6928.2	公线	213.26	53	3693.7	1950	-101.14	不受限	不可开放	广安地调
13611	10kV唐会线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐会线964开关	唐家山站	50000	是	465	8054.04	公线	480.28	103	8318.5	0	-1875.27	不受限	不可开放	广安地调
13612	10kV唐振线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐振线915开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	537.22	101	9304.7	0	-1946.95	不受限	不可开放	广安地调
13613	10kV唐工线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐工线914开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	472.56	89	8184.7	0	-826.95	不受限	不可开放	广安地调
13614	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太高线908开关	太清	126000	否	505	8746.86	公线	579.21	115	10032	0	-2159.83	不受限	不可开放	成都地调
13615	10kV唐融线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐融线965开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	588.01	111	10184.3	0	-2826.55	不受限	不可开放	广安地调
13616	10kV烈赛线954	武胜电力调度控制中心	烈赛线954开关	烈面站	22500	是	200	3464.1	公线	175.16	88	3033.8	0	-262.52	不受限	不可开放	广安地调
13617	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞古线932开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	419.46	95	7265.1	0	-375.01	不受限	不可开放	成都地调
13618	10kV伍南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍南线925开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	136.99	68	2372.6	3315	-2569.91	受限	不可开放	资阳地调
13619	10kV沿司线918大馈线	武胜电力调度控制中心	沿司线918开关	沿口站	100000	是	335	5802.37	公线	452.71	135	7841	0	-3199.1	不受限	不可开放	广安地调
13620	10kV江利一线	新都电力调度控制中心	江利一线909开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	366.28	83	6344	0	-219.47	受限	不可开放	成都地调
13621	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新开一线913开关	新津	102000	否	507	8781.5	专线	402.77	79	6976	0	927.35	受限	不可开放	成都地调
13622	10kV乡金线	武胜电力调度控制中心	乡金线914开关	望乡站	50000	是	305	5282.75	公线	130.35	43	2254.2	0	1972	不受限	不可开放	广安地调
13623	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花开三线911	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	338.68	85	5865.9	0	-323.34	受限	不可开放	成都地调
13624	10kV清开七线大馈线	新津电力调度控制中心	清开七线908开关	清凉	1414000	是	507	8781.5	公线	435.92	86	7550.2	0	-525	受限	不可开放	成都地调
13625	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	武井线906	文武	163000	是	424	7343.9	公线	321.96	76	5576.4	0	298.72	受限	不可开放	成都地调
13626	10kV白宝二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝二线966开关	白塔站	100000	是	400	6928.2	公用	175.06	44	3032	21750	-19239.44	受限	不可开放	资阳地调
13627	10kV龙斑线	新都电力调度控制中心	龙斑线921开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	424.12	99	7345.8	0	-642.76	不受限	不可开放	成都地调
13628	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花源线921	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	591.17	139	10239	0	-4363.88	受限	不可开放	成都地调
13629	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	是	505	8746.86	公线	540.28	107	9357.6	0	-2360.11	受限	不可开放	成都地调
13630	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花复线904	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	438.22	87	7590	0	-592.51	受限	不可开放	成都地调
13631	10kV新胜线大馈线	新津电力调度控制中心	新胜线923	新津	100000	是	424	7343.9	公线	365.65	86	6333	0	-457.88	受限	不可开放	成都地调
13632	10kV武电线大馈线	新津电力调度控制中心	武电线916	文武	163000	是	505	8746.86	公线	497.25	98	8612.4	0	-1614.91	受限	不可开放	成都地调
13633	10kV新玻线大馈线	新津电力调度控制中心	新玻线926	新津	100000	是	424	7343.9	公线	474.77	112	8223	0	-2347.88	受限	不可开放	成都地调
13634	10kV美长线	新都电力调度控制中心	美长线930开关	美泉	128000	是	505	8746.86	公线	493.63	98	8549.6	609	-2161.11	不受限	不可开放	成都地调
13635	10kV花兴路大馈线	新津电力调度控制中心	花兴线905	花桥	120000	是	464	8036.72	公线	422.58	91	7319.1	0	-889.72	受限	不可开放	成都地调
13636	10kV伍金线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍金线914开关	伍隍站	18800	否	300	5196.15	公用	214.12	71	3708.6	0	967.93	受限	不可开放	资阳地调
13637	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线971开关	万善站	20000	是	205	3550.7	公线	173.73	85	3009	0	-168.44	不受限	不可开放	广安地调
13638	10kV江城二线	新都电力调度控制中心	江城二线924开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	270.9	61	4692	339	1859.09	受限	不可开放	成都地调
13639	10kV清金线大馈线	新津电力调度控制中心	清金线947	清凉	163000	是	540	9353.07	公线	864.82	160	14978.6	0	-7496.14	受限	不可开放	成都地调
13640	10kV东和路	新都电力调度控制中心	东和线924开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	91.59	18	1586.4	0	6472.83	受限	不可开放	成都地调
13641	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新码线929	新津	100000	是	507	8781.5	公线	500.46	99	8668	0	-1642.8	受限	不可开放	成都地调
13642	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙弘线975开关	孙家坝	300000	否	400	6928.2	公用	427.38	107	7402.3	0	-1166.92	不受限	不可开放	资阳地调
13643	10kV雒镇三路	广汉电力调度控制中心	雒镇三路914开关	雒城站	71500	否	555	9612.88	公线	289.33	52	5011.2	5675	-2034.61	受限	不可开放	德阳地调
13644	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳城二路908开关	炳灵宫站	100000	是	510	8833.46	公用	320.43	63	5549.8	2845	-1328.03	受限	不可开放	德阳地调
13645	10kV沿植线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿植线925开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	213.89	59	3704.6	6040	-1026.98	不受限	不可开放	广安地调
13646	10kV烈金线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈金线971开关	烈面站	22500	是	300	5196.15	公线	278.23	93	4818.9	7300	-7962.02	不受限	不可开放	广安地调
13647	10kV白大二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白大二线924开关	白塔站	100000	是	423	7326.57	公用	52.35	12	906.7	250	5611.26	受限	不可开放	资阳地调
13648	10kV美中线	新都电力调度控制中心	美中线950开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	564.99	109	9785.6	0	-1726.37	不受限	不可开放	成都地调
13649	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万蜀三线961开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	419.07	105	7258.3	1860	-3575.74	不受限	不可开放	成都地调
13650	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向汽二路923开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	191.52	35	3317.1	0	5334.49	受限	不可开放	德阳地调
13651	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东油二线931开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	316.54	61	5482.4	0	2576.83	受限	不可开放	成都地调
13652	10kV花三线大馈线	武胜电力调度控制中心	花三线911开关	花岭站	10000	是	380	6581.79	公线	398.16	105	6896.1	0	-1630.67	不受限	不可开放	广安地调
13653	10kV瑞安线	新都电力调度控制中心	瑞安线910开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	466.64	106	8082.2	0	-1192.11	不受限	不可开放	成都地调
13654	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向汽一路916开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	177.63	32	3076.5	0	5575.09	受限	不可开放	德阳地调
13655	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大新一路915开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	425.17	87	7364	4750	-5379.78	不受限	不可开放	德阳地调
13656	10kV江站线	新都电力调度控制中心	江站线912开关	繁江	166000	否	245	4243.52	专线	20.03	8	347	0	3472.17	受限	不可开放	成都地调
13657	10kV瑞新路	新都电力调度控制中心	瑞新线935开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	536.13	106	9285.7	0	-1413.53	不受限	不可开放	成都地调

13658	10kV女玻线大馈线	武胜电力调度控制中心	女玻线952开关	龙女站	90000	是	178.2	3086.51	公线	220.62	124	3821.1	600	-1951.89	不受限	不可开放	广安地调
13659	10kV方工线大馈线	武胜电力调度控制中心	方工线954开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	359.6	72	6228.3	750	-50.1	不受限	不可开放	广安地调
13660	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	楼华线908开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	492.74	95	8534.2	300	-774.97	不受限	不可开放	成都地调
13661	10kV瑞灯线_专线	新都电力调度控制中心	瑞灯线922开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	522.59	101	9051.3	0	-992.07	不受限	不可开放	成都地调
13662	10kV炳北路	广汉电力调度控制中心	炳北路928开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公线	81.24	15	1407	6880	364.59	受限	不可开放	德阳地调
13663	10kV山银线大馈线	武胜电力调度控制中心	山银线959开关	天印山站	80000	否	417.15	7225.25	公线	417.75	100	7235.5	5760	-6492.78	不受限	不可开放	广安地调
13664	10kV美和线	新都电力调度控制中心	美和线906开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	589.84	117	10216	120	-3338.51	不受限	不可开放	成都地调
13665	10kV普新一线	新都电力调度控制中心	普新一线927开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	542.36	123	9393.6	30	-2533.51	不受限	不可开放	成都地调
13666	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	庙丰二线935开关	山王庙	140000	否	442	7655.66	公线	442.73	100	7668	960	-1737.91	不受限	不可开放	成都地调
13667	10kV武工线大馈线	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	158.66	32	2748	15825	-11644.8	不受限	不可开放	广安地调
13668	10kV紫望二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望二线937开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	436.85	83	7566.4	0	-4700.18	不受限	不可开放	资阳地调
13669	10kV广氮三路	广汉电力调度控制中心	广氮三路929开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	428.55	88	7422.5	8750	-9438.28	不受限	不可开放	德阳地调
13670	10kV江安线	新都电力调度控制中心	江安线933开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	351.27	79	6084	210	-169.47	受限	不可开放	成都地调
13671	10kV沿环线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿环线913开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	360.22	99	6239	4210	-5391.41	不受限	不可开放	广安地调
13672	10kV中秀线大馈线	武胜电力调度控制中心	中秀线954开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	227.74	74	3944.4	6715	-5861.27	不受限	不可开放	广安地调
13673	10kV三府线	新都电力调度控制中心	三府线944开关	三河	80000	否	442	7655.66	公线	453.12	103	7848	789	-1746.91	受限	不可开放	成都地调
13674	10kV竹马线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹马线953开关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公线	124.12	46	2149.8	4000	-1940.91	不受限	不可开放	广安地调
13675	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高三路925开关	高新站	80000	是	555	9612.88	公线	600.03	108	10392.6	3550	-6252.3	不受限	不可开放	德阳地调
13676	10kV桂斑线	新都电力调度控制中心	桂斑线943开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	406.93	102	7048	0	-812.62	不受限	不可开放	成都地调
13677	10kV平华线大馈线	武胜电力调度控制中心	平华线954开关	平山站	18000	是	227.3	3936.95	公线	237.95	105	4121.3	1130	-2101.74	受限	不可开放	广安地调
13678	10kV桂园二线	新都电力调度控制中心	桂园二线910开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	454.5	103	7872	750	-1731.91	受限	不可开放	成都地调
13679	10kV沿江线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿江线927开关	沿口站	100000	否	465	8054.04	公线	378.12	81	6549	4445	-3745.36	不受限	不可开放	广安地调
13680	10kV瑞军线	新都电力调度控制中心	瑞军线909开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	489.68	111	8481.3	255	-1846.21	不受限	不可开放	成都地调
13681	10kV方高线大馈线	武胜电力调度控制中心	方高线957开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	75.25	15	1303.3	10100	-3609.08	不受限	不可开放	广安地调
13682	10kV中清线大馈线	武胜电力调度控制中心	中清线952开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	247.03	80	4278.6	5640	-5120.48	不受限	不可开放	广安地调
13683	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉贸线920开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	552.19	107	9564	1845	-3349.77	不受限	不可开放	成都地调
13684	10kV沿啤线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿啤线912开关	沿口站	100000	否	335	5802.37	公线	380.48	114	6590	7450	-8817.87	不受限	不可开放	广安地调
13685	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	389.81	97	6751.5	0	-516.12	不受限	不可开放	成都地调
13686	10kV方环线大馈线	武胜电力调度控制中心	方环线979开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	141.68	28	2453.9	16300	-10959.68	不受限	不可开放	广安地调
13687	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳城三路903开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	443.49	77	7681.3	11020	-10720.01	受限	不可开放	德阳地调
13688	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂工线990开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	501.62	99	8688	744	-1559.83	受限	不可开放	成都地调
13689	10kV沿新线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿新线911开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	366.86	101	6354	800	-2096.41	不受限	不可开放	广安地调
13690	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	10kV镇永线928开关	镇子站	90000	是	370	6408.59	公线	315.13	85	5458	250	-581.13	不受限	不可开放	资阳地调
13691	10kV飞长线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞长线954开关	飞龙站	20000	否	307.8	5331.25	公线	344.05	112	5959	1480	-2640.88	不受限	不可开放	广安地调
13692	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光中线930开关	光辉	100000	否	385	6668.4	专线	449.25	117	7781	0	-1779.44	不受限	不可开放	成都地调
13693	10kV堰港线大馈线	新都电力调度控制中心	堰港线914开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	475.98	94	8244	840	-2086.51	不受限	不可开放	成都地调
13694	10kV飞三线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞三线951开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	213.54	94	3698.5	3400	-3946.16	不受限	不可开放	广安地调
13695	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新路915开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	514.15	106	8905.1	1280	-2609.11	不受限	不可开放	德阳地调
13696	10kV庙雅线	新都电力调度控制中心	庙雅线918开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	483.6	94	8376	2115	-2431.77	不受限	不可开放	成都地调
13697	10kV万香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万香线934开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	363.22	91	6291	0	-55.62	不受限	不可开放	成都地调
13698	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	10kV北民线913开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	515.89	98	8935.3	880	-2540.68	不受限	不可开放	资阳地调
13699	10kV沿滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿滩线923开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	389.67	107	6749	945	-2636.41	不受限	不可开放	广安地调
13700	10kV东马线	新都电力调度控制中心	东马线909开关	东骏	100000	是	442	7655.66	公线	217.32	49	3764	459	1901.53	受限	不可开放	成都地调
13701	10kV中高线大馈线	武胜电力调度控制中心	中高线955开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	172.38	97	2985.6	2735	-2942.74	不受限	不可开放	广安地调
13702	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安迪线941开关	安岳站	80000	否	525	9093.27	专线	98.33	19	1703.1	0	6480.84	受限	不可开放	资阳地调
13703	10kV山工线大馈线	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	370.88	89	6423.7	950	-1593.5	不受限	不可开放	广安地调
13704	10kV山临线大馈线	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	296.77	71	5140	6380	-5734.95	不受限	不可开放	广安地调
13705	10kV安思线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安思线935开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公线	186.66	57	3232.9	0	1339.72	受限	不可开放	资阳地调
13706	10kV城府线大馈线	武胜电力调度控制中心	城府线915开关	城南站（武胜）	30000	是	340	5888.97	公线	408.01	120	7066.8	150	-2505.62	不受限	不可开放	广安地调
13707	10kV女街线大馈线	武胜电力调度控制中心	女街线955开关	龙女站	90000	是	222.75	3858.14	公线	228.63	103	3959.9	865	-1738.39	不受限	不可开放	广安地调
13708	10kV安望三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望三线962开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	175.47	53	3039.1	6750	-4644.91	受限	不可开放	资阳地调
13709	10kV新高路	广汉电力调度控制中心	新高路915开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	549.08	95	9510	2550	-4078.71	不受限	不可开放	德阳地调
13710	10kV大体一路	广汉电力调度控制中心	大体一路912开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	533.43	110	9239	2760	-4423.01	不受限	不可开放	德阳地调
13711	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东七线947开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	489.84	95	8484	0	-424.77	不受限	不可开放	成都地调
13712	10kV乐双线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐双线972开关	乐善站	20000	是	222.75	3858.14	公线	185.27	83	3208.8	50	-172.29	不受限	不可开放	广安地调
13713	10kV安望二线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望二线961开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	224.18	68	3882.8	0	1261.39	受限	不可开放	资阳地调
13714	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美佳线932开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	516.37	100	8943.6	0	-884.37	不受限	不可开放	成都地调
13715	10kV三镇二路	新都电力调度控制中心	三镇二线952开关	三河	80000	否	500	8660.25	公线	536.89	107	9299	315	-1819.78	受限	不可开放	成都地调
13716	10kV城石线大馈线	武胜电力调度控制中心	城石线923开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	392.7	79	6801.6	3760	-3633.4	不受限	不可开放	广安地调
13717	10kV小工二路	广汉电力调度控制中心	小工二路910开关	110kV小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	449.64	93	7787.8	1000	-1211.81	不受限	不可开放	德阳地调
13718	10kV武振线大馈线	武胜电力调度控制中心	武振线976开关	武胜	180000	是	500	8660.25	公线	21.02	4	364.1	37770	-20855.87	不受限	不可开放	广安地调
13719	10kV方带二线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带二线978开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	400.74	99	6940.9	4750	-5377.57	不受限	不可开放	广安地调
13720	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通五线912开关	通贤站	12600	是	430	7447.82	公线	89.62	21	1552.3	0	4405.96	受限	不可开放	资阳地调
13721	10kV詹牛路	新都电力调度控制中心	詹牛线908开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	533.93	103	9247.7	189	-1377.47	受限	不可开放	成都地调
13722	10kV光木线	新都电力调度控制中心	光木线932开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	505.36	100	8752.8	120	-1000.63	不受限	不可开放	成都地调
13723	10kV丰镇线	新都电力调度控制中心	丰镇线910开关	大丰	20000	是	380	6581.79	公线	330.72	87	5728	0	-462.57	不受限	不可开放	成都地调
13724	10kV方振线大馈线	武胜电力调度控制中心	方振线953开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	523.03	105	9058.8	0	-2130.6	不受限	不可开放	广安地调
13725	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小镇三路907开关	110kV小汉站	80000	否	400	6928.2	专线	231.41	58	4008	11890	-9662.62	不受限	不可开放	德阳地调
13726	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张三线913开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	301.11	80	5215.2	0	8.66	不受限	不可开放	南充地调
13727	10kV向凤路	广汉电力调度控制中心	向凤路915开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	专线	1.06	1	18.3	1260	6297.69	受限	不可开放	德阳地调
13728	10kV竹高线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹高线952开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	182.2	102	3155.7	300	-677.84	不受限	不可开放	广安地调
13729	10kV桂传路	新都电力调度控制中心	桂传线928开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	387.99	77	6720	0	1152.17	受限	不可开放	成都地调
13730	10kV山园线大馈线	武胜电力调度控制中心	山园线958开关	天印山站	80000	是	305.6	5293.15	公线	304.45	100	5273.1	6720	-7758.58	不受限	不可开放	广安地调
13731	10kV江流一线	新都电力调度控制中心	江流一线911开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	365.59	91	6332	0	-96.62	受限	不可开放	成都地调
13732	10kV光居线	新都电力调度控制中心	光居线910开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	514.16	99	8905.2	8988	-9833.97	不受限	不可开放	成都地调
13733	10kV龙达线	新都电力调度控制中心	龙达线920开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	501.47	125	8685.4	0	-2450.02	受限	不可开放	成都地调
13734	10kV烈面线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈面线952开关	烈面站	22500	否	360.45	6243.18	公线	386.14	107	6687.9	1770	-2839.04	不受限	不可开放	广安地调
13735	10kV乐普线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐普线957开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	208.55	94	3612	0	-139.67	不受限	不可开放	广安地调
13736	10kV桂油一线	新都电力调度控制中心	桂油一线946开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	293.76	66	5088	0	1036.53	受限	不可开放	成都地调
13737	10kV桂城五线	新都电力调度控制中心	桂城五线947开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	360.97	82	6252	0	-127.47	受限	不可开放	成都地调
13738	10kV万宝线大馈线	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	307.41	135	5324.4	7850	-9628.02	不受限	不可开放	广安地调
13739	10kV沿泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿泰线926开关	沿口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	123.67	69	2142	4650	-4014.14	不受限	不可开放	广安地调
13740	10kV雒镇一路	广汉电力调度控制中心	雒镇一路902开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	467.25	84	8092.8	250	-652.5	不受限	不可开放	德阳地调
13741	10kV雒北一路	广汉电力调度控制中心	雒北一路913开关	雒城站	71500	是	555	9612.88	公用	385.36	69	6674.4	250	765.9	受限	不可开放	德阳地调
13742	10kV平铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	平铁线952开关	平山站	18000	否	325.4	5636.09	专线	27.73	9	480.3	0	4592.18	受限	不可开放	广安地调
13743	10kV龙动路	新都电力调度控制中心	龙动线913开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	专线	70.77	21	1225.8	0	4043.1	受限	不可开放	成都地调
13744	10kV成天线	安岳电力调度控制中心	10kV成天线922开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	168.6	76	2920.23	0	-3024.99	不受限	不可开放	资阳地调
13745	10kV江城三线	新都电力调度控制中心	江城三线913开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	491.45	111	8512	1314	-2935.91	受限	不可开放	成都地调
13746	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹保线936开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	554.96	111	9611.9	0	-1817.68	受限	不可开放	成都地调
13747	10kV竹胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹胜线974开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	252.72	82	4377.1	1450	-1562.1	不受限	不可开放	广安地调
13748	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广城五路910开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	567.3	117	9825.7	1260	-4351.48	受限	不可开放	德阳地调
13749	10kV山农线大馈线	武胜电力调度控制中心	山农线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	205.31	92	3556	2435	-2904.49	不受限	不可开放	广安地调
13750	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂毗一线916开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	254.97	50	4416	0	3456.17	受限	不可开放	成都地调
13751	10kV方弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	方弘线952开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	507.6	102	8791.7	0	-1863.5	不受限	不可开放	广安地调
13752	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞家线913开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	511.62	116	8861.3	0	-1971.21	不受限	不可开放	成都地调
13753	10kV普木线	新都电力调度控制中心	普木线933开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	322.54	73	5586.4	1888	-584.31	不受限	不可开放	成都地调
13754	10kV飞镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞镇线953开关	飞龙站	20000	否	271.35	4699.92	公线	227.9	84	3947.3	350	-67.37	不受限	不可开放	广安地调
13755	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安书线933开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公用	318.15	96	5510.4	0	-937.78	受限	不可开放	资阳地调
13756	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广铁路927开关	广汉站	82000	否	284	4919.02	专线	43.38	15	751.4	400	3275.72	受限	不可开放	德阳地调
13757	10kV三工一路	广汉电力调度控制中心	三工一路927开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	600.03	123	10392.6	150	-2966.61	不受限	不可开放	德阳地调
13758	10kV平隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	平隆线953开关	平山站	18000	是	227.5	3940.42	公线	274.58	121	4755.8	0	-1603.46	受限	不可开放	广安地调
13759	10kV平新线大馈线	武胜电力调度控制中心	平新线955开关	平山站	18000	否	227.3	3936.95	公线	222.59	98	3855.3	6975	-7287.04	受限	不可开放	广安地调
13760	10kV成共线	安岳电力调度控制中心	10kV成共线924开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	165.4	91	2864.81	0	-9916.75	不受限	不可开放	资阳地调
13761	10kV烈八线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈八线953开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	352.47	88	6104.7	4585	-4454.32	不受限	不可开放	广安地调
13762	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙丰二线918开关	龙桥	126000	否	400	6928.2	公线	292.79	73	5071.2	0	1164.18	受限	不可开放	成都地调
13763	10kV山街线大馈线	武胜电力调度控制中心	山街线971开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	302.69	73	5242.6	1760	-1222.4	不受限	不可开放	广安地调
13764	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广三路917开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	公用	486.73	100	8430.2	2050	-2904.21	不受限	不可开放	德阳地调
13765	10kV沿李线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿李线921开关	沿口站	100000	是	271.35	4699.92	公线	220.61	81	3821	2830	-2891.06	不受限	不可开放	广安地调
13766	10kV向镇路	广汉电力调度控制中心	向镇路919开关	向阳站	63000	否	380	6581.79	公用	190.64	50	3301.9	4110	-1488.29	受限	不可开放	德阳地调
13767	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	堰九线913开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	508.31	101	8804	0	-1806.51	不受限	不可开放	成都地调
13768	10kV来鸳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来鸳线915开关	来凤站	8000	是	150	2598.08	公用	153.44	102	2657.5	0	-579.04	不受限	不可开放	资阳地调
13769	10kV山真线大馈线	武胜电力调度控制中心	山真线954开关	天印山站	80000	是	137.7	2385.03	公线	175.48	127	3039.3	2800	-3931.28	不受限	不可开放	广安地调
13770	10kV江工线	新都电力调度控制中心	江工线907开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	532.1	133	9216	0	-2980.62	受限	不可开放	成都地调
13771	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大中二路927开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	457.44	94	7922.8	1260	-1606.81	不受限	不可开放	德阳地调
13772	10kV坊工线	邻水电力调度控制中心	坊工线923开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	480.48	103	8322	0	-1878.77	不受限	不可开放	广安地调
13773	10kV严海线	新都电力调度控制中心	严海线926开关	宝严	100000	是	505	8746.86	公线	469.4	93	8130	939	-2071.51	不受限	不可开放	成都地调
13774	10kV坊坪线	邻水电力调度控制中心	坊坪线961开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	541.87	117	9385.2	0	-2941.97	不受限	不可开放	广安地调
13775	10kV詹悉路	新都电力调度控制中心	詹悉线914开关	詹家湾	126000	否	500	8660.25	专线	258.13	52	4470.8	0	3323.42	受限	不可开放	成都地调
13776	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂冶一线991开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	13.86	4	240	0	5761.56	受限	不可开放	成都地调
13777	10kV石居线大馈线	邻水电力调度控制中心	石居线924开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	253.72	86	4394.4	2000	-2306.76	不受限	不可开放	广安地调
13778	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东天线915开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	389.58	75	6747.6	240	1071.63	受限	不可开放	成都地调
13779	10kV小炳路	广汉电力调度控制中心	小炳路917开关	110kV小汉站	80000	否	433	7499.78	公用	448.96	104	7776	5290	-6316.2	不受限	不可开放	德阳地调
13780	10kV炳城一路	广汉电力调度控制中心	炳城一路921开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	607.85	106	10527.9	0	-2546.61	受限	不可开放	德阳地调
13781	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立街线921开关	立山站(仪陇)	20000	是	218	3775.87	公线	187.9	86	3254.4	0	-233.7	不受限	不可开放	南充地调
13782	10kV丰桐线	邻水电力调度控制中心	丰桐线951开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	218.49	74	3784.3	960	-656.66	不受限	不可开放	广安地调
13783	10kV竹水线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹水线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	74.19	37	1285	200	1286.28	受限	不可开放	广安地调
13784	10kV岳方线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳方线913开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	536.26	103	9288	945	-3010.21	不受限	不可开放	资阳地调
13785	10kV竹油线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹油线912开关	石竹站	20000	否	505	8746.86	公线	331.22	66	5736.8	630	1505.37	受限	不可开放	广安地调
13786	10kV石柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	石柳线916开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	281	95	4777	420	-689.36	不受限	不可开放	广安地调
13787	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	10kV安东线931开关	安岳站	80000	否	220	3810.51	公用	0.45	0	7.8	0	3421.66	受限	不可开放	资阳地调
13788	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高南路909开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	537.6	111	9311.2	1540	-4116.98	不受限	不可开放	德阳地调
13789	10kV普龙一线	新都电力调度控制中心	普龙一线907开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	429.28	97	7435.2	0	-545.11	不受限	不可开放	成都地调
13790	10kV牛工线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛背山站	200000	是	465	8054.04	公线	341	73	5797	1215	645.2	不受限	不可开放	广安地调
13791	10kV水坝线大馈线	邻水电力调度控制中心	水坝线944开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	599.78	100	10388.2	20100	-600	不受限	不可开放	广安地调
13792	10kV三蜀一路	新都电力调度控制中心	三蜀一线945开关	三河	80000	否	442	7655.66	公线	444.8	101	7704	0	-813.91	受限	不可开放	成都地调
13793	10kV庙水线	新都电力调度控制中心	庙水线924开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	303.46	76	5256	480	-193.44	不受限	不可开放	成都地调
13794	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向兰路917开关	向阳站	63000	否	576	9976.61	公线	576.31	100	9981.7	0	-1002.75	受限	不可开放	德阳地调
13795	10kV桂田路	新都电力调度控制中心	桂田线950开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	467.67	90	8100	0	-40.77	不受限	不可开放	成都地调

13796	10kV南水线916大馈线	邻水电力调度控制中心	南水线916开关	南城站（邻水）	20000	是	424	7343.9	公线	424.09	100	7345.2	2140	-3610.08	不受限	不可开放	广安地调
13797	10kV通天线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通天线924开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	229.13	69	3968.6	500	104.02	受限	不可开放	资阳地调
13798	10kV桂旭线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂旭线906开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	513.39	99	8892	0	-832.77	受限	不可开放	成都地调
13799	10kV桂商路	新都电力调度控制中心	桂商线942开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	142.73	36	2472	0	3763.38	受限	不可开放	成都地调
13800	10kV幺茅线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺茅线925开关	幺滩站	50000	是	295	5109.55	公线	159.35	54	2760	1530	-202.36	不受限	不可开放	广安地调
13801	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳城六路926开关	炳灵宫站	100000	是	555	9612.88	公线	456.35	82	7904	700	-913.7	受限	不可开放	德阳地调
13802	10kV江普线	新都电力调度控制中心	江普线946开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	608.14	120	10533	0	-3535.51	受限	不可开放	成都地调
13803	10kV光新线	新都电力调度控制中心	光新线935开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	184.99	37	3204	5580	-911.83	不受限	不可开放	成都地调
13804	10kV广海线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广海线932开关	广惠	270000	是	521.26	9028.49	公用	388.75	75	6733.1	0	489.69	受限	不可开放	资阳地调
13805	10kV万城三线	新都电力调度控制中心	万城三线921开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	355.06	80	6149.7	0	-25.17	不受限	不可开放	成都地调
13806	10kV三利线	新都电力调度控制中心	三利线919开关	三河	80000	否	500	8660.25	专线	589.26	118	10206	0	-2411.78	受限	不可开放	成都地调
13807	10kV南合线925大馈线	邻水电力调度控制中心	南合线925开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	272.01	91	4711.2	315	-869.28	不受限	不可开放	广安地调
13808	10kV岳南线	安岳电力调度控制中心	10kV岳南线971开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公用	487	93	8434.8	0	-1160.18	不受限	不可开放	资阳地调
13809	10kV连和路	广汉电力调度控制中心	连和路911开关	连山站	80000	是	430	7447.82	公线	468.48	109	8114	2965	-5120.74	不受限	不可开放	德阳地调
13810	10kV竹环线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹环线913开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	357.24	71	6187.4	600	210.09	受限	不可开放	广安地调
13811	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	堰白线923开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	430.95	85	7464	600	-1066.51	不受限	不可开放	成都地调
13812	10kV水金一线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金一线941开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	专线	312.73	104	5416.4	3350	-4609.48	不受限	不可开放	广安地调
13813	10kV詹双线大馈线	新都电力调度控制中心	詹双线920开关	詹家湾	126000	是	500	8660.25	公线	475.42	95	8234.2	180	-1486	受限	不可开放	成都地调
13814	10kV美蜀线	新都电力调度控制中心	美蜀线917开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	378.44	75	6554.6	1314	-871.11	不受限	不可开放	成都地调
13815	10kV来八线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来八线912开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	247.53	138	4287.2	0	-1793.05	不受限	不可开放	资阳地调
13816	10kV美澜路	新都电力调度控制中心	美澜线925开关	美泉	128000	否	517	8954.7	专线	472.89	91	8190.4	0	-131.17	不受限	不可开放	成都地调
13817	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞明线908开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	418.74	83	7252.5	1125	-505.33	不受限	不可开放	成都地调
13818	10kV南广线912大馈线	邻水电力调度控制中心	南广线912开关	南城站（邻水）	34000	是	295	5109.55	公线	327.39	111	5670.4	33565	-35147.76	不受限	不可开放	广安地调
13819	10kV家滩线大馈线	邻水电力调度控制中心	家滩线922开关	陈家站	70000	是	395	6841.6	公线	281.97	71	4883.7	0	589.58	受限	不可开放	广安地调
13820	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙腾线924开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	294.24	58	5096.2	0	2775.97	受限	不可开放	成都地调
13821	10kV通仁线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通仁线925开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	143.3	43	2481.9	0	2090.72	受限	不可开放	资阳地调
13822	10kV炳商路	广汉电力调度控制中心	炳商路920开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	158.45	33	2744.4	0	4831.59	受限	不可开放	德阳地调
13823	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六跃路906开关	六陵站	26000	否	305	5282.75	公线	566.13	186	9805.3	2580	-7630.82	不受限	不可开放	德阳地调
13824	10kV詹沪线	新都电力调度控制中心	詹沪线925开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	203.33	39	3521.7	0	4537.53	受限	不可开放	成都地调
13825	10kV南冻线大馈线	邻水电力调度控制中心	南冻线911开关	南城站（邻水）	20000	是	295	5109.55	公线	298.82	101	5175.6	36340	-37427.96	不受限	不可开放	广安地调
13826	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安建线923开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	434.58	83	7527	0	-304.21	受限	不可开放	资阳地调
13827	10kV向三一路	广汉电力调度控制中心	向三一路911开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	578	119	10011	750	-4026.78	受限	不可开放	德阳地调
13828	10kV丰镇二线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇二线954开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	392.25	98	6793.7	2880	-4131.14	不受限	不可开放	广安地调
13829	10kV牛泽线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛泽线953开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	386.51	83	6694.4	2000	-2251.17	不受限	不可开放	广安地调
13830	10kV水文线大馈线	邻水电力调度控制中心	水文线958开关	邻水站	100000	是	465	8054.04	公线	386.78	83	6699	4750	-5005.77	不受限	不可开放	广安地调
13831	10kV竹新线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹新线914开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	220.62	44	3821.1	7730	-4553.61	不受限	不可开放	广安地调
13832	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	10kV成左线915开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	216.52	98	3750.1	0	-320.64	不受限	不可开放	资阳地调
13833	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大开一路918开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	442.84	91	7670	0	-94.01	不受限	不可开放	德阳地调
13834	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳城五路913开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	609.6	125	10558.3	4950	-8774.08	受限	不可开放	德阳地调
13835	10kV向三二路	广汉电力调度控制中心	向三二路921开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	420.15	86	7277	0	-542.78	受限	不可开放	德阳地调
13836	10kV雒开一路	广汉电力调度控制中心	雒开一路907开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	218.29	45	3780.8	565	2388.42	受限	不可开放	德阳地调
13837	10kV兴柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴柳线925开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	277.92	94	4813.6	1900	-2625.96	不受限	不可开放	广安地调
13838	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV岳顺线928开关	岳阳站	92000	是	521	9023.98	公用	467.25	90	8092.8	315	-1188.62	不受限	不可开放	资阳地调
13839	10kV水西线大馈线	邻水电力调度控制中心	水西线923开关	邻水站	50000	是	300	5196.15	公线	267.73	89	4637	26730	-27210.08	不受限	不可开放	广安地调
13840	10kV水同线大馈线	邻水电力调度控制中心	水同线953开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	680.31	113	11783	73300	-75729.93	不受限	不可开放	广安地调
13841	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	10kV李镇线913开关	李家站	20000	否	520	9006.66	公用	152.63	29	2643.5	0	5462.49	受限	不可开放	资阳地调
13842	10kV椿坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿坪线922开关	椿木站	16300	否	295	5109.55	公线	360	122	6235.2	0	-2147	不受限	不可开放	广安地调
13843	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安源线932开关	安岳站	80000	是	285	4936.34	公用	99.12	35	1716.8	0	2232.27	受限	不可开放	资阳地调
13844	10kV牛民线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛民线954开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	463.37	100	8025.6	3150	-4732.37	不受限	不可开放	广安地调
13845	10kV牛油线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛油线972开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	334.38	84	5791.5	0	-248.94	不受限	不可开放	广安地调
13846	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广奎线941开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	434.83	83	7531.2	1260	-1572.02	受限	不可开放	资阳地调
13847	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新塘二路913开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	522.54	108	9050.4	800	-3116.18	不受限	不可开放	德阳地调
13848	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连镇一路913开关	连山站	73500	否	430	7447.82	公线	532.68	124	9226	4675	-7197.96	不受限	不可开放	德阳地调
13849	10kV水南线大馈线	邻水电力调度控制中心	水南线971开关	邻水站	180000	是	465	8054.04	公线	426.1	92	7380	1430	-2366.77	不受限	不可开放	广安地调
13850	10kV丰袁线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰袁线971开关	丰禾站	120000	是	368	6373.95	公线	259.45	70	4493.6	3630	-3024.44	不受限	不可开放	广安地调
13851	10kV板协线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板协线914开关	石板站	90000	是	220	3810.51	公用	153.25	70	2654.3	0	394.11	受限	不可开放	资阳地调
13852	10kV家郑线大馈线	邻水电力调度控制中心	家郑线915开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	338.53	85	5863.4	7130	-7450.84	受限	不可开放	广安地调
13853	10kV庆渠路	彭州电力调度控制中心	庆渠线912开关	庆兴	20000+12500	是	300	5196.15	公线	137.53	46	2382	0	1774.92	受限	不可开放	成都地调
13854	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆溪线924开关	庆兴	20000+12500	否	300	5196.15	公线	330.72	110	5728	0	-1051.47	不受限	不可开放	成都地调
13855	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向铁路952开关	向阳站	63000	是	510	8833.46	公用	226.86	44	3929.3	1975	1162.47	受限	不可开放	德阳地调
13856	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军电线915开关	军乐	20000+10000	否	200	3464.1	专线	165.82	83	2872	0	245.69	受限	不可开放	成都地调
13857	10kV竹林线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹林线951开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	223.63	54	3873.2	5810	-3946.65	受限	不可开放	广安地调
13858	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	10kV红阳线911	红星	6300	是	180	3117.69	公线	148.55	83	2572.9	0	-78.75	不受限	不可开放	成都地调
13859	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小济线921开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	212.24	106	3676	0	-904.72	不受限	不可开放	成都地调
13860	10kV竹龙线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹龙线921开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	196.55	39	3404.3	0	3593.19	受限	不可开放	广安地调
13861	10kV李忠线	安岳电力调度控制中心	10kV李忠线912开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	148.5	45	2572.1	0	2000.52	受限	不可开放	资阳地调
13862	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大跃一路913开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公线	425.29	88	7366	345	-135.01	不受限	不可开放	德阳地调
13863	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小君线913开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	157.74	79	2732	0	39.28	不受限	不可开放	成都地调
13864	10kV牛东线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	461.15	99	7987.2	0	-1543.97	不受限	不可开放	广安地调
13865	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安铁线934开关	安岳站	80000	是	435	7534.42	公线	341.86	79	5921	0	106.54	受限	不可开放	资阳地调
13866	10kV家西线大馈线	邻水电力调度控制中心	家西线914开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	330.94	83	5731.8	500	-689.24	受限	不可开放	广安地调
13867	10kV丹龙线	彭州电力调度控制中心	丹龙线914开关	牡丹	2*40000	是	600	10392.3	公线	365.13	61	6324	0	1989.84	受限	不可开放	成都地调
13868	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙新线913开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	252.97	76	4381.5	0	-2574.38	不受限	不可开放	资阳地调
13869	10kV南工线大馈线	邻水电力调度控制中心	南工线929开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	285.82	71	4950.4	660	-67.84	不受限	不可开放	广安地调
13870	10kV板鱼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板鱼线911开关	石板站	90000	是	150	2598.08	公用	76.76	51	1329.4	0	749.06	受限	不可开放	资阳地调
13871	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯大线923开关	驯龙站	13600	是	430	7447.82	公用	127.71	30	2212	0	3746.26	受限	不可开放	资阳地调
13872	10kV三工二路	广汉电力调度控制中心	三工二路928开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	511.22	105	8854.3	725	-2003.31	不受限	不可开放	德阳地调
13873	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	丹顺一线913开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	439.95	73	7620	0	1733.07	受限	不可开放	成都地调
13874	10kV丰万线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰万线959开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	305.63	76	5293.5	3110	-2860.94	不受限	不可开放	广安地调
13875	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV岳王线916开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	525.17	101	9096	315	-2188.21	不受限	不可开放	资阳地调
13876	10kV经石三线	彭州电力调度控制中心	经石三线908开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专线	623.42	125	10797.6	0	-3003.38	不受限	不可开放	成都地调
13877	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板高线924开关	石板站	90000	是	255	4416.73	公线	195.67	77	3389	0	144.38	受限	不可开放	资阳地调
13878	10kV大开二路	广汉电力调度控制中心	大开二路923开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	386.81	80	6699.6	7280	-6403.61	不受限	不可开放	德阳地调
13879	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集天线907开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	363.33	91	6292.8	0	-57.42	不受限	不可开放	成都地调
13880	10kV光尺线	彭州电力调度控制中心	光尺线919开关	光明	50000+60000	是	510	8833.46	公线	468.82	92	8120	0	-1053.23	受限	不可开放	成都地调
13881	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光北线914开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	551.79	100	9557	0	-1894.41	受限	不可开放	成都地调
13882	10kV牛观线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛观线958开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	329.32	82	5703.8	3645	-3806.24	不受限	不可开放	广安地调
13883	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳人线922开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	514.71	99	8914.8	630	-2322.01	不受限	不可开放	资阳地调
13884	10kV丰柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰柳线958开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	292.82	99	5071.7	3730	-4714.06	不受限	不可开放	广安地调
13885	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板护线915开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	168.89	51	2925.2	0	1647.42	受限	不可开放	资阳地调
13886	10kV新成三路	广汉电力调度控制中心	新成三路927开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	409.68	84	7095.6	250	-611.38	不受限	不可开放	德阳地调
13887	10kV家园线大馈线	邻水电力调度控制中心	家园线913开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	305.61	76	5293.2	2610	-2360.64	受限	不可开放	广安地调
13888	10kV丰镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇线957开关	丰禾站	40000	是	368	6373.95	公线	316.73	86	5485.8	3765	-4151.64	不受限	不可开放	广安地调
13889	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板磨线916开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	182.65	55	3163.6	0	-1241.98	受限	不可开放	资阳地调
13890	10kV九幺线大馈线	邻水电力调度控制中心	九幺线913开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	147.34	50	2552	2045	-509.36	不受限	不可开放	广安地调
13891	10kV濛凰路	彭州电力调度控制中心	濛凰路927	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	515.47	93	8928	1260	-1567.58	不受限	不可开放	成都地调
13892	10kV驯镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯镇线922开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	128.29	58	2222	0	1207.46	受限	不可开放	资阳地调
13893	10kV新成一路	广汉电力调度控制中心	新成一路917开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公用	469.26	97	8127.6	600	-1151.61	不受限	不可开放	德阳地调
13894	10kV水石线大馈线	邻水电力调度控制中心	水石线925开关	邻水站	100000	是	260	4503.33	公线	170.16	65	2947.2	17450	-16794.54	不受限	不可开放	广安地调
13895	10kV濛奎路	彭州电力调度控制中心	濛奎路908	濛阳	2*50000	否	600	10392.3	公线	545.27	91	9444	0	-90.93	不受限	不可开放	成都地调
13896	10kV龙铁线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙铁线916开关	龙安站	30300	否	100	1732.05	专线	128.41	128	2224	500	-1165.16	不受限	不可开放	广安地调
13897	10kV龙观线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙观线923开关	龙安站	30300	是	295	5109.55	公线	360	122	6235.2	2595	-2417	不受限	不可开放	广安地调
13898	10kV濛瑞线	彭州电力调度控制中心	濛瑞线915	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	385.68	96	6680	1260	-1704.62	不受限	不可开放	成都地调
13899	10kV南佛线大馈线	邻水电力调度控制中心	南佛线972开关	南城站（邻水）	20000	是	272	4711.18	公线	398.52	147	6902.4	0	-3133.46	不受限	不可开放	广安地调
13900	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小得二路920开关	110kV小汉站	82000	否	914	15830.94	公用	577.12	63	9995.8	12850	-8597.95	不受限	不可开放	德阳地调
13901	10kV新成二路	广汉电力调度控制中心	新成二路923开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	530.92	109	9195.6	3600	-5219.61	不受限	不可开放	德阳地调
13902	10kV水万线	邻水电力调度控制中心	水万线942开关	邻水站	180000	是	300	5196.15	公线	267.02	89	4624.8	1250	-1717.88	不受限	不可开放	广安地调
13903	10kV濛北二路	彭州电力调度控制中心	濛北二路910	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	166.74	42	2888	5000	-1652.62	不受限	不可开放	成都地调
13904	10kV光湖一路	彭州电力调度控制中心	光湖一路954	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	517.09	94	8956	5160	-5495.58	受限	不可开放	成都地调
13905	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	丹百一线909	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	370.67	67	6420	65	2135.42	受限	不可开放	成都地调
13906	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	10kV广柠线924	广惠	270000	是	390	6755	公线	308.29	79	5339.5	0	64.5	受限	不可开放	资阳地调
13907	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广城一路908开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	524.8	91	9089.5	1600	-2708.21	不受限	不可开放	德阳地调
13908	10kV丹集二路	彭州电力调度控制中心	丹集二线993开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	572.29	103	9912	250	-1541.58	不受限	不可开放	成都地调
13909	10kV家水线大馈线	邻水电力调度控制中心	家水线917开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	320.24	80	5546.6	2345	-2349.04	受限	不可开放	广安地调
13910	10kV成清线	安岳电力调度控制中心	10kV成清线923开关	成山站	16300	是	330	5715.77	公线	268.34	81	4647.7	0	-75.08	不受限	不可开放	资阳地调
13911	10kV丹师线	彭州电力调度控制中心	丹师线990	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	157.27	26	2724	0	6629.07	受限	不可开放	成都地调
13912	10kV光坤路	彭州电力调度控制中心	光坤路942	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	359.35	64	6224	0	2505.53	受限	不可开放	成都地调
13913	10kV九双线大馈线	邻水电力调度控制中心	九双线923开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	207.64	70	3596.4	500	-8.76	不受限	不可开放	广安地调
13914	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	10kV周永线915开关	周礼站	10000	是	220	3810.51	公用	165.13	75	2860	0	188.41	受限	不可开放	资阳地调
13915	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大城一路952开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	618.02	127	10704.1	315	-4284.88	不受限	不可开放	德阳地调
13916	10kV光药二路	彭州电力调度控制中心	光药二路922	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	547.98	130	9491	0	-2897.09	受限	不可开放	成都地调
13917	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	10kV成镇线925开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	228	104	3948.9	0	-519.44	不受限	不可开放	资阳地调
13918	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	丹发一路906	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	570.9	103	9888	400	-1667.58	受限	不可开放	成都地调
13919	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳城四路906开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	172.52	35	2988.1	2450	1296.12	受限	不可开放	德阳地调
13920	10kV合五线大馈线	邻水电力调度控制中心	合五线955开关	合流站	11300	是	295	5109.55	公线	233.48	79	4043.8	200	-156.16	不受限	不可开放	广安地调
13921	10kV水宏一回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏一回921开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	483.3	91	8370.7	0	-93.23	不受限	不可开放	广安地调
13922	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永高线921开关	永清站	20000	否	330	5715.77	公用	244.96	74	4242.8	0	-3589.51	不受限	不可开放	资阳地调
13923	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆丽路922	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	90.53	23	1568	0	4667.38	受限	不可开放	成都地调
13924	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广城四路912开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	277.15	57	4800.3	1660	273.92	受限	不可开放	德阳地调
13925	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香花线920	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	277.62	83	4808.4	5700	-5286.27	不受限	不可开放	成都地调
13926	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭城路907	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	368.13	92	6376	600	-740.62	不受限	不可开放	成都地调
13927	10kV成鱼线	安岳电力调度控制中心	10kV成鱼线911开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	135.15	75	2340.86	0	-5118.75	不受限	不可开放	资阳地调
13928	10kV炳源路	广汉电力调度控制中心	炳源路917开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	156.97	36	2718.7	0	4031.1	受限	不可开放	德阳地调
13929	10kV坳沙线915大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳沙线915开关	山峰坳	20000	是	362	6270.02	公线	353.02	98	6114.3	0	-1098.28	不受限	不可开放	泸州地调
13930	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香隆二线926开关	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	494.76	97	8569.2	5700	-6319.09	不受限	不可开放	成都地调
13931	10kV沙保路	彭州电力调度控制中心	沙保路905	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	472.25	118	8179.3	0	-1943.92	不受限	不可开放	成都地调
13932	10kV庆供路	彭州电力调度控制中心	庆供路914	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	385.68	96	6680	100	-544.62	受限	不可开放	成都地调
13933	10kV坳才线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳才线913开关	山峰坳	20000	是	362	6270.02	公线	404.23	112	7001.2	0	-1985.18	不受限	不可开放	泸州地调

13934	10kV坳兴线911大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳兴线911开关	山峰坳	20000	是	414	7170.69	公线	508.04	123	8799.2	0	-3062.65	不受限	不可开放	泸州地调
13935	10kV炳环二路	广汉电力调度控制中心	炳环二路916开关	炳灵宫站	100000	否	419	7257.29	公用	367.69	88	6368.4	400	-236.84	受限	不可开放	德阳地调
13936	10kV潮安线912大馈线	泸川电力调度控制中心	潮安线912开关	潮河	50000	是	308	5334.72	公线	253.07	82	4383.2	0	-115.42	不受限	不可开放	泸州地调
13937	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光顺一线917开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	277.77	50	4811	1000	2809.42	受限	不可开放	成都地调
13938	10kV安西线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安西线924开关	安岳站	80000	是	476	8244.56	公用	442.79	93	7669.2	0	-1073.55	受限	不可开放	资阳地调
13939	10kV光顺二路	彭州电力调度控制中心	光顺二路924开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	547.98	99	9491	0	-870.58	受限	不可开放	成都地调
13940	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天京路911	天彭	2*40000+630	否	400	6928.2	公线	327.19	82	5667	800	-231.62	不受限	不可开放	成都地调
13941	10kV广郊一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广郊一线931开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公用	146.65	28	2539.9	0	4734.72	受限	不可开放	资阳地调
13942	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三复路921开关	三星堆站旧	244000	否	336	5819.69	公线	240.02	71	4157.1	3380	-2299.38	不受限	不可开放	德阳地调
13943	10kV严柳一线911大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳一线911	龙华	100000	是	406	7032.13	公线	356.86	88	6180.8	0	-555.1	不受限	不可开放	泸州地调
13944	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光城线921开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	627.42	113	10867	4200	-6446.58	不受限	不可开放	成都地调
13945	10kV永长屋一线919大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋一线919开关	永利	120000	是	414	7170.69	公线	332.9	80	5765.8	0	-29.25	不受限	不可开放	泸州地调
13946	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光东路913	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	277.02	50	4798	100	3722.42	受限	不可开放	成都地调
13947	10kV永新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永新线926开关	永利	101000	是	308	5334.72	公线	236.19	77	4090.8	0	176.98	受限	不可开放	泸州地调
13948	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三广路920开关	三星堆站旧	120000	否	380	6581.79	公用	403.05	106	6980.9	525	-1582.29	不受限	不可开放	德阳地调
13949	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广城三路928开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	546.75	95	9469.7	1300	-2788.41	受限	不可开放	德阳地调
13950	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	丹百二线929	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	291.69	53	5052	0	3568.42	受限	不可开放	成都地调
13951	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳东线921开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	537.16	103	9303.6	0	-2080.81	不受限	不可开放	资阳地调
13952	10kV天亚路	彭州电力调度控制中心	天亚路913	天彭	2*40000+630	否	400	6928.2	公线	462.12	116	8004	315	-2083.62	不受限	不可开放	成都地调
13953	10kV丹萌线	彭州电力调度控制中心	丹萌线910	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	473.9	79	8208	0	1145.07	受限	不可开放	成都地调
13954	10kV岳工线	安岳电力调度控制中心	10kV岳工线924开关	岳阳站	90000	是	521	9023.98	公用	411.48	79	7126.8	0	92.38	不受限	不可开放	资阳地调
13955	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广川路935开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	专线	366.29	75	6344.1	0	1231.89	受限	不可开放	德阳地调
13956	10kV光丹路	彭州电力调度控制中心	光丹路929	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	320	80	5542.56	7690	-1454.62	不受限	不可开放	成都地调
13957	10kV永隆线	安岳电力调度控制中心	10kV永隆线912开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	258.94	78	4484.8	0	87.82	不受限	不可开放	资阳地调
13958	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天东路944开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	556.18	101	9633	0	-1012.58	不受限	不可开放	成都地调
13959	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙动二线924	沙埂	2*50000	是	400	6928.2	公线	404.71	101	7009.6	0	-1467.04	不受限	不可开放	成都地调
13960	10kV华麟一线972大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟一线972开关	龙华	180000	是	406	7032.13	公线	533.87	131	9246.7	0	-3621	不受限	不可开放	泸州地调
13961	10kV驯朝线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯朝线924开关	驯龙站	12600	是	185	3204.29	公用	151.44	82	2623	0	-59.57	受限	不可开放	资阳地调
13962	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光鸿路925	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	627.42	112	10867	0	-2137.47	受限	不可开放	成都地调
13963	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太丹路926	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	217.55	39	3768	5800	-947.58	不受限	不可开放	成都地调
13964	10kV李互线	安岳电力调度控制中心	10kV李互线925开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	131.18	40	2272	0	2300.62	受限	不可开放	资阳地调
13965	10kV庆君路	彭州电力调度控制中心	庆君路923	庆兴	20000+12500	否	475	8227.24	公线	293.76	62	5088	150	2166.52	受限	不可开放	成都地调
13966	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军天线914开关	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	公线	412.59	138	7146	0	-2469.47	受限	不可开放	成都地调
13967	10kV光湖二路	彭州电力调度控制中心	光湖二线943开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	435.91	79	7550	3500	-2429.58	不受限	不可开放	成都地调
13968	10kV嘉石二线922大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石二线922开关	嘉明	23000	否	308	5334.72	公线	764.23	248	13236.5	0	-8435.25	不受限	不可开放	泸州地调
13969	10kV嘉石一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石一线921开关	嘉明	23000	否	254	4399.41	公线	492.31	194	8526.8	0	-4567.33	不受限	不可开放	泸州地调
13970	10kV周龙线	安岳电力调度控制中心	10kV周龙线914开关	周礼站	10000	否	195	3377.5	公线	126.33	65	2188	0	851.75	受限	不可开放	资阳地调
13971	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	丹发二路992	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	638.11	115	11052	0	-2431.58	受限	不可开放	成都地调
13972	10kV沙航一路	彭州电力调度控制中心	沙航一路906	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	472.25	118	8179.3	0	-1943.92	不受限	不可开放	成都地调
13973	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李和线923开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公线	66.51	20	1152	0	3420.62	受限	不可开放	资阳地调
13974	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小镇一路911开关	110kV小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	437.88	90	7584	670	-1519.78	不受限	不可开放	德阳地调
13975	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小工一路908开关	110kV小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	598.35	123	10363.5	1605	-5234.28	不受限	不可开放	德阳地调
13976	10kV南桥线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南桥线913	城南	20000	是	254	4399.41	公线	347.75	137	6023	0	-2503.47	不受限	不可开放	泸州地调
13977	10kV南青线922大馈线	泸川电力调度控制中心	南青线922	城南	20000	是	254	4399.41	公线	30.34	12	525.5	315	2679.03	受限	不可开放	泸州地调
13978	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通南线923开关	通贤站	12600	是	392	6789.64	公线	168.74	43	2922.6	0	2509.11	受限	不可开放	资阳地调
13979	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集致线908开关	集贤	104000	否	400	6928.2	公线	355.47	89	6156.8	1600	-1521.42	不受限	不可开放	成都地调
13980	10kV光发二路	彭州电力调度控制中心	光发二路944	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	601.73	109	10422	200	-2001.58	不受限	不可开放	成都地调
13981	10kV南益线912大溃线	泸川电力调度控制中心	南益线912	城南	20000	是	254	4399.41	公线	308.78	122	5348	0	-1828.47	不受限	不可开放	泸州地调
13982	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太东路924	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	241.57	60	4184	3630	-1578.62	不受限	不可开放	成都地调
13983	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	10kV板桥线922开关	石板站	90000	是	430	7447.82	公用	266.74	62	4620	0	1338.26	受限	不可开放	资阳地调
13984	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星路908开关	三星堆站旧	244000	否	486	8417.77	公用	402.97	83	6979.5	1550	-953.51	不受限	不可开放	德阳地调
13985	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆电路913	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	公线	510.62	92	8844	0	-223.58	受限	不可开放	成都地调
13986	10kV牛天线926大馈线	泸川电力调度控制中心	牛天线926开关	牛滩	60000	否	196	3394.82	公线	261.39	133	4527.2	0	-1471.86	不受限	不可开放	泸州地调
13987	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路913开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	419.44	86	7264.7	565	-253.71	受限	不可开放	德阳地调
13988	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经石二线920开关	经纬	153000	否	553	9578.24	公线	468.91	85	8121.6	500	-1.18	不受限	不可开放	成都地调
13989	10kV军联路（主）LJL911Z	彭州电力调度控制中心	军联路911	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	专线	145.5	48	2520	0	2156.53	受限	不可开放	成都地调
13990	10kV顺土线633新大馈线	泸川电力调度控制中心	顺土线634	顺龙	20000	是	362	6270.02	公线	417.39	115	7229.2	0	-2213.18	不受限	不可开放	泸州地调
13991	10kV顺肖线634大馈线	泸川电力调度控制中心	顺肖线634	顺龙	20000	是	196	3394.82	公线	160.01	82	2771.3	0	-55.44	不受限	不可开放	泸州地调
13992	10kV太港线653大馈线	泸川电力调度控制中心	太港线913	太伏	15000	是	196	3394.82	公线	256.51	131	4442.7	0	-1726.84	不受限	不可开放	泸州地调
13993	10kV驯自线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯自线915开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	118.71	54	2056	0	1373.46	受限	不可开放	资阳地调
13994	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连松路914开关	连山站	73500	否	380	6581.79	公线	392.96	103	6806	2675	-3557.39	不受限	不可开放	德阳地调
13995	10kV五吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	五吉一线921	五通庙	20000	是	306	5300.08	公线	448.17	146	7762.3	0	-3522.24	不受限	不可开放	泸州地调
13996	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	10kV永河线923开关	永清站	20000	否	150	2598.08	公用	132.9	88	2301.9	0	-10758.83	不受限	不可开放	资阳地调
13997	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三向路929开关	三星堆站旧	120000	是	486	8417.77	公用	390.04	80	6755.5	1250	-1271.28	不受限	不可开放	德阳地调
13998	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广城二路926开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	374.8	77	6491.6	4725	-4482.38	受限	不可开放	德阳地调
13999	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆德路914	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	396.67	99	6870.4	0	-1327.84	受限	不可开放	成都地调
14000	10kV元胜路大馈线	崇州电力调度控制中心	元胜路924	元通	2*16000	否	380	6581.79	公线	442.03	116	7656	0	-1732.39	不受限	不可开放	成都地调
14001	10kV文济路大馈线	崇州电力调度控制中心	文济路925	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	412.52	70	7144.8	1000	-24.94	不受限	不可开放	成都地调
14002	10kV唐古路	崇州电力调度控制中心	唐古路907	唐公	5000	否	200	3464.1	公线	188.91	94	3272	0	-154.31	不受限	不可开放	成都地调
14003	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	10kV安慧线912开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	348.06	67	6028.4	0	1194.39	受限	不可开放	资阳地调
14004	10kV严柳二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳二线925	严湾	50000	是	406	7032.13	公线	291.59	72	5050.3	0	575.4	受限	不可开放	泸州地调
14005	10kV元梓路大馈线	崇州电力调度控制中心	元梓路915	元通	16000+10000	是	210	3637.31	公线	347.11	165	6012	0	-3102.15	不受限	不可开放	成都地调
14006	10kV石孔线	安岳电力调度控制中心	10kV石孔线914开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	288.68	131	5000	0	-1951.59	受限	不可开放	资阳地调
14007	10kV永安线915大馈线	泸川电力调度控制中心	永安线915开关	永利	10000	是	416	7205.33	公线	392.61	94	6800	0	-1035.74	不受限	不可开放	泸州地调
14008	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	康安路926	永康	2*40000	否	600	10392.3	公线	371.36	62	6432	3150	-228.93	受限	不可开放	成都地调
14009	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	587.46	109	10174.8	0	-2692.34	不受限	不可开放	成都地调
14010	10kV永太线924大馈线	泸川电力调度控制中心	永太线924	永利	50000	是	416	7205.33	公线	346.4	83	5999.6	0	-235.34	不受限	不可开放	泸州地调
14011	10kV驯严线	安岳电力调度控制中心	10kV驯严线912开关	驯龙站	13600	否	285	4936.34	公用	79.85	28	1383	0	3059.71	受限	不可开放	资阳地调
14012	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广氮二路922开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	615.25	107	10656.1	1050	-3724.81	受限	不可开放	德阳地调
14013	10kV隆白路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆白路923	兴隆(崇州)	2*10000	是	305	5282.75	公线	234.04	77	4053.6	0	172.6	受限	不可开放	成都地调
14014	10kV高道路大馈线	崇州电力调度控制中心	高道路942	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	547.41	93	9481.1	0	-1361.24	不受限	不可开放	成都地调
14015	10kV玉团线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉团线913开关	玉龙湖	40000	是	406	7032.13	公线	428.01	105	7413.1	0	-1787.4	不受限	不可开放	泸州地调
14016	10kV玉云线912大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉云线912开关	玉龙湖	40000	是	254	4399.41	公线	329.97	130	5715.1	0	-2195.57	不受限	不可开放	泸州地调
14017	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李磨线914开关	李家站	20000	是	520	9006.66	公用	128.78	25	2230.4	0	4974.93	受限	不可开放	资阳地调
14018	10kV云立线916大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线916	玉龙湖	16000	是	264	4572.61	公线	426.56	162	7388	0	-3729.91	不受限	不可开放	泸州地调
14019	10kV云石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	云石线921开关	云锦	50000	是	254	4399.41	公线	260.3	102	4508.4	0	-988.87	受限	不可开放	泸州地调
14020	10kV石双线	安岳电力调度控制中心	10kV石双线922开关	石羊站	20000	是	330	5715.77	公用	312.47	95	5412	450	-1289.38	受限	不可开放	资阳地调
14021	10kV崇滨路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇滨路904	崇州	2*63000	是	586	10149.82	公线	491.5	84	8512.8	0	-392.94	不受限	不可开放	成都地调
14022	10kV鲁何路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁何路947	鲁家	2*50000	是	586	10149.82	公线	610.65	104	10576.5	0	-2456.64	不受限	不可开放	成都地调
14023	10kV岳安线	安岳电力调度控制中心	10kV岳安线918开关	岳阳站	90000	否	521.26	9028.49	公用	562.59	108	9744	0	-1618.36	不受限	不可开放	资阳地调
14024	10kV连工路	广汉电力调度控制中心	连工路908开关	连山站	80000	否	486	8417.77	公线	556.59	115	9640.1	3190	-5254.11	不受限	不可开放	德阳地调
14025	10kV高维路大馈线	崇州电力调度控制中心	高维路949	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	282.78	48	4897.7	8990	-5767.84	不受限	不可开放	成都地调
14026	10kV安南线	安岳电力调度控制中心	10kV安南线922开关	安岳站	80000	是	520	9006.66	公用	294.28	57	5097	0	2108.33	受限	不可开放	资阳地调
14027	10kV潮天线913大馈线	泸川电力调度控制中心	潮天线913	潮河	16300	是	254	4399.41	公线	220.63	87	3821.3	250	-551.77	不受限	不可开放	泸州地调
14028	10kV鲁车路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁车路926	鲁家	2*50000	是	380	6581.79	公线	313.82	83	5435.4	500	-669.97	不受限	不可开放	成都地调
14029	10kV高川路大馈线	崇州电力调度控制中心	高川路945	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	517.02	88	8954.8	0	-834.94	不受限	不可开放	成都地调
14030	10kV广学线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广学线934开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	495.12	94	8575.7	315	6959.62	受限	不可开放	资阳地调
14031	10kV广青路大馈线	崇州电力调度控制中心	广青路917	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	501.81	86	8691.3	0	-571.44	不受限	不可开放	成都地调
14032	10kV南织路大馈线	崇州电力调度控制中心	南织路924	南门	2*10000	是	540	9353.07	公线	431.64	80	7476	0	6.46	不受限	不可开放	成都地调
14033	10kV来黄线	安岳电力调度控制中心	10kV来黄线914开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	200.36	111	3470.2	0	-976.05	不受限	不可开放	资阳地调
14034	10kV崇安路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇安路920	崇州	2*63000	是	500	8660.25	公线	501.41	100	8684.4	0	-1756.2	不受限	不可开放	成都地调
14035	10kV三三路大馈线	崇州电力调度控制中心	三三路911	三江	3*16000	否	400	6928.2	公线	337.64	84	5848	800	-412.62	不受限	不可开放	成都地调
14036	10kV南河路大馈线	崇州电力调度控制中心	南河路923	南门	2*10000	是	400	6928.2	公线	355.7	89	6160.8	0	-618.24	不受限	不可开放	成都地调
14037	10kV康金路大馈线	崇州电力调度控制中心	康金路913	永康	2*40000	是	600	10392.3	公线	581.29	97	10068	0	-1754.16	受限	不可开放	成都地调
14038	10kV龙岩线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岩线916开关	龙台站	113000	是	220	3810.51	公用	208.88	94	3617.9	0	-3413.39	不受限	不可开放	资阳地调
14039	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新成四路918开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	496.91	102	8606.4	50	-1922.18	不受限	不可开放	德阳地调
14040	10kV元镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	元镇路925	元通	2*16000	是	356	6166.1	公线	457.97	129	7932	0	-2999.12	不受限	不可开放	成都地调
14041	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇中一路912	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	566.95	105	9819.6	0	-2337.14	不受限	不可开放	成都地调
14042	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆集路922	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	464.34	116	8042.4	1000	-3499.84	受限	不可开放	成都地调
14043	10kV康佳路大馈线	崇州电力调度控制中心	康佳路912	永康	2*40000	否	586	10149.82	专线	701.15	120	12144	0	-3009.16	受限	不可开放	成都地调
14044	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民曦北路913	民和	2*50000	是	600	10392.3	公线	546.3	91	9462	0	-1148.16	不受限	不可开放	成都地调
14045	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三仓线912	三星	2*10000	是	400	6928.2	公线	514.85	129	8917.2	315	-3689.64	不受限	不可开放	成都地调
14046	10kV石塔线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石塔线912开关	石羊站	20000	是	430	7447.82	公用	284.06	66	4920	200	838.26	受限	不可开放	资阳地调
14047	10kV金罗路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金罗路922	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	83.83	17	1452	315	6027.22	受限	不可开放	成都地调
14048	10kV金维路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金维路927	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	220.81	44	3824.4	0	3969.82	受限	不可开放	成都地调
14049	10kV石护线	安岳电力调度控制中心	10kV石护线923开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	179.21	81	3104	0	-55.59	受限	不可开放	资阳地调
14050	10kV大航路大馈线	广汉电力调度控制中心	大航路929开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	526.89	91	9125.7	1630	-1776.75	不受限	不可开放	德阳地调
14051	10kV广百路	广汉电力调度控制中心	广百路914开关	广汉站	80000	否	555	9612.88	公线	232.54	42	4027.6	0	4623.99	受限	不可开放	德阳地调
14052	10kV东阿路大馈线	金堂电力调度控制中心	东阿路906	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	461.43	85	7991.9	250	-759.44	受限	不可开放	成都地调
14053	10kV东徽线	金堂电力调度控制中心	东徽线908开关	东岳	129000	是	580	10045.89	公线	654.19	113	11330.5	0	-3293.79	受限	不可开放	成都地调
14054	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通石线914开关	通贤站	12600	是	220	3810.51	公用	149.5	68	2589.3	0	459.11	受限	不可开放	资阳地调
14055	10kV金森路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金森线946开关	金堂	201000	否	500	8660.25	专线	243.05	49	4209.6	1600	1984.62	受限	不可开放	成都地调
14056	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	10kV姚河线913开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	301.63	91	5224.3	0	-651.68	不受限	不可开放	资阳地调
14057	10kV红五路大馈线	金堂电力调度控制中心	红五路920	红卫	2*31500	是	400	6928.2	专线	275.77	69	4776.4	0	766.16	受限	不可开放	成都地调
14058	10kV金野线	金堂电力调度控制中心	金野线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专线	496.42	99	8598	0	-803.78	受限	不可开放	成都地调
14059	10kV淮石路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮石路920	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	366.74	68	6352	1260	-129.54	受限	不可开放	成都地调
14060	10kV通镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通镇线915开关	通贤站	12600	否	305	5282.75	公用	265.21	87	4593.4	0	161.08	受限	不可开放	资阳地调
14061	10kV红美路	金堂电力调度控制中心	红美线913开关	红卫	65000	否	580	10045.89	专线	234.32	40	4058.4	0	4982.9	受限	不可开放	成都地调
14062	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金西路944	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	16.42	3	284.4	0	7509.82	受限	不可开放	成都地调
14063	10kV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航二线927开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	120.21	21	2082	5400	1559.3	受限	不可开放	成都地调
14064	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳泓路910开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	173.23	40	3000.3	11300	-7550.5	受限	不可开放	德阳地调
14065	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新雄一路916开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	372.12	77	6445.2	5160	-4029.21	不受限	不可开放	德阳地调
14066	10kV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红塘路906	红卫	2*31500	否	400	6928.2	公线	413.16	103	7156	630	-1550.62	受限	不可开放	成都地调
14067	10kV金湾路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金湾路954	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	483.12	97	8367.6	0	-573.38	受限	不可开放	成都地调
14068	10kV淮起路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮起路914开关	淮口	126000	否	400	6928.2	公线	299.77	75	5192	0	1043.38	受限	不可开放	成都地调
14069	10kV红万线	金堂电力调度控制中心	红万线910开关	红卫	67000	是	540	9353.07	公线	588.91	109	10200	0	-2717.54	不受限	不可开放	成都地调
14070	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板横线921开关	石板站	90000	是	435	7534.42	公线	279.56	64	4842	50	1135.54	受限	不可开放	资阳地调
14071	10kV金贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金贯路911	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	483.12	121	8367.6	0	-2825.04	受限	不可开放	成都地调

14072	10kV岳信线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳信线919开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	385.22	74	6672	630	-79.21	不受限	不可开放	资阳地调
14073	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红园线911开关	红旗	130000	是	400	6928.2	公线	451.25	113	7815.6	0	-2273.04	不受限	不可开放	成都地调
14074	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮洲路905	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	1	10	1	0	7482.46	受限	不可开放	成都地调
14075	10kV红航一线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航一线926开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	61.66	11	1068	250	7723.3	受限	不可开放	成都地调
14076	10kV金蓝路大馈线	金堂电力调度控制中心	金蓝路924	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	1	10	1	0	7794.22	受限	不可开放	成都地调
14077	10kV东吉线	金堂电力调度控制中心	东吉线922开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	530.77	98	9192.9	2000	-3710.44	不受限	不可开放	成都地调
14078	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路905开关	向阳站	65000	否	316	5473.28	专线	419.44	133	7264.7	0	-2338.75	受限	不可开放	德阳地调
14079	10kV东鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东鑫路909	东岳	2*63000	否	540	9353.07	专线	454.9	84	7878.9	0	538.86	受限	不可开放	成都地调
14080	10kV金园路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金园路915	金堂	2*50000	是	480	8313.84	公线	430.46	90	7455.6	0	-804.53	受限	不可开放	成都地调
14081	10kV沱望路	金堂电力调度控制中心	沱望路913开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	498.08	92	8626.8	0	-209.04	不受限	不可开放	成都地调
14082	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红福路909	红卫	2*31500	是	540	9353.07	公线	500.02	93	8660.4	0	-1177.94	受限	不可开放	成都地调
14083	10kV高平线	金堂电力调度控制中心	高平线915开关	高板	68300	否	400	6928.2	公线	430.95	108	7464	0	-1228.62	不受限	不可开放	成都地调
14084	10kV松百二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百二线913开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	507.6	92	8791.7	0	-186.87	不受限	不可开放	资阳地调
14085	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗镇路915	罗坝	10000	是	250	4330.13	公线	280.37	112	4856	0	-1391.9	不受限	不可开放	成都地调
14086	10kV广永线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广永线944开关	广惠	270000	否	521	9023.98	公用	226.81	44	3928.4	7600	-3406.82	受限	不可开放	资阳地调
14087	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	10kV金电线951	金堂	242000	否	330	5715.77	专线	359.17	109	6220.8	0	-1076.61	不受限	不可开放	成都地调
14088	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清云线905开关	清凉	1465000	否	380	6581.79	专线	435.92	115	7550.2	0	-1626.59	不受限	不可开放	成都地调
14089	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海东路931	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	391.32	65	6777.6	8060	-5484.53	不受限	不可开放	成都地调
14090	10kV松百一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百一线911开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公线	505.56	92	8756.3	0	-1107.56	不受限	不可开放	资阳地调
14091	10kV红兰路	金堂电力调度控制中心	红兰路914	红卫	2*31500	否	540	9353.07	专线	1	10	1	0	8417.76	受限	不可开放	成都地调
14092	10kV广南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广南线933开关	广惠	270000	是	465	8054.04	公用	338.28	73	5859	315	269.23	受限	不可开放	资阳地调
14093	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳和二路909开关	炳灵宫站	106000	是	486	8417.77	公用	547.38	113	9480.6	5765	-8511.38	不受限	不可开放	德阳地调
14094	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	兴乐线915开关	福兴	20000	是	500	8660.25	公线	481.52	96	8340	0	-1411.8	不受限	不可开放	成都地调
14095	10kV高化路大馈线	崇州电力调度控制中心	高化路905	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	531.37	91	9203.3	0	-1083.44	不受限	不可开放	成都地调
14096	10kV金夏路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金夏路918	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	13.12	3	227.2	0	7567.02	受限	不可开放	成都地调
14097	10kV民金路大馈线	崇州电力调度控制中心	民金路920	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	578.31	99	10016.4	0	-881.56	不受限	不可开放	成都地调
14098	10kV周玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周玉线913开关	周礼站	10000	是	180	3117.69	公用	113.28	63	1962	0	532.15	受限	不可开放	资阳地调
14099	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱北线914开关	沱源	128000	否	600	10392.3	专线	658.13	110	11398.8	8230	-10275.73	不受限	不可开放	成都地调
14100	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	493.37	159	8545.2	315	-4027.78	不受限	不可开放	成都地调
14101	10kV隆燎路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆燎路924	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	240.6	60	4167.2	315	1060.36	受限	不可开放	成都地调
14102	10kV李努线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李努线922开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	131.18	40	2272	0	2300.62	受限	不可开放	资阳地调
14103	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨一线916开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	562.75	102	9746.8	0	-2098.06	不受限	不可开放	资阳地调
14104	10kV三镇线	金堂电力调度控制中心	三镇线913	三星	2*10000	是	540	9353.07	公线	265.03	49	4590.4	3300	-407.94	不受限	不可开放	成都地调
14105	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东安路907	东岳	2*63000	是	580	10045.89	公线	531.89	92	9212.3	0	-1175.59	受限	不可开放	成都地调
14106	10kV李伍线	安岳电力调度控制中心	10kV李伍线911开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	139.47	42	2415.7	0	2156.92	受限	不可开放	资阳地调
14107	10kV板塔线923大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板塔线923开关	石板站	90000	是	505	8746.86	公线	167.96	33	2909	0	4088.49	受限	不可开放	资阳地调
14108	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大东路925	大塘站	126000	是	555	9612.88	公线	476.48	86	8252.7	0	-562.4	不受限	不可开放	德阳地调
14109	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	10kV金城线941开关	金堂	201000	是	540	9353.07	公线	292.98	54	5074.4	0	2408.06	受限	不可开放	成都地调
14110	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	淮铁线908开关	淮口	128000	否	100	1732.05	专线	386.14	386	6688	0	-5129.16	受限	不可开放	成都地调
14111	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金华路945	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	370.67	74	6420	0	1374.22	受限	不可开放	成都地调
14112	10kV周场线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周场线912开关	周礼站	10000	否	330	5715.77	公用	333.89	101	5783	0	-638.81	受限	不可开放	资阳地调
14113	10kV文电路大馈线	崇州电力调度控制中心	文电路909	文昌	2*63000	否	586	10149.82	公线	607.07	104	10514.5	0	-1379.66	不受限	不可开放	成都地调
14114	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金翔路923	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	200.99	40	3481.2	0	4313.02	受限	不可开放	成都地调
14115	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金渡路912	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	143.56	36	2486.4	0	3056.16	受限	不可开放	成都地调
14116	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨云路927	杨柳	2*50000	是	500	8660.25	公线	485.89	97	8415.6	0	-1487.4	不受限	不可开放	成都地调
14117	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒线942开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	590.25	113	10223.1	0	-3003.92	受限	不可开放	资阳地调
14118	10kV淮白路	金堂电力调度控制中心	淮白线929开关	淮口	130000	否	220	3810.51	专线	228.64	104	3960	0	-530.54	不受限	不可开放	成都地调
14119	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮三路924	淮口	2*63000	是	370	6408.59	公线	1	10	1	1115	4011.87	受限	不可开放	成都地调
14120	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮金路908	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	460.05	115	7968	0	-2425.44	受限	不可开放	成都地调
14121	10kV康联路大馈线	崇州电力调度控制中心	康联路917	永康	2*40000	是	586	10149.82	公线	296.54	51	5136	3750	-766.14	受限	不可开放	成都地调
14122	10kV杨园路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨园路911	杨柳	2*50000	否	500	8660.25	专线	566.74	113	9816	0	-2021.78	不受限	不可开放	成都地调
14123	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三三路935开关	三星堆站旧	120000	否	255	4416.73	公用	355.25	139	6153	420	-2597.94	不受限	不可开放	德阳地调
14124	10kV金柳路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公线	391.59	73	6782.4	0	1635.36	受限	不可开放	成都地调
14125	10kV民江路大馈线	崇州电力调度控制中心	民江路905	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	536.47	92	9291.6	0	-156.76	不受限	不可开放	成都地调
14126	10kV淮步路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮步路922开关	淮口	2*63000	否	400	6928.2	公线	455.89	114	7896	0	-1660.62	受限	不可开放	成都地调
14127	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	83.83	16	1452	0	6030.46	受限	不可开放	成都地调
14128	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨业路912	杨柳	2*50000	否	480	8313.84	公线	458.52	96	7941.6	0	-459.14	不受限	不可开放	成都地调
14129	10kV高清路大馈线	金堂电力调度控制中心	高清路919	高板	10000	是	450	7794.23	公线	600	133	10392	1250	-5406.62	受限	不可开放	成都地调
14130	10kV东成路大馈线	金堂电力调度控制中心	东成路905	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	454.9	84	7878.9	0	-396.44	受限	不可开放	成都地调
14131	10kV西坊线	邛崃电力调度控制中心	西坊线918开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	439.38	87	7610	0	-640.22	不受限	不可开放	成都地调
14132	10kV羊工九线	邛崃电力调度控制中心	羊工九线925开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	446.19	89	7728	0	-758.22	不受限	不可开放	成都地调
14133	10kV文城路大馈线	崇州电力调度控制中心	文城线930开关	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	533.2	91	9235	0	-1115.14	不受限	不可开放	成都地调
14134	10kV临源线	邛崃电力调度控制中心	临源线923开关	临邛	300000	是	503	8712.22	公线	478.69	95	8290.9	0	-1321.12	不受限	不可开放	成都地调
14135	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉西线920	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	480.55	96	8323.2	0	-482.2	不受限	不可开放	成都地调
14136	10kV夹镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹镇线914开关	夹关	20000	是	400	6928.2	公线	319.9	80	5540.6	0	1.96	不受限	不可开放	成都地调
14137	10kV桂龙线	蓬安电力调度控制中心	桂龙线918开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	607.63	120	10524.2	0	-2620.85	不受限	不可开放	南充地调
14138	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大新二路924开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	434.99	90	7534	350	-308.01	不受限	不可开放	德阳地调
14139	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	110kV小汉站	73500	否	555	9612.88	公用	516.17	93	8940	150	-438.41	不受限	不可开放	德阳地调
14140	10kV羊工二线	邛崃电力调度控制中心	羊工二线917开关	羊安	120000	是	423	7326.57	公线	399.08	94	6912	0	-1050.74	不受限	不可开放	成都地调
14141	10kV羊工七线	邛崃电力调度控制中心	羊工七线923开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	484.99	96	8400	0	-1430.22	不受限	不可开放	成都地调
14142	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南一线919开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	456.24	88	7902	0	-696.67	不受限	不可开放	资阳地调
14143	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	塔工三线910开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	529.4	105	9169.2	0	-1328.2	不受限	不可开放	成都地调
14144	10kV文五二线	乐至电力调度控制中心	10kV文五二线924小车开关	文峰	30000	是	469	8123.32	公线	697.11	149	12073.9	0	-5575.24	不受限	不可开放	资阳地调
14145	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城冯线913开关	城南站(蓬安)	113000	否	270	4676.54	公线	268.98	100	4658.8	0	-449.91	不受限	不可开放	南充地调
14146	10kV西园二线	邛崃电力调度控制中心	西园二线922	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	602.32	100	10432.2	0	-2118.36	不受限	不可开放	成都地调
14147	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环一线913开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	437.36	84	7575	0	-369.67	不受限	不可开放	资阳地调
14148	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	丹和二路991	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	408.08	74	7068	1600	-47.58	受限	不可开放	成都地调
14149	10kV童镇线	乐至电力调度控制中心	10kV童镇线911开关	石佛站	15000	否	150	2598.08	公用	176.67	118	3059.9	0	-721.63	不受限	不可开放	资阳地调
14150	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六大路907开关	六陵站	60000	否	600	10392.3	公线	504.56	84	8739	2725	-2110.93	不受限	不可开放	德阳地调
14151	10kV玉菲线	邛崃电力调度控制中心	玉菲线930开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	560.23	111	9703.2	0	-1862.2	不受限	不可开放	成都地调
14152	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	10kV石龙线913开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	140.92	78	2440.8	0	53.35	不受限	不可开放	资阳地调
14153	10kV濛南路	彭州电力调度控制中心	濛南路906	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	380.14	95	6584	400	-748.62	不受限	不可开放	成都地调
14154	10kV西茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西茶线926	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	414.64	82	7181.6	0	-211.82	不受限	不可开放	成都地调
14155	10kV仙新一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新一线918开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	397.23	76	6880	630	-304.67	不受限	不可开放	资阳地调
14156	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛城线910开关	邛崃	63000	是	400	6928.2	公线	325.64	81	5640	0	-97.44	不受限	不可开放	成都地调
14157	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	10kV东石线931开关	东山站	40000	是	250	4330.13	公用	232.1	93	4020	0	-555.9	不受限	不可开放	资阳地调
14158	10kV西城线_邛崃	邛崃电力调度控制中心	西城线924开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	467.61	93	8099	0	-1129.22	不受限	不可开放	成都地调
14159	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	10kV东新线916开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公用	227.94	91	3948	0	-50.88	不受限	不可开放	资阳地调
14160	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	10kV东土线913开关	东山站	40000	否	150	2598.08	公用	272.98	182	4728	0	-2389.73	不受限	不可开放	资阳地调
14161	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广氮一路904开关	广汉站	80000	否	252	4364.77	专线	320.71	127	5554.7	0	-1626.41	受限	不可开放	德阳地调
14162	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高新线969	高埂	30000	是	212	3671.95	公线	234.05	110	4053.8	0	-1116.24	受限	不可开放	成都地调
14163	10kV桑北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑北路912	桑园	8000	是	317	5490.6	公线	318.71	101	5520	0	-1127.52	不受限	不可开放	成都地调
14164	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛玻线924开关	邛崃	63000	是	255	4416.73	公线	360.28	141	6240	0	-2706.62	不受限	不可开放	成都地调
14165	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊回线920	羊安	120000	是	276	4780.46	公线	263.28	95	4560	0	-735.63	不受限	不可开放	成都地调
14166	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工二线928开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	437.91	84	7584.6	0	-379.27	不受限	不可开放	资阳地调
14167	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高场线984	高埂	30000	否	276	4780.46	公线	101.62	37	1760.1	0	2542.31	受限	不可开放	成都地调
14168	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天致路910	天彭	2*40000+630(	否	553	9578.24	公线	586.14	106	10152	0	-1531.58	不受限	不可开放	成都地调
14169	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	10kV宝劳线922开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	461.85	92	7999.2	0	-204.98	不受限	不可开放	资阳地调
14170	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛固线918开关	邛崃	66000	是	503	8712.22	公线	535.57	106	9276	0	-2306.22	不受限	不可开放	成都地调
14171	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光清线915开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	524.42	95	9083	2300	-2762.58	受限	不可开放	成都地调
14172	10kV平临线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平临线925	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	328.48	155	5689.3	0	-2751.74	不受限	不可开放	成都地调
14173	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	10kV东镇线915开关	东山站	40000	否	180	3117.69	公用	203.7	113	3528	0	-722.08	不受限	不可开放	资阳地调
14174	10kV玉品路	邛崃电力调度控制中心	玉品路905	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	453.6	90	7856.4	0	-886.62	不受限	不可开放	成都地调
14175	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集福线927	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	352.61	88	6107.2	800	-671.82	不受限	不可开放	成都地调
14176	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工一线929开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	522.78	101	9054.6	0	-1849.27	不受限	不可开放	资阳地调
14177	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉马路922	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	479.79	95	8310	0	-1340.22	不受限	不可开放	成都地调
14178	10kV仙北线	乐至电力调度控制中心	10kV仙北线925开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	510.03	98	8833.8	0	-1628.47	不受限	不可开放	资阳地调
14179	10kV平道线	邛崃电力调度控制中心	平道线913开关	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	219.06	103	3794.1	0	-856.54	不受限	不可开放	成都地调
14180	10kV向鑫二路	广汉电力调度控制中心	向鑫二路922开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	504.73	104	8742	0	-1166.01	受限	不可开放	德阳地调
14181	10kV湍阳线	乐至电力调度控制中心	10kV湍阳线912开关	石湍站	6300	是	180	3117.69	公用	190.6	106	3301.2	0	-807.05	不受限	不可开放	资阳地调
14182	10kV湍兴线	乐至电力调度控制中心	10kV湍兴线914小车开关	石湍站	18300	是	180	3117.69	公用	354.82	197	6145.5	0	-3651.35	不受限	不可开放	资阳地调
14183	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城东线925开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	517.5	86	8963.1	0	-663.12	不受限	不可开放	南充地调
14184	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉北线906开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	440.79	88	7634.4	0	-664.62	不受限	不可开放	成都地调
14185	10kV濛钢路	彭州电力调度控制中心	濛钢路905	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	588.22	106	10188	500	-2067.58	不受限	不可开放	成都地调
14186	10KV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水马线920	水口	14300	是	320	5542.56	公线	377.83	118	6544	0	-2109.95	不受限	不可开放	成都地调
14187	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高水线967	高埂	30000	是	276	4780.46	公线	249.38	90	4319.3	0	-494.93	受限	不可开放	成都地调
14188	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	10kV仙东线924开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	472.45	91	8182.8	0	-977.47	不受限	不可开放	资阳地调
14189	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉庆线948	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	484.43	96	8390.4	0	-1420.62	不受限	不可开放	成都地调
14190	10kV邛高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛高线908	邛崃	63000	是	550	9526.28	公线	489.84	89	8484	0	-862.98	不受限	不可开放	成都地调
14191	10kV高牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高牟线985	高埂	30000	否	255	4416.73	公线	34.97	14	605.6	0	3369.46	受限	不可开放	成都地调
14192	10kV高观路	广汉电力调度控制中心	高观路928开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	511.22	105	8854.3	1885	-3163.31	不受限	不可开放	德阳地调
14193	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	386.61	103	6696	0	-1472.14	不受限	不可开放	南充地调
14194	10kV广连二路	广汉电力调度控制中心	广连二路916开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	496.7	102	8602.8	0	-1868.58	受限	不可开放	德阳地调
14195	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*40000+630(	否	400	6928.2	公线	334.87	84	5800	2600	-2164.62	不受限	不可开放	成都地调
14196	10kV西纸线	邛崃电力调度控制中心	西纸线925开关	邛西	126000	是	400	6928.2	公线	451.78	113	7824.8	0	-2282.24	不受限	不可开放	成都地调
14197	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公线	268.82	108	4656	0	-758.88	不受限	不可开放	资阳地调
14198	10kV玉康线（邛崃)	邛崃电力调度控制中心	玉康线916开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	460.32	92	7972.8	0	-131.8	不受限	不可开放	成都地调
14199	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	10kV良胜线915开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	240.27	109	4161.5	0	-1113.09	不受限	不可开放	资阳地调
14200	10kV邛前路大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛前路914	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	437.88	87	7584	0	-614.22	不受限	不可开放	成都地调
14201	10kV光输路（主）LGM923	彭州电力调度控制中心	光输路923	光明	50000+60000	否	125	2165.06	专线	2.5	2	43.3	0	1948.55	受限	不可开放	成都地调
14202	10kV羊工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工一线936	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	451.73	90	7824	0	-854.22	不受限	不可开放	成都地调
14203	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅱ线916开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	565.68	102	9797.6	0	-1192.77	不受限	不可开放	南充地调
14204	10kV高东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高东线965	高埂	30000	否	226	3914.43	公线	141.35	63	2448.1	0	1074.89	受限	不可开放	成都地调
14205	10kV高梨线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高梨线964	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	356.6	89	6176.3	0	59.08	受限	不可开放	成都地调
14206	10kV玉广路	邛崃电力调度控制中心	玉广路913	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	462.12	92	8004	0	-1034.22	不受限	不可开放	成都地调
14207	10kV城玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城玉线922开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	407.81	94	7063.3	0	-313.5	不受限	不可开放	南充地调
14208	10kV塔工二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工二线925	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	410.23	82	7105.2	0	-135.42	不受限	不可开放	成都地调
14209	10kV庆治二路（主）LQX92	彭州电力调度控制中心	庆治二线921开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	434.41	79	7524	0	1096.42	受限	不可开放	成都地调

14210	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	10kV皂城线926开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	483.13	93	8367.8	0	-1162.47	不受限	不可开放	资阳地调
14211	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内二线922开关	仙鹤站	96500	是	450	7794.23	公用	358.82	80	6214.8	0	20.58	不受限	不可开放	资阳地调
14212	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广连路906开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	445.76	77	7720.6	0	260.69	受限	不可开放	德阳地调
14213	10kV连南二线	彭州电力调度控制中心	连南二线925	连封	240000+1500(	否	553	9578.24	公线	559.96	101	9698.5	0	-1078.08	不受限	不可开放	成都地调
14214	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三凉路919开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	593	122	9600	39550	-31974.01	不受限	不可开放	德阳地调
14215	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛东线904	邛崃	63000	是	380	6581.79	公线	455.89	120	7896	0	-2630.57	不受限	不可开放	成都地调
14216	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西二线912开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	471.96	91	8174.4	0	-969.07	不受限	不可开放	资阳地调
14217	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集盛线924	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	464.94	116	8052.8	0	-1817.42	不受限	不可开放	成都地调
14218	10kV羊工三线	邛崃电力调度控制中心	羊工三线950开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	523.09	104	9060	0	-2090.22	不受限	不可开放	成都地调
14219	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西一线913开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	466.49	90	8079.6	250	-1124.27	不受限	不可开放	资阳地调
14220	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	10kV良佛线913开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	281.74	128	4879.7	0	-1831.29	不受限	不可开放	资阳地调
14221	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉君线914	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	445.77	89	7720.8	0	-751.02	不受限	不可开放	成都地调
14222	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅱ线939开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	522.79	87	9054.7	0	-754.72	不受限	不可开放	南充地调
14223	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高固路966	高埂	30000	是	226	3914.43	公线	67.74	30	1173.3	0	1958.24	受限	不可开放	成都地调
14224	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九北路914	九尺	10000	否	400	6928.2	公线	379.21	95	6568	700	-1032.62	不受限	不可开放	成都地调
14225	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	496.77	117	8604	0	-2010.09	不受限	不可开放	成都地调
14226	10kV平古线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平古线930开关	平乐	100000	是	320	5542.56	公线	313.25	98	5425.5	0	-991.45	不受限	不可开放	成都地调
14227	10kV塔新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔新路907	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	275.2	108	4766.4	0	-1233.02	不受限	不可开放	成都地调
14228	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环二线929开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	486.3	94	8422.7	0	-1217.37	不受限	不可开放	资阳地调
14229	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	10kV良金二线922开关	良安站	11300	是	285	4936.34	公用	235.49	83	4078.6	0	-129.53	不受限	不可开放	资阳地调
14230	10kV炳机路	广汉电力调度控制中心	炳机路912开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	129.61	27	2244.9	0	5331.09	受限	不可开放	德阳地调
14231	10kV玉司路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉司路923	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	466.07	93	8072.4	0	-231.4	不受限	不可开放	成都地调
14232	10kV平镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平镇线924开关	平乐	100000	是	212	3671.95	公线	172.86	82	2994	0	-56.44	不受限	不可开放	成都地调
14233	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙望一线911开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	483.15	93	8368.2	0	-1162.87	不受限	不可开放	资阳地调
14234	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工四线920	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	456.03	91	7898.4	0	-928.62	不受限	不可开放	成都地调
14235	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙线913开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	159.01	59	2754	815	639.89	受限	不可开放	南充地调
14236	10kV固新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固新路924	固驿	6300	是	317	5490.6	公线	356.12	112	6168	0	-1775.52	不受限	不可开放	成都地调
14237	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	10kV仙城线914开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	488.76	94	8465.4	0	-1260.07	不受限	不可开放	资阳地调
14238	10kV军凤路	彭州电力调度控制中心	军凤路922	军乐	20000+10000	否	553	9578.24	公线	275.75	50	4776	0	3844.42	受限	不可开放	成都地调
14239	10kV桂园一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅰ线921开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	350.16	81	6064.8	5115	-4430	不受限	不可开放	南充地调
14240	10kV雒兴路	广汉电力调度控制中心	雒兴路915开关	雒城站	71500	是	366	6339.31	公用	514.99	141	8919.6	9830	-13678.15	受限	不可开放	德阳地调
14241	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一路905	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	531.41	96	9204	0	-583.58	受限	不可开放	成都地调
14242	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔牟路线908	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	302.49	119	5239.2	0	-1705.82	不受限	不可开放	成都地调
14243	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北一线918开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	540.88	104	9368.1	0	-2162.77	不受限	不可开放	资阳地调
14244	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西一线919开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	417.28	80	7227.3	500	-521.97	不受限	不可开放	资阳地调
14245	10kV草科线	简阳电力调度控制中心	草科线921开关	草池	73500	否	553	9578.24	专线	113.44	21	1964.8	16120	-9464.38	不受限	不可开放	成都地调
14246	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西二线923开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	489.21	94	8473.2	0	-1267.87	不受限	不可开放	资阳地调
14247	10kV军敖路	彭州电力调度控制中心	军敖线912开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	276.67	69	4792	2500	-1056.62	不受限	不可开放	成都地调
14248	10kV石城Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	石城Ⅱ线926	石桥	22000	是	553	9578.24	公线	267.7	48	4636.5	0	3026.09	受限	不可开放	成都地调
14249	10kV三镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三镇线914	三星镇	26000	否	300	5196.15	公线	181.39	60	3141.7	0	1534.83	受限	不可开放	成都地调
14250	10KV三踏线大溃线	简阳电力调度控制中心	三踏线912	三星镇	26000	是	330	5715.77	公线	211.01	64	3654.7	2250	-1332.08	受限	不可开放	成都地调
14251	10kV湍旅线	乐至电力调度控制中心	10kV湍旅线914开关	石湍站	6300	否	180	3117.69	公用	171.02	95	2962	0	-156.08	不受限	不可开放	资阳地调
14252	10kV放京Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京二线912	解放	109000	是	465	8054.04	公线	485.68	104	8412	200	-2168.77	受限	不可开放	成都地调
14253	10kV放解一线914断路器间	简阳电力调度控制中心	放解一线917	解放	109000	是	539	9335.75	公线	521.02	97	9024	0	-1555.4	受限	不可开放	成都地调
14254	10kV放象Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象一线918	解放	109000	是	539	9335.75	公线	487.3	90	8440	0	-971.4	受限	不可开放	成都地调
14255	10kV放象二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象二线928	解放	109000	是	539	9335.75	公线	154.85	29	2682	0	4786.6	受限	不可开放	成都地调
14256	10kV雒镇二路	广汉电力调度控制中心	雒镇二路904开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	548.94	99	9507.6	0	-1817.3	不受限	不可开放	德阳地调
14257	10kV雒城二路	广汉电力调度控制中心	雒城二路917开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	260.51	54	4512	4600	-2377.78	受限	不可开放	德阳地调
14258	10kV云金线大馈线	简阳电力调度控制中心	云金线913	云龙	18300	否	300	5196.15	公线	154.02	51	2667.6	350	1658.93	受限	不可开放	成都地调
14259	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南一线914开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	514.12	99	8904.5	0	-1699.17	不受限	不可开放	资阳地调
14260	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长锦线924	长岭	141000	否	595	10305.7	专线	94.63	68	2259.6	3520	5755.13	受限	不可开放	成都地调
14261	10kV保园二线	雁江电力调度控制中心	10kV保园二线915开关	保和站	24500	是	550	9526.28	公线	479.67	87	8307.9	315	-1001.88	不受限	不可开放	资阳地调
14262	10kV牌城一线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌城一线926	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	511.34	92	8856.4	5530	-5765.98	不受限	不可开放	成都地调
14263	10kV牌城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌城二线952	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	505.6	91	8757	2000	-2136.58	不受限	不可开放	成都地调
14264	10kV濛北一路	彭州电力调度控制中心	濛北一路924	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	392.61	98	6800	400	-964.62	不受限	不可开放	成都地调
14265	10kV光济路（主）LGM912	彭州电力调度控制中心	光济路912	光明	50000+60000	否	400	6928.2	专线	277.02	69	4798	0	1437.38	受限	不可开放	成都地调
14266	10kV绛南线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛南线962	绛溪河	526000	是	600	10392.3	公线	292.1	49	5059.1	3580	-325.26	受限	不可开放	成都地调
14267	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾镇二线924	贾家	115000	是	550	9526.28	公线	276.58	50	4790.4	800	2030.62	受限	不可开放	成都地调
14268	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	丹伟线908	牡丹	2*40000	否	423	7326.57	专线	63.74	15	1104	3250	2239.91	受限	不可开放	成都地调
14269	10kV东牛线	雁江电力调度控制中心	10kV东牛线918开关	东峰站	82000	是	352	6096.82	公线	305.29	87	5287.6	125	-535.14	不受限	不可开放	资阳地调
14270	10kV草长线大馈线	简阳电力调度控制中心	草长线916	草池	73500	否	553	9578.24	公线	335.33	61	5808	4350	-1537.58	受限	不可开放	成都地调
14271	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭济线911开关	彭县	35000	否	553	9578.24	公线	492.61	89	8532	0	88.42	不受限	不可开放	成都地调
14272	10kV绛创线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛创线927	绛溪河	526000	否	600	10392.3	公线	360.69	60	6247.1	0	3105.97	受限	不可开放	成都地调
14273	10kV天电路	彭州电力调度控制中心	天电线921开关	天彭	2*40000+630(	否	553	9578.24	公线	550.12	99	9528	600	-1507.58	不受限	不可开放	成都地调
14274	10kV迎古线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎古线911开关	迎接站	14500	是	230	3983.72	公线	201.39	88	3488	5030	-5331.02	不受限	不可开放	资阳地调
14275	10kV海铁二线	简阳电力调度控制中心	海铁二线932开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	439.21	80	7607.2	66740	-66726.17	不受限	不可开放	成都地调
14276	10kV濛轧路（主）LMY928	彭州电力调度控制中心	濛轧路928	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	480.37	114	8320	0	-1726.09	不受限	不可开放	成都地调
14277	10kV石水二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水二线914	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	218.82	58	3789.9	6730	-5254.47	受限	不可开放	成都地调
14278	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三镇路901	三界	6300*2+2000(	否	400	6928.2	公线	349.42	87	6052	250	-66.62	不受限	不可开放	成都地调
14279	10kV丹五线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹五线915开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	216.67	72	3752.7	8010	-7086.17	受限	不可开放	资阳地调
14280	10kV简园线大馈线	简阳电力调度控制中心	简园线924	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	524.34	97	9081.6	14510	-16123	受限	不可开放	成都地调
14281	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴福线923开关	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	424.71	154	7356	5820	-8889.17	不受限	不可开放	成都地调
14282	10kV东小线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东小线914开关	东峰站	40000	否	335	5802.37	公用	445.54	133	7716.7	8130	-10624.57	不受限	不可开放	资阳地调
14283	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三耐路922开关	三星堆站旧	120000	否	305	5282.75	公用	274.95	90	4762.2	100	-107.73	不受限	不可开放	德阳地调
14284	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴库线913	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	234.3	85	4058	2040	-1811.17	受限	不可开放	成都地调
14285	10kV简东线	简阳电力调度控制中心	简东线921开关	简阳	131000	是	275	4763.14	专线	479.65	174	8307.6	0	-4497.09	受限	不可开放	成都地调
14286	10kV祥湾线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥湾线912开关	祥符站	6300	是	170	2944.49	公用	132.47	78	2294.4	0	61.19	不受限	不可开放	资阳地调
14287	10kV三东线（简阳）	简阳电力调度控制中心	三东线913开关	三星镇	26000	否	553	9578.24	公线	350.71	63	6074.3	2185	361.12	受限	不可开放	成都地调
14288	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	康久线914	健康	10000	否	380	6581.79	公线	334.87	88	5800	3925	-3801.39	受限	不可开放	成都地调
14289	10kV经氢二线	彭州电力调度控制中心	经氢二线936开关	经纬	2*50000	否	278	4815.1	专线	410.37	148	7107.6	0	-2774.01	不受限	不可开放	成都地调
14290	10kV中百线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中百线971开关	城中站	80000	否	340	5888.97	公用	86.2	25	1493	8430	-4622.93	不受限	不可开放	资阳地调
14291	10kV石纪线大馈线	简阳电力调度控制中心	石纪线925	石盘	71500	是	278	4815.1	专线	113	41	1957.2	0	1894.88	受限	不可开放	成都地调
14292	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五施线913	五星	10000	是	380	6581.79	公线	190.65	50	3302	3230	-1266.57	不受限	不可开放	成都地调
14293	10kV小城一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城一线912开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	578.55	116	10020.8	2500	6853.07	受限	不可开放	资阳地调
14294	10kV丹集一路	彭州电力调度控制中心	丹集一线907开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	专线	304.16	55	5268	0	3352.42	受限	不可开放	成都地调
14295	10kV丹顺二线	彭州电力调度控制中心	丹顺二线927开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	352.66	59	6108	0	3245.07	受限	不可开放	成都地调
14296	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园三线915开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	248.68	45	4307.1	0	4266.55	受限	不可开放	成都地调
14297	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太高线908开关	太清	2*31500	否	600	10392.3	公线	579.21	97	10032	0	-678.93	不受限	不可开放	成都地调
14298	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云镇线912	云龙	11300	否	300	5196.15	公线	151.45	50	2623.2	1000	1053.33	受限	不可开放	成都地调
14299	10kV鸡溪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡溪线943开关	鸡石湾站	71500	否	625	10825.32	专线	184.76	30	3200	8550	-2007.21	不受限	不可开放	资阳地调
14300	10kV贾园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园二线919开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	386.92	70	6701.4	1300	572.25	受限	不可开放	成都地调
14301	10kV小凤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤一线917开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	117.98	24	2043.5	5750	2044.22	受限	不可开放	资阳地调
14302	10kV贾园线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园线932	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	381.07	69	6600.1	0	1020.92	受限	不可开放	成都地调
14303	10kV江普线大馈线	简阳电力调度控制中心	江普线924	江南	80000	是	539	9335.75	公线	608.14	113	10533	30920	-33984.4	不受限	不可开放	成都地调
14304	10kV白水线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白水线958开关	白塔站	102000	否	480	8313.84	专用	149.68	31	2592.5	0	4889.96	受限	不可开放	资阳地调
14305	10kV丹龙I线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙一线915开关	丹山	50000	否	150	2598.08	公线	57.32	38	992.8	6800	-5454.53	不受限	不可开放	成都地调
14306	10kV保安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保安线914开关	保和站	18800	否	245	4243.52	公用	213.53	87	3698.3	5860	-5739.13	不受限	不可开放	资阳地调
14307	10kV石阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	石阳线927	石桥	20000	否	275	4763.14	公线	29.99	11	519.4	0	3767.43	受限	不可开放	成都地调
14308	10kV云涌线大馈线	简阳电力调度控制中心	云涌线915开关	云龙	18300	否	275	4763.14	公线	142.17	52	2462.4	865	959.43	受限	不可开放	成都地调
14309	10kV白蜀二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀二线925开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	293.64	78	5085.9	16280	-10403.15	受限	不可开放	资阳地调
14310	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新二路911开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	575.42	118	9966.2	2635	-5866.98	不受限	不可开放	德阳地调
14311	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	陇林线k103开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	546.35	97	9462.8	0	-1633.93	不受限	不可开放	南充地调
14312	10kV兴望线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴望线912	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	281.58	85	4877	0	267.19	受限	不可开放	成都地调
14313	10kV江泉II线大馈线	简阳电力调度控制中心	江泉Ⅱ线917	江南	80000	否	510	8833.46	公线	487.21	96	8438.4	7650	-8138.29	受限	不可开放	成都地调
14314	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪二线929开关	白塔站	100000	是	430	7447.82	专用	303.71	71	5260.3	0	697.96	受限	不可开放	资阳地调
14315	10kV丹龙II线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙二线931开关	丹山	50000	否	300	5196.15	公线	246.56	82	4270.5	3710	-3303.97	不受限	不可开放	成都地调
14316	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴同线914开关	兴隆镇	20000	否	553	9578.24	公线	369.28	67	6396	565	1659.42	受限	不可开放	成都地调
14317	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	10kV白大一线#955开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	378.57	89	6556.9	22810	-16216.09	不受限	不可开放	资阳地调
14318	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石湖线912开关	石盘	71500	是	400	6928.2	公线	571.6	143	9900.1	2080	-6437.54	受限	不可开放	成都地调
14319	10kV简磷Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	简磷Ⅱ线923	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	432.82	80	7496.4	830	-857.8	受限	不可开放	成都地调
14320	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白华线968开关	白塔站	100000	否	300	5196.15	公用	258.29	86	4473.5	0	203.03	受限	不可开放	资阳地调
14321	10kV军升路	彭州电力调度控制中心	军升线913开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公线	575.75	96	9972	0	-1658.16	受限	不可开放	成都地调
14322	10kV简郊线	简阳电力调度控制中心	简郊线915开关	简阳	131000	是	300	5196.15	专线	374.13	125	6480	0	-2323.08	不受限	不可开放	成都地调
14323	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾海线918开关	贾家	115000	是	553	9578.24	公线	244.66	44	4237.5	500	2925.09	受限	不可开放	成都地调
14324	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	10kV太中路913	太子	6300	是	180	3117.69	公线	213.87	119	3704.3	0	-1210.15	不受限	不可开放	成都地调
14325	10kV伍双线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍双线915开关	伍隍站	18800	否	175	3031.09	公用	132.81	76	2300.3	0	427.68	受限	不可开放	资阳地调
14326	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草镇线917	草池	40000	否	500	8660.25	公线	544.57	109	9432	1815	-3452.78	受限	不可开放	成都地调
14327	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	康五线912	健康	10000	否	380	6581.79	公线	308.31	81	5340	2200	-1616.39	受限	不可开放	成都地调
14328	10kV岷九路	彭州电力调度控制中心	岷九线911开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	200.18	111	3467.2	0	-973.05	不受限	不可开放	成都地调
14329	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城二线922开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	259.78	52	4499.5	4565	4788.07	受限	不可开放	资阳地调
14330	10kV放解二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放解二线927	解放	103000	否	539	9335.75	公线	56.52	10	979	3750	3673.17	受限	不可开放	成都地调
14331	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨高线925开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	229	85	3966.3	0	242.59	受限	不可开放	南充地调
14332	10kV贾坛线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾坛线916	贾家	50000	否	515	8920.06	公线	286.35	56	4959.5	5295	-2226.45	受限	不可开放	成都地调
14333	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白河线913开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	99.2	110	1718.2	0	-315.23	不受限	不可开放	成都地调
14334	10kV石桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥线925	石桥	20000	否	275	4763.14	公线	16.82	6	291.4	6260	-2264.57	受限	不可开放	成都地调
14335	10kV石水线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水线911	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	373.02	98	6460.7	1329	-2524.27	受限	不可开放	成都地调
14336	10kV海玉一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海玉一线921开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	366.44	67	6346.7	7370	-6095.68	不受限	不可开放	成都地调
14337	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥镇线914开关	祥符站	6300	否	170	2944.49	公用	98.85	58	1712	1500	-561.96	不受限	不可开放	资阳地调
14338	10kV小镇二路	广汉电力调度控制中心	小镇二路913开关	110kV小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	351.96	72	6096	10180	-8700.01	不受限	不可开放	德阳地调
14339	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大中一路953开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	524.83	108	9090.1	1360	-2874.11	不受限	不可开放	德阳地调
14340	10kV官虎线	彭州电力调度控制中心	官虎线922开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	82.99	92	1437.4	0	-190.32	不受限	不可开放	成都地调
14341	10kV官敖线	彭州电力调度控制中心	官敖线923开关	官仓	2*40000	是	424	7343.9	公线	552.97	130	9577.4	0	-3702.28	不受限	不可开放	成都地调
14342	10KV放中线大馈线	简阳电力调度控制中心	放中线926	解放	103000	否	400	6928.2	公线	91.4	48	1846.3	0	6235.38	受限	不可开放	成都地调
14343	10kV江武线915大馈线	简阳电力调度控制中心	江武线912	江南	80000	否	539	9335.75	公线	85.68	54	1569.5	5560	2842.17	受限	不可开放	成都地调
14344	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官红一线925开关	官仓	2*40000	否	180	3117.69	公线	200.62	111	3474.7	0	-668.78	不受限	不可开放	成都地调
14345	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建一线932开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	18.71	5	324	13850	-8297.15	不受限	不可开放	资阳地调
14346	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾林线934开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	435.55	79	7543.8	0	1029.85	受限	不可开放	成都地调
14347	10kV清龙二线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙二线923	清风	20000	是	480	8313.84	公线	445.5	93	7716	8275	-9339.93	受限	不可开放	成都地调

14348	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东镇线917开关	东峰站	40000	否	180	3117.69	公用	60.08	33	1040.5	4210	-2444.58	不受限	不可开放	资阳地调
14349	10kV巨睦线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨睦线924开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	310	5369.36	公线	171.67	55	2973.3	440	1419.12	受限	不可开放	南充地调
14350	10kV江钟线大馈线	简阳电力调度控制中心	江钟线911	江南	80000	否	553	9578.24	公线	337.02	74	5697.2	8240	380.42	受限	不可开放	成都地调
14351	10kV牌红I线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌红一线933	牌坊沟	100000	是	539	9335.75	公线	493.86	92	8553.7	34360	-35445.1	不受限	不可开放	成都地调
14352	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通二线923开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	121.85	30	2110.4	5625	-82.44	受限	不可开放	资阳地调
14353	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠桂线912开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	255.14	142	4419	0	-1924.85	不受限	不可开放	成都地调
14354	10kV十园I线	简阳电力调度控制中心	十园一线912开关	十里坝	106000	否	510	8833.46	公线	362.05	71	6270.7	3750	-2070.59	不受限	不可开放	成都地调
14355	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五龙线912	五星	10000	是	380	6581.79	公线	321.5	85	5568.4	1000	-1302.97	不受限	不可开放	成都地调
14356	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤一线933开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	329.5	66	5707	250	971.2	受限	不可开放	资阳地调
14357	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	63.53	24	1100.4	0	3108.49	受限	不可开放	南充地调
14358	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴岔线922	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	183.26	67	3174	0	1112.83	受限	不可开放	成都地调
14359	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明一线916开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	412.24	103	7140	2140	-3044.62	受限	不可开放	资阳地调
14360	10kV养星线大馈线	简阳电力调度控制中心	养星线912	养马河	20000	否	380	6581.79	公线	391.8	103	6786	250	-1112.39	不受限	不可开放	成都地调
14361	10kV长西Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅰ线918	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	399.47	100	6918.9	3140	-3823.52	受限	不可开放	成都地调
14362	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大砖线924手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公线	120.79	71	2092	1250	-691.96	受限	不可开放	资阳地调
14363	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨升线923开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	237	4104.96	专线	12.7	5	220	0	3474.46	受限	不可开放	南充地调
14364	10kV江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线936开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	403.64	91	6991	0	-866.47	受限	不可开放	成都地调
14365	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线935开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	343.3	78	5946	0	178.53	受限	不可开放	成都地调
14366	10kV丰镇线	简阳电力调度控制中心	丰镇线921	高丰	270000	否	300	5196.15	公线	330.72	110	5728	0	-1051.47	不受限	不可开放	成都地调
14367	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉柏线913开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	696.77	138	12068	1410	-6480.51	不受限	不可开放	成都地调
14368	10kV石棉线大馈线	简阳电力调度控制中心	石棉线923	石桥	20000	是	392	6789.64	公线	229.67	59	3977.8	6565	-5111.09	受限	不可开放	成都地调
14369	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	楼防线907开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	548.85	106	9506	0	-1446.77	不受限	不可开放	成都地调
14370	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹胡线923开关	丹山站	12600	是	150	2598.08	公用	200.87	134	3479.1	0	-1400.64	受限	不可开放	资阳地调
14371	10kV大隆线	雁江电力调度控制中心	10kV大隆线915手车开关	大腰站	17300	否	300	5196.15	公线	346.44	115	6000.3	3605	-4928.77	不受限	不可开放	资阳地调
14372	10kV巨望线	蓬安电力调度控制中心	巨望线921开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	296.53	58	5135.9	0	2767.45	受限	不可开放	南充地调
14373	10kV雒城一路	广汉电力调度控制中心	雒城一路911开关	雒城站	73500	是	534	9249.15	公用	488.45	91	8460	1340	-2400.68	受限	不可开放	德阳地调
14374	10kV炳新二路	广汉电力调度控制中心	炳新二路911开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	580.05	105	10046.5	180	-1574.91	受限	不可开放	德阳地调
14375	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东清线910开关	东骏	100000	否	442	7655.66	公线	327.19	74	5667	0	1223.09	受限	不可开放	成都地调
14376	10kV堰桥线	新都电力调度控制中心	堰桥线938开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	578.75	112	10024	0	-2860.24	不受限	不可开放	成都地调
14377	10kV美域路	新都电力调度控制中心	美域线936开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	516.37	102	8943.6	0	-1071.43	不受限	不可开放	成都地调
14378	10kV放园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园二线929开关	解放	109000	是	539	9335.75	公线	590.88	110	10234	0	-2765.4	不受限	不可开放	成都地调
14379	10kV放园Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园一线911	解放	103000	是	539	9335.75	公线	452.31	84	7834	0	-365.4	受限	不可开放	成都地调
14380	10kV江城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	江城二线926	江南	80000	是	469	8123.32	公线	270.9	58	4692	2850	-1043.34	不受限	不可开放	成都地调
14381	10kV桂园一线	新都电力调度控制中心	桂园一线909开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	175.98	40	3048	150	3692.09	受限	不可开放	成都地调
14382	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹鲁线922开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	92.17	46	1596.4	2800	-1278.71	受限	不可开放	资阳地调
14383	10kV东学线	新都电力调度控制中心	东学线908开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	409.1	102	7085.6	480	-1330.22	受限	不可开放	成都地调
14384	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨云线914开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	377	6529.83	公线	94.78	25	1641.6	0	4235.25	受限	不可开放	南充地调
14385	10kV简分Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简分二线922	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	184.09	34	3188.4	2350	1930.2	受限	不可开放	成都地调
14386	10kV简分I线	简阳电力调度控制中心	简分一线917	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	343.09	64	5942.4	2350	-823.8	受限	不可开放	成都地调
14387	10kV东站线	新都电力调度控制中心	东站线913开关	东骏	100000	否	500	8660.25	公线	93.19	19	1614	900	5280.22	受限	不可开放	成都地调
14388	10kV小标二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标二线942开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	421.54	67	7301	0	1359.26	受限	不可开放	资阳地调
14389	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万蜀一线923开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	425.6	96	7371.4	0	-1246.87	不受限	不可开放	成都地调
14390	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂城六线930开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	276.67	69	4792	0	750.56	受限	不可开放	成都地调
14391	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾康二线911	贾家	50000	否	595	10305.7	公线	470.44	79	8148	0	1127.13	受限	不可开放	成都地调
14392	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公用	355.02	118	6149	630	-2622.08	不受限	不可开放	资阳地调
14393	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉集线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	554.68	110	9607	0	-2609.51	不受限	不可开放	成都地调
14394	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨镇线911开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	232.63	86	4029.2	0	179.69	受限	不可开放	南充地调
14395	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草建线913	草池	40000	否	600	10392.3	专线	361.66	60	6264	0	3089.07	受限	不可开放	成都地调
14396	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园四线931开关	贾家	115000	否	553	9578.24	公线	381.07	69	6600.1	200	1820.32	受限	不可开放	成都地调
14397	10kV庙保线（线路迁移）	新都电力调度控制中心	庙保线908开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	541.34	105	9376	0	-1316.77	不受限	不可开放	成都地调
14398	10kV白泥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白泥线952开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	508.83	135	8813	0	-2936.15	受限	不可开放	资阳地调
14399	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云平922	云龙	11300	否	275	4763.14	公线	227.99	83	3948.8	890	-551.97	受限	不可开放	成都地调
14400	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾环线933	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	435.55	79	7543.8	0	77.22	受限	不可开放	成都地调
14401	10kV普万一线	新都电力调度控制中心	普万一线910开关	普河	100000	是	505	8746.86	公线	439.75	87	7616.4	0	-618.91	不受限	不可开放	成都地调
14402	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东石线925开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	415.57	104	7197.6	0	-962.22	受限	不可开放	成都地调
14403	10kV白希线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白希线967开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	253.54	51	4391.3	1250	2152.92	受限	不可开放	资阳地调
14404	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长镇Ⅱ线929开关	长岭	90000	否	481	8331.16	公线	399.47	83	6918.9	11340	-10760.86	受限	不可开放	成都地调
14405	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂沦线994开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	270.21	52	4680	0	3379.23	受限	不可开放	成都地调
14406	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普龙二线906开关	普河	100000	是	442	7655.66	公线	445.38	101	7714	60	-1649.47	不受限	不可开放	成都地调
14407	10kV詹义线大馈线	新都电力调度控制中心	詹义线917开关	詹家湾	126000	是	505	8746.86	公线	608.9	121	10546.1	1098	-4646.61	受限	不可开放	成都地调
14408	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂医线913开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	229.33	52	3972	0	2918.09	受限	不可开放	成都地调
14409	10kV丰南线	新都电力调度控制中心	丰南线904开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	474.83	119	8224	0	-1988.62	不受限	不可开放	成都地调
14410	10kV白雷线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷线928开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	142.19	28	2462.8	12395	-7929.6	受限	不可开放	资阳地调
14411	10kV棉航I线大馈线	简阳电力调度控制中心	棉航一线913开关	棉丰	120000	否	553	9578.24	公线	286.58	52	4963.5	21456	-17799.08	不受限	不可开放	成都地调
14412	10kV牌开Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌开二线947开关	牌坊沟	100000	是	539	9335.75	公线	427.68	79	7407.5	14300	-14238.9	不受限	不可开放	成都地调
14413	10kV丹镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹镇线912开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	259.02	86	4486.3	1895	-1704.77	受限	不可开放	资阳地调
14414	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大城三路962开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	481.06	99	8331.9	0	-1597.68	不受限	不可开放	德阳地调
14415	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大跃二路928开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公线	200.44	41	3471.6	13960	-9855.61	不受限	不可开放	德阳地调
14416	10kV江利二线	新都电力调度控制中心	江利二线922开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	375.87	94	6510	429	-1396.44	受限	不可开放	成都地调
14417	10kV石凤一线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤一线913开关	石盘	73500	是	550	9526.28	公线	571.6	104	9900.1	43215	-45494.07	受限	不可开放	成都地调
14418	10kV十东一线	简阳电力调度控制中心	十东一线913开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	502.85	93	8709.3	1670	-1977.12	不受限	不可开放	成都地调
14419	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙一线915	清风	20000	是	553	9578.24	公线	537.22	97	9304.7	12180	-13822.11	受限	不可开放	成都地调
14420	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	堰锦线908开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	751.44	145	13015	0	-4955.77	不受限	不可开放	成都地调
14421	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东客线923开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	379.58	95	6574.4	2629.5	-3661.34	受限	不可开放	成都地调
14422	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅱ线931	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	412.45	75	7143.6	400	1030.05	受限	不可开放	成都地调
14423	10kV伍镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍镇线913开关	伍隍站	18800	否	170	2944.49	公用	109.85	65	1902.6	1500	-752.56	受限	不可开放	资阳地调
14424	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简城线914	简阳	80000	是	469	8123.32	公线	457.34	98	7921.2	1250	-2672.54	受限	不可开放	成都地调
14425	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美镇线905开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	544.21	108	9425.8	2268	-4696.31	不受限	不可开放	成都地调
14426	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草福线914	草池	40000	是	480	8313.84	公线	0.1	10	0.1	0	6651.07	受限	不可开放	成都地调
14427	10kV东明线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东明线913开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	295.65	148	5120.7	250	-2253.01	不受限	不可开放	资阳地调
14428	10kV高骈一路	广汉电力调度控制中心	高骈一路913开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	442.04	91	7656.1	2100	-2180.11	不受限	不可开放	德阳地调
14429	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长阳线916	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	402.42	101	6970	12370	-13104.62	受限	不可开放	成都地调
14430	10kV长石II线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石Ⅱ线923开关	长岭	90000	否	539	9335.75	公线	314.86	86	1987.5	18790	-10387.83	受限	不可开放	成都地调
14431	10kV小刘一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘一线914开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	229.86	46	3981.2	5330	489.69	受限	不可开放	资阳地调
14432	10kV长南Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长南Ⅰ线919	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	368.38	67	6380.3	2620	-426.65	受限	不可开放	成都地调
14433	10kV迎焦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎焦线913开关	迎接站	12500	否	264	4572.61	公用	92.84	35	1608	5560	-3052.65	不受限	不可开放	资阳地调
14434	10kV康庙线大馈线	简阳电力调度控制中心	康庙线922	健康	10000	否	515	8920.06	公线	336.72	65	5832	16070	-13873.95	受限	不可开放	成都地调
14435	10kV简工线	简阳电力调度控制中心	简工线916	简阳	80000	否	100	1732.05	专线	58.9	59	1020.2	0	538.64	受限	不可开放	成都地调
14436	10kV龙解路	新都电力调度控制中心	龙解线922开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	422.58	106	7319.1	0	-1083.72	不受限	不可开放	成都地调
14437	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明二线923开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	187.68	47	3250.7	7125	-4140.32	受限	不可开放	资阳地调
14438	10kV石平线大馈线	简阳电力调度控制中心	石平线924	石桥	20000	否	330	5715.77	公线	377.77	114	6543	8010	-9408.81	受限	不可开放	成都地调
14439	10kV清雷线	简阳电力调度控制中心	清雷线922开关	清风	20000	是	330	5715.77	公线	203.7	62	3528	4785	-3740.38	受限	不可开放	成都地调
14440	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷一线915开关	白塔站	100000	否	320	5542.56	公用	27.44	9	475.3	4550	-37	受限	不可开放	资阳地调
14441	10kV大福路	广汉电力调度控制中心	大福路963	大塘站	126000	否	555	9612.88	公线	542.42	98	9394.7	0	-743.11	不受限	不可开放	德阳地调
14442	10kV简天线大馈线	简阳电力调度控制中心	简天线927	简阳	80000	是	539	9335.75	公线	482.7	90	8360.4	28440	-29331.8	受限	不可开放	成都地调
14443	10kV汉传线	新都电力调度控制中心	汉传线905开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	433.83	86	7514	486	-1002.51	不受限	不可开放	成都地调
14444	10kV三同线	简阳电力调度控制中心	三同线922	三星镇	26000	否	465	8054.04	公线	354.37	76	6137.7	1410	-299.06	不受限	不可开放	成都地调
14445	10kV江新线	新都电力调度控制中心	江新线917开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	365.99	91	6339	96	-199.62	受限	不可开放	成都地调
14446	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大华线913手车开关	大腰站	12600	是	300	5196.15	公用	104.49	35	1809.7	12000	-9652.78	受限	不可开放	资阳地调
14447	10kV石凤II线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤Ⅱ线922开关	石盘	71500	否	595	10305.7	公线	538.68	91	9330	15210	-15264.87	受限	不可开放	成都地调
14448	10kV堰昌线	新都电力调度控制中心	堰昌线930开关	沙堰子	126000	否	505	8746.86	公线	543.24	108	9409	0	-1536.83	不受限	不可开放	成都地调
14449	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂化线924开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	333.26	75	5772	0	1118.09	受限	不可开放	成都地调
14450	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广一线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	204.68	33	3545	5710	-594.74	不受限	不可开放	资阳地调
14451	10kV三镇一线	新都电力调度控制中心	三镇一线946开关	三河	80000	否	500	8660.25	公线	377.08	75	6531	0	1263.22	受限	不可开放	成都地调
14452	10kV长周线大馈线	简阳电力调度控制中心	长周线914	长岭	90000	否	300	5196.15	公线	181.73	61	3147.5	160	1369.03	受限	不可开放	成都地调
14453	10kV康镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	康镇线921开关	健康	10000	是	460	7967.43	公线	97	21	1680	0	4693.94	受限	不可开放	成都地调
14454	10kV丹石线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹石线911开关	丹山	50000	否	552	9560.92	公线	422.3	77	7314.3	4495	-3204.47	不受限	不可开放	成都地调
14455	10kV十园II线大馈线	简阳电力调度控制中心	十园Ⅱ线914	十里坝	40000	否	465	8054.04	公线	392.04	84	6790.1	2700	-2241.46	不受限	不可开放	成都地调
14456	10kV桂鸿线	新都电力调度控制中心	桂鸿线951开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	353.35	70	6120	66	811.49	受限	不可开放	成都地调
14457	10kV东信路	新都电力调度控制中心	东信线933开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	77.6	15	1344	0	6715.23	受限	不可开放	成都地调
14458	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪一线913开关	白塔站	100000	是	330	5715.77	公用	397.17	120	6878.9	0	-2306.28	受限	不可开放	资阳地调
14459	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴草线924	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	282.04	85	4885	0	259.19	受限	不可开放	成都地调
14460	10kV光石线	新都电力调度控制中心	光石线923开关	光辉	100000	是	424	7343.9	公线	389.7	97	6749.6	0	-1207.04	不受限	不可开放	成都地调
14461	10kV桂城一线	新都电力调度控制中心	桂城一线914开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	415.01	94	7188	0	-1063.47	受限	不可开放	成都地调
14462	10kV长洪线	简阳电力调度控制中心	长洪线963开关	长岭	142000	否	200	3464.1	专线	203.33	102	3521.6	0	-403.91	不受限	不可开放	成都地调
14463	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标线932开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	123.61	20	2140.9	0	6519.36	受限	不可开放	资阳地调
14464	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美熊线937开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	485.77	94	8413.5	0	-354.27	不受限	不可开放	成都地调
14465	10kV江香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	江香线915开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	181.24	35	3139	0	4920.23	受限	不可开放	成都地调
14466	10kV牌星线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌星线946	牌坊沟	100000	否	553	9578.24	公线	388.43	70	6727.6	10550	-8657.18	不受限	不可开放	成都地调
14467	10kV简医线	简阳电力调度控制中心	简医线931	简阳	80000	是	539	9335.75	专线	268.96	50	4658.4	0	2810.2	受限	不可开放	成都地调
14468	10kV祥太线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥太线913开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	197.7	99	3424.1	1860	-2166.41	不受限	不可开放	资阳地调
14469	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东院线915开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	217.09	109	3760	3400	-4042.31	不受限	不可开放	资阳地调
14470	10kV清华一线	新津电力调度控制中心	清华一线924开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	511.32	101	8856.1	0	-1858.61	不受限	不可开放	成都地调
14471	10kV桂毗二线	新都电力调度控制中心	桂毗二线932开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	518.71	130	8984	0	-2748.62	受限	不可开放	成都地调
14472	10kV庙南路	新都电力调度控制中心	庙南线930开关	山王庙	140000	否	400	6928.2	公线	556.58	139	9640	0	-3404.62	不受限	不可开放	成都地调
14473	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	10kV白安二线956开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	123.5	29	2139	2500	1954.91	受限	不可开放	资阳地调
14474	10kV中侨线	雁江电力调度控制中心	10kV中侨线914开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公用	276.91	55	4796	12230	-10097.8	不受限	不可开放	资阳地调
14475	10kV雒镇四路	广汉电力调度控制中心	雒镇四路908开关	雒城站	71500	否	486	8417.77	公用	329.45	68	5706	3430	-1560.01	受限	不可开放	德阳地调
14476	10kV武尔线	新津电力调度控制中心	武尔线994开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	646.28	127	11193.6	0	-4168.4	不受限	不可开放	成都地调
14477	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙竹线917开关	龙桥	80000	是	430	7447.82	公线	464.88	108	8051.8	120	-2213.54	受限	不可开放	成都地调
14478	10kV詹林线大馈线	新都电力调度控制中心	詹林线922开关	詹家湾	126000	是	500	8660.25	公线	436.41	87	7558.6	210	-840.4	受限	不可开放	成都地调
14479	10kV新岸线	新津电力调度控制中心	新岸线915	新津	100000	是	424	7343.9	公线	527.6	124	9138	0	-3262.88	不受限	不可开放	成都地调
14480	10kV中沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中沱线925开关	城中站	80000	是	377	6529.83	公用	410.66	109	7112.6	1000	-2888.74	不受限	不可开放	资阳地调
14481	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线907开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	458.6	89	7942.9	0	116.33	受限	不可开放	成都地调
14482	10kV新西线	新津电力调度控制中心	新西线928	新津	100000	是	424	7343.9	公线	535.8	126	9280	0	-3404.88	不受限	不可开放	成都地调
14483	10kV万利线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万利线919开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	471.73	107	8170.4	0	-1280.31	不受限	不可开放	成都地调
14484	10kV武博线	新津电力调度控制中心	武博线944开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	590.51	117	10227.6	0	-3230.11	不受限	不可开放	成都地调
14485	10kV小环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小环二线915开关	小山站	82000	是	413	7153.37	公线	391.74	63	6784.9	2080	3642.7	受限	不可开放	资阳地调

14486	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	江园二线947开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	465.88	105	8069	60	-2004.47	受限	不可开放	成都地调
14487	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉天线914开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	576.96	112	9993	0	-1933.77	不受限	不可开放	成都地调
14488	10kV罗家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家线922开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	283.16	91	4904.4	630	-701.98	不受限	不可开放	南充地调
14489	10kV汉水线	新都电力调度控制中心	汉水线910开关	汉城	126000	是	517	8954.7	公线	484.06	94	8384	600	-1820.24	不受限	不可开放	成都地调
14490	10kV新枫线	新津电力调度控制中心	新枫线918	新津	100000	是	505	8746.86	公线	548.61	109	9502	0	-2504.51	不受限	不可开放	成都地调
14491	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂锦线907开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	286.84	57	4968	720	2184.17	受限	不可开放	成都地调
14492	10kV龙利线	新都电力调度控制中心	龙利线914开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	515.37	102	8926.2	0	-1054.03	不受限	不可开放	成都地调
14493	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何亚线927开关	何店	100000	是	251	4347.45	公线	324.06	129	5612.8	0	-2134.84	不受限	不可开放	成都地调
14494	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白弘线964开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	291.14	58	5042.5	0	2751.72	受限	不可开放	资阳地调
14495	10kV清开六线	新津电力调度控制中心	清开六线946开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	439.79	87	7617.2	0	-619.71	不受限	不可开放	成都地调
14496	10kV桂油二线	新都电力调度控制中心	桂油二线944开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	495.15	124	8576	0	-3033.44	受限	不可开放	成都地调
14497	10kV东德路	新都电力调度控制中心	东德线935开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	336.65	65	5830.8	0	2228.43	受限	不可开放	成都地调
14498	10KV清梦线	新津电力调度控制中心	清梦线994开关	清凉	163000	否	251	4347.45	公线	350.44	140	6069.6	0	-2156.9	受限	不可开放	成都地调
14499	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳新路918开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	458.13	83	7934.8	400	316.79	受限	不可开放	德阳地调
14500	10kV东欧线（专）	新都电力调度控制中心	东欧线905开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	605.64	117	10489.6	0	-2430.37	不受限	不可开放	成都地调
14501	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三海线914开关	三河	80000	否	400	6928.2	公线	391.41	98	6779.2	240	-783.82	受限	不可开放	成都地调
14502	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保中线923开关	保和站	18800	是	380	6581.79	公用	231.59	61	4011.1	1550	-295.67	不受限	不可开放	资阳地调
14503	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老长线925开关	老君站	12600	是	300	5196.15	公用	91.77	31	1589.5	3095	-527.58	不受限	不可开放	资阳地调
14504	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清格一线995开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	114.07	22	1975.7	0	5927.65	受限	不可开放	成都地调
14505	10kV清格二线	新津电力调度控制中心	清格二线996开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	5.08	1	88	0	7815.35	受限	不可开放	成都地调
14506	10kV武学线	新津电力调度控制中心	武学线993开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	652.52	129	11301.6	0	-4276.4	不受限	不可开放	成都地调
14507	10kV罗新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗新线913开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	300.13	97	5198.3	0	-365.88	不受限	不可开放	南充地调
14508	10kV武双路	新津电力调度控制中心	武双线936开关	文武	163000	否	505	8746.86	专线	486.37	96	8424	0	-551.83	受限	不可开放	成都地调
14509	10kV詹三线	新都电力调度控制中心	詹三线930开关	詹家湾	126000	是	442	7655.66	公线	337.55	76	5846.3	0	278.23	受限	不可开放	成都地调
14510	10kV龙镇二线	新都电力调度控制中心	龙镇二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	292.79	73	5071.2	0	1164.18	受限	不可开放	成都地调
14511	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	武瑞线914开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	498.85	99	8640	0	-1642.51	受限	不可开放	成都地调
14512	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小西线919开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	284.95	57	4935.3	1260	732.9	受限	不可开放	资阳地调
14513	10kV江食路	新都电力调度控制中心	江食线937开关	繁江	166000	否	442	7655.66	专线	292.49	66	5066	0	1824.09	受限	不可开放	成都地调
14514	10kV武祥线大馈线	新津电力调度控制中心	武祥线945开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	393.81	78	6820.8	0	176.69	受限	不可开放	成都地调
14515	10kV武成线	新津电力调度控制中心	武成线948开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	557.39	110	9654	0	-2656.51	受限	不可开放	成都地调
14516	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥柏线915开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	119.97	60	2077.9	1000	39.79	不受限	不可开放	资阳地调
14517	10kV武江线大馈线	新津电力调度控制中心	武江线946开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	203.28	40	3520.8	0	3476.69	受限	不可开放	成都地调
14518	10kV武黄线大馈线	新津电力调度控制中心	武黄线922开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	274.36	54	4752	0	2245.49	受限	不可开放	成都地调
14519	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘二线924开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	436.57	87	7561.4	0	5819.69	受限	不可开放	资阳地调
14520	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂新线917开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	241.11	48	4176	480	3216.17	受限	不可开放	成都地调
14521	10kV武刘线	新津电力调度控制中心	武刘线947开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	502.59	100	8704.8	0	-1707.31	受限	不可开放	成都地调
14522	10kV清食一线	新津电力调度控制中心	清食一线944开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	423.7	84	7338.4	0	564.95	受限	不可开放	成都地调
14523	10kV白迎二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎二线926开关	白塔站	100000	是	485	8400.45	公线	97.71	20	1692.3	22890	-17861.94	受限	不可开放	资阳地调
14524	10kV雒开二路	广汉电力调度控制中心	雒开二路909开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	197.67	41	3423.6	2185	1125.62	受限	不可开放	德阳地调
14525	10kV江金线(共用专线)	新都电力调度控制中心	江金线906开关	繁江	166000	否	400	6928.2	专线	524.77	131	9089	0	-2853.62	不受限	不可开放	成都地调
14526	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花开五线912开关	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	397.98	79	6893	0	979.17	受限	不可开放	成都地调
14527	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花开四线914开关	花桥	120000	否	505	8746.86	公线	355.25	70	6153	0	1719.17	受限	不可开放	成都地调
14528	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花九线920	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	553.6	110	9588.4	0	-2590.91	受限	不可开放	成都地调
14529	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通一线913开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	113.32	28	1962.7	6100	-557.44	受限	不可开放	资阳地调
14530	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹回线913开关	丹山站	12600	否	335	5802.37	公用	270.67	81	4688	1145	-610.87	受限	不可开放	资阳地调
14531	10kV楼虎一线	新都电力调度控制中心	楼虎一线905开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	531.29	105	9202	150	-2354.51	不受限	不可开放	成都地调
14532	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹凯线924开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	公线	483.09	93	8367.2	0	-307.97	受限	不可开放	成都地调
14533	10kV花镇线	新津电力调度控制中心	花镇线928	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	662.81	131	11479.8	0	-4482.31	受限	不可开放	成都地调
14534	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	523.55	103	9067.9	0	-1164.55	受限	不可开放	成都地调
14535	10kV丹新线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹新线914开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	97.58	49	1690	3695	-2267.31	受限	不可开放	资阳地调
14536	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳城七路915开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	486.73	84	8430.2	9130	-9578.91	不受限	不可开放	德阳地调
14537	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清讯一线993开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	523.55	103	9067.9	0	-1164.55	受限	不可开放	成都地调
14538	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	武扁线925开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	571.59	113	9900	0	-2902.51	受限	不可开放	成都地调
14539	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清讯三线948	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	424.23	84	7347.6	0	-322.4	受限	不可开放	成都地调
14540	10kV花焊线大馈线	新津电力调度控制中心	花焊线923	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	591.17	139	10239	0	-4363.88	受限	不可开放	成都地调
14541	10kV武方线大馈线	新津电力调度控制中心	武方线933	文武	163000	否	505	8746.86	公线	376.63	75	6523.2	0	1348.97	受限	不可开放	成都地调
14542	10kV伍义线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍义线922开关	伍隍站	18800	否	275	4763.14	公用	212.69	77	3683.8	80	523.03	受限	不可开放	资阳地调
14543	10kV花普线大馈线	新津电力调度控制中心	花普线917	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	502.62	119	8705.3	0	-2830.18	受限	不可开放	成都地调
14544	10kV迎黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎黄线914开关	迎接站	12500	否	275	4763.14	公用	161.66	59	2800	4245	-2758.17	不受限	不可开放	资阳地调
14545	10kV詹美路	新都电力调度控制中心	詹美线906开关	詹家湾	129000	是	505	8746.86	公线	484.56	96	8392.6	0	-1395.11	受限	不可开放	成都地调
14546	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大城四路921	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	551.74	114	9556.1	6910	-9731.88	不受限	不可开放	德阳地调
14547	10kV新园线大馈线	新津电力调度控制中心	新园线927	新津	100000	是	424	7343.9	公线	544.86	129	9437	0	-3561.88	受限	不可开放	成都地调
14548	10kV清铁线	新津电力调度控制中心	清铁线933	清凉	163000	否	200	3464.1	专线	490.78	245	8500.3	0	-5382.61	受限	不可开放	成都地调
14549	10kV龙润路	新都电力调度控制中心	龙润线919开关	龙桥	80000	否	385	6668.4	专线	352.78	92	6110.1	0	-108.54	受限	不可开放	成都地调
14550	10kV保紫线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保紫线924开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公线	316.7	115	5485.3	5115	-6789.79	不受限	不可开放	资阳地调
14551	10kV武机线大馈线	新津电力调度控制中心	武机线905	文武	163000	是	424	7343.9	公线	389.03	92	6738	0	-862.88	受限	不可开放	成都地调
14552	10kV武筑路	新津电力调度控制中心	武筑线935	文武	163000	否	251	4347.45	专线	154.87	62	2682.4	0	1230.31	受限	不可开放	成都地调
14553	10kV瑞北路	新都电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	643.27	127	11141.5	0	-3269.33	不受限	不可开放	成都地调
14554	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大中线925手车开关	大腰站	17300	否	380	6581.79	公用	323.69	85	5606.3	1985	-1667.69	受限	不可开放	资阳地调
14555	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清开三线906	清凉	100000	否	505	8746.86	公线	376.31	75	6517.7	0	1354.47	受限	不可开放	成都地调
14556	10kV瑞友线	新都电力调度控制中心	瑞友线925开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	538.68	122	9330	0	-2439.91	不受限	不可开放	成都地调
14557	10kV庙钢路	新都电力调度控制中心	庙钢线925开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	425.87	106	7376	1665	-3498.44	不受限	不可开放	成都地调
14558	10kV清开四线大馈线	新津电力调度控制中心	清开四线913	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	641.08	127	11103.5	0	-4106.01	受限	不可开放	成都地调
14559	10kV小贤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤二线943开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	385.82	77	6682.4	1000	111.82	受限	不可开放	资阳地调
14560	10kV花开二线913断路器间	新津电力调度控制中心	花开二线913	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	355.25	89	6153	0	-610.44	受限	不可开放	成都地调
14561	10kV花蔡线大馈线	新津电力调度控制中心	花蔡线915	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	553.6	131	9588.4	0	-3713.28	受限	不可开放	成都地调
14562	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向冀路928开关	向阳站	63000	否	600	10392.3	专线	190.64	32	3301.9	3250	2801.17	受限	不可开放	德阳地调
14563	10kV武水线大馈线	新津电力调度控制中心	武水线913	文武	163000	是	505	8746.86	公线	419.03	83	7257.6	0	-260.11	受限	不可开放	成都地调
14564	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白桥线962开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	226.51	45	3923.2	5400	-1528.98	受限	不可开放	资阳地调
14565	10kV新鱼线大馈线	新津电力调度控制中心	新鱼线924	新津	100000	是	424	7343.9	公线	348.85	82	6042	0	-166.88	受限	不可开放	成都地调
14566	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清云线905	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	435.92	86	7550.2	0	-552.71	受限	不可开放	成都地调
14567	10kV武万线大馈线	新津电力调度控制中心	武万线909	文武	163000	是	505	8746.86	公线	289.12	57	5007.6	0	1989.89	受限	不可开放	成都地调
14568	10kV东山线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东山线922开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	247.85	48	4292.8	0	3766.43	受限	不可开放	成都地调
14569	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海一线974开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	531.13	111	9199.2	0	-1716.74	不受限	不可开放	资阳地调
14570	10kV武轧一线	新津电力调度控制中心	武轧一线907	文武	166000	否	505	8746.86	专线	348.91	69	6043.2	0	1828.97	受限	不可开放	成都地调
14571	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	267.83	134	4638.8	3750	-5271.11	受限	不可开放	资阳地调
14572	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光集线933开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	237.18	59	4108	2595	-467.62	不受限	不可开放	成都地调
14573	10kV正场线	蓬安电力调度控制中心	正场线925开关	正源站(蓬安)	20000	否	599	10374.98	公线	800	134	13856	0	-4518.52	不受限	不可开放	南充地调
14574	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新园二路961开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	318.43	66	5515.2	1420	-200.98	不受限	不可开放	德阳地调
14575	10kV花台线大馈线	新津电力调度控制中心	花台线918	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	590.06	117	10219.9	0	-3222.41	受限	不可开放	成都地调
14576	10kV武站线大馈线	新津电力调度控制中心	武站线920	文武	163000	是	505	8746.86	公线	552.96	109	9577.2	0	-2579.71	受限	不可开放	成都地调
14577	10kV东堪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东堪线916开关	东峰站	40000	否	240	4156.92	公用	299.32	125	5184.2	535	-1977.97	不受限	不可开放	资阳地调
14578	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花灯线922	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	577.02	114	9993.9	0	-2996.41	受限	不可开放	成都地调
14579	10kV万蜀二线	新都电力调度控制中心	万蜀二线931开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	441.46	110	7646.1	564	-1974.72	不受限	不可开放	成都地调
14580	10kV东居路	新都电力调度控制中心	东居线916开关	东骏	100000	否	500	8660.25	专线	450.29	90	7799	0	-4.78	受限	不可开放	成都地调
14581	10kV瑞竹线	新都电力调度控制中心	瑞竹线926开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	456.4	103	7904.9	0	-1780.37	不受限	不可开放	成都地调
14582	10kV桂冶二路	新都电力调度控制中心	桂冶二线926开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	1	1	16.5	0	6001.56	受限	不可开放	成都地调
14583	10kV清开二线大馈线	新津电力调度控制中心	清开二线930	清凉	100000	是	505	8746.86	公线	490.78	97	8500.3	0	-1502.81	受限	不可开放	成都地调
14584	10kV詹元路	新都电力调度控制中心	詹元线932开关	詹家湾	126000	否	442	7655.66	公线	550.02	124	9526.4	0	-2636.31	不受限	不可开放	成都地调
14585	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉香线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	465.13	108	8056	0	-1352.96	不受限	不可开放	成都地调
14586	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂太线908开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	324.94	74	5628	0	1262.09	受限	不可开放	成都地调
14587	10kV白幸线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白幸线914开关	白塔站	100000	否	480	8313.84	公用	126.12	26	2184.4	0	5298.06	受限	不可开放	资阳地调
14588	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三爵线941开关	三河	80000	否	517	8954.7	专线	203	39	3516	0	4543.23	受限	不可开放	成都地调
14589	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东湾线921开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	539.93	104	9351.6	0	-1292.37	不受限	不可开放	成都地调
14590	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	武兴线910	文武	163000	是	505	8746.86	公线	545.27	108	9444	0	-2446.51	受限	不可开放	成都地调
14591	10kV武食线大馈线	新津电力调度控制中心	武食线908	文武	163000	否	507	8781.5	公线	262.38	52	4544.4	0	3358.95	受限	不可开放	成都地调
14592	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹天线926开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	228.57	44	3958.8	0	4100.43	受限	不可开放	成都地调
14593	10kV堰工二线	新都电力调度控制中心	堰工二线906开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	482.22	95	8352	600	-1954.51	不受限	不可开放	成都地调
14594	10kV白蜀一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀一线919开关	白塔站	100000	否	700	12124.36	公用	240.46	34	4164.7	24100	-13188.08	受限	不可开放	资阳地调
14595	10kV清狩线	新津电力调度控制中心	清狩线909	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	557.33	110	9653	0	-2655.51	受限	不可开放	成都地调
14596	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新铁线925	新津	100000	是	424	7343.9	公线	448.96	106	7776	0	-1900.88	受限	不可开放	成都地调
14597	10kV丰镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰镇线914开关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公用	165.13	43	2860	3215	-809.57	不受限	不可开放	资阳地调
14598	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大万路922开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	583.21	120	10101.2	10410	-12935.21	不受限	不可开放	德阳地调
14599	10kV清开一线大馈线	新津电力调度控制中心	清开一线922	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	520.03	103	9007	0	-2009.51	受限	不可开放	成都地调
14600	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新南线914	新津	100000	是	507	8781.5	公线	670.5	132	11613	0	-4587.8	不受限	不可开放	成都地调
14601	10kV三木路	新都电力调度控制中心	三木线942开关	三河	80000	否	400	6928.2	公线	313.26	78	5425.6	630	179.78	受限	不可开放	成都地调
14602	10kV保永线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保永线912开关	保和站	18800	否	175	3031.09	公用	175.12	100	3033	300	-605.02	不受限	不可开放	资阳地调
14603	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	424.23	84	7347.6	0	555.75	受限	不可开放	成都地调
14604	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹龙线933开关	詹家湾	126000	否	517	8954.7	专线	205.89	40	3566.1	0	4493.13	受限	不可开放	成都地调
14605	10kV桂城四线	新都电力调度控制中心	桂城四线941开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	326.56	82	5656	0	579.38	受限	不可开放	成都地调
14606	10kV桂海线	新都电力调度控制中心	桂海线948开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	372.06	74	6444	615	813.17	受限	不可开放	成都地调
14607	10kV红屯线	新都电力调度控制中心	红屯线992开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	469.75	93	8136	75	-1965.62	不受限	不可开放	成都地调
14608	10kV楼虎二线	新都电力调度控制中心	楼虎二线906开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	528.06	105	9146	0	-2148.51	不受限	不可开放	成都地调
14609	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	江观线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	404.5	101	7006	660	-2123.44	受限	不可开放	成都地调
14610	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花开一线924	花桥	120000	否	507	8781.5	公线	789	156	13665.5	0	-5762.15	受限	不可开放	成都地调
14611	10kV武企线大馈线	新津电力调度控制中心	武企线930	文武	163000	否	505	8746.86	公线	651.96	129	11292	0	-3419.83	受限	不可开放	成都地调
14612	10kV江平线	新都电力调度控制中心	江平线941开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	421.19	83	7295	375	202.17	受限	不可开放	成都地调
14613	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞园线914开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	425.68	96	7372.8	0	-482.71	不受限	不可开放	成都地调
14614	10kV清代一线大馈线	新津电力调度控制中心	清代一线991	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	864.82	171	14978.6	0	-7075.25	受限	不可开放	成都地调
14615	10kV清银四线大馈线	新津电力调度控制中心	清银四线923	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	395.33	78	6847.1	0	1025.07	受限	不可开放	成都地调
14616	10kV中南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中南线913开关	城中站	80000	是	423	7326.57	公用	299.77	71	5192	2195	-1525.74	不受限	不可开放	资阳地调
14617	10kV桂城二线	新都电力调度控制中心	桂城二线931开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	433.72	108	7512	0	-1969.44	受限	不可开放	成都地调
14618	10kV柳义线912大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳义线914开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	150.55	85	2607.6	0	-141.16	不受限	不可开放	南充地调
14619	10kV海环一线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环一线911开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	380.66	69	6593	0	2027.42	受限	不可开放	凉山地调
14620	10kV竹硅线	广元电力调度控制中心	竹硅线923开关	竹园站	80000	否	251	4347.45	专线	249.53	99	4321.9	0	-409.19	不受限	不可开放	广元地调
14621	10kV城警线923大馈线	布拖电力调度控制中心	城警线923开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	146.72	73	2541.2	0	576.49	受限	不可开放	凉山地调
14622	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	10kV.魏蒲线953开关	魏兴站	80000	否	365	6321.99	公线	328.41	90	5688	0	1.79	不受限	不可开放	达州地调
14623	10kV宜定线	汉源电力调度控制中心	宜定线913开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	336.05	122	5820.4	0	-1533.57	不受限	不可开放	雅安地调

14624	10kV衣俄线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣俄线912开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	93.42	125	1618	0	-448.86	不受限	不可开放	凉山地调
14625	10kV衣街线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣街线911开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	144.28	192	2499	0	-1329.86	不受限	不可开放	凉山地调
14626	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康洞线952开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	66.27	25	1147.8	200	2861.09	受限	不可开放	阿坝地调
14627	10kV城则线大馈线	布拖电力调度控制中心	城则线922开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	207.81	104	3599.2	0	-481.51	不受限	不可开放	凉山地调
14628	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒林线914开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	238.85	87	4136.8	0	-326.29	不受限	不可开放	阿坝地调
14629	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官窑线921开关	官家河坝站	100080	是	510	8833.46	公线	478.26	94	8283.5	0	-1216.73	受限	不可开放	阿坝地调
14630	10kV鸣向线	汉源电力调度控制中心	鸣向线915开关	鸣鹿站	10000	否	200	3464.1	公线	205.27	103	3555.2	0	-437.51	不受限	不可开放	雅安地调
14631	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船沙线924开关	船城站	100000	否	420	7274.61	公线	313.14	75	5423.5	1250	-126.35	受限	不可开放	凉山地调
14632	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺巴线921开关	顺江站	16000	否	160	2771.28	公线	132.21	83	2289.9	280	-75.75	不受限	不可开放	阿坝地调
14633	10kV青徽线	阿坝电力调度控制中心	青徽线916开关	青云站	50630	否	132	2286.31	公线	140.77	107	2438.2	800	-1180.52	受限	不可开放	阿坝地调
14634	10kV青窑线	阿坝电力调度控制中心	青窑线913开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	52	29	900.7	0	1889.63	受限	不可开放	阿坝地调
14635	10kV北黑线	阿坝电力调度控制中心	北黑线953开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	681.89	517	11810.4	1300	-11052.72	受限	不可开放	阿坝地调
14636	10kV山蒲线	阿坝电力调度控制中心	山蒲线912开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	206.12	103	3570	500	-952.31	不受限	不可开放	阿坝地调
14637	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV乐杨线912开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	281.57	102	4876.8	0	-589.97	受限	不可开放	凉山地调
14638	10kV益白线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益白线912开关	益门站	12600	否	235	4070.32	公线	224	95	3879.68	1920	-2136.5	受限	不可开放	凉山地调
14639	10kV尔成线	阿坝电力调度控制中心	尔成线912开关	古尔沟站	15315	否	150	2598.08	公线	85.28	57	1477.1	400	461.17	受限	不可开放	阿坝地调
14640	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	外元线914开关	外北站	12620	否	220	3810.51	公线	210.62	96	3648	2465	-2683.54	受限	不可开放	凉山地调
14641	10kV水泥厂线大馈线	会理电力调度控制中心	水泥厂线911开关	外北站	12620	否	150	2598.08	公线	865.36	577	14988	80	-12729.73	受限	不可开放	凉山地调
14642	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河普线912小车开关	河口站	9000	否	300	5196.15	公线	256.39	85	4440.6	1750	-1514.07	受限	不可开放	凉山地调
14643	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	234.87	85	4068	2730	-2511.17	受限	不可开放	凉山地调
14644	10kV通安线大馈线	会理电力调度控制中心	通安线919开关	通安站	18800	否	300	5196.15	公线	234.49	78	4061.3	5570	-4954.77	受限	不可开放	凉山地调
14645	10kV达冒线	阿坝电力调度控制中心	达冒线952开关	达维站	4000	否	100	1732.05	公线	109.76	110	1901.1	0	-342.26	不受限	不可开放	阿坝地调
14646	10kV新光线大馈线	会理电力调度控制中心	新光线912小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	309.21	81	5355.6	1770	-1201.99	受限	不可开放	凉山地调
14647	10kV瓦集线	阿坝电力调度控制中心	瓦集线914开关	瓦窑站	12815	是	270	4676.54	公线	44.41	16	769.1	1850	1122.13	受限	不可开放	阿坝地调
14648	10kV清双线	汉源电力调度控制中心	清双线912开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	339	123	5871.5	0	-1584.67	不受限	不可开放	雅安地调
14649	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三草线925开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	184.34	123	3192.8	0	-854.53	不受限	不可开放	阿坝地调
14650	10kV白万线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白万线921开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	326.56	97	5656	5315	-5748.87	受限	不可开放	凉山地调
14651	10kV广天线	广元电力调度控制中心	广天线922开关	懒土坡站	50000	否	283	4901.7	专线	177.7	63	3077.7	0	1333.83	受限	不可开放	广元地调
14652	10kV下红二线	广元电力调度控制中心	下红二线928开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	451.76	112	7824.4	0	-1542.26	不受限	不可开放	广元地调
14653	10kV镇江线	阿坝电力调度控制中心	镇江线914开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	130.55	99	2261.2	0	-203.52	不受限	不可开放	阿坝地调
14654	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺中线923开关	顺江站	16000	否	179	3100.37	公线	171.32	96	2967.3	1000	-1176.97	不受限	不可开放	阿坝地调
14655	10kV芦古线	阿坝电力调度控制中心	芦古线958开关	芦花站	40080	是	220	3810.51	公线	69.53	32	1204.2	2400	-555.97	不受限	不可开放	阿坝地调
14656	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求乡线951开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	170.5	85	2953.1	0	164.59	受限	不可开放	阿坝地调
14657	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	南西线912开关	（会理县调）城	16050	否	300	5196.15	公线	183.46	61	3177.5	4050	-2550.97	受限	不可开放	凉山地调
14658	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青五线915开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	104.21	58	1805	0	985.33	受限	不可开放	阿坝地调
14659	10kV青岷线	阿坝电力调度控制中心	青岷线914开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	169.36	95	2933.4	0	-143.07	受限	不可开放	阿坝地调
14660	10kV黎厂线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黎厂线924开关	黎溪站	100000	否	335	5802.37	公线	326.77	98	5659.7	625	-1062.57	受限	不可开放	凉山地调
14661	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古明线913开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	282.27	84	4889	650	-316.87	受限	不可开放	凉山地调
14662	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	10kV.岗商线956开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	440.65	80	7632	0	16.74	不受限	不可开放	达州地调
14663	10kV通海线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通海线912开关	通安站	18800	否	275	4763.14	公线	268.5	98	4650.4	2690	-3053.57	受限	不可开放	凉山地调
14664	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗依线952开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	80.23	41	1389.5	1050	584.66	受限	不可开放	阿坝地调
14665	10kV马合线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV马合线912开关	力马河站	12600	否	220	3810.51	公线	172	78	2979.04	1250	-799.68	受限	不可开放	凉山地调
14666	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙久线912开关	龙日坝站	81700	否	50	866.03	公线	296.67	593	5138.3	0	-4358.87	不受限	不可开放	阿坝地调
14667	10kV城石线	阿坝电力调度控制中心	城石线925开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	133.04	89	2304.3	0	33.97	受限	不可开放	阿坝地调
14668	10kV云蚕线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云蚕线914开关	云甸站	10000	否	275	4763.14	公线	207	75	3585.24	1140	-438.54	受限	不可开放	凉山地调
14669	10kV白荷线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白荷线914开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	204.57	61	3543.2	1745	-66.07	受限	不可开放	凉山地调
14670	10kV黎鹏线	会理电力调度控制中心	黎鹏线911小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	218.36	65	3782	3300	-1859.87	受限	不可开放	凉山地调
14671	10kV谊郭线	阿坝电力调度控制中心	谊郭线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	154.27	103	2672	0	-333.73	不受限	不可开放	阿坝地调
14672	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅白线921开关	茅坪子站	12600	是	230	3983.72	公线	226.62	99	3925.1	400	-1138.12	不受限	不可开放	阿坝地调
14673	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船羊线934开关	船城站	100000	否	275	4763.14	公线	185.53	67	3213.3	1140	-66.47	受限	不可开放	凉山地调
14674	10kV新红线	会理电力调度控制中心	新红线913小车开关	新坝站	22650	否	275	4763.14	公线	349	27	6044.68	1860	-3617.98	受限	不可开放	凉山地调
14675	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺餐线912开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	57.84	44	1001.8	0	1055.88	受限	不可开放	阿坝地调
14676	10kV新建线大馈线	会理电力调度控制中心	新建线914小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	329.75	87	5711.3	1130	-917.69	受限	不可开放	凉山地调
14677	10kV白顺线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白顺线911开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	244.39	73	4232.8	4000	-3590.9	受限	不可开放	凉山地调
14678	10kV云工一线	广元电力调度控制中心	云工一线964开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	252.89	56	4380	0	2681.57	受限	不可开放	广元地调
14679	10kV月油线	阿坝电力调度控制中心	月油线952开关	邛溪站	31500	是	345	5975.58	公线	186.51	54	3230.4	1630	-79.94	不受限	不可开放	阿坝地调
14680	10kV南内线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南内线922开关	（会理县调）城	16000	否	240	4156.92	公线	156	65	2701.92	6690	-5650.8	受限	不可开放	凉山地调
14681	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月园线954开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	174.81	51	3027.7	2630	-877.24	不受限	不可开放	阿坝地调
14682	10kV白欣线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白欣线926开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	271.87	68	4708.8	1615	-88.42	受限	不可开放	凉山地调
14683	10kV苗溪线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪线927开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	146.74	39	2541.6	12230	-6306.39	不受限	不可开放	雅安地调
14684	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦中线952开关	芦花站	40000	是	300	5196.15	公线	271.25	90	4698	100	-641.08	不受限	不可开放	阿坝地调
14685	10kV金五线	雅安配调电力调度控制中心	金五线925开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	274.02	46	4746	16255	-6901.93	不受限	不可开放	雅安地调
14686	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	园地线953开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	21.05	42	364.5	400	14.93	不受限	不可开放	阿坝地调
14687	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤花线951开关	壤口站	3150	是	175	3031.09	公线	179.02	102	3100.6	0	-675.73	不受限	不可开放	阿坝地调
14688	10kV614专线大馈线	会理电力调度控制中心	614专线921开关	外北站	12600	否	100	1732.05	专线	122.86	123	2128	0	-569.16	受限	不可开放	凉山地调
14689	10kV外玉线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV外玉线925开关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	119.69	80	2073	1800	-1534.73	受限	不可开放	凉山地调
14690	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙府线913开关	龙日坝站	35500	否	50	866.03	公线	296.67	593	5138.3	0	-4358.87	不受限	不可开放	阿坝地调
14691	10kV红雅二线	雅安电力调度控制中心	红雅二线928开关	红星站	100000	否	0	0	公线	270.48	1	4684.8	0	0	不受限	不可开放	雅安地调
14692	10kV鹿大线	会理电力调度控制中心	鹿大线913开关	鹿厂站	25100	否	220	3810.51	公线	239.78	109	4153	2545	-3268.54	受限	不可开放	凉山地调
14693	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿波线952开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	266.24	133	4611.2	60	-1553.51	不受限	不可开放	阿坝地调
14694	10kV白坝西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝西线916开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	243.05	61	4209.6	5200	-3174.22	受限	不可开放	凉山地调
14695	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿下线951开关	阿坝站	63000	否	150	2598.08	公线	268.79	179	4655.5	25	-2342.23	不受限	不可开放	阿坝地调
14696	10kV鹿鹿线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿鹿线922开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	319	95	5525.08	1775	-2078.1	受限	不可开放	凉山地调
14697	10kV前进一线	雅安电力调度控制中心	前进一线915开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	72.66	24	1258.4	7515	-2838.47	不受限	不可开放	雅安地调
14698	10kV郊华线	广元电力调度控制中心	郊华线927开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	381.54	95	6608.2	0	-372.82	不受限	不可开放	广元地调
14699	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗康线951开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	64.13	33	1110.8	1600	313.36	受限	不可开放	阿坝地调
14700	10kV万清线	雅安电力调度控制中心	万清线922开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	184.01	61	3187.1	815	674.43	受限	不可开放	雅安地调
14701	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三崇线922开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	294.96	127	5108.7	640	-2534.01	不受限	不可开放	阿坝地调
14702	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三坝线921开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	456.33	228	7903.6	0	-4785.91	不受限	不可开放	阿坝地调
14703	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永数三线923开关	永兴站	100000	否	300	5196.15	公线	0.36	1	6.3	12000	-7323.47	不受限	不可开放	雅安地调
14704	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马岩线961开关	马蹄站	51000	否	373	6460.55	公线	532.59	143	9224.5	0	-3410.01	不受限	不可开放	达州地调
14705	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫数一线933开关	卫干桥站	126100	否	300	5196.15	公线	124.13	105	2150	10000	-5323.47	不受限	不可开放	雅安地调
14706	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	轮镇线971开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	296.4	65	5133.7	4200	-2272.13	不受限	不可开放	广元地调
14707	10kV诺海线	阿坝电力调度控制中心	诺海线917开关	诺日朗站	20100	否	270	4676.54	公线	15.9	6	275.4	0	3933.49	受限	不可开放	阿坝地调
14708	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城充线926开关	城西站	100000	否	300	5196.15	公线	158.66	53	2748	5750	-1073.47	不受限	不可开放	雅安地调
14709	10kV胡红线	蒲城电力调度控制中心	胡红线915开关	胡家站	82000	是	352	6096.82	公线	377.48	107	6537.9	0	-1660.44	不受限	不可开放	达州地调
14710	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油印线915手车开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	83.14	28	1440	6450	-3213.47	受限	不可开放	雅安地调
14711	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅政一线911开关	茅坪子站	20630	否	300	5196.15	公线	128.26	43	2221.4	1000	1455.13	受限	不可开放	阿坝地调
14712	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳园线916开关	柳池	302000	是	500	8660.25	公线	469.43	94	8130.6	0	-1202.4	不受限	不可开放	达州地调
14713	10kV元开线	广元电力调度控制中心	元开线912开关	35kV元坝站	16300	否	150	2598.08	公线	183.87	123	3184.7	0	-846.43	受限	不可开放	广元地调
14714	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁城六线971开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	523.79	95	9072	0	-2223.26	不受限	不可开放	达州地调
14715	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木坊线956开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	84.5	85	1463.6	0	95.24	不受限	不可开放	阿坝地调
14716	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁城五线925开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	582.96	106	10096.8	200	-2448.06	不受限	不可开放	达州地调
14717	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	乡川线917开关	东乡站	92000	是	278	4815.1	公线	311.6	112	5396.9	0	-1544.82	不受限	不可开放	达州地调
14718	10kV鹧东线	阿坝电力调度控制中心	鹧东线951开关	鹧鸪山站	3200	否	150	2598.08	公线	727.48	485	12600	0	-10261.73	不受限	不可开放	阿坝地调
14719	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永数一线916开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	301.72	45	5225.8	2350	1638.71	受限	不可开放	雅安地调
14720	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云河线922开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	240.57	53	4166.6	0	2894.97	受限	不可开放	广元地调
14721	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	10kV梁城八线973开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	494.27	90	8560.8	0	-912.06	不受限	不可开放	达州地调
14722	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永数二线926开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	40.26	6	697.3	0	8517.21	受限	不可开放	雅安地调
14723	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁城七线916开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	603.12	109	10446	0	-2797.26	不受限	不可开放	达州地调
14724	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永前线914开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	256.2	43	4437.4	1600	7753.07	受限	不可开放	雅安地调
14725	10kV云东一线	广元电力调度控制中心	云东一线919开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	381.18	84	6602	0	459.57	受限	不可开放	广元地调
14726	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛奶线911开关	邛溪站	5000	否	75	1299.04	公线	45.27	60	784	1000	-614.86	不受限	不可开放	阿坝地调
14727	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	昆池线915开关	南昆站	100000	否	345	5975.58	公线	384.76	112	6664	0	-1915.98	不受限	不可开放	达州地调
14728	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙壤线922开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	272.23	544	4715	0	-4022.18	不受限	不可开放	阿坝地调
14729	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安移线912开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	800.01	1600	13856.1	0	-13076.67	受限	不可开放	阿坝地调
14730	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五镇线911开关	五宝站	12000	否	165	2857.88	公线	188.57	114	3266	0	-693.91	不受限	不可开放	达州地调
14731	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	广煤一线912开关	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	36.1	9	625.3	0	5360.67	受限	不可开放	广元地调
14732	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	320.86	183	5557.3	0	-2829.32	不受限	不可开放	阿坝地调
14733	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三移线914开关	三家寨站	16000	否	232	4018.36	公线	514.86	222	8917.4	0	-5300.88	不受限	不可开放	阿坝地调
14734	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三江线913开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	221.6	111	3838.1	2500	-3220.41	不受限	不可开放	阿坝地调
14735	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	昆圣线929开关	南昆站	100000	是	390	6755	公线	411.55	106	7128	0	-1724	不受限	不可开放	达州地调
14736	10kV轮昭线	广元电力调度控制中心	轮昭线913开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	506.78	112	8777.4	0	-1715.83	不受限	不可开放	广元地调
14737	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊哙站	90000	是	290	5022.95	公线	242.79	84	4205.1	0	-186.74	不受限	不可开放	达州地调
14738	10kV青大线	阿坝电力调度控制中心	青大线912开关	青云站	50630	否	160	2771.28	公线	87.63	55	1517.8	0	976.35	受限	不可开放	阿坝地调
14739	10kV昆脱线	蒲城电力调度控制中心	昆脱线927开关	南昆站	100000	否	290	5022.95	公线	274.17	95	4748.7	0	-228.04	不受限	不可开放	达州地调
14740	10kV姜水一线	阿坝电力调度控制中心	姜水一线912开关	姜维站	25100	否	305	5282.75	公线	161.39	53	2795.3	0	1959.18	受限	不可开放	阿坝地调
14741	10kV石奶线	阿坝电力调度控制中心	石奶线954开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	21.5	29	372.3	830	-33.16	不受限	不可开放	阿坝地调
14742	10kV石马线	阿坝电力调度控制中心	石马线953开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	89.84	120	1556.1	945	-1331.96	不受限	不可开放	阿坝地调
14743	10kV茸塔线	阿坝电力调度控制中心	茸塔线952开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	81.73	41	1415.6	0	1702.09	受限	不可开放	阿坝地调
14744	10kV茸夏线	阿坝电力调度控制中心	茸夏线951开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	9.39	5	162.6	0	2955.09	受限	不可开放	阿坝地调
14745	10kV昆滨线	蒲城电力调度控制中心	昆滨线914开关	南昆站	100000	否	335	5802.37	公线	390.76	117	6768	0	-1545.87	不受限	不可开放	达州地调
14746	10kV卫新一线	雅安电力调度控制中心	卫新一线981开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	606.2	152	10499.4	0	-4264.02	不受限	不可开放	雅安地调
14747	10kv荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷朗线912开关	荷叶站	1600	是	200	3464.1	公线	111.07	56	1923.7	0	847.58	受限	不可开放	阿坝地调
14748	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若向线924开关	若尔盖站	44815	否	170	2944.49	公线	255.27	150	4421.2	700	-2471.16	不受限	不可开放	阿坝地调
14749	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若城一线914开关	若尔盖站	44815	否	220	3810.51	公线	202.37	92	3505.1	1030	-1105.64	受限	不可开放	阿坝地调
14750	10kV若阿线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若阿线913开关	若尔盖站	44815	否	335	5802.37	公线	39.72	12	688	0	4534.13	受限	不可开放	阿坝地调
14751	10kV乡北一线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.乡北一线964开关	东乡站	90000	是	495	8573.65	公线	456.7	92	7910	0	-1251.08	不受限	不可开放	达州地调
14752	10kV康毕线	阿坝电力调度控制中心	康毕线951开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	142.69	53	2471.4	0	1737.49	受限	不可开放	阿坝地调
14753	10kV平坝线	广元电力调度控制中心	平坝线923开关	平乐站	80000	是	300	5196.15	公线	298.35	99	5167.4	0	-1010.48	不受限	不可开放	广元地调
14754	10kV渡鸡线	蒲城电力调度控制中心	渡鸡线912开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	546.81	144	9470.8	250	-3547.19	不受限	不可开放	达州地调
14755	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若城二线915开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	191.09	142	3309.7	200	-1405.26	不受限	不可开放	阿坝地调
14756	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	10kV.芭黄线912开关	芭蕉	540000	否	335	5802.37	公线	531.52	159	9205.9	0	-3983.77	不受限	不可开放	达州地调
14757	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	北弓线952开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	102.22	77	1770.4	1130	-842.72	受限	不可开放	阿坝地调
14758	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安乡线955开关	安宏站	6300	否	256	4434.05	公线	236.37	92	4093.9	1250	-1353.26	不受限	不可开放	阿坝地调
14759	10kV北元线	阿坝电力调度控制中心	北元线922开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	123.59	94	2140.6	0	-82.92	受限	不可开放	阿坝地调
14760	10kV凉上线	蒲城电力调度控制中心	凉上线911开关	凉风站	13300	否	200	3464.1	公线	167.34	84	2898.4	640	-280.71	不受限	不可开放	达州地调
14761	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正安二线947开关	正兴站	100000	否	560	9699.48	公线	568.36	101	9844	0	-1114.47	不受限	不可开放	眉山地调

14762	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	昆上线919开关	南昆站	100000	否	260	4503.33	公线	235.35	91	4076.2	0	-23.2	不受限	不可开放	达州地调
14763	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫二线922开关	文宫站	26300	是	350	6062.18	公线	449.88	129	7791.9	0	-2942.16	不受限	不可开放	眉山地调
14764	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.樊漆线953开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	465.83	203	8068.2	0	-4482.85	不受限	不可开放	达州地调
14765	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万中线921开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	11.72	4	203	650	3823.53	受限	不可开放	雅安地调
14766	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月工路903开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	244.4	65	4233	0	977.01	受限	不可开放	德阳地调
14767	10kV真德路922线路	孝泉电力调度控制中心	真德路922开关	真武寺站	16000	是	376	6512.51	公线	199.08	53	3448	0	1762.01	受限	不可开放	德阳地调
14768	10kV万建线	雅安电力调度控制中心	万建线912开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	192.06	64	3326.4	410	4266.53	受限	不可开放	雅安地调
14769	10kV渡哙线	蒲城电力调度控制中心	渡哙线914开关	渡口站	30000	是	380	6581.79	公线	381.05	100	6599.7	0	-1334.27	不受限	不可开放	达州地调
14770	10kV万古线	雅安电力调度控制中心	万古线911开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	126.74	42	2195.2	250	4426.53	受限	不可开放	雅安地调
14771	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝隆路907开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	278.2	93	4818.4	0	-661.48	不受限	不可开放	德阳地调
14772	10kV柏双线	仁寿电力调度控制中心	柏双线968开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	429.39	87	7437	0	-578.08	不受限	不可开放	眉山地调
14773	10kV真水二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真水Ⅱ路933开关	真武寺站	16000	是	504	8729.54	公线	359.35	71	6224	0	759.63	受限	不可开放	德阳地调
14774	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月水路901开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	683.95	182	11846	0	-6635.99	受限	不可开放	德阳地调
14775	10kV昆团线	蒲城电力调度控制中心	昆团线926开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	352.79	93	6110.3	0	-586.69	不受限	不可开放	达州地调
14776	10kV前园线	雅安电力调度控制中心	前园线923开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	228.75	76	3961.9	600	4076.53	受限	不可开放	雅安地调
14777	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回烟三路927开关	回澜站	100000	否	552	9560.92	专线	213.71	39	3701.5	9500	-4596.67	不受限	不可开放	德阳地调
14778	10kV回烟二路	什邡电力调度控制中心	回烟二路917开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	234.75	42	4065.9	9500	-4945.48	不受限	不可开放	德阳地调
14779	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前卫一线917开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	121.41	40	2102.8	0	2573.73	受限	不可开放	雅安地调
14780	10kV月齐路912线路	孝泉电力调度控制中心	月齐路912开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	433.37	115	7506	0	-2295.99	受限	不可开放	德阳地调
14781	10kV文园四线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园四线922开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	382.03	79	6616.8	0	61.98	不受限	不可开放	眉山地调
14782	10kV月泉路902线路	孝泉电力调度控制中心	月泉路902开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	322.4	86	5584	0	-373.99	受限	不可开放	德阳地调
14783	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	昆塔线918开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	362.29	95	6274.8	0	-351.19	不受限	不可开放	达州地调
14784	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前卫二线926开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	255.47	85	4424.7	0	4676.53	受限	不可开放	雅安地调
14785	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云工二线923开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	262.56	51	4547.6	2150	1346.04	受限	不可开放	广元地调
14786	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站	100000	否	600	10392.3	公线	121.07	20	2096.9	0	7256.17	受限	不可开放	德阳地调
14787	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月黎路911开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	431.7	115	7477	0	-2266.99	受限	不可开放	德阳地调
14788	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前数一线961开关	前进站	100000	是	665	11518.14	公线	138.79	21	2403.8	10000	-3189.29	受限	不可开放	雅安地调
14789	10kV元城III路	什邡电力调度控制中心	元城三路927开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	455.57	82	7890.5	0	-227.91	不受限	不可开放	德阳地调
14790	10kV孝景路904线路	孝泉电力调度控制中心	孝景路904开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	251.61	84	4357.8	0	-200.88	不受限	不可开放	德阳地调
14791	10kV普天一线	仁寿电力调度控制中心	普天一线917开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	452.83	94	7843	0	-1164.22	不受限	不可开放	眉山地调
14792	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊三线917开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	233.79	102	4049.3	0	-463.95	不受限	不可开放	达州地调
14793	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前江二线927开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	121.41	40	2102.8	3360	1316.53	受限	不可开放	雅安地调
14794	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊黄线915开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	677.36	178	11731.9	0	-5808.29	不受限	不可开放	达州地调
14795	10kV前槐一线	雅安电力调度控制中心	前槐一线916开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	171.56	57	2971.5	0	4676.53	受限	不可开放	雅安地调
14796	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云莲二线924开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	217.34	42	3764.3	0	4279.34	受限	不可开放	广元地调
14797	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真德Ⅱ路932开关	真武寺站	16000	是	300	5196.15	公线	104.27	35	1806	0	2350.92	受限	不可开放	德阳地调
14798	10kV双化I路	什邡电力调度控制中心	双化I路904开关	双盛站	65000	是	380	6581.79	公线	288.76	76	5001.4	250	14.03	不受限	不可开放	德阳地调
14799	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	昆镇线925开关	南昆站	100000	否	375	6495.19	公线	343.18	92	5943.8	0	-98.13	不受限	不可开放	达州地调
14800	10kV前槐二线	雅安电力调度控制中心	前槐二线925开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	105.32	35	1824.2	1000	1852.33	受限	不可开放	雅安地调
14801	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝三路909开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	268.02	89	4642.1	0	-485.18	不受限	不可开放	德阳地调
14802	10kV元天二路	什邡电力调度控制中心	元啤路926开关	元石站	164000	否	330	5715.77	专线	613.04	186	10617.8	0	-5473.61	不受限	不可开放	德阳地调
14803	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真水路923开关	真武寺站	16000	否	376	6512.51	公线	133.72	36	2316	0	5861.26	受限	不可开放	德阳地调
14804	10kV元城六路	什邡电力调度控制中心	元城六路912开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	576.96	105	9992.9	0	-2344.16	不受限	不可开放	德阳地调
14805	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月景路913开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	716.51	191	12410	0	-7199.99	受限	不可开放	德阳地调
14806	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土城二路908开关	土塘站	82000	是	552	9560.92	公线	446.25	81	7729	1250	-1330.26	不受限	不可开放	德阳地调
14807	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真泉路921开关	真武寺站	16000	是	435	7534.42	公线	359.64	83	6229	0	-201.46	受限	不可开放	德阳地调
14808	10kV蒙山线	雅安电力调度控制中心	蒙山线925开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	152.7	48	2644.8	11900	-6911.7	不受限	不可开放	雅安地调
14809	10kV两磺一路	什邡电力调度控制中心	两磺一路906开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	47.27	12	818.7	0	5104.91	不受限	不可开放	德阳地调
14810	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴盛二线923开关	兴家站	25000	是	560	9699.48	公线	510.16	91	8836	0	-1076.42	不受限	不可开放	眉山地调
14811	10kV广下线	广元电力调度控制中心	广下线924开关	懒土坡站	50000	是	400	6928.2	公线	161.99	40	2805.7	630	2106.86	受限	不可开放	广元地调
14812	10kV蒙东线	雅安电力调度控制中心	蒙东线926开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	260.85	65	4518	5000	-3282.62	不受限	不可开放	雅安地调
14813	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普九二线925开关	普宁站	100000	是	560	9699.48	专线	596.71	107	10335	0	-2575.42	不受限	不可开放	眉山地调
14814	10kV双化II路	什邡电力调度控制中心	双化Ⅱ路913开关	双盛站	65000	是	380	6581.79	公线	349.32	92	6050.2	630	-1414.77	不受限	不可开放	德阳地调
14815	10kV元城IV路	什邡电力调度控制中心	元城四路928开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	420.72	76	7286.8	630	-254.21	不受限	不可开放	德阳地调
14816	10kV姜雁线	阿坝电力调度控制中心	姜雁线914开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	161.2	81	2791.9	1070	-744.21	不受限	不可开放	阿坝地调
14817	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	340.98	90	5905.8	0	-640.37	不受限	不可开放	德阳地调
14818	10kV柏城III回	仁寿电力调度控制中心	柏城III回945开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	484.33	98	8388.6	0	-1529.68	不受限	不可开放	眉山地调
14819	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普新一线914开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	555.48	115	9621	0	-2942.22	不受限	不可开放	眉山地调
14820	10kV北政线	阿坝电力调度控制中心	北政线912开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	153.37	116	2656.4	0	-598.72	受限	不可开放	阿坝地调
14821	10kV回城II路	什邡电力调度控制中心	回城九路929开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	574.71	104	9953.9	5750	-8055.16	不受限	不可开放	德阳地调
14822	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若班线922开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	130.44	97	2259.3	0	-154.86	不受限	不可开放	阿坝地调
14823	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐玛线958开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	149.24	88	2584.8	200	-134.76	不受限	不可开放	阿坝地调
14824	10kV双金路	什邡电力调度控制中心	双金路903开关	双盛站	100000	否	380	6581.79	专线	23.04	6	399	7700	-2175.39	不受限	不可开放	德阳地调
14825	10kV熊镇线	广元电力调度控制中心	熊镇线914开关	熊家站	40000	否	403	6980.16	公线	344.62	86	5968.8	315	-1.66	不受限	不可开放	广元地调
14826	10kV杨十线	仁寿电力调度控制中心	杨十线914开关	杨柳站	8000	是	210	3637.31	公线	163.05	78	2824	0	85.85	不受限	不可开放	眉山地调
14827	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土城七路903开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	433.2	78	7503	7600	-7454.26	不受限	不可开放	德阳地调
14828	10kV两京I路	什邡电力调度控制中心	两京Ⅰ路903开关	两路口站	65000	是	400	6928.2	公线	882.83	221	15290.7	6000	-15748.14	不受限	不可开放	德阳地调
14829	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两化路919开关	两路口站	63000	否	800	13856.41	专线	422.53	53	7318.2	6000	-847.43	不受限	不可开放	德阳地调
14830	10kV回城八路	什邡电力调度控制中心	回城八路962开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	392.74	71	6802.2	7000	-6153.46	不受限	不可开放	德阳地调
14831	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红园一线916开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	441.94	147	7654.4	15650	-10973.46	受限	不可开放	雅安地调
14832	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井二路923开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	415.68	75	7199.5	7000	-6550.76	不受限	不可开放	德阳地调
14833	10kV土城三路	什邡电力调度控制中心	土城三路913开关	土塘站	129000	是	553	9578.24	公线	478.41	87	8286	0	-623.41	不受限	不可开放	德阳地调
14834	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	姚城一线916开关	35kV姚家站	20000	是	453	7846.19	公线	374.42	83	6484.9	0	-207.95	受限	不可开放	广元地调
14835	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线925开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	249.15	83	4315.2	5630	-953.47	不受限	不可开放	雅安地调
14836	10kV土城九路	什邡电力调度控制中心	土城九路910开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	218.36	39	3782	4500	-619.41	不受限	不可开放	德阳地调
14837	10kV元马I路	什邡电力调度控制中心	元马一路917开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	238.23	60	4126.1	6000	-4583.54	不受限	不可开放	德阳地调
14838	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄白线984开关	禄加站	63000	否	300	5196.15	公线	300	100	5196.15	0	-6239.77	不受限	不可开放	眉山地调
14839	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	博乡线912开关	斯博果站	5000	是	150	2598.08	公线	88.78	59	1537.6	945	-404.14	不受限	不可开放	阿坝地调
14840	10kV元烟路	什邡电力调度控制中心	元烟路923开关	元石站	80000	否	222	3845.15	专线	82.55	37	1429.7	6000	-3969.07	不受限	不可开放	德阳地调
14841	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土城八路921开关	土塘站	129000	是	553	9578.24	公线	537.01	97	9301	0	-1638.41	不受限	不可开放	德阳地调
14842	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回城四路921开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	506.42	92	8771.2	11550	-12672.46	不受限	不可开放	德阳地调
14843	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红岗线927开关	红星站	100000	是	300	5196.15	公线	11.58	4	200.6	6930	-2973.68	受限	不可开放	雅安地调
14844	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元城二路913开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	518.57	94	8981.7	6050	-7369.11	不受限	不可开放	德阳地调
14845	10kV朝钢路	什邡电力调度控制中心	朝钢路915开关	朝阳站	202000	否	552	9560.92	专线	528.78	96	9158.4	5000	-5553.57	不受限	不可开放	德阳地调
14846	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双禾路914开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	286.09	75	4955.1	630	-319.67	不受限	不可开放	德阳地调
14847	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富花线964开关	富加站	71500	否	335	5802.37	公线	305.66	91	5294	0	-71.87	不受限	不可开放	眉山地调
14848	10kV两冶路	什邡电力调度控制中心	两冶路907开关	两路口站	65000	否	440	7621.02	专线	461.56	105	7994.2	0	-1135.28	不受限	不可开放	德阳地调
14849	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土城六路905开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	599.94	109	10391	2500	-5242.26	不受限	不可开放	德阳地调
14850	10kV朝双II路	什邡电力调度控制中心	朝双二路917开关	朝阳站	202000	是	552	9560.92	公线	0	0	0	8000	-351.26	不受限	不可开放	德阳地调
14851	10kV回城七路	什邡电力调度控制中心	回城七路919开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	491.29	89	8509.1	11050	-11910.36	不受限	不可开放	德阳地调
14852	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土城五路902开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	362.88	66	6285	6000	-4636.26	不受限	不可开放	德阳地调
14853	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	546.58	110	9466.7	0	-1750.42	不受限	不可开放	眉山地调
14854	10kV土桔I路	什邡电力调度控制中心	土桔Ⅰ路901开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	462.99	84	8019	6000	-6356.41	不受限	不可开放	德阳地调
14855	10kV仁城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	仁城IV回912开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	392.3	79	6794.7	0	64.22	不受限	不可开放	眉山地调
14856	10kV两什路	什邡电力调度控制中心	两什路915开关	两路口站	65000	是	400	6928.2	公线	314.63	79	5449.4	2000	-1906.84	不受限	不可开放	德阳地调
14857	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线953开关	清水站	16000	否	255	4416.73	公线	339.43	133	5878.9	0	-1903.84	不受限	不可开放	眉山地调
14858	10kV朝马I路	什邡电力调度控制中心	朝马Ⅰ路933开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	234.6	42	4063.2	8000	-4414.46	不受限	不可开放	德阳地调
14859	10kV文宫线	仁寿电力调度控制中心	文宫线912开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	349.64	92	6055.7	0	-790.27	不受限	不可开放	眉山地调
14860	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城桥路921开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	232.24	58	4022.4	0	2212.98	受限	不可开放	雅安地调
14861	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土城一路907开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	599.6	108	10385	8000	-10722.41	不受限	不可开放	德阳地调
14862	10kV土桔II路	什邡电力调度控制中心	土桔二路927开关	土塘站	129000	是	553	9578.24	公线	390.24	71	6759	6000	-5096.41	不受限	不可开放	德阳地调
14863	10kV视工Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅳ回965开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	450.42	84	7801.3	0	-388.12	不受限	不可开放	眉山地调
14864	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城槐线917开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	259	65	4485.8	0	1749.58	受限	不可开放	雅安地调
14865	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元城一路918开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	479.35	87	8302.3	15000	-15639.71	不受限	不可开放	德阳地调
14866	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安府线913开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	752.35	1505	13030.7	0	-12251.27	受限	不可开放	阿坝地调
14867	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井一路913开关	马井	302000	是	552	9560.92	公线	420.72	76	7286.9	6000	-5638.16	不受限	不可开放	德阳地调
14868	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城弓线961开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	234.91	59	4068.7	10480	-4244.62	不受限	不可开放	雅安地调
14869	10kV视工Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅰ回973开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	557.74	104	9660	0	-2246.82	不受限	不可开放	眉山地调
14870	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正古线943开关	正兴站	100000	否	255	4416.73	公线	246.85	97	4275.5	0	-300.44	不受限	不可开放	眉山地调
14871	10kV柏新Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅰ回933开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	546.39	110	9463.4	0	-2604.48	不受限	不可开放	眉山地调
14872	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛上线912开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	93.57	94	1620.6	0	-61.76	不受限	不可开放	阿坝地调
14873	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九莲二线974开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	551.7	107	9555.5	0	-1511.86	不受限	不可开放	广元地调
14874	10kV视钢线	仁寿电力调度控制中心	视钢线975开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	589.26	119	10206	0	-3347.08	不受限	不可开放	眉山地调
14875	10kV城坝线	雅安电力调度控制中心	城坝线914开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	153.88	57	2665.2	2560	2982.56	受限	不可开放	雅安地调
14876	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北宝线911	北斗站	10000	是	235	4070.32	公线	235	100	4070.32	0	-3721.74	不受限	不可开放	眉山地调
14877	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	武连线912开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	公线	431.5	114	7473.5	0	-1596.65	受限	不可开放	广元地调
14878	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南工一线917开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	418.02	92	7240.1	0	-178.53	不受限	不可开放	广元地调
14879	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三牧线924开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	351.03	176	6079.9	0	-2962.21	不受限	不可开放	阿坝地调
14880	10kV西举线	通川电力调度控制中心	10kV.西举线926开关	城西站	82000	是	315	5455.96	公线	319.1	101	5526.8	0	-1162.03	不受限	不可开放	达州地调
14881	10kV禾新线	仁寿电力调度控制中心	禾新线913开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	240.47	115	4165	0	-891.42	不受限	不可开放	眉山地调
14882	10kV迎柘线	剑阁电力调度控制中心	迎柘线916开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	236.78	118	4101	0	-1329.72	受限	不可开放	广元地调
14883	10kV双七线	阿坝电力调度控制中心	双七线951开关	双江口站	25000	否	200	3464.1	公线	595.47	298	10313.6	0	-7195.91	不受限	不可开放	阿坝地调
14884	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙峰线913开关	沙子湾站	20000	是	402	6962.84	公线	402.55	100	6972.2	0	-1401.93	不受限	不可开放	眉山地调
14885	10kV仁城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅰ回929开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	448.79	91	7773	0	-914.08	不受限	不可开放	眉山地调
14886	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云莲一线962开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	296.53	57	5135.9	6880	-3972.26	受限	不可开放	广元地调
14887	10kV北鸭线	仁寿电力调度控制中心	北鸭线912	北斗站	10000	否	235	4070.32	公线	235	100	4070.32	0	-2419.61	不受限	不可开放	眉山地调
14888	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求夏线952开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	0.05	0	0.8	0	3116.89	受限	不可开放	阿坝地调
14889	10kV仁城III回	仁寿电力调度控制中心	仁城III回923开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	547.1	111	9475.8	0	-2616.88	不受限	不可开放	眉山地调
14890	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	元时线913开关	35kV元山站	20000	是	220	3810.51	公线	199.72	91	3459.1	0	-410.69	受限	不可开放	广元地调
14891	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普怀一线913开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	507.27	105	8786	0	-1272.37	不受限	不可开放	眉山地调
14892	10kV沙城一线	剑阁电力调度控制中心	沙城一线913开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	380.1	101	6583.3	0	-1359.44	受限	不可开放	广元地调
14893	10kV禾玉线	仁寿电力调度控制中心	禾玉线921开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	406.07	107	7033.1	0	-1109.49	不受限	不可开放	眉山地调
14894	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	否	400	6928.2	专线	299.38	75	5185.2	1000	50.18	不受限	不可开放	广元地调
14895	10kV新青线	仁寿电力调度控制中心	新青线915开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	247.21	118	4281.6	0	-1008.02	不受限	不可开放	眉山地调
14896	10kV视五二线	仁寿电力调度控制中心	视五二线967开关	视高站	137000	是	495	8573.65	公线	402.24	81	6966.8	0	-107.88	不受限	不可开放	眉山地调
14897	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广煤二线925	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	119.72	31	2073.6	0	3912.37	受限	不可开放	广元地调
14898	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	10kV.西紫线960开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	519.84	94	9003.6	0	-1354.86	不受限	不可开放	达州地调
14899	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	437.18	88	7572	0	-713.08	不受限	不可开放	眉山地调

14900	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文古线924	文宫站	20000	否	335	5802.37	公线	306.02	91	5300.2	0	-78.07	不受限	不可开放	眉山地调
14901	10kV柏城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	10kV柏城Ⅳ回942开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	447.58	90	7752	0	-893.08	不受限	不可开放	眉山地调
14902	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大园一线923开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	460.24	93	7971.3	0	-255.01	不受限	不可开放	眉山地调
14903	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏滨线962开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	490.46	99	8494.7	0	-778.42	不受限	不可开放	眉山地调
14904	10kV唐辖线大馈线	阿坝电力调度控制中心	唐辖线923开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	139.71	82	2419.8	815	-584.76	受限	不可开放	阿坝地调
14905	10kV仁棉Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅰ回914开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	394.28	80	6829	0	29.92	不受限	不可开放	眉山地调
14906	10kV云凤二线	广元电力调度控制中心	云凤二线935开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	459.31	89	7955.3	0	-805.4	受限	不可开放	广元地调
14907	10kV凉园二线	广元电力调度控制中心	凉园二线925开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	561.06	109	9717.6	0	-1673.96	不受限	不可开放	广元地调
14908	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽天一线913开关	帽顶山站	50000	是	560	9699.48	公线	517.09	92	8956	0	-1196.42	不受限	不可开放	眉山地调
14909	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大碗线916开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	321.4	96	5566.6	0	-344.47	不受限	不可开放	眉山地调
14910	10kV云金一线	广元电力调度控制中心	云金一线912开关	云盘梁站	106000	否	516	8937.38	专线	44	9	762	0	7281.64	受限	不可开放	广元地调
14911	10kV广油线	广元电力调度控制中心	广油线913开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	73.14	49	1266.8	0	1071.47	受限	不可开放	广元地调
14912	10kV柏大线	仁寿电力调度控制中心	柏大线947开关	柏林站	80000	是	380	6581.79	公线	372.48	98	6451.3	0	-1185.87	不受限	不可开放	眉山地调
14913	10kV满镇线	仁寿电力调度控制中心	满镇线986开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	217.92	109	3774.4	0	-656.71	不受限	不可开放	眉山地调
14914	10kV凉园一线	广元电力调度控制中心	凉园一线912开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	567.4	110	9827.3	0	-1783.66	不受限	不可开放	广元地调
14915	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普德线923开关	普宁站	100000	否	382	6616.43	专线	458.03	120	7933	0	-1978.21	不受限	不可开放	眉山地调
14916	10kV仁棉Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅱ回936开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	469.25	95	8127.4	0	-1268.48	不受限	不可开放	眉山地调
14917	10kV仁业Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁业I回919开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	421.92	85	7307.7	0	-448.78	不受限	不可开放	眉山地调
14918	10kV龙若线	宝兴电力调度控制中心	龙若线914开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公线	529.1	155	9164	0	-4425.11	不受限	不可开放	雅安地调
14919	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	广大白线921开关	懒土坡站	50000	否	278	4815.1	公线	86.97	31	1506.4	3200	-372.81	受限	不可开放	广元地调
14920	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	10kV.岗鑫线971开关	木岗站	50000	是	595	10305.7	公线	520.74	88	9019.2	0	-774.64	不受限	不可开放	达州地调
14921	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富旺线961开关	富加站	71500	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	-3111.42	不受限	不可开放	眉山地调
14922	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁罗线915开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	553.13	112	9580.2	0	-2721.28	不受限	不可开放	眉山地调
14923	10kV云华线	广元电力调度控制中心	云华线933开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	386.99	80	6702.6	0	3.9	受限	不可开放	广元地调
14924	10kV禾冻线	仁寿电力调度控制中心	禾冻线912开关	禾加站	20000	否	255	4416.73	公线	227.82	89	3945.8	0	29.26	不受限	不可开放	眉山地调
14925	10kV云烟线	广元电力调度控制中心	云烟线911开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	360.59	74	6245.4	0	461.1	受限	不可开放	广元地调
14926	10kV大东线	广元电力调度控制中心	大东线914开关	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	283.04	94	4902.2	0	-745.28	不受限	不可开放	广元地调
14927	10kV高罗线	仁寿电力调度控制中心	高罗线923开关	高家站	22000	是	380	6581.79	公线	330.56	87	5725.3	0	-459.87	不受限	不可开放	眉山地调
14928	10kV高板线	仁寿电力调度控制中心	高板线924开关	高家站	20000	是	380	6581.79	专线	339.35	89	5877.5	0	-612.07	不受限	不可开放	眉山地调
14929	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	448.75	99	7772.4	0	-710.83	受限	不可开放	广元地调
14930	10kV视产线	仁寿电力调度控制中心	视产线966开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	648.49	131	11231.9	315	-4687.98	不受限	不可开放	眉山地调
14931	10kV万澈二线	广元电力调度控制中心	万澈二线925开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	396.34	82	6864.6	0	-185.82	不受限	不可开放	广元地调
14932	10kV云科一线	广元电力调度控制中心	云科一线913开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	402.47	78	6970.8	0	179.1	受限	不可开放	广元地调
14933	10kV下万三线	广元电力调度控制中心	下万三线973开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	517.1	107	8956.2	0	-1442.57	不受限	不可开放	广元地调
14934	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	363.25	96	6291.5	0	-414.65	不受限	不可开放	广元地调
14935	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙查线911开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	509.75	1019	8828.8	250	-8385.98	不受限	不可开放	阿坝地调
14936	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	青八线923开关	35kV东青站	20000	是	453	7846.19	公线	188	42	3256.2	0	3020.75	受限	不可开放	广元地调
14937	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	青镇线912开关	35kV东青站	20000	否	188	3256.26	公线	48.29	26	836.3	0	2094.33	受限	不可开放	广元地调
14938	10kV上海线	石棉电力调度控制中心	上海线951开关	上里站	2500	是	250	4330.13	公线	320.67	128	5554	0	-2089.9	不受限	不可开放	雅安地调
14939	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南西一线913开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	147.31	33	2551.4	7430	-2919.83	不受限	不可开放	广元地调
14940	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭线955开关	魏兴站	40000	是	400	6928.2	公线	321.94	80	5576	0	-33.44	不受限	不可开放	达州地调
14941	10kV青垭线	苍溪电力调度控制中心	青垭路913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	122.45	41	2120.9	0	2586.81	受限	不可开放	广元地调
14942	10kV青亭线	苍溪电力调度控制中心	青亭路914开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	209.27	46	3624.5	0	3437.07	受限	不可开放	广元地调
14943	10kV青铁线	苍溪电力调度控制中心	青铁路911开关	35kV东青站	20000	否	200	3464.1	专线	16	8	277.1	0	2840.59	受限	不可开放	广元地调
14944	10kV云阳线	广元电力调度控制中心	云阳线934开关	云盘梁站	106000	否	585	10132.5	专线	115.27	20	1996.4	0	7122.85	受限	不可开放	广元地调
14945	10kV安龙路	石棉电力调度控制中心	安龙线954开关	安全站	6300	否	150	2598.08	公线	147.92	99	2562	0	-223.73	不受限	不可开放	雅安地调
14946	10kV汉水线	雨城电力调度控制中心	10kV汉水线965开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	289.82	66	5019.6	6250	-153.18	不受限	不可开放	雅安地调
14947	10kV广龙线	广元电力调度控制中心	广龙线914开关	懒土坡站	50000	否	251	4347.45	公线	40.55	16	702.4	0	3210.31	受限	不可开放	广元地调
14948	10kV向安线	石棉电力调度控制中心	向安线975开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	309.91	103	5367.6	0	-691.07	不受限	不可开放	雅安地调
14949	10kV上泽线	广元电力调度控制中心	上泽线921开关	上西站	80000	否	403	6980.16	公线	426.71	106	7390.6	0	-1108.46	不受限	不可开放	广元地调
14950	10kV广开一线	广元电力调度控制中心	广开一线915开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	50.813	30.4	880.106	0	-2917.43	受限	不可开放	广元地调
14951	10kV上轮北线	广元电力调度控制中心	上轮北线925开关	上西站	80000	是	400	6928.2	公线	346.86	87	6007.7	1600	-2065.14	不受限	不可开放	广元地调
14952	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下袁一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	386.71	85	6697.9	8050	-7686.33	不受限	不可开放	广元地调
14953	10kV青禅线	苍溪电力调度控制中心	青禅路922开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	234.36	52	4059.1	0	3002.47	受限	不可开放	广元地调
14954	10kV利约线	石棉电力调度控制中心	利约线951开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	260.3	87	4508.4	0	-351.48	不受限	不可开放	雅安地调
14955	10kV永雨二线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨二线925开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	253.35	58	4388.1	9630	-3533.18	不受限	不可开放	雅安地调
14956	10kV八马线	宁南电力调度控制中心	10kV八马线912开关	八岩站	10000	否	245	4243.52	公线	271.17	123	2896.7	0	-1267.24	受限	不可开放	凉山地调
14957	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝沙线918开关	朝天站	20000	否	259	4486.01	公线	286.92	111	4969.4	0	-931.99	不受限	不可开放	广元地调
14958	10kV宁中二线926线路大馈	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	是	515	8920.06	公线	406.51	79	7040.7	0	95.35	不受限	不可开放	凉山地调
14959	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	185.16	84	3206.9	0	-158.49	受限	不可开放	凉山地调
14960	10KV多下线	雨城电力调度控制中心	10KV多下线922开关	多营站	12300	否	200	3464.1	公线	415.81	208	7201.9	0	-4084.21	不受限	不可开放	雅安地调
14961	10kV多深线	雨城电力调度控制中心	10kV多深线914开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公线	309.86	70	5366.8	1400	92.12	不受限	不可开放	雅安地调
14962	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26080	是	377	6529.83	公线	538.76	143	9331.4	0	-4107.54	受限	不可开放	凉山地调
14963	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城德线914开关	城中站	26080	是	505	8746.86	公线	437.35	87	7574.9	0	-577.41	受限	不可开放	凉山地调
14964	10kV郊都线	广元电力调度控制中心	郊都线919开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	379.39	84	6571.1	0	-294.15	不受限	不可开放	广元地调
14965	10kV万滨线	广元电力调度控制中心	万滨线924开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	457.66	89	7926.7	0	-776.8	不受限	不可开放	广元地调
14966	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲宏二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	557.33	93	9653	0	-1339.16	不受限	不可开放	达州地调
14967	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞塘线923小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	206.31	94	3573.3	0	-143.84	不受限	不可开放	凉山地调
14968	10kV城滨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城滨线924小车开关	（越西县调）城	50000	否	198	3429.46	公线	258.71	131	4480.9	0	-1394.39	不受限	不可开放	凉山地调
14969	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普上线916开关	普雄站	4000	否	170	2944.49	公线	203.5	120	3524.6	0	-874.56	受限	不可开放	凉山地调
14970	10kV瑞瓦线	越西电力调度控制中心	瑞瓦线916小车开关	大瑞站	25100	否	170	2944.49	公线	176.21	104	3051.9	0	-401.86	不受限	不可开放	凉山地调
14971	10kV郊城线	广元电力调度控制中心	郊城线928开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	505.98	112	8763.5	0	-2486.55	不受限	不可开放	广元地调
14972	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普贡线917开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	232.39	137	4025	0	-1374.96	受限	不可开放	凉山地调
14973	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普白线914开关	普雄站	8100	否	335	5802.37	公线	188.49	56	3264.6	0	1957.53	受限	不可开放	凉山地调
14974	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞马线922小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	213.15	125	3691.7	0	-1041.66	不受限	不可开放	凉山地调
14975	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普滨线915开关	普雄站	8000	否	220	3810.51	公线	77.53	35	1342.9	0	2086.56	受限	不可开放	凉山地调
14976	10kV瑞岭线大馈线主线	越西电力调度控制中心	10kV瑞岭线914小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	175.79	103	3044.6	0	-394.56	不受限	不可开放	凉山地调
14977	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙昌线917开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	585.08	96	10133.6	300	-1981.19	不受限	不可开放	凉山地调
14978	10kV龙鼓线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙鼓线916开关	青龙站	65000	是	610	10565.51	公线	575.08	94	9960.3	0	-1507.89	不受限	不可开放	凉山地调
14979	10kV城河线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城河线922开关	（越西县调）城	50000	否	220	3810.51	公线	258.93	118	4484.6	0	-1055.14	不受限	不可开放	凉山地调
14980	10kV七三线	雨城电力调度控制中心	10kV七三线915开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	159.73	63	2766.6	4130	-596.62	不受限	不可开放	雅安地调
14981	10kV七都线	雨城电力调度控制中心	10kV七都线914开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	800	314	13856	1260	-11582.62	不受限	不可开放	雅安地调
14982	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线961开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	232.12	51	4020.3	0	3041.27	受限	不可开放	广元地调
14983	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤医线912开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	126.79	85	2196	315	-172.73	不受限	不可开放	阿坝地调
14984	10kV云芦线	阿坝电力调度控制中心	云芦线957开关	芦花站	40000	否	220	3810.51	公线	190.39	87	3297.6	315	-183.14	不受限	不可开放	阿坝地调
14985	10kV城丁线大馈线	越西电力调度控制中心	城丁线921小车开关	（越西县调）城	50100	否	220	3810.51	公线	258.78	118	4482	0	-1052.54	不受限	不可开放	凉山地调
14986	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城山线913开关	（越西县调）城	50000	否	220	3810.51	公线	258.76	118	4481.7	0	-1052.24	不受限	不可开放	凉山地调
14987	10kV瑞文线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞文线912开关	大瑞站	6300	否	198	3429.46	公线	175.79	89	3044.6	0	41.91	不受限	不可开放	凉山地调
14988	10kV普瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	普瓦线912开关	普雄站	8100	否	170	2944.49	公线	138.02	81	2390.5	0	259.54	受限	不可开放	凉山地调
14989	10kV南上线	雨城电力调度控制中心	10kV南上线914开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	469.62	140	8133.9	0	-3492	不受限	不可开放	雅安地调
14990	10kV姜磨线917大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜磨线917开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	105.71	48	1830.9	0	1598.56	受限	不可开放	凉山地调
14991	10kV万邦线	广元电力调度控制中心	万邦线923开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	533.01	103	9231.8	0	-2081.9	不受限	不可开放	广元地调
14992	10kV红金一线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金一线912开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	197.29	47	3417.1	4800	-1669.95	不受限	不可开放	凉山地调
14993	10kV姜中线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜中线915开关	姜州站	11300	否	380	6581.79	公线	362.37	95	6276.2	630	-982.59	不受限	不可开放	凉山地调
14994	10kV元城线	广元电力调度控制中心	元城线921开关	35kV元坝站	16300	否	453	7846.19	公线	253.29	56	4387	0	2674.57	受限	不可开放	广元地调
14995	10kV红金二线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金二线926开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	311.97	74	5403.3	4100	-2956.15	不受限	不可开放	凉山地调
14996	10kV姜小线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜小线914开关	姜州站	11300	否	335	5802.37	公线	346.62	103	6003.4	0	-781.27	不受限	不可开放	凉山地调
14997	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉鑫线924开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	403.09	89	6981.5	0	80.07	不受限	不可开放	广元地调
14998	10kV姜民线918大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜民线918开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	105.71	48	1830.9	0	1598.56	受限	不可开放	凉山地调
14999	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	广渝线923开关	懒土坡站	50000	否	341	5906.29	专线	75.77	22	1312.4	0	4003.26	受限	不可开放	广元地调
15000	10kV汉政线	雨城电力调度控制中心	10kV汉政线925开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	489.7	111	8481.6	0	-1622.68	不受限	不可开放	雅安地调
15001	10kV汉和线	雨城电力调度控制中心	10kV汉和线966开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	289.82	66	5019.6	3680	-2602.78	不受限	不可开放	雅安地调
15002	10kV大山线	广元电力调度控制中心	大山线922	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	256.99	86	4451	3165	-2939.47	不受限	不可开放	广元地调
15003	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲金一线961开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	503.31	91	8717.4	0	-1068.66	不受限	不可开放	达州地调
15004	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑北线911开关	碑庙站	23000	否	265	4589.93	公线	259.53	98	4495.1	0	-364.16	不受限	不可开放	达州地调
15005	10kV平杭线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV平杭线915开关	平川站	25000	否	200	3464.1	公线	192.15	96	3328	0	-210.31	不受限	不可开放	凉山地调
15006	10kV南工二线	广元电力调度控制中心	南工二线921开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	403.95	89	6996.5	0	65.07	不受限	不可开放	广元地调
15007	10kV海龙线	盐源电力调度控制中心	10kV海龙线922小车开关	下海站	25000	是	240	4156.92	公线	265.85	111	4604.6	0	-1279.06	不受限	不可开放	凉山地调
15008	10kV棉金线	广元电力调度控制中心	棉金线922开关	35kV棉花站	12600	否	260	4503.33	公线	274.22	105	4749.5	0	-696.5	不受限	不可开放	广元地调
15009	10kV梅海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅海线923开关	梅雨站	16300	是	200	3464.1	公线	186.84	93	3236	0	-464.72	不受限	不可开放	凉山地调
15010	10kV卫磨线大馈线	盐源电力调度控制中心	卫磨线911开关	盐源卫城站	10000	是	335	5802.37	公线	266.55	80	4616.7	0	25.2	不受限	不可开放	凉山地调
15011	10kV913田启线	甘洛电力调度控制中心	田启线913小车开关	田坝站	10000	否	220	3810.51	公线	205.29	93	3555.7	0	-126.24	不受限	不可开放	凉山地调
15012	10kV元柳线	广元电力调度控制中心	元柳线914开关	35kV元坝站	16300	否	200	3464.1	公线	130.25	65	2256	0	861.69	受限	不可开放	广元地调
15013	10kV912田新线	甘洛电力调度控制中心	10kV田新线912开关	田坝站	10000	否	220	3810.51	公线	275.43	125	4770.4	0	-1340.94	不受限	不可开放	凉山地调
15014	10kV堰江线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江线911开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	606.2	138	10499.4	7050	-953.18	不受限	不可开放	雅安地调
15015	10kV丰双一线	通川电力调度控制中心	丰双一线915开关	双丰站	10000	是	300	5196.15	公线	272.01	91	4711.2	0	-554.28	不受限	不可开放	达州地调
15016	10kV甘祥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘祥线921开关	甘洛站	63000	否	265	4589.93	公线	277.8	105	4811.5	0	-680.56	不受限	不可开放	凉山地调
15017	10kV甘双线914	甘洛电力调度控制中心	甘双线923小车开关	甘洛站	113200	否	265	4589.93	公线	309.1	117	5353.6	0	-1222.66	不受限	不可开放	凉山地调
15018	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南环二线927开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	428.92	95	7428.9	0	-367.33	不受限	不可开放	广元地调
15019	10kV甘城一线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV甘城一线924开关	甘洛站	63000	否	300	5196.15	公线	320.53	107	5551.5	0	-874.97	不受限	不可开放	凉山地调
15020	10kV洛其线	木里藏族自治县电力调度控	10kV洛其线916开关	洛平站	63000	否	230	3983.72	公线	303.37	132	5254.4	250	-1919.05	不受限	不可开放	凉山地调
15021	10kV乔环一线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	乔环一线914小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	295.44	69	5117	815	26.26	不受限	不可开放	凉山地调
15022	10kV郊苴线	广元电力调度控制中心	郊苴线914开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	429.38	107	7436.8	0	-1894.24	不受限	不可开放	广元地调
15023	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	10kV.岗北线966开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	487.76	88	8448	0	-799.26	不受限	不可开放	达州地调
15024	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云东二线926开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	429.04	95	7431	0	-369.43	受限	不可开放	广元地调
15025	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控	乔环三线916小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	247.4	58	4285	2800	-1126.74	不受限	不可开放	凉山地调
15026	10kV广杭线	广元电力调度控制中心	广杭线916开关	懒土坡站	50000	否	404	6997.49	公线	159.41	39	2761	0	3536.74	受限	不可开放	广元地调
15027	10kV云凤一线	广元电力调度控制中心	云凤一线915开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	407.22	79	7053.1	7100	-7003.2	受限	不可开放	广元地调
15028	10kV深拉线大馈线	喜德电力调度控制中心	深拉线919开关	深沟站	25000	否	160	2771.28	公线	174.38	109	3020.2	0	-526.05	不受限	不可开放	凉山地调
15029	10kV红鲁线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红鲁线912开关	红莫站	6300	是	120	2078.46	公线	129.62	108	2245	0	-582.23	不受限	不可开放	凉山地调
15030	10kV元东线	广元电力调度控制中心	元东线913开关	35kV元坝站	16300	否	300	5196.15	公线	254.24	85	4403.5	0	273.03	受限	不可开放	广元地调
15031	10kV郊东一线	广元电力调度控制中心	郊东一线918开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	366.62	81	6349.8	0	-72.85	不受限	不可开放	广元地调
15032	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭二线960开关	魏兴站	40000	是	552	9560.92	公线	440.65	80	7632	0	16.74	不受限	不可开放	达州地调
15033	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红李线911开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	152.63	127	2643.5	0	-772.89	不受限	不可开放	凉山地调
15034	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云新二线925开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	374.31	83	6483.1	0	578.47	受限	不可开放	广元地调
15035	10kV明城线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明城线927开关	光明变电站	10000	是	320	5542.56	公线	392.75	123	6802.4	0	-2368.35	不受限	不可开放	凉山地调
15036	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西线917开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	400.19	99	6931.3	0	-1347.17	不受限	不可开放	广元地调
15037	10kV西酿线	通川电力调度控制中心	10kV.西酿线929开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	380.8	95	6595.5	0	-1052.94	不受限	不可开放	达州地调

15038	10kV北白线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北白线913开关	北山站	6300	否	200	3464.1	公线	234.87	117	4068	0	-950.31	不受限	不可开放	凉山地调
15039	10kV红树线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红树线913开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	129.62	108	2245	0	-374.39	不受限	不可开放	凉山地调
15040	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺洼线916开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	73.79	56	1278	0	779.68	受限	不可开放	阿坝地调
15041	10kV银阿线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银阿线916开关	银鹿站	80000	是	515	8920.06	公线	308.7	60	5346.6	2095	-305.55	受限	不可开放	凉山地调
15042	10kV屯城Ⅱ线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城Ⅱ线915开关	中屯站	60000	是	390	6755	公线	385.93	99	6684.3	0	-1280.3	不受限	不可开放	凉山地调
15043	10kV银麻线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银麻线924开关	银鹿站	160000	是	335	5802.37	公线	288.57	86	4998	0	-356.1	不受限	不可开放	凉山地调
15044	10kV屯城四线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城四线916开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	519.15	130	8991.6	400	-3849.04	不受限	不可开放	凉山地调
15045	10kV城区Ⅲ线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城区Ⅲ线925开关	城郊站	30000	是	400	6928.2	公线	396.77	99	6872	1500	-2829.44	不受限	不可开放	凉山地调
15046	10kV郊澈一线	广元电力调度控制中心	郊澈一线915开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	339.61	85	5882	0	-339.44	不受限	不可开放	广元地调
15047	10kV闵都二线	通川电力调度控制中心	10kV.闵都二线969开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	554.2	93	9598.8	0	-323.67	不受限	不可开放	达州地调
15048	10kV大锦线912大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大锦线912开关	大村站	3150	是	100	1732.05	公线	85.86	86	1487.1	1260	-101.46	受限	不可开放	凉山地调
15049	10kV郊澈二线	广元电力调度控制中心	郊澈二线916开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	325.55	81	5638.5	0	-95.94	不受限	不可开放	广元地调
15050	10kV永锦线大馈线	德昌电力调度控制中心	永锦线922开关	永春站	13000	否	200	3464.1	公线	210.86	105	3652.1	2250	-2784.41	不受限	不可开放	凉山地调
15051	10kV屯城三线921大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城三线921开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	295.78	74	5122.9	800	-380.34	不受限	不可开放	凉山地调
15052	10kV永红线921大馈线	德昌电力调度控制中心	永红线921开关	永春站	13000	否	220	3810.51	公线	289.1	131	5007.2	4390	-5967.74	不受限	不可开放	凉山地调
15053	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南虹线962开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	453.86	100	7860.9	0	-799.33	不受限	不可开放	广元地调
15054	10kV城坪线大馈线	德昌电力调度控制中心	城坪线927开关	城郊站	32600	是	335	5802.37	公线	297	89	5144	1250	-1752.1	不受限	不可开放	凉山地调
15055	10kV银园一线	德昌电力调度控制中心	10kV银园一线925开关	银鹿站	80000	是	400	6928.2	公线	534.34	134	9254.8	4650	-8362.24	不受限	不可开放	凉山地调
15056	10kV城区Ⅱ线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区二线916开关	城郊站	30000	是	344	5958.25	公线	400.92	117	6944	2160	-4337.4	不受限	不可开放	凉山地调
15057	10kV屯银线大馈线	德昌电力调度控制中心	屯银线923开关	中屯站	60130	否	275	4763.14	公线	250.77	91	4343.4	1000	-1056.57	不受限	不可开放	凉山地调
15058	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉马线918开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	415.24	92	7192	0	-130.43	不受限	不可开放	广元地调
15059	10kV海杉线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海杉线大馈线922开关	海湾站	30000	否	275	4763.14	公线	109.36	40	1894.2	0	2392.63	受限	不可开放	凉山地调
15060	10kV闵农线	通川电力调度控制中心	10kV.闵农线965开关	木岗站	100000	是	300	5196.15	公线	276.44	92	4788	0	-631.08	不受限	不可开放	达州地调
15061	10kV拉寨线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉寨线913小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	282.8	111	4898.1	0	-923.04	不受限	不可开放	凉山地调
15062	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂二线923开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	293.63	53	5085.6	0	3534.82	受限	不可开放	凉山地调
15063	10kV元大线	广元电力调度控制中心	元大线911开关	35kV元坝站	17000	否	300	5196.15	公线	164.9	55	2856.1	0	1820.43	受限	不可开放	广元地调
15064	10kV海环二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环二线921开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	241.06	44	4175.1	0	4445.32	受限	不可开放	凉山地调
15065	10kV城网一线大馈线	雷波电力调度控制中心	城网一线915开关	（雷波县调）城	20000	否	210	3637.31	公线	242.47	115	4199.5	565	-1490.92	不受限	不可开放	凉山地调
15066	10kV元家线	广元电力调度控制中心	元家线923开关	35kV元坝站	16300	是	400	6928.2	公线	276.73	69	4793	0	749.56	受限	不可开放	广元地调
15067	10kV井石线	井研电力调度控制中心	井石线915开关	井研站	100000	否	275	4763.14	公线	266.41	97	4614.2	0	-327.38	不受限	-320	乐山地调
15068	10kV水金二线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金二线924开关	邻水站	100000	否	600	10392.3	专线	359.83	60	6232.3	6680	3120	不受限	-3559	广安地调
15069	10kV威马线	岷江电力调度控制中心	威马线951开关	威州	10000	否	264	4572.48	公线	41.09	15.56%	712	200	3203.5532	不受限	3204	岷江地调
15070	10kV威岷线	岷江电力调度控制中心	威岷线952开关	威州	10000	否	200	3464	公线	22.93	11.47%	397	400	2320.4524	不受限	2320	岷江地调
15071	10kV威黄线	岷江电力调度控制中心	威黄线953开关	威州	10000	否	200	3464	公线	53.5	26.75%	927		2190.98	不受限	2191	岷江地调
15072	10kV威安线	岷江电力调度控制中心	威安线956开关	威州	10000	否	200	3464	专线	8.11	4.06%	140		2977.1348	不受限	2977	岷江地调
15073	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线958开关	威州	10000	是	300	5196	公线	132.25	44.08%	2291		2385.83	不受限	2386	岷江地调
15074	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线951开关	七盘沟	10000	是	300	5196	公线	80.51	26.84%	1394		3281.9668	不受限	3282	岷江地调
15075	10kV七面线	岷江电力调度控制中心	七面线952开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	公线	18.81	9.60%	326		2729.4588	不受限	2729	岷江地调
15076	10kV七岷线	岷江电力调度控制中心	七岷线953开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	专线	9.58	4.89%	166		2889.3224	不受限	2889	岷江地调
15077	10kV七佳线	岷江电力调度控制中心	七佳线954开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	专线	10.37	4.94%	180	630	2463.8716	不受限	2464	岷江地调
15078	10kV七阿线	岷江电力调度控制中心	七阿线955开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	154.51	51.50%	2676		2000.2868	不受限	2000	岷江地调
15079	10kV站七线	岷江电力调度控制中心	站七线956开关	七盘沟	10000	否	260	4503.2	专线	153.9	59.19%	2666		1387.332	不受限	1387	岷江地调
15080	10kV七甘线	岷江电力调度控制中心	七甘线957开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	26.63	8.88%	461		4215.1684	不受限	4215	岷江地调
15081	10kV市政一线	岷江电力调度控制中心	市政一线949开关	七盘沟	10000	否	25	433	专线	8.81	35.24%	153		237.1108	不受限	237	岷江地调
15082	10kV七川线	岷江电力调度控制中心	七川线948开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	公线	29	13.81%	502	630	2141.2	不受限	2141	岷江地调
15083	10kV七磨线	岷江电力调度控制中心	七磨线947开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	0.18	0.06%	3		4673.2824	不受限	4673	岷江地调
15084	10kV七村线	岷江电力调度控制中心	七村线946开关	七盘沟	10000	否	160	2771.2	专线	23.38	14.61%	405		2089.1384	不受限	2089	岷江地调
15085	10kV龙阿线	岷江电力调度控制中心	龙阿线952开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	36.36	24.24%	630		1708.4448	不受限	1708	岷江地调
15086	10kV龙黄线	岷江电力调度控制中心	龙黄线957开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	84.39	56.26%	1462		876.5652	不受限	877	岷江地调
15087	10kV绵音线	岷江电力调度控制中心	绵音线952开关	绵厩	31500	否	234	4052.88	专线	0	0.00%	0		3647.592	不受限	3648	岷江地调
15088	10kV绵三线	岷江电力调度控制中心	绵三线953开关	绵厩	31500	否	234	4052.88	专线	187.11	79.96%	3241		406.8468	不受限	407	岷江地调
15089	10kV绵高线	岷江电力调度控制中心	绵高线954开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	31.13	15.88%	539		2516.0764	不受限	2516	岷江地调
15090	10kV绵羌线	岷江电力调度控制中心	绵羌线955开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	164.32	83.84%	2846		209.2256	不受限	209	岷江地调
15091	10kV库房专线	岷江电力调度控制中心	库房专线957开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	5.21	2.66%	90		2965.0108	不受限	2965	岷江地调
15092	10kV绵虒一线	岷江电力调度控制中心	绵虒一线958开关	绵厩	31500	否	318	5507.76	专线	22.65	7.12%	392		4564.686	不受限	4565	岷江地调
15093	10kV绵科线	岷江电力调度控制中心	绵科线959开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	2.24	1.14%	39		3016.4512	不受限	3016	岷江地调
15094	10kV绵虒二线	岷江电力调度控制中心	绵虒二线949开关	绵厩	31500	否	380	6581.6	专线	33.74	8.88%	584		5339.0632	不受限	5339	岷江地调
15095	10kV溪阿线	岷江电力调度控制中心	溪阿线952开关	古溪沟	20000	否	150	2598	专线	59.37	39.58%	1028		1309.9116	受限	0	岷江地调
15096	10kV溪锂线	岷江电力调度控制中心	溪锂线953开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	9.54	3.61%	165		3949.9992	受限	0	岷江地调
15097	10kV溪中线	岷江电力调度控制中心	溪中线954开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	176.63	66.91%	3059		1056.0004	受限	0	岷江地调
15098	10kV溪仁线	岷江电力调度控制中心	溪仁线956开关	古溪沟	20000	否	376	600	专线	2.34	0.62%	41		499.4712	受限	0	岷江地调
15099	10kV银杏一线	岷江电力调度控制中心	银杏一线951开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	61.56	31.41%	1066		1989.0288	不受限	1989	岷江地调
15100	10kV银杏二线	岷江电力调度控制中心	银杏二线952开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	7.8	3.98%	135		2920.152	不受限	2920	岷江地调
15101	10kV油水线	岷江电力调度控制中心	油水线916开关	油碾站	50000	否	196	3394.72	专线	6.58	3.36%	114		2941.2824	不受限	2941	岷江地调
15102	10kV油航线	岷江电力调度控制中心	油航线917开关	油碾站	50000	否	318	5507.76	专线	136.63	42.97%	2366		2590.5524	不受限	2591	岷江地调