

基本信息								
序号	受限线路	所属调管范围	所属变电站	线路性质	产权归属	是否转供	受限信息	所属地市
0	10kV寿德二线_专线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司		主变受限;	成都地调
1	10kV城体线928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城北	专线	用户产权		主变受限;	成都地调
2	蒲江10kV大兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大塘	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3	10kV西工路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西来	公线	成都供电公司		主变受限;	成都地调
4	10kV寿敦路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
5	10kV金新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
6	10kV寿镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
7	10kV金全路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
8	10kV佳兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	成佳	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;	成都地调
9	10kV西高路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西来	公线	成都供电公司		主变受限;	成都地调
10	10kV城高路	蒲江电力调度控制中心	城北	公线	成都供电公司		主变受限;	成都地调
11	10kV寿博路	蒲江电力调度控制中心	寿安	专线	用户产权		主变受限;	成都地调
12	10kV寿民路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
13	10kV西复路(蒲江)大馈线	蒲江电力调度控制中心	西来	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
14	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
15	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	专线	用户产权		主变受限;	成都地调
16	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司		主变受限;	成都地调
17	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
18	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司		主变受限;	泸州地调
19	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司		该线路满载, 不可开放;	泸州地调
20	10kV柏司线620大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司		主变受限;	泸州地调
21	10kV建山二线	宜宾电力调度控制中心	建中站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
22	10kV金语线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
23	10kV城庄I线	宜宾电力调度控制中心	城中站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
24	10kV城南I线	宜宾电力调度控制中心	城中站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
25	10kV城叙I线	宜宾电力调度控制中心	城中站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
26	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	天顺站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
27	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	天顺站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
28	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	天顺站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
29	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜岩	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
30	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜岩	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
31	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰收	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
32	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象鼻站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
33	10kV鹭轴线	宜宾电力调度控制中心	鹭州站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
34	10kV鹭场线	宜宾电力调度控制中心	鹭州站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
35	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
36	10kV柏沙一线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
37	10kV坪泰线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
38	10kV坪顺线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
39	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊黄楼站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
40	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊黄楼站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
41	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊黄楼站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
42	10kV吊管线	宜宾电力调度控制中心	吊黄楼站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
43	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
44	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
45	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
46	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大益站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
47	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜天站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
48	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
49	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城南	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
50	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁西站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
51	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
52	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
53	10kV九城I线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
54	10kV豆安线	宜宾电力调度控制中心	豆坝站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
55	10kV天大线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
56	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	建新站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
57	10kV新城I线	宜宾电力调度控制中心	建新站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
58	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城中站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
59	10kV丰龙线	宜宾电力调度控制中心	丰收	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
60	10kV大坪线	宜宾电力调度控制中心	大益站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
61	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
62	10kV新高线	南溪电力调度控制中心	新添站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
63	10kV新年线	南溪电力调度控制中心	新添站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
64	10kV新新线	南溪电力调度控制中心	新添站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
65	10kV安板线	南溪电力调度控制中心	安驰站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
66	10kV宋丘线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
67	10kV宋镇线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
68	10kV宋万线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
69	10kV宋师线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
70	10kV宋马线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
71	10kV长天线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
72	10kV长留线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
73	10kV长镇线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
74	10kV仙石线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
75	10kV仙镇线	南溪电力调度控制中心	宋家站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
76	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄沙河站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
77	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	雄镇站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
78	10kV雄脊线	南溪电力调度控制中心	雄镇站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
79	10kV汪马线	南溪电力调度控制中心	汪家站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
80	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪家站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
81	10kV汪龙线	南溪电力调度控制中心	汪家站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
82	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪家站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
83	10kV黄棠线	南溪电力调度控制中心	黄沙河站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
84	10kV黄双线	南溪电力调度控制中心	黄沙河站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
85	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄沙河站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
86	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大观站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
87	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大观站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
88	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大观站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
89	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东风站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
90	10kV东场线	南溪电力调度控制中心	东风站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
91	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东风站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
92	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东风站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
93	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴石站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调

94	10KV裴油线	南溪电力调度控制中心	裴石站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
95	10KV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂溪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
96	10KV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂溪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
97	10KV南文线	南溪电力调度控制中心	南溪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
98	10KV青新线	江安电力调度控制中心	青龙站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
99	10KV井华线953线路	江安电力调度控制中心	大井站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
100	10KV金德线614	江安电力调度控制中心	金钟站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
101	10KV底鑫线	江安电力调度控制中心	底蓬站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
102	10KV底白线	江安电力调度控制中心	底蓬站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
103	10KV山川线	江安电力调度控制中心	四面山站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
104	10KV山天线	江安电力调度控制中心	四面山站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
105	10KV山旗线	江安电力调度控制中心	四面山站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
106	10KV合五线大横	邻水电力调度控制中心	合流站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
107	10KV石高线大横	邻水电力调度控制中心	石永站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
108	10KV九双线大横	邻水电力调度控制中心	九龙站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
109	10KV石布线大横	邻水电力调度控制中心	石永站	专线	用户产权	主变受限;	广安地调
110	10KV家水线大横	邻水电力调度控制中心	陈家站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
111	10KV椿合线大横	邻水电力调度控制中心	椿木站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
112	10KV九化线大横	邻水电力调度控制中心	九龙站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
113	10KV万环线	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
114	10KV南佛线大横	邻水电力调度控制中心	南城站（邻水）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
115	10KV龙铁线大横	邻水电力调度控制中心	龙安站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广安地调
116	10KV水石线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
117	10KV九幺线大横	邻水电力调度控制中心	九龙站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
118	10KV丰镇线大横	邻水电力调度控制中心	丰禾站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
119	10KV家园线大横	邻水电力调度控制中心	陈家站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
120	10KV丰柳线大横	邻水电力调度控制中心	丰禾站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
121	10KV九镇线大横	邻水电力调度控制中心	九龙站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
122	10KV牛观线大横	邻水电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
123	10KV丰万线大横	邻水电力调度控制中心	丰禾站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
124	10KV南工线大横	邻水电力调度控制中心	南城站（邻水）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
125	10KV石古线大横	邻水电力调度控制中心	石永站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
126	10KV家西线大横	邻水电力调度控制中心	陈家站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
127	10KV牛东线大横	邻水电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
128	10KV竹平线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
129	10KV竹龙线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
130	10KV竹林线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
131	10KV家郑线大横	邻水电力调度控制中心	陈家站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
132	10KV丰袁线大横	邻水电力调度控制中心	丰禾站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
133	10KV水南线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
134	10KV牛油线大横	邻水电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
135	10KV牛民线大横	邻水电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
136	10KV椿坪线大横	邻水电力调度控制中心	椿木站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
137	10KV水同线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
138	10KV水西线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
139	10KV兴柳线大横	邻水电力调度控制中心	兴仁站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
140	10KV竹新线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
141	10KV水文线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
142	10KV牛泽线大横	邻水电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
143	10KV丰镇二线大横	邻水电力调度控制中心	丰禾站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
144	10KV家高线大横	邻水电力调度控制中心	陈家站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
145	10KV水金二线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广安地调
146	10KV石镇线大横	邻水电力调度控制中心	石永站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
147	10KV南冻线大横	邻水电力调度控制中心	南城站（邻水）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
148	10KV家滩线大横	邻水电力调度控制中心	陈家站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
149	10KV南广线912大横	邻水电力调度控制中心	南城站（邻水）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
150	10KV九黎线大横	邻水电力调度控制中心	九龙站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
151	10KV水金一线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广安地调
152	10KV竹环线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
153	10KV南合线925大横	邻水电力调度控制中心	南城站（邻水）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
154	10KV竹观线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
155	10KV么茅线大横	邻水电力调度控制中心	么滩站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
156	10KV水南线916大横	邻水电力调度控制中心	南城站（邻水）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
157	10KV水坝线大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
158	10KV椿九线大横	邻水电力调度控制中心	椿木站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
159	10KV石柳线大横	邻水电力调度控制中心	石永站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
160	10KV竹油线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
161	10KV竹水线大横	邻水电力调度控制中心	石竹站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
162	10KV丰桐线	邻水电力调度控制中心	丰禾站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
163	10KV石居线大横	邻水电力调度控制中心	石永站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
164	10KV坊坪线	邻水电力调度控制中心	牌坊站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
165	10KV坊工线	邻水电力调度控制中心	牌坊站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
166	10KV水宏一回大横	邻水电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
167	10KV沿李线大横	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
168	10KV山街线大横	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
169	10KV烈八线大横	武胜电力调度控制中心	烈面站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
170	10KV平新线大横	武胜电力调度控制中心	平山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
171	10KV平隆线大横	武胜电力调度控制中心	平山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
172	10KV飞镇线大横	武胜电力调度控制中心	飞龙站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
173	10KV方弘线大横	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
174	10KV山农线大横	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
175	10KV竹胜线大横	武胜电力调度控制中心	金竹站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
176	10KV平铁线大横	武胜电力调度控制中心	平山站	专线	用户产权	主变受限;	广安地调
177	10KV沿泰线大横	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
178	10KV万宝线大横	武胜电力调度控制中心	万善站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
179	10KV乐普线大横	武胜电力调度控制中心	乐善站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
180	10KV烈面线大横	武胜电力调度控制中心	烈面站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
181	10KV山园线大横	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
182	10KV竹高线大横	武胜电力调度控制中心	金竹站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
183	10KV方振线大横	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
184	10KV方带二线大横	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
185	10KV武振线大横	武胜电力调度控制中心	武胜	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
186	10KV城石线大横	武胜电力调度控制中心	城南站（武胜）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
187	10KV乐双线大横	武胜电力调度控制中心	乐善站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
188	10KV女街线大横	武胜电力调度控制中心	龙女站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
189	10KV城府线大横	武胜电力调度控制中心	城南站（武胜）	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调

190	10kV山临线大横线	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
191	10kV山工线大横线	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
192	10kV中高线大横线	武胜电力调度控制中心	中心站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
193	10kV沿滩线大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
194	10kV飞三线大横线	武胜电力调度控制中心	飞龙站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
195	10kV飞长线大横线	武胜电力调度控制中心	飞龙站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
196	10kV沿新线大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
197	10kV环线大横线	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
198	10kV沿啤线大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
199	10kV中清线大横线	武胜电力调度控制中心	中心站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
200	10kV万高线大横线	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
201	10kV沿江线大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
202	10kV平华线大横线	武胜电力调度控制中心	平山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
203	10kV竹马线大横线	武胜电力调度控制中心	金竹站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
204	10kV中秀线大横线	武胜电力调度控制中心	中心站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
205	10kV沿环线大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
206	10kV武工线大横线	武胜电力调度控制中心	武胜	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
207	10kV山银线大横线	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
208	10kV方工线大横线	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
209	10kV女玻线大横线	武胜电力调度控制中心	花女站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
210	10kV花三线大横线	武胜电力调度控制中心	花岭站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
211	10kV烈金线大横线	武胜电力调度控制中心	烈面站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
212	10kV沿植线大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
213	10kV万胜线大横线	武胜电力调度控制中心	万善站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
214	10kV乡金线	武胜电力调度控制中心	望乡站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
215	10kV沿司线918大横线	武胜电力调度控制中心	沿口站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
216	10kV烈赛线954	武胜电力调度控制中心	烈面站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
217	10kV10kV山群线951	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
218	10kV方啤线	武胜电力调度控制中心	方坪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
219	10kV乐龙线大横线	武胜电力调度控制中心	乐善站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
220	10kV平学线大横线	武胜电力调度控制中心	平山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
221	10kV唐会线大横线	武胜电力调度控制中心	唐家山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
222	10kV唐振线大横线	武胜电力调度控制中心	唐家山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
223	10kV唐工线大横线	武胜电力调度控制中心	唐家山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
224	10kV唐石线大横线	武胜电力调度控制中心	唐家山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
225	10kV唐融线大横线	武胜电力调度控制中心	唐家山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
226	10kV山真线大横线	武胜电力调度控制中心	天印山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
227	10kV桥拱线大横线	广安电力调度控制中心	卫桥站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
228	10kV岭开二线大横线	广安电力调度控制中心	分水岭站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
229	10kV水双线大横线	广安电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
230	10kV官塔线大横线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
231	10kV西万二线大横线	广安电力调度控制中心	西溪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
232	10kV河运西线大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
233	10kV双府线大横线	广安电力调度控制中心	双河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
234	10kV坛四线大横线	广安电力调度控制中心	坛同站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
235	10kV河华线大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
236	10kV桥镇一回大横线	广安电力调度控制中心	卫桥站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
237	10kV桐棠线大横线	广安电力调度控制中心	桐子梁站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
238	10kV西凌线大横线	广安电力调度控制中心	西溪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
239	10kV坛峰线大横线	广安电力调度控制中心	坛同站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
240	10kV河肖线大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
241	10kV合秦线大横线	广安电力调度控制中心	合流站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广安地调
242	10kV河安二回大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
243	10kV马乐线大横线	广安电力调度控制中心	石马河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
244	10kV中临线大横线	广安电力调度控制中心	中和站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
245	10kV桥长线大横线	广安电力调度控制中心	卫桥站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
246	10kV河银线大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
247	10kV坛高线大横线	广安电力调度控制中心	坛同站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
248	10kV牛恒二线大横线	广安电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
249	10kV天瓦线大横线	广安电力调度控制中心	天池站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
250	10kV官芳线大横线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
251	10kV牛双二线大横线	广安电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
252	10kV岭明线大横线	广安电力调度控制中心	分水岭站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
253	10kV罗代一线大横线	广安电力调度控制中心	梭罗站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
254	10kV官朝线大横线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
255	10kV桥清一线大横线	广安电力调度控制中心	卫桥站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
256	10kV双华线大横线	广安电力调度控制中心	双河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
257	10kV溪红线大横线	广安电力调度控制中心	溪口站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广安地调
258	10kV桂前线大横线	广安电力调度控制中心	桂兴站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
259	10kV罗代二线大横线	广安电力调度控制中心	梭罗站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
260	10kV岭星线大横线	广安电力调度控制中心	分水岭站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
261	10kV河大一线大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
262	10kV马跑线大横线	广安电力调度控制中心	石马河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
263	10kV罗永线大横线	广安电力调度控制中心	梭罗站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
264	10kV官加一线大横线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
265	10kV桥镇二回大横线	广安电力调度控制中心	卫桥站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
266	10kV西特线大横线	广安电力调度控制中心	西溪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
267	10kV牛恒线大横线	广安电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
268	10kV水城线大横线	广安电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
269	10kV牛双线大横线	广安电力调度控制中心	牛背山站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广安地调
270	10kV双圣线大横线	广安电力调度控制中心	双河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
271	10kV官加二线大横线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
272	10kV西万线953大横线	广安电力调度控制中心	西溪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
273	10kV西金线大横线	广安电力调度控制中心	西溪站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
274	10kV水长线大横线	广安电力调度控制中心	邻水站	公线	广安供电公司	主变受限;	广安地调
275	10kV永园一线大横线	广安电力调度控制中心	永兴站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
276	10kV马平线	广安电力调度控制中心	石马河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
277	10kV河运东线大横线	广安电力调度控制中心	河堰站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
278	10kV宋临线大横线	广安电力调度控制中心	宋家埡站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
279	10kV双园西线大横线	广安电力调度控制中心	双河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
280	10kV金弘一线大横线	广安电力调度控制中心	金星	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
281	10kV高观线大横线	广安电力调度控制中心	高兴站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
282	10kV马平二线大横线	广安电力调度控制中心	石马河站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
283	10kV永园四线	广安电力调度控制中心	永兴站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
284	10kV岭经一线大横线	广安电力调度控制中心	分水岭站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
285	10kV岭经二线大横线	广安电力调度控制中心	分水岭站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调

286	10kV官肖线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载，不可开放;	广安地调
287	10kV岳林线	苍溪电力调度控制中心	岳东站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
288	10kV青神线	苍溪电力调度控制中心	35kV东青站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
289	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	35kV单鼓站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
290	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳东站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
291	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳东站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
292	10kV单石线	苍溪电力调度控制中心	35kV单鼓站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
293	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳东站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
294	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	35kV单鼓站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
295	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	35kV单鼓站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
296	10kV单岩线	苍溪电力调度控制中心	35kV单鼓站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
297	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳东站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
298	10kV青铁路	苍溪电力调度控制中心	35kV东青站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
299	10kV青亭线	苍溪电力调度控制中心	35kV东青站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
300	10kV青坪线	苍溪电力调度控制中心	35kV东青站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
301	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	35kV东青站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
302	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	35kV东青站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
303	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	35kV龙山站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
304	10kV东高线	苍溪电力调度控制中心	35kV东溪站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
305	10kV岳满线	苍溪电力调度控制中心	岳东站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
306	10kV龙柏线	苍溪电力调度控制中心	35kV龙山站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
307	10kV邻开线	苍溪电力调度控制中心	35kV城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
308	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	35kV姚家站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
309	10kV沙城一线	剑阁电力调度控制中心	沙溪坝站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
310	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	35kV元山站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
311	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	35kV元山站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
312	10kV柏闻线	剑阁电力调度控制中心	35kV柏堰站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
313	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	35kV姚家站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
314	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	35kV元山站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
315	10kV迎柏线	剑阁电力调度控制中心	35kV迎水站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
316	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	35kV武连站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
317	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	35kV柏堰站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
318	10kV姚五线	剑阁电力调度控制中心	35kV姚家站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
319	10kV元王线	剑阁电力调度控制中心	35kV元山站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
320	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	35kV柏堰站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
321	10kV柏店线	剑阁电力调度控制中心	35kV柏堰站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
322	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	35kV柏堰站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
323	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	35kV鹤龄站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
324	10kV姚北线	剑阁电力调度控制中心	35kV姚家站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
325	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	35kV姚家站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
326	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	35kV柏堰站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
327	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	35kV姚家站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
328	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
329	10kV苏创路大馈线路	天府电力调度控制中心	苏码头	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
330	10kV塔海线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
331	10kV力通线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
332	10kV天村线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
333	10kV板三路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
334	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
335	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
336	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
337	10kV园沙线904大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
338	10kV麓高线大馈线	天府电力调度控制中心	麓湖	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
339	10kV国花路大馈线	天府电力调度控制中心	国波	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
340	10kV邻水路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
341	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏合	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
342	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
343	10kV堰雍线大馈线	天府电力调度控制中心	桂花堰	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
344	10kV天凯线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
345	10kV板卡路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
346	10kV龙达线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
347	10kV华河路大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
348	10kV黄机路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
349	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
350	10kV园山线913大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
351	10kV星成线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
352	10kV骑都路大馈线	天府电力调度控制中心	鹭龙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
353	10kV麓峰线大馈线	天府电力调度控制中心	麓湖	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
354	10kV柏环路大馈线	天府电力调度控制中心	柏合	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
355	10kV园钢路大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
356	10kV九贾路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
357	10kV黄铝一路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
358	10kV东平路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
359	10kV邻川路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
360	10kV塔桧线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
361	10kV毛兴一线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
362	10kV天康线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
363	10kV九双线大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
364	10kV龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
365	10kV龙方路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
366	10kV力顺路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
367	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
368	10kV河十二线967大馈线	天府电力调度控制中心	洪河	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
369	10kV罗三线大馈线	天府电力调度控制中心	罗家店	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
370	10kV塔压线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
371	10kV塔湖线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
372	10kV力合路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
373	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
374	10kV力正路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
375	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
376	10kV龙镇路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
377	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	大面铺	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
378	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
379	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
380	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国波	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
381	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	主变受限;	天府地调

382	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
383	10kV仁兴路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宝	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
384	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
385	10kV园龙线916大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
386	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
387	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
388	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	洪河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
389	10kV力核四路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
390	10kV十东线923大馈线	天府电力调度控制中心	十陵	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
391	10kV大建线大馈线	天府电力调度控制中心	太公	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
392	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
393	10kV东星路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
394	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
395	10kV牧学路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
396	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
397	10kV籍大II回大馈线	天府电力调度控制中心	籍田	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
398	10kV苏秦路大馈线	天府电力调度控制中心	苏码头	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
399	10kV国兴路大馈线	天府电力调度控制中心	国玻	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
400	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
401	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
402	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
403	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
404	10kV塔谷线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
405	10kV大众四路大馈线	天府电力调度控制中心	大众	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
406	10kV板东路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
407	10kV东佳路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
408	10kV邻院路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
409	10kV板升路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
410	10kV华城三路大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
411	10kV东友路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
412	10kV力府线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
413	10kV国文线大馈线	天府电力调度控制中心	国玻	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
414	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
415	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
416	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
417	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
418	10kV邻空路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
419	10kV黄邻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
420	10kV十陵四线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
421	10kV天正线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
422	10kV天华线925断路器间隔	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
423	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
424	10kV牧粮路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
425	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
426	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
427	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	北拓区	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
428	10kV九江线大馈线	天府电力调度控制中心	九江	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
429	10kV黄善线大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
430	10kV东楠路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
431	10kV力心线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
432	10kV龙波路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
433	10kV牧逸路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
434	10kV星航线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
435	10kV仁桥路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宝	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
436	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
437	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
438	10kV永兰路大馈线	天府电力调度控制中心	永安	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
439	10kV东水路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
440	10kV邻和路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
441	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
442	10kV滨美线大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
443	10kV毛生线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
444	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
445	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
446	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金桥	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
447	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
448	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
449	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
450	10kV星庄线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
451	10kV华怡线大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
452	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗家店	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
453	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
454	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
455	10kV阳香线大馈线	天府电力调度控制中心	阳光	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
456	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
457	10kV塔城一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
458	10kV塔迎线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
459	10kV清孚线大馈线	天府电力调度控制中心	清水	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
460	10kV天蓝线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
461	10kV籍镇IV回大馈线	天府电力调度控制中心	籍田	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
462	10kV华湾路大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
463	10kV苏兴路大馈线	天府电力调度控制中心	苏码头	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
464	10kV东港路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
465	10kV东语路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
466	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车城	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
467	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太平	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
468	10kV滨棠线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
469	10kV塔城三线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
470	10kV怡皇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡居	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
471	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
472	10kV龙航线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	天府地调
473	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
474	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
475	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
476	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
477	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调

478	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
479	10kV东品路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
480	10kV怡平二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡居	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
481	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国坡	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
482	10kV邻非路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
483	10kV东奥路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
484	10kV怡南二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡居	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
485	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗家店	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
486	10kV国得路大馈线	天府电力调度控制中心	国坡	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
487	10kV籍镇回大馈线	天府电力调度控制中心	籍田	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
488	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
489	10kV天翠线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
490	10kV清博路大馈线	天府电力调度控制中心	清水	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
491	10kV龙华线926大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
492	10kV面度路大馈线	天府电力调度控制中心	大面铺	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
493	10kV清柏线大馈线	天府电力调度控制中心	清水	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
494	10kV骑勘路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
495	10kV邻信路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
496	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
497	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
498	10kV塔电线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
499	10kV力韵路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
500	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡居	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
501	10kV天地线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
502	10kV力时路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
503	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
504	10kV园神线921大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
505	10kV华氮路大馈线	天府电力调度控制中心	华阳	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
506	10kV面悦线922大馈线	天府电力调度控制中心	大面铺	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
507	10kV东基路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
508	10kV骑滨线大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
509	10kV苏正线大馈线	天府电力调度控制中心	苏码头	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
510	10kV黄居路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
511	10kV邻凉路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
512	10kV龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
513	10kV天协线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
514	10kV九衣线大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
515	10kV天峰线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
516	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宝	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
517	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
518	10kV十陵二线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
519	10kV力峰路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
520	10kV力保线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
521	10kV板里路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
522	10kV大柏线大馈线	天府电力调度控制中心	大众	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
523	10kV邻贵路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
524	10kV高民线929大馈线	天府电力调度控制中心	高棚	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
525	10kV东柳路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
526	10kV邻星路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
527	10kV板宏路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
528	10kV东园路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
529	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
530	10kV香万线大馈线	天府电力调度控制中心	香山	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
531	10kV塔城四线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
532	10kV清泰线大馈线	天府电力调度控制中心	清水	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
533	10kV黄农线大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
534	10kV园信路大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
535	10kV东德路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
536	10kV龙街三路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
537	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
538	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
539	10kV骑园路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
540	10kV牧刘路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
541	10kV园圣路大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
542	10kV园云线927大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
543	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
544	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
545	10kV滨开线907大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
546	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
547	10kV塔城二线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
548	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
549	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
550	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	洪河	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
551	10kV黄峰路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
552	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
553	10kV十陵三线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
554	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓湖	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
555	10kV金昆线大馈线	天府电力调度控制中心	金桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
556	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
557	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
558	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
559	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
560	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
561	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
562	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳光	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
563	10kV天林线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
564	10kV塔樾线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
565	10kV板迎路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
566	10kV骑双路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
567	10kV牧葛线大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
568	10kV九水路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
569	10kV东江路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
570	10kV滨茶线916大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
571	10kV力君线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
572	10kV板燕路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
573	10kV东龙路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调

574	10kV永龙路大馈线	天府电力调度控制中心	永安	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
575	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
576	10kV牧文路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
577	10kV星居线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
578	10kV怡南三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡居	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
579	10kV天信线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
580	10kV骑南线大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
581	10kV园大线914大馈线	天府电力调度控制中心	桃园	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
582	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏家桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
583	10kV龙悦路大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
584	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
585	10kV板城路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
586	10kV板胜路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
587	10kV邻翰路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
588	10kV毛兴二线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
589	10kV力核六路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
590	10kV九商路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
591	10kV骑协路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
592	10kV力锦线大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
593	10kV九彭二路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
594	10kV魏其线大馈线	天府电力调度控制中心	魏家桥	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
595	10kV清新四线大馈线	天府电力调度控制中心	清水	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
596	10kV九平路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
597	10kV九成路大馈线	天府电力调度控制中心	九江	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
598	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
599	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
600	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
601	10kV牧大路大馈线	天府电力调度控制中心	牧马山	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	天府地调
602	10kV塔星线大馈线	天府电力调度控制中心	塔桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
603	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
604	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
605	10kV骑政路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
606	10kV东镇路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
607	10kV骑香路大馈线	天府电力调度控制中心	骑龙	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
608	10kV板体路大馈线	天府电力调度控制中心	板桥	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
609	10kV天石线大馈线	天府电力调度控制中心	天保	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	天府地调
610	10kV毛北线大馈线	天府电力调度控制中心	毛家湾	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
611	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
612	10kV东洪路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
613	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	公线	天府供电公司	该线路满载，不可开放;	天府地调
614	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	公线	自贡供电公司	主变受限;	自贡地调
615	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	公线	自贡供电公司	主变受限;	自贡地调
616	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	专线	用户产权	主变受限;	自贡地调
617	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	公线	自贡供电公司	主变受限;	自贡地调
618	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	公线	自贡供电公司	主变受限;	自贡地调
619	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	公线	自贡供电公司	主变受限;	自贡地调
620	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	公线	自贡供电公司	主变受限;	自贡地调
621	10kV板硬线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板仓站	专线	用户产权	主变受限;	自贡地调
622	10kV板誉一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板仓站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	自贡地调
623	10kV板砖线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板仓站	专线	用户产权	主变受限;	自贡地调
624	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	保华站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
625	10kV保新线大馈线	自贡电力调度控制中心	保华站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
626	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
627	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
628	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
629	10kV北金线大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
630	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
631	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
632	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	城北站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
633	10kV草古线大馈线	自贡电力调度控制中心	草田站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
634	10kV草金线大馈线	自贡电力调度控制中心	草田站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
635	10kV草雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	草田站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
636	10kV草杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	草田站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
637	10kV长艾线大馈线	自贡电力调度控制中心	长土站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
638	10kV长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长土站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	自贡地调
639	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长土站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
640	10kV长双线大馈线	自贡电力调度控制中心	长土站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
641	10kV成白线大馈线	自贡电力调度控制中心	成佳站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
642	10kV成农线大馈线	自贡电力调度控制中心	成佳站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
643	10kV成石线大馈线	自贡电力调度控制中心	成佳站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
644	10kV大李线	自贡电力调度控制中心	大山铺站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
645	10kV代高线大馈线	自贡电力调度控制中心	代家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
646	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
647	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
648	10kV代盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
649	10kV道东线大馈线	自贡电力调度控制中心	道生灘站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
650	10kV道槽线大馈线	自贡电力调度控制中心	道生灘站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
651	10kV道缪线大馈线	自贡电力调度控制中心	道生灘站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
652	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓关站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
653	10kV兜贯线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜山站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
654	10kV兜彰线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜山站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
655	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	双古站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
656	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	双古站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
657	10kV古顺线大馈线	自贡电力调度控制中心	双古站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
658	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
659	10kV郝鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
660	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
661	10kV郝镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
662	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝家坝站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
663	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何市站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
664	10kV何新线	自贡电力调度控制中心	何市站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
665	10kV何永线大馈线	自贡电力调度控制中心	何市站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
666	10kV河乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	河口站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
667	10kV河杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	河口站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
668	10kV华洞线大馈线	自贡电力调度控制中心	新华站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调
669	10kV华贡二线大馈线	自贡电力调度控制中心	新华站	公线	自贡供电公司	该线路满载，不可开放;	自贡地调

[illegible]

766	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	麻柳站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
767	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	富城站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
768	10kV堡湾线	新桥电力调度控制中心	堡子站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
769	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰坝站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
770	10kV堰南一线	新桥电力调度控制中心	堰坝站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
771	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	石桥站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
772	10kV城兴线	宝兴电力调度控制中心	城南站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
773	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城南站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
774	10kV响玉线	雅安配调电力调度控制中心	响水滩站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
775	10kV棕洞线	雅安配调电力调度控制中心	棕树坪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
776	10kV康康线	雅安配调电力调度控制中心	松树坪站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
777	10kV大围线	雅安配调电力调度控制中心	大岩岩站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
778	10kV金仁线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
779	10kV新区线	雅安配调电力调度控制中心	新庄站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
780	10kV苗北线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
781	10kV金南线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
782	10kV金隆线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
783	10kV金北线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
784	10kV苗溪线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
785	10kV江纪一线	雅安配调电力调度控制中心	三江站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
786	10kV苗思线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
787	10kV金五线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
788	10kV新关线	雅安配调电力调度控制中心	新庄站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
789	10kV苗仁线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
790	10kV新庄线	雅安配调电力调度控制中心	新庄站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
791	10kV苗南线	雅安配调电力调度控制中心	苗溪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
792	10kV金沫线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
793	10kV金纪一线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
794	10kV金纪二线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
795	10kV金禾线	雅安配调电力调度控制中心	金花站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
796	10kV大杨线 (严山)	雅安配调电力调度控制中心	大川站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
797	10kV清永线	汉源电力调度控制中心	清溪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
798	10kV鸣向线	汉源电力调度控制中心	鸣鹿站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
799	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣鹿站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
800	10kV万伟线	汉源电力调度控制中心	万里站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
801	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	大田站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
802	10kV田永线	汉源电力调度控制中心	大田站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
803	10kV干关线	汉源电力调度控制中心	干溪坝站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
804	10kV堰前线	雨城电力调度控制中心	大堰站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
805	10kV堰江线	雨城电力调度控制中心	大堰站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
806	10kV堰均线	雨城电力调度控制中心	大堰站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
807	10kV桥香线	雨城电力调度控制中心	板桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
808	10kV桥草线	雨城电力调度控制中心	板桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
809	10kV汉江线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
810	10kV汉前线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
811	10kV汉桥一线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
812	10kV龙多线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
813	10kV龙人线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
814	10kV汉沙线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
815	10kV汉和线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
816	10kV汉凤线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
817	10kV汉穆线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
818	10kV龙城线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
819	10kV龙西线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
820	10kV龙南线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
821	10kV龙川线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
822	10kV龙建线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
823	10kV南朝线	雨城电力调度控制中心	南坝子站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
824	10kV南岛二线	雨城电力调度控制中心	南坝子站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
825	10kV南才线	雨城电力调度控制中心	南坝子站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
826	10kV南水线	雨城电力调度控制中心	南坝子站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
827	10kV南蜀线	雨城电力调度控制中心	南坝子站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
828	10kV七碧线	雨城电力调度控制中心	七盘站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
829	10kV七河一线	雨城电力调度控制中心	七盘站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
830	10kV七三线	雨城电力调度控制中心	七盘站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
831	10kV七沙二线	雨城电力调度控制中心	七盘站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
832	10kV孔温线	雨城电力调度控制中心	孔坪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
833	10kV孔晏线	雨城电力调度控制中心	孔坪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
834	10kV永雨二线	雨城电力调度控制中心	永兴站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
835	10kV汉青线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
836	10kV堰穆线	雨城电力调度控制中心	大堰站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
837	10kV汉水线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
838	10kV汉鸣线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
839	10kV七河二线	雨城电力调度控制中心	七盘站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
840	10kV龙水线	雨城电力调度控制中心	龙观站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
841	10kV孔望线	雨城电力调度控制中心	孔坪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
842	10kV汉湾线	雨城电力调度控制中心	汉碑站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
843	10kV董永一线	石棉电力调度控制中心	董家坡站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
844	10kV利营线	石棉电力调度控制中心	利吉堡站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
845	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒拉池站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
846	10kV董奎线	石棉电力调度控制中心	董家坡站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
847	10kV向营线	石棉电力调度控制中心	向阳站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
848	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先锋站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
849	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坪站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
850	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始阳站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
851	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城西站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
852	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城西站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
853	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城西站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
854	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城西站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
855	10kV城西线	雅安电力调度控制中心	城西站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
856	10kV黑廖线	雅安电力调度控制中心	黑竹站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
857	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
858	10kV红龚线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
859	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
860	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
861	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调

862	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
863	10kV马黄线	雅安电力调度控制中心	马岭站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
864	10kV马康线	雅安电力调度控制中心	马岭站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
865	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马岭站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
866	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙阳站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
867	10kV马鞍山	雅安电力调度控制中心	蒙阳站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
868	10kV蒙新线	雅安电力调度控制中心	蒙阳站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
869	10kV前槐二线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
870	10kV前槐一线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
871	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
872	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
873	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
874	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
875	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
876	10kV前园线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
877	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
878	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万古站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
879	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫干桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
880	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫干桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
881	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫干桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
882	10kV卫雅四线	雅安电力调度控制中心	卫干桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
883	10kV卫雅五线	雅安电力调度控制中心	卫干桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
884	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永兴站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
885	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永兴站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
886	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永兴站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
887	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永兴站	公线	雅安供电公司	主变受限;	雅安地调
888	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油桶壩站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
889	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油桶壩站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
890	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城西站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
891	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫干桥站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
892	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永兴站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	雅安地调
893	10kV前进一线	雅安电力调度控制中心	前进站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
894	10kV红雅二线	雅安电力调度控制中心	红星站	公线	雅安供电公司	该线路满载, 不可开放;	雅安地调
895	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制中心	黄土埂站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
896	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制中心	木城站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
897	10kV内头线	米易电力调度控制中心	丙谷站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
898	10kV城厂线	米易电力调度控制中心	城北站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
899	10kV城峡线	米易电力调度控制中心	城北站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
900	10kV大桥线	米易电力调度控制中心	大坪子站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
901	10kV横晃线	米易电力调度控制中心	横山站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
902	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横山站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
903	10kV米政线	米易电力调度控制中心	米易站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
904	10kV普百线	米易电力调度控制中心	普威站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
905	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫东铁站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
906	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	大田站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
907	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青龙山	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
908	10kV南海池	仁和电力调度控制中心	南山站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
909	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总发站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
910	10kV白海东线	仁和电力调度控制中心	白岩子站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
911	10kV彭兴线	仁和电力调度控制中心	彭家坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
912	10kV金富线	仁和电力调度控制中心	金沙江站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
913	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白岩子站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
914	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭家坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
915	10kV裕?线	仁和电力调度控制中心	裕民站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
916	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金江站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
917	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴隆站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
918	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白岩子站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
919	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕民站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
920	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南山站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
921	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭家坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
922	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭家坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
923	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	上板桥站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
924	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴隆站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
925	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白岩子站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
926	10kV板塘四线	仁和电力调度控制中心	上板桥站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
927	10kV福槐线	攀枝花西区电力调度控制中心	福田站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
928	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
929	10kV石湖二线	攀枝花西区电力调度控制中心	河石坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
930	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中心	河石坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
931	10kV石金北线	攀枝花西区电力调度控制中心	河石坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
932	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中心	河石坝站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
933	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大水井站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
934	10kV凤江二线	攀枝花电力调度控制中心	凤凰站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
935	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤凰站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
936	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
937	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流沙坡站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
938	10kV老营线	攀枝花电力调度控制中心	老熊井站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
939	10kV老渡线	攀枝花电力调度控制中心	老熊井站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
940	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老熊井站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
941	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高峰站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
942	10kV研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳草岗站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
943	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
944	10kV老菁线	攀枝花电力调度控制中心	老熊井站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
945	10kV园埡线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
946	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
947	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
948	10kV园阡一线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
949	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤凰站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
950	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤凰站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
951	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
952	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
953	10kV园菁线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
954	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
955	10kV园达线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
956	10kV高瓜线	攀枝花电力调度控制中心	高峰站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
957	10kV园龙线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调

958	10kV园隧线	攀枝花电力调度控制中心	园林站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载，不可开放;	攀枝花地调
959	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载，不可开放;	攀枝花地调
960	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载，不可开放;	攀枝花地调
961	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载，不可开放;	攀枝花地调
962	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载，不可开放;	攀枝花地调
963	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁坪站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载，不可开放;	攀枝花地调
964	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	太和站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
965	10kV长籼线	万源电力调度控制中心	长石站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
966	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	万源站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
967	10kV城茶线	万源电力调度控制中心	城区站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
968	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	青花站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
969	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土主站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
970	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	东乡站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
971	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	土主站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
972	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛坝站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
973	10kV双城线	宣汉电力调度控制中心	双河站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
974	10kV毛城线	宣汉电力调度控制中心	毛坝站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
975	10kV宣城一线	宣汉电力调度控制中心	宣汉站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
976	10kV梁谢线	宣汉电力调度控制中心	梁原站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
977	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	胡家站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
978	10kV小城普线951路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小湾站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	达州地调
979	10kV乡城三线	宣汉电力调度控制中心	东乡站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
980	10kV康园四线	宣汉电力调度控制中心	康君站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
981	10kV乡城六线	宣汉电力调度控制中心	东乡站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
982	10kV乡城五线	宣汉电力调度控制中心	东乡站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
983	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天星站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
984	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	天星站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
985	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	临巴站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
986	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	临巴站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
987	10kV临临线	渠县电力调度控制中心	临巴站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
988	10kV观团线	大竹电力调度控制中心	观音站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
989	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东柳站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
990	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木头站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
991	10kV木燕线	大竹电力调度控制中心	木头站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
992	10kV天太线914大馈线	叙永电力调度控制中心	天池	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
993	10kV天兴线913大馈线	叙永电力调度控制中心	天池	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
994	10kV天江线911大馈线	叙永电力调度控制中心	天池	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
995	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	大树	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
996	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	大树	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
997	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观兴	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
998	10kV观奇线914大馈线	叙永电力调度控制中心	观兴	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
999	10kV红城线916大馈线	叙永电力调度控制中心	红梁子	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1000	10kV红环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	红梁子	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1001	10kV红龙线925大馈线	叙永电力调度控制中心	红梁子	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1002	10kV红石线912大馈线	叙永电力调度控制中心	红梁子	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1003	10kV红猪线914大馈线	叙永电力调度控制中心	红梁子	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1004	10kV红砖线635大馈线专线	叙永电力调度控制中心	红梁子	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1005	10kV江街线915大馈线	叙永电力调度控制中心	江门	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1006	10kV江天线914大馈线	叙永电力调度控制中心	江门	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1007	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	两河	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1008	10kV两磨线924大馈线	叙永电力调度控制中心	两河	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1009	10kV马高线916大馈线	叙永电力调度控制中心	马岭	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1010	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马岭	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1011	10kV马麦线915大馈线	叙永电力调度控制中心	马岭	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1012	10kV摩安线915大馈线	叙永电力调度控制中心	摩尼	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1013	10kV摩街线916	叙永电力调度控制中心	摩尼	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1014	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	后山	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1015	10kV山力线924大馈线	叙永电力调度控制中心	后山	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1016	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	后山	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1017	10kV石观线912大馈线	叙永电力调度控制中心	石观	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1018	10kV水坝线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水潦	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1019	10kV水谷线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水潦	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1020	10kV水高线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水潦	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1021	10kV水龙线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水尾	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1022	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水尾	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1023	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水尾	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1024	10kV水鱼线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水尾	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1025	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水尾	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1026	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西湖	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1027	10kV西远线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	西湖	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1028	10kV兴普线913大馈线	叙永电力调度控制中心	永兴	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1029	10kV叙环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	叙永	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1030	10kV鱼颂二线946大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼凫	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1031	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼凫	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1032	10kV鱼新一线919大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼凫	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1033	10kV大西线913大馈线	叙永电力调度控制中心	大树	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1034	10kV车两线922大馈线	叙永电力调度控制中心	两河	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1035	10kV柏小柏鼓一线923大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1036	10kV柏邮线971大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1037	10kV柏朱线615大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1038	10kV广二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	鱼塘	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	泸州地调
1039	10kV广一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	鱼塘	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	泸州地调
1040	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1041	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城东	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1042	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1043	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	泸州地调
1044	10kV城泉线918大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1045	10kV城水二线926大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城东	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1046	10kV城水一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城东	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
1047	10kV城苏线672大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1048	10kV城瓦线912大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1049	10kV城五线913大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1050	10kV城长线926大馈线	泸州电力调度控制中心	南城	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1051	10kV城镇线666大馈线	泸州电力调度控制中心	城东	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1052	10kV电业局I线619大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调
1053	10kV涪潮线645大馈线	泸州电力调度控制中心	石洞	公线	泸州供电公司	该线路满载，不可开放;	泸州地调

1054	10kV洞甫线643大馈线	泸州电力调度控制中心	石洞	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1055	10kV洞火线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	石洞	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1056	10kV洞矿线636大馈线	泸州电力调度控制中心	石洞	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1057	10kV峰河线913大馈线	泸州电力调度控制中心	云峰	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1058	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	冯嘴	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1059	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	冯嘴	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1060	10kV冯学线915大馈线	泸州电力调度控制中心	冯嘴	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1061	10kV冯医一线916	泸州电力调度控制中心	冯嘴	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1062	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	冯嘴	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1063	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐狸坡	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1064	10kV狐地二线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐狸坡	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1065	10kV胡镇线653大馈线	泸州电力调度控制中心	胡市	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1066	10kV黄安线917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄叙	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1067	10kV黄泰线962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄叙	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1068	10kV黄分线919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄叙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1069	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄叙	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
1070	10kV黄污二线923大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄叙	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
1071	10kV黄污一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄叙	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
1072	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况场	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1073	10kV况石线924大馈线	泸州电力调度控制中心	况场	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1074	10kV况宜线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	况场	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1075	10kV况游线912	泸州电力调度控制中心	况场	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1076	10kV兰果线956大馈线	泸州电力调度控制中心	兰田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1077	10kV兰矿线955大馈线	泸州电力调度控制中心	兰田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1078	10kV兰轻线958大馈线	泸州电力调度控制中心	兰田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1079	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1080	10kV兰镇I线953大馈线	泸州电力调度控制中心	兰田	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1081	10kV兰镇II线954大馈线	泸州电力调度控制中心	兰田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1082	10kV李巍线912大馈线	泸州电力调度控制中心	李塘	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1083	10kV龙天龙安线747大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1084	10kV龙天二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1085	10kV龙天一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1086	10kV龙湾二线929大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1087	10kV龙希龙发线912大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1088	10kV龙阳线764大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1089	10kV龙英线746大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1090	10kV龙油线761大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马潭	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1091	10kV泸天线919大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1092	10kV泸港线927大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1093	10kV泸高线987大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1094	10kV泸光线925大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1095	10kV泸金线962大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1096	10kV泸开线917大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1097	10kV泸龙线911大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1098	10kV泸美线985大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1099	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1100	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1101	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1102	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1103	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1104	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1105	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1106	10kV弥分弥白线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥陀	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1107	10kV毗开线911大馈线	泸州电力调度控制中心	毗卢	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1108	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗卢	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1109	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗卢	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1110	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1111	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1112	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1113	10kV齐带一线667大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1114	10kV齐建线675大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1115	10kV齐科一线664大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
1116	10kV齐龙线654大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1117	10kV齐色一线661大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
1118	10kV齐陶线660大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1119	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐家	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1120	10kV茜苗线923	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1121	10kV茜桂茜沙线929大馈线	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1122	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1123	10kV茜菜线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1124	10kV茜盘线926	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1125	10kV茜水线933大馈线	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1126	10kV茜为线938	泸州电力调度控制中心	茜草坝	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1127	10kV石大线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	石龙	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1128	10kV石矿线916大馈线	泸州电力调度控制中心	石桥	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1129	10kV石太线912大馈线	泸州电力调度控制中心	石桥	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1130	10kV石元线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石桥	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1131	10kV新滨线962大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1132	10kV新城线691大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1133	10kV新春线939大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1134	10kV新灯新文线929大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1135	10kV新河线933大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1136	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1137	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1138	10kV新林二线935大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1139	10kV新龙线931大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1140	10kV新南新连线926大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1141	10kV新森线937大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1142	10kV新泰线664大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1143	10kV新天线647大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1144	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1145	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1146	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1147	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1148	10kV玄铜线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄滩	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1149	10kV玄太线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玄滩	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调

1150	10kV玄镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	玄滩	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1151	10kV杨滨二线943大馈线	泸州电力调度控制中心	杨桥	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1152	10kV杨滨一线935大馈线	泸州电力调度控制中心	杨桥	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1153	10kV杨翠线941	泸州电力调度控制中心	杨桥	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1154	10kV杨金线932大馈线	泸州电力调度控制中心	杨桥	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1155	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼塘	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1156	10kV鱼小线622大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼塘	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1157	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻寺	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1158	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻寺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1159	10kV柏溪线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏杨坪	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1160	10kV冯古线914断路器间隔	泸州电力调度控制中心	冯嘴	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1161	10kV黄格线926大馈线	泸州电力调度控制中心	黄叙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1162	10kV黄酃二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄叙	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1163	10kV石半线914大馈线	泸州电力调度控制中心	石桥	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1164	10kV新图线927大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1165	10kV新王线918大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1166	10kV新警线934大馈线	泸州电力调度控制中心	新房子	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1167	10kV玄柳线915大馈线	泸州电力调度控制中心	玄滩	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1168	10kV喻雨线923大馈线	泸州电力调度控制中心	喻寺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
1169	10kV喻桐线915大馈线	泸州电力调度控制中心	喻寺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1170	10kV喻邹线921大馈线	泸州电力调度控制中心	喻寺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1171	10kV喻天小线914大馈线	泸州电力调度控制中心	喻寺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
1172	10kV望镇线929大馈线	泸州电力调度控制中心	望龙	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
1173	10kV杨城三线	达县电力调度控制中心	杨柳坪站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1174	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	杨柳坪站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1175	10kV大万线	达县电力调度控制中心	大树站	公线	达州供电公司	主变受限;	达州地调
1176	10kV化逢东线	达县电力调度控制中心	化二站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1177	10kV金大线	达县电力调度控制中心	金刚站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1178	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	杨柳坪站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1179	10kV大南线	达县电力调度控制中心	大树站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	达州地调
1180	10kV木草线	达县电力调度控制中心	木头站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1181	10kV平农线	达县电力调度控制中心	平滩站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1182	10kV管金线	达县电力调度控制中心	管村站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1183	10kV大东线	达县电力调度控制中心	大树站	公线	达州供电公司	主变受限;	达州地调
1184	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	杨柳坪站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1185	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	金刚站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1186	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大树站	公线	达州供电公司	主变受限;	达州地调
1187	10kV大黄线	达县电力调度控制中心	大树站	公线	达州供电公司	主变受限;	达州地调
1188	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	杨柳坪站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1189	10kV化数一线	达县电力调度控制中心	化二站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1190	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	黄江站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1191	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄江站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1192	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城关站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1193	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城关站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1194	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城关站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1195	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城关站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1196	10kV桂隆线大馈线	北川电力调度控制中心	桂溪站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1197	10kV北禹一线大馈线	北川电力调度控制中心	北川站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1198	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城关站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1199	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄江站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1200	10kV北工一线大馈线	北川电力调度控制中心	北川站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1201	10kV桂甘线大馈线	北川电力调度控制中心	桂溪站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1202	10kV擂鼓线大馈线	北川电力调度控制中心	擂鼓站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1203	10kV桂西线大馈线	北川电力调度控制中心	桂溪站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1204	10kV桂街线大馈线	北川电力调度控制中心	桂溪站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1205	10kV黄永线大馈线	北川电力调度控制中心	黄江站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1206	10kV桂黄线大馈线	北川电力调度控制中心	桂溪站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1207	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞山站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1208	10kV通黄线通口侧大馈线	北川电力调度控制中心	通口站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1209	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通口站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1210	10kV城建线大馈线	北川电力调度控制中心	城关站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1211	10kV北工二线大馈线	北川电力调度控制中心	北川站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1212	10kV黄林线大馈线	北川电力调度控制中心	黄江站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1213	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂溪站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1214	10kV文城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文昌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1215	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长卿站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1216	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文昌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1217	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许州站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1218	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长卿站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1219	10kV宏泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏仁站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1220	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1221	10kV长龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长卿站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1222	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏仁站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1223	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1224	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文昌站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1225	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文昌站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1226	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指南站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1227	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指南站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1228	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望江站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1229	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石岭站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1230	10kV指开线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指南站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1231	10kV指南线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指南站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1232	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石岭站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1233	10kV石云三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石岭站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1234	10kV黑寨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑坪站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1235	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石岭站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1236	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望江站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1237	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指南站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1238	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉龙站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1239	10kV指江线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指南站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1240	10kV秀城二线大馈线	安州电力调度控制中心	秀水站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1241	10kV晨狮线大馈线	安州电力调度控制中心	华晨站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1242	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界牌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1243	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1244	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓坝站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1245	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	华晨站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调

1246	10kV黄花线大横	安州电力调度控制中心	黄土站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1247	10kV秀农线大横	安州电力调度控制中心	秀水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1248	10kV宝清线大横	安州电力调度控制中心	宝林站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1249	10kV花虹线大横	安州电力调度控制中心	花该站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1250	10kV花镇二线大横	安州电力调度控制中心	花该站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1251	10kV秀城线大横	安州电力调度控制中心	秀水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1252	10kV塔汉线大横	安州电力调度控制中心	塔水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1253	6kV田磷线大横	安州电力调度控制中心	水田坝站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1254	10kV黄友线大横	安州电力调度控制中心	黄土站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1255	10kV秀磷线大横	安州电力调度控制中心	秀水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1256	10kV塔镇线大横	安州电力调度控制中心	塔水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1257	10kV花滨二线大横	安州电力调度控制中心	花该站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1258	6kV田太线大横	安州电力调度控制中心	水田坝站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1259	10kV花界二线大横	安州电力调度控制中心	花该站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1260	10kV秀系线大横	安州电力调度控制中心	秀水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1261	10kV百花四线大横	安州电力调度控制中心	界牌站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1262	10kV晨该二线大横	安州电力调度控制中心	华晨站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1263	10kV晨工二线大横	安州电力调度控制中心	华晨站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1264	10kV太水线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1265	10kV合涪线大横	江油电力调度控制中心	二合站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1266	10kV二青线大横	江油电力调度控制中心	二郎庙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1267	10kV会水一线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1268	10kV中钢三线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1269	10kV重铜线大横	江油电力调度控制中心	重华站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1270	10kV会红线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1271	10kV会园二线大横	江油电力调度控制中心	三合站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1272	10kV会西线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1273	10kV中城一线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1274	10kV会德线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1275	10kV武阳线大横	江油电力调度控制中心	武都站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1276	10kV合明线大横	江油电力调度控制中心	三合站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1277	10kV中电线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1278	10kV会昌北线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1279	10kV太城二线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1280	10kV会让线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1281	10kV太东线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1282	10kV中城二线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1283	10kV紫西线大横	江油电力调度控制中心	紫山站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1284	10kV中劳二线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1285	10kV会昌南线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1286	10kV会太二线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1287	10kV武四线大横	江油电力调度控制中心	武都站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1288	10kV合鹏线大横	江油电力调度控制中心	三合站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1289	10kV会园一线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1290	10kV中劳线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1291	10kV中城三线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1292	10kV会太一线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1293	10kV会界线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1294	10kV中钢一线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1295	10kV中武线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1296	10kV会城二线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1297	10kV会鹏一线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1298	10kV太滨线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1299	10kV中城四线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1300	10kV会城一线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1301	10kV中棉线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1302	10kV太鸿线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1303	10kV会鹏二线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1304	10kV武城线大横	江油电力调度控制中心	武都站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1305	10kV九方线大横	江油电力调度控制中心	九岭站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1306	10kV太城六线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1307	10kV太城四线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1308	10kV官星线大横	江油电力调度控制中心	官渡站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1309	10kV太城三线大横	江油电力调度控制中心	太婆站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1310	10kV会香线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1311	10kV会月线大横	江油电力调度控制中心	会昌站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1312	10kV中钢二线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1313	10kV太滨二线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1314	10kV太城五线大横	江油电力调度控制中心	太白站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1315	10kV中钢四线大横	江油电力调度控制中心	中坝站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1316	10kV群港二线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1317	10kV群港一线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1318	10kV群西二线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1319	10kV群西一线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1320	10kV群贾二线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1321	10kV群贾一线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1322	10kV群港线大横	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1323	10kV仙韩线大横	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1324	10kV新开线大横	游仙电力调度控制中心	新桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1325	10kV仙城二线大横	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1326	10kV仙济线大横	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1327	10kV三州二线大横	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1328	10kV三港线专线大横	游仙电力调度控制中心	三元站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1329	10kV仙城线大横	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1330	10kV塘东一线大横	游仙电力调度控制中心	塘汛站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1331	10kV忠镇线大横	游仙电力调度控制中心	忠兴站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1332	10kV魏柏线大横	游仙电力调度控制中心	魏城站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1333	10kV新瓦线大横	游仙电力调度控制中心	新桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1334	10kV仙府二线大横	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1335	10kV魏镇线大横	游仙电力调度控制中心	魏城站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1336	10kV科镇一线大横	游仙电力调度控制中心	衣料站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1337	10kV仙府一线大横	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1338	10kV塘镇二线大横	游仙电力调度控制中心	塘汛站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1339	10kV游小线大横	游仙电力调度控制中心	游仙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1340	10kV小铁线大横	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1341	10kV三州一线大横	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调

1342	10kV仙锦线大横线	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1343	10kV仙抗线大横线	游仙电力调度控制中心	仙人桥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1344	10kV科镇二线大横线	游仙电力调度控制中心	农科站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1345	10kV小沈一线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1346	10kV小五二线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1347	10kV塘镇线大横线	游仙电力调度控制中心	塘汛站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1348	10kV忠魏线大横线	游仙电力调度控制中心	忠兴站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1349	10kV魏徐线大横线	游仙电力调度控制中心	魏城站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1350	10kV小五线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1351	10kV三文线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1352	10kV小沈二线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1353	10kV科镇三线大横线	游仙电力调度控制中心	农科站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1354	10kV南州一线大横线	游仙电力调度控制中心	南塔站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1355	10kV三滨线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1356	10kV魏东线大横线	游仙电力调度控制中心	魏城站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1357	10kV三虹一线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1358	10kV三群线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1359	10kV游小二线大横线	游仙电力调度控制中心	游仙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1360	10kV小镇线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1361	10kV沉镇线大横线	游仙电力调度控制中心	沉抗站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1362	10kV魏刘线大横线	游仙电力调度控制中心	魏城站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1363	10kV南滨线大横线	游仙电力调度控制中心	南塔站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1364	10kV游新线大横线	游仙电力调度控制中心	游仙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1365	10kV小笔二线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1366	10kV石园线大横线	游仙电力调度控制中心	石板站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1367	10kV三友二线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1368	10kV群板线大横线	游仙电力调度控制中心	群文	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1369	10kV三南线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1370	10kV游济西线大横线	游仙电力调度控制中心	游仙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1371	10kV三环线大横线	游仙电力调度控制中心	三元站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1372	10kV玉鸭线大横线	游仙电力调度控制中心	玉河站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1373	10kV小松线大横线	游仙电力调度控制中心	小魏站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1374	10kV回开四线大横线	绵阳电力调度控制中心	回龙站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1375	10kV梁园线大横线	绵阳电力调度控制中心	磨家梁	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1376	10kV新园线大横线	绵阳电力调度控制中心	新皇站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1377	10kV新庙线大横线	绵阳电力调度控制中心	新皇站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1378	10kV桥峰线大横线	绵阳电力调度控制中心	高桥	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1379	10kV永园线大横线	绵阳电力调度控制中心	永兴	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1380	10kV永创线大横线	绵阳电力调度控制中心	永兴	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1381	10kV新业二线大横线	绵阳电力调度控制中心	新皇站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1382	10kV梁智二线大横线	绵阳电力调度控制中心	磨家梁	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1383	10kV梁智一线大横线	绵阳电力调度控制中心	磨家梁	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1384	10kV御南线大横线	绵阳电力调度控制中心	御营站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1385	10kV吴镇线大横线	绵阳电力调度控制中心	吴家站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1386	10kV双普一线大横线	绵阳电力调度控制中心	双碑站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1387	10kV高园线大横线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1388	10kV高小线大横线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1389	10kV平虹二线大横线	绵阳电力调度控制中心	平政站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1390	10kV高企线大横线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1391	10kV园隆一线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1392	10kV平高二线大横线	绵阳电力调度控制中心	平政站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1393	10kV平虹一线大横线	绵阳电力调度控制中心	平政站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1394	10kV普环四线大横线	绵阳电力调度控制中心	普明站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1395	10kV双桥线大横线	绵阳电力调度控制中心	双碑站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1396	10kV园宾一线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1397	10kV泉工二线大横线	绵阳电力调度控制中心	福泉站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1398	10kV双千线大横线	绵阳电力调度控制中心	双碑站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1399	10kV梁体线大横线	绵阳电力调度控制中心	磨家梁	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1400	10kV园开二线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1401	10kV御涪一线大横线	绵阳电力调度控制中心	御营站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1402	10kV平跃一线大横线	绵阳电力调度控制中心	平政站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1403	10kV林工一线大横线	绵阳电力调度控制中心	金家林站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1404	10kV回峰一线大横线	绵阳电力调度控制中心	回龙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1405	10kV南虹二线大横线	绵阳电力调度控制中心	南塔站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1406	10kV绵碑线大横线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1407	10kV园青线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1408	10kV永金线大横线	绵阳电力调度控制中心	永兴	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1409	10kV御虹一线大横线	绵阳电力调度控制中心	御营站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1410	10kV林包线大横线	绵阳电力调度控制中心	金家林站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1411	10kV谷丰线大横线	绵阳电力调度控制中心	丰谷	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1412	10kV绵宾线大横线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1413	10kV样永二线大横线	绵阳电力调度控制中心	凝祥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1414	10kV铁潜二线大横线	绵阳电力调度控制中心	铁牛站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1415	10kV高科线大横线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1416	10kV园开三线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1417	10kV普环二线大横线	绵阳电力调度控制中心	普明站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1418	10kV御安一线大横线	绵阳电力调度控制中心	御营站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1419	10kV高虹一线大横线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1420	10kV金吴线大横线	绵阳电力调度控制中心	吴家站	公线	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1421	10kV平高一线大横线	绵阳电力调度控制中心	平政站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1422	10kV石盘线大横线	绵阳电力调度控制中心	石桥铺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1423	10kV样永一线大横线	绵阳电力调度控制中心	凝祥站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1424	10kV平跃二线大横线	绵阳电力调度控制中心	平政站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	绵阳地调
1425	10kV林教一线大横线	绵阳电力调度控制中心	金家林站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1426	10kV园启线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1427	10kV南虹一线大横线	绵阳电力调度控制中心	南塔站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1428	10kV铁滨一线大横线	绵阳电力调度控制中心	铁牛站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1429	10kV吴衣线大横线	绵阳电力调度控制中心	吴家站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1430	10kV回梁线大横线	绵阳电力调度控制中心	回龙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1431	10kV园开一线大横线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1432	10kV御虹二线大横线	绵阳电力调度控制中心	御营站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1433	10kV普时线大横线	绵阳电力调度控制中心	普明站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1434	10kV南江线大横线	绵阳电力调度控制中心	南塔站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1435	10kV绵虹二线大横线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1436	10kV泉杨线大横线	绵阳电力调度控制中心	福泉站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调
1437	10kV铁顺一线大横线	绵阳电力调度控制中心	铁牛站	公用	绵阳供电公司	该线路满载，不可开放;	绵阳地调

1438	10kV高花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1439	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1440	10kV梁磨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	磨家梁	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1441	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	福泉站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1442	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	佳桥	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1443	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1444	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御营站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1445	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南塔站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1446	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普明站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1447	10kV园济线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1448	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1449	10kV泉麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	福泉站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1450	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1451	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普明站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1452	10kV兴玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴隆站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1453	10kV永时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永兴	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1454	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双碑站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1455	10kV园开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1456	10kV园教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1457	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1458	10kV园政二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1459	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥铺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1460	10kV梁九一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	磨家梁	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1461	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1462	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1463	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群文	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1464	10kV园上线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公线	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1465	10kV绵曼线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵阳站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1466	10kV回高线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回龙站	公线	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1467	10kV谷甸线大馈线	绵阳电力调度控制中心	主谷	公用	绵阳供电公司	主变受限;	绵阳地调
1468	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	福泉站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1469	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥铺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1470	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园艺站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1471	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回龙站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	绵阳地调
1472	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高水站	公用	绵阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	绵阳地调
1473	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1474	10kV南顺线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1475	10kV玉关线	巴州电力调度控制中心	玉山站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1476	10kV玉丰线	巴州电力调度控制中心	玉堂站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1477	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	玉堂站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1478	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	茶坝站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1479	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	茶坝站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1480	10kV南开 I 回	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1481	10kV南南一线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1482	10kV南南二线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1483	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1484	10kV南湾III回	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1485	10kV南开 II 回	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1486	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1487	10kV南逸二线	巴州电力调度控制中心	城南站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1488	10kV恩曾 II 回	巴州电力调度控制中心	恩阳站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1489	10kV恩阳 I 回	巴州电力调度控制中心	恩阳站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1490	10kV恩阳 II 回	巴州电力调度控制中心	恩阳站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1491	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	花丛站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1492	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	渔溪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1493	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	清江站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1494	10kV家乐线	巴州电力调度控制中心	谢家站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1495	10kV雪上线	巴州电力调度控制中心	雪山站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1496	10kV渔和线	巴州电力调度控制中心	渔溪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1497	10kV渔店线	巴州电力调度控制中心	渔溪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1498	10kV杨辉二线	巴州电力调度控制中心	杨家坝站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1499	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	玉山站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1500	10kV家寨 I 回	巴州电力调度控制中心	谢家站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1501	10kV平五一线	巴州电力调度控制中心	平昌站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1502	10kV板千线	巴州电力调度控制中心	板庙站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1503	10kV洛高线	巴州电力调度控制中心	洛坪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1504	10kV民长线	通江电力调度控制中心	民胜站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1505	10kV诺东线	通江电力调度控制中心	诺江站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1506	10kV平望线	通江电力调度控制中心	平溪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1507	10kV至芝线	通江电力调度控制中心	至诚站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1508	10kV至龙线	通江电力调度控制中心	至诚站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1509	10kV沙梁线	通江电力调度控制中心	沙滩站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1510	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	高明站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1511	10kV河口线	通江电力调度控制中心	两河口站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1512	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	平溪站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1513	10kV千民线	通江电力调度控制中心	千佛崖站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1514	10kV千苗线	通江电力调度控制中心	千佛崖站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1515	10kV千赤线	通江电力调度控制中心	千佛崖站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1516	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	千佛崖站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1517	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	千佛崖站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1518	10kV铁朱线	通江电力调度控制中心	铁溪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1519	10kV通东线	通江电力调度控制中心	通江站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1520	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	南江站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1521	10kV林红线	南江电力调度控制中心	林家坝站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1522	10kV正风线	南江电力调度控制中心	正直站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1523	10kV正双线	南江电力调度控制中心	正直站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1524	10kV林物线	南江电力调度控制中心	林家坝站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	巴中地调
1525	10kV林石线	南江电力调度控制中心	林家坝站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1526	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	林家坝站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1527	10kV林园线	南江电力调度控制中心	林家坝站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1528	10kV林朝线	南江电力调度控制中心	林家坝站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1529	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	桃园站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1530	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	云台站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1531	10kV元灵线	平昌电力调度控制中心	元山站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1532	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	云台站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1533	10kV云荔线	平昌电力调度控制中心	云台站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调

1534	10kV云线	平昌电力调度控制中心	云台站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1535	10kV云铺线	平昌电力调度控制中心	云台站	公线	巴中供电公司	主变受限;	巴中地调
1536	10kV衣白线	平昌电力调度控制中心	白衣站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1537	10kV北秋线	平昌电力调度控制中心	城北站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1538	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	城北站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1539	10kV兰青线	平昌电力调度控制中心	兰草站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1540	10kV兰雷线	平昌电力调度控制中心	兰草站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1541	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	龙台站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1542	10kV邱能线	平昌电力调度控制中心	邱家站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1543	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	南坪站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1544	10kV玉滨回	巴州电力调度控制中心	玉堂站	公线	巴中供电公司	该线路满载, 不可开放;	巴中地调
1545	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河口站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1546	10kV安立线	盐边电力调度控制中心	安顺站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1547	10kV新木线	盐边电力调度控制中心	新城站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1548	10kV和团线	盐边电力调度控制中心	和爱站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1549	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红格站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1550	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	城南站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1551	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	城南站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1552	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑园站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1553	10kV新锦线	盐边电力调度控制中心	新九站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1554	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安顺站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1555	10kV蚂红线	盐边电力调度控制中心	蚂蝗沟站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1556	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	城南站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1557	10kV红新线	盐边电力调度控制中心	红格站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1558	10kV桑?线	盐边电力调度控制中心	桑园站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1559	10kV河新线	盐边电力调度控制中心	河口站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1560	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红格站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1561	10kV红原线	盐边电力调度控制中心	红格站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1562	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红格站	公线	攀枝花供电公司	该线路满载, 不可开放;	攀枝花地调
1563	10kV双武二线	彭山电力调度控制中心	双河站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1564	10kV景观线	彭山电力调度控制中心	彭溪站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1565	10kV青粮线	彭山电力调度控制中心	青龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1566	10kV青同线	彭山电力调度控制中心	青龙站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1567	10kV青桂线	彭山电力调度控制中心	青龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1568	10kV青北线	彭山电力调度控制中心	青龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1569	10kV彭锦线	彭山电力调度控制中心	彭溪站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1570	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵石站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1571	10kV彭云西环	彭山电力调度控制中心	彭溪站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1572	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江凌站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1573	10kV灵郊线	彭山电力调度控制中心	灵石站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1574	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1575	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园门站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1576	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双河站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1577	10kV双溪二线	彭山电力调度控制中心	双河站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1578	10kV双大二线	彭山电力调度控制中心	双河站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1579	10kV园溪线	彭山电力调度控制中心	园门站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1580	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵石站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1581	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园门站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1582	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭溪站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1583	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园门站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1584	10kV彭建二线	彭山电力调度控制中心	彭溪站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1585	10kV双彭一线	彭山电力调度控制中心	双河站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1586	10kV双彭二线	彭山电力调度控制中心	双河站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1587	10kV园牧线	彭山电力调度控制中心	园门站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1588	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文庙	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1589	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭溪站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1590	10kV姜雅线	阿坝电力调度控制中心	姜维站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1591	10kV北元线	阿坝电力调度控制中心	城北站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1592	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安宏站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1593	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	城北站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1594	10kV北政线	阿坝电力调度控制中心	城北站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1595	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若尔盖站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1596	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若尔盖站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1597	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐克站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1598	10kV康华线	阿坝电力调度控制中心	康多站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1599	10kV若阿线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若尔盖站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1600	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若尔盖站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1601	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若尔盖站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1602	10kV荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷叶站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1603	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	斯博果站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1604	10kV河下线	阿坝电力调度控制中心	孟屯河简易站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1605	10kV茸夏线	阿坝电力调度控制中心	茸安站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1606	10kV茸塔线	阿坝电力调度控制中心	茸安站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1607	10kV石马线	阿坝电力调度控制中心	沙石多站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1608	10kV石奶线	阿坝电力调度控制中心	沙石多站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1609	10kV姜水一线	阿坝电力调度控制中心	姜维站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1610	10kV青大线	阿坝电力调度控制中心	青云站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1611	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三家寨站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1612	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三家寨站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1613	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿木柯站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1614	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安曲站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1615	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安曲站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1616	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙日坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1617	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛溪站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1618	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛溪站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1619	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三家寨站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1620	10kV鹏东线	阿坝电力调度控制中心	鹧鸪山站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1621	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木龙站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1622	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求吉玛站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1623	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅坪子站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1624	10kV诺海线	阿坝电力调度控制中心	诺日朗站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1625	10kV唐锦线大馈线	阿坝电力调度控制中心	唐克站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1626	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	建山站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1627	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三家寨站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1628	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三家寨站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1629	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗格多站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调

1630	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1631	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1632	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙日坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1633	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙日坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1634	10kV尔江线大馈线	阿坝电力调度控制中心	查尔玛站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1635	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤口站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1636	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	桃园站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1637	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦花站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1638	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月亮湾站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1639	10kV月油线	阿坝电力调度控制中心	耳溪站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1640	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	金川城关站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1641	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺日朗站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1642	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇江关站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1643	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅坪子站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1644	10kV道郭线	阿坝电力调度控制中心	水田坪站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1645	10kV城石线	阿坝电力调度控制中心	城东站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1646	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙日坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1647	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗格多站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1648	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤塘站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1649	10kV云产线	阿坝电力调度控制中心	芦花站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1650	10kV青岷线	阿坝电力调度控制中心	青云站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1651	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青云站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1652	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求吉玛站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1653	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺江站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1654	10kV镇江线	阿坝电力调度控制中心	镇江关站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1655	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三江站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1656	10kV瓦集线	阿坝电力调度控制中心	瓦窑站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1657	10kV达冒线	阿坝电力调度控制中心	达维站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1658	10kV尔成线	阿坝电力调度控制中心	古尔沟站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1659	10kV山蒲线	阿坝电力调度控制中心	建山站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1660	10kV北黑线	阿坝电力调度控制中心	城北站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1661	10kV青官线	阿坝电力调度控制中心	青云站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1662	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺日朗站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1663	10kV青微线	阿坝电力调度控制中心	青云站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1664	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺江站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1665	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官家河坝站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1666	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒乌站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1667	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康多站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1668	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒乌站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1669	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	杂谷站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1670	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄龙站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1671	10kV春歇线	阿坝电力调度控制中心	春天坪站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1672	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春天坪站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1673	10kV春街线	阿坝电力调度控制中心	春天坪站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1674	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春天坪站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1675	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春天坪站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1676	10kV北郊线	阿坝电力调度控制中心	城北站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1677	10kV园维线	阿坝电力调度控制中心	桃园站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1678	10kV邛油线	阿坝电力调度控制中心	耳溪站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1679	10kV河上线	阿坝电力调度控制中心	孟屯河简易站	公线	阿坝供电公司	主变受限;	阿坝地调
1680	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若尔盖站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1681	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双桥沟站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	阿坝地调
1682	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹壁站	公线	阿坝供电公司	该线路满载, 不可开放;	阿坝地调
1683	10kV洪北三线	洪雅电力调度控制中心	洪川站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1684	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福宝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1685	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福宝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1686	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗庙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1687	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪川站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1688	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福宝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1689	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪川站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1690	10kV福符线	洪雅电力调度控制中心	福宝站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
1691	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊哈站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1692	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊哈站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1693	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1694	10kV昆团线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1695	10kV渡哈线	蒲城电力调度控制中心	渡口站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1696	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	樊哈站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1697	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1698	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	芭蕉	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1699	10kV渡湾线	蒲城电力调度控制中心	渡口站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1700	10kV大下线	蒲城电力调度控制中心	大石盘站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1701	10kV乡北一线	蒲城电力调度控制中心	东乡站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1702	10kV昆滨线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1703	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1704	10kV昆脱线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1705	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	樊哈站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1706	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	樊哈站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1707	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1708	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五宝站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1709	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1710	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁原站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1711	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	梁原站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1712	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	东乡站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1713	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁原站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1714	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁原站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1715	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳池	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1716	10kV胡黄线	蒲城电力调度控制中心	胡家站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1717	10kV胡红线	蒲城电力调度控制中心	胡家站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1718	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马蹄站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1719	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	南昆站	公线	达州供电公司	该线路满载, 不可开放;	达州地调
1720	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉科站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1721	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜城南站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1722	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	烟袋站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1723	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往子站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1724	10kV绕值线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕鲁站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1725	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木拉站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调

1726	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田坝站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1727	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石渠站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1728	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绒岔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1729	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西俄洛站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1730	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年龙站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1731	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往子站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1732	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1733	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲根坝站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1734	10kV科草线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1735	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	夏邛	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1736	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西俄洛站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1737	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛须站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1738	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲根坝站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1739	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色达站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1740	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑堆站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1741	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东关站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1742	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	和平站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1743	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙德站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1744	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	措拉站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1745	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱堡站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1746	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1747	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾尼站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1748	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜城南站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1749	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔都站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1750	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通育站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1751	10kV米绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来马站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1752	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	丹东站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1753	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子耳站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1754	10kV马桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马拉溪站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1755	10kV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	达通玛站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1756	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绒岔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1757	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁新站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1758	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大德站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1759	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热加站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1760	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1761	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾尼站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1762	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜城南站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1763	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石渠站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1764	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下雄站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1765	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绒岔站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1766	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱堡站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1767	10kV新帮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1768	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宗塔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1769	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营盘站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1770	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙灯站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1771	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石渠西区间	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1772	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉霍站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1773	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白玉站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1774	10kV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔色站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1775	10kV新兴线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新龙站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1776	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乐坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1777	10kV田柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1778	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻城站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1779	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石渠西区间	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1780	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔达站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1781	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北门站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1782	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1783	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔都站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1784	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查尔	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1785	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乐坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1786	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子庚站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1787	10kV通广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1788	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百合站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1789	10kV道镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1790	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百合站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1791	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乐坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1792	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乐坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1793	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石渠站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1794	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌台站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1795	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金弦关闭所站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1796	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乐坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1797	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查尔	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1798	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石渠站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1799	10kV安伞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乐坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1800	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻郎措站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1801	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金弦关闭所站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1802	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔公站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1803	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦日站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1804	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香格里拉站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1805	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香格里拉站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1806	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热打站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1807	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	达通玛站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1808	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米西站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1809	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1810	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德巫站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1811	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大章站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1812	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1813	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉霍站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1814	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡娘站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1815	10kV炉衣线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉霍站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1816	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛若站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1817	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	草坪站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1818	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔公站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1819	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕鲁站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1820	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宗塔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1821	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长须站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调

1822	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新都桥站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1823	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水洼站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1824	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡娘站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1825	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦日站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1826	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲斯孔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1827	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古学站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1828	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉霍站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1829	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二郎山站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1830	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1831	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏洼龙站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1832	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绒岔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1833	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香格里拉站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1834	10kV鹭大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鹭毒坝站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1835	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	得荣站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1836	10kV日克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦都站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1837	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下雄站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1838	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国营牧场站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1839	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1840	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田坝站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1841	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1842	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	达通玛站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1843	10kV荣再线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	得荣站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1844	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	然充站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1845	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泥荣站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1846	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年龙站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1847	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色达站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1848	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚丁站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1849	10kV未马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱倭站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1850	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌台站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1851	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通青站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1852	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱倭站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1853	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛若站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1854	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃子坪站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1855	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	达通玛站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1856	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲根坝站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1857	10kV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔色站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1858	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲雅贡站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1859	10kV荣河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	得荣站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1860	10kV新阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1861	10kV洛三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛若站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1862	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉科站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1863	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝桑站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1864	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来马站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1865	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴吾站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1866	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1867	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦都站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1868	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳塔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1869	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳塔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1870	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜城南站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1871	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1872	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1873	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻城站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1874	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜城南站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1875	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷拉站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1876	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	夏邛	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1877	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大梁子站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1878	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾扎站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1879	10kV章森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章谷	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1880	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃子坪站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1881	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色达站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1882	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大德站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1883	10kV新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新龙站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1884	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔达站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1885	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻城站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1886	10kV纳坪线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳塔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1887	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东关站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1888	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热加站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1889	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌台站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1890	10kV龙阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙灯站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1891	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙冲站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1892	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1893	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1894	10kV子坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子康站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1895	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子康站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1896	10kV桃联线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃子坪站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1897	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理塘站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1898	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色达站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;	甘孜地调
1899	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙冲站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1900	10kV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来马站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1901	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新泽站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1902	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲斯孔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1903	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邓坡站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1904	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠科站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1905	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香格里拉站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1906	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泽牛	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1907	10kV团放线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	上团站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1908	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	上团站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1909	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大河边站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1910	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻城站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1911	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下坝站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1912	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡嘎山站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1913	10kV洛俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛须站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1914	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格宗站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1915	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛须站	公线	甘孜供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	甘孜地调
1916	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛须站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1917	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲雅贡站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调

1918	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲雅贡站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1919	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1920	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红日站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1921	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1922	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙德站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1923	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈翁达站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1924	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯拉站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1925	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新龙城关站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1926	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新区临时站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1927	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	和平站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1928	10kV理新线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理塘站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	甘孜地调
1929	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来马站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1930	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绒岔站	公线	甘孜供电公司	主变受限;	甘孜地调
1931	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新城站	公线	甘孜供电公司	该线路满载, 不可开放;	甘孜地调
1932	10kV牌星线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌坊沟	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1933	10kV长洪线 专线	简阳电力调度控制中心	长岭	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1934	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴隆镇	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1935	10kV十Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	十里坝	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1936	10kV丹石线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹山	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1937	10kV康镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	健康	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1938	10kV长周线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1939	10kV简铁线 专线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
1940	10kV石风Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	石盘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1941	10kV三同线	简阳电力调度控制中心	三星镇	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1942	10kV简天线大馈线	简阳电力调度控制中心	简阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1943	10kV清雷线	简阳电力调度控制中心	清风	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1944	10kV石平线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1945	10kV简工线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
1946	10kV康庙线大馈线	简阳电力调度控制中心	健康	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1947	10kV长南Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1948	10kV长石Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1949	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1950	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草池	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1951	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1952	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1953	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清风	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1954	10kV十东一线	简阳电力调度控制中心	十里坝	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1955	10kV石风一线大馈线	简阳电力调度控制中心	石盘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1956	10kV牌开Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌坊沟	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1957	10kV棉航线大馈线	简阳电力调度控制中心	棉丰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1958	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1959	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1960	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1961	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1962	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草池	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
1963	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1964	10kV简分I线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1965	10kV简分Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
1966	10kV江城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	江南	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1967	10kV放园Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1968	10kV放园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1969	10kV石棉线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1970	10kV丰镇线	简阳电力调度控制中心	高丰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1971	10kV长西Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长岭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1972	10kV养星线大馈线	简阳电力调度控制中心	养马河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1973	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴隆镇	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1974	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五星	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1975	10kV十园I线	简阳电力调度控制中心	十里坝	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1976	10kV牌红线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌坊沟	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1977	10kV江钟线大馈线	简阳电力调度控制中心	江南	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1978	10kV清龙二线大馈线	简阳电力调度控制中心	清风	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1979	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1980	10kV江武线915大馈线	简阳电力调度控制中心	江南	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1981	10kV放中线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1982	10kV海玉一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海鸣	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1983	10kV石水线大馈线	简阳电力调度控制中心	石盘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1984	10kV石桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1985	10kV贾坛线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1986	10kV放解二线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1987	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	健康	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1988	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草池	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1989	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1990	10kV简郊线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1991	10kV简磷Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	简阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1992	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石盘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1993	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴隆镇	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1994	10kV丹龙Ⅱ线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹山	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
1995	10kV江泉Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	江南	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
1996	10kV兴里线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴隆镇	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1997	10kV云浦线大馈线	简阳电力调度控制中心	云龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1998	10kV石阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
1999	10kV丹龙I线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹山	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2000	10kV江普线大馈线	简阳电力调度控制中心	江南	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2001	10kV贾园线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2002	10kV贾园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2003	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2004	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2005	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五星	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2006	10kV石纪线大馈线	简阳电力调度控制中心	石盘	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2007	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	健康	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2008	10kV三东线 (简阳)	简阳电力调度控制中心	三星镇	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2009	10kV简东线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2010	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴隆镇	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2011	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴隆镇	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2012	10kV简园线大馈线	简阳电力调度控制中心	简阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2013	10kV石永二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石盘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调

2014	10kV海铁二线	简阳电力调度控制中心	海鸣	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2015	10kV络创线大馈线	简阳电力调度控制中心	络溪河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2016	10kV草长线大馈线	简阳电力调度控制中心	草池	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2017	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾家	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2018	10kV络南线大馈线	简阳电力调度控制中心	络溪河	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2019	10kV牌城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌坊沟	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2020	10kV牌城一线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌坊沟	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2021	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长岭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2022	10kV云金线大馈线	简阳电力调度控制中心	云龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2023	10kV放象二线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2024	10kV放象 I 线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2025	10kV放象一线914断路器间隔	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2026	10kV放京 II 线大馈线	简阳电力调度控制中心	解放	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2027	10kV三踏线大馈线	简阳电力调度控制中心	三星镇	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2028	10kV三镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三星镇	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2029	10kV石城 II 线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2030	10kV草科线	简阳电力调度控制中心	草池	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2031	10kV简医线	简阳电力调度控制中心	简阳	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2032	10kV高清路大馈线	金堂电力调度控制中心	高板	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2033	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨柳	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2034	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2035	10kV淮步路大馈线	金堂电力调度控制中心	港口	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2036	10kV金柳路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2037	10kV杨回路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨柳	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2038	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	港口	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2039	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	港口	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2040	10kV淮北路	金堂电力调度控制中心	港口	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2041	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨柳	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2042	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2043	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2044	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2045	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	港口	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2046	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2047	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东岳	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2048	10kV三星线	金堂电力调度控制中心	三星	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2049	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨源	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2050	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱滩	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2051	10kV金夏路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2052	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	福兴	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2053	10kV红三路	金堂电力调度控制中心	红卫	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2054	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨柳	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2055	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清凉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2056	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2057	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗坝	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2058	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红卫	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2059	10kV沱望路	金堂电力调度控制中心	沱源	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2060	10kV金园路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2061	10kV东鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东岳	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2062	10kV东吉线	金堂电力调度控制中心	东岳	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2063	10kV金蓝路大馈线	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2064	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	港口	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2065	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红旗	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2066	10kV金贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2067	10kV金康路-特	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2068	10kV红万线	金堂电力调度控制中心	红卫	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2069	10kV淮起路大馈线	金堂电力调度控制中心	港口	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2070	10kV金湾路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2071	10kV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红卫	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2072	10kV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红卫	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2073	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2074	10kV红美路	金堂电力调度控制中心	红卫	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2075	10kV淮石路大馈线	金堂电力调度控制中心	港口	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2076	10kV金野线	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2077	10kV红五路大馈线	金堂电力调度控制中心	红卫	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2078	10kV金森路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2079	10kV东徽线	金堂电力调度控制中心	东岳	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2080	10kV东阿路大馈线	金堂电力调度控制中心	金堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2081	10kV金维路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2082	10kV红航一线大馈线	金堂电力调度控制中心	红卫	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2083	10kV金罗路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金堂	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2084	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三星	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2085	10kV东成路大馈线	金堂电力调度控制中心	东岳	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2086	10kV柳财路	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2087	10kV柳城西线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2088	10kV柳金线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2089	10kV柳城东线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2090	10kV柳体线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2091	10kV柳东二线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2092	10kV柳台线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2093	10kV柳春线	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2094	10kV柳南路大馈线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2095	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2096	10kV柳路线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2097	10kV柳恩线大馈线	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2098	柳永路	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2099	10kV柳交线	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2100	10kV柳财线大馈线	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2101	10kV柳府线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2102	10kV柳统线大馈线	温江电力调度控制中心	柳城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2103	10kV田金一线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2104	10kV田药一路大馈线	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2105	10kV田敦路	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2106	10kV田新路	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2107	10kV田财路	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2108	10kV田学线大馈线	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2109	10kV田台一线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调

2110	10kV田锦线	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2111	10kV田涌线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2112	10kV田体线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2113	10kV田昊路	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2114	10kV田博线大馈线	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2115	10kV田科线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2116	10kV田台二线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2117	10kV田药二线	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2118	10kV田铁线	温江电力调度控制中心	大田	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2119	10kV田盛线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2120	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	大田	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2121	10kV平双线(公平)	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2122	10kV平偏线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2123	10kV平柳线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2124	10kV平城线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2125	10kV平光二	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2126	10kV平通线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2127	10kV平土线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2128	10kV平苏线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2129	10kV平香线大馈线	温江电力调度控制中心	公平	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2130	10kV平福线大馈线	温江电力调度控制中心	公平	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2131	10kV平彩路大馈线	温江电力调度控制中心	公平	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2132	10kV平光一线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2133	10kV平新路大馈线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2134	10kV平康路	温江电力调度控制中心	公平	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2135	10kV平文线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2136	10kV平政路	温江电力调度控制中心	公平	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2137	10kV平月线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2138	10kV平宁线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2139	10kV平涌线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2140	10kV平展线	温江电力调度控制中心	公平	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2141	10kV科粮线大馈线	温江电力调度控制中心	海科	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2142	10kV科创一线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2143	10kV科南一线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2144	10kV科府一线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2145	10kV科业线	温江电力调度控制中心	海科	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2146	10kV科向线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2147	10kV科高线大馈线	温江电力调度控制中心	海科	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2148	10kV科达线大馈线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2149	10kV科强线大馈线	温江电力调度控制中心	海科	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2150	10kV科原线大馈线	温江电力调度控制中心	海科	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2151	10kV科教线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2152	10kV科丽线	温江电力调度控制中心	海科	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2153	10kV科府二线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2154	10kV科南二线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2155	10kV科创二线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2156	10kV科水线	温江电力调度控制中心	海科	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2157	10kV长珠路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2158	10kV长朝路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2159	10kV长博路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2160	10kV长农路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2161	10kV长光线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2162	10kV长宁线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2163	长华路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2164	10kV长七路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2165	10kV长碾线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2166	10kV长周路大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2167	10kV长城一线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2168	10kV长电线大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2169	10kV长城二线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2170	10kV长巨线大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2171	10kV长丽路	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2172	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2173	10kV长海线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2174	10kV长郎线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2175	10kV长锦线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2176	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2177	10kV长水线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2178	10kV长城三线	温江电力调度控制中心	长安桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2179	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2180	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2181	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2182	10kV长遑线大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2183	10kV长汇路大馈线	温江电力调度控制中心	长安桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2184	10kV体府线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2185	10kV体科线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2186	10kV体金一线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2187	10kV体尊路大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2188	10kV体湖线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2189	10kV体绣线大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2190	10kV体泰线大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2191	10kV体原线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2192	10kV体康线大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2193	10kV体伦路	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2194	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2195	10kV体盛线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2196	10kV体金二线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2197	10kV体同线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2198	10kV体锦路大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2199	10kV体铁线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2200	10kV体蓉线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2201	10kV体年路大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2202	10kV体月路	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2203	10kV体污路	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2204	10kV体博线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2205	10kV体药线大馈线	温江电力调度控制中心	体育城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调

2206	10kV体创线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2207	10kV体水线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2208	10kV体教线	温江电力调度控制中心	体育城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2209	10kV共龙一线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2210	10kV共龙二路大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2211	10kV共珍路	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2212	10kV共越路	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2213	10kV共光线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2214	10kV共和路大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2215	10kV共亚线大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2216	10kV共千线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2217	10kV共裕线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2218	10kV共土路大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2219	10kV共谷路	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2220	10kV共海线大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2221	10kV共新线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2222	10kV共周路大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2223	10kV共天一路	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2224	10kV共德线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2225	10kV共花线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2226	10kV共谷二线大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2227	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2228	10kV共珠线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2229	10kV共来线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2230	10kV共亚二路大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2231	10kV共溪线	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2232	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共耕	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2233	10kV共文线大馈线	温江电力调度控制中心	共耕	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2234	10kV任正线	温江电力调度控制中心	任家桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2235	10kV任连三线大馈线	温江电力调度控制中心	任家桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2236	10kV任都线大馈线	温江电力调度控制中心	任家桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2237	10kV任园线大馈线	温江电力调度控制中心	任家桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2238	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任家桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2239	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任家桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2240	10kV涌龙一线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2241	10kV涌龙二线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2242	10kV涌孔线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2243	10kV涌康线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2244	10kV涌花线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2245	10kV涌周线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2246	10kV涌赛线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2247	10kV涌厂一线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2248	10kV涌大线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2249	10kV涌华线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2250	10kV涌体线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2251	10kV涌向线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2252	10kV涌光线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2253	10kV涌厂二线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2254	10kV涌南线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2255	10kV涌恒线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2256	10kV涌名线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2257	10kV涌春线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2258	10kV涌江线大馈线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2259	10kV涌土线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2260	10kV涌馨线	温江电力调度控制中心	涌泉	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2261	10kV春江一线	温江电力调度控制中心	万春	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2262	10kV春踏线	温江电力调度控制中心	万春	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2263	10kV春乡线	温江电力调度控制中心	万春	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2264	10kV春恩线	温江电力调度控制中心	万春	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2265	10kV春电线	温江电力调度控制中心	万春	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2266	10kV团通线	温江电力调度控制中心	团结桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2267	10kV团磨线	温江电力调度控制中心	团结桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2268	10kV团红线	温江电力调度控制中心	团结桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2269	10kV玉安线	温江电力调度控制中心	玉石	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2270	10kV郭石线	温江电力调度控制中心	郭家堰	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2271	10kV郭冰线	温江电力调度控制中心	郭家堰	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2272	10kV郭三线	温江电力调度控制中心	郭家堰	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2273	10kV郭农一线大馈线	温江电力调度控制中心	郭家堰	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2274	10kV郭农二线大馈线	温江电力调度控制中心	郭家堰	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2275	10kV郭平线	温江电力调度控制中心	郭家堰	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2276	10kV郭花线	温江电力调度控制中心	郭家堰	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2277	10kV柳三线	温江电力调度控制中心	柳城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2278	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2279	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新津	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2280	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2281	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2282	10kV清开七线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2283	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2284	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2285	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2286	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2287	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2288	10kV新胜线大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2289	10kV武电线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2290	10kV新玻线大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2291	10kV新九线大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2292	10kV花兴路大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2293	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2294	10kV武钢线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2295	10kV清金线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2296	10kV新莲线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2297	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2298	10kV清银四线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2299	10kV清代一线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2300	10kV武企线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2301	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调

2302	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2303	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2304	10kV清开一线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2305	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2306	10kV清苕线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2307	10kV武食线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2308	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2309	10kV清开二线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2310	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2311	10kV武站线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2312	10kV花台线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2313	10kV武轧一线	新津电力调度控制中心	文武	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2314	10kV武万线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2315	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2316	10kV新鱼线大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2317	10kV武水线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2318	10kV花蔡线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2319	10kV花开二线913断路器间隔	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2320	10kV清开四线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2321	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2322	10kV武筑路	新津电力调度控制中心	文武	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2323	10kV武机线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2324	10kV清铁线	新津电力调度控制中心	清凉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2325	10kV新园线大馈线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2326	10kV花普线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2327	10kV武方线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2328	10kV花焊线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2329	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2330	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2331	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2332	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2333	10kV花镇线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2334	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2335	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2336	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2337	10kV清食一线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2338	10kV武刘线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2339	10kV武黄线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2340	10kV武江线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2341	10kV武成线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2342	10kV武祥线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2343	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2344	10kV武双路	新津电力调度控制中心	文武	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2345	10kV武学线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2346	10kV清格二线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2347	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2348	10kV清梦线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2349	10kV清开六线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2350	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何店	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2351	10kV新枫线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2352	10kV新西线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2353	10kV新岸线	新津电力调度控制中心	新津	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2354	10kV武尔线	新津电力调度控制中心	文武	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2355	10kV清华一线	新津电力调度控制中心	清凉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2356	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	赵塔	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2357	10kV邛南线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2358	10kV固新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固驿	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2359	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	赵塔	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2360	10kV平镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平乐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2361	10kV玉司路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2362	10kV塔新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	赵塔	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2363	10kV平古线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平乐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2364	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2365	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2366	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2367	10kV羊三线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2368	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2369	10kV塔工二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	赵塔	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2370	10kV玉广路	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2371	10kV高梨线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2372	10kV高东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2373	10kV羊工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2374	10kV邛前路大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2375	10kV玉康线(邛崃)	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2376	10kV西纸线	邛崃电力调度控制中心	邛西	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2377	10kV高牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2378	10kV邛高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2379	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2380	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2381	10kV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水口	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2382	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2383	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2384	10kV玉晶路	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2385	10kV平临线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平乐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2386	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2387	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2388	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2389	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2390	10kV桑北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑园	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2391	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高埂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2392	10kV西城线 邛崃	邛崃电力调度控制中心	邛西	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2393	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2394	10kV邛铁线 用户专线	邛崃电力调度控制中心	邛崃	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2395	10kV西茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛西	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2396	10kV玉丰线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2397	10kV西园二线	邛崃电力调度控制中心	邛西	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调

2398	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	赵塔	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2399	10kV羊工七线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2400	10kV羊工二线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2401	10kV夹镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹关	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2402	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉带	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2403	10kV临源线	邛崃电力调度控制中心	临邛	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2404	10kV羊工九线	邛崃电力调度控制中心	羊安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2405	10kV西坊线	邛崃电力调度控制中心	邛西	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2406	10kV詹沪线	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2407	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2408	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	繁江	公线	宜宾供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
2409	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2410	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞云	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2411	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2412	10kV美洲路	新都电力调度控制中心	美泉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2413	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	高楼	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2414	10kV美蜀线	新都电力调度控制中心	美泉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2415	10kV詹双线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2416	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2417	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2418	10kV堰桥线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2419	10kV美城路	新都电力调度控制中心	美泉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2420	10kV三利线	新都电力调度控制中心	三河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2421	10kV万城三线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2422	10kV桂园一线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2423	10kV光新线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2424	10kV东学线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2425	10kV江普线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2426	10kV桂南路	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2427	10kV东站线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2428	10kV桂旭线 (线路重迁)	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2429	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2430	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2431	10kV桂田路	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2432	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2433	10kV庙水线	新都电力调度控制中心	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2434	10kV三蜀一路	新都电力调度控制中心	三河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2435	10kV庙保线 (线路迁移)	新都电力调度控制中心	山王庙	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2436	10kV普龙一线	新都电力调度控制中心	普河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2437	10kV普万一线	新都电力调度控制中心	普河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2438	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2439	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2440	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2441	10kV詹义线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2442	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2443	10kV丰南线	新都电力调度控制中心	大丰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2444	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2445	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2446	10kV詹悉路	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2447	10kV严海线	新都电力调度控制中心	宝严	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2448	10kV江利二线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2449	10kV三汽路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	三河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2450	10kV江工线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2451	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2452	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2453	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2454	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美泉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2455	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2456	10kV龙解路	新都电力调度控制中心	龙桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2457	10kV普木线	新都电力调度控制中心	普河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2458	10kV汉传线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2459	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2460	10kV江新线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2461	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2462	10kV堰昌线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2463	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2464	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2465	10kV三镇一线	新都电力调度控制中心	三河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2466	10kV江城三线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2467	10kV龙东路	新都电力调度控制中心	龙桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2468	10kV桂鸿线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2469	10kV东信路	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2470	10kV光石线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2471	10kV桂城一线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2472	10kV桂城五线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2473	10kV桂油一线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2474	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美泉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2475	10kV江香线 (线路重迁)	新都电力调度控制中心	繁江	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2476	10kV龙达线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2477	10kV光居线	新都电力调度控制中心	光辉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2478	10kV江流一线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2479	10kV桂传路	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2480	10kV桂毗二线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2481	10kV庙南路	新都电力调度控制中心	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2482	10kV丰镇线	新都电力调度控制中心	大丰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2483	10kV光木线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2484	10kV詹牛路	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2485	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2486	10kV詹林线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2487	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2488	10kV三镇二路	新都电力调度控制中心	三河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2489	10kV万科路_特	新都电力调度控制中心	万和	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2490	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美泉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2491	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2492	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2493	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调

2494	10kV汉水线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2495	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2496	10kV龙利线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2497	10kV桂油二	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2498	10kV东德路	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2499	10kV东马线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2500	10kV东欧线（专）	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2501	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三河	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2502	10kV万香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万和	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2503	10kV庙雅线	新都电力调度控制中心	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2504	10kV堰港线大馈线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2505	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光辉	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2506	10kV詹二线	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2507	10kV龙镇二	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2508	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2509	10kV江食路	新都电力调度控制中心	繁江	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2510	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2511	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2512	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2513	10kV瑞南路	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2514	10kV桂园二	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2515	10kV江金路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	繁江	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2516	10kV桂斑线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2517	10kV三府线	新都电力调度控制中心	三河	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2518	10kV楼虎一线	新都电力调度控制中心	高樓	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2519	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2520	10kV江安线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2521	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2522	10kV普新一	新都电力调度控制中心	普河	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2523	10kV詹新路	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2524	10kV瑞灯线_专线	新都电力调度控制中心	瑞云	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2525	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	高樓	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2526	10kV龙洞路	新都电力调度控制中心	龙桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2527	10kV瑞新路	新都电力调度控制中心	瑞云	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2528	10kV江站线	新都电力调度控制中心	繁江	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2529	10kV瑞北路	新都电力调度控制中心	瑞云	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2530	10kV瑞安线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2531	10kV瑞友线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2532	10kV庙钢路	新都电力调度控制中心	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2533	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2534	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2535	10kV美中线	新都电力调度控制中心	美泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2536	10kV东山线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2537	10kV东和路	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2538	10kV江城二	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2539	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2540	10kV美长线	新都电力调度控制中心	美泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2541	10kV龙斑线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2542	10kV江利一线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2543	10kV万蜀二	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2544	10kV东居路	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2545	10kV瑞竹线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2546	10kV桂冶二路	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2547	10kV詹元路	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2548	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2549	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2550	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2551	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2552	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2553	10kV堰工二	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2554	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2555	10kV瑞水二	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2556	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2557	10kV万油路大馈线_专线	新都电力调度控制中心	万和	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2558	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2559	10kV三木路	新都电力调度控制中心	三河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2560	10kV普泰二	新都电力调度控制中心	普河	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2561	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2562	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2563	10kV桂城四	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2564	10kV桂海线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2565	10kV楼虎二	新都电力调度控制中心	高樓	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2566	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2567	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太清	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2568	10kV江平线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2569	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2570	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2571	10kV桂城二	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2572	10kV光和线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2573	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2574	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2575	10kV美伙线	新都电力调度控制中心	美泉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2576	10kV桂城三	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2577	10kV东桥线	新都电力调度控制中心	东骏	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2578	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2579	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2580	10kV三茂线	新都电力调度控制中心	三河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2581	10kV堰镇线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2582	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2583	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹家湾	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2584	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2585	10kV门天线	新都电力调度控制中心	石门	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2586	10kV门水线	新都电力调度控制中心	石门	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2587	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	石门	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2588	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	石门	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2589	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调

2590	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2591	10kV江和线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2592	10kV马枣线	新都电力调度控制中心	马家	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2593	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2594	10kV三解线	新都电力调度控制中心	三河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2595	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2596	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2597	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马家	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2598	10kV桂超线	新都电力调度控制中心	桂湖	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2599	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	石门	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2600	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂湖	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2601	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2602	10kV龙北线专线（重新迁移）	新都电力调度控制中心	龙桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2603	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉城	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2604	10kV光飞线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2605	10kV龙工线	新都电力调度控制中心	龙桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2606	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙光	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2607	10kV江里线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2608	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2609	10kV马毓线	新都电力调度控制中心	马家	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2610	10kV马新线	新都电力调度控制中心	马家	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2611	10kV江都线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2612	10kV庙福线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	山王庙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2613	10kV三江线（重迁线路）	新都电力调度控制中心	三河	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2614	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2615	10kV汉美路	新都电力调度控制中心	汉城	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2616	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光辉	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2617	10kV江水线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2618	10kV江菜线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2619	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2620	10kV江城一线	新都电力调度控制中心	繁江	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2621	10kV东环路	新都电力调度控制中心	东骏	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2622	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2623	10kV万澜线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2624	10kV瑞镇线	新都电力调度控制中心	瑞云	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2625	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2626	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	沙堰子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2627	10kV高浦路大馈线	成都配调	高店子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2628	10kV浦科路	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2629	10kV沈大二路	成都配调	沈家桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2630	10kV浦港二线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2631	10kV南城线	成都配调	南郊	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2632	10kV顺融路_特	成都配调	安顺桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2633	10kV麻图路	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2634	10kV驷家路_专	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2635	10kV作时二路_专线	成都配调	合作	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2636	10kV土周路	成都配调	土桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2637	10kV桥港二线	成都配调	双桥子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2638	10kV高团路大馈线	成都配调	高店子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2639	10kV川邦线	成都配调	新川	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2640	10kV指百线	成都配调	指挥街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2641	10kV海博线	成都配调	海椒市	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2642	10kV浦四路	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2643	10kV天维线	成都配调	天健	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2644	10kV南谭线	成都配调	南郊	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2645	10kV望博路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2646	10kV土铁路_专线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2647	10kV荔锣线	成都配调	荔枝巷	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2648	10kV五贸线	成都配调	五块石	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2649	10kV塔南线	成都配调	培风	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2650	10kV浦西线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2651	10kV高密路	成都配调	高店子	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2652	10kV应石路	成都配调	应龙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2653	10kV蓉山路	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2654	10kV高开路大馈线	成都配调	高店子	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2655	10kV浦创线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2656	10kV驷装路_专线	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2657	10kV展顺路_用户专线	成都配调	发展	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2658	10kV草电线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2659	10kV西百线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2660	10kV益新线	成都配调	益州	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2661	10kV绿民路_专线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2662	10kV楼祠线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2663	10kV牌阿路	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2664	10kV浦车线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2665	10kV波辉线	成都配调	清波	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2666	10kV苏村线	成都配调	苏坡	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2667	10kV草石线	成都配调	草堂	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2668	10kV浦羊二线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2669	10kV麻创路大馈线—用户	成都配调	麻石桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2670	10kV牌锐线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2671	10kV俭双线	成都配调	勤俭	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2672	10kV麻家路	成都配调	麻石桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2673	10kV苏罗路	成都配调	苏坡	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2674	10kV梓中线	成都配调	梓潼	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2675	10kV麻音路	成都配调	麻石桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2676	10kV辰星路	成都配调	星辰	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2677	10kV苏石线	成都配调	苏坡	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2678	10kV浦万一路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2679	10kV双潭线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2680	10kV俭华路	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2681	10kV两士线	成都配调	两河	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2682	10kV祥城线	成都配调	吉祥街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2683	10kV府平路	成都配调	府青路	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2684	10kV荔桂线	成都配调	荔枝巷	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2685	10kV望昆路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调

2686	10kV沙地路	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2687	10kV军士路	成都配调	将军碑	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2688	10kV沙香路	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2689	10kV桐紫线	成都配调	桐梓林	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2690	10kV雷国线	成都配调	雷剑	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2691	10kV村书线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2692	10kV雷医路_用户专线	成都配调	雷剑	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2693	10kV草窠线	成都配调	草堂	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2694	10kV波机线	成都配调	清波	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2695	10kV两泰路	成都配调	西河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2696	10kV川远线	成都配调	新川	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2697	10kV下华线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2698	10kV核物路_专线	成都配调	核桃村	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2699	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔子山	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2700	10kV牌电线_专线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2701	10kV牌德线	成都配调	铜牌	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2702	10kV土宾路大馈线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2703	10kV浦万二路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2704	10kV麻城线	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2705	10kV辰研路_专线	成都配调	星辰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2706	10kV庙钢路	成都配调	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2707	10kV晖高线	成都配调	迎晖	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2708	10kV绿和线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2709	10kV南棠线	成都配调	南郊	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2710	10kV灯府线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2711	10kV天宇一路	成都配调	天健	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2712	10kV西仁线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2713	10kV南海四路_专线	成都配调	西河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2714	10kV马软一路	成都配调	马河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2715	10kV草堂线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2716	10kV浦永线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2717	10kV浦安路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2718	10kV俭金路	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2719	10kV灯传路大馈线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2720	10kV下电线	成都配调	下洞槽	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2721	10kV府建线	成都配调	府青路	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2722	10kV张川线	成都配调	张家寺	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2723	10kV楼青线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2724	10kV西桥线	成都配调	西一环	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2725	10kV黄青线	成都配调	黄田坝	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2726	10kV驷万一路_专线	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2727	10kV玉高线	成都配调	玉林	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2728	10kV东双线	成都配调	东风路	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2729	10kV象婚线	成都配调	万象	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2730	10kV张怡路	成都配调	张家寺	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2731	10kV麻新麻苑线	成都配调	麻石桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2732	10kV望九路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2733	10kV供苗线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2734	10kV赤玉线	成都配调	赤虎桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2735	10kV作锐线	成都配调	合作	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2736	10kV西琴线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2737	10kV沙融路	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2738	10kV西好线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2739	10kV牌天路	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2740	10kV沙善路	成都配调	金沙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2741	10kV猛鸿线	成都配调	猛追湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2742	10kV马工线	成都配调	马河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2743	10kV赤天线	成都配调	赤虎桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2744	10kV绿周线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2745	10kV棕学路	成都配调	棕树桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2746	10kV锦节线	成都配调	锦悦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2747	10kV五圃线	成都配调	五块石	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2748	10kV作明线	成都配调	合作	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2749	10kV辰奥线	成都配调	星辰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2750	10kV双城线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2751	10kV胜烟路	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2752	10kV府讯路	成都配调	府青路	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2753	10kV南山线	成都配调	南郊	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2754	10kV堤会路	成都配调	九里堤	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2755	10kV土七路	成都配调	土桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2756	10kV培交线	成都配调	培风	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2757	10kV猛音路	成都配调	猛追湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2758	10kV川生一线	成都配调	新川	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2759	10kV西港线	成都配调	西一环	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2760	10kV邦农路_用户专线	成都配调	胜邦	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2761	10kV俭年线	成都配调	勤俭	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2762	10kV作欧线	成都配调	合作	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2763	10kV麻耀线	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2764	10kV浦理路	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2765	10kV丰电路	成都配调	石羊	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2766	10kV两浮路_特	成都配调	西河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2767	10kV顺香路	成都配调	安顺桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2768	10kV象中线	成都配调	万象	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2769	10kV翠飞线	成都配调	翠微	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2770	10kV望桥路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2771	10kV晖东线	成都配调	迎晖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2772	10kV西区线	成都配调	西一环	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2773	10kV奔特一路	成都配调	奔腾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2774	10kV天新路	成都配调	天健	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2775	10kV核长线	成都配调	核桃村	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2776	10kV浦金线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2777	10kV苏高线	成都配调	苏坡	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2778	10kV浆武线	成都配调	浆洗街	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2779	10kV土锋线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2780	10kV双草线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2781	10kV赤平线	成都配调	赤虎桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调

2782	10kV雷风线	成都配调	雷剑	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2783	10kV下顶路大馈线专线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2784	10kV高友路	成都配调	高店子	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2785	10kV双河线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2786	10kV晖塔线	成都配调	迎晖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2787	10kV益茂路	成都配调	益州	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2788	10kV俭新路_专	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2789	10kV下铜一路	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2790	10kV浦北线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2791	10kV范国路	成都配调	范家坡	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2792	10kV沙岛路	成都配调	金沙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2793	10kV堤园路	成都配调	九里堤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2794	10kV高园路大馈线	成都配调	高店子	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2795	10kV俭工路_专	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2796	10kV应红路	成都配调	应龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2797	10kV蓉芷路	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2798	10kV铁科线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2799	10kV双祠线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2800	10kV晋佛线	成都配调	晋阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2801	10kV楼江线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2802	10kV南树线	成都配调	南郊	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2803	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东风路	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2804	10kV三绿一线	成都配调	三圣	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2805	10kV绿飞二线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2806	10kV高樟路	成都配调	高店子	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2807	10kV浦电线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2808	10kV村鹭线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2809	10kV浦合路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2810	10kV驹场路	成都配调	驹马桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2811	10kV蓉桂路	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2812	10kV样少路	成都配调	吉祥街	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2813	10kV西沙线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2814	10kV两轻线	成都配调	两河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2815	10kV文金线	成都配调	文庙街	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2816	10kV浦航线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2817	10kV望民路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2818	10kV驹荷路	成都配调	驹马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2819	10kV灯广线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2820	10kV士医线_专线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2821	10kV沙园路	成都配调	金沙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2822	10kV益城二路_专线	成都配调	益州	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2823	10kV桥紫线	成都配调	双桥子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2824	10kV梓鹃线	成都配调	梓桐	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2825	10kV俭雅路_用户专线	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2826	10kV士苑路	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2827	10kV士旭线_用户专线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2828	10kV棕旅线	成都配调	棕树桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2829	10kV锦大线	成都配调	锦悦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2830	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2831	10kV羊泰路_专线	成都配调	石羊	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2832	10kV望红路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2833	10kV士通路	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2834	10kV楼潭线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2835	10kV麻协路	成都配调	麻石桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2836	10kV蓉明线	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2837	10kV铁花线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2838	10kV堤西线	成都配调	九里堤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2839	10kV桐盛路	成都配调	桐梓林	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2840	10kV南九路	成都配调	南郊	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2841	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄田坝	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2842	10kV五维线	成都配调	五块石	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2843	10kV望环路_专线	成都配调	望江楼	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2844	10kV锦民线	成都配调	锦悦	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2845	10kV下海线	成都配调	下洞槽	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2846	10kV腾羊路	成都配调	腾飞	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2847	10kV草新线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2848	10kV东芷线	成都配调	东风路	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2849	10kV祥金路	成都配调	吉祥街	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2850	10kV胜瑞路	成都配调	胜利	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2851	10kV普息线	成都配调	潮音	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2852	10kV驷电二线	成都配调	驷马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2853	10kV粉面路_用户专线	成都配调	粉坊堰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2854	10kV草药路_专线	成都配调	草堂	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2855	10kV平祥线	成都配调	和平街	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2856	10kV马科一线	成都配调	马河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2857	10kV士河线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2858	10kV堤营路	成都配调	九里堤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2859	10kV西医一线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2860	10kV马电线	成都配调	马河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2861	10kV俭远线	成都配调	勤俭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2862	10kV草溪线	成都配调	草堂	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2863	10kV海川路专线	成都配调	海椒市	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2864	10kV士汇线	成都配调	土桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2865	10kV羊站路	成都配调	石羊	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2866	10kV楼城线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2867	10kV猛商线	成都配调	猛追湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2868	10kV驷调路_专线	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2869	10kV绿凯线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2870	10kV胜楼路	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2871	10kV红园路	成都配调	红旗	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2872	10kV塔汇路	成都配调	塔子山	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2873	10kV益来二路	成都配调	益州	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2874	10kV楼河线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2875	10kV俭光路_用户专线	成都配调	勤俭	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2876	10kV下动路专线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2877	10kV辰店路	成都配调	星辰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调

2878	10kV塔芷线	成都配调	塔子山	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2879	10kV两动路	成都配调	两河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2880	10kV桥伊线	成都配调	双桥子	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2881	10kV浦都线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2882	10kV麻学路	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2883	10kV牌澜线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2884	10kV望沙路	成都配调	望江楼	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2885	10kV培紫路	成都配调	培风	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2886	10kV展学路	成都配调	发展	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2887	应园线	成都配调	应龙	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2888	10kV胜包线	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2889	10kV草百线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2890	10kV俭电路	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2891	10kV金府线	成都配调	金华街	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2892	10kV东展线	成都配调	东风路	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2893	10kV两助线	成都配调	两河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2894	10kV晋中路	成都配调	晋阳	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2895	10kV音花路	成都配调	潮音	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2896	10kV培逸路	成都配调	培风	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2897	10kV俭川线	成都配调	勤俭	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2898	10kV胜居线	成都配调	胜利	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2899	10kV梓光线	成都配调	梓桐	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2900	10kV核流路	成都配调	核桃村	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2901	10kV普吉线	成都配调	潮音	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2902	10kV塔广线	成都配调	塔子山	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2903	10kV驷充线	成都配调	驷马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2904	10kV驷电一线	成都配调	驷马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2905	10kV望海路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2906	10kV灯华线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2907	10kV土城路	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2908	10kV龙桂线	成都配调	龙潭寺	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2909	10kV梓东路	成都配调	梓桐	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2910	10kV望索线	成都配调	望江楼	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2911	10kV两利路	成都配调	两河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2912	10kV府雷线	成都配调	府青路	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2913	10kV顺龙路	成都配调	安顺桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2914	10kV雷堆线	成都配调	雷剑	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2915	10kV天柏路大馈线	成都配调	天健	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2916	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应龙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2917	10kV村医线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2918	10kV沙研路_专线	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2919	10kV腾碾线	成都配调	腾飞	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2920	10kV胜昆线	成都配调	胜利	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2921	10kV灯林线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2922	10kV牌双路	成都配调	铜牌	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2923	10kV赤果线	成都配调	赤虎桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2924	10kV羊配路	成都配调	石羊	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2925	10kV沙信路	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2926	10kV土西线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2927	10kV灯雷线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2928	10kV浦开路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2929	10kV槐阳线	成都配调	槐树店	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2930	10kV双石线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2931	10kV梓明线	成都配调	梓桐	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2932	10kV梓红线	成都配调	梓桐	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2933	10kV塔伊线	成都配调	塔子山	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2934	10kV府沙线	成都配调	府青路	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2935	10kV塔仁线	成都配调	塔子山	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2936	10kV望港路_特	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2937	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉东	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2938	10kV驷竹路	成都配调	驷马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2939	10kV驷万二路_专线	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2940	10kV二红线	成都配调	三圣	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2941	10kV羊辅路	成都配调	石羊	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2942	10kV草河线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2943	10kV环窑线	成都配调	中环南	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2944	10kV楼晋线	成都配调	红牌楼	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2945	10kV灯东路大馈线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2946	10kV浦羊一线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2947	10kV俭南路_用户专线	成都配调	勤俭	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2948	10kV灯电线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2949	10kV牌江线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2950	10kV铁江线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2951	10kV下重线	成都配调	下洞槽	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2952	10kV槐塔线	成都配调	槐树店	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2953	10kV望才路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2954	10kV奔特二路专线	成都配调	奔腾	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2955	10kV铁九线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2956	10kV两海二路_专线	成都配调	两河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2957	10kV蓉高线	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2958	10kV望翠线	成都配调	望江楼	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2959	10kV西昆线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2960	10kV益环路	成都配调	益州	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2961	10kV中排路	成都配调	中和	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2962	10kV铁河线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2963	10kV腾虹线专线	成都配调	腾飞	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2964	10kV绿学线	成都配调	绿洲	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2965	10kV浦东路_特	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2966	10kV浦壖路	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2967	10kV沙城路_专线	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2968	10kV泉塔线	成都配调	芷泉街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2969	10kV灯湾线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
2970	10kV湾侯路	成都配调	七里湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2971	10kV苏尊路	成都配调	苏坡	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
2972	10kV湾三线	成都配调	七里湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
2973	10kV府食路_专线	成都配调	府青路	专线	用户产权	主变受限;	成都地调

2974	10kV村花线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
2975	10kV村铁线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2976	10kV音竹路	成都配调	潮音	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2977	10kV塔望线	成都配调	塔子山	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2978	10kV塘冠线	成都配调	塘坎街	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2979	10kV邦东路_用户专线	成都配调	胜邦	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2980	10kV三石二路_专线	成都配调	三圣	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2981	10kV灯里线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2982	10kV牌源线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2983	10kV温节线	成都配调	温家河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2984	10kV高洪路大馈线	成都配调	高店子	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2985	10kV望翡线	成都配调	望江楼	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2986	10kV胜三线	成都配调	胜利	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2987	10kV桐高线	成都配调	桐梓林	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2988	10kV望筑路	成都配调	温家河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2989	10kV应新路	成都配调	应龙	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2990	10kV蓉花路	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2991	10kV府瀚路专线	成都配调	府青路	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2992	10kV卜罗线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
2993	10kV土大路_专线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2994	10kV牌腾路	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2995	10kV红旗路	成都配调	红旗	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2996	10kV堤丁路	成都配调	九里堤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2997	10kV南族线	成都配调	南郊	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
2998	10kV麻乐一路	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
2999	10kV音苗路	成都配调	潮音	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3000	10kV西园线	成都配调	西河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3001	10kV展电路	成都配调	发展	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3002	10kV波樾线	成都配调	清波	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3003	10kV西城线	成都配调	西一环	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3004	10kV望仁线	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3005	10kV川仁线	成都配调	新川	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3006	10kV灯泰线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3007	10kV村丁线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3008	10kV土科线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3009	10kV麻华路	成都配调	麻石桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3010	10kV望达路_专线	成都配调	望江楼	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3011	10kV赤鼎一线	成都配调	赤虎桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3012	10kV府锦线	成都配调	府青路	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3013	10kV马软二路	成都配调	马河	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3014	10kV浦福线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3015	10kV浦移路	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3016	10kV西奎线	成都配调	西环	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3017	10kV驷铁路_专线	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3018	10kV双顺线	成都配调	双楠	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3019	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄田坝	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3020	10kV西马路	成都配调	西河	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3021	10kV望顺路	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3022	10kV门金线	成都配调	石门	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3023	10kV温华路	成都配调	温家河	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3024	10kV玉科路_专线	成都配调	玉林	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3025	10kV天康路	成都配调	天健	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3026	10kV羊城路	成都配调	石羊	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3027	10kV灯圣路	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3028	10kV核族线	成都配调	核子村	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3029	10kV益奥一路	成都配调	益州	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3030	10kV湾马路	成都配调	七里湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3031	10kV顺川路	成都配调	安顺桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3032	10kV西罗线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3033	10kV麻阳线	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3034	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3035	10kV西海一路_专线	成都配调	西河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3036	10kV新软路_特	成都配调	新园	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3037	10kV东桂线	成都配调	东风路	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3038	10kV草罗线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3039	10kV驷九线	成都配调	驷马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3040	10kV西海三路	成都配调	西河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3041	10kV土黄路	成都配调	土桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3042	10kV苏园路	成都配调	苏坡	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3043	10kV棕丰路专线	成都配调	棕树桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3044	10kV浦乐路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3045	10kV俭软路专线	成都配调	俭铺	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3046	10kV堤星线	成都配调	九里堤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3047	10kV桐荆路	成都配调	桐梓林	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3048	10kV桥国线	成都配调	双桥子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3049	10kV土局线	成都配调	土桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3050	10kV湾竹路	成都配调	七里湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3051	10kV苏旗路	成都配调	苏坡	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3052	10kV辰河线	成都配调	星辰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3053	10kV天浦路大馈线	成都配调	天健	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3054	10kV浦府线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3055	10kV湾港线	成都配调	七里湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3056	10kV俭中路_专	成都配调	勤俭	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3057	10kV浦团路大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3058	10kV浦康路_专线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3059	10kV村桥线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3060	10kV驷牛路_专线	成都配调	驷马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3061	10kV西金线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3062	10kV西羊线	成都配调	西一环	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3063	10kV俭阳路_用户专线	成都配调	勤俭	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3064	10kV桐倪路	成都配调	桐梓林	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3065	10kV铁金线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3066	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3067	10kV羊东路_专线	成都配调	石羊	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3068	10kV顺金路	成都配调	安顺桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3069	10kV牌时线	成都配调	铜牌	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调

3070	10kV益氮线	成都配调	益州	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3071	10kV两移路	成都配调	两河	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3072	10kV音科线	成都配调	潮音	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3073	10kV浦侯线	成都配调	犀浦	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3074	10kV波駁线	成都配调	清波	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3075	10kV指状线	成都配调	指挥街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3076	10kV浦轻轨大馈线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3077	10kV胜翡线	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3078	10kV浦外线	成都配调	犀浦	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3079	10kV音地路	成都配调	潮音	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3080	10kV土开线	成都配调	土桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3081	10kV雷龙线	成都配调	雷剑	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3082	10kV庙石路	成都配调	山王庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3083	10kV牌心线	成都配调	铜牌	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3084	10kV大悦线	成都配调	大源	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3085	10kV苏沙线	成都配调	苏坡	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3086	10kV邦汉线	成都配调	胜邦	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3087	10kV草村线	成都配调	草堂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3088	10kV驯盐线	成都配调	驯马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3089	10kV龙乐线	成都配调	龙潭寺	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3090	10kV中三线	成都配调	中和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3091	10kV粉鑫线	成都配调	粉坊堰	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3092	10kV羊国线	成都配调	石羊	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3093	10kV金马线	成都配调	金华街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3094	10kV驯南线	成都配调	驯马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3095	10kV海致线	成都配调	海椒市	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3096	10kV祥合线	成都配调	吉祥街	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3097	10kV环锦线	成都配调	中环南	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3098	10kV祥体线	成都配调	吉祥街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3099	10kV蓉客线	成都配调	蓉东	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3100	10kV中镇二线	成都配调	中和	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3101	10kV麻乐二线	成都配调	麻石桥	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3102	10kV下钢二线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3103	10kV羊仁线	成都配调	石羊	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3104	10kV庙圣线	成都配调	山王庙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3105	10kV浆城线	成都配调	浆洗街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3106	10kV邦江线	成都配调	胜邦	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3107	10kV严余线	成都配调	宝严	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3108	10kV双中线	成都配调	双楠	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3109	10kV下石线	成都配调	下洞槽	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3110	10kV胜蓝线	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3111	10kV邦鹭线	成都配调	胜邦	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3112	10kV邦峰线	成都配调	胜邦	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3113	10kV西锦线	成都配调	西一环	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3114	10kV张自线	成都配调	张家寺	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3115	10kV牌漾线	成都配调	铜牌	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3116	10kV望锦线	成都配调	望江楼	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3117	10kV张龙线	成都配调	张家寺	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3118	10kV祥聚线	成都配调	吉祥街	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3119	10kV驯东线	成都配调	驯马桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3120	10kV棕新线	成都配调	棕树桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3121	10kV府双线	成都配调	府青路	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3122	10kV驯平线	成都配调	驯马桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3123	10kV浆旅线	成都配调	浆洗街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3124	10kV土水路	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3125	10kV驯北路	成都配调	驯马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3126	10kV雷陕线	成都配调	雷剑	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3127	10kV湾世一线	成都配调	七里湾	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3128	10kV望万路	成都配调	望江楼	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3129	10kV望阳线	成都配调	望江楼	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3130	10kV军林路	成都配调	将军碑	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3131	10kV府油路	成都配调	府青路	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3132	10kV胜污二路	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3133	10kV作水线	成都配调	合作	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3134	10kV浆冠线	成都配调	浆洗街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3135	10kV猛圣线	成都配调	猛追湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3136	10kV铁青线	成都配调	铁佛	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3137	10kV府湾线	成都配调	府青路	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3138	10kV作清线	成都配调	合作	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3139	10kV下潭线	成都配调	下洞槽	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3140	10kV棕攀线	成都配调	棕树桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3141	10kV胜博线	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3142	10kV湾世二线	成都配调	七里湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3143	10kV槐下线	成都配调	槐树店	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3144	10kV沙洞线	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3145	10kV雷悦线	成都配调	雷剑	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3146	10kV玉荣线	成都配调	玉林	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3147	10kV马西线	成都配调	马河	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3148	10kV土兴路用户专线	成都配调	土桥	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3149	10kV猛祥线	成都配调	猛追湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3150	10kV益坡线	成都配调	益州	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3151	10kV沙博路	成都配调	金沙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3152	10kV益攀线	成都配调	益州	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3153	10kV铁居线	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3154	10kV核格线	成都配调	核桃村	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3155	10kV府东线	成都配调	府青路	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3156	10kV棕滨线	成都配调	棕树桥	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3157	10kV金建线	成都配调	金华街	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3158	10kV苏草线	成都配调	苏坡	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3159	10kV蓉香线	成都配调	蓉东	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3160	10kV草伏线	成都配调	草堂	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3161	10kV沙费路	成都配调	金沙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3162	10kV蓉西线	成都配调	蓉东	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3163	10kV胜安线	成都配调	胜利	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3164	10kV猛平线	成都配调	猛追湾	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3165	10kV胜印线	成都配调	胜利	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调

3166	10kV三荷线	成都配调	三圣	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3167	10kV白象线	成都配调	白丝街	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3168	10kV金平线	成都配调	金华街	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3169	10kV灯迁线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3170	10kV胜新线	成都配调	胜利	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3171	10kV铁凉路	成都配调	铁佛	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3172	10kV驯洪线	成都配调	驯马桥	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3173	10kV辰维线	成都配调	星辰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3174	10kV村展线	成都配调	新二村	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3175	10kV灯青线	成都配调	圣灯	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3176	10kV灯万线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3177	10kV灯柳线	成都配调	圣灯	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3178	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3179	10kV康佳路大馈线	崇州电力调度控制中心	永康	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3180	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	兴隆(崇州)	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3181	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇州	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3182	10kV元镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	元通	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3183	10kV康金路大馈线	崇州电力调度控制中心	永康	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3184	10kV南河路大馈线	崇州电力调度控制中心	南门	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3185	10kV三三路大馈线	崇州电力调度控制中心	三江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3186	10kV崇安路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇州	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3187	10kV南织路大馈线	崇州电力调度控制中心	南门	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3188	10kV高化路大馈线	崇州电力调度控制中心	高庆	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3189	10kV广青路大馈线	崇州电力调度控制中心	广济	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3190	10kV民金路大馈线	崇州电力调度控制中心	民和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3191	10kV高川路大馈线	崇州电力调度控制中心	高庆	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3192	10kV鲁车路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3193	10kV隆燎路大馈线	崇州电力调度控制中心	兴隆(崇州)	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3194	10kV高维路大馈线	崇州电力调度控制中心	高庆	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3195	10kV鲁何路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3196	10kV崇滨路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇州	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3197	10kV文东路大馈线	崇州电力调度控制中心	文昌	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3198	10kV高道路大馈线	崇州电力调度控制中心	高庆	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3199	10kV隆白路大馈线	崇州电力调度控制中心	兴隆(崇州)	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3200	10kV康联路大馈线	崇州电力调度控制中心	永康	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3201	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇州	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3202	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	永康	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3203	10kV民江路大馈线	崇州电力调度控制中心	民和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3204	10kV元梓路大馈线	崇州电力调度控制中心	元通	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3205	10kV唐古路	崇州电力调度控制中心	唐公	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3206	10kV文济路大馈线	崇州电力调度控制中心	文昌	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3207	10kV元胜路大馈线	崇州电力调度控制中心	元通	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3208	10kV文城路大馈线	崇州电力调度控制中心	文昌	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3209	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	兴隆(崇州)	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3210	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3211	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟池	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3212	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景峰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3213	10kV泉云线	青白江电力调度控制中心	清泉	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3214	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红锋	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3215	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景峰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3216	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3217	10kV革城一线	青白江电力调度控制中心	革新	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3218	10kV楼言二线	青白江电力调度控制中心	高楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3219	10kV大厢一线	青白江电力调度控制中心	大湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3220	10kV城柳线	青白江电力调度控制中心	城厢	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3221	10kV革城北线	青白江电力调度控制中心	革新	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3222	10kV唐南路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	唐家寺	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3223	10kV大峰线	青白江电力调度控制中心	大湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3224	10kV楼万线	青白江电力调度控制中心	高楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3225	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前进	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3226	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革新	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3227	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3228	10kV树清二线	青白江电力调度控制中心	红树	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3229	10kV唐肥线	青白江电力调度控制中心	唐家寺	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3230	10kV曙佳线	青白江电力调度控制中心	曙光	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3231	10kV红城一线	青白江电力调度控制中心	红锋	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3232	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景峰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3233	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐家寺	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3234	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红锋	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3235	10kV唐镇线	青白江电力调度控制中心	唐家寺	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3236	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	高楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3237	10kV楼桥线	青白江电力调度控制中心	高楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3238	10kV城镇线	青白江电力调度控制中心	城厢	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3239	10kV大城南线	青白江电力调度控制中心	大湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3240	10kV革红线	青白江电力调度控制中心	革新	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3241	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革新	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3242	10kV前渡线	青白江电力调度控制中心	前进	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3243	10kV景城二线	青白江电力调度控制中心	景峰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3244	10kV青城北线	青白江电力调度控制中心	青白江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3245	10kV楼新线	青白江电力调度控制中心	高楼	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3246	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青白江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3247	10kV唐龙线	青白江电力调度控制中心	唐家寺	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3248	10kV曙年线	青白江电力调度控制中心	曙光	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3249	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐家寺	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3250	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	青白江	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3251	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青白江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3252	10kV大样线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3253	10kV树新线	青白江电力调度控制中心	红树	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3254	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景峰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3255	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3256	10kV欧杏线	青白江电力调度控制中心	欧城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3257	10kV城桃线	青白江电力调度控制中心	城厢	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3258	10kV欧姚一线	青白江电力调度控制中心	欧城	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3259	10kV湾华路大馈线	郫都电力调度控制中心	林湾	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3260	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3261	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	雍店	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调

3262	10kV德安线	郫都电力调度控制中心	德源	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3263	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	林湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3264	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三道堰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3265	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三道堰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3266	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高店子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3267	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	林湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3268	10kV高团路大馈线	郫都电力调度控制中心	高店子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3269	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓桐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3270	10kV湾方路大馈线	郫都电力调度控制中心	林湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3271	10kV龙堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3272	10kV花友二线大馈线	郫都电力调度控制中心	花秋	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3273	10kV太桥路大馈线	郫都电力调度控制中心	太和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3274	10kV三唐路	郫都电力调度控制中心	三道堰	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3275	10kV浦安路大馈线	郫都电力调度控制中心	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3276	10kV龙昌路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3277	10kV店地路	郫都电力调度控制中心	庵店	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3278	10kV龙彭路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3279	10kV龙铁路	郫都电力调度控制中心	安龙	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3280	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天健	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3281	10kV龙留路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3282	10kV店旭路	郫都电力调度控制中心	庵店	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3283	10kV龙凸路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3284	10kV桥古路大馈线	郫都电力调度控制中心	同善桥	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3285	10kV德信二路大馈线	郫都电力调度控制中心	德源	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3286	10kV龙崇路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3287	10kV龙元路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3288	10kV龙何路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3289	10kV湾镇一路	郫都电力调度控制中心	林湾	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3290	10kV浦团路大馈线	郫都电力调度控制中心	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3291	10kV花奥线	郫都电力调度控制中心	花秋	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3292	10kV花崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	花秋	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3293	10kV龙华路	郫都电力调度控制中心	安龙	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3294	10kV龙永路大馈线01	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3295	10kV龙侨路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3296	10kV龙味路(主) MLW943Z	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3297	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3298	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3299	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德源	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3300	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德源	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3301	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	庵店	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3302	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	庵店	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3303	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	犀浦	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3304	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天健	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3305	10kV梓东路	郫都电力调度控制中心	梓桐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3306	10kV高北路大馈线	郫都电力调度控制中心	高店子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3307	10kV桥年路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	同善桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3308	10kV桥堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	同善桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3309	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	同善桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3310	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	同善桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3311	10kV简南路	郫都电力调度控制中心	简筒	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3312	10kV简江线大馈线	郫都电力调度控制中心	简筒	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3313	10kV简望线	郫都电力调度控制中心	简筒	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3314	10kV桥乐二线	郫都电力调度控制中心	同善桥	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3315	10kV龙三线大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3316	10kV龙崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	安龙	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3317	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3318	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3319	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3320	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太和	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3321	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3322	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3323	10kV禅润线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3324	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3325	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	玉禅	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3326	10kV简机线大馈线	郫都电力调度控制中心	简筒	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3327	10kV军联路(主) UL911Z	彭州电力调度控制中心	军乐	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3328	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经纬	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3329	10kV濠南路	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3330	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆兴	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3331	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太清	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3332	10kV光发二路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3333	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集贤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3334	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天彭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3335	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3336	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3337	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集贤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3338	10kV光湖二路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3339	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军乐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3340	10kV庆君路	彭州电力调度控制中心	庆兴	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3341	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太清	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3342	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3343	10kV濠钢路	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3344	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙埂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3345	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天彭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3346	10kV丹明线	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3347	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天彭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3348	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙埂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3349	10kV天亚路	彭州电力调度控制中心	天彭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3350	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3351	10kV光输路(主) LGM923Z	彭州电力调度控制中心	光明	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3352	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3353	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3354	10kV庆治二路(主) LQX921Z	彭州电力调度控制中心	庆兴	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3355	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天彭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3356	10kV光顺二路	彭州电力调度控制中心	光明	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3357	10kV连南二线	彭州电力调度控制中心	连封	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调

3358	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光明	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3359	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集贤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3360	10kV庆供路	彭州电力调度控制中心	庆兴	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3361	10kV沙保路	彭州电力调度控制中心	沙埂	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3362	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香树	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3363	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九尺	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3364	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭县	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3365	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香树	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3366	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆兴	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3367	10kV军风路	彭州电力调度控制中心	军乐	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3368	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3369	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3370	10kV光药二路	彭州电力调度控制中心	光明	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3371	10kV军放路	彭州电力调度控制中心	军乐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3372	10kV光坤路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3373	10kV丹师线	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3374	10kV丹集二路	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3375	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3376	10kV光湖一路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3377	10kV濠北二路	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3378	10kV濠北一路	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3379	10kV光济路(主) LGM912Z	彭州电力调度控制中心	光明	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3380	10kV濠瑞线	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3381	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	牡丹	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3382	10kV濠奎路	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3383	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭县	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3384	10kV天电路	彭州电力调度控制中心	天彭	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3385	10kV濠凰路	彭州电力调度控制中心	濠阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3386	10kV濠礼路(主) LMY928Z	彭州电力调度控制中心	濠阳	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3387	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三界	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3388	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3389	10kV光尺线	彭州电力调度控制中心	光明	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3390	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集贤	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3391	10kV经氢二线	彭州电力调度控制中心	经纬	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3392	10kV经石三线	彭州电力调度控制中心	经纬	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3393	10kV丹集一路	彭州电力调度控制中心	牡丹	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3394	10kV丹顺二线	彭州电力调度控制中心	牡丹	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3395	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	牡丹	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3396	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太清	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3397	10kV丹龙线	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3398	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小鱼洞	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3399	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小鱼洞	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3400	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	红星	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3401	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军乐	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3402	10kV军升路	彭州电力调度控制中心	军乐	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3403	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆兴	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3404	10kV庆栗路	彭州电力调度控制中心	庆兴	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3405	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	太子	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3406	10kV岷九路	彭州电力调度控制中心	岷古	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3407	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白鹿	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3408	10kV官虎线	彭州电力调度控制中心	官仓	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3409	10kV官散线	彭州电力调度控制中心	官仓	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3410	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官仓	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3411	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠新	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3412	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	牡丹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3413	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青城山	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3414	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	彩虹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3415	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3416	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3417	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3418	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	彩虹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3419	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3420	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	彩虹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3421	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳街	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3422	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	彩虹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3423	10kV蒲园三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3424	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3425	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲阳	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3426	10kV金科路	都江堰电力调度控制中心	金江	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3427	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	彩虹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3428	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	河西	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3429	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3430	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥家	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3431	10kV灌城一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌县	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3432	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠月湖	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3433	10kV青院路	都江堰电力调度控制中心	青城山	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3434	10kV虹民路大馈线	都江堰电力调度控制中心	彩虹	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3435	10kV风金线	蓬溪电力调度控制中心	三凤	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
3436	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	上游	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
3437	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	上游	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
3438	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	上游	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
3439	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	赤城	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
3440	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙马	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
3441	10kV正场线	蓬安电力调度控制中心	正源站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3442	10kV罗新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3443	10kV罗家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3444	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3445	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3446	10kV巨里线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3447	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3448	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3449	10kV巨睦线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3450	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3451	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3452	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙站(蓬安)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3453	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城南站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调

3454	10kV城玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城南站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3455	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城南站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3456	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城南站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3457	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城南站(蓬安)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3458	10kV桂龙线	蓬安电力调度控制中心	桂花站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3459	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	35kV安平站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3460	10kV花开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	火花站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3461	10kV塘件线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	汉塘	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3462	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	35kV安平站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3463	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3464	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	火花站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3465	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3466	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉安站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3467	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	35kV安平站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3468	10kV吉祥线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉安站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3469	10kV带陈三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	玉带站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3470	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	玉带站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3471	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	玉带站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3472	10kV朱紫一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3473	10kV朱春一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3474	10kV金安线921大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3475	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3476	10kV金华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3477	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3478	10kV光城一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	保光站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3479	10kV大集线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大通站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3480	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	文峰站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3481	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	文峰站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3482	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	文峰站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3483	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	保光站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3484	10kV龙大线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙蟠站(龙蟠)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3485	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3486	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	35kV安平站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3487	10kV光园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	保光站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3488	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大方	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3489	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	35kV安平站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3490	10kV金大什线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大塘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3491	10kV金盐线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3492	10kV森成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	森雨	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3493	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	大塘	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3494	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3495	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大塘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3496	10kV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城北	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3497	10kV寿工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3498	10kV西敦线大馈线	蒲江电力调度控制中心	西来	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3499	10kV金业路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3500	10kV霖云路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖雨	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3501	10kV寿业一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3502	10kV大井路976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大塘	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3503	10kV大西线(蒲江)大馈线	蒲江电力调度控制中心	大塘	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3504	10kV寿新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿安	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3505	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖雨	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3506	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3507	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城北	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3508	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3509	10kV金工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3510	10kV西镇线	蒲江电力调度控制中心	西来	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3511	10kV金西二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金马	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3512	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	金城站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3513	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春晖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3514	10kV春西二线	仪陇电力调度控制中心	春晖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3515	10kV春西线	仪陇电力调度控制中心	春晖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3516	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春晖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3517	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立山站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3518	10kV柳义线912大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳璋站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3519	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	仪陇开闭所	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3520	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	仪陇开闭所	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3521	10kV陇紫线	仪陇电力调度控制中心	仪陇开闭所	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3522	10kV城鞍线	仪陇电力调度控制中心	高坡站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3523	10kV城石线	仪陇电力调度控制中心	高坡站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3524	10kV城街线	仪陇电力调度控制中心	高坡站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3525	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日兴站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3526	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三河站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3527	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	复兴站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3528	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	复兴站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3529	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永乐站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3530	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张公站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3531	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观紫站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3532	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	义路站(仪陇)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3533	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3534	10kV子潘二路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3535	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3536	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3537	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官渡	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	成都地调
3538	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3539	10kV子林路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3540	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3541	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元兴	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3542	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	官渡	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3543	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦来	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3544	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3545	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3546	10kV鹤平路	大邑电力调度控制中心	鹤鸣山	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3547	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场	公线	成都供电公司	该线路满载, 不可开放;	成都地调
3548	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3549	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官渡	专线	用户产权	主变受限;	成都地调

3550	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3551	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3552	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3553	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3554	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3555	10kV庄苏路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3556	10kV子油路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3557	10kV庄喜路	大邑电力调度控制中心	庄园	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3558	10kV官油路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3559	10kV子敦路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3560	10kV树工路	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3561	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3562	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3563	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮肥厂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3564	10kV子旭路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3565	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3566	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3567	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新场	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3568	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3569	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福田	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3570	10kV官保路、特	大邑电力调度控制中心	官渡	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3571	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3572	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3573	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解林	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3574	10kV官半路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3575	10kV官梓路	大邑电力调度控制中心	官渡	专线	用户产权	主变受限;	成都地调
3576	10kV树宏二线	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3577	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3578	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3579	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3580	10kV官馆二路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3581	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3582	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3583	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新场	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3584	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3585	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3586	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3587	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3588	10kV官敦路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3589	10kV官城路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3590	10kV树建一线	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3591	10kV氮敦路	大邑电力调度控制中心	氮肥厂	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3592	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	成都地调
3593	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3594	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解林	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3595	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子龙庙	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3596	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3597	10kV官棠线	大邑电力调度控制中心	官渡	公线	成都供电公司	主变受限;	成都地调
3598	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	大树	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;	成都地调
3599	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄园	公线	成都供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	成都地调
3600	10kV北坝线大馈线	营山电力调度控制中心	城北站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3601	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	城北站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3602	10kV北口线大馈线	营山电力调度控制中心	城北站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3603	10kV川工线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3604	10kV川火线大馈线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3605	10kV川景线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3606	10kV川龙线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3607	10kV川络线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3608	10kV川络线大馈线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3609	10kV川磨线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3610	10kV川牧线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3611	10kV川体线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3612	10kV川文线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3613	10kV川希线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3614	10kV川消线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3615	10kV川塔线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3616	10kV川园线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3617	10kV川政线	营山电力调度控制中心	济川站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3618	10kV回产线大馈线	营山电力调度控制中心	回龙站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3619	10kV火七线大馈线	营山电力调度控制中心	星火站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3620	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲瓏站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3621	10kV骆黄线大馈线	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3622	10kV骆井线大馈线	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3623	10kV骆双线大馈线	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3624	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3625	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3626	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3627	10kV绿源线	营山电力调度控制中心	绿水站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3628	10kV青络线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	骆市站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3629	10kV青络线大馈线	营山电力调度控制中心	青蓉铺站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3630	10kV青双大馈线	营山电力调度控制中心	青蓉铺站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3631	10kV双兴线	营山电力调度控制中心	双河场站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3632	10kV消孔线大馈线	营山电力调度控制中心	消水站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3633	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3634	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3635	10kV营绿线大馈线	营山电力调度控制中心	营山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3636	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3637	10kV双普线	营山电力调度控制中心	双河场站(营山)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3638	10kV营磨线大馈线	营山电力调度控制中心	营山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3639	10kV美政线	营山电力调度控制中心	芙蓉站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3640	10kV美隆线	营山电力调度控制中心	芙蓉站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3641	10kV美体线	营山电力调度控制中心	芙蓉站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3642	10kV美滨线	营山电力调度控制中心	芙蓉站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3643	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	城北站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3644	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	定水站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3645	10kV定电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	定水站(南部)	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	南充地调

3646	10kV定风线	南部电力调度控制中心	定水站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3647	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	定水站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3648	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	定水站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3649	10kV鼓工一线	南部电力调度控制中心	天鼓岭站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3650	10kV金肖线火钱	南部电力调度控制中心	河东站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3651	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	河东站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3652	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	河东站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3653	10kV建政线	南部电力调度控制中心	建兴站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3654	10kV建中线	南部电力调度控制中心	建兴站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3655	10kV金肖线大馈线	南部电力调度控制中心	黄金站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3656	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3657	10kV凌云线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3658	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3659	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3660	10kV凌水线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3661	10kV凌香线大馈线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3662	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3663	10kV木三线	南部电力调度控制中心	楠木站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3664	10kV木长线	南部电力调度控制中心	楠木站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3665	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	盘龙站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3666	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建兴站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3667	10kV升保线	南部电力调度控制中心	升钟站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3668	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	铁佛塘站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3669	10kV湾水线	南部电力调度控制中心	赵家湾站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3670	10kV襄密线	南部电力调度控制中心	共襄站(南部)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3671	10kV壕安线大馈线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3672	10kV壕工二线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3673	10kV壕工一线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3674	10kV壕郊线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3675	10kV壕寨线大馈线专线	南部电力调度控制中心	枣壕站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3676	10kV壕铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	枣壕站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3677	10kV壕温线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3678	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌云站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3679	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	河东站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3680	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	河东站(南部)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3681	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振兴站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3682	10kV壕桥线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3683	10kV壕化线	南部电力调度控制中心	枣壕站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3684	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制中心	陈家滩站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3685	10kV古南线大馈线	阆中电力调度控制中心	古城站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3686	10kV金玉线大馈线	阆中电力调度控制中心	金埡站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3687	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制中心	老观站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3688	10kV里伙三线大馈线	阆中电力调度控制中心	七里站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3689	10kV里伙一线大馈线	阆中电力调度控制中心	七里站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3690	10kV峙胥线大馈线	阆中电力调度控制中心	长条岭站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3691	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制中心	沙溪站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3692	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制中心	思依站(阆中)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3693	10kV中观线大馈线	阆中电力调度控制中心	阆中站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3694	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制中心	阆中站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3695	10kV棕张一线	南充电力调度控制中心	棕树站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3696	10kV棕体二线	南充电力调度控制中心	棕树站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3697	10kV棕岛线	南充电力调度控制中心	棕树站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3698	10kV义锁线	南充电力调度控制中心	义兴站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3699	10kV义狮线	南充电力调度控制中心	义兴站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3700	10kV义麻线926大馈线	南充电力调度控制中心	义兴站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3701	10kV义龙线916大馈线	南充电力调度控制中心	义兴站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3702	10kV义开线921大馈线	南充电力调度控制中心	义兴站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3703	10kV杨新二线	南充电力调度控制中心	杨家桥站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3704	10kV杨潭线	南充电力调度控制中心	杨家桥站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3705	10kV杨东线	南充电力调度控制中心	杨家桥站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3706	10kV双锁线923大馈线	南充电力调度控制中心	双凤站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3707	10kV岭安线	南充电力调度控制中心	中岭站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3708	10kV槐中线	南充电力调度控制中心	槐树站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3709	10kV槐镇线	南充电力调度控制中心	槐树站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3710	10kV槐吗线	南充电力调度控制中心	槐树站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3711	10kV槐和线	南充电力调度控制中心	槐树站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3712	10kV凤银二线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3713	10kV凤银一线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3714	10kV凤桥二线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3715	10kV凤桥一线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3716	10kV凤开二线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3717	10kV凤开一线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3718	10kV凤茹线大馈线专线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3719	10kV凤多二线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3720	10kV凤多一线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3721	10kV凤大线	南充电力调度控制中心	凤凰站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3722	10kV多金线	南充电力调度控制中心	多扶站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3723	10kV多东线	南充电力调度控制中心	多扶站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3724	10kV城占线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3725	10kV城园二线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3726	10kV城园一线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3727	10kV城莲线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3728	10kV城景线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3729	10kV城教线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3730	10kV城化二线大馈线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3731	10kV城化一线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3732	10kV城湖线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3733	10kV城工线	南充电力调度控制中心	城南站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3734	10kV杨园一线	南充电力调度控制中心	杨家桥站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3735	10kV杨园二线	南充电力调度控制中心	杨家桥站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3736	10kV新财一线	南充电力调度控制中心	晋新站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3737	10kV新财二线	南充电力调度控制中心	晋新站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3738	10kV杨华线	南充电力调度控制中心	杨家桥站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3739	10kV槐青线	南充电力调度控制中心	槐树站(西充)	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3740	10kV太古线	南充电力调度控制中心	太平站(西充)	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3741	10kV义吗线924线	南充电力调度控制中心	义兴站(西充)	专线	用户产权	主变受限;	南充地调

3742	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制中心	槐树站(西充)	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3743	10kV多开线	西充电力调度控制中心	多扶站(西充)	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3744	10kV新化一线	西充电力调度控制中心	晋新站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3745	10kV新化二线	西充电力调度控制中心	晋新站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3746	10kV辉双线大馈线	南充电力调度控制中心	辉景站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3747	10kV永水线大馈线	南充电力调度控制中心	辉景站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3748	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3749	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3750	10kV芦茵线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦溪站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3751	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦溪站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3752	10kV芦箐线大馈线	南充电力调度控制中心	芦溪站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3753	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪溪站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3754	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3755	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪溪站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3756	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3757	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3758	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3759	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆溪站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3760	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3761	10kV荆开一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3762	10kV荆水线919大馈线	南充电力调度控制中心	荆溪站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3763	10kV北桂一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3764	10kV北桂二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3765	10kV北华二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3766	10kV北乐一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3767	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3768	10kV北平二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3769	10kV北土一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3770	10kV北土二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3771	10kV北五一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3772	10kV北五二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3773	10kV北邮线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3774	10kV北周一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3775	10kV荆南线大馈线	南充电力调度控制中心	荆溪站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3776	10kV江国二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3777	10kV江国一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3778	10kV江果二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3779	10kV江纪线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3780	10kV江龙线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3781	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3782	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3783	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3784	10kV江三一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3785	10kV江泰二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3786	10kV江泰一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3787	10kV江西一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3788	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3789	10kV江仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3790	10kV江中二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3791	10kV江周二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3792	10kV江周一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3793	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3794	10kV星溶二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3795	10kV星溶一线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3796	10kV星南二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3797	10kV星世线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3798	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3799	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪溪站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3800	10kV星绣线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3801	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3802	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3803	10kV星仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3804	10kV星禹二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3805	10kV星禹一线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3806	10kV星育二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3807	10kV星大一线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3808	10kV星中二线大馈线	南充电力调度控制中心	五星站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3809	10kV江中一线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3810	10kV城藏线大馈线	南充电力调度控制中心	城郊站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3811	10kV城大线923大馈线	南充电力调度控制中心	城郊站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3812	10kV城府线926大馈线	南充电力调度控制中心	城郊站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3813	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3814	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	滨江站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3815	10kV凤春线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3816	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3817	10kV凤江一线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3818	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3819	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3820	10kV凤明线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3821	10kV凤清线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3822	10kV凤任线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3823	10kV凤三二线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3824	10kV凤三一线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3825	10kV凤医二线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3826	10kV北平一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3827	10kV凤医一线大馈线专线	南充电力调度控制中心	舞凤站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3828	10kV凤油线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3829	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3830	10kV北华一线大馈线	南充电力调度控制中心	北湖站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3831	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	舞凤站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3832	10kV泉道线大馈线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3833	10kV泉和线大馈线	南充电力调度控制中心	清泉站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3834	10kV泉华二线大馈线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3835	10kV泉华一线大馈线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3836	10kV泉境线大馈线	南充电力调度控制中心	清泉站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3837	10kV泉君二线大馈线	南充电力调度控制中心	清泉站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调

3838	10kV泉君一线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3839	10kV泉开二线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3840	10kV泉开一线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3841	10kV泉岭线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3842	10kV泉西二线923大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3843	10kV泉西一线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3844	10kV泉镇二线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3845	10kV泉镇一线大横线	南充电力调度控制中心	清泉站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3846	10kV西大线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3847	10kV西带二线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3848	10kV西带一线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3849	10kV西丰一线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3850	10kV西丰二线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3851	10kV西火线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3852	10kV西界线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3853	10kV西桥一线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3854	10kV西桥二线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3855	10kV西铁线	南充电力调度控制中心	西山站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3856	10kV西禹线大横线	南充电力调度控制中心	西山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3857	10kV青新一线大横线	南充电力调度控制中心	青龙山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3858	10kV青镇二线大横线	南充电力调度控制中心	青龙山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3859	10kV青和线大横线	南充电力调度控制中心	青龙山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3860	10kV荆开四线大横线	南充电力调度控制中心	荆溪	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3861	10kV荆开三线大横线	南充电力调度控制中心	荆溪	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3862	10kV青镇一线大横线	南充电力调度控制中心	青龙山站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3863	10kV晋灯线大横线	南充电力调度控制中心	搬营	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3864	10kV港环三线大横线	高坪电力调度控制中心	航空港站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3865	10kV望医线大横线	高坪电力调度控制中心	望城站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3866	10kV望江二线大横线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3867	10kV港园二线大横线	高坪电力调度控制中心	航空港站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3868	10kV门街线大横线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3869	10kV东王二线大横线	高坪电力调度控制中心	河东站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3870	10kV烟都线大横线	高坪电力调度控制中心	烟山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3871	10kV门棉二线大横线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	南充地调
3872	10kV门御线大横线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3873	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	航空港站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3874	10kV东汉一线大横线	高坪电力调度控制中心	河东站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3875	10kV观溪线大横线	高坪电力调度控制中心	东观站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3876	10kV观镇线大横线	高坪电力调度控制中心	东观站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3877	10kV东宾线924大横线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3878	10kV东孙一线大横线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3879	10kV都居线大横线	高坪电力调度控制中心	都京坝站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3880	10kV门东一线大横线专变	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3881	10kV望阳一线大横线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3882	10kV望庙二线大横线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3883	10kV门棉一线大横线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3884	10kV塔建线大横线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3885	10kV塔坝一线大横线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3886	10kV东友一线大横线	高坪电力调度控制中心	河东站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3887	10kV东家线大横线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3888	10kV港莲线大横线	高坪电力调度控制中心	航空港站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	南充地调
3889	10kV马乡线大横线	高坪电力调度控制中心	走马站	公线	南充供电公司	该线路满载, 不可开放;	南充地调

3934	10kV塔纺线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3935	10kV望共线大馈线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3936	10kV门风线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3937	10kV门孙线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3938	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望城站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3939	10kV门锦二线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3940	10kV望孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3941	10kV门福线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3942	10kV望阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3943	10kV门东二线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3944	10kV烟河一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3945	10kV烟阆线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3946	10kV港民线大馈线	高坪电力调度控制中心	航空港站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3947	10kV烟移线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟山站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3948	10kV桂江线大馈线	高坪电力调度控制中心	桂花站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3949	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3950	10kV塔子二线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3951	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3952	10kV塔子一线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3953	10kV塔雍线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3954	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3955	10kV烟居线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟山站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3956	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3957	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都京坝站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3958	10kV塔电922大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3959	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3960	10kV塔王线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3961	10kV门钢线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3962	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3963	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3964	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	航空港站	专线	用户产权	主变受限;	南充地调
3965	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3966	10kV东园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3967	10kV东园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3968	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3969	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3970	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3971	10kV塔中二线	高坪电力调度控制中心	白塔站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3972	10kV都华一线	高坪电力调度控制中心	都京坝站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3973	10kV海孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	林海站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3974	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	龙门站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;	南充地调
3975	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	河东站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3976	10kV塔庙线大馈线	高坪电力调度控制中心	白塔站	公线	南充供电公司	主变受限;	南充地调
3977	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望城站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3978	10kV望江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望城站	公线	南充供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	南充地调
3979	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	35kV林庆站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
3980	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	林坡站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
3981	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	35kV嘉川站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
3982	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	35kV木门站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3983	10kV旺城嘉线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3984	10kV木化线	旺苍电力调度控制中心	35kV木门站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3985	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	35kV国华站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
3986	10kV旺新三线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
3987	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	35kV双汇站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
3988	10kV灯红一线	旺苍电力调度控制中心	灯塔站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
3989	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	35kV林庆站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3990	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	35kV林庆站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
3991	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
3992	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	35kV国华站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
3993	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3994	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3995	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	35kV林庆站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
3996	10kV旺马线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3997	10kV林五线	旺苍电力调度控制中心	35kV林庆站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
3998	10kV英敦线	旺苍电力调度控制中心	35kV英萃站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
3999	10kV旺新二线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4000	10kV旺新四线	旺苍电力调度控制中心	松林坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4001	10kV卢白线	旺苍电力调度控制中心	35kV卢家坝站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4002	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4003	10kV元开线	广元电力调度控制中心	35kV元坝站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4004	10kV下红二线	广元电力调度控制中心	下西站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4005	10kV元家线	广元电力调度控制中心	35kV元坝站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4006	10kV郊东一线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4007	10kV广杭线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4008	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下西站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4009	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4010	10kV上轮北线	广元电力调度控制中心	上西站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4011	10kV上洋线	广元电力调度控制中心	上西站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4012	10kV广龙线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4013	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南河站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4014	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4015	10kV大东线	广元电力调度控制中心	35kV大石站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4016	10kV广油线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4017	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4018	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中子站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广元地调
4019	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4020	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南河站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4021	10kV熊镇线	广元电力调度控制中心	熊家站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4022	10kV广下线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4023	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4024	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4025	10kV平坝线	广元电力调度控制中心	平乐站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4026	10kV轮昭线	广元电力调度控制中心	宝轮站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4027	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	懋土坡站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4028	10kV云东一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4029	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调

4030	10kV邓华线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4031	10kV云工一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4032	10kV广天线	广元电力调度控制中心	懒土坡站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4033	10kV竹砭线	广元电力调度控制中心	竹园站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广元地调
4034	10kV元大线	广元电力调度控制中心	35kV元坝站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4035	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉沙站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4036	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南河站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4037	10kV邓灌二线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4038	10kV邓灌一线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4039	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4040	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4041	10kV元东线	广元电力调度控制中心	35kV元坝站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4042	10kV云风一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4043	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4044	10kV邓直线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4045	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南河站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4046	10kV元柳线	广元电力调度控制中心	35kV元坝站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4047	10kV棉金线	广元电力调度控制中心	35kV棉花站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4048	10kV南工二线	广元电力调度控制中心	南河站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4049	10kV大山线	广元电力调度控制中心	35kV大石站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4050	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉沙站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4051	10kV元城线	广元电力调度控制中心	35kV元坝站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4052	10kV万邦线	广元电力调度控制中心	万源站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4053	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4054	10kV邓城线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4055	10kV万溪线	广元电力调度控制中心	万源站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4056	10kV邓都线	广元电力调度控制中心	城郊站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4057	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝天站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4058	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	宝轮站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4059	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九华站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4060	10kV广开一线	广元电力调度控制中心	懒土坡站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4061	10kV云阳线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4062	10kV下万三线	广元电力调度控制中心	下西站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4063	10kV云科一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4064	10kV万灌二线	广元电力调度控制中心	万源站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;	广元地调
4065	10kV云烟线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	主变受限;	广元地调
4066	10kV云华线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4067	10kV凉园一线	广元电力调度控制中心	凉沙站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广元地调
4068	10kV云金一线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	专线	用户产权	主变受限;	广元地调
4069	10kV凉园二线	广元电力调度控制中心	凉沙站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	广元地调
4070	10kV云风二线	广元电力调度控制中心	云盘梁站	公线	广元供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	广元地调
4071	10kV龙杨线大馈线	威远电力调度控制中心	龙会站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4072	10kV杨河线大馈线	威远电力调度控制中心	杨家湾站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4073	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4074	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4075	10kV南品线	威远电力调度控制中心	威南站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4076	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	新场站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4077	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4078	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4079	10kV镇理线大馈线	威远电力调度控制中心	镇西站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4080	10kV连一线大馈线	威远电力调度控制中心	连界场站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4081	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4082	10kV连镇线大馈线	威远电力调度控制中心	连界场站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4083	10kV龙华线	威远电力调度控制中心	龙会站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4084	10kV卫祠线	威远电力调度控制中心	卫林站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4085	10kV清城线	威远电力调度控制中心	清溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4086	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4087	10kV清泉线	威远电力调度控制中心	清溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4088	10kV威双线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4089	10kV龙庆线	威远电力调度控制中心	龙会站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4090	10kV镇杨线大馈线	威远电力调度控制中心	镇西站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4091	10kV南河线	威远电力调度控制中心	威南站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4092	10kV镇水线大馈线	威远电力调度控制中心	镇西站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4093	10kV越楠线大馈线	威远电力调度控制中心	越溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4094	10kV枳线大馈线	威远电力调度控制中心	杨家湾站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4095	10kV威开二线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4096	10kV镇庆线大馈线	威远电力调度控制中心	镇西站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4097	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙会站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4098	10kV镇永线大馈线	威远电力调度控制中心	镇西站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4099	10kV两华线大馈线	威远电力调度控制中心	两河站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4100	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4101	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威远站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4102	10kV龙川线大馈线	威远电力调度控制中心	龙会站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4103	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙会站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4104	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇西站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4105	10kV新永线	威远电力调度控制中心	新店站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4106	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新店站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4107	10kV龙建线	威远电力调度控制中心	龙会站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4108	10kV连双线大馈线	威远电力调度控制中心	连界场站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4109	10kV隆普线	隆昌电力调度控制中心	隆昌站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4110	10kV徐站线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4111	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界市站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4112	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4113	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4114	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云顶站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4115	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4116	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界市站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4117	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东区站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4118	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4119	10kV徐坝线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4120	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4121	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4122	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4123	10kV沙樟线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4124	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4125	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调

4126	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4127	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4128	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4129	10kV普城线	隆昌电力调度控制中心	普润站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4130	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东区站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4131	10kV东岭线	隆昌电力调度控制中心	东区站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4132	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4133	10kV圣油线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4134	10kV沙开一线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4135	10kV隆城二线	隆昌电力调度控制中心	隆昌站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4136	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东区站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4137	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4138	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4139	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4140	10kV圣古线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4141	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4142	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复生站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4143	10kV沙瑞线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4144	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4145	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4146	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4147	10kV东医线	隆昌电力调度控制中心	东区站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4148	10kV黄先线	隆昌电力调度控制中心	黄家站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4149	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4150	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4151	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4152	10kV沙镇线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4153	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4154	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云顶站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4155	10kV圣啊线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4156	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4157	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4158	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4159	10kV望涪线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4160	10kV金泽线	隆昌电力调度控制中心	金鹅	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4161	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东区站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4162	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平安站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4163	10kV普星线	隆昌电力调度控制中心	普润站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4164	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平安站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4165	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平安站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4166	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4167	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东区站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4168	10kV望文线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4169	10kV圣天线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4170	10kV望东线	隆昌电力调度控制中心	望城坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4171	10kV徐新线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4172	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普润站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4173	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界市站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4174	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4175	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4176	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪家站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4177	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云顶站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4178	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4179	10kV云光线	隆昌电力调度控制中心	云顶站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4180	10kV圣平线	隆昌电力调度控制中心	圣灯站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4181	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复生站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4182	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4183	10kV塘庙线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘边站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4184	10kV塘回线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘边站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4185	10kV塘雷线大馈线	隆昌电力调度控制中心	塘边站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4186	10kV石玻一线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4187	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4188	10kV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐家桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4189	10kV石玻二线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4190	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石燕桥站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4191	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资中站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4192	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资中站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4193	10kV资高线	资中电力调度控制中心	资中站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4194	10kV北谷一线	资中电力调度控制中心	城北站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4195	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	城北站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4196	10kV北谷二线	资中电力调度控制中心	城北站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4197	10kV银东线	资中电力调度控制中心	银山站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4198	10kV桥风一线	资中电力调度控制中心	倒石桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4199	10kV桥品线	资中电力调度控制中心	倒石桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4200	10kV金渔线	资中电力调度控制中心	金李井站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4201	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归德站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4202	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归德站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4203	10kV归渔线	资中电力调度控制中心	归德站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4204	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板栗站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4205	10kV板香线	资中电力调度控制中心	板栗站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4206	10kV权水线	资中电力调度控制中心	权义站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4207	10kV未渡线	资中电力调度控制中心	宋家站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4208	10kV公拥线	资中电力调度控制中心	公民站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4209	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴隆站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4210	10kV兴三线	资中电力调度控制中心	兴隆站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4211	10kV河污线(专线)	内江电力调度控制中心	河口站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4212	10kV三堆线大馈线	内江电力调度控制中心	三元站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4213	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马鞍山站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4214	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松柏	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4215	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4216	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4217	10kV牌秧线(专线)	内江电力调度控制中心	牌楼站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4218	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4219	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大洲站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4220	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东兴站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4221	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史家站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调

4222	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4223	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑木站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4224	10kV松长一线	内江电力调度控制中心	松柏站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4225	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4226	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4227	10kV牌工二线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4228	10kV牌万一线	内江电力调度控制中心	牌楼站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4229	10kV奥都二线	内江电力调度控制中心	奥体站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4230	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河口站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4231	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥体站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4232	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4233	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松柏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4234	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三元站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4235	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大洲站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4236	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4237	10kV凌朝线大馈线	内江电力调度控制中心	凌家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4238	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永东站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4239	10kV牌西二线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4240	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4241	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4242	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东兴站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4243	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白合站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4244	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4245	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4246	10kV牌科二线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4247	10kV河长线	内江电力调度控制中心	河口站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4248	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4249	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4250	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三元站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4251	10kV双凤凰线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4252	10kV田藕线	内江电力调度控制中心	田家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4253	10kV凌黄线	内江电力调度控制中心	凌家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4254	10kV石顺线	内江电力调度控制中心	石子站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4255	10kV三内一线	内江电力调度控制中心	三元站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4256	10kV双汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4257	10kV马国线大馈线	内江电力调度控制中心	马鞍山站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4258	10kV万丁线大馈线	内江电力调度控制中心	万里坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4259	10kV双松线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4260	10kV东平二线	内江电力调度控制中心	东兴站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4261	10kV牌五线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4262	10kV双贸一线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4263	10kV朝永线	内江电力调度控制中心	朝阳站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4264	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺河站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4265	10kV双汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4266	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永东站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4267	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4268	10kV马农线大馈线	内江电力调度控制中心	马鞍山站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4269	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4270	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4271	10kV三国一线大馈线	内江电力调度控制中心	三元站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4272	10kV三和二线大馈线	内江电力调度控制中心	三元站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4273	10kV富三线	内江电力调度控制中心	富溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4274	10kV马邱线	内江电力调度控制中心	马鞍山站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4275	10kV桐桥二线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4276	10kV双桥二线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4277	10kV牛中线	内江电力调度控制中心	中山站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4278	10kV八五线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4279	10kV双农线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4280	10kV富凤线	内江电力调度控制中心	富溪站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4281	10kV高新线	内江电力调度控制中心	高梁站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4282	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4283	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4284	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4285	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝阳站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4286	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白合站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4287	10kV牌胜线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4288	10kV桐千二线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4289	10kV双杨线	内江电力调度控制中心	杨坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4290	10kV白苏线	内江电力调度控制中心	白合站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4291	10kV碑永线	内江电力调度控制中心	碑木站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4292	10kV马南线大馈线	内江电力调度控制中心	马鞍山站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4293	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4294	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高梁站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4295	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4296	10kV双鹏线	内江电力调度控制中心	双苏站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4297	10kV牌福线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4298	10kV双动线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调
4299	10kV永高线	内江电力调度控制中心	高梁站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4300	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	河口站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4301	10kV田纸线	内江电力调度控制中心	田家站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4302	10kV河机线	内江电力调度控制中心	河口站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4303	10kV永太线	内江电力调度控制中心	永东站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4304	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东兴站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4305	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4306	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双苏站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4307	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4308	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨坡站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4309	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东兴站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4310	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团结站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4311	10kV牌广线(专线)	内江电力调度控制中心	牌楼站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4312	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4313	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八角井站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4314	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4315	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥体站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4316	10kV柯西一线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;	内江地调
4317	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	内江地调

4318	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4319	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团结站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4320	10kV中再一线	内江电力调度控制中心	中山站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4321	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富溪站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4322	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石子站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4323	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万里坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4324	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4325	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松柏	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4326	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4327	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌楼站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4328	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中山站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4329	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎湾站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4330	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万里坡站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4331	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌楼站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4332	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐梓坝站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4333	10kV双玉线	内江电力调度控制中心	双苏站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4334	10kV寿安一线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4335	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4336	10kV寿部线大馈线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4337	10kV寿解线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4338	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4339	10kV松创一线	内江电力调度控制中心	松柏	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4340	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松柏	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4341	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌楼站	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4342	10kV湾陈线	内江电力调度控制中心	湾桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4343	10kV寿华线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4344	10kV湾风线	内江电力调度控制中心	湾桥站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4345	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾桥站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4346	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥体站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4347	10kV寿洋一线	内江电力调度控制中心	寿溪桥	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4348	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中山站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4349	10kV松悦线	内江电力调度控制中心	松柏	专线	用户产权	主变受限;	内江地调
4350	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾桥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	内江地调
4351	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾桥站	公线	内江供电公司	主变受限;	内江地调
4352	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	云祥站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4353	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田家站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4354	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田家站	公线	内江供电公司	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4355	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎湾站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4356	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河口站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	内江地调
4357	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	城南	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4358	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁和	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4359	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	张家口	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4360	10kV东滨线	射洪电力调度控制中心	城东	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4361	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4362	10kV仁和镇线	射洪电力调度控制中心	仁和	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4363	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	城关	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4364	10kV安峰线	射洪电力调度控制中心	武安	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4365	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	城南	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4366	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4367	10kV濯新线	射洪电力调度控制中心	濯河	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4368	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4369	10kV香湾线	射洪电力调度控制中心	香龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4370	10kV太龙线	射洪电力调度控制中心	太乙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4371	10kV家红线	射洪电力调度控制中心	张家口	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4372	10kV花锂一线	射洪电力调度控制中心	桃花山	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4373	10kV香苏线	射洪电力调度控制中心	香山	公线	遂宁供电公司	主变受限;	遂宁地调
4374	10kV柳红线	射洪电力调度控制中心	柳树	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4375	10kV复河线	射洪电力调度控制中心	复兴	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4376	10kV家大线	射洪电力调度控制中心	张家口	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4377	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4378	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太乙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4379	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香山	公线	遂宁供电公司	主变受限;	遂宁地调
4380	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧庄	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4381	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	张家口	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4382	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4383	10kV濯龟线	射洪电力调度控制中心	濯河	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4384	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	城关	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4385	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	桃花山	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4386	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百战	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4387	10kV洋东线	射洪电力调度控制中心	洋溪	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4388	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	桐子湾	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4389	10kV龙康线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4390	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	桐子湾	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4391	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	武安	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4392	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	城南	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4393	10kV濯河线	射洪电力调度控制中心	濯河	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4394	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳树	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4395	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	海棠	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4396	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	天仙	公线	遂宁供电公司	主变受限;	遂宁地调
4397	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	天仙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4398	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	城南	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4399	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香山	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4400	10kV仙蓬线	射洪电力调度控制中心	天仙	公线	遂宁供电公司	主变受限;	遂宁地调
4401	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	天仙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4402	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	桃花山	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4403	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	桐子湾	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4404	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4405	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太乙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4406	10kV濯通线	射洪电力调度控制中心	濯河	公线	遂宁供电公司	主变受限;	遂宁地调
4407	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金家	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4408	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙	公线	遂宁供电公司	主变受限;	遂宁地调
4409	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	城东	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4410	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳树	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4411	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	桃花山	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4412	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	武安	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4413	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	蟠龙	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调

4414	10kV 玉木线	射洪电力调度控制中心	玉太	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4415	10kV 玉花线	射洪电力调度控制中心	玉太	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4416	10kV 安新线	射洪电力调度控制中心	武安	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4417	10kV 香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	遂宁地调
4418	10kV 回富线	大英电力调度控制中心	回马	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4419	10kV 温石线	大英电力调度控制中心	温家坪	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4420	10kV 青体线	大英电力调度控制中心	青龙坡	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4421	10kV 青狮线	大英电力调度控制中心	青龙坡	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4422	10kV 莱府线	大英电力调度控制中心	蓬莱	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4423	10kV 青中线	大英电力调度控制中心	青龙坡	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4424	10kV 青新线	大英电力调度控制中心	青龙坡	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4425	10kV 莱魁线	大英电力调度控制中心	蓬莱	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4426	10kV 隆石线	大英电力调度控制中心	隆盛	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4427	10kV 回金线	大英电力调度控制中心	回马	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4428	10kV 天保线	大英电力调度控制中心	天保	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4429	10kV 莱寸线	大英电力调度控制中心	蓬莱	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4430	10kV 青魁线	大英电力调度控制中心	青龙坡	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4431	10kV 莱双线	大英电力调度控制中心	蓬莱	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4432	10kV 温园线	大英电力调度控制中心	温家坪	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4433	10kV 青高线	大英电力调度控制中心	青龙坡	公线	遂宁供电公司	该线路满载, 不可开放;	遂宁地调
4434	10kV 永苏二线	眉山电力调度控制中心	永寿站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4435	10kV 甘高四线	眉山电力调度控制中心	甘眉	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4436	10kV 庄颍二线	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4437	10kV 广镇线	眉山电力调度控制中心	广济站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4438	10kV 广三线	眉山电力调度控制中心	广济站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4439	10kV 庄威一线	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4440	10kV 龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4441	10kV 龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4442	10kV 铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝城站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4443	10kV 高环线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4444	10kV 龙太线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4445	10kV 龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4446	10kV 安恒线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4447	10kV 科滴一线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4448	10kV 思莲线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4449	10kV 安海线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4450	10kV 安华线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4451	10kV 安汇线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4452	10kV 安江二线	眉山电力调度控制中心	安平站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4453	10kV 安江一线	眉山电力调度控制中心	安平站	专线	用户产权	主变受限;	眉山地调
4454	10kV 安南二线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4455	10kV 安溪线	眉山电力调度控制中心	安平站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4456	10kV 安新线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4457	10kV 安镇一线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4458	10kV 大安线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4459	10kV 大高线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	专线	用户产权	主变受限;	眉山地调
4460	10kV 大锦线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	专线	用户产权	主变受限;	眉山地调
4461	10kV 大青线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4462	10kV 大医线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	专线	用户产权	主变受限;	眉山地调
4463	10kV 高北一线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4464	10kV 思山一线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4465	10kV 科白二线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4466	10kV 象眉线	眉山电力调度控制中心	象耳站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4467	10kV 永崇线	眉山电力调度控制中心	永寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4468	10kV 永美线	眉山电力调度控制中心	永寿站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4469	10kV 永苏线	眉山电力调度控制中心	永寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4470	10kV 庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4471	10kV 安渔一线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4472	10kV 永汇线	眉山电力调度控制中心	永寿站	专线	用户产权	主变受限;	眉山地调
4473	10kV 科齐线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4474	10kV 安镇二线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4475	10kV 安镇三线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4476	10kV 龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4477	10kV 东尚一线	眉山电力调度控制中心	东馆站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4478	10kV 尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4479	10kV 尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4480	10kV 庄威二线	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4481	10kV 观永线	眉山电力调度控制中心	观音站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4482	10kV 思黄线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4483	10kV 多崇线	眉山电力调度控制中心	多悦站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4484	10kV 金北一线	眉山电力调度控制中心	金龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4485	10kV 铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝城站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4486	10kV 平乐一线	眉山电力调度控制中心	平春	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4487	10kV 龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙兴站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4488	10kV 安渔二线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4489	10kV 安院线	眉山电力调度控制中心	安平站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4490	10kV 龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4491	10kV 高北二线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4492	10kV 大圣线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4493	10kV 大文一线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4494	10kV 大学线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4495	10kV 东城线	眉山电力调度控制中心	东馆站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4496	10kV 福彭线	眉山电力调度控制中心	福盛	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4497	10kV 岷崇线	眉山电力调度控制中心	岷东开闭所	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4498	10kV 龙管线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4499	10kV 思南一线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4500	10kV 相镇线	眉山电力调度控制中心	相东站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4501	10kV 大文二线	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4502	10kV 尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4503	10kV 尚业三线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4504	10kV 尚业四线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4505	10kV 庄大二线917	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4506	10kV 庄大三线924	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4507	10kV 金东线	眉山电力调度控制中心	金龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4508	10kV 科成线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4509	10kV 安崇线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调

4510	10kV科田线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4511	10kV科旭二线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4512	10kV科旭一线	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4513	10kV尚东一线	眉山电力调度控制中心	尚义站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4514	10kV平东二线924	眉山电力调度控制中心	平春	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4515	10kV金大线	眉山电力调度控制中心	金龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4516	10kV龙脊二线	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4517	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4518	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安平站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4519	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4520	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4521	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多悦站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4522	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多悦站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4523	10kV铅象一线	眉山电力调度控制中心	铅城站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4524	10kV铅修线	眉山电力调度控制中心	铅城站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4525	10kV福童线	眉山电力调度控制中心	福盛	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4526	10kV科龙一线(科工业园侧)	眉山电力调度控制中心	科工业园站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4527	10kV科龙一线(龙亭侧)	眉山电力调度控制中心	龙亭站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4528	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘眉	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4529	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平春	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4530	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平春	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4531	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平春	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4532	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘眉	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4533	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多悦站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4534	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东馆站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4535	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多悦站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4536	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘眉	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4537	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘眉	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4538	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五里山站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4539	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松江站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4540	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相东站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4541	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福盛	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4542	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思蒙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4543	10kV庄明二线	眉山电力调度控制中心	明星开闭所	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4544	10kV圣江二线	眉山电力调度控制中心	圣寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4545	10kV圣江一线	眉山电力调度控制中心	圣寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4546	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铅城站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4547	10kV旭江二线	眉山电力调度控制中心	旭光开闭所	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4548	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4549	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4550	10kV金汤线	眉山电力调度控制中心	金龙站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4551	10kV庄颀三线	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4552	10kV庄乐线	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4553	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	大石桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	眉山地调
4554	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4555	10kV沐闸线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐川站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4556	10kV底大线911大馈线	沐川电力调度控制中心	大楠站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4557	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐川站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4558	10kV建石线913大馈线	沐川电力调度控制中心	建和站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4559	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐川站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4560	10kV沐联线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐川站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4561	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制中心	利店站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4562	10kV利风线913大馈线	沐川电力调度控制中心	利店站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4563	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制中心	沐川站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4564	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制中心	利店站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4565	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制中心	利店站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4566	10kV石园线	井研电力调度控制中心	石家桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4567	10kV井石线	井研电力调度控制中心	井研站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4568	10kV周天线	井研电力调度控制中心	周坡站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4569	10kV王杨线	井研电力调度控制中心	王村站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4570	10kV竹胜线	井研电力调度控制中心	竹园站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4571	10kV千石二回	井研电力调度控制中心	千佛站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4572	10kV集并线	井研电力调度控制中心	集益站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4573	10kV周镇线	井研电力调度控制中心	周坡站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4574	10kV井三线	井研电力调度控制中心	井研站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4575	10kV寿乐三线	峨眉电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	乐山地调
4576	10kV峨青线	峨眉电力调度控制中心	峨山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4577	10kV符峨线	峨眉电力调度控制中心	符溪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4578	10kV佛龚二线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4579	10kV符股线	峨眉电力调度控制中心	符溪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4580	10kV龙强线	峨眉电力调度控制中心	龙池站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4581	10kV峨高线	峨眉电力调度控制中心	峨山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4582	10kV佛汉线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4583	10kV峨鞠线	峨眉电力调度控制中心	峨山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4584	10kV秀杨一线	峨眉电力调度控制中心	秀湖站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4585	10kV蔡工二线	峨眉电力调度控制中心	蔡沱站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4586	10kV秀城一线	峨眉电力调度控制中心	秀湖站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4587	10kV佛双线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4588	10kV佛清一线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4589	10kV符丰线	峨眉电力调度控制中心	符溪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4590	10kV龙苗线	峨眉电力调度控制中心	龙池站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4591	10kV蔡工四线	峨眉电力调度控制中心	蔡沱站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4592	10kV寿燕线	峨眉电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	乐山地调
4593	10kV五双线	峨眉电力调度控制中心	五星站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4594	10kV秀城三线	峨眉电力调度控制中心	秀湖站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4595	10kV佛龚一线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4596	10kV佛佛二线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4597	10kV蔡九一线	峨眉电力调度控制中心	蔡沱站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4598	10kV寿吴线	峨眉电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4599	10kV马杨线	峨眉电力调度控制中心	马坪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4600	10kV寿乐二线	峨眉电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	乐山地调
4601	10kV佛清二线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4602	10kV佛晶一线	峨眉电力调度控制中心	佛殿站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4603	10kV寿乐四线	峨眉电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4604	10kV龙镇线	峨眉电力调度控制中心	龙池站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4605	10kV马金线	峨眉电力调度控制中心	马坪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调

4606	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4607	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制中心	蔡沱站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4608	10kV马门线	峨眉山电力调度控制中心	马坪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4609	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制中心	符溪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4610	10kV寿乐一线	峨眉山电力调度控制中心	寿鹤站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4611	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制中心	蔡沱站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4612	10kV官云线	广安电力调度控制中心	官盛站	公线	广安供电公司	该线路满载, 不可开放;	广安地调
4613	10kV姜民线918大馈线	会东电力调度控制中心	姜州站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4614	10kV姜小线914大馈线	会东电力调度控制中心	姜州站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4615	10kV红金二线926大馈线	会东电力调度控制中心	红房站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4616	10kV姜中线915大馈线	会东电力调度控制中心	姜州站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4617	10kV红金一线912大馈线	会东电力调度控制中心	红房站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4618	10kV姜磨线917大馈线	会东电力调度控制中心	姜州站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4619	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔瓦站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4620	10kV乔环一线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔瓦站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4621	10kV洛其线	木里藏族自治县电力调度控制中心	洛平站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4622	10kV924甘城一线	甘洛电力调度控制中心	甘洛站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4623	10kV甘双线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘洛站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4624	10kV甘祥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘洛站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4625	10kV912田新线	甘洛电力调度控制中心	田坝站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4626	10kV913田启线	甘洛电力调度控制中心	田坝站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4627	10kV马星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马道站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4628	10kV太兴线951大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	太和站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4629	10kV大园线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大营站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4630	10kV佑裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑君站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4631	10kV太开线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	太和站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4632	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	太和站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4633	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑君站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4634	10kV大安线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大营站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4635	10kV经营线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经久站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4636	10kV经园线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经久站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4637	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	太和站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4638	10kV佑树线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑君站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4639	10kV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑君站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4640	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经久站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4641	10kV经高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经久站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4642	10kV佑经线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑君站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4643	10kV太桦线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	太和站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4644	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城中站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4645	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城中站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4646	10kV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	松新站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4647	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹寿站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4648	10kV宁中二线926线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁南站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4649	10kV海环一线大馈线	雷波电力调度控制中心	海湾站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4650	10kV城网三线959大馈线	雷波电力调度控制中心	(雷波县调) 城郊站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4651	10kV城网一线大馈线	雷波电力调度控制中心	(雷波县调) 城郊站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4652	10kV海环二线大馈线	雷波电力调度控制中心	海湾站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4653	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	海湾站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4654	10kV拉慕线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉咪站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4655	10kV海杉线大馈线	雷波电力调度控制中心	海湾站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4656	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	海门桥站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4657	10kV卫磨线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐源卫城站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4658	10kV梅海线大馈线	盐源电力调度控制中心	梅雨站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4659	10kV海龙线	盐源电力调度控制中心	下海站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4660	10kV平机线大馈线	盐源电力调度控制中心	平川站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4661	10kV屯银线大馈线	德昌电力调度控制中心	中屯站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4662	10kV城区Ⅱ线大馈线	德昌电力调度控制中心	城郊站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4663	10kV银同一线	德昌电力调度控制中心	银鹿站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4664	10kV城坪线大馈线	德昌电力调度控制中心	城郊站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4665	10kV永红线921大馈线	德昌电力调度控制中心	永春站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4666	10kV屯城三线921大馈线	德昌电力调度控制中心	中屯站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4667	10kV永锦线大馈线	德昌电力调度控制中心	永春站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4668	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	中屯站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4669	10kV城区Ⅲ线大馈线	德昌电力调度控制中心	城郊站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4670	10kV屯城四线大馈线	德昌电力调度控制中心	中屯站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4671	10kV银麻线大馈线	德昌电力调度控制中心	银鹿站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4672	10kV屯城Ⅱ线大馈线	德昌电力调度控制中心	中屯站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4673	10kV瑞文线大馈线	越西电力调度控制中心	大瑞站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4674	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	(越西县调) 城关站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4675	10kV城丁线大馈线	越西电力调度控制中心	(越西县调) 城关站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4676	10kV城河线大馈线	越西电力调度控制中心	(越西县调) 城关站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4677	10kV龙鼓线大馈线	越西电力调度控制中心	青龙站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4678	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	青龙站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4679	10kV瑞岭线大馈线主线	越西电力调度控制中心	大瑞站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4680	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	普雄站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4681	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	大瑞站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4682	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	普雄站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4683	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	普雄站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4684	10kV瑞瓦线	越西电力调度控制中心	大瑞站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4685	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	普雄站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4686	10kV城滨线大馈线	越西电力调度控制中心	(越西县调) 城关站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4687	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	大瑞站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4688	10kV普瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	普雄站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4689	10kV红柯线大馈线	喜德电力调度控制中心	红莫站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4690	10kV北白线大馈线	喜德电力调度控制中心	北山站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4691	10kV明城线大馈线	喜德电力调度控制中心	光明变电站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4692	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	红莫站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4693	10kV红鲁线大馈线	喜德电力调度控制中心	红莫站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4694	10kV深拉线大馈线	喜德电力调度控制中心	深沟站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4695	10kV白坝西线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4696	10kV白建线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4697	10kV鹿大线	会理电力调度控制中心	鹿厂站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4698	10kV外玉线大馈线	会理电力调度控制中心	外北站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4699	10kV614专线大馈线	会理电力调度控制中心	外北站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	凉山地调
4700	10kV白欣线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	凉山地调
4701	10kV南内线大馈线	会理电力调度控制中心	(会理县调) 城南站	公线	凉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	凉山地调

4702	10kV白顺线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	凉山地调
4703	10kV新建线大馈线	会理电力调度控制中心	新坝站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4704	10kV南机线大馈线	会理电力调度控制中心	(会理县调)城南站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4705	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	船城站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4706	10kV黎鹏线	会理电力调度控制中心	黎蓬站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4707	10kV鹿民线大馈线	会理电力调度控制中心	鹿厂站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4708	10kV白荷线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	凉山地调
4709	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4710	10kV通海线大馈线	会理电力调度控制中心	通安站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	凉山地调
4711	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	木古站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4712	10kV黎广线大馈线	会理电力调度控制中心	黎蓬站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4713	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	(会理县调)城南站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	凉山地调
4714	10kV白万线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	凉山地调
4715	10kV新光线大馈线	会理电力调度控制中心	新坝站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4716	10kV通安线大馈线	会理电力调度控制中心	通安站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4717	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐寨站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4718	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	通安站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4719	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河口站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4720	10kV水泥厂线	会理电力调度控制中心	外北站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4721	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	白塔站	公线	凉山供电公司	主变受限;	凉山地调
4722	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	外北站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4723	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	乐寨站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4724	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	船城站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4725	10kV城则线大馈线	布拖电力调度控制中心	城北站布拖	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4726	10kV衣街线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣某站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4727	10kV衣俄线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣某站	公线	凉山供电公司	该线路满载，不可开放;	凉山地调
4728	10kV板工四线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4729	10kV杨朱线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4730	10kV木仁线	丹棱电力调度控制中心	木林站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4731	10kV杨兴线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	眉山地调
4732	10kV何南三线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4733	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4734	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4735	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4736	10kV板城三线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4737	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木林站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4738	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中隆站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4739	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4740	10kV板工三线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4741	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木林站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4742	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木林站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4743	10kV杨凤二线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	眉山地调
4744	10kV杨周线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	主变受限;	眉山地调
4745	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中隆站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4746	10kV何风线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4747	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木林站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4748	10kV何陶一线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4749	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4750	10kV杨五线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	眉山地调
4751	10kV板工III回	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4752	10kV杨风一线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	眉山地调
4753	10kV何茶线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4754	10kV板工I回	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4755	10kV木工I回	丹棱电力调度控制中心	木林站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4756	10kV板城二线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4757	10kV杨茶线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	眉山地调
4758	10kV何石线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4759	10kV何谢线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4760	10kV杨宋线	丹棱电力调度控制中心	杨场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	眉山地调
4761	10kV何南二线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4762	10kV何陶二线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4763	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中隆站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4764	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4765	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4766	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何场站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4767	10kV板洞线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4768	10kV板南二线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4769	10kV板城一线	丹棱电力调度控制中心	丹棱站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4770	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	木岗站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4771	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑南站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4772	10kV碑鼓线	通川电力调度控制中心	碑南站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4773	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	魏兴站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4774	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	木岗站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4775	10kV西举线	通川电力调度控制中心	城西站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4776	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	木岗站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4777	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	魏兴站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4778	10kV岗农线	通川电力调度控制中心	木岗站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4779	10kV岗酢二线	通川电力调度控制中心	木岗站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4780	10kV西郛线	通川电力调度控制中心	城西站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4781	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	魏兴站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4782	10kV丰双一线	通川电力调度控制中心	双丰站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4783	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲花湖站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4784	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲花湖站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4785	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	城西站	公线	达州供电公司	该线路满载，不可开放;	达州地调
4786	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑竹湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4787	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑竹湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4788	10kV斑财线	乐山电力调度控制中心	斑竹湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4789	10kV车建一线	乐山电力调度控制中心	车站站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4790	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	车站站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4791	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车站站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4792	10kV岗九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓鱼台站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4793	10kV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤凰站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4794	10kV尖黄二线	乐山电力调度控制中心	尖山站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4795	10kV乐中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐山站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4796	10kV乐石线915大馈线	乐山电力调度控制中心	乐山站	公线	乐山供电公司	该线路满载，不可开放;	乐山地调
4797	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐山站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调

4798	10kV水埭一线927大馈线	乐山电力调度控制中心	水口站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4799	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏稽站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4800	10kV通嘉线大馈线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4801	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4802	10kV通林线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4803	10kV通河线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4804	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳光站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4805	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白马站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4806	10kV茅磨线	乐山电力调度控制中心	茅桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4807	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉竹站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4808	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全福站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4809	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑竹湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4810	10kV风时一线	乐山电力调度控制中心	凤凰站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4811	10kV风广二线	乐山电力调度控制中心	凤凰站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4812	10kV风警线	乐山电力调度控制中心	凤凰站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4813	10kV尖南一线	乐山电力调度控制中心	尖子山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4814	10kV尖黑 I 线977	乐山电力调度控制中心	尖子山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4815	10kV乐石线	乐山电力调度控制中心	乐山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4816	10kV水埭一线	乐山电力调度控制中心	水口站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4817	10kV土高二线大馈线	乐山电力调度控制中心	土主站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4818	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白马站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4819	10kV白石线941大馈线	乐山电力调度控制中心	白马站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4820	10kV茅普线	乐山电力调度控制中心	茅桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4821	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉竹站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4822	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全福站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4823	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	牟子站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4824	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑竹湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4825	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑竹湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4826	10kV风祥线	乐山电力调度控制中心	凤凰站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4827	10kV风广线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤凰站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4828	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖子山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4829	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖子山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4830	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖子山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4831	10kV乐螺线936路	乐山电力调度控制中心	乐山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4832	10kV乐青线	乐山电力调度控制中心	乐山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4833	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水口站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4834	10kV水污线大馈线	乐山电力调度控制中心	水口站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4835	10kV赤水一线	乐山电力调度控制中心	苏稽站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4836	10kV苏杨III回	乐山电力调度控制中心	苏稽站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4837	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏稽站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4838	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏稽站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4839	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏稽站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4840	10kV通莱一线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4841	10kV通嘉线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4842	10kV通百三线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4843	10kV通百一线	乐山电力调度控制中心	通悦站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4844	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土主站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4845	10kV土镇线913大馈线	乐山电力调度控制中心	土主站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4846	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳光站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4847	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳光站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4848	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳光站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4849	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4850	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青平站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4851	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制中心	观山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4852	10kV沙城三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4853	10kV龚范线大馈线	沙湾电力调度控制中心	龚嘴站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4854	10kV沙礼三线大馈线	沙湾电力调度控制中心	沙湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4855	10kV嘉水线大馈线(新)	沙湾电力调度控制中心	嘉农站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4856	10kV嘉泰二线	沙湾电力调度控制中心	嘉农站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4857	10kV新丰线大馈线	沙湾电力调度控制中心	新农站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
4858	10kV嘉燎二线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉农站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4859	10kV魏冠线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏坪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4860	10kV路新线大馈线	沙湾电力调度控制中心	踏水站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4861	10kV嘉宏一线	沙湾电力调度控制中心	嘉农站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4862	10kV嘉燎一线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉农站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4863	10kV嘉市线大馈线	沙湾电力调度控制中心	嘉农站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4864	10kV魏草线大馈线	沙湾电力调度控制中心	魏坪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4865	10kV云石线921大馈线	泸州电力调度控制中心	云锦	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
4866	10kV云立线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玉龙湖	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4867	10kV玉云线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玉龙湖	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4868	10kV玉团线913大馈线	泸州电力调度控制中心	玉龙湖	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4869	10kV永太线924大馈线	泸州电力调度控制中心	永利	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4870	10kV永安线915大馈线	泸州电力调度控制中心	永利	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4871	10kV严柳二线925大馈线	泸州电力调度控制中心	严湾	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
4872	10kV五吉一线921大馈线	泸州电力调度控制中心	五通庙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4873	10kV太石线655大馈线	泸州电力调度控制中心	太伏	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4874	10kV太港线653大馈线	泸州电力调度控制中心	太伏	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4875	10kV顺肖线634大馈线	泸州电力调度控制中心	顺龙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4876	10kV顺土线633新大馈线	泸州电力调度控制中心	顺龙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4877	10kV奇井线924大馈线	泸州电力调度控制中心	奇峰	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4878	10kV牛天线926大馈线	泸州电力调度控制中心	牛滩	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4879	10kV南益线912大馈线	泸州电力调度控制中心	城南	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4880	10kV南青线922大馈线	泸州电力调度控制中心	城南	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
4881	10kV南桥线913大馈线	泸州电力调度控制中心	城南	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4882	10kV嘉石一线921大馈线	泸州电力调度控制中心	嘉明	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4883	10kV嘉石二线922大馈线	泸州电力调度控制中心	嘉明	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4884	10kV华梓一线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙华	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4885	10kV华麟一线972大馈线	泸州电力调度控制中心	龙华	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4886	10kV永新线961大馈线	泸州电力调度控制中心	永利	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
4887	10kV永长屋一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	永利	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4888	10kV严柳一线911大馈线	泸州电力调度控制中心	龙华	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4889	10kV潮安线912大馈线	泸州电力调度控制中心	潮河	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4890	10kV场兴线911大馈线	泸州电力调度控制中心	山峰坳	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4891	10kV场才线913大馈线	泸州电力调度控制中心	山峰坳	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4892	10kV场沙线915大馈线	泸州电力调度控制中心	山峰坳	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4893	10kV潮天线913大馈线	泸州电力调度控制中心	潮河	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调

4894	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渡	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4895	10kV江虹线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4896	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨桥	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4897	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打古	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4898	10kV大博线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大洲驿	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4899	10kV大沙线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	大洲驿	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4900	10kV渡双线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渡	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4901	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂花山	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4902	10kV河渡线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	河西	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4903	10kV河新一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	河西	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4904	10kV河永一线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	河西	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4905	10kV江丹线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	江北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4906	10kV江石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	江北	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4907	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上马	公线	泸州供电公司	主变受限;	泸州地调
4908	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上马	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4909	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大洲驿	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4910	10kV安海线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	安富	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4911	10kV肇庆线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	黄草坪	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4912	10kV城屏线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	城郊	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4913	10kV城马线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	城郊	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4914	10kV大金线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	大村	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4915	10kV大水线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	大村	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4916	10kV古德二线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	古蔺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4917	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古蔺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4918	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古蔺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4919	10kV古永线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	古蔺	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4920	10kV古油线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	古蔺	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4921	10kV观护线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	观文	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4922	10kV观马线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	观文	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4923	10kV观沙线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	观文	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
4924	10kV观镇线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	观文	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4925	10kV箭楠线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭竹	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4926	10kV郎滩线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	二郎	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4927	10kV郎镇线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	二郎	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4928	10kV龙护线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙山	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4929	10kV龙化线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙山	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4930	10kV龙中一线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙山	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4931	10kV双坪线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	双沙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4932	10kV双镇线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	双沙	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4933	10kV田彭线918	古蔺电力调度控制中心	沙田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4934	10kV田石线919	古蔺电力调度控制中心	沙田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4935	10kV田水线961	古蔺电力调度控制中心	沙田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4936	10kV田土线915	古蔺电力调度控制中心	沙田	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4937	10kV香黄线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	香楠	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	泸州地调
4938	10kV香火线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	香楠	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4939	10kV谢庙线913	古蔺电力调度控制中心	谢家沟	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4940	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	椒园	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4941	10kV园里线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	椒园	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4942	10kV园马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	椒园	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4943	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	邹家嘴	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4944	10kV邹石线633大馈线	古蔺电力调度控制中心	邹家嘴	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4945	10kV邹铁线635大馈线	古蔺电力调度控制中心	邹家嘴	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4946	10kV走永线653大馈线	古蔺电力调度控制中心	走马	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4947	10kV古汪线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古蔺	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4948	10kV龙矿线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙山	专线	用户产权	主变受限;	泸州地调
4949	10kV谢丹线914	古蔺电力调度控制中心	谢家沟	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4950	10kV奢镇线915	古蔺电力调度控制中心	奢香	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4951	10kV桂彭线912	古蔺电力调度控制中心	丹桂	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4952	10kV桂龙线915	古蔺电力调度控制中心	丹桂	公线	泸州供电公司	该线路满载, 不可开放;	泸州地调
4953	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨柳湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4954	10kV养兰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边养坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4955	10kV西平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	西河口站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4956	10kV三普线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	三河口站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4957	10kV马锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4958	10kV荣猫线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荣丁站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4959	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳动站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4960	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳动站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4961	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨柳湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4962	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制中心	梅子坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4963	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双龙坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4964	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双龙坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4965	10kV杨光线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨柳湾站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4966	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民主站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4967	10kV荣丁线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	荣丁站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4968	10kV民玛线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民主站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4969	10kV养坝线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边养坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4970	10kV劳乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	劳动站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4971	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	暴坪站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4972	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	双龙坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4973	10kV养河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边养坝站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4974	10kV民东线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	民主站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
4975	10kV青城一线	青神电力调度控制中心	青竹站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4976	10kV兰城二线	青神电力调度控制中心	兰店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4977	10kV青园二线	青神电力调度控制中心	青竹站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4978	10kV罗罗线	青神电力调度控制中心	罗坝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4979	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4980	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆家坝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4981	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑龙站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4982	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青竹站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4983	10kV穆柳线	青神电力调度控制中心	穆家坝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4984	10kV兰三-五线	青神电力调度控制中心	兰店站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4985	10kV青城二线	青神电力调度控制中心	青竹站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4986	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗坝站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4987	10kV桔桂线	青神电力调度控制中心	桔牛山	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4988	10kV桔观线	青神电力调度控制中心	桔牛山	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
4989	10kV桔纸线	青神电力调度控制中心	桔牛山	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调

4990	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆家埂站	公线	眉山供电公司	该线路满载，不可开放;	眉山地调
4991	10kV板塔线923大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4992	10kV李努线大馈线	安岳电力调度控制中心	李家站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4993	10kV周玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	周礼站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4994	10kV广南线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4995	10kV广永线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4996	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	姚市站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
4997	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4998	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
4999	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	广惠	公线	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5000	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	通贤站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5001	10kV石护线	安岳电力调度控制中心	石羊站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5002	10kV石塔线大馈线	安岳电力调度控制中心	石羊站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5003	10kV龙岩线大馈线	安岳电力调度控制中心	龙台站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5004	10kV米黄线	安岳电力调度控制中心	米凤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5005	10kV广学线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公线	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5006	10kV安南线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5007	10kV岳安线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5008	10kV石双线	安岳电力调度控制中心	石羊站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5009	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	李家站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5010	10kV驯严线	安岳电力调度控制中心	驯龙站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5011	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	镇子站	公线	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5012	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	永清站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5013	10kV驯自线大馈线	安岳电力调度控制中心	驯龙站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5014	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	石板站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5015	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	通贤站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5016	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	李家站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5017	10kV周龙线	安岳电力调度控制中心	周礼站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5018	10kV李互线	安岳电力调度控制中心	李家站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5019	10kV驯驯线大馈线	安岳电力调度控制中心	驯龙站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5020	10kV永降线	安岳电力调度控制中心	永清站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5021	10kV岳工线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5022	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5023	10kV广一 线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5024	10kV安西线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5025	10kV成鱼线	安岳电力调度控制中心	成山站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5026	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	永清站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5027	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	成山站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5028	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	周礼站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5029	10kV成清线	安岳电力调度控制中心	成山站	公线	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5030	10kV石孔线	安岳电力调度控制中心	石羊站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5031	10kV驯镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	驯龙站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5032	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5033	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5034	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5035	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5036	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5037	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	驯龙站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5038	10kV板板线大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5039	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	龙台站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5040	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5041	10kV李志线	安岳电力调度控制中心	李家站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5042	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5043	10kV板协线大馈线	安岳电力调度控制中心	石板站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5044	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5045	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5046	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	李家站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5047	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5048	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	成山站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5049	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5050	10kV通仁线925大馈线	安岳电力调度控制中心	通贤站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5051	10kV米八线大馈线	安岳电力调度控制中心	米凤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5052	10kV岳南线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5053	10kV广海线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5054	10kV通天线大馈线	安岳电力调度控制中心	通贤站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5055	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5056	10kV岳方线大馈线	安岳电力调度控制中心	岳阳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5057	10kV米弩线大馈线	安岳电力调度控制中心	米凤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5058	10kV成共线	安岳电力调度控制中心	成山站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5059	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5060	10kV镇九线	安岳电力调度控制中心	镇子站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5061	10kV成天线	安岳电力调度控制中心	成山站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5062	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	通贤站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5063	10kV安望二线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5064	10kV安望三线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5065	10kV安思线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5066	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	安岳站	专线	用户产权	主变受限;	资阳地调
5067	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	北坝站	公线	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5068	10kV通镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	通贤站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5069	10kV紫望二线	安岳电力调度控制中心	紫竹	公线	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5070	10kV李伍线	安岳电力调度控制中心	李家站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5071	10kV周场线大馈线	安岳电力调度控制中心	周礼站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5072	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	广惠	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	资阳地调
5073	10kV濡旅线	乐至电力调度控制中心	石湍站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5074	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5075	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5076	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5077	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5078	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5079	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	良安站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5080	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5081	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	良安站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5082	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5083	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5084	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调
5085	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载，不可开放;	资阳地调

5086	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	良安站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5087	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	东山站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5088	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5089	10kV许劳线	乐至电力调度控制中心	许家站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5090	10kV湍兴线	乐至电力调度控制中心	石湍站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5091	10kV湍阳线	乐至电力调度控制中心	石湍站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5092	10kV仙北线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5093	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5094	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	东山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5095	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	宝林站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5096	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5097	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	东山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5098	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	东山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5099	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	东山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5100	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	石佛站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5101	10kV重镇线	乐至电力调度控制中心	石佛站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5102	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5103	10kV文五二线	乐至电力调度控制中心	文峰	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5104	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	仙鹤站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5105	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	皂角站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5106	10kV视产线	仁寿电力调度控制中心	视高站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5107	10kV高板线	仁寿电力调度控制中心	高家站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5108	10kV高罗线	仁寿电力调度控制中心	高家站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5109	10kV禾冻线	仁寿电力调度控制中心	禾加站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5110	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5111	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富加站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5112	10kV仁业I回	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5113	10kV仁棉II回	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5114	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普宁站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5115	10kV满镇线	仁寿电力调度控制中心	满井站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5116	10kV柏大线	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5117	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大勇站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5118	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽顶山站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5119	10kV仁棉I回	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5120	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5121	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大勇站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5122	10kV柏城IV回	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5123	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文宫站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5124	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5125	10kV视五二线	仁寿电力调度控制中心	视高站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5126	10kV新青线	仁寿电力调度控制中心	新桥站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5127	10kV禾玉线	仁寿电力调度控制中心	禾加站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5128	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普宁站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5129	10kV仁城III回	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5130	10kV北鹤线	仁寿电力调度控制中心	北斗站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5131	10kV仁城I回	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5132	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙子湾站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5133	10kV禾新线	仁寿电力调度控制中心	禾加站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5134	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北斗站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5135	10kV视铜线	仁寿电力调度控制中心	视高站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5136	10kV柏新I回	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5137	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正兴站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5138	10kV视工I回	仁寿电力调度控制中心	视高站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5139	10kV视工IV回	仁寿电力调度控制中心	视高站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5140	10kV文宫线	仁寿电力调度控制中心	文宫站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5141	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清水站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5142	10kV仁城IV回	仁寿电力调度控制中心	仁寿站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5143	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大勇站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5144	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富加站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5145	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄加站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5146	10kV杨十线	仁寿电力调度控制中心	杨柳站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5147	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普宁站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5148	10kV柏城III回	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5149	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普宁站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5150	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴家站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5151	10kV普天一线	仁寿电力调度控制中心	普宁站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5152	10kV文园四线	仁寿电力调度控制中心	文林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5153	10kV柏双线	仁寿电力调度控制中心	柏林站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5154	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5155	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正兴站	公线	眉山供电公司	该线路满载, 不可开放;	眉山地调
5156	10kV保园二线	雁江电力调度控制中心	保和站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5157	10kV伍金线大馈线	雁江电力调度控制中心	伍隍站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5158	10kV伍南线大馈线	雁江电力调度控制中心	伍隍站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5159	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	大腰站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5160	10kV白宝一线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5161	10kV白幸线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5162	10kV丰慈线大馈线	雁江电力调度控制中心	丰裕站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5163	10kV白锦线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5164	10kV中晶二线大馈线	雁江电力调度控制中心	城中站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5165	10kV小天线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5166	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5167	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	保和站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5168	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	伍隍站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5169	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	大腰站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5170	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	孙家坝	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5171	10kV小风二线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5172	10kV白迎一线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5173	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	专用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5174	10kV中南线大馈线	雁江电力调度控制中心	城中站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5175	10kV保永线大馈线	雁江电力调度控制中心	保和站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5176	10kV丰镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	丰裕站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5177	10kV白蜀一线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5178	10kV东塔线大馈线	雁江电力调度控制中心	东峰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5179	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	丹山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5180	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	孙家坝	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5181	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调

5182	10kV小贤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5183	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	大腰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5184	10kV保紫线大馈线	雁江电力调度控制中心	保和站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5185	10kV迎黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	迎接站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5186	10kV伍义线大馈线	雁江电力调度控制中心	伍障站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5187	10kV丹新线大馈线	雁江电力调度控制中心	丹山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5188	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5189	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	天星	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5190	10kV白迎二线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5191	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5192	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	祥符站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5193	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5194	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	老君站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5195	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	保和站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5196	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5197	10kV小环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5198	10kV中沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	城中队	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5199	10kV中侨线	雁江电力调度控制中心	城中队	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5200	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5201	10kV白宝二线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5202	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	东峰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5203	10kV洋太线大馈线	雁江电力调度控制中心	祥符站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5204	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5205	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5206	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	孙家坝	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5207	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	大腰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5208	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5209	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5210	10kV迎鱼线大馈线	雁江电力调度控制中心	迎接站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5211	10kV小刘一线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5212	10kV东明线大馈线	雁江电力调度控制中心	东峰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5213	10kV伍镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	伍障站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5214	10kV丹镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	丹山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5215	10kV白雷线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5216	10kV白希线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5217	10kV白泥线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5218	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	城中队	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5219	10kV小标二线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公线	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5220	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	丹山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5221	10kV大降线	雁江电力调度控制中心	大腰站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5222	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	丹山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5223	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	大腰站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5224	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5225	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5226	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	天星	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5227	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	东峰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5228	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	城中队	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5229	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	祥符站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5230	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5231	10kV伍二线大馈线	雁江电力调度控制中心	伍障站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5232	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5233	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5234	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	专用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5235	10kV白蜀二线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5236	10kV保安线大馈线	雁江电力调度控制中心	保和站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5237	10kV白水线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	专用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5238	10kV小凤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5239	10kV鸡溪线大馈线	雁江电力调度控制中心	鸡石湾站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5240	10kV小城一线大馈线	雁江电力调度控制中心	小山站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5241	10kV中百线大馈线	雁江电力调度控制中心	城中队	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5242	10kV祥湾线大馈线	雁江电力调度控制中心	祥符站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5243	10kV东小线大馈线	雁江电力调度控制中心	东峰站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5244	10kV丹五线大馈线	雁江电力调度控制中心	丹山站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	资阳地调
5245	10kV迎古线大馈线	雁江电力调度控制中心	迎接站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5246	10kV东牛线	雁江电力调度控制中心	东峰站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5247	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	孙家坝	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5248	10kV白大二线大馈线	雁江电力调度控制中心	白塔站	公用	资阳供电公司	主变受限;	资阳地调
5249	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	松涛站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5250	10kV松百一线大馈线	资阳电力调度控制中心	松涛站	公线	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5251	10kV松百二线大馈线	资阳电力调度控制中心	松涛站	公用	资阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	资阳地调
5252	10kV魏镇二线大馈线	天府电力调度控制中心	魏家桥	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5253	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳光	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5254	10kV阳丽路915大馈线	天府电力调度控制中心	阳光	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5255	10kV滨龙二线大馈线	天府电力调度控制中心	滨西	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5256	10kV清林线大馈线	天府电力调度控制中心	清水	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5257	10kV力核八路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
5258	10kV红星路大馈线	天府电力调度控制中心	红花	公线	天府供电公司	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5259	10kV龙山线大馈线	天府电力调度控制中心	龙泉	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
5260	10kV黄铝二路大馈线	天府电力调度控制中心	黄甲	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5261	10kV东巷路大馈线	天府电力调度控制中心	东升	公线	天府供电公司	主变受限;	天府地调
5262	10kV星草线大馈线	天府电力调度控制中心	星空	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5263	10kV力警路大馈线	天府电力调度控制中心	动力	专线	用户产权	主变受限;	天府地调
5264	10kV堰稻线大馈线	天府电力调度控制中心	桂花堰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5265	10kV堰港二线大馈线	天府电力调度控制中心	桂花堰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5266	10kV堰乐线大馈线	天府电力调度控制中心	桂花堰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5267	10kV堰港一线大馈线	天府电力调度控制中心	桂花堰	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5268	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宝	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	天府地调
5269	10kV冠英线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
5270	10kV高东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高坝子站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5271	10kV竹根线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹根站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5272	10kV冠桥线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	乐山地调
5273	10kV冠桥线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	乐山地调
5274	10kV冠高线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	乐山地调
5275	10kV冠庙线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英站	公线	乐山供电公司	主变受限;	乐山地调
5276	10kV牛三线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛华站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5277	10kV和潜线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和平站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调

5278	10kV牛吴线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛华站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5279	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制中心	平桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5280	10kV金盐线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5281	10kV平沟线917	五通桥电力调度控制中心	平桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5282	10kV和新线922	五通桥电力调度控制中心	和平站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5283	10kV云吴线	五通桥电力调度控制中心	新云站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5284	10kV高杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高坝子站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5285	10kV大冠线	五通桥电力调度控制中心	大兴站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5286	10kV大杨一线	五通桥电力调度控制中心	大兴站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5287	10kV竹新线927	五通桥电力调度控制中心	竹根站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5288	10kV和沐线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和平站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5289	10kV牛新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛华站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5290	10kV高化线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高坝子站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5291	10kV高丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	高坝子站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5292	10kV冠开线大馈线	五通桥电力调度控制中心	冠英站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5293	10kV和杨线大馈线	五通桥电力调度控制中心	和平站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5294	10kV金新线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5295	10kV金羞线大馈线	五通桥电力调度控制中心	金山站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5296	10kV牛塘线大馈线	五通桥电力调度控制中心	牛华站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5297	10kV平东线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5298	10kV平辉线大馈线	五通桥电力调度控制中心	平桥站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5299	10kV云新线	五通桥电力调度控制中心	新云站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5300	10kV竹丽线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹根站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5301	10kV竹浦线大馈线	五通桥电力调度控制中心	竹根站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5302	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制中心	竹根站	公线	乐山供电公司	该线路满载, 不可开放;	乐山地调
5303	10kV柳园Ⅰ路966线路	绵东电力调度控制中心	麻柳站旧	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5304	10kV柳园Ⅲ路963线路	绵东电力调度控制中心	麻柳站旧	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5305	10kV拱新路913线路	绵东电力调度控制中心	拱星站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5306	10kV淮开一路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5307	10kV广 氮三路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5308	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳灵宣站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5309	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳灵宣站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5310	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5311	10kV向三二路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5312	10kV回壁路966线路	中江电力调度控制中心	回龙站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5313	10kV向凤路	广汉电力调度控制中心	向阳站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5314	10kV回悦路922线路	中江电力调度控制中心	回龙站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5315	10kV继城三路974线路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5316	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连山站旧	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5317	10kV回通路924#线路	中江电力调度控制中心	回龙站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5318	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5319	10kV大福路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5320	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5321	10kV雒城二路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5322	10kV永杰路	中江电力调度控制中心	永太站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5323	10kV广 连二路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5324	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永太站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5325	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六陵站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5326	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5327	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5328	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5329	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳灵宣站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5330	10kV回东路923线路	中江电力调度控制中心	回龙站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5331	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5332	10kV炳城一路	广汉电力调度控制中心	炳灵宣站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5333	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5334	10kV三工一路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5335	10kV永子路	中江电力调度控制中心	永太站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5336	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳灵宣站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5337	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳灵宣站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5338	10kV永阳路981线路	中江电力调度控制中心	永太站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5339	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5340	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	袁家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5341	10kV淮开二路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5342	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回龙站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5343	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5344	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5345	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5346	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5347	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄鹿站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5348	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5349	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5350	10kV向鑫二路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5351	10kV山凤路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5352	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5353	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5354	10kV广百路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5355	10kV继盐路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5356	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5357	10kV中杏路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5358	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5359	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5360	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5361	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永太站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5362	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5363	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5364	10kV新城二路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5365	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯店站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5366	10kV三二二路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5367	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5368	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5369	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5370	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六陵站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5371	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯店站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5372	10kV向镇路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5373	10kV兴柏路913线路	中江电力调度控制中心	永兴站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调

5374	10kV淮北一路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5375	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5376	10kV大休一路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5377	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5378	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5379	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会龙站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5380	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金兴站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5381	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5382	10kV山舞路933线路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5383	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金兴站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5384	10kV中康路	中江电力调度控制中心	中江站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5385	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广福站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5386	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5387	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继光站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5388	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向阳站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5389	10kV凯堤路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5390	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5391	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5392	10kV淮镇四路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5393	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回龙站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5394	10kV高卧一路	广汉电力调度控制中心	高新站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5395	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5396	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5397	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永太站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5398	10kV淮城一路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5399	10kV凯林路924#线路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5400	10kV小横二路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5401	10kV风会路	中江电力调度控制中心	集凤站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5402	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5403	10kV中太路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5404	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5405	10kV继塔路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5406	10kV淮镇二路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5407	10kV永双路989线路	中江电力调度控制中心	永太站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5408	10kV淮兴路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5409	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继光站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5410	10kV炳机路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5411	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继光站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5412	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5413	10kV山虹路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5414	10kV高双路	广汉电力调度控制中心	高新站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5415	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5416	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广汉站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5417	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5418	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5419	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5420	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5421	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5422	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5423	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5424	10kV中博路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5425	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向阳站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5426	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	中江站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5427	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5428	10kV山阳路	中江电力调度控制中心	松山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5429	10kV大航路大馈线	广汉电力调度控制中心	大塘站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5430	10kV连江路	广汉电力调度控制中心	连山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5431	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5432	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5433	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5434	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5435	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5436	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5437	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广汉站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5438	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5439	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三星堆站旧	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5440	10kV炳环二路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5441	10kV炳源路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5442	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5443	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5444	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5445	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5446	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5447	10kV新成一路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5448	10kV新成三路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5449	10kV大开三路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5450	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5451	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5452	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5453	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5454	10kV向三路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5455	10kV炳商路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5456	10kV连和路	广汉电力调度控制中心	连山站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5457	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5458	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5459	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高新站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5460	10kV小炳路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5461	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5462	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5463	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广汉站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5464	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5465	10kV淮镇一路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5466	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小汉站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5467	10kV小工二路	广汉电力调度控制中心	小汉站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5468	10kV新高路	广汉电力调度控制中心	新丰站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5469	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调

5470	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5471	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高新站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5472	10kV炳北路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5473	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5474	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5475	10kV雒镇三路	广汉电力调度控制中心	雒城站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5476	10kV炳鱼二路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5477	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5478	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向阳站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5479	10kV炳新二路	广汉电力调度控制中心	炳灵官站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5480	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略坪站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5481	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略坪站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5482	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南塔站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5483	10kV平园二路	罗江电力调度控制中心	平家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5484	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南塔站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5485	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略坪站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5486	10kV平园三路	罗江电力调度控制中心	平家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5487	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5488	10kV略广路	罗江电力调度控制中心	略坪站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5489	10kV平开一路	罗江电力调度控制中心	平家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5490	10kV鄢镇路	罗江电力调度控制中心	鄢家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5491	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南塔站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5492	10kV平职一路955	罗江电力调度控制中心	平家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5493	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑竹站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5494	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5495	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑竹站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5496	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文星站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5497	10kV平开二路	罗江电力调度控制中心	平家站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5498	10kV略文路	罗江电力调度控制中心	略坪站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5499	10kV南镇路	罗江电力调度控制中心	南塔站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5500	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南塔站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5501	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真武寺站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5502	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月形站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5503	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真武寺站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5504	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝泉站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5505	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真武寺站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5506	10kV孝景路904线路	孝泉电力调度控制中心	孝泉站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5507	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月形站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5508	10kV月景路902线路	孝泉电力调度控制中心	月形站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5509	10kV月齐路912线路	孝泉电力调度控制中心	月形站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5510	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月形站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5511	10kV真武二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真武寺站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5512	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝泉站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5513	10kV真德路922线路	孝泉电力调度控制中心	真武寺站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5514	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月形站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5515	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5516	10kV回城III路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5517	10kV土桔II路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5518	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5519	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5520	10kV朝马I路	什邡电力调度控制中心	朝阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5521	10kV西什路	什邡电力调度控制中心	两路口站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5522	10kV土桔I路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5523	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5524	10kV回城七路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5525	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5526	10kV西冶路	什邡电力调度控制中心	两路口站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5527	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双盛站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5528	10kV朝钢路	什邡电力调度控制中心	朝阳站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5529	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5530	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5531	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5532	10kV元烟路	什邡电力调度控制中心	元石站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5533	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5534	10kV元马I路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5535	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5536	10kV土城九路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5537	10kV土城三路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5538	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5539	10kV回城八路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5540	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两路口站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5541	10kV两京I路	什邡电力调度控制中心	两路口站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5542	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5543	10kV双金路	什邡电力调度控制中心	双盛站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5544	10kV回城II路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5545	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5546	10kV元城IV路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5547	10kV双化II路	什邡电力调度控制中心	双盛站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5548	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5549	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5550	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土塘站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5551	10kV元城六路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5552	10kV元天二路	什邡电力调度控制中心	元石站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5553	10kV双化I路	什邡电力调度控制中心	双盛站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5554	10kV元城III路	什邡电力调度控制中心	元石站	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5555	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回澜站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5556	10kV回烟二路	什邡电力调度控制中心	回澜站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5557	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回澜站	专线	用户产权	该线路满载, 不可开放;主变受限;	德阳地调
5558	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井	公线	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5559	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵竹站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5560	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光明站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5561	10kV香镇二路绵竹	绵竹电力调度控制中心	香山站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5562	10kV龙城二路	绵竹电力调度控制中心	龙桥站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5563	10kV富五路	绵竹电力调度控制中心	富新站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5564	10kV光园三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光明站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调
5565	10kV绵城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵竹站	公用	德阳供电公司	该线路满载, 不可开放;	德阳地调

5566	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东北站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5567	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗荣站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5568	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙桥站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5569	10kV香镇三路	绵竹电力调度控制中心	香山站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5570	10kV富什路	绵竹电力调度控制中心	富新站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5571	10kV光园一路	绵竹电力调度控制中心	光明站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5572	10kV香安一路	绵竹电力调度控制中心	香山站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5573	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东北站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5574	10kV龙城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5575	10kV香镇一路	绵竹电力调度控制中心	香山站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5576	10kV桥镇路	绵竹电力调度控制中心	桥楼站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5577	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香山站	公用	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5578	10kV光园四路	绵竹电力调度控制中心	光明站	公用	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5579	10kV香械一路	绵竹电力调度控制中心	香山站	专线	用户产权	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5580	10kV新镇路	德阳电力调度控制中心	德新站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5581	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清平站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5582	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德阳站新	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5583	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5584	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐山站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5585	10kV风电一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	风光站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5586	10kV庐水二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	庐山站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5587	10kV白新路912线路	德阳电力调度控制中心	白莲站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5588	10kV双寿路大馈线	德阳电力调度控制中心	双东站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5589	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	城南站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5590	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5591	10kV德鼓路929大馈线	德阳电力调度控制中心	德阳站新	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5592	10kV杨区路912大馈线	德阳电力调度控制中心	杨嘉站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5593	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	城南站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5594	10kV风浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	风光站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5595	10kV八角路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八角站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5596	10kV八长二路920大馈线	德阳电力调度控制中心	八角站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5597	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5598	10kV德城路952大馈线	德阳电力调度控制中心	德阳站新	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5599	10kV黄达路951大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5600	10kV双镇路大馈线	德阳电力调度控制中心	双东站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5601	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白莲站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5602	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	城南站	专线	用户产权	主变受限;	德阳地调
5603	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白莲站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5604	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5605	10kV八旗路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八角站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5606	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	城南站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5607	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清平站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5608	10kV石新二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5609	10kV双通路大馈线	德阳电力调度控制中心	双东站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5610	10kV柏镇路	德阳电力调度控制中心	柏隆站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5611	10kV庐水一路952大馈线	德阳电力调度控制中心	庐山站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5612	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5613	10kV八松路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八角站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5614	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐山站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5615	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德阳站新	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5616	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白莲站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5617	10kV杨火路	德阳电力调度控制中心	杨嘉站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5618	10kV新轧路	德阳电力调度控制中心	德新站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5619	10kV清镇二路924线路	德阳电力调度控制中心	清平站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5620	10kV黄屏二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5621	10kV石汉路925大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5622	10kV柏青路	德阳电力调度控制中心	柏隆站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5623	10kV旌叶路922大馈线	德阳电力调度控制中心	旌湖站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5624	10kV旌天三路913大馈线	德阳电力调度控制中心	旌湖站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5625	10kV黄屏路926大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5626	10kV杨镇路926线路	德阳电力调度控制中心	杨嘉站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5627	10kV黄移路915大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5628	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	城南站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5629	10kV黄所一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5630	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德阳站新	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5631	10kV杨楠路	德阳电力调度控制中心	杨嘉站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5632	10kV石耐路926大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5633	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏隆站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5634	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清平站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5635	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨嘉站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5636	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5637	10kV八环二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	八角站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5638	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八角站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5639	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌湖站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5640	10kV黄屏二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	黄河站	公线	德阳供电公司	主变受限;	德阳地调
5641	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5642	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5643	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5644	10kV石韶二路936大馈线	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5645	10kV拱孟路923大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5646	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5647	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5648	10kV石环二路	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5649	10kV拱浦路	德阳电力调度控制中心	拱桥站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5650	10kV石环三路	德阳电力调度控制中心	石亭江站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5651	10kV泰扬一路	德阳电力调度控制中心	泰山站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5652	10kV泰航一路	德阳电力调度控制中心	泰山站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5653	10kV天所一二路	德阳电力调度控制中心	天元站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5654	10kV天韶路	德阳电力调度控制中心	天元站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5655	10kV天韶二路	德阳电力调度控制中心	天元站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5656	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	城南站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	德阳地调
5657	10kV阳南南路大馈线	蒙华电力调度控制中心	洛阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5658	10kV朝景一路大馈线	蒙华电力调度控制中心	朝阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5659	10kV民瑞路大馈线	蒙华电力调度控制中心	民主站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5660	10kV民清路大馈线	蒙华电力调度控制中心	民主站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5661	10kV朝江一路大馈线	蒙华电力调度控制中心	朝阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调

5662	10kV民九路大横线	黎华电力调度控制中心	民主站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5663	10kV朝江二路大横线	黎华电力调度控制中心	朝阳站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5664	10kV三南路905大横线	黎华电力调度控制中心	三泉站	公线	德阳供电公司	该线路满载，不可开放;	德阳地调
5665	10kV宋园线901	宜宾电力调度控制中心	宋家站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5666	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水清站	公用	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5667	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5668	10kV云德线	宜宾电力调度控制中心	云台	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5669	10kV云宁线	宜宾电力调度控制中心	云台	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5670	10kV柏汪线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5671	10kV柏宁线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5672	10kV金湖线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5673	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗场站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5674	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗场站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5675	10kV鹭象线	宜宾电力调度控制中心	鹭州站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5676	10kV鹭金钱	宜宾电力调度控制中心	鹭州站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5677	10kV鹭学线	宜宾电力调度控制中心	鹭州站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5678	10kV鹭油线	宜宾电力调度控制中心	鹭州站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5679	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5680	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5681	10kV柏天线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5682	10kV柏周线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5683	10kV柏坪二线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5684	10kV柏沙二线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5685	10kV柏港二线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5686	10kV柏园二线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5687	10kV柏坪一线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5688	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5689	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5690	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏树林站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5691	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5692	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5693	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5694	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5695	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5696	10kV坪领线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5697	10kV坪构线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5698	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5699	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5700	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5701	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5702	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5703	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5704	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5705	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5706	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5707	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5708	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5709	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5710	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5711	10kV坪凉线	宜宾电力调度控制中心	沙坪站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5712	10kV万安线	宜宾电力调度控制中心	万水站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5713	10kV万建线	宜宾电力调度控制中心	万水站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5714	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊黄楼站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5715	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红桥站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5716	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红桥站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5717	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大益站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5718	10kV九城II线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5719	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5720	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5721	10kV九长I线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5722	10kV九江I线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5723	10kV九广I线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5724	10kV九星I线	宜宾电力调度控制中心	九都站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5725	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙南站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5726	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙南站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5727	10kV叙长I线	宜宾电力调度控制中心	叙南站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5728	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江南	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5729	10kV横镇线	宜宾电力调度控制中心	横江站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5730	10kV菜五线	宜宾电力调度控制中心	菜坝站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5731	10kV菜马线	宜宾电力调度控制中心	菜坝站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5732	10kV菜凉线	宜宾电力调度控制中心	菜坝站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5733	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5734	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5735	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5736	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5737	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5738	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5739	10kV天黄线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5740	10kV天柏线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5741	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5742	10kV天庄线	宜宾电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5743	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普安站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5744	10kV普冠线	宜宾电力调度控制中心	普安站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5745	10kV新语线	宜宾电力调度控制中心	建新站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5746	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金沙站	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5747	10kV李峡线	宜宾电力调度控制中心	金沙站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5748	10kV义庆线	宜宾电力调度控制中心	义兴站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5749	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城南	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;主变受限;	宜宾地调
5750	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东风站	公线	宜宾供电公司	该线路满载，不可开放;	宜宾地调
5751	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5752	10kV金会二线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5753	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5754	10kV金钹线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5755	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5756	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调
5757	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司	主变受限;	宜宾地调

5758	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江南	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
5759	10kV金顺线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
5760	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金沙	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
5761	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云台	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
5762	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南溪站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5763	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南溪站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5764	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南溪站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5765	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南溪站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5766	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南溪站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5767	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水清站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5768	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江安站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5769	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江安站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5770	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江安站	公用	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5771	10kV迎天线	江安电力调度控制中心	迎安站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5772	10kV水金线	江安电力调度控制中心	水清站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;主变受限;	宜宾地调
5773	10kV留大线	江安电力调度控制中心	天池站	公线	宜宾供电公司		主变受限;	宜宾地调
5774	10kV江环线682线路	江安电力调度控制中心	江安站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5775	10kV江盾线	江安电力调度控制中心	江安站	公线	宜宾供电公司		该线路满载, 不可开放;	宜宾地调
5776	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威州站	公线	岷江供电公司	是	线路容量受限	岷江地调
5777	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	公线	岷江供电公司	是	七盘沟1#主变受限	岷江地调
5778	10kV七阳线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	公线	岷江供电公司	否	主变受限;	岷江地调
5779	10kV七岷线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5780	10kV七佳线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5781	10kV七阿线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5782	10kV站七线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5783	10kV七甘线	岷江电力调度控制中心	七盘沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5784	10kV溪阿线	岷江电力调度控制中心	古溪沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5785	10kV溪锥线	岷江电力调度控制中心	古溪沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5786	10kV溪中线	岷江电力调度控制中心	古溪沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5787	10kV溪广线	岷江电力调度控制中心	古溪沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5788	10kV溪仁线	岷江电力调度控制中心	古溪沟站	专线	用户产权	否	主变受限;	岷江地调
5789	110kV驾干一线	岷江电力调度控制中心	干河子站	主线	岷江供电公司	否	线路容量受限	岷江地调
5790	110kV驾干二线	岷江电力调度控制中心	干河子站	主线	岷江供电公司	否	线路容量受限	岷江地调