

基本信息			历史运行信息				已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)	所属地市
序号	所属变电站	所属管辖范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(KW)	历史最大负荷率(%)					
0	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调欧城220kV/2#变压器	240000	17871.7	7	0	222128	不受限	222128	成都地调
1	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调欧城220kV/1#变压器	240000	17866.8	7	0	222133	不受限	222120	成都地调
2	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调庄上220kV/2#变压器	240000	56584.9	24	0	183415	不受限	183400	攀枝花地调
3	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调禹王宫220kV/1#变压器	240000	68742.4	29	0	171258	不受限	171200	攀枝花地调
4	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调禹王宫220kV/2#变压器	240000	68856.8	29	0	171143	不受限	171100	攀枝花地调
5	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调庄上220kV/1#变压器	240000	74812.2	31	0	165188	不受限	165100	攀枝花地调
6	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调安宁220kV/2#变压器	240000	80105.3	33	0	159895	不受限	159800	攀枝花地调
7	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调玉皇220kV/1#变压器	240000	83943	35	null	156057	不受限	156000	德阳地调
8	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调玉皇220kV/2#变压器	240000	84064	35	null	155936	不受限	155900	德阳地调
9	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调先锋220kV/2#变压器	150000	103390	68.93	0	150000	不受限	150000	眉山地调
10	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调合力220kV/2#变压器	240000	107434.3	45	0	132566	不受限	132500	攀枝花地调
11	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调甘眉220kV/6#变压器	180000	57767.6	32	0	122232	不受限	122200	眉山地调
12	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调甘眉220kV/5#变压器	180000	57768	32	0	122232	不受限	122200	眉山地调
13	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调先锋220kV/1#变压器	120000	109890	91.58	0	120000	不受限	120000	眉山地调
14	新凯	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调新凯220kV/2#变压器	240000	121194.3	50	0	118806	不受限	118800	攀枝花地调
15	新凯	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调新凯220kV/1#变压器	240000	121998.7	51	0	118001	不受限	118000	攀枝花地调
16	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调蒙阳220kV/2#变压器	240000	129063.09	54	null	110937	不受限	110900	德阳地调
17	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调蒙阳220kV/1#变压器	240000	129381.9	54	null	110618	不受限	110600	德阳地调
18	连村	彭州电力调度控制中心	成都地调连村220kV/1#变压器	240000	152276.7	52	4515	110208	不受限	110200	成都地调
19	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调牯牛山220kV/2#变压器	180000	69914	39	null	110086	不受限	110000	眉山地调
20	红砂	天府电力调度控制中心	红砂220kV/2#变压器	240000	130589.91	54	0	109410	不受限	109400	天府地调
21	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调西佛寺220kV/2#变压器	240000	131155.9	55	0	108844	不受限	108800	攀枝花地调
22	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调茶山220kV/2#变压器	150000	38364.6	26	3500	108135	不受限	108100	内江地调
23	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调铁佛220kV/3#变压器	180000	72321.3	40	0	107679	不受限	107600	内江地调
24	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调雅江220kV/2#变压器	150000	44600	30	0	105400	不受限	105400	甘孜地调
25	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调铁佛220kV/2#变压器	180000	73608.8	41	2160	104231	不受限	104200	内江地调
26	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调岩神山220kV/2#变压器	180000	75838.6	42	0	104161	不受限	104100	攀枝花地调
27	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调化工园220kV/3#变压器	180000	74661.1	42	NULL	103539	不受限	103500	达州地调
28	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调孜吉220kV/1#变压器	180000	83417.1	46	0	96583	不受限	96500	甘孜地调
29	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调孜吉220kV/2#变压器	180000	83637.1	46	0	96363	不受限	96300	甘孜地调
30	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调磨家梁220kV/2#变压器	240000	143420.6	60	830	95749	不受限	95700	绵阳地调
31	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调磨家梁220kV/1#变压器	240000	145499	61	0	94501	不受限	94500	绵阳地调
32	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调茶山220kV/1#变压器	150000	54447.6	36	3675	91877	不受限	91800	内江地调
33	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调雅江220kV/1#变压器	150000	58800	39	0	91200	不受限	91200	甘孜地调
34	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调古佛220kV/1#变压器	180000	89267.2	50	0	90733	不受限	90700	自贡地调
35	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调古佛220kV/2#变压器	180000	89513.6	50	0	90486	不受限	90400	自贡地调
36	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调茨巫220kV/1#变压器	90000	9845.6	13	0	90000	不受限	90000	甘孜地调
37	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调岩神山220kV/1#变压器	180000	92011	51	0	87989	不受限	87900	攀枝花地调
38	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调安宁220kV/3#变压器	240000	157502.7	66	0	82497	不受限	82400	攀枝花地调
39	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调西佛寺220kV/1#变压器	240000	157798.2	66	0	82202	不受限	82200	攀枝花地调
40	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调榆林220kV/2#变压器	150000	68468.8	46	0	81531	不受限	81500	甘孜地调
41	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调榆林220kV/1#变压器	150000	68522.4	46	0	81478	不受限	81400	甘孜地调
42	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调八德220kV/3#变压器	180000	99194.8	55	0	80805	不受限	80800	南充地调
43	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调众意站110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600	阿坝地调
44	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调团坝220kV/3#变压器	180000	99654.3	55	NULL	80346	不受限	80300	达州地调
45	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调八德220kV/2#变压器	180000	99996.3	56	0	80004	不受限	80000	南充地调
46	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调团坝220kV/2#变压器	180000	100070.3	56	NULL	79930	不受限	79900	达州地调
47	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调牯牛山220kV/1#变压器	180000	100559.9	56	null	79440	不受限	79400	眉山地调
48	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调草池220kV/2#变压器	180000	101903.7	57	0	78096	不受限	78000	巴中地调
49	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调茨巫220kV/2#变压器	90000	13164.8	15	0	76835	不受限	76800	甘孜地调
50	车城	天府电力调度控制中心	天府地调车城220kV/1#变压器	240000	163856	68	0	76144	不受限	76100	天府地调
51	双桥子	成都配调	成都地调双桥子220kV/1#变压器	240000	164952.19	69	0	75048	不受限	75000	成都地调
52	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调合力220kV/1#变压器	240000	165145.4	69	0	74855	不受限	74800	攀枝花地调
53	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调十陵220kV/1#变压器	240000	165207.9	69	0	74792	不受限	74700	天府地调
54	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调凌霄山220kV/1#变压器	180000	105718.3	59	0	74282	不受限	74200	宜宾地调
55	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调凌霄山220kV/2#变压器	180000	105965.8	59	0	74034	不受限	74000	宜宾地调
56	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调十陵220kV/2#变压器	240000	165629.11	69	0	73771	不受限	73700	天府地调
57	双桥子	成都配调	成都地调双桥子220kV/3#变压器	240000	166495.61	69	0	73504	不受限	73500	成都地调
58	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调柏合220kV/3#变压器	180000	107346.5	60	0	72654	不受限	72600	天府地调
59	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调银江220kV/2#变压器	150000	79750	53	0	70250	不受限	70200	攀枝花地调
60	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调银江220kV/1#变压器	150000	80150.4	53	0	69850	不受限	69800	攀枝花地调
61	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调芭蕉220kV/2#变压器	180000	110978.4	62	NULL	69022	不受限	69000	达州地调
62	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调芭蕉220kV/1#变压器	180000	111393.8	62	NULL	68606	不受限	68600	达州地调
63	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调桐子林220kV/2#变压器	150000	82368	55	0	67632	不受限	67600	攀枝花地调
64	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调紫竹220kV/2#变压器	180000	113776.1	63	null	66224	不受限	66200	资阳地调
65	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调紫竹220kV/3#变压器	180000	113792.4	63	null	66208	不受限	66200	资阳地调
66	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调桐子林220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400	攀枝花地调
67	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调草池220kV/1#变压器	150000	86239.8	57	0	63760	不受限	63700	巴中地调
68	长田	达州电力调度控制中心	达州地调长田220kV/1#变压器	180000	117682.2	65	NULL	62318	不受限	62300	达州地调
69	长田	达州电力调度控制中心	达州地调长田220kV/2#变压器	180000	120025.8	67	NULL	59974	不受限	59900	达州地调
70	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调桃关站110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500	阿坝地调
71	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调仁达220kV/1#变压器	63000	4284.7	7	0	58715	不受限	58700	甘孜地调
72	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调天井坎220kV/2#变压器	180000	121991.7	68	0	58008	不受限	58000	眉山地调
73	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调冯冲湾220kV/1#变压器	180000	122071.5	68	0	57929	不受限	57900	泸州地调
74	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调双福220kV/1#变压器	180000	122531.2	68	0	57469	不受限	57400	德阳地调
75	清波	成都配调	成都地调清波220kV/2#变压器	240000	182561.3	76	0	57439	不受限	57400	成都地调
76	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调高石220kV/3#变压器	120000	62874.8	52	0	57125	不受限	57100	宜宾地调
77	曹家寺	成都配调	成都地调曹家寺220kV/1#变压器	240000	185577.89	77	0	54422	不受限	54400	成都地调
78	曹家寺	成都配调	成都地调曹家寺220kV/2#变压器	240000	186462.5	78	0	53538	不受限	53500	成都地调
79	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调秋月220kV/1#变压器	150000	96572.9	64	0	53427	不受限	53400	德阳地调
80	腾飞	成都配调	成都地调腾飞220kV/3#变压器	240000	187430.5	78	0	52570	不受限	52500	成都地调
81	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调二郎庙站110kV/2#变压器	63000	11099.9	18	0	51901	不受限	51900	绵阳地调
82	腾飞	成都配调	成都地调腾飞220kV/2#变压器	240000	188323.3	78	0	51677	不受限	51600	成都地调
83	马场	成都配调	成都地调马场110kV/2号主变	63000	11662	19	0	51338	不受限	51300	成都地调
84	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调二郎庙站110kV/1#变压器	63000	12474.20	20	0	50525	不受限	50500	绵阳地调
85	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调渠县220kV/1#变压器	150000	99531.41	66	NULL	50469	不受限	50400	达州地调
86	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调鸳鸯坝站110kV/1#主变	50000	5174.6	20	0	50000	不受限	50000	甘孜地调
87	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调革新110kV/1#主变	50000	3500	7	0	50000	不受限	50000	成都地调
88	桂溪	成都配调	成都地调桂溪110kV/1#主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000	成都地调
89	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调桃子坪站110kV/1#主变	50000	5712.6	32	0	50000	不受限	50000	甘孜地调
90	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调杨柳湾站35kV/2#变压器	31500	0	0	0	50000	不受限	50000	乐山地调
91	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调水口站110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000	乐山地调
92	双林站	普山电力调度控制中心	南充地调双林站110kV/1#主变	50000	25000	50	0	25000	不受限	49900	南充地调
93	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调秋月220kV/2#变压器	150000	100110.9	67	0	49889	不受限	49800	德阳地调
94	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调乔镇站110kV/1#主变	60000	10777.8	18	0	49222	不受限	49200	广元地调
95	渔资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调渔资站110kV/1#主变	63000	14282.4	23	0	48718	不受限	48700	攀枝花地调
96	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调渠县220kV/2#变压器	150000	101201.4	67	NULL	48799	不受限	48700	达州地调
97	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调乔镇站110kV/2#主变	60000	11319.6	19	0	48680	不受限	48600	广元地调
98	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调泰山站110kV/2#变压器	63000	14437	23	0	48563	不受限	48500	德阳地调
99	渔资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调渔资站110kV/1#主变	63000	14559.6	23	0	48440	不受限	48400	攀枝花地调
100	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调秀水站110kV/2#变压器	63000	14771.23	23	0	48228	不受限	48200	绵阳地调
101	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调叶家林110kV/2#主变	63000	15421.7	24	0	47578	不受限	47500	成都地调

106	迎晖	成都配调	成都地调迎晖.110kV/#1主变	63000	17819.2	28	0	45181	不受限	45100	成都地调
107	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4801.2	10	NULL	45199	不受限	45100	达州地调
108	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调大兴站.110kV/2#变压器	50000	4822.5	10	0	45178	不受限	45100	乐山地调
109	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调文峰.220kV/1#变压器	150000	104884.2	70	0	45116	不受限	45100	资阳地调
110	穿心店站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调穿心店站.110kV/2#变压器	50000	4868.6	10	0	45131	不受限	45100	德阳地调
111	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调魏家桥.110kV/2#变压器	63000	17903.4	28	0	45097	不受限	45000	天府地调
112	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调张公.220kV/2#变压器	180000	134996.1	75	0	45004	不受限	45000	巴中地调
113	严桥站	南城电力调度控制中心	雅安地调严桥站.110kV/#1主变	50000	5185.4	10	0	44815	不受限	44800	雅安地调
114	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调新市.220kV/2#变压器	180000	135164.6	75	0	44835	不受限	44800	德阳地调
115	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调张公.220kV/1#变压器	180000	135398.4	75	0	44602	不受限	44600	巴中地调
116	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调马踏洞站.110kV/#1主变	50000	5424.5	11	NULL	44576	不受限	44500	达州地调
117	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调大堰站.110kV/1#变压器	50000	5417.3	11	0	44583	不受限	44500	资阳地调
118	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调东安湖.110kV/2#变压器	63000	18700	30	0	44300	不受限	44300	天府地调
119	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调施家坪.220kV/5#变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调
120	跳水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调跳水站.110kV/1#变压器	63000	18854.8	30	0	44145	不受限	44100	绵阳地调
121	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调施家坪.220kV/1#变压器	150000	106096.3	71	0	43904	不受限	43900	攀枝花地调
122	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调纹坪站.110kV/#2主变	50000	6215.7	12	0	43784	不受限	43700	攀枝花地调
123	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调秀水站.110kV/1#变压器	63000	17972.6	29	1330	43697	不受限	43600	绵阳地调
124	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调大康.220kV/1#变压器	120000	76463.4	64	0	43537	不受限	43500	绵阳地调
125	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调五里堆.220kV/1#变压器	120000	77659.3	65	0	42341	不受限	42300	德阳地调
126	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调叶家林.110kV/#1主变	63000	20734.6	33	0	42265	不受限	42200	成都地调
127	跳水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调跳水站.110kV/2#变压器	63000	20864.2	33	30	42106	不受限	42100	绵阳地调
128	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调施家坪.220kV/2#变压器	150000	107971	72	0	42029	不受限	42000	攀枝花地调
129	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调盖家坪.220kV/1#变压器	120000	78064.8	65	NULL	41935	不受限	41900	达州地调
130	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调沈村站.110kV/#2主变	50000	8599.8	17	0	41400	不受限	41400	甘孜地调
131	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调沈村站.110kV/#1主变	50000	8599.8	17	0	41400	不受限	41400	甘孜地调
132	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调元渡站.110kV/#1主变	50000	8681.8	17	NULL	41318	不受限	41300	达州地调
133	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调元渡站.110kV/#2主变	50000	8752.5	18	NULL	41248	不受限	41200	达州地调
134	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调桐子湾.110kV/2#变压器	63000	21874.4	35	0	41126	不受限	41100	天府地调
135	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调拱桥站.110kV/1#变压器	63000	21822.8	35	0	41172	不受限	41100	德阳地调
136	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调大兴站.110kV/1#变压器	50000	8841.3	18	0	41159	不受限	41100	乐山地调
137	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调界牌站.110kV/1#变压器	63000	22160	35	0	40840	不受限	40800	绵阳地调
138	杨坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调杨坪站.110kV/#2主变	50000	9324.5	19	0	40676	不受限	40600	攀枝花地调
139	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调南塔站.110kV/2#变压器	63000	22495.9	36	0	40504	不受限	40500	绵阳地调
140	穿心店站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调穿心店站.110kV/1#变压器	50000	9465.1	19	0	40535	不受限	40500	德阳地调
141	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调幸福.220kV/1#变压器	180000	139592.7	78	0	40407	不受限	40400	甘孜地调
142	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调田坝站.110kV/#2主变	63000	22582.6	36	0	40417	不受限	40400	甘孜地调
143	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100	阿坝地调
144	桂溪	成都配调	成都地调桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000	成都地调
145	桂溪	成都配调	成都地调桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000	成都地调
146	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调虎湾站.110kV/#2主变	50000	9927.1	20	0	40073	不受限	40000	内江地调
147	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调董家湾.220kV/2#变压器	240000	166303.7	69	33750	39946	不受限	39900	内江地调
148	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12804	20	10250	39946	不受限	39900	雅安地调
149	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调田坝站.110kV/#1主变	63000	23174.6	37	0	39825	不受限	39800	甘孜地调
150	新雅	成都配调	成都地调新雅.110kV/#2主变	63000	23343.6	37	0	39656	不受限	39600	成都地调
151	三圣	成都配调	成都地调三圣.220kV/2#变压器	240000	200475	84	0	39525	不受限	39500	成都地调
152	三星堆站田	广汉电力调度控制中心	广汉县调三星堆站.110kV/3#变压器	40000	23677.6	59	500	39500	不受限	39500	德阳地调
153	马场	成都配调	成都地调马场.110kV/1号主变	50000	10565	21	0	39435	不受限	39400	成都地调
154	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调文峰.220kV/2#变压器	150000	110684	74	0	39316	不受限	39300	资阳地调
155	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调长顺.220kV/3#变压器	180000	140709.2	78	0	39291	不受限	39200	天府地调
156	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调天井坎.220kV/1#变压器	180000	140739.9	78	0	39260	不受限	39200	眉山地调
157	桐梓林	成都配调	成都地调桐梓林.110kV/#2主变	63000	32720.4	38	0	39280	不受限	39200	成都地调
158	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调燕子沟.110kV/1#主变	50000	10800	22	0	39200	不受限	39200	甘孜地调
159	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调天彭.110kV/#3主变	63000	23850	38	null	39150	不受限	39100	成都地调
160	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调临巴站.110kV/#1主变	50000	10825.8	22	NULL	39174	不受限	39100	达州地调
161	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调吴家站.110kV/#1主变	50000	11000	22	NULL	39000	不受限	39000	达州地调
162	大涯石	成都配调	成都地调大涯石.110kV/#3主变	63000	24079.2	38	0	38921	不受限	38900	成都地调
163	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调康强.110kV/#2主变	63000	24100	38	0	38900	不受限	38900	成都地调
164	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调城南站.110kV/#2主变	50000	11076.9	22	0	38923	不受限	38900	雅安地调
165	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调大水井站.110kV/#1主变	50000	10983.3	22	250	38767	不受限	38700	攀枝花地调
166	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调吴家站.110kV/#2主变	50000	11400	23	NULL	38600	不受限	38600	达州地调
167	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调永兴.220kV/2#变压器	240000	200812.19	84	630	38558	不受限	38500	绵阳地调
168	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调西湖.110kV/#2主变	63000	24455	39	0	38545	不受限	38500	泸州地调
169	三圣	成都配调	成都地调三圣.220kV/1#变压器	240000	199650	83	2000	38350	不受限	38300	成都地调
170	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调盖家坪.220kV/2#变压器	120000	81655.2	68	NULL	38345	不受限	38300	达州地调
171	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调林海站.110kV/#2主变	63000	24666.3	39	0	38334	不受限	38300	南充地调
172	利州	天府电力调度控制中心	天府地调利州.110kV/1#变压器	63000	24800	39	0	38200	不受限	38200	天府地调
173	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调广济.110kV/#2主变	63000	23847.4	38	915	38238	不受限	38200	成都地调
174	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调达通玛站.110kV/#1主变	40000	1865.3	5	0	38135	不受限	38100	甘孜地调
175	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调东安湖.110kV/1#变压器	63000	25100	40	0	37900	不受限	37900	天府地调
176	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	12118.2	24	null	37882	不受限	37800	乐山地调
177	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调黎溪站.110kV/#2主变	50000	16161.7	23	625	37760	不受限	37700	凉山地调
178	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调中查沟站.110kV/1#主变	40000	2232	6	0	37768	不受限	37700	阿坝地调
179	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调金山站.110kV/#1主变	50000	12315.6	25	NULL	37684	不受限	37600	达州地调
180	三星堆站田	广汉电力调度控制中心	广汉县调三星堆站.110kV/2#变压器	40000	30884.8	77	2330	37670	不受限	37600	德阳地调
181	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调中查沟站.110kV/2#主变	40000	2466.3	6	0	37534	不受限	37500	阿坝地调
182	天涯石	成都配调	成都地调天涯石.110kV/#2主变	63000	25586.2	41	0	37414	不受限	37400	成都地调
183	三圣	成都配调	成都地调三圣.220kV/3#变压器	240000	202015	84	600	37385	不受限	37300	成都地调
184	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调新九站.110kV/#3主变	63000	25660.8	41	0	37339	不受限	37300	攀枝花地调
185	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调古城.220kV/1#变压器	180000	142615.2	79	0	37385	不受限	37300	德阳地调
186	峨山站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调峨山站.110kV/1#变压器	50000	12733.6	25	null	37266	不受限	37200	乐山地调
187	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调向义.220kV/1#变压器	150000	117222.2	75	0	37278	不受限	37200	自贡地调
188	迎晖	成都配调	成都地调迎晖.110kV/#2主变	63000	25753.5	41	0	37247	不受限	37200	成都地调
189	粉坊堰	成都配调	成都地调粉坊堰.110kV/#3主变	63000	24213.8	38	1600	37186	不受限	37100	成都地调
190	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调城南站.110kV/#1主变	50000	12909.6	26	0	37090	不受限	37000	雅安地调
191	渡口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调渡口站.110kV/#1主变新	50000	13026.1	26	0	36974	不受限	36900	攀枝花地调
192	双桥子	成都配调	成都地调双桥子.220kV/2#变压器	240000	203353.3	85	0	36647	不受限	36600	成都地调
193	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调拱桥站.110kV/2#变压器	63000	26453.2	42	0	36547	不受限	36500	德阳地调
194	渡口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调渡口站.110kV/#2主变	40000	3516	9	0	36484	不受限	36400	攀枝花地调
195	正府街	成都配调	成都地调正府街.110kV/#1主变	63000	26532	42	0	36468	不受限	36400	成都地调
196	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调康强.110kV/#1主变	63000	26700	42	0	36300	不受限	36300	成都地调
197	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调大竹河站.110kV/#2主变	40000	3784	9	NULL	36216	不受限	36200	达州地调
198	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调隆康站.110kV/1#主变	40000	3880.8	10	0	36119	不受限	36100	阿坝地调
199	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调隆康站.110kV/2#主变	40000	3887.8	10	0	36112	不受限	36100	阿坝地调
200	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调虎湾站.110kV/#1主变	50000	13846.2	28	0	36154	不受限	36100	内江地调
201	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调孟家.220kV/1#变压器	150000	113901.3	76	0	36099	不受限	36000	德阳地调
202	松林	天府电力调度控制中心	天府地调松林.110kV/2#变压器	50000	14000	28	0	36000	不受限	36000	天府地调
203	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调泰山站.110kV/1#变压器	63000	26977	43	0	36023	不受限	36000	德阳地调
204	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调永兴.220kV/1#变压器	240000	202260.1	84	1800	35940	不受限	35900	绵阳地调
205	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调黎溪站.110kV/1#主变	50000	11391.4	23	2800	35809	不受限	35800	凉山地调
206	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调始阳站.110kV/#2主变	63000	26703.6	42	580	35716	不受限	35700	雅安地调
207	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调永兴站.110kV/2#主变	50000	14394.6	29	0	35605	不受限	35600	广安地调
208	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调永兴站.110kV/1#主变	50000	14447.4	29	0	35553	不受限		

215	大源	成都配调	成都地调大源.110kV/#3主变	63000	27986.6	44	0	35013	不受限	35000	成都地调
216	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调会东大桥站.110kV/#2主变	50000	15149.2	30	0	34851	不受限	34800	凉山地调
217	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调孟家.220kV/2#变压器	150000	115228.5	77	0	34772	不受限	34700	德阳地调
218	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5291.4	13	0	34709	不受限	34700	宜宾地调
219	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调南山站.110kV/#1主变	50000	14454	29	800	34746	不受限	34700	攀枝花地调
220	培风	成都配调	成都地调培风.110kV/2号主变	63000	28232	45	0	34768	不受限	34700	成都地调
221	大堰站	南城电力调度控制中心	雅安地调大堰站.110kV/#2主变	50000	13300	27	2045	34655	不受限	34600	雅安地调
222	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调会东大桥站.110kV/#1主变	50000	15338.4	31	0	34662	不受限	34600	凉山地调
223	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调寿丰.220kV/2#变压器	240000	205405	86	0	34595	不受限	34500	德阳地调
224	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调沐浴站.110kV/#2主变	40000	5464.8	14	0	34535	不受限	34500	广元地调
225	海田站	甘孜电力调度控制中心	凉山地调海田站.110kV/#3主变	50000	15579.2	31	0	34421	不受限	34400	凉山地调
226	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调文庙.220kV/3#变压器	180000	145656.3	81	0	34344	不受限	34300	眉山地调
227	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调黄金坪站.110kV/1#主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300	甘孜地调
228	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调经纬.110kV/#2主变	50000	15173.4	30	815	34012	不受限	34000	成都地调
229	万象	成都配调	成都地调万象.110kV/#2主变	63000	28908	46	0	34092	不受限	34000	成都地调
230	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调沐浴站.110kV/#1主变	40000	5907	15	0	34093	不受限	34000	广元地调
231	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	15380.3	31	800	33820	不受限	33800	德阳地调
232	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调三星堆站.110kV/1#变压器	40000	6652.1	17	6260	33740	不受限	33700	德阳地调
233	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调穆坪站.110kV/#1主变	50000	16288.8	33	0	33711	不受限	33700	雅安地调
234	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调清平.110kV/2#变压器	63000	29413.2	47	0	33587	不受限	33500	泸州地调
235	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调城中站.110kV/2#变压器	63000	28727.9	46	800	33472	不受限	33400	宜宾地调
236	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调清平.110kV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400	泸州地调
237	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调永盛站.110kV/#1主变	50000	16546.2	33	0	33454	不受限	33400	凉山地调
238	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调南坪站.110kV/2#变压器	50000	16543.7	33	0	33456	不受限	33400	巴中地调
239	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调稻城站.110kV/#1主变	40000	6675.8	17	0	33324	不受限	33300	甘孜地调
240	蔡沱站	峨边电力调度控制中心	乐山地调蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	6681.9	17	null	33318	不受限	33300	乐山地调
241	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调魏坪站.110kV/1#变压器	50000	13871.7	28	2860	33268	不受限	33200	乐山地调
242	新园	成都配调	成都地调新园.110kV/#1主变	63000	29768.5	47	0	33232	不受限	33200	成都地调
243	郸简	郫都电力调度控制中心	郫县县调郸简.110kV/#2主变	63000	30058.5	48	0	32942	不受限	32900	成都地调
244	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调协鑫硅业站.110kV/4#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调
245	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调兴文.220kV/3#变压器	120000	87084.4	73	0	32916	不受限	32900	巴中地调
246	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调体育城.110kV/#3主变	63000	30081.2	48	0	32919	不受限	32900	成都地调
247	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调协鑫硅业站.110kV/5#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调
248	银杏站	绵阳电力调度控制中心	绵阳市调银杏站.110kV/1#变压器	40000	7036.3	18	0	32964	不受限	32900	绵阳地调
249	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调新皂站.110kV/2#变压器	63000	29154.5	46	1000	32846	不受限	32800	绵阳地调
250	三江站	雅安电力调度控制中心	雅安地调三江站.110kV/#2主变	50000	8728.2	17	8550	32722	不受限	32700	雅安地调
251	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调大水井站.110kV/#2主变	50000	13595.1	27	3700	32705	不受限	32700	攀枝花地调
252	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调稻城站.110kV/#2主变	40000	7262.1	18	0	32738	不受限	32700	甘孜地调
253	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调城中站.110kV/1#变压器	63000	29783.7	47	560	32656	不受限	32600	宜宾地调
254	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调舒平.220kV/2#变压器	180000	147433.9	82	0	32566	不受限	32500	自贡地调
255	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调红桥站.110kV/1#变压器	63000	7509.6	19	0	32490	不受限	32400	宜宾地调
256	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调东北站.110kV/1#变压器	40000	30514.2	48	0	32486	不受限	32400	德阳地调
257	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调沿江.110kV/#1主变	63000	30632.3	49	0	32368	不受限	32300	成都地调
258	文庙街	成都配调	成都地调文庙街.110kV/#1主变	63000	30624	49	0	32376	不受限	32300	成都地调
259	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调五里堆.220kV/3#变压器	120000	87782.09	73	0	32218	不受限	32200	德阳地调
260	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调城北站(蓬安).110kV/#1主变	63000	30058.9	48	750	32191	不受限	32100	南充地调
261	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调马店河.220kV/1#变压器	300000	267926.4	89	0	32074	不受限	32000	攀枝花地调
262	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调纹坪站.110kV/#1主变	50000	17924.5	36	0	32076	不受限	32000	攀枝花地调
263	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调南坪站.110kV/1#变压器	50000	17975.3	36	0	32025	不受限	32000	巴中地调
264	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调得荣站.110kV/#1主变	40000	8047	20	0	31953	不受限	31900	甘孜地调
265	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调花该站.110kV/2#变压器	63000	31015	49	0	31985	不受限	31900	绵阳地调
266	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调桃子坪站.110kV/2#主变	50000	18180.8	36	0	31819	不受限	31800	甘孜地调
267	青山站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调青山站.110kV/2#变压器	50000	18171.2	36	0	31829	不受限	31800	乐山地调
268	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调三堆站.110kV/#2主变	40000	8158.7	20	0	31841	不受限	31800	广元地调
269	五块石	成都配调	成都地调五块石.110kV/#1主变	63000	31296.1	50	0	31704	不受限	31700	成都地调
270	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调前进.110kV/#3主变	50000	18303.1	37	0	31697	不受限	31600	成都地调
271	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调赛德.110kV/#1主变	31500	47250	150	0	31500	不受限	31500	泸州地调
272	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调连云站.110kV/2#变压器	50000	18485.4	37	0	31515	不受限	31500	绵阳地调
273	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调陵江站.110kV/#2主变	70000	31437.9	45	0	31562	不受限	31500	广元地调
274	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调三堆站.110kV/#1主变	40000	8443.5	21	0	31557	不受限	31500	广元地调
275	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调连云站.110kV/1#变压器	50000	18585.8	37	0	31414	不受限	31400	绵阳地调
276	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调道孚站.110kV/#2主变	40000	8768.1	22	0	31232	不受限	31200	甘孜地调
277	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调花该站.110kV/1#变压器	63000	28638.4	45	3250	31112	不受限	31100	绵阳地调
278	中里站	南城电力调度控制中心	雅安地调中里站.110kV/#2主变	40000	8818.6	22	0	31181	不受限	31100	雅安地调
279	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调三汇站.110kV/#1主变	40000	8930	22	NULL	31070	不受限	31000	达州地调
280	合作	成都配调	成都地调合作.110kV/#1主变	63000	31926.4	51	0	31074	不受限	31000	成都地调
281	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调白石岩.220kV/2#变压器	120000	88680.9	74	315	31004	不受限	31000	广元地调
282	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调青龙山站.110kV/#2主变	63000	17540.3	28	14520	30940	不受限	30900	南充地调
283	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调竹根站.110kV/2#变压器	50000	19078.4	38	0	30922	不受限	30900	乐山地调
284	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调前进.110kV/#2主变	50000	19022.4	38	0	30978	不受限	30900	成都地调
285	洞子口	成都配调	成都地调洞子口.110kV/#1主变	50000	19008	38	0	30992	不受限	30900	成都地调
286	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调复兴.220kV/1#变压器	120000	89043.5	74	NULL	30957	不受限	30900	达州地调
287	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调道孚站.110kV/#1主变	40000	9193.8	23	0	30806	不受限	30800	甘孜地调
288	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调沿江.110kV/#2主变	63000	32166.7	51	0	30833	不受限	30800	成都地调
289	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调方斗站.110kV/#2主变	63000	32388.1	51	NULL	30612	不受限	30600	达州地调
290	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调九岭.220kV/1#变压器	150000	119365.5	80	0	30635	不受限	30600	德阳地调
291	正府街	成都配调	成都地调正府街.110kV/#2主变	63000	32472	52	0	30528	不受限	30500	成都地调
292	新园	成都配调	成都地调新园.110kV/#3主变	63000	32579.4	52	0	30421	不受限	30400	成都地调
293	邱峡	邛崃电力调度控制中心	成都地调邱峡.110kV/#1主变	63000	32677.2	52	0	30323	不受限	30300	成都地调
294	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调马蹄站.110kV/#1主变	50000	19652.8	39	NULL	30347	不受限	30300	达州地调
295	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调拉咪站.110kV/#2主变	40000	9678	24	0	30322	不受限	30300	凉山地调
296	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调青龙山站.110kV/#1主变	63000	20184.3	32	12490	30326	不受限	30300	南充地调
297	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调界牌.110kV/3#变压器	63000	32668	52	0	30332	不受限	30300	天府地调
298	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调朱家沟站.110kV/#2主变	40000	9879.2	25	0	30121	不受限	30100	内江地调
299	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调康君站.110kV/#2主变	50000	19866.8	40	null	30133	不受限	30100	达州地调
300	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调康君站.110kV/#1主变	50000	19845	40	null	30155	不受限	30100	达州地调
301	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调孔玉站.35kV/#1主变	30000	3574.6	19	0	30000	不受限	30000	甘孜地调
302	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调武都站.110kV/2#变压器	40000	9980	25	0	30020	不受限	30000	绵阳地调
303	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调新城站.110kV/#1主变	40000	3599	11	0	33401	不受限	30000	甘孜地调
304	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调化二站.110kV/#1主变	50000	19990.7	40	NULL	30009	不受限	30000	达州地调
305	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调克洼站.35kV/1#主变主变	30000	3541.5	14	0	30000	不受限	30000	甘孜地调
306	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调梁坪站.110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900	攀枝花地调
307	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调清凉.110kV/#3主变	63000	33045.7	52	0	29954	不受限	29900	成都地调
308	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调万源站.110kV/#1主变	50000	19544.2	39	630	29876	不受限	29800	广元地调
309	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调解林.110kV/#2主变	63000	33235.6	53	0	29764	不受限	29700	成都地调
310	天涯石	成都配调	成都地调天涯石.110kV/#1主变	63000	33288.9	53	0	29711	不受限	29700	成都地调
311	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调木头站.110kV/#1主变	50000	20288.9	41	NULL	29711	不受限	29700	达州地调
312	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调唐家沟站.110kV/#1主变	63000	33447.6	53	0	29652	不受限	29600	雅安地调
313	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调柏合.220kV/2#变压器	180000	153065.5	84	0	29635	不受限	29600	天府地调
314	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调水口站.110kV/2#变压器	50000	20390	41	0	29610	不受限	29600	乐山地调
315	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调玄滩.110kV/#1主变	63000	33415.6	53	0	29584	不受限	29500	泸州地调
316	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调花秋.110kV/#1主变	40000	33595.8	53	0	29404	不受限	29400	成都地调
317	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调四合站.110kV/2#主变	31500	1854.4	6	250	29396	不受限	29300	凉山地调
318	马边站	马边彝族自治县电力调度控制中心									

324	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调洛平站.110kV/#1主变	31500	2482.2	8	0	29018	不受限	29000	凉山地调
325	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调四合站.110kV/3#主变	31500	2511.4	8	0	28989	不受限	28900	凉山地调
326	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调白石岩.220kV/1#变压器	120000	90690.2	76	315	28995	不受限	28900	广元地调
327	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调红星站.110kV/2#主变	60000	31067.5	52	0	28933	不受限	28900	眉山地调
328	石门	成都配调	成都地调石门.110kV/#2主变	63000	34030.9	54	0	28969	不受限	28900	成都地调
329	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调新龙站.110kV/#2主变	40000	11088	28	0	28912	不受限	28900	甘孜地调
330	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调观音桥站.110kV/#1主变	40000	11016.3	28	0	28984	不受限	28900	阿坝地调
331	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调全胜.220kV/3#变压器	180000	151109.4	84	NULL	28891	不受限	28800	达州地调
332	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调玄滩.110kV/#2主变	63000	34134.2	54	0	28866	不受限	28800	泸州地调
333	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	12168.5	43	0	28732	不受限	28700	雅安地调
334	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调拉咪站.110kV/#1主变	40000	11285.5	28	0	28715	不受限	28700	凉山地调
335	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调高石.220kV/1#变压器	150000	121246.59	81	0	28753	不受限	28700	宜宾地调
336	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调高桐.110kV/3#变压器	63000	34203.2	54	0	28797	不受限	28700	天府地调
337	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调福田.110kV/#2主变	63000	34357.5	55	0	28643	不受限	28600	成都地调
338	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调化二站.110kV/#2主变	50000	21332.4	43	NULL	28668	不受限	28600	达州地调
339	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调中咱站.110kV/1#主变	31500	2900	9	0	28600	不受限	28600	甘孜地调
340	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调栗子坪站.110kV/#1主变	50000	21412.6	43	0	28587	不受限	28500	雅安地调
341	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调向义.220kV/2#变压器	150000	121448.3	81	0	28552	不受限	28500	自贡地调
342	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调桐子梁站.110kV/#2主变	40000	11591	29	0	28409	不受限	28400	广安地调
343	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调古城.220kV/2#变压器	150000	121548.4	81	0	28452	不受限	28400	德阳地调
344	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调九岭.220kV/2#变压器	150000	121576	81	0	28424	不受限	28400	德阳地调
345	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调中子站.110kV/#2主变	40000	11636	29	0	28364	不受限	28300	广元地调
346	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调城南站.110kV/#3主变	63000	34668.7	55	0	28331	不受限	28300	攀枝花地调
347	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调三汇站.110kV/#2主变	40000	11687.7	29	NULL	28312	不受限	28300	达州地调
348	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调龙凤站.110kV/1#变压器	40000	11708.4	29	0	28292	不受限	28200	绵阳地调
349	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调经纬.110kV/#1主变	50000	21252	43	515	28233	不受限	28200	成都地调
350	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调界牌.110kV/2#变压器	63000	34721.3	55	0	28279	不受限	28200	天府地调
351	翠微	成都配调	成都地调翠微.110kV/#1主变	63000	34821.6	55	0	28178	不受限	28100	成都地调
352	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调联合站.110kV/#1主变	63000	34872.9	55	0	28127	不受限	28100	雅安地调
353	板桥站	南城电力调度控制中心	雅安地调板桥站.110kV/#1主变	50000	13490.4	27	8440	28070	不受限	28000	雅安地调
354	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调三滩站.110kV/#1主变	31500	3482.5	11	0	28018	不受限	28000	攀枝花地调
355	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调三滩站.110kV/#2主变	31500	3527.2	11	0	27973	不受限	27900	攀枝花地调
356	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调群文.220kV/1#变压器	90000	62130.4	69	0	27870	不受限	27800	绵阳地调
357	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调菜坝站.110kV/#2主变	40000	12127	30	0	27873	不受限	27800	凉山地调
358	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调长卿站.110kV/1#变压器	63000	30938.5	49	4460	27602	不受限	27600	绵阳地调
359	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调回龙站.110kV/2#变压器	50000	22413.6	45	0	27586	不受限	27500	绵阳地调
360	金沙	成都配调	成都地调金沙.110kV/#1主变	63000	35430	56	0	27570	不受限	27500	成都地调
361	府河	成都配调	成都地调府河.220kV/1#变压器	240000	212472.7	89	0	27527	不受限	27500	成都地调
362	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调罗荣站.110kV/2#变压器	50000	22407	45	0	27593	不受限	27500	德阳地调
363	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调万安.220kV/2#变压器	150000	122492.5	82	0	27508	不受限	27500	德阳地调
364	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调彭家坝站.110kV/#2主变	50000	22294.3	45	250	27456	不受限	27400	攀枝花地调
365	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调金山站.110kV/#3主变	50000	22545.6	45	NULL	27454	不受限	27400	达州地调
366	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调马角坝站.110kV/1#变压器	31500	4065.6	13	0	27434	不受限	27400	绵阳地调
367	府河	成都配调	成都地调府河.220kV/2#变压器	240000	212574.2	89	0	27426	不受限	27400	成都地调
368	和平街	成都配调	成都地调和平街.110kV/#2主变	50000	22612.1	45	0	27388	不受限	27300	成都地调
369	指挥街	成都配调	成都地调指挥街.110kV/#1主变	63000	35640	57	0	27360	不受限	27300	成都地调
370	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调陵江站.110kV/#1主变	70000	35609.5	51	0	27391	不受限	27300	广元地调
371	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4210.8	13	0	27289	不受限	27200	绵阳地调
372	拉郎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调拉郎站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100	阿坝地调
373	香山	天府电力调度控制中心	天府地调香山.110kV/2#变压器	63000	35867.8	57	0	27132	不受限	27100	天府地调
374	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调魏家桥.110kV/3#变压器	63000	35927.7	57	0	27072	不受限	27000	天府地调
375	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调朱家沟站.110kV/#1主变	40000	10168.5	25	2800	27032	不受限	27000	内江地调
376	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调杂谷站.110kV/1#主变	50000	22912.6	46	0	27087	不受限	27000	阿坝地调
377	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调来马站.110kV/#1主变	40000	13017.5	33	0	26983	不受限	26900	甘孜地调
378	白丝街	成都配调	成都地调白丝街.110kV/#2主变	63000	36075.6	57	0	26924	不受限	26900	成都地调
379	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900	阿坝地调
380	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调牌坊站.110kV/#1主变	50000	23100	46	0	26900	不受限	26900	广安地调
381	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调沙湾站.110kV/1#变压器	50000	22596.6	45	500	26903	不受限	26900	乐山地调
382	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调牌坊站.110kV/#2主变	50000	23200	46	0	26800	不受限	26800	广安地调
383	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调汉塘.220kV/1#变压器	180000	153148.4	85	0	26852	不受限	26800	南充地调
384	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调宏仁站.110kV/1#变压器	50000	23184	46	0	26816	不受限	26800	绵阳地调
385	旱田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调旱田站.110kV/#1主变	40000	13228.9	33	0	26771	不受限	26700	自贡地调
386	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调查尔站.110kV/1#主变	40000	13259.4	33	0	26741	不受限	26700	甘孜地调
387	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调桐子梁站.110kV/#1主变	40000	13268.4	33	0	26732	不受限	26700	广安地调
388	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调保宁.220kV/2#变压器	150000	122749.5	82	630	26621	不受限	26600	南充地调
389	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调东关站.35kV/#2主变	40000	13385.5	33	0	26615	不受限	26600	甘孜地调
390	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调三家寨站.110kV/1#主变	50000	23308.8	47	0	26691	不受限	26600	阿坝地调
391	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调仁宝.110kV/1#变压器	63000	36405.6	58	0	26594	不受限	26500	天府地调
392	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调嘉农站.110kV/2#变压器	40000	11919.30	30	1500	26580	不受限	26500	乐山地调
393	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调永宁站.110kV/2#变压器	31500	2952.1	9	2000	26548	不受限	26500	德阳地调
394	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调竹园站.110kV/#1主变	40000	13419.6	34	0	26580	不受限	26500	广元地调
395	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调威南站.110kV/#3主变	50000	23443.5	47	0	26557	不受限	26500	内江地调
396	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调白庙站.110kV/2#变压器	40000	13541.2	34	0	26459	不受限	26400	德阳地调
397	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调嘉农站.110kV/1#变压器	40000	13543.2	34	0	26457	不受限	26400	乐山地调
398	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调草田站.110kV/#2主变	40000	13581.2	34	0	26419	不受限	26400	自贡地调
399	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调万源站.110kV/#1主变	50000	23774.4	48	NULL	26226	不受限	26200	达州地调
400	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调天成.220kV/2#变压器	180000	153774.7	85	0	26225	不受限	26200	自贡地调
401	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调赵家湾站.110kV/#1主变	63000	36767.9	58	0	26232	不受限	26200	南充地调
402	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调中屯站.110kV/#2主变	50000	23726.3	47	0	26274	不受限	26200	凉山地调
403	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调解林.110kV/#3主变	63000	36731.6	58	0	26268	不受限	26200	成都地调
404	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调走马.110kV/#2主变	50000	23740	47	0	26260	不受限	26200	泸州地调
405	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调汉塘.220kV/2#变压器	180000	153851.6	85	0	26148	不受限	26100	南充地调
406	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调芦花站.110kV/1#主变	40000	13846.8	35	0	26153	不受限	26100	阿坝地调
407	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调南山站.110kV/#2主变	50000	23152.8	46	800	26047	不受限	26000	攀枝花地调
408	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调郭家坝站.110kV/2#主变	40000	13961.2	35	0	26039	不受限	26000	阿坝地调
409	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调籍田.110kV/2#变压器	50000	23905.2	48	0	26095	不受限	26000	天府地调
410	利州	天府电力调度控制中心	天府地调利州.110kV/2#变压器	63000	37000	59	0	26000	不受限	26000	天府地调
411	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调中子站.110kV/#1主变	40000	14019	35	0	25981	不受限	25900	广元地调
412	何店	新津电力调度控制中心	成都地调何店.110kV/#1主变	50000	24090	38	0	25910	不受限	25900	成都地调
413	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调东岳庙站.110kV/#3主变	50000	24147.6	48	0	25852	不受限	25800	南充地调
414	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调东岳庙站.110kV/#2主变	50000	24285.8	49	0	25714	不受限	25700	南充地调
415	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调普安站.110kV/1#变压器	40000	14234.2	36	0	25766	不受限	25700	宜宾地调
416	龙苍沟站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	13931.8	35	315	25753	不受限	25700	雅安地调
417	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调永安站.110kV/2#变压器	50000	24210.1	48	0	25790	不受限	25700	巴中地调
418	宝严	成都配调	成都地调宝严.110kV/#2主变	50000	24314.4	49	0	25686	不受限	25600	成都地调
419	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调天星站.110kV/#2主变	40000	14472.6	36	NULL	25527	不受限	25500	达州地调
420	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调沙坪站.110kV/#3主变	50000	24426.6	49	0	25573	不受限	25500	自贡地调
421	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调龙日坝站.110kV/2#主变	31500	6006	19	0	25494	不受限	25400	阿坝地调
422	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调沙坪站.110kV/#2主变	50000	24578.4	49	0	25422	不受限	25400	自贡地调
423	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调翁达站.110kV/#2主变	40000	14557	36	0	25443	不受限	25400	甘孜地调
424	狐狸坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调狐狸坪.110kV/#1主变	40000	14538.1	36	0	25462	不受限	25400	泸州地调
425	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调古蔺.110kV/#2主变	63000	37566.2	60	0	25433.8	不受限	25400	泸州地调
426	创新	天府电力调度控制中心	天府地调创新.110kV/1#变压器	63000	37597.8	60	0	25402	不受限		

433	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调园艺站.110kV/1#主变	40000	14800.1	37	0	25200	不受限	25200	阿坝地调
434	同善桥	郸都电力调度控制中心	郸城县调同善桥.110kV/1号主变	63000	37865.1	60	0	25135	不受限	25100	成都地调
435	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调油房坝站.110kV/#1主变	40000	14872	37	NULL	25128	不受限	25100	达州地调
436	芷泉街	成都配调	成都地调芷泉街.110kV/#1主变	63000	37981.2	60	0	25019	不受限	25000	成都地调
437	新雅	成都配调	成都地调新雅.110kV/#1主变	63000	37998	60	0	25002	不受限	25000	成都地调
438	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调高峰站.110kV/#1主变	40000	14942.4	37	0	25058	不受限	25000	攀枝花地调
439	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调红坝站.110kV/1#变压器	40000	14942.5	37	0	25058	不受限	25000	宜宾地调
440	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调青龙站.110kV/1#主变	50000	25040.1	50	0	24960	不受限	24900	眉山地调
441	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	25084	50	0	24916	不受限	24900	乐山地调
442	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调熊家站.110kV/#1主变	40000	15034.8	38	0	24965	不受限	24900	广元地调
443	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调竹园站.110kV/#2主变	40000	15003.8	38	0	24996	不受限	24900	广元地调
444	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调青龙站.110kV/2#主变	50000	25055.1	50	0	24945	不受限	24900	眉山地调
445	红旗	成都配调	成都地调红旗.110kV/#2主变	63000	38042.4	60	0	24958	不受限	24900	成都地调
446	大川站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调大川站.110kV/#1主变	50000	7500	15	17635	24865	不受限	24800	雅安地调
447	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调平乐.110kV/#1主变	50000	25117.5	50	0	24883	不受限	24800	成都地调
448	张家湾站	峨边山电力调度控制中心	乐山地调张家湾站.110kV/2#变压器	40000	15189.5	38	null	24811	不受限	24800	乐山地调
449	张家湾站	峨边山电力调度控制中心	乐山地调张家湾站.110kV/1#变压器	40000	15278.9	38	null	24721	不受限	24700	乐山地调
450	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调园林站.110kV/#3主变	40000	15206.4	38	0	24794	不受限	24700	攀枝花地调
451	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调万工站.110kV/#2主变	40000	15270	38	0	24730	不受限	24700	雅安地调
452	大堰站	南城电力调度控制中心	雅安地调大堰站.110kV/#1主变	50000	13600	27	11780	24620	不受限	24600	雅安地调
453	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调昌台站.110kV/#1主变	40000	15592.2	39	0	24408	不受限	24400	甘孜地调
454	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	25552.9	51	0	24447	不受限	24400	雅安地调
455	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调舒平.220kV/1#变压器	180000	155585.69	86	0	24414	不受限	24400	自贡地调
456	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调梁坪站.110kV/#3主变	63000	38568.7	61	0	24431	不受限	24400	攀枝花地调
457	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调杨公庙站.110kV/#1主变	40000	15539.4	39	0	24461	不受限	24400	广安地调
458	车城	天府电力调度控制中心	天府地调车城.220kV/2#变压器	240000	214482.4	89	0	24318	不受限	24300	天府地调
459	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调灯塔站.110kV/#1主变	40000	7603.2	19	0	24397	不受限	24300	广元地调
460	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	25621.2	51	0	24379	不受限	24300	宜宾地调
461	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调灯塔站.110kV/#2主变	40000	7620.8	19	0	24379	不受限	24300	广元地调
462	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调蒲西站.110kV/1#主变	31500	7158.8	23	0	24341	不受限	24300	阿坝地调
463	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调北川站.110kV/1#变压器	50000	21920.5	44	3850	24230	不受限	24200	绵阳地调
464	中里站	南城电力调度控制中心	雅安地调中里站.110kV/#1主变	40000	15747.6	39	0	24252	不受限	24200	雅安地调
465	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调石马河站.110kV/#1主变	40000	15760.4	39	0	24240	不受限	24200	广安地调
466	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调代家坝站.110kV/#1主变	63000	38818.4	62	0	24182	不受限	24100	自贡地调
467	何店	新津电力调度控制中心	成都地调何店.110kV/#2主变	50000	25845.6	52	0	24154	不受限	24100	成都地调
468	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调平地站.110kV/#2主变	31500	7150.3	23	250	24100	不受限	24100	攀枝花地调
469	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江电化站.110kV/3#主变	30000	5830	19	0	24170	不受限	24100	阿坝地调
470	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调北川站.110kV/2#变压器	50000	24651.1	49	1200	24149	不受限	24100	绵阳地调
471	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调凝祥站.110kV/1#变压器	50000	25801.4	52	0	24199	不受限	24100	绵阳地调
472	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调俄真站.110kV/1#主变	31500	7500	24	0	24000	不受限	24000	阿坝地调
473	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调拖觉站.110kV/#2主变	40000	15950.1	40	0	24050	不受限	24000	凉山地调
474	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调红坝站.110kV/2#变压器	40000	15962.7	40	0	24037	不受限	24000	宜宾地调
475	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调石马河站.110kV/#2主变	40000	16060.6	40	0	23939	不受限	23900	广安地调
476	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调尖子山站.110kV/1#变压器	50000	26063	52	0	23937	不受限	23900	乐山地调
477	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调武都站.110kV/1#变压器	31500	7568.7	24	0	23931	不受限	23900	绵阳地调
478	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调炉霍站.110kV/#1主变	40000	16007.3	40	0	23993	不受限	23900	甘孜地调
479	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调夏邛站.110kV/#1主变	40000	16167.7	40	0	23832	不受限	23800	甘孜地调
480	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调穆坪站.110kV/#2主变	40000	16262.4	41	0	23738	不受限	23700	雅安地调
481	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调曙光.110kV/#2主变	40000	16280	41	0	23720	不受限	23700	成都地调
482	龙苍沟站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	14266.7	36	2000	23733	不受限	23700	雅安地调
483	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调板桥站.110kV/1#变压器	40000	16225.9	41	0	23774	不受限	23700	巴中地调
484	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调清溪站.110kV/#2主变	31500	7822.5	25	NULL	23678	不受限	23600	达州地调
485	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调官盛站.110kV/#2变压器	50000	26331	53	0	23669	不受限	23600	广安地调
486	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调南溪站.110kV/2#变压器	63000	39342.6	62	0	23657	不受限	23600	宜宾地调
487	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调官盛站.110kV/#1变压器	50000	26413	53	0	23587	不受限	23500	广安地调
488	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调港东站.110kV/1#变压器	63000	39424.5	63	0	23576	不受限	23500	宜宾地调
489	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调梁坪站.110kV/#2主变	40000	38781.2	62	630	23589	不受限	23500	攀枝花地调
490	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调代家坝站.110kV/#2主变	63000	39460.9	63	0	23539	不受限	23500	自贡地调
491	新园	成都配调	成都地调新园.110kV/#2主变	63000	39502.9	63	0	23497	不受限	23400	成都地调
492	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调五龙站.110kV/#1主变	40000	16519.8	41	0	23480	不受限	23400	雅安地调
493	马坪站	峨边山电力调度控制中心	乐山地调马坪站.110kV/2#变压器	40000	16578	41	null	23422	不受限	23400	乐山地调
494	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调元通站.110kV/2#主变	50000	26600	53	null	23400	不受限	23400	眉山地调
495	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调拖觉站.110kV/#1主变	40000	16508.7	41	0	23491	不受限	23400	凉山地调
496	美蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调美蓉站.110kV/#1主变	50000	26600	53	0	23400	不受限	23350	南充地调
497	赤虎桥	成都配调	成都地调赤虎桥.110kV/#2主变	63000	39673.9	63	0	23326	不受限	23300	成都地调
498	翠微	成都配调	成都地调翠微.110kV/#2主变	63000	39692.4	63	0	23308	不受限	23300	成都地调
499	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调邓家桥站.110kV/1#主变	50000	26620.8	53	0	23379	不受限	23300	阿坝地调
500	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调凤凰站.110kV/#2主变	40000	16778.7	42	0	23221	不受限	23200	攀枝花地调
501	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调铜堡.220kV/2#变压器	150000	126771.5	85	0	23229	不受限	23200	广安地调
502	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调园门站.110kV/2#主变	50000	26806.5	54	0	23194	不受限	23100	眉山地调
503	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调棉花坡.110kV/#1主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100	泸州地调
504	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调石鱼站.110kV/#2主变	50000	26965.7	54	0	23034	不受限	23000	自贡地调
505	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调香格里拉站.110kV/#1主变	40000	16961.9	42	0	23038	不受限	23000	甘孜地调
506	七盘站	南城电力调度控制中心	雅安地调七盘站.110kV/#1主变	40000	14080.8	35	2880	23039	不受限	23000	雅安地调
507	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调堰坝站.110kV/#1主变	40000	16952.3	42	NULL	23048	不受限	23000	达州地调
508	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调石鱼站.110kV/#3主变	50000	26909.6	54	0	23090	不受限	23000	自贡地调
509	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调徐家桥站.110kV/#2主变	63000	34902	55	5000	23098	不受限	23000	内江地调
510	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调胜天站.110kV/1#变压器	31500	8492	27	0	23008	不受限	23000	宜宾地调
511	代市	广安电力调度控制中心	广安地调代市.220kV/2#变压器	180000	157056.7	87	0	22943	不受限	22900	广安地调
512	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调罗庙站.110kV/1#主变	50000	27093.5	54	0	22907	不受限	22900	眉山地调
513	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调白庙站.110kV/1#变压器	40000	17179.9	43	0	22820	不受限	22800	德阳地调
514	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调平家站.110kV/2#变压器	50000	27112.8	54	0	22887	不受限	22800	德阳地调
515	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调红桥站.110kV/2#变压器	40000	17102.4	43	0	22898	不受限	22800	宜宾地调
516	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调安富.110kV/#2主变	63000	40133	64	0	22867	不受限	22800	泸州地调
517	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调上西站.110kV/#1主变	40000	17179.9	43	0	22821	不受限	22800	广元地调
518	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调寨坡站.110kV/1#变压器	40000	17102.5	43	0	22898	不受限	22800	巴中地调
519	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调万工站.110kV/#1主变	40000	17130	43	0	22870	不受限	22800	雅安地调
520	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调福泉站.110kV/2#变压器	40000	17296.1	43	0	22704	不受限	22700	绵阳地调
521	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调堰坝站.110kV/#2主变	40000	17220.3	43	NULL	22780	不受限	22700	达州地调
522	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调青龙山.220kV/2#变压器	120000	97235.5	81	0	22768	不受限	22700	攀枝花地调
523	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调天明.220kV/3#变压器	120000	97255	81	0	22745	不受限	22700	绵阳地调
524	万象	成都配调	成都地调万象.110kV/#3主变	63000	40208	64	0	22792	不受限	22700	成都地调
525	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调安富.110kV/#1主变	63000	40267	64	0	22733	不受限	22700	泸州地调
526	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调罗庙站.110kV/2#主变	50000	27393.6	55	0	22606	不受限	22600	眉山地调
527	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调塔沱站.110kV/#1主变	50000	27324	55	NULL	22676	不受限	22600	达州地调
528	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调河石坝站.110kV/#1主变	40000	16690.4	42	800	22510	不受限	22500	攀枝花地调
529	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调棉花坡.110kV/#2主变	50000	27500	55	0	22500	不受限	22500	泸州地调
530	游仙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调游仙站.110kV/1#变压器	50000	27081.7	54	355	22563	不受限	22500	绵阳地调
531	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调白玉站.110kV/#1主变	40000	17500	44	0	22500	不受限	22500	甘孜地调
532	银杏	成都配调	成都地调银杏.110kV/#2主变	50000	26001.6	47	3830	22568	不受限	22500	成都地调
533	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调铜堡.220kV/1#变压器	150000	127415	85	0	22585	不受限	22500	广安地调
534	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调八角井站.110kV/#1主变	50000	22963.4	48	3492	22545	不受限	22500	内江地调
535	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调范家湾.220kV/2#变压器	150000	127415	85	0	22585	不受限		

542	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调小亭站.110kV/2#变压器	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300	绵阳地调
543	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调青龙山.220kV/1#变压器	120000	97610	81	0	22390	不受限	22300	攀枝花地调
544	黄田坝	成都配调	成都地调黄田坝.110kV/#2主变	50000	27640.8	55	0	22359	不受限	22300	成都地调
545	万象	成都配调	成都地调万象.110kV/#1主变	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300	成都地调
546	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	27700	55	null	22300	不受限	22300	眉山地调
547	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调永宁站.110kV/1#变压器	31500	2702.6	9	6500	22297	不受限	22200	德阳地调
548	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调汉城.110kV/2号主变	63000	40789.3	65	0	22211	不受限	22200	成都地调
549	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	9310.2	30	0	22190	不受限	22100	阿坝地调
550	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调麓湖.110kV/1#变压器	63000	40841	65	0	22159	不受限	22100	天府地调
551	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调范家湾.220kV/1#变压器	150000	127897.6	85	0	22102	不受限	22100	广安地调
552	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调上西站.110kV/#2主变	40000	17886	45	0	22114	不受限	22100	广元地调
553	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调孙家坝.220kV/1#变压器	180000	157801.61	88	0	22198	不受限	22100	资阳地调
554	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调莲花湖站.110kV/#1主变	50000	27938	56	NULL	22062	不受限	22000	达州地调
555	余家	达州电力调度控制中心	达州地调余家.220kV/1#变压器	120000	98058	82	NULL	21942	不受限	21900	达州地调
556	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调城北站.110kV/#2主变	50000	28066.5	56	0	21934	不受限	21900	攀枝花地调
557	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调林庄.220kV/2#变压器	180000	158073.89	88	0	21926	不受限	21900	泸州地调
558	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调干溪坝站.110kV/#2主变	50000	28133.6	56	0	21866	不受限	21800	雅安地调
559	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调凤凰.110kV/#1主变	40000	18105.8	45	0	21894	不受限	21800	攀枝花地调
560	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调赵塔.110kV/#3主变	63000	41170	65	0	21830	不受限	21800	成都地调
561	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调仁宝.110kV/2#变压器	63000	41104.8	65	0	21895	不受限	21800	天府地调
562	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调广福站.110kV/2#变压器	63000	40550.4	64	650	21800	不受限	21800	德阳地调
563	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调大益站.110kV/2#变压器	31500	9678.5	31	0	21822	不受限	21800	宜宾地调
564	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调桂林站.110kV/2#主变	63000	9643.8	15.3	0	21856	不受限	21800	眉山地调
565	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调万源站.110kV/#2主变	50000	27471.2	55	630	21899	不受限	21800	广元地调
566	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调船城站.110kV/#3主变	50000	26821	54	1455	21724	不受限	21700	凉山地调
567	桐梓林	成都配调	成都地调桐梓林.110kV/#1主变	63000	41223.6	65	0	21776	不受限	21700	成都地调
568	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调回龙站.110kV/1#变压器	50000	22716.5	45	5540	21744	不受限	21700	绵阳地调
569	播鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调播鼓站.110kV/1#变压器	40000	17839.8	45	400	21760	不受限	21700	绵阳地调
570	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调上板桥站.110kV/#1主变	50000	27717.1	55	630	21653	不受限	21600	攀枝花地调
571	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调格里坪站.110kV/#1主变	40000	15586.1	39	2800	21614	不受限	21600	攀枝花地调
572	蓉东	成都配调	成都地调蓉东.220kV/2#变压器	150000	128478	86	0	21522	不受限	21500	成都地调
573	红旗	成都配调	成都地调红旗.110kV/#1主变	63000	41487.6	66	0	21512	不受限	21500	成都地调
574	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调马鞍山.110kV/1#变压器	50000	28491.5	57	0	21509	不受限	21500	巴中地调
575	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调马鞍山.110kV/2#变压器	50000	28477.1	57	0	21523	不受限	21500	巴中地调
576	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调望乡站.110kV/1#主变	50000	14509.5	57	0	21584	不受限	21500	广安地调
577	马井	什邡县调马井.220kV/2#变压器	什邡县调马井.220kV/2#变压器	150000	126186.6	84	2300	21513	不受限	21500	德阳地调
578	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调港东站.110kV/2#变压器	63000	41496.9	66	0	21503	不受限	21500	宜宾地调
579	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调沙湾站.110kV/2#变压器	50000	23057.3	46	5460	21483	不受限	21400	乐山地调
580	龙观站	南城电力调度控制中心	雅安地调龙观站.110kV/#1主变	50000	25984.8	52	2600	21415	不受限	21400	雅安地调
581	邓西	邛崃电力调度控制中心	成都地调邓西.110kV/#2主变	63000	41545.4	66	0	21455	不受限	21400	成都地调
582	芷泉街	成都配调	成都地调芷泉街.110kV/#2主变	63000	41620	66	0	21380	不受限	21300	成都地调
583	宝严	成都配调	成都地调宝严.110kV/#1主变	50000	28683.6	57	0	21316	不受限	21300	成都地调
584	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调白合站.110kV/#2主变	40000	18677.9	47	0	21322	不受限	21300	内江地调
585	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调度门站.110kV/#1主变	40000	18710.3	47	0	21290	不受限	21200	南充地调
586	新川	成都配调	成都地调新川.110kV/3号主变	63000	41769.7	66	0	21230	不受限	21200	成都地调
587	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调小亭站.110kV/1#变压器	40000	18744	47	0	21256	不受限	21200	绵阳地调
588	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调拉哇站.110kV/1#主变	40000	18732.5	47	0	21268	不受限	21200	甘孜地调
589	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调上板桥站.110kV/#2主变	50000	28872.3	58	0	21128	不受限	21100	攀枝花地调
590	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调火花站.110kV/#1主变	50000	28868.4	58	0	21132	不受限	21100	南充地调
591	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调文林站.35kV/2#主变	25000	3907.1	16	0	21093	不受限	21000	眉山地调
592	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	28993.1	58	0	21007	不受限	21000	乐山地调
593	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调顺和站.110kV/#2主变	50000	28914.6	58	0	21085	不受限	21000	攀枝花地调
594	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调蒙阳站.110kV/#2主变	50000	24912.8	50	4110	20977	不受限	20900	雅安地调
595	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调文林站.35kV/1#主变	25000	4091.9	16	0	20908	不受限	20900	眉山地调
596	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调银山站.110kV/#1主变	50000	29170.7	58	0	20829	不受限	20800	内江地调
597	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调井研站.110kV/1#变压器	50000	29185.2	58	0	20815	不受限	20800	乐山地调
598	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调周家站.110kV/#1主变	40000	19191.7	48	NULL	20808	不受限	20800	达州地调
599	七里湾	成都配调	成都地调七里湾.110kV/#1主变	63000	42210	67	0	20790	不受限	20700	成都地调
600	粉坊堰	成都配调	成都地调粉坊堰.110kV/#2主变	63000	42222	67	0	20778	不受限	20700	成都地调
601	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调金堂.110kV/#3临时主变	40000	19377.6	48	0	20622	不受限	20600	成都地调
602	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	19396.5	48	0	20604	不受限	20600	乐山地调
603	高棚	天府电力调度控制中心	天府地调高棚.110kV/2#变压器	63000	42327.8	67	0	20672	不受限	20600	天府地调
604	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调夹壁站.110kV/1#主变	31500	10917.7	35	0	20582	不受限	20500	阿坝地调
605	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调高梁坪站.35kV/#2主变	25000	4572.3	18	0	20428	不受限	20400	攀枝花地调
606	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调南溪站.110kV/1#变压器	63000	40576.8	64	2000	20423	不受限	20400	宜宾地调
607	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调绵竹站.110kV/2#变压器	50000	29697.8	59	0	20302	不受限	20300	德阳地调
608	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调丹棱站.110kV/2#主变	50000	29652.6	59	0	20347	不受限	20300	眉山地调
609	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调高石.220kV/2#变压器	150000	129608.8	86	0	20391	不受限	20300	宜宾地调
610	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调莲花湖站.110kV/#2主变	50000	29636.2	59	NULL	20364	不受限	20300	达州地调
611	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调南江站.110kV/1#变压器	50000	29606	59	0	20394	不受限	20300	巴中地调
612	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调文昌.110kV/#2主变	63000	42630	68	0	20370	不受限	20300	成都地调
613	石门	成都配调	成都地调石门.110kV/#1主变	63000	42772	68	0	20228	不受限	20200	成都地调
614	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调新桥站.110kV/1#主变	40000	19792.8	49	0	20207	不受限	20200	阿坝地调
615	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调丹棱站.110kV/1#主变	50000	29741.4	59	0	20259	不受限	20200	眉山地调
616	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调桐子湾.110kV/1#变压器	63000	42834	68	0	20166	不受限	20100	天府地调
617	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调松涛站.110kV/2#主变	50000	29873.4	60	0	20127	不受限	20100	资阳地调
618	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素1#主变	31500	11323.2	36	0	20177	不受限	20100	阿坝地调
619	吉祥街	成都配调	成都地调吉祥街.110kV/#2主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100	成都地调
620	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调花秋.110kV/#2主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100	成都地调
621	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调东柳站.110kV/#2主变	40000	19875.5	50	NULL	20125	不受限	20100	达州地调
622	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调塔公站.110kV/#1主变	31500	3735.2	27	0	21741	不受限	20000	甘孜地调
623	猛追湾	成都配调	成都地调猛追湾.110kV/#1主变	63000	42504	67	400	20096	不受限	20000	成都地调
624	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调籍田.110kV/1#变压器	40000	19984.8	50	0	20015	不受限	20000	天府地调
625	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调银山站.110kV/#2主变	50000	30021.4	60	0	19979	不受限	19900	内江地调
626	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调普宁站.110kV/2#主变	50000	30090.7	60	0	19909	不受限	19900	眉山地调
627	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调马鞍山站.110kV/2号主变	50000	25001.8	50	0	19998	不受限	19900	广元地调
628	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调马鞍山站.110kV/1号主变	50000	25005.6	50	0	19994	不受限	19900	广元地调
629	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调万寿站.110kV/1#变压器	40000	20083.6	50	0	19916	不受限	19900	绵阳地调
630	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调共科站.110kV/#2主变	20000	86.5	16	0	19914	不受限	19900	甘孜地调
631	圆湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调圆湾.220kV/1#变压器	120000	100006.5	83	0	19994	不受限	19900	自贡地调
632	樊哈站	达州电力调度控制中心	达州地调樊哈站.110kV/#2主变	50000	30075.4	60	NULL	19925	不受限	19900	达州地调
633	吉祥街	成都配调	成都地调吉祥街.110kV/#1主变	63000	43084.8	68	0	19915	不受限	19900	成都地调
634	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调林庄.220kV/1#变压器	180000	160150.4	89	0	19850	不受限	19800	泸州地调
635	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调乐德.220kV/1#变压器	150000	130134.4	87	0	19866	不受限	19800	自贡地调
636	浆洗街	成都配调	成都地调浆洗街.110kV/#2主变	63000	41936.4	67	1200	19864	不受限	19800	成都地调
637	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调两路口站.110kV/1#变压器	31500	10855.9	34	800	19844	不受限	19800	德阳地调
638	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调保宁.220kV/1#变压器	120000	99904.9	83	250	19845	不受限	19800	南充地调
639	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调普宁站.110kV/1#主变	50000	30278.2	61	0	19722	不受限	19700	眉山地调
640	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调光明站.110kV/1#变压器	40000	20280	51	0	19720	不受限	19700	德阳地调
641	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	11733	37	0	19767	不受限	19700	雅安地调
642	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调河屯.35kV/#2主变	20000	320.2	2	0	19680	不受限	19600	成都地调
643	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调巡场站.110kV/2#变压器	40000	20363.2	51	0	19637	不受限	19600	宜宾地调
644	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调桂溪站.110kV/2#变压器	50000	30321.3	61	0				

651	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	16350.8	41	4230	19419	不受限	19400	德阳地调
652	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	12198.7	39	0	19301	不受限	19300	阿坝地调
653	杨桥坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨桥坪站.110kV/1#主变	50000	28054	56	2630	19316	不受限	19300	攀枝花地调
654	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	43613.5	69	0	19387	不受限	19300	成都地调
655	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	100734.59	84	0	19265	不受限	19200	自贡地调
656	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/1#主变	40000	20799.2	52	0	19201	不受限	19200	成都地调
657	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/1#主变	50000	30775.5	62	0	19225	不受限	19200	自贡地调
658	小翼菁站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小翼菁站.110kV/1#主变	50000	30734.4	61	0	19266	不受限	19200	凉山地调
659	莲池站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	30877.3	62	0	19123	不受限	19100	乐山地调
660	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	30841.1	62	0	19159	不受限	19100	巴中地调
661	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/1#主变	63000	43873.5	70	0	19127	不受限	19100	成都地调
662	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/1#主变	40000	20901.7	52	0	19098	不受限	19000	雅安地调
663	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/1#主变	50000	30996	62	0	19004	不受限	19000	成都地调
664	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/1#主变	50000	30915.3	62	0	19085	不受限	19000	雅安地调
665	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	29029.9	52	0	19097	不受限	19000	攀枝花地调
666	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	20996.1	52	0	19004	不受限	19000	巴中地调
667	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/1#主变	50000	30998.2	62	0	19002	不受限	19000	凉山地调
668	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/1#主变	40000	17449.8	44	3492	19058	不受限	19000	内江地调
669	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	160900.61	89	0	19099	不受限	19000	资阳地调
670	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/1#主变	40000	20053.4	50	900	19047	不受限	19000	凉山地调
671	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/1#主变	40000	20990.9	52	0	19009	不受限	19000	泸州地调
672	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	161018.7	89	0	18981	不受限	18900	德阳地调
673	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	31100.5	62	0	18900	不受限	18900	眉山地调
674	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	31088	62	0	18912	不受限	18900	乐山地调
675	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/1#主变	40000	21087	53	0	18913	不受限	18900	雅安地调
676	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/2#主变	40000	21100.2	53	0	18900	不受限	18900	雅安地调
677	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	30731.3	61	400	18869	不受限	18800	绵阳地调
678	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/1#主变	50000	31125.6	62	0	18874	不受限	18800	凉山地调
679	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/1#主变	40000	21118.1	53	0	18882	不受限	18800	泸州地调
680	阳光站	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	40000	31284	63	0	18716	18716	不受限	18700	乐山地调
681	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	44273.8	70	0	18726	不受限	18700	天府地调
682	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/1#主变	40000	21225.6	53	0	18774	不受限	18700	攀枝花地调
683	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	26840.3	54	4400	18760	不受限	18700	绵阳地调
684	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1267.2	16	0	18733	不受限	18700	甘孜地调
685	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/1#主变	31500	12738	40	0	18762	不受限	18700	自贡地调
686	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/1#主变	40000	21326.1	53	0	18674	不受限	18600	雅安地调
687	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	131401.6	88	0	18598	不受限	18500	巴中地调
688	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/1#主变	50000	25753.2	52	5700	18547	不受限	18500	成都地调
689	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	31416	63	0	18584	不受限	18500	乐山地调
690	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	21474.9	54	0	18525	不受限	18500	宜宾地调
691	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	44488	71	0	18512	不受限	18500	德阳地调
692	民和	成都地调.民和.110kV/1#主变	63000	44536.8	71	0	18463	18463	不受限	18400	成都地调
693	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	21534.1	54	0	18466	不受限	18400	绵阳地调
694	开封站	阆中电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/1#主变	40000	13629.6	34	0	18370	不受限	18300	广元地调
695	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	31785.6	64	0	18214	不受限	18200	眉山地调
696	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/1#主变	50000	31794.4	64	0	18206	不受限	18200	雅安地调
697	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	131839.4	88	0	18161	不受限	18100	泸州地调
698	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	21567.6	54	250	18182	不受限	18100	绵阳地调
699	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	44806.1	71	0	18194	不受限	18100	成都地调
700	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/1#主变	50000	28827.5	58	3000	18173	不受限	18100	凉山地调
701	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	13360.8	42	0	18139	不受限	18100	乐山地调
702	开封站	阆中电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/1#主变	40000	13888.1	35	0	18112	不受限	18100	广元地调
703	槐杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.槐杆坝站.110kV/1#主变	40000	13965.3	35	0	18035	不受限	18000	广元地调
704	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	63000	42000	64	0	18000	不受限	18000	天府地调
705	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/1#主变	63000	34968	71	0	18032	不受限	18000	成都地调
706	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	101987.5	85	0	18013	不受限	18000	绵阳地调
707	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/1#主变	50000	30826.4	62	1250	17924	不受限	17900	成都地调
708	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	162032.81	90	0	17967	不受限	17900	眉山地调
709	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/1#主变	40000	22177	55	0	17823	不受限	17800	凉山地调
710	普新站	西充电力调度控制中心	南充地调.普新站.110kV/1#主变	50000	32199.2	64	0.5	17800	不受限	17800	南充地调
711	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/1#主变	40000	22142.2	55	0	17858	不受限	17800	凉山地调
712	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/1#主变	63000	45117.6	72	0	17882	不受限	17800	成都地调
713	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	162172.61	90	0	17827	不受限	17800	成都地调
714	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/1#主变	50000	32194.8	64	0	17805	不受限	17800	自贡地调
715	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	13664.3	43	0	17836	不受限	17800	阿坝地调
716	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/1#主变	63000	45280	72	0	17720	不受限	17700	成都地调
717	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/1#主变	63000	44748	71	500	17752	不受限	17700	成都地调
718	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/1#主变	50000	32287.2	65	0	17713	不受限	17700	成都地调
719	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/1#主变	50000	32208	64	0	17792	不受限	17700	成都地调
720	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	22218	56	0	17782	不受限	17700	绵阳地调
721	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/1#主变	50000	30984.8	62	1250	17765	不受限	17700	成都地调
722	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/1#主变	40000	21990	55	280	17730	不受限	17700	南充地调
723	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/1#主变	40000	22242	56	0	17758	不受限	17700	成都地调
724	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	22374	56	0	17626	不受限	17600	宜宾地调
725	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/1#主变	50000	27997.6	56	4340	17662	不受限	17600	广元地调
726	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/1#主变	40000	22326.4	56	0	17674	不受限	17600	凉山地调
727	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	22325.2	56	0	17675	不受限	17600	攀枝花地调
728	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	45315.9	72	0	17684	不受限	17600	阿坝地调
729	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/1#主变	50000	32406	65	0	17594	不受限	17500	自贡地调
730	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/1#主变	50000	28064.6	56	4340	17595	不受限	17500	广元地调
731	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	132525.61	88	0	17474	不受限	17400	泸州地调
732	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/1#主变	63000	45551	72	0	17449	不受限	17400	成都地调
733	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/1#主变	63000	45569.9	72	0	17430	不受限	17400	泸州地调
734	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/1#主变	63000	45544	72	0	17456	不受限	17400	成都地调
735	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/1#主变	50000	32247.6	64	400	17352	不受限	17300	雅安地调
736	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/1#主变	50000	32696.4	65	0	17304	不受限	17300	攀枝花地调
737	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/1#主变	50000	32643.6	65	0	17356	不受限	17300	成都地调
738	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	132620.3	88	0	17380	不受限	17300	眉山地调
739	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	14165.7	45	0	17334	不受限	17300	乐山地调
740	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	162687.5	90	0	17313	不受限	17300	眉山地调
741	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	22773.2	57	0	17227	不受限	17200	宜宾地调
742	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	22762.4	57	0	17238	不受限	17200	乐山地调
743	利吉堡站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/1#主变	40000	22773.6	57	0	17226	不受限	17200	雅安地调
744	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	32775.1	66	0	17225	不受限	17200	巴中地调
745	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/1#主变	63000	42870	68	2930	17200	不受限	17200	成都地调
746	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调
747	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调
748	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/1#主变	63000	45817.2	73	0	17183	不受限	17100	成都地调
749	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/1#主变	50000	32866	66	0	17134	不受限	17100	雅安地调
750	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/1#主变	50000	22498.4	65	400	17102	不受限	17100	成都地调
751	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	154681	86	8130	17189	不受限	17100	泸州地调
752	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/1#主变	50000	27						

760	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调观井.220kV/1#变压器	150000	132985.6	89	0	17014	不受限	17000	巴中地调
761	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调十里坝.110kV/2#主变	63000	39494.8	63	6510	16995	不受限	16900	成都地调
762	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调高明站.110kV/1#变压器	50000	33065.5	66	0	16935	不受限	16900	巴中地调
763	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调枣树.220kV/2#变压器	180000	163003.5	91	0	16997	不受限	16900	眉山地调
764	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调芙蓉站.110kV/2#主变	50000	33100	66	0	16900	不受限	16850	南充地调
765	清水	天府电力调度控制中心	天府地调清水.110kV/2#变压器	50000	33198.5	66	0	16802	不受限	16800	天府地调
766	苏坡	成都配调	成都地调苏坡.110kV/1#主变	63000	46200	73	0	16800	不受限	16800	成都地调
767	五里墩	成都配调	成都地调五里墩.110kV/1#主变	63000	46137.9	73	0	16862	不受限	16800	成都地调
768	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调壤口站.35kV/1#主变	20000	3100.6	16	0	16899	不受限	16800	阿坝地调
769	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调太和站.110kV/1#主变	40000	23192.4	58	NULL	16808	不受限	16800	达州地调
770	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调邛溪站.35kV/1#主变	20000	3209.2	16	0	16791	不受限	16700	阿坝地调
771	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调石洞.110kV/2#主变	63000	46228.9	73	0	16771	不受限	16700	泸州地调
772	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调胜利站.110kV/2#主变	50000	33253.6	67	0	16746	不受限	16700	自贡地调
773	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调兴隆站.110kV/2#主变	40000	23357.4	58	0	16643	不受限	16600	攀枝花地调
774	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调油房坝站.110kV/2#主变	31500	14850	47	NULL	16650	不受限	16600	达州地调
775	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调平乐站.110kV/2#主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600	广元地调
776	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调松山站.110kV/1#变压器	50000	29223.5	58	4100	16677	不受限	16600	德阳地调
777	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调桂林站.110kV/1#主变	31500	14800.6	47	0	16699	不受限	16600	眉山地调
778	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调古蔺.110kV/1#主变	63000	46452.8	74	0	16547.2	不受限	16500	泸州地调
779	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调丰南站.110kV/2#主变	63000	46419.7	74	50	16530	不受限	16500	南充地调
780	万和	新都电力调度控制中心	成都地调万和.110kV/3#主变	63000	46448.4	74	0	16552	不受限	16500	成都地调
781	东郊	成都配调	成都地调东郊.220kV/3#变压器	180000	136491.81	91	0	16508	不受限	16500	成都地调
782	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调太和站.110kV/2#主变	40000	23469.6	59	NULL	16530	不受限	16500	达州地调
783	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调三家寨站.110kV/2#主变	40000	23543.4	59	0	16457	不受限	16400	阿坝地调
784	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调望王站.110kV/2#变压器	50000	33578.3	67	0	16422	不受限	16400	巴中地调
785	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调高梁坪站.35kV/1#主变	25000	8547.7	34	0	16452	不受限	16400	攀枝花地调
786	黄土坝站	夹江电力调度控制中心	乐山地调黄土坝站.110kV/2#变压器	50000	29600	59	4000	16400	不受限	16400	乐山地调
787	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	11715	37	3290	16495	不受限	16400	德阳地调
788	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调城北站.110kV/1#主变	40000	23694	59	0	16306	不受限	16300	内江地调
789	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调格里坪站.110kV/2#主变	40000	20590.6	51	3030	16379	不受限	16300	攀枝花地调
790	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调杨桥.220kV/1#变压器	180000	155555.89	86	8130	16314	不受限	16300	泸州地调
791	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调方斗站.110kV/1#主变	50000	33644.9	67	NULL	16355	不受限	16300	达州地调
792	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调利吉堡站.110kV/1#主变	40000	23749.9	59	0	16255	不受限	16200	雅安地调
793	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调红格站.110kV/1#主变	40000	23795.6	59	0	16204	不受限	16200	攀枝花地调
794	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调方水站.110kV/2#变压器	63000	46729.2	74	0	16271	不受限	16200	宜宾地调
795	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调甘洛站.110kV/2#主变	63000	46897.2	74	0	16103	不受限	16100	凉山地调
796	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调洪川站.110kV/2#主变	50000	33810	68	0	16190	不受限	16100	眉山地调
797	塔子山	成都配调	成都地调塔子山.110kV/2#主变	50000	33858	68	0	16142	不受限	16100	成都地调
798	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调木头站.110kV/2#主变	31500	15361.7	49	NULL	16138	不受限	16100	达州地调
799	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调鸳鸯坝站.110kV/2#主变	50000	33897.6	68	0	16102	不受限	16100	甘孜地调
800	普阳	成都配调	成都地调普阳.110kV/1#主变	50000	33277.2	67	630	16093	不受限	16000	成都地调
801	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调福泉站.110kV/1#变压器	40000	23811	60	125	16064	不受限	16000	绵阳地调
802	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调双林站.110kV/1#主变	63000	46910.9	74	50	16039	不受限	16000	南充地调
803	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调德阳站新.110kV/1#变压器	63000	44096.1	70	2815	16089	不受限	16000	德阳地调
804	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调铝城站.110kV/1#主变	50000	33983.6	68	0	16016	不受限	16000	眉山地调
805	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调高坡站.110kV/2#主变	50000	34034	68	0	15966	不受限	15900	南充地调
806	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调灌县.110kV/1#主变	40000	24060.6	60	0	15939	不受限	15900	成都地调
807	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调裴石站.110kV/2#变压器	40000	24068.4	60	0	15932	不受限	15900	宜宾地调
808	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调宝轮站.110kV/2#主变	40000	20392.4	51	3650	15958	不受限	15900	广元地调
809	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调车子站.110kV/2#变压器	50000	34016.7	68	0	15983	不受限	15900	乐山地调
810	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调九支.110kV/1#主变	16000	24000	150	0	15956	不受限	15900	泸州地调
811	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调日隆站.110kV/1#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900	阿坝地调
812	沈家桥	成都配调	成都地调沈家桥.110kV/1#主变	50000	34146	68	0	15854	不受限	15800	成都地调
813	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调高庆.110kV/1#主变	63000	47130.6	75	0	15869	不受限	15800	成都地调
814	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800	阿坝地调
815	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调卫子站.110kV/1#主变	40000	24146.3	60	0	15854	不受限	15800	广元地调
816	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调园门站.110kV/1#主变	31500	15697.5	50	0	15803	不受限	15800	眉山地调
817	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调宝轮站.110kV/1#主变	40000	20501.6	51	3650	15848	不受限	15800	广元地调
818	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调苏码头.110kV/1#变压器	50000	34280.4	69	0	15720	不受限	15700	天府地调
819	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调袁家坝.220kV/2#变压器	120000	104274.7	87	0	15725	不受限	15700	广元地调
820	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调铝城站.110kV/2#主变	50000	34283.6	69	0	15716	不受限	15700	眉山地调
821	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调东风站.110kV/2#变压器	63000	47295.6	75	0	15704	不受限	15700	宜宾地调
822	培风	成都配调	成都地调培风.110kV/1#主变	63000	47236	75	0	15764	不受限	15700	成都地调
823	五里墩	成都配调	成都地调五里墩.110kV/2#主变	63000	47232.2	75	0	15768	不受限	15700	成都地调
824	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调诺日朗站.35kV/1#主变	20000	4256	21	0	15744	不受限	15700	阿坝地调
825	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调望王站.110kV/1#变压器	50000	34337.4	69	0	15663	不受限	15600	巴中地调
826	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调蒲阳.110kV/2#主变	50000	34386	69	0	15614	不受限	15600	成都地调
827	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调劳动站.110kV/2#变压器	50000	34306.6	69	0	15693	不受限	15600	乐山地调
828	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调天元站.110kV/1#变压器	31500	15873	50	0	15627	不受限	15600	德阳地调
829	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调连山站.110kV/2#变压器	40000	24459.7	61	0	15540	不受限	15500	德阳地调
830	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调桂兴站.110kV/1#主变	40000	24490.4	61	0	15510	不受限	15500	广安地调
831	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调吊黄楼站.110kV/1#变压器	40000	24453.7	61	0	15546	不受限	15500	宜宾地调
832	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调吉龙站.110kV/1#主变	16000	472.9	24	0	15527	不受限	15500	甘孜地调
833	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调鲁家.110kV/3#主变	50000	34495.7	69	0	15504	不受限	15500	成都地调
834	余家	达州电力调度控制中心	达州地调余家.220kV/2#变压器	120000	104487.2	87	NULL	15513	不受限	15500	达州地调
835	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调新城站.110kV/2#主变	50000	34422.1	69	0	15578	不受限	15500	甘孜地调
836	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调大竹河站.110kV/1#主变	20000	4510	23	NULL	15490	不受限	15400	达州地调
837	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调大勇站.110kV/1#主变	50000	34588.1	69	0	15412	不受限	15400	眉山地调
838	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调绵竹站.110kV/1#变压器	50000	34521.8	69	0	15478	不受限	15400	德阳地调
839	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调松江站.110kV/2#主变	40000	24663.6	62	0	15336	不受限	15300	眉山地调
840	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调桂溪站.110kV/1#变压器	50000	34615.2	69	0	15385	不受限	15300	宜宾地调
841	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调威南站.110kV/2#主变	50000	34695.4	69	0	15305	不受限	15300	内江地调
842	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调兴家站.35kV/2#主变	25000	9626.4	39	0	15374	不受限	15300	眉山地调
843	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调天明.220kV/2#变压器	120000	104689.7	87	0	15310	不受限	15300	绵阳地调
844	温家河	成都配调	成都地调温家河.110kV/3#主变	63000	47602.5	76	0	15398	不受限	15300	成都地调
845	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调理塘站.110kV/1#主变	40000	24680.9	62	0	15319	不受限	15300	甘孜地调
846	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	24651	62	0	15349	不受限	15300	绵阳地调
847	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调竹根站.110kV/1#变压器	40000	24744	62	0	15256	不受限	15200	乐山地调
848	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调兴家站.35kV/1#主变	25000	9792.3	39	0	15208	不受限	15200	眉山地调
849	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调经久站.110kV/1#主变	50000	31815.4	64	3000	15185	不受限	15100	凉山地调
850	鸾石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调鸾石湾站.110kV/2#主变	40000	24974.4	62	0	15026	不受限	15000	资阳地调
851	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调秋日站.35kV/1#主变	15000	1685.6	18	0	15000	不受限	15000	甘孜地调
852	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调幸福.220kV/2#变压器	180000	164848.8	22	0	15151	不受限	15000	甘孜地调
853	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调秋日站.35kV/2#主变	15000	1574.6	20	0	15000	不受限	15000	甘孜地调
854	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调拉日马站.35kV/1#主变	15000	1574.6	10	0	15000	不受限	15000	甘孜地调
855	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调石岭站.110kV/2#变压器	63000	47947.3	76	0	15053	不受限	15000	绵阳地调
856	荔枝巷	成都配调	成都地调荔枝巷.110kV/2#主变	50000	35098.8	70	0	14901	不受限	14900	成都地调
857	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调七盘站.110kV/1#主变	31500	12684.3	40	3880	14936	不受限	14900	雅安地调
858	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900	阿坝地调
859	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调斑竹站.110kV/1#变压器	50000	35046	70	0	14954	不受限	14900	德阳地调
860	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调船城站.110kV/2#主变	50000	28309.1	57	6750	14941	不受限	14900	凉山地调
861	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调马鞍山站.110kV/2#主变	40000	21209.1	53	3845	14946	不受限	14900	内江地调
862	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调福田.110k								

869	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调土主站.110kV/2#变压器	50000	35235.9	70	0	14764	不受限	14700	乐山地调
870	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调长土站.110kV/#2主变	25000	10375.2	42	0	14625	不受限	14600	自贡地调
871	山王庙	成都配调	成都地调山王庙.110kV/#1主变	50000	35376	71	0	14624	不受限	14600	成都地调
872	九里堤	成都配调	成都地调九里堤.110kV/#1主变	63000	47955.6	76	500	14544	不受限	14500	成都地调
873	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调谢家站.110kV/2#变压器	50000	35419.9	71	0	14580	不受限	14500	巴中地调
874	道生龛站	自贡电力调度控制中心	自贡地调道生龛站.110kV/#2主变	40000	25449.6	64	0	14550	不受限	14500	自贡地调
875	道生龛站	自贡电力调度控制中心	自贡地调道生龛站.110kV/#1主变	40000	25489.2	64	0	14511	不受限	14500	自贡地调
876	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调洪川站.110kV/1#主变	50000	35461.5	71	0	14539	不受限	14500	眉山地调
877	夏河站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调夏河站.35kV/2#变压器	8000	1404	9	null	14596	不受限	14500	乐山地调
878	秀湖站	峨眉山市电力调度控制中心	乐山地调秀湖站.110kV/1#变压器	50000	35443	71	null	14557	不受限	14500	乐山地调
879	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调五里堆.220kV/2#变压器	120000	105482.4	88	0	14518	不受限	14500	德阳地调
880	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25540.7	64	0	14459	不受限	14400	乐山地调
881	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调板桥站.110kV/#2主变	50000	25779.6	52	9820	14400	不受限	14400	雅安地调
882	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调始阳站.110kV/#1主变	40000	25330.8	63	300	14369	不受限	14300	雅安地调
883	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调万安站.110kV/#2主变	50000	35653.3	71	0	14347	不受限	14300	自贡地调
884	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调羊安.110kV/#3主变	40000	25608	64	0	14392	不受限	14300	成都地调
885	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调长卿站.110kV/2#变压器	63000	48677	77	0	14323	不受限	14300	绵阳地调
886	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调飞水岩站.110kV/1#主变	25000	10638	43	0	14362	不受限	14300	阿坝地调
887	马井	什邡县电力调度控制中心	什邡县调马井.220kV/1#变压器	150000	123596.7	82	12100	14303	不受限	14300	德阳地调
888	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调松江站.110kV/1#主变	40000	25742.2	64	0	14258	不受限	14200	眉山地调
889	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调城厢站.110kV/#1主变	50000	35379.5	71	400	14221	不受限	14200	雅安地调
890	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调柏杨坪.110kV/#1主变	40000	24767	62	1000	14233	不受限	14200	泸州地调
891	万安站	富顺县调万安站.110kV/#1主变	50000	35801	72	0	14199	不受限	14100	自贡地调	
892	温家河	成都配调	成都地调温家河.110kV/#1主变	63000	48823.5	77	0	14177	不受限	14100	成都地调
893	普阳	成都配调	成都地调普阳.110kV/#2主变	50000	35244	70	630	14126	不受限	14100	成都地调
894	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调壤塘站.110kV/1#主变	31500	17318.4	55	0	14182	不受限	14100	阿坝地调
895	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调官家河坝站.110kV/2#主变	50000	35399.4	72	0	14061	不受限	14000	阿坝地调
896	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调向阳站.110kV/#1主变	40000	25916	65	0	14084	不受限	14000	攀枝花地调
897	星空	天府电力调度控制中心	天府地调星空.110kV/1#变压器	50000	35976.9	72	0	14023	不受限	14000	天府地调
898	绿洲	成都配调	成都地调绿洲.110kV/#1主变	50000	36036	72	0	13964	不受限	13900	成都地调
899	星辰	成都配调	成都地调星辰.110kV/#2主变	50000	36102	72	0	13898	不受限	13800	成都地调
900	新城站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调新城站.110kV/2号主变	25000	10602.9	42	500	13897	不受限	13800	攀枝花地调
901	金华街	成都配调	成都地调金华街.110kV/#1主变	50000	36300	73	0	13700	不受限	13700	成都地调
902	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调石梯站.110kV/#2主变	40000	26294.4	66	NULL	13706	不受限	13700	达州地调
903	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调柏杨坪.110kV/#2主变	40000	25227.3	63	1000	13776	不受限	13700	泸州地调
904	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调飞水岩站.110kV/2#主变	25000	11204	45	0	13796	不受限	13700	阿坝地调
905	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调大益站.110kV/1#变压器	40000	26256	66	0	13744	不受限	13700	宜宾地调
906	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调庄店站.110kV/2#主变	50000	36296.2	73	0	13704	不受限	13700	眉山地调
907	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调苏稽站.110kV/2#变压器	40000	26241.6	66	0	13758	不受限	13700	乐山地调
908	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调方坪站.110kV/#1主变	40000	26256.2	66	0	13744	不受限	13700	广安地调
909	银杏	成都配调	成都地调银杏.110kV/#1主变	50000	33501.6	67	2850	13648	不受限	13600	成都地调
910	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调魏兴站.110kV/#2主变	40000	26347.2	66	NULL	13653	不受限	13600	达州地调
911	樊哈站	达州电力调度控制中心	达州地调樊哈站.110kV/#1主变	40000	26435.2	66	NULL	13565	不受限	13500	达州地调
912	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调后山.110kV/#1主变	31500	17932.8	57	0	13567	不受限	13500	泸州地调
913	南坝子站	南城电力调度控制中心	雅安地调南坝子站.110kV/#1主变	50000	34144	68	2280	13576	不受限	13500	雅安地调
914	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调恩阳站.110kV/1#变压器	50000	36479.3	73	0	13521	不受限	13500	巴中地调
915	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调官家河坝站.110kV/1#主变	50000	36443.1	73	0	13557	不受限	13500	阿坝地调
916	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调方坪站.110kV/#2主变	40000	26457.1	66	0	13543	不受限	13500	广安地调
917	双龙垭站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调双龙垭站.110kV/1#变压器	40000	26518.8	66	0	13481	不受限	13400	乐山地调
918	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调马塘站.110kV/1#主变	16000	2589.9	16	0	13410	不受限	13400	阿坝地调
919	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调绵阳站.110kV/3#变压器	50000	35930.1	72	630	13440	不受限	13400	绵阳地调
920	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调御营站.110kV/2#变压器	50000	36665.1	73	0	13335	不受限	13300	绵阳地调
921	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调塔沱站.110kV/#2主变	31500	18150	58	NULL	13350	不受限	13300	达州地调
922	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调宋家桥站.110kV/#1主变	31500	18111.8	57	0	13388	不受限	13300	自贡地调
923	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	6615.4	33	0	13385	不受限	13300	南充地调
924	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	18699.8	47	0	13300	不受限	13300	广元地调
925	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调奥体站.110kV/#1主变	63000	39983.4	63	9808.75	13208	不受限	13200	内江地调
926	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调方水站.110kV/1#变压器	63000	49705.2	79	0	13295	不受限	13200	宜宾地调
927	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调镇子站.110kV/1#主变	40000	26725	67	0	13275	不受限	13200	资阳地调
928	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调后山.110kV/#2主变	31500	18284.4	58	0	13216	不受限	13200	泸州地调
929	崇州	成都地调崇州.110kV/#1主变	63000	49737.6	79	0	13262	不受限	13200	成都地调	
930	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调魏兴站.110kV/#1主变	40000	26796	67	NULL	13204	不受限	13200	达州地调
931	红牌楼	成都配调	成都地调红牌楼.110kV/#2主变	50000	34372.8	69	2500	13127	不受限	13100	成都地调
932	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调水新站.110kV/#1主变	40000	26818.1	67	0	13182	不受限	13100	雅安地调
933	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调官仓.110kV/#2主变	40000	26865.4	67	null	13135	不受限	13100	成都地调
934	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调盘兴.220kV/1#变压器	180000	166406.3	92	0	13594	不受限	13000	巴中地调
935	沈家桥	成都配调	成都地调沈家桥.110kV/#2主变	50000	36960	74	0	13040	不受限	13000	成都地调
936	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调双河站.110kV/2#主变	50000	36905.8	74	0	13094	不受限	13000	眉山地调
937	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调青城山.110kV/1#主变	50000	36933.6	74	0	13066	不受限	13000	成都地调
938	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调马道站.110kV/#2主变	60000	35098.8	58	12000	12901	不受限	12900	凉山地调
939	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调三元站.110kV/#1主变	50000	33129.7	66	3883	12987	不受限	12900	内江地调
940	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调卫桥站.110kV/#1主变	40000	27027.5	68	0	12973	不受限	12900	广安地调
941	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调林海站.110kV/#1主变	63000	24706.7	39	25360	12933	不受限	12900	南充地调
942	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调龙桥站.110kV/2#变压器	40000	27089.6	68	0	12910	不受限	12900	德阳地调
943	民主站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调民主站.110kV/2#变压器	50000	37057.6	74	0	12942	不受限	12900	德阳地调
944	华润	成都配调	成都地调华润.110kV/#2主变	63000	50072	79	0	12928	不受限	12900	成都地调
945	菁河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调菁河站.110kV/2号主变	25000	12016	48	0	12984	不受限	12900	攀枝花地调
946	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调盘石站.110kV/#2主变	20000	7044.2	35	NULL	12956	不受限	12900	达州地调
947	南坝子站	南城电力调度控制中心	雅安地调南坝子站.110kV/#2主变	50000	34184	68	3000	12816	不受限	12800	雅安地调
948	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调御营站.110kV/1#变压器	50000	36308.3	73	840	12852	不受限	12800	绵阳地调
949	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调金堂站.35kV/1#变压器	20000	7274.4	36	0	12726	不受限	12700	巴中地调
950	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	7274.4	36	0	12725.6	不受限	12700	南充地调
951	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调东兴站.110kV/#2主变	50000	26383.3	53	10938	12679	不受限	12600	内江地调
952	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调西溪站.110kV/#1主变	40000	27349.3	68	0	12651	不受限	12600	广安地调
953	灌县	成都地调灌县.110kV/#2主变	40000	27339.4	68	0	12661	不受限	12600	成都地调	
954	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调大勇站.110kV/2#主变	50000	37323	75	0	12677	不受限	12600	眉山地调
955	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	37394.2	75	0	12606	不受限	12600	巴中地调
956	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调官仓.110kV/#1主变	40000	27423.7	69	null	12576	不受限	12500	成都地调
957	南郊	成都配调	成都地调南郊.110kV/#1主变	50000	36234	72	1240	12526	不受限	12500	成都地调
958	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调得胜站.35kV/1#变压器	20000	7490	37	0	12510	不受限	12500	巴中地调
959	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调公主桥站.35kV/2#主变	12500	1284.6	13	0	12500	不受限	12500	甘孜地调
960	棕树桥	成都配调	成都地调棕树桥.110kV/#2主变	63000	50424	80	0	12576	不受限	12500	成都地调
961	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调甲根坝站.35kV/2#主变	12500	2541.6	15	0	12500	不受限	12500	甘孜地调
962	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调龙兴站.35kV/1#主变	20000	7497.7	37	0	12502	不受限	12500	眉山地调
963	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调金龙站.110kV/2#主变	63000	50473.5	80	0	12527	不受限	12500	眉山地调
964	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调思蒙站.110kV/1#主变	40000	27464.3	69	0	12536	不受限	12500	眉山地调
965	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调徐家桥站.110kV/#1主变	63000	45800.3	73	4655	12545	不受限	12500	内江地调
966	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调城郊站.110kV/#2主变	40000	24153.4	60	3375	12472	不受限	12400	南充地调
967	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调科工园站.110kV/1#主变	50000	37531.5	75	0	12469	不受限	12400	眉山地调
968	龙亨站	眉山电力调度控制中心	眉山地调龙亨站.110kV/2#主变	40000	27587	69	0	12413	不受限	12400	眉山地调
969	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调孝泉站.110kV/2#变压器	50000	37519.7	75	0	12480	不受限	12400	成都地调
970	聚洗街	成都配调	成都地调聚洗街.110kV/#1主变	63000	49394.4	78	1200	12406	不受限	12400	成都地调
971	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调城南站.110kV/#2主变	31500							

978	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调高坝子站.110kV/2#变压器	50000	37645.5	75	0	12355	不受限	12300	乐山地调
979	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调城北站.110kV/#2主变	50000	37732.2	75	0	12268	不受限	12200	内江地调
980	白丝街	成都配调	成都地调白丝街.110kV/#1主变	63000	50272.6	81	0	12272	不受限	12200	成都地调
981	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调金堂站.35kV/2#变压器	20000	7753.2	39	0	12247	不受限	12200	巴中地调
982	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调界牌站.110kV/2#变压器	40000	27720	69	0	12280	不受限	12200	绵阳地调
983	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调红岩站.110kV/1#主变	20000	7769.6	39	0	12230	不受限	12200	阿坝地调
984	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调南江站.110kV/2#变压器	40000	27813.3	70	0	12187	不受限	12100	巴中地调
985	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调机场站.110kV/#1主变	40000	27827.1	70	0	12173	不受限	12100	甘孜地调
986	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调川主寺站.110kV/2#主变	40000	27852	70	0	12148	不受限	12100	阿坝地调
987	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	37897.2	76	0	12103	不受限	12100	宜宾地调
988	玄滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调玄滩站.110kV/#1主变	50000	37840	76	0	12160	不受限	12100	广安地调
989	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	7899.2	39	0	12101	不受限	12100	南充地调
990	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调西溪站.110kV/#2主变	40000	27904	70	0	12096	不受限	12000	广安地调
991	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调视高站.110kV/1#主变	50000	37915.5	76	0	12085	不受限	12000	眉山地调
992	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调庙子沟站.35kV/#1主变	20000	7914	40	0	12086	不受限	12000	攀枝花地调
993	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调月亮湾站.110kV/1#主变	31500	19408.2	62	0	12092	不受限	12000	阿坝地调
994	五块石	成都配调	成都地调五块石.110kV/#2主变	63000	51008.5	81	0	11992	不受限	11900	成都地调
995	特兴	泸州电力调度控制中心	泸州地调特兴.35kV/#1主变	20000	8062.9	40	0	11937	不受限	11900	泸州地调
996	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	8047.6	40	0	11952.4	不受限	11900	南充地调
997	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调瑶山站.110kV/#1主变	50000	29043.3	76	9000	11957	不受限	11900	凉山地调
998	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	38157.4	58	0	11843	不受限	11800	乐山地调
999	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调米易站.110kV/1号主变	31500	19642.5	62	0	11858	不受限	11800	攀枝花地调
1000	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调兴文.220kV/2#变压器	120000	108118.5	90	0	11882	不受限	11800	巴中地调
1001	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调园艺站.110kV/3#变压器	50000	38227.2	76	null	11773	不受限	11700	绵阳地调
1002	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调崇州.110kV/#2主变	63000	51202.8	81	0	11797	不受限	11700	成都地调
1003	将军碑	成都配调	成都地调将军碑.110kV/#1主变	63000	50292	80	1000	11708	不受限	11700	成都地调
1004	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调卫干桥站.110kV/#2主变	63000	49620	79	1650	11730	不受限	11700	雅安地调
1005	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调塔水站.35kV/1#变压器	20000	8153.6	41	80	11766	不受限	11700	绵阳地调
1006	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调石岭站.110kV/1#变压器	50000	37620.8	75	630	11749	不受限	11700	绵阳地调
1007	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调米易站.110kV/2号主变	31500	19723.5	63	0	11777	不受限	11700	攀枝花地调
1008	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	19720.8	63	0	11779	不受限	11700	资阳地调
1009	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调兰店站.110kV/2#主变	50000	38248	76	0	11752	不受限	11700	眉山地调
1010	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调万春站.110kV/1#变压器	31500	18742.1	59	1000	11758	不受限	11700	德阳地调
1011	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调兰店站.110kV/1#主变	50000	38368.7	77	0	11631	不受限	11600	眉山地调
1012	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调栗子坪.35kV/#2主变	16000	4326	27	0	11674	不受限	11600	成都地调
1013	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调邓关站.110kV/#1主变	50000	38329.8	77	0	11670	不受限	11600	自贡地调
1014	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调凝祥站.110kV/2#变压器	50000	32553.1	65	5845	11602	不受限	11600	绵阳地调
1015	大源	成都配调	成都地调大源.110kV/#1主变	40000	28460.2	71	0	11540	不受限	11500	成都地调
1016	槐树店	成都配调	成都地调槐树店.110kV/#1主变	50000	38451.6	77	0	11548	不受限	11500	成都地调
1017	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调信义站.110kV/2#变压器	50000	38422.3	77	0	11578	不受限	11500	巴中地调
1018	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调高庆.110kV/#2主变	63000	51066.1	81	400	11534	不受限	11500	成都地调
1019	镜江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调镜江站.110kV/#1主变	50000	38474.4	77	0	11526	不受限	11500	自贡地调
1020	大田站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调大田站.110kV/#1主变	63000	49082.7	78	2380	11537	不受限	11500	雅安地调
1021	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调城郊站.110kV/#1主变	40000	24713.9	62	3770	11516	不受限	11500	南充地调
1022	固中站	阆中电力调度控制中心	南充地调固中站.110kV/#2主变	50000	38491.2	77	0	11509	不受限	11500	南充地调
1023	大众	天府电力调度控制中心	天府地调大众.110kV/2#变压器	50000	38553.9	77	0	11446	不受限	11400	天府地调
1024	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调袁家坝.220kV/1#变压器	120000	108587.41	90	0	11413	不受限	11400	广元地调
1025	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调保光站.110kV/#1主变	50000	36951.74	74	1630	11419	不受限	11400	南充地调
1026	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调邓关站.110kV/#2主变	50000	38521.7	77	0	11478	不受限	11400	自贡地调
1027	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调民和.110kV/#2主变	50000	38341.6	77	250	11408	不受限	11400	成都地调
1028	马河	成都配调	成都地调马河.110kV/#2主变	63000	51576.8	82	0	11423	不受限	11400	成都地调
1029	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调密地站.110kV/#2主变	40000	28578	71	0	11422	不受限	11400	攀枝花地调
1030	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调燕子山站.110kV/#2主变	40000	28571.4	71	0	11429	不受限	11400	自贡地调
1031	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调荣县站.110kV/#1主变	50000	38690.6	77	0	11309	不受限	11300	自贡地调
1032	文庙街	成都配调	成都地调文庙街.110kV/#2主变	63000	51678	82	0	11322	不受限	11300	成都地调
1033	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调燕子山站.110kV/#1主变	40000	28663.8	72	0	11336	不受限	11300	自贡地调
1034	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调东乡站.110kV/#1主变	50000	38644.1	77	NULL	11356	不受限	11300	达州地调
1035	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调河堰站.110kV/#1主变	40000	28667.4	72	0	11333	不受限	11300	广安地调
1036	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调大洲站.110kV/#1主变	40000	28688	72	0	11312	不受限	11300	内江地调
1037	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250	凉山地调
1038	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调怡居.110kV/2#变压器	63000	51741	82	0	11259	不受限	11200	天府地调
1039	益州	成都配调	成都地调益州.110kV/#1主变	50000	35811.6	72	2900	11288	不受限	11200	成都地调
1040	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调富城站.110kV/#2主变	50000	38793.6	78	NULL	11206	不受限	11200	达州地调
1041	同善桥	郸都电力调度控制中心	郸都县调同善桥.110kV/2号主变	63000	51754.3	82	0	11246	不受限	11200	成都地调
1042	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调平地站.110kV/#1主变	20000	8813	44	0	11187	不受限	11100	攀枝花地调
1043	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调官渡.110kV/#3主变	40000	22802.4	72	0	11198	不受限	11100	成都地调
1044	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调新云站.35kV/#2主变	12500	1329.1	11	0	11171	不受限	11100	凉山地调
1045	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调桂花站.110kV/#2主变	50000	38500.1	77	315	11185	不受限	11100	南充地调
1046	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调杨家河站.110kV/2#变压器	40000	2818.6	72	0	11181	不受限	11100	乐山地调
1047	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调界牌.110kV/1#变压器	63000	51876	82	0	11124	不受限	11100	天府地调
1048	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调河堰站.110kV/#2主变	40000	28668.4	72	0	11132	不受限	11100	广安地调
1049	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	39000	78	null	11000	不受限	11000	乐山地调
1050	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调团结站.110kV/#1主变	50000	34754.2	70	4200	11046	不受限	11000	内江地调
1051	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调紫山站.35kV/2#变压器	20000	8991.5	45	0	11009	不受限	11000	绵阳地调
1052	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调高楼.110kV/2号主变	63000	51950	82	0	11052	不受限	11000	成都地调
1053	双楠	成都配调	成都地调双楠.110kV/#1主变	63000	50648.8	80	1430	10922	不受限	10900	成都地调
1054	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调五宝站.35kV/#1主变	20000	9093.1	45	0	10907	不受限	10900	自贡地调
1055	东风路	成都配调	成都地调东风路.110kV/#1主变	63000	48708	77	3300	10992	不受限	10900	成都地调
1056	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调三合站.110kV/2#变压器	40000	29002.2	73	0	10998	不受限	10900	绵阳地调
1057	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调红格站.110kV/#2主变	50000	39043.6	78	0	10956	不受限	10900	攀枝花地调
1058	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调元石站.110kV/1#变压器	40000	22958.4	57	6050	10992	不受限	10900	成都地调
1059	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调城东站.110kV/#2主变	31500	20515.7	65	null	10984	不受限	10900	凉山地调
1060	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调大塘站.110kV/1#变压器	63000	51553.4	82	630	10817	不受限	10800	德阳地调
1061	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调沿口站.110kV/#1主变	50000	39106.3	78	0	10894	不受限	10800	广安地调
1062	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调尖子山站.110kV/3#变压器	20000	9106.6	46	0	10893	不受限	10800	乐山地调
1063	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调八角站.35kV/2#变压器	20000	9105.6	46	0	10894	不受限	10800	绵阳地调
1064	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调高峰站.110kV/#2主变	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700	攀枝花地调
1065	逸城站	巴中电力调度控制中心	巴中地调逸城站.35kV/1#变压器	16000	5247.5	33	0	10753	不受限	10700	巴中地调
1066	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调农科站.110kV/1#变压器	50000	33189.8	66	6030	10780	不受限	10700	绵阳地调
1067	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调向阳站.110kV/#2主变	40000	29224.8	73	0	10775	不受限	10700	攀枝花地调
1068	镜江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调镜江站.110kV/#2主变	50000	39217.2	78	0	10783	不受限	10700	自贡地调
1069	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调沿口站.110kV/#2主变	50000	39217.9	78	0	10782	不受限	10700	广安地调
1070	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调八角站.110kV/1#变压器	40000	16681.3	42	12585	10734	不受限	10700	德阳地调
1071	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调万春站.110kV/2#变压器	40000	29009.3	73	250	10741	不受限	10700	德阳地调
1072	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调板桥.110kV/3#变压器	31500	20895.6	66	0	10604	不受限	10600	天府地调
1073	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调平家站.110kV/1#变压器	50000	39388.8	79	0	10611	不受限	10600	德阳地调
1074	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调严湾.110kV/#1主变	50000	39397	69	0	10603	不受限	10600	泸州地调
1075	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调双盛站.110kV/1#变压器	31500	20632.9	66	250	10617	不受限	10600	德阳地调
1076	锦屏山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调锦屏山站.110kV/1#主变	16000	5333.4	33	0	10667	不受限	10600	阿坝地调
1077	九里堤	成都配调	成都地调九里堤.110kV/#2主变	63000	51796.8	82	530	10673	不受限	10600	成都地调
1078	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调渡口站.35kV/#2主变	20000	9306.1	47	0	10694	不受限	10600	达州地调
1079	玉林	成都配调	成都地调玉林.110kV/#2主变	63000	51282	81	1200	10518	不受限	10500</	

1087	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调奥体站.110kV/#2主变	63000	42603	68	9808.75	10588	不受限	10500	内江地调
1088	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调云祥站.110kV/#2主变	31500	21047.9	67	null	10452	不受限	10400	内江地调
1089	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调大渡.110kV/#1主变	40000	19298.9	48	10240	10461	不受限	10400	泸州地调
1090	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调大河站.35kV/1#变压器	20000	9549.6	48	0	10450	不受限	10400	巴中地调
1091	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调恩阳站.110kV/2#变压器	40000	29511.7	74	0	10488	不受限	10400	巴中地调
1092	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调三江.35kV/#2主变	16000	5549.6	35	0	10450	不受限	10400	成都地调
1093	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调盘石站.110kV/#1主变	20000	9598	48	NULL	10402	不受限	10400	达州地调
1094	三江站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调三江站.110kV/#1主变	50000	8868.6	18	30675	10456	不受限	10400	雅安地调
1095	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调石梯站.110kV/#1主变	40000	29634	74	NULL	10366	不受限	10300	达州地调
1096	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1639.4	11	0	10361	不受限	10300	广元地调
1097	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	9492	47	200	10308	不受限	10300	南充地调
1098	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调严湾.110kV/#2主变	50000	39655.1	79	0	10345	不受限	10300	泸州地调
1099	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调城东站.110kV/#1主变	31500	21248.6	67	null	10251	不受限	10200	凉山地调
1100	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调龙桥站.110kV/1#变压器	31500	21266.7	68	0	10233	不受限	10200	德阳地调
1101	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	29712.9	74	0	10287	不受限	10200	宜宾地调
1102	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调顺鑫站.110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200	阿坝地调
1103	德源	成都电力调度控制中心	成都地调德源.110kV/#1主变	50000	39732	79	0	10268	不受限	10200	成都地调
1104	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调西湖.110kV/#1主变	40000	29815	75	0	10185	不受限	10100	泸州地调
1105	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调大湾.110kV/#2主变	40000	29845.2	75	0	10155	不受限	10100	成都地调
1106	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调归德站.35kV/#2主变	20000	9867.9	49	0	10132	不受限	10100	内江地调
1107	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调龙女站.110kV/#1主变	40000	29817	75	0	10183	不受限	10100	广安地调
1108	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸川县调牛滩.35kV/#2主变	20000	9861.6	49	0	10138	不受限	10100	泸州地调
1109	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调梧桐站.110kV/2#主变	50000	39841.6	80	0	10158	不受限	10100	南充地调
1110	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调竹海站.110kV/2#变压器	40000	29926.6	75	0	10073	不受限	10000	宜宾地调
1111	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调青龙站.110kV/#2主变	31500	21478.2	68	0	10022	不受限	10000	凉山地调
1112	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调河口站.110kV/#2主变	40000	25259	63	4659	10082	不受限	10000	内江地调
1113	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调梧桐站.110kV/1#主变	50000	39959.3	80	0	10041	不受限	10000	南充地调
1114	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调北门站.35kV/2#主变	10000	1847.6	18	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1115	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调营盘站.35kV/1#主变	10000	1542.3	15	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1116	红峰站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调红峰站.35kV/#1主变	10000	2230	22	0	10000	不受限	10000	达州地调
1117	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调营盘站.35kV/2#主变	10000	1745.6	17	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1118	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调金源站.110kV/#1主变	10000	1284.6	12	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1119	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调北门站.35kV/1#主变	10000	184.6	22	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1120	桑坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调桑坡站.35kV/2#主变	10000	1574.6	17	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1121	红峰站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调红峰站.35kV/#2主变	10000	2360	24	0	10000	不受限	10000	达州地调
1122	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调潘家田站.35kV/#1主变	10000	53.3	1	0	9947	不受限	9900	攀枝花地调
1123	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调王场.110kV/#2主变	31500	21529.2	68	0	9971	不受限	9900	成都地调
1124	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调云祥站.110kV/#1主变	31500	21559.5	68	null	9941	不受限	9900	内江地调
1125	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调乐寨站.110kV/#2主变	40000	30023.4	75	0	9977	不受限	9900	凉山地调
1126	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调仙鹤站.110kV/1#主变	63000	53182.8	84	0	9817	不受限	9800	资阳地调
1127	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调叙南站.110kV/1#变压器	50000	37602.4	75	2500	9898	不受限	9800	宜宾地调
1128	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调玉带站.110kV/#2主变	50000	38994	78	1200	9806	不受限	9800	南充地调
1129	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	15308.6	49	0	9891	不受限	9800	广元地调
1130	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调杨家湾站.110kV/#2主变	40000	30150	75	0	9850	不受限	9800	内江地调
1131	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调潘家田站.35kV/#2主变	10000	127.9	1	0	9872	不受限	9800	攀枝花地调
1132	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调中木拉站.35kV/1#主变	10000	200	22	0	9800	不受限	9800	甘孜地调
1133	丰乐站	石碛电力调度控制中心	雅安地调丰乐站.110kV/#1主变	25000	15281.1	61	0	9719	不受限	9700	雅安地调
1134	大众	天府电力调度控制中心	天府地调大众.110kV/1#变压器	50000	39025.2	78	0	9775	不受限	9700	天府地调
1135	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调德阳站新.110kV/2#变压器	63000	51902.6	82	1300	9797	不受限	9700	德阳地调
1136	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调彩虹.110kV/#1主变	50000	40260	81	0	9740	不受限	9700	成都地调
1137	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调黑龙站.35kV/2#主变	20000	10275.5	51	0	9724	不受限	9700	眉山地调
1138	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调福宝站.110kV/2#主变	40000	30399.6	76	0	9600	不受限	9600	眉山地调
1139	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调科工园站.110kV/2#主变	50000	40370.8	81	0	9629	不受限	9600	眉山地调
1140	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调黄家坝站.110kV/#1主变	63000	53397.1	85	0	9603	不受限	9600	南充地调
1141	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调菜坝站.35kV/1#变压器	20000	10368	52	0	9632	不受限	9600	宜宾地调
1142	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调上田坝站.35kV/#1主变	10000	366	4	0	9634	不受限	9600	凉山地调
1143	张家寺	成都配调	成都地调张家寺.110kV/#1主变	63000	51331.8	81	2000	9668	不受限	9600	成都地调
1144	紫东钵站	米易电力调度控制中心	米易县调紫东钵站.35kV/#1主变	12500	2884	23	0	9616	不受限	9600	攀枝花地调
1145	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调金江站.35kV/#2主变	16000	6179.3	39	125	9696	不受限	9600	攀枝花地调
1146	郸简	成都电力调度控制中心	郸县县调郸简.110kV/#3主变	63000	53311.4	85	0	9689	不受限	9600	成都地调
1147	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调通顺.110kV/#1主变	50000	40484.4	81	0	9516	不受限	9500	成都地调
1148	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调高楼.110kV/1#主变	63000	51218	81	2250	9532	不受限	9500	成都地调
1149	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调小湾站.110kV/#2主变	40000	30432.6	76	NULL	9567	不受限	9500	达州地调
1150	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调白岩子站.110kV/#1主变	63000	53499.6	85	0	9500	不受限	9500	攀枝花地调
1151	大田站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调大田站.110kV/#2主变	63000	51268.8	81	2200	9531	不受限	9500	雅安地调
1152	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调观紫站(仪陇).35kV/#1主变	20000	10202.2	51	200	9598	不受限	9500	南充地调
1153	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调江南站(阆中).35kV/#1主变	20000	10434.5	52	0	9566	不受限	9500	南充地调
1154	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调土塘站.110kV/2#变压器	63000	42177	67	11250	9573	不受限	9500	德阳地调
1155	35kV苍溪元坝	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	20000	10413.9	50	0	9500	不受限	9500	广元地调
1156	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调大洲站.110kV/#2主变	40000	29972.8	75	500	9527	不受限	9500	内江地调
1157	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调李庄站.110kV/1#变压器	31500	22036.3	70	0	9464	不受限	9400	宜宾地调
1158	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调黄家坝站.110kV/#2主变	63000	53549.7	85	0	9450.3	不受限	9400	南充地调
1159	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调朱山站.110kV/#3主变	50000	39750.5	80	830	9420	不受限	9400	南充地调
1160	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调松坪站.110kV/#1主变	16000	6556	41	0	9444	不受限	9400	阿坝地调
1161	塘汛站	蒲仙电力调度控制中心	绵阳地调塘汛站.110kV/1#变压器	40000	29707.8	74	880	9412	不受限	9400	绵阳地调
1162	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调胡家站.110kV/#2主变	40000	30546.7	76	NULL	9453	不受限	9400	达州地调
1163	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调城西站.110kV/#2主变	40000	30595.6	76	NULL	9404	不受限	9400	达州地调
1164	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调大渔溪站.110kV/#1主变	12500	3100.2	25	0	9400	不受限	9400	雅安地调
1165	沙坝	彭州电力调度控制中心	成都地调沙坝.110kV/#1主变	50000	40649.8	81	0	9350	不受限	9300	成都地调
1166	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调园林站.110kV/#2主变	40000	30650.4	77	0	9350	不受限	9300	攀枝花地调
1167	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调宋家桥站.110kV/#2主变	31500	22103.3	70	0	9397	不受限	9300	自贡地调
1168	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调九都站.110kV/1#变压器	63000	51726.6	82	1880	9393	不受限	9300	宜宾地调
1169	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调玉带站.110kV/#1主变	50000	39396	79	1265	9339	不受限	9300	南充地调
1170	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	15911.6	51	0	9288	不受限	9200	广元地调
1171	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调乃托站.110kV/#1主变	50000	40733	81	0	9267	不受限	9200	凉山地调
1172	草科站	石碛电力调度控制中心	雅安地调草科站.110kV/#1主变	50000	40759	82	0	9241	不受限	9200	雅安地调
1173	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调金山站.110kV/#2主变	50000	40761.6	82	NULL	9238	不受限	9200	达州地调
1174	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调米龙站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200	甘孜地调
1175	犀浦	成都配调	成都地调犀浦.110kV/#3主变	50000	40854	82	0	9146	不受限	9100	成都地调
1176	回隆站	石碛电力调度控制中心	石碛县调回隆站.35kV/#2主变	10000	852.5	9	0	9148	不受限	9100	雅安地调
1177	回隆站	石碛电力调度控制中心	石碛县调回隆站.35kV/#1主变	10000	895.1	9	0	9105	不受限	9100	雅安地调
1178	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调胡家站.110kV/#1主变	40000	30881.7	77	NULL	9118	不受限	9100	达州地调
1179	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸川县调牛滩.35kV/#1主变	20000	10857.1	54	0	9143	不受限	9100	泸州地调
1180	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调火花站.110kV/2#主变	40000	29337.2	73	1600	9063	不受限	9000	南充地调
1181	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调阳光.110kV/2#变压器	40000	30993.6	77	0	9006	不受限	9000	天府地调
1182	狮头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调狮头湾站.110kV/#1主变	12500	3484.8	28	0	9015	不受限	9000	凉山地调
1183	中环南	成都配调	成都地调中环南.110kV/#2主变	50000	38464.8	77	2500	9035	不受限	9000	成都地调
1184	洞子口	成都配调	成都地调洞子口.110kV/#2主变	50000	40920	82	0	9080	不受限	9000	成都地调
1185	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调跑马山站.110kV/1#主变	20000	1761.5	19	0	10239	不受限	9000	甘孜地调
1186	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调铁牛站.110kV/1#变压器	40000	30298.4	76	630	9072	不受限	9000	绵阳地调
1187	紫东钵站	米易电力调度控制中心	米易县调紫东钵站.35kV/#2主变	12500	3500	28	0	9000	不受限	9000	攀枝花地调
1188	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调美泉.110kV/#1主变	63000	53295.2	85	800	8905	不受限	8900	成都地调
1189	草堂	成都配调	成都地调草堂.110kV/#1主变	63000	54080.4	86	0	8920			

1196	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	5478.9	34	0	8921	不受限	8900	广元地调
1197	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调青竹站.110kV/1#主变	40000	31145.6	78	0	8854	不受限	8800	眉山地调
1198	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调青竹站.110kV/2#主变	40000	31112.4	78	0	8888	不受限	8800	眉山地调
1199	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调资中站.110kV/#2主变	40000	31138.8	78	0	8861	不受限	8800	内江地调
1200	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调奉龙站.35kV/#1主变	10000	1140	14	0	8860	不受限	8800	内江地调
1201	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调大佛寺站.110kV/1#变压器	50000	41188.6	82	0	8811	不受限	8800	巴中地调
1202	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调大佛寺站.110kV/2#变压器	50000	41135.6	82	0	8864	不受限	8800	巴中地调
1203	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调任家桥.110kV/1#主变	63000	35993.1	57	18260	8747	不受限	8700	成都地调
1204	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调皂角站.110kV/2#主变	40000	31212.7	78	0	8787	不受限	8700	资阳地调
1205	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调禄加站.110kV/2#主变	31500	22748.5	72	0	8752	不受限	8700	眉山地调
1206	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	54253.6	86	0	8746	不受限	8700	南充地调
1207	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调里庄站.110kV/#1主变	40000	25386	63	6000	8614	不受限	8600	凉山地调
1208	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调裴石站.110kV/1#变压器	40000	31339.2	78	0	8661	不受限	8600	宜宾地调
1209	龙亨站	眉山电力调度控制中心	眉山地调龙亨站.110kV/1#主变	40000	31302.6	78	0	8697	不受限	8600	眉山地调
1210	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调城郊站.35kV/#1主变	20000	11396	57	0	8604	不受限	8600	凉山地调
1211	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调朱山站.110kV/#2主变	50000	40078.5	80	1260	8662	不受限	8600	南充地调
1212	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调三江.35kV/#3主变	16000	7397.6	46	0	8602	不受限	8600	成都地调
1213	华润	成都配调	成都地调华润.110kV/#1主变	63000	54313.6	86	0	8686	不受限	8600	成都地调
1214	塔子山	成都配调	成都地调塔子山.110kV/#1主变	50000	35534.4	71	5800	8666	不受限	8600	成都地调
1215	东风路	成都配调	成都地调东风路.110kV/#2主变	63000	47124	75	7250	8626	不受限	8600	成都地调
1216	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调林湾.110kV/#3主变	63000	54384	86	0	8616	不受限	8600	成都地调
1217	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600	阿坝地调
1218	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	7462	47	0	8538	不受限	8538	广元地调
1219	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调宝塔站.35kV/#1主变	10000	1450	15	null	8550	不受限	8500	内江地调
1220	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV大石站.35kV/#1主变	15000	5687.3	38	800	8513	不受限	8500	广元地调
1221	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调木林站.110kV/1#主变	50000	41474.4	83	0	8526	不受限	8500	眉山地调
1222	城中队	雁江电力调度控制中心	资阳地调城中队站.110kV/2#主变	40000	31490	79	0	8510	不受限	8500	资阳地调
1223	符溪站	峨眉电力调度控制中心	峨眉山县调符溪站.35kV/2#变压器	10000	7403.1	46	null	8597	不受限	8500	乐山地调
1224	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV大石站.35kV/#2主变	15000	5743.9	38	805	8451	不受限	8400	广元地调
1225	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调石燕桥站.110kV/#2主变	50000	32749.2	65	8770	8481	不受限	8400	内江地调
1226	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调胡市.35kV/#1主变	10000	1588.3	16	0	8412	不受限	8400	泸州地调
1227	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1599	16	0	8401	不受限	8400	雅安地调
1228	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调荣县站.110kV/#2主变	40000	31526.8	79	0	8473	不受限	8400	自贡地调
1229	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调河屯.35kV/#1主变	20000	11620	58	0	8380	不受限	8300	成都地调
1230	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调河口站.110kV/#1主变	31500	23141.5	73	0	8359	不受限	8300	内江地调
1231	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调洪河.110kV/1#变压器	40000	31663.5	79	0	8337	不受限	8300	天府地调
1232	特克站	甘孜电力调度控制中心	凉山地调特克站.35kV/#1主变	16000	7743.5	48	0	8257	不受限	8200	凉山地调
1233	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调邻港.110kV/3#变压器	63000	54766.8	87	0	8233	不受限	8200	天府地调
1234	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙华.110kV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200	泸州地调
1235	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调城郊站.35kV/#1主变	20000	11707	59	0	8293	不受限	8200	泸州地调
1236	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙华.110kV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200	泸州地调
1237	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调平梁站.35kV/1#变压器	16000	7789.3	49	0	8211	不受限	8200	巴中地调
1238	马河	成都配调	成都地调马河.110kV/#3主变	63000	54797.6	87	0	8202	不受限	8200	成都地调
1239	猛追湾	成都配调	成都地调猛追湾.110kV/#2主变	63000	54740.4	87	0	8260	不受限	8200	成都地调
1240	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200	成都地调
1241	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调城北站.110kV/#1主变	31500	23247	74	0	8253	不受限	8200	攀枝花地调
1242	胜利	成都配调	成都地调胜利.110kV/#2主变	63000	54832.8	87	0	8167	不受限	8100	成都地调
1243	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100	成都地调
1244	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调莲花寺站.110kV/#2主变	31500	23394.9	74	0	8105	不受限	8100	自贡地调
1245	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调南昆站.110kV/#1主变	50000	41900.5	84	NULL	8100	不受限	8100	达州地调
1246	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调川溪口.35kV/#1主变	16000	7832.1	49	0	8168	不受限	8100	成都地调
1247	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调中隆站.35kV/1#主变	8000	6198.3	31	5670	8132	不受限	8100	眉山地调
1248	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调徐家坝站.35kV/2#变压器	20000	0	0	0	8000	不受限	8000	德阳地调
1249	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	11926.7	60	0	8073.3	不受限	8000	南充地调
1250	35kV岱天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV岱天山站.35kV/1号主变	10000	4000	40	0	4000	不受限	8000	广元地调
1251	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	11999	60	0	8001	不受限	8000	南充地调
1252	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调城南站(武胜).35kV/#1主变	20000	11975.6	60	0	8024	不受限	8000	广安地调
1253	范家坡	成都配调	成都地调范家坡.110kV/#2主变	63000	51272	81	3650	8078	不受限	8000	成都地调
1254	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调先锋站.35kV/#1主变	10000	1974	20	0	8026	不受限	8000	雅安地调
1255	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调白依站.35kV/#1主变	8000	874.6	15	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1256	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调五明站.35kV/#2主变	8000	8674.6	21	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1257	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调新龙城关站.35kV/#1主变	8000	854.6	15	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1258	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调呷村矿站.35kV/#1主变	8000	874.5	23	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1259	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调白孜站.35kV/#2主变	8000	284.6	23	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1260	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调白孜站.35kV/#1主变	8000	874.6	19	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1261	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调五明站.35kV/1#主变	8000	867.6	11	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1262	文武	新津电力调度控制中心	成都地调文武.110kV/#3主变	63000	55044	87	0	7956	不受限	7900	成都地调
1263	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调新城站.110kV/1号主变	25000	17074.8	68	0	7925	不受限	7900	攀枝花地调
1264	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调新九站.110kV/#1主变	31500	23588.4	75	0	7912	不受限	7900	攀枝花地调
1265	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调河石坝站.110kV/#2主变	40000	24162.1	60	7850	7988	不受限	7900	攀枝花地调
1266	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调帽顶山站.35kV/2#主变	25000	17005.8	68	0	7994	不受限	7900	眉山地调
1267	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调麓湖.110kV/2#变压器	63000	55079	87	0	7921	不受限	7900	天府地调
1268	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调红房站.110kV/#2主变	50000	34795.1	70	7400	7805	不受限	7800	凉山地调
1269	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调麻柳站旧.110kV/2#变压器	50000	42105.6	84	0	7894	不受限	7800	德阳地调
1270	青嘴山站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	4620	37	0	7880	不受限	7800	德阳地调
1271	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调五里山站.35kV/2#主变	20000	12117	61	0	7883	不受限	7800	眉山地调
1272	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调盐塘站.35kV/#1主变	10000	2173.8	22	null	7826	不受限	7800	凉山地调
1273	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调光辉.110kV/#2主变	50000	42147.6	84	0	7852	不受限	7800	成都地调
1274	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调东乡站.110kV/#2主变	40000	32140.8	80	NULL	7859	不受限	7800	达州地调
1275	范家坡	成都配调	成都地调范家坡.110kV/#1主变	63000	51573	82	3650	7777	不受限	7700	成都地调
1276	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调新九站.110kV/#2主变	31500	23740.2	75	0	7760	不受限	7700	攀枝花地调
1277	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调土主站.35kV/#1主变	20000	12276.6	61	0	7723	不受限	7700	达州地调
1278	金沙	成都配调	成都地调金沙.110kV/#2主变	63000	55229	88	0	7771	不受限	7700	成都地调
1279	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调南昆站.110kV/#2主变	50000	42257.8	84	NULL	7742	不受限	7700	达州地调
1280	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700	阿坝地调
1281	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调小湾站.110kV/#1主变	31500	23752	75	NULL	7748	不受限	7700	达州地调
1282	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调大树.110kV/#1主变	40000	32028	81	0	7792	不受限	7700	成都地调
1283	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调洪河.110kV/3#变压器	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700	天府地调
1284	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调御营站.110kV/2#变压器	50000	42221.4	84	0	7779	不受限	7700	德阳地调
1285	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调白沙.35kV/#1主变	10000	2380	24	0	7620	不受限	7600	成都地调
1286	城中队	宁南电力调度控制中心	宁南县调城中队站.35kV/#2主变	16000	8348.6	52	0	7651	不受限	7600	凉山地调
1287	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调平乐站.110kV/#1主变	40000	32318.8	81	0	7681	不受限	7600	广元地调
1288	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调天顺站.110kV/2#变压器	50000	42326.2	85	0	7674	不受限	7600	宜宾地调
1289	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调袁家站.110kV/2#变压器	50000	42338.4	85	0	7662	不受限	7600	德阳地调
1290	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调土塘站.110kV/1#变压器	63000	46878	74	8500	7622	不受限	7600	德阳地调
1291	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调双碑站.110kV/2#变压器	50000	39010.6	78	3310	7679	不受限	7600	绵阳地调
1292	粉坊坝	成都配调	成都地调粉坊坝.110kV/#1主变	63000	55358	88	0	7642	不受限	7600	成都地调
1293	天健	成都配调	成都地调天健.110kV/#1主变	63000	55343.2	88	0	7657	不受限	7600	成都地调
1294	石板滩站	巴中电力调度控制中心	巴中地调石板滩站.110kV/2#变压器	50000	42349.3	85	0	7651	不受限	7600	巴中地调
1295	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调德源.110kV/#2主变	50000	42306	85	0	7694	不受限	7600	成都地调
1296	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调高庆.110kV/#3主变	63000	55489.1	88	0	7511	不受限	7500	成都地调
1297	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调金家林站.110kV/2#变压器	50000	42477.5	85	0	7523	不受限	7500	绵阳地调
1298	合作	成都配调	成都地调合作.110kV/#2主变	63000	55440	88	0	7560	不受限	7500	成都地调
1299	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调龙台站.110kV/1#主变	50000	42500	85	0	750			

1305	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调凤凰站.110kV/1#变压器	50000	42567.1	85	0	7433	不受限	7400	乐山地调
1306	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调平昌站.110kV/1#变压器	50000	42532.1	85	0	7468	不受限	7400	巴中地调
1307	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调富城站.110kV/1#主变	50000	42533.4	85	NULL	7467	不受限	7400	达州地调
1308	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调三界.35kV/1#主变	20000	12536.4	63	null	7464	不受限	7400	成都地调
1309	高店子	成都配调	成都地调高店子.110kV/1#主变	63000	55619.8	88	0	7380	不受限	7300	成都地调
1310	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调景峰.110kV/2#主变	50000	42609.6	85	0	7390	不受限	7300	成都地调
1311	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调石广东站.110kV/1#主变	40000	32645	82	0	7355	不受限	7300	阿坝地调
1312	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调汇西站.110kV/2#主变	50000	42697.2	85	0	7303	不受限	7300	自贡地调
1313	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调双盛站.110kV/2#变压器	31500	22922.3	73	1260	7318	不受限	7300	德阳地调
1314	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV三锅石站.35kV/2#主变	10000	2601.1	26	0	7399	不受限	7300	广元地调
1315	七里站	南充电力调度控制中心	南充地调七里站.110kV/1#主变	40000	32714.3	82	0	7286	不受限	7200	南充地调
1316	东峰站	雅安电力调度控制中心	资阳地调东峰站.110kV/1#主变	40000	32763	82	0	7237	不受限	7200	资阳地调
1317	35kV潼祥观站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV潼祥观站.35kV/1#主变	10000	2781.9	28	0	7218	不受限	7200	广元地调
1318	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调禄加站.110kV/1#主变	31500	24258.2	77	0	7242	不受限	7200	眉山地调
1319	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调朝阳站.35kV/2#主变	10000	2760	28	null	7240	不受限	7200	内江地调
1320	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调凤凰站.110kV/2#变压器	50000	42759.7	86	0	7240	不受限	7200	乐山地调
1321	乐善站	会理电力调度控制中心	凉山地调乐善站.110kV/1#主变	40000	30003.6	75	2730	7266	不受限	7200	凉山地调
1322	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调小汉站.110kV/2#变压器	40000	28420.4	71	4300	7280	不受限	7200	德阳地调
1323	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调查拉沟站.110kV/1#主变	16000	8758.5	55	0	7242	不受限	7200	阿坝地调
1324	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调麻石站.35kV/1#变压器	10000	2758	28	0	7242	不受限	7200	巴中地调
1325	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调南龛站.35kV/2#变压器	16000	8717	54	0	7283	不受限	7200	巴中地调
1326	杨柳滩站	达州电力调度控制中心	达州地调杨柳滩站.110kV/1#主变	40000	32763.3	82	NULL	7237	不受限	7200	达州地调
1327	林湾	新都电力调度控制中心	成都地调林湾.110kV/2#主变	63000	55704	88	0	7296	不受限	7200	成都地调
1328	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调羊安.110kV/1#主变	40000	32868	82	0	7132	不受限	7100	成都地调
1329	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调赵塔.110kV/1#主变	63000	55860.2	89	0	7140	不受限	7100	成都地调
1330	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调南龛站.35kV/1#变压器	16000	8807	55	0	7193	不受限	7100	巴中地调
1331	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调密地站.110kV/1#主变	40000	32808.6	82	0	7191	不受限	7100	攀枝花地调
1332	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调新桥站.110kV/1#主变	40000	32841.6	82	0	7158	不受限	7100	眉山地调
1333	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调建新站.110kV/1#变压器	40000	32817.3	82	0	7183	不受限	7100	宜宾地调
1334	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调通悦站.110kV/1#变压器	50000	42886.8	86	0	7113	不受限	7100	乐山地调
1335	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调五通庙.35kV/2#主变	20000	12895.1	64	0	7105	不受限	7100	泸州地调
1336	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调何场站.110kV/2#主变	63000	55802	89	0	7198	不受限	7100	眉山地调
1337	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调大瑞站.35kV/1#主变	12500	5303.6	42	0	7196	不受限	7100	凉山地调
1338	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调蒲阳.110kV/1#主变	50000	42042	84	800	7158	不受限	7100	成都地调
1339	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调梅雨站.35kV/2#主变	10000	3000	30	null	7000	不受限	7000	凉山地调
1340	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调何场站.110kV/1#主变	31500	24440.4	78	0	7060	不受限	7000	眉山地调
1341	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调御营站.110kV/1#变压器	50000	42984.6	86	0	7015	不受限	7000	德阳地调
1342	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调迎安站.35kV/1#变压器	12500	5447.6	44	0	7052	不受限	7000	宜宾地调
1343	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调庄店站.110kV/1#主变	50000	42944.2	86	0	7056	不受限	7000	眉山地调
1344	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调桑园站.110kV/2#主变	31500	24498.2	78	0	7002	不受限	7000	攀枝花地调
1345	绵岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调绵岔站.35kV/2#主变	10000	1187.8	28	0	7845	不受限	7000	甘孜地调
1346	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调桑园站.110kV/1#主变	31500	24554	78	0	6946	不受限	6900	攀枝花地调
1347	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调临巴站.110kV/2#主变	20000	13040.7	65	NULL	6959	不受限	6900	达州地调
1348	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调盘兴.220kV/2#变压器	180000	173074.2	96	0	6926	不受限	6900	巴中地调
1349	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调宁华站.110kV/1#主变	40000	33010.3	83	0	6990	不受限	6900	攀枝花地调
1350	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调望江站.110kV/1#变压器	50000	43074.2	86	0	6926	不受限	6900	绵阳地调
1351	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调西南阳光站.110kV/1#主变	50000	43051.2	86	0	6949	不受限	6900	阿坝地调
1352	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调团结站.110kV/2#主变	50000	38829.5	78	4200	6971	不受限	6900	内江地调
1353	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调金兴站.110kV/2#变压器	31500	24543.5	78	0	6957	不受限	6900	德阳地调
1354	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调九华站.110kV/1#主变	40000	31745	79	1300	6955	不受限	6900	广元地调
1355	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调尚义站.110kV/1#主变	50000	43067.9	86	0	6932	不受限	6900	眉山地调
1356	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调宝林站.110kV/2#主变	31500	24520.5	78	0	6980	不受限	6900	资阳地调
1357	卫和	泸州电力调度控制中心	泸州地调卫和.110kV/1#主变	50000	43045	86	0	6955	不受限	6900	泸州地调
1358	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调通悦站.110kV/2#变压器	50000	43093.5	86	0	6907	不受限	6900	乐山地调
1359	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调青龙站.110kV/1#主变	31500	24559.9	78	0	6940	不受限	6900	凉山地调
1360	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调玲珑站(营山).35kV/1#主变	10000	3122.8	31	0	6877.2	不受限	6800	南充地调
1361	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调青龙站.35kV/2#变压器	10000	3116.4	31	0	6884	不受限	6800	乐山地调
1362	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调金龙站.110kV/1#主变	40000	33166	83	0	6834	不受限	6800	眉山地调
1363	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调鲁西站.110kV/2#变压器	63000	53469.8	85	2660	6870	不受限	6800	宜宾地调
1364	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调金溪站(蓬安).35kV/1#主变	10000	3171.9	32	0	6828	不受限	6800	南充地调
1365	南郊	成都配调	成都地调南郊.110kV/2#主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800	成都地调
1366	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调沱源.110kV/1#主变	63000	39392.1	63	16750	6858	不受限	6800	成都地调
1367	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调姑咱站.35kV/2#主变	12500	5654.3	45	0	6846	不受限	6800	甘孜地调
1368	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调普明站.110kV/2#变压器	31500	23645.9	75	1000	6854	不受限	6800	绵阳地调
1369	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调胥家.110kV/1#主变	63000	56126.4	89	0	6874	不受限	6800	成都地调
1370	雍店	新都电力调度控制中心	成都地调雍店.110kV/2#主变	63000	56293.3	89	0	6707	不受限	6700	成都地调
1371	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调宁华站.110kV/2#主变	40000	33291.8	83	0	6708	不受限	6700	攀枝花地调
1372	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调阁溪桥站.110kV/1#主变	31500	24796.8	79	NULL	6703	不受限	6700	达州地调
1373	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调南河站.110kV/2#主变	40000	33221.9	83	0	6778	不受限	6700	广元地调
1374	湖河	泸州电力调度控制中心	泸川县调湖河.35kV/1#主变	20000	13266.2	66	0	6734	不受限	6700	泸州地调
1375	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调奉龙站.35kV/2#主变	8000	1240	16	0	6760	不受限	6700	内江地调
1376	阿兹觉站	甘孜州电力调度控制中心	甘孜州调阿兹觉站.35kV/1#主变	10000	3318	33	0	6682	不受限	6600	凉山地调
1377	张公站(仪陵)	仪陵电力调度控制中心	仪陵县调张公站(仪陵).35kV/2#主变	10000	3341.6	33	0	6658	不受限	6600	南充地调
1378	穆家坝站	青神电力调度控制中心	青神县调穆家坝站.35kV/1#主变	20000	13390.3	67	0	6610	不受限	6600	眉山地调
1379	中和	成都配调	成都地调中和.110kV/1#主变	50000	39309.6	79	4000	6690	不受限	6600	成都地调
1380	胜邦	成都配调	成都地调胜邦.110kV/1#主变	63000	56344	89	0	6656	不受限	6600	成都地调
1381	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调安全站.35kV/2#主变	10000	3320.4	33	0	6680	不受限	6600	雅安地调
1382	苏坡	成都配调	成都地调苏坡.110kV/3#主变	63000	56381	89	0	6619	不受限	6600	成都地调
1383	观澜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调观澜站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600	甘孜地调
1384	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调汇西站.110kV/1#主变	50000	43367	87	0	6633	不受限	6600	自贡地调
1385	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调顺鑫站.110kV/2#主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调
1386	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调双鼎站.110kV/2#主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调
1387	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调瓦窑站.35kV/1#主变	12500	5874.1	47	0	6626	不受限	6600	阿坝地调
1388	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调马岭.35kV/1#主变	20000	12910.4	65	560	6530	不受限	6500	泸州地调
1389	胜利	成都配调	成都地调胜利.110kV/1#主变	63000	51519.6	82	4975	6505	不受限	6500	成都地调
1390	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调南桥站.110kV/2#主变	31500	24974.4	79	0	6526	不受限	6500	雅安地调
1391	汉碑站	南城电力调度控制中心	雅安地调汉碑站.110kV/1#主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500	雅安地调
1392	九陵	彭州电力调度控制中心	成都地调九陵.35kV/1#主变	10000	3436.8	34	null	6563	不受限	6500	成都地调
1393	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调绵阳站.110kV/2#变压器	50000	43442.1	87	0	6558	不受限	6500	绵阳地调
1394	杨柳滩站	达州电力调度控制中心	达州地调杨柳滩站.110kV/2#主变	40000	33401.8	84	NULL	6598	不受限	6500	达州地调
1395	蓬阳	彭州电力调度控制中心	彭州市县调蓬阳.110kV/1#主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500	成都地调
1396	九陵	彭州电力调度控制中心	成都地调九陵.35kV/2#主变	10000	3430	34	null	6570	不受限	6500	成都地调
1397	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调彭溪站.110kV/1#主变	40000	33449.2	84	0	6551	不受限	6500	眉山地调
1398	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调黄甲.110kV/1#变压器	63000	56434	90	0	6566	不受限	6500	天府地调
1399	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调杨家湾站.110kV/1#主变	40000	31121.5	78	2387.5	6491	不受限	6400	内江地调
1400	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调牧马山.110kV/1#变压器	50000	43573.1	87	0	6427	不受限	6400	天府地调
1401	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV芙蓉站.35kV/2#主变	16000	7984.2	50	0	6416	不受限	6400	广元地调
1402	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调八岩站.35kV/1#主变	10000	3569.7	36	0	6430	不受限	6400	凉山地调
1403	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调南河站.110kV/1#主变	40000	33556.8	84	0	6443	不受限	6400	广元地调
1404	复兴站	仪陵电力调度控制中心	南充地调复兴站.110kV/1#主变	40000	33331.2	83	170	6499	不受限	6400	南充地调
1405	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调营山站.110kV/1#主变	50000	42857.8	86	700	6442	不受限	6400	南充地调
1406	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调诺江站.35kV/1#变压器	20000	13545.8	68	0	6454	不受限	6400	巴中地调
1407	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400	阿坝地调

1414	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调柳江站.35kV/1#主变	10000	3651.5	37	0	6349	不受限	6300	眉山地调
1415	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	695.6	35	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1416	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调盖玉站.35kV/1#主变	6300	648.1	13	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1417	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调子耳站.35kV/1#主变	6300	684.6	10	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1418	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	633.2	31	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1419	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调阿加沟站.35kV/#1主变	6300	684.7	10	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1420	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调牙衣河站.35kV/#1主变	6300	284.6	26	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1421	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调赠科站.35kV/#1主变	6300	685.6	31	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1422	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调桑然站.35kV/#1主变	6300	674.4	34	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1423	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调乃渠站.35kV/2#主变	6300	652.3	15	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1424	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调福田站.35kV/#1主变	8000	1625.7	20	0	6374	不受限	6300	攀枝花地调
1425	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调东南站.35kV/#2主变	6300	1890	30	0	6300	不受限	6300	达州地调
1426	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3218.9	32	400	6381	不受限	6300	攀枝花地调
1427	仙人桥站	泸仙电力调度控制中心	绵阳地调仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	55532.4	88	1090	6378	不受限	6300	绵阳地调
1428	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调大坪子站.35kV/#1主变	10000	3638	36	0	6362	不受限	6300	攀枝花地调
1429	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调岷齿.35kV/#1主变	6300	0.4	0	null	6300	不受限	6300	成都地调
1430	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调黄江站.35kV/2#变压器	20000	13609.1	68	0	6391	不受限	6300	绵阳地调
1431	酒坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调酒坪站.35kV/#2主变	10000	3612.3	36	0	6388	不受限	6300	雅安地调
1432	梅南站	盐源电力调度控制中心	凉山地调梅南站.35kV/1#主变	6300	0.2	0	null	6300	不受限	6300	凉山地调
1433	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县三河口站.35kV/1#变压器	6300	1228	20	0	6300	不受限	6300	乐山地调
1434	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调黄草坪.110kV/#1主变	63000	56666.1	90	0	6334	不受限	6300	泸州地调
1435	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调分水岭站.110kV/#1主变	40000	33699.6	84	0	6300	不受限	6300	广安地调
1436	铁堂站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调铁堂站.35kV/1#变压器	6300	3700	59	0	6300	不受限	6300	乐山地调
1437	佛殿站	峨边电力调度控制中心	乐山地调佛殿站.110kV/2#变压器	40000	33616.8	84	null	6383	不受限	6300	乐山地调
1438	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调黄土.35kV/1#变压器	6300	15405.3	24	0	6300	不受限	6300	天府地调
1439	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	3676	37	0	6324	不受限	6300	南充地调
1440	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	3668.3	37	0	6331.7	不受限	6300	南充地调
1441	岳家山变电站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300	德阳地调
1442	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调成山站.35kV/1#主变	12600	6256.7	50	0	6343	不受限	6300	资阳地调
1443	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	100	1	0	6300	不受限	6300	广元地调
1444	灵杰站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调灵杰站.35kV/1#变压器	12500	6146	49	0	6354	不受限	6300	德阳地调
1445	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调荣丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300	乐山地调
1446	清水	天府电力调度控制中心	天府地调清水.110kV/3#变压器	63000	56782.5	90	0	6218	不受限	6200	天府地调
1447	大庙配电站	营山电力调度控制中心	营山县调大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	6200	南充地调
1448	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调玉峰.35kV/#2主变	12500	6265.6	50	0	6234	不受限	6200	遂宁地调
1449	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调丰禾站.110kV/#1主变	40000	33748.5	84	0	6252	不受限	6200	广安地调
1450	(会理县调)	会理电力调度控制中心	会理县调(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调
1451	(会理县调)	会理电力调度控制中心	会理县调(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调
1452	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调西俄洛站.35kV/#1主变	6300	15	29	0	6285	不受限	6200	甘孜地调
1453	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调金江站.35kV/#1主变	16000	9662.2	60	100	6237	不受限	6200	攀枝花地调
1454	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1800	22	0	6200	不受限	6200	攀枝花地调
1455	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调文胜站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3275	不受限	6200	绵阳地调
1456	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调仁义站.35kV/#2主变	10000	3544.2	35	250	6206	不受限	6200	雅安地调
1457	万和	新都电力调度控制中心	成都地调万和.110kV/#1主变	40000	33558.1	84	250	6192	不受限	6100	成都地调
1458	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调若尔盖站.110kV/2#主变	31500	25396.6	81	0	6103	不受限	6100	阿坝地调
1459	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调方家沟站.35kV/#2主变	6300	144.1	2	0	6156	不受限	6100	攀枝花地调
1460	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调永安站.110kV/1#变压器	40000	33847.7	85	0	6152	不受限	6100	巴中地调
1461	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调年龙站.35kV/#1主变	6300	127.9	12	0	6172	不受限	6100	甘孜地调
1462	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调色达站.110kV/#1主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100	甘孜地调
1463	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调大德站.35kV/#1主变	6300	127.9	12	0	6172	不受限	6100	甘孜地调
1464	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	25389.2	81	NULL	6111	不受限	6100	达州地调
1465	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调水田坝站.35kV/2#变压器	8000	1802.6	23	0	6197	不受限	6100	绵阳地调
1466	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调宝兴站.35kV/#1主变	10000	3868.2	39	0	6132	不受限	6100	雅安地调
1467	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调白马站.35kV/2#变压器	6300	5862.4	49	0	6138	不受限	6100	德阳地调
1468	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调麻柳站旧.110kV/1#变压器	50000	43865.5	88	0	6135	不受限	6100	德阳地调
1469	蒙华站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调蒙华站.35kV/2#变压器	10000	3890.8	39	0	6109	不受限	6100	德阳地调
1470	高坝子站	5通桥电力调度控制中心	乐山地调高坝子站.110kV/1#变压器	31500	25486.6	81	0	6013	不受限	6000	乐山地调
1471	蒙华站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调蒙华站.35kV/1#变压器	10000	3953.2	40	0	6047	不受限	6000	德阳地调
1472	玉带	邓禄电力调度控制中心	成都地调玉带.110kV/#1主变	50000	43929.6	88	0	6070	不受限	6000	成都地调
1473	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	33950.4	85	0	6050	不受限	6000	绵阳地调
1474	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调宋家坪站.35kV/#1主变	10000	3993.4	40	0	6007	不受限	6000	攀枝花地调
1475	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调波密站.35kV/#1主变	6300	214.4	33	0	6086	不受限	6000	甘孜地调
1476	中环南	成都配调	成都地调中环南.110kV/#1主变	50000	42028.8	84	2000	5971	不受限	5900	成都地调
1477	新川	成都配调	成都地调新川.110kV/2号主变	63000	57017.3	91	0	5983	不受限	5900	成都地调
1478	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调铁牛站.110kV/2#变压器	40000	33299.2	83	800	5901	不受限	5900	绵阳地调
1479	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调南城.110kV/#2主变	50000	33253.6	67	10750	5996	不受限	5900	泸州地调
1480	老观站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调老观站(简中).35kV/#2主变	10000	4003.1	40	0	5997	不受限	5900	南充地调
1481	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调广济站.35kV/1#主变	20000	14012	70	0	5988	不受限	5900	眉山地调
1482	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调定水站(南部).35kV/#1主变	20000	14024.9	70	0	5975.1	不受限	5900	南充地调
1483	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调舟坝站.35kV/2#变压器	10000	4072.7	41	0	5927	不受限	5900	乐山地调
1484	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调舟坝站.35kV/1#变压器	10000	4094.3	41	0	5906	不受限	5900	乐山地调
1485	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调清溪站.110kV/#2主变	50000	37018.2	74	7000	5982	不受限	5900	内江地调
1486	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调多悦站.35kV/1#主变	20000	14051.3	70	0	5949	不受限	5900	眉山地调
1487	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调天池站.35kV/1#变压器	6300	346.5	5	0	5954	不受限	5900	德阳地调
1488	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调高新站.110kV/1#变压器	40000	31220.2	78	2880	5900	不受限	5900	德阳地调
1489	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调连界场站.110kV/#1主变	31500	21186	67	4375	5959	不受限	5900	内江地调
1490	七里站	简中电力调度控制中心	南充地调七里站.110kV/#2主变	50000	44181.5	88	0	5819	不受限	5800	南充地调
1491	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调桂花堰.110kV/1#变压器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800	天府地调
1492	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调岳阳站.110kV/2#主变	50000	44154	88	0	5846	不受限	5800	资阳地调
1493	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	32686.2	82	1502.5	5811	不受限	5800	内江地调
1494	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	500.4	8	0	5800	不受限	5800	阿坝地调
1495	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调平梁站.35kV/2#变压器	10000	4137	41	0	5863	不受限	5800	巴中地调
1496	沙坪	彭州电力调度控制中心	成都地调沙坪.110kV/#2主变	50000	42915.5	86	1260	5825	不受限	5800	成都地调
1497	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	4156.8	42	0	5843	不受限	5800	雅安地调
1498	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调园林站.110kV/#1主变	40000	28947.6	72	5200	5852	不受限	5800	攀枝花地调
1499	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调南湖站.110kV/#1主变	50000	44117	88	0	5883	不受限	5800	自贡地调
1500	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调拉波站.35kV/1#主变	6300	514	8	0	5786	不受限	5700	甘孜地调
1501	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调南城.110kV/#1主变	50000	33454.5	67	10750	5796	不受限	5700	泸州地调
1502	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调城厢站.110kV/#2主变	50000	43575.4	87	700	5725	不受限	5700	雅安地调
1503	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调花桥.110kV/#3临时主变	40000	34282.2	86	0	5718	不受限	5700	成都地调
1504	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调热柯站.35kV/1#主变	6300	561	9	0	5739	不受限	5700	甘孜地调
1505	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调景峰.110kV/#1主变	50000	44233.2	88	0	5767	不受限	5700	成都地调
1506	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调南湖站.110kV/#2主变	50000	44224.6	88	0	5775	不受限	5700	自贡地调
1507	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调莲花寺站.110kV/#1主变	31500	25789.7	82	0	5710	不受限	5700	自贡地调
1508	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调大章站.35kV/#1主变	6300	547	9	0	5753	不受限	5700	甘孜地调
1509	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调兴隆站.35kV/#1主变	10000	4249.1	42	0	5751	不受限	5700	内江地调
1510	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调两河站.35kV/#1主变	10000	2982	30	575	5768	不受限	5700	内江地调
1511	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调新场站.35kV/#2主变	10000	3708.2	37	185	5747	不受限	5700	内江地调
1512	国威	天府电力调度控制中心	天府地调国威.110kV/2#变压器	50000	44352	89	0	5648	不受限	5600	天府地调
1513	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	4359.1	44	0	5641	不受限	5600	眉山地调
1514	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	610.9	10	0	5689	不受限	5600	广元地调
1515	太伏	泸州电力调度控制中心	泸川县调太伏.35kV/#2主变	10000	4343.6	43	0	5656	不受限	5600	泸州地调
1516	云锦	泸州电力调度控制中心	泸川县调云锦.35kV/#1主变	20000	14349.9	72	0	5650	不受限	5600	泸州地调
1517	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸川县								

1523	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调流沙坡站.35kV/#1主变	10000	4338.7	43	0	5661	不受限	5600	攀枝花地调
1524	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调花牛口站.35kV/1#主变	6300	696.9	11	0	5603	不受限	5600	阿坝地调
1525	年尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调年尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600	阿坝地调
1526	通青山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调通青山站.35kV/1#主变	6300	629	10	0	5671	不受限	5600	甘孜地调
1527	清泉站	青白江电力调度控制中心	成都地调清泉.35kV/#1主变	10000	4352	44	0	5648	不受限	5600	成都地调
1528	投桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调投桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600	甘孜地调
1529	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调绿园站.35kV/1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600	阿坝地调
1530	石板滩站	巴中电力调度控制中心	巴中地调石板滩站.110kV/1#变压器	40000	34493.2	86	0	5507	不受限	5500	巴中地调
1531	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调下坝站.35kV/1#主变	6300	761.6	12	0	5538	不受限	5500	甘孜地调
1532	汉碑站	南城电力调度控制中心	雅安地调汉碑站.110kV/#2主变	50000	43392	87	1030	5578	不受限	5500	雅安地调
1533	眉山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调眉山站.35kV/1#变压器	6300	773.9	12	0	5526	不受限	5500	绵阳地调
1534	红泥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调红泥站.35kV/#1主变	8000	1662.3	21	830	5508	不受限	5500	攀枝花地调
1535	水田坝站	阿坝电力调度控制中心	绵阳地调水田坝站.35kV/1#变压器	8000	2465.8	31	0	5534	不受限	5500	绵阳地调
1536	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调白水河.35kV/#1主变	8000	2464	31	0	5536	不受限	5500	成都地调
1537	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调松山站.110kV/2#变压器	50000	35841.2	72	8600	5559	不受限	5500	德阳地调
1538	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调古城站(阆中).35kV/#1主变	20000	14434.8	72	0	5565	不受限	5500	南充地调
1539	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	14465.5	72	0	5535	不受限	5500	南充地调
1540	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调凉沙站.110kV/1#主变	50000	44474.7	89	0	5525	不受限	5500	广元地调
1541	大楠站	沐川电力调度控制中心	沐川县调大楠站.35kV/1#变压器	6300	720	11	0	5580	不受限	5500	乐山地调
1542	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调滨西.110kV/2#变压器	50000	44470.8	89	0	5529	不受限	5500	天府地调
1543	龙池站	峨眉电力调度控制中心	峨眉山市调龙池站.35kV/1#变压器	8000	2464	31	null	5536	不受限	5500	乐山地调
1544	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	800	13	0	5500	不受限	5500	广元地调
1545	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调绿水站.35kV/#2主变	10000	4495.5	45	0	5505	不受限	5500	凉山地调
1546	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调城北站(南部).35kV/#2主变	20000	14405.7	72	0	5594	不受限	5500	南充地调
1547	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调新丰站.110kV/2#变压器	50000	41632.8	83	2860	5507	不受限	5500	德阳地调
1548	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调倒石桥站.110kV/#2主变	50000	44422.1	89	0	5578	不受限	5500	内江地调
1549	走马	古南电力调度控制中心	泸州地调走马.110kV/#1主变	40000	34528.2	86	0	5472	不受限	5400	泸州地调
1550	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东电力调徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	805.5	13	0	5495	不受限	5400	德阳地调
1551	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调石家桥站.110kV/2#变压器	50000	44588.9	89	0	5411	不受限	5400	乐山地调
1552	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调文宫站.35kV/1#主变	20000	14531.4	73	0	5469	不受限	5400	眉山地调
1553	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调宝林站.110kV/1#主变	31500	26082.5	83	0	5418	不受限	5400	资阳地调
1554	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调走马站.35kV/#2主变	10000	3983.3	40	550	5467	不受限	5400	南充地调
1555	天保	大英电力调度控制中心	大英县调天保.35kV/#1主变	12500	7064.4	57	0	5436	不受限	5400	遂宁地调
1556	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2558.7	32	0	5441	不受限	5400	遂宁地调
1557	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调两路口站.110kV/2#变压器	31500	23762.3	75	2315	5423	不受限	5400	德阳地调
1558	北山站	喜德县电力调度控制中心	喜德县调北山站.35kV/1#主变	6300	879.7	14	null	5420	不受限	5400	凉山地调
1559	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400	阿坝地调
1560	三道堰	成都电力调度控制中心	成都地调三道堰.35kV/#2主变	20000	14595	73	0	5405	不受限	5400	成都地调
1561	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调五宝站.35kV/#2主变	10000	4537	45	0	5463	不受限	5400	自贡地调
1562	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调道明.35kV/#1主变	10000	4589.2	46	0	5411	不受限	5400	成都地调
1563	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调东关站.110kV/#3主变	6300	674.5	10	0	5475	不受限	5400	甘孜地调
1564	茶孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调茶孔站.35kV/#1主变	6300	465.3	7	0	5835	不受限	5400	甘孜地调
1565	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	831.2	13	0	5469	不受限	5400	甘孜地调
1566	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400	绵阳地调
1567	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调热打站.35kV/#1主变	10000	4534	45	0	5466	不受限	5400	甘孜地调
1568	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调鱼塘.35kV/#1主变	20000	11162.7	56	3400	5437	不受限	5400	泸州地调
1569	麻陵站	米易电力调度控制中心	米易县调麻陵站.35kV/#2主变	6300	863.1	14	0	5437	不受限	5400	攀枝花地调
1570	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调石龙.35kV/#1主变	10000	4063.5	41	630	5307	不受限	5300	泸州地调
1571	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调两河口站.35kV/1#变压器	10000	4641	46	0	5359	不受限	5300	巴中地调
1572	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调城西站.110kV/#1主变	40000	34687.7	87	NULL	5312	不受限	5300	达州地调
1573	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调沿滩站.110kV/#1主变	31500	26141.1	83	0	5359	不受限	5300	自贡地调
1574	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调柏梓站.35kV/2#变压器	10000	4650.8	47	null	5349	不受限	5300	绵阳地调
1575	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调八角站.35kV/1#变压器	10000	4608	46	0	5392	不受限	5300	绵阳地调
1576	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调楠新.35kV/#1主变	10000	4653.3	46	null	5365	不受限	5300	成都地调
1577	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调永富站.35kV/#1主变	6300	943	15	0	5357	不受限	5300	雅安地调
1578	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2618.2	33	0	5382	不受限	5300	遂宁地调
1579	蔑柳子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调蔑柳子站.35kV/1#变压器	6300	965.4	15	0	5335	不受限	5300	德阳地调
1580	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调东兴站.110kV/#1主变	50000	44605.8	89	0	5394	不受限	5300	内江地调
1581	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调史家站.35kV/#1主变	10000	3369	34	1265	5366	不受限	5300	内江地调
1582	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调东北站.110kV/2#变压器	40000	34601.4	87	0	5399	不受限	5300	德阳地调
1583	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调氮肥厂.35kV/#2主变	12500	7175	57	0	5325	不受限	5300	成都地调
1584	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	4634	46	0	5366	不受限	5300	南充地调
1585	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调东子站.35kV/#1主变	6300	910.4	14	0	5390	不受限	5300	凉山地调
1586	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4797.9	48	0	5202	不受限	5200	南充地调
1587	洛阳站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调洛阳站.35kV/2#变压器	10000	4742.4	47	0	5258	不受限	5200	德阳地调
1588	观矿	古南电力调度控制中心	泸州地调观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200	泸州地调
1589	清水	天府电力调度控制中心	天府地调清水.110kV/1#变压器	50000	44789.5	90	0	5211	不受限	5200	天府地调
1590	柿子树	古南电力调度控制中心	古南县调柿子树.35kV/#1主变	20000	14720	74	0	5280	不受限	5200	泸州地调
1591	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调氮肥厂.35kV/#1主变	12500	7210	58	0	5290	不受限	5200	成都地调
1592	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调凯江站.110kV/2#变压器	63000	51678	82	6070	5252	不受限	5200	德阳地调
1593	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200	广元地调
1594	龙潭寺	成都配调	成都地调龙潭寺.110kV/#2主变	40000	30412.6	76	4300	5287	不受限	5200	成都地调
1595	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调邛崃.110kV/#1主变	31500	26268	83	0	5232	不受限	5200	成都地调
1596	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调十里坝.110kV/1#主变	40000	28246.6	71	6510	5243	不受限	5200	成都地调
1597	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调玉石.35kV/#1主变	10000	4848	48	0	5152	不受限	5100	成都地调
1598	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调依斗站.35kV/#1主变	6300	1180.4	19	0	5120	不受限	5100	阿坝地调
1599	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调八台站.35kV/#2主变	6300	1199.2	19	0	5101	不受限	5100	达州地调
1600	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调玉堂站.110kV/2#变压器	31500	26375.8	84	0	5124	不受限	5100	巴中地调
1601	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调木龙站.35kV/3#主变	6300	1200.2	19	0	5100	不受限	5100	阿坝地调
1602	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调清香坪站.35kV/#1主变	8000	2185.3	27	630	5185	不受限	5100	攀枝花地调
1603	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调福田站.35kV/#2主变	8000	2859.8	36	0	5140	不受限	5100	攀枝花地调
1604	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调凉风站.35kV/#2主变	10000	4897.6	49	0	5102	不受限	5100	达州地调
1605	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调楠新.35kV/#2主变	10000	4837.8	48	null	5162	不受限	5100	成都地调
1606	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调白什站.35kV/1#变压器	12500	7366.8	59	0	5133	不受限	5100	绵阳地调
1607	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调飞山站.35kV/1#变压器	12500	7322	59	0	5178	不受限	5100	绵阳地调
1608	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调兴业站.35kV/#2主变	10000	4433.1	44	400	5167	不受限	5100	雅安地调
1609	红岩桥站	蒙经电力调度控制中心	蒙经县调红岩桥站.35kV/#1主变	10000	4681.6	47	200	5118	不受限	5100	雅安地调
1610	岳家山变电站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1111.5	18	0	5189	不受限	5100	德阳地调
1611	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调城南站(南部).35kV/#1主变	20000	14813.1	74	0	5187	不受限	5100	南充地调
1612	宋家埡站	广安电力调度控制中心	广安地调宋家埡站.110kV/#2主变	50000	44831	90	0	5169	不受限	5100	广安地调
1613	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调尚义站.110kV/2#主变	50000	44876.4	90	0	5124	不受限	5100	眉山地调
1614	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调滨西.110kV/1#变压器	50000	44893.2	90	0	5107	不受限	5100	天府地调
1615	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调新桥站.110kV/2#主变	40000	34848	87	0	5152	不受限	5100	眉山地调
1616	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调沙坝站.110kV/#3主变	50000	32400	65	12430	5170	不受限	5100	内江地调
1617	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调天马.35kV/#2主变	10000	4844	48	0	5156	不受限	5100	成都地调
1618	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调石亭江站.110kV/2#变压器	50000	36765	74	8100	5135	不受限	5100	德阳地调
1619	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调金凤站(高坪).35kV/#2主变	10000	4804.1	48	0	5196	不受限	5100	南充地调
1620	沙田	古南电力调度控制中心	泸州地调沙田.110kV/#2主变	50000	44850	90	0	5150	不受限	5100	泸州地调
1621	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000	凉山地调
1622	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调果湾站.35kV/#1主变	10000	4010.4	40	936	5054	不受限	5000	内江地调
1623	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	74	0	5216.1	不受限	5000	凉山地调
1624	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调溪口站.35kV/#1主变	10000	4962.9	50	0	5037	不受限	5000	广安地调
1625	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调石家桥站.110kV/3#变压器	50000	44998.1	90	0	5002	不受限	5000	乐山地调
1626	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调文宫站.35kV/2#主变	20000	14989.9	75	0	5010	不受限	5000	眉山地调
1627	红旗桥	大英电力调度									

1632	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调草格站.35kV/2#主变	6300	1230.8	20	0	5069	不受限	5000	阿坝地调
1633	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调石板滩.35kV/#1主变	10000	4910.9	49	0	5089	不受限	5000	成都地调
1634	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调双石站.35kV/#2主变	10000	4910.2	49	0	5090	不受限	5000	自贡地调
1635	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调佛楼站.35kV/1#变压器	10000	4997.6	50	0	5002	不受限	5000	巴中地调
1636	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调三郎.35kV/#1主变	5000	1000	0	0	5000	不受限	5000	成都地调
1637	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调长须站.35kV/#1主变	5000	574.6	10	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1638	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调古学站.35kV/#1主变	5000	584.4	17	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1639	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调八窝龙站.35kV/#1主变	5000	574.8	35	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1640	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调然充站.35kV/#1主变	5000	541.5	25	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1641	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调仁达站.35kV/1#主变	5000	514.1	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1642	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调八美站.35kV/1#主变	5000	541.4	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1643	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调中新站.35kV/#2主变	5000	521.1	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1644	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调哈翁达站.35kV/1#主变	5000	523.6	15	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1645	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调热加站.35kV/1#主变	5000	374.6	24	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1646	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调米西站.35kV/1#主变	5000	512.3	33	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1647	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调下拥站.35kV/1#主变	5000	584.6	30	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1648	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	544.6	28	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1649	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	574.6	12	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1650	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调马依西站.35kV/#1主变	5000	521.1	26	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1651	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调草坪站.35kV/1#主变	5000	541.1	25	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1652	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调呷衣站.35kV/#1主变	5000	544.6	19	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1653	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调八角楼站.35kV/1#主变	5000	584.7	17	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1654	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调银多站.35kV/1#主变	5000	574.8	11	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1655	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调赵镇.35kV/#1主变	8000	0.4	0	2990	5010	不受限	5000	成都地调
1656	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调沿滩站.110kV/#2主变	40000	34976.6	87	0	5023	不受限	5000	自贡地调
1657	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调土地坡站.110kV/#2主变	40000	34957	87	0	5043	不受限	5000	自贡地调
1658	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调若尔盖站.110kV/1#主变	8000	2978.3	37	0	5022	不受限	5000	阿坝地调
1659	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	11000	69	0	5000	不受限	4950	南充地调
1660	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调王家站(南部).35kV/#2主变	10000	5095.3	51	0	4905	不受限	4900	南充地调
1661	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调黑龙站.35kV/1#主变	8000	3100	39	0	4900	不受限	4900	眉山地调
1662	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调联盟.35kV/#1主变	16000	11037.6	69	0	4962	不受限	4900	遂宁地调
1663	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调高坡站.110kV/#3主变	50000	44518.8	89	500	4981	不受限	4900	南充地调
1664	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调飞龙站.35kV/#2主变	10000	5019	50	0	4981	不受限	4900	广安地调
1665	山峰站	泸州电力调度控制中心	泸州市调山峰站.35kV/#1主变	20000	15023.4	75	0	4977	不受限	4900	泸州地调
1666	顺龙	泸州电力调度控制中心	泸州市调顺龙.35kV/#1主变	20000	15086.7	75	0	4913	不受限	4900	泸州地调
1667	深沟站	喜德县电力调度控制中心	喜德县调深沟站.35kV/3#主变	10000	5043.9	50	null	4956	不受限	4900	凉山地调
1668	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调赵镇.35kV/#2主变	8000	58.2	1	2990	4952	不受限	4900	成都地调
1669	本城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调本城站.35kV/1#主变	5000	90	26	0	4910	不受限	4900	甘孜地调
1670	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调望江站.110kV/2#变压器	50000	45090.3	90	0	4910	不受限	4900	绵阳地调
1671	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调隘口站.35kV/#2主变	10000	5159	52	0	4841	不受限	4800	达州地调
1672	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调龙潭站.35kV/#1主变	6300	1447.8	23	0	4852	不受限	4800	达州地调
1673	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调沙滩站.35kV/1#变压器	10000	5191.2	52	0	4809	不受限	4800	巴中地调
1674	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调
1675	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调福善站.35kV/#1主变	10000	5110.4	51	0	4890	不受限	4800	达州地调
1676	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调新康站.35kV/#2主变	6300	1443.9	23	0	4856	不受限	4800	雅安地调
1677	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调清江.35kV/#1主变	10000	5150	51	0	4850	不受限	4800	成都地调
1678	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调金汤站.110kV/#1主变	31500	26690.4	85	0	4810	不受限	4800	甘孜地调
1679	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调上团站.35kV/#1主变	5000	134.9	13	0	4865	不受限	4800	甘孜地调
1680	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调邓坡站.35kV/1#主变	5000	139.3	13	0	4861	不受限	4800	甘孜地调
1681	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调交泰站.35kV/2#变压器	6300	1449.2	23	0	4851	不受限	4800	绵阳地调
1682	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1428.4	23	0	4872	不受限	4800	阿坝地调
1683	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调花果园站.35kV/1#主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800	阿坝地调
1684	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	5178.8	52	0	4821	不受限	4800	南充地调
1685	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调塘边站.35kV/#2主变	10000	5196.3	52	0	4803.7	不受限	4800	内江地调
1686	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	15144.6	76	0	4856	不受限	4800	南充地调
1687	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调斑竹站.110kV/2#变压器	50000	45100.4	90	0	4896	不受限	4800	德阳地调
1688	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	15113.7	76	0	4886	不受限	4800	南充地调
1689	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调权义站.35kV/#2主变	10000	5244.1	52	0	4756	不受限	4700	内江地调
1690	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1535.7	24	0	4764	不受限	4700	广元地调
1691	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调彭溪站.110kV/2#主变	40000	35286.1	88	0	4714	不受限	4700	眉山地调
1692	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调城北站(南部).35kV/#1主变	20000	15241.6	76	0	4758	不受限	4700	南充地调
1693	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调万福站.35kV/2#变压器	10000	5271.5	53	0	4729	不受限	4700	德阳地调
1694	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调中心站.35kV/#1主变	10000	5259.8	53	0	4740	不受限	4700	广安地调
1695	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调孝泉站.110kV/1#变压器	50000	45227.6	90	0	4772	不受限	4700	德阳地调
1696	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调大坝站.35kV/1#变压器	6300	1565.2	25	0	4735	不受限	4700	巴中地调
1697	红泥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调红泥站.35kV/#2主变	8000	2195.2	27	1100	4705	不受限	4700	攀枝花地调
1698	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	14	0	4790	不受限	4700	甘孜地调
1699	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	222	14	0	4778	不受限	4700	甘孜地调
1700	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调黎雅站.35kV/2#变压器	10000	5290.6	53	0	4709	不受限	4700	绵阳地调
1701	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调北湖站.110kV/#2主变	63000	47281.1	75	11035	4684	不受限	4680	南充地调
1702	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调塘边站.35kV/#1主变	10000	5384.9	54	0	4615.1	不受限	4600	内江地调
1703	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调杨柳站.35kV/1#主变	8000	3340	42	0	4660	不受限	4600	眉山地调
1704	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调富新站.35kV/3#变压器	20000	15321.2	77	0	4679	不受限	4600	德阳地调
1705	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调万春站.110kV/3#变压器	40000	34302	86	1000	4698	不受限	4600	德阳地调
1706	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调双河站.110kV/#2主变	40000	35334	88	0	4666	不受限	4600	广安地调
1707	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调富加站.110kV/2#主变	31500	26858.9	85	0	4641	不受限	4600	眉山地调
1708	(会东县调)	会东电力调度控制中心	凉山地调(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5356.3	54	0	4644	不受限	4600	凉山地调
1709	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调铁马站.35kV/#1主变	10000	5334	53	0	4666	不受限	4600	凉山地调
1710	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调各莫站.35kV/2#主变	8000	3372.6	42	0	4627	不受限	4600	阿坝地调
1711	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调平溪站.35kV/1#变压器	10000	5332.8	53	0	4667	不受限	4600	巴中地调
1712	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调凤凰站.110kV/1#变压器	40000	35327.4	88	0	4673	不受限	4600	巴中地调
1713	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调郎达站.35kV/#1主变	5000	341	17	0	4659	不受限	4600	甘孜地调
1714	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调降达站.35kV/#1主变	5000	343.7	17	0	4656	不受限	4600	甘孜地调
1715	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调黑坪站.35kV/1#变压器	6300	1615	26	0	4685	不受限	4600	绵阳地调
1716	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调古尔沟站.35kV/1#主变	10000	5327.5	53	0	4673	不受限	4600	阿坝地调
1717	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调阿底站.35kV/2#主变	10000	5439	54	0	4561	不受限	4500	阿坝地调
1718	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调通江站.110kV/1#变压器	50000	45409.3	91	0	4591	不受限	4500	巴中地调
1719	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调子庚站.35kV/#1主变	6300	1735	28	0	4565	不受限	4500	甘孜地调
1720	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调堡子站.35kV/#2主变	10000	5456.1	55	0	4544	不受限	4500	达州地调
1721	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500	阿坝地调
1722	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调乐兴站.35kV/1#变压器	10000	5443.7	54	0	4556	不受限	4500	绵阳地调
1723	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调成佳站.35kV/#1主变	20000	15411.2	77	0	4589	不受限	4500	自贡地调
1724	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调新华站.110kV/#1主变	40000	35499.4	89	0	4501	不受限	4500	自贡地调
1725	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调墩上站.35kV/1#变压器	8000	3480.9	44	0	4519	不受限	4500	绵阳地调
1726	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调城郊站.110kV/#1主变	40000	35432.4	89	0	4568	不受限	4500	广元地调
1727	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调桂兰站.35kV/1#变压器	10000	5475.2	55	0	4525	不受限	4500	德阳地调
1728	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	14705.3	74	803.17	4492	不受限	4400	南充地调
1729	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调走马站.35kV/#1主变	16000	6412.4	40	5100	4488	不受限	4400	南充地调
1730	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	15585.2	78	0	4415	不受限	4400	南充地调
1731	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调南市站.110kV/2#主变	40000	35600	89	0	4400	不受限	4400	资阳地调
1732	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调相东站.35kV/1#主变	20000	15548.4	78	0	4452	不受限	4400	眉山地调
1733	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调集凤站.35kV/1#变压器	10000	4704	47	800	4496	不受限	4400	德阳地调
1734	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调史家站.35kV/#2主变	10000	4236.1	42	1265	4499	不受限	4400	内江地调
1735	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调安平站(高坪).35kV/#1主变	10000	5538.4	55	0	4462	不受限	4400	南充地调
1736	青霞</										

1741	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调国营牧场站.35kV/1#主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400	甘孜地调
1742	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调卡娘站.35kV/1#主变	5000	585	12	0	4415	不受限	4400	甘孜地调
1743	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调沉抗站.35kV/2#变压器	10000	5579.2	56	0	4421	不受限	4400	绵阳地调
1744	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调龙池站.35kV/1#变压器	6300	1884.4	30	0	4416	不受限	4400	绵阳地调
1745	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调胜利站.35kV/#1主变	6300	1806	29	0	4494	不受限	4400	攀枝花地调
1746	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调攀超站.35kV/#2主变	6300	1896.7	30	0	4403	不受限	4400	雅安地调
1747	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调白沙.35kV/#2主变	10000	5558	56	0	4442	不受限	4400	成都地调
1748	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调攀超站.35kV/#1主变	6300	1882.5	30	0	4418	不受限	4400	雅安地调
1749	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调大坪子站.35kV/#2主变	10000	5638.9	56	0	4361.1	不受限	4350	攀枝花地调
1750	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300	阿坝地调
1751	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调城东站.35kV/2#变压器	10000	5633.4	56	0	4367	不受限	4300	巴中地调
1752	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调桃园站.35kV/1#变压器	10000	5648.2	56	0	4352	不受限	4300	巴中地调
1753	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调大山铺站.35kV/#1主变	10000	5600.8	56	0	4399	不受限	4300	自贡地调
1754	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调洛若站.35kV/1#主变	10000	5676	57	0	4324	不受限	4300	甘孜地调
1755	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调三墩站.35kV/#1主变	10000	5683.1	57	0	4317	不受限	4300	达州地调
1756	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调玉太.35kV/#1主变	10000	3250.9	33	1200	4349	不受限	4300	遂宁地调
1757	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调禾加站.35kV/2#主变	20000	15664.1	78	0	4336	不受限	4300	眉山地调
1758	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调深沟站.35kV/1#主变	10000	5690.4	57	null	4310	不受限	4300	凉山地调
1759	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调邹家嘴.35kV/35kV/#2主变	10000	5656.7	57	0	4343	不受限	4300	泸州地调
1760	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调武星站.35kV/#2主变	10000	5732.9	57	0	4267	不受限	4200	凉山地调
1761	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调长裕站.35kV/#1主变	10000	3748.5	37	2000	4252	不受限	4200	凉山地调
1762	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	8252.2	66	0	4248	不受限	4200	南充地调
1763	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	8240.5	66	0	4260	不受限	4200	南充地调
1764	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	null	4200	南充地调
1765	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	751	12	0	4289	不受限	4200	广元地调
1766	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调沙田.110kV/#1主变	50000	45751.6	92	0	4248	不受限	4200	泸州地调
1767	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调大佛站.35kV/1#主变	6300	2004.2	32	0	4296	不受限	4200	资阳地调
1768	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调城东站.35kV/1#变压器	10000	5754.2	58	0	4246	不受限	4200	巴中地调
1769	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调元山站.35kV/1#变压器	10000	5752.6	58	0	4247	不受限	4200	巴中地调
1770	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调安顺站.35kV/#2主变	12500	8278.2	66	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调
1771	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调兴文.220kV/1#变压器	120000	115744.4	96	0	4256	不受限	4200	巴中地调
1772	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调通江站.110kV/2#变压器	40000	35727.8	89	0	4272	不受限	4200	巴中地调
1773	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调大梁子站.110kV/#1主变	40000	35785.2	89	0	4215	不受限	4200	甘孜地调
1774	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5793.2	58	null	4207	不受限	4200	绵阳地调
1775	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调天彭.110kV/#2主变	40000	35505.8	89	200	4292	不受限	4200	成都地调
1776	鱼危	叙永电力调度控制中心	泸州地调鱼危.110kV/#2主变	50000	32048.1	64	13815	4140	不受限	4200	泸州地调
1777	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调贵民站.35kV/1#变压器	6300	2112.6	34	0	4187	不受限	4100	巴中地调
1778	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调皮窝站.35kV/#1主变	6300	2198	35	0	4102	不受限	4100	达州地调
1779	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调青杠坪.35kV/#1主变	10000	5846.5	58	0	4154	不受限	4100	成都地调
1780	各炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调各炉站.35kV/#1主变	6300	2102.8	33	0	4197	不受限	4100	攀枝花地调
1781	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调洛若站.35kV/2#主变	10000	5820	58	0	4180	不受限	4100	甘孜地调
1782	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调东岳站.35kV/1#主变	10000	5867.9	59	0	4132	不受限	4100	眉山地调
1783	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调兴业站.35kV/#1主变	8000	3794	47	100	4106	不受限	4100	雅安地调
1784	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调小地站.35kV/1#变压器	6300	2186	35	0	4114	不受限	4100	绵阳地调
1785	红岩桥站	张经电力调度控制中心	张经县调红岩桥站.35kV/#2主变	10000	5026	50	830	4144	不受限	4100	雅安地调
1786	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调竹寿站.35kV/#2主变	10000	5871.1	59	0	4129	不受限	4100	凉山地调
1787	城站	宁南电力调度控制中心	宁南县调城站.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	凉山地调
1788	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调武星站.35kV/#1主变	10000	5853.6	59	0	4146	不受限	4100	凉山地调
1789	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调新店站.35kV/2#主变	20000	15825.6	79	0	4174	不受限	4100	内江地调
1790	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调庐山站.110kV/2#变压器	50000	37580.4	75	8260	4160	不受限	4100	德阳地调
1791	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调观音站.35kV/1#主变	8000	3857.6	48	0	4142	不受限	4100	眉山地调
1792	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调天峨站.35kV/1#主变	10000	5832.8	58	0	4167	不受限	4100	眉山地调
1793	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	3814.8	38	0	4185	不受限	4100	广元地调
1794	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5406.9	54	400	4193	不受限	4100	乐山地调
1795	克儿站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调克儿站.35kV/#1主变	6300	2230.6	35	0	4069	不受限	4000	凉山地调
1796	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调王家站(南部).35kV/#1主变	10000	5960	60	0	4040	不受限	4000	南充地调
1797	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调付家庙站.35kV/1#变压器	6300	2202.3	35	0	4098	不受限	4000	宜宾地调
1798	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调沐川站.110kV/1#变压器	40000	35969	90	0	4031	不受限	4000	乐山地调
1799	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	1007.9	16	0	4032	不受限	4000	广元地调
1800	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	3953.4	40	0	4047	不受限	4000	广元地调
1801	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调玉龙湖.35kV/#1主变	20000	15923.6	80	0	4076	不受限	4000	泸州地调
1802	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调光明变电站.35kV/2#主变	10000	5947.2	59	null	4053	不受限	4000	凉山地调
1803	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调光明变电站.35kV/1#主变	10000	5904.4	59	null	4091	不受限	4000	凉山地调
1804	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调红锋.110kV/#1主变	40000	35904	90	0	4096	不受限	4000	成都地调
1805	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调观音站.35kV/#1主变	6300	2248.4	36	0	4052	不受限	4000	达州地调
1806	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调丹山.35kV/#1主变	20000	15694	78	210	4096	不受限	4000	泸州地调
1807	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调涪阳站.35kV/2#变压器	10000	5987.8	60	0	4012	不受限	4000	巴中地调
1808	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调大田站.35kV/1#主变	6300	2234.4	35	0	4066	不受限	4000	攀枝花地调
1809	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调新都桥站.35kV/2#主变	5000	390	19	0	4390	不受限	4000	甘孜地调
1810	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调新皂站.110kV/1#变压器	31500	27483.5	87	0	4017	不受限	4000	绵阳地调
1811	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调沙湾站.35kV/1#主变	4000	417.8	16	0	4000	不受限	4000	甘孜地调
1812	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	414.5	23	0	4000	不受限	4000	甘孜地调
1813	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调东关站.35kV/#1主变	5000	574.6	21	0	4157	不受限	4000	甘孜地调
1814	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调南戈站.110kV/1#主变	5000	315.6	16	0	4316	不受限	4000	甘孜地调
1815	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调章谷站.35kV/2#主变	5000	543	12	0	4443	不受限	4000	甘孜地调
1816	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调华晨站.110kV/2#变压器	20000	15908.1	80	0	4092	不受限	4000	绵阳地调
1817	白强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调白强站.35kV/1#变压器	10000	5661.9	57	300	4038	不受限	4000	绵阳地调
1818	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调绿园站.35kV/2#主变	6300	2298.1	36	0	4002	不受限	4000	阿坝地调
1819	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调丙谷站.35kV/#2主变	10000	5987.8	60	0	4012	不受限	4000	攀枝花地调
1820	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调黄江站.35kV/1#变压器	20000	12357	62	3600	4043	不受限	4000	绵阳地调
1821	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调白湾站.35kV/#1主变	8000	3921.5	49	0	4079	不受限	4000	阿坝地调
1822	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调安宁站.35kV/1#主变	6300	2323.3	37	0	3977	不受限	3900	阿坝地调
1823	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	6096.4	61	0	3904	不受限	3900	南充地调
1824	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	37	0	3996	不受限	3900	内江地调
1825	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调象耳站.35kV/2#主变	8000	4032.3	50	0	3968	不受限	3900	眉山地调
1826	九江	天府电力调度控制中心	天府地调九江.110kV/1#变压器	40000	36083.4	90	0	3917	不受限	3900	天府地调
1827	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调东胜站.35kV/#2主变	10000	6004.8	60	null	3995	不受限	3900	资阳地调
1828	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调大渡.110kV/#2主变	31500	17287.3	55	10240	3973	不受限	3900	泸州地调
1829	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调奢香.35kV/#1主变	10000	6094.4	61	0	3906	不受限	3900	泸州地调
1830	玄甸站	会理电力调度控制中心	会理县调玄甸站.35kV/#1主变	10000	3766	38	2255	3979	不受限	3900	凉山地调
1831	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调马鞍山站.110kV/#1主变	40000	32190.4	80	3845	3965	不受限	3900	内江地调
1832	三泉站	荥华电力调度控制中心	荥华县调三泉站.35kV/1#变压器	8000	4060	51	0	3940	不受限	3900	德阳地调
1833	金壕站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调金壕站(阆中).35kV/#1主变	8000	4151.5	52	0	3849	不受限	3800	南充地调
1834	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	16139.3	81	0	3861	不受限	3800	南充地调
1835	35kV苟家湾站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV苟家湾站.35kV/#1主变	6300	2436.3	39	0	3864	不受限	3800	广元地调
1836	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调文井.35kV/#2主变	6300	2415	38	0	3885	不受限	3800	遂宁地调
1837	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	27615.7	88	0	3884	不受限	3800	南充地调
1838	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调剑阁站.110kV/#2主变	40000	28111.5	70	0	3889	不受限	3800	广元地调
1839	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调天印山站.110kV/#2主变	40000	36170.9	90	0	3830	不受限	3800	广安地调
1840	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调龙蟠站(龙蟠).35kV/#2主变	10000	4887.4	49	1250	3863	不受限	3800	南充地调
1841	中岭站	西充电力调度控制中心	南充地调中岭站.110kV/#2主变	50000	41628.1	83	4520.86	3851	不受限	3800	南充地调
1842	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调兰田.35kV/#1主变	16000	12100.6	76	0	3899	不受限	3800	泸州地调
1843	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调谢家站.35kV/2#主变	10000	6101.1	61	0	3899	不受限	3800	眉山地调
1844	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调顺江站.35kV/2#主变	8000	4192.						

1850	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调方家沟站.35kV/#1主变	6300	2542.1	40	0	3758	不受限	3700	攀枝花地调
1851	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调兜山站.35kV/#2主变	10000	6259.2	63	0	3741	不受限	3700	自贡地调
1852	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调长石站.35kV/#2主变	6300	2532.6	40	0	3767	不受限	3700	达州地调
1853	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调天生站.35kV/#2主变	10000	6209	62	0	3791	不受限	3700	达州地调
1854	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调南坝站.35kV/#2主变	6300	2532.2	40	0	3768	不受限	3700	攀枝花地调
1855	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调青山站.35kV/#2主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700	内江地调
1856	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调青山站.35kV/#1主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700	内江地调
1857	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调斯觉站.35kV/#1主变	6300	2536	40	0	3764	不受限	3700	凉山地调
1858	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调越溪站.35kV/#1主变	8000	3378	42	400	3722	不受限	3700	内江地调
1859	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	2527.4	40	0	3772.6	不受限	3700	南充地调
1860	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调罗坝站.35kV/2#主变	10000	6093.2	61	200	3707	不受限	3700	眉山地调
1861	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调天池站.35kV/#2主变	6300	2512.8	40	0	3787	不受限	3700	广安地调
1862	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调中山坪站.35kV/#1主变	6300	2693.3	43	0	3607	不受限	3600	凉山地调
1863	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调堵格站.35kV/#1主变	6300	2633.8	42	0	3666	不受限	3600	凉山地调
1864	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调金竹站.35kV/#1主变	10000	6349.8	63	0	3650	不受限	3600	广安地调
1865	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调万福站.35kV/1#变压器	10000	5169.2	52	1200	3631	不受限	3600	德阳地调
1866	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调东馆站.110kV/2#主变	31500	27871	88	0	3629	不受限	3600	眉山地调
1867	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调沙子湾站.35kV/1#主变	10000	6340.4	63	0	3660	不受限	3600	眉山地调
1868	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调城南站(南部).35kV/#2主变	20000	16340.5	82	0	3659.5	不受限	3600	南充地调
1869	集风站	中江电力调度控制中心	中江县调集风站.35kV/2#变压器	10000	4586.4	66	1800	3614	不受限	3600	德阳地调
1870	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调联盟.35kV/#2主变	10000	6329.9	63	0	3670	不受限	3600	遂宁地调
1871	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调太伏.35kV/#1主变	10000	6365.4	64	0	3635	不受限	3600	泸州地调
1872	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调踏水站.35kV/1#变压器	8000	3731.8	47	630	3638	不受限	3600	乐山地调
1873	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调白合站.110kV/#1主变	31500	22301.2	71	5558	3641	不受限	3600	内江地调
1874	洛阳站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调洛阳站.35kV/1#变压器	12500	8836.6	71	0	3663	不受限	3600	德阳地调
1875	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调通化站.35kV/1#主变	6300	2680.8	43	0	3619	不受限	3600	阿坝地调
1876	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州市调磁峰.35kV/#1主变	8000	4308	54	null	3692	不受限	3600	成都地调
1877	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调天彭.110kV/#1主变	40000	35302	88	1000	3698	不受限	3600	成都地调
1878	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调谢家站.35kV/1#主变	10000	6304.9	63	0	3695	不受限	3600	眉山地调
1879	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调宗塔站.35kV/1#主变	5000	1400	28	0	3600	不受限	3600	甘孜地调
1880	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	1352.4	27	0	3648	不受限	3600	甘孜地调
1881	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调九岭站.35kV/1#变压器	10000	6322.5	63	0	3678	不受限	3600	绵阳地调
1882	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600	阿坝地调
1883	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调宝兴站.35kV/#2主变	10000	6304.2	63	0	3696	不受限	3600	雅安地调
1884	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调裕民站.35kV/#2主变	6300	2760	44	0	3540	不受限	3500	攀枝花地调
1885	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调两河.35kV/#1主变	10000	6464.1	65	0	3536	不受限	3500	泸州地调
1886	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调永兴站.35kV/1号主变压器	6300	2650	42	80	3570	不受限	3500	攀枝花地调
1887	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调洪口站.35kV/1#变压器	10000	6437.7	64	0	3562	不受限	3500	巴中地调
1888	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调信义站.110kV/1#变压器	40000	36460.5	91	0	3540	不受限	3500	巴中地调
1889	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调和平站.35kV/#1主变	5000	541.5	19	0	3845	不受限	3500	甘孜地调
1890	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33891.7	85	2600	3508	不受限	3500	绵阳地调
1891	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调九岭站.35kV/2#变压器	10000	6493	65	0	3507	不受限	3500	绵阳地调
1892	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调万里坡站.35kV/#1主变	12500	7555.1	60	1370	3575	不受限	3500	内江地调
1893	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调平川站.110kV/#2主变	12500	8998.1	72	null	3502	不受限	3500	凉山地调
1894	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调大通站(高坪).35kV/#1主变	10000	6477	65	0	3523	不受限	3500	南充地调
1895	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调桥楼站.35kV/1#变压器	10000	6456.8	65	0	3543	不受限	3500	德阳地调
1896	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	6435.1	64	0	3564.9	不受限	3500	南充地调
1897	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调观音站.35kV/2#主变	10000	6470.1	65	0	3530	不受限	3500	眉山地调
1898	柳坪站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调柳坪站(仪陇).35kV/#2主变	10000	6410.6	64	0	3589	不受限	3500	南充地调
1899	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调茶店.35kV/1#变压器	6300	2737	43	0	3563	不受限	3500	天府地调
1900	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调高家站.35kV/1#主变	10000	6454.2	65	0	3546	不受限	3500	眉山地调
1901	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调高家站.35kV/2#主变	10000	6479.3	65	0	3521	不受限	3500	眉山地调
1902	35kV鹤龄站	剑阁县调35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	4484.3	45	0	3516	不受限	3500	广元地调	
1903	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调城南.35kV/#1主变	20000	16464	82	0	3536	不受限	3500	泸州地调
1904	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调平川站.110kV/#1主变	12500	9082	73	null	3418	不受限	3400	凉山地调
1905	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	6504.3	65	0	3496	不受限	3400	南充地调
1906	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调遵道站.35kV/2#变压器	8000	4574.4	57	0	3426	不受限	3400	德阳地调
1907	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV三锅石站.35kV/#1主变	6300	2881.8	46	0	3418	不受限	3400	广元地调
1908	黄丹站	沐川县调黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2811.9	45	0	3488	不受限	3400	乐山地调	
1909	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调奇峰.35kV/#2主变	16000	12581.2	79	0	3419	不受限	3400	泸州地调
1910	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	8000	4549	57	0	3451	不受限	3400	南充地调
1911	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调三凤.35kV/#1主变	10000	6600	66	0	3400	不受限	3400	遂宁地调
1912	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调棉竹站.35kV/1#变压器	10000	6575.8	66	0	3424	不受限	3400	乐山地调
1913	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调太平站.35kV/#1主变	6300	2486.8	39	400	3413	不受限	3400	凉山地调
1914	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调天元站.110kV/2#变压器	31500	28067	89	0	3433	不受限	3400	德阳地调
1915	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调万里坡站.35kV/#2主变	10000	5221.4	52	1370	3409	不受限	3400	内江地调
1916	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400	阿坝地调
1917	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调城南站.110kV/#1主变	31500	28088	89	0	3412	不受限	3400	攀枝花地调
1918	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调得胜站.35kV/2#变压器	10000	6518.4	65	0	3482	不受限	3400	巴中地调
1919	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调乐坝站.35kV/2#变压器	5000	1587.8	32	0	3412	不受限	3400	巴中地调
1920	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调宣汉站.35kV/#1主变	10000	6552	66	0	3448	不受限	3400	达州地调
1921	八台站	万源县调八台站.35kV/#1主变	5000	1568	31	0	3432	不受限	3400	达州地调	
1922	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调玉堂站.110kV/1#变压器	31500	28053.7	89	0	3446	不受限	3400	巴中地调
1923	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1547.1	31	0	3453	不受限	3400	甘孜地调
1924	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调太清.110kV/#2主变	31500	27456	87	600	3444	不受限	3400	成都地调
1925	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调彭县.35kV/#2主变	16000	11746	73	800	3454	不受限	3400	成都地调
1926	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调黄龙站.35kV/2#主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300	阿坝地调
1927	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调太清.110kV/#1主变	31500	28160	89	0	3340	不受限	3300	成都地调
1928	梁永站	巴中电力调度控制中心	巴中地调梁永站.35kV/1#变压器	6300	2949.4	47	0	3351	不受限	3300	巴中地调
1929	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调元通.35kV/#2主变	16000	12689.6	79	0	3310	不受限	3300	成都地调
1930	龙蟒站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调龙蟒站(盐边).35kV/#1主变	16000	12641.7	79	0	3358	不受限	3300	攀枝花地调
1931	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调董家坡站.35kV/#2主变	5000	1614.9	32	0	3385	不受限	3300	雅安地调
1932	沙坪站	万源县调沙坪站.35kV/#2主变	6300	2980.8	47	0	3319	不受限	3300	达州地调	
1933	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调青白江.35kV/4#变压器	20000	16661.7	83	0	3338	不受限	3300	成都地调
1934	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调君塘站.35kV/#2主变	10000	6672.4	67	0	3328	不受限	3300	达州地调
1935	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调茶河站.35kV/1#主变	6300	2941.4	47	0	3359	不受限	3300	达州地调
1936	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调彭县.35kV/#1主变	16000	11842.6	74	800	3357	不受限	3300	成都地调
1937	周坪站	蒙经电力调度控制中心	蒙经县调周坪站.35kV/1#主变	10000	6425.5	64	250	3325	不受限	3300	雅安地调
1938	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调义兴站.35kV/1#变压器	6300	2996	48	0	3304	不受限	3300	宜宾地调
1939	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调遵道站.35kV/1#变压器	8000	4650.5	58	0	3350	不受限	3300	德阳地调
1940	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调金竹站.35kV/#2主变	10000	6601.6	66	0	3398	不受限	3300	广安地调
1941	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调中和站.35kV/#2主变	10000	6634.9	66	0	3365	不受限	3300	广安地调
1942	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调姚市站.35kV/#2主变	10000	6679.8	67	null	3320	不受限	3300	资阳地调
1943	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调东门站.35kV/1#变压器	6300	2991.1	47	0	3309	不受限	3300	德阳地调
1944	穆家坝站	青神电力调度控制中心	青神县调穆家坝站.35kV/2#主变	10000	6669.4	67	0	3331	不受限	3300	眉山地调
1945	春风站	剑阁县调春风站.110kV/#2主变	40000	28696.6	72	0	3303	不受限	3300	广元地调	
1946	青嘴山站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4676	58	0	3324	不受限	3300	成都地调
1947	悦来	大邑县电力调度控制中心	成都地调悦来.35kV/#2主变	6300	2940	47	0	3360	不受限	3300	德阳地调
1948	永安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中市调永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	6657.6	67	0	3342	不受限	3300	南充地调
1949	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调后所站.35kV/#1主变	6300	2837.6	45	250	3212	不受限	3200	凉山地调
1950	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调中和站.35kV/#1主变	10000	6741.5	67	0	3259	不受限	3200	广安地调
1951	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	3017.7	48	0	3282	不受限	3200	广元地调
1952	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调建和站.35kV/2#变压器	6300	3066.3	49	0	3234	不受限	3200	乐山地调
1953	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	3055.5	49	0	3245	不受限	3200	广元地调
1954	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调合流站.35kV/#1主变	6300	3067.2						

1959	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调金江.110kV/#2主变	31500	27561.6	87	650	3288	不受限	3200	成都地调
1960	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调董家坡站.35kV/#1主变	5000	1780.8	36	0	3219	不受限	3200	雅安地调
1961	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调城北站.35kV/2#变压器	20000	16764.5	84	0	3236	不受限	3200	巴中地调
1962	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调分水.35kV/#1主变	10000	6759.2	68	0	3241	不受限	3200	泸州地调
1963	宜汉站	宜汉电力调度控制中心	宜汉县调宜汉站.35kV/#2主变	10000	6791.4	68	0	3209	不受限	3200	达州地调
1964	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调城西站.35kV/2#变压器	16000	12736.5	80	0	3264	不受限	3200	巴中地调
1965	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调下雄站.35kV/#1主变	6300	3036.9	48	0	3263	不受限	3200	甘孜地调
1966	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调柯拉站.35kV/1#主变	5000	1759	35	0	3241	不受限	3200	甘孜地调
1967	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调城厢.35kV/#2主变	20000	16710.4	84	0	3290	不受限	3200	成都地调
1968	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调八一站.35kV/1#变压器	10000	6740.8	67	0	3259	不受限	3200	绵阳地调
1969	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调普威站.35kV/#1主变	6300	3020.1	48	0	3280	不受限	3200	攀枝花地调
1970	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调石龙.35kV/#2主变	16000	12091	76	630	3279	不受限	3200	泸州地调
1971	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调春晖站.110kV/#2主变	40000	35200	88	1600	3200	null	3190	南充地调
1972	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调母猪坪站.35kV/#1主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100	凉山地调
1973	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调龙蟠站(龙蟠).35kV/#1主变	6300	3194.1	51	0	3106	不受限	3100	南充地调
1974	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调建和站.35kV/1#变压器	6300	3162.6	50	0	3137	不受限	3100	乐山地调
1975	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV书房站.35kV/#1主变	10000	5892.7	59	0	3107	不受限	3100	广元地调
1976	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调青龙站.35kV/1#变压器	6300	3189	51	0	3111	不受限	3100	乐山地调
1977	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	6851	69	0	3149	不受限	3100	宜宾地调
1978	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调集益站.35kV/2#变压器	10000	6830.5	68	0	3170	不受限	3100	乐山地调
1979	回龙关站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调回龙关站(营山).35kV/#2主变	10000	6703.6	67	150	3146	不受限	3100	南充地调
1980	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调青岗.35kV/#1主变	6300	2741.8	44	198	3162	不受限	3100	遂宁地调
1981	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调城北站(营山).35kV/#2主变	20000	16309.3	82	550	3141	不受限	3100	南充地调
1982	濯河	泸州电力调度控制中心	泸川县调濯河.35kV/#2主变	10000	6896	69	0	3104	不受限	3100	泸州地调
1983	蜀山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调蜀山站.35kV/1#变压器	6300	3161.3	50	0	3139	不受限	3100	乐山地调
1984	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调井湾站.35kV/#1主变	6300	3198.9	51	NULL	3101	不受限	3100	达州地调
1985	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调瓦都站.35kV/1#主变	3150	15.4	0	0	3135	不受限	3100	凉山地调
1986	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调沙渠.35kV/#1主变	16000	12877.2	80	0	3123	不受限	3100	成都地调
1987	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调碑木站.35kV/#1主变	10000	5319.8	53	1500	3180	不受限	3100	内江地调
1988	(石滩站(阆中))	阆中电力调度控制中心	阆中县调石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	1864.8	37	0	3135	不受限	3100	南充地调
1989	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100	阿坝地调
1990	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调桥湾站.35kV/#1主变	6300	3166.4	50	0	3134	不受限	3100	达州地调
1991	晋河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调晋河站.110kV/1号主变	25000	21896.4	88	0	3104	不受限	3100	攀枝花地调
1992	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调城区站.35kV/#2主变	10000	6818	68	0	3182	不受限	3100	达州地调
1993	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调两河.35kV/#2主变	10000	6881.4	69	0	3119	不受限	3100	泸州地调
1994	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调铁佛站.35kV/1#变压器	10000	6832	68	0	3168	不受限	3100	巴中地调
1995	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调然乌沟站.35kV/#2主变	3150	341.2	16	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
1996	桑坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调桑坡站.35kV/1#主变	3150	324.1	12	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
1997	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调白玉城关站.35kV/1#主变	3150	351.4	14	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
1998	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调白玉城关站.35kV/2#主变	3150	365.6	34	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
1999	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调塔子坝站.35kV/#2主变	3150	374.8	33	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2000	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调雅江城南站.35kV/#2主变	3150	341.5	30	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2001	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调巴底站.35kV/1#主变	3150	341.5	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2002	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调江达站.35kV/1#主变	3150	352.6	18	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2003	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调色达城关站.35kV/1#主变	3150	331.4	11	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2004	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调然乌沟站.35kV/#1主变	3150	174.6	21	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2005	巴普站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调巴普站.35kV/#1主变	3150	247.1	27	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2006	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调新桥站.35kV/1#变压器	10000	6819.8	68	0	3180	不受限	3100	绵阳地调
2007	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调亚丁站.35kV/1#主变	3150	374.1	24	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2008	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3155.6	50	0	3144	不受限	3100	绵阳地调
2009	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调丹东站.35kV/1#主变	3150	341.4	18	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2010	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调色达城关站.35kV/2#主变	3150	352.6	14	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2011	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调天文台.35kV/1#主变	3150	352.6	16	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2012	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	3110.6	49	0	3189	不受限	3100	绵阳地调
2013	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调茅坪子站.35kV/1#主变	6300	3121.6	50	0	3178	不受限	3100	阿坝地调
2014	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调通口站.35kV/1#变压器	8000	4883	61	0	3117	不受限	3100	绵阳地调
2015	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调王场.110kV/#1主变	31500	28485.6	90	0	3014	不受限	3000	成都地调
2016	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调丹山.35kV/#2主变	10000	6773.2	68	210	3017	不受限	3000	泸州地调
2017	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调元山站.35kV/2#变压器	8000	4935	62	0	3065	不受限	3000	巴中地调
2018	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调和爱站.35kV/1#主变	6300	3229	51	0	3071	不受限	3000	攀枝花地调
2019	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调杨坝站.35kV/1#变压器	6300	3227	51	0	3073	不受限	3000	巴中地调
2020	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调铁溪站.35kV/1#变压器	6300	3283	52	0	3017	不受限	3000	巴中地调
2021	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调石板滩.35kV/#2主变	10000	6937.7	69	0	3062	不受限	3000	成都地调
2022	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调雪山站.35kV/1#变压器	10000	6937	69	0	3063	不受限	3000	巴中地调
2023	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调花丛站.35kV/1#变压器	10000	6920.9	69	0	3079	不受限	3000	巴中地调
2024	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调城西站.35kV/1#变压器	16000	12952	81	0	3048	不受限	3000	巴中地调
2025	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调新安站.35kV/2#变压器	8000	4965.8	62	0	3034	不受限	3000	绵阳地调
2026	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调许州站.35kV/2#变压器	10000	6933.6	69	0	3066	不受限	3000	绵阳地调
2027	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调索道站.35kV/1#主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000	阿坝地调
2028	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调万家站.35kV/#1主变	10000	5321	56	0	3000	不受限	3000	达州地调
2029	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调巴姑站.110kV/#1主变	31500	26981	169	0	3004	不受限	3000	凉山地调
2030	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调板栗站.35kV/#1主变	10000	6911.1	69	0	3088.9	不受限	3000	内江地调
2031	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000	内江地调
2032	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000	内江地调
2033	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调乐善站.35kV/2#主变	10000	6931.2	69	0	3069	不受限	3000	广安地调
2034	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6910.4	69	0	3090	不受限	3000	乐山地调
2035	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调康家坝站.35kV/1#变压器	10000	6965.1	70	0	3035	不受限	3000	宜宾地调
2036	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	6999.8	70	0	3000	不受限	3000	南充地调
2037	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	6894.4	69	80	3026	不受限	3000	南充地调
2038	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调五里山站.35kV/1#主变	8000	4942	62	0	3058	不受限	3000	眉山地调
2039	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调东胜站.35kV/#1主变	12600	9596.9	76	0	3003	不受限	3000	资阳地调
2040	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调张家口.110kV/#1主变	31500	22640	72	2900	3060	不受限	3000	遂宁地调
2041	春风站	阆中电力调度控制中心	广元地调春风站.110kV/#1主变	40000	28941	72	0	3059	不受限	3000	广元地调
2042	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调益门站.35kV/#2主变	6300	3001.4	48	280	3019	不受限	3000	凉山地调
2043	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州市调邹家嘴.35kV/35kV#1主变	6300	3212	51	0	3088	不受限	3000	泸州地调
2044	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调洛哈站.35kV/1#主变	6300	3291.9	52	null	3008	不受限	3000	凉山地调
2045	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调公民站.35kV/#1主变	10000	7029.6	70	0	2970.4	不受限	2900	内江地调
2046	五桂站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调五桂站.35kV/2#变压器	5000	2053	41	0	2947	不受限	2900	德阳地调
2047	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	7010.6	70	0	2989.4	不受限	2900	南充地调
2048	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	7003.5	70	0	2996.5	不受限	2900	南充地调
2049	文安	天府电力调度控制中心	天府地调文安.35kV/1#变压器	6300	3338	53	0	2962	不受限	2900	天府地调
2050	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调丰裕站.35kV/1#主变	10000	7086.1	71	0	2914	不受限	2900	资阳地调
2051	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调天池站.35kV/#1主变	5000	2032.8	41	0	2967	不受限	2900	广安地调
2052	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调碑木站.35kV/#2主变	10000	5597	56	1500	2903	不受限	2900	内江地调
2053	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调西溪河站.35kV/1#主变	6300	3395	54	0	2905	不受限	2900	凉山地调
2054	潮底站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调潮底站.35kV/2#变压器	10000	7094.9	71	0	2905	不受限	2900	德阳地调
2055	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调深沟站.35kV/2#主变	5000	2063.7	41	null	2936	不受限	2900	凉山地调
2056	五桂站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调五桂站.35kV/1#变压器	5000	2081.4	42	0	2919	不受限	2900	德阳地调
2057	中果站	越西电力调度控制中心	越西县调中果站.35kV/1#主变	3150	229.4	7	0	2921	不受限	2900	凉山地调
2058	三泉站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调三泉站.35kV/2#变压器	6300	3388	54	0	2912	不受限	2900	德阳地调
2059	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调云峰.35kV/#1主变	10000	7012.3	70	0	2988	不受限	2900	泸州地调
2060	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调长赤站.35kV/2#变压器	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900	巴中地调
2061	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调至诚站.35kV/1#变压器	10000	7018.2	70	0	2982	不受限	2900	巴中地调
2062	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调纳塔站.35kV/#1主变	6300	3360.6	53	0	2939	不受限	2900	甘孜地调
2063	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调磨西站.35kV/1#主变	10000							

2068	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调笔山站.35kV/2#变压器	10000	7147.9	71	0	2852	不受限	2800	巴中地调
2069	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调赶场站.35kV/1#变压器	6300	3441.2	55	0	2859	不受限	2800	巴中地调
2070	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调长赤站.35kV/1#变压器	5000	2102.8	42	0	2897	不受限	2800	巴中地调
2071	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调西清站.35kV/2#变压器	6300	3461.1	55	0	2839	不受限	2800	巴中地调
2072	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调玉山站.35kV/2#变压器	10000	7182.1	72	0	2818	不受限	2800	巴中地调
2073	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调子拖西站.35kV/1#主变	6300	3498	56	0	2802	不受限	2800	甘孜地调
2074	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	344.4	11	0	2806	不受限	2800	甘孜地调
2075	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800	阿坝地调
2076	脚本足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调脚本足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800	阿坝地调
2077	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调禹里站.35kV/1#变压器	6300	3489.6	55	0	2810	不受限	2800	绵阳地调
2078	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	7158.9	72	0	2841	不受限	2800	南充地调
2079	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调唐央站.35kV/#1主变	3150	326.8	10	0	2823	不受限	2800	凉山地调
2080	潮底站	蓉华电力调度控制中心	蓉华县调潮底站.35kV/1#变压器	10000	7106	71	0	2894	不受限	2800	德阳地调
2081	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调青岩铺站(营山).35kV/#1主变	16000	13034.9	81	150	2815	不受限	2800	南充地调
2082	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调龙马站.35kV/2#主变	10000	7187.2	72	0	2813	不受限	2800	眉山地调
2083	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调多悦站.35kV/2#主变	8000	5104	64	0	2896	不受限	2800	眉山地调
2084	天福	遂溪电力调度控制中心	遂溪县调天福.35kV/1#主变	10000	7185.7	72	0	2814	不受限	2800	遂宁地调
2085	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调玉峰.35kV/#1主变	6300	3225.5	51	200	2875	不受限	2800	遂宁地调
2086	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	3498.5	56	0	2802	不受限	2800	广元地调
2087	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调绿水站.35kV/#1主变	10000	4500.7	45	2650	2849	不受限	2800	凉山地调
2088	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调白塔站.110kV/#2主变	40000	28743	72	8430	2827	不受限	2800	凉山地调
2089	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调悦来.35kV/#1主变	6300	3430	54	0	2870	不受限	2800	成都地调
2090	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调尼波站.35kV/1#主变	4000	1194.6	30	null	2805	不受限	2800	凉山地调
2091	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	7205.5	72	0	2795	不受限	2700	南充地调
2092	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调青霞.35kV/#2主变	10000	7288.4	73	0	2712	不受限	2700	成都地调
2093	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调山王站.35kV/#2主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700	内江地调
2094	廖家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调廖家站.35kV/1#变压器	10000	7249.5	72	0	2751	不受限	2700	德阳地调
2095	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调文星站.35kV/1#变压器	10000	7256.1	73	0	2744	不受限	2700	德阳地调
2096	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调李渡站(高坪).35kV/#2主变	5000	2289	46	0	2711	不受限	2700	南充地调
2097	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	7263.3	73	0	2736.7	不受限	2700	南充地调
2098	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	7261.2	70	0	2700	不受限	2700	广元地调
2099	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调茶店.35kV/2#变压器	6300	3572.8	57	0	2727	不受限	2700	天府地调
2100	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调椒园.35kV/#2主变	10000	7298.7	73	0	2701	不受限	2700	泸州地调
2101	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调保和站.35kV/2#主变	12500	9744.8	78	0	2755	不受限	2700	资阳地调
2102	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调北斗站.35kV/1#主变	20000	17220.3	86	0	2780	不受限	2700	眉山地调
2103	天福	遂溪电力调度控制中心	遂溪县调天福.35kV/2#主变	10000	7224.8	72	0	2775	不受限	2700	遂宁地调
2104	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调大村.35kV/#1主变	10000	7285.1	73	0	2715	不受限	2700	泸州地调
2105	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调观山站.35kV/2#变压器	6300	5207.2	65	0	2793	不受限	2700	乐山地调
2106	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调杨家桥站.110kV/#2主变	50000	43875.6	88	3347.75	2777	不受限	2700	南充地调
2107	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调大瑞站.35kV/#2主变	12500	9762.7	78	0	2737	不受限	2700	凉山地调
2108	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调拉吉站.35kV/1#变压器	3150	445.7	14	0	2704	不受限	2700	凉山地调
2109	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调高梁站.35kV/#2主变	10000	6841.1	68	450	2709	不受限	2700	内江地调
2110	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调金凤站(高坪).35kV/#1主变	10000	7085.4	71	200	2715	不受限	2700	南充地调
2111	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调桥头站.35kV/#1主变	10000	7226.1	72	0	2774	不受限	2700	自贡地调
2112	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调大丰.35kV/#1主变	10000	7226	72	0	2774	不受限	2700	成都地调
2113	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调城区站.35kV/#1主变	10000	7207.2	72	0	2793	不受限	2700	达州地调
2114	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调天台.35kV/#1主变	10000	7291.7	73	0	2708	不受限	2700	成都地调
2115	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调中兴站.35kV/1#变压器	6300	3539.3	56	0	2761	不受限	2700	巴中地调
2116	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调茶坝站.35kV/2#变压器	10000	7297.3	73	0	2703	不受限	2700	巴中地调
2117	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调
2118	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调沙冲站.35kV/#1主变	3150	404.9	13	0	2745	不受限	2700	甘孜地调
2119	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700	甘孜地调
2120	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调河清站.35kV/2#变压器	20000	17252.3	86	0	2748	不受限	2700	绵阳地调
2121	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调南坝站.35kV/#1主变	6300	3502.5	56	0	2798	不受限	2700	攀枝花地调
2122	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调下马厂站.35kV/1#主变	4000	1263.3	32	0	2737	不受限	2700	阿坝地调
2123	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700	阿坝地调
2124	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调
2125	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调岳东站.110kV/#1主变	40000	33389.4	83	0	2611	不受限	2611	广元地调
2126	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调兴隆站.35kV/#2主变	10000	7333.3	73	0	2667	不受限	2600	内江地调
2127	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调权义站.35kV/#1主变	10000	7387.1	74	0	2613	不受限	2600	内江地调
2128	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	7373.8	74	0	2600	不受限	2600	广元地调
2129	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	7365.3	74	0	2634.7	不受限	2600	南充地调
2130	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调永兴站.35kV/2#变压器	10000	7388.2	74	0	2612	不受限	2600	德阳地调
2131	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调桥楼站.35kV/2#变压器	10000	7350	74	0	2650	不受限	2600	德阳地调
2132	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2398.8	48	0	2601	不受限	2600	南充地调
2133	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调牟池.35kV/#1主变	6300	3616	57	0	2684	不受限	2600	成都地调
2134	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调石桥站.35kV/#1主变	10000	7383	74	0	2617	不受限	2600	达州地调
2135	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	13366.7	84	0	2633	不受限	2600	攀枝花地调
2136	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调大寨站.35kV/1#变压器	6300	3616.5	57	0	2684	不受限	2600	巴中地调
2137	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调城北站.35kV/1#变压器	16000	13301.7	83	0	2698	不受限	2600	巴中地调
2138	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调正直站.35kV/2#变压器	10000	7329	73	0	2671	不受限	2600	巴中地调
2139	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调广纳站.35kV/1#变压器	10000	7318.8	73	0	2681	不受限	2600	巴中地调
2140	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调民胜站.35kV/1#变压器	10000	7333	73	0	2667	不受限	2600	巴中地调
2141	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调茶坝站.35kV/1#变压器	10000	7342.5	73	0	2658	不受限	2600	巴中地调
2142	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调大田站.35kV/2主变	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	攀枝花地调
2143	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调红树.35kV/2号主变	10000	7309.9	73	0	2690	不受限	2600	成都地调
2144	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调龙灯站.35kV/1#主变	3150	468.9	15	0	2681	不受限	2600	甘孜地调
2145	广溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调广溪站.35kV/#1主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600	达州地调
2146	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调观义站.35kV/1#变压器	10000	7333	73	0	2667	不受限	2600	绵阳地调
2147	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调三江站.35kV/1#主变	6300	3610.1	57	0	2690	不受限	2600	阿坝地调
2148	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调交泰站.35kV/1#变压器	6300	3697.6	59	0	2602	不受限	2600	绵阳地调
2149	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调白玉沟站.35kV/#1主变	6300	3678	58	0	2622	不受限	2600	雅安地调
2150	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调宅垄站.35kV/2#主变	3150	489	16	0	2661	不受限	2600	阿坝地调
2151	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调宅垄站.35kV/1#主变	3150	487	15	0	2663	不受限	2600	阿坝地调
2152	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调吾依站.35kV/1#主变	3150	645	20	0	2505	不受限	2600	阿坝地调
2153	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调石桥站.35kV/#2主变	10000	7410.4	74	0	2590	不受限	2500	达州地调
2154	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调瓦市站.35kV/#2主变	10000	7481.9	75	0	2518	不受限	2500	自贡地调
2155	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调先锋站.35kV/#2主变	6300	3767.4	60	0	2533	不受限	2500	雅安地调
2156	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调瓦市站.35kV/#1主变	10000	7472.7	75	0	2527	不受限	2500	自贡地调
2157	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调白衣站.35kV/1#变压器	10000	7472.5	75	0	2528	不受限	2500	巴中地调
2158	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调烟溪站.35kV/1#变压器	10000	7494.2	75	0	2506	不受限	2500	巴中地调
2159	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调诺江站.35kV/2#变压器	16000	13450.4	84	0	2550	不受限	2500	巴中地调
2160	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调罗坝.35kV/#1主变	10000	6486.2	65	995	2519	不受限	2500	成都地调
2161	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调措拉站.35kV/#1主变	2500	284.6	17	0	2500	不受限	2500	甘孜地调
2162	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调麦洼站.35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500	阿坝地调
2163	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调甲根坝站.35kV/1#主变	2500	254.6	28	0	2500	不受限	2500	甘孜地调
2164	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	254.1	22	0	2500	不受限	2500	甘孜地调
2165	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调孔色站.35kV/#1主变	2500	241.1	14	0	2500	不受限	2500	甘孜地调
2166	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调瓦日站.35kV/1#主变	2500	251.1	10	0	2500	不受限	2500	甘孜地调
2167	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调向阳站.35kV/#2主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500	雅安地调
2168	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调柯河站.35kV/1#主变	3150	644.1	20	0	2506	不受限	2500	阿坝地调
2169	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调桂溪站.35kV/3#变压器	10000	7476	75	0	2524	不受限	2500	绵阳地调
2170	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调洪家站.35kV/#2主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500	内江地调
2171	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调洪家站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500	内江地调

2177	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调蓼叶站(营山).35kV/#2主变	6300	3621.3	57	100	2579	不受限	2500	南充地调
2178	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调洋溪.35kV/#1主变	6300	3734.9	59	25	2515	不受限	2500	遂宁地调
2179	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2528.1	40	0	2512	不受限	2500	广元地调
2180	35kV公兴站	剑阁县调35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	5500.2	55	0	2500	不受限	2500	广元地调	
2181	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调富溪站.35kV/#1主变	10000	7018.9	70	480	2501	不受限	2500	内江地调
2182	多扶站(西充)	南充地调多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	4800	38	5180	2520	不受限	2500	南充地调	
2183	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV单鼓站.35kV/3号主变	6300	3811	60	0	2489	不受限	2489	广元地调
2184	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV单鼓站.35kV/2号主变	6300	3811	60	0	2489	不受限	2489	广元地调
2185	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调岳东站.110kV/#2主变	40000	33534.6	84	0	2465	不受限	2465	广元地调
2186	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调新场.35kV/#2主变	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400	成都地调
2187	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调洋溪.35kV/#2主变	6300	3764.2	60	25	2486	不受限	2400	遂宁地调
2188	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调烟岗站.35kV/#1主变	3150	711.9	23	0	2438	不受限	2400	凉山地调
2189	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	7561.7	76	0	2438	不受限	2400	南充地调
2190	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调明威站.35kV/1#变压器	10000	7518	75	0	2482	不受限	2400	宜宾地调
2191	35kV融云山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV融云山站.35kV/#1主变	10000	6507.2	65	0	2493	不受限	2400	广元地调
2192	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调消水站(营山).35kV/#2主变	6300	3841.4	61	0	2458.6	不受限	2400	南充地调
2193	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2573.5	41	0	2467	不受限	2400	广元地调
2194	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调永清站.35kV/1#主变	10000	7505.2	75	0	2495	不受限	2400	资阳地调
2195	隆盛	大英县调隆盛.35kV/II#主变	10000	7586.2	76	0	2414	不受限	2400	遂宁地调	
2196	谢家沟	古藁电力调度控制中心	古藁县调谢家沟.35kV/1#主变	10000	7578.2	76	0	2422	不受限	2400	泸州地调
2197	箭竹	古藁电力调度控制中心	古藁县调箭竹.35kV/#1主变	6300	3821.9	61	0	2478	不受限	2400	泸州地调
2198	城东站	射洪电力调度控制中心	射洪县调城东.35kV/#1主变	16000	13592.8	85	0	2407	不受限	2400	遂宁地调
2199	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调全福站.35kV/1#变压器	12500	10052.6	80	0	2447	不受限	2400	乐山地调
2200	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调山王站.35kV/#1主变	6300	2714.6	43	260	2465	不受限	2400	内江地调
2201	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	5535.3	55	0	2465	不受限	2400	广元地调
2202	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调黄龙站.35kV/1#主变	6300	3870	61	0	2430	不受限	2400	阿坝地调
2203	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调柳街.35kV/#1主变	10000	7600	76	0	2400	不受限	2400	成都地调
2204	唐昌	成都电力调度控制中心	成都地调唐昌.35kV/#1主变	10000	7522.8	75	0	2477	不受限	2400	成都地调
2205	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	3857	61	0	2443	不受限	2400	阿坝地调
2206	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调堡子站.35kV/#1主变	6300	3837.6	61	0	2462	不受限	2400	达州地调
2207	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调安全站.35kV/#1主变	6300	3862.7	61	0	2437	不受限	2400	雅安地调
2208	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调西兴站.35kV/1#变压器	10000	7526.4	75	0	2474	不受限	2400	巴中地调
2209	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调邱家站.35kV/1#变压器	10000	7551.6	76	0	2448	不受限	2400	巴中地调
2210	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调洪口站.35kV/2#变压器	6300	3837	61	0	2463	不受限	2400	巴中地调
2211	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调向阳站.35kV/#1主变	10000	7565.7	76	0	2434	不受限	2400	雅安地调
2212	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调养马河.35kV/1#主变	10000	6730.3	67	785	2485	不受限	2400	成都地调
2213	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调养马河.35kV/2#主变	10000	6783.8	68	785	2431	不受限	2400	成都地调
2214	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调百合站.35kV/#1主变	3150	694.4	22	0	2456	不受限	2400	甘孜地调
2215	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调同德站.35kV/#1主变	6300	3868.1	61	0	2432	不受限	2400	攀枝花地调
2216	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调安仁站.35kV/#1主变	10000	7562.6	76	0	2437	不受限	2400	达州地调
2217	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调紫山站.35kV/1#变压器	8000	5503.9	69	0	2496	不受限	2400	绵阳地调
2218	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调金孔站.35kV/1#变压器	10000	7505.4	75	0	2495	不受限	2400	绵阳地调
2219	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调渡市站.35kV/#2主变	6300	3825.3	61	0	2475	不受限	2400	达州地调
2220	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调管村站.35kV/#1主变	10000	7527.6	75	0	2472	不受限	2400	达州地调
2221	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调姜维站.35kV/1#主变	12500	10102.7	81	0	2397	不受限	2400	阿坝地调
2222	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300	阿坝地调
2223	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调青白江.35kV/5#变压器	20000	17608.7	88	0	2391	不受限	2300	成都地调
2224	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调麻柳站.35kV/#1主变	6300	3921	62	0	2379	不受限	2300	达州地调
2225	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调雪山关.35kV/#1主变	6300	3904.9	62	null	2395	不受限	2300	泸州地调
2226	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调兰草站.35kV/2#变压器	10000	7690.2	77	0	2310	不受限	2300	巴中地调
2227	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调格萨拉站.35kV/#1主变	3150	817.6	26	0	2332	不受限	2300	攀枝花地调
2228	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调沙溪站.35kV/1#变压器	10000	7644	76	0	2356	不受限	2300	巴中地调
2229	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调涪阳站.35kV/1#变压器	6300	3962	63	0	2338	不受限	2300	巴中地调
2230	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调永安站.35kV/#2主变	10000	7602.7	76	0	2397	不受限	2300	自贡地调
2231	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调玉石.35kV/#2主变	10000	6672	67	1000	2328	不受限	2300	成都地调
2232	柳林站	巴中电力调度控制中心	巴中地调柳林站.35kV/1#变压器	10000	7658.2	77	0	2342	不受限	2300	巴中地调
2233	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调永安站.35kV/#1主变	10000	7678	77	0	2322	不受限	2300	自贡地调
2234	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调往子站.35kV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300	甘孜地调
2235	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调吴家站.35kV/1#变压器	10000	7501.7	75	125	2373	不受限	2300	绵阳地调
2236	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调留佳站.35kV/#1主变	10000	7691.6	77	0	2308	不受限	2300	自贡地调
2237	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调柏林站.35kV/2#变压器	10000	7574.8	76	80	2345	不受限	2300	绵阳地调
2238	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调奔都站.35kV/#1主变	3150	777.9	25	0	2372	不受限	2300	甘孜地调
2239	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300	甘孜地调
2240	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调双古站.35kV/#1主变	10000	7672.1	77	0	2328	不受限	2300	自贡地调
2241	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调华晨站.110kV/1#变压器	15000	12626	84	0	2374	不受限	2300	绵阳地调
2242	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调三合站.35kV/#2主变	6300	3964.1	63	0	2336	不受限	2300	雅安地调
2243	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7602	76	0	2398	不受限	2300	南充地调
2244	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调金李井站.35kV/#1主变	10000	7661.3	77	0	2339	不受限	2300	内江地调
2245	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调董家河坝站.35kV/#3主变	5000	2672.5	53	0	2328	不受限	2300	凉山地调
2246	隐峰站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调隐峰站.35kV/1#变压器	10000	7672	77	0	2328	不受限	2300	德阳地调
2247	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调乐善站.35kV/#1主变	10000	7698	77	0	2302	不受限	2300	广安地调
2248	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调梭罗站.35kV/#1主变	8000	5680	71	0	2320	不受限	2300	广安地调
2249	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	5672.5	71	0	2328	不受限	2300	南充地调
2250	太平	天府电力调度控制中心	天府地调太平.35kV/1#变压器	16000	13636	85	0	2364	不受限	2300	天府地调
2251	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调大佛站.35kV/2#主变	6300	3990	63	0	2310	不受限	2300	资阳地调
2252	隆盛	大英县调隆盛.35kV/I#主变	10000	7610	76	0	2390	不受限	2300	遂宁地调	
2253	丹桂	古藁电力调度控制中心	泸州地调丹桂.35kV/#2主变	10000	7641.2	76	0	2359	不受限	2300	泸州地调
2254	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调大通站(高坪).35kV/#2主变	6300	3955	63	0	2345	不受限	2300	南充地调
2255	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调李渡站(高坪).35kV/#1主变	5000	2664.6	53	0	2335	不受限	2300	南充地调
2256	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调兴仁站.35kV/#2主变	10000	7665	77	0	2335	不受限	2300	广安地调
2257	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调罗江站.35kV/#2主变	5000	2696.2	54	NULL	2304	不受限	2300	达州地调
2258	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调白碉站.35kV/#1主变	3150	899.5	29	0	2251	不受限	2200	凉山地调
2259	(会东县调)	会东电力调度控制中心	凉山地调(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	2770.5	55	0	2230	不受限	2200	凉山地调
2260	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调六陵站.35kV/1#变压器	16000	13792.8	86	0	2207	不受限	2200	德阳地调
2261	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调定水站(南部).35kV/#2主变	10000	7765.5	78	0	2235	不受限	2200	南充地调
2262	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	17742	89	0	2258	不受限	2200	南充地调
2263	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调东林站.35kV/1#变压器	6300	4070.4	65	0	2230	不受限	2200	乐山地调
2264	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调千佛站.35kV/1#变压器	6300	4061.7	64	0	2238	不受限	2200	乐山地调
2265	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	4038.5	64	0	2262	不受限	2200	广元地调
2266	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调长河站.35kV/1#主变	8000	5790	72	0	2210	不受限	2200	资阳地调
2267	永乐	大英县调永乐.35kV/2#主变	6300	4047	64	0	2253	不受限	2200	遂宁地调	
2268	丹桂	古藁电力调度控制中心	泸州地调丹桂.35kV/#1主变	10000	7712.4	77	0	2288	不受限	2200	泸州地调
2269	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调蔡场.35kV/#2主变	6300	4030	64	0	2270	不受限	2200	成都地调
2270	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调蔡场.35kV/#1主变	6300	4088	65	0	2212	不受限	2200	成都地调
2271	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调安宏站.35kV/1#主变	6300	4093.9	65	0	2206	不受限	2200	阿坝地调
2272	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调兰草站.35kV/1#变压器	10000	7716.8	77	0	2283	不受限	2200	巴中地调
2273	卷棚站	渠县电力调度控制中心	大竹县调卷棚站.35kV/#1主变	8000	5710	70	0	2290	不受限	2200	达州地调
2274	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调侯家站.35kV/1#变压器	10000	7727	77	0	2273	不受限	2200	巴中地调
2275	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调大丰.35kV/#2主变	10000	7426	74	315	2259	不受限	2200	成都地调
2276	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调曾口站.35kV/2#变压器	10000	7722	77	0	2275	不受限	2200	巴中地调
2277	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调董家坡站.35kV/#3主变	5000	2725.8	55	0	2274	不受限	2200	雅安地调
2278	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调元通.35kV/#1主变	16000	13776	86	0	2224	不受限	2200	成都地调
2279	多营站	南城电力调度控制中心	雅安地调多营站.35kV/#2主变	6300	4006.6	64	0	2293	不受限	2200	雅安地调
2280	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调禾尼站.35kV/1#主变	3150	896.9	28	0	2253	不受限	2200	甘孜地调
2281	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调姑咱站.35kV/1#主变	12500	10296.3	82					

2286	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调白鹿.35kV/1号主变	6300	4008.9	64	null	2291	不受限	2200	成都地调
2287	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调太子.35kV/1号主变	6300	4155.4	66	null	2145	不受限	2100	成都地调
2288	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4166	66	0	2134	不受限	2100	达州地调
2289	高尔达	阿坝地调高尔达.35kV/1#主变	阿坝地调高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100	阿坝地调
2290	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调双石站.35kV/#1主变	10000	7836.1	78	0	2164	不受限	2100	自贡地调
2291	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调正直站.35kV/1#变压器	10000	7828.8	78	0	2171	不受限	2100	巴中地调
2292	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调烟溪站.35kV/2#变压器	5000	2879.8	58	0	2120	不受限	2100	巴中地调
2293	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调玉科站.35kV/1#主变	3500	1398	40	0	2102	不受限	2100	甘孜地调
2294	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调桑堆站.35kV/1#主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100	甘孜地调
2295	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调普沙绒站.35kV/#1主变	3150	969.4	31	0	2181	不受限	2100	甘孜地调
2296	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调天生站.35kV/#1主变	6300	4148.2	66	0	2152	不受限	2100	达州地调
2297	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调清溪站.35kV/#1主变	6300	4123.8	65	0	2176	不受限	2100	雅安地调
2298	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调横山站.35kV/#1主变	6300	4167.3	66	0	2133	不受限	2100	攀枝花地调
2299	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调桃园站.35kV/1#主变	3150	951.9	30	0	2198	不受限	2100	阿坝地调
2300	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调宗科站.35kV/1#主变	3150	959.4	30	0	2191	不受限	2100	阿坝地调
2301	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调长坪站.35kV/#1主变	6300	4161.1	66	null	2139	不受限	2100	凉山地调
2302	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调俄亚站.35kV/#1主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100	凉山地调
2303	工农兵站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7828.8	78	0	2171	不受限	2100	德阳地调
2304	工农兵站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调工农兵站.35kV/2#变压器	10000	7831.6	78	0	2168	不受限	2100	德阳地调
2305	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调金钟站.35kV/1#变压器	10000	7854.6	79	0	2145	不受限	2100	宜宾地调
2306	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV城郊站.35kV/2#主变	6300	3567	57	0	2103	不受限	2100	广元地调
2307	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调新添站.35kV/1#变压器	6300	4126.7	66	0	2173	不受限	2100	宜宾地调
2308	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	2864.6	45	0	2175	不受限	2100	广元地调
2309	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV金溪站.35kV/#1主变	10000	5878.2	59	0	2122	不受限	2100	广元地调
2310	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调溪口站.35kV/#2主变	5000	2832.9	57	0	2167	不受限	2100	广安地调
2311	清水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调清水站(营山).35kV/#1主变	6300	3935.7	62	250	2114	不受限	2100	南充地调
2312	水清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调水清站.35kV/2#主变	10000	7825.1	78	0	2175	不受限	2100	资阳地调
2313	廖叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调廖叶站(营山).35kV/#1主变	3150	985.7	31	0	2164.3	不受限	2100	南充地调
2314	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调玉太.35kV/#2主变	10000	3245	32	2300	2155	不受限	2100	遂宁地调
2315	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调椒园.35kV/#1主变	6300	4170.7	66	0	2129	不受限	2100	泸州地调
2316	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调青岗.35kV/#2主变	5000	2480.2	50	198	2124	不受限	2100	遂宁地调
2317	云锦	泸州电力调度控制中心	泸川县调云锦.35kV/#2主变	10000	7892.5	79	0	2108	不受限	2100	泸州地调
2318	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调杨坡站.35kV/#1主变	10000	6254.6	63	1630	2115	不受限	2100	内江地调
2319	城北北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调城北北站布拖.35kV/1#主变	10000	7856.9	79	0	2143	不受限	2100	凉山地调
2320	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调越溪站.35kV/#2主变	5000	2834.5	57	0	2165	不受限	2100	内江地调
2321	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调沙渠.35kV/#2主变	16000	13862.8	87	0	2137	不受限	2100	成都地调
2322	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调巴洞站.35kV/#2主变	5000	2880	58	0	2120	不受限	2100	凉山地调
2323	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调宋家站.35kV/#1主变	10000	7988.4	80	0	2102	不受限	2000	内江地调
2324	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调新场.35kV/#1主变	10000	8000.2	80	0	2000	不受限	2000	成都地调
2325	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调新云站.35kV/#1主变	10000	7271	73	630	2099	不受限	2000	凉山地调
2326	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调回澜站.110kV/1#变压器	50000	34916.3	70	12100	2984	不受限	2000	德阳地调
2327	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4224.5	67	0	2076	不受限	2000	德阳地调
2328	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调水清站.35kV/2#变压器	10000	7923.1	79	0	2077	不受限	2000	宜宾地调
2329	新场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调新场站(营山).35kV/#1主变	4000	1894.7	47	100	2005	不受限	2000	南充地调
2330	符溪站	峨眉电力调度控制中心	峨眉山市调符溪站.35kV/1#变压器	10000	7995	80	null	2005	不受限	2000	乐山地调
2331	石碛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调石碛站.35kV/2#主变	10000	7977.8	80	0	2022	不受限	2000	资阳地调
2332	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	7557	76	400	2043	不受限	2000	南充地调
2333	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调北坝站.35kV/2#主变	8000	5924.7	74	0	2075	不受限	2000	资阳地调
2334	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	4202	67	0	2098	不受限	2000	广元地调
2335	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调香楠.35kV/#1主变	10000	7943.9	79	0	2056	不受限	2000	泸州地调
2336	红阳站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调红阳站.35kV/1#变压器	10000	7956.9	80	0	2043	不受限	2000	乐山地调
2337	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调富新站.35kV/2#变压器	8000	5988.4	75	0	2012	不受限	2000	德阳地调
2338	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调罗江站.35kV/#1主变	6300	4215.1	67	NULL	2085	不受限	2000	达州地调
2339	城北北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调城北北站布拖.35kV/2#主变	10000	7977.7	80	0	2022	不受限	2000	凉山地调
2340	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000	阿坝地调
2341	安德	都德电力调度控制中心	成都地调安德.35kV/#2主变	10000	7913.5	79	0	2087	不受限	2000	成都地调
2342	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调魏家洞站.35kV/#2主变	6300	4207	67	0	2093	不受限	2000	达州地调
2343	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调结斯站.35kV/1#主变	3150	1106.9	35	0	2043	不受限	2000	阿坝地调
2344	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调江门.135kV/#2主变	6300	4287.7	68	0	2012	不受限	2000	泸州地调
2345	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调麻石站.35kV/2#变压器	6300	4289.6	68	0	2010	不受限	2000	巴中地调
2346	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调诺水河站.35kV/1#变压器	4000	2000	50	0	2000	不受限	2000	巴中地调
2347	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调水宁站.35kV/1#变压器	10000	7950.5	80	0	2050	不受限	2000	巴中地调
2348	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调观音井站.35kV/1#变压器	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000	巴中地调
2349	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调三星.35kV/#1主变	8000	5925.8	74	0	2074	不受限	2000	成都地调
2350	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调绕鲁站.35kV/1#主变	2000	284.6	14	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2351	阿日孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调阿日孔站.35kV/#1主变	2000	245.6	11	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2352	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调绕鲁站.35kV/2#主变	2000	274.8	14	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2353	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2340.9	29	3650	2009	不受限	2000	攀枝花地调
2354	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调巨龙站.35kV/1#主变	2000	241.5	28	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2355	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调二郎山站.35kV/#2主变	2000	254.6	17	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2356	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调虾扎站.35kV/1#主变	2000	245.6	32	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2357	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调二郎山站.35kV/#1主变	2000	241.6	31	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2358	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000	甘孜地调
2359	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调含增站.35kV/1#变压器	10000	7932	79	0	2068	不受限	2000	绵阳地调
2360	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调君塘站.35kV/#1主变	6300	4216.8	67	0	2083	不受限	2000	达州地调
2361	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调木岗站.110kV/#2主变	50000	48000	96	NULL	2000	不受限	2000	达州地调
2362	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调木岗站.110kV/#1主变	50000	48000	96	NULL	2000	不受限	2000	达州地调
2363	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调双堰站.110kV/#2主变	40000	38000	95	NULL	2000	不受限	2000	达州地调
2364	糖晏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调糖晏站.35kV/1#主变	3150	1072.1	34	0	2078	不受限	2000	阿坝地调
2365	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调陈家站.35kV/#1主变	10000	7941.1	79	0	2059	不受限	2000	达州地调
2366	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调斯博果站.35kV/1#主变	5000	2989.4	60	0	2011	不受限	2000	阿坝地调
2367	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调天马.35kV/#1主变	10000	7464	75	450	2086	不受限	2000	成都地调
2368	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调五星站.110kV/#2主变	50000	40388.9	81	7665	1946	不受限	1940	南充地调
2369	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调谷堆站.35kV/#2主变	3150	1165	37	0	1985	不受限	1900	凉山地调
2370	吉安站	南充地调吉安站(高坪).35kV/#2主变	南充地调吉安站(高坪).35kV/#2主变	8000	6031.4	75	0	1969	不受限	1900	南充地调
2371	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调银厂站.35kV/1#主变	4000	100	3	2000	1900	不受限	1900	凉山地调
2372	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	2034.9	51	0	1965	不受限	2000	南充地调
2373	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调富新站.35kV/1#变压器	8000	6006.7	75	0	1993	不受限	1900	德阳地调
2374	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4377	69	0	1923	不受限	1900	广元地调
2375	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调黄丹站.35kV/1#变压器	6300	4323.9	69	0	1976	不受限	1900	乐山地调
2376	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	8010.8	80	0	1989	不受限	1900	南充地调
2377	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调石佛站.35kV/1#主变	6300	4313.4	68	0	1987	不受限	1900	资阳地调
2378	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调金家.35kV/#2主变	6300	3991.4	63	180	1949	不受限	1900	遂宁地调
2379	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调双沙.35kV/#2主变	10000	8001.7	80	0	1998	不受限	1900	泸州地调
2380	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调金家.35kV/#1主变	6300	4019.4	64	180	1921	不受限	1900	遂宁地调
2381	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	6031.2	60	0	1969	不受限	1900	广元地调
2382	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调营山站.110kV/#2主变	50000	44138.8	88	3900	1961	不受限	1900	南充地调
2383	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调乌依站.35kV/1#主变	3150	1222.9	39	0	1927	不受限	1900	凉山地调
2384	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调双溜索站.35kV/1#主变	3150	1154.4	37	0	1996	不受限	1900	阿坝地调
2385	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调坪河站.35kV/2#变压器	6300	4349.9	69	0	1950	不受限	1900	巴中地调
2386	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调柳林站.35kV/2#变压器	10000	8056.1	81	0	1944	不受限	1900	巴中地调
2387	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调清江站.35kV/1#变压器	10000	8006	80	0	1994	不受限	1900	巴中地调
2388	回澜站	富顺电力调度控制中心	自贡地调回澜站.35kV/1#主变	10000	8087.5	81	0	1913	不受限	1900	自贡地调
2389	绿岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调绿岔站.35kV/#1主变	10000	8038.8	80	0	1961	不受限	190	

2395	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调平滩站.35kV/#1主变	5000	3042.2	61	0	1958	不受限	1900	达州地调
2396	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调桃园站.35kV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900	阿坝地调
2397	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调墨林站.35kV/#1主变	6300	4426.8	70	0	1873	不受限	1800	自贡地调
2398	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调关路站.35kV/1#变压器	6300	4425.8	70	0	1874	不受限	1800	巴中地调
2399	隘口站	宜汉电力调度控制中心	宜汉县调隘口站.35kV/#1主变	8000	6132	77	0	1868	不受限	1800	达州地调
2400	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调平溪站.35kV/2#变压器	4000	2199.2	55	0	1801	不受限	1800	巴中地调
2401	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调兜山站.35kV/#1主变	5000	3124	62	0	1876	不受限	1800	自贡地调
2402	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调至诚站.35kV/2#变压器	6300	4471.6	71	0	1828	不受限	1800	巴中地调
2403	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调顶山站.35kV/2#变压器	6300	4428.2	70	0	1872	不受限	1800	巴中地调
2404	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调奔达站.35kV/1#主变	3150	1285.8	41	0	1864	不受限	1800	甘孜地调
2405	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调裕民站.35kV/#1主变	6300	4439.4	70	0	1861	不受限	1800	攀枝花地调
2406	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调贾洛站.35kV/1#主变	3150	1301.3	41	0	1849	不受限	1800	阿坝地调
2407	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	40	630	1851.1	不受限	1800	内江地调
2408	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调特克站.35kV/#2主变	10000	8166.6	82	0	1833	不受限	1800	凉山地调
2409	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调玉田站.35kV/#2主变	3150	1302	41	0	1848	不受限	1800	凉山地调
2410	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调天龙站.35kV/#1主变	5000	3198.5	64	0	1802	不受限	1800	广安地调
2411	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调烈面站.35kV/#2主变	12500	10688	86	0	1812	不受限	1800	广安地调
2412	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	7879.2	79	300	1821	不受限	1800	德阳地调
2413	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调和平站.35kV/2#变压器	8000	6198.3	77	0	1802	不受限	1800	乐山地调
2414	35kV苍溪元坝	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	7116.9	71	0	1883	不受限	1800	广元地调
2415	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调周坡站.35kV/1#变压器	10000	8146.5	81	0	1854	不受限	1800	乐山地调
2416	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调金凤站.35kV/1#主变	6300	4475.5	71	0	1825	不受限	1800	眉山地调
2417	青阳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调青阳站.35kV/1#主变	10000	8143	81	0	1857	不受限	1800	眉山地调
2418	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调二郎.35kV/#1主变	16000	14118.3	88	0	1882	不受限	1800	泸州地调
2419	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州市调龙山.110kV/#1主变	40000	38196.8	95	0	1803	不受限	1800	泸州地调
2420	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调老林站(营山).35kV/#1主变	6300	4249.1	67	230	1821	不受限	1800	南充地调
2421	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	6109.4	61	0	1891	不受限	1800	广元地调
2422	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	6123.6	61	0	1876	不受限	1800	广元地调
2423	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调永东站.35kV/#1主变	10000	7835.8	78	310	1854	不受限	1800	内江地调
2424	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调新民站.35kV/#1主变	12500	10645.2	85	0	1855	不受限	1800	凉山地调
2425	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调石牛.35kV/#1主变	5000	3112	62	0	1888	不受限	1800	成都地调
2426	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调煌尤站.35kV/#1主变	3150	1295	41	0	1855	不受限	1800	凉山地调
2427	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调煌尤站.35kV/#2主变	3150	1288	41	0	1862	不受限	1800	凉山地调
2428	金坪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调金坪站(阆中).35kV/#2主变	10000	5093.8	51	3150	1756	不受限	1700	南充地调
2429	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调发窝站.35kV/#1主变	6300	4591	73	0	1709	不受限	1700	凉山地调
2430	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调玉泉站.35kV/1#变压器	8000	6200.8	78	0	1799	不受限	1700	德阳地调
2431	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	4592.8	73	0	1707	不受限	1700	广元地调
2432	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调和平站.35kV/1#变压器	8000	6244.9	78	0	1755	不受限	1700	乐山地调
2433	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调城关.35kV/#1主变	16000	12873	80	688	1751	不受限	1700	遂宁地调
2434	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3247.6	52	0	1792	不受限	1700	广元地调
2435	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调巴洞站.35kV/#1主变	5000	3260	65	0	1740	不受限	1700	凉山地调
2436	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调三界.35kV/#2主变	6300	4575.5	73	null	1725	不受限	1700	成都地调
2437	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调唐公.35kV/#1主变	5000	3272	65	0	1728	不受限	1700	成都地调
2438	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州市调观兴.35kV/#1主变	6300	3956.4	63	600	1744	不受限	1700	泸州地调
2439	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700	攀枝花地调
2440	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调城关站.35kV/2#变压器	10000	8247.4	82	0	1753	不受限	1700	巴中地调
2441	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调玉山站.35kV/1#变压器	6300	4596.3	73	0	1704	不受限	1700	巴中地调
2442	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调安河站.35kV/#1主变	6300	4577	73	0	1723	不受限	1700	自贡地调
2443	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调雁门站.35kV/1#变压器	4000	2216.5	55	0	1784	不受限	1700	绵阳地调
2444	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调甲洼站.35kV/#1主变	3150	1352.3	43	0	1798	不受限	1700	甘孜地调
2445	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调许州站.35kV/1#变压器	6300	4567.9	73	0	1732	不受限	1700	绵阳地调
2446	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调吾克基站.35kV/1#主变	3150	1363.3	43	0	1787	不受限	1700	阿坝地调
2447	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江锰站.35kV/1#主变	16000	14282.4	89	0	1718	不受限	1700	阿坝地调
2448	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调阿拉伯站.35kV/1#主变	3150	1436.4	46	0	1714	不受限	1700	阿坝地调
2449	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调麻柳站.35kV/#2主变	6300	4624	73	0	1676	不受限	1600	达州地调
2450	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调包座站.35kV/1#主变	2000	326.4	16	0	1674	不受限	1600	阿坝地调
2451	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调车岭站.35kV/#1主变	6300	4539.6	72	125	1635	不受限	1600	雅安地调
2452	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调笔山站.35kV/1#变压器	6300	4654.2	74	0	1646	不受限	1600	巴中地调
2453	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调坪河站.35kV/1#变压器	6300	4612.2	73	0	1688	不受限	1600	巴中地调
2454	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调福兴.35kV/#2主变	10000	7360	74	1020	1620	不受限	1600	成都地调
2455	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调烟袋站.35kV/1#主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2456	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调东谷站.35kV/#1主变	1600	154.2	13	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2457	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调新都桥站.35kV/1#主变	8000	6357.8	79	0	1642	不受限	1600	甘孜地调
2458	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调宜牛站.35kV/#1主变	1600	384.6	29	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2459	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调乃渠站.35kV/1#主变	1600	141.2	27	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2460	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调温波站.35kV/#1主变	1600	154.5	18	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2461	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调渡口站.35kV/1#主变	10000	8365.6	84	0	1634	不受限	1600	达州地调
2462	大秦格业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调大秦格业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600	阿坝地调
2463	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调黎雅站.35kV/1#变压器	6300	4643.1	74	0	1657	不受限	1600	绵阳地调
2464	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8321	83	null	1679	不受限	1600	凉山地调
2465	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调会东新街站.35kV/#1主变	6300	4692.1	74	0	1608	不受限	1600	凉山地调
2466	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调玉泉站.35kV/2#变压器	6300	4626.2	73	0	1674	不受限	1600	德阳地调
2467	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调城南站(武胜).35kV/#2主变	10000	8337	83	0	1663	不受限	1600	广安地调
2468	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调新云站.35kV/1#变压器	6300	4615.1	73	0	1685	不受限	1600	乐山地调
2469	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调迎安站.35kV/2#变压器	12500	10825.2	87	0	1675	不受限	1600	宜宾地调
2470	永安	天府电力调度控制中心	天府地调永安.35kV/2#变压器	10000	8400	84	0	1600	不受限	1600	天府地调
2471	河坝	大英电力调度控制中心	大英县调河坝.35kV/#2主变	12500	10884.3	87	0	1616	不受限	1600	遂宁地调
2472	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调复兴.35kV/#2主变	10000	6322.2	63	1000	1678	不受限	1600	遂宁地调
2473	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	8016.9	80	300	1683	不受限	1600	南充地调
2474	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调谢家沟.35kV/#2主变	10000	8319	83	0	1681	不受限	1600	泸州地调
2475	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调茨达站.35kV/#2主变	3150	1547.7	49	0	1602	不受限	1600	凉山地调
2476	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8230	82	250	1520	不受限	1500	凉山地调
2477	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调汶水站.35kV/#1主变	6300	4752.3	75	0	1548	不受限	1500	凉山地调
2478	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调蓬南.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	0	1505	不受限	1500	遂宁地调
2479	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调飞龙站.35kV/#1主变	10000	8413.5	84	0	1587	不受限	1500	广安地调
2480	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调万善站.35kV/#1主变	10000	8475.6	85	0	1524	不受限	1500	广安地调
2481	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	4752.7	75	0	1547	不受限	1500	广元地调
2482	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调集益站.35kV/1#变压器	10000	8418.2	84	0	1582	不受限	1500	乐山地调
2483	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调青龙.35kV/#1主变	12500	9184	73	1730	1586	不受限	1500	成都地调
2484	永安	天府电力调度控制中心	天府地调永安.35kV/1#变压器	10000	8480	85	0	1520	不受限	1500	天府地调
2485	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调满井站.35kV/2#主变	10000	8421.4	84	0	1579	不受限	1500	眉山地调
2486	石端站	乐至电力调度控制中心	资阳地调石端站.35kV/1#主变	6300	4795	76	0	1505	不受限	1500	资阳地调
2487	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	3478.5	70	0	1521.5	不受限	1500	南充地调
2488	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调高兴站.35kV/#2主变	6300	4738	75	0	1562	不受限	1500	广安地调
2489	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调碑庙站.35kV/#1主变	10000	8487.9	85	NULL	1512	不受限	1500	达州地调
2490	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调双东站.35kV/2#变压器	8000	6165.6	77	240	1594	不受限	1500	德阳地调
2491	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调洪川桥站.35kV/#1主变	5000	3193.2	64	300	1507	不受限	1500	凉山地调
2492	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调三江.35kV/#1主变	10000	8439.2	84	0	1561	不受限	1500	成都地调
2493	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调姜维站.35kV/2#主变	12500	10989.7	88	0	1510	不受限	1500	阿坝地调
2494	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州市调观兴.35kV/#2主变	6300	4114.6	65	600	1585	不受限	1500	泸州地调
2495	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调青花站.35kV/#2主变	5000	3497.2	70	0	1503	不受限	1500	达州地调
2496	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调仁义站.35kV/#1主变	5000	3067.4	61	400	1533	不受限	1500	雅安地调
2497	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调渔溪站.35kV/2#变压器	10000	8457.4	85	0	1543	不受限	1500	巴中地调
2498	雪山站	巴中电力调度控制中心	巴中地调雪山站.35kV/2#变压器	5000	3402	68	0	1598	不受限	1500	巴中地调
2499	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调高峰站.35kV/#1主变	10000	842						

2504	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	1623.2	52	0	1527	不受限	1500	阿坝地调
2505	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调下街站.35kV/1#主变	3150	1602.3	51	0	1548	不受限	1500	阿坝地调
2506	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/1#主变	10000	6547.7	70	0	1452.3	不受限	1450	广元地调
2507	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调高梁站.35kV/1#主变	6300	4390.2	70	450	1460	不受限	1400	内江地调
2508	石滩站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调石滩站(简中).35kV/1#主变	4000	2550.8	64	0	1449	不受限	1400	南充地调
2509	(雷波县调)	雷波电力调度控制中心	凉山地调(雷波县调)城郊站.35kV/1#主变	10000	8418.1	84	125	1457	不受限	1400	凉山地调
2510	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/1#主变	4000	2520	63	0	1480	不受限	1400	凉山地调
2511	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调隆昌站.35kV/1#主变	8000	3280.1	41	3280	1440	不受限	1400	内江地调
2512	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/2#主变	4000	2578.7	64	0	1421	不受限	1400	凉山地调
2513	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	8538.6	85	0	1461	不受限	1400	内江地调
2514	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/1#主变	3000	1502.5	50	0	1498	不受限	1400	凉山地调
2515	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调铁柳站.35kV/1#主变	5000	3525.4	71	0	1475	不受限	1400	凉山地调
2516	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/1#主变	6300	4849.6	77	0	1450	不受限	1400	广安地调
2517	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/1#主变	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	广安地调
2518	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8510.9	85	0	1489	不受限	1400	德阳地调
2519	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	4869.6	77	0	1430	不受限	1400	乐山地调
2520	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	乐山地调
2521	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/1#主变	10000	7503.4	75	0	1497	不受限	1400	广元地调
2522	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	6504.8	81	0	1495	不受限	1400	眉山地调
2523	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/1#主变	6300	3571.4	57	0	1469	不受限	1400	广元地调
2524	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.童家站.35kV/1#主变	10000	8577.8	86	0	1422	不受限	1400	资阳地调
2525	龙山	古藁电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/2#主变	40000	38513.5	96	0	1487	不受限	1400	泸州地调
2526	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	11037.6	88	0	1462	不受限	1400	德阳地调
2527	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/2#主变	10000	7821.4	78	765	1414	不受限	1400	内江地调
2528	隐峰站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	8568	86	0	1432	不受限	1400	德阳地调
2529	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/1#主变	3150	1700.1	54	0	1450	不受限	1400	凉山地调
2530	长条岭站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(简中).35kV/1#主变	5000	3519.4	70	0	1481	不受限	1400	南充地调
2531	张河站	蒙经电力调度控制中心	蒙经县调.蒙河站.35kV/1#主变	4000	2312.3	58	200	1488	不受限	1400	雅安地调
2532	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	6300	4859	77	0	1441	不受限	1400	阿坝地调
2533	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	6300	4829.6	77	0	1470	不受限	1400	阿坝地调
2534	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400	阿坝地调
2535	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/1#主变	10000	8505	85	0	1495	不受限	1400	达州地调
2536	曾口站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	4888.8	78	0	1411	不受限	1400	巴中地调
2537	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/1#主变	3150	1720	55	0	1430	不受限	1400	雅安地调
2538	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400	甘孜地调
2539	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/1#主变	2500	1091.4	44	0	1409	不受限	1400	攀枝花地调
2540	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400	阿坝地调
2541	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	1744	55	0	1406	不受限	1400	阿坝地调
2542	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1734.8	55	0	1415	不受限	1400	阿坝地调
2543	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/2#主变	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300	成都地调
2544	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1795.6	57	0	1354	不受限	1300	阿坝地调
2545	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/2#主变	6300	4165.5	66	800	1335	不受限	1300	雅安地调
2546	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/2#主变	4000	2683	67	0	1317	不受限	1300	攀枝花地调
2547	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300	巴中地调
2548	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/1#主变	4000	2693	67	0	1307	不受限	1300	攀枝花地调
2549	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/1#主变	10000	8672.3	87	0	1328	不受限	1300	自贡地调
2550	化成站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	4991	79	0	1309	不受限	1300	巴中地调
2551	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1758.7	56	0	1391	不受限	1300	阿坝地调
2552	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	8635.2	86	0	1365	不受限	1300	阿坝地调
2553	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	5000	3653.3	73	0	1347	不受限	1300	阿坝地调
2554	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/1#主变	10000	8687.5	87	0	1313	不受限	1300	自贡地调
2555	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/1#主变	3150	1802.4	57	0	1348	不受限	1300	甘孜地调
2556	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8665.5	87	0	1335	不受限	1300	绵阳地调
2557	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/2#主变	5000	3690	74	0	1310	不受限	1300	雅安地调
2558	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/2#主变	6300	4944	78	0	1356	不受限	1300	攀枝花地调
2559	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1773.7	56	0	1376	不受限	1300	阿坝地调
2560	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/2#主变	6300	4912.6	78	0	1387	不受限	1300	自贡地调
2561	(雷波县调)	雷波电力调度控制中心	雷波县调(雷波县调)城郊站.35kV/1#主变	10000	7999	80	630	1371	不受限	1300	凉山地调
2562	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/2#临时主变	6300	5000	40	630	1300	不受限	1300	内江地调
2563	柏垭站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(简中).35kV/1#主变	10000	8676.2	87	0	1324	不受限	1300	南充地调
2564	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/2#主变	5000	3630.1	73	0	1370	不受限	1300	广安地调
2565	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8652.7	87	0	1347	不受限	1300	乐山地调
2566	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/2#主变	10000	8624.1	86	0	1376	不受限	1300	南充地调
2567	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	4944.8	78	0	1355	不受限	1300	乐山地调
2568	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/1#主变	8000	6314.2	79	160	1366	不受限	1300	遂宁地调
2569	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/2#主变	12500	9822.4	79	688	1302	不受限	1300	遂宁地调
2570	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1#主变	8000	6447	81	250	1303	不受限	1300	成都地调
2571	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/2#主变	6300	4866.3	77	50	1334	不受限	1300	遂宁地调
2572	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/1#主变	10000	6758.4	68	1915	1327	不受限	1300	南充地调
2573	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/2#主变	6300	4947.6	79	0	1352	不受限	1300	成都地调
2574	双凤站(西充)	南充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/1#主变	8000	6356.2	79	250.78	1393	不受限	1300	南充地调
2575	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/2#主变	10000	8656.8	87	NULL	1343	不受限	1300	达州地调
2576	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/1#主变	6300	2990.8	47	1920	1389	不受限	1300	凉山地调
2577	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/1#主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	凉山地调
2578	桃花山站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(简中).35kV/1#主变	10000	8135.4	81	630	1235	不受限	1200	南充地调
2579	宋家站	简中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/2#主变	10000	8745.6	87	0	1254	不受限	1200	内江地调
2580	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/1#主变	5000	3761.5	75	0	1239	不受限	1200	凉山地调
2581	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/1#主变	16000	14727.3	92	0	1273	不受限	1200	广安地调
2582	郫家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.郫家站.35kV/2#变压器	10000	8742	88	0	1248	不受限	1200	德阳地调
2583	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	8729.5	87	0	1271	不受限	1200	宜宾地调
2584	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	4000	2781.6	70	0	1218	不受限	1200	乐山地调
2585	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/2#主变	10000	7701.5	77	0	1299	不受限	1200	广元地调
2586	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/1#主变	10000	8784.1	88	0	1200	不受限	1200	广元地调
2587	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/2#主变	4000	2712	68	0	1288	不受限	1200	遂宁地调
2588	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/2#主变	6300	4177.2	66	917	1206	不受限	1200	内江地调
2589	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/2#主变	10000	8098.5	81	680.68	1221	不受限	1200	南充地调
2590	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/1#主变	12500	10237.9	82	980	1282	不受限	1200	内江地调
2591	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5066.8	80	null	1233	不受限	1200	凉山地调
2592	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/1#主变	6300	4926.6	78	160	1213	不受限	1200	遂宁地调
2593	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/1#主变	6300	5006.4	79	0	1294	不受限	1200	自贡地调
2594	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1879	60	0	1271	不受限	1200	阿坝地调
2595	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200	阿坝地调
2596	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/2#主变	10000	8725.2	87	0	1275	不受限	1200	自贡地调
2597	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	8787.8	88	0	1212	不受限	1200	巴中地调
2598	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	8736	87	0	1264	不受限	1200	巴中地调
2599	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/1#主变	1250	142.4	16	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2600	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	2000	121	29	0	1279	不受限	1200	甘孜地调
2601	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/2#主变	1250	124.1	12	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2602	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/1#主变	1250	174.6	34	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2603	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/1#主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	甘孜地调
2604	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200	甘孜地调
2605	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/2#主变	1250	124.4	15	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2606	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250							

2613	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调平滩站.35kV/#2主变	4000	2726.5	68	0	1274	不受限	1200	达州地调
2614	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调兰田.35kV/#2主变	6300	5184.6	82	0	1115	不受限	1100	泸州地调
2615	眉山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调眉山简易站.35kV/1#主变	2500	1354.5	54	0	1146	不受限	1100	阿坝地调
2616	柑塘站	富顺电力调度控制中心	自贡地调柑塘站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100	自贡地调
2617	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8883	89	0	1117	不受限	1100	自贡地调
2618	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调观音站.35kV/#2主变	5000	3834.6	77	0	1165	不受限	1100	达州地调
2619	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调双河站.35kV/#2主变	10000	8829.2	88	0	1171	不受限	1100	达州地调
2620	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调长石站.35kV/#1主变	4000	2828	71	0	1172	不受限	1100	达州地调
2621	夹夹	邛崃电力调度控制中心	成都地调夹夹.35kV/#1主变	10000	8886.2	89	0	1114	不受限	1100	成都地调
2622	渔溪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调渔溪站.35kV/1#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	巴中地调
2623	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调团结桥.35kV/#2主变	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100	成都地调
2624	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调官田村简易站.35kV/2#主变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100	阿坝地调
2625	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100	自贡地调
2626	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调五宝站.35kV/#1主变	10000	8848.7	88	0	1151	不受限	1100	达州地调
2627	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100	阿坝地调
2628	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调官田村简易站.35kV/1#主变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100	阿坝地调
2629	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调顺河站.35kV/#1主变	6300	5115.3	81	0	1185	不受限	1100	自贡地调
2630	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调金刚站.35kV/#2主变	6300	5168.6	82	0	1131	不受限	1100	达州地调
2631	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3822.1	76	0	1178	不受限	1100	南充地调
2632	云顶站	邻水电力调度控制中心	内江地调云顶站.35kV/#1主变	10000	7908.3	79	965	1127	不受限	1100	内江地调
2633	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调石永站.35kV/#1主变	10000	8822.1	88	0	1178	不受限	1100	广安地调
2634	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调高兴站.35kV/#1主变	5000	3879.3	78	0	1121	不受限	1100	广安地调
2635	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV虎跳站.35kV/#1主变	4000	2827	71	0	1173	不受限	1100	广元地调
2636	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调付家庙站.35kV/2#变压器	6300	5143.4	82	0	1157	不受限	1100	宜宾地调
2637	太平	天府电力调度控制中心	天府地调太平.35kV/2#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	天府地调
2638	35kV枝坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV枝坪站.35kV/#1主变	6300	4554.5	72	0	1116	不受限	1100	广元地调
2639	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调象鼻站.35kV/1#变压器	6300	5156.2	82	0	1144	不受限	1100	宜宾地调
2640	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100	南充地调
2641	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调牛华站.35kV/1#变压器	8000	6887.6	86	0	1112	不受限	1100	乐山地调
2642	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调梨园站.35kV/#1主变	10000	6845.3	68	2000	1155	不受限	1100	内江地调
2643	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调地洛站.35kV/#1主变	3150	1999.2	63	0	1151	不受限	1100	凉山地调
2644	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调永春站.35kV/#1主变	8000	6866.7	86	0	1133	不受限	1100	凉山地调
2645	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调茨达站.35kV/#1主变	2500	1385.8	55	0	1114	不受限	1100	凉山地调
2646	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调上田坝站.35kV/#2主变	10000	8907.4	89	0	1093	不受限	1000	凉山地调
2647	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调千拖站.35kV/#1主变	5000	2392.2	48	1600	1008	不受限	1000	凉山地调
2648	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	2978.4	74	0	1022	不受限	1000	南充地调
2649	黄家站	邻水电力调度控制中心	内江地调黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000	内江地调
2650	渔箭站	邻水电力调度控制中心	内江地调渔箭站.35kV/#1主变	10000	8795.4	88	130	1075	不受限	1000	内江地调
2651	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调蓬南.35kV/#1主变	10000	8975.7	90	0	1024	不受限	1000	遂宁地调
2652	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调玉泉站.35kV/3#变压器	5000	3998.2	80	0	1002	不受限	1000	德阳地调
2653	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调龙安站.35kV/#2主变	10000	8979.6	90	0	1020	不受限	1000	广安地调
2654	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调南城站(邻水).35kV/#2主变	10000	8950.2	90	0	1050	不受限	1000	广安地调
2655	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调云西.220kV/1#变压器	150000	134442.8	90	25000	9443	不受限	1000	德阳地调
2656	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调回澜站.110kV/2#变压器	50000	31165.7	62	17550	1284	不受限	1000	德阳地调
2657	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV曾家站.35kV/#1主变	6300	5292	84	0	1008	不受限	1000	广元地调
2658	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调拱星站.35kV/2#变压器	10000	8928.4	89	0	1072	不受限	1000	德阳地调
2659	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调高场站.35kV/1#变压器	3150	2127.6	68	0	1022	不受限	1000	宜宾地调
2660	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调文井.35kV/#1主变	6300	5259.8	83	0	1040	不受限	1000	遂宁地调
2661	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调象耳站.35kV/1#主变	6300	5285.5	84	0	1015	不受限	1000	眉山地调
2662	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调清水站.35kV/2#主变	8000	6969.8	87	0	1030	不受限	1000	眉山地调
2663	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3948.2	63	0	1092	不受限	1000	广元地调
2664	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调会龙站.35kV/1#变压器	10000	8992.2	90	0	1008	不受限	1000	德阳地调
2665	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调明月.35kV/#1主变	5000	3941	79	0	1059	不受限	1000	遂宁地调
2666	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调仁和.35kV/#1主变	6300	5157.6	82	50	1072	不受限	1000	遂宁地调
2667	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调五通庙.35kV/#1主变	10000	8954.9	90	0	1045	不受限	1000	泸州地调
2668	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调双丰站.35kV/#1主变	10000	8921	89	NULL	1079	不受限	1000	达州地调
2669	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调老厂站.35kV/#2主变	5000	3994.7	80	0	1005	不受限	1000	凉山地调
2670	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调嘉信硅业站.110kV/1#主变	2000	966.4	84	0	1034	不受限	1000	阿坝地调
2671	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调水尾.35kV/#2主变	6300	5214.3	83	0	1086	不受限	1000	泸州地调
2672	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调响滩站.35kV/1#变压器	6300	5247.5	83	0	1053	不受限	1000	巴中地调
2673	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调土主站.35kV/#2主变	10000	8995	90	0	1005	不受限	1000	达州地调
2674	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调桑园.35kV/#1主变	8000	6912	86	0	1088	不受限	1000	成都地调
2675	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调三星.35kV/#2主变	10000	8939.2	89	0	1061	不受限	1000	成都地调
2676	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调安溪站.35kV/#2主变	6300	5241.2	83	0	1059	不受限	1000	自贡地调
2677	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调章谷站.110kV/#1主变	5000	4512.1	90	0	1488	不受限	1000	甘孜地调
2678	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调尼斯站.110kV/#1主变	40000	38707.4	30	0	1293	不受限	1000	甘孜地调
2679	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000	自贡地调
2680	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调重华站.35kV/1#变压器	4000	2991	75	0	1009	不受限	1000	绵阳地调
2681	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调呷拉站.35kV/#1主变	3150	2094.5	66	0	1056	不受限	1000	甘孜地调
2682	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调河口站.35kV/#2主变	10000	8920.5	89	0	1080	不受限	1000	自贡地调
2683	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调塔水站.35kV/2#变压器	10000	8974.4	90	0	1026	不受限	1000	绵阳地调
2684	通川	达州电力调度控制中心	达州地调通川.220kV/2#变压器	150000	149000	99	NULL	1000	不受限	1000	达州地调
2685	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调金宝站.35kV/1#变压器	6300	5207.3	83	0	1093	不受限	1000	绵阳地调
2686	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调金川城关站.35kV/金川城关2#主变	3150	2073.4	66	0	1077	不受限	1000	阿坝地调
2687	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000	成都地调
2688	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000	成都地调
2689	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调城东站.35kV/1#主变	5000	4032.7	81	0	967	不受限	900	阿坝地调
2690	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调洛坪站.35kV/2#变压器	6300	5389.6	86	0	910	不受限	900	巴中地调
2691	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调水口.35kV/#1主变	6300	5400.3	86	0	900	不受限	900	成都地调
2692	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调玉河站.35kV/2#变压器	4000	3006.4	75	0	994	不受限	900	绵阳地调
2693	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调沙德站.35kV/1#主变	1250	141.7	32	0	957	不受限	900	甘孜地调
2694	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调宜东站.35kV/#1主变	5000	4096.4	82	0	904	不受限	900	雅安地调
2695	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调河口站.35kV/1#变压器	6300	5382.4	85	0	918	不受限	900	绵阳地调
2696	通川	达州电力调度控制中心	达州地调通川.220kV/1#变压器	180000	179024	99	NULL	976	不受限	900	达州地调
2697	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调富驿站.35kV/2#变压器	6300	5381.5	85	0	919	不受限	900	绵阳地调
2698	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900	阿坝地调
2699	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调蒙岩站.35kV/1#主变	2000	1037.4	52	0	963	不受限	900	阿坝地调
2700	三合站	蒙经电力调度控制中心	蒙经县调三合站.35kV/#1主变	6300	5370.7	85	0	929	不受限	900	雅安地调
2701	眉山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调眉山简易站.35kV/2#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调
2702	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调佳山简易站.35kV/1#主变	2500	1522.3	61	0	908	不受限	900	阿坝地调
2703	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调金刚站.35kV/#1主变	6300	5391	86	0	979	不受限	900	达州地调
2704	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调黄琅站.35kV/2#主变	6300	5123	81	200	977	不受限	900	凉山地调
2705	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	2186.3	69	0	964	不受限	900	南充地调
2706	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	4032	81	0	968	不受限	900	德阳地调
2707	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	5303.2	84	0	997	不受限	900	南充地调
2708	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5340	85	0	960	不受限	900	南充地调
2709	黑龙潭站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调黑龙潭站.35kV/1#主变	5000	4002.7	80	0	997	不受限	900	眉山地调
2710	鸣凤	蓬溪县调鸣凤.35kV/#1主变	蓬溪县调鸣凤.35kV/#1主变	6300	5346.2	85	0	954	不受限	900	遂宁地调
2711	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调观文.35kV/#1主变	16000	15075	94	0	925	不受限	900	泸州地调
2712	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV武连站.35kV/#2主变	6300	4120.4	65	0	920	不受限	900	广元地调
2713	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调川溪口.35kV/#2主变	4000	3036.9	76	0	963	不受限	900	成都地调
2714	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调外北站.35kV/#2主变	6300	3507	56	1800	993	不受限	900	凉山地调
2715	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调太平站(西充).35kV/#1主变	6300	4220	67	1084.82	995	不受限	900	南充地调
2716	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调鹿厂站.35kV/#1主变	12500	8151.7	65	3430	918	不受限	900	凉山地调
2717	石孑站	内江电力调度控制中心	内江地调石孑站.35kV/#1主变	6300	4464.9	71					

2722	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调星火站(营山).35kV/#2主变	6300	5478	87	0	822	不受限	800	南充地调
2723	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5336	85	100	864	不受限	800	南充地调
2724	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV张华站.35kV/#1主变	6300	4204.2	67	0	836	不受限	800	广元地调
2725	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调明月.35kV/#2主变	6300	4722.9	75	715	862	不受限	800	遂宁地调
2726	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调桥湾站.35kV/#2主变	3150	2305.8	73	0	844	不受限	800	达州地调
2727	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调思经站.35kV/#2主变	5000	3952.5	79	200	848	不受限	800	雅安地调
2728	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800	阿坝地调
2729	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800	阿坝地调
2730	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调广川站.35kV/#1主变	8000	7164.2	90	0	836	不受限	800	攀枝花地调
2731	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调镇龙站.35kV/1#变压器	10000	9132.6	91	0	867	不受限	800	巴中地调
2732	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调达维站.35kV/1#主变	2000	1193.5	60	0	807	不受限	800	阿坝地调
2733	八步站	南城电力调度控制中心	雅安地调八步站.35kV/#1主变	5000	4116.7	82	0	883	不受限	800	雅安地调
2734	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调甘孜城南站.35kV/2#主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800	甘孜地调
2735	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调磨西站.35kV/2#主变	3150	2305.6	73	0	844	不受限	800	甘孜地调
2736	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调安溪站.35kV/#1主变	6300	5479.3	87	0	821	不受限	800	自贡地调
2737	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调高城站.35kV/2#主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800	甘孜地调
2738	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调忠兴站.35kV/1#变压器	8000	7196.4	90	0	804	不受限	800	绵阳地调
2739	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800	阿坝地调
2740	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调皇木站.35kV/#2主变	3150	2340	74	0	810	不受限	800	雅安地调
2741	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800	甘孜地调
2742	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调宜东站.35kV/#2主变	5000	4121.6	82	0	878	不受限	800	雅安地调
2743	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调中禾站.35kV/#1主变	6300	5488	87	0	812	不受限	800	攀枝花地调
2744	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调
2745	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调
2746	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调沙尔宗站.35kV/1#主变	3150	2256.8	72	0	893	不受限	800	阿坝地调
2747	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调林家坝站.35kV/2#变压器	10000	9209.2	92	0	791	不受限	750	巴中地调
2748	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	8533.9	85	715	751	不受限	750	南充地调
2749	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调板栗站.35kV/#2主变	8000	6816	85	400	784	不受限	700	内江地调
2750	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调老木河站.35kV/#3主变	3150	2434.9	77	0	715	不受限	700	凉山地调
2751	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调新权站.35kV/#1主变	4000	3249.5	81	0	751	不受限	700	内江地调
2752	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调小河站.35kV/#1主变	6300	5339.1	56	940	781	不受限	700	内江地调
2753	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调中心站.35kV/#2主变	6300	5524.4	88	0	776	不受限	700	广安地调
2754	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV龙潭站.35kV/1#主变	6300	5425.1	86	160	715	不受限	700	广元地调
2755	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	5521.6	88	0	778	不受限	700	广元地调
2756	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调象鼻站.35kV/2#变压器	6300	5559.4	88	0	741	不受限	700	宜宾地调
2757	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调四面山站.35kV/1#变压器	6300	5543.1	88	0	757	不受限	700	宜宾地调
2758	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调新凡站.35kV/1#变压器	6300	5581.7	89	0	718	不受限	700	乐山地调
2759	铁佛塘站(南江)	南江电力调度控制中心	南充地调铁佛塘站(南江).35kV/#2主变	5000	4208.1	84	0	792	不受限	700	南充地调
2760	许家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调许家站.35kV/1#主变	6300	5550.6	88	0	749	不受限	700	资阳地调
2761	35kV柳沟站	剑阁县调	剑阁县调35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	4312.1	68	0	728	不受限	700	广元地调
2762	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调大村站.35kV/#1主变	3150	2432.7	77	0	717	不受限	700	凉山地调
2763	朵多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调朵多站.35kV/1#主变	3150	2427.6	77	0	722	不受限	700	阿坝地调
2764	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调达维站.35kV/2#主变	2000	1203.2	60	0	797	不受限	700	阿坝地调
2765	轴竿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调轴竿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700	阿坝地调
2766	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	9251.2	93	0	749	不受限	700	巴中地调
2767	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调化成站.35kV/2#变压器	6300	5544	88	0	756	不受限	700	巴中地调
2768	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调木龙站.35kV/1#主变	1600	844.2	53	0	756	不受限	700	阿坝地调
2769	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调甘孜城南站.35kV/1#主变	5000	4269	85	0	731	不受限	700	甘孜地调
2770	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	1300	65	0	700	不受限	700	甘孜地调
2771	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调康勒站.35kV/1#主变	2000	1258	63	0	742	不受限	700	甘孜地调
2772	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调九襄站.35kV/#1主变	6300	5562.4	88	0	738	不受限	700	雅安地调
2773	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调九襄站.35kV/#2主变	6300	5551.7	88	0	748	不受限	700	雅安地调
2774	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调普湾站.35kV/#1主变	6300	2441.6	78	0	3858	不受限	700	达州地调
2775	鹤鸣山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调鹤鸣山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700	阿坝地调
2776	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调瓦切站.35kV/1#主变	3150	2436	77	0	714	不受限	700	阿坝地调
2777	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调渡市站.35kV/#1主变	5000	4207.3	84	0	793	不受限	700	达州地调
2778	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调木龙站.35kV/2#主变	1600	801.9	50	0	798	不受限	700	阿坝地调
2779	西河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调西河站.35kV/1#主变	1600	919.8	57	0	680	不受限	600	阿坝地调
2780	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调金川城关站.35kV/金川城关1#主变	3150	2461.2	78	0	689	不受限	600	阿坝地调
2781	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调虎让站.35kV/1#主变	6300	5697.3	90	0	603	不受限	600	达州地调
2782	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调洛坪站.35kV/1#变压器	5000	4398.4	88	0	602	不受限	600	巴中地调
2783	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调高桥站.35kV/2#变压器	10000	9347	93	0	653	不受限	600	巴中地调
2784	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	9349.2	93	0	651	不受限	600	巴中地调
2785	安羌站	阿坝地调	安羌站.35kV/1#主变	2000	1362.9	68	0	637	不受限	600	阿坝地调
2786	多营站	南城电力调度控制中心	雅安地调多营站.35kV/#1主变	5000	2997.8	80	1400	602	不受限	600	雅安地调
2787	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调总发站.35kV/#1主变	6300	2250	36	3430	620	不受限	600	攀枝花地调
2788	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调麻郎措站.35kV/1#主变	1250	570	46	0	680	不受限	600	甘孜地调
2789	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调建山站.35kV/1#主变	2500	1849	74	0	651	不受限	600	阿坝地调
2790	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调黄琅站.35kV/1#主变	6300	5694.6	90	0	605	不受限	600	凉山地调
2791	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调永兴站.35kV/1#变压器	6300	5626.4	89	0	674	不受限	600	德阳地调
2792	石麟站	五通桥电力调度控制中心	五通县调石麟站.35kV/1#变压器	5000	4364.2	87	0	636	不受限	600	乐山地调
2793	江家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调江家站.35kV/1#变压器	6300	5638.5	89	0	662	不受限	600	宜宾地调
2794	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调青龙站.35kV/青龙站/1#变压器	6300	5692.4	90	0	608	不受限	600	宜宾地调
2795	老君站	雅江电力调度控制中心	资阳地调老君站.35kV/1#主变	6300	5654	90	0	646	不受限	600	资阳地调
2796	略市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调略市站(营山).35kV/#2主变	10000	8819.6	88	500	680	不受限	600	南充地调
2797	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	5616.2	89	0	684	不受限	600	南充地调
2798	35kV柳沟站	剑阁县调	剑阁县调35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	4397.3	70	0	643	不受限	600	广元地调
2799	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调大石.35kV/#1主变	6300	5009.7	80	600	690	不受限	600	遂宁地调
2800	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	15538	78	3851.55	610	不受限	600	南充地调
2801	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调木古站.35kV/#2主变	6300	4788	76	887.5	625	不受限	600	凉山地调
2802	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调铁柳站.35kV/#2主变	2500	1871.4	75	0	629	不受限	600	凉山地调
2803	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调安平站(高坪).35kV/#2主变	6300	5520	88	200	580	不受限	570	南充地调
2804	35kV姚家站	剑阁县调	剑阁县调35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	7444.9	74	0	555	不受限	550	广元地调
2805	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调阿七站.35kV/#1主变	4000	3255.5	81	160	585	不受限	500	凉山地调
2806	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调会东松坪站.35kV/#1主变	5000	4425.7	89	0	574	不受限	500	凉山地调
2807	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调坛同站.35kV/1#主变	5000	4485.3	90	0	515	不受限	500	广安地调
2808	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调童家站.35kV/2#主变	5000	4453.7	89	0	546	不受限	500	资阳地调
2809	天保	大英电力调度控制中心	大英县调天保.35kV/#2主变	6300	4118.6	65	1615	566	不受限	500	遂宁地调
2810	35kV姚家站	剑阁县调	剑阁县调35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	7430.7	74	0	569	不受限	500	广元地调
2811	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调木古站.35kV/1#主变	6300	4832.8	77	887.5	580	不受限	500	凉山地调
2812	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调河口站.35kV/#2主变	5000	4401.9	88	50	548	不受限	500	凉山地调
2813	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1422.6	71	0	577	不受限	500	凉山地调
2814	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调建山站.35kV/2#主变	2500	1912	76	0	588	不受限	500	阿坝地调
2815	界牌站	荣经电力调度控制中心	荣经县调界牌站.35kV/1#主变	3150	2146.9	68	500	503	不受限	500	雅安地调
2816	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	15090.8	94	400	509	不受限	500	攀枝花地调
2817	孔坪站	南城电力调度控制中心	雅安地调孔坪站.35kV/#1主变	5000	4441.5	89	0	559	不受限	500	雅安地调
2818	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调高城站.35kV/1#主变	5000	4415	88	0	585	不受限	500	甘孜地调
2819	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调童寺站.35kV/#2主变	10000	9476.8	95	0	523	不受限	500	自贡地调
2820	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调玉河站.35kV/1#变压器	6300	4892.4	78	895	513	不受限	500	绵阳地调
2821	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500	阿坝地调
2822	35kV元山站	阿坝电力调度控制中心	剑阁县调35kV元山站.35kV/#2主变	10000	7502.4	75	0	498	不受限	450	广元地调
2823	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调龙会站.35kV/#2主变	10000	9512.1	95	0	488	不受限	400	内江地调
2824	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调箭竹.35kV/#2主变	6300	5882	93	0	418	不受限	400	泸州地调
2825	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调林家坝站.35kV/1#变压器	6300	5828.2	93	0	472	不受限	400	巴中地调
2826	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400	自贡地调
2827	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调亭子.220kV/1#变压器								

2831	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调双沙.35kV/#1主变	6300	5999.5	95	0	301	不受限	300	泸州地调
2832	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调剑阁站.110kV/#1主变	40000	31663.2	79	0	337	不受限	300	广元地调
2833	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300	阿坝地调
2834	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调亭子.220kV/2#变压器	120000	119686.9	100	NULL	313	不受限	300	达州地调
2835	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调柳池.220kV/1#变压器	150000	149655.81	100	NULL	344	不受限	300	达州地调
2836	推山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调推山红站.35kV/1#主变	800	463.2	58	0	337	不受限	300	阿坝地调
2837	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV单鼓站.35kV/#1主变	6300	5451.8	87	0	218	不受限	218	广元地调
2838	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1339.3	84	0	261	不受限	200	凉山地调
2839	柑场站	富顺电力调度控制中心	自贡地调柑场站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200	自贡地调
2840	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调文峰站.110kV/#2主变	50000	40326	81	9500	174	不受限	170	南充地调
2841	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调35kV五龙站.35kV/#1主变	8000	7035	88	0	165	不受限	165	广元地调
2842	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV元山站.35kV/#1主变	6300	4873.7	77	0	166	不受限	150	广元地调
2843	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100	阿坝地调
2844	柑场站	富顺电力调度控制中心	自贡地调柑场站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100	自贡地调
2845	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调梁原站.110kV/#1主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2846	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调化工园.220kV/2#变压器	180000	179900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2847	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调梁原站.110kV/#2主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2848	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调化工园.220kV/1#变压器	180000	179900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2849	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调齐家.110kV/#2主变	63000	59924.6	95	15100	-12025	不受限	不可开放	泸州地调
2850	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调冯嘴.110kV/#2主变	63000	60706.8	96	5050	-2757	不受限	不可开放	泸州地调
2851	城北北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调城北北站.35kV/1#主变	10000	9447.2	94	0	553	不受限	不可开放	阿坝地调
2852	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调冯嘴.110kV/#1主变	63000	65010	103	5050	-7060	不受限	不可开放	泸州地调
2853	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调泰安.220kV/3#变压器	180000	168734.4	94	0	11266	不受限	不可开放	泸州地调
2854	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调泰安.220kV/2#变压器	180000	167722.7	93	0	12277	不受限	不可开放	泸州地调
2855	长胜站	荣经电力调度控制中心	荣经县调长胜站.35kV/#1主变	6300	9336.8	148	0	-3037	不受限	不可开放	雅安地调
2856	背安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调背安站.35kV/1#主变	3150	3169.1	101	0	-19	不受限	不可开放	阿坝地调
2857	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙华.110kV/#2主变	50000	47931.6	96	0	2068	不受限	不可开放	泸州地调
2858	勒马站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调勒马站.110kV/1#主变	40000	40603.2	102	0	-603	不受限	不可开放	阿坝地调
2859	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	29247.8	177	0	-12748	不受限	不可开放	阿坝地调
2860	大秦铁业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调大秦铁业站.110kV/2#主变	12500	18513.6	148	0	-6014	不受限	不可开放	阿坝地调
2861	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江电化站.110kV/6#主变	30000	49490.9	150	0	-14941	不受限	不可开放	阿坝地调
2862	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调罗盘山.220kV/3#变压器	180000	170510.89	95	0	9489	不受限	不可开放	泸州地调
2863	油墙壩站	雅安电力调度控制中心	雅安配调油墙壩站.35kV/#2主变	10000	7502.2	75	6050	-3552	不受限	不可开放	雅安地调
2864	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放	阿坝地调
2865	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江电化站.110kV/7#主变	6300	28430	451	0	-22130	不受限	不可开放	阿坝地调
2866	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调罗盘山.220kV/2#变压器	180000	170316.1	95	0	9684	不受限	不可开放	泸州地调
2867	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调河西.35kV/#1主变	10000	10066	101	250	-316	不受限	不可开放	成都地调
2868	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调齐家.110kV/#1主变	63000	61608.2	98	15100	-13708	不受限	不可开放	泸州地调
2869	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调前进站.110kV/#2主变	50000	44424.2	89	8070	-2494	不受限	不可开放	雅安地调
2870	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调三界.35kV/#1主变	6300	7089.6	113	null	-790	不受限	不可开放	成都地调
2871	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江电化站.110kV/3#主变	30000	27530	92	0	2470	不受限	不可开放	阿坝地调
2872	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调新纪元站.110kV/4#主变	25500	27271.4	107	0	-1771	不受限	不可开放	阿坝地调
2873	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调回龙.220kV/2#变压器	150000	144259.5	96	null	5741	不受限	不可开放	成都地调
2874	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调小鱼洞.35kV/#1主变	6300	6706	106	null	-406	不受限	不可开放	成都地调
2875	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调毗卢.35kV/#2主变	5000	6947.7	139	2050	-3998	不受限	不可开放	泸州地调
2876	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调红星.35kV/#1主变	6300	6110	97	null	190	不受限	不可开放	成都地调
2877	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调满天星简易站.35kV/1#主变	2500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放	阿坝地调
2878	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调毗卢.35kV/#1主变	10000	7619	76	2050	331	不受限	不可开放	泸州地调
2879	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调前进站.110kV/#1主变	50000	42549	85	17800	-10349	不受限	不可开放	雅安地调
2880	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调喻寺.35kV/#2主变	20000	20958	105	0	-958	不受限	不可开放	泸州地调
2881	濠阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调濠阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	2500	4204	不受限	不可开放	成都地调
2882	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调喻寺.35kV/#1主变	10000	10746.4	107	0	-746	不受限	不可开放	泸州地调
2883	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调嘉信硅业站.110kV/2#主变	16500	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放	阿坝地调
2884	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调牡丹.110kV/#2主变	40000	35508	89	1850	2642	不受限	不可开放	成都地调
2885	张院	泸州电力调度控制中心	泸州地调张院.35kV/#2主变	10000	10006	100	6050	-6056	不受限	不可开放	泸州地调
2886	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调军乐.35kV/#2主变	10000	10563	106	0	-563	不受限	不可开放	成都地调
2887	张院	泸州电力调度控制中心	泸州地调张院.35kV/#1主变	10000	9931.4	99	6050	-5981	不受限	不可开放	泸州地调
2888	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调蒙阳站.110kV/#1主变	50000	27016	54	37705	-14721	不受限	不可开放	雅安地调
2889	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调牡丹.110kV/#1主变	40000	38676	97	16500	-326	不受限	不可开放	成都地调
2890	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放	阿坝地调
2891	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调况场.35kV/#2主变	10000	10023.3	100	2300	-2323	不受限	不可开放	泸州地调
2892	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调庆兴.35kV/#1主变	12500	11883.2	95	125	492	不受限	不可开放	成都地调
2893	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调光明.110kV/#2主变	50000	57368	115	775	-8143	不受限	不可开放	成都地调
2894	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调况场.35kV/#1主变	10000	10666.2	107	2300	-2966	不受限	不可开放	泸州地调
2895	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调思经站.35kV/#1主变	5000	4711.9	94	200	88	不受限	不可开放	雅安地调
2896	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调安曲站.110kV/1#主变	6300	5791.5	92	0	509	不受限	不可开放	阿坝地调
2897	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调军乐.35kV/#1主变	10000	13832	138	2500	-6332	不受限	不可开放	成都地调
2898	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放	阿坝地调
2899	林湾	都都电力调度控制中心	成都地调林湾.110kV/#1主变	50000	26308	53	0	-3487	不受限	不可开放	成都地调
2900	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放	阿坝地调
2901	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调石桥.35kV/#2主变	5000	4626.4	93	1630	-1256	不受限	不可开放	泸州地调
2902	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调火地坝站.110kV/2#主变	25000	37371	149	0	-12371	不受限	不可开放	阿坝地调
2903	三道堰	都都电力调度控制中心	成都地调三道堰.35kV/#1主变	20000	10710	53	0	701	不受限	不可开放	成都地调
2904	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调石桥.35kV/#1主变	5000	4400.4	88	1630	-1030	不受限	不可开放	泸州地调
2905	简简	都都电力调度控制中心	都县县调简简.110kV/#1主变	63000	46740.5	74	0	-15240	不受限	不可开放	成都地调
2906	雍店	都都电力调度控制中心	成都地调雍店.110kV/#3主变	43000	40554	64	0	-3641	不受限	不可开放	成都地调
2907	安龙	都都电力调度控制中心	成都地调安龙.110kV/#1主变	50000	40724	81	0	1384	不受限	不可开放	成都地调
2908	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9359	149	0	-3059	不受限	不可开放	阿坝地调
2909	安龙	都都电力调度控制中心	成都地调安龙.110kV/#2主变	50000	41810	83	0	-2285	不受限	不可开放	成都地调
2910	安德	都都电力调度控制中心	成都地调安德.35kV/#1主变	10000	6584	66	0	116	不受限	不可开放	成都地调
2911	鸚鵡山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调鸚鵡山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放	阿坝地调
2912	战旗	都都电力调度控制中心	成都地调战旗.35kV/#1主变	10000	6481.8	65	0	-182	不受限	不可开放	成都地调
2913	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调海棠站.110kV/#1主变	50000	48635.4	97	0	1365	不受限	不可开放	自贡地调
2914	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调牟池.35kV/#2主变	5000	5296	106	0	-296	不受限	不可开放	成都地调
2915	黄叙	泸州电力调度控制中心	泸州地调黄叙.110kV/#2主变	50000	49364.3	99	15850	-15214	不受限	不可开放	泸州地调
2916	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调大湾.110kV/#1主变	42000	36532.8	91	0	3647	不受限	不可开放	成都地调
2917	嘉铭硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调嘉铭硅业站.35kV/1#主变	4000	9432.2	225	0	-5232	不受限	不可开放	阿坝地调
2918	黄叙	泸州电力调度控制中心	泸州地调黄叙.110kV/#1主变	50000	48627.5	97	15850	-14477	不受限	不可开放	泸州地调
2919	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调城北站.35kV/2#主变	10000	10570.8	106	0	-571	不受限	不可开放	阿坝地调
2920	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调唐家寺.35kV/#1主变	10000	12560	126	0	-2560	不受限	不可开放	成都地调
2921	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调革新.110kV/#2主变	50000	51049	102	0	-1049	不受限	不可开放	成都地调
2922	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调红树.35kV/1号主变	10000	9276	93	0	724	不受限	不可开放	成都地调
2923	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调红峰.110kV/#2主变	40000	41110	103	0	-1110	不受限	不可开放	成都地调
2924	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调城厢.35kV/#1主变	20000	18505.2	93	0	1495	不受限	不可开放	成都地调
2925	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调罗格多站.35kV/1#主变	3150	2985.8	95	0	164	不受限	不可开放	阿坝地调
2926	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调红星站.110kV/#2主变	50000	35357	71	29920	-15277	不受限	不可开放	雅安地调
2927	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调新房子.110kV/#2主变	50000	46177	92	11760	-7937	不受限	不可开放	泸州地调
2928	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调南门.135kV/#2主变	10000	11214	112	0	-1214	不受限	不可开放	成都地调
2929	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调侨源站.110kV/1#主变	40000	45328.8	113	0	-5329	不受限	不可开放	阿坝地调
2930	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调新房子.110kV/#1主变	50000	50649	101	11760	-12409	不受限	不可开放	泸州地调
2931	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调兴隆(崇州).35kV/#1主变	10000	10266.2	103	0	-266	不受限	不可开放	成都地调
2932	黄草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调黄草坝.110kV/#2主变	50000	47712.8	95	21680	-19393	不受限	不可开放	泸州地调
2933	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调黑竹站.35kV/1#主变	12500	10361.5	83	6729	-4590	不受限	不可开放	雅安地调
2934	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调永康.110kV/#1主变	40000	56892	142	315	-17207	不受限	不可开放	成都地调
2935	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调兴隆(崇州).35kV/#2主变	10000	14357.7	144	0	-4358	不受限	不可开放	成都地调
2936	黄草										

2940	泸州	泸州电力调度控制中心	泸州地调泸州110kV/#2主变	40000	34647.4	87	8665	-3312	不受限	不可开放	泸州地调
2941	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调渭南35kV/#1主变	10000	11755.8	118	0	-1756	不受限	不可开放	成都地调
2942	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调永康110kV/#2主变	40000	44220	111	375	-4595	不受限	不可开放	成都地调
2943	泸州	泸州电力调度控制中心	泸州地调泸州110kV/#1主变	40000	36466.91	91	8665	-5132	不受限	不可开放	泸州地调
2944	红牌楼	成都配调	成都地调红牌楼110kV/#1主变	50000	47652	95	2600	-252	不受限	不可开放	成都地调
2945	铁佛	成都配调	成都地调铁佛110kV/#2主变	63000	59400	94	0	3600	不受限	不可开放	成都地调
2946	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙马潭110kV/#2主变	40000	37408.2	94	31330	-28738	不受限	不可开放	泸州地调
2947	万古镇	雅安电力调度控制中心	雅安地调万古镇35kV/#1主变	8000	7362.8	92	2390	-1753	不受限	不可开放	雅安地调
2948	核桃村	成都配调	成都地调核桃村220kV/3#变压器	180000	167071.39	93	0	12929	不受限	不可开放	成都地调
2949	两河	成都配调	成都地调两河110kV/#1主变	40000	44338.8	111	730	-5069	不受限	不可开放	成都地调
2950	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙马潭110kV/#1主变	40000	47218.1	118	31330	-38548	不受限	不可开放	泸州地调
2951	府青路	成都配调	成都地调府青路110kV/1号主变	50000	49856.4	100	1975	-1831	不受限	不可开放	成都地调
2952	石羊	成都配调	成都地调石羊220kV/2#变压器	240000	236007	98	0	3993	不受限	不可开放	成都地调
2953	油墙偏站	雅安电力调度控制中心	雅安地调油墙偏站35kV/#1主变	6300	7284	116	630	-1614	不受限	不可开放	雅安地调
2954	金牛	成都配调	成都地调金牛220kV/3#变压器	240000	240850.6	100	0	-851	不受限	不可开放	成都地调
2955	西河	成都配调	成都地调西河110kV/#2主变	40000	42649.2	107	0	-2649	不受限	不可开放	成都地调
2956	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调走马岭站110kV/1#主变	16000	20089.1	126	0	-4089	不受限	不可开放	阿坝地调
2957	胜邦	成都配调	成都地调胜邦110kV/#2主变	63000	58711	93	0	4289	不受限	不可开放	成都地调
2958	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调布多隧道简易站35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放	阿坝地调
2959	张家寺	成都配调	成都地调张家寺110kV/#2主变	63000	57655.8	92	2000	3344	不受限	不可开放	成都地调
2960	昭觉寺	成都配调	成都地调昭觉寺220kV/2#变压器	180000	189598.8	105	0	-9599	不受限	不可开放	成都地调
2961	双楠	成都配调	成都地调双楠110kV/#2主变	63000	62607.6	99	0	392	不受限	不可开放	成都地调
2962	昭觉寺	成都配调	成都地调昭觉寺220kV/1#变压器	150000	137810.89	92	0	12189	不受限	不可开放	成都地调
2963	安顺桥	成都配调	成都地调安顺桥220kV/1#变压器	150000	151851.5	101	0	-1851	不受限	不可开放	成都地调
2964	勤俭	成都配调	成都地调勤俭110kV/#2主变	50000	46794	94	0	3206	不受限	不可开放	成都地调
2965	金牛	成都配调	成都地调金牛220kV/2#变压器	180000	180219.19	100	0	-219	不受限	不可开放	成都地调
2966	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调协鑫硅业站110kV/1#主变	10000	13755.1	138	0	-3755	不受限	不可开放	阿坝地调
2967	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调水尾35kV/#1主变	6300	5756.1	91	0	544	不受限	不可开放	泸州地调
2968	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调城西站110kV/#1主变	50000	44903.2	90	27676	-22579	不受限	不可开放	雅安地调
2969	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调新纪元站110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放	阿坝地调
2970	望江楼	成都配调	成都地调望江楼110kV/#2主变	63000	63465.6	101	0	-466	不受限	不可开放	成都地调
2971	新川	成都配调	成都地调新川110kV/1号主变	63000	61499.3	98	0	1501	不受限	不可开放	成都地调
2972	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调黄丰站35kV/1#主变	10000	10502.8	105	400	-903	不受限	不可开放	眉山地调
2973	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调天池35kV/#1主变	10000	10460.8	105	0	-461	不受限	不可开放	泸州地调
2974	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调水潦35kV/#1主变	6300	5756.8	91	4100	-3557	不受限	不可开放	泸州地调
2975	中和	成都配调	成都地调中和110kV/#2主变	50000	46728	93	4050	-778	不受限	不可开放	成都地调
2976	江洪站	彭山电力调度控制中心	彭山县调江洪站35kV/1#主变	6300	4454.4	71	1600	246	不受限	不可开放	眉山地调
2977	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调保胜站35kV/1#主变	6300	6188	98	0	112	不受限	不可开放	眉山地调
2978	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调江门35kV/#1主变	6300	7820.5	124	870	-2390	不受限	不可开放	泸州地调
2979	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调城西站110kV/#2主变	50000	25606.3	51	35210	-10816	不受限	不可开放	雅安地调
2980	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调城北站110kV/2主变	50000	47417	95	0	2583	不受限	不可开放	自贡地调
2981	应龙	成都配调	成都地调应龙220kV/2#变压器	240000	342852.22	143	0	-102852	不受限	不可开放	成都地调
2982	圣灯	成都配调	成都地调圣灯110kV/#1主变	50000	47176.8	94	10000	-7177	不受限	不可开放	成都地调
2983	武侯	成都配调	成都地调武侯220kV/2#变压器	240000	229453.1	96	0	10547	不受限	不可开放	成都地调
2984	新二村	成都配调	成都地调新二村220kV/1#变压器	150000	146351.3	98	0	3649	不受限	不可开放	成都地调
2985	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调红星站110kV/#1主变	50000	43182	86	24560	-17742	不受限	不可开放	雅安地调
2986	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调红梁子35kV/#1主变	10000	10277	103	3870	-4147	不受限	不可开放	泸州地调
2987	新二村	成都配调	成都地调新二村220kV/2#变压器	180000	175018.7	97	0	4981	不受限	不可开放	成都地调
2988	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调安顺站35kV/#1主变	12500	12255.6	98	0	244	受限	不可开放	攀枝花地调
2989	草堂	成都配调	成都地调草堂110kV/#2主变	63000	62172	99	0	828	不受限	不可开放	成都地调
2990	发展	成都配调	成都地调发展220kV/2#变压器	180000	187894.61	104	0	-7895	不受限	不可开放	成都地调
2991	驷马桥	成都配调	成都地调驷马桥110kV/#2主变	63000	60284.4	96	0	2716	不受限	不可开放	成都地调
2992	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调永兴站110kV/#2主变	50000	43288.1	87	8720	-2008	不受限	不可开放	雅安地调
2993	石羊	成都配调	成都地调石羊220kV/1#变压器	240000	252641.3	105	0	-12641	不受限	不可开放	成都地调
2994	应龙	成都配调	成都地调应龙220kV/1#变压器	240000	257118.19	107	3030	-20148	不受限	不可开放	成都地调
2995	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调永兴站110kV/#1主变	50000	43607.4	87	17165	-10772	不受限	不可开放	雅安地调
2996	铜牌	成都配调	成都地调铜牌220kV/1#变压器	240000	238669.2	99	0	1331	不受限	不可开放	成都地调
2997	土桥	成都配调	成都地调土桥110kV/#2主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放	成都地调
2998	犀浦	成都配调	成都地调犀浦110kV/#2主变	63000	60852	97	0	2148	不受限	不可开放	成都地调
2999	客东	成都配调	成都地调客东110kV/3#变压器	31500	31218	99	2000	-1718	不受限	不可开放	成都地调
3000	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调龙凤35kV/#1主变	20000	18373.7	92	1010	616	不受限	不可开放	泸州地调
3001	麻石桥	成都配调	成都地调麻石桥110kV/#2主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放	成都地调
3002	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调大树35kV/#1主变	10000	7517.6	75	4625	-2143	不受限	不可开放	泸州地调
3003	下洞槽	成都配调	成都地调下洞槽110kV/#1主变	40000	39718.8	99	0	281	不受限	不可开放	成都地调
3004	塘坎街	成都配调	成都地调塘坎街220kV/2#变压器	180000	175330.31	97	0	4670	不受限	不可开放	成都地调
3005	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调永兴35kV/#1主变	6300	7360	117	1915	-2975	不受限	不可开放	泸州地调
3006	龙潭寺	成都配调	成都地调龙潭寺110kV/#1主变	40000	39996	100	4000	-3996	不受限	不可开放	成都地调
3007	安顺桥	成都配调	成都地调安顺桥220kV/2#变压器	150000	155167.3	103	0	-5167	不受限	不可开放	成都地调
3008	绿洲	成都配调	成都地调绿洲110kV/#2主变	50000	45672	91	0	4328	不受限	不可开放	成都地调
3009	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调鱼凫110kV/#1主变	50000	32972.7	66	13815	3212	不受限	不可开放	泸州地调
3010	苏坡	成都配调	成都地调苏坡110kV/#2主变	63000	61297	97	0	1703	不受限	不可开放	成都地调
3011	核桃村	成都配调	成都地调核桃村220kV/1#变压器	180000	168166	93	0	11834	不受限	不可开放	成都地调
3012	西一环	成都配调	成都地调西一环110kV/#2主变	50000	49552.8	99	0	447	不受限	不可开放	成都地调
3013	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调摩尼110kV/#1主变	31500	30935.8	98	6910	-6345	不受限	不可开放	泸州地调
3014	圣灯	成都配调	成都地调圣灯110kV/#2主变	50000	47665.2	95	9085	-6750	不受限	不可开放	成都地调
3015	驷马桥	成都配调	成都地调驷马桥110kV/#1主变	63000	58555.2	93	0	4445	不受限	不可开放	成都地调
3016	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调云台站35kV/2#变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放	巴中地调
3017	发展	成都配调	成都地调发展220kV/3#变压器	180000	180524.7	100	0	-525	不受限	不可开放	成都地调
3018	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调金山站35kV/#1主变	10000	9670.2	97	0	330	不受限	不可开放	自贡地调
3019	麻石桥	成都配调	成都地调麻石桥110kV/#1主变	40000	38676	97	0	1324	不受限	不可开放	成都地调
3020	犀浦	成都配调	成都地调犀浦110kV/#1主变	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放	成都地调
3021	下洞槽	成都配调	成都地调下洞槽110kV/#2主变	40000	39349.2	98	0	651	不受限	不可开放	成都地调
3022	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调叙永110kV/#2主变	50000	49164.3	98	0	836	不受限	不可开放	泸州地调
3023	西一环	成都配调	成都地调西一环110kV/#1主变	50000	49724.4	99	0	276	不受限	不可开放	成都地调
3024	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调云台站35kV/1#变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放	巴中地调
3025	将军碑	成都配调	成都地调将军碑110kV/#2主变	63000	59769.6	95	445	2785	不受限	不可开放	成都地调
3026	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调叙永110kV/#1主变	50000	47255.7	95	0	2744	不受限	不可开放	泸州地调
3027	蓉东	成都配调	成都地调蓉东220kV/1#变压器	150000	157038.4	105	0	-7038	不受限	不可开放	成都地调
3028	潮音	成都配调	成都地调潮音110kV/#2主变	63000	57684	92	0	5316	不受限	不可开放	成都地调
3029	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调震东220kV/2#变压器	150000	141621.5	94	0	8379	不受限	不可开放	泸州地调
3030	清波	成都配调	成都地调清波220kV/1#变压器	240000	236929.6	99	0	3070	不受限	不可开放	成都地调
3031	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调响滩站35kV/2#变压器	10000	11393.9	114	0	-1394	受限	不可开放	巴中地调
3032	勤俭	成都配调	成都地调勤俭110kV/#1主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放	成都地调
3033	海椒市	成都配调	成都地调海椒市110kV/#2主变	63000	61472.4	98	0	1528	不受限	不可开放	成都地调
3034	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调童寺站35kV/#1主变	10000	9324	93	0	676	不受限	不可开放	自贡地调
3035	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调桥头站35kV/#2主变	6300	6538.4	104	0	-238	不受限	不可开放	自贡地调
3036	雷剑	成都配调	成都地调雷剑220kV/1#变压器	240000	221078.9	92	3200	15721	不受限	不可开放	成都地调
3037	雷剑	成都配调	成都地调雷剑220kV/2#变压器	240000	242323.89	101	0	-2324	不受限	不可开放	成都地调
3038	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调震东220kV/1#变压器	150000	144100.2	96	0	5900	不受限	不可开放	泸州地调
3039	铜牌	成都配调	成都地调铜牌220kV/2#变压器	240000	248939.4	104	0	-8939	不受限	不可开放	成都地调
3040	核桃村	成都配调	成都地调核桃村220kV/2#变压器	180000	175703.3	98	0	4297	不受限	不可开放	成都地调
3041	星辰	成都配调	成都地调星辰110kV/#1主变	50000	49104	98	0	896	不受限	不可开放	成都地调
3042	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调南桥站110kV/#1主变	20000	19483.2	97	0	517	不受限	不可开放	雅安地调
3043	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调天台站35kV/#2主变	10000	9340	93	0	660	不受限	不可开放	自贡地调
3044	蓉东	成都配调	成都地调蓉东110kV/4#变压器	31500	31548	100	3890	-3938	不受限	不可开放	成都地调
3045	赤虎桥	成都配调	成都地调赤虎桥110kV/#1主变	63000	57844.1	92	0	5156	不受限	不可开放	成都地调
3046	玉林	成都配调	成都地调玉林110kV/#1主变	63000	60192	96	1200	1608	不受限	不可开放	成都地调
3047	金华街	成都配调	成都地调金华街								

3049	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调天台站.35kV/#1主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放	自贡地调
3050	武侯	成都配调	成都地调武侯.220kV/1#变压器	240000	245819.11	102	0	-5819	不受限	不可开放	成都地调
3051	梓桐	成都配调	成都地调梓桐.220kV/2#变压器	180000	180572.69	100	0	-573	不受限	不可开放	成都地调
3052	双河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾县调双河站.35kV/#1主变	10000	9362.9	94	0	637	不受限	不可开放	达州地调
3053	铁佛	成都配调	成都地调铁佛.110kV/#1主变	63000	58951.2	94	0	4049	不受限	不可开放	成都地调
3054	府青路	成都配调	成都地调府青路.110kV/2号主变	50000	45117.6	90	2000	2882	不受限	不可开放	成都地调
3055	棕树桥	成都配调	成都地调棕树桥.110kV/#1主变	63000	57763.2	92	0	5237	不受限	不可开放	成都地调
3056	土桥	成都配调	成都地调土桥.110kV/#1主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放	成都地调
3057	高店子	成都配调	成都地调高店子.110kV/#2主变	63000	63720.5	101	0	-720	不受限	不可开放	成都地调
3058	望江楼	成都配调	成都地调望江楼.110kV/#1主变	63000	62977.2	100	400	-377	不受限	不可开放	成都地调
3059	大捷	成都配调	成都地调大捷.110kV/#2主变	63000	58062.4	92	0	4938	不受限	不可开放	成都地调
3060	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调上里站.35kV/#1主变	1250	1539.2	123	0	-289	不受限	不可开放	雅安地调
3061	山王庙	成都配调	成都地调山王庙.110kV/#2主变	50000	46992	94	0	3008	不受限	不可开放	成都地调
3062	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调繁江.110kV/#1主变	63000	52313	83	0	10687	不受限	不可开放	成都地调
3063	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调繁江.110kV/#2主变	63000	55090	87	600	7310	不受限	不可开放	成都地调
3064	万和	新都电力调度控制中心	成都地调万和.110kV/#2主变	40000	36312.1	91	15200	-11512	不受限	不可开放	成都地调
3065	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调美泉.110kV/#2主变	63000	57886.1	92	630	4484	不受限	不可开放	成都地调
3066	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调龙桥.110kV/#1主变	40000	40530.3	101	640	-1170	不受限	不可开放	成都地调
3067	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调桂湖.110kV/#3主变	40000	39600	99	2000	-1600	不受限	不可开放	成都地调
3068	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调东骏.110kV/#1主变	50000	45764.4	92	0	4236	不受限	不可开放	成都地调
3069	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调瑞云.110kV/#2主变	63000	57806.7	92	100	5093	不受限	不可开放	成都地调
3070	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调詹家湾.110kV/#1主变	63000	60106	95	1130	1764	不受限	不可开放	成都地调
3071	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调牛佛站.35kV/#2主变	10000	10458	105	0	-458	不受限	不可开放	自贡地调
3072	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调东骏.110kV/#2主变	50000	48219.6	96	0	1780	不受限	不可开放	成都地调
3073	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调龙桥.110kV/#2主变	40000	39265.8	98	630	104	不受限	不可开放	成都地调
3074	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调沙滩站.35kV/#1主变	6300	5918.4	94	0	382	不受限	不可开放	达州地调
3075	普河	新都电力调度控制中心	成都地调普河.110kV/#2主变	50000	48470.4	97	300	1230	不受限	不可开放	成都地调
3076	三河	新都电力调度控制中心	成都地调三河.110kV/#2主变	40000	37769.6	94	900	1330	不受限	不可开放	成都地调
3077	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调繁江.110kV/#3主变	40000	37279	93	400	2321	不受限	不可开放	成都地调
3078	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调詹家湾.110kV/#2主变	63000	61048	97	1250	702	不受限	不可开放	成都地调
3079	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调汉城.110kV/1号主变	63000	51759.8	87	12730	-1490	不受限	不可开放	成都地调
3080	三河	新都电力调度控制中心	成都地调三河.110kV/#1主变	40000	38869.6	92	400	730	不受限	不可开放	成都地调
3081	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调桂湖.110kV/#1主变	63000	58080	92	0	4920	不受限	不可开放	成都地调
3082	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调桂湖.110kV/#2主变	63000	58344	93	630	4026	不受限	不可开放	成都地调
3083	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调牛佛站.35kV/#1主变	10000	9513.3	95	0	487	不受限	不可开放	自贡地调
3084	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调玉带.110kV/#2主变	50000	48853.2	98	0	1147	不受限	不可开放	成都地调
3085	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调固驿.35kV/#1主变	6300	6140	97	0	160	不受限	不可开放	成都地调
3086	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调高埂.35kV/#1主变	10000	9486.7	95	0	513	不受限	不可开放	成都地调
3087	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调邛崃.110kV/#2主变	31500	29766	94	0	1734	不受限	不可开放	成都地调
3088	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调回龙站.35kV/#1主变	6300	5835.2	93	0	465	不受限	不可开放	自贡地调
3089	永口	邛崃电力调度控制中心	成都地调永口.35kV/#2主变	8000	7574	95	0	426	不受限	不可开放	成都地调
3090	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调高埂.35kV/#2主变	6300	9439.6	150	0	-3140	不受限	不可开放	成都地调
3091	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调赵塔.110kV/#2主变	63000	57227.5	91	0	5773	不受限	不可开放	成都地调
3092	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调羊安.110kV/#2主变	40000	38412	96	0	1588	不受限	不可开放	成都地调
3093	文武	新津电力调度控制中心	成都地调文武.110kV/#1主变	50000	49218.4	98	0	782	不受限	不可开放	成都地调
3094	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调清涼.110kV/#1主变	50000	46472.2	93	0	3528	不受限	不可开放	成都地调
3095	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调清涼.110kV/#2主变	50000	46710.5	93	0	3290	不受限	不可开放	成都地调
3096	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调花桥.110kV/#1主变	40000	36322.4	91	0	3678	不受限	不可开放	成都地调
3097	新津	新津电力调度控制中心	成都地调新津.110kV/#2主变	50000	45511	91	0	4489	不受限	不可开放	成都地调
3098	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调花桥.110kV/#2主变	40000	37202.4	93	0	2798	不受限	不可开放	成都地调
3099	文武	新津电力调度控制中心	成都地调文武.110kV/#2主变	50000	46631.2	93	0	3369	不受限	不可开放	成都地调
3100	新津	新津电力调度控制中心	成都地调新津.110kV/#1主变	50000	46419.1	93	0	3581	不受限	不可开放	成都地调
3101	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调郭家堰.220kV/1#变压器	240000	225719.7	94	1200	13080	不受限	不可开放	成都地调
3102	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调长安桥.110kV/#1主变	50000	51836.4	104	2100	-3936	不受限	不可开放	成都地调
3103	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调体育城.110kV/#2主变	50000	41537.5	83	16900	-8437	不受限	不可开放	成都地调
3104	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调共耕.110kV/#2主变	50000	52390.9	105	1200	-3591	不受限	不可开放	成都地调
3105	大田	温江电力调度控制中心	成都地调大田.110kV/#1主变	40000	37197.9	93	4000	-1198	不受限	不可开放	成都地调
3106	大源	成都配调	成都地调大源.110kV/#2主变	40000	38433.2	96	0	1567	不受限	不可开放	成都地调
3107	公平	温江电力调度控制中心	成都地调公平.110kV/#1主变	40000	38217.7	96	2500	-718	不受限	不可开放	成都地调
3108	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调柳城.110kV/#1主变	50000	50688	101	630	-1318	不受限	不可开放	成都地调
3109	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调共耕.110kV/#1主变	50000	52692.4	105	6800	-9492	不受限	不可开放	成都地调
3110	海科	温江电力调度控制中心	成都地调海科.110kV/#2主变	50000	46992	94	3400	-392	不受限	不可开放	成都地调
3111	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调郭家堰.220kV/2#变压器	240000	226213.11	94	0	13787	不受限	不可开放	成都地调
3112	海科	温江电力调度控制中心	成都地调海科.110kV/#1主变	50000	48576	97	3000	-1576	不受限	不可开放	成都地调
3113	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调柳城.110kV/#2主变	50000	50846.4	102	1000	-1846	不受限	不可开放	成都地调
3114	公平	温江电力调度控制中心	成都地调公平.110kV/#2主变	40000	40558.5	101	0	-558	不受限	不可开放	成都地调
3115	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调团结桥.35kV/#1主变	10000	9156	92	0	844	不受限	不可开放	成都地调
3116	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调长安桥.110kV/#2主变	50000	51427.2	103	5430	-6857	不受限	不可开放	成都地调
3117	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调涌泉.110kV/#2主变	63000	60500	96	33000	-30500	不受限	不可开放	成都地调
3118	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调体育城.110kV/#1主变	50000	47313.7	94	12000	-9132	不受限	不可开放	成都地调
3119	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调涌泉.110kV/#1主变	63000	61300	97	22000	-20300	不受限	不可开放	成都地调
3120	大田	温江电力调度控制中心	成都地调大田.110kV/#2主变	40000	41962.8	105	945	-2908	不受限	不可开放	成都地调
3121	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调高板.35kV/#2主变	6300	6384	101	0	-84	不受限	不可开放	成都地调
3122	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调金堂.110kV/#2主变	50000	47770.8	96	0	2229	不受限	不可开放	成都地调
3123	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调西佛寺.220kV/3#变压器	240000	229748.9	96	0	10251	不受限	不可开放	攀枝花地调
3124	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调高板.35kV/#1主变	10000	7440	74	4475	-1915	不受限	不可开放	成都地调
3125	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调福兴.35kV/#1主变	8000	12000	150	1020	-5020	不受限	不可开放	成都地调
3126	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调金龙.35kV/1号主变	10000	9085.6	91	0	914	不受限	不可开放	成都地调
3127	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调淮口.110kV/#2主变	63000	44088	70	19552	-640	不受限	不可开放	成都地调
3128	红岳	金堂电力调度控制中心	成都地调红岳.110kV/#2主变	31500	28657.2	91	8682	-5839	不受限	不可开放	成都地调
3129	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调东岳.110kV/#1主变	63000	58855	93	25537	-21392	不受限	不可开放	成都地调
3130	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调东岳.110kV/#2主变	63000	61287	97	25537	-23824	不受限	不可开放	成都地调
3131	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调金堂.110kV/#1主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放	成都地调
3132	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调杨柳.110kV/#1主变	50000	42688.8	85	21740	-14429	不受限	不可开放	成都地调
3133	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调杨柳.110kV/#2主变	50000	43494	87	21740	-15234	不受限	不可开放	成都地调
3134	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调红卫.110kV/#1主变	31500	25476	81	8682	-2658	不受限	不可开放	成都地调
3135	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调三溪.35kV/#1主变	10000	8269.8	83	6780	-5050	不受限	不可开放	成都地调
3136	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调淮口.110kV/#1主变	63000	42240	67	19552	1208	不受限	不可开放	成都地调
3137	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调贾家.110kV/2#主变	63000	40144.9	64	8035	2820	不受限	不可开放	资阳地调
3138	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调健康.35kV/1#主变	10000	10038	100	11337.5	-11375	不受限	不可开放	成都地调
3139	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调石盘.110kV/2#主变	40000	32829.3	82	26030	-31989	不受限	不可开放	成都地调
3140	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调清风.35kV/2#主变	20000	9923.1	50	11167.5	-1091	不受限	不可开放	成都地调
3141	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调石桥.35kV/2#主变	10000	9962.5	100	5565	-5527	不受限	不可开放	成都地调
3142	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调牌坊沟.110kV/2#主变	50000	27114.6	94	36275	-13390	不受限	不可开放	成都地调
3143	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调江南.110kV/2#主变	40000	36075.6	50	31355	-27431	不受限	不可开放	成都地调
3144	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调简阳.110kV/1#主变	40000	29680.2	74	18702.5	-8383	不受限	不可开放	成都地调
3145	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调草池.110kV/1#主变	40000	37428.6	94	16972.5	-21384	不受限	不可开放	成都地调
3146	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调丹山.110kV/1#主变	50000	22992.1	46	14530	-3522	不受限	不可开放	成都地调
3147	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调城南站.110kV/2#变压器	40000	40458	101	0	-458	受限	不可开放	巴中地调
3148	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调石桥.35kV/1#主变	10000	9623.9	96	5565	-5189	不受限	不可开放	成都地调
3149	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调城南站.110kV/1#变压器	40000	40484.4	101	0	-484	受限	不可开放	巴中地调
3150	益州	成都配调	成都地调益州.110kV/#2主变	50000	49341.6	99	0	658	不受限	不可开放	成都地调
3151	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调解放.110kV/2#主变	40000	44197	110	4775	-8972	不受限	不可开放	成都地调
3152	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调三星镇.35kV/1#主变	10000	11417.1	114	1300	-2717	不受限	不可开放	成都地调
3153	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调贾家.110kV/1#主变	50000	36893	74	8035	-6928	不受限	不可开放	成都地调
3154	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调清风.35kV/1#主变	10000	9581.2	96	11167.5				

3158	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调绛溪河.110kV/1#主变	63000	29900	47	500	-57402	不受限	不可开放	成都地调
3159	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调解放.110kV/1#主变	63000	54790.4	87	4775	3435	不受限	不可开放	成都地调
3160	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5677	57	5215	-892	不受限	不可开放	成都地调
3161	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调牌坊沟.110kV/3#主变	50000	348770	70	36275	-21146	不受限	不可开放	成都地调
3162	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调五星.35kV/1#主变	10000	10167.9	102	3422.5	-3590	不受限	不可开放	成都地调
3163	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调长岭.110kV/2#主变	50000	30376	61	17197.5	-9573	不受限	不可开放	成都地调
3164	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调健康.35kV/2#主变	10000	8526	85	11337.5	-9863	不受限	不可开放	成都地调
3165	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调炳草岗站.35kV/2#主变	12500	11870.8	95	0	629	不受限	不可开放	攀枝花地调
3166	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调石盘.110kV/1#主变	31500	30699.8	97	26030	-38360	不受限	不可开放	成都地调
3167	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调江南.110kV/1#主变	40000	59083.2	148	31355	-50438	不受限	不可开放	成都地调
3168	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调兴隆镇.35kV/1#主变	10000	5766	58	5215	-981	不受限	不可开放	成都地调
3169	孔坪站	南城电力调度控制中心	雅安地调孔坪站.35kV/2#主变	5000	4382.7	88	3150	-2533	不受限	不可开放	雅安地调
3170	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调云龙.35kV/2#主变	6300	5468.4	87	1370	-538	不受限	不可开放	成都地调
3171	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调简阳.110kV/2#主变	40000	27495.6	69	18702.5	-6198	不受限	不可开放	成都地调
3172	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调草池.110kV/2#主变	31500	28881.6	92	16972.5	-21337	不受限	不可开放	成都地调
3173	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调云龙.35kV/1#主变	10000	9214.8	92	1370	-585	不受限	不可开放	成都地调
3174	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调何市站.35kV/2#主变	10000	9109.6	91	0	890	不受限	不可开放	自贡地调
3175	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调谢家站.110kV/1#变压器	50000	55817.5	112	0	-5817	受限	不可开放	巴中地调
3176	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调佳桥.220kV/1#变压器	180000	185814.11	103	0	-5814	不受限	不可开放	绵阳地调
3177	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调兴隆站.35kV/1#变压器	8000	8165.7	102	0	-166	不受限	不可开放	绵阳地调
3178	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调双碑站.110kV/1#变压器	50000	45992.7	92	315	3692	不受限	不可开放	绵阳地调
3179	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调绵阳站.110kV/1#变压器	50000	47789.9	96	0	2210	不受限	不可开放	绵阳地调
3180	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调高水站.110kV/2#变压器	31500	27409.7	87	4065	25	不受限	不可开放	绵阳地调
3181	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调群文.220kV/2#变压器	40000	42298.7	106	0	-2299	不受限	不可开放	绵阳地调
3182	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调丰谷.220kV/2#变压器	150000	147814.19	99	0	2186	不受限	不可开放	绵阳地调
3183	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调安河站.35kV/2#主变	6300	7118.5	113	0	-818	不受限	不可开放	自贡地调
3184	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调平政站.110kV/1#变压器	50000	50965.2	102	0	-965	不受限	不可开放	绵阳地调
3185	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调高水站.110kV/1#变压器	31500	32331.9	103	2530	-3362	不受限	不可开放	绵阳地调
3186	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调老熊井站.110kV/1#主变	31500	32658.2	104	4280	-5438	不受限	不可开放	攀枝花地调
3187	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调金峰站.35kV/1#变压器	6300	6104.1	97	0	196	不受限	不可开放	绵阳地调
3188	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调清香坪站.35kV/2#主变	8000	5282.4	66	3680	-962	不受限	不可开放	攀枝花地调
3189	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调度佳站.35kV/1#主变	10000	9108.5	91	0	892	不受限	不可开放	自贡地调
3190	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调园艺站.110kV/2#变压器	50000	50160.3	100	3830	-3990	不受限	不可开放	绵阳地调
3191	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调南塔站.110kV/1#变压器	63000	57126.2	91	1530	4344	不受限	不可开放	绵阳地调
3192	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调平政站.110kV/2#变压器	50000	46477.2	93	1030	2493	不受限	不可开放	绵阳地调
3193	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调同德站.35kV/2#主变	6300	5466.5	87	750	84	不受限	不可开放	攀枝花地调
3194	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调普明站.110kV/1#变压器	31500	24823.1	79	8340	-1663	不受限	不可开放	绵阳地调
3195	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调园艺站.110kV/1#变压器	50000	47536.2	95	3630	-1166	不受限	不可开放	绵阳地调
3196	石桥镇站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调石桥镇站.110kV/1#变压器	40000	36445.2	91	0	3555	不受限	不可开放	绵阳地调
3197	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源地调大田站.35kV/1#主变	5000	5837.4	117	0	-837	不受限	不可开放	雅安地调
3198	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调佳桥.220kV/2#变压器	180000	168439.3	94	0	11561	不受限	不可开放	绵阳地调
3199	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调丰谷.220kV/1#变压器	150000	149041	99	30	929	不受限	不可开放	绵阳地调
3200	小视站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调小视站.110kV/1#变压器	31500	30323.5	96	4865	-3688	不受限	不可开放	绵阳地调
3201	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源地调李子坪站.35kV/2#主变	5000	4755	95	0	245	不受限	不可开放	雅安地调
3202	小视站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调小视站.110kV/2#变压器	40000	35164.3	88	3915	921	不受限	不可开放	绵阳地调
3203	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调石板站.35kV/1#变压器	8000	7114.1	89	160	726	不受限	不可开放	绵阳地调
3204	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调三元站.110kV/1#变压器	40000	40587.9	101	0	-588	不受限	不可开放	绵阳地调
3205	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调魏城站.110kV/2#变压器	50000	47043.2	94	2400	557	不受限	不可开放	绵阳地调
3206	唐家寺	青江电力调度控制中心	成都地调唐家寺.35kV/2#主变	10000	11380	114	0	-1380	不受限	不可开放	成都地调
3207	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	62079.6	99	500	420	不受限	不可开放	绵阳地调
3208	新桥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调新桥站.35kV/2#变压器	12500	11153.3	89	250	1097	不受限	不可开放	绵阳地调
3209	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调魏城站.110kV/1#变压器	31500	29806.9	95	2650	-957	不受限	不可开放	绵阳地调
3210	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调沉抗站.35kV/1#变压器	6300	5992	95	415	-107	不受限	不可开放	绵阳地调
3211	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调三元站.110kV/2#变压器	40000	39996	100	2730	-2726	不受限	不可开放	绵阳地调
3212	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调中坝站.110kV/2#变压器	40000	37501.2	94	0	2499	不受限	不可开放	绵阳地调
3213	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调含增站.35kV/2#变压器	8000	7974.4	100	0	26	不受限	不可开放	绵阳地调
3214	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调天成.220kV/3#变压器	180000	165670.6	92	0	14329	不受限	不可开放	自贡地调
3215	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调三合站.110kV/1#变压器	31500	35164.3	112	0	-3664	不受限	不可开放	绵阳地调
3216	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调老熊井站.110kV/2#主变	31500	25016.5	79	4685	1799	不受限	不可开放	攀枝花地调
3217	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调白岩子站.110kV/2#主变	63000	64580.5	103	900	-2480	不受限	不可开放	攀枝花地调
3218	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调会昌站.110kV/2#变压器	50000	48569.2	97	0	1431	不受限	不可开放	绵阳地调
3219	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调会昌站.110kV/1#变压器	50000	47294.9	95	0	2705	不受限	不可开放	绵阳地调
3220	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调普湾站.35kV/2#主变	10000	3185.7	32	0	6814	不受限	不可开放	达州地调
3221	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调厂溪站.35kV/2#主变	10000	6594	66	0	3406	不受限	不可开放	达州地调
3222	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调峰城站.35kV/1#主变	10000	10011	100	0	-11	不受限	不可开放	达州地调
3223	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调太白站.110kV/2#变压器	50000	48249.1	96	0	1751	不受限	不可开放	绵阳地调
3224	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调马店河.220kV/2#变压器	240000	327226.5	99	0	2774	不受限	不可开放	攀枝花地调
3225	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调中坝站.110kV/1#变压器	40000	38134.8	95	0	1865	不受限	不可开放	绵阳地调
3226	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调太白站.110kV/1#变压器	50000	48088.3	96	0	1912	不受限	不可开放	绵阳地调
3227	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源地调大田站.35kV/2#主变	5000	5892.7	118	0	-893	不受限	不可开放	雅安地调
3228	响水滩站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调响水滩站.35kV/1#主变	10000	3351	34	13815	-7166	不受限	不可开放	雅安地调
3229	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	10336.8	103	80	-417	不受限	不可开放	绵阳地调
3230	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调宝林站.35kV/1#变压器	10000	9355.5	94	0	645	不受限	不可开放	绵阳地调
3231	梭树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调梭树坪站.35kV/1#主变	4000	2768.2	69	12960	-11728	不受限	不可开放	雅安地调
3232	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调王渡.220kV/2#变压器	180000	183312.7	102	0	-3313	不受限	不可开放	自贡地调
3233	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调新庄站.35kV/2#主变	6300	5010.8	80	26785	-25496	不受限	不可开放	雅安地调
3234	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调指南站.35kV/2#变压器	6300	6558.7	104	0	-259	不受限	不可开放	绵阳地调
3235	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调玉龙站.35kV/1#变压器	6300	3802.4	60	3000	-502	不受限	不可开放	绵阳地调
3236	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调新庄站.35kV/1#主变	6300	2834.5	45	19930	-16464	不受限	不可开放	雅安地调
3237	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调王渡.220kV/1#变压器	150000	153330.31	102	0	-3330	不受限	不可开放	自贡地调
3238	江东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调江东站.110kV/2#主变	40000	40234.9	101	0	-235	不受限	不可开放	自贡地调
3239	大岩腔站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调大岩腔站.35kV/1#主变	6300	3656.8	58	16990	-14347	不受限	不可开放	雅安地调
3240	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调高灯站.35kV/1#变压器	10000	7135	71	3000	-135	不受限	不可开放	绵阳地调
3241	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调指南站.35kV/1#变压器	10000	9494.4	95	0	506	不受限	不可开放	绵阳地调
3242	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调黄甸站.35kV/1#变压器	6300	5318.6	84	6000	-5019	不受限	不可开放	绵阳地调
3243	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调苗溪站.110kV/2#主变	50000	45949.2	92	25790	-21739	不受限	不可开放	雅安地调
3244	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调五龙站.35kV/2#变压器	6300	4746.4	75	6000	-4446	不受限	不可开放	绵阳地调
3245	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调庆兴.35kV/2#主变	12500	16889.6	135	125	-4515	不受限	不可开放	成都地调
3246	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调中山站.35kV/1#主变	8000	7356.7	92	0	643	不受限	不可开放	眉山地调
3247	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调苗溪站.110kV/1#主变	50000	45962.4	92	46200	-42162	不受限	不可开放	雅安地调
3248	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放	阿坝地调
3249	大寨格业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调大寨格业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放	阿坝地调
3250	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调金花站.110kV/2#主变	63000	47296	75	82710	-67006	不受限	不可开放	雅安地调
3251	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调连封.220kV/2#变压器	150000	144452.19	96	4515	1033	不受限	不可开放	成都地调
3252	川王寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调川王寺站.110kV/1#主变	12500	14687.2	117	0	2187	不受限	不可开放	阿坝地调
3253	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放	阿坝地调
3254	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调金花站.110kV/1#主变	50000	39930	80	41640	-31570	不受限	不可开放	雅安地调
3255	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调海子山站.110kV/1#主变	20000	26400	132	0	-6400	不受限	不可开放	阿坝地调
3256	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放	阿坝地调
3257	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调文昌站.110kV/1#变压器	31500	31600	100	4900	-5000	不受限	不可开放	绵阳地调
3258	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调九尺.35kV/1#主变	10000	11061	111	1300	-2361	不受限	不可开放	成都地调
3259	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调静州站.110kV/1#主变	20000	21566.9	108	0	-1567	不受限	不可开放	阿坝地调
3260	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调文昌站.110kV/2#变压器	31500	30000	95	0	1500	不受限	不可开放	绵阳地调
3261	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调星和站.110kV/2#变压器	40000	28028.9	70	32000	-20029	不受限	不可开放	乐山地调
3262	光明	彭州									

3267	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调城南站.35kV/1#变压器	8000	9998.4	125	6400	-8398	不受限	不可开放	乐山地调
3268	永兴站	夹江电力调度控制中心	夹江县调永兴站.35kV/1#变压器	10000	10651.8	107	8000	-8652	不受限	不可开放	乐山地调
3269	马村站	夹江电力调度控制中心	夹江县调马村站.35kV/1#变压器	6300	4245	67	4800	-2745	不受限	不可开放	乐山地调
3270	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调康多站.35kV/1#主变	3150	2904.3	92	0	246	不受限	不可开放	阿坝地调
3271	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调星和站.110kV/1#变压器	40000	14509.8	36	32000	-6510	不受限	不可开放	乐山地调
3272	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调孟屯河简易站.35kV/1#主变	4000	5967	149	0	-1967	不受限	不可开放	阿坝地调
3273	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调城关站.35kV/2#变压器	10000	9989.6	100	500	-490	不受限	不可开放	绵阳地调
3274	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调甘霖站.110kV/2#变压器	40000	35006.4	88	32000	-27006	不受限	不可开放	乐山地调
3275	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调桂溪站.35kV/2#变压器	6300	3728.4	59	3000	-428	不受限	不可开放	绵阳地调
3276	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调甘霖站.110kV/1#变压器	40000	28567	71	32000	-20567	不受限	不可开放	乐山地调
3277	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调岷江电化站.110kV/8#主变	6300	9276.2	147	0	-2976	不受限	不可开放	阿坝地调
3278	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调回龙.220kV/1#变压器	240000	223674	93	null	16326	不受限	不可开放	成都地调
3279	木城站	夹江电力调度控制中心	夹江县调木城站.35kV/2#变压器	10000	4039.1	40	8000	-2039	不受限	不可开放	乐山地调
3280	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调土地坡站.110kV/#1主变	40000	36822	92	0	3178	不受限	不可开放	自贡地调
3281	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调城关站.35kV/1#变压器	8000	7645	96	315	40	不受限	不可开放	绵阳地调
3282	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调大树站.35kV/#2主变	10000	10333.8	103	0	-334	不受限	不可开放	达州地调
3283	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放	阿坝地调
3284	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调大树站.35kV/#1主变	8000	9513	119	0	-1513	不受限	不可开放	达州地调
3285	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24726.7	150	0	-8227	不受限	不可开放	阿坝地调
3286	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调阿木柯站.35kV/2#主变	5000	5557.3	111	0	-557	不受限	不可开放	阿坝地调
3287	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调河坝简易站.35kV/1#主变	2000	2987.6	149	0	-988	不受限	不可开放	阿坝地调
3288	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调管村站.35kV/#2主变	8000	7796.4	97	0	204	不受限	不可开放	达州地调
3289	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调望龙.220kV/1#变压器	180000	173613.4	96	0	6387	不受限	不可开放	泸州地调
3290	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调望龙.220kV/2#变压器	180000	176910.4	98	0	3090	不受限	不可开放	泸州地调
3291	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调顺江站.35kV/1#主变	8000	8808.2	110	0	808	不受限	不可开放	阿坝地调
3292	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调新房子.110kV/#3主变	40000	40113.9	100	11760	-11874	不受限	不可开放	泸州地调
3293	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调海棠站.110kV/#2主变	50000	46668.6	93	0	3331	不受限	不可开放	自贡地调
3294	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调城北站.110kV/#3主变	50000	45629	91	0	4371	不受限	不可开放	自贡地调
3295	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调板仓站.110kV/#2主变	40000	38346	96	0	1654	不受限	不可开放	自贡地调
3296	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调板仓站.110kV/#1主变	40000	43019	108	0	-3019	不受限	不可开放	自贡地调
3297	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调凌家站.35kV/#2主变	10000	8133.1	81	980	887	不受限	不可开放	内江地调
3298	思依站(简中)	南充电力调度控制中心	南充地调思依站(简中).35kV/#1主变	4000	3738.4	93	0	262	不受限	不可开放	南充地调
3299	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调元宝山站.35kV/#1主变	5000	5200.1	104	0	-200	不受限	不可开放	凉山地调
3300	海湾站	凉山电力调度控制中心	雷波县调海湾站.35kV/#2主变	10000	11652.4	117	0	-1652	不受限	不可开放	凉山地调
3301	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调曲依站.35kV/#1主变	3150	3232.3	103	0	-82	不受限	不可开放	凉山地调
3302	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调大树.110kV/#3主变	40000	38628	97	0	1372	不受限	不可开放	成都地调
3303	松新站	内江电力调度控制中心	凉山地调松新站.110kV/#2主变	40000	38941.3	97	0	1059	不受限	不可开放	凉山地调
3304	松新站	内江电力调度控制中心	凉山地调松新站.110kV/#1主变	40000	38825.9	97	0	1175	不受限	不可开放	凉山地调
3305	白德站	资中电力调度控制中心	内江地调白德站.35kV/#1主变	10000	9930.9	99	0	69	不受限	不可开放	内江地调
3306	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调经久站.110kV/#2主变	50000	35733.6	71	12000	2266	不受限	不可开放	凉山地调
3307	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调大营站.35kV/#1主变	4000	3020.8	76	3000	-2021	不受限	不可开放	凉山地调
3308	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调佑君站.35kV/#1主变	10000	8949.1	89	1000	51	不受限	不可开放	凉山地调
3309	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调巴汝站.35kV/#1主变	4000	5136.8	128	6000	-7137	不受限	不可开放	凉山地调
3310	江南站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调江南站(简中).35kV/#2主变	12500	11792.5	94	0	708	不受限	不可开放	南充地调
3311	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调马道站.110kV/#1主变	50000	36115.2	72	15000	-1115	不受限	不可开放	凉山地调
3312	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调民胜站.35kV/#1主变	4000	2179.2	54	9000	-7179	不受限	不可开放	凉山地调
3313	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调太和站.35kV/#2主变	10000	8778	88	6000	-4778	不受限	不可开放	凉山地调
3314	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调佑君站.35kV/#2主变	10000	13111.4	131	1000	-4111	不受限	不可开放	凉山地调
3315	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调琅环站.35kV/#1主变	6300	4755.4	75	9000	-7455	不受限	不可开放	凉山地调
3316	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调大营站.35kV/#2主变	4000	1901.6	48	2500	-402	不受限	不可开放	凉山地调
3317	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调太和站.35kV/#1主变	8000	6402.9	80	7000	-5403	不受限	不可开放	凉山地调
3318	东兴站	隆昌电力调度控制中心	内江地调东兴站.35kV/#1主变	8000	7944	85	8350	-8294	不受限	不可开放	内江地调
3319	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调蓬安.220kV/1#变压器	180000	193544.5	108	0	-13544	不受限	不可开放	南充地调
3320	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调甘洛站.110kV/#1主变	50000	49727.8	99	0	272	不受限	不可开放	凉山地调
3321	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调圣灯站.35kV/#1主变	10000	7852.6	79	1950	197	不受限	不可开放	内江地调
3322	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调元兴.35kV/#1主变	12500	11648	93	0	852	不受限	不可开放	成都地调
3323	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调田坝站.35kV/#1主变	10000	10070.4	101	0	-70	不受限	不可开放	凉山地调
3324	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调隆昌站.35kV/#2主变	8000	3305.2	41	9150	-4455	不受限	不可开放	内江地调
3325	东兴站	隆昌电力调度控制中心	内江地调东兴站.35kV/#2主变	8000	7992	84	8350	-8342	不受限	不可开放	内江地调
3326	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调圣灯站.35kV/#2主变	10000	8595.8	86	2280	-876	不受限	不可开放	内江地调
3327	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调界市站.35kV/#1主变	10000	10454.5	105	2430	-2884	不受限	不可开放	内江地调
3328	朝阳站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调朝阳站.110kV/2#变压器	50000	48356	97	0	1644	不受限	不可开放	德阳地调
3329	民主站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调民主站.110kV/3#变压器	40000	36622.1	92	0	3378	不受限	不可开放	德阳地调
3330	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调龙会站.35kV/#1主变	20000	15578.9	78	8540	-13658.9	不受限	不可开放	内江地调
3331	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调姜州站.35kV/#1主变	5000	7497.4	150	630	-3127	不受限	不可开放	凉山地调
3332	柏樟站(简中)	简中电力调度控制中心	南充地调柏樟站(简中).35kV/#2主变	8000	7499.8	94	0	500	不受限	不可开放	南充地调
3333	会东大寨站	会东电力调度控制中心	凉山地调会东大寨站.35kV/#1主变	5150	6203.5	120	0	-1053	不受限	不可开放	凉山地调
3334	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调卫林站.35kV/#1主变	10000	9619	96	2130	-5879	不受限	不可开放	内江地调
3335	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调红房站.110kV/#1主变	31500	24782.6	79	6120	597	不受限	不可开放	凉山地调
3336	义路站(仪陇)	仪陇县调义路站(仪陇).35kV/1号主变	仪陇县调义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	9419.2	94	0	581	不受限	不可开放	南充地调
3337	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调清平站.110kV/1#变压器	63000	62127.9	69	3410	-2538	不受限	不可开放	德阳地调
3338	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调新场站.35kV/#1主变	8000	5015.4	63	4780	-6645	不受限	不可开放	内江地调
3339	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调德新站.35kV/1#变压器	10000	9326.4	93	5900	-5226	不受限	不可开放	德阳地调
3340	陈湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调陈湖站.110kV/2#变压器	50000	41272	83	7695	1033	不受限	不可开放	德阳地调
3341	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调双东站.35kV/1#变压器	4000	3287.2	82	9075	-8362	不受限	不可开放	德阳地调
3342	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调姜州站.35kV/#2主变	6300	6391.5	101	0	-91	不受限	不可开放	凉山地调
3343	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调柏隆站.35kV/2#变压器	10000	9800	98	0	200	不受限	不可开放	德阳地调
3344	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调洛佐站.35kV/#1主变	6300	9050.4	144	0	-2750	不受限	不可开放	凉山地调
3345	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调两河站.35kV/#2主变	6300	2923.2	46	2160	-1043	不受限	不可开放	内江地调
3346	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调石亭江站.110kV/1#变压器	50000	48645	97	19475	-18120	不受限	不可开放	德阳地调
3347	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调黄河站.110kV/2#变压器	40000	34372.8	86	16005	-10378	不受限	不可开放	德阳地调
3348	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调城南站.110kV/1#变压器	40000	36968.4	92	19235	-16203	不受限	不可开放	德阳地调
3349	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调镇西站.35kV/#2主变	10000	9072	91	855	-887	不受限	不可开放	内江地调
3350	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调吉安站(高坪).35kV/#1主变	4000	4454.3	111	0	-454	不受限	不可开放	南充地调
3351	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调白莲站.35kV/1#变压器	10000	8134	81	4150	-2284	不受限	不可开放	德阳地调
3352	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调陈家站.35kV/#2主变	10000	9191.4	92	0	809	不受限	不可开放	广安地调
3353	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调石竹站.35kV/#2主变	10000	9629.1	96	0	371	不受限	不可开放	广安地调
3354	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调香山站.110kV/1#变压器	40000	37400	94	0	2600	不受限	不可开放	德阳地调
3355	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调石竹站.35kV/#1主变	10000	9556.1	96	0	444	不受限	不可开放	广安地调
3356	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调镇西站.35kV/#1主变	10000	9240	92	7200	-13840	不受限	不可开放	内江地调
3357	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调八角站.110kV/2#变压器	40000	29698.8	74	18275	-7974	不受限	不可开放	德阳地调
3358	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调石永站.35kV/#2主变	6300	5760.3	91	0	540	不受限	不可开放	广安地调
3359	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调风光站.110kV/2#变压器	40000	33518.8	84	37380	-30898	不受限	不可开放	德阳地调
3360	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调陈家站.35kV/#1主变	10000	9152.4	92	0	848	不受限	不可开放	广安地调
3361	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调清平站.110kV/2#变压器	40000	33230	83	10455	-3685	不受限	不可开放	德阳地调
3362	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调九龙站.35kV/#1主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调
3363	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调云盘梁站.110kV/#2主变	50000	44606	89	8030	-2636	不受限	不可开放	广元地调
3364	陈湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调陈湖站.110kV/1#变压器	50000	48441	97	4950	-3391	不受限	不可开放	德阳地调
3365	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调柏隆站.35kV/1#变压器	6300	5908	94	250	142	不受限	不可开放	德阳地调
3366	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调九龙站.35kV/#2主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调
3367	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调翠月湖.35kV/#1主变	6300	5944.4	94	0	356	不受限	不可开放	成都地调
3368	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调王家站.110kV/#1主变	40000	40267.3	101	0	-267	不受限	不可开放	广安地调
3369	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调风光站.110kV/1#变压器	40000	36748.8	92	29995	-26744	不受限	不可开放	德阳地调
3370	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调椿木站.35kV/#2主变	6300	6163.5	98	0	137	不受限	不可开放	广安地调
3371	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调椿木站.35kV/#1主变	3150	3047.1	97	0				

3376	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调平山站.35kV/#2主变	8000	5520	69	0	2480	不受限	不可开放	广安地调
3377	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调唐家山站.110kV/#1变压器	50000	47805.6	96	0	2194	不受限	不可开放	广安地调
3378	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调花岭站.35kV/#1主变	10000	7590	76	0	2410	不受限	不可开放	广安地调
3379	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调万善站.35kV/#2主变	10000	9140	91	0	860	不受限	不可开放	广安地调
3380	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调天印山站.110kV/#1主变	40000	36572.2	91	0	3428	不受限	不可开放	广安地调
3381	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调春晖站.110kV/#1主变	40000	36872.5	92	1250	1878	不受限	不可开放	南充地调
3382	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调大方.220kV/2#变压器	120000	115152.3	96	0	4848	不受限	不可开放	南充地调
3383	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调真武寺站.35kV/1#变压器	8000	7345.4	92	0	655	不受限	不可开放	德阳地调
3384	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调真武寺站.35kV/2#变压器	8000	8332.9	104	0	-333	不受限	不可开放	德阳地调
3385	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调月形站.35kV/1#变压器	6300	5931.8	94	0	368	不受限	不可开放	德阳地调
3386	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调凉沙站.110kV/#2主变	50000	47153.9	94	0	2846	不受限	不可开放	广元地调
3387	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调略坪站.35kV/1#变压器	10000	9389.1	94	0	611	不受限	不可开放	德阳地调
3388	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	10731	107	0	-731	不受限	不可开放	广元地调
3389	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调南塔站.110kV/2#变压器	63000	50632.2	127	0	-10632	不受限	不可开放	德阳地调
3390	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调枣垭站.110kV/#1主变	50000	45469.6	91	0	4530.4	不受限	不可开放	南充地调
3391	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调略坪站.35kV/2#变压器	10000	10220	102	0	-220	不受限	不可开放	德阳地调
3392	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调平山站.35kV/#1主变	10000	9572.5	96	0	428	不受限	不可开放	广安地调
3393	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调南塔站.110kV/1#变压器	63000	37029.8	118	0	-5530	不受限	不可开放	德阳地调
3394	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调万安.220kV/1#变压器	120000	110838	92	0	9162	不受限	不可开放	德阳地调
3395	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调枣垭站.110kV/#2主变	50000	45601.6	91	0	4398	不受限	不可开放	南充地调
3396	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调大方.220kV/1#变压器	120000	117253.5	98	0	2747	不受限	不可开放	南充地调
3397	南华	中江电力调度控制中心	中江县调南华.220kV/1#变压器	150000	156564.8	104	0	-6565	不受限	不可开放	德阳地调
3398	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调武胜.220kV/3#变压器	180000	173668.5	96	0	6332	不受限	不可开放	广安地调
3399	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调回龙站.35kV/2#变压器	10000	9968	100	0	32	不受限	不可开放	德阳地调
3400	懋土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调懋土坡站.110kV/#1主变	25000	22795.4	91	1930	275	不受限	不可开放	广元地调
3401	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调分水岭站.110kV/#2主变	50000	46609.2	93	0	3391	不受限	不可开放	广安地调
3402	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV元坝站.35kV/#1主变	6300	9417.4	149	0	-3117	不受限	不可开放	广元地调
3403	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	9273.6	93	1250	-524	不受限	不可开放	德阳地调
3404	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调卫子站.110kV/2号主变	40000	40053.8	100	0	-54	不受限	不可开放	广元地调
3405	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调赵家湾站.110kV/#3主变	50000	48404.4	97	0	1595.6	不受限	不可开放	南充地调
3406	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调复兴站.110kV/#2主变	40000	50640	127	0	-10640	不受限	不可开放	南充地调
3407	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调建丰.220kV/1#变压器	150000	152230.39	101	0	-2230	不受限	不可开放	广安地调
3408	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调雒城站.110kV/1#变压器	31500	28934.4	92	21680	-19114	不受限	不可开放	德阳地调
3409	维光站	中江电力调度控制中心	中江县调维光站.110kV/1#变压器	63000	44650	71	0	18350	不受限	不可开放	德阳地调
3410	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调凯江站.110kV/1#变压器	63000	59730	95	1000	2270	不受限	不可开放	德阳地调
3411	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调广汉站.110kV/1#变压器	40000	35323.8	88	2230	2444	不受限	不可开放	德阳地调
3412	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	47107.7	94	0	2892.3	不受限	不可开放	南充地调
3413	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调双河站.110kV/#1主变	40000	39533	99	0	467	不受限	不可开放	广安地调
3414	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调中江站.110kV/2#变压器	63000	49312	78	9080	4608	不受限	不可开放	德阳地调
3415	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调邻水站.110kV/#1主变	50000	48961	98	0	1039	不受限	不可开放	广安地调
3416	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调双福.220kV/2#变压器	180000	165193.61	92	0	14806	不受限	不可开放	德阳地调
3417	代市	广安电力调度控制中心	广安地调代市.220kV/1#变压器	120000	115429.6	96	0	4570	不受限	不可开放	广安地调
3418	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调永太站.35kV/2#变压器	10000	10056.5	101	2200	-2256	不受限	不可开放	德阳地调
3419	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调炳灵宫站.110kV/2#变压器	50000	50787.1	102	2850	-3637	不受限	不可开放	德阳地调
3420	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	46334.2	93	0	3666	不受限	不可开放	南充地调
3421	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调太平站.35kV/1#变压器	10000	10565.1	106	0	-565	不受限	不可开放	德阳地调
3422	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调大塘站.110kV/2#变压器	63000	56913.1	90	33000	-26913	不受限	不可开放	德阳地调
3423	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调广福站.110kV/1#变压器	50000	49052.7	98	2200	-1253	不受限	不可开放	德阳地调
3424	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调金兴站.110kV/1#变压器	16000	16845.8	105	0	-846	不受限	不可开放	德阳地调
3425	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调新丰站.110kV/1#变压器	50000	47480.4	95	8915	-6395	不受限	不可开放	德阳地调
3426	金星	广安电力调度控制中心	广安地调金星.220kV/1#变压器	180000	171318.4	95	0	8682	不受限	不可开放	广安地调
3427	南华	中江电力调度控制中心	中江县调南华.220kV/2#变压器	150000	155886.7	104	0	-5887	不受限	不可开放	德阳地调
3428	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调向阳站.110kV/1#变压器	31500	30239.2	96	0	1261	不受限	不可开放	德阳地调
3429	金星	广安电力调度控制中心	广安地调金星.220kV/2#变压器	180000	166682.61	93	0	13317	不受限	不可开放	广安地调
3430	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调贺家堰.220kV/2#变压器	180000	163945.3	91	0	16055	不受限	不可开放	广安地调
3431	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调邻水站.110kV/#2主变	50000	49231	98	0	769	不受限	不可开放	广安地调
3432	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调云盘梁站.110kV/#1主变	50000	44338.1	89	8000	-2338	不受限	不可开放	广元地调
3433	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调仓山站.35kV/2#变压器	10000	9643.2	96	0	357	不受限	不可开放	德阳地调
3434	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	49177	98	35090	-34267	不受限	不可开放	德阳地调
3435	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调回龙站.35kV/1#变压器	12500	11580.9	93	0	919	不受限	不可开放	德阳地调
3436	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调雒城站.110kV/2#变压器	63000	53266.4	85	12080	-2346	不受限	不可开放	德阳地调
3437	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调向阳站.110kV/2#变压器	31500	32199.3	102	630	-1329	不受限	不可开放	德阳地调
3438	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调坛同站.35kV/#2主变	6300	8939	142	0	-2639	不受限	不可开放	广安地调
3439	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调梭罗站.35kV/#2主变	10000	14360	144	0	-4360	不受限	不可开放	广安地调
3440	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调丰南站.110kV/#1主变	50000	47877.4	96	0	2123	不受限	不可开放	南充地调
3441	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调胥家.110kV/#2主变	63000	60548.4	96	200	2252	不受限	不可开放	成都地调
3442	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调建丰.220kV/2#变压器	150000	150018.3	100	0	-18	不受限	不可开放	广安地调
3443	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调牛背山站.110kV/#2主变	40000	43678.4	109	0	-3678	不受限	不可开放	广安地调
3444	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调九华站.110kV/#2主变	40000	35284.9	88	1275	340	不受限	不可开放	广元地调
3445	金山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调金山站.35kV/2#变压器	8000	7986.5	100	0	144	不受限	不可开放	乐山地调
3446	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调桂兴站.110kV/#2主变	40000	38068.8	95	0	1931	不受限	不可开放	广安地调
3447	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调牛华站.35kV/2#变压器	8000	7626.1	95	0	374	不受限	不可开放	乐山地调
3448	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调冠英站.35kV/2#变压器	10000	9185.5	92	0	815	不受限	不可开放	乐山地调
3449	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调冠英站.35kV/1#变压器	8000	9270.7	116	0	-1271	不受限	不可开放	乐山地调
3450	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调牛背山站.110kV/#1主变	40000	50354.8	126	0	-10355	不受限	不可开放	广安地调
3451	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9636.6	96	0	363	不受限	不可开放	南充地调
3452	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调金沙.220kV/1#变压器	180000	166008.7	92	0	13991	不受限	不可开放	宜宾地调
3453	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调金沙.220kV/2#变压器	180000	167308.7	93	0	12691	不受限	不可开放	宜宾地调
3454	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调江南.220kV/1#变压器	150000	143682	96	0	6318	不受限	不可开放	宜宾地调
3455	戎岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调戎岩.220kV/1#变压器	150000	147144.39	98	0	2856	不受限	不可开放	宜宾地调
3456	戎岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调戎岩.220kV/2#变压器	150000	148903.11	99	0	1097	不受限	不可开放	宜宾地调
3457	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调屏山.220kV/1#变压器	240000	222563.6	93	0	17436	不受限	不可开放	宜宾地调
3458	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调贺家堰.220kV/1#变压器	180000	171496.1	95	0	8504	不受限	不可开放	广安地调
3459	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调龙头.220kV/1#变压器	180000	170504.89	95	0	9495	不受限	不可开放	宜宾地调
3460	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调龙头.220kV/2#变压器	180000	171576.9	95	0	8423	不受限	不可开放	宜宾地调
3461	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调丰收.220kV/1#变压器	150000	138843.4	93	0	11157	不受限	不可开放	宜宾地调
3462	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调城南.220kV/1#变压器	150000	148138.7	99	20050	-18189	不受限	不可开放	宜宾地调
3463	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调云台.220kV/1#变压器	180000	178333.4	99	0	1667	不受限	不可开放	宜宾地调
3464	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调河东站(南部).35kV/#1主变	8000	7166.9	90	0	833.1	不受限	不可开放	南充地调
3465	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9480.8	95	50	469	不受限	不可开放	南充地调
3466	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调云台.220kV/2#变压器	180000	172612.2	96	0	7388	不受限	不可开放	宜宾地调
3467	寿鹤站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山县调寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	14774.8	92	null	1225	不受限	不可开放	乐山地调
3468	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调九都站.110kV/2#变压器	40000	38148	95	315	1537	不受限	不可开放	宜宾地调
3469	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调鲁西站.110kV/1#变压器	40000	38709.6	97	2500	-1210	不受限	不可开放	宜宾地调
3470	寿鹤站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山县调寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	14945.3	149	null	4945	不受限	不可开放	乐山地调
3471	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调沙坪站.110kV/1#变压器	40000	39696.6	99	500	-197	不受限	不可开放	宜宾地调
3472	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调沙坪站.110kV/2#变压器	40000	48124.29	120	2000	-10125	不受限	不可开放	宜宾地调
3473	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调柏树林站.110kV/1#变压器	50000	47344.8	95	0	2655	不受限	不可开放	宜宾地调
3474	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调柏树林站.110kV/2#变压器	50000	45928.6	92	2500	1571	不受限	不可开放	宜宾地调
3475	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调叙南站.110kV/2#变压器	50000	47801.6	96	1000	1198	不受限	不可开放	宜宾地调
3476	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调天池站.110kV/1#变压器	40000	38401.5	96	0	1599	不受限	不可开放	宜宾地调
3477	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9900	99	0	100	null	不可开放	南充地调
3478	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调天池站.110kV/2#变压器	40000	41125.4	103	0	-1125	不受限	不可开放	宜宾地调
3479	秀湖站	峨眉山市电力调度控制中心	乐山地调秀湖站.110kV/2#变压器	50000	38793	97	null	1207	不受限	不可开放	乐山地调
3480	五星站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山县调五星站.35kV/1#变压器	10000	9239.1	92	null				

3485	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调周坡站.35kV/2#变压器	6300	6777.2	108	0	-477	不受限	不可开放	乐山地调
3486	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调井研站.110kV/2#变压器	50000	38913.6	124	0	-7414	不受限	不可开放	乐山地调
3487	杨家门站	井研电力调度控制中心	乐山地调杨家门站.110kV/1#变压器	40000	38290.8	96	0	-1709	不受限	不可开放	乐山地调
3488	獐土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调獐土坡站.110kV/#2主变	25000	22845.6	91	1900	254	不受限	不可开放	广元地调
3489	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9231.6	92	0	768	不受限	不可开放	南充地调
3490	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调蓬安.220kV/2#变压器	180000	180684.4	100	0	-684	不受限	不可开放	南充地调
3491	竹园站	井研电力调度控制中心	井研县调竹园站.35kV/1#变压器	10000	10378.5	104	0	-378	不受限	不可开放	乐山地调
3492	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调千佛站.35kV/2#变压器	10000	10308.2	103	0	-308	不受限	不可开放	乐山地调
3493	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调天顺站.110kV/1#变压器	50000	46506.6	93	0	3493	不受限	不可开放	宜宾地调
3494	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调35kV王家站.35kV/#1主变	6300	6370.4	101	0	-70	不受限	不可开放	广元地调
3495	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	18285.5	91	0	1715	不受限	不可开放	南充地调
3496	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调底蓬站.110kV/1#变压器	50000	48493.9	97	0	1506	不受限	不可开放	宜宾地调
3497	梁坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调梁坝站.35kV/2#变压器	12500	12276.6	98	0	223	不受限	不可开放	宜宾地调
3498	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调横江站.35kV/1#变压器	6300	5766.2	92	0	534	不受限	不可开放	宜宾地调
3499	分全站	井研电力调度控制中心	井研县调分全站.35kV/1#变压器	6300	6852.3	109	0	-552	不受限	不可开放	乐山地调
3500	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调豆坝站.35kV/1#变压器	6300	6331.3	100	0	-31	不受限	不可开放	宜宾地调
3501	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调鹭州站.35kV/2#变压器	10000	10172.4	102	0	-172	不受限	不可开放	宜宾地调
3502	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调王村站.35kV/1#变压器	10000	9101.6	91	0	898	不受限	不可开放	乐山地调
3503	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调邱场站.35kV/1#变压器	10000	9415	94	0	585	不受限	不可开放	宜宾地调
3504	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调水清站.35kV/1#变压器	6300	6517.7	103	0	-218	不受限	不可开放	宜宾地调
3505	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调利店站.35kV/2#变压器	10000	10019	100	0	-19	不受限	不可开放	乐山地调
3506	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调留耕站.35kV/1#变压器	6300	6084.4	97	0	216	不受限	不可开放	宜宾地调
3507	沐川五星站	宜宾电力调度控制中心	沐川县调沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	2902.9	92	0	247	不受限	不可开放	乐山地调
3508	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调桂花站.110kV/#1主变	50000	37374.8	75	21960	-9334.8	不受限	不可开放	南充地调
3509	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调彩虹.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	0	4051	不受限	不可开放	成都地调
3510	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调永福站.35kV/2#变压器	2500	3349.4	134	0	-849	不受限	不可开放	乐山地调
3511	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调宋家站.35kV/2#变压器	6300	6459.6	103	0	-160	不受限	不可开放	宜宾地调
3512	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调仙临站.35kV/1#变压器	6300	6024.8	96	0	275	不受限	不可开放	宜宾地调
3513	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调长兴站.35kV/1#变压器	6300	7624.8	121	0	-1325	不受限	不可开放	宜宾地调
3514	安融站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调安融站.35kV/1#变压器	6300	8600	137	200	-2500	不受限	不可开放	宜宾地调
3515	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调北荆坝.220kV/2#变压器	120000	119960.3	100	0	40	不受限	不可开放	宜宾地调
3516	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调丰收.220kV/2#变压器	150000	138781.5	93	0	11219	不受限	不可开放	宜宾地调
3517	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调城南.220kV/2#变压器	150000	142123.31	95	0	7877	不受限	不可开放	宜宾地调
3518	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调宗场站.35kV/1#变压器	6300	6086.2	97	160	54	不受限	不可开放	宜宾地调
3519	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调雄镇站.35kV/1#变压器	6300	7640.3	121	0	-1340	不受限	不可开放	宜宾地调
3520	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调大井站.35kV/1#主变压器	6300	6033.5	96	0	267	不受限	不可开放	宜宾地调
3521	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调沐川站.110kV/2#变压器	31500	30200.7	96	0	1299	不受限	不可开放	乐山地调
3522	柳坪站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调柳坪站(仪陇).35kV/#1主变	8000	9541	119	0	-1541	不受限	不可开放	南充地调
3523	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调桂花堰.110kV/2#变压器	63000	60000	95	0	3000	不受限	不可开放	天府地调
3524	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调利店站.35kV/1#变压器	6300	6383	101	0	-83	不受限	不可开放	乐山地调
3525	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调桃园.110kV/1#变压器	50000	50160	100	0	-160	不受限	不可开放	天府地调
3526	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调长顺.220kV/2#变压器	180000	169179.9	94	0	10820	不受限	不可开放	天府地调
3527	东升	天府电力调度控制中心	天府地调东升.110kV/2#变压器	50000	53064	106	0	-3064	不受限	不可开放	天府地调
3528	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调塔桥.110kV/2#变压器	63000	63928.3	101	0	-928	不受限	不可开放	天府地调
3529	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调毛家湾.220kV/2#变压器	240000	234222.11	98	0	5778	不受限	不可开放	天府地调
3530	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调龙泉.110kV/2#变压器	63000	60350.4	96	0	2650	不受限	不可开放	天府地调
3531	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调黄水.220kV/2#变压器	180000	197333.69	110	0	-17334	不受限	不可开放	天府地调
3532	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调罗家店.220kV/1#变压器	240000	234262.8	101	0	-3263	不受限	不可开放	天府地调
3533	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调桃园.110kV/2#变压器	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放	天府地调
3534	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调龙泉.110kV/1#变压器	63000	60390	96	0	2610	不受限	不可开放	天府地调
3535	天保	天府电力调度控制中心	天府地调天保.110kV/2#变压器	63000	64707	103	0	-1707	不受限	不可开放	天府地调
3536	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调邻港.110kV/1#变压器	50000	45526.8	91	0	4473	不受限	不可开放	天府地调
3537	金城站(仪陇)	仪陇县调金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	4387.6	110	0	-388	不受限	不可开放	南充地调	
3538	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调骑龙.110kV/1#变压器	50000	49368	99	0	632	不受限	不可开放	天府地调
3539	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调国玻.110kV/1#变压器	50000	47849.4	96	0	2151	不受限	不可开放	天府地调
3540	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调黄甲.110kV/2#变压器	63000	58006	92	0	4994	不受限	不可开放	天府地调
3541	东升	天府电力调度控制中心	天府地调东升.110kV/3#变压器	50000	47163.6	94	0	2836	不受限	不可开放	天府地调
3542	金城站(仪陇)	仪陇县调金城站(仪陇).35kV/#1主变	6300	60105	95	0	290	null	不受限	不可开放	南充地调
3543	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调板桥.110kV/2#变压器	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	不可开放	天府地调
3544	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调黄水.220kV/3#变压器	180000	189704	105	0	-9704	不受限	不可开放	天府地调
3545	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调塔桥.110kV/1#变压器	63000	63108.5	100	0	-108	不受限	不可开放	天府地调
3546	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调镇江.220kV/2#变压器	150000	150034.5	100	0	-34	不受限	不可开放	眉山地调
3547	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调板桥.110kV/1#变压器	31500	31264.2	99	0	236	不受限	不可开放	天府地调
3548	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调富加站.110kV/1#主变	40000	38982.2	97	0	1018	不受限	不可开放	眉山地调
3549	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调鹭州站.35kV/1#变压器	10000	9310	93	0	690	不受限	不可开放	宜宾地调
3550	动力	天府电力调度控制中心	天府地调动力.110kV/1#变压器	50000	48483.6	97	0	1516	不受限	不可开放	天府地调
3551	动力	天府电力调度控制中心	天府地调动力.110kV/3#变压器	63000	65115.6	103	0	-2116	不受限	不可开放	天府地调
3552	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调长顺.220kV/1#变压器	180000	183324	102	0	-3324	不受限	不可开放	天府地调
3553	九江	天府电力调度控制中心	天府地调九江.110kV/2#变压器	40000	42167.8	105	0	-2168	不受限	不可开放	天府地调
3554	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调灵石站.110kV/1#主变	31500	31071.3	99	0	429	不受限	不可开放	眉山地调
3555	红花	天府电力调度控制中心	天府地调红花.35kV/1#变压器	10000	9508.8	95	0	491	不受限	不可开放	天府地调
3556	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调洪河.110kV/2#变压器	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放	天府地调
3557	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调柏林站.110kV/2#主变	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放	眉山地调
3558	观音站(仪陇)	仪陇县调观音站(仪陇).35kV/#2主变	10000	10430	104	0	-430	不受限	不可开放	南充地调	
3559	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调柏合.220kV/1#变压器	180000	168055.61	93	0	11944	不受限	不可开放	天府地调
3560	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调苏码头.110kV/2#变压器	50000	50278.8	101	0	-279	不受限	不可开放	天府地调
3561	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调江安站.110kV/1#变压器	50000	46796.3	117	0	-6796	不受限	不可开放	宜宾地调
3562	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调安平站.110kV/2#主变	40000	51240	102.48	64750	-77758	不受限	不可开放	眉山地调
3563	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调福盛.220kV/1#变压器	150000	142265.5	95	0	7735	不受限	不可开放	眉山地调
3564	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调大面铺.220kV/2#变压器	240000	245000	102	0	-8000	不受限	不可开放	天府地调
3565	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调邻港.110kV/2#变压器	63000	59466	94	0	-666	不受限	不可开放	天府地调
3566	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调正兴站.110kV/1#主变	50000	48004.7	96	0	1995	不受限	不可开放	眉山地调
3567	天保	天府电力调度控制中心	天府地调天保.110kV/1#变压器	63000	59477.5	94	0	3523	不受限	不可开放	天府地调
3568	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调灵石站.110kV/2#主变	50000	46143.5	92	0	3857	不受限	不可开放	眉山地调
3569	东升	天府电力调度控制中心	天府地调东升.110kV/1#变压器	50000	41844	84	0	3656	不受限	不可开放	天府地调
3570	星亨	天府电力调度控制中心	天府地调星亨.110kV/2#变压器	50000	47232.2	94	0	2768	不受限	不可开放	天府地调
3571	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调牧马山.110kV/2#变压器	50000	46194.5	92	0	3806	不受限	不可开放	天府地调
3572	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调柏林站.110kV/1#主变	40000	39384.2	98	0	616	不受限	不可开放	眉山地调
3573	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调骑龙.110kV/2#变压器	50000	55176	110	0	-5176	不受限	不可开放	天府地调
3574	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调怡居.110kV/1#变压器	63000	59479	94	0	3521	不受限	不可开放	天府地调
3575	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调永寿站.35kV/1#主变	10000	9306.6	93	0	693	不受限	不可开放	眉山地调
3576	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调东馆站.110kV/1#主变	50000	44791	89.58	0	-13291	不受限	不可开放	眉山地调
3577	35kV木门站	旺苍县调35kV木门站.35kV/#2主变	10000	7774.1	123	0	-2734	不受限	不可开放	广元地调	
3578	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调大面铺.220kV/1#变压器	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调
3579	动力	天府电力调度控制中心	天府地调动力.110kV/2#变压器	50000	51836.4	104	0	-1836	不受限	不可开放	天府地调
3580	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调阳光.110kV/1#变压器	40000	37012.8	93	0	2987	不受限	不可开放	天府地调
3581	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调毛家湾.220kV/1#变压器	240000	244810.11	102	0	-4810	不受限	不可开放	天府地调
3582	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调大石桥站.110kV/2#主变	63000	53114.4	84.3	0	-13114	不受限	不可开放	眉山地调
3583	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调大堰站.110kV/2#变压器	50000	66660	133	0	-16660	不受限	不可开放	资阳地调
3584	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调仁寿站.110kV/1#主变	50000	46584.4	93	0	3416	不受限	不可开放	眉山地调
3585	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调松涛站.110kV/1#主变	50000	49465.3	99	0	535	不受限	不可开放	资阳地调
3586	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调永寿站.35kV/2#主变	10000	9328.1	93	0	672	不受限	不可开放	眉山地调
3587	35kV林庆站	旺苍县调35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	7737.4	77	0	263	不受限	不可开放	广元地调	
3588	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调建新站.110kV/2#变压器	40000	38420.7	96	0	1579	不受限	不可开放	宜宾地调
3589	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调青城山.110kV/#2主变	50000	47348.4	95	19459	-16807	不受限	不可开放	成都地调
3590	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调南市站.110kV/1#主变	40000	38200	95	0	1800	不受限	不可开放	资阳地调
3591	伍陵站	雁江电力调度控制中心	资阳地调伍陵站.35kV/2#主变	12500	13568.3	109	0	-1068	不受限		

3594	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调保和站.35kV/1#主变	10000	10105	101	0	-105	不受限	不可开放	资阳地调
3595	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调小山站.110kV/2#主变	40000	37730	94	0	2270	不受限	不可开放	资阳地调
3596	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调枣树.220kV/1#变压器	180000	168150.3	93	0	11850	不受限	不可开放	眉山地调
3597	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调白塔站.110kV/2#主变	50000	48861.9	98	0	1138	不受限	不可开放	资阳地调
3598	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调天星.220kV/1#变压器	150000	140887.1	94	0	9113	不受限	不可开放	资阳地调
3599	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调丹山站.35kV/1#主变	6300	6393.6	101	0	-94	不受限	不可开放	资阳地调
3600	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调大腰站.35kV/1#主变	10000	9089.5	91	0	911	不受限	不可开放	资阳地调
3601	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调白塔站.110kV/1#主变	50000	48385.6	97	0	1614	不受限	不可开放	资阳地调
3602	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调天星.220kV/2#变压器	150000	141369.6	94	0	8630	不受限	不可开放	资阳地调
3603	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调老林站(营山).35kV/#2主变	3150	3233.5	103	0	-83.5	不受限	不可开放	南充地调
3604	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调霖雨.35kV/2号主变	10000	7875	79	1650	475	不受限	不可开放	成都地调
3605	梓符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调梓符站.35kV/1#主变	6300	8077.1	128	0	-1777	不受限	不可开放	资阳地调
3606	伍陵站	雁江电力调度控制中心	资阳地调伍陵站.35kV/1#主变	6300	9448.7	150	0	-3149	不受限	不可开放	资阳地调
3607	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调丹山站.35kV/#2主变	6300	5920.1	94	0	380	不受限	不可开放	资阳地调
3608	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调迎接站.35kV/1#主变	12500	11466	92	0	1034	不受限	不可开放	资阳地调
3609	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调仁寿站.110kV/2#主变	50000	46916.4	94	0	3084	不受限	不可开放	眉山地调
3610	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调大腰站.35kV/2#主变	6300	5881.1	93	0	419	不受限	不可开放	资阳地调
3611	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调福宝站.110kV/1#主变	63000	54661.2	86.76	0	-14661	不受限	不可开放	眉山地调
3612	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调松林坡站.110kV/#2主变	40000	33163	83	0	-1163	不受限	不可开放	广元地调
3613	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调大石桥站.110kV/1#主变	40000	37760.3	94	0	2240	不受限	不可开放	眉山地调
3614	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	7753.9	123	0	-2714	不受限	不可开放	广元地调
3615	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调寿安.110kV/#1主变	50000	51440.4	103	3300	-4740	不受限	不可开放	成都地调
3616	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	44154	88	9550	-3704	不受限	不可开放	南充地调
3617	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调沙子湾站.35kV/2#主变	10000	11572.3	116	0	-1572	不受限	不可开放	眉山地调
3618	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调正兴站.110kV/2#主变	50000	48115	96	0	1885	不受限	不可开放	眉山地调
3619	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV国华站.35kV/#1主变	6300	5154.8	82	0	-115	不受限	不可开放	广元地调
3620	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调北荆坝.220kV/1#变压器	120000	114332.1	95	0	5668	不受限	不可开放	宜宾地调
3621	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调屏山.220kV/2#变压器	240000	236636.31	99	0	3364	不受限	不可开放	宜宾地调
3622	成安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调成安站.35kV/1#主变	8000	8598.4	107	0	-598	不受限	不可开放	眉山地调
3623	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调清水站.35kV/1#主变	8000	7524.3	94	0	476	不受限	不可开放	眉山地调
3624	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调视高站.110kV/2#主变	50000	47978	96	0	2022	不受限	不可开放	眉山地调
3625	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调江南.220kV/2#变压器	150000	151371	101	0	-1371	不受限	不可开放	宜宾地调
3626	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调龙马站.35kV/1#主变	10000	9221.6	92	0	778	不受限	不可开放	眉山地调
3627	彭加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调彭加站.35kV/1#主变	10000	9006.1	90	0	994	不受限	不可开放	眉山地调
3628	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调城北.35kV/#2主变	8000	9996	125	6155	-8151	不受限	不可开放	成都地调
3629	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调苏秀站.35kV/1#变压器	6300	6813.8	108	0	-514	不受限	不可开放	宜宾地调
3630	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调帽顶山站.35kV/1#主变	25000	24532.2	98	0	468	不受限	不可开放	眉山地调
3631	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调爱国.220kV/2#变压器	150000	147445.4	98	0	2555	不受限	不可开放	眉山地调
3632	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调35kV木门站.35kV/#1主变	6300	5974.3	95	0	-934	不受限	不可开放	广元地调
3633	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调宝飞.220kV/3#变压器	180000	180329	100	0	-329	不受限	不可开放	眉山地调
3634	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调东山站.110kV/1#主变	40000	37184	93	0	2816	不受限	不可开放	资阳地调
3635	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调仙鹤站.110kV/2#主变	31500	31435.8	100	0	64	不受限	不可开放	资阳地调
3636	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调良安站.35kV/1#主变	6300	5891.7	94	0	408	不受限	不可开放	资阳地调
3637	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调寿安.110kV/#2主变	50000	50754	102	3625	-4379	不受限	不可开放	成都地调
3638	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调石佛站.35kV/2#主变	6300	6434.4	102	0	-134	不受限	不可开放	资阳地调
3639	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调宝飞.220kV/2#变压器	180000	167094.3	93	0	12906	不受限	不可开放	眉山地调
3640	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调安平站.110kV/1#主变	50000	51399.6	103	0	-1400	不受限	不可开放	眉山地调
3641	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调东观站.35kV/#1主变	10000	9660	97	7975	-7635	不受限	不可开放	南充地调
3642	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调白塔站.110kV/#1主变	50000	38647.5	77	54475	-43122	不受限	不可开放	南充地调
3643	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调观音站.35kV/#1主变	5000	4907.4	98	0	93	不受限	不可开放	资阳地调
3644	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调望城站.110kV/#1主变	63000	50786	81	80992	-68778	不受限	不可开放	南充地调
3645	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调城北.35kV/#1主变	8000	8064	101	100	-164	不受限	不可开放	成都地调
3646	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调石板站.110kV/2#主变	50000	49357.8	99	0	642	不受限	不可开放	资阳地调
3647	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调来凤站.35kV/1#主变	8000	7880.4	99	0	120	不受限	不可开放	资阳地调
3648	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调平春.220kV/1#变压器	180000	179928.4	100	0	72	不受限	不可开放	眉山地调
3649	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调龙门站.110kV/#1主变	40000	29472.7	74	61735	-51208	不受限	不可开放	南充地调
3650	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调驯龙站.35kV/2#主变	6300	6073	96	0	227	不受限	不可开放	资阳地调
3651	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调周礼站.35kV/2#主变	5000	5272	105	0	-272	不受限	不可开放	资阳地调
3652	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调石羊站.35kV/1#主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放	资阳地调
3653	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调天林站.35kV/1#主变	10000	13735.6	137	0	-3736	不受限	不可开放	资阳地调
3654	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调河东站.110kV/2号主变	63000	56320	89	98198	-91518	不受限	不可开放	南充地调
3655	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调广惠.220kV/1#变压器	120000	113938.7	95	0	6061	不受限	不可开放	资阳地调
3656	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调周礼站.35kV/1#主变	5000	5087	102	0	-87	不受限	不可开放	资阳地调
3657	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调石羊站.35kV/2#主变	10000	9910	99	0	90	不受限	不可开放	资阳地调
3658	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调航空港站.110kV/#1主变	50000	48802.5	98	64715	-63517	不受限	不可开放	南充地调
3659	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调安岳站.110kV/2#主变	40000	38793.2	97	0	1207	不受限	不可开放	资阳地调
3660	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调长河站.35kV/2#主变	6300	6525	104	0	-225	不受限	不可开放	资阳地调
3661	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调白塔站.110kV/#2主变	50000	38011.1	76	51320	-39331	不受限	不可开放	南充地调
3662	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调骆市站(营山).35kV/#1主变	10000	9006.2	90	200	794	不受限	不可开放	南充地调
3663	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调西来.35kV/#1主变	8000	8427.2	105	710	-1137	不受限	不可开放	成都地调
3664	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调李家站.35kV/2#主变	10000	9935.1	99	0	65	不受限	不可开放	资阳地调
3665	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调石板站.110kV/1#主变	40000	39200	98	0	800	不受限	不可开放	资阳地调
3666	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调李家站.35kV/1#主变	10000	9945.8	99	0	54	不受限	不可开放	资阳地调
3667	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调都京坝站.35kV/#1主变	6300	4848.6	77	12650	-11199	不受限	不可开放	南充地调
3668	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调广惠.220kV/2#变压器	150000	136475.6	91	0	13524	不受限	不可开放	资阳地调
3669	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调通贤站.35kV/1#主变	6300	6130.8	97	0	169	不受限	不可开放	资阳地调
3670	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调通贤站.35kV/2#主变	6300	6247.1	99	0	53	不受限	不可开放	资阳地调
3671	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调长乐站.35kV/#2主变	10000	8285.7	83	2820	-1106	不受限	不可开放	南充地调
3672	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调岳阳站.110kV/1#主变	40000	36616.8	92	0	3383	不受限	不可开放	资阳地调
3673	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调北坝站.35kV/1#主变	10000	9185.4	92	0	815	不受限	不可开放	资阳地调
3674	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调小汉站.110kV/1#变压器	31500	30275	96	5550	-4325	不受限	不可开放	德阳地调
3675	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调驯龙站.35kV/1#主变	6300	6039	96	0	261	不受限	不可开放	资阳地调
3676	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调都京坝站.35kV/#2主变	16000	8535.6	53	39005	-31541	不受限	不可开放	南充地调
3677	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调成山站.35kV/2#主变	10000	10991.7	110	0	-992	不受限	不可开放	资阳地调
3678	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调姚市站.35kV/#1主变	5000	4900.9	98	0	99	不受限	不可开放	资阳地调
3679	河边	大英电力调度控制中心	大英县调河边.35kV/#1主变	6300	5293.1	84	5600	-4593	不受限	不可开放	遂宁地调
3680	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调安岳站.110kV/1#主变	40000	37806	95	0	2194	不受限	不可开放	资阳地调
3681	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调金马.110kV/#1主变	31500	31680	101	8315	-8495	不受限	不可开放	成都地调
3682	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调罗坝站.35kV/1#主变	8000	7345.8	92	100	554	不受限	不可开放	眉山地调
3683	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调永安站.35kV/1#变压器	10000	9377.3	94	400	223	不受限	不可开放	德阳地调
3684	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调望城站.110kV/#2主变	50000	59117	118	187430	-196547	不受限	不可开放	南充地调
3685	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调冯店站.35kV/1#变压器	12500	11446.4	92	200	854	不受限	不可开放	德阳地调
3686	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调河东站.110kV/1号主变	63000	39056.5	62	70380	-46436	不受限	不可开放	南充地调
3687	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调荣丁站.35kV/1#变压器	6300	5444.6	109	0	-445	不受限	不可开放	凉山地调
3688	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调暴风坪站.35kV/1#变压器	8000	7373.1	147	0	-2373	不受限	不可开放	乐山地调
3689	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调东观站.35kV/#2主变	10000	9922.5	99	5730	-5652	不受限	不可开放	南充地调
3690	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调永乐.35kV/1#主变	6300	3963	63	2830	-493	不受限	不可开放	遂宁地调
3691	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调烟山站(高坪).35kV/#1主变	10000	6632.7	66	6660	-3292.7	不受限	不可开放	南充地调
3692	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调成佳.35kV/#1主变	10000	10840.2	108	2060	-2900	不受限	不可开放	成都地调
3693	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	6392.1	64	5550	-1942	不受限	不可开放	南充地调
3694	马边养坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调马边养坝站.35kV/#1主变	10000	3570	143	0	-1070	不受限	不可开放	凉山地调
3695	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调烟山站(高坪).35kV/#2主变	10000	6445.8	64	6065	-2511	不受限	不可开放	南充地调
3696	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调航空港站.110kV/#2主变	50000	48293.8	97	51500	-50124	不受限	不可开放	南充地调
3697	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调张家口.110kV/#2主变	31500	22607.9	73	15050	-21510	不受限	不可开放	遂宁地调
3698	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调龙门站.110kV/#2主变	40000							

3703	石主站	高坪电力调度控制中心	高坪县调石主站(高坪).35kV/#1主变	10000	7673	77	3280	-953	不受限	不可开放	南充地调
3704	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调碧庄.35kV/#1主变	6300	7268.1	115	630	-2228	不受限	不可开放	遂宁地调
3705	仪陵	南充电力调度控制中心	南充地调仪陵.220kV/1#变压器	150000	140390.11	94	0	9609.89	不受限	不可开放	南充地调
3706	濯河	射洪电力调度控制中心	射洪县调濯河.35kV/#2主变	10000	6745.4	67	1500	255	不受限	不可开放	遂宁地调
3707	仪陵	南充电力调度控制中心	南充地调仪陵.220kV/2#变压器	150000	141327.8	94	1000	7672.2	不受限	不可开放	南充地调
3708	维光站	中江电力调度控制中心	中江县调维光站.110kV/2#变压器	63000	35005.6	56	2000	27994.4	不受限	不可开放	德阳地调
3709	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调广汉站.110kV/2#变压器	40000	38106.3	95	0	1894	不受限	不可开放	德阳地调
3710	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调城北站(营山).35kV/#1主变	16000	16771.1	105	300	-1071	不受限	不可开放	南充地调
3711	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调六陵站.35kV/2#变压器	10000	9489.2	95	2750	-2239	不受限	不可开放	德阳地调
3712	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调大塘.35kV/#1主变	10000	9562	96	0	438	不受限	不可开放	成都地调
3713	濯河	射洪电力调度控制中心	射洪县调濯河.35kV/#1主变	10000	6608.8	66	1500	393	不受限	不可开放	遂宁地调
3714	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	5012.1	80	0	27.9	不受限	不可开放	广元地调
3715	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	5018.6	80	0	21.4	不受限	不可开放	广元地调
3716	荆溪站	南充电力调度控制中心	南充地调荆溪.220kV/1#变压器	180000	170985.11	95	45210	-36195	不受限	不可开放	南充地调
3717	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调济川站.110kV/#3主变	50000	47380.9	95	1000	1619	不受限	不可开放	南充地调
3718	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调大塘.35kV/#2主变	10000	9786	98	1965	-1751	不受限	不可开放	成都地调
3719	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调太乙.35kV/#1主变	6300	5583.2	89	100	517	不受限	不可开放	遂宁地调
3720	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调永太站.35kV/1#变压器	10000	10043	100	2115	-2158	不受限	不可开放	德阳地调
3721	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调连山站.110kV/1#变压器	31500	29960.3	95	80	1460	不受限	不可开放	德阳地调
3722	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调天仙.35kV/#2主变	6300	5149.2	82	2035	-2919	不受限	不可开放	遂宁地调
3723	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调滨江站.110kV/#2主变	63000	48843.9	78	20490	-6334	不受限	不可开放	南充地调
3724	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调济川站.110kV/#2主变	50000	48054.7	96	1050	895	不受限	不可开放	南充地调
3725	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调太乙.35kV/#2主变	6300	5723.2	91	100	377	不受限	不可开放	遂宁地调
3726	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调香山.35kV/#2主变	6300	6321.3	100	755	-1531	不受限	不可开放	遂宁地调
3727	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调荆溪.220kV/2#变压器	180000	168566.4	94	50450	-39016	不受限	不可开放	南充地调
3728	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调35kV演圣站.35kV/#1主变	6300	5011.8	80	0	28	不受限	不可开放	广元地调
3729	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调天仙.35kV/#1主变	6300	5149.2	82	2035	-2919	不受限	不可开放	遂宁地调
3730	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调滨江站.110kV/#1主变	50000	37466.1	75	20370	-7836	不受限	不可开放	南充地调
3731	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	9983.4	100	0	17	不受限	不可开放	南充地调
3732	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调白节.35kV/#1主变	20000	9620	48	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3733	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调城宁.35kV/#1主变	6300	2280	36	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3734	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调丰乐.35kV/#1主变	20000	10170	51	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3735	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调打古.35kV/#1主变	10000	9441.1	94	0	559	不受限	不可开放	泸州地调
3736	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调北湖站.110kV/#1主变	40000	31473.3	79	11205	-2678	不受限	不可开放	南充地调
3737	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调江北.35kV/#2主变	20000	9660	48	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3738	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调江北.35kV/#1主变	20000	13960	70	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3739	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调湾桥站.35kV/2#主变	10000	9253.3	93	0	747	不受限	不可开放	内江地调
3740	搬曹	南充电力调度控制中心	南充地调搬曹.220kV/2#变压器	180000	197917.5	110	0	-17917	不受限	不可开放	南充地调
3741	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调大洲驿.110kV/#2主变	31500	38172.8	121	0	-6673	不受限	不可开放	泸州地调
3742	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调大洲驿.110kV/#1主变	31500	31170	99	0	330	不受限	不可开放	泸州地调
3743	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调湾桥站.35kV/1#主变	10000	9199	92	0	801	不受限	不可开放	内江地调
3744	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调桂花山.35kV/#1主变	10000	8310	83	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3745	搬曹	南充电力调度控制中心	南充地调搬曹.220kV/3#变压器	180000	196823	109	0	-16823	不受限	不可开放	南充地调
3746	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调西来.35kV/#2主变	6300	7275.2	115	100	-1075	不受限	不可开放	成都地调
3747	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调上马.35kV/#1主变	20000	8550	43	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3748	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调沙合.35kV/#1主变	20000	8910	45	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3749	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调月形站.35kV/2#变压器	6300	5903.3	94	0	397	不受限	不可开放	德阳地调
3750	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调西山站.110kV/#2主变	40000	39476.9	99	3940	-3416	不受限	不可开放	南充地调
3751	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙华.110kV/#2主变	50000	47931.6	96	0	2068	不受限	不可开放	泸州地调
3752	永安	内江电力调度控制中心	内江地调永安.220kV/2#变压器	150000	158928	106	13684	-22612	不受限	不可开放	内江地调
3753	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调龙华.110kV/#1主变	50000	50074.7	100	0	-75	不受限	不可开放	泸州地调
3754	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调凉水井.220kV/1#变压器	150000	112365	75	34500	3135	不受限	不可开放	内江地调
3755	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调辉景站.35kV/#2主变	6300	4423.9	70	2060	-184	不受限	不可开放	南充地调
3756	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调子龙庙.110kV/#1主变	40000	37290	93	0	2710	不受限	不可开放	成都地调
3757	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调兆雅.35kV/#2主变	16000	15678.6	98	0	321	不受限	不可开放	泸州地调
3758	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调牌楼站.110kV/#1主变	40000	33272.4	83	7024	-296	不受限	不可开放	内江地调
3759	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调大树.110kV/#2主变	40000	42108	105	0	-2108	不受限	不可开放	成都地调
3760	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	7670.5	96	100	230	不受限	不可开放	南充地调
3761	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	161755.8	108	9000	-20756	不受限	不可开放	内江地调
3762	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调芦溪站.35kV/#2主变	6300	4036.4	64	4505	-2241	不受限	不可开放	南充地调
3763	奇峰	泸州电力调度控制中心	泸川县调奇峰.35kV/#1主变	10000	9235.2	92	0	765	不受限	不可开放	泸州地调
3764	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	35030.5	88	1502.5	3467	不受限	不可开放	内江地调
3765	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调连界场站.110kV/#2主变	40000	37295.5	93	5930	-3225	不受限	不可开放	内江地调
3766	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调芦溪站.35kV/#1主变	10000	7582.8	76	3575	-1158	不受限	不可开放	南充地调
3767	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸川县调嘉明.35kV/#1主变	10000	11650.6	117	0	-1651	不受限	不可开放	泸州地调
3768	城南	泸州电力调度控制中心	泸川县调城南.35kV/#2主变	10000	11762.1	118	0	-1762	不受限	不可开放	泸州地调
3769	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调兆雅.35kV/#1主变	10000	9863.7	99	0	136	不受限	不可开放	泸州地调
3770	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调资中站.110kV/#1主变	40000	29356.8	73	13500	-2857	不受限	不可开放	内江地调
3771	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调永利.110kV/#2主变	50000	47605	95	0	2395	不受限	不可开放	泸州地调
3772	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调永利.110kV/#1主变	50000	49496	99	0	504	不受限	不可开放	泸州地调
3773	濠溪站	南充电力调度控制中心	南充地调濠溪站.35kV/#2主变	5000	3644.9	73	3505	-2150	不受限	不可开放	南充地调
3774	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调龙门站.35kV/#1主变	10000	9470.4	95	1096	-566	不受限	不可开放	内江地调
3775	濠溪站	南充电力调度控制中心	南充地调濠溪站.35kV/#1主变	8000	5506.3	69	3205	-711	不受限	不可开放	南充地调
3776	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调顺河站.35kV/#1主变	10000	9931.4	99	980	-911	不受限	不可开放	内江地调
3777	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调庄园.110kV/#2主变	50000	53684.5	107	0	-3684	不受限	不可开放	成都地调
3778	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调新农站.35kV/1#变压器	8000	7601.3	95	1600	-1201	不受限	不可开放	乐山地调
3779	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调双苏站.110kV/#1主变	40000	38385.2	96	5960	-4345	不受限	不可开放	内江地调
3780	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调德新站.35kV/2#变压器	8000	7780.2	97	315	-95	不受限	不可开放	德阳地调
3781	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调西山站.110kV/#1主变	40000	37305.6	93	6080	-3386	不受限	不可开放	南充地调
3782	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调新农站.35kV/2#变压器	8000	7245.1	91	0	755	不受限	不可开放	乐山地调
3783	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	159076.7	106	30395	-39472	不受限	不可开放	内江地调
3784	舞风站	南充电力调度控制中心	南充地调舞风站.110kV/#2主变	50000	56376	113	9205	-15581	不受限	不可开放	南充地调
3785	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调庄园.110kV/#1主变	50000	46685.1	93	0	3315	不受限	不可开放	成都地调
3786	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调茅桥站.35kV/1#变压器	5000	4816.5	96	0	184	不受限	不可开放	乐山地调
3787	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调三元站.110kV/#2主变	50000	49180.3	98	3883	-3063	不受限	不可开放	内江地调
3788	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调黄河站.110kV/1#变压器	40000	36471.6	91	34535	-31007	不受限	不可开放	德阳地调
3789	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调乐山站.110kV/1#变压器	40000	37461.6	94	0	2538	不受限	不可开放	乐山地调
3790	舞风站	南充电力调度控制中心	南充地调舞风站.110kV/#1主变	50000	59440	119	11530	-20970	不受限	不可开放	南充地调
3791	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调牟子站.110kV/3#变压器	50000	48241.2	96	0	1759	不受限	不可开放	乐山地调
3792	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调倒石桥站.110kV/#1主变	50000	33542.4	67	16790	-332	不受限	不可开放	内江地调
3793	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调土主站.110kV/1#变压器	50000	47756.7	96	0	2243	不受限	不可开放	乐山地调
3794	蓼竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调蓼竹湾站.110kV/2#变压器	40000	37620	94	0	2380	不受限	不可开放	乐山地调
3795	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调平安站.110kV/#1主变	31500	31443.3	100	3210	-3153	不受限	不可开放	内江地调
3796	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调五星站.110kV/#1主变	50000	49363.9	99	7705	-7069	不受限	不可开放	南充地调
3797	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调子龙庙.110kV/#2主变	40000	38280	96	0	1720	不受限	不可开放	成都地调
3798	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调范坝.220kV/2#变压器	120000	115122	96	0	4878	不受限	不可开放	乐山地调
3799	松栢站	内江电力调度控制中心	内江地调松栢.220kV/2#变压器	150000	161488	108	795	-12283	不受限	不可开放	内江地调
3800	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调清泉站.110kV/#2主变	50000	48400.6	97	30435	-28836	不受限	不可开放	南充地调
3801	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调清泉站.110kV/#1主变	50000	49025.7	98	30220	-29246	不受限	不可开放	南充地调
3802	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调青平站.35kV/1#变压器	10000	10579.8	106	0	-580	不受限	不可开放	乐山地调
3803	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调白马站.35kV/2#变压器	6300	6324.8	100	0	-25	不受限	不可开放	乐山地调
3804	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调城南站.110kV/2#变压器	50000	39388.3	79	19735	-9123	不受限	不可开放	德阳地调
3805	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调中山站.35kV/#1主变	10000	7977.8	80	2286	-264	不受限	不可开放	内江地调
3806	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调范坝.220kV/1#变压器	120000	114799.5	96	0	5201	不受限	不可开放	乐山地调
3807	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调白马站.35kV/1#变压器	5000	5073.8	101	0	-74	不受限	不可开放	乐山地调
3808	牟子站										

3812	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调城南站(西充).35kV/#1主变	20000	18253.2	91	16250	-14503	不受限	不可开放	南充地调
3813	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调中隆站.35kV/2#主变	6300	5552.2	88	5670	-4922	不受限	不可开放	眉山地调
3814	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调杨场站.35kV/2#主变	20000	8389.8	36	7200	-7590	不受限	不可开放	眉山地调
3815	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调威南站.110kV/#1主变	50000	43268.8	87	5600	1131	不受限	不可开放	内江地调
3816	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调杨场站.35kV/1#主变	20000	17807.3	89	18000	-15807	不受限	不可开放	眉山地调
3817	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调槐树站(西充).35kV/#1主变	10000	4814.1	48	10000	-4814	不受限	不可开放	南充地调
3818	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调城北站布拖.35kV/3#主变	10000	10245.9	102	0	-246	不受限	不可开放	凉山地调
3819	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调平安站.110kV/#2主变	40000	37843.5	95	3210	-1053	不受限	不可开放	内江地调
3820	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	4696.8	75	5581.02	-3978	不受限	不可开放	南充地调
3821	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调田家站.35kV/#1主变	10000	8480	85	765	755	不受限	不可开放	内江地调
3822	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调衣某站.35kV/1#主变	2000	2969.4	148	0	-969	不受限	不可开放	凉山地调
3823	(会理县调)	会理电力调度控制中心	会理县调(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	7036.5	88	4050	-3086	受限	不可开放	凉山地调
3824	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调石燕桥站.110kV/#1主变	50000	37646.4	75	8760	3594	不受限	不可开放	内江地调
3825	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调新坝站.35kV/#1主变	12500	11605.7	93	4960	-4066	受限	不可开放	凉山地调
3826	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调威远站.110kV/#2主变	40000	36603.6	92	10640	-7244	不受限	不可开放	内江地调
3827	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	7504.6	75	4900	-2405	不受限	不可开放	南充地调
3828	(会理县调)	会理电力调度控制中心	会理县调(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	3914.3	49	6690	-2604	受限	不可开放	凉山地调
3829	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调金鹅.220kV/1#变压器	120000	121879.6	102	0	-1880	不受限	不可开放	内江地调
3830	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调官渡.110kV/#1主变	40000	38319.6	96	0	1680	不受限	不可开放	成都地调
3831	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调外北站.35kV/#1主变	6300	4767	76	2545	-1012	受限	不可开放	凉山地调
3832	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调太平站(西充).35kV/#2主变	10000	8201	82	5630	-3831	不受限	不可开放	南充地调
3833	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调金鹅.220kV/2#变压器	150000	147445.3	98	0	2555	不受限	不可开放	内江地调
3834	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调通安站.35kV/#2主变	6300	3063.6	49	5212.5	-1976	受限	不可开放	凉山地调
3835	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调官渡.110kV/#2主变	40000	39045.6	98	0	954	不受限	不可开放	成都地调
3836	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	8978.5	90	3686.82	-2665	不受限	不可开放	南充地调
3837	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调松柏.220kV/1#变压器	120000	126564	105	795	-7359	不受限	不可开放	内江地调
3838	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调白塔站.110kV/#1主变	31500	27007.2	86	11645	-7152	受限	不可开放	凉山地调
3839	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调双苏站.110kV/#2主变	40000	40760.5	102	5960	-6720	不受限	不可开放	内江地调
3840	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	9277.8	93	10190	-9468	不受限	不可开放	南充地调
3841	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调保光站.110kV/#2主变	40000	55552.8	139	1950	-17503	不受限	不可开放	南充地调
3842	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调力马河站.35kV/#1主变	6300	4994.5	79	1250	56	受限	不可开放	凉山地调
3843	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调河口站.35kV/#1主变	4000	3536.3	88	1750	-1286	受限	不可开放	凉山地调
3844	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调望城坡站.110kV/#2主变	40000	37344	93	14733	-12077	不受限	不可开放	内江地调
3845	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	7559.7	76	3306.05	-866	不受限	不可开放	南充地调
3846	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调力马河站.35kV/#2主变	6300	2960.6	47	4050	-711	受限	不可开放	凉山地调
3847	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调新坝站.35kV/#2主变	10000	10175.8	102	395	-571	受限	不可开放	凉山地调
3848	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调义兴站(西充).35kV/#1主变	10000	7504.2	75	15765	-13269	不受限	不可开放	南充地调
3849	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调通安站.35kV/#1主变	12500	8881.9	71	5212.5	-1594	null	不可开放	凉山地调
3850	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调望城坡站.110kV/#1主变	40000	37355.2	94	11235	-8770	不受限	不可开放	内江地调
3851	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调杨家桥站.110kV/#1主变	50000	49671.7	99	8900	-8572	不受限	不可开放	南充地调
3852	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4573.8	91	0	426	不受限	不可开放	成都地调
3853	永安	内江电力调度控制中心	内江地调永安.220kV/3#变压器	150000	156816	105	13684	-20500	不受限	不可开放	内江地调
3854	长条岭站(简阳)	简阳电力调度控制中心	简阳县调长条岭站(简阳).35kV/2#主变	10000	10910.2	109	0	910	不受限	不可开放	南充地调
3855	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调牌楼站.110kV/#2主变	40000	34974	87	7024	-1998	不受限	不可开放	内江地调
3856	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调清溪站.110kV/#1主变	40000	28667.9	72	9840	1492	不受限	不可开放	内江地调
3857	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调普雄站.35kV/#2主变	4000	4541.6	114	0	-542	不受限	不可开放	凉山地调
3858	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调普雄站.35kV/#1主变	4000	4289.1	107	0	-289	不受限	不可开放	凉山地调
3859	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调中山站.35kV/#2主变	10000	7978	80	2286	-264	不受限	不可开放	内江地调
3860	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调乃托站.110kV/#2主变	40000	42175.6	105	0	-2176	不受限	不可开放	凉山地调
3861	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调董家湾.220kV/1#变压器	180000	152084.2	84	13735	14181	不受限	不可开放	内江地调
3862	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调城郊站.35kV/#2主变	12500	12096	97	0	404	不受限	不可开放	凉山地调
3863	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调凉水井.220kV/2#变压器	180000	178674.39	99	34000	-32674	不受限	不可开放	内江地调
3864	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调中屯站.110kV/#1主变	40000	40520.5	101	0	-520	不受限	不可开放	凉山地调
3865	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调大陆槽站.35kV/#2主变	2000	2165.8	108	0	-166	不受限	不可开放	凉山地调
3866	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调永春站.35kV/#2主变	5000	4890.5	98	0	110	不受限	不可开放	凉山地调
3867	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调朝阳站.35kV/#1主变	10000	9865.8	99	1205	-1071	不受限	不可开放	内江地调
3868	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调威远站.110kV/#1主变	50000	41995.8	84	10640	-2636	不受限	不可开放	内江地调
3869	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调金江.110kV/#1主变	31500	39441.6	125	500	-8442	不受限	不可开放	成都地调
3870	棉藤	岷江电力调度控制中心	岷江地调棉藤.110kV/1#变压器	50000	0	0	45000	不受限	45000	岷江地调	
3871	绵鹿	岷江电力调度控制中心	岷江地调绵鹿.110kV/1#变压器	31500	0	0	28350	不受限	28350	岷江地调	
3872	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调新桥.110kV/1#变压器	40000	0	0	36000	不受限	36000	岷江地调	
3873	油碾	岷江电力调度控制中心	岷江地调油碾.110kV/1#变压器	50000	0	0	12100	不受限	32900	岷江地调	
3874	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调郭家坝.110kV/1#变压器	40000	0	0	36000	不受限	36000	岷江地调	
3875	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调郭家坝.110kV/2#变压器	40000	0	0	36000	不受限	36000	岷江地调	
3876	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调百花.110kV/1#变压器	63000	0	0	56700	受限		岷江地调	
3877	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调百花.110kV/3#变压器	63000	0	0	56700	受限		岷江地调	
3878	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调百花.110kV/2#变压器	63000	0	0	500	56200	受限		岷江地调
3879	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调干河子.110kV/1#变压器	63000	0	0	56700	受限		岷江地调	
3880	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调杨柳坪.110kV/4#变压器	31500	0	0	28350	不受限	28350	岷江地调	
3881	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调新中亚.110kV/1#变压器	40000	0	0	36000	不受限	36000	岷江地调	
3882	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调新中亚.110kV/2#变压器	40000	0	0	36000	不受限	36000	岷江地调	
3883	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调新中亚.110kV/3#变压器	80000	0	0	72000	不受限	72000	岷江地调	
3884	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	0	0	108000	受限		岷江地调	
3885	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	0	0	90000	不受限	90000	岷江地调	
3886	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	0	0	72000	不受限	72000	岷江地调	
3887	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调黄安.110kV/1#变压器	16000	0	0	14400	不受限	14400	岷江地调	
3888	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调古溪沟.110kV/1#变压器	20000	0	0	18000	受限		岷江地调	
3889	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调七盘沟.110kV/1#变压器	10000	0	0	2815	4185	受限		岷江地调
3890	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调七盘沟.110kV/2#变压器	10000	0	0	500	6500	不受限	6500	岷江地调
3891	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调威州.110kV/1#变压器	10000	0	0	1030	5970	不受限	5970	岷江地调
3892	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调威州.110kV/2#变压器	10000	0	0		7000	不受限	7000	岷江地调
3893	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调龙溪.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670	岷江地调
3894	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调银杏.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670	岷江地调
3895	草坡乡	岷江电力调度控制中心	岷江地调草坡乡.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670	岷江地调