

国网岷江供电公司2025年二季度 10 千伏配变分布式光伏可开放容量				
序号	设备名称	可开放容量(kW)	额定容量(kVA)	上级线路
1	10kV站七线超钒农副产品柱上变	100	200	10kV站七线
2	10kV站七线老寨子柱上变	120	200	10kV站七线
3	10kV威黄线阳光家园三期台变	600	1000	10kV威黄线
4	10kV威马线勤奋农场柱上变	120	200	10kV威马线
5	10kV威岷线黄岩小区1#台区	875	1250	10kV威岷线
6	10kV威七线阳光家园二期#4箱变	480	800	10kV威七线
7	10kV威七线阳光家园二期#3箱变	400	800	10kV威七线
8	10kV威七线阳光家园二期#2箱变	400	800	10kV威七线
9	10kV威七线阳光家园二期#1箱变	560	800	10kV威七线
10	10kV威七线阳光一期10kV箱变配电变压器	400	1000	10kV威七线
11	10kV威七线盛世阳光箱变	560	800	10kV威七线
12	10kV威七线北峰银座#2台区高压侧间隔配电变压器	200	500	10kV威七线
13	10kV七阳线阳光家园四期#3箱变	315	630	10kV七阳线
14	10kV七阳线阳光家园四期#2箱变	315	630	10kV七阳线
15	10kV七阳线阳光家园四期#1箱变	315	630	10kV七阳线
16	10kV七佳线窝竹头柱上变	80	200	10kV七佳线