


承诺制项目专家意见

项目名称		内江蟠龙 220kV 变电站 110kV 配套工程
建设单位		国网四川省电力公司内江供电公司
方案编制单位		北京林森生态环境技术有限公司
省级水土保持专家库专家信息		姓名：赵英天 联系方式：13558866026
		单位名称：四川省水利规划研究院
		证件类型和号码：身份证/622223197606272313
		加入专家库时间及文号：2017 年 12 月 29 日/CSZ-ST091
专家 审 核 意 见	主体工程水土保持评价	本项目选址（线）除无法避让沱江下游省级水土流失重点治理区外，不存在其他限制性因素。本方案严格执行西南紫色土区水土流失防治一级标准，并按技术标准要求对林草覆盖率修正；通过优化施工工艺，减小地表扰动和植被损毁面积，能有效达到防治项目区水土流失的目的，基本满足《水土保持法》及技术标准要求。水土保持评价结论合理，主体工程选址（线）评价合理可行，水土保持制约性因素分析合理；建设方案与布置评价具有针对性，满足本阶段水土保持要求。
	防治责任范围和防治分区	水土流失防治责任范围界定清楚，防治责任范围 4.80hm ² 。
	水土流失预测内容、方法和结论	水土流失分析与预测结果基本合理、可信。
	防治标准及防治目标	防治标准执行西南紫色土区一级标准符合要求。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 25%。
	措施体系及分区防治措施布设	水土保持措施体系完整有效，措施等级、标准明确，满足有关规范的要求，总体布局基本可行。
	施工组织管理	施工组织管理合理可行。
	投资估算及效益分析	投资估算编制原则正确，依据充分，结果较合理。效益分析内容全面，结论合理可信。
		综上所述，评审专家认为该报告表经修改后已基本满足水土保持相关法律法规和规程规范要求，可上报有关行政主管部门办理行政许可手续，许可后的报告表可作为下阶段水土保持工作的主要依据。 专家签名：  2025 年 5 月 30 日

姓名 赵英天

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 6 月 27 日

住址 成都市青羊区东坡路399号15栋1单元1楼15号

公民身份号码 622223197606272515

仅用于内江蟠龙220千伏变电站110千伏配套工程水土保持方案报告表技术审查

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 成都市公安局青羊分局

有效期限 2025.02.18-长期

姓名 赵英天

性别 男

身份证号码 622223197606272515

仅用于内江蟠龙220千伏变电站110千伏配套工程水土保持方案报告书技术评审

评审组织 四川省水利厅

审批机关 四川省水利厅

专业名称 水土保持与生态修复

批准文号 川水利办函(2014)812号

资格名称 高级工程师

批准时间 2014年11月09日

四川省水利厅技术审查专家库名单				
作者：来源：厅规划计划处 时间：2018年01月11日 点击率：2402 【打印】 【关闭】				
我厅面向社会公开征集技术审查专家，形成《四川省水利厅技术审查专家库名单》，已经2017年12月29日第10次厅长办公会审议通过，现将《四川省水利厅技术审查专家库名单》公布如下。				
水土保持专家（126名）				
编号	姓名	专业	职称	单位名称
CS2-ST091	赵英天	水土保持	高工	四川省电力设计院