

序号	基本信息				历史运行信息		已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)	历史最大负荷率(%)				
0	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/2#变压器	240000	17871.8	7	0	222128	不受限	222100
1	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/1#变压器	240000	17866.8	7	0	222133	不受限	222100
2	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	56584.9	24	0	183415	不受限	183400
3	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	68742.4	29	0	171258	不受限	171200
4	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	68856.8	29	0	171143	不受限	171100
5	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	74812.2	31	0	165188	不受限	165100
6	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	80105.3	33	0	159895	不受限	159800
7	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	83943	35	null	156057	不受限	156000
8	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	84064	35	null	155936	不受限	155900
9	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
10	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	103896	43	0	136104	不受限	136100
11	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	105209.5	44	0	134791	不受限	134700
12	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	56306	31	0	123694	不受限	123600
13	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	56554.1	31	0	123446	不受限	123400
14	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	240000	117253.5	49	0	122747	不受限	122700
15	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	121194.3	50	0	118806	不受限	118800
16	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	121998.7	51	0	118001	不受限	118000
17	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	6052.5	5	0	113948	不受限	113900
18	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	129063.09	54	null	110937	不受限	110900
19	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	129381.9	54	null	110618	不受限	110600
20	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	240000	125276.7	52	4515	110208	不受限	110200
21	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	69914	39	null	110086	不受限	110000
22	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	130589.91	54	0	109410	不受限	109400
23	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	131155.9	55	0	108844	不受限	108800
24	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	38364.6	26	3500	108135	不受限	108100
25	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	72321.3	40	0	107679	不受限	107600
26	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	44500	30	0	105500	不受限	105500
27	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	44600	30	0	105400	不受限	105400
28	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	75600	42	0	104400	不受限	104400
29	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	73608.8	41	2160	104231	不受限	104200
30	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	75838.6	42	0	104161	不受限	104100
31	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/3#变压器	180000	76461.1	42	NULL	103539	不受限	103500
32	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	76436.4	42	0	103564	不受限	103500
33	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	83417.1	46	0	96583	不受限	96500
34	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	83637.1	46	0	96363	不受限	96300
35	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	143420.6	60	830	95749	不受限	95700
36	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	145499	61	0	94501	不受限	94500
37	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	89267.2	50	0	90733	不受限	90700
38	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	89513.6	50	0	90486	不受限	90400
39	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	95973	53	0	84027	不受限	84000
40	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	156729.2	65	0	83271	不受限	83200
41	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	96630	54	250	83120	不受限	83100
42	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	157502.7	66	0	82497	不受限	82400
43	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	157798.2	66	0	82202	不受限	82200
44	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	68468.8	46	0	81531	不受限	81500
45	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	68522.4	46	0	81478	不受限	81400
46	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	98860	55	0	81140	不受限	81100
47	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	99104.6	55	0	80895	不受限	80800

48	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600
49	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	99654.3	55	NULL	80346	不受限	80300
50	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	100070.3	56	NULL	79930	不受限	79900
51	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	100559.9	56	null	79440	不受限	79400
52	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	101516.8	56	0	78483	不受限	78400
53	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	101903.7	57	0	78096	不受限	78000
54	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	13164.8	15	0	76835	不受限	76800
55	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	163856	68	0	76144	不受限	76100
56	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	164952.19	69	0	75048	不受限	75000
57	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	165207.9	69	0	74792	不受限	74700
58	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	165629.11	69	0	74371	不受限	74300
59	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	105718.3	59	0	74282	不受限	74200
60	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	105965.8	59	0	74034	不受限	74000
61	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	166495.61	69	0	73504	不受限	73500
62	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	76560	51	0	73440	不受限	73400
63	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	150000	78485	52	0	71515	不受限	71500
64	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	150000	80150.4	53	0	69850	不受限	69800
65	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	110978.4	62	NULL	69022	不受限	69000
66	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	111393.8	62	NULL	68606	不受限	68600
67	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	113792.4	63	null	66208	不受限	66200
68	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	113776.1	63	null	66224	不受限	66200
69	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400
70	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	86239.8	57	0	63760	不受限	63700
71	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/2#变压器	63000	6465.3	10	null	56535	不受限	63000
72	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/1#变压器	63000	7282.1	11	null	55718	不受限	63000
73	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	117202.3	65	0	62798	不受限	62700
74	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	117338.2	65	0	62662	不受限	62600
75	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	117682.2	65	NULL	62318	不受限	62300
76	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	120000	54447.6	45	3675	61877	不受限	61800
77	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	28800	32	0	61200	不受限	61200
78	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	180000	124556.4	66	NULL	60400	不受限	60400
79	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	120025.8	67	NULL	59974	不受限	59900
80	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500
81	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	4284.7	7	0	58715	不受限	58700
82	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	121605	68	0	58395	不受限	58300
83	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	182561.3	76	0	57439	不受限	57400
84	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	122531.2	68	0	57469	不受限	57400
85	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	94113.3	63	0	55887	不受限	55800
86	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	94976.9	63	0	55023	不受限	55000
87	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	185577.89	77	0	54422	不受限	54400
88	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	186462.5	78	0	53538	不受限	53500
89	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	96572.9	64	0	53427	不受限	53400
90	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	126798.8	70	0	53201	不受限	53200
91	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	127140.6	71	0	52859	不受限	52800
92	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	187430.5	78	0	52570	不受限	52500
93	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	63000	11098.9	18	0	51901	不受限	51900
94	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	188323.3	78	0	51677	不受限	51600
95	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	150000	98428	66	0	51572	不受限	51500
96	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	63000	11662	19	0	51338	不受限	51300
97	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	63000	12126.8	19	0	50873	不受限	50800
98	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	99531.41	66	NULL	50469	不受限	50400

99	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
100	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	51049	102	0	50000	不受限	50000
101	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/2#主变	50000	5000	10	0	50000	不受限	50000
102	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/1#主变	50000	5000	10	0	50000	不受限	50000
103	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
104	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000
105	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	100110.9	67	0	49889	不受限	49800
106	迳资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迳资站.110kV/#1主变	63000	13569.6	22	0	49430	不受限	49400
107	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	10777.8	18	0	49222	不受限	49200
108	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	13744.2	22	0	49256	不受限	49200
109	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	11185.7	19	0	48814	不受限	48800
110	迳资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迳资站.110kV/#2主变	63000	14150.4	22	0	48850	不受限	48800
111	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	101201.4	67	NULL	48799	不受限	48700
112	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	14437	23	0	48563	不受限	48500
113	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	15421.7	24	0	47578	不受限	47500
114	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	2479.4	5	NULL	47521	不受限	47500
115	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	103674.9	69	0	46325	不受限	46300
116	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	74370.7	62	0	45629	不受限	45600
117	穿心店站	鉴华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	4574.5	9	25	45401	不受限	45400
118	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	17662.3	28	0	45338	不受限	45300
119	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	15255.6	24	2515	45229	不受限	45200
120	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	4822.5	10	0	45178	不受限	45100
121	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4801.2	10	NULL	45199	不受限	45100
122	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	17903.4	28	0	45097	不受限	45000
123	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#2主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	44999
124	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	180000	135164.6	75	0	44835	不受限	44800
125	严桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	5185.4	10	0	44815	不受限	44800
126	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	5424.5	11	NULL	44576	不受限	44500
127	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	5417.3	11	0	44583	不受限	44500
128	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	15405.3	24	3000	44595	不受限	44500
129	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	18700	30	0	44300	不受限	44300
130	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	106096.3	71	0	43904	不受限	43900
131	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	6215.7	12	0	43784	不受限	43700
132	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	76463.4	64	0	43537	不受限	43500
133	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	6430.1	13	0	43570	不受限	43500
134	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	77659.3	65	0	42341	不受限	42300
135	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	10797.1	72	0	42029	不受限	42000
136	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#1主变	50000	7990	16	0	42010	不受限	42000
137	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	78064.8	65	NULL	41935	不受限	41900
138	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	8038.8	16	0	41961	不受限	41900
139	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	8045.4	16	0	41955	不受限	41900
140	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	8681.8	17	NULL	41318	不受限	41300
141	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	8752.5	18	NULL	41248	不受限	41200
142	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	21828.2	35	0	41172	不受限	41100
143	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	21874.4	35	0	41126	不受限	41100
144	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	108987.1	73	0	41013	不受限	41000
145	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	63000	22160	35	0	40840	不受限	40800
146	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	9324.5	19	0	40676	不受限	40600
147	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	9345.6	19	0	40654	不受限	40600

148	穿心店站	肇华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	9465.1	19	25	40510	不受限	40500
149	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	22495.9	36	0	40504	不受限	40500
150	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	22582.6	36	0	40417	不受限	40400
151	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100
152	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	109989.41	73	0	40011	不受限	40000
153	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
154	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	9927.1	20	0	40073	不受限	40000
155	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
156	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	0.01	1	0	40000	不受限	40000
157	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	166303.7	69	33750	39946	不受限	39900
158	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12804	20	10250	39946	不受限	39900
159	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	140046.9	78	0	39953	不受限	39900
160	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	23174.6	37	0	39825	不受限	39800
161	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	10153.8	20	0	39846	不受限	39800
162	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	10164	20	0	39836	不受限	39800
163	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	23343.6	37	0	39656	不受限	39600
164	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	200475	84	0	39525	不受限	39500
165	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	140441.19	78	0	39559	不受限	39500
166	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	23677.6	59	500	39500	不受限	39500
167	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	50000	10565	21	0	39435	不受限	39400
168	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	10665.6	21	0	39334	不受限	39300
169	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	10722.8	21	0	39277	不受限	39200
170	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	23720.4	38	0	39280	不受限	39200
171	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	10800	22	0	39200	不受限	39200
172	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	10825.8	22	NULL	39174	不受限	39100
173	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	63000	23850	38	null	39150	不受限	39100
174	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	23833	38	0	39167	不受限	39100
175	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	11000.5	22	0	39000	不受限	39000
176	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	11000	22	NULL	39000	不受限	39000
177	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	24079.2	38	0	38921	不受限	38900
178	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	24100	38	0	38900	不受限	38900
179	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	11225.8	22	null	38774	不受限	38700
180	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	10983.3	22	250	38767	不受限	38700
181	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	11400	23	NULL	38600	不受限	38600
182	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	63000	24455	39	0	38545	不受限	38500
183	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	200812.19	84	630	38558	不受限	38500
184	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	81655.2	68	NULL	38345	不受限	38300
185	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	199650	83	2000	38350	不受限	38300
186	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	24666.3	39	0	38334	不受限	38300
187	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	24800	39	0	38200	不受限	38200
188	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	23847.4	38	915	38238	不受限	38200
189	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	11168	22	625	38207	不受限	38200
190	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	1830.3	5	0	38170	不受限	38100
191	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1865.3	5	0	38135	不受限	38100
192	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	25100	40	0	37900	不受限	37900
193	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	112292.5	75	0	37708	不受限	37700
194	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	2232	6	0	37768	不受限	37700
195	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	12315.6	25	NULL	37684	不受限	37600
196	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	25352.8	40	0	37647	不受限	37600
197	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	30884.8	77	2330	37670	不受限	37600
198	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	25586.2	41	0	37414	不受限	37400
199	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	202015	84	600	37385	不受限	37300
200	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	142615.2	79	0	37385	不受限	37300
201	峨山站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	12733.6	25	null	37266	不受限	37200

202	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	112722.2	75	0	37278	不受限	37200
203	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	24213.8	38	1600	37186	不受限	37100
204	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	12356.5	25	800	36844	不受限	36800
205	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	203353.3	85	0	36647	不受限	36600
206	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	26453.2	42	0	36547	不受限	36500
207	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	3432	9	NULL	36568	不受限	36500
208	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	26532	42	0	36468	不受限	36400
209	海田站	甘孜电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	13633.4	27	0	36367	不受限	36300
210	康强	鄂都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	26700	42	0	36300	不受限	36300
211	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	13846.2	28	0	36154	不受限	36100
212	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	3887.8	10	0	36112	不受限	36100
213	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	3880.8	10	0	36119	不受限	36100
214	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	26977	43	0	36023	不受限	36000
215	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	14000	28	0	36000	不受限	36000
216	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	202260.1	84	1800	35940	不受限	35900
217	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	114161.6	76	0	35838	不受限	35800
218	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	14361.6	29	0	35638	不受限	35600
219	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	14447.4	29	0	35553	不受限	35500
220	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	26703.6	42	780	35516	不受限	35500
221	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	14579.4	29	0	35421	不受限	35400
222	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	4628.3	12	0	35372	不受限	35300
223	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	4661.8	12	0	35338	不受限	35300
224	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	4655.1	12	0	35345	不受限	35300
225	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	4692.6	12	0	35307	不受限	35300
226	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	14889.6	30	0	35110	不受限	35100
227	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	27978	44	0	35022	不受限	35000
228	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	27986.6	44	0	35013	不受限	35000
229	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	50000	15000	30	0	35000	不受限	35000
230	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	5101.8	13	0	34898	不受限	34800
231	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	14454	29	800	34746	不受限	34700
232	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5224.4	13	0	34776	不受限	34700
233	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	28232	45	0	34768	不受限	34700
234	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	13300	27	2045	34655	不受限	34600
235	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	205405	86	0	34595	不受限	34500
236	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300
237	曹山站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	15744	31	0	34256	不受限	34200
238	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	28908	46	0	34092	不受限	34000
239	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	15173.4	30	815	34012	不受限	34000
240	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	6652.1	17	6260	33740	不受限	33700
241	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	16288.8	33	0	33711	不受限	33700
242	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/2#变压器	63000	29413.2	47	0	33587	不受限	33500
243	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400
244	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	16543.7	33	0	33456	不受限	33400
245	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	16592.4	33	0	33408	不受限	33400
246	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	28727.9	46	800	33472	不受限	33400
247	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	6681.9	17	null	33318	不受限	33300
248	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	6675.8	17	0	33324	不受限	33300
249	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	29761.6	47	0	33238	不受限	33200
250	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	16712	33	0	33288	不受限	33200
251	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	13871.7	28	2860	33268	不受限	33200
252	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	29768.5	47	0	33232	不受限	33200
253	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	63000	17540.3	28	12300	33160	不受限	33100

254	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	6902.2	17	0	33098	不受限	33000
255	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/2#变压器	63000	1000	0	30000	33000	不受限	33000
256	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/2#主变	63000	30058.5	48	0	32942	不受限	32900
257	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/3#主变	63000	30081.2	48	0	32919	不受限	32900
258	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/1#主变	63000	30058.9	48	0	32941	不受限	32900
259	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	87084.4	73	0	32916	不受限	32900
260	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900
261	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900
262	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	29154.5	46	1000	32846	不受限	32800
263	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/2#主变	50000	13595.1	27	3700	32705	不受限	32700
264	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/2#主变	50000	8728.2	17	8550	32722	不受限	32700
265	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/2#主变	40000	7262.1	18	0	32738	不受限	32700
266	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/1#主变	50000	17203.4	34	0	32797	不受限	32700
267	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/3#主变	50000	17242.5	34	0	32758	不受限	32700
268	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	29783.7	47	560	32656	不受限	32600
269	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	147433.9	82	0	32566	不受限	32500
270	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	7509.6	19	0	32490	不受限	32400
271	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	63000	30514.2	48	0	32486	不受限	32400
272	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/1#主变	63000	30632.3	49	0	32368	不受限	32300
273	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/1#主变	63000	30624	49	0	32376	不受限	32300
274	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	7657.9	19	0	32342	不受限	32300
275	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	87782.09	73	0	32218	不受限	32200
276	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	17975.3	36	0	32025	不受限	32000
277	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	267926.4	89	0	32074	不受限	32000
278	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/1#主变	40000	8047	20	0	31953	不受限	31900
279	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/2#主变	40000	8125.2	20	0	31875	不受限	31800
280	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	18180.8	36	0	31819	不受限	31800
281	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/1#主变	63000	31296.1	50	0	31704	不受限	31700
282	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/2#主变	70000	31437.9	45	0	31562	不受限	31500
283	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/1#主变	31500	6300	20	0	31500	不受限	31500
284	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/1#主变	40000	8443.5	21	0	31557	不受限	31500
285	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	18485.4	37	0	31515	不受限	31500
286	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	18585.8	37	0	31414	不受限	31400
287	子宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.子宫碳素站.110kV/子宫碳素1#主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400
288	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/1#主变	50000	18513.2	37	NULL	31487	不受限	31400
289	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/2#主变	40000	8768.1	22	0	31232	不受限	31200
290	中里站	南城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/2#主变	40000	8818.6	22	0	31181	不受限	31100
291	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	88680.9	74	315	31004	不受限	31000
292	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/1#主变	40000	8930	22	NULL	31070	不受限	31000
293	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/1#主变	63000	31926.4	51	0	31074	不受限	31000
294	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	50000	19078.4	38	0	30922	不受限	30900
295	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/1#主变	50000	19008	38	0	30992	不受限	30900
296	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/2#主变	50000	19022.4	38	0	30978	不受限	30900
297	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	120000	89043.5	74	NULL	30957	不受限	30900
298	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/1#主变	40000	9193.8	23	0	30806	不受限	30800
299	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/2#主变	63000	32166.7	51	0	30833	不受限	30800
300	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/2#主变	63000	32253.5	51	0	30747	不受限	30700
301	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	119365.5	80	0	30635	不受限	30600
302	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/1#主变	40000	9398.4	23	0	30602	不受限	30600
303	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	31500	900	3	0	30600	不受限	30600
304	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/2#主变	63000	32388.1	51	NULL	30612	不受限	30600
305	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/2#主变	63000	32472	52	0	30528	不受限	30500

306	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	9504	24	0	30496	不受限	30400
307	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	32579.4	52	0	30421	不受限	30400
308	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	63000	32668	52	0	30332	不受限	30300
309	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	9644.5	24	0	30356	不受限	30300
310	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	63000	20184.3	32	12490	30326	不受限	30300
311	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	9678	24	0	30322	不受限	30300
312	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	19652.8	39	NULL	30347	不受限	30300
313	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	32796	52	0	30204	不受限	30200
314	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	9879.2	25	0	30121	不受限	30100
315	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#1主变	50000	19845	40	null	30155	不受限	30100
316	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#2主变	50000	19866.8	40	null	30133	不受限	30100
317	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	19990.7	40	NULL	30009	不受限	30000
318	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	9980	25	0	30020	不受限	30000
319	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/1#变压器	63000	1000	0	33000	30000	不受限	30000
320	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	33045.7	52	0	29954	不受限	29900
321	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900
322	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/1#变压器	50000	20089.8	40	0	29910	不受限	29900
323	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	19544.2	39	630	29826	不受限	29800
324	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	20288.9	41	NULL	29711	不受限	29700
325	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	33288.9	53	0	29711	不受限	29700
326	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	150365.5	84	0	29635	不受限	29600
327	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	20390	41	0	29610	不受限	29600
328	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	33347.6	53	0	29652	不受限	29600
329	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	33415.6	53	0	29584	不受限	29500
330	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	2025.2	6	0	29475	不受限	29400
331	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	33595.8	53	0	29404	不受限	29400
332	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	198	1	2000	29302	不受限	29300
333	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	1854.4	6	250	29396	不受限	29300
334	马边站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	40000	10788.9	27	0	29211	不受限	29200
335	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	90784.2	76	NULL	29216	不受限	29200
336	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	20796.1	42	0	29204	不受限	29200
337	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	10809	27	NULL	29190	不受限	29000
338	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	150902.3	84	NULL	29098	不受限	29000
339	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	10993	27	NULL	29000	不受限	29000
340	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	2482.2	8	0	29018	不受限	29000
341	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	34030.9	54	0	28969	不受限	28900
342	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	21013.4	42	NULL	28987	不受限	28900
343	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	50000	31067.5	52	0	28933	不受限	28900
344	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	90690.2	76	315	28995	不受限	28900
345	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	11088	28	0	28912	不受限	28900
346	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	11016.3	28	0	28984	不受限	28900
347	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器	31500	29000	92	2530	2500	不受限	28900
348	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	151109.4	84	NULL	28891	不受限	28800
349	埡口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.埡口站.110kV/#2主变	40000	3147.7	8	0	28852	不受限	28800
350	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	34134.2	54	0	28866	不受限	28800
351	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	11264	28	0	28736	不受限	28700
352	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	21268.5	43	0	28732	不受限	28700
353	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	150000	121246.59	81	0	28753	不受限	28700
354	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	34203.2	54	0	28797	不受限	28700
355	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	34357.5	55	0	28643	不受限	28600
356	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	21332.4	43	NULL	28668	不受限	28600

357	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	21412.6	43	0	28587	不受限	28500
358	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	121448.3	81	0	28552	不受限	28500
359	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	121576	81	0	28424	不受限	28400
360	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	150000	121548.4	81	0	28452	不受限	28400
361	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	11591	29	0	28409	不受限	28400
362	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	121668.6	81	0	28331	不受限	28300
363	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	34668.7	55	0	28331	不受限	28300
364	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	11687.7	29	NULL	28312	不受限	28300
365	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	11708.4	29	0	28292	不受限	28200
366	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	8983.2	22	2800	28217	不受限	28200
367	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	63000	34721.3	55	0	28279	不受限	28200
368	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	63000	34352	55	400	28248	不受限	28200
369	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	21252	43	515	28233	不受限	28200
370	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	34821.6	55	0	28178	不受限	28100
371	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	63000	34842.7	55	0	28157	不受限	28100
372	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	3482.5	11	0	28018	不受限	28000
373	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	13490.4	27	8440	28070	不受限	28000
374	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	12010.2	30	0	27990	不受限	27900
375	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	3527.2	11	0	27973	不受限	27900
376	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	12157.2	30	0	27843	不受限	27800
377	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	22131.1	44	0	27869	不受限	27800
378	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	62130.4	69	0	27870	不受限	27800
379	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变	50000	12389.8	25	0	27610	不受限	27600
380	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	63000	30938.5	49	4460	27602	不受限	27600
381	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	22413.6	45	0	27586	不受限	27500
382	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	212472.7	89	0	27527	不受限	27500
383	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	22407	45	0	27593	不受限	27500
384	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	35430	56	0	27570	不受限	27500
385	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	212574.2	89	0	27426	不受限	27400
386	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器	31500	29000	92	4065	2500	不受限	27400
387	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	22545.6	45	NULL	27454	不受限	27400
388	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	4065.6	13	0	27434	不受限	27400
389	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	22294.3	45	250	27456	不受限	27400
390	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	22375.5	45	250	27375	不受限	27300
391	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	70000	35609.5	51	0	27391	不受限	27300
392	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	11101.2	28	1500	27399	不受限	27300
393	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	22612.1	45	0	27388	不受限	27300
394	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	35640	57	0	27360	不受限	27300
395	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4210.8	13	0	27289	不受限	27200
396	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100
397	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	22887.5	46	0	27113	不受限	27100
398	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	22912.6	46	0	27087	不受限	27000
399	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	10168.5	25	2800	27032	不受限	27000
400	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	35927.7	57	0	27072	不受限	27000
401	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	36075.6	57	0	26924	不受限	26900
402	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	22596.6	45	500	26903	不受限	26900
403	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	23100	46	0	26900	不受限	26900
404	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13017.5	33	0	26983	不受限	26900
405	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900
406	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	50000	23071.1	46	0	26929	不受限	26900
407	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	23200	46	0	26800	不受限	26800
408	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	23184	46	0	26816	不受限	26800

409	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	153148.4	85	0	26852	不受限	26800
410	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	13268.4	33	0	26732	不受限	26700
411	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	13259.4	33	0	26741	不受限	26700
412	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	13228.9	33	0	26771	不受限	26700
413	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	13330	33	0	26670	不受限	26600
414	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	23308.8	47	0	26691	不受限	26600
415	龙苍沟站	资经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	13027.6	33	315	26657	不受限	26600
416	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	13419.6	34	0	26580	不受限	26500
417	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	63000	31600	50	4900	26500	不受限	26500
418	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	2952.1	9	2000	26548	不受限	26500
419	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	23443.5	47	0	26557	不受限	26500
420	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	36405.6	58	0	26594	不受限	26500
421	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	13543.2	34	0	26457	不受限	26400
422	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13541.2	34	0	26459	不受限	26400
423	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	36586.7	58	0	26413	不受限	26400
424	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	13581.2	34	0	26419	不受限	26400
425	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	153774.7	85	0	26225	不受限	26200
426	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#2主变	50000	23740	47	0	26260	不受限	26200
427	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	13728	34	0	26272	不受限	26200
428	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	36731.6	58	0	26268	不受限	26200
429	中电站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中电站.110kV/#2主变	50000	23726.3	47	0	26274	不受限	26200
430	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	153851.6	85	0	26148	不受限	26100
431	马坪站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	13824	35	null	26176	不受限	26100
432	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/2#变压器	50000	23802.4	48	0	26198	不受限	26100
433	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	23844.8	48	0	26155	不受限	26100
434	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	13846.8	35	0	26153	不受限	26100
435	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	23152.8	46	800	26047	不受限	26000
436	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	13961.2	35	0	26039	不受限	26000
437	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	23911.7	48	0	26088	不受限	26000
438	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	37000	59	0	26000	不受限	26000
439	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	23905.2	48	0	26095	不受限	26000
440	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	24090	48	0	25910	不受限	25900
441	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	14019	35	0	25981	不受限	25900
442	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	214164.9	89	0	25835	不受限	25800
443	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	24147.6	48	0	25852	不受限	25800
444	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	14234.2	36	0	25766	不受限	25700
445	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	5755.2	18	0	25745	不受限	25700
446	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	5485.6	17	250	25764	不受限	25700
447	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	94321.41	79	0	25679	不受限	25600
448	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	122749.5	82	1600	25651	不受限	25600
449	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	14333.7	36	0	25666	不受限	25600
450	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	24314.4	49	0	25686	不受限	25600
451	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	214482.4	89	0	25518	不受限	25500
452	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	24285.8	49	200	25514	不受限	25500
453	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	14461.8	36	0	25538	不受限	25500
454	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	14472.6	36	NULL	25527	不受限	25500
455	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	14520	36	NULL	25480	不受限	25400
456	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	14557	36	0	25443	不受限	25400
457	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	14538.1	36	0	25462	不受限	25400
458	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	63000	37566.2	60	0	25433.8	不受限	25400

459	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	124519.2	83	0	25481	不受限	25400
460	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	37597.8	60	0	25402	不受限	25400
461	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	14629	37	0	25371	不受限	25300
462	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	24657.8	49	0	25342	不受限	25300
463	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	24638.9	49	0	25361	不受限	25300
464	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	63000	37672.8	60	0	25327	不受限	25300
465	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	14645.4	37	0	25355	不受限	25300
466	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	14800.1	37	0	25200	不受限	25200
467	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6283.2	20	0	25217	不受限	25200
468	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	40000	14771.6	37	0	25228	不受限	25200
469	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#1临时主变	40000	14766.2	37	0	25234	不受限	25200
470	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	37865.1	60	0	25135	不受限	25100
471	大川站	雅安配调	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7200	14	17635	25165	不受限	25100
472	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	25000	50	0	25000	不受限	25000
473	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	15000	38	0	25000	不受限	25000
474	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	37981.2	60	0	25019	不受限	25000
475	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	37998	60	0	25002	不受限	25000
476	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	14942.5	37	0	25058	不受限	25000
477	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	25040.1	50	0	24960	不受限	24900
478	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	38042.4	60	0	24958	不受限	24900
479	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	25055.1	50	0	24945	不受限	24900
480	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	6564.2	21	0	24936	不受限	24900
481	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	25084	50	0	24916	不受限	24900
482	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	15034.8	38	0	24965	不受限	24900
483	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	15003.8	38	0	24996	不受限	24900
484	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	15189.5	38	null	24811	不受限	24800
485	龙苍沟站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	13128.1	33	2000	24872	不受限	24800
486	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	63000	38134.8	61	0	24865	不受限	24800
487	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	125162.7	83	0	24837	不受限	24800
488	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	15278.9	38	null	24721	不受限	24700
489	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#3主变	40000	15206.4	38	0	24794	不受限	24700
490	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	15270	38	0	24730	不受限	24700
491	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	13600	27	11780	24620	不受限	24600
492	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	15048	38	300	24652	不受限	24600
493	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	15481.3	39	0	24519	不受限	24500
494	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	63000	38491.2	61	0	24508.8	不受限	24500
495	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	155585.69	86	0	24414	不受限	24400
496	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	38568.7	61	0	24431	不受限	24400
497	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	25552.9	51	0	24447	不受限	24400
498	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	7158.8	23	0	24341	不受限	24300
499	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	7200	23	0	24300	不受限	24300
500	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	7620.8	19	0	24379	不受限	24300
501	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	7603.2	19	0	24397	不受限	24300
502	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	25621.2	51	0	24379	不受限	24300
503	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	15760.4	39	0	24240	不受限	24200
504	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	21920.5	44	3850	24230	不受限	24200
505	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	15747.6	39	0	24252	不受限	24200
506	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	25801.4	52	0	24199	不受限	24100
507	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	30000	5830	19	0	24170	不受限	24100
508	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	38818.4	62	0	24182	不受限	24100
509	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	24651.1	49	1200	24149	不受限	24100

510	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	25845.6	52	0	24154	不受限	24100
511	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	35867.8	57	3000	24132	不受限	24100
512	拖觉站	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	15950.1	40	0	24050	不受限	24000
513	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	15962.7	40	0	24037	不受限	24000
514	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	16060.6	40	0	23939	不受限	23900
515	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	7568.7	24	0	23931	不受限	23900
516	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	16007.3	40	0	23993	不受限	23900
517	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	26063	52	0	23937	不受限	23900
518	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	16167.7	40	0	23832	不受限	23800
519	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	16262.4	41	0	23738	不受限	23700
520	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16225.9	41	0	23774	不受限	23700
521	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	39204	62	0	23796	不受限	23700
522	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	16280	41	0	23720	不受限	23700
523	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	26331	53	0	23669	不受限	23600
524	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	63000	39342.6	62	0	23657	不受限	23600
525	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	7822.5	25	NULL	23678	不受限	23600
526	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	39460.9	63	0	23539	不受限	23500
527	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	38781.2	62	630	23589	不受限	23500
528	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	26413	53	0	23587	不受限	23500
529	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	23500	19984.8	50	0	23500	不受限	23500
530	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	39424.5	63	0	23576	不受限	23500
531	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	26600	53	null	23400	不受限	23400
532	芙蓉站	普山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	26600	53	0	23400	不受限	23400
533	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	39502.9	63	0	23497	不受限	23400
534	拖觉站	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	16508.7	41	0	23491	不受限	23400
535	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	16519.8	41	0	23480	不受限	23400
536	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	26620.8	53	0	23379	不受限	23300
537	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	39673.9	63	0	23326	不受限	23300
538	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	39692.4	63	0	23308	不受限	23300
539	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	126771.5	85	0	23229	不受限	23200
540	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	16778.7	42	0	23221	不受限	23200
541	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100
542	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	26806.5	54	0	23194	不受限	23100
543	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	26900	54	null	23100	不受限	23100
544	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	31500	8492	27	0	23008	不受限	23000
545	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	34902	55	5000	23098	不受限	23000
546	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	26965.7	54	0	23034	不受限	23000
547	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	14080.8	35	2880	23039	不受限	23000
548	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	16952.4	42	0	23048	不受限	23000
549	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	16961.9	42	0	23038	不受限	23000
550	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	16952.3	42	NULL	23048	不受限	23000
551	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	26909.6	54	0	23090	不受限	23000
552	撒拉池站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.撒拉池站.110kV/#1主变	40000	17045.4	43	0	22955	不受限	22900
553	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	157056.7	87	0	22943	不受限	22900
554	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	27093.5	54	0	22907	不受限	22900
555	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	17179.7	43	0	22820	不受限	22800
556	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	17102.4	43	0	22898	不受限	22800
557	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	27112.8	54	0	22887	不受限	22800
558	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州市调.安富.110kV/#2主变	63000	40133	64	0	22867	不受限	22800
559	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	17130	43	0	22870	不受限	22800
560	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	17102.5	43	0	22898	不受限	22800

561	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	17179.1	43	0	22821	不受限	22800
562	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	17220.3	43	NULL	22780	不受限	22700
563	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	17296.1	43	0	22704	不受限	22700
564	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	50000	27255.6	55	0	22744	不受限	22700
565	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	40267	64	0	22733	不受限	22700
566	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	97255	81	0	22745	不受限	22700
567	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	97232.5	81	0	22768	不受限	22700
568	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	217244.5	91	0	22756	不受限	22700
569	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	40208	64	0	22792	不受限	22700
570	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	150000	126564	84	795	22641	不受限	22600
571	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	27393.6	55	0	22606	不受限	22600
572	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	27324	55	NULL	22676	不受限	22600
573	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	16690.4	42	800	22510	不受限	22500
574	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	27081.7	54	355	22563	不受限	22500
575	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	17424	44	0	22576	不受限	22500
576	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	27500	55	0	22500	不受限	22500
577	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	127415	85	0	22585	不受限	22500
578	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	23963.4	48	3492	22545	不受限	22500
579	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	23601.6	47	3830	22568	不受限	22500
580	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	127596.3	85	0	22404	不受限	22400
581	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	127522.3	85	0	22478	不受限	22400
582	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300
583	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	97610	81	0	22390	不受限	22300
584	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300
585	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	27601.2	55	0	22399	不受限	22300
586	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	27640.8	55	0	22359	不受限	22300
587	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	31500	2702.6	9	6500	22297	不受限	22200
588	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	40789.3	65	0	22211	不受限	22200
589	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	40841	65	0	22159	不受限	22100
590	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	27878.4	56	0	22122	不受限	22100
591	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	40858.4	65	0	22142	不受限	22100
592	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	17886	45	0	22114	不受限	22100
593	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	9310.2	30	0	22190	不受限	22100
594	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	157801.61	88	0	22198	不受限	22100
595	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	27938	56	NULL	22062	不受限	22000
596	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	158073.89	88	0	21926	不受限	21900
597	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	98058	82	NULL	21942	不受限	21900
598	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	28076.4	56	0	21924	不受限	21900
599	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	40000	18121.2	45	0	21879	不受限	21800
600	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	31500	9678.5	31	0	21822	不受限	21800
601	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	63000	40550.4	64	650	21800	不受限	21800
602	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	41104.8	65	0	21895	不受限	21800
603	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	27495.6	55	630	21874	不受限	21800
604	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	63000	9643.8	31	0	21856	不受限	21800
605	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	18115.7	45	0	21884	不受限	21800
606	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	28158.8	56	0	21841	不受限	21800
607	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	28133.6	56	0	21866	不受限	21800
608	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	18105.8	45	0	21894	不受限	21800
609	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	27471.2	55	630	21899	不受限	21800
610	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	22716.5	45	5540	21744	不受限	21700
611	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	17839.8	45	400	21760	不受限	21700
612	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	26821	54	1455	21724	不受限	21700

613	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	41223.6	65	0	21776	不受限	21700
614	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	126186.6	84	2300	21513	不受限	21500
615	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	41487.6	66	0	21512	不受限	21500
616	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	41496.9	66	0	21503	不受限	21500
617	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	28415.9	57	0	21584	不受限	21500
618	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	25984.8	52	2600	21415	不受限	21400
619	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	31500	10080	32	0	21420	不受限	21400
620	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	18556.1	46	0	21444	不受限	21400
621	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	18513.5	46	0	21487	不受限	21400
622	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	23057.3	46	5460	21483	不受限	21400
623	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	41620	66	0	21380	不受限	21300
624	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	28683.6	57	0	21316	不受限	21300
625	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	28634.8	57	0	21365	不受限	21300
626	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	41769.7	66	0	21230	不受限	21200
627	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	28892	58	0	21108	不受限	21100
628	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	50000	28868.4	58	0	21132	不受限	21100
629	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	98950.5	82	0	21050	不受限	21000
630	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	28993.1	58	0	21007	不受限	21000
631	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	3907.1	16	0	21093	不受限	21000
632	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	9000	30	0	21000	不受限	21000
633	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	4091.9	16	0	20908	不受限	20900
634	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	19081.9	48	0	20918	不受限	20900
635	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	19191.7	48	NULL	20808	不受限	20800
636	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	50000	29170.7	58	0	20829	不受限	20800
637	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	42222	67	0	20778	不受限	20700
638	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	29227	58	0	20773	不受限	20700
639	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	42210	67	0	20790	不受限	20700
640	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	29274.7	59	0	20725	不受限	20700
641	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高粱坪站.35kV/#2主变	25000	4231.2	17	0	20769	不受限	20700
642	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	19396.5	48	0	20604	不受限	20600
643	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	40000	17972.6	45	1330	20697	不受限	20600
644	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	29350.8	59	0	20649	不受限	20600
645	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	25161.3	50	4200	20639	不受限	20600
646	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主变	40000	19377.6	48	0	20622	不受限	20600
647	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	42327.8	67	0	20672	不受限	20600
648	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	29373.4	59	0	20627	不受限	20600
649	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	29414.7	59	0	20585	不受限	20500
650	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	10917.7	35	0	20582	不受限	20500
651	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	63000	40576.8	64	2000	20423	不受限	20400
652	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	29697.8	59	0	20302	不受限	20300
653	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	42630	68	0	20370	不受限	20300
654	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	29636.2	59	NULL	20364	不受限	20300
655	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	42772	68	0	20228	不受限	20200
656	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100
657	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	42834	68	0	20166	不受限	20100
658	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	25692.6	51	4200	20107	不受限	20100
659	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100
660	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	29873.4	60	0	20127	不受限	20100
661	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	19875.5	50	NULL	20125	不受限	20100
662	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	30000	9900	33	0	20100	不受限	20100
663	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	50000	29954.4	60	0	20046	不受限	20000
664	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	10614.6	34	800	20085	不受限	20000
665	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	42504	67	400	20096	不受限	20000

666	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	19984.8	50	0	20015	不受限	20000
667	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	25001.8	50	0	19998	不受限	19900
668	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	25005.6	50	0	19994	不受限	19900
669	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	43084.8	68	0	19915	不受限	19900
670	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	30090.7	60	0	19909	不受限	19900
671	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	100006.5	83	0	19994	不受限	19900
672	樊吟站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊吟站.110kV/#2主变	50000	30075.4	60	NULL	19925	不受限	19900
673	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	20094	50	0	19906	不受限	19900
674	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	160150.4	89	0	19850	不受限	19800
675	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	130134.4	87	0	19866	不受限	19800
676	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	30135.1	60	0	19865	不受限	19800
677	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	99904.9	83	250	19845	不受限	19800
678	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	20189.4	50	0	19811	不受限	19800
679	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	41936.4	67	1200	19864	不受限	19800
680	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	18710.3	47	1500	19790	不受限	19700
681	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	20280	51	0	19720	不受限	19700
682	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	30234.7	60	0	19765	不受限	19700
683	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	30278.2	61	0	19722	不受限	19700
684	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	11733	37	0	19767	不受限	19700
685	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	130277.2	87	0	19723	不受限	19700
686	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	20363.2	51	0	19637	不受限	19600
687	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#2主变	20000	320	2	0	19680	不受限	19600
688	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	30321.3	61	0	19679	不受限	19600
689	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	130483.3	87	0	19517	不受限	19500
690	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	27328	55	3190	19482	不受限	19400
691	龙观站	南城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	27547.5	55	3050	19403	不受限	19400
692	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	12028.2	38	0	19472	不受限	19400
693	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	16350.8	41	4230	19419	不受限	19400
694	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	43613.5	69	0	19387	不受限	19300
695	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	43670.1	69	0	19330	不受限	19300
696	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	28054	56	2630	19316	不受限	19300
697	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	12198.7	39	0	19301	不受限	19300
698	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	30775.5	62	0	19225	不受限	19200
699	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	100734.59	84	0	19265	不受限	19200
700	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	30254.4	61	500	19246	不受限	19200
701	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	40000	20799.2	52	0	19201	不受限	19200
702	莲池站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	30877.3	62	0	19123	不受限	19100
703	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	43873.5	70	0	19127	不受限	19100
704	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/2#变压器	40000	20864.2	52	30	19106	不受限	19100
705	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	30967.2	62	0	19033	不受限	19000
706	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	20901.7	52	0	19098	不受限	19000
707	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	20990.9	52	0	19009	不受限	19000
708	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	160900.61	89	0	19099	不受限	19000
709	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	20996.1	52	0	19004	不受限	19000
710	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	20053.4	50	900	19047	不受限	19000
711	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	30996	62	0	19004	不受限	19000
712	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	30998.2	62	0	19002	不受限	19000
713	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	17449.8	44	3492	19058	不受限	19000
714	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	161018.7	89	0	18981	不受限	18900
715	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	31100.5	62	0	18900	不受限	18900
716	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	21087	53	0	18913	不受限	18900

717	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	21100.2	53	0	18900	不受限	18900
718	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	31088	62	0	18912	不受限	18900
719	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	21118.1	53	0	18882	不受限	18800
720	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	30731.3	61	400	18869	不受限	18800
721	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	31125.6	62	0	18874	不受限	18800
722	晋新站	西充电力调度控制中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	30313.5	61	800.4	18886	不受限	18800
723	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	44273.8	70	0	18726	不受限	18700
724	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	21225.6	53	0	18774	不受限	18700
725	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	63000	31663.2	50	0	18736	不受限	18700
726	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	26840.3	54	4400	18760	不受限	18700
727	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	31500	12738	40	0	18762	不受限	18700
728	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	31284	63	0	18716	不受限	18700
729	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	21326.1	53	0	18674	不受限	18600
730	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#1主变	40000	13432	34	0	18568	不受限	18500
731	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	131401.6	88	0	18598	不受限	18500
732	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	131438.7	88	0	18561	不受限	18500
733	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	31416	63	0	18584	不受限	18500
734	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	40000	21489.6	54	0	18510	不受限	18500
735	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	44488	71	0	18512	不受限	18500
736	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	25753.2	52	5700	18547	不受限	18500
737	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	21474.9	54	0	18525	不受限	18500
738	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	44536.8	71	0	18463	不受限	18400
739	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	31592	63	0	18408	不受限	18400
740	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	21534.1	54	0	18466	不受限	18400
741	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	21650.2	54	0	18350	不受限	18300
742	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	13629.6	34	0	18370	不受限	18300
743	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	24912.8	50	6860	18227	不受限	18200
744	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	31794.4	64	0	18206	不受限	18200
745	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	131839.4	88	0	18161	不受限	18100
746	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	21567.6	54	250	18182	不受限	18100
747	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	13888.1	35	0	18112	不受限	18100
748	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#2主变	50000	28827.5	58	3000	18173	不受限	18100
749	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	13360.8	42	0	18139	不受限	18100
750	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	119756.7	80	12100	18143	不受限	18100
751	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	44806.1	71	0	18194	不受限	18100
752	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	44968	71	0	18032	不受限	18000
753	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	32000	64	0	18000	不受限	18000
754	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	101987.5	85	0	18013	不受限	18000
755	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#2主变	50000	31990	64	0	18010	不受限	18000
756	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	21912	55	NULL	18088	不受限	18000
757	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	162032.81	90	0	17967	不受限	17900
758	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	30826.4	62	1250	17924	不受限	17900
759	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	32089.2	64	0	17911	不受限	17900
760	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	22142.2	55	0	17858	不受限	17800
761	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	45117.6	72	0	17882	不受限	17800
762	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	162172.61	90	0	17827	不受限	17800
763	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	32194.8	64	0	17805	不受限	17800
764	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	22176	55	NULL	17824	不受限	17800
765	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	22218	56	0	17782	不受限	17700
766	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	45280	72	0	17720	不受限	17700
767	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	44748	71	500	17752	不受限	17700

768	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	30984.8	62	1250	17765	不受限	17700
769	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	27997.6	56	4340	17662	不受限	17600
770	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	22326.4	56	0	17674	不受限	17600
771	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	22374	56	0	17626	不受限	17600
772	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	18541.7	46	3845	17613	不受限	17600
773	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	13863	44	0	17637	不受限	17600
774	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	22440	56	0	17560	不受限	17500
775	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	32406	65	0	17594	不受限	17500
776	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	28064.6	56	4340	17595	不受限	17500
777	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	22598.4	56	NULL	17402	不受限	17400
778	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	45569.9	72	0	17430	不受限	17400
779	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	45551	72	0	17449	不受限	17400
780	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	14165.7	45	0	17334	不受限	17300
781	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	32247.6	64	400	17352	不受限	17300
782	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	162687.5	90	0	17313	不受限	17300
783	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	132620.3	88	0	17380	不受限	17300
784	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	2640	13	NULL	17360	不受限	17300
785	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	32775.1	66	0	17225	不受限	17200
786	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	22800	57	0	17200	不受限	17200
787	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	22773.6	57	0	17226	不受限	17200
788	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	22762.4	57	0	17238	不受限	17200
789	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	22773.2	57	0	17227	不受限	17200
790	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	42870	68	2930	17200	不受限	17200
791	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	22734	57	null	17266	不受限	17200
792	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	32498.4	65	400	17102	不受限	17100
793	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100
794	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	63000	45895	73	0	17105	不受限	17100
795	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	45817.2	73	0	17183	不受限	17100
796	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100
797	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	27126	54	5700	17174	不受限	17100
798	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	22801	57	null	17199	不受限	17100
799	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	154681	86	8130	17189	不受限	17100
800	石板滩站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板滩站.110kV/2#变压器	50000	32892.8	66	0	17107	不受限	17100
801	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	40000	22990.8	57	0	17009	不受限	17000
802	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	132985.6	89	0	17014	不受限	17000
803	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	33000	66	0	17000	不受限	17000
804	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	22996.5	57	0	17004	不受限	17000
805	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	22921.8	57	0	17078	不受限	17000
806	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	163003.5	91	0	16997	不受限	16900
807	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	39494.8	63	6510	16995	不受限	16900
808	芙蓉站	眉山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	33100	66	0	16900	不受限	16900
809	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	33065.5	66	0	16935	不受限	16900
810	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	20000	3077.5	15	0	16923	不受限	16900
811	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	33198	66	0	16802	不受限	16800
812	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	23170.4	58	0	16830	不受限	16800
813	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	23187.7	58	0	16812	不受限	16800
814	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	46137.9	73	0	16862	不受限	16800
815	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	33198.5	66	0	16802	不受限	16800
816	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	21990	55	1250	16760	null	16700
817	么滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.么滩站.110kV/#1主变	50000	33264	67	0	16736	不受限	16700
818	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/1#主变	20000	3209.2	16	0	16791	不受限	16700
819	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	33257.4	67	0	16743	不受限	16700

820	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	46228.9	73	0	16771	不受限	16700
821	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	33253.6	67	0	16746	不受限	16700
822	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	14850	47	NULL	16650	不受限	16600
823	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	23357.4	58	0	16643	不受限	16600
824	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600
825	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	29223.5	58	4100	16677	不受限	16600
826	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	50000	32714.3	65	630	16656	不受限	16600
827	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	46448.4	74	0	16552	不受限	16500
828	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	163491.81	91	0	16508	不受限	16500
829	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	63000	46452.8	74	0	16547.2	不受限	16500
830	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	23543.4	59	0	16457	不受限	16400
831	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#1主变	25000	8547.7	34	0	16452	不受限	16400
832	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	33578.3	67	0	16422	不受限	16400
833	黄士坝站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄士坝站.110kV/2#变压器	50000	29600	59	4000	16400	不受限	16400
834	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	11715	37	3290	16495	不受限	16400
835	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	46562.6	74	0	16437	不受限	16400
836	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	23694	59	0	16306	不受限	16300
837	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	46614.7	74	0	16385	不受限	16300
838	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	20590.6	51	3030	16379	不受限	16300
839	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	155555.89	86	8130	16314	不受限	16300
840	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	23744.9	59	0	16255	不受限	16200
841	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	46729.2	74	0	16271	不受限	16200
842	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	33810	68	0	16190	不受限	16100
843	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	46897.2	74	0	16103	不受限	16100
844	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	15361.7	49	NULL	16138	不受限	16100
845	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	33897.6	68	0	16102	不受限	16100
846	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	23811	60	125	16064	不受限	16000
847	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	20000	3978.2	20	0	16022	不受限	16000
848	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/1#变压器	63000	44096.1	70	2815	16089	不受限	16000
849	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	33983.6	68	0	16016	不受限	16000
850	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	63000	46910.9	74	50	16039	不受限	16000
851	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	33277.2	67	630	16093	不受限	16000
852	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	24068.4	60	0	15932	不受限	15900
853	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	34095.6	68	0	15904	不受限	15900
854	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	50000	34034	68	0	15966	不受限	15900
855	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	20392.4	51	3650	15958	不受限	15900
856	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	520	25	0	15956	不受限	15900
857	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900
858	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	34016.7	68	0	15983	不受限	15900
859	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	25000	9143.4	37	0	15857	不受限	15800
860	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	24146.3	60	0	15854	不受限	15800
861	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	20501.6	51	3650	15848	不受限	15800
862	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800
863	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	34146	68	0	15854	不受限	15800
864	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	63000	15697.5	50	0	15803	不受限	15800
865	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	47295.6	75	0	15704	不受限	15700
866	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	47232.2	75	0	15768	不受限	15700
867	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	47236	75	0	15764	不受限	15700
868	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	34280.4	69	0	15720	不受限	15700
869	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	104274.7	87	0	15725	不受限	15700
870	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	25000	9221.1	37	0	15779	不受限	15700

871	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/1#主变	20000	4256	21	0	15744	不受限	15700
872	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	34283.6	69	0	15716	不受限	15700
873	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	368.5	2	0	15632	不受限	15600
874	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	34337.4	69	0	15663	不受限	15600
875	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/1#变压器	31500	15873	50	0	15627	不受限	15600
876	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/1#主变	40000	24490.4	61	0	15510	不受限	15500
877	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉地调.连山站.110kV/2#变压器	40000	24459.7	61	0	15540	不受限	15500
878	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	40000	24453.7	61	0	15546	不受限	15500
879	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/1#主变	50000	34495.7	69	0	15504	不受限	15500
880	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	104487.2	87	NULL	15513	不受限	15500
881	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/2#主变	50000	34422.1	69	0	15578	不受限	15500
882	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	34588.1	69	0	15412	不受限	15400
883	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹地调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	34521.8	69	0	15478	不受限	15400
884	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	34615.2	69	0	15385	不受限	15300
885	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/2#主变	50000	34695.4	69	0	15305	不受限	15300
886	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/3#主变	63000	47602.5	76	0	15398	不受限	15300
887	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	104689.7	87	0	15310	不受限	15300
888	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	24663.6	62	0	15336	不受限	15300
889	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	24744	62	0	15256	不受限	15200
890	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/1#主变	50000	31815.4	64	3000	15185	不受限	15100
891	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/1#主变	20000	4869.2	24	0	15131	不受限	15100
892	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2#主变	31500	10044	32	0	15156	不受限	15100
893	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	47947.3	76	0	15053	不受限	15000
894	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	24974.4	62	0	15026	不受限	15000
895	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/1#主变	31500	12684.3	40	3880	14936	不受限	14900
896	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900
897	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	50000	35046	70	0	14954	不受限	14900
898	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/2#主变	40000	23443	59	1600	14957	不受限	14900
899	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/2#主变	50000	35098.8	70	0	14901	不受限	14900
900	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/1#主变	31500	16678.2	53	0	14822	不受限	14800
901	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/1#主变	63000	47998.5	76	150	14852	不受限	14800
902	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	24260.1	61	880	14860	不受限	14800
903	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/1#主变	50000	35166.1	70	0	14834	不受限	14800
904	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	25172.4	63	null	14828	不受限	14800
905	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/1#主变	50000	35104.2	70	0	14896	不受限	14800
906	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	20000	5272	26	0	14728	不受限	14700
907	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/1#主变	63000	48206.4	77	0	14794	不受限	14700
908	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/1#主变	50000	35376	71	0	14624	不受限	14600
909	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/2#主变	31500	16824	53	0	14676	不受限	14600
910	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/2#主变	25000	10375.2	42	0	14625	不受限	14600
911	夏河站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	1404	9	null	14596	不受限	14500
912	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	50000	35443	71	null	14557	不受限	14500
913	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/2#主变	40000	25449.6	64	0	14550	不受限	14500
914	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/1#主变	40000	25489.2	64	0	14511	不受限	14500
915	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	35419.9	71	0	14580	不受限	14500
916	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	35461.5	71	0	14539	不受限	14500
917	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/1#主变	63000	47955.6	76	500	14544	不受限	14500
918	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	105482.4	88	0	14518	不受限	14500
919	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25540.7	64	0	14459	不受限	14400
920	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	25562.8	64	0	14437	不受限	14400
921	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/2#主变	50000	25779.6	52	9820	14400	不受限	14400

922	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	10638	43	0	14362	不受限	14300
923	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	48677	77	0	14323	不受限	14300
924	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	35653.3	71	0	14347	不受限	14300
925	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	10197.7	41	500	14302	不受限	14300
926	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	25653.6	64	0	14346	不受限	14300
927	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	5673.9	28	0	14326	不受限	14300
928	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	25742.2	64	0	14258	不受限	14200
929	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	24767	62	1000	14233	不受限	14200
930	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	35379.5	71	400	14221	不受限	14200
931	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/1#主变	31500	17318.4	55	0	14182	不受限	14100
932	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	20000	5801.6	29	0	14198	不受限	14100
933	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	35801	72	0	14199	不受限	14100
934	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	48823.5	77	0	14177	不受限	14100
935	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	35244	70	630	14126	不受限	14100
936	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	35976.9	72	0	14023	不受限	14000
937	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	25916	65	0	14084	不受限	14000
938	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	35939.4	72	0	14061	不受限	14000
939	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	6000	30	0	14000	不受限	14000
940	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	28309.1	57	7750	13941	不受限	13900
941	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	36036	72	0	13964	不受限	13900
942	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	36102	72	0	13898	不受限	13800
943	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	136158	91	0	13842	不受限	13800
944	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	26256.2	66	0	13744	不受限	13700
945	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	17793.6	56	NULL	13706	不受限	13700
946	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	11204	45	0	13796	不受限	13700
947	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	25223.7	63	1000	13776	不受限	13700
948	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	36211.3	72	0	13789	不受限	13700
949	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	26241.6	66	0	13758	不受限	13700
950	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	36296.2	73	0	13704	不受限	13700
951	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	36300	73	0	13700	不受限	13700
952	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	48894.8	78	400	13705	不受限	13700
953	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	26256	66	0	13744	不受限	13700
954	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	33501.6	67	2850	13648	不受限	13600
955	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	33388.5	67	3000	13612	不受限	13600
956	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	44576	71	4775	13649	不受限	13600
957	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	26347.2	66	NULL	13653	不受限	13600
958	樊吟站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊吟站.110kV/#1主变	40000	26435.2	66	NULL	13565	不受限	13500
959	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	36443.1	73	0	13557	不受限	13500
960	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	40000	17932.8	57	0	13567	不受限	13500
961	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	166406.3	92	0	13594	不受限	13500
962	石板滩站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板滩站.110kV/1#变压器	40000	26436.6	66	0	13563	不受限	13500
963	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	34144	68	2280	13576	不受限	13500
964	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	26457.1	66	0	13543	不受限	13500
965	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	26503.2	66	0	13497	不受限	13400
966	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	35930.1	72	630	13440	不受限	13400
967	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	16000	2589.9	16	0	13410	不受限	13400
968	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/1#变压器	40000	26518.8	66	0	13481	不受限	13400
969	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	20000	6640.8	33	0	13359	不受限	13300
970	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	20000	6686.4	33	0	13314	不受限	13300
971	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	36665.1	73	0	13335	不受限	13300
972	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	18111.8	57	0	13388	不受限	13300
973	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	18699.8	47	0	13300	不受限	13300

974	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	26796	67	NULL	13204	不受限	13200
975	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	40000	18284.4	58	0	13216	不受限	13200
976	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	26725	67	0	13275	不受限	13200
977	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	49737.6	79	0	13262	不受限	13200
978	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	49705.2	79	0	13295	不受限	13200
979	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	39983.4	63	9808.75	13208	不受限	13200
980	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	34372.8	69	2500	13127	不受限	13100
981	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	6808.3	34	0	13192	不受限	13100
982	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	26818.1	67	0	13182	不受限	13100
983	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	7000	35	0	13000	不受限	13000
984	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	36960	74	0	13040	不受限	13000
985	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	27089.6	68	0	12910	不受限	12900
986	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	6848.2	34	250	12902	不受限	12900
987	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	33129.7	66	3883	12987	不受限	12900
988	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	27027.5	68	0	12973	不受限	12900
989	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	50072	79	0	12928	不受限	12900
990	民主站	荭华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	50000	37057.6	74	0	12942	不受限	12900
991	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	60000	35098.8	58	12000	12901	不受限	12900
992	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	16000	3004.4	19	0	12996	不受限	12900
993	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	12016	48	0	12984	不受限	12900
994	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	27060	68	0	12940	不受限	12900
995	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	7044.2	35	NULL	12956	不受限	12900
996	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	36308.3	73	840	12852	不受限	12800
997	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	34184	68	3000	12816	不受限	12800
998	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	20000	7274.4	36	0	12726	不受限	12700
999	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	37394.2	75	0	12606	不受限	12600
1000	雕水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.雕水站.110kV/1#变压器	31500	18854.8	60	0	12645	不受限	12600
1001	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	21289	53	6050	12661	不受限	12600
1002	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	26383.3	53	10938	12679	不受限	12600
1003	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	37323	75	0	12677	不受限	12600
1004	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	40000	27349.3	68	0	12651	不受限	12600
1005	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	27339.4	68	0	12661	不受限	12600
1006	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	50424	80	0	12576	不受限	12500
1007	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	50473.5	80	0	12527	不受限	12500
1008	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	45800.3	73	4655	12545	不受限	12500
1009	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	20000	7497.7	37	0	12502	不受限	12500
1010	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	36234	72	1240	12526	不受限	12500
1011	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	50435.7	80	0	12564	不受限	12500
1012	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	7600	38	0	12400	不受限	12400
1013	科工业园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工业园站.110kV/1#主变	50000	37531.5	75	0	12469	不受限	12400
1014	龙亨站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亨站.110kV/2#主变	40000	27587	69	0	12413	不受限	12400
1015	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	7509.6	38	0	12490	不受限	12400
1016	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	24153.4	60	3375	12472	不受限	12400
1017	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	49394.4	78	1200	12406	不受限	12400
1018	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	37519.7	75	0	12480	不受限	12400
1019	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	50000	37645.5	75	0	12355	不受限	12300
1020	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	37656.8	75	NULL	12343	不受限	12300
1021	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	27691.8	69	0	12308	不受限	12300
1022	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	20000	7660.3	38	0	12340	不受限	12300
1023	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	6300	165.7	1	0	12334	不受限	12300
1024	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	27640.8	69	0	12359	不受限	12300

1025	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7769.6	39	0	12230	不受限	12200
1026	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	20000	7753.2	39	0	12247	不受限	12200
1027	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	27781.6	69	0	12218	不受限	12200
1028	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	37732.2	75	0	12268	不受限	12200
1029	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	50727.6	81	0	12272	不受限	12200
1030	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	7728	39	0	12272	不受限	12200
1031	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站旧.110kV/1#变压器	50000	37862.2	76	0	12138	不受限	12100
1032	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	37897.2	76	0	12103	不受限	12100
1033	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	27827.1	70	0	12173	不受限	12100
1034	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	27852	70	0	12148	不受限	12100
1035	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	19408.2	62	0	12092	不受限	12000
1036	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	27985.5	56	0	12015	不受限	12000
1037	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	37915.5	76	0	12085	不受限	12000
1038	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	27904	70	0	12096	不受限	12000
1039	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#1主变	50000	29043.3	58	9000	11957	不受限	11900
1040	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	51008.5	81	0	11992	不受限	11900
1041	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	8047.6	40	0	11952	不受限	11900
1042	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	28010.4	70	0	11990	不受限	11900
1043	特兴	泸川电力调度控制中心	泸州地调.特兴.35kV/#1主变	20000	8062.9	40	0	11937	不受限	11900
1044	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	28104.8	70	0	11895	不受限	11800
1045	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	38157.4	76	0	11843	不受限	11800
1046	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	37901.6	76	250	11848	不受限	11800
1047	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	18742.1	59	1000	11758	不受限	11700
1048	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	50292	80	1000	11708	不受限	11700
1049	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	765.5	6	0	11735	不受限	11700
1050	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	51202.8	81	0	11797	不受限	11700
1051	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	38248	76	0	11752	不受限	11700
1052	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	38227.2	76	null	11773	不受限	11700
1053	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.塔水站.35kV/1#变压器	20000	8153.6	41	80	11766	不受限	11700
1054	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	37620.8	75	630	11749	不受限	11700
1055	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	19720.8	63	0	11779	不受限	11700
1056	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	38329.8	77	0	11670	不受限	11600
1057	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	38332.6	77	0	11667	不受限	11600
1058	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	32553.1	65	5845	11602	不受限	11600
1059	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	38368.7	77	0	11631	不受限	11600
1060	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	4326	27	0	11674	不受限	11600
1061	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	24713.9	62	3770	11516	不受限	11500
1062	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	28460.2	71	0	11540	不受限	11500
1063	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	38451.6	77	0	11548	不受限	11500
1064	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	15000	4500	30	0	11500	不受限	11500
1065	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#1主变	50000	38474.4	77	0	11526	不受限	11500
1066	大田站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	49082.7	78	2380	11537	不受限	11500
1067	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	38521.7	77	0	11478	不受限	11400
1068	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	108587.41	90	0	11413	不受限	11400
1069	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	25988.1	65	2600	11412	不受限	11400
1070	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	28571.4	71	0	11429	不受限	11400
1071	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	31500	20083.6	64	0	11416	不受限	11400
1072	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	38513.5	77	0	11487	不受限	11400
1073	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	23844.7	60	4659	11496	不受限	11400
1074	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	38553.9	77	0	11446	不受限	11400
1075	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	50000	36951	74	1630	11419	不受限	11400

1076	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	28667.4	72	0	11333	不受限	11300
1077	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	38689.6	77	0	11310	不受限	11300
1078	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	28688	72	0	11312	不受限	11300
1079	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	51678	82	0	11322	不受限	11300
1080	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	50000	38690.6	77	0	11309	不受限	11300
1081	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	38644.1	77	NULL	11356	不受限	11300
1082	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	40000	28663.8	72	0	11336	不受限	11300
1083	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	38626.1	77	NULL	11374	不受限	11300
1084	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1085	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	35811.6	72	2900	11288	不受限	11200
1086	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	51741	82	0	11259	不受限	11200
1087	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#2主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11200
1088	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	51754.3	82	0	11246	不受限	11200
1089	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	38793.6	78	NULL	11206	不受限	11200
1090	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	28818.6	72	0	11181	不受限	11100
1091	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	38252.7	77	600	11147	不受限	11100
1092	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	8813	44	0	11187	不受限	11100
1093	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	63000	51876	82	0	11124	不受限	11100
1094	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	28868.4	72	0	11132	不受限	11100
1095	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	28908	72	0	11092	不受限	11000
1096	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	51906.4	82	0	11094	不受限	11000
1097	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	28914.6	58	0	11085	不受限	11000
1098	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	8991.5	45	0	11009	不受限	11000
1099	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	38913.6	77.83	0	11086.4	不受限	11000
1100	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	39000	78	null	11000	不受限	11000
1101	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	29046.6	58	0	10953	不受限	10900
1102	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	39043.6	78	0	10956	不受限	10900
1103	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/1#主变	40000	29051	73	0	10949	不受限	10900
1104	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	20000	9093.1	45	0	10907	不受限	10900
1105	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	29002.2	73	0	10998	不受限	10900
1106	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	20515.7	65	null	10984	不受限	10900
1107	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	37374.8	75	1630	10995	不受限	10900
1108	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	50648.4	80	1430	10922	不受限	10900
1109	南安站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.南安站.35kV/2#主变	20000	0	0	9040	10960	不受限	10900
1110	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	63000	48708	77	3300	10992	不受限	10900
1111	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	39025.2	78	0	10975	不受限	10900
1112	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	51553.4	82	630	10817	不受限	10800
1113	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	39116.3	78	0	10884	不受限	10800
1114	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	9106.6	46	0	10893	不受限	10800
1115	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	39106.3	78	0	10894	不受限	10800
1116	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	9105.6	46	0	10894	不受限	10800
1117	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	39217.9	78	0	10782	不受限	10700
1118	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	33189.8	66	6030	10780	不受限	10700
1119	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	39217.2	78	0	10783	不受限	10700
1120	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	5247.5	33	0	10753	不受限	10700
1121	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	16681.3	42	12585	10734	不受限	10700
1122	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	29009.3	73	250	10741	不受限	10700
1123	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	31500	20632.9	66	250	10617	不受限	10600
1124	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	9306.1	47	0	10694	不受限	10600
1125	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	39388.8	79	0	10611	不受限	10600
1126	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	51796.8	82	530	10673	不受限	10600

1127	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	39349.2	79	0	10651	不受限	10600
1128	绵斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绵斯甲站.110kV/1#主变	16000	5333.4	33	0	10667	不受限	10600
1129	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	39397	79	0	10603	不受限	10600
1130	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	39435.5	79	0	10565	不受限	10500
1131	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	9463.8	47	0	10536	不受限	10500
1132	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	29467.7	74	NULL	10532	不受限	10500
1133	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	9446.4	47	0	10554	不受限	10500
1134	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	52500	83	0	10500	不受限	10500
1135	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	20000	9448.7	47	0	10551	不受限	10500
1136	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	42603	68	9808.75	10588	不受限	10500
1137	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	51282	81	1200	10518	不受限	10500
1138	民主站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	39447.1	79	0	10553	不受限	10500
1139	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	21047.9	67	0	10452	不受限	10400
1140	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	29541.6	74	0	10458	不受限	10400
1141	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	9598	48	NULL	10402	不受限	10400
1142	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#1主变	50000	8868.6	18	30675	10456	不受限	10400
1143	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	7501.9	38	0	10498	不受限	10400
1144	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	19298.9	48	10240	10461	不受限	10400
1145	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	29634	74	NULL	10366	不受限	10300
1146	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	21166.2	67	0	10334	不受限	10300
1147	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	21146.4	67	0	10354	不受限	10300
1148	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	39655.1	79	0	10345	不受限	10300
1149	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1639.4	11	0	10361	不受限	10300
1150	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	9601.9	48	0	10398	不受限	10300
1151	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	39732	79	0	10268	不受限	10200
1152	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	31500	21266.7	68	0	10233	不受限	10200
1153	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	21248.6	67	null	10251	不受限	10200
1154	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	29712.9	74	0	10287	不受限	10200
1155	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	20000	9762.9	50	0	10200	不受限	10200
1156	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	16000	5731.6	36	0	10268	不受限	10200
1157	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	29766	74	0	10234	不受限	10200
1158	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200
1159	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	9861.6	49	0	10138	不受限	10100
1160	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	29817	75	0	10183	不受限	10100
1161	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	40000	29815	75	0	10185	不受限	10100
1162	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/2 #主变	50000	39841.6	80	0	10158	不受限	10100
1163	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	29845.2	75	0	10155	不受限	10100
1164	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	21303.8	68	0	10196	不受限	10100
1165	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	39006	78	800	10194	不受限	10100
1166	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/1 #主变	50000	39959.3	80	0	10041	不受限	10000
1167	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	21478.2	68	0	10022	不受限	10000
1168	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调.宝塔站.35kV/#1主变	10000	1780	18	null	8220	不受限	10000
1169	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/2#主变	10000	6320	63	null	3680	不受限	10000
1170	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#2主变	10000	4270	43	0	5730	不受限	10000
1171	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/2#变压器	10000	0	0	null	10000	不受限	10000
1172	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	29926.6	75	0	10073	不受限	10000
1173	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	181.2	2	0	9819	不受限	10000
1174	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	20000	9945.8	50	0	10054	不受限	10000
1175	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	10000	6541	64	0	10000	不受限	10000
1176	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	15000	5100	34	0	9900	不受限	9900

1177	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	30089.7	75	0	9910	不受限	9900
1178	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/1#主变	31500	21559.5	68	0	9941	不受限	9900
1179	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/1#变压器	50000	35141.5	70	4950	9909	不受限	9900
1180	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/2#主变	31500	21529.2	68	0	9971	不受限	9900
1181	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/2#主变	10000	144.1	2	0	9856	不受限	9850
1182	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1183	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/2#主变	31500	15308.6	49	0	9891	不受限	9800
1184	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	51950	82	1250	9800	不受限	9800
1185	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/2#主变	40000	30150	75	0	9850	不受限	9800
1186	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	37602.4	75	2500	9898	不受限	9800
1187	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/2#主变	50000	38994	78	1200	9806	不受限	9800
1188	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/2#主变	50000	40157.3	80	0	9843	不受限	9800
1189	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	2750	22	0	9750	不受限	9750
1190	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/1#主变	15000	5250	35	0	9750	不受限	9700
1191	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	20000	10275.8	51	0	9724	不受限	9700
1192	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/1#主变	25000	15281.1	61	0	9719	不受限	9700
1193	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/2#主变	40000	22265.2	56	0	9735	不受限	9700
1194	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/1#主变	50000	33272.4	67	7024	9704	不受限	9700
1195	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/1#主变	20000	7977.8	40	2286	9736	不受限	9700
1196	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	51902.6	82	1300	9797	不受限	9700
1197	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/3#主变	63000	53311.4	85	0	9689	不受限	9600
1198	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	20000	10368	52	0	9632	不受限	9600
1199	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	51218	81	2115	9667	不受限	9600
1200	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/1#主变	63000	51331.8	81	2000	9668	不受限	9600
1201	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/2#主变	16000	6344.8	40	0	9600	不受限	9600
1202	科工业园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工业园站.110kV/2#主变	50000	40370.8	81	0	9629	不受限	9600
1203	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/1#主变	63000	53397.1	85	0	9603	不受限	9600
1204	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	30399.6	76	0	9600	不受限	9600
1205	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/1#主变	16000	6400	40	0	9600	不受限	9600
1206	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	6311	39	0	9689	不受限	9600
1207	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/2#主变	16000	6179.3	39	125	9696	不受限	9600
1208	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/1#主变	40000	22348.2	56	0	9652	不受限	9600
1209	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/2#主变	40000	30432.6	76	NULL	9567	不受限	9500
1210	大田站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/2#主变	63000	51268.8	81	2200	9531	不受限	9500
1211	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/1#主变	20000	10434.5	52	0	9566	不受限	9500
1212	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	42177	67	11250	9573	不受限	9500
1213	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/2#主变	40000	29972.8	75	500	9527	不受限	9500
1214	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/3#主变	50000	39750.5	80	830	9420	不受限	9400
1215	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/2#主变	63000	53519	85	0	9481	不受限	9400
1216	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/2#主变	63000	53549.7	85	0	9450	不受限	9400
1217	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	22036.3	70	0	9464	不受限	9400
1218	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/2#主变	40000	30546.7	76	NULL	9453	不受限	9400
1219	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/2#主变	63000	49620	79	3900	9480	不受限	9400
1220	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/2#主变	40000	30595.6	76	NULL	9404	不受限	9400
1221	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/1#主变	12500	3100.2	25	0	9400	不受限	9400
1222	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/1#主变	16000	6556	41	0	9444	不受限	9400
1223	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	29707.8	74	880	9412	不受限	9400
1224	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/2#主变	10000	542.6	5	0	9457	不受限	9400
1225	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/2#主变	31500	22103.3	70	0	9397	不受限	9300
1226	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/1#主变	50000	39396	79	1265	9339	不受限	9300

1227	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	63000	51726.6	82	1880	9393	不受限	9300
1228	沙坪	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙坪.110kV/#1主变	50000	40649.8	81	0	9350	不受限	9300
1229	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	30480.9	76	250	9269	不受限	9200
1230	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	40733	81	0	9267	不受限	9200
1231	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	31500	22236	71	0	9264	不受限	9200
1232	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1233	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	40761.6	82	NULL	9238	不受限	9200
1234	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	40759	82	0	9241	不受限	9200
1235	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	15911.6	51	0	9288	不受限	9200
1236	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	184.7	2	630	9185	不受限	9100
1237	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	30881.7	77	NULL	9118	不受限	9100
1238	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#1主变	20000	10857.1	54	0	9143	不受限	9100
1239	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	10000	895.1	9	0	9105	不受限	9100
1240	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	40854	82	0	9146	不受限	9100
1241	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	30993.6	77	0	9006	不受限	9000
1242	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	38464.8	77	2500	9035	不受限	9000
1243	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	3484.8	28	0	9015	不受限	9000
1244	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	40920	82	0	9080	不受限	9000
1245	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	30298.4	76	630	9072	不受限	9000
1246	飞凤站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.飞凤站(阆中).35kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	8950
1247	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	53295.2	85	800	8905	不受限	8900
1248	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	20000	9867.9	49	1195	8937	不受限	8900
1249	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	5478.9	34	0	8921	不受限	8900
1250	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	16000	5441.1	34	0	8959	不受限	8900
1251	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	54080.4	86	0	8920	不受限	8900
1252	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	36742.9	58	17300	8957	不受限	8900
1253	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	31072.8	78	0	8927	不受限	8900
1254	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	20000	11054.4	55	0	8946	不受限	8900
1255	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	31145.6	78	0	8854	不受限	8800
1256	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	50000	41135.6	82	0	8864	不受限	8800
1257	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	50000	41188.6	82	0	8811	不受限	8800
1258	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	40000	31138.8	78	0	8861	不受限	8800
1259	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	41184	82	0	8816	不受限	8800
1260	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	31112.4	78	0	8888	不受限	8800
1261	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	22748.5	72	0	8752	不受限	8700
1262	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	54253.6	86	0	8746	不受限	8700
1263	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	20000	5552.2	28	5670	8778	不受限	8700
1264	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	35993.1	57	18260	8747	不受限	8700
1265	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	54384	86	0	8616	不受限	8600
1266	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	35534.4	71	5800	8666	不受限	8600
1267	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	63000	47124	75	7250	8626	不受限	8600
1268	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	54313.6	86	0	8686	不受限	8600
1269	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	40078.5	80	1260	8662	不受限	8600
1270	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	25386	63	6000	8614	不受限	8600
1271	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	31302.6	78	0	8697	不受限	8600
1272	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	31339.2	78	0	8661	不受限	8600
1273	新城区站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城区站.110kV/1号主变	25000	16336.3	65	0	8664	不受限	8600
1274	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600
1275	符溪站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调.符溪站.35kV/2#变压器	10000	7403.1	46	null	8597	不受限	8500
1276	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	15000	5687.3	38	800	8513	不受限	8500
1277	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	4000	32	0	8500	不受限	8500
1278	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	31490	79	0	8510	不受限	8500

1279	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	41474.4	83	0	8526	不受限	8500
1280	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	7526	47	0	8474	不受限	8400
1281	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	32749.2	65	8770	8481	不受限	8400
1282	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	2572.4	26	0	577.6	不受限	8400
1283	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	27548.4	69	0	8452	不受限	8400
1284	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	40000	31526.8	79	0	8473	不受限	8400
1285	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	15000	5743.9	38	805	8451	不受限	8400
1286	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	4059.3	32	0	8441	不受限	8400
1287	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	10000	1582	16	0	8418	不受限	8400
1288	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1599	16	0	8401	不受限	8400
1289	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	1570.8	16	0	8429	不受限	8400
1290	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	23642	59	0	8358	不受限	8300
1291	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	27634.2	69	0	8366	不受限	8300
1292	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#1主变	20000	11620	58	0	8380	不受限	8300
1293	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	31500	23141.5	73	0	8359	不受限	8300
1294	朝阳站	荥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	41025.6	82	625	8349	不受限	8300
1295	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	31666.8	79	0	8333	不受限	8300
1296	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	31663.5	79	0	8337	不受限	8300
1297	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	54740.4	87	0	8260	不受限	8200
1298	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7743.5	48	0	8257	不受限	8200
1299	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	54797.6	87	0	8202	不受限	8200
1300	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200
1301	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	54766.8	87	0	8233	不受限	8200
1302	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200
1303	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200
1304	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	11707	59	0	8293	不受限	8200
1305	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#1主变	10000	1000	10	800	8200	不受限	8150
1306	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	7832.1	49	0	8168	不受限	8100
1307	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	54832.8	87	0	8167	不受限	8100
1308	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100
1309	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	4375	35	0	8125	不受限	8100
1310	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	23394.9	74	0	8105	不受限	8100
1311	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	41900.5	84	NULL	8100	不受限	8100
1312	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	31949.5	80	0	8051	不受限	8000
1313	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	12500	4500	36	0	8000	不受限	8000
1314	晒经站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.晒经站.35kV/#1主变	10000	1979.5	20	0	8021	不受限	8000
1315	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/#1主变	20000	11975.6	60	0	8024	不受限	8000
1316	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	4000	50	0	4000	不受限	8000
1317	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	422.4	6	0	7578	不受限	8000
1318	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#2主变	10000	1950	20	0	8050	不受限	8000
1319	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	11999	60	0	8001	不受限	8000
1320	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	51272	81	3650	8078	不受限	8000
1321	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	55079	87	0	7921	不受限	7900
1322	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	55044	87	0	7956	不受限	7900
1323	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	17005.8	68	0	7994	不受限	7900
1324	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	24162.1	60	7850	7988	不受限	7900
1325	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#2主变	10000	95.9	1	0	7904	不受限	7900
1326	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#1主变	10000	96	1	0	7904	不受限	7900
1327	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	20000	12078	60	0	7922	不受限	7900
1328	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	32188.2	80	0	7812	不受限	7800
1329	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	32140.8	80	NULL	7859	不受限	7800

1330	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	42147.6	84	0	7852	不受限	7800
1331	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	2173.8	22	null	7826	不受限	7800
1332	青嘴山站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	4620	37	0	7880	不受限	7800
1333	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	2123.1	21	0	7877	不受限	7800
1334	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站旧.110kV/2#变压器	50000	42105.6	84	0	7894	不受限	7800
1335	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	12117	61	0	7883	不受限	7800
1336	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	42221.4	84	0	7779	不受限	7700
1337	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	55229	88	0	7771	不受限	7700
1338	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	29515.2	74	2780	7705	不受限	7700
1339	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	51573	82	3650	7777	不受限	7700
1340	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700
1341	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700
1342	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	23752	75	NULL	7748	不受限	7700
1343	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	12276.6	61	0	7723	不受限	7700
1344	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	39010.6	78	3310	7679	不受限	7600
1345	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	32318.8	81	0	7681	不受限	7600
1346	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	42306	85	0	7694	不受限	7600
1347	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	42338.4	85	0	7662	不受限	7600
1348	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	55343.2	88	0	7657	不受限	7600
1349	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	42326.2	85	0	7674	不受限	7600
1350	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	55358	88	0	7642	不受限	7600
1351	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	2380	24	0	7620	不受限	7600
1352	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	46878	74	8500	7622	不受限	7600
1353	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	21282.9	68	2630	7587	不受限	7500
1354	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	32432.4	81	0	7568	不受限	7500
1355	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	55440	88	0	7560	不受限	7500
1356	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	12500	5000	40	0	7500	不受限	7500
1357	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	42477.5	85	0	7523	不受限	7500
1358	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	42500	85	0	7500	不受限	7500
1359	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	10000	2542.1	25	0	7458	不受限	7450
1360	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.110kV/#2主变	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400
1361	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	42532.1	85	0	7468	不受限	7400
1362	城中队	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中队.110kV/1#主变	40000	32595.5	81	0	7405	不受限	7400
1363	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	42567.1	85	0	7433	不受限	7400
1364	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	10000	2529	25	0	7471	不受限	7400
1365	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调.三界.35kV/#3主变	20000	12505.9	63	null	7494	不受限	7400
1366	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	16000	8135.4	51	500	7364	不受限	7300
1367	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	55619.8	88	0	7380	不受限	7300
1368	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	31500	22922.3	73	1260	7318	不受限	7300
1369	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	2697	27	0	7303	不受限	7300
1370	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	42697.2	85	0	7303	不受限	7300
1371	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	2692.5	27	0	7308	不受限	7300
1372	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	10000	2781.9	28	0	7218	不受限	7200
1373	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/2#变压器	16000	8717	54	0	7283	不受限	7200
1374	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	42748.6	85	0	7251	不受限	7200
1375	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/1#主变	40000	32763	82	0	7237	不受限	7200
1376	绿加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.绿加站.110kV/1#主变	31500	24258.2	77	0	7242	不受限	7200
1377	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	42759.7	86	0	7240	不受限	7200
1378	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	32776	82	NULL	7224	不受限	7200
1379	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#1主变	40000	32763.3	82	NULL	7237	不受限	7200
1380	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	55704	88	0	7296	不受限	7200

1381	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1382	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	28420.4	71	4300	7280	不受限	7200
1383	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	24706.7	39	31090	7203	不受限	7200
1384	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#2主变	8000	880	11	0	7120	不受限	7100
1385	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	12500	5303.6	42	0	7196	不受限	7100
1386	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	32817.3	82	0	7183	不受限	7100
1387	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	32841.6	82	0	7158	不受限	7100
1388	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/1#变压器	16000	8807	55	0	7193	不受限	7100
1389	紫东站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东站.35kV/#1主变	12500	2884	23	0	7116	不受限	7100
1390	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	55802	89	0	7198	不受限	7100
1391	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	12895.1	64	0	7105	不受限	7100
1392	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	42886.8	86	0	7113	不受限	7100
1393	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	32883	82	0	7117	不受限	7100
1394	北门店	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门店.35kV/2#主变	10000	3000	30	0	7000	不受限	7000
1395	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	10000	2985.8	30	0	7014	不受限	7000
1396	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	42944.2	86	0	7056	不受限	7000
1397	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	24498.2	78	0	7002	不受限	7000
1398	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	24440.4	78	0	7060	不受限	7000
1399	九院	彭州电力调度控制中心	成都地调.九院.35kV/#1主变	10000	2949.5	29	null	7051	不受限	7000
1400	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	2994.3	30	0	7006	不受限	7000
1401	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	12500	5447.6	44	0	7052	不受限	7000
1402	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	42984.6	86	0	7015	不受限	7000
1403	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	43067.9	86	0	6932	不受限	6900
1404	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	10000	3079.5	31	0	6921	不受限	6900
1405	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	24543.5	78	0	6957	不受限	6900
1406	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	31745	79	1300	6955	不受限	6900
1407	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	13040.7	65	NULL	6959	不受限	6900
1408	桑拔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑拔站.35kV/2#主变	10000	3100	31	0	6900	不受限	6900
1409	卫和	泸川电力调度控制中心	泸州地调.卫和.110kV/#1主变	50000	43045	86	0	6955	不受限	6900
1410	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	24554	78	0	6946	不受限	6900
1411	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	8960	56	100	6940	不受限	6900
1412	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/1#主变	50000	43051.2	86	0	6949	不受限	6900
1413	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/2#变压器	10000	3006.4	30	0	6994	不受限	6900
1414	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	10000	3010	30	0	6990	不受限	6900
1415	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	173074.2	96	0	6926	不受限	6900
1416	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	43074.2	86	0	6926	不受限	6900
1417	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	43093.5	86	0	6907	不受限	6900
1418	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	6300	3116.4	31	0	6884	不受限	6800
1419	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	5654.3	45	0	6846	不受限	6800
1420	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	23645.9	75	1000	6854	不受限	6800
1421	玲珑站(普山)	普山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(普山).35kV/#1主变	10000	3122.8	31	0	6877	不受限	6800
1422	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	39392.1	63	16750	6858	不受限	6800
1423	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	10000	3102.6	31	0	6897	不受限	6800
1424	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	3200	32	0	6800	不受限	6800
1425	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	9161.6	57	0	6838	不受限	6800
1426	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	33166	83	0	6834	不受限	6800
1427	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800
1428	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	3185.7	32	0	6810	不受限	6800
1429	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	63000	53469.8	85	2660	6870	不受限	6800

1430	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	56126.4	89	0	6874	不受限	6800
1431	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	33207.3	83	null	6793	不受限	6700
1432	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#1主变	31500	24796.8	79	NULL	6703	不受限	6700
1433	潮河	泸州电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#1主变	20000	13266.2	66	0	6734	不受限	6700
1434	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	33221.9	83	0	6778	不受限	6700
1435	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
1436	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	3400	34	0	6600	不受限	6600
1437	紫东钵站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钵站.35kV/#2主变	12500	3052	24	315	6633	不受限	6600
1438	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	3320.8	33	0	6679	不受限	6600
1439	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1440	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	10000	3382.3	34	0	6618	不受限	6600
1441	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	3320.4	33	0	6680	不受限	6600
1442	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	43367	87	0	6633	不受限	6600
1443	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1444	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/1#主变	20000	13390.3	67	0	6610	不受限	6600
1445	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/2号主变	10000	3341.6	33	0	6658	不受限	6600
1446	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	3354.4	34	0	6646	不受限	6600
1447	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	10000	3318	33	0	6682	不受限	6600
1448	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	63000	56381	89	0	6619	不受限	6600
1449	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	56344	89	0	6656	不受限	6600
1450	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	39309.6	79	4000	6690	不受限	6600
1451	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#2主变	10000	3343.9	33	null	6656	不受限	6600
1452	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	51519.6	82	4975	6505	不受限	6500
1453	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	56434	90	0	6566	不受限	6500
1454	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州市调.濛阳.110kV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500
1455	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	40000	33449.2	84	0	6551	不受限	6500
1456	杨柳埡站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳埡站.110kV/#2主变	40000	33401.8	84	NULL	6598	不受限	6500
1457	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	20000	12910.4	65	560	6530	不受限	6500
1458	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	43442.1	87	0	6558	不受限	6500
1459	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500
1460	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	24974.4	79	0	6526	不受限	6500
1461	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	10000	3202.3	32	250	6548	不受限	6500
1462	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400
1463	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	3600	36	0	6400	不受限	6400
1464	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400
1465	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/1#变压器	20000	13545.8	68	0	6454	不受限	6400
1466	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	56577.1	90	0	6423	不受限	6400
1467	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	1596.2	20	0	6404	不受限	6400
1468	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	20000	13530	68	0	6470	不受限	6400
1469	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	33556.8	84	0	6443	不受限	6400
1470	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	3537.9	35	0	6462	不受限	6400
1471	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#1主变	10000	3591	36	0	6409	不受限	6400
1472	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	42857.8	86	700	6442	不受限	6400
1473	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	31121.5	78	2387.5	6491	不受限	6400
1474	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	3572.8	36	0	6427	不受限	6400
1475	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	43573.1	87	0	6427	不受限	6400
1476	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/1#主变	6300	0.1	0	null	6300	不受限	6300
1477	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1478	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#1主变	10000	3605.7	36	0	6394	不受限	6300
1479	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300

1480	灵杰站	肇华电力调度控制中心	肇华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	6146	49	0	6354	不受限	6300
1481	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	15405.3	24	0	6300	不受限	6300
1482	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	3601.9	36	0	6398	不受限	6300
1483	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	6300	0.4	0	null	6300	不受限	6300
1484	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	3668.3	37	0	6332	不受限	6300
1485	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	55532.4	88	1090	6378	不受限	6300
1486	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	3633.7	36	0	6366	不受限	6300
1487	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	56666.1	90	0	6334	不受限	6300
1488	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3218.9	32	400	6381	不受限	6300
1489	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	25150.4	80	0	6350	不受限	6300
1490	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6300
1491	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	13609.1	68	0	6391	不受限	6300
1492	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6300
1493	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	3651.5	37	0	6349	不受限	6300
1494	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#2主变	10000	3612.3	36	0	6388	不受限	6300
1495	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	12600	6256.7	50	0	6343	不受限	6300
1496	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	100	1.35	0	6300	不受限	6300
1497	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	33748.5	84	0	6252	不受限	6200
1498	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	6265.6	50	0	6234	不受限	6200
1499	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	99.5	2	0	6201	不受限	6200
1500	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1800	22	0	6200	不受限	6200
1501	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6200
1502	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	4000	63	0	2300	不受限	6200
1503	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	6230.7	50	0	6269	不受限	6200
1504	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	3800	38	0	6200	不受限	6200
1505	金埡站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金埡站(阆中).35kV/#2主变	10000	3798.2	38	0	6202	不受限	6200
1506	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1507	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1508	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	56782.5	90	0	6218	不受限	6200
1509	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	3886.3	39	0	6114	不受限	6100
1510	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	8000	5862.4	49	0	6138	不受限	6100
1511	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	25396.6	81	0	6103	不受限	6100
1512	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100
1513	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	127.9	2	0	6172	不受限	6100
1514	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	33847.7	85	0	6152	不受限	6100
1515	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/2#变压器	8000	1802.6	23	0	6197	不受限	6100
1516	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	25389.2	81	NULL	6111	不受限	6100
1517	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	3993.4	40	0	6007	不受限	6000
1518	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	214.4	3	0	6086	不受限	6000
1519	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	10000	3948	39	0	6052	不受限	6000
1520	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	33950.4	85	0	6050	不受限	6000
1521	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	3942.4	39	0	6058	不受限	6000
1522	肇华站	肇华电力调度控制中心	肇华县调.肇华站.35kV/1#变压器	10000	3811	38	125	6064	不受限	6000
1523	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	25486.8	81	0	6013	不受限	6000
1524	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	10000	3942.5	39	0	6058	不受限	6000
1525	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	346.5	5	0	5954	不受限	5900
1526	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	21186	67	4375	5939	不受限	5900
1527	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	37018.2	74	7000	5982	不受限	5900
1528	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	42028.8	84	2000	5971	不受限	5900

1529	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	57017.3	91	0	5983	不受限	5900
1530	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	14012	70	0	5988	不受限	5900
1531	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	31220.2	78	2880	5900	不受限	5900
1532	莹华站	莹华电力调度控制中心	莹华县调.莹华站.35kV/2#变压器	10000	3890.8	39	125	5984	不受限	5900
1533	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	14024.9	70	0	5975	不受限	5900
1534	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	4094.3	41	0	5906	不受限	5900
1535	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	4072.7	41	0	5927	不受限	5900
1536	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	4092.2	41	0	5908	不受限	5900
1537	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	4026.4	40	0	5974	不受限	5900
1538	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	4038.1	40	0	5962	不受限	5900
1539	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	33299.2	83	800	5901	不受限	5900
1540	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	33253.6	67	10750	5996	不受限	5900
1541	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	14051.3	70	0	5949	不受限	5900
1542	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#1主变	50000	44099.6	88	0	5900	不受限	5900
1543	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	44117	88	0	5883	不受限	5800
1544	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	10000	4127.2	41	0	5873	不受限	5800
1545	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	465.3	7	0	5835	不受限	5800
1546	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	474	8	0	5826	不受限	5800
1547	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	425.8	7	0	5874	不受限	5800
1548	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	429.8	7	0	5870	不受限	5800
1549	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	28947.6	72	5200	5852	不受限	5800
1550	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	4137	41	0	5863	不受限	5800
1551	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	2173.5	22	0	5827	不受限	5800
1552	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	4156.8	42	0	5843	不受限	5800
1553	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	44154	88	0	5846	不受限	5800
1554	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	44181.5	88	0	5819	不受限	5800
1555	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	32686.2	82	1502.5	5811	不受限	5800
1556	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	4174.4	42	0	5826	不受限	5800
1557	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800
1558	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4182	42	0	5818	不受限	5800
1559	沙坝	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙坝.110kV/#2主变	50000	42915.5	86	1260	5825	不受限	5800
1560	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	2982	30	575	5768	不受限	5700
1561	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3708.2	37	185	5747	不受限	5700
1562	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#2主变	10000	4209.8	42	0	5790	不受限	5700
1563	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	4249.1	42	0	5751	不受限	5700
1564	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	3265.8	33	936	5798	不受限	5700
1565	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	14296.5	71	0	5704	不受限	5700
1566	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	34282.2	86	0	5718	不受限	5700
1567	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	6734.5	54	0	5766	不受限	5700
1568	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	600	10	0	5700	不受限	5700
1569	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#2主变	10000	4253	43	0	5747	不受限	5700
1570	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	561	9	0	5739	不受限	5700
1571	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	44224.6	88	0	5775	不受限	5700
1572	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	547	9	0	5753	不受限	5700
1573	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	33454.5	67	10750	5796	不受限	5700
1574	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	25789.7	82	0	5710	不受限	5700
1575	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	630	10	0	5669.9	不受限	5660
1576	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	43876.8	88	500	5623	不受限	5600
1577	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	40639.5	65	16750	5611	不受限	5600

1578	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	4318.3	43	0	5682	不受限	5600
1579	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	44154	88	200	5646	不受限	5600
1580	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	4400.2	44	0	5600	不受限	5600
1581	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	4326	43	0	5674	不受限	5600
1582	国破	天府电力调度控制中心	天府地调.国破.110kV/2#变压器	50000	44352	89	0	5648	不受限	5600
1583	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	610.9	10	0	5689	不受限	5600
1584	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	696.9	11	0	5603	不受限	5600
1585	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600
1586	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600
1587	通育站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通育站.35kV/1#主变	6300	629	10	0	5671	不受限	5600
1588	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600
1589	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	8000	2349.7	29	0	5650	不受限	5600
1590	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	25884.8	82	0	5615	不受限	5600
1591	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	4359.1	44	0	5641	不受限	5600
1592	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	10000	4349.9	43	0	5650	不受限	5600
1593	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	14349.9	72	0	5650	不受限	5600
1594	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	20000	14396.3	72	0	5604	不受限	5600
1595	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	4338.7	43	0	5661	不受限	5600
1596	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	10000	4387.5	44	0	5613	不受限	5600
1597	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	694.6	11	0	5605	不受限	5600
1598	龙池站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	2464	31	null	5536	不受限	5500
1599	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	4404	44	0	5596	不受限	5500
1600	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	10000	4429.9	44	0	5570	不受限	5500
1601	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	761.6	12	0	5538	不受限	5500
1602	文官站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文官站.35kV/2#主变	20000	14488.8	72	0	5511	不受限	5500
1603	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	10000	4425.4	44	0	5575	不受限	5500
1604	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	4500	45	0	5500	不受限	5500
1605	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2主变	6300	714	11	0	5586	不受限	5500
1606	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	4445.6	44	0	5554	不受限	5500
1607	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	19642.5	62	0	5558	不受限	5500
1608	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1662.3	21	830	5508	不受限	5500
1609	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	8000	1822.9	23	630	5547	不受限	5500
1610	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	4414.2	44	0	5586	不受限	5500
1611	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	43392	87	1030	5578	不受限	5500
1612	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/1#变压器	8000	2465.8	31	0	5534	不受限	5500
1613	大楠站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	720	11	0	5580	不受限	5500
1614	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	4435.7	44	0	5564	不受限	5500
1615	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	35841.2	72	8600	5559	不受限	5500
1616	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	44422.1	89	0	5578	不受限	5500
1617	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	41632.8	83	2860	5507	不受限	5500
1618	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	44470.8	89	0	5529	不受限	5500
1619	蔑棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.蔑棚子站.35kV/1#变压器	6300	799.6	13	0	5500	不受限	5500
1620	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#2主变	20000	14405.7	72	0	5594	不受限	5500
1621	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	14465.5	72	0	5535	不受限	5500
1622	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	4305.1	43	100	5595	不受限	5500
1623	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	20000	14434.8	72	0	5565	不受限	5500
1624	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	2464	31	0	5536	不受限	5500
1625	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	14574	73	0	5426	不受限	5400

1626	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	23762.3	75	2315	5423	不受限	5400
1627	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	805.5	13	0	5495	不受限	5400
1628	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	44518.8	89	0	5481	不受限	5400
1629	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	804.2	13	null	5496	不受限	5400
1630	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	50000	44528.9	89	0	5471	不受限	5400
1631	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4589.2	46	0	5411	不受限	5400
1632	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	831.2	13	0	5469	不受限	5400
1633	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	44588.9	89	0	5411	不受限	5400
1634	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2558.7	32	0	5441	不受限	5400
1635	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	3600	40	0	5400	不受限	5400
1636	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	7064.4	57	0	5436	不受限	5400
1637	文官站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文官站.35kV/1#主变	20000	14531.4	73	0	5469	不受限	5400
1638	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	20000	11162.7	56	3400	5437	不受限	5400
1639	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400
1640	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400
1641	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	4537	45	0	5463	不受限	5400
1642	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1主变	8000	2506	31	0	5494	不受限	5400
1643	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/1#主变	10000	2640	26	0	5360	不受限	5360
1644	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	10000	4641	46	0	5359	不受限	5300
1645	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	10000	4612.2	46	0	5388	不受限	5300
1646	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	2640	33	0	5360	不受限	5300
1647	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	4684.6	47	0	5315	不受限	5300
1648	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	2640	33	0	5360	不受限	5300
1649	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2618.2	33	0	5382	不受限	5300
1650	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	943	15	0	5357	不受限	5300
1651	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	26141.1	83	0	5359	不受限	5300
1652	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	10000	4650.8	47	null	5349	不受限	5300
1653	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	4608	46	0	5392	不受限	5300
1654	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	34687.7	87	NULL	5312	不受限	5300
1655	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	34601.4	87	0	5399	不受限	5300
1656	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	910.4	14	0	5390	不受限	5300
1657	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	50000	44605.8	89	0	5394	不受限	5300
1658	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	7175	57	0	5325	不受限	5300
1659	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	10000	3369	34	1265	5366	不受限	5300
1660	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#1主变	10000	4635.3	46	null	5365	不受限	5300
1661	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4720.6	47	0	5279	不受限	5200
1662	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	28212.3	71	6510	5278	不受限	5200
1663	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	7210	58	0	5290	不受限	5200
1664	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	51678	82	6070	5252	不受限	5200
1665	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	4774.1	48	0	5226	不受限	5200
1666	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	148	0	5216.1	不受限	5200
1667	岳家山变电站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1077.3	17	0	5223	不受限	5200
1668	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	30412.8	76	4300	5287	不受限	5200
1669	洛阳站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	4537.7	45	250	5212	不受限	5200
1670	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	44789.5	90	0	5211	不受限	5200
1671	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	10000	4708	47	0	5292	不受限	5200
1672	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	4725	47	0	5275	不受限	5200
1673	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	14720	74	0	5280	不受限	5200
1674	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200

1675	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	10000	4783.8	48	0	5216	不受限	5200
1676	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	10000	4740	47	0	5260	不受限	5200
1677	35kV岱天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV岱天山站.35kV/1号主变	10000	2770	28	0	5230	不受限	5200
1678	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200
1679	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	1260	30	0	5140	不受限	5100
1680	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	4824.9	48	0	5175	不受限	5100
1681	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	1149.3	18	0	5151	不受限	5100
1682	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1197.6	19	0	5102	不受限	5100
1683	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	1200.2	19	0	5100	不受限	5100
1684	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1180.4	19	0	5120	不受限	5100
1685	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	2859.8	36	0	5140	不受限	5100
1686	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	4835.6	48	0	5164	不受限	5100
1687	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	4803.6	48	0	5196	不受限	5100
1688	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	12500	7366.8	59	0	5133	不受限	5100
1689	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	7322	59	0	5178	不受限	5100
1690	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	26375.8	84	0	5124	不受限	5100
1691	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	4433.1	44	400	5167	不受限	5100
1692	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	4681.6	47	200	5118	不受限	5100
1693	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	34848	87	0	5152	不受限	5100
1694	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/ # 1主变	10000	4859.1	49	0	5141	不受限	5100
1695	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	32400	65	12430	5170	不受限	5100
1696	宋家滩站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家滩站.110kV/#2主变	50000	44831	90	0	5169	不受限	5100
1697	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	4813.8	48	0	5186	不受限	5100
1698	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	44876.4	90	0	5124	不受限	5100
1699	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/1#变压器	50000	44893.2	90	0	5107	不受限	5100
1700	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	36765	74	8100	5135	不受限	5100
1701	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	4848	48	0	5152	不受限	5100
1702	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	14813.1	74	0	5187	不受限	5100
1703	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	7305.9	58	0	5194	不受限	5100
1704	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	4837.8	48	null	5162	不受限	5100
1705	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	8000	0.4	0	2990	5010	不受限	5000
1706	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	8000	9.1	0	2990	5001	不受限	5000
1707	永安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	4950.1	50	0	5050	不受限	5000
1708	高楼站	资中电力调度控制中心	资中县调.高楼站.35kV/#1主变	10000	1768.9	18	3200	5031	不受限	5000
1709	灵杰站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	4998	50	0	5002	不受限	5000
1710	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	4962.9	50	0	5037	不受限	5000
1711	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000
1712	青嘴山站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	2968	37	0	5032	不受限	5000
1713	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	5000	100	0	0	5000	不受限	5000
1714	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	10000	4953.2	50	0	5047	不受限	5000
1715	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
1716	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	4912.6	49	0	5087	不受限	5000
1717	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	4910.2	49	0	5090	不受限	5000
1718	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	4958.5	50	0	5042	不受限	5000
1719	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1230.8	20	0	5069	不受限	5000
1720	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	1250.1	20	0	5050	不受限	5000
1721	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	4944.3	49	0	5056	不受限	5000
1722	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	4981.2	50	0	5019	不受限	5000
1723	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	8000	2978.3	37	0	5022	不受限	5000

1724	鱼凫	叙水电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#2主变	50000	31146.4	62	13815	5039	不受限	5000
1725	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	14915.6	75	0	5084	不受限	5000
1726	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
1727	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	34976.6	87	0	5023	不受限	5000
1728	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	34957	87	0	5043	不受限	5000
1729	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	44998.1	90	0	5002	不受限	5000
1730	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	10000	5019	50	0	4981	不受限	4900
1731	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3100	39	0	4900	不受限	4900
1732	山峰坳	泸川电力调度控制中心	泸川县调.山峰坳.35kV/#1主变	20000	15023.4	75	0	4977	不受限	4900
1733	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	15086.7	75	0	4913	不受限	4900
1734	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	5068	51	0	4932	不受限	4900
1735	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#1主变	16000	11037.6	69	0	4962	不受限	4900
1736	乌斯河站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.乌斯河站.35kV/#1主变	5000	60	1	0	4940	不受限	4900
1737	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	35100	88	0	4900	不受限	4900
1738	金坪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金坪站(阆中).35kV/#1主变	8000	3088.7	39	0	4911	不受限	4900
1739	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5086.4	51	0	4914	不受限	4900
1740	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	5043.9	50	null	4956	不受限	4900
1741	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	4085.2	41	0	4915	不受限	4900
1742	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	5150	51	0	4850	不受限	4800
1743	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	45117.6	90	0	4882	不受限	4800
1744	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	6300	3189.7	40	0	4810	不受限	4800
1745	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	3983.3	40	1180	4837	不受限	4800
1746	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	50000	45104.4	90	0	4896	不受限	4800
1747	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	15144.5	76	0	4856	不受限	4800
1748	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	34910	87	200	4890	不受限	4800
1749	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1428.4	23	0	4872	不受限	4800
1750	岷江化电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江化电站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800
1751	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	134.9	3	0	4865	不受限	4800
1752	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800
1753	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	31500	26690.4	85	0	4810	不受限	4800
1754	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	139.3	3	0	4861	不受限	4800
1755	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	1444.7	23	0	4855	不受限	4800
1756	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	3200	40	0	4800	不受限	4800
1757	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800
1758	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	5161.8	52	0	4838	不受限	4800
1759	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	1443.9	23	0	4856	不受限	4800
1760	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1447.8	23	0	4852	不受限	4800
1761	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	40000	35286.1	88	0	4714	不受限	4700
1762	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	1572.9	25	0	4727	不受限	4700
1763	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	5253.7	53	0	4746	不受限	4700
1764	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1565.2	25	0	4735	不受限	4700
1765	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#2主变	8000	2195.2	27	1100	4705	不受限	4700
1766	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
1767	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	26711.4	85	0	4789	不受限	4700
1768	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	1570.8	25	0	4729	不受限	4700
1769	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1535.7	24	0	4764	不受限	4700
1770	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	10000	5259.8	53	0	4740	不受限	4700
1771	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	5271.5	53	0	4729	不受限	4700
1772	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5256.6	53	0	4743	不受限	4700

1773	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	5244.1	52	0	4756	不受限	4700
1774	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	3522	35	1755	4723	不受限	4700
1775	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	45227.6	90	0	4772	不受限	4700
1776	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	15241.6	76	0	4758	不受限	4700
1777	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	3275.5	41	0	4725	不受限	4700
1778	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	47281.1	75	11035	4684	不受限	4670
1779	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	15321.2	77	0	4679	不受限	4600
1780	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	5350.3	54	0	4650	不受限	4600
1781	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#1主变	40000	35371	88	0	4629	不受限	4600
1782	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	1644.6	26	0	4655	不受限	4600
1783	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	10000	5334	53	0	4666	不受限	4600
1784	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	35334	88	0	4666	不受限	4600
1785	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	34302	86	1000	4698	不受限	4600
1786	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	31500	26858.9	85	0	4641	不受限	4600
1787	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	3340	42	0	4660	不受限	4600
1788	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	8000	3372.6	42	0	4627	不受限	4600
1789	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	10000	5332.8	53	0	4667	不受限	4600
1790	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	341	7	0	4659	不受限	4600
1791	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	5000	343.7	7	0	4656	不受限	4600
1792	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	5327.5	53	0	4673	不受限	4600
1793	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3374.4	42	0	4626	不受限	4600
1794	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	45366.8	91	0	4633	不受限	4600
1795	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	35432.4	89	0	4568	不受限	4500
1796	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	15411.2	77	0	4589	不受限	4500
1797	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500
1798	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	5434.5	54	NULL	4566	不受限	4500
1799	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	10000	5439	54	0	4561	不受限	4500
1800	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	1793.4	28	0	4507	不受限	4500
1801	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	6300	1699.6	27	0	4600	不受限	4500
1802	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	1735	28	0	4565	不受限	4500
1803	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	10000	5443.7	54	0	4556	不受限	4500
1804	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	45409.3	91	0	4591	不受限	4500
1805	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	35499.4	89	0	4501	不受限	4500
1806	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	44233.2	88	1200	4567	不受限	4500
1807	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	5475.2	55	0	4525	不受限	4500
1808	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	26981	169	0	4519	不受限	4500
1809	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	15414.6	77	0	4585	不受限	4500
1810	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	42609.6	85	2970	4420	不受限	4400
1811	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	15548.4	78	0	4452	不受限	4400
1812	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#1主变	10000	5538.4	55	0	4462	不受限	4400
1813	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	5518.8	55	0	4481	不受限	4400
1814	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	4704	47	800	4496	不受限	4400
1815	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	4236.1	42	1265	4499	不受限	4400
1816	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/2#主变	20000	8389.8	42	7200	4410	不受限	4400
1817	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	31500	26386.8	84	650	4463	不受限	4400
1818	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	6412.4	40	5100	4488	不受限	4400
1819	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	1845.6	29	0	4454	不受限	4400
1820	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	3520	44	0	4480	不受限	4400
1821	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	11600	73	0	4400	不受限	4400

1822	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	8013.3	64	0	4487	不受限	4400
1823	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	20000	11687	58	3870	4443	不受限	4400
1824	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	1896.7	30	0	4403	不受限	4400
1825	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	5000	585	12	0	4415	不受限	4400
1826	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	5579.2	56	0	4421	不受限	4400
1827	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	1882.5	30	0	4418	不受限	4400
1828	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	5285.4	53	300	4415	不受限	4400
1829	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	5516	55	0	4484	不受限	4400
1830	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400
1831	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	667	11	0	4373	不受限	4300
1832	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	3250.9	33	1200	4349	不受限	4300
1833	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300
1834	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	5606.2	56	0	4394	不受限	4300
1835	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	20000	15664.1	78	0	4336	不受限	4300
1836	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	5676	57	0	4324	不受限	4300
1837	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	5691	57	0	4309	不受限	4300
1838	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	5633.4	56	0	4367	不受限	4300
1839	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	10000	5601.4	56	0	4399	不受限	4300
1840	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	10000	5648.2	56	0	4352	不受限	4300
1841	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	1953	31	0	4347	不受限	4300
1842	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	5600.8	56	0	4399	不受限	4300
1843	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV#2主变	10000	5656.7	57	0	4343	不受限	4300
1844	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	3638	36	0	4362	不受限	4300
1845	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	11620	73	0	4380	不受限	4300
1846	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	8285.4	66	0	4315	不受限	4300
1847	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	5683.1	57	0	4317	不受限	4300
1848	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	3680.2	46	0	4320	不受限	4300
1849	柳壕站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳壕站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5682.6	57	0	4317	不受限	4300
1850	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	5690.4	57	null	4310	不受限	4300
1851	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	10000	4603.3	46	0	4397	不受限	4300
1852	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	null	4200
1853	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	3748.5	37	2000	4252	不受限	4200
1854	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5398.7	54	400	4201	不受限	4200
1855	35kV苟家堰站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家堰站.35kV/#1主变	6300	2060.8	33	0	4239	不受限	4200
1856	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	5754.2	58	0	4246	不受限	4200
1857	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	3760	47	0	4240	不受限	4200
1858	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	2071	33	0	4229	不受限	4200
1859	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	35785.2	89	0	4215	不受限	4200
1860	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	2016	32	0	4284	不受限	4200
1861	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2053.3	33	0	4247	不受限	4200
1862	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	5760	58	0	4240	不受限	4200
1863	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	5709.9	57	NULL	4290	不受限	4200
1864	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.贯山站.35kV/1#变压器	5000	773.9	15	0	4226	不受限	4200
1865	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	2018	32	0	4282	不受限	4200
1866	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	115744.4	96	0	4256	不受限	4200
1867	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	35727.8	89	0	4272	不受限	4200
1868	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5793.2	58	null	4207	不受限	4200
1869	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	5728.8	57	0	4271	不受限	4200

1870	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	2138.8	34	0	4161	不受限	4100
1871	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	5832.8	58	0	4167	不受限	4100
1872	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	6300	2112.6	34	0	4187	不受限	4100
1873	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/1#主变	6300	2142	34	0	4158	不受限	4100
1874	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/2#主变	6300	863.1	14	0	4177	不受限	4100
1875	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	2186	35	0	4114	不受限	4100
1876	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/1#主变	10000	3814.8	38	0	4185	不受限	4100
1877	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/1#主变	8000	3794	47	100	4106	不受限	4100
1878	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/2#主变	10000	5026	50	830	4144	不受限	4100
1879	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	5867.9	59	0	4132	不受限	4100
1880	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	15825.6	79	0	4174	不受限	4100
1881	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/1#主变	10000	5853.6	59	0	4146	不受限	4100
1882	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/2#主变	10000	5871.1	59	0	4129	不受限	4100
1883	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/2#主变	16000	11872	74	0	4128	不受限	4100
1884	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	37580.4	75	8260	4160	不受限	4100
1885	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	5909.4	59	null	4091	不受限	4000
1886	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/1#主变	6300	2230.6	35	0	4069	不受限	4000
1887	集风站	中江电力调度控制中心	中江县调.集风站.35kV/2#变压器	10000	4183.2	42	1800	4017	不受限	4000
1888	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	5947.2	59	null	4053	不受限	4000
1889	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/1#变压器	6300	2202.3	35	0	4098	不受限	4000
1890	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	35969	90	0	4031	不受限	4000
1891	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/1#主变	8000	4000	50	0	4000	不受限	4000
1892	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/1#主变	8000	3921.5	49	0	4079	不受限	4000
1893	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/2#主变	10000	5997.6	60	0	4002	不受限	4000
1894	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/1#主变	20000	15694	78	210	4096	不受限	4000
1895	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/1#主变	20000	15923.6	80	0	4076	不受限	4000
1896	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/2#主变	6300	2205	35	0	4095	不受限	4000
1897	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	5987.8	60	0	4012	不受限	4000
1898	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/1#主变	10000	5976.5	60	0	4024	不受限	4000
1899	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	2281.3	36	0	4019	不受限	4000
1900	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	31500	27483.5	87	0	4017	不受限	4000
1901	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2298.1	36	0	4002	不受限	4000
1902	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	15908.1	80	0	4092	不受限	4000
1903	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	12354.1	62	3600	4046	不受限	4000
1904	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调.万家站.35kV/1#主变	10000	5647.8	56	0	4533	不受限	4000
1905	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/1#主变	6300	1007.9	16	0	4032	不受限	4000
1906	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/1#主变	10000	3953.4	40	0	4047	不受限	4000
1907	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/1#主变	10000	4065.3	41	0	3935	不受限	3900
1908	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/1#主变	6300	2301.6	37	0	3998	不受限	3900
1909	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/2#主变	31500	17287.3	55	10240	3973	不受限	3900
1910	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/2#主变	10000	6093.2	61	0	3907	不受限	3900
1911	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/2#主变	10000	6016.4	60	0	3984	不受限	3900
1912	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸川县调.邹家嘴.35kV/35kV/1#主变	6300	2397.9	38	0	3902	不受限	3900
1913	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	6015.8	60	0	3984	不受限	3900
1914	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/2#主变	40000	28011	70	0	3989	不受限	3900
1915	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/1#主变	10000	4021.5	40	0	3978	不受限	3900
1916	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/2#主变	10000	6004.8	60	null	3995	不受限	3900
1917	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	36083.4	90	0	3917	不受限	3900
1918	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/2#主变	5000	1030.1	21	null	3970	不受限	3900

1919	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	32190.4	80	3845	3965	不受限	3900
1920	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	4032.3	50	0	3968	不受限	3900
1921	三泉站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	4060	51	0	3940	不受限	3900
1922	中岭站	西充电力调度控制中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	41561.1	83	4520.86	3918	不受限	3900
1923	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	27615.7	88	0	3884	不受限	3800
1924	金宝石站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝石站.35kV/主变	10000	6186.6	62	0	3813	不受限	3800
1925	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#2主变	10000	4887.4	49	1250	3863	不受限	3800
1926	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	5188.3	52	0	3812	不受限	3800
1927	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	16139.3	81	0	3861	不受限	3800
1928	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	2452.8	39	0	3847	不受限	3800
1929	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	4192.7	52	0	3807	不受限	3800
1930	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	36170.3	90	0	3830	不受限	3800
1931	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	5000	1123.2	22	0	3877	不受限	3800
1932	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	12100.6	76	0	3899	不受限	3800
1933	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	1806	29	0	3864	不受限	3800
1934	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	2415	38	0	3885	不受限	3800
1935	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2418.8	38	0	3881	不受限	3800
1936	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	40000	36102.2	90	0	3898	不受限	3800
1937	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	6110.1	61	0	3890	不受限	3800
1938	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	6101.3	61	0	3899	不受限	3800
1939	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	6101.1	61	0	3899	不受限	3800
1940	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	2520	40	0	3780	不受限	3700
1941	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	2532.6	40	0	3767	不受限	3700
1942	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	10000	6259.2	63	0	3741	不受限	3700
1943	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	2268	36	0	3732	不受限	3700
1944	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	10000	6201.7	62	0	3798	不受限	3700
1945	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	6284	63	0	3716	不受限	3700
1946	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	2512.8	40	0	3787	不受限	3700
1947	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	2557.8	41	0	3742	不受限	3700
1948	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700
1949	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯觉站.35kV/#1主变	6300	2536	40	0	3764	不受限	3700
1950	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700
1951	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	2527.4	40	0	3773	不受限	3700
1952	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	3731.8	47	630	3638	不受限	3600
1953	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	37	315	3681	不受限	3600
1954	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2693.3	43	0	3607	不受限	3600
1955	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	22301.2	71	5558	3641	不受限	3600
1956	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	5169.2	52	1200	3631	不受限	3600
1957	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	2633.8	42	0	3666	不受限	3600
1958	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	6392.1	64	0	3608	不受限	3600
1959	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#1主变	10000	6195	62	200	3605	不受限	3600
1960	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	10000	5331.9	53	0	3668	不受限	3600
1961	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	16340.5	82	0	3660	不受限	3600
1962	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	27871	88	0	3629	不受限	3600
1963	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州市调.磁峰.35kV/#1主变	8000	4308	54	null	3692	不受限	3600
1964	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	6282.9	63	100	3617	不受限	3600
1965	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	35302	88	1000	3698	不受限	3600
1966	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	2674.9	42	0	3625	不受限	3600
1967	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	5000	1400	28	0	3600	不受限	3600

1968	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1304	26	0	3696	不受限	3600
1969	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6349.8	63	0	3650	不受限	3600
1970	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/1#主变	10000	6340.4	63	0	3660	不受限	3600
1971	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	2680.8	43	0	3619	不受限	3600
1972	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	6300	2683	43	0	3617	不受限	3600
1973	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变 压器	6300	2530.7	40	80	3689	不受限	3600
1974	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	1352.4	27	0	3648	不受限	3600
1975	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	6300	2693	43	0	3607	不受限	3600
1976	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	2661.4	42	0	3639	不受限	3600
1977	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	6333.6	63	0	3666	不受限	3600
1978	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	10000	6304.2	63	0	3696	不受限	3600
1979	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	2644.8	42	0	3655	不受限	3600
1980	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	6329.9	63	0	3670	不受限	3600
1981	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主 变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600
1982	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	6322.5	63	0	3678	不受限	3600
1983	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	6304.9	63	0	3695	不受限	3600
1984	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
1985	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	6300	2782.5	44	0	3518	不受限	3500
1986	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
1987	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	16464	82	0	3536	不受限	3500
1988	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	6461.5	65	0	3539	不受限	3500
1989	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	1476.3	30	0	3524	不受限	3500
1990	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6493	65	0	3507	不受限	3500
1991	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	6486.4	65	0	3514	不受限	3500
1992	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号 主变	10000	4484.3	45	0	3516	不受限	3500
1993	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2 主变	6300	2767.3	44	0	3533	不受限	3500
1994	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	6456.8	65	0	3543	不受限	3500
1995	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	8998.1	72	null	3502	不受限	3500
1996	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#1主变	10000	6477	65	0	3523	不受限	3500
1997	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	12500	7555.1	60	1370	3575	不受限	3500
1998	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2 主变	10000	6428.8	64	0	3571	不受限	3500
1999	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	6300	2737	43	0	3563	不受限	3500
2000	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	6470.1	65	0	3530	不受限	3500
2001	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2 主变	10000	6141	61	400	3459	不受限	3400
2002	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1 主变	10000	6504.3	65	0	3496	不受限	3400
2003	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/1#主变	4000	565	14	null	3435	不受限	3400
2004	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	10000	5221.4	52	1370	3409	不受限	3400
2005	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9082	73	null	3418	不受限	3400
2006	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	2486.8	39	400	3413	不受限	3400
2007	洛阳站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	8836.6	71	250	3413	不受限	3400
2008	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/2#变 压器	31500	28067	89	0	3433	不受限	3400
2009	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1 主变	20000	14705.3	74	1800	3495	不受限	3400
2010	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4574.4	57	0	3426	不受限	3400
2011	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	31500	27456	87	600	3444	不受限	3400
2012	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	11746	73	800	3454	不受限	3400
2013	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2811.9	45	0	3488	不受限	3400
2014	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/2#变 压器	31500	28043.3	89	0	3457	不受限	3400
2015	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400

2016	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	5000	1587.8	32	0	3412	不受限	3400
2017	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	12581.2	79	0	3419	不受限	3400
2018	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	2835	45	0	3465	不受限	3400
2019	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	2887.5	46	0	3413	不受限	3400
2020	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1547.1	31	0	3453	不受限	3400
2021	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	6300	2881.8	46	0	3418	不受限	3400
2022	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	6552	66	0	3448	不受限	3400
2023	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	6575.8	66	0	3424	不受限	3400
2024	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	5000	1683	34	0	3317	不受限	3300
2025	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300
2026	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	2980.8	47	0	3319	不受限	3300
2027	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6601.6	66	0	3398	不受限	3300
2028	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	1700	34	0	3300	不受限	3300
2029	龙蟒站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙蟒站(盐边).35kV/#1主变	16000	12641.7	79	0	3358	不受限	3300
2030	穆家坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家坝站.35kV/2#主变	10000	6669.4	67	0	3331	不受限	3300
2031	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	10000	2945.2	47	null	3355	不受限	3300
2032	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	6664.8	67	0	3335	不受限	3300
2033	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	1605.5	32	0	3395	不受限	3300
2034	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.香楠.35kV/#1主变	10000	6629.8	66	0	3370	不受限	3300
2035	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	6599.9	66	0	3400	不受限	3300
2036	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	6679.8	67	null	3320	不受限	3300
2037	周坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.周坪站.35kV/#1主变	10000	6425.5	64	250	3325	不受限	3300
2038	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	1630.3	33	0	3370	不受限	3300
2039	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	4650.5	58	0	3350	不受限	3300
2040	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	20000	16661.7	83	0	3338	不受限	3300
2041	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2991.1	47	0	3309	不受限	3300
2042	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	2912	46	0	3388	不受限	3300
2043	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	6260.8	63	400	3339	不受限	3300
2044	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	6634.9	66	0	3365	不受限	3300
2045	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	2996	48	0	3304	不受限	3300
2046	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	5426.7	54	1250	3323	不受限	3300
2047	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	11842.6	74	800	3357	不受限	3300
2048	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	28160	89	0	3340	不受限	3300
2049	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	6300	2826	45	250	3224	不受限	3200
2050	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	16710.4	84	0	3290	不受限	3200
2051	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	2837.6	45	250	3212	不受限	3200
2052	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	6794.3	68	0	3206	不受限	3200
2053	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	6300	3019.8	48	0	3280	不受限	3200
2054	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	6741.5	67	0	3259	不受限	3200
2055	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	3067.2	49	0	3233	不受限	3200
2056	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	5455.1	55	1250	3295	不受限	3200
2057	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	6300	3091.2	49	0	3209	不受限	3200
2058	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	6756	68	0	3244	不受限	3200
2059	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	3036.9	48	0	3263	不受限	3200
2060	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/2#变压器	20000	16764.5	84	0	3236	不受限	3200
2061	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	6759.2	68	0	3241	不受限	3200
2062	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	12091	76	630	3279	不受限	3200
2063	东新	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.东新.35kV/#1主变	10000	6794	68	0	3206	不受限	3200

2064	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	5000	1750	35	0	3250	不受限	3200
2065	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	1750	35	0	3250	不受限	3200
2066	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	10000	6759.2	68	0	3241	不受限	3200
2067	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	10000	6777.2	68	0	3223	不受限	3200
2068	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	12736.5	80	0	3264	不受限	3200
2069	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/1#主变	5000	1780.8	36	0	3219	不受限	3200
2070	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	6740.8	67	0	3259	不受限	3200
2071	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/2#主变	10000	6791.4	68	0	3209	不受限	3200
2072	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.黑竹站.35kV/2#主变	6300	3024	48	null	3276	不受限	3200
2073	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	3085.5	49	0	3215	不受限	3200
2074	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	10000	4750.5	48	0	3250	不受限	3200
2075	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	6798.4	68	0	3202	不受限	3200
2076	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2077	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	3189	51	0	3111	不受限	3100
2078	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	3162.6	50	0	3137	不受限	3100
2079	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	6830.5	68	0	3170	不受限	3100
2080	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/2#主变	5000	1900	38	0	3100	不受限	3100
2081	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100
2082	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/2#主变	10000	6818	68	0	3182	不受限	3100
2083	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3100
2084	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/1#主变	5000	1850	37	0	3150	不受限	3100
2085	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	21896.4	88	0	3104	不受限	3100
2086	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/2#主变	10000	6896	69	0	3104	不受限	3100
2087	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	4000	867.5	22	0	3133	不受限	3100
2088	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	6891	69	0	3109	不受限	3100
2089	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/1#主变	31500	22072.5	70	0	3128	不受限	3100
2090	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	3169.7	50	0	3130	不受限	3100
2091	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/1#主变	6300	3198.9	51	NULL	3101	不受限	3100
2092	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	6300	3121.6	50	0	3178	不受限	3100
2093	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	6819.8	68	0	3180	不受限	3100
2094	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3155.6	50	0	3144	不受限	3100
2095	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	3110.6	49	0	3189	不受限	3100
2096	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/1#变压器	8000	3007	38	1880	3113	不受限	3100
2097	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	4883	61	0	3117	不受限	3100
2098	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/1#主变	6300	2741.8	44	198	3162	不受限	3100
2099	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/1#主变	10000	4802.6	48	0	3197	不受限	3100
2100	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/1#主变	10000	4844.9	48	0	3155	不受限	3100
2101	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/2#主变	10000	4859.1	49	0	3141	不受限	3100
2102	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/1#主变	6300	3166.4	50	0	3134	不受限	3100
2103	长胜站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.长胜站.35kV/1#主变	6300	3165.4	50	0	3135	不受限	3100
2104	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/2#主变	10000	6703.6	67	150	3146	不受限	3100
2105	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/2#主变	20000	16309.3	82	550	3141	不受限	3100
2106	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	6851	69	0	3149	不受限	3100
2107	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/1#主变	16000	12877.2	80	0	3123	不受限	3100
2108	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/1#主变	6300	3194.1	51	0	3106	不受限	3100
2109	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/1#主变	10000	5319.8	53	1500	3180	不受限	3100
2110	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/1#主变	6300	3126.7	50	null	3173	不受限	3100
2111	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	3150	15.4	0	0	3135	不受限	3100

2112	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	6902	69	0	3100	不受限	3100
2113	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	6300	3161.3	50	0	3139	不受限	3100
2114	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	12891.2	81	0	3109	不受限	3100
2115	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	6894.4	69	80	3026	不受限	3000
2116	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	6937.7	69	0	3062	不受限	3000
2117	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000
2118	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	6965.1	70	0	3035	不受限	3000
2119	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	3257.8	52	0	3042	不受限	3000
2120	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	6300	3232.3	51	0	3068	不受限	3000
2121	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3291.9	52	null	3008	不受限	3000
2122	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000
2123	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/1#变压器	3150	142.8	5	0	3007	不受限	3000
2124	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	3001.4	48	280	3019	不受限	3000
2125	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6910.4	69	0	3090	不受限	3000
2126	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	135029.2	90	2150	12821	不受限	3000
2127	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	6999.8	70	0	3000	不受限	3000
2128	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	3219.4	51	0	3081	不受限	3000
2129	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	6931.2	69	0	3069	不受限	3000
2130	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	1950	39	0	3050	不受限	3000
2131	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	6300	3278.8	52	0	3021	不受限	3000
2132	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4935	62	0	3065	不受限	3000
2133	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	1950	39	0	3050	不受限	3000
2134	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	6300	3228.4	51	0	3072	不受限	3000
2135	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	12957.5	81	0	3043	不受限	3000
2136	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	6300	3229	51	0	3071	不受限	3000
2137	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	10000	6773.2	68	210	3017	不受限	3000
2138	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	3227	51	0	3073	不受限	3000
2139	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	3213	51	0	3087	不受限	3000
2140	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	3283	52	0	3017	不受限	3000
2141	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2142	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	1950	39	0	3050	不受限	3000
2143	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	6300	3257.2	52	0	3043	不受限	3000
2144	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	6903.1	69	0	3097	不受限	3000
2145	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	5000	1700	34	0	3300	不受限	3000
2146	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/1#主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000
2147	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	6920.9	69	0	3079	不受限	3000
2148	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	22640	72	2900	3060	不受限	3000
2149	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	12952	81	0	3048	不受限	3000
2150	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	8000	4965.8	62	0	3034	不受限	3000
2151	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	6933.6	69	0	3066	不受限	3000
2152	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/ #1主变	10000	6957.8	70	0	3042	不受限	3000
2153	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	4942	62	0	3058	不受限	3000
2154	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	5000	2050	41	0	2950	不受限	2900
2155	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	7083	71	0	2917	不受限	2900
2156	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	2060.2	41	0	2940	不受限	2900
2157	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	3326.1	53	0	2974	不受限	2900
2158	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	7012.3	70	0	2988	不受限	2900
2159	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	8000	5100	64	0	2900	不受限	2900
2160	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	2050	41	0	2950	不受限	2900

2161	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	7081	71	0	2919	不受限	2900
2162	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	5080	63	0	2920	不受限	2900
2163	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/1#主变	10000	7086.1	71	0	2914	不受限	2900
2164	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	3338	53	0	2962	不受限	2900
2165	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/1#主变	10000	7060.8	71	0	2939	不受限	2900
2166	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/2#主变	10000	5597	56	1500	2903	不受限	2900
2167	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/2#主变	6300	3333.4	53	0	2967	不受限	2900
2168	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/1#主变	3150	229.4	7	0	2921	不受限	2900
2169	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	6300	3395	54	0	2905	不受限	2900
2170	五桂站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	2053	41	0	2947	不受限	2900
2171	五桂站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	2081.4	42	0	2919	不受限	2900
2172	三泉站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	3388	54	0	2912	不受限	2900
2173	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/1#主变	5000	2032.8	41	0	2967	不受限	2900
2174	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/1#主变	16000	13034.9	81	150	2815	不受限	2800
2175	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/2#主变	6300	3354.9	53	100	2845	不受限	2800
2176	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/1#主变	6300	3214.5	51	230	2856	不受限	2800
2177	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/1#主变	5000	2174.6	43	0	2825	不受限	2800
2178	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/1#主变	3150	305.5	10	0	2845	不受限	2800
2179	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/2#主变	5000	2194.6	44	0	2805	不受限	2800
2180	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/1#主变	6300	3430	54	0	2870	不受限	2800
2181	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/2#主变	10000	7123.2	71	0	2877	不受限	2800
2182	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/2#主变	10000	7158.9	72	0	2841	不受限	2800
2183	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/1#主变	10000	7178.6	70	0	2800	不受限	2800
2184	瀚氏站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.瀚氏站.35kV/2#变压器	10000	7094.9	71	100	2805	不受限	2800
2185	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	8000	5104	64	0	2896	不受限	2800
2186	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/1#主变	16000	13138.7	82	0	2861	不受限	2800
2187	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/2#主变	6300	3498.5	56	0	2802	不受限	2800
2188	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/1#主变	6300	3225.2	51	200	2875	不受限	2800
2189	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800
2190	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	3498	56	0	2802	不受限	2800
2191	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	7119.9	71	0	2880	不受限	2800
2192	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	7198.2	72	0	2802	不受限	2800
2193	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	7187.2	72	0	2813	不受限	2800
2194	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	2150	43	0	2850	不受限	2800
2195	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1#主变	5000	2150	43	0	2850	不受限	2800
2196	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	2200	44	0	2800	不受限	2800
2197	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800
2198	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	344.4	11	0	2806	不受限	2800
2199	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	10000	7190.4	72	0	2810	不受限	2800
2200	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/1#主变	10000	7185.7	72	0	2814	不受限	2800
2201	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	7118.3	71	0	2882	不受限	2800
2202	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/1#主变	6300	3457.8	55	0	2842	不受限	2800
2203	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/2#主变	6300	3460.4	55	0	2840	不受限	2800
2204	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700
2205	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/2#主变	10000	7224.8	72	0	2775	不受限	2700
2206	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	380	12	0	2770	不受限	2700
2207	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/1#主变	3150	404.9	13	0	2745	不受限	2700
2208	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	1263.3	32	0	2737	不受限	2700

2209	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	7207.2	72	0	2793	不受限	2700
2210	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	20000	17220.3	86	0	2780	不受限	2700
2211	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2212	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2213	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	6300	3581.2	57	0	2719	不受限	2700
2214	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	420.9	13	0	2729	不受限	2700
2215	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2216	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	379	12	0	2771	不受限	2700
2217	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	2300	46	0	2700	不受限	2700
2218	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#1主变	10000	7216	72	0	2784	不受限	2700
2219	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	7285.1	73	0	2715	不受限	2700
2220	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700
2221	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700
2222	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.河清站.35kV/2#变压器	20000	17252.3	86	0	2748	不受限	2700
2223	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/2#主变	12500	9744.8	78	0	2755	不受限	2700
2224	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	7226	72	0	2774	不受限	2700
2225	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	10000	7240	72	0	2760	不受限	2700
2226	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	7249.5	72	0	2751	不受限	2700
2227	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	6645.8	60	0	2700	不受限	2700
2228	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	7288.4	73	0	2712	不受限	2700
2229	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#2主变	10000	6841.1	68	450	2709	不受限	2700
2230	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700
2231	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	9762.7	78	0	2737	不受限	2700
2232	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	7286.8	73	0	2713	不受限	2700
2233	瀚氏站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.瀚氏站.35kV/1#变压器	10000	7106	71	100	2794	不受限	2700
2234	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	7256.1	73	0	2744	不受限	2700
2235	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	43875.6	88	3347.75	2777	不受限	2700
2236	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	7365.3	74	0	2635	不受限	2600
2237	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	7350	74	0	2650	不受限	2600
2238	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	3616	57	0	2684	不受限	2600
2239	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	7309.9	73	0	2690	不受限	2600
2240	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	7340	73	0	2660	不受限	2600
2241	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	7388.2	74	0	2612	不受限	2600
2242	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	7333.3	73	0	2667	不受限	2600
2243	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600
2244	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	13392.4	84	0	2608	不受限	2600
2245	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	3677.8	58	0	2622	不受限	2600
2246	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	16000	13301.7	83	0	2698	不受限	2600
2247	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	1400	35	0	2600	不受限	2600
2248	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	7333	73	0	2667	不受限	2600
2249	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	3020.1	48	0	2650	不受限	2600
2250	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	6300	3610.1	57	0	2690	不受限	2600
2251	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	3696	59	0	2604	不受限	2600
2252	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	7333	73	0	2667	不受限	2600
2253	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	3697.6	59	0	2602	不受限	2600
2254	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	1969	39	400	2631	不受限	2600
2255	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	5400	68	0	2600	不受限	2600
2256	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7340.7	73	0	2659	不受限	2600
2257	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500

2258	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	7491.2	75	0	2509	不受限	2500
2259	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/1#主变	6300	3734.9	59	25	2515	不受限	2500
2260	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/1#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2261	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	644.1	20	0	2506	不受限	2500
2262	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/2#主变	10000	7450.1	75	0	2550	不受限	2500
2263	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/2#主变	10000	7481.9	75	0	2518	不受限	2500
2264	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/1#主变	10000	7472.7	75	0	2527	不受限	2500
2265	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500
2266	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	565.5	18	0	2585	不受限	2500
2267	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	2450	49	0	2550	不受限	2500
2268	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	7416.7	74	0	2583	不受限	2500
2269	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/1#主变	3150	635	20	0	2515	不受限	2500
2270	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	10000	7494.2	75	0	2506	不受限	2500
2271	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	625.2	20	0	2525	不受限	2500
2272	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	13450.4	84	0	2550	不受限	2500
2273	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	627.6	20	0	2522	不受限	2500
2274	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/2#主变	6300	2532.2	40	0	2508	不受限	2500
2275	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	0	50	0	2500	不受限	2500
2276	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	2403.8	48	0	2596	不受限	2500
2277	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/2#主变	6300	3767.4	60	0	2533	不受限	2500
2278	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/2#主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500
2279	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/2#主变	10000	7410.4	74	0	2590	不受限	2500
2280	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	3784.2	60	0	2516	不受限	2500
2281	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2528.1	40	0	2512	不受限	2500
2282	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/1#主变	10000	5406.1	54	0	2594	不受限	2500
2283	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/2#主变	10000	5424.7	54	0	2575	不受限	2500
2284	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/1#主变	10000	6486.2	65	995	2519	不受限	2500
2285	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/1#主变	5000	2457.7	49	0	2542	不受限	2500
2286	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/1#主变	10000	7018.9	70	480	2501	不受限	2500
2287	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/2#主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
2288	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/1#主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
2289	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/2#主变	6300	3111	49	0	2559	不受限	2500
2290	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/1#主变	12500	4800	38	5180	2520	不受限	2500
2291	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/1#主变	4000	1562.4	39	0	2438	不受限	2400
2292	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/1#主变	10000	7514.4	75	0	2486	不受限	2400
2293	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/1#主变	10000	6730.3	67	785	2485	不受限	2400
2294	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/1#主变	3150	711.9	23	0	2438	不受限	2400
2295	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/1#主变	3150	708.2	22	0	2442	不受限	2400
2296	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/2#主变	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400
2297	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/1#主变	4000	1554	39	0	2446	不受限	2400
2298	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/1#主变	6300	2714.6	43	260	2465	不受限	2400
2299	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	7518	75	0	2482	不受限	2400
2300	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	6783.8	68	785	2431	不受限	2400
2301	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/1#主变	10000	7600	76	0	2400	不受限	2400
2302	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/2#主变	10000	7560	76	0	2440	不受限	2400
2303	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/1#主变	10000	7522.8	75	0	2477	不受限	2400
2304	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/1#主变	10000	7527.6	75	0	2472	不受限	2400
2305	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/2#主变	6300	3806	60	0	2494	不受限	2400
2306	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/2#主变	6300	3764.2	60	25	2486	不受限	2400

2307	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	3871	61	0	2429	不受限	2400
2308	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	13592.8	85	0	2407	不受限	2400
2309	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/II#主变	10000	7586.2	76	0	2414	不受限	2400
2310	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	3870	61	0	2430	不受限	2400
2311	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2573.5	41	0	2467	不受限	2400
2312	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	3150	694.4	22	0	2456	不受限	2400
2313	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	1887.3	24	3650	2463	不受限	2400
2314	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	694.4	22	0	2456	不受限	2400
2315	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	2550	51	0	2450	不受限	2400
2316	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	2600	52	0	2400	不受限	2400
2317	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	1520	38	0	2480	不受限	2400
2318	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	3862.4	61	0	2438	不受限	2400
2319	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	7578.2	76	0	2422	不受限	2400
2320	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3821.9	61	0	2478	不受限	2400
2321	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	731.3	23	0	2419	不受限	2400
2322	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	3862.7	61	0	2437	不受限	2400
2323	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	7565.7	76	0	2434	不受限	2400
2324	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2192.5	44	198	2412	不受限	2400
2325	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	3837.6	61	0	2462	不受限	2400
2326	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	10000	7505.2	75	0	2495	不受限	2400
2327	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	10052.6	80	0	2447	不受限	2400
2328	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	6300	3906.1	62	0	2394	不受限	2300
2329	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	7672.1	77	0	2328	不受限	2300
2330	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300
2331	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	10102.7	81	0	2397	不受限	2300
2332	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300
2333	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	3993	63	0	2307	不受限	2300
2334	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300
2335	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	7698	77	0	2302	不受限	2300
2336	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	817.6	26	0	2332	不受限	2300
2337	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	7602.7	76	0	2397	不受限	2300
2338	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	7678	77	0	2322	不受限	2300
2339	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	777.9	25	0	2372	不受限	2300
2340	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/I#主变	10000	7610	76	0	2390	不受限	2300
2341	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300
2342	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	3962	63	0	2338	不受限	2300
2343	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	7691.6	77	0	2308	不受限	2300
2344	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	5000	2696.2	54	NULL	2304	不受限	2300
2345	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.吴家站.35kV/1#变压器	10000	7501.7	75	125	2373	不受限	2300
2346	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	10000	7574.8	76	80	2345	不受限	2300
2347	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	12626	84	0	2374	不受限	2300
2348	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	3936.8	62	0	2363	不受限	2300
2349	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	3910.2	62	null	2390	不受限	2300
2350	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	6300	3921	62	0	2379	不受限	2300
2351	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	3964.1	63	0	2336	不受限	2300
2352	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	2672.7	53	0	2327	不受限	2300
2353	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	7331.7	73	300	2368	不受限	2300
2354	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	20000	17608.7	88	0	2391	不受限	2300
2355	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	10000	7626.1	76	0	2374	不受限	2300

2356	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#2主变	6300	3955	63	0	2345	不受限	2300
2357	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	5000	2672.5	53	0	2328	不受限	2300
2358	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7677.6	77	0	2322	不受限	2300
2359	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	2642.7	53	0	2357	不受限	2300
2360	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/3号主变	6300	4000	63	0	2300	不受限	2300
2361	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	6661.2	67	0	2339	不受限	2300
2362	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	5680	71	0	2320	不受限	2300
2363	隐峰站	荭华电力调度控制中心	荭华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	7672	77	0	2328	不受限	2300
2364	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	13636	85	0	2364	不受限	2300
2365	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	6672	67	1000	2328	不受限	2300
2366	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	10000	7405.8	74	200	2394	不受限	2300
2367	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	7426	74	315	2259	不受限	2200
2368	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	5792.9	72	0	2207	不受限	2200
2369	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	5799	58	1915	2286	不受限	2200
2370	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	7000	70	750	2250	不受限	2200
2371	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	897.4	28	0	2253	不受限	2200
2372	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	4030	64	0	2270	不受限	2200
2373	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	4088	65	0	2212	不受限	2200
2374	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	7387.1	74	315	2298	不受限	2200
2375	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	7765.5	78	0	2235	不受限	2200
2376	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	4008.9	64	null	2291	不受限	2200
2377	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	4061.7	64	0	2238	不受限	2200
2378	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	4038.5	64	0	2262	不受限	2200
2379	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	940.8	30	0	2209	不受限	2200
2380	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	854.7	27	0	2295	不受限	2200
2381	桑拔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑拔站.35kV/1#主变	3150	945	30	0	2205	不受限	2200
2382	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	10000	7739.2	77	0	2261	不受限	2200
2383	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#2主变	16000	13734	86	0	2266	不受限	2200
2384	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	4047	64	0	2253	不受限	2200
2385	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	10296.3	82	0	2204	不受限	2200
2386	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	5724.5	57	0	2276	不受限	2200
2387	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	4006.6	64	0	2293	不受限	2200
2388	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	6300	4070.7	65	0	2229	不受限	2200
2389	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	5000	2725.8	55	0	2274	不受限	2200
2390	金宝石站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝石.35kV/2#变压器	6300	4028	64	0	2272	不受限	2200
2391	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	4021	64	0	2279	不受限	2200
2392	卷棚站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷棚站.35kV/#1主变	8000	5710	70	0	2290	不受限	2200
2393	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	2834.5	57	0	2165	不受限	2160
2394	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	985.7	31	0	2164	不受限	2100
2395	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	7205.5	72	630	2165	不受限	2100
2396	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2880	58	0	2120	不受限	2100
2397	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100
2398	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	7854.6	79	0	2145	不受限	2100
2399	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	4126.7	66	0	2173	不受限	2100
2400	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	6254.6	63	1630	2115	不受限	2100
2401	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	4148.2	66	0	2152	不受限	2100
2402	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	4086.5	65	100	2114	不受限	2100
2403	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	10000	7856.9	79	0	2143	不受限	2100

2404	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	6300	3567	57	0	2103	不受限	2100
2405	工农兵站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7828.8	78	0	2171	不受限	2100
2406	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	4104.1	65	0	2196	不受限	2100
2407	工农兵站	蒙华电力调度控制中心	蒙华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	10000	7831.6	78	0	2168	不受限	2100
2408	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2832.9	57	0	2167	不受限	2100
2409	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	4155.4	66	null	2145	不受限	2100
2410	五星站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	7867.4	79	null	2133	不受限	2100
2411	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	3245	32	2300	2155	不受限	2100
2412	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/1#主变	3150	996.3	32	0	2154	不受限	2100
2413	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	959.4	30	0	2191	不受限	2100
2414	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100
2415	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	7816	78	0	2184	不受限	2100
2416	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#1主变	16000	13897.8	87	0	2102	不受限	2100
2417	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	1398	40	0	2102	不受限	2100
2418	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	10000	3557.4	56	600	2143	不受限	2100
2419	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100
2420	云锦	泸州电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	7892.5	79	0	2108	不受限	2100
2421	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	969.4	31	0	2181	不受限	2100
2422	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	2879.8	58	0	2120	不受限	2100
2423	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	1008	32	0	2142	不受限	2100
2424	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	976	31	0	2174	不受限	2100
2425	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4166	66	0	2134	不受限	2100
2426	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	10000	7825.1	78	0	2175	不受限	2100
2427	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	2864.6	45	0	2175	不受限	2100
2428	符溪站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市县调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	7995	80	null	2005	不受限	2000
2429	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	48000	96	NULL	2000	不受限	2000
2430	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	48000	96	NULL	2000	不受限	2000
2431	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	38000	95	NULL	2000	不受限	2000
2432	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000
2433	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	1102.5	35	0	2047.5	不受限	2000
2434	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	1102.5	35	0	2047.5	不受限	2000
2435	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	1134	36	0	2016	不受限	2000
2436	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	4287.7	68	0	2012	不受限	2000
2437	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	1102.5	35	0	2047	不受限	2000
2438	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	2989.4	60	0	2011	不受限	2000
2439	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
2440	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000
2441	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	4289.6	68	0	2010	不受限	2000
2442	罗江站	通江电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	4215.1	67	NULL	2085	不受限	2000
2443	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	4229.4	67	0	2071	不受限	2000
2444	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.含增站.35kV/2#变压器	10000	7974.4	80	0	2026	不受限	2000
2445	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	10000	7932	79	0	2068	不受限	2000
2446	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	1960.7	49	0	2039	不受限	2000
2447	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	4297.7	68	0	2002	不受限	2000
2448	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	3012.1	48	0	2027	不受限	2000
2449	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	4207	67	0	2093	不受限	2000
2450	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	5924.7	74	0	2075	不受限	2000
2451	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	7913.5	79	0	2087	不受限	2000
2452	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	8000	5925.8	74	0	2074	不受限	2000

2453	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	1906.1	48	0	2094	不受限	2000
2454	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	4233.6	67	0	2066	不受限	2000
2455	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4224.5	67	0	2076	不受限	2000
2456	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	10000	7923.1	79	0	2077	不受限	2000
2457	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8000.2	80	0	2000	不受限	2000
2458	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	1102.9	35	0	2047	不受限	2000
2459	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	7984.5	80	0	2016	不受限	2000
2460	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	8000	3346	42	400	3754	不受限	2000
2461	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	4282.3	68	null	2018	不受限	2000
2462	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	10000	7977.7	80	0	2022	不受限	2000
2463	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	6956.9	70	0	2043	不受限	2000
2464	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	37460	75	10465	2075	不受限	2000
2465	红阳站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	7956.9	80	0	2043	不受限	2000
2466	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	10000	7464	75	450	2086	不受限	2000
2467	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/1#变压器	50000	34916.3	70	12100	2984	不受限	2000
2468	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	5988.4	75	0	2012	不受限	2000
2469	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	1894.7	47	100	2005	不受限	2000
2470	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	44138.8	88	3900	1961	不受限	1960
2471	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	40388.9	81	7665	1946	不受限	1940
2472	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	4329.6	69	0	1970	不受限	1900
2473	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3068.9	61	0	1931	不受限	1900
2474	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	8010.8	80	0	1989	不受限	1900
2475	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	92	2	2000	1908	不受限	1900
2476	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#2主变	8000	6031.4	75	0	1969	不受限	1900
2477	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	14092.3	88	0	1908	不受限	1900
2478	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	6006.7	75	0	1993	不受限	1900
2479	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	8036	80	0	1964	不受限	1900
2480	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	6300	4323.9	69	0	1976	不受限	1900
2481	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4377	69	0	1923	不受限	1900
2482	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	3991.4	63	180	1949	不受限	1900
2483	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	4019.4	64	180	1921	不受限	1900
2484	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900
2485	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8038.8	80	0	1961	不受限	1900
2486	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	1165.5	37	0	1984.5	不受限	1900
2487	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	1197	38	0	1953	不受限	1900
2488	回澜站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回澜站.35kV/#1主变	10000	8087.5	81	0	1913	不受限	1900
2489	清江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	8006	80	0	1994	不受限	1900
2490	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	8085	81	0	1915	不受限	1900
2491	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	4354.7	69	0	1945	不受限	1900
2492	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	6031.2	60	0	1969	不受限	1900
2493	蒙河站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.蒙河站.35kV/#1主变	4000	1879	47	200	1921	不受限	1900
2494	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	3042.2	61	0	1958	不受限	1900
2495	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4426.8	70	0	1873	不受限	1800
2496	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/1#变压器	10000	8146.5	81	0	1854	不受限	1800
2497	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	1285.8	41	0	1864	不受限	1800
2498	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	14141.6	88	0	1858	不受限	1800
2499	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	3198.5	64	0	1802	不受限	1800
2500	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	10688	86	0	1812	不受限	1800
2501	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	4475.5	71	0	1825	不受限	1800

2502	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	4425.8	70	0	1874	不受限	1800
2503	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	8143	81	0	1857	不受限	1800
2504	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/1#主变	3150	1301.3	41	0	1849	不受限	1800
2505	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	3124	62	0	1876	不受限	1800
2506	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	2199.2	55	0	1801	不受限	1800
2507	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	1323	42	0	1827	不受限	1800
2508	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	14118.3	88	0	1882	不受限	1800
2509	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	3232.3	51	0	1808	不受限	1800
2510	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	3236.7	51	0	1803	不受限	1800
2511	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7602	76	500	1898	不受限	1800
2512	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1295	41	0	1855	不受限	1800
2513	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	6198.3	77	0	1802	不受限	1800
2514	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	7879.2	79	300	1821	不受限	1800
2515	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	7835.8	78	310	1854	不受限	1800
2516	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	8166.6	82	0	1833	不受限	1800
2517	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1260	40	0	1890	不受限	1800
2518	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	80	630	1851.1	不受限	1800
2519	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	10645.2	85	0	1855	不受限	1800
2520	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	1288	41	0	1862	不受限	1800
2521	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	3112	62	0	1888	不受限	1800
2522	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	5000	3260	65	0	1740	不受限	1700
2523	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	6244.9	78	0	1755	不受限	1700
2524	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8230	82	null	1770	不受限	1700
2525	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8272.1	83	0	1728	不受限	1700
2526	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	4591	73	0	1709	不受限	1700
2527	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	4546.5	72	0	1754	不受限	1700
2528	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	5999.3	75	250.78	1750	不受限	1700
2529	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	3272	65	0	1728	不受限	1700
2530	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调.三界.35kV/#2主变	6300	4575.5	73	null	1725	不受限	1700
2531	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	6200.8	78	0	1799	不受限	1700
2532	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	4592.8	73	0	1707	不受限	1700
2533	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	12873	80	688	1751	不受限	1700
2534	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	3280.2	52	0	1760	不受限	1700
2535	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	3150	1436.4	46	0	1714	不受限	1700
2536	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	260.8	13	0	1739	不受限	1700
2537	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
2538	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8247.4	82	0	1753	不受限	1700
2539	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	3960.6	63	600	1739	不受限	1700
2540	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/1#主变	3150	1363.2	43	0	1787	不受限	1700
2541	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4577	73	0	1723	不受限	1700
2542	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	3150	1352.3	43	0	1798	不受限	1700
2543	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	4567.9	73	0	1732	不受限	1700
2544	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	3312.6	52	0	1727	不受限	1700
2545	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	3265	65	0	1735	不受限	1700
2546	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3247.6	52	0	1792	不受限	1700
2547	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	3289.1	52	0	1751	不受限	1700
2548	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	3092.4	62	200	1708	不受限	1700
2549	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	6322.2	63	1000	1678	不受限	1600
2550	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	6357.8	79	0	1642	不受限	1600

2551	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600
2552	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#2主变	10000	8337	83	0	1663	不受限	1600
2553	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	875	35	0	1625	不受限	1600
2554	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	10884.3	87	0	1616	不受限	1600
2555	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	8319	83	0	1681	不受限	1600
2556	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2365.9	59	0	1634	不受限	1600
2557	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600
2558	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.黎雅站.35kV/1#变压器	6300	4643.1	74	0	1657	不受限	1600
2559	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4539.6	72	125	1635	不受限	1600
2560	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	4626.2	73	0	1674	不受限	1600
2561	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1547.7	49	0	1602	不受限	1600
2562	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	7360	74	1020	1620	不受限	1600
2563	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3340.4	67	0	1660	不受限	1600
2564	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	4615.1	73	0	1685	不受限	1600
2565	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8321	83	null	1679	不受限	1600
2566	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	10825.2	87	0	1675	不受限	1600
2567	凤鸣站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.凤鸣站(仪陇).35kV/1号主变	10000	8310	83	0	1690	不受限	1600
2568	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4467.8	71	0	1632	不受限	1600
2569	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	4621.7	73	0	1678	不受限	1600
2570	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4631.7	74	0	1668	不受限	1600
2571	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	2366	59	0	1634	不受限	1600
2572	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	7988.4	80	315	1697	不受限	1600
2573	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8365.6	84	0	1634	不受限	1600
2574	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	5000	3079.5	62	300	1621	不受限	1600
2575	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2号主变	6300	4026.5	64	0	1644	不受限	1600
2576	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	8400	84	0	1600	不受限	1600
2577	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	8386	84	0	1614	不受限	1600
2578	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8414	84	0	1586	不受限	1500
2579	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	6300	4738	75	0	1562	不受限	1500
2580	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	6165.6	77	240	1594	不受限	1500
2581	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	9184	73	1730	1586	不受限	1500
2582	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	20000	4714.3	75	0	1586	不受限	1500
2583	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	4752.7	75	0	1547	不受限	1500
2584	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	4760	76	0	1540	不受限	1500
2585	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500
2586	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	1623.2	52	0	1527	不受限	1500
2587	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	0	1505	不受限	1500
2588	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	975	39	0	1525	不受限	1500
2589	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	1602.3	51	0	1548	不受限	1500
2590	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	5000	3497.2	70	0	1503	不受限	1500
2591	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	10989.7	88	0	1510	不受限	1500
2592	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	5000	3497.9	70	0	1502	不受限	1500
2593	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	1575	50	0	1575	不受限	1500
2594	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	8413.5	84	0	1587	不受限	1500
2595	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8475.6	85	0	1524	不受限	1500
2596	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	8421.4	84	0	1579	不受限	1500
2597	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500
2598	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	3495.7	70	0	1504	不受限	1500
2599	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	4167.3	66	0	1503	不受限	1500

2600	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	1575	50	0	1575	不受限	1500
2601	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	3502.5	56	0	1538	不受限	1500
2602	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	925	37	0	1575	不受限	1500
2603	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.万古站.35kV/#2主变	10000	8417.8	84	0	1582	不受限	1500
2604	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	8472.7	85	0	1527	不受限	1500
2605	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2468.2	62	0	1532	不受限	1500
2606	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400
2607	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	4000	2596	65	0	1404	不受限	1400
2608	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400
2609	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	1744	55	0	1406	不受限	1400
2610	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1734.8	55	0	1415	不受限	1400
2611	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	193	12	0	1407	不受限	1400
2612	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	6300	3571.4	57	0	1469	不受限	1400
2613	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	6300	4859	77	0	1441	不受限	1400
2614	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	6300	4829.6	77	0	1470	不受限	1400
2615	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400
2616	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	8523.9	85	0	1476	不受限	1400
2617	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	8553.3	86	0	1447	不受限	1400
2618	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400
2619	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	6504.8	81	0	1495	不受限	1400
2620	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
2621	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#2主变	3150	1720	55	0	1430	不受限	1400
2622	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#1主变	3150	1720	55	0	1430	不受限	1400
2623	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	3329.7	67	200	1470	不受限	1400
2624	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	8567.8	86	0	1432	不受限	1400
2625	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	5000	3519.4	70	0	1481	不受限	1400
2626	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	2575.2	64	0	1425	不受限	1400
2627	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8510.9	85	0	1489	不受限	1400
2628	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	4869.6	77	0	1430	不受限	1400
2629	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3000	1502.5	50	0	1498	不受限	1400
2630	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	11037.6	88	0	1462	不受限	1400
2631	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	1436	不受限	1400
2632	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	7821.4	78	765	1414	不受限	1400
2633	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2557.4	64	0	1443	不受限	1400
2634	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	3525.4	71	0	1475	不受限	1400
2635	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#1主变	6300	4390.2	70	450	1460	不受限	1400
2636	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	8538.6	85	0	1461	不受限	1400
2637	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8564.1	86	0	1436	不受限	1400
2638	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	8595.8	86	0	1436	不受限	1400
2639	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1700.1	54	0	1450	不受限	1400
2640	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	3592.7	72	0	1407	不受限	1400
2641	隐峰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	8568	86	0	1432	不受限	1400
2642	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	3809	60	1084.82	1406	不受限	1400
2643	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8526	85	0	1474	不受限	1400
2644	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	10000	8411.6	84	200	1388	不受限	1300
2645	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	3688	74	0	1312	不受限	1300
2646	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	4947.6	79	0	1352	不受限	1300
2647	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	80	630	1300	不受限	1300
2648	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	8624.1	86	0	1376	不受限	1300

2649	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	2990.8	47	1920	1389	不受限	1300
2650	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	6300	4309.4	68	0	1361	不受限	1300
2651	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	3630.1	73	0	1370	不受限	1300
2652	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300
2653	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	6447	81	250	1303	不受限	1300
2654	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	8641.3	86	0	1359	不受限	1300
2655	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8652.7	87	0	1347	不受限	1300
2656	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	6314.2	79	160	1366	不受限	1300
2657	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	11118.8	89	0	1381	不受限	1300
2658	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	12500	9822.4	79	688	1302	不受限	1300
2659	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1773.7	56	0	1376	不受限	1300
2660	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4866.3	77	50	1334	不受限	1300
2661	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1795.6	57	0	1354	不受限	1300
2662	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1802.4	57	0	1348	不受限	1300
2663	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	5000	3653.3	73	0	1347	不受限	1300
2664	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	8635.2	86	0	1365	不受限	1300
2665	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1758.7	56	0	1391	不受限	1300
2666	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	8672.3	87	0	1328	不受限	1300
2667	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300
2668	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	8687.5	87	0	1313	不受限	1300
2669	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	4996.9	79	0	1303	不受限	1300
2670	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3690	74	0	1310	不受限	1300
2671	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8665.5	87	0	1335	不受限	1300
2672	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	3660.1	73	0	1340	不受限	1300
2673	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	4912.6	78	0	1387	不受限	1300
2674	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	320	20	0	1280	不受限	1280
2675	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	5006.4	79	0	1294	不受限	1200
2676	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	6300	2781.6	70	0	1218	不受限	1200
2677	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200
2678	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	2712	68	0	1288	不受限	1200
2679	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	6300	4926.6	78	160	1213	不受限	1200
2680	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200
2681	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200
2682	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	8725.2	87	0	1275	不受限	1200
2683	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1879	60	0	1271	不受限	1200
2684	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200
2685	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	2000	720	36	0	1280	不受限	1200
2686	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	760	38	0	1240	不受限	1200
2687	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	5020.1	80	0	1280	不受限	1200
2688	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200
2689	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200
2690	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	2500	716.9	29	0	1283	不受限	1200
2691	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	6763.9	85	0	1236	不受限	1200
2692	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	8742	88	0	1248	不受限	1200
2693	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	8729.5	87	0	1271	不受限	1200
2694	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.(雷波县调)城郊站.35kV/#2主变	10000	8418.1	84	0	1207	不受限	1200
2695	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5009	80	0	1291	不受限	1200
2696	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	4177.2	66	917	1206	不受限	1200
2697	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	10237.9	82	980	1282	不受限	1200

2698	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200
2699	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	8098.5	81	680.68	1221	不受限	1200
2700	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	2000	63	0	1150	不受限	1150
2701	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6866.7	86	0	1133	不受限	1100
2702	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100
2703	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1385.8	55	0	1114	不受限	1100
2704	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	6887.6	86	0	1112	不受限	1100
2705	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	1999.2	63	0	1151	不受限	1100
2706	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	5156.2	82	0	1144	不受限	1100
2707	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	5143.4	82	0	1157	不受限	1100
2708	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	6845.3	68	2000	1155	不受限	1100
2709	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100
2710	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	7908.3	79	965	1127	不受限	1100
2711	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	6300	4554.5	72	0	1116	不受限	1100
2712	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	3879.3	78	0	1121	不受限	1100
2713	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	5168.6	82	0	1131	不受限	1100
2714	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	3834.6	77	0	1165	不受限	1100
2715	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100
2716	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	2021.4	64	0	1129	不受限	1100
2717	柑垌站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑垌站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100
2718	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100
2719	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8883	89	0	1117	不受限	1100
2720	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	2828	71	0	1172	不受限	1100
2721	磨山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.磨山简易站.35kV/1#主变	2500	1354.5	54	0	1146	不受限	1100
2722	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100
2723	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	8822.1	88	0	1178	不受限	1100
2724	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100
2725	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	5184.6	82	0	1115	不受限	1100
2726	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	1600	500	31	0	1100	不受限	1100
2727	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	8829.2	88	0	1171	不受限	1100
2728	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	5115.3	81	0	1185	不受限	1100
2729	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV曾家站.35kV/#1主变	6300	5292	84	0	1008	不受限	1000
2730	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	10000	5242	83	0	1058	不受限	1000
2731	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	5157.6	82	50	1072	不受限	1000
2732	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	149000	99	NULL	1000	不受限	1000
2733	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	3150	2073.4	66	0	1077	不受限	1000
2734	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	8975.7	90	0	1024	不受限	1000
2735	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	3941	79	0	1059	不受限	1000
2736	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3948.2	63	0	1092	不受限	1000
2737	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	920	46	0	1080	不受限	1000
2738	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	2000	966.4	84	0	1034	不受限	1000
2739	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
2740	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	8979.6	90	0	1020	不受限	1000
2741	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#2主变	10000	8950.2	90	0	1050	不受限	1000
2742	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
2743	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	6969.8	87	0	1030	不受限	1000
2744	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
2745	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	5214.3	83	0	1086	不受限	1000
2746	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	10000	5130.4	51	3870	1000	不受限	1000

2747	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	10000	8954.9	90	0	1045	不受限	1000
2748	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
2749	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	940	47	0	1060	不受限	1000
2750	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	5241.2	83	0	1059	不受限	1000
2751	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	8921	89	NULL	1079	不受限	1000
2752	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000
2753	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	8920.5	89	0	1080	不受限	1000
2754	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	10000	8974.4	90	0	1026	不受限	1000
2755	金宝石	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝石.35kV/1#变压器	6300	5207.3	83	0	1093	不受限	1000
2756	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	8995	90	0	1005	不受限	1000
2757	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	4165.5	66	1050	1085	不受限	1000
2758	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	8939.2	89	0	1061	不受限	1000
2759	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8928.4	89	0	1072	不受限	1000
2760	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	2022.9	64	100	1027	不受限	1000
2761	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	5287.8	53	0	4710	不受限	1000
2762	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	8907.4	89	0	1093	不受限	1000
2763	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	2370.9	47	0	1029	不受限	1000
2764	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	5000	3994.7	80	0	1005	不受限	1000
2765	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	8992.2	90	0	1008	不受限	1000
2766	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000
2767	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8795.4	88	130	1075	不受限	1000
2768	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	3000	75	null	1000	不受限	1000
2769	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	3465	55	1800	1035	不受限	1000
2770	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	7757.5	62	3690	1053	不受限	1000
2771	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	8961.2	90	0	1039	不受限	1000
2772	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	10000	8940.4	89	0	1060	不受限	1000
2773	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	134442.8	90	25000	-9443	不受限	1000
2774	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	3998.2	80	0	1002	不受限	1000
2775	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2 号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
2776	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3 号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
2777	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	8508.1	85	500	992	不受限	900
2778	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	0	0	0	5000	不受限	900
2779	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	3150	2170.3	69	0	980	不受限	900
2780	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	2161	69	0	989	不受限	900
2781	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	3036.9	76	0	963	不受限	900
2782	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	2186	69	0	964	不受限	900
2783	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	8258.3	83	765	977	不受限	900
2784	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	4464.9	71	917	918	不受限	900
2785	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	7016.8	88	0	983	不受限	900
2786	濞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濞溪站.35kV/#1主变	8000	3796.6	47	3205	998	不受限	900
2787	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	179024	99	NULL	976	不受限	900
2788	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	5346.2	85	0	954	不受限	900
2789	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/1#主变	2000	1037.4	52	0	963	不受限	900
2790	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900
2791	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	375	30	0	900	不受限	900
2792	黑龙潭站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙潭站.35kV/1#主变	5000	4002.7	80	0	997	不受限	900
2793	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/1#主变	1600	688	43	0	912	不受限	900
2794	磨山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.磨山简易站.35kV/2#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900
2795	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900

2796	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	5382.4	85	0	918	不受限	900
2797	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	2394	38	3000	906	不受限	900
2798	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	6300	5381.5	85	0	919	不受限	900
2799	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	4120.4	65	0	920	不受限	900
2800	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	4096.4	82	0	904	不受限	900
2801	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	5370.7	85	0	929	不受限	900
2802	金剛站	达县电力调度控制中心	达县县调.金剛站.35kV/#1主变	6300	5391	86	0	909	不受限	900
2803	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	4722.9	75	715	862	不受限	800
2804	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
2805	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
2806	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	3150	2256.8	72	0	893	不受限	800
2807	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800
2808	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800
2809	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800
2810	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	2305.6	73	0	844	不受限	800
2811	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1189	59	0	811	不受限	800
2812	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1193.5	60	0	807	不受限	800
2813	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800
2814	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	7164.2	90	0	836	不受限	800
2815	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	5000	4149.7	83	0	850	不受限	800
2816	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	387.5	31	0	862	不受限	800
2817	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800
2818	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
2819	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	5479.3	87	0	821	不受限	800
2820	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
2821	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4116.7	82	0	883	不受限	800
2822	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	8000	7196.4	90	0	804	不受限	800
2823	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	2305.8	73	0	844	不受限	800
2824	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	4121.6	82	0	878	不受限	800
2825	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/2#主变	6300	5499	87	0	801	不受限	800
2826	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	5478	87	0	822	不受限	800
2827	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5336	85	100	864	不受限	800
2828	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	5457.9	87	0	842	不受限	800
2829	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	6816	85	315	869	不受限	800
2830	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	8745.6	87	415	839	不受限	800
2831	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	4134.5	83	0	866	不受限	800
2832	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	1750	37	0	750	不受限	750
2833	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	5581.7	89	0	718	不受限	700
2834	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	6300	5425.1	86	160	715	不受限	700
2835	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700
2836	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	2436	77	0	714	不受限	700
2837	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	801.9	50	0	798	不受限	700
2838	杂多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂多站.35kV/1#主变	3150	2427.6	77	0	722	不受限	700
2839	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	5000	4269	85	0	731	不受限	700
2840	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	844.2	53	0	756	不受限	700
2841	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	2100	33	3430	770	不受限	700
2842	轴矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.轴矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700
2843	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	5524.4	88	0	776	不受限	700
2844	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	9209.2	92	0	791	不受限	700

2845	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	1300	65	0	700	不受限	700
2846	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/1#主变	1600	832	52	0	768	不受限	700
2847	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	2000	1258	63	0	742	不受限	700
2848	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/1#主变	1250	525	42	0	725	不受限	700
2849	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	9251.2	93	0	749	不受限	700
2850	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/1#主变	6300	5562.4	88	0	738	不受限	700
2851	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/2#主变	6300	5551.7	88	0	748	不受限	700
2852	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/2#主变	6300	3848.2	61	1745	707	不受限	700
2853	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/2#变压器	6300	5559.4	88	0	741	不受限	700
2854	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/1#主变	5000	4269.4	85	0	731	不受限	700
2855	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/1#主变	6300	2441.6	39	0	3855	不受限	700
2856	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/1#主变	4000	3249.5	81	0	751	不受限	700
2857	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/1#主变	6300	3539.1	56	940	781	不受限	700
2858	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	6300	5543.1	88	0	757	不受限	700
2859	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/1#主变	10000	4461	45	4750	789	不受限	700
2860	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/2#主变	5000	4208.1	84	0	792	不受限	700
2861	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	1250	600	48	0	650	不受限	650
2862	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/1#主变	6300	5009.7	80	600	690	不受限	600
2863	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1849	74	0	651	不受限	600
2864	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	1600	919.8	57	0	680	不受限	600
2865	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	3150	2461.2	78	0	689	不受限	600
2866	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	2000	1362.9	68	0	637	不受限	600
2867	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	10000	9347	93	0	653	不受限	600
2868	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	9349.2	93	0	651	不受限	600
2869	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	570	46	0	680	不受限	600
2870	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/2#主变	1250	625	50	0	625	不受限	600
2871	多营站	南城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/1#主变	5000	2997.8	60	1400	602	不受限	600
2872	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/2#主变	10000	7374.5	74	0	626	不受限	600
2873	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/1#主变	6300	5654	90	0	646	不受限	600
2874	石麟站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	4364.2	87	0	636	不受限	600
2875	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5638.5	89	0	662	不受限	600
2876	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	5608.8	89	0	691	不受限	600
2877	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站/1#变压器	6300	5692.4	90	0	608	不受限	600
2878	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/2#主变	2500	1871.4	75	0	629	不受限	600
2879	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	6300	5626.4	89	0	674	不受限	600
2880	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/2#主变	6300	4729.2	75	887.5	683	不受限	600
2881	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/1#主变	6300	4771.2	76	887.5	641	不受限	600
2882	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	6300	5059.3	80	0	611	不受限	600
2883	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/2#主变	20000	15538	78	3854.72	607	不受限	600
2884	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/2#主变	6300	5520	88	200	580	不受限	550
2885	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/1#主变	2000	1422.6	71	0	577	不受限	500
2886	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/2#主变	2000	1438.5	72	0	562	不受限	500
2887	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/1#主变	4000	3410	85	0	590	null	500
2888	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/1#主变	4000	3255.5	81	160	585	不受限	500
2889	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/1#主变	12500	7970.6	64	3930	599	不受限	500
2890	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/2#主变	5000	4401.9	88	50	548	不受限	500
2891	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500
2892	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/2#主变	6300	4118.8	65	1615	566	不受限	500
2893	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1912	76	0	588	不受限	500

2894	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	4415	88	0	585	不受限	500
2895	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/1#主变	5000	4441.5	89	0	559	不受限	500
2896	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	6300	4892.4	78	895	513	不受限	500
2897	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	7430.7	74	0	569	不受限	500
2898	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	7444.9	74	0	555	不受限	500
2899	界牌站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2138.3	68	500	512	不受限	500
2900	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	149600	100	NULL	400	不受限	400
2901	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400
2902	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	39599	99	0	401	不受限	400
2903	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	6300	5828.2	93	0	472	不受限	400
2904	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400
2905	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	5882	93	0	418	不受限	400
2906	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9512.1	95	0	488	不受限	400
2907	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	119686.9	100	NULL	313	不受限	300
2908	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	149655.81	100	NULL	344	不受限	300
2909	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	800	463.2	58	0	337	不受限	300
2910	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300
2911	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	5999.5	95	0	301	不受限	300
2912	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	19761.5	99	0	239	不受限	230
2913	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200
2914	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1339.3	84	0	261	不受限	200
2915	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	9800	98	0	200	不受限	200
2916	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	38281	77	11530	189	不受限	180
2917	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	40326	81	9500	174	不受限	150
2918	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/2#变压器	50000	31165.7	62	17550	1284	不受限	100
2919	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	7796.4	97	0	204	不受限	100
2920	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100
2921	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	179900	99	NULL	100	不受限	100
2922	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100
2923	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	179900	99	NULL	100	不受限	100
2924	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100
2925	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100
2926	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	7921.8	99	0	78	不受限	不可开放
2927	寿鹤站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	14774.8	92	null	1225	不受限	不可开放
2928	寿鹤站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	14945.3	149	null	-4945	不受限	不可开放
2929	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	7737.4	77	0	263	不受限	不可开放
2930	秀湖站	峨眉山市电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	38793	97	null	1207	不受限	不可开放
2931	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	33263.5	83	0	-1263	不受限	不可开放
2932	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	180329	100	0	-329	不受限	不可开放
2933	沐川五星站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	2902.9	92	0	247	不受限	不可开放
2934	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	6300	3349.4	134	0	-849	不受限	不可开放
2935	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	47153.9	94	0	2846	不受限	不可开放
2936	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	10731	107	0	-731	不受限	不可开放
2937	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	167094.3	93	0	12906	不受限	不可开放
2938	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	25000	22795.4	91	1930	275	不受限	不可开放
2939	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	6300	9417.4	149	0	-3117	不受限	不可开放
2940	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	40053.8	100	0	-54	不受限	不可开放
2941	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	6024.2	96	0	276	不受限	不可开放
2942	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	179928.4	100	0	72	不受限	不可开放

2943	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	38290.8	96	0	1709	不受限	不可开放
2944	竹园站	井研电力调度控制中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	10378.5	104	0	-378	不受限	不可开放
2945	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	44338.1	89	8000	-2338	不受限	不可开放
2946	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	10308.2	103	0	-308	不受限	不可开放
2947	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	35284.9	88	1275	3440	不受限	不可开放
2948	分全站	井研电力调度控制中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	6300	6852.3	109	0	-552	不受限	不可开放
2949	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	9101.6	91	0	898	不受限	不可开放
2950	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	22909.7	73	15050	-21510	不受限	不可开放
2951	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	48635.4	97	0	1365	不受限	不可开放
2952	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	6300	5964.7	95	0	335	不受限	不可开放
2953	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	4643.5	74	755	147	不受限	不可开放
2954	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	25000	22845.6	91	1900	254	不受限	不可开放
2955	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	6370.4	101	0	-70	不受限	不可开放
2956	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	9851.3	99	486	-823	不受限	不可开放
2957	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	6300	4250	67	630	-2228	不受限	不可开放
2958	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放
2959	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放
2960	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	33163	83	0	-1163	不受限	不可开放
2961	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	6745.4	67	1500	255	不受限	不可开放
2962	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放
2963	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	6606.8	66	1500	393	不受限	不可开放
2964	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	20000	26400	132	0	-6400	不受限	不可开放
2965	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放
2966	35kV林庆站	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	7753.9	123	0	-2714	不受限	不可开放
2967	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5583.2	89	100	517	不受限	不可开放
2968	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	21566.9	108	0	-1567	不受限	不可开放
2969	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	5149.2	82	2035	-2919	不受限	不可开放
2970	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	5723.2	91	100	377	不受限	不可开放
2971	35kV国华站	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	5154.8	82	0	-115	不受限	不可开放
2972	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	3610	57	755	-1531	不受限	不可开放
2973	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	3128.6	99	0	21	不受限	不可开放
2974	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	5149.2	82	2035	-2919	不受限	不可开放
2975	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	2904.3	92	0	246	不受限	不可开放
2976	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	4000	5967	149	0	-1967	不受限	不可开放
2977	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	6300	6094.8	97	0	205	不受限	不可开放
2978	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	5293.1	84	5600	-4593	不受限	不可开放
2979	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放
2980	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24726.7	150	0	-8227	不受限	不可开放
2981	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿木柯站.35kV/2#主变	5000	5557.3	111	0	-557	不受限	不可开放
2982	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	2000	2987.6	149	0	-988	不受限	不可开放
2983	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/1#主变	6300	3963	63	2830	-493	不受限	不可开放
2984	35kV木门站	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	5974.3	95	0	-934	不受限	不可开放
2985	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	8808.2	110	0	-808	不受限	不可开放
2986	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	9447.2	94	0	553	不受限	不可开放
2987	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	12500	11870.8	95	0	629	不受限	不可开放
2988	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	47417	95	0	2583	不受限	不可开放
2989	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	37303.2	93	0	2697	不受限	不可开放
2990	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	29247.8	177	0	-12748	不受限	不可开放
2991	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/2#主变	12500	18144	145	0	-5644	不受限	不可开放

2992	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-14941	不受限	不可开放
2993	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放
2994	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/7#主变	6300	5713.1	91	0	-22130	不受限	不可开放
2995	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	27530	92	0	2470	不受限	不可开放
2996	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27271.4	107	0	-1771	不受限	不可开放
2997	满天星筒易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星筒易站.35kV/1#主变	2500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放
2998	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	16500	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放
2999	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放
3000	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放
3001	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放
3002	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	37371	149	0	-12371	不受限	不可开放
3003	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9272	147	0	-2972	不受限	不可开放
3004	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放
3005	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.35kV/1#主变	4200	9432.2	225	0	-5232	不受限	不可开放
3006	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	10570.8	106	0	-571	不受限	不可开放
3007	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45038.4	113	0	-5038	不受限	不可开放
3008	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/1#主变	6300	5918.4	94	0	382	不受限	不可开放
3009	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/1#主变	10000	9670.2	97	0	330	不受限	不可开放
3010	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	20089.1	126	0	-4089	不受限	不可开放
3011	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/1#主变	10000	9324	93	0	676	不受限	不可开放
3012	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/2#主变	6300	6538.4	104	0	-238	不受限	不可开放
3013	布多隧道筒易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道筒易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放
3014	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放
3015	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/2#主变	10000	9340	93	0	660	不受限	不可开放
3016	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/2#主变	10000	9191.4	92	0	809	不受限	不可开放
3017	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/2#主变	10000	9629.1	96	0	371	不受限	不可开放
3018	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/1#主变	10000	9556.1	96	0	444	不受限	不可开放
3019	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/2#主变	6300	5760.3	91	0	540	不受限	不可开放
3020	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/1#主变	10000	9152.4	92	0	848	不受限	不可开放
3021	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/1#主变	40000	40267.3	101	0	-267	不受限	不可开放
3022	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/2#主变	6300	6163.5	98	0	137	不受限	不可开放
3023	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放
3024	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/1#主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放
3025	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/1#主变	6300	5835.2	93	0	465	不受限	不可开放
3026	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/2#主变	8000	5520	69	0	2480	不受限	不可开放
3027	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/1#变压器	50000	47805.6	96	0	2194	不受限	不可开放
3028	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/1#主变	10000	7590	76	0	2410	不受限	不可开放
3029	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/2#主变	10000	9086.7	91	0	913	不受限	不可开放
3030	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/1#主变	40000	36572.2	91	0	3428	不受限	不可开放
3031	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放
3032	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/1#主变	10000	9572.5	96	0	428	不受限	不可开放
3033	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	173668.5	96	0	6332	不受限	不可开放
3034	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	10000	11393.9	114	0	-1394	受限	不可开放
3035	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	10000	11572.3	116	0	-1572	不受限	不可开放
3036	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/2#主变	10000	9838.5	98	0	162	不受限	不可开放
3037	威安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.威安站.35kV/1#主变	8000	8598.4	107	0	-598	不受限	不可开放
3038	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	8000	7524.3	94	0	476	不受限	不可开放
3039	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	9221.6	92	0	778	不受限	不可开放
3040	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	9006.1	90	0	994	不受限	不可开放

3041	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	24532.2	98	0	468	不受限	不可开放
3042	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/1#主变	10000	9513.3	95	0	487	不受限	不可开放
3043	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/1#主变	12500	12255.6	98	0	244	不受限	不可开放
3044	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/2#主变	16000	15090.8	94	400	509	不受限	不可开放
3045	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/1#主变	31500	32658.2	104	4280	-5438	不受限	不可开放
3046	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/1#主变	6300	5835.2	93	0	465	不受限	不可开放
3047	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/2#主变	8000	5282.4	66	3680	-962	不受限	不可开放
3048	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/1#主变	8000	7345.8	92	0	654	不受限	不可开放
3049	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/1#主变	6300	5756.1	91	0	544	不受限	不可开放
3050	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/1#主变	20000	10460.8	105	0	-461	不受限	不可开放
3051	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/1#主变	6300	4474.4	71	4100	-2274	不受限	不可开放
3052	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/1#主变	20000	7820.5	124	870	-2390	不受限	不可开放
3053	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/2#主变	6300	5313.8	84	750	236	不受限	不可开放
3054	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/1#主变	20000	18373.7	92	1010	616	不受限	不可开放
3055	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/1#主变	10000	7517.6	75	4625	-2143	不受限	不可开放
3056	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/1#主变	6300	7360	117	1915	-2975	不受限	不可开放
3057	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/1#主变	50000	32972.7	66	13815	3212	不受限	不可开放
3058	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/1#主变	31500	23770.8	75	6910	819	不受限	不可开放
3059	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/2#主变	50000	49164.3	98	0	836	不受限	不可开放
3060	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/1#主变	50000	47255.7	95	0	2744	不受限	不可开放
3061	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	141621.5	94	0	8379	不受限	不可开放
3062	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/2#主变	50000	47931.6	96	0	2068	不受限	不可开放
3063	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/1#主变	50000	50074.7	100	0	-75	不受限	不可开放
3064	奇峰	泸州电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/1#主变	10000	9235.2	92	0	765	不受限	不可开放
3065	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/1#主变	10000	11650.6	117	0	-1651	不受限	不可开放
3066	城南	泸州电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/2#主变	10000	11762.1	118	0	-1762	不受限	不可开放
3067	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/1#主变	10000	9863.7	99	0	136	不受限	不可开放
3068	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/2#主变	50000	47605	95	0	2395	不受限	不可开放
3069	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/1#主变	50000	49496	99	0	504	不受限	不可开放
3070	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	173613.4	96	0	6387	不受限	不可开放
3071	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	176910.4	98	0	3090	不受限	不可开放
3072	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/3#主变	40000	40113.9	100	11760	-11874	不受限	不可开放
3073	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/2#主变	63000	59924.6	95	15100	-12025	不受限	不可开放
3074	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/2#主变	63000	60706.8	96	5050	-2757	不受限	不可开放
3075	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/1#主变	63000	65010	103	5050	-7060	不受限	不可开放
3076	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	168734.4	94	0	11266	不受限	不可开放
3077	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	167722.7	93	0	12277	不受限	不可开放
3078	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/2#主变	50000	47931.6	96	0	2068	不受限	不可开放
3079	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	170510.89	95	0	9489	不受限	不可开放
3080	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	170316.1	95	0	9684	不受限	不可开放
3081	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/1#主变	63000	61608.2	98	15100	-13708	不受限	不可开放
3082	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/2#主变	5000	6947.7	139	2050	-3998	不受限	不可开放
3083	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/1#主变	10000	7619	76	2050	331	不受限	不可开放
3084	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/2#主变	20000	20958	105	0	-958	不受限	不可开放
3085	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/1#主变	10000	10746.4	107	0	-746	不受限	不可开放
3086	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/2#主变	10000	10006	100	6050	-6056	不受限	不可开放
3087	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/1#主变	10000	9668.5	97	6050	-5718	不受限	不可开放
3088	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/2#主变	10000	10023.3	100	2300	-2323	不受限	不可开放
3089	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/1#主变	10000	10666.2	107	2300	-2966	不受限	不可开放
3090	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/2#主变	5000	4626.4	93	1630	-1256	不受限	不可开放

3091	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	4400.4	88	1630	-1030	不受限	不可开放
3092	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	9109.6	91	0	890	不受限	不可开放
3093	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#2主变	50000	49364.3	99	15850	-15214	不受限	不可开放
3094	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#1主变	50000	48627.5	97	15850	-14477	不受限	不可开放
3095	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	46177	92	11760	-7937	不受限	不可开放
3096	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	50649	101	11760	-12409	不受限	不可开放
3097	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	47712.8	95	21680	-19393	不受限	不可开放
3098	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	39448.4	99	21680	-21128	不受限	不可开放
3099	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	67122	134	15330	-32452	不受限	不可开放
3100	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	38001.6	95	8665	-6667	不受限	不可开放
3101	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	34647.4	87	8665	-3312	不受限	不可开放
3102	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	36466.7	91	8665	-5132	不受限	不可开放
3103	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	37408.2	94	31330	-28738	不受限	不可开放
3104	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	40000	47218.1	118	31330	-38548	不受限	不可开放
3105	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#3主变	8000	6280.9	79	null	119	不受限	不可开放
3106	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#1主变	8000	6642.2	83	null	-242	不受限	不可开放
3107	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	33010.3	83	0	-1010	不受限	不可开放
3108	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	5488	87	0	-448	不受限	不可开放
3109	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	4944	78	0	96	不受限	不可开放
3110	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	7863	79	0	137	不受限	不可开放
3111	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	7400	37	0	0	不受限	不可开放
3112	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	6300	1512	24	0	0	不受限	不可开放
3113	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	3200	16	0	0	不受限	不可开放
3114	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	9441.1	94	0	559	不受限	不可开放
3115	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	9108.5	91	0	892	不受限	不可开放
3116	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	5400	27	0	0	不受限	不可开放
3117	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	5084	25.4	0	0	不受限	不可开放
3118	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	31500	38172.8	121	0	-6673	不受限	不可开放
3119	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	31500	31170	99	0	330	不受限	不可开放
3120	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	10000	4500	45	0	0	不受限	不可开放
3121	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	12800	64	0	0	不受限	不可开放
3122	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	20000	14800	74	0	0	不受限	不可开放
3123	响水滩站	雅安配调	芦山县调.响水滩站.35kV/#1主变	10000	3351	34	13815	-7166	不受限	不可开放
3124	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	31500	25016.5	79	4685	1799	不受限	不可开放
3125	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	2768.2	69	12960	-11728	不受限	不可开放
3126	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#2主变	6300	2610.7	41	26785	-23096	不受限	不可开放
3127	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	185814.11	103	0	-5814	不受限	不可开放
3128	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#1主变	6300	2699.5	43	19930	-16329	不受限	不可开放
3129	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	8165.7	102	0	-166	不受限	不可开放
3130	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	45992.7	92	315	3692	不受限	不可开放
3131	大岩腔站	雅安配调	芦山县调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	3656.8	58	16990	-14347	不受限	不可开放
3132	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	47789.9	96	0	2210	不受限	不可开放
3133	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	25790	-21739	不受限	不可开放
3134	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	45962.4	92	46200	-42162	不受限	不可开放
3135	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	64580.5	103	900	-2480	不受限	不可开放
3136	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	42298.7	106	0	-2299	不受限	不可开放
3137	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	44519	71	82710	-64229	不受限	不可开放
3138	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	39732	79	41640	-31372	不受限	不可开放
3139	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	147814.19	99	0	2186	不受限	不可开放
3140	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	50965.2	102	0	-965	不受限	不可开放
3141	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	4382.7	88	3150	-2533	不受限	不可开放
3142	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	10000	9553.3	96	0	447	不受限	不可开放

3143	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	6104.1	97	0	196	不受限	不可开放
3144	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	50160.3	100	3830	-3990	不受限	不可开放
3145	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	57126.2	91	1530	4344	不受限	不可开放
3146	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	46477.2	93	1030	2493	不受限	不可开放
3147	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	24823.1	79	8340	-1663	不受限	不可开放
3148	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	47536.2	95	3630	-1166	不受限	不可开放
3149	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	36445.2	91	0	3555	不受限	不可开放
3150	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	168439.3	94	0	11561	不受限	不可开放
3151	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	149041	99	30	929	不受限	不可开放
3152	小观站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小观站.110kV/1#变压器	31500	28801.3	91	4865	-2166	不受限	不可开放
3153	小观站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小观站.110kV/2#变压器	40000	35164.3	88	3915	921	不受限	不可开放
3154	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	7114.1	89	160	726	不受限	不可开放
3155	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	40000	40587.9	101	0	-588	不受限	不可开放
3156	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	47043.2	94	2400	557	不受限	不可开放
3157	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	62079.6	99	500	420	不受限	不可开放
3158	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	12500	11153.3	89	250	1097	不受限	不可开放
3159	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	237226.5	99	0	2774	不受限	不可开放
3160	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	29806.9	95	2650	-957	不受限	不可开放
3161	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	5992	95	415	-107	不受限	不可开放
3162	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	39996	100	2730	-2726	不受限	不可开放
3163	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	40000	37501.2	94	0	2499	不受限	不可开放
3164	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	165670.6	92	0	14329	不受限	不可开放
3165	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	31500	35164.3	112	0	-3664	不受限	不可开放
3166	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	48569.2	97	0	1431	不受限	不可开放
3167	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	47294.9	95	0	2705	不受限	不可开放
3168	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	48249.1	96	0	1751	不受限	不可开放
3169	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	48088.3	96	0	1912	不受限	不可开放
3170	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	19483.2	97	0	517	不受限	不可开放
3171	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1539.2	123	0	-289	不受限	不可开放
3172	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	10336.8	103	80	-417	不受限	不可开放
3173	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	9355.5	94	0	645	不受限	不可开放
3174	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	40000	40458	101	0	-458	受限	不可开放
3175	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	40484.4	101	0	-484	受限	不可开放
3176	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	31500	31015	98	0	485	不受限	不可开放
3177	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	31500	28638.4	91	3250	-388	不受限	不可开放
3178	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	31500	30000	95	0	1500	不受限	不可开放
3179	油墙礅站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙礅站.35kV/#2主变	10000	6346.6	63	6050	-2397	不受限	不可开放
3180	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	44424.2	89	21770	-16194	不受限	不可开放
3181	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	42549	85	27000	-19549	不受限	不可开放
3182	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	27016	54	39985	-17001	不受限	不可开放
3183	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	9989.6	100	500	-490	不受限	不可开放
3184	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	35357	71	33300	-18657	不受限	不可开放
3185	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	12500	5187.7	42	6729	583	不受限	不可开放
3186	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	7645	96	315	40	不受限	不可开放
3187	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	5462.1	87	625	213	不受限	不可开放
3188	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	8000	7362.8	92	2890	-2253	不受限	不可开放
3189	油墙礅站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙礅站.35kV/#1主变	6300	5809.7	92	630	-140	不受限	不可开放
3190	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	3802.4	60	3000	-502	不受限	不可开放

3191	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	44903.2	90	27676	-22579	不受限	不可开放
3192	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	25606.3	51	36840	-12446	不受限	不可开放
3193	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	43182	86	26410	-19592	不受限	不可开放
3194	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	7135	71	3000	-135	不受限	不可开放
3195	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	9494.4	95	0	506	不受限	不可开放
3196	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	5318.6	84	6000	-5019	不受限	不可开放
3197	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	43288.1	87	9435	-2723	不受限	不可开放
3198	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	3342.2	53	6000	-3042	不受限	不可开放
3199	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	43607.4	87	18415	-12022	不受限	不可开放
3200	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	183312.7	102	0	-3313	不受限	不可开放
3201	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	5837.4	117	0	-837	不受限	不可开放
3202	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	40234.9	101	0	-235	不受限	不可开放
3203	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	12500	13568.3	109	0	-1068	不受限	不可开放
3204	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	39369	98	0	631	不受限	不可开放
3205	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	55817.5	112	0	-5817	受限	不可开放
3206	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/1#主变	10000	10069.4	101	0	-69	不受限	不可开放
3207	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	37730	94	0	2270	不受限	不可开放
3208	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	48861.9	98	0	1138	不受限	不可开放
3209	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	140887.1	94	0	9113	不受限	不可开放
3210	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/1#主变	6300	6393.6	101	0	-94	不受限	不可开放
3211	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/1#主变	10000	9089.5	91	0	911	不受限	不可开放
3212	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	5892.7	118	0	-893	不受限	不可开放
3213	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	48385.6	97	0	1614	不受限	不可开放
3214	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	141369.6	94	0	8630	不受限	不可开放
3215	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/1#主变	6300	8077.1	128	0	-1777	不受限	不可开放
3216	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	5920.1	94	0	380	不受限	不可开放
3217	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/1#主变	12500	11466	92	0	1034	不受限	不可开放
3218	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	5881.1	93	0	419	不受限	不可开放
3219	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	66660	133	0	-16660	不受限	不可开放
3220	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	49465.3	99	0	535	不受限	不可开放
3221	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	38200	95	0	1800	不受限	不可开放
3222	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	4907.4	98	0	93	不受限	不可开放
3223	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	49357.8	99	0	642	不受限	不可开放
3224	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	7776.1	97	0	224	不受限	不可开放
3225	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	20000	7356.7	46	0	643	不受限	不可开放
3226	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	6073	96	0	227	不受限	不可开放
3227	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放
3228	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	37614.1	94	0	2386	不受限	不可开放
3229	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	10000	13735.6	137	0	-3736	不受限	不可开放
3230	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	113033.3	94	0	6967	不受限	不可开放
3231	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	5000	5087	102	0	-87	不受限	不可开放
3232	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/2#主变	10000	9910	99	0	90	不受限	不可开放
3233	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	38793.2	97	0	1207	不受限	不可开放
3234	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	6300	6525	104	0	-225	不受限	不可开放
3235	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	10000	9935.1	99	0	65	不受限	不可开放
3236	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	39200	98	0	800	不受限	不可开放
3237	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	10000	10502.8	105	400	-903	不受限	不可开放
3238	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	5974.5	95	0	326	不受限	不可开放
3239	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6104.9	97	0	195	不受限	不可开放
3240	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	36616.8	92	0	3383	不受限	不可开放

3241	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	6300	6039	96	0	261	不受限	不可开放
3242	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	10991.7	110	0	-992	不受限	不可开放
3243	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/1#主变	5000	4688.7	94	0	311	不受限	不可开放
3244	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	37806	95	0	2194	不受限	不可开放
3245	江溪站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江溪站.35kV/1#主变	6300	4454.4	71	1600	246	不受限	不可开放
3246	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	25248.4	63	32000	-17248	不受限	不可开放
3247	黄土坝站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土坝站.110kV/1#变压器	50000	24720	49	40000	-14720	不受限	不可开放
3248	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	9998.4	125	6400	-8398	不受限	不可开放
3249	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	6188	98	0	112	不受限	不可开放
3250	永兴站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	10651.8	107	8000	-8652	不受限	不可开放
3251	马村站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	4245	67	4800	-2745	不受限	不可开放
3252	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	14509.8	36	32000	-6510	不受限	不可开放
3253	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	35006.4	88	32000	-27006	不受限	不可开放
3254	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/1#主变	40000	36822	92	0	3178	不受限	不可开放
3255	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	28567	71	32000	-20567	不受限	不可开放
3256	木城站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	4039.1	40	8000	-2039	不受限	不可开放
3257	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	5000	4816.5	96	0	184	不受限	不可开放
3258	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	40000	37461.6	94	0	2538	不受限	不可开放
3259	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	48241.2	96	0	1759	不受限	不可开放
3260	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	37620	94	0	2380	不受限	不可开放
3261	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	115122	96	0	4878	不受限	不可开放
3262	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	10000	10579.8	106	0	-580	不受限	不可开放
3263	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	6300	6324.8	100	0	-25	不受限	不可开放
3264	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	120000	114799.5	96	0	5201	不受限	不可开放
3265	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	5000	5073.8	101	0	-74	不受限	不可开放
3266	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	37106.9	93	0	2893	不受限	不可开放
3267	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/2#主变	50000	46668.6	93	0	3331	不受限	不可开放
3268	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/3#主变	50000	45629	91	0	4371	不受限	不可开放
3269	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/1#主变	40000	43019	108	0	-3019	不受限	不可开放
3270	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/1#主变	50000	53487	107	0	-3487	不受限	不可开放
3271	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/2#主变	3150	3233.5	103	0	-83	不受限	不可开放
3272	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/1#主变	20000	19299	96	0	701	不受限	不可开放
3273	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/1#主变	63000	46740.5	74	0	-15240	不受限	不可开放
3274	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/3#主变	63000	66641.1	106	0	-3641	不受限	不可开放
3275	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/1#主变	50000	48615.6	97	0	1384	不受限	不可开放
3276	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/2#主变	50000	52285.2	105	0	-2285	不受限	不可开放
3277	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/1#主变	10000	9884	99	0	116	不受限	不可开放
3278	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/1#主变	6300	6481.8	103	0	-182	不受限	不可开放
3279	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/1#主变	63000	52313	83	0	10687	不受限	不可开放
3280	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/2#主变	63000	55090	87	600	7310	不受限	不可开放
3281	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/2#主变	40000	36312.1	91	15200	-11512	不受限	不可开放
3282	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/2#主变	63000	57886.1	92	630	4484	不受限	不可开放
3283	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/1#主变	40000	40530.3	101	640	-1170	不受限	不可开放
3284	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/3#主变	40000	39600	99	2000	-1600	不受限	不可开放
3285	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	9018.9	90	0	981	不受限	不可开放
3286	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/1#主变	50000	45764.4	92	0	4236	不受限	不可开放
3287	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/2#主变	63000	57806.7	92	100	5093	不受限	不可开放
3288	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/1#主变	16000	16771.1	105	300	-1071	不受限	不可开放
3289	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/1#主变	63000	60106	95	1130	1764	不受限	不可开放

3290	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	47380.9	95	1000	1619	不受限	不可开放
3291	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	48219.6	96	0	1780	不受限	不可开放
3292	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	48054.7	96	1050	895	不受限	不可开放
3293	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	39265.8	98	630	104	不受限	不可开放
3294	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	48470.4	97	300	1230	不受限	不可开放
3295	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#2主变	40000	37769.6	94	900	1330	不受限	不可开放
3296	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	37279	93	400	2321	不受限	不可开放
3297	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	61048	97	1250	702	不受限	不可开放
3298	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	51759.8	82	12730	-1490	不受限	不可开放
3299	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	40000	38869.6	97	400	730	不受限	不可开放
3300	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.长条岭站(阆中).35kV/2#主变	10000	10910.2	109	0	-910	不受限	不可开放
3301	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	58080	92	0	4920	不受限	不可开放
3302	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	58344	93	630	4026	不受限	不可开放
3303	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	38100	95	0	1900	不受限	不可开放
3304	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	6384	101	0	-84	不受限	不可开放
3305	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	47770.8	96	0	2229	不受限	不可开放
3306	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	7440	74	4475	-1915	不受限	不可开放
3307	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	8000	12000	150	1020	-5020	不受限	不可开放
3308	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	12500	12096	97	0	404	不受限	不可开放
3309	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	10000	9085.6	91	0	914	不受限	不可开放
3310	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	44088	70	19552	-640	不受限	不可开放
3311	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	28657.2	91	8682	-5839	不受限	不可开放
3312	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	58855	93	25537	-21392	不受限	不可开放
3313	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	61287	97	25537	-23824	不受限	不可开放
3314	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放
3315	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	42688.8	85	21740	-14429	不受限	不可开放
3316	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	4000	3738.4	93	0	262	不受限	不可开放
3317	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	43494	87	21740	-15234	不受限	不可开放
3318	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	24882	79	8682	-2064	不受限	不可开放
3319	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	10000	8269.8	83	6780	-5050	不受限	不可开放
3320	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	150034.5	100	0	-34	不受限	不可开放
3321	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	42240	67	19552	1208	不受限	不可开放
3322	中电站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中电站.110kV/#1主变	40000	37506.6	94	0	2493	不受限	不可开放
3323	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	34874.4	87	4600	526	不受限	不可开放
3324	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	10000	12280	123	0	-2280	不受限	不可开放
3325	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	11792.5	94	0	708	不受限	不可开放
3326	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	51049	102	0	-1049	不受限	不可开放
3327	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	9276	93	0	724	不受限	不可开放
3328	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	38982.2	97	0	1018	不受限	不可开放
3329	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	41110	103	0	-1110	不受限	不可开放
3330	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	60000	95	0	3000	不受限	不可开放
3331	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	18505.2	93	750	745	不受限	不可开放
3332	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	50160	100	0	-160	不受限	不可开放
3333	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	169179.9	94	0	10820	不受限	不可开放
3334	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	53064	106	0	-3064	不受限	不可开放
3335	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	63928.3	101	0	-928	不受限	不可开放
3336	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	234222.11	98	0	5778	不受限	不可开放
3337	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	60350.4	96	0	2650	不受限	不可开放
3338	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	197333.69	110	0	-17334	不受限	不可开放

3339	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	243262.8	101	0	-3263	不受限	不可开放
3340	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	49218.4	98	0	782	不受限	不可开放
3341	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	46472.2	93	0	3528	不受限	不可开放
3342	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	64707	103	0	-1707	不受限	不可开放
3343	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#2主变	50000	46710.5	93	0	3290	不受限	不可开放
3344	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	36322.4	91	0	3678	不受限	不可开放
3345	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	45511	91	0	4489	不受限	不可开放
3346	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/1#变压器	50000	49368	99	0	632	不受限	不可开放
3347	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	47849.4	96	0	2151	不受限	不可开放
3348	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	37202.4	93	0	2798	不受限	不可开放
3349	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	46631.2	93	0	3369	不受限	不可开放
3350	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	46419.1	93	0	3581	不受限	不可开放
3351	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	40144.9	64	8035	2820	不受限	不可开放
3352	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	10038	100	11337.5	-11375	不受限	不可开放
3353	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	不可开放
3354	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	32829.3	82	26030	-31989	不受限	不可开放
3355	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	20000	9923.1	50	11167.5	-1091	不受限	不可开放
3356	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	8989.6	90	5565	-4555	不受限	不可开放
3357	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	48483.6	97	0	1516	不受限	不可开放
3358	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	27114.6	54	36275	-13390	不受限	不可开放
3359	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	65115.6	103	0	-2116	不受限	不可开放
3360	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	183324	102	1200	-4524	不受限	不可开放
3361	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	36075.6	90	31355	-27431	不受限	不可开放
3362	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	9389.1	94	0	611	不受限	不可开放
3363	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4532.3	91	0	468	不受限	不可开放
3364	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	31071.3	99	0	429	不受限	不可开放
3365	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	29680.2	74	18702.5	-8383	不受限	不可开放
3366	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	37428.6	94	16972.5	-21384	不受限	不可开放
3367	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	22992.1	46	14530	-3522	不受限	不可开放
3368	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放
3369	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	9623.9	96	5565	-5189	不受限	不可开放
3370	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	50278.8	101	0	-279	不受限	不可开放
3371	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	40000	44197	110	4775	-8972	不受限	不可开放
3372	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	11417.1	114	1300	-2717	不受限	不可开放
3373	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	36893	74	8035	-6928	不受限	不可开放
3374	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	150000	140390.11	94	1600	8009.9	不受限	不可开放
3375	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	9581.2	96	11167.5	-10749	不受限	不可开放
3376	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	30935	77	17197.5	-20132	不受限	不可开放
3377	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	141327.8	94	1250	7422	不受限	不可开放
3378	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	41844	84	0	3656	不受限	不可开放
3379	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	11539	115	1300	-2839	不受限	不可开放
3380	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	47232.2	94	0	2768	不受限	不可开放
3381	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	22800	36	500	-50302	不受限	不可开放
3382	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	46194.5	92	0	3806	不受限	不可开放
3383	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	29900	47	500	-57402	不受限	不可开放
3384	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	38120.7	95	0	1879	不受限	不可开放
3385	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	55176	110	0	-5176	不受限	不可开放
3386	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5677	57	5215	-892	不受限	不可开放
3387	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	170985.11	95	25210	-16195	不受限	不可开放
3388	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	34870.7	70	36275	-21146	不受限	不可开放

3389	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	225244.1	94	0	14756	不受限	不可开放
3390	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调.五星.35kV/1#主变	10000	10167.9	102	3422.5	-3590	不受限	不可开放
3391	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	30376	61	17197.5	-9573	不受限	不可开放
3392	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	37012.8	93	0	2987	不受限	不可开放
3393	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	244810.11	102	0	-4810	不受限	不可开放
3394	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	8204	82	11337.5	-9541	不受限	不可开放
3395	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	30699.8	97	26030	-38360	不受限	不可开放
3396	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/2#主变	63000	48843.9	78	20490	-6334	不受限	不可开放
3397	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	40000	59083.2	148	31355	-50438	不受限	不可开放
3398	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	5766	58	5215	-981	不受限	不可开放
3399	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	168566.4	94	28070	-16636	不受限	不可开放
3400	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	7601.3	95	1600	-1201	不受限	不可开放
3401	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	6300	5468.4	87	1370	-538	不受限	不可开放
3402	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/1#主变	50000	37466.1	75	20370	-7836	不受限	不可开放
3403	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	8000	7245.1	91	0	755	不受限	不可开放
3404	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	27495.6	69	18702.5	-6198	不受限	不可开放
3405	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	28881.6	92	16972.5	-21337	不受限	不可开放
3406	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	9214.8	92	1370	-585	不受限	不可开放
3407	金山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	7986.5	100	0	14	不受限	不可开放
3408	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/1#主变	40000	31473.3	79	11205	-2678	不受限	不可开放
3409	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	197917.5	110	0	-17917	不受限	不可开放
3410	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	31500	29960.3	95	80	1460	不受限	不可开放
3411	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	196823	109	21960	-38783	不受限	不可开放
3412	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	9185.5	92	0	815	不受限	不可开放
3413	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	8000	9270.7	116	0	-1271	不受限	不可开放
3414	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/2#主变	40000	39476.4	99	3940	-3416	不受限	不可开放
3415	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	9489.2	95	2750	-2239	不受限	不可开放
3416	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	5000	7373.1	147	0	-2373	不受限	不可开放
3417	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	63000	38106.3	95	0	1894	不受限	不可开放
3418	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	31500	28934.4	92	21680	-19114	不受限	不可开放
3419	马边莽坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.马边莽坝站.35kV/1#变压器	2500	3570	143	0	-1070	不受限	不可开放
3420	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	63000	35325.8	88	2230	2444	不受限	不可开放
3421	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/2#主变	6300	4036.4	64	4505	-2241	不受限	不可开放
3422	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	6813.8	108	0	-514	不受限	不可开放
3423	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	166008.7	92	0	13991	不受限	不可开放
3424	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	167308.7	93	0	12691	不受限	不可开放
3425	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/1#主变	10000	7582.8	76	4275	-1858	不受限	不可开放
3426	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	10220	102	0	-220	不受限	不可开放
3427	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放
3428	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	165193.61	92	0	14806	不受限	不可开放
3429	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	148903.11	99	0	1097	不受限	不可开放
3430	炳灵官站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵官站.110kV/2#变压器	50000	50787.1	102	2850	-3637	不受限	不可开放
3431	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	236636.31	99	0	3364	不受限	不可开放
3432	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	170504.89	95	0	9495	不受限	不可开放
3433	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	56913.1	90	33000	-26913	不受限	不可开放
3434	濞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濞溪站.35kV/2#主变	5000	2480.5	50	3505	-985	不受限	不可开放
3435	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	171576.9	95	0	8423	不受限	不可开放
3436	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	138843.4	93	0	11157	不受限	不可开放
3437	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	148138.7	99	20050	-18189	不受限	不可开放

3438	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	178333.4	99	0	1667	不受限	不可开放
3439	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	172612.2	96	0	7388	不受限	不可开放
3440	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	47480.4	95	8915	-6395	不受限	不可开放
3441	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	37029.8	118	0	-5530	不受限	不可开放
3442	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	29066.5	92	0	2434	不受限	不可开放
3443	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	40000	37305.6	93	6080	-3386	不受限	不可开放
3444	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	38709.6	97	2500	-1210	不受限	不可开放
3445	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	40000	46952.7	117	2000	-8953	不受限	不可开放
3446	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	30275	96	5550	-4325	不受限	不可开放
3447	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	110838	92	0	9162	不受限	不可开放
3448	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	45928.6	92	2500	1571	不受限	不可开放
3449	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	47801.6	96	1000	1198	不受限	不可开放
3450	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	49177	98	35090	-34267	不受限	不可开放
3451	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	38401.5	96	0	1599	不受限	不可开放
3452	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	41125.4	103	0	-1125	不受限	不可开放
3453	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	63000	53266.4	85	12080	-2346	不受限	不可开放
3454	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	31500	32199.3	102	630	-1329	不受限	不可开放
3455	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	49363.9	99	7705	-7069	不受限	不可开放
3456	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	168150.3	93	0	11850	不受限	不可开放
3457	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	37760.3	94	0	2240	不受限	不可开放
3458	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	48400.6	97	30135	-28536	不受限	不可开放
3459	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	38420.7	96	0	1579	不受限	不可开放
3460	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	49025.7	98	12920	-11945.7	不受限	不可开放
3461	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	39767.2	99	0	233	不受限	不可开放
3462	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	37032.6	93	0	2967	不受限	不可开放
3463	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	10245.9	102	0	-246	不受限	不可开放
3464	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	53008.3	133	64750	-77758	不受限	不可开放
3465	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	40000	46796.3	117	0	-6796	不受限	不可开放
3466	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	46506.6	93	0	3493	不受限	不可开放
3467	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	48493.9	97	0	1506	不受限	不可开放
3468	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	40000	55552.8	139	1950	-17503	不受限	不可开放
3469	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	12276.6	98	0	223	不受限	不可开放
3470	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	5766.2	92	0	534	不受限	不可开放
3471	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	6331.3	100	0	-31	不受限	不可开放
3472	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	9310	93	0	690	不受限	不可开放
3473	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	10172.4	102	0	-172	不受限	不可开放
3474	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	2000	2969.4	148	0	-969	不受限	不可开放
3475	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	143671.2	96	0	6329	不受限	不可开放
3476	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	10000	9415	94	0	585	不受限	不可开放
3477	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	10043	100	2115	-2158	不受限	不可开放
3478	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	6084.4	97	0	216	不受限	不可开放
3479	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	6336.2	101	0	-36	不受限	不可开放
3480	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	9968	100	0	32	不受限	不可开放
3481	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	141461.7	94	0	8538	不受限	不可开放
3482	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	6300	7624.8	121	0	-1325	不受限	不可开放
3483	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	8600	137	200	-2500	不受限	不可开放
3484	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	119960.3	100	0	40	不受限	不可开放
3485	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	138781.5	93	0	11219	不受限	不可开放

3486	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	6086.2	97	160	54	不受限	不可开放
3487	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	7640.3	121	0	-1340	不受限	不可开放
3488	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	37290	93	0	2710	不受限	不可开放
3489	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	42108	105	0	-2108	不受限	不可开放
3490	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#1主变	4000	4454.3	111	0	-454	不受限	不可开放
3491	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	46685.1	93	0	3315	不受限	不可开放
3492	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	38280	96	0	1720	不受限	不可开放
3493	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	120000	115152.3	96	0	4848	不受限	不可开放
3494	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	38319.6	96	0	1680	不受限	不可开放
3495	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	39045.6	98	0	954	不受限	不可开放
3496	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4573.8	91	0	426	不受限	不可开放
3497	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	9273.6	93	1250	-524	不受限	不可开放
3498	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	38202	96	0	1798	不受限	不可开放
3499	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	40000	35005.6	88	2000	2994	不受限	不可开放
3500	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	5732.9	57	0	167	不受限	不可开放
3501	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	12500	11648	93	0	852	不受限	不可开放
3502	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	40000	44650	112	0	-4650	不受限	不可开放
3503	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	9253.3	93	0	747	不受限	不可开放
3504	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	9199	92	0	801	不受限	不可开放
3505	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	59730	95	1000	2270	不受限	不可开放
3506	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	158928	106	13684	-22612	不受限	不可开放
3507	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	112365	75	34500	3135	不受限	不可开放
3508	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	48004.7	96	0	1995	不受限	不可开放
3509	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	48115	96	0	1885	不受限	不可开放
3510	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	161755.8	108	9000	-20756	不受限	不可开放
3511	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	37295.5	93	5930	-3225	不受限	不可开放
3512	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	5200.1	104	0	-200	不受限	不可开放
3513	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	11652.4	117	0	-1852	不受限	不可开放
3514	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	37040	93	0	2960	null	不可开放
3515	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	49312	78	9080	4608	不受限	不可开放
3516	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	9470.4	95	1096	-566	不受限	不可开放
3517	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	9931.4	99	980	-911	不受限	不可开放
3518	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	36872.5	92	0	3128	不受限	不可开放
3519	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	38385.2	96	5960	-4345	不受限	不可开放
3520	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	159076.7	106	30395	-39472	不受限	不可开放
3521	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	49180.3	98	3883	-3063	不受限	不可开放
3522	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	33542.4	67	16790	-332	不受限	不可开放
3523	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	31500	31443.3	100	3210	-3153	不受限	不可开放
3524	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	161488	108	795	-12283	不受限	不可开放
3525	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	50640	127	0	-10640	不受限	不可开放
3526	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	10056.5	101	2200	-2256	不受限	不可开放
3527	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	29356.8	73	13500	-2857	不受限	不可开放
3528	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	43300	87	12430	-5730	不受限	不可开放
3529	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	10565.1	106	0	-565	不受限	不可开放
3530	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	49727.8	99	0	272	不受限	不可开放
3531	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	35030.5	88	1502.5	3467	不受限	不可开放
3532	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	43268.8	87	5600	1131	不受限	不可开放
3533	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	37843.5	95	3210	-1053	不受限	不可开放
3534	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	37646.4	75	8760	3594	不受限	不可开放

3535	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	36603.6	92	10640	-7244	不受限	不可开放
3536	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	10070.4	101	0	-70	不受限	不可开放
3537	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	121879.6	102	0	-1880	不受限	不可开放
3538	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	147445.3	98	0	2555	不受限	不可开放
3539	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9990	100	0	10	null	不可开放
3540	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	40760.5	102	5960	-6720	不受限	不可开放
3541	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	49052.7	98	2200	-1253	不受限	不可开放
3542	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	40000	37344	93	14733	-12077	不受限	不可开放
3543	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	37535.2	94	11235	-8770	不受限	不可开放
3544	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	11446.4	92	200	854	不受限	不可开放
3545	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	156816	105	13684	-20500	不受限	不可开放
3546	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	34974	87	7024	-1998	不受限	不可开放
3547	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	5000	7497.4	150	0	-2497	不受限	不可开放
3548	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	28667.9	72	9840	1492	不受限	不可开放
3549	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	152084.2	84	13735	14181	不受限	不可开放
3550	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	5150	6203.5	120	0	-1053	不受限	不可开放
3551	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	9541	119	0	-1541	不受限	不可开放
3552	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	8865.8	89	400	734	不受限	不可开放
3553	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	178674.39	99	34000	-32674	不受限	不可开放
3554	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	9865.8	99	1205	-1071	不受限	不可开放
3555	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	155886.7	104	0	-5887	不受限	不可开放
3556	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	50000	41995.8	84	10640	-2636	不受限	不可开放
3557	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	6391.5	101	0	-91	不受限	不可开放
3558	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	10000	10393.2	104	315	-708	不受限	不可开放
3559	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	8133.1	81	980	887	不受限	不可开放
3560	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	50000	46143.5	92	0	3857	不受限	不可开放
3561	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	9930.9	99	0	69	不受限	不可开放
3562	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	35733.6	71	12000	2266	不受限	不可开放
3563	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	4000	2974.1	74	3000	-1974	不受限	不可开放
3564	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	8949.1	89	1000	51	不受限	不可开放
3565	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	4000	5136.8	128	6000	-7137	不受限	不可开放
3566	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	15578.9	78	8540	-13659	不受限	不可开放
3567	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	50000	36115.2	72	15000	-1115	不受限	不可开放
3568	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	9619	96	2130	-5879	不受限	不可开放
3569	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2179.2	54	9000	-7179	不受限	不可开放
3570	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	2884.2	36	4780	-4514	不受限	不可开放
3571	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8778	88	6000	-4778	不受限	不可开放
3572	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2182.6	35	2160	-303	不受限	不可开放
3573	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	9072	91	855	-887	不受限	不可开放
3574	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	13111.4	131	1000	-4111	不受限	不可开放
3575	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	180684.4	100	0	-684	不受限	不可开放
3576	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	9643.2	96	0	357	不受限	不可开放
3577	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	9240	92	7200	-13840	不受限	不可开放
3578	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	3939.1	63	9000	-6639	不受限	不可开放
3579	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	1901.6	48	2500	-402	不受限	不可开放
3580	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	38500.1	77	21960	-10460.1	不受限	不可开放
3581	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	11580.8	93	0	919	不受限	不可开放
3582	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	8000	6243.7	78	7000	-5244	不受限	不可开放
3583	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	8000	7944	85	8350	-8294	不受限	不可开放

3584	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	10000	7852.6	79	1950	197	不受限	不可开放
3585	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	8000	7992	85	8350	-8342	不受限	不可开放
3586	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	8595.8	86	2280	-876	不受限	不可开放
3587	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	10454.5	105	2430	-2884	不受限	不可开放
3588	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	47652	95	2600	-252	不受限	不可开放
3589	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	142123.31	95	0	7877	不受限	不可开放
3590	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	59400	94	0	3600	不受限	不可开放
3591	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	49341.6	99	0	658	不受限	不可开放
3592	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	167071.39	93	0	12929	不受限	不可开放
3593	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	44338.8	111	730	-5069	不受限	不可开放
3594	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	49856.4	100	1975	-1831	不受限	不可开放
3595	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	4541.6	114	0	-542	不受限	不可开放
3596	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	4289.1	107	0	-289	不受限	不可开放
3597	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	6024.8	96	0	275	不受限	不可开放
3598	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	236007	98	0	3993	不受限	不可开放
3599	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	40000	42175.6	105	0	-2176	不受限	不可开放
3600	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	240850.6	100	0	-851	不受限	不可开放
3601	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	7345.4	92	0	655	不受限	不可开放
3602	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	42649.2	107	0	-2649	不受限	不可开放
3603	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	9983.4	100	0	17	不受限	不可开放
3604	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	7036.5	88	4050	-3086	受限	不可开放
3605	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	5903.3	94	0	397	不受限	不可开放
3606	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	11605.7	93	6160	-5266	受限	不可开放
3607	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	57655.8	92	2000	3344	不受限	不可开放
3608	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	3914.3	49	6375	-2289	受限	不可开放
3609	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	189598.8	105	0	-9599	不受限	不可开放
3610	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	8332.9	104	0	-333	不受限	不可开放
3611	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	62607.6	99	0	392	不受限	不可开放
3612	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	150000	137810.89	92	0	12189	不受限	不可开放
3613	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	28743	72	12860	-1603	受限	不可开放
3614	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	151851.5	101	0	-1851	不受限	不可开放
3615	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	4767	76	2545	-1012	受限	不可开放
3616	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	38433.2	96	0	1567	不受限	不可开放
3617	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	46794	94	0	3206	不受限	不可开放
3618	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	180000	180219.19	100	0	-219	不受限	不可开放
3619	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	6300	3063.6	49	6942.5	-3706	受限	不可开放
3620	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	5931.8	94	0	368	不受限	不可开放
3621	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	63465.6	101	0	-466	不受限	不可开放
3622	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	193544.5	108	0	-13544	不受限	不可开放
3623	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	61499.3	98	0	1501	不受限	不可开放
3624	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	46728	93	4050	-778	不受限	不可开放
3625	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	342852.22	143	0	-102852	不受限	不可开放
3626	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	47176.8	94	10000	-7177	不受限	不可开放
3627	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	27007.2	86	13895	-9402	受限	不可开放
3628	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	6198.3	98	5670	-5568	不受限	不可开放
3629	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	229453.1	96	0	10547	不受限	不可开放
3630	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	150000	146351.3	98	0	3649	不受限	不可开放
3631	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	4994.5	79	1250	56	受限	不可开放
3632	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	4000	3536.3	88	1750	-1286	受限	不可开放
3633	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	2809.4	45	4850	-1359	受限	不可开放
3634	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	175018.7	97	0	4981	不受限	不可开放
3635	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	10175.8	102	395	-571	受限	不可开放
3636	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	17807.3	89	18000	-15807	不受限	不可开放
3637	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	39384.2	98	0	616	不受限	不可开放
3638	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	62172	99	0	828	不受限	不可开放
3639	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	187894.61	104	0	-7895	不受限	不可开放
3640	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	8881.9	71	6942.5	-3324	受限	不可开放
3641	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#2主变	63000	60284.4	96	0	2716	不受限	不可开放

3642	朝阳站	肇华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	48356	97	625	1019	不受限	不可开放
3643	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	252641.3	105	0	-12641	不受限	不可开放
3644	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	46609.2	93	0	3391	不受限	不可开放
3645	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	257118.19	107	3030	-20148	不受限	不可开放
3646	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	238669.2	99	0	1331	不受限	不可开放
3647	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放
3648	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	60852	97	0	2148	不受限	不可开放
3649	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	152230.39	101	0	-2230	不受限	不可开放
3650	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	39533	99	0	467	不受限	不可开放
3651	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/#1主变	40000	39718.8	99	0	281	不受限	不可开放
3652	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	175330.31	97	0	4670	不受限	不可开放
3653	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	48961	98	0	1039	不受限	不可开放
3654	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	111206.59	93	0	8793	不受限	不可开放
3655	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	44606	89	8030	-2636	不受限	不可开放
3656	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	39996	100	4000	-3996	不受限	不可开放
3657	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	155167.3	103	0	-5167	不受限	不可开放
3658	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	45672	91	0	4328	不受限	不可开放
3659	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	61297	97	0	1703	不受限	不可开放
3660	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	171318.4	95	0	8682	不受限	不可开放
3661	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	168166	93	0	11834	不受限	不可开放
3662	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	166682.61	93	0	13317	不受限	不可开放
3663	民主站	肇华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	36622.1	92	0	3378	不受限	不可开放
3664	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	163945.3	91	0	16055	不受限	不可开放
3665	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	49552.8	99	0	447	不受限	不可开放
3666	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	49231	98	0	769	不受限	不可开放
3667	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	47665.2	95	9085	-6750	不受限	不可开放
3668	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	58555.2	93	0	4445	不受限	不可开放
3669	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	47344.8	95	0	2655	不受限	不可开放
3670	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	180524.7	100	0	-525	不受限	不可开放
3671	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	38848.2	97	500	652	不受限	不可开放
3672	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	14360	144	0	-4360	不受限	不可开放
3673	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	38676	97	0	1324	不受限	不可开放
3674	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	38148	95	315	1537	不受限	不可开放
3675	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放
3676	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/#2主变	40000	39349.2	98	0	651	不受限	不可开放
3677	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	150018.3	100	0	-18	不受限	不可开放
3678	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	49724.4	99	0	276	不受限	不可开放
3679	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	59769.6	95	445	2785	不受限	不可开放
3680	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	43678.4	109	0	-3678	不受限	不可开放
3681	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	138695.8	92	0	11304	不受限	不可开放
3682	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	57684	92	0	5316	不受限	不可开放
3683	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	236929.6	99	0	3070	不受限	不可开放
3684	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放
3685	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	61472.4	98	0	1528	不受限	不可开放
3686	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	38068.8	95	0	1931	不受限	不可开放
3687	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	109347.2	91	0	10653	不受限	不可开放
3688	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	221078.9	92	3200	15721	不受限	不可开放
3689	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	222563.6	93	0	17436	不受限	不可开放
3690	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	242323.89	101	0	-2324	不受限	不可开放
3691	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	147144.39	98	0	2856	不受限	不可开放
3692	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	151371	101	0	-1371	不受限	不可开放
3693	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	143682	96	0	6318	不受限	不可开放
3694	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	248939.4	104	0	-8939	不受限	不可开放
3695	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	175703.3	98	0	4297	不受限	不可开放
3696	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	49104	98	0	896	不受限	不可开放
3697	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	25278	80	3890	2332	不受限	不可开放
3698	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	57844.1	92	0	5156	不受限	不可开放
3699	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	50354.8	126	0	-10355	不受限	不可开放
3700	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	60192	96	1200	1608	不受限	不可开放
3701	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	49566	99	0	434	不受限	不可开放
3702	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	171496.1	95	0	8504	不受限	不可开放
3703	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	193164.6	107	0	-13165	不受限	不可开放
3704	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	63000	62127.6	99	3410	-2538	不受限	不可开放

3705	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	14994	75	9086.32	-4080	不受限	不可开放
3706	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	180572.69	100	0	-573	不受限	不可开放
3707	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	18253.2	91	19550	-17803	不受限	不可开放
3708	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	5000	5444.6	109	0	-445	不受限	不可开放
3709	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	58951.2	94	0	4049	不受限	不可开放
3710	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	9326.4	93	5900	-5226	不受限	不可开放
3711	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	45117.6	90	2000	2882	不受限	不可开放
3712	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	57763.2	92	0	5237	不受限	不可开放
3713	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	10000	4053.8	41	10250	-4304	不受限	不可开放
3714	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	3961.4	63	5831.02	-3492	不受限	不可开放
3715	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	41272	83	7695	1033	不受限	不可开放
3716	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放
3717	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	3287.2	82	9075	-8362	不受限	不可开放
3718	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	44791	142	0	-13291	不受限	不可开放
3719	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	63720.5	101	0	-720	不受限	不可开放
3720	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	7504.6	75	5550	-3055	不受限	不可开放
3721	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	62977.2	100	400	-377	不受限	不可开放
3722	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	58062.4	92	0	4938	不受限	不可开放
3723	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	9800	98	0	200	不受限	不可开放
3724	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	6869	69	5630	-2499	不受限	不可开放
3725	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	46992	94	0	3008	不受限	不可开放
3726	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	7415.6	74	3936.82	-1352	不受限	不可开放
3727	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	7426.6	74	10190	-7617	不受限	不可开放
3728	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#2主变	63000	60548.4	96	200	2252	不受限	不可开放
3729	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	7559.7	76	3306.05	-866	不受限	不可开放
3730	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	47348.4	95	19459	-16807	不受限	不可开放
3731	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	10000	7504.2	75	16395	-13899	不受限	不可开放
3732	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5944.4	94	0	356	不受限	不可开放
3733	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	49671.7	99	8900	-8572	不受限	不可开放
3734	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	48645	97	19475	-18120	不受限	不可开放
3735	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	31500	35072.4	111	500	-4072	不受限	不可开放
3736	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	0	4051	不受限	不可开放
3737	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	34372.8	86	16005	-10378	不受限	不可开放
3738	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9660	97	9005	-8665	不受限	不可开放
3739	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	38647.5	77	56387	-45034	不受限	不可开放
3740	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	36968.4	92	19235	-16203	不受限	不可开放
3741	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	50786	81	83992	-71778	不受限	不可开放
3742	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	10000	10066	101	250	-316	不受限	不可开放
3743	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	29472.7	74	63065	-52538	不受限	不可开放
3744	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	46916.4	94	0	3084	不受限	不可开放
3745	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	44855.3	71	102028	-83883	不受限	不可开放
3746	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	7875	79	1650	475	不受限	不可开放
3747	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	51440.4	103	3300	-4740	不受限	不可开放
3748	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	51836.4	104	0	-1836	不受限	不可开放
3749	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	48802.5	98	69650	-68452	不受限	不可开放
3750	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	9996	125	6155	-8151	不受限	不可开放
3751	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	50754	102	3625	-4379	不受限	不可开放
3752	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	38011.1	76	57388	-45399.1	不受限	不可开放
3753	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	8064	101	100	-164	不受限	不可开放
3754	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	8000	8427.2	105	710	-1137	不受限	不可开放
3755	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	59479	94	0	3521	不受限	不可开放
3756	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	3868.2	61	13650	-11218	不受限	不可开放

3757	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	31680	101	8315	-8495	不受限	不可开放
3758	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	10840.2	108	2060	-2900	不受限	不可开放
3759	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	8285.7	83	3270	-1556	不受限	不可开放
3760	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	35904	114	200	-4604	不受限	不可开放
3761	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	9562	96	0	438	不受限	不可开放
3762	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	8535.6	53	39005	-31541	不受限	不可开放
3763	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	10000	7124	71	4150	-1274	不受限	不可开放
3764	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	9786	98	1965	-1751	不受限	不可开放
3765	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	6300	7275.2	115	100	-1075	不受限	不可开放
3766	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	59117	118	194090	-203207	不受限	不可开放
3767	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	39056.5	62	71010	-47066	不受限	不可开放
3768	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	225719.7	94	1200	13080	不受限	不可开放
3769	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	59477.5	94	0	3523	不受限	不可开放
3770	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	51836.4	104	2100	-3936	不受限	不可开放
3771	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	9922.5	99	5730	-5652	不受限	不可开放
3772	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	41537.5	83	16900	-8437	不受限	不可开放
3773	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	59466	94	0	3534	不受限	不可开放
3774	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	52390.9	105	1200	-3591	不受限	不可开放
3775	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#1主变	10000	6632.7	66	6660	-3293	不受限	不可开放
3776	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	36966.6	92	4000	-967	不受限	不可开放
3777	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	38217.7	96	2500	-718	不受限	不可开放
3778	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#2主变	10000	6445.8	64	6715	-3160	不受限	不可开放
3779	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	29698.8	74	18275	-7974	不受限	不可开放
3780	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	50688	101	630	-1318	不受限	不可开放
3781	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	48623.8	97	63110	-61734	不受限	不可开放
3782	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	52692.4	105	6800	-9492	不受限	不可开放
3783	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	38364.3	96	80355	-78719	不受限	不可开放
3784	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	46992	94	3400	-392	不受限	不可开放
3785	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	8484.5	85	13425	-11909	不受限	不可开放
3786	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	226213.11	94	0	13787	不受限	不可开放
3787	石主站	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石主站.35kV/ #1主变	10000	7673	77	3280	-953	不受限	不可开放
3788	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	9508.8	95	4200	-3709	不受限	不可开放
3789	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	42167.8	105	1200	-3368	不受限	不可开放
3790	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	39388.3	79	19735	-9123	不受限	不可开放
3791	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	50000	48576	97	3000	-1576	不受限	不可开放
3792	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	50000	50846.4	102	1000	-1846	不受限	不可开放
3793	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	31500	31264.2	99	0	236	不受限	不可开放
3794	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	40558.5	101	0	-558	不受限	不可开放
3795	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	33518.5	84	37380	-30898	不受限	不可开放
3796	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	63108.5	100	0	-108	不受限	不可开放
3797	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	189704	105	0	-9704	不受限	不可开放
3798	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9072	91	0	928	不受限	不可开放
3799	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	51427.2	103	5430	-6857	不受限	不可开放
3800	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	47163.6	94	0	2836	不受限	不可开放
3801	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	60500	96	33000	-30500	不受限	不可开放
3802	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	47131.7	94	12000	-9132	不受限	不可开放
3803	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	33230	83	10455	-3685	不受限	不可开放
3804	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	61300	97	22000	-20300	不受限	不可开放
3805	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	58006	92	0	4994	不受限	不可开放

3806	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	41962.8	105	945	-2908	不受限	不可开放
3807	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	45469.6	91	0	4530	不受限	不可开放
3808	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	45601.6	91	0	4398	不受限	不可开放
3809	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	10000	11214	112	0	-1214	不受限	不可开放
3810	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	47107.7	94	450	2442	不受限	不可开放
3811	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	46334.2	93	2880	786	不受限	不可开放
3812	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	40000	56892	142	315	-17207	不受限	不可开放
3813	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	10000	14357.7	144	0	-4358	不受限	不可开放
3814	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	63000	53114.4	133	0	-13114	不受限	不可开放
3815	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	40000	54661.2	137	0	-14661	不受限	不可开放
3816	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	5908	94	250	142	不受限	不可开放
3817	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	10000	11755.8	118	0	-1756	不受限	不可开放
3818	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	8000	7166.9	90	1300	-467	不受限	不可开放
3819	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	40000	44220	111	375	-4595	不受限	不可开放
3820	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	60390	96	0	2610	不受限	不可开放
3821	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5810.2	92	0	490	不受限	不可开放
3822	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调.三界.35kV/#1主变	6300	7089.6	113	null	-790	不受限	不可开放
3823	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	36471.6	91	34535	-31007	不受限	不可开放
3824	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	223674	93	null	16326	不受限	不可开放
3825	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	150000	144259.5	96	null	5741	不受限	不可开放
3826	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	17742	89	4130	-1872	不受限	不可开放
3827	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州市调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	6706	106	null	-406	不受限	不可开放
3828	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	18285.5	91	0	1715	不受限	不可开放
3829	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	6110	97	null	190	不受限	不可开放
3830	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	36748.8	92	29995	-26744	不受限	不可开放
3831	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	37400	94	0	2600	不受限	不可开放
3832	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	46584.4	93	0	3416	不受限	不可开放
3833	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州市调.濛阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	2500	4204	不受限	不可开放
3834	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	50000	44109	88	8260	-2369	不受限	不可开放
3835	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	34980	87	1850	3170	不受限	不可开放
3836	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	11061	111	1300	-2361	不受限	不可开放
3837	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/2#变压器	8000	7780.2	97	315	-95	不受限	不可开放
3838	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	38676	97	1650	-326	不受限	不可开放
3839	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	144452.19	96	4515	1033	不受限	不可开放
3840	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	11883.2	95	125	492	不受限	不可开放
3841	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	50000	56480	113	775	-7255	不受限	不可开放
3842	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	37521	75	18080	-5601	不受限	不可开放
3843	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	12500	14420	115	125	-2045	不受限	不可开放
3844	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	10000	13832	138	2500	-6332	不受限	不可开放
3845	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	223087.7	93	0	16912	不受限	不可开放
3846	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	46609.5	93	0	3391	不受限	不可开放
3847	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉簇.110kV/1#变压器	50000	0	0		45000	不受限	45000
3848	绵廐	岷江电力调度控制中心	岷江地调.绵廐.110kV/1#变压器	31500	0	0		28350	不受限	28350
3849	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3850	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/2#变压器	50000	22.87	0.04574		44977.13	不受限	44977.13
3851	油碾	岷江电力调度控制中心	岷江地调.油碾.110kV/1#变压器	50000	0	0		45000	受限	
3852	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3853	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3854	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/1#变压器	63000	0	0		56700	受限	

3855	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/3#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3856	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/2#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3857	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调.干河子.110kV/1#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3858	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.杨柳坪.110kV/4#变压器	31500	0	0		28350	不受限	28350
3859	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3860	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3861	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/3#变压器	80000	0	0		72000	不受限	72000
3862	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	0	0		108000	受限	
3863	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	0	0		90000	不受限	90000
3864	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	0	0		72000	不受限	72000
3865	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄安.110kV/1#变压器	16000	0	0		14400	不受限	14400
3866	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.古溪沟.110kV/1#变压器	20000	0	0		18000	受限	
3867	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/1#变压器	10000	0	0	565	6435	不受限	6435
3868	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/2#变压器	10000	0	0		7000	不受限	7000
3869	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/1#变压器	10000	0	0	1100	5900	不受限	5900
3870	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/2#变压器	10000	0	0	500	6500	不受限	6500
3871	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.龙溪.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670
3872	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调.银杏.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670
3873	草坡乡	岷江电力调度控制中心	岷江地调.草坡乡.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670