

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 泸州泸县华石线“π”入马园 35kV 变电站线路工程

项 目 编 号 泸县发改行审〔2023〕184 号

建 设 地 点 泸州市泸县嘉明镇

验 收 单 位 国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司

2025 年 08 月 04 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	泸州泸县华石线“π”入马园 35kV 变电站线路工程	行业 类别	输变电 工程
主管部门 (或主要投资人)	国网四川省电力公司泸州市泸 川供电分公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	泸县水务局 编号：2024022203 2024 年 2 月 22 日		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网四川省电力公司泸州供电公司 泸电建设〔2024〕8 号，2024 年 3 月 27 日		
项目建设起止时间	2024 年 8 月~2025 年 7 月		
水土保持方案编制单位	一众工程咨询集团有限公司		
水土保持初步设计单位	乐山城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司		
水土保持施工单位	泸州北辰电力有限责任公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)有关要求,国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司于2025年8月4日在泸州主持召开了泸州泸县华石线“π”入马园35kV变电站线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有验收报告编制单位四川电力设计咨询有限责任公司及设计、方案编制、主体监理、施工单位的代表共9人,会议成立了验收组(名单附后)。

验收组成员及与会代表观看了工程影像,查阅了技术资料,听取了建设单位关于项目建设情况,验收报告编制单位关于水土保持工作开展情况,以及设计、施工、监理、方案编制等单位的补充说明,经质询、讨论,形成验收意见如下:

(一)泸州泸县华石线“π”入马园35kV变电站线路工程位于四川省泸州市泸县嘉明镇。项目新建35kV线路路径长4.90km,其中同塔双回线路路径长4.76km,新建双回电缆线路路径长0.14km,新建电缆采用顶管施工。工程新建铁塔23基,其中直线塔9基,耐张塔14基,基础采取挖孔桩基础。项目于2024年8月开工,2025年7月完工,总投资782万元。

(二)2024年2月22日,泸县水务局以“水土保持行政许可承诺书(编号:2024022203)”文件同意了本项目水土保持方案。备案的水土流失防治责任范围为0.53hm²;经核定,项目建设期防治责任范围0.38hm²。

(三)2024年3月27日,国网四川省电力公司泸州供电公司以《国网四川省电力公司泸州供电公司关于泸州泸县华石线“π”入马园35kV变电站线路工程初步设计的批复》(泸电建设〔2024〕

8 号)批复了工程初步设计。项目建设过程中水土保持相关工作主要以泸县水务局同意的水土保持方案作为依据。






(四)工程建设过程中未开展专项水土保持监测工作,建设单位自行对工程建设过程中的水土流失情况开展巡查监测,监测结论为:本工程落实的水土保持措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失,水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值,截止验收时,水土流失治理度 98.7%,土壤流失控制比 1.0,渣土防护率 97.5%,表土保护率 98.0%,林草植被恢复率 99.5%,林草覆盖率 57.6%,各项水土保持措施运行正常,发挥了较好的水土保持功能。

(五)根据《泸州泸县华石线“π”入马园 35kV 变电站线路工程水土保持设施验收报告》,建设单位委托编制了水土保持方案,开工前取得了水土保持行政许可承诺书,2024 年 4 月建设单位缴纳了水土保持补偿费 6892.6 元,水土保持法定程序完整;按照水土保持方案落实了各项水土保持措施,水土流失防治任务基本完成,水土保持设施运行正常,水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

(六)综上所述,验收组认为:该工程实施过程中落实了水土保持方案及备案文件要求,完成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值,水土保持措施验收合格,符合水土保持设施竣工验收条件,同意该项目水土保持设施通过验收。

(七)为进一步做好泸州泸县华石线“π”入马园 35kV 变电站线路工程水土保持工作,验收组要求建设单位应进一步加强水土保持设施管护,确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员名单（泸州泸县华石线“π”入马园 35kV 变电站 线路工程）

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	蒋 伟	国网四川省电力公司泸州供电公司	五级职员		建设单位
成员	芦 杨	国网四川省电力公司泸州市泸川供电分公司	副总经理		建设单位
	范鹏飞	国网四川省电力公司泸州供电公司	高级工程师		建设单位
	张启东	四川省生态环境科学研究院	高级工程师		特邀专家
	黄俸鑫	乐山城电电力工程设计有限公司	高级工程师		主体工程设计单位
	刘小玲	一众工程咨询集团有限公司	工程师		水保方案编制单位
	岳 成	四川电力设计咨询有限责任公司	工程师		验收报告编制单位
	刘 丰	四川东祥工程项目管理有限责任公司	高级工程师		主体工程监理单位
	阳宗珂	泸州北辰电力有限责任公司	工程师		施工单位