序号	基本信息								历史运行信息				已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
	线路名称	所属调管范围	线路名称编号	所属变电站	主变额定电容量(KVA)	是否互供	最大允许电流(A)	允许载流容量(KVA)	线路性质	历史最大负荷电流(A)	历史最大负荷率(%)	年度历史最大负荷(kW)				
1	10kV洪新一线	洪雅电力调度控制中心	洪新一线916开关	新村开闭所	2000	否	1200	20784.61	公线	426	32	8016	0	18706.15	不受限	18700
2	10kV新业二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业二回924开关	新皂站	63000	否	1200	20784.61	公线	100	8	1732	0	18706.15	不受限	18700
3	10kV庐海路	德阳电力调度控制中心	备用路963开关	庐山站	102000	否	1200	20784.61	专线	0	0	0	0	18706.15	不受限	18700
4	10kV罗森路	绵竹电力调度控制中心	罗森路932开关	罗荣站	100000	否	1104	19121.84	专线	670.18	79	11607.5	0	17209.66	不受限	17200
5	10kV松桐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐二线928开关	松涛站	102000	否	1000	17320.51	公用	459.49	46	5880	0	15588.46	不受限	15550
6	10kV天城路916大馈线	德阳电力调度控制中心	天城路916开关	天元站	65000	否	1000	17320.51	公线	107.9	10	1868.8	0	15588.46	不受限	15550
7	电网_10kV古开二路	广汉电力调度控制中心	古开二路926开关	古城	302000	否	1000	17320.51	专线	0	0	0	0	15588.46	不受限	15550
8	10kV新业一回大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业一回903开关	新皂站	31500	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550
9	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古城	300000	否	1000	17320.51	专线	13.97	1	242	0	15346.46	不受限	15300
10	10kV罗华线	洪雅电力调度控制中心	罗华线926开关	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	241.47	20	4182.3	0	14523.85	不受限	14500
11	10kV兰景线	青神电力调度控制中心	兰景线913开关	兰店站	100000	否	1000	17320.51	公线	79.37	8	1374.7	0	14213.76	不受限	14200
12	10kV南洲路927大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路927开关	城南站	92000	是	1200	20784.61	专线	139.91	12	2423.3	2500	14127.69	不受限	14100
13	10kV石锅一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	石锅一路918开关	石亭江站	100000	否	894	15484.53	专线	199.3	22	3451.8	0	13936.08	不受限	13900
14	10kV南徐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐二线922开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公线	448.16	45	7530	0	13856.41	不受限	13850
15	10kV松桐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐一线918开关	松涛站	102000	是	1000	17320.51	公线	524.16	52	9270	0	13856.41	不受限	13850
16	10kV南徐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐一线912开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公用	230.78	23	4150	0	13856.41	不受限	13850
17	10kV拱医一路	德阳电力调度控制中心	拱医一路917开关	拱桥站	128000	是	1000	17320.51	专线	48.8	48	3.23	0	13856.41	不受限	13850
18	10kV高东线	仁寿电力调度控制中心	高东线912开关	高家站	20000	否	875	15155.44	公线	875	100	15155.44	0	13638.5	不受限	13600
19	10kV柏广Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅱ回958开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	875	100	15155.44	0	13639.9	不受限	13600
20	10kV宁开三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开三线922开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	570.32	38	9878	0	13504.68	不受限	13500
21	10kV石得一路935大馈线	德阳电力调度控制中心	石得一路935开关	石亭江站	102000	否	900	15588.46	公线	28.48	3	493.2	0	13536.41	不受限	13500
22	10kV五嘉路934大馈线	德阳电力调度控制中心	五嘉路934开关	五里堆	362000	是	1000	17320.51	公线	618.4	61	10710.6	350	13506.41	不受限	13500
23	10kV德开路966大馈线	德阳电力调度控制中心	德开路966开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	62.29	6	1078.8	0	12777.61	不受限	12750
24	10kV科五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五二线926开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	100	13	1732	0	12579.88	不受限	12550
25	10kV文红一线	彭山电力调度控制中心	文红一线926开关	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	782.56	97	14231.6	0	12470.77	不受限	12450
26	10kV彭锦线	彭山电力调度控制中心	彭锦线928开关	彭溪站	106000	否	800	13856.41	专线	354.38	44	6444.7	0	12470.77	不受限	12450
27	10kV相医线	眉山电力调度控制中心	相医线917开关	相东站	20000	否	800	13856.41	专线	153.4	19	2657	0	12462.77	不受限	12450
28	10kV金湖一线	眉山电力调度控制中心	金湖一线911开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	646.58	72	11199.1	0	12470.77	不受限	12450
29	10kV文安一线	彭山电力调度控制中心	文安一线927开关	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	573.56	71	10430.7	0	12470.77	不受限	12450
30	10kV金湖二线	眉山电力调度控制中心	金湖二线921开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	655.37	73	11351.3	0	12470.77	不受限	12450
31	10kV文红二线	彭山电力调度控制中心	文红二线936开关	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	708.96	88	12893.1	0	12470.77	不受限	12450
32	10kV相岷线	眉山电力调度控制中心	相岷线911开关	相东站	20000	是	900	15588.46	公线	9	1	155.9	0	12470.77	不受限	12450
33	10kV南际路917大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路917开关	城南站	90000	否	800	13856.41	专线	282.5	35	4892.9	0	12470.77	不受限	12450
34	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭二线946	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	80	10	1024	0	12470.77	不受限	12450
35	10kV净智一线	崇州电力调度控制中心	净智一线926	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	1	0	17.2	0	12470.77	不受限	12450
36	10kV净智二线	崇州电力调度控制中心	净智二线927	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	1	0	17.2	0	12470.77	不受限	12450
37	10kV南亚线	广元电力调度控制中心	南亚线918开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	109.57	12	1897.8	0	12225.34	不受限	12200
38	10kV谢应线	彭山电力调度控制中心	谢应线912开关	谢家站	20000	否	800	13856.41	专线	12.85	2	222.5	0	12248.27	不受限	12200
39	10kV净智三线	崇州电力调度控制中心	净智三线933	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	19.42	2	336.4	0	12134.37	不受限	12100
40	10kV德世路927大馈线	德阳电力调度控制中心	德世路927开关	德阳站新	105000	是	1000	17320.51	公线	490.18	49	8489.9	1800	12056.41	不受限	12050
41	10kV柏窖柏酒线917大馈线	泸州电力调度控制中心	柏窖柏酒线917开关	柏杨坪	81000	是	869	15051.52	公线	86.9	10	1024	0	12041.22	不受限	12000
42	10kV广红一线	广元电力调度控制中心	广红一线914开关	懒土坡站	100000	是	482	8348.48	公线	182	24.5	2518	0	11667.1	不受限	11650
43	10kV时宿一线	宜宾电力调度控制中心	时宿一线964开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	48.09	6	833	0	11637.77	不受限	11600
44	10kV时吉八线	宜宾电力调度控制中心	时吉八线994开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	51.73	6	896	0	11574.77	不受限	11550
45	10kV沿乐西线	都江堰电力调度控制中心	沿乐西线907	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	69.86	9	1210	0	11260.77	不受限	11250

46	10kV新瓦新国线961大馈线	泸州电力调度控制中心	新瓦新国线961	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	81.2	10	1024	0	11251.4	不受限	11250
47	10kV科达线	眉山电力调度控制中心	科达线919开关	科工园站	100000	否	800	13856.41	专线	76	9	1316.3	0	11154.47	不受限	11150
48	10kV德华路957大馈线	德阳电力调度控制中心	德华路957开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	371.47	37	6433.9	2730	11126.41	不受限	11100
49	10kV黄开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开一路918开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	553.2	69	9581.4	0	11085.13	不受限	11050
50	10kV石宏一路953大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏一路953开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	113.95	14	1973.6	0	11085.13	不受限	11050
51	10kV桐和一线	内江电力调度控制中心	桐和一线962开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	72.1	7	1248.8	1030	11078.78	不受限	11050
52	10kV团融六线	内江电力调度控制中心	团融六线926开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	231.51	24	4009.7	0	11017.57	不受限	11000
53	10kV时山六线	宜宾电力调度控制中心	时山六线975开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	89.16	11	1544.2	0	10926.57	不受限	10900
54	10kV三钢五路	广汉电力调度控制中心	三钢五路906开关	三星堆站旧	122000	否	700	12124.36	专线	315.818	44	5294	0	10911.92	不受限	10900
55	10kV三钢二路	广汉电力调度控制中心	三钢二路912开关	三星堆站旧	120000	否	700	12124.36	专线	141.24	17	2040	0	10911.92	不受限	10900
56	10kV镇院线	眉山电力调度控制中心	镇院线961开关	镇江	150000	否	800	13856.41	专线	90.42	11	1566	0	10904.77	不受限	10900
57	10kV普芙线	仁寿电力调度控制中心	普芙线924开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	165.42	19	2865	0	10774.9	不受限	10750
58	10kV尚业二线	眉山电力调度控制中心	尚业二线923开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	152.91	17	2648.4	630	10751.21	不受限	10750
59	10kV小得一路	广汉电力调度控制中心	小得一路919开关	小汉站	80000	否	914	15830.94	公用	202.08	22	3500	0	10747.85	不受限	10700
60	10kV时芯二线	宜宾电力调度控制中心	时芯二线925开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	100	13	1732	0	10739	不受限	10700
61	10kV光瑞路	绵竹电力调度控制中心	光瑞路925开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	103	13	1784	0	10686.77	不受限	10650
62	10kV柏小柏鼓一线923大馈线	泸州电力调度控制中心	柏小柏鼓一线923开关	柏杨坪	80000	是	768	13302.15	公线	76.8	10	1024	0	10641.72	不受限	10600
63	10kV新益新学线971大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线971开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	35.63	4	617.1	0	10634.3	不受限	10600
64	10kV文安二线	彭山电力调度控制中心	文安二线937开关	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	106.7	13	1848	0	10622.77	不受限	10600
65	10kV白安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白安线965开关	白塔站	100000	否	1000	17320.51	专线	408.66	41	7078	5000	10588.46	不受限	10550
66	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继耀路979开关	继光站	126000	否	687	11899.19	专线	7.97	1	138	0	10571.27	不受限	10550
67	10kV杨捷路	德阳电力调度控制中心	杨捷路918开关	杨嘉站	31500	否	700	12124.36	专线	22.86	3	395.9	0	10516.02	不受限	10500
68	10kV大旭二线	眉山电力调度控制中心	旭南二线925开关	旭光开闭所	103000	是	760	13163.59	公线	567.92	75	9836.7	0	10530.87	不受限	10500
69	10kV普中线	仁寿电力调度控制中心	普中线918开关	普宁站	102000	是	875	15155.44	专线	97.81	11	1694	0	10430.35	不受限	10400
70	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大锦线915开关	大方	240000	否	720	12470.77	专线	53.34	7	923.9	0	10299.79	不受限	10300
71	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨升线923开关	巨龙站(蓬安)	18500	否	676	11708.66	专线	12.7	2	220	0	10317.79	不受限	10300
72	10kV沿乐东线	都江堰电力调度控制中心	沿乐东线926	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	122.7	15	2125.2	0	10345.57	不受限	10300
73	10kV庐保一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保一路914开关	庐山站	102000	是	800	13856.41	公线	198.8	24	3443.2	800	10285.13	不受限	10250
74	10kV金雕二线	眉山电力调度控制中心	金雕二线923开关	金龙站	103000	否	900	15588.46	公线	215.66	24	3735.3	0	10294.31	不受限	10250
75	10kV青新二线大馈线	南充电力调度控制中心	青新二线929开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	14.74	2	255.3	0	10070.14	不受限	10050
76	10kV车众二线大馈线	天府电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	否	646	11189.05	专线	256.21	64	4437.6	0	10070.14	不受限	10050
77	10kV荆合线大馈线	南充电力调度控制中心	荆合线915开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	10.9	2	188.8	0	9881.34	不受限	9850
78	10kV冯医二线666	泸州电力调度控制中心	冯医二线666	冯嘴	63000	否	800	13856.41	专线	150.33	19	2603.8	0	9866.97	不受限	9850
79	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板华线924开关	板仓站	80200	否	800	13856.41	专线	149.48	19	2589	0	9881.77	不受限	9850
80	10kV城窖二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	城窖二线971	城东	50000	是	926	16038.79	公线	172.86	19	2994	0	9837.03	不受限	9800
81	10kV青金二线大馈线	南充电力调度控制中心	青金二线928开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	13.62	2	235.9	0	9834.24	不受限	9800
82	10kV荆春线大馈线	南充电力调度控制中心	荆春线927开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	18.28	3	316.6	0	9753.54	不受限	9750
83	10kV白钛一路	绵竹电力调度控制中心	白钛一路911开关	白庙站	82000	否	615	10652.11	专线	0.49	61	9	0	9586.9	不受限	9550
84	10kV白钛二路	绵竹电力调度控制中心	白钛二路906开关	白庙站	80000	否	615	10652.11	专线	5.86	5	102	0	9586.9	不受限	9550
85	10kV宁开二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开Ⅱ线926开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	646.02	43	11189	2680	9513.68	不受限	9500
86	10kV北烟线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北烟线921开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	61.47	9	1053.78	0	9473.09	不受限	9450
87	10kV袁石二线	广元电力调度控制中心	袁石二线922开关	袁家坝	240000	否	600	10392.3	公线	163	27	2819	0	9353.07	不受限	9350
88	10kV新庙线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新庙线925开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
89	10kV五新路913大馈线	德阳电力调度控制中心	五新路913开关	五里堆	362000	否	600	10392.3	专线	460.4	76	7974.1	0	9353.07	不受限	9350
90	10kV白嘉二路	绵竹电力调度控制中心	白嘉二路924开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	137	24	2359	0	9353.07	不受限	9350
91	10kV石塔二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔二路922开关	石亭江站	50000	否	600	10392.3	专线	260.1	43	4504.9	0	9353.07	不受限	9350
92	10kV庐福路928大馈线	德阳电力调度控制中心	庐福路928开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	343.2	57	5499.2	0	9353.07	不受限	9350
93	10kV石塔一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔一路913开关	石亭江站	500000	否	600	10392.3	专线	522.7	87	9053.1	0	9353.07	不受限	9350
94	10kV石宏二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏二路927开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	79.25	10	1372.6	315	9397.53	不受限	9350

95	10kV庐东二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东二路927开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	81.89	14	1418.4	0	9353.07	不受限	9350
96	10kV龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线914开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	134.35	22	2327	0	9353.07	不受限	9350
97	10kV灵源线	彭山电力调度控制中心	灵源线917开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	专线	90.74	15	1650.1	0	9353.07	不受限	9350
98	10kV富工二线	仁寿电力调度控制中心	富工二线915开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	600	100	10392.3	0	9353.07	不受限	9350
99	10kV华万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华万线928开关	新华站	80000	否	746	12921.1	专线	129.86	17	2249.2	0	9379.79	不受限	9350
100	10kV睢工线大馈线	安州电力调度控制中心	睢工线938开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
101	10kV东莫线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东莫线913开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公线	0	15	1028.2	0	9353.07	不受限	9350
102	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔各线911开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公线	0	17	1028.2	0	9353.07	不受限	9350
103	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	江巴线921开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	0	11	1032.2	0	9353.07	不受限	9350
104	10kV旦克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦克线912开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公线	0	14	1032.6	0	9353.07	不受限	9350
105	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷西线911开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公线	0	11	1038.2	0	9353.07	不受限	9350
106	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	16	1035.2	0	9353.07	不受限	9350
107	10kV界科二线大馈线	安州电力调度控制中心	界科二线946开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
108	10kV晨工六线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工六线941开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
109	10kV炳江路902大馈线	广汉电力调度控制中心	炳江路902开关	炳灵宫站	100000	否	600	10392.3	专线	213.72	35	3634	0	9353.07	不受限	9350
110	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	店铁线950开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	558	93	9586	0	9353.07	不受限	9350
111	10kV民宏2路908负荷	鉴华电力调度控制中心	民宏2路908开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
112	10kV高港路	郫都电力调度控制中心	高港路937开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	12	2	185	0	9353.07	不受限	9350
113	10kV平汉三路	罗江电力调度控制中心	平汉三路913开关	平家站	100000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
114	10kV连双二路	广汉电力调度控制中心	连双二路915开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	699.247	102	10632	0	9353.07	不受限	9350
115	10kV溪黄三路	大邑电力调度控制中心	溪黄二线923开关	川溪口	20000	否	600	10392.3	公线	1	0	17.2	0	9353.07	不受限	9350
116	10kV东瑞路918大馈线	绵竹电力调度控制中心	东瑞路918开关	东北站	103000	否	600	10392.3	专线	4.4	10	76.2	0	9353.07	不受限	9350
117	10kV平汉四路	罗江电力调度控制中心	平汉四路914开关	平家站	100000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
118	10kV连双一路	广汉电力调度控制中心	连双一路921开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	638.748	138	14367	0	9353.07	不受限	9350
119	10kV白嘉一路	绵竹电力调度控制中心	白嘉一路905开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	516.9	45	8952	0	9353.07	不受限	9350
120	10kV泰亨五路	德阳电力调度控制中心	泰亨五路936开关	泰山站	128000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
121	10kV塔勤二线	邛崃电力调度控制中心	塔勤二线935开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	151.97	25	2632.1	0	9353.07	不受限	9350
122	10kV塔勤三线	邛崃电力调度控制中心	塔勤三线936开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	81.16	14	1405.7	0	9353.07	不受限	9350
123	10kV塔勤一线	邛崃电力调度控制中心	塔勤一线934开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	301.17	50	5216.2	0	9353.07	不受限	9350
124	10kV塔勤四线	邛崃电力调度控制中心	塔勤四线937开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	172.7	29	2991.1	0	9353.07	不受限	9350
125	10kV高百线923大馈线	天府电力调度控制中心	高白线923开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	425.27	106	7365.6	0	9353.07	不受限	9350
126	10kV麓地线大馈线	天府电力调度控制中心	麓地路906开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	149.84	25	2595.2	0	9353.07	不受限	9350
127	10kV柏玻路大馈线	天府电力调度控制中心	柏玻路922开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350
128	10kV大嘉路大馈线	天府电力调度控制中心	大嘉路948开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	256.21	64	4437.6	0	9353.07	不受限	9350
129	10kV清惠线大馈线	天府电力调度控制中心	清惠路943开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	277.14	43	4800	0	9353.07	不受限	9350
130	10kV怡鼎线大馈线	天府电力调度控制中心	怡鼎线907开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	325.58	81	5639	0	9353.07	不受限	9350
131	10kV柏沃路大馈线	天府电力调度控制中心	柏沃路952开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	370.88	105	6423.6	0	9353.07	不受限	9350
132	10kV怡洪线913大馈线	天府电力调度控制中心	怡洪线913开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	198.69	33	3441.3	0	9353.07	不受限	9350
133	10kV应铁路大馈线	天府电力调度控制中心	应铁路910开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350
134	10kV柏宝路大馈线	天府电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	202.96	68	3515.2	0	9353.07	不受限	9350
135	10kV高神线984大馈线	天府电力调度控制中心	高神线984开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	380.89	69	6597	0	9353.07	不受限	9350
136	10kV仁艾线大馈线	天府电力调度控制中心	仁艾路933开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	149.84	25	2595.2	0	9353.07	不受限	9350
137	10kV滨慧线991大馈线	天府电力调度控制中心	滨慧线991开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	198.69	33	3441.3	0	9353.07	不受限	9350
138	10kV麓生一路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生一路916开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	170.44	43	2952	0	9353.07	不受限	9350
139	10kV柏丰二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰二路921开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	322.4	58	5584	0	9353.07	不受限	9350
140	10kV力核三路大馈线	天府电力调度控制中心	力核三路910开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	382.14	69	6618.7	0	9353.07	不受限	9350
141	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙空路990开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	239.44	41	4147.1	0	9353.07	不受限	9350

142	10kV大海路大馈线	天府电力调度控制中心	大海路909开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	370.88	105	6423.6	0	9353.07	不受限	9350
143	10kV智云线大馈线	天府电力调度控制中心	智云线931开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	198.69	33	3441.3	0	9353.07	不受限	9350
144	10kV怡和二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和二线925开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	305.87	51	5297.6	0	9353.07	不受限	9350
145	10kV大龙线918大馈线	天府电力调度控制中心	大龙路918开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	305.87	51	5297.6	0	9353.07	不受限	9350
146	10kV柏众一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众一路945开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	322.4	58	5584	0	9353.07	不受限	9350
147	10kV柏运二线大馈线	天府电力调度控制中心	柏运二路943开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350
148	10kV麓铁路大馈线	天府电力调度控制中心	麓铁路918开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	290.41	73	5029.9	0	9353.07	不受限	9350
149	10kV仁科路大馈线	天府电力调度控制中心	仁科路907开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	222.91	56	3860.8	0	9353.07	不受限	9350
150	10kV金居线大馈线	天府电力调度控制中心	金居线961开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	222.91	56	3860.8	0	9353.07	不受限	9350
151	10kV砂公线928大馈线	天府电力调度控制中心	砂公线928开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	322.4	81	5584	0	9353.07	不受限	9350
152	10kV砂剧线936大馈线	天府电力调度控制中心	砂剧线939开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	82.39	16	1427	0	9353.07	不受限	9350
153	10kV柏金路大馈线	天府电力调度控制中心	柏金路924开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	322.4	81	5584	0	9353.07	不受限	9350
154	10kV龙达线大馈线	天府电力调度控制中心	龙达线917开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	103.86	35	1798.8	0	9353.07	不受限	9350
155	10kV香普线	天府电力调度控制中心	香普线911开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	290.41	73	5029.9	0	9353.07	不受限	9350
156	10kV怡和三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和三线926开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	222.91	56	3983.5	0	9353.07	不受限	9350
157	10kV区清线914大馈线	天府电力调度控制中心	区清线914开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	166.14	42	2877.6	0	9353.07	不受限	9350
158	10kV智验线大馈线	天府电力调度控制中心	智验线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	229.99	38	4800	0	9353.07	不受限	9350
159	10kV大金路大馈线	天府电力调度控制中心	大金路910开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	481.12	120	8333	0	9353.07	不受限	9350
160	10kV桐华线大馈线线路	天府电力调度控制中心	桐华线913开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	198.69	33	3441.3	0	9353.07	不受限	9350
161	10kV柏众四路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众四路944开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350
162	10kV大华线919大馈线	天府电力调度控制中心	大华路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	229.99	38	4800	0	9353.07	不受限	9350
163	10kV塔江一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔江一线926开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	公线	202.96	68	3515.2	0	9353.07	不受限	9350
164	10kV罗村线大馈线	天府电力调度控制中心	罗村线924开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	481.12	120	8333	0	9353.07	不受限	9350
165	10kV怡都二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都二线923开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	170.44	43	2952	0	9353.07	不受限	9350
166	10kV仁天路大馈线	天府电力调度控制中心	仁天路922开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	229.99	38	4800	0	9353.07	不受限	9350
167	10kV大铸路大馈线	天府电力调度控制中心	大铸路944开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	236.02	59	4087.9	0	9353.07	不受限	9350
168	10kV麓生二路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生二路926开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	229.99	38	4800	0	9353.07	不受限	9350
169	10kV应雅路大馈线	天府电力调度控制中心	应雅路915开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350
170	10kV清外路大馈线	天府电力调度控制中心	清外路949开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	228.22	57	3952.8	0	9353.07	不受限	9350
171	10kV仁达路大馈线	天府电力调度控制中心	仁达路936开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	425.27	106	7365.6	0	9353.07	不受限	9350
172	10kV香越线大馈线	天府电力调度控制中心	香越线921开关	香山	63000	否	600	10392.3	公线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350
173	10kV罗化线大馈线	天府电力调度控制中心	罗化线923开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	412.03	103	7136.4	0	9353.07	不受限	9350
174	10kV罗安线大馈线	天府电力调度控制中心	罗安线913开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	290.41	73	2952	0	9353.07	不受限	9350
175	10kV清嘉线948大馈线	天府电力调度控制中心	清嘉线948开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350
176	10kV罗正线大馈线	天府电力调度控制中心	罗正线936开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	290.41	73	5029.9	0	9353.07	不受限	9350
177	10kV区公线923大馈线	天府电力调度控制中心	区公线923开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	337.68	84	5848.6	0	9353.07	不受限	9350
178	10kV柏众二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众二路935开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	290.41	73	5029.9	0	9353.07	不受限	9350
179	10kV柏世路大馈线	天府电力调度控制中心	柏世路953开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	82.39	16	1427	0	9353.07	不受限	9350
180	10kV塔锦线大馈线	天府电力调度控制中心	塔锦线978开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	166.14	42	2877.6	0	9353.07	不受限	9350
181	10kV麓山线大馈线	天府电力调度控制中心	麓山路910开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	222.91	56	3983.5	0	9353.07	不受限	9350
182	10kV柏众三路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众三路929开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	277.14	43	4800	0	9353.07	不受限	9350
183	10kV柏管路大馈线	天府电力调度控制中心	柏管路923开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	322.4	58	5584	0	9353.07	不受限	9350
184	10kV金水线大馈线	天府电力调度控制中心	金水线916开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	229.99	38	4800	0	9353.07	不受限	9350
185	10kV应河线大馈线	天府电力调度控制中心	应河路909开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	277.14	43	4800	0	9353.07	不受限	9350
186	10kV华油线大馈线	天府电力调度控制中心	华油路961开关	华阳	50000	否	600	10392.3	专线	408.49	68	7075	0	9353.07	不受限	9350
187	10kV滨东线941大馈线	天府电力调度控制中心	滨东线941开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	149.84	25	2595.2	0	9353.07	不受限	9350
188	10kV毛达路大馈线	天府电力调度控制中心	毛达路923开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	290.41	73	5029.9	0	9353.07	不受限	9350
189	10kV桐佳线大馈线	天府电力调度控制中心	桐佳936开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	198.69	33	3441.3	0	9353.07	不受限	9350
190	10kV麓东线大馈线	天府电力调度控制中心	麓东路907开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	401.09	73	6946.8	0	9353.07	不受限	9350
191	10kV怡都一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都一线916开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	166.14	42	2877.6	0	9353.07	不受限	9350

192	10kV仁电路大馈线	天府电力调度控制中心	仁电路930开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	290.41	73	5029.9	0	9353.07	不受限	9350
193	10kV凤北二线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北二线931开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	198.69	33	3441.3	0	9353.07	不受限	9350
194	10kV柏疗路大馈线	天府电力调度控制中心	柏疗路933开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	277.14	43	4800	0	9353.07	不受限	9350
195	10kV寿莱二线	内江电力调度控制中心	寿莱二线929开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	27.77	3	481	3500	9376.58	不受限	9350
196	10kV沿学路	都江堰电力调度控制中心	沿学路950	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	0.12	57	2	0	9351.07	不受限	9350
197	10kV小民路	广汉电力调度控制中心	小民路916开关	小汉站	73500	否	600	10392.3	专线	0.69	1	12	0	9341.07	不受限	9300
198	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	16	1038.2	0	9353.07	不受限	9300
199	10kV回领线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回领线915开关	回龙站	50000	否	800	13856.41	公线	181.93	23	3151	0	9319.77	不受限	9300
200	10kV桂通一线	彭山电力调度控制中心	桂通一线913开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	20	3	363.7	0	9337.48	不受限	9300
201	10kV南郊线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南郊线921	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	251	42	4331	0	9337.18	不受限	9300
202	10kV坝环线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝环线912	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	509.15	85	8818.73	0	9337.48	不受限	9300
203	10kV南化线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南化线922	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	251	42	4331	0	9337.18	不受限	9300
204	10kV北新调线	南部电力调度控制中心	10kV北新调线924	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	207	35	3631.24	0	9337.48	不受限	9300
205	10kV永创线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永创线916开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	5.93	1	102.7	0	9250.37	不受限	9250
206	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	599	10374.98	专线	4.23	1	73.2	0	9264.28	不受限	9250
207	10kV望民线	高坪电力调度控制中心	望民线974开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	53.55	9	927.513	0	9275.13	不受限	9250
208	10kV三圣路905#线路	广汉电力调度控制中心	三圣路905开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	5.57	1	96.5	0	9256.57	不受限	9250
209	10kV龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙东路927开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	5.75	1	99.6	0	9253.47	不受限	9250
210	10kV时宿二线	宜宾电力调度控制中心	时宿二线939开关	时代站	63000	否	800	13856.41	公线	186.56	23	3231.2	0	9239.57	不受限	9200
211	10kV罗航线大馈线	天府电力调度控制中心	罗航线914开关	罗家店	240000	否	591	10236.42	公线	380.89	69	6597	0	9212.78	不受限	9200
212	10kV团融一线	内江电力调度控制中心	团融一线914开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	333.76	35	5780.8	0	9246.47	不受限	9200
213	10kV东环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东环一线911开关	河东站	130000	否	595	10305.7	专线	51.93	9	899.5	0	9238.43	不受限	9200
214	10kV桃语线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃语线923开关	桃花山站(阆中)	20000	否	597	10340.34	公线	5.24	1	90.8	0	9215.51	不受限	9200
215	10kV柏广Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅰ回935开关	柏林站	82000	否	875	15155.44	专线	254.31	29	4404.7	0	9235.2	不受限	9200
216	10kV城环线	布拖电力调度控制中心	城环线917开关	城北站布拖	36000	否	600	10392.3	公线	8.56	1	148.3	0	9204.77	不受限	9200
217	10kV时凹一线	宜宾电力调度控制中心	时凹一线981开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	190.08	24	3292.2	0	9178.57	不受限	9150
218	10kV邛中线	邛崃电力调度控制中心	邛中线911开关	邛崃	63000	否	600	10392.3	专线	12.61	2	218.4	0	9134.67	不受限	9100
219	10kV桂通二线	彭山电力调度控制中心	桂通二线914开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	11.25	2	194.8	0	9142.68	不受限	9100
220	10kV桐语二线	阆中电力调度控制分中心	桐语二线926	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	13.38	2	231.7	0	9074.61	不受限	9050
221	10kV方鑫线	宣汉电力调度控制中心	方鑫线938开关	方斗站	113000	否	580	10045.89	专线	13.53	2	234.4	0	9041.3	不受限	9000
222	10kV永园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永园线914开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	18.28	3	316.6	0	9036.47	不受限	9000
223	10kV柏铁线	仁寿电力调度控制中心	柏铁线937开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	267.2	31	4627.9	0	9012	不受限	9000
224	10kV长城线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城线908开关	长卿站	63000	是	653	11310.29	公用	100	15	1732	0	9048.23	不受限	9000
225	10kV长经一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经一线915开关	长卿站	63000	否	618	10704.07	公用	100	16	1732	630	9003.66	不受限	9000
226	10kV会太二线大馈线	江油电力调度控制中心	会太二线922开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	100	15	1732	0	9048.23	不受限	9000
227	10kV会太一线大馈线	江油电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	100	15	1732	0	9048.23	不受限	9000
228	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永前线914开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	256.2	43	4437.4	400	8953.07	不受限	8950
229	10kV时设一线	宜宾电力调度控制中心	时设一线984开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	201.08	25	3482.7	0	8988.07	不受限	8950
230	10kV车柏线913大馈线	天府电力调度控制中心	车柏线913开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	243.48	41	4217	0	8951.24	不受限	8950
231	10kV董渝线	威远电力调度控制中心	董渝线929开关	董家湾	430000	否	576	9976.61	专线	25.46	4	493.1	0	8978.95	不受限	8950
232	10kV门安线（共用专线）	新都电力调度控制中心	门安线963开关	石门	126000	否	592	10253.74	专线	16.34	3	283	0	8945.37	不受限	8900
233	10kV彭观三线	彭山电力调度控制中心	彭观三线914开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	专线	205.32	26	3556.1	0	8914.67	不受限	8900
234	10kV桂通四线	彭山电力调度控制中心	桂通四线926开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	23.44	4	405.9	0	8931.58	不受限	8900
235	10kV城政线	南江电力调度控制中心	10kV城政线853	城关站	20000	否	600	10392.3	公线	24.39	4	422.4	0	8930.67	不受限	8900
236	10kV孙万五线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万五线976开关	孙家坝	364000	是	645	11171.73	公线	124.04	19	2148.4	0	8937.38	不受限	8900
237	10kV孙万四线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万四线962开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	0.81	0	14	0	8923.38	不受限	8900
238	10kV青镇四线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇四线962开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	6.88	1	119.1	0	8832.14	不受限	8800

239	10kV青镇三线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇三线971开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	10.77	2	186.6	0	8764.64	不受限	8750
240	10kV桐金二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐金二线925开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	31.76	5	550.1	0	8756.21	不受限	8750
241	10kV庙飞线	阆中电力调度控制分中心	庙飞线938开关	东岳庙站	100000	否	600	10392.3	专线	33.04	6	572.3	0	8780.77	不受限	8750
242	10kV文宾二线	彭山电力调度控制中心	文宾二线938	文庙	1800000	否	964	16696.97	公线	360.8	37	6249.1	0	8778.17	不受限	8750
243	10kV花盾线	郫都电力调度控制中心	花盾线933开关	花秋	126000	否	600	10392.3	公线	31.99	5	554	0	8799.07	不受限	8750
244	10KV民宏1路大馈线	鉴华电力调度控制中心	民宏1路904开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	37.29	6	645.8	0	8707.27	不受限	8700
245	10kV红海线（主线）	青白江电力调度控制中心	红海线917开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	10	2	9.6	0	8729.53	不受限	8700
246	10kV滨梁线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨梁线905开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	37.34	6	646.8	0	8706.27	不受限	8700
247	10kV红新二线	仁寿电力调度控制中心	红新二线925开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	560	100	9699.48	0	8729.53	不受限	8700
248	10kV桐语三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语三线917	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	32.37	5	560.6	0	8745.71	不受限	8700
249	10kV孙万六线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万六线966开关	孙家坝	364000	否	645	11171.73	公线	79.8	12	1382.2	0	8672.36	不受限	8650
250	10kV小刘三线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘三线934开关	小山站	82000	是	625	10825.32	公线	0	0	0	0	8660.26	不受限	8650
251	10kV利污一线	石棉电力调度控制中心	利污一线957开关	利吉堡站	80000	否	600	10392.3	公线	39.73	7	688.1	0	8664.97	不受限	8650
252	10kV江纪二线	雅安配调	江纪二线924开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	5.8	1	100.5	600	8652.57	不受限	8650
253	10kV天东线大馈线	自贡电力调度控制中心	天彩线931开关	天成	362000	否	563	9751.45	公线	5.72	1	99	0	8677.3	不受限	8650
254	10KV沿工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿工线918开关	沿滩站	71900	是	696	12055.07	公线	55.77	8	966	0	8678.06	不受限	8650
255	10kV燕纺Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕纺Ⅰ线914开关	燕子山站	80000	否	563	9751.45	公线	5.4	1	93.6	0	8682.71	不受限	8650
256	10kV科五一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五一线951开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	225.29	28	3902	0	8677.88	不受限	8650
257	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	38.67	6	669.8	0	8683.27	不受限	8650
258	10kV呷乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷乐线912开关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	0	15	965.5	0	8698.36	不受限	8650
259	10kV大体二路	广汉电力调度控制中心	大体二路961开关	大塘站	128000	否	555	9612.88	公线	0	0	0	0	8651.59	不受限	8650
260	10kV沙岷二线	大邑电力调度控制中心	沙岷二线916开关	沙渠	32000	否	600	10392.3	公线	38.8	6	672	0	8681.07	不受限	8650
261	10kV小林路	广汉电力调度控制中心	小林路912开关	小汉站旧	73500	否	555	9612.88	公线	427.852	76	7307	0	8651.59	不受限	8650
262	10kV高西路	广汉电力调度控制中心	高西路922开关	高新站	82000	否	555	9612.88	公线	80.136	14	1354	0	8651.59	不受限	8650
263	10kV香械二路	绵竹电力调度控制中心	香械二路923开关	香山站	80000	否	552	9560.92	专线	0.01	15	13.5	0	8604.83	不受限	8600
264	10kV经园一线	彭州电力调度控制中心	经园一线915开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	29.16	5	505.1	0	8604.83	不受限	8600
265	10kV白化一路	绵竹电力调度控制中心	白化一路902开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600
266	10kV太民路	彭州电力调度控制中心	太民路923	太清	2*31500	否	553	9578.24	专线	147.6	27	2556.5	0	8620.42	不受限	8600
267	10kV庆治一路（主）LQX911Z	彭州电力调度控制中心	庆治一线911开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	502.8	91	8708.8	0	8620.42	不受限	8600
268	10kV朝岳路	什邡电力调度控制中心	朝岳路922开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	310	56	5369.2	0	8604.83	不受限	8600
269	10kV欧安一线	青白江电力调度控制中心	欧安一线911开关	欧城	2*240000	否	553	9578.24	专线	10	2	9.6	0	8620.42	不受限	8600
270	10kV景洋二线	青白江电力调度控制中心	景洋二线954开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	0.55	2	9.6	0	8610.82	不受限	8600
271	10kV大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线913开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	5.54	1	96	0	8633.53	不受限	8600
272	10kV前福一线	青白江电力调度控制中心	前福一线925开关	前进	2*50000	否	600	10392.3	公线	10	2	9.6	0	8620.42	不受限	8600
273	10kV红东线	青白江电力调度控制中心	红东线912开关	红锋	2*40000	否	553	9578.24	专线	10	2	9.6	0	8620.42	不受限	8600
274	10kV楼陆线	青白江电力调度控制中心	楼陆线915开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	10	2	9.6	0	8620.42	不受限	8600
275	10kV毛欧线大馈线	天府电力调度控制中心	毛欧线914开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	公线	229.99	38	4800	0	8620.42	不受限	8600
276	10kV毛居线大馈线	天府电力调度控制中心	毛居线930开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	243.48	41	4217	0	8620.42	不受限	8600
277	10kV邻文路大馈线	天府电力调度控制中心	邻文路907开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	408.49	68	7075	0	8620.42	不受限	8600
278	10kV仁宇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宇路906开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	322.81	81	5591.1	0	8620.42	不受限	8600
279	10kV麓兴线大馈线	天府电力调度控制中心	麓兴线915开关	麓湖	63000	否	553	9578.24	公线	170.44	43	2952	0	8620.42	不受限	8600
280	10kV大鼎路大馈线	天府电力调度控制中心	大鼎路908开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	337.68	84	5848.6	0	8620.42	不受限	8600
281	10kV柏天路大馈线	天府电力调度控制中心	柏天路951开关	柏合	180000	否	552	9560.92	专线	325.58	81	5639	0	8604.83	不受限	8600

282	10kV香佳线大馈线	天府电力调度控制中心	香佳线936开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	239.44	41	4147.1	0	8620.42	不受限	8600
283	10kV柏原路大馈线	天府电力调度控制中心	柏原路925开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	481.12	120	8333	0	8620.42	不受限	8600
284	10kV力瓦线大馈线	天府电力调度控制中心	力瓦线935开关	动力	50000	否	553	9578.24	专线	378.01	63	6547.2	0	8620.42	不受限	8600
285	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙旺路909开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	公线	243.48	41	4217	0	8604.83	不受限	8600
286	10kV毛康线大馈线	天府电力调度控制中心	毛康线906开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	222.91	56	3860.8	0	8620.42	不受限	8600
287	10kV国三路大馈线	天府电力调度控制中心	国三路934开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	82.39	16	1427	0	8620.42	不受限	8600
288	10kV大英线952大馈线	天府电力调度控制中心	大英路952开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	228.22	57	3952.8	0	8620.42	不受限	8600
289	10kV柏乡线928大馈线	天府电力调度控制中心	柏乡路928开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	166.14	42	2877.6	0	8620.42	不受限	8600
290	10kV柏运一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏运一路941开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	305.87	51	5297.6	0	8620.42	不受限	8600
291	10kV国强路大馈线	天府电力调度控制中心	国强路936开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	192.61	35	3336	0	8620.42	不受限	8600
292	10kV堰南三线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰南三线913开关	堰坝站	40000	否	552	9560.92	公线	200	36	3637.2	0	8604.83	不受限	8600
293	10kV松坪二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪二线923开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	556.49	100	9320	0	8604.83	不受限	8600
294	10kV松粤一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤一线912开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公线	329.38	60	5590	0	8604.83	不受限	8600
295	10kV鸡苌一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡苌一线944小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600
296	10kV白化二路	绵竹电力调度控制中心	白化二路904开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	552	100	10059	0	8604.83	不受限	8600
297	10kV鸡苌二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡苌二线945小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0.21	0	3.6	0	8616.82	不受限	8600
298	10kV南湾二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南湾二线925开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600
299	10kV晋川线大馈线	南充电力调度控制中心	晋川线970开关	搬晋	3600000	否	553	9578.24	专线	14.3	3	247.6	0	8620.42	不受限	8600
300	10kV花凤线	嘉陵电力调度控制中心	花凤线K302开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	16.13	3	279.4	0	8620.42	不受限	8600
301	10kV花房线	嘉陵电力调度控制中心	花房K104开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	26.34	5	456.3	0	8620.42	不受限	8600
302	10kV塘隧线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘隧线927开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	27.68	5	479.5	0	8620.42	不受限	8600
303	10kV晋水一线大馈线	南充电力调度控制中心	晋水一线926开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	专线	17.51	3	303.2	0	8620.42	不受限	8600
304	10kV花绿线	嘉陵电力调度控制中心	花绿线K102开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	12.22	2	211.6	0	8620.42	不受限	8600
305	10kV花茶线	嘉陵电力调度控制中心	花茶线K203开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	12.22	2	211.6	0	8620.42	不受限	8600
306	10kV梁平线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁平线933开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	8620.42	不受限	8600
307	10kV花威线	嘉陵电力调度控制中心	花威线K103开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	44.73	8	774.7	0	8620.42	不受限	8600
308	10kV花畅线	嘉陵电力调度控制中心	花畅线K101开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	16.13	3	279.4	0	8620.42	不受限	8600
309	10kV花桂线	嘉陵电力调度控制中心	花桂线K301开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	32.04	6	554.9	0	8620.42	不受限	8600
310	10kV峰石线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	峰石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	11.36	2	196.8	0	8620.42	不受限	8600
311	10kV大燕线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大燕线916开关	大方	240000	否	553	9578.24	专线	11.98	2	207.4	0	8620.42	不受限	8600
312	10kV芦菌线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦菌线914开关	芦溪站	16300	否	553	9578.24	专线	16.35	3	283.2	0	8596.02	不受限	8550
313	10kV拱新一路	德阳电力调度控制中心	拱新一路914开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	17.8	20	308.2	800	8553.07	不受限	8550
314	10kV毛感路大馈线	天府电力调度控制中心	毛感路909开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	229.99	38	3983.5	0	8573.65	不受限	8550
315	10kV香会线大馈线	天府电力调度控制中心	香会线922开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	46.17	8	799.6	0	8553.47	不受限	8550
316	10kV毛园线大馈线	天府电力调度控制中心	毛园线913开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	322.4	81	5584	0	8573.65	不受限	8550
317	10kV毛数线大馈线	天府电力调度控制中心	毛数线905开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	239.44	41	4147.1	0	8573.65	不受限	8550
318	10kV鲁捷三路	崇州电力调度控制中心	鲁捷三线943开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	43.74	7	757.5	0	8595.57	不受限	8550
319	10kV景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线911开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	1.73	2	30	0	8590.42	不受限	8550
320	10kV沿鑫路	都江堰电力调度控制中心	沿鑫路922	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	49.13	8	850.9	0	8502.17	不受限	8500
321	10kV沿华路	都江堰电力调度控制中心	沿华路913	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	47.7	8	826.1	0	8526.97	不受限	8500
322	10kV团融三线	内江电力调度控制中心	团融三线916开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	374.02	39	6478.1	0	8549.17	不受限	8500
323	10kV桐园线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐园线918开关	梧桐站	100000	否	600	10392.3	公线	47.56	8	823.7	0	8529.37	不受限	8500
324	10kV晋场线大馈线	南充电力调度控制中心	晋场线927开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	公线	4.27	1	74	0	8546.42	不受限	8500
325	10kV南调线	南部电力调度控制中心	10kV南调线913	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	46.08	8	798.1	0	8539.38	不受限	8500
326	10kV梁智一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁智一线915开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	47.11	8	815.9	0	8537.17	不受限	8500

327	10kV相双线	眉山电力调度控制中心	相双线915开关	相东站	20000	否	900	15588.46	公线	230.77	26	3997	5490	8539.61	不受限	8500
328	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永数二线926开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	40.26	6	697.3	0	8517.21	不受限	8500
329	10kV帽文线	仁寿电力调度控制中心	帽文线926开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	11.4	2	197.4	0	8532.13	不受限	8500
330	10kV云钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢二线926开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	87.9	14	1522.5	0	8532.06	不受限	8500
331	10kV天彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV天彩线931开关	天成	360000	否	550	9526.28	专线	5.72	1	99	0	8474.65	不受限	8450
332	10kV桂通三线	彭山电力调度控制中心	桂通三线925开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	50.15	8	868.6	0	8468.88	不受限	8450
333	10kV北下线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北下线915开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	119.89	18	2076.5	0	8461.29	不受限	8450
334	10kV景澜线	青白江电力调度控制中心	景澜线942开关	景峰	2*50000	否	496.8	8604.83	专线	15.87	3	274.8	0	8454.73	不受限	8450
335	10kV连航二路	彭州电力调度控制中心	连航二线926开关	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	7.41	1	128.3	0	8492.12	不受限	8450
336	10kV经园二线	彭州电力调度控制中心	经园二线932开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	8.38	2	145.2	0	8459.63	不受限	8450
337	10kV城园线	青白江电力调度控制中心	城园线924开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	10.39	2	180	0	8440.42	不受限	8400
338	10kV时电二线1	宜宾电力调度控制中心	时电二线973开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	233.16	29	4038.4	0	8432.37	不受限	8400
339	10kV香算一线大馈线	天府电力调度控制中心	香算一线964开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	45.02	8	779.8	0	8432.98	不受限	8400
340	10kV桐语一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语一线916	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	51.52	9	892.3	0	8414.01	不受限	8400
341	10kV堰数一线	达县电力调度控制中心	堰数一线918开关	堰坝站	80160	否	540	9353.07	专线	125	23	2165	0	8417.76	不受限	8400
342	10kV化数二线	达县电力调度控制中心	化数二线971开关	化二站	102000	否	540	9353.07	专线	123	23	2130.36	0	8417.76	不受限	8400
343	10kV仙塑线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙塑线933开关	仙人桥站	126000	否	595	10305.7	公用	50.02	8	866.4	0	8408.73	不受限	8400
344	10kV西国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西国线913开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	22	4	381	0	8395.3	不受限	8350
345	10kV中宏二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中宏二线922开关	阆中站	126000	否	600	10392.3	公线	55.08	9	954	0	8399.07	不受限	8350
346	10kV桐会线大馈线	天府电力调度控制中心	桐会线933开关	桐子湾	63000	否	536	9283.79	专线	243.48	41	4217	0	8355.41	不受限	8350
347	10kV山军路919#线路	中江电力调度控制中心	山军路919开关	松山站	100000	否	599	10374.98	专线	55.4273	9	960	0	8377.5	不受限	8350
348	10kV泰扬路	德阳电力调度控制中心	泰扬路924开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	574.39	51	10078	0	8313.84	不受限	8300
349	10kV民镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民镇路943开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	404	67	6668	0	8313.84	不受限	8300
350	10kV古宏二路	广汉电力调度控制中心	古宏二路912开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	197.72	34	3116	0	8324.24	不受限	8300
351	10kV龙清线	郫都电力调度控制中心	龙清线913开关	安龙	102000	是	600	10392.3	公线	510	85	8200	0	8310.64	不受限	8300
352	10kV工隐路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工隐路922开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	562.28	94	9052	0	8313.84	不受限	8300
353	10kV工民路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工民路904开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	305	51	4846	0	8313.84	不受限	8300
354	10kV拱医二路	德阳电力调度控制中心	拱医二路934开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	专线	9.85	16	2.5	0	8313.84	不受限	8300
355	10kV溜镇一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	溜镇一路911开关	溜氏站	20000	是	600	10392.3	公线	316.56	53	5362	0	8313.84	不受限	8300
356	10kV泰亨四路	德阳电力调度控制中心	泰亨四路952开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	84.43	14	1462.3	0	8313.84	不受限	8300
357	10kV泰亨三路	德阳电力调度控制中心	泰亨三路914开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不受限	8300
358	10kV朝团路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝团路935开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	553.2	92.2	9478	0	8313.84	不受限	8300
359	10kV店筒路大馈线	郫都电力调度控制中心	店筒线986开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	554	92	9580	0	8310.84	不受限	8300
360	10kV筒瑞路	郫都电力调度控制中心	筒瑞线943开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	195	32	3200	0	8313.84	不受限	8300
361	10kV筒北线	郫都电力调度控制中心	筒北线921开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	435	73	7900	0	8313.54	不受限	8300
362	10kV麓岭线大馈线	天府电力调度控制中心	麓岭路917开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	387.99	97	6720	0	8313.84	不受限	8300
363	天府地调.110kV/美满	天府电力调度控制中心	美化线913开关	美满	63000	是	600	10392.3	公线	202.96	68	3515.2	0	8313.84	不受限	8300
364	10kV仁威路大馈线	天府电力调度控制中心	仁威路909开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	325.58	81	5639	0	8313.84	不受限	8300
365	10kV创红线大馈线	天府电力调度控制中心	创红线915开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	256.21	64	4437.6	0	8313.84	不受限	8300
366	10kV力核七路大馈线	天府电力调度控制中心	力核七路923开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	337.68	84	5848.6	0	8313.84	不受限	8300
367	10kV创医线大馈线	天府电力调度控制中心	创医线962开关	创新	63000	是	600	10392.3	专线	277.14	43	4800	0	8313.84	不受限	8300
368	10kV罗会线大馈线	天府电力调度控制中心	罗会线917开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	239.44	41	4147.1	0	8313.84	不受限	8300
369	10kV仁太路大馈线	天府电力调度控制中心	仁太路916开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	322.4	81	5584	0	8313.84	不受限	8300
370	10kV麓天线大馈线	天府电力调度控制中心	麓天线923开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	277.14	43	4800	0	8313.84	不受限	8300
371	10kV力宏路大馈线	天府电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	236.02	59	4087.9	0	8313.84	不受限	8300
372	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗刘线939开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	290.41	73	2952	0	8313.84	不受限	8300
373	10kV云合线	天府电力调度控制中心	云合线965开关	凌云	63000	是	600	10392.3	公线	149.84	26	0.1	0	8313.84	不受限	8300
374	10kV香海线大馈线	天府电力调度控制中心	香海线933开关	香山	63000	是	600	10392.3	专线	412.03	103	7136.4	0	8313.84	不受限	8300

375	10kV龙盛线大馈线	天府电力调度控制中心	龙盛路954开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	305.87	51	5297.6	0	8313.84	不受限	8300
376	10kV胥都北路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都北路909	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	188.64	19	2445.6	0	8313.84	不受限	8300
377	10kV青西路	都江堰电力调度控制中心	青西路905	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	136.87	49	2114.7	0	8313.84	不受限	8300
378	10kV沿康路	都江堰电力调度控制中心	沿康路952	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	189.25	38	2004.8	0	8313.84	不受限	8300
379	10kV杨万二线947大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万二线947	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	60	10	1024	0	8313.84	不受限	8300
380	10kV旌翠路915大馈线	德阳电力调度控制中心	旌翠路915开关	旌湖站	100000	是	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	8313.84	不受限	8300
381	10kV黄所二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所二路928开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	8313.84	不受限	8300
382	10kV广恒一线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒一线971开关	广惠	272000	是	600	10392.3	公线	220.6	36	3820.9	0	8313.84	不受限	8300
383	10kV泰迅路	德阳电力调度控制中心	泰迅路913开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	268.6	44	4652.1	0	8313.84	不受限	8300
384	10kV坝浩线	南部电力调度控制中心	坝浩线917开关	黄家坝站	126700	是	599	10374.98	公线	425.29	71	7366.24	0	8299.98	不受限	8300
385	10kV城泰线大馈线	南充电力调度控制中心	城泰线919开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	17.42	3	301.8	0	8318.62	不受限	8300
386	10kV福中线	眉山电力调度控制中心	福中线916开关	福盛	150000	否	800	13856.41	公线	240.14	30	4159.3	0	8311.47	不受限	8300
387	10kV南豪线大馈线	自贡电力调度控制中心	南豪线966开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	专线	145.28	21	2525.5	0	8324.06	不受限	8300
388	10kV双武三线	彭山电力调度控制中心	双武三线926开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	59.03	10	1022.4	0	8330.67	不受限	8300
389	10kV西脂线大馈线（专线）	自贡电力调度控制中心	西脂线915开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	26.57	5	460.2	0	8316.1	不受限	8300
390	10kV界花三线大馈线	安州电力调度控制中心	界花三线945开关	界牌站	40000	是	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	8301.84	不受限	8300
391	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	0	14	1038.2	0	8313.84	不受限	8300
392	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城三线916开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	8313.84	不受限	8300
393	10kV晨该二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该二线932开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	8313.84	不受限	8300
394	10kV三友二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三友二线908开关	三元站	40000	否	600	10392.3	公线	62.36	10	1080	0	8273.07	不受限	8250
395	10kV共赛线	温江电力调度控制中心	共赛线954开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	2.6	0	45	0	8268.84	不受限	8250
396	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松长二线924开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	294.69	31	5104	0	8253.58	不受限	8250
397	10kV香算二线大馈线	天府电力调度控制中心	香算二线934开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	53.84	9	932.5	0	8280.28	不受限	8250
398	10kV湾沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾沙线943开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	195	32	3200	0	8289.84	不受限	8250
399	10kV白新二路	绵竹电力调度控制中心	白新二路909开关	白庙站	80000	是	600	10392.3	公用	4.69	1	81.2	0	8232.64	不受限	8200
400	10kV濛食线	彭州电力调度控制中心	濛食线913	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	24.25	4	420	0	8200.42	不受限	8200
401	10kV连涧线	彭州电力调度控制中心	连涧线935开关	连封	240000+150000	否	600	10392.3	专线	64.3	11	1113.6	0	8239.47	不受限	8200
402	10kV红粮路	青白江电力调度控制中心	红粮线914开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	28	5	485	0	8244.53	不受限	8200
403	10kV砂湖线934大馈线	天府电力调度控制中心	砂湖线934开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	66.04	11	1143.8	0	8209.27	不受限	8200
404	10kV牧飞路大馈线	天府电力调度控制中心	牧飞路946开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	66.1	11	1144.8	0	8208.27	不受限	8200
405	10kV青景路	都江堰电力调度控制中心	青景路914	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	63.88	11	1106.4	0	8246.67	不受限	8200
406	10kV新永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永二线908开关	新皂站	31500	否	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	8215.12	不受限	8200
407	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	66.56	11	1152.8	0	8200.27	不受限	8200
408	10kV晨威一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨威一线936开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	65.4	11	1132.7	0	8220.37	不受限	8200
409	10kV彭观一线	彭山电力调度控制中心	彭观一线913开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	公线	246.57	31	4270.6	0	8200.17	不受限	8200
410	10kV北磨线	蓬安电力调度控制中心	北磨线914开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	134.87	20	2335.9	0	8201.89	不受限	8200
411	10kV海江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江二线934开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	28.79	5	498.6	0	8244.56	不受限	8200
412	10kV德汽路963大馈线	德阳电力调度控制中心	德汽路963开关	德阳站新	103000	否	600	10392.3	公线	65.6	11	1136.2	0	8216.87	不受限	8200
413	10kV海晶线大馈线	高坪电力调度控制中心	海晶线933开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	100.06	17	1733	0	8244.56	不受限	8200
414	10kV门御一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御一线932开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	公线	27.35	5	473.7	0	8244.56	不受限	8200
415	10kV海阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海阳二线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	11.81	2	204.6	0	8244.56	不受限	8200
416	10kV杨谷线942大馈线	泸州电力调度控制中心	杨谷线942	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	5.48	1	95	0	8218.84	不受限	8200
417	10kV永车线	雅安电力调度控制中心	永车线913开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	539.84	87	9350	1195	8158.07	不受限	8150
418	10kV时山五线	宜宾电力调度控制中心	时山五线987开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	247.94	31	4294.3	0	8176.47	不受限	8150
419	10kV桐税线大馈线	天府电力调度控制中心	桐税线934开关	桐子湾	63000	是	591	10236.42	专线	380.89	69	6597	0	8189.14	不受限	8150
420	10kV麓丝线大馈线	天府电力调度控制中心	麓丝线922开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	67.34	11	1166.4	0	8186.67	不受限	8150

421	10kV景都线	青白江电力调度控制中心	景都线946开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	31.18	6	540	0	8189.53	不受限	8150
422	10kV寿德一线（右线）	蒲江电力调度控制中心	寿德一线905开关	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	224	42	3800	0	8183.94	不受限	8150
423	10kV龙蟒路905大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙蟒路905开关	龙桥站	71500	否	525	9093.27	专线	1.76	10	1304.5	0	8183.94	不受限	8150
424	10kV淄镇二路大馈线	鉴华电力调度控制中心	淄镇二路921开关	淄氐站	20000	否	600	10392.3	公线	71.27	12	1234.4	0	8118.67	不受限	8100
425	10kV仙宾线	乐至电力调度控制中心	10kV仙宾线921开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公用	114.24	22	1978.64	0	8105.99	不受限	8100
426	10kV皂三二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三二线925开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	339.65	65	5882.7	0	8105.99	不受限	8100
427	10kV皂三一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三一线916开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	441.26	33	1721.95	0	8105.99	不受限	8100
428	10kV民川路大馈线	崇州电力调度控制中心	民川路954	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	365	84	2651	0	8119.86	不受限	8100
429	10kV欧和线	青白江电力调度控制中心	欧和线919开关	欧城	2*240000	否	600	10392.3	公线	10	2	9.6	500	8120.42	不受限	8100
430	10kV金华一线	隆昌电力调度控制中心	金华一线915开关	金鹅	28000	是	660	11431.54	公线	145	22	2518.8	1250	8145.23	不受限	8100
431	10kV金华二线	隆昌电力调度控制中心	金华二线925开关	金鹅	28000	是	660	11431.54	公线	145	22	2518.8	1000	8145.23	不受限	8100
432	10kV桥承线	雨城电力调度控制中心	10kV桥承线927开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	专线	429.28	9800	7435.2	0	8105.99	不受限	8100
433	10kV回开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回开四线927开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公线	70.5	12	1221	0	8132.07	不受限	8100
434	10kV芙中二线	苍溪电力调度控制中心	922芙中二线开关	35kV芙蓉站	16000	否	580	10045.89	公线	53.93	9	934	0	8107.3	不受限	8100
435	10kV德飞线	阆中电力调度控制分中心	德飞线974开关	八德	180000	否	550	9526.28	专线	27.56	5	477.4	0	8096.25	不受限	8050
436	10kV石扬一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬一路919开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	350.8	58	6075.8	250	8063.84	不受限	8050
437	10kV沙天线	仁寿电力调度控制中心	沙天线922开关	沙子湾站	20000	是	600	10392.3	公线	14.42	2	249.7	0	8064.14	不受限	8050
438	10kV大青线	眉山电力调度控制中心	大青线935开关	大石桥站	103000	是	800	13856.41	公线	173.79	22	3010	0	8075.13	不受限	8050
439	10kV创信路大馈线	天府电力调度控制中心	创信线913开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	72.75	12	1260.1	0	8092.97	不受限	8050
440	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛城线920开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	74.71	12	1293.9	0	8059.17	不受限	8050
441	10kV前材线	青白江电力调度控制中心	前材线920开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	30.72	6	532.1	0	8088.32	不受限	8050
442	10kV庄金线	大邑电力调度控制中心	庄金线932开关	庄园	100000	否	550	9526.28	公线	29.14	5	504.7	0	8068.95	不受限	8050
443	10kV大青路	青白江电力调度控制中心	大青线938开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	37.07	7	642	0	8087.53	不受限	8050
444	10kV元回二路	什邡电力调度控制中心	元回二路926开关	元石站	164000	否	552	9560.92	公线	30.4	6	526.5	0	8078.33	不受限	8050
445	10kV游王一线	蓬溪电力调度控制中心	游王一线918开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	73.56	13.6	1337.76	0	8015.31	不受限	8015
446	10kV九御线	广元电力调度控制中心	九御线975开关	九华站	80000	否	516	8937.38	专线	2	0.13	34.6	0	8043.64	不受限	8000
447	10kV石镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石镇线913开关	石羊站	20000	否	525	9093.27	公用	308	58	5334.7	160	8023.94	不受限	8000
448	10kV柏嘉线	仁寿电力调度控制中心	柏嘉线943开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	41.19	7	713.4	0	8016.13	不受限	8000
449	10kV云堰二线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰二线939开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	66.96	11	1159.8	0	8037.39	不受限	8000
450	10kV花通线大馈线	郫都电力调度控制中心	花通线914开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	78	13	1351	0	8002.07	不受限	8000
451	10kV赵三路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵三路909	赵镇	2*8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000
452	10kV仁气线大馈线	天府电力调度控制中心	仁气线923开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	34.23	6	592.8	0	8027.62	不受限	8000
453	10kV沐汇线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐汇线927开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	77.49	13	1342.2	0	8010.87	不受限	8000
454	10kV茶天一线	威远电力调度控制中心	茶天一线918开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	0	0	0	0	7981.29	不受限	7950
455	10kV茶天二线	威远电力调度控制中心	茶天二线921开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	0	0	0	0	7981.29	不受限	7950
456	10kV时电一线	宜宾电力调度控制中心	时电一线982开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	259.05	32	4486.8	0	7983.97	不受限	7950
457	10kV门绿线	新都电力调度控制中心	门绿线926开关	石门	126000	否	517	8954.7	公线	3.81	1	66	0	7993.23	不受限	7950
458	10kV文韵一线916	乐至电力调度控制中心	10kV文韵一线916小车开关	文峰	302000	否	520	9006.66	公线	6.67	1	115.5	0	7990.49	不受限	7950
459	10kV解城一线	大邑电力调度控制中心	解城一线938开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	19.75	3	342	0	7971.84	不受限	7950
460	10kV玉博线	邛崃电力调度控制中心	玉博线945开关	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	79.19	13	1371.6	0	7981.47	不受限	7950
461	10kV罗青一线	洪雅电力调度控制中心	罗青一线911开关	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	19.02	3	329.4	0	7984.44	不受限	7950
462	10kV桐金一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐金一线915开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	31.76	5	550.1	800	7956.21	不受限	7950
463	10kV南府线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南府线927开关	南塔站	126000	否	708	12262.92	公线	176.23	25	3052.3	0	7984.33	不受限	7950
464	10kV带西二线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅱ线920开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	55.65	9	963.9	0	7987.34	不受限	7950
465	10kV凤火线大馈线	南充电力调度控制中心	凤火线914开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	35.92	6	622.2	0	7998.22	不受限	7950

466	10kV志口线	阿坝电力调度控制中心	志口线914开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	41.09	7	711.6	700	7941.47	不受限	7900
467	10kV石合一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	石合一路917开关	石亭江站	100000	否	552	9560.92	公线	38.32	7	663.7	0	7941.13	不受限	7900
468	10kV铭吉吉线大馈线	会理电力调度控制中心	铭吉吉线921小车开关	乐寨站	80000	否	515	8920.06	专线	7.21	1	124.8	0	7903.25	不受限	7900
469	10kV杨华二线	达县电力调度控制中心	杨华二线963开关	杨柳垭站	83000	否	600	10392.3	专线	81.56	14	1412.7	0	7940.37	不受限	7900
470	10kV光联路	绵竹电力调度控制中心	光联路923开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	262.45	33	4545.6	0	7925.17	不受限	7900
471	10kV万川线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万川线948开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	6.71	1	116.2	0	7943.03	不受限	7900
472	10kV普丰一路	新都电力调度控制中心	普丰一线911开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	0.76	1	13.2	0	7858.97	不受限	7850
473	10kV光备线	新都电力调度控制中心	光备线944开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	5.23	1	90	0	7872.17	不受限	7850
474	10kV山白路932线路	中江电力调度控制中心	山白路932开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	42.19	8	730.8	0	7889.62	不受限	7850
475	10kV清代三线	新津电力调度控制中心	清代三线926开关	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	158.24	54	2704	0	7872.17	不受限	7850
476	10kV沿文线	都江堰电力调度控制中心	沿文线910开关	沿江	128000	否	600	10392.3	专线	85.05	14	1473	0	7880.07	不受限	7850
477	10kV茶园一线	威远电力调度控制中心	茶园一线917开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	6.15	1	106.6	0	7874.69	不受限	7850
478	10kV北青线	蓬安电力调度控制中心	北青线926开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	85.8	14	1452.5	0	7851.38	不受限	7850
479	10kV花岩线	嘉陵电力调度控制中心	花岩线927开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	44.73	8	774.7	0	7845.72	不受限	7800
480	10kV城南线	天全电力调度控制中心	城南线914开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5976	200	7828.05	不受限	7800
481	10kV平陇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅰ回912	平梁站	26000	否	555	9612.88	公线	47.36	9	820.3	0	7831.29	不受限	7800
482	10kV西苑线大馈线	自贡电力调度控制中心	西苑线923开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	54.84	10	949.8	0	7826.5	不受限	7800
483	10kV南天线大馈线	自贡电力调度控制中心	南天线936开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	专线	195.96	27	3394.1	0	7829.59	不受限	7800
484	10kV水宏二回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏二回941开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	26.37	5	456.7	0	7820.77	不受限	7800
485	10kV回恒路	什邡电力调度控制中心	回恒路963开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	46.76	8	809.8	0	7810.62	不受限	7800
486	10KV南井线	邛崃电力调度控制中心	南井线913开关	南宝	6300	否	503	8712.22	公线	220.2	44	3487.77	0	7841	不受限	7800
487	10kV邛文线	邛崃电力调度控制中心	邛文线913开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	27.84	5	386.1	0	7841	不受限	7800
488	10kV楼祥二线	青白江电力调度控制中心	楼祥二线991开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	45.38	8	785.9	0	7834.52	不受限	7800
489	10KV南油线	邛崃电力调度控制中心	南油线912开关	南宝	6300	否	503	8712.22	公线	132.67	27	2023.81	0	7841	不受限	7800
490	10kV西机线	邛崃电力调度控制中心	西机线938开关	邛西	126000	否	503	8712.22	专线	3.1	1	53.7	0	7787.3	不受限	7750
491	10kV塔开线	邛崃电力调度控制中心	塔开线932开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	公线	91.81	15	1590.2	0	7762.87	不受限	7750
492	10kV前欧二线	青白江电力调度控制中心	前欧二线950开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	47.78	9	827.6	0	7792.82	不受限	7750
493	10kV三发线	新都电力调度控制中心	三发线918开关	三河	103000	否	500	8660.25	专线	0.14	1	2.4	0	7791.82	不受限	7750
494	10kV石科一线	新都电力调度控制中心	石科一线917开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	15.28	3	264.6	0	7794.63	不受限	7750
495	10kV灌向路	都江堰电力调度控制中心	灌向路908开关	灌县	82000	否	500	8660.25	公线	165.32	77	2446.3	0	7794.22	不受限	7750
496	10kV创院线大馈线	天府电力调度控制中心	创院932开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	91.15	15	1578.7	0	7774.37	不受限	7750
497	10kV爱园二线	眉山电力调度控制中心	爱园二线925开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	525	94	9093.3	0	7759.58	不受限	7750
498	10kV园金一线	彭山电力调度控制中心	园金一线924开关	园门站	113000	否	500	8660.25	公线	447	89	8129.1	0	7794.22	不受限	7750
499	10kV南兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	南兴线964开关	南湖站	163500	否	600	10392.3	公线	92.39	15	1594.5	0	7758.57	不受限	7750
500	10kV爱园一线	眉山电力调度控制中心	爱园一线913开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	374.41	67	6485	0	7759.58	不受限	7750
501	10kV杨天线	巴州电力调度控制中心	10kV杨天线927	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	92.32	15	1599	0	7754.07	不受限	7750
502	10kV草兴线	通江电力调度控制中心	10kV草兴线926	草池	450000	否	545	9439.68	公线	41.22	8	714	0	7781.71	不受限	7750
503	10kV下杭线	广元电力调度控制中心	下杭线975开关	下西站	100000	是	1000	17320.51	专线	352.1	35	6098.3	0	7758.11	不受限	7750
504	10kV祥园二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园二线924开关	凝祥站	50000	否	500	8660.25	公线	100	20	1732	0	7788.12	不受限	7750
505	10kV群飞线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群飞线946开关	群文	90000	否	600	10392.3	公线	94.76	16	1641.3	0	7711.77	不受限	7700
506	10kV金郡线	蓬溪电力调度控制中心	金郡线916开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	39.86	7	690.4	0	7727.36	不受限	7700
507	10kV宁开一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开一线915开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	450.63	30	7804.9	7830	7747.78	不受限	7700
508	10kV杨树线944大馈线	泸州电力调度控制中心	杨树线938开关	杨桥	380000	否	525	9093.27	公线	27.92	5	483.6	0	7700.34	不受限	7700
509	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	0	16	954.6	0	7731.87	不受限	7700
510	10kV南滨二线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨二线924	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700
511	10kV南滨一线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨一线966	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700
512	10kV柏城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅰ回941开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	495	100	8573.65	0	7716.29	不受限	7700

513	10kV兴琪线	仁寿电力调度控制中心	兴琪线912开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	495	100	8573.65	0	7701.89	不受限	7700
514	10kV兴中二线	仁寿电力调度控制中心	兴中二线922开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	495	100	8573.65	0	7705.49	不受限	7700
515	10kV汉域二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域二线924开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	280.67	5700	4861.2	0	7731.87	不受限	7700
516	10kV安体二线921大馈线	天府电力调度控制中心	安体二线921开关	东安湖	63000	否	600	10392.3	专线	93.71	16	1623.1	0	7729.97	不受限	7700
517	10kV桐财线大馈线	天府电力调度控制中心	桐财线932开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	93.13	16	1613	0	7740.07	不受限	7700
518	10kV前和线	青白江电力调度控制中心	前和线930开关	前进	2*50000	否	500	8660.25	公线	10	2	9.6	0	7716.29	不受限	7700
519	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子兴线913开关	子龙庙	80000	否	600	10392.3	公线	95.27	16	1650	0	7703.07	不受限	7700
520	10kV前丰一线	青白江电力调度控制中心	前丰一线942开关	前进	2*50000	是	630	10911.92	公线	10	2	9.6	0	7662.59	不受限	7650
521	10kV前场线	青白江电力调度控制中心	前场线932开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	9.6	0	7662.59	不受限	7650
522	10kV曙星线	青白江电力调度控制中心	曙星线934开关	曙光	2*40000	是	600	10392.3	公线	10	2	9.6	0	7662.59	不受限	7650
523	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天东路944开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	55.43	10	960	0	7660.42	不受限	7650
524	10kV光南路	彭州电力调度控制中心	光南线951开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	541.9	98	9386	0	7662.59	不受限	7650
525	10kV花水二路	广汉电力调度控制中心	花水二路928开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	568.9	102	9784	0	7690.3	不受限	7650
526	10kV庙安线	新都电力调度控制中心	庙安线910开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	22.63	4	392	0	7667.23	不受限	7650
527	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华桥路952开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	322.4	58	5584	0	7662.59	不受限	7650
528	10kV应白线大馈线	天府电力调度控制中心	应白路935开关	应龙	240000	是	553	9578.24	公线	325.58	81	5639	0	7662.59	不受限	7650
529	10kV金都路大馈线	天府电力调度控制中心	金都路923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	256.21	64	4437.6	0	7662.59	不受限	7650
530	10kV麓正线大馈线	天府电力调度控制中心	麓正线905开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	192.61	35	3336	0	7662.59	不受限	7650
531	10kV塔城线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城线929开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	256.21	64	4800	0	7662.59	不受限	7650
532	10kV金青线大馈线	天府电力调度控制中心	金青线911开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	149.84	25	2595.2	0	7662.59	不受限	7650
533	10kV创田线大馈线	天府电力调度控制中心	创田线916开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	382.14	69	6618.7	0	7662.59	不受限	7650
534	10kV华城路大馈线路	天府电力调度控制中心	华城路915开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	337.68	84	5848.6	0	7662.59	不受限	7650
535	10kV创深线大馈线	天府电力调度控制中心	创深线935开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	149.84	25	2595.2	0	7662.59	不受限	7650
536	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓桥路932开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	325.58	81	5639	0	7662.59	不受限	7650
537	10kV华城三路大馈线	天府电力调度控制中心	华城三路924开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	425.27	106	7365.6	0	7662.59	不受限	7650
538	10kV仁镇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁镇路918开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	408.49	68	7075	0	7662.59	不受限	7650
539	10kV麓香路大馈线	天府电力调度控制中心	麓香线933开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	229.99	38	4800	0	7662.59	不受限	7650
540	10kV金柳线大馈线	天府电力调度控制中心	金柳线922开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	277.14	43	4800	0	7662.59	不受限	7650
541	10kV邻成路大馈线	天府电力调度控制中心	邻成路916开关	邻港	50000	是	553	9578.24	公线	170.44	43	2952	0	7662.59	不受限	7650
542	10kV董贸一线	威远电力调度控制中心	董贸一线916开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	74.84	13	1296.3	0	7682.65	不受限	7650
543	10kV平龙线	温江电力调度控制中心	平龙线915开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	1	100	1	0	7662.59	不受限	7650
544	10kV体花线	温江电力调度控制中心	体花线942开关	体育城	167000	是	553	9578.24	专线	1	100	1	0	7662.59	不受限	7650
545	10kV体水线	温江电力调度控制中心	体水线994开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1	100	1	0	7662.59	不受限	7650
546	10kV共周线	温江电力调度控制中心	共周线932开关	共耕	196000	是	553	9578.24	公线	1	100	1	0	7662.59	不受限	7650
547	10kV汉客线	雨城电力调度控制中心	10kV汉客线918开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	3.87	1	67	0	7664.87	不受限	7650
548	10kV康武线大馈线	江油电力调度控制中心	康武路903开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	167.07	22	2893.7	0	7692.6	不受限	7650
549	10kV梁海线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁海线911开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	7662.59	不受限	7650
550	10kV廉园三线	宣汉电力调度控制中心	廉园三线917开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	352.38	64	6103.3	0	7662.59	不受限	7650
551	10kV廉园一线	宣汉电力调度控制中心	廉园一线916开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	356.74	65	6178.7	0	7662.59	不受限	7650
552	10kV拱翡路926线	德阳电力调度控制中心	拱翡路926开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	96.67	16	1674.4	0	7678.67	不受限	7650
553	10kV廉园七线	宣汉电力调度控制中心	廉园七线912开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	103.74	19	1796.7	0	7662.59	不受限	7650
554	10kV荆漾线大馈线	南充电力调度控制中心	荆漾线923开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	337.85	61	5851.6	0	7662.59	不受限	7650
555	10kV荆搬二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆搬二线924开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	34.52	6	597.9	0	7662.59	不受限	7650
556	10kV荆华二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆华II线922开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	4.27	1	74.1	0	7662.59	不受限	7650
557	10kV荆华一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆华I线913开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	36.26	7	628.1	0	7662.59	不受限	7650
558	10kV荆府线大馈线	南充电力调度控制中心	荆府线914开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	320.74	58	5553.2	0	7662.59	不受限	7650
559	10kV双通线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双通线917开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公线	100.55	17	1741.5	0	7611.57	不受限	7600
560	10kV家绿线	射洪电力调度控制中心	家绿线926开关	张家口	63000	否	490	8487.05	公线	3	1	2	0	7638.34	不受限	7600

561	10kV朱捷线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱捷线979开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	58.83	11	1019	0	7601.42	不受限	7600
562	10kV带医线大馈线	南充电力调度控制中心	带医线949开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	专线	77.63	12	1344.6	0	7606.64	不受限	7600
563	10kV孙外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外一线967开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公线	394.11	71	6800	0	7648.74	不受限	7600
564	10kV南粤线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南粤线916开关	南市站	82000	是	552	9560.92	公线	246	45	4390	0	7648.74	不受限	7600
565	10kV南开二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	南开二路921开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	180.7	32	3129.7	0	7648.74	不受限	7600
566	10kV鸡刘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡刘线912开关	鸡石湾站	73500	是	552	9560.92	公用	408.72	74	7450	0	7648.74	不受限	7600
567	10kV松坪一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪一线915开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	474.64	86	7620	0	7648.74	不受限	7600
568	10kV德沱二路	德阳电力调度控制中心	德沱二路923开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	416.08	75	7206.5	0	7648.74	不受限	7600
569	10kV旌开路914大馈线	德阳电力调度控制中心	旌开路914开关	旌湖站	100000	是	552	9560.92	公线	154.5	28	2676	0	7648.74	不受限	7600
570	10kV御工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工一线915开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600
571	10kV御工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工二线924开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600
572	10kV圣岛三线	眉山电力调度控制中心	圣岛三线963开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	276.03	50	4781	0	7621.02	不受限	7600
573	10kV平城二线	眉山电力调度控制中心	平城二线923开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	366.55	67	6348.8	0	7621.02	不受限	7600
574	10kV平城一线	眉山电力调度控制中心	平城一线913开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	473.85	86	8207.3	0	7621.02	不受限	7600
575	10kV圣天线	眉山电力调度控制中心	圣天线913开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	277.46	50	4805.7	0	7621.02	不受限	7600
576	10kV鱼和二线944大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼和二线944开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	125.91	23	1924	0	7648.74	不受限	7600
577	10kV圣岛二线	眉山电力调度控制中心	圣岛二线962开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	324.43	59	5619.3	0	7621.02	不受限	7600
578	10kV圣岛一线	眉山电力调度控制中心	圣岛一线961开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	334.78	61	5798.6	0	7621.02	不受限	7600
579	10kV严临一线913大馈线	泸川电力调度控制中心	严临一线913	严湾	100000	是	600	10392.3	公线	39.01	7	675.6	0	7638.24	不受限	7600
580	10kV杨坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨坪线928开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	100	18	1818	0	7648.74	不受限	7600
581	10kV郭平线	温江电力调度控制中心	郭平线935开关	郭家堰	482000	是	552	9560.92	公线	1	100	1	0	7648.74	不受限	7600
582	10kV民盛线	温江电力调度控制中心	民盛线936开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	1	100	1	0	7648.74	不受限	7600
583	10kV民粮线	温江电力调度控制中心	民粮线920开关	民和	168000	是	552	9560.92	公线	1	100	1	0	7648.74	不受限	7600
584	10kV创诺线大馈线	天府电力调度控制中心	创诺线914开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	99.06	17	1715.8	0	7637.27	不受限	7600
585	10kV黄永线910大馈线	天府电力调度控制中心	黄永路910开关	黄土	6300	是	552	9560.92	公线	256.21	64	4437.6	0	7648.74	不受限	7600
586	10kV大模线大馈线	天府电力调度控制中心	大模路914开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	229.99	38	4800	0	7648.74	不受限	7600
587	10kV东城四路	绵竹电力调度控制中心	东城四路912开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	350.83	17	1784	0	7648.74	不受限	7600
588	10kV文韵二线926	乐至电力调度控制中心	10kV文韵二线926小车开关	文峰	302000	否	520	9006.66	公线	297.81	63	5158.1	500	7605.99	不受限	7600
589	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站	100000	否	600	10392.3	公线	100.77	17	1745.3	0	7607.77	不受限	7600
590	10kV罗玉二路	绵竹电力调度控制中心	罗玉二路931开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	0	0	0	0	7648.74	不受限	7600
591	10kV罗玉一路	绵竹电力调度控制中心	罗玉一路925开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	47.32	9	819.6	0	7648.74	不受限	7600
592	10kV东安二路	绵竹电力调度控制中心	东安二路907开关	东北站	80000	是	552	9560.92	公用	280	96	4312	0	7648.74	不受限	7600
593	10kV连航一路	彭州电力调度控制中心	连航一线909开关	连封	240000+150000	是	553	9578.24	公线	57.7	10	999.3	0	7621.12	不受限	7600
594	10kV湾天线	郫都电力调度控制中心	湾天线923开关	林湾	182000	是	550	9526.28	公线	358	65	5100	0	7621.02	不受限	7600
595	10kV曙华线	青白江电力调度控制中心	曙华线962开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	28.52	5	494	630	7605.53	不受限	7600
596	10kV景钢线	青白江电力调度控制中心	景钢线931开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	56.12	10	972	0	7648.42	不受限	7600
597	10kV解岷二线	大邑电力调度控制中心	解岷二线937开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	40.76	7	706	0	7607.84	不受限	7600
598	10kV福阀二路	大邑电力调度控制中心	福阀二线937开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	102.36	17	1772.8	0	7580.27	不受限	7550
599	10kV前池二线	青白江电力调度控制中心	前池二线945开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	60.46	11	1047.2	0	7573.22	不受限	7550
600	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金西路944	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	12.06	2	208.8	0	7585.42	不受限	7550
601	10kV新工二路	广汉电力调度控制中心	新工二路961开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公线	427.2	57	4810	0	7575.99	不受限	7550
602	10kV罗牧路	绵竹电力调度控制中心	罗牧路933开关	罗荣站	102000	否	600	10392.3	专线	101.64	15	1760.4	0	7592.67	不受限	7550
603	10kV金夏路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金夏路918	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	11.88	2	205.8	0	7588.42	不受限	7550
604	10kV龙工二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	5.63	1	97.5	0	7551.24	不受限	7550
605	10kV砂体一线921大馈线	天府电力调度控制中心	砂体一线921开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	102.46	17	1774.6	0	7578.47	不受限	7550
606	10kV毛加线大馈线	天府电力调度控制中心	毛加线936开关	毛家湾	240000	否	485	8400.45	专线	166.14	42	2877.6	0	7560.4	不受限	7550
607	10kV相彭线	眉山电力调度控制中心	相彭线916开关	相东站	20000	否	550	9526.28	专线	56.99	10	987	0	7586.65	不受限	7550

608	10kV恩何Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅰ回857	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	72.51	13	1255.8	0	7582.86	不受限	7550
609	10kV门中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	门中线3#开关	半扇门简易站	1500	否	600	10392.3	公线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500
610	10kV会月线大馈线	江油电力调度控制中心	会月线944开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	167.53	25	2901.7	0	7542.57	不受限	7500
611	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	14	835.24	0	7591.58	不受限	7500
612	10kV文园六线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线923	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	7505.53	不受限	7500
613	10kV福学线	眉山电力调度控制中心	福学线917开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	64.6	13	1118.9	0	7513.63	不受限	7500
614	10kV大万线	眉山电力调度控制中心	大万线915开关	大石桥站	103000	否	482	8348.48	专线	30.04	6	520.3	0	7513.63	不受限	7500
615	10kV板彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板彩线943开关	板仓站	80000	否	550	9526.28	专线	61.09	11	1058	0	7515.65	不受限	7500
616	10kV金医线	眉山电力调度控制中心	金医线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	4.82	1	83.5	0	7513.63	不受限	7500
617	10kV安汇线	眉山电力调度控制中心	安汇线914开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	163.84	34	2837.8	0	7513.63	不受限	7500
618	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公线	63.42	11	1098.4	0	7506.43	不受限	7500
619	10kV卫铁线	广元电力调度控制中心	卫铁线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.33	专线	11.61	2	201	0	7499.7	不受限	7500
620	10kV罨油线	南充电力调度控制中心	罨油线928开关	搬罨	360000	否	646	11189.05	专线	147.4	23	2553	0	7517.14	不受限	7500
621	10kV沿府二路	都江堰电力调度控制中心	沿府二路923开关	沿江	126000	否	600	10392.3	公线	106.12	18	1838	0	7515.07	不受限	7500
622	10kV沿嘉线	都江堰电力调度控制中心	沿嘉线914	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	105.05	18	1819.5	0	7533.57	不受限	7500
623	10kV沿府一路	都江堰电力调度控制中心	沿府一路905	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	105.96	18	1835.2	0	7517.87	不受限	7500
624	10kV桥鹃线	郫都电力调度控制中心	桥鹃线991开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	105.63	18	1829.5	0	7523.57	不受限	7500
625	10kV西陀线	邛崃电力调度控制中心	西陀线927	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	18.38	4	318.4	0	7522.6	不受限	7500
626	10kV塔甘一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘一线906	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	47.25	8	818.4	0	7495.44	不受限	7450
627	10kV前欧三线	青白江电力调度控制中心	前欧三线926开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	65.34	12	1131.7	0	7488.72	不受限	7450
628	10kV龙剑路	绵竹电力调度控制中心	龙剑路906开关	龙桥站	71500	否	481	8331.16	专线	368.86	77	6388.7	0	7498.04	不受限	7450
629	10kV威恩线	威远电力调度控制中心	威恩线963开关	威远站	90000	否	480	8313.84	专线	0	0	0	0	7482.46	不受限	7450
630	10kV乐新二线	乐山电力调度控制中心	乐新二线975开关	乐山站	100000	否	600	10392.3	公线	109.68	18	1899.6	0	7453.47	不受限	7450
631	10kV春广线	温江电力调度控制中心	春广线929开关	万春	126000	否	553	9578.24	专线	12.06	2	208.8	0	7453.79	不受限	7450
632	10kV桥新线	资中电力调度控制中心	桥新线972开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	专线	109.71	18	1900.2	0	7452.87	不受限	7450
633	10kV马滨线	内江电力调度控制中心	马滨线914开关	马鞍山站	80000	是	615	10652.11	公线	36.84	6	638.1	400	7483.59	不受限	7450
634	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	10.17	2	176.1	0	7462.24	不受限	7450
635	10kV龙开龙学线923大馈线	泸州电力调度控制中心	龙开龙学线923	龙马潭	40000	是	851	14739.75	公线	233.49	27	4044	250	7497.8	不受限	7450
636	10kV旌五路912大馈线	德阳电力调度控制中心	旌五路912开关	旌湖站	100000	否	481	8331.16	专线	67.9	14	1176	0	7498.04	不受限	7450
637	10kV风高路927大馈线	德阳电力调度控制中心	风高路927开关	风光站	82000	否	481	8331.16	专线	65	13	1125.8	0	7498.04	不受限	7450
638	10kV坡柳线	仪陇电力调度控制中心	坡柳线912开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	507	8781.5	公线	25.91	5	448.8	0	7454.55	不受限	7450
639	10kV帽家一线	仁寿电力调度控制中心	帽家一线911开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	72.98	13	1264	0	7465.53	不受限	7450
640	10kV文园一线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园一线911	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	7456.83	不受限	7450
641	10kV富工三线	仁寿电力调度控制中心	富工三线928开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	109.7	18	1900	0	7453.07	不受限	7450
642	10kV合羊线大馈线	江油电力调度控制中心	合羊线941开关	三合站	40000	否	480	8313.84	公用	100	21	1732	0	7482.46	不受限	7450
643	10kV喜农线964大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜农线964开关	喜德站	40000	否	480	8313.84	公线	208.96	44	3619.2	0	7482.46	不受限	7450
644	10kV屯新线917断路器间隔	德昌电力调度控制中心	10kV屯新线917小车开关	中屯站	60000	否	495	8573.65	公线	17.05	3	295.3	0	7420.99	不受限	7400
645	10kV南卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧一线917开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	78.97	14	1367.7	0	7408.6	不受限	7400
646	10kV大永二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永二线922开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	12.83	2	222.2	0	7440.39	不受限	7400
647	10kV南草一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南草一线918开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	56.4	10	970	1200	7420.42	不受限	7400
648	10kV冯康二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康二线921开关	冯嘴	127000	是	600	10392.3	公线	52.5	9	909.3	0	7404.54	不受限	7400
649	10kV青华一线大馈线	南充电力调度控制中心	青华一线924开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	60.64	9	1050.3	500	7400.94	不受限	7400
650	10kV桐卓线大馈线	天府电力调度控制中心	桐卓线918开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	111.37	19	1929	0	7424.07	不受限	7400
651	10kV虎川二线	内江电力调度控制中心	虎川二线934开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	2	0	36	0	7477	不受限	7400
652	10kV山永路913线路	中江电力调度控制中心	山永路913开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	67.69	12	1172.4	0	7448.02	不受限	7400

653	10kV堰环线	新都电力调度控制中心	堰环线925开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	36.72	7	636	0	7423.23	不受限	7400
654	10kV城咏线	青白江电力调度控制中心	城咏线912开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	69.56	13	1204.8	0	7415.62	不受限	7400
655	10kV桂污一路专线	成都配调	桂污一路、桂鑫路956	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
656	10kV粉里路	成都配调	粉里路开关908	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
657	10kV平财线	成都配调	平财路907	和平街	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
658	10kV军园路专线	成都配调	军园线949	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
659	10kV文院路_特	成都配调	文院路924	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
660	10kV梓火线	成都配调	梓火线925开关	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
661	10kV雷和路_专线	成都配调	范和路942	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
662	10kV湾安路_用户专线	成都配调	湾安路932	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
663	10kV象丽路专线	成都配调	象丽路938	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
664	10kV作奥线	成都配调	作奥路926	合作	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
665	10kV下学路_专线	成都配调	下学路913	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
666	10kV粉创二线	成都配调	粉创二线946	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
667	10kV作时三路_专线	成都配调	作时三路930	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
668	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
669	10kV红开路_专	成都配调	红开路922	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
670	10kV红联路_专	成都配调	红联路923	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
671	10kV槐蜀路_特	成都配调	槐蜀路911	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
672	10kV龙丽路_专	成都配调	龙丽路912	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
673	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
674	10kV府食路_专线	成都配调	府食路914	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
675	10kV润城六路_专线	成都配调	润城六路913	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
676	10kV桂创路	成都配调	桂创线940	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
677	10kV桂院路	成都配调	桂院路932	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
678	10kV府半路_专线	成都配调	府半路937	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
679	10kV川应线	成都配调	川应线开关967	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
680	10kV范环路大馈线_专线	成都配调	范环路919	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
681	10kV雷医路_用户专线	成都配调	雷医路907	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
682	10kV川御线	成都配调	川御线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
683	10kV桐上路_专	成都配调	桐上路909	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
684	10kV.张嘉路_用户专线	成都配调	张嘉路906	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
685	10kV桂凯路专线	成都配调	桂凯路927	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
686	10kV波电路_用户专线	成都配调	波电线908	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
687	10kV双逸路_专	成都配调	双逸路915	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
688	10kV沈广路专线	成都配调	沈广路944	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
689	10kV平典线	成都配调	平典线911开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
690	10kV场保路_用户专线	成都配调	场保线905	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
691	10kV范御路_用户专线	成都配调	范御路916	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
692	10kV文河路	成都配调	文河路919	文庙街	140000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
693	10kV胜水、胜泵路_用户专线	成都配调	胜水、胜泵线908	胜利	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
694	10kV邦两路_用户专线	成都配调	邦两路905	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
695	10kV指都路_专	成都配调	指都路906	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
696	10kV川天一线	成都配调	川天一线912	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
697	10kV核海路专线	成都配调	核海线907	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
698	10kV骟家路_专	成都配调	骟家路952	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
699	10kV桂东路_专线	成都配调	桂东路952	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
700	10kV桐中路专线	成都配调	桐中路911	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
701	10kV桂旺线	成都配调	桂旺线965	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
702	10kV东尖路专线	成都配调	东尖路919	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
703	10kV培原路	成都配调	培原路910	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
704	10kV桂森路_专	成都配调	桂森路954	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

705	10kV槐花路专线	成都配调	槐花路913	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
706	10kV马为二路_专线	成都配调	马为二路937	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
707	10kV金财路专线	成都配调	金财路928	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
708	10kV沈摩一路	成都配调	沈摩一路918	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
709	10kV湾卡路专线	成都配调	湾卡线开关950	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
710	10kV天弘路_专	成都配调	天弘路922	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
711	10kV梓世路_用户专线	成都配调	梓世线915	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
712	10kV粉尚路专线	成都配调	粉尚路918	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
713	10kV沈摩二路	成都配调	沈摩二路926	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
714	10kV温通路	成都配调	温通线947	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
715	10kV骢大路_专	成都配调	骢大路908	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
716	10kV.温中路_用户专线	成都配调	温中路922	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
717	10kV腾佳路_专线	成都配调	腾佳路934	腾飞	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
718	10kV两大路	成都配调	两大路928	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
719	10kV正太路_特	成都配调	正太路912	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
720	10kV辰岸路_专线	成都配调	辰岸路950	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
721	10kV象奥一路_特	成都配调	象奥一路990	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
722	10kV马梅线	成都配调	马梅线916	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
723	10kV铁大线	成都配调	铁大线905开关	铁佛	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
724	10kV牌复路	成都配调	牌复线928	铜牌	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
725	10kV川江二线	成都配调	川江二线942开关942	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.06	0	1.1	0	7372.24	不受限	7350
726	10kV浦辉线	成都配调	浦辉线923	犀浦	180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
727	10kV桂御线	成都配调	桂御路909	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
728	10kV双美线	成都配调	双美路911	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
729	10kV邦度线	成都配调	邦度线开关932	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
730	10kV作富二线	成都配调	作富二线940开关940	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
731	10kV桂晶路_专	成都配调	桂晶线938	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
732	10kV府岛路大馈线—用户	成都配调	府岛路918	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
733	10kV南研路_专线	成都配调	南研路951	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
734	10kV洞桥路_专线	成都配调	洞桥路932	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
735	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
736	10kV龙石路专线	成都配调	龙石路938	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
737	10kV骢环路_专线	成都配调	骢环路923	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
738	10kV温工路专线	成都配调	温工线944	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
739	10kV土医线_专线	成都配调	土医线948	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
740	10kV文照路_专线	成都配调	文照线913	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
741	10kV骢调路_专线	成都配调	骢调路954	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
742	10kV金石路_专线	成都配调	金石路921	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
743	10kV梓逸路_专线	成都配调	梓逸线916	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
744	10kV粉创一线大馈线—用户	成都配调	粉创一线945	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
745	10kV洞金一路_专线	成都配调	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
746	10kV展顺路_用户专线	成都配调	展顺路914	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
747	10kV桥御一路_专线	成都配调	桥御一路932	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
748	10kV桥金三路_专线	成都配调	桥金三路934	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
749	10kV桥金一路	成都配调	桥金一路910	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
750	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
751	10kV文御路_专线	成都配调	文御路922	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
752	10kV双广路_专	成都配调	双广路926	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
753	10kV南维路_专	成都配调	南维线948	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
754	10kV桂城路_专线	成都配调	桂城路920	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
755	10kV楼戎路专线	成都配调	楼戎路938	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
756	10kV新啤路专线	成都配调	新啤路908	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
757	10kV.铁中线_用户专线	成都配调	铁中线931	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

758	10kV骝钢线	成都配调	骝钢线916开关	骝马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
759	10kV五铁一路_专线	成都配调	五铁一路965	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
760	10kV棕万路_专	成都配调	棕万路909	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
761	10kV环东路_用户专线	成都配调	环东路920	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
762	10kV象和六路	成都配调	象和六路943	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
763	10kV温件路专线	成都配调	温件路920	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
764	10kV邦东路_用户专线	成都配调	邦东线936	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
765	10kV军环路_专线	成都配调	军环线915	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
766	10kV府立路917断路器间隔	成都配调	府立路917	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
767	10kV辰加路	成都配调	辰加路911	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
768	10kV三医线专线大馈线	成都配调	三医线945	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
769	10kV槐光路大馈线	成都配调	槐光路917	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
770	10kV土庄路	成都配调	土庄线949开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
771	10kV平代路专线	成都配调	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
772	10kV骝万二路_专线	成都配调	骝万二路955	骝马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
773	10kV平群路专线	成都配调	平群路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
774	10kV土岸路_专	成都配调	土岸路915	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
775	10kV洞力路_专线	成都配调	洞力路949	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
776	10kV府园路_专	成都配调	府园路932	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
777	10kV作科二线	成都配调	作科二线944开关944	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
778	10kV红旭线_用户专线	成都配调	红旭线931	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
779	10kV新软路_特	成都配调	新软路906	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
780	10kV军水一路_专线	成都配调	军水一路935	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
781	10kV温科路_特	成都配调	温科路908	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
782	10kV荔工路专线	成都配调	荔工路924	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
783	10kV浦先路	成都配调	浦先线929	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
784	10kV草大线	成都配调	草大路开关922	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
785	10kV庙轨路_专	成都配调	庙轨路913	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
786	10kV棕大路_用户专线	成都配调	棕大路920	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
787	10kV海代路_专线	成都配调	海代路917	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
788	10kV湾汇路_专线	成都配调	湾汇路914	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
789	10kV温香线	成都配调	温香线935开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
790	10kV铁环路	成都配调	铁环路921	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
791	10kV白公路_专	成都配调	白公路921	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
792	10kV海中线	成都配调	海中路912	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
793	10kV展普路	成都配调	展普路935	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
794	10kV展威路专线	成都配调	展威路923	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
795	10kV三东路专线	成都配调	三东路940	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
796	10kV环西线	成都配调	环西线开关930	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
797	10kV马格二线	成都配调	马格二线931	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
798	10kV晋海路	成都配调	晋海路926	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
799	10kV中棚路_特	成都配调	中棚路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
800	10kV中佳路_特	成都配调	中佳路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
801	10kV雷富路_专线	成都配调	雷富路910	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
802	10kV辰凯路_专线	成都配调	辰凯路945	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
803	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
804	10kV指海路_专线	成都配调	指海路909	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
805	10kV作格二线_专线	成都配调	作格二线917	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
806	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
807	10kV海九路	成都配调	海九路开关905	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
808	10kV作科一线	成都配调	作科一线942开关942	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
809	10kV土赞路_专线	成都配调	土赞路944	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

810	10kV骟万一路_专线	成都配调	骟万一路991	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
811	10kV晋安路_用户专线	成都配调	晋安线925	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
812	10kV新商路专线	成都配调	新商路907	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
813	10kV浆学路	成都配调	浆学路913	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
814	10kV顺江路_专	成都配调	顺江路919	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
815	10kV马时二路专线	成都配调	马时二线913	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
816	10kV洞姆二线_用户专线	成都配调	洞姆二线915	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
817	10kV玉医路_专线	成都配调	玉医线914	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
818	10kV铁联线927断路器间隔	成都配调	铁联线927	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
819	10kV天奇线	成都配调	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
820	10kV象婚线	成都配调	象婚线905	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
821	10kV严贸六路_用户专线	成都配调	严贸六线935	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
822	10kV浦奥路专线	成都配调	浦奥线972	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
823	10kV赤悦线_用户专线	成都配调	赤悦线913	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
824	10kV新馆路专线	成都配调	新馆路925	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
825	10kV槐宜线_用户专线	成都配调	槐宜线923	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
826	10kV指九路专线	成都配调	指九路907	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
827	10kV棕海路专线	成都配调	棕海路942	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
828	10kV士沁路_专	成都配调	士沁路943	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
829	10kV.辰世路_用户专线	成都配调	辰世路947	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
830	10kV中领路_特	成都配调	中领路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
831	10kV塔攀线	成都配调	塔攀路909	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
832	10kV天戴线	成都配调	天戴线932开关	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
833	10kV黄峨一路_专线	成都配调	黄峨一路914	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
834	10kV梓康路_用户专线	成都配调	梓康线914	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
835	10kV大农路专线	成都配调	大农线991	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
836	10kV玉王路专线	成都配调	玉王路907	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
837	10kV平子路专线	成都配调	平子线914开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
838	10kV土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
839	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
840	10kV士岭路_专线	成都配调	士岭路909	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
841	10kV棕官路专线	成都配调	棕官路934	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
842	10kV作新路专线	成都配调	作新路935	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
843	10kV润城二路	成都配调	润城二路909	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
844	10kV祥世路_用户专线	成都配调	祥世路920	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
845	10kV士天路_专	成都配调	士天路933	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
846	10kV洞金二路_专线	成都配调	洞金二路911	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
847	10kV祥都路专线	成都配调	祥都线918	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
848	10kV正东路_特	成都配调	正东路915	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
849	10kV象火路_特	成都配调	象火路994	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
850	10kV天达一路	成都配调	天达一路951	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
851	10kV骟铁路_专线	成都配调	骟铁路909	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
852	10kV猛茂路_专线	成都配调	猛茂路915	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
853	10kV士大路_专线	成都配调	士大路942	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
854	10kV楼信路_用户专线	成都配调	楼信线948	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
855	10kV三石一线	成都配调	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
856	10kV范金路_专线	成都配调	范金路937	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
857	10kV应腾路_专线	成都配调	应腾路906	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
858	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙路930	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
859	10kV梓府路_用户专线	成都配调	梓府线908	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
860	10kV粉江路	成都配调	粉江路933	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
861	10kV核亿路专线	成都配调	核亿路909	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

862	10kV指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
863	10kV军丽线	成都配调	军丽路925	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
864	10kV严商一路_用户专线	成都配调	严商一路905	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
865	10kV麻龙线	成都配调	麻龙线925开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
866	10kV润城四路	成都配调	润城四路922开关	华润	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
867	10kV平特路专线	成都配调	平特路925	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
868	10kV庙院路专线	成都配调	庙院路917	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
869	10kV象联线	成都配调	象联线开关907	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
870	10kV桂皇线	成都配调	桂皇线961	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
871	10kV波轨线	成都配调	波轨线开关923	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
872	10kV东年路专线	成都配调	东年路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
873	10kV马格三线	成都配调	马格三线941	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
874	10kV范龙路_专线	成都配调	范龙路909	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
875	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉川路946	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
876	10kV马格一线	成都配调	马格一线915	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
877	10kV桂特路_专	成都配调	桂特路912	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
878	10kV核天路专线	成都配调	核天路925	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
879	10kV辰水路_专线	成都配调	辰水路914	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
880	10kV槐陵路_用户专线	成都配调	槐陵路912	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
881	10kV粉地一路_用户专线	成都配调	粉地一路943	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
882	10kV东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
883	10kV晋物线	成都配调	晋物线917	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
884	10kV桥乐线	成都配调	桥乐线907开关	双桥子	733000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
885	10kV培蓉路_用户专线	成都配调	培蓉路913	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
886	10kV桐盘路_专	成都配调	桐盘路915	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
887	10kV桂泵路	成都配调	桂泵线945	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
888	10kV桂五路专线	成都配调	桂五路910	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
889	10kV铁都路	成都配调	铁都路906	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
890	10kV三石二路_专线	成都配调	三石二路925	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
891	10kV两海四路_专线	成都配调	两海四路922	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
892	10kV黄苑一路_专线	成都配调	黄苑一路905	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
893	10kV顺天路_专	成都配调	顺天路915	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
894	10kV中利路	成都配调	中利路924	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
895	10kV严贸五路_用户专线	成都配调	严贸五线933	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
896	10kV金鞍路_专线	成都配调	金鞍路919	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
897	10kV下能路专线	成都配调	下能路915	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
898	10kV桐桥路	成都配调	桐桥路927	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
899	10kV作格三线	成都配调	作格三线924	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
900	10kV邦创路专线	成都配调	邦创线909	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
901	10kV堤医路_专线	成都配调	堤医线923	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
902	10kV军医路_专线	成都配调	军医路943	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
903	10kV天中路	成都配调	天中路919	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
904	10kV中卡路_特	成都配调	中卡路906	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
905	10kV浆信路_专	成都配调	浆信路910	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
906	10kV新富路_专线	成都配调	新富路924	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
907	10kV桥慈二路_专线	成都配调	桥慈二路930	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
908	10kV军中路	成都配调	军中路948	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
909	10kV.象金路_用户专线	成都配调	象金路918	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
910	10kV蓉金路	成都配调	蓉金路958	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
911	10kV指货路专线	成都配调	指货线923	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
912	10kV泉城线	成都配调	泉城线914开关914	芷泉街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
913	10kV新新路专线	成都配调	新新路909	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
914	10kV严贸四路_用户专线	成都配调	严贸四线932	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
915	10kV海动线	成都配调	海动线925开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
916	10kV浆院路_特	成都配调	浆院路914	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
917	10kV马科二线	成都配调	马科二线开关927	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

918	10kV双瑞线	成都配调	双瑞路924	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
919	10kV海锦路专线	成都配调	海锦路931	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
920	10kV白万一路_专线	成都配调	白万一路917	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
921	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
922	10kV玉紫路	成都配调	玉紫路954	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
923	10kV沈银路专线	成都配调	沈银路917	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
924	10kV麻雅路_专	成都配调	麻雅路916	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
925	10kV天上一路_专线	成都配调	天上一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
926	10kV白万二路专线	成都配调	白万二路920	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
927	10kV东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
928	10kV南蓉路专线	成都配调	南蓉路932	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
929	10kV土盛路_专	成都配调	土盛路924	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
930	10kV黄江路大馈线_专线	成都配调	黄江路910	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
931	10kV荔国路	成都配调	荔国路935	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.92	0	16	0	7357.34	不受限	7350
932	10kV下房路专线	成都配调	下房路911	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
933	10kV作格一线_专线	成都配调	作格一线905	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
934	10kV涯茂一路	成都配调	涯茂一路906	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
935	10kV南保路_专线	成都配调	南保路953	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
936	10kV中冶路_专线	成都配调	中冶路936	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
937	10KV平龙路	成都配调	平龙线开关915	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
938	10kV范财路专线	成都配调	范财路932	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
939	10kV桂判路_专	成都配调	桂判线942	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
940	10kV益座线	成都配调	益座线948	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
941	10kV温鼎路	成都配调	温鼎线946	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
942	10kV辰招路	成都配调	辰招路907	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
943	10kV梓恒路_专线	成都配调	梓恒路927	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
944	10kV平府路_专线	成都配调	平府线928	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
945	10kV粉绿路大馈线专线	成都配调	粉绿路907	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
946	10kV土牛路_专线	成都配调	土牛路925	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
947	10kV双康路专线	成都配调	双康路913	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
948	10kV骟方路	成都配调	骟方路953	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
949	10kV望达路_专线	成都配调	望达路916	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
950	10kV洞姆一线_用户专线	成都配调	洞姆一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
951	10kV猛首路_专线	成都配调	猛首路916	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
952	10kV正代路_特	成都配调	正代路943	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
953	10kV南家路	成都配调	南家路947	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
954	10kV荔开路918断路器间隔	成都配调	荔开路、荔开环支路918	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
955	10kV铁丽路专线	成都配调	铁丽路919	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
956	10kV温高二路专线	成都配调	温高二路955	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
957	10kV翠铁线_用户专线	成都配调	翠铁线911	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
958	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应白路935	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
959	10kV象凯一路_特	成都配调	象凯一路944	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
960	10kV浆大路_特	成都配调	浆大路906	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
961	10kV黄苑二线	成都配调	黄苑二路906	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.46	0	8	0	7365.34	不受限	7350
962	10kV龙水路专线_城东	成都配调	龙水线941	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
963	10kV村场路_专线	成都配调	村场线916	新二村	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
964	10kV海玛路	成都配调	海玛路934	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
965	10kV严贸一路_用户专线	成都配调	严贸一路908	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
966	10kV楼莱路	成都配调	楼莱路936	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
967	10kV白展路专线	成都配调	白展路922	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
968	10kV槐充路专线	成都配调	槐充路952	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
969	10kV象和一线	成都配调	象和一路920	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
970	10kV麻乐一路	成都配调	麻乐一线937开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
971	10kV锦复三线	成都配调	锦复三线开关921	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.16	0	2.7	0	7370.64	不受限	7350
972	10kV塔胜路专线	成都配调	塔胜路916	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
973	10kV桂炬线	成都配调	桂炬线926开关	桂溪	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

974	10kV下雷路	成都配调	下雷路907	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
975	10kV麻科路	成都配调	麻科路931	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
976	10kV槐西线	成都配调	槐西路929	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
977	10kV温园路专线	成都配调	温园线909	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
978	10kV象银二路	成都配调	象银二线933开关	万象	166000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
979	10kV骢装路_专线	成都配调	骢装路950	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
980	10kV温美一路_专线	成都配调	温美一路918	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
981	10kV五恒路_专	成都配调	五恒线922	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
982	10kV三绿二线_用户专线	成都配调	三绿二线932	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
983	10kV桂孵路	成都配调	桂孵路946	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
984	10kV黄迁路_专	成都配调	黄迁路932	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
985	10kV桥瑞路_专线	成都配调	桥瑞路924	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
986	10kV辰研路_专线	成都配调	辰研路943	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
987	10kV邦清路	成都配调	邦清线933	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
988	10kV塘仁路_专线	成都配调	塘仁路919	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
989	10kV楼堡路_专	成都配调	楼堡路926	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
990	10kV白绿路_专线	成都配调	白绿路918	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
991	10kV桂万路	成都配调	桂万线957开关	桂溪	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
992	10kV天万路_专	成都配调	天万路906	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
993	10kV槐保路专线	成都配调	槐保线925	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
994	10kV新河路	成都配调	新河路914	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
995	10kV庙保路	成都配调	庙保路942	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
996	10kV顺税路专线	成都配调	顺税路911	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
997	10kV晖成线	成都配调	晖成线912	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
998	10kV粉四线	成都配调	粉四路920	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
999	10kV槐朝路专线	成都配调	槐朝路914	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1000	10kV中盛路_特	成都配调	中盛路932	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1001	10kV军银路专线	成都配调	军银线933	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1002	10kV马鸿二线_专线	成都配调	马鸿二线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1003	10kV猛场路专线	成都配调	猛场路918	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1004	10kV白杨路_特	成都配调	白杨路938	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1005	10kV辰街路_特	成都配调	辰街路954	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1006	10kV展金路专线	成都配调	展金路931	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1007	10kV温软路专线	成都配调	温软线906	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1008	10kV白广路大馈线—用户	成都配调	白广线934开关	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1009	10kV平报路专线	成都配调	平报线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1010	10kV天医路_专	成都配调	天医路953	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1011	10kV麻传路_专线	成都配调	麻传路909	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1012	10kV顺地路	成都配调	顺地路912开关	安顺桥	300000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1013	10kV红庭路_专	成都配调	红庭路928	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1014	10kV玉普路_专线	成都配调	玉普路956	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1015	10kV桂政路专线	成都配调	桂政路914	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1016	10kV正飞路专线	成都配调	正飞路945	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1017	10kV东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1018	10kV润城七路_专线	成都配调	润城七路920	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1019	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1020	10kV.象奥二路_用户专线	成都配调	象奥二路935	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1021	10kV晋航路专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1022	10kV马厚线	成都配调	马厚线907开关	马河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1023	10kV.晖瑞线_用户专线	成都配调	晖瑞线913	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1024	10kV楼广线	成都配调	待用925开关	红牌楼	143000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1025	10kV黄峨二路_专线	成都配调	黄峨二路915	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1026	10kV粉地二路_用户专线	成都配调	粉地二路940	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1027	10kV平红线	成都配调	平红线开关909	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1028	10kV中楠线	成都配调	中楠线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1029	10kV三学线_专线	成都配调	三学线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1030	10kV范理路	成都配调	范理路917	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1031	10kV大民线	成都配调	大民线923开关	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1032	10kV浆阳路_专	成都配调	浆阳路920	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1033	10kV双同线	成都配调	双同路922	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1034	10kV府财路_专线	成都配调	府财路913	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1035	10kV金场路_专线	成都配调	金场路925	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1036	10kV军水二路_专线	成都配调	军水二线942	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1037	10kV桥乾路_专线	成都配调	桥乾路913	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1038	10kV白置一路_特	成都配调	白置一路929	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1039	10kV浦光路	成都配调	浦光线953	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1040	10kV中污路专线	成都配调	中污路929	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1041	10kV棕袅路专线	成都配调	棕袅路923	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1042	10kV严商三路_专线	成都配调	严商三路907	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1043	10kV望区路	成都配调	望区路917	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1044	10kV桂峡路	成都配调	桂峡线924	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1045	10kV培达路_用户专线	成都配调	培达路906	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1046	10kV桂苏路_专	成都配调	桂苏路931	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1047	10kV猛锦路_专线	成都配调	猛锦路919	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1048	10kV正银路_特	成都配调	正银路944	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1049	10kV槐象路_专线	成都配调	槐象线922	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1050	10kV天华路	成都配调	天华路907	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1051	10kV南二路_专	成都配调	南二路946	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1052	10kV塔华路专线	成都配调	塔华路920	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1053	10kV.桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线953	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1054	10kV桥汇路	成都配调	桥汇线开关908	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1055	10kV三锦路大馈线专线	成都配调	三锦路950	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1056	10kV大祥线大馈线-用户	成都配调	大祥线927	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1057	10kV新成路专线	成都配调	新成路926	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1058	10kV温德一路	成都配调	温德一路942	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1059	10kV中香路_特	成都配调	中香路908	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1060	10kV白置二路_专线	成都配调	白置二路936	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1061	10kV庙伊一路_专线	成都配调	庙伊一路909	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1062	10kV温保路	成都配调	温保路926	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1063	10kV荔川路_专线	成都配调	荔川路925	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1064	10kV.象银三路_用户专线	成都配调	象银三路947	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1065	10kV桥天路专线	成都配调	桥天路914	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1066	10kV双鹭路_专	成都配调	双鹭路928	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1067	10kV雷森路_用户专线	成都配调	雷森路922	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1068	10kV邦万路_用户专线	成都配调	邦万路950	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1069	10kV沈居线	成都配调	沈居线930开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1070	10kV东锦路	成都配调	东锦路928	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1071	10kV文航路	成都配调	文航线923	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1072	10kV景玺线	青白江电力调度控制中心	景玺线943开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	55.22	10	956.4	0	7352.25	不受限	7350
1073	10kV核优路_专	成都配调	核优路922	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1074	10kV作时四路_专线	成都配调	作时四路937	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1075	10kV平商路专线	成都配调	平商路921	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1076	10kV浆春路_专	成都配调	浆春路918	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1077	10kV棕庄路	成都配调	棕庄线936开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1078	10kV浦龙路	成都配调	浦龙线开关914	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1079	10kV新茂路_专线	成都配调	新茂路945	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1080	10kV桂都路专线	成都配调	桂都线922	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1081	10kV核物路_专线	成都配调	核物路910	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1082	10kV.涯乾路_用户专线	成都配调	涯乾路910	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1083	10kV楼太路专线	成都配调	楼太路937	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1084	10kV马盛路	成都配调	马盛路905	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1085	10kV温德二路	成都配调	温德二路943	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1086	10kV范钢路专线	成都配调	范钢路923	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1087	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄峨五路923	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1088	10kV辰里路_专线	成都配调	辰里路946	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1089	10kV麻金路专线	成都配调	麻金路921	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1090	10kV严贸三路_用户专线	成都配调	严贸三线930	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1091	10kV润城三路	成都配调	润城三路910	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1092	10kV浆宾路专线	成都配调	浆宾路921	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1093	10kV白蜀路_用户专线	成都配调	白蜀路924	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1094	10kV洞华二路_专线	成都配调	洞华二路943	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1095	10kV白赛路专线	成都配调	白赛路925	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1096	10kV桂出路大馈线	成都配调	桂出线955	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1097	10kV槐安线	成都配调	槐安线965	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1098	10kV桂天路_专线	成都配调	桂天路943	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1099	10kV辰府路	成都配调	辰府路915	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1100	10kV楼地路_专	成都配调	楼地路935	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1101	10kV正后路专线	成都配调	正后线922	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1102	10kV西馆线	蒲江电力调度控制中心	西馆线911开关	西来	14300	否	505	8746.86	公线	29.17	6	505.2	0	7366.97	不受限	7350
1103	10kV光成一线	新都电力调度控制中心	光成一线925开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	40.32	8	698.4	0	7360.83	不受限	7350
1104	10kV黄峨四路大馈线_专线	成都配调	黄峨四路922	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1105	10kV桐海路_专	成都配调	桐海路920	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1106	10kV洞铁路_专线	成都配调	洞铁路925	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1107	10kV金恒线	成都配调	金恒线936开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1108	10kV浦康路_专线	成都配调	浦康线958	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1109	10kV粉医线_用户专线	成都配调	粉医线947	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1110	10kV桂鼎线	成都配调	桂鼎路959	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1111	10kV指阳路专线	成都配调	指阳线915	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1112	10kV邦润线	成都配调	邦润线918	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1113	10kV荔航线	成都配调	荔航路926	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1114	10kV象百路	成都配调	象百路919	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1115	10kV草园线	成都配调	草园线911	草堂	138000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1116	10kV麻绣路专线	成都配调	麻绣路910	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1117	10kV指发线专线	成都配调	指发线917	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1118	10kV粉比线	成都配调	粉比路936	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1119	10kV洞城路	成都配调	洞城路931	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1120	10kV邦茂路	成都配调	邦茂路923	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1121	10kV红信路_专线	成都配调	红信路938	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1122	10kV棕汇路专线	成都配调	棕汇路928	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1123	10kV洞福线	成都配调	洞福线913开关	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.92	0	16	0	7357.34	不受限	7350
1124	10kV驷牛路_专线	成都配调	驷牛路956	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1125	10kV顺紫路	成都配调	顺紫路913	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1126	10kV海上线	成都配调	海上路915	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1127	10kV作学一路_专	成都配调	作学一线913	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1128	10kV桐坡线	成都配调	桐建线918开关	桐梓林	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1129	10kV大孵路	成都配调	大孵线922	大源	146000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1130	10kV应南路	成都配调	应南路916	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1131	10kV邦子线	成都配调	邦子线925开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1132	10kV玉棕路专线	成都配调	玉棕路905	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1133	10kV五上线	成都配调	五上路917	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1134	10kV中锦路_特	成都配调	中锦路933	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1135	10kV温长路专线	成都配调	温长路938	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1136	10kV玉七路专线	成都配调	玉七线908	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1137	10kV祥凯路专线	成都配调	祥凯线912	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1138	10kV晖宜二线_专线	成都配调	晖宜二线921	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1139	10kV沈南线	成都配调	沈南线916开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1140	10kV槐娇路_专线	成都配调	槐娇线966	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1141	10kV.新政路_用户专线	成都配调	新政路912	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1142	10kV铁首路_特	成都配调	铁首路913	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1143	10kV天岩线	成都配调	天岩线926	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1144	10kV望东线	成都配调	望东路990	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1145	10kV波岛线	成都配调	波岛线907	清波	482000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1146	10kV作商路专线	成都配调	作商路927	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1147	10kV晋下路	成都配调	待用910开关	晋阳	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1148	10kV槐优路大馈线	成都配调	槐优路915	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1149	10kV驷慧线	成都配调	驷慧路992	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1150	10KV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红牌楼	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1151	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1152	10kV洞柏线	成都配调	洞柏线923开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1153	10kV温三线	成都配调	温三线905开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	0.21	0	3.6	0	7369.74	不受限	7350
1154	10kV湾上路	成都配调	湾上路922开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1155	10kV张店线大馈线	成都配调	张店线905开关	张家寺	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1156	10kV浆国路_专	成都配调	浆国路911	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1157	10kV三村线	成都配调	三村路951	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1158	10kV南锦路_专线	成都配调	南锦路915	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1159	10kV槐炼路_专	成都配调	槐炼，槐万线956	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1160	10kV铁医路_主	成都配调	铁医路932	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1161	10kV指医路	成都配调	指医路910	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1162	10kV中红线	成都配调	中红路923	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1163	10kV军龙线	成都配调	军龙路918	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1164	10kV辰天路_特	成都配调	辰天路935	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1165	10kV荔民金支路_特	成都配调	荔民、荔民金支线920开关	荔枝巷	122000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1166	10kV土湾路大馈线_专线	成都配调	土湾路932	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1167	10kV粉韵路大馈线—用户	成都配调	粉韵路937开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1168	10kV沈井线	成都配调	沈井线935开关	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1169	10kV楼国线	成都配调	楼国路917	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1170	10kV铁电线	成都配调	铁电路915	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1171	10kV粉嘉线	成都配调	粉嘉路914开关	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1172	10kV新区路专线	成都配调	新区路935	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1173	10kV文医路_特	成都配调	文医路917	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1174	10kV两森路_专	成都配调	两森路926	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1175	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1176	10kV象和二线	成都配调	象和二线923开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1177	10kV棕丰路专线	成都配调	棕丰路919	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1178	10kV马科三线	成都配调	马科三线开关932	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1179	10kV南丽线	成都配调	南丽路945	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1180	10kV桐银路_专	成都配调	桐银路910	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1181	10kV望鑫路	成都配调	望鑫路991	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1182	10kV海天线	成都配调	海天线933开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1183	10kV草台线	成都配调	草台线908开关	草堂	138000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1184	10kV严贸二路_用户专线	成都配调	严贸二路909	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1185	10kV军山线	成都配调	军山线917	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1186	10kV大凰线	成都配调	大凰线913	大源	146000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1187	10kV猛高路专线	成都配调	猛高路914	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1188	10kV洞九线	成都配调	洞九线906开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1189	10kV楼电路_用户专线	成都配调	楼电线947	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1190	10kV新翠路_专线	成都配调	新翠路950	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1191	10kV五九线	成都配调	五九线开关929	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1192	10kV东格线	成都配调	东格路911	东风路	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1193	10kV麻茂路_专线	成都配调	麻茂路935	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1194	10kV麻乐二线	成都配调	麻乐二线938开关	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1195	10kV罗研线大馈线	天府电力调度控制中心	罗研线912开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	55.08	9	954	0	7359.84	不受限	7350
1196	10kV天华线925断路器间隔	天府电力调度控制中心	天华线925开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	52.98	9	917.7	0	7396.14	不受限	7350
1197	10kV金水线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金水线923开关	金溪站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	30.42	6	551.1	0	7352.25	不受限	7350

1198	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	113.3	19	1962.4	0	7375.08	不受限	7350
1199	10kV城向线	天全电力调度控制中心	城向线927开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	27.23	5	471.6	200	7356.45	不受限	7350
1200	10kV中潼线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中潼线915开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	69.91	13	1210.8	0	7395.9	不受限	7350
1201	10kV尚金一线	眉山电力调度控制中心	尚金一线961开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	8.44	2	146.1	0	7367.53	不受限	7350
1202	10kV富南九线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南九线961开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	69.97	13	1211.8	0	7393.03	不受限	7350
1203	10kV中棉线大馈线	江油电力调度控制中心	中棉线912开关	中坝站	40000	否	480	8313.84	公用	5.4	1	93.6	0	7388.86	不受限	7350
1204	10kV高虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹一线907开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1205	10kV石桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥线916开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1206	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹二线911开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1207	10kV望珠一线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠一线917	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	200	38	1725	0	7368.27	不受限	7300
1208	10kV谷阎线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷阎线923开关	丰谷	150000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1209	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡底线913开关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	22.92	4	396.9	0	7334.97	不受限	7300
1210	10kV新永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永一线910开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1211	10kV沙工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙工线933开关	沙坪站	100200	是	660	11431.54	公线	104.62	16	1812	0	7333.23	不受限	7300
1212	10kV大旭一线	眉山电力调度控制中心	大旭一线931开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	55.89	9	968	0	7345.84	不受限	7300
1213	10kV兴会线大馈线	高坪电力调度控制中心	兴会线925开关	兴旺站(蓬安)	22500	是	530	9179.87	公线	41.83	8	724.5	0	7343.9	不受限	7300
1214	10kV岗榭线	通川电力调度控制中心	岗榭线959开关	木岗站	102000	否	595	10305.7	公线	113.21	19	1960.8	0	7314.33	不受限	7300
1215	10kV马商二线	通川电力调度控制中心	马商二线927开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	56.43	9	977.3	0	7336.54	不受限	7300
1216	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东兴站	100000	是	964	16696.97	公线	324.32	34	5617.2	400	7340.38	不受限	7300
1217	10kV石科二线	新都电力调度控制中心	石科二线921开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	41.45	8	718	0	7341.23	不受限	7300
1218	10kV连药一路	彭州电力调度控制中心	连药一路914	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	73.47	13	1272.5	0	7347.92	不受限	7300
1219	10kV城万线	青白江电力调度控制中心	城万线928开关	城厢	2*20000	否	560	9699.48	公线	80.44	14	1393.2	0	7336.33	不受限	7300
1220	10kV高科路	成都配调	高科路929	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	3.81	1	66	0	7307.34	不受限	7300
1221	10kV前池一线	青白江电力调度控制中心	前池一线944开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	74.6	13	1292.1	0	7328.32	不受限	7300
1222	10kV大工南线	青白江电力调度控制中心	大工南线929开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	25.57	5	442.8	0	7273.49	不受限	7250
1223	10kV沙岷一线	大邑电力调度控制中心	沙岷一线924开关	沙渠	32000	是	600	10392.3	专线	58.89	10	1020	0	7293.84	不受限	7250
1224	10kV连兴二路	广汉电力调度控制中心	连兴二路923开关	连山站	73500	是	555	9612.88	公线	353.984	63	6085	400	7290.3	不受限	7250
1225	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛材线925开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	74.28	14	1286.6	0	7287.05	不受限	7250
1226	10kV松万线大馈线	天府电力调度控制中心	松万路940开关	松林	50000	否	553	9578.24	公线	78.98	14	1368	0	7252.42	不受限	7250
1227	10kV大普路大馈线	天府电力调度控制中心	大普路949开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	120.09	20	2079.9	0	7273.17	不受限	7250
1228	10kV剑城三线	剑阁电力调度控制中心	剑城三线927开关	剑阁站	86000	是	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.46	0	7262.52	不受限	7250
1229	10kV广园线	安岳电力调度控制中心	10kV广园线924开关	广惠	272000	是	525	9093.27	公线	127.36	24	2205.93	0	7274.62	不受限	7250
1230	10kV燕啤线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕啤线964开关	燕子山站	80000	否	480	8313.84	专线	11.16	2	193.2	0	7289.26	不受限	7250
1231	10kV胜石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	否	569	9855.37	公线	77.85	14	1348.4	250	7271.43	不受限	7250
1232	10kV龙达一线	眉山电力调度控制中心	龙达一线915开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	120.76	20	2091.6	0	7261.47	不受限	7250
1233	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲夺线911开关	甲根坝站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	4	309	0	7282.58	不受限	7250
1234	10kV园飞线	达县电力调度控制中心	园飞线911开关	化工园	542000	否	500	8660.25	公线	30.89	6	535	0	7259.22	不受限	7250
1235	10kV绵州线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵州线956开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	64.13	11	1110.7	0	7203.14	不受限	7200
1236	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲亚线913开关	甲根坝站	56000	否	465	8054.04	公线	0	11	805.4	0	7248.64	不受限	7200
1237	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工三线932开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	100	17	1732	810	7226.71	不受限	7200
1238	10kV文园五线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线914	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	16.41	3	284.2	0	7229.43	不受限	7200
1239	10kV墨矿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV墨矿线914开关	墨林站	6300	否	465	8054.04	公线	1.87	1	32.4	0	7216.24	不受限	7200
1240	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广奎线941开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	434.83	83	7531.2	0	7219.18	不受限	7200
1241	10kV黄金线918大馈线	泸州电力调度控制中心	黄金线918开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	7217.46	不受限	7200
1242	10kV龙江龙旋线962大馈线	泸州电力调度控制中心	龙江龙旋线962	龙马潭	40000	是	800	13856.41	公线	16.06	2	278.2	3600	7206.93	不受限	7200
1243	10kV茜园二线937大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园二线937	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	7217.46	不受限	7200
1244	10kV北华线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV北华线915开关	北坝站	18000	是	521.26	9028.49	公用	0	0	0	0	7222.79	不受限	7200

1245	10kV芙水线	营山电力调度控制中心	芙水线916开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	专线	71.32	12	1235.2	0	7217.21	不受限	7200
1246	10kV白香一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV白香一线969开关	白塔站	102000	否	552	9560.92	公线	80.24	15	1389.7	0	7215.13	不受限	7200
1247	10kV芭园二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园二线923开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	246.82	47	4274.9	0	7246.9	不受限	7200
1248	10kV芭园一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园一线913开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	358.16	68	6203.4	0	7246.9	不受限	7200
1249	10kV剑工线	剑阁电力调度控制中心	剑工线916开关	剑阁站	80000	是	600	10392.3	公线	60	10	1039.2	0	7274.64	不受限	7200
1250	10kV州岭线大馈线	天府电力调度控制中心	州岭线922开关	利州	63000	否	600	10392.3	专线	122.9	20	2128.6	0	7224.47	不受限	7200
1251	10kV国地线大馈线	天府电力调度控制中心	国地线909开关	国玻	50000	否	462	8002.07	专线	290.41	73	5029.9	0	7201.86	不受限	7200
1252	10kV任科线	温江电力调度控制中心	任科线932开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	25.46	5	441	0	7207.74	不受限	7200
1253	10kV解业一线	大邑电力调度控制中心	解业一线947开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	122.23	20	2117	0	7236.07	不受限	7200
1254	10kV塔甘二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘二线923	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	62.01	10	1074	0	7239.84	不受限	7200
1255	10kV柳涤一线	温江电力调度控制中心	柳涤一线915开关	柳城	102000	否	552	9560.92	公线	24.11	4	417.6	0	7231.14	不受限	7200
1256	10kV大水线	青白江电力调度控制中心	大水线914开关	大湾	2*40000	否	560	9699.48	专线	87.16	16	1509.6	0	7219.93	不受限	7200
1257	10kV景恒路	青白江电力调度控制中心	景恒线926开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	88.96	16	1540.8	0	7188.73	不受限	7150
1258	10kV猛石路专线	成都配调	猛石路921	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	12.54	3	217.2	0	7156.14	不受限	7150
1259	10kV洞金三路	成都配调	洞金三路909	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	10.16	2	176	0	7197.34	不受限	7150
1260	10kV花阳二线	广汉电力调度控制中心	花阳二线916开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	471.1	86	8287	500	7190.3	不受限	7150
1261	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	35.8	7	620	0	7174.22	不受限	7150
1262	10kV光成二线	新都电力调度控制中心	光成二线936开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	50.51	10	874.8	0	7184.43	不受限	7150
1263	10kV邦交线	成都配调	邦交线914开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	12.11	3	209.7	0	7163.64	不受限	7150
1264	10kV马环一线	通川电力调度控制中心	10kV.马环一线962开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	64.35	11	1114.6	0	7199.24	不受限	7150
1265	10kV城调线大馈线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	专线	27.92	5	483.5	0	7179.09	不受限	7150
1266	10kV复杨线	通川电力调度控制中心	复杨线954开关	复兴	243000	否	600	10392.3	公线	127.14	21	2202.1	0	7150.97	不受限	7150
1267	10kV带格线大馈线	南充电力调度控制中心	带格线923开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	82.78	15	1433.7	0	7186.72	不受限	7150
1268	10kV黄茶一线	彭山电力调度控制中心	黄茶一线912开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	18.43	4	319.2	0	7194.43	不受限	7150
1269	10kV帽西线	仁寿电力调度控制中心	帽西线922开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	89.38	16	1548	0	7181.53	不受限	7150
1270	10kV鱼瑞一线962大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞一线962开关	鱼鸟	101000	是	552	9560.92	公线	28.72	5	497.4	0	7151.34	不受限	7150
1271	10kV普碧线	仁寿电力调度控制中心	备用线927开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	125.23	21	2169	0	7184.07	不受限	7150
1272	10kV板铸线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板铸线911开关	板仓站	80200	否	520	9006.66	专线	53.18	10	921	0	7184.99	不受限	7150
1273	10kV宁中二线926线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	是	515	8920.06	公线	0	0	0	0	7136.05	不受限	7100
1274	10kV邓化Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅱ线917开关	邓关站	100300	否	480	8313.84	公线	19.41	4	336.2	0	7146.26	不受限	7100
1275	10kV兴瑞线	仁寿电力调度控制中心	兴瑞线925开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	34.3	7	594	0	7122.29	不受限	7100
1276	10kV团工线	仁寿电力调度控制中心	团工线914开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	22.86	5	396	0	7117.63	不受限	7100
1277	10kV龛中线	巴州电力调度控制中心	10kV龛中线915	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	200	39	1725	0	7195.06	不受限	7100
1278	10kV龛环线	巴州电力调度控制中心	10kV龛环线925	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	52.83	10	915	0	7113.05	不受限	7100
1279	10kV城水线	蓬溪电力调度控制中心	城水线923开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	20.44	4	354	0	7128.46	不受限	7100
1280	10kV垭泰线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭泰线921	枣垭站	100000	否	599	10374.98	专线	128.66	21	2228.4	0	7109.08	不受限	7100
1281	10kV南弘一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南弘一线917开关	南市站	80000	是	645	11171.73	公线	103.23	16	1788	0	7149.38	不受限	7100
1282	10kV万科线	内江电力调度控制中心	万科线921开关	万里坡站	20500	否	482	8348.48	公线	23.2	5	401.9	0	7111.73	不受限	7100
1283	10kV罗智线大馈线	天府电力调度控制中心	罗智线925开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	127.31	21	2205	0	7148.07	不受限	7100
1284	10kV鲁盛线	宜宾电力调度控制中心	鲁盛线951开关	鲁西站	40000	是	550	9526.28	公线	29.28	5	507.1	0	7113.92	不受限	7100
1285	10kV拱天南路	德阳电力调度控制中心	拱天南路921开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	228.09	41	3950.5	500	7148.74	不受限	7100
1286	10kV经化五路	彭州电力调度控制中心	经化五路925	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	29.38	6	508.8	150	7135.42	不受限	7100
1287	10kV十侯一线	简阳电力调度控制中心	十侯一线933开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	0.1	10	0.1	1260	7142.17	不受限	7100
1288	10kV前杏线	青白江电力调度控制中心	前杏线922开关	前进	2*50000	是	600	10392.3	公线	31.21	6	540.5	0	7122.09	不受限	7100
1289	10kV汉斑线1	新都电力调度控制中心	汉斑线916开关	汉城	126000	否	600	10392.3	公线	133.78	22	2286.3	0	7066.77	不受限	7050
1290	10kV集冶线	彭州电力调度控制中心	集冶路922	集贤	2*50000	否	454	7863.51	公线	4.54	1	78.6	0	7077.16	不受限	7050

1291	10kV桥秦线	郫都电力调度控制中心	桥秦线946开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	72.37	12	1253.4	0	7060.44	不受限	7050
1292	10kV家果路917线路	中江电力调度控制中心	家果路917开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	129.34	22	2240.1	0	7097.38	不受限	7050
1293	10kV砂体二线931大馈线	天府电力调度控制中心	砂体二线931开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	130.89	22	2267.1	0	7085.97	不受限	7050
1294	10kV清太路大馈线	德阳电力调度控制中心	清太路923开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	451.8	88	7825.1	0	7066.77	不受限	7050
1295	10kV德电路955大馈线	德阳电力调度控制中心	德电路955开关	德阳站新	103000	是	510	8833.46	公线	14.23	30	246.4	0	7066.77	不受限	7050
1296	10kV青镇线	大英电力调度控制中心	青镇线929开关	青龙坡	80000	是	510	8833.46	公线	255.66	50	4428	0	7066.77	不受限	7050
1297	10kV轮昭线	广元电力调度控制中心	轮昭线913开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	358	63	6193	0	7061.57	不受限	7050
1298	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线927开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	2.1	0.13	34.21	0	7061.57	不受限	7050
1299	10kV堰数二线	达县电力调度控制中心	堰数二线921开关	堰坝站	80160	否	540	9353.07	专线	77.61	14	1344.2	0	7073.56	不受限	7050
1300	10kV团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	25.84	5	447.6	0	7066.03	不受限	7050
1301	10kV灵建一线	彭山电力调度控制中心	灵建一线915开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	150	29	2727.9	0	7066.77	不受限	7050
1302	10kV道钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道钟线942开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	40.97	7	709.6	0	7091.56	不受限	7050
1303	10kV文宾一线	彭山电力调度控制中心	文宾一线928	文庙	1800000	否	964	16696.97	公线	462.65	48	8013.1	0	7014.17	不受限	7000
1304	10kV萝荣线	汉源电力调度控制中心	萝荣线928开关	萝卜岗站	50000	是	600	10392.3	公线	74.38	12	1288.2	0	7025.64	不受限	7000
1305	10kV平南二线	眉山电力调度控制中心	平南二线963开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	4.82	1	83.5	500	7013.63	不受限	7000
1306	10kV武大线911线路	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	是	507	8781.5	公线	0	0	0	0	7025.2	不受限	7000
1307	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	29.12	6	504.4	0	7087.18	不受限	7000
1308	10kV望月北线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月北线917开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	91.05	16	1577	0	7043.42	不受限	7000
1309	10kV剑唐线	剑阁电力调度控制中心	剑唐线915开关	剑阁站	86000	否	507	8781.5	公线	50.7	10	878.12	0	7025.23	不受限	7000
1310	10kV北体二线	南部电力调度控制中心	10kV北体II线923开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	133.39	22	2310.3	0	7027.18	不受限	7000
1311	10kV温桥线	大英电力调度控制中心	温桥线917开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	36.86	7	638.4	0	7024.19	不受限	7000
1312	10kV坝鸦线921断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV坝鸦线921	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	134.58	22	2330.9	0	7006.58	不受限	7000
1313	10kV孙万一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万一线971开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	176.09	27	3049.9	0	7004.66	不受限	7000
1314	10kV茜园一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园一线961	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	10.9	2	188.8	0	7028.66	不受限	7000
1315	10kV中姜线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中姜线923开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	91.87	17	1591.2	0	7015.5	不受限	7000
1316	10kV创研线大馈线	天府电力调度控制中心	创研线921开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	133.2	22	2307.1	0	7045.97	不受限	7000
1317	10kV遵蟒路	绵竹电力调度控制中心	遵蟒路905开关	遵道站	16000	否	450	7794.23	专线	15.24	10	556.1	0	7014.81	不受限	7000
1318	10kV玉林路	中江电力调度控制中心	玉林路912开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	36.4896	7	632	0	7030.592	不受限	7000
1319	10kV堰铝线	新都电力调度控制中心	堰铝线932开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	60.1	12	1041	0	7018.23	不受限	7000
1320	10kV花阳一线	广汉电力调度控制中心	花阳一线927开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	402.5	71	6861	650	7040.3	不受限	7000
1321	10kV何金线	新津电力调度控制中心	何金线923开关	何店	152000	是	505	8746.86	公线	0.14	33	2.4	0	6995.09	不受限	6950
1322	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子人二线928开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	46.19	9	800	0	6994.22	不受限	6950
1323	10kV高梅路	成都配调	高梅线938	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	23.33	5	404	0	6969.34	不受限	6950
1324	10kV玉邡线	邛崃电力调度控制中心	玉邡913开关	玉带	169000	是	503	8712.22	公线	415.92	83	7387.6	0	6969.78	不受限	6950
1325	10kV东水路	成都配调	东水路903	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	23.56	5	408	0	6965.34	不受限	6950
1326	10kV大辉二线	青白江电力调度控制中心	大辉二线918开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	96.3	17	1668	0	6952.42	不受限	6950
1327	10kV前池三线	青白江电力调度控制中心	前池三线946开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	93.62	17	1621.5	0	6998.92	不受限	6950
1328	10kV平镇线	邛崃电力调度控制中心	平镇线914开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	274.52	54	5477.8	0	6969.78	不受限	6950
1329	10kV滨云线大馈线	天府电力调度控制中心	滨云路942开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	412.03	103	7136.4	2400	6953.07	不受限	6950
1330	10kV虎桥线	内江电力调度控制中心	虎桥线922开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	30.31	6	525	0	6988.63	不受限	6950
1331	10kV庙理路	成都配调	庙理路910	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	22.63	5	392	0	6981.34	不受限	6950
1332	10kV海孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙II线981开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	118.13	20	2046	1280	6964.56	不受限	6950
1333	10kV春铁线	仪陇电力调度控制中心	春铁线914开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	专线	52.38	10	907.3	0	6996.05	不受限	6950
1334	10kV园隆一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆一线957开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	93.11	17	1612.7	0	6992.13	不受限	6950
1335	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城德线914开关	城中站	26080	是	505	8746.86	公线	0	0	0	0	6997.49	不受限	6950
1336	10kV南龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	南龙线921开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	155.44	22	2692.3	0	6951.76	不受限	6950
1337	10kV普水线	仁寿电力调度控制中心	普水线916开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	公线	137.82	23	2387	0	6966.07	不受限	6950
1338	10kV元峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.元峰线922开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	38.69	7	670.1	0	6950.92	不受限	6950

1339	10kV安渔一线	眉山电力调度控制中心	安渔一线954开关	安平站	113000	否	600	10392.3	公线	135.95	23	2354.6	0	6998.47	不受限	6950
1340	10kV元云线	渠县电力调度控制中心	10kV.元云线914开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	36.45	7	631.3	0	6989.72	不受限	6950
1341	10kV文华线	仁寿电力调度控制中心	文华线912开关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	102.19	18	1769.9	0	6959.63	不受限	6950
1342	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永化线923开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	0.36	1	6.3	2410	6936.77	不受限	6900
1343	10kV帽万线	仁寿电力调度控制中心	帽万线916开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	104.39	19	1808	0	6921.53	不受限	6900
1344	10kV黄屈线924断路器间隔	雷波电力调度控制中心	10kV黄屈线924开关	黄琅站	12600	否	460	7967.43	公线	14.41	3	249.5	0	6921.19	不受限	6900
1345	10kV游新线大馈线	游仙电力调度控制中心	游新线944开关	游仙站	50000	是	500	8660.25	公用	100	20	1732	0	6928.2	不受限	6900
1346	10kV三虹一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三虹一线917开关	三元站	40000	否	569	9855.37	公用	113.63	20	1968	0	6901.83	不受限	6900
1347	10kV梁兰西线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰西线983开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	5.6	1	97	0	6917.6	不受限	6900
1348	10kV梁兰东线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰东线929开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	4.8	1	83.1	0	6931.5	不受限	6900
1349	10kV孙优线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙优线969开关	孙家坝	300000	否	920	15934.87	专线	70.95	8	1228.9	6180	6932.48	不受限	6900
1350	10kV小凤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤二线929开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	173.01	35	2996.5	0	6928.2	不受限	6900
1351	10kV北体一线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅰ线911开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	138.63	23	2401	0	6936.48	不受限	6900
1352	10kV金府路_都江堰	都江堰电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	是	500	8660.25	公线	145.23	17	2465.3	0	6928.2	不受限	6900
1353	10kV南兆线	威远电力调度控制中心	南兆线937开关	威南站	175000	否	471	8157.96	专线	27.65	6	438.4	0	6903.76	不受限	6900
1354	10kV时山三线	宜宾电力调度控制中心	时山三线933开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	319	40	5525	0	6945.77	不受限	6900
1355	10kV塔工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工五线913	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	51.76	10	896.4	0	6944.6	不受限	6900
1356	10kV田恒线	温江电力调度控制中心	田恒线913开关	大田	83000	否	500	8660.25	专线	1	100	1	0	6928.2	不受限	6900
1357	10kV东场路	成都配调	东场路907	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	25.87	5	448	0	6925.34	不受限	6900
1358	10kV高镇线	金堂电力调度控制中心	高镇线917开关	高板	68300	是	537	9301.11	公线	1	10	1	500	6940.89	不受限	6900
1359	10kV新炭路952#开关	广汉电力调度控制中心	新炭路952开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	38.11	8	660	0	6915.99	不受限	6900
1360	10kV花蜀二线	新津电力调度控制中心	花蜀二线926开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	7.13	1	123.5	0	6873.99	不受限	6850
1361	10kV前渡线	青白江电力调度控制中心	前渡线933开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	9.6	0	6858.92	不受限	6850
1362	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前洪线948开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	9.6	0	6858.92	不受限	6850
1363	10kV西北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西北线962	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	56.13	11	972.1	0	6868.9	不受限	6850
1364	10kV庙联路专线	成都配调	庙联路916	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	30.02	6	520	0	6853.34	不受限	6850
1365	10kV锦复二线	成都配调	锦复二线开关912	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	28.73	6	497.6	0	6875.74	不受限	6850
1366	10kV青纤线	青白江电力调度控制中心	青纤线948开关	青白江	2*20000	否	440	7621.02	专线	10	2	9.6	0	6858.92	不受限	6850
1367	10kV南光路	成都配调	南光路935	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	28.91	6	500.8	0	6872.54	不受限	6850
1368	10kV国南五路大馈线	天府电力调度控制中心	国南五路918开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	102.17	18	1769.5	0	6850.92	不受限	6850
1369	10kV罗通线大馈线	天府电力调度控制中心	罗通线937开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	143.53	24	2486	0	6867.07	不受限	6850
1370	10kV尖环一线	乐山电力调度控制中心	尖环一回979开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	62.69	14	5773.12	0	6858.92	不受限	6850
1371	10kV凤警线	乐山电力调度控制中心	凤警线917开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	457.75	104	7928.3	0	6858.92	不受限	6850
1372	10kV通万线大馈线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	522.86	119	9056	0	6858.92	不受限	6850
1373	10kV苏王一线	乐山电力调度控制中心	苏王一线912开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	202.08	46	3500	0	6858.92	不受限	6850
1374	10kV陵肖二线	苍溪电力调度控制中心	陵肖二线924开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	142.74	24	2472.3	0	6865.18	不受限	6850
1375	10kV下南二线	广元电力调度控制中心	下南二线924开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	10.9	2	188.8	0	6872.77	不受限	6850
1376	10kV东新线	射洪电力调度控制中心	东新线911开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	2	1	2	0	6858.92	不受限	6850
1377	10kV北嘉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北嘉线922开关	城北站(蓬安)	94500	是	676	11708.66	公线	143.81	21	2490.8	0	6876.13	不受限	6850
1378	10kV高源线	攀枝花电力调度控制中心	高源线916开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	8.2	2	142	0	6872.6	不受限	6850
1379	10kV望逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸二线976	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	75.92	14	1314.9	0	6869.04	不受限	6850
1380	10kV荣柴线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣柴线915开关	荣县站	90000	否	553	9578.24	专线	100.17	18	1735	0	6885.42	不受限	6850
1381	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线916开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	423.02	85	7326.9	0	6858.92	不受限	6850
1382	10kV桥械一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械一线917开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	362.91	8200	6285.6	0	6858.92	不受限	6850
1383	10kV龙医二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医二线927开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	10.89	200	188.7	0	6858.92	不受限	6850

1384	10kV穆青二线	青神电力调度控制中心	穆青二线923开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	0.1	10	1.7	630	6881.93	不受限	6850
1385	10kV汉拓线	雨城电力调度控制中心	10kV汉拓线962开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	338.73	7700	5866.8	0	6858.92	不受限	6850
1386	10kV洪止一线	洪雅电力调度控制中心	洪止一线917开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	326	68	4861	0	6858.92	不受限	6850
1387	10kV洪北一线	洪雅电力调度控制中心	洪北一线918开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	382	76	6428	0	6858.92	不受限	6850
1388	10kV芙京线	苍溪电力调度控制中心	芙京线921开关	35kV芙蓉站	32000	否	453	7846.19	公线	60	13	1000	0	6846	不受限	6846
1389	10kV坝致二线	南部电力调度控制中心	10kV坝致二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	114.83	19	1988.9	500	6848.58	不受限	6800
1390	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪职线922开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	专线	49.66	9	860.1	0	6802.49	不受限	6800
1391	10kV朱碧一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧I线924开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	47.29	9	819	0	6843.59	不受限	6800
1392	10kV南金线	广元电力调度控制中心	南金线926开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	420.72	46	7286.8	0	6836.34	不受限	6800
1393	10kV旌庐西路918大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐西路918开关	旌湖站	100000	是	575	9959.29	公线	697.69	121	12084	1150	6817.43	不受限	6800
1394	10kV南康线	雨城电力调度控制中心	10kV南康线936开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	1.04	8000	18	0	6840.92	不受限	6800
1395	10kV柏新Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅱ回966开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	495	100	8573.65	0	6818.32	不受限	6800
1396	10kV三港线专线大馈线	游仙电力调度控制中心	三港线927开关	三元站	80000000	是	590	10219.1	公线	78	13	1351	0	6824.28	不受限	6800
1397	10kV茶园二线	威远电力调度控制中心	茶园二线922开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	65.66	11	1137.3	0	6843.99	不受限	6800
1398	10kV塔星线大馈线	天府电力调度控制中心	塔星线919开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	144.63	24	2505	0	6848.07	不受限	6800
1399	10kV唐王线	青白江电力调度控制中心	唐王线917开关	唐家寺	2*10000	否	440	7621.02	专线	1.73	2	30	0	6828.92	不受限	6800
1400	10kV光轨线（专线）	新都电力调度控制中心	光轨线991开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	60.48	12	1047.6	0	6824.57	不受限	6800
1401	10kV创污线	天府电力调度控制中心	创污线912开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	149.84	25	2595.2	0	6757.87	不受限	6750
1402	10kV北水线	资中电力调度控制中心	北水线929开关	城北站	90000	是	742	12851.82	公线	275.57	37	4772.8	0	6793.84	不受限	6750
1403	10kV乐纸一线	乐山电力调度控制中心	乐纸一线916开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	6.06	1	105	0	6753.92	不受限	6750
1404	10kV双普四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普四线924开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	29.53	6	511.5	0	6790.83	不受限	6750
1405	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	10kV南川线938开关	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	147.58	25	2556	0	6797.07	不受限	6750
1406	10kV堰南一线	新桥电力调度控制中心	堰南一线914开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	51	9	883.3	0	6765.44	不受限	6750
1407	10kV柳河一线	洪雅电力调度控制中心	柳河一线921开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	7.64	2	132.4	0	6795.8	不受限	6750
1408	10kV金溪线	雅安配调	金溪线926开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	288.22	4800	4992	2565	6788.07	不受限	6750
1409	10kV峰大线911大馈线	泸州电力调度控制中心	峰大线911	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	94.98	18	1645	0	6772.76	不受限	6750
1410	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安迪线941开关	安岳站	80000	否	525	9093.27	专线	81.2	15	1406.3	0	6777.64	不受限	6750
1411	10kV定油线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV定油线914开关	定水站(南部)	30400	否	433	7499.78	专线	26	6	449.99	0	6749.8	不受限	6750
1412	10kV花鼓线	射洪电力调度控制中心	花鼓线911开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	108.69	22	1882.5	0	6789.64	不受限	6750
1413	10kV关湖线	射洪电力调度控制中心	关湖线914开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	1	1	2	0	6789.64	不受限	6750
1414	10kV关建线	射洪电力调度控制中心	关建线926开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	1	1	1	0	6789.64	不受限	6750
1415	10kV坝新一线	南部电力调度控制中心	10kV坝新一线965	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	148.3	25	2568.5	0	6768.98	不受限	6750
1416	10kV南新线	射洪电力调度控制中心	南新线972开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	102.31	55	1772	0	6789.64	不受限	6750
1417	10kV光汇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光汇线922开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	107.41	19	1860.4	0	6760.02	不受限	6750
1418	10kV迎巴线	剑阁电力调度控制中心	迎巴线914开关	35kV迎水站	10000	否	453	7846.19	公线	45.3	10	332.9	0	6728.67	不受限	6700
1419	10kV泰亨二路	德阳电力调度控制中心	泰亨二路935开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	107.79	20	1866.9	0	6737.93	不受限	6700
1420	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	10kV广柠线925开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	308.29	79	5339.5	530	6744.62	不受限	6700
1421	10kV元火线	渠县电力调度控制中心	10kV.元火线970开关	元渡站	100000	否	440	7621.02	公线	22.24	6	125.4	0	6733.52	不受限	6700
1422	10kV柏皇线	仁寿电力调度控制中心	柏皇线964开关	柏林站	82000	否	560	9699.48	专线	116.61	21	2019.7	0	6709.83	不受限	6700
1423	10kV瑶修线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶修线962小车开关	瑶山站	100000	否	515	8920.06	公线	73.85	14	1279	0	6749.05	不受限	6700
1424	10kV武塘线大馈线	江油电力调度控制中心	武塘线925开关	武都站	31500	否	618	10704.07	公用	168.9	27	2925.4	0	6708.26	不受限	6700
1425	10kV城工线大馈线	武胜电力调度控制中心	城工线912开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	491.76	98	8670	200	-1941.8	不受限	6700
1426	10kV牟翠一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠一线948开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	8.03	2	139	0	6719.92	不受限	6700
1427	10kV牧民路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民路945开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	152.58	25	2642.7	0	6710.37	不受限	6700
1428	10kV香蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	香蓝线914开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	150.88	25	2613.3	0	6739.77	不受限	6700
1429	10kV大城五路	广汉电力调度控制中心	大城五路919开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	266.666	56	4710	0	6734.22	不受限	6700
1430	10kV花蜀一线	新津电力调度控制中心	花蜀一线916	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	16.81	3	291.2	0	6706.29	不受限	6700
1431	10kV湾怡路	郫都电力调度控制中心	湾怡线916开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	151.73	25	2628	0	6725.07	不受限	6700
1432	10kV东信路	新都电力调度控制中心	东信线933开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	77.6	15	1344	0	6715.23	不受限	6700

1433	10kV筒土路	郫都电力调度控制中心	筒土线941开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	90.54	15	1568.2	0	6745.64	不受限	6700
1434	10kV新海一路	广汉电力调度控制中心	新海一路926开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	265.79	52	4410	0	6734.22	不受限	6700
1435	10kV桐锦路专线	成都配调	桐锦路912	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	37.07	8	642	0	6731.34	不受限	6700
1436	10kV玉楼线	邛崃电力调度控制中心	玉楼线935开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	13.16	3	228	0	6741.78	不受限	6700
1437	10kV塘大路_专线	成都配调	塘大路921	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	37.15	8	643.5	0	6729.84	不受限	6700
1438	10kV欧福一线	青白江电力调度控制中心	欧福一线917开关	欧城	2*240000	否	600	10392.3	公线	112.04	20	1940.6	0	6679.82	不受限	6650
1439	10kV桥御三路专线	成都配调	桥御三路942	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	39.49	8	684	0	6689.34	不受限	6650
1440	10kV树斯一线	大邑电力调度控制中心	树斯一线924开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	65.24	13	1130	0	6664.22	不受限	6650
1441	10kV万超线	新都电力调度控制中心	万超线944开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	79.45	15	1376	0	6683.23	不受限	6650
1442	10kV詹丰一线	新都电力调度控制中心	詹丰一线910开关	詹家湾	166000	是	600	10392.3	公线	95.6	16	1662.77	0	6651.07	不受限	6650
1443	10kV杨安路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨安路933开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	155.01	26	2684.8	0	6668.27	不受限	6650
1444	10kV民宏8路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏8路907开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	155.82	26	2698.8	0	6654.27	不受限	6650
1445	10kV康镇线大馈线	郫都电力调度控制中心	康镇线929开关	康强	126000	是	600	10392.3	公线	94.92	16	1644	0	6669.84	不受限	6650
1446	10kV草科线	简阳电力调度控制中心	草科线921开关	草池	73500	否	553	9578.24	专线	113.44	21	1964.8	0.01	6655.61	不受限	6650
1447	10kV星医线大馈线	天府电力调度控制中心	星医线962开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	325.58	81	5639	0	6687.45	不受限	6650
1448	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	154.09	26	2668.9	0	6684.17	不受限	6650
1449	10kV力合路大馈线	天府电力调度控制中心	力合路945开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	154.36	26	2673.6	0	6679.47	不受限	6650
1450	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏天线945开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	198.69	33	3441.3	0	6692.65	不受限	6650
1451	10kV阳长线	乐山电力调度控制中心	阳长线981开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	10.08	2	174.5	0	6684.42	不受限	6650
1452	10kV石城四线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城四线932开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	15.99	3	277	0	6651.2	不受限	6650
1453	10kV奥院线（专线）	内江电力调度控制中心	奥院线945开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	49.88	10	863.9	0	6649.73	不受限	6650
1454	10kV回桥二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥二线925开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公用	155.6	26	2695	0	6658.07	不受限	6650
1455	10kV义陈一线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈一线917	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	105.79	19	1832.3	0	6663.41	不受限	6650
1456	10kV喜贸线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜贸线963开关	喜德站	40000	是	480	8313.84	公线	129.98	27	2251.2	0	6651.07	不受限	6650
1457	10kV石社线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石社线912开关	石桥铺站	40000	否	500	8660.25	公用	63.86	13	1106	0	6688.22	不受限	6650
1458	10kV喜明一线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明一线969开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	113.07	24	1958.4	0	6651.07	不受限	6650
1459	10kV喜明二线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明二线968开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	67.65	14	1177.2	0	6651.07	不受限	6650
1460	10kV板硬线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板硬线923开关	板仓站	80200	否	600	10392.3	专线	155.14	26	2687	0	6666.07	不受限	6650
1461	10kV彭梁二线	彭山电力调度控制中心	彭梁二线927开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	178.95	37	3254.3	0	6678.78	不受限	6650
1462	10kV严古二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	严古二线927开关	严湾	100000	是	482	8348.48	公线	145.5	30	1684.24	0	6678.78	不受限	6650
1463	10kV清新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	清新线961开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	145.5	30	1857	0	6678.78	不受限	6650
1464	10kV大荥线	荥经电力调度控制中心	大荥线915开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	280.57	5600	4859.5	1130	6664.22	不受限	6650
1465	10kV文园四线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园四线922开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	6678.78	不受限	6650
1466	10kV福岷二线	眉山电力调度控制中心	福岷二线928开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	437	91	7569.1	0	6678.78	不受限	6650
1467	10kV沙玻线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙玻线923开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	46.36	10	803	0	6679.46	不受限	6650
1468	10kV松张线	眉山电力调度控制中心	松张线922开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	228.02	47	3949.4	0	6678.78	不受限	6650
1469	10kV福岷一线	眉山电力调度控制中心	福岷一线918开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	416.71	86	7217.6	0	6678.78	不受限	6650
1470	10kV福观线	眉山电力调度控制中心	福观线973开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	183.49	38	3178.1	0	6678.78	不受限	6650
1471	10kV小外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外一线931开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	422.08	88	7350	0	6651.07	不受限	6650
1472	10kV南供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南供线929开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	294.65	61	5120	0	6651.07	不受限	6650
1473	10kV小外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外二线941开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	304.18	63	5040	0	6651.07	不受限	6650
1474	10kV孙马二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马二线945开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	389.61	81	5290	0	6651.07	不受限	6650
1475	10kV孙万三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万三线961开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	194.06	30	3361.2	0	6693.36	不受限	6650
1476	10kV南城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南城线924开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公线	498.59	104	8680	0	6651.07	不受限	6650
1477	10kV庐维路	德阳电力调度控制中心	庐维路953开关	庐山站	100000	否	800	13856.41	专线	281.43	35	4874.4	900	6696.37	不受限	6650

1478	10kV孙马一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马一线934开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	300.32	63	5090	0	6651.07	不受限	6650
1479	10kV鞍古二线	苍溪电力调度控制中心	鞍古二线923开关	马鞍山站	102000	是	580	10045.89	公线	77.8	13	1347.5	0	6689.21	不受限	6650
1480	10kV九源一线	广元电力调度控制中心	九源一线914开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	23.64	5	409.5	0	6652.07	不受限	6650
1481	10kV峰水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰水线916开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	113.63	21	1968	0	6652.42	不受限	6650
1482	10kV云科二线	广元电力调度控制中心	云科二线932开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	189	31	3269	0	6678.78	不受限	6650
1483	10kV广红二线	广元电力调度控制中心	广红二线922开关	懒土坡站	100000	是	482	8348.48	公线	239	52.1	4134	0	6678.78	不受限	6650
1484	10kV凉建一线	广元电力调度控制中心	凉建一线917开关	凉沙站	100000	否	482	8348.48	公线	49.42	10	856	0	6657.63	不受限	6650
1485	10kV下龙一线	广元电力调度控制中心	下龙一线915开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	24.96	6	432.3	0	6629.27	不受限	6600
1486	10kV溪开二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开二线921开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	公线	29.23	5	506.3	530	6626.29	不受限	6600
1487	10kV孙外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外二线968开关	孙家坝	300000	是	552	9560.92	公线	475.52	86	8850	1000	6648.74	不受限	6600
1488	10kV消湾线大馈线	营山电力调度控制中心	消湾线911开关	消水站(营山)	12600	否	515	8920.06	公线	80.53	16	1394.7	0	6633.35	不受限	6600
1489	10kV文园二线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园二线921开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	6630.08	不受限	6600
1490	10kV华盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华盐线923开关	新华站	80000	否	540	9353.07	专线	102.66	19	1778	0	6639.76	不受限	6600
1491	10kV紫园线大馈线	江油电力调度控制中心	紫园线913开关	紫山站	8000	否	424	7343.9	公用	100	24	1732	0	6609.31	不受限	6600
1492	10kV游济东线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济东线913开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	100	20	1732	315	6613.2	不受限	6600
1493	10kV沉环东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉环东线925开关	沉抗站	6300	否	500	8660.25	公线	67.84	14	1175	0	6619.22	不受限	6600
1494	10kV绵电线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵电线939开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	38.25	7	662.5	0	6639.83	不受限	6600
1495	10kV乡礼线	武胜电力调度控制中心	乡礼线918开关	望乡站	50000	是	479	8296.52	公线	505.12	105	8930	0	-2292.78	不受限	6600
1496	10kV苏良线	乐山电力调度控制中心	苏良线939开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	13.14	3	227.6	0	6631.32	不受限	6600
1497	10kV朝航路	什邡电力调度控制中心	朝航路925开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	113.21	21	1960.8	0	6644.03	不受限	6600
1498	10kV杨恒四线	金堂电力调度控制中心	杨恒路918开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	158.73	26	2749.2	0	6603.87	不受限	6600
1499	10kV丹师线	彭州电力调度控制中心	丹师线990	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	157.27	26	2724	0	6629.07	不受限	6600
1500	10kV经化三路	彭州电力调度控制中心	经化三路922	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	67	13	1160.4	0	6633.82	不受限	6600
1501	10kV经化四路	彭州电力调度控制中心	经化四路906	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	29.72	6	514.8	650	6629.42	不受限	6600
1502	10kV作天路专线	成都配调	作天线916	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	41.8	9	724	0	6649.34	不受限	6600
1503	10kV顺龙路	成都配调	顺龙路925	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	43.24	9	749	0	6624.34	不受限	6600
1504	10kV溪名路	大邑电力调度控制中心	溪名线913开关	川溪口	20000	否	500	8660.25	专线	67.09	13	1162	0	6632.22	不受限	6600
1505	10kV兴海线	蓬安电力调度控制中心	兴海线913开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	507	8781.5	公线	72.68	14	1229.41	0	6581.59	不受限	6581
1506	10kV北中线	蓬安电力调度控制中心	北水线916开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	228.5	34	3957.7	0	6580.09	不受限	6550
1507	10kV望秦二线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦二线973	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	93.02	18	1611.1	0	6572.84	不受限	6550
1508	10kV林政线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林政线947开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	161.75	27	2801.5	0	6551.57	不受限	6550
1509	10kV河佛线大馈线	江油电力调度控制中心	河佛线913开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	38.8	8	672	0	6561.05	不受限	6550
1510	10kV板誉二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉二线921开关	板仓站	80200	否	696	12055.07	专线	247.4	36	4285	0	6564.56	不受限	6550
1511	10kV东柳线	洪雅电力调度控制中心	东柳线914开关	东岳站	10000	否	495	8573.65	公线	65.74	13	1138.6	0	6577.69	不受限	6550
1512	10kV晖宜一线_新	成都配调	晖宜一线911	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1513	10kV中沙线	成都配调	中沙路991	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1514	10kV大赛线	成都配调	大赛线949	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	0.09	0	1.5	0	6552.58	不受限	6550
1515	10kV楼平线	成都配调	楼科线920开关	红牌楼	103000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1516	10kV双间路_花间集开关站	成都配调	双间路909	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1517	10kV蓉材路	成都配调	蓉材路953	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1518	10kV庙杜路	成都配调	庙杜路922	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1519	10kV土灌路	成都配调	土灌路936	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1520	10kV文邮路_省邮电局开关站	成都配调	文邮路920	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1521	10kV东大路	成都配调	东大路904	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1522	10kV沈双路	成都配调	沈双路925	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1523	10kV南园线	成都配调	南园路906	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1524	10kV铁竹线	成都配调	铁竹路912	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1525	10kV浦香线	成都配调	浦香线905开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1526	10kV府榭线	成都配调	府榭路908	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1527	10kV庙大路	成都配调	庙大路944	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1528	10kV双罗路高升桥罗浮开关站_专	成都配调	双罗路920	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1529	10kV沈福线	成都配调	沈福线949	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1530	10kV象石线	成都配调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1531	10kV晋云线	成都配调	晋云路907	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1532	10kV象和七线	成都配调	象和七线937	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1533	10kV正锣线	成都配调	正锣线923	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1534	10kV塔凌线	成都配调	塔凌路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1535	10kV浦东路_特	成都配调	浦东线922	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1536	10kV洞南线	成都配调	洞南线开关922	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1537	10kV顺融路_特	成都配调	顺融路926	安顺桥	2*150000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1538	10kV槐灯线	成都配调	槐灯线961	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	0.18	0	3.2	0	6550.88	不受限	6550
1539	10kV浦南线	成都配调	浦南线965	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1540	10kV军美路大馈线	成都配调	军美线934	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1541	10kV张新路	成都配调	张新路916	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1542	10kV天峰路	成都配调	天峰路954	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1543	10kV雷泛线_新	成都配调	雷泛线917	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1544	10kV张庭路_专线	成都配调	张庭路915	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1545	10kV音谷路_特	成都配调	音谷线942	潮音	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1546	10kV铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1547	10kV楼科线	成都配调	楼科路920	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1548	10kV望天线	成都配调	望天线968	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1549	10kV土红线	成都配调	土红路937	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1550	10kV猛东线	成都配调	猛东路929	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1551	10kV大双线	成都配调	大双线905	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1552	10kV塔国线	成都配调	塔国线913	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1553	10kV玉美路	成都配调	玉美线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1554	10kV高双路大馈线	成都配调	高双线946	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1555	10kV骟电二线	成都配调	骟电二线993	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1556	10kV槐水路专线	成都配调	槐水路924	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1557	10kV高交路大馈线	成都配调	高交线934开关	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1558	10kV棕流路_特	成都配调	棕流线940	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1559	10kV望橡路	成都配调	望橡线918	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1560	10kV辰西线	成都配调	辰西路933	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1561	10kV龙下线	成都配调	龙下线928	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1562	10kV骟府路	成都配调	骟府路924	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1563	10kV南房路_公线	成都配调	南房路916	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1564	10kV沈顺路	成都配调	沈顺路907	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1565	10kV高港路	成都配调	高港线937	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1566	10kV南电路	成都配调	南电线910	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1567	10kV文天路_特	成都配调	文天线911	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1568	10kV楼园线	成都配调	楼园路922	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1569	10kV麻鸿线	成都配调	麻鸿路912	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1570	10kV培辉路	成都配调	培辉路920	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1571	10kV范上路	成都配调	范上路940	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1572	10kV两堰路	成都配调	两堰线909	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1573	10kV铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1574	10kV温美二线	成都配调	温美二线919	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1575	10kV桂平线	成都配调	桂平线925开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1576	10kV作合线	成都配调	作合路907	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1577	10kV棕食线	成都配调	棕食路905	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1578	10kV浦通线	成都配调	浦通线918	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1579	10kV天港路大馈线	成都配调	天港线924	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1580	10kV荔滨路	成都配调	荔滨路911	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1581	10kV东军路_特	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1582	10kV玉树线	成都配调	玉树线952	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1583	10kV沈科路	成都配调	沈科路905	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1584	10kV新坡路	成都配调	新坡路910	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1585	10kV望港路_特	成都配调	望港路996	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1586	10kV庙丰二路	成都配调	庙丰二路935	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1587	10kV南祠线	成都配调	南祠路941	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1588	10kV玉桥路	成都配调	玉桥路928	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1589	10kV棕九线	成都配调	棕九线912	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1590	10kV府锋线	成都配调	府锋线961	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1591	10kV涯熙线	成都配调	涯熙线933	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1592	10kV下煤路_专线	成都配调	下煤路905	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1593	10kV泉莲线	成都配调	泉莲线936	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1594	10kV范林路大馈线—用户	成都配调	范林路944	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1595	10kV湾苗路	成都配调	湾苗路926	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1596	10kV雷熊线	成都配调	雷熊线923	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1597	10kV玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1598	10kV下林路	成都配调	下林路903	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1599	10kV槐东线	成都配调	槐东线927开关	槐树店	90000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1600	10kV荔天路大馈线—用户	成都配调	荔天线921	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1601	10kV府鸿线	成都配调	府鸿路906	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1602	10kV棕科线	成都配调	棕科线933开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1603	10kV象林路	成都配调	象林路945	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1604	10kV展银线	成都配调	展银线926	发展	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1605	10kV铁广路_专线	成都配调	铁广路908	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1606	10kV张中线	成都配调	张中线922	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1607	10kV望九路	成都配调	望九路915	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1608	10kV沈江路	成都配调	沈江路908	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1609	10kV作时二路_专线	成都配调	作时二路910	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1610	10kV环人线_新	成都配调	环人线907	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1611	10kV润城五路_新	成都配调	润城五线923	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1612	10kV南科线	成都配调	南科路905	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1613	10kV猛双路	成都配调	猛双路933	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1614	10kV高城线	成都配调	高城路920	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1615	10kV温智路	成都配调	温智路945	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1616	10kV川远线	成都配调	川远线938	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1617	10kV玉军路_省军区开关站	成都配调	玉军线920	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1618	10kV浆照路	成都配调	浆照路927	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1619	10kV锦鑫线	成都配调	锦鑫线932	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1620	10kV辰商线	成都配调	辰商线922	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1621	10kV金玉路	成都配调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1622	10kV波青线_公线	成都配调	波青线913	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1623	10kV楼草线	成都配调	楼草路914	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1624	10kV桂座路	成都配调	桂座线962	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1625	10kV红东路	成都配调	红东路925	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1626	10kV猛庆线	成都配调	猛庆路924	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1627	10kV温泰路	成都配调	温泰路937	温家河	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1628	10kV晋庆线	成都配调	晋庆路908	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1629	10kV苏湖路	成都配调	苏湖线908	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1630	10kV辰沙线	成都配调	辰沙路908	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1631	10kV指丽路	成都配调	指丽线913	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1632	10kV铁世路专线	成都配调	铁世线914	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1633	10kV堤铁路_特	成都配调	堤铁线913	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1634	10kV荔平线	成都配调	荔平线937	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1635	10kV龙工线	成都配调	龙工路936	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1636	10kV浦镇路大馈线	成都配调	浦镇线928	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1637	10kV杏熙一线_新	成都配调	杏熙一线915	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1638	10kV应怡路_专线	成都配调	应怡路913	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1639	10kV张庙线	成都配调	张庙线914开关	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1640	10kV铁水线	成都配调	铁水线920	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1641	10kV五双线	成都配调	五双路914	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1642	10kV平院线	成都配调	平院路904	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1643	10kV桂民路	成都配调	桂民线915	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1644	10kV洞华一路	成都配调	洞华一路942	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1645	10kV蓉救路	成都配调	蓉救路944	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1646	10kV红善路	成都配调	红善路912	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1647	10kV下保路专线	成都配调	下保路918	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1648	10kV两侯线	成都配调	两侯路929	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1649	10kV范海路	成都配调	范海路936	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1650	10kV平熙路	成都配调	平熙路913	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1651	10kV军北线	成都配调	军北线938	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1652	10kV龙五路大馈线—用户	成都配调	龙五线918	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1653	10kV麻创路大馈线—用户	成都配调	麻创路934	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1654	10kV桂土线	成都配调	桂土路951	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1655	10kV辰中路_特	成都配调	辰中路927	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1656	10kV桂托线_特	成都配调	桂托线966	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1657	10kV正城线	成都配调	正城路954	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1658	10kV玉洁线	成都配调	玉洁路924	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1659	10kV浦港一线	成都配调	浦港一线975	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1660	10kV蓉生路_特	成都配调	蓉生路954	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1661	10kV双龙线	成都配调	双龙路917	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1662	10kV棕高线	成都配调	棕高路904	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1663	10kV麻关路	成都配调	麻关路908	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1664	10kV大铜线	成都配调	大铜线921	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1665	10kV马时一路_特	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1666	10kV桥御二路大馈线—用户	成都配调	桥御二路940	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1667	10kV祥奎线	成都配调	祥奎路905	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1668	10kV桐首路_专	成都配调	桐首路928	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1669	10kV南青线	成都配调	南青路934	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1670	10kV应广路	成都配调	应广路907	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1671	10kV中庙路	成都配调	中庙路910	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1672	10kV象站路_公线	成都配调	象站路926	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1673	10kV瑞贸线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞贸线905开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	78.8	15	1312.03	0	6560.14	不受限	6550
1674	10kV经化二路	彭州电力调度控制中心	经化二路907	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	71.71	14	1242	0	6552.22	不受限	6550
1675	10kV经达一路909开关	彭州电力调度控制中心	经达一路909	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	157.08	37	2270.7	0	6593.91	不受限	6550
1676	10kV店医线	郫都电力调度控制中心	店医线917开关	雍店	126000	否	550	9526.28	专线	114.04	21	1975.1	0	6598.55	不受限	6550
1677	10kV光时路_专线	彭州电力调度控制中心	光时线941开关	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	123.9	29	2146	0	6593.91	不受限	6550
1678	10kV大牌线	成都配调	大牌线995	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1679	10kV白忠线	成都配调	白忠线903	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1680	10kV辰花路	成都配调	辰花路923	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1681	10kV新军路	成都配调	新军路933	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1682	10kV正熊路_特	成都配调	正熊线942	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1683	10kV桂电路	成都配调	桂电线913开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1684	10kV府银线	成都配调	府银线926	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1685	10kV核永线	成都配调	核永线927	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1686	10kV雷科线	成都配调	雷科线905	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1687	10kV桂龙路	成都配调	桂龙路939	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1688	10kV梓港路大馈线	成都配调	梓港线907	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1689	10kV桂首路	成都配调	桂首线964	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1690	10kV威凰线大馈线	威远电力调度控制中心	威凰线917开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	52.01	11	900.8	0	6581.66	不受限	6550
1691	10kV湾花路_新	成都配调	湾花路916	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1692	10kV铁居线	成都配调	铁居路904	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1693	10kV虎创线	内江电力调度控制中心	虎创线917开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	54.09	11	936.9	0	6576.73	不受限	6550
1694	10kV庙金线	成都配调	庙金路905	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1695	10kV堤全线	成都配调	堤全路912	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1696	10kV白鼓线	成都配调	白鼓线904	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1697	10kV文城路	成都配调	文城线912开关	文庙街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1698	10kV麻林线	成都配调	麻林路917	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1699	10kV邦哥线	成都配调	邦哥路910	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1700	10kV麻杉路	成都配调	麻杉路933	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1701	10kV玉首线	成都配调	玉首线919	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1702	10kV猛玉线	成都配调	猛玉路910	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1703	10kV祥锦路	成都配调	祥锦线911	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1704	10kV龙众线	成都配调	龙众线944开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1705	10kV涯红线	成都配调	涯红线914	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1706	10kV骟锦线	成都配调	骟锦线920开关	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1707	10kV新中线	成都配调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1708	10kV桂印线	成都配调	桂印线963开关	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1709	10kV土金路	成都配调	土金路922	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1710	10kV南农线	成都配调	南农路923	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1711	10kV桐馆线	内江电力调度控制中心	桐馆线916开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	0	0	0	0	6593.91	不受限	6550
1712	10kV棕川路_公线	成都配调	棕川路921	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1713	10kV桂和线	成都配调	桂和线953	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1714	10kV苏桥线	成都配调	苏桥线945	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1715	10kV双江线	成都配调	双江路933	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1716	10kV辰桂路	成都配调	辰桂路924	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1717	10kV范平线	成都配调	范平路925	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1718	10kV金盐线大馈线	成都配调	金盐线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1719	10kV祥南线	成都配调	祥南路913	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1720	10kV羊花线	成都配调	羊花路924	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1721	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天贸线922开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	159.17	27	2756.8	0	6596.27	不受限	6550
1722	10kV新龙线	宜宾电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	否	490	8487.05	公线	63.6	13	1101.5	0	6536.84	不受限	6500
1723	10kV虎信一线	内江电力调度控制中心	虎信一线966开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	57.29	12	992.2	0	6521.43	不受限	6500
1724	10kV连车二线	威远电力调度控制中心	连车二线922开关	连界场站	91500	是	482	8348.48	专线	8.29	2	143.6	0	6535.18	不受限	6500
1725	10kV金源二路	都江堰电力调度控制中心	金源二线928开关	金江	70000	是	600	10392.3	公线	103.72	17	1796.4	0	6517.44	不受限	6500
1726	10kV虎信二线	内江电力调度控制中心	虎信二线937开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	57.77	12	1000.5	0	6513.13	不受限	6500
1727	10kV松悦线	内江电力调度控制中心	松悦线927开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	58.45	12	1012.4	0	6501.23	不受限	6500
1728	10kV董名线	威远电力调度控制中心	董名线919开关	董家湾	430000	否	576	9976.61	专线	141.17	25	2445	0	6533.95	不受限	6500
1729	10kV连府路	彭州电力调度控制中心	连府路924	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	367.21	66	6360.3	2100	6520.42	不受限	6500
1730	10kV万科二线	新都电力调度控制中心	万科二线925开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	90.01	17	1558.9	0	6500.33	不受限	6500
1731	10kV中站路	成都配调	中站路905	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	47.6	10	824.4	0	6548.94	不受限	6500
1732	10kV金九线	成都配调	金九路909	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1.29	0	22.4	0	6531.68	不受限	6500
1733	10kV界桐线	荥经电力调度控制中心	界桐线935开关	界牌站	6380	否	500	8660.25	公线	73.94	15	1280.7	0	6513.52	不受限	6500
1734	10kV观高线922大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	观高线922	观文	16000	否	489	8469.73	专线	63.97	13	1108	0	6514.76	不受限	6500
1735	10kV北城三线	平昌电力调度控制中心	10kV北城三线926	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	200	42	1725	0	6588.84	不受限	6500
1736	10kV永开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开一线945开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	45.96	9	796.1	0	6506.23	不受限	6500
1737	10kV望珠二线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠二线923	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	97.22	19	1683.8	0	6500.14	不受限	6500
1738	10kV塘西二线922	嘉陵电力调度控制中心	塘西二线922开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	122.15	22	2115.6	0	6504.82	不受限	6500
1739	10kV花鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花鑫线914开关	火花站	90000	否	553	9578.24	专线	119.75	22	2074	0	6546.42	不受限	6500
1740	10kV马井线大馈线	高坪电力调度控制中心	马井线925开关	走马站	26000	是	595	10305.7	公线	100.06	17	1733	0	6511.56	不受限	6500
1741	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标线932开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	123.61	20	2140.9	0	6519.36	不受限	6500
1742	10kV小城宝线952路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城宝线915开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	229.68	49	3978	0	6457.09	不受限	6450
1743	10kV板芝南线	仁和电力调度控制中心	板芝南线972开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	30.66	7	531.1	0	6483.71	不受限	6450

1744	10kV小城普线951路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城普线914开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	582.96	125	10096.8	0	6457.09	不受限	6450
1745	10kV上邦线	广元电力调度控制中心	上邦线933开关	上西站	80000	是	581	10063.22	公线	90.84	16	1573.4	0	6477.18	不受限	6450
1746	10kV金雕三线	眉山电力调度控制中心	金雕三线914开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	59.43	12	1029.3	0	6484.33	不受限	6450
1747	10kV道天线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道天线916开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	77.48	14	1342	0	6459.16	不受限	6450
1748	10kV柳溪线	洪雅电力调度控制中心	柳溪线923开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	26.26	5	454.9	0	6473.3	不受限	6450
1749	10kV净捷七线	崇州电力调度控制中心	净捷七线936	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	347.63	43	6021	0	6449.77	不受限	6450
1750	10kV猛塔路	成都配调	猛塔路923	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	50.51	11	874.8	0	6498.54	不受限	6450
1751	10kV绿机线	成都配调	绿机线922	绿洲	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	4.85	1	84	0	6470.08	不受限	6450
1752	10kV洞伊线	成都配调	洞伊路935	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	6	1	104	0	6450.08	不受限	6450
1753	10kV荔河路	成都配调	荔河路927	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	52.66	11	912	0	6461.34	不受限	6450
1754	10kV店锦线	郫都电力调度控制中心	店锦线937开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	107	18	1853.2	0	6460.64	不受限	6450
1755	10kV东和路	新都电力调度控制中心	东和线924开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	91.59	18	1586.4	0	6472.83	不受限	6450
1756	10kV光邦线	新都电力调度控制中心	光邦线942开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	91.87	18	1591.2	0	6468.03	不受限	6450
1757	10kV文五一线	乐至电力调度控制中心	10kV文五一线914小车开关	文峰	302000	是	469	8123.32	公线	0.03	0	0.6	0	6498.06	不受限	6450
1758	10kV虎川一线	内江电力调度控制中心	虎川一线962开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	60.28	13	1044.1	0	6469.53	不受限	6450
1759	10kV界星线	隆昌电力调度控制中心	界星线921开关	界市站	10000	是	505	8746.86	公线	124	24.8	2067.08	500	6497.49	不受限	6450
1760	10kV正万线	成都配调	正万路927	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	51.73	11	896	0	6477.34	不受限	6450
1761	10kV石园线	井研电力调度控制分中心	石园线933开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	78.79	16	1364.7	0	6429.52	不受限	6400
1762	10kV龙桥线	内江电力调度控制中心	龙桥线924开关	龙门站	25500	是	576	9976.61	公线	90	16	1559	0	6422	不受限	6400
1763	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通滨线915开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	26.33	6	456	0	6402.92	不受限	6400
1764	10kV塔纺线977大馈线1	天府电力调度控制中心	塔纺线977开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	228.22	57	3952.8	0	6422.44	不受限	6400
1765	10kV创煎线大馈线	天府电力调度控制中心	创煎线933开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	425.27	106	7365.6	0	6443.23	不受限	6400
1766	10kV大昊路大馈线	天府电力调度控制中心	大昊路945开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	169.84	28	2941.7	0	6411.37	不受限	6400
1767	10kV新力线	宜宾电力调度控制中心	新力线933开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	15.59	4	270	0	6433.04	不受限	6400
1768	10kV天凯线大馈线	天府电力调度控制中心	天凯线911开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	167.93	28	2908.5	0	6444.57	不受限	6400
1769	10kV瑞欧路	新都电力调度控制中心	瑞欧线937开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	93.62	18	1621.5	0	6437.73	不受限	6400
1770	10kV曙白线	青白江电力调度控制中心	曙白线933开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	127.66	23	2211	0	6409.42	不受限	6400
1771	10kV洞维线	成都配调	洞维路908	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	8.78	2	152	0	6402.08	不受限	6400
1772	10kV中伍线	雨城电力调度控制中心	10kV中伍线925开关	中里站	80000	否	465	8054.04	专线	46.25	10	801	0	6447.64	不受限	6400
1773	10kV道帝线大馈线	自贡电力调度控制中心	道帝线922开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	63.3	13	1096.4	0	6401.64	不受限	6400
1774	10kV园恒二线	彭山电力调度控制中心	园恒二线914开关	园门站	113000	否	510	8833.46	专线	89.42	18	1548.8	0	6401.31	不受限	6400
1775	10kV板恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	板恒线925开关	板仓站	80200	是	660	11431.54	公线	158.26	24	2741	0	6404.23	不受限	6400
1776	10kV官下线大馈线	江油电力调度控制中心	官下线914开关	官渡站	10000	是	464	8036.72	公线	100	22	1732	0	6429.38	不受限	6400
1777	10kV正场线	蓬安电力调度控制中心	正场线925开关	正源站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	84.06	17	1456	0	6447.35	不受限	6400
1778	10kV徐郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐郊线924开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	83.95	17	1454.1	0	6449.25	不受限	6400
1779	10kV万白线	广元电力调度控制中心	万白线922开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	41.39	8	716.9	0	6433	不受限	6400
1780	10kV茜枇线918大馈线	泸州电力调度控制中心	茜枇线918	茜草坝	40000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	6415.52	不受限	6400
1781	10kV新瑞线646大馈线	泸州电力调度控制中心	新瑞线915	新房子	50000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	800	6417.46	不受限	6400
1782	10kV泰亨一路	德阳电力调度控制中心	泰亨一路934开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	67.04	12	1161.1	1000	6443.73	不受限	6400
1783	10kV冯龙线647大馈线	泸州电力调度控制中心	冯龙线647	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	6415.52	不受限	6400
1784	10kV北遂线	安岳电力调度控制中心	10kV北遂线923开关	北坝站	18000	否	525	9093.27	公线	103.86	20	1798.8	0	6385.14	不受限	6350
1785	10kV云钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢一线953开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	212.16	33	3674.6	0	6379.96	不受限	6350
1786	10kV草火线	通江电力调度控制中心	10kV草火线927	草池	330000	否	545	9439.68	公线	123.67	23	2142	0	6353.71	不受限	6350
1787	10kV南国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南国线928开关	南湖站	100000	否	563	9751.45	专线	138.26	25	2394.7	0	6381.6	不受限	6350
1788	10kV苏欧路专线	成都配调	苏欧路936	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1789	10kV解岳三线	大邑电力调度控制中心	解岳三线993开关	解林	126000	否	550	9526.28	公线	126.5	23	2191	0	6382.65	不受限	6350
1790	10kV灯航路_专线	成都配调	灯航路921	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1791	10kV苏大线	成都配调	苏大线911开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1792	10kV俭工路_专	成都配调	俭工路935	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1793	10kV前欧一线	青白江电力调度控制中心	前欧一线943开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	公线	130.19	24	2254.9	0	6365.52	不受限	6350
1794	10kV俭新路_专	成都配调	俭新路924	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350

1795	10kV草仁路专线	成都配调	草仁路918	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1796	10kV苏文路专线	成都配调	苏文路906	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1797	10kV苏影路专线	成都配调	苏影路942	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1798	10kV大讯路	成都配调	大讯路909	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1799	10kV羊广路专线	成都配调	羊广路922	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1800	10kV佥蜀路专线	成都配调	佥蜀路936	勤佥	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1801	10kV大科路专线	成都配调	大科路908	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1802	10kV佥地路专线	成都配调	佥地路923	勤佥	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1803	10kV大中线	成都配调	大中路932	大源	146000	否	409	7084.09	专线	0.02	0	0.3	0	6375.38	不受限	6350
1804	10kV牌双路	成都配调	牌双线954	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1805	10kV大天路	成都配调	大天路925	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1806	10kV苏信路专线	成都配调	苏信路914	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1807	10kV平茂路	成都配调	平茂线918	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	56.3	12	975.1	0	6398.24	不受限	6350
1808	10kV佥川线	成都配调	佥川路922	勤佥	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1809	10kV苏碧路_专线	成都配调	苏碧路909	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1810	10kV塘中路_专线	成都配调	塘中路934	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1811	10kV佥阿路专线	成都配调	佥阿路932	勤佥	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1812	10kV塘宾路_特	成都配调	塘宾路911	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1813	10kV灯枫路_特	成都配调	灯枫路926	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1814	10kV佥金路	成都配调	佥金路909	勤佥	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1815	10kV灯顾路专线	成都配调	灯顾路924	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1816	10kV苏成路专线	成都配调	苏成路935	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1817	10kV草天线	成都配调	草天路910	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1818	10kV塘港路	成都配调	塘港路912开关	塘坎街	363000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1819	10kV.牌鼎路_用户专线	成都配调	牌鼎路922	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1820	10kV草湾路_用户专线	成都配调	草湾路924	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1821	10kV景怡路	青白江电力调度控制中心	景怡线928开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	136.63	24	2366.4	0	6363.13	不受限	6350
1822	10kV牌域线	成都配调	牌域线929	铜牌	482000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1823	10kV牌电线_专线	成都配调	牌电线914	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1824	10kV草药路_专线	成都配调	草药路917	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1825	10kV苏村线	成都配调	苏村路923	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1826	10kV白达线	成都配调	白达线935	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	8.94	2	154.8	0	6399.28	不受限	6350
1827	10kV灯污一路	成都配调	灯污一路919	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1828	10kV羊泰路_专线	成都配调	羊泰路906	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1829	10kV苏环路专线	成都配调	苏环路944	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1830	10kV佥雅路_用户专线	成都配调	佥雅路916	勤佥	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1831	10kV草医路_用户专线	成都配调	草医路915	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1832	10kV大望路专线	成都配调	大望路946	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1833	10kV万体线	新都电力调度控制中心	万体线929开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	98.45	19	1705.2	0	6354.03	不受限	6350
1834	10kV天兴线	彭州电力调度控制中心	天兴线934开关	天彭	2*40000+63000	否	500	8660.25	专线	81	16	1403	0	6391.22	不受限	6350
1835	10kV杨岛路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨岛线915开关	杨柳	104000	否	600	10392.3	专线	172.66	29	2990.4	0	6362.67	不受限	6350
1836	10kV回龙路	什邡电力调度控制中心	回龙路916开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	公线	129.92	23	2250.3	0	6370.12	不受限	6350
1837	10kV汉洲线	新都电力调度控制中心	汉洲线933开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	98.04	19	1698	0	6361.23	不受限	6350
1838	10kV桂鼎线	宜宾电力调度控制中心	桂鼎线954开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	19.86	5	344	0	6359.04	不受限	6350
1839	10kV牧浩线大馈线	天府电力调度控制中心	牧浩线951开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	172.62	29	2989.8	0	6363.27	不受限	6350
1840	10kV砂污线925大馈线	天府电力调度控制中心	砂污线925开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	172.62	29	2989.8	0	6363.27	不受限	6350
1841	10kV井道线	井研电力调度控制分中心	井道线925开关	井研站	100000	是	550	9526.28	公线	72.75	13	1260	0	6361.02	不受限	6350
1842	10kV羊馆路	成都配调	羊馆路929	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1843	10kV西民线	成都配调	西民路957	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1844	10kV大南线	成都配调	大南路906	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1845	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	牌川路908	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1846	10kV团融五线	内江电力调度控制中心	团融五线925开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	500.81	52	8674	0	6353.27	不受限	6350
1847	10kV大电路_专线	成都配调	大电路914	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1848	10kV苏国路	成都配调	苏国路950	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1849	10kV粉粮线	成都配调	粉粮路930开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	57.92	12	1003.2	0	6370.14	不受限	6350
1850	10kV羊东路_专线	成都配调	羊东路926	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1851	10kV大风线	成都配调	大风路933	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350

1852	10kV俭中路_专	成都配调	俭中路917	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1853	10kV俭村线	成都配调	俭村路905	勤俭	166000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1854	10kV苏絮路专线	成都配调	苏絮路931	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1855	10kV沐水线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐水线913开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	174.44	29	3021.3	0	6331.77	不受限	6300
1856	10kV南东线	威远电力调度控制中心	南东线921开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	81.45	15	1410.7	0	6348.88	不受限	6300
1857	10kV创刘线大馈线	天府电力调度控制中心	创刘线911开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	115.34	19	1997.7	0	6316.14	不受限	6300
1858	10kV经园三线	彭州电力调度控制中心	经园三线910开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	132.26	24	2290.8	0	6329.62	不受限	6300
1859	10kV天孝路	德阳电力调度控制中心	天孝路929开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	376.62	68	6523	1300	6348.74	不受限	6300
1860	10kV波铁路专线	成都配调	波铁线909	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	61.81	13	1070.5	0	6302.84	不受限	6300
1861	10kV福羊路	大邑电力调度控制中心	福羊线939开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	175.47	29	3039.1	0	6313.97	不受限	6300
1862	10kV中新线	成都配调	中新路913	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	14.27	3	247.2	0	6306.88	不受限	6300
1863	10kV彭松线	彭山电力调度控制中心	彭松线924开关	云松开闭所	63000	是	500	8660.25	公线	35.84	7	620.7	0	6307.5	不受限	6300
1864	10kV北城一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城一线927开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	44.72	8	774.5	550	6338.09	不受限	6300
1865	10kV南中线	巴州电力调度控制中心	10kV南中线936	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300
1866	10kV园开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开二线922开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	353.48	44	6122.2	0	6348.57	不受限	6300
1867	10kV南环线	巴州电力调度控制中心	10kV南环线956	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300
1868	10kV家创Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家创Ⅰ回958	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	133.96	24	2320.2	0	6300.22	不受限	6300
1869	10kV万文线大馈线	江油电力调度控制中心	万文线919开关	万寿站	40000	否	510	8833.46	公线	94.91	19	1643.9	0	6306.21	不受限	6300
1870	10kV齐庭一线665大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭一线966	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	354.02	44	6131.6	0	6339.17	不受限	6300
1871	10kV板塘三线	仁和电力调度控制中心	板塘三线958开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	39.47	9	683.7	0	6331.11	不受限	6300
1872	10kV孙万二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	149.84	23	2595.2	0	6342.18	不受限	6300
1873	10kV德蒙路953大馈线	德阳电力调度控制中心	德蒙路953开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	416.22	72	7209	1625	6342.43	不受限	6300
1874	10kV坡嘉线	仪陇电力调度控制中心	坡嘉线924开关	高坡站	100000	是	507	8781.5	公线	39.5	8	684.1	0	6341.1	不受限	6300
1875	10kV朱碧二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧II线939开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	78.23	14	1355	0	6307.59	不受限	6300
1876	10kV南东线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南东线925	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	178.03	30	3083.4	0	6254.08	不受限	6250
1877	10kV开马线	剑阁电力调度控制中心	开马线924开关	开封站	80000	否	516	8937.38	公线	101.95	20	1765.8	0	6277.84	不受限	6250
1878	10kV青溪线大馈线	南充电力调度控制中心	青溪线927开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	153.72	24	2662.5	0	6288.74	不受限	6250
1879	10kV芙中一线	苍溪电力调度控制中心	芙中一线911开关	35kV芙蓉站	32000	否	580	10045.89	公线	158.75	27	2749.6	0	6291.7	不受限	6250
1880	10kV游福线	蓬溪电力调度控制中心	游福线962开关	上游	80000	否	455	7880.83	公线	48.57	11	841.2	0	6251.55	不受限	6250
1881	10kV北清一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北清一线966开关	城北站	100200	否	423	7326.57	专线	17.93	4	310.5	0	6283.41	不受限	6250
1882	10kV普外线	仁寿电力调度控制中心	普外线912开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	424.08	48	7345	0	6294.9	不受限	6250
1883	10kV圣青一线	眉山电力调度控制中心	圣青一线935开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	78.94	14	1367.3	0	6253.72	不受限	6250
1884	10kV中柏线	南城电力调度控制中心	10kV中柏线961开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	0.09	100	1.5	0	6280.64	不受限	6250
1885	10kV解岷一线	大邑电力调度控制中心	解岷一线996开关	解林	128000	是	600	10392.3	专线	117.49	20	2035	0	6278.84	不受限	6250
1886	10kV环苑路专线	成都配调	环苑路924	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	63.83	13	1105.6	0	6267.74	不受限	6250
1887	10kV大港线	青白江电力调度控制中心	大港线928开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	84.67	17	1466.4	0	6249.89	不受限	6250
1888	10kV楼九线	成都配调	楼九路924	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	300	6254.08	不受限	6250
1889	10kV桂前二线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线954开关	桂兴站	80000	是	656	11362.25	公线	162.59	25	2816	0	6273.8	不受限	6250
1890	10kV徐普一线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普一线917开关	徐家渡	300000	是	505	8746.86	公线	43.12	9	746.9	0	6250.59	不受限	6250
1891	10kV黄浩线大馈线	天府电力调度控制中心	黄浩线933开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	179.09	30	3101.8	0	6251.27	不受限	6250
1892	10kV棕民线	成都配调	棕民线907开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	15.17	3	262.8	0	6291.28	不受限	6250
1893	10kV车环一线	乐山电力调度控制中心	车环一线911开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	32.35	7	560.3	0	6298.62	不受限	6250
1894	10kV洞彭线	成都配调	洞彭线开关921	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	14.78	3	256	0	6298.08	不受限	6250
1895	10kV龙新线	成都配调	龙新路934	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	15.97	3	276.6	0	6277.48	不受限	6250
1896	10kV凤乐线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤乐线925开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	34.64	8	600	0	6258.92	不受限	6250
1897	10kV奉科II线大馈线	内江电力调度控制中心	奉科Ⅱ线926开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受限	6250
1898	10kV共湟线	温江电力调度控制中心	共湟线950开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	119.05	20	2062	0	6251.84	不受限	6250
1899	10kV奉科一线	内江电力调度控制中心	奉科Ⅰ线912开关	奉龙站	16000	否	404	6997.49	专线	0	0	0	0	6297.74	不受限	6250
1900	10kV崇积路	都江堰电力调度控制中心	崇积路905	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	146.78	19	3014.5	0	6235.38	不受限	6200
1901	10kV胥桥路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥桥路906	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	187.12	58	2477.8	0	6235.38	不受限	6200

1902	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉佛线913开关	棉竹站	20000	否	400	6928.2	公线	272.85	68	4725.8	0	6235.38	不受限	6200
1903	10kV蒲美路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	蒲美路915	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	158.64	16	1335.2	0	6235.38	不受限	6200
1904	10kV灌宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌宁路913	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	106.87	38	2335.6	0	6235.38	不受限	6200
1905	10kV天镇路	都江堰电力调度控制中心	天镇路904	天马	4000+5000	否	400	6928.2	公线	104.52	35	1854.3	0	6235.38	不受限	6200
1906	10kV千研线	井研电力调度控制分中心	千研线921开关	千佛站	16300	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1907	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	110000	否	482	8348.48	专线	74.71	15	1293.9	0	6219.73	不受限	6200
1908	10KV通百二线	乐山电力调度控制中心	通百二回928开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	35.58	8	616.3	0	6242.62	不受限	6200
1909	10kV青鑫路	都江堰电力调度控制中心	青鑫路903	青龙	1*12500	否	400	6928.2	专线	107.55	48	3115.7	0	6235.38	不受限	6200
1910	10kV胥游路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥游路903	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	177.35	57	2445.6	0	6235.38	不受限	6200
1911	10kV白西路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	否	400	6928.2	专线	211.47	14	2356.4	0	6235.38	不受限	6200
1912	10kV湾竹路	成都配调	湾竹路913	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	18.48	4	320.1	0	6233.98	不受限	6200
1913	10kV胥伦路	都江堰电力调度控制中心	胥伦路907	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	168.41	62	2456.3	0	6235.38	不受限	6200
1914	10kV蒲驾路	都江堰电力调度控制中心	蒲驾路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	105.63	28	2115.6	0	6235.38	不受限	6200
1915	10kV蒲电路	都江堰电力调度控制中心	蒲电路918	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	158.34	34	2554.1	0	6235.38	不受限	6200
1916	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥镇一路911	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	158.41	25	1886.3	0	6235.38	不受限	6200
1917	10kV洪昆线	隆昌电力调度控制中心	洪昆线915开关	洪家站	15000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1918	10kV滨星线934大馈线	天府电力调度控制中心	滨星线934开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	170.44	43	2952	0	6235.38	不受限	6200
1919	10kV园纺路大馈线	天府电力调度控制中心	园纺路925开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	229.99	38	3983.5	0	6235.38	不受限	6200
1920	10kV邻都路大馈线	天府电力调度控制中心	邻都路921开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受限	6200
1921	10kV柏环路大馈线	天府电力调度控制中心	柏环路919开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	387.99	55	3776	0	6235.38	不受限	6200
1922	10kV阳体一线916大馈线	天府电力调度控制中心	阳体一线916开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	222.91	56	3983.5	0	6235.38	不受限	6200
1923	10kV华蔚路大馈线	天府电力调度控制中心	华蔚路946开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	408.49	68	7075	0	6235.38	不受限	6200
1924	10kV界检线934大馈线	天府电力调度控制中心	界检路934开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	149.84	25	2595.2	0	6235.38	不受限	6200
1925	10kV界实路大馈线	天府电力调度控制中心	界实路924	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	354.75	89	3776	0	6235.38	不受限	6200
1926	10kV苏城四路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城四路924开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	305.87	51	5297.6	0	6235.38	不受限	6200
1927	10kV黄站路大馈线	天府电力调度控制中心	黄站路928开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	277.14	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1928	10kV安未线912大馈线	天府电力调度控制中心	安未线912开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	229.99	38	4800	0	6235.38	不受限	6200
1929	10kV柏丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰一路915开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	236.02	59	4087.9	0	6235.38	不受限	6200
1930	10kV界达线大馈线	天府电力调度控制中心	界达路950开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	277.14	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1931	10kV界车路大馈线	天府电力调度控制中心	界车路941	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	0.01	26	0.1	0	6235.28	不受限	6200
1932	10kV界气线大馈线	天府电力调度控制中心	界气路915开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	192.61	35	3336	0	6235.38	不受限	6200
1933	10kV界果路大馈线	天府电力调度控制中心	界果路909开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	412.03	103	7136.4	0	6235.38	不受限	6200
1934	10kV黄舰线大馈线	天府电力调度控制中心	黄舰路911开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	1.66	26	28.7	0	6206.68	不受限	6200
1935	10kV邻圣路大馈线	天府电力调度控制中心	邻圣路910开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	408.49	68	7075	0	6235.38	不受限	6200
1936	10kV华山二线大馈线	天府电力调度控制中心	华山二线944开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	305.87	51	5297.6	0	6235.38	不受限	6200
1937	10kV柏汽路大馈线	天府电力调度控制中心	柏汽路911开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	408.49	68	7075	0	6235.38	不受限	6200
1938	10kV滨三线大馈线	天府电力调度控制中心	滨三路930开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	370.88	105	6423.6	0	6235.38	不受限	6200
1939	10kV东春路大馈线	天府电力调度控制中心	东春路934开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	229.99	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1940	10kV苏创二路大馈线	天府电力调度控制中心	苏创二路925开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	305.87	51	5297.6	0	6235.38	不受限	6200
1941	10kV力联线大馈线	天府电力调度控制中心	力联线909开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	412.03	103	7136.4	0	6235.38	不受限	6200
1942	10kV清镇线935大馈线	天府电力调度控制中心	清镇线935开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	370.88	105	6423.6	0	6235.38	不受限	6200
1943	10kV黄玻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄玻路917开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	325.58	81	5639	0	6235.38	不受限	6200
1944	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华海路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	401.09	73	6946.8	0	6235.38	不受限	6200
1945	10kV界川路大馈线	天府电力调度控制中心	界川路948开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受限	6200
1946	10kV界皇线大馈线	天府电力调度控制中心	界皇路951开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	6235.38	不受限	6200

1947	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏电二路918开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	170.44	43	2952	0	6235.38	不受限	6200
1948	10kV桐城四线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城四线922开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	179.33	30	3106	0	6247.07	不受限	6200
1949	10kV苏城一路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城一路908开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	170.44	43	2952	0	6235.38	不受限	6200
1950	10kV智海线大馈线	天府电力调度控制中心	智海线919开关	科智	240000	否	400	6928.2	专线	192.61	35	3336	0	6235.38	不受限	6200
1951	10kV堰光线大馈线	天府电力调度控制中心	堰光线917开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	229.99	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1952	10kV界邦路大馈线	天府电力调度控制中心	界邦路943	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	222.91	56	3983.5	0	6235.38	不受限	6200
1953	10kV堰大线	天府电力调度控制中心	堰大线961开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	229.99	38	4800	0	6235.38	不受限	6200
1954	10kV柏易路大馈线	天府电力调度控制中心	柏易路914开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1955	10kV界湖路大馈线	天府电力调度控制中心	界湖路925开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	222.91	56	3983.5	0	6235.38	不受限	6200
1956	10kV华怡线大馈线	天府电力调度控制中心	华怡线941开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	229.99	38	4800	0	6235.38	不受限	6200
1957	10kV毛京线大馈线	天府电力调度控制中心	毛京线924开关	毛家湾	240000	否	400	6928.2	专线	222.91	56	3860.8	0	6235.38	不受限	6200
1958	10kV邻校线大馈线	天府电力调度控制中心	邻校线946开关	邻港	180000	否	400	6928.2	专线	290.41	73	2952	0	6235.38	不受限	6200
1959	10kV园城线909大馈线	天府电力调度控制中心	园城路909开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	305.87	51	5297.6	0	6235.38	不受限	6200
1960	10kV东城一线大馈线	天府电力调度控制中心	东城一路915开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	401.09	73	6946.8	0	6235.38	不受限	6200
1961	10kV板金路大馈线	天府电力调度控制中心	板金路936开关	板桥	31500	否	400	6928.2	公线	222.91	56	3983.5	0	6235.38	不受限	6200
1962	10kV华山一路大馈线	天府电力调度控制中心	华山一路917开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	202.96	68	3515.2	0	6235.38	不受限	6200
1963	10kV柏电一线917大馈线	天府电力调度控制中心	柏电一路917开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	229.99	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1964	10kV苏校路大馈线	天府电力调度控制中心	苏校路914开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	325.58	81	5639	0	6235.38	不受限	6200
1965	10kV九元路大馈线	天府电力调度控制中心	九元线925开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	243.48	41	4217	0	6235.38	不受限	6200
1966	10kV华鸿路大馈线	天府电力调度控制中心	华鸿路925开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	149.84	25	2595.2	0	6235.38	不受限	6200
1967	10kV邻天路大馈线	天府电力调度控制中心	邻天路915开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	322.4	81	5584	0	6235.38	不受限	6200
1968	10kV柏高路大馈线	天府电力调度控制中心	柏高路912开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	166.14	42	2877.6	0	6235.38	不受限	6200
1969	10kV黄研线大馈线	天府电力调度控制中心	黄研路923开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	228.22	57	3952.8	0	6235.38	不受限	6200
1970	10kV河地线939大馈线	天府电力调度控制中心	河地线939开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	229.99	38	3983.5	0	6235.38	不受限	6200
1971	10kV高东线大馈线	天府电力调度控制中心	高东线932开关	高桐	63000	否	400	6928.2	专线	229.99	38	4800	0	6235.38	不受限	6200
1972	10kV苏锦线大馈线	天府电力调度控制中心	苏锦路920开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	229.99	43	4800	0	6235.38	不受限	6200
1973	10kV滨公线921大馈线	天府电力调度控制中心	滨公线921开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	256.21	64	4437.6	0	6235.38	不受限	6200
1974	10kV园丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	园丰一路919开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	290.41	73	5029.9	0	6235.38	不受限	6200
1975	10kV界动路大馈线	天府电力调度控制中心	界动路905	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	370.88	105	6423.6	0	6235.38	不受限	6200
1976	10kV力地线大馈线	天府电力调度控制中心	力地线918开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	382.14	69	6618.7	0	6235.38	不受限	6200
1977	10kV滨天线918大馈线	天府电力调度控制中心	滨天线918开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	229.99	38	4800	0	6235.38	不受限	6200
1978	10kV园西线917大馈线	天府电力调度控制中心	园西路917开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	408.49	68	7075	0	6235.38	不受限	6200
1979	10kV星地线大馈线	天府电力调度控制中心	星地线924开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	149.84	25	2595.2	0	6235.38	不受限	6200
1980	10kV界金线大馈线	天府电力调度控制中心	界金路947开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	337.68	84	5848.6	0	6235.38	不受限	6200
1981	10kV阳卫线961大馈线	天府电力调度控制中心	阳卫线961开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	305.87	51	5297.6	0	6235.38	不受限	6200
1982	10kV柏空路大馈线	天府电力调度控制中心	柏空路913开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	290.41	73	2952	0	6235.38	不受限	6200
1983	10kV清丰路大馈线	天府电力调度控制中心	清丰路940开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	1.21	26	21	0	6214.38	不受限	6200
1984	10kV苏泓路大馈线	天府电力调度控制中心	苏泓路922开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	481.12	120	8333	0	6235.38	不受限	6200
1985	10kV界君线大馈线	天府电力调度控制中心	界君路914开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	382.14	69	6618.7	0	6235.38	不受限	6200
1986	10kV天铁路（专线）	彭州电力调度控制中心	天铁路931	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	专线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
1987	10kV连牵路（专线）	彭州电力调度控制中心	连牵路936	连封	240000+150000	否	400	6928.2	专线	74.05	19	1282.6	0	6235.38	不受限	6200
1988	10kV濛特路_专线	彭州电力调度控制中心	濛特线922开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
1989	10kV太水路大馈线	彭州电力调度控制中心	太水路906	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	109.6	27	1898.3	0	6235.38	不受限	6200
1990	10kV濛泰二路	彭州电力调度控制中心	濛泰二路921	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
1991	10kV淮帆路大馈线_专线	金堂电力调度控制中心	淮帆线913	淮口	2*63000	否	400	6928.2	专线	1	10	1	0	6235.38	不受限	6200
1992	10kV濛辉路_专线	彭州电力调度控制中心	濛辉线929开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	145.6	36	2125.9	0	6235.38	不受限	6200
1993	10kV天港线	郫都电力调度控制中心	天港线944开关	天健	193000	否	400	6928.2	公线	382	95	6100	0	6235.38	不受限	6200
1994	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	73.3	14	1269.6	0	6212.86	不受限	6200
1995	10kV放中线大馈线	简阳电力调度控制中心	放中线926开关	解放	131300	否	400	6928.2	公线	0.1	10	0.1	0.0001	6235.38	不受限	6200
1996	10kV蔡沙一路	大邑电力调度控制中心	蔡沙一线921开关	蔡场	12600	否	400	6928.2	公线	0.01	1	0.01	0	6235.38	不受限	6200

1997	10kV天丽路	彭州电力调度控制中心	天丽路942开关	天彭	128000	否	400	6928.2	公线	386.44	97	6693.3	0	6235.38	不受限	6200
1998	10kV天琪路	彭州电力调度控制中心	天琪路907	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	244.88	64	4241.4	0	6235.38	不受限	6200
1999	10kV军石路	彭州电力调度控制中心	军石路924	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	321.6	80	5570.3	0	6235.38	不受限	6200
2000	10kV金罗路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金罗路922	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	73.3	15	1269.6	315	6209.62	不受限	6200
2001	10kV青航路_特	青白江电力调度控制中心	青航线947开关	青白江	2*20000	否	400	6928.2	专线	10	2	9.6	0	6235.38	不受限	6200
2002	10kV军莲线	成都配调	军莲线911开关	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	315	6239.08	不受限	6200
2003	10kV三三路大馈线	崇州电力调度控制中心	三三路911	三江	3*16000	否	400	6928.2	公线	350	86	3545	0	6235.38	不受限	6200
2004	10kV万业线	汉源电力调度控制中心	万业线917开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	384.76	96	664	0	6235.38	不受限	6200
2005	10kV龙渔一线	荥经电力调度控制中心	龙渔一线916开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	80	2000	1386	0	6235.38	不受限	6200
2006	10kV青店二线	青神电力调度控制中心	青店二线924开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	20.79	5	360	0	6233.91	不受限	6200
2007	10kV卫雅五线	雅安电力调度控制中心	卫雅五线928开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	481.11	120	8332.8	0	6235.38	不受限	6200
2008	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫雅八线942开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	553.26	138	9582.4	0	6235.38	不受限	6200
2009	10kV邓晨Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅱ线916开关	邓关站	100300	是	480	8313.84	公线	24.6	5	426	0	6225.07	不受限	6200
2010	10kV三五线	荥经电力调度控制中心	三五线995开关	三合站	12600	否	400	6928.2	公线	180	6000	3118	0	6235.38	不受限	6200
2011	10kV新泗一线	荥经电力调度控制中心	新泗一线912开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	310	10300	5369	0	6235.38	不受限	6200
2012	10kV帽飞二线	仁寿电力调度控制中心	帽飞二线927开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	144.8	26	2508	0	6221.53	不受限	6200
2013	10kV化中线	达县电力调度控制中心	10kV.化中线928开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	141.85	35	2456.84	0	6235.38	不受限	6200
2014	10kV化熊西线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊西线962开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	212.13	53	3674.09	0	6235.38	不受限	6200
2015	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	13	682.2	0	6235.38	不受限	6200
2016	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	0	17	658.6	0	6235.38	不受限	6200
2017	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牛水线913开关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	552.06	15	685.5	0	6235.38	不受限	6200
2018	10kV乔佐线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔佐线918小车开关	乔瓦站	85200	否	430	7447.82	公线	27.42	6	475	0	6228.04	不受限	6200
2019	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	12	695.6	0	6235.38	不受限	6200
2020	10kV鸳矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳矿线915开关	鸳鸯坝站	50000	否	465	8054.04	公线	59.99	13	1039	0	6209.64	不受限	6200
2021	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	14	695.4	0	6235.38	不受限	6200
2022	10kV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	15	652.2	0	6235.38	不受限	6200
2023	10kV梁虹线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁虹线944开关	磨家梁	240000	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6210.98	不受限	6200
2024	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	14	682.2	0	6235.38	不受限	6200
2025	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营庆线921开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公线	0	14	692.2	0	6235.38	不受限	6200
2026	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	16	685.4	0	6235.38	不受限	6200
2027	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	20	692.2	0	6235.38	不受限	6200
2028	10kV鼓工四线	南部电力调度控制中心	10kV鼓四线924	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	178.82	30	3097.1	0	6240.38	不受限	6200
2029	10kV金环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金环线913开关	金峰站	6300	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6220.78	不受限	6200
2030	10kV安恒线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	安恒线928	安富	126000	否	400	6928.2	公线	100	20	621	0	6235.38	不受限	6200
2031	10kV上港二线	广元电力调度控制中心	上港二线944开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	2.64	1	45.7	0	6231.25	不受限	6200
2032	10kV石沱四线921大馈线专线	泸州电力调度控制中心	石沱四线911开关	石龙	26200	否	406	7032.13	专线	7.03	2	121.7	0	6207.22	不受限	6200
2033	10kV八航二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	八航二路925开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	1.28	18	22.1	0	6213.28	不受限	6200
2034	10kV八航一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	八航一路918开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	351.4	78	6086.2	0	6235.38	不受限	6200
2035	10kV新多线914大馈线	泸州电力调度控制中心	新多线914开关	新房子	50000	否	600	10392.3	公线	184.61	31	3197.4	0	6155.67	不受限	6150
2036	10kV陇星线	仪陇电力调度控制中心	陇星线k102开关	仪陇开闭所	300000	否	600	10392.3	专线	184.05	31	3187.8	0	6165.27	不受限	6150
2037	10kV乔平线	广元电力调度控制中心	乔平线927开关	乔镇站	80000	否	404	6997.49	专线	8.31	2	144	0	6153.74	不受限	6150
2038	10kV塔工线大馈线	安州电力调度控制中心	塔工线915开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	100	25	1732	80	6155.38	不受限	6150
2039	10kV溪神线大馈线	江油电力调度控制中心	溪神线913开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	75.35	16	1305	0	6177.46	不受限	6150

2040	10kV秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	80	6170.97	不受限	6150
2041	10kV乐仁线大馈线	安州电力调度控制中心	乐仁线912开关	乐兴站	8000	是	520	9006.66	公线	59.76	11	1035.1	0	6170.23	不受限	6150
2042	10kV交观线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交观线912开关	交泰站	12600	否	401	6945.52	公用	4.45	1	77	0	6173.97	不受限	6150
2043	10kV象水线	眉山电力调度控制中心	象水线911开关	象耳站	28000	否	495	8573.65	专线	88.78	18	1537.7	0	6178.58	不受限	6150
2044	10kV锁工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	锁工二线921开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	219.63	33	3804	500	6171.44	不受限	6150
2045	10kV沙府线	仁寿电力调度控制中心	沙府线923开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	39.38	8	682	0	6176.92	不受限	6150
2046	10kV平鲜二线	眉山电力调度控制中心	平鲜二线927开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	208.99	47	3619.8	0	6166.1	不受限	6150
2047	10kV庄明一线	眉山电力调度控制中心	庄明一线919开关	庄店站	50000	是	445	7707.63	公线	316.26	71	5477.8	0	6166.1	不受限	6150
2048	10kV汇凯线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇凯线928开关	汇东站	80200	是	561	9716.81	公线	91.74	16	1589	0	6184.45	不受限	6150
2049	10kV龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线926开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	184.05	31	3187.8	0	6165.27	不受限	6150
2050	10kV平鲜一线	眉山电力调度控制中心	平鲜一线916开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	327.13	74	5666.1	0	6158.1	不受限	6150
2051	10kV龙泛线	雨城电力调度控制中心	10kV龙泛线916开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	40.26	9	697.3	0	6161.62	不受限	6150
2052	10kV大江二线	眉山电力调度控制中心	大江二线922开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	4.45	1	77.1	0	6166.1	不受限	6150
2053	10kV铝象三线	眉山电力调度控制中心	铝象三线916开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	27.78	6	481.1	0	6197.68	不受限	6150
2054	10kV正工二线	仁寿电力调度控制中心	正工二线945开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	89.23	18	1545.5	0	6170.79	不受限	6150
2055	10kV羊磷线	邛崃电力调度控制中心	羊磷线935开关	羊安	125000	否	423	7326.57	专线	22.86	5	396	0	6197.91	不受限	6150
2056	10kV堤展路	成都配调	堤展线914	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	22.66	5	392.4	0	6161.68	不受限	6150
2057	10kV店区路	郫都电力调度控制中心	店区线943开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	123.19	21	2133.6	0	6180.24	不受限	6150
2058	10kV福镇路	大邑电力调度控制中心	福镇线929开关	福田	126000	否	531	9197.19	公线	121.85	23	2110.5	0	6166.97	不受限	6150
2059	10kV天黄路	彭州电力调度控制中心	天黄路906	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	3.23	1	56	0	6179.38	不受限	6150
2060	10kV金桂路	广汉电力调度控制中心	金桂路924开关	金兴站	49500	否	555	9612.88	公线	143.76	26	2490	0	6161.59	不受限	6150
2061	10kV金康路	金堂电力调度控制中心	金康线956开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	92.7	19	1605.6	0	6188.62	不受限	6150
2062	10kV太马路大馈线	郫都电力调度控制中心	太马路907开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	123.63	21	2141.3	0	6172.54	不受限	6150
2063	10kV红五四线	宜宾电力调度控制中心	红五四线641开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	30	7	520	0	6183	不受限	6150
2064	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	园财路920开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	2.31	1	40	0	6195.38	不受限	6150
2065	10kV牧民二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民二路944开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	140.28	25	2429.6	0	6190.82	不受限	6150
2066	10KV通莱二线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅱ回936开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	39.06	9	676.5	0	6182.42	不受限	6150
2067	10kV崇钢路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇钢线906	崇义	22000	否	400	6928.2	专线	2.31	1	40	0	6195.38	不受限	6150
2068	10kV石城六线	井研电力调度控制分中心	石城六线936开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	43.12	9	746.9	0	6181.3	不受限	6150
2069	10KV车安II回	乐山电力调度控制中心	车安二线929开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	38.43	9	665.6	0	6193.32	不受限	6150
2070	10kV建峰线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	建峰线912开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	7.58	2	131.2	0	6104.18	不受限	6100
2071	10kV车高线	乐山电力调度控制中心	车高线913开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	43.12	10	746.9	0	6112.02	不受限	6100
2072	10kV象凯二线	成都配调	象凯二线992开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	73.09	15	1266	0	6107.34	不受限	6100
2073	10kV张体线	成都配调	张体线开关907	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	70.81	15	1226.4	0	6146.94	不受限	6100
2074	10kV南长线	威远电力调度控制中心	南长线923开关	威南站	150000	否	482	8348.48	专线	81.45	17	1410.7	0	6102.93	不受限	6100
2075	10kV海民线	成都配调	海民路908	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	23.79	5	412.1	0	6141.98	不受限	6100
2076	10kV团济一线	内江电力调度控制中心	团济一线915开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	79.99	17	1385.5	0	6128.13	不受限	6100
2077	10kV东法一线	内江电力调度控制中心	东法一线918开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	6.58	2	114	0	6121.38	不受限	6100
2078	10kV罗星线大馈线	天府电力调度控制中心	罗星线911开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	127.31	21	2205	0	6108.84	不受限	6100
2079	10kV园神线921大馈线	天府电力调度控制中心	园神路921开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	5.54	1	96	0	6139.38	不受限	6100
2080	10kV塔压线大馈线	天府电力调度控制中心	塔压线975开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	187.47	31	3247	0	6106.07	不受限	6100
2081	10kV驯旅线	乐至电力调度控制中心	10kV驯旅线914开关	驯龙站	13600	是	500	8660.25	公线	47.34	9	820	0	6108.2	不受限	6100
2082	10kV平川线	成都配调	平川线934	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	71.26	15	1234.3	0	6139.04	不受限	6100
2083	10kV场遗一线	成都配调	场遗一线开关906	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	70.74	15	1225.2	0	6148.14	不受限	6100
2084	10kV通泰路大馈线	崇州电力调度控制中心	通泰路908	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	172.45	29	2986.8	0	6148.04	不受限	6100
2085	10kV青邦线	青白江电力调度控制中心	青邦线951开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	10	2	9.6	800	6128.2	不受限	6100
2086	10kV广青路大馈线	崇州电力调度控制中心	广青路917	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	116.38	20	2015.7	0	6104.16	不受限	6100
2087	10kV玉长路	成都配调	玉长线917	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	24.94	5	432	0	6122.08	不受限	6100
2088	10kV南太路	成都配调	南太路925	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	1240	6133.34	不受限	6100
2089	10kV革医线	青白江电力调度控制中心	革医线918开关	革新	2*50000	否	553	9578.24	专线	145.09	26	2513	0	6107.42	不受限	6100
2090	10kV培周路	成都配调	培周路930	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	24.05	5	416.5	0	6137.58	不受限	6100

2091	10kV马奇九路	成都配调	马奇九线954	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	70.88	15	1227.6	0	6145.74	不受限	6100
2092	10kV元成线	渠县电力调度控制中心	元成线919开关	元渡站	102000	是	500	8660.25	公线	46.2	9	800.2	0	6128	不受限	6100
2093	10kV沙南线	仁寿电力调度控制中心	沙子湾站924开关	沙子湾站	20000	否	482	8348.48	专线	81.56	17	1412.7	0	6100.93	不受限	6100
2094	10kV北翡线大馈线	自贡电力调度控制中心	北翡线971开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	143.87	26	2491.8	0	6128.62	不受限	6100
2095	10kV灵川线	彭山电力调度控制中心	灵川线918开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	公线	148.63	25	2574.2	630	6148.87	不受限	6100
2096	10kV鱼新三线945大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新三线945	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	171.31	39	1450	0	6110.67	不受限	6100
2097	10kV南创一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南创一线935开关	南湖站	163500	否	660	11431.54	专线	241.82	37	4188.4	0	6099.99	不受限	6100
2098	10kV鱼沙一线918大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼沙一线918	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	171.24	39	1425	0	6110.67	不受限	6100
2099	10kV云瓦线大馈线	江油电力调度控制中心	云瓦线937开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	159.76	28	2767	0	6102.83	不受限	6100
2100	10kV回木二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木二线971开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	7.27	2	126	0	6109.38	不受限	6100
2101	10kV望龙线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望龙线916开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	143.59	26	2487	0	6133.42	不受限	6100
2102	10kV仙东线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙东线915开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公线	125.54	21	2174.4	0	6139.44	不受限	6100
2103	10kV科章线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	科章线955断路器	章谷	10000	否	400	6928.2	公线	2.26	1	39.1	0	6196.28	不受限	6100
2104	10kV新园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新园线921开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	187.35	31	3244.9	0	6108.17	不受限	6100
2105	10kV凉园三线	广元电力调度控制中心	凉园三线913开关	凉沙站	100000	是	441	7638.34	公线	1.2	0.12	18.5	0	6110.67	不受限	6100
2106	10kV剑城一线	剑阁电力调度控制中心	剑城一线914开关	剑阁站	80000	是	507	8781.5	公线	50.7	10	878.12	0	6147.08	不受限	6100
2107	10kV凉园四线	广元电力调度控制中心	凉园四线926开关	凉沙站	100000	是	441	7638.34	公线	382	69	5286	0	6110.67	不受限	6100
2108	10kV高阳线	攀枝花电力调度控制中心	高阳线924开关	高梁坪站	25000	否	510	8833.46	公线	105.67	21	1830.2	0	6119.91	不受限	6100
2109	10kV黄天南一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南一路914开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	464.34	84	8042.4	1550	6098.74	不受限	6050
2110	10kV板芝北线	仁和电力调度控制中心	板芝北线992开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	53.22	12	921.8	0	6093	不受限	6050
2111	10kV南谷二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷二线915开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	165.59	26	2868	0	6069.38	不受限	6050
2112	10kV柳门线	仪陇电力调度控制中心	柳门线923开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	507	8781.5	公线	55.08	11	954	0	6071.2	不受限	6050
2113	10kV棕秀线	西充电力调度控制分中心	棕秀线912开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	30.71	7	531.9	0.87	6061.14	不受限	6050
2114	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	南广路925开关	城南站	90000	否	552	9560.92	专线	145.69	26	2523.3	0	6081.53	不受限	6050
2115	10kV上港一线	广元电力调度控制中心	上港一线934开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	11.37	3	196.9	0	6080.05	不受限	6050
2116	10kV化飞线	达县电力调度控制中心	化飞线965开关	化二站	102000	否	500	8660.25	公线	98.65	20	1708.6	0	6085.62	不受限	6050
2117	10kV西柳线大馈线	布拖电力调度控制中心	西柳线914开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	8.86	2	153.5	0	6081.88	不受限	6050
2118	10kV河重线大馈线	江油电力调度控制中心	河重线914开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	67.48	15	1168.8	0	6064.25	不受限	6050
2119	10kV龙齐三线	眉山电力调度控制中心	龙齐三线924开关	龙亭站	40000	是	600	10392.3	公线	128.76	21	2230.2	0	6083.64	不受限	6050
2120	10kV汉穆线	雨城电力调度控制中心	10kV汉穆线937开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	452.63	10300	7839.6	0	6096.82	不受限	6050
2121	10kV崇溜线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇溜线913开关	会东大崇站	15700	否	390	6755	公线	0.01	0	0.2	0	6079.3	不受限	6050
2122	10kV南城一线	雨城电力调度控制中心	10kV南城一线926开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	185.4	4200	3211.2	0	6096.82	不受限	6050
2123	10kV安锦线大馈线	富顺电力调度控制中心	安锦线916开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	17.66	4	305.8	0	6068.14	不受限	6050
2124	10kV双龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	双龙线922开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	39.81	9	689.5	500	6059.14	不受限	6050
2125	10kV铝象四线	眉山电力调度控制中心	铝象四线926开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	35.87	7	621.2	0	6057.58	不受限	6050
2126	10kV华友一线928大馈线	泸川电力调度控制中心	华友一线928	龙华	150000	否	423	7326.57	公线	28.72	7	497.4	0	6096.51	不受限	6050
2127	10kV灵滨线	彭山电力调度控制中心	灵滨线971开关	灵石站	81500	否	482	8348.48	专线	84.53	18	1464	0	6049.63	不受限	6050
2128	10kV象和八线	成都配调	象和八线开关936	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	75.38	16	1305.6	0	6067.74	不受限	6050
2129	10kV朝景二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝景二路952开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	189.15	32	3276	0	6077.07	不受限	6050
2130	10kV桥鼎线大馈线	广安电力调度控制中心	桥鼎线973开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	10.56	3	182.9	0	6052.48	不受限	6050
2131	10kV三钢四路917#线路	广汉电力调度控制中心	三钢四路917开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	188.78	31	3269.6	0	6083.47	不受限	6050
2132	10kV桥航路	郫都电力调度控制中心	桥航线941开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	190.47	32	3299	0	6054.07	不受限	6050
2133	10kV徐普二线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普二线919开关	徐家渡	300000	是	505	8746.86	公线	54.67	11	946.8	0	6050.69	不受限	6050
2134	10kV德富路	郫都电力调度控制中心	德富线932开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	9.7	2	168	0	6067.38	不受限	6050
2135	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	官桃二线912开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	7.9	2	136.8	0	6098.58	不受限	6050
2136	10kV经园四线	彭州电力调度控制中心	经园四线930开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	145.57	26	2521.2	0	6099.22	不受限	6050
2137	10kV十卫线大馈线	天府电力调度控制中心	十卫线924开关	十陵	240000	否	553	9578.24	公线	146.5	26	2537.3	0	6083.12	不受限	6050
2138	10kV创新线大馈线	天府电力调度控制中心	创新线934开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	90.85	16	1573.5	0	6089.09	不受限	6050

2139	10KV凤广一线	乐山电力调度控制中心	凤广一线914开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	463.74	105	8032	0	6096.82	不受限	6050
2140	10kV牟海一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟海一线949开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	613.11	139	10619	0	6096.82	不受限	6050
2141	10KV通河线	乐山电力调度控制中心	通河线929开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	300.23	68	5200	0	6096.82	不受限	6050
2142	10kV苏王二线	乐山电力调度控制中心	苏王二线931开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	274.25	62	4750	0	6096.82	不受限	6050
2143	10kV徐胡线	隆昌电力调度控制中心	徐胡线913开关	徐家桥站	80000	是	505	8746.86	公线	53.1	11	919.7	0	6077.79	不受限	6050
2144	10KV尖春线	乐山电力调度控制中心	尖春线988开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	339.83	77	5885.8	0	6096.82	不受限	6050
2145	10kV全牟线932大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟线912开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	519.95	118	9005.6	0	6096.82	不受限	6050
2146	10kV阳江线	乐山电力调度控制中心	阳江线987开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	476.67	108	8256	0	6096.82	不受限	6050
2147	10kV清澜线大馈线	威远电力调度控制中心	清澜线928开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	95.5	17	1654.1	1000	6075.43	不受限	6050
2148	10kV土高一线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高一线912开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	292.53	66	4892	0	6096.82	不受限	6050
2149	10kV尖高线	乐山电力调度控制中心	尖高线974开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	298.6	68	5171.8	0	6096.82	不受限	6050
2150	10kV钓博线	乐山电力调度控制中心	钓博线976开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	194	44	3360	0	6096.82	不受限	6050
2151	10kV红跃路	成都配调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	28.68	6	496.8	0	6057.28	不受限	6050
2152	10KV凤王一线	乐山电力调度控制中心	凤王一线913开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	246.65	56	4272	0	6096.82	不受限	6050
2153	10kV阳黄线	乐山电力调度控制中心	阳黄线983开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	263.28	60	4560	0	6096.82	不受限	6050
2154	10kV松文二线	内江电力调度控制中心	松文二线924开关	松柏	295000	否	482	8348.48	专线	59.51	12	1030.7	400	6082.93	不受限	6050
2155	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐世一线914开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	220.16	50	3813.2	0	6096.82	不受限	6050
2156	10kV阳碧线	乐山电力调度控制中心	阳碧线999开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	47.06	11	815	0	6043.92	不受限	6000
2157	10kV凤达线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	4.39	1	76	0	6020.82	不受限	6000
2158	10kV沿桥路	都江堰电力调度控制中心	沿桥路909	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	132.77	22	2299.5	0	6014.34	不受限	6000
2159	10kV徐锦一线	隆昌电力调度控制中心	徐锦一线914开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	82.66	16	1431.6	400	6040.57	不受限	6000
2160	10kV南法二线	威远电力调度控制中心	南法二线932开关	威南站	175000	是	471	8157.96	专线	37.96	8	495.8	0	6030.57	不受限	6000
2161	10KV苏水二回938大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水二回938开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	48.5	11	840	0	6018.92	不受限	6000
2162	10kV任连一线	温江电力调度控制中心	任连一线926开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	92.38	17	1600	0	6048.74	不受限	6000
2163	10kV新金Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅱ线942开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	38.67	9	669.8	0	6033.24	不受限	6000
2164	10kV桂冶二路	新都电力调度控制中心	桂冶二线926开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	1	2	16.5	0	6001.56	不受限	6000
2165	10kV永工线大馈线	广安电力调度控制中心	永工线912开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	100	20	1732	0	6062.23	不受限	6000
2166	10kV连药二路	彭州电力调度控制中心	连药二路922	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	148.8	27	2577.3	0	6043.12	不受限	6000
2167	10kV浦万一路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万一路955开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	193.09	32	3344.4	0	6008.67	不受限	6000
2168	10kV沙胜线	彭州电力调度控制中心	沙胜线909	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	11.7	3	202.7	0	6032.68	不受限	6000
2169	10kV玉虹路	中江电力调度控制中心	玉虹路922开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	95.4965	17	1654	0	6008.592	不受限	6000
2170	10kV灵洛路905大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵洛路905开关	灵杰站	14300	是	434	7517.1	公线	196.8	45	3482	0	6013.68	不受限	6000
2171	10kV红桥线	成都配调	红桥线917开关	红旗	130000	是	473	8192.6	公线	30.76	7	532.8	0	6021.28	不受限	6000
2172	10kV骟电一线	成都配调	骟电一线957	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	31.87	7	552	0	6002.08	不受限	6000
2173	10kV圣旭一线	眉山电力调度控制中心	圣旭一线918开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	366.19	67	6342.6	1600	6021.02	不受限	6000
2174	10kV仁满线	仁寿电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	48.14	10	833.7	0	6025.22	不受限	6000
2175	10kV红文一线	仁寿电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	155.6	28	2695	0	6034.53	不受限	6000
2176	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指水线913开关	指南站	16300	否	552	9560.92	公用	148.4	27	2570.3	0	6034.53	不受限	6000
2177	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	11.21	3	194.2	0	6041.18	不受限	6000
2178	10kV天双线大馈线	江油电力调度控制中心	天双线926开关	天明	120000	是	480	8313.84	公用	36.66	8	635	0	6016.07	不受限	6000
2179	10kV阳京线	广元电力调度控制中心	阳京线913开关	35kV朝阳站	14300	否	453	7846.19	专线	60.22	13	1043	0	6018.57	不受限	6000
2180	10kV关微线	射洪电力调度控制中心	关微线917开关	城关	36000	是	436	7551.74	公线	107.32	28	1858.8	0	6041.39	不受限	6000
2181	10kV青梨线	大英电力调度控制中心	青梨线971开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	335	61	5802.2	1630	6032.59	不受限	6000
2182	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始多线925开关	始阳站	63000	否	400	6928.2	公线	923	131	9986.4	200	6035.38	不受限	6000
2183	10kV古宏一路908#线路1	广汉电力调度控制中心	古宏一线912开关	古城	332000	否	534	9249.15	专线	133.07	25	2304.7	0	6019.54	不受限	6000
2184	10kV大宏路	广汉电力调度控制中心	大宏路951开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	171.25	30	2966	0	6012.95	不受限	6000
2185	10kV茜兰线917大馈线	泸州电力调度控制中心	茜兰线917	茜草坝	40000	是	664	11500.82	公线	185.49	28	3212.6	0	5988.06	不受限	5950
2186	10kV城中线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城中线914开关	城郊站(阆中)	20000	是	552	9560.92	公线	97.88	18	1695.3	0	5953.44	不受限	5950
2187	10kV杨格线934大馈线	泸州电力调度控制中心	杨格线934	杨桥	180000	否	600	10392.3	公线	196.02	33	3395	0	5958.07	不受限	5950

2188	10KV广星路	广汉电力调度控制中心	广星路934开关	广汉站	82000	否	709	12280.24	公线	293.15	41	5077.4	0	5974.82	不受限	5950
2189	10kV城代线660大馈线	泸州电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	25.85	6	447.8	0	5967.72	不受限	5950
2190	10kV营水线大馈线	营山电力调度控制中心	营水线922开关	营山站	100000	否	580	10045.89	公线	178.03	31	3083.4	0	5957.9	不受限	5950
2191	10kV北工线	安岳电力调度控制中心	10kV北工线914开关	北坝站	18000	是	465	8054.04	公线	27.18	6	470.8	0	5972.43	不受限	5950
2192	10kV襄林线大馈线专线	南部电力调度控制中心	襄林线914开关	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	51.09	12	884.8	0	5974.12	不受限	5950
2193	10kV塘铁线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘铁线912开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	96.55	17	1672.2	0	5990.39	不受限	5950
2194	10kV桥园线	大英电力调度控制中心	桥园线913开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	97.03	18	1680.6	0	5981.99	不受限	5950
2195	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广煤二线925	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	1.93	1	33.5	0	5952.47	不受限	5950
2196	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	广煤一线912开关	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	1	1100	17.66	0	5985.97	不受限	5950
2197	10kV桂冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂冯线928开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	111.94	22	1938.8	0	5964.55	不受限	5950
2198	10kV合桂二线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂二线929开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	111.1	20	1924.2	0	5960.1	不受限	5950
2199	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团放线913开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公线	14.55	4	252	0	5983.38	不受限	5950
2200	10kV莲大线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲大线921开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	63.05	12	1092	0	5974.77	不受限	5950
2201	10kV.卫锦二线	雅安电力调度控制中心	卫锦二线937开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	14.06	4	243.6	0	5991.78	不受限	5950
2202	10kV红新一线	仁寿电力调度控制中心	红新一线916开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	158.49	28	2745	0	5984.53	不受限	5950
2203	10kV东发路	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	80.83	17	1400	0	5973.34	不受限	5950
2204	10kV三罗路	彭州电力调度控制中心	三罗路904	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	453.45	113	7854	250	5985.38	不受限	5950
2205	10kV桂财线	新都电力调度控制中心	桂财线993开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	119.17	23	2064	0	5995.23	不受限	5950
2206	10kV普达线	新都电力调度控制中心	普达线925开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	121.13	23	2098	0	5961.23	不受限	5950
2207	10kV民宏3路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏3路915开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	195.91	33	3393.2	0	5959.87	不受限	5950
2208	10KV河马二线	新都电力调度控制中心	河马二线906开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	16.17	4	280	0	5955.38	不受限	5950
2209	10kV虎汉线	内江电力调度控制中心	虎汉线928开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	39.5	8	684.2	0	5994.58	不受限	5950
2210	10kV凉铜二线	资中电力调度控制中心	凉铜二线918开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	34.55	8	598.4	0	5995.51	不受限	5950
2211	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松法二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	公线	426.9	44	7393.9	0	5963.68	不受限	5950
2212	10kV天宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	天宁线907	天马	4000+5000	否	400	6928.2	专线	14.43	4	250	0	5985.38	不受限	5950
2213	10kV青镇路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青镇路920	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	179.93	30	3116.4	250	5986.67	不受限	5950
2214	10kV井城一线	井研电力调度控制分中心	井城一线918开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	54.22	11	939.1	0	5989.1	不受限	5950
2215	10kV郊陵线	苍溪电力调度控制中心	郊陵线915开关	35kV城郊站	16300	是	516	8937.38	公线	180	34	3000	0	5937	不受限	5937
2216	10kV白水线	广元电力调度控制中心	白水线944开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	专线	66.09	15	1144.7	0	5916.87	不受限	5900
2217	10kV鼓永线	南部电力调度控制中心	10kV鼓永线931	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	196.65	33	3406	0	5931.48	不受限	5900
2218	10kV花晶线	嘉陵电力调度控制中心	花晶线918开关	火花站	90000	是	553	9578.24	专线	99.67	18	1726.3	0	5936.29	不受限	5900
2219	10kV城康线大馈线	南充电力调度控制中心	城康线924开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	154.89	28	2682.7	0	5937.72	不受限	5900
2220	10kV川医线	营山电力调度控制中心	川医线922开关	济川站	100000	否	580	10045.89	专线	179.81	31	3114.3	0	5927	不受限	5900
2221	10kV大永一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永一线912开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	99.04	18	1715.3	0	5947.29	不受限	5900
2222	10kV冯康一线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康一线918开关	冯嘴	63000	是	600	10392.3	公线	137.53	23	2382.1	0	5931.74	不受限	5900
2223	10kV消镇线大馈线	营山电力调度控制中心	消镇线913开关	消水站(营山)	12600	否	445	7707.63	公线	57.04	13	987.9	0	5948.97	不受限	5900
2224	10kV园晋线	眉山电力调度控制中心	园晋线912开关	园山站	6300	否	380	6581.79	公线	156.48	41	2710.3	0	5923.61	不受限	5900
2225	10kV草车线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	草车线915	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	47.92	10	830	0	5945.78	不受限	5900
2226	10kV安江一线	眉山电力调度控制中心	安江一线956开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	92.36	19	1599.6	0	5914.03	不受限	5900
2227	10kV龙构线	眉山电力调度控制中心	龙构线963开关	龙亭站	40000	否	630	10911.92	专线	224.54	36	3889.1	0	5931.63	不受限	5900
2228	10kV董宰线	石棉电力调度控制中心	董宰线952开关	董家坡站	15000	否	380	6581.79	公线	88.55	2300	1533.6	0	5923.61	不受限	5900
2229	10kV金镇线	仁寿电力调度控制中心	金镇线912开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	380	100	6581.79	0	5923.61	不受限	5900
2230	10kV河仙线915大馈线	江油电力调度控制中心	河仙线915开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	74.78	16	1295.2	0	5937.85	不受限	5900
2231	10kV高医线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高医线926开关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	11	658.4	0	5923.61	不受限	5900
2232	10kV金河线	盐源电力调度控制中心	10kV金河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	157.01	46	2798.5	0	5923.61	不受限	5900
2233	10kV瑶凉线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶凉线929小车开关	瑶山站	100000	是	515	8920.06	公线	68.88	13	1193	0	5943.05	不受限	5900
2234	10kV水黎线971	乐山电力调度控制中心	水黎线971开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	260.97	69	4520	0	5923.61	不受限	5900

2235	10kV乐石线	乐山电力调度控制中心	乐石线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	633.78	167	2437.6	0	5923.61	不受限	5900
2236	10kV松创一线	内江电力调度控制中心	松创一线913开关	松柏	270000	否	482	8348.48	专线	91.59	19	1586.3	0	5927.33	不受限	5900
2237	10kV桐火路	成都配调	桐火线913	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	84.04	18	1455.6	0	5917.74	不受限	5900
2238	10kV砂水线935大馈线	天府电力调度控制中心	砂水线935开关	红砂	180000	否	600	10392.3	专线	198.69	33	3441.3	0	5911.77	不受限	5900
2239	10kV国南三路大馈线	天府电力调度控制中心	国南三路924开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	18.15	5	314.3	0	5921.08	不受限	5900
2240	10kV松监线920大馈线	天府电力调度控制中心	松监路920开关	松林	50000	否	380	6581.79	专线	229.99	43	4800	0	5923.61	不受限	5900
2241	10kV简城线	郫都电力调度控制中心	简城线992开关	郫简	189000	是	600	10392.3	专线	137.22	23	2376.6	0	5937.24	不受限	5900
2242	10kV香镇二路	彭州电力调度控制中心	香镇二路927	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	117.85	23	2041.2	0	5908.91	不受限	5900
2243	10kV民宏四路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏4路914开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	558.07	56	9665.7	0	5922.76	不受限	5900
2244	10kV赵水路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵水路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	0.01	10	0.1	0	5923.51	不受限	5900
2245	10kV东缤线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东缤线936开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	122.7	24	2125.2	0	5934.03	不受限	5900
2246	10kV绵春路	绵竹电力调度控制中心	绵春路901开关	绵竹站	100000	否	380	6581.79	专线	359.16	77	6220.7	0	5923.61	不受限	5900
2247	10kV民宏6路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏6路918关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	556.89	56	9645.4	0	5943.06	不受限	5900
2248	10kV民宏5路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏5路917开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	558.07	56	9665.7	0	5922.76	不受限	5900
2249	10kV晖御线	成都配调	晖御线915	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	35.43	7	613.7	0	5940.38	不受限	5900
2250	10kV作保路_用户专线	成都配调	作保线954	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	83.63	18	1448.4	0	5924.94	不受限	5900
2251	10kV温携路	成都配调	温携线910开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	82.93	18	1436.4	0	5936.94	不受限	5900
2252	10kV革东线	青白江电力调度控制中心	革东线905开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	17.85	4	309.1	0	5926.28	不受限	5900
2253	10kV万隆路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万隆路924开关	万春站	111500	是	599	10374.98	公线	139.42	23	2414.7	0	5885.28	不受限	5850
2254	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真水路923开关	真武寺站	16000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
2255	10kV桂金Ⅰ路914线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅰ路914开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
2256	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂冶一线991开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	8.31	2	144	0	5857.56	不受限	5850
2257	10kV桂金Ⅱ路915线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅱ路915开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
2258	10kV隐江路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐江路907开关	隐峰站	20000	否	377	6529.83	公线	104.4	35	1823	0	5876.85	不受限	5850
2259	10kV堰空线	新都电力调度控制中心	堰空线910开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	125.64	24	2176	0	5883.23	不受限	5850
2260	10kV何红线	新津电力调度控制中心	何红线921	何店	100000	否	505	8746.86	公线	113.97	23	1974	0	5898.17	不受限	5850
2261	10kV工电路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工电路923开关	工农兵站	14300	否	377	6529.83	专线	371	98	5570	0	5876.85	不受限	5850
2262	10kV元城六路	什邡电力调度控制中心	元城六路912开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	102.01	18	1766.8	0	5881.94	不受限	5850
2263	10kV何高线922大馈线	新津电力调度控制中心	何高线922	何店	100000	是	424	7343.9	公线	0.28	76	4.8	0	5870.32	不受限	5850
2264	10kV竹中一回大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹中一回916开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	46.8	9	876	200	5852.2	不受限	5850
2265	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天车线666开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	4.06	1	70.4	0	5887.86	不受限	5850
2266	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌万二线925开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	94.83	20	1642.5	0	5871.13	不受限	5850
2267	10kV苏旗路	成都配调	苏旗线932	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	38.34	8	664	0	5890.08	不受限	5850
2268	10kV凉铜一线	资中电力调度控制中心	凉铜一线917开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	42.23	10	731.5	0	5862.41	不受限	5850
2269	10kV北西一线大馈线	北川电力调度控制中心	北西一线929开关	北川站	50000	否	600	10392.3	公线	200.73	33	3476.6	0	5876.47	不受限	5850
2270	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章乡线951开关	章谷	3150	否	600	10392.3	公线	199.04	33	3447.4	8.75	5896.92	不受限	5850
2271	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80415	否	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5876.85	不受限	5850
2272	10kV华友二线933大馈线	泸川电力调度控制中心	华友二线933开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	118.15	28	1354	0	5859.46	不受限	5850
2273	10kV兆九线922大馈线	泸川电力调度控制中心	兆九线922	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	118.15	28	1653	0	5861.26	不受限	5850
2274	10kV桥雅线	雨城电力调度控制中心	10kV桥雅线929开关	板桥站	100000	否	380	6581.79	专线	1.89	600	32.8	0	5890.81	不受限	5850
2275	10kV华祥二线935大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥二线935	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	118.17	28	2457	0	5861.26	不受限	5850
2276	10kV松民四线	眉山电力调度控制中心	松民四线965开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	47.13	10	816.3	0	5862.48	不受限	5850
2277	10kV棕财二线	西充电力调度控制分中心	棕财Ⅱ线917开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	4.23	1	73.3	0.64	5860.62	不受限	5850
2278	10kV叶镇线大馈线	营山电力调度控制中心	叶镇线915开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	17.75	4	307.5	0	5858.6	不受限	5850
2279	10kV风达路919大馈线	德阳电力调度控制中心	风达路919开关	风光站	80000	是	600	10392.3	公线	476	79	8244.3	2450	5863.84	不受限	5850
2280	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	南重路928开关	城南站	92000	是	796	13787.12	公线	279.83	35	4846.6	315	5868.1	不受限	5850
2281	10kV孙国线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙国线937开关	孙家坝	100000	否	553	9578.24	公用	157.36	28	2725.5	0	5894.92	不受限	5850
2282	10kV棕化二线	西充电力调度控制分中心	棕化Ⅱ线914开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	4.23	1	73.3	0.33	5860.93	不受限	5850
2283	10kV棕财一线	西充电力调度控制分中心	棕财Ⅰ线919开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	156	37	2702	0.73	5860.53	不受限	5850

2284	10kV王镇线	南部电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	264	70	4570.88	0	5876.85	不受限	5850
2285	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡药线917	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	105	28	1240	0	5861.26	不受限	5850
2286	10kV金镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金镇线911	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	101.79	27	1763.05	0	5876.85	不受限	5850
2287	10kV剑城二线	剑阁电力调度控制中心	剑城二线925开关	剑阁站	80000	是	507	8781.5	公线	50.7	10	878.12	315	5832.08	不受限	5830
2288	10kV凉晶线	广元电力调度控制中心	凉晶线922开关	凉沙站	100000	否	373	6460.55	公线	239	64	4134	0	5814.49	不受限	5800
2289	10kV安矿线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	安矿线962	安富	126000	是	423	7326.57	公线	105	28	1752	0	5836.86	不受限	5800
2290	10kV朱江线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱江线947开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	161.32	29	2794	0	5826.42	不受限	5800
2291	10kV孙环一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环一线945开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	488.49	78	8460.9	0	5819.69	不受限	5800
2292	10kV城茗线	仪陇电力调度控制中心	城茗线911开关	金城站(仪陇)	8000	否	445	7707.63	公线	63.26	14	1095.6	0	5841.27	不受限	5800
2293	10kV孙环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	286.82	46	5050	0	5819.69	不受限	5800
2294	10kV兴新线	天全电力调度控制中心	兴新线924开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	387	102	6703	100	5823.61	不受限	5800
2295	10kV新化线	营山电力调度控制中心	新化线915开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	17.09	4	296	50	5820.1	不受限	5800
2296	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘二线924开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	436.57	87	7561.4	0	5819.69	不受限	5800
2297	10kV卫群一线	雅安电力调度控制中心	卫群一线983开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	24.57	6	425.6	0	5809.78	不受限	5800
2298	10kV南青线922大馈线	泸川电力调度控制中心	南青线922	城南	40000	是	482	8348.48	公线	30.34	6	525.5	315	5838.28	不受限	5800
2299	10kV南才线	雨城电力调度控制中心	10kV南才线937开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	15.96	4	276.4	0	5820.42	不受限	5800
2300	10kV二瓷线大馈线	江油电力调度控制中心	二瓷线913开关	二郎庙站	31500	否	375	6495.19	公用	100	27	1732	0	5845.67	不受限	5800
2301	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	烟白线912开关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	23.09	6	400	0	5835.38	不受限	5800
2302	10kV杨辉一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉一线918	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	202.42	34	3505.9	0	5847.17	不受限	5800
2303	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西马线912开关	马依西站	15000	否	373	6460.55	公线	0	14	642.2	0	5814.49	不受限	5800
2304	10kV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅰ回924开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	59.8	14	1035.8	0	5823.12	不受限	5800
2305	10kV共顾线	温江电力调度控制中心	共顾线926开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	64.88	13	1123.7	0	5804.5	不受限	5800
2306	10kV三鳝二线	内江电力调度控制中心	三鳝二线929开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	2	1	37	0	5825	不受限	5800
2307	10kV青泰路	都江堰电力调度控制中心	青泰路922	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	144.32	24	2499.6	0	5814.24	不受限	5800
2308	10kV柏宁线	宜宾电力调度控制中心	柏宁线973开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	143.07	24	2477.9	0	5835.94	不受限	5800
2309	10kV店宇路大馈线	郫都电力调度控制中心	店宇线936开关	雍店	126000	是	600	10392.3	专线	144.66	24	2505.5	0	5808.34	不受限	5800
2310	10kV太石路大馈线	郫都电力调度控制中心	太石路922开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	144.99	24	2511.2	0	5802.64	不受限	5800
2311	10kV玉镇路	绵竹电力调度控制中心	玉镇路907开关	玉泉站	19600	否	500	8660.25	公线	113.65	23	1968.5	0	5825.72	不受限	5800
2312	10kV前池四线	青白江电力调度控制中心	前池四线940开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	162.37	29	2812.3	0	5808.12	不受限	5800
2313	10kV浦羊二线	成都配调	浦羊二线开关971	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	90.53	19	1568	0	5805.34	不受限	5800
2314	10kV红牟线	青白江电力调度控制中心	红牟线921开关	红锋	2*40000	否	597	10340.34	专线	28	7	485	0	5750.38	不受限	5750
2315	10kV平飞线	成都配调	平飞线905	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	44.95	10	778.6	0	5775.48	不受限	5750
2316	10kV培铁线	成都配调	培铁线933	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	43.9	9	760.4	0	5793.68	不受限	5750
2317	10kV赤新线	成都配调	赤新线开关927	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	92.61	20	1604	0	5769.34	不受限	5750
2318	10kV解工三线	大邑电力调度控制中心	解工三线936开关	解林	128000	是	600	10392.3	公线	147.4	25	2553	0	5760.84	不受限	5750
2319	10kV洞拖路大馈线	成都配调	洞拖路910	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	45.73	10	792	0	5762.08	不受限	5750
2320	10kV桥水线大馈线	广安电力调度控制中心	桥水线958开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	公线	26.74	7	463.2	0	5772.18	不受限	5750
2321	10kV江裕线	宜宾电力调度控制中心	江裕线977开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	60	12	1004.8	0	5784.84	不受限	5750
2322	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	力核一路915开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	206	34	3568	0	5785.07	不受限	5750
2323	10kV江中线	宜宾电力调度控制中心	江中线957开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	58.01	12	1004.8	0	5784.84	不受限	5750
2324	10kV河柳线大馈线	天府电力调度控制中心	河柳线963开关	洪河	40000	否	600	10392.3	公线	206.28	34	3572.8	0	5780.27	不受限	5750
2325	10kV白坪路	都江堰电力调度控制中心	白坪路912	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	26.33	7	456	0	5779.38	不受限	5750
2326	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	10kV车双一线962开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	62.93	14	1089.9	0	5769.02	不受限	5750
2327	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	95000	否	400	6928.2	专线	27.26	7	472.2	0	5763.18	不受限	5750
2328	10kV车新线912断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车缆线912开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	63.74	14	1104	0	5754.92	不受限	5750
2329	10kV溪镇线大馈线	江油电力调度控制中心	溪镇线922开关	小溪坝站	6300	否	464	8036.72	公用	84.96	18	1471.5	0	5761.55	不受限	5750

2330	10kV花黄线大馈线	安州电力调度控制中心	花黄线967开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	500	5750.97	不受限	5750
2331	10kV杨华一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨华一线973开关	杨柳垭站	80000	否	400	6928.2	公线	25.73	6	445.7	0	5789.68	不受限	5750
2332	10kV红桂二线	荥经电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	27.23	7	471.6	0	5763.78	不受限	5750
2333	10kV七达线	雨城电力调度控制中心	10kV七达线913开关	七盘站	71700	是	496	8590.97	公线	63.7	13	1103.3	0	5769.48	不受限	5750
2334	10kV罗高二线	洪雅电力调度控制中心	罗高二线923开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	113	23	1957.2	0	5759.08	不受限	5750
2335	10kV泸城线982大馈线	泸州电力调度控制中心	泸城线982	泸北	40000	是	463	8019.4	公线	37.11	8	642.7	0	5772.82	不受限	5750
2336	10kV白锦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白锦线957开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	116.42	23	2016.4	0	5777.82	不受限	5750
2337	10kV朱邸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱邸线922开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	165.24	30	2862	0	5758.42	不受限	5750
2338	10kV志神线	阿坝电力调度控制中心	志神线915开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	92.77	15	1606.8	2030	5716.27	不受限	5700
2339	10kV盟太线	射洪电力调度控制中心	盟太线923开关	联盟	26000	是	460	7967.43	公线	36.79	8	637.2	0	5736.74	不受限	5700
2340	10kV岗金线	通川电力调度控制中心	10kV.岗金线953开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	110.85	20	1920	0	5728.74	不受限	5700
2341	10kV拱新二路	德阳电力调度控制中心	拱新二路924开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	13.9	20	240.7	3630	5723.07	不受限	5700
2342	10kV大远线	米易电力调度控制中心	大远线952开关	大坪子站	10000	否	400	6928.2	公线	28.83	7	499.3	0	5736.08	不受限	5700
2343	10kV鸡美二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡美二线941开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	166.87	30	2890.2	0	5730.22	不受限	5700
2344	10kV泰沙路922大馈线	德阳电力调度控制中心	泰沙路922开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	634.3	105	10986	2600	5713.84	不受限	5700
2345	10kV铜龙一线	荥经电力调度控制中心	铜龙一线914开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	28.73	7	497.6	0	5737.78	不受限	5700
2346	10kV邓糖线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓糖线925开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	141.66	24	2453.5	1200	5699.57	不受限	5700
2347	10kV龙医一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医一线917开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	20.39	5	353.1	0	5743.72	不受限	5700
2348	10kV黑镇线	仁寿电力调度控制中心	黑镇线924开关	黑龙滩站	5000	否	380	6581.79	公线	10.55	3	182.8	0	5740.81	不受限	5700
2349	10kV城花线	雅安电力调度控制中心	城花线922手车开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	15.96	4	276.4	250	5708.98	不受限	5700
2350	10kV胜土线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜土线928开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	124.33	22	2153.4	0	5730.9	不受限	5700
2351	10kV海杨线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杨线924开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	108.95	20	1887	0	5734.02	不受限	5700
2352	10kV西街线大馈线	布拖电力调度控制中心	西街线915开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	28.79	7	498.7	0	5736.68	不受限	5700
2353	10kV合滨线大馈线	江油电力调度控制中心	合滨线925开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公线	210.94	35	3653.5	0	5699.57	不受限	5700
2354	10kV凤王二线	乐山电力调度控制中心	凤王二线921开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	22.67	5	392.7	0	5704.12	不受限	5700
2355	10kV奥栖北线	内江电力调度控制中心	奥栖北线927开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	104.38	22	1807.8	0	5705.83	不受限	5700
2356	10kV红充线	成都配调	红充路924	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	96.1	20	1664.4	0	5708.94	不受限	5700
2357	10kV九通二路大馈线	天府电力调度控制中心	九通二路911开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	28.26	7	489.4	0	5745.98	不受限	5700
2358	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	坪云线953开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	110.03	22	1905.8	0	5732.54	不受限	5700
2359	10kV玉隆路	中江电力调度控制中心	玉隆路911开关	玉皇	482000	否	553	9578.24	公线	167.2055	30	2896	0	5724.416	不受限	5700
2360	10kV牌红二线	简阳电力调度控制中心	牌红二线945开关	牌坊沟	102000	否	539	9335.75	公线	47.47	9	822.2	1880	5699.97	不受限	5700
2361	10kV大政路_专线	成都配调	大政线912	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	94.57	20	1637.9	0	5735.44	不受限	5700
2362	10kV平河线	邛崃电力调度控制中心	平河线932开关	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	121.49	24	2104.2	0	5736.8	不受限	5700
2363	10kV高牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高牟线985	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	29.02	7	502.7	0	5732.68	不受限	5700
2364	10kV象和四线	成都配调	象和四路940	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	95.89	20	1660.8	0	5712.54	不受限	5700
2365	10kV白新路专线	成都配调	白新路940	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	94.36	20	1634.4	0	5738.94	不受限	5700
2366	10kV大誉线	成都配调	大誉线915	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	95.74	20	1658.2	0	5715.14	不受限	5700
2367	10kV平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	93.95	20	1627.2	0	5746.14	不受限	5700
2368	10kV天宇二路专线	成都配调	天宇二路930	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	96.44	20	1670.4	0	5702.94	不受限	5700
2369	10kV元城一线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城一线924开关	元渡站	100000	是	500	8660.25	公线	58.39	12	690.3	0	5693.3	不受限	5690
2370	10kV灵开线	彭山电力调度控制中心	灵开线914开关	灵石站	81500	否	550	9526.28	公线	166.24	30	2879.2	0	5694.45	不受限	5650
2371	10kV安立线大馈线	富顺电力调度控制中心	安立线913开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	41.13	9	712.3	0	5661.64	不受限	5650
2372	6kV田太线大馈线	安州电力调度控制中心	田太线623开关	水田坝站	6300	否	401	6945.52	公用	32.7	8	566.4	0	5684.57	不受限	5650
2373	10kV普钢二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢二线910开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	92.82	18	1607.6	0	5694.73	不受限	5650
2374	10kV梁河线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁河线926开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公用	211.99	35	3671.7	0	5681.37	不受限	5650
2375	10kV南大线	南江电力调度控制中心	10kV南大线951	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	212.7	35	3683.9	0	5669.17	不受限	5650
2376	10kV马前线大馈线	江油电力调度控制中心	马前路925开关	马角坝站	31500	否	400	6928.2	公用	31.41	8	544	0	5691.38	不受限	5650
2377	10kV拱开一路	德阳电力调度控制中心	拱开一路916开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	115.17	21	1994.7	0	5654.04	不受限	5650
2378	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建三线924开关	建兴站(南部)	22300	否	377	6529.83	公线	10.9	3	188.8	0	5688.05	不受限	5650

2379	10kV垭工一线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅰ线915开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	210.9	35	3652.8	0	5684.68	不受限	5650
2380	10kV岗双线	通川电力调度控制中心	岗双线952开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	113.63	21	1968	0	5680.74	不受限	5650
2381	10kV荆罾线大馈线	南充电力调度控制中心	荆罾线925开关	荆溪站开闭所	360000	是	410	7101.41	公线	36.26	9	628.1	0	5681.13	不受限	5650
2382	10kV垭工二线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅱ线916开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	210.9	35	3652.8	0	5684.68	不受限	5650
2383	6kV滩转线	盐边电力调度控制中心	滩转线675开关	三滩站	31500	否	385	6668.4	公线	18.29	5	316.7	0	5684.86	不受限	5650
2384	10kV盘渡线	南部电力调度控制中心	10kV盘渡线919	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	10.55	3	182.7	0	5694.15	不受限	5650
2385	10kV牌航路_公线	成都配调	牌航路913	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2386	10kV俭里路专线	成都配调	俭里路933	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2387	10kV牌汇线	成都配调	牌汇路917	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2388	10kV塔高一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高一线914	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	125.89	25	2180.4	0	5660.6	不受限	5650
2389	10kV祥长路	成都配调	祥长线928	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	98.15	21	1700	0	5673.34	不受限	5650
2390	10kV苏花路	成都配调	苏花路925	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2391	10kV金置路_特	成都配调	金置路927	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	96.81	20	1676.8	0	5696.54	不受限	5650
2392	10kV川江一线	成都配调	川江一线941开关941	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	96.69	20	1674.7	0	5698.64	不受限	5650
2393	10kV灯想线_新	成都配调	灯想线929	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2394	10kV文道路大馈线	崇州电力调度控制中心	文道路924	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	140.43	24	2432.3	0	5687.56	不受限	5650
2395	10kV西石线	成都配调	西石路947	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2396	10kV塔芷线	成都配调	塔芷线开关908	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	99.21	21	1718.4	0	5654.94	不受限	5650
2397	10kV粉战路_用户专线	成都配调	粉战路942	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	97.92	21	1695.9	0	5677.44	不受限	5650
2398	10kV红佳线	青白江电力调度控制中心	红佳线924开关	红锋	2*40000	是	600	10392.3	公线	10	2	9.6	2000	5662.59	不受限	5650
2399	10kV三华线	成都配调	三华路952开关	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	96.72	20	1675.2	0	5698.14	不受限	5650
2400	10kV前东线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	前东线924开关	前进	2*50000	否	630	10911.92	专线	168.71	31	2922.1	0	5698.32	不受限	5650
2401	10kV严时线	新都电力调度控制中心	严时线925开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	38.73	7	670.8	1695	5693.43	不受限	5650
2402	10kV宝中线923	乐至电力调度控制中心	10kV宝中线923开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	123.59	25	2140.6	0	5653.62	不受限	5650
2403	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高南路909开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	581.794	114	9606	1040	5694.22	不受限	5650
2404	10kV仁生路大馈线	天府电力调度控制中心	仁生路914开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	213.53	36	3698.4	0	5654.67	不受限	5650
2405	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东纸线958开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	60	14	1039	0	5664	不受限	5650
2406	10kV西化线	成都配调	西化线945开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2407	10kV郭万线	温江电力调度控制中心	郭万线909开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	116.12	21	2011.2	0	5651.39	不受限	5650
2408	10kV牌荫路	成都配调	牌荫路927	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2409	10kV阳城线	乐山电力调度控制中心	阳城线996开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	68.36	16	1184	0	5674.92	不受限	5650
2410	10kV羊会线	成都配调	羊会路909	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2411	10kV苏堂线	成都配调	苏堂线934开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2412	10kV苏东线	成都配调	苏东线949开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2413	10kV牌河线	成都配调	牌河线924	铜牌	482000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2414	10kV山南线	武胜电力调度控制中心	山南线953开关	天印山站	80000	否	400	6928.2	公线	5.62	1	97.4	450	5687.98	不受限	5650
2415	10kV奥玉一线	内江电力调度控制中心	奥玉一线913开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	109.06	23	1888.9	0	5624.73	不受限	5600
2416	10kV任守线大馈线	温江电力调度控制中心	任守线933开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	115.65	21	2003	0	5645.74	不受限	5600
2417	10kV骟南线	成都配调	骟南路915	骟马桥	128000	是	473	8192.6	公线	54.04	11	936	0	5618.08	不受限	5600
2418	10kV杨煤线大馈线	威远电力调度控制中心	杨煤线923开关	杨家湾站	80000	否	360	6235.38	专线	0	0	0	0	5611.84	不受限	5600
2419	10kV虎远线	内江电力调度控制中心	虎远线963开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	109.78	23	1901.4	0	5612.23	不受限	5600
2420	10kV大维路大馈线	天府电力调度控制中心	大维线936开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	214.68	36	3718.3	0	5634.77	不受限	5600
2421	10kV清联路大馈线	天府电力调度控制中心	清联路944开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	215.47	36	3732	0	5621.07	不受限	5600
2422	10kV堰航线大馈线	新都电力调度控制中心	堰航线922开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	139.72	27	2420	0	5639.23	不受限	5600
2423	10kV天滨线	彭州电力调度控制中心	天滨线943开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	34.18	9	592	0	5643.38	不受限	5600
2424	10kV集发一路	彭州电力调度控制中心	集发一路905	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	283.12	71	4903.8	630	5605.38	不受限	5600
2425	10kV梓府线	郫都电力调度控制中心	梓府线908开关	梓桐	362000	否	600	10392.3	专线	214	36	3706.4	0	5646.67	不受限	5600
2426	10kV斑城三路	罗江电力调度控制中心	斑城三路917开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	89.72	17	1554	0	5623.62	不受限	5600
2427	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	71.2	14	1233.2	0	5625.72	不受限	5600
2428	10kV塔汇路	成都配调	塔汇线926	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	53.81	11	932	0	5622.08	不受限	5600
2429	10kV景龙线大馈线	青白江电力调度控制中心	景龙线947开关	景峰	2*50000	否	630	10911.92	专线	178.96	32	3099.6	0	5629.93	不受限	5600

2430	10kV解兴三线	大邑电力调度控制中心	解兴三线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	214.61	36	3717	0	5636.07	不受限	5600
2431	10kV桥三二线	阿坝电力调度控制中心	桥三二线916开关	邓家桥站	50000	否	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5642.92	不受限	5600
2432	10kV河永二线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永二线929开关	河西	80000	是	406	7032.13	公线	110	27	1400	0	5625.7	不受限	5600
2433	10kV鞍百线	苍溪电力调度控制中心	鞍百线924开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	83.51	18	1446.4	0	5615.17	不受限	5600
2434	10kV马举二线	通川电力调度控制中心	10kV.马举二线928开关	马踏洞站	102400	是	552	9560.92	公线	116.41	21	2016.3	0	5632.44	不受限	5600
2435	10kV渡港线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡港线922	大渡	63000	是	406	7032.13	公线	110.66	27	1916.6	0	5625.7	不受限	5600
2436	10kV旌天二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天二路929开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	334.6	60	5795.2	2000	5648.74	不受限	5600
2437	10kV白大二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白大二线924开关	白塔站	100000	是	423	7326.57	公用	52.35	12	906.7	250	5611.26	不受限	5600
2438	10kV茜桥线928大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桥线928开关	茜草坝	90000	否	379	6564.47	公线	16.73	4	289.7	0	5618.32	不受限	5600
2439	10kV新丘线913大馈线	营山电力调度控制中心	新丘线913开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	29.04	7	503	50	5613.1	不受限	5600
2440	10kV城鼓楼线916大馈线	泸州电力调度控制中心	城鼓楼线916开关	南城	120000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	5625.7	不受限	5600
2441	10kV柏灯线963大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灯线963开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	5625.7	不受限	5600
2442	10kV柏东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	柏东线915开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	5625.7	不受限	5600
2443	10kV门医线	仪陇电力调度控制中心	门医线915开关	度门站	80000	否	599	10374.98	专线	213.2	36	3692.6	0	5644.88	不受限	5600
2444	10kV新城线691大馈线	泸州电力调度控制中心	新城线982	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	5625.7	不受限	5600
2445	10kV三杨线	仪陇电力调度控制中心	三杨线912开关	三河站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	15.94	4	276	0	5600.85	不受限	5600
2446	10kV祥永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永四线916开关	凝祥站	50000	否	361	6252.7	公用	100	28	1732	0	5627.43	不受限	5600
2447	10kV溪东线大馈线	江油电力调度控制中心	溪东线911开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	107.04	22	1854	0	5628.46	不受限	5600
2448	10kV望凯一线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯一线961	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	148.78	28	2576.8	0	5607.14	不受限	5600
2449	10kV柏路线	仁寿电力调度控制中心	柏路线931开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	178.94	32	3099.3	0	5630.23	不受限	5600
2450	10kV道广线大馈线	自贡电力调度控制中心	道广线911开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	108.08	22	1872	0	5626.04	不受限	5600
2451	10kV穆青一线	青神电力调度控制中心	穆青一线922开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	52.07	11	901.8	1000	5611.83	不受限	5600
2452	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板龙线914开关	板仓站	80000	是	696	12055.07	公线	232.1	33	4020	0	5624.06	不受限	5600
2453	10kV仁坝Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅰ回931开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	123.39	25	2137.2	0	5579.08	不受限	5550
2454	10kV大川线	荥经电力调度控制中心	大川线918开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	147	3900	2530	2200	5594.22	不受限	5550
2455	10kV北清二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北清二线967开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公线	16.86	4	292	0	5569.26	不受限	5550
2456	10kV荣张线973大馈线	自贡电力调度控制中心	荣张线973开关	荣县站	91400	否	553	9578.24	公线	176.86	32	3063.2	0	5557.22	不受限	5550
2457	10kV鸿运线大馈线	会理电力调度控制中心	鸿运线922小车开关	乐寨站	80000	否	400	6928.2	专线	38.66	10	669.6	0	5565.78	不受限	5550
2458	10kV新镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新镇线914开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	100	28	1732	0	5580.67	不受限	5550
2459	10kV白幸线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白幸线914开关	白塔站	100000	否	480	8313.84	公用	109.84	23	1902.5	0	5579.96	不受限	5550
2460	10kV南房线	仁和电力调度控制中心	南房线962开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	37.12	9	642.9	0	5592.48	不受限	5550
2461	10kV庐华路915大馈线	德阳电力调度控制中心	庐华路915开关	庐山站	100000	否	552	9560.92	专线	174.94	32	3030	0	5574.83	不受限	5550
2462	10kV坝致一线	南部电力调度控制中心	10kV坝致一线919开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	218.48	36	3784	0	5553.48	不受限	5550
2463	10kV青北线大馈线	南充电力调度控制中心	青北线974开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	129.87	20	2249.3	2250	5570.84	不受限	5550
2464	10kV铁李线	南部电力调度控制中心	10kV铁李线911	铁佛塘站(南部)	15000	否	440	7621.02	公线	74.74	17	1294.5	0	5564.42	不受限	5550
2465	10kV沐将线	广元电力调度控制中心	沐将线924开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	专线	39.26	10	680	0	5555.38	不受限	5550
2466	10kV沐骑线	广元电力调度控制中心	沐骑线913开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	公线	36.95	9	640	0	5595.38	不受限	5550
2467	10kV上合线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	上合线912开关	上马	8000	是	406	7032.13	公线	110.66	27	1916.6	0	5595.3	不受限	5550
2468	10kV坝阳线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝阳线926	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	217.96	36	3775.1	0	5562.38	不受限	5550
2469	10kV升海线	南部电力调度控制中心	升海线917开关	升钟站(南部)	30300	否	377	6529.83	公线	4.13	1	71.6	250	5555.25	不受限	5550
2470	10kV中府线	成都配调	中府路925	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	55.2	12	956	0	5598.08	不受限	5550
2471	10kV前福二线	青白江电力调度控制中心	前福二线936开关	前进	2*50000	是	600	10392.3	公线	121.41	22	2102.9	0	5559.69	不受限	5550
2472	10kV江香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	江香线915开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	143.88	28	2492	0	5567.23	不受限	5550
2473	10kV堰科一线	新都电力调度控制中心	堰科一线917开关	沙堰子	126000	否	600	10392.3	专线	217.45	36	3766.34	0	5586.73	不受限	5550
2474	10kV太浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	太浦路906开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	218.29	36	3780.7	0	5572.37	不受限	5550
2475	10kV力林路大馈线	天府电力调度控制中心	力林路924开关	动力	50000	是	403	6980.16	公线	256.21	64	4437.6	0	5584.13	不受限	5550
2476	10kV鲁睦线	宜宾电力调度控制中心	鲁睦线954开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	22.04	5	381.7	0	5576.56	不受限	5550
2477	10kV牧齿线大馈线	天府电力调度控制中心	牧齿路913开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	322.4	81	5584	0	5580.67	不受限	5550
2478	10kV华航路大馈线	天府电力调度控制中心	华航路945开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	198.69	33	3441.3	0	5580.67	不受限	5550

2479	10kV区德线964大馈线	天府电力调度控制中心	区德线964开关	北拓区	63000	否	400	6928.2	专线	38.52	10	667.2	0	5568.18	不受限	5550
2480	10kV正草路专线	成都配调	正草路911	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	102.54	22	1776	0	5597.34	不受限	5550
2481	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌工一线935开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	112.78	23	1953.4	0	5560.23	不受限	5550
2482	10kV歧白线	苍溪电力调度控制中心	歧白线916开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	60	16	1000	0	5529	不受限	5529
2483	10kV隆盛线	大英电力调度控制中心	隆盛线921开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	248.8	62	4309.3	0	5542.56	不受限	5500
2484	10kV红山西线	盐边电力调度控制中心	红山西线922开关	红格站	50000	是	400	6928.2	公线	3.55	1	61.48	0	5481.08	不受限	5500
2485	10kV安教线971大馈线	纳溪电力调度控制中心	安教线971	安富	126000	是	400	6928.2	公线	100	25	1400	0	5542.56	不受限	5500
2486	10kV盟天线	射洪电力调度控制中心	盟天线925开关	联盟	26000	是	400	6928.2	公线	1	1	2	0	5542.56	不受限	5500
2487	10kV金寨线	通川电力调度控制中心	金寨线927开关	金山站	153000	是	646	11189.05	公线	199.19	31	3450	0	5501.24	不受限	5500
2488	10kV盟锂线	射洪电力调度控制中心	盟锂线911开关	联盟	26000	是	400	6928.2	公线	2	1	3	0	5542.56	不受限	5500
2489	10kV路门线	仪陇电力调度控制中心	路门线914手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	507	8781.5	公线	87.18	17	1510	0	5515.2	不受限	5500
2490	10kV杨纪一线936大馈线	泸州电力调度控制中心	杨纪一线936	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	152.4	29	2639.6	0	5544.34	不受限	5500
2491	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白加线953开关	白塔站	100000	否	485	8400.45	专用	59.73	12	1034.6	1000	5525.8	不受限	5500
2492	10kV青麦线	仁和电力调度控制中心	青麦线943开关	青龙山	40000	否	400	6928.2	公线	23.34	6	404.3	300	5531.08	不受限	5500
2493	10kV泸蜀线934大馈线	泸州电力调度控制中心	泸蜀线934	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	40	10	1024	0	5534.46	不受限	5500
2494	10kV大唐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐一线911开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	123.97	22	2147.2	0	5515.39	不受限	5500
2495	10kV晓牌线大馈线	安州电力调度控制中心	晓牌线918开关	晓坝站	40000	否	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	5502.73	不受限	5500
2496	10kV晨工四线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工四线914开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5530.36	不受限	5500
2497	10kV万新线	达县电力调度控制中心	万新线911开关	万家站	10000	是	400	6928.2	公线	154	38	2667.28	0	5542.56	不受限	5500
2498	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城二回912开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5542.56	不受限	5500
2499	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾京线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	16	682.2	1.16	5541.4	不受限	5500
2500	10kV望运一线	巴州电力调度控制中心	10kV望运一线916	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	152.22	29	2636.5	0	5547.44	不受限	5500
2501	10kV晓胜线大馈线	安州电力调度控制中心	晓胜线915开关	晓坝站	40000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5542.56	不受限	5500
2502	10kV龙贵线	仁寿电力调度控制中心	龙贵线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	22.83	6	395.5	0	5528.11	不受限	5500
2503	10kV先蟹线	石棉电力调度控制中心	先蟹线911开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	63.51	1600	1100	0	5542.56	不受限	5500
2504	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	10kV.临厂线956开关	临巴站	70000	否	413	7153.37	公线	52.66	13	912	0	5526.03	不受限	5500
2505	10kV桂上三线	彭山电力调度控制中心	桂上三线929开关	桂林站	94500	是	482	8348.48	公线	67.75	14	1173.4	0	5505.38	不受限	5500
2506	10kV安星线大馈线	富顺电力调度控制中心	安星线922开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	49.36	11	855	0	5518.94	不受限	5500
2507	10kV特河线912大馈线	泸川电力调度控制中心	特河线912开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	100	25	2946	0	5542.56	不受限	5500
2508	10kV先安线	石棉电力调度控制中心	先安线926开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	94.69	2400	5542.56	0	5542.56	不受限	5500
2509	10kV华荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华荣线918开关	新华站	80000	是	503	8712.22	公线	84.04	17	1455.5	0	5514.28	不受限	5500
2510	10kV堰卧线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰卧线951开关	堰坝站	40000	是	400	6928.2	公线	98	24	1782.2	0	5542.56	不受限	5500
2511	10kV灌煤路	都江堰电力调度控制中心	灌煤路907	灌县	2*40000	是	400	6928.2	公线	133.47	47	2007.8	0	5542.56	不受限	5500
2512	10kV虹联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹联路924	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	159.62	68	1995.3	0	5542.56	不受限	5500
2513	10kV城建线大馈线	武胜电力调度控制中心	城建线913开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	80.65	16	1396.8	0	5531.4	不受限	5500
2514	10kV斑欧二线	乐山电力调度控制中心	斑欧二线972开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	76.68	17	1328.1	0	5530.82	不受限	5500
2515	10kV卫庆线	威远电力调度控制中心	卫庆线912开关	卫林站	20000	否	362	6270.02	专线	7.19	2	124.5	0	5518.52	不受限	5500
2516	10kV虹天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹天路926开关	彩虹	100000	是	400	6928.2	公线	123.24	45	2688.7	0	5542.56	不受限	5500
2517	10kV青软路	都江堰电力调度控制中心	青软路906	青龙	1*12500	是	400	6928.2	专线	211.34	68	2664.1	0	5542.56	不受限	5500
2518	10kV胥联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥联路913	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	168.35	56	2774.8	0	5542.56	不受限	5500
2519	10kV渔高线	隆昌电力调度控制中心	渔高线923开关	渔箭站	20000	是	660	11431.54	公线	190	28	5535.23	610	5500	不受限	5500
2520	10kV东花线大馈线	天府电力调度控制中心	东花路931开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	401.09	73	6946.8	0	5542.56	不受限	5500
2521	10kV九秀路大馈线	天府电力调度控制中心	九秀路919开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	256.21	64	4437.6	0	5542.56	不受限	5500
2522	10kV东柳路大馈线	天府电力调度控制中心	东柳路950开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	198.69	33	3441.3	0	5542.56	不受限	5500
2523	10kV星花线大馈线	天府电力调度控制中心	星花线935开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	5542.56	不受限	5500
2524	10kV星通二线大馈线	天府电力调度控制中心	星通二线922开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	408.49	68	7075	0	5542.56	不受限	5500
2525	10kV东林路大馈线	天府电力调度控制中心	东林线917开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	5542.56	不受限	5500

2526	10kV苏创路大馈线路	天府电力调度控制中心	苏创路913开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	325.58	81	5639	0	5542.56	不受限	5500
2527	10kV黄鑫路大馈线	天府电力调度控制中心	黄鑫路907开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	412.03	103	7136.4	0	5542.56	不受限	5500
2528	10kV界大路922大馈线	天府电力调度控制中心	界大路922开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	5542.56	不受限	5500
2529	10kV桐海线大馈线	天府电力调度控制中心	桐海线927开关	桐子湾	63000	是	501	8677.57	专线	82.39	16	1427	0	5515.06	不受限	5500
2530	10kV阳井线917大馈线	天府电力调度控制中心	阳井线917开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	378.01	63	6547.2	0	5542.56	不受限	5500
2531	10kV骑林线	天府电力调度控制中心	骑林路905开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	290.41	73	5029.9	0	5542.56	不受限	5500
2532	10kV西十二路大馈线	天府电力调度控制中心	西十二路913开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	222.91	56	3860.8	0	5542.56	不受限	5500
2533	10kV骑航路大馈线	天府电力调度控制中心	骑航路925开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	专线	380.89	69	6597	0	5542.56	不受限	5500
2534	10kV红镇路大馈线	天府电力调度控制中心	红镇路913开关	红花	6300	是	400	6928.2	公线	305.87	51	5297.6	0	5542.56	不受限	5500
2535	10kV西开线910大馈线	天府电力调度控制中心	西开线910开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	229.99	38	4800	0	5542.56	不受限	5500
2536	10kV清双线大馈线	天府电力调度控制中心	清双路933开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	229.99	38	4800	0	5542.56	不受限	5500
2537	10kV九金路大馈线	天府电力调度控制中心	九金路936开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	166.14	42	2877.6	0	5542.56	不受限	5500
2538	10kV邻港一路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港一路906开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	408.49	68	7075	0	5542.56	不受限	5500
2539	10kV界泉路大馈线	天府电力调度控制中心	界泉路946开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	325.58	81	5639	0	5542.56	不受限	5500
2540	10kV九迎线大馈线	天府电力调度控制中心	九迎路913开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	612.38	102	10606.5	0	5542.56	不受限	5500
2541	10kV板水T支路大馈线	天府电力调度控制中心	板水T支路937开关	板桥	31500	是	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	5542.56	不受限	5500
2542	10kV红五六线	宜宾电力调度控制中心	红五六线645开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	68.56	16	1187.4	0	5515.64	不受限	5500
2543	10kV苏三线大馈线	天府电力调度控制中心	苏三路927开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	0.1	0	5542.56	不受限	5500
2544	10kV牧拖路大馈线	天府电力调度控制中心	牧拖路910开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	229.99	38	3983.5	0	5542.56	不受限	5500
2545	10kV阳洛线914大馈线	天府电力调度控制中心	阳洛线914开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	229.99	38	4800	0	5542.56	不受限	5500
2546	10kV邻乐路大馈线	天府电力调度控制中心	邻乐路941开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	256.21	64	4437.6	0	5542.56	不受限	5500
2547	10kV园大线914大馈线	天府电力调度控制中心	园大路914开关	桃园	50000	是	400	6928.2	专线	192.61	35	3336	0	5542.56	不受限	5500
2548	10kV界汇路大馈线	天府电力调度控制中心	界汇路921开关	界牌	40000	是	400	6928.2	专线	401.09	73	6946.8	0	5542.56	不受限	5500
2549	10kV界塑线931大馈线	天府电力调度控制中心	界塑路931开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	198.69	33	3441.3	0	5542.56	不受限	5500
2550	10kV界政线大馈线	天府电力调度控制中心	界政路908开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	82.39	16	1427	0	5542.56	不受限	5500
2551	10kV邻月路大馈线	天府电力调度控制中心	邻月路931开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	322.4	81	5584	0	5542.56	不受限	5500
2552	10kV柏同线	宜宾电力调度控制中心	10kV柏同线949开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	122.5	25	2122	0	5516	不受限	5500
2553	10kV邻温路大馈线	天府电力调度控制中心	邻温路945开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	149.84	25	2595.2	0	5542.56	不受限	5500
2554	10kV阳和二线922大馈线	天府电力调度控制中心	阳和二线922开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	290.41	73	2952	0	5542.56	不受限	5500
2555	10kV东彭路大馈线	天府电力调度控制中心	东彭路908开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	305.87	51	5297.6	0	5542.56	不受限	5500
2556	10kV滨洲线925大馈线	天府电力调度控制中心	滨洲线925开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	256.21	64	4437.6	0	5542.56	不受限	5500
2557	10kV滨城一线932大馈线	天府电力调度控制中心	滨城一线932开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	408.49	68	7075	0	5542.56	不受限	5500
2558	10kV东金线大馈线	天府电力调度控制中心	东金路936开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	82.39	16	1427	0	5542.56	不受限	5500
2559	10kV邻光路大馈线	天府电力调度控制中心	邻光路943开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	229.99	38	4800	0	5542.56	不受限	5500
2560	10kV星通一线大馈线	天府电力调度控制中心	星通一线921开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	277.14	43	4800	0	5542.56	不受限	5500
2561	10kV白南二路	绵竹电力调度控制中心	白南二路910开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	0.78	13	30	0	5542.56	不受限	5500
2562	10kV何开一线大馈线	新津电力调度控制中心	何开一线915开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	421.21	81	7342	0	5542.56	不受限	5500
2563	10kV玉土二路	绵竹电力调度控制中心	玉土二路906开关	玉泉站	19300	是	400	6928.2	公用	44.86	5	27.9	0	5514.66	不受限	5500
2564	10kv清镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	清镇线913	清风	20000	否	552	9560.92	公线	128.73	23	2229.6	875	5500.23	不受限	5500
2565	10kV香镇四路	绵竹电力调度控制中心	香镇四路921开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	124.07	22	2148.9	0	5499.84	不受限	5500
2566	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官展线943开关	官渡	120000	否	600	10392.3	公线	222.36	37	3851.2	0	5501.87	不受限	5500
2567	10kV天水路	德阳电力调度控制中心	天水路927开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	161.43	27	2796	0	5517.84	不受限	5500
2568	10kV土象路	什邡电力调度控制中心	土象路914开关	土塘站	80000	否	500	8660.25	公线	131.18	26	2272	0	5522.22	不受限	5500
2569	10kV富方路	绵竹电力调度控制中心	富方路914开关	富新站	36000	否	600	10392.3	公用	221.8	37	3841.5	0	5511.57	不受限	5500
2570	10kV何乌线大馈线	新津电力调度控制中心	何乌线914	何店	100000	是	400	6928.2	公线	324.35	70	5644	0	5542.56	不受限	5500
2571	10kV皂北二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北二线924开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	134.52	26	2329.8	250	5526.19	不受限	5500
2572	10kV净捷四线	崇州电力调度控制中心	净捷四线972	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	401.74	50	6958.1	0	5512.67	不受限	5500
2573	10kV同文路大馈线	崇州电力调度控制中心	同文路913	大同沟	10000	是	400	6928.2	公线	0.05	0	0.8	0	5541.76	不受限	5500
2574	10kV西工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西工线931	邛西	126000	否	423	7326.57	公线	62.49	15	1082.4	0	5511.51	不受限	5500
2575	10kV马奇三路	成都配调	马奇三线948	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	105.94	22	1834.8	0	5538.54	不受限	5500

2576	10kV正桥线	成都配调	正桥路941	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	59.12	12	1024	0	5530.08	不受限	5500
2577	10kV泉福线	青白江电力调度控制中心	泉福线917开关	清泉	10000	是	400	6928.2	公线	10	2	9.6	0	5542.56	不受限	5500
2578	10kV岱香线	剑阁电力调度控制中心	岱香线914开关	35kV岱天山站	10000	是	453	7846.19	公线	45.3	10	784.59	0	5492.36	不受限	5490
2579	10kV西双线	通川电力调度控制中心	10kV.西双线951开关	城西站	82000	否	552	9560.92	公线	179.97	33	3117.1	0	5487.73	不受限	5450
2580	10kV棕影一线	西充电力调度控制分中心	棕影一线916开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	63.47	15	1099.3	0.2	5494.41	不受限	5450
2581	10kV旌滨路927大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨路927开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2485	5482.43	不受限	5450
2582	10kV新达二路	广汉电力调度控制中心	新达二路919开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专线	120.35	25	2084.4	0	5491.59	不受限	5450
2583	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	10kV李镇线913开关	李家站	20000	否	520	9006.66	公用	152.63	29	2643.5	0	5462.49	不受限	5450
2584	10kV燕石线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子山站	80000	否	360	6235.38	专线	7.79	2	135	0	5476.84	不受限	5450
2585	10kV安溪线	眉山电力调度控制中心	安溪线915开关	安平站	113000	否	495	8573.65	专线	37.71	8	653.1	1580	5483.19	不受限	5450
2586	10kV孔沙线	雨城电力调度控制中心	10kV孔沙线913开关	孔坪站	10815	否	350	6062.18	公线	392.33	8900	6795.2	0	5455.96	不受限	5450
2587	10kV鱼新四线924大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新四线924	鱼鸟	50000	是	552	9560.92	公线	125.91	23	2180.8	0	5467.94	不受限	5450
2588	10kV石井线大馈线	自贡电力调度控制中心	石井线927开关	石鱼站	100200	否	481	8331.16	公线	117.1	24	2028.2	0	5469.84	不受限	5450
2589	10kV安府线大馈线	富顺电力调度控制中心	安府线912开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	52.03	11	901.1	0	5472.84	不受限	5450
2590	10kV盛回线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛回线925小车开关	永盛站	100000	否	380	6581.79	公线	25.5	7	441.6	0	5482.01	不受限	5450
2591	10kV长宏线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长宏线910开关	长卿站	63000	是	394	6824.28	公用	100	25	1732	0	5459.42	不受限	5450
2592	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾安线912开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公线	3.38	1	58.6	0	5483.96	不受限	5450
2593	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金二线937开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	106.6	20	1846.3	0	5456.03	不受限	5450
2594	10kV玉钱路	邛崃电力调度控制中心	玉钱路942	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	224.13	37	3882	0	5471.07	不受限	5450
2595	10kV邛铁路	邛崃电力调度控制中心	邛铁线907开关	邛崃	63000	否	359	6218.06	专线	8.11	2	140.4	0	5455.85	不受限	5450
2596	10kV西好线	成都配调	西好线958	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	63.05	13	1092	0	5462.08	不受限	5450
2597	10kV祥泰路	成都配调	祥泰路927	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	109.01	23	1888	0	5485.34	不受限	5450
2598	10kV继李路	中江电力调度控制中心	继李路983开关	继光站	126000	否	600	10392.3	公线	224.33	37	3885.4	0	5467.67	不受限	5450
2599	10kV太昌路	彭州电力调度控制中心	太昌路904	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	181.87	33	3150	0	5470.42	不受限	5450
2600	10kV10kV清华二线925线	新津电力调度控制中心	清华二线925开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	87.52	17	1515.9	0	5481.59	不受限	5450
2601	10kV堰光线	新都电力调度控制中心	堰光线915开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	149.02	29	2581	0	5478.23	不受限	5450
2602	10kV美北路	新都电力调度控制中心	美北线926开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	150.23	29	2602	0	5457.23	不受限	5450
2603	10kV凤城线大馈线	天府电力调度控制中心	凤城线913开关	凤凰	63000	是	636	11015.84	专线	191.48	30	3316.4	0	5496.27	不受限	5450
2604	10kV华轧线大馈线	天府电力调度控制中心	华轧路914开关	华阳	50000	否	553	9578.24	公线	182.08	33	3153.6	0	5466.82	不受限	5450
2605	10kV城夹Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	城夹二线912开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	87.67	17	1518.4	0	5492.94	不受限	5450
2606	10kV苏岸一线	乐山电力调度控制中心	苏岸一线916开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	34.64	8	600	0	5496.82	不受限	5450
2607	10kV任万线	温江电力调度控制中心	任万线905开关	任家桥	130000	否	553	9578.24	公线	126.15	23	2185	0	5477.59	不受限	5450
2608	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	全牟二线941开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	35.17	8	609.2	0	5487.62	不受限	5450
2609	10kV白青路	都江堰电力调度控制中心	白青路914	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	42.96	11	744	0	5491.38	不受限	5450
2610	10kV任华线	温江电力调度控制中心	任华线925开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	125.17	23	2168	0	5480.74	不受限	5450
2611	10kV三临二线	内江电力调度控制中心	三临二线925开关	三元站	100000	否	400	0	公线	47.34	12	820	0	5415.38	不受限	5400
2612	10kV白城路	都江堰电力调度控制中心	白城路913	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	46.65	12	808	0	5427.38	不受限	5400
2613	10kV任连二线	温江电力调度控制中心	任连二线930开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	128.23	23	2221	0	5427.74	不受限	5400
2614	10kV丰龙线	宜宾电力调度控制中心	10kV丰龙线959开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	31.05	7	537.8	0	5420.46	不受限	5400
2615	10kV天北路	彭州电力调度控制中心	天北路945开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	182.91	33	3168	50	5402.42	不受限	5400
2616	10kV香镇路	彭州电力调度控制中心	香镇路910	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	146.81	29	2542.8	0	5407.31	不受限	5400
2617	10kV堰科二线	新都电力调度控制中心	堰科二线920开关	沙堰子	126000	否	600	10392.3	专线	228.3	38	3949.07	0	5404	不受限	5400
2618	10kV庄喜路	大邑电力调度控制中心	庄喜线930开关	庄园	100000	否	400	6928.2	专线	45.96	11	796.1	0	5439.28	不受限	5400
2619	10kV仙南线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南线915开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	101.4	19	1756.2	0	5449.13	不受限	5400
2620	10kV青龙线	青白江电力调度控制中心	青龙线953开关	青白江	2*20000	否	500	8660.25	公线	131.12	26	2271	0	5445.29	不受限	5400
2621	马保路	成都配调	马保线925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	112.31	24	1945.2	0	5428.14	不受限	5400
2622	10kV沙渠一路	大邑电力调度控制中心	沙渠一线913开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	110.85	21	1920	0	5437.75	不受限	5400
2623	10kV严体一线	成都配调	严体一线916	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	64.16	14	1111.2	0	5442.88	不受限	5400
2624	10kV合江线大馈线	江油电力调度控制中心	合江线913开关	三合站	31500	否	480	8313.84	公用	119.19	25	2064.3	0	5418.16	不受限	5400

2625	10kV蜂大线	宝兴电力调度控制中心	蜂大线917开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	13.33	4	230.8	0	5427.81	不受限	5400
2626	10kV三州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州一线921开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	143.42	25	2484	0	5400.3	不受限	5400
2627	10kV北杨一线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨一线911开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	167.14	28	2894.9	0	5418.94	不受限	5400
2628	10kV南观线	巴州电力调度控制中心	10kV南观线951	城南站	80000	否	415	7188.01	公线	200	48	1725	0	5463.01	不受限	5400
2629	10kV小笔二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小笔二线912开关	小枧站	40000	否	704	12193.64	公线	321.1	46	5561.5	0	5412.78	不受限	5400
2630	10kV高赤线	南江电力调度控制中心	10kV高赤线959	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	26.7	7	462.4	0	5414.45	不受限	5400
2631	10kV河镇线大馈线	安州电力调度控制中心	河镇线912开关	35kV河清站	30000	否	353	6114.14	公用	100	28	1732	80	5422.73	不受限	5400
2632	10kV黄镇二线	彭山电力调度控制中心	黄镇二线915开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	121.59	25	2106	0	5407.63	不受限	5400
2633	10kV李蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	李蔡线914开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	139.53	28	2416.6	0	5424.4	不受限	5400
2634	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	121.72	25	2108.2	0	5405.43	不受限	5400
2635	10kV宋井线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋井线911开关	宋家桥站	63000	否	360	6235.38	专线	11.25	3	194.9	0	5416.94	不受限	5400
2636	10kV道温线大馈线	自贡电力调度控制中心	道温线923开关	道生灏站	80300	否	481	8331.16	公线	118.43	25	2051.2	0	5446.84	不受限	5400
2637	10kV德岷路962大馈线	德阳电力调度控制中心	德岷路962开关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	563.8	102	9765	2200	5448.74	不受限	5400
2638	10kV紫贤二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤二线936开关	紫竹	360000	否	525	9093.27	公线	160.01	30	2771.3	0	5412.64	不受限	5400
2639	10kV松墨二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨二线926开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	129.64	23	2245.3	0	5403.44	不受限	5400
2640	10kV叶高线大馈线	营山电力调度控制中心	叶高线912开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	42.55	10	736.9	0	5429.2	不受限	5400
2641	10kV峰码二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码二线922开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	185.47	34	3212.4	0	5408.02	不受限	5400
2642	10kV沙赤线	剑阁电力调度控制中心	沙赤线916开关	沙溪坝站	63000	否	400	6928.2	公线	47	12	814	0	5421.38	不受限	5400
2643	10kV石新线	嘉陵电力调度控制中心	石新线911开关	石圭站	10000	是	390	6755	公线	11.92	3	206.4	0	5404	不受限	5400
2644	10kV岗苑线	通川电力调度控制中心	岗苑线963开关	木岗站	102000	是	595	10305.7	公线	163.51	27	2832	0	5412.56	不受限	5400
2645	10kV兴天线	蓬安电力调度控制中心	兴天线924开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	27.97	7	457.0881	0	5368.18	不受限	5368
2646	10kV潼京线	广元电力调度控制中心	潼京线911开关	35kV潼梓观站	12600	否	400	6928.2	专线	49.94	12	865	0	5370.38	不受限	5350
2647	10kV城开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	80.51	19	1394.4	0	5355.4	不受限	5350
2648	10kV湾镇线	南部电力调度控制中心	10kV湾镇线933	赵家湾站	113000	否	507	8781.5	公线	145.32	29	2517	0	5386.35	不受限	5350
2649	10kV坝铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV坝铁线925	黄家坝站	126000	否	377	6529.83	专线	28.53	8	494.1	0	5382.75	不受限	5350
2650	10kV桥杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥杨线915开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	8.72	2	151.1	0	5391.46	不受限	5350
2651	10kV垭铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭铁线924	枣垭站	100000	否	377	6529.83	专线	27.85	7	482.4	0	5394.45	不受限	5350
2652	10kV王彭线913	南部电力调度控制中心	10kV王彭线913	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	28.07	7	486.2	0	5390.65	不受限	5350
2653	10kV高张线	剑阁电力调度控制中心	高张线914开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	97.23	21	1684	0	5377.57	不受限	5350
2654	10kV西骊线	通川电力调度控制中心	10kV.西骊线962开关	城西站	80000	否	595	10305.7	公线	225.05	38	3897.9	0	5377.23	不受限	5350
2655	10kV塘同线	嘉陵电力调度控制中心	塘同线914开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	188.49	34	3264.7	0	5355.72	不受限	5350
2656	10kV鸡沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	525	9093.27	公用	161.57	31	2798.4	0	5385.54	不受限	5350
2657	10kV柏南柏鼓二线913大馈线	泸州电力调度控制中心	柏南柏鼓二线913开关	柏杨坪	40000	是	812	14064.25	公线	339.45	42	5879.3	0	5372.1	不受限	5350
2658	10kV桃铁线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃铁线916开关	桃花山站(阆中)	26000	否	366.37	6345.71	专线	20.37	6	352.8	0	5358.34	不受限	5350
2659	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘高二线964	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	76.18	16	1319.5	0	5359.28	不受限	5350
2660	10kV西坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	西坪线975开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	93.01	18	1611	0	5358.78	不受限	5350
2661	10kV干花线	汉源电力调度控制中心	干花线928开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	170.3	28	2949.6	0	5364.24	不受限	5350
2662	10kV万柏线大馈线	江油电力调度控制中心	万柏线915开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	73.38	15	1271	0	5380.07	不受限	5350
2663	10kV温村路	成都配调	温村线907	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	115.22	24	1995.6	0	5377.74	不受限	5350
2664	10kV大华路	青白江电力调度控制中心	大华路903开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	135.74	27	2351	0	5365.29	不受限	5350
2665	10kV西鹤线	邛崃电力调度控制中心	西鹤线937	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	142.23	28	2463.4	0	5377.6	不受限	5350
2666	10kV指航路	成都配调	指航线919	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	114.09	24	1976	0	5397.34	不受限	5350
2667	10kV平置路_特	成都配调	平置线903	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	67.38	14	1167	0	5387.08	不受限	5350
2668	10kV蓥八二路	蓥华电力调度控制中心	蓥八二路923开关	蓥华站	20000	否	377	6529.83	公线	28.83	8	499.3	0	5377.55	不受限	5350
2669	10kV溪林路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪林路914	三溪	10000	否	500	8660.25	公线	140.92	28	2440.8	0	5353.42	不受限	5350
2670	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙工一路908开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	131.02	24	2269.3	0	5379.44	不受限	5350
2671	10kV南龙线	南溪电力调度控制中心	南龙线969开关	南溪站	128000	是	430	7447.82	公线	35.08	8	607.5	0	5350.76	不受限	5350
2672	10kV龙华线926大馈线	天府电力调度控制中心	龙华路926开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	229.75	38	3979.2	0	5373.87	不受限	5350
2673	10kV天村线大馈线	天府电力调度控制中心	天村线912开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	229.99	38	3983.5	0	5369.57	不受限	5350

2674	10kV创山线大馈线	天府电力调度控制中心	创山线923开关	创新	63000	否	352	6096.82	公线	7.49	2	129.7	0	5357.44	不受限	5350
2675	10kV红五五线	宜宾电力调度控制中心	红五五线633开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	75.94	18	1315.2	0	5387.84	不受限	5350
2676	10kV南弘二线	威远电力调度控制中心	南弘二线924开关	威南站	150000	否	563	9751.45	专线	195.12	35	3379.5	0	5396.8	不受限	5350
2677	10kV朱鹏二线	威远电力调度控制中心	朱鹏二线925开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	16.76	4	290.3	0	5376.97	不受限	5350
2678	10kV亭浙线	苍溪电力调度控制中心	亭浙线913手车开关	35kV亭子站	10000	是	423	7326.57	公线	120	28	2000	0	5326	不受限	5326
2679	10kV带瑞线大馈线	南充电力调度控制中心	带瑞线924开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	189.87	34	3288.6	0	5331.82	不受限	5300
2680	10kV花新线	射洪电力调度控制中心	花新线918开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	84.97	17	1471.6	0	5318.04	不受限	5300
2681	10kV岱桥线	剑阁电力调度控制中心	岱桥线913开关	35kV岱天山站	10000	是	453	7846.19	公线	54.36	12	941.51	0	5335.44	不受限	5300
2682	10kV石土线	嘉陵电力调度控制中心	石土线912开关	石圭站	10000	是	553	9578.24	公线	135.32	24	2343.7	0	5318.89	不受限	5300
2683	10kV罗福线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗福线915开关	罗家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	149.27	29	2585.4	0	5317.95	不受限	5300
2684	10kV陵井线	苍溪电力调度控制中心	陵井线972开关	陵江站	90000	否	377	6529.83	公线	33.05	9	572.5	0	5304.35	不受限	5300
2685	10kV齐长线671大馈线	泸州电力调度控制中心	齐长线921	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	61.59	13	1066.8	0	5348.72	不受限	5300
2686	10kV大唐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐二线921开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	133.72	24	2316	0	5346.59	不受限	5300
2687	10kV黄龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南二路922开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	512.1	92	8869.5	2315	5333.74	不受限	5300
2688	10kV林金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林金线916开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	231.84	39	4015.4	0	5337.67	不受限	5300
2689	10kV池杨线大馈线	江油电力调度控制中心	池杨线913开关	龙池站	6300	否	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	5319.03	不受限	5300
2690	10kV白矿线	宝兴电力调度控制中心	白矿线912开关	白玉沟站	6300	否	342	5923.61	公线	98.67	1000	3540	0	5331.25	不受限	5300
2691	10kV宏星线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏星线904开关	宏仁站	50000	否	351	6079.5	公线	9.52	3	164.8	0	5306.75	不受限	5300
2692	10kV城夹线	宝兴电力调度控制中心	城夹线921开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	19.34	5	335	0	5323.61	不受限	5300
2693	10kV城幼线	宝兴电力调度控制中心	城幼线918开关	城南站	100000	是	480	8313.84	公线	77.01	16	1333.8	0	5317.27	不受限	5300
2694	10kV甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线963	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	21.8	5	377.6	1000	5301.18	不受限	5300
2695	10kV北树线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北树线935开关	城北站	100000	否	415	7188.01	专线	66.71	16	1155.5	0	5313.71	不受限	5300
2696	10KV东铁线(专线)	内江电力调度控制中心	东铁线927开关	东兴站	100000	否	377	0	专线	32.58	9	564.3	0	5312.55	不受限	5300
2697	10kV涯航路	成都配调	涯航路907	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	118	25	2043.8	0	5329.54	不受限	5300
2698	10kV白枢路	都江堰电力调度控制中心	白枢路924	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	51.27	13	888	0	5347.38	不受限	5300
2699	10kV威锦线	威远电力调度控制中心	威锦线915开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	124.67	26	2159.2	0	5323.26	不受限	5300
2700	10kV虎云一线	内江电力调度控制中心	虎云一线916开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	127.42	26	2207	0	5306.63	不受限	5300
2701	10kV柏沙一线	宜宾电力调度控制中心	柏沙一线945开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	148.96	25	2580	400	5333.84	不受限	5300
2702	10kV天翠线	天府电力调度控制中心	天翠线914开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	231.55	39	4010.5	0	5342.57	不受限	5300
2703	10kV青源路	大邑电力调度控制中心	青源线920开关	青霞	22000	否	400	6928.2	专线	51.87	13	898.4	0	5336.98	不受限	5300
2704	10kV金野线	金堂电力调度控制中心	金野线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专线	141.2	28	2445.6	0	5348.62	不受限	5300
2705	10kV范美路专线	成都配调	范美路908	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	119.58	25	2071.2	0	5302.14	不受限	5300
2706	10kV临宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	临宝线912开关	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	145.09	29	2513	0	5328	不受限	5300
2707	10kV荔春线	成都配调	荔春路909	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	70.21	15	1216	0	5338.08	不受限	5300
2708	10kV润东路	成都配调	润东路916	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	117.41	25	2033.6	0	5339.74	不受限	5300
2709	10kV浦都线	成都配调	浦都线开关951	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	118.41	25	2050.8	0	5322.54	不受限	5300
2710	10kV景自线	青白江电力调度控制中心	景自线945开关	景峰	2*50000	否	553	9578.24	专线	191.15	35	3310.8	0	5309.62	不受限	5300
2711	10kV绿万路	成都配调	绿万路948	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2712	10kV益南路	成都配调	益南路909	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2713	10kV绿民路_专线	成都配调	绿民路951	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2714	10kV府锦线	成都配调	府锦路909开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	72.75	15	1260	0	5294.08	不受限	5250
2715	10kV沙城路_专线	成都配调	沙城路912	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2716	10kV音凯路专线	成都配调	音凯路907	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2717	10kV天富路	成都配调	天富路916	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	120	25	2078.4	0	5294.94	不受限	5250
2718	10kV益皇线	成都配调	益皇路936	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2719	10kV音置路_专线	成都配调	音置路913	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2720	10kV益长路	成都配调	益长路926	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2721	10kV杏红线	成都配调	杏红路906	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	75.24	16	1303.2	0	5250.88	不受限	5250
2722	10kV绿锦路大馈线_专线	成都配调	绿锦路936	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2723	10kV绿农路专线	成都配调	绿农路937	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2724	10kV益大路_专线	成都配调	益大路940	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2725	10kV绿培路_专	成都配调	绿培路933	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2726	10kV绿间路_专	成都配调	绿间路945	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2727	10kV绿坝路	成都配调	绿坝路944	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250

2728	10kV益城一路_专线	成都配调	益城一路918	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2729	10kV.益方线_用户专线	成都配调	益方线919	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2730	10kV沙泽路	成都配调	沙泽路943	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2731	10kV平下线	邛崃电力调度控制中心	平下线908	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	149.04	30	2581.3	0	5259.7	不受限	5250
2732	10kV音诚路专线	成都配调	音诚路928	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2733	10kV益春路专线	成都配调	益春路946	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2734	10kV绿区路_专线	成都配调	绿区路940	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2735	10kV沙天路专线	成都配调	沙天路926	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2736	10kV绿遗路_专线	成都配调	绿遗路915	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2737	10kV益农路	成都配调	益农路924	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2738	10kV音绣路_特	成都配调	音绣路906	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2739	10kV绿研路_专线	成都配调	绿研路920	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2740	10kV音汀路_专线	成都配调	音汀路905	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2741	10kV音居路	成都配调	音居路914	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2742	10kV沙丽路	成都配调	沙丽路934	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2743	10kV绿杏路_专	成都配调	绿杏路935	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2744	10kV绿青路_专线	成都配调	绿青路942	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2745	10kV新镇一路	大邑电力调度控制中心	新镇一线912开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	54.15	14	937.9	0	5297.48	不受限	5250
2746	10kV益凯路_专	成都配调	益凯路943	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2747	10kV益来一路_专	成都配调	益来一路915	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2748	10kV音业路音保路_用户专线	成都配调	音业路音保路909	潮音	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2749	10kV益火路	成都配调	益火路952	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2750	10kV益德路_专	成都配调	益德路945	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2751	10kV音汇路专线	成都配调	音汇路943	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2752	10kV益城二路_专线	成都配调	益城二路925	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2753	10kV沙忠路专线	成都配调	沙忠路932	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2754	10kV绿羊三路专线	成都配调	绿羊三路932	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2755	10kV东站线	新都电力调度控制中心	东站线913开关	东骏	100000	否	500	8660.25	公线	93.19	19	1614	900	5280.22	不受限	5250
2756	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光东路913	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	188.68	34	3268	100	5252.42	不受限	5250
2757	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙霏路916开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	234.73	39	4065.6	0	5287.47	不受限	5250
2758	10kV太新线大馈线	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	专线	192.61	35	3336	0	5284.42	不受限	5250
2759	10kV大园线大馈线	天府电力调度控制中心	大园路923开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	138.02	25	2390.5	0	5258.24	不受限	5250
2760	10kV沙下线	成都配调	沙下线916	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2761	10kV宋新线	资中电力调度控制中心	宋新线922开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	221.08	37	3829.1	100	5268.09	不受限	5250
2762	10kV阳兑二线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅱ回995开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	46.58	11	806.8	0	5290.02	不受限	5250
2763	10kV音地路	成都配调	音地路930	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2764	10kV水临线934	乐山电力调度控制中心	水临线934开关	水口站	102000	是	380	6581.79	公线	291.92	77	5056	0	5265.43	不受限	5250
2765	10kV斑车一线	乐山电力调度控制中心	斑车一线917开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	380.29	100	6586.7	0	5265.43	不受限	5250
2766	10kV胜蓝线	成都配调	胜蓝线914开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2767	10kV益誉路专线	成都配调	益誉路953	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2768	10kV胜污二路	成都配调	胜污二线929开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2769	10kV川和线	成都配调	川和线922	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	122.53	26	2122.3	0	5251.04	不受限	5250
2770	10kV波骏线	成都配调	波骏路910	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	121.58	26	2105.7	0	5267.64	不受限	5250
2771	10kV绿府路	成都配调	绿府路953开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2772	10kV车滨线918断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车滨线91开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	92.39	21	1600.2	0	5258.72	不受限	5250
2773	10kV撒新线	石棉电力调度控制中心	撒新线912开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	64.94	1700	1124.8	0	5265.43	不受限	5250
2774	10kV周龙一线	荥经电力调度控制中心	周龙一线911开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	54.87	14	950.4	0	5284.98	不受限	5250
2775	10kV园盘线	眉山电力调度控制中心	园盘线911开关	园山站	6300	是	380	6581.79	公线	137.34	36	2378.8	0	5265.43	不受限	5250
2776	10kV胜丰线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜丰线914开关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	102.48	20	1775	0	5291.77	不受限	5250
2777	10kV洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线925开关	洪川站	100000	是	380	6581.79	公线	268	70	4128	0	5265.43	不受限	5250
2778	10kV七铁线	雨城电力调度控制中心	10kV七铁线926开关	七盘站	71700	否	371	6425.91	专线	27.97	8	484.5	0	5298.82	不受限	5250
2779	10kV板科线大馈线	自贡电力调度控制中心	板科线935开关	板仓站	80000	是	550	9526.28	公线	135.1	25	2340	0	5281.02	不受限	5250
2780	10kV庄统线	眉山电力调度控制中心	庄统线926开关	庄店站	50000	否	800	13856.41	专线	277.07	35	4798.8	2400	5271.97	不受限	5250
2781	10kV秀城二线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀水站	40000	否	597	10340.34	公线	231.96	39	4017.5	0	5288.81	不受限	5250

2782	10kV玉柳线	巴州电力调度控制中心	10kV玉柳线915	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	34.45	9	596.7	0	5280.15	不受限	5250
2783	10kV长泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长泰线904开关	长卿站	63000	否	600	10392.3	公用	235.55	39	4079.8	0	5273.27	不受限	5250
2784	10kV冯王线919大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯王线919开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不受限	5250
2785	10kV小城一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城一线912开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	578.55	116	10020.8	4100	5253.07	不受限	5250
2786	10kV高万路924#线路	广汉电力调度控制中心	高万路924开关	高新站	82000	否	484	8383.13	专线	129.75	27	2247.3	0	5297.52	不受限	5250
2787	10kV长黄线	安岳电力调度控制中心	10kV长黄线914开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	122	32	2113.1	0	5265.43	不受限	5250
2788	10kV南田线	仁和电力调度控制中心	南田线993开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	16.58	4	287.1	0	5255.46	不受限	5250
2789	10kV胡关线654大馈线	泸州电力调度控制中心	胡关线915开关	胡市	16500	是	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不受限	5250
2790	10kV黄镇线972大馈线	泸州电力调度控制中心	黄镇线972开关	黄叙	50000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不受限	5250
2791	10kV孙檀一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙檀一线947开关	孙家坝	300000	是	380	6581.79	公用	345.66	91	6300	0	5265.43	不受限	5250
2792	10kV凌水线	南部电力调度控制中心	10kV凌水线917	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	专线	235.91	39	4086	0	5251.48	不受限	5250
2793	10kV回窑线	大英电力调度控制中心	回窑线912开关	回马	80000	是	465	8054.04	公线	67.21	14	1164	0	5279.23	不受限	5250
2794	10kV关邦线	射洪电力调度控制中心	关邦线912开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	1	1	2	0	5265.43	不受限	5250
2795	10kV城玉线	蓬溪电力调度控制中心	城玉线915开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	126.44	23	2189.9	0	5292.56	不受限	5250
2796	10kV谷甘线	阿坝电力调度控制中心	谷甘线921开关	杂谷站	50000	是	500	8660.25	公线	60.38	12	1045.7	630	5252.5	不受限	5250
2797	10kV玉岛线	射洪电力调度控制中心	玉岛线924开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	14.68	4	254.2	0	5288.36	不受限	5250
2798	10kV兴油线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	兴油线926开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	专线	36.69	10	635.4	0	5241	不受限	5240
2799	10kV玄财线924大馈线	泸州电力调度控制中心	玄财线924	玄滩	40000	否	379	6564.47	公线	38.94	10	674.5	0	5233.52	不受限	5200
2800	10kV鸡福线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡福线942开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	194.32	35	3365.6	0	5239.23	不受限	5200
2801	10kV齐廉二线687大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉二线947	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	22.17	5	384	0	5241.7	不受限	5200
2802	10kV横碗线	米易电力调度控制中心	横碗线954开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	18.29	5	316.7	0	5225.86	不受限	5200
2803	10kV黄东二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	黄东二线924	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	115.81	25	2005.8	0	5211.66	不受限	5200
2804	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线914开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	58.25	15	1008.9	0	5226.48	不受限	5200
2805	10kV垭温线	南部电力调度控制中心	10kV垭温线923	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	236.03	39	4088	0	5249.48	不受限	5200
2806	10kV桂河线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂河线924开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	89.44	21	1549.1	0	5200.7	不受限	5200
2807	10kV袁五线	广元电力调度控制中心	袁五线911开关	袁家坝	246000	是	482	8348.48	公线	84.73	18	1467.5	0	5211.28	不受限	5200
2808	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅱ线913开关	濛溪站	13000	是	423	7326.57	公线	28.45	7	492.7	630	5231.26	不受限	5200
2809	10kV平金线	平昌电力调度控制中心	10kV平金线962	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	237.19	40	4108.2	0	5244.87	不受限	5200
2810	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV.城校线923开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	139.79	25	2421.1	0	5199.92	不受限	5200
2811	10kV城北线	南江电力调度控制中心	10kV城北线854	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
2812	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
2813	10kV城朝线	南江电力调度控制中心	10kV城朝线955	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
2814	10kV桑浮线大馈线	安州电力调度控制中心	桑浮线915开关	桑枣	360200	是	377	6529.83	公线	100	27	1732	0	5223.86	不受限	5200
2815	10kV乃林线大馈线	越西电力调度控制中心	乃林线914小车开关	乃托站	90200	否	335	5802.37	公线	90.35	27	1564.9	0	5222.13	不受限	5200
2816	10kV北城二线	平昌电力调度控制中心	10kV北城二线913	城北站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
2817	10kV城公线912线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV城公线912开关	城中站	26000	否	335	5802.37	公线	0	0	0	0	5222.13	不受限	5200
2818	10kV罗青二线	洪雅电力调度控制中心	罗青二线921	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	177.37	30	3072	0	5241.84	不受限	5200
2819	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5223.86	不受限	5200
2820	10kV大中线	仁寿电力调度控制中心	大中线928开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200
2821	10kV周龙二线	荥经电力调度控制中心	周龙二线925开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	108.73	2700	1883.2	1000	5235.38	不受限	5200
2822	10kV五坎一线	眉山电力调度控制中心	五坎一线922开关	五里山站	28000	是	482	8348.48	公线	85.08	18	1473.6	0	5205.18	不受限	5200
2823	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5223.86	不受限	5200
2824	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26080	是	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5223.86	不受限	5200
2825	10kV南园线大馈线	自贡电力调度控制中心	南园线937开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	181.35	26	3141	2500	5208.56	不受限	5200
2826	10kV华鑫洋一线924大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋一线924开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	37.11	9	642.7	0	5218.56	不受限	5200
2827	10kV八骑线	宁南电力调度控制中心	10kV八骑线911开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5223.86	不受限	5200
2828	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5223.86	不受限	5200
2829	10kV宁西一线914线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5223.86	不受限	5200

2830	10kV大强线	仁寿电力调度控制中心	大强线915开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200
2831	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	99.58	20	1724.7	0	5203.5	不受限	5200
2832	10kV华鑫洋二线983大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋二线983	龙华	150000	否	423	7326.57	公线	78.98	19	1367.9	0	5226.01	不受限	5200
2833	10kV大水线	仁寿电力调度控制中心	大水线917开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200
2834	10kV马工线	汉源电力调度控制中心	马工线918开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	312.53	93	5413	0	5222.13	不受限	5200
2835	10kV三江线大馈线	内江电力调度控制中心	三江线972开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	34.11	7	590.7	1710	5212.93	不受限	5200
2836	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东科路941开关	东升	50000	否	600	10392.3	专线	237.64	40	4116	0	5237.07	不受限	5200
2837	10kV国南一路大馈线	天府电力调度控制中心	国南一路913开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	195.27	35	3382.1	0	5238.32	不受限	5200
2838	10kV桐城二线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城二线912开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	239.49	40	4148	0	5205.07	不受限	5200
2839	10kV凯东路	中江电力调度控制中心	凯东路922开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	148.82	27	2577.6	800	5242.82	不受限	5200
2840	10kV青金路大馈线	鉴华电力调度控制中心	青金路902开关	青嘴山站	28500	是	377	6529.83	公线	296	79	4960	0	5223.86	不受限	5200
2841	10kV桂酒路916线路	孝泉电力调度控制中心	桂酒路916开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	14.36	4	248.8	0	5210.01	不受限	5200
2842	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月水路901开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	88.36	23	1530	0	5210.01	不受限	5200
2843	10kV何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线926	何店	100000	是	400	6928.2	公线	17.64	4	305.6	0	5236.96	不受限	5200
2844	10kV新油路	绵竹电力调度控制中心	新油路923开关	新市	360000	否	335	5802.37	专线	32.11	1	101.5	0	5222.13	不受限	5200
2845	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月景路913开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	238.45	63	4130	0	5210.01	不受限	5200
2846	10kV穿花路912大馈线	鉴华电力调度控制中心	穿花路912开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	124.8	33	2281	0	5223.86	不受限	5200
2847	10KV严商二路906断路器间隔	成都配调	严商二路906	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	125.4	27	2172	0	5201.34	不受限	5200
2848	10kV胜研二路	成都配调	胜研二路927	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	1.8	1	31.2	0	5233.03	不受限	5200
2849	10kV塔明三线	邛崃电力调度控制中心	塔明三线983开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	专线	154.08	31	2668.6	0	5172.4	不受限	5150
2850	10kV净捷五线	崇州电力调度控制中心	净捷五线973	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	419.98	52	7274	0	5196.77	不受限	5150
2851	10kV郎龙路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎龙路913	三郎	5000	是	373	6460.55	公线	220	68	2500	0	5168.44	不受限	5150
2852	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	126.1	27	2184	0	5189.34	不受限	5150
2853	10kV广街路大馈线	崇州电力调度控制中心	广街路915	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	169.66	29	2938.5	0	5181.36	不受限	5150
2854	10kV东香路	成都配调	东香线914	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	125.64	27	2176	0	5197.34	不受限	5150
2855	10kV洞花线	成都配调	洞花路950	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	127.48	27	2208	0	5165.34	不受限	5150
2856	10kV场遗二线	成都配调	场遗二线开关920	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	126.37	27	2188.8	0	5184.54	不受限	5150
2857	10kV沈侯路	成都配调	沈侯路922	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	80.83	17	1400	0	5154.08	不受限	5150
2858	10kV沱兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱兰录930	沱源	2*63000	是	552	9560.92	公线	144.04	26	2494.8	0	5153.94	不受限	5150
2859	10kV金弘二线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘二线925开关	金星	360000	是	480	8313.84	公线	86.61	18	1500	0	5151.07	不受限	5150
2860	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄开线923开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	61.02	15	1056.9	0	5178.48	不受限	5150
2861	10kV龙清路	绵竹电力调度控制中心	龙清路915开关	龙桥站	71500	否	552	9560.92	公用	196.84	36	3409.2	0	5195.63	不受限	5150
2862	10kV星申线大馈线	天府电力调度控制中心	星申线931开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	22.15	6	383.7	0	5158.86	不受限	5150
2863	10kV阳天路大馈线	天府电力调度控制中心	阳天路960开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	60.23	15	1043.2	0	5192.18	不受限	5150
2864	10kV朱鹏一线	威远电力调度控制中心	朱鹏一线915开关	朱家沟站	80000	是	409	7084.09	专线	27.43	7	475.1	0	5192.17	不受限	5150
2865	10kV青云路	都江堰电力调度控制中心	青云路908	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	242.36	40	4197.6	0	5155.47	不受限	5150
2866	10kV沿中线	都江堰电力调度控制中心	沿中线906	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	242.23	40	4195.5	0	5157.57	不受限	5150
2867	10kV奥馆线（专线）	内江电力调度控制中心	奥馆线919开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	134.88	28	2336.1	0	5177.53	不受限	5150
2868	10kV奥华二线	内江电力调度控制中心	奥华二线942开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	133.64	28	2314.6	0	5199.03	不受限	5150
2869	10kV南永线	威远电力调度控制中心	南永线915开关	威南站	150000	否	553	9578.24	公线	128.33	23	2222.6	1210	5187.82	不受限	5150
2870	10kV涯狮线	成都配调	涯狮线922开关	天涯石	199000	否	473	8192.6	专线	125.77	27	2178.3	0	5195.04	不受限	5150
2871	10kV大玉二线	眉山电力调度控制中心	大玉二线926开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	58.19	13	1007.9	0	5158.2	不受限	5150
2872	10kV永苏二线	眉山电力调度控制中心	永苏二线923开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	134.19	28	2324.2	0	5189.43	不受限	5150
2873	10kV永美线	眉山电力调度控制中心	永美线924开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	公线	90.12	19	1560.8	800	5152.83	不受限	5150
2874	10kV兴乐线	仁寿电力调度控制中心	兴乐线913开关	兴家站	25000	否	382	6616.43	专线	44.11	12	764	0	5190.79	不受限	5150
2875	10kV工岩线	汉源电力调度控制中心	工岩线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	专线	3.46	1	60	0	5162.13	不受限	5150
2876	10kV汉达一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达一线917开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	147.78	30	2559.6	0	5172.27	不受限	5150
2877	10kV含园线大馈线	江油电力调度控制中心	含园线923开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	131.99	27	2286	0	5196.46	不受限	5150
2878	10KV姜北线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜北线911开关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	2.21	1	38.2	0	5183.93	不受限	5150
2879	10kV铁洛线大馈线	越西电力调度控制中心	铁洛线912开关	铁马站	20050	否	335	5802.37	公线	1.96	1	34	0	5188.13	不受限	5150

2880	10kV安邦线	射洪电力调度控制中心	安邦线916开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	93.19	19	1614	0	5175.64	不受限	5150
2881	10kV谷城一线	阿坝电力调度控制中心	谷城一线913开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	60.58	15	1049.3	0	5186.08	不受限	5150
2882	10kV41号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	41号线（九院一所）923开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	41.47	11	718.26	0	5158.58	不受限	5150
2883	10kV温马线	大英电力调度控制中心	温马线924开关	温家坪	80000	否	565	9786.09	公线	37.55	7	650.4	3000	5157.08	不受限	5150
2884	10kV坝政线	南部电力调度控制中心	10kV坝政线964开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	241.21	40	4177.7	0	5159.78	不受限	5150
2885	10kV下昱线	广元电力调度控制中心	下昱线964开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	62.58	16	1083.8	0	5151.58	不受限	5150
2886	10kV老龙线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老龙线913开关	老君站	12600	否	380	6581.79	公用	212.36	56	3540	730	5193.61	不受限	5150
2887	10kV城商线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城商线913开关	城郊站(阆中)	40000	是	502.26	8699.4	公线	102.27	20	1771.3	0	5188.22	不受限	5150
2888	10kV白水线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白水线958开关	白塔站	102000	否	480	8313.84	专用	132	27	2286.3	0	5196.16	不受限	5150
2889	10kV游王二线	蓬溪电力调度控制中心	游王二线971开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	232.44	43	4227.15	0	5125.91	不受限	5120
2890	10kV星园一线	夹江电力调度控制分中心	星园一线961开关	星和站	80000	否	423	7326.57	公线	85.23	20	1476.2	0	5117.71	不受限	5117.71
2891	10kV松延线932大馈线	天府电力调度控制中心	松延路932开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	200.92	36	3480	0	5140.42	不受限	5100
2892	10kV桐城三线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城三线921开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	243.48	41	4217	0	5136.07	不受限	5100
2893	10kV界湾路大馈线	天府电力调度控制中心	界湾路952开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	64.61	16	1119	0	5116.38	不受限	5100
2894	10kV仁园路大馈线	天府电力调度控制中心	仁园路913开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	244.16	41	4228.8	0	5124.27	不受限	5100
2895	10kV香奇线大馈线	天府电力调度控制中心	香奇线923开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	200.81	36	3478	0	5142.42	不受限	5100
2896	10kV村展线	成都配调	村展线915	新二村	302000	否	473	8192.6	公线	130.66	28	2263.1	0	5110.24	不受限	5100
2897	10kV金维路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金维路927	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	154.57	31	2677.2	0	5117.02	不受限	5100
2898	10kV瑞全路（共用专线）	新都电力调度控制中心	瑞全线920开关	瑞云	80000	否	517	8954.7	专线	168.22	33	2913.6	0	5145.63	不受限	5100
2899	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	10kV宝劳线922开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	154.19	31	2670.5	0	5123.72	不受限	5100
2900	10kV德康路	郫都电力调度控制中心	德康线921开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	64.16	16	1111.2	0	5124.18	不受限	5100
2901	10kV店业路大馈线	郫都电力调度控制中心	店业线952开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	243.38	41	4215.4	0	5137.67	不受限	5100
2902	10kV两磺一路	什邡电力调度控制中心	两磺一路906开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	47.27	12	818.7	0	5104.91	不受限	5100
2903	10kV洞纪一线	成都配调	洞纪一路946	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	82.45	17	1428	0	5126.08	不受限	5100
2904	10kV邛开三线	邛崃电力调度控制中心	邛开三线909开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	156.3	31	2707.2	0	5133.8	不受限	5100
2905	10kV平马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	平马线910	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	106.22	21	1839.7	0	5130.08	不受限	5100
2906	10kV南来路专线	成都配调	南来线926	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	128.91	27	2232.8	0	5140.54	不受限	5100
2907	10kV革万一线	青白江电力调度控制中心	革万一线909开关	革新	2*50000	否	630	10911.92	专线	201.4	36	3488.2	0	5132.22	不受限	5100
2908	10kV村鹭线	成都配调	村鹭线961	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	83.42	18	1444.8	0	5109.28	不受限	5100
2909	10kV草盛线	成都配调	草盛线921	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	130.44	28	2259.2	0	5114.14	不受限	5100
2910	10kV川天二线	成都配调	川天二线911	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	81.61	17	1413.4	0	5140.68	不受限	5100
2911	10kV44号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	44号线（九院三所）922开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	41.47	11	718.26	0	5158.58	不受限	5100
2912	10kV白园北一线	广元电力调度控制中心	白园北一线932开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	112.05	25	1940.7	0	5120.87	不受限	5100
2913	10kV谷老一线	阿坝电力调度控制中心	谷老一线916开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	61.99	15	1073.7	50	5111.68	不受限	5100
2914	10kV星文一线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅰ线919开关	五星站	100400	是	553	9578.24	公线	147.3	27	2551.3	0	5111.29	不受限	5100
2915	10kV虎陈线	广元电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎跳站	10300	否	384	6651.08	公线	48.5	13	840	0	5145.97	不受限	5100
2916	10kV方帽线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方帽线924开关	方斗站	113000	是	501	8677.57	公线	104.84	21	1815.8	0	5126.26	不受限	5100
2917	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金南线976开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	22.92	6	396.9	0	5145.66	不受限	5100
2918	10kV紫望三线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望三线972开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	125.01	24	2165.1	0	5109.52	不受限	5100
2919	10kV板政线	仁和电力调度控制中心	板政线993开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	64.69	16	1120.4	0	5114.98	不受限	5100
2920	10kV都港一线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都港Ⅰ线913开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	62.7	13	1085.9	1530	5100.39	不受限	5100
2921	10kV仙平线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙平线964开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	175.22	29	3034.8	160	5119.04	不受限	5100
2922	10kV绵虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹二线943开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	147.67	27	2557.6	0	5104.99	不受限	5100
2923	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1090	2.15	5143.23	不受限	5100
2924	10kV双地线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双地线954开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	226.77	38	3927.6	315	5110.47	不受限	5100
2925	10kV西乐线大馈线	布拖电力调度控制中心	西乐线913开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	63.94	16	1107.5	0	5127.88	不受限	5100

2926	10kV汉北二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉北二线921开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	54.87	12	950.4	0	5146.42	不受限	5100
2927	10kV丹叙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	丹叙线916	丹山	30000	是	400	6928.2	公线	25.1	6	434.8	0	5107.76	不受限	5100
2928	10kV福城三线	洪雅电力调度控制中心	福城三线911开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	98.98	20	1714.4	0	5144.52	不受限	5100
2929	10kV观明线	眉山电力调度控制中心	观明线991开关	观音站	18000	否	482	8348.48	专线	137.44	29	2380.5	0	5133.13	不受限	5100
2930	10kV胜李线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜李线926开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	147.37	26	2552.4	200	5131.9	不受限	5100
2931	10kV永长屋二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋二线925开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	42.88	10	742.7	0	5118.56	不受限	5100
2932	10kV黄茶二线	彭山电力调度控制中心	黄茶二线914开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	140.99	29	2442	0	5071.63	不受限	5050
2933	10kV视西二线	仁寿电力调度控制中心	视西二线968开关	视高站	50000	否	495	8573.65	公线	152.04	31	2633.4	0	5082.89	不受限	5050
2934	10kV桂恒一线	彭山电力调度控制中心	桂恒一线918开关	桂林站	94500	否	377	6529.83	公线	45.35	12	785.4	0	5091.45	不受限	5050
2935	10kV嘉同线912大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉同线912开关	嘉明	40000	否	325	5629.17	公线	185.49	57	645	0	5066.25	不受限	5050
2936	10kV邓化Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅰ线927开关	邓关站	63000	否	480	8313.84	公线	94.14	20	1630.5	775	5076.96	不受限	5050
2937	10kV荣钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣钢线923开关	荣县站	90000	是	415	7188.01	公线	39.73	10	688.1	0	5062.31	不受限	5050
2938	10kV仁业二线	仁寿电力调度控制中心	仁业二线932开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	104.47	21	1809.4	0	5049.52	不受限	5050
2939	10kV云镇线911大馈线	泸川电力调度控制中心	云镇线911开关	云锦	30000	否	325	5629.17	公线	185.49	57	582	0	5066.25	不受限	5050
2940	10kV爱邦一线	眉山电力调度控制中心	爱邦一线914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	139.57	29	2417.3	0	5096.33	不受限	5050
2941	10kV御工四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工四线927开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	170.79	29	2958	0	5078.71	不受限	5050
2942	10kV望审一线	巴州电力调度控制中心	10kV望审一线918	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	179.8	34	3114.2	0	5069.74	不受限	5050
2943	10kV日碧线	仪陇电力调度控制中心	日碧线923开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	47.74	13	826.8	0	5050.05	不受限	5050
2944	10kV园天线	攀枝花电力调度控制中心	园天线991开关	园林站	40000	是	480	8313.84	公线	91.87	19	1591.2	0	5059.87	不受限	5050
2945	10kV冯石线961大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯石线961开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	10.38	3	179.7	0	5071.88	不受限	5050
2946	10kV纹新线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹新线959开关	纹坪站	50000	是	500	8660.25	公线	105.82	21	1832.8	1000	5095.2	不受限	5050
2947	10kV杨清路913大馈线	德阳电力调度控制中心	杨清路913开关	杨嘉站	81500	是	510	8833.46	公线	266.3	53	4612.3	1990	5076.77	不受限	5050
2948	10kV叶安线大馈线	营山电力调度控制中心	叶安线913开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	61.88	14	1071.8	0	5094.3	不受限	5050
2949	10kV资恒线	仁和电力调度控制中心	资恒线950开关	迤资站	40000	否	350	6062.18	公线	22.52	6	390	0	5065.96	不受限	5050
2950	10kV白丰线	仁和电力调度控制中心	白丰线954开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	66.24	15	1147.2	0	5088.18	不受限	5050
2951	10kV谷西线	阿坝电力调度控制中心	谷西线912开关	杂谷站	50000	否	500	8660.25	公线	132.66	27	2297.6	400	5096.62	不受限	5050
2952	10kV芦敬线	阿坝电力调度控制中心	芦敬线959开关	芦花站	40000	否	451	7811.55	公线	111.96	25	1939.2	0	5091.19	不受限	5050
2953	10kV郊旺线	广元电力调度控制中心	郊旺线921开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	专线	66.56	17	1152.9	0	5082.48	不受限	5050
2954	10kV46号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	46号线（九院一所）918开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	45.24	12	783.55	0	5093.29	不受限	5050
2955	10kV鞍美线	苍溪电力调度控制中心	鞍美线928开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	114.56	25	1984.2	0	5077.37	不受限	5050
2956	10kV垭郊线	南部电力调度控制中心	10kV垭郊线922	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	247.21	41	4281.6	0	5055.88	不受限	5050
2957	10kV带滩线大馈线	南充电力调度控制中心	带滩线917开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	203.9	37	3531.6	0	5088.82	不受限	5050
2958	10kV西南线	通川电力调度控制中心	10kV.西南线972开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	148.98	27	2580.3	0	5068.44	不受限	5050
2959	10kV辰久路_专线	成都配调	辰久路910	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	133.49	28	2312	0	5061.34	不受限	5050
2960	10kV粉圣路	成都配调	粉圣路910	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	84.6	18	1465.2	0	5088.88	不受限	5050
2961	10kV濛佳线	彭州电力调度控制中心	濛佳线931开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	66.97	17	1160	0	5075.38	不受限	5050
2962	10kV德蒙二路	德阳电力调度控制中心	待用路922开关	德阳站新	128000	是	366	6339.31	公线	0	0	0	0	5071.45	不受限	5050
2963	10kV团镇一线	内江电力调度控制中心	团镇一线918开关	团结站	100000	是	423	7326.57	公线	46.7	11	808.9	0	5052.36	不受限	5050
2964	10KV通范线	乐山电力调度控制中心	通范线918开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	102.54	23	1776	0	5082.92	不受限	5050
2965	10kV城振线大馈线	武胜电力调度控制中心	城振线924开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	153.41	31	2656	1830	2442.2	不受限	5050
2966	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线925开关	威南站	150000	否	576	9976.61	公线	225.36	39	3903.2	0	5075.75	不受限	5050
2967	10kV金谷线	江安电力调度控制中心	金谷线913开关	金钟站	6300	是	370	6408.59	公用	3.33	1	57.6	0	5069.27	不受限	5050
2968	10kV仁创路大馈线	天府电力调度控制中心	仁创路920开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	245.82	41	4257.6	0	5095.47	不受限	5050
2969	10kV香空线大馈线	天府电力调度控制中心	香空线915开关	香山	63000	否	591	10236.42	公线	239.44	41	4147.1	0	5065.68	不受限	5050
2970	10kV南滨线	南溪电力调度控制中心	南滨线963开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	53.41	12	925.1	0	5033.16	不受限	5000
2971	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	181.32	30	3140.4	1200	5012.67	不受限	5000
2972	10kV毛兴一线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴一线917开关	毛家湾	240000	是	555	9612.88	公线	154.05	28	2668.2	0	5022.1	不受限	5000
2973	10kV界康路大馈线	天府电力调度控制中心	界康路916	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	378.01	63	6547.2	1200	5035.38	不受限	5000
2974	10kV粉丰路	成都配调	粉丰路909	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	88.55	19	1533.6	0	5020.48	不受限	5000

2975	10kV玉水路	温江电力调度控制中心	玉水线907开关	玉石	23000	否	400	6928.2	专线	28.64	7	496	0	5046.56	不受限	5000
2976	10kV德星路	郫都电力调度控制中心	德星线911开关	德源	104000	否	400	6928.2	公线	69.75	17	1208	0	5027.38	不受限	5000
2977	10kV美狮路	新都电力调度控制中心	美狮线910开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	174.89	34	3029.1	0	5030.13	不受限	5000
2978	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三爵线941开关	三河	103000	否	517	8954.7	专线	174.83	34	3028	0	5031.23	不受限	5000
2979	10kV新样线大馈线	新津电力调度控制中心	新样线912开关	新津	102000	是	507	8781.5	专线	114.84	23	1989	0	5036.2	不受限	5000
2980	10kV詹绿路	新都电力调度控制中心	詹绿线935开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	174.08	34	3015	0	5044.23	不受限	5000
2981	10kV庙优线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙优线950开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	175.98	34	3048	0	5011.23	不受限	5000
2982	10kV香镇三路	绵竹电力调度控制中心	香镇三路913开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	150.42	27	2605.3	0	5043.44	不受限	5000
2983	10kV银天路922线路	绵东电力调度控制中心	银天路922开关	银杏站	40000	是	390	6755	公线	22.86	6	396	0	5008	不受限	5000
2984	10kV美居线	新都电力调度控制中心	美居线938开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	174.83	34	3028.1	0	5031.13	不受限	5000
2985	10kV楠敖二路	彭州电力调度控制中心	楠敖二线914开关	楠新	8000/2/1	是	600	10392.3	公线	190.99	32	3308	0	5005.84	不受限	5000
2986	10kV平金三路	罗江电力调度控制中心	平金三路964开关	平家站	100000	否	400	6928.2	公线	69.01	17	1195.2	0	5040.18	不受限	5000
2987	10kV楼虎一线	新都电力调度控制中心	楼虎一线905开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	105.95	21	1835.1	150	5012.39	不受限	5000
2988	10kV赤牛路	成都配调	赤牛线921	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	136.96	29	2372.1	0	5001.24	不受限	5000
2989	10kV氮风路	大邑电力调度控制中心	氮风线912开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	29.1	7	504	0	5038.56	不受限	5000
2990	10kV河下线	阿坝电力调度控制中心	河下线912开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	249.7	42	5325	0	5028.07	受限	5000
2991	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	元农线914小车开关	35kV元山站	20000	否	453	7846.19	公线	118.32	26	2049.3	0	5012.27	不受限	5000
2992	10kV桥三一线	阿坝电力调度控制中心	桥三一线915开关	邓家桥站	50000	是	362	6270.02	公线	0.01	0	0.2	0	5015.82	不受限	5000
2993	10kV花锂二线	射洪电力调度控制中心	花锂二线923开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	151.93	31	2631.5	0	5006.84	不受限	5000
2994	10kV北自线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北自线925开关	城北站(蓬安)	94500	否	507	8781.5	公线	166.28	33	2879.9	0	5023.45	不受限	5000
2995	10kV南福线	仪陇电力调度控制中心	南福线924开关	丰南站	113000	是	507	8781.5	公线	115.29	23	1996.8	0	5028.4	不受限	5000
2996	10kV齐炭线676大馈线	泸州电力调度控制中心	齐炭线926	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	79.35	17	1374.4	0	5041.12	不受限	5000
2997	10kV君明线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君明线922开关	君塘站	16300	否	380	6581.79	公线	52.89	14	916	0	5007.61	不受限	5000
2998	10kV杨田线933大馈线	泸州电力调度控制中心	杨田线933	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	95.3	18	1650.6	600	5024.02	不受限	5000
2999	10kV沙小线	天全电力调度控制中心	沙小线922开关	沙坪站	50000	否	335	5802.37	公线	223	67	3862	200	5022.13	不受限	5000
3000	10kV庐天北二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北二路922开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	2625	5023.74	不受限	5000
3001	10kV泸炭线922大馈线	泸州电力调度控制中心	泸炭线922	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	33.68	8	583.4	0	5042.3	不受限	5000
3002	10kV宝五二线	宝兴电力调度控制中心	宝五二线921开关	宝兴站	20000	是	362	6270.02	公线	92.84	9000	5016.02	0	5016.02	不受限	5000
3003	10kV云曙一线大馈线	江油电力调度控制中心	云曙一线954开关	连云站	50000	否	653	11310.29	公用	297.9	46	5159.6	0	5019.66	不受限	5000
3004	10kV金桐线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金桐线914开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公线	26.94	7	466.6	2.31	5073.65	不受限	5000
3005	10kV望尚线	巴州电力调度控制中心	10kV望尚线924	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	68.71	17	1190.1	0	5045.28	不受限	5000
3006	10kV双普三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普三线958开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	131.84	25	2283.5	0	5018.83	不受限	5000
3007	10kV特新线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特新线914开关	特克站	16000	否	441	7638.34	公线	106.78	24	1849.5	0	5025.01	不受限	5000
3008	10kV九汉线大馈线	江油电力调度控制中心	九汉线913开关	九岭站	6300	否	360	6235.38	公用	34.81	10	602.9	0	5008.94	不受限	5000
3009	10kV宝五一线	宝兴电力调度控制中心	宝五一线913开关	宝兴站	20000	是	362	6270.02	公线	204.39	5600	3540	0	5016.02	不受限	5000
3010	6kV田水线大馈线	安州电力调度控制中心	田水线625开关	水田坝站	6300	否	353	6114.14	公用	28.31	8	490.3	0	5012.43	不受限	5000
3011	10kV罗止二线	洪雅电力调度控制中心	罗止二线925开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	105.69	21	1830.5	0	5028.42	不受限	5000
3012	10kV草水线	石棉电力调度控制中心	草水线912开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	113.74	3000	1970	250	5015.43	不受限	5000
3013	10kV工方线	汉源电力调度控制中心	工方线914开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	12.7	4	220	0	5002.13	不受限	5000
3014	10kV城环线626大馈线	古蔺电力调度控制中心	城环线922	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	101.1	21	1751	0	5024.78	不受限	5000
3015	10kV华金象二线934大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象二线934开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	49.35	12	854.8	0	5006.46	不受限	5000
3016	10kV富美线	新桥电力调度控制中心	10kV.富美线923开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	205.32	37	3556.1	0	5048.73	不受限	5000
3017	10kV.北奥线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV.北奥线921开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	79.84	14	1382.8	1260	5019.79	不受限	5000
3018	10kV.北臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	北臭线955开关	城北站	100200	是	415	7188.01	公线	40.85	10	707.5	0	5042.91	不受限	5000
3019	10kV莲红线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲红线918开关	莲花寺站	63700	否	510	8833.46	公线	167.81	33	2906.5	0	5043.61	不受限	5000
3020	10kV先共线	石棉电力调度控制中心	先共线927开关	先锋站	16400	是	400	6928.2	公线	29.94	7	518.6	0	5023.96	不受限	5000
3021	10kV南油线大馈线	邻水电力调度控制中心	南油线923开关	南城站（邻水）	20000	是	505	8746.86	公线	117.23	23	2030.4	0	4967.09	不受限	4960
3022	10kV波城线	成都配调	波城线914开关	清波	482000	是	473	8192.6	公线	91.91	19	1591.9	0	4962.18	不受限	4950
3023	10kV东署线	成都配调	东署路921	东风路	2*50000	是	473	0	公线	90.99	19	1576	0	4978.08	不受限	4950
3024	10kV灌八路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌八路903开关	灌县	82000	否	400	6928.2	专线	71.48	18	1238	0	4997.38	不受限	4950

3025	10kV大德路大馈线	天府电力调度控制中心	大德路927开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	253.89	42	4397.4	0	4955.67	不受限	4950
3026	10kV红聚线	宜宾电力调度控制中心	红聚线630开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	101.04	23	1750	0	4953.04	不受限	4950
3027	10kV仁通路大馈线	天府电力调度控制中心	仁通路932开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	252.4	42	4371.6	0	4981.47	不受限	4950
3028	10kV川生二线	成都配调	川生二线927	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	138.74	29	2402.9	0	4970.44	不受限	4950
3029	10kV灵南路大馈线	鉴华电力调度控制中心	灵南路902开关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公线	51.96	14	900	0	4976.85	不受限	4950
3030	10kV光稀路	彭州电力调度控制中心	光稀路928	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	326	82	5646.5	1250	4985.38	不受限	4950
3031	10kV朝堰路926大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝堰路926开关	朝阳站	100000	否	320	5542.56	公线	324.12	101	5436	0	4988.3	不受限	4950
3032	10kV龙晶路	绵竹电力调度控制中心	龙晶路909开关	龙桥站	71500	否	320	5542.56	专线	18.29	6	317.5	0	4988.3	不受限	4950
3033	10kV河新三线	新都电力调度控制中心	河新三线917开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	72.98	18	1264	0	4971.38	不受限	4950
3034	10kV氮恒路	大邑电力调度控制中心	氮恒线914开关	氮肥厂	25000	否	380	6581.79	公线	54.04	14	936	0	4987.61	不受限	4950
3035	10kV梓世路	郫都电力调度控制中心	梓世线915开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	专线	193.58	32	3352.8	0	4961.04	不受限	4950
3036	10kV柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线922开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	111.73	22	1935.2	0	4993	不受限	4950
3037	10kV新庄线	雅安配调	新庄线922开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	21.18	6	366.9	600	4956.71	不受限	4950
3038	10kV古秀线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	126000	否	463	8019.4	公线	130.4	28	2258.6	0	4958.86	不受限	4950
3039	10kV萝富线	汉源电力调度控制中心	萝富线913开关	萝卜岗站	31500	是	380	6581.79	公线	16.07	4	278.4	0	4987.03	不受限	4950
3040	10kV宁西二线928线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV宁西二线928开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	0	0	0	250	4973.86	不受限	4950
3041	10kV柏城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅱ回944开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	157.97	32	2736	0	4980.29	不受限	4950
3042	10kV明供线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明供线916开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	59.91	19	1037.6	0	4988.3	不受限	4950
3043	10kV佛松线	平昌电力调度控制中心	10kV佛松线914	佛楼站	20000	否	377	6529.83	公线	51.37	14	889.7	0	4987.15	不受限	4950
3044	10kV溪新线大馈线	江油电力调度控制中心	溪新线923开关	小溪坝站	6300	否	400	6928.2	公用	73.79	18	1278	0	4957.38	不受限	4950
3045	10kV明泉线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明泉线912开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	63.46	20	1099.2	0	4988.3	不受限	4950
3046	10kV明博线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明博线921小车开关	光明变电站	20000	否	320	5542.56	公线	83.83	26	1452	0	4988.3	不受限	4950
3047	10kV新永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永三线902开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	135.38	26	2344.8	0	4957.53	不受限	4950
3048	10kV杨医线	巴州电力调度控制中心	10kV杨医线926	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	252	42	4364.7	0	4988.37	不受限	4950
3049	10kV武水线大馈线	江油电力调度控制中心	武水线911开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	100	28	1732	0	4988.3	不受限	4950
3050	10kV望滨二线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨二线929	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	186.4	36	3228.4	0	4955.54	不受限	4950
3051	10kV明团线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明团线911开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	122.49	38	2121.6	0	4988.3	不受限	4950
3052	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李磨线914开关	李家站	20000	是	520	9006.66	公用	128.78	25	2230.4	0	4974.93	不受限	4950
3053	10kV泸绣线926大馈线	泸州电力调度控制中心	泸绣线926	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	36	10	1024	0	4988.3	不受限	4950
3054	10kV沙紫线	天全电力调度控制中心	沙紫线917开关	沙坪站	50000	是	380	6581.79	公线	260	68	4503	300	4965.43	不受限	4950
3055	10kV南同线	仁和电力调度控制中心	南同线955开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	71.69	16	1241.7	0	4993.68	不受限	4950
3056	10kV旌韵路919大馈线	德阳电力调度控制中心	旌韵路919开关	旌湖站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	6100	4985.13	不受限	4950
3057	10kV城水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城水线927开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	专线	74.02	19	1282.1	0	4953.28	不受限	4950
3058	10kV黄酿一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿一线961	黄叙	50000	否	395	6841.6	公线	67.94	17	1176.7	0	4980.74	不受限	4950
3059	10kV纹田线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹田线976开关	纹坪站	50000	是	420	7274.61	公线	48.73	12	844	0	4975.52	不受限	4950
3060	10kV城朗东线	米易电力调度控制中心	城朗东线972开关	城北站	50000	是	495	8573.65	公线	109.34	22	1893.7	0	4965	不受限	4950
3061	10kV城南线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城南线925开关	城郊站(阆中)	40000	否	500	8660.25	公线	164.12	33	2842.6	0	4951.62	不受限	4950
3062	10kV家小线	射洪电力调度控制中心	家小线912开关	张家口	63000	否	490	8487.05	公线	81.03	17	1403.5	1260	4974.84	不受限	4950
3063	10kV川铁线	营山电力调度控制中心	川铁线939开关	济川站	100000	否	360	6235.38	专线	36.62	10	634.3	0	4977.54	不受限	4950
3064	10kV郊回线	苍溪电力调度控制中心	郊回路911开关	35kV城郊站	16300	否	516	8937.38	公线	176.76	34	3061.5	0	4982.14	不受限	4950
3065	10kV上河线	广元电力调度控制中心	上河线916开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	74.42	18	1289	0	4993.14	不受限	4950
3066	10kV龙博线	蓬溪电力调度控制中心	龙博线935开关	龙马	100000	是	520	9006.66	公线	128.05	25	2217.8	0	4987.53	不受限	4950
3067	10kV坝嘉线	南部电力调度控制中心	10kV坝嘉线918	黄家坝站	126000	否	335	5802.37	公线	14.35	4	248.5	0	4973.63	不受限	4950
3068	10kV乔孔线	广元电力调度控制中心	乔孔线916开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	72.52	18	1256	0	4979.38	不受限	4950
3069	10kV43号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	43号线（九院三所）917开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	53.08	14	919.4	0	4957.45	不受限	4950
3070	10kV带坝线大馈线	南充电力调度控制中心	带坝线925开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	211.39	38	3661.2	0	4959.22	不受限	4950
3071	10kV陵水线	苍溪电力调度控制中心	陵水线913开关	陵江站	90000	否	516	8937.38	公线	240	46	4000	0	4937	不受限	4937

3072	10kV莱水线	大英电力调度控制中心	莱水线923开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	158.54	29	2745.9	0	4916.69	不受限	4900
3073	10kV魏蒲二线	通川电力调度控制中心	魏蒲二线961开关	魏兴站	82000	是	552	9560.92	公线	158.66	29	2748	0	4900.74	不受限	4900
3074	10kV熊工线	广元电力调度控制中心	熊工线918开关	熊家站	43000	是	403	6980.16	公线	39.32	10	681	0	4903.13	不受限	4900
3075	10kV朝铁线	广元电力调度控制中心	朝铁线912开关	朝天站	20000	否	320	5542.56	专线	3.28	1	56.8	0	4931.5	不受限	4900
3076	10kV北乡线	安岳电力调度控制中心	10kV北乡线925开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	137.02	26	2373.1	0	4901.52	不受限	4900
3077	10kV金仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金仁线921开关	金宝站	12600	否	400	6928.2	公用	76.41	19	1323.4	0	4911.98	不受限	4900
3078	10kV杨堰二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨堰二线924开关	杨柳垭站	80000	否	390	6755	公线	67.53	17	1169.6	0	4909.9	不受限	4900
3079	10kV船桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船桥线936开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	58.85	15	1019.2	0	4904.41	不受限	4900
3080	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙二线926开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	254.41	42	4406.4	0	4946.67	不受限	4900
3081	10kV高场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高场线911开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	100	32	1732	0	4925.95	不受限	4900
3082	10kV仙化线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙化线925开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	30.97	8	536.4	0	4923.02	不受限	4900
3083	10kV晓交线大馈线	安州电力调度控制中心	晓交线931开关	晓坝站	40000	否	405	7014.81	公用	79.91	20	1384	0	4929.33	不受限	4900
3084	10kV城河二线大馈线	德昌电力调度控制中心	城河二线913开关	城郊站	32500	否	400	6928.2	公线	39.37	10	688	630	4917.38	不受限	4900
3085	10kV忠镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠镇线911开关	忠兴站	18000	是	355	6148.78	公用	100	28	1732	0	4919.02	不受限	4900
3086	10kV象邮一线	眉山电力调度控制中心	象邮一线915开关	象耳站	28000	否	335	5802.37	专线	16.44	5	284.8	0	4937.33	不受限	4900
3087	10kV老岩线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老岩线922开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	57.57	15	1014.5	0	4909.11	不受限	4900
3088	10kV北赵线大馈线	自贡电力调度控制中心	北赵线928开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	111.13	20	1924.7	790	4947.89	不受限	4900
3089	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒角线911开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	20.39	5	353.1	0	4912.33	不受限	4900
3090	10kV河东线大馈线	自贡电力调度控制中心	河东线924开关	河口站	10100	否	465	8054.04	公线	50.51	11	874.8	1465	4908.84	不受限	4900
3091	10kV古环线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	古环线923	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	107.97	22	1870.1	0	4905.68	不受限	4900
3092	10kV青苑线	彭山电力调度控制中心	青苑线911开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	166.74	33	2888	0	4906.22	不受限	4900
3093	10kV梓逸路	郫都电力调度控制中心	梓逸线916开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	254.65	42	4410.5	0	4942.57	不受限	4900
3094	10kV氮焦路	大邑电力调度控制中心	氮焦线916开关	氮肥厂	25000	否	400	6928.2	公线	74.36	19	1288	0	4947.38	不受限	4900
3095	10kV店北路大馈线	郫都电力调度控制中心	店北路930开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	194.46	32	3368	0	4945.84	不受限	4900
3096	10kV店团线	郫都电力调度控制中心	店团线935开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	194.46	32	3368	0	4945.84	不受限	4900
3097	10kV湾滨线	郫都电力调度控制中心	湾滨线997开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	196.77	33	3408	0	4905.84	不受限	4900
3098	10kV净捷二线	崇州电力调度控制中心	净捷二线929	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	435.04	54	7534.9	0	4935.87	不受限	4900
3099	10kV温英线	成都配调	温英线936开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	140.99	30	2442	0	4931.34	不受限	4900
3100	10kV欧姚二线	青白江电力调度控制中心	欧姚二线935开关	欧城	2*240000	是	600	10392.3	公线	159.2	29	2757.4	0	4905.19	不受限	4900
3101	10kV桐南线	成都配调	桐南路924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	95.2	20	1648.8	0	4905.28	不受限	4900
3102	10kV树海路	大邑电力调度控制中心	树海线916开关	大树	120000	否	500	8660.25	专线	164.55	33	2850	0	4944.22	不受限	4900
3103	10kV城柳二线	青白江电力调度控制中心	城柳二线914开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	198.22	36	3433.2	250	4937.22	不受限	4900
3104	10kV益富线	成都配调	益富路开关949	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	140.58	30	2434.8	0	4938.54	不受限	4900
3105	10kV大博线907大馈线	天府电力调度控制中心	大博路907开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	256.18	43	4437	0	4916.07	不受限	4900
3106	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东城二路914开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	74.36	19	1288	0	4947.38	不受限	4900
3107	10kV国南二路大馈线	天府电力调度控制中心	国南二路915开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	212.01	38	3672	0	4948.42	不受限	4900
3108	10kV金豹线	资中电力调度控制中心	金豹线915开关	金李井站	10000	是	400	6928.2	公线	76.67	19	1328	0	4907.38	不受限	4900
3109	10kV奥甜线	内江电力调度控制中心	奥甜线924开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	102.06	21	1767.7	0	4911.08	不受限	4900
3110	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟一线991开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	71.68	16	1241.5	0	4855.32	不受限	4850
3111	10kV舟罗线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟罗线922开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	78.79	20	1364.7	0	4870.68	不受限	4850
3112	10kV劳光线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳光线925开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	38.43	9	665.6	630	4870.5	不受限	4850
3113	10kV三蟠一线大馈线	内江电力调度控制中心	三蟠一线915开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	56.61	13	980.5	0	4880.76	不受限	4850
3114	10kV丰隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰隧线956开关	丰禾站	120000	否	336	5819.69	专线	21.54	6	373.1	0	4864.62	不受限	4850
3115	10kV海医线	成都配调	海医路929	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	144.53	31	2503.2	0	4870.14	不受限	4850
3116	10kV柏汪线	宜宾电力调度控制中心	柏汪线951开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	160.44	33	2778.8	0	4859.54	不受限	4850
3117	10kV高电线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高电线917开关	高坝子站	81500	是	515	8920.06	公线	102.7	20	1803	440	4893.048	不受限	4850
3118	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	坪港一线951开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	63.2	15	1095	0	4863	不受限	4850
3119	10kV清飞线大馈线	天府电力调度控制中心	清飞路942开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	258.08	43	4470	0	4883.07	不受限	4850

3120	10kV龙悦路大馈线	天府电力调度控制中心	龙悦路952开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	199.19	33	3450	0	4863.84	不受限	4850
3121	10kV西十路大馈线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	229.99	38	3983.5	0	4849.74	不受限	4850
3122	10kV净捷一线	崇州电力调度控制中心	净捷一线928	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	437.98	55	7585.9	0	4884.87	不受限	4850
3123	10kV祥东路	成都配调	祥东线914	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	97.09	21	1681.6	0	4872.48	不受限	4850
3124	10kV庙天路	成都配调	庙天路914	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	97.46	21	1688	0	4866.08	不受限	4850
3125	10kV玉一路	邛崃电力调度控制中心	玉一路943	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	258.15	43	4471.2	0	4881.87	不受限	4850
3126	10kV同坪路大馈线	崇州电力调度控制中心	同坪路912	大同沟	10000	否	400	6928.2	公线	77.25	19	1338	0	4897.38	不受限	4850
3127	10kV高医路	成都配调	高医线933	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	145.09	31	2513	0	4860.34	不受限	4850
3128	10kV玉置线	邛崃电力调度控制中心	玉置线944	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	258.36	43	4474.8	0	4878.27	不受限	4850
3129	10kV革体路	青白江电力调度控制中心	革体线922开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	79.05	20	1369.1	0	4866.28	不受限	4850
3130	10kV马奇七路	成都配调	马奇七线952	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	144.87	31	2509.2	0	4864.14	不受限	4850
3131	10kV罗广二路	绵竹电力调度控制中心	罗广二路921开关	罗荣站	100000	否	552	9560.92	公用	215.61	39	3734.4	0	4870.43	不受限	4850
3132	10kV桥化一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化一线961开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	公线	187.41	36	3246	0	4859.99	不受限	4850
3133	10kV鱼景线915大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼景线915	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	70.39	16	1219.2	0	4891.47	不受限	4850
3134	10kV圣青二线	眉山电力调度控制中心	圣青二线936开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	159.64	29	2764.9	0	4856.12	不受限	4850
3135	10kV大涂线	仁寿电力调度控制中心	大涂线929开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	164.69	33	2852.5	0	4863.79	不受限	4850
3136	10kV富高线	新桥电力调度控制中心	10kV.富高线925开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	159.97	29	2770.6	0	4878.14	不受限	4850
3137	10kV金景线	仁寿电力调度控制中心	金景线914开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	61.59	16	1066.8	0	4856.81	不受限	4850
3138	10kV元东二线	仁寿电力调度控制中心	元东二线925开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	151.92	32	2631.2	0	4882.43	不受限	4850
3139	10kV龛啤线	巴州电力调度控制中心	10kV龛啤线813	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	182.1	35	3154	0	4874.05	不受限	4850
3140	10kV南开Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅱ回943	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	259.95	43	4502.4	0	4850.67	不受限	4850
3141	10kV演垭线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演垭线912开关	演武站	6300	否	400	6928.2	公线	79.12	20	1370.3	0	4865.08	不受限	4850
3142	10kV新永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永四线901开关	新皂站	31500	是	352	6096.82	公用	100	28	1732	0	4877.46	不受限	4850
3143	10kV玉宕线	巴州电力调度控制中心	10kV玉宕线957	玉堂站	63000	否	377	6529.83	公线	57.32	15	992.7	0	4884.15	不受限	4850
3144	10kV雎光线大馈线	安州电力调度控制中心	雎光线915开关	雎水站	31500	否	355	6148.78	公用	38.22	11	662	0	4871.9	不受限	4850
3145	10kV铁滨二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨二线926开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	140.51	27	2433.6	0	4868.73	不受限	4850
3146	10kV新海线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新海线913开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	60.28	16	1044	0	4879.61	不受限	4850
3147	10kV九龙线大馈线	江油电力调度控制中心	九龙线906开关	九岭站	31500	是	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	4891.31	不受限	4850
3148	10kV广郊一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广郊一线931开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公用	138.24	26	2394.3	0	4880.32	不受限	4850
3149	10kV方置线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方置线917开关	方斗站	113000	否	330	5715.77	公线	15.36	5	266	0	4878.19	不受限	4850
3150	10kV大桥线	米易电力调度控制中心	大桥线972开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	37.49	9	649.4	0	4893.16	不受限	4850
3151	10kV杨新一线	西充电力调度控制分中心	杨新I线916开关	杨家桥站	101400	是	352	6096.82	公线	346	98	5993	1.16	4876.3	不受限	4850
3152	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖一线975开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	39.98	10	692.5	0	4850.06	不受限	4850
3153	10kV樊花线	蒲城电力调度控制中心	樊花线919开关	樊哙站	93000	是	550	9526.28	公线	158.91	29	2752.3	0	4868.72	不受限	4850
3154	10kV双庙线	宣汉电力调度控制中心	双庙线925开关	双河站	20000	是	553	9578.24	公线	160.28	29	2776.1	0	4886.49	不受限	4850
3155	10kV沙中线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙中线914开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	39.2	10	679	0	4863.56	不受限	4850
3156	10kV官沙线	阿坝电力调度控制中心	官沙线922开关	官家河坝站	100000	是	380	6581.79	公线	23.23	6	402.3	0	4863.13	不受限	4850
3157	10kV金观线	通川电力调度控制中心	10kV.金观线968开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	215.94	39	3740	0	4864.83	不受限	4850
3158	10kV汉镇线	剑阁电力调度控制中心	汉镇线916开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	34.1	10	450.6	0	4865.06	不受限	4850
3159	10kV乔城三线	广元电力调度控制中心	乔城三线923开关	乔镇站	60000	是	423	7326.57	公线	55.55	13	962.2	0	4899.06	不受限	4850
3160	10kV沙镇线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙镇线912开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	39.01	10	675.6	0	4866.96	不受限	4850
3161	10kV北蜀线	南部电力调度控制中心	10kV北蜀线915	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	256.71	43	4446.2	0	4891.28	不受限	4850
3162	10kV朱凯线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱凯线936开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	216.4	39	3748	0	4872.42	不受限	4850
3163	10kV芙龙线	苍溪电力调度控制中心	芙龙线912	35kV芙蓉站	32000	否	351	6079.5	公线	35.94	10	622.4	0	4849.15	不受限	4800
3164	10kV带蓝一线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅰ线919开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	218.4	39	3782.7	0	4837.72	不受限	4800
3165	10kV城凤一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅰ线927开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	201.44	34	3489	0	4810.98	不受限	4800
3166	10kV襄马线	南部电力调度控制中心	10kV襄马线911	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	53.9	14	933.5	100	4843.35	不受限	4800
3167	10kV黄酿三线928大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿三线928	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	137.64	30	2383.9	0	4833.56	不受限	4800
3168	10kV南箐西线	仁和电力调度控制中心	南箐西线978开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	35.07	8	607.4	800	4827.98	不受限	4800

3169	10kV陇狮线	仪陇电力调度控制中心	陇狮线k204开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	201.45	34	3489.2	0	4824.64	不受限	4800
3170	10kV梁金线928大馈线	宣汉电力调度控制中心	梁金线928开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	190.95	37	3307.2	0	4845.57	不受限	4800
3171	10kV桃田线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃田线915开关	桃花山站(阆中)	26000	否	380.2	6585.26	公线	63.98	17	1108.2	0	4818.53	不受限	4800
3172	10kV梁管二线	攀枝花电力调度控制中心	梁管二线997开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	28.55	7	494.4	0	4840.32	不受限	4800
3173	10kV齐贸四线659大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸四线919	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	91.16	20	1578.9	0	4836.62	不受限	4800
3174	10kV门兴二线	仪陇电力调度控制中心	门兴二线926开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	132.41	23	2293.4	1680	4834.08	不受限	4800
3175	10kV岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV岳中线971开关	岳阳站	90000	否	525	9093.27	公线	195.31	37	3382.8	0	4801.14	不受限	4800
3176	10kV棕影二线	西充电力调度控制分中心	棕影二线922开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	100.74	24	1744.9	0.46	4848.55	不受限	4800
3177	10kV望大线928大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望大线928开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	86.85	21	1504.2	0	4824.72	不受限	4800
3178	10kV广百路	广汉电力调度控制中心	广百路914开关	广汉站	80000	否	555	9612.88	公线	221.3	40	3832.9	0	4818.69	不受限	4800
3179	10kV城西线	南江电力调度控制中心	10kV城西线852	城关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
3180	10kV北城一线	平昌电力调度控制中心	10kV北城一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	53	1725	0	4856.79	不受限	4800
3181	10kV玉镇线	巴州电力调度控制中心	10kV玉镇线924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
3182	10kV大镇线	南江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大河站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
3183	10kV园开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开一线919开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	441.19	55	7641.4	0	4829.37	不受限	4800
3184	10kV小沈二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈二线918开关	小枧站	40000	否	591	10236.42	公用	254.54	43	4408.6	0	4804.18	不受限	4800
3185	10kV石桥线	南江电力调度控制中心	10kV石桥线926	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
3186	10kV龙博线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV龙博线923开关	龙凤山站	400000	否	416	7205.33	公线	95.53	23	1654.5	0	4830.3	不受限	4800
3187	10kV意庆线大馈线	富顺电力调度控制中心	意庆线915开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	162.8	30	2819.7	0	4801.32	不受限	4800
3188	10kV科龙二线978	眉山电力调度控制中心	科龙二线978开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	71.77	14	1243.1	800	4815.82	不受限	4800
3189	10kV多上二线	雨城电力调度控制中心	10kV多上二线913开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公线	117.16	27	2029.2	0	4829.72	不受限	4800
3190	10kV叙龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	叙龙线916开关	叙永	120000	是	441	7638.34	公线	74.23	17	1285.6	0	4825.07	不受限	4800
3191	10kV洪武线	洪雅电力调度控制中心	洪武线912开关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	260.25	43	4507.5	0	4845.57	不受限	4800
3192	10kV龙陶线	荥经电力调度控制中心	龙陶线917开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	62.06	16	1074.9	315	4845.48	不受限	4800
3193	10kV普小路914大馈线	新都电力调度控制中心	普小线914开关	普河	100000	否	600	10392.3	专线	261.2	44	4524	0	4829.07	不受限	4800
3194	10kV永瓦路	中江电力调度控制中心	永瓦路982开关	永太站	20000	否	377	6529.83	公线	61.43	16	1064	0	4812.85	不受限	4800
3195	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金翔路923	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	171.96	34	2978.4	0	4815.82	不受限	4800
3196	10kV文仁路	成都配调	文仁路926	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	147.99	31	2563.2	0	4810.14	不受限	4800
3197	10kV羊木线	邛崃电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	9.7	3	168	0	4820.3	不受限	4800
3198	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东体路907开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	81.76	20	1416	0	4819.38	不受限	4800
3199	10kV阳山线918大馈线	天府电力调度控制中心	阳山线918开关	阳光	40000	否	553	9578.24	公线	219.42	40	3800.4	0	4820.02	不受限	4800
3200	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑海路915开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	82.68	21	1432	0	4803.38	不受限	4800
3201	10kV沙龚线	沙湾电力调度控制分中心	沙龚线917开关	沙湾站	100700	是	425	7361.22	公线	62.23	15	1077.9	0	4811.08	不受限	4800
3202	10kV时吉四线	宜宾电力调度控制中心	时吉四线996开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	441.3	55	7643	0	4828	不受限	4800
3203	10kV宋双线	资中电力调度控制中心	宋双线915开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	251.64	43	4358.4	715	4838.79	不受限	4800
3204	10kV凉蜀线	资中电力调度控制中心	10kV凉蜀线913开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	101.16	24	1752.1	0	4841.81	不受限	4800
3205	10kV新街线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	新街线913开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	81.61	20	1413.5	0	4821.88	不受限	4800
3206	10kV渔水线	隆昌电力调度控制中心	渔水线912开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	54.36	15	941.5	0	4841.82	不受限	4800
3207	10kV桥高线	资中电力调度控制中心	桥高线925开关	倒石桥站	100000	否	330	5715.77	专线	18.04	5	312.5	0	4831.69	不受限	4800
3208	10kV乐桐二线	乐山电力调度控制中心	乐桐二线922开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	117.4	27	2033.4	0	4825.52	不受限	4800
3209	10kV红岔线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红岔线914开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	101.41	31	1756.5	0	4790.65	不受限	4790
3210	10kV汉铁线	雨城电力调度控制中心	10kV汉铁线916开关	汉碑站	100400	否	330	5715.77	专线	21.8	7	377.6	0	4766.59	不受限	4750
3211	10kV代兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	代兴线913开关	代家坝站	126200	否	510	8833.46	公线	182.12	36	3154.3	0	4795.81	不受限	4750
3212	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线925开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	127.37	25	2206	0	4763.78	不受限	4750
3213	10kV土马线大馈线	自贡电力调度控制中心	土马线961开关	土地坡站	80200	否	481	8331.16	公线	156.12	32	2704	0	4794.04	不受限	4750
3214	10kV大皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	大皮线915开关	大山铺站	10100	否	325	5629.17	公线	18.13	6	314	0	4752.25	不受限	4750
3215	10kV园水线	石棉电力调度控制中心	园水线953开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	66.82	18	1157.3	0	4766.31	不受限	4750

3216	10kV仁坝Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅱ回938开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	168.45	34	2917.6	0	4798.69	不受限	4750
3217	10kV白盐线	宝兴电力调度控制中心	白盐线913开关	白玉沟站	6300	是	362	6270.02	公线	13.96	4	241.8	0	4774.22	不受限	4750
3218	10kV城乌线	布拖电力调度控制中心	城乌线916开关	城北站布拖	36000	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	6235.38	不受限	4750
3219	10kV坪黄线	南江电力调度控制中心	10kV坪黄线957	坪河站	10300	否	335	5802.37	公线	26.02	8	450.7	0	4771.43	不受限	4750
3220	10kV龛棉线	巴州电力调度控制中心	10kV龛棉线914	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	187.53	36	3248	0	4780.05	不受限	4750
3221	10kV红渔线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红渔线927开关	红房站	81500	否	380	6581.79	公线	67.78	18	1174	0	4749.61	不受限	4750
3222	10kV港金线大馈线	高坪电力调度控制中心	港金线911开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	公线	259.45	44	4493.6	0	4781.53	不受限	4750
3223	10kV兴安线	仪陇电力调度控制中心	兴安线922开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	64.09	17	1120	0	4756.8	不受限	4750
3224	10kV迎镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎镇线916开关	迎接站	12500	否	380	6581.79	公线	66.97	18	1160	0	4763.61	不受限	4750
3225	10kV福顺线	蓬溪电力调度控制中心	福顺线924开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	157.12	29	2721.3	0	4761.16	不受限	4750
3226	10kV谷城二线	阿坝电力调度控制中心	谷城二线925开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	84.24	21	1459	0	4776.38	不受限	4750
3227	10kV春凫线	温江电力调度控制中心	春凫线994开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	167.67	30	2904	0	4758.59	不受限	4750
3228	10kV苏杨II回	乐山电力调度控制中心	苏杨二回921开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	75.48	17	1307.3	0	4789.52	不受限	4750
3229	10kV清桦线大馈线	威远电力调度控制中心	清桦线923开关	清溪站	90000	否	360	6235.38	专线	49.45	14	856.4	0	4755.44	不受限	4750
3230	10kV红武线	成都配调	红武路936	红旗	130000	否	473	8192.6	专线	148.89	31	2578.8	0	4794.54	不受限	4750
3231	10kV玉研路	成都配调	玉研路925	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	148.96	31	2580	0	4793.34	不受限	4750
3232	10kV清永路大馈线	天府电力调度控制中心	清永路925开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	84.06	21	1456	0	4779.38	不受限	4750
3233	10kV松砖线大馈线	天府电力调度控制中心	松砖路944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	220.67	40	3822	0	4782.83	不受限	4750
3234	10kV毛生线大馈线	天府电力调度控制中心	毛生线910开关	毛家湾	240000	是	550	9526.28	公线	165.02	30	2858.2	0	4762.82	不受限	4750
3235	10kV红水线	江安电力调度控制中心	红水线686开关	红桥站	2*40000	是	380	6581.79	公用	30.1	8	521	0	4744	不受限	4750
3236	10kV清建线大馈线	天府电力调度控制中心	清建路945开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	265.01	44	4590	0	4763.07	不受限	4750
3237	10kV环富线	成都配调	环富路906	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	150.99	32	2615.2	0	4758.14	不受限	4750
3238	10kV棕电路	成都配调	棕电线925	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	104.06	22	1802.4	0	4751.68	不受限	4750
3239	10kV大东线	乐至电力调度控制中心	10kV大东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	99.42	33	1721.95	0	4754.48	不受限	4750
3240	10kV太团路大馈线	郫都电力调度控制中心	太团路925开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	204.14	34	3535.7	0	4778.14	不受限	4750
3241	10kV经化一路	彭州电力调度控制中心	经化一路923	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	165.31	33	2863.2	160	4771.02	不受限	4750
3242	10kV平汉一路	罗江电力调度控制中心	平汉一路967开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	203.9	34	3531.6	0	4782.24	不受限	4750
3243	10kV美心线	新都电力调度控制中心	美心线913开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	181.26	36	3139.5	0	4732.67	不受限	4700
3244	10kV普悦路	新都电力调度控制中心	普悦线924开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	193.79	37	3356.4	0	4702.83	不受限	4700
3245	10kV德清路大馈线	郫都电力调度控制中心	德清线905开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	207.85	35	3600	0	4713.84	不受限	4700
3246	10kV庙山路	成都配调	庙山路907	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	152.89	32	2648	0	4725.34	不受限	4700
3247	10kV涯府路	成都配调	涯府线943	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	104.69	22	1813.2	0	4740.88	不受限	4700
3248	10kV波辉线	成都配调	波辉线915	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	104.76	22	1814.5	0	4739.58	不受限	4700
3249	10kV涯慈二路	成都配调	涯慈二线开关909	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	152	32	2632.6	0	4740.74	不受限	4700
3250	10kV平书线	成都配调	平书线906	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	105.29	22	1823.6	0	4730.48	不受限	4700
3251	10kV曙王线大馈线	青白江电力调度控制中心	曙王线921开关	曙光	2*40000	否	597	10340.34	专线	224.88	41	3895	0	4725.42	不受限	4700
3252	10kV底仁线	江安电力调度控制中心	底仁线918开关	底蓬站	50000	否	330	5715.77	公用	23.22	7	402.1	0	4742.09	不受限	4700
3253	10kV区文线924大馈线	天府电力调度控制中心	区文924开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	266.83	44	4621.5	0	4731.57	不受限	4700
3254	10kV安华线914大馈线	天府电力调度控制中心	安华线914开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	87.15	22	1509.4	0	4725.98	不受限	4700
3255	10kV大丰路大馈线	天府电力调度控制中心	大丰路946开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	266.02	44	4607.5	0	4745.57	不受限	4700
3256	10kV连车一线大馈线	威远电力调度控制中心	连车一线911开关	连界场站	71500	是	482	8348.48	专线	113.62	24	1967.9	0	4710.88	不受限	4700
3257	10kV塔锦线	成都配调	塔锦线952	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	106.42	22	1843.2	0	4710.88	不受限	4700
3258	10kV三上线	内江电力调度控制中心	三上线921开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	88.36	22	1530.4	0	4704.98	不受限	4700
3259	10kV湾世一线	成都配调	湾世一路905开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	153.68	32	2661.8	0	4711.54	不受限	4700
3260	任医线	温江电力调度控制中心	任医线908开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	167.44	30	2900	0	4748.74	不受限	4700
3261	10kV三内二线	内江电力调度控制中心	三内二线974开关	三元站	100000	是	423	0	公线	64.35	15	1114.5	0	4746.76	不受限	4700
3262	10kV牌铁线(专线)	内江电力调度控制中心	牌铁线945开关	牌楼站	80000	否	377	0	专线	66.28	18	1148	0	4728.85	不受限	4700
3263	10kV塘联线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	塘联线911开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	224.54	41	3889.1	0	4731.32	不受限	4700
3264	10kV柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线911开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	182.56	36	3162	0	4741.35	不受限	4700
3265	10kV游凤线	蓬溪电力调度控制中心	游凤线961开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	90.07	20	1560	0	4744.66	不受限	4700
3266	10kV棉竹二线943大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹二线943	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	64.72	15	1121	0	4740.26	不受限	4700
3267	10kV玉龙线	射洪电力调度控制中心	玉龙线912开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	46.33	12	802.5	0	4740.06	不受限	4700
3268	10kV卫新线	广元电力调度控制中心	卫新线924开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	专线	1	0.12	17.3	0	4707.71	不受限	4700
3269	10kV门水线	仪陇电力调度控制中心	门水线925开关	度门站	80000	否	377	6529.83	专线	66.65	18	1154.3	0	4722.55	不受限	4700

3270	10kV泸剧线984大馈线	泸州电力调度控制中心	泸剧线984	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	86.45	22	1497.4	0	4737.98	不受限	4700
3271	10kV冯园线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯园线912开关	冯嘴	63000	否	352	6096.82	公线	43.42	12	752	0	4735.14	不受限	4700
3272	10kV西廉一线	巴州电力调度控制中心	10kV西廉一线958	城西站	32000	否	499	8642.93	公线	175.42	35	3038.2	0	4740.44	不受限	4700
3273	10kV发拉线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发拉线913开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	70.4	19	1219.4	0	4704.21	不受限	4700
3274	10kV演武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演武线911开关	演武站	6300	是	400	6928.2	公线	46.26	12	801.3	0	4741.26	不受限	4700
3275	10kV宝民线	宝兴电力调度控制中心	宝民线911手车开关	宝兴站	20000	是	342	5923.61	公线	98.67	1000	3540	0	4738.89	不受限	4700
3276	10kV合园一线大馈线	江油电力调度控制中心	合园一线932开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公用	265.32	44	4595.3	50	4707.77	不受限	4700
3277	10kV绵金一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金一线925开关	绵阳站	50000	是	552	9560.92	公用	168.13	30	2912	0	4736.74	不受限	4700
3278	10kV高罗线	仁寿电力调度控制中心	高罗线923开关	高家站	22000	是	380	6581.79	公线	31.26	8	541.4	0	4724.03	不受限	4700
3279	10kV爱利线	眉山电力调度控制中心	爱利线928开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	161.4	33	2795.4	0	4718.23	不受限	4700
3280	10kV柏珠线	仁寿电力调度控制中心	柏珠线952开关	柏林站	80000	否	380	6581.79	公线	69.28	18	1200	0	4723.61	不受限	4700
3281	10kV胜皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜皮线911开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	110.62	19	1916	1250	4718.3	不受限	4700
3282	10kV草德线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	草德线919	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	60.65	12	1050.5	1000	4725.28	不受限	4700
3283	10kV铝蓉线	眉山电力调度控制中心	铝蓉线925开关	铝城站	100000	否	482	8348.48	专线	160.69	33	2783.1	0	4730.53	不受限	4700
3284	10kV高林线大馈线	富顺电力调度控制中心	高林线914开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	95.15	21	1672.3	0	4701.64	不受限	4700
3285	10kV龙矿线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙矿线923开关	龙山	91500	否	308	5334.72	专线	6.09	2	105.5	0	4695.75	不受限	4650
3286	10kV晒河线	汉源电力调度控制中心	晒河线913开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	33.35	9	577.7	0	4687.73	不受限	4650
3287	10kV岔三线	荥经电力调度控制中心	岔三线993开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	90	3000	1559	0	4676.53	不受限	4650
3288	10kV萝源路	汉源电力调度控制中心	萝源线973开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	193.15	33	3345.3	0	4691.41	不受限	4650
3289	10kV三双线	荥经电力调度控制中心	三双线994开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	100	5000	1732	0	4676.53	不受限	4650
3290	10kV谢观线	彭山电力调度控制中心	谢观线922开关	谢家站	20000	是	460	7967.43	公线	98.5	21	1706.1	0	4667.84	不受限	4650
3291	10kV九襄线	汉源电力调度控制中心	九襄线913开关	九襄站	6300	否	300	5196.15	公线	37.41	12	648	0	4676.53	不受限	4650
3292	10kV向学线	石棉电力调度控制中心	向学线954开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	52.91	1800	916.4	0	4676.53	不受限	4650
3293	10kV九红线	荥经电力调度控制中心	九红线951开关	红岩桥站	20000	否	300	5196.15	公线	150	4100	2598	0	4676.53	不受限	4650
3294	10kV壁周线	荥经电力调度控制中心	壁周线912开关	周坪站	10000	否	300	5196.15	公线	120.45	200	4200	0	4676.53	不受限	4650
3295	10kV南川线	雨城电力调度控制中心	10kV南川线921开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	83.27	19	1442.3	0	4654.52	不受限	4650
3296	10kV洪止二线	洪雅电力调度控制中心	洪止二线922开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	126.44	26	2190	0	4668.92	不受限	4650
3297	10kV柳镇线	洪雅电力调度控制中心	柳镇线912开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	248	76	3867	0	4676.53	不受限	4650
3298	10kV新松线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新松线916开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	71.02	19	1230	0	4693.61	不受限	4650
3299	10kV吉职线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉职线924开关	永吉	20000	否	489	8469.73	公线	171.02	35	2962	0	4660.76	不受限	4650
3300	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	0	13	515.5	0	4676.53	不受限	4650
3301	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚亚线912开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公线	0	11	515.2	0	4676.53	不受限	4650
3302	10kV望滨一线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨一线919	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	202.22	39	3502.4	0	4681.54	不受限	4650
3303	10kV义华线	平昌电力调度控制中心	10kV义华线925	信义站	90000	否	430	7447.82	公线	118.25	27	2048.1	0	4654.94	不受限	4650
3304	10kV茨水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨水线914开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4663.61	不受限	4650
3305	10kV大宾线	南江电力调度控制中心	10kV大宾线952	大坝站	6300	否	335	5802.37	公线	32.52	10	563.2	0	4658.93	不受限	4650
3306	10kV茨跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨跃线911开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	65.87	17	1140.8	100	4682.81	不受限	4650
3307	10kV界泥线大馈线	安州电力调度控制中心	界泥线925开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4664.53	不受限	4650
3308	10kV申沙线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV申沙线911小车开关	申果站	3150	否	304	5265.43	公线	3.52	1	61	0	4677.89	不受限	4650
3309	10kV化玖线	达县电力调度控制中心	10kV.化玖线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	66	22	1143.12	0	4674.03	不受限	4650
3310	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	10kV南华线915开关	南坪站	100000	否	335	5802.37	公线	30.36	9	525.8	0	4696.33	不受限	4650
3311	10kV德中线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德中线912开关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0.59	14	10.2	0	4666.33	不受限	4650
3312	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热也线914开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公线	0	13	518.5	0	4676.53	不受限	4650
3313	10kV蜂邓线	宝兴电力调度控制中心	蜂邓线916开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	56.25	15	974.2	0	4684.41	不受限	4650
3314	10kV遵寺路	绵竹电力调度控制中心	遵寺路903开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	178.48	32	3091.3	0	4668.28	不受限	4650
3315	10kV柳秋线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳秋线924开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	70.12	19	1214.4	0	4662.45	不受限	4650
3316	10kV新镇线大馈线（新店）	营山电力调度控制中心	新镇线922开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	87.41	20	1514	0	4652.1	不受限	4650
3317	10kV大公线	米易电力调度控制中心	大桥线956开关	大坪子站	10000	否	395	6841.6	公线	84.84	21	1469.4	0	4688.04	不受限	4650

3318	10kV石佛线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石佛线912开关	石滩站(阆中)	9000	否	400	6928.2	公线	90.92	23	1574.8	0	4660.58	不受限	4650
3319	10kV安天一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天一线915开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	69.24	16	1199.3	0	4661.96	不受限	4650
3320	10kV上煤线	广元电力调度控制中心	上煤线935开关	上西站	80000	否	300	5196.15	专线	1	0.1	17.3	0	4676.53	不受限	4650
3321	10kV南龙线	广元电力调度控制中心	南龙线912开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	137.11	30	2374.8	0	4686.77	不受限	4650
3322	10kV关岛线	射洪电力调度控制中心	关岛线925开关	城关	36000	否	335	5802.37	公线	30.67	9	531.2	0	4690.93	不受限	4650
3323	10kV清东线	威远电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	150.23	27	2601.9	500	4657.68	不受限	4650
3324	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白童线921开关	白马站	31300	否	300	5196.15	公线	351.14	117	6081.8	0	4676.53	不受限	4650
3325	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	暴大线914开关	暴风坪站	8000	否	300	5196.15	公线	348.95	116	6043.8	0	4676.53	不受限	4650
3326	10kV界铁线	隆昌电力调度控制中心	界铁线914开关	界市站	10000	否	300	5196.15	专线	18.06	6	312.8	0	4676.53	不受限	4650
3327	10kV益窑线	成都配调	益窑路905	益州	103000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
3328	10kV三波线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三波线914开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	45.1	12	844	0	4676.53	不受限	4650
3329	10kV三乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	48	18	864	0	4676.53	不受限	4650
3330	10kV民龙线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民龙线912开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	250.7	84	4343.1	0	4676.53	不受限	4650
3331	10kV铁河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁河线911开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	142	71	2300	0	4676.53	不受限	4650
3332	10kV粉园线	成都配调	粉园路926开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	154.64	33	2678.4	0	4694.94	不受限	4650
3333	10kV沙充线_特	成都配调	沙充线941	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
3334	10kV铁高线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁高线914开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	20	10	300	0	4676.53	不受限	4650
3335	10kV石三二线	井研电力调度控制分中心	石三二线935开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	179.5	36	3109	0	4685.22	不受限	4650
3336	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐城一线961开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	55	1830	1026	0	4676.53	不受限	4650
3337	10kV香广线大馈线	天府电力调度控制中心	香广线916开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	269.19	45	4662.3	0	4690.77	不受限	4650
3338	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板压路942开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	408.49	68	7075	0	4676.53	不受限	4650
3339	10kV永红线大馈线	天府电力调度控制中心	永红线913开关	永安	10000	否	300	5196.15	公线	229.99	43	4800	0	4676.53	不受限	4650
3340	10kV板杨路大馈线	天府电力调度控制中心	板杨路941开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	325.58	81	5639	0	4676.53	不受限	4650
3341	10kV华万线大馈线	天府电力调度控制中心	华万线942开关	华阳	50000	否	300	5196.15	公线	170.44	43	2952	0	4676.53	不受限	4650
3342	10kV明金线	宜宾电力调度控制中心	10kV明金线954开关	明威站	10000	否	430	7447.82	公线	116.44	27	2016.7	0	4686.34	不受限	4650
3343	10kV麓红线大馈线	天府电力调度控制中心	麓红路924开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	322.4	81	5584	3000	4662.59	不受限	4650
3344	10kV板航路大馈线	天府电力调度控制中心	板航路918开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	229.99	38	4800	0	4676.53	不受限	4650
3345	10kV红坡线	宜宾电力调度控制中心	红坡线635开关	红坝站	40000	是	400	6928.2	公线	39.72	10	688	160	4694.56	不受限	4650
3346	10kV益高线	成都配调	益高路906	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
3347	10kV沙锦线	成都配调	沙锦线905	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
3348	10kV音川线	成都配调	音川路925	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
3349	10kV广上路大馈线	崇州电力调度控制中心	广上路951	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	197.79	34	3425.7	0	4694.16	不受限	4650
3350	10kV胜工线	成都配调	胜工路925	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
3351	10kV绿高路	成都配调	绿高路909	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
3352	10kV音电路	成都配调	音电路911	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
3353	10kV沙龙路	成都配调	沙龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
3354	10kV解岳一线	大邑电力调度控制中心	解岳一线991开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	209.35	35	3626	0	4687.84	不受限	4650
3355	10kV益华线	成都配调	益华路908	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
3356	10kV严体二线	成都配调	严体二线917	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	108.64	23	1881.6	0	4672.48	不受限	4650
3357	10kV俭华路	成都配调	俭华路920	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	98.29	24	1702.4	0	4673.28	不受限	4650
3358	10kV福兴一路	大邑电力调度控制中心	福兴一线924开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	0.01	1	0.01	0	4676.53	不受限	4650
3359	10kV光镇线	新都电力调度控制中心	光镇线922开关	光辉	100000	否	500	8660.25	公线	181.29	36	3140	0	4654.22	不受限	4650
3360	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆丽路922	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	90.07	23	1560	0	4675.38	不受限	4650
3361	10kV隐三路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐三路906开关	隐峰站	32000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650
3362	10kV家菱路914线路	中江电力调度控制中心	家菱路914开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	269.41	45	4666.2	0	4671.28	不受限	4650
3363	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆溪线924开关	庆兴	20000+12500	否	300	5196.15	公线	408	136	7066.8	0	4676.53	不受限	4650
3364	10kV石太线	新都电力调度控制中心	石太线911开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	3	16.5	0	4658.5	不受限	4650
3365	10kV赵龙路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公线	1	10	1	0	4676.53	不受限	4650

3366	10kV龙乾一路	绵竹电力调度控制中心	龙乾一路907开关	龙桥站	71500	否	400	6928.2	专线	91.56	23	1585.8	0	4649.58	不受限	4650
3367	10kV赵贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	赵贯路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公线	1	10	1	0	4641.9	不受限	4600
3368	10kV红招路	成都配调	红招路929	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	111.82	24	1936.8	0	4617.28	不受限	4600
3369	10kV正顺路专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	157.51	33	2728	0	4645.34	不受限	4600
3370	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高场线984	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	93.12	23	1612.8	0	4622.58	不受限	4600
3371	10kV作中路	成都配调	作中路922	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	160.09	34	2772.8	0	4600.54	不受限	4600
3372	10kV南爱线	成都配调	南爱路931	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	157.27	33	2724	0	4649.34	不受限	4600
3373	10kV欧渡线	青白江电力调度控制中心	欧渡线916开关	欧城	2*240000	否	600	10392.3	公线	231.09	42	4002.5	0	4617.92	不受限	4600
3374	10kV锦复一线	成都配调	锦复一线开关911	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	160.05	34	2772	0	4601.34	不受限	4600
3375	10kV平玉线	成都配调	平玉线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	158.79	34	2750.3	0	4623.04	不受限	4600
3376	10kV城林线	宜宾电力调度控制中心	城林线656开关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	76.27	18	1321	0	4637.26	不受限	4600
3377	10kV板宏路大馈线	天府电力调度控制中心	板宏路919开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	4.1	1	71	0	4605.53	不受限	4600
3378	10kV城庄Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城庄II线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	36.19	10	626.8	0	4638.63	不受限	4600
3379	10kV青镇线	资中电力调度控制中心	青镇线922开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	20.99	7	363.6	0	4640.29	不受限	4600
3380	10kV寿吴线	峨眉山电力调度控制分中心	寿吴线913开关	寿鹤站	32000	否	376	6512.51	公线	59	16	1022	0	4639	不受限	4600
3381	10kV杨鄢线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨鄢线912开关	杨柳湾站	85500	否	300	5196.15	公线	3.34	1	57.9	0	4618.63	不受限	4600
3382	10kV平双线	成都配调	平双线908开关	和平街	112000	是	473	8192.6	公线	112.23	24	1943.8	0	4610.28	不受限	4600
3383	10kV车缆线#972	乐山电力调度控制中心	车缆线972开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	130.38	30	2258.2	0	4600.72	不受限	4600
3384	10kV大兴线	成都配调	大兴线924	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	101.25	25	1753.6	0	4622.08	不受限	4600
3385	10kV山巩线	威远电力调度控制中心	山巩线912开关	山王站	12600	否	321	5559.88	公线	21.74	7	376.6	0	4627.29	不受限	4600
3386	10kV三临一线	内江电力调度控制中心	三临一线964开关	三元站	100000	否	400	0	公线	93.29	23	1615.7	0	4619.68	不受限	4600
3387	10kV金家线	成都配调	金家线933开关	金华街	2*50000	否	473	0	专线	157.74	33	2732	0	4641.34	不受限	4600
3388	10kV任泰线	温江电力调度控制中心	任泰线916开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	176.04	32	3049	0	4599.74	不受限	4600
3389	10kV尖黑Ⅰ线977	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅰ回977开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	37.64	10	651.9	0	4613.53	不受限	4600
3390	10kV观赵线	广元电力调度控制中心	观赵路922开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600
3391	10kV陵南二线	苍溪电力调度控制中心	陵南二线971开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	273.05	46	4729.2	0	4608.28	不受限	4600
3392	10kV观杨线	广元电力调度控制中心	观杨路911开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	1.93	1	33.5	0	4643.03	不受限	4600
3393	10kV福安线	蓬溪电力调度控制中心	福安线923开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	164.86	31	2855.3	0	4627.16	不受限	4600
3394	10kV沱城I回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅰ回951开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	175.22	32	3034.8	0	4613.94	不受限	4600
3395	10kV郊建线	广元电力调度控制中心	郊建线971开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	93.05	23	1611.6	0	4623.78	不受限	4600
3396	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	10kV河满二线917	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	28.65	9	496.2	0	4647.99	不受限	4600
3397	10kV陵栾线	苍溪电力调度控制中心	陵栾线929开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	114.6	27	1984.9	0	4640.2	不受限	4600
3398	10kV陈金线	广元电力调度控制中心	陈金线914开关	35kV陈家站	6300	否	300	5196.15	专线	4.31	1	74.6	0	4601.93	不受限	4600
3399	10kV岳林线	苍溪电力调度控制中心	岳林线915开关	岳东站	80000	否	365	6321.99	公线	62.67	17	1085.4	0	4604.39	不受限	4600
3400	10kV观观线	广元电力调度控制中心	观观路921开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600
3401	10kV九通线	广元电力调度控制中心	九通线973开关	九华站	80000	否	341	5906.29	专线	40.92	12	708.8	0	4606.86	不受限	4600
3402	10kV岗通线	通川电力调度控制中心	10kV.岗通线955开关	木岗站	50000	否	595	10305.7	公线	267.44	45	4632	0	4643.13	不受限	4600
3403	10kV轮水线	广元电力调度控制中心	轮水线924开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	92.15	23	1596.1	0	4639.28	不受限	4600
3404	6kV滩沟线	盐边电力调度控制中心	滩沟线678开关	三滩站	31500	否	300	5196.15	公线	1.69	1	29.2	0	4647.33	不受限	4600
3405	10kV桃康线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃康线917开关	桃花山站(阆中)	20500	否	400	6928.2	专线	92.29	23	1598.4	0	4636.98	不受限	4600
3406	10kV广海线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广海线932开关	广惠	270000	是	521.26	9028.49	公用	150.67	29	2609.6	0	4613.19	不受限	4600
3407	10kV张街线	仪陇电力调度控制中心	张街线914开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	73.58	20	1274.4	0	4602.45	不受限	4600
3408	10kV石乌线	攀枝花西区电力调度控制中心	石乌线974开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	53.88	13	933.2	0	4609.36	不受限	4600
3409	10kV宣城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城2回924开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	152.74	29	2645.4	0	4601.5	不受限	4600
3410	10kV南前线	攀枝花电力调度控制中心	南前线971开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	92.97	23	1610.2	0	4625.18	不受限	4600
3411	10kV平费线	巴州电力调度控制中心	10kV平费线924	平梁站	26000	否	400	6928.2	公线	92.12	23	1595.6	0	4639.78	不受限	4600
3412	10kV金田二线	达县电力调度控制中心	金田二线929开关	金山站	153000	是	540	9353.07	公线	166.28	31	2880	0	4602.46	不受限	4600
3413	10kV白矿二线	宝兴电力调度控制中心	白矿二线914开关	白玉沟站	6300	否	300	5196.15	公线	2.29	1	39.6	0	4636.93	不受限	4600

3414	10kV南湾III回	巴州电力调度控制中心	10kV南湾III回953	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	272.84	45	4725.6	0	4627.47	不受限	4600
3415	10kV南山二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南山二线913开关	南塔站	126000	否	400	6928.2	公线	94.15	24	1630.6	0	4604.78	不受限	4600
3416	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥棉线919开关	佳桥	120000	否	316	5473.28	公用	16.91	5	292.8	0	4633.15	不受限	4600
3417	10kV中钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢一线910开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	189.03	33	3274	0	4610.3	不受限	4600
3418	10kV姜华线	石棉电力调度控制中心	姜华线956开关	姜家沟站	65630	否	300	5196.15	公线	2.08	1	36	0	4640.53	不受限	4600
3419	10kV西湾线大馈线	自贡电力调度控制中心	西湾线937开关	汇西站	163500	否	486	8417.77	公线	171.74	35	2974.5	0	4601.49	不受限	4600
3420	10kV石柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳线914开关	石桥站	10000	否	400	6928.2	公线	92.47	23	1601.6	0	4633.78	不受限	4600
3421	10kV板卧线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卧线916开关	板仓站	80200	是	672	11639.38	公线	269.34	40	4664.9	0	4646.6	不受限	4600
3422	10kV永红线	雅安电力调度控制中心	永红线924开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	269.88	45	4674.3	4790	4563.07	不受限	4550
3423	10kV帽飞一线	仁寿电力调度控制中心	帽飞一线917开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	238.57	43	4132	0	4597.53	不受限	4550
3424	10kV高冶线	仁寿电力调度控制中心	高冶线913开关	高家站	20000	否	300	5196.15	专线	5.26	2	91.1	0	4585.43	不受限	4550
3425	10kV化气线	达县电力调度控制中心	10kV.化气线971开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	4.78	2	82.8	0	4593.73	不受限	4550
3426	10kV黎关线	会理电力调度控制中心	黎关线913小车开关	黎溪站	100000	否	380	6581.79	专线	77.98	21	1350.6	0	4573.01	不受限	4550
3427	10kV望观二线	巴州电力调度控制中心	10kV望观二线972	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	94.61	24	1638.6	0	4596.78	不受限	4550
3428	10kV新麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新麻线918开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	100	28	1732	1000	4580.67	不受限	4550
3429	10kV铁涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪一线925开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	122.01	23	2113.2	630	4559.13	不受限	4550
3430	10kV隘中线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘中线924开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	16.07	5	278.4	0	4599.06	不受限	4550
3431	10kV芭普线	蒲城电力调度控制中心	芭普线922开关	芭蕉	543000	否	380	6581.79	公线	78.06	21	1352	0	4571.61	不受限	4550
3432	10kV凤加二回	攀枝花电力调度控制中心	凤加二回922开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4575.9	不受限	4550
3433	10kV春环二线	仪陇电力调度控制中心	春环二线925开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	37.62	10	651.5	0	4572.36	不受限	4550
3434	10kV白航线	仁和电力调度控制中心	白航线970开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	96.72	21	1675.2	0	4560.18	不受限	4550
3435	10kV白长西线	仁和电力调度控制中心	白长西线955开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	142.24	32	2463.6	0	4551.21	不受限	4550
3436	10kV鞍古一线	苍溪电力调度控制中心	鞍古一线911开关	马鞍山站	50000	是	580	10045.89	公线	200.65	35	3475.2	0	4561.51	不受限	4550
3437	10kV鼓工二线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工二线922开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	276.26	46	4784.9	0	4552.58	不受限	4550
3438	10kV北邮线大馈线	南充电力调度控制中心	北邮线926开关	北湖站	103000	否	553	9578.24	专线	150.28	27	2602.8	1430	4587.62	不受限	4550
3439	10kV广杭线	广元电力调度控制中心	广杭线916开关	懒土坡站	50000	否	404	6997.49	公线	100.8	25	1745.9	0	4551.84	不受限	4550
3440	10kV塘鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘鑫线926开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	公线	232.96	42	4034.8	0	4585.62	不受限	4550
3441	10kV北政线	蓬安电力调度控制中心	北政线912开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	216.14	36	3743.5	0	4556.48	不受限	4550
3442	10kV新石线	成都配调	新石线949开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	113.95	24	1973.7	0	4580.38	不受限	4550
3443	10kV凤溪线	乐山电力调度控制中心	凤溪线916开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	86.47	20	1497.6	0	4599.22	不受限	4550
3444	10kV邦凯线	成都配调	邦凯线930开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	161.93	34	2804.7	0	4568.64	不受限	4550
3445	10kV象和三线	成都配调	象和三路922	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	161.71	34	2800.8	0	4572.54	不受限	4550
3446	10kV水埝二线	乐山电力调度控制中心	水埝二线981开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	79.33	21	1374	0	4549.61	不受限	4550
3447	10kV郭石线	温江电力调度控制中心	郭石线905开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	177.78	32	3079.2	0	4583.39	不受限	4550
3448	10kV平铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	平铁线952开关	平山站	20000	否	325.4	5636.09	专线	27.73	9	480.3	0	4592.18	不受限	4550
3449	10kV平铁线	隆昌电力调度控制中心	平铁线925开关	平安站	71500	否	300	5196.15	专线	5.54	2	96	0	4580.53	不受限	4550
3450	10kV凤时二线	乐山电力调度控制中心	凤时二线926开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	132.21	30	2289.8	0	4569.12	不受限	4550
3451	10kV奉鑫线	威远电力调度控制中心	奉鑫线927开关	奉龙站	16000	否	300	5196.15	专线	6.93	2	120	0	4556.53	不受限	4550
3452	10kV杨童线	威远电力调度控制中心	杨童线918开关	杨家湾站	80000	否	454	7863.51	专线	144.87	32	2509.1	0	4568.06	不受限	4550
3453	10kV桐联二线	内江电力调度控制中心	桐联二线924开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	公线	96.32	24	1668.2	0	4567.18	不受限	4550
3454	10kV明平线	宜宾电力调度控制中心	明平线952开关	明威站	10000	否	300	5196.15	公线	6.7	2	116	0	4560.53	不受限	4550
3455	10kV天黄线	宜宾电力调度控制中心	天黄线673开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	81.06	19	1404	0	4554.26	不受限	4550
3456	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	官桃一线911开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	95.29	24	1650.4	0	4584.98	不受限	4550
3457	10kV城关线	青白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*20000	是	500	8660.25	公线	10.39	3	180	0	4558.89	不受限	4550
3458	10kV温腾路	成都配调	温腾线948	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	162.06	34	2806.8	0	4566.54	不受限	4550
3459	10kV杏驸线	成都配调	杏驸路920	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	114.13	24	1976.8	0	4577.28	不受限	4550
3460	10kV大米线	青白江电力调度控制中心	大米线919开关	大湾	2*40000	否	300	5196.15	专线	4.48	1	77.6	0	4598.93	不受限	4550
3461	10kV通双路大馈线	崇州电力调度控制中心	通双路923	通顺	102000	是	586	10149.82	公线	205.84	35	3565.2	0	4554.66	不受限	4550
3462	10kV革万二线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革万二线924开关	革新	2*50000	否	630	10911.92	专线	196.36	36	3400.9	630	4589.52	不受限	4550

3463	10kV庙科路_专线	成都配调	庙科路948	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	162.12	34	2808	0	4565.34	不受限	4550
3464	10kV树祥线	青白江电力调度控制中心	树祥线926开关	红树	2*10000	否	400	6928.2	公线	95.95	24	1661.8	0	4573.58	不受限	4550
3465	10kV泰扬一路	德阳电力调度控制中心	泰扬一路954开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	214.98	36	3723.5	0	4590.34	不受限	4550
3466	10kV凤林路	中江电力调度控制中心	凤林路924开关	集凤站	20000	否	434	7517.1	公线	22.19	5	384.4	1800	4580.99	不受限	4550
3467	10kV安镇路912#线路	中江电力调度控制中心	安镇路912开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	75.21	20	1302.6	0	4574.25	不受限	4550
3468	10kV十天Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	十天一线919开关	十里坝	106000	是	539	9335.75	专线	137.51	26	2381.6	500	4587	不受限	4550
3469	10kV山镇路914线路	中江电力调度控制中心	山镇路914开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	233.97	42	4052.4	0	4568.02	不受限	4550
3470	10kV官金线	广安电力调度控制中心	官金线961开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	119.69	25	2073	0	4578.07	不受限	4550
3471	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	10kV金电线951	金堂	242000	否	330	5715.77	专线	32.15	10	556.8	0	4587.39	不受限	4550
3472	10kV发黄线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发黄线912开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	79.99	21	1385.4	0	4538.21	不受限	4530
3473	10kV彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭溪站	40000	是	600	10392.3	公线	219.03	37	3793.6	0	4520.24	不受限	4500
3474	10kV燕供线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕供线924开关	燕子山站	80000	是	445	7707.63	公线	95.96	22	1662	0	4504.1	不受限	4500
3475	10kV严福线915大馈线	泸川电力调度控制中心	严福线915开关	严湾	100000	是	325	5629.17	公线	185.49	57	1124	0	4503.34	不受限	4500
3476	10kV兴中一线	仁寿电力调度控制中心	兴中一线911开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	183.53	37	3178.8	0	4537.49	不受限	4500
3477	10kV沿镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿镇线915开关	沿滩站	71900	是	516	8937.38	公线	133.61	26	2314.2	315	4520.7	不受限	4500
3478	10kV瑶星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶星一线963小车开关	瑶山站	100000	是	380	6581.79	公线	42.49	11	736	0	4529.43	不受限	4500
3479	10kV万水线大馈线	江油电力调度控制中心	万水线911开关	万寿站	40000	否	480	8313.84	公用	170.66	36	2955.9	0	4526.56	不受限	4500
3480	10kV清牛线	巴州电力调度控制中心	10kV清牛线953	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	81.56	21	1412.7	0	4510.91	不受限	4500
3481	10kV城厂线	万源电力调度控制中心	10kV.城厂线914开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	59.93	15	1038	0	4504.56	不受限	4500
3482	10kV洛佐线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛佐线911开关	洛佐站	6300	否	380	6581.79	公线	81.83	22	1417.3	0	4506.31	不受限	4500
3483	10kV石天Ⅱ线	南江电力调度控制中心	10kV石天二线929	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	78.02	21	1351.3	0	4525.55	不受限	4500
3484	10kV祥体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥体线914开关	凝祥站	50000	是	400	6928.2	公用	59.62	15	1032.7	0	4509.86	不受限	4500
3485	10kV鼓福线	南部电力调度控制中心	10kV鼓福线923	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	254.61	43	4409.8	400	4527.68	不受限	4500
3486	10kV沙下二线	剑阁电力调度控制中心	沙下二线925开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	652.96	0	4570.9	不受限	4500
3487	10kV坡石线	仪陇电力调度控制中心	坡石线931开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	77.71	21	1345.9	0	4530.95	不受限	4500
3488	10kV玲镇线大馈线	营山电力调度控制中心	玲镇线923开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	22.82	7	395.3	0	4515.06	不受限	4500
3489	10kV安宝线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安宝线912开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	62.29	17	1078.9	0	4511.43	不受限	4500
3490	10kV板箐线	仁和电力调度控制中心	板箐线998开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	59.01	15	1022.1	0	4520.46	不受限	4500
3491	10kV城公线912线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV城公线912开关	城中站	26000	否	335	5802.37	公线	39.01	12	675.7	0	4546.43	不受限	4500
3492	10kV板荷一线	仁和电力调度控制中心	板荷一线979开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	97.43	22	1687.5	0	4547.88	不受限	4500
3493	10kV龙马线916大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马线916	龙马潭	40000	是	406	7032.13	公线	64.77	16	1121.8	0	4503.9	不受限	4500
3494	10kV斯坡线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯坡线954开关	斯力沟站	8000	是	400	6928.2	公线	58.6	15	1015	0	4527.56	不受限	4500
3495	10kV白环线	仁和电力调度控制中心	白环线975开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	142.31	32	2464.8	20	4530.01	不受限	4500
3496	10kV宣城三线	宣汉电力调度控制中心	宣城三线922开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	157.55	30	2728.7	0	4518.2	不受限	4500
3497	10kV毗中线922大馈线	泸州电力调度控制中心	毗中线922	毗卢	5000	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1024	0	4517.19	不受限	4500
3498	10kV城思线	天全电力调度控制中心	城思线923开关	思经站	5000	是	335	5802.37	公线	262	78	4538	100	4541.9	不受限	4500
3499	10kV香丰线	彭州电力调度控制中心	香丰线906开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	218.73	36	3788.4	0	4525.44	不受限	4500
3500	10kV三水路_官仓	彭州电力调度控制中心	10kV三水路906	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	98.34	25	1703.3	0	4532.08	不受限	4500
3501	10kV篾石路913线路	绵东电力调度控制中心	篾石路913开关	篾棚子站	6300	是	335	5802.37	公线	7.62	2	132	0	4509.9	不受限	4500
3502	10kV穿红路911大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿红路911开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	41.36	11	716.4	0	4507.46	不受限	4500
3503	10kV詹凤路	新都电力调度控制中心	詹凤线909开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	205.1	40	3552.3	0	4506.93	不受限	4500
3504	10kV子敦路	大邑电力调度控制中心	子敦线906开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	218.24	36	3780	0	4533.84	不受限	4500
3505	10kV庙尼路	新都电力调度控制中心	庙尼线936开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	203.23	39	3520	0	4539.23	不受限	4500
3506	10kV栗溪路	大邑电力调度控制中心	栗溪线921开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	8.66	3	150	0	4526.53	不受限	4500
3507	10kV金东路_特	成都配调	金东路913	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	164.34	35	2846.4	0	4526.94	不受限	4500
3508	10kV竹银线	成都配调	竹银线开关911	皇竹林	2*63000	否	473	8192.6	专线	164.86	35	2855.4	0	4517.94	不受限	4500
3509	10kV官梁线	大邑电力调度控制中心	官梁线941开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	187.76	38	3252	0	4542.22	不受限	4500
3510	10kV范慧一线01	成都配调	范慧一线913	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	116.66	25	2020.6	0	4533.48	不受限	4500

3511	10kV高平路大馈线（运检）	崇州电力调度控制中心	高平线944开关	高庆	195000	是	586	10149.82	专线	172.2	29	2982.5	630	4507.36	不受限	4500
3512	10kV青孔线大馈线分析	邛崃电力调度控制中心	青孔线911	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	60.03	15	1039.8	0	4502.76	不受限	4500
3513	10kV绿周线	成都配调	绿周线开关926	绿洲	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	165.82	35	2872	0	4501.34	不受限	4500
3514	10kV范时路	成都配调	范时路910	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	117.03	25	2026.9	0	4527.18	不受限	4500
3515	10kV浆华路	成都配调	浆华路903	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	164.53	35	2849.6	0	4523.74	不受限	4500
3516	10kV象银一路专线	成都配调	象银一路932	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	163.09	34	2824.8	0	4548.54	不受限	4500
3517	10kV猛商线	成都配调	猛商路917	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	165.1	35	2859.6	0	4513.74	不受限	4500
3518	10kV青川路	大邑电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	20000	是	400	6928.2	专线	58.89	15	1020	0	4522.56	不受限	4500
3519	10kV官锦二路	大邑电力调度控制中心	官锦二线944开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	187.76	38	3252	0	4542.22	不受限	4500
3520	10kV张泵路	成都配调	张泵路909	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	164.48	35	2848.8	0	4524.54	不受限	4500
3521	10kV湾江路	成都配调	湾江路907	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	117.21	25	2030	0	4524.08	不受限	4500
3522	10kV黄万线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄万线926开关	黄土埂站	90000	是	510	8833.46	公线	145.65	29	2522.6	0	4544.17	不受限	4500
3523	10kV竹中二回922	五通桥电力调度控制分中心	竹中二回922开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	139.44	28	2406	0	4522.2	不受限	4500
3524	10kV观明二线	沙湾电力调度控制分中心	观明二线922开关	观山站	24900	否	345	5975.58	公线	14.76	4	255.7	0	4524.76	不受限	4500
3525	10kV松油线943大馈线	天府电力调度控制中心	松油路943开关	松林	50000	是	553	9578.24	公线	180.14	33	3120	0	4542.59	不受限	4500
3526	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板玻路924开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	7.45	2	129	0	4547.53	不受限	4500
3527	10kV新沿线	宜宾电力调度控制中心	新沿线957开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	82.97	19	1437	0	4521.26	不受限	4500
3528	10kV杏星线	成都配调	杏星路909	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	2850	4523.34	不受限	4500
3529	10kV车东线914断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车东线914开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	135.35	31	2344.3	0	4514.62	不受限	4500
3530	10kV沈品路	成都配调	沈品路945	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	164.34	35	2846.4	0	4526.94	不受限	4500
3531	10kV桐水二线	内江电力调度控制中心	桐水二线929开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	专线	99.83	25	1729.1	0	4506.28	不受限	4500
3532	10kV大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大洲站	80000	否	319	5525.24	专线	25.98	8	450	0	4522.72	不受限	4500
3533	10kV牌万一线	内江电力调度控制中心	牌万一线913开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	173.19	36	2999.6	0	4514.03	不受限	4500
3534	10kV竹观线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹观线923开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	71	17	1207	750	4473.8	不受限	4470
3535	10kV荔熙路	成都配调	荔熙路928	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	121.25	26	2100	0	4454.08	不受限	4450
3536	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌科一线932开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	133.29	28	2308.5	720	4485.13	不受限	4450
3537	10kV塘勤线	成都配调	塘勤路920	塘坎街	362000	否	409	7084.09	专线	109.73	27	1900.5	0	4475.18	不受限	4450
3538	10kV胥天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥天路905	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	201.35	37	2144.2	1750	4485.38	不受限	4450
3539	10kV海攻线	成都配调	海攻线914开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	168.69	36	2921.7	0	4451.64	不受限	4450
3540	10kV牟翠二线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠二线943开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	92.39	21	1600.2	0	4496.62	不受限	4450
3541	10kV大滨东二线大馈线	内江电力调度控制中心	大滨东二线923开关	大洲站	80000	是	423	0	公线	80.79	19	1399.2	0	4462.06	不受限	4450
3542	10kV叙万线	宜宾电力调度控制中心	叙万线624开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	129.73	30	2246.9	0	4456.14	不受限	4450
3543	10kV怡南一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南一线905开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	184.17	33	3189.9	0	4458.84	不受限	4450
3544	10kV吊青线	宜宾电力调度控制中心	吊青线959开关	吊黄楼站	80000	是	400	6928.2	公线	62.18	16	1077	0	4465.56	不受限	4450
3545	10kV南桂东线	南溪电力调度控制中心	南桂东线946开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	85.91	20	1488	0	4470.26	不受限	4450
3546	10kV泉湾线	成都配调	泉湾线922	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	120.21	25	2082	0	4472.08	不受限	4450
3547	10kV天康路	成都配调	天康路920	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	166.97	35	2892	0	4481.34	不受限	4450
3548	10kV大世线	成都配调	大世线910	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	120.68	26	2090.2	0	4463.88	不受限	4450
3549	10kV楼万线	青白江电力调度控制中心	楼万线922开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	10	2	9.6	2400	4458.92	不受限	4450
3550	10kV范慧二线01	成都配调	范慧二线933	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	119.22	25	2064.9	0	4489.18	不受限	4450
3551	10kV环华线	成都配调	环华线908	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	118.66	25	2055.2	0	4498.88	不受限	4450
3552	10kV玉升一线	邛崃电力调度控制中心	玉升一线915开关	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	193.16	38	3345.6	0	4495.4	不受限	4450
3553	10kV川息线	成都配调	川息线923	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	121.17	26	2098.7	0	4455.38	不受限	4450
3554	10kV作轨线专线	成都配调	作轨线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	168.45	36	2917.6	0	4455.74	不受限	4450
3555	10kV指万线	成都配调	指万线911	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	166.28	35	2880	0	4493.34	不受限	4450
3556	10kV青牟线	青白江电力调度控制中心	青牟线954开关	青白江	2*20000	是	435	7534.42	公线	61.32	15	1062	0	4480.56	不受限	4450
3557	10kV鉴镇路	鉴华电力调度控制中心	鉴镇路913开关	鉴华站	20000	是	507	8781.5	公线	148.71	29	2575.6	0	4449.6	不受限	4450
3558	10kV朝红路大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝红路924开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	281.76	47	4880	0	4473.07	不受限	4450
3559	10kV官油路	大邑电力调度控制中心	官油线952开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	140.44	28	2432.4	0	4495.8	不受限	4450
3560	10kV筒里线	郫都电力调度控制中心	筒里线945开关	郫筒	285500	否	600	10392.3	专线	280.47	47	4857.7	0	4495.37	不受限	4450
3561	10kV千构线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千构线926开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	12.14	4	210.3	0	4466.23	不受限	4450
3562	10kV板车南线	仁和电力调度控制中心	板车南线952开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	62.53	16	1083	0	4459.5	不受限	4450
3563	10kV沙禁线	天全电力调度控制中心	沙禁线926开关	沙坪站	50000	是	515	8920.06	公线	141.36	27	2448.4	200	4487.65	不受限	4450
3564	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马岩线961开关	马蹄站	51000	否	373	6460.55	公线	76.01	20	1316.5	0	4497.99	不受限	4450

3565	10kV石湖二线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖二线957开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	62.66	16	1085.2	0	4457.36	不受限	4450
3566	10kV棕岛线	西充电力调度控制分中心	棕岛线924开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	80.44	19	1393.2	0.35	4467.71	不受限	4450
3567	10kV光炬线	仪陇电力调度控制中心	光炬线913开关	永光站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	81.32	22	1408.4	0	4468.45	不受限	4450
3568	10kV春吉线	仪陇电力调度控制中心	春吉线929开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	193.36	34	3349	0	4479.87	不受限	4450
3569	10kV带园一线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅰ线914开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	159.94	29	2770.2	400	4492.39	不受限	4450
3570	10kV峰码一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码一线921开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	238.89	43	4137.6	0	4482.82	不受限	4450
3571	10kV襄梅线	南部电力调度控制中心	襄梅线923开关	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	84.36	22	1461.2	0	4462.41	不受限	4450
3572	10kV岫白线	苍溪电力调度控制中心	岫白线916开关	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	47.37	14	820.4	0	4495.26	不受限	4450
3573	10kV北振线	南部电力调度控制中心	10kV.北振线925	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	286.54	47	4962.8	0	4468.22	不受限	4450
3574	10kV金东线	蓬溪电力调度控制中心	金东线917开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	174.44	32	3021.3	0	4461.16	不受限	4450
3575	10kV江丹二线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹二线917	江北	40200	是	400	6928.2	公线	62.36	16	1080	0	4462.56	不受限	4450
3576	10kV带码线大馈线	南充电力调度控制中心	带码线948开关	玉带站	100000	否	375	6495.19	专线	80.44	21	1393.2	0	4452.47	不受限	4450
3577	10kV伏千线	南部电力调度控制中心	10kV伏千线911	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	81.03	21	1403.4	0	4473.45	不受限	4450
3578	10kV花工二线	射洪电力调度控制中心	花工二线931开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	82.1	22	1422	0	4486.02	不受限	4450
3579	10kV建碾线	南部电力调度控制中心	10kV建碾线916	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	81.33	22	1408.6	0	4468.25	不受限	4450
3580	10kV九文线	广元电力调度控制中心	九文路911开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	148.19	33	2566.7	0	4494.87	不受限	4450
3581	10kV南朝线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南朝线854	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	282.48	47	4892.6	0	4460.47	不受限	4450
3582	10kV乔泥线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔泥线917小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	57.45	13	995	500	4463.26	不受限	4450
3583	10kV双梅线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双梅线943开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	282.66	47	4895.7	0	4457.37	不受限	4450
3584	10kV镇五线	平昌电力调度控制中心	10kV镇五线912	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	38.7	12	670.3	0	4473.89	不受限	4450
3585	10kV南江线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南江线972开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	163.46	31	2831.2	0	4471.13	不受限	4450
3586	10kV渔青线	巴州电力调度控制中心	10kV渔青线952	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	81.57	22	1412.8	0	4464.05	不受限	4450
3587	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛城线912开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公线	447.94	14	495.2	0	4465.64	不受限	4450
3588	10kV化南线	巴州电力调度控制中心	10kV化南线914	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	42.4	13	734.4	0	4487.73	不受限	4450
3589	10kV太水线大馈线	江油电力调度控制中心	太水线913开关	太白站	100000	否	600	10392.3	公用	282.38	47	4890.9	0	4462.17	不受限	4450
3590	10kV大新线（荥经）	荥经电力调度控制中心	大新线914开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	135.35	27	2344.3	1000	4449.92	不受限	4450
3591	10kV中里线	雨城电力调度控制中心	10kV中里线918开关	中里站	80000	否	496	8590.97	公线	187.48	38	3247.2	0	4484.67	不受限	4450
3592	10kV大广线	仁寿电力调度控制中心	大广线922开关	大勇站	102000	否	495	8573.65	公线	186.19	38	3224.8	0	4491.49	不受限	4450
3593	10kV禄宝线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线972开关	禄加站	63000	是	380	6581.79	公线	45.53	12	788.5	0	4476.93	不受限	4450
3594	10kV回柑线大馈线	富顺电力调度控制中心	回柑线921开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专线	60.16	17	1056.3	0	4477.6	不受限	4450
3595	10kV五九线923大馈线	泸川电力调度控制中心	五九线923	五通庙	30000	是	423	7326.57	公线	81.48	19	1411.2	0	4450.06	不受限	4450
3596	10kV萝康线	汉源电力调度控制中心	萝康线917开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	140.81	28	2438.8	0	4489.4	不受限	4450
3597	10kV鹤镇线	剑阁电力调度控制中心	鹤镇线941开关	35kV鹤龄站	6300	否	320	5542.56	公线	32	10	554.24	0	4434.06	不受限	4434
3598	10kV平京线	广元电力调度控制中心	平京线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	152.34	34	2638.5	0	4423.07	不受限	4400
3599	10kV平光二线	广元电力调度控制中心	平光二线922	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	1.2	0.11	20.34	0	4411.53	不受限	4400
3600	10kV平光一线	广元电力调度控制中心	平光一线912	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	1	0.11	17.3	0	4411.53	不受限	4400
3601	10kV平昆线	广元电力调度控制中心	平昆线919开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	152.04	34	2633.4	0	4428.17	不受限	4400
3602	10kV徐家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐家线922开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	197.73	39	3468.6	0	4434.75	不受限	4400
3603	10kV游星线	蓬溪电力调度控制中心	游星线972开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	176.74	33	3061.2	0	4421.26	不受限	4400
3604	10kV郊水一线	广元电力调度控制中心	郊水一线913开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	15.94	5	276	0	4431.71	不受限	4400
3605	10kV沱城II回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅱ回960开关	塔沱站	31500	是	400	6928.2	公线	64.92	16	1124.4	0	4418.16	不受限	4400
3606	10kV江加线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江加线914开关	江南站(阆中)	32500	否	373	6460.55	公线	81.13	22	1405.1	0	4409.39	不受限	4400
3607	10kV鸡台线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡台线936开关	鸡石湾站	71500	是	365	6321.99	公用	37.09	10	642.4	0	4415.19	不受限	4400
3608	10kV广永线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广永线944开关	广惠	270000	否	521	9023.98	公用	212.22	41	3675.6	0	4445.98	不受限	4400
3609	10kV松弘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松弘线922开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	240.17	44	4159.8	0	4445.03	不受限	4400
3610	10kV大广二线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广二线942开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	65.62	16	1136.5	0	4406.06	不受限	4400
3611	10kV庐龙一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙一路913开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	509.6	92	8826.2	3210	4438.74	不受限	4400

3612	10kV新达一路	广汉电力调度控制中心	新达一路951开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	181.87	37	3150	0	4425.99	不受限	4400
3613	10kV门河线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门河线927开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	252.73	45	4377.3	0	4430.18	不受限	4400
3614	10kv泰环一路	德阳电力调度控制中心	泰环一路917开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	224.8	37	3893.6	0	4420.24	不受限	4400
3615	10kV何谷线大馈线	自贡电力调度控制中心	何谷线923开关	何市站	26500	是	510	8833.46	公线	122.38	24	2119.7	500	4447.07	不受限	4400
3616	10kV永溪线917大馈线	泸川电力调度控制中心	永溪线917开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	83.68	20	1449.4	0	4411.86	不受限	4400
3617	10kV万古线	雅安电力调度控制中心	万古线911开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	126.74	42	2195.2	250	4426.53	不受限	4400
3618	10kV五宋线	眉山电力调度控制中心	五宋线915开关	五里山站	28000	是	495	8573.65	公线	141.68	29	2453.9	0	4405.02	不受限	4400
3619	10kV华和喜一线925大馈线	泸川电力调度控制中心	华和喜一线925开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	224.17	70	1124	0	4420.19	不受限	4400
3620	10kV南恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	南恒线911开关	南湖站	163500	是	660	11431.54	公线	272.51	41	4719.9	0	4425.33	不受限	4400
3621	10kV奇杨线914大馈线	泸川电力调度控制中心	奇杨线914	奇峰	10000	否	285	4936.34	公线	126.17	45	5786	0	4442.71	不受限	4400
3622	10kV城汇线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城汇线921开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	87.59	23	1517.1	0	4406.51	不受限	4400
3623	10kV汇展线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇展线923开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	128.87	27	2232	0	4432.93	不受限	4400
3624	10kV万街线	达县电力调度控制中心	万街线912开关	万家站	10000	是	320	5542.56	公线	132	41.5	2286.24	0	4434.05	不受限	4400
3625	10kV巴下线954大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴下线952开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公线	0	12	485.2	0	4442.71	不受限	4400
3626	10kV观乐线	巴州电力调度控制中心	10kV观乐线913	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	84.3	22	1460	0	4416.85	不受限	4400
3627	10kV明城线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明城线927开关	光明变电站	10000	是	320	5542.56	公线	392.75	123	6802.4	0	4434.05	不受限	4400
3628	10kV木乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	木乡线912开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公线	0	15	492.2	0	4442.71	不受限	4400
3629	10kV平二线	平昌电力调度控制中心	10kV平二线961	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	283.53	47	4910.8	0	4442.27	不受限	4400
3630	10kV国觉线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国觉线912开关	国营牧场站	15000	否	285	4936.34	公线	0	11	492.2	0	4442.71	不受限	4400
3631	10kV管罐线	达县电力调度控制中心	管罐线912开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	64.06	18	1109.6	0	4424.3	不受限	4400
3632	10kV顶龙线	巴州电力调度控制中心	10kV顶龙线913	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	60.6	17	1049.6	0	4406.36	不受限	4400
3633	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	0	16	492.2	0	4442.71	不受限	4400
3634	10kV明水线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明水线925开关	光明变电站	20000	是	320	5542.56	公线	286.19	89	4956.8	0	4434.05	不受限	4400
3635	10kV炉农线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉农线914开关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	0	13	492.2	0	4442.71	不受限	4400
3636	10kV铁涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪二线923开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	167.25	32	2896.8	0	4405.53	不受限	4400
3637	10kV桂西线大馈线	北川电力调度控制中心	桂西线922开关	桂溪站	8000	否	310	5369.36	公用	24.13	8	418	0	4414.42	不受限	4400
3638	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	18	492.6	0	4442.71	不受限	4400
3639	10kV蜂盐线	宝兴电力调度控制中心	蜂盐线915开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	35.34	10	612.1	0	4417.77	不受限	4400
3640	10kV绕值线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕值线912开关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公线	0	13	492.5	0	4442.71	不受限	4400
3641	10kV城区一线	万源电力调度控制中心	10kV.城区一线911开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	185.59	34	3214.5	0	4406.52	不受限	4400
3642	10kV海环二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环二线921开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	241.06	44	4175.1	0	4445.32	不受限	4400
3643	10kV官敖线	彭州电力调度控制中心	官敖线923开关	官仓	2*40000	是	424	7343.9	公线	82.99	20	1437.4	0	4437.72	不受限	4400
3644	10kV石镇线	乐至电力调度控制中心	10kV石镇线912开关	石佛站	12600	否	285	4936.34	公用	73.2	26	1267.8	0	4442.71	不受限	4400
3645	10kV杨学线	金堂电力调度控制中心	杨学线914	杨柳	2*50000	否	580	10045.89	专线	265.64	46	4600.8	0	4440.5	不受限	4400
3646	10kV赵城线	金堂电力调度控制中心	赵城线905开关	赵镇	19000	是	320	5542.56	公线	1	10	1	0	4434.05	不受限	4400
3647	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大镇线972	大塘	20000	否	550	9526.28	公线	238.34	43	4128	0	4445.65	不受限	4400
3648	10kV朝昌路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝昌路923开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	284.9	47	4934.4	0	4418.67	不受限	4400
3649	10kV平汉二路	罗江电力调度控制中心	平汉二路968开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	223.58	37	3872.4	0	4441.44	不受限	4400
3650	10kV三镇路	广汉电力调度控制中心	三镇路907开关	三星堆站	122000	否	486	8417.77	公线	164.82	34	2854.6	315	4406.39	不受限	4400
3651	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	公线	213.35	41	3695.2	0	4410.79	不受限	4400
3652	10kV杨海北路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海北路913	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	283.37	47	4908	0	4445.07	不受限	4400
3653	10kV天丹线	彭州电力调度控制中心	天丹线941开关	天彭	128000	是	553	9578.24	公线	186.26	34	3226	0	4436.59	不受限	4400
3654	10kV官保路	大邑电力调度控制中心	10kV段旁路916开关	官渡	125000	否	500	8660.25	专线	195.15	39	3380	0	4414.22	不受限	4400
3655	10kV平虹二路	罗江电力调度控制中心	平虹二路966开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	211.45	41	3662.4	0	4412.42	不受限	4400
3656	10kV浦车线	成都配调	浦车线开关954	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	171.13	36	2964	0	4409.34	不受限	4400
3657	10kV玉源路	邛崃电力调度控制中心	玉源线946	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	283.93	47	4917.6	0	4435.47	不受限	4400

3658	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高固路966	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	63.15	16	1093.7	0	4448.86	不受限	4400
3659	10kV祥昆路	成都配调	祥昆路908	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	124.02	26	2148	0	4406.08	不受限	4400
3660	10kV辰际路	成都配调	辰际路951	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	122.4	26	2120	0	4434.08	不受限	4400
3661	10kV龙光线	成都配调	龙光线922开关	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	125.41	27	2172.1	800	4401.24	不受限	4400
3662	10kV净泰线	崇州电力调度控制中心	净泰线924	净居	2*240000	否	619	10721.39	专线	302.47	49	5238.7	0	4410.55	不受限	4400
3663	10kV留夕线	江安电力调度控制中心	留夕线932开关	留耕站	6300	是	370	6408.59	公用	40.25	11	697.2	0	4429.67	不受限	4400
3664	10kV黄农线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄农线913开关	黄丹站	12600	否	335	5802.37	公线	46.77	14	810	0	4412.13	不受限	4400
3665	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	青大线912开关	青龙站	12600	否	300	5196.15	公线	14.76	5	255.7	0	4420.83	不受限	4400
3666	10kV舟杨线924大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟杨线924开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	104.03	26	1801.8	0	4433.58	不受限	4400
3667	10kV两镇线大馈线	威远电力调度控制中心	两镇线912开关	两河站	16300	否	321	5559.88	公线	25.59	8	443.2	125	4435.69	不受限	4400
3668	10kV奥国线（专线）	内江电力调度控制中心	奥国线918开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	178.63	37	3093.8	0	4419.83	不受限	4400
3669	10kV大医线（专线）	内江电力调度控制中心	大医线971开关	大洲站	80000	否	423	7326.57	专线	123.88	29	2145.6	0	4448.31	不受限	4400
3670	10kV姚北线	剑阁电力调度控制中心	姚北线926开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	53.08	16	919.4	0	4396.26	不受限	4390
3671	10kV兴济线	蓬安电力调度控制中心	兴济线923开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	81.84	22	1436.56	0	4388.5	不受限	4388
3672	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦顺线912开关	芦溪站	11300	是	335	5802.37	公线	23.45	7	406.17	260	4381.9	不受限	4350
3673	10kV棉麒二线923大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒二线923开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	86.76	21	1502.7	0	4358.56	不受限	4350
3674	10kV沐杜线	广元电力调度控制中心	沐杜线922开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	专线	3.05	1	52.8	0	4358.73	不受限	4350
3675	10kV安攀线	盐边电力调度控制中心	安攀线974开关	安顺站	12500	否	350	6062.18	公线	62.32	18	1079.4	0	4376.56	不受限	4350
3676	10kV上渝线	广元电力调度控制中心	上渝线922开关	上西站	80000	否	341	5906.29	专线	53.5	16	926.6	0	4389.06	不受限	4350
3677	10kV金寒线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金寒线913	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	85.66	23	1483.6	0	4393.25	不受限	4350
3678	10kV岗泰一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗泰一线972开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	244.02	44	4226.4	0	4378.43	不受限	4350
3679	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北周Ⅱ回912开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	112.79	17	1953.6	2600	4397.64	不受限	4350
3680	10kV彭海线	仁和电力调度控制中心	彭海线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	61.54	15	1065.9	0	4390.1	不受限	4350
3681	10kV金水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金水线924开关	金垭站(阆中)	18000	否	317.34	5496.49	公线	31.82	10	551.1	0	4395.74	不受限	4350
3682	10kV城港线661大馈线	泸州电力调度控制中心	城港线924	城东	50000	是	379	6564.47	公线	49.41	13	855.8	0	4395.78	不受限	4350
3683	10kV张檬线	仪陇电力调度控制中心	张檬线911开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	86.33	23	1495.2	0	4381.65	不受限	4350
3684	10kV南瑞线	仁和电力调度控制中心	南瑞线957开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	106.48	27	1844.2	0	4391.18	不受限	4350
3685	10kV管镇线	达县电力调度控制中心	管镇线923开关	管村站	20000	否	355	6148.78	公线	65.54	18	1135.2	0	4398.7	不受限	4350
3686	10kV梁独线	巴州电力调度控制中心	10kV梁独线955	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	49	15	848.7	0	4373.43	不受限	4350
3687	10kV城易线	宝兴电力调度控制中心	城易线912开关	城南站	100000	否	317	5490.6	公线	33.89	11	587	0	4354.54	不受限	4350
3688	10kV正花线	南江电力调度控制中心	10kV正花线955	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	107.34	27	1859.2	0	4376.18	不受限	4350
3689	10kV城茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶二线924开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	67.93	17	1176.5	0	4366.06	不受限	4350
3690	10kV平一线	平昌电力调度控制中心	10kV平一线951	平昌站	100000	否	545	9439.68	公线	238.13	44	4124.4	0	4371.31	不受限	4350
3691	10kV堰安线	达县电力调度控制中心	堰安线928开关	堰坝站	80160	否	300	5196.15	专线	18.11	6	313.7	0	4362.83	不受限	4350
3692	10kV义汉线	平昌电力调度控制中心	10kV义汉线916	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	236.81	43	4101.5	0	4394.21	不受限	4350
3693	10kV高电线	南江电力调度控制中心	10kV高电线958	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	86.3	23	1494.8	0	4382.05	不受限	4350
3694	10kV古汪线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古汪线922开关	古蔺	126000	否	300	5196.15	专线	20.26	7	310	0	4366.85	不受限	4350
3695	10kV尚业一线	眉山电力调度控制中心	尚业一线916开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	256.02	28	4434.3	5200	4395.31	不受限	4350
3696	10kV油茶线	雅安电力调度控制中心	油茶线926手车开关	油墙碥站	16300	否	300	5196.15	公线	16.95	6	293.5	0	4383.03	不受限	4350
3697	10kV莲微线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲微线923开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	155.16	30	2687.3	0	4379.47	不受限	4350
3698	10kV清河线	仁寿电力调度控制中心	清河线951开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	52.69	14	912.6	0	4352.83	不受限	4350
3699	10kV龙渔二线	荥经电力调度控制中心	龙渔二线926开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	50.54	13	875.3	1000	4360.08	不受限	4350
3700	10kV向山线	石棉电力调度控制中心	向山线973开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	17.32	6	300	0	4376.53	不受限	4350
3701	10kV福新线971	眉山电力调度控制中心	福新线971开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	133.05	28	2304.4	0	4374.38	不受限	4350
3702	10kV板誉一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉一线913开关	板仓站	80200	否	576	9976.61	专线	265.59	46	4600	0	4378.95	不受限	4350
3703	10kV工宝线	汉源电力调度控制中心	工宝线962开关	万工站	40000	否	300	5196.15	专线	17.32	6	300	0	4376.53	不受限	4350
3704	10kV金虞线	仁寿电力调度控制中心	金虞线911开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	88.59	23	1534.4	0	4389.21	不受限	4350
3705	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌石线944开关	牌楼站	80000	否	482	0	公线	182.36	38	3158.5	0	4355.13	不受限	4350

3706	10kV车迎二线	乐山电力调度控制中心	车迎二线926开关	车子站	110000	是	440	7621.02	公线	99.43	23	1722.1	0	4374.72	不受限	4350
3707	10KV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤嘉线961开关	凤凰站	120000	是	400	6928.2	公线	66.87	17	1158.2	0	4384.36	不受限	4350
3708	10kV科府二线	温江电力调度控制中心	科府二线925开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	190.3	34	3296	0	4366.59	不受限	4350
3709	10kV朱强一线	威远电力调度控制中心	朱强一线913开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	0	0	0	0	4378.62	不受限	4350
3710	10kV牧研路大馈线	天府电力调度控制中心	牧研路923开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	107.34	27	1859.2	0	4376.18	不受限	4350
3711	10kV城东Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城东II线663开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	50	13	866	0	4399	不受限	4350
3712	10kV国锦路大馈线	天府电力调度控制中心	国锦路912开关	国玻	50000	否	600	10392.3	专线	287.24	48	4975	0	4378.07	不受限	4350
3713	10kV麓阅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓阅线920开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	130.54	22	2260.9	2700	4392.17	不受限	4350
3714	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	坪理线981开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	90.53	21	1568	0	4390.26	不受限	4350
3715	10kV桐城一线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城一线911开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	287.59	48	4981	0	4372.07	不受限	4350
3716	10kV叙江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙江I线647开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	92.61	22	1604	0	4354.26	不受限	4350
3717	10kV文通路	成都配调	文通线915	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	126.93	27	2198.4	0	4355.68	不受限	4350
3718	10kV平孔线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平孔线907开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	149.52	30	2589.7	0	4380.08	不受限	4350
3719	10kV高东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高东线965	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	108.71	27	1882.8	0	4352.58	不受限	4350
3720	10kV赤万路	成都配调	赤万线911	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	174.5	37	3022.4	0	4350.94	不受限	4350
3721	10kV严体三线	成都配调	严体三线918	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	126.44	27	2190	0	4364.08	不受限	4350
3722	10kV桂双路大馈线	鉴华电力调度控制中心	桂双路906开关	五桂站	10000	否	377	6529.83	公线	87.53	23	1516	0	4360.85	不受限	4350
3723	10kV桂红路901大馈线	鉴华电力调度控制中心	桂红路901开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	49.77	13	862	0	4361.86	不受限	4350
3724	10kV阳镇路大馈线	鉴华电力调度控制中心	阳镇路913开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	227.94	38	3947.9	0	4365.94	不受限	4350
3725	10kV官曲线	彭州电力调度控制中心	官曲线912开关	官仓	2*40000	是	390	6755	公线	59.78	15	1035.4	0	4368.6	不受限	4350
3726	10kV万镇路962#线路	中江电力调度控制中心	万镇路962开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	86.04	23	1490.2	0	4386.65	不受限	4350
3727	10kV三团一路大馈线	郫都电力调度控制中心	三团一路911开关	三道堰	40000	是	600	10392.3	公线	228.64	38	3960	0	4353.84	不受限	4350
3728	10kV金亭路	广汉电力调度控制中心	金亭路926开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	167.32	34	2898	370	4307.99	不受限	4300
3729	10kV汉桃线大馈线	新都电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	215.18	42	3727	0	4332.23	不受限	4300
3730	10kV沙君一线	彭州电力调度控制中心	沙君一线908	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	247.46	45	4286	0	4334.42	不受限	4300
3731	10kV美花路	新都电力调度控制中心	美花线923开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	216.54	42	3750.4	0	4308.83	不受限	4300
3732	10kV天乡路932线路	绵东电力调度控制中心	天乡路932开关	天池站	6300	是	352	6096.82	公线	9.97	3	172.6	400	4304.86	不受限	4300
3733	10kV三汽路	新都电力调度控制中心	三汽线943开关	三河	103000	否	385	6668.4	专线	97.97	25	1696.8	0	4304.76	不受限	4300
3734	10kV庙万路_用户专线	成都配调	庙万路949	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	175.98	37	3048	0	4325.34	不受限	4300
3735	10kV川江三线	成都配调	川江三线934934	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	177.18	37	3068.7	0	4304.64	不受限	4300
3736	10kV浦四路	成都配调	浦四线927	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	177.37	37	3072	0	4301.34	不受限	4300
3737	10kV麻学路	成都配调	麻学路914	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	174.6	37	3024	0	4349.34	不受限	4300
3738	10kV黄马路	成都配调	黄马线925	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.05	27	2235.2	0	4318.88	不受限	4300
3739	10kV五天线	成都配调	五天路916	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	127.47	27	2207.8	0	4346.28	不受限	4300
3740	10kV滨龙二线大馈线	天府电力调度控制中心	滨龙二路944开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	71.5	18	1238.4	0	4304.16	不受限	4300
3741	10kV方鼎线	宜宾电力调度控制中心	方鼎线665开关	方水站	63000	否	430	7447.82	公线	138.34	32	2396	0	4307.04	不受限	4300
3742	10kV松客线大馈线	天府电力调度控制中心	松客路942开关	松林	50000	否	600	10392.3	公线	290.3	48	5028	0	4325.07	不受限	4300
3743	10kV叙青线	宜宾电力调度控制中心	叙青线643开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	55.05	14	953.5	0	4311.93	不受限	4300
3744	10kV方新一线	宜宾电力调度控制中心	方新一线654开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	93.55	22	1620.3	0	4337.96	不受限	4300
3745	10kV桐桥一线	内江电力调度控制中心	桐桥一线915开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	88.59	21	1534.4	0	4326.86	不受限	4300
3746	10kV洞量线	成都配调	洞量路944	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	128.11	27	2218.8	0	4335.28	不受限	4300
3747	10kV苏职线	乐山电力调度控制中心	苏职线919开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	53.01	14	918.1	0	4347.33	不受限	4300
3748	10kV骟北路	成都配调	骟北路929	骟马桥	128000	是	473	8192.6	公线	128.87	27	2232	0	4322.08	不受限	4300
3749	10kV张杨三线	峨眉山电力调度控制分中心	张杨三线956开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	90	21	1559	0	4302	不受限	4300
3750	10kV望人一线	隆昌电力调度控制中心	望人一线915开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	132.17	31	2289.2	0	4304.71	不受限	4300
3751	10kV斑滟二线	乐山电力调度控制中心	斑滟二线922开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	145.06	33	2512.5	0	4346.42	不受限	4300
3752	10kV尖牛线	乐山电力调度控制中心	尖牛线991开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	54.36	14	941.6	0	4323.83	不受限	4300
3753	10kV塔湾线	成都配调	塔湾线925	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.05	27	2235.2	0	4318.88	不受限	4300
3754	10kV钓茅线975大馈线	乐山电力调度控制中心	钓茅线975开关	钓鱼台站	110000	是	350	6062.18	公线	29.3	8	507.5	0	4342.24	不受限	4300
3755	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	80000	否	319	0	专线	38.47	12	666.3	0	4306.42	不受限	4300
3756	10kV马广线	内江电力调度控制中心	马广线925开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	50.76	13	879.1	0	4344.76	不受限	4300
3757	10kV洞水线	成都配调	洞水路907	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	129.33	27	2240	0	4314.08	不受限	4300
3758	10kV龙柏线	内江电力调度控制中心	龙柏线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	90	24	1552	0	4371	不受限	4300
3759	10kV朱强二线	威远电力调度控制中心	朱强二线926开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	3.05	1	52.8	0	4325.82	不受限	4300
3760	10kV道自线大馈线	自贡电力调度控制中心	道自线943开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	134.6	28	2331.2	0	4333.73	不受限	4300

3761	10kV古建线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV古建线912开关	双古站	10000	是	360	6235.38	公线	38.22	11	661.9	0	4326.4	不受限	4300
3762	10kV奢盘线913	古蔺电力调度控制中心	10kV奢盘线913开关	奢香	10000	否	308	5334.72	公线	27.68	9	479.4	0	4321.85	不受限	4300
3763	10kV天峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.天峰线919开关	天星站	80000	是	465	8054.04	公线	121.47	26	2103.9	0	4339.33	不受限	4300
3764	10kV罗魏线	洪雅电力调度控制中心	罗魏线924开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	149.21	30	2584.3	0	4343.9	不受限	4300
3765	10kV土陶线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土陶线922开关	土地坡站	80200	否	445	7707.63	公线	151.15	34	2618	0	4318.87	不受限	4300
3766	10kV城街线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	城街线921开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	141.58	29	2452.1	0	4323.68	不受限	4300
3767	10kV海六线大馈线	富顺电力调度控制中心	海六线918开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	190.42	35	3298	0	4323.02	不受限	4300
3768	10kV科龙二线927	眉山电力调度控制中心	科龙二线927开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	146.95	30	2545.2	0	4313.72	不受限	4300
3769	10kV柏柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏柏线914开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	34.94	11	605.2	0	4320.75	不受限	4300
3770	10kV云堰一线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰一线915开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	244.47	41	4234.2	630	4332.99	不受限	4300
3771	10kV水镇线	巴州电力调度控制中心	10kV水镇线914	水宁站	10000	否	352	6096.82	公线	200	57	1725	0	4371.82	不受限	4300
3772	10kV化岭线	巴州电力调度控制中心	10kV化岭线913	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	51.69	15	895.2	0	4326.93	不受限	4300
3773	10kV理牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理牧线914开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公线	109.4	27	1894.8	0	4340.58	不受限	4300
3774	10kV乃保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃保线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	44.83	13	776.4	100	4345.73	不受限	4300
3775	10kV马袁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马袁线923开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	67.9	19	1176	0	4311.14	不受限	4300
3776	10kV晓雎线大馈线	安州电力调度控制中心	晓雎线919开关	晓坝站	31500	是	400	6928.2	公用	71.02	18	1230	0	4312.56	不受限	4300
3777	10kV永街线	仪陇电力调度控制中心	永街线913开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	89.93	24	1557.6	0	4319.25	不受限	4300
3778	10kV土纳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土纳线923开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	168.15	32	2912.4	0	4334.5	不受限	4300
3779	10kV鸡高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡高线913开关	鸡石湾站	73500	是	645	11171.73	公线	266.24	41	4611.2	0	4326.18	不受限	4300
3780	10kV石金北线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金北线956开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	31.21	9	540.5	0	4309.24	不受限	4300
3781	10kV杨来线931大馈线	泸州电力调度控制中心	杨来线931	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	222.78	42	3858.5	0	4325.44	不受限	4300
3782	10kV板机北线	仁和电力调度控制中心	板机北线978开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	71.03	18	1230.2	0	4312.36	不受限	4300
3783	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨云线914开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	377	6529.83	公线	89.32	24	1547.1	0	4329.75	不受限	4300
3784	10kV剑源线	剑阁电力调度控制中心	剑源线917开关	剑阁站	80000	是	377	6529.83	公线	52.78	14	914.14	0	4309.72	不受限	4300
3785	10kV金林线	蓬溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	182.12	34	3154.3	0	4328.16	不受限	4300
3786	10kV城幼线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城幼线922开关	（会东县调）城关站	15000	是	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4282.43	不受限	4280
3787	10kV崇文线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇文线912开关	会东大崇站	15700	否	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4260
3788	10kV康高线	石棉电力调度控制中心	康高线958开关	新康站	17600	否	275	4763.14	公线	0.09	900	1.5	0	4285.33	不受限	4250
3789	10kV棕黎线	雅安配调	棕黎线924开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	4.5	200	78	0	4286.83	不受限	4250
3790	10kV清黎线	汉源电力调度控制中心	清黎线913开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250
3791	10kV九农线	汉源电力调度控制中心	九农线925开关	九襄站	6300	否	275	4763.14	公线	0.09	1	1.5	0	4285.33	不受限	4250
3792	10kV科崇线	眉山电力调度控制中心	科崇线976开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	专线	200.12	40	3466.1	0	4250.19	不受限	4250
3793	10kV清永线	汉源电力调度控制中心	清永线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	189.14	40	3275.9	0	4286.83	不受限	4250
3794	10kV福莲线	新桥电力调度控制中心	10kV.福莲线914开关	福善站	10000	否	285	4936.34	公线	8.7	3	150.6	0	4292.11	不受限	4250
3795	10kV宜三线	汉源电力调度控制中心	宜三线923开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	279.28	102	4837.2	0	4286.83	不受限	4250
3796	10kV万观线	汉源电力调度控制中心	万观线914开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250
3797	10kV福观二线	眉山电力调度控制中心	福观二线963开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	138.29	29	2395.2	0	4283.58	不受限	4250
3798	10kV严大线	雨城电力调度控制中心	10kV严大线916手车开关	严桥站	50100	是	440	7621.02	公线	104.31	24	1806.7	0	4290.12	不受限	4250
3799	10kV松野线	眉山电力调度控制中心	松野线966开关	松江站	80000	否	423	7326.57	公线	134.65	32	2332.2	0	4261.71	不受限	4250
3800	10kV福光线	眉山电力调度控制中心	福光线915开关	福盛	150000	否	900	15588.46	专线	564.12	63	9770.5	0	4259.11	不受限	4250
3801	10kV万坪线	汉源电力调度控制中心	万坪线913开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	196.88	172	3410	0	4286.83	不受限	4250
3802	10kV富五线	仁寿电力调度控制中心	富五线924开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	149.02	30	2581	0	4277.92	不受限	4250
3803	10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江公开闭所	0	是	390	6755	公线	370.11	95	6410.5	1115	4289	不受限	4250
3804	10kV棕桂线	雅安配调	棕桂线925开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	181.86	4786	3150	0	4286.83	不受限	4250
3805	10kV巴阿线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴阿线911小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	22.66	8	392.5	0	4284.03	不受限	4250
3806	10kV五潭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五潭线921开关	五龙站	12300	否	300	5196.15	公用	22.04	7	381.7	0	4294.83	不受限	4250
3807	10kV晓浮二线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮二线917开关	晓坝站	40000	否	401	6945.52	公用	115.01	29	1992	0	4258.97	不受限	4250
3808	10kV乃白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃白线924开关	乃托站	90000	是	335	5802.37	公线	21.92	7	379.6	0	4262.3	不受限	4250

3809	10kV平青线	巴州电力调度控制中心	10kV平青线921	平梁站	26000	否	335	5802.37	公线	53.41	16	925	0	4297.13	不受限	4250
3810	10kV船月线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船月线925开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	96.29	25	1667.8	0	4255.81	不受限	4250
3811	10kV太家线	万源电力调度控制中心	10kV.太家线929开关	太和站	40000	是	400	6928.2	公线	73.98	18	1281.4	0	4261.16	不受限	4250
3812	10kV林朝线	南江电力调度控制中心	10kV林朝线953	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	112.55	28	1949.4	0	4285.98	不受限	4250
3813	10kV化遂西线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂西线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	201.97	40	3498.2	0	4296.02	不受限	4250
3814	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	16	476.2	0	4286.83	不受限	4250
3815	10kV带明线大馈线	南充电力调度控制中心	带明线927开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	251.14	45	4349.7	0	4270.72	不受限	4250
3816	10kV麦查线	阿坝电力调度控制中心	麦查线952开关	麦尔玛站	31500	否	335	5802.37	公线	55.43	17	960.1	0	4262.03	不受限	4250
3817	10kV瞿洋线	射洪电力调度控制中心	瞿洋线913开关	瞿河	20000	是	307	5317.4	公线	20	6	346.4	0	4253.92	不受限	4250
3818	10kV科撒线	阿坝电力调度控制中心	科撒线912开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	0.17	0	3.1	0	4283.83	受限	4250
3819	10kV永瓦线	大英电力调度控制中心	永瓦线912开关	永乐	12600	是	400	6928.2	公线	73.09	18	1266	0	4276.56	不受限	4250
3820	10kV岫歧二线	苍溪电力调度控制中心	岫歧二线922开关	35kV岫云站	26000	是	453	7846.19	公线	115.49	25	2000.3	0	4276.65	不受限	4250
3821	10kV龙岳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岳线924开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	98.48	23	1705.6	0	4252.66	不受限	4250
3822	10kV南谷一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷一线914开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	270.27	42	4681.1	0	4256.28	不受限	4250
3823	10kV纹鸣线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹鸣线973开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	72.06	18	1248.08	0	4294.32	不受限	4250
3824	10kV姚青线	安岳电力调度控制中心	10kV姚青线914开关	姚市站	15000	否	340	5888.97	公线	58.82	17	1018.7	0	4281.37	不受限	4250
3825	10kV普老线	蒲城电力调度控制中心	10kV.普老线912开关	普湾站	16300	否	380	6581.79	公线	95.56	25	1655.1	0	4268.51	不受限	4250
3826	10kV同生线	攀枝花西区电力调度控制中心	同生线971开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	73.49	18	1272.8	0	4269.76	不受限	4250
3827	10kV南坪线	米易电力调度控制中心	南坪线951开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	22.1	7	382.8	0	4281.27	不受限	4250
3828	10kV井石线	井研电力调度控制分中心	井石线915开关	井研站	100000	否	275	4763.14	公线	0	0	0	0	4286.83	不受限	4250
3829	10kV威风一线	威远电力调度控制中心	威风一线916开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	186.56	39	3231.2	0	4251.26	不受限	4250
3830	10kV宋庆二线	资中电力调度控制中心	宋庆二线914开关	宋家站	20000	否	328	5681.13	专线	49.62	15	859.4	0	4253.62	不受限	4250
3831	10kV宋陈线	资中电力调度控制中心	宋陈线#921开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	265.09	45	4591.3	315	4290.89	不受限	4250
3832	10kV蒲园一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园一路911	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	72.06	18	1248	0	4294.56	不受限	4250
3833	10kV象润线	成都配调	象润线917开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	177.71	38	3078	0	4295.34	不受限	4250
3834	10kV铁柱线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁柱线913开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	13	7	200	400	4276.53	不受限	4250
3835	10kV白尖路	都江堰电力调度控制中心	白尖路915	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	111.78	28	1936	0	4299.38	不受限	4250
3836	10kV望阳线	隆昌电力调度控制中心	望阳线928开关	望城坡站	95000	否	340	5888.97	公线	60.41	18	1046.3	0	4253.77	不受限	4250
3837	10kV竹胜线	井研电力调度控制分中心	竹胜线913开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	0	0	0	0	4286.83	不受限	4250
3838	10kV桐水一线	内江电力调度控制中心	桐水一线961开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	112.26	28	1944.3	0	4291.08	不受限	4250
3839	10kV江龙线	江安电力调度控制中心	江龙线625开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	140.12	33	2426.8	0	4276.24	不受限	4250
3840	10kV塔谷线大馈线	天府电力调度控制中心	塔谷线974开关	塔桥	63000	是	550	9526.28	公线	193.94	35	3359	0	4262.02	不受限	4250
3841	10kV仁厂一路大馈线	天府电力调度控制中心	仁厂一路915开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	233.76	39	4048.8	0	4265.04	不受限	4250
3842	10kV东纱线	成都配调	东纱路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	133.03	28	2304	0	4250.08	不受限	4250
3843	10kV正星路大馈线	成都配调	正星线971	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	131.57	28	2278.8	0	4275.28	不受限	4250
3844	10kV景福线	青白江电力调度控制中心	景福线905开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	257.11	46	4453.2	0	4276.33	不受限	4250
3845	10kV辰北路	成都配调	辰北路953	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	178.06	38	3084	0	4289.34	不受限	4250
3846	10kV棕窑线	成都配调	棕窑路903	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	131.36	28	2275.2	0	4278.88	不受限	4250
3847	10kV丹恒线	彭州电力调度控制中心	丹恒线999开关	牡丹	2*40000	否	300	5196.15	专线	21.82	7	378	0	4298.53	不受限	4250
3848	10kV沱文线	金堂电力调度控制中心	沱文线922开关	沱源	130000	是	540	9353.07	公线	183.81	34	3183.6	0	4298.86	不受限	4250
3849	10kV桂镇Ⅰ路911线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅰ路911开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	54.18	14	938.4	0	4271.61	不受限	4250
3850	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	111.78	28	1936	0	4299.38	不受限	4250
3851	10kV银镇一路913线路	绵东电力调度控制中心	银镇一路913开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	33.76	10	584.8	0	4292.66	不受限	4250
3852	10kV兴果路924#线路	中江电力调度控制中心	兴果路924开关	永兴站	16300	否	400	6928.2	公线	114.34	29	1980.3	0	4255.08	不受限	4250
3853	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场线912开关	蔡场	12600	否	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	0	4286.83	不受限	4250
3854	10kV河镇一线	郫都电力调度控制中心	河镇一线927开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	193.45	35	3350.5	0	4270.52	不受限	4250

3855	10kV石镇二线	新都电力调度控制中心	石镇二线926开关	石板滩	20000	否	400	6928.2	公线	104.13	26	1803.6	189	4242.78	不受限	4200
3856	10kV万工东路	新都电力调度控制中心	万工东线933开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	116.44	29	2016.7	0	4218.68	不受限	4200
3857	10kV普汉线	新都电力调度控制中心	普汉线929开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	221.89	43	3843.2	0	4216.03	不受限	4200
3858	10kV拱祥路922线路	绵东电力调度控制中心	拱祥路922开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	231.59	39	4011.2	0	4233.36	不受限	4200
3859	10kV光金一路	绵竹电力调度控制中心	光金一路915开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	117.09	29	2028	0	4207.38	不受限	4200
3860	10kV禅锦线	郫都电力调度控制中心	禅锦线921开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	236.43	39	4094.9	0	4218.94	不受限	4200
3861	10kV河马一线	新都电力调度控制中心	河马一线904开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	0.46	1	8	429	4239.53	不受限	4200
3862	10kV徐兰路912线路	绵东电力调度控制中心	徐兰路912开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	12.9	5	223.4	0	4219.31	不受限	4200
3863	10kV湾金线(林湾)	郫都电力调度控制中心	湾金线935开关	林湾	182000	是	550	9526.28	公线	196.77	36	3408	0	4213.02	不受限	4200
3864	10kV青料Ⅰ路大馈线	鉴华电力调度控制中心	青料Ⅰ路907开关	青嘴山站	28500	否	800	13856.41	专线	476.33	60	8250	0	4220.77	不受限	4200
3865	10kV慧镇路	罗江电力调度控制中心	慧镇路913开关	慧觉站	6300	是	380	6581.79	公线	60.6	16	1049.6	0	4215.83	不受限	4200
3866	10kV川乾线	成都配调	川乾线917	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	133.49	28	2312.1	0	4241.98	不受限	4200
3867	10kV浦塑路	成都配调	浦塑线961	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	181.99	38	3152	0	4221.34	不受限	4200
3868	10kV马奇六路	成都配调	马奇六线951	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	180.55	38	3127.2	0	4246.14	不受限	4200
3869	10kV革听线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革听线923开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	260.38	46	4509.8	0	4219.73	不受限	4200
3870	10kV五沙路	成都配调	五沙线925	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	135.06	29	2339.3	0	4214.78	不受限	4200
3871	10kV天旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天旅路913	天台	10000	是	400	6928.2	公线	76.87	19	1331.4	0	4211.16	不受限	4200
3872	10kV平古线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平古线930开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	158.84	32	2751.1	0	4218.68	不受限	4200
3873	10kV羊工六线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工六线938	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	208.55	41	3612	0	4229	不受限	4200
3874	10kV西普线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西普线912	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	210.09	42	3638.8	0	4202.2	不受限	4200
3875	10kV红马路	成都配调	红马路905	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	135.94	29	2354.4	0	4199.68	不受限	4200
3876	10kV猛讯路专线	成都配调	猛讯路911	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	182.91	39	3168	0	4205.34	不受限	4200
3877	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线624开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	100.4	23	1739	0	4219.26	不受限	4200
3878	10kV松铁线922大馈线	天府电力调度控制中心	松铁路922开关	松林	50000	是	335	5802.37	专线	23.9	7	414	0	4227.9	不受限	4200
3879	10kV荔三线	成都配调	荔三路913	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	133.95	28	2320	0	4234.08	不受限	4200
3880	10kV永街线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	永街线914开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	26.57	9	460.2	0	4216.33	不受限	4200
3881	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨八线922开关	杨柳湾站	85500	否	275	4763.14	公线	176	64	3053.8	50	4236.83	不受限	4200
3882	10kV虎长二线	内江电力调度控制中心	虎长二线936开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	142.25	30	2463.8	0	4214.98	不受限	4200
3883	10kV祥商线	成都配调	祥商线929开关	吉祥街	126000	是	473	8192.6	公线	134.18	28	2324	0	4230.08	不受限	4200
3884	10kV董贸二线	威远电力调度控制中心	董贸二线926开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	275.14	48	4765.5	0	4213.45	不受限	4200
3885	10kV浦府线	成都配调	浦府路937	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	180.6	38	3128	0	4245.34	不受限	4200
3886	10kV鱼希线644大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼希线644	鱼塘	16000	是	379	6564.47	公线	59.38	16	1028.4	0	4223.18	不受限	4200
3887	10kV日来线	仪陇电力调度控制中心	日来线922开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	95.54	25	1654.8	0	4222.05	不受限	4200
3888	10kV齐贸三线688大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸三线948	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	68.3	15	1182.9	1000	4232.62	不受限	4200
3889	10kV南兴线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	南兴线914开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	213.33	42	3694.8	0	4208.55	不受限	4200
3890	10kV隘得线	宣汉电力调度控制中心	隘得线923开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	38.76	11	671.4	0	4206.06	不受限	4200
3891	10kV三罗线	蒲城电力调度控制中心	三罗线913开关	三墩站	20000	是	400	6928.2	公线	75.14	19	1301.5	0	4241.06	不受限	4200
3892	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤新线915开关	凤凰站	40000	是	350	6062.18	公线	36.69	10	635.4	0	4214.34	不受限	4200
3893	10kV家超线	射洪电力调度控制中心	家超线911开关	张家口	63000	是	490	8487.05	公线	147.66	30	2557.4	0	4232.24	不受限	4200
3894	10kV五鸳线	苍溪电力调度控制中心	五鸳线912开关	35kV五龙站	20000	否	434	7517.1	公线	147.92	34	2562	0	4203.39	不受限	4200
3895	10kV春碑线	剑阁电力调度控制中心	春碑线925小车开关	春风站	80000	是	453	7846.19	公线	119.22	26	2064.9	0	4212.05	不受限	4200
3896	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开线912开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	公线	40.15	7	695.4	3460	4202.59	不受限	4200
3897	10kV新水线	盐边电力调度控制中心	新水线972开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	25.26	8	437.5	0	4239.03	不受限	4200
3898	10kV带西一线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅰ线913开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	274.05	42	4746.6	0	4204.64	不受限	4200
3899	10kV洛镇一线	广元电力调度控制中心	洛镇一线912开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200
3900	10kV安湖线	射洪电力调度控制中心	安湖线925开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	148.39	30	2570.2	0	4219.44	不受限	4200
3901	10kV盟桥线	射洪电力调度控制中心	盟桥线924开关	联盟	26000	否	380	6581.79	公线	98.94	26	1713.6	0	4210.01	不受限	4200
3902	10kV江石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	江石线911	江北	40000	是	305	5282.75	公线	101.7	33	991	0	4226.2	不受限	4200
3903	10kV安天二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天二线972开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	93.67	22	1622.4	0	4238.86	不受限	4200
3904	10kV安永二线974大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永二线974	安富	126000	是	423	7326.57	公线	93.45	22	1618.6	0	4242.66	不受限	4200

3905	10kV洛镇二线	广元电力调度控制中心	洛镇二线913开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200
3906	10kV盘碾线	南部电力调度控制中心	10kV盘碾线917	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	95.35	25	1651.4	0	4225.45	不受限	4200
3907	10kV南城三线	平昌电力调度控制中心	10kV南城三线912	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	247.02	45	4278.4	0	4217.31	不受限	4200
3908	10kV吴石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴石线913开关	吴家站	8000	否	316	5473.28	公用	39.57	13	685.3	0	4240.65	不受限	4200
3909	10kV高片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高片线912开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	41.03	13	710.7	0	4215.25	不受限	4200
3910	10kV塘东一线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘东一线927开关	塘汛站	31500	否	400	6928.2	公用	100	25	1732	2000	4235.38	不受限	4200
3911	10kV顶羊线	巴州电力调度控制中心	10kV顶羊线924	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	70.81	20	1226.4	0	4229.56	不受限	4200
3912	10kV高三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高三线913开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	39.39	12	682.3	0	4243.65	不受限	4200
3913	10kV船西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船西线938开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	206.37	41	3574.4	0	4219.82	不受限	4200
3914	10kV穆老线	宝兴电力调度控制中心	穆老线913开关	穆坪站	90000	是	363	6287.34	公线	45.59	13	789.6	0	4240.27	不受限	4200
3915	10kV中钢四线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢四线918开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	277.83	43	4812	0	4236.23	不受限	4200
3916	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	11.85	4	205.2	0	4237.51	不受限	4200
3917	10kV宜永线	汉源电力调度控制中心	宜永线924开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	3.49	1	60.4	0	4226.43	不受限	4200
3918	10kV汉域一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域一线919开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	153.46	35	2658	0	4200.92	不受限	4200
3919	10kV快龙线	荥经电力调度控制中心	快龙线928开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	70	1700	1212	2000	4235.38	不受限	4200
3920	10kV西洋一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋一线918开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	209.55	42	3629.4	0	4211.6	不受限	4200
3921	10kV锁工一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV锁工一线912开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	203	30	3516	2715	4244.44	不受限	4200
3922	10kV汇南线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇南线919开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	139.9	29	2423	0	4241.93	不受限	4200
3923	10kV青穆二线	青神电力调度控制中心	青穆二线928开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	37.35	9	646.9	1000	4214.36	不受限	4200
3924	10kV高广线大馈线	富顺电力调度控制中心	高广线921开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	127.26	27	2143.5	0	4230.44	不受限	4200
3925	10kV莲容线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲容线412开关	莲花寺站	63000	否	380	6581.79	公线	98.91	26	1713.1	0	4210.51	不受限	4200
3926	10kV邓水线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓水线918开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	250.23	42	4333.9	800	4219.17	不受限	4200
3927	10kV油湖线	雅安电力调度控制中心	油湖线924开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	202.66	49	5315.8	500	4176.53	不受限	4150
3928	10kV兴融线	仁寿电力调度控制中心	兴融线914开关	兴家站	25000	是	875	15155.44	公线	457.97	52	7932	0	4192.35	不受限	4150
3929	10kV南草线911大馈线	泸川电力调度控制中心	南草线911	城南	40000	是	482	8348.48	公线	145.5	30	2520	0	4158.78	不受限	4150
3930	10kV胜群线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜群线929开关	胜利站	100000	是	510	8833.46	公线	168.02	33	2910.1	0	4156.67	不受限	4150
3931	10kV李镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	李镇线916开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	210.58	42	3647.2	0	4193.8	不受限	4150
3932	10kV梯报线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯报线958开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	14.78	5	256	0	4186.71	不受限	4150
3933	10kV栗擦线	石棉电力调度控制中心	栗擦线952开关	栗子坪站	100130	是	300	5196.15	公线	69.28	2300	1200	0	4156.92	不受限	4150
3934	10kV万虫路	汉源电力调度控制中心	万虫线915开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	5.8	2	100.5	0	4186.33	不受限	4150
3935	10kV安新线	石棉电力调度控制中心	安新线955开关	安全站	6300	是	300	5196.15	公线	115.59	3900	2002	0	4156.92	不受限	4150
3936	10kV安滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.安滩线912开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	164	54	2982.5	0	4156.92	不受限	4150
3937	10kV普九一线	仁寿电力调度控制中心	普九一线915开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	297.92	50	5160	0	4193.07	不受限	4150
3938	10kV富加二线	仁寿电力调度控制中心	富加二线925开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	203.35	41	3522	0	4194.29	不受限	4150
3939	10kV永园线916大馈线	泸川电力调度控制中心	永园线916	永利	50000	否	416	7205.33	公线	133.14	32	2305.9	0	4178.9	不受限	4150
3940	10kV桥坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥坪线923开关	桥湾站	3150	否	285	4936.34	公线	15.47	5	267.9	0	4174.81	不受限	4150
3941	10kV东城四线	大竹电力调度控制中心	东城四线922开关	东柳站	40000	是	400	6928.2	公线	78.84	20	1365.5	0	4177.06	不受限	4150
3942	10kV攀镇二线	宝兴电力调度控制中心	攀镇二线921开关	攀超站	12600	是	300	5196.15	公线	98.67	3700	1709	0	4156.92	不受限	4150
3943	10kV会园二线大馈线	江油电力调度控制中心	会园二线943开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	171.41	33	2968.8	0	4167.25	不受限	4150
3944	10kV乃托线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃托线913开关	乃托站	25000	否	335	5802.37	公线	59.08	18	1023.3	0	4198.83	不受限	4150
3945	10kV观磨线	巴州电力调度控制中心	10kV观磨线914	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	97.92	26	1696	0	4180.85	不受限	4150
3946	10kV九铅线大馈线	江油电力调度控制中心	九铅线914开关	九岭站	6300	否	269	4659.22	公用	100	37	1732	0	4193.3	不受限	4150
3947	10kV正平线	南江电力调度控制中心	10kV正平线957	正直站	12600	否	300	5196.15	专线	29.95	10	518.8	0	4157.73	不受限	4150
3948	10kV龙若线	宝兴电力调度控制中心	龙若线914开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公线	33.72	10	584	0	4154.89	不受限	4150
3949	10kV石溪线大馈线	南江电力调度控制中心	10kV石溪线911	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	96.91	26	1678.5	0	4198.35	不受限	4150
3950	10kV石付线	南江电力调度控制中心	10kV石付线917	石板垭站	71500	否	335	5802.37	公线	61.86	18	1071.5	0	4150.63	不受限	4150
3951	10kV长龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙二线905开关	长卿站	63000	是	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4156.92	不受限	4150
3952	10kV阿荞线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿荞线913开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	27.08	8	469.1	0	4172.8	不受限	4150

3953	10kV新方线	盐边电力调度控制中心	新方线977开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	27.59	9	477.9	0	4198.63	不受限	4150
3954	10kV东体线	射洪电力调度控制中心	东体线913开关	城东	16000	是	300	5196.15	公线	2	1	2	0	4156.92	不受限	4150
3955	10kV桅溪线	旺苍电力调度控制中心	桅溪线914开关	桅杆坝站	80000	否	354	6131.46	公线	76.35	22	1322.4	0	4195.91	不受限	4150
3956	10kV渡清线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡清线914	大渡	63000	是	300	5196.15	公线	100	33	985	0	4156.92	不受限	4150
3957	10kV桂丰线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂丰线923	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	100	33	1012	0	4156.92	不受限	4150
3958	10kV乔大线	广元电力调度控制中心	乔大线912开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	119.86	30	2076	0	4159.38	不受限	4150
3959	10kV打场线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	打场线914	打古	10000	是	302	5230.79	公线	100	33	1124	0	4184.63	不受限	4150
3960	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南虹线962开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	165.59	37	2868	0	4193.57	不受限	4150
3961	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅱ回917开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	202.1	37	3500.4	0	4162.19	不受限	4150
3962	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦玉线913开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	97.64	26	1691.2	0	4185.65	不受限	4150
3963	10kV万昆线	广元电力调度控制中心	万昆线933开关	万源站	100000	否	319	5525.24	专线	45.97	14	796.2	0	4176.52	不受限	4150
3964	10kV莱太线	大英电力调度控制中心	莱太线912开关	蓬莱	100000	是	520	9006.66	公线	110.37	21	1911.6	1130	4163.73	不受限	4150
3965	10kV新月线	盐边电力调度控制中心	新月线957开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	30.16	10	522.4	0	4154.13	不受限	4150
3966	10kV庙大线	营山电力调度控制中心	庙大线913开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	30	10	519.62	0	4156.92	不受限	4150
3967	10kV石岛线	攀枝花西区电力调度控制中心	石岛线977开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	78.99	20	1368.1	0	4174.46	不受限	4150
3968	10kV紫源线	安岳电力调度控制中心	10kV紫源线974开关	紫竹	360000	是	430	7447.82	公线	102.08	24	1768.1	0	4190.16	不受限	4150
3969	10kV庐亨二路961大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨二路961开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	277.69	48	4809.6	0	4153.76	不受限	4150
3970	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	57.51	15	996	0	4172.44	不受限	4150
3971	10kV庙通线	营山电力调度控制中心	庙通线912开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	16.9	6	292.7	0	4156.92	不受限	4150
3972	10kV杨潭线	西充电力调度控制分中心	杨潭线915开关	杨家桥站	100000	否	304	5265.43	公线	20.97	7	363.2	200	4175.69	不受限	4150
3973	10kV板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	78.86	20	1365.8	0	4176.76	不受限	4150
3974	10kV楼民线	成都配调	楼民线916	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	183.37	39	3176	0	4197.34	不受限	4150
3975	10kV辰龙线	成都配调	辰龙路952开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	185.68	39	3216	0	4157.34	不受限	4150
3976	10kV卫东线	威远电力调度控制中心	卫东线914开关	卫林站	20000	是	380	6581.79	公线	63.27	17	1095.9	0	4169.53	不受限	4150
3977	10kV青茅线大馈线	乐山电力调度控制中心	青茅线914开关	青平站	16300	是	300	5196.15	公线	176.99	59	3065.4	0	4156.92	不受限	4150
3978	10kV蒲街路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲街路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	174.56	21	2004.3	2050	4185.38	不受限	4150
3979	10KV土五线	乐山电力调度控制中心	土五线914开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	257.66	86	4462.7	0	4156.92	不受限	4150
3980	10kV佛晶二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛晶二线929开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	22.69	7	393	0	4151.9	不受限	4150
3981	10kV胥高路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥高路914	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	119.86	30	2076	0	4159.38	不受限	4150
3982	10kV南北一线	威远电力调度控制中心	南北一线917开关	威南站	150000	是	576	9976.61	公线	219.38	38	3799.7	0	4181.59	不受限	4150
3983	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	江竹线623开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公用	102.47	24	1774.8	0	4183.46	不受限	4150
3984	10kV板卫路大馈线	天府电力调度控制中心	板卫线916开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	322.4	81	5584	0	4156.92	不受限	4150
3985	10kV文士线905大馈线	天府电力调度控制中心	文士路905开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	198.69	33	3441.3	0	4156.92	不受限	4150
3986	10kV板东路大馈线	天府电力调度控制中心	板东路951开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	236.02	59	4087.9	0	4156.92	不受限	4150
3987	10kV毛北线大馈线	天府电力调度控制中心	毛北线926开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	257.03	46	4451.8	0	4168.62	不受限	4150
3988	10kV车南线大馈线	天府电力调度控制中心	车南线925开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	277.14	43	4800	0	4151.24	不受限	4150
3989	10kV九贸路大馈线	天府电力调度控制中心	九贸路915开关	九江	40000	是	300	5196.15	公线	172.62	29	3776	0	4156.92	不受限	4150
3990	10kV板平路大馈线	天府电力调度控制中心	板平路914开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	277.14	43	4800	0	4156.92	不受限	4150
3991	10kV九龙二路大馈线	天府电力调度控制中心	九龙二路924开关	九江	40000	是	300	5196.15	专线	170.44	43	2952	0	4156.92	不受限	4150
3992	10kV固镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固镇路922	固驿	6300	是	300	5196.15	公线	192	64	1248	0	4156.92	不受限	4150
3993	10kV晖塔线	成都配调	晖塔线922	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	137.42	29	2380.1	0	4173.98	不受限	4150
3994	10kV夹旅线	邛崃电力调度控制中心	夹旅线912开关	夹关	20000	是	300	5196.15	公线	0.95	1	91.5	0	4156.92	不受限	4150
3995	10kV涯慈一路	成都配调	涯慈一路908	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	184.79	39	3200.5	0	4172.84	不受限	4150
3996	10kV双城线	成都配调	双城线910	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	136.84	29	2370	0	4184.08	不受限	4150
3997	10kV金新线	成都配调	金新线903开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	137	29	2372.8	0	4181.28	不受限	4150
3998	10kV泉镇线	青白江电力调度控制中心	泉镇线919开关	清泉	10000	是	300	5196.15	公线	10	2	9.6	0	4156.92	不受限	4150
3999	10kV益布线	成都配调	益布线950	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	138.78	29	2403.6	0	4150.48	不受限	4150
4000	10kV牟祥线	青白江电力调度控制中心	牟祥线924开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	10	2	9.6	0	4156.92	不受限	4150
4001	10kV环桥线	成都配调	环桥线909开关909	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	183.42	39	3176.8	0	4196.54	不受限	4150

4002	10kV大犁线	青白江电力调度控制中心	大犁线933开关	大湾	2*40000	否	553	9578.24	专线	257.39	47	4458	0	4162.42	不受限	4150
4003	10kV景海线	青白江电力调度控制中心	景海线944开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	公线	263.49	47	4563.6	0	4165.93	不受限	4150
4004	10kV范智路	成都配调	范智路935	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	3200	4173.34	不受限	4150
4005	10kV赤达线	成都配调	赤达线912	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	138.5	29	2398.9	0	4155.18	不受限	4150
4006	10kV景物路	青白江电力调度控制中心	景物线932开关	景峰	2*50000	否	495	8573.65	专线	205.36	41	3556.8	0	4159.49	不受限	4150
4007	10kV詹悉路	新都电力调度控制中心	詹悉线914开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	208.09	42	3604.1	0	4190.12	不受限	4150
4008	10kV富永路	绵竹电力调度控制中心	富永路915开关	富新站	36000	否	373	6460.55	公用	95.25	26	1649.8	0	4164.69	不受限	4150
4009	10kV银镇二路914线路	绵东电力调度控制中心	银镇二路914开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	39.39	11	682.3	0	4195.16	不受限	4150
4010	10kV美医路	新都电力调度控制中心	美医线908开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	223.86	43	3877.3	0	4181.93	不受限	4150
4011	10kV美解线（专线）	新都电力调度控制中心	美解线915开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	223.86	43	3877.3	0	4181.93	不受限	4150
4012	10kV黄金路	中江电力调度控制中心	黄金路951开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	119.72	30	2073.6	0	4161.78	不受限	4150
4013	10kV武江线大馈线	新津电力调度控制中心	武江线946开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	161.64	32	2799.6	0	4197.89	不受限	4150
4014	10kV普丰二线(专线)	新都电力调度控制中心	普丰二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	212.49	42	3680.4	0	4191.77	不受限	4150
4015	10kV凤兴路	中江电力调度控制中心	凤兴路926开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	97.76	26	1693.2	0	4183.65	不受限	4150
4016	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗天路922开关	罗荣站	80000	否	428	7413.18	公用	145.7	34	2523.6	0	4148.26	不受限	4100
4017	10kV龙溪线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙溪线913	金龙	10000	否	500	8660.25	公线	211.89	42	3670	0	4124.22	不受限	4100
4018	10kV石木线	新都电力调度控制中心	石木线915开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	31.76	11	550	0	4126.53	不受限	4100
4019	10kV万政线	新都电力调度控制中心	万政线915开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	120.64	30	2089.4	0	4145.98	不受限	4100
4020	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹天线926开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	228.57	44	3958.8	0	4100.43	不受限	4100
4021	10kV美旭线	新都电力调度控制中心	美旭线909开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	174.89	34	3029.1	0	4134.66	不受限	4100
4022	10kV官乐线	彭州电力调度控制中心	官乐线913开关	官仓	2*40000	是	300	5196.15	公线	139.43	46	2415	0	4143.32	不受限	4100
4023	10kV何豪线	新津电力调度控制中心	何豪线920开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	82.86	21	1435.2	0	4107.36	不受限	4100
4024	10kV翠机线	成都配调	翠机线开关925	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.62	40	3249.6	0	4123.74	不受限	4100
4025	10kV沈园线	成都配调	沈园路906	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	140.42	30	2432	0	4122.08	不受限	4100
4026	10kV马时三路	成都配调	马时三线926	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	139.75	30	2420.4	0	4133.68	不受限	4100
4027	10kV羊工八线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工八线914开关	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	215.47	43	3732	0	4109	不受限	4100
4028	10kV府沙线	成都配调	府沙线930开关	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	188.24	40	3260.4	0	4112.94	不受限	4100
4029	10kV沈文路	成都配调	沈文路909	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	140.42	30	2432	0	4122.08	不受限	4100
4030	10kV正全线	成都配调	正全路926	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.53	40	3248	0	4125.34	不受限	4100
4031	10kV麻图路	成都配调	麻图路936	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	187.47	40	3247	0	4126.34	不受限	4100
4032	10kV玉阜线	邛崃电力调度控制中心	玉阜线940	玉带	163000	否	652	11292.97	公线	348.01	53	6027.6	0	4136.07	不受限	4100
4033	10kV猛湾线	成都配调	猛湾路938	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.21	40	3242.4	0	4130.94	不受限	4100
4034	10kV鹤源二路	大邑电力调度控制中心	鹤源二线922开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	专线	31.45	10	544.8	0	4131.73	不受限	4100
4035	10kV范重路	成都配调	范重路918开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	140.8	30	2438.6	0	4115.48	不受限	4100
4036	10kV大众二路大馈线	天府电力调度控制中心	大众二线953开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	300.79	50	5209.6	0	4143.47	不受限	4100
4037	10kV南音线	南溪电力调度控制中心	南音线964开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	105.7	25	1830.8	0	4127.46	不受限	4100
4038	10kV骑勘路大馈线	天府电力调度控制中心	骑勘路907开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	122.86	31	2128	0	4107.38	不受限	4100
4039	10kV香达线大馈线	天府电力调度控制中心	香达线924开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	302.17	50	5233.6	0	4119.47	不受限	4100
4040	10kV竹来线	井研电力调度控制分中心	竹来线914开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	8.75	3	151.6	0	4135.23	不受限	4100
4041	10kV阳浩线	乐山电力调度控制中心	阳浩线989开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	113.07	26	1958.4	0	4138.42	不受限	4100
4042	10kV万肉线(专线)	内江电力调度控制中心	万肉线922开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	32.52	11	563.3	0	4113.23	不受限	4100
4043	10kV尖石线	乐山电力调度控制中心	尖石线981开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	158.67	36	2748.2	0	4110.72	不受限	4100
4044	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	20000	否	295	5109.55	专线	27.74	9	480.5	0	4118.09	不受限	4100
4045	10kV消老线（老林）大馈线	营山电力调度控制中心	消老线913开关	老林站(营山)	7150	是	445	7707.63	公线	118.12	27	2045.9	0	4120.2	不受限	4100
4046	10kV安盘线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安盘线913开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	74.88	21	1296.9	150	4143.43	不受限	4100
4047	10kV始柳线	天全电力调度控制中心	始柳线917开关	始阳站	40000	否	275	4763.14	公线	312	93	6114	180	4106.83	不受限	4100
4048	10kV泸春线963大馈线	泸州电力调度控制中心	泸春线963	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	87.67	22	1518.4	0	4107.3	不受限	4100
4049	10kV双大线	宣汉电力调度控制中心	双大线913开关	双河站	20000	是	400	6928.2	公线	80.58	20	1395.6	0	4146.96	不受限	4100
4050	10kV古专线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古专线913开关	古城站(阆中)	40000	否	502.26	8699.4	公线	214	43	3706.5	0	4122.96	不受限	4100
4051	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	62.72	17	1086.3	0	4137.56	不受限	4100

4052	10kV叶绿线（绿水921）大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线921开关	绿水站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	118.48	27	2052	0	4114.1	不受限	4100
4053	10kV资瑞线	仁和电力调度控制中心	资瑞线977开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	120.44	30	2086	0	4149.38	不受限	4100
4054	10kV谊百线	阿坝电力调度控制中心	谊百线921开关	水田坪站	10000	否	300	5196.15	公线	32.1	11	556	0	4120.53	不受限	4100
4055	10kV东桥线	苍溪电力调度控制中心	东桥线914开关	35kV东溪站	10000	否	400	6928.2	公线	120.88	30	2093.6	0	4141.78	不受限	4100
4056	10kV河新二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新二线972开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	81.84	20	1417.4	0	4125.16	不受限	4100
4057	10kV剑郊线	剑阁电力调度控制中心	剑郊线924开关	剑阁站	80000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	652.96	400	4170.9	不受限	4100
4058	10kV朱桂线	嘉陵电力调度控制中心	朱桂线935开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	259.64	47	4497	0	4123.42	不受限	4100
4059	10kV虎气线	广元电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎跳站	10300	否	264	4572.61	专线	1	0.11	17.3	0	4115.35	不受限	4100
4060	10kV红康线	盐边电力调度控制中心	红康线916开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	31.12	10	539	0	4137.53	不受限	4100
4061	10kV洛清线	广元电力调度控制中心	洛清线914开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	17.32	6	300	0	4111.53	不受限	4100
4062	10kV白镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白镇线911	白节	10000	是	300	5196.15	公线	100	33	985	0	4123.32	不受限	4100
4063	10kV春巴线	剑阁电力调度控制中心	春巴线917开关	春风站	80000	否	300	5196.15	专线	31.09	10	538.4	0	4138.13	不受限	4100
4064	10kV南西二线	广元电力调度控制中心	南西二线928开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	168.75	37	2922.8	0	4138.77	不受限	4100
4065	10kV绵投线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵投线958开关	绵阳站	50000	否	527	9127.91	公用	235.42	45	4077.5	0	4137.62	不受限	4100
4066	10kV塔城线	通川电力调度控制中心	10kV.塔城线966开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	204.87	37	3548.4	0	4100.34	不受限	4100
4067	10kV柏店线	剑阁电力调度控制中心	柏店线924开关	35kV柏垭站	12600	否	341	5906.29	公线	67.74	20	1173.2	0	4142.46	不受限	4100
4068	10kV红山东线	盐边电力调度控制中心	红山东911开关	红格站	40000	是	300	5196.15	公线	1.8	1	31.2	0	4125.72	不受限	4100
4069	10kV岫烟线	苍溪电力调度控制中心	岫烟线913	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	67.51	20	1169.3	0	4146.36	不受限	4100
4070	10kV八平线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八平线913开关	八角站	10000	否	316	5473.28	公用	45.27	14	784	0	4141.95	不受限	4100
4071	10kV铁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁园线909开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	184.09	35	3188.4	0	4113.93	不受限	4100
4072	10kV回木一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木一线912开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	121.77	30	2109	0	4126.38	不受限	4100
4073	10kV擂任线大馈线	北川电力调度控制中心	擂任线926开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公线	30.83	10	534	0	4142.53	不受限	4100
4074	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	179.8	39	3114.2	0	4134.44	不受限	4100
4075	10kV黎安线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎安线913开关	黎雅站	16300	否	305	5282.75	公线	35.84	12	620.8	0	4133.68	不受限	4100
4076	10kV石光线	南江电力调度控制中心	10kV石光线918	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	101.3	27	1754.5	0	4122.35	不受限	4100
4077	10kV堰南二线	达县电力调度控制中心	堰南二线917开关	堰坝站	80160	否	300	5196.15	公线	30.59	10	529.8	0	4146.73	不受限	4100
4078	10kV千赤线	通江电力调度控制中心	10kV千赤线952	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	56.81	17	984	0	4129.02	不受限	4100
4079	10kV汇方线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇方线922开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	147	31	2546	0	4118.93	不受限	4100
4080	10kV思峨线	眉山电力调度控制中心	思峨线942开关	思蒙站	80000	否	495	8573.65	专线	207.08	42	3586.7	0	4129.58	不受限	4100
4081	10kV金五线大馈线	富顺电力调度控制中心	金五线911开关	金山站	10100	是	569	9855.37	公线	218.46	38	3783.8	0	4100.5	不受限	4100
4082	10kV爱工一线	眉山电力调度控制中心	爱工一线916开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	148.22	31	2567.1	0	4111.68	不受限	4100
4083	10kV双东线	新桥电力调度控制中心	双东线928开关	双堰站	80160	是	380	6581.79	公线	64.7	17	1120.6	0	4144.83	不受限	4100
4084	10kV鸣板线	仪陇电力调度控制中心	鸣板线911开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	65	17	1125.83	0	4098.03	不受限	4098
4085	10kV里伏二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏二线915开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	521.3	62	9029	0	4065.31	不受限	4050
4086	10kV庐保二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保二路926开关	庐山站	100000	是	800	13856.41	公线	132.89	17	2301.6	7000	4085.13	不受限	4050
4087	10kV冯沱线670大馈线	泸州电力调度控制中心	冯沱线670	冯嘴	63000	否	463	8019.4	公线	181.18	39	3138	0	4079.46	不受限	4050
4088	10kV永文线	仪陇电力调度控制中心	永文线915开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	65.27	17	1130.4	0	4093.46	不受限	4050
4089	10kV兴铜线	天全电力调度控制中心	兴铜线921开关	兴业站	10000	否	275	4763.14	公线	60	21	1039	200	4086.83	不受限	4050
4090	10kV思大线	天全电力调度控制中心	思大线914开关	思经站	5000	否	275	4763.14	公线	150	54	2078	200	4086.83	不受限	4050
4091	10kV南达线	仁和电力调度控制中心	南达线979开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	85.32	21	1477.8	0	4064.76	不受限	4050
4092	10kV纹山线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹山线954开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	84.17	21	1457.82	0	4084.58	不受限	4050
4093	10kV太镇线923大馈线	西充电力调度控制分中心	太镇线923开关	太平站(西充)	16300	否	352	6096.82	公线	82.1	23	1422	0.19	4064.95	不受限	4050
4094	10kV歧南线	苍溪电力调度控制中心	歧南线916开关	35kV歧坪站	8000	否	281	4867.06	公线	18.01	6	312	0	4068.35	不受限	4050
4095	10kV红金线	盐边电力调度控制中心	红金线928开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	33.32	11	577.1	0	4099.44	不受限	4050
4096	10kV迎高线	剑阁电力调度控制中心	迎高线913开关	35kV迎水站	10000	是	377	6529.83	公线	65.42	17	1133.1	0	4090.76	不受限	4050
4097	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	103.13	27	1786.2	0	4090.65	不受限	4050
4098	10kV朱还线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱还线927开关	朱山站	102400	否	553	9578.24	专线	261.43	47	4528	0	4092.42	不受限	4050
4099	10kV瞿通线	射洪电力调度控制中心	瞿通线911开关	瞿河	20000	是	335	5802.37	公线	33.98	10	588.6	0	4053.3	不受限	4050

4100	10kV沐骑二线	广元电力调度控制中心	沐骑二线923开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	公线	18.34	6	317.6	0	4093.93	不受限	4050
4101	10kV新滩线	盐边电力调度控制中心	新滩线978开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	34.24	11	593	0	4083.53	不受限	4050
4102	10kV轮建线	广元电力调度控制中心	轮建线974开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	115.96	26	2008.4	1000	4053.17	不受限	4050
4103	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	61.73	16	1069.1	100	4054.76	不受限	4050
4104	10kV武九四61号线	剑阁电力调度控制中心	武九四61#线914开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	专线	103.36	27	1790.2	0	4086.65	不受限	4050
4105	10kV南院线	广元电力调度控制中心	南院线923开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	172.27	38	2983.7	0	4077.87	不受限	4050
4106	10kV萝滨线	汉源电力调度控制中心	萝滨线926开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	228.93	39	3965.1	0	4071.61	不受限	4050
4107	10kV元凤线	仁寿电力调度控制中心	元凤线915开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	149.9	31	2596.2	0	4082.58	不受限	4050
4108	10kV邓晨Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅰ线926开关	邓关站	100300	否	408	7066.77	公线	132.78	33	2299.7	0	4060.39	不受限	4050
4109	10kV晒大线	汉源电力调度控制中心	晒大线912开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	68.07	18	1178.9	0	4086.53	不受限	4050
4110	10kV干南线	汉源电力调度控制中心	干南线918开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	244.64	41	4237.2	0	4076.64	不受限	4050
4111	10kV成飞二线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞二线914开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	217.62	43	3769.2	0	4071.8	不受限	4050
4112	10kV仁南Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁南II回942开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	209.48	42	3628.2	0	4088.09	不受限	4050
4113	10kV中熊线	南城电力调度控制中心	10kV中熊线962开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	127.55	32	2209.2	0	4072.94	不受限	4050
4114	10kV庄高线	眉山电力调度控制中心	庄高线911开关	庄店站	50000	否	283	4901.7	专线	18.65	7	323	0	4088.53	不受限	4050
4115	10kV金象线大馈线	自贡电力调度控制中心	金象线914开关	金山站	10100	否	306	5300.08	公线	39.9	13	691	0	4079.07	不受限	4050
4116	10kV南华线大馈线	自贡电力调度控制中心	南华线924开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	270.92	48	4692.3	0	4084	不受限	4050
4117	10kV北铁线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	北铁线953开关	城北站	100000	否	304	5265.43	专线	38.75	12	657.8	0	4081.09	不受限	4050
4118	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	10kV南泉线939	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	305.89	51	5298	0	4055.07	不受限	4050
4119	10kV佛土线	平昌电力调度控制中心	10kV佛土线913	佛楼站	10000	否	377	6529.83	公线	104.23	28	1805.2	0	4071.65	不受限	4050
4120	10kV盐林线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐林线917开关	盐源盐井站	20000	是	335	5802.37	公线	31.88	10	552.2	0	4089.7	不受限	4050
4121	10kV南城一线	平昌电力调度控制中心	10kV南城一线916开关	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	256.48	47	4442.3	0	4053.41	不受限	4050
4122	10kV杨滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅱ回929	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	236.81	45	4101.5	0	4082.44	不受限	4050
4123	10kV龙河线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙河线915开关	龙安站	30300	否	295	5109.55	专线	29.08	10	503.6	0	4094.99	不受限	4050
4124	10kV八湾线	内江电力调度控制中心	八湾线916开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	77.23	19	1337.7	800	4097.68	不受限	4050
4125	10kV牟领一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟领一线947开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	161.64	37	2799.6	0	4059.32	不受限	4050
4126	10kV新富线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	新富线914开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	123.59	31	2140.6	0	4094.78	不受限	4050
4127	10kV连五线大馈线	威远电力调度控制中心	连五线929开关	连界场站	71500	否	552	9560.92	公线	235.88	43	4085.5	430	4089.33	不受限	4050
4128	10kV沿百线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿百线924开关	沿口站	100000	否	260	4503.33	专线	32.63	13	590	0	3463	不受限	4050
4129	10kV果金线	内江电力调度控制中心	果金线915开关	果湾站	10000	否	335	5802.37	公线	41.85	12	724.8	400	4097.33	不受限	4050
4130	10kV牧东路大馈线	天府电力调度控制中心	牧东路950开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	305.87	51	5297.6	0	4055.47	不受限	4050
4131	10kV嘉泰一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉泰一线961开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	75.46	19	1307	0	4097	不受限	4050
4132	10kV新滨Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新滨I线949开关	建新站	40000	是	400	6928.2	公线	84.31	21	1460.2	0	4082.36	不受限	4050
4133	10kV叙月线	宜宾电力调度控制中心	叙月线621开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	109.23	25	1891.8	0	4066.46	不受限	4050
4134	10kV铁河线	成都配调	铁河路928	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	142.1	30	2461.2	0	4092.88	不受限	4050
4135	10kV西啤线	邛崃电力调度控制中心	西啤线961	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	167.97	33	2909.2	0	4060.58	不受限	4050
4136	10kV黄周线	成都配调	黄周线909	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	144.53	31	2503.2	0	4050.88	不受限	4050
4137	10kV天半路	成都配调	天半路923	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	189.65	40	3284.8	0	4088.54	不受限	4050
4138	10kV军凤路	彭州电力调度控制中心	军凤路922	军乐	20000+10000	否	553	9578.24	公线	261.89	47	4536	0	4084.42	不受限	4050
4139	10kV灵江路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵江路904开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	66.4	18	1150	0	4073.86	不受限	4050
4140	10kV安左路915#线路	中江电力调度控制中心	安左路915开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	104.26	28	1805.8	0	4071.05	不受限	4050
4141	10kV宋镇线	广安电力调度控制中心	宋镇线958开关	宋家垭站	180000	是	368	6373.95	公线	58.58	16	1014.6	0	4084.56	不受限	4050
4142	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂新线917开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	192.61	38	3336	480	4056.17	不受限	4050
4143	10kV三蓥路903大馈线	蓥华电力调度控制中心	三蓥路903开关	三泉站	12000	否	377	6529.83	公线	105.31	28	1824	0	4052.85	不受限	4050
4144	10kV绵山路绵双支	绵竹电力调度控制中心	绵山路904开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公线	206.29	37	3573	0	4075.74	不受限	4050
4145	10kV湾海路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾海线935开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	243.88	41	4224	0	4089.84	不受限	4050
4146	10kV店林线	郫都电力调度控制中心	店林线920开关	雍店	126000	是	600	10392.3	专线	243.38	41	4215.4	0	4098.44	不受限	4050
4147	10kV隐瑞路902大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐瑞路902开关	隐峰站	20000	是	600	10392.3	公线	248.73	41	4308	0	4005.84	不受限	4000
4148	10kV普铁路	新都电力调度控制中心	普铁线922开关	普河	100000	否	424	7343.9	专线	148.67	35	2575	0	4034.51	不受限	4000
4149	10kV子林路	大邑电力调度控制中心	子林线911开关	子龙庙	80000	否	520	9006.66	公线	234.32	45	4058.4	0	4047.59	不受限	4000

4150	10kV岭鎏线大馈线	广安电力调度控制中心	岭鎏线926开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	66.58	18	1153.2	0	4112.23	不受限	4000
4151	10kV德塑路	郫都电力调度控制中心	德塑线912开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	129.01	32	2234.4	0	4000.98	不受限	4000
4152	10kV汉革线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	汉革线936开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	234.01	45	4053	0	4006.23	不受限	4000
4153	10kV店广线大馈线	郫都电力调度控制中心	店广线947开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	248.14	41	4297.7	0	4016.14	不受限	4000
4154	10kV桐庆线	成都配调	桐庆路922	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	145.01	31	2511.6	0	4042.48	不受限	4000
4155	10kV黄高路	成都配调	黄高线913	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	147.34	31	2552	0	4002.08	不受限	4000
4156	10kV大工二线	青白江电力调度控制中心	大工二线925开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	162.33	33	2811.6	0	4047.32	不受限	4000
4157	10kV楼南三线	青白江电力调度控制中心	楼南三线917开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	210.43	38	3644.6	0	4017.99	不受限	4000
4158	10kV普团线	宜宾电力调度控制中心	普团线953开关	普安站	40000	是	430	7447.82	公线	110.57	26	1915	0	4043.26	不受限	4000
4159	10kV创交线大馈线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	307.06	51	5318.2	0	4034.87	不受限	4000
4160	10kV车丰二线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰二线938开关	车城	240000	否	519	8989.34	专线	235.85	45	4085	0	4005.41	不受限	4000
4161	10kV安园线931大馈线	天府电力调度控制中心	安园线931开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	126.56	32	2192.1	0	4043.28	不受限	4000
4162	10kV板迎路大馈线	天府电力调度控制中心	板迎路922开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	7.92	3	137.2	0	4019.72	不受限	4000
4163	10kV方国线	宜宾电力调度控制中心	方国线667开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	111.28	26	1927.4	0	4030.86	不受限	4000
4164	10kV铁君线	成都配调	铁君路933	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	192.33	41	3331.2	0	4042.14	不受限	4000
4165	10kV桐联一线	内江电力调度控制中心	桐联一线963开关	桐梓坝站	80000	否	423	7326.57	专线	146.95	35	2545.2	0	4048.71	不受限	4000
4166	10kV松长一线	内江电力调度控制中心	松长一线914开关	松柏	270000	是	964	0	公线	538.15	56	9320.7	0	4036.87	不受限	4000
4167	10kV蓉新二线	成都配调	蓉新二线952开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	193.67	41	3354.3	0	4019.04	不受限	4000
4168	10kV家园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅱ回971	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	263.98	48	4572.1	0	4048.32	不受限	4000
4169	10kV顶风线	巴州电力调度控制中心	10kV顶风线915	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	84.02	24	1455.2	0	4000.76	不受限	4000
4170	10kV康农线大馈线	江油电力调度控制中心	康农路904开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	363.32	48	6292.7	250	4043.6	不受限	4000
4171	10kV914田茶线	甘洛电力调度控制中心	10kV田茶线914开关	田坝站	10000	否	373	6460.55	公线	103.72	28	1796.5	0	4017.99	不受限	4000
4172	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	24.15	8	418.3	0	4024.41	不受限	4000
4173	10kV会水一线大馈线	江油电力调度控制中心	会水一线919开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	289.84	44	5020.1	0	4028.13	不受限	4000
4174	10kV擂五线大馈线	北川电力调度控制中心	擂五线928开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公用	36.72	12	636	0	4040.53	不受限	4000
4175	10kV堡高线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡高线926开关	堡子站	10000	是	292	5057.59	公线	148	50	2691.5	0	4046.07	不受限	4000
4176	10kV汉沙线	雨城电力调度控制中心	10kV汉沙线964开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	144.02	3300	2494.5	2050	4046.82	不受限	4000
4177	10kV燕水线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕水线952开关	燕子山站	80300	否	375	6495.19	公线	105.8	28	1832.4	0	4013.27	不受限	4000
4178	10kV中碧线	雨城电力调度控制中心	10kV中碧线919开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	90.69	23	1570.8	0	4013.33	不受限	4000
4179	10kV兴环线	仁寿电力调度控制中心	兴环线924开关	兴家站	25000	否	482	8348.48	专线	201.27	42	3486	0	4027.63	不受限	4000
4180	10kV土自Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土自Ⅰ线912开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	151.5	31	2624	0	4040.93	不受限	4000
4181	10kV成飞一线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞一线911开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	221.29	44	3832.8	0	4008.2	不受限	4000
4182	10kV龙齐一线	眉山电力调度控制中心	龙齐一线916开关	龙亭站	40000	否	550	9526.28	公线	216.06	39	3742.2	800	4031.45	不受限	4000
4183	10kV青龙二线	青神电力调度控制中心	青龙二线929开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	105.37	25	1825	0	4036.26	不受限	4000
4184	10kV北远线大馈线	自贡电力调度控制中心	北远线931开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	209.95	38	3636.4	0	4026.19	不受限	4000
4185	10kV西通线	通川电力调度控制中心	西通线973开关	城西站	112000	否	595	10305.7	公线	255.3	51	4422	0	4000	不受限	4000
4186	10kV下川一线	广元电力调度控制中心	下川一线914开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	175.43	39	3038.4	0	4023.17	不受限	4000
4187	10kV竹下线	广元电力调度控制中心	竹下线919开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	38.3	13	663.3	0	4013.23	不受限	4000
4188	10kV包达线	阿坝电力调度控制中心	包达线952开关	包座站	2000	否	275	4763.14	公线	15.95	6	276.2	0	4010.63	不受限	4000
4189	10kV锦长线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦长线922开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	46.81	15	805.4	0	4021.62	不受限	4000
4190	10kV陵滨线	苍溪电力调度控制中心	陵滨线915开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	333.35	53	5773.7	0	4031.44	不受限	4000
4191	10kV龙桥线	蓬溪电力调度控制中心	龙桥线933开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	68.7	18	1189.8	0	4034.06	不受限	4000
4192	10kV三转线	广元电力调度控制中心	三转线923开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	21.21	7	367.4	0	4044.13	不受限	4000
4193	10kV撒阿线	阿坝电力调度控制中心	撒阿线913开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	15.41	6	266.9	0	4019.93	不受限	4000
4194	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	广渝线923开关	懒土坡站	50000	否	341	5906.29	专线	75.77	22	1312.4	0	4003.26	不受限	4000
4195	10kV花工一线	射洪电力调度控制中心	花工一线916开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	107.32	28	1858.8	0	4049.22	不受限	4000
4196	10kV东镇线	苍溪电力调度控制中心	东镇线913开关	35kV东溪站	10000	是	403	6980.16	公线	130.81	32	2265.6	0	4016.54	不受限	4000
4197	10kV芙南线	苍溪电力调度控制中心	芙南线923开关	35kV芙蓉站	32000	是	453	7846.19	公线	128.87	28	2232	0	4044.95	不受限	4000
4198	10kV兴城二线	仁和电力调度控制中心	兴城二线959开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	48.73	14	844	0	4005.74	不受限	4000
4199	10kV老炳线	攀枝花电力调度控制中心	老炳线972开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	29.87	9	517.3	315	4017.44	不受限	4000

4200	10kV前寨线	米易电力调度控制中心	前寨线922开关	前进渠站	8000	否	300	5196.15	公线	36.72	12	636	0	4040.53	不受限	4000
4201	10kV渡坪线	蒲城电力调度控制中心	渡坪线911开关	渡口站	30000	是	390	6755	公线	79.69	20	1380.2	0	4023.8	不受限	4000
4202	10kV林乡线大馈线	营山电力调度控制中心	林乡线911开关	双林站	50000	否	275	4763.14	公线	14.27	5	247.1	0	4039.73	不受限	4000
4203	10kV彭互线	仁和电力调度控制中心	彭互线972开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	47.54	14	823.4	0	4026.34	不受限	4000
4204	10kV宁西二线928线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV宁西二线928开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	69.75	18	1208	0	4015.86	不受限	4000
4205	10kV大广一线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广一线956开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	87.64	22	1518	0	4024.56	不受限	4000
4206	10kV资良线	仁和电力调度控制中心	资良线957开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	8.73	3	151.2	0	4005.72	不受限	4000
4207	10kV兴柏线	仪陇电力调度控制中心	兴柏线916开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	70.03	19	1213	0	4010.86	不受限	4000
4208	10kV堵赊线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵赊线912开关	堵格站	6300	否	320	5542.56	公线	57.74	19	1000	0	3988.3	不受限	3980
4209	10kV干源线	汉源电力调度控制中心	干源线962开关	干溪坝站	50000	否	526	9110.59	公线	244.64	47	4237.2	0	3962.33	不受限	3950
4210	10kV华开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开一线933开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	174.02	35	3014.1	0	3955.68	不受限	3950
4211	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板融线946开关	板仓站	80000	是	540	9353.07	公线	196.54	36	3404	80	3998.46	不受限	3950
4212	10kV燕无线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕无线954开关	燕子山站	80000	否	263	4555.29	公线	6.65	3	115.2	0	3984.56	不受限	3950
4213	10kV汇尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇尚线916开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	154.1	32	2669	0	3995.93	不受限	3950
4214	10kV乌马线	汉源电力调度控制中心	乌马线912开关	乌斯河站	5000	否	275	4763.14	公线	17.9	7	310	0	3976.83	不受限	3950
4215	10kV南城三线	雨城电力调度控制中心	10kV南城三线934开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	122.91	28	2128.8	0	3968.02	不受限	3950
4216	10kV大能线	仁寿电力调度控制中心	大能线914开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	215.01	43	3723.9	0	3992.39	不受限	3950
4217	10kV龙中线	仁寿电力调度控制中心	龙中线973开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公线	255	100	4416.73	0	3975.06	不受限	3950
4218	10kV郎宾线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	郎宾线924	二郎	16000	否	362	6270.02	专线	97.29	27	1685	0	3958.02	不受限	3950
4219	10kV兜伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV兜伍线914开关	兜山站	10000	否	270	4676.54	专线	14.17	5	245.4	0	3963.49	不受限	3950
4220	10kV富李线	仁寿电力调度控制中心	富李线922开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	155.31	31	2690	200	3968.92	不受限	3950
4221	10kV象糖线	眉山电力调度控制中心	象糖线922开关	象耳站	28000	是	495	8573.65	公线	165.51	33	2866.6	0	3992.32	不受限	3950
4222	10kV象铁线	眉山电力调度控制中心	象铁线926开关	象耳站	28000	否	255	4416.73	专线	10.2	4	176.7	0	3975.06	不受限	3950
4223	10kV奇镇线652大馈线	泸川电力调度控制中心	奇镇线913	奇峰	10000	是	337	5837.01	公线	35.98	11	623.2	50	3996.41	不受限	3950
4224	10kV回青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回青线911开关	回龙站	50000	是	394	6824.28	公用	86.32	22	1495	0	3964.42	不受限	3950
4225	10kV北龙线	平昌电力调度控制中心	10kV北龙线924	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	201.58	42	3491.3	0	3991.16	不受限	3950
4226	10kV龙东线	宝兴电力调度控制中心	龙东线918手车开关	五龙站	40000	否	256	4434.05	公线	98.67	1000	3540	0	3990.64	不受限	3950
4227	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌线917开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	14.45	5	250.2	0	3962.14	不受限	3950
4228	10kV回九线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回九线924开关	回龙站	50000	是	441	7638.34	公用	122.75	28	2126	0	3984.67	不受限	3950
4229	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查吉线917开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公线	133.38	30	2310.1	0	3953	不受限	3950
4230	10kV小五线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五线916开关	小枧站	40000	否	600	10392.3	公用	147.66	25	2557.5	2800	3995.57	不受限	3950
4231	10kV园启线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园启线911开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	193.53	37	3351.9	0	3950.43	不受限	3950
4232	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香仁线915开关	香格里拉站	40200	否	255	4416.73	公线	288.59	14	442.25	0	3985.94	不受限	3950
4233	10kV松海线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松海线911开关	会东松坪站	5000	否	320	5542.56	公线	59.41	19	1029	0	3959.3	不受限	3950
4234	10kV化镇线	巴州电力调度控制中心	10kV化镇线916	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	72.75	22	1260	0	3962.13	不受限	3950
4235	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	261.71	12	492.6	0	3965.45	不受限	3950
4236	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	0	12	442.12	0	3975.06	不受限	3950
4237	10kV得高线	平昌电力调度控制中心	10kV得高线923	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	109.84	29	1902.4	0	3974.45	不受限	3950
4238	10kV陈九线	达县电力调度控制中心	陈九线913开关	陈家站	11000	否	380	6581.79	公线	113.2	30	1960.6	0	3963.01	不受限	3950
4239	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通阿线913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	26.03	9	450.9	0	3991.81	不受限	3950
4240	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	309.35	52	5358	0	3995.07	不受限	3950
4241	10kV新吴线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新吴线926开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公线	315.94	14	422.2	0.7	3985.65	不受限	3950
4242	10kV池枫线大馈线	江油电力调度控制中心	池枫线914开关	龙池站	6300	否	270	4676.54	公用	12.62	5	218.5	0	3990.39	不受限	3950
4243	10kV资尚线	仁和电力调度控制中心	资尚线975开关	迤资站	40000	否	265	4589.93	公线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受限	3950
4244	10kV南姑线	米易电力调度控制中心	南姑线972开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	39.16	13	678.2	0	3985.87	不受限	3950

4245	10kV板科线	仁和电力调度控制中心	板科线951开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	129.7	32	2246.4	0	3988.98	不受限	3950
4246	10kV城古线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城古线917开关	城郊站(阆中)	40000	是	300	5196.15	公线	10	3	173.2	0	3983.72	不受限	3950
4247	10kV岭海线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭海线912开关	长条岭站(阆中)	15000	否	270	4676.54	公线	13.04	5	225.9	0	3982.99	不受限	3950
4248	10kV米青线	米易电力调度控制中心	米青线954开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	147.77	31	2559.4	0	3953.11	不受限	3950
4249	10kV红狼线	阿坝电力调度控制中心	红狼线953开关	红土站	3150	否	256	4434.05	公线	1.38	1	23.9	0	3966.74	不受限	3950
4250	10kV九澳线	广元电力调度控制中心	九澳线926开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	43.11	14	746.7	0	3961.01	不受限	3950
4251	10kV城中线	蓬溪电力调度控制中心	城中线917开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	201.27	37	3486	0	3996.46	不受限	3950
4252	10kV鞍南一线	苍溪电力调度控制中心	鞍南一线915开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	177.97	39	3082.4	0	3979.17	不受限	3950
4253	10kV棉石线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉石线914	棉花坡	100000	是	308	5334.72	公线	17.42	6	301.7	0	3966.08	不受限	3950
4254	10kV元井线	苍溪电力调度控制中心	元井线922开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	110.16	29	1908	0	3968.85	不受限	3950
4255	10kV九电线	广元电力调度控制中心	九电线972开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	43.11	14	746.7	0	3961.01	不受限	3950
4256	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	否	403	6980.16	公线	120.35	30	2084.4	200	3997.74	不受限	3950
4257	10kV任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	72.06	19	1248	0	3975.86	不受限	3950
4258	10kV袁石一线	广元电力调度控制中心	袁石一线913开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	177.32	39	3071.2	0	3990.37	不受限	3950
4259	10kV粉保线	成都配调	粉保路917	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	195.45	41	3385.2	0	3988.14	不受限	3950
4260	10kV平华路	温江电力调度控制中心	平华线924开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	90.09	23	1560.3	0	3982.26	不受限	3950
4261	10kV舟高线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟高线915开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	131.14	33	2271.3	0	3964.08	不受限	3950
4262	10kV沐海线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐海线918开关	沐川站	71500	否	400	6928.2	公线	131.13	33	2271.2	0	3964.18	不受限	3950
4263	10kV三沿一线大馈线	内江电力调度控制中心	三沿一线914开关	三元站	100000	是	423	0	公线	110.06	26	1906.2	0	3955.06	不受限	3950
4264	10KV风朝线	乐山电力调度控制中心	风朝线928开关	凤凰站	120000	是	450	7794.23	公线	131.09	29	2270.4	0	3964.98	不受限	3950
4265	10kV邦中线	成都配调	邦中线922	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	150.29	32	2603	0	3951.08	不受限	3950
4266	10kV翠六线	成都配调	翠六线919	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	196.42	42	3402	0	3971.34	不受限	3950
4267	10kV天协线大馈线	天府电力调度控制中心	天协线921开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	310.45	52	5377	0	3976.07	不受限	3950
4268	10kV力警路大馈线	天府电力调度控制中心	力警路947开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	309.28	52	5356.8	0	3996.27	不受限	3950
4269	10kV迎柏线922	江安电力调度控制中心	迎柏线922开关	迎安站	6300	是	380	6581.79	公用	74.7	20	1294	0	3971	不受限	3950
4270	10kV三胜线	成都配调	三胜路926	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受限	3950
4271	10kV温高一路	成都配调	温高一路927	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	195.59	41	3387.6	0	3985.74	不受限	3950
4272	10kV民江路大馈线	崇州电力调度控制中心	民江路905	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	297.23	51	5148	0	3986.84	不受限	3950
4273	10kV塔伊线	成都配调	塔伊线924	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	147.58	31	2556	0	3998.08	不受限	3950
4274	10kV羊水线	邛崃电力调度控制中心	羊水线919开关	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	59.58	19	1032	0	3956.3	不受限	3950
4275	10kV正华线	成都配调	正华路951	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	149.65	32	2592	0	3962.08	不受限	3950
4276	10kV革海线	青白江电力调度控制中心	革海线906开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	274.79	49	4759.3	0	3970.23	不受限	3950
4277	10kV青城南线	青白江电力调度控制中心	青城南线942开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	167.19	34	2895.8	0	3963.12	不受限	3950
4278	10kV军华路	彭州电力调度控制中心	军华线923开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	93.76	23	1624	630	3981.38	不受限	3950
4279	10kV经达二路	彭州电力调度控制中心	经达二路924	经纬	153000	否	423	7326.57	专线	151.45	36	2623.2	0	3970.71	不受限	3950
4280	10kV三德线	金堂电力调度控制中心	三德线914开关	三星	21000	否	300	5196.15	专线	40.16	13	695.6	0	3980.93	不受限	3950
4281	10kV丹龙线	彭州电力调度控制中心	丹龙线914开关	牡丹	2*40000	是	600	10392.3	公线	250.81	42	4344	0	3969.84	不受限	3950
4282	10kV武万线大馈线	新津电力调度控制中心	武万线909	文武	163000	是	505	8746.86	公线	175.91	35	3046.8	0	3950.69	不受限	3950
4283	10kV美科线	新都电力调度控制中心	美科线924开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	235.43	46	4077.6	0	3981.63	不受限	3950
4284	10kV西商一线大馈线	广安电力调度控制中心	西商一回921开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	131.23	33	2272.9	0	3962.48	不受限	3950
4285	10kV宝全线	乐至电力调度控制中心	10kV宝全线921开关	宝林站	65000	是	500	8660.25	公线	169.3	34	2932.3	0	3995.9	不受限	3950
4286	10kV严源路	新都电力调度控制中心	严源线910开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	234.46	45	4060.8	0	3998.43	不受限	3950
4287	10kV中松路917#线路	中江电力调度控制中心	中松路915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	213.96	39	3705.8	0	3956.79	不受限	3950
4288	10kV拱丰路919线路	绵东电力调度控制中心	拱丰路919开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	55.31	14	958	1300	3977.38	不受限	3950
4289	10kV桥郫线	郫都电力调度控制中心	桥郫线993开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	249.19	42	4315.9	0	3997.94	不受限	3950
4290	10kV光园二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园二路921开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	92.1	23	1595.2	0	3947.36	不受限	3900
4291	10kV穿江路913大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿江路913开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	公线	113.14	30	1959.6	0	3917.25	不受限	3900
4292	10kV光发一路	彭州电力调度控制中心	光发一路956	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	271.71	49	4706	0	3914.42	不受限	3900
4293	10kV东山线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东山线922开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	240	46	4156.8	0	3902.43	不受限	3900
4294	10kV御园四路	罗江电力调度控制中心	御园四路914开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	12.83	4	222.3	0	3934.62	不受限	3900

4295	10kV兴洞路923线路	中江电力调度控制中心	兴洞路923开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	89.97	26	1558.3	0	3928.84	不受限	3900
4296	10kV解兴二线	大邑电力调度控制中心	解兴二线934开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	252.42	42	4372	0	3941.84	不受限	3900
4297	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂毗一线916开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	227.25	45	3936	0	3936.17	不受限	3900
4298	10kV广民路902#线路	中江电力调度控制中心	广民路902开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	111.96	30	1939.2	0	3937.65	不受限	3900
4299	10kV家军路918#线路	中江电力调度控制中心	家军路918开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	专线	311.18	52	5389.7	0	3947.78	不受限	3900
4300	10kV太合路	彭州电力调度控制中心	太合路920	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	261.2	47	4524	170	3926.42	不受限	3900
4301	10kV天新路	郫都电力调度控制中心	天新线914开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	313.39	52	5428	0	3925.07	不受限	3900
4302	10kV革岛线	青白江电力调度控制中心	革岛线932开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	276.3	49	4785.6	0	3943.93	不受限	3900
4303	10kV龙院路	成都配调	龙院路929	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	151.32	32	2620.9	0	3933.18	不受限	3900
4304	10kV益曙路_专	成都配调	益曙路947	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	78.01	23	1351.2	0	3913.03	不受限	3900
4305	10kV南朋二线	成都配调	南朋二线907开关	南郊	158000	是	473	8192.6	公线	150.95	32	2614.4	0	3939.68	不受限	3900
4306	10kV文白路大馈线	崇州电力调度控制中心	文白路908	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	242.1	41	4193.1	0	3926.76	不受限	3900
4307	10kV黄机线	成都配调	黄机线924	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	151.13	32	2617.6	0	3936.48	不受限	3900
4308	10kV锦民线	成都配调	锦民线开关913	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	197.79	42	3425.8	0	3947.54	不受限	3900
4309	10kV城东Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城东I线655开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	76.44	20	1324	0	3941.43	不受限	3900
4310	10kV园云线927大馈线	天府电力调度控制中心	园云路927开关	桃园	50000	否	600	10392.3	专线	314.09	52	5440	0	3913.07	不受限	3900
4311	10kV莲程线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	莲程线941开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	47.81	14	848	0	3932.464	不受限	3900
4312	10kV桐井线	江安电力调度控制中心	桐井线941开关	桐梓林站	2*50000	是	320	5542.56	公用	28.51	9	493.8	0	3940.25	不受限	3900
4313	10kV祥溪线	内江电力调度控制中心	祥溪线926开关	云祥站	83000	是	400	6928.2	公线	94	24	1632	0	3910	不受限	3900
4314	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑沫一线912开关	斑竹湾站	100000	是	400	6928.2	公线	93.88	23	1626	0	3916.56	不受限	3900
4315	10kV粉锦线	成都配调	粉锦路922	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	198.64	42	3440.4	0	3932.94	不受限	3900
4316	10kV虎院二线（专线）	内江电力调度控制中心	虎院二线925开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	206.94	43	3584.2	0	3929.43	不受限	3900
4317	10kV广龙线	广元电力调度控制中心	广龙线914开关	懒土坡站	50000	否	251	4347.45	公线	3	0.2	51.3	0	3912.71	不受限	3900
4318	10kV金花二回	通川电力调度控制中心	10kV.金花二回976开关	金山站	150000	是	420	7274.61	公线	108.55	26	1880	0	3939.69	不受限	3900
4319	10kV马龙一线	通川电力调度控制中心	10kV.马龙一线961开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	254.79	42	4413	0	3900.84	不受限	3900
4320	10kV襄大线	南部电力调度控制中心	10kV襄大线915	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	111.55	30	1932	0	3944.85	不受限	3900
4321	10kV凤桥线	蓬溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	36.21	11	627.2	0	3945.42	不受限	3900
4322	10kV河卓线	大英电力调度控制中心	河卓线911开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	201.96	37	3498	250	3914.59	不受限	3900
4323	10kV阳大线	广元电力调度控制中心	阳大线912手车开关	35kV朝阳站	6300	否	300	5196.15	公线	43.65	15	756	0	3920.53	不受限	3900
4324	10kV江果一线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅰ线912开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	216.72	39	3753.6	0	3908.99	不受限	3900
4325	10kV陵植线	苍溪电力调度控制中心	陵植线916开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	311.2	52	5390	0	3947.48	不受限	3900
4326	10kV谷中线	阿坝电力调度控制中心	谷中线914开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	44.67	15	773.7	0	3902.83	不受限	3900
4327	10kV莲中一线	通川电力调度控制中心	10kV.莲中一线918开关	莲花湖站	102400	是	400	6928.2	公线	93.07	23	1612	0	3930.56	不受限	3900
4328	10kV九滨一线	广元电力调度控制中心	九滨一线913开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	136.8	30	2369.3	0	3907.65	不受限	3900
4329	10kV日马线	仪陇电力调度控制中心	日马线914开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	112.55	30	1949.4	0	3927.45	不受限	3900
4330	10kV杨瑰线945大馈线	泸州电力调度控制中心	杨瑰线945开关	杨桥	380000	否	463	8019.4	公线	191.36	41	3314.4	0	3903.06	不受限	3900
4331	10kV齐胡线673大馈线	泸州电力调度控制中心	齐胡线923	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3900
4332	10kV毗龙线921大馈线	泸州电力调度控制中心	毗龙线921	毗卢	5000	是	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3900
4333	10kV土将线	仪陇电力调度控制中心	土将线922开关	土门站(仪陇)	20000	是	350	6062.18	公线	53.49	15	926.4	0	3923.34	不受限	3900
4334	10kV兴广二线	仁和电力调度控制中心	兴广二线972开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	132.24	29	2290.4	0	3944.98	不受限	3900
4335	10kV永武线	仪陇电力调度控制中心	永武线911开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	113.49	30	1965.6	0	3911.25	不受限	3900
4336	10kV雒开一路	广汉电力调度控制中心	雒开一路907开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	129.84	27	2248.8	565	3920.42	不受限	3900
4337	10kV斯锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯锋线958开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	14.09	5	244	0	3912.92	不受限	3900
4338	10kV三纺路	广汉电力调度控制中心	三纺路910开关	三星堆站旧	120000	否	252	4364.77	专线	4.52	2	77	0	3928.29	不受限	3900
4339	10kV庙高线	米易电力调度控制中心	庙高线914开关	庙子沟站	20000	是	400	6928.2	公线	94.5	24	1636.8	0	3905.76	不受限	3900
4340	10kV922特宏线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特宏线922开关	特克站	10000	否	255	4416.73	公线	114.86	45	1989.4	30	3915.3	不受限	3900
4341	10kV高科线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高科线904开关	高水站	31500	是	465	8054.04	公用	100	22	1732	2500	3943.23	不受限	3900
4342	10kV得双线	平昌电力调度控制中心	10kV得双线913	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	112.66	30	1951.2	0	3925.65	不受限	3900
4343	10kV西环线	巴州电力调度控制中心	10kV西环线955	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	236.01	46	4087.7	0	3940.35	不受限	3900

4344	10kV麻东线	通江电力调度控制中心	10kV麻东线914	麻石站	16300	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900
4345	10kV高仁线	南江电力调度控制中心	10kV高仁线955	高桥站	18000	否	335	5802.37	公线	76.07	23	1317.5	0	3904.63	不受限	3900
4346	10kV太青线	万源电力调度控制中心	10kV.太青线961开关	太和站	40000	是	515	8920.06	公线	185.87	36	3219.3	0	3916.75	不受限	3900
4347	10kV观井线	巴州电力调度控制中心	10kV观井线912	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	112.79	30	1953.6	0	3923.25	不受限	3900
4348	10kV铁平线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV铁平线956	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900
4349	10kV梁六线	巴州电力调度控制中心	10kV梁六线953	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	75.5	23	1307.6	0	3914.53	不受限	3900
4350	10kV烟凤线	通江电力调度控制中心	10kV烟凤线954	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	37.37	13	647.2	0	3904.63	不受限	3900
4351	10kV红桂一线	荥经电力调度控制中心	红桂一线933开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	133.46	33	2311.6	0	3923.78	不受限	3900
4352	10kV晒新线	汉源电力调度控制中心	晒新线915开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	77.12	20	1335.7	0	3929.73	不受限	3900
4353	10kV万油线	雅安电力调度控制中心	万油线913开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	491.77	164	8517.5	750	3926.53	不受限	3900
4354	10kV佛顺线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛顺线916开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	213.12	39	3691.2	0	3929.82	不受限	3900
4355	10kV永雨一线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨一线915开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	125.05	28	2165.9	0	3930.92	不受限	3900
4356	10kV中上线	雨城电力调度控制中心	10kV中上线916开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	50.54	13	875.3	800	3908.83	不受限	3900
4357	10kV福祠线	眉山电力调度控制中心	福祠线972开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	158.31	33	2741.9	0	3936.88	不受限	3900
4358	10kV麻葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻葫线911开关	麻柳站	5000	否	265	4589.93	公线	12.4	5	214.8	0	3916.14	不受限	3900
4359	10kV平禾二线	眉山电力调度控制中心	平禾二线949开关	平春	180000	否	600	10392.3	专线	313.5	52	5429.8	0	3923.27	不受限	3900
4360	10kV天仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	天仙线934开关	天成	362000	否	600	10392.3	公线	313.97	52	5438	0	3915.07	不受限	3900
4361	10kV穆瓷线	青神电力调度控制中心	穆瓷线911开关	穆家埂站	30000	否	380	6581.79	公线	114.94	30	1990.7	0	3932.91	不受限	3900
4362	10kV萝武线	汉源电力调度控制中心	萝武线972开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	240.54	41	4166.1	0	3870.61	不受限	3850
4363	10kV谢蓉线	彭山电力调度控制中心	谢蓉线926开关	谢家站	20000	否	275	4763.14	专线	24.45	9	423.4	0	3863.43	不受限	3850
4364	10kV黄镇一线	彭山电力调度控制中心	黄镇一线913开关	黄丰站	10000	是	482	8348.48	公线	140.23	29	2428.8	400	3849.98	不受限	3850
4365	10kV仁港线	仁寿电力调度控制中心	仁港线917开关	仁寿站	100000	否	560	9699.48	公线	280.61	50	4860.1	0	3869.43	不受限	3850
4366	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水沙线914	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	152.08	54	1034	0	3879.79	不受限	3850
4367	10kV摩李线918大馈线	叙永电力调度控制中心	摩李线918	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	152.06	54	1024	0	3879.79	不受限	3850
4368	10kV天双线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天双线912	天池	10000	是	280	4849.74	公线	152.06	54	1014	0	3879.79	不受限	3850
4369	10kV分田线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分田线914开关	分水	10000	是	280	4849.74	公线	191.57	68	1024	0	3879.79	不受限	3850
4370	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观街线911	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	152.07	54	1034	0	3879.79	不受限	3850
4371	10kV富南八线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南八线917开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	218.33	40	3781.4	0	3867.34	不受限	3850
4372	10kV摩麻线917大馈线	叙永电力调度控制中心	摩麻线917	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	152.02	54	1024	0	3873.69	不受限	3850
4373	10kV兴乌线914大馈线	叙永电力调度控制中心	兴乌线914	永兴	6300	是	280	4849.74	公线	191.24	68	1054	0	3879.79	不受限	3850
4374	10kV南郊线	雨城电力调度控制中心	10kV南郊线922开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	公线	158.24	36	2740.8	250	3868.12	不受限	3850
4375	10kV兰三一线	青神电力调度控制中心	兰三一线915开关	兰店站	100000	是	492	8521.69	公线	171.84	35	2976.2	815	3878.32	不受限	3850
4376	10kV长成一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成一线912开关	长土站	56700	否	503	8712.22	公线	229.12	46	3968.4	0	3872.6	不受限	3850
4377	10kV丰桥线	石棉电力调度控制中心	丰桥线953开关	丰乐站	25000	否	250	4330.13	公线	60.8	2400	1053	0	3897.12	不受限	3850
4378	10kV水向线921大馈线	叙永电力调度控制中心	水向线921	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	152.04	54	1054	0	3879.79	不受限	3850
4379	10kV新慈线	仁寿电力调度控制中心	新慈线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	118.61	31	2054.4	0	3869.21	不受限	3850
4380	10kV茶晓线大馈线	安州电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6300	是	353	6114.14	公用	57.94	16	1003.5	0	3887.81	不受限	3850
4381	10kV池龙线大馈线	江油电力调度控制中心	池龙线915开关	龙池站	4000	否	270	4676.54	公用	20.66	8	357.9	0	3850.99	不受限	3850
4382	10kV万镇线大馈线	江油电力调度控制中心	万镇线914开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	161.15	34	2791.2	0	3859.87	不受限	3850
4383	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	0	14	425.2	0	3865.94	不受限	3850
4384	10kV西火线大馈线	布拖电力调度控制中心	西火线912开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	136.3	34	2360.8	0	3874.58	不受限	3850
4385	10kV寨周线	南江电力调度控制中心	10kV寨周线955	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	46.92	16	812.7	0	3863.83	不受限	3850
4386	10kV板坝线	通江电力调度控制中心	10kV板坝线959	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	23.61	9	409	0	3877.83	不受限	3850
4387	10kV晨该线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该线913开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	257.03	43	4451.7	0	3862.14	不受限	3850
4388	10kV飞奥线大馈线	北川电力调度控制中心	飞奥线912开关	飞山站	12500	是	300	5196.15	公用	17.32	6	300	0	3856.92	不受限	3850
4389	10kV民柑线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民柑线911开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	11.33	5	196.2	0	3881.53	不受限	3850
4390	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米扎线913开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公线	0	13	425.22	0	3865.94	不受限	3850
4391	10kV顶大线	巴州电力调度控制中心	10kV顶大线914	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	92.52	26	1602.4	0	3853.56	不受限	3850

4392	10kV民洼线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民洼线913开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3850
4393	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	40000	否	600	10392.3	公用	317.56	53	5500.2	0	3852.87	不受限	3850
4394	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	0	14	428.6	0	3865.94	不受限	3850
4395	10kV烟镇线	通江电力调度控制中心	10kV烟镇线953	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	39.03	13	676	0	3875.83	不受限	3850
4396	10kV城渔线	宝兴电力调度控制中心	城渔线924开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	125.01	29	2165.2	0	3876.19	不受限	3850
4397	10kV太向线	万源电力调度控制中心	10kV.太向线971开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	217.74	40	3771.2	0	3849.82	不受限	3850
4398	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西乡站915开关	西俄洛站	6300	否	248	4295.49	公线	0	13	426.5	0	3865.94	不受限	3850
4399	10kV城化线638大馈线	泸州电力调度控制中心	城化线961开关	城东	101500	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1024	630	3887.19	不受限	3850
4400	10kV大陶线	攀枝花西区电力调度控制中心	大陶线943开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	95.38	24	1652	0	3890.56	不受限	3850
4401	10kV紫贤一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤一线973开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	195.34	37	3383.3	0	3891.32	不受限	3850
4402	10kV胜南线	米易电力调度控制中心	胜南线912开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	17.74	6	307.2	0	3849.72	不受限	3850
4403	10kV洞镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	洞镇线914开关	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	78.94	21	1367.3	0	3884.28	不受限	3850
4404	10kV消双线	营山电力调度控制中心	消双线914开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	公线	22.6	8	391.4	0	3895.43	不受限	3850
4405	10kV炳委线	攀枝花电力调度控制中心	炳委线954开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	55.32	16	958.2	0	3891.54	不受限	3850
4406	10kV孙城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙城线912开关	孙家坝	364000	是	480	8313.84	公用	147.92	31	2561.9	200	3889.17	不受限	3850
4407	10kV中天线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中天线924开关	阆中站	126000	否	502.26	8699.4	公线	229.4	46	3973.2	0	3856.26	不受限	3850
4408	10kV平苍线	仁和电力调度控制中心	平苍线925开关	平地站	63000	是	400	6928.2	公线	97.02	24	1680.4	0	3862.16	不受限	3850
4409	10kV姚五线	剑阁电力调度控制中心	姚五线925开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	82.26	24	1424.8	0	3890.86	不受限	3850
4410	10kV园上线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园上线954开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公线	255.42	43	4423.9	0	3889.94	不受限	3850
4411	10kV定太线	南部电力调度控制中心	10kV定太线913	定水站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	78.37	23	1357.3	0	3864.83	不受限	3850
4412	10kV竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线916开关	竹园站	80000	否	400	6928.2	公线	137.29	34	2377.9	0	3857.48	不受限	3850
4413	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	10kV凌鸦线924	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	315.18	53	5459	0	3878.48	不受限	3850
4414	10kV坪西线	南部电力调度控制中心	10kV坪西线913	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	72.36	22	1253.3	0	3890.89	不受限	3850
4415	10kV安建线	射洪电力调度控制中心	安建线919开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	132.04	30	2287	0	3879.1	不受限	3850
4416	10kV莫德线	阿坝电力调度控制中心	莫德线957开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	24.98	9	432.6	0	3854.23	不受限	3850
4417	10kV黑麦线	阿坝电力调度控制中心	黑麦线953开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	18.71	7	324	0	3884.89	不受限	3850
4418	10kV中龙线	广元电力调度控制中心	中龙线922开关	中子站	86000	否	320	5542.56	公线	65.08	20	1127.2	0	3861.1	不受限	3850
4419	10kV北民线	资中电力调度控制中心	北民线917开关	城北站	90000	否	400	6928.2	专线	137.41	34	2380	0	3855.38	不受限	3850
4420	10kV草水线	成都配调	草水路934	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	102.63	25	1777.6	0	3889.67	不受限	3850
4421	10kV利茶线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	利茶线914开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	45.13	15	781.6	0	3894.93	不受限	3850
4422	10kV小复线	威远电力调度控制中心	小复线917开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	59.65	19	1033.2	0	3877.16	不受限	3850
4423	10kV凤梅线	乐山电力调度控制中心	凤梅线922开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	170.9	39	2960	0	3898.92	不受限	3850
4424	10kV东民线	内江电力调度控制中心	东民线961开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	公线	208.89	43	3618	0	3895.63	不受限	3850
4425	10kV杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坡站	10000	是	380	6581.79	公线	75.53	20	1308.1	80	3877.33	不受限	3850
4426	10kV三墅线大馈线	内江电力调度控制中心	三墅线916开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	67.16	14	1163.2	2500	3850.43	不受限	3850
4427	10kV越宁线大馈线	威远电力调度控制中心	越宁线914开关	越溪站	13000	否	321	5559.88	公线	66.18	21	1146.3	0	3857.59	不受限	3850
4428	10kV云宁线	宜宾电力调度控制中心	云宁线947开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	171	35	2962	800	3876	不受限	3850
4429	10kV吊纸线	宜宾电力调度控制中心	吊纸线973开关	吊黄楼站	105000	是	380	6581.79	公线	75.4	20	1306	0	3959	不受限	3850
4430	10kV柏坪一线	宜宾电力调度控制中心	柏坪一线952开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	95.19	24	1648.7	0	3893.86	不受限	3850
4431	10kV平道线	邛崃电力调度控制中心	平道线913开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	178.34	35	3088.9	0	3880.88	不受限	3850
4432	10kV温桐路专线	成都配调	温桐路915	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	203.42	43	3523.2	0	3850.14	不受限	3850
4433	10kV新油线	成都配调	新油路946	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	202.07	43	3499.9	0	3873.44	不受限	3850
4434	10kV官银线大馈线	广安电力调度控制中心	官银线923开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	200.35	38	3470	0	3887.75	不受限	3850
4435	10kV何牧线	新津电力调度控制中心	何牧线918开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	115.29	27	1996.8	0	3878.32	不受限	3850
4436	10kV湾棠路	郫都电力调度控制中心	湾棠线906开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	316.86	53	5488	0	3865.07	不受限	3850
4437	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮西线913开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	96.54	24	1672	0	3870.56	不受限	3850
4438	10kV东居路	新都电力调度控制中心	东居线916开关	东骏	100000	否	500	8660.25	专线	229.04	46	3967	0	3827.22	不受限	3800

4439	10kV官冷线	广安电力调度控制中心	官冷线932开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	162.88	34	2821	0	3830.07	不受限	3800
4440	10kV家太路923线路	中江电力调度控制中心	家太路923开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	119.35	32	2067.1	0	3809.75	不受限	3800
4441	10kV放象二线	简阳电力调度控制中心	放象二线928开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	154.85	29	2682	945	3841.6	不受限	3800
4442	10kV武食线大馈线	新津电力调度控制中心	武食线908	文武	163000	是	507	8781.5	公线	186.03	37	3222	0	3803.2	不受限	3800
4443	10kV工湔路	鉴华电力调度控制中心	工湔路913开关	工农兵站	35300	是	600	10392.3	公线	258.76	43	4481.8	0	3832.04	不受限	3800
4444	10kV万站二线	新都电力调度控制中心	万站二线942开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	171.75	34	2974.7	189	3833.79	不受限	3800
4445	10kV仙南二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南二线973开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	195.09	38	3379	0	3826.33	不受限	3800
4446	10kV店华路大馈线	郫都电力调度控制中心	店华线951开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	318.7	53	5519.9	0	3833.17	不受限	3800
4447	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂沦线994开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	244.57	47	4236	0	3823.23	不受限	3800
4448	10kV徐东路913线路	绵东电力调度控制中心	徐东路913开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	35.77	13	619.5	0	3823.21	不受限	3800
4449	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	319.23	53	5529	0	3824.07	不受限	3800
4450	10kV正北线	成都配调	正北路929	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	157.51	33	2728	0	3826.08	不受限	3800
4451	10kV村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	156.43	33	2709.3	0	3844.78	不受限	3800
4452	10kV象西线	成都配调	象西线916	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.33	44	3573.6	0	3799.74	不受限	3800
4453	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工四线920	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	181.59	36	3145.2	0	3824.58	不受限	3800
4454	10kV铁苗线	成都配调	铁苗路910	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.24	33	2740.8	0	3813.28	不受限	3800
4455	10kV军火线	成都配调	军火线945	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	158.73	34	2749.2	0	3804.88	不受限	3800
4456	10kV浆医路	成都配调	浆医路907	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	205.13	43	3552.8	0	3820.54	不受限	3800
4457	10kV涯金四路	成都配调	涯金四路940	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.01	44	3568.1	0	3805.24	不受限	3800
4458	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天锦线915开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	318.98	53	5524.8	0	3828.27	不受限	3800
4459	10kV木南一线间隔	夹江电力调度控制分中心	木南一线923开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	118.12	31	2045.9	0	3846.53	不受限	3800
4460	10kV王村线	井研电力调度控制分中心	王村线914开关	王村站	10000	是	300	5196.15	公线	19.16	6	331.8	0	3825.12	不受限	3800
4461	10kV水埝一线	乐山电力调度控制中心	水埝一线927开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	120.21	32	2082	0	3841.61	不受限	3800
4462	10kV周金线	井研电力调度控制分中心	周金线921开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	0	0	0	0	3810.51	不受限	3800
4463	10kV双苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双苏线914开关	双龙埂站	40000	否	270	4676.54	公线	129.8	48	2248.2	400	3808.89	不受限	3800
4464	10kV团济二线	内江电力调度控制中心	团济二线923开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	213.97	44	3705.9	0	3807.73	不受限	3800
4465	10kV劳张线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳张线924开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	127.94	29	2216	130	3820.1	不受限	3800
4466	10kV黄场线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄场线914开关	黄丹站	12600	是	275	4763.14	公线	104	3780	1751	0	3810.51	不受限	3800
4467	10kV资新线	资中电力调度控制中心	资新线913开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	145.5	36	2520	0	3840.09	不受限	3800
4468	10kV马王线	井研电力调度控制分中心	马王线921开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	0	0	0	0	3810.51	不受限	3800
4469	10kV杨黄线	井研电力调度控制分中心	杨黄线931开关	杨家河站	80000	否	300	5196.15	公线	50.4	17	873	0	3803.53	不受限	3800
4470	10kV杨镇线大馈线	威远电力调度控制中心	杨镇线922开关	杨家湾站	80000	否	335	5802.37	公线	45.55	14	788.9	630	3803.23	不受限	3800
4471	10kV培苏线	成都配调	培苏线925	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.78	34	2750.1	0	3803.98	不受限	3800
4472	10kV湾宏线	南部电力调度控制中心	湾宏线938开关	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	119.69	32	2073	0	3803.85	不受限	3800
4473	10kV金流线大馈线	南部电力调度控制中心	金流线961开关	黄金站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	117.15	31	2029	0	3847.85	不受限	3800
4474	10kV城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线932开关	金川城关站	25350	是	275	4763.14	公线	0.05	0	0.8	0	3809.71	不受限	3800
4475	10kV灯槐线	旺苍电力调度控制中心	灯槐线913	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	28.75	10	498	0	3820	不受限	3800
4476	10kV青亭线	苍溪电力调度控制中心	青亭路914开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	185.72	41	3216.7	0	3844.87	不受限	3800
4477	10kV沐上线	广元电力调度控制中心	沐上线914开关	沐浴站	80000	否	300	5196.15	公线	50.16	17	868.8	0	3807.73	不受限	3800
4478	10kV北坝线大馈线	营山电力调度控制中心	北坝线922开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	5.5	2	95.26	0	3810.11	不受限	3800
4479	10kV清井线	攀枝花西区电力调度控制中心	清井线952开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	20.39	7	353.1	0	3803.82	不受限	3800
4480	10kV桃乱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃乱线914开关	桃花山站(阆中)	26000	否	380.2	6585.26	公线	120.69	32	2090.4	0	3836.33	不受限	3800
4481	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大和线914手车开关	大腰站	12600	否	380	6581.79	公用	101.96	27	1765.9	315	3842.71	不受限	3800
4482	10kV板达线	仁和电力调度控制中心	板达线974开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	139.36	35	2413.7	0	3821.68	不受限	3800
4483	10kV大巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	大巴线957开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	81.78	22	1416.5	0	3848.93	不受限	3800
4484	10kV渡成线	蒲城电力调度控制中心	渡成线922开关	渡口站	30000	否	380	6581.79	公线	120.24	32	2082.5	0	3841.11	不受限	3800

4485	10kV里开线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里开线922开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	114.26	31	1979	0	3835.49	不受限	3800
4486	10kV会德线大馈线	江油电力调度控制中心	会德线922开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	365.51	56	6330.7	0	3848.56	不受限	3800
4487	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆二线941开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	275.44	50	4770.7	0	3834.13	不受限	3800
4488	10kV913特埃线	甘洛电力调度控制中心	10kV特埃线913开关	特克站	16000	否	255	4416.73	公线	37.79	14	610	0	3806.6	不受限	3800
4489	10kV板瓦线	通江电力调度控制中心	10kV板瓦线957	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	25.43	9	440.5	0	3846.33	不受限	3800
4490	10kV大滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅰ回857	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	230.31	46	3989	0	3805.22	不受限	3800
4491	6kV田磷线大馈线	安州电力调度控制中心	田磷线624开关	水田坝站	6300	否	400	6928.2	公用	140.03	35	2425.3	0	3810.08	不受限	3800
4492	10kV化水线	达县电力调度控制中心	10kV.化水线919开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	49.67	17	860.2	0	3816.33	不受限	3800
4493	10kV合园二线大馈线	江油电力调度控制中心	合园二线926开关	三合站	40000	否	653	11310.29	公用	367.04	56	6357.2	0	3822.06	不受限	3800
4494	10kV祥永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永三线951开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	220.23	40	3814.3	0	3848.29	不受限	3800
4495	10kV新阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新阿线921开关	新城站	40000	否	248	4295.49	公线	382.51	14	425.5	0	3864.2	不受限	3800
4496	10kV杨湾一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨湾一线961	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	319.38	53	5531.7	0	3821.37	不受限	3800
4497	10kV云烤线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云烤线912开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	121.38	32	2102.3	0	3821.31	不受限	3800
4498	10kV干礼线	汉源电力调度控制中心	干礼线919开关	干溪坝站	50000	是	380	6581.79	公线	83.49	22	1446	0	3819.43	不受限	3800
4499	10kV武瑶线912线路	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	是	275	4763.14	公线	0	0	0	0	3810.51	不受限	3800
4500	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万中线921开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	10.55	4	182.7	650	3843.83	不受限	3800
4501	10kV城绿线	雅安电力调度控制中心	城绿线918开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	109.35	27	1894	500	3841.38	不受限	3800
4502	10kV严临二线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临二线924	严湾	100000	是	600	10392.3	公线	260.05	43	4504	0	3809.84	不受限	3800
4503	10kV宁韩线927线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁韩线927开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	0	0	0	0	3810.51	不受限	3800
4504	10kV荣黄线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣黄线925开关	荣县站	90000	否	415	7188.01	专线	152.54	37	2642	0	3827.21	不受限	3800
4505	10kV老幸线	宁南电力调度控制中心	老幸线932开关	老木河站	9810	否	245	4243.52	公线	0	0	0	0	3819.17	不受限	3800
4506	10kV宝飞二线	仁寿电力调度控制中心	宝飞二线922开关	宝飞	360000	是	482	8348.48	公线	165.64	34	2868.8	0	3809.98	不受限	3800
4507	10kV华关沱线923大馈线	泸川电力调度控制中心	华关沱线923	龙华	150000	是	325	5629.17	公线	40.29	12	697.8	0	3805.54	不受限	3800
4508	10kV金环二线	眉山电力调度控制中心	金环二线924开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	165.64	34	2868.9	0	3809.88	不受限	3800
4509	10kV华麟二线936大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟二线936开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	118.14	28	2046.2	0	3815.06	不受限	3800
4510	10kV华青二线937大馈线	泸川电力调度控制中心	华青二线937	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	118.37	28	2050.2	0	3811.06	不受限	3800
4511	10kV正安一线	仁寿电力调度控制中心	10kV正安一线938开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	224.54	45	3889.1	0	3827.19	不受限	3800
4512	10kV吉龙线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉龙线911开关	永吉	20000	是	414	7170.69	公线	111.26	27	1927	0	3809.55	不受限	3800
4513	10kV正海二线	仁寿电力调度控制中心	正海二线946开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	225.28	46	3901.8	0	3814.49	不受限	3800
4514	10kV兴凤线	蓬安电力调度控制中心	兴凤线912开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	115.35	31	2024.25	0	3779.09	不受限	3779
4515	10kV黑上线	阿坝电力调度控制中心	黑上线951开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	23.83	9	412.8	0	3796.09	不受限	3750
4516	10kV城北线	蓬溪电力调度控制中心	城北线912开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	146.19	32	2532	0	3772.66	不受限	3750
4517	10kV城河线	阿坝电力调度控制中心	城河线912开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	0.05	0	0.8	20	3789.71	不受限	3750
4518	10kV回湾线	大英电力调度控制中心	回湾线921开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	197.46	38	3420	0	3785.33	不受限	3750
4519	10kV坝环一线	南部电力调度控制中心	坝环一线911开关	黄家坝站	126000	否	610	10565.51	公线	330.64	54	5726.7	0	3782.26	不受限	3750
4520	10kV郊水二线	广元电力调度控制中心	郊水二线925开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	54.38	18	941.8	0	3765.91	不受限	3750
4521	10kV岳灶线	苍溪电力调度控制中心	岳灶线926开关	岳东站	80000	是	516	8937.38	公线	194.69	38	3372	0	3777.9	不受限	3750
4522	10kV江西二线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅱ线924开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	223.32	40	3867.9	0	3794.69	不受限	3750
4523	10kV虎青线	广元电力调度控制中心	虎青线925开关	35kV虎跳站	10300	否	300	5196.15	公线	53.35	18	924	0	3752.53	不受限	3750
4524	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅰ线911开关	濛溪站	13000	是	423	7326.57	公线	28.45	7	492.6	2090	3771.26	不受限	3750
4525	10kV月下线	阿坝电力调度控制中心	月下线915开关	蒲志站	16200	否	345	5975.58	公线	92.77	27	1606.8	0	3771.22	不受限	3750
4526	10kV乔黄线	广元电力调度控制中心	乔黄线922开关	乔镇站	126000	否	384	6651.08	公线	127.94	33	2216	0	3769.97	不受限	3750
4527	10kV姚阳线	广元电力调度控制中心	姚阳线912开关	35kV姚渡站	7300	否	283	4901.7	公线	36.99	13	640.7	0	3770.83	不受限	3750
4528	10kV锦中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦中线912开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	507	8781.5	公线	239.17	47	4142.5	0	3760.85	不受限	3750
4529	10kV陵东线	苍溪电力调度控制中心	陵东线927开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	232.38	46	4024.8	0	3769.42	不受限	3750
4530	10kV龙镇二线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇二线925开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	202.3	39	3503.9	0	3770.72	不受限	3750
4531	10kV泸泰线973大馈线	泸州电力调度控制中心	泸泰线973	泸北	40000	是	300	5196.15	公线	20.82	7	360.6	0	3796.32	不受限	3750
4532	10kV大睿线	米易电力调度控制中心	大睿线971开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	102.88	26	1781.9	0	3760.66	不受限	3750

4533	10kV柏龙线631大馈线	泸州电力调度控制中心	柏龙线631	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	108.22	27	1874.3	0	3751.4	不受限	3750
4534	10kV南进线	仁和电力调度控制中心	南进线952开关	南山站	50000	是	350	6062.18	公线	63.15	18	1093.8	0	3755.94	不受限	3750
4535	10kV棕体一线	西充电力调度控制分中心	棕体I线915开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	102.92	26	1782.5	0.14	3759.92	不受限	3750
4536	10kV松粤二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤二线921开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	223.29	40	3867.4	0	3781.34	不受限	3750
4537	10kV八环一路	德阳电力调度控制中心	八环一路917开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	187.42	42	3246.1	0	3768.71	不受限	3750
4538	10kV鸣高线	汉源电力调度控制中心	鸣高线912开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	专线	29.95	11	518.7	0	3768.13	不受限	3750
4539	10kV盘河线916大馈线	泸川电力调度控制中心	盘河线916开关	罗盘山	540000	是	423	7326.57	公线	120.85	29	2093.1	0	3768.16	不受限	3750
4540	10kV福桥线	新桥电力调度控制中心	10kV.福桥线912开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	23.07	8	399.6	0	3757.32	不受限	3750
4541	10kV帽科一线	仁寿电力调度控制中心	帽科一线912开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	287.3	51	4976	0	3753.53	不受限	3750
4542	10kV思大线	眉山电力调度控制中心	思大线943开关	思蒙站	80000	是	600	10392.3	公线	261.18	44	4523.6	0	3790.24	不受限	3750
4543	10kV锁尊线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁尊线913开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	170.44	35	2952	0	3782.22	不受限	3750
4544	10kV鱼颈一线914大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颈一线914开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公线	222.56	40	3854.7	0	3794.04	不受限	3750
4545	10kV金阳线大馈线	自贡电力调度控制中心	金阳线913开关	金山站	10100	否	380	6581.79	公线	124.91	33	2163.4	0	3760.21	不受限	3750
4546	10kV911玉磨线	甘洛电力调度控制中心	玉磨线911开关	玉田站	7150	否	277	4797.78	公线	85.5	21	1040	0	3757.78	不受限	3750
4547	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶一线913开关	万源站	50000	是	515	8920.06	公线	193.83	38	3357.1	0	3778.95	不受限	3750
4548	10kV响槐线	巴州电力调度控制中心	10kV响槐线924	响滩站	26300	否	300	5196.15	公线	51.43	17	890.7	0	3785.83	不受限	3750
4549	10kV高凤线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高凤线914开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	66.59	21	1153.4	0	3772.55	不受限	3750
4550	10kV望凯二线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯二线971	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	254.45	48	4407.1	0	3776.84	不受限	3750
4551	10kV南农线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南农线952	城关站	20000	否	330	5715.77	公线	77.67	24	1345.2	0	3798.99	不受限	3750
4552	10kV乐煤线	南江电力调度控制中心	10kV乐煤线952	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	28.6	10	495.3	0	3791.53	不受限	3750
4553	10kV梅哨线	盐源电力调度控制中心	10kV梅哨线924开关	梅雨站	16300	否	400	6928.2	公线	141.95	35	2458.5	0	3776.88	不受限	3750
4554	10kV擂苏线大馈线	北川电力调度控制中心	擂苏线913开关	擂鼓站	80000	否	310	5369.36	公用	60.51	20	1048	0	3784.42	不受限	3750
4555	10kV恩司线	巴州电力调度控制中心	10kV恩司线853	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	120.98	32	2095.4	0	3781.45	不受限	3750
4556	10kV清东线	大竹电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	81500	是	340	5888.97	公线	53.36	16	924.2	0	3786.98	不受限	3750
4557	10kV南园线	威远电力调度控制中心	南园线913开关	威南站	175000	否	480	8313.84	公线	212.7	44	3684	0	3798.46	不受限	3750
4558	10kV红钢线大馈线	威远电力调度控制中心	红钢线912开关	新场站	18000	否	255	4416.73	专线	12.18	5	211	0	3764.06	不受限	3750
4559	10kV威城线大馈线	威远电力调度控制中心	威城线924开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	230.54	41	3993	0	3766.58	不受限	3750
4560	10kV象和五线	成都配调	象和五线942开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	207.37	44	3591.6	0	3781.74	不受限	3750
4561	10kV虎院一线	内江电力调度控制中心	虎院一线914开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	217.16	45	3761.2	0	3752.43	不受限	3750
4562	10kV舟坝线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟坝线913开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	143.44	36	2484.3	0	3751.08	不受限	3750
4563	10kV红机线大馈线	威远电力调度控制中心	红机线914开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	12.18	5	211	0	3764.06	不受限	3750
4564	10kV石三一线	井研电力调度控制分中心	石三一线924开关	石家桥站	100200	是	500	8660.25	公线	182.33	36	3158	0	3770.2	不受限	3750
4565	10kV金太路	成都配调	金太路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	161.34	34	2794.4	0	3759.68	不受限	3750
4566	10kV翠壹线	成都配调	翠壹线921开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	206.81	44	3582	0	3791.34	不受限	3750
4567	10kV金城线	成都配调	金城线929开关	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	160.6	34	2781.6	0	3772.48	不受限	3750
4568	10kV青桥线	江安电力调度控制中心	青桥线951开关	青龙站	6300	是	380	6581.79	公用	87.8	23	1521	0	3744	不受限	3750
4569	10kV塔屯线大馈线	天府电力调度控制中心	塔屯线918开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	322.98	54	5594	0	3759.07	不受限	3750
4570	10kV方龙线	宜宾电力调度控制中心	方龙线652开关	方水站	40000	否	430	7447.82	公线	170.17	40	2947.4	0	3755.64	不受限	3750
4571	10kV鲁柏线	宜宾电力调度控制中心	鲁柏线950开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	127.22	30	2203.5	0	3754.76	不受限	3750
4572	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑丽路926开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	102.08	26	1768	0	3774.56	不受限	3750
4573	10kV区西线922大馈线	天府电力调度控制中心	区西线922开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	322.68	54	5588.8	0	3764.27	不受限	3750
4574	10kV城青线大馈线	夹江电力调度控制分中心	城青线913开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	186.2	37	3225	0	3786.34	不受限	3750
4575	10kV楼南二线	青白江电力调度控制中心	楼南二线932开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	280.57	51	4859.5	0	3760.92	不受限	3750
4576	10kV高后一线_专线	成都配调	高后一线914	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	206.41	44	3575	0	3798.34	不受限	3750
4577	10kV双都路专线	成都配调	双都路923	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	207.48	44	3593.6	0	3779.74	不受限	3750
4578	10kV顺香路	成都配调	顺香路914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	207.39	44	3592	0	3781.34	不受限	3750
4579	10kV大建路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大建线936开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	226.14	46	3916.8	0	3799.49	不受限	3750

4580	10kV景学路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	景学线927开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	143.37	36	2483.2	0	3752.18	不受限	3750
4581	10kV五铁二路	成都配调	五铁二线975	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	159.75	34	2766.8	0	3787.28	不受限	3750
4582	10kV瑞解线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞解线930开关	瑞云	126000	否	254	4399.41	专线	11.34	4	196.4	0	3763.07	不受限	3750
4583	10kV仓清路	中江电力调度控制中心	仓清路926开关	仓山站	22500	是	400	6928.2	公线	101.62	25	1760	0	3782.56	不受限	3750
4584	10kV安高路911线路	中江电力调度控制中心	安高路911开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	122.77	33	2126.4	0	3750.45	不受限	3750
4585	10kV美量线	新都电力调度控制中心	美量线914开关	美泉	126000	否	442	7655.66	专线	181.26	41	3139.5	0	3750.59	不受限	3750
4586	10kV德镇路	郫都电力调度控制中心	德镇线908开关	德源	104000	是	600	10392.3	公线	262.59	44	4548	0	3765.84	不受限	3750
4587	10kV新白庙一路	绵竹电力调度控制中心	新白庙一路911开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	257.8	43	4465.1	0	3779.46	不受限	3750
4588	10kV安柏路914线路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	122.3	32	2118.3	0	3758.55	不受限	3750
4589	10kV丹顺二线	彭州电力调度控制中心	丹顺二线927开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	321.48	54	5568	0	3785.07	不受限	3750
4590	10kV白南一路	绵竹电力调度控制中心	白南一路903开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	103.16	26	1786.8	0	3755.76	不受限	3750
4591	10kV桂场线大馈线	广安电力调度控制中心	桂场线974开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	17.09	7	296	0	3757	不受限	3750
4592	10kV天龙路大馈线	郫都电力调度控制中心	天龙路937开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	262.96	44	4554.4	0	3759.44	不受限	3750
4593	10kV湾迈路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾卡线949开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	322.17	54	5580	0	3773.07	不受限	3750
4594	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子铝线993开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	180.72	36	3130	0	3798.2	不受限	3750
4595	10kV云椿线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云椿线913开关	新云站	22500	否	320	5542.56	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限	3710
4596	10kV福新线912	洪雅电力调度控制中心	福新线912开关	福宝站	103000	否	495	8573.65	公线	230.43	47	3991.1	0	3725.19	不受限	3700
4597	10kV西山线大馈线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	187.88	37	3254.1	0	3715.68	不受限	3700
4598	10kV郝鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝鸿线911开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	40.44	13	700.5	0	3714.56	不受限	3700
4599	10kV清视线	仁寿电力调度控制中心	清视线963开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	89.98	24	1558.4	0	3707.03	不受限	3700
4600	10kV北宜线	仁寿电力调度控制中心	北宜线916开关	北斗站	10000	否	283	4901.7	公线	39.38	14	682	0	3729.53	不受限	3700
4601	10kV天李线大馈线	富顺电力调度控制中心	天李线911开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	4.04	1	70	0	3740.51	不受限	3700
4602	10kV梯农线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯农线952开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	12.61	4	218.4	0	3730.67	不受限	3700
4603	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	18	415.2	0	3741.23	不受限	3700
4604	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	14	415.2	0	3741.23	不受限	3700
4605	10kV永若线	宝兴电力调度控制中心	永若线912开关	永富站	6300	是	270	4676.54	公线	98.67	1000	3540	0	3741.23	不受限	3700
4606	10kV银哨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	银哨线912开关	银厂站	6600	否	245	4243.52	公线	4.21	2	73	0	3746.17	不受限	3700
4607	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	24	415.5	0	3741.23	不受限	3700
4608	10kV黄工一线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工一线914开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	145.48	36	2519.7	0	3715.68	不受限	3700
4609	10kV大福线	平昌电力调度控制中心	10kV大福线911	大寨站	6300	否	335	5802.37	公线	86.39	26	1496.2	0	3725.93	不受限	3700
4610	10kV中银线913大馈线	雷波电力调度控制中心	中银线913小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	14.11	6	244.4	0	3730.66	不受限	3700
4611	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	0	11	415.2	0	3741.23	不受限	3700
4612	10kV紫含线大馈线	江油电力调度控制中心	紫含线914开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	144.8	36	2507.9	0	3743.07	不受限	3700
4613	10kV深冶线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深冶线916开关	深沟站	10000	否	240	4156.92	公线	1.88	1	32.5	0	3741.23	不受限	3700
4614	10kV北杨二线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨二线924开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	265.99	44	4607	0	3706.84	不受限	3700
4615	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	14	425.2	0	3741.23	不受限	3700
4616	10kV杨中I回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅰ回915	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	324.01	54	5611.9	0	3741.17	不受限	3700
4617	10kV民麻线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民麻线912开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	9.95	4	172.4	0	3709.13	不受限	3700
4618	10kV西罐线	巴州电力调度控制中心	10kV西罐线953	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	249.32	48	4318.3	0	3709.75	不受限	3700
4619	10kV乐坝线	南江电力调度控制中心	10kV乐坝线958	洛坪站	11300	否	300	5196.15	公线	55.65	19	963.8	0	3712.73	不受限	3700
4620	10kV洪董线	通江电力调度控制中心	10kV洪董线925	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	48.55	17	840.8	0	3711.03	不受限	3700
4621	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	0	14	415.2	0	3741.23	不受限	3700
4622	10kV镇民线	平昌电力调度控制中心	10kV镇民线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	81.45	25	1410.7	0	3733.49	不受限	3700
4623	10kV棕检线	西充电力调度控制分中心	棕检线926开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	123.95	29	2146.9	0.23	3714.13	不受限	3700
4624	10kV石沙线	攀枝花西区电力调度控制中心	石沙线972开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	63.63	18	1102.1	0	3747.64	不受限	3700

4625	10kV庙场二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙场二线972开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	235.8	47	4084.1	0	3745.36	不受限	3700
4626	10kV凉芭线	蒲城电力调度控制中心	凉芭线912开关	凉风站	16300	否	380	6581.79	公线	128.22	34	2220.8	2230	3702.81	不受限	3700
4627	10kV中书线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中书线971开关	阆中站	126000	否	428	7413.18	公线	169.54	40	2936.4	0	3735.46	不受限	3700
4628	10kV三水路	广汉电力调度控制中心	三水路909开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	216.58	45	3751.2	90	3734.79	不受限	3700
4629	10kV茶塔线	蒲城电力调度控制中心	茶塔线914开关	茶河站	6300	是	380	6581.79	公线	90.02	24	1559.2	0	3706.23	不受限	3700
4630	10kV南城路913大馈线	德阳电力调度控制中心	南城路913开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	506.8	91	8777.7	3930	3718.74	不受限	3700
4631	10kV宋格线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋格线913开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	39.86	12	690.3	0	3743.75	不受限	3700
4632	10kV门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线916开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	235.62	42	4080.9	0	3747.97	不受限	3700
4633	10kV骆井线大馈线	营山电力调度控制中心	骆井线917开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	67.29	21	1165.5	0	3744.86	不受限	3700
4634	10kV炳体线	攀枝花电力调度控制中心	炳体线951开关	炳草岗站	12500	是	300	5196.15	公线	24.15	8	418.2	0	3738.72	不受限	3700
4635	10kV盘水线	通川电力调度控制中心	10kV.盘水线912开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	46.88	16	812	0	3708.66	不受限	3700
4636	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	姚竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	49.57	15	858.6	160	3706.43	不受限	3700
4637	10kV南大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南大线917	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	324.62	54	5622.5	0	3714.98	不受限	3700
4638	10kV金演线	剑阁电力调度控制中心	金演线914开关	35kV演圣站	10000	是	341	5906.29	公线	57.97	17	1004.1	0	3720.93	不受限	3700
4639	10kV垭桥线	南部电力调度控制中心	垭桥线913开关	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	332.63	55	5761.2	0	3747.76	不受限	3700
4640	10kV平煤一线	广元电力调度控制中心	平煤一线911开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	55.54	19	961.9	0	3714.63	不受限	3700
4641	10kV带墙二线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅱ线946开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	303.05	47	5248.8	0	3702.44	不受限	3700
4642	10kV红琪线	蓬溪电力调度控制中心	红琪线912开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	217.23	40	3762.4	0	3720.06	不受限	3700
4643	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定农线921	定水站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	124.74	33	2160.5	0	3716.35	不受限	3700
4644	10kV下南一线	广元电力调度控制中心	下南一线912开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	193.71	43	3355	0	3706.57	不受限	3700
4645	10kV安江一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江一线919开关	安富	126000	是	406	7032.13	公线	110.66	27	1916.6	0	3709.1	不受限	3700
4646	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	城医线911开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	5568.8	0	3718.03	受限	3700
4647	10kV公复线	剑阁电力调度控制中心	公复线912开关	35kV公兴站	20000	是	453	7846.19	公线	146.9	32	2544.3	0	3732.65	不受限	3700
4648	10kV锦江线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦江线911开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	123.42	33	2137.7	0	3739.15	不受限	3700
4649	10kV蔡韩路	大邑电力调度控制中心	蔡韩线922开关	蔡场	12600	否	398	6893.56	公线	144.11	36	2496	0	3708.2	不受限	3700
4650	10kV山合路917线路	中江电力调度控制中心	山合路917开关	松山站	100000	否	507	8781.5	公线	155.54	31	2694	1500	3709.35	不受限	3700
4651	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹锦线913开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	249.77	48	4326.1	0	3733.13	不受限	3700
4652	10kV浦合路	郫都电力调度控制中心	浦合线957开关	犀浦	182000	否	550	9526.28	专线	281.02	51	4867.2	0	3706.45	不受限	3700
4653	10kV官桦路	大邑电力调度控制中心	官桦线914开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	145.91	36	2527.2	0	3708.18	不受限	3700
4654	10kV革瀚线	青白江电力调度控制中心	革瀚线930开关	革新	2*50000	否	560	9699.48	专线	290.07	52	5024	0	3705.53	不受限	3700
4655	10kV张应路	成都配调	张应路910	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	164.48	35	2848.8	0	3705.28	不受限	3700
4656	10kV红西路	成都配调	红西路919	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	162.75	34	2818.8	0	3735.28	不受限	3700
4657	10kV作富一线	成都配调	作富一线918开关918	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	210.67	45	3648.8	0	3724.54	不受限	3700
4658	10kV天场线911断路器间隔	邛崃电力调度控制中心	天场线911开关	天台	10000	是	400	6928.2	公线	105.93	26	1834.7	0	3707.86	不受限	3700
4659	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	210.62	45	3648	0	3725.34	不受限	3700
4660	10kV苏游路	成都配调	苏游线912	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	164.49	35	2849	0	3705.08	不受限	3700
4661	10kV俭电路	成都配调	俭电路918	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	153.81	38	2664	0	3711.68	不受限	3700
4662	10kV牧雍路大馈线	天府电力调度控制中心	牧雍路947开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	279.5	51	4840.9	0	3732.75	不受限	3700
4663	10kV安体一线911大馈线	天府电力调度控制中心	安体一线911开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	143.98	36	2493.7	0	3741.68	不受限	3700
4664	10kV新江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新江Ⅱ线944开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	128.35	30	2223.1	0	3735.16	不受限	3700
4665	10kV城市线	宜宾电力调度控制中心	城市线653开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	90.24	24	1562.9	0	3702.53	不受限	3700
4666	10kV仁多路大馈线	天府电力调度控制中心	仁多路924开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	326.12	54	5648.4	0	3704.67	不受限	3700
4667	10kV鲁竹线	宜宾电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	105.79	26	1832.3	0	3710.26	不受限	3700
4668	10kV观平线	邻水电力调度控制中心	观平线912开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	97.99	25	1697	0	3708	受限	3700
4669	10kV银镇二线	资中电力调度控制中心	银镇二线926开关	银山站	100000	否	371	6425.91	公线	100.82	27	1746.2	315	3722.12	不受限	3700
4670	10kV井城四线	井研电力调度控制分中心	井城四线921开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	185.06	37	3205.2	0	3723	不受限	3700
4671	10kV水园二线949	乐山电力调度控制中心	水园二线982开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	181.99	41	3152	0	3706.92	不受限	3700

4672	10kV铁永线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁永线912开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	60	20	900	970	3706.53	不受限	3700
4673	10kV郭花线	温江电力调度控制中心	郭花线936开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	1	100	1	3950	3712.59	不受限	3700
4674	10kV沿宝路	都江堰电力调度控制中心	沿宝路924	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	323.74	54	5607.2	0	3745.87	不受限	3700
4675	10kV烈礼线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈礼线972开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	263.45	66	4890	2515	-1169.62	不受限	3700
4676	10kV朱碗线	威远电力调度控制中心	朱碗线911开关	朱家沟站	80000	是	505	8746.86	公线	118.24	23	2048	1210	3739.49	不受限	3700
4677	10kV辰五线	成都配调	辰五路931开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	164.43	35	2848	0	3706.08	不受限	3700
4678	10kV大锦线大馈线	内江电力调度控制中心	大锦线916开关	大洲站	80000	否	300	5196.15	专线	53.83	18	932.4	0	3744.13	不受限	3700
4679	10kV奥清线	内江电力调度控制中心	奥清线912开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	169.78	35	2940.6	0	3738.18	不受限	3700
4680	10kV北高线	资中电力调度控制中心	北高线926开关	城北站	90000	否	248	4295.49	专线	11.09	4	192	0	3673.94	不受限	3650
4681	10kV兴古线914大馈线	邻水电力调度控制中心	兴古线914开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	24.76	8	428.8	0	3658.84	不受限	3650
4682	10kV唐兴线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐兴线961开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	169.79	35	2940.8	0	3696.42	不受限	3650
4683	10kV阳乐线	乐山电力调度控制中心	阳乐线979开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	139.95	32	2424	0	3672.82	不受限	3650
4684	10kV尖林线	乐山电力调度控制中心	尖林线972开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	183.31	42	3174.9	0	3684.02	不受限	3650
4685	10kV斑欧一线	乐山电力调度控制中心	斑欧一线962开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	184.75	42	3199.9	0	3659.02	不受限	3650
4686	10kV资品线	资中电力调度控制中心	资品线912开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	154.09	38	2668.8	0	3691.29	不受限	3650
4687	10kV三科线	内江电力调度控制中心	三科线965开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	146.73	37	2541.3	0	3694.08	不受限	3650
4688	10kV连工线	威远电力调度控制中心	连工线961开关	连界场站	71500	是	335	5802.37	专线	55.38	17	959.1	0	3682.8	不受限	3650
4689	10kV乐油线	武胜电力调度控制中心	乐油线971开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	专线	31.06	11	538	0	3691.93	不受限	3650
4690	10kV三卓线大馈线	成都配调	三卓线930	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	212.63	45	3682.8	0	3690.54	不受限	3650
4691	10kV竹龙线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹龙线921开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	190.58	38	3300.8	0	3696.69	不受限	3650
4692	10kV范西路	成都配调	范西路920	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	165.66	35	2869.3	0	3684.78	不受限	3650
4693	10kV底丰线	江安电力调度控制中心	底丰线917开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	120.69	33	2090.4	0	3677.33	不受限	3650
4694	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	坪庙线997开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	38.7	9	670.2	1600	3688.06	不受限	3650
4695	10kV塔检线大馈线	天府电力调度控制中心	塔检线966开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	268.07	45	4643	0	3670.84	不受限	3650
4696	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	328.44	55	5688.5	0	3664.57	不受限	3650
4697	10kV坪领线	宜宾电力调度控制中心	坪领线991开关	沙坪站	40000	否	320	5542.56	公线	76.91	24	1332	0	3656.3	不受限	3650
4698	10kV南凯路	成都配调	南凯路937	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	214.43	45	3714	0	3659.34	不受限	3650
4699	10kV温节线	成都配调	温节线991开关	温家河	192000	是	473	8192.6	公线	165.73	35	2870.4	0	3683.68	不受限	3650
4700	10kV辰国路_专线	成都配调	辰国路913	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	214.78	45	3720	0	3653.34	不受限	3650
4701	10kV堤矿线	成都配调	堤矿线917开关	九里堤	128000	否	473	8192.6	专线	212.56	45	3681.6	0	3691.74	不受限	3650
4702	10kV五福线	成都配调	五福线912	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	214.67	45	3718.1	0	3655.24	不受限	3650
4703	10kV童高线917	乐至电力调度控制中心	10kV童高线917开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	193.32	43	3348.3	0	3666.51	不受限	3650
4704	10kV香桂路	彭州电力调度控制中心	香桂路924	香树	2*50000	否	510	8833.46	专线	246.51	48	4269.6	0	3680.51	不受限	3650
4705	10kV霖长路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖长路925	霖雨	18000	否	265	4589.93	公线	25.4	10	440	0	3690.94	不受限	3650
4706	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	丹百二线929	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	286.84	52	4968	0	3652.42	不受限	3650
4707	10kV清昆线	新津电力调度控制中心	清昆线910开关	清凉	1465000	否	251	4347.45	专线	14.54	6	251.8	0	3660.91	不受限	3650
4708	10kV溪峰路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪峰路911	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	188.45	38	3264	0	3664.2	不受限	3650
4709	10kV桂园一线	新都电力调度控制中心	桂园一线909开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	175.98	40	3048	150	3692.09	不受限	3650
4710	10kV广白路	中江电力调度控制中心	广白路908开关	广福站	115000	否	273	4728.5	公线	32.7	12	566.4	0	3689.25	不受限	3650
4711	10kV解工四线	大邑电力调度控制中心	解工四线944开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	326.56	54	5656	0	3697.07	不受限	3650
4712	10kV斑罗路	罗江电力调度控制中心	斑罗路925开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	108.87	27	1885.6	0	3656.96	不受限	3650
4713	10kV红宁线	蓬溪电力调度控制中心	红宁线913开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	90.45	24	1566.6	0	3657.26	不受限	3650
4714	10kV桥峰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥峰线919开关	高桥	180000	否	400	6928.2	公线	147.73	37	2558.6	0	3676.78	不受限	3650
4715	10kV西狮线	通川电力调度控制中心	10kV.西狮线953开关	城西站	80000	是	595	10305.7	公线	263.09	44	4556.7	0	3687.86	不受限	3650
4716	10kV坝新二线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝新二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	326.21	54	5649.9	0	3687.58	不受限	3650
4717	10kV安兰线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	安兰线927	安富	126000	是	400	6928.2	公线	106.91	27	1851.7	0	3690.86	不受限	3650
4718	10kV平福线	广元电力调度控制中心	平福线914开关	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	43.82	15	759	0	3652.53	不受限	3650
4719	10kV清宝西线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝西线971开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	68.87	20	1192.9	0	3656.84	不受限	3650
4720	10kV土来线	仪陇电力调度控制中心	土来线921开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	127.27	34	2204.4	0	3672.45	不受限	3650
4721	10kV兴板线	仁和电力调度控制中心	兴板线952开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	145.64	36	2522.4	20	3692.98	不受限	3650

4722	10kV观街线大馈线	仪陇电力调度控制中心	观街线922开关	观紫站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	88.13	23	1526.4	0	3697.46	不受限	3650
4723	10kV宋锦线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋锦线915开关	宋家坪站	10000	是	400	6928.2	公线	108.19	27	1873.9	0	3668.66	不受限	3650
4724	10kV纹街线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹街线971开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	107.82	27	1867.44	0	3674.96	不受限	3650
4725	10kV中福线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中福线973开关	城中站	80000	是	1000	17320.51	公线	270.55	27	4686	5500	3670.41	不受限	3650
4726	10kV龙白线	安岳电力调度控制中心	10kV龙白线915开关	龙台站	113000	否	525	9093.27	公用	231.53	44	4010.1	500	3673.84	不受限	3650
4727	10kV德华二路	德阳电力调度控制中心	德华二路918开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	229.12	42	3968.3	0	3680.44	不受限	3650
4728	10kV石井线	攀枝花西区电力调度控制中心	石井线954开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	107.52	27	1862.2	0	3680.36	不受限	3650
4729	10kV宁溶线	米易电力调度控制中心	宁溶线975开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	28.19	9	488.3	0	3657.54	不受限	3650
4730	10kV龙飞线	仁和电力调度控制中心	龙飞线923开关	青龙山	40000	是	280	4849.74	公线	12.11	4	209.8	0	3669.99	不受限	3650
4731	10kV宁西一线914线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	88.73	24	1536.8	0	3687.06	不受限	3650
4732	10kV日大线	仪陇电力调度控制中心	日大线912开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	127.69	34	2211.6	0	3665.25	不受限	3650
4733	10kV塔清线大馈线	安州电力调度控制中心	塔清线924开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	147.07	37	2547.2	0	3688.18	不受限	3650
4734	10kV新乡线大馈线	游仙电力调度控制中心	新乡线925开关	新桥站	12600	否	300	5196.15	公用	57.27	19	991.9	0	3684.63	不受限	3650
4735	10kV老木线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老木线923开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	129.41	34	2241.4	0	3682.21	不受限	3650
4736	10kV城甘线	南江电力调度控制中心	10kV城甘线954	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	148.13	37	2565.6	0	3669.78	不受限	3650
4737	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新雅线922开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公线	553.46	11	415.6	0	3695.64	不受限	3650
4738	10kV南桥线大馈线	会理电力调度控制中心	南桥线922开关	（会理县调）城南站	16050	否	320	5542.56	公线	77.19	24	1337	0	3651.3	不受限	3650
4739	10kV曾芦线	巴州电力调度控制中心	10kV曾芦线915	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	58.58	20	1014.6	0	3661.93	不受限	3650
4740	10kV望檬线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望檬线926开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	58.43	19	1012	0	3664.53	不受限	3650
4741	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	359.3	14	412.2	0	3685.94	不受限	3650
4742	10kV云高线大馈线	江油电力调度控制中心	云高线956开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	284.36	50	4925.2	250	3694.63	不受限	3650
4743	10kV古洛线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洛线914开关	古二站	3150	否	275	4763.14	公线	34.98	13	605.8	0	3681.03	不受限	3650
4744	10kV高元线	南江电力调度控制中心	10kV高元线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	127.75	34	2212.7	0	3664.15	不受限	3650
4745	10kV寨洋线	南江电力调度控制中心	10kV寨洋线953	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	58.89	20	1019.9	0	3656.63	不受限	3650
4746	10kV得五线	平昌电力调度控制中心	10kV得五线912	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	126.56	34	2192	0	3684.85	不受限	3650
4747	10kV奢镇线915	古蔺电力调度控制中心	10kV奢镇线915开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	34.77	11	602.2	0	3665.58	不受限	3650
4748	10kV潮天线913大馈线	泸川电力调度控制中心	潮天线913	潮河	30000	是	285	4936.34	公线	129.17	45	1365	250	3699.07	不受限	3650
4749	10kV荣陶线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	荣陶线913开关	荣县站	90000	否	304	5265.43	专线	60.15	20	1040	0	3698.89	不受限	3650
4750	10kV谢镇线	彭山电力调度控制中心	谢镇线923开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	103.38	30	1790.5	0	3665.46	不受限	3650
4751	10kV文金二线	彭山电力调度控制中心	文金二线939开关	文庙	1800000	是	964	16696.97	公线	521.73	54	9036.4	630	3691.18	不受限	3650
4752	10kV永刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	永刘线917开关	永安站	28300	否	384	6651.08	公线	120.96	31	2095	200	3690.97	不受限	3650
4753	10kV桥镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥镇线912开关	桥湾站	6300	否	300	5196.15	公线	58.54	20	1013.9	0	3662.63	不受限	3650
4754	10kV大水线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	大水线914开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	34.77	11	602.2	0	3665.58	不受限	3650
4755	10kV圣凯线	眉山电力调度控制中心	圣凯线923开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	228.41	42	3956.1	0	3664.92	不受限	3650
4756	10kV鱼瑞二线925大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞二线925开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	228.83	41	3963.4	0	3685.34	不受限	3650
4757	10kV正鸿线	仁寿电力调度控制中心	正鸿线934开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	129.46	34	2242.2	0	3681.41	不受限	3650
4758	10kV大盛线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913	大村	10000	否	308	5334.72	专线	37.74	1200	610	0	3657.78	不受限	3650
4759	10kV象邮三线	眉山电力调度控制中心	象邮三线914开关	象耳站	28000	否	255	4416.73	专线	18.63	7	322.7	0	3652.36	不受限	3650
4760	10kV牯水线	青神电力调度控制中心	牯水线915	牯牛山	360000	否	292	5057.59	专线	50.31	17	871.4	0	3680.43	不受限	3650
4761	10kV尚马线	眉山电力调度控制中心	尚马线922开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	专线	169.52	40	2936	0	3657.91	不受限	3650
4762	10kV城民线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城民线914开关	（会东县调）城关站	15000	否	330	5715.77	公线	84.14	25	1457.3	0	3686.89	不受限	3650
4763	10kV南兴线	雨城电力调度控制中心	10kV南兴线915开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	59.24	18	1026	0	3615.9	不受限	3600
4764	10kV回红线大馈线	富顺电力调度控制中心	回红线914开关	回澜站	15000	否	345	5975.58	公线	67.85	20	1175.2	0	3605.26	不受限	3600
4765	10kV南前线	雨城电力调度控制中心	10kV南前线964开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	141.96	32	2458.8	0	3638.02	不受限	3600
4766	10kV萝江一线	汉源电力调度控制中心	萝江一线918开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	190.18	38	3294	0	3634.2	不受限	3600
4767	10kV南肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	南肖线914开关	南湖站	163500	是	380	6581.79	公线	94.07	25	1629.3	0	3636.13	不受限	3600
4768	10kV沙镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙镇线935开关	沙坪站	100200	是	624	10808	公线	290.76	47	5036	0	3610.4	不受限	3600

4769	10kV草田线	石棉电力调度控制中心	草田线911开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	94.69	25	1640	0	3625.43	不受限	3600
4770	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹街线924开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	38.27	12	662.9	0	3604.88	不受限	3600
4771	10kV陆板线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大陆线954开关	大陆槽站	4000	否	300	5196.15	公线	60.05	20	1040	0	3636.53	不受限	3600
4772	10kV仙阳线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙阳线967开关	仙人桥站	126000	否	600	10392.3	公用	306.65	51	5311.2	430	3611.87	不受限	3600
4773	10kV沱纺二线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅱ回961开关	塔沱站	81500	是	540	9353.07	公线	222.82	41	3859.2	0	3623.26	不受限	3600
4774	10kV沉水西线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水西线923开关	沉抗站	17700000	是	405	7014.81	公用	107.62	27	1864	100	3647.85	不受限	3600
4775	10kV元河线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV元河线914小车开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	19.04	7	329.8	0	3645.26	不受限	3600
4776	10kV顶果线	巴州电力调度控制中心	10kV顶果线923	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	106	30	1836	0	3619.96	不受限	3600
4777	10kV铁川线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁川线912开关	铁柳站	7500	否	250	4330.13	专线	15.26	6	264.3	0	3632.82	不受限	3600
4778	10kV工业线	会理电力调度控制中心	工业专线913开关	益门站	12700	否	335	5802.37	专线	91.58	27	1586.2	0	3635.93	不受限	3600
4779	10kV林教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教二线921开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	330.87	55	5730.6	0	3622.47	不受限	3600
4780	10kV柏安二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安二线923开关	柏梓站	10000	否	400	6928.2	公线	150.85	38	2612.8	0	3622.58	不受限	3600
4781	10kV拉寨线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉寨线913小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	21.47	8	371.9	0	3603.16	不受限	3600
4782	10kV南河线	南江电力调度控制中心	10kV南河线953开关	南江站	110000	否	600	10392.3	公线	330.29	55	5720.7	0	3632.37	不受限	3600
4783	10kV杨斌线	达县电力调度控制中心	10kV.杨斌线977开关	杨柳垭站	80000	是	260	4503.33	公线	124.71	47	2159.97	0	3602.66	不受限	3600
4784	10kV陈街线	达县电力调度控制中心	10kV.陈街线911开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	93.58	25	1620.8	0	3644.63	不受限	3600
4785	10kV会鹏二线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏二线927开关	会昌站	50000	是	764	13232.87	公用	402.52	53	6971.7	0	3614.6	不受限	3600
4786	10kV镇新线	平昌电力调度控制中心	10kV镇新线915	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	88.68	27	1536	0	3608.19	不受限	3600
4787	10kV千九线911大馈线	雷波电力调度控制中心	千九线911小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	19.31	8	334.4	0	3640.66	不受限	3600
4788	10kV棕麓线	西充电力调度控制分中心	棕麓925开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	111.92	28	1938.5	0.35	3603.71	不受限	3600
4789	10kV兴上东线	仁和电力调度控制中心	兴上东线950开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	55.43	17	960	0	3612.62	不受限	3600
4790	10kV胡清线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡清线918开关	胡家站	80000	是	264	4572.61	公线	2.34	1	40.6	0	3617.49	不受限	3600
4791	10kV孙皇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙皇线973开关	孙家坝	300000	是	610	10565.51	公用	127.14	21	2202.1	2630	3620.31	不受限	3600
4792	10kV陇井线	仪陇电力调度控制中心	陇井线k104开关	仪陇开闭所	300000	否	507	8781.5	公线	246.28	49	4265.6	0	3637.75	不受限	3600
4793	10kV小环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小环二线915开关	小山站	82000	是	413	7153.37	公线	391.74	63	6784.9	2080	3642.7	不受限	3600
4794	10kV中新线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中新线916开关	阆中站	126000	否	552	9560.92	公线	288.57	52	4998	0	3606.83	不受限	3600
4795	6kV坭岔线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭岔线621开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	30.8	10	533.4	0	3623.52	不受限	3600
4796	10kV清庄线	攀枝花西区电力调度控制中心	清庄线972开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	32.11	11	556.1	0	3600.82	不受限	3600
4797	10kV麻楠线	米易电力调度控制中心	麻楠线954开关	麻陇站	6300	是	300	5196.15	公线	31.52	11	546	0	3610.92	不受限	3600
4798	10kV姚白线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV姚白线911开关	姚市站	15000	否	330	5715.77	公用	86.48	26	1497.9	0	3646.29	不受限	3600
4799	10kV吴城二线	通川电力调度控制中心	10kV.吴城二线969开关	吴家站	50000	是	552	9560.92	公线	233.07	42	4036.8	0	3611.94	不受限	3600
4800	10kV天轮线	大英电力调度控制中心	天轮线923开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	73.39	21	1271.2	0	3647.82	不受限	3600
4801	10kV桥金线	大英电力调度控制中心	桥金线923开关	红旗桥	20000	是	355	6148.78	公线	75.58	21	1309.1	0	3609.92	不受限	3600
4802	10kV花乡二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡Ⅱ线925开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	195.82	35	3391.6	1600	3628.82	不受限	3600
4803	10kV铁碧线	南部电力调度控制中心	10kV铁碧线914	铁佛塘站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	129.81	34	2248.3	0	3628.55	不受限	3600
4804	10kV花锂一线	射洪电力调度控制中心	花锂一线912开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	102.31	55	1772	4000	3638.34	不受限	3600
4805	10kV瓦圣线	阿坝电力调度控制中心	瓦圣线913开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	55.25	18	956.9	100	3619.63	不受限	3600
4806	10kV李坪线	嘉陵电力调度控制中心	李坪线925开关	李渡站	15000	是	345.1	5977.31	公线	66.5	19	1151.7	0	3630.15	不受限	3600
4807	10kV晋顺线大馈线	南充电力调度控制中心	晋顺线929开关	搬晋	360000	是	480	8313.84	公线	175.23	37	3035	0	3616.07	不受限	3600
4808	10kV大广线	广元电力调度控制中心	大广线915开关	35kV大石站	20000	否	300	5196.15	专线	60	20	1039.2	0	3637.33	不受限	3600
4809	10kV桥农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥农线916开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	110.16	28	1908	0	3634.56	不受限	3600
4810	10kV九南路	彭州电力调度控制中心	九南路913	九尺	10000	否	553	9578.24	公线	289.61	52	5016	0	3604.42	不受限	3600
4811	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝三路909开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	29.92	10	518.3	0	3638.62	不受限	3600
4812	10kV凤会路	中江电力调度控制中心	凤会路915开关	集凤站	20000	是	377	6529.83	公线	92.01	24	1593.6	0	3630.26	不受限	3600
4813	10kV武黄线大馈线	新津电力调度控制中心	武黄线922开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	194.27	38	3364.8	0	3632.69	不受限	3600
4814	10kV金湾路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金湾路954	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	241.25	48	4178.4	0	3615.82	不受限	3600

4815	10kV广新路	中江电力调度控制中心	广新路910开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	106.97	28	1852.8	400	3624.05	不受限	3600
4816	10kV桥北线大馈线	广安电力调度控制中心	桥北线957开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	150.05	38	2598.9	0	3636.48	不受限	3600
4817	10kV东上线	成都配调	东上线916开关	东风路	138000	否	473	8192.6	专线	217.09	46	3760	0	3613.34	不受限	3600
4818	10kV指大路专线	成都配调	指大路912	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	215.24	46	3728	0	3645.34	不受限	3600
4819	10kV南钢路大馈线	崇州电力调度控制中心	南钢路922	南门	2*10000	否	300	5196.15	专线	60.73	20	1051.8	0	3624.73	不受限	3600
4820	10kV堤深路918断路器间隔	成都配调	堤深线918	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	167.88	35	2907.6	0	3646.48	不受限	3600
4821	10kV邛飞路	邛崃电力调度控制中心	邛飞路906	邛崃	63000	是	503	8712.22	专线	193.3	38	3348	0	3621.78	不受限	3600
4822	10kV府讯路	成都配调	府讯路936	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	216.93	46	3757.2	0	3616.14	不受限	3600
4823	10kV高维路大馈线	崇州电力调度控制中心	高维路949	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	259.14	44	4488.3	0	3631.56	不受限	3600
4824	10kV益奥二路	成都配调	益奥二路922	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	94.78	28	1641.6	0	3622.63	不受限	3600
4825	10kV天连路	成都配调	天连路936	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	217.09	46	3760	0	3613.34	不受限	3600
4826	10kV顺川路	成都配调	顺川路922	安顺桥	302000	是	473	8192.6	公线	169.86	36	2942	0	3612.08	不受限	3600
4827	10kV新天线	成都配调	新天路905	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	215.68	46	3735.5	0	3637.84	不受限	3600
4828	10kV金塔路	成都配调	金塔路922	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	215.94	46	3740	0	3633.34	不受限	3600
4829	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻航线934开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	150.68	38	2609.8	0	3625.58	不受限	3600
4830	10kV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂凤线950开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	62.52	15	1082.8	1250	3625.46	不受限	3600
4831	10kV留关线	江安电力调度控制中心	留关线931开关	留耕站	6300	否	260	4503.33	公用	26.15	10	453	0	3600	不受限	3600
4832	10kV毛兴二线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴二线932开关	毛家湾	240000	是	556	9630.2	公线	236.35	43	4093.6	0	3610.56	不受限	3600
4833	10kV方古线	宜宾电力调度控制中心	方古线664开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	134.24	31	2325.1	0	3633.16	不受限	3600
4834	10kV府湾线	成都配调	府湾路915	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	216.93	46	3757.2	0	3616.14	不受限	3600
4835	10kV小高线	威远电力调度控制中心	小高线912开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	74.83	24	1296	0	3614.36	不受限	3600
4836	10kV蔡九一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九一线956开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	16	4	277	3750	3658	不受限	3600
4837	10kV梅腔线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	梅腔线952开关	梅子坝站	40000	否	380	6581.79	公线	26.57	7	460.2	1850	3613.41	不受限	3600
4838	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌传线933开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	224.46	47	3887.7	0	3625.93	不受限	3600
4839	10kV威西线大馈线	威远电力调度控制中心	威西线972开关	威远站	90000	否	560	9699.48	公线	222.92	40	3861	1260	3608.53	不受限	3600
4840	10kV五水线	成都配调	五水线911	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	168.18	36	2912.8	0	3641.28	不受限	3600
4841	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威磷线971开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	106.42	22	1843.2	2000	3639.26	不受限	3600
4842	10kV碑无线(专线)	内江电力调度控制中心	碑无线914开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	专线	19.34	8	335	0	3640.06	不受限	3600
4843	10kV塘百线	成都配调	塘百路924	塘坎街	2*180000	是	409	0	公线	118.56	29	2053.5	0	3613.77	不受限	3600
4844	10kV三万二线	内江电力调度控制中心	三万二线973开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	129.05	27	2235.1	800	3643.68	不受限	3600
4845	10kV金圃线	成都配调	金圃路911	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	171.69	36	2973.6	0	3580.48	不受限	3550
4846	10kV共谷线	温江电力调度控制中心	共谷线923开关	共耕	196000	是	500	8660.25	专线	194.11	39	3362	0	3566.2	不受限	3550
4847	10kV科业线	温江电力调度控制中心	科业线914开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	234.18	42	4056	0	3592.74	不受限	3550
4848	10kV碑川线(专线)	内江电力调度控制中心	碑川线922开关	碑木站	20000	否	335	5802.37	专线	59.06	18	1022.9	640	3559.23	不受限	3550
4849	10kV柏天线	宜宾电力调度控制中心	柏天线948开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	179.44	42	3107.9	0	3595.14	不受限	3550
4850	10kV仁联路大馈线	天府电力调度控制中心	仁联路905开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	333.46	56	5775.6	0	3577.47	不受限	3550
4851	10kV车丰一线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰一线963开关	车城	240000	否	462	8002.07	专线	208.55	45	3612	0	3589.86	不受限	3550
4852	10kV国仁路大馈线	天府电力调度控制中心	国仁路911开关	国玻	50000	是	500	8660.25	专线	193.07	39	3344	0	3584.2	不受限	3550
4853	10kV国兴路大馈线	天府电力调度控制中心	国兴路917开关	国玻	50000	是	550	9526.28	公线	233.72	42	4048	0	3573.02	不受限	3550
4854	10kV红脂线	宜宾电力调度控制中心	红脂线643开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	179.33	42	3106	0	3597.04	不受限	3550
4855	10kV通平路大馈线	崇州电力调度控制中心	通平路920	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	320.65	55	5553.6	0	3581.24	不受限	3550
4856	10kV张华线	成都配调	张华路935	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	219.98	47	3810	0	3563.34	不受限	3550
4857	10kV庙余路	成都配调	庙余路920	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	173.21	37	3000	0	3554.08	不受限	3550
4858	10kV两云路	什邡电力调度控制中心	两云路914开关	两路口站	63000	是	552	9560.92	公线	217.14	39	3760.8	315	3572.94	不受限	3550
4859	10kV回烟路	什邡电力调度控制中心	回烟路925开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	专线	260.59	50	4513.5	0	3592.49	不受限	3550
4860	10kV杨锅路	金堂电力调度控制中心	杨锅线917开关	杨柳	158000	否	380	6581.79	专线	135.01	36	2338.4	0	3585.21	不受限	3550
4861	10kV何水线大馈线	新津电力调度控制中心	何水线929	何店	100000	是	400	6928.2	公线	113.97	28	1974	0	3568.56	不受限	3550
4862	10kV堰天线	新都电力调度控制中心	堰天线924开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	198.56	39	3439	0	3558.49	不受限	3550
4863	10kV堰君线	新都电力调度控制中心	堰君线936开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	196.2	39	3398.29	0	3599.2	不受限	3550
4864	10kV富远路	绵竹电力调度控制中心	富远路917开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	289.64	52	5016.5	0	3588.33	不受限	3550
4865	10kV凯塔路	中江电力调度控制中心	凯塔路926开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	291.89	53	5055.6	0	3564.82	不受限	3550
4866	10kV慧龙路	罗江电力调度控制中心	慧龙路912开关	慧觉站	6300	是	380	6581.79	公线	96.51	25	1671.6	0	3593.83	不受限	3550
4867	10kV回壁路966线路	中江电力调度控制中心	回壁路966开关	回龙站	22500	否	400	6928.2	公线	152.61	38	2643.2	0	3592.18	不受限	3550
4868	10kV罗新路	绵竹电力调度控制中心	罗新路914开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	135.52	32	2347.2	0	3583.34	不受限	3550

4869	10kV龙华线	蓬溪电力调度控制中心	龙华线922开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	95.98	25	1662.3	0	3561.56	不受限	3550
4870	10kV金乐线	蓬溪电力调度控制中心	金乐线918开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	224.54	42	3889.1	0	3593.36	不受限	3550
4871	10kV回文线	大英电力调度控制中心	回文线914开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	210.62	41	3648	0	3557.33	不受限	3550
4872	10kV安马线	阿坝电力调度控制中心	安马线912开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	41.92	15	726.1	0	3560.73	不受限	3550
4873	10kV平煤二线	广元电力调度控制中心	平煤二线921开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	64.21	21	1112.2	0	3564.33	不受限	3550
4874	10kV带蓝二线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅱ线921开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	290.42	53	5030.1	0	3590.32	不受限	3550
4875	10kV王镇线	广元电力调度控制中心	王镇线912开关	35kV王家站	6300	否	283	4901.7	公线	49.09	17	850.3	0	3561.23	不受限	3550
4876	10kV安独线	阿坝电力调度控制中心	安独线913开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	40.78	15	706.3	0	3580.53	不受限	3550
4877	10kV柳凉线	剑阁电力调度控制中心	柳凉线911开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	99.61	29	1725.2	0	3590.46	不受限	3550
4878	10kV顺黄线	阿坝电力调度控制中心	顺黄线912开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	24.84	10	430.3	0	3591.52	不受限	3550
4879	10kV陵红线	苍溪电力调度控制中心	陵红线926开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	359.15	57	6220.4	0	3584.74	不受限	3550
4880	10kV坪丘线	南部电力调度控制中心	10kV坪丘线914	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	90.92	28	1574.8	0	3569.39	不受限	3550
4881	10kV岫歧一线	苍溪电力调度控制中心	岫歧一线915	35kV岫云站	26000	是	312	5404	公线	43.16	14	747.5	0	3575.7	不受限	3550
4882	10kV南竹线	仪陇电力调度控制中心	南竹线926开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	250.15	49	4332.6	0	3570.75	不受限	3550
4883	10kV石寨线911大馈线	泸州电力调度控制中心	石寨线911开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	71.92	23	1245.7	0	3555.55	不受限	3550
4884	10kV江涧一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江涧一线913开关	江南站(阆中)	32500	否	380.2	6585.26	公线	136.01	36	2355.7	0	3571.03	不受限	3550
4885	10kV大高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大高线913开关	大堰站	102000	是	645	11171.73	公线	309.73	48	5364.6	0	3572.78	不受限	3550
4886	10kV八骑线	宁南电力调度控制中心	10kV八骑线911开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	95.74	25	1658.3	0	3565.56	不受限	3550
4887	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大坪线941开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	112.48	28	1948.2	0	3594.36	不受限	3550
4888	10kV资互线	仁和电力调度控制中心	资互线958开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	34.02	11	589.2	0	3567.72	不受限	3550
4889	10kV凤委线	攀枝花电力调度控制中心	凤委线917开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	35.05	12	607	0	3549.92	不受限	3550
4890	10kV阿七线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV阿七线911开关	阿七站	4000	否	280	4849.74	公线	45.39	16	786.2	0	3578.57	不受限	3550
4891	10kV响风线	平昌电力调度控制中心	10kV响风线911	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	96.11	29	1664.7	0	3557.43	不受限	3550
4892	10kV会城一线大馈线	江油电力调度控制中心	会城一线914开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	315.18	48	5459	0	3589.23	不受限	3550
4893	10kV924特新二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特新二线924小车开关	特克站	10000	否	441	7638.34	公线	190.84	43	3305.4	0	3569.11	不受限	3550
4894	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	10.02	4	173.5	0	3567.73	不受限	3550
4895	10kV城上线	宝兴电力调度控制中心	城上线915开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	120.27	33	2083	0	3575.61	不受限	3550
4896	10kV金金线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金金线915开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	78.8	25	1364.8	0	3561.15	不受限	3550
4897	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北滨线922开关	北门站	1905.26	是	258.6	4479.08	公线	0	13	442.2	0	3583.26	不受限	3550
4898	10kV金田一线	达县电力调度控制中心	金田一线962开关	金山站	153000	否	540	9353.07	公线	279.21	52	4836	0	3581.76	不受限	3550
4899	10kV中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV中柳线952	中兴站	6300	否	335	5802.37	公线	94.23	28	1632.1	0	3590.03	不受限	3550
4900	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	16.11	6	279	0	3586.94	不受限	3550
4901	10kV会鹏一线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏一线913开关	会昌站	50000	是	720	12470.77	公用	370.97	52	6425.2	0	3551.42	不受限	3550
4902	10kV郝度线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝度线915开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	158.85	32	2751.2	630	3588.58	不受限	3550
4903	10kV谢义线	彭山电力调度控制中心	谢义线915开关	谢家站	20000	是	482	8348.48	公线	178.22	37	3086.7	0	3592.08	不受限	3550
4904	10kV黑竹线	雅安电力调度控制中心	黑竹线912开关	黑竹站	14300	否	300	5196.15	公线	80.83	187	1400	1080	3596.53	不受限	3550
4905	10kV汉达二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达二线935开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	189.42	43	3280.8	0	3578.12	不受限	3550
4906	10kV向阳线	石棉电力调度控制中心	向阳线956开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	33.72	11	584	0	3572.92	不受限	3550
4907	10kV郎河线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎河线923开关	二郎	16000	否	306	5300.08	专线	69.69	23	1207	0	3563.07	不受限	3550
4908	10kV罗高一线	洪雅电力调度控制中心	罗高一线916开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	239.17	48	4142.5	0	3573.79	不受限	3550
4909	10kV松铝一线925	眉山电力调度控制中心	松铝一线925开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	321.74	67	5572.7	3100	3578.78	不受限	3550
4910	10kV清新线	仁寿电力调度控制中心	清新线962开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	135.29	36	2343.3	0	3580.31	不受限	3550
4911	10kV走白线651大馈线	古蔺电力调度控制中心	走白线913开关	走马	90000	是	308	5334.72	专线	38.98	13	675.1	0	3592.68	不受限	3550
4912	10kV岫月线	苍溪电力调度控制中心	岫月线923开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	180	48	3000	0	3529	不受限	3529
4913	10kV武九四62号线	剑阁电力调度控制中心	武九四62＃线922开关	35kV武连站	12600	否	341	5906.29	专线	103.13	30	1786.2	0	3529.46	不受限	3500

4914	10kV朱峰二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅱ线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	239.72	43	4152	0	3510.59	不受限	3500
4915	10kV桥双线	大英电力调度控制中心	桥双线922开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	237.48	43	4113.2	0	3549.39	不受限	3500
4916	10kV中马线	广元电力调度控制中心	中马线919开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公线	30	12	519.6	0	3517.81	不受限	3500
4917	10kV湾雄线	南部电力调度控制中心	湾雄线935开关	赵家湾站	90800	否	335	5802.37	公线	99.13	30	1717	0	3505.13	不受限	3500
4918	10kV金家镇线	射洪电力调度控制中心	金家镇线913开关	金家	12600	否	300	5196.15	公线	67.3	22	1165.6	0	3510.93	不受限	3500
4919	10kV关地线	射洪电力调度控制中心	关地线924开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	165.31	34	2863.2	400	3526.44	不受限	3500
4920	10kV徐黄线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐黄线914开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	39.52	15	701.48	0	3524.49	不受限	3500
4921	10kV大岭线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	大岭线926开关	大洲驿	64000	是	406	7032.13	公线	119.95	30	2077.6	0	3548.1	不受限	3500
4922	10kV彭丰线	仁和电力调度控制中心	彭丰线971开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	63.39	18	1097.9	250	3501.84	不受限	3500
4923	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新江线938开关	新房子	160000	否	254	4399.41	公线	26.26	10	454.8	0	3504.67	不受限	3500
4924	10kV中海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海一线915开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	180.14	38	3120	0	3531.07	不受限	3500
4925	10kV中蜀线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中蜀线974开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	29.79	5	516	4900	3535.24	不受限	3500
4926	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李和线923开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公线	60.51	18	1048	0	3524.62	不受限	3500
4927	10kV狐井二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐井二线921开关	null	81000	否	225	3897.11	专线	22.5	10	1024	0	3507.4	不受限	3500
4928	10kV杨万一线937大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万一线937开关	杨桥	380000	是	600	10392.3	公线	118.95	20	2060.3	2730	3523.54	不受限	3500
4929	10kV洪元线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪元线916开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	65.31	22	1131.1	0	3545.43	不受限	3500
4930	10kV岭兴线	西充电力调度控制分中心	岭兴线929开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	78.53	21	1360.1	315	3548.76	不受限	3500
4931	10kV南碧线	仪陇电力调度控制中心	南碧线916开关	丰南站	113000	是	377	6529.83	公线	99.23	26	1718.7	0	3505.16	不受限	3500
4932	10kV板车北线	仁和电力调度控制中心	板车北线997开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500
4933	10kV孝杨路	德阳电力调度控制中心	孝杨路903开关	孝泉站	63000	是	256	4434.05	公线	137	53	2372.8	0	3547.24	不受限	3500
4934	10kV西华线大馈线	自贡电力调度控制中心	西华线934开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	304.05	54	5266.2	0	3510.1	不受限	3500
4935	10kV顺生线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺生线913开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	118.96	30	2060.4	0	3523.73	不受限	3500
4936	10kV工万线	汉源电力调度控制中心	工万线917开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	44.46	16	770	0	3516.83	不受限	3500
4937	10kV黑园一线	雅安电力调度控制中心	黑园一线915手车开关	黑竹站	18950	否	400	6928.2	公线	11.01	3	190.7	2500	3544.68	不受限	3500
4938	10kV鸣麦线	汉源电力调度控制中心	鸣麦线916开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	公线	43.02	16	745.1	0	3541.73	不受限	3500
4939	10kV元城三线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城三线956开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	333.07	43	3880	0	3526.82	不受限	3500
4940	10kV回先线大馈线	富顺电力调度控制中心	回先线913开关	回龙站	16500	否	345	5975.58	公线	72.61	21	1257.6	0	3522.86	不受限	3500
4941	10kV代肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	代肖线912开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	182.12	38	3154.3	0	3510.63	不受限	3500
4942	10kV留镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	留镇线911开关	留佳站	10100	否	380	6581.79	公线	99.32	26	1720.2	0	3545.23	不受限	3500
4943	10kV宝飞线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线926开关	宝飞	360000	是	255	4416.73	公线	255	100	4416.73	0	3533.38	不受限	3500
4944	10kV兰青线	青神电力调度控制中心	兰青线916开关	兰店站	100000	是	495	8573.65	公线	191.68	39	3319.9	0	3539.02	不受限	3500
4945	10kV树镇线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	树镇线913	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	41.89	14	725.5	0	3542.28	不受限	3500
4946	10kV牛吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	牛吉一线921开关	牛滩	30000	是	325	5629.17	公线	57.12	18	989.4	0	3513.94	不受限	3500
4947	10kV汇水线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇水线927开关	汇东站	80200	是	563	9751.45	公线	248.27	44	4300	0	3501.16	不受限	3500
4948	10kV安葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.安葫线916开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	65.63	22	1136.7	0	3539.83	不受限	3500
4949	10kV曾镇线	巴州电力调度控制中心	10kV曾镇线913	曾口站	12600	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500
4950	10kV沉水东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水东线912开关	沉抗站	6300	是	394	6824.28	公用	89.67	23	1553	400	3506.42	不受限	3500
4951	10kV涪陈线	通江电力调度控制中心	10kV涪陈线953	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	92.7	28	1605.6	0	3507.42	不受限	3500
4952	10kV龙青线大馈线	江油电力调度控制中心	龙青线929开关	龙凤站	31500	是	653	11310.29	公用	318.71	49	5520	0	3528.23	不受限	3500
4953	10kV南城二线	平昌电力调度控制中心	10kV南城二线911	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	286.38	53	4960.1	0	3535.61	不受限	3500
4954	10kV唐格线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐格线913开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	4.76	2	82.5	0	3502.85	不受限	3500
4955	10kV铁镇线	通江电力调度控制中心	10kV铁镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1725	0	3592.4	不受限	3500
4956	10kV东酒线	平昌电力调度控制中心	10kV东酒线922	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	157.49	39	2727.8	0	3507.58	不受限	3500
4957	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂二线923开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	293.63	53	5085.6	0	3534.82	不受限	3500
4958	10kV富三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富三线924开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	65.81	22	1139.9	0	3536.63	不受限	3500
4959	10kV五八线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五八线924开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	67.05	22	1161.3	0	3515.23	不受限	3500

4960	10kV乐镇线	南江电力调度控制中心	10kV乐镇线852	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	44.77	16	775.4	0	3511.43	不受限	3500
4961	10kV顶镇二线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇二线922	顶山站	16300	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500
4962	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.05	是	220	3810.51	公线	221.94	11	382.2	0	3546.24	不受限	3500
4963	10kV太城四线	万源电力调度控制中心	太城四线973开关	太和站	82000	是	550	9526.28	公线	237.38	43	4111.4	0	3509.62	不受限	3500
4964	10kV笔街线	平昌电力调度控制中心	10kV笔街线912	笔山站	11300	否	320	5542.56	公线	85.21	27	1475.9	0	3512.4	不受限	3500
4965	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	63.92	21	1107.1	1.53	3567.9	不受限	3500
4966	10kV三南路905大馈线	蓥华电力调度控制中心	三南路905开关	三泉站	10000	是	434	7517.1	公线	144.8	33	2508	0	3505.68	不受限	3500
4967	10kV濛新路	彭州电力调度控制中心	濛新路909	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	132.1	33	2288	400	3547.38	不受限	3500
4968	10kV何岩线	新津电力调度控制中心	何岩线917	何店	100000	是	507	8781.5	公线	200.92	40	3480	0	3545.2	不受限	3500
4969	10kV平清路	中江电力调度控制中心	平清路912开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	156.54	39	2711.2	0	3524.18	不受限	3500
4970	10kV集鑫路	彭州电力调度控制中心	集鑫路909	集贤	2*50000	否	800	13856.41	专线	517.41	65	8961.6	0	3509.17	不受限	3500
4971	10kV光园五路	绵竹电力调度控制中心	光园五路919开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	117.88	29	2041.6	0	3500.96	不受限	3500
4972	10kV高偏线大馈线	广安电力调度控制中心	高偏线4开关	高兴站	11300	否	420	7274.61	公线	121.66	29	2107.1	850	3590.05	不受限	3500
4973	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子川线909开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	专线	117	29	2026.4	0	3516.16	不受限	3500
4974	10kV梓康路大馈线	郫都电力调度控制中心	梓康线914开关	梓桐	362000	是	600	10392.3	专线	277.88	46	4812.8	0	3501.04	不受限	3500
4975	10kV玉保路	成都配调	玉保路955	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	221.71	47	3840	0	3533.34	不受限	3500
4976	10kV天达二路	成都配调	天达二路990	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	223.09	47	3864	0	3509.34	不受限	3500
4977	10kV马奇五路	成都配调	马奇五路950	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.09	47	3864	0	3509.34	不受限	3500
4978	10kV桥伊线	成都配调	桥伊路944	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	222.33	47	3850.8	0	3522.54	不受限	3500
4979	10kV浦电线	成都配调	浦电线933	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	222.17	47	3848	0	3525.34	不受限	3500
4980	10kV指民线	成都配调	指民线927	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	175.98	37	3048	0	3506.08	不受限	3500
4981	10kV留大线	江安电力调度控制中心	留大线934开关	天池站	6300	是	350	6062.18	公线	75.87	22	1314	0	3535.74	不受限	3500
4982	10kV大众一路大馈线	天府电力调度控制中心	大众一路915开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	337.19	56	5840.2	0	3512.87	不受限	3500
4983	10kV桂临线	南溪电力调度控制中心	桂临线974开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	139.31	32	2412.9	0	3545.36	不受限	3500
4984	10kV观谭线	沙湾电力调度控制分中心	观谭线912开关	观山站	15000	否	350	6062.18	公线	77.83	22	1348	0	3501.74	不受限	3500
4985	10kV香安线大馈线	天府电力调度控制中心	香安线917开关	香山	63000	否	512	8868.1	公线	258.39	50	4475.3	0	3505.99	不受限	3500
4986	10kV东巷路大馈线	天府电力调度控制中心	东巷路905开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	155.2	39	2688	0	3547.38	不受限	3500
4987	10kV普周线	宜宾电力调度控制中心	普周线952开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	44.34	14	768	0	3527.49	不受限	3500
4988	10kV牧物路大馈线	天府电力调度控制中心	牧物路937开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	157.27	39	2723.9	0	3511.48	不受限	3500
4989	10kV温希路	成都配调	温希路932	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.58	47	3872.4	0	3500.94	不受限	3500
4990	10kV八铁线大馈线	内江电力调度控制中心	八铁线928开关	八角井站	90000	否	235	0	专线	8.86	4	153.5	0	3509.79	不受限	3500
4991	10kV斑铁二线	乐山电力调度控制中心	斑铁二线925开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	148.97	34	2580.1	0	3516.72	不受限	3500
4992	10kV方带一线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带一线977开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	160.61	40	2781.8	0	3531.53	不受限	3500
4993	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	利街线911开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	66.44	22	1150.8	0	3525.73	不受限	3500
4994	10kV分天线	井研电力调度控制分中心	分天线913开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	61.71	19	1068.9	0	3503.72	不受限	3500
4995	10kV碑工线	内江电力调度控制中心	碑工线926开关	碑木站	20000	是	264	4572.61	公线	7.97	3	138	0	3520.09	不受限	3500
4996	10kV幺星线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺星线915开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	122	31	2074	0	3468.4	不受限	3460
4997	10kV南铁二线	威远电力调度控制中心	南铁二线934开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	25.79	9	446.6	0	3474.76	不受限	3450
4998	10kV三铁线大馈线	内江电力调度控制中心	三铁线961开关	三元站	100000	否	235	0	专线	11.95	5	207	0	3456.29	不受限	3450
4999	10kV两工线	威远电力调度控制中心	两工线923开关	两河站	16300	是	316	5473.28	专线	51.89	16	898.8	0	3479.82	不受限	3450
5000	10kV天古线大馈线	邻水电力调度控制中心	天古线911开关	天龙站	5000	是	295	5109.55	公线	35.98	12	623.2	0	3464.44	不受限	3450
5001	10kV江城线(江安站)	江安电力调度控制中心	江城线622开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	142.1	33	2461.2	0	3497.06	不受限	3450
5002	10kV桐达线大馈线	天府电力调度控制中心	桐达线916开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	专线	278.7	46	4827	0	3486.84	不受限	3450
5003	10kV板体路大馈线	天府电力调度控制中心	板体路925开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	68.87	23	1192.8	0	3483.73	不受限	3450
5004	10kV清新三线大馈线	天府电力调度控制中心	清新三线914开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	160.62	40	2782	0	3453.38	不受限	3450
5005	10kV塘华路专线	成都配调	塘华路922	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	168.71	41	2922	0	3453.68	不受限	3450
5006	10kV唐镇线	青白江电力调度控制中心	唐镇线904开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	160.28	40	2776	0	3459.38	不受限	3450
5007	10kV祥百路	成都配调	祥百线906	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	177.23	37	3069.6	0	3484.48	不受限	3450
5008	10kV景城四线	青白江电力调度控制中心	景城四线925开关	景峰	2*50000	否	500	8660.25	公线	298.06	54	5162.4	0	3458.02	不受限	3450
5009	10kV沈优线	成都配调	沈满线950开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	224.48	47	3888	0	3485.34	不受限	3450

5010	10kV水高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水高线911	水口	14300	是	400	6928.2	公线	119.05	30	2062	0	3480.56	不受限	3450
5011	10kV村医线	成都配调	村医线925	新二村	2*150000	是	473	8192.6	公线	177.78	38	3079.2	0	3474.88	不受限	3450
5012	10kV锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	224.84	48	3894.3	0	3479.04	不受限	3450
5013	10kV村书线	成都配调	村书线917	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	177.33	37	3071.4	0	3482.68	不受限	3450
5014	10kV楼潭线	成都配调	楼潭路907	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	177.18	37	3068.8	0	3485.28	不受限	3450
5015	10kV猛建线	成都配调	猛建路925开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	178.2	38	3086.4	0	3467.68	不受限	3450
5016	10kV遵东路	绵竹电力调度控制中心	遵东路902开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	247.64	44	4289.2	0	3470.38	不受限	3450
5017	10kV家龙路913线路	中江电力调度控制中心	家龙路913开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	46.11	17	798.7	0	3456.95	不受限	3450
5018	10kV双龙二路	广汉电力调度控制中心	双龙二路910开关	双泉开关站	20785	否	600	10392.3	公用	547.09	82	8512	5860	3493.07	不受限	3450
5019	10kV金达路	金堂电力调度控制中心	金达线929开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	248.68	50	4307.2	0	3487.02	不受限	3450
5020	10kV鉴八一路915大馈线	鉴华电力调度控制中心	鉴八一路915开关	鉴华站	22000	是	377	6529.83	公线	101.95	27	1765.8	0	3458.06	不受限	3450
5021	10kV江站线	新都电力调度控制中心	江站线912开关	繁江	166000	否	245	4243.52	专线	20.03	8	347	0	3472.17	不受限	3450
5022	10kV甲下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲下线912开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	7.32	3	126.7	0	3458.65	不受限	3450
5023	10kV乐跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	乐跃线912开关	乐跃站（退）	12600	否	400	6928.2	公线	160.4	40	2778.2	3630	3457.18	不受限	3450
5024	10kV俄苏线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄苏线913开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	6.47	3	112.1	0	3473.25	不受限	3450
5025	10kV至唱线	通江电力调度控制中心	10kV至唱线954	至诚站	9450	否	292	5057.59	专线	62.77	21	1087.2	0	3464.63	不受限	3450
5026	10kV富雄线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富雄线915开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	68.11	23	1179.7	0	3496.83	不受限	3450
5027	10kV金向线	通江电力调度控制中心	10kV金向线923	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	68.9	23	1193.4	0	3483.13	不受限	3450
5028	10kV甲则线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲则线911开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	7.07	3	122.4	0	3462.95	不受限	3450
5029	10kV千苗线	通江电力调度控制中心	10kV千苗线954	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	95.47	29	1653.6	0	3459.42	不受限	3450
5030	10kV海环一线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环一线911开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	298.02	54	5161.7	0	3458.72	不受限	3450
5031	10kV宜大线	汉源电力调度控制中心	宜大线912开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	46.94	17	813	0	3473.83	不受限	3450
5032	10kV南九线	雨城电力调度控制中心	10kV南九线919开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	194.11	44	3362	0	3496.92	不受限	3450
5033	10kV石观线912大馈线	叙永电力调度控制中心	石观线912	观兴	12600	是	252	4364.77	公线	122.01	44	976	0	3467.42	不受限	3450
5034	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城桥路921开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	159.15	40	2756.4	0	3478.98	不受限	3450
5035	10kV大龙线915大馈线	叙永电力调度控制中心	大龙线915	大树	10000	是	252	4364.77	公线	122.05	44	1018	0	3491.82	不受限	3450
5036	10kV佛青线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛青线923开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	240	44	4156.8	0	3464.22	不受限	3450
5037	10kV安镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.安镇线915开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	70.16	23	1215.1	0	3461.43	不受限	3450
5038	10kV园高线	彭山电力调度控制中心	园高线923开关	园门站	113000	否	500	8660.25	公线	248.41	50	4302.4	0	3491.82	不受限	3450
5039	10kV周金线	荥经电力调度控制中心	周金线913开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	144.04	36	2494.8	250	3490.58	不受限	3450
5040	10kV富上线	新桥电力调度控制中心	10kV.富上线914开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	294.97	53	5108.9	0	3495.93	不受限	3450
5041	10kV鱼强线943大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼强线943	鱼鬼	50000	否	280	4849.74	公线	50.71	18	878.3	0	3486.47	不受限	3450
5042	10kV代方线大馈线	自贡电力调度控制中心	代方线915开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	213.94	38	3705.4	630	3465.76	不受限	3450
5043	10kV天永线大馈线	富顺电力调度控制中心	天永线912开关	天台站	20600	否	380	6581.79	公线	104.5	28	1810	0	3455.43	不受限	3450
5044	10kV萝民一线	汉源电力调度控制中心	萝民一线961开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	200.44	40	3471.7	0	3456.5	不受限	3450
5045	10kV文板线	仁寿电力调度控制中心	文板线923开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	141.4	37	2449.1	0	3474.51	不受限	3450
5046	10kV叙磨线925大馈线	叙永电力调度控制中心	叙磨线925	叙永	50000	是	252	4364.77	公线	122.05	44	916	0	3491.82	不受限	3450
5047	10kV陈汉线	洪雅电力调度控制中心	陈汉线924开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	119.84	30	2075.7	0	3466.86	不受限	3450
5048	10kV龙小线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙小线924开关	龙凤山站	100	否	265	4589.93	公线	36.73	14	636.2	0	3494.74	不受限	3450
5049	10kV莲村线	自贡电力调度控制中心	10kV莲村线962开关	莲花寺站	63000	是	569	9855.37	公线	247.74	44	4290.8	100	3493.5	不受限	3450
5050	10kV高大线大馈线	富顺电力调度控制中心	高大线924开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	164.23	36	2876.2	0	3497.74	不受限	3450
5051	10kV青企线	彭山电力调度控制中心	青企线944开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	199.34	40	3452.6	0	3475.6	不受限	3450
5052	10kV桃鹤线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃鹤线924开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	160.09	40	2772.8	0	3462.58	不受限	3450
5053	10kV桃津线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃津线912开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	160.09	40	2772.8	0	3462.58	不受限	3450
5054	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白弘线964开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	249.21	50	4316.3	0	3477.92	不受限	3450
5055	10kV坡乐线	仪陇电力调度控制中心	坡乐线936开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	139.94	37	2423.8	0	3453.05	不受限	3450
5056	10kV柳街线	仪陇电力调度控制中心	柳街线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	138.98	37	2407.2	0	3469.65	不受限	3450
5057	10kV仁大线	天全电力调度控制中心	仁大线913开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	63.75	21	1104.1	100	3472.43	不受限	3450
5058	10kV龙头线	安岳电力调度控制中心	10kV龙头线926开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	132.58	31	2296.3	200	3461.96	不受限	3450

5059	10kV南水线	仁和电力调度控制中心	南水线959开关	南山站	50000	否	330	5715.77	公线	95.94	29	1661.7	0	3482.49	不受限	3450
5060	10kV泸建线971大馈线	泸州电力调度控制中心	泸建线971	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	124.82	31	2161.9	0	3463.8	不受限	3450
5061	10kV格林线	攀枝花西区电力调度控制中心	格林线974开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	38.39	13	664.9	0	3492.02	不受限	3450
5062	10kV格安线	攀枝花西区电力调度控制中心	格安线971开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	38.04	13	658.8	0	3498.12	不受限	3450
5063	10kV金鲁线	仁和电力调度控制中心	金鲁线973开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	69.12	23	1197.1	0	3479.43	不受限	3450
5064	10kV棉东一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东一线915开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	138.54	33	2399.5	0	3461.76	不受限	3450
5065	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑渔外线971开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	159.95	40	2770.3	0	3465.08	不受限	3450
5066	10kV城西线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	城西线912开关	城东站	12000	是	300	5196.15	公线	38.76	13	671.4	0	3485.52	不受限	3450
5067	10kV三水线	广元电力调度控制中心	三水线918开关	三堆站	80000	否	283	4901.7	公线	54.69	19	947.3	0	3464.23	不受限	3450
5068	10kV莫安线	阿坝电力调度控制中心	莫安线958开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	46.7	17	808.8	0	3478.03	不受限	3450
5069	10kV谊砖线	阿坝电力调度控制中心	谊砖线923开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	5.2	2	90	0	3495.35	不受限	3450
5070	10kV歧漓线	苍溪电力调度控制中心	歧漓线912开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	139.95	37	2424	0	3452.85	不受限	3450
5071	10kV渡镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡镇线913	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	138.7	33	2402.3	0	3458.96	不受限	3450
5072	10kV河象线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	河象线961开关	河西	81000	是	308	5334.72	公线	47	15	814	0	3453.78	不受限	3450
5073	10kV尔江线大馈线	阿坝电力调度控制中心	尔江线921开关	查尔玛站	3150	是	265	4589.93	公线	11.7	4	202.7	0	3469.24	受限	3450
5074	10kV南会线	广元电力调度控制中心	南会线915开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	208.48	46	3610.9	0	3450.67	不受限	3450
5075	10kV黑泽线	阿坝电力调度控制中心	黑泽线952开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	43.16	16	747.6	0	3461.29	不受限	3450
5076	10kV安牧线	阿坝电力调度控制中心	安牧线911开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	45.53	17	788.5	0	3498.33	不受限	3450
5077	10kV御涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪二线941开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	280.13	47	4851.9	0	3461.94	不受限	3450
5078	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	单猫线922开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	109.71	32	1900.2	0	3415.46	不受限	3400
5079	10kV鼓工三线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工三线933	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	347.43	57	6017.5	0	3413.52	不受限	3400
5080	10kV北郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北郊线917开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	45.36	17	785.7	0	3423.19	不受限	3400
5081	10kV棉学二线944大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉学二线944	棉花坡	100000	否	463	8019.4	公线	220.18	48	3813.6	0	3403.86	不受限	3400
5082	10kV麦草线	阿坝电力调度控制中心	麦草线914开关	麦尔玛站	31500	否	275	4763.14	公线	49.46	18	856.7	0	3430.13	不受限	3400
5083	10kV水广线	旺苍电力调度控制中心	水广线912	35kV水磨站	6300	是	254	4399.41	公线	5.75	2	99.6	0	3419.93	不受限	3400
5084	10kV安汇线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	安汇线924	安富	126000	是	463	8019.4	公线	173.33	37	3002	0	3413.52	不受限	3400
5085	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	龙北线925开关	蟠龙	100000	是	610	10565.51	公线	290.16	48	5025.6	0	3426.81	不受限	3400
5086	10kV白园南一线	广元电力调度控制中心	白园南一线942开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	172.76	38	2992.2	630	3439.37	不受限	3400
5087	10kV辉野线大馈线	南充电力调度控制中心	辉野线924开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	6.79	3	117.5	0	3429.46	不受限	3400
5088	10kV青禅线	苍溪电力调度控制中心	青禅路922开关	35kV东青站	20000	否	434	7517.1	公线	192.94	44	3341.7	0	3423.69	不受限	3400
5089	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	青八线923开关	35kV东青站	20000	是	453	7846.19	公线	165.16	36	2860.6	0	3416.35	不受限	3400
5090	10kV潭林线	广元电力调度控制中心	潭林线913开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	55.68	20	964.4	0	3447.13	不受限	3400
5091	10kV任新线	蓬溪电力调度控制中心	任新线924开关	任隆	90000	否	275	4763.14	公线	50.58	18	876	0	3410.83	不受限	3400
5092	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	元时线913开关	35kV元山站	20000	是	453	7846.19	公线	165.61	37	2868.4	0	3408.55	不受限	3400
5093	10kV元镇线	苍溪电力调度控制中心	元镇线914开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	400	6928.2	公线	161.29	40	2793.6	0	3441.78	不受限	3400
5094	10kV花灵线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花灵线917开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	244.07	44	4227.3	0	3435.29	不受限	3400
5095	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线915开关	35kV羊木站	6300	否	283	4901.7	公线	58.25	21	1008.9	0	3402.63	不受限	3400
5096	10kV城滨线917大馈线	南充电力调度控制中心	城滨线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	301.41	55	5220.4	0	3400.02	不受限	3400
5097	10kV九核线	广元电力调度控制中心	九核线927开关	九华站	80000	否	403	6980.16	专线	164.66	41	2851.9	0	3430.24	不受限	3400
5098	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸天线916	泸北	40000	否	500	8660.25	公线	251.02	50	4347.6	0	3446.62	不受限	3400
5099	10kV双江线913大馈线	西充电力调度控制分中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	76.99	25	1333.5	0.19	3405.2	不受限	3400
5100	10kV齐宁线678大馈线	泸州电力调度控制中心	齐宁线928	齐家	63000	否	406	7032.13	公线	168.91	42	2925.5	0	3403.42	不受限	3400
5101	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	10kV安东线931开关	安岳站	80000	否	220	3810.51	公用	0.45	0	7.8	0	3421.66	不受限	3400
5102	10kV马七线	蒲城电力调度控制中心	马七线913开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	99.37	27	1721.1	0	3447.34	不受限	3400
5103	10kV清宝东线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝东线951开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	82.73	24	1432.8	0	3416.94	不受限	3400
5104	10kV双同线	西充电力调度控制分中心	双同线911开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	22	10	381.1	0.1	3429.36	不受限	3400
5105	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	105	28	1818.6	0	3405.26	不受限	3400

5106	10kV高农线	攀枝花电力调度控制中心	高农线971开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	43.72	15	757.2	0	3399.72	不受限	3400
5107	10kV观大线	仪陇电力调度控制中心	观大线911开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	142.24	38	2463.6	0	3413.25	不受限	3400
5108	10kV双群线	西充电力调度控制分中心	双群线925开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	76.17	25	1319.3	0.2	3419.39	不受限	3400
5109	10kV云玉线915大馈线	泸川电力调度控制中心	云玉线915	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	139.61	33	2418	0	3443.26	不受限	3400
5110	10kV崇镇线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇镇线915开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	154.45	40	2675	0	3404.5	不受限	3400
5111	10kV尚北二线	眉山电力调度控制中心	尚北二线924开关	尚义站	100000	否	600	10392.3	公线	313.25	52	5425.5	500	3427.57	不受限	3400
5112	10kV九木线	汉源电力调度控制中心	九木线926开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	不受限	3400
5113	10kV板新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板新线915开关	板仓站	80000	是	720	12470.77	公线	377.94	52	6546	0	3430.62	不受限	3400
5114	10KV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	松六线914开关	松新站	80410	否	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3429.46	不受限	3400
5115	10kV保金一线	彭山电力调度控制中心	保金一线912开关	保胜站	6300	是	300	5196.15	公线	41.92	14	726	0	3430.92	不受限	3400
5116	10kV白工线	汉源电力调度控制中心	白工线961开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	不受限	3400
5117	10kV九新线	汉源电力调度控制中心	九新线922开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	189.14	86	3275.9	0	3429.46	不受限	3400
5118	10kV工海线	汉源电力调度控制中心	工海线915开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	80.83	37	1400	0	3429.46	不受限	3400
5119	10kV顺庆线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺庆线912开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	124.85	31	2162.4	0	3421.73	不受限	3400
5120	10KV松上线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线913开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3429.46	不受限	3400
5121	10kV万伟线	汉源电力调度控制中心	万伟线922开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	163.52	41	2832.2	0	3403.18	不受限	3400
5122	10kV卷水线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷水线912开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	180.24	73	2950	0	3408.67	不受限	3400
5123	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	253.74	45	4394.8	0	3406.36	不受限	3400
5124	10kV科万线	眉山电力调度控制中心	科万线918开关	科工园站	100000	否	600	10392.3	专线	341.98	57	5923.1	0	3429.97	不受限	3400
5125	10kV南府线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南府线914	城南	40000	是	482	8348.48	公线	187.81	39	3252.8	0	3425.98	不受限	3400
5126	10kV义陈二线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈二线928	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	292.74	54	5070.2	0	3425.51	不受限	3400
5127	10kV巴一线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴一线913开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	31.06	12	538	0	3437.06	不受限	3400
5128	10kV会界线大馈线	江油电力调度控制中心	会界线925开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	389.62	60	6748.3	0	3430.96	不受限	3400
5129	10kV富场一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场一线914开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	70.96	24	1229.1	0	3447.43	不受限	3400
5130	10kV东茶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东茶线911开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	10.42	5	180.4	0	3404.95	不受限	3400
5131	10kV克阴线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克阴线914开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	8.8	4	152.4	0	3432.95	不受限	3400
5132	10kV油乐线	万源电力调度控制中心	10kV.油乐线925开关	油房坝站	31500	是	300	5196.15	公线	42.96	14	744	0	3412.92	不受限	3400
5133	10kV杨中Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅱ回916	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	342.3	57	5928.6	0	3424.47	不受限	3400
5134	10kV洪电线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪电线912开关	洪川桥站	10000	否	335	5802.37	公线	104.77	31	1814.6165	0	3407.3635	不受限	3400
5135	10kV宏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏龙线912开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	123.46	31	2138.4	0	3404.16	不受限	3400
5136	10kV里磨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里磨线915开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	22.74	9	393.8	0	3425.37	不受限	3400
5137	10kV克宣线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克宣线913开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	8.01	3	138.7	0	3446.65	不受限	3400
5138	10kV恩兴线	巴州电力调度控制中心	10kV恩兴线854	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	3471.15	不受限	3400
5139	10kV河中线	会理电力调度控制中心	河中线923小车开关	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	50.93	19	882.1	0	3404.73	不受限	3400
5140	10kV观下线	巴州电力调度控制中心	10kV观下线915	曾口站	10000	否	377	6529.83	公线	142.03	38	2460	0	3416.85	不受限	3400
5141	10kV侯红线	南江电力调度控制中心	10kV侯红线953	侯家站	10000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	3471.15	不受限	3400
5142	10kV红金一线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金一线912开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	181.2	43	3138.4	0	3408.75	不受限	3400
5143	10kV遵九路	绵竹电力调度控制中心	遵九路904开关	遵道站	16000	否	335	5802.37	公用	104.92	31	1817.2	0	3404.93	不受限	3400
5144	10kV集和二路	彭州电力调度控制中心	集和二线925	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	298.75	54	5174.4	0	3446.02	不受限	3400
5145	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙线920开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	252.89	51	4380	0	3414.22	不受限	3400
5146	10kV杨福线	金堂电力调度控制中心	杨福线932开关	杨柳	100000	否	580	10045.89	专线	232.98	40	4035.2	1600	3406.1	不受限	3400
5147	10kV永青路	中江电力调度控制中心	永青路985开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	4.157	2	72	0	3435.4	不受限	3400
5148	10kV凤镇路911线路	中江电力调度控制中心	凤镇路911开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	140.79	37	2438.4	0	3438.45	不受限	3400
5149	10kV万音路	新都电力调度控制中心	万音线913开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	200.58	45	3474	0	3416.09	不受限	3400
5150	10kV濛印线	彭州电力调度控制中心	濛印线914	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	162.59	41	2816	0	3419.38	不受限	3400
5151	10kV回悦路922线路	中江电力调度控制中心	回悦路922开关	回龙站	22500	否	553	9578.24	公线	299.31	54	5184	0	3436.42	不受限	3400
5152	10kV东德路	新都电力调度控制中心	东德线935开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	267.3	52	4629.6	0	3429.63	不受限	3400

5153	10kV解工一线	大邑电力调度控制中心	解工一线921开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	342.44	57	5931	0	3422.07	不受限	3400
5154	10kV天镇线大馈线	广安电力调度控制中心	天镇线957开关	天池站	11300	否	360	6235.38	公线	122.04	34	2113.8	80	3418.04	不受限	3400
5155	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂化线924开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	198.85	45	3444	0	3446.09	不受限	3400
5156	10kV景康线912断路器间隔	青白江电力调度控制中心	景康线912开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	307.14	55	5319.6	0	3409.93	不受限	3400
5157	10kV平卧一线	邛崃电力调度控制中心	平卧一线923开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	205.1	41	3552.3	0	3417.48	不受限	3400
5158	10kV青怀路	大邑电力调度控制中心	青怀线925开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	161.85	40	2803.2	0	3432.18	不受限	3400
5159	10kV东较线	成都配调	东较路922	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	180.6	38	3128	0	3426.08	不受限	3400
5160	10kV景天线	青白江电力调度控制中心	景天线914开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	163.42	41	2830.4	0	3404.98	不受限	3400
5161	10kV荔尚路	成都配调	荔尚路910	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	228.18	48	3952	0	3421.34	不受限	3400
5162	10kV牧核三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧核三路936开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	161.49	40	2797	0	3438.38	不受限	3400
5163	10kV天铁线大馈线	天府电力调度控制中心	天铁线962开关	天保	63000	否	220	3810.51	专线	202.96	68	3515.2	0	3429.46	不受限	3400
5164	10kV新江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新江I线954开关	建新站	82000	是	300	5196.15	公线	43.49	14	753.2	0	3403.72	不受限	3400
5165	10kV东液线943	南溪电力调度控制中心	东液线943开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	121.2	30	2099.2	0	3443.36	不受限	3400
5166	10kV九长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九长II线636开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	106.18	28	1839	0	3426.43	不受限	3400
5167	10kV车东一线大馈线	天府电力调度控制中心	车东一线924开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	341.74	57	5919	0	3434.07	不受限	3400
5168	10kV南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线916开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	27.68	10	479.5	0	3441.86	不受限	3400
5169	10kV西羊线	成都配调	西羊线948	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	180.14	38	3120	0	3434.08	不受限	3400
5170	10kV马镇线	峨眉山电力调度控制分中心	马镇线933开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	40	13	693	0	3464	不受限	3400
5171	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	利火线912开关	利店站	20000	否	220	3810.51	公线	74	3400	1182	0	3429.46	不受限	3400
5172	10kV黄海线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄海线915开关	黄丹站	12600	否	220	3810.51	公线	119	5409	2169	0	3429.46	不受限	3400
5173	10kV南弘一线	威远电力调度控制中心	南弘一线914开关	威南站	150000	否	576	9976.61	专线	321.4	56	5566.6	0	3412.35	不受限	3400
5174	10kV清海线	威远电力调度控制中心	清海线914开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	233.04	49	4036.3	0	3446.16	不受限	3400
5175	10kV两广线大馈线	威远电力调度控制中心	两广线913开关	两河站	16300	是	294	5092.23	公线	10.36	4	179.4	450	3444.38	不受限	3400
5176	10kV幺方线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺方线918开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	87	22	1506.84	630	3405.56	不受限	3400
5177	10kV桐移线(专线)	内江电力调度控制中心	桐移线921开关	桐梓坝站	80000	否	300	0	专线	71.91	24	1245.4	0	3431.13	不受限	3400
5178	10kV朱铜线	威远电力调度控制中心	朱铜线924开关	朱家沟站	90000	是	366	6339.31	专线	96	26	1662.7	0	3408.75	不受限	3400
5179	10kV任场线	温江电力调度控制中心	任场线909开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	246.13	45	4263	0	3385.74	不受限	3350
5180	10kV千梅线	井研电力调度控制分中心	千梅线913开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	52.39	19	907.4	0	3379.43	不受限	3350
5181	10kV小侨线	威远电力调度控制中心	小侨线922开关	小河站	11300	是	315	5455.96	专线	58.37	19	1011	0	3353.77	不受限	3350
5182	10kV雷龙线	成都配调	雷龙线914	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	3200	3354.08	不受限	3350
5183	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松文一线914开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	19.2	4	332.6	3825	3356.03	不受限	3350
5184	10kV三和一线	内江电力调度控制中心	三和一线913开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	142.76	34	2472.6	0	3388.66	不受限	3350
5185	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	106.09	28	1837.4	0	3386.46	不受限	3350
5186	10kV龙望线	内江电力调度控制中心	龙望线914开关	龙门站	15000	否	380	6581.79	公线	147.97	39	2562.9	0	3360.71	不受限	3350
5187	10kV润城一线	成都配调	润城一路908	华润	134000	否	473	8192.6	专线	229.95	49	3982.8	0	3390.54	不受限	3350
5188	10kV湾品路	成都配调	湾品路930	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	231.74	49	4013.7	0	3359.64	不受限	3350
5189	10kV付底线	江安电力调度控制中心	付底线627开关	付家庙站	13600	否	260	4503.33	公用	40.25	15	697.2	0	3355.8	不受限	3350
5190	10kV苏蓝线大馈线路	天府电力调度控制中心	苏蓝线926开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	166.14	42	2877.6	0	3357.78	不受限	3350
5191	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天纸线678开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	150.48	35	2606.4	0	3351.86	不受限	3350
5192	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天池站	40000	否	300	5196.15	公线	75.87	25	1314	0	3362.53	不受限	3350
5193	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳盛线918开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	125.08	31	2166.4	0	3376.16	不受限	3350
5194	10kV村丁线	成都配调	村丁线918	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	184.59	39	3197.1	0	3356.98	不受限	3350
5195	10kV蓉花路	成都配调	蓉花路962	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	184.65	39	3198.2	0	3355.88	不受限	3350
5196	10kV府建线	成都配调	府建路910开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	183.46	39	3177.6	0	3376.48	不受限	3350
5197	10kV王羊路大馈线	崇州电力调度控制中心	王羊路903	王场	2*31500	是	380	6581.79	公线	110.37	29	1911.6	0	3353.83	不受限	3350
5198	10kV马奇一路	成都配调	马奇一线933	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	231.69	49	4012.8	0	3360.54	不受限	3350
5199	10kV猛联路	成都配调	猛联路927开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	183.53	39	3178.8	0	3375.28	不受限	3350
5200	10kV白太线	成都配调	白太线906开关	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	183.33	39	3175.2	0	3378.88	不受限	3350
5201	10kV三升线	彭州电力调度控制中心	10kV三升线908	三界	6300*2+20000	是	600	10392.3	公线	283.78	47	4915.1	0	3398.74	不受限	3350
5202	10kV十华一线	简阳电力调度控制中心	十华一线916开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	290.01	54	5022.9	0.0001	3379.27	不受限	3350
5203	10kV何建路	新津电力调度控制中心	何建线910开关	何店	100000	否	360	6235.38	公线	129.61	36	2244.8	0	3367.04	不受限	3350

5204	10kV香水路大馈线-用户	彭州电力调度控制中心	香水线908开关	香树	2*50000	否	380	6581.79	专线	146.81	39	2542.8	0	3380.81	不受限	3350
5205	10kV玉花路	绵竹电力调度控制中心	玉花路904开关	玉泉站	19300	是	320	5542.56	公线	60.29	19	1044.2	0	3389.85	不受限	3350
5206	10kV御园二路	罗江电力调度控制中心	御园二路916开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	219.99	42	3810.3	0	3367.32	不受限	3350
5207	10kV丹集一路	彭州电力调度控制中心	丹集一线907开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	专线	304.16	55	5268	0	3352.42	不受限	3350
5208	10kV花科线大馈线	郫都电力调度控制中心	花科线924开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	285.74	48	4949	0	3364.84	不受限	3350
5209	10kV沙龙路	大邑电力调度控制中心	沙龙线915开关	沙渠	32000	是	400	6928.2	公线	125.17	31	2168	0	3374.56	不受限	3350
5210	10kV合甘二回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘二回972开关	合流站	11300	否	330	5715.77	公线	74.08	22	1283	500	3361.19	不受限	3350
5211	10kV继城三路974线路	中江电力调度控制中心	继城三路974开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	248.48	45	4303.6	0	3358.99	不受限	3350
5212	10kV双龚路	什邡电力调度控制中心	双龚路905开关	双盛站	63000	是	500	8660.25	公线	204.67	41	3544.8	0	3383.4	不受限	3350
5213	10kV化电线	巴州电力调度控制中心	10kV化电线911	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	107.94	32	1869.6	0	3352.53	不受限	3350
5214	10kV义二线	平昌电力调度控制中心	10kV义二线915	信义站	90000	否	480	8313.84	公线	236.46	49	4095.5	0	3386.96	不受限	3350
5215	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教二线926开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	300.41	50	5203.1	800	3349.97	不受限	3350
5216	10kV912玉双线	甘洛电力调度控制中心	玉双线912开关	玉田站	7150	否	277	4797.78	公线	154.8	29	1400	0	3397.78	不受限	3350
5217	10kV自仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自仁线912开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公线	48.29	16	836.4	0	3389.8	不受限	3350
5218	10kV油庙线	万源电力调度控制中心	10kV.油庙线914开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	44.34	15	768	0	3388.92	不受限	3350
5219	10kV乐火线	南江电力调度控制中心	10kV乐火线853	乐坝站	9000	否	377	6529.83	公线	145.79	39	2525	0	3351.85	不受限	3350
5220	10kV墩双线大馈线	北川电力调度控制中心	墩双线915开关	墩上站	8000	是	300	5196.15	公用	45.03	15	780	0	3376.92	不受限	3350
5221	10kV石镇线（长赤站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线954	长赤站	10000	否	377	6529.83	公线	144.15	38	2496.6	0	3380.25	不受限	3350
5222	10kV杨滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅰ回919	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	277.45	53	4805.4	0	3378.54	不受限	3350
5223	10kV铁火线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁火线922开关	铁柳站	7500	否	335	5802.37	公线	107.73	32	1865.8	0	3356.33	不受限	3350
5224	10kV太罗线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗线963开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	200.13	36	3466.3	800	3354.72	不受限	3350
5225	10kV海御线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV海御线913开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	245.73	45	4256	0	3365.02	不受限	3350
5226	10kV谢和线	彭山电力调度控制中心	谢和线913开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	专线	2.9	1	50.2	0	3379.26	不受限	3350
5227	10kV竹卫线914大馈线	宁南电力调度控制中心	竹卫线914开关	竹寿站	20080	是	245	4243.52	公线	0	0	0	0	3394.82	不受限	3350
5228	10kV武华线922线路	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	245	4243.52	公线	0	0	0	0	3394.82	不受限	3350
5229	10kV邓阀线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	邓阀线915开关	邓关站	63000	否	220	3810.51	专线	3.62	1	54.7	0	3374.76	不受限	3350
5230	10kV沿工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿工二线916开关	沿滩站	63000	是	496	8590.97	公线	203.23	41	3520	0	3352.78	不受限	3350
5231	10kV南通线大馈线	自贡电力调度控制中心	南通线915开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	254.5	45	4408	0	3393.16	不受限	3350
5232	10kV姜鹿线	石棉电力调度控制中心	姜鹿线955开关	姜家沟站	65630	否	250	4330.13	公线	29.1	12	504	0	3393.12	不受限	3350
5233	10kV虎洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎洛线914开关	虎让站	6300	是	300	5196.15	公线	46.48	15	805	0	3351.92	不受限	3350
5234	10kV富政线	新桥电力调度控制中心	10kV.富政线915开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	245.4	44	4250.3	0	3398.44	不受限	3350
5235	10kV八马线	宁南电力调度控制中心	10kV八马线912开关	八岩站	10000	是	245	4243.52	公线	0	0	0	0	3394.82	不受限	3350
5236	10kV响太线	雅安配调	响太线912开关	响水滩站	24300	否	380	6581.79	公线	23.79	6	412	2145	3366.61	不受限	3350
5237	10kV齐廉一线666大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉一线967	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	129.17	32	2237.2	0	3388.5	不受限	3350
5238	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷一路911开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	209	38	3619.9	650	3378.84	不受限	3350
5239	10kV高汇三线	攀枝花电力调度控制中心	高汇三线925开关	高梁坪站	25000	否	300	5196.15	公线	76.3	25	1321.6	0	3354.93	不受限	3350
5240	10kV中滨线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中滨线921开关	阆中站	126000	否	366.37	6345.71	公线	134.76	37	2334	0	3377.14	不受限	3350
5241	10kV兴中线	仁和电力调度控制中心	兴中线954开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	165.54	41	2867.2	0	3368.18	不受限	3350
5242	10kV德重一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	德重一路919开关	德阳站新	105000	是	600	10392.3	公线	183.47	31	3177.7	1750	3386.14	不受限	3350
5243	10kV峰桃线	蒲城电力调度控制中心	峰桃线911开关	峰城站	10000	否	330	5715.77	公线	102.08	31	1768	0	3376.19	不受限	3350
5244	10kV斯江线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯江线959开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	44.86	15	777	0	3379.92	不受限	3350
5245	10kV高居线	攀枝花电力调度控制中心	高居线970开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	45.03	15	780	0	3376.92	不受限	3350
5246	10kV城岩线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城岩线915开关	城郊站(阆中)	40000	否	481.17	8334.11	公线	237.41	49	4111.9	0	3388.8	不受限	3350
5247	10kV凤江一线	攀枝花电力调度控制中心	凤江一线952开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	44.34	15	768	0	3388.92	不受限	3350
5248	10kV麻陇线	米易电力调度控制中心	麻陇线951开关	麻陇站	6300	是	270	4676.54	公线	20.09	7	348	0	3393.23	不受限	3350
5249	10kV龙里线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙里线911开关	龙蟠站	16300	否	345.1	5977.31	公线	114.7	33	1986.6	0	3392.98	不受限	3350
5250	10kV元唤线	苍溪电力调度控制中心	元唤线921开关	35kV苍溪元坝站	20000	否	434	7517.1	公线	196.7	45	3406.8	0	3358.59	不受限	3350

5251	10kV天平线	大英电力调度控制中心	天平线924开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	89.65	25	1552.8	0	3366.22	不受限	3350
5252	10kV龙西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙西线913开关	龙蟠站	16300	是	311	5386.68	公线	53.59	17	928.2	0	3381.14	不受限	3350
5253	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	棠渔线982开关	海棠	360000	是	380	6581.79	公线	108.69	29	1882.5	0	3382.93	不受限	3350
5254	10kV中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子站	80000	否	278	4815.1	公线	54.09	19	936.8	0	3396.79	不受限	3350
5255	10kV襄龙线大馈线	南部电力调度控制中心	襄龙线924开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	91	42	1585.87	0	3398.28	不受限	3350
5256	10kV朝龙线	广元电力调度控制中心	朝龙线911开关	朝天站	20000	是	320	5542.56	公线	61.88	19	1071.8	0	3362.25	不受限	3350
5257	10kV金复线	剑阁电力调度控制中心	金复线913开关	35kV演圣站	10000	否	341	5906.29	公线	110.72	32	1917.6	0	3398.06	不受限	3350
5258	10kV柳镇线	剑阁电力调度控制中心	柳镇线921开关	35kV柳沟站	12600	否	259	4486.01	公线	39.38	15	682	0	3355.41	不受限	3350
5259	10kV虎香线	广元电力调度控制中心	虎香线912开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	38.8	15	672	0	3365.41	不受限	3350
5260	10kV42号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	42号线（九院三所）921开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	53.08	19	919.4	0	3398.6	不受限	3350
5261	10kV安紫线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	安紫线925开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	124.82	31	2161.9	0	3380.66	不受限	3350
5262	10kV棉竹一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹一线919	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	144.67	34	2505.6	0	3355.66	不受限	3350
5263	10kV祥园一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园一线919开关	凝祥站	50000	否	600	10392.3	公线	344.26	57	5962.6	0	3390.47	不受限	3350
5264	10kV石友线	剑阁电力调度控制中心	石友线912开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	77.71	26	1345.9	0	3330.63	不受限	3300
5265	10kV木泸线	南部电力调度控制中心	10kV木泸线911	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	108.81	32	1884.6	0	3337.53	不受限	3300
5266	10kV九监线	广元电力调度控制中心	九监线976开关	九华站	80000	否	453	7846.19	专线	217.03	48	3758.9	0	3302.67	不受限	3300
5267	10kV姚美线	剑阁电力调度控制中心	姚美线913开关	35kV姚家站	20000	否	259	4486.01	公线	42.19	16	730.7	0	3306.71	不受限	3300
5268	10kV盘镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV盘镇线913	盘龙站(南部)	20000	否	275	4763.14	公线	54.54	20	944.6	0	3342.23	不受限	3300
5269	10kV顺政线	阿坝电力调度控制中心	顺政线914开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	78.5	26	1359.6	0	3301.35	不受限	3300
5270	10kV艺东线	阿坝电力调度控制中心	艺东线911开关	园艺站	103000	否	380	6581.79	公线	150.57	40	2607.8	0	3315.81	不受限	3300
5271	10kV开国线	剑阁电力调度控制中心	开国线961开关	开封站	80000	是	377	6529.83	公线	110.39	29	1912	0	3311.86	不受限	3300
5272	10kV万景线	广元电力调度控制中心	万景线914开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	221.3	43	3832.9	0	3317	不受限	3300
5273	10kV艺安线	阿坝电力调度控制中心	艺安线912开关	园艺站	40000	否	380	6581.79	公线	104.7	28	1813.4	800	3310.21	不受限	3300
5274	10kV石护线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石护线913开关	石滩站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	52.03	19	901.2	0	3307.69	不受限	3300
5275	10kV春庐线	仪陇电力调度控制中心	春庐线921开关	春晖站	80000	否	600	10392.3	公线	346.99	58	6009.8	0	3343.27	不受限	3300
5276	10kV城柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城柯线912开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	167.52	42	2901.5	0	3333.88	不受限	3300
5277	10kV双方线	宣汉电力调度控制中心	双方线911开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	28.27	10	489.6	0	3320.91	不受限	3300
5278	10kV中柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中柯线919开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	305.75	55	5295.6	0	3311.1	不受限	3300
5279	10kV清轨路913大馈线	德阳电力调度控制中心	清轨路913开关	清平站	73500	否	214	3706.59	专线	380.7	177	6593.7	0	3335.93	不受限	3300
5280	10kV鸡开线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡开线917开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	305.33	55	5288.4	0	3316.43	不受限	3300
5281	10kV大井线	攀枝花西区电力调度控制中心	大井线948开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	126.78	32	2195.8	0	3346.76	不受限	3300
5282	10kV洪场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪场线923开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	77.45	26	1341.5	0	3335.03	不受限	3300
5283	10kV马盐线专线大馈线	高坪电力调度控制中心	马盐线914开关	走马站	26000	否	490	8487.05	专线	250.51	51	4338.8	0	3299.54	不受限	3300
5284	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳东线919开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	129.35	32	2240.3	0	3302.26	不受限	3300
5285	10kV田镇线914	古蔺电力调度控制中心	田镇线914	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	55.15	18	955.2	0	3312.58	不受限	3300
5286	10kV西恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西恒线943开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	258.71	46	4480.9	0	3320.26	不受限	3300
5287	10kV田白线	汉源电力调度控制中心	田白线915开关	大田站	6300	否	380	6581.79	公线	151.39	40	2622	0	3301.61	不受限	3300
5288	10kV灵广线	彭山电力调度控制中心	灵广线929开关	灵石站	81500	是	500	8660.25	公线	207.44	41	3592.9	0	3335.3	不受限	3300
5289	10kV黑坝线	仁寿电力调度控制中心	黑坝线923开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	36.58	14	633.6	0	3341.46	不受限	3300
5290	10kV五城线913大馈线	泸川电力调度控制中心	五城线913	五通庙	30000	是	319	5525.24	公线	63.81	20	1105.2	0	3314.99	不受限	3300
5291	10kV魏柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏柏线959开关	魏城站	63000	是	270	4676.54	公用	100	37	1732	400	3341.23	不受限	3300
5292	10kV义张线	平昌电力调度控制中心	10kV义张线918	信义站	90000	否	335	5802.37	公线	109.56	33	1897.6	0	3324.53	不受限	3300
5293	10kV黄工二线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工二线924开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	167.34	42	2898.4	0	3336.98	不受限	3300
5294	10kV东元线	平昌电力调度控制中心	10kV东元线914	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	78.79	26	1364.6	0	3311.93	不受限	3300
5295	10kV盛红线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV盛红线915开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	37.25	15	645.2	0	3329.86	不受限	3300
5296	10kV望工线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望工线951开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	159.99	29	2771	2500	3349.42	不受限	3300

5297	10kV金大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金大线912开关	金宝站	12600	否	300	5196.15	公用	76.82	26	1330.5	0	3346.03	不受限	3300
5298	10kV深则线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深则线923开关	深沟站	10000	是	240	4156.92	公线	218.8	91	3790.4	0	3325.54	不受限	3300
5299	10kV界镇线大馈线	安州电力调度控制中心	界镇线947开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公用	348.5	58	6036	0	3317.07	不受限	3300
5300	10kV平陇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅱ回925	平梁站	26000	否	377	6529.83	公线	146.54	39	2538	0	3338.85	不受限	3300
5301	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古明线913开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	72.75	22	1260	650	3312.13	不受限	3300
5302	10kV桥岔线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥岔线922开关	会东大桥站	100200	否	275	4763.14	公线	56.76	20	983	0	3303.83	不受限	3300
5303	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	不受限	3300
5304	10kV楼明线	新都电力调度控制中心	楼明线909开关	高楼	126000	否	505	8746.86	专线	257.62	51	4462	75	3335.17	不受限	3300
5305	10kV御玻路	罗江电力调度控制中心	御玻路924开关	御营站	100000	是	600	10392.3	专线	407.74	80	7062	0	3330.3	不受限	3300
5306	10kV万文路955#线路	中江电力调度控制中心	万文路955开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	146.77	39	2542.1	0	3334.75	不受限	3300
5307	10kV桂电一线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂电一线905开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	153.81	40	2664	0	3337.56	不受限	3300
5308	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工二线928开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	211	41	3654.6	250	3300.73	不受限	3300
5309	10kV官华线大馈线	广安电力调度控制中心	官华线913开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	206.64	41	3579	0	3349.2	不受限	3300
5310	10kV集发二路	彭州电力调度控制中心	集发二路906	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	166.88	42	2890.4	0	3344.98	不受限	3300
5311	10kV罗三路	绵竹电力调度控制中心	罗三路916开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	150.48	35	2606.4	0	3324.14	不受限	3300
5312	10kV平虹一路	罗江电力调度控制中心	平虹一路954开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	273.05	53	4729.2	0	3345.62	不受限	3300
5313	10kV平金二路	罗江电力调度控制中心	平金二路963开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	206.97	52	3584.8	0	3343.4	不受限	3300
5314	10kV前清线	青白江电力调度控制中心	前清线947开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	204.31	41	3538.6	0	3320.32	不受限	3300
5315	10kV正工线	成都配调	正工线916	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	187.53	40	3248	0	3306.08	不受限	3300
5316	10kV严源路	成都配调	严源路910	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	234.46	50	4060.8	0	3312.54	不受限	3300
5317	10kV马液线	成都配调	马液线923	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	232.86	49	4033.2	0	3340.14	不受限	3300
5318	10kV平天线	成都配调	平天线915	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	187.64	40	3249.9	0	3304.18	不受限	3300
5319	10kV沙海线	成都配调	沙海线948开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	112.93	33	1956	0	3312.9	不受限	3300
5320	10kV金泉路	成都配调	金泉路912	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	185.59	39	3214.4	0	3339.68	不受限	3300
5321	10kV元锦一路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦一路912	元通	2*16000	是	427	7395.86	公线	148.27	35	2568	0	3348.69	不受限	3300
5322	10kV迎广线921	江安电力调度控制中心	迎广线921开关	迎安站	6300	是	300	5196.15	公用	47.11	16	816	0	3340.92	不受限	3300
5323	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏池线964开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	50	12	866	2500	3337	不受限	3300
5324	10kV叙鼎线	宜宾电力调度控制中心	叙鼎线622开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	80	19	1386	1240	3332	不受限	3300
5325	10kV石古线大馈线	邻水电力调度控制中心	石古线923开关	石永站	26600	否	295	5109.55	公线	59.26	20	1026.4	250	3322.19	不受限	3300
5326	10kV威雄二线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄二线929开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	131.85	37	2283.6	0	3328.24	不受限	3300
5327	10kV红脱线大馈线	威远电力调度控制中心	红脱线915开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	25.87	10	448	185	3342.06	不受限	3300
5328	10kV温府线	成都配调	温府路914	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	234.11	49	4054.8	0	3318.54	不受限	3300
5329	10kV车宝三线966	乐山电力调度控制中心	车宝三线966开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	203.89	46	3531.4	0	3327.52	不受限	3300
5330	10kV舟静线921大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟静线921开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	167.67	42	2904	0	3331.38	不受限	3300
5331	10kV桥铁一线	资中电力调度控制中心	桥铁一线915开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	348.83	58	6041.73	5945	3311.34	不受限	3300
5332	10kV邦蜀线	成都配调	邦蜀线916开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	234.64	50	4063.9	0	3309.44	不受限	3300
5333	10kV清后线大馈线	威远电力调度控制中心	清后线924开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	238.8	50	4136.1	0	3346.36	不受限	3300
5334	10kV堵坪线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵坪线914开关	堵格站	6300	否	275	4763.14	公线	57.74	30	1000	0	3286.83	不受限	3280
5335	10kV椿九线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿九线912开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	59.68	20	1033.6	250	3260.76	不受限	3260
5336	10kV象仁一线	成都配调	象仁一线927开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	235.7	50	4082.4	0	3290.94	不受限	3250
5337	10kV范北路	成都配调	范北路943开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	4100	3273.34	不受限	3250
5338	10kV金双线	成都配调	金双路916	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	188.64	40	3267.2	0	3286.88	不受限	3250
5339	10kV科水线	温江电力调度控制中心	科水线928开关	海科	104000	是	555	9612.88	公线	255.66	46	4428	0	3262.3	不受限	3250
5340	10kV沈龙线	成都配调	沈龙路914	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	236.95	50	4104	0	3269.34	不受限	3250
5341	10kV桐金线	江安电力调度控制中心	桐金线957开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	116.07	31	2010.4	0	3255.03	不受限	3250
5342	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东联路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	170.44	43	2952	0	3283.38	不受限	3250
5343	10kV菜镇线	宜宾电力调度控制中心	菜镇线651开关	菜坝站	6300	是	490	8487.05	公线	203.7	42	3528	0	3261.64	不受限	3250
5344	10kV解双线	大邑电力调度控制中心	解双线945开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	351.91	59	6095	0	3258.07	不受限	3250
5345	10kV塔元线	邛崃电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	263.62	52	4565.9	0	3275.1	不受限	3250
5346	10kV堤马路	成都配调	堤马路924	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	189.7	40	3285.6	0	3268.48	不受限	3250
5347	10kV玉欣路	邛崃电力调度控制中心	玉欣路936	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	350.85	58	6076.8	0	3276.27	不受限	3250
5348	10kV祥宝路	成都配调	祥宝线926	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	188.27	40	3260.8	0	3293.28	不受限	3250
5349	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄中线906开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	352.25	59	6100.9	0	3252.17	不受限	3250

5350	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广铁路927开关	广汉站	82000	否	284	4919.02	专线	43.38	15	751.4	400	3275.72	不受限	3250
5351	10kV岳木路大馈线	鎏华电力调度控制中心	岳木路911开	岳家山变电站	12600	是	310	5369.36	公线	59.9	19	1037.5	0	3257.99	不受限	3250
5352	10kV东什路	绵竹电力调度控制中心	东什路911开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	253.56	46	4391.7	0	3257.04	不受限	3250
5353	10kV光坤路	彭州电力调度控制中心	光坤路942	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	315.76	56	5469	0	3260.53	不受限	3250
5354	10kV溪电路	大邑电力调度控制中心	溪电线922开关	川溪口	20000	否	400	6928.2	公线	171.13	43	2964	0	3271.38	不受限	3250
5355	10kV筒源线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒源线946开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	291.7	49	5052.2	0	3261.64	不受限	3250
5356	10kV普怀二线	仁寿电力调度控制中心	普怀二线922开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	245.27	51	4248	0	3265.63	不受限	3250
5357	10kV永象线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永象线961开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	150.35	36	2604	0	3257.26	不受限	3250
5358	10kV东止线	洪雅电力调度控制中心	东止线912开关	东岳站	10000	是	380	6581.79	公线	116.02	31	2009.4	0	3256.03	不受限	3250
5359	10kV古墨一线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	古墨一线912开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	201.81	41	3495.3	0	3280.48	不受限	3250
5360	10kV红青线	荥经电力调度控制中心	红青线931开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	160.53	40	2780.4	200	3254.98	不受限	3250
5361	10kV保镇二线	彭山电力调度控制中心	保镇二线913开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	81.06	27	1404	0	3272.53	不受限	3250
5362	10kV杨朱线	丹棱电力调度控制中心	杨朱线913开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	73.8	13	1278.3	4070.32	3256.21	不受限	3250
5363	10kV青机线	彭山电力调度控制中心	青机线912开关	青龙站	100000	否	210	3637.31	专线	56.75	27	1032	0	3273.58	不受限	3250
5364	10kV土南线大馈线	自贡电力调度控制中心	土南线921开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	187.93	39	3255	160	3249.93	不受限	3250
5365	10kV青工线	彭山电力调度控制中心	青工线919开关	青龙站	100000	否	600	10392.3	公线	350.34	58	6067.9	0	3285.17	不受限	3250
5366	10kV龙方线	仁寿电力调度控制中心	龙方线974开关	龙马站	20000	是	380	6581.79	公线	116.21	31	2012.8	0	3252.63	不受限	3250
5367	10kV北金线	仁寿电力调度控制中心	北金线915开关	北斗站	10000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250
5368	10kV禾板线	仁寿电力调度控制中心	禾板线923开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	154.34	41	2673.2	0	3250.41	不受限	3250
5369	10kV宜交线	汉源电力调度控制中心	宜交线922开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	59.79	22	1035.6	0	3251.23	不受限	3250
5370	10kV杨金线	仁寿电力调度控制中心	杨金线915开关	杨柳站	8000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250
5371	10kV沙栀线	万源电力调度控制中心	10kV.沙栀线923开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	51.35	17	889.4	0	3267.52	不受限	3250
5372	10kV富永线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富永线926开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	62.45	21	1081.6	315	3279.93	不受限	3250
5373	10kV新双线大馈线	江油电力调度控制中心	新双线902开关	新安站	5000	否	353	6114.14	公用	129.65	37	2245.6	0	3257.13	不受限	3250
5374	10kV攀镇一线	宝兴电力调度控制中心	攀镇一线912开关	攀超站	12600	是	300	5196.15	公线	50.52	17	875	0	3281.92	不受限	3250
5375	10kV雁会线大馈线	江油电力调度控制中心	雁会线915开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公线	2.58	1	44.7	0	3280.84	不受限	3250
5376	10kV攀硗线	宝兴电力调度控制中心	攀硗线913开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	53.98	20	935	0	3273.89	不受限	3250
5377	10kV睢迎线大馈线	安州电力调度控制中心	睢迎线913开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	352.1	59	6098.3	0	3254.77	不受限	3250
5378	10kV巴干线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴干线913小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	80.09	27	1387.1	0	3289.43	不受限	3250
5379	10kV水大线	巴州电力调度控制中心	10kV水大线912	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	113.86	34	1972	0	3250.13	不受限	3250
5380	10kV天新线大馈线	江油电力调度控制中心	天新线925开关	天明	120000	否	355	6148.78	公用	131.15	37	2271.6	0	3262.3	不受限	3250
5381	10kV东长线	平昌电力调度控制中心	10kV东长线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	111.63	33	1933.5	0	3288.63	不受限	3250
5382	10kV曲鞍线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲鞍线912开关	曲依站	6300	否	255	4416.73	公线	40.25	16	697.2	0	3277.86	不受限	3250
5383	10kV柏茶线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏茶线915开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	95.47	30	1653.6	0	3272.35	不受限	3250
5384	10kV拉口962线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉口线925小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	41.53	16	719.3	0	3255.76	不受限	3250
5385	10kV新高线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新高线917开关	新民站	12500	否	275	4763.14	公线	58.6	21	1015	0	3271.83	不受限	3250
5386	10kV赶镇线	南江电力调度控制中心	10kV赶镇线853	赶场站	6300	否	335	5802.37	公线	112.98	34	1956.8	0	3265.33	不受限	3250
5387	10kV云云线	平昌电力调度控制中心	10kV云云线915	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	82.09	27	1421.8	0	3254.73	不受限	3250
5388	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	否	300	5196.15	公线	80.72	27	1398	0	3278.53	不受限	3250
5389	10kV八麻线	万源电力调度控制中心	10kV.八麻线923开关	八台站	6300	是	300	5196.15	公线	51.69	17	895.2	0	3261.72	不受限	3250
5390	10kV江落线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江落线924开关	江南站(阆中)	32500	否	220	3810.51	公线	10	5	173.2	0	3256.26	不受限	3250
5391	10kV金飞线	仁和电力调度控制中心	金飞线971开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	46.86	16	811.6	60	3285.32	不受限	3250
5392	10kV岳珍线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳珍线915开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	226.56	43	3924	0	3298.79	不受限	3250
5393	10kV泸南线915大馈线	泸州电力调度控制中心	泸南线915	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	134.48	33	2329.2	0	3296.5	不受限	3250
5394	10kV大邮线	米易电力调度控制中心	大邮线951开关	大坪子站	10000	否	220	3810.51	公线	9.14	4	158.3	0	3271.16	不受限	3250
5395	10kV土柳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土柳线922开关	土主站	20000	是	264	4572.61	公线	20.79	8	360	0	3298.09	不受限	3250
5396	10kV光文线	仪陇电力调度控制中心	光文线914开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	111.78	30	1936.1	0	3287.76	不受限	3250
5397	10kV庐亨一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨一路918开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	327.85	57	5678.4	0	3284.96	不受限	3250
5398	10kV始大线	天全电力调度控制中心	始大线918开关	始阳站	103000	否	380	6581.79	公线	147.23	39	2550	100	3273.61	不受限	3250
5399	10kV杨德路917大馈线	德阳电力调度控制中心	杨德路917开关	杨嘉站	81500	否	210	3637.31	专线	360	171	6235.2	0	3273.58	不受限	3250

5400	10kV鸡宏线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡宏线913开关	鸡石湾站	71500	否	210	3637.31	公用	0	0	0	0	3273.58	不受限	3250
5401	10kV双林路	广汉电力调度控制中心	双林路906开关	双泉开关站	20785	否	576	9976.61	公用	501.03	78	7800	5690	3288.95	不受限	3250
5402	10kV炳密线	攀枝花电力调度控制中心	炳密线973开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	89.78	26	1555	0	3294.74	不受限	3250
5403	10kV大同线	攀枝花西区电力调度控制中心	大同线947开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	129.83	32	2248.6	0	3293.96	不受限	3250
5404	10kV高加线	攀枝花电力调度控制中心	高加线974开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	49.71	17	861	0	3295.92	不受限	3250
5405	10kV南团线	米易电力调度控制中心	南团线971开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	81.36	27	1409.2	0	3254.87	不受限	3250
5406	10kV彭迤线	仁和电力调度控制中心	彭迤线975开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	131.65	33	2280.2	0	3262.36	不受限	3250
5407	10kV罗南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗南线916开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	89.67	29	1553.1	0	3279.32	不受限	3250
5408	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太升线921开关	太乙	12600	是	400	6928.2	公线	131.78	33	2282.4	0	3260.16	不受限	3250
5409	10kV轮渡线	广元电力调度控制中心	轮渡线915开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	170.25	43	2948.8	0	3286.58	不受限	3250
5410	10kV梁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁园线914开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	351.21	59	6083	0	3270.07	不受限	3250
5411	10kV龙平线	射洪电力调度控制中心	龙平线974开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	158.8	36	2750.4	0	3290.99	不受限	3250
5412	10kV王富线	南部电力调度控制中心	10kV王富线914	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	150.2	40	2601.4	0	3275.45	不受限	3250
5413	10kV羊沙线	广元电力调度控制中心	羊沙线914开关	35kV羊木站	6300	否	300	5196.15	公线	80.61	27	1396.1	0	3280.43	不受限	3250
5414	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳镇线916开关	岳东站	80000	否	339	5871.65	公线	114.77	34	1987.8	0	3296.68	不受限	3250
5415	10kV卫石线	广元电力调度控制中心	卫石线913开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	83.43	28	1445	0	3262.71	不受限	3250
5416	10kV曾镇二线	广元电力调度控制中心	曾镇二线924开关	35kV曾家站	19300	否	300	5196.15	公线	80.85	27	1400.4	0	3276.13	不受限	3250
5417	10kV八滓线	邻水电力调度控制中心	八滓线912开关	八耳站	6300	是	390	6755	公线	124.68	32	2159.46	0	3245.5	受限	3240
5418	10kV水广线	江安电力调度控制中心	1#变压器901开关	水清站	27300	是	370	6408.59	公用	110.16	30	1908	0	3218.87	不受限	3200
5419	10kV柏沙二线	宜宾电力调度控制中心	柏沙二线968开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	133.79	33	2317.2	0	3225.36	不受限	3200
5420	10kV沙轧三线	沙湾电力调度控制分中心	沙轧Ⅲ回946开关	沙湾站	100700	否	300	5196.15	公线	53.01	18	918.1	0	3238.82	不受限	3200
5421	10kV东晶路大馈线	天府电力调度控制中心	东晶路913开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	173.67	43	3008	0	3227.38	不受限	3200
5422	10kV龙方路大馈线	天府电力调度控制中心	龙方路918开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	352.86	59	6111.6	0	3241.47	不受限	3200
5423	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线958开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	62.46	20	1081.8	0	3213.69	不受限	3200
5424	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	坪电线996开关	沙坪站	93000	是	400	6928.2	公线	40.8	10	707	1600	3236	不受限	3200
5425	10kV高阳线	资中电力调度控制中心	高阳线913开关	高楼站	10000	是	371	6425.91	公线	145.25	39	2515.73	0	3267.58	不受限	3200
5426	10kV新峰线	成都配调	新峰路947开关	新园	3*63000	否	473	0	专线	238.74	50	4134.9	0	3238.44	不受限	3200
5427	10kV石城线	隆昌电力调度控制中心	石城线916开关	石燕桥站	100000	是	505	8746.86	公线	145.43	29	2518.8	1250	3228.69	不受限	3200
5428	10kV共华线	温江电力调度控制中心	共华线920开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	295.03	49	5110	0	3203.84	不受限	3200
5429	10kV舟五线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟五线912开关	舟坝站	20000	是	400	6928.2	公线	134.66	34	2332.3	0	3210.26	不受限	3200
5430	10kV湾凤线	内江电力调度控制中心	湾凤线912开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	195.7	41	3389.5	80	3209.28	不受限	3200
5431	10kV西太路	都江堰电力调度控制中心	西太路910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	134.41	34	2328	0	3214.56	不受限	3200
5432	10kV宝镇线	内江电力调度控制中心	宝镇线914开关	宝塔站	15000	是	380	6581.79	公线	118	31	2037	0	3229	不受限	3200
5433	10kV东流路专线	成都配调	东流路924	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	239.72	51	4152	0	3221.34	不受限	3200
5434	10kV威城中一线大馈线	威远电力调度控制中心	威城中一线919开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	261.89	47	4536	0	3223.58	不受限	3200
5435	10kV科强线大馈线	温江电力调度控制中心	科强线921开关	海科	104000	否	553	9578.24	专线	255.66	46	4428	0	3234.59	不受限	3200
5436	10kV董镇线	威远电力调度控制中心	董镇线917开关	董家湾	420000	是	576	9976.61	公线	273.79	48	4742.1	0	3239.19	不受限	3200
5437	10kV东城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城一路909开关	东北站	103000	是	586	10149.82	公用	281.96	48	4883.6	0	3236.26	不受限	3200
5438	10kV凤石路	中江电力调度控制中心	凤石路912开关	集凤站	20000	否	400	6928.2	公线	127.32	32	2205.2	800	3230.18	不受限	3200
5439	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真德Ⅱ路932开关	真武寺站	16000	是	300	5196.15	公线	54.33	18	941	0	3215.92	不受限	3200
5440	10kV杨致路	金堂电力调度控制中心	杨致线922开关	杨柳	158000	否	430	7447.82	专线	201.11	47	3483.2	0	3219.84	不受限	3200
5441	10kV红城线	金堂电力调度控制中心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公线	134.73	34	2333.6	0	3208.96	不受限	3200
5442	10kV桂传路	新都电力调度控制中心	桂传线928开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	268.13	53	4644	0	3228.17	不受限	3200
5443	10kV桂超线	新都电力调度控制中心	桂超线918开关	桂湖	166000	是	517	8954.7	公线	226.56	44	3924	0	3239.76	不受限	3200
5444	10kV濛凤路	彭州电力调度控制中心	濛凤线926开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	312.7	57	5416	0	3204.42	不受限	3200
5445	10kV温新路	成都配调	温新路916	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	240.42	51	4164	0	3209.34	不受限	3200
5446	10kV羊部线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊部线911	羊安	120000	是	420	7274.61	公线	149.65	36	2592	0	3227.69	不受限	3200
5447	10kV水大路大馈线	邛崃电力调度控制中心	水大路921	水口	14300	是	320	5542.56	公线	70.67	22	1224	0	3210.05	不受限	3200

5448	10kV堤昆线	成都配调	堤昆线907	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	193.16	41	3345.6	0	3208.48	不受限	3200
5449	10kV涯金三路	成都配调	涯金三路930	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	238.28	50	4127	0	3246.34	不受限	3200
5450	10kV海川路专线	成都配调	海川路910	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	238.9	51	4137.7	0	3235.64	不受限	3200
5451	10kV平沙线	成都配调	平沙路916	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	191.94	41	3324.4	0	3229.68	不受限	3200
5452	10kV桥慈一路	成都配调	桥慈一路920	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	239.72	51	4152	0	3221.34	不受限	3200
5453	10kV浦万一路大馈线	成都配调	浦万一线955	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	193.09	41	3344.4	0	3209.68	不受限	3200
5454	10kV南奥路专线	成都配调	南奥路908	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	238.11	50	4124	0	3249.34	不受限	3200
5455	10kV宝晏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝晏线913开关	金宝站	6300	否	300	5196.15	公线	83.42	28	1444.8	0	3231.73	不受限	3200
5456	10kV柏闻线	剑阁电力调度控制中心	柏闻线924开关	35kV柏垭站	12600	是	377	6529.83	公线	115.31	31	1997.2	0	3226.66	不受限	3200
5457	10kV柳开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳开线926开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	55.95	21	969	0	3239.89	不受限	3200
5458	10kV游梨线	蓬溪电力调度控制中心	游梨线914开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	196.97	41	3411.6	0	3239.47	不受限	3200
5459	10kV官桥线	阿坝电力调度控制中心	官桥线911开关	官家河坝站	100000	否	285	4936.34	公线	26.64	9	461.4	765	3216.31	不受限	3200
5460	10kV王文线	广元电力调度控制中心	王文线915开关	35kV王家站	6300	否	259	4486.01	公线	48.18	19	834.4	0	3203.01	不受限	3200
5461	10kV达夹线	阿坝电力调度控制中心	达夹线954开关	达维站	4000	否	285	4936.34	公线	70.64	25	1223.4	0	3219.31	不受限	3200
5462	10kV陵武线	苍溪电力调度控制中心	陵武线928开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	264.02	53	4572.9	0	3221.32	不受限	3200
5463	10kV罗中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗中线925开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	92.75	30	1606.4	0	3226.02	不受限	3200
5464	10kV潼好线	广元电力调度控制中心	潼好路915开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	39.72	16	688	0	3224.71	不受限	3200
5465	10kV桥梨线	大英电力调度控制中心	桥梨线924开关	红旗桥	20000	是	465	8054.04	公线	185.62	40	3215	0	3228.23	不受限	3200
5466	10kV天松线	大英电力调度控制中心	天松线913开关	天保	18800	是	400	6928.2	公线	133.63	33	2314.4	0	3228.16	不受限	3200
5467	10kV城附线	蓬溪电力调度控制中心	城附线924开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	32.56	12	564	0	3246.51	不受限	3200
5468	10kV棠金线	射洪电力调度控制中心	棠金线981开关	海棠	360000	是	380	6581.79	公线	117.83	31	2040.9	0	3224.53	不受限	3200
5469	10kV棕化一线	西充电力调度控制分中心	棕化Ⅰ线923开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	4.23	1	73.3	2650	3211.26	不受限	3200
5470	10kV德建路964大馈线	德阳电力调度控制中心	德建路964开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	286.9	48	4969.1	100	3244.74	不受限	3200
5471	10kV洞双线639大馈线	泸州电力调度控制中心	洞双线919	石洞	50000	是	308	5334.72	公线	60.97	20	1056	0	3211.78	不受限	3200
5472	10kV桐语四线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语四线927	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	350.79	59	6075.6	0	3230.71	不受限	3200
5473	10kV仁城线	天全电力调度控制中心	仁城线922开关	仁义站	15000	是	300	5196.15	公线	46.59	16	806.9	150	3200.02	不受限	3200
5474	10kV乡城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城一线971开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	233.5	45	4044.3	0	3202.6	不受限	3200
5475	10kV方土线	宣汉电力调度控制中心	方土线928开关	方斗站	113000	是	330	5715.77	公线	77.53	23	1342.8	0	3229.82	不受限	3200
5476	10kV峰南线	蒲城电力调度控制中心	峰南线914开关	峰城站	10000	否	380	6581.79	公线	155.2	41	2688	630	3235.61	不受限	3200
5477	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中心	梁景线967开关	梁坪站	40000	是	372	6443.23	公线	112	30	1939.8	0	3214.78	不受限	3200
5478	10kV园湖I回	攀枝花电力调度控制中心	园湖I回956开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	84.66	28	1466.3	0	3210.1	不受限	3200
5479	10kV总桥线	仁和电力调度控制中心	总桥线954开关	总发站	6300	否	300	5196.15	公线	83.83	28	1452	0	3224.53	不受限	3200
5480	10kV兴碑线	仪陇电力调度控制中心	兴碑线915开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	116.55	31	2018.6	0	3205.26	不受限	3200
5481	10kV竹庙线	万源电力调度控制中心	10kV.竹庙线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	81.76	24	1416	0	3225.9	不受限	3200
5482	10kV城河一线	德昌电力调度控制中心	10kV城河一线911开关	城郊站	32600	否	400	6928.2	公线	85.91	21	1488	1500	3247.38	不受限	3200
5483	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高圣线914开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	4065	3237.33	不受限	3200
5484	10kV恩何Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅱ回957	恩阳站	90000	否	400	6928.2	公线	173.34	43	3002.3	0	3233.08	不受限	3200
5485	10kV沙双线	通江电力调度控制中心	10kV沙双线914	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	60.37	22	1045.6	0	3241.23	不受限	3200
5486	10kV塔宝线大馈线	安州电力调度控制中心	塔宝线922开关	塔水站	10000	是	401	6945.52	公用	135.43	34	2345.6	0	3210.82	不受限	3200
5487	10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	否	507	8781.5	公线	269.54	53	4668.4	0	3234.95	不受限	3200
5488	10kV谷托线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷托线922小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	42.74	17	740.3	0	3234.76	不受限	3200
5489	10kV玉观线	巴州电力调度控制中心	10kV玉观线959	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	157.18	41	2722.3	0	3201.31	不受限	3200
5490	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	29.15	12	504.8	0	3236.43	不受限	3200
5491	10kV箭榆线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭榆线914开关	箭竹	14600	否	254	4399.41	专线	43.42	17	752	0	3207.47	不受限	3200
5492	10kV海王线大馈线	自贡电力调度控制中心	海王线928开关	海棠站	163300	是	400	6928.2	公线	71.36	18	1236	1080	3226.56	不受限	3200
5493	10kV萝高线	汉源电力调度控制中心	萝高线912开关	萝卜岗站	31500	否	220	3810.51	专线	10.55	5	182.7	0	3246.76	不受限	3200
5494	10kV七新线	雨城电力调度控制中心	10kV七新线916开关	七盘站	71700	否	405	7014.81	公线	366.53	7900	5896.3	3080	3233.33	不受限	3200
5495	10kV工安线	汉源电力调度控制中心	工安线919开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	115.47	34	2000	0	3222.13	不受限	3200

5496	10kV红开线	荥经电力调度控制中心	红开线937开关	红岩桥站	20000	否	500	8660.25	公线	226.62	45	3925	630	3239.22	不受限	3200
5497	10kV视工Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅳ回965开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	240.91	45	4172.5	0	3240.68	不受限	3200
5498	10kV南阳线941大馈线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	公线	248.27	34	4300	3690	3233.69	不受限	3200
5499	10kV富工一线	仁寿电力调度控制中心	富工一线921开关	富加站	71500	否	495	8573.65	专线	257.91	52	4467	0	3249.29	不受限	3200
5500	10kV五轧线	眉山电力调度控制中心	五轧线914开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	42.89	17	742.9	0	3232.16	不受限	3200
5501	10kV帽信线	仁寿电力调度控制中心	帽信线914开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	316.51	57	5482	0	3247.53	不受限	3200
5502	10kV双城线	彭山电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	272.52	45	4956	6150	3203.07	不受限	3200
5503	10kV莲李线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲李线914开关	莲花寺站	63500	否	380	6581.79	公线	150	39	2598	100	3225.61	不受限	3200
5504	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	山村线918开关	后山	64000	否	271	4693.86	公线	59.68	22	1033.6	0	3190.87	不受限	3150
5505	10kV丹城线914大馈线	叙永电力调度控制中心	丹城线914开关	丹山	30000	是	441	7638.34	公线	168.65	38	2921.1	0	3189.57	不受限	3150
5506	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	213.19	43	3692.4	0	3166.52	不受限	3150
5507	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普怀一线913开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	251.85	52	4362	0	3151.63	不受限	3150
5508	10kV草政线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	草政线913	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	256.71	52	4446.2	0	3176.56	不受限	3150
5509	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	是	486	8417.77	公线	205.11	42	3552.5	0	3181.72	不受限	3150
5510	10kV象邮二线	眉山电力调度控制中心	象邮二线925开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	5.48	3	94.9	0	3178.68	不受限	3150
5511	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	否	482	8348.48	公线	226.41	47	3921.4	440	3152.23	不受限	3150
5512	10kV树丹线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	树丹线915	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	64.05	21	1109.4	0	3158.38	不受限	3150
5513	10kV华新线大馈线	自贡电力调度控制中心	华新线926开关	新华站	81200	否	503	8712.22	公线	269.34	54	4664.9	0	3176.1	不受限	3150
5514	10kV土自Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土自Ⅱ线915开关	土地坡站	80000	是	481	8331.16	公线	201.62	42	3492	0	3172.93	不受限	3150
5515	10kV太通线911大馈线	泸川电力调度控制中心	太通线911开关	太伏	20000	是	300	5196.15	公线	55.84	19	967.2	0	3189.72	不受限	3150
5516	10kV柏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	柏龙线924开关	柏林站	8000	是	400	6928.2	公线	137	34	2372.9	0	3169.66	不受限	3150
5517	10kV城区二线	万源电力调度控制中心	10kV.城区二线922开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	256.9	47	4449.5	0	3171.52	不受限	3150
5518	10kV唐里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐里线912开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	22.34	10	387	0	3198.35	不受限	3150
5519	10kV宝中线	宝兴电力调度控制中心	宝中线914手车开关	宝兴站	20000	是	317	5490.6	公线	71.43	23	1237.2	0	3155.28	不受限	3150
5520	10kV得石线	平昌电力调度控制中心	10kV得石线924	得胜站	15000	否	370	6408.59	公线	150.62	41	2608.8	0	3158.93	不受限	3150
5521	10kV烟碧线	通江电力调度控制中心	10kV烟碧线952	烟溪站	4000	是	292	5057.59	公线	49.93	17	864.8	0	3181.27	不受限	3150
5522	10kV紫镇线大馈线	江油电力调度控制中心	紫镇线911开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	178.06	44	3084	0	3166.97	不受限	3150
5523	10kV东湾线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东湾线914开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	23.57	10	408.2	0	3177.15	不受限	3150
5524	10kV镇喜线	平昌电力调度控制中心	10kV镇喜线916	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	114.3	35	1979.7	0	3164.49	不受限	3150
5525	10kV望兴二线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴二线921	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	288.7	55	5000.2	0	3183.74	不受限	3150
5526	10kV坝沱线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝沱线916小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	47.15	18	816.6	0	3158.46	不受限	3150
5527	10kV谷小线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷小线923小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	45.73	18	792.1	0	3182.96	不受限	3150
5528	10kV赶关线	南江电力调度控制中心	10kV赶关线854	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	62.86	23	1088.8	0	3198.03	不受限	3150
5529	10kV二马一线大馈线	江油电力调度控制中心	二马一线911开关	二郎庙站	63000	是	375	6495.19	公用	101.72	27	1761.8	250	3184.35	不受限	3150
5530	10kV崇黑线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇黑线914开关	会东大崇站	15700	否	335	5802.37	公线	119.4	36	2068	0	3154.13	不受限	3150
5531	10kV板誉线	仁和电力调度控制中心	板誉线990开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	177.3	39	3070.9	0	3164.48	不受限	3150
5532	10kV杨江线948大馈线	泸州电力调度控制中心	杨江线948	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	12.93	2	224	4800	3159.94	不受限	3150
5533	10kV德磷路965大馈线	德阳电力调度控制中心	德磷路965开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	264.97	46	4589.3	200	3178.13	不受限	3150
5534	10kV土玻线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土玻线915开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	235.84	45	4084.8	0	3162.1	不受限	3150
5535	10kV双金线	营山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	20000	否	270	4676.54	公线	58.71	22	1016.9	0	3191.99	不受限	3150
5536	10kV坡周线935大馈线	仪陇电力调度控制中心	坡周线935开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	154.88	41	2682.6	0	3194.25	不受限	3150
5537	10kV乡红线	蒲城电力调度控制中心	乡红线925开关	东乡站	90000	否	345	5975.58	公线	126.85	37	2197	0	3181.02	不受限	3150
5538	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆镇线931开关	骆市站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	64.18	23	1111.6	0	3175.23	不受限	3150
5539	10kV陇仁线	仪陇电力调度控制中心	陇仁线K101开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	267.9	47	4640.1	0	3188.77	不受限	3150
5540	10kV顺全线	米易电力调度控制中心	顺全线954开关	顺和站	50000	是	264	4572.61	公线	28.41	11	492	0	3166.09	不受限	3150
5541	10kV城园线	米易电力调度控制中心	城园线971开关	城北站	50000	否	495	8573.65	公线	261.21	53	4524.17	0	3192	不受限	3150
5542	10kV城五二线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅱ线912开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	257.96	47	4467.8	0	3194.79	不受限	3150
5543	10kV安顺线973大馈线	纳溪电力调度控制中心	安顺线973	安富	126000	是	406	7032.13	公线	141.06	35	2443.2	0	3182.5	不受限	3150

5544	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	59.77	22	1035.2	0	3173.69	不受限	3150
5545	10kV徐马线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐马线913开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受限	3150
5546	10kV金大线916大馈线	蓬安电力调度控制中心	金大线916开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	30.53	13	533.64	0	3165.76	不受限	3150
5547	10kV鼓碑线	南部电力调度控制中心	10kV鼓碑线921	天鼓岭站	100000	否	377	6529.83	公线	154.65	41	2678.6	0	3198.25	不受限	3150
5548	10kV伏双线	南部电力调度控制中心	10kV伏双线914	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	157.25	42	2723.6	0	3153.25	不受限	3150
5549	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	210.11	43	3639.1	0	3150.54	不受限	3150
5550	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	林郊线918	35kV林庆站	20000	否	277	4797.78	公线	67.08	24	1161.8	0	3156.2	不受限	3150
5551	10kV花绿线	射洪电力调度控制中心	花绿线922开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	159.08	32	2755.3	880	3154.34	不受限	3150
5552	10kV袁飞线	广元电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	42.68	17	739.3	0	3173.41	不受限	3150
5553	10kV五浙线	苍溪电力调度控制中心	五浙线921开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	155.89	41	2700	0	3176.85	不受限	3150
5554	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳博线918开关	柳树	80000	是	490	8487.05	公线	209.93	43	3636	0	3153.64	不受限	3150
5555	10kV三镇线	广元电力调度控制中心	三镇线961开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	公线	224.26	50	3884.1	0	3177.47	不受限	3150
5556	10kV石清线	剑阁电力调度控制中心	石清线914开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	85.44	28	1479.9	0	3196.63	不受限	3150
5557	10kV柳工线	射洪电力调度控制中心	柳工线921开关	柳树	40000	是	230	3983.72	公线	50.21	22	869.6	0	3186.98	不受限	3150
5558	10kV中转线	广元电力调度控制中心	中转线923开关	中子站	80000	否	340	5888.97	公线	122.31	36	2118.4	0	3181.67	不受限	3150
5559	10kV城紫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城紫线914开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	205.67	47	3562.2	0	3187.6	不受限	3150
5560	10kV柳秀线	剑阁电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	109.69	32	1899.8	250	3165.86	不受限	3150
5561	10kV武东线	剑阁电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	87.02	29	1507.1	0	3169.43	不受限	3150
5562	10kV曾镇线	广元电力调度控制中心	曾镇线912开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	71.43	25	1237.2	0	3174.33	不受限	3150
5563	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线922开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	136.58	34	2365.6	0	3176.96	不受限	3150
5564	10kV杏医线	成都配调	杏医线913	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	194.55	41	3369.6	0	3184.48	不受限	3150
5565	10kV红高路	成都配调	红高路903	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	194	41	3360	0	3194.08	不受限	3150
5566	10kV俭年线	成都配调	俭年线915	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	185.45	45	3212	0	3163.68	不受限	3150
5567	10kV景河路	青白江电力调度控制中心	景河线907开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	公用	321.41	57	5566.8	0	3162.73	不受限	3150
5568	10kV骟充线	成都配调	骟充线927	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	194.69	41	3372	0	3182.08	不受限	3150
5569	10kV青镇路	大邑电力调度控制中心	青镇线924开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	176.12	44	3050.4	0	3184.98	不受限	3150
5570	10kV大乐线	青白江电力调度控制中心	大乐线934开关	大湾	2*40000	否	495	8573.65	专线	262.1	53	4539.6	0	3176.69	不受限	3150
5571	10kV九永线	彭州电力调度控制中心	九永线923开关	九陇	################	是	300	5196.15	公线	57.32	19	992.7	0	3164.22	不受限	3150
5572	10kV湾团路	郫都电力调度控制中心	湾团线926开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	297.46	50	5152	0	3161.84	不受限	3150
5573	10kV绵拱路	绵竹电力调度控制中心	绵拱路908开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	257.47	47	4459.3	0	3189.44	不受限	3150
5574	10kV官塔线	彭州电力调度控制中心	官塔线924开关	官仓	2*40000	否	425	7361.22	公线	198.15	47	3432	0	3193.1	不受限	3150
5575	10kV灵云路大馈线	鉴华电力调度控制中心	灵云路906开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	118.24	31	2048	0	3175.86	不受限	3150
5576	10kV霖双路_主RXL986Z	蒲江电力调度控制中心	霖双路922	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	6	3	104	0	3169.58	不受限	3150
5577	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	10kV金城线941开关	金堂	201000	是	540	9353.07	公线	248.68	46	4307.2	0	3175.26	不受限	3150
5578	10kV悦镇路	大邑电力调度控制中心	悦镇线921开关	悦来	12600	是	380	6581.79	公线	121.02	32	2096	0	3169.43	不受限	3150
5579	10kV浦万二路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万二路956开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	357.37	60	6189.6	0	3163.47	不受限	3150
5580	10kV德润路	郫都电力调度控制中心	德润路922开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	175.52	44	3040	0	3195.38	不受限	3150
5581	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子北一线910开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	公线	135.61	34	2348.8	0	3193.76	不受限	3150
5582	10kV沈九路	成都配调	沈九路924	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	195.38	41	3384	0	3170.08	不受限	3150
5583	10kV桐云线	成都配调	桐云线924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	196.42	42	3402	0	3152.08	不受限	3150
5584	10kV威开一线	威远电力调度控制中心	威开一线962开关	威远站	90000	否	588	10184.46	公线	344.55	59	5967.6	0	3198.41	不受限	3150
5585	10kV威城中二线	威远电力调度控制中心	威城中二线923开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	265.99	47	4607	0	3152.58	不受限	3150
5586	10kV大花线	成都配调	大花路911	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	185.89	45	3219.7	0	3155.98	不受限	3150
5587	10kV桐滨一线	内江电力调度控制中心	桐滨一线917开关	桐梓坝站	80000	是	400	6928.2	公线	137.56	34	2382.6	0	3159.96	不受限	3150
5588	10kV堤沙线	成都配调	堤沙线904开关	九里堤	128000	是	473	8192.6	公线	134.41	28	2328	1030	3196.08	不受限	3150
5589	10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	162.07	38	2807.1	0	3151.16	不受限	3150
5590	10kV清流线大馈线	天府电力调度控制中心	清流路910开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	176.44	44	3056	0	3179.38	不受限	3150
5591	10kV金开线大馈线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	259.12	47	4488	0	3174.59	不受限	3150
5592	10kV阳信路大馈线	天府电力调度控制中心	阳信路944开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	177.46	44	3073.6	0	3161.78	不受限	3150
5593	10kV南环线大馈线	邻水电力调度控制中心	南环线922开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	58.85	15	1019.2	1380	3143.36	不受限	3140
5594	10kV兴场线	蓬安电力调度控制中心	兴场线922开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	150.92	40	2611.93	0	3132.22	不受限	3132
5595	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3110

5596	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	314.61	14	342.2	0	3117.69	不受限	3110
5597	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣呷赛线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	11	342.2	0	3117.69	不受限	3110
5598	10kV后里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后里线914开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	26.09	11	451.8	0	3133.55	不受限	3100
5599	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5600	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	14	345.2	0	3117.69	不受限	3100
5601	10kV鹿江线	会理电力调度控制中心	鹿江线914开关	鹿厂站	25100	否	275	4763.14	公线	56.43	21	977.4	200	3109.43	不受限	3100
5602	10kV城园线	宝兴电力调度控制中心	城园线925开关	城南站	100000	是	480	8313.84	公线	202.9	42	3514.2	0	3136.87	不受限	3100
5603	10kV湾村线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾村线913开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公线	0	11	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5604	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	16	345.65	0	3117.69	不受限	3100
5605	10kV兰兰线	平昌电力调度控制中心	10kV兰兰线911	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	66.51	24	1152	0	3134.83	不受限	3100
5606	10kV南城五线	平昌电力调度控制中心	10kV南城五线972	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	309.51	57	5360.7	0	3135.01	不受限	3100
5607	10kV北自线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北自线913开关	北山站	6300	否	200	3464.1	公线	217.97	109	3775.2	0	3117.69	不受限	3100
5608	10kV东卡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东卡线913开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	25.39	11	439.8	0	3145.55	不受限	3100
5609	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	62.59	23	1084.1	0	3124.79	不受限	3100
5610	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	依研线913开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公线	0	14	345.6	0	3117.69	不受限	3100
5611	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百思线912开关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	14.97	6	259.3	0	3138.29	不受限	3100
5612	10kV热卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热卡线913开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.54	0	3117.69	不受限	3100
5613	10kV中兴线	巴州电力调度控制中心	10kV中兴线951	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	67.74	25	1173.3	0	3113.53	不受限	3100
5614	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5615	10kV八中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八中线#5开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5616	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	11	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5617	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泥克线911开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公线	0	13	345.2	1.1	3116.59	不受限	3100
5618	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.6	0	3117.69	不受限	3100
5619	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	15	345.6	0	3117.69	不受限	3100
5620	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5621	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	379.39	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5622	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	20	345.5	0	3117.69	不受限	3100
5623	10kV白呷线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白呷线913开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	25.17	11	436	0	3149.35	不受限	3100
5624	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5625	10kV米麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米麻线912开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5626	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5627	10kV赶电线	南江电力调度控制中心	10kV赶电线852	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	68.04	25	1178.4	0	3108.43	不受限	3100
5628	10kV乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乃洛线914开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公线	0	12	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5629	10kV平三二线	达县电力调度控制中心	平三二线921开关	平滩站	11000	否	205	3550.7	公线	4.22	2	73.1	0	3122.53	不受限	3100
5630	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西德线971开关	石渠西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5631	10kV赠龙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠龙线912开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公线	0	17	352.4	0	3117.69	不受限	3100

5632	10kV阿松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿松线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5633	10kV巴上线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴上线953开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公线	0	11	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5634	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5635	10kV桑德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑德线913开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	0	15	342.2	2.43	3115.26	不受限	3100
5636	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	14	342.5	0	3117.69	不受限	3100
5637	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	0	13	342.5	0	3117.69	不受限	3100
5638	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	16	340.05	0	3117.69	不受限	3100
5639	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	328.64	13	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5640	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
5641	10kV乌业线	汉源电力调度控制中心	乌业线911开关	乌斯河站	5000	否	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	0	3117.69	不受限	3100
5642	10kV清溪线	汉源电力调度控制中心	清溪线911开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	47.9	17	829.6	315	3142.23	不受限	3100
5643	10kV天果线	渠县电力调度控制中心	10kV.天果线954开关	天星站	80000	是	335	5802.37	公线	86.91	26	1505.2	0	3136.7	不受限	3100
5644	10kV叙杨线913大馈线	叙永电力调度控制中心	叙杨线913	叙永	50000	是	441	7638.34	公线	171.15	39	2964.3	0	3146.37	不受限	3100
5645	10kV燕海线	自贡电力调度控制中心	燕海线951开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	185.27	36	3208.8	715	3142.97	不受限	3100
5646	10kV谢邓线	彭山电力调度控制中心	谢邓线925开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	133.26	38	2308	0	3147.96	不受限	3100
5647	10kV李片线	汉源电力调度控制中心	李片线911开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	31.76	16	550	0	3117.69	不受限	3100
5648	10kV堡滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡滩线913开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	16.52	8	286.2	0	3143.26	不受限	3100
5649	10kV北华线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北华线969开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	317.32	57	5496	0	3124.42	不受限	3100
5650	10kV天复线	仁寿电力调度控制中心	天复线941开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	48.07	19	832.6	0	3142.46	不受限	3100
5651	10kV爱工二线	眉山电力调度控制中心	爱工二线926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	176.76	37	3061.5	500	3117.28	不受限	3100
5652	10kV兰西线	青神电力调度控制中心	兰西线917开关	兰店站	100000	否	384	6651.08	公线	127.51	33	2208.4	630	3147.57	不受限	3100
5653	10kV青龙一线	青神电力调度控制中心	青龙一线916开关	青竹站	82000	否	423	7326.57	公线	184.86	44	3201.8	250	3142.11	不受限	3100
5654	10kV高东线大馈线	富顺电力调度控制中心	高东线925开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	186.65	41	3247.1	0	3126.84	不受限	3100
5655	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV.金花一回955开关	金山站	150000	是	410	7101.41	公线	147.81	36	2560	0	3121.13	不受限	3100
5656	10kV城凤二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅱ线929开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	298.12	50	5163.5	0	3136.48	不受限	3100
5657	10kV大水线	旺苍电力调度控制中心	大水线911	35kV大河站	6300	否	200	3464.1	公线	43	22	744.46	0	3117.69	不受限	3100
5658	10kV回竹线	大英电力调度控制中心	回竹线922开关	回马	80000	是	310	5369.36	公线	66.51	21	1152	0	3143.49	不受限	3100
5659	10kV安纸线	盐边电力调度控制中心	安纸线973开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	88.68	30	1536	0	3140.53	不受限	3100
5660	10kV上桥线	广元电力调度控制中心	上桥线926开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	181.58	45	3145	0	3137.14	不受限	3100
5661	10kV花玉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花玉线915开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	263.44	48	4562.8	0	3099.79	不受限	3100
5662	10kV金镇线	旺苍电力调度控制中心	金镇线914	35kV金溪站	10000	否	300	5196.15	公线	89.68	30	1553.3	0	3123.23	不受限	3100
5663	10kV茶观线	广元电力调度控制中心	茶观线914开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	10	5.1	173.2	0	3117.69	不受限	3100
5664	10kV城香线大馈线	南充电力调度控制中心	城香线931开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	317.32	57	5496	0	3124.42	不受限	3100
5665	10kV北五一线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅰ回929开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	336.79	52	5833.2	0	3118.04	不受限	3100
5666	10kV茅政二线	阿坝电力调度控制中心	茅政二线921开关	茅坪子站	12600	否	300	5196.15	公线	62.63	21	1084.7	450	3141.83	不受限	3100
5667	10kV桥本线	阿坝电力调度控制中心	桥本线913开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100
5668	10kV柳西线	剑阁电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳沟站	12600	否	281	4867.06	公线	71.72	26	1242.2	0	3138.15	不受限	3100
5669	10kV剑闻线	剑阁电力调度控制中心	剑闻线928开关	剑阁站	80000	是	278	4815.1	公线	41.7	15	722.24	0	3129.84	不受限	3100
5670	10kV谊桃线	阿坝电力调度控制中心	谊桃线914开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	25.35	11	439	0	3146.35	不受限	3100
5671	10kV湾年线	南部电力调度控制中心	10kV湾年线931	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	157.56	42	2729	0	3147.85	不受限	3100
5672	10kV茶大线	广元电力调度控制中心	茶大线913开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	17.2	4.5	294	0	3117.69	不受限	3100
5673	10kV蚂水线	盐边电力调度控制中心	蚂水线976开关	蚂蝗沟站	16000	是	430	7447.82	公线	165.01	38	2857.9	0	3100.36	不受限	3100
5674	10kV诺则线	阿坝电力调度控制中心	诺则线914开关	诺日朗站	20050	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100
5675	10kV北桥线913大馈线	营山电力调度控制中心	北桥线913开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	283.82	49	4915.8	0	3120.91	不受限	3100
5676	10kV下万四线	广元电力调度控制中心	下万四线974开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	254.16	53	4402	0	3111.63	不受限	3100

5677	10kV南前线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南前线916	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	359.1	60	6219.6	0	3117.88	不受限	3100
5678	10kV金万线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金万线915开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	32.4	14	574.69	0	3133.26	不受限	3100
5679	10kV永保线	仪陇电力调度控制中心	永保线914开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	120.21	32	2082	0	3141.86	不受限	3100
5680	10kV安望二线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望二线961开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	116.82	35	2023.4	0	3120.79	不受限	3100
5681	10kV乡炉线	宣汉电力调度控制中心	乡炉线927开关	东乡站	90000	否	200	3464.1	专线	60.1	30	1039.3	0	3117.69	不受限	3100
5682	10kV泸山线961大馈线	泸州电力调度控制中心	泸山线961	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	144.13	35	2496.3	0	3129.4	不受限	3100
5683	10kV峰玻线912大馈线	泸州电力调度控制中心	峰玻线912	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	305.65	57	5293.9	0	3123.86	不受限	3100
5684	10kV洞酒线647大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞酒线647	石洞	50000	否	200	3464.1	专线	20	10	1024	0	3117.69	不受限	3100
5685	10kV鸡沱线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	380	6581.79	公用	161.57	43	2798.4	0	3125.21	不受限	3100
5686	10kV老西二线	攀枝花电力调度控制中心	老西二线975开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	94.86	27	1642.9	80	3126.84	不受限	3100
5687	10kV石庙路	都江堰电力调度控制中心	石庙路903	石牛	1*5000	否	200	3464.1	专线	165.28	28	2411.7	0	3117.69	不受限	3100
5688	10kV杨王线	井研电力调度控制分中心	杨王线913开关	杨家河站	80000	是	500	8660.25	公线	220.27	44	3815.1	0	3113.1	不受限	3100
5689	10kV张自线	成都配调	张自路913	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	198.64	42	3440.4	0	3113.68	不受限	3100
5690	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白万线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	239.92	120	4155.4	0	3117.69	不受限	3100
5691	10kV小双线	威远电力调度控制中心	小双线913开关	小河站	11300	是	316	5473.28	专线	71.76	23	1242.8	0	3135.82	不受限	3100
5692	10kV南城线	威远电力调度控制中心	南城线933开关	威南站	150000	是	490	8487.05	公线	212.7	43	3684	0	3105.64	不受限	3100
5693	10kV棕欧线	成都配调	棕欧线922开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	246.65	52	4272	0	3101.34	不受限	3100
5694	10kV大乐线大馈线	内江电力调度控制中心	大乐线924开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	156	37	2702	0	3159	不受限	3100
5695	10kV奉永线	威远电力调度控制中心	奉永线923开关	奉龙站	16000	否	206	3568.02	公线	3.93	2	68	0	3143.22	不受限	3100
5696	10kV浦侯线	成都配调	浦侯线968	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	243.88	52	4224	0	3149.34	不受限	3100
5697	10kV石西线	五通桥电力调度控制分中心	石西线915开关	石麟站	25000	是	345	5975.58	公线	94.26	27	1632.5	30	3117.96	不受限	3100
5698	10kV嘉水线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	嘉水线926开关	嘉农站	80200	否	235	4070.32	公线	7.16	3	124	0	3132.26	不受限	3100
5699	10kV新大线	宜宾电力调度控制中心	新大线945开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	164.9	38	2856	0	3102.26	不受限	3100
5700	10kV李文线	宜宾电力调度控制中心	李文线624开关	李庄站	31500	是	470	8140.64	公线	178.27	38	3087.6	315	3109.91	不受限	3100
5701	10kV力核六路大馈线	天府电力调度控制中心	力核六路913开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	178.94	45	3099.2	0	3136.18	不受限	3100
5702	10kV斑纤二路	罗江电力调度控制中心	斑纤二路923开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	40	14	692.8	0	3145.42	不受限	3100
5703	10kV罗箱路	金堂电力调度控制中心	罗箱线917开关	罗坝	11000	否	200	3464.1	专线	1	10	1	0	3117.69	不受限	3100
5704	10kV天镇路	德阳电力调度控制中心	天镇路926开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	327.83	59	5678	4540	3108.74	不受限	3100
5705	10kV沱安路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱安路923开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	305.89	57	5298	0	3119.76	不受限	3100
5706	10kV中博路	中江电力调度控制中心	中博路917开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	279.98	49	4849.2	0	3145.94	不受限	3100
5707	10kV鄢回路	罗江电力调度控制中心	鄢回路913开关	鄢家站	19999	是	399	6910.88	公线	140.25	35	2429.1	0	3099.6	不受限	3100
5708	10kV庄唐路	大邑电力调度控制中心	庄唐线909开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	299.91	50	5194.5	0	3119.34	不受限	3100
5709	10kV玉广路	绵竹电力调度控制中心	玉广路908开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	60.29	20	1044.2	0	3112.72	不受限	3100
5710	10kV音九路	成都配调	音九路923	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	90.76	27	1572	0	3107.31	不受限	3100
5711	10kV楼祠线	成都配调	楼祠路932	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	196.63	42	3405.6	0	3148.48	不受限	3100
5712	10kV革北线	青白江电力调度控制中心	革北线920开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	322.97	58	5593.8	0	3135.73	不受限	3100
5713	10kV塔工六线	邛崃电力调度控制中心	塔工六线938开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	272.02	54	4711.3	0	3129.7	不受限	3100
5714	10kV青大线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青大线912	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	140.46	35	2432.7	0	3109.86	不受限	3100
5715	10kV平卧二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平卧二线909	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	220.57	44	3820.3	0	3149.48	不受限	3100
5716	10kV锦节线	成都配调	锦节线916	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	198.15	42	3431.9	0	3122.18	不受限	3100
5717	10kV桥港二线	成都配调	桥港二路935	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	198.01	42	3429.6	0	3124.48	不受限	3100
5718	10kV玉滨线	邛崃电力调度控制中心	玉滨线923	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	359.72	60	6230.4	0	3122.67	不受限	3100
5719	10kV桥金二路	成都配调	桥金二路926	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	245.06	52	4244.4	0	3128.94	不受限	3100
5720	10kV象仁二路专线	成都配调	象仁二路993	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	246.03	52	4261.2	0	3112.14	不受限	3100
5721	10kV荔百线	成都配调	荔百路908	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	197.23	42	3416	0	3138.08	不受限	3100
5722	10kV新机线	成都配调	新机路921	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	201.52	43	3490.3	0	3063.78	不受限	3050
5723	10kV福阀一路	大邑电力调度控制中心	福阀一线936开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	361.66	60	6264	0	3089.07	不受限	3050
5724	10kV白平线	成都配调	白平线915	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	200.16	42	3466.8	0	3087.28	不受限	3050
5725	10kV洞洛线大馈线	成都配调	洞洛线开关914	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	248.04	52	4296	0	3077.34	不受限	3050
5726	10kV赤圃线	成都配调	赤圃线925	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	200.48	42	3472.4	0	3081.68	不受限	3050
5727	10kV益丰线	成都配调	益丰路944	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	127.69	38	2211.6	0	3052.63	不受限	3050

5728	10kV革怡路	青白江电力调度控制中心	革怡线908开关	革新	2*50000	是	597	10340.34	专线	217.1	44	3760.1	0	3098.82	不受限	3050
5729	10kV霖朝线924	蒲江电力调度控制中心	霖朝线924	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	12.01	6	208	0	3065.58	不受限	3050
5730	10kV集京路	彭州电力调度控制中心	集京线920	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	320.97	58	5559.2	0	3061.22	不受限	3050
5731	10kV养桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	养桥线914	养马河	20000	否	275	4763.14	专线	69.09	25	1196.7	0.01	3090.12	不受限	3050
5732	10kV桂华线大馈线	广安电力调度控制中心	桂华线972开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	41.57	16	720	252	3081	不受限	3050
5733	10kV德科线大馈线	郫都电力调度控制中心	德科线924开关	德源	100000	是	400	6928.2	专线	143.65	36	2488	0	3054.56	不受限	3050
5734	10kV光创线	新都电力调度控制中心	光创线913开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	204.46	40	3541.2	1425	3093.03	不受限	3050
5735	10kV邻星路大馈线	天府电力调度控制中心	邻星路908开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	319.52	58	5534	0	3086.42	不受限	3050
5736	10kV底万线914线路	江安电力调度控制中心	底万线914开关	底蓬站	52000	是	260	4503.33	公用	31.05	12	537.8	0	3064.86	不受限	3050
5737	10kV魏其线大馈线	天府电力调度控制中心	魏其线932开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	210.09	43	3638.7	0	3053.95	不受限	3050
5738	10kV东镇路大馈线	天府电力调度控制中心	东镇路943开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	181.52	45	3144	0	3091.38	不受限	3050
5739	10kV两铸线大馈线	威远电力调度控制中心	两铸线915开关	两河站	16300	是	259	4486.01	专线	30.57	12	529.4	0	3059.41	不受限	3050
5740	10kV北医线	资中电力调度控制中心	北医线924开关	城北站	90000	否	300	5196.15	专线	92.74	31	1606.2	0	3070.33	不受限	3050
5741	10kV宋庆一线	资中电力调度控制中心	宋庆一线913开关	宋家站	20000	否	328	5681.13	专线	118.91	36	2059.6	0	3053.42	不受限	3050
5742	10kV新合线	威远电力调度控制中心	新合线915开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	115.94	32	2008	0	3063.45	不受限	3050
5743	10kV连红二线	威远电力调度控制中心	连红二线921开关	连界场站	91500	是	362	6270.02	专线	112.84	31	1954.4	0	3061.62	不受限	3050
5744	10kV观源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观源线913开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	49.22	17	852.5	0	3096.57	不受限	3050
5745	10kV鱼啤线655大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼啤线655	鱼塘	16000	否	200	3464.1	专线	2.19	1	38	0	3079.69	不受限	3050
5746	10kV日塔线大馈线	仪陇电力调度控制中心	日塔线911开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	163.23	43	2827.2	0	3049.65	不受限	3050
5747	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	19.26	9	333.6	0	3095.86	不受限	3050
5748	10kV黄龙北一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北一路911开关	黄河站	82000	否	552	9560.92	公线	530.65	96	9190.8	5550	3054.83	不受限	3050
5749	10kV坡纪线	仪陇电力调度控制中心	坡纪线934开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	18.11	8	313.6	0	3084.68	不受限	3050
5750	10kV泸外线931大馈线	泸州电力调度控制中心	泸外线931	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	142.38	36	2466	0	3076.56	不受限	3050
5751	10kV齐科二线685大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动二线945开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	192.96	42	3342	0	3073.52	不受限	3050
5752	10kV福龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	福龟线924开关	福田站	8000	是	400	6928.2	公线	142.68	36	2471.2175	0	3071.18	不受限	3050
5753	10kV姚云线	安岳电力调度控制中心	10kV姚云线912开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	86.48	26	1497.9	0	3074.72	不受限	3050
5754	10kV杨滨一线935大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨一线935	杨桥	180000	是	482	8348.48	公线	208.86	43	3617.5	0	3061.28	不受限	3050
5755	10kV土铜线	仪陇电力调度控制中心	10kV土铜线911开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	160.81	43	2785.2	0	3091.65	不受限	3050
5756	10kV兴海线	仁和电力调度控制中心	兴海线970开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	91.82	31	1590.4	0	3086.13	不受限	3050
5757	10kV高鹏线	攀枝花电力调度控制中心	高鹏线959开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	61.14	20	1059	0	3097.92	不受限	3050
5758	10kV高航线	攀枝花电力调度控制中心	高航线923开关	高梁坪站	25000	是	450	7794.23	公线	183.38	41	3176.1	0	3059.28	不受限	3050
5759	10kV炳研南线	攀枝花电力调度控制中心	炳研南线974开关	炳草岗站	12500	否	350	6062.18	公线	137.13	39	2375.1	0	3080.86	不受限	3050
5760	10kV岫万线	苍溪电力调度控制中心	岫万线924开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	162.93	43	2821.9	0	3054.95	不受限	3050
5761	10kV光创线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光创线923开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	320.79	58	5556	0	3064.42	不受限	3050
5762	10kV龙天线	射洪电力调度控制中心	龙天线915开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	141.34	35	2448	0	3094.56	不受限	3050
5763	10kV塘西一线915	嘉陵电力调度控制中心	塘西一线915开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	320.36	58	5548.6	0	3071.82	不受限	3050
5764	10kV井文线	广元电力调度控制中心	井文线913开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	24.15	10	418.2	0	3059.76	不受限	3050
5765	10kV带墙一线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅰ线915开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	266.1	41	4608.9	1250	3092.34	不受限	3050
5766	10kV光开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅱ线925开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	321.62	58	5570.4	0	3050.02	不受限	3050
5767	10kV道杜线	广元电力调度控制中心	道杜路913开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	1.8	0.11	30.12	0	3055.34	不受限	3050
5768	10kV城华线	蓬溪电力调度控制中心	城华线925开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	42.26	15	732	0	3078.51	不受限	3050
5769	10kV河药线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	河药线915开关	河西	80000	是	347	6010.22	公线	101.1	29	1751	0	3057.18	不受限	3050
5770	10kV桂利线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂利线912	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	62.72	21	1086.3	0	3070.62	不受限	3050
5771	10kV安邻线965大馈线	纳溪电力调度控制中心	安邻线965	安富	126000	是	400	6928.2	公线	141.44	35	2449.7	0	3092.86	不受限	3050
5772	10kV壤刷线	阿坝电力调度控制中心	壤刷线952开关	壤口站	16200	否	200	3464.1	公线	2.68	1	46.4	0	3071.29	不受限	3050
5773	10kV阿尕线	阿坝电力调度控制中心	阿尕线913开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	1.35	1	23.4	0	3094.29	不受限	3050
5774	10kV阿地线	阿坝电力调度控制中心	阿地线912开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	2.23	1	38.7	0	3078.99	不受限	3050
5775	10kV西水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西水线972开关	西山站	80000	是	553	9578.24	专线	266.32	48	4612.6	0	3049.99	不受限	3050

5776	10kV隆永线	大英电力调度控制中心	隆永线913开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	141.23	35	2446.1	0	3096.46	不受限	3050
5777	10kV白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线934开关	白石岩	240000	否	251	4347.45	专线	49.22	20	852.5	0	3060.21	不受限	3050
5778	10kV道同线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道同线925开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	207.25	43	3589.5	0	3075.43	不受限	3050
5779	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新二线961	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	263.89	48	4570.5	0	3078.24	不受限	3050
5780	10kV沙园线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙园线928开关	沙坪站	100200	否	525	9093.27	专线	169.92	32	2943	2150	3090.94	不受限	3050
5781	10kV安瑞线大馈线	富顺电力调度控制中心	安瑞线921开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	190.71	41	3303.1	0	3070.84	不受限	3050
5782	10kV利农线	石棉电力调度控制中心	利农线956开关	利吉堡站	80000	是	590	10219.1	公线	295.32	50	5115	0	3060.28	不受限	3050
5783	10kV长新二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新二线923开关	长土站	56700	是	510	8833.46	公线	230.72	45	3996	0	3070.77	不受限	3050
5784	10kV龙南线	雨城电力调度控制中心	10kV龙南线961开关	龙观站	100000	是	330	5715.77	公线	87.18	26	1509.9	0	3062.72	不受限	3050
5785	10kV土五线大馈线	自贡电力调度控制中心	土五线927开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	140.7	32	2437	630	3099.1	不受限	3050
5786	10kV梯田线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯田线955开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	80.13	28	1387.8	0	3054.91	不受限	3050
5787	10kV元方线	仁寿电力调度控制中心	元方线924开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	208.42	43	3609.8	0	3068.98	不受限	3050
5788	10kV禾中线	仁寿电力调度控制中心	禾中线922开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	164.54	43	2849.8	0	3073.81	不受限	3050
5789	10kV洪城四线	洪雅电力调度控制中心	洪城四线913开关	洪川站	100000	是	503	8712.22	公线	226.13	45	3916.6	0	3053.18	不受限	3050
5790	10kV田陶线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	田陶线917	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	67.9	22	1176	0	3091.78	不受限	3050
5791	10kV顺王线913大馈线	泸川电力调度控制中心	顺王线913开关	顺龙	40000	是	285	4936.34	公线	49.71	17	860.9	0	3088.17	不受限	3050
5792	10kV禄加线	仁寿电力调度控制中心	禄加线971开关	禄加站	63000	否	380	6581.79	公线	165.12	43	2859.9	0	3063.71	不受限	3050
5793	10kV船小线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船小线937开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	147.75	39	2559.1	315	3049.51	不受限	3050
5794	10kV余石线	大竹电力调度控制中心	余石线952开关	余家	240000	是	350	6062.18	公线	103.71	30	1796.3	0	3053.44	不受限	3050
5795	10kV玉漏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉漏线912开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	100	50	1732	0	3078.99	不受限	3050
5796	10kV新云线大馈线	游仙电力调度控制中心	新云线922开关	新桥站	12600	是	300	5196.15	公用	63.54	21	1100.5	0	3056.42	不受限	3050
5797	10kV玉刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉刘线922开关	玉河站	8000	是	355	6148.78	公用	105.5	30	1827.2	0	3091.82	不受限	3050
5798	10kV普钢一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢一线903开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	243.64	46	4219.8	0	3082.53	不受限	3050
5799	10kV洪澥线	通江电力调度控制中心	10kV洪澥线924	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	84.77	29	1468.3	0	3083.53	不受限	3050
5800	10kV北玛一线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛一线913开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	303.67	51	5259.5	0	3054.34	不受限	3050
5801	10kV石麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石麻线923开关	石岭站	90000	是	600	10392.3	公用	302.12	50	5232.8	0	3081.04	不受限	3050
5802	10kV响响线	平昌电力调度控制中心	10kV响响线912	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	124.01	37	2147.9	0	3074.23	不受限	3050
5803	10kV普环四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环四线922开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	244.9	46	4241.7	0	3060.63	不受限	3050
5804	10kV柳万线	巴州电力调度控制中心	10kV柳万线957	柳林站	15000	否	335	5802.37	公线	123.4	37	2137.3	0	3084.83	不受限	3050
5805	10kV西枣线	巴州电力调度控制中心	10kV西枣线952	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	287.08	56	4972.2	0	3055.85	不受限	3050
5806	10kV家镇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅱ回968	谢家站	100000	否	400	6928.2	公线	183.14	46	3171.9	0	3063.48	不受限	3050
5807	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸一线957	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	362.07	60	6271	0	3082.07	不受限	3050
5808	10kV锌厂线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV锌厂线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	20.74	9	359.2	0	3070.26	不受限	3050
5809	10kV老选线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老选线927开关	老厂站	5000	否	242	4191.56	专线	42.28	17	732.3	0	3040.1	不受限	3040
5810	10kV老坤线大馈线	宁南电力调度控制中心	老坤线931开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3048.41	不受限	3000
5811	10KV松田线大馈线	宁南电力调度控制中心	10KV松田线926开关	松新站	80410	是	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3048.41	不受限	3000
5812	10kV老顺线大馈线	宁南电力调度控制中心	老顺线934开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3048.41	不受限	3000
5813	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3048.41	不受限	3000
5814	10kV竹石线912大馈线	宁南电力调度控制中心	竹石线912开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3048.41	不受限	3000
5815	10kV保西线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保西线922开关	保华站	12600	否	210	3637.31	专线	15.24	7	264	0	3009.58	不受限	3000
5816	10kV南卫二线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫二线927开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	222.63	51	3856	0	3002.92	不受限	3000
5817	10kV五坎二线	眉山电力调度控制中心	五坎二线912开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	53.44	21	925.6	0	3049.46	不受限	3000
5818	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	0	0	0	0	3048.41	不受限	3000
5819	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	166.28	44	2880	0	3043.61	不受限	3000
5820	10kV严古一线914大馈线	泸川电力调度控制中心	严古一线914开关	严湾	100000	是	482	8348.48	公线	212.38	44	3678.5	0	3000.28	不受限	3000
5821	10kV永堡线928大馈线	泸川电力调度控制中心	永堡线928开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	163.82	39	2837.3	0	3023.96	不受限	3000
5822	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	6.77	3	117.2	0	3000.49	不受限	3000
5823	10kV诺政线	通江电力调度控制中心	10kV诺政线925	诺江站	26000	否	522	9041.31	公线	294.77	56	5105.5	0	3031.68	不受限	3000
5824	10kV大兴线	南江电力调度控制中心	10kV大兴线952	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000

5825	10kV祥工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工一线913开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	268.32	49	4647.3	0	3015.29	不受限	3000
5826	10kV板华线	通江电力调度控制中心	10kV板华线958	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
5827	10kV盐果线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐果线928开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	22.1	10	382.8	0	3046.66	不受限	3000
5828	10kV涪草线	通江电力调度控制中心	10kV涪草线952	涪阳站	16300	否	240	4156.92	公线	42.31	18	732.8	0	3008.43	不受限	3000
5829	10kV煌湾线	德昌电力调度控制中心	煌湾线912开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	17.88	8	309.6	100	3019.86	不受限	3000
5830	10kV会圣线大馈线	江油电力调度控制中心	会圣线935开关	会昌站	50000	是	552	9560.92	公线	267.03	48	4624.9	0	3023.84	不受限	3000
5831	10kV梁镇线	巴州电力调度控制中心	10kV梁镇线951	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	126.61	38	2192.9	0	3029.23	不受限	3000
5832	10kV洛其线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV洛其线916开关	洛平站	63000	否	230	3983.72	公线	18.41	8	318.9	250	3016.45	不受限	3000
5833	10kV大六线	平昌电力调度控制中心	10kV大六线912	大寨站	6300	否	275	4763.14	公线	73.14	27	1266.8	0	3020.03	不受限	3000
5834	10kV乐镇线大馈线	安州电力调度控制中心	乐镇线914开关	乐兴站	8000	否	400	6928.2	公用	184.45	46	3194.7	0	3040.68	不受限	3000
5835	10kV清团线925路	大竹电力调度控制中心	清团线925开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	6.09	3	105.5	0	3012.19	不受限	3000
5836	10kV梁九二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九二线932开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	114.61	32	1985	0	3017.16	不受限	3000
5837	10kV八会线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八会线915开关	八角站	10800000	否	316	5473.28	公用	108.36	34	1876.8	0	3049.15	不受限	3000
5838	10kV木马线	大竹电力调度控制中心	木马线922开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	4.5	2	78	0	3039.69	不受限	3000
5839	10kV团放线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团运线912开关	上团站	11000	否	200	3464.1	公线	1.5	1	26	0	3091.69	不受限	3000
5840	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	3.71	2	64.2	1.25	3052.24	不受限	3000
5841	10kV大石线	南江电力调度控制中心	10kV大石线954	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
5842	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色祥线916断路器	色达站	80000	否	200	3464.1	公线	330.48	15	342.2	12.5	3048.64	不受限	3000
5843	10kV恩马线	巴州电力调度控制中心	10kV恩马线852	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	221.72	50	3840.2	0	3034.31	不受限	3000
5844	10kV陈罐线	达县电力调度控制中心	陈罐线914开关	陈家站	11000	否	380	6581.79	公线	167.11	44	2894.3	0	3029.31	不受限	3000
5845	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	2.34	1	40.6	0	3077.09	不受限	3000
5846	10kV古赛线	越西电力调度控制中心	10kV古赛线913小车开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	22.34	10	386.9	0	3042.56	不受限	3000
5847	10kV会让线大馈线	江油电力调度控制中心	会让线923开关	会昌站	50000	否	520	9006.66	公用	293.54	56	5084.1	0	3021.89	不受限	3000
5848	10kV贡色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡色线913开关	贡嘎山站	3150	是	248	4295.49	公线	24.58	10	425.7	0.65	3010.04	不受限	3000
5849	10kV杨纸线	达县电力调度控制中心	10kV.杨纸线971开关	杨柳垭站	80000	是	300	5196.15	公线	64.24	21	1112.7	0	3044.22	不受限	3000
5850	10kV大北线	南江电力调度控制中心	10kV大北线951	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
5851	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	16	382.2	0	3049.79	不受限	3000
5852	10kV河区线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河区线913开关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	14	332.6	0	3039.75	不受限	3000
5853	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	4.61	2	79.9	0	3037.79	不受限	3000
5854	10kV长天线	南江电力调度控制中心	10kV长天线952	长赤站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
5855	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	3.39	2	58.7	1.62	3057.37	不受限	3000
5856	10kV碑金线	通川电力调度控制中心	10kV.碑金线912开关	碑庙站	20000	否	210	3637.31	公线	14.31	7	247.8	0	3025.78	不受限	3000
5857	10kV河星线	大英电力调度控制中心	河星线924开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	108.08	30	1872	0	3047.02	不受限	3000
5858	10kV金富线	射洪电力调度控制中心	金富线921开关	金家	12600	是	220	3810.51	公线	106.18	86	1839	0	3048.41	不受限	3000
5859	10kV.上轮南线	广元电力调度控制中心	上轮南线915开关	上西站	80000	否	400	6928.2	公线	186.45	47	3229.3	0	3006.08	不受限	3000
5860	10kV沙上线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙上线911	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	146.65	37	2539.9	0	3002.66	不受限	3000
5861	10kV东博线	射洪电力调度控制中心	东博线917开关	城东	16000	是	400	6928.2	公线	144.15	36	2496.7	0	3045.86	不受限	3000
5862	10kV红江线	蓬溪电力调度控制中心	红江线922开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	125.8	33	2178.9	0	3044.96	不受限	3000
5863	10kV光城二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅱ线916开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	266.88	48	4622.3	0	3040.29	不受限	3000
5864	10kV鞍杜线	苍溪电力调度控制中心	鞍杜线919开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	232.42	51	4025.6	0	3035.97	不受限	3000
5865	10kV板老线	仁和电力调度控制中心	板老线957开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	145.42	36	2518.6	0	3023.96	不受限	3000
5866	10kV新环一路	广汉电力调度控制中心	新环一路929开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公线	202.42	42	3506	1060	3009.99	不受限	3000
5867	10kV春江线	仪陇电力调度控制中心	春江线920开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	277.73	49	4810.3	0	3018.57	不受限	3000
5868	10kV隘新线	宣汉电力调度控制中心	隘新线922开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	106.63	30	1846.8	0	3030.66	不受限	3000

5869	10kV梁城三线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城三线924开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	242.42	46	4198.8	0	3048.1	不受限	3000
5870	10kV春河线	仪陇电力调度控制中心	春河线919开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	281.95	56	4883.4	0	3019.95	不受限	3000
5871	10kV始阳线	天全电力调度控制中心	始阳线927开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	154.69	41	2679.3	200	3044.31	不受限	3000
5872	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连镇一路913开关	连山站	73500	否	430	7447.82	公线	551.184	128	9471	3675	3028.04	不受限	3000
5873	10kV日福线	仪陇电力调度控制中心	日福线913开关	日兴站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	126.76	34	2195.4	0	3028.46	不受限	3000
5874	10kV风文路916大馈线	德阳电力调度控制中心	风文路916开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	430.31	78	7452.9	4610	3038.74	不受限	3000
5875	10kV东瑞线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东瑞线912开关	东胜站	22600	是	380	6581.79	公线	130.65	34	2262.9	0	3002.53	不受限	3000
5876	10kV柏佳线639大馈线	泸州电力调度控制中心	柏佳线639	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	151.35	37	2621.4	0	3004.3	不受限	3000
5877	10kV凤江二线	攀枝花电力调度控制中心	凤江二线925开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	65.27	22	1130.4	0	3026.52	不受限	3000
5878	10kV马踏线	井研电力调度控制分中心	马踏线912开关	马踏站	20000	是	300	5196.15	公线	64.61	22	1119	0	3037.92	不受限	3000
5879	10kV乐双线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐双线972开关	乐善站	20000	是	222.75	3858.14	公线	194.76	87	3370	50	-333.49	不受限	3000
5880	10kV涌谊线	温江电力调度控制中心	涌谊线965开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	268.38	49	4648.4	0	3014.19	不受限	3000
5881	10kV牟高线995大馈线	乐山电力调度控制中心	牟高线946开关	牟子站	60000	是	300	5196.15	公线	65.39	22	1132.6	0	3024.32	不受限	3000
5882	10kV牌广线(专线)	内江电力调度控制中心	牌广线934开关	牌楼站	80000	否	210	0	专线	13.93	7	241.2	0	3032.37	不受限	3000
5883	10kV新凡线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	新凡线912开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	184.75	46	3199.9	0	3035.48	不受限	3000
5884	10KV通环二线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅱ回935开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	221.53	50	3836.9	0	3022.02	不受限	3000
5885	10kV利凤线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	利凤线913开关	利店站	20000	是	275	4763.14	公线	44.3	16	767.2	0	3043.31	不受限	3000
5886	10kV前鑫线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	前鑫线922开关	前进站	40000	否	600	10392.3	公线	365.53	61	6330.9	0	3022.17	不受限	3000
5887	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	西镇线905	河西	2*8000	是	400	6928.2	公线	145.5	36	2520	0	3022.56	不受限	3000
5888	10kV归砖线	资中电力调度控制中心	归砖线914开关	归德站	30000	否	200	3464.1	专线	5.15	3	89.2	0	3028.49	不受限	3000
5889	10kV连红一线	威远电力调度控制中心	连红一线912开关	连界场站	71500	是	362	6270.02	专线	113.63	31	1968	0	3048.02	不受限	3000
5890	10kV武石线大馈线	武胜电力调度控制中心	武石线979开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	212.7	43	3900	0	3028.2	不受限	3000
5891	10kV翠羊线	成都配调	翠羊线913开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	252.06	53	4365.6	0	3007.74	不受限	3000
5892	10kV清城中一线	威远电力调度控制中心	清城中一线917开关	清溪站	105000	是	560	9699.48	公线	273.91	49	4744.2	0	3015.38	不受限	3000
5893	10kV南都线	成都配调	南都线949	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	252.47	53	4372.8	0	3000.54	不受限	3000
5894	10kV茶训路大馈线	天府电力调度控制中心	茶训路916开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公线	4.62	2	80	0	3037.69	不受限	3000
5895	10kV星贵线大馈线	天府电力调度控制中心	星贵线915开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	186.61	47	3232.1	0	3003.28	不受限	3000
5896	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	坪黄二线956开关	沙坪站	40000	是	420	7274.61	公线	160.74	38	2784	0	3035.69	不受限	3000
5897	10kV汉东线线路	新都电力调度控制中心	汉东线924开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	291.45	56	5048	0	3011.23	不受限	3000
5898	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回952开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	105.12	30	1820.7	0	3029.04	不受限	3000
5899	10kV回城Ⅱ路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅱ路961开关	回澜站	100000	是	553	9578.24	公线	267.97	48	4641.3	0	3021.29	不受限	3000
5900	10kV会镇路972线路	中江电力调度控制中心	会镇路972开关	会龙站	10000	否	288	4988.31	公线	83.71	29	1449.9	0	3039.58	不受限	3000
5901	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月工路903开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	124.88	33	2163	0	3047.01	不受限	3000
5902	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙航二路933	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	147.99	37	2563.2	630	3042.18	不受限	3000
5903	10kV东回线	乐至电力调度控制中心	10kV东回线914开关	东山站	40000	否	300	5196.15	公线	95.96	32	1662	0	3014.53	不受限	3000
5904	10kV詹美路	新都电力调度控制中心	詹美线906开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	228.57	45	3958.8	0	3038.69	不受限	3000
5905	10kV堰富路	新都电力调度控制中心	堰富线907开关	沙堰子	126000	否	442	7655.66	专线	224.13	51	3882	0	3008.09	不受限	3000
5906	10kV万光线	新都电力调度控制中心	万光线935开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	186.72	47	3234	0	3001.38	不受限	3000
5907	10kV仓永路925线路	中江电力调度控制中心	仓永路925开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	72.06	26	1248	0	3007.65	不受限	3000
5908	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子潘一线917开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	304.78	51	5278.8	0	3035.04	不受限	3000
5909	10kV元城Ⅲ路	什邡电力调度控制中心	元城三路927开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	267.01	48	4624.6	0	3037.99	不受限	3000
5910	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东安一路905开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	266.68	48	4618.9	0	3029.84	不受限	3000
5911	10kV马奇二路	成都配调	马奇二路934	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	250.67	53	4341.6	0	3031.74	不受限	3000
5912	10kV官城路	大邑电力调度控制中心	官城线929开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	226.56	45	3924	0	3004.2	不受限	3000
5913	10kV西高线	邛崃电力调度控制中心	西高线911开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	226.65	45	3925.5	0	3044.28	不受限	3000
5914	10kV王绳路大馈线	崇州电力调度控制中心	王绳路909	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	167.21	44	2896	0	3027.61	不受限	3000
5915	10kV绿飞一线	成都配调	绿飞一线914	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	130.72	39	2264	0	3004.9	不受限	3000

5916	10kV欧福二线	青白江电力调度控制中心	欧福二线933开关	欧城	2*240000	否	600	10392.3	公线	321.8	58	5573.5	0	3046.92	不受限	3000
5917	10kV景国线	青白江电力调度控制中心	景国线949开关	景峰	2*50000	是	597	10340.34	公线	272.84	49	4725.6	0	3033.98	不受限	3000
5918	10kV荔青一线	成都配调	荔青一路915	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	207.39	44	3592	0	2962.08	不受限	2950
5919	10kV象银五线	成都配调	象银五线930开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	254	54	4399.2	0	2974.14	不受限	2950
5920	10kV指仁路	成都配调	指仁路904	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	254.5	54	4408	0	2965.34	不受限	2950
5921	10kV范仁路	成都配调	范仁路907	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	208.09	44	3604.1	0	2949.98	不受限	2950
5922	10kV玉体路	成都配调	玉体路916	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	205.77	44	3564	0	2990.08	不受限	2950
5923	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔环路907	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	254.5	54	4408	0	2965.34	不受限	2950
5924	10kV涯金一路	成都配调	涯金一路905	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	253.31	54	4387.4	0	2985.94	不受限	2950
5925	10kV店双路大馈线	郫都电力调度控制中心	店双路949开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	368.83	61	6388.2	0	2964.87	不受限	2950
5926	10kV美广线	新都电力调度控制中心	美广线933开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	293.3	57	5080	0	2979.23	不受限	2950
5927	10kV龙福线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙福线911	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	227.83	46	3946.1	0	2982.1	不受限	2950
5928	10kV罗民路	绵竹电力调度控制中心	罗民路923开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	270.21	49	4680	0	2968.74	不受限	2950
5929	10kV朝景一路大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝景一路953开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	309.01	51	5352	0	2961.84	不受限	2950
5930	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯象路905开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	271.39	49	4700.4	0	2962.19	不受限	2950
5931	10kV双园四线大馈线	广安电力调度控制中心	双园四线952开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	228.55	46	3958.5	0	2969.7	不受限	2950
5932	10kV江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线936开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	181.06	41	3136	0	2988.53	不受限	2950
5933	10kV九伍线	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	################	是	300	5196.15	公线	66.88	22	1158.4	0	2998.52	不受限	2950
5934	10kV玉农路	绵竹电力调度控制中心	玉农路905开关	玉泉站	19300	是	275	4763.14	公用	48.43	18	838.8	0	2971.71	不受限	2950
5935	10kV普龙一线	新都电力调度控制中心	普龙一线907开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	225.52	51	3906	0	2984.09	不受限	2950
5936	10kV永化路	什邡电力调度控制中心	永化路902开关	永宁站	71500	是	600	10392.3	公线	309.24	52	5356.1	0	2957.74	不受限	2950
5937	10kV光济路（主）LGM912Z	彭州电力调度控制中心	光济路912	光明	50000+60000	否	400	6928.2	专线	188.68	47	3268	0	2967.38	不受限	2950
5938	10kV力心线大馈线	天府电力调度控制中心	力心路946开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	368.11	61	6375.6	0	2977.47	不受限	2950
5939	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴兴线953开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	133.24	35	2307.7	0	2957.73	不受限	2950
5940	10kV象桂线	宜宾电力调度控制中心	象桂线636开关	象鼻站	12600	是	400	6928.2	公线	149.65	37	2592	0	2950.56	不受限	2950
5941	10kV顺翠线	宜宾电力调度控制中心	顺翠线953开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	172.63	40	2990	0	2968.26	不受限	2950
5942	10kV大冠二线	五通桥电力调度控制分中心	大冠二线926开关	大兴站	100000	是	500	8660.25	公线	223.6	45	3958	0	2970.2	不受限	2950
5943	10kV牧航路大馈线	天府电力调度控制中心	牧航路906开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	187.74	47	3251.7	0	2983.68	不受限	2950
5944	10kV塔樾线大馈线	天府电力调度控制中心	塔樾线916开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	369.52	62	6400	0	2953.07	不受限	2950
5945	10kV虹西路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹西路906	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	148.78	37	2576.8	0	2965.76	不受限	2950
5946	10kV井城三线	井研电力调度控制分中心	井城三线924开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	229.69	46	3978.3	0	2949.9	不受限	2950
5947	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖新线983开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	131.2	35	2272.3	0	2993.13	不受限	2950
5948	10kV通公线	乐山电力调度控制中心	通公线927开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	223.34	51	3868.3	0	2990.62	不受限	2950
5949	10kV科南一线	温江电力调度控制中心	科南一线916开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	234.18	42	4056	630	2976.59	不受限	2950
5950	10kV金土路	都江堰电力调度控制中心	金土路916	金江	2*31500	否	600	10392.3	公线	369.01	61	6391.2	0	2961.87	不受限	2950
5951	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲镇路927	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	188.91	47	3272	0	2963.38	不受限	2950
5952	10kV白虹路	都江堰电力调度控制中心	白虹路923	白沙	2*10000	是	400	6928.2	公线	148.27	37	2568	0	2974.56	不受限	2950
5953	10kV石高线大馈线	邻水电力调度控制中心	石高线915开关	石永站	12600	否	295	5109.55	公线	64.9	22	1124	500	2974.59	不受限	2950
5954	10kV牌科二线	内江电力调度控制中心	牌科二线942开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	261.07	54	4521.7	0	2991.93	不受限	2950
5955	10kV千场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千场线925开关	千佛站(阆中)	20000	否	269	4659.22	公线	70.68	26	1224.2	0	2969.1	不受限	2950
5956	10kV平方线	仁和电力调度控制中心	平方线913开关	平地站	40000	是	400	6928.2	公线	149.42	37	2588	0	2954.56	不受限	2950
5957	10kV春西二线	仪陇电力调度控制中心	春西二线915开关	春晖站	80000	是	507	8781.5	公线	234.49	46	4061.4	0	2963.8	不受限	2950
5958	10kV陇果线	仪陇电力调度控制中心	陇果线911开关	仪陇	300000	是	565	9786.09	公线	279.71	50	4844.6	0	2984.27	不受限	2950
5959	10kV坡南线	仪陇电力调度控制中心	坡南线933开关	高坡站	100000	是	415	7188.01	公线	160.16	39	2774	0	2976.41	不受限	2950
5960	10kV三文线	仪陇电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	128.52	34	2226	0	2997.86	不受限	2950
5961	10kV厂三线617大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂三线617	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	67.62	25	1171.2	0	2975.33	不受限	2950

5962	10kV鸡墨线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡墨线932开关	鸡石湾站	73500	是	380	6581.79	公线	131.87	35	2284	0	2981.43	不受限	2950
5963	10kV梁广线	蒲城电力调度控制中心	梁广线926开关	梁原站	102000	否	500	8660.25	公线	277.54	56	4807	0	2987.22	不受限	2950
5964	10kV高汇一线	攀枝花电力调度控制中心	高汇一线911开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	69.27	23	1199.8	0	2957.12	不受限	2950
5965	10kV鸣大线	仪陇电力调度控制中心	鸣大线913开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	131.95	35	2270	0	2953.8	不受限	2950
5966	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳大线914	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	129.91	34	2250	0	2973.86	不受限	2950
5967	10kV郊东二线	广元电力调度控制中心	郊东二线923开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	189.41	42	3280.5	0	2996.45	不受限	2950
5968	10kV花美线	阿坝电力调度控制中心	花美线912开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	9.34	5	161.7	0	2955.99	不受限	2950
5969	10kV鹤木线	剑阁电力调度控制中心	鹤木线917开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	68.27	23	1182.4	0	2974.52	不受限	2950
5970	10kV青金线	射洪电力调度控制中心	青金线915开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	47	17	814.1	0	2996.41	不受限	2950
5971	10kV青广线	大英电力调度控制中心	青广线963开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	280.95	50	4866	0	2962.87	不受限	2950
5972	10kV三青线	广元电力调度控制中心	三青线913开关	35kV三锅石站	25600	否	300	5196.15	公线	97.08	32	1681.4	0	2995.13	不受限	2950
5973	10kV波下线	阿坝电力调度控制中心	波下线914开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	9.15	5	158.4	0	2959.29	不受限	2950
5974	10kV南盛线	射洪电力调度控制中心	南盛线922开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	220.53	45	3819.6	0	2970.04	不受限	2950
5975	10kV茅生线	阿坝电力调度控制中心	茅生线911开关	茅坪子站	12600	否	200	3464.1	公线	8.19	4	141.8	0	2975.89	不受限	2950
5976	10kV宅马线	阿坝电力调度控制中心	宅马线953开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	8.72	4	151	0	2966.69	不受限	2950
5977	10kV茸夏线	阿坝电力调度控制中心	茸夏线951开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	9.39	5	162.6	0	2955.09	不受限	2950
5978	10kV西苑线	通川电力调度控制中心	10kV.西苑线971开关	城西站	82000	是	552	9560.92	公线	270.48	49	4684.8	0	2963.94	不受限	2950
5979	10kV共雅线	盐边电力调度控制中心	共雅线955开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	8.9	4	154.1	0	2963.59	不受限	2950
5980	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	专线	8.48	4	146.8	0	2970.89	不受限	2950
5981	10kV五伏线	苍溪电力调度控制中心	五伏线914开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	166.45	44	2883	0	2993.85	不受限	2950
5982	10kV龙霞线大馈线	江油电力调度控制中心	龙霞线946开关	龙凤站	31500	否	553	9578.24	公线	324.8	59	5625.6	0	2994.82	不受限	2950
5983	10kV板青线	通江电力调度控制中心	10kV板青线956	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	76.01	28	1316.5	0	2970.33	不受限	2950
5984	10kV黎金线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎金线922开关	黎雅站	16300	否	400	6928.2	公用	189.33	47	3279.2	0	2956.18	不受限	2950
5985	10kV合治线大馈线	江油电力调度控制中心	合治线917开关	三合站	31500	否	269	4659.22	公用	70.14	26	1214.8	0	2978.5	不受限	2950
5986	10kV宝工线大馈线	安州电力调度控制中心	宝工线914开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	97.9	33	1695.6	0	2980.93	不受限	2950
5987	10kV坪粮线	巴州电力调度控制中心	10kV坪粮线949	坪河站	12600	否	200	3464.1	公线	8.79	4	152.3	0	2965.39	不受限	2950
5988	10kV玉天线	巴州电力调度控制中心	10kV玉天线914	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	26.72	12	462.8	0	2966.66	不受限	2950
5989	10kV木气线914路	大竹电力调度控制中心	木气线914开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	7.35	4	127.3	0	2990.39	不受限	2950
5990	10kV富安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	97.43	32	1687.5	0	2989.03	不受限	2950
5991	10kV金农线	达县电力调度控制中心	金农线921开关	金刚站	14600	是	260	4503.33	公线	37.11	14	642.8	0	2959.86	不受限	2950
5992	10kV铁三线	通江电力调度控制中心	10kV铁三线953	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	124.76	38	2160.8	0	2952.22	不受限	2950
5993	10kV黑高线	仁寿电力调度控制中心	黑高线921开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	57.68	23	999.1	0	2975.96	不受限	2950
5994	10kV城坝线	雅安电力调度控制中心	城坝线914开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	153.88	57	2665.2	2560	2982.56	不受限	2950
5995	10kV分院线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分院线912	分水	10000	是	280	4849.74	公线	52.23	19	904.7	0	2975.09	不受限	2950
5996	10kV江禾线	雅安配调	江禾线918开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	25.07	4	434.2	5945	2973.87	不受限	2950
5997	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板城线912开关	板仓站	80200	是	600	10392.3	公线	309.24	52	5356	0	2957.84	不受限	2950
5998	10kV堡檬线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡檬线914开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	25.08	11	434.4	0	2995.06	不受限	2950
5999	10kV万锌线	汉源电力调度控制中心	万锌线926开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	170.48	45	2952.7	0	2970.91	不受限	2950
6000	10kV宜梨线	汉源电力调度控制中心	宜梨线911开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	75.45	27	1306.8	0	2980.03	不受限	2950
6001	10kV意水线大馈线	富顺电力调度控制中心	意水线914开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	211.37	38	3660.9	1000	2960.12	不受限	2950
6002	10kV大河线	雅安配调	大河线917开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	42.48	11	735.8	2200	2987.81	不受限	2950
6003	10kV松铝二线926	眉山电力调度控制中心	松铝二线926开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	214.57	45	3716.4	0	2962.38	不受限	2950
6004	10kV鱼颂二线946大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂二线946	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	269.65	49	4670.4	0	2978.34	不受限	2950
6005	10kV咸大线	仁寿电力调度控制中心	咸大线931开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	99.04	33	1715.3	0	2961.23	不受限	2950
6006	10kV仁黑线	仁寿电力调度控制中心	仁黑线927开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	223.6	45	3872.8	0	2986.12	不受限	2950
6007	10kV金周线大馈线	富顺电力调度控制中心	金周线912开关	金山站	10100	是	380	6581.79	公线	131.4	35	2275.8	0	2989.63	不受限	2950
6008	10kV龙水线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙水线951开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	20.88	8	370	0	2932.67	不受限	2930
6009	10kV保金二线	彭山电力调度控制中心	保金二线914开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	100.46	33	1740	0	2936.53	不受限	2900
6010	10kV城西线	雅安电力调度控制中心	城西线916开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	329.13	82	5700.6	3295	2940.38	不受限	2900
6011	10kV灵吉线	彭山电力调度控制中心	灵吉线928开关	灵石站	81500	否	380	6581.79	公线	173.98	46	3013.4	0	2910.21	不受限	2900

6012	10kV萝青线	汉源电力调度控制中心	萝青线916开关	萝卜岗站	31500	否	275	4763.14	公线	78.01	28	1351.2	0	2935.63	不受限	2900
6013	10kV双公线	彭山电力调度控制中心	双公线932开关	双河站	100000	否	482	8348.48	专线	265.08	55	4591.2	0	2922.43	不受限	2900
6014	10kV富迪线	新桥电力调度控制中心	10kV.富迪线922开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	328.72	60	5693.4	0	2911.43	不受限	2900
6015	10kV枣大线	仁寿电力调度控制中心	枣大线925开关	枣树	360000	否	875	15155.44	公线	617.31	71	10691.8	0	2948.1	不受限	2900
6016	10kV石镇二线	新桥电力调度控制中心	石镇二线915开关	石桥站	22000	是	400	6928.2	公线	150.47	38	2606.2	0	2936.36	不受限	2900
6017	10kV草实线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	草实线961	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	222.63	46	3856	0	2919.78	不受限	2900
6018	10kV虎庙线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎庙线912开关	虎让站	6300	是	375	6495.19	公线	131.02	35	2269.2	0	2926.95	不受限	2900
6019	10kV永苏线	眉山电力调度控制中心	永苏线923开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	134.19	28	2324.2	1425	2929.58	不受限	2900
6020	10kV莲珠线	自贡电力调度控制中心	莲珠线917开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	134.06	35	2322	0	2943.43	不受限	2900
6021	10kV柏商线	仁寿电力调度控制中心	柏商线939开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	335.74	60	5815	0	2914.53	不受限	2900
6022	10kV煌菠线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV铁炉线951开关	煌尤站	6300	否	275	4763.14	公线	55.22	20	956.4	400	2930.43	不受限	2900
6023	10kV贯堰线大馈线	江油电力调度控制中心	贯堰路903开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	46.19	19	800	0	2941.23	不受限	2900
6024	10kV太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线911开关	太白站	100000	否	506	8764.18	公用	286.22	57	4957.3	0	2930.46	不受限	2900
6025	10kV五场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五场线923开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	101.07	34	1750.5	0	2926.03	不受限	2900
6026	10kV家秦Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅰ回951	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	11.92	6	206.4	0	2911.29	不受限	2900
6027	10kV曾金线	巴州电力调度控制中心	10kV曾金线911	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	78.64	29	1362	0	2924.83	不受限	2900
6028	10kV望兴一线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴一线915	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	304.68	58	5277	0	2906.94	不受限	2900
6029	10kV观贾线	大竹电力调度控制中心	观贾线914开关	观音站	11300	是	300	5196.15	公线	71.99	24	1246.8	0	2910.12	不受限	2900
6030	10kV黑柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑柏线915开关	黑坪站	6300	是	358	6200.74	公线	118.59	33	2054	0	2906.59	不受限	2900
6031	10kV古保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古保线911开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	28.14	13	487.4	0	2942.06	不受限	2900
6032	10kV仁易线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁易线912开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
6033	10kV关镇线	南江电力调度控制中心	10kV关镇线953	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	99.72	33	1727.2	0	2949.33	不受限	2900
6034	10kV管隧线956路	达县电力调度控制中心	管隧线924开关	管村站	20000	否	200	3464.1	公线	10.39	5	180	0	2937.69	不受限	2900
6035	10kV热粮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热粮线952开关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
6036	10kV家乐线	巴州电力调度控制中心	10kV家乐线964	谢家站	100000	否	200	3464.1	公线	11.92	6	206.4	0	2911.29	不受限	2900
6037	10kV水斯线	巴州电力调度控制中心	10kV水斯线915	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	77.53	28	1342.8	0	2944.03	不受限	2900
6038	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	10kV千诺线957	千佛崖站	20000	否	378	6547.15	公线	171.13	45	2964	0	2928.43	不受限	2900
6039	10kV岗文线	通川电力调度控制中心	10kV.岗文线951开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	367.21	62	6360	0	2915.13	不受限	2900
6040	10kV碑安线	通川电力调度控制中心	10kV.碑安线923开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	113.66	36	1968.6	0	2941.76	不受限	2900
6041	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	单彭线921开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	137.75	40	2385.8	0	2929.86	不受限	2900
6042	10kV莫正线	阿坝电力调度控制中心	莫正线959开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	79.4	29	1375.2	0	2911.63	不受限	2900
6043	10kV玉方线	大英电力调度控制中心	玉方线912开关	玉峰	18800	是	355	6148.78	公线	116.33	33	2014.9	0	2904.12	不受限	2900
6044	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	龙解线924开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	221.85	45	3842.4	0	2947.24	不受限	2900
6045	10kV南财线	射洪电力调度控制中心	南财线915开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	223.16	46	3865.2	0	2924.44	不受限	2900
6046	10kV明回线	蓬溪电力调度控制中心	明回线924开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	51.76	19	896.4	10	2904.11	不受限	2900
6047	10kV带园二线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅱ线947开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	274.99	50	4762.8	0	2899.79	不受限	2900
6048	10kV青垭线	苍溪电力调度控制中心	青垭路913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	102.42	34	1773.9	0	2933.81	不受限	2900
6049	10kV北广线	南部电力调度控制中心	北广线922开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	371.62	62	6436.4	0	2901.08	不受限	2900
6050	10kV河高线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	河高线927开关	河西	80000	是	302	5230.79	公线	72.17	24	1249.9	0	2934.73	不受限	2900
6051	10kV潼朝线	广元电力调度控制中心	潼朝路914开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	57.4	23	994.2	0	2918.51	不受限	2900
6052	10kV陵铁线	苍溪电力调度控制中心	陵铁线973开关	陵江站	90000	否	200	3464.1	专线	10.61	5	183.7	0	2933.99	不受限	2900
6053	10kV升皂线	南部电力调度控制中心	10kV升皂线933	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	73.34	27	1270.2	0	2938.69	不受限	2900
6054	10kV竹新一线	广元电力调度控制中心	竹新一线915开关	竹园站	80000	是	400	6928.2	公线	151.13	38	2617.5	0	2925.06	不受限	2900
6055	10kV共集线	盐边电力调度控制中心	共集线952开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	10.24	5	177.4	0	2940.29	不受限	2900
6056	10kV紫望四线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望四线938开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	250.46	48	4337.9	0	2936.72	不受限	2900
6057	10kV五华线	蒲城电力调度控制中心	10kV.五华线914开关	五宝站	10000	否	335	5802.37	公线	132.68	40	2298.1	0	2924.03	不受限	2900
6058	10kV梁龙线	宣汉电力调度控制中心	梁龙线962开关	梁原站	100000	否	435	7534.42	公线	223.58	51	3872.4	0	2908.58	不受限	2900
6059	10kV桃落线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃落线911开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	191.5	48	3316.8	0	2918.58	不受限	2900

6060	10kV岭紫线	西充电力调度控制分中心	岭紫线927开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	132.6	35	2296.7	0.14	2927.02	不受限	2900
6061	10kV玲二线大馈线	营山电力调度控制中心	玲二线916开关	玲珑站(营山)	8150	否	275	4763.14	公线	78.34	28	1356.8	0	2930.03	不受限	2900
6062	10kV大电甲线	攀枝花西区电力调度控制中心	大电甲线938开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	133.81	35	2317.6	0	2947.83	不受限	2900
6063	10kV纹灰线	仁和电力调度控制中心	纹灰线953开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	150.39	38	2604.8	0	2937.8	不受限	2900
6064	10kV老大线	攀枝花电力调度控制中心	老大线973开关	老熊井站	31500	是	300	5196.15	公线	71	24	1229.8	0	2927.12	不受限	2900
6065	10kV兴春线	仁和电力调度控制中心	兴春线953开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	102.36	34	1772.8	0	2903.73	不受限	2900
6066	10kV高坪线	攀枝花电力调度控制中心	高坪线976开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	72.51	24	1255.8	0	2901.12	不受限	2900
6067	10kV六青路	广汉电力调度控制中心	六青路903开关	六陵站	26000	否	484	8383.13	公线	242.77	50	4204.7	410	2930.12	不受限	2900
6068	10kV胜马线	米易电力调度控制中心	胜马线911开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	70.91	24	1228.2	0	2928.72	不受限	2900
6069	10kV江水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江水线929开关	江南站(阆中)	32500	否	255	4416.73	专线	62.06	24	1074.9	0	2900.16	不受限	2900
6070	10kV分纯线	井研电力调度控制分中心	分纯线914开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	95.99	29	1662.6	0	2910.02	不受限	2900
6071	10kV平西线	温江电力调度控制中心	平西线919开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	150.38	38	2604.5	0	2938.06	不受限	2900
6072	10kV劳锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳锋线927开关	劳动站	50000	是	344	5958.25	公线	105.76	31	1831.8	0	2934.8	不受限	2900
6073	10kV渔油线	隆昌电力调度控制中心	渔油线914开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	126.81	34	2196.3	0	2944.43	不受限	2900
6074	10kV郭三线	温江电力调度控制中心	郭三线907开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	273.6	49	4738.8	0	2923.79	不受限	2900
6075	10kV银铜线	资中电力调度控制中心	银铜线#921开关	银山站	100000	否	200	3464.1	专线	10.44	5	180.8	0	2936.89	不受限	2900
6076	10kV青石路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青石线905	青龙	14500	是	400	6928.2	公线	152.42	38	2640	0	2902.56	不受限	2900
6077	10kV洞河线	成都配调	洞河线934开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	210.16	44	3640	0	2914.08	不受限	2900
6078	10kV龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙天路953开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	371.5	62	6434.4	0	2918.67	不受限	2900
6079	10kV邻信路大馈线	天府电力调度控制中心	邻信路911开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	190.2	48	3294.3	0	2941.08	不受限	2900
6080	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛物线922开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	324.98	59	5628.7	0	2944.95	不受限	2900
6081	10kV嘉宏一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉宏一线912开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	141.2	40.9	2445.6	0	2932.422	不受限	2900
6082	10kV塔城一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城一线964开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	273.61	49	4739	0	2923.59	不受限	2900
6083	10kV湾浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾浦线922开关	林湾	176000	是	400	6928.2	公线	151.04	38	2616	0	2926.56	不受限	2900
6084	10kV西政线	广安电力调度控制中心	西政线954开关	西溪站	160000	是	400	6928.2	公线	151.85	38	2630	0	2912.56	不受限	2900
6085	10kV金弘一线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘一线911开关	金星	360000	是	432	7482.46	公线	177.71	41	3078	0	2907.97	不受限	2900
6086	10kV筒丛线	郫都电力调度控制中心	筒丛线998开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	311.12	52	5388.6	0	2925.24	不受限	2900
6087	10kV山林路	中江电力调度控制中心	山林路915开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	328.89	59	5696.4	0	2924.02	不受限	2900
6088	10kV汉九路	新都电力调度控制中心	汉九线909开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	297.69	58	5156	0	2903.23	不受限	2900
6089	10kV许镇线914	乐至电力调度控制中心	10kV许镇线914开关	许家站	8300	否	230	3983.72	公用	37.48	16	649.2	0	2936.15	不受限	2900
6090	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继城二路973开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	274.97	50	4762.4	0	2900.19	不受限	2900
6091	10kV红军线	新都电力调度控制中心	红军线903开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	284.82	56	4933	0	2939.17	不受限	2900
6092	10kV九丹线	彭州电力调度控制中心	九丹线924开关	九陇	##########	是	335	5802.37	公线	100.51	30	1740.8	0	2901.1	不受限	2900
6093	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂医线913开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	228.64	52	3960	0	2930.09	不受限	2900
6094	10kV筒光线	郫都电力调度控制中心	筒光线931开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	311.98	52	5403.5	0	2910.34	不受限	2900
6095	10kV龙通线	成都配调	龙通线917	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	209.12	44	3621.9	0	2932.18	不受限	2900
6096	10kV涯商线	成都配调	涯商线945	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	210.85	45	3651.9	0	2902.18	不受限	2900
6097	10kV郎街路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎街路910	三郎	5000	是	210	3637.31	公线	185	86	2540	0	2909.85	不受限	2900
6098	10kV欧洪线	青白江电力调度控制中心	欧洪线934开关	欧城	2*240000	否	600	10392.3	公线	328.49	59	5689.5	0	2930.92	不受限	2900
6099	10kV白群路	成都配调	白群路933	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	257.53	54	4460.4	0	2912.94	不受限	2900
6100	10kV楼自线	青白江电力调度控制中心	楼自线937开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	330.25	60	5720	0	2900.42	不受限	2900
6101	10kV楼南一线	青白江电力调度控制中心	楼南一线930开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	330.25	60	5720	0	2900.42	不受限	2900
6102	10kV新望线	成都配调	新望路934	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	257.64	54	4462.4	0	2910.94	不受限	2900
6103	10kV粉城线	成都配调	粉城路905	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	212.84	45	3686.4	0	2867.68	不受限	2850
6104	10kV白贸路	成都配调	白贸路928	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	212.84	45	3686.4	0	2867.68	不受限	2850
6105	10kV马奇八路	成都配调	马奇八路953	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	259.82	55	4500	0	2873.34	不受限	2850
6106	10kV浦移路	成都配调	浦移线开关991	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	258.43	55	4476	0	2897.34	不受限	2850

6107	10kV杏塘线	成都配调	杏塘路930	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	213.35	45	3695.2	0	2858.88	不受限	2850
6108	10kV祥少路	成都配调	祥少路917	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	213.07	45	3690.4	0	2863.68	不受限	2850
6109	10kV黄园路	中江电力调度控制中心	黄园路966开关	黄鹿站	20000	否	377	6529.83	公线	174.78	46	3027.2	0	2849.65	不受限	2850
6110	10kV十高线	简阳电力调度控制中心	十高线961开关	十里坝	106000	是	250	4330.13	专线	33.83	14	585.9	0.0001	2878.2	不受限	2850
6111	10kV江尚路	新都电力调度控制中心	江尚线939开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	299.31	58	5184	0	2875.23	不受限	2850
6112	10kV大镇线911开关	乐至电力调度控制中心	10kV大镇线911开关	大佛站	12600	否	285	4936.34	公用	89.43	31	1548.9	0	2893.81	不受限	2850
6113	10kV中金线大馈线	广安电力调度控制中心	中金线921开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	60.81	23	1053.2	128	2871.8	不受限	2850
6114	10kV太靖线	郫都电力调度控制中心	太靖线914开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	313.24	52	5425.3	0	2888.54	不受限	2850
6115	10kV江剧线	江安电力调度控制中心	江剧线681开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	178.27	41	3087.6	0	2870.66	不受限	2850
6116	10kV桐石线	江安电力调度控制中心	桐石线956开关	桐梓林站	2*50000	是	430	7447.82	公用	177.37	41	3072	0	2886.26	不受限	2850
6117	10kV桐广线大馈线	天府电力调度控制中心	桐广线915开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	373.79	62	6474	0	2879.07	不受限	2850
6118	10kV板卡路大馈线	天府电力调度控制中心	板卡路943开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	103.86	35	1798.8	0	2877.73	不受限	2850
6119	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	274.2	56	4749.2	0	2889.14	不受限	2850
6120	10kV星镇线大馈线	天府电力调度控制中心	星镇线913开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	153.9	38	2665.6	0	2876.96	不受限	2850
6121	10kV清塑路大馈线	天府电力调度控制中心	清塑路909开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	194.86	49	3375	0	2860.38	不受限	2850
6122	10kV豆朝线	宜宾电力调度控制中心	豆朝线662开关	豆坝站	6300	是	290	5022.95	公线	9.67	3	167.4	1000	2850.96	不受限	2850
6123	10kV府油路	成都配调	府油路933	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	258.64	55	4479.6	0	2893.74	不受限	2850
6124	10kV兴风线	资中电力调度控制中心	兴风线924开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	131.21	35	2272.5	0	2868.23	不受限	2850
6125	10kV沙板线	隆昌电力调度控制中心	沙板线928开关	沙坝站	100000	是	480	8313.84	公线	219.19	46	3796.4	0	2854.67	不受限	2850
6126	10kV两旧线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两旧线914开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	88.31	29	1529.6	260	2886.93	不受限	2850
6127	10kV徐西一线	隆昌电力调度控制中心	徐西一线915开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	182.96	38	3168.9	610	2886.03	不受限	2850
6128	10kV青矿线	资中电力调度控制中心	青矿线924开关	青山站	20000	否	295	5109.55	专线	99.93	34	1730.8	0	2867.79	不受限	2850
6129	10kV板金线	资中电力调度控制中心	板金线912开关	板栗站	18000	否	360	6235.38	公线	141.62	39	2452.8	300	2859.04	不受限	2850
6130	10kV资城线	资中电力调度控制中心	资城线926开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	202.52	50	3507.6	0	2852.49	不受限	2850
6131	10kV凉城一线	资中电力调度控制中心	凉城一线925开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	287.52	57	4979.8	0	2892.37	不受限	2850
6132	10kV奥都一线	内江电力调度控制中心	奥都一线911开关	奥体站	126000	是	964	16696.97	公线	604.76	63	10474.5	0	2883.08	不受限	2850
6133	10kV凉城二线	资中电力调度控制中心	凉城二线928开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	236.46	47	4095.5	880	2896.67	不受限	2850
6134	10kV朱炭线	威远电力调度控制中心	朱炭线914开关	朱家沟站	80000	是	278	4815.1	专线	55.77	20	965.9	0	2886.18	不受限	2850
6135	10kV沈满线	成都配调	沈满路950	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	260.85	55	4518	0	2855.34	不受限	2850
6136	10kV大桂线大馈线	内江电力调度控制中心	大桂线917开关	大洲站	80000	是	419	0	公线	169.43	40	2934.6	0	2871.23	不受限	2850
6137	10kV宋桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋桥线924开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	90.25	28	1563.2	0	2870.85	不受限	2850
6138	10kV安望一线	安岳电力调度控制中心	10kV安望一线942开关	安岳站	80000	是	525	9093.27	公线	254.86	49	4414.1	0	2860.52	不受限	2850
6139	10kV仁老线	天全电力调度控制中心	仁老线923开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	91.54	31	1585.5	200	2891.03	不受限	2850
6140	10kV双隘线	宣汉电力调度控制中心	双隘线912开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	54.91	20	951.1	0	2859.41	不受限	2850
6141	10kV观中线	仪陇电力调度控制中心	观中线921开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	171.96	46	2978.4	0	2898.45	不受限	2850
6142	10kV南远线	仁和电力调度控制中心	南远线991开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	74.42	25	1288.9	0	2868.02	不受限	2850
6143	10kV米老线	米易电力调度控制中心	米老线974开关	米易站	31500	是	532.4	9221.44	公线	260.53	49	4512.4	0	2864.75	不受限	2850
6144	10kV同井线	攀枝花西区电力调度控制中心	同井线972开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	152.72	38	2645.1	0	2897.46	不受限	2850
6145	10kV营磨线大馈线	营山电力调度控制中心	营磨线913开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	245.28	48	4248.3	0	2887.75	不受限	2850
6146	10kV南滨线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南滨线924	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	373.4	62	6467.3	0	2870.18	不受限	2850
6147	10kV金武线	射洪电力调度控制中心	金武线915开关	金家	12600	是	335	5802.37	公线	91.82	27	1590.4	200	2851.5	不受限	2850
6148	10kV窝芦线	阿坝电力调度控制中心	窝芦线956开关	芦花站	40080	否	335	5802.37	公线	136.45	41	2363.4	0	2858.73	不受限	2850
6149	10kV塘柏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘柏线913开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	276.84	50	4794.9	0	2867.69	不受限	2850
6150	10kV伏花线	南部电力调度控制中心	10kV伏花线931	伏虎站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	131.28	40	2273.8	0	2870.39	不受限	2850
6151	10kV凌云线	南部电力调度控制中心	凌云线923开关	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	122.75	38	2126	0	2862.3	不受限	2850
6152	10kV柳联线	射洪电力调度控制中心	柳联线916开关	柳树	80000	否	184	3186.97	公线	107.32	58	1858.8	0	2868.27	不受限	2850
6153	10kV安角线	阿坝电力调度控制中心	安角线914开关	安宁站	6400	否	220	3810.51	公线	32.17	15	557.1	0	2872.36	不受限	2850
6154	10kV柯沙线	阿坝电力调度控制中心	柯沙线912开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	12.94	6	224.1	0	2893.59	不受限	2850
6155	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康洞线952开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	66.27	25	1147.8	200	2861.09	不受限	2850
6156	10kV青铁线	苍溪电力调度控制中心	青铁路911开关	35kV东青站	20000	否	200	3464.1	专线	14.12	7	244.6	0	2873.09	不受限	2850

6157	10kV上开线	广元电力调度控制中心	上开线918开关	上西站	80000	否	251	4347.45	专线	60.18	24	1042.3	0	2870.41	不受限	2850
6158	10kV高剑线	剑阁电力调度控制中心	高剑线911开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	240.42	53	4164	0	2897.57	不受限	2850
6159	10kV茅鑫线	阿坝电力调度控制中心	茅鑫线924开关	茅坪子站	20000	否	200	3464.1	公线	14.32	7	248.1	0	2869.59	不受限	2850
6160	10kV瓦浩线	阿坝电力调度控制中心	瓦浩线912开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	104.04	35	1801.9	0	2874.63	不受限	2850
6161	10kV鹤坪线	剑阁电力调度控制中心	鹤坪线915开关	35kV鹤龄站	20000	是	377	6529.83	公线	135.31	36	2343.6	0	2880.26	不受限	2850
6162	10kV泉涌二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌二线914开关	福泉站	40000	否	300	5196.15	公线	104.41	35	1808.4	0	2868.13	不受限	2850
6163	10kV金镇线	剑阁电力调度控制中心	金镇线912开关	35kV演圣站	10000	是	320	5542.56	公线	89.68	28	1553.3	0	2880.75	不受限	2850
6164	10kV白园南二线	广元电力调度控制中心	白园南二线943开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	243.08	54	4210.2	0	2851.37	不受限	2850
6165	10kV沙乡线	阿坝电力调度控制中心	沙乡线912开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	14.3	7	247.6	0	2870.09	不受限	2850
6166	10kV通岔线	阿坝电力调度控制中心	通岔线912开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	14.25	7	246.8	0	2870.89	不受限	2850
6167	10kV和联线	盐边电力调度控制中心	和联线911开关	和爱站	6300	否	220	3810.51	公线	32.79	15	568	0	2861.46	不受限	2850
6168	10kV曾平线	广元电力调度控制中心	曾平线914开关	35kV曾家站	19300	是	264	4572.61	公线	43.86	17	759.6	0	2898.49	不受限	2850
6169	10kV金秦线	通江电力调度控制中心	10kV金秦线913	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	102.99	34	1783.8	0	2892.73	不受限	2850
6170	10kV陆千线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV千里马线953开关	大陆槽站	4000	否	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2889.46	不受限	2850
6171	10kV玉长线	巴州电力调度控制中心	10kV玉长线917	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	31.47	14	545	0	2884.46	不受限	2850
6172	10KV义佛线	平昌电力调度控制中心	10kV义佛线919	信义站	90000	否	275	4763.14	公线	81.46	30	1410.9	0	2875.93	不受限	2850
6173	10kV西柳线	南江电力调度控制中心	10kV西柳线955	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	13.83	7	239.5	0	2878.19	不受限	2850
6174	10kV重镇线大馈线	江油电力调度控制中心	重镇路901开关	重华站	4000	是	400	6928.2	公用	154.01	39	2667.5	0	2875.06	不受限	2850
6175	10kV二四线大馈线	江油电力调度控制中心	二四线924开关	二郎庙站	63000	否	269	4659.22	公用	75.76	28	1312.2	0	2881.1	不受限	2850
6176	10kV界农线大馈线	安州电力调度控制中心	界农线923开关	界牌站	31500	否	353	6114.14	公用	151.73	43	2628	0	2874.73	不受限	2850
6177	10kV城水线	宝兴电力调度控制中心	城水线914开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	160.18	44	2774.3	0	2884.31	不受限	2850
6178	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	12.93	6	224	0	2893.69	不受限	2850
6179	10kV琅阿线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	琅阿线911开关	琅环站	8900	是	220	3810.51	公线	8.99	4	155.7	0	2892.71	不受限	2850
6180	10kV元脚线953大馈线	雷波电力调度控制中心	元脚线913开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	62.81	25	1087.9	0	2887.16	不受限	2850
6181	10kV木铁线	大竹电力调度控制中心	木铁线925开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	12.7	6	220	0	2897.69	不受限	2850
6182	10kV东园线	大竹电力调度控制中心	东园线926开关	东柳站	40000	否	220	3810.51	公线	31.62	14	547.6	0	2881.86	不受限	2850
6183	10kV渔镇线	巴州电力调度控制中心	10kV渔镇线957	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	172.45	46	2986.8	0	2890.05	不受限	2850
6184	10kV苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏呷线912开关	苏洼龙站	18000	否	200	3464.1	公线	15.12	8	261.8	0	2855.89	不受限	2850
6185	10kV五玉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五玉线922开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	105.08	35	1820	0	2856.53	不受限	2850
6186	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈达县912开关	哈翁达站	11000	否	200	3464.1	公线	14.43	7	250	0	2867.69	不受限	2850
6187	10kV白鸡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白鸡线912开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	30.52	13	528.6	200	2856.75	不受限	2850
6188	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	13.28	7	230	0	2887.69	不受限	2850
6189	10kV桥赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥赵线922开关	桥湾站	3150	否	300	5196.15	公线	105.12	35	1820.7	0	2855.83	不受限	2850
6190	10kV青碱线	彭山电力调度控制中心	青碱线915开关	青龙站	100000	否	380	6581.79	公线	175.54	46	3040.3	0	2883.31	不受限	2850
6191	10kV南华线	雨城电力调度控制中心	10kV南华线961开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	187.17	43	3241.8	0	2855.02	不受限	2850
6192	10kV燕恐线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕恐线929开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	136.63	36	2366.4	0	2899.03	不受限	2850
6193	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马联线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	170.21	85	2948	250	2867.69	不受限	2850
6194	10kV萝江二线	汉源电力调度控制中心	萝江二线925开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	299.26	52	5183.2	0	2853.51	不受限	2850
6195	10kV回喜线	石棉电力调度控制中心	回喜线912开关	回隆站	20100	是	300	5196.15	公线	75.12	25	1301	0	2855.92	不受限	2850
6196	10kV新江线915	会东电力调度控制中心	10kV新江线915开关	会东新街站	6350	否	250	4330.13	公线	59.24	24	1026	0	2871.12	不受限	2850
6197	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	177.1	47	3067.4	0	2856.21	不受限	2850
6198	10kV洛新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10K洛新线912开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	81.83	30	1417.3	0	2869.53	不受限	2850
6199	10kV双望线大馈线	自贡电力调度控制中心	双望线913开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	249.42	54	4320	113	2815.64	不受限	2800
6200	10kV双武一线	彭山电力调度控制中心	双武一线911开关	双河站	100000	否	377	6529.83	公线	177.23	47	3069.6	0	2807.25	不受限	2800
6201	10kV土轻线大馈线	自贡电力调度控制中心	土轻线923开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	238.45	47	4130	0	2839.78	不受限	2800
6202	10kV帽天二线	仁寿电力调度控制中心	帽天二线923开关	帽顶山站	52000	是	560	9699.48	公线	284.41	51	4926	0	2833.58	不受限	2800
6203	10kV胜安一线	自贡电力调度控制中心	胜安一线916开关	胜利站	102000	否	569	9855.37	公线	340.09	60	5890.3	160	2819.53	不受限	2800

6204	10kV松民三线	眉山电力调度控制中心	松民三线963开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	221.59	46	3838	0	2840.78	不受限	2800
6205	10kV红达线	仁寿电力调度控制中心	红达线917开关	红星站	100000	否	482	8348.48	专线	270.44	56	4684	0	2829.63	不受限	2800
6206	10kV汇南线	渠县电力调度控制中心	10kV.汇南线923开关	三汇站	71500	否	200	3464.1	公线	15.69	8	271.7	0	2845.99	不受限	2800
6207	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	10kV.天云线960开关	天星站	80000	是	240	4156.92	公线	30.11	13	521.5	0	2804.04	不受限	2800
6208	10kV兆石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	兆石线921开关	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	174.37	41	3020.1	0	2841.16	不受限	2800
6209	10kV吉双线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉双线912开关	永吉	20000	是	308	5334.72	公线	82.91	27	1436	0	2831.78	不受限	2800
6210	10kV平大线	会理电力调度控制中心	平大线913小车开关	太平站	9550	否	275	4763.14	公线	83.43	30	1445.0076	0	2841.6924	不受限	2800
6211	10kV新天线大馈线	江油电力调度控制中心	新天路935开关	天明	5000	否	240	4156.92	公用	51.82	22	897.6	0	2843.63	不受限	2800
6212	10kV新街线大馈线	游仙电力调度控制中心	新街线912开关	新桥站	12600	否	353	6114.14	公用	155.77	44	2697.9	0	2804.83	不受限	2800
6213	10kV云河二线大馈线	江油电力调度控制中心	云河二线927开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	349.35	61	6050.7	0	2819.13	不受限	2800
6214	10kV海棠线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海棠线915开关	海田站	50000	否	277	4797.78	公线	132.19	33	1560	0	2837.64	不受限	2800
6215	10kV桂陈线大馈线	北川电力调度控制中心	桂陈线912开关	桂溪站	8000	是	300	5196.15	公用	77.66	26	1345	0	2811.92	不受限	2800
6216	10kV高桥线	南江电力调度控制中心	10kV高桥线956	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	174.81	46	3027.7	0	2849.15	不受限	2800
6217	10kV豹洛线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV豹洛线912开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	43.19	19	748.1	0	2837.25	不受限	2800
6218	10kV西园线	南江电力调度控制中心	10kV西园线954	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	15.83	8	274.1	0	2843.59	不受限	2800
6219	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	14	315.2	0	2805.92	不受限	2800
6220	10kV沙坪线	通江电力调度控制中心	10kV沙坪线854	沙溪站	10000	否	200	3464.1	公线	16.17	8	280	0	2837.69	不受限	2800
6221	10kV碑青线	通川电力调度控制中心	10kV.碑青线921开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	74.35	28	1287.7	0	2843.24	不受限	2800
6222	10kV垭安线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV垭安线913	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	375.84	63	6509.6	0	2827.88	不受限	2800
6223	10kV木五线	南部电力调度控制中心	10kV木五线913	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	137.56	41	2382.5	0	2839.63	不受限	2800
6224	10kV龙抽线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙抽线921开关	龙蟠站	13150	是	345.1	5977.31	公线	113.97	33	1974	0	2807.85	不受限	2800
6225	10kV高镇线	剑阁电力调度控制中心	高镇线913开关	35kV高观站	10000	是	453	7846.19	公线	200.4	44	3471	0	2805.95	不受限	2800
6226	10kV复河线	射洪电力调度控制中心	复河线912开关	复兴	18000	否	335	5802.37	公线	137.64	41	2383.9	0	2838.23	不受限	2800
6227	10kV轮农线	广元电力调度控制中心	轮农线929开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	公线	168.49	37	2918.3	1300	2843.27	不受限	2800
6228	10kV宅格线	阿坝电力调度控制中心	宅格线952开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	16.86	8	292	0	2825.69	不受限	2800
6229	10kV结麻线	阿坝电力调度控制中心	结麻线951开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	15.97	8	276.6	0	2841.09	不受限	2800
6230	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	湾书线925开关	桐子湾	100000	否	382	6616.43	公线	163.47	43	2831.3	300	2823.49	不受限	2800
6231	10kV姚渝线	广元电力调度控制中心	姚渝线914开关	35kV姚渡站	7300	否	200	3464.1	专线	17.43	9	301.9	0	2815.79	不受限	2800
6232	10kV顺安线	阿坝电力调度控制中心	顺安线913开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	69.7	27	1207.2	0	2814.62	不受限	2800
6233	10kV金平线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金溪站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	80.16	30	1388.3	0	2820.59	不受限	2800
6234	10kV公白线	剑阁电力调度控制中心	公白线911开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	109.87	32	1903	0	2822.03	不受限	2800
6235	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳运线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	127.86	35	2214.6	0	2842.99	不受限	2800
6236	10kV单石线	苍溪电力调度控制中心	单石线914开关	35kV单鼓站	22300	否	377	6529.83	公线	174.81	46	3027.7	0	2849.15	不受限	2800
6237	10kV盘庙线	通川电力调度控制中心	10kV.盘庙线913开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	96.65	33	1674	0	2846.66	不受限	2800
6238	10kV俄郎线	阿坝电力调度控制中心	俄郎线953开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	80.83	30	1400	0	2808.89	不受限	2800
6239	10kV石扬二路933大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬二路933开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	171.82	29	2976	2500	2837.84	不受限	2800
6240	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐风线925开关	null	81000	否	225	3897.11	公线	38.27	17	662.9	0	2844.5	不受限	2800
6241	10kV兴总线	仁和电力调度控制中心	兴总线974开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	99.82	30	1728.8	0	2843.82	不受限	2800
6242	10kV梁城四线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城四线923开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	256.07	49	4435.2	0	2811.7	不受限	2800
6243	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南二路922开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	318.37	53	5514.2	0	2799.64	不受限	2800
6244	10kV东医线大馈线	高坪电力调度控制中心	东医线919开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	17.39	3	301.3	4500	2843.9	不受限	2800
6245	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏开线637	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	161.59	40	2798.7	0	2827	不受限	2800
6246	10kV德马线大馈线	阆中电力调度控制分中心	德马线927开关	八德	180000	是	317	5490.6	公线	90	28	1558.8	0	2833.68	不受限	2800
6247	10kV胡火线	宣汉电力调度控制中心	胡火线927开关	胡家站	80000	是	213	3689.27	专线	7.42	3	128.6	0	2822.82	不受限	2800
6248	10kV马喻线大馈线	高坪电力调度控制中心	马喻线912开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	105.69	27	1830.5	840	2844.35	不受限	2800
6249	10kV石路线	攀枝花西区电力调度控制中心	石路线971开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	116.96	33	2025.7472	0	2823.85	不受限	2800
6250	10kV金鱼线	仁和电力调度控制中心	金鱼线952开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	70.05	23	1213.3	100	2843.62	不受限	2800

6251	10kV崇电路	都江堰电力调度控制中心	崇电路903	崇义	2*10000	否	400	6928.2	专线	197.23	49	3416	0	2819.38	不受限	2800
6252	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威白线912开关	威远站	90000	是	576	9976.61	公线	297.44	52	5151.6	0	2829.69	不受限	2800
6253	10kV峨红线	峨眉山电力调度控制分中心	峨红线914开关	峨山站	50000	是	343	5940.93	公线	54.35	16	941.3	1000	2811.44	不受限	2800
6254	10kV蒲桂路	都江堰电力调度控制中心	蒲桂路913	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	155.66	39	2696	0	2846.56	不受限	2800
6255	10kV沐联线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐联线925开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	15.79	8	273.4	0	2844.29	不受限	2800
6256	10kV威高线大馈线	威远电力调度控制中心	威高线913开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	283.6	51	4912	0	2847.58	不受限	2800
6257	10kV资际线	资中电力调度控制中心	资际线928开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	133.51	41	2312.4	0	2800.62	不受限	2800
6258	10kV白福线	内江电力调度控制中心	白福线922开关	白合站	81500	是	335	5802.37	公线	101	30	1755	0	2887	不受限	2800
6259	10kV三悦二线	内江电力调度控制中心	三悦二线926开关	三元站	100000	否	482	0	专线	270.05	56	4677.2	0	2836.43	不受限	2800
6260	10kV桐桥二线	内江电力调度控制中心	桐桥二线925开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	66.44	16	1150.8	1890	2820.46	不受限	2800
6261	10kV南法一线	威远电力调度控制中心	南法一线911开关	威南站	175000	是	471	8157.96	专线	212.7	45	3684	0	2842.37	不受限	2800
6262	10kV牛工线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛背山站	200000	是	465	8054.04	公线	341	73	5797	1215	2804.04	不受限	2800
6263	10kV邱黄线	宜宾电力调度控制中心	邱黄线644开关	邱场站	6300	否	346	5992.9	公线	147.66	43	2557.4	0	2836.21	不受限	2800
6264	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑兴路911开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	155.66	39	2696	0	2846.56	不受限	2800
6265	10kV嘉市线	沙湾电力调度控制分中心	嘉市线918开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	20.09	6	348	1600	2832.46	不受限	2800
6266	10kV踏曹线	沙湾电力调度控制分中心	踏曹线915开关	踏水站	8100	否	235	4070.32	公线	25.62	11	443.8	0	2812.46	不受限	2800
6267	10kV嘉宏二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉宏二线923开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	149.65	38	2592	0	2812	不受限	2800
6268	10kV区神线913大馈线	天府电力调度控制中心	区神线913开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	377.93	63	6545.8	0	2807.27	不受限	2800
6269	10kV车东二线大馈线	天府电力调度控制中心	车东二线937开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	352.89	55	6112	0	2839.24	不受限	2800
6270	10kV康华线	江安电力调度控制中心	康华线605开关	康家坝站	6300	否	360	6235.38	公用	162.18	45	2809	0	2802.84	不受限	2800
6271	10kV叙市线	宜宾电力调度控制中心	叙市线641开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	70	18	1212.4	1240	2813.03	不受限	2800
6272	10kV九江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九江II线633开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	139.9	37	2423	0	2842	不受限	2800
6273	10kV花清线	郫都电力调度控制中心	花清线911开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	315.59	53	5466	0	2847.84	不受限	2800
6274	10kV大井路976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大井路976	大塘	20000	否	265	4589.93	专线	76.21	29	1320	0	2810.94	不受限	2800
6275	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光顺一线917开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	277.77	50	4811	1000	2809.42	不受限	2800
6276	10kV放园一线	简阳电力调度控制中心	放园一线911开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	266.86	50	4622	0.0001	2846.6	不受限	2800
6277	10kV楠杨线	彭州电力调度控制中心	楠杨线921开关	楠新	8000/2/1	否	180	3117.69	公线	1.8	1	31.2	0	2805.92	不受限	2800
6278	10kV万豪线	新都电力调度控制中心	万豪线917开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	196.33	49	3400.5	0	2834.88	不受限	2800
6279	10kV九石路	彭州电力调度控制中心	九石线921开关	九陇	################	否	180	3117.69	公线	1.8	1	31.2	0	2801.42	不受限	2800
6280	10kV栗出一路	大邑电力调度控制中心	栗出一线913开关	栗子坪	57000	否	300	5196.15	专线	106.07	35	1837.1	0	2839.43	不受限	2800
6281	10kV岭前线大馈线	广安电力调度控制中心	岭前线923开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	15.87	8	274.8	0	2842.89	不受限	2800
6282	10kV湾渡路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾渡线923开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	316.86	53	5488	0	2825.84	不受限	2800
6283	10kV西源线大馈线	广安电力调度控制中心	西源线959开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	专线	156.77	39	2715.2	0	2827.36	不受限	2800
6284	10kV堤圃线	成都配调	堤圃路903	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	216.24	46	3745.2	0	2808.88	不受限	2800
6285	10kV楼双线	成都配调	楼双路923	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	215.38	46	3730.4	0	2823.68	不受限	2800
6286	10kV东新路专线	成都配调	东新路918	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	261.89	55	4536	0	2837.34	不受限	2800
6287	10kV高梨线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高梨线964	高埂	30000	否	503	8712.22	公线	289.87	58	5020.5	0	2820.5	不受限	2800
6288	10kV青城线	青白江电力调度控制中心	青城线944开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	234.17	47	4055.9	0	2803.02	不受限	2800
6289	10kV柳城东线	温江电力调度控制中心	柳城东线903开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	280.12	51	4851.6	0	2810.99	不受限	2800
6290	10kV严家路	成都配调	严家线937	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	214.23	45	3710.4	0	2843.68	不受限	2800
6291	10kV观桥线	邻水电力调度控制中心	观桥线911开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	150.46	39	2605.97	0	2798.03	受限	2798
6292	10kV水宏一回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏一回921开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	137.11	39	2605.97	0	2798.03	不受限	2790
6293	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	18.61	9	322.3	2.86	2792.53	不受限	2790
6294	10kV武九四63号线	剑阁电力调度控制中心	武九四63#线913开关	35kV武连站	12600	否	200	3464.1	专线	20	10	346.4	0	2771.29	不受限	2770
6295	10kV吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线970开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	280.88	51	4864.8	0	2783.94	不受限	2750
6296	10kV北金线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北金线919开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	83.71	31	1449.8	0	2759.09	不受限	2750
6297	10kV巨望线	蓬安电力调度控制中心	巨望线921开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	296.53	58	5135.9	0	2767.45	不受限	2750

6298	10kV李渡一线	嘉陵电力调度控制中心	李渡1线913开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	116.51	34	2017.9	0	2763.95	不受限	2750
6299	10kV建中线	南部电力调度控制中心	10kV建中线915	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	178.24	47	3087.2	0	2789.65	不受限	2750
6300	10kV林长线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林长线943开关	金家林站	50000	是	553	9578.24	公线	280.81	51	4863.6	0	2798.99	不受限	2750
6301	10kV茶瓦线	广元电力调度控制中心	茶瓦线912开关	35kV茶坝站	7300	是	200	3464.1	公线	20	11	346	0	2771.28	不受限	2750
6302	10kV龙中线	射洪电力调度控制中心	龙中线929开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	195.66	44	3388.8	0	2777.3	不受限	2750
6303	10kV徐骑线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐骑线912开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	81.81	30	1417	0	2791.89	不受限	2750
6304	10kV潼沙线	广元电力调度控制中心	潼沙路913开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	64.43	26	1115.9	0	2796.81	不受限	2750
6305	10kV金溪线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金溪线921开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	53.73	23	930.6	0	2763.86	不受限	2750
6306	10kV轮金二线	广元电力调度控制中心	轮金二线973开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	专线	247.3	55	4283.3	0	2778.27	不受限	2750
6307	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打银线912	打古	10000	是	200	3464.1	公线	100	50	1200	0	2771.28	不受限	2750
6308	10kV安江二线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江二线926开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	177.6	42	3076	0	2785.26	不受限	2750
6309	10kV曾经线	广元电力调度控制中心	曾经线923开关	35kV曾家站	19300	是	300	5196.15	公线	80.09	27	1387.2	0	2769.72	不受限	2750
6310	10kV桥北线	蓬溪电力调度控制中心	桥北线911开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	61.05	22	1057.3	0	2753.21	不受限	2750
6311	10kV新金线	盐边电力调度控制中心	新金线951开关	新城站	25000	否	265	4589.93	公线	67.37	25	1166.8	200	2764.14	不受限	2750
6312	10kV莲玺二线	通川电力调度控制中心	莲玺二线972开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	318.78	53	5521.2	0	2792.64	不受限	2750
6313	10kV三板线	仪陇电力调度控制中心	三板线913开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	141.69	38	2454	0	2769.86	不受限	2750
6314	10kV旌庐东路923大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐东路923开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	428.87	75	7428	5180	2787.43	不受限	2750
6315	10kV兴甘线	天全电力调度控制中心	兴甘线912开关	兴业站	8000	否	200	3464.1	公线	8.31	4	144	200	2773.69	不受限	2750
6316	10kV光街线	仪陇电力调度控制中心	光街线912开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	140.38	37	2431.3	0	2792.56	不受限	2750
6317	10kV毛火线951路	宣汉电力调度控制中心	10kV.毛火线911开关	毛坝站	10000	是	200	3464.1	专线	43.19	22	748	0	2771.28	不受限	2750
6318	10kV立阳线	仪陇电力调度控制中心	立阳线913开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	36.4	17	630.4	0	2767.88	不受限	2750
6319	10kV兴万线	仪陇电力调度控制中心	兴万线914开关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	97.59	30	1690.2	0	2785.42	不受限	2750
6320	10kV城油线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城油线919	城东	50000	否	361	6252.7	公线	164.84	46	2855	0	2772.43	不受限	2750
6321	10kV千九线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千九线915开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	109.64	37	1898.9	0	2777.63	不受限	2750
6322	10kV杨金线	西充电力调度控制分中心	杨金线924开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	61.9	15	1072.1	2030	2759.16	不受限	2750
6323	10kV城保城林线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城保城林线927	城东	50000	否	600	10392.3	公线	380	63	6581.6	0	2771.47	不受限	2750
6324	10kV德沱一路	德阳电力调度控制中心	德沱一路913开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	280.27	51	4854.3	0	2794.44	不受限	2750
6325	10kV兴城一线	仁和电力调度控制中心	兴城一线957开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	120.51	34	2087.2	0	2762.54	不受限	2750
6326	10kV炳桥线	攀枝花电力调度控制中心	炳桥线952开关	炳草岗站	12500	是	250	4330.13	公线	39.03	16	676	0	2788.1	不受限	2750
6327	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆水线911开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	20.89	10	361.8	0	2755.89	不受限	2750
6328	10kV胜塘线	米易电力调度控制中心	胜塘线913开关	胜利站	6300	否	300	5196.15	公线	108.53	36	1879.8	0	2796.73	不受限	2750
6329	10kV太泉线922大馈线	西充电力调度控制分中心	太泉线922开关	太平站(西充)	16300	否	196	3394.82	公线	15.01	8	260	0.06	2795.28	不受限	2750
6330	10kV船建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船建线912开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	180.51	48	3126.4	0	2797.21	不受限	2750
6331	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城桑线922开关	城关站	18000	是	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	2771.28	不受限	2750
6332	10kV晨工二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工二线911开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	160.96	40	2787.9	0	2754.66	不受限	2750
6333	10kV东泻线	平昌电力调度控制中心	10kV东泻线916	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	110.24	37	1909.3	0	2767.23	不受限	2750
6334	10kV白木线大馈线	北川电力调度控制中心	白木线914开关	白什站	8000	否	200	3464.1	公用	19.23	10	333	0	2784.69	不受限	2750
6335	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指巨线922开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	109.93	37	1904	0	2772.53	不受限	2750
6336	10kV南春线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南春线855	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	378.63	63	6557.9	0	2795.17	不受限	2750
6337	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	18.85	9	326.4	0	2791.29	不受限	2750
6338	10kV新寨线大馈线	越西电力调度控制中心	新寨线918开关	新民站	12600	否	249	4312.81	公线	63.68	26	1103	0	2778.53	不受限	2750
6339	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	21	345.6	0.72	2770.56	不受限	2750
6340	10kV安伞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安伞线923断路器	安乐坝站	1732.05	是	172.2	2982.59	公线	174.54	16	282.2	0	2785.64	不受限	2750
6341	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安大线912开关	安乐坝站	32000	是	170	2944.49	公线	233.72	14	292.2	0	2758.64	不受限	2750
6342	10kV南逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸二线944	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	380.51	63	6590.4	0	2762.67	不受限	2750
6343	10kV板梁线	巴州电力调度控制中心	10kV板梁线914	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	21.09	11	365.3	0	2752.39	不受限	2750

6344	10kV大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大乐线913开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	21.03	11	364.2	0	2753.49	不受限	2750
6345	10kV千民线	通江电力调度控制中心	10kV千民线953	千佛崖站	20000	否	240	4156.92	公线	57.04	24	988	0	2753.23	不受限	2750
6346	10kV太鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.太鞠线919开关	太和站	40000	是	335	5802.37	公线	107.23	32	1857.2	0	2784.7	不受限	2750
6347	10kV佛杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛杜线915开关	古佛	360620	是	550	9526.28	公线	281.22	51	4870.8	0	2750.22	不受限	2750
6348	10kV汉城线	南城电力调度控制中心	10kV汉城线931开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	192.75	44	3338.4	0	2758.42	不受限	2750
6349	10kV西开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开二线926开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	168.61	34	2920.4	1260	2789.38	不受限	2750
6350	10kV丰董线	石棉电力调度控制中心	丰董线951开关	丰乐站	25000	是	200	3464.1	公线	53.12	2700	920	0	2771.28	不受限	2750
6351	10kV海盛线大馈线	富顺电力调度控制中心	海盛线923开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	281.18	51	4870	0	2751.02	不受限	2750
6352	10kV丰松线	石棉电力调度控制中心	丰松线952开关	丰乐站	25000	否	380	6581.79	公线	182.74	48	3165	0	2758.61	不受限	2750
6353	10kV董阳线	石棉电力调度控制中心	董阳线959开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	70	3500	1890	0	2771.28	不受限	2750
6354	10kV堡江线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡江线916开关	堡子站	6300	是	400	6928.2	公线	159.97	40	2770.6	0	2771.96	不受限	2750
6355	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄白线984开关	禄加站	63000	否	300	5196.15	公线	110.55	37	1914.7	0	2761.83	不受限	2750
6356	10kV荣观一线972大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣观一线972开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	283.23	51	4905.6	0	2756.99	不受限	2750
6357	10kV古西线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	古西线924	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	232.3	48	4023.5	0	2752.28	不受限	2750
6358	10kV保堰线大馈线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保华站	12800	是	304	5265.43	公线	81.99	27	1420	0	2792.34	不受限	2750
6359	10kV罗三线	洪雅电力调度控制中心	罗三线912开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	286.71	58	4965.9	0	2750.39	不受限	2750
6360	10kV清蟾线924大馈线	泸川电力调度控制中心	清蟾线924开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	226.29	47	3919.3	0	2759.48	不受限	2750
6361	10kV柳洪路	都江堰电力调度控制中心	柳洪路903	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	147.89	78	3045.2	0	2771.28	不受限	2750
6362	10kV石城九线	井研电力调度控制分中心	石城九线934开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	240.47	48	4165	0	2763.2	不受限	2750
6363	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清白线919开关	清溪站	90000	否	255	4416.73	公线	68.67	27	1189.3	0	2785.76	不受限	2750
6364	10kV望幼线	隆昌电力调度控制中心	望幼线971开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	专线	174.4	47	3020.6	0	2762.72	不受限	2750
6365	10kV石城路	都江堰电力调度控制中心	石城路905	石牛	1*5000	是	200	3464.1	公线	133.59	13	2557.1	0	2771.28	不受限	2750
6366	10kV银庆线	资中电力调度控制中心	银庆线927开关	银山站	100000	否	340	5888.97	专线	146.31	43	2534.1	0	2765.97	不受限	2750
6367	10kV新共线	威远电力调度控制中心	新共线925开关	新店站	30000	是	484	8383.13	公线	226.33	47	3920	0	2786.5	不受限	2750
6368	10kV竹油线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹油线912开关	石竹站	20000	否	505	8746.86	公线	252.11	50	4366.5	730	2775.67	不受限	2750
6369	10kV大市线大馈线	内江电力调度控制中心	大市线911开关	大洲站	80000	是	377	0	公线	141.41	38	2449.2	0	2774.66	不受限	2750
6370	10kV桂正线	宜宾电力调度控制中心	桂正线975开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	225.8	53	3910.8	0	2792.24	不受限	2750
6371	10kV嘉燎二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉燎二线927开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	152.06	39	2633.7	0	2770.3	不受限	2750
6372	10kV永黄路大馈线	天府电力调度控制中心	永黄路912开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	378.01	63	6547.2	0	2771.28	不受限	2750
6373	10kV鲁绸线	宜宾电力调度控制中心	鲁绸线963开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	15.13	4	262	2500	2780.56	不受限	2750
6374	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙旭路906开关	龙泉	63000	否	275	4763.14	专线	88.27	32	1528.8	0	2758.03	不受限	2750
6375	10kV柳乡路	温江电力调度控制中心	柳乡线903开关	柳城	102000	是	552	9560.92	专线	280.12	51	4851.6	0	2797.14	不受限	2750
6376	10kV绿光路	成都配调	绿光路943	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	144.11	43	2496	0	2772.9	不受限	2750
6377	10kV玉天路	成都配调	玉天线929	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	218.94	46	3792	0	2762.08	不受限	2750
6378	10kV杏文线	成都配调	杏文线914	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	216.91	46	3756.8	0	2797.28	不受限	2750
6379	10kV塔明一线	邛崃电力调度控制中心	塔明一线981开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	专线	292.1	58	5059.1	0	2781.9	不受限	2750
6380	10kV桑机路	邛崃电力调度控制中心	桑机路913	桑园	8000	是	200	3464.1	专线	205.77	103	3564	0	2771.28	不受限	2750
6381	10kV天何路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天何路910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	160.77	40	2784.5	0	2758.06	不受限	2750
6382	10kV鹤源一路	大邑电力调度控制中心	鹤源一线913开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	专线	18.52	9	320.8	0	2796.89	不受限	2750
6383	10kV马奇四路	成都配调	马奇四路949	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	266.61	56	4617.6	0	2755.74	不受限	2750
6384	10kV川沙线	成都配调	川沙线932	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	216.95	46	3757.5	0	2796.58	不受限	2750
6385	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西一线919开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	256.71	49	4446.2	0	2759.13	不受限	2750
6386	10kV江和线	新都电力调度控制中心	江和线916开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	242.38	48	4198	0	2799.49	不受限	2750
6387	10kV禾潮线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾潮线913开关	禾丰	22000	否	600	10392.3	公线	310.48	52	5377.6	1180	2795.47	不受限	2750
6388	10kV官水路	彭州电力调度控制中心	官水线926开关	官仓	2*40000	是	200	3464.1	公线	174.94	87	3030	0	2760.58	不受限	2750
6389	10kV官特线	广安电力调度控制中心	官特线916开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	231.76	44	4014	570	2773.75	不受限	2750
6390	10kV玉板路	绵竹电力调度控制中心	玉板路910开关	玉泉站	19300	是	552	9560.92	公用	279.99	51	4849.5	0	2799.24	不受限	2750
6391	10kV店鹃路大馈线	郫都电力调度控制中心	店鹃线985开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	318.7	53	5519.9	0	2793.94	不受限	2750

6392	10kV新镇路绵竹	绵竹电力调度控制中心	新镇路921开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	315.22	53	5459.6	0	2784.96	不受限	2750
6393	10kV丰钢线	新都电力调度控制中心	丰钢线909开关	大丰	20000	否	300	5196.15	公线	111.32	37	1928	0	2748.53	不受限	2700
6394	10kV光园东路（专线大馈线）	新都电力调度控制中心	光园东线914开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	297.85	59	5158.8	0	2713.37	不受限	2700
6395	10kV兴石路	中江电力调度控制中心	兴石路922开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	159.56	45	2763.5	0	2723.64	不受限	2700
6396	10kV金镇线	金堂电力调度控制中心	金镇线919开关	金堂	242000	否	500	8660.25	公线	293.16	59	5077.6	0	2716.62	不受限	2700
6397	10kV汉毗一线	新都电力调度控制中心	汉毗一线930开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	248.04	49	4296	0	2701.49	不受限	2700
6398	10kV美山一线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山一线918开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	308.09	60	5336.2	0	2723.03	不受限	2700
6399	10kV桂炉线大馈线	广安电力调度控制中心	桂炉线955开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	75.52	29	1308	0	2745	不受限	2700
6400	10kV庙水线	新都电力调度控制中心	庙水线924开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	134.87	34	2336	480	2726.56	不受限	2700
6401	10kV拱园一路916线路	绵东电力调度控制中心	拱园一路916开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	203.06	51	3517	0	2718.38	不受限	2700
6402	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	树龙线913开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	241.92	48	4190	0	2738.2	不受限	2700
6403	10kV元回路	什邡电力调度控制中心	元回路911开关	元石站	80000	否	400	6928.2	公线	202.74	51	3511.4	0	2723.98	不受限	2700
6404	10kV柳镇线	温江电力调度控制中心	柳镇线924开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	282.89	51	4899.6	0	2749.14	不受限	2700
6405	10kV高连路大馈线专线	成都配调	高连路935	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	267.61	57	4635	0	2738.34	不受限	2700
6406	10kV西奎线	成都配调	西奎路954	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	171.13	42	2964	0	2703.27	不受限	2700
6407	10kV军东线	成都配调	军东线924	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	220.95	47	3826.8	0	2727.28	不受限	2700
6408	10kV荔交线	成都配调	荔交线933	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	222.4	47	3852	0	2702.08	不受限	2700
6409	柳永路	温江电力调度控制中心	柳永线923开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	282.89	51	4899.6	0	2749.14	不受限	2700
6410	10kV川孵线	成都配调	川孵线913	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	222.1	47	3846.8	0	2707.28	不受限	2700
6411	10kV堤交路_专线	成都配调	堤交线920	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	269.03	57	4659.6	0	2713.74	不受限	2700
6412	10kV金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金钟站	6300	否	210	3637.31	公用	30.78	15	533.1	0	2740.48	不受限	2700
6413	10kV蔡烽线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	蔡烽线914开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	149.44	43	2667	0	2711.022	不受限	2700
6414	10kV车兴线大馈线	天府电力调度控制中心	车兴线914开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	382.22	64	6620	0	2733.07	不受限	2700
6415	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	力湖路944开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	383.35	64	6639.6	0	2713.47	不受限	2700
6416	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	坪科线993开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	230.39	54	3990.3	0	2712.74	不受限	2700
6417	10kV万铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	万铁线955开关	万善站	20000	否	225.6	3907.51	专线	45.21	20	783	0	2733.76	不受限	2700
6418	10kV方新线大馈线	武胜电力调度控制中心	方新线958开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	46.06	9	797.7	3430	2700.5	不受限	2700
6419	10kV西锦线	成都配调	西锦路968	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	212.01	52	3672	0	2703.68	不受限	2700
6420	10kV阳武线	乐山电力调度控制中心	阳武线982开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	238.11	54	4124	0	2734.92	不受限	2700
6421	10kV荞民线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞民线913开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	104.9	35	1816.8	150	2709.73	不受限	2700
6422	10kV军花线	成都配调	军花路944	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	267.09	56	4626	0	2747.34	不受限	2700
6423	10kV凤广二线	乐山电力调度控制中心	凤广二线924开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	194.53	44	3369.2	0	2727.62	不受限	2700
6424	10kV正圃线	成都配调	正圃线928	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	222.17	47	3848	0	2706.08	不受限	2700
6425	10kV锦誉一线	成都配调	锦誉一线开关918	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	267.12	56	4626.6	0	2746.74	不受限	2700
6426	10kV湾港线	成都配调	湾港路918	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	267.35	57	4630.5	0	2742.84	不受限	2700
6427	10kV唐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐龙线918开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	224.99	47	3896.9	0	2740.32	不受限	2700
6428	10kV大电二线	内江电力调度控制中心	大电二线929开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	182	43	3147	0	2715	不受限	2700
6429	10kV马天一路专线	成都配调	马天一路942	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	267.92	57	4640.4	0	2732.94	不受限	2700
6430	10kV桂文线913	古蔺电力调度控制中心	10kV桂文线913开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	90.39	29	1565.6	0	2702.18	不受限	2700
6431	10kV卫新二线	雅安电力调度控制中心	卫新二线982开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	58.94	68	1020.8	3500	2735.38	不受限	2700
6432	10kV保镇一线	彭山电力调度控制中心	保镇一线911开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	111.89	37	1938	0	2738.53	不受限	2700
6433	10kV干唐线	汉源电力调度控制中心	干唐线925开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	91.32	33	1581.6	0	2705.23	不受限	2700
6434	10kV意南线大馈线	富顺电力调度控制中心	意南线917开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	281.81	51	4881	0	2740.02	不受限	2700
6435	10kV福镇线	新桥电力调度控制中心	福镇线911开关	福善站	11000	是	285	4936.34	公线	69.98	25	1212	0	2737.07	不受限	2700
6436	10kV青晨线	彭山电力调度控制中心	青晨线927开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	专线	112.72	38	1952.3	0	2724.23	不受限	2700
6437	10kV南丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	南丹线973开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	228.54	48	3958	0	2706.93	不受限	2700
6438	10kV龙金线	仁寿电力调度控制中心	龙金线972开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	185.29	49	3209.3	0	2714.31	不受限	2700
6439	10kV香桂线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	香桂线913	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	193.46	99	3390	0	2715.86	不受限	2700
6440	10kV魏南线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏南线914开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	83.35	28	1443.6	0	2713.32	不受限	2700
6441	10kV热东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热东线951开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700
6442	10kV永郎线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV永郎线912开关	永春站	13000	否	380	6581.79	公线	113.84	30	1971.7	1250	2701.91	不受限	2700
6443	10kV特月线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特月线915小车开关	特克站	16000	否	441	7638.34	公线	299.43	64	4910	0	2728.12	不受限	2700

6444	10kV晨镇线大馈线	安州电力调度控制中心	晨镇线924开关	华晨站	35000	否	597	10340.34	公线	380.12	64	6583.7	0	2722.61	不受限	2700
6445	10kV海舍线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海舍线913开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	41.2	19	713.6	0	2715.86	不受限	2700
6446	10kV自二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自二线913开关	自强站	6300	是	300	5196.15	公线	82.75	28	1433.3	0	2723.62	不受限	2700
6447	10kV北沙线大馈线	北川电力调度控制中心	北沙线941开关	北川站	50000	否	400	6928.2	公线	202.85	51	3513.3	0	2722.08	不受限	2700
6448	10kV擂镇二线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇二线914开关	擂鼓站	80000	是	300	5196.15	公用	83.83	28	1452	0	2704.92	不受限	2700
6449	10kV禹小线小坝侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线916开关	小地站	6300	是	274	4745.82	公用	62.7	23	1086	0	2710.66	不受限	2700
6450	10kV片晒线大馈线	北川电力调度控制中心	片晒线913开关	片口站	6300	是	274	4745.82	公线	62.67	23	1085.4	0	2711.26	不受限	2700
6451	10kV望秦一线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦一线963	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	315.67	60	5467.4	0	2716.54	不受限	2700
6452	10kV金片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金片线913开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	22.98	11	398	0	2719.69	不受限	2700
6453	10kV黄中线923大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	70.76	28	1225.6	0	2749.46	不受限	2700
6454	10kV上坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	上坪线911开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	73.36	29	1270.6	0	2704.46	不受限	2700
6455	10kV龛雍线	巴州电力调度控制中心	10kV龛雍线922	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	306.06	59	5301	0	2727.05	不受限	2700
6456	10kV大逸线	巴州电力调度控制中心	10kV大逸线957	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	293.98	59	5091.7	0	2702.52	不受限	2700
6457	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700
6458	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700
6459	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾格线913开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公线	1.28	1	22.1	0	2749.18	不受限	2700
6460	10kV太仙线921大馈线	西充电力调度控制分中心	太仙线921开关	太平站(西充)	16300	否	304	5265.43	公线	76.21	25	1320	710	2708.89	不受限	2700
6461	10kV风孟路924大馈线	德阳电力调度控制中心	风孟路924开关	风光站	80000	是	552	9560.92	公线	477	86	8261.6	4930	2718.74	不受限	2700
6462	10kV城民线	天全电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	294.25	57	5096.4	200	2731.65	不受限	2700
6463	10kV城东线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城东线929开关	城郊站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	163.63	41	2834.1	0	2708.46	不受限	2700
6464	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城二线922开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	259.78	52	4499.5	6615	2738.07	不受限	2700
6465	10kV白希线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白希线967开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	220.3	44	3815.6	1250	2728.62	不受限	2700
6466	10kV泸社泸奥线986大馈线	泸州电力调度控制中心	泸社泸奥线986	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	148.75	37	2576.4	315	2734.3	不受限	2700
6467	10kV茜瑞线936大馈线	泸州电力调度控制中心	茜瑞线936	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	260.74	56	4516	0	2701.46	不受限	2700
6468	10kV中晶二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶二线928开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	243.71	49	4221	0	2707.2	不受限	2700
6469	10kV新感路924大馈线	德阳电力调度控制中心	新感路924开关	德新站	18000	是	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	1410	2746.92	不受限	2700
6470	10kV鸡临线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡临线916开关	鸡石湾站	71500	是	380	6581.79	公用	147.62	39	2556.8	0	2708.63	不受限	2700
6471	10kV兴上西线	仁和电力调度控制中心	兴上西线977开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	107.6	33	1863.6	0	2709.02	不受限	2700
6472	10kV凤泰一线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰一线914开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	81.95	27	1419.4	0	2737.52	不受限	2700
6473	10kV老构线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老构线911开关	老观站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	86.51	32	1498.3	0	2710.59	不受限	2700
6474	10kV流岔线	攀枝花电力调度控制中心	流岔线912开关	流沙坡站	10000	是	220	3810.51	公线	19.17	9	332	0	2716.41	不受限	2700
6475	10kV嘉城旺线	旺苍电力调度控制中心	嘉城旺线914	35kV嘉川站	10000	是	347	6010.22	公线	120.55	35	2088	0	2720.18	不受限	2700
6476	10kV龙附线	蓬溪电力调度控制中心	龙附线932开关	龙马	100000	是	275	4763.14	公线	62.3	23	1079	0	2731.51	不受限	2700
6477	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	286.14	52	4956	0	2706.59	不受限	2700
6478	10kV光园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅰ线926开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	233.1	42	4037.3	900	2725.29	不受限	2700
6479	10kV井滩线	广元电力调度控制中心	井滩线912开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	42.09	17	729	0	2748.96	不受限	2700
6480	10kV李渡二线	嘉陵电力调度控制中心	李渡II线924开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	118.22	34	2047.5	0	2734.35	不受限	2700
6481	10kV陈柏线	广元电力调度控制中心	陈柏线912开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	22.63	11	391.9	0	2725.79	不受限	2700
6482	10kV桂石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂石线911	桂花山	10000	是	196	3394.82	公线	98	50	550	0	2715.86	不受限	2700
6483	10kV棉居线	射洪电力调度控制中心	棉居线915开关	棉纺厂站	16000	否	235	4070.32	公线	53.14	23	920.4	0	2742.89	不受限	2700
6484	10kV升保线	南部电力调度控制中心	10kV升保线919	升钟站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	143.08	43	2478.1	0	2744.03	不受限	2700
6485	10kV林乡线	广元电力调度控制中心	林乡线912开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	22.49	11	389.6	0	2728.09	不受限	2700
6486	10kV宅碉线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	宅碉线912开关	红土站	3230	是	200	3464.1	公线	1.38	1	23.9	0	2747.38	不受限	2700
6487	10kV红卡线	阿坝电力调度控制中心	红卡线954开关	红土站	3150	否	176	3048.41	公线	0.2	0	3.5	0	2740.07	不受限	2700
6488	10kV柳义线	剑阁电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	是	341	5906.29	公线	114.84	34	1989.1	0	2735.93	不受限	2700

6489	10kV茅郭线	阿坝电力调度控制中心	茅郭线922开关	茅坪子站	12600	否	270	4676.54	公线	84.44	31	1462.5	0	2746.39	不受限	2700
6490	10kV歧坪线	苍溪电力调度控制中心	歧坪线911开关	35kV歧坪站	8000	否	300	5196.15	公线	112.59	38	1950	0	2726.53	不受限	2700
6491	10kV安查线	阿坝电力调度控制中心	安查线951开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	22.52	11	390	0	2727.69	不受限	2700
6492	10kV依龙线	阿坝电力调度控制中心	依龙线951开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	17.6	9	304.8	0	2719.36	不受限	2700
6493	10kV曾河线	广元电力调度控制中心	曾河线913开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	95.02	34	1645.8	50	2715.73	不受限	2700
6494	10kV歧下线	苍溪电力调度控制中心	歧下线917开关	35kV歧坪站	8000	否	280	4849.74	公线	95.27	34	1650	0	2714.77	不受限	2700
6495	10kV井马线	广元电力调度控制中心	井马线914开关	35kV井湾站	6300	是	259	4486.01	公线	50.92	20	882	0	2706.81	不受限	2700
6496	10kV桅镇线	旺苍电力调度控制中心	桅镇线925	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	116.02	39	2009.4	0	2667.13	不受限	2650
6497	10kV北复线大馈线	营山电力调度控制中心	北复线912开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	201.15	45	3483.9	0	2682.2	不受限	2650
6498	10kV城调线	蓬溪电力调度控制中心	城调线913开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	178.06	39	3084	530	2690.66	不受限	2650
6499	10kV任黄线	蓬溪电力调度控制中心	任黄线914开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	146.88	39	2544	0	2679.86	不受限	2650
6500	10kV牟海线	阿坝电力调度控制中心	牟海线957开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	8.41	5	145.7	0	2660.22	不受限	2650
6501	10kV桅三线	旺苍电力调度控制中心	桅三线912	桅杆坝站	80000	否	293	5074.91	公线	108.34	37	1876.5	0	2690.92	不受限	2650
6502	10kV虎张线	广元电力调度控制中心	虎张线914开关	35kV虎跳站	10300	是	300	5196.15	公线	85.05	28	1473	0	2683.92	不受限	2650
6503	10kV南秀线	射洪电力调度控制中心	南秀线971开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	238.34	49	4128	0	2661.64	不受限	2650
6504	10kV金珠线	蓬溪电力调度控制中心	金珠线919开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	276.47	51	4788.5	0	2693.96	不受限	2650
6505	10kV建交线	南部电力调度控制中心	建交线914开关	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	184.22	49	3190.7	0	2686.15	不受限	2650
6506	10kV结向线	阿坝电力调度控制中心	结向线952开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	26.82	13	464.5	0	2653.19	不受限	2650
6507	10kV西龙线	阿坝电力调度控制中心	西龙线912开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	44.57	20	772	0	2657.46	不受限	2650
6508	10kV潼紫线	广元电力调度控制中心	潼紫路912开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	70.06	28	1213.5	0	2699.21	不受限	2650
6509	10kV柳滩线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳滩线924开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	88.91	33	1540	0	2668.89	不受限	2650
6510	10kV尔坝线	阿坝电力调度控制中心	尔坝线911开关	古尔沟站	16300	否	300	5196.15	公线	113.97	38	1973.9	50	2652.63	不受限	2650
6511	10kV桂园四线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅳ线913开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	234.99	54	4070	0	2679.8	不受限	2650
6512	10kV上杨线	广元电力调度控制中心	上西开关站上杨线945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	116.35	39	2015.2	0	2661.33	不受限	2650
6513	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安乡线955开关	安宏站	6300	否	256	4434.05	公线	2.44	1	42.2	1250	2698.44	不受限	2650
6514	10kV尔晴线	阿坝电力调度控制中心	尔晴线952开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	26.86	13	465.3	0	2652.39	不受限	2650
6515	10kV九碧线	广元电力调度控制中心	九碧线928开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	257.95	50	4467.7	0	2682.2	不受限	2650
6516	10kV房天线	苍溪电力调度控制中心	房天线915开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	114.96	38	1991.1	0	2685.43	不受限	2650
6517	10kV吴城一线	通川电力调度控制中心	吴城一线971开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	287.21	52	4974.4	0	2674.34	不受限	2650
6518	10kV洪朱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪朱线914开关	洪山站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	88.18	33	1527.2	0	2681.69	不受限	2650
6519	10kV石左线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石左线914开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	7.1	4	123	0	2682.92	不受限	2650
6520	10kV中晶一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶一线923开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	215.65	43	3735	505	2688.2	不受限	2650
6521	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	94.51	34	1636.9	0	2649.93	不受限	2650
6522	10kV保粮线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保粮线913开关	保和站	18800	否	350	6062.18	公用	161.97	46	2805.3	0	2650.66	不受限	2650
6523	10kV春西线	仪陇电力调度控制中心	春西线924开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	302.69	60	5242.6	0	2660.75	不受限	2650
6524	10kV中时线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中时线931开关	城中站	80000	否	600	10392.3	公用	384.82	64	6665	0	2688.07	不受限	2650
6525	10kV电业局Ⅰ线619大馈线	泸州电力调度控制中心	电业局Ⅰ619	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	171.19	42	2965	0	2660.7	不受限	2650
6526	10kV茶高线	蒲城电力调度控制中心	茶高线911开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	25.68	13	444.8	0	2672.89	不受限	2650
6527	10kV绿镇线	营山电力调度控制中心	绿镇线922开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	25.17	13	436	0	2681.69	不受限	2650
6528	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	22.62	10	391.7	0	2656.71	不受限	2650
6529	10kV斯滩线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯花线970开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	84.99	28	1472	0	2684.92	不受限	2650
6530	10kV宋巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋巴线925开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	101.98	32	1766.3	0	2667.75	不受限	2650
6531	10kV高金东线	攀枝花电力调度控制中心	高金东线956开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	113.21	34	1960.8	0	2694.95	不受限	2650
6532	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲清线917开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	128.37	41	2223.3	0	2687.06	不受限	2650
6533	10kV炳河线	攀枝花电力调度控制中心	炳河线971开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	124.83	36	2162	0	2687.74	不受限	2650
6534	10kV岭鸣线925大馈线	西充电力调度控制分中心	岭鸣线925开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	134.38	36	2327.4	205	2691.46	不受限	2650

6535	10kV城朗西线	米易电力调度控制中心	城朗西线958开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	86.78	29	1503.03	0	2654	不受限	2650
6536	10kV诺前线	通江电力调度控制中心	10kV诺前线855	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	19.4	10	336	0	2656.99	不受限	2650
6537	10kV忠柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠柏线921开关	忠兴站	18000	是	400	6928.2	公用	164.51	41	2849.3	0	2693.26	不受限	2650
6538	10kV游石线大馈线	游仙电力调度控制中心	游石线907开关	游仙站	31500	是	595	10305.7	公用	320.94	54	5558.6	0	2685.96	不受限	2650
6539	10kV至镇线	通江电力调度控制中心	10kV至镇线955	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	62.77	26	1087.2	0	2654.03	不受限	2650
6540	10kV合鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	合鹏线927开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	299.54	53	5188	0	2696.3	不受限	2650
6541	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	10kV云石线913	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	91.93	33	1592.3	0	2694.53	不受限	2650
6542	10kV中钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢二线920开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	301.27	53	5218	0	2666.3	不受限	2650
6543	10kV望逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸一线965	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	317	60	5490.4	0	2693.54	不受限	2650
6544	10kV豹君线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	豹君线911开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	52.83	23	915	0	2670.35	不受限	2650
6545	10kV宏大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏大线907开关	宏仁站	50000	是	401	6945.52	公用	165.03	41	2858.4	0	2698.02	不受限	2650
6546	10kV宏城二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城二线909开关	宏仁站	50000	是	600	10392.3	公用	326.74	54	5659.2	0	2654.64	不受限	2650
6547	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环三线905开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	266.49	51	4615.6	0	2686.73	不受限	2650
6548	10kV柏安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安线916开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	129.79	41	2248	0	2677.95	不受限	2650
6549	10kV余东线	大竹电力调度控制中心	余东线951开关	余家	240000	是	320	5542.56	公线	101.43	32	1756.8	0	2677.25	不受限	2650
6550	10kV龙花线	平昌电力调度控制中心	10kV龙花线951	龙台站	63000	否	200	3464.1	公线	25.62	13	443.7	0	2673.99	不受限	2650
6551	10kV铁刚线大馈线	越西电力调度控制中心	铁刚线913开关	铁马站	20050	否	170	2944.49	公线	132.5	54	2190.1	0	2650.04	不受限	2650
6552	10kV坪鸳线	南江电力调度控制中心	10kV坪鸳线958	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	26.96	13	467	0	2650.69	不受限	2650
6553	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	76.51	30	1325.2	0	2649.86	不受限	2650
6554	10kV荣冉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣冉线913开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	25.81	13	447	0	2670.69	不受限	2650
6555	10kV船中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船中线922开关	船城站	100000	否	335	5802.37	公线	148.09	44	2564.9	0	2657.23	不受限	2650
6556	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热尼线953开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	不受限	2650
6557	10kV阿中线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿中线915开关	阿七站	6600	是	280	4849.74	公线	98.68	35	1709.1	0	2655.67	不受限	2650
6558	10kV萝民二线	汉源电力调度控制中心	萝民二线923开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	310.87	54	5384.2	0	2652.51	不受限	2650
6559	10kV马石线914大馈线	叙永电力调度控制中心	马石线914开关	马岭	20200	否	280	4849.74	公线	97.35	35	1686.1	0	2678.67	不受限	2650
6560	10kV洪北二线	洪雅电力调度控制中心	北城二线921开关	洪川站	102000	是	510	8833.46	公线	253.58	50	4392	0	2674.77	不受限	2650
6561	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	230	3983.72	公线	0	0	0	500	2686.98	不受限	2650
6562	10kV孔晏线	雨城电力调度控制中心	10kV孔晏线921开关	孔坪站	10815	否	400	6928.2	公线	23.91	6	414.1	3150	2671.28	不受限	2650
6563	10kV五宝线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五宝线915开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	39.9	19	691	0	2660.52	不受限	2650
6564	10kV清双线	汉源电力调度控制中心	清双线912开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	92.9	34	1609	0	2677.83	不受限	2650
6565	10kV大快线	雅安配调	大快线914开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	38.63	10	669	2580	2674.61	不受限	2650
6566	10kV大群线大馈线	自贡电力调度控制中心	大群线914开关	大山铺站	10100	是	265	4589.93	公线	37.88	14	656	365	2650.94	不受限	2650
6567	10kV荣青线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣青线916开关	荣县站	90000	否	360	6235.38	专线	168.81	47	2923.8	0	2688.04	不受限	2650
6568	10kV天双线	渠县电力调度控制中心	10kV.天双线967开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	188.03	44	3256.7	0	2673.84	不受限	2650
6569	10kV箭桂线611大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭桂线912	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	19.6	10	1241	0	2684.26	不受限	2650
6570	10kV桥滴线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥滴线911开关	桥湾站	6300	否	220	3810.51	公线	42.71	19	739.8	0	2689.66	不受限	2650
6571	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁罗线915开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	241.3	49	4179.4	0	2679.52	不受限	2650
6572	10kV南园线921大馈线	泸川电力调度控制中心	南园线921开关	城南	40000	否	264	4572.61	公线	81.84	31	1417.4	0	2697.95	不受限	2650
6573	10kV东樟线	古蔺电力调度控制中心	10kV东樟线912开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	90.47	29	1580	0	2687.78	不受限	2650
6574	10kV向草线	石棉电力调度控制中心	向草线955开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	86.22	29	1493.3	0	2663.62	不受限	2650
6575	10kV权睢线	资中电力调度控制中心	权睢线912开关	权义站	20000	否	371	6425.91	公线	160.54	43	2780.5	315	2687.82	不受限	2650
6576	10kV马先线921	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马先线921开关	马边站	80100	否	170	2944.49	公线	109.01	64	1888	0	2650.04	不受限	2650
6577	10kV郭农一线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农一线915开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	286.77	52	4966.8	0	2695.79	不受限	2650
6578	10kV蔡九二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九二线967开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	133.75	33	2316.5	1250	2668.88	不受限	2650
6579	10kV全玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	全玉线922开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	199.01	45	3446.9	0	2649.92	不受限	2650
6580	10kV祥双一线	内江电力调度控制中心	祥双一线914开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	90.25	27	1563.2	400	2678.7	不受限	2650

6581	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	96.25	35	1667.1	0	2666.49	不受限	2650
6582	10kV万新线大馈线	武胜电力调度控制中心	万新线952开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	48.98	22	848.4	0	2697.98	不受限	2650
6583	10kV沿江线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿江线927开关	沿口站	100000	否	465	8054.04	公线	8.89	2	154	4445	2649.64	不受限	2650
6584	10kV龙街三路大馈线	天府电力调度控制中心	龙街三路924开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	288.78	52	5001.6	0	2660.99	不受限	2650
6585	10kV城寓线	宜宾电力调度控制中心	城寓线658开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	150.95	40	2614.4	0	2651.03	不受限	2650
6586	10kV井万线951线路	江安电力调度控制中心	井万线951开关	大井站	6300	否	370	6408.59	公用	177.55	48	3075.1	0	2692.63	不受限	2650
6587	10kV南复线	南溪电力调度控制中心	南复线945开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	190.33	44	3296.6	0	2661.66	不受限	2650
6588	10kV鲁楠线	宜宾电力调度控制中心	鲁楠线961开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	165.13	41	2860	0	2682.56	不受限	2650
6589	10kV吊马线	宜宾电力调度控制中心	吊马线953开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	149.48	39	2589	0	2676.43	不受限	2650
6590	10kV苏威线	宜宾电力调度控制中心	苏威线912开关	苏秀站	6300	是	300	5196.15	公线	86.29	29	1494.5	0	2662.42	不受限	2650
6591	10kV东场线	南溪电力调度控制中心	东场线947开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	92.08	23	1594.8	1250	2697.76	不受限	2650
6592	10kV九网路大馈线	天府电力调度控制中心	九网路912开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	204.16	51	3536	0	2699.38	不受限	2650
6593	10kV广镇线	崇州电力调度控制中心	广镇线916	广济	130000	是	586	10149.82	公线	314.47	54	5446.7	0	2673.16	不受限	2650
6594	10kV作光路	成都配调	作光路933	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	270.62	57	4687.2	0	2686.14	不受限	2650
6595	10kV金丁路	成都配调	金丁路926	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	224.39	47	3886.4	0	2667.68	不受限	2650
6596	10kV腾万路_专线	成都配调	腾万路965	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	271.25	57	4698.1	0	2675.24	不受限	2650
6597	10kV红店路	成都配调	红店路906	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	224.9	48	3895.2	0	2658.88	不受限	2650
6598	10kV文专线	成都配调	文专路910	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	223.23	47	3866.4	0	2687.68	不受限	2650
6599	10kV曙牟线	青白江电力调度控制中心	曙牟线932开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	342.09	62	5925	0	2695.42	不受限	2650
6600	10kV普创路	新都电力调度控制中心	普创线931开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	310.05	60	5370	0	2689.23	不受限	2650
6601	10kV美龙线	新都电力调度控制中心	美龙线907开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	250.08	50	4331.3	0	2666.19	不受限	2650
6602	10kV黄镇路963#线路	中江电力调度控制中心	黄镇路963开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	133.39	33	2310.4	1250	2674.98	不受限	2650
6603	10kV筒专路	郫都电力调度控制中心	筒专线915开关	郫筒	189000	否	500	8660.25	专线	295.43	59	5116.8	0	2677.42	不受限	2650
6604	10kV永西二线大馈线	广安电力调度控制中心	永西二线921开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	245.96	49	4260	0	2668.2	不受限	2650
6605	10kV高红线	郫都电力调度控制中心	高红线917开关	高店子	128000	是	600	10392.3	公线	324.48	54	5620	0	2693.84	不受限	2650
6606	10kV绵龙路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵龙路907开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	288.42	52	4995.4	0	2653.34	不受限	2650
6607	10kV光金二路	绵竹电力调度控制中心	光金二路924开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	209.7	52	3632	0	2603.38	不受限	2600
6608	10kV黄青路952#线路	中江电力调度控制中心	黄青路952开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	191.04	48	3308.8	300	2626.58	不受限	2600
6609	10kV天隆路	彭州电力调度控制中心	天隆路905	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	345.73	63	5988	0	2632.42	不受限	2600
6610	10kV溪金路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪金路913	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	247.34	49	4284	0	2644.2	不受限	2600
6611	10kV沱置路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱置路924开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	335.4	62	5809.2	0	2608.56	不受限	2600
6612	10kV仓元路	中江电力调度控制中心	仓元路922开关	仓山站	22500	否	377	6529.83	公线	188.08	50	3257.6	0	2619.25	不受限	2600
6613	10kV九百线	彭州电力调度控制中心	九百线914开关	九陇	################	是	300	5196.15	公线	88.11	29	1526.1	0	2630.82	不受限	2600
6614	10kV普港二线	新都电力调度控制中心	普港二线916开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	207.81	52	3599.2	0	2636.18	不受限	2600
6615	10kV高花线大馈线	广安电力调度控制中心	高花线15开关	高兴站	11300	否	320	5542.56	公线	116.86	37	2024	320	2644.3	不受限	2600
6616	10kV禅方线	郫都电力调度控制中心	禅方线922开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	329.38	55	5704.8	0	2609.04	不受限	2600
6617	10kV安唐路大馈线	郫都电力调度控制中心	安唐路912开关	安德	20000	是	600	10392.3	公线	327.37	55	5670	0	2643.84	不受限	2600
6618	10kV象银六路专线	成都配调	象银六路946	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	273.95	58	4744.8	0	2628.54	不受限	2600
6619	10kV革怡东线	青白江电力调度控制中心	革怡东线936开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	296.88	53	5141.9	0	2617.68	不受限	2600
6620	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子青线908开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	329.45	55	5706	0	2607.84	不受限	2600
6621	10kV牧郡路大馈线	天府电力调度控制中心	牧郡路940开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	388.49	65	6728.6	0	2624.47	不受限	2600
6622	10kV智永线大馈线	天府电力调度控制中心	智永线924开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	388.74	65	6733	0	2620.07	不受限	2600
6623	10kV牧院路大馈线	天府电力调度控制中心	牧院路924开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	169.46	42	2935	0	2607.56	不受限	2600
6624	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	坪邦线980开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	235.47	55	4078.3	0	2624.74	不受限	2600
6625	10kV塔城二线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城二线965开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	292.32	53	5063	0	2599.59	不受限	2600
6626	10kV天太线大馈线	邻水电力调度控制中心	天太线913开关	天龙站	5000	是	291	5040.27	公线	81.58	28	1412.9	0	2619.32	不受限	2600
6627	10kV两溪线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两溪线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	117.4	39	2033.4	0	2643.13	不受限	2600
6628	10kV复东线	隆昌电力调度控制中心	复东线912开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	151.67	38	2627	300	2615.56	不受限	2600
6629	10kV佛火线	峨眉山电力调度控制分中心	佛火线919开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	28.61	7	495.5	2400	2647.06	不受限	2600
6630	10kV驷盐线	成都配调	驷盐路928	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	225.87	48	3912	0	2642.08	不受限	2600

6631	10kV玉站线	温江电力调度控制中心	玉站线908开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	9.47	5	164	0	2607.28	不受限	2600
6632	10kV权新线	资中电力调度控制中心	权新线922开关	权义站	25050	是	371	6425.91	公线	178.71	48	3095.25	750	2688.07	不受限	2600
6633	10kV奥桥二线	内江电力调度控制中心	奥桥二线943开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	235.44	49	4077.8	0	2600.98	不受限	2600
6634	10kV八广线	内江电力调度控制中心	八广线915开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	150.23	38	2601.9	1000	2633.48	不受限	2600
6635	10kV清荣二线	威远电力调度控制中心	清荣二线971开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	224.05	40	3880.6	2229	2619.93	不受限	2600
6636	10kV双界线	成都配调	双界路925	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	274.46	58	4753.6	0	2619.74	不受限	2600
6637	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松法一线915开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	513.63	53	8896.1	1833	2628.48	不受限	2600
6638	10kV园高线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV园高线922开关	椒园	16300	否	406	7032.13	专线	214.1	53	3708.2	0	2620.72	不受限	2600
6639	10kV兰三四线	青神电力调度控制中心	兰三四线919开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	281.61	58	4877.4	0	2636.23	不受限	2600
6640	10kV木界线	荥经电力调度控制中心	木界线932开关	界牌站	3150	否	200	3464.1	公线	75	3700	1299	500	2617.69	不受限	2600
6641	10kV永农二线	雨城电力调度控制中心	10kV永农二线928手车开关	永兴站	100200	是	496	8590.97	公线	112.22	23	1943.6	2280	2649.18	不受限	2600
6642	10kV卫建二线	雅安电力调度控制中心	卫建二线986开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	207.23	52	3589.2	0	2646.18	不受限	2600
6643	10KV沿城线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿城线925开关	沿滩站	71900	是	520	9006.66	公线	245.96	47	4260	315	2630.33	不受限	2600
6644	10kV西都线大馈线	自贡电力调度控制中心	西都线922开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	298.55	53	5170.9	0	2630.26	不受限	2600
6645	10kV富升一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升一线912开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	290.4	53	5029.7	0	2619.04	不受限	2600
6646	10kV双贝二线	彭山电力调度控制中心	双贝二线922开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	248.45	50	4303.2	0	2625	不受限	2600
6647	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	293.76	59	5088	0	2628.29	不受限	2600
6648	10kV富宇线	新桥电力调度控制中心	10kV.富宇线973开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	291.45	53	5048	0	2600.74	不受限	2600
6649	10kV荣南线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣南线919开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	219.52	47	3802	0	2641.23	不受限	2600
6650	10kV咸四线	仁寿电力调度控制中心	咸四线932开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	118.61	40	2054.4	0	2622.13	不受限	2600
6651	10kV莲供线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲供线915开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	151.17	40	2618.3	0	2647.13	不受限	2600
6652	10kV沙蒙线	仁寿电力调度控制中心	沙蒙线915开关	沙子湾站	20000	否	380	6581.79	公线	189.15	50	3276	0	2647.61	不受限	2600
6653	10kV柏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	29.77	15	515.7	0	2601.99	不受限	2600
6654	10kV魏东线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏东线921开关	魏城站	63000	否	600	10392.3	公用	250.85	42	4344.7	2400	2608.37	不受限	2600
6655	10kV通西线	通江电力调度控制中心	10kV通西线854	通江站	90000	否	442	7655.66	公线	246.48	56	4269.1	0	2620.99	不受限	2600
6656	10kV甘城二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘城二线917小车开关	甘洛站	50000	否	441	7638.34	公线	244.04	55	4226.8	0	2647.71	不受限	2600
6657	10kV演建线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演建线913开关	演武站	6300	是	305	5282.75	公线	93.68	31	1622.5	0	2603.7	不受限	2600
6658	10kV望观一线	巴州电力调度控制中心	10kV望观一线962	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	320.14	61	5544.8	0	2639.14	不受限	2600
6659	10kV石赐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石赐线914开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	291.21	53	5043.7	0	2618.89	不受限	2600
6660	10kV黄灌线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄灌线912开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	38.71	18	670.4	0	2603.18	不受限	2600
6661	10kV拉依线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉依线911开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	2.13	1	36.9	0	2613.14	不受限	2600
6662	10kV家置一线	巴州电力调度控制中心	10kV家置一线955	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	117.24	39	2030.6	0	2645.93	不受限	2600
6663	10kV拉棱线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉棱线914小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	77.08	30	1335	0	2640.06	不受限	2600
6664	10kV化石线	巴州电力调度控制中心	10kV化石线915	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	150.42	45	2605.2	0	2616.93	不受限	2600
6665	10kV香镇二路绵竹	绵竹电力调度控制中心	香镇二路922开关	香山站	82000	是	552	9560.92	公用	289.21	52	5009.2	0	2639.54	不受限	2600
6666	10kV镇成线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇成线929开关	镇子站	90000	是	285	4936.34	公用	77.25	27	1338	0	2611.07	不受限	2600
6667	10kV板阳线	仁和电力调度控制中心	板阳线959开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	168.33	42	2915.5	0	2627.06	不受限	2600
6668	10kV土水线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	土水线912开关	土门站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	专线	45.8	21	793.2	0	2605.08	不受限	2600
6669	10kV孙广二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广二线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	349.33	56	6050.4	0	2609.86	不受限	2600
6670	10kV新关新酒线972大馈线	泸州电力调度控制中心	新关新酒线972开关	新房子	140000	是	406	7032.13	公线	172.86	43	2994	0	2631.7	不受限	2600
6671	10kV天七线	蒲城电力调度控制中心	天七线923开关	天生站	20000	否	205	3550.7	公线	31.92	16	552.9	0	2642.73	不受限	2600
6672	6kV坭花线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭花线615开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	71.02	24	1230	320	2606.92	不受限	2600
6673	10kV老西一线	攀枝花电力调度控制中心	老西一线955开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	129.9	37	2249.9	0	2599.84	不受限	2600
6674	10kV老场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老场线924开关	老观站(阆中)	20000	否	317	5490.6	公线	133.04	42	2304.3	0	2637.24	不受限	2600
6675	10kV城医线	仪陇电力调度控制中心	城医线914开关	金城站(仪陇)	8000	否	218	3775.87	公线	45.8	21	793.2	0	2605.08	不受限	2600
6676	10kV双岱线	西充电力调度控制分中心	双岱线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	42.42	19	734.7	50	2644.76	不受限	2600
6677	10kV汉剑线	剑阁电力调度控制中心	汉剑线924开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	142.38	42	2466.1	250	2599.56	不受限	2600

6678	10kV湾石线	南部电力调度控制中心	10kV湾石线937	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	186.89	50	3237	0	2639.85	不受限	2600
6679	10kV升镇线	南部电力调度控制中心	10kV升镇线913	升钟站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	186.58	49	3231.6	0	2645.25	不受限	2600
6680	10kV温采线	大英电力调度控制中心	温采线925开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	265.22	51	4593.6	0	2611.73	不受限	2600
6681	10kV棉新一线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉新一线961	棉花坡	100000	是	406	7032.13	公线	173	43	2996.3	0	2629.4	不受限	2600
6682	10kV瞿河线	射洪电力调度控制中心	瞿河线914开关	瞿河	20000	是	440	7621.02	公线	99.15	23	1717.2	1750	2629.62	不受限	2600
6683	10kV湾家线	射洪电力调度控制中心	湾家线927开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	115.93	35	2007.9	30	2604	不受限	2600
6684	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	是	335	5802.37	公线	117.55	35	2036	0	2605.9	不受限	2600
6685	10kV下工二线	广元电力调度控制中心	下工二线923开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	207.87	52	3600.3	0	2635.08	不受限	2600
6686	10kV安学线	射洪电力调度控制中心	安学线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	241.23	49	4178.1	0	2611.54	不受限	2600
6687	10kV关丝线	射洪电力调度控制中心	关丝线911开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	233.97	48	4052.4	125	2612.24	不受限	2600
6688	10kV五永线	苍溪电力调度控制中心	五永线913开关	35kV五龙站	20000	是	351	6079.5	公线	130.02	37	2252	0	2611.6	不受限	2600
6689	10kV河井线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	河井线919开关	河西	80000	否	302	5230.79	公线	120.69	40	2090.4	0	2617.31	不受限	2600
6690	10kV罗济线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗济线921开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	92.57	34	1603.3	0	2605.59	不受限	2600
6691	10kV瓦新线	阿坝电力调度控制中心	瓦新线954开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	7.31	4	126.6	0	2601.38	不受限	2600
6692	10kV茅禹线	阿坝电力调度控制中心	茅禹线923开关	茅坪子站	12600	是	270	4676.54	公线	63.07	23	1092.3	0	2648.93	不受限	2600
6693	10kV姜克线	阿坝电力调度控制中心	姜克线924开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	0	2621.49	不受限	2600
6694	10kV桂园三线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园III线923开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	238.37	55	4128.5	0	2621.3	不受限	2600
6695	10kV元中线	苍溪电力调度控制中心	元中线913	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	187.67	50	3250.4	0	2626.45	不受限	2600
6696	10kV九稻一线	广元电力调度控制中心	九稻一线918开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	260.5	50	4511.8	0	2638.1	不受限	2600
6697	10kV金翰线	蓬溪电力调度控制中心	金翰线961开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	280.13	52	4851.9	0	2630.56	不受限	2600
6698	10kV永堤线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永堤线943开关	永兴	120000	否	553	9578.24	公用	308.68	56	5346.3	630	2644.12	不受限	2600
6699	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略镇路912开关	略坪站	20000	否	345	5975.58	公线	173.79	75	3010.1	0	2590.84	不受限	2590
6700	10kV会万路971线路	中江电力调度控制中心	会万路971开关	会龙站	10000	否	273	4728.5	公线	95.85	35	1660.1	0	2595.55	不受限	2550
6701	10kV筒德路	郫都电力调度控制中心	筒德线917开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	332.71	55	5762.6	0	2551.24	不受限	2550
6702	10kV新欧路	广汉电力调度控制中心	新欧路924开关	新丰站	100000	否	555	9612.88	专线	339.77	61	5884.8	200	2566.79	不受限	2550
6703	10kV仓骑路913线路	中江电力调度控制中心	仓骑路913开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	68.73	25	1190.4	0	2592.4	不受限	2550
6704	10kV工进路大馈线	鎏华电力调度控制中心	工进路902开关	工农兵站	14300	否	275	4763.14	公线	98.88	36	1712.6	0	2574.23	不受限	2550
6705	10kV金森路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金森线946开关	金堂	201000	否	500	8660.25	专线	209.24	42	3624	1600	2570.22	不受限	2550
6706	10kV五镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	五镇线916开关	五星	22000	否	553	9578.24	公线	166.38	30	2881.7	3185	2553.72	不受限	2550
6707	10kV安钢线	郫都电力调度控制中心	安钢线925开关	安德	20000	是	550	9526.28	公线	290.53	53	5032	0	2589.02	不受限	2550
6708	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东油二线931开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	316.54	61	5482.4	0	2576.83	不受限	2550
6709	10kV官承线	广安电力调度控制中心	官承线915开关	官盛站	175600	是	486	8417.77	公线	241.11	50	4176	0	2558.22	不受限	2550
6710	10kV永园三线	广安电力调度控制中心	永园三线913开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	142.49	36	2468	504	2570.56	不受限	2550
6711	10kV双园五线大馈线	广安电力调度控制中心	双园五线953开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	194.09	39	3361.7	1008	2558.5	不受限	2550
6712	10kV桂响线大馈线	广安电力调度控制中心	桂响线956开关	桂兴站	80000	否	320	5542.56	公线	139.49	44	2416	0	2572.3	不受限	2550
6713	10kV太金路	彭州电力调度控制中心	10kV太金路911	太子	6300	否	165	2857.88	公线	1.65	1	28.6	0	2571.89	不受限	2550
6714	10kV南城三路	罗江电力调度控制中心	南城三路917开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	265.91	51	4605.6	0	2572.02	不受限	2550
6715	10kV篾盐路915线路	绵东电力调度控制中心	篾盐路915开关	篾棚子站	6300	是	200	3464.1	公线	10.74	5	186.1	0	2585.18	不受限	2550
6716	10kV湾马路	成都配调	湾马路910	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	228.79	48	3962.6	0	2591.48	不受限	2550
6717	10kV军华线	成都配调	军华线928	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	278.11	59	4816.8	0	2556.54	不受限	2550
6718	10kV楼犁线	青白江电力调度控制中心	楼犁线924开关	高楼	2*63000	否	560	9699.48	专线	354.94	63	6147.5	0	2582.03	不受限	2550
6719	10kV城集线916断路器间隔	青白江电力调度控制中心	城集线916开关	城厢	2*20000	否	496.8	8604.83	专线	159.28	47	2758.8	0	2572.45	不受限	2550
6720	10kV高四路	成都配调	高四路927	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	277.02	59	4798	0	2575.34	不受限	2550
6721	10kV沙瑞路	成都配调	沙瑞路915	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	156.35	46	2708	0	2560.9	不受限	2550
6722	10kV骢荷路	成都配调	骢荷路905	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	275.75	58	4776	0	2597.34	不受限	2550
6723	10kV天金线大馈线	邻水电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	32.47	16	562.3	0	2555.39	不受限	2550
6724	10kV苏成II回934	乐山电力调度控制中心	苏成二回934开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	193.68	51	3354.5	0	2569.11	不受限	2550
6725	10kV资代线	资中电力调度控制中心	资代线916开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	100.88	25	1747.2	2050	2562.89	不受限	2550
6726	10kV资凯线	资中电力调度控制中心	资凯线918开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	147.44	45	2553.6	0	2559.42	不受限	2550
6727	10kV复响线	隆昌电力调度控制中心	复响线915开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	170.67	43	2956	0	2586.56	不受限	2550
6728	10kV威双线	威远电力调度控制中心	威双线961开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	189.15	39	3276	1630	2576.46	不受限	2550

6729	10kV虹玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹玉路908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	170.07	43	2945.6	0	2596.96	不受限	2550
6730	10kV波蜀线	成都配调	波蜀线920	清波	482000	否	473	8192.6	公线	277.54	59	4807	0	2566.34	不受限	2550
6731	10kV丰关线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰关线955开关	丰禾站	120000	否	167	2892.52	专线	1.24	1	21.5	0	2581.77	不受限	2550
6732	10kV付留线	江安电力调度控制中心	付留线622开关	付家庙站	4000+6300	否	300	5196.15	公用	122.78	41	2126.6	0	2549.93	不受限	2550
6733	10kV竹阅线921	五通桥电力调度控制分中心	竹阅线921开关	竹根站	90000	否	445	7707.63	公线	249.6	56	4345	0	2591.867	不受限	2550
6734	10kV茶府路大馈线	天府电力调度控制中心	茶府路912开关	茶店	6300	否	200	3464.1	专线	30.88	15	534.8	0	2582.89	不受限	2550
6735	10kV罗农线	通川电力调度控制中心	10kV.罗农线53开关	罗江站	13300	是	300	5196.15	公线	90.94	30	1575	0	2581.92	不受限	2550
6736	10kV岗湖线	通川电力调度控制中心	10kV.岗湖线957开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	348.5	63	6036	0	2568.83	不受限	2550
6737	10kV宝镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝镇线911开关	金宝站	10000	是	300	5196.15	公线	90.17	30	1561.8	0	2595.12	不受限	2550
6738	10kV罗海线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗海线924开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	95.65	35	1656.6	0	2552.29	不受限	2550
6739	10kV大龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大龙线923开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	8.49	5	147	0	2565.39	不受限	2550
6740	10kV襄河线	南部电力调度控制中心	襄河线922开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	73.82	30	1278.5	0	2556.26	不受限	2550
6741	10kV羊溪线	广元电力调度控制中心	羊溪路913开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	85.44	33	1479.8	0	2557.61	不受限	2550
6742	10kV大庙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大庙线912开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	8.49	5	147	0	2565.39	不受限	2550
6743	10kV青府线	大英电力调度控制中心	青府线918开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	295.15	53	5112	0	2550.59	不受限	2550
6744	10kV木中线	南部电力调度控制中心	10kV木中线916	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	94.94	35	1644.4	0	2564.49	不受限	2550
6745	10kV升农线	南部电力调度控制中心	10kV升农线911	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	95.42	35	1652.6	0	2556.29	不受限	2550
6746	10kV洋新线	射洪电力调度控制中心	洋新线912开关	洋溪	12600	是	300	5196.15	公线	89.93	30	1557.6	0	2599.32	不受限	2550
6747	10kV城老线	阿坝电力调度控制中心	城老线933开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	98.45	36	1705.2	0	2581.63	不受限	2550
6748	10kV姜政一线	阿坝电力调度控制中心	姜政一线911开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	125.45	41	2172.8	0	2581.68	不受限	2550
6749	10kV王观线	广元电力调度控制中心	王观线916开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	31.17	16	539.8	0	2577.89	不受限	2550
6750	10kV柳石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳石线925开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	93.42	35	1618	20	2570.89	不受限	2550
6751	10kV汉龙线	剑阁电力调度控制中心	汉龙线915开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	88.59	26	1534.4	630	2560.63	不受限	2550
6752	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	柏田路911开关	35kV柏垭站	12600	否	259	4486.01	公线	84.14	32	1457.3	0	2580.11	不受限	2550
6753	10kV房雍线	苍溪电力调度控制中心	房雍线914开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	120.73	40	2091.1	0	2585.43	不受限	2550
6754	10kV王磨线	广元电力调度控制中心	王磨线913开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	30.08	15	521	0	2596.69	不受限	2550
6755	10kV安肖线	阿坝电力调度控制中心	安肖线952开关	安宏站	6300	否	200	3464.1	公线	19.99	10	346.3	200	2571.39	不受限	2550
6756	10kV打镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	10kV打镇线911开关	打古	10000	是	308	5334.72	公线	97.29	32	1685	0	2582.78	不受限	2550
6757	10kV永强线	盐边电力调度控制中心	永强线952开关	永兴站	6300	否	200	3464.1	公线	30.17	15	522.5	0	2595.19	不受限	2550
6758	10kV芙政线	营山电力调度控制中心	芙政线925开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	340.6	56	5899.2	0	2553.21	不受限	2550
6759	10kV炉房线	仁和电力调度控制中心	炉房线912开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	27.66	13	479	0	2569.41	不受限	2550
6760	10kV龙东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙东线923开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	114.12	35	1976.5	0	2596.12	不受限	2550
6761	10kV玲老线大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线911开关	老林站(营山)	7150	是	360	6235.38	公线	139.7	39	2419.6	0	2568.7	不受限	2550
6762	10kV中建二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建二线972开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	187.18	50	3242	85	2549.85	不受限	2550
6763	10kV中临线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中临线919开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公线	296.54	99	5136	1600	2556.92	不受限	2550
6764	10kV拱所一路	德阳电力调度控制中心	拱所一路915开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	291.86	53	5055.1	0	2593.64	不受限	2550
6765	10kV柏司线620大馈线	泸州电力调度控制中心	柏司线620	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	176.53	43	3057.5	0	2568.2	不受限	2550
6766	10kV黄天南三路916大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南三路916开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	536.5	97	9292.1	5080	2568.74	不受限	2550
6767	10kV福兴线	攀枝花西区电力调度控制中心	福兴线913开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	91.61	31	1586.7	0	2570.22	不受限	2550
6768	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中心	大江线959开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	171.77	43	2975.1	0	2567.46	不受限	2550
6769	10kV流云线	攀枝花电力调度控制中心	流云线914开关	流沙坡站	10000	是	200	3464.1	公线	10.68	5	185	0	2586.28	不受限	2550
6770	10kV大石路	广汉电力调度控制中心	大石路914开关	大塘站	126000	否	541	9370.39	专线	291.86	54	5055	800	2578.35	不受限	2550
6771	10kV老池线	攀枝花电力调度控制中心	老池线951开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	132.29	38	2291.2	0	2558.54	不受限	2550
6772	10kV棕文线	西充电力调度控制分中心	棕文线911开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	172.42	43	2986.4	0.42	2555.74	不受限	2550
6773	10kV响高线	平昌电力调度控制中心	10kV响高线913	响滩站	10300	否	300	5196.15	公线	121.73	41	2108.3	0	2568.23	不受限	2550
6774	10kV八永线大馈线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	66.1	28	1144.8	0	2596.43	不受限	2550
6775	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文曲线911开关	文昌站	63000	是	310	5369.36	公线	99.91	32	1730.4	0	2565.09	不受限	2550

6776	10kV盐海线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐海线926开关	盐源盐井站	20000	否	380	6581.79	公线	194.3	51	3365.3	0	2558.31	不受限	2550
6777	10kV长济线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长济线913开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	295.28	49	5114.2	630	2569.64	不受限	2550
6778	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指新线921开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	116.69	39	2021	100	2555.53	不受限	2550
6779	10kV杨月线	南江电力调度控制中心	10kV杨月线853	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	32.62	16	565	0	2552.69	不受限	2550
6780	10kV大东线	达县电力调度控制中心	大东线916开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公线	91.58	31	1586.2	0	2570.72	不受限	2550
6781	10kV长源线	万源电力调度控制中心	10kV.长源线922开关	长石站	6300	是	300	5196.15	公线	92.53	31	1602.6	0	2554.32	不受限	2550
6782	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	32.64	16	565.3	0	2552.39	不受限	2550
6783	10kV云立线916大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线916	玉龙湖	30000	是	423	7326.57	公线	188.65	45	3267.5	0	2593.76	不受限	2550
6784	10kV奢玉线912	古蔺电力调度控制中心	10kV奢玉线912开关	奢香	10000	否	196	3394.82	公线	27.68	14	479.4	0	2575.94	不受限	2550
6785	10kV杨城八线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城八线962开关	杨柳垭站	80000	是	552	9560.92	公线	292.86	53	5072.3	0	2576.44	不受限	2550
6786	10kV石镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.石镇线924开关	石桥站	20000	否	305	5282.75	公线	126.6	42	2192.7	0	2561.78	不受限	2550
6787	10kV桥香线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥香线921开关	桥湾站	3150	是	220	3810.51	公线	26.72	12	462.8	0	2585.61	不受限	2550
6788	10kV咸益线	仁寿电力调度控制中心	咸益线915开关	咸安站	8000	否	255	4416.73	公线	79.46	31	1376.3	0	2598.76	不受限	2550
6789	10kV堡米线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡米线924开关	堡子站	10000	否	220	3810.51	公线	50.04	23	866.7	0	2562.76	不受限	2550
6790	10kV观永二线	眉山电力调度控制中心	观永二线995开关	观音站	18000	是	423	7326.57	公线	130.86	31	2266.5	1000	2594.76	不受限	2550
6791	10kV沙石线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙石线972开关	沙坪站	100200	否	420	7274.61	专线	228.58	54	3959	0	2588.15	不受限	2550
6792	10kV锁宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁宋线922开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	220.79	48	3824	0	2549.94	不受限	2550
6793	10kV双贝一线	彭山电力调度控制中心	双贝一线912开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	250.88	50	4345.2	0	2583	不受限	2550
6794	10kV潮清线911大馈线	泸川电力调度控制中心	潮清线911开关	潮河	30000	是	423	7326.57	公线	191.11	45	3310.1	0	2551.16	不受限	2550
6795	10kV杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线916开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	120.7	40	2090.6	0	2585.93	不受限	2550
6796	10kV高北线大馈线	富顺电力调度控制中心	高北线915开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	213.57	48	3816.4	0	2557.54	不受限	2550
6797	10kV福北线	洪雅电力调度控制中心	福北线922开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	250.57	51	4339.9	0	2519.02	不受限	2500
6798	10kV柳晏线	洪雅电力调度控制中心	柳晏线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	123.06	41	2131.4	0	2545.13	不受限	2500
6799	10kV春两线921大馈线	叙永电力调度控制中心	春两线921	两河	10000	是	280	4849.74	公线	77.58	28	1343.7	0	2536.09	不受限	2500
6800	10kV干富线	汉源电力调度控制中心	干富线917开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	195.45	51	3385.2	0	2538.41	不受限	2500
6801	10kV卫建一线	雅安电力调度控制中心	卫建一线985开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	214.78	54	3720	0	2515.38	不受限	2500
6802	10kV宜定线	汉源电力调度控制中心	宜定线913开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	87.18	32	1509.9	240	2536.93	不受限	2500
6803	10kV利政线	石棉电力调度控制中心	利政线954开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	94.4	31	1635	0	2521.92	不受限	2500
6804	10kV康学线	石棉电力调度控制中心	康学线956开关	新康站	17600	否	205	3550.7	公线	37.44	18	648.5	0	2547.13	不受限	2500
6805	10kV杨城五回	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城五回955开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	294.67	53	5103.6	0	2545.14	不受限	2500
6806	10kV沙城线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙城线927开关	沙坪站	100200	否	624	10808	公线	138.45	22	2398	4800	2529.2	不受限	2500
6807	10kV爱城一线	眉山电力调度控制中心	爱城一线915开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	148.22	31	2567.1	1600	2511.68	不受限	2500
6808	10kV鱼镇线923大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼镇线923	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	207.49	47	3593.7	0	2516.97	不受限	2500
6809	10kV度曹线大馈线	富顺电力调度控制中心	度曹线912开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	129.45	38	2242	0	2538.46	不受限	2500
6810	10kV太白线912大馈线	泸川电力调度控制中心	太白线912开关	太伏	20000	是	285	4936.34	公线	81.96	29	1419.5	0	2529.57	不受限	2500
6811	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲呷线912开关	甲根坝站	56000	否	195	3377.5	公线	28.87	15	500	0	2539.75	不受限	2500
6812	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV诺牛线853	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	27.71	14	480	0	2512.99	不受限	2500
6813	10kV诺环线	通江电力调度控制中心	10kV诺环线927	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	124.66	42	2159.1	0	2517.43	不受限	2500
6814	10kV麻春线	通江电力调度控制中心	10kV麻春线913	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	27.37	14	474	0	2518.99	不受限	2500
6815	10kV望京线	平昌电力调度控制中心	10kV望京线914	望京站	10000	否	330	5715.77	公线	150.98	46	2614.9	0	2529.29	不受限	2500
6816	10kV云河三线大馈线	江油电力调度控制中心	云河三线923开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	365.89	64	6337.3	0	2532.53	不受限	2500
6817	10kV化柳线	巴州电力调度控制中心	10kV化柳线912	化成站	12600	否	220	3810.51	公线	52.03	24	901.2	0	2528.26	不受限	2500
6818	10kV镇街线	平昌电力调度控制中心	10kV镇街线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	141.81	44	2456.1	0	2532.2	不受限	2500
6819	10kV宏云线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏云线910开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	174.6	44	3024	0	2518.56	不受限	2500
6820	10kV海麻线大馈线	雷波电力调度控制中心	海麻线913小车开关	海湾站	30000	否	255	4416.73	专线	109.36	40	1894.2	0	2522.53	不受限	2500
6821	10kV海桂一线大馈线	雷波电力调度控制中心	海桂一线912小车开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	350.59	63	6072.3	0	2548.12	不受限	2500
6822	10kV盛溪线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛溪线922小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	70.88	28	1227.6	200	2547.46	不受限	2500
6823	10kV拉瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉瓦线912开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	6.36	4	110.1	0	2539.94	不受限	2500

6824	10kV姑黑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑黑线912开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	35.01	18	606.3	0	2511.39	不受限	2500
6825	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拔线916开关	新都桥站	13000	否	200	3464.1	公线	202.06	14	606.3	0	2511.39	不受限	2500
6826	10kV彭攀线	仁和电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	168.22	48	2913.6	0	2542.36	不受限	2500
6827	10kV梁纪线	宣汉电力调度控制中心	梁纪线914开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	325.22	62	5632.8	0	2519.97	不受限	2500
6828	10kV龙希龙发线912大馈线	泸州电力调度控制中心	龙希龙发线912	龙马潭	40000	是	785	13596.6	公线	181.18	23	3138	5200	2539.28	不受限	2500
6829	10kV紫望一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望一线971开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	274.7	52	4757.8	0	2516.82	不受限	2500
6830	10kV紫望二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望二线937开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	273	52	4728.4	0	2546.22	不受限	2500
6831	10kV消太线大馈线	营山电力调度控制中心	消太线923开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	专线	100.2	36	1735.5	50	2501.33	不受限	2500
6832	10kV古东线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古东线924开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	214.61	54	3717.1	0	2518.28	不受限	2500
6833	10kV福格线	攀枝花西区电力调度控制中心	福格线925开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	92.89	31	1608.8	0	2548.12	不受限	2500
6834	10kV高攀线	攀枝花电力调度控制中心	高攀线978开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	174.32	44	3019.2	0	2523.36	不受限	2500
6835	10kV火联线大馈线	营山电力调度控制中心	火联线911开关	星火站(营山)	12600	否	270	4676.54	公线	97	36	1680	0	2528.89	不受限	2500
6836	10kV普金线	米易电力调度控制中心	普金线951开关	普威站	6300	否	281.6	4877.46	公线	107.44	38	1860.9	0	2528.81	不受限	2500
6837	10kV横龙线	米易电力调度控制中心	横龙线952开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	125.41	36	2172.1	130	2547.64	不受限	2500
6838	10kV升双线	南部电力调度控制中心	10kV升双线931	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	98.12	36	1699.5	0	2509.39	不受限	2500
6839	10kV盘高线	南部电力调度控制中心	10kV盘高线916	盘龙站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	49.93	23	864.8	0	2533.48	不受限	2500
6840	10kV轮南线	广元电力调度控制中心	轮南线912开关	宝轮站	80000	否	166	2875.2	专线	2.74	2	47.5	0	2540.18	不受限	2500
6841	10kV熊水线	广元电力调度控制中心	熊水线917开关	熊家站	40000	否	283	4901.7	专线	108.91	38	1886.4	0	2525.13	不受限	2500
6842	10kV吉镇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉镇线913开关	吉安站	14300	是	300	5196.15	公线	93.52	31	1619.7	0	2537.22	不受限	2500
6843	10kV宝三线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝三线912开关	金宝站	10000	否	300	5196.15	公线	125.65	42	2176.2	0	2500.33	不受限	2500
6844	10kV建政线	南部电力调度控制中心	10kV建政线922	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	193.89	51	3358.1	0	2518.75	不受限	2500
6845	10kV定镇线	南部电力调度控制中心	10kV定镇线924	定水站(南部)	30000	否	440	7621.02	公线	250.84	57	4344.5	0	2514.42	不受限	2500
6846	10kV凤电线大馈线	南充电力调度控制中心	凤电线915开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	73.83	13	1278.7	4800	2541.72	不受限	2500
6847	10kV西跃线	阿坝电力调度控制中心	西跃线911开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	52.94	24	917	0	2512.46	不受限	2500
6848	10kV乔城二线	广元电力调度控制中心	乔城二线921开关	乔镇站	120000	否	453	7846.19	公线	263.28	58	4560	0	2501.57	不受限	2500
6849	10kV尔扎线	阿坝电力调度控制中心	尔扎线953开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	33.33	17	577.2	0	2540.49	不受限	2500
6850	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	柏木线922开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	125.62	37	2175.8	0	2549.23	不受限	2500
6851	10kV阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	144.09	36	2495.6	1198	2541.78	不受限	2500
6852	10kV陵花线	苍溪电力调度控制中心	陵花线917开关	陵江站	90000	否	300	5196.15	公线	125.27	42	2169.7	0	2506.83	不受限	2500
6853	10kV依古线	阿坝电力调度控制中心	依古线952开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	24.98	13	432.6	50	2541.56	不受限	2500
6854	10kV克日线	阿坝电力调度控制中心	克日线953开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	17.25	9	298.8	200	2525.36	不受限	2500
6855	10kV盘中线	南部电力调度控制中心	10kV盘中线931	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	51.84	24	897.8	0	2531.66	不受限	2500
6856	10kV下万二线	广元电力调度控制中心	下万二线963开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	287.26	60	4975.4	0	2538.23	不受限	2500
6857	10kV轮园二线	广元电力调度控制中心	轮园二线928开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	212.97	53	3688.6	0	2546.78	不受限	2500
6858	10kV横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线694开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	35.17	18	609.2	0	2508.49	不受限	2500
6859	10kV国禅路大馈线	天府电力调度控制中心	国禅路927开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	214.74	54	3719.3	0	2516.08	不受限	2500
6860	10kV大刘线	南溪电力调度控制中心	大刘线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	199.61	46	3457.2	0	2501.06	不受限	2500
6861	10kV牛新线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛新线912开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	144.63	43	2560	140	2522.133	不受限	2500
6862	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑益路921开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	214.32	54	3712	0	2523.38	不受限	2500
6863	10kV大众八路大馈线	天府电力调度控制中心	大众八路943开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	394.14	66	6826.5	0	2526.57	不受限	2500
6864	10kV九星Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九星II线638开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	124.54	29	2157	1260	2541.26	不受限	2500
6865	10kV方安线	宜宾电力调度控制中心	方安线653开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	198.4	46	3436	0	2522	不受限	2500
6866	10kV朱荣线	威远电力调度控制中心	朱荣线923开关	朱家沟站	80000	是	259	4486.01	专线	62.48	24	1082.1	0	2506.71	不受限	2500
6867	10kV辰贸线	成都配调	辰贸路921	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	232.33	49	4024	0	2530.08	不受限	2500
6868	10kV水金线973大馈线	乐山电力调度控制中心	水金线973开关	水口站	102000	否	335	5802.37	公线	156.44	47	2709.6	0	2512.53	不受限	2500
6869	10kV高虎线	资中电力调度控制中心	高虎线914开关	高楼站	10000	是	371	6425.91	公线	188.53	51	3265.3	3200	2518	不受限	2500
6870	10kV宝华线	内江电力调度控制中心	宝华线913开关	宝塔站	15000	是	335	5802.37	公线	122	36	2114	0	2527	不受限	2500

6871	10kV虎云二线	内江电力调度控制中心	虎云二线926开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	289.35	60	5011.5	0	2502.13	不受限	2500
6872	10kV龙石线911大馈线	内江电力调度控制中心	龙石线911开关	龙门站	22500	是	380	6581.79	公线	147.97	39	2562.9	180	2522.53	不受限	2500
6873	10kV塔成线	成都配调	塔成线928	塔子山	2*50000	是	473	0	公线	233.21	49	4039.2	0	2514.88	不受限	2500
6874	10kV柳金线	温江电力调度控制中心	柳金线907开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	295.01	53	5109.6	0	2539.14	不受限	2500
6875	10kV五成线	成都配调	五成线928	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	232.5	49	4026.9	0	2527.18	不受限	2500
6876	10kV涯万路大馈线	成都配调	涯万路913	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	278.65	59	4826.3	0	2547.04	不受限	2500
6877	10kV树纸路	大邑电力调度控制中心	树纸线912开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	303.12	61	5250	0	2544.22	不受限	2500
6878	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐铁线920开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	35.57	18	616	0	2501.69	不受限	2500
6879	10kV元高路	大邑电力调度控制中心	元高线913开关	元兴	12500	是	400	6928.2	公线	173.21	43	3000	0	2542.56	不受限	2500
6880	10kV楼港线	青白江电力调度控制中心	楼港线916开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	357.55	64	6192.7	0	2536.83	不受限	2500
6881	10kV益晶一路	成都配调	益晶一路930	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	159.58	47	2764	0	2500.23	不受限	2500
6882	10kV赤九线	成都配调	赤九线916	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	232.55	49	4027.7	0	2526.38	不受限	2500
6883	10kV范迁线	成都配调	范迁路924开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	233.68	49	4047.4	0	2506.68	不受限	2500
6884	10kV略广路	罗江电力调度控制中心	略广路923开关	略坪站	20000	是	463	8019.4	公线	225.66	49	3908.5	0	2507.02	不受限	2500
6885	10kV店浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	店浦路946开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	333.66	56	5779	0	2534.84	不受限	2500
6886	10kV沙动一线	彭州电力调度控制中心	沙动一线907	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	213.08	53	3690.6	0	2544.78	不受限	2500
6887	10kV会胜路975线路	中江电力调度控制中心	会胜路975开关	会龙站	10000	否	225	3897.11	公线	55.75	25	965.6	0	2541.8	不受限	2500
6888	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月黎路911开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	156.12	42	2704	0	2506.01	不受限	2500
6889	10kV何纸路	新津电力调度控制中心	何纸线924	何店	100000	否	507	8781.5	专线	309.33	61	5357.6	0	2545.75	不受限	2500
6890	10kV天晨路专线	郫都电力调度控制中心	天晨线946关关	天健	189000	否	550	9526.28	专线	348.31	63	6032.8	0	2540.85	不受限	2500
6891	10kV海林线	简阳电力调度控制中心	海林线933开关	海鸣	362000	是	600	10392.3	公线	333.89	56	5783	0.01	2530.83	不受限	2500
6892	10kV良微线	乐至电力调度控制中心	10kV良微线914开关	良安站	11300	否	250	4330.13	公用	79.19	32	1371.6	0	2525.52	不受限	2500
6893	10kV岭火线大馈线	广安电力调度控制中心	岭火线917开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	33.95	17	588	0	2529.69	不受限	2500
6894	10kV岭红线大馈线	广安电力调度控制中心	岭红线914开关	分水岭站	71500	否	180	3117.69	公线	16.87	9	292.2	0	2513.72	不受限	2500
6895	10kV太河线	郫都电力调度控制中心	太河线909开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	333.82	56	5781.7	0	2532.14	不受限	2500
6896	10kV太棋路_特	彭州电力调度控制中心	太棋线907开关	太清	2*31500	否	161	2788.6	专线	1.61	1	27.9	0	2509.74	不受限	2500
6897	10kV章森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章森线954开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	0	11	271.2	0	2494.15	不受限	2490
6898	10kV热贡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热贡线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	36.62	18	634.3	0	2483.39	不受限	2450
6899	10kV黎鹏线	会理电力调度控制中心	黎鹏线911小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	159.05	47	2754.7	0	2467.43	不受限	2450
6900	10kV永开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开二线935开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	277.7	53	4809.8	0	2492.53	不受限	2450
6901	10kV姜磨线917大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜磨线917开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	53.71	24	930.3	0	2499.16	不受限	2450
6902	10kV塘谷线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘谷线916开关	塘汛站	31500	是	394	6824.28	公用	172.04	44	2979.7	0	2479.72	不受限	2450
6903	10kV交包线923大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV交包线923开关	交际河站	13100	否	200	3464.1	公线	38.08	19	659.6	0	2458.09	不受限	2450
6904	10kV黄定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄定线911开关	黄甸站	6300	否	300	5196.15	公用	126.03	42	2182.8	0	2493.73	不受限	2450
6905	10kV深拉线大馈线	喜德电力调度控制中心	深拉线919开关	深沟站	25000	否	160	2771.28	公线	220.55	138	3819.9	0	2494.15	不受限	2450
6906	10kV绵虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹一线952开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	299.97	54	5195.5	0	2467.09	不受限	2450
6907	10kV912斯波线	甘洛电力调度控制中心	10kV斯波线912开关	斯觉站	6300	否	255	4416.73	公线	86.61	34	1500	0	2475.06	不受限	2450
6908	10kV俄碧线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄碧线912开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	51.66	22	894.7	200	2490.65	不受限	2450
6909	10kV天永线大馈线	江油电力调度控制中心	天永路934开关	天明	120000	是	424	7343.9	公用	167.25	39	2896.8	500	2478.32	不受限	2450
6910	10kV洪白线大馈线	会理电力调度控制中心	洪白线913开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	55.2	25	956	0	2473.46	不受限	2450
6911	10kV界工二线大馈线	安州电力调度控制中心	界工二线944开关	界牌站	40000	否	487	8435.09	公用	294.46	60	5100	0	2491.58	不受限	2450
6912	10kV金折线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金折线914开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	141.89	45	2457.6	0	2468.35	不受限	2450
6913	10kV禹武线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线912开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	23.04	11	399.1	0	2483.04	不受限	2450
6914	10kV回峰二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰二线973开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	176.85	44	3063	0	2479.56	不受限	2450
6915	10kV小中线大馈线	梓潼电力调度控制中心	小中线904开关	小亭站	40000	是	200	3464.1	公用	18.01	9	312	0	2459.28	不受限	2450
6916	10kV申普线大馈线	越西电力调度控制中心	申普线912小车开关	申果站	3250	否	170	2944.49	公线	10.54	6	182.6	0	2467.44	不受限	2450
6917	10kV深九线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深九线921开关	深沟站	10000	否	160	2771.28	公线	225.18	140	3120	0	2494.15	不受限	2450
6918	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝瓦线911开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	不受限	2450
6919	10kV渡申线	达县电力调度控制中心	10kV.渡申线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	18.01	9	312	0	2459.28	不受限	2450

6920	10kV家园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅰ回959	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	354	64	6131.2	0	2489.22	不受限	2450
6921	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	32.92	17	570.1	0	2469.65	不受限	2450
6922	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV石恩线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公线	229.98	13	265.2	0	2458.64	不受限	2450
6923	10kV盐河线	盐源电力调度控制中心	盐河线925开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	157.52	47	2728.3	0	2493.83	不受限	2450
6924	10kV红滩线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红滩线923开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	206.21	49	3571.5	500	2475.65	不受限	2450
6925	10kV黄狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄狮线911开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	78.59	29	1358.2	0	2452.31	不受限	2450
6926	10kV红环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红环线921开关	红梁子	30200	是	308	5334.72	公线	103.38	34	1790.5	0	2477.28	不受限	2450
6927	10kV李坭线	汉源电力调度控制中心	李坭线914开关	李子坪站	5000	是	200	3464.1	公线	17.17	9	297.4	0	2473.88	不受限	2450
6928	10kV杨好线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨好线982开关	杨柳垭站	40000	是	423	7326.57	公线	196.53	46	3403.9	0	2457.36	不受限	2450
6929	10kV沙昊二线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊二线932开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	230.89	48	3999	1000	2483.46	不受限	2450
6930	10kV平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线964开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	242.96	50	4208.1	0	2470.68	不受限	2450
6931	10kV龙凤线	仁寿电力调度控制中心	龙凤线977	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	199.64	53	3457.7	0	2465.91	不受限	2450
6932	10kV龙纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙纸线952开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	53.94	22	934.2	0	2474.47	不受限	2450
6933	10kV新柏线	仁寿电力调度控制中心	新柏线931开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	198.43	52	3436.8	0	2486.81	不受限	2450
6934	10kV仁府线	仁寿电力调度控制中心	仁府线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	253.56	51	4391.6	0	2467.32	不受限	2450
6935	10kV宜海线	汉源电力调度控制中心	宜海线921开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	104.06	38	1802.4	0	2484.43	不受限	2450
6936	10kV大强线	蓬溪电力调度控制中心	大强线916开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	160.18	42	2774.3	0	2449.56	不受限	2450
6937	10kV红坪线	蓬溪电力调度控制中心	红坪线923开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	159.82	42	2768	0	2455.86	不受限	2450
6938	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨高线947	杨桥	360000	是	406	7032.13	公线	183.07	45	3170.7	0	2455	不受限	2450
6939	10kV陈滩线	广元电力调度控制中心	陈滩线913开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	16.35	8	283.2	0	2488.08	不受限	2450
6940	10kV安广线	射洪电力调度控制中心	安广线922开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	212.92	48	3687.8	0	2478.3	不受限	2450
6941	10kV柯尔线	阿坝电力调度控制中心	柯尔线911开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	37.09	19	642.4	0	2475.29	不受限	2450
6942	10kV花阳线	阿坝电力调度控制中心	花阳线911开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	36.16	18	626.3	0	2491.39	不受限	2450
6943	10kV元王线	剑阁电力调度控制中心	元王线921开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	127.46	42	2207.6	0	2468.93	不受限	2450
6944	10kV迎柘线	剑阁电力调度控制中心	迎柘线916开关	35kV迎水站	10000	是	403	6980.16	公线	180.53	45	3126.7	0	2457.43	不受限	2450
6945	10kV观业线	阿坝电力调度控制中心	观业线917开关	观音桥站	40100	否	200	3464.1	公线	37.59	19	651.1	0	2466.59	不受限	2450
6946	10kV芦正线	阿坝电力调度控制中心	芦正线954开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	126.79	42	2196	0	2480.53	不受限	2450
6947	10kV北新线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北新线911开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	78.49	29	1359.4	0	2451.11	不受限	2450
6948	10kV南星线	广元电力调度控制中心	南星线925开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	264.38	58	4579.1	0	2482.47	不受限	2450
6949	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日双线925开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	196.77	52	3408	0	2468.85	不受限	2450
6950	10kV仁义线	天全电力调度控制中心	仁义线912开关	仁义站	15000	否	220	3810.51	公线	48.36	22	837.6	100	2491.86	不受限	2450
6951	10kV双城线	宣汉电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	20000	是	380	6581.79	公线	161.44	42	2796.1	0	2469.33	不受限	2450
6952	10kV观先线	仪陇电力调度控制中心	观先线923开关	观紫站(仪陇)	30000	否	323	5594.52	公线	148.41	46	2570.4	0	2464.67	不受限	2450
6953	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	54.18	25	938.4	0	2459.88	不受限	2450
6954	10kV长郊线	安岳电力调度控制中心	10kV长郊线923开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	161.43	42	2796	0	2469.43	不受限	2450
6955	10kV长乡线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长乡线924开关	长河站	14300	是	220	3810.51	公用	33.78	15	585	0	2463.41	不受限	2450
6956	10kV柏朱线615大馈线	泸州电力调度控制中心	柏朱线615	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	183.07	45	3170.7	0	2455	不受限	2450
6957	10kV马陈线	蒲城电力调度控制中心	马陈线914开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	156.18	42	2705.1	0	2463.34	不受限	2450
6958	10kV老坤线大馈线	宁南电力调度控制中心	老坤线931开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	34.24	16	593	0	2455.41	不受限	2450
6959	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭团线953开关	彭家坝站	50000	是	325	5629.17	公线	117.03	36	2026.9	0	2476.44	不受限	2450
6960	10kV高保线	攀枝花电力调度控制中心	高保线977开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	98.04	33	1698	0	2458.92	不受限	2450
6961	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	17.92	9	310.4	0	2460.88	不受限	2450
6962	10kV义凤线	西充电力调度控制分中心	义凤线925开关	义兴站(西充)	16380	是	275	4763.14	公线	75.68	28	1310.7	0.79	2499.02	不受限	2450
6963	10kV元兴路	大邑电力调度控制中心	元兴线912开关	元兴	12500	是	350	6062.18	公线	136.26	39	2360	0	2489.74	不受限	2450
6964	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	丹百一线909	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	351.27	64	6084	65	2471.42	不受限	2450
6965	10kV仙佛线	乐至电力调度控制中心	10kV仙佛线923开关	仙鹤站	63000	是	180	3117.69	公用	0	0	0	0	2494.15	不受限	2450
6966	10kV白思二线	彭州电力调度控制中心	白思二线914开关	白鹿	13600	是	180	3117.69	公线	258.68	144	4480.5	0	2494.15	不受限	2450
6967	10kV西城线大馈线	广安电力调度控制中心	西城线956开关	西溪站	80000	是	480	8313.84	公线	240.9	50	4172.4	0	2478.67	不受限	2450

6968	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	丹顺一线913开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	397.69	66	6888	0	2465.07	不受限	2450
6969	10kV香桂二线	彭州电力调度控制中心	香桂二线907开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	337.21	56	5840.4	0	2473.44	不受限	2450
6970	10kV红狮路	彭州电力调度控制中心	10kV红狮线912	红星	6300	是	180	3117.69	公线	201	112	3481.4	0	2494.15	不受限	2450
6971	10kV官杨线	彭州电力调度控制中心	官杨线921开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	105	58	1818.7	0	2480.55	不受限	2450
6972	10kV岷东路	彭州电力调度控制中心	岷东线912开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	56.45	31	977.7	0	2494.15	不受限	2450
6973	10kV桐街南线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街南线975开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	65.29	25	1130.9	0	2471.76	不受限	2450
6974	10kV塘锦路	成都配调	塘锦路923	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	223.96	55	3879	0	2496.68	不受限	2450
6975	10kV绿黄线	成都配调	绿黄路924	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	126.56	37	2192	0	2491.46	不受限	2450
6976	10kV温拓线	成都配调	温拓路990	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	235.98	50	4087.2	0	2466.88	不受限	2450
6977	10kV苏鹭路	成都配调	苏鹭线、苏科线922	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	234.18	50	4056	0	2498.08	不受限	2450
6978	10kV三万路_专线	成都配调	三万路948	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	283.79	60	4915.2	0	2458.14	不受限	2450
6979	10kV庙站路	成都配调	庙站路915	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	235.1	50	4072	0	2482.08	不受限	2450
6980	10kV五彭线	成都配调	五彭线927	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	234.39	50	4059.6	0	2494.48	不受限	2450
6981	10kV普油线	隆昌电力调度控制中心	普油线911开关	普润站	10000	否	165	2857.88	专线	4.28	3	74.2	0	2497.89	不受限	2450
6982	10kV平炉线	隆昌电力调度控制中心	平炉线917开关	平安站	71500	是	400	6928.2	公线	178.06	45	3084	0	2458.56	不受限	2450
6983	10kV苏顺线933断路器间隔	乐山电力调度控制中心	苏顺线933开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	208.67	47	3614.1	0	2482.72	不受限	2450
6984	10kV铁金线	成都配调	铁金路911	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	236.81	50	4101.6	0	2452.48	不受限	2450
6985	10kV阳农线	乐山电力调度控制中心	阳农线998开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	161.57	43	2798.4	0	2467.03	不受限	2450
6986	10kV权金线	资中电力调度控制中心	权金线915开关	权义站	20000	是	371	6425.91	公线	190.69	51	3302.8	0	2480.52	不受限	2450
6987	10kV云德线	宜宾电力调度控制中心	云德线970开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	298.66	61	5172.8	0	2465.54	不受限	2450
6988	10kV怡和一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和一线908开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	396.29	66	6863.8	0	2489.27	不受限	2450
6989	10kV太金线大馈线	天府电力调度控制中心	太金路922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	229.33	49	3972	0	2471.23	不受限	2450
6990	10kV东星路大馈线	天府电力调度控制中心	东星路951开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	218.48	55	3784	0	2451.38	不受限	2450
6991	10kV叙城线	宜宾电力调度控制中心	叙城线632开关	叙南站	50000	是	400	6928.2	公线	31.81	8	551	2500	2491.56	不受限	2450
6992	10kV园钢路大馈线	天府电力调度控制中心	园钢路912开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	218.01	55	3776	0	2459.38	不受限	2450
6993	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴岗线913开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	不受限	2410
6994	10kV铁汇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁汇线916开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	280.39	53	4856.4	0	2445.93	不受限	2400
6995	10kV石园线大馈线	游仙电力调度控制中心	石园线912开关	石板站	4000	否	200	3464.1	公线	41.03	21	710.7	0	2406.99	不受限	2400
6996	10kV交街线大馈线	布拖电力调度控制中心	交街线922小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	38.78	19	671.6	0	2446.09	不受限	2400
6997	10kV西宝线	平昌电力调度控制中心	10kV西宝线911	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	40	20	692.8	0	2424.89	不受限	2400
6998	10kV城水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城水线921开关	城郊站	32500	否	220	3810.51	公线	58.35	27	1010.6	0	2418.86	不受限	2400
6999	10kV南城四线	平昌电力调度控制中心	10kV南城四线974	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	349.12	64	6046.8	0	2448.91	不受限	2400
7000	10kV文君线大馈线	江油电力调度控制中心	文君路903开关	文胜站	6300	否	240	4156.92	公用	75.94	32	1315.3	0	2425.93	不受限	2400
7001	10kV广镇线	通江电力调度控制中心	10kV广镇线951	广纳站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400
7002	10kV宝沙线	宝兴电力调度控制中心	宝沙线912手车开关	宝兴站	20000	是	342	5923.61	公线	133.27	39	2308.2	0	2430.69	不受限	2400
7003	10kV大平线	巴州电力调度控制中心	10kV大平线854	大佛寺站	80000	否	335	5802.37	公线	162.82	49	2820	0	2402.13	不受限	2400
7004	10kV四江线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四江线921开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	53.17	23	920.9	250	2414.45	不受限	2400
7005	10kV响龙线	巴州电力调度控制中心	10kV响龙线923	响滩站	26300	否	200	3464.1	公线	39.73	20	688.2	0	2429.49	不受限	2400
7006	10kV晓茶线大馈线	安州电力调度控制中心	晓茶线914开关	晓坝站	40000	是	300	5196.15	公用	100.46	33	1740	0	2416.92	不受限	2400
7007	10kV瑶安线960大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶安线961小车开关	瑶山站	101600	是	335	5802.37	公线	128.81	38	2231	0	2410.9	不受限	2400
7008	10kV桂街线大馈线	北川电力调度控制中心	桂街线915开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	40.13	20	695	0	2422.69	不受限	2400
7009	10kV古吉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古吉线912小车开关	古二站	3250	否	170	2944.49	公线	13.19	8	228.5	0	2421.54	不受限	2400
7010	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400
7011	10kV陈龙线	达县电力调度控制中心	陈龙线912开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	162.6	43	2816.3	0	2449.13	不受限	2400
7012	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北中线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0	13	300.54	0	2427.64	不受限	2400
7013	10kV红人线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红人线911开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	238.85	57	4136.8	0	2410.35	不受限	2400
7014	10kV沙镇线	通江电力调度控制中心	10kV沙镇线853	沙溪站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400
7015	10kV海坪线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海坪线917开关	海田站	50000	否	194	3360.18	公线	58.86	30	950	0	2410.18	不受限	2400
7016	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔俄线914开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公线	18.75	9	324.8	0.63	2445.85	不受限	2400

7017	10kV龙铁线921大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙铁线921	龙山	80000	否	308	5334.72	专线	138.18	45	2393.2	0	2408.05	不受限	2400
7018	10kV留双线大馈线	自贡电力调度控制中心	留双线914开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	81.44	30	1410.6	0	2399.91	不受限	2400
7019	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板康线934开关	板仓站	80000	否	563	9751.45	公线	290.82	52	5037	1330	2409.3	不受限	2400
7020	10kV汉江线	雨城电力调度控制中心	10kV汉江线926开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	211.73	48	3667.2	0	2429.62	不受限	2400
7021	10kV代龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	代龙线921开关	南湖站	100400	否	510	8833.46	公线	319.75	63	5538.1	0	2412.01	不受限	2400
7022	10kV童古线大馈线	富顺电力调度控制中心	童古线913开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	135	39	2338.2	0	2442.26	不受限	2400
7023	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五骑线924开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	专线	242.15	57	4194	0	2399.91	不受限	2400
7024	10kV荣臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣臭线917开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	301.37	54	5219.8	0	2442.79	不受限	2400
7025	10kV龙灯线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙灯线912开关	龙凤山站	100	是	416	7205.33	公线	146.45	35	2536.5	800	2427.76	不受限	2400
7026	10kV视兴线	仁寿电力调度控制中心	视兴线964开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	256.24	52	4438	0	2420.92	不受限	2400
7027	10kV红建线	仁寿电力调度控制中心	红建线912开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	202.77	53	3512	0	2411.61	不受限	2400
7028	10kV安望三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望三线962开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	158.33	48	2742.2	0	2401.99	不受限	2400
7029	10kV城望线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城望线911开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	220.12	55	3812.5	0	2422.88	不受限	2400
7030	10kV李互线	安岳电力调度控制中心	10kV李互线925开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	124.25	38	2152	0	2420.62	不受限	2400
7031	10kV永横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永横线924开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	112.05	34	1940.7	200	2431.92	不受限	2400
7032	10kV冯奢线925大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯奢线925开关	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	229.15	49	3968.9	0	2446.62	不受限	2400
7033	10kV李努线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李努线922开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	124.25	38	2152	0	2420.62	不受限	2400
7034	10kV金桶线	仁和电力调度控制中心	金桶线972开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	131.21	44	2272.5	0	2404.03	不受限	2400
7035	10kV高金西线	攀枝花电力调度控制中心	高金西线979开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	130.05	39	2252.4	0	2403.35	不受限	2400
7036	10kV里都线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里都线924开关	七里站	100000	否	481.17	8334.11	公线	293.76	61	5088	0	2412.7	不受限	2400
7037	10kV城柳线	米易电力调度控制中心	城柳线976开关	城北站	50000	是	264	4572.61	公线	72.29	27	1252.1	0	2405.99	不受限	2400
7038	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春黄线913开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.65	20	704	0	2413.69	受限	2400
7039	10kV徐诸线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐诸线915开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	101.98	38	1766.3	0	2442.59	不受限	2400
7040	10kV游宁线	蓬溪电力调度控制中心	游宁线926开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	80.05	29	1386.5	0	2424.01	不受限	2400
7041	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南环二线927开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	268.25	59	4646.1	0	2415.47	不受限	2400
7042	10kV升柳线	南部电力调度控制中心	10kV升柳线914	升钟站(南部)	30000	是	270	4676.54	公线	77.45	29	1341.5	0	2399.73	不受限	2400
7043	10kV龙乐线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙乐线922开关	龙蟠站	16300	否	311	5386.68	公线	139.43	45	2415	0	2433.01	不受限	2400
7044	10kV回夏线	大英电力调度控制中心	回夏线926开关	回马	80000	是	355	6148.78	公线	145.08	41	2512.8	0	2406.22	不受限	2400
7045	10kV西绸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西绸线917（天娇支线）开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	357.06	65	6184.3	0	2436.12	不受限	2400
7046	10kV岳漓线	苍溪电力调度控制中心	岳漓线913开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	161.22	43	2792.4	0	2431.46	不受限	2400
7047	10kV任宝线	蓬溪电力调度控制中心	任宝线913开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	162.12	43	2808	0	2415.86	不受限	2400
7048	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	198.84	53	3443.9	0	2432.95	不受限	2400
7049	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	10kV盘石线915	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	160.32	48	2776.7	0	2445.43	不受限	2400
7050	10kV三苏线	广元电力调度控制中心	三苏线922开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	115.33	41	1997.5	0	2414.03	不受限	2400
7051	10kV鞍南二线	苍溪电力调度控制中心	鞍南二线927开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	221.98	49	3844.7	0	2432.25	不受限	2400
7052	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香丰线923开关	香山	12600	否	220	3810.51	公线	20.63	9	357.3	630	2442.16	不受限	2400
7053	10kV北枫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北枫线924开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	399.72	67	6923.2	0	2414.28	不受限	2400
7054	10kV莫四线	阿坝电力调度控制中心	莫四线956开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	61.73	22	1069.2	800	2417.63	不受限	2400
7055	10kV牟扎线	阿坝电力调度控制中心	牟扎线949开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	23.29	13	403.3	0	2402.62	不受限	2400
7056	10kV福宇线	蓬溪电力调度控制中心	福宇线914开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	293.29	54	5079.8	0	2402.66	不受限	2400
7057	10kV房月线	苍溪电力调度控制中心	房月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	38.73	19	670.8	0	2446.89	不受限	2400
7058	10kV沙渡线	剑阁电力调度控制中心	沙渡线926开关	沙溪坝站	63000	否	377	6529.83	公线	198.78	53	3442.9	0	2433.95	不受限	2400
7059	10kV汉高线	剑阁电力调度控制中心	汉高线914开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	132.54	39	2295.6	0	2429.43	不受限	2400
7060	10kV麦洞线	阿坝电力调度控制中心	麦洞线953开关	麦洼站	3150	是	175	3031.09	公线	0.99	1	17.2	0	2407.67	不受限	2400
7061	10kV三前线	广元电力调度控制中心	三前线911开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	116.15	41	2011.7	0	2399.83	不受限	2400
7062	10kV下万一线	广元电力调度控制中心	下万一线962开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	293.93	61	5090.9	0	2422.73	不受限	2400
7063	10kV新文线	盐边电力调度控制中心	新文线952开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	98.77	33	1710.7	0	2446.22	不受限	2400

7064	10kV金火线	通川电力调度控制中心	10kV.金火线931开关	金山站	50000	否	552	9560.92	公线	357.97	65	6200	0	2404.83	不受限	2400
7065	10kV沱举线	通川电力调度控制中心	10kV.沱举线956开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	302.77	55	5244	0	2404.74	不受限	2400
7066	10kV江都线	江安电力调度控制中心	江都线609开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	203.87	47	3531.1	0	2427.16	不受限	2400
7067	10kV顺场线	宜宾电力调度控制中心	顺场线960开关	天顺站	50000	是	310	5369.36	公线	109.28	35	1892.8	0	2402.69	不受限	2400
7068	10kV新金Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新金I线958开关	建新站	40000	否	400	6928.2	公线	221.09	55	3829.2	0	2406.18	不受限	2400
7069	10kV黄松Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄松一线915开关	黄土埂站	90000	否	335	5802.37	公线	162.96	49	2822.4	0	2399.73	不受限	2400
7070	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	坪黄四线990开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	60	14	1039	2500	2419	不受限	2400
7071	10kV柏园二线	宜宾电力调度控制中心	柏园二线967开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	178.91	45	3098.7	0	2443.86	不受限	2400
7072	10kV杨达线	威远电力调度控制中心	杨达线916开关	杨家湾站	80000	否	255	4416.73	公线	88.11	35	1526	0	2449.06	不受限	2400
7073	10kV金隆线	隆昌电力调度控制中心	金隆线912开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	400	61	6668	1000	2477.32	不受限	2400
7074	10kV金江二线	隆昌电力调度控制中心	金江二线928开关	金鹅	28000	否	660	11431.54	专线	400	61	6668	2000	2477.32	不受限	2400
7075	10kV寿贸一线	内江电力调度控制中心	寿贸一线963开关	寿溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	243	50	4201	0	2477	不受限	2400
7076	10kV集井线	井研电力调度控制分中心	集井线922开关	集益站	20000	否	275	4763.14	公线	107.36	39	1859.5	0	2427.33	不受限	2400
7077	10kV堤集线	成都配调	堤集线925	九里堤	128000	否	473	8192.6	公线	284.48	60	4927.2	0	2446.14	不受限	2400
7078	10kV龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	是	380	6581.79	公线	80.76	21	1398.8	1421	2445.63	不受限	2400
7079	10kV指良线	成都配调	指良、指想线905	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	286.37	61	4960	0	2413.34	不受限	2400
7080	10kV飞鸣线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	225.64	99	4010	750	-1607.66	不受限	2400
7081	10kV净捷六线	崇州电力调度控制中心	净捷六线935	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	580.61	73	10056.1	0	2414.67	不受限	2400
7082	10kV马迪路	成都配调	马迪线906	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	238.27	50	4126.8	0	2427.28	不受限	2400
7083	10kV塔高二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高二线927开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	313.58	62	5431.2	0	2409.8	不受限	2400
7084	10kV水镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水镇线913	水口	14300	否	200	3464.1	公线	41.23	21	714.1	0	2403.59	不受限	2400
7085	10kV楼强线	青白江电力调度控制中心	楼强线933开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	357.55	65	6192.7	0	2427.72	不受限	2400
7086	10kV祥宁线	成都配调	祥宁路907	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	238.94	51	4138.4	0	2415.68	不受限	2400
7087	10kV革城三线	青白江电力调度控制中心	革城三线914开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	303.83	55	5262.4	0	2400.19	不受限	2400
7088	10kV堤府线	成都配调	堤府线927	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	285.17	60	4939.2	0	2434.14	不受限	2400
7089	10kV府平路	成都配调	府平路925	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	239.65	51	4150.8	0	2403.28	不受限	2400
7090	10kV宝镇线	乐至电力调度控制中心	10kV宝镇线911开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	35.39	16	613	0	2435.41	不受限	2400
7091	10kV皂南二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南二线928开关	皂角站	80000	是	450	7794.23	公用	220.09	49	3811.9	0	2423.48	不受限	2400
7092	10kV溪石路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪石路912	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	244.71	49	4238.4	250	2439.8	不受限	2400
7093	10kV万镇一路大馈线	鉴华电力调度控制中心	万镇一路913开关	万春站	111500	否	434	7517.1	公线	249.65	58	4323.9	0	2441.49	不受限	2400
7094	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集盛线924	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	220.51	55	3819.2	0	2416.18	不受限	2400
7095	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东石线925开关	东骏	100000	否	600	10392.3	公线	400.23	67	6932	0	2421.07	不受限	2400
7096	10kV桥都路	郫都电力调度控制中心	桥都线906开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	339.03	57	5872	0	2441.84	不受限	2400
7097	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文镇路914开关	文星站	10000	是	518	8972.02	公线	274.79	53	4759.4	0	2418.22	不受限	2400
7098	10kV两农路	什邡电力调度控制中心	两农路905开关	两路口站	63000	是	552	9560.92	公线	303.55	55	5257.5	0	2391.24	不受限	2350
7099	10kV养磷线大馈线	简阳电力调度控制中心	养磷线923	养马河	20000	否	275	4763.14	公线	111.3	40	1927.8	0.01	2359.02	不受限	2350
7100	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公线	88.68	35	1536	0	2361.12	不受限	2350
7101	10kV霖镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖镇路907开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	51.27	24	888	0	2385.58	不受限	2350
7102	10kV云金线大馈线	简阳电力调度控制中心	云金线913开关	云龙	24500	否	300	5196.15	公线	111.76	37	1935.6	350	2390.93	不受限	2350
7103	10kV德城路	郫都电力调度控制中心	德城线928开关	德源	104000	是	505	8746.86	公线	265.59	53	4600	0	2397.49	不受限	2350
7104	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂锦线907开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	277.14	55	4800	720	2352.17	不受限	2350
7105	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东七线947开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	327.44	63	5671.2	0	2388.03	不受限	2350
7106	10kV楠石路	彭州电力调度控制中心	楠石线911开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	6.29	3	109	0	2385.15	不受限	2350
7107	10kV麻音路	成都配调	麻音路932	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	240.53	51	4166	0	2388.08	不受限	2350
7108	10kV浦创线	成都配调	浦创线973开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	242.03	51	4192	0	2362.08	不受限	2350
7109	10kV羊集路大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊集路924	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	315.94	63	5472	0	2369	不受限	2350
7110	10kV唐南路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	唐南线918开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	43.65	22	756	0	2361.69	不受限	2350
7111	10kV大沙线	青白江电力调度控制中心	大沙线921开关	大湾	2*40000	否	440	7621.02	专线	257.74	59	4464	0	2394.92	不受限	2350
7112	10kV晋吉线	成都配调	晋吉线922	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	241.94	51	4190.4	0	2363.68	不受限	2350
7113	10kV西仁线	成都配调	西仁路951	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	190.53	47	3300	0	2367.27	不受限	2350
7114	10kV玉达路	邛崃电力调度控制中心	玉达线925开关	玉带	163000	否	400	6928.2	专线	222.12	56	3847.2	0	2388.18	不受限	2350

7115	10kV涯双线	成都配调	涯双线923	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	242.18	51	4194.5	0	2359.58	不受限	2350
7116	10kV文商线	成都配调	文商路914	文庙街	2*63000	是	473	0	公线	241.25	51	4178.4	0	2375.68	不受限	2350
7117	10kV崇双路	都江堰电力调度控制中心	崇双路908	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	224.02	56	3880	0	2355.38	不受限	2350
7118	10kV井高线	井研电力调度控制分中心	井高线914开关	井研站	100000	是	335	5802.37	公线	130.38	39	2258.2	0	2383.7	不受限	2350
7119	10kV斑沫二线	乐山电力调度控制中心	斑沫二线921开关	斑竹湾站	100000	是	300	5196.15	公线	102.19	34	1770	0	2386.92	不受限	2350
7120	10kV石镇线大馈线925	井研电力调度控制分中心	石镇线925开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	312.59	63	5414	0	2380.22	不受限	2350
7121	10kV蒲园二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园二路921	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	223.09	56	3864	0	2371.38	不受限	2350
7122	10kV东卢线	内江电力调度控制中心	东卢线915开关	东兴站	100000	否	400	0	公线	224.1	56	3881.4	0	2353.98	不受限	2350
7123	10kV白玉线	成都配调	白玉线919开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	公线	289.54	61	5014.8	0	2358.54	不受限	2350
7124	10kV果庙线	内江电力调度控制中心	果庙线913开关	果湾站	10000	是	255	4416.73	公线	66.74	26	1155.9	0	2377.48	不受限	2350
7125	10kV粉藏线	成都配调	粉藏路916开关	粉坊堰	192000	是	473	8192.6	公线	242.49	51	4200	0	2354.08	不受限	2350
7126	10kV仁桥路大馈线	天府电力调度控制中心	仁桥路937开关	仁宝	63000	是	550	9526.28	公线	301.73	55	5226	0	2395.02	不受限	2350
7127	10kV桐庆线	江安电力调度控制中心	桐庆线946开关	桐梓林站	142000	是	320	5542.56	公用	119.95	37	2077.6	0	2356.45	不受限	2350
7128	10kV蔡天线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	蔡天线912开关	蔡金站	10000	否	300	5196.15	公线	124.32	41	2305	0	2371.535	不受限	2350
7129	10kV嘉鼎二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉鼎二线924开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	139.95	41	2424	0	2356.46	不受限	2350
7130	10kV阳体线925大馈线	天府电力调度控制中心	阳体线925开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	222.91	56	3860.8	0	2374.58	不受限	2350
7131	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	力园路917开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	223.09	56	3864	0	2371.38	不受限	2350
7132	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天岛线679开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	304.46	62	5273.3	0	2365.04	不受限	2350
7133	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻物路909开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	223.7	56	3874.5	0	2360.88	不受限	2350
7134	10kV岗酢一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢一线960开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	397.83	67	6890.4	0	2384.73	不受限	2350
7135	10kV游体线	蓬溪电力调度控制中心	游体线916开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	226.28	50	3919.2	0	2385.46	不受限	2350
7136	10kV丰滩线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰滩线916开关	丰乐	8000	否	200	3464.1	公线	41.69	21	722	0	2395.69	不受限	2350
7137	10kV南凯线	射洪电力调度控制中心	南凯线921开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	239.93	49	4155.6	240	2394.04	不受限	2350
7138	10kV辉桂线大馈线	南充电力调度控制中心	辉桂线914开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	60.12	27	1041.3	0	2388.16	不受限	2350
7139	10kV木角线	阿坝电力调度控制中心	木角线955开关	木龙站	9500	是	200	3464.1	公线	24.15	12	418.2	0	2353.08	不受限	2350
7140	10kV贾牧一线	阿坝电力调度控制中心	贾牧一线952开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	43.03	22	745.2	0	2372.49	不受限	2350
7141	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	单坡线912开关	35kV单鼓站	22300	否	200	3464.1	公线	43.15	22	747.4	0	2370.29	不受限	2350
7142	10kV城安线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城安线923开关	城南站(蓬安)	113000	否	599	10374.98	公线	401.13	67	6947.6	0	2389.88	不受限	2350
7143	10kV芦林线	阿坝电力调度控制中心	芦林线953开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	132.33	44	2292	0	2384.53	不受限	2350
7144	6kV滩小线	盐边电力调度控制中心	滩小线654开关	三滩站	31500	否	180	3117.69	公线	25.03	14	433.6	0	2372.32	不受限	2350
7145	10kV消老线大馈线	营山电力调度控制中心	消老线912开关	消水站(营山)	12600	是	200	3464.1	公线	22.63	11	392	0	2379.28	不受限	2350
7146	10kV城龙线	天全电力调度控制中心	城龙线915开关	城厢站	100630	否	515	8920.06	公线	315.94	61	5472	200	2356.05	不受限	2350
7147	10kV中群线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中群线926开关	阆中站	126000	否	170	2944.49	公线	15.8	9	273.6	0	2376.44	不受限	2350
7148	10kV中海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海二线916开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	213.68	45	3701	585	2365.07	不受限	2350
7149	10kV双城二线	宣汉电力调度控制中心	双城二线924开关	双河站	20000	是	325	5629.17	公线	123.83	38	2144.8	0	2358.54	不受限	2350
7150	10kV安场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安场线914开关	永安站(阆中)	10000	否	317.34	5496.49	公线	148.75	47	2576.4	0	2370.44	不受限	2350
7151	10kV柏钟线925大馈线	泸州电力调度控制中心	柏钟线925开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	186.71	46	3233.8	0	2391.9	不受限	2350
7152	10kV孙供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙供线941开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	246.7	51	4272.8	0	2378.27	不受限	2350
7153	10kV高特线	攀枝花电力调度控制中心	高特线958开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	103.16	34	1786.8	0	2370.12	不受限	2350
7154	10kV青机线	仁和电力调度控制中心	青机线922开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	103.68	35	1795.7	0	2361.22	不受限	2350
7155	10kV拱风路	德阳电力调度控制中心	拱风路913开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	191.91	32	3323.8	2600	2390.04	不受限	2350
7156	10kV太林线911大馈线	西充电力调度控制分中心	太林线911开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	109.93	40	1904	0.37	2382.46	不受限	2350
7157	10kV鸡老线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡老线928小车开关	鸡石湾站	71500	是	265	4589.93	公用	75.03	28	1299.6	0	2372.34	不受限	2350
7158	10kV奢陈线914	古蔺电力调度控制中心	10kV奢陈线914开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	110.66	36	1916.6	0	2351.18	不受限	2350
7159	10kV福青一线	洪雅电力调度控制中心	福青一线917开关	福宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	944.27	79	16354.8	0	2351.35	不受限	2350

7160	10kV留仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	留仙线912开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	83.79	30	1451.2	0	2359.31	不受限	2350
7161	10kV荥新路	荥经电力调度控制中心	荥新线912开关	荥河站	8000	否	300	5196.15	公线	132.2	44	2289.7	0	2386.83	不受限	2350
7162	10kV海未线大馈线	富顺电力调度控制中心	海未线919开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	专线	359.3	65	6223	0	2350.65	不受限	2350
7163	10kV富根线	新桥电力调度控制中心	10kV.富根线927开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	303.41	55	5255	0	2393.74	不受限	2350
7164	10kV宋盐线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋盐线912开关	宋家桥站	63000	否	400	6928.2	专线	223.59	56	3872.6	0	2362.78	不受限	2350
7165	10kV堡坝线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡坝线923开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	26.25	15	454.7	0	2351.22	不受限	2350
7166	10kV黑分线	仁寿电力调度控制中心	黑分线922开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	92.15	36	1596.1	0	2378.96	不受限	2350
7167	10kV爱邦二线	眉山电力调度控制中心	爱邦二线927开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	297.41	62	5151.2	0	2362.43	不受限	2350
7168	10kV保金线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV保金线924开关	保华站	12600	否	300	5196.15	专线	132.79	44	2300	0	2376.53	不受限	2350
7169	10kV尚铁线	眉山电力调度控制中心	尚铁线927开关	尚义站	100000	否	200	3464.1	专线	42.3	21	732.6	0	2385.09	不受限	2350
7170	10kV安新线	眉山电力调度控制中心	安新线966开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	183.34	46	3175.5	0	2367.06	不受限	2350
7171	10kV仁荟线	仁寿电力调度控制中心	仁荟线922开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	258.57	52	4478.4	0	2380.52	不受限	2350
7172	10kV玉龙湖线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉龙湖线914开关	玉龙湖	20000	是	220	3810.51	公线	37.9	17	656.4	0	2392.01	不受限	2350
7173	10kV笔岩线	平昌电力调度控制中心	10kV笔岩线911	笔山站	11300	否	335	5802.37	公线	164.34	49	2846.3	0	2375.83	不受限	2350
7174	10kV西红线	南江电力调度控制中心	10kV西红线952	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	41.84	21	724.7	0	2392.99	不受限	2350
7175	10kV大大线	平昌电力调度控制中心	10kV大大线914	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	42.14	21	729.8	0	2387.89	不受限	2350
7176	10kV花镇线	巴州电力调度控制中心	10kV花镇线954	花丛站	10000	否	308	5334.72	公线	139.26	45	2411.9	0	2389.35	不受限	2350
7177	10kV小永线大馈线	北川电力调度控制中心	小永线915开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	17.96	10	311	0	2385.8	不受限	2350
7178	10kV望城线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望城线955开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	304.62	55	5276	0	2386.59	不受限	2350
7179	10kV海杉线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海杉线大馈线922开关	海湾站	30000	否	275	4763.14	公线	109.36	40	1894.2	0	2392.63	不受限	2350
7180	10kV桃彭线	南江电力调度控制中心	10kV桃彭线854	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	60.7	28	1051.4	0	2378.06	不受限	2350
7181	10kV清石线	大竹电力调度控制中心	清石线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	101.6	34	1759.7	0	2397.22	不受限	2350
7182	10kV东工一线	大竹电力调度控制中心	东工一线924开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	247.98	52	4295	0	2356.07	不受限	2350
7183	10kV民镇线	通江电力调度控制中心	10kV民镇线954	民胜站	10000	是	300	5196.15	公线	102.94	34	1782.9	0	2374.02	不受限	2350
7184	10kV许黎线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许黎线925开关	许州站	16300	是	264	4572.61	公用	74.36	28	1287.9	0	2370.19	不受限	2350
7185	10kV铁农线	通江电力调度控制中心	10kV铁农线954	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	158.75	48	2749.6	0	2363.42	不受限	2350
7186	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	42.59	21	737.7	0	2379.99	不受限	2350
7187	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新石线917开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公线	0	17	259.4	0	2338.27	不受限	2300
7188	10kV长张线	万源电力调度控制中心	10kV.长张线913开关	长石站	4000	是	272	4711.18	公线	84.53	31	1464	0	2304.94	不受限	2300
7189	10kV杨革上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革上线911开关	杨柳坪站	5000	否	150	2598.08	公线	0	14	258.2	0	2338.27	不受限	2300
7190	10kV河空线	通江电力调度控制中心	10kV河空线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	82.68	34	1432	0	2309.23	不受限	2300
7191	10kV柳磨线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线954	柳林站	15000	否	220	3810.51	公线	63.52	29	1100.1	0	2329.36	不受限	2300
7192	10kV会城二线大馈线	江油电力调度控制中心	会城二线929开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	386.81	59	6699.5	0	2348.73	不受限	2300
7193	10kV大植线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线954	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	45.91	23	795.2	0	2322.49	不受限	2300
7194	10kV黄乐线大馈线	安州电力调度控制中心	黄乐线933开关	黄土站	40000	否	405	7014.81	公用	217.3	54	3763.6	250	2299.73	不受限	2300
7195	10kV海前线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海前线914开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	63.87	29	1106.3	0	2323.16	不受限	2300
7196	10kV兴裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV兴裕线911开关	兴富站	6300	是	335	5802.37	公线	168	50	2909.84	0	2312.29	不受限	2300
7197	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	10kV云板线912	云台站	15000	否	220	3810.51	公线	63.98	29	1108.2	0	2321.26	不受限	2300
7198	10kV黑梁线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黑梁线915开关	小黑箐站	100000	否	220	3810.51	公线	64	29	1108.4	0	2321.06	不受限	2300
7199	10kV千坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	千坪线913小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	95.74	38	1658.3	0	2316.76	不受限	2300
7200	10kV梁玉线	巴州电力调度控制中心	10kV梁玉线952	梁永站	6300	否	170	2944.49	公线	18.99	11	328.9	0	2321.14	不受限	2300
7201	10kV中关线	巴州电力调度控制中心	10kV中关线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	113.22	41	1961	0	2325.83	不受限	2300
7202	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平尤线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	0	13	254.3	0	2338.27	不受限	2300
7203	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2300
7204	10kV长龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙一线911开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	3200	2342.56	不受限	2300
7205	10kV泸沽湖线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV泸沽湖线911开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	63.15	29	1093.7	0	2335.76	不受限	2300

7206	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充佐线912开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公线	0	14	252.2	0	2338.27	不受限	2300
7207	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2300
7208	10kV坪雪线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪雪线913开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公线	0	15	254.2	0	2338.27	不受限	2300
7209	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	16	259.64	0	2338.27	不受限	2300
7210	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	17	252.2	0	2338.27	不受限	2300
7211	10kV西平线	巴州电力调度控制中心	10kV西平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	167.85	50	2907.2	0	2314.93	不受限	2300
7212	10kV铁冉线	通江电力调度控制中心	10kV铁冉线953	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	45.38	23	786	0	2331.69	不受限	2300
7213	10kV竹镇线	万源电力调度控制中心	10kV.竹镇线915开关	大竹河站	20000	是	335	5802.37	公线	119.17	36	2064	250	2327.9	不受限	2300
7214	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南清路913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	2.16	2315.53	不受限	2300
7215	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8000	否	192	3325.54	公线	37.63	20	651.7	0	2341.29	不受限	2300
7216	10kV老普线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老普线925开关	老厂站	5000	否	220	3810.51	公线	64.91	29	1124.3	0	2305.16	不受限	2300
7217	10kV中浸线	洪雅电力调度控制中心	中浸线993开关	中山站	8000	是	400	6928.2	公线	185.42	46	3211.5	0	2331.06	不受限	2300
7218	10kV城齿线	雅安电力调度控制中心	城齿线915开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	224.93	56	3895.8	0	2339.58	不受限	2300
7219	10kV板长线大馈线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80200	是	480	8313.84	公线	248.38	52	4302	0	2349.07	不受限	2300
7220	10kV萝共线	汉源电力调度控制中心	萝共线911开关	萝卜岗站	31500	是	335	5802.37	公线	98.03	29	1697.8	630	2314.1	不受限	2300
7221	10kV康隆线	石棉电力调度控制中心	康隆线957开关	新康站	17600	否	205	3550.7	公线	49.48	24	857	0	2338.63	不受限	2300
7222	10kV高沿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV高沿线911开关	永安站	6300	否	352	6096.82	公线	135.26	48	2173.5	1000	2313.64	不受限	2300
7223	10kV梯五线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯五线953开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	94.86	33	1643	0	2306.07	不受限	2300
7224	10kV意东线大馈线	富顺电力调度控制中心	意东线922开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	305.28	56	5287.5	0	2333.52	不受限	2300
7225	10kV麻东线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻东线914开关	麻柳站	6300	是	300	5196.15	公线	105.12	35	1820.7	0	2336.22	不受限	2300
7226	10kV苗潘一线	雅安配调	苗潘一线918开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	84.87	14	1470	5550	2333.07	不受限	2300
7227	10kV科白一线914	眉山电力调度控制中心	科白一线914开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	261.11	53	4522.5	0	2336.42	不受限	2300
7228	10kV大回线	仁寿电力调度控制中心	大回线927开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	167.19	50	2895.8	0	2326.33	不受限	2300
7229	10kV姜州线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜州线912开关	姜州站	16300	否	270	4676.54	公线	107.81	40	1867.3	0	2341.59	不受限	2300
7230	10kV五康线914大馈线	泸川电力调度控制中心	五康线914	五通庙	30000	是	250	4330.13	公线	64.74	26	1121.3	0	2342.8	不受限	2300
7231	10kV城奎线665大馈线	泸州电力调度控制中心	城奎线928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	221.42	50	3835	0	2331.1	不受限	2300
7232	10kV天南线	安岳电力调度控制中心	10kV天南线915开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	128.71	39	2229.2	0	2343.42	不受限	2300
7233	10kV庙场一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙场一线982开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	318.46	63	5515.8	0	2313.66	不受限	2300
7234	10kV宣东线	宣汉电力调度控制中心	宣东线925开关	宣汉站	20000	是	275	4763.14	公线	85.69	31	1484.1	0	2326.41	不受限	2300
7235	10kV桃张线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃张线913开关	桃花山站(阆中)	26000	否	220	3810.51	公线	64.6	29	1118.9	0	2310.56	不受限	2300
7236	10kV春仁线	仪陇电力调度控制中心	春仁线916开关	春晖站	80000	否	565	9786.09	公线	317.81	56	5504.5	0	2324.37	不受限	2300
7237	10kV岳龙线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳龙线961开关	岳阳站	90000	否	428	7413.18	公线	250.25	58	4334.4	0	2337.46	不受限	2300
7238	10kV芭镇线	蒲城电力调度控制中心	芭镇线915开关	芭蕉	543000	是	465	8054.04	公线	236.47	51	4095.7	0	2347.53	不受限	2300
7239	10kV兴广一线	仁和电力调度控制中心	兴广一线978开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	225.38	50	3903.6	0	2331.78	不受限	2300
7240	10kV石广线	攀枝花西区电力调度控制中心	石广线978开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	186.26	47	3226.1	0	2316.46	不受限	2300
7241	10kV清铁线	攀枝花西区电力调度控制中心	清铁线973开关	清香坪站	8000	是	400	6928.2	公线	148.82	37	2577.5	630	2335.06	不受限	2300
7242	10kV格桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	格桥线973开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	104.78	35	1814.8	0	2342.12	不受限	2300
7243	10kV城海线	米易电力调度控制中心	城海线974开关	城北站	50000	是	235	4070.32	公线	55.02	23	952.9	0	2303.36	不受限	2300
7244	10kV石镇线913大馈线	高坪电力调度控制中心	石镇线911开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	103.3	26	1789.2	1420	2305.65	不受限	2300
7245	10kV高汇二线	攀枝花电力调度控制中心	高汇二线912开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	269.89	60	4674.5	0	2340.31	不受限	2300
7246	10kV上凉二线	广元电力调度控制中心	上凉二线929开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	2	1.3	34.6	0	2338.27	不受限	2300
7247	10kV鸣翔线	蓬溪电力调度控制中心	鸣翔线912开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	84.8	31	1468.8	0	2341.71	不受限	2300
7248	10kV徐茶线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐茶线921开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	109.49	41	1896.3	0	2312.59	不受限	2300
7249	10kV坝新调线	南部电力调度控制中心	坝新调线927开关	黄家坝站	126000	是	599	10374.98	公线	345.96	58	5992	0	2307.98	不受限	2300

7250	10kV柳渔线	广元电力调度控制中心	柳渔线911开关	35kV麻柳站	6300	是	251	4347.45	公线	49.41	20	855.8	315	2307.16	不受限	2300
7251	10kV玉智线	大英电力调度控制中心	玉智线923开关	玉峰	18800	是	310	5369.36	公线	113.89	37	1972.5	0	2322.99	不受限	2300
7252	10kV河棉线918大馈线	纳溪电力调度控制中心	河棉河开一线918开关	河西	81000	是	406	7032.13	公线	189.99	47	3290.6	0	2335.1	不受限	2300
7253	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	262.49	53	4546.4	0	2312.52	不受限	2300
7254	10kV卫太线	广元电力调度控制中心	卫太线915开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	136.63	45	2366.4	0	2341.31	不受限	2300
7255	10kV建义线	南部电力调度控制中心	10kV建义线923	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	63.52	29	1100.1	0	2329.36	不受限	2300
7256	10kV游纺线	蓬溪电力调度控制中心	游纺线915开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	228.85	50	3963.6	0	2341.06	不受限	2300
7257	10kV瓦色线	阿坝电力调度控制中心	瓦色线951开关	瓦切站	3150	是	175	3031.09	公线	6.44	4	111.6	0	2313.27	不受限	2300
7258	10kV城后线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城后线931开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	113.9	41	1972.8	0	2314.03	不受限	2300
7259	10kV苟镇线	广元电力调度控制中心	苟镇线911开关	35kV苟家垭站	9300	否	200	3464.1	公线	46.62	23	807.5	0	2310.19	不受限	2300
7260	10kV尔隆线	阿坝电力调度控制中心	尔隆线958开关	查尔玛站	3150	否	265	4589.93	公线	103.49	39	1792.5	0	2338.44	不受限	2300
7261	10kV春前线	剑阁电力调度控制中心	春前线926开关	春风站	80000	是	228	3949.08	公线	47.91	21	829.8	0	2329.46	不受限	2300
7262	10kV三金线	广元电力调度控制中心	三金线916开关	三堆站	80000	否	200	3464.1	公线	45.11	23	781.3	0	2336.39	不受限	2300
7263	10kV壤政线	阿坝电力调度控制中心	壤政线916开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受限	2300
7264	10kV永新线	盐边电力调度控制中心	永新线955开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	26.24	13	454.4	0	2316.88	不受限	2300
7265	10kV桥石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥石线917开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	185.29	46	3209.3	0	2333.26	不受限	2300
7266	10kV蚂格线	盐边电力调度控制中心	蚂格线955开关	蚂蝗沟站	16000	否	350	6062.18	公线	182.18	52	3155.3	0	2300.66	不受限	2300
7267	10kV乔上一线	广元电力调度控制中心	乔上一线915开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	229.33	57	3972	0	2325.74	不受限	2300
7268	10kV星代线大馈线	天府电力调度控制中心	星代线911开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	226.46	57	3922.3	0	2313.08	不受限	2300
7269	10kV金德线614	江安电力调度控制中心	金德线915开关	金钟站	6300	否	260	4503.33	公用	99	38	1715	0	2338	不受限	2300
7270	10kV魏西线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	魏西线915开关	魏坪站	90700	是	300	5196.15	公线	100.772	34	1744.68	515	2313.82	不受限	2300
7271	10kV大开线大馈线	天府电力调度控制中心	大开路933开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	363.25	66	6291.5	0	2313.33	不受限	2300
7272	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板飞线915开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	137.04	46	2373.6	0	2302.93	不受限	2300
7273	10kV城将线	宜宾电力调度控制中心	城将线665开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	168.78	44	2923.2	0	2342.23	不受限	2300
7274	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民溪线914开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	136.72	46	2368	0	2308.53	不受限	2300
7275	10kV车建二线	乐山电力调度控制中心	车建二线928开关	车子站	110000	否	380	6581.79	公线	208.32	55	3608.1	0	2315.51	不受限	2300
7276	10kV白石线941大馈线	乐山电力调度控制中心	白石线941开关	白马站	31300	否	150	2598.08	公线	0.12	1	2	0	2336.27	不受限	2300
7277	10kV祥同线	内江电力调度控制中心	祥同线925开关	云祥站	83000	是	423	7326.57	公线	202	48	3502	0	2359	不受限	2300
7278	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝全线913开关	朝阳站	10000	是	366	6339.31	公线	58.93	16	1020.6	1735	2315.85	不受限	2300
7279	10kV椿坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿坪线922开关	椿木站	16300	否	295	5109.55	公线	132.19	45	2289.6	0	2308.99	不受限	2300
7280	10kV三立线	内江电力调度控制中心	三立线922开关	三元站	100000	否	335	5802.37	专线	110.87	33	1920.2	1000	2301.93	不受限	2300
7281	10kV龙尤线	内江电力调度控制中心	龙尤线913开关	龙门站	10000	是	366	6339.31	公线	139.69	38	2419.5	315	2336.95	不受限	2300
7282	10kV东工线	内江电力调度控制中心	东工线919开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	161.36	40	2794.8	1100	2340.58	不受限	2300
7283	10kV望顺路	成都配调	望顺路994	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	242.77	51	4204.8	0	2349.28	不受限	2300
7284	10kV环医路	成都配调	环医路923	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	290.67	61	5034.4	0	2338.94	不受限	2300
7285	10kV溪豪路	大邑电力调度控制中心	溪豪线912开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	58.26	27	1009	0	2342.52	不受限	2300
7286	10kV沙工路	大邑电力调度控制中心	沙工线911开关	沙渠	32000	否	531	9197.19	公线	344.34	65	5964	0	2313.47	不受限	2300
7287	10kV平临线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平临线925	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	266.85	53	4621.9	0	2347.88	不受限	2300
7288	10kV羊工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工五线937	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	318.01	63	5508	0	2333	不受限	2300
7289	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	290.44	61	5030.4	0	2342.94	不受限	2300
7290	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	291.41	62	5047.2	0	2326.14	不受限	2300
7291	10kV翠充线	成都配调	翠充线915	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	244.92	52	4242	0	2312.08	不受限	2300
7292	10kV猛富路专线	成都配调	猛富路909	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	243.88	52	4224	0	2330.08	不受限	2300
7293	10kV雅坡线	成都配调	雅坡线912	新雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	243.76	52	4221.9	0	2332.18	不受限	2300
7294	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三堰线912开关	三道堰	44000	否	600	10392.3	公线	345.73	58	5988	0	2325.84	不受限	2300
7295	10kV德益路	郫都电力调度控制中心	德益线916开关	德源	104000	否	400	6928.2	专线	225.4	56	3904	0	2331.38	不受限	2300
7296	10kV树炮路	大邑电力调度控制中心	树炮线942开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	292.03	55	5058	0	2313.61	不受限	2300
7297	10kV安凉路	中江电力调度控制中心	安凉路913开关	永安站	10000	是	377	6529.83	公线	143.86	38	2491.6	400	2332.26	不受限	2300
7298	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金华路945	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	315.59	63	5466	0	2328.22	不受限	2300
7299	10kV双乾路	广汉电力调度控制中心	双乾路908开关	双泉开关站	80000	否	150	2598.08	专线	50.141	31	801	0	2338.27	不受限	2300

7300	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回禾一路918开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	公线	347.7	63	6022.2	250	2348.22	不受限	2300
7301	10kV大三线	乐至电力调度控制中心	10kV大三线922开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	42.44	19	735	0	2313.41	不受限	2300
7302	10kV连奥路	彭州电力调度控制中心	连奥路915	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	355.1	64	6150.4	160	2310.02	不受限	2300
7303	10kV永园二线大馈线	广安电力调度控制中心	永园二线928开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	165.18	33	2861	1760	2307.2	不受限	2300
7304	10kV河承一线大馈线	广安电力调度控制中心	河承一线951开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	185.18	46	3207.4	0	2335.16	不受限	2300
7305	10kV河实一回大馈线	广安电力调度控制中心	河实一回955开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	61.18	15	1059.7	2175	2307.86	不受限	2300
7306	10kV万旭线	新都电力调度控制中心	万旭线927开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	331.7	64	5745	0	2314.23	不受限	2300
7307	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	345.73	58	5988	0	2325.84	不受限	2300
7308	10kV东水路906线路	绵东电力调度控制中心	东水路906开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公线	44.64	22	773.2	0	2344.49	不受限	2300
7309	10kV太罗二线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗二线916开关	太和站	40000	是	600	10392.3	公线	141.62	24	2452.9	3600	2260.94	不受限	2260
7310	10kV麻云线	通江电力调度控制中心	10kV麻云线911	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	42.49	22	736	0	2256.99	不受限	2250
7311	10kV梁福线	巴州电力调度控制中心	10kV梁福线954	梁永站	6300	否	220	3810.51	公线	66.82	30	1157.4	0	2272.06	不受限	2250
7312	10kV母芽线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母芽线913开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	15.84	10	274.3	0	2297.79	不受限	2250
7313	10kV晨工一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工一线921开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	347.92	58	6026	0	2287.84	不受限	2250
7314	10kV乐农线大馈线	安州电力调度控制中心	乐农线913开关	乐兴站	8000	否	200	3464.1	公用	48.63	24	842.3	0	2275.39	不受限	2250
7315	10kV元风线	平昌电力调度控制中心	10kV元风线922	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	47.58	24	824	0	2293.69	不受限	2250
7316	10kV富明线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富明线925开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	138.73	46	2402.8	0	2273.73	不受限	2250
7317	10kV南红线	南江电力调度控制中心	10kV南红线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	407.46	68	7057.2	0	2295.87	不受限	2250
7318	10kV大金线	平昌电力调度控制中心	10kV大金线913	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	49.76	25	861.8	0	2255.89	不受限	2250
7319	10kV恩明线	巴州电力调度控制中心	10kV恩明线851	恩阳站	90000	否	220	3810.51	公线	67.33	31	1166.1	0	2263.36	不受限	2250
7320	10kV关田线	南江电力调度控制中心	10kV关田线952	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	139.09	46	2409.1	0	2267.43	不受限	2250
7321	10kV新屯线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新屯线914开关	新民站	12500	否	220	3810.51	公线	67.06	30	1161.5	0	2267.96	不受限	2250
7322	10kV城卫线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV城卫线913开关	城东站	63000	是	335	5802.37	公线	136.48	41	2363.9	0	2278	不受限	2250
7323	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	240.18	16	254.6	0	2264.64	不受限	2250
7324	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大街线925开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	139.95	47	2424	0	2252.53	不受限	2250
7325	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV洛五二线912开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	163.05	14	257.4	0	2264.64	不受限	2250
7326	10kV云王线912大馈线	泸川电力调度控制中心	云王线912开关	云锦	30000	是	377	6529.83	公线	170.96	45	2961	0	2262.86	不受限	2250
7327	10kV叙城线926大馈线	叙永电力调度控制中心	叙城线926	叙永	50000	是	379	6564.47	公线	171.56	45	2971.4	0	2280.18	不受限	2250
7328	10kV山枧线916大馈线	叙永电力调度控制中心	山枧线916	后山	31500	是	252	4364.77	公线	70.19	28	1215.7	0	2276.12	不受限	2250
7329	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城槐线917开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	228.93	57	3965.1	0	2270.28	不受限	2250
7330	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	132.2	44	2289.7	125	2261.83	不受限	2250
7331	10kV桥滨一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥滨一线971开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	221.43	50	3835.2	0	2261.62	不受限	2250
7332	10kV鸣向线	汉源电力调度控制中心	鸣向线915开关	鸣鹿站	10000	否	200	3464.1	公线	48.96	24	848	0	2269.69	不受限	2250
7333	10kV水街线923大馈线	叙永电力调度控制中心	水街线922	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	122.1	44	2114.8	0	2249.97	不受限	2250
7334	10kV谢公线	彭山电力调度控制中心	谢公线924开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	公线	66.71	30	1155.4	0	2274.06	不受限	2250
7335	10kV宋沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋沙线922开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	76.36	28	1322.5	250	2251.87	不受限	2250
7336	10kV木三线	丹棱电力调度控制中心	木三线931开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	285.24	75	4940.4	3671.95	2251.66	不受限	2250
7337	10kV东罗线	洪雅电力调度控制中心	东罗线915开关	东岳站	10000	是	600	10392.3	公线	349.1	58	6046.4	0	2267.44	不受限	2250
7338	10kV松城线	眉山电力调度控制中心	松城线924开关	松江站	80000	否	380	6581.79	公线	134.65	35	2332.2	1320	2271.41	不受限	2250
7339	10kV中石线	丹棱电力调度控制中心	中石线911开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	230.65	61	3994.9	3671.95	2251.66	不受限	2250
7340	10kV庄铁线	眉山电力调度控制中心	庄铁线941开关	庄店站	50000	否	200	3464.1	专线	47.48	24	822.4	0	2295.29	不受限	2250
7341	10kV南体线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南体线922开关	南湖站	100000	是	563	9751.45	公线	319.75	57	5538.1	0	2263.06	不受限	2250
7342	10kV五联线	眉山电力调度控制中心	五联线923开关	五里山站	28000	是	200	3464.1	专线	29.06	15	503.4	0	2267.88	不受限	2250
7343	10kV姜中线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜中线915开关	姜州站	11300	否	380	6581.79	公线	211.92	56	3670.4	0	2253.21	不受限	2250
7344	10kV王乡线	广元电力调度控制中心	王乡线914开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	50.02	25	866.3	0	2251.39	不受限	2250
7345	10kV木柴线	南部电力调度控制中心	10kV木柴线919	楠木站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	18.3	11	317	0	2255.09	不受限	2250
7346	10kV青魁线	大英电力调度控制中心	青魁线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	274.36	50	4752	650	2260.59	不受限	2250
7347	10kV金坪线	蓬溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	是	377	6529.83	公线	171.15	45	2964.3	0	2259.56	不受限	2250

7348	10kV青文线	射洪电力调度控制中心	青文线923开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	69.69	25	1207	315	2288.51	不受限	2250
7349	10kV坪太线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坪太线917	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	67.08	30	1161.9	0	2267.56	不受限	2250
7350	10kV龙镇线	苍溪电力调度控制中心	龙镇线911开关	35kV龙山站	20000	否	300	5196.15	公线	139.27	46	2412.1	0	2264.43	不受限	2250
7351	10kV广油线	广元电力调度控制中心	广油线913开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	3.05	2	52.8	0	2285.47	不受限	2250
7352	10kV仁和镇线	射洪电力调度控制中心	仁和镇线923开关	仁和	12600	否	300	5196.15	公线	138.05	46	2391	0	2285.53	不受限	2250
7353	10kV春镇二线	剑阁电力调度控制中心	春镇二线927小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	109.71	37	1900.2	0	2256.72	不受限	2250
7354	10kV鹤锦线	剑阁电力调度控制中心	鹤锦线913开关	35kV鹤龄站	20000	是	377	6529.83	公线	170.05	45	2945.3	0	2278.56	不受限	2250
7355	10kV万托线	广元电力调度控制中心	万托线915开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	280.96	54	4866.3	0	2283.6	不受限	2250
7356	10kV城武线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城武线913开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	116.79	42	2022.8	0	2264.03	不受限	2250
7357	10kV卫镇线	广元电力调度控制中心	卫镇线923开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	95.32	38	1650.9	0	2261.81	不受限	2250
7358	10kV麦乡线	阿坝电力调度控制中心	麦乡线953开关	麦尔玛站	31500	否	200	3464.1	公线	48.26	24	835.9	0	2281.79	不受限	2250
7359	10kV尕茸线	阿坝电力调度控制中心	尕茸线952开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	12.21	6	211.4	530	2282.76	不受限	2250
7360	10kV金鲜线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金鲜线922开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	81.8	35	1416.7	0	2277.76	不受限	2250
7361	10kV沙藏线	阿坝电力调度控制中心	沙藏线911开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	48.68	24	843.2	0	2274.49	不受限	2250
7362	10kV双木线	阿坝电力调度控制中心	双木线912开关	姜维站	25100	是	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	0	2275.08	不受限	2250
7363	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	南益北线975开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	66.96	30	1160	0	2269.45	不受限	2250
7364	10kV回福线大馈线	营山电力调度控制中心	回福线915开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	56.97	26	986.8	150	2292.66	不受限	2250
7365	10kV春银线	仪陇电力调度控制中心	春银线948开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	169.45	45	2934.9	0	2288.96	不受限	2250
7366	10kV石老线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石老线915开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	31.77	18	550.2	0	2255.72	不受限	2250
7367	10kV海园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园一线924开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	287.87	48	4985.9	1000	2258.66	不受限	2250
7368	10kV柏星线634大馈线	泸州电力调度控制中心	柏星线634	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	192.75	47	3338.4	0	2287.3	不受限	2250
7369	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	171.59	46	2971.9	0	2251.96	不受限	2250
7370	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	10KV.樊白线951开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	210.94	56	3653.5	0	2270.11	不受限	2250
7371	10kV岭湾线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭湾线913开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	66.27	30	1147.8	0	2281.66	不受限	2250
7372	10kV北新线923	营山电力调度控制中心	北新线923开关	新店场站(营山)	10300	是	335	5802.37	公线	137.53	41	2382	0	2259.9	不受限	2250
7373	10kV金山线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金山线923开关	金垭站(阆中)	18000	否	300	5196.15	公线	140	47	2424.8	0	2251.73	不受限	2250
7374	10kV岭科线	西充电力调度控制分中心	岭科线926开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	169.33	45	2932.8	0.72	2290.34	不受限	2250
7375	10kV米公线	米易电力调度控制中心	米公线953开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	245.98	52	4260.4	0	2252.11	不受限	2250
7376	10kV太云路	彭州电力调度控制中心	太云路921	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	332.56	60	5760	600	2260.42	不受限	2250
7377	10kV养砖线	简阳电力调度控制中心	养砖线915	养马河	22000	否	275	4763.14	专线	116.48	42	2017.4	0.01	2269.42	不受限	2250
7378	10kV拱瑞路914线路	绵东电力调度控制中心	拱瑞路914开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	228.47	57	3957.1	0	2278.28	不受限	2250
7379	10kV桂镇Ⅱ路913线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅱ路913开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	170.07	45	2945.6	0	2264.41	不受限	2250
7380	10kV瑞杨线	新都电力调度控制中心	瑞杨线918开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	272.45	54	4718.8	0	2278.69	不受限	2250
7381	10kV德安路	郫都电力调度控制中心	德安线933开关	德源	104000	否	600	10392.3	专线	409.24	68	7088	0	2265.07	不受限	2250
7382	10kV树宏一线	大邑电力调度控制中心	树宏一线933开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	320.09	64	5544	0	2250.22	不受限	2250
7383	10kV梓红线	郫都电力调度控制中心	梓红线920开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	349	58	6044.6	0	2269.24	不受限	2250
7384	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德创线909开关	德源	100000	否	600	10392.3	专线	409.24	68	7088	0	2265.07	不受限	2250
7385	10kV御园三路	罗江电力调度控制中心	御园三路917开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	284.27	55	4923.6	0	2254.02	不受限	2250
7386	10kV白丰路专线	成都配调	白丰线913	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	293.28	62	5079.6	0	2293.74	不受限	2250
7387	10kV波置线	成都配调	波置线906	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	247.62	52	4288.8	0	2265.28	不受限	2250
7388	10kV.张南路_用户专线	成都配调	张南路936	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	293.63	62	5085.6	0	2287.74	不受限	2250
7389	10kV洞交路专线	成都配调	洞交路912	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	295.15	62	5112	0	2261.34	不受限	2250
7390	10kV音江二线	成都配调	音江二路926	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	173.21	51	3000	0	2264.23	不受限	2250
7391	10kV栗小路	大邑电力调度控制中心	栗小线922开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	138.91	46	2406	0	2270.53	不受限	2250
7392	10kV革欧线	青白江电力调度控制中心	革欧线907开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	315.46	64	5463.7	0	2252.58	不受限	2250
7393	10kV欧场线	青白江电力调度控制中心	欧场线937开关	欧城	2*240000	否	600	10392.3	公线	366.09	66	6340.7	0	2279.72	不受限	2250

7394	10kV红商线	青白江电力调度控制中心	红商线923开关	红锋	2*40000	否	597	10340.34	专线	373.56	67	6470	0	2259.53	不受限	2250
7395	10kV大号线大馈线	内江电力调度控制中心	大号线928开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	170.3	45	2949.6	0	2274.26	不受限	2250
7396	10kV威风二线	威远电力调度控制中心	威风二线922开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	178.11	37	3084.8	2130	2267.66	不受限	2250
7397	10kV虹永路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹永路909	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	228.55	57	3958.4	0	2276.98	不受限	2250
7398	10kV秀名线	峨眉山电力调度控制分中心	秀名线911开关	秀湖站	80000	是	300	5196.15	公线	109.58	37	1897.9	0	2259.02	不受限	2250
7399	10kV苏青I回	乐山电力调度控制中心	苏青一回913开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	172.52	45	2988	0	2277.43	不受限	2250
7400	10kV沿翠路	都江堰电力调度控制中心	沿翠路917	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	348.37	58	6033.8	0	2280.04	不受限	2250
7401	10kV青大路	都江堰电力调度控制中心	青大路904	青龙	1*12500	是	400	6928.2	公线	188.91	47	3272	0	2270.56	不受限	2250
7402	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌双线912开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	136.95	41	2371.9	0	2270	不受限	2250
7403	10kV龙太线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙太线913开关	龙安站	12600	是	295	5109.55	公线	76.07	26	1317.6	500	2270.04	不受限	2250
7404	10kV龙观线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙观线923开关	龙安站	30300	是	295	5109.55	公线	105.76	36	1831.76	2595	2255	不受限	2250
7405	10kV越和线	威远电力调度控制中心	越和线922开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	104.59	36	1811.5	0	2262.28	不受限	2250
7406	10kV兴护线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	是	295	5109.55	公线	105.68	36	1830.4	0	2257.24	不受限	2250
7407	10kV苏华路	成都配调	苏华线943开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	236.66	58	4099	0	2276.68	不受限	2250
7408	10kV江欧I线	江安电力调度控制中心	江欧I线603开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	211.29	49	3659.6	0	2298.66	不受限	2250
7409	10kV顺国线大馈线	宜宾电力调度控制中心	顺国线933开关	天顺站	102000	是	430	7447.82	公线	177.55	41	3075.1	630	2253.16	不受限	2250
7410	10kV骑园路大馈线	天府电力调度控制中心	骑园路923开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	230.02	58	3984	0	2251.38	不受限	2250
7411	10kV南城西线	南溪电力调度控制中心	南城西线966开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	213.8	50	3703	0	2255.26	不受限	2250
7412	10kV塔海线大馈线	天府电力调度控制中心	塔海线914开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	408.49	68	7075	0	2278.07	不受限	2250
7413	10kV力核四路大馈线	天府电力调度控制中心	力核四路920开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	230.12	58	3985.6	0	2249.78	不受限	2250
7414	10kV顺华线	宜宾电力调度控制中心	顺华线939开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	215.8	50	3738	0	2220	不受限	2200
7415	10kV桂桥线	南溪电力调度控制中心	桂桥线973开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	169.88	40	2942.3	800	2215.96	不受限	2200
7416	10kV面悦线922大馈线	天府电力调度控制中心	面悦线922开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	369.87	67	6406.1	0	2214.32	不受限	2200
7417	10kV嘉联二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉联二线922开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	182.22	47	3156	0	2248	不受限	2200
7418	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	力岸路943开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	410.44	68	7108.8	0	2244.27	不受限	2200
7419	10kV牧水路大馈线	天府电力调度控制中心	牧水路916开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	230.16	58	3986.4	0	2248.98	不受限	2200
7420	10kV坪顾线	宜宾电力调度控制中心	坪顾线959开关	沙坪站	40000	是	500	8660.25	公线	178.98	36	3100	1600	2228.2	不受限	2200
7421	10kV三新一线大馈线	内江电力调度控制中心	三新一线912开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	209.21	49	3623.6	0	2237.66	不受限	2200
7422	10kV乐中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐中线963开关	乐山站	100000	否	275	4763.14	公线	117.63	43	2037.4	0	2249.43	不受限	2200
7423	10kV符中线	峨眉山电力调度控制分中心	符中线914开关	符溪站	20000	否	271	4693.86	公线	73	27	1264	250	2241	不受限	2200
7424	10kV团融四线	内江电力调度控制中心	团融四线924开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	305.17	63	5285.5	0	2228.13	不受限	2200
7425	10kV梨清线	内江电力调度控制中心	梨清线914开关	梨园站	10000	是	484	8383.13	公线	148.12	31	2565.4	1925	2216.1	不受限	2200
7426	10kV清荣一线	威远电力调度控制中心	清荣一线962开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	216.17	45	3744.1	1526	2212.36	不受限	2200
7427	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌电一线914开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	210.19	50	3640.5	0	2220.76	不受限	2200
7428	10kV波泽线	成都配调	波泽线925	清波	482000	否	473	8192.6	公线	295.87	63	5124.5	0	2248.84	不受限	2200
7429	10kV科教线	温江电力调度控制中心	科教线923开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	190.3	48	3296	0	2246.56	不受限	2200
7430	10kV五圣线	成都配调	五圣线926开关	五块石	128000	是	473	8192.6	公线	248.91	53	4311.1	0	2242.98	不受限	2200
7431	10kV象银四路	成都配调	象银四路948	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	296.88	63	5142	0	2231.34	不受限	2200
7432	10kV鹤水路	大邑电力调度控制中心	鹤水线914开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	公线	140.51	47	2433.6	0	2242.93	不受限	2200
7433	10kV邦泰路	成都配调	邦泰线开关908	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	296.79	63	5140.4	0	2232.94	不受限	2200
7434	10kV大望线	青白江电力调度控制中心	大望线910开关	大湾	2*40000	否	400	6928.2	专线	230.25	58	3988	0	2247.38	不受限	2200
7435	10kV东华线	成都配调	东华路909	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	249.42	53	4320	0	2234.08	不受限	2200
7436	10kV绿诚线	成都配调	绿诚路950开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	176.67	52	3060	0	2208.9	不受限	2200
7437	10kV革城二线	青白江电力调度控制中心	革城二线926开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	313.73	57	5433.8	0	2228.79	不受限	2200
7438	10kV望昆路	成都配调	望昆路908	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	250.12	53	4332	0	2222.08	不受限	2200
7439	10kV集和一线	彭州电力调度控制中心	集和一线926	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	368.73	67	6386.4	0	2234.02	不受限	2200
7440	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继铜路982开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	314.35	57	5444.5	0	2218.09	不受限	2200

7441	10kV马竹线	新都电力调度控制中心	马竹线919开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	276.46	55	4788.3	0	2209.19	不受限	2200
7442	10kV良镇线	乐至电力调度控制中心	10kV良镇线916开关	良安站	20800	否	285	4936.34	公用	127.53	45	2208.8	0	2233.91	不受限	2200
7443	10kV庙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	庙丰一线933开关	山王庙	140000	是	442	7655.66	公线	224.48	51	3888	0	2236.53	不受限	2200
7444	10kV濛北一路	彭州电力调度控制中心	濛北一路924	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	209.7	52	3632	400	2203.38	不受限	2200
7445	10kV美山二线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	美山二线919开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	336.92	65	5835.5	0	2223.73	不受限	2200
7446	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	丹伟线908	牡丹	2*40000	否	423	7326.57	专线	63.74	15	1104	3250	2239.91	不受限	2200
7447	10kV双圣线大馈线	广安电力调度控制中心	双圣线941开关	双河站	200000	否	260	4503.33	公线	69.17	27	1198	640	2215	不受限	2200
7448	10kV浦开线	郫都电力调度控制中心	浦开线919开关	犀浦	182000	是	600	10392.3	专线	350.58	58	6072	0	2241.84	不受限	2200
7449	10kV隐水路904大馈线	鉴华电力调度控制中心	隐水路904开关	隐峰站	32000	是	600	10392.3	公线	351.27	59	6084	0	2229.84	不受限	2200
7450	10kV美药路	新都电力调度控制中心	美药线922开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	337.19	65	5840.2	0	2219.03	不受限	2200
7451	10kV普高线	新都电力调度控制中心	普高线908开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	269.34	61	4665	0	2225.09	不受限	2200
7452	10kV斑玻路	罗江电力调度控制中心	斑玻路927开关	斑竹站	100000	是	510	8833.46	专线	280.18	55	4852.8	0	2213.97	不受限	2200
7453	10kV双明线大馈线	广安电力调度控制中心	双明线937开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	270.58	54	4686.4	0	2241.8	不受限	2200
7454	10kV浦科路	郫都电力调度控制中心	浦科路907开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	351.96	59	6096	0	2217.84	不受限	2200
7455	10kV德区路951大馈线	德阳电力调度控制中心	德区路951开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	294.13	51	5094.3	630	2243.13	不受限	2200
7456	10kV新塘一路	广汉电力调度控制中心	新塘一路962开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	245.06	50	4244.4	250	2239.82	不受限	2200
7457	10kV中黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中黄线929开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	199.13	40	3449	1250	2229.2	不受限	2200
7458	10kV龙湾一线911大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾一线911	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	228.4	51	3955.9	0	2210.2	不受限	2200
7459	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安源线932开关	安岳站	80000	是	285	4936.34	公用	99.12	35	1716.8	0	2232.27	不受限	2200
7460	10kV千三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千三线914开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	69.39	32	1201.9	0	2227.56	不受限	2200
7461	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	兴赛线917开关	复兴站	80000	否	323	5594.52	公线	161.65	50	2799.8	0	2235.27	不受限	2200
7462	10kV同箐线	攀枝花西区电力调度控制中心	同箐线954开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	192.45	48	3333.3	0	2209.26	不受限	2200
7463	10kV白渝线	仁和电力调度控制中心	白渝线976开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	239.31	53	4144.8	630	2240.01	不受限	2200
7464	10kV大卫线	米易电力调度控制中心	大卫线954开关	大坪子站	10000	是	299.2	5182.3	公线	109.91	37	1903.7	0	2242.14	不受限	2200
7465	10kV城石线	米易电力调度控制中心	城石线957开关	城北站	31500	否	235	4070.32	公线	81.84	35	1417.5	0	2245.79	不受限	2200
7466	10kV观骑线	广元电力调度控制中心	观骑路914开关	35kV观音店站	15600	是	196	3394.82	公线	28.65	15	496.3	0	2219.56	不受限	2200
7467	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线916开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	236.95	52	4104	0	2200.66	不受限	2200
7468	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	314.2	57	5442	0	2220.59	不受限	2200
7469	10kV南昂线	射洪电力调度控制中心	南昂线923开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	264.73	54	4585.2	0	2204.44	不受限	2200
7470	10kV广下线	广元电力调度控制中心	广下线924开关	懒土坡站	50000	是	400	6928.2	公线	153.79	38	2663.6	630	2248.96	不受限	2200
7471	10kV仁广线	射洪电力调度控制中心	仁广线924开关	仁和	12600	否	200	3464.1	公线	50.86	25	880.9	0	2236.79	不受限	2200
7472	10kV斗红线	阿坝电力调度控制中心	斗红线911开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	12.63	7	218.8	0	2206.07	不受限	2200
7473	10kV洋青线	射洪电力调度控制中心	洋青线922开关	洋溪	12600	否	300	5196.15	公线	137.42	46	2380.2	50	2246.33	不受限	2200
7474	10kV姜万线	阿坝电力调度控制中心	姜万线923开关	姜维站	25000	否	205	3550.7	公线	57.29	28	992.2	0	2203.43	不受限	2200
7475	10kV惠三线	阿坝电力调度控制中心	惠三线923开关	三江站	12600	否	200	3464.1	公线	51.18	26	886.4	0	2231.29	不受限	2200
7476	10kV上凉一线	广元电力调度控制中心	上凉一线919开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	5.27	4	91.3	0	2246.97	不受限	2200
7477	10kV顺医线	阿坝电力调度控制中心	顺医线922开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	141.41	47	2449.3	0	2211.65	不受限	2200
7478	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线921开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	120.02	44	2078.8	0	2208.03	不受限	2200
7479	10kV谊漩线	阿坝电力调度控制中心	谊漩线922开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	7.51	5	130	0	2208.27	不受限	2200
7480	10kV底坝线	阿坝电力调度控制中心	底坝线914开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	50.37	25	872.4	0	2245.29	不受限	2200
7481	10kV俄热线	阿坝电力调度控制中心	俄热线951开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	115.47	43	2000	0	2208.89	不受限	2200
7482	10kV芦西线	阿坝电力调度控制中心	芦西线955开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	94.57	32	1638	800	2238.53	不受限	2200
7483	10kV南德一线	广元电力调度控制中心	南德一线911开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	278.09	61	4816.6	0	2244.97	不受限	2200
7484	10kV新红线	盐边电力调度控制中心	新红线973开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	112.02	37	1940.2	0	2216.72	不受限	2200
7485	10kV三煤一线	广元电力调度控制中心	三煤一线913开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	8	5	138.5	0	2199.77	不受限	2200
7486	10kV蚂高线	盐边电力调度控制中心	蚂高线973开关	蚂蝗沟站	16000	否	220	3810.51	公线	45.67	21	791	400	2238.46	不受限	2200
7487	10kV桥铅线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥铅线912开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	119.53	43	2070.2	0	2216.63	不受限	2200
7488	10kV蒙齿线	雅安电力调度控制中心	蒙齿线924开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	189.42	47	3280.8	750	2204.58	不受限	2200

7489	10kV分树线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分树线913	分水	10000	是	280	4849.74	公线	95.81	34	1659.5	0	2220.29	不受限	2200
7490	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西业线914开关	西湖	91500	是	162	2805.92	公线	16.2	10	584	0	2244.74	不受限	2200
7491	10kV富南三线	新桥电力调度控制中心	富南三线918开关	富城站	102000	否	552	9560.92	公线	367.04	66	6357.2	0	2247.63	不受限	2200
7492	10kV北电线	仁寿电力调度控制中心	北电线913	北斗站	10000	否	380	6581.79	公线	214.91	57	3722.2	0	2201.41	不受限	2200
7493	10kV红和线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红和线922	红梁子	20000	是	162	2805.92	公线	16.2	40	487	0	2244.74	不受限	2200
7494	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福城一线916开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	267.82	54	4638.6	0	2220.32	不受限	2200
7495	10kV东广线	眉山电力调度控制中心	东广线921开关	东馆站	81500	否	255	4416.73	公线	86.89	34	1505	250	2220.06	不受限	2200
7496	10kV南公线大馈线	自贡电力调度控制中心	南公线926开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	276.39	49	4787.1	800	2214.06	不受限	2200
7497	10kV南川线大馈线	自贡电力调度控制中心	南川线912开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	321.28	57	5564.5	0	2236.66	不受限	2200
7498	10kV红李线	仁寿电力调度控制中心	红李线911开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	213.45	56	3697	0	2226.61	不受限	2200
7499	10kV顺通线917大馈线	泸川电力调度控制中心	顺通线917	顺龙	40000	是	423	7326.57	公线	208.86	49	3617.5	0	2243.76	不受限	2200
7500	10kV正镇线	仁寿电力调度控制中心	正镇线933开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	213.2	56	3692.7	0	2230.91	不受限	2200
7501	10kV汇笋线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇笋线911开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	257.33	53	4457	0	2207.93	不受限	2200
7502	10kV董小线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董小线913开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	68.55	31	1187.2	0	2242.26	不受限	2200
7503	10kV煌小线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV热河线953开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	70.29	32	1217.4	0	2212.06	不受限	2200
7504	10kV响黑线	平昌电力调度控制中心	10kV响黑线915	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	52.75	26	913.6	0	2204.09	不受限	2200
7505	10kV平黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV平黄二线964	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	412.1	69	7137.5	0	2215.57	不受限	2200
7506	10kV雁石线大馈线	江油电力调度控制中心	雁石路901开关	雁门站	3150	否	240	4156.92	公用	87.89	37	1522.3	0	2218.93	不受限	2200
7507	10kV含界线大馈线	江油电力调度控制中心	含界线903开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	302.87	63	5245.7	0	2236.76	不受限	2200
7508	10kV雁镇线大馈线	江油电力调度控制中心	雁镇路903开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公用	62.47	26	1081.9	0	2243.64	不受限	2200
7509	10kV甘南线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘南线916小车开关	甘洛站	50000	否	255	4416.73	公线	101.98	40	1766.3	0	2208.76	不受限	2200
7510	10kV新石线大馈线	江油电力调度控制中心	新石线903开关	新安站	6300	否	269	4659.22	公用	112.68	42	1951.6	0	2241.7	不受限	2200
7511	10kV河磷线大馈线	安州电力调度控制中心	河磷线923开关	35kV河清站	30200	是	400	6928.2	公用	192.15	48	3328	0	2214.56	不受限	2200
7512	10kV盐郑线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐郑线911开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	32.09	16	555.8	0	2215.48	不受限	2200
7513	10kV笔马线	平昌电力调度控制中心	10kV笔马线914	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	52.4	26	907.5	0	2210.19	不受限	2200
7514	10kV柏灵线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏灵线913开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	52.42	26	908	0	2209.69	不受限	2200
7515	10kV仁若线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁若线911开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200
7516	10kV玉舞线	巴州电力调度控制中心	10kV玉舞线922	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	68.91	31	1193.5	0	2235.96	不受限	2200
7517	10kV兰坦线	平昌电力调度控制中心	10kV兰坦线924	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	119.63	44	2072	0	2214.83	不受限	2200
7518	10kV大沙线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大沙线912开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	50.47	25	874.1	0	2243.59	不受限	2200
7519	10kV玉火线	巴州电力调度控制中心	10kV玉火线956	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	213.08	56	3690.6	0	2233.01	不受限	2200
7520	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	16.23	10	281.1	0	2213.05	不受限	2200
7521	10kV城煤线	南江电力调度控制中心	10kV城煤线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	230.85	58	3998.4	0	2236.98	不受限	2200
7522	10kV竹家线	万源电力调度控制中心	10kV.竹家线925开关	大竹河站	40000	否	200	3464.1	公线	51.15	26	886	0	2231.69	不受限	2200
7523	10kV董口线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董口线912开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	69.32	32	1200.7	0	2228.76	不受限	2200
7524	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0	14	275.6	0	2205.94	不受限	2200
7525	10kV甲雄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲雄线913开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	2.16	2215.53	不受限	2200
7526	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田乐线913开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	276.85	14	252.2	0	2246.64	不受限	2200
7527	10kV官苟线	万源电力调度控制中心	10kV.官苟线911开关	官渡站	31500	是	272	4711.18	公线	91.88	34	1591.3	0	2177.64	不受限	2150
7528	10kV茶乐线	巴州电力调度控制中心	10kV茶乐线916	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	54.31	27	940.7	0	2176.99	不受限	2150
7529	10kV攀嘎线	宝兴电力调度控制中心	攀嘎线922开关	攀超站	12600	是	270	4676.54	公线	89.09	33	1543	0	2198.23	不受限	2150
7530	10kV玉清线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉清线913开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	49.7	25	860.8	80	2176.89	不受限	2150
7531	10kV忠风线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠风线923开关	忠兴站	18000	否	200	3464.1	公用	53.68	27	929.7	0	2187.99	不受限	2150
7532	10kV涪镇线	通江电力调度控制中心	10kV涪镇线954	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	170.81	52	2958.4	0	2154.62	不受限	2150
7533	10kV义龙线	平昌电力调度控制中心	10kV义龙线961	信义站	90000	否	300	5196.15	公线	143.8	48	2490.6	0	2185.93	不受限	2150
7534	10kV刘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘镇线912开关	刘家站	6300	是	394	6824.28	公用	190.88	48	3306.1	0	2153.32	不受限	2150
7535	10kV盐巫线	盐源电力调度控制中心	10kV盐巫线912开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	54.46	27	943.3	0	2174.39	不受限	2150

7536	10kV得爱线	平昌电力调度控制中心	10kV得爱线922	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	55.64	28	963.6	0	2154.09	不受限	2150
7537	10kV九杨线大馈线	江油电力调度控制中心	九杨线908开关	九岭站	6300	是	327	5663.81	公用	135.01	41	2338.4	0	2192.65	不受限	2150
7538	10kV洛金线	巴州电力调度控制中心	10kV洛金线958	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	55.65	28	963.8	0	2153.89	不受限	2150
7539	10kV晓磷线大馈线	安州电力调度控制中心	晓磷线934开关	晓坝站	40000	否	400	6928.2	公用	235.57	59	4080	0	2155.38	不受限	2150
7540	10kV河迎线大馈线	安州电力调度控制中心	河迎线924开关	河清站	30200	是	410	7101.41	公用	203.35	50	3522	0	2159.13	不受限	2150
7541	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万线913	镇龙站	10000	否	220	3810.51	公线	73.12	33	1266.4	0	2163.06	不受限	2150
7542	10kV恩文线	巴州电力调度控制中心	10kV恩文线953	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	271.13	61	4695.9	0	2178.61	不受限	2150
7543	10kV小开线大馈线	北川电力调度控制中心	小开线912开关	小地站	6300	是	200	3464.1	公用	34.76	17	602	0	2169.28	不受限	2150
7544	10kV马星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马星一线924开关	马道站	80100	是	352	6096.82	公线	190.5	54	3299.56	0	2187.42	不受限	2150
7545	10kV富场二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场二线923开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	143.58	48	2486.8	0	2189.73	不受限	2150
7546	10kV石顶线	南江电力调度控制中心	10kV石顶线915	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	214.06	57	3707.5	0	2169.35	不受限	2150
7547	10kV船安线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船安线933开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	215.73	57	3736.4	0	2187.21	不受限	2150
7548	10kV观高线	大竹电力调度控制中心	观高线915开关	观音站	11300	是	240	4156.92	公线	65.28	27	1130.6	0	2194.94	不受限	2150
7549	10kV新民线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新民线915开关	新民站	12500	否	352	6096.82	公线	181.04	51	3135.6	200	2151.54	不受限	2150
7550	10kV交泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交泰线921开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	55.43	28	960	0	2157.69	不受限	2150
7551	10kV沙观线	万源电力调度控制中心	10kV.沙观线914开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	113.7	38	1969.2	0	2187.72	不受限	2150
7552	10kV罗前二线	洪雅电力调度控制中心	罗前二线922	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	270.62	55	4687.2	0	2171.72	不受限	2150
7553	10kV临建线	渠县电力调度控制中心	10kV.临建线953开关	临巴站	70000	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.6	0	2170.46	不受限	2150
7554	10kV道工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道工线927开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	306.85	64	5314.7	0	2183.34	不受限	2150
7555	10kV土硝线大馈线	自贡电力调度控制中心	土硝线926开关	土地坡站	80200	否	503	8712.22	公线	234.47	47	4061	1600	2180	不受限	2150
7556	10kV土风线大馈线	自贡电力调度控制中心	土风线917开关	土地坡站	80000	是	445	7707.63	公线	231.35	52	4007	0	2159.1	不受限	2150
7557	10kV禄马线	仁寿电力调度控制中心	禄马线973开关	禄加站	63000	否	255	4416.73	公线	103.99	41	1801.1	0	2173.96	不受限	2150
7558	10kV彭云东环	彭山电力调度控制中心	彭云东环923开关	彭溪站	63000	否	500	8660.25	公线	325.55	65	5638.6	0	2155.62	不受限	2150
7559	10kV石百线大馈线	富顺电力调度控制中心	石百线925开关	石鱼站	100200	否	357	6183.42	公线	159.64	45	2764.9	0	2181.84	不受限	2150
7560	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏滨线962开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	319.94	65	5541.4	0	2174.89	不受限	2150
7561	10kV龙自线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙自线913开关	龙凤山站	100	否	234	4053	公线	85.44	37	1479.9	0	2167.8	不受限	2150
7562	10kV盘金线913大馈线	泸川电力调度控制中心	盘金线913开关	罗盘山	540000	是	482	8348.48	公线	260.94	54	4519.5	0	2159.28	不受限	2150
7563	10kV南西线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南西线914开关	城南	40000	是	482	8348.48	公线	260.12	54	4505.2	0	2173.58	不受限	2150
7564	10kV铁可线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁可线911开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	122.02	44	2113.3	0	2173.53	不受限	2150
7565	10kV牛磊线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	牛磊线922开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	2162.21	不受限	2150
7566	10kV柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	54.3	27	940.4	0	2177.29	不受限	2150
7567	10kV罗家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家线922开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	153.41	49	2657	0	2175.42	不受限	2150
7568	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌滨线911开关	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	213.16	57	3692	0	2184.85	不受限	2150
7569	10kV关立线	射洪电力调度控制中心	关立线918开关	城关	36000	是	436	7551.74	公线	224.69	52	3891.6	0	2149.79	不受限	2150
7570	10kV燕吴线	旺苍电力调度控制中心	燕吴线913开关	35kV燕子站	6300	否	200	3464.1	公线	55.08	28	954	0	2163.69	不受限	2150
7571	10kV回妻线	大英电力调度控制中心	回妻线916开关	回马	80000	是	415	7188.01	公线	205.08	49	3552	0	2198.41	不受限	2150
7572	10kV光业三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业III线924开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	317.86	57	5505.4	0	2157.19	不受限	2150
7573	10kV永象线	大英电力调度控制中心	永象线914开关	永乐	12600	是	310	5369.36	公线	123.09	40	2132	0	2163.49	不受限	2150
7574	10kV关四线	射洪电力调度控制中心	关四线915开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	267.02	54	4624.8	0	2164.84	不受限	2150
7575	10kV棉麒一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒一线914开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	212.38	50	3678.5	0	2182.76	不受限	2150
7576	10kV东灶线	苍溪电力调度控制中心	东灶线911开关	35kV东溪站	10000	否	200	3464.1	公线	53.42	27	925.2	0	2192.49	不受限	2150
7577	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	青镇线912开关	35kV东青站	20000	否	188	3256.26	公线	42.25	22	731.7	0	2198.93	不受限	2150
7578	10kV升库线	南部电力调度控制中心	10kV升库线915	升钟站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	23.63	14	409.3	0	2162.79	不受限	2150
7579	10kV振龙线	南部电力调度控制中心	振龙线914开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	47.49	22	822.5	0	2198.2	不受限	2150
7580	10kV桥岗二线	阿坝电力调度控制中心	桥岗二线912开关	邓家桥站	50100	否	232	4018.36	公线	83.3	36	1442.3	0	2174.22	不受限	2150
7581	10kV柳天线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳天线922开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	118.42	44	2051	0	2157.89	不受限	2150
7582	10kV麦色线	阿坝电力调度控制中心	麦色线951开关	麦洼站	3150	否	200	3464.1	公线	21.25	11	368	600	2149.69	不受限	2150
7583	10kV桑永线	盐边电力调度控制中心	桑永线953开关	桑园站	31500	是	210	3637.31	公线	43.53	21	753.9	0	2155.95	不受限	2150
7584	6kV滩水线	盐边电力调度控制中心	滩水线653开关	三滩站	31500	否	400	6928.2	公线	234.46	59	4060.8	0	2174.58	不受限	2150
7585	10kV岗宏线	通川电力调度控制中心	10kV.岗宏线970开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	316.49	57	5481.6	0	2167.14	不受限	2150

7586	10kV陇铭线	仪陇电力调度控制中心	陇铭线k202开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	355.44	59	6156.3	0	2157.54	不受限	2150
7587	10kV杨滨二线943大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨二线943	杨桥	180000	是	463	8019.4	公线	245.19	53	4246.7	0	2168.82	不受限	2150
7588	10kV城建线	天全电力调度控制中心	城建线928开关	城厢站	100630	是	515	8920.06	公线	275.87	54	4778	200	2158.05	不受限	2150
7589	10kV石长线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石长线913开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	150.33	49	2603.8	0	2197.45	不受限	2150
7590	10kV双兴线	宣汉电力调度控制中心	双兴线922开关	双河站	20000	是	200	3464.1	公线	34.42	17	596.1	0	2175.18	不受限	2150
7591	10kV镇新线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇新线914开关	镇子站	90000	否	180	3117.69	公用	36.68	20	635.3	0	2170.62	不受限	2150
7592	10kV渡镇西线	蒲城电力调度控制中心	10kV.渡镇西线921开关	渡口站	20000	是	380	6581.79	公线	179.76	47	3113.5	0	2151.93	不受限	2150
7593	10kV田陆线	仁和电力调度控制中心	田陆线951开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	53.23	27	922	0	2195.69	不受限	2150
7594	10kV江都线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江都线917开关	江南站(阆中)	32500	否	320	5542.56	公线	162.73	51	2818.5	0	2169.8	不受限	2150
7595	10kV树王二路	大邑电力调度控制中心	树王二线952开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	353.7	66	6126	0	2167.06	不受限	2150
7596	10kV悦丹路	大邑电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	54.04	27	936	0	2181.69	不受限	2150
7597	10kV桂名路	新都电力调度控制中心	桂名线992	桂湖	166000	是	517	8954.7	专线	287.53	56	4980	0	2183.76	不受限	2150
7598	10kV军联路（主）LIL911Z	彭州电力调度控制中心	军联路911	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	专线	145.5	48	2520	0	2156.53	不受限	2150
7599	10kV月齐路912线路	孝泉电力调度控制中心	月齐路912开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	174.25	46	3018	0	2192.01	不受限	2150
7600	10kV东城六路	绵竹电力调度控制中心	东城六路916开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公线	315.27	57	5460.5	0	2188.24	不受限	2150
7601	10kV庆君路	彭州电力调度控制中心	庆君路923	庆兴	20000+12500	否	475	8227.24	公线	293.76	62	5088	150	2166.52	不受限	2150
7602	10kV东澜线	新都电力调度控制中心	东澜线949开关	东骏	100000	是	517	8954.7	公线	240.07	46	4158	825	2180.76	不受限	2150
7603	10kV继城五路	中江电力调度控制中心	继城五路976开关	继光站	126000	是	599	10374.98	公线	354.9	59	6146.8	0	2153.18	不受限	2150
7604	10kV桂富路	新都电力调度控制中心	桂富线952开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	339.49	66	5880	0	2179.23	不受限	2150
7605	10kV绵城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城三路906开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	317.08	57	5491.9	0	2156.84	不受限	2150
7606	10kV新工一路	广汉电力调度控制中心	新工一路953开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公线	312.36	64	5410	0	2165.99	不受限	2150
7607	10kV溪胡路	大邑电力调度控制中心	溪胡线924开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	66.63	31	1154	0	2197.52	不受限	2150
7608	10kV东医线	新都电力调度控制中心	东医线948开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	338.94	66	5870.4	0	2188.83	不受限	2150
7609	10kV新镇二路	大邑电力调度控制中心	新镇二线913开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	233.24	58	4039.7	0	2195.68	不受限	2150
7610	10kV筒东路	郫都电力调度控制中心	筒东线923开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	353.45	59	6121.7	0	2192.14	不受限	2150
7611	10kV略文路	罗江电力调度控制中心	略文路921开关	略坪站	20000	是	345	5975.58	公线	151.22	44	2619.2	0	2161.26	不受限	2150
7612	10kV展大路	成都配调	展大路922	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	300.84	64	5210.6	0	2162.74	不受限	2150
7613	10kV辰交路	成都配调	辰交路948	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	300.69	64	5208	0	2165.34	不受限	2150
7614	10kV玉伦线	邛崃电力调度控制中心	玉伦线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	326.95	65	5662.8	0	2178.2	不受限	2150
7615	10kV洞泉线	成都配调	洞泉路933	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	300.69	64	5208	0	2165.34	不受限	2150
7616	10kV黄民路_专线	成都配调	黄民路926	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	300.92	64	5212	0	2161.34	不受限	2150
7617	10kV浆南线	成都配调	浆南路919	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	252.89	53	4380	0	2174.08	不受限	2150
7618	10kV南织路大馈线	崇州电力调度控制中心	南织路924	南门	2*10000	是	540	9353.07	公线	306.1	57	5301.6	0	2180.86	不受限	2150
7619	10kV革凤线	青白江电力调度控制中心	革凤线937开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	235.43	59	4077.6	0	2157.78	不受限	2150
7620	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花岭站	10000	是	300	5196.15	公线	114.49	38	1982.9	0	2174.02	不受限	2150
7621	10kV通蓝线	乐山电力调度控制中心	通蓝线939开关	通悦站	120000	否	335	5802.37	公线	175.53	52	3040.2	0	2181.93	不受限	2150
7622	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐乐线973开关	徐家桥站	90000	是	335	5802.37	公线	141.75	42	2455.1	0	2186.8	不受限	2150
7623	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑铁一线914开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	227.02	52	3932	0	2164.82	不受限	2150
7624	10kV杨张线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨张线926开关	杨柳湾站	85500	是	445	7707.63	公线	231.33	52	4006.7	0	2159.4	不受限	2150
7625	10kV平迎线	隆昌电力调度控制中心	平迎线924开关	平安站	71500	是	205	3550.7	公线	28.75	14	498	150	2192.56	不受限	2150
7626	10kV沿华线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿华线916开关	沿口站	100000	是	276	4780.46	公线	80.89	29	1401	260	2163.37	不受限	2150
7627	10kV粉大线	成都配调	粉大路906	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	299.58	63	5188.8	0	2184.54	不受限	2150
7628	10kV金平线	成都配调	金平线907开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	252.52	53	4373.6	0	2180.48	不受限	2150
7629	10kV望万路	成都配调	望万路922	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	299.24	63	5182.8	0	2190.54	不受限	2150
7630	10kV黄溜线625	南溪电力调度控制中心	黄溜线625开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	43.05	21	745.7	0	2164.15	不受限	2150
7631	10kV吊机线	宜宾电力调度控制中心	吊机线978开关	吊黄楼站	40000	是	430	7447.82	公线	218.19	51	3779	0	2179	不受限	2150
7632	10kV凤北一线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北一线911开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	415.18	69	7190.9	0	2162.17	不受限	2150
7633	10kV力核八路大馈线	天府电力调度控制中心	力核八路930开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	234.46	59	4060.8	0	2174.58	不受限	2150
7634	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线956开关	东风站	105000	否	430	7447.82	公线	260.58	61	4513.2	0	2189.84	不受限	2150
7635	10kV清黎线大馈线	天府电力调度控制中心	清黎路908开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	234.06	59	4054	0	2181.38	不受限	2150
7636	10kV叙坪线	宜宾电力调度控制中心	叙坪线637开关	叙南站	50000	是	290	5022.95	公线	105.31	36	1824	0	2194.36	不受限	2150

7637	10kV方红线	宜宾电力调度控制中心	方红线662开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	217.79	51	3772.2	0	2186.06	不受限	2150
7638	10kV金石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金石线913开关	金溪站(蓬安)	20000	否	377	6529.83	公线	206.72	55	3591.41	0	2117.44	不受限	2117
7639	10kV凌环线	南部电力调度控制中心	凌环线925开关	凌云站(南部)	40000	否	507	8781.5	公线	332.91	66	5766	0	2137.35	不受限	2100
7640	10kV建四线	南部电力调度控制中心	10kV建四线913	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	74.42	34	1288.9	0	2140.56	不受限	2100
7641	10kV建龙线	南部电力调度控制中心	10kV建龙线921	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	75.94	35	1315.2	0	2114.26	不受限	2100
7642	10kV南德二线	广元电力调度控制中心	南德二线971开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	284.07	63	4920.1	0	2141.47	不受限	2100
7643	10kV苟天线	广元电力调度控制中心	苟天线913开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	36.33	18	629.3	0	2141.98	不受限	2100
7644	10kV嘉水线	旺苍电力调度控制中心	嘉水916	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	13.63	9	236.1	0	2102.17	不受限	2100
7645	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	10kV凌南线913	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	173.61	53	3007	0	2137.19	不受限	2100
7646	10kV福青线	蓬溪电力调度控制中心	福青线913开关	天福	20000	是	300	5196.15	公线	116.55	39	2018.6	0	2138.32	不受限	2100
7647	10kV芙石线	苍溪电力调度控制中心	芙石线924开关	35kV芙蓉站	32000	是	351	6079.5	公线	158.75	45	2749.6	0	2114	不受限	2100
7648	10kV熊双线	广元电力调度控制中心	熊双线915开关	熊家站	40000	否	300	5196.15	公线	90.8	30	1572.6	1000	2103.93	不受限	2100
7649	10kV坪神线	南部电力调度控制中心	10kV坪神线932	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	76.09	35	1317.8	0	2111.66	不受限	2100
7650	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	是	300	5196.15	公线	116.88	39	2024.4	0	2132.52	不受限	2100
7651	10kV青岗镇线	射洪电力调度控制中心	青岗镇线916开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	96.96	35	1679.3	0	2131.21	不受限	2100
7652	10kV双维线	阿坝电力调度控制中心	双维线953开关	双溜索站	3150	是	200	3464.1	公线	36.78	18	637.1	0	2134.18	不受限	2100
7653	10kV春街线	阿坝电力调度控制中心	春街线915开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	2109.69	受限	2100
7654	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	柏沙线913开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	198.52	50	3438.3	0	2104.26	不受限	2100
7655	10kV麦塘线	阿坝电力调度控制中心	麦塘线952开关	麦洼站	3150	否	175	3031.09	公线	11.11	6	192.4	400	2135.58	不受限	2100
7656	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	柏江线912开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	150.94	44	2614.2	0	2110.83	不受限	2100
7657	10kV尔府线	阿坝电力调度控制中心	尔府线959开关	查尔玛站	3150	否	175	3031.09	公线	11.34	6	196.4	400	2131.58	不受限	2100
7658	10kV通溪线	阿坝电力调度控制中心	通溪线911开关	通化站	6300	是	200	3464.1	公线	38.34	19	664.1	0	2107.18	不受限	2100
7659	10kV公吼线	剑阁电力调度控制中心	公吼线913开关	35kV公兴站	20000	是	228	3949.08	公线	60.67	27	1050.8	0	2108.46	不受限	2100
7660	10kV道花线	广元电力调度控制中心	道花路914开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	公线	54.85	28	950	0	2105.34	不受限	2100
7661	10kV康毕线	阿坝电力调度控制中心	康毕线951开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	120.07	44	2079.6	0	2129.29	不受限	2100
7662	10kV下汇线	广元电力调度控制中心	下汇线971开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	310.48	64	5377.5	0	2136.13	不受限	2100
7663	10kV朝镇线	广元电力调度控制中心	朝镇线913开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	236.29	59	4092.5	0	2142.88	不受限	2100
7664	10kV沐镇线	广元电力调度控制中心	沐镇线921开关	沐浴站	86000	是	300	5196.15	公线	118.15	39	2046.4	0	2110.52	不受限	2100
7665	10kV安南线	安岳电力调度控制中心	10kV安南线922开关	安岳站	80000	是	520	9006.66	公用	294.28	57	5097	0	2108.33	不受限	2100
7666	10kV南板线	仪陇电力调度控制中心	南板线918开关	丰南站	113000	是	377	6529.83	公线	177.54	47	3075	0	2148.86	不受限	2100
7667	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	路街线912手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	177.75	47	3078.7	0	2145.16	不受限	2100
7668	10kV茶次线	蒲城电力调度控制中心	茶次线912开关	茶河站	6300	是	200	3464.1	公线	37.64	19	652	0	2119.28	不受限	2100
7669	10kV老幸线	宁南电力调度控制中心	老幸线932开关	老木河站	9810	否	245	4243.52	公线	98.8	40	1711.2	0	2107.97	不受限	2100
7670	10kV石悦路932大馈线	德阳电力调度控制中心	石悦路932开关	石亭江站	100000	否	600	10392.3	公线	160.6	26	2781.5	7230	2123.07	不受限	2100
7671	10kV杨洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨洞线955开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	118.16	39	2046.5	0	2110.42	不受限	2100
7672	10kV纹锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹锋线977开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	198.6	50	3439.752	0	2102.65	不受限	2100
7673	10kV宋河线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋河线914开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	134.09	42	2322.5	0	2111.55	不受限	2100
7674	10kV老厂线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老厂线926开关	老厂站	5000	否	198	3429.46	公线	55.2	28	956.1	0	2130.41	不受限	2100
7675	10kV汉鸣线	雨城电力调度控制中心	10kV汉鸣线932开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	373.23	8500	6464.4	3960	2136.82	不受限	2100
7676	10kV步观线	雨城电力调度控制中心	10kV步观线913开关	八步站	5000	是	255	4416.73	公线	81.81	32	1416.9	0	2116.48	不受限	2100
7677	10kV西金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西金线924开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	328.18	58	5684.1	0	2117.06	不受限	2100
7678	10kV彭大线	彭山电力调度控制中心	彭大线925开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	263.68	55	4566.9	0	2111.88	不受限	2100
7679	10kV田富线	汉源电力调度控制中心	田富线921开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	56.24	28	974	0	2143.69	不受限	2100
7680	10kV园拉线	石棉电力调度控制中心	园拉线954开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	220.05	58	3811.3	0	2112.31	不受限	2100
7681	10kV东胜线	眉山电力调度控制中心	东胜线915开关	东馆站	81500	否	482	8348.48	公线	271.88	56	4709	700	2104.63	不受限	2100
7682	10kV城乌线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	40200	是	414	7170.69	公线	208.86	50	3617.5	0	2119.05	不受限	2100
7683	10kV古河线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	古河线917开关	古蔺	126000	是	308	5334.72	专线	122.77	40	2126.4	0	2141.38	不受限	2100
7684	10kV柑代线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑代线912开关	柑坳站	16500	否	275	4763.14	公线	97.32	35	1689.2	0	2121.31	不受限	2100
7685	10kV尚耳线	眉山电力调度控制中心	尚耳线912开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	215.16	51	3726.6	0	2134.66	不受限	2100

7686	10kV桂普线914	古蔺电力调度控制中心	10kV桂普线914开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	123.39	40	2137.2	0	2130.58	不受限	2100
7687	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	0	16	232.2	0	2104.44	不受限	2100
7688	10kV河檬线	通江电力调度控制中心	10kV河檬线854	两河口站	4000	否	192	3325.54	公线	48.96	25	848	0	2144.99	不受限	2100
7689	10kV小镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	小镇线906开关	小枧站	40000	否	500	8660.25	公用	309.38	62	5358.5	315	2120.72	不受限	2100
7690	10kV太城五线大馈线	江油电力调度控制中心	太城五线919开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	356.44	59	6173.6	0	2140.24	不受限	2100
7691	10kV河云线	会理电力调度控制中心	10kV河云线	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	106.35	39	1842	300	2144.83	不受限	2100
7692	10kV海哨线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海哨线912开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	75.58	34	1309	0	2120.46	不受限	2100
7693	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文德线941开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	357.99	60	6200.4	0	2113.44	不受限	2100
7694	10kV龙马线	平昌电力调度控制中心	10kV龙马线966	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	200	89	1725	0	2172.11	不受限	2100
7695	10kV里麦线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里麦线916开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	98.44	40	1705.03	0	2114.14	不受限	2100
7696	10kV黄谷线	雷波电力调度控制中心	10kV黄谷线921小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	106.81	42	1850	0	2125.06	不受限	2100
7697	10kV木井线	大竹电力调度控制中心	木井线924开关	木头站	81500	是	200	3464.1	专线	38.21	19	661.8	0	2109.48	不受限	2100
7698	10kV洪凤线	会理电力调度控制中心	洪凤线911开关	洪川桥站	5100	否	220	3810.51	公线	55.9	25	968.2	330	2131.26	不受限	2100
7699	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城中线913开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公线	0	14	232.2	0	2104.44	不受限	2100
7700	10kV金百线	达县电力调度控制中心	金百线925开关	金刚站	14600	否	282	4884.38	公线	132.46	47	2294.2	0	2101.74	不受限	2100
7701	10kV玉滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅱ回955	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	219.41	58	3800.2	0	2123.41	不受限	2100
7702	10kV寨桂线	南江电力调度控制中心	10kV寨桂线956	寨坡站	40000	否	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	0	2106.33	不受限	2100
7703	10kV新特线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新特线912开关	新城站	190000	否	558	9664.84	公线	378.7	68	6559	0	2139.36	不受限	2100
7704	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	12.48	8	216.2	0	2122.07	不受限	2100
7705	10kV理扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理扎线913开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公线	57.4	29	994.2	0	2123.49	不受限	2100
7706	10kV田柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田柏线923开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	292.03	14	252.2	0	2158.64	不受限	2100
7707	10kV大立线	南溪电力调度控制中心	大立线635开关	大观站	40000	是	270	4676.54	公线	94.57	35	1637.9	0	2103.33	不受限	2100
7708	10kV龙山线大馈线	天府电力调度控制中心	龙山路920开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	319.33	58	5530.8	0	2131.79	不受限	2100
7709	10kV牧卓路大馈线	天府电力调度控制中心	牧卓路920开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	236.02	59	4087.9	0	2147.48	不受限	2100
7710	10kV桥东二线	资中电力调度控制中心	桥东二线927开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	241.37	40	4180.5	3050	2122.57	不受限	2100
7711	10kV东高线	井研电力调度控制分中心	东高线913开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	56.25	28	974.2	0	2143.49	不受限	2100
7712	10kV浆门线	成都配调	浆门路915	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	255.66	54	4428	0	2126.08	不受限	2100
7713	10kV玉榕线	温江电力调度控制中心	玉榕线909开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	37.18	19	644	0	2127.28	不受限	2100
7714	10kV玉天线	温江电力调度控制中心	玉天线902开关	玉石	23000	否	400	6928.2	公线	196.77	49	3408	0	2134.56	不受限	2100
7715	10kV沐裕一线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐裕一线914开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	198.74	50	3442.1	0	2100.46	不受限	2100
7716	10kV青中路	都江堰电力调度控制中心	青中路926	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	358.68	60	6212.4	0	2101.44	不受限	2100
7717	10kV新田线	威远电力调度控制中心	新田线912开关	新店站	30000	是	380	6581.79	公线	180.28	47	3122.4	0	2143.03	不受限	2100
7718	10kV军兴线	成都配调	10kV2号旁路926开关	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	302.7	64	5242.8	0	2130.54	不受限	2100
7719	10kV玉武线	成都配调	玉武路913	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	254.97	54	4416	0	2138.08	不受限	2100
7720	10kV铁江线	成都配调	铁江线916	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	254.48	54	4407.6	0	2146.48	不受限	2100
7721	10kV青石线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	196.33	49	3400.4	0	2142.16	不受限	2100
7722	10kV青洗线	青白江电力调度控制中心	青洗线943开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	147.47	49	2554.1	0	2122.43	不受限	2100
7723	10kV望海路	成都配调	望海路906	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	256.14	54	4436.4	0	2117.68	不受限	2100
7724	10kV塔广线	成都配调	塔广线915	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	303.56	64	5257.6	0	2115.74	不受限	2100
7725	10kV双青线	成都配调	双青线934	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	255.1	54	4418.4	0	2135.68	不受限	2100
7726	10kV翠黄线	成都配调	翠黄线开关914	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	303.26	64	5252.4	0	2120.94	不受限	2100
7727	10kV桐街北线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街北线974开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	73.89	28	1279.8	200	2122.86	不受限	2100
7728	10kV马北线	新都电力调度控制中心	马北线927开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	278.22	55	4818.8	60	2118.69	不受限	2100
7729	10kV光园西线（专线）	新都电力调度控制中心	光园西线916开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	228.45	57	3956.8	176	2102.58	不受限	2100
7730	10kV凯堀路	中江电力调度控制中心	凯堀路923开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	320.79	58	5556	0	2106.59	不受限	2100
7731	10kV白观路914路	绵竹电力调度控制中心	白观路914开关	白庙站	80000	是	552	9560.92	公用	320.08	58	5543.8	0	2104.94	不受限	2100
7732	10kV大安线923断路器间隔	乐至电力调度控制中心	10kV大安线923开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	53.22	24	921.8	0	2126.61	不受限	2100

7733	10kV万叠线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万叠线998开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	316.06	61	5474.2	480	2105.03	不受限	2100
7734	10kV佳镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳镇路991	成佳	10000	是	363	6287.34	公线	168.22	46	2913.6	0	2116.27	不受限	2100
7735	10kV罗永线大馈线	广安电力调度控制中心	罗永线922开关	梭罗站	18000	否	384	6651.08	公线	215.78	56	3550.4	0	2435.57	不受限	2100
7736	10kV白石线	彭州电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	21.36	12	370	0	2124.15	不受限	2100
7737	10kV金工路	广汉电力调度控制中心	金工路929开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	314.13	65	5440.8	0	2135.19	不受限	2100
7738	10kV沙渠二路	大邑电力调度控制中心	沙渠二线914开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	302.77	57	5244	0	2113.75	不受限	2100
7739	10kV霖成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖成路908	霖雨	18000	是	400	6928.2	公线	200	50	3464	0	2078.56	不受限	2050
7740	10kV十东一线	简阳电力调度控制中心	十东一线913开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	268.79	50	4655.5	1670	2076.67	不受限	2050
7741	10kV金柳路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公线	367.21	68	6360	0	2057.76	不受限	2050
7742	10kV丹萌线	彭州电力调度控制中心	丹萌线910	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	420.32	70	7280	0	2073.07	不受限	2050
7743	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香安二路924开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	264.42	55	4579.8	0	2085.13	不受限	2050
7744	10kV霖云路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖云路906开关	霖雨	18000	否	350	6062.18	公线	195.84	56	3392	0	2063.96	不受限	2050
7745	10kV永园一线大馈线	广安电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	279.16	56	4835	0	2093.2	不受限	2050
7746	10kV桂桃路	新都电力调度控制中心	桂桃线919开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	346.42	67	6000	0	2059.23	不受限	2050
7747	10kV东天路905线路	绵东电力调度控制中心	东天路905开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	39.37	20	681.9	0	2089.38	不受限	2050
7748	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂城六线930开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	199.54	50	3456	0	2086.56	不受限	2050
7749	10kV永清线大馈线	广安电力调度控制中心	永清线927开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	330.54	66	5725	0	2069.22	不受限	2050
7750	10kV双东线大馈线	广安电力调度控制中心	双东线951开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	281.39	56	4873.6	0	2054.6	不受限	2050
7751	10kV店阳线	郫都电力调度控制中心	店阳线933开关	雍店	126000	否	550	9526.28	公线	375.35	68	6501	0	2072.65	不受限	2050
7752	10kV花智线大馈线	郫都电力调度控制中心	花智线913开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	358.89	60	6216	0	2097.84	不受限	2050
7753	10kV解岳四线	大邑电力调度控制中心	解岳四线994开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	420.73	70	7287	0	2066.07	不受限	2050
7754	10kV晋金一路	成都配调	晋金一路913	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	304.53	64	5274.4	0	2098.94	不受限	2050
7755	10kV临坊路大馈线	邛崃电力调度控制中心	临坊路922	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	333.03	66	5768	0	2073	不受限	2050
7756	10kV晋顺线	成都配调	晋顺路929	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	186.56	39	3231.2	1260	2062.88	不受限	2050
7757	10kV晋江线	成都配调	晋江路928	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	259.45	55	4493.6	0	2060.48	不受限	2050
7758	10kV金地路	成都配调	金地路904	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	259.35	55	4492	0	2062.08	不受限	2050
7759	10kV连双线大馈线	威远电力调度控制中心	连双线927开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	251.04	50	4348	1450	2074.17	不受限	2050
7760	10kV白泉线	成都配调	白泉路908	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	258.5	55	4477.2	0	2076.88	不受限	2050
7761	10kV尖南一线	乐山电力调度控制中心	尖南Ⅰ回971开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	231.25	53	4005.2	0	2091.62	不受限	2050
7762	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑棠线929开关	斑竹湾站	100000	否	400	6928.2	公线	239.6	60	4149.8	0	2085.58	不受限	2050
7763	10kV桥凤二线	资中电力调度控制中心	桥凤二线926开关	倒石桥站	100000	是	742	12851.82	公线	510.53	69	8842.3	630	2094.34	不受限	2050
7764	10kV灌凤路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌凤路912	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	240.59	60	4167	0	2068.38	不受限	2050
7765	10kV环农线	成都配调	环农线910	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	258.94	55	4484.8	0	2069.28	不受限	2050
7766	10kV青翠路	都江堰电力调度控制中心	青翠路907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	360	60	6235.2	0	2078.64	不受限	2050
7767	10kV天马路	都江堰电力调度控制中心	天马路903开关	天马	9000	否	400	6928.2	公线	238.91	60	4138	0	2097.38	不受限	2050
7768	10kV马城线	内江电力调度控制中心	马城线913开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	219.3	52	3798.2	0	2063.06	不受限	2050
7769	10kV三悦一线	内江电力调度控制中心	三悦一线918开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	53.45	11	925.7	4500	2087.93	不受限	2050
7770	10kV小油线	威远电力调度控制中心	小油线921开关	小河站	11300	是	244	4226.2	专线	74.9	31	1297.2	0	2083.76	不受限	2050
7771	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	力核五路922开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	239.63	60	4150.4	0	2084.98	不受限	2050
7772	10kV黄善线大馈线	天府电力调度控制中心	黄善线932开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	公线	421.58	70	7301.7	0	2051.37	不受限	2050
7773	10kV金崇线大馈线	天府电力调度控制中心	金崇线923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	322.4	58	5584	0	2078.59	不受限	2050
7774	10kV松卫线大馈线	天府电力调度控制中心	松卫路930开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	378.98	69	6564	0	2056.42	不受限	2050
7775	10kV鲁桂线	宜宾电力调度控制中心	鲁桂线967开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	263.31	55	4560.5	0	2090.57	不受限	2050
7776	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	坪龙线955开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	223.79	52	3876	0	2082.26	不受限	2050
7777	10kV八黄线	万源电力调度控制中心	10kV.八黄线912开关	八台站	5000	是	200	3464.1	公线	38.8	19	672	0	2099.28	不受限	2050
7778	10kV城鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.城鞠线925开关	城区站	10000	是	350	6062.18	公线	136.39	39	2362.2	400	2087.54	不受限	2050
7779	10kV甘祥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘祥线921开关	甘洛站	63000	否	441	7638.34	公线	277.8	63	4811.5	0	2063.01	不受限	2050
7780	10kV三南线大馈线	游仙电力调度控制中心	三南线909开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	360.42	60	6242.4	0	2071.44	不受限	2050
7781	10kV小沈一线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈一线919开关	小枧站	31500	否	591	10236.42	公用	196.41	33	3401.9	3750	2060.88	不受限	2050
7782	10kV龙新线大馈线	江油电力调度控制中心	龙新线926开关	龙凤站	31500	否	415	7188.01	公线	252.89	61	4380	30	2059.21	不受限	2050
7783	10kV龙街线	平昌电力调度控制中心	10kV龙街线955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	150.66	50	2609.5	0	2067.03	不受限	2050

7784	10kV洛中线	巴州电力调度控制中心	10kV洛中线955	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	61.28	31	1061.3	0	2056.39	不受限	2050
7785	10kV海清线	盐源电力调度控制中心	10kV海清线912开关	下海站	55200	是	300	5196.15	公线	120.06	40	2079.4	0	2077.52	不受限	2050
7786	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城沙线926开关	城关站	18000	是	274	4745.82	公用	70.17	26	1215.4	500	2081.26	不受限	2050
7787	10kV柏黑线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏黑线912开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	46.86	23	811.6	250	2056.09	不受限	2050
7788	10kV望西一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西一线919开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	235.28	43	4075	1500	2087.59	不受限	2050
7789	10kV高镇线	南江电力调度控制中心	10kV高镇线953	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	219.06	58	3794.1	0	2082.75	不受限	2050
7790	10kV顶镇一线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇一线912	顶山站	16300	否	220	3810.51	公线	77.18	35	1336.8	0	2092.66	不受限	2050
7791	10kV皮紫线	万源电力调度控制中心	10kV.皮紫线913开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	39.75	20	688.4	0	2082.88	不受限	2050
7792	10kV哈旭线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈旭线911开关	哈翁达站	11000	否	150	2598.08	公线	16.17	11	280	0	2058.27	不受限	2050
7793	10kV北高线大馈线	自贡电力调度控制中心	北高线964开关	城北站	100000	是	380	6581.79	公线	185.2	49	3207.6	0	2057.83	不受限	2050
7794	10kV双白线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双白线912开关	双沙	16300	是	300	5196.15	公线	118.95	40	2060.3	0	2096.62	不受限	2050
7795	10kV园石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	园石线912	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	111.92	37	2090	0	2066.92	不受限	2050
7796	10kV铁柳线924大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁柳线924开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	128.9	47	2232.6	0	2054.23	不受限	2050
7797	10kV响宝线	雅安配调	响宝线913开关	响水滩站	24300	否	380	6581.79	公线	24.94	7	432	3400	2091.61	不受限	2050
7798	10kV园佛线	彭山电力调度控制中心	园佛线925开关	园门站	113000	否	423	7326.57	专线	260.24	62	4507.3	0	2086.61	不受限	2050
7799	10kV燕油线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕油线953开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	184.92	49	3202.8	0	2062.63	不受限	2050
7800	10kV意后线大馈线	富顺电力调度控制中心	意后线913开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	321.07	58	5561	0	2060.02	不受限	2050
7801	10kV富南四线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南四线974开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	320.99	58	5559.5	0	2089.24	不受限	2050
7802	10kV帽家二线	仁寿电力调度控制中心	帽家二线921开关	帽顶山站	50000	否	300	5196.15	专线	150.23	50	2602	0	2074.53	不受限	2050
7803	10kV天白线大馈线	富顺电力调度控制中心	天白线914开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	101.62	37	1760	0	2050.51	不受限	2050
7804	10kV东陈线	洪雅电力调度控制中心	东陈线912开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	200.55	50	3473.6	0	2068.96	不受限	2050
7805	10kV思南一线	眉山电力调度控制中心	思南一线933开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	专线	218.48	44	3784	980	2094.92	不受限	2050
7806	10kV树水线914	古蔺电力调度控制中心	树水线914	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	132.19	43	2200	0	2067.78	不受限	2050
7807	10kV回狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	回狮线922开关	回龙站	16500	否	355	6148.78	专线	198.98	56	3446.4	0	2087.5	不受限	2050
7808	10kV来鸳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来鸳线915开关	来凤站	8000	是	150	2598.08	公用	37.04	25	641.6	0	2078.46	不受限	2050
7809	10kV玲老线（玲珑）大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线919开关	玲珑站(营山)	8150	是	275	4763.14	公线	99.69	36	1726.6	0	2083.91	不受限	2050
7810	10kV庐电路	德阳电力调度控制中心	庐电路929开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	330.1	55	5717.3	7300	2053.07	不受限	2050
7811	10kV土街线	仪陇电力调度控制中心	土街线923开关	土门站(仪陇)	20000	否	323	5594.52	公线	170.09	53	2946	0	2089.07	不受限	2050
7812	10kV陈高线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈高线913开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	200	3464.1	公线	59.53	30	1031	0	2086.69	不受限	2050
7813	10kV梁炉线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁炉线917开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	148.93	50	2579.4	0	2097.13	不受限	2050
7814	10kV柏金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏金线924开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	124.37	46	2154.1	0	2054.79	不受限	2050
7815	10kV南城线925大馈线	仪陇电力调度控制中心	南城线925开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	335.81	66	5816.3	0	2087.05	不受限	2050
7816	10kV林河线大馈线	营山电力调度控制中心	林河线913开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	39.27	20	680.2	0	2091.08	不受限	2050
7817	10kV千油线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千油线924开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	78.98	36	1367.9	0	2061.56	不受限	2050
7818	10kV兴街线	仪陇电力调度控制中心	兴街线925开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	218.7	58	3787.8	0	2089.05	不受限	2050
7819	10kV城凤线657	泸州电力调度控制中心	城凤线657	南城	50000	是	406	7032.13	公线	204.91	50	3549.1	0	2076.6	不受限	2050
7820	10kV李伍线	安岳电力调度控制中心	10kV李伍线911开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	139.47	42	2415.7	100	2056.92	不受限	2050
7821	10kV庙村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙村线929开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	42.21	23	731.1	0	2074.82	不受限	2050
7822	10kV五新线	蒲城电力调度控制中心	五新线913开关	五宝站	10000	否	260	4503.33	公线	113.93	44	1973.2	0	2079.8	不受限	2050
7823	10kV里工线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里工线912开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	216.05	58	3742	0	2072.49	不受限	2050
7824	10kV君双线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君双线912开关	君塘站	16300	否	275	4763.14	公线	112.47	41	1948	250	2088.83	不受限	2050
7825	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴精线956开关	兴隆站	40000	否	265	4589.93	公线	117.41	44	2033.6	0	2097.34	不受限	2050
7826	10kV田修线	仁和电力调度控制中心	田修线955开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	25.4	13	440	600	2077.69	不受限	2050
7827	10kV金福线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金福线925开关	金垭站(阆中)	18000	否	200	3464.1	公线	60.14	30	1041.7	0	2075.99	不受限	2050
7828	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭线955开关	魏兴站	40000	是	400	6928.2	公线	200	50	3464	0	2078.56	不受限	2050
7829	10kV巨睦线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨睦线924开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	310	5369.36	公线	159.17	51	2756.9	0	2075.52	不受限	2050

7830	10kV王董线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV王董线911	王家站(南部)	20000	否	178	3083.05	公线	39.39	22	682.2	0	2092.54	不受限	2050
7831	10kV蓬升线	蓬溪电力调度控制中心	蓬升线912开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	78.07	28	1352.1	400	2058.41	不受限	2050
7832	10kV坪光线	南部电力调度控制中心	10kV坪光线933	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	77.63	35	1344.6	0	2084.86	不受限	2050
7833	10kV青景线	大英电力调度控制中心	青景线926开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	323.9	59	5610	0	2052.59	不受限	2050
7834	10kV玉团线	大英电力调度控制中心	玉团线913开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	70.81	30	1226.5	0	2099.04	不受限	2050
7835	10kV林清线	广元电力调度控制中心	林清线914开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	59.42	30	1029.2	0	2088.49	不受限	2050
7836	10kV安凉线	射洪电力调度控制中心	安凉线915开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	272.7	56	4723.2	0	2066.44	不受限	2050
7837	10kV龙锂线	射洪电力调度控制中心	龙锂线914开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	199.17	50	3449.6	0	2092.96	不受限	2050
7838	10kV五程线	苍溪电力调度控制中心	五程线923开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	60.62	30	1050	0	2067.69	不受限	2050
7839	10kV瓦漩线	阿坝电力调度控制中心	瓦漩线911开关	瓦窑站	12500	否	270	4676.54	公线	122.91	46	2128.8	0	2080.09	不受限	2050
7840	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	15.8	11	273.6	0	2064.67	不受限	2050
7841	10kV安洛线	阿坝电力调度控制中心	安洛线952开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	60.92	30	1055.2	0	2062.49	不受限	2050
7842	10kV尕上线	阿坝电力调度控制中心	尕上线951开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	20.45	11	354.2	600	2069.96	不受限	2050
7843	10kV河新线	盐边电力调度控制中心	河新线917开关	河口站	6300	是	250	4330.13	公线	79.1	32	1370	0	2094.1	不受限	2050
7844	10kV共林线	盐边电力调度控制中心	共林线953开关	共和站	3150	是	200	3464.1	公线	40.35	20	698.9	0	2072.38	不受限	2050
7845	10kV郊云线	苍溪电力调度控制中心	郊云路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	151.96	50	2632	0	2075.71	不受限	2050
7846	10kV天工一线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工一线962开关	天星站	80000	是	500	8660.25	公线	279.1	56	4880	0	2016.2	不受限	2010
7847	10kV田盛线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	田盛线916开关	沙田	100000	否	254	4399.41	专线	112.73	44	1952.4	0	2007.07	不受限	2000
7848	10kV南岛二线	雨城电力调度控制中心	10kV南岛二线938开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	236.17	54	4090.4	0	2006.42	不受限	2000
7849	10kV黑茅线	雅安电力调度控制中心	黑茅线913开关	黑竹站	8000	否	300	5196.15	公线	268.48	68	4650	2650	2026.53	不受限	2000
7850	10kV黑岗线	雅安电力调度控制中心	黑岗线914手车开关	黑竹站	18800	是	300	5196.15	公线	46.26	15	801.3	1315	2040.62	不受限	2000
7851	10kV灵安线	彭山电力调度控制中心	灵安线922开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	220.12	52	3812.5	0	2048.76	不受限	2000
7852	10kV桂上二线	彭山电力调度控制中心	桂上二线922开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	318.12	66	5509.9	0	2003.73	不受限	2000
7853	10kV梯银线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯银线957开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	112.45	39	1947.6	0	2001.47	不受限	2000
7854	10kV杨柳线	仁寿电力调度控制中心	杨柳线913开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	151.87	51	2630.4	0	2046.13	不受限	2000
7855	10kV红顾线	仁寿电力调度控制中心	红顾线922开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	387.82	69	6717	0	2012.53	不受限	2000
7856	10kV临纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.临纸线957开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	151.6	45	2625.7	0	2016.2	不受限	2000
7857	10kV象城线	眉山电力调度控制中心	象城线923开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	30.69	15	531.6	710	2031.98	不受限	2000
7858	10kV罗止三线	洪雅电力调度控制中心	罗止三线917开关	罗庙站	100000	否	335	5802.37	公线	185.05	55	3205	0	2017.13	不受限	2000
7859	10kV卫丰线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV卫丰线914开关	卫和	50000	是	423	7326.57	公线	221.81	52	3841.7	0	2019.56	不受限	2000
7860	10kV姜民线918大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜民线918开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	80.13	36	1387.8	0	2041.66	不受限	2000
7861	10kV兆安线924大馈线	泸川电力调度控制中心	兆安线924开关	兆雅	36000	是	400	6928.2	公线	202.08	51	3500	0	2042.56	不受限	2000
7862	10kV嘉园线923大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉园线923开关	嘉明	40000	否	319	5525.24	公线	170.47	53	2952.5	0	2020.22	不受限	2000
7863	10kV华金象一线929大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象一线929	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	220.13	52	3812.7	0	2048.56	不受限	2000
7864	10kV华青一线973大馈线	泸川电力调度控制中心	华青一线973	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	221.42	52	3835	0	2026.26	不受限	2000
7865	10kV华祥一线971大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥一线971	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	222.29	53	3850.1	0	2011.16	不受限	2000
7866	10kV利楠线	石棉电力调度控制中心	利楠线958开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	122.7	41	2125.1	0	2031.82	不受限	2000
7867	10kV涪九线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV涪九线大馈线951	涪阳站	16300	否	378	6547.15	专线	222.54	59	3854.4	0	2038.03	不受限	2000
7868	10kV仙府二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府二线982开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	338.11	59	5856	0	2028.3	不受限	2000
7869	10kV邱邱线	平昌电力调度控制中心	10kV邱邱线911	邱家站	10000	否	220	3810.51	公线	82.1	37	1422	0	2007.46	不受限	2000
7870	10kV中电线大馈线	江油电力调度控制中心	中电线915开关	中坝站	40000	否	372	6443.23	公线	219.08	59	3794.4	0	2004.51	不受限	2000
7871	10kV后咪线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后咪线913开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	42.67	19	739	800	2046.35	不受限	2000
7872	10kV母下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母下线914开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	19.63	12	340	200	2032.09	不受限	2000
7873	10kV新建线大馈线	会理电力调度控制中心	新建线914小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	160.95	42	2787.7	1130	2005.91	不受限	2000
7874	10kV南虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹二线929开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	303.94	58	5264.2	0	2038.13	不受限	2000
7875	10kV盐百线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐百线916开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	80.53	37	1394.7	0	2034.76	不受限	2000
7876	10kV云铺线	平昌电力调度控制中心	10kV云铺线916	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	152.23	51	2636.6	0	2039.93	不受限	2000

7877	10kV太开线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太开线912开关	太和站	18000	是	245	4243.52	公线	206.614	84	3578.66	0	240.51	不受限	2000
7878	10kV望定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望定线927开关	望江站	100000	是	358	6200.74	公线	168.82	47	2924	0	2036.59	不受限	2000
7879	10kV黑弥线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑弥线917开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	62.38	31	1080.4	0	2037.29	不受限	2000
7880	10kV富花线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富花线917开关	富驿站	6300	否	316	5473.28	公用	167.74	53	2905.3	0	2020.65	不受限	2000
7881	10kV木临线	大竹电力调度控制中心	木临线915开关	木头站	81500	是	200	3464.1	专线	43.38	22	751.4	0	2019.88	不受限	2000
7882	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	19.14	13	331.5	0	2006.77	不受限	2000
7883	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲因线913开关	曲雅贡站	13000	否	150	2598.08	公线	17.56	12	304.2	0	2034.07	不受限	2000
7884	10kV城水线	南江电力调度控制中心	10kV城水线956	城关站	20000	否	220	3810.51	公线	200	91	1725	0	2085.51	不受限	2000
7885	10kV章嘎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章嘎线912开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公线	19.48	13	337.4	0	2000.87	不受限	2000
7886	10kV营谷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营谷线911开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公线	63.51	32	1100	0	2017.69	不受限	2000
7887	10kV杨富恒线	达县电力调度控制中心	10kV.杨富恒线978开关	杨柳垭站	80000	否	200	3464.1	公线	63.42	32	1098.4	0	2019.29	不受限	2000
7888	10kV兴吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴吴线913开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	122.7	41	2125.1	0	2031.82	不受限	2000
7889	10kV铁什线	通江电力调度控制中心	10kV铁什线956	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	61.76	31	1069.6	0	2048.09	不受限	2000
7890	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	2.81	2	48.7	0	2055.74	不受限	2000
7891	10kV青柳线	万源电力调度控制中心	10kV.青柳线924开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	121.94	41	2112	0	2044.92	不受限	2000
7892	10kV青镇二线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇二线922开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	122.29	41	2118	0	2038.92	不受限	2000
7893	10kV三高三线	广元电力调度控制中心	三高三线919开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	291.75	64	5053.1	0	2008.47	不受限	2000
7894	10kV北联线大馈线	营山电力调度控制中心	北联线915开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	169.43	45	2934.6	300	2030.83	不受限	2000
7895	10kV北滨线924大馈线	营山电力调度控制中心	北滨线924开关	城北站(营山)	36000	是	515	8920.06	公线	295.71	57	5121.7	0	2014.35	不受限	2000
7896	10kV平权线	广元电力调度控制中心	平权线971开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	246.96	61	4277.4	0	2004.74	不受限	2000
7897	10kV房镇线	苍溪电力调度控制中心	房镇线913开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	51.5	27	892	0	2038.63	不受限	2000
7898	10kV陵航线	苍溪电力调度控制中心	陵航线922开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	266.08	63	4608.5	0	2016.6	不受限	2000
7899	10kV定凤线	南部电力调度控制中心	10kV定凤线911	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	80.3	37	1390.8	0	2007.48	不受限	2000
7900	10kV三高一线	广元电力调度控制中心	三高一线914开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	291.52	64	5049.1	0	2012.47	不受限	2000
7901	10kV城藏线大馈线	南充电力调度控制中心	城藏线922开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	326.29	59	5651.4	0	2011.19	不受限	2000
7902	10kV星文二线大馈线	南充电力调度控制中心	星文II线910开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	325.55	59	5638.5	0	2024.09	不受限	2000
7903	10kV香苏线	射洪电力调度控制中心	香苏线915开关	香山	12600	否	200	3464.1	公线	62.99	31	1091	0	2026.69	不受限	2000
7904	10kV罗银线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗银线914开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	127.12	47	2201.7	0	2007.19	不受限	2000
7905	10kV红燕线	阿坝电力调度控制中心	红燕线951开关	红土站	3150	否	132	2286.31	公线	0.53	0	9.2	0	2048.48	不受限	2000
7906	10kV山卡线	阿坝电力调度控制中心	山卡线911开关	建山站	5000	是	200	3464.1	公线	29.68	15	514	250	2007.28	不受限	2000
7907	10kV郊凤线	广元电力调度控制中心	郊凤线929开关	城郊站	80000	是	516	8937.38	公线	295.36	57	5115.6	0	2034.3	不受限	2000
7908	10kV虎镇线	广元电力调度控制中心	虎镇线913开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	116.17	45	2012	0	2025.41	不受限	2000
7909	10kV春官线	剑阁电力调度控制中心	春官线924小车开关	春风站	80000	否	188	3256.26	公线	45.35	24	785.4	125	2020.23	不受限	2000
7910	10kV三高二线	广元电力调度控制中心	三高二线917开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	290.58	64	5032.8	0	2028.77	不受限	2000
7911	10kV和团线	盐边电力调度控制中心	和团线914开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	58.43	27	1012	0	2036.41	不受限	2000
7912	10kV安农线	盐边电力调度控制中心	安农线952开关	安顺站	12500	否	400	6928.2	公线	244.23	61	4230	0	2005.38	不受限	2000
7913	10kV西广线	通川电力调度控制中心	10kV.西广线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	公线	153.64	51	2661	0	2015.53	不受限	2000
7914	10kV中商线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中商线914开关	阆中站	126000	否	552	9560.92	公线	378.71	69	6559.2	0	2045.63	不受限	2000
7915	10kV土回线	仪陇电力调度控制中心	土回线924开关	土门站(仪陇)	20000	是	323	5594.52	公线	140.85	44	2439.6	0	2036.02	不受限	2000
7916	10kV永顺线914大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永顺线914开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	136.24	41	2359.7	190	2022.92	不受限	2000
7917	10kV小凤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤一线917开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	117.98	24	2043.5	5750	2044.22	不受限	2000
7918	10kV八氧路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八氧路916开关	八角站	80000	是	400	6928.2	公线	202.97	51	3515.5	0	2027.06	不受限	2000
7919	10kV茶仙线	蒲城电力调度控制中心	茶仙线913开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	62.36	31	1080	0	2037.69	不受限	2000
7920	10kV孙江线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙江线964开关	孙家坝	300000	否	552	9560.92	公用	381.15	69	6601.6	0	2003.23	不受限	2000
7921	10kV老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	202	50	3498.6	0	2043.96	不受限	2000

7922	10kV米民北线	米易电力调度控制中心	米民北线971开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	257.8	55	4465.1	0	2047.41	不受限	2000
7923	10kV杨东线	西充电力调度控制分中心	杨东线925开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	220.88	52	3825.7	0.74	2034.82	不受限	2000
7924	10kV白长东线	仁和电力调度控制中心	白长东线956开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	288.43	64	4995.6	0	2019.21	不受限	2000
7925	10kV红微线649	宜宾电力调度控制中心	红微线649开关	红坝站	82000	是	370	6408.59	公线	179.44	48	3107.9	0	2018.97	不受限	2000
7926	10kV麓居线大馈线	天府电力调度控制中心	麓居线908开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	422.68	70	7320.8	0	2032.27	不受限	2000
7927	10kV国铁路大馈线	天府电力调度控制中心	国铁路910开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	379.99	69	6581.5	0	2038.92	不受限	2000
7928	10kV新南线	宜宾电力调度控制中心	新南线941开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	228.3	53	3954	0	2004	不受限	2000
7929	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越一线921开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	119.36	41	2067.3	0	2006.48	不受限	2000
7930	10KV徐坊一线	隆昌电力调度控制中心	徐坊一线971开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	221.99	52	3844.8	0	2016.46	不受限	2000
7931	10kV塘园线	隆昌电力调度控制中心	塘园线911开关	塘边站	30000	否	300	5196.15	公线	152.07	51	2633.9	200	2042.63	不受限	2000
7932	10kV佛峨二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛峨二回920开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	220.32	52	3816	0	2003.69	不受限	2000
7933	10kV公双线	资中电力调度控制中心	公双线913开关	公民站	10000	否	205	3550.7	公线	66.65	33	1154.4	0	2041.23	不受限	2000
7934	10kV井城二线	井研电力调度控制分中心	井城二线917开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	283.07	57	4902.8	0	2025.4	不受限	2000
7935	10kV涌雅线	温江电力调度控制中心	涌雅线936开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	108.64	20	1881.7	3750	2030.89	不受限	2000
7936	10kV虎长一线	内江电力调度控制中心	虎长一线965开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	268.66	56	4653.2	0	2025.58	不受限	2000
7937	10kV马科线	内江电力调度控制中心	马科线922开关	马鞍山站	80000	是	482	8348.48	公线	143.91	30	2492.6	2150	2036.18	不受限	2000
7938	10kV龙柑线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙柑线924开关	龙安站	30300	否	341	5906.29	公线	190	56	3290.8	1690	2024.86	不受限	2000
7939	10kV沈萃路	成都配调	沈萃路952	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	308.31	65	5340	0	2033.34	不受限	2000
7940	10kV前姚线	青白江电力调度控制中心	前姚线935开关	前进	2*50000	否	600	10392.3	公线	329.62	67	5709.1	0	2007.19	不受限	2000
7941	10kV望翠线	成都配调	望翠路926	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	309.98	66	5368.8	0	2004.54	不受限	2000
7942	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路909	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	307.85	65	5332	0	2041.34	不受限	2000
7943	10kV南高线	成都配调	南高线922	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	262.86	56	4552.8	0	2001.28	不受限	2000
7944	10kV官敦路	大邑电力调度控制中心	官敦线927开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	284.06	57	4920	0	2008.2	不受限	2000
7945	10kV景泥路	青白江电力调度控制中心	景泥线933开关	景峰	2*50000	否	560	9699.48	专线	387.16	69	6705.6	0	2023.93	不受限	2000
7946	10kV高后二线	成都配调	高后二线940	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	261.89	55	4536	0	2018.08	不受限	2000
7947	10kV益晶二路	成都配调	益晶二路932	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	186.79	55	3235.2	0	2029.03	不受限	2000
7948	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子水线905开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	364.09	61	6306	0	2007.84	不受限	2000
7949	10kV唐龙线	青白江电力调度控制中心	唐龙线908开关	唐家寺	2*10000	否	435	7534.42	公线	279.21	63	4836	0	2022.92	不受限	2000
7950	10kV中源路	中江电力调度控制中心	中源路928开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	345.27	60	5980.1	0	2015.04	不受限	2000
7951	10kV禾桥一线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾接线914开关	禾丰	22000	否	275	4763.14	公线	118.49	43	2052.2	200	2034.63	不受限	2000
7952	10kV玉土路	绵竹电力调度控制中心	玉土路901开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	122.62	41	2123.8	0	2033.12	不受限	2000
7953	10kV濛永线	彭州电力调度控制中心	濛永线923开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	380.37	69	6588	0	2032.42	不受限	2000
7954	10kV高枧线大馈线	广安电力调度控制中心	高枧线10开关	高兴站	11300	否	160	2771.28	公线	22.74	14	393.8	0	2100.35	不受限	2000
7955	10kV连东线	彭州电力调度控制中心	连东线913开关	连封	240000+150000	是	600	10392.3	公线	362.16	60	6272.6	0	2041.24	不受限	2000
7956	10kV红屯线	新都电力调度控制中心	红屯线992开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	334.3	66	5790	75	2007.17	不受限	2000
7957	10kV回城九路	什邡电力调度控制中心	回城九路929开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	436.29	79	7556.5	5750	-5657.76	不受限	2000
7958	10kV双新线大馈线	广安电力调度控制中心	双新线943开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	282.07	56	4885.4	0	2042.8	不受限	2000
7959	10kV禅乐线	郫都电力调度控制中心	禅乐线933开关	玉禅	2480000	是	550	9526.28	公线	324	59	5611.6	0	2009.42	不受限	2000
7960	10kV两京II路	什邡电力调度控制中心	两京II路912开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	203.35	51	3522.1	0	2020.46	不受限	2000
7961	10kV花慧线大馈线	郫都电力调度控制中心	花慧线923开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	365.65	61	6333	0	1980.84	不受限	1950
7962	10kV龙城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城三路918开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	327.64	59	5674.7	0	1974.04	不受限	1950
7963	10kV光园四路	绵竹电力调度控制中心	光园四路922开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	326.74	59	5659.2	0	1989.54	不受限	1950
7964	10kV阳龙路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳龙路921开关	洛阳站	22500	是	377	6529.83	公线	188.88	50	3271.4	0	1952.46	不受限	1950
7965	10kV大放线921	乐至电力调度控制中心	10kV大放线921开关	大佛站	14600	是	220	3810.51	公用	61.43	28	1064	0	1984.41	不受限	1950
7966	10kV富镇路	绵竹电力调度控制中心	富镇路905开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	382.79	69	6630	0	1974.83	不受限	1950
7967	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹崇线918开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	272.45	54	4718.8	300	1978.69	不受限	1950
7968	10kV堰拓线	新都电力调度控制中心	堰拓线909开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	328.64	64	5692	375	1992.23	不受限	1950
7969	10kV浦轻路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦轻路913开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	366.51	61	6348	0	1965.84	不受限	1950
7970	10kV绵城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城一路911开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	354.31	60	6136.6	0	1983.26	不受限	1950

7971	10kV庄韩路	大邑电力调度控制中心	庄韩线908开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	366.44	61	6346.8	0	1967.04	不受限	1950
7972	10kV沙岛路	成都配调	沙岛路914	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	156.35	46	2708	0	1975.46	不受限	1950
7973	10kV浦金线	成都配调	浦金线926	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	264.67	56	4584	0	1970.08	不受限	1950
7974	10kV沈兆路	成都配调	沈兆路933	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	312.24	66	5408	0	1965.34	不受限	1950
7975	10kV东群路	成都配调	东群路901	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	312.24	66	5408	0	1965.34	不受限	1950
7976	10kV猛嘉线	成都配调	猛嘉线913开关	猛追湾	128000	否	473	8192.6	专线	311.71	66	5398.8	0	1974.54	不受限	1950
7977	10kV玉宝路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉宝路907	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	338.45	67	5862	0	1979	不受限	1950
7978	10kV隆燎路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆燎路924	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	206.14	52	3570.4	0	1972.16	不受限	1950
7979	10kV康金路大馈线	崇州电力调度控制中心	康金路913	永康	2*40000	是	600	10392.3	公线	365.13	61	6324	0	1989.84	不受限	1950
7980	10kV高曦路大馈线	崇州电力调度控制中心	高曦路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	355.37	61	6155	0	1964.86	不受限	1950
7981	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	专线	10.57	8	183	0	1999.38	不受限	1950
7982	10KV通莱一线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅰ回916开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	283.07	64	4902.8	0	1956.12	不受限	1950
7983	10kV科粮线大馈线	温江电力调度控制中心	科粮线918开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	328.41	59	5688	0	1960.74	不受限	1950
7984	10kV斑车二线	乐山电力调度控制中心	斑车二线928开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	191.23	50	3312.1	0	1953.33	不受限	1950
7985	10kV张城二线	峨眉山电力调度控制分中心	张城二线980开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	8.03	2	139	3750	1972.26	不受限	1950
7986	10kV渔坡线	隆昌电力调度控制中心	渔坡线913开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	183.86	50	3184.4	0	1956.33	不受限	1950
7987	10kV沈成路	成都配调	沈成路932	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	312.24	66	5408	0	1965.34	不受限	1950
7988	10kV奥桥一线	内江电力调度控制中心	奥桥一线916开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	272.06	56	4712.1	0	1966.68	不受限	1950
7989	10kV东沱线	内江电力调度控制中心	东沱线916开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	205.05	48	3551.4	340	1969.86	不受限	1950
7990	10kV桐西二线	内江电力调度控制中心	桐西二线973开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	592.06	61	10254.5	1125	1978.08	不受限	1950
7991	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	坪竹线961	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	274.2	64	4749.2	0	1953.84	不受限	1950
7992	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东江线932开关	东风站	105000	否	400	6928.2	公线	245.24	61	4247.6	0	1987.78	不受限	1950
7993	10kV塔湖线大馈线	天府电力调度控制中心	塔湖线912开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	365.99	61	6339	0	1974.84	不受限	1950
7994	10kV国南四路大馈线	天府电力调度控制中心	国南四路914开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	384.39	70	6657.6	0	1962.82	不受限	1950
7995	10kV江海二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江海二线925开关	江南站(阆中)	32500	否	476	8244.56	公线	314.06	66	5439.6	0	1980.5	不受限	1950
7996	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广连路906开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	333.18	58	5770.7	250	1960.59	不受限	1950
7997	10kV洪村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪村线915开关	洪山站(阆中)	9000	否	220	3810.51	公线	84.49	38	1463.3	0	1966.16	不受限	1950
7998	10kV园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	102.26	34	1771.2	400	1985.72	不受限	1950
7999	10kV古北线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古北线915开关	古城站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	205.42	51	3557.9	0	1984.66	不受限	1950
8000	10kV春滨线	仪陇电力调度控制中心	春滨线910开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	338.9	60	5869.8	0	1959.07	不受限	1950
8001	10kV旌玉路917大馈线	德阳电力调度控制中心	旌玉路917开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	818.94	142	14184	5980	1987.43	不受限	1950
8002	10kV立茶线	仪陇电力调度控制中心	立茶线912开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	83.46	38	1445.6	0	1952.68	不受限	1950
8003	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	10kV白安二线956开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	123.5	29	2139	2500	1954.91	不受限	1950
8004	10kV倒绿线	营山电力调度控制中心	倒绿线916开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	66.8	33	1157	0	1960.69	不受限	1950
8005	10kV双悦线	营山电力调度控制中心	双悦线915开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	60.19	30	1042.5	80	1995.19	不受限	1950
8006	10kV梁远线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁远线927关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	357.92	68	6199.2	0	1953.57	不受限	1950
8007	10kV天大线916大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	150.43	46	2605.5	0	1967.12	不受限	1950
8008	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	230	3983.72	公线	69.75	30	1208	0	1978.98	不受限	1950
8009	10kV厂溪线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂溪线911开关	厂溪站	20000	否	400	6928.2	公线	231.45	58	4008.8	250	1976.58	不受限	1950
8010	10kV君洋线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君洋线913开关	君塘站	16300	否	220	3810.51	公线	83.93	38	1453.6	0	1975.86	不受限	1950
8011	10kV黄浦路961大馈线	德阳电力调度控制中心	黄浦路961开关	黄河站	82000	是	900	15588.46	公线	489.3	54	8474.6	10480	1990.77	不受限	1950
8012	10kV君镇线	蒲城电力调度控制中心	10 kV.君镇线923开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	65.94	33	1142	0	1975.69	不受限	1950
8013	10kV双车线	西充电力调度控制分中心	双车线924开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	145.2	48	2514.8	250	1974.09	不受限	1950
8014	10kV田旗线	仁和电力调度控制中心	田旗线952开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	46.05	23	797.6	0	1973.68	不受限	1950
8015	10kV金马线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金马线916开关	金垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	85.1	39	1474	0	1955.46	不受限	1950
8016	10kV城花线	米易电力调度控制中心	城花线954开关	城北站	31500	否	264	4572.61	公线	122.57	46	2122.9	0	1992.45	不受限	1950
8017	10kV白攀线	仁和电力调度控制中心	白攀线950开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	247.23	55	4282	0	1953.38	不受限	1950
8018	10kV盘群线	南部电力调度控制中心	10kV盘群线911	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	84.81	39	1468.9	0	1960.56	不受限	1950

8019	10kV桂碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂碧线912开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	225.7	60	3909.2	0	1967.65	不受限	1950
8020	10kV城开线	蓬溪电力调度控制中心	城开线927开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	249.35	55	4318.8	0	1985.86	不受限	1950
8021	10kV轮珠线	广元电力调度控制中心	轮珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	293.34	65	5080.7	0	1980.87	不受限	1950
8022	10kV燕卢线	旺苍电力调度控制中心	燕卢线914开关	35kV燕子站	6300	是	200	3464.1	公线	45.07	23	780.6	0	1990.68	不受限	1950
8023	10kV宝西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝西线914开关	金宝站	10000	是	300	5196.15	公线	124.68	42	2159.4	0	1997.52	不受限	1950
8024	10kV竹凉线	广元电力调度控制中心	竹凉线914开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	公线	154.75	52	2680.3	0	1996.23	不受限	1950
8025	10kV玉木线	射洪电力调度控制中心	玉木线911开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	89.8	22	1555.4	2000	1987.16	不受限	1950
8026	10kV青渔线	射洪电力调度控制中心	青渔线924开关	青岗	11300	是	220	3810.51	公线	56.75	26	982.9	80	1985.51	不受限	1950
8027	10kV棉九线672大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉九线922开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	223.87	53	3877.5	0	1983.76	不受限	1950
8028	10kV木镇线	南部电力调度控制中心	10kV木镇线914	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	129.19	48	2237.6	0	1971.29	不受限	1950
8029	10kV林镇线	广元电力调度控制中心	林镇线915开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	19.85	13	343.8	0	1994.47	不受限	1950
8030	10kV春摇线	剑阁电力调度控制中心	春摇线914小车开关	春风站	80000	否	188	3256.26	公线	55.34	29	958.5	0	1972.13	不受限	1950
8031	10kV下红一线	广元电力调度控制中心	下红一线916开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	249.26	62	4317.1	0	1965.04	不受限	1950
8032	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	元镇线922开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	155.06	52	2685.7	0	1990.83	不受限	1950
8033	10kV新木线	盐边电力调度控制中心	新木线956开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	103.26	34	1788.4	400	1968.52	不受限	1950
8034	10kV水代线	旺苍电力调度控制中心	水代线911	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	20.68	14	358.2	0	1980.07	不受限	1950
8035	10kV岗华线	通川电力调度控制中心	10kV.岗华线967开关	木岗站	50000	否	495	8573.65	公线	332.56	67	5760	0	1956.29	不受限	1950
8036	10kV万中线大馈线	江油电力调度控制中心	万中线916开关	万寿站	40000	否	335	5802.37	公线	188.22	56	3259.9	0	1962.23	不受限	1950
8037	10kV兰岸线	平昌电力调度控制中心	10kV兰岸线913	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	66.93	33	1159.2	0	1958.49	不受限	1950
8038	10kV阿凉线912	甘洛电力调度控制中心	10kV阿凉线912开关	阿兹觉站	10000	否	194	3360.18	公线	120.36	41	1390	0	1979.08	不受限	1950
8039	10kV915普中线	甘洛电力调度控制中心	普中线915开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	31.06	19	538	0	1971.74	不受限	1950
8040	10kV曾甘线	巴州电力调度控制中心	10kV曾甘线916	曾口站	12600	否	220	3810.51	公线	82.83	38	1434.6	0	1994.86	不受限	1950
8041	10kV宝镇线大馈线	安州电力调度控制中心	宝镇线912开关	宝林站	5000	是	400	6928.2	公用	206.97	52	3584.8	0	1957.76	不受限	1950
8042	10kV穆五线	宝兴电力调度控制中心	穆五线915开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	160.53	47	2780.4	0	1958.49	不受限	1950
8043	10kV大交线	巴州电力调度控制中心	10kV大交线858	大佛寺站	100000	否	200	3464.1	公线	65.7	33	1138	0	1979.69	不受限	1950
8044	10kV盐公线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐公线929开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	85.02	39	1472.6	0	1956.86	不受限	1950
8045	10kV衣磴线	平昌电力调度控制中心	10kV衣磴线914	白衣站	10000	否	200	3464.1	公线	66.46	33	1151.1	0	1966.59	不受限	1950
8046	10kV经黑线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经黑线931开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	202.33	57	3504.4	0	1982.74	不受限	1950
8047	10kV佛街线	平昌电力调度控制中心	10kV佛街911	佛楼站	10000	否	180	3117.69	公线	48.15	27	834	0	1971.92	不受限	1950
8048	10kV麻镇线	通江电力调度控制中心	10kV麻镇线912	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	59.58	31	1032	0	1960.99	不受限	1950
8049	10kV茶观线	巴州电力调度控制中心	10kV茶观线917	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	64.83	32	1122.9	0	1994.79	不受限	1950
8050	10kV元卡线911断路器	雷波电力调度控制中心	元卡线911开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	115.58	45	2001.8	0	1973.26	不受限	1950
8051	10kV坝宁线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝宁线917小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	0	1975.06	不受限	1950
8052	10kV中马线大馈线	雷波电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山坪站	26400	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	0	1991.26	不受限	1950
8053	10kV黑双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	63.8	32	1105	0	1981.51	不受限	1950
8054	10kV清孔线926路	大竹电力调度控制中心	清孔线926开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	65.54	33	1135.2	0	1982.49	不受限	1950
8055	10kV林石线	南江电力调度控制中心	10kV林石线952	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	65.71	33	1138.1	0	1979.59	不受限	1950
8056	10kV城鼓线914大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城鼓线914开关	（越西县调）城关站	50000	是	465	8054.04	公线	258.73	56	4481.2	0	1962.03	不受限	1950
8057	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV东天线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公线	494.48	13	216.2	0	1984.2	不受限	1950
8058	10kV渔和线	巴州电力调度控制中心	10kV渔和线953	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	66.1	33	1144.8	0	1972.89	不受限	1950
8059	10kV管街线	达县电力调度控制中心	管街线922开关	管村站	20000	否	320	5542.56	公线	173.16	54	2999.2	0	1989.1	不受限	1950
8060	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950
8061	10kV正和线	南江电力调度控制中心	10kV正和线954	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	246.28	62	4265.6	0	1969.78	不受限	1950
8062	10kV陈中线	洪雅电力调度控制中心	陈中线923开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	206.38	52	3574.5	0	1968.06	不受限	1950
8063	10kV万清线	雅安电力调度控制中心	万清线922开关	万古站	18100	否	300	5196.15	公线	128.36	43	2223.2	500	1953.33	不受限	1950
8064	10kV黄杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄杜线921开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	102.54	39	1847.6	0	1963.01	不受限	1950
8065	10kV西雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西雅线916开关	汇西站	100000	是	515	8920.06	公线	260.76	51	4516.4	630	1989.65	不受限	1950
8066	10kV江长线	彭山电力调度控制中心	江长线915开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	专线	21.89	15	379.2	0	1959.07	不受限	1950
8067	10kV彭建一线	彭山电力调度控制中心	彭建一线916开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	293.56	58	5084.5	0	1982.27	不受限	1950

8068	10kV宝飞三线	仁寿电力调度控制中心	宝飞三线932开关	宝飞	360000	是	380	6581.79	公线	191.11	50	3310	0	1955.43	不受限	1950
8069	10kV彰促线	仁寿电力调度控制中心	彰促线926开关	彰加站	11000	否	210	3637.31	公线	75.28	36	1303.8	0	1969.78	不受限	1950
8070	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻滩线923开关	麻柳站	6300	否	265	4589.93	公线	123.39	47	2137.2	0	1993.74	不受限	1950
8071	10kV满兴线	仁寿电力调度控制中心	满兴线984开关	满井站	18000	否	200	3464.1	专线	67.07	34	1161.6	0	1956.09	不受限	1950
8072	10kV草柳线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	草柳线962	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	276.4	57	4787.2	0	1988.58	不受限	1950
8073	10kV卷云线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷云线913开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	83.83	34	1452	0	1956.67	不受限	1950
8074	10kV新祥线	仁寿电力调度控制中心	新祥线917开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	227.25	60	3936	0	1987.61	不受限	1950
8075	10kV北杨二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨二线924开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	329.42	60	5705.5	0	1957.09	不受限	1950
8076	10kV兆龙线913大馈线	泸川电力调度控制中心	兆龙线913	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	222.06	52	3846	100	1915.26	不受限	1900
8077	10kV罗瑞线	青神电力调度控制中心	罗瑞线911开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	136.04	45	2356.2	400	1920.33	不受限	1900
8078	10kV罗前一线	洪雅电力调度控制中心	罗前一线915开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	334.26	68	5789.3	0	1926.99	不受限	1900
8079	10kV留长线大馈线	自贡电力调度控制中心	留长线913开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	109.02	40	1888.2	0	1922.31	不受限	1900
8080	10kV永肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	永肖线912开关	永安站	28300	是	304	5265.43	公线	104.5	34	1810	460	1942.34	不受限	1900
8081	10kV卫锦一线	雅安电力调度控制中心	卫锦一线936开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	248.36	62	4301.6	0	1933.78	不受限	1900
8082	10kV青羽线	彭山电力调度控制中心	青羽线922开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	339.17	68	5874.5	0	1919.72	不受限	1900
8083	10kV代钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV代钟线918开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	243.93	55	4224.8	0	1941.3	不受限	1900
8084	10kV宋青线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋青线915开关	宋家桥站	63000	否	200	3464.1	专线	67.5	34	1169.1	0	1948.59	不受限	1900
8085	10kV灵郊线	彭山电力调度控制中心	灵郊线924开关	灵石站	63000	否	220	3810.51	公线	88.05	40	1525	0	1904.46	不受限	1900
8086	10kV荣城Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城一线918开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	261.7	56	4532.6	0	1910.63	不受限	1900
8087	10kV保五线大馈线	自贡电力调度控制中心	保五线914开关	保华站	12800	是	330	5715.77	公线	151.73	46	2628	0	1944.62	不受限	1900
8088	10kV福青三线	洪雅电力调度控制中心	福青三线915开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	788.76	79	13661.3	0	1927.16	不受限	1900
8089	10kV长伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	长伍线914开关	长土站	56700	是	367	6356.63	公线	149.52	41	2589.6	550	1945.7	不受限	1900
8090	10kV顺天线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	6400	是	288	4988.31	公线	118.96	41	2060.4	0	1930.25	不受限	1900
8091	10kV高上线大馈线	富顺电力调度控制中心	高上线913开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	254.62	56	4448.7	0	1925.24	不受限	1900
8092	10kV树长线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	树长线912	柿子树	20000	是	308	5334.72	公线	136.32	44	2361	0	1906.78	不受限	1900
8093	10kV红普线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红普线913开关	红房站	81580	否	320	5542.56	公线	176.77	55	3061.7	0	1926.6	不受限	1900
8094	10kV水矿线大馈线	会理电力调度控制中心	水矿线915开关	绿水站	20000	否	400	6928.2	专线	248.44	62	4302.9	0	1932.48	不受限	1900
8095	10kV交合线大馈线	布拖电力调度控制中心	交合线924小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	70.09	35	1214	0	1903.69	不受限	1900
8096	10kV城拉线924大馈线	布拖电力调度控制中心	城拉线924开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	66.94	33	1159.4	0	1958.29	不受限	1900
8097	10kV响元线	平昌电力调度控制中心	10kV响元线914	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	70.16	35	1215.1	0	1902.59	不受限	1900
8098	10kV花尹线	巴州电力调度控制中心	10kV花尹线953	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	68.57	34	1187.7	0	1929.99	不受限	1900
8099	10kV武北线大馈线	江油电力调度控制中心	武北线917开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	112.68	31	1951.6	1100	1936.7	不受限	1900
8100	10kV洛团线	巴州电力调度控制中心	10kV洛团线956	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	69.89	35	1210.5	0	1907.19	不受限	1900
8101	10kV自定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自定线915开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公用	127.75	42	2212.7	100	1913.5	不受限	1900
8102	10kV望运二线	巴州电力调度控制中心	10kV望运二线922	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	360.14	69	6237.7	0	1946.24	不受限	1900
8103	10kV金安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金安线923开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	67.81	34	1174.4	0	1943.29	不受限	1900
8104	10kV金古线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金古线916开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	69.84	35	1209.6	0	1908.09	不受限	1900
8105	10kV城青线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV城青线922开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	119.83	47	2075.4	0	1899.66	不受限	1900
8106	10kV大丽Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大丽Ⅰ回955	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	339.92	68	5887.5	0	1906.72	不受限	1900
8107	10kV渡市线	达县电力调度控制中心	10kV.渡市线913开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	65.47	30	1134	0	1914.41	不受限	1900
8108	10kV永坪线	通江电力调度控制中心	10kV永坪线917	永安站	71500	否	148	2563.44	公线	23.04	16	399	0	1908.1	不受限	1900
8109	10kV莱镇线	大英电力调度控制中心	莱镇线924开关	蓬莱	100000	是	550	9526.28	公线	327.96	60	5680.2	0	1940.82	不受限	1900
8110	10kV玉象线	大英电力调度控制中心	玉象线911开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	68.46	29	1185.8	200	1939.74	不受限	1900
8111	10kV金水线大馈线南部	南部电力调度控制中心	10kV金水线919	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	37.03	22	641.4	0	1930.69	不受限	1900
8112	10kV龙金线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙金线912开关	龙蟠站	16300	是	211	3654.63	公线	57.23	27	991.2	0	1932.5	不受限	1900
8113	10kV河马线	大英电力调度控制中心	河马线922开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	331.18	60	5736	0	1926.59	不受限	1900
8114	10kV南桂线	射洪电力调度控制中心	南桂线926开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	280.12	57	4851.6	0	1938.04	不受限	1900
8115	10kV柳临线	广元电力调度控制中心	柳临线913开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	68.75	34	1190.7	0	1926.99	不受限	1900
8116	10kV桥会线	蓬溪电力调度控制中心	桥会线914开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	109.95	40	1904.4	0	1906.11	不受限	1900
8117	10kV洋溪镇线	射洪电力调度控制中心	洋溪镇线923开关	洋溪	12600	否	170	2944.49	公线	40.6	24	703.2	0	1946.84	不受限	1900

8118	10kV罗凤线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	132.4	49	2293.1	0	1915.79	不受限	1900
8119	10kV三煤二线	广元电力调度控制中心	三煤二线922开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	23.94	16	414.7	0	1923.57	不受限	1900
8120	10kV下窄线	阿坝电力调度控制中心	下窄线913开关	下马厂站	4000	否	150	2598.08	公线	23	15	398.4	0	1939.87	不受限	1900
8121	10kV月奶新线	阿坝电力调度控制中心	月奶新线953开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	141.53	41	2451.3	1000	1926.72	不受限	1900
8122	10kV永水线	盐边电力调度控制中心	永水线913开关	永兴站	6300	否	220	3810.51	公线	88.2	40	1527.6	0	1901.86	不受限	1900
8123	10kV箐府线	盐边电力调度控制中心	箐府线914开关	箐河站	31500	否	135	2338.27	公线	9.27	7	160.5	0	1943.94	不受限	1900
8124	10kV新清线	盐边电力调度控制中心	新清线955开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	128.24	43	2221.1	0	1935.82	不受限	1900
8125	10kV白泉一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	白泉一线916	白节	10000	是	300	5196.15	公线	129.02	43	2234.6	0	1922.32	不受限	1900
8126	10kV广开一线	广元电力调度控制中心	广开一线915开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	23.2	15	401.9	0	1936.37	不受限	1900
8127	10kV兴陶线	仁和电力调度控制中心	兴陶线958开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	161.39	40	2795.2	800	1947.36	不受限	1900
8128	10kV炉库线	仁和电力调度控制中心	炉库线915开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	64.9	29	1124	0	1924.41	不受限	1900
8129	10kV白新一路	绵竹电力调度控制中心	白新一路901开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	209.06	52	3620.9	0	1921.66	不受限	1900
8130	10kV板塘一线	仁和电力调度控制中心	板塘一线971开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	209.78	52	3633.4	0	1909.16	不受限	1900
8131	10kV柏丝线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏丝线915开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	51.15	23	886	630	1913.46	不受限	1900
8132	10kV柏林线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏林线914开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	85.69	39	1484.1	0	1945.36	不受限	1900
8133	10kV庙扶线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙扶线971开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	86.59	39	1499.8	0	1929.66	不受限	1900
8134	10kV大福路	广汉电力调度控制中心	大福路963	大塘站	126000	否	555	9612.88	公线	389.45	70	6745.3	0	1906.29	不受限	1900
8135	10kV岭池线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭池线915开关	长条岭站(阆中)	15000	否	380.2	6585.26	公线	231.2	61	4004.3	0	1922.43	不受限	1900
8136	10kV凉乡线	蒲城电力调度控制中心	凉乡线913开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	67.78	34	1174	0	1943.69	不受限	1900
8137	10kV石溪线914大馈线	高坪电力调度控制中心	石溪线914开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	98.79	25	1711	1860	1943.85	不受限	1900
8138	10kV丙头线	米易电力调度控制中心	丙头线971开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	50.16	25	868.8	0	1902.48	不受限	1900
8139	10kV十西线大馈线	天府电力调度控制中心	十西线913开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	332.1	60	5752	0	1910.59	不受限	1900
8140	10kV河师线972大馈线	天府电力调度控制中心	河师路972开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.5	0	1935.88	不受限	1900
8141	10kV车模线大馈线	天府电力调度控制中心	车模线912开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	406.12	63	7034	0	1917.24	不受限	1900
8142	10kV桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐梓林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	222.19	60	3848.4	0	1919.33	不受限	1900
8143	10kV松建线945大馈线	天府电力调度控制中心	松建路945开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	331.18	60	5736	0	1912.74	不受限	1900
8144	10kV踏新线	沙湾电力调度控制分中心	踏新线913开关	踏水站	8100	是	235	4070.32	公线	77.49	33	1342.2	0	1914.06	不受限	1900
8145	10kV牧棠路大馈线	天府电力调度控制中心	牧棠路932开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	250.09	63	4331.5	0	1903.88	不受限	1900
8146	10kV麓金线大馈线	天府电力调度控制中心	麓金线930开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	332.6	60	5760.6	0	1901.99	不受限	1900
8147	10kV怡悦线大馈线	天府电力调度控制中心	怡悦线936开关	怡居	63000	否	600	10392.3	专线	429.42	72	7437.6	0	1915.47	不受限	1900
8148	10kV新滨Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新滨II线946开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	233.55	54	4045.1	0	1913.16	不受限	1900
8149	10kV红鹭线	宜宾电力调度控制中心	10kV红鹭线634开关	红坝站	40000	否	400	6928.2	公线	250.17	63	4333	0	1902.38	不受限	1900
8150	10kV鲁丝线	宜宾电力调度控制中心	鲁丝线953开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	208.72	52	3615	0	1927.56	不受限	1900
8151	10kV鲁江线	宜宾电力调度控制中心	鲁江线955开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	232.3	54	4023.5	0	1934.76	不受限	1900
8152	10kV春青线	温江电力调度控制中心	春青线997开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	330.28	60	5720.4	0	1942.19	不受限	1900
8153	10kV驷东线	成都配调	驷东路951	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	313.86	66	5436	0	1937.34	不受限	1900
8154	10kV车宝二线	乐山电力调度控制中心	车宝二线922开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	286.09	65	4955.1	0	1903.82	不受限	1900
8155	10kV劳红线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳红线921开关	劳动站	50000	是	481	8331.16	公线	272.92	57	4726.9	0	1938.03	不受限	1900
8156	10kV杨东线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨东线962开关	杨柳湾站	85500	是	445	7707.63	公线	230.58	52	3993.7	250	1922.4	不受限	1900
8157	10kV望水线	隆昌电力调度控制中心	望水线961开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	184.38	50	3193.4	0	1948.71	不受限	1900
8158	10kV平灌线	隆昌电力调度控制中心	平灌线914开关	平安站	81500	否	200	3464.1	专线	69.05	35	1196	0	1921.69	不受限	1900
8159	10kV徐锦二线	隆昌电力调度控制中心	徐锦二线924开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	342.89	68	5938.9	0	1933.27	不受限	1900
8160	10kV钓河线	乐山电力调度控制中心	钓河线971开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	241.11	55	4176	0	1920.82	不受限	1900
8161	10kV寿乐四线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐四线923开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	97	26	1680	1600	1902.3	不受限	1900
8162	10kV高渔线	资中电力调度控制中心	高渔线912开关	高楼站	10000	是	371	6425.91	公线	221.46	60	3835.68	0	1947.64	不受限	1900
8163	10kV辰庆线	成都配调	辰庆路916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	266.05	56	4608	0	1946.08	不受限	1900

8164	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾龚线922开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	155.65	46	2695.9	0	1946	不受限	1900
8165	10kV西城线	成都配调	西城线开关960	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	315.94	67	5472	0	1901.34	不受限	1900
8166	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	邛西	126000	是	423	7326.57	公线	226.65	54	3925.5	0	1935.76	不受限	1900
8167	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛东线904	邛崃	63000	是	380	6581.79	公线	193.3	51	3348	0	1917.43	不受限	1900
8168	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧丰一线936开关	欧城	2*240000	是	600	10392.3	公线	331.36	60	5739.1	0	1923.49	不受限	1900
8169	10kV玉川路_四川大学	成都配调	玉川路990	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	313.16	66	5424	0	1949.34	不受限	1900
8170	10kV树铁线951断路器间隔1	大邑电力调度控制中心	树铁线951开关	大树	120000	是	150	2598.08	专线	8.21	5	142.2	0	1936.26	不受限	1900
8171	10kV湾太路	郫都电力调度控制中心	湾太线913开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	367.9	61	6372	0	1941.84	不受限	1900
8172	10kV湾菊路	郫都电力调度控制中心	湾菊线908开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	428.18	71	7416	0	1937.07	不受限	1900
8173	10kV斑纤一路	罗江电力调度控制中心	斑纤一路916开关	斑竹站	100000	是	277	4797.78	专线	109.52	40	1896.8	0	1941.42	不受限	1900
8174	10kV门保线	新都电力调度控制中心	门保线938开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	303.12	59	5250	0	1913.76	不受限	1900
8175	10kV栗茶线	大邑电力调度控制中心	栗茶线923开关	栗子坪	16000	否	200	3464.1	公线	70.32	35	1218	0	1899.69	不受限	1900
8176	10kV光输路（主）LGM923Z	彭州电力调度控制中心	光输路923	光明	50000+60000	否	125	2165.06	专线	1.25	1	21.7	0	1948.55	不受限	1900
8177	10kV继塔路	中江电力调度控制中心	继塔路978开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	330.52	60	5724.6	0	1937.99	不受限	1900
8178	10kV牌慧二线	简阳电力调度控制中心	牌慧二线944开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	116.21	21	2012.7	4680	1927.72	不受限	1900
8179	10kV金蓝路大馈线	金堂电力调度控制中心	金蓝路924	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	338.66	68	5865.6	0	1928.62	不受限	1900
8180	10kV宝三线	乐至电力调度控制中心	10kV宝三线914开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	65.06	30	1126.8	0	1921.61	不受限	1900
8181	10kV光农线	新都电力调度控制中心	光农线905开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	342.4	68	5930.4	0	1941.77	不受限	1900
8182	10kV香镇一路	绵竹电力调度控制中心	香镇一路914开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	330.39	60	5722.3	0	1926.44	不受限	1900
8183	10kV东马线	新都电力调度控制中心	东马线909开关	东骏	100000	是	442	7655.66	公线	217.32	49	3764	459	1901.53	不受限	1900
8184	10kV普泰三线	新都电力调度控制中心	普泰三线932开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	269.03	61	4659.6	300	1930.49	不受限	1900
8185	10kV中伏线大馈线	广安电力调度控制中心	中伏线914开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	103.34	40	1789.9	328	1935.1	不受限	1900
8186	10kV汉润线大馈线	新都电力调度控制中心	汉润线935开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	221.19	43	3831	2280	1948.23	不受限	1900
8187	10kV鹤分路	大邑电力调度控制中心	鹤分线912开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	公线	68.43	34	1185.2	0	1932.49	不受限	1900
8188	10kV筒清线	郫都电力调度控制中心	筒清线947开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	370.1	62	6410.2	0	1903.64	不受限	1900
8189	10kV家高线大馈线	邻水电力调度控制中心	家高线916开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	217	54	3689	4450	1853.4	不受限	1853
8190	10kV方泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	方泰线974开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	184.89	46	3202.3	1250	1861.03	不受限	1850
8191	10kV花鼓线大馈线	武胜电力调度控制中心	花鼓线913开关	花岭站	10000	否	230.75	3996.71	公线	98.49	43	1705.8	30	1861.24	不受限	1850
8192	10kV棕新线	成都配调	棕新路924	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	271.32	57	4699.2	0	1854.88	不受限	1850
8193	10kV宋熊线	资中电力调度控制中心	宋熊线923开关	宋家站	20000	否	520	9006.66	公线	359.98	69	6234.9	0	1871.09	不受限	1850
8194	10kV寿莱一线	内江电力调度控制中心	寿莱一线919开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	86.13	9	1491.8	10000	1865.78	不受限	1850
8195	10kV虹奎路	都江堰电力调度控制中心	虹奎路929	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	213.03	53	3689.6	0	1852.96	不受限	1850
8196	10kV邦成线	成都配调	邦成路915	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	318.54	67	5517.1	0	1856.24	不受限	1850
8197	10kV东八二线	内江电力调度控制中心	东八二线925开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	231.06	55	4002	0	1859.26	不受限	1850
8198	10kV威雄一线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄一线911开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	157.52	44	2728.2	1000	1883.64	不受限	1850
8199	10kV连云线大馈线	威远电力调度控制中心	连云线919开关	连界场站	71500	否	366	6339.31	公线	175.2	48	3034.5	800	1870.88	不受限	1850
8200	10kV共佳线	温江电力调度控制中心	共佳线952开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	370.44	62	6416	0	1897.84	不受限	1850
8201	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	园校路911开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	253.12	63	4384	0	1851.38	不受限	1850
8202	10kV籍镇II线大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅱ回922开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	310.39	67	5376	0	1872.64	不受限	1850
8203	10kV力锦线大馈线	天府电力调度控制中心	力锦线933开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	250.76	63	4343.2	0	1892.18	不受限	1850
8204	10kV楠敖一路	彭州电力调度控制中心	楠敖一线913开关	楠新	8000/2/1	是	300	5196.15	公线	132.04	44	2287	0	1869.92	不受限	1850
8205	10kV仓双路	中江电力调度控制中心	仓双路923开关	仓山站	22500	否	400	6928.2	公线	252.75	63	4377.6	0	1857.78	不受限	1850
8206	10kV海铁一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁一线922开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	234.05	43	4053.8	1685	1882.22	不受限	1850
8207	10kV长石Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石一线915开关	长岭	93000	否	539	9335.75	公线	378.2	70	6550.4	0.0001	1851.77	不受限	1850
8208	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	388.68	70	6732	0	1888.42	不受限	1850
8209	10kV隐镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐镇路901开关	隐峰站	20000	否	434	7517.1	公线	281.29	65	4872	0	1893.39	不受限	1850
8210	10kV东瑞路	新都电力调度控制中心	东瑞线906开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	358.27	69	6205.2	0	1854.03	不受限	1850
8211	10kV马深线	新都电力调度控制中心	马深线917开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	296.86	59	5141.6	0	1855.89	不受限	1850
8212	10kV太平路_主_LTQ909Z	彭州电力调度控制中心	太平线909开关	太清	66000	否	400	6928.2	专线	250.81	63	4344	0	1891.38	不受限	1850

8213	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹凯线924开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	公线	358.39	69	6207.3	0	1851.93	不受限	1850
8214	10kV石焊路	新都电力调度控制中心	石焊线925开关	石板滩	20000	否	200	3464.1	专线	72.15	36	1249.7	0	1867.99	不受限	1850
8215	10kV河新二线大馈线	新都电力调度控制中心	河新二线911开关	河屯	40000	否	500	8660.25	公线	239.61	48	4150	1794	1850.22	不受限	1850
8216	10kV康奕一线	郫都电力调度控制中心	康奕一线911开关	康强	126000	否	550	9526.28	专线	385.68	70	6680	0	1893.65	不受限	1850
8217	10kV海达路_专线	成都配调	海达路909	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	316.62	67	5483.8	0	1889.54	不受限	1850
8218	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高新线969	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	210.46	53	3645.2	0	1897.36	不受限	1850
8219	10kV骟竹路	成都配调	骟竹路918	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	270.21	57	4680	0	1874.08	不受限	1850
8220	10kV鹤镇路	大邑电力调度控制中心	鹤镇线923开关	鹤鸣山	11300	是	400	6928.2	公线	211.69	53	3666.4	0	1876.16	不受限	1850
8221	10kV涯金二路	成都配调	涯金二线开关920	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	318.65	67	5519.1	0	1854.24	不受限	1850
8222	10kV邦生路	成都配调	邦生线924	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	316.8	67	5486.9	0	1886.44	不受限	1850
8223	10kV老明线大馈线	营山电力调度控制中心	老明线912开关	老林站(营山)	7150	是	200	3464.1	公线	52.54	26	910	0	1861.28	不受限	1850
8224	10kV平地线	仁和电力调度控制中心	平地线912开关	平地站	40000	否	220	3810.51	公线	88.9	40	1539.8	0	1889.66	不受限	1850
8225	10kV廉园二线	宣汉电力调度控制中心	廉园二线924开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	334.73	61	5797.5	0	1865.09	不受限	1850
8226	10kV梁城九线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城九线972开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	311.02	59	5386.8	0	1860.1	不受限	1850
8227	10kV土北线	宣汉电力调度控制中心	土北线914开关	土主站	30000	是	380	6581.79	公线	196.21	52	3398.4	0	1867.03	不受限	1850
8228	10kV峰镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	峰镇线915开关	云峰	32000	是	285	4936.34	公线	119.36	42	2067.3	0	1881.77	不受限	1850
8229	10kV老顺线大馈线	宁南电力调度控制中心	老顺线934开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	67.55	31	1169.9	0	1878.51	不受限	1850
8230	10kV武瑶线912线路	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	是	275	4763.14	公线	111.21	40	1926.2	0	1884.31	不受限	1850
8231	10kV炳老线	攀枝花电力调度控制中心	炳老线972开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	154.24	44	2671.5	300	1878.24	不受限	1850
8232	10kV骆黄线大馈线	营山电力调度控制中心	骆黄线914开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	164.57	52	2850.3	200	1860.06	不受限	1850
8233	10kV大吉线	蓬溪电力调度控制中心	大吉线912开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	192.36	51	3331.7	0	1892.16	不受限	1850
8234	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	50.6	25	876.4	0	1894.88	不受限	1850
8235	10kV任隆线	蓬溪电力调度控制中心	任隆线915开关	任隆	90000	否	300	5196.15	公线	162.82	54	2820	0	1856.53	不受限	1850
8236	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	游拓线928开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	256	56	4434	0	1870.66	不受限	1850
8237	10kV坪店线	南部电力调度控制中心	10kV坪店线915	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	89.73	41	1554.1	0	1875.36	不受限	1850
8238	10kV木三线	南部电力调度控制中心	10kV木三线915	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	89.31	41	1546.8	0	1851.48	不受限	1850
8239	10kV红群线	蓬溪电力调度控制中心	红群线921开关	天福	20000	是	330	5715.77	公线	157.12	48	2721.3	0	1851.32	不受限	1850
8240	10kV丰车线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰车线914开关	丰乐	8000	是	347	6010.22	公线	169.88	49	2942.3	0	1865.88	不受限	1850
8241	10kV卫白线	广元电力调度控制中心	卫白线914开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	116.94	47	2025.4	0	1887.31	不受限	1850
8242	10kV湾龙线	射洪电力调度控制中心	湾龙线916开关	桐子湾	100000	否	265	4589.93	公线	129.83	49	2248.6	0	1882.34	不受限	1850
8243	10kV灯和线	旺苍电力调度控制中心	灯和线912	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	140.3	51	2430	0	1888	不受限	1850
8244	10kV阳镇线	广元电力调度控制中心	阳镇线915手车开关	35kV朝阳站	6300	否	150	2598.08	公线	27.99	19	484.8	0	1853.47	不受限	1850
8245	10kV月乳线	阿坝电力调度控制中心	月乳线917开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	203.58	59	3526	0	1852.02	不受限	1850
8246	10kV下乡线	阿坝电力调度控制中心	下乡线951开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	26.02	17	450.6	0	1887.67	不受限	1850
8247	10kV竹城二线	广元电力调度控制中心	竹城二线922开关	竹园站	80000	否	341	5906.29	公线	199.31	58	3452	0	1863.66	不受限	1850
8248	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	林化线916	35kV林庆站	20000	否	138	2390.23	专线	14.8	11	256.3	0	1894.91	不受限	1850
8249	10kV茸塔线	阿坝电力调度控制中心	茸塔线952开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	71.81	36	1243.8	0	1873.89	不受限	1850
8250	10kV云蜀二线	广元电力调度控制中心	云蜀二线936开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	276.11	57	4782.3	0	1896.48	不受限	1850
8251	10kV南郑二线	广元电力调度控制中心	南郑二线924开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	212.7	53	3684	0	1858.56	不受限	1850
8252	10kV和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	67.55	31	1170	0	1878.41	不受限	1850
8253	10kV白旺线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	白旺线912	白节	10000	是	300	5196.15	公线	131.51	44	2277.7	0	1879.22	不受限	1850
8254	10kV竹黄线	广元电力调度控制中心	竹黄线925开关	竹园站	80000	否	516	8937.38	公线	356.11	69	6167.9	0	1875.74	不受限	1850
8255	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	11.98	8	207.5	0	1870.96	不受限	1850
8256	10kV蜂民线	宝兴电力调度控制中心	蜂民线914开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	182.74	50	3165	0	1864.87	不受限	1850
8257	10kV屯城五线911大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城五线911开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	215.05	54	3724.7	630	1880.68	不受限	1850
8258	10kV尼曲线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼曲线912开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	6.18	5	107.1	0	1870.61	不受限	1850
8259	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红李线911开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	152.63	264350	-772.89	0	1870.61	不受限	1850
8260	10kV尼打线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼打线911开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	16.05	13	278	0	1870.61	不受限	1850
8261	10kV洛米线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛米线911开关	洛哈站	6300	否	120	2078.46	公线	20.56	17	356.1	0	1870.61	不受限	1850
8262	10kV尼乐线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼乐线913开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	18.78	16	325.3	0	1870.61	不受限	1850

8263	10kV红树线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红树线913开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	80.26	67	1390.1	0	1870.61	不受限	1850
8264	10kV深小线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深小线922开关	深沟站	10000	否	120	2078.46	公线	56.72	47	982.4	0	1870.61	不受限	1850
8265	10kV北西线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北西线911开关	北山站	6300	否	120	2078.46	公线	11.07	9	191.7	0	1870.61	不受限	1850
8266	10kV文棉线大馈线	江油电力调度控制中心	文棉路904开关	文胜站	6300	是	240	4156.92	公用	82.5	34	1428.9	0	1896.64	不受限	1850
8267	10kV中劳二线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳二线916开关	中坝站	40000	是	464	8036.72	公用	262.47	57	4546	0	1883.38	不受限	1850
8268	10kV黄镇线大馈线	安州电力调度控制中心	黄镇线941开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	162.57	54	2815.7	0	1860.83	不受限	1850
8269	10kV界花二线大馈线	安州电力调度控制中心	界花二线962开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公用	432.33	72	7488	0	1865.07	不受限	1850
8270	10kV兰木线	平昌电力调度控制中心	10kV兰木线915	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	72.38	36	1253.6	0	1864.09	不受限	1850
8271	10kV水金线大馈线	会理电力调度控制中心	水金线912开关	绿水站	20000	否	380	6581.79	公线	108	28	1870.6	2165	1888.01	不受限	1850
8272	10kV御安二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安二线944开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	371.56	62	6435.4	0	1878.44	不受限	1850
8273	10kV禹穴线大馈线	北川电力调度控制中心	禹穴线914开关	禹里站	6300	是	181	3135.01	公用	36.51	20	632.3	0	1875.71	不受限	1850
8274	10kV平鱼线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平鱼线911开关	太平站	6300	否	275	4763.14	公线	139	50	2407.48	0	1879.22	不受限	1850
8275	10kV上林线大馈线	雷波电力调度控制中心	上林线912开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850
8276	10kV盛永线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛永线912开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	81.52	39	1412	0	1861.58	不受限	1850
8277	10kV盛白线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛白线913开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	81.52	39	1412	0	1861.58	不受限	1850
8278	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	72.63	36	1258	0	1859.69	不受限	1850
8279	10kV上田线大馈线	雷波电力调度控制中心	上田线913开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850
8280	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理骡线916开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	118.96	15	215.2	0	1864.84	不受限	1850
8281	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	149.19	15	216.5	0	1854.69	不受限	1850
8282	10kV大黄线	达县电力调度控制中心	大黄线913开关	大树站	20000	否	260	4503.33	公线	124.68	48	2159.4	0	1893.6	不受限	1850
8283	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二林线913开关	二郎山站	2500	否	120	2078.46	公线	0	14	207.6	0	1870.61	不受限	1850
8284	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香蒙线913开关	香格里拉站	40200	否	200	3464.1	公线	71.64	36	1240.8	0	1876.89	不受限	1850
8285	10kV大万线	达县电力调度控制中心	10kV.大万线915开关	大树站	18000	否	210	3637.31	公线	79.9	38	1383.8	0	1889.78	不受限	1850
8286	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	71.38	36	1236.3	0	1881.39	不受限	1850
8287	10kV道新线大馈线	自贡电力调度控制中心	道新线924开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	324.54	67	5621	0	1877.04	不受限	1850
8288	10kV南卫一线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫一线963开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	286.47	65	4961.6	0	1897.32	不受限	1850
8289	10kV道小线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道小线928开关	道生灏站	80000	是	380	6581.79	公线	196.58	52	3404.7	0	1860.73	不受限	1850
8290	10kV灵文线	彭山电力调度控制中心	灵文线911开关	灵石站	81500	否	250	4330.13	专线	116.35	47	2015.2	0	1881.92	不受限	1850
8291	10kV新泗二线	荥经电力调度控制中心	新泗二线923开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	251.79	63	4361	0	1874.38	不受限	1850
8292	10kV唐水线	石棉电力调度控制中心	唐水线914开关	唐家沟站	63000	是	275	4763.14	公线	112.07	41	1941	0	1869.51	不受限	1850
8293	10kV魏福线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏福线924开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	131.03	44	2269.5	0	1887.42	不受限	1850
8294	10kV天木线大馈线	富顺电力调度控制中心	天木线915开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	110.85	40	1920	0	1890.51	不受限	1850
8295	10kV清团线	仁寿电力调度控制中心	清团线961	清水站	16000	是	495	8573.65	公线	288.22	58	4992	0	1866.92	不受限	1850
8296	10kV松坪线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松坪线915开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	90.07	41	1560	0	1869.46	不受限	1850
8297	10kV南中线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南中线913开关	城南	40000	是	319	5525.24	公线	145.66	46	2522.9	0	1897.29	不受限	1850
8298	10kV福闽线	蓬溪电力调度控制中心	福闽线912开关	天福	20000	是	520	9006.66	公线	311.74	59.95	5669.3	0	1813.156	不受限	1813
8299	10kV铁镇线	南部电力调度控制中心	10kV铁镇线913	铁佛塘站(南部)	15000	否	218	3775.87	公线	91.95	42	1592.5	0	1805.78	不受限	1800
8300	10kV九东线	广元电力调度控制中心	九东线912开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	256.7	57	4446	815	1800.57	不受限	1800
8301	10kV伏柳线	南部电力调度控制中心	10kV伏柳线919	伏虎站(南部)	4000	否	220	3810.51	公线	91.82	42	1590.4	0	1839.06	不受限	1800
8302	10kV水镇线	旺苍电力调度控制中心	水镇线913	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	30.48	20	528	0	1810.27	不受限	1800
8303	10kV安彭线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安彭线913开关	安平站	14300	是	174	3013.77	公线	33.26	19	576	0	1835.02	不受限	1800
8304	10kV带陈二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅱ线916开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	308.91	56	5350.4	500	1812.19	不受限	1800
8305	10kV西蚂线919大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西蚂线919开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	335.96	61	5818.8	0	1843.79	不受限	1800
8306	10kV大钻线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大钻线914开关	大通站	16300	否	211	3654.63	公线	85.1	40	1474	0	1815.17	不受限	1800
8307	10kV塘件线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘件线925开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	337.18	61	5840	0	1822.59	不受限	1800
8308	10kV龙柏线	苍溪电力调度控制中心	龙柏线914开关	35kV龙山站	20000	是	300	5196.15	公线	135.16	45	2341	0	1815.92	不受限	1800
8309	10kV潭建线	广元电力调度控制中心	潭建线914开关	35kV龙潭站	7000	否	221	3827.83	公线	85.51	39	1481	160	1804.05	不受限	1800

8310	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧万线911开关	碧庄	6300	是	380	6581.79	公线	197.23	52	3416	0	1849.43	不受限	1800
8311	10kV太龙线	射洪电力调度控制中心	太龙线915开关	太乙	12600	否	380	6581.79	公线	223.7	59	3874.4	200	1849.21	不受限	1800
8312	10kV观嘎线	阿坝电力调度控制中心	观嘎线912开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	56.09	28	971.4	0	1799.88	不受限	1800
8313	10kV香潼线	射洪电力调度控制中心	香潼线921开关	香山	12600	是	335	5802.37	公线	161.95	48	2804.9	0	1837	不受限	1800
8314	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春湾线912开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	73.9	37	1280	0	1837.69	受限	1800
8315	10kV撒白线	阿坝电力调度控制中心	撒白线911开关	撒瓦脚站	3150	是	275	4763.14	公线	80.45	29	1393.4	580	1837.11	不受限	1800
8316	10kV石冠线	剑阁电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石瓮站	10000	是	200	3464.1	公线	54.73	27	948	0	1823.28	不受限	1800
8317	10KV永集线	盐边电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	55	27	952.6	0	1818.68	不受限	1800
8318	10kV蚂红线	盐边电力调度控制中心	蚂红线974开关	蚂蝗沟站	16000	是	350	6062.18	公线	174.49	50	3022.1	0	1827.64	不受限	1800
8319	10kV箐瀑线	盐边电力调度控制中心	箐瀑线922开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	19.5	14	337.7	0	1844.68	不受限	1800
8320	10kV沟盐线	盐边电力调度控制中心	沟盐线913开关	方家沟站	10000	是	220	3810.51	公线	72.04	33	1247.8	0	1800.61	不受限	1800
8321	10kV金酿线	通川电力调度控制中心	金酿线928开关	金山站	153000	是	420	7274.61	公线	232.1	55	4020	0	1799.69	不受限	1800
8322	10KV松上线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线913开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	87	40	1909.9	0	1839.56	不受限	1800
8323	10kV金高一路	广汉电力调度控制中心	金高一路927开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	226.7	47	3926.4	1850	1799.59	不受限	1800
8324	10kV龙三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙三线914开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	159.64	48	2765	0	1807.62	不受限	1800
8325	10kV黄氮线916大馈线	泸州电力调度控制中心	黄氮线916开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	311.88	67	5401.7	0	1815.76	不受限	1800
8326	10kV天赵线	安岳电力调度控制中心	10kV天赵线914开关	天林站	10000	否	330	5715.77	公用	146.21	44	2532.3	800	1811.89	不受限	1800
8327	10kV庙双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙双线981开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	56.86	32	984.9	0	1821.02	不受限	1800
8328	10kV龙元线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙元线914开关	二龙站(阆中)	8150	否	200	3464.1	公线	74.56	37	1291.3	0	1826.39	不受限	1800
8329	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26080	是	377	6529.83	公线	197.36	52	3418.2	0	1805.66	不受限	1800
8330	10kV凤宇二线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇二线977开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	134.08	45	2322.3	0	1834.62	不受限	1800
8331	10kV庙湾线	米易电力调度控制中心	庙湾线918开关	庙子沟站	20000	是	495	8573.65	公线	291.24	59	5044.21	0	1815	不受限	1800
8332	10kV黄共线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄共线931开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	112.56	41	1974.3	0	1836.21	不受限	1800
8333	10kV园恒一线	彭山电力调度控制中心	园恒一线913开关	园门站	113000	否	510	8833.46	专线	352.75	69	6109.7	0	1840.41	不受限	1800
8334	10kV沿坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿坪线917开关	沿滩站	63000	是	504	8729.54	公线	237.78	47	4118.3	1060	1805.33	不受限	1800
8335	10kV双唐线	彭山电力调度控制中心	双唐线924开关	双河站	100000	是	482	8348.48	公线	262.59	54	4548	315	1815.78	不受限	1800
8336	10kV邓草线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓草线924开关	邓关站	100300	是	336	5819.69	公线	135.09	40	2339.8	500	1815.95	不受限	1800
8337	10kV西万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西万线927开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	159.66	28	2765.3	4200	1811	不受限	1800
8338	10kV大玉一线	眉山电力调度控制中心	大玉一线913开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	250.53	56	4339.1	0	1827	不受限	1800
8339	10kV松富线	眉山电力调度控制中心	松富线923开关	松江站	80000	否	380	6581.79	专线	237.39	62	4111.6	0	1812.01	不受限	1800
8340	10kV石高线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	115.51	42	2000.7	0	1809.81	不受限	1800
8341	10kV河乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	河乐线923开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	44.82	21	776.2	750	1825.32	不受限	1800
8342	10kV东广二线	眉山电力调度控制中心	东广二线922开关	东馆站	81500	否	423	7326.57	公线	221.59	52	3838	945	1810.91	不受限	1800
8343	10kV穆白线	青神电力调度控制中心	穆白线912开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	77.46	30	1341.6	800	1833.46	不受限	1800
8344	10kV科雅线	眉山电力调度控制中心	科雅线912开关	科工园站	100000	是	482	8348.48	公线	256.24	53	4438.1	420	1820.68	不受限	1800
8345	10kV兰东线	青神电力调度控制中心	兰东线918开关	兰店站	102000	否	423	7326.57	公线	275.13	65	4765.2	0	1828.71	不受限	1800
8346	10kV顺石线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	6400	是	300	5196.15	公线	116.33	39	2014.8	315	1827.12	不受限	1800
8347	10kV高小线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高小线902开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	314.88	60	5453.8	30	1818.53	不受限	1800
8348	10kV西兴线西兴站	平昌电力调度控制中心	10kV西兴线916	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	76.03	38	1316.8	0	1800.89	不受限	1800
8349	10kV官庙线大馈线	江油电力调度控制中心	官庙线915开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	37.27	21	645.6	0	1848.55	不受限	1800
8350	10kV中城一线大馈线	江油电力调度控制中心	中城一线901开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	351.2	62	6082.8	0	1801.5	不受限	1800
8351	10kV洛高线	巴州电力调度控制中心	10kV洛高线957	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	74.38	37	1288.2	0	1829.49	不受限	1800
8352	10kV海龙线	盐源电力调度控制中心	10kV海龙线922小车开关	下海站	25000	是	240	4156.92	公线	85.82	36	1486.4	0	1839.14	不受限	1800
8353	10kV农涵线	平昌电力调度控制中心	10kV农涵线912	白衣站	10000	否	275	4763.14	公线	142.89	52	2474.8	0	1812.03	不受限	1800
8354	10kV盐灶线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐灶线924开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	46.86	28	811.7	0	1838.34	不受限	1800
8355	10kV观义线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观义线914开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	213.63	53	3700	0	1842.56	不受限	1800
8356	10kV通建线	通江电力调度控制中心	10kV通建线952	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	364.98	70	6321.4	0	1815.78	不受限	1800
8357	10kV北黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄二线923	城北站	20000	否	503	8712.22	公线	346.48	69	6001	0	1840	不受限	1800

8358	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂都线911开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	75.35	38	1305	0	1812.69	不受限	1800
8359	10kV坪矿线	南江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	74.09	37	1283.3	0	1834.39	不受限	1800
8360	10kV东城二线大竹	大竹电力调度控制中心	东城二线927开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	278.38	58	4821.6	0	1829.47	不受限	1800
8361	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	315.24	60	5460	0	1842.33	不受限	1800
8362	10kV贵西线	南江电力调度控制中心	10kV贵西线951	贵民站	3150	否	220	3810.51	公线	91.45	42	1584	0	1845.46	不受限	1800
8363	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	5.82	5	100.8	0	1847.75	不受限	1800
8364	10kV平三一线	达县电力调度控制中心	平三一线912开关	平滩站	9000	否	175	3031.09	公线	53.35	30	924	0	1803.98	不受限	1800
8365	10kV望民路	成都配调	望民路924	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	273.74	58	4741.2	0	1812.88	不受限	1800
8366	10kV辰锦线	成都配调	辰锦路925开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	319.17	67	5528	0	1845.34	不受限	1800
8367	10kV西茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西茶线926	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	296.09	59	5128.2	0	1841.58	不受限	1800
8368	10kV范安线	成都配调	范安路930开关	范家坡	129000	否	473	8192.6	专线	319.26	67	5529.6	0	1843.74	不受限	1800
8369	10kV西三路	邛崃电力调度控制中心	西三线913	邛西	126000	是	212	3671.95	专线	64.9	31	1124.1	0	1813.46	不受限	1800
8370	10kV绿朋路_特	成都配调	绿朋路956	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	198.85	59	3444	0	1824.9	不受限	1800
8371	10kV绿雅路	成都配调	绿雅路947	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	197.46	58	3420	0	1848.9	不受限	1800
8372	10kV润鲁线	成都配调	润鲁线994	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	274.43	58	4753.2	0	1800.88	不受限	1800
8373	10kV楼河线	成都配调	楼河线913	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	272.79	58	4724.8	0	1829.28	不受限	1800
8374	10kV白万路	罗江电力调度控制中心	白万路914开关	白马站	8000	是	345	5975.58	公线	172	50	2979	0	1801.46	不受限	1800
8375	10kV香安一路	绵竹电力调度控制中心	香安一路911开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	278.32	58	4820.5	0	1844.43	不受限	1800
8376	10kV解兴一线	大邑电力调度控制中心	解兴一线935开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	373.5	62	6469	0	1844.84	不受限	1800
8377	10kV楠红路	彭州电力调度控制中心	楠红线922开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	38.34	21	664	0	1830.15	不受限	1800
8378	10kV德税线	郫都电力调度控制中心	德税线931开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	254.97	64	4416	0	1819.38	不受限	1800
8379	蒲江10kV大兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大兴线973	大塘	20000	是	300	5196.15	公线	134.06	45	2322	0	1834.92	不受限	1800
8380	10kV武轧一线	新津电力调度控制中心	武轧一线907	文武	166000	否	505	8746.86	专线	348.91	69	6043.2	0	1828.97	不受限	1800
8381	10kV何云线大馈线	新津电力调度控制中心	何云线909开关	何店	100000	是	505	8746.86	公线	298.41	59	5168.4	0	1829.09	不受限	1800
8382	10kV中康路	中江电力调度控制中心	中康路914开关	中江站	126000	是	553	9578.24	专线	336.48	61	5827.8	0	1834.79	不受限	1800
8383	10kV养周线大馈线	简阳电力调度控制中心	养周线913	养马河	20000	否	500	8660.25	公线	272.41	54	4718.2	1230	1846.02	不受限	1800
8384	10kV兴烈线	金堂电力调度控制中心	兴烈线919开关	福兴	20000	是	580	10045.89	公线	359.58	62	6228	0	1808.71	不受限	1800
8385	10kV香隆路	彭州电力调度控制中心	香隆路909	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	354.87	70	6146.4	0	1803.71	不受限	1800
8386	10kV彭新路	彭州电力调度控制中心	彭新线906开关	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	393.53	71	6816	0	1804.42	不受限	1800
8387	10kV石水线924	乐至电力调度控制中心	10kV石水线924	石佛站	13000	是	180	3117.69	公用	39.6	22	685.8	0	1808.35	不受限	1800
8388	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环二线929开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	309.53	60	5361	0	1844.33	不受限	1800
8389	10kV江食路	新都电力调度控制中心	江食线937开关	繁江	166000	否	442	7655.66	专线	292.49	66	5066	0	1824.09	不受限	1800
8390	10kV汉源线大馈线	新都电力调度控制中心	汉源线922开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	193.3	37	3348	2865	1846.23	不受限	1800
8391	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄团线910开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	375.7	63	6507.1	0	1806.74	不受限	1800
8392	10kV凤物线大馈线	天府电力调度控制中心	凤物线912开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	专线	374.16	62	6480.5	0	1833.34	不受限	1800
8393	10kV国阳路大馈线	天府电力调度控制中心	国阳路923开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	255.6	64	4427	0	1808.38	不受限	1800
8394	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	坪大线952开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	77.37	18	1340	2800	1818.26	不受限	1800
8395	10kV坪泰线	宜宾电力调度控制中心	坪泰线988开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	336.45	69	5827.4	0	1810.94	不受限	1800
8396	10kV方盛线大馈线	武胜电力调度控制中心	方盛线956开关	方坪站	80000	否	400	6928.2	公线	24.14	6	418.1	4000	1817.28	不受限	1800
8397	10kV红碳线大馈线	威远电力调度控制中心	红碳线922开关	新场站	18000	否	335	5802.37	公线	146.36	44	2535	850	1837.13	不受限	1800
8398	10kV阳慧线	乐山电力调度控制中心	阳慧线988开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	246.3	56	4266	0	1830.82	不受限	1800
8399	10kV金文线	成都配调	金文路920	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	318.94	67	5524	0	1849.34	不受限	1800
8400	10KV通浪线	乐山电力调度控制中心	通浪线933开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	289.43	66	5013	0	1845.92	不受限	1800
8401	10kV黄桂线	隆昌电力调度控制中心	黄桂线912开关	黄家站	10000	否	295	5109.55	公线	161.29	55	2793.6	0	1804.99	不受限	1800
8402	10KV通百一线	乐山电力调度控制中心	通百一回943开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	245.96	56	4260	0	1836.82	不受限	1800
8403	10kV灌城二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城二路905	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	295.72	59	5121.8	0	1806.4	不受限	1800
8404	10kV史东线大馈线	内江电力调度控制中心	史东线922开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	2.58	1	44.7	4000	1832.15	不受限	1800
8405	10kV奥泰线	内江电力调度控制中心	奥泰线928开关	奥体站	126000	否	482	0	专线	329.36	68	5704.5	0	1809.13	不受限	1800
8406	10kV牛会线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛会线956开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	267.53	58	4633.6	0	1809.63	不受限	1800
8407	10kV晋科线	成都配调	晋科线905开关	晋阳	102000	是	473	8192.6	公线	274.78	58	4759.2	0	1794.88	不受限	1750
8408	10kV天檬路	成都配调	天檬线913开关	天健	126000	是	473	8192.6	公线	276.54	58	4789.6	0	1764.48	不受限	1750

8409	10kV俭软路专线	成都配调	俭软路926	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	265.4	65	4596.8	0	1778.88	不受限	1750
8410	10kV邦汉线	成都配调	邦汉线935开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	322.4	68	5584	0	1789.34	不受限	1750
8411	10kV团晶线	内江电力调度控制中心	团晶线921开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	331.8	69	5746.7	0	1766.93	不受限	1750
8412	10kV八印一线	内江电力调度控制中心	八印一线914开关	八角井站	90000	否	200	3464.1	专线	45.41	23	786.5	550	1781.19	不受限	1750
8413	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	98.4	44	1704.3	0	1768.03	不受限	1750
8414	10kV朝强线	内江电力调度控制中心	朝强线914开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	125.44	33	2172.6	1300	1792.83	不受限	1750
8415	10kV东城线	内江电力调度控制中心	东城线921开关	东兴站	110000	否	400	6928.2	公线	197.73	49	3424.7	1020	1790.68	不受限	1750
8416	10kV中再二线(专线)	内江电力调度控制中心	中再二线915开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	168.07	56	2911	0	1765.53	不受限	1750
8417	10kV仁数路大馈线	天府电力调度控制中心	仁数路935开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	438.08	73	7587.6	0	1765.47	不受限	1750
8418	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山线913开关	香山	63000	是	600	10392.3	公线	378.01	63	6547.2	0	1766.64	不受限	1750
8419	10kV力正路大馈线	天府电力调度控制中心	力正路942开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	437.39	73	7575.6	0	1777.47	不受限	1750
8420	10kV象威线632	宜宾电力调度控制中心	象威线632开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	241.53	56	4183.3	0	1774.96	不受限	1750
8421	10kV牧江路大馈线	天府电力调度控制中心	牧江路914开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	258.05	65	4469.5	0	1765.88	不受限	1750
8422	10kV力通线大馈线	天府电力调度控制中心	力通线905开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	256.21	64	4437.6	0	1797.78	不受限	1750
8423	10kV清新一线大馈线	天府电力调度控制中心	清新一路913开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	217.55	54	3768	0	1774.56	不受限	1750
8424	10kV宋园线901	宜宾电力调度控制中心	宋园线911开关	宋家站	10000	是	350	6062.18	公线	62.46	18	1081.8	2000	1767.94	不受限	1750
8425	10kV悦凤路	大邑电力调度控制中心	悦凤线913开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	78.98	39	1368	0	1749.69	不受限	1750
8426	10kV庆渠路	彭州电力调度控制中心	庆渠线912开关	庆兴	20000+12500	是	300	5196.15	公线	137.53	46	2382	0	1774.92	不受限	1750
8427	10kV何园二线	新津电力调度控制中心	何园二线907	何店	152000	是	424	7343.9	公线	236.61	56	4098	0	1777.12	不受限	1750
8428	10kV真德路922线路	孝泉电力调度控制中心	真德路922开关	真武寺站	16000	是	376	6512.51	公线	199.08	53	3448	0	1762.01	不受限	1750
8429	10kV放移线	简阳电力调度控制中心	放移线925开关	解放	131300	是	200	3464.1	专线	56.52	28	979	0.0001	1792.28	不受限	1750
8430	10kV万联路956#线路	中江电力调度控制中心	万联路956开关	万福站	20000	否	273	4728.5	公线	75.36	28	1305.2	1200	1750.45	不受限	1750
8431	10kV河新一线	新都电力调度控制中心	河新一线903开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	256.35	64	4440	0	1795.38	不受限	1750
8432	10kV宋阳线大馈线	广安电力调度控制中心	宋阳线977开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	60.83	28	1053.6	200	1794.81	不受限	1750
8433	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓谭路924开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	143.37	53	2483.2	0	1772.45	不受限	1750
8434	10kV灵化路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵化路907开关	灵杰站	14300	是	600	10392.3	公线	376.21	63	6516	0	1797.84	不受限	1750
8435	10kV雒阳路	广汉电力调度控制中心	雒阳路919开关	雒城站	96500	否	250	4330.13	专线	122.15	49	2115.6	0	1781.52	不受限	1750
8436	10kV拱冶路921线路	绵东电力调度控制中心	拱冶路921开关	拱星站	20000	是	435	7534.42	公线	231.82	53	4015.2	250	1762.34	不受限	1750
8437	10kV宋沟线大馈线	广安电力调度控制中心	宋沟线974开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	74.42	34	1289	0	1759.41	不受限	1750
8438	10kV德友二线	郫都电力调度控制中心	德友二线926开关	德源	100000	是	505	8746.86	公线	300.23	59	5200	0	1797.49	不受限	1750
8439	10kV拱化路924线路	绵东电力调度控制中心	拱化路924开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	373.74	63	6473.2	0	1771.36	不受限	1750
8440	10kV作华路_专线	成都配调	作华路938	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	323.23	68	5598.4	0	1774.94	不受限	1750
8441	10kV大城二线	青白江电力调度控制中心	大城二线915开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	339.42	61	5878.8	0	1783.79	不受限	1750
8442	10kV正九线	成都配调	正九路918	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	277.14	59	4800	0	1754.08	不受限	1750
8443	10kV望博路	成都配调	望博路914	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	274.71	58	4758	0	1796.08	不受限	1750
8444	10KV羊镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊镇线933	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	277.14	66	4800	0	1793.91	不受限	1750
8445	10kV西医一线	成都配调	西医一路963	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	223.79	55	3876	0	1791.27	不受限	1750
8446	10kV楼佳线	成都配调	楼佳路905	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	4800	1754.08	不受限	1750
8447	10kV绿土线	成都配调	绿土线906	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	169.05	50	2928	0	1755.46	不受限	1750
8448	10kV鹿川线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿川线914开关	洪川桥站	10000	是	335	5802.37	公线	199	59	3446.68	0	1775.3	不受限	1750
8449	10kV官镇线大馈线	江油电力调度控制中心	官镇线913开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	41.57	23	720	0	1774.15	不受限	1750
8450	10kV新义线大馈线	江油电力调度控制中心	新义线905开关	新安站	6300	是	240	4156.92	公用	89.65	37	1552.8	0	1772.74	不受限	1750
8451	10kV太城二线大馈线	江油电力调度控制中心	太城二线925开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	353.85	62	6128.6	0	1755.7	不受限	1750
8452	10kV中钢三线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢三线909开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	421.39	65	7298.4	0	1749.83	不受限	1750
8453	10kV贯镇线大馈线	江油电力调度控制中心	贯镇路905开关	贯山站	5000	否	120	2078.46	公用	4.12	3	71.3	0	1799.31	不受限	1750
8454	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城中线916开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	224.88	62	3894.9	0	1763.71	不受限	1750
8455	10kV盐西线	盐源电力调度控制中心	盐西线914开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	58.35	29	1010.6	0	1760.68	不受限	1750
8456	10kV柳园线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线953	柳林站	15000	否	377	6529.83	公线	236.26	63	4092	0	1784.85	不受限	1750
8457	10kV飞黄线大馈线	北川电力调度控制中心	飞黄线914开关	飞山站	12500	否	274	4745.82	公用	144.92	53	2510	0	1761.24	不受限	1750
8458	10kV白青线大馈线	北川电力调度控制中心	白青线915开关	白什站	8000	否	150	2598.08	公用	32.56	22	564	0	1774.27	不受限	1750
8459	10kV指江线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指江线923开关	指南站	16300	否	500	8660.25	公线	346.56	69	6002.4	0	1791.82	不受限	1750
8460	10kV望水线	巴州电力调度控制中心	10kV望水线914	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	371.03	71	6426.2	0	1757.74	不受限	1750

8461	10kV拉簸线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉簸线924小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	127.41	50	2206.8	0	1768.26	不受限	1750
8462	10kV金洗线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金洗线921开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	78.13	39	1353.2	0	1764.49	不受限	1750
8463	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	清溪站	81500	否	250	4330.13	公线	122.71	49	2125.3	0	1771.82	不受限	1750
8464	10kV林园线	南江电力调度控制中心	10kV林园线852	林家坝站	16300	否	377	6529.83	公线	235.92	63	4086.1	0	1790.75	不受限	1750
8465	10kV鸳高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	40.42	22	700	0	1794.15	不受限	1750
8466	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕博线922开关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	不受限	1750
8467	10kV玉电线	巴州电力调度控制中心	10kV玉电线855	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	95.99	44	1662.6	0	1766.86	不受限	1750
8468	10kV化熊东线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊东线972开关	化二站	100000	是	500	8660.25	公线	298.75	60	5174.4	0	1753.8	不受限	1750
8469	10kV铁跑线	通江电力调度控制中心	10kV铁跑线949	铁佛站	18000	否	192	3325.54	公线	70.21	37	1216	0	1776.99	不受限	1750
8470	10kV汇高线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇高线926开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	264.95	55	4589	315	1760.93	不受限	1750
8471	10kV汇丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇丹线921开关	汇东站	80000	否	481	8331.16	公线	330.08	69	5717	0	1781.04	不受限	1750
8472	10kV柑永线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑永线911开关	柑坳站	16500	否	210	3637.31	公线	81.56	32	1157.2	0	1752.65	不受限	1750
8473	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆高线914开关	穆家埂站	30000	否	300	5196.15	公线	155.65	52	2695.8	200	1780.73	不受限	1750
8474	10kV卫雅四线	雅安电力调度控制中心	卫雅四线927开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	258.95	65	4485.1	0	1750.28	不受限	1750
8475	10kV中箭线	雨城电力调度控制中心	10kV中箭线917开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	220.81	55	3824.4	0	1759.73	不受限	1750
8476	10kV汉黄线	雨城电力调度控制中心	10kV汉黄线936开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	293.56	67	5084.4	0	1774.52	不受限	1750
8477	10kV汉桥一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉桥一线938开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	公线	292.86	67	5072.4	0	1786.52	不受限	1750
8478	10kV普三线	仁寿电力调度控制中心	普三线926开关	普宁站	100000	是	423	7326.57	专线	235.62	56	4081	0	1780.26	不受限	1750
8479	10kV松青线	眉山电力调度控制中心	松青线964开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	210.76	44	3650.4	1250	1778.38	不受限	1750
8480	10kV两街线927大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV两街线927开关	两河	10000	是	200	3464.1	公线	57.12	29	989.4	0	1781.88	不受限	1750
8481	10kV荣北线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣北线926开关	荣县站	90000	是	255	4416.73	公线	101.8	40	1763.1	0	1770.28	不受限	1750
8482	10kV金圣一线	眉山电力调度控制中心	金圣一线919开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	282.51	59	4893.1	0	1785.68	不受限	1750
8483	10kV南泰二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰二线923开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	347.94	62	6026.4	0	1774.76	不受限	1750
8484	10kV红尊线	仁寿电力调度控制中心	红尊线926开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	401.67	72	6957	0	1772.53	不受限	1750
8485	10kV牛碳线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛碳线913开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	173.59	50	3006.6	0	1773.86	不受限	1750
8486	10kV邹石线633大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹石线911开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	142.55	46	2469	0	1798.78	不受限	1750
8487	10kV南亘线	仁和电力调度控制中心	南亘线994开关	南山站	50000	否	450	7794.23	公线	303.87	68	5263.1	0	1751.71	不受限	1750
8488	10kV桐海一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐海一线914开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	375.19	63	6498.3	0	1778.27	不受限	1750
8489	10kV老高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老高线912开关	老君站	12600	否	340	5888.97	公用	137.59	40	2383.1	1125	1791.97	不受限	1750
8490	10kV老镇线	雁江电力调度控制中心	10kV老镇线915开关	老君站	14600	否	220	3810.51	公用	95.07	43	1646.6	0	1782.86	不受限	1750
8491	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	城四线912开关	金城站(仪陇)	8000	是	323	5594.52	公线	155.68	48	2696.4	0	1779.22	不受限	1750
8492	10kV龙镇三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇三线919开关	龙台站	113000	否	220	3810.51	公线	95.62	43	1656.2	0	1773.26	不受限	1750
8493	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	10kV岳华线912开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	313.86	60	5436	0	1786.79	不受限	1750
8494	10kV乡清线	蒲城电力调度控制中心	乡清线916开关	东乡站	92000	是	373	6460.55	公线	195.81	52	3391.4	0	1777.04	不受限	1750
8495	10kV渡鸡线	蒲城电力调度控制中心	渡鸡线912开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	239.27	63	4144.2	0	1779.41	不受限	1750
8496	10kV裕?线	仁和电力调度控制中心	10kV裕鱼乍线955开关	裕民站	3150	是	200	3464.1	公线	58.76	29	1017.7	0	1753.58	不受限	1750
8497	10kV高格线	攀枝花电力调度控制中心	高格线927开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	138.05	46	2391.1	0	1765.82	不受限	1750
8498	10kV碑铁线	通川电力调度控制中心	10kV.碑铁线913开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	179.68	57	3112.1	0	1798.26	不受限	1750
8499	10kV大观线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大观线925开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	54.68	31	947	0	1765.39	不受限	1750
8500	10kV金香线	蓬溪电力调度控制中心	金香线926开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	144.09	27	2495.6	3200	1786.86	不受限	1750
8501	10kV嘉攀线	旺苍电力调度控制中心	嘉攀线917	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	33.63	22	582.5	0	1755.77	不受限	1750
8502	10kV桥中线	蓬溪电力调度控制中心	桥中线915开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	137.44	46	2380.5	0	1776.42	不受限	1750
8503	10kV伏镇二线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅱ线916开关	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	214.73	57	3719.2	400	1757.65	不受限	1750
8504	10kV莱新线	大英电力调度控制中心	莱新线972开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	340.85	62	5903.5	0	1759.09	不受限	1750
8505	10kV底瓦一线	阿坝电力调度控制中心	底瓦一线913开关	阿底站	12600	是	200	3464.1	公线	56.54	28	979.2	0	1792.08	不受限	1750
8506	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	关紫线921开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	290.44	59	5030.4	0	1759.24	不受限	1750

8507	10kV石桅线	剑阁电力调度控制中心	石桅线913开关	35kV石瓮站	10000	否	200	3464.1	公线	78.53	39	1360.1	0	1757.59	不受限	1750
8508	10kV万兴二线	广元电力调度控制中心	万兴二线927开关	万源站	100000	是	482	8348.48	公线	282.94	59	4900.5	0	1778.28	不受限	1750
8509	10kV桑渔集线	盐边电力调度控制中心	桑渔集线973开关	桑园站	31500	否	300	5196.15	公线	168.74	56	2922.6	0	1753.93	不受限	1750
8510	10kV安民线	盐边电力调度控制中心	安民线977开关	安顺站	12500	是	300	5196.15	公线	122.11	41	2115	250	1791.92	不受限	1750
8511	10kV金向线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金向线912开关	金溪站(蓬安)	20000	否	178	3083.05	公线	59.94	34	1038.2	0	1736.54	不受限	1700
8512	10kV柳杨线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳杨线921开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	295	5109.55	公线	165.18	56	2861	0	1737.59	不受限	1700
8513	10kV垭化线	南部电力调度控制中心	10kV垭化线925	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	449.72	74	7789.2	0	1719.76	不受限	1700
8514	10kV王大线	南部电力调度控制中心	10kV王大线916	王家站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	96.44	44	1670.4	0	1727.88	不受限	1700
8515	10kV升永线	南部电力调度控制中心	10kV升永线916	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	143.43	53	2484.2	0	1724.69	不受限	1700
8516	10kV升水线	南部电力调度控制中心	10kV升水线932	升钟站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	99.85	45	1729.4	0	1700.06	不受限	1700
8517	10kV大宝线	蓬溪电力调度控制中心	大宝线915开关	大石	16300	是	275	4763.14	公线	121.66	44	2107.1	0	1703.41	不受限	1700
8518	10kV鸣前线	蓬溪电力调度控制中心	鸣前线913开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	119.41	43	2068.2	0	1742.31	不受限	1700
8519	10kV隆民线	大英电力调度控制中心	隆民线914开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	221.43	55	3835.2	0	1707.36	不受限	1700
8520	10kV莱阳线	大英电力调度控制中心	莱阳线915开关	蓬莱	100000	否	240	4156.92	公线	116	48	2009.2	0	1732.03	不受限	1700
8521	10kV陈镇线	广元电力调度控制中心	陈镇线911开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	61.84	31	1071	0	1700.28	不受限	1700
8522	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	湾武线917开关	桐子湾	100000	是	380	6581.79	公线	179.92	47	3116.3	410	1739.13	不受限	1700
8523	10kV鞍悦线	苍溪电力调度控制中心	鞍悦线916开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	309.28	68	5356.7	0	1704.87	不受限	1700
8524	10kV波中线	阿坝电力调度控制中心	波中线913开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	81.71	41	1415.2	0	1702.49	不受限	1700
8525	10kV州维线	阿坝电力调度控制中心	州维线915开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	174.94	57	3030	0	1724.48	不受限	1700
8526	10kV城钟线	阿坝电力调度控制中心	城钟线915开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	34.69	23	600.9	0	1737.37	不受限	1700
8527	10kV城府线	阿坝电力调度控制中心	城府线921开关	城东站	12000	否	300	5196.15	公线	169.54	57	2936.4	0	1740.13	不受限	1700
8528	10kV公香线	剑阁电力调度控制中心	公香线922开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	171.93	50	2977.9	0	1747.13	不受限	1700
8529	10kV春镇一线	剑阁电力调度控制中心	春镇一线915小车开关	春风站	80000	是	390	6755	公线	194.56	50	3369.7	315	1719.3	不受限	1700
8530	10kV南攀线	盐边电力调度控制中心	南攀线951开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	99.34	45	1720.5	0	1708.96	不受限	1700
8531	10kV红温线	盐边电力调度控制中心	红温914开关	红格站	40000	是	200	3464.1	公线	24.94	12	432	630	1709.28	不受限	1700
8532	10kV华枣线	旺苍电力调度控制中心	华枣线912开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	34.82	23	603	0	1735.27	不受限	1700
8533	10kV曾荣线	广元电力调度控制中心	曾荣线922开关	35kV曾家站	16300	是	264	4572.61	公线	110.61	42	1915.8	0	1742.29	不受限	1700
8534	10kV坡兴线	仪陇电力调度控制中心	坡兴线922开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	240.34	64	4162.7	0	1714.15	不受限	1700
8535	10kV永仁线	天全电力调度控制中心	永仁线914开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	163.33	54	2828.9	100	1747.63	不受限	1700
8536	10kV陈凉线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈凉线921开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	182	3152.33	公线	64.49	35	1117	0	1720.1	不受限	1700
8537	10kV梁华线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁华线915开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	170.85	57	2959.2	0	1717.33	不受限	1700
8538	10kV立龙线大馈线	仪陇电力调度控制中心	立龙线923开关	立山站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	202.86	54	3513.6	0	1710.26	不受限	1700
8539	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小西线919开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	215.46	43	3731.8	1490	1706.4	不受限	1700
8540	10kV双柏线	营山电力调度控制中心	双柏线913开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	80.5	40	1394.2	0	1723.49	不受限	1700
8541	10kV保高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保高线922开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公用	117	43	2026.4	50	1734.11	不受限	1700
8542	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大峰线923手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公用	53.45	31	925.8	0	1724.24	不受限	1700
8543	10kV柏飞线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏飞线913开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	143.36	53	2483	0	1725.89	不受限	1700
8544	10kV长镇线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长镇线912开关	长河站	14300	否	180	3117.69	公用	62.36	35	1080	0	1725.92	不受限	1700
8545	10kV海环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海环一线923开关	林海站	126000	是	595	10305.7	专线	376.56	63	6522	0	1722.56	不受限	1700
8546	10kV庙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙石线939开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	98.35	45	1703.4	0	1726.06	不受限	1700
8547	10kV园海线	攀枝花电力调度控制中心	园海线976开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	231.22	51	4004.8	500	1730.58	不受限	1700
8548	10kV双仁线	西充电力调度控制分中心	双仁线915开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	136.99	45	2372.7	630	1736.19	不受限	1700
8549	10kV蒙新线	雅安电力调度控制中心	蒙新线914开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	348.43	87	6034.8	4500	1735.38	不受限	1700
8550	10kV观龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	观龙线916开关	观兴	12800	否	280	4849.74	公线	152.45	54	2640.5	0	1724.27	不受限	1700
8551	10kV江街线915大馈线	叙永电力调度控制中心	江街线915开关	江门	12600	否	280	4849.74	公线	152.02	54	2633	0	1731.77	不受限	1700
8552	10kV汉梯线	雨城电力调度控制中心	10kV汉梯线963开关	汉碑站	100400	否	385	6668.4	专线	245.73	64	4256	0	1745.56	不受限	1700
8553	10kV道珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	道珠线913开关	道生灏站	80300	是	563	9751.45	公线	351.44	62	6086.9	0	1714.26	不受限	1700

8554	10kV田清线	汉源电力调度控制中心	田清线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	80.37	40	1392	0	1725.69	不受限	1700
8555	10kV安礼线	石棉电力调度控制中心	安礼线952开关	安全站	6300	否	300	5196.15	公线	171.56	57	2971.5	0	1705.03	不受限	1700
8556	10kV代天线大馈线	自贡电力调度控制中心	代天线945开关	代家坝站	126200	否	330	5715.77	公线	173.34	53	3002.3	400	1741.89	不受限	1700
8557	10kV代米线大馈线	自贡电力调度控制中心	代米线952开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	284.52	59	4927.9	0	1737.03	不受限	1700
8558	10kV童万线大馈线	富顺电力调度控制中心	童万线922开关	童寺站	20200	否	210	3637.31	公线	67.51	32	1169.2	0	1740.65	不受限	1700
8559	10kV平革线	眉山电力调度控制中心	平革线922开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	179.21	37	3103.9	1850	1724.88	不受限	1700
8560	10kV成高线大馈线	自贡电力调度控制中心	成高线916开关	成佳站	20100	否	413	7153.37	公线	200.51	49	3472.8	1260	1705.23	不受限	1700
8561	10kV中汉线	洪雅电力调度控制中心	中汉线991开关	中山站	20000	是	380	6581.79	公线	204.59	54	3543.5	0	1721.93	不受限	1700
8562	10kV古新一线962大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新一线962	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	292.63	60	5068.4	0	1707.38	不受限	1700
8563	10kV奇宝线912大馈线	泸川电力调度控制中心	奇宝线912开关	奇峰	10000	是	285	4936.34	公线	129.17	45	2237.2	0	1711.87	不受限	1700
8564	10kV平福线	巴州电力调度控制中心	10kV平福线913	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8565	10kV水江线大馈线	会理电力调度控制中心	水江线911开关	绿水站	20000	否	275	4763.14	公线	124.34	45	2153.6	400	1733.23	不受限	1700
8566	10kV西土线	平昌电力调度控制中心	10kV西土线914	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8567	10kV大街线	平昌电力调度控制中心	10kV大街线915	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8568	10kV会昌南线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌南线931开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	356.89	63	6181.3	0	1703	不受限	1700
8569	10kV茶镇线大馈线	安州电力调度控制中心	茶镇线913开关	茶坪站	6300	否	269	4659.22	公用	143.16	53	2479.5	0	1713.8	不受限	1700
8570	10kV大兰线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线953	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8571	10kV观石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观石线912开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	221.59	55	3838	0	1704.56	不受限	1700
8572	10kV大龙线	巴州电力调度控制中心	10kV大龙线955	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8573	10kV板凤线	巴州电力调度控制中心	10kV板凤线912	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	80.42	40	1392.8	0	1724.89	不受限	1700
8574	10kV家置二线	巴州电力调度控制中心	10kV家置二线967	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8575	10kV禹小线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线913开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	65.88	32	1141.1	0	1741.04	不受限	1700
8576	10kV桃宾线	南江电力调度控制中心	10kV桃宾线851	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	97.27	44	1684.7	0	1744.76	不受限	1700
8577	10kV汶口线大馈线	雷波电力调度控制中心	汶口线913小车开关	汶水站	6300	否	210	3637.31	公线	88.15	42	1526.8	0	1746.78	不受限	1700
8578	10kV坪镇线	南江电力调度控制中心	10kV坪镇线953	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8579	10kV中白线	巴州电力调度控制中心	10kV中白线954	中兴站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8580	10kV渔石线	巴州电力调度控制中心	10kV渔石线956	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	79.95	40	1384.8	0	1732.89	不受限	1700
8581	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德阿线912开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公线	11.86	9	205.5	1.25	1741.8	不受限	1700
8582	10kV化经线	达县电力调度控制中心	化经线917开关	化二站	102000	否	400	6928.2	公线	261.7	65	4532.6	0	1702.78	不受限	1700
8583	10kV坪龙线	南江电力调度控制中心	10kV坪龙线954	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8584	10kV雪大线	巴州电力调度控制中心	10kV雪大线914	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8585	10kV杨金线	南江电力调度控制中心	10kV杨金线855	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
8586	10kV北孟医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北孟医线911开关	北门站	1905.26	是	125.1	2166.8	公线	0	14	215.6	0	1733.44	不受限	1700
8587	10kV温创路	成都配调	温创路913	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	326.61	69	5656.8	0	1716.54	不受限	1700
8588	10kV腾青路专线	成都配调	腾青路930	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	325.14	69	5631.4	0	1741.94	不受限	1700
8589	10kV塔工七线	邛崃电力调度控制中心	塔工七线933开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	351.88	70	6094.6	0	1746.4	不受限	1700
8590	10kV塔桂线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔桂线905	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	353.28	70	6118.8	0	1722.2	不受限	1700
8591	10kV青芙路	大邑电力调度控制中心	青芙线923开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	220.55	55	3820	0	1722.56	不受限	1700
8592	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓华路912开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	145.22	53	2515.2	0	1740.45	不受限	1700
8593	10kV官建线	彭州电力调度控制中心	官建线914开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	44.83	25	776.5	0	1717.65	不受限	1700
8594	10kV九塔线	彭州电力调度控制中心	九塔线922开关	九陇	32000	是	205	3550.7	公线	64.46	31	1116.5	0	1724.06	不受限	1700
8595	10kV五平线大馈线	简阳电力调度控制中心	五平线914开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	148.79	39	2577	980	1708.43	不受限	1700
8596	10kV江城Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	江城二线926开关	江南	105000	是	469	8123.32	公线	111.78	24	1936	2850	1712.66	不受限	1700
8597	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线943开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	364.61	71	6315	0	1744.23	不受限	1700
8598	10kV树宏四线	大邑电力调度控制中心	树宏四线945开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	440.72	73	7633.2	0	1719.87	不受限	1700
8599	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大青路926开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	205.13	42	3552.8	1445	1736.42	不受限	1700
8600	10kV双东二线大馈线	广安电力调度控制中心	双东二线922开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	300.1	60	5197.8	0	1730.4	不受限	1700
8601	10kV高北路大馈线	郫都电力调度控制中心	高北线928开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	381.41	64	6606	0	1707.84	不受限	1700
8602	10kV城北Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城北II线664开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	203	53	3516	0	1749	不受限	1700
8603	10kV底白线	江安电力调度控制中心	底白线916开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	232.94	63	4034.6	0	1733.13	不受限	1700

8604	10kV青新线	江安电力调度控制中心	青新线953开关	青龙站	22300	否	370	6408.59	公用	233.79	63	4049.3	0	1718.43	不受限	1700
8605	10kV宗谊线633	宜宾电力调度控制中心	宗谊线633开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	68.09	32	1179.3	0	1730.55	不受限	1700
8606	10kV高屏线	宜宾电力调度控制中心	高屏线651开关	高场站	3150	是	200	3464.1	公线	60	30	1039	0	1732	不受限	1700
8607	10kV东桂线	南溪电力调度控制中心	东桂线946开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	244.57	57	4236	0	1722.26	不受限	1700
8608	10kV东港路大馈线	天府电力调度控制中心	东港路948开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	260.05	65	4504	0	1731.38	不受限	1700
8609	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑湖路924开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	261.43	65	4528	0	1707.38	不受限	1700
8610	10kV梨堰线	内江电力调度控制中心	梨堰线913开关	梨园站	10000	否	255	4416.73	公线	130.05	51	2252.5	0	1722.56	不受限	1700
8611	10kV南高线	威远电力调度控制中心	南高线922开关	威南站	150000	是	462	8002.07	公线	242.58	53	4374.1	315	1712.56	不受限	1700
8612	10kV小新线	威远电力调度控制中心	小新线911开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	184.82	59	3201.1	0	1709.26	不受限	1700
8613	10kV乐城二线	乐山电力调度控制中心	乐城二线971开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	253.8	58	4395.8	0	1701.02	不受限	1700
8614	10kV斑城一线	乐山电力调度控制中心	斑城一线915开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	203.63	54	3526.9	0	1738.53	不受限	1700
8615	10kV尖府线	乐山电力调度控制中心	尖府线978开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	296.41	67	5133.9	0	1725.02	不受限	1700
8616	10kV钓联线	乐山电力调度控制中心	钓联线918开关	钓鱼台站	110000	是	300	5196.15	公线	139.95	47	2424	0	1732.92	不受限	1700
8617	10kV凉中线	资中电力调度控制中心	凉中线923开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	281.11	66	4868.9	0	1725.01	不受限	1700
8618	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板石线913开关	板栗站	18000	是	424	7343.9	公线	252.71	60	4377	500	1732.51	不受限	1700
8619	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	277.97	59	4814.4	0	1739.68	不受限	1700
8620	10kV梨永线	内江电力调度控制中心	梨永线912开关	梨园站	10000	是	255	4416.73	公线	103.68	41	1795.8	0	1737.58	不受限	1700
8621	10kV大电一线	内江电力调度控制中心	大电一线919开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	237	56	4113	0	1748	不受限	1700
8622	10kV红土线	成都配调	红土路开关915	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	324.94	69	5628	0	1745.34	不受限	1700
8623	10kV两太线	威远电力调度控制中心	两太线925开关	两河站	16000	是	335	5802.37	专线	93.91	28	1626.6	1350	1665.3	不受限	1650
8624	10kV女桂线大馈线	武胜电力调度控制中心	女桂线956开关	龙女站	90000	是	305	5282.75	公线	146.76	48	2541.8	0	1684.4	不受限	1650
8625	10kV通一线大馈线	乐山电力调度控制中心	通一线931开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	255.61	58	4427.1	0	1669.72	不受限	1650
8626	10kV两雪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两雪线911开关	两河口站	6300	否	275	4763.14	公线	166.6	61	2884.8	2590	1696.83	不受限	1650
8627	10kV尖光线	乐山电力调度控制中心	尖光山976开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	206.73	54	3580.5	0	1684.93	不受限	1650
8628	10kV永镇线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	永镇913开关	永福站	12600	是	300	5196.15	公线	142	47	2459.4	0	1697.52	不受限	1650
8629	10kV兴石线	资中电力调度控制中心	兴石线912开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	200.61	54	3474.5	0	1666.23	不受限	1650
8630	10kV团兴线	温江电力调度控制中心	团兴线909开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	62.82	31	1088	0	1683.28	不受限	1650
8631	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾全线913开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	271.87	56	4708.8	315	1654.98	不受限	1650
8632	10kV奥华一线	内江电力调度控制中心	奥华一线915开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	338.32	70	5859.7	0	1653.93	不受限	1650
8633	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	否	366	6339.31	公线	151.88	41	2630.6	1390	1684.78	不受限	1650
8634	10kV桐安二线	内江电力调度控制中心	桐安二线972开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	241.29	57	4179.1	0	1682.16	不受限	1650
8635	10kV迎天线	江安电力调度控制中心	迎天线924	迎安站	12500	是	200	3464.1	公线	62.52	31	1082.8	0	1688.48	不受限	1650
8636	10kV麓雅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓雅线937开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	443.04	74	7673.5	0	1679.57	不受限	1650
8637	10kV堰川线	天府电力调度控制中心	堰川线936开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	263.34	66	4561.1	0	1674.28	不受限	1650
8638	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨神线923开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	263.97	66	4572	0	1663.38	不受限	1650
8639	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众三路940开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	443.07	74	7673.9	0	1679.17	不受限	1650
8640	10kV新西Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新西I线953开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	248.31	58	4300.8	0	1657.46	不受限	1650
8641	10kV筠宿线	宜宾电力调度控制中心	筠宿线661开关	筠连站	40000	否	300	5196.15	公线	174.36	58	3020	0	1656.53	不受限	1650
8642	10kV牧文路大馈线	天府电力调度控制中心	牧文路922开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	222.43	56	3852.5	0	1690.06	不受限	1650
8643	10kV鲁学线	宜宾电力调度控制中心	鲁学线968开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	141.63	30	2453.1	2500	1697.97	不受限	1650
8644	10kV斑城二路	罗江电力调度控制中心	斑城二路921开关	斑竹站	100000	是	518	8972.02	公线	317.53	61	5499.6	0	1678.02	不受限	1650
8645	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官龙线913开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	264.43	66	4580	0	1655.38	不受限	1650
8646	10kV磁镇路	彭州电力调度控制中心	磁镇线907开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	84.76	42	1468	0	1649.69	不受限	1650
8647	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	专线	402.06	73	6963.6	0	1656.82	不受限	1650
8648	10kV沙东路	彭州电力调度控制中心	沙东路932	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	257.46	64	4459.2	126	1650.18	不受限	1650
8649	10kV集协线	彭州电力调度控制中心	集协线928	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	264.2	66	4576	0	1659.38	不受限	1650
8650	10kV江壁线	新都电力调度控制中心	江壁线918开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	222.75	56	3858	0	1684.56	不受限	1650
8651	10kV三解线	新都电力调度控制中心	三解线951开关	三河	103000	否	517	8954.7	专线	368.71	71	6386	0	1673.23	不受限	1650
8652	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内二线922开关	仙鹤站	96500	是	450	7794.23	公用	262.27	58	4542.6	0	1692.78	不受限	1650

8653	10kV太红路	彭州电力调度控制中心	太红线922开关	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	261.89	65	4536	0	1699.38	不受限	1650
8654	10kV东城二路	绵竹电力调度控制中心	东城二路901开关	东北站	105000	是	586	10149.82	公用	371.1	63	6427.5	0	1692.36	不受限	1650
8655	10kV小通路	彭州电力调度控制中心	小通线912开关	小鱼洞	6300	是	400	6928.2	公线	222.63	56	3856	0	1686.56	不受限	1650
8656	10kV桂油一线	新都电力调度控制中心	桂油一线946开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	257.74	58	4464	0	1660.53	不受限	1650
8657	10kV永西一线大馈线	广安电力调度控制中心	永西一线918开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	289.32	58	5011	250	1667.2	不受限	1650
8658	10kV新揭路	大邑电力调度控制中心	新揭线915开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	62.94	31	1090.1	0	1681.18	不受限	1650
8659	10kV桥乐二线	郫都电力调度控制中心	桥乐二线948开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	382.45	64	6624	0	1689.84	不受限	1650
8660	10kV富五路	绵竹电力调度控制中心	富五路901开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	157.04	50	2720	0	1672.48	不受限	1650
8661	10kV白企路	罗江电力调度控制中心	白企路913开关	白马站	8000	是	345	5975.58	公线	179.21	52	3104	0	1676.46	不受限	1650
8662	10kV高晨路大馈线	崇州电力调度控制中心	高晨路933	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	370.99	63	6425.5	0	1694.36	不受限	1650
8663	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线957	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	281.02	59	4867.2	0	1686.88	不受限	1650
8664	10kV沙怡路	成都配调	沙怡路910	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	175.12	52	3033	0	1650.46	不受限	1650
8665	10kV塘代路	成都配调	塘代路928	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	270.38	66	4683	0	1692.68	不受限	1650
8666	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	281.62	60	4877.6	0	1676.48	不受限	1650
8667	10kV邛宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛宝线928开关	邛崃	63000	否	255	4416.73	公线	131.64	52	2280	0	1695.06	不受限	1650
8668	10kV羊工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工四线916	羊安	120000	是	600	10392.3	公线	384.53	64	6660	0	1653.84	不受限	1650
8669	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	328.76	70	5694.2	0	1679.14	不受限	1650
8670	10kV浆桥路	成都配调	浆桥路916	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	280.67	59	4861.2	0	1692.88	不受限	1650
8671	10kV南九路	成都配调	南九路911	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	281.29	59	4872	0	1682.08	不受限	1650
8672	10kV铁警线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁警线915开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	325.5	62	5637.6	0	1664.73	不受限	1650
8673	10kV永富线	宝兴电力调度控制中心	永富线914开关	永富站	6300	否	135	2338.27	公线	24	18	415.6	0	1688.84	不受限	1650
8674	10kV游尚线大馈线	游仙电力调度控制中心	游尚线925开关	游仙站	50000	否	500	8660.25	公用	352.45	70	6104.5	0	1689.72	不受限	1650
8675	10kV永蚕线大馈线	德昌电力调度控制中心	永蚕线914开关	永春站	13000	是	380	6581.79	公线	244.08	64	4227.4	0	1696.21	不受限	1650
8676	10kV红鲁线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红鲁线912开关	红莫站	6300	是	120	2078.46	公线	80.26	67	1390.1	0	1662.77	不受限	1650
8677	10kV北东线912大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北东线912开关	北山站	6300	是	120	2078.46	公线	26.6	22	460.7	0	1662.77	不受限	1650
8678	10kV洛额线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛额线912开关	洛哈站	6300	是	120	2078.46	公线	28.26	24	489.4	0	1662.77	不受限	1650
8679	10kV中劳线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳线905开关	中坝站	40000	是	401	6945.52	公用	223.15	56	3865	0	1691.42	不受限	1650
8680	10kV海棉线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海棉线921开关	下海站	25000	否	220	3810.51	公线	101.99	46	1766.4	0	1663.06	不受限	1650
8681	10kV恩凤线	巴州电力调度控制中心	10kV恩凤线958	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	413.45	73	7160.9	0	1677.76	不受限	1650
8682	10kV长足线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV长足线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公线	55.98	33	969.5	0	1680.54	不受限	1650
8683	10kV金文线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金文线933开关	金宝站	12600	否	200	3464.1	公用	83.67	42	1449.2	0	1668.49	不受限	1650
8684	10kV黄林线大馈线	北川电力调度控制中心	黄林线911开关	黄江站	8000	否	274	4745.82	公线	148.78	54	2576.9	0	1694.34	不受限	1650
8685	10kV黄利线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄利线913开关	黄甸站	6300	否	150	2598.08	公用	37.27	25	645.6	0	1692.67	不受限	1650
8686	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邓下线914开关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	3.78	3	65.4	0	1666.65	不受限	1650
8687	10kV大滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅱ回856	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	353.87	71	6129	0	1665.22	不受限	1650
8688	10kV杨南线	达县电力调度控制中心	杨南线974开关	杨柳垭站	83000	是	175	3031.09	公线	43.11	25	746.6	0	1678.27	不受限	1650
8689	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安船线914断路器	安乐坝站	1732.05	是	106	1835.97	公线	253.75	13	182.2	0	1695.6	不受限	1650
8690	10kV通南线	通江电力调度控制中心	10kV通南线853	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	374.47	72	6485.9	0	1651.28	不受限	1650
8691	10kV青董线	万源电力调度控制中心	10kV.青董线923开关	青花站	5000	否	150	2598.08	公线	39.32	26	681	0	1657.27	不受限	1650
8692	10kV竹果线	万源电力调度控制中心	10kV.竹果线914开关	大竹河站	20000	否	200	3464.1	公线	84.53	42	1464	0	1653.69	不受限	1650
8693	10kV园马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	园马线921	椒园	16300	是	308	5334.72	公线	148.74	48	2576.2	0	1691.58	不受限	1650
8694	10kV华贡线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡线919开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	306.26	61	5304.4	0	1665.38	不受限	1650
8695	10kV南东线	雨城电力调度控制中心	10kV南东线925开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	255.17	58	4419.6	0	1677.22	不受限	1650
8696	10kV富升二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升二线921开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	345.59	63	5985.7	0	1663.04	不受限	1650
8697	10kV荣溪线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣溪线927开关	荣县站	91400	是	415	7188.01	公线	222.17	54	3848	250	1652.41	不受限	1650
8698	10kV保留线大馈线	自贡电力调度控制中心	保留线921开关	保华站	12600	是	290	5022.95	公线	107.74	37	1866	480	1672.36	不受限	1650
8699	10kV长艾线大馈线	自贡电力调度控制中心	长艾线918开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	143.63	54	2487.6	0	1674.52	不受限	1650
8700	10kV视五一线	仁寿电力调度控制中心	视五一线976开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	300.45	61	5203.8	0	1655.12	不受限	1650
8701	10kV龙修线	眉山电力调度控制中心	龙修线913开关	龙兴站	20000	是	380	6581.79	公线	191.92	51	3324.1	250	1691.33	不受限	1650
8702	10kV汇众线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇众线924开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	288.97	60	5005	0	1659.93	不受限	1650
8703	10kV吉马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉马线914开关	永吉	20000	是	414	7170.69	公线	233.2	56	4039	0	1697.55	不受限	1650

8704	10kV城西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城西线914开关	城郊站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	289.15	60	5008.1	0	1659.19	不受限	1650
8705	10kV柳大线	仪陇电力调度控制中心	柳大线921开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	99.77	46	1728	0	1670.28	不受限	1650
8706	10kV胡北线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡北线926开关	胡家站	80000	是	300	5196.15	公线	142.9	48	2475	0	1681.92	不受限	1650
8707	10kV桃昊二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃昊二线929开关	桃花山站(阆中)	26000	否	200	3464.1	公线	83.88	42	1452.8	0	1664.89	不受限	1650
8708	10kV来镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来镇线913开关	来凤站	8000	是	285	4936.34	公用	130.13	46	2253.9	0	1695.17	不受限	1650
8709	10kV长团线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长团线913开关	长河站	14300	是	285	4936.34	公用	129.91	46	2250	0	1699.07	不受限	1650
8710	10kV洞兆线644大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞兆线924开关	石洞	127000	否	150	2598.08	专线	38.98	26	675.1	0	1663.17	不受限	1650
8711	10kV岳信线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳信线919开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	320.79	62	5556	0	1666.79	不受限	1650
8712	10kV兴双线	仪陇电力调度控制中心	兴双线924开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	204.13	54	3535.5	0	1688.36	不受限	1650
8713	10kV凉农线	蒲城电力调度控制中心	凉农线923开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	84.34	42	1460.8	0	1656.89	不受限	1650
8714	10kV兴仁南线	仁和电力调度控制中心	兴仁南线955开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	187.34	47	3244.8	630	1667.76	不受限	1650
8715	10kV双高线923大馈线	西充电力调度控制分中心	双高线923	双凤站(西充)	18000	否	275	4763.14	公线	149.53	54	2589.9	0.43	1696.5	不受限	1650
8716	10kV米民南线	米易电力调度控制中心	米民南线952开关	米易站	31500	是	495	8573.65	公线	299.53	61	5187.88	0	1671	不受限	1650
8717	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横沙线951开关	横山站	6300	是	198	3429.46	公线	61.65	31	1067.8	0	1675.77	不受限	1650
8718	10kV魏东线	通川电力调度控制中心	10kV.魏东线954开关	魏兴站	40000	否	495	8573.65	公线	348.5	70	6036	0	1680.29	不受限	1650
8719	10kV安皮线964大馈线	纳溪电力调度控制中心	安皮线964	安富	126000	是	423	7326.57	公线	241.71	57	4186.4	0	1674.86	不受限	1650
8720	10kV湾河线	南部电力调度控制中心	10kV湾河线939	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	243.3	65	4214	0	1662.85	不受限	1650
8721	10kV明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	122.84	45	2127.6	0	1682.91	不受限	1650
8722	10kV隆同线	大英电力调度控制中心	隆同线922开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	217.81	54	3772.4	100	1670.16	不受限	1650
8723	10kV朱希线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱希线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	402.19	73	6966	0	1654.42	不受限	1650
8724	10kV王晋线	广元电力调度控制中心	王晋线917开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	82.34	41	1426.2	0	1691.49	不受限	1650
8725	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	12600	是	300	5196.15	公线	143.93	48	2492.8	0	1664.12	不受限	1650
8726	10kV棉东二线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东二线924开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	242.22	57	4195.2	0	1666.06	不受限	1650
8727	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	农谷线951开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	173.08	58	2997.7	0	1678.83	不受限	1650
8728	10kV瓦牧线	阿坝电力调度控制中心	瓦牧线953开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	41.22	24	714	315	1698.98	不受限	1650
8729	10kV陵肖一线	苍溪电力调度控制中心	陵肖一线911开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	341.39	70	5912.8	0	1694.37	不受限	1650
8730	10kV平工线	广元电力调度控制中心	平工线928开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	264.83	66	4586.9	0	1695.24	不受限	1650
8731	10kV迎双线	剑阁电力调度控制中心	迎双线915开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	61.93	31	1072.7	0	1698.58	不受限	1650
8732	10kV汉关线	剑阁电力调度控制中心	汉关线925开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	175.78	52	3044.5	0	1680.53	不受限	1650
8733	10kV九万二线	广元电力调度控制中心	九万二线971开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	368.29	71	6378.8	0	1664.84	不受限	1650
8734	10kV南天一线	广元电力调度控制中心	南天一线963开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	309.73	68	5364.6	0	1696.97	不受限	1650
8735	10kV蚂河线	盐边电力调度控制中心	蚂河线954开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650
8736	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河绿线916开关	河口站	6300	否	240	4156.92	公线	119.52	50	2070	0	1671.23	不受限	1650
8737	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	武连线912开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	公线	245.05	65	4244.26	0	1632.58	不受限	1630
8738	10kV魏家线	通川电力调度控制中心	10kV.魏家线951开关	魏兴站	80000	是	365	6321.99	公线	198.61	54	3440	0	1617.59	不受限	1600
8739	10kV文华线	蓬溪电力调度控制中心	文华线912开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	67.6	34	1170.8	0	1600.48	不受限	1600
8740	10kV光府线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光府线911开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	403.61	73	6990.6	0	1629.82	不受限	1600
8741	10kV坪桐线	南部电力调度控制中心	10kV坪桐线916	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	104.21	47	1805	0	1624.46	不受限	1600
8742	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣凤	6300	是	220	3810.51	公线	81.39	37	1409.7	0	1638.71	不受限	1600
8743	10kV轮园一线	广元电力调度控制中心	轮园一线961开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	267	67	4624.4	0	1610.98	不受限	1600
8744	10kV天柏线	大英电力调度控制中心	天柏线914开关	天保	18800	是	240	4156.92	公线	99.54	41	1724	0	1601.54	不受限	1600
8745	10kV大天线924大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大天线924开关	大通站	16300	是	345.1	5977.31	公线	182.85	53	3167	0	1614.85	不受限	1600
8746	10kV温聂线	大英电力调度控制中心	温聂线916开关	温家坪	80000	否	520	9006.66	公线	375.66	72	6506.4	0	1599.59	不受限	1600
8747	10kV河仙线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	河仙线926开关	河西	80000	是	265	4589.93	公线	118.78	45	2057.3	0	1614.64	不受限	1600
8748	10kV游梵线	蓬溪电力调度控制中心	游梵线927开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	87.3	32	1512	680	1618.51	不受限	1600
8749	10kV安中线	射洪电力调度控制中心	安中线921开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	263.38	59	4561.8	0	1604.3	不受限	1600
8750	10kV北平二线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅱ回915开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	303.33	55	5253.6	800	1608.99	不受限	1600
8751	10kV英五线	旺苍电力调度控制中心	英五线913开关	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	86.17	43	1492.4	0	1625.29	不受限	1600

8752	10kV辉李二线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李二线923开关	辉景站	16300	是	330	5715.77	公线	170.16	52	2947.2	0	1625.42	不受限	1600
8753	10kV柳曾线	广元电力调度控制中心	柳曾线915开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	161.88	57	2803.8	0	1607.73	不受限	1600
8754	10kV城盘线	阿坝电力调度控制中心	城盘线923开关	城东站	10000	否	265	4589.93	公线	145.55	55	2520.9	0	1610.4	不受限	1600
8755	10kV春锦线	剑阁电力调度控制中心	春锦线928小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	146.65	49	2539.9	0	1617.02	不受限	1600
8756	10kV谷胆线	阿坝电力调度控制中心	谷胆线924开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	160.46	53	2779.1	250	1647.43	不受限	1600
8757	10kV彭兴线	仁和电力调度控制中心	彭兴线954开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	220.64	63	3821.5	0	1634.46	不受限	1600
8758	10kV春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	361.4	71	6259.5	0	1643.85	不受限	1600
8759	10kV况通线922大馈线	泸州电力调度控制中心	况通线922	况场	20000	是	194	3360.18	公线	60.97	31	1056	0	1632.14	不受限	1600
8760	10kV思北线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思北线925开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	40.34	27	698.7	0	1639.57	不受限	1600
8761	10kV岭界线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭界线916开关	长条岭站(阆中)	15000	否	268.95	4658.35	公线	148.48	55	2571.6	0	1620.92	不受限	1600
8762	10kV绿兴线大馈线	营山电力调度控制中心	绿兴线913开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	84.99	42	1472	0	1645.69	不受限	1600
8763	10kV峰镇线	蒲城电力调度控制中心	峰镇线912开关	峰城站	10000	否	200	3464.1	公线	87.53	44	1516	0	1601.69	不受限	1600
8764	10kV凤泰二线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰二线927开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	145.41	48	2518.5	0	1638.42	不受限	1600
8765	10kV园瓯二线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯二线971开关	园林站	40000	是	350	6062.18	公线	184.85	53	3201.6	0	1648.14	不受限	1600
8766	10kV里驰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里驰线923开关	七里站	100000	否	325	5629.17	公线	198.85	61	3444	0	1622.25	不受限	1600
8767	10kV梁草线	攀枝花电力调度控制中心	梁草线936开关	梁坪站	63000	是	350	6062.18	公线	187.27	54	3243.6	0	1606.14	不受限	1600
8768	10kV米海线	米易电力调度控制中心	米海线973开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	221.88	56	3843	0	1630.28	不受限	1600
8769	10kV松甘线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松甘线912开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	104.16	47	1804	0	1625.46	不受限	1600
8770	10kV板袁线	丹棱电力调度控制中心	板袁线931开关	丹棱站	100000	否	315	5455.96	公线	9.46	3	163.8	3117.69	1628.87	不受限	1600
8771	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永数一线916开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	301.72	45	5225.8	2350	1638.71	不受限	1600
8772	10kV万海线	雅安电力调度控制中心	万海线914开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	161.89	54	2804	250	1622.53	不受限	1600
8773	10kV工顺线	汉源电力调度控制中心	工顺线916开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	153	56	2650	0	1636.83	不受限	1600
8774	10kV元贵线	仁寿电力调度控制中心	元贵线911	元通站	100000	是	255	4416.73	公线	110.81	43	1919.2	0	1614.18	不受限	1600
8775	10kV安赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.安赵线917开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	176.33	59	3054	0	1622.53	不受限	1600
8776	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV大新线912开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	263.63	59	4566.1	0	1600	不受限	1600
8777	10kV龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线922开关	龙亭站	40000	是	550	9526.28	公线	344.83	63	5972.4	0	1648.62	不受限	1600
8778	10kV青三线	仁寿电力调度控制中心	青三线953开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	136.15	53	2358.1	0	1616.96	不受限	1600
8779	10kV禾双线	仁寿电力调度控制中心	禾双线911开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	96.33	46	1668.5	0	1605.08	不受限	1600
8780	10kV青店一线	青神电力调度控制中心	青店一线915开关	青竹站	82000	否	423	7326.57	公线	170.98	40	2961.3	2000	1632.61	不受限	1600
8781	10kV视琪线	仁寿电力调度控制中心	视琪线978开关	视高站	100000	否	495	8573.65	专线	350.79	71	6075.6	0	1640.69	不受限	1600
8782	10kV交江线	布拖电力调度控制中心	交江线926小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	86.33	43	1495.2	0	1622.49	不受限	1600
8783	10kV三滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	三滨线918开关	三元站	40000	是	590	10219.1	公用	379.21	64	6568	0	1607.28	不受限	1600
8784	10kV广三线	通江电力调度控制中心	10kV广三线956	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1600
8785	10kV涪新线	通江电力调度控制中心	10kV涪新线956	涪阳站	16300	否	300	5196.15	公线	174.87	58	3028.8	0	1647.73	不受限	1600
8786	10kV八三线大馈线	江油电力调度控制中心	八三线912开关	八一站	10000	是	240	4156.92	公用	98.06	41	1698.4	0	1627.14	不受限	1600
8787	10kV得新线	平昌电力调度控制中心	10kV得新线914	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	85.57	43	1482	0	1635.69	不受限	1600
8788	10kV洪镇线	通江电力调度控制中心	10kV洪镇线921	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	168.15	58	2912.3	0	1639.53	不受限	1600
8789	10kV界工线大馈线	安州电力调度控制中心	界工线926开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	176.33	59	3054	0	1622.53	不受限	1600
8790	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界花线924开关	界牌站	31500	是	600	10392.3	公用	385.22	64	6672	0	1641.84	不受限	1600
8791	10kV禹白线大馈线	北川电力调度控制中心	禹白线915开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	71.25	34	1234.1	0	1648.04	不受限	1600
8792	10kV南南一线	巴州电力调度控制中心	10kV南南一线954	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	265.5	66	4598.4	0	1636.98	不受限	1600
8793	10kV吴农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴农线912开关	吴家站	8000	否	200	3464.1	公用	86.87	43	1504.6	0	1613.09	不受限	1600
8794	10kV玉双线	巴州电力调度控制中心	10kV玉双线925	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	103.36	47	1790.2	0	1639.26	不受限	1600
8795	10kV龙山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙山线922开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	393.19	64	6810	0	1642.41	不受限	1600
8796	10kV铁电线	通江电力调度控制中心	10kV铁电线958	铁佛站	13000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1600
8797	10kV高檬路	成都配调	高檬线开关941	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	330.48	70	5724	0	1649.34	不受限	1600
8798	10kV民安路大馈线	崇州电力调度控制中心	民安路927	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	374.13	64	6480	0	1639.86	不受限	1600

8799	10kV解韩一线	大邑电力调度控制中心	解韩一线946开关	解林	126000	是	550	9526.28	公线	346.3	63	5998	0	1623.02	不受限	1600
8800	10kV邦星路	成都配调	邦星路907	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	284.76	60	4932.1	0	1621.98	不受限	1600
8801	10kV楼香线	青白江电力调度控制中心	楼香线913开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	302.54	61	5240	0	1618.92	不受限	1600
8802	10kV蓉建路	成都配调	蓉建路961	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	239.31	51	4144.8	800	1609.28	不受限	1600
8803	10kV塔冉线	邛崃电力调度控制中心	塔冉线926	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	309.77	62	5365.2	0	1604.58	不受限	1600
8804	10kV邛南线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛南线925开关	邛崃	63000	否	380	6581.79	公线	247.34	65	4284	0	1639.61	不受限	1600
8805	10kV门余线	成都配调	门余线开关923	石门	2*63000	否	473	8192.6	专线	331.24	70	5737	0	1636.34	不受限	1600
8806	10kV洞纪二线	成都配调	洞纪二路947	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	331.87	70	5748	0	1625.34	不受限	1600
8807	10kV温东路	成都配调	温东路954	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	332.7	70	5762.4	0	1610.94	不受限	1600
8808	10kV杏锦线	成都配调	杏锦线907	银杏	103000	否	473	8192.6	专线	330.9	70	5731.2	0	1642.14	不受限	1600
8809	10kV平部线	成都配调	平部路923	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	330.53	70	5724.8	0	1648.54	不受限	1600
8810	10kV山民路	中江电力调度控制中心	山民路924开关	松山站	100000	是	599	10374.98	公线	384.6	64	6661.2	0	1638.78	不受限	1600
8811	10kV德南路大馈线	郫都电力调度控制中心	德南路906开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	446.19	74	7728	0	1625.07	不受限	1600
8812	10kV桂抗线	新都电力调度控制中心	桂抗线940开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	224.94	56	3896	0	1646.56	不受限	1600
8813	10kV童桂线	乐至电力调度控制中心	10kV童桂线914开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	310.58	69	5379.2	0	1635.61	不受限	1600
8814	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯太路941开关	冯店站	12500	是	200	3464.1	公线	65.36	33	1132	0	1639.28	不受限	1600
8815	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯华路901开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	336.03	61	5820	200	1642.59	不受限	1600
8816	10kV庄杰线	大邑电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	264.78	66	4586	0	1649.38	不受限	1600
8817	10kV浦乐路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦乐路939开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	386.61	64	6696	0	1617.84	不受限	1600
8818	10kV沙君二线	彭州电力调度控制中心	沙君二线923开关	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	404.71	73	7009.6	0	1610.82	不受限	1600
8819	10kV德虹线	郫都电力调度控制中心	德虹线907开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	266.51	67	4616	0	1619.38	不受限	1600
8820	10kV城南Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城南II线662开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	209.9	55	3635	0	1630	不受限	1600
8821	10kV康桐线	江安电力调度控制中心	康桐线604开关	康家坝站	6300	是	300	5196.15	公用	146.65	49	2540	0	1616.92	不受限	1600
8822	10kV康金线	江安电力调度控制中心	康金线606开关	康家坝站	12000	否	200	3464.1	公用	85.94	43	1488.5	0	1629.19	不受限	1600
8823	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑文路917开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	266.05	67	4608	0	1627.38	不受限	1600
8824	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪镇线951开关	汪家站	6300	是	200	3464.1	公线	66.37	33	1149.6	0	1621.68	不受限	1600
8825	10kV安板线	南屏电力调度控制中心	安板线953开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	55.57	28	962.4	200	1608.88	不受限	1600
8826	10kV沙城二线	沙湾电力调度控制分中心	沙城Ⅱ回947开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	308.77	61	5347.9	0	1621.88	不受限	1600
8827	10kV鲁鑫线	宜宾电力调度控制中心	鲁鑫线962开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	348.53	71	6036.5	0	1601.84	不受限	1600
8828	10kV吊市线	宜宾电力调度控制中心	吊市线957开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	209.89	55	3635.3	0	1630.13	不受限	1600
8829	10kV大西线	内江电力调度控制中心	大西线912开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	229.64	54	3977.4	1000	1616.51	不受限	1600
8830	10kV浆冠线	成都配调	浆冠路926开关	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	284.27	60	4923.6	0	1630.48	不受限	1600
8831	10kV舟仁线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟仁线914开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	265.86	66	4604.7	0	1630.68	不受限	1600
8832	10kV越脱线	威远电力调度控制中心	越脱线912开关	越溪站	13000	是	180	3117.69	专线	50.54	28	875.3	0	1618.85	不受限	1600
8833	10kV红沙线	成都配调	红沙路921	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	284.55	60	4928.4	0	1625.68	不受限	1600
8834	10kV洛嘎线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛嘎线913开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	157.15	57	2721.9	0	1564.93	不受限	1560
8835	10kV凤石线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤石线913开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	148.74	50	2576.1	0	1580.82	不受限	1550
8836	10kV车张线	雅安电力调度控制中心	车张线914开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	92.38	31	1600	3100	1576.53	不受限	1550
8837	10kV双溪一线	彭山电力调度控制中心	双溪一线913开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	246.44	58	4268.4	0	1592.86	不受限	1550
8838	10kV灵永二线	彭山电力调度控制中心	灵永二线921开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	246.54	58	4270	0	1591.26	不受限	1550
8839	10kV石永线	新桥电力调度控制中心	石永线912开关	石桥站	22000	是	300	5196.15	公线	149.26	50	2585.2	0	1571.72	不受限	1550
8840	10kV视工三回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅲ回977开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	335.81	63	5816.2	0	1596.98	不受限	1550
8841	10kV东马线	眉山电力调度控制中心	东马线924开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	308.2	64	5338.2	5100	1578.78	不受限	1550
8842	10kV安海线	眉山电力调度控制中心	安海线912开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	343.23	71	5944.8	0	1568.83	不受限	1550
8843	10kV北西线大馈线	自贡电力调度控制中心	北西线925开关	城北站	100000	是	465	8054.04	公线	280.73	60	4862.3	0	1580.93	不受限	1550
8844	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西牛线914开关	西俄洛站	6300	否	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8845	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔新线922开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	12	171.2	0	1558.84	不受限	1550
8846	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石烟线914开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8847	10kV魏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏镇线951开关	魏城站	63000	是	481	8331.16	公用	165.06	34	2858.9	2250	1556.03	不受限	1550
8848	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝东线923开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	268.04	67	4642.4	0	1592.98	不受限	1550

8849	10kV忠太线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠太线914开关	忠兴站	18000	否	300	5196.15	公用	179.44	60	3107.9	0	1568.63	不受限	1550
8850	10kV三群线大馈线	游仙电力调度控制中心	三群线906开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	389.38	65	6744	0	1569.84	不受限	1550
8851	10kV屯城三线921大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城三线921开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	183.9	46	3185.2	800	1557.36	不受限	1550
8852	10kV普桥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普桥线911开关	普昌站	9000	否	255	4416.73	公线	139.55	55	2417	0	1558.06	不受限	1550
8853	10kV笔千线	平昌电力调度控制中心	10kV笔千线915	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	89.9	45	1557.1	0	1560.59	不受限	1550
8854	10kV自马线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自马线914开关	自强站	10000	是	200	3464.1	公用	58.75	29	1017.5	200	1553.78	不受限	1550
8855	10kV长石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长石线903开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	229.24	57	3970.4	0	1572.16	不受限	1550
8856	10kV黄铭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄铭线916开关	黄甸站	6300	否	160	2771.28	公用	52.69	33	912.6	0	1581.55	不受限	1550
8857	10kV玉泉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉泉线915开关	玉龙站	6300	是	200	3464.1	公线	69.73	35	1207.8	0	1563.48	不受限	1550
8858	10kV巴瓦线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴瓦线912小车开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	139.46	55	2415.4	0	1559.66	不受限	1550
8859	10kV曲贯线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV曲贯线911开关	曲依站	6300	否	255	4416.73	公线	137.29	54	2377.9	0	1597.16	不受限	1550
8860	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	温沙路991开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公线	0	11	178.56	0	1558.84	不受限	1550
8861	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新甲线951开关	新区临时站	315	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8862	10kV河呷线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河呷线911开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公线	0	15	180.2	0	1558.84	不受限	1550
8863	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯翁线913开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公线	290.54	12	172.1	0	1558.84	不受限	1550
8864	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙江线913开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	18	253.54	0	1558.84	不受限	1550
8865	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	0	14	172.6	0	1558.84	不受限	1550
8866	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻巨线911开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公线	0	17	164.2	0	1558.84	不受限	1550
8867	10kV西茨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西茨线913开关	马依西站	15000	否	100	1732.05	公线	0	16	168.3	0	1558.84	不受限	1550
8868	10kV牙西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙西线912开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8869	10kV大君线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大君线912开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8870	10kV大新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大新线914开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8871	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	0	12	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8872	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲固线913开关	甲斯孔站	2500	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8873	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色牧线917断路器	色达站	25000	否	100	1732.05	公线	157.97	11	172.2	0	1570.65	不受限	1550
8874	10kV桃联线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃联线911开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	130.73	11	172.2	0	1569.54	不受限	1550
8875	10kV城昌线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城昌线917小车开关	（越西县调）城关站	50000	是	465	8054.04	公线	258.61	56	4479.1	400	1564.13	不受限	1550
8876	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌亚线917开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	267.9	11	172.2	1.25	1588.64	不受限	1550
8877	10Kv新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拉线925开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公线	595.29	14	172.2	0	1598.64	不受限	1550
8878	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃河线912开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	150.59	14	172.2	0	1568.95	不受限	1550
8879	10kV东资线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东资线921开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公线	0	11	172.5	0	1558.84	不受限	1550
8880	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来格线919开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8881	10kV荣河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河东线916开关	得荣站	108000	否	100	1732.05	公线	162.07	14	172.2	0	1588.64	不受限	1550
8882	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱区线913开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8883	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱马线911开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	20	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8884	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色医线915开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	234.18	16	173.6	0	1578.64	不受限	1550
8885	10kV虾坞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾坞线931开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公线	0	11	176.2	0	1558.84	不受限	1550

8886	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章兴线956开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	191.4	14	172.2	0	1596.64	不受限	1550
8887	10kV鸳大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳大线911开关	鸳鸯坝站	50000	否	100	1732.05	公线	96.42	14	172.2	0	1558.64	不受限	1550
8888	10kV东吾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东吾线914开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公线	0	16	173.6	0	1558.84	不受限	1550
8889	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔清线915开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8890	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦木线911开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公线	0	33	173.6	0	1558.84	不受限	1550
8891	10kV雪井线	巴州电力调度控制中心	10kV雪井线915	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	88.68	44	1536	0	1581.69	不受限	1550
8892	10kV充桑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充桑线912开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8893	10kV宜新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜新线951开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	10	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8894	10kV宜格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜格线953开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
8895	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	101.56	16	172.2	0	1568.84	不受限	1550
8896	10kV新稻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新稻线914开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公线	396.65	11	172.2	0	1568.64	不受限	1550
8897	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子甲线913开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公线	0	17	173.2	0	1558.84	不受限	1550
8898	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三帮线911开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公线	0	11	170.5	0	1558.84	不受限	1550
8899	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙镇线914开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公线	0	17	171.2	0	1558.84	不受限	1550
8900	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色武二回914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	323.56	14	172.2	0	1556.45	不受限	1550
8901	10kV油沙线	万源电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	61.66	21	1068	1500	1588.92	不受限	1550
8902	10kV南箐东线	仁和电力调度控制中心	南箐东线954开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	103.52	35	1793	800	1563.92	不受限	1550
8903	10kV天护线	安岳电力调度控制中心	10kV天护线913开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	158.86	48	2751.4	250	1571.22	不受限	1550
8904	10kV春海线	仪陇电力调度控制中心	春海线947开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	362.11	64	6271.7	0	1557.17	不受限	1550
8905	10kV廉园四线	宣汉电力调度控制中心	廉园四线925开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	352.38	64	6103.3	0	1559.29	不受限	1550
8906	10kV乡东线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡东线928开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	130.05	47	2252.5	0	1558.01	不受限	1550
8907	10kV思小线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思小线914开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	43.07	29	745.9	0	1592.37	不受限	1550
8908	10kV思牛线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思牛线924开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	43.59	29	755	0	1583.27	不受限	1550
8909	10kV安思线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安思线935开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公线	172.7	52	2991.2	0	1581.42	不受限	1550
8910	10kV冯中线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯中线929开关	冯嘴	146000	否	463	8019.4	公线	324.48	70	5620	0	1597.46	不受限	1550
8911	10kV洞云线631大馈线	泸州电力调度控制中心	洞云线911	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	136.32	48	2361	0	1588.07	不受限	1550
8912	10kV芙月线	营山电力调度控制中心	芙月线917开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	397.41	65	6883.2	0	1569.21	不受限	1550
8913	10kV青陡线大馈线	营山电力调度控制中心	青陡线914开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	155.32	56	2690.2	0	1596.63	不受限	1550
8914	10kV营湖线大馈线	营山电力调度控制中心	营湖线915开关	营山站	100000	否	380	6581.79	公线	250.12	66	4332	0	1591.61	不受限	1550
8915	10kV园委线	攀枝花电力调度控制中心	园委线975开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	149.41	50	2587.8	0	1569.12	不受限	1550
8916	10kV鸣晒线	蓬溪电力调度控制中心	鸣晒线911开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	128.67	47	2228.6	0	1581.91	不受限	1550
8917	10kV伏小线	南部电力调度控制中心	10kV伏小线917	伏虎站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	105.81	48	1832.7	0	1596.76	不受限	1550
8918	10kV乔城一线	广元电力调度控制中心	乔城一线914开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	272.98	68	4728	0	1569.74	不受限	1550
8919	10kV朱目二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅱ线932开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	352.14	64	6099	0	1563.59	不受限	1550
8920	10kV吉汉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉汉线921开关	吉安站	14300	是	211	3654.63	公线	79.28	38	1373.1	0	1550.6	不受限	1550
8921	10kV下工一线	广元电力调度控制中心	下工一线911开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	279.49	62	4840.8	630	1590.77	不受限	1550
8922	10kV伏镇一线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅰ线913开关	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	249.04	66	4313.3	0	1563.55	不受限	1550
8923	10kV江云线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江云线922	江北	40000	是	305	5282.75	公线	153.16	50	2652.8	0	1573.4	不受限	1550
8924	10kV南凉线	射洪电力调度控制中心	南凉线929开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	300.28	61	5200.8	0	1588.84	不受限	1550
8925	10kV城猛线	阿坝电力调度控制中心	城猛线924开关	城东站	10000	是	150	2598.08	公线	27.75	18	480.6	0	1597.86	不受限	1550
8926	10kV谊郭线	阿坝电力调度控制中心	谊郭线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	43.65	29	756	0	1582.27	不受限	1550

8927	10kV克乡线	阿坝电力调度控制中心	克乡线951开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	82.92	43	1436.1	0	1588.06	不受限	1550
8928	10kV贾乡线	阿坝电力调度控制中心	贾乡线954开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	87.75	44	1519.8	0	1597.89	不受限	1550
8929	10kV沙尼线	阿坝电力调度控制中心	沙尼线913开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	89.47	45	1549.6	0	1568.09	不受限	1550
8930	10kV单岩线	苍溪电力调度控制中心	单岩线913开关	35kV单鼓站	22300	是	200	3464.1	公线	89.97	45	1558.2	0	1559.49	不受限	1550
8931	10kV开封线	剑阁电力调度控制中心	开封线919开关	开封站	80000	是	377	6529.83	公线	210.24	56	3641.3	0	1582.56	不受限	1550
8932	10kV桑柏线	盐边电力调度控制中心	桑柏线955开关	桑园站	31500	是	180	3117.69	公线	53.99	30	935.1	0	1559.05	不受限	1550
8933	10kV阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914手车开关	35kV朝阳站	6300	否	302	5230.79	公线	180.09	60	3119.2	0	1588.51	不受限	1550
8934	10kV团镇二线	内江电力调度控制中心	团镇二线927开关	团结站	100000	是	366	6339.31	公线	191.02	52	3308.4	200	1563.05	不受限	1550
8935	10KV石城八线	井研电力调度控制分中心	石城八线926开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	308.78	62	5348	0	1580.2	不受限	1550
8936	10kV东瑞线	隆昌电力调度控制中心	东瑞线912开关	东区站	16000	是	371	6425.91	公线	189.04	51	3274.2	275	1591.53	不受限	1550
8937	10kV佛峨一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛峨Ⅰ线912开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	246.45	59	4268.6	0	1551.09	不受限	1550
8938	10kV瑞嘉一线	乐山电力调度控制中心	瑞嘉一线922开关	瑞祥站	102000	否	440	7621.02	公线	306.13	70	5302.1	0	1556.82	不受限	1550
8939	10kV大炭线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	大炭线913开关	大楠站	6300	否	100	1732.05	公线	111	11100	2050	0	1558.84	不受限	1550
8940	10kV虹丰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹丰路910	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	268.18	67	4644.8	0	1590.58	不受限	1550
8941	10kV竹建线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹建线954开关	金竹站	20000	否	307.8	5331.25	公线	103.26	34	1788.4	1430	1579.73	不受限	1550
8942	10kV三滨线	内江电力调度控制中心	三滨线975开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	221.88	46	3842.9	1250	1585.88	不受限	1550
8943	10kV三新二线大馈线	内江电力调度控制中心	三新二线924开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	230.4	58	3990.5	0	1552.06	不受限	1550
8944	10kV顺广线	内江电力调度控制中心	顺广线913开关	顺河站	10000	否	255	4416.73	公线	125.85	49	2179.7	240	1555.36	不受限	1550
8945	10kV阳平线大馈线	天府电力调度控制中心	阳平线927开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	229.28	57	3971.2	0	1571.36	不受限	1550
8946	10kV曹水线982线路	沙湾电力调度控制分中心	曹水线982开关	曹山站	100700	否	200	3464.1	公线	67.68	34	1172.2	0	1599.08	不受限	1550
8947	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星林线917开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	229.27	57	3971	0	1571.56	不受限	1550
8948	10kV天庄线	宜宾电力调度控制中心	天庄线662开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	239.07	56	4140.7	250	1567.56	不受限	1550
8949	10kV滨苑线大馈线	天府电力调度控制中心	滨苑路922开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	228.22	57	3952.8	0	1589.76	不受限	1550
8950	10kV怡南三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南三线930开关	怡居	63000	否	552	9560.92	公线	406.48	74	7040.3	0	1564.53	不受限	1550
8951	10kV横五线	宜宾电力调度控制中心	横五线965开关	横江站	6300	是	270	4676.54	公线	109.26	40	1892.4	250	1598.83	不受限	1550
8952	10kV高开路大馈线	郫都电力调度控制中心	高开路913开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	390.24	65	6759	0	1554.84	不受限	1550
8953	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解岳二线992开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	389.84	65	6752	0	1561.84	不受限	1550
8954	10kV集洋路	彭州电力调度控制中心	集洋路913	集贤	2*50000	否	400	6928.2	专线	269.93	67	4675.2	0	1560.18	不受限	1550
8955	10kV鉴雪路	鉴华电力调度控制中心	鉴雪路912开关	鉴华站	20000	是	434	7517.1	公线	257.34	59	4457.1	0	1556.58	不受限	1550
8956	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云镇线912开关	云龙	24500	否	300	5196.15	公线	121.52	41	2104.8	1000	1571.73	不受限	1550
8957	10kV武方线大馈线	新津电力调度控制中心	武方线933	文武	163000	是	505	8746.86	公线	313.23	62	5425.2	0	1572.29	不受限	1550
8958	10kV中杏路	中江电力调度控制中心	中杏路925开关	中江站	126000	否	553	9578.24	公线	407.41	74	7056.3	0	1564.12	不受限	1550
8959	10kV许放线	乐至电力调度控制中心	10kV许放线913开关	许家站	6300	是	220	3810.51	公用	84.47	38	1463	0	1585.41	不受限	1550
8960	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继苏一路972开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	351.97	64	6096.1	0	1566.49	不受限	1550
8961	10kV詹牛路	新都电力调度控制中心	詹牛线908开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	364.61	71	6315	189	1555.23	不受限	1550
8962	10kV桥清二线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清二线924开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	211.58	63	3664.5	0	1573.22	不受限	1550
8963	10kV官人路	大邑电力调度控制中心	官人线961开关	官渡	125000	是	500	8660.25	公线	307.97	62	5334	0	1594.2	不受限	1550
8964	10kV猛成路	成都配调	猛成路907	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	286.14	60	4956	0	1598.08	不受限	1550
8965	10kV猛新路	成都配调	猛新路934	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	288.29	61	4993.2	0	1560.88	不受限	1550
8966	10kV望翡线	成都配调	望翡路929	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	334.36	71	5791.2	0	1582.14	不受限	1550
8967	10kV锦誉二线	成都配调	锦誉二线开关935	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	335.58	71	5812.2	0	1561.14	不受限	1550
8968	10kV塔回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔回线922	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	312.33	62	5409.6	0	1560.18	不受限	1550
8969	10kV荔锣线	成都配调	荔锣路919	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	286.37	61	4960	0	1594.08	不受限	1550
8970	10kV西港线	成都配调	西港路956	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	278.52	68	4824	0	1551.68	不受限	1550
8971	10kV青水线	青白江电力调度控制中心	青水线955开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	177.92	59	3081.6	0	1594.93	不受限	1550
8972	10kV楼平线-青白江	青白江电力调度控制中心	楼平线940开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	350.65	63	6073.3	0	1589.29	不受限	1550
8973	10kV马为一路	成都配调	马为一路946	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	333.53	71	5776.8	0	1596.54	不受限	1550
8974	10kV塔博路	成都配调	塔博线906	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	288.68	61	5000	0	1554.08	不受限	1550
8975	10kV益民线	成都配调	益民路917	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	213.16	63	3692	0	1572.23	不受限	1550
8976	10kV绿风路	成都配调	绿风线910	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	212.47	63	3680	0	1588.9	不受限	1550
8977	10kV蓉沙线	成都配调	蓉沙路949	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	286.13	60	4955.7	0	1598.38	不受限	1550

8978	10kV鸣芭线	仪陇电力调度控制中心	鸣芭线912开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	214	57	3706.59	0	1517.27	不受限	1510
8979	10kV东城五路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城五路914开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	354.83	64	6145.6	0	1503.14	不受限	1500
8980	10kV城垭线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城垭线924开关	城郊站(阆中)	40000	否	173	2996.45	公线	68.67	40	1189.3	0	1507.5	不受限	1500
8981	10kV柏油线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏油线925开关	柏垭站(阆中)	18000	否	180	3117.69	公线	73.04	41	1265	0	1540.92	不受限	1500
8982	10kV消孔线大馈线	营山电力调度控制中心	消孔线922开关	消水站(营山)	12600	否	200	3464.1	公线	81.26	41	1407.4	200	1510.29	不受限	1500
8983	10kV柏宫线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏宫线923开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	108.66	49	1882	0	1547.46	不受限	1500
8984	10kV柏场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏场线926开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	47.42	32	821.3	0	1516.97	不受限	1500
8985	10kV城南线921大馈线	泸州电力调度控制中心	城南线921开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	238.11	59	4124.1	0	1501.6	不受限	1500
8986	10kV成协线	安岳电力调度控制中心	10kV成协线912开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	88.05	40	1525	0	1523.41	不受限	1500
8987	10kV竹卫线914大馈线	宁南电力调度控制中心	竹卫线914开关	竹寿站	20080	是	245	4243.52	公线	107.96	44	1869.9	0	1524.92	不受限	1500
8988	10kV武华线922线路	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	245	4243.52	公线	108.75	44	1883.5	0	1511.32	不受限	1500
8989	10kV大厂线	攀枝花西区电力调度控制中心	大厂线958开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	231.3	58	4006.1	0	1536.46	不受限	1500
8990	10kV里伏四线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏四线926开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	508.03	60	8799	2760	1535.31	不受限	1500
8991	10kV高鼎线	攀枝花电力调度控制中心	高鼎线914开关	高梁坪站	25000	否	350	6062.18	公线	227.49	65	3940.2	0	1515.76	不受限	1500
8992	10kV棕张二线	西充电力调度控制分中心	棕张Ⅱ线927开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	216.73	54	3753.8	250	1538.76	不受限	1500
8993	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	是	300	5196.15	公线	150.74	50	2610.8	0	1546.12	不受限	1500
8994	10kV卢燕线	旺苍电力调度控制中心	卢燕线923开关	35kV卢家坝站	16300	是	207	3585.35	公线	78.23	38	1354.9	0	1513.38	不受限	1500
8995	10kV桥蜀线	蓬溪电力调度控制中心	桥蜀线917开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	153.16	51	2652.7	0	1504.22	不受限	1500
8996	10kV河福线	大英电力调度控制中心	河福线923开关	河边	18800	是	400	6928.2	公线	231.41	58	4008	0	1534.56	不受限	1500
8997	10kV竹碑线	广元电力调度控制中心	竹碑线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	182.88	61	3167.4	0	1509.13	不受限	1500
8998	10kV棠升线	射洪电力调度控制中心	棠升线927开关	海棠	360000	是	220	3810.51	公线	87.1	40	1508.6	0	1539.81	不受限	1500
8999	10kV龙滨线	射洪电力调度控制中心	龙滨线916开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	303.81	62	5262	0	1527.64	不受限	1500
9000	10kV龙鞍线	苍溪电力调度控制中心	龙鞍线912开关	35kV龙山站	20000	否	251	4347.45	公线	138.09	55	2391.8	0	1520.91	不受限	1500
9001	10kV三白线	阿坝电力调度控制中心	三白线922开关	三江站	12600	是	200	3464.1	公线	35.04	18	606.9	630	1534.38	不受限	1500
9002	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	姚柳线915开关	35kV姚家站	20000	是	228	3949.08	公线	94.22	41	1631.9	0	1527.36	不受限	1500
9003	10kV大护线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	大护线916	大洲驿	63000	是	302	5230.79	公线	152.45	50	2640.5	0	1544.13	不受限	1500
9004	10kV房新线	苍溪电力调度控制中心	房新线917开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	81.76	43	1416.1	0	1514.53	不受限	1500
9005	10kV西景线	通川电力调度控制中心	10kV.西景线961开关	城西站	80000	否	400	6928.2	公线	271.89	68	4709.2	0	1526.18	不受限	1500
9006	10kV棉家二线	广元电力调度控制中心	棉家二线923开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	274.22	61	4749.5	0	1527.45	不受限	1500
9007	10kV永富线	盐边电力调度控制中心	永富线954开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	67.06	34	1161.5	80	1529.78	不受限	1500
9008	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	10kV.岗商线956开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	354.73	64	6144	0	1504.74	不受限	1500
9009	10kV桑硕线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑硕线923开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公线	34.64	26	600	0	1504.44	不受限	1500
9010	10kV民火线	通江电力调度控制中心	10kV民火线951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	44.44	30	769.7	0	1537.4	不受限	1500
9011	10kV古江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古江线911开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	184.1	55	3188.612	525	1508.368	不受限	1500
9012	10kV地四线	布拖电力调度控制中心	10kV地四线913开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	2.79	3	48.4	0	1510.44	不受限	1500
9013	10kV邱澌线	平昌电力调度控制中心	10kV邱澌线914	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	90.99	45	1576	0	1541.69	不受限	1500
9014	10kV912特尔线	甘洛电力调度控制中心	10kV特尔线912开关	特克站	16000	否	277	4797.78	公线	159.08	57	2755.3	30	1502.7	不受限	1500
9015	10kV笔风线	平昌电力调度控制中心	10kV笔风线913	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	91.02	46	1576.4	0	1541.29	不受限	1500
9016	10kV墩坝线大馈线	北川电力调度控制中心	墩坝线911开关	墩上站	8000	否	150	2598.08	公用	47.55	32	823.6	0	1514.67	不受限	1500
9017	10kV黄柑线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄柑线911开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.5	0	1540.56	不受限	1500
9018	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	91.64	12	290.9	0	1548.64	不受限	1500
9019	10kV铁觉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV铁觉线914开关	铁马站	20000	是	170	2944.49	公线	46.67	27	808.4	0	1547.19	不受限	1500
9020	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳镇线914开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公线	181.99	61	3152.1	0	1524.43	不受限	1500
9021	10kV大南线	达县电力调度控制中心	10kV.大南线926开关	大树站	18000	否	260	4503.33	公线	146.73	56	2541.3	0	1511.7	不受限	1500

9022	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	1.24	1	21.4	0	1537.44	不受限	1500
9023	10kV水花线	巴州电力调度控制中心	10kV水花线913	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	160.66	58	2782.7	0	1504.13	不受限	1500
9024	10kV皮庙线	万源电力调度控制中心	10kV.皮庙线916开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	68.8	34	1191.6	50	1529.68	不受限	1500
9025	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	是	275	4763.14	公线	131.84	48	2283.4	0	1527.11	不受限	1500
9026	10kV华征线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华征线922开关	新华站	80000	是	486	8417.77	公线	299.93	62	5194.8	0	1539.42	不受限	1500
9027	10kV城水线935大馈线	古蔺电力调度控制中心	城水线935	城郊	20000	是	400	6928.2	公线	280.9	70	4720	0	1515.38	不受限	1500
9028	10kV两鱼线911大馈线	叙永电力调度控制中心	两鱼线911开关	两河	20200	是	280	4849.74	公线	135.23	48	2342.1	0	1537.69	不受限	1500
9029	10kV板环线大馈线	自贡电力调度控制中心	板环线947开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	373.27	65	6465	0	1516.29	不受限	1500
9030	10kV皇永线	汉源电力调度控制中心	皇永线912开关	皇木站	6300	否	200	3464.1	公线	91.86	46	1591	0	1526.69	不受限	1500
9031	10kV董美线	石棉电力调度控制中心	董美线953开关	董家坡站	15000	否	200	3464.1	公线	92.52	46	1602.4	0	1515.29	不受限	1500
9032	10kV双风线	新桥电力调度控制中心	10kV.双风线915开关	双堰站	40000	否	300	5196.15	公线	181.76	61	3148	0	1528.53	不受限	1500
9033	10kV万飞线大馈线	富顺电力调度控制中心	万飞线923开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	216.74	57	3754	0	1511.43	不受限	1500
9034	10kV荣城三线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城III线928开关	荣县站	91400	是	318.63	5518.83	公线	167.47	53	2900.6	0	1514.46	不受限	1500
9035	10kV咸永线	仁寿电力调度控制中心	咸永线933开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	183.33	61	3175.2	0	1501.33	不受限	1500
9036	10kV草新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草新线913开关	草田站	80000	是	240	4156.92	公线	103.01	43	1784.2	0	1541.34	不受限	1500
9037	10kV兰三二线	青神电力调度控制中心	兰三二线921开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	公线	356.34	72	6171.8	0	1544.49	不受限	1500
9038	10kV双红线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	双红线912	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	159.16	52	2756.7	0	1511.08	不受限	1500
9039	10kV顺肖线634大馈线	泸川电力调度控制中心	顺肖线634	顺龙	40000	是	300	5196.15	公线	152.92	51	2648.6	0	1508.32	不受限	1500
9040	10kV安化线大馈线	富顺电力调度控制中心	安化线911开关	安河站	19000	否	275	4763.14	公线	131.36	48	2275.2	0	1535.31	不受限	1500
9041	10kV西药线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西药线963	邛西	126000	否	276	4780.46	公线	160.02	58	2771.5	0	1530.91	不受限	1500
9042	10kV音兴线	成都配调	音兴路918	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	181.52	54	3144	0	1535.31	不受限	1500
9043	10kV楼济线	青白江电力调度控制中心	楼济线923开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	354.94	64	6147.5	0	1515.09	不受限	1500
9044	10kV望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	289.05	61	5006.4	0	1547.68	不受限	1500
9045	10kV岷白路	彭州电力调度控制中心	岷白线915开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	56.56	31	979.7	0	1514.45	不受限	1500
9046	10kV香济路	彭州电力调度控制中心	香济路922	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	213.53	64	3698.4	0	1523.73	不受限	1500
9047	10kV光园七路	绵竹电力调度控制中心	光园七路934开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	230.76	58	3996.8	0	1545.76	不受限	1500
9048	10kV香坦路	彭州电力调度控制中心	香坦路925	香树	2*50000	否	335	5802.37	专线	213.53	64	3698.4	0	1523.73	不受限	1500
9049	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂太线908开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	309.01	70	5352	0	1538.09	不受限	1500
9050	10kV石镇三线	新都电力调度控制中心	石镇三线923开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	181.3	60	3140.2	0	1536.33	不受限	1500
9051	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家垭站	180000	否	100	1732.05	专线	0.89	1	15.4	0	1543.44	不受限	1500
9052	10kV双城线大馈线	广安电力调度控制中心	双城线936开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	312.69	63	5415.8	0	1512.4	不受限	1500
9053	10kV徐长路915线路	绵东电力调度控制中心	徐长路915开关	徐家坝站	14300	否	100	1732.05	专线	2.2	2	38.1	0	1520.74	不受限	1500
9054	10kV简冶路	郫都电力调度控制中心	简冶线942开关	郫简	189000	是	500	8660.25	公线	311.82	62	5400.7	0	1527.5	不受限	1500
9055	10kV子炮路	大邑电力调度控制中心	子炮线995开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	392.15	65	6792	0	1521.84	不受限	1500
9056	10kV平园一路	罗江电力调度控制中心	平园一路951开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	254.27	49	4404	1250	1523.62	不受限	1500
9057	10kV桥星路	绵竹电力调度控制中心	桥星路925开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	231.27	58	4005.6	0	1536.96	不受限	1500
9058	10kV明石线	宜宾电力调度控制中心	明石线951开关	明威站	10000	是	210	3637.31	公线	80.51	38	1394.4	0	1515.45	不受限	1500
9059	10kV邱中线642	宜宾电力调度控制中心	邱中线642开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	128.01	47	2217.1	0	1524.13	不受限	1500
9060	10kV象园线635	宜宾电力调度控制中心	象园线635开关	象鼻站	6300	是	300	5196.15	公线	153.2	51	2653.4	0	1503.52	不受限	1500
9061	10kV界柏线大馈线	天府电力调度控制中心	界柏路944开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	233.27	58	4040.3	0	1502.26	不受限	1500
9062	10kV魏车线	沙湾电力调度控制分中心	魏车线911开关	魏坪站	110000	否	380	6581.79	公线	215.53	57	3733	0	1532.43	不受限	1500
9063	10kV力顺路大馈线	天府电力调度控制中心	力顺路932开关	动力	50000	是	400	6928.2	专线	233.03	58	4036	0	1506.56	不受限	1500
9064	10kV十学线大馈线	天府电力调度控制中心	十学线917开关	十陵	240000	否	553	9578.24	专线	408.89	74	7082	0	1538.42	不受限	1500
9065	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏兴一线943开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	255.1	59	4418.3	0	1539.96	不受限	1500
9066	10kV兴镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴镇线911开关	兴仁站	9450	否	291	5040.27	公线	157.14	54	2721.6	315	1499.64	不受限	1500
9067	10kV青罗线	资中电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	199.94	62	3462.9	0	1540.99	不受限	1500
9068	10kV浆城线	成都配调	浆城路923	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	289.95	61	5022	0	1532.08	不受限	1500
9069	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车宝一线965开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	307.73	70	5329.9	0	1529.02	不受限	1500
9070	10kV乐广线	乐山电力调度控制中心	乐广线974开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	309.34	70	5357.8	0	1501.12	不受限	1500
9071	10kV苏水一线	乐山电力调度控制中心	苏水一线911开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	264.67	60	4584	0	1512.82	不受限	1500

9072	10kV板东线	资中电力调度控制中心	板东线923开关	板栗站	28000	否	295	5109.55	专线	130.06	44	2252.6	800	1545.99	不受限	1500
9073	10kV公三线	资中电力调度控制中心	公三线915开关	公民站	15000	否	150	2598.08	公线	46.3	31	801.9	0	1536.37	不受限	1500
9074	10kV马蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	马蟠线912开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	208.83	49	3616.9	704	1540.36	不受限	1500
9075	10kV文每线	成都配调	文每路908	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	338.01	71	5854.4	0	1518.94	不受限	1500
9076	10kV任平线	温江电力调度控制中心	任平线936开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	354.97	64	6148	0	1514.59	不受限	1500
9077	10kV塘飞路_特	成都配调	塘飞路927	塘坎街	2*180000	是	409	7084.09	公线	241.8	59	4188	0	1479.27	不受限	1450
9078	10kV连保线大馈线	威远电力调度控制中心	连保线918开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	258.4	51	4475.5	1905	1491.67	不受限	1450
9079	10kV青镇线	乐山电力调度控制中心	青镇线911开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	75.6	38	1309.4	0	1461.88	不受限	1450
9080	10kV望坊二线	隆昌电力调度控制中心	望坊二线929开关	望城坡站	80000	是	400	6928.2	公线	233.83	58	4050	0	1492.56	不受限	1450
9081	10kV荣磷线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣磷线914开关	荣丁站	6300	是	300	5196.15	公线	155.89	52	2700	0	1456.92	不受限	1450
9082	10kV五新线	峨眉山电力调度控制分中心	五新线914开关	五星站	10000	否	210	3637.31	公线	90.32	43	1564.4	250	1459.18	不受限	1450
9083	10kV黄街线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄街线912开关	黄丹站	12600	否	94	1628.13	公线	94	5136	1733	0	1465.32	不受限	1450
9084	10kV翠五线	都江堰电力调度控制中心	翠五线905	翠月湖	8300	否	300	5196.15	专线	186.03	62	3222	0	1454.53	不受限	1450
9085	10kV邦阿线	成都配调	邦阿线937开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	341.2	72	5909.6	0	1463.74	不受限	1450
9086	10kV中水路	成都配调	中水路926	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.26	72	5876	0	1497.34	不受限	1450
9087	10kV杏皇线	成都配调	杏皇线910	银杏	2*50000	是	473	0	公线	293.81	62	5088.8	0	1465.28	不受限	1450
9088	10kV桥国线	成都配调	桥国线925	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	292.86	62	5072.4	0	1481.68	不受限	1450
9089	10kV龚金线	沙湾电力调度控制分中心	龚金线912开关	龚嘴站	10600	否	300	5196.15	公线	132.21	44	2289.8	400	1467.12	不受限	1450
9090	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制分中心	木南二线922开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	253.96	67	4398.6	0	1493.83	不受限	1450
9091	10kV籍大I线大馈线	天府电力调度控制中心	籍大丨回911开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	334.23	72	5788.8	0	1459.84	不受限	1450
9092	10kV太沙线大馈线	天府电力调度控制中心	太沙路913开关	太平	10000	是	553	9578.24	公线	357.51	65	6192	0	1470.59	不受限	1450
9093	10kV永界线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永界线912开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	157.8	58	2733.1	0	1475.79	不受限	1450
9094	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏港一线946开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	302.54	70	5240	0	1463.04	不受限	1450
9095	10kV树人路	大邑电力调度控制中心	树人线954开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	340.88	64	5904	0	1467.61	不受限	1450
9096	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	76.42	42	1323.6	0	1482.32	不受限	1450
9097	10kV皂东线	乐至电力调度控制中心	10kV皂东线915开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	331.36	64	5739.2	0	1466.13	不受限	1450
9098	10kV新成一路	广汉电力调度控制中心	新成一路917开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公用	316.91	65	5488.8	600	1487.19	不受限	1450
9099	10kV家柴路912#线路	中江电力调度控制中心	家柴路912开关	袁家站	100000	是	507	8781.5	公线	319.17	63	5528.1	0	1497.1	不受限	1450
9100	10kV宋付线大馈线	广安电力调度控制中心	宋付线973开关	宋家垭站	100000	否	100	1732.05	专线	5.86	6	101.5	0	1457.34	不受限	1450
9101	10kV双园三线大馈线	广安电力调度控制中心	双园三线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	219.79	58	3806.7	0	1458.73	不受限	1450
9102	10kV三镇一线	新都电力调度控制中心	三镇一线946开关	三河	103000	否	500	8660.25	公线	363.86	73	6302	0	1492.22	不受限	1450
9103	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	湾福二线945开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	358.2	60	6204	630	1479.84	不受限	1450
9104	10kV普润路	新都电力调度控制中心	普润线921开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	368.11	73	6375.6	0	1496.57	不受限	1450
9105	10kV普君线	新都电力调度控制中心	普君线909开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	273.86	68	4743.2	0	1492.18	不受限	1450
9106	10kV桂田路	新都电力调度控制中心	桂田线920开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	378.98	73	6564	0	1495.23	不受限	1450
9107	10kV苏三路	成都配调	苏三路946	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	242.49	59	4200	0	1467.27	不受限	1450
9108	10kV临开线	邛崃电力调度控制中心	临开线913开关	临邛	300000	否	552	9560.92	公线	411.97	75	7135.3	0	1469.53	不受限	1450
9109	10kV景铁一线(主）FJF915Z	青白江电力调度控制中心	景铁一线915开关	景峰	105000	否	200	3464.1	专线	94.36	47	1634.4	0	1483.29	不受限	1450
9110	10kV树洁一线	青白江电力调度控制中心	树洁一线915开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	235.58	59	4080.2	0	1462.36	不受限	1450
9111	10kV景铁二线（主）FJF921Z	青白江电力调度控制中心	景铁二线921开关	景峰	105000	否	200	3464.1	专线	95.89	48	1660.8	0	1456.89	不受限	1450
9112	10kV铁花线	成都配调	铁花线935开关	铁佛	126000	是	473	8192.6	公线	294.11	62	5094	0	1460.08	不受限	1450
9113	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄裕线922开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	274.03	69	4746.2	0	1489.18	不受限	1450
9114	10kV园里线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	园里线913	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	155.23	52	2688.5	0	1468.42	不受限	1450
9115	10kV郎复线922	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复线922开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	233.75	58	4048.6	0	1493.96	不受限	1450
9116	10kV龙城线	雨城电力调度控制中心	10kV龙城线928开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	220.05	50	3811.3	800	1485.52	不受限	1450
9117	10kV青上线	彭山电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	公线	212	63	3671.9	75	1475.23	不受限	1450
9118	10kV干砖线	汉源电力调度控制中心	干砖线916开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	162.75	59	2818.8	0	1468.03	不受限	1450

9119	10kV灵建二线	彭山电力调度控制中心	灵建二线925开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	323.67	63	5605.9	0	1460.87	不受限	1450
9120	10kV魏亭线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏亭线912开关	魏家洞站	6300	否	265	4589.93	公线	97.07	37	1681.2	1000	1449.74	不受限	1450
9121	10kV沙虹线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙虹线926开关	沙坪站	100200	是	696	12055.07	公线	400.52	58	6937	1250	1457.06	不受限	1450
9122	10kV东伏二线	眉山电力调度控制中心	东伏二线923开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	279.39	58	4839	390	1449.78	不受限	1450
9123	10kV草东线大馈线	自贡电力调度控制中心	草东线951开关	草田站	80200	是	372	6443.23	公线	175.12	47	3033.1	650	1471.48	不受限	1450
9124	10kV富加线	仁寿电力调度控制中心	富加线962开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	361.55	73	6262	0	1454.29	不受限	1450
9125	10kV龙檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙檀线922开关	龙凤山站	100	是	351	6079.5	公线	195.45	56	3385.2	0	1478.4	不受限	1450
9126	10kV南机线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南机线915开关	（会理县调）城南站	16000	否	150	2598.08	公线	48.56	32	841	0	1497.27	不受限	1450
9127	10kV古花线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古花线912开关	木古站	12600	否	220	3810.51	公线	76.85	35	1331	600	1498.46	不受限	1450
9128	10kV西街线	平昌电力调度控制中心	10kV西街线912	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	93.72	47	1623.2	0	1494.49	不受限	1450
9129	10kV元张线	平昌电力调度控制中心	10kV元张线925	元山站	13000	否	170	2944.49	公线	68.59	40	1188	0	1462.04	不受限	1450
9130	10kV北禹二线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹二线917开关	北川站	100000	是	600	10392.3	公用	395.04	66	6842.1	0	1471.74	不受限	1450
9131	10kV东城三线	大竹电力调度控制中心	东城三线923开关	东柳站	40000	是	300	5196.15	公线	155.31	52	2690	0	1466.92	不受限	1450
9132	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来科线913开关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	49.13	33	851	0	1487.27	不受限	1450
9133	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	3.79	4	65.6	0	1493.24	不受限	1450
9134	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	5.14	5	89	0	1469.84	不受限	1450
9135	10kV洛俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛俄线911开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	6.16	6	106.7	0	1452.15	不受限	1450
9136	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公线	5.71	6	98.9	0	1459.94	不受限	1450
9137	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	5.92	6	102.5	0	1456.34	不受限	1450
9138	10kV管大线	达县电力调度控制中心	管大线925开关	管村站	20000	是	300	5196.15	公线	154.54	52	2676.6	0	1480.32	不受限	1450
9139	10kV盘农线	通川电力调度控制中心	10kV.盘农线922开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	175.98	61	3048	0	1472.66	不受限	1450
9140	10kV北香线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北香线911开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	393.46	66	6814.7	0	1485.28	不受限	1450
9141	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙线913开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	156.46	58	2709.9	0	1498.99	不受限	1450
9142	10kV桂利线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂利线914开关	桂花站	100000	否	310	5369.36	公线	192.8	62	3339.3	0	1493.12	不受限	1450
9143	10kV坝政一线	南部电力调度控制中心	坝政一线924开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	454.21	76	7866.9	0	1470.58	不受限	1450
9144	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	林保线915	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	专线	105.41	43	1825.7	500	1462.29	不受限	1450
9145	10kV芙紫线	苍溪电力调度控制中心	芙紫线913开关	35kV芙蓉站	32000	否	300	5196.15	公线	184.19	61	3190.2	0	1486.33	不受限	1450
9146	10kV伏玉线	南部电力调度控制中心	10kV伏玉线915	伏虎站(南部)	40000	否	218	3775.87	公线	110.89	51	1920.7	0	1477.58	不受限	1450
9147	10kV金五线	旺苍电力调度控制中心	金五线913	35kV金溪站	10000	否	228	3949.08	公线	118.68	52	2055.6	0	1498.57	不受限	1450
9148	10kV温长线	大英电力调度控制中心	温长线919开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	285.8	52	4950	1250	1462.59	不受限	1450
9149	10kV花乡一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡一线919开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	356.77	65	6179.3	0	1483.29	不受限	1450
9150	10kV凤医一线大馈线专线	南充电力调度控制中心	凤医一线917开关	舞凤站	101600	否	553	9578.24	专线	268.59	49	4652	2500	1468.42	不受限	1450
9151	10kV辉丝线大馈线	南充电力调度控制中心	辉丝线925开关	辉景站	16300	是	170	2944.49	公线	49.92	29	864.7	0	1490.89	不受限	1450
9152	10kV下西线	阿坝电力调度控制中心	下西线952开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	50.58	34	876	0	1462.27	不受限	1450
9153	10kV尔石线	阿坝电力调度控制中心	尔石线914开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	48.81	33	845.4	0	1492.87	不受限	1450
9154	10kV汉鱼线	剑阁电力调度控制中心	汉鱼线923开关	35kV汉阳站	20000	是	283	4901.7	公线	141.33	50	2447.8	0	1473.56	不受限	1450
9155	10kV河湾线	盐边电力调度控制中心	河湾线915开关	河口站	6300	否	115	1991.86	公线	19.34	17	335	0	1457.67	不受限	1450
9156	10kV三坝线	广元电力调度控制中心	三坝线923开关	三堆站	80000	否	444	7690.31	专线	314.42	71	5445.7	0	1475.58	不受限	1450
9157	10kV迎松线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎松线915开关	迎接站	12500	否	170	2944.49	公用	26.33	15	456	730	1464.04	不受限	1450
9158	10kV思乱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思乱线916开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	78.66	43	1362.4	0	1474.7	不受限	1450
9159	10kV岳方线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳方线913开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	332.56	64	5760	0	1462.79	不受限	1450
9160	10kV沙文线大馈线	阆中电力调度控制分中心	沙文线913开关	沙溪站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	130.74	53	2264.4	100	1470.36	不受限	1450
9161	10kV洞航线642大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞航线642	石洞	50000	否	362	6270.02	专线	239.44	66	4147.1	0	1495.92	不受限	1450
9162	10kV营叠线大馈线	营山电力调度控制中心	营叠线927开关	营山站	102400	是	580	10045.89	公线	379.25	65	6568.6	0	1468.11	不受限	1450
9163	10kV凤宾线	攀枝花电力调度控制中心	凤宾线916开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	154.09	51	2668.8	0	1488.12	不受限	1450

9164	10kV连和二路	广汉电力调度控制中心	连和二路912开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公线	360.45	65	6243	0	1447.3	不受限	1400
9165	10kV德鼓路929大馈线	德阳电力调度控制中心	德鼓路929开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	397.78	66	6889.6	0	1424.24	不受限	1400
9166	10kV陇紫线	仪陇电力调度控制中心	陇紫线k205开关	仪陇开闭所	300000	是	507	8781.5	公线	324.33	64	5617.4	0	1407.8	不受限	1400
9167	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中双线913开关	阆中站	126000	是	552.12	9563	公线	359.65	65	6229.2	0	1421.2	不受限	1400
9168	10kV光九线	仪陇电力调度控制中心	光九线911开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	220.75	59	3823.4	0	1400.46	不受限	1400
9169	10kV丰护线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰护线915开关	丰裕站	6300	是	260	4503.33	公线	74.05	28	1282.5	900	1420.16	不受限	1400
9170	10kV伍金线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍金线914开关	伍隍站	18800	否	300	5196.15	公用	187.57	63	3248.7	0	1427.83	不受限	1400
9171	10kV镇水线	安岳电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	90000	否	330	5715.77	公用	214.26	65	3711	0	1433.19	不受限	1400
9172	10kV孙浙线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙浙线942开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公用	359.43	65	6225.3	0	1423.44	不受限	1400
9173	10kV城双线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	城双线924开关	金城站(仪陇)	8000	是	178	3083.05	公线	61.59	35	1066.8	0	1399.64	不受限	1400
9174	10kV芙坝线	营山电力调度控制中心	芙坝线926开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	406.56	67	7041.6	0	1410.81	不受限	1400
9175	10kV梁金线	攀枝花电力调度控制中心	梁金线935开关	梁坪站	63000	是	450	7794.23	公线	278.37	62	4821.4	0	1413.98	不受限	1400
9176	10kV大石线	蒲城电力调度控制中心	大石线913开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	97.71	49	1692.4	0	1425.29	不受限	1400
9177	10kV梁管一线	攀枝花电力调度控制中心	梁管一线915开关	梁坪站	40000	是	350	6062.18	公线	197.66	56	3423.5	0	1426.24	不受限	1400
9178	10kV火柏线大馈线	营山电力调度控制中心	火柏线913开关	星火站(营山)	12600	否	220	3810.51	公线	109.53	50	1897	100	1432.46	不受限	1400
9179	10kV白电线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	白电线914	白节	10000	是	300	5196.15	公线	157.36	52	2725.4	0	1431.52	不受限	1400
9180	10kV龙园线	蓬溪电力调度控制中心	龙园线925开关	龙马	100000	是	520	9006.66	公线	332.44	64	5757.8	0	1447.53	不受限	1400
9181	10kV湾农线	南部电力调度控制中心	湾农线939开关	赵家湾站	113000	否	170	2944.49	公线	70.15	41	1215	0	1435.04	不受限	1400
9182	10kV朱文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱文线923开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	359.7	65	6230	0	1432.59	不受限	1400
9183	10kV洋东线	射洪电力调度控制中心	洋东线911开关	洋溪	12600	是	307	5317.4	公线	91.45	30	1584	1250	1419.92	不受限	1400
9184	10kV陵北线	苍溪电力调度控制中心	陵北线961开关	陵江站	90000	是	500	8660.25	公线	317.07	63	5491.6	0	1436.6	不受限	1400
9185	10kV复仙线	射洪电力调度控制中心	复仙线917开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	69.29	35	1200.1	160	1411.18	不受限	1400
9186	10kV棉中线	广元电力调度控制中心	棉中线921开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	7.38	7	127.9	0	1430.94	不受限	1400
9187	10kV勒江线	阿坝电力调度控制中心	勒江线913开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.7	0	1431.13	受限	1400
9188	10kV山蒲线	阿坝电力调度控制中心	山蒲线912开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	68.13	34	1180	500	1437.69	不受限	1400
9189	10kV陵南一线	苍溪电力调度控制中心	陵南一线914开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	356.92	73	6181.8	0	1425.37	不受限	1400
9190	10kV元黄线	苍溪电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV苍溪元坝站	30000	是	300	5196.15	公线	186.69	62	3233.4	0	1443.13	不受限	1400
9191	10kV渡双线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡双线921	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	255.82	60	4430.8	0	1430.46	不受限	1400
9192	10kV通坪线	阿坝电力调度控制中心	通坪线913开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	97.63	49	1690.9	20	1406.79	不受限	1400
9193	10kV红宾二线	盐边电力调度控制中心	红宾二线926开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	43.48	14	753	2500	1423.53	不受限	1400
9194	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	10kV.魏蒲线953开关	魏兴站	80000	否	365	6321.99	公线	246.19	67	4264	0	1425.79	不受限	1400
9195	10kV白华线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	白华线913	白节	10000	是	300	5196.15	公线	159.15	53	2756.4	0	1400.52	不受限	1400
9196	10kV园济线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园济线923开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	338.69	64	5866.1	0	1436.23	不受限	1400
9197	10kV高企线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企线901开关	高水站	31500	否	527	9127.91	公用	391.29	74	6777.2	0	1437.92	不受限	1400
9198	10kV新战线大馈线	江油电力调度控制中心	新战线909开关	新安站	6300	否	240	4156.92	公用	134.83	56	2335.2	0	1406.03	不受限	1400
9199	10kV玛瑙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	玛瑙线924开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	98.67	49	1709	0	1408.69	不受限	1400
9200	10kV黎向线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎向线911开关	黎雅站	16300	是	200	3464.1	公用	76.65	38	1327.6	0	1443.68	不受限	1400
9201	10kV望石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望石线954开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	361.32	65	6258	0	1404.59	不受限	1400
9202	10kV黄三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄三线915开关	黄甸站	6300	否	198	3429.46	公用	95.03	48	1646	0	1440.51	不受限	1400
9203	10kV巴斯线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴斯线914开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	146.02	57	2529	0	1446.06	不受限	1400
9204	10kV玉星线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉星线914开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	96.56	48	1672.4	0	1445.29	不受限	1400
9205	10kV金场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金场线922开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	98.96	49	1714	0	1403.69	不受限	1400
9206	10kV东城一线	大竹电力调度控制中心	东城一线928开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	300.92	63	5212	0	1439.07	不受限	1400
9207	10kV德其线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德其线913开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公线	8.61	9	149.2	0	1409.65	不受限	1400
9208	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	147.81	58	2560	0	1415.06	不受限	1400
9209	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	98.63	49	1708.3	0	1409.39	不受限	1400
9210	10kV管九线	达县电力调度控制中心	10kV.管九线913开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	96.74	48	1675.6	0	1442.09	不受限	1400

9211	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	8.42	8	145.8	0	1413.04	不受限	1400
9212	10kV龙高线926大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙高线926	龙山	80000	否	406	7032.13	专线	282.45	70	4892.1	0	1436.82	不受限	1400
9213	10kV板卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫线926开关	板仓站	80200	是	552	9560.92	公线	212.54	39	3681.2	2550	1417.54	不受限	1400
9214	10kV沿卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿卫线912开关	沿滩站	63000	否	200	3464.1	专线	98.45	49	1705.2	0	1412.49	不受限	1400
9215	10kV西龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西龙线911开关	汇西站	100000	是	481	8331.16	公线	301.43	63	5220.8	0	1444.13	不受限	1400
9216	10kV向中线	石棉电力调度控制中心	向中线957开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	157.67	53	2730.9	0	1426.02	不受限	1400
9217	10kV彰勤线	仁寿电力调度控制中心	彰勤线912开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	105.89	50	1834	0	1439.58	不受限	1400
9218	10kV石元线	新桥电力调度控制中心	10kV.石元线913开关	石桥站	10000	否	200	3464.1	公线	98.19	49	1700.7	0	1416.99	不受限	1400
9219	10kV正海一线	仁寿电力调度控制中心	正海一线937开关	正兴站	100000	是	495	8573.65	公线	312.56	63	5413.5	0	1445.42	不受限	1400
9220	10kV城桥线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	城桥线925开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	307.83	63	5331.6	0	1444.18	不受限	1400
9221	10kV彰铁线	仁寿电力调度控制中心	彰铁线932开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	105.89	50	1834	0	1439.58	不受限	1400
9222	10kV通镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	通镇路905	通顺	2*50000	是	586	10149.82	公线	315.24	54	5460	1250	1409.86	不受限	1400
9223	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉西线920	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	371.71	74	6438	0	1403	不受限	1400
9224	10kV正墙线	成都配调	正墙路952	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	295.61	62	5120	0	1434.08	不受限	1400
9225	10kV粉沙路	成都配调	粉沙路924	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	203.14	43	3518.4	1600	1435.68	不受限	1400
9226	10kV槐新线	成都配调	槐新路919	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	295.47	62	5117.6	0	1436.48	不受限	1400
9227	10kV双大线	成都配调	双大路921	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	296.33	63	5132.4	0	1421.68	不受限	1400
9228	10kV福工二路	大邑电力调度控制中心	福工二线927开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	186.68	62	3233.3	0	1443.23	不受限	1400
9229	10kV店结路大馈线	郫都电力调度控制中心	店结路948开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	457.71	76	7927.5	0	1425.57	不受限	1400
9230	10kV万镇二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇二路923开关	万春站	111500	否	377	6529.83	公线	257.21	68	4454.8	0	1422.05	不受限	1400
9231	10kV何园一线	新津电力调度控制中心	何园一线916开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	256.56	61	4443.6	0	1431.52	不受限	1400
9232	10kV杨朗线大馈线	金堂电力调度控制中心	杨朗线993	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	158.73	26	2749.2	5200	1403.87	不受限	1400
9233	10kV朝亭路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝亭路936开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	396.44	66	6866.4	0	1447.44	不受限	1400
9234	10kV许劳线	乐至电力调度控制中心	10kV许劳线912开关	许家站	6300	否	150	2598.08	公用	52.09	35	902.2	0	1436.07	不受限	1400
9235	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	10kV仙东线924开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	333.46	64	5775.6	0	1429.73	不受限	1400
9236	10kV庆供路	彭州电力调度控制中心	庆供路914	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	271.59	68	4704	100	1431.38	不受限	1400
9237	10kV官胜线	广安电力调度控制中心	官胜线918开关	官盛站	175600	是	437	7569.06	公线	267.67	61	4636	0	1419.25	不受限	1400
9238	10kV桥镇路	绵竹电力调度控制中心	桥镇路922开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	238.11	60	4124	0	1418.56	不受限	1400
9239	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	庙丰二线935开关	山王庙	140000	否	442	7655.66	公线	261.2	59	4524	960	1406.09	不受限	1400
9240	10kV桂军一线	新都电力调度控制中心	桂军一线929开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	322.86	64	5592	0	1405.49	不受限	1400
9241	10kV河胜一线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜一线954开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	195.14	49	3379.9	750	1412.66	不受限	1400
9242	10kV河胜二线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜二线977开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	115.13	29	1994.1	2100	1448.46	不受限	1400
9243	10kV合甘一回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘一回958开关	合流站	11300	否	147	2546.11	公线	49	33	848.68	0	1442.82	不受限	1400
9244	10kV高双路	郫都电力调度控制中心	高双线946开关	高店子	129000	是	550	9526.28	公线	356.58	65	6176	0	1445.02	不受限	1400
9245	10kV江体线	江安电力调度控制中心	江体线683开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	262.1	61	4540	0	1418	不受限	1400
9246	10kV星研线大馈线	天府电力调度控制中心	星研线925开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	277.45	69	4805.4	0	1429.98	不受限	1400
9247	10kV天地线大馈线	天府电力调度控制中心	天地线938开关	天保	63000	是	462	8002.07	公线	287.86	62	4985.7	0	1415.96	不受限	1400
9248	10kV清东线大馈线	天府电力调度控制中心	清东路915开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	276.79	69	4794	0	1441.38	不受限	1400
9249	10kV麓国线大馈线	天府电力调度控制中心	麓国线914开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	457.73	76	7927.9	0	1425.17	不受限	1400
9250	10kV天信线大馈线	天府电力调度控制中心	天信线916开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	456.34	76	7903.8	0	1449.27	不受限	1400
9251	10kV叙古线	宜宾电力调度控制中心	叙古线634开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	214.36	56	3712.8	150	1402.63	不受限	1400
9252	10kV吊鹭线	宜宾电力调度控制中心	吊鹭线954开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	236.63	59	4098.4	0	1444.16	不受限	1400
9253	10kV柏周线	宜宾电力调度控制中心	柏周线954开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	306.07	71	5301.1	0	1401.94	不受限	1400
9254	10kV骟九线	成都配调	骟九路925	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	295.84	63	5124	0	1430.08	不受限	1400
9255	10kV中西一线	内江电力调度控制中心	中西一线912开关	中山站	30000	是	423	7326.57	公线	252.64	60	4375.7	85	1400.56	不受限	1400
9256	10kV乐镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐镇线958开关	乐善站	20000	否	178.2	3086.51	公线	78.46	44	1359	0	1418.86	不受限	1400
9257	10kV三幸线	成都配调	三幸路920开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	297.02	63	5144.4	0	1409.68	不受限	1400
9258	10kV天铝线	渠县电力调度控制中心	10kV.天铝线915开关	天星站	80000	是	246	4260.84	公线	112.87	46	1860	0	1398.67	不受限	1390
9259	10kV尖丹线912大馈线	叙永电力调度控制中心	尖丹线912开关	丹山	30200	是	252	4364.77	公线	122.01	48	2113.2	0	1378.62	不受限	1350
9260	10kV多深线	雨城电力调度控制中心	10kV多深线914开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公线	237.25	54	4109.1	1400	1349.82	不受限	1350
9261	10kV龙西线	雨城电力调度控制中心	10kV龙西线914开关	龙观站	100000	是	335	5802.37	公线	187.41	56	3246	0	1395.9	不受限	1350
9262	10kV前数三线	雅安电力调度控制中心	前数三线919开关	前进站	100000	否	400	6928.2	公线	137.34	34	2378.8	2500	1356.58	不受限	1350

9263	10kV万罗线	汉源电力调度控制中心	万罗线923开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	206.11	54	3569.9	1000	1353.71	不受限	1350
9264	10kV干河线	汉源电力调度控制中心	干河线926开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	167.74	61	2905.2	0	1381.63	不受限	1350
9265	10kV意葛线大馈线	富顺电力调度控制中心	意葛线916开关	意志站	100200	否	275	4763.14	公线	139.72	51	2419.6	0	1390.91	不受限	1350
9266	10kV麻檀线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻檀线912开关	麻柳站	5000	是	265	4589.93	公线	133.27	50	2308.2	0	1363.74	不受限	1350
9267	10kV青金线	仁寿电力调度控制中心	青金线956开关	青岗站	10000	是	300	5196.15	公线	159.74	53	2766.7	0	1390.22	不受限	1350
9268	10kV天白线	仁寿电力调度控制中心	天白线943开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	149.34	59	2586.5	0	1388.56	不受限	1350
9269	10kV高升线	仁寿电力调度控制中心	高升线922开关	高家站	20000	是	255	4416.73	公线	125.54	49	2174.4	0	1358.98	不受限	1350
9270	10kV多秦线	眉山电力调度控制中心	多秦线936开关	多悦站	30000	是	400	6928.2	公线	205.36	51	3556.9	630	1355.66	不受限	1350
9271	10kV庄颖四线	眉山电力调度控制中心	庄颖四线924开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	305.14	63	5285.1	0	1393.68	不受限	1350
9272	10kV兰城一线	青神电力调度控制中心	兰城一线912开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	307.52	64	5326.2	0	1352.58	不受限	1350
9273	10kV庄大一线916	眉山电力调度控制中心	庄大一线916开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	300.95	61	5212.4	250	1396.52	不受限	1350
9274	10kV清电线962大馈线	泸川电力调度控制中心	清电线962开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	304.88	63	5280.6	0	1398.18	不受限	1350
9275	10kV坳洋线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳洋线914开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	241.71	60	4186.4	0	1356.16	不受限	1350
9276	10kV平兴线	巴州电力调度控制中心	10kV平兴线911	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	99.51	50	1723.5	0	1394.19	不受限	1350
9277	10kV民杨线	通江电力调度控制中心	10kV民杨线956	民胜站	10000	否	192	3325.54	公线	92.89	48	1608.8	0	1384.19	不受限	1350
9278	10kV玉关线	巴州电力调度控制中心	10kV玉关线913	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	118.83	54	2058.2	0	1371.26	不受限	1350
9279	10kV红全线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红全线925开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	255.92	61	4432.6	0	1387.09	不受限	1350
9280	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	10kV茶镇线912	茶坝站	10000	否	275	4763.14	公线	168.01	61	2910	0	1376.83	不受限	1350
9281	10kV乌依线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌依线911开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	11.95	12	206.9	0	1351.94	不受限	1350
9282	10kV太滨二线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨二线923开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	402.03	67	6963.1	0	1350.74	不受限	1350
9283	10kV太城四线大馈线	江油电力调度控制中心	太城四线914开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	375.05	66	6495.8	0	1388.5	不受限	1350
9284	10kV中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	375.59	66	6505.2	0	1379.1	不受限	1350
9285	10kV会昌北线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌北线921开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	374.84	66	6492.2	0	1392.1	不受限	1350
9286	10kV晨兴线大馈线	安州电力调度控制中心	晨兴线912开关	华晨站	35000	是	405	7014.81	公用	243.67	60	4220.3	0	1391.55	不受限	1350
9287	10kV许武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许武线913开关	许州站	16300	否	234	4053	公用	131.66	56	2280.4	0	1367.3	不受限	1350
9288	10kV金农线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金农线932开关	金宝站	12600	否	100	1732.05	公用	50	50	866	0	1363.94	不受限	1350
9289	10kV南虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹一线918开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	255.21	48	4420.2	1530	1352.13	不受限	1350
9290	10kV西麻线	南江电力调度控制中心	10kV西麻线953	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	99.72	50	1727.1	0	1390.59	不受限	1350
9291	10kV理新线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理新线917开关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公线	124.54	16	196	0	1362.84	不受限	1350
9292	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	11.32	11	196	0	1362.84	不受限	1350
9293	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	0	13	173.2	0	1385.64	不受限	1350
9294	10kV城步线923大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城步线923开关	（越西县调）城关站	50000	否	377	6529.83	公线	258.83	69	4482.9	0	1393.95	不受限	1350
9295	10kV绕森线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕森921断路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公线	11.55	12	200	0	1358.84	不受限	1350
9296	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城一线914开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	319.23	64	5529	0	1399.2	不受限	1350
9297	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金三弦922开关	金弦开闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公线	0	14	172.2	0	1378.71	不受限	1350
9298	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石警线917开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公线	134.68	13	152.2	0	1369.64	不受限	1350
9299	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	10.21	9	176.9	0	1380.56	不受限	1350
9300	10kV太城六线972大馈线	万源电力调度控制中心	10kV.太城六线972开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	360.98	66	6252.1	0	1368.92	不受限	1350
9301	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑吉线912开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公线	54.66	36	946.7	0	1391.57	不受限	1350
9302	10kV林五线	旺苍电力调度控制中心	林五线919	35kV林庆站	20000	否	444	7690.31	公线	319.71	72	5537.3	0	1383.98	不受限	1350
9303	10kV文罗线	蓬溪电力调度控制中心	文罗线913开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	79.38	40	1374.8	0	1396.48	不受限	1350
9304	10kV蓬兴线	蓬溪电力调度控制中心	蓬兴线913开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	185.7	49	3216.3	630	1377.56	不受限	1350
9305	10kV大服线	嘉陵电力调度控制中心	大服线911手车开关	大通站	10900	否	200	3464.1	专线	101.62	51	1760	0	1357.69	不受限	1350
9306	10kV光公线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光公线921开关	保光站	80000	否	399	6910.88	专线	280.59	70	4859.9	0	1359.89	不受限	1350
9307	10kV南振线	射洪电力调度控制中心	南振线928开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	313.37	64	5427.6	0	1362.04	不受限	1350

9308	10kV带顺线大馈线	南充电力调度控制中心	带顺线926开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	401.26	73	6949.8	315	1355.62	不受限	1350
9309	10kV斗楷线	阿坝电力调度控制中心	斗楷线912开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	61.43	35	1064	0	1360.87	不受限	1350
9310	10kV草沙线	阿坝电力调度控制中心	草沙线922开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	9.9	10	171.5	0	1387.34	不受限	1350
9311	10kV邛下线	阿坝电力调度控制中心	邛下线915开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	10.7	11	185.4	0	1373.44	不受限	1350
9312	10kV格集线	盐边电力调度控制中心	格集线951开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	10.69	11	185.2	0	1373.65	不受限	1350
9313	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线978开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	112.3	47	1945.1	0	1380.44	不受限	1350
9314	10kV五镇线	苍溪电力调度控制中心	五镇线922开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	100.3	50	1737.2	0	1380.49	不受限	1350
9315	10kV千峰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千峰线913开关	千佛站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	162.93	60	2822	0	1386.89	不受限	1350
9316	10kV坡杨线	仪陇电力调度控制中心	坡杨线923开关	高坡站	100000	否	270	4676.54	公线	162.26	60	2810.3	0	1398.59	不受限	1350
9317	10kV陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线k203开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	399.21	67	6914.4	0	1399.44	不受限	1350
9318	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白寿路913开关	白莲站	7300	是	200	3464.1	公线	36.72	18	636	770	1365.28	不受限	1350
9319	10kV鱼罗线613大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	181.76	56	3148	0	1369.19	不受限	1350
9320	10kV小标二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标二线942开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	421.54	67	7301	0	1359.26	不受限	1350
9321	10kV春度线大馈线	仪陇电力调度控制中心	春度线922开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	221.84	59	3842.2	0	1381.66	不受限	1350
9322	10kV青四线大馈线	营山电力调度控制中心	青四线913开关	青岩铺站(营山)	16000	否	220	3810.51	公线	115.06	52	1992.8	50	1386.66	不受限	1350
9323	10kV李忠线	安岳电力调度控制中心	10kV李忠线912开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	148.5	45	2572.1	630	1370.52	不受限	1350
9324	10kV川政线	营山电力调度控制中心	川政线934开关	济川站	100000	是	100	1732.05	公线	10	10	173.21	0	1385.64	不受限	1350
9325	10kV岳安线	安岳电力调度控制中心	10kV岳安线918开关	岳阳站	90000	否	521.26	9028.49	公用	378.29	73	6552	200	1373.64	不受限	1350
9326	10kV城酒线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城酒线919开关	南城	100000	是	463	8019.4	公线	292.16	63	5060.2	0	1355.32	不受限	1350
9327	10kV君黑线	蒲城电力调度控制中心	君黑线914开关	君塘站	13300	否	330	5715.77	公线	218.11	66	3777.6	0	1366.59	不受限	1350
9328	10kV白祥线	仁和电力调度控制中心	白祥线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	280.25	62	4854	0	1381.38	不受限	1350
9329	10kV新新路	广汉电力调度控制中心	新新路914开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	332.63	58	5761.2	850	1370.09	不受限	1350
9330	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆沿线912开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	100.84	50	1746.6	0	1371.09	不受限	1350
9331	10kV老龙线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老龙线922开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	55.46	37	960.6	0	1377.67	不受限	1350
9332	10kV南华线921大馈线	邻水电力调度控制中心	南华线921开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	162.02	54	2806.2	0	1350.72	不受限	1350
9333	10kV清高线	威远电力调度控制中心	清高线926开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	204.12	43	3535.4	1745	1370.67	不受限	1350
9334	10kV方滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	方滩线972开关	方坪站	80000	是	307.8	5331.25	公线	246.33	80	4230	2900	-2865	不受限	1350
9335	10kV乐长线928大馈线	乐山电力调度控制中心	乐长线918开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	318.01	72	5508	0	1350.92	不受限	1350
9336	10kV符金线	峨眉山电力调度控制分中心	符金线924开关	符溪站	20000	否	308	5334.72	公线	52.27	17	905.4	2000	1362.38	不受限	1350
9337	10kV青盘线	资中电力调度控制中心	青盘线923开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	208.59	65	3612.8	0	1391.09	不受限	1350
9338	10kV果镇线	内江电力调度控制中心	果镇线912开关	果湾站	10000	否	255	4416.73	公线	44.1	17	763.8	1825	1386.26	不受限	1350
9339	10kV天镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	天镇线914开关	天龙站	19000	否	100	1732.05	公线	11.14	11	192.9	0	1365.94	不受限	1350
9340	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗镇线631开关	宗场站	6300	是	270	4676.54	公线	135.56	50	2347.9	0	1393.33	不受限	1350
9341	10kV星润线大馈线	天府电力调度控制中心	星润线916开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	280.73	70	4862.3	0	1373.08	不受限	1350
9342	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东阳路926开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	281.29	70	4872	0	1363.38	不受限	1350
9343	10kV国威路大馈线	天府电力调度控制中心	国威路928开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	281.68	70	4878.7	0	1356.68	不受限	1350
9344	10kV桐创线	宜宾电力调度控制中心	10kV桐创线951	桐梓林站	50000	否	380	6581.79	公线	263.26	69	4559.6	0	1364.01	不受限	1350
9345	10kV东水路大馈线	天府电力调度控制中心	东水路932开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	240.18	60	4160	0	1382.56	不受限	1350
9346	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福三线928开关	福田	126000	是	600	10392.3	公线	400.65	67	6939.3	0	1374.54	不受限	1350
9347	10kV磁新路	彭州电力调度控制中心	磁新线905开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	101.85	51	1764	0	1353.69	不受限	1350
9348	10kV万普路961#线路	中江电力调度控制中心	万普路961开关	万福站	20000	是	400	6928.2	公线	240.97	60	4173.6	0	1368.96	不受限	1350
9349	10kV金贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金贯路911	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	241.25	60	4178.4	0	1364.16	不受限	1350
9350	10kV清开六线	新津电力调度控制中心	清开六线946开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	325.99	65	5646.2	0	1351.29	不受限	1350
9351	10kV龙城一路	绵竹电力调度控制中心	龙城一路903开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	361.23	65	6256.5	0	1392.24	不受限	1350
9352	10kV天东路	德阳电力调度控制中心	天东路917开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	330.72	55	5728	1230	1355.84	不受限	1350
9353	10kV庙福线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙福线940开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	384.53	74	6660	0	1399.23	不受限	1350
9354	10kV许凉线	乐至电力调度控制中心	10kV许凉线911开关	许家站	8300	否	220	3810.51	公用	120.02	55	2078.7	0	1350.76	不受限	1350
9355	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北一线918开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	337.34	65	5842.8	0	1362.53	不受限	1350

9356	10kV西商二回大馈线	广安电力调度控制中心	西商二回977开关	西溪站	160000	否	400	6928.2	专线	280.04	70	4850.3	0	1385.08	不受限	1350
9357	10kV双园二线大馈线	广安电力调度控制中心	双园二线931开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	213.5	56	3697.8	200	1367.63	不受限	1350
9358	10kV桂结路大馈线	新都电力调度控制中心	桂结线933开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	281.29	70	4872	0	1363.38	不受限	1350
9359	10kV合秦线大馈线	广安电力调度控制中心	合秦线957开关	合流站	11300	否	98	1697.41	专线	7.74	8	134	0	1393.67	不受限	1350
9360	10kV柳城西线	温江电力调度控制中心	柳城西线911开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	362.63	66	6280.8	0	1367.94	不受限	1350
9361	10kV龙泰线	成都配调	龙泰路937	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	346.32	73	5998.2	0	1375.14	不受限	1350
9362	10kV夹镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹镇线914开关	夹关	20000	是	400	6928.2	公线	240.87	60	4171.8	0	1370.76	不受限	1350
9363	10kV民翔路大馈线	崇州电力调度控制中心	民翔路926	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	448.61	77	7770	0	1364.84	不受限	1350
9364	10kV棕友线	成都配调	棕友路929	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	299.38	63	5185.2	0	1368.88	不受限	1350
9365	10kV麻华路	成都配调	麻华路924	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	301.62	64	5224	0	1330.08	不受限	1300
9366	10kV塔望线	成都配调	塔望路951	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	246.24	52	4264.8	1800	1308.54	不受限	1300
9367	10kV天晨路专线	成都配调	天晨线950	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	348.31	74	6032.8	0	1340.54	不受限	1300
9368	10kV铁九线	成都配调	铁九路907	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	301.25	64	5217.6	0	1336.48	不受限	1300
9369	10kV桑茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑茶线914开关	桑园	8000	是	300	5196.15	公线	164.9	55	2856	0	1300.92	不受限	1300
9370	10kV楼晋线	成都配调	楼晋路910	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	302.77	64	5244	0	1310.08	不受限	1300
9371	10kV金盛线	成都配调	金盛路923	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	350.21	74	6065.6	0	1307.74	不受限	1300
9372	10kV猛音路	成都配调	猛音路940	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	350.23	74	6066	0	1307.34	不受限	1300
9373	10kV玉东线	邛崃电力调度控制中心	玉东线933开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	324.73	65	5624.4	0	1345.38	不受限	1300
9374	10kV羊付线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊付线915	羊安	120000	是	370	6408.59	公线	218.24	59	3780	0	1346.87	不受限	1300
9375	10kV泉新线	成都配调	泉新线921	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	300.52	64	5205	0	1349.08	不受限	1300
9376	10kV麻新麻苑线	成都配调	麻新麻苑路923	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	301.62	64	5224	0	1330.08	不受限	1300
9377	10kV元锦二路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦二路922	元通	2*16000	是	210	3637.31	专线	92.38	44	1600	0	1309.85	不受限	1300
9378	10kV.腾达路_用户专线	成都配调	腾达路932	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	348.6	74	6037.8	0	1335.54	不受限	1300
9379	10kV元马II路	什邡电力调度控制中心	元马二路921开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	229.15	57	3968.8	250	1323.76	不受限	1300
9380	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯城三路903开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	366.03	66	6339.6	0	1322.99	不受限	1300
9381	10kV堰新三线	新都电力调度控制中心	堰新三线916开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	328.49	65	5689.62	0	1307.87	不受限	1300
9382	10kV汉美路	新都电力调度控制中心	汉美线923开关	汉城	126000	是	505	8746.86	专线	328.06	65	5682	0	1315.49	不受限	1300
9383	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂家线927开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	专线	328.06	65	5682	0	1315.49	不受限	1300
9384	10kV广石路909线路	中江电力调度控制中心	广石路909开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	169.61	62	2937.6	0	1318.05	不受限	1300
9385	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回朝路964开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	262.4	69	4544.72	0	1332.08	不受限	1300
9386	10kV九西线	彭州电力调度控制中心	九西线913开关	九陇	################	是	165	2857.88	公线	54.56	33	944.9	0	1341.4	不受限	1300
9387	10kV山盛路	中江电力调度控制中心	山盛路931开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	421.94	76	7308	0	1312.42	不受限	1300
9388	10kV树宏三线	大邑电力调度控制中心	树宏三线944开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	462.61	77	8012.4	0	1340.67	不受限	1300
9389	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	403.79	67	6993.6	0	1320.24	不受限	1300
9390	10kV金竹线	江安电力调度控制中心	金竹线914开关	金钟站	6300	是	260	4503.33	公用	131.09	50	2270.4	0	1332.26	不受限	1300
9391	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南桂西线968开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	267.6	62	4635	0	1323	不受限	1300
9392	10kV东国线	南溪电力调度控制中心	东国线945开关	东风站	63000	否	400	6928.2	公线	282.26	71	4888.8	0	1346.58	不受限	1300
9393	10kV力时路大馈线	天府电力调度控制中心	力时路940开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	402.19	67	6966	0	1347.84	不受限	1300
9394	10kV嘉园二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉园二线973开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	235.1	60	4072	0	1332	不受限	1300
9395	10kV东平路大馈线	天府电力调度控制中心	东平路933开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	不受限	1300
9396	10kV清沃一路大馈线	天府电力调度控制中心	清沃一路920开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	284.3	71	4924	0	1311.38	不受限	1300
9397	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东航路910开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	不受限	1300
9398	10kV柏港二线	宜宾电力调度控制中心	柏港二线969开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	211.29	53	3659.6	1250	1325.78	不受限	1300
9399	10kV水文线大馈线	邻水电力调度控制中心	水文线958开关	邻水站	100000	是	465	8054.04	公线	20.39	4	353.2	4750	1340.03	不受限	1300
9400	10kV竹平线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹平线922开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	86	43	1462	650	1309	不受限	1300
9401	10kV青双线	资中电力调度控制中心	青双线912开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	212.64	66	3683	0	1320.89	不受限	1300
9402	10kV粉海线	成都配调	粉海路923开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	349.54	74	6054	0	1319.34	不受限	1300
9403	10kV王杨线	井研电力调度控制分中心	王杨线915开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	144.12	52	2496.1	0	1314.41	不受限	1300
9404	10kV堤九线	成都配调	堤九路911	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	302.29	64	5235.6	0	1318.48	不受限	1300
9405	10kV水谢线	乐山电力调度控制中心	水谢线926开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	266.4	70	4614	0	1309.61	不受限	1300
9406	10kV石火线	隆昌电力调度控制中心	石火线922开关	石燕桥站	100000	否	100	1732.05	专线	12.26	12	212.4	0	1346.44	不受限	1300
9407	10kV西金线	成都配调	西金路952	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	249.42	61	4320	0	1347.27	不受限	1300
9408	10kV春盛一线	温江电力调度控制中心	春盛一线996开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	364.99	66	6321.6	0	1340.99	不受限	1300
9409	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹景路950	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	242.17	61	4194.4	0	1348.16	不受限	1300
9410	10kV军科线	成都配调	军科路947	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	349.19	74	6048	0	1325.34	不受限	1300

9411	10kV大英线	内江电力调度控制中心	大英线961开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	285	67	4940	315	1339	不受限	1300
9412	10kV奥星线	内江电力调度控制中心	奥星线926开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	310.19	64	5372.5	0	1306.28	不受限	1300
9413	10kV范保线	成都配调	范保路926开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	349.61	74	6055.3	0	1318.04	不受限	1300
9414	10kV东长二线	内江电力调度控制中心	东长二线929开关	东兴站	100000	否	374	6477.87	公线	153	41	2659	1860	1311	不受限	1300
9415	10kV万污线(专线)	内江电力调度控制中心	万污线914开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	专线	118.53	40	2053	1278	1345.53	不受限	1300
9416	10kV雒镇二路	广汉电力调度控制中心	雒镇二路904开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	368.73	66	6386.4	0	1303.9	不受限	1300
9417	10kV风镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	风镇路912开关	风光站	82000	是	586	10149.82	公线	556.9	95	9645.5	6815	1304.86	不受限	1300
9418	10kV思干线	天仝电力调度控制中心	思干线913手车开关	思经站	10500	否	400	6928.2	公线	278.66	70	4826.4	100	1308.98	不受限	1300
9419	10kV芭南线	宣汉电力调度控制中心	芭南线914开关	芭蕉	360000	是	220	3810.51	公线	100.87	46	1747.1	0	1301.31	不受限	1300
9420	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪二线929开关	白塔站	100000	是	430	7447.82	专用	268.23	62	4645.8	0	1312.46	不受限	1300
9421	10kV镇九线	安岳电力调度控制中心	10kV镇九线971开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	188.28	57	3261	0	1311.62	不受限	1300
9422	10kV东潼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东潼线914开关	东胜站	22600	是	325	5629.17	公线	184.61	57	3197.4	0	1305.94	不受限	1300
9423	10kV凤林线大馈线	阆中电力调度控制分中心	凤林线912开关	飞凤站(阆中)	10000	是	246	4260.84	公线	121	49	2095.72	0	1312.95	不受限	1300
9424	10kV竹石线912大馈线	宁南电力调度控制中心	竹石线912开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	100.6	45	1742.3	0	1306.2	不受限	1300
9425	10kV君王线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君王线921开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	103.95	52	1800.4	0	1317.29	不受限	1300
9426	10kV丙新线	米易电力调度控制中心	丙新线974开关	丙谷站	10000	是	184.8	3200.83	公线	71.58	39	1239.7	0	1320.96	不受限	1300
9427	10kV沱棉线	通川电力调度控制中心	10kV.沱棉线962开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	363.88	66	6302.4	0	1346.34	不受限	1300
9428	10kV竹建线	广元电力调度控制中心	竹建线924开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	专线	193.13	64	3345	0	1331.53	不受限	1300
9429	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨高线925开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	166.03	61	2875.6	0	1333.29	不受限	1300
9430	10kV柳碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳碧线912开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	166.69	62	2887	0	1321.89	不受限	1300
9431	10kV城广线	蓬溪电力调度控制中心	城广线914开关	赤城	90000	是	480	8313.84	公线	307.14	64	5319.6	0	1331.47	不受限	1300
9432	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV凌浩线922	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	262.24	70	4542	0	1334.85	不受限	1300
9433	10kV灯尚线	旺苍电力调度控制中心	灯尚线911	灯塔站	80000	否	227	3931.76	公线	127.14	56	2202	0	1336.58	不受限	1300
9434	10kV桅赵线	旺苍电力调度控制中心	桅赵线924	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	专线	192.66	64	3336.8	0	1339.73	不受限	1300
9435	10kV广天线	广元电力调度控制中心	广天线922开关	懒土坡站	50000	否	283	4901.7	专线	177.7	63	3077.7	0	1333.83	不受限	1300
9436	10kV吉双线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉双线912开关	吉安站	14300	是	174	3013.77	公线	61.52	35	1065.6	0	1345.42	不受限	1300
9437	10kV星育一线大馈线	南充电力调度控制中心	星育Ⅰ线946开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	365.62	66	6332.6	0	1329.99	不受限	1300
9438	10kV星南一线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅰ线925开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	320.62	58	5553.2	800	1309.39	不受限	1300
9439	10kV羊北线	广元电力调度控制中心	羊北路912开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	156.74	61	2714.8	0	1322.61	不受限	1300
9440	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁曹线912开关	仁和	12600	否	300	5196.15	公线	188.44	63	3263.8	100	1312.73	不受限	1300
9441	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	鹤羊线912开关	35kV鹤龄站	20000	是	377	6529.83	公线	224.91	60	3895.4	0	1328.46	不受限	1300
9442	10kV两坊线	阿坝电力调度控制中心	两坊线952开关	两河站	1600	否	100	1732.05	公线	14.09	14	244	0	1314.84	不受限	1300
9443	10kV绿寨线	阿坝电力调度控制中心	绿寨线914开关	绿园站	12600	是	200	3464.1	公线	83.97	42	1454.3	0	1316.98	不受限	1300
9444	10kV谷营线	阿坝电力调度控制中心	谷营线923开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	182.11	61	3154.1	200	1322.43	不受限	1300
9445	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线914开关	金峰站	6300	是	316	5473.28	公用	176.07	56	3049.6	0	1329.02	不受限	1300
9446	10kV城兴线	宝兴电力调度控制中心	城兴县923开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	273.23	63	4732.4	0	1308.99	不受限	1300
9447	10kV园教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教一线914开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	462.94	77	8018.1	0	1334.97	不受限	1300
9448	10kV柳来线	巴州电力调度控制中心	10kV柳来线952	柳林站	15000	否	200	3464.1	公线	104.3	52	1806.5	0	1311.19	不受限	1300
9449	10kV地洛线	布拖电力调度控制中心	10kV地洛线912开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	14.93	15	258.6	0	1300.24	不受限	1300
9450	10kV茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV茶群线915	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	102.54	51	1776	0	1341.69	不受限	1300
9451	10kV乌浪线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌浪线913开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	13.29	13	230.1	0	1328.74	不受限	1300
9452	10kV望望线	平昌电力调度控制中心	10kV望望线911	望京站	10000	否	200	3464.1	公线	102.8	51	1780.5	0	1337.19	不受限	1300
9453	10kV马七线大馈线	江油电力调度控制中心	马七路917开关	马角坝站	31500	是	180	3117.69	公用	67.73	38	1173	0	1321.15	不受限	1300
9454	10kV至芝线	通江电力调度控制中心	10kV至芝线953	至诚站	9450	否	192	3325.54	公线	95.43	50	1652.8	0	1340.19	不受限	1300
9455	10kV甘城一线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV甘城一线924开关	甘洛站	63000	否	441	7638.34	公线	320.53	73	5551.5	0	1323.01	不受限	1300
9456	10kV塔镇线大馈线	安州电力调度控制中心	塔镇线923开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	282.36	71	4890.4	0	1344.98	不受限	1300
9457	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城四线922开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公线	333.67	56	5779.2	1200	1334.64	不受限	1300
9458	10kV云荔线	平昌电力调度控制中心	10kV云荔线914	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	170.51	62	2953.3	0	1333.53	不受限	1300

9459	10kV黑石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑石线915开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	101.95	51	1765.7	0	1320.81	不受限	1300
9460	10kV玉场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉场线913开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	103.26	52	1788.4	0	1329.29	不受限	1300
9461	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东工二线925开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	306.87	64	5315	0	1336.07	不受限	1300
9462	10kV降知线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降知线912开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	12.12	12	210	0	1348.84	不受限	1300
9463	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	12.74	13	220.7	0	1338.15	不受限	1300
9464	10kV桑宾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑宾线921开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	103.93	52	1800	2.07	1315.62	不受限	1300
9465	10kV油城线	万源电力调度控制中心	10kV.油城线912开关	油房坝站	40000	是	335	5802.37	公线	192.61	57	3336	0	1305.9	不受限	1300
9466	10kV罗止一线	洪雅电力调度控制中心	罗止一线913开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	318.9	64	5523.3	0	1335.62	不受限	1300
9467	10kV邹铁线635大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹铁线916开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	170.96	56	2961	0	1306.78	不受限	1300
9468	10kV黄互线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄互线912开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	86.29	44	1583.2	0	1326.65	不受限	1300
9469	10kV红粪线	雅安电力调度控制中心	红粪线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	48.96	16	848	2500	1328.53	不受限	1300
9470	10kV怀镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀镇线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	144.79	53	2507.8	0	1302.71	不受限	1300
9471	10kV堰前线	雨城电力调度控制中心	10kV堰前线921开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	224.01	51	3879.9	900	1316.92	不受限	1300
9472	10kV桥岩线	雨城电力调度控制中心	10kV桥岩线926开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	230.92	52	3999.6	750	1347.22	不受限	1300
9473	10kV乌斯线	汉源电力调度控制中心	乌斯线913开关	乌斯河站	5000	否	100	1732.05	公线	12.47	12	216	0	1342.84	不受限	1300
9474	10kV皇红线	汉源电力调度控制中心	皇红线913开关	皇木站	6300	否	200	3464.1	公线	104.16	52	1804	0	1313.69	不受限	1300
9475	10kV永镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	永镇线911开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	142.52	52	2486.9	0	1323.61	不受限	1300
9476	10kV松民一线	眉山电力调度控制中心	松民一线968开关	松江站	80000	是	495	8573.65	公线	202.86	41	3513.5	2000	1345.42	不受限	1300
9477	10kV荣高线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣高线929开关	荣县站	91400	否	380	6581.79	公线	265.75	70	4602.8	0	1320.81	不受限	1300
9478	10kV龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙黄线914开关	龙兴站	20000	否	255	4416.73	公线	149.62	59	2591.5	80	1303.56	不受限	1300
9479	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文古线924	文宫站	20000	否	335	5802.37	公线	225.12	67	3899	0	1323.13	不受限	1300
9480	10kV草正线大馈线	自贡电力调度控制中心	草正线919开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	138.82	58	2404.3	0	1336.93	不受限	1300
9481	10kV思界线	眉山电力调度控制中心	思界线936开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	265.84	70	4604.4	0	1319.21	不受限	1300
9482	10kV广三线	眉山电力调度控制中心	广三线912开关	广济站	20000	是	482	8348.48	公线	215.5	45	3732.4	1630	1316.38	不受限	1300
9483	10kV墨金线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨金线913开关	墨林站	6300	是	267	4624.58	公线	137.58	52	2382.8	0	1316.86	不受限	1300
9484	10kV新骑线	仁寿电力调度控制中心	新骑线928开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	111.41	53	1929.6	0	1343.98	不受限	1300
9485	10kV城沙线934大馈线	古蔺电力调度控制中心	城沙线934	城郊	20000	是	196	3394.82	公线	81.52	42	1412	0	1303.86	不受限	1300
9486	10kV汇新线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	308.83	64	5349	0	1315.93	不受限	1300
9487	10kV蒙西线	雅安电力调度控制中心	蒙西线915开关	蒙阳站	100000	否	480	8313.84	公线	328.13	68	5683.2	500	1299.26	不受限	1250
9488	10kV邓洪线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓洪线914开关	邓关站	100300	是	420	7274.61	公线	225.48	54	3905.3	630	1284.39	不受限	1250
9489	10kV桂上一线	彭山电力调度控制中心	桂上一线912开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	361.01	75	6252.7	0	1260.93	不受限	1250
9490	10kV永柏线大馈线	富顺电力调度控制中心	永柏线912开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	136.86	53	2516.8	0	1293.71	不受限	1250
9491	10kV道宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	道宾线917开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	312.41	65	5410.9	0	1254.03	不受限	1250
9492	10kV土贡Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅰ线913开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	312.01	62	5404	315	1250.78	不受限	1250
9493	10kV双柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.双柳线916开关	双堰站	40000	是	300	5196.15	公线	165.02	55	2858.2	0	1298.72	不受限	1250
9494	10kV文松线	仁寿电力调度控制中心	文松线914开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	269.79	71	4672.7	0	1250.91	不受限	1250
9495	10kV龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙江一线917开关	龙亭站	40000	否	423	7326.57	公线	282.99	67	4901.4	400	1292.51	不受限	1250
9496	10kV天镇线	仁寿电力调度控制中心	天镇线942开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	155.79	61	2698.2	0	1276.86	不受限	1250
9497	10kV华水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV华水线911开关	新华站	80000	否	300	5196.15	专线	195.94	65	3393.6	0	1282.93	不受限	1250
9498	10kV嘉草线922大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉草线922开关	嘉明	40000	是	325	5629.17	公线	185.49	57	3212.6	0	1290.74	不受限	1250
9499	10kV汇梨线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇梨线912开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	260.57	63	4513	0	1251.26	不受限	1250
9500	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	17.32	17	300	0	1258.84	不受限	1250
9501	10kV诺北线	通江电力调度控制中心	10kV诺北线912	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	285.29	71	4941.2	0	1294.18	不受限	1250
9502	10kV邱鹿线	平昌电力调度控制中心	10kV邱鹿线913	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	106.24	53	1840	0	1277.69	不受限	1250
9503	10kV贯义线大馈线	江油电力调度控制中心	贯义路907开关	贯山站	5000	是	240	4156.92	公用	117.95	49	2042.9	0	1282.64	不受限	1250
9504	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	10kV花庙线951	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	105.5	53	1827.2	0	1290.49	不受限	1250
9505	10kV禹武线墩上侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线914开关	墩上站	8500	否	150	2598.08	公用	60.83	41	1053.5	0	1284.77	不受限	1250
9506	10kV通曲线大馈线	北川电力调度控制中心	通曲线912开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	174.36	56	3020	0	1275.49	不受限	1250

9507	10kV恩登线	巴州电力调度控制中心	10kV恩登线858	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	265.74	70	4602.6	0	1274.25	不受限	1250
9508	10kV观团线	大竹电力调度控制中心	观团线923开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	85.22	43	1476	0	1295.28	不受限	1250
9509	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250
9510	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红下线912开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250
9511	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新折线923开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公线	433.66	16	280	0	1278.84	不受限	1250
9512	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	16.8	17	290.9	0	1267.94	不受限	1250
9513	10kV渡铁线	达县电力调度控制中心	10kV.渡铁线922开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	123.33	56	2136	0	1293.46	不受限	1250
9514	10kV沱纺一线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅰ回952开关	塔沱站	81500	是	375	6495.19	公线	225.66	60	3908.4	0	1287.75	不受限	1250
9515	10kV城茶线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶线912开关	城区站	10000	是	272	4711.18	公线	145.13	53	2513.6	0	1255.34	不受限	1250
9516	10kV桂新线	蓬安电力调度控制中心	桂新线929开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	266.4	71	4614	0	1262.85	不受限	1250
9517	10kV锦回线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦回线924开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	205.53	66	3559.7	0	1272.72	不受限	1250
9518	10kV凤叶线	蓬溪电力调度控制中心	凤叶线914开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	146.02	53	2529	0	1281.51	不受限	1250
9519	10kV凌香线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌香线914	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	265.18	70	4593	0	1283.85	不受限	1250
9520	10kV福镇线	蓬溪电力调度控制中心	福镇线911开关	天福	20000	是	275	4763.14	公线	145.68	53	2523.2	0	1287.31	不受限	1250
9521	10kV莱金线	大英电力调度控制中心	莱金线973开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	369.77	67	6404.5	0	1258.09	不受限	1250
9522	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定兴线922	定水站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	168.39	62	2916.6	0	1292.29	不受限	1250
9523	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定大线923	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	122.36	56	2119.3	0	1278.98	不受限	1250
9524	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古二线914开关	大洲驿	64000	是	196	3394.82	公线	81.96	42	1419.5	0	1296.36	不受限	1250
9525	10kV南中线	射洪电力调度控制中心	南中线927开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	319.61	65	5535.6	0	1254.04	不受限	1250
9526	10kV南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	319.68	65	5536.8	0	1252.84	不受限	1250
9527	10kV洋互线	射洪电力调度控制中心	洋互线913开关	洋溪	12600	是	170	2944.49	公线	63.53	37	1100.4	0	1255.19	不受限	1250
9528	10kV北桂一线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅰ回924开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	275.13	50	4765.2	1600	1297.39	不受限	1250
9529	10kV苟营线	广元电力调度控制中心	苟营线914开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	87.15	44	1509.5	0	1261.78	不受限	1250
9530	10kV瞿新线	射洪电力调度控制中心	瞿新线925开关	瞿河	20000	是	220	3810.51	公线	101.25	46	1753.7	0	1294.71	不受限	1250
9531	10kV沙下一线	剑阁电力调度控制中心	沙下一线914开关	沙溪坝站	63000	是	400	6928.2	公线	246.48	62	4269.1	0	1273.46	不受限	1250
9532	10kV木街线	阿坝电力调度控制中心	木街线952开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	15.29	15	264.8	0	1294.04	不受限	1250
9533	10kV阿万线	阿坝电力调度控制中心	阿万线952开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	83.83	48	1452	0	1275.98	不受限	1250
9534	10kV城周一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅰ线919开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	406.42	68	7039.2	0	1260.78	不受限	1250
9535	10kV打新线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	打新线913	打古	10000	是	308	5334.72	公线	173.08	56	2997.8	0	1269.98	不受限	1250
9536	10kV格洼线	盐边电力调度控制中心	格洼线954开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	17.15	17	297	0	1261.84	不受限	1250
9537	10kV格坪线	盐边电力调度控制中心	格坪线953开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	16.74	17	290	0	1268.84	不受限	1250
9538	10kV郊南线	广元电力调度控制中心	郊南线912开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	245.39	61	4250.2	0	1292.36	不受限	1250
9539	10kV南兴线	仁和电力调度控制中心	南兴线974开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	165.76	55	2871	0	1285.92	不受限	1250
9540	10kV平农线	仁和电力调度控制中心	平农线923开关	平地站	63000	是	220	3810.51	公线	102.14	46	1769.1	0	1279.31	不受限	1250
9541	10kV方河线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方河线929开关	方斗站	113000	是	213	3689.27	公线	97.03	46	1680.6	0	1270.82	不受限	1250
9542	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰杨线912	兰田	6300	是	285	4936.34	公线	155.23	54	2688.5	0	1260.57	不受限	1250
9543	10kV海园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园二线915开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	401.24	67	6949.5	0	1295.06	不受限	1250
9544	10kV桐海二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐海二线924开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	404.23	68	7001.2	0	1275.37	不受限	1250
9545	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	10kV安慧线912开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	344.14	66	5960.5	0	1262.29	不受限	1250
9546	10kV镇建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇建线925开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	190.01	58	3291	0	1281.62	不受限	1250
9547	10kV千村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千村线923开关	千佛站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	61.9	41	1072.1	0	1266.17	不受限	1250
9548	10kV松百三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百三线914开关	松涛站	102000	否	645	11171.73	公线	507.8	79	8795.1	0	1259.46	不受限	1250
9549	10kV里江线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里江线911开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	262.7	70	4550	0	1264.49	不受限	1250
9550	10kV园紫I回	攀枝花电力调度控制中心	园紫I回955开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	166.59	56	2885.4	0	1271.52	不受限	1250
9551	10kV天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	16300	否	260	4503.33	公线	113.57	44	1967.1	800	1285.9	不受限	1250

9552	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高建线975开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	167.36	56	2898.6	0	1258.32	不受限	1250
9553	10kV金玉线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金玉线926开关	金垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	62.63	42	1084.8	0	1253.47	不受限	1250
9554	10kV紫芭线	米易电力调度控制中心	紫芭线952开关	紫东钛站	12500	是	300	5196.15	公线	166.28	55	2880	0	1276.92	不受限	1250
9555	10kV白金线	仁和电力调度控制中心	白金线978开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	151.25	50	2619.6	250	1287.32	不受限	1250
9556	10kV顺平线	米易电力调度控制中心	顺平线971开关	顺和站	50000	是	175	3031.09	公线	66.86	38	1158	0	1266.87	不受限	1250
9557	10kV太桥线914大馈线	西充电力调度控制分中心	太桥线914开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	145.79	53	2525	480	1281.83	不受限	1250
9558	10kV丙坪线	米易电力调度控制中心	丙坪线973开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	57.78	29	1000.8	500	1270.48	不受限	1250
9559	10kV竹水线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹水线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	74.19	37	1285	200	1286.28	不受限	1250
9560	10kV顺金路	成都配调	顺金路916	安顺桥	302000	否	473	8192.6	专线	352.42	75	6104	0	1269.34	不受限	1250
9561	10kV万光线大馈线	武胜电力调度控制中心	万光线954开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	129.73	57	2247	0	1299.38	不受限	1250
9562	10kV清城中二线	威远电力调度控制中心	清城中二线925开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	311.22	65	5390.4	0	1260.67	不受限	1250
9563	10kV杨红线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨红线974开关	杨柳湾站	85500	是	380	6581.79	公线	181.43	48	3142.4	830	1293.03	不受限	1250
9564	10kV蔡九三线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九三线968开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	214.3	54	3711.6	1250	1273.78	不受限	1250
9565	10kV邦汇线	成都配调	邦汇线913	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	305.81	65	5296.7	0	1257.38	不受限	1250
9566	10kV归双线	资中电力调度控制中心	归双线913开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	195.8	65	3391.2	0	1285.33	不受限	1250
9567	10kV翠青线	成都配调	翠青线922	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	303.53	64	5257.2	0	1296.88	不受限	1250
9568	10kV桥东一线	资中电力调度控制中心	桥东一线913开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	353.27	59	6118.7	1975	1259.37	不受限	1250
9569	10kV银爱线	资中电力调度控制中心	银爱线912开关	银山站	100000	是	232	4018.36	公线	134.75	58	2333.9	0	1282.62	不受限	1250
9570	10kV天金路	都江堰电力调度控制中心	天金路905	天马	4000+5000	是	400	6928.2	公线	245.27	61	4248	0	1294.56	不受限	1250
9571	10kV虹宾路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹宾路907	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	245.03	61	4244	0	1298.56	不受限	1250
9572	10kV分金线	井研电力调度控制分中心	分金线912开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	191.23	58	3312.1	0	1260.52	不受限	1250
9573	10kV青元路	都江堰电力调度控制中心	青元路908	青龙	1*12500	否	400	6928.2	公线	287.3	72	4976	0	1259.38	不受限	1250
9574	10kV府双线	成都配调	府双路922	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	304.99	64	5282.4	0	1271.68	不受限	1250
9575	10kV万岩线大馈线	武胜电力调度控制中心	万岩线953开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	45.55	20	789	1075	1288.34	不受限	1250
9576	10kV史桥线	内江电力调度控制中心	史桥线923开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	115.13	31	1994	2590	1292.85	不受限	1250
9577	10kV香科线大馈线	天府电力调度控制中心	香科线926开关	香山	63000	是	420	7274.61	公线	261.9	62	4536.1	0	1283.59	不受限	1250
9578	10kV面茂路大馈线	天府电力调度控制中心	面茂路924开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	424.52	77	7352.6	0	1267.82	不受限	1250
9579	10kV怡皇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡皇线937开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	466.29	78	8076.2	0	1276.87	不受限	1250
9580	10kV溜九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	溜九路912开关	溜氐站	32000	是	600	10392.3	公线	407	68	7049.3	0	1264.54	不受限	1250
9581	10kV岷九路	彭州电力调度控制中心	岷九线911开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	71.43	40	1237.1	0	1257.05	不受限	1250
9582	10kV清医线	金堂电力调度控制中心	清医线917开关	清江	12000	否	200	3464.1	专线	106	53	1836	0	1281.69	不受限	1250
9583	10kV曙天线	新都电力调度控制中心	曙天线965开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	330.43	65	5723	0	1274.49	不受限	1250
9584	10kV马子线	广安电力调度控制中心	马子线927开关	石马河站	127000	是	320	5542.56	公线	181.32	57	3140.5	0	1293.55	不受限	1250
9585	10kV溪华四回大馈线	广安电力调度控制中心	溪华四回5开关	溪口站	20000	否	260	4503.33	公线	106.36	41	1842.2	960	1250.8	不受限	1250
9586	10kV罗广一路	绵竹电力调度控制中心	罗广一路913开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	367.97	67	6373.2	0	1275.54	不受限	1250
9587	10kV天瓦线大馈线	广安电力调度控制中心	天瓦线956开关	天池站	11300	否	220	3810.51	公线	95.79	44	1659	504	1266.46	不受限	1250
9588	10kV龙业线	郫都电力调度控制中心	龙业线924开关	安龙	100000	是	550	9526.28	公线	365.59	66	6332	0	1289.02	不受限	1250
9589	10kV桥年路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	桥年线933开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	406.99	68	7049	0	1264.84	不受限	1250
9590	10kV中排路	成都配调	中排路935	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	351.27	74	6084	0	1289.34	不受限	1250
9591	10kV荔青二线	成都配调	荔青二路914	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	303.93	64	5264	0	1290.08	不受限	1250
9592	10kV沙桥路	成都配调	沙桥路935	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	197.17	58	3415	0	1268.46	不受限	1250
9593	10kV大峰线	青白江电力调度控制中心	大峰线922开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	325.29	65	5634	0	1294.2	不受限	1250
9594	10kV赤天线	成都配调	赤天线926	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	305.25	65	5287	0	1267.08	不受限	1250
9595	10kV大创线	成都配调	大创线934开关	大源	146000	否	409	7084.09	专线	293.9	72	5090.4	0	1285.28	不受限	1250
9596	10kV革城一线	青白江电力调度控制中心	革城一线913开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	367.44	66	6364	0	1298.59	不受限	1250
9597	10kV玉倪路	成都配调	玉倪路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	304.16	64	5268	0	1286.08	不受限	1250
9598	10kV草花线	成都配调	草花路906	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	253.72	62	4394.4	0	1272.87	不受限	1250
9599	10kV三绿一线	成都配调	三绿一路946	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	353.9	75	6129.6	0	1243.74	不受限	1200
9600	10kV川信线	成都配调	川信线914	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.18	65	5337.6	0	1216.48	不受限	1200
9601	10kV桐高线	成都配调	桐高路916	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.38	65	5341.2	0	1212.88	不受限	1200

9602	10kV楼花线	成都配调	楼花线909	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	309.05	65	5352.8	0	1201.28	不受限	1200
9603	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高水线967	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	249.38	62	4319.3	0	1223.26	不受限	1200
9604	10kV湾桥路	成都配调	湾桥路925	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	307.4	65	5324.2	0	1229.88	不受限	1200
9605	10kV玉河路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉河路906	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	382.45	76	6624	0	1217	不受限	1200
9606	10kV邦澜路	成都配调	邦澜线926开关	胜邦	126000	否	473	8192.6	专线	354.28	75	6136.1	0	1237.24	不受限	1200
9607	10kV景辉二线	青白江电力调度控制中心	景辉二线924开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	325.98	66	5646	0	1212.92	不受限	1200
9608	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	306.7	65	5312	0	1242.08	不受限	1200
9609	10kV双楼线	成都配调	双楼线938开关	双楠	128000	否	473	8192.6	专线	353.76	75	6127.2	0	1246.14	不受限	1200
9610	10kV楼联线	青白江电力调度控制中心	楼联线925开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	427.45	77	7403.5	0	1216.92	不受限	1200
9611	10kV沙黄路	成都配调	沙黄路907	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	200	59	3464	0	1219.46	不受限	1200
9612	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南城一路913开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	343.71	66	5953	0	1224.62	不受限	1200
9613	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	树潘线953开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	353.83	67	6128.4	0	1243.21	不受限	1200
9614	10kV解兴四线	大邑电力调度控制中心	解兴四线933开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	470.38	78	8147	0	1206.07	不受限	1200
9615	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广川路935开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	专线	365.58	75	6331.9	0	1244.09	不受限	1200
9616	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回镇路921开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	109.01	55	1888	0	1229.69	不受限	1200
9617	10kV武筑路	新津电力调度控制中心	武筑线935	文武	163000	否	251	4347.45	专线	154.87	62	2682.4	0	1230.31	不受限	1200
9618	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	10kV皂城线926开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	346.15	67	5995.3	0	1210.03	不受限	1200
9619	10kV丰水线	新都电力调度控制中心	丰水线917开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	0	1203.38	不受限	1200
9620	10kV丰桥路	新都电力调度控制中心	丰桥线908开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	288.68	72	5000	0	1235.38	不受限	1200
9621	10kV兴镇路911#线路	中江电力调度控制中心	兴镇路911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	108.11	54	1872.4	0	1245.29	不受限	1200
9622	10kV光安线	新都电力调度控制中心	光安线909开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	384.25	76	6655.2	0	1216.97	不受限	1200
9623	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东清线910开关	东骏	100000	否	442	7655.66	公线	327.19	74	5667	0	1223.09	不受限	1200
9624	10kV三东一线	郫都电力调度控制中心	三东一线913开关	三道堰	44000	是	505	8746.86	公线	332.56	66	5760	0	1237.49	不受限	1200
9625	10kV柳园Ⅰ路966线路	绵东电力调度控制中心	柳园Ⅰ路966开关	麻柳站旧	100000	是	595	10305.7	公线	404.01	68	6997.5	0	8244.56	不受限	1200
9626	10kV鄢新路	罗江电力调度控制中心	鄢新路915开关	鄢家站	19999	是	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.6	0	1242.96	不受限	1200
9627	10kV天双路大馈线	郫都电力调度控制中心	天双线925开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	409.88	68	7099.2	0	1214.64	不受限	1200
9628	10kV华树路大馈线	天府电力调度控制中心	华树路918开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	250.12	63	4332	0	1210.56	不受限	1200
9629	10kV踏镇线	沙湾电力调度控制分中心	踏镇线914开关	踏水站	8100	否	235	4070.32	公线	141.24	60	2446.28	0	1217	不受限	1200
9630	10kV城鼓线	宜宾电力调度控制中心	城鼓线635开关	城中站	63000	否	430	7447.82	公线	315.94	73	5472.1	0	1230.94	不受限	1200
9631	10kV中西线大馈线	武胜电力调度控制中心	中西线971开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	70.6	40	1222.8	315	1240.06	不受限	1200
9632	10kV石城一线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城一线931开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	329.33	66	5704	0	1224.2	不受限	1200
9633	10kV灌城三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城三路911	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	328.6	66	5691.4	0	1236.8	不受限	1200
9634	10kV金村路	都江堰电力调度控制中心	金村路903开关	金江	63000	否	600	10392.3	公线	468.85	78	8120.4	0	1232.67	不受限	1200
9635	10kV竹面线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹面线973开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	175.77	57	3044.3	0	1220.7	不受限	1200
9636	10kV万隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	万隆线973开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	100.08	44	1733.4	205	1213.94	不受限	1200
9637	10kV堤白线	成都配调	堤白线916开关	九里堤	2*63000	是	473	0	公线	307.21	65	5320.8	0	1233.28	不受限	1200
9638	10kV彭菲线	仁和电力调度控制中心	彭菲线956开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	243.19	69	4212.1	0	1243.86	不受限	1200
9639	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天路928开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	388.19	68	6723.4	0	1244.03	不受限	1200
9640	10kV乡城五线	宣汉电力调度控制中心	乡城五线961开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	370.51	67	6417.3	0	1245.29	不受限	1200
9641	10kV丰人线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰人线912开关	丰裕站	6300	否	195	3377.5	公用	83.72	43	1450	350	1239.75	不受限	1200
9642	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永高线921开关	永清站	20000	否	330	5715.77	公用	225.16	68	3899.8	30	1214.39	不受限	1200
9643	10kV观朝线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观朝线912开关	观音站	5000	是	380	6581.79	公线	81.05	21	1403.7	2630	1231.73	不受限	1200
9644	10kV张护线	仪陇电力调度控制中心	张护线912开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	231.34	61	4006.8	0	1217.06	不受限	1200
9645	10kV杨岗线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨岗线973开关	杨路坪站	50000	是	400	6928.2	公线	248.95	62	4311.9	0	1230.66	不受限	1200
9646	10kV北回线大馈线	营山电力调度控制中心	北回线914开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	150.58	55	2608.1	0	1202.41	不受限	1200
9647	10kV园紫II回	攀枝花电力调度控制中心	园紫II回974开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	198.38	66	3435.9	0	1240.5	不受限	1200
9648	10kV凤加一回	攀枝花电力调度控制中心	凤加一回911开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	199.93	67	3462.8	0	1213.73	不受限	1200
9649	10kV麻联线	米易电力调度控制中心	麻联线953开关	麻陇站	6300	是	100	1732.05	公线	10.62	11	184	0	1201.64	不受限	1200

9650	10kV太关线912大馈线	西充电力调度控制分中心	太关线912开关	太平站(西充)	16300	是	352	6096.82	公线	122.92	35	2129	1524.2	1224.26	不受限	1200
9651	10kV轮安线	广元电力调度控制中心	轮安线972开关	宝轮站	80000	否	403	6980.16	公线	292.78	73	5070.9	0	1211.24	不受限	1200
9652	10kV襄平线	南部电力调度控制中心	襄平线921开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	124.09	57	2149.2	0	1249.08	不受限	1200
9653	10kV九万一线	广元电力调度控制中心	九万一线916开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	392.64	76	6800.6	0	1243.04	不受限	1200
9654	10kV河火线	南部电力调度控制中心	10kV河火线911	河东站(南部)	14300	否	218	3775.87	公线	125.38	58	2171.6	0	1226.68	不受限	1200
9655	10kV郊文线	广元电力调度控制中心	郊文线917开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	249.38	62	4319.2	0	1223.36	不受限	1200
9656	10kV仁太线	射洪电力调度控制中心	仁太线911开关	仁和	12600	是	200	3464.1	公线	89.53	45	1550.7	0	1220.58	不受限	1200
9657	10kV南郑一线	广元电力调度控制中心	南郑一线916开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	249.27	62	4317.3	0	1225.26	不受限	1200
9658	10kV轮曲线	广元电力调度控制中心	轮曲线927开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	289.34	72	5011.4	0	1223.98	不受限	1200
9659	10kV九莲一线	广元电力调度控制中心	九莲一线915开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	383.78	74	6647.1	160	1236.54	不受限	1200
9660	10kV九方线大馈线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九岭站	6300	否	464	8036.72	公用	346.18	75	5995.8	0	1237.25	不受限	1200
9661	10kV晓浮线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮线932开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	251.5	63	4356	0	1200.42	不受限	1200
9662	10kV许龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许龙线911开关	许州站	16300	否	269	4659.22	公用	172.8	64	2992.9	0	1200.4	不受限	1200
9663	10kV农电线	平昌电力调度控制中心	10kV农电线915	白衣站	10000	否	170	2944.49	公线	200	118	1725	0	1219.49	不受限	1200
9664	10kV小上线大馈线	北川电力调度控制中心	小上线914开关	小地站	6300	否	100	1732.05	公用	18.36	18	318	0	1240.84	不受限	1200
9665	10kV八场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八场线911开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	108.59	54	1880.8	0	1236.89	不受限	1200
9666	10kV指开线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指开线915开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	200.28	67	3468.9	0	1207.63	不受限	1200
9667	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	20.27	20	351.1	0	1207.74	不受限	1200
9668	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	19.86	20	343.9	0	1214.94	不受限	1200
9669	10kV渡街线	达县电力调度控制中心	10kV.渡街线923开关	渡市站	11300	否	200	3464.1	公线	108.31	54	1876	0	1241.69	不受限	1200
9670	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章解线957开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	73.3	46	1269.6	0	1224.55	不受限	1200
9671	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻孜线911开关	麻郎措站	2500	是	89.2	1544.99	公线	0	14	152.2	0	1235.99	不受限	1200
9672	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	63.63	42	1102.1	0	1236.17	不受限	1200
9673	10kV太城八线	万源电力调度控制中心	10kV.太城八线923开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	254.33	57	4405	630	1200.38	不受限	1200
9674	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白绒线916开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公线	18.01	18	312	0	1246.84	不受限	1200
9675	10kV马康线	雅安电力调度控制中心	马康线912开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	109.47	55	1896	0	1221.69	不受限	1200
9676	10kV青翻线	彭山电力调度控制中心	青翻线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	266.86	63	4622.1	0	1239.16	不受限	1200
9677	10kV江金线	彭山电力调度控制中心	江金线914开关	江渎站	6300	是	300	5196.15	公线	168.35	56	2915.8	0	1241.12	不受限	1200
9678	10kV西港线大馈线	自贡电力调度控制中心	西港线932开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	166.3	33	2880.4	2880	1209.38	不受限	1200
9679	10kV双成线大馈线	自贡电力调度控制中心	双成线924开关	双石站	20200	否	304	5265.43	公线	180.61	59	3128.2	400	1210.69	不受限	1200
9680	10kV仁城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅱ回916开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	324	65	5611.7	0	1247.22	不受限	1200
9681	10kV尚金二线	眉山电力调度控制中心	尚金二线962开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	39.38	8	682	5600	1231.63	不受限	1200
9682	10kV科南线	眉山电力调度控制中心	科南线971开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	公线	339.21	69	5875.2	630	1211.08	不受限	1200
9683	10kV黄新线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄新线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	94.25	46	1682.3	0	1227.55	不受限	1200
9684	10kV满五线	仁寿电力调度控制中心	满五线987开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	108.79	54	1884.3	0	1233.39	不受限	1200
9685	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青广线922开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	250.24	59	4334.1	315	1212.16	不受限	1200
9686	10kV九黎线大馈线	邻水电力调度控制中心	九黎线924开关	九龙站	34000	否	295	5109.55	公线	193	65	3821	125	1192	不受限	1190
9687	10kV平金一路	罗江电力调度控制中心	平金一路953开关	平家站	100000	是	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	1176.04	不受限	1170
9688	10kV光顺二路	彭州电力调度控制中心	光顺二路924开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	430.54	78	7457	0	1163.42	不受限	1150
9689	10kV十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线922开关	十里坝	106000	否	420	7274.61	公线	188.23	45	3260.1	2090	1197.05	不受限	1150
9690	10kV十红线大馈线	简阳电力调度控制中心	十红线923开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	0.1	10	0.1	7210	1192.17	不受限	1150
9691	10kV云涌线大馈线	简阳电力调度控制中心	云涌线915开关	云龙	24500	否	275	4763.14	公线	131.02	48	2269.2	865	1152.63	不受限	1150
9692	10kV东丰线	金堂电力调度控制中心	东丰线920开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	362.92	67	6285.7	0	1196.76	不受限	1150
9693	10kV万澜线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万澜线996开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	345.1	67	5977.2	0	1186.56	不受限	1150
9694	10kV桂海线	新都电力调度控制中心	桂海线948开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	351.96	70	6096	615	1161.17	不受限	1150
9695	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南一线914开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	349.32	67	6050.2	0	1155.13	不受限	1150

9696	10kV龙园路	绵竹电力调度控制中心	龙园路912开关	龙桥站	71500	是	481	8331.16	公用	316.21	66	5476.7	0	1188.23	不受限	1150
9697	10kV白团路	彭州电力调度控制中心	白团线914开关	白水河	8000	是	200	3464.1	专线	91.22	46	1580	0	1191.28	不受限	1150
9698	10kV绵城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城二路902开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	402.03	69	6963.2	0	1156.66	不受限	1150
9699	10kV马华路	成都配调	马华路947	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	357.3	76	6188.4	0	1184.94	不受限	1150
9700	10kV塘国线塘剧线	成都配调	塘国线、塘剧线926	塘坎街	2*180000	是	473	8192.6	公线	312.04	66	5404.5	0	1149.58	不受限	1150
9701	10kV邛工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛工线922开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	334.64	67	5796	0	1173.78	不受限	1150
9702	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	309.93	66	5368	0	1186.08	不受限	1150
9703	10kV官西路	大邑电力调度控制中心	官西线928开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	332.97	67	5767	0	1161.2	不受限	1150
9704	10kV塔九路	成都配调	塔九线905	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	310.81	66	5383.2	0	1170.88	不受限	1150
9705	10kV新红线	威远电力调度控制中心	新红线911开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	181.39	65	3141.7	0	1191.89	不受限	1150
9706	10kV周镇线	井研电力调度控制分中心	周镇线911开关	周坡站	16300	否	275	4763.14	公线	178.72	65	3095.5	0	1191.33	不受限	1150
9707	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏卫线918开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	327.94	75	5680	0	1178.92	不受限	1150
9708	10KV凤安线	乐山电力调度控制中心	凤安线972开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	328.09	75	5682.5	0	1176.42	不受限	1150
9709	10kV暴坪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	暴坪线913开关	暴风坪站	8000	否	275	4763.14	公线	20.09	7	348	2780	1158.83	不受限	1150
9710	10kV洪竹线	隆昌电力调度控制中心	洪竹线913开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	251.05	63	4348.2	0	1194.36	不受限	1150
9711	10kV粉鑫线	成都配调	粉鑫路915开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	358.82	76	6214.8	0	1158.54	不受限	1150
9712	10kV石四路	都江堰电力调度控制中心	石四路907	石牛	1*5000	否	75	1299.04	公线	231.42	24	2774.3	0	1169.14	不受限	1150
9713	10kV沐云线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐云线915开关	沐川站	71500	否	75	1299.04	公线	6	1330	92	0	1169.14	不受限	1150
9714	10kV权高线	资中电力调度控制中心	权高线914开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	198.75	67	3442.3	0	1156.29	不受限	1150
9715	10kV方弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	方弘线952开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	332.08	66	5751.7	0	1176.5	不受限	1150
9716	10kV马阳线	成都配调	马阳线910开关	马河	3*63000	否	473	0	专线	356.67	75	6177.6	0	1195.74	不受限	1150
9717	10kV三万一线	内江电力调度控制中心	三万一线962开关	三元站	100000	是	400	0	公线	203.21	51	3519.6	846	1176.96	不受限	1150
9718	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	86.47	41	1497.6	250	1162.25	不受限	1150
9719	10kV蓉塔路	成都配调	蓉塔路943	蓉东	2*315000	是	473	8192.6	公线	158.17	33	2739.5	2630	1184.58	不受限	1150
9720	10kV朝大线	内江电力调度控制中心	朝大线912开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	222.08	58	3846.5	250	1168.93	不受限	1150
9721	10kV龙波路大馈线	天府电力调度控制中心	龙波路914开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	专线	429.08	78	7431.6	0	1173.23	不受限	1150
9722	10kV板三路大馈线	天府电力调度控制中心	板三路952开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	202.96	68	3515.2	0	1161.33	不受限	1150
9723	10kV东蓝线	宜宾电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	317.89	74	5505.9	0	1197.14	不受限	1150
9724	10kV东龙路大馈线	天府电力调度控制中心	东龙路906开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	293.3	73	5080	0	1155.38	不受限	1150
9725	10kV黄马线（后段）	夹江电力调度控制分中心	黄马线（后段）914开关	马村站	6300	是	335	5802.37	公线	199.01	59	3446.9	0	1195	不受限	1150
9726	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪城二线914开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	411.33	69	7124.2	0	1189.64	不受限	1150
9727	10KV陈罗线	洪雅电力调度控制中心	陈罗线911开关	陈山站	22000	是	400	6928.2	公线	252.94	63	4381	0	1161.56	不受限	1150
9728	10kV山双线925大馈线	叙永电力调度控制中心	山双线925	后山	31500	否	280	4849.74	公线	183.82	66	3183.8	0	1180.97	不受限	1150
9729	10kV摩赤线914大馈线	叙永电力调度控制中心	摩赤线914	摩尼	31500	是	194	3360.18	公线	88.44	46	1531.8	0	1156.34	不受限	1150
9730	10kV安宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	安宋线914开关	安河站	19000	否	320	5542.56	公线	187.92	59	3254.8	0	1179.25	不受限	1150
9731	10kV田永线	汉源电力调度控制中心	田永线911开关	大田站	6300	否	75	1299.04	公线	16.08	21	278.5	0	1169.14	不受限	1150
9732	10kV江渎线	彭山电力调度控制中心	江渎线912开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	公线	65.83	44	1140.1	0	1198.17	不受限	1150
9733	10kV虎陵线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎陵线913开关	虎让站	6300	是	275	4763.14	公线	153.53	56	2659.1	0	1151.41	不受限	1150
9734	10kV堡虎线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡虎线925开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	93.52	52	1619.7	0	1186.22	不受限	1150
9735	10kV海红二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红二线926开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	371.48	68	6434	0	1187.02	不受限	1150
9736	10kV海光二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光二线927开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	371.48	68	6434	0	1187.02	不受限	1150
9737	10kV杨姜线	丹棱电力调度控制中心	杨姜线912开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	专线	173.18	31	2999.5	4416.73	1188.6	不受限	1150
9738	10kV大汪线	仁寿电力调度控制中心	大汪线941开关	大勇站	100000	是	440	7621.02	公线	283.03	64	4902.1	0	1194.72	不受限	1150
9739	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	北沟线968开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	375.43	68	6502.4	0	1160.19	不受限	1150
9740	10kV魏刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏刘线953开关	魏城站	63000	是	225	3897.11	公用	112.33	50	1945.5	0	1172.19	不受限	1150
9741	10kV魏徐线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏徐线957开关	魏城站	63000	否	300	5196.15	公用	201.1	67	3483	0	1193.53	不受限	1150
9742	10kV小五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五二线913开关	小枧站	31500	否	500	8660.25	公用	336.05	67	5820.3	800	1173.92	不受限	1150
9743	10kV含西线大馈线	江油电力调度控制中心	含西线901开关	含增站	18000	是	240	4156.92	公用	124.4	52	2154.6	0	1170.94	不受限	1150
9744	10kV太滨线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨线929开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	454.73	70	7876	0	1172.23	不受限	1150

9745	10kV龙粉线	平昌电力调度控制中心	10kV龙粉线956	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	135.24	60	2342.4	0	1165	不受限	1150
9746	10kV黎溪线大馈线	会理电力调度控制中心	黎溪线923小车开关	黎溪站	100000	否	220	3810.51	公线	129.44	59	2241.9	0	1187.56	不受限	1150
9747	10kV梅花线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅花线915开关	梅雨站	16300	否	200	3464.1	公线	113.06	57	1958.2	0	1159.49	不受限	1150
9748	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海嘴线915开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	129.46	59	2242.2	0	1187.26	不受限	1150
9749	10kV阿书线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿书线912开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	199.29	59	3451.7	0	1190.2	不受限	1150
9750	10kV小外线大馈线	北川电力调度控制中心	小外线913开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	88.8	51	1538	0	1158.8	不受限	1150
9751	10kV望歧线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望岐线915开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	373.33	68	6466	0	1196.59	不受限	1150
9752	10kV黄马线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄马线913开关	黄琅站	12600	否	275	4763.14	公线	150.98	59	2614.9	0	1160.16	不受限	1150
9753	10kV望麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望麻线925开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	203.41	68	3523	0	1153.53	不受限	1150
9754	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	22.34	22	387	0	1171.84	不受限	1150
9755	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦马线911开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公线	0	15	129.6	0	1169.14	不受限	1150
9756	10kV杨城七线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城七线961开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	332.94	67	5766.5	0	1161.7	不受限	1150
9757	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水热线952开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.84	不受限	1150
9758	10kV油厂一线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂一线913开关	油房坝站	40000	否	300	5196.15	公线	200.92	67	3480	0	1196.53	不受限	1150
9759	10kV沱酿线	通川电力调度控制中心	10kV.沱酿线955开关	塔沱站	81500	是	400	6928.2	公线	252.68	63	4376.4	0	1166.16	不受限	1150
9760	10kV大石线	蓬溪电力调度控制中心	大石线911开关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	179.2	65	3103.7	0	1183.13	不受限	1150
9761	10kV木化线	旺苍电力调度控制中心	木化路914开关	35kV木门站	16300	否	150	2598.08	公线	67.3	45	1165.7	0	1172.57	不受限	1150
9762	10kV玉镇线	大英电力调度控制中心	玉镇线922开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	125.49	52	2173.5	0	1152.04	不受限	1150
9763	10kV峰曲线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰曲线911开关	文峰站	80000	是	467	8088.68	公线	306.51	66	5308.8	0	1162.14	不受限	1150
9764	10kV金卢线	旺苍电力调度控制中心	金卢线924开关	35kV卢家坝站	16300	是	83	1437.6	专线	69	83	1195.1	0	1150.08	不受限	1150
9765	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太明线923开关	太乙	12600	是	335	5802.37	公线	199.54	60	3456	0	1185.9	不受限	1150
9766	10kV北平一线大馈线	南充电力调度控制中心	北平丨回921开关	北湖站	80000	是	553	9578.24	公线	374.76	68	6490.8	0	1171.79	不受限	1150
9767	10kV城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五丨线913开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	229.27	41	3971	2500	1191.59	不受限	1150
9768	10kV晋水二线大馈线	南充电力调度控制中心	晋水二线936开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	专线	430.14	78	7450	0	1170.42	不受限	1150
9769	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振河线924开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	107.53	49	1862.5	0	1158.2	不受限	1150
9770	10kV朴四线	阿坝电力调度控制中心	朴四线912开关	朴头站	5000	否	175	3031.09	公线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受限	1150
9771	10kV鞍红线	苍溪电力调度控制中心	鞍红线929开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	338.46	75	5862.2	0	1199.37	不受限	1150
9772	10kV瓦水线	阿坝电力调度控制中心	瓦水线952开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	91.07	52	1577.4	0	1150.58	不受限	1150
9773	10kV姜桑线	阿坝电力调度控制中心	姜桑线913开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	89.91	29	1557.3	2000	1197.18	不受限	1150
9774	10kV芙五线	苍溪电力调度控制中心	芙五线914开关	35kV芙蓉站	20000	否	234	4053	公线	142.9	61	2475	0	1172.7	不受限	1150
9775	10kV底纳线	阿坝电力调度控制中心	底纳线912开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	113.03	57	1957.6	0	1160.09	不受限	1150
9776	10kV底农线	阿坝电力调度控制中心	底农线911开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	111.82	56	1936.8	0	1180.89	不受限	1150
9777	10kV大渠线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渠线915开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	93.03	46	1611.2	0	1173.94	不受限	1150
9778	10kV箐六线	盐边电力调度控制中心	箐六线921开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	44.38	32	768.6	0	1171.3	不受限	1150
9779	10kV板塘二线	仁和电力调度控制中心	板塘二线996开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	251.44	63	4354.9	0	1187.66	不受限	1150
9780	10kV古西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古西线923开关	古城站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	318.34	66	5513.7	0	1153.59	不受限	1150
9781	10kV双城三线	宣汉电力调度控制中心	双城三线923开关	双河站	20000	是	288	4988.31	公线	163.63	57	2834.1	0	1156.55	不受限	1150
9782	10kV梁城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城二线919开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	351.48	67	6087.6	0	1159.3	不受限	1150
9783	10kV隘马线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘马线913开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	93.53	47	1620	0	1151.28	不受限	1150
9784	10kV李宜线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李宜线913开关	null	5100	否	162	2805.92	公线	77.58	48	1343.7	0	1181.63	不受限	1150
9785	10kV思木线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思木线915开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	97.42	54	1687.4	0	1149.7	不受限	1150
9786	10kV龙镇一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇一线929开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	352.45	67	6104.4	0	1170.22	不受限	1150
9787	10kV东护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东护线911开关	东胜站	22600	是	379	6564.47	公线	236.09	62	4089.1	0	1162.48	不受限	1150
9788	10kV岳南线	安岳电力调度控制中心	10kV岳南线971开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公用	352.03	67	6097.2	0	1177.42	不受限	1150
9789	10kV周龙线	安岳电力调度控制中心	10kV周龙线914开关	周礼站	10000	否	195	3377.5	公线	109.06	56	1889	0	1150.75	不受限	1150

9790	10kV火镇线大馈线	营山电力调度控制中心	火镇线922开关	星火站(营山)	12600	否	170	2944.49	公线	84.76	50	1468	0	1182.04	不受限	1150
9791	10kV龙场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙场线924开关	二龙站(阆中)	8150	否	100	1732.05	公线	20.84	21	360.9	0	1197.94	不受限	1150
9792	10kV石江线	攀枝花西区电力调度控制中心	石江线951开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	252.01	63	4364.81	0	1177.59	不受限	1150
9793	10kV格马线	攀枝花西区电力调度控制中心	格马线972开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	172.59	58	2989.2	0	1167.72	不受限	1150
9794	10kV老西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老西线921开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	66.31	44	1148.5	0	1189.77	不受限	1150
9795	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金开线951开关	金江站	16000	是	400	6928.2	公线	253.51	63	4390.8	0	1151.76	不受限	1150
9796	10kV垭瑞线	米易电力调度控制中心	垭瑞线951开关	垭口站	50000	否	350.61	6072.74	公线	248.18	71	4298.5	0	1166.97	不受限	1150
9797	10kV普横线	米易电力调度控制中心	普横线954开关	普威站	6300	是	168	2909.85	公线	65.65	39	1137	0	1190.88	不受限	1150
9798	10kV城水线	米易电力调度控制中心	城水线973开关	城北站	31500	是	334.4	5791.98	公线	200.06	60	3465	0	1168.58	不受限	1150
9799	10kV江双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江双线927开关	江南站(阆中)	32500	否	214	3706.59	公线	129.05	60	2235.2	0	1100.73	不受限	1100
9800	10kV彭江线	仁和电力调度控制中心	彭江线974开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	249.9	71	4328.2	0	1127.76	不受限	1100
9801	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新园二路961开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	279.21	57	4836	790	1108.22	不受限	1100
9802	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	兴二线923开关	复兴站	80000	否	270	4676.54	公线	177.1	66	3067.4	0	1141.49	不受限	1100
9803	10kV八城路919大馈线	德阳电力调度控制中心	八城路919开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	248.19	62	4298.7	4425	1117.56	不受限	1100
9804	10kV立瓦线	仪陇电力调度控制中心	立瓦线911开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	130.21	60	2255.2	0	1143.08	不受限	1100
9805	10kV柏高线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏高线927开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	68.64	46	1188.9	0	1149.37	不受限	1100
9806	10kV镇玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线911开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	200.17	61	3466.9	0	1105.72	不受限	1100
9807	10kV老复线大馈线	营山电力调度控制中心	老复线914开关	老林站(营山)	9750	否	275	4763.14	公线	168.22	61	2913.6	230	1143.23	不受限	1100
9808	10kV毛联线	米易电力调度控制中心	毛联线952开关	毛坪厂	8000	是	170	2944.49	公线	71.71	42	1242.1	0	1113.49	不受限	1100
9809	10kV东展线	高坪电力调度控制中心	东展线916开关	河东站	126000	是	455	7880.83	专线	48.65	11	842.6	5160	1144.66	不受限	1100
9810	10kV南新线	米易电力调度控制中心	南新线952开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	204.22	68	3537.1	0	1126.97	不受限	1100
9811	10kV南胜线	米易电力调度控制中心	南胜线953开关	南坝站	6300	是	100	1732.05	公线	13.72	14	237.6	0	1148.04	不受限	1100
9812	10kV郊都线	广元电力调度控制中心	郊都线919开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	298.52	66	5170.4	0	1106.55	不受限	1100
9813	10kV双镇线	营山电力调度控制中心	双镇线924开关	双河场站(营山)	20000	否	150	2598.08	公线	68.78	46	1191.3	0	1146.97	不受限	1100
9814	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城冯线913开关	城南站(蓬安)	113000	否	270	4676.54	公线	178.6	66	3093.3	0	1115.59	不受限	1100
9815	10kV明月线	蓬溪电力调度控制中心	明月线911开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	154.97	56	2684	0	1126.51	不受限	1100
9816	10kV棉乡线	广元电力调度控制中心	棉乡线916开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	26.28	26	455.2	0	1103.65	不受限	1100
9817	10kV桅战线	旺苍电力调度控制中心	桅战线915开关	桅杆坝站	80000	否	254	4399.41	公线	163.12	64	2825.3	0	1134.17	不受限	1100
9818	10kV木长线	南部电力调度控制中心	10kV木长线917	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	129.84	60	2248.8	0	1149.48	不受限	1100
9819	10kV凤金线	蓬溪电力调度控制中心	凤金线917开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	155.74	57	2697.5	0	1113.01	不受限	1100
9820	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	10kV河谢线915	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	82.96	50	1436.8	0	1135.29	不受限	1100
9821	10kV光木线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光木线914开关	保光站	80000	否	380	6581.79	公线	181.55	48	3144.5	1630	1149.11	不受限	1100
9822	10kV金仁线922大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	24.39	24	422.4	0	1136.44	不受限	1100
9823	10kV花园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅰ线961开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	378.61	68	6557.5	0	1105.09	不受限	1100
9824	10kV龙聚线	射洪电力调度控制中心	龙聚线928开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	292.03	66	5058	0	1108.1	不受限	1100
9825	10kV花金线	射洪电力调度控制中心	花金线932开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	328.07	67	5682.1	0	1107.54	不受限	1100
9826	10kV青镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇一线965开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	452.12	70	7830.8	0	1120.44	不受限	1100
9827	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	433.07	78	7500.8	0	1119.62	不受限	1100
9828	10kV鞍赵线	苍溪电力调度控制中心	鞍赵线914开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	342.18	76	5926.6	0	1134.97	不受限	1100
9829	10kV尔上线	阿坝电力调度控制中心	尔上线954开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100
9830	10kV下营线	阿坝电力调度控制中心	下营线914开关	下马厂站	4050	是	150	2598.08	公线	54.92	37	951.3	0	1127.16	不受限	1100
9831	10kV月中线	阿坝电力调度控制中心	月中线951开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	211.74	61	3667.4	0	1113.06	不受限	1100
9832	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	姚城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	203.91	60	3531.7	0	1193.33	不受限	1100
9833	10kV双箐线	盐边电力调度控制中心	双箐线912开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	60.27	43	1043.8	0	1138.58	不受限	1100
9834	10kV乌拉线912大馈线	布拖电力调度控制中心	乌拉线912开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	26.27	26	455	0	1103.84	不受限	1100
9835	10kV曾店线	巴州电力调度控制中心	10kV曾店线912	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	203.83	68	3530.4	0	1146.13	不受限	1100
9836	10kV马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青路913开关	马角坝站	31500	是	269	4659.22	公用	151.39	56	2622	0	1105.38	不受限	1100

9837	10kV合桂一线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂一线933开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	391.42	69	6779.4	0	1104.9	不受限	1100
9838	10kV母项线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母项线912开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	83.15	50	1440.1	0	1131.99	不受限	1100
9839	10kV墩青线大馈线	北川电力调度控制中心	墩青线913开关	墩上站	8000	否	100	1732.05	公用	26.52	27	459.3	0	1099.54	不受限	1100
9840	10kV桂甘线大馈线	北川电力调度控制中心	桂甘线913开关	桂溪站	8000	否	274	4745.82	公用	72.17	26	1250	1880	1141.24	不受限	1100
9841	10kV绵环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵环线946开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	357.35	68	6189.3	0	1113.03	不受限	1100
9842	10kV石镇线（石板垭站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线916	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	275.5	73	4771.6	0	1105.25	不受限	1100
9843	10kV杨流线	南江电力调度控制中心	10kV杨流线854	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	115.7	58	2004	0	1113.69	不受限	1100
9844	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新镇线915开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公线	26.2	26	453.8	0	1105.04	不受限	1100
9845	10kV南春线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南春线951	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	293.67	73	5086.4	0	1148.98	不受限	1100
9846	10kV寨关线	南江电力调度控制中心	10kV寨关线954	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	205.16	68	3553.3	0	1123.23	不受限	1100
9847	10kV雪镇线	巴州电力调度控制中心	10kV雪镇线913	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	116.4	58	2016	0	1101.69	不受限	1100
9848	10kV通艺线	通江电力调度控制中心	10kV通艺线951	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	406.24	78	7036	0	1101.18	不受限	1100
9849	10kV油厂二线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂二线926开关	油房坝站	31500	否	300	5196.15	公线	204.04	68	3534	0	1142.53	不受限	1100
9850	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	115.96	58	2008.4	0	1109.29	不受限	1100
9851	10kV回永线大馈线	富顺电力调度控制中心	回永线912开关	回龙站	11500	否	345	5975.58	公线	210.73	61	3649.8	0	1130.66	不受限	1100
9852	10kV红金二线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金二线926开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	311.97	74	5403.3	0	1143.85	不受限	1100
9853	10kV谢庙线913	古蔺电力调度控制中心	谢庙线913	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	181.18	59	3138	0	1129.78	不受限	1100
9854	10kV黄临线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄临线912开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	148.26	56	2681.5	0	1129.01	不受限	1100
9855	10kV江纸线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	江纸线918	江门	12600	否	252	4364.77	专线	162.44	64	2813.5	0	1114.79	不受限	1100
9856	10kV红石线912大馈线	叙永电力调度控制中心	红石线912	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	136.9	54	2371.1	0	1120.72	不受限	1100
9857	10kV桥石一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥石一线916开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	118.55	27	2053.2	2900	1143.62	不受限	1100
9858	10kV西洋二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋二线933开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	218.99	44	3792.9	2900	1148.1	不受限	1100
9859	10kV万源线	汉源电力调度控制中心	万源线916开关	万里站	50000	否	400	6928.2	专线	258.95	65	4485.1	630	1120.28	不受限	1100
9860	10kV桥江线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥江线921开关	会东大桥站	100200	否	198	3429.46	公线	113.44	57	1964.8	0	1121.71	不受限	1100
9861	10kV青赵线	仁寿电力调度控制中心	青赵线952开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	165.61	65	2868.3	0	1106.76	不受限	1100
9862	10kV盘竹线915大馈线	泸川电力调度控制中心	盘竹线915开关	罗盘山	540000	是	423	7326.57	公线	273.8	65	4742.3	0	1118.96	不受限	1100
9863	10kV视西一线	仁寿电力调度控制中心	视西一线974开关	视高站	102000	否	495	8573.65	公线	379.75	77	6577.2	0	1139.08	不受限	1100
9864	10kV东五线955	南溪电力调度控制中心	东五线955开关	东风站	40000	是	430	7447.82	公线	278.55	65	4824.4	0	1133.86	不受限	1100
9865	10kV东惠线	南溪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	256.17	64	4436.8	0	1105.76	不受限	1100
9866	10kV云华线	五通桥电力调度控制分中心	云华线911开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	114.78	57	1969	0	1148.69	不受限	1100
9867	10kV籍镇III回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇III回913开关	籍田	40000	是	553	9578.24	公线	378.64	68	6558	0	1104.59	不受限	1100
9868	10kV滨美线大馈线	天府电力调度控制中心	滨美路936开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	293.67	73	5086.4	0	1148.98	不受限	1100
9869	10kV天浦路大馈线	成都配调	天浦线938	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.39	66	5428	0	1126.08	不受限	1100
9870	10kV石镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	石镇线913开关	石永站	26600	否	321	5559.88	公线	181.99	57	3152	715	1136.89	不受限	1100
9871	10kV乐西线	乐山电力调度控制中心	乐西线973开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	330.72	75	5728	0	1130.92	不受限	1100
9872	10kV徐工线	隆昌电力调度控制中心	徐工线917开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	82.62	50	1431	0	1141.09	不受限	1100
9873	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石黄线911开关	石燕桥站	100000	是	205	3550.7	公线	98.24	48	1701.6	0	1138.96	不受限	1100
9874	10kV海晶线	成都配调	海晶路911	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	361.45	76	6260.4	0	1112.94	不受限	1100
9875	10kV西柳路	都江堰电力调度控制中心	西柳路907	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	256.35	64	4440	0	1102.56	不受限	1100
9876	10kV金耘线	都江堰电力调度控制中心	金耘线914开关	金江	70000	否	600	10392.3	公线	476.12	79	8246.4	0	1106.67	不受限	1100
9877	10kV金源三路	都江堰电力调度控制中心	金源三路908开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	476.12	79	8246.4	0	1106.67	不受限	1100
9878	10kV沙江路	成都配调	沙江路933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	239.78	71	4153	0	1115.9	不受限	1100
9879	10kV益康线	成都配调	益康线913	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	313.12	66	5423.2	0	1130.88	不受限	1100
9880	10kV天新路	成都配调	天新线914	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.39	66	5428	0	1126.08	不受限	1100
9881	10kV海西线	成都配调	海西路928	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	314.6	67	5448.8	0	1105.28	不受限	1100
9882	10kV邛太线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛太线927开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	388.68	77	6732	0	1109	不受限	1100
9883	10kV夹和线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹和线911开关	夹关	20000	否	200	3464.1	公线	116.24	58	2013.2	0	1104.49	不受限	1100

9884	10kV作时一路_特	成都配调	作时一线990	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.49	66	5429.6	0	1124.48	不受限	1100
9885	10kV邛前路大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛前路914	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	337.41	67	5844	0	1125.78	不受限	1100
9886	10kV羊桂线	邛崃电力调度控制中心	羊桂线951开关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	223.79	70	3876	0	1112.3	不受限	1100
9887	10kV高王路	成都配调	高王路911	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	360.16	76	6238	0	1135.34	不受限	1100
9888	10kV海莲线	成都配调	海莲路923	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.98	66	5438.1	0	1115.98	不受限	1100
9889	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	官金线919开关	官渡	120000	否	600	10392.3	专线	475.57	79	8236.8	0	1116.27	不受限	1100
9890	10kV何铁线	新津电力调度控制中心	何铁线908	何店	100000	否	200	3464.1	专线	113.97	57	1974	0	1143.69	不受限	1100
9891	10kV回东路923线路	中江电力调度控制中心	回东路923开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	116.4	58	2016	0	1101.69	不受限	1100
9892	10kV光拓一线	新都电力调度控制中心	光拓一线943开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	400.05	77	6928.8	0	1130.43	不受限	1100
9893	10kV东汉线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东汉线914开关	东骏	103000	否	517	8954.7	专线	400.05	77	6928.8	0	1130.43	不受限	1100
9894	10kV万乐路	新都电力调度控制中心	万乐线911开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	331.57	75	5742.8	0	1147.29	不受限	1100
9895	10kV西冷线大馈线	广安电力调度控制中心	西冷线957开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	255.19	64	4419.9	0	1122.66	不受限	1100
9896	10kV濛泰一路	彭州电力调度控制中心	濛泰一路911	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	257.74	64	4464	715	1056.38	不受限	1050
9897	10kV三红线_简阳	简阳电力调度控制中心	三红线923开关	三星镇	26000	否	400	6928.2	公线	255.63	64	4427.5	715	1092.88	不受限	1050
9898	10kV江菜线	新都电力调度控制中心	江菜线938开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	342.09	68	5925	0	1072.49	不受限	1050
9899	10kV光表线	新都电力调度控制中心	光表线941开关	光辉	100000	是	517	8954.7	公线	204.46	40	3541.2	2550	1072.56	不受限	1050
9900	10kV太湖路	彭州电力调度控制中心	太湖路905	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	143.42	26	2484	5050	1086.42	不受限	1050
9901	10kV庆冶二路（主）LQX921Z	彭州电力调度控制中心	庆冶二线921开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	434.41	79	7524	0	1096.42	不受限	1050
9902	10kV桂城四线	新都电力调度控制中心	桂城四线941开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	297.92	74	5160	0	1075.38	不受限	1050
9903	10kV平镇路911#线路	中江电力调度控制中心	平镇路911开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	299.17	75	5181.6	0	1053.78	不受限	1050
9904	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三镇路901	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	283.55	71	4911	250	1074.38	不受限	1050
9905	10kV双古线大馈线	广安电力调度控制中心	双古线922开关	双河站	80000	否	380	6581.79	公线	210.09	55	3638.7	1200	1084.91	不受限	1050
9906	10kV溪南线大馈线	广安电力调度控制中心	溪南线6开关	溪口站	20000	是	320	5542.56	公线	194.41	61	3367.2	0	1066.85	不受限	1050
9907	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东天线915开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	389.58	75	6747.6	240	1071.63	不受限	1050
9908	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	堰白线923开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	306.18	61	5303	600	1094.49	不受限	1050
9909	10kV柳园III路963线路	绵东电力调度控制中心	柳园III路963开关	麻柳站旧	100000	是	595	10305.7	公线	415.15	70	7190.4	1250	1054.16	不受限	1050
9910	10kV旗站线	郫都电力调度控制中心	旗站线911开关	战旗	7300	是	300	5196.15	公线	177.1	59	3067.4	0	1089.52	不受限	1050
9911	10kV双顺线	成都配调	双顺路929	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.25	50	4057.2	1430	1066.88	不受限	1050
9912	10kV唐肥线	青白江电力调度控制中心	唐肥线919开关	唐家寺	2*10000	是	300	5196.15	公线	130.25	43	2256	830	1070.92	不受限	1050
9913	10kV西园一线	邛崃电力调度控制中心	西园一线921	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	418.14	70	7242.2	0	1071.64	不受限	1050
9914	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	317.1	67	5492.1	0	1061.98	不受限	1050
9915	10kV双投线	成都配调	双投路927	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.17	67	5458.8	0	1095.28	不受限	1050
9916	10kV草岭线	成都配调	草岭路926开关	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	264.11	65	4574.4	0	1092.87	不受限	1050
9917	10kV树建一线	大邑电力调度控制中心	树建一线922开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	387.99	78	6720	0	1074.22	不受限	1050
9918	10kV海澳线	成都配调	海澳路932	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	363.35	77	6293.3	0	1080.04	不受限	1050
9919	10kV三汇线大馈线	内江电力调度控制中心	三汇线971开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	46.77	10	810	5630	1073.63	不受限	1050
9920	10kV杨磷线大馈线	威远电力调度控制中心	杨磷线914开关	杨家湾站	80000	否	120	2078.46	专线	0	0	0	800	1070.61	不受限	1050
9921	10kV石玻四线	隆昌电力调度控制中心	石玻四线914开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	172.79	59	2992.8	0	1067.13	不受限	1050
9922	10kV车安一线	乐山电力调度控制中心	车安一线971开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	335.01	76	5802.3	0	1056.62	不受限	1050
9923	10kV杨光线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨光线964开关	杨柳湾站	85500	是	380	6581.79	公线	241.34	64	4180	0	1085.43	不受限	1050
9924	10kV乐桐一线	乐山电力调度控制中心	乐桐一线925开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	333.26	76	5772	0	1086.92	不受限	1050
9925	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望北线927开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	235.29	63	4075.3	0	1065.43	不受限	1050
9926	10kV苏沙线	成都配调	苏沙路941	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	304.68	74	5277	0	1098.68	不受限	1050
9927	10kV金铁线	资中电力调度控制中心	金铁线914开关	金李井站	10000	否	205	3550.7	公线	122.63	60	2124	0	1071.63	不受限	1050
9928	10kV东水线	井研电力调度控制分中心	东水线914开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	117.85	59	2041.2	0	1076.49	不受限	1050
9929	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥江路908	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	417.85	70	7237.2	0	1076.64	不受限	1050
9930	10kV城弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	城弘线914开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	87.25	17	1511.2	4360	1057	不受限	1050
9931	10kV东汉线	内江电力调度控制中心	东汉线923开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	221.41	55	3834.9	630	1077.66	不受限	1050
9932	10kV三荷线	成都配调	三荷路922开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	317.25	67	5494.8	0	1059.28	不受限	1050
9933	10kV山观线大馈线	威远电力调度控制中心	山观线915开关	山王站	12600	是	240	4156.92	公线	124.43	52	2155.1	100	1070.44	不受限	1050
9934	10kV东山线	内江电力调度控制中心	东山线928开关	东兴站	100000	是	482	8348.48	公线	238.74	50	4135	1450	1093.78	不受限	1050

9935	10kV大河一线	内江电力调度控制中心	大河一线915开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	178.27	59	3087.6	0	1069.32	不受限	1050
9936	10kV史金线	内江电力调度控制中心	史金线911开关	史家站	18000	是	255	4416.73	公线	94.96	37	1644.7	835	1053.68	不受限	1050
9937	10kV绿三线	成都配调	绿三线916	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	242.49	72	4200	0	1068.9	不受限	1050
9938	10kV江欧II线	江安电力调度控制中心	江欧II线626开关	江安站	2*40000	是	460	7967.43	公用	304.97	66	5282.1	0	1091.84	不受限	1050
9939	10kV牧粮路大馈线	天府电力调度控制中心	牧粮路935开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	229.46	57	3974.2	1200	1061.18	不受限	1050
9940	10kV桐蜀线大馈线	天府电力调度控制中心	桐蜀线914开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	公线	418.3	70	7245	0	1068.84	不受限	1050
9941	10kV金石线大馈线	天府电力调度控制中心	金石线931开关	金桥	50000	是	553	9578.24	公线	380.89	69	6597	0	1065.59	不受限	1050
9942	10kV沙城八线	沙湾电力调度控制分中心	沙城八线961开关	沙湾站	120000	是	503	8712.22	公线	339.66	68	5882.9	0	1086.88	不受限	1050
9943	10kV红泉二线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	红泉二线915开关	红阳站	10600	是	380	6581.79	公线	240.97	63	4173.6	0	1091.83	不受限	1050
9944	10kV新乡线	沙湾电力调度控制分中心	新乡线922开关	新农站	16700	否	550	9526.28	公线	335.01	61	5802.3	750	1068.72	不受限	1050
9945	10kV清新四线大馈线	天府电力调度控制中心	清新四线951开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	478.23	80	8283	0	1070.07	不受限	1050
9946	10kV新西Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新西II线947开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	282.85	66	4899	0	1059.26	不受限	1050
9947	10kV方坝线	宜宾电力调度控制中心	方坝线661开关	方水站	40000	是	270	4676.54	公线	153.85	57	2664.7	0	1076.53	不受限	1050
9948	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	河十线927开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	297	74	5144	0	1091.38	不受限	1050
9949	10kV箭镇线612大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭镇线925	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	95.52	49	1654.4	0	1061.46	不受限	1050
9950	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	10kV.临云线924开关	临巴站	70000	是	250	4330.13	公线	137.46	55	2380.8	0	1083.3	不受限	1050
9951	10kV蒙工线	雅安电力调度控制中心	蒙工线913开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	96.93	24	1678.8	3500	1056.58	不受限	1050
9952	10kV南羌线	雨城电力调度控制中心	10kV南羌线916开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	290.92	66	5038.8	0	1058.02	不受限	1050
9953	10kV汉前线	雨城电力调度控制中心	10kV汉前线912开关	汉碑站	100400	是	496	8590.97	公线	335.96	68	5818.8	0	1053.98	不受限	1050
9954	10kV姜安线	石棉电力调度控制中心	姜安线971开关	姜家沟站	65630	是	300	5196.15	公线	177.02	59	3066	0	1090.92	不受限	1050
9955	10kV文视线	仁寿电力调度控制中心	文视线913开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	242.35	64	4197.5	0	1067.93	不受限	1050
9956	10kV平湖一线	眉山电力调度控制中心	平湖一线919开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	323.75	67	5607.3	0	1071.48	不受限	1050
9957	10kV黄瓦线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄瓦线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	103.25	50	1812.6	0	1097.25	不受限	1050
9958	10kV平南一线	眉山电力调度控制中心	平南一线936开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	371.11	77	6427.7	0	1085.93	不受限	1050
9959	10kV兰三三线	青神电力调度控制中心	兰三三线924开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	专线	293.85	59	5089.5	1530	1096.79	不受限	1050
9960	10kV红仁线	仁寿电力调度控制中心	红仁线921开关	红星站	100000	是	380	6581.79	公线	241.51	64	4183	0	1082.43	不受限	1050
9961	10kV潮瓦线916大馈线	泸川电力调度控制中心	潮瓦线916开关	潮河	30000	是	423	7326.57	公线	276.39	65	4787	0	1074.26	不受限	1050
9962	10kV太石线655大馈线	泸川电力调度控制中心	太石线915	太伏	20000	是	285	4936.34	公线	166.31	58	2880.5	0	1068.57	不受限	1050
9963	10kV回镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	回镇线913开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	186.82	60	3235.7	0	1059.79	不受限	1050
9964	10kV平槽线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平槽线912开关	太平站	6300	否	220	3810.51	公线	114.23	52	1978.4636	400	1050.8964	不受限	1050
9965	10kV西龙线	平昌电力调度控制中心	10kV西龙线915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	117.76	59	2039.6	0	1078.09	不受限	1050
9966	10kV万街线大馈线	江油电力调度控制中心	万街线913开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	321.09	67	5561.3	0	1089.77	不受限	1050
9967	10kV秀农线大馈线	安州电力调度控制中心	秀农线927开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	299.46	75	5186.6	0	1064.37	不受限	1050
9968	10kV城田线大馈线	雷波电力调度控制中心	城田线912开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	166.66	65	2886.5	0	1088.56	不受限	1050
9969	10kV中里线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中里线911断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	29.33	29	508	0	1050.84	不受限	1050
9970	10kV龙皇线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙皇线923开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	426	70	7378.3	0	1074.11	不受限	1050
9971	10kV子坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子坝线913开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	29.01	29	502.5	0	1056.34	不受限	1050
9972	10kV金翠一线	达县电力调度控制中心	金翠一线963开关	金山站	153000	是	400	6928.2	公线	258.2	65	4472	0	1070.56	不受限	1050
9973	10kV木草线	达县电力调度控制中心	10kV.木草线923开关	木头站	81500	是	200	3464.1	公线	98.5	49	1706	0	1065.28	不受限	1050
9974	10kV.北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北木线924断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公线	28.87	25	500	0	1082.4	不受限	1050
9975	10kV大力线	蓬溪电力调度控制中心	大力线914开关	大石	16300	是	220	3810.51	公线	113.61	52	1967.7	0	1080.71	不受限	1050
9976	10kV下袁二线	广元电力调度控制中心	下袁二线925开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	346.64	77	6003.8	0	1057.77	不受限	1050
9977	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	木郊路913开关	35kV木门站	16300	否	207	3585.35	公线	125.18	60	2168.1	0	1058.71	不受限	1050
9978	10kV观热线	阿坝电力调度控制中心	观热线911开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	98.04	49	1698.1	0	1073.18	不受限	1050
9979	10kV草尼线	阿坝电力调度控制中心	草尼线923开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	27.7	28	479.8	0	1079.04	不受限	1050
9980	10kV达冒线	阿坝电力调度控制中心	达冒线952开关	达维站	4000	否	100	1732.05	公线	28.19	28	488.3	0	1070.54	不受限	1050
9981	10kV两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	26.67	27	462	0	1096.84	不受限	1050
9982	10kV壤宾线	阿坝电力调度控制中心	壤宾线911开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	74.18	49	1284.8	0	1053.47	不受限	1050

9983	10kV丰高线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰高线664	丰乐	8000	是	265	4589.93	公线	149.87	57	2595.7	0	1076.24	不受限	1050
9984	10kV姜政二线	阿坝电力调度控制中心	姜政二线921开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	72.04	36	1247.7	800	1069.99	不受限	1050
9985	10kV三州线	阿坝电力调度控制中心	三州线911开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	124.98	54	2164.7	0	1049.99	不受限	1050
9986	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	148.33	49	2569.1	500	1087.82	不受限	1050
9987	10kV箐温线	盐边电力调度控制中心	箐温线913开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	50.63	36	876.9	0	1063	不受限	1050
9988	10kV大城二路	广汉电力调度控制中心	大城二路916开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	277.31	57	4803	880	1051.22	不受限	1050
9989	10kV陇滨线	仪陇电力调度控制中心	陇滨线K201开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	338.04	56	5854.9	1400	1058.94	不受限	1050
9990	10kV望镇线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望镇线929手车开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	303.75	75	5261	0	1067.92	不受限	1050
9991	10kV中园线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中园线917开关	阆中站	126000	是	502.26	8699.4	公线	338.8	67	5868	0	1091.52	不受限	1050
9992	10kV芙体线	营山电力调度控制中心	芙体线914开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	425.31	70	7366.4	0	1086.01	不受限	1050
9993	10kV宁中二线926线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	是	515	8920.06	公线	349.72	68	6057.1	0	1078.95	不受限	1050
9994	10kV南和线	攀枝花电力调度控制中心	南和线919开关	南山站	50000	是	250	4330.13	公线	137.2	55	2376.3	0	1087.8	不受限	1050
9995	10kV金岔线	仁和电力调度控制中心	金岔线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	156.28	52	2706.7	420	1030.22	不受限	1000
9996	10kV新泰线664大馈线	泸州电力调度控制中心	新泰线924	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	310.22	67	5373	0	1042.52	不受限	1000
9997	10kV石镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	石镇线622开关	石桥	5000	是	161	2788.6	公线	68.39	42	1184.5	0	1046.38	不受限	1000
9998	10kV乡城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城二线929开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	360.12	69	6237.3	0	1009.6	不受限	1000
9999	10kV梁城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城一线961开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	357.92	68	6199.2	0	1047.7	不受限	1000
10000	10kV林明线	营山电力调度控制中心	林明线912开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	98.61	49	1708	50	1013.28	不受限	1000
10001	10kV桃昊一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃昊一线919开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	302.26	76	5235.2	0	1000.18	不受限	1000
10002	10kV岳奥线	安岳电力调度控制中心	10kV岳奥线923开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	358.75	69	6213.6	0	1009.19	不受限	1000
10003	10kV格洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	格洞线951开关	格里坪站	40000	是	400	6928.2	公线	261.35	65	4526.6	0	1015.96	不受限	1000
10004	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁航线984开关	梁坪站	63000	是	300	5196.15	公线	180.53	60	3126.8	0	1030.12	不受限	1000
10005	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	353.97	69	6130.8	0	1005.25	不受限	1000
10006	10kV金平线大馈线阆中	阆中电力调度控制分中心	金平线913开关	金垭站(阆中)	18000	否	75	1299.04	公线	8.49	11	147.1	0	1022.04	不受限	1000
10007	10kV回镇线大馈线	营山电力调度控制中心	回镇线911开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	138.49	63	2398.6	0	1030.86	不受限	1000
10008	10kV桂园一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅰ线921开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	284.35	66	4924.9	800	1024.9	不受限	1000
10009	10kV罗旺线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗旺线911开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	184.79	68	3200.6	0	1008.29	不受限	1000
10010	10kV姚镇线	广元电力调度控制中心	姚镇线911开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	29.57	30	512.2	0	1046.65	不受限	1000
10011	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	10kV河镇线932	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	88.93	54	1540.3	0	1031.79	不受限	1000
10012	10kV朝滩线	广元电力调度控制中心	朝滩线915开关	朝天站	20000	是	259	4486.01	公线	146.74	57	2541.6	0	1047.21	不受限	1000
10013	10kV北金线	南部电力调度控制中心	10kV北金线914	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	335.85	76	5816.9	0	1042.02	不受限	1000
10014	10kV坝福线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝福线913	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	481.27	80	8335.6	0	1001.88	不受限	1000
10015	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	林农线914	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	公线	160.74	66	2784.1	0	1003.89	不受限	1000
10016	10kV辉双线大馈线	南充电力调度控制中心	辉双线915开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	128.33	58	2222.6	200	1006.86	不受限	1000
10017	10kV阿水线	阿坝电力调度控制中心	阿水线955开关	阿坝站	63000	否	255	4416.73	公线	169.69	67	2939	22	1014.06	不受限	1000
10018	10kV石乡线	阿坝电力调度控制中心	石乡线912开关	沙石多站	3150	是	75	1299.04	公线	0.91	1	15.8	0	1023.43	不受限	1000
10019	10kV德城线	阿坝电力调度控制中心	德城线913开关	城东站	12000	否	100	1732.05	公线	24.92	25	431.6	100	1027.24	不受限	1000
10020	10kV九源二线	广元电力调度控制中心	九源二线964开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	302.3	67	5235.8	0	1041.15	不受限	1000
10021	10kV谊红线	阿坝电力调度控制中心	谊红线913开关	水田坪站	10000	否	200	3464.1	公线	120.32	60	2084	0	1033.69	不受限	1000
10022	10kV阿哇线	阿坝电力调度控制中心	阿哇线945开关	阿坝站	63000	否	240	4156.92	公线	153.6	64	2660.3	35	1045.93	不受限	1000
10023	10kV阿龙线	阿坝电力调度控制中心	阿龙线914开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	120.68	60	2090.2	0	1027.49	不受限	1000
10024	10kV公镇线	剑阁电力调度控制中心	公镇线921开关	35kV公兴站	6300	否	228	3949.08	公线	146.62	64	2539.5	0	1014.67	不受限	1000
10025	10kV大坝线	广元电力调度控制中心	大坝线924	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	153.07	51	2651.1	475	1030.82	不受限	1000
10026	10kV桑?线	盐边电力调度控制中心	桑感线952开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	300.99	75	5213.2	0	1022.18	不受限	1000
10027	10kV万青线	万源电力调度控制中心	10kV万青线911开关	万源站	50000	是	270	4676.54	公线	157.94	58	2735.5	0	1005.73	不受限	1000

10028	10kV祥官线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥官线946开关	凝祥站	50000	否	479	8296.52	公用	371.26	78	6430.2	0	1036.67	不受限	1000
10029	10kV兰中线	平昌电力调度控制中心	10kV兰中线922	兰草站	12600	否	170	2944.49	公线	92.52	54	1602.4	0	1047.64	不受限	1000
10030	10kV东星二线	平昌电力调度控制中心	10kV东星二线924	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	300.97	75	5212.8	0	1022.58	不受限	1000
10031	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	120.96	60	2095.1	0	1022.59	不受限	1000
10032	10kV板石线	巴州电力调度控制中心	10kV板石线913	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	120.02	60	2078.8	0	1038.89	不受限	1000
10033	10kV石东线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石东线915开关	石岭站	90000	是	527	9127.91	公用	362.55	69	6279.4	0	1022.93	不受限	1000
10034	10kV城郊线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城郊线925开关	（越西县调）城关站	50000	否	352	6096.82	公线	258.89	74	4484	0	1003.14	不受限	1000
10035	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲龙线912开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	29.19	29	505.6	0	1053.24	不受限	1000
10036	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	31.15	31	539.5	0	1019.34	不受限	1000
10037	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	不受限	1000
10038	10kV金垭线	达县电力调度控制中心	10kV.金垭线912开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	101.71	51	1761.6	0	1009.68	不受限	1000
10039	10kV茶德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶德线913开关	茶扎站	1732.05	是	89.2	1544.99	公线	11.37	13	196.9	0	1039.09	不受限	1000
10040	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	76.07	51	1317.5	0	1020.77	不受限	1000
10041	10kV安镇线913大馈线	富顺电力调度控制中心	安镇线913开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	162	59	2805.8	0	1004.71	不受限	1000
10042	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福余线914开关	福宝站	103000	是	385	6668.4	公线	248.28	64	4300.2	0	1034.52	不受限	1000
10043	10kV马兴线911大馈线	叙永电力调度控制中心	马兴线911	马岭	10000	是	222	3845.15	公线	117.09	53	2028	0	1048.12	不受限	1000
10044	10kV燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	348.08	68	6028.8	0	1037.97	不受限	1000
10045	10kV丹东线915大馈线	叙永电力调度控制中心	丹东线913开关	丹山	30200	是	400	6928.2	公线	260.74	65	4516	0	1026.56	不受限	1000
10046	10kV园南一线	彭山电力调度控制中心	园南一线926开关	园门站	113000	否	482	8348.48	专线	366.7	76	6351.2	125	1037.43	不受限	1000
10047	10kV南均线	雨城电力调度控制中心	10kV南均线935开关	南坝子站	100000	是	433	7499.78	公线	286.91	66	4969.2	0	1030.62	不受限	1000
10048	10kV干襄线	汉源电力调度控制中心	干襄线924开关	干溪坝站	50000	是	335	5802.37	公线	209.03	62	3620.4	0	1021.5	不受限	1000
10049	10kV灵广二线	彭山电力调度控制中心	灵广二线916开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	350.08	69	6063.4	0	1003.37	不受限	1000
10050	10kV童芝线大馈线	富顺电力调度控制中心	童芝线923开关	童寺站	20200	否	345	5975.58	公线	217.9	63	3774	0	1006.46	不受限	1000
10051	10kV东伏一线	眉山电力调度控制中心	东伏一线913开关	东馆站	81500	是	255	4416.73	公线	144.52	57	2503	0	1030.38	不受限	1000
10052	10kV杨周线	丹棱电力调度控制中心	杨周线926开关	杨场站	40000	否	315	5455.96	公线	73.07	23	1265.6	2598.08	1046.68	不受限	1000
10053	10kV桥龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线913开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	237.39	56	4111.6	750	999.66	不受限	1000
10054	10kV南紫线大馈线	自贡电力调度控制中心	南紫线974开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	279.31	58	4844.7	800	1020.23	不受限	1000
10055	10kV象磷线	眉山电力调度控制中心	象磷线912开关	象耳站	28000	否	380	6581.79	公线	138.11	36	2392	2530	1001.61	不受限	1000
10056	10kV长成二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成二线921开关	长土站	56700	是	423	7326.57	公线	278.87	66	4830	0	1031.26	不受限	1000
10057	10kV双镇线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	双镇线915	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	188.65	61	3267.5	0	1000.28	不受限	1000
10058	10kV特走线911大馈线	泸川电力调度控制中心	特走线911开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	261.92	65	4536.4	0	1006.16	不受限	1000
10059	10kV吉永线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉永线913开关	永吉	20000	是	308	5334.72	公线	187.47	61	3247	0	1020.78	不受限	1000
10060	10kV桂龙线915	古蔺电力调度控制中心	10kV桂龙线915开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	188.56	61	3265.9	0	1001.88	不受限	1000
10061	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰安线950开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	284.04	66	4919.6	0	1038.66	不受限	1000
10062	10kV水金线	江安电力调度控制中心	水金线903开关	水清站	10000	是	290	5022.95	公线	172.98	60	2996	0	1022.36	不受限	1000
10063	10kV清泰线大馈线	天府电力调度控制中心	清泰路930开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	300.81	75	5210	0	1025.38	不受限	1000
10064	10kV水江线	江安电力调度控制中心	水江线906开关	水清站	6300	是	260	4503.33	公用	149.71	58	2593	0	1009.66	不受限	1000
10065	10kV牧川路大馈线	天府电力调度控制中心	牧川路915开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	300.95	75	5212.4	0	1022.98	不受限	1000
10066	10kV怡南二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南二线920开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	0	1042.94	不受限	1000
10067	10kV麓高线大馈线	天府电力调度控制中心	麓高线925开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	专线	382.14	69	6618.7	0	1043.89	不受限	1000
10068	10kV山泥线大馈线	威远电力调度控制中心	山泥线913开关	山王站	12600	是	260	4503.33	公线	140.1	54	2426.6	160	1016.06	不受限	1000
10069	10kV通游线	乐山电力调度控制中心	通游线914开关	通悦站	120000	是	380	6581.79	公线	244.49	64	4234.5	0	1030.93	不受限	1000
10070	10kV桥火线	资中电力调度控制中心	桥火线923开关	倒石桥站	100000	否	100	1732.05	专线	29.99	30	519.4	0	1039.44	不受限	1000
10071	10kV桥中线	资中电力调度控制中心	桥中线916开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	319.26	53	5529.6	2780	1043.47	不受限	1000
10072	10kV海心线	成都配调	海心线913	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	318.53	67	5516.9	0	1037.18	不受限	1000
10073	10kV浦外线	成都配调	浦外线908	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	319.4	68	5532	0	1022.08	不受限	1000
10074	10kV大河二线	内江电力调度控制中心	大河二线922开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	123.08	41	2131.8	1000	1025.12	不受限	1000
10075	10kV杏卓线	成都配调	杏卓路922	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	366.61	78	6349.6	0	1023.74	不受限	1000
10076	10kV荔玉线	成都配调	荔玉线917	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	319.63	68	5536	0	1018.08	不受限	1000
10077	10kV杏沙线	成都配调	杏沙路905	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	318.52	67	5516.8	0	1037.28	不受限	1000

10078	10kV隆白路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆白路923	兴隆(崇州)	2*10000	是	305	5282.75	公线	183.88	60	3184.8	0	1041.4	不受限	1000
10079	10kV马万一路专线	成都配调	马鸿一线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	365.82	77	6336	0	1037.34	不受限	1000
10080	10kV新森路	成都配调	新森路948	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	367.55	78	6366	0	1007.34	不受限	1000
10081	10kV新站路	成都配调	新站路923	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	320.06	68	5543.4	0	1010.68	不受限	1000
10082	10kV景城三线	青白江电力调度控制中心	景城三线910开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	383.42	69	6640.8	0	1021.79	不受限	1000
10083	10kV景辉一线	青白江电力调度控制中心	景辉一线906开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	313.65	63	5432.4	400	1026.52	不受限	1000
10084	10kV湾华路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾华路991开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	479.45	80	8304	0	1049.07	不受限	1000
10085	10kV孝景路904线路	孝泉电力调度控制中心	孝景路904开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	180.7	60	3129.7	0	1027.22	不受限	1000
10086	10kV富什路	绵竹电力调度控制中心	富什路902开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	194	61	3360	0	1032.48	不受限	1000
10087	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天致路910	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	439.95	80	7620	0	1000.42	不受限	1000
10088	10kV万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线932开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	239.46	60	4147.4	375	1020.16	不受限	1000
10089	10kV广镇路911线路	中江电力调度控制中心	广镇路911开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	185.68	68	3216	0	1039.65	不受限	1000
10090	10kV白川路	绵竹电力调度控制中心	白川路907开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	437.64	79	7580	0	1024.83	不受限	1000
10091	10kV桂城三线	新都电力调度控制中心	桂城三线922开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	338.11	76	5856	0	1034.09	不受限	1000
10092	10kV宝永线	乐至电力调度控制中心	10kV宝永线912开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公线	118.22	54	2047.5	0	1000.91	不受限	1000
10093	10kV光马线	新都电力调度控制中心	光马线908开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	140.09	35	2426.4	2094	1022.16	不受限	1000
10094	10kV普新二路	新都电力调度控制中心	普新二线926开关	普河	100000	是	400	6928.2	公线	260	65	4503.2	0	1039.36	不受限	1000
10095	10kV筒江线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒江线949开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	421.17	70	7294.7	0	1019.14	不受限	1000
10096	10kV梓东路	郫都电力调度控制中心	梓东线922开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	421.67	70	7303.4	0	1010.44	不受限	1000
10097	10kV德文路大馈线-用户1	郫都电力调度控制中心	德文线910开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	260.05	65	4504	0	1038.56	不受限	1000
10098	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	不受限	985
10099	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	173.96	20	122.5	0	985.64	不受限	980
10100	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔麦线912开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	34.02	34	589.2	0	969.64	不受限	960
10101	10kV南芙二路	罗江电力调度控制中心	南芙二路925开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	476	89	8010	0	962.02	不受限	960
10102	10kV新祥路	大邑电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	20000	否	200	3464.1	专线	124.12	62	2149.8	0	967.89	不受限	950
10103	10kV白回线	彭州电力调度控制中心	白回线911开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	24.4	27	422.6	0	980.36	不受限	950
10104	10kV新清路	绵竹电力调度控制中心	新清路925开关	新市	360000	是	335	5802.37	公线	211.29	63	3659.5	0	982.4	不受限	950
10105	10kV十江一线	简阳电力调度控制中心	十江一线932开关	十里坝	106000	否	460	7967.43	公线	315.73	69	5468.4	730	972.29	不受限	950
10106	10kV广继路905#线路	中江电力调度控制中心	广继路905开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	269.93	72	4675.2	250	951.65	不受限	950
10107	10kV杨韩线	金堂电力调度控制中心	杨韩线916	杨柳	2*50000	是	580	10045.89	公线	407.6	70	7059.6	0	977.11	不受限	950
10108	10kV光园八路	绵竹电力调度控制中心	光园八路951开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	263.46	66	4563.2	0	979.36	不受限	950
10109	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中城二路921开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	449.63	81	787.78	0	960	不受限	950
10110	10kV太江路_主_LTQ925Z	彭州电力调度控制中心	太江路925	太清	2*31500	否	282.51	4893.22	专线	198.15	70	3432	0	971.9	不受限	950
10111	10kV绵城四路	绵竹电力调度控制中心	绵城四路920开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	385.32	70	6673.8	0	974.94	不受限	950
10112	10kV龙镇一线	新都电力调度控制中心	龙镇一线923开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	293.9	73	5090.4	189	955.98	不受限	950
10113	10kV江安线	新都电力调度控制中心	江安线933开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	286.66	65	4965	210	949.53	不受限	950
10114	10kV富东路	绵竹电力调度控制中心	富东路903开关	富新站	36000	否	200	3464.1	专线	123.27	62	2135	0	982.69	不受限	950
10115	10kV河明线大馈线	广安电力调度控制中心	河明线973开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	262.48	66	4546.1	0	996.46	不受限	950
10116	10kV美毗线大馈线	新都电力调度控制中心	美毗线935开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	407.98	79	7066.3	0	992.93	不受限	950
10117	10kV筒机线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒机线961开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	423.9	71	7341.9	0	971.94	不受限	950
10118	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美熊线937开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	407.98	79	7066.3	0	992.93	不受限	950
10119	10kV家回路922线路	中江电力调度控制中心	家回路922开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	190.54	70	3300.2	0	955.45	不受限	950
10120	10kV冯李路	中江电力调度控制中心	冯李路945开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	111.43	56	1930	200	987.69	不受限	950
10121	10kV普医路	新都电力调度控制中心	普医线912开关	普河	100000	否	500	8660.25	专线	347.69	70	6022	780	992.22	不受限	950
10122	10kV永东线大馈线	广安电力调度控制中心	永东线926开关	永兴站	100000	否	450	7794.23	公线	349.48	78	6053	0	961.81	不受限	950
10123	10kV禅涧线	郫都电力调度控制中心	禅涧线914开关	玉禅	2480000	是	550	9526.28	公线	383.07	70	6634.7	0	986.32	不受限	950
10124	10kV西民线大馈线	广安电力调度控制中心	西民线972开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	265.03	66	4590.4	0	952.16	不受限	950
10125	10kV温天路	成都配调	温天路924	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	369.01	78	6391.2	0	982.14	不受限	950
10126	10kV晋金二线	成都配调	晋金二路923	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	369.24	78	6395.2	0	978.14	不受限	950
10127	10kV望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	321.06	68	5560.8	0	993.28	不受限	950

10128	10kV大软路专线	成都配调	大软路931	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	312.81	76	5417.8	0	957.88	不受限	950
10129	10kV三国二线大馈线	内江电力调度控制中心	三国二线927开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	282.2	67	4887.7	0	973.56	不受限	950
10130	10kV南磐线大馈线专线	邻水电力调度控制中心	南磐线914开关	南城站（邻水）	20000	否	74	1281.72	专线	10.5	14	181.8	0	971.75	不受限	950
10131	10kV武融线大馈线	武胜电力调度控制中心	武融线978开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	244.1	49	4221	5930	-3222.8	不受限	950
10132	10kV青茶线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	青茶线913开关	青龙站	12600	否	200	3464.1	公线	123.59	62	2140.6	0	977.09	不受限	950
10133	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴天线925开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	239.38	65	4146	0	994.73	不受限	950
10134	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹太路913	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	264.73	66	4585.2	0	957.36	不受限	950
10135	10kV权水线	资中电力调度控制中心	权水线913开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	210.43	71	3644.6	0	953.99	不受限	950
10136	10kV庙石路	成都配调	庙石路937	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	322.4	68	5584	0	970.08	不受限	950
10137	10kV清河线大馈线	威远电力调度控制中心	清河线916开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	339.54	61	5880.8	900	978.78	不受限	950
10138	10kV马农线大馈线	内江电力调度控制中心	马农线921开关	马鞍山站	80000	是	316	5473.28	公线	125.46	40	2172.9	1250	955.72	不受限	950
10139	10kV水代线	江安电力调度控制中心	水代线905开关	水清站	10000	是	400	6928.2	公线	263.31	66	4560.5	0	982.06	不受限	950
10140	10kV迎石线912	江安电力调度控制中心	迎石线912开关	迎安站	6300	是	400	6928.2	公用	265.1	66	4592	0	951	不受限	950
10141	10kV力保线大馈线	天府电力调度控制中心	力保路948开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	482.84	80	8362.8	0	990.27	不受限	950
10142	10kV南观线	南溪电力调度控制中心	南观线942开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	136.63	32	2366.4	2630	961.86	不受限	950
10143	10kV天峰线大馈线	天府电力调度控制中心	天峰线933开关	天保	63000	是	553	9578.24	公线	385.95	70	6684.7	0	977.89	不受限	950
10144	10kV叙政线	宜宾电力调度控制中心	叙政线644开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	286.88	67	4968.8	0	989.46	不受限	950
10145	10kV星庄线大馈线	天府电力调度控制中心	星庄线912开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	304.64	76	5276.4	0	958.98	不受限	950
10146	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金杨线913开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	440.53	80	7630	0	990.42	不受限	950
10147	10kV八堰线	邻水电力调度控制中心	八堰线911开关	八耳站	6300	是	390	6755	公线	257.23	70	4455	0	950	受限	950
10148	10kV益大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益大线923开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公线	60.12	34	1041.2	730	956.78	不受限	950
10149	10kV兴杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴杨线911开关	兴隆站	8000	否	200	3464.1	公用	124.46	62	2155.6	0	962.09	不受限	950
10150	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	10kV屯狮线912开关	中屯站	60000	否	220	3810.51	公线	182.46	74	2844.1	5780	966.41	不受限	950
10151	10kV贯高线大馈线	江油电力调度控制中心	贯高路909开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	158.98	66	2753.6	0	987.63	不受限	950
10152	10kV海梅线916	甘洛电力调度控制中心	海梅线916小车开关	海田站	50000	否	161	2788.6	公线	85.55	52	1440	0	947.4	不受限	950
10153	10kV烟新线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟新线911开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	7.48	5	129.6	1450	992.49	不受限	950
10154	10kV四增线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四增线922开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	51.58	22	893.4	1700	991.95	不受限	950
10155	10kV南丽线	巴州电力调度控制中心	10kV南丽线958	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	483.6	81	8376	0	977.07	不受限	950
10156	10kV黎仙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎仙线924开关	黎雅站	16300	否	200	3464.1	公用	124.87	62	2162.8	0	954.89	不受限	950
10157	10kV元大线大馈线	雷波电力调度控制中心	元大线912开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	171.97	67	2978.6	0	996.46	不受限	950
10158	10kV黄镇线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	173.43	68	3003.8	0	971.26	不受限	950
10159	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	10kV林桥线954	林家坝站	16300	否	335	5802.37	公线	245.66	73	4254.8	0	967.33	不受限	950
10160	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	不受限	950
10161	10kV家秦Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅱ回966	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	213.38	71	3695.8	0	980.73	不受限	950
10162	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百拉线913开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公线	34.57	31	598.8	0	958.66	不受限	950
10163	10kV油城二线	万源电力调度控制中心	10kV.油城二线921开关	油房坝站	31500	是	380	6581.79	公线	210.16	55	3640	630	995.43	不受限	950
10164	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	10kV千霞线955	千佛崖站	20000	否	400	6928.2	公线	304.67	76	5276.8	0	958.58	不受限	950
10165	10kV双屯线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	双屯线914	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	189.99	62	3290.6	0	977.18	不受限	950
10166	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	古复线913开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	104.08	52	1802.6	0	968.68	不受限	950
10167	10kV风洞线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV风洞线912开关	龙风	20000	是	300	5196.15	公线	184.3	61	3192	0	964.92	不受限	950
10168	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前卫一线917开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	121.41	40	2102.8	1600	973.73	不受限	950
10169	10kV代碳线大馈线	自贡电力调度控制中心	代碳线919开关	代家坝站	126200	否	445	7707.63	公线	199.68	45	3458.4	2500	978.47	不受限	950
10170	10kV双镇线	新桥电力调度控制中心	双镇线924开关	双堰站	80160	否	300	5196.15	公线	214.72	72	3719	0	957.53	不受限	950
10171	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多尚线931开关	多悦站	30000	是	380	6581.79	公线	155.53	41	2693.7	1575	996.73	不受限	950
10172	10kV天福线大馈线	富顺电力调度控制中心	天福线921开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	163.97	60	2840	0	970.51	不受限	950
10173	10kV云立线925大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线925开关	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	281.75	67	4879.9	0	981.36	不受限	950
10174	10kV满双线	仁寿电力调度控制中心	满双线915开关	满井站	18000	否	380	6581.79	公线	285.54	75	4945.6	0	978.01	不受限	950

10175	10kV太港线653大馈线	泸川电力调度控制中心	太港线913开关	太伏	20000	是	200	3464.1	公线	103.38	52	1790.5	0	980.78	不受限	950
10176	10kV碑鼓线	通川电力调度控制中心	10kV.碑鼓线922开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	182.34	69	3158.1	0	972.84	不受限	950
10177	10kV北回线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北回线925开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	226.36	60	3920.5	350	994.93	不受限	950
10178	10kV北抚线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北抚线923开关	城北站(蓬安)	94500	否	433	7499.78	公线	333.27	77	5772.2	0	977.6	不受限	950
10179	10kV下川二线	广元电力调度控制中心	下川二线926开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	350.15	77	6064.6	0	996.97	不受限	950
10180	10kV凤石线	蓬溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	207.08	63	3586.6	0	986.02	不受限	950
10181	10kV游德线	蓬溪电力调度控制中心	游德线929开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	306.72	67	5312.4	0	992.26	不受限	950
10182	10kV莱林线	大英电力调度控制中心	莱林线916开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	263.89	66	4570.5	0	972.06	不受限	950
10183	10kV莱乐线	大英电力调度控制中心	莱乐线911开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	385.49	70	6676.6	0	985.99	不受限	950
10184	10kV大镇线	广元电力调度控制中心	大镇线911开关	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	215.12	72	3725.8	0	950.73	不受限	950
10185	10kV东高线	苍溪电力调度控制中心	东高线912开关	35kV东溪站	10000	是	281	4867.06	公线	167.82	60	2906.6	0	987.05	不受限	950
10186	10kV上东线	广元电力调度控制中心	上东线927开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	266.98	66	4624.1	0	960.03	不受限	950
10187	10kV北周一线大馈线	南充电力调度控制中心	北周I回913开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	368.38	57	6380.4	1600	970.84	不受限	950
10188	10kV隆心线	阿坝电力调度控制中心	隆心线923开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
10189	10kV隆解线	阿坝电力调度控制中心	隆解线912开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
10190	10kV河新一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新一线914开关	河西	100000	是	302	5230.79	公线	185.61	61	3214.8	0	969.83	不受限	950
10191	10kV东滨线	射洪电力调度控制中心	东滨线914开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	339.58	69	5881.5	0	977.42	不受限	950
10192	10kV沙镇线	剑阁电力调度控制中心	沙镇线923开关	沙溪坝站	63000	否	453	7846.19	公线	350.21	77	6065.6	0	995.97	不受限	950
10193	10kV隆花线	阿坝电力调度控制中心	隆花线921开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
10194	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红宾一线918开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	214.32	71	3712	0	964.54	不受限	950
10195	10kV红新线	盐边电力调度控制中心	红新线913开关	红格站	40000	是	350	6062.18	公线	214.55	61	3716	160	973.74	不受限	950
10196	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广氮二路922开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	343.37	60	5947.1	1050	984.19	不受限	950
10197	10kV金高三路	广汉电力调度控制中心	金高三路928开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	357.85	74	6198	400	977.99	不受限	950
10198	10kV回水线大馈线	营山电力调度控制中心	回水线913开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	146.71	53	2541	300	969.51	不受限	950
10199	10kV石大线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	石大线912	石龙	10000	是	196	3394.82	公线	64.72	33	1121	630	964.86	不受限	950
10200	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤一线933开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	329.5	66	5707	250	971.2	不受限	950
10201	10kV冯学线915大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯学线915开关	冯嘴	127000	否	406	7032.13	公线	310.22	76	5373	0	955.92	不受限	950
10202	10kV天成线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天成线912开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	207.26	63	3589.8	0	982.82	不受限	950
10203	10kV厂四线922大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂四线922开关	鱼塘	26300	否	266	4607.26	专线	184.3	69	3192	0	954.53	不受限	950
10204	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤渡线924开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	183.14	61	3171.9	0	985.02	不受限	950
10205	10kV毛富线	米易电力调度控制中心	毛富线951开关	毛坪厂	8000	否	210	3637.31	公线	133.11	63	2305.5	0	968.08	不受限	950
10206	10kV南化二线	仪陇电力调度控制中心	南化二线915开关	丰南站	113000	是	507	8781.5	公线	339.13	67	5873.7	250	901.5	不受限	900
10207	10kV南池线	仁和电力调度控制中心	南池线950开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	186.33	62	3227.3	0	929.62	不受限	900
10208	10kV鱼林线620大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼林线620	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	173.48	61	3004.7	0	944.37	不受限	900
10209	10kV思场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思场线926开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	81.08	54	1404.3	0	933.97	不受限	900
10210	10kV隘庆线	宣汉电力调度控制中心	隘庆线914开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	107.74	54	1866	0	905.28	不受限	900
10211	10kV陈共线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈共线923开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	37.81	38	654.9	0	903.94	不受限	900
10212	10kV青代线大馈线	营山电力调度控制中心	青代线915开关	青岩铺站(营山)	16000	否	200	3464.1	公线	121.1	61	2097.5	100	920.19	不受限	900
10213	10kV天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线911开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	135.23	64	2342.1	0	931.48	不受限	900
10214	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑北线911开关	碑庙站	23000	否	265	4589.93	公线	186.18	70	3224.6	0	906.34	不受限	900
10215	10kV文井线	蓬溪电力调度控制中心	文井线915开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	106.19	53	1839.2	0	932.08	不受限	900
10216	10kV大万线	旺苍电力调度控制中心	大万线912	35kV大河站	6300	否	100	1732.05	公线	35.86	36	621.1	0	937.74	不受限	900
10217	10kV桥英线	大英电力调度控制中心	桥英线914开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	389.53	70	6746.7	0	915.89	不受限	900
10218	10kV永太线	大英电力调度控制中心	永太线915开关	永乐	12600	是	355	6148.78	公线	124.48	35	2156	1830	933.02	不受限	900
10219	10kV郊井线	苍溪电力调度控制中心	郊井线912开关	35kV城郊站	16300	否	200	3464.1	公线	127.9	64	2215.2	0	902.49	不受限	900
10220	10kV辉李一线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李一线916开关	辉景站	16300	是	220	3810.51	公线	53.44	24	925.6	1200	922.81	不受限	900
10221	10kV卡潘线	阿坝电力调度控制中心	卡潘线911开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	900

10222	10kV安永一线963大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永一线963	安富	126000	是	430	7447.82	公线	290.13	67	5025	0	933.26	不受限	900
10223	10kV博鹋线	阿坝电力调度控制中心	博鹋线915开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	80.9	54	1401.2	0	937.07	不受限	900
10224	10kV若楠线	阿坝电力调度控制中心	若楠线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	67.62	50	1171.1	0	933.34	不受限	900
10225	10kV俄湖线	阿坝电力调度控制中心	俄湖线954开关	俄真站	31500	否	220	3810.51	公线	46.19	21	800	1700	929.46	不受限	900
10226	10kV陵竺线	苍溪电力调度控制中心	陵竺线918开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	327.76	77	5676.8	0	948.3	不受限	900
10227	10kV格古线	盐边电力调度控制中心	格古线952开关	格萨拉站	3150	是	100	1732.05	公线	27.09	27	469.2	0	916.44	不受限	900
10228	10kV万兴一线	广元电力调度控制中心	万兴一线917开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	331.61	69	5743.4	0	935.38	不受限	900
10229	10kV金尚线	通川电力调度控制中心	10kV.金尚线981开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	443.42	80	7680	0	924.83	不受限	900
10230	10kV福金线	洪雅电力调度控制中心	福金线924开关	福宝站	82000	是	495	8573.65	公线	343.02	69	5941.1	0	917.82	不受限	900
10231	10kV红政线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红政线916开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	282.02	67	4884.5	0	935.19	不受限	900
10232	10kV穆柳线	青神电力调度控制中心	穆柳线921开关	穆家埂站	30000	是	400	6928.2	公线	265.51	66	4598.7	0	943.86	不受限	900
10233	10kV卷双线	渠县电力调度控制中心	卷双线914开关	卷硐站	9000	是	246	4260.84	公线	144.34	59	2500	0	908.67	不受限	900
10234	10kV万建线	雅安电力调度控制中心	万建线912开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	192.06	64	3326.4	410	940.13	不受限	900
10235	10kV红雅一线	雅安电力调度控制中心	红雅一线918开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	202.66	38	3510	3750	926.53	不受限	900
10236	10kV宋宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宾线913开关	宋家桥站	63200	否	304	5265.43	公线	220.22	72	3814.2	0	924.69	不受限	900
10237	10kV杨城九线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城九线965开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	387.78	70	6716.4	0	932.34	不受限	900
10238	10kV满金线	仁寿电力调度控制中心	满金线983开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	125.4	63	2171.9	0	945.79	不受限	900
10239	10kV福童线	眉山电力调度控制中心	福童线927开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	149.84	31	2595.3	4000	918.33	不受限	900
10240	10kV瓦溪线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦溪线923开关	瓦市站	20200	否	345	5975.58	公线	222.38	64	3851.7	0	928.76	不受限	900
10241	10kV莲自线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲自线421开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	245.16	48	4246.1	1890	930.67	不受限	900
10242	10kV汇雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇雅线925开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	330.25	69	5720	0	944.93	不受限	900
10243	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田大二线924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公线	90.99	57	1576	0	918.15	不受限	900
10244	10kV园宾一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园宾一线955开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	332.81	63	5764.3	630	908.03	不受限	900
10245	10kV衣街线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣街线911开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	13.51	18	234	0	935.14	不受限	900
10246	10kV沉华线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉华线913开关	沉抗站	6300	否	225	3897.11	公用	149.88	67	2596	0	911.4	不受限	900
10247	10kV城区I线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区一线914开关	城郊站	32500	否	344	5958.25	公线	192.61	56	3336	500	930.6	不受限	900
10248	10kV曾康线	巴州电力调度控制中心	10kV曾康线917	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	195.45	71	3385.2	0	901.63	不受限	900
10249	10kV兰青线	平昌电力调度控制中心	10kV兰青线923开关	兰草站	20000	否	200	3464.1	公线	126.1	63	2184	0	933.69	不受限	900
10250	10kV二蕉线大馈线	江油电力调度控制中心	二蕉线922开关	二郎庙站	31500	否	180	3117.69	公用	109.08	61	1889.2	0	916.72	不受限	900
10251	10kV重铜线大馈线	江油电力调度控制中心	重铜线912开关	重华站	4000	是	240	4156.92	公用	139.52	58	2416.5	0	909.04	不受限	900
10252	10kV睢镇线大馈线	安州电力调度控制中心	睢镇线936开关	睢水站	31500	否	200	3464.1	公用	123.82	62	2144.5	30	943.19	不受限	900
10253	10kV黄泥线大馈线	安州电力调度控制中心	黄泥线917开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	216.36	72	3747.4	0	929.13	不受限	900
10254	10kV晨工五线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工五线931开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	485.75	81	8413.2	0	939.87	不受限	900
10255	10kV板千线	巴州电力调度控制中心	10kV板千线911	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	127.34	64	2205.6	0	912.09	不受限	900
10256	10kV瑞岭线大馈线主线	越西电力调度控制中心	10kV瑞岭线914小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	100.23	59	1735.9	0	914.14	不受限	900
10257	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	15.12	20	261.8	0	907.34	不受限	900
10258	10kV城庄Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城庄I线659开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	205.2	54	3554	800	911	不受限	900
10259	10kV仙龙线	南屏电力调度控制中心	仙龙线941开关	仙临站	6300	是	270	4676.54	公用	92.38	34	1600	1200	941.23	不受限	900
10260	10kV石程线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	石程线912开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	70.84	47	1160	0	918.464	不受限	900
10261	10kV曹禄线981线路2	沙湾电力调度控制分中心	曹禄线981开关	曹山站	100700	是	270	4676.54	公线	161.98	60	2805.5	0	935.73	不受限	900
10262	10kV桐地线大馈线	天府电力调度控制中心	桐地线931开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	487.88	81	8450	0	903.07	不受限	900
10263	10kV清然线946大馈线	天府电力调度控制中心	清然路946开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	267.61	67	4635	0	907.56	不受限	900
10264	10kV科创一线	温江电力调度控制中心	科创一线917开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	388.68	70	6732	0	930.59	不受限	900
10265	10kV宋葫线	资中电力调度控制中心	宋葫线912开关	宋家站	20000	否	192	3325.54	专线	84.63	44	1465.8	600	927.19	不受限	900
10266	10kV桥铁二线	资中电力调度控制中心	桥铁二线929开关	倒石桥站	100000	是	328	5681.13	公线	243.15	74	4211.3	0	901.72	不受限	900
10267	10kV槐隆线	成都配调	槐隆路958	槐树店	102000	否	473	8192.6	专线	373.58	79	6470.4	0	902.94	不受限	900
10268	10kV乐猛线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐猛线954开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	公线	225.52	83	4040	3300	-3110.07	不受限	900
10269	10kV辰绿线	成都配调	辰绿路926	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	370.9	78	6424	0	949.34	不受限	900

10270	10kV八电线	内江电力调度控制中心	八电线924开关	八角井站	90000	否	500	8660.25	公线	363.82	73	6301.3	570	922.92	不受限	900
10271	10kV东八一线	内江电力调度控制中心	东八一线913开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	284.52	67	4927.9	0	933.36	不受限	900
10272	10kV东金线	内江电力调度控制中心	东金线917开关	东兴站	100000	否	423	7326.57	公线	266.96	63	4623.8	1050	920.11	不受限	900
10273	10kV新向线	威远电力调度控制中心	新向线911开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	238.43	65	4129.6	0	941.85	不受限	900
10274	10kV牟龙线	青白江电力调度控制中心	牟龙线921开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	187.76	63	3252	0	904.92	不受限	900
10275	10kV胜火线	成都配调	胜火路916	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	251.64	75	4358.4	0	905.83	不受限	900
10276	10kV赤鼎一线	成都配调	赤鼎一线917	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	323.78	68	5607.8	0	946.28	不受限	900
10277	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景业二线922开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	341.92	69	5922	0	936.92	不受限	900
10278	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯百路906开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	389.95	71	6754	0	908.59	不受限	900
10279	10kV民思路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民思路945开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	487.85	81	8449.6	0	903.47	不受限	900
10280	10kV简铁线	简阳电力调度控制中心	简铁线919开关	简阳	82000	是	100	1732.05	专线	26.5	27	459	0.0001	926.64	不受限	900
10281	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万城五线993开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	354.57	69	6141.1	120	902.66	不受限	900
10282	10kV万香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万香线934开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	305.29	76	5287.6	0	947.78	不受限	900
10283	10kV高金线大馈线	广安电力调度控制中心	高金线14开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公线	65.87	44	1140.9	200	997.37	不受限	900
10284	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往巨线913开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公线	38.44	38	665.7	0	893.14	不受限	890
10285	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	206.65	14	97.2	0	895.5	不受限	890
10286	10kV南南二线	巴州电力调度控制中心	10kV南南二线942	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	308.08	77	5336	0	899.38	不受限	850
10287	10kV船龙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船龙线926开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	82.99	17	1437.4	5500	856.82	不受限	850
10288	10kV绵园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵园线925开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	392.37	71	6795.8	0	866.79	不受限	850
10289	10kV南开Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅰ回955	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	309.56	77	5361.6	0	873.78	不受限	850
10290	10kV八普线大馈线	江油电力调度控制中心	八普线911开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	165.17	69	2860.8	0	880.43	不受限	850
10291	10kV金定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金定线911开关	金宝站	12600	是	200	3464.1	公用	110.28	55	1910	0	861.28	不受限	850
10292	10kV擂镇一线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇一线922开关	擂鼓站	4000	是	300	5196.15	公用	190.18	63	3294	0	862.92	不受限	850
10293	10kV雪上线	巴州电力调度控制中心	10kV雪上线916	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	129.56	65	2244	0	873.69	不受限	850
10294	10kV渡陈线	达县电力调度控制中心	10kV.渡陈线911开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	126.27	57	2187	0	861.41	不受限	850
10295	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	130.89	65	2267	0	850.69	不受限	850
10296	10kV汇白线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇白线914开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	281.81	68	4881	0	883.26	不受限	850
10297	10kV洪北三线	洪雅电力调度控制中心	洪北Ⅲ回924开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	346.03	70	5993.3	0	865.62	不受限	850
10298	10kV保复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保复线925开关	保华站	12600	否	120	2078.46	专线	58.2	48	1008	0	862.61	不受限	850
10299	10kV步紫线	雨城电力调度控制中心	10kV步紫线922开关	八步站	5000	是	270	4676.54	公线	165.5	61	2866.4	0	874.83	不受限	850
10300	10kV道五线大馈线	自贡电力调度控制中心	道五线914开关	道生灏站	80000	是	445	7707.63	公线	291.6	66	5050.5	250	865.6	不受限	850
10301	10kV李新线	汉源电力调度控制中心	李新线912开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	130.66	65	2263	0	854.69	不受限	850
10302	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代毛线943开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	353.27	63	6118.7	800	882.46	不受限	850
10303	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代火线922开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	296.59	67	5136.9	160	869.2	不受限	850
10304	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平湖二线961开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	333.76	69	5780.8	0	897.98	不受限	850
10305	10kV仁城Ⅲ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅲ回923开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	346.06	70	5993.7	0	865.22	不受限	850
10306	10kV仁体线	仁寿电力调度控制中心	仁体线921开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	344.84	70	5972.7	0	886.22	不受限	850
10307	10kV永长屋一线919大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋一线919开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	288.39	68	4995	0	866.26	不受限	850
10308	10kV奇井线924大馈线	泸川电力调度控制中心	奇井线924	奇峰	16000	是	325	5629.17	公线	209.77	65	3633.2	0	870.14	不受限	850
10309	10kV郊苴线	广元电力调度控制中心	郊苴线914开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	268.36	67	4648	0	894.56	不受限	850
10310	10kV游安线	蓬溪电力调度控制中心	游安线925开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	312.12	69	5406	0	898.66	不受限	850
10311	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌石线915	凌云站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	146.48	67	2537	0	892.46	不受限	850
10312	10kV永黄线	大英电力调度控制中心	永黄线924开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	140.48	59	2433.1	0	892.44	不受限	850
10313	10kV光业一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅰ线912开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	392.75	71	6802.5	0	860.09	不受限	850
10314	10kV吉华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站	14300	是	211	3654.63	公线	119.19	56	2064.3	0	859.4	不受限	850
10315	10kV城府线926大馈线	南充电力调度控制中心	城府线926开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	280.38	51	4856.2	1915	891.39	不受限	850
10316	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	湾香线926开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	216.13	65	3743.4	0	898.5	不受限	850
10317	10kV大古线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古线925	大洲驿	63000	是	166	2875.2	公线	82.57	50	1430.1	0	870.06	不受限	850

10318	10kV阿南线	阿坝电力调度控制中心	阿南线942开关	阿坝站	63000	否	372	6443.23	公线	283.42	76	4908.9	0	890.01	不受限	850
10319	10kV镇大线	阿坝电力调度控制中心	镇大线913开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	69.49	53	1203.5	0	854.18	不受限	850
10320	10kV克草线	阿坝电力调度控制中心	克草线951开关	克藏站	1250	否	100	1732.05	公线	40.01	40	693	0	865.84	不受限	850
10321	10kV草拉线	阿坝电力调度控制中心	草拉线924开关	草格站	6300	否	200	3464.1	公线	36.43	18	631	1600	886.69	不受限	850
10322	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇新线922开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	受限	850
10323	10kV沙关线	剑阁电力调度控制中心	沙关线912开关	沙溪坝站	63000	是	516	8937.38	公线	361.46	70	6260.5	0	889.4	不受限	850
10324	10kV新蝗线	盐边电力调度控制中心	新蝗线972开关	新九站	31500	否	400	6928.2	公线	310.68	78	5380.9	0	854.48	不受限	850
10325	10kV万澈二线	广元电力调度控制中心	万澈二线925开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	335.63	70	5813.1	0	865.68	不受限	850
10326	10kV春新一线	仪陇电力调度控制中心	春新一线913开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	401.83	71	6959.7	0	869.17	不受限	850
10327	10kV东林线	安岳电力调度控制中心	10kV东林线913开关	东胜站	22600	是	430	7447.82	公线	293.48	68	5083	0	875.26	不受限	850
10328	10kV东劳线大馈线	高坪电力调度控制中心	东劳线961开关	河东站	126000	是	280	4849.74	专线	101.01	36	1749.5	1250	880.29	不受限	850
10329	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城德线914开关	城中站	26080	是	505	8746.86	公线	352.19	70	6099.9	0	897.59	不受限	850
10330	10kV杨龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龟线974开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	189.14	63	3275.9	0	881.02	不受限	850
10331	10kV老土线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老土线912开关	老观站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	146.52	67	2537.7	0	891.76	不受限	850
10332	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光北线914开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	392.44	71	6797	0	865.59	不受限	850
10333	10kV佳雨线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳雨线993	成佳	10000	是	265	4589.93	公线	161.89	61	2804	0	867.94	不受限	850
10334	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	158.37	40	2743	2600	892.38	不受限	850
10335	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经石二线920开关	经纬	153000	否	553	9578.24	公线	419.52	76	7266	500	854.42	不受限	850
10336	10kV濛南路	彭州电力调度控制中心	濛南路906	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	287.3	72	4976	400	859.38	不受限	850
10337	10kV家镇路934线路	中江电力调度控制中心	家镇路934开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	287.41	76	4977.9	0	898.95	不受限	850
10338	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西二线912开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	366.41	70	6346.2	0	859.13	不受限	850
10339	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄双路964开关	黄鹿站	20000	是	400	6928.2	公线	269.38	67	4665.6	0	876.96	不受限	850
10340	10kV河军线	新都电力调度控制中心	河军线919开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	138.91	46	2406	1389	881.53	不受限	850
10341	10kV康源线	郫都电力调度控制中心	康源线937开关	康强	126000	是	550	9526.28	公线	390.88	71	6770	0	851.02	不受限	850
10342	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德悦线934开关	德源	100000	是	600	10392.3	专线	430.39	72	7454.4	0	859.44	不受限	850
10343	10kV浆族线	成都配调	浆族路928	浆洗街	133000	是	473	8192.6	公线	326.56	69	5656	0	898.08	不受限	850
10344	10kV象中线	成都配调	象中路991	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	375.38	79	6501.6	0	871.74	不受限	850
10345	10kV曙业线	青白江电力调度控制中心	曙业线964开关	曙光	2*40000	是	600	10392.3	公线	390.76	71	6768	0	894.59	不受限	850
10346	10kV民永线大馈线	崇州电力调度控制中心	民永线909	民和	165000	是	586	10149.82	公线	417.92	71	7238.4	0	881.46	不受限	850
10347	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	218.48	65	3784	0	899.46	不受限	850
10348	10kV天宇一路	成都配调	天宇一路918	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	376.49	80	6520.8	0	852.54	不受限	850
10349	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟新线925开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	190.53	64	3300	0	856.92	不受限	850
10350	10kV凤时一线	乐山电力调度控制中心	凤时一线966开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	345.96	79	5992	0	866.92	不受限	850
10351	10kV凤白线	乐山电力调度控制中心	凤白线973开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	300.63	68	5206.9	0	889.92	不受限	850
10352	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资水线914开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	317.74	78	5503.2	0	856.89	不受限	850
10353	10kV骟洪线	成都配调	骟洪线917开关	骟马桥	2*63000	是	473	0	公线	329.1	70	5700	0	854.08	不受限	850
10354	10kV沈大一路	成都配调	沈大一路948	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	376.44	80	6520	0	853.34	不受限	850
10355	10kV指滨线	成都配调	指滨路925	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	327.71	69	5676	0	878.08	不受限	850
10356	10kV蓉西线	成都配调	蓉西路947	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	327.11	69	5665.6	0	888.48	不受限	850
10357	10kV城叙Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城叙II线661开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	254.71	67	4411.5	0	853.93	不受限	850
10358	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄瓦路916开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	309.93	77	5368	0	867.38	不受限	850
10359	10kV江贸线	江安电力调度控制中心	江贸线932开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	294.69	69	5104	0	854.26	不受限	850
10360	10kV高民线929大馈线	天府电力调度控制中心	10kV高民线929开关	高桐	63000	是	483	8365.81	公线	336.66	70	5831	0	861.65	不受限	850
10361	10kV青马线952线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	否	370	6408.59	公用	282.02	76	4884.6	0	883.13	不受限	850
10362	10kV黄居路大馈线	天府电力调度控制中心	黄居路925开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	268.83	67	4656.2	0	886.36	不受限	850
10363	10kV天正线大馈线	天府电力调度控制中心	天正线931开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	337.93	56	5852.9	1600	860.94	不受限	850
10364	10kV力韵路大馈线	天府电力调度控制中心	力韵路907开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	310.76	78	5382.4	0	852.98	不受限	850
10365	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵一线911开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	391.77	71	6785.5	0	877.09	不受限	850
10366	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天船线675开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	389.29	79	6742.5	0	895.84	不受限	850
10367	10kV路合线	仪陇电力调度控制中心	路合线913开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	139.14	37	2409.97	0	2813.89	不受限	810

10368	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌拉线915开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	43.19	43	748	0	810.84	不受限	810
10369	10kV平临线	通江电力调度控制中心	10kV平临线952	平溪站	8000	否	148	2563.44	公线	85.8	58	1486.1	0	821	不受限	800
10370	10kV普环二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环二线904开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	373.72	71	6472.9	0	829.43	不受限	800
10371	10kV铁顺二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺二线924开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	327.3	62	5668.8	800	833.53	不受限	800
10372	10kV银园一线	德昌电力调度控制中心	10kV银园一线925开关	银鹿站	80000	是	400	6928.2	公线	2.94	1	51	4650	841.56	不受限	800
10373	10kV沙胜线	通江电力调度控制中心	10kV沙胜线851	沙溪站	10000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800
10374	10kV林红线	南江电力调度控制中心	10kV林红线853	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	313.15	78	5423.7	0	811.68	不受限	800
10375	10kV永镇线	通江电力调度控制中心	10kV永镇线916	永安站	71500	是	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800
10376	10kV长查线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长须长查线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公线	0	14	100	0	806.44	不受限	800
10377	10kV铁双线	通江电力调度控制中心	10kV铁双线959	铁佛站	13000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800
10378	10kV郝金线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝金线923开关	郝家坝站	20100	是	423	7326.57	公线	253.5	60	4390.6	630	840.66	不受限	800
10379	10kV大杨线	荥经电力调度控制中心	大杨线913开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	388.63	78	6731.1	250	813.12	不受限	800
10380	10kV平西线911大馈线	叙永电力调度控制中心	平西线911开关	西湖	77500	是	252	4364.77	公线	152.92	61	2648.6	0	843.22	不受限	800
10381	10kV龙园二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园二线929开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	305.47	69	5290.7	0	806.12	不受限	800
10382	10kV沙邮线	仁寿电力调度控制中心	沙邮线912开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	349.11	71	6046.6	0	812.32	不受限	800
10383	10kV科成线	眉山电力调度控制中心	科成线977开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	348.74	70	6040.1	0	818.82	不受限	800
10384	10kV庄威二线	眉山电力调度控制中心	庄威二线922开关	庄店站	50000	否	482	8348.48	公线	312.75	65	5416.9	1250	846.73	不受限	800
10385	10kV思莲线	眉山电力调度控制中心	思莲线941开关	思蒙站	80000	否	400	6928.2	公线	289.04	72	5006.2	400	829.18	不受限	800
10386	10kV铝园二线924	眉山电力调度控制中心	铝园二线924开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	235.94	56	4086.4	935	839.86	不受限	800
10387	10kV青穆一线	青神电力调度控制中心	青穆一线911开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	175.58	42	3041	2000	820.26	不受限	800
10388	10kV牛庙线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛庙线921开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	173.59	63	3006.6	0	803.91	不受限	800
10389	10kV彰镇线	仁寿电力调度控制中心	彰镇线933开关	彰加站	10000	否	200	3464.1	公线	133.78	67	2317	0	800.69	不受限	800
10390	10kV汇龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇龙线929开关	汇东站	80200	是	445	7707.63	公线	308.83	69	5349	0	817.1	不受限	800
10391	10kV新园一路	广汉电力调度控制中心	新园一路953开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	312.36	64	5410	1365	800.99	不受限	800
10392	10kV伍义线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍义线922开关	伍隍站	18800	否	275	4763.14	公用	184.95	67	3203.3	240	843.53	不受限	800
10393	10kV小贤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤二线943开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	343.76	69	5954	1000	840.22	不受限	800
10394	10kV黄污二线923大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污二线923	黄舣	50000	是	406	7032.13	专线	278.35	69	4821	0	804.7	不受限	800
10395	10kV庐东一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东一路917开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	110.1	18	1906.9	8550	803.07	不受限	800
10396	10kV天纸线	蒲城电力调度控制中心	天纸线913开关	天生站	16300	否	210	3637.31	公线	141.9	68	2457.7	0	815.88	不受限	800
10397	10kV杨龙线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龙线975开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	222	74	3845	0	831.53	不受限	800
10398	10kV大下线	蒲城电力调度控制中心	大下线914开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	133.3	67	2308.8	0	808.89	不受限	800
10399	10kV宁伏线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁伏线916开关	保宁	135000	是	600	10392.3	公线	432	72	7482.24	0	831.6	不受限	800
10400	10kV三锁线	蒲城电力调度控制中心	三锁线911开关	三墩站	20000	否	380	6581.79	公线	295.54	78	5118.8	0	804.81	不受限	800
10401	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	10kV.岗鑫线971开关	木岗站	50000	是	595	10305.7	公线	428.73	72	7425.6	0	818.96	不受限	800
10402	10kV郊城线	广元电力调度控制中心	郊城线928开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	313.64	69	5432.3	0	844.65	不受限	800
10403	10kV南环一线	广元电力调度控制中心	南环一线914开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	360.36	80	6241.5	0	820.07	不受限	800
10404	10kV金农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金农线917	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	99.85	61	1729.4	0	842.69	不受限	800
10405	10kV莱天线	大英电力调度控制中心	莱天线914开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	111.83	56	1936.9	0	834.38	不受限	800
10406	10kV朱峰一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰丨线925开关	朱山站	100000	是	467	8088.68	公线	252.89	54	4380	1260	830.94	不受限	800
10407	10kV金大线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金大线912开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	107.67	62	1864.8	0	847.59	不受限	800
10408	10kV温葫线	大英电力调度控制中心	温葫线928开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	368.04	71	6374.4	0	830.93	不受限	800
10409	10kV大一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大一线926开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	107.56	62	1863	0	849.39	不受限	800
10410	10kV鞍泰线	苍溪电力调度控制中心	鞍泰线925开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	360.28	80	6240	0	821.57	不受限	800
10411	10kV镇江线	阿坝电力调度控制中心	镇江线914开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	70.83	54	1226.7	0	830.98	不受限	800
10412	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	姚城一线916开关	35kV姚家站	20000	是	453	7846.19	公线	316.06	70	5474.1	0	802.85	不受限	800
10413	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	马三线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800

10414	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	待用二912开关	马塘站	16000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
10415	10kV博街线	阿坝电力调度控制中心	博街线911开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	88.6	59	1534.6	0	803.67	不受限	800
10416	10kV上城线	广元电力调度控制中心	上城线911开关	上西站	80000	否	404	6997.49	公线	316.39	78	5479.9	0	817.84	不受限	800
10417	10kV桅普线	旺苍电力调度控制中心	桅普线913开关	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	222.21	74	3848.6	0	827.93	不受限	800
10418	10kV明中线	宜宾电力调度控制中心	明中线953开关	明威站	10000	是	270	4676.54	公线	168.98	63	2926.7	0	814.53	不受限	800
10419	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南紫线967开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	295.71	69	5121.7	0	836.56	不受限	800
10420	10kV竹五线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹五线961开关	竹根站	90000	否	345	5975.58	公线	14.4	4	216	4350	812.022	不受限	800
10421	10kV板城路大馈线	天府电力调度控制中心	板城路911开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	193.09	64	3344.4	0	812.52	不受限	800
10422	10kV石玻二线	隆昌电力调度控制中心	石玻二线927开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	186.14	64	3224	0	835.93	不受限	800
10423	10kV沙川线	隆昌电力调度控制中心	沙川线938开关	沙坝站	110000	否	279	4832.42	专线	202.22	72	3502.4	0	846.78	不受限	800
10424	10kV板桥线	资中电力调度控制中心	板桥线914开关	板栗站	18000	否	260	4503.33	公线	172.59	66	2989.2	250	813.8	不受限	800
10425	10kV西恒路	都江堰电力调度控制中心	西恒路908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	272.98	68	4728	0	814.56	不受限	800
10426	10kV乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线956开关	乐善站	20000	否	368	6373.95	公线	163.23	44	2827.2	2100	809.36	不受限	800
10427	10kV河红线	内江电力调度控制中心	河红线926开关	河口站	71500	是	520	9006.66	公线	368.09	71	6375.4	0	829.93	不受限	800
10428	10kV俭双线	成都配调	俭双路937	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	280.88	69	4864.8	0	802.47	不受限	800
10429	10kV柳电线	温江电力调度控制中心	柳电线901开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	133.81	33	2317.6	2400	824.96	不受限	800
10430	10kV环海路	成都配调	环海路922	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	329.52	70	5707.2	0	846.88	不受限	800
10431	10kV湾侯路	成都配调	湾侯路924开关	七里湾	126000	是	473	8192.6	公线	331.63	70	5743.8	0	810.28	不受限	800
10432	10kV堤通路	成都配调	堤通路909	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	332.15	70	5752.8	0	801.28	不受限	800
10433	10kV前欧四线	青白江电力调度控制中心	前欧四线949开关	前进	2*50000	否	553	9578.24	专线	451.04	82	7812	0	808.42	不受限	800
10434	10kV赤果线	成都配调	赤果线937	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	331.07	70	5734.1	0	819.98	不受限	800
10435	10kV天接路	成都配调	天接路952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	379.4	80	6571.2	0	802.14	不受限	800
10436	10kV塔通线	成都配调	塔通路910	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	330.3	70	5720.8	0	833.28	不受限	800
10437	10kV音龙线	成都配调	音龙线931开关	潮音	192000	否	338	5854.33	专线	257.27	76	4456	0	812.9	不受限	800
10438	10kV安竹线	郫都电力调度控制中心	安竹线914开关	安德	22000	是	400	6928.2	公线	273.81	68	4742.4	0	800.16	不受限	800
10439	10kV放象Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象一线918开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	383.72	71	6646	0.0001	822.6	不受限	800
10440	10kV龙城五路	绵竹电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙桥站	71500	是	400	6928.2	公用	272.22	68	4714.8	0	827.76	不受限	800
10441	10kV凯城二路	中江电力调度控制中心	凯城二路902开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	395.54	72	6850.8	0	811.79	不受限	800
10442	10kV河医线大馈线	广安电力调度控制中心	河医线958开关	河堰站	80000	是	300	5196.15	专线	192.68	64	3337.3	0	819.62	不受限	800
10443	10kV桂鸿线	新都电力调度控制中心	桂鸿线951开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	353.35	70	6120	66	811.49	不受限	800
10444	10kV德友一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德友一路925开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	200.92	50	3480	1250	812.56	不受限	800
10445	10kV河镇二线	郫都电力调度控制中心	河镇二线935开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	391.26	71	6776.7	0	844.32	不受限	800
10446	6kV栗黄路	大邑电力调度控制中心	栗黄线606开关	栗子坪	40000	否	75	1299.04	公线	19.43	26	336.5	0	832.64	不受限	800
10447	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道罗线923开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	44.05	44	763	0	795.84	不受限	790
10448	10kV黄马线前段大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄马线916开关	黄土埂站	90000	是	335	5802.37	公线	222.52	66	3854	3750	787.9	受限	787.9
10449	10kV堵火线913	会东电力调度控制中心	10kV堵火线913开关	堵格站	6300	否	198	3429.46	公线	57.74	30	1000	1300	786.51	不受限	780
10450	10kV普宜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普宜线912开关	普沙绒站	3150	否	75	1299.04	公线	22.51	30	389.9	0	779.24	不受限	750
10451	10kV官鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.官鞠线927开关	官渡站	40000	是	350	6062.18	公线	235.32	67	4075.7	0	774.04	不受限	750
10452	10kV长永线	万源电力调度控制中心	10kV.长永线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	44.92	45	778	0	780.84	不受限	750
10453	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南水线963开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	375.56	71	6504.7	0	797.63	不受限	750
10454	10kV玉梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉梓线921开关	玉河站	8000	是	200	3464.1	公用	115.27	58	1996.4	0	774.88	不受限	750
10455	10kV清关线	巴州电力调度控制中心	10kV清关线954	清江站	16300	否	200	3464.1	公线	133.95	67	2320	0	797.69	不受限	750
10456	10kV烟马线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟马线912开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	10.21	6	176.8	1630	765.29	不受限	750
10457	10kV八林线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八林线914开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	134.13	67	2323.2	0	794.49	不受限	750
10458	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750
10459	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格矿线953开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750
10460	10kV瑞所线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞所线925小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	154.35	70	2673.3	0	756.16	不受限	750
10461	10kV渡金线954路	达县电力调度控制中心	渡金线914开关	渡市站	13300	否	50	866.03	公线	21	42	363.72	0	779.43	不受限	750

10462	10kV平农线	达县电力调度控制中心	平农线923开关	平滩站	11000	否	205	3550.7	公线	140.99	69	2442	0	753.63	不受限	750
10463	10kV福农线	达县电力调度控制中心	10kV.福农线913开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	195.87	65	3392.4	0	764.52	不受限	750
10464	10kV清镇线	巴州电力调度控制中心	10kV清镇线956	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	296.37	78	5133.2	0	790.41	不受限	750
10465	10kV云新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云新线912开关	新云站	20250	否	380	6581.79	公线	264	69	4572.48	0	758.77	不受限	750
10466	10kV燕凉线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕凉线961开关	燕子山站	80300	否	510	8833.46	公线	235.77	46	4083.6	3105	761.51	不受限	750
10467	10kV西尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	西尚线912开关	汇西站	163500	是	481	8331.16	公线	340.35	71	5894.8	0	770.13	不受限	750
10468	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵新线927开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	364.67	72	6316	0	750.77	不受限	750
10469	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先靖线925开关	先锋站	16400	是	300	5196.15	公线	195.27	65	3382.1	0	774.82	不受限	750
10470	10kV富南二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南二线929开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	397.98	72	6893	0	755.74	不受限	750
10471	10kV富新一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富新一线913开关	富城站	50000	否	300	5196.15	公线	226.06	75	3915.4	0	761.13	不受限	750
10472	10kV代体线大馈线	自贡电力调度控制中心	代体线944开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	405.2	72	7018.1	0	783.06	不受限	750
10473	10kV大新线	仁寿电力调度控制中心	大新线913开关	大勇站	102000	是	495	8573.65	公线	350.95	71	6078.5	0	780.42	不受限	750
10474	10kV柏城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	10kV柏城Ⅳ回942开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	351.27	71	6084	0	774.92	不受限	750
10475	10kV福城二线	洪雅电力调度控制中心	福城二线926开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	350.64	71	6073.1	0	785.82	不受限	750
10476	10kV正工一线	仁寿电力调度控制中心	正工一线935开关	正兴站	102000	否	495	8573.65	公线	401.55	81	6954.8	0	761.49	不受限	750
10477	10kV卢尚线	旺苍电力调度控制中心	卢尚线914开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	148.37	69	2569.8	0	797.31	不受限	750
10478	10kV英檬线	旺苍电力调度控制中心	英檬路913开关	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	45.84	46	793.9	0	764.94	不受限	750
10479	10kV华柳线	旺苍电力调度控制中心	华柳线913开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	91.44	61	1583.7	0	754.57	不受限	750
10480	10kV大兴线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大兴线913开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	111.84	64	1937	0	775.39	不受限	750
10481	10kV九滨二线	广元电力调度控制中心	九滨二线925开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	317.14	70	5492.8	0	784.15	不受限	750
10482	10kV香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山镇线922开关	香山	12600	是	315	5455.96	公线	156.07	50	2703.1	880	781.67	不受限	750
10483	10kV园古线	阿坝电力调度控制中心	园古线951开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	1.22	2	21.1	0	758.33	不受限	750
10484	10kV沙城二线	剑阁电力调度控制中心	沙城二线924开关	沙溪坝站	63000	是	403	6980.16	公线	278.75	69	4827.9	0	756.23	不受限	750
10485	10kV渡风线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡风线924	大渡	63000	是	265	4589.93	公线	166.55	63	2884.7	0	787.24	不受限	750
10486	10kV春建线	剑阁电力调度控制中心	春建线916小车开关	春风站	80000	是	188	3256.26	公线	105.51	56	1827.4	0	777.61	不受限	750
10487	10kV阿集线	阿坝电力调度控制中心	阿集线914开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	135.96	68	2354.8	0	762.89	不受限	750
10488	10kV下久一线	广元电力调度控制中心	下久一线917开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	389.17	81	6740.5	0	773.13	不受限	750
10489	10kV新发线	盐边电力调度控制中心	新发线955开关	新九站	31500	否	500	8660.25	公线	404.54	81	7006.6	0	787.62	不受限	750
10490	10kV共太线	盐边电力调度控制中心	共太线954开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	133.85	67	2318.3	0	799.39	不受限	750
10491	10kV资甘线	仁和电力调度控制中心	资甘线976开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	195.07	65	3378.6	0	778.32	不受限	750
10492	10kV雒北一路	广汉电力调度控制中心	雒北一路913开关	雒城站	71500	是	555	9612.88	公用	385.36	69	6674.4	250	765.9	不受限	750
10493	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	小汉站	73500	否	555	9612.88	公用	447.58	81	7752	150	749.59	不受限	750
10494	10kV南化线927大馈线	仪陇电力调度控制中心	南化线927开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	413.04	81	7153.8	0	749.55	不受限	750
10495	10kV柳义线912大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳义线914开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	98.31	55	1702.8	0	763.64	不受限	750
10496	10kV弥镇线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥镇线912开关	弥陀	18200	是	379	6564.47	公线	257.34	68	4457.2	0	794.38	不受限	750
10497	10kV柏田线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏田线916开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	89.83	60	1555.8	0	782.47	不受限	750
10498	10kV春跃线	仪陇电力调度控制中心	春跃线926开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	406.76	72	7045	0	783.87	不受限	750
10499	10kV城水二线926大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水二线926	城东	50000	否	225	3897.11	专线	156.94	70	2718.2	0	789.2	不受限	750
10500	10kV龙陈线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙陈线925开关	二龙站(阆中)	8150	是	100	1732.05	公线	34.45	34	596.7	0	788.94	不受限	750
10501	10kV大石线	攀枝花西区电力调度控制中心	大石线939开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	167.13	44	2894.7	1600	770.73	不受限	750
10502	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤川线923开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	194.27	65	3364.7	0	792.22	不受限	750
10503	10kV裕新线	仁和电力调度控制中心	裕新线956开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	786.6	不受限	750
10504	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	341.54	79	5915.4	0	787.64	不受限	750
10505	10kV九花线大馈线	天府电力调度控制中心	九花路920开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	275.4	69	4770	0	772.56	不受限	750
10506	10kV顺渠线	宜宾电力调度控制中心	顺渠线937开关	天顺站	50000	否	240	4156.92	公线	169.97	71	2943.9	0	797.33	不受限	750
10507	10kV裴观线	南溪电力调度控制中心	裴观线955开关	裴石站	40000	是	420	7274.61	公线	141.71	34	2454.4	2600	765.29	不受限	750

10508	10kV牧学路大馈线	天府电力调度控制中心	牧学路917开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	316.18	79	5476.3	0	759.08	不受限	750
10509	10kV花三线大馈线	武胜电力调度控制中心	花三线911开关	花岭站	10000	是	380	6581.79	公线	246.92	65	4276.6	200	788.83	不受限	750
10510	10kV严余线	成都配调	严余路913	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	333.53	71	5776.8	0	777.28	不受限	750
10511	10kV渔黑线	隆昌电力调度控制中心	渔黑线915开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	216.17	58	3744.1	1250	789.22	不受限	750
10512	10kV龙乐线	成都配调	龙乐路942	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	382.23	81	6620.2	0	753.14	不受限	750
10513	10kV凉石线	资中电力调度控制中心	凉石线911开关	凉水井	330000	否	505	8746.86	公线	275.92	55	4779	2320	773.17	不受限	750
10514	10kV苏河线	资中电力调度控制中心	苏河线912开关	苏家湾站	6300	否	50	866.03	专线	0	0	0	0	779.43	不受限	750
10515	10kV北城线	资中电力调度控制中心	北城线913开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	233.39	63	4042.4	945	795.92	不受限	750
10516	10kV西红路	都江堰电力调度控制中心	西红路906	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	273.9	68	4744	0	798.56	不受限	750
10517	10kV马双线大馈线	内江电力调度控制中心	马双线923开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	106.68	25	1847.7	3260	753.56	不受限	750
10518	10kV大民线	内江电力调度控制中心	大民线927开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	256.7	68	4446	0	777.86	不受限	750
10519	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥邦线914开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	329.05	68	5699.2	218	761.58	不受限	750
10520	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	180.7	64	3129.8	0	791.56	不受限	750
10521	10kV子油路	大邑电力调度控制中心	子油线994开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	356.24	71	6170	0	758.2	不受限	750
10522	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	待用路927开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	397	72	6884	0	778	不受限	750
10523	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭济线911开关	彭县	35000	否	553	9578.24	公线	451.73	82	7824	0	796.42	不受限	750
10524	10kV真水二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真水Ⅱ路933开关	真武寺站	16000	是	504	8729.54	公线	357.68	71	6195	0	788.63	不受限	750
10525	10kV良金线	乐至电力调度控制中心	10kV良金线912开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	132.45	60	2294.1	0	754.31	不受限	750
10526	10kV天南路	彭州电力调度控制中心	天南路909	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	452.48	82	7837	0	783.42	不受限	750
10527	10kV桥拱路	绵竹电力调度控制中心	桥拱路923开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	276.17	69	4783.2	0	759.36	不受限	750
10528	10kV普光路	新都电力调度控制中心	普光线915开关	普河	100000	否	442	7655.66	专线	352.02	80	6097	0	793.09	不受限	750
10529	10kV光友线	新都电力调度控制中心	光友线948开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	400.05	79	6928.8	180	763.37	不受限	750
10530	10kV东联路904线路	绵东电力调度控制中心	东联路904开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	786.58	不受限	750
10531	10kV美澜路	新都电力调度控制中心	美澜线925开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	420.45	81	7282.2	0	777.03	不受限	750
10532	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞明线908开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	345.59	68	5985.6	1125	761.57	不受限	750
10533	10kV府瀚路专线	成都配调	府瀚路916	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	382.31	81	6621.6	0	751.74	不受限	750
10534	10kV展科路	成都配调	展科路925	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	382.27	81	6621	0	752.34	不受限	750
10535	10kV西坊线	邛崃电力调度控制中心	西坊线918开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	356.61	71	6176.5	0	793.28	不受限	750
10536	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子泰一线914开关	子龙庙	80000	否	503	8712.22	专线	409.12	81	7086	0	755	不受限	750
10537	10kV固新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固新路924	固驿	6300	是	400	6928.2	公线	275.75	69	4776	0	766.56	不受限	750
10538	10kV麻城线	成都配调	麻城路922	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	381.06	81	6600	0	773.34	不受限	750
10539	10kV麻协路	成都配调	麻协路941	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	334.24	71	5789	0	765.08	不受限	750
10540	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安医线922开关	安乐坝站	1732.05	是	45.6	789.82	公线	208.89	15	72.2	0	712.64	不受限	710
10541	10kV衣采线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣采线914开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	27.08	36	469	0	700.14	不受限	700
10542	10kV永泥线	通江电力调度控制中心	10kV永泥线918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	221.62	76	3838.4	0	713.43	不受限	700
10543	10kV中城二线大馈线	江油电力调度控制中心	中城二线911开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	398.04	70	6894	250	740.3	不受限	700
10544	10kV会红线大馈线	江油电力调度控制中心	会红线917开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	100	15	1732	8300	748.23	不受限	700
10545	10kV盐中线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐中线927开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	111.08	65	1923.9	0	726.14	不受限	700
10546	10kV城建线大馈线	北川电力调度控制中心	城建线911开关	城关站	16000	是	263	4555.29	公用	169.83	65	2941.5	0	702.73	不受限	700
10547	10kV飞永线大馈线	北川电力调度控制中心	飞永线913开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公线	228.18	76	3952	0	724.53	不受限	700
10548	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	11	785.5	0	710.84	不受限	700
10549	10kV道格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV道格线917断路器	道孚站	2771.28	是	89.2	1544.99	公线	30.54	34	529	0	706.99	不受限	700
10550	10kV龙金线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙金线916	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	204.91	67	3549	0	718.78	不受限	700
10551	10kV五文线大馈线	自贡电力调度控制中心	五文线913开关	五宝站	30000	否	170	2944.49	公线	111.81	66	1936.5	0	713.54	不受限	700
10552	10kV土珍线大馈线	自贡电力调度控制中心	土珍线929开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	269.57	56	4669	1250	745.93	不受限	700
10553	10kV富南一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南一线916开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	399.74	72	6923.5	0	725.24	不受限	700
10554	10kV南工四线	丹棱电力调度控制中心	南工四线924开关	南安站	20000	是	552	9560.92	公线	158.11	29	2738.5	6928.2	720.54	不受限	700
10555	10kV海釜线大馈线	富顺电力调度控制中心	海釜线912开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	397.75	72	6889	0	732.02	不受限	700
10556	10kV庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄大二线923开关	庄店站	50000	是	390	6755	公线	255.13	65	4418.9	260	725.1	不受限	700
10557	10kV龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙铝线915开关	龙兴站	20000	否	350	6062.18	专线	136.63	39	2366.5	2370	719.46	不受限	700

10558	10kV墨正线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨正线911开关	墨林站	6300	是	215	3723.91	公线	57.16	27	990	1260	729.13	不受限	700
10559	10kV庄颖一线	眉山电力调度控制中心	庄颖一线917开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	239.28	48	4144.3	1970	744.62	不受限	700
10560	10kV汇露线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇露线941开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	343.71	71	5953	0	711.93	不受限	700
10561	10kV光园九路	绵竹电力调度控制中心	光园九路931开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公线	278.24	70	4819.2	0	723.36	不受限	700
10562	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕龙线954开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	118.24	59	2048	0	723.28	不受限	700
10563	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明一线916开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	186.44	47	3229.1	2260	746.28	不受限	700
10564	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	10kV周永线915开关	周礼站	10000	是	220	3810.51	公用	99.19	45	1718	630	700.41	不受限	700
10565	10kV芙隆线	营山电力调度控制中心	芙隆线924开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	447.48	73	7750.4	0	702.01	不受限	700
10566	10kV火七线大馈线	营山电力调度控制中心	火七线921开关	星火站(营山)	12600	否	225	3897.11	公线	159.82	71	2768	0	739.4	不受限	700
10567	10kV老恒线	攀枝花电力调度控制中心	老恒线957开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	239.17	68	4142.4	0	707.2	不受限	700
10568	10kV乡北二线	蒲城电力调度控制中心	乡北二线926开关	东乡站	90000	否	550	9526.28	公线	452.26	82	7833.2	0	740.45	不受限	700
10569	10kV垭全线	米易电力调度控制中心	垭全线976开关	垭口站	40000	是	264	4572.61	公线	169.25	64	2931.4	0	726.69	不受限	700
10570	10kV华镇线	旺苍电力调度控制中心	华镇线913开关	35kV张华站	6300	是	150	2598.08	公线	78	52	1350.9	0	727.56	不受限	700
10571	10kV城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅰ线915开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	454.58	82	7873.4	0	731.43	不受限	700
10572	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙镇线922开关	太乙	12600	是	220	3810.51	公线	133.76	61	2316.8	0	731.61	不受限	700
10573	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	南工线924开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	341.5	70	5914.8	130	744.84	不受限	700
10574	10kV复潼线	射洪电力调度控制中心	复潼线916开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	118.1	59	2045.5	0	725.78	不受限	700
10575	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	南云线916开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	298.48	61	5169.6	900	720.04	不受限	700
10576	10kV平开线	广元电力调度控制中心	平开线918开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	公线	229.38	76	3972.9	0	703.63	不受限	700
10577	10kV园五线	阿坝电力调度控制中心	园五线956开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	2.06	4	35.6	0	743.83	不受限	700
10578	10kV下久二线	广元电力调度控制中心	下久二线972开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	392.34	81	6795.4	0	718.23	不受限	700
10579	10kV夹台线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹台线913开关	夹关	20000	是	276	4780.46	公线	178.76	65	3096.1	0	728.27	不受限	700
10580	10kV音江一线	成都配调	音江一路924	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	262.82	78	4552	0	712.23	不受限	700
10581	10kV回城I路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅰ路911开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	398.64	72	6904.4	0	744.34	不受限	700
10582	10kV花农线	郫都电力调度控制中心	花农线915开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	436.95	73	7568	0	745.84	不受限	700
10583	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄董线905开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	499.6	83	8653.1	0	699.97	不受限	700
10584	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真泉路921开关	真武寺站	16000	是	435	7534.42	公线	306.76	71	5313	0	714.54	不受限	700
10585	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万湾线922开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	372.46	72	6451	0	712.76	不受限	700
10586	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞古线932开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	355.83	81	6163	0	727.09	不受限	700
10587	10kV天电路	彭州电力调度控制中心	天电线921开关	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	421.25	76	7296	600	724.42	不受限	700
10588	10kV龙城二路	绵竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	398.86	72	6908.3	0	740.44	不受限	700
10589	10kV河大二线大馈线	广安电力调度控制中心	河大二线976开关	河堰站	80000	是	480	8313.84	公线	228.86	48	3963.9	1938	749.17	不受限	700
10590	10kV冯镇路942线路	中江电力调度控制中心	冯镇路942开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	137.64	69	2384	0	733.69	不受限	700
10591	10kV瑞水一线大馈线	新都电力调度控制中心	瑞水一线915开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	413.24	82	7157.4	0	714.77	不受限	700
10592	10kV东学线	新都电力调度控制中心	东学线908开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	291.5	73	5048.8	480	706.58	不受限	700
10593	10kV南城二路	罗江电力调度控制中心	南城二路923开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	371.6	72	6436.1	0	741.52	不受限	700
10594	10kV牛环线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛环线973开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	237	59	4104.8	730	707.76	不受限	700
10595	10kV塘页线	隆昌电力调度控制中心	塘页线921开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	专线	229.2	76	3969.7	0	706.83	不受限	700
10596	10kV共天二线	温江电力调度控制中心	共天二线913开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	77.89	13	1349.1	6250	714.74	不受限	700
10597	10kV春电线	温江电力调度控制中心	春电线998开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	400.88	72	6943.2	0	719.39	不受限	700
10598	10kV涌旭线	温江电力调度控制中心	涌旭线948开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	400.59	72	6938.3	0	724.29	不受限	700
10599	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹康路915	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	277.27	69	4802.4	0	740.16	不受限	700
10600	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东坝线957开关	东风站	40000	是	300	5196.15	公线	197.67	66	3423.6	0	733.32	不受限	700
10601	10kV东塞路大馈线	天府电力调度控制中心	东塞路947开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	318.24	80	5512	0	723.38	不受限	700
10602	10kV龚范线	沙湾电力调度控制分中心	龚范线914开关	龚嘴站	10600	否	330	5715.77	公线	255.439	77	4424.2	0	719.99	不受限	700
10603	10kV城顺线	宜宾电力调度控制中心	城顺线666开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	263.13	69	4557.4	0	708.03	不受限	700
10604	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙洛路928开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	401.09	73	6946.8	0	715.79	不受限	700
10605	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天龙线664开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	184.33	43	3192.6	2050	715.66	不受限	700

10606	10kV叙长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	叙长II线631开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	95.08	22	1646.8	3600	711.46	不受限	700
10607	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东美路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	317.78	79	5504	0	731.38	不受限	700
10608	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	175.94	73	3047.2	0	694.03	不受限	690
10609	10kV祥工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工二线925开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	360.72	72	6247.6	0	680.6	不受限	650
10610	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白邮线912开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	189.52	57	3282.4	700	659.5	不受限	650
10611	10kV新光线大馈线	会理电力调度控制中心	新光线912小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	185.66	49	3215.7	2020	687.91	不受限	650
10612	10kV柏魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏魏线921开关	柏林站	8000	是	225	3897.11	公用	137.33	61	2378.5	80	659.19	不受限	650
10613	10kV柏朝线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏朝线922开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	140	70	2424.8	0	692.89	不受限	650
10614	10kV北坦线	平昌电力调度控制中心	10kV北坦线927	城北站	20000	否	275	4763.14	公线	209.06	76	3621	0	665.83	不受限	650
10615	10kV海徐线大馈线	甘洛电力调度控制中心	海徐线914小车开关	海田站	50000	否	194	3360.18	公线	136.2	70	2359	0	665.16	不受限	650
10616	10kV何三线	自贡电力调度控制中心	何三线913开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	134.92	36	2336.8	2250	678.63	不受限	650
10617	10kV前园线	雅安电力调度控制中心	前园线923开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	228.75	76	3961.9	4000	676.53	不受限	650
10618	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板沙线948开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	362.12	63	6272	1030	679.29	不受限	650
10619	10kV七湾线	雨城电力调度控制中心	10kV七湾线922开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	129.52	51	2243.2	630	660.18	不受限	650
10620	10kV怀农线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀农线914开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	182.46	66	3160.2	0	650.31	不受限	650
10621	10kV西新线大馈线	自贡电力调度控制中心	西新线935开关	汇西站	100200	是	481	8331.16	公线	344.44	72	5965.7	0	699.23	不受限	650
10622	10kV西开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	西开一线941开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	304.2	60	5268.8	1030	670.98	不受限	650
10623	10kV土岭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土岭线918开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	362.3	72	6275	0	694.78	不受限	650
10624	10kV视工Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅱ回961开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	356.25	72	6170.3	0	688.62	不受限	650
10625	10kV思娴线	眉山电力调度控制中心	思娴线931开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	174.62	46	3024.4	2235	664.21	不受限	650
10626	10kV嘉玻线924大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉玻线924开关	嘉明	40000	否	423	7326.57	公线	342.29	81	5928.4	0	665.51	不受限	650
10627	10kV潮安线912大馈线	泸川电力调度控制中心	潮安线912开关	潮河	30000	是	325	5629.17	公线	221.42	68	3835	0	668.34	不受限	650
10628	10kV城玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城玉线922开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	346.64	80	6003.8	50	696	不受限	650
10629	10kV城园线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城园线921开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	438.75	79	7599.1	315	690.73	不受限	650
10630	10kV襄镇线	南部电力调度控制中心	10kV襄镇线925	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	304.42	80	5272.5	0	651.11	不受限	650
10631	10kV蓬昆线	蓬溪电力调度控制中心	蓬昆线916开关	蓬南	20000	是	330	5715.77	公线	225.42	68	3904.3	0	668.32	不受限	650
10632	10kV绵曼线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵曼线927开关	绵阳站	50000	是	400	6928.2	公线	280.99	70	4866.7	0	675.86	不受限	650
10633	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	龙安线971开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	315.66	71	5467.2	0	698.9	不受限	650
10634	10kV克纳线	阿坝电力调度控制中心	克纳线952开关	克藏站	1250	否	75	1299.04	公线	29.67	40	513.8	0	655.34	不受限	650
10635	10kV南天二线	广元电力调度控制中心	南天二线922开关	南河站	86000	是	453	7846.19	公线	323.8	71	5608.2	0	668.75	不受限	650
10636	10kV桥岗一线	阿坝电力调度控制中心	桥岗一线912开关	邓家桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.3	0	653.39	不受限	650
10637	10kV桑惠线	盐边电力调度控制中心	桑惠线954开关	桑园站	31500	否	265	4589.93	公线	181.76	69	3148	315	667.94	不受限	650
10638	10kV西火线	通川电力调度控制中心	10kV.西火线928开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	280.7	70	4861.7	0	680.86	不受限	650
10639	10kV白海西线	仁和电力调度控制中心	白海西线958开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	365.82	81	6336	0	678.81	不受限	650
10640	10kV江开线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江开线916开关	江南站(阆中)	32500	否	322	5577.2	公线	249.69	78	4324.7	0	694.78	不受限	650
10641	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八塑路921开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	365.55	81	6331.4	0	683.41	不受限	650
10642	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大中一路953开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	353.7	73	6126.1	760	689.89	不受限	650
10643	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇二路928开关	德阳站新	103000	是	552	9560.92	公线	350.84	64	6076.5	880	692.24	不受限	650
10644	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻方线911开关	喻寺	50000	是	252	4364.77	公线	161.59	64	2798.7	0	693.12	不受限	650
10645	10kV乡城三线	宣汉电力调度控制中心	乡城三线918开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	380.19	73	6584.9	0	662	不受限	650
10646	10kV伍双线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍双线915开关	伍隍站	18800	否	175	3031.09	公用	118.95	68	2060.2	0	667.78	不受限	650
10647	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡田线913开关	东乡站	90000	是	252	4364.77	公线	163.27	65	2827.9	0	663.92	不受限	650
10648	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪一线913开关	白塔站	100000	是	330	5715.77	公用	225.64	68	3908.1	0	664.52	不受限	650
10649	10kV鱼小线622大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼小线622	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	220.81	68	3824.5	0	692.69	不受限	650
10650	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永磨线912开关	永乐站(仪陇)	16300	否	178	3083.05	公线	120.83	68	2092.8	0	681.94	不受限	650
10651	10kV龙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙石线926开关	二龙站(阆中)	8150	是	150	2598.08	公线	80	53	1385.6	0	692.86	不受限	650
10652	10kV武大线911线路	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	261.44	69	4528.2	0	695.66	不受限	650
10653	10kV凤宇一线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇一线957开关	凤凰站	40000	是	110	1905.26	公线	49.9	45	864.2	0	660.01	不受限	650

10654	10kV黄机路大馈线	天府电力调度控制中心	黄机路921开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	320.02	80	5542.8	0	692.58	不受限	650
10655	10kV南城东线	南溪电力调度控制中心	南城东线965开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	303.8	71	5261.8	0	696.46	不受限	650
10656	10kV石凤线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	石凤线911开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	76.73	51	1324	100	654.464	不受限	650
10657	10kV九电线	宜宾电力调度控制中心	九电线635开关	九都站	105000	是	400	6928.2	公线	281.83	70	4881.3	0	661.26	不受限	650
10658	10kV坪凉线	宜宾电力调度控制中心	坪凉线950开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	90.53	21	1568	3700	690.26	不受限	650
10659	10kV棕攀线	成都配调	棕攀线906开关	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	339.42	72	5878.8	0	675.28	不受限	650
10660	10kV方利线大馈线	武胜电力调度控制中心	方利线951开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	361.87	72	6267.6	0	660.6	不受限	650
10661	10kV连镇线大馈线	威远电力调度控制中心	连镇线928开关	连界场站	71500	否	448	7759.59	公线	336.83	75	5833.9	500	649.73	不受限	650
10662	10kV邦鹭线	成都配调	邦鹭线919开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	387.26	82	6707.4	0	665.94	不受限	650
10663	10kV尖黑二线	乐山电力调度控制中心	尖黑II回987开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	265.32	70	4595.4	0	670.03	不受限	650
10664	10kV沙物线	隆昌电力调度控制中心	沙物线933开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	170.65	46	2955.6	2150	679.28	不受限	650
10665	10kV建沙线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	建沙线914开关	建和站	12600	是	400	6928.2	公线	281.38	70	4873.5	0	669.06	不受限	650
10666	10kV蒲园四路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园四路922	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	320.3	80	5547.6	0	687.78	不受限	650
10667	10kV公陈线	资中电力调度控制中心	公陈线912开关	公民站	10000	是	260	4503.33	公线	194.9	75	3375.6	0	677.4	不受限	650
10668	10kV资配线	资中电力调度控制中心	资配线921开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	327.78	80	5677.2	0	682.89	不受限	650
10669	10kV崇镇路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇镇线904	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	322.4	81	5584	0	651.38	不受限	650
10670	10kV牌福线	内江电力调度控制中心	牌福线924开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	299.17	71	5181.6	0	679.66	不受限	650
10671	10kV祥里线	成都配调	祥里路919	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	387.02	82	6703.2	0	670.14	不受限	650
10672	10kV平园三路	罗江电力调度控制中心	平园三路957开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	374.34	72	6483.6	0	694.02	不受限	650
10673	10kV解工二线	大邑电力调度控制中心	解工二线922开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	501.79	84	8691	0	662.07	不受限	650
10674	10kV官羊路	大邑电力调度控制中心	官羊线922开关	官渡	120000	否	100	1732.05	公线	50.32	50	871.6	0	687.24	不受限	650
10675	10kV官石线	彭州电力调度控制中心	官石线911开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	33.58	37	581.6	0	665.48	不受限	650
10676	10kV光齐路	绵竹电力调度控制中心	光齐路918开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	282.36	71	4890.4	0	652.16	不受限	650
10677	10kV三同线	简阳电力调度控制中心	三同线922开关	三星镇	26000	否	465	8054.04	公线	298.05	64	5162.2	1410	676.44	不受限	650
10678	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	丹和二路991	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	367.21	66	6360	1600	660.42	不受限	650
10679	10kV濛农路	彭州电力调度控制中心	濛农路907	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	342.73	81	5936	0	657.91	不受限	650
10680	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯魁路927开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	402.4	73	6969.6	0	692.99	不受限	650
10681	10kV詹三线	新都电力调度控制中心	詹三线930开关	詹家湾	166000	是	442	7655.66	公线	314.14	71	5440.9	0	683.63	不受限	650
10682	10kV罗水线大馈线	广安电力调度控制中心	罗水线912开关	梭罗站	18000	否	200	3464.1	专线	141.29	71	2447.2	0	670.49	不受限	650
10683	10kV西电线大馈线	广安电力调度控制中心	西电线958开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	280.5	70	4858.2	0	684.36	不受限	650
10684	10kV回通路924＃线路	中江电力调度控制中心	回通路963开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	301.15	80	5216	0	660.85	不受限	650
10685	10kV庙明线	成都配调	庙明线906开关	山王庙	102000	是	473	8192.6	公线	338.11	71	5856	0	698.08	不受限	650
10686	10kV楼镇线	青白江电力调度控制中心	楼镇线910开关	高楼	2*63000	是	597	10340.34	公线	357.69	72	6195.2	0	663.72	不受限	650
10687	10kV白馆线	成都配调	白馆线927开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	专线	385.5	81	6676.8	0	696.54	不受限	650
10688	10kV福河线	大邑电力调度控制中心	福河线935开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	499.84	83	8657.3	0	695.77	不受限	650
10689	10kV双石线	成都配调	双石路919	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	339.84	72	5886	0	668.08	不受限	650
10690	10kV晖高线	成都配调	晖高线914	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	165.44	35	2865.4	3830	677.94	不受限	650
10691	10kV大祥线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大祥线927开关	大湾	2*40000	是	597	10340.34	专线	356.95	72	6182.4	0	676.52	不受限	650
10692	10kV辰茶路	成都配调	辰茶路942	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	338.8	72	5868	0	686.08	不受限	650
10693	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉雅线911开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公线	42.9	43	743	0	642.64	不受限	640
10694	10kV永汽线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永汽线911开关	永兴站	10000	是	330	5715.77	公线	250.66	76	4343.9	0	631.06	受限	631.06
10695	10kV城南Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城南I线652开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	269.16	71	4661.9	0	603.53	不受限	600
10696	10kV建山一线	宜宾电力调度控制中心	建山一线623开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	233.14	78	4038	0	638.53	不受限	600
10697	10kV底蟠线	江安电力调度控制中心	底蟠线915开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	261.31	71	4525.9	0	600.97	不受限	600
10698	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	区永线921开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	505.18	84	8749.7	0	603.37	不受限	600
10699	10kV平江线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	平江线924开关	平桥站	63000	否	380	6581.79	公线	294.05	77	4997	315	611.611	不受限	600
10700	10kV嘉新一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉新一线964开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	275.75	71	4776	0	628	不受限	600

10701	10kV松街线947大馈线	天府电力调度控制中心	松街路947开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	404.62	73	7008	0	640.74	不受限	600
10702	10kV天蓝线	天府电力调度控制中心	天蓝线927开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	503.04	84	8712.7	0	640.37	不受限	600
10703	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙岛线623开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	351.27	82	6084	0	619.04	不受限	600
10704	10kV大富线	宜宾电力调度控制中心	大富线954开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	212.01	68	3672	0	623.49	不受限	600
10705	10kV方远线	宜宾电力调度控制中心	方远线655开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	308.31	72	5340	0	618.26	不受限	600
10706	10kV坪构线	宜宾电力调度控制中心	坪构线957开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	404.13	82	6999.6	0	638.74	不受限	600
10707	10kV军林路	成都配调	军林路929	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	390.97	83	6771.6	0	601.74	不受限	600
10708	10KV土镇线913大馈线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100000	否	220	3810.51	公线	162.71	74	2818.2	0	611.26	不受限	600
10709	10kV车嘉线924断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车嘉线964开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	358.89	82	6216	0	642.92	不受限	600
10710	10kV尖黄二线	乐山电力调度控制中心	尖黄Ⅱ回985开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	317.16	72	5493.2	0	603.62	不受限	600
10711	10kV金星线	资中电力调度控制中心	金星线913开关	金李井站	10000	是	245	4243.52	公线	162.36	66	2812	400	607.17	不受限	600
10712	10kV桥品线	资中电力调度控制中心	桥品线924开关	倒石桥站	100000	否	482	8348.48	公线	361.32	75	6258	630	625.63	不受限	600
10713	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都南路918	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	284.2	71	4922.4	0	620.16	不受限	600
10714	10kV九化线大馈线	邻水电力调度控制中心	九化线925开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	206.54	64	3577.2	250	620.7	不受限	600
10715	10kV蓉香线	成都配调	蓉香线959开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	389.95	82	6754	0	619.34	不受限	600
10716	10kV草罗线	成都配调	草罗线905	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	289.95	71	5022	0	645.27	不受限	600
10717	10kV柳台线	温江电力调度控制中心	柳台线906开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	370.18	67	6411.6	630	620.99	不受限	600
10718	10kV楼江线	成都配调	楼江路918	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	343.05	73	5941.6	0	612.48	不受限	600
10719	10kV东河线	成都配调	东河线906	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	342.96	73	5940	0	614.08	不受限	600
10720	10kV红杨路	成都配调	红杨路920	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	389.1	82	6739.2	0	634.14	不受限	600
10721	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	塔工三线910开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	416.26	83	7209.6	0	631.4	不受限	600
10722	10kV高淀线	邛崃电力调度控制中心	高淀线968开关	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	323.05	81	5595.3	0	640.08	不受限	600
10723	10kV苏品线	成都配调	苏品路951	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	331.12	81	5735	0	640.68	不受限	600
10724	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新丰线914开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	142.99	71	2476.6	0	641.09	不受限	600
10725	10kV崇滨路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇滨路904	崇州	2*63000	是	586	10149.82	公线	431.43	74	7472.4	0	647.46	不受限	600
10726	10kV沙融路	成都配调	沙融路923	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	268.13	79	4644	0	624.9	不受限	600
10727	10kV沙地路	成都配调	沙地线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	268.53	79	4651	0	617.9	不受限	600
10728	10kV花望线大馈线	郫都电力调度控制中心	花望线921开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	284.06	71	4920	0	622.56	不受限	600
10729	10kV福兴二路	大邑电力调度控制中心	福兴二线925开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	233.71	78	4047.9	0	628.63	不受限	600
10730	10kV石蟠线921	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠线921开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	106.77	59	1849.2	0	644.95	不受限	600
10731	10kV石蟠二线	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠二线923开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	108.67	60	1882.2	0	611.95	不受限	600
10732	10kV东友线	新都电力调度控制中心	东友线932开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	284.25	71	4923.2	0	619.36	不受限	600
10733	10kV花友一线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友一线935开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	444.69	74	7702	0	611.84	不受限	600
10734	10kV太城三线大馈线	江油电力调度控制中心	太城三线926开关	太白站	100000	否	500	8660.25	公线	413.07	83	7154.3	0	639.92	不受限	600
10735	10kV兰雷线	平昌电力调度控制中心	10kV兰雷线914	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	145.08	73	2512.8	0	604.89	不受限	600
10736	10kV克日线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克日线912开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	143.38	62	2483.4	500	601.95	不受限	600
10737	10kV卫磨线大馈线	盐源电力调度控制中心	卫磨线911开关	盐源卫城站	10000	是	335	5802.37	公线	231.96	69	4017.6	0	624.3	不受限	600
10738	10kV城网三线959大馈线	雷波电力调度控制中心	城网三线924开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	380	6581.79	公线	284.73	75	4931.5	375	617.11	不受限	600
10739	10kV新佛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新佛线914开关	新都桥站	5000	否	200	3464.1	公线	143.03	72	2477.3	0	640.39	不受限	600
10740	10kV平煤线	达县电力调度控制中心	10kV.平媒线915开关	平滩站	9000	否	200	3464.1	专线	142.88	71	2474.6	0	643.09	不受限	600
10741	10kV洛扎线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛扎线923开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公线	143.65	72	2488	0	629.69	不受限	600
10742	10kV姜小线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜小线914开关	姜州站	11300	否	335	5802.37	公线	264.52	79	4581.4	0	640.73	不受限	600
10743	10kV华山线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华山线915开关	新华站	80000	是	360	6235.38	公线	252.23	70	4368.6	0	619.7	不受限	600
10744	10kV观沙线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	观沙线913	观文	16000	是	308	5334.72	公线	209.98	68	3636.9	0	630.88	不受限	600
10745	10kV永沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	永沟线913开关	永安站	28300	否	304	5265.43	公线	105.48	35	1827	2310	601.89	不受限	600
10746	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭企线926开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	276.33	57	4786.1	1250	642.68	不受限	600
10747	10kV双大二线	彭山电力调度控制中心	双大二线944开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	371.48	73	6434	0	632.77	不受限	600
10748	10kV石许线大馈线	自贡电力调度控制中心	石许线934开关	石鱼站	100200	否	416	7205.33	公线	338.5	81	5862.9	0	621.9	不受限	600
10749	10kV利中线	石棉电力调度控制中心	利中线953开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	204.79	68	3547	0	609.92	不受限	600
10750	10kV海红一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红一线917开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	403.58	73	6990	0	631.02	不受限	600

10751	10kV石柳二线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳二线921开关	石桥站	20000	是	300	5196.15	公线	133.98	45	2320.5	1200	636.42	不受限	600
10752	10kV杨十线	仁寿电力调度控制中心	杨十线914开关	杨柳站	8000	是	210	3637.31	公线	133.32	63	2309.1	0	600.75	不受限	600
10753	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘高三线973开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	349.32	72	6050.3	0	628.48	不受限	600
10754	10kV草庆线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	草庆线918开关	黄草坪	63000	是	308	5334.72	公线	209.77	68	3633.2	0	634.58	不受限	600
10755	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	351.61	73	6089.9	800	623.73	不受限	600
10756	10kV青方线	仁寿电力调度控制中心	青方线955开关	青岗站	10000	是	255	4416.73	公线	168.63	66	2920.7	0	612.68	不受限	600
10757	10kV大园二线	仁寿电力调度控制中心	大园二线924	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	410.06	83	7102.3	0	613.99	不受限	600
10758	10kV嘉福线913大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉福线913开关	嘉明	40000	是	325	5629.17	公线	225.14	69	3899.4	0	603.94	不受限	600
10759	10kV拱孟路923大馈线	德阳电力调度控制中心	拱孟路923开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	300.57	50	5205.8	2500	608.04	不受限	600
10760	10kV鱼东线666大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼东线666	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	191.92	67	3324	0	625.07	不受限	600
10761	10kV齐色二线672大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色二线922	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	333.99	72	5784.7	0	630.82	不受限	600
10762	10kV长民线	安岳电力调度控制中心	10kV长民线925开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	266.74	70	4620	0	645.43	不受限	600
10763	10kV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	松六线914开关	松新站	80410	否	220	3810.51	公线	185.16	84	3206.9	0	604.5	不受限	600
10764	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	昆上线919开关	南昆站	100000	否	260	4503.33	公线	199.01	77	3446.9	0	606.1	不受限	600
10765	10kV大新线	米易电力调度控制中心	大新线974开关	大坪子站	10000	是	235	4070.32	公线	150.92	64	2614	0	642.26	不受限	600
10766	10kV叶绿线922大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线922开关	蓼叶站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	117.62	59	2037.1	100	634.18	不受限	600
10767	10kV卢电线	旺苍电力调度控制中心	卢电线922开关	35kV卢家坝站	12600	否	39	675.5	公线	27	69	467	0	607.95	不受限	600
10768	10kV光礼线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光礼线913开关	保光站	80000	是	380	6581.79	公线	266.57	70	4617	0	648.43	不受限	600
10769	10kV朱茶二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅱ线933开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	359.3	65	6223	830	609.59	不受限	600
10770	10kV安桥线	射洪电力调度控制中心	安桥线924开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	284.83	71	4933.3	0	609.26	不受限	600
10771	10kV家碧线	射洪电力调度控制中心	家碧线915开关	张家口	63000	是	490	8487.05	公线	354.55	72	6140.8	0	648.84	不受限	600
10772	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹古线912开关	夹壁站	41500	是	175	3031.09	公线	102.82	59	1780.9	0	643.97	不受限	600
10773	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	南桥线913开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	355.36	73	6154.8	0	634.84	不受限	600
10774	10kV园瓦线	阿坝电力调度控制中心	园瓦线952开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	9.91	20	171.7	0	607.73	不受限	600
10775	10kV邛中线	阿坝电力调度控制中心	邛中线914开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	10.02	20	173.5	0	605.93	不受限	600
10776	10kV万福线	广元电力调度控制中心	万福线916开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	303.42	59	5255.2	1260	634.7	不受限	600
10777	10kV安钛线	盐边电力调度控制中心	安钛线951开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	233.21	78	4039.2	0	637.33	不受限	600
10778	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线956开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	242.75	69	4204.5	0	645.24	不受限	600
10779	10kV道镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道镇二线916开关	道孚站	100000	是	35.6	616.61	公线	113.34	14	61.2	0	584.64	不受限	580
10780	10kV长罐线	万源电力调度控制中心	10kV.长罐线915开关	长石站	4000	是	200	3464.1	公线	125.4	63	2172	0	599.28	不受限	550
10781	10kV南城线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南城线912开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	387.42	74	6710.2	0	592.13	不受限	550
10782	10kV新瓦线大馈线	游仙电力调度控制中心	新瓦线913开关	新桥站	12600	是	353	6114.14	公用	248.99	71	4312.5	0	578.81	不受限	550
10783	10kV刘梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘梓线913开关	刘家站	6300	是	200	3464.1	公用	127.07	64	2200.8	0	570.48	不受限	550
10784	10kV仙济线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙济线965开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	420.9	74	7290	0	594.3	不受限	550
10785	10kV会园一线大馈线	江油电力调度控制中心	会园一线911开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	380.12	74	6583.7	0	552.35	不受限	550
10786	10kV梅树线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅树线914开关	梅雨站	16300	否	150	2598.08	公线	101.17	67	1752.3	0	585.97	不受限	550
10787	10kV长三线	盐源电力调度控制中心	长三线912小车开关	长坪站	6300	是	200	3464.1	公线	127.87	64	2214.7	0	556.58	不受限	550
10788	10kV元灵线	平昌电力调度控制中心	10kV元灵线924	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	145.96	73	2528	0	589.69	不受限	550
10789	10kV望月南线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月南线952开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	423.04	76	7327	715	578.42	不受限	550
10790	10kV玉中线	巴州电力调度控制中心	10kV玉中线954	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	310.13	82	5371.5	0	552.11	不受限	550
10791	10kV家镇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅰ回	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	235.54	79	4079.5	0	597.03	不受限	550
10792	10kV太南线	万源电力调度控制中心	10kV.太南线962开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	406.74	74	7044.7	0	576.32	不受限	550
10793	10kV太城一线	万源电力调度控制中心	10kV.太城一线917开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	406.95	74	7048.4	0	572.62	不受限	550
10794	10kV平镇线	通江电力调度控制中心	954开关	平溪站	14000	否	148	2563.44	公线	98.99	67	1714.5	0	592.6	不受限	550
10795	10kV郎镇线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎镇线911	二郎	16000	否	308	5334.72	公线	225.62	73	4220	0	581.25	不受限	550
10796	10kV华马线大馈线	自贡电力调度控制中心	华马线916开关	新华站	81200	是	423	7326.57	公线	304.5	72	5273.9	0	587.36	不受限	550
10797	10kV木仁线	丹棱电力调度控制中心	木仁线917开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	251.02	45	4347.6	3671.95	585.28	不受限	550
10798	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓学线928开关	邓关站	100300	否	456	7898.15	公线	340.81	75	5902.9	645	560.44	不受限	550
10799	10kV燕潮线	自贡电力调度控制中心	燕潮线918开关	燕子山站	80000	是	380	6581.79	公线	272.15	72	4713.6	0	551.83	不受限	550

10800	10kV天江线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天江线911开关	天池	10500	是	280	4849.74	公线	191.53	68	3317.3	0	562.49	不受限	550
10801	10kV梯镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯镇线954开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	178.85	63	3097.6	750	595.11	不受限	550
10802	10kV金雕一线	眉山电力调度控制中心	金雕一线913开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	236.45	49	4095.3	2850	568.33	不受限	550
10803	10KV锁园线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁园线911开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	333.95	73	5784	0	589.94	不受限	550
10804	10kV莲沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲沙线971开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	457.27	80	7919.9	400	549.93	不受限	550
10805	10kV南工二线	广元电力调度控制中心	南工二线921开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	375.48	83	6503.3	0	558.27	不受限	550
10806	10kV坪镇线	南部电力调度控制中心	10kV坪镇线911	大坪站(南部)	32500	否	110	1905.26	公线	65.53	60	1135	0	579.73	不受限	550
10807	10kV竹硅线	广元电力调度控制中心	竹硅线923开关	竹园站	80000	否	251	4347.45	专线	193.13	77	3345	0	567.71	不受限	550
10808	10kV玉花线	射洪电力调度控制中心	玉花线923开关	玉太	20000	是	335	5802.37	公线	234.54	70	4062.3	0	579.6	不受限	550
10809	10kV瞿龟线	射洪电力调度控制中心	瞿龟线922开关	瞿河	20000	是	495	8573.65	公线	361.77	73	6265.8	0	593.12	不受限	550
10810	10kV百纪线	射洪电力调度控制中心	百纪线911开关	百战	10000	是	234	4053	公线	155.39	66	2691.4	0	551	不受限	550
10811	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤医线912开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	83.74	56	1450.4	315	572.87	不受限	550
10812	10kV园乡线	阿坝电力调度控制中心	园乡线954开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	10.41	21	180.3	0	599.13	不受限	550
10813	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲宏二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	446.45	74	7732.5	0	581.34	不受限	550
10814	10kV凤场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	凤场线911开关	飞凤站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	188	76	3256.16	0	578.6	不受限	550
10815	10kV新邮线686大馈线	泸州电力调度控制中心	新邮线936	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	292.9	72	5073	0	552.7	不受限	550
10816	10kV坡鞍线	仪陇电力调度控制中心	坡鞍线937开关	高坡站	100000	否	440	7621.02	公线	362.52	82	6278.8	0	580.12	不受限	550
10817	10kV况宜线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	况宜线913	况场	21000	否	226	3914.43	公线	170.68	76	2956.1	0	566.89	不受限	550
10818	10kV城泉线918大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	292.3	72	5062.7	0	563	不受限	550
10819	10kV三树线	蒲城电力调度控制中心	三树线912开关	三墩站	20000	否	200	3464.1	公线	146.68	73	2540.5	0	577.19	不受限	550
10820	10kV大三线	蒲城电力调度控制中心	大三线911开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	170.72	85	2956.8	-1430	560.89	不受限	550
10821	10kV金金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金金线927开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	57	57	987.24	0	571.6	不受限	550
10822	10kV太沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	太沙路924开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	446.58	74	7734.7	0	579.14	不受限	550
10823	10kV红天线	彭州电力调度控制中心	10kV红天线913	红星	6300	是	180	3117.69	公线	111.47	62	1930.7	0	563.45	不受限	550
10824	10kV兴福路大馈线	金堂电力调度控制中心	兴福路911	福兴	8000+10000	是	540	9353.07	公线	397.69	74	6888	0	594.46	不受限	550
10825	10kV天韶路	德阳电力调度控制中心	天韶路924开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	373.09	68	6462	630	556.74	不受限	550
10826	10kV汉红线	新都电力调度控制中心	汉红线926开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	348.79	69	6041	375	581.49	不受限	550
10827	10kV光尺线	彭州电力调度控制中心	光尺线919开关	光明	50000+60000	是	510	8833.46	公线	374.71	73	6490	0	576.77	不受限	550
10828	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美佳线932开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	431.79	84	7478.6	0	580.63	不受限	550
10829	10kV万城三线	新都电力调度控制中心	万城三线921开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	319.47	72	5533.3	0	591.23	不受限	550
10830	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线935开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	320.21	72	5546	0	578.53	不受限	550
10831	10kV柳统线大馈线	温江电力调度控制中心	柳统线914开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	408.78	74	7080	0	568.74	不受限	550
10832	10kV绿飞二线	成都配调	绿飞二路927	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	270.21	80	4680	0	588.9	不受限	550
10833	10kV南树线	成都配调	南树路914	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	391.69	83	6784	0	589.34	不受限	550
10834	10kV高友路	成都配调	高友路943	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	391.11	83	6774	0	599.34	不受限	550
10835	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛玻线924开关	邛崃	63000	是	255	4416.73	公线	171.82	67	2976	0	557.38	不受限	550
10836	10kV羊冉线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊冉线913	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	419.86	83	7272	0	569	不受限	550
10837	10kV福工一路	大邑电力调度控制中心	福工一线926开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	235.42	78	4077.5	0	599.03	不受限	550
10838	10kV家滩线大馈线	邻水电力调度控制中心	家滩线922开关	陈家站	70000	是	395	6841.6	公线	281.97	71	4883.7	0	589.58	不受限	550
10839	10kV千宝线	井研电力调度控制分中心	千宝线912开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	213.74	78	3702	0	584.83	不受限	550
10840	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖慧线975开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	318.38	72	5514.4	0	582.42	不受限	550
10841	10kV洪双线	隆昌电力调度控制中心	洪双线914开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	268.45	67	4649.6	315	577.96	不受限	550
10842	10kV底大线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	底大线911开关	大楠站	6300	是	245	4243.52	公线	162.12	66	2808	0	586.82	不受限	550
10843	10kV苏龙线	资中电力调度控制中心	苏龙线913开关	苏家湾站	6300	是	255	4416.73	公线	173.7	68	3008.4	400	566.66	不受限	550
10844	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	北楼线923开关	城北站	105000	是	423	7326.57	公线	347.53	82	6019.2	0	574.71	不受限	550
10845	10kV北文线	资中电力调度控制中心	北文线916开关	城北站	90000	否	260	4503.33	公线	199.58	77	3456.8	0	596.2	不受限	550
10846	10kV奥月线	内江电力调度控制中心	奥月线929开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	公线	399.91	83	6926.5	0	587.13	不受限	550
10847	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥屏线917开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	163.54	34	2832.5	3275	571.28	不受限	550
10848	10kV山波线大馈线	威远电力调度控制中心	山波线911开关	山王站	12600	否	36	623.54	专线	0	0	0	0	561.19	不受限	550

10849	10kV南陶线	威远电力调度控制中心	南陶线935开关	威南站	150000	否	300	5196.15	专线	238.15	79	4124.8	0	551.73	不受限	550
10850	10kV东平二线	内江电力调度控制中心	东平二线924开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	281.59	67	4877.2	400	584.06	不受限	550
10851	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任新线935开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	408.03	74	7067	0	595.59	不受限	550
10852	10kV牌工二线	内江电力调度控制中心	牌工二线943开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	122.31	25	2118.4	4830	565.23	不受限	550
10853	10kV邱镇线641	宜宾电力调度控制中心	邱镇线641开关	邱场站	6300	否	370	6408.59	公线	301.25	81	5217.6	0	550.13	不受限	550
10854	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象玉线637开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	311.78	73	5400	0	558.26	不受限	550
10855	10kV红泉线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	红泉线912开关	红阳站	10600	是	220	3810.51	公线	143.04	65	2477.4	0	571.01	不受限	550
10856	10kV东奥路大馈线	天府电力调度控制中心	东奥路945开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	287.3	72	4976	0	566.56	不受限	550
10857	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港二路935开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	325.58	81	5639	0	596.38	不受限	550
10858	10kV吊大线	宜宾电力调度控制中心	吊大线980开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	288.22	72	4992	0	550.56	不受限	550
10859	10kV苏香路大馈线	天府电力调度控制中心	苏香路910开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	328.06	82	5682	0	553.38	不受限	550
10860	10kV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来坝线914开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	59.15	59	1024.4	0	534.44	不受限	530
10861	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	60.23	60	1043.2	0	515.65	不受限	510
10862	10kV穆民线	宝兴电力调度控制中心	穆民线923开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	244.02	71	4226.5	0	512.39	不受限	500
10863	10kV民长线	通江电力调度控制中心	10kV民长线955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	103.09	70	1785.5	0	521.6	不受限	500
10864	10kV乔环二线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环二线915小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	232.62	54	4029	1400	529.26	不受限	500
10865	10kV黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线942开关	黄土站	40000	否	401	6945.52	公用	331.92	83	5748.9	0	502.07	不受限	500
10866	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城东线913开关	城关站	18000	是	400	6928.2	公用	270.98	68	4693.4	315	534.16	不受限	500
10867	10kV八天线	万源电力调度控制中心	10kV.八天线914开关	八台站	5000	是	100	1732.05	公线	49.77	50	862	0	523.64	不受限	500
10868	10kV华贡二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡二线941开关	新华站	81200	是	367	6356.63	公线	170.54	46	2953.7	1620	511.6	不受限	500
10869	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前江二线927开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	121.41	40	2102.8	4160	516.53	不受限	500
10870	10KV海杏线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杏线935开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	410.99	75	7118.4	0	502.62	不受限	500
10871	10kV新区线	雅安配调	新区线914开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	76.03	20	1316.8	4100	506.81	不受限	500
10872	10kV平乐二线	眉山电力调度控制中心	平乐二线924开关	平春	180000	是	390	6755	公线	282.03	72	4884.8	0	519.2	不受限	500
10873	10kV平乐一线	眉山电力调度控制中心	平乐一线933开关	平春	180000	是	600	10392.3	公线	234.53	39	4062	3750	501.84	不受限	500
10874	10kV柏院线	仁寿电力调度控制中心	柏院线946开关	柏林站	80000	否	210	3637.31	专线	159.82	76	2768	0	505.58	不受限	500
10875	10kV严曹坝线928大馈线	泸川电力调度控制中心	严曹坝线928开关	严湾	100000	是	325	5629.17	公线	229.15	71	3968.9	0	534.44	不受限	500
10876	10kV严外线926大馈线	泸川电力调度控制中心	严外线926	严湾	100000	是	319	5525.24	公线	224.19	70	3882.9	0	537.29	不受限	500
10877	10kV棕体二线	西充电力调度控制分中心	棕体II线913开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	260.1	65	4505	500	537.56	不受限	500
10878	10kV隘镇线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘镇线915开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	129.1	65	2236	0	535.28	不受限	500
10879	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春新Ⅱ线923开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	421.17	75	7294.6	0	534.27	不受限	500
10880	10kV泸光线925大馈线	泸州电力调度控制中心	泸光线925	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	258.3	72	4473.8	0	514.5	不受限	500
10881	10kV永店线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永店线911开关	永清站	20000	是	430	7447.82	公线	313.44	73	5428.7	0	529.56	不受限	500
10882	10kV龙林线	安岳电力调度控制中心	10kV龙林线912开关	龙台站	113000	否	330	5715.77	公用	265.99	81	4607	0	537.19	不受限	500
10883	10kV胡黄线	蒲城电力调度控制中心	胡黄线925开关	胡家站	82000	是	500	8660.25	公线	368.98	74	6390.7	0	537.5	不受限	500
10884	10kV坪铁线	南部电力调度控制中心	10kV坪铁线919	大坪站(南部)	32500	否	270	4676.54	公线	213.85	79	3703.9	0	504.99	不受限	500
10885	10kV灯红一线	旺苍电力调度控制中心	灯红一线916小车开关	灯塔站	80000	否	389	6737.68	公线	320.79	82	5556	0	507.91	不受限	500
10886	10kV光业二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅱ线910开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	411.71	74	7130.9	0	531.69	不受限	500
10887	10kV永高线	大英电力调度控制中心	永高线913开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	104.97	44	1818	1000	507.54	不受限	500
10888	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉河线922开关	吉安站	14300	是	174	3013.77	公线	110.22	63	1909	0	502.02	不受限	500
10889	10kV安新线	射洪电力调度控制中心	安新线927开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	290.58	73	5032.8	0	509.76	不受限	500
10890	10kV姚王线	广元电力调度控制中心	姚王线913开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	61.02	61	1056.8	0	502.04	不受限	500
10891	10kV九大线	广元电力调度控制中心	九大线924开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	284.98	63	4935.9	1600	525.67	不受限	500
10892	10kV双高线	旺苍电力调度控制中心	双高路912开关	35kV双汇站	6300	是	207	3585.35	公线	135.4	65	2345.1	0	523.18	不受限	500
10893	10kV棉家一线	广元电力调度控制中心	棉家一线915开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	332.58	73	5760.3	0	516.65	不受限	500
10894	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江南线606开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	355.79	83	6162.3	0	540.74	不受限	500
10895	10kV邻水路大馈线	天府电力调度控制中心	邻水路917开关	邻港	50000	是	400	6928.2	公线	290.41	73	5029.9	0	512.66	不受限	500

10896	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻骏路944开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	328.88	82	5696.2	0	539.18	不受限	500
10897	10kV普江线951	宜宾电力调度控制中心	普江线951开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	217.69	70	3770.4	0	525.09	不受限	500
10898	10kV东江路大馈线	天府电力调度控制中心	东江路925开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	288.91	72	5004	0	538.56	不受限	500
10899	10kV九长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九长Ⅰ线624开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	273.97	72	4745.1	0	520.33	不受限	500
10900	10kV白镇线	内江电力调度控制中心	白镇线911开关	白合站	56500	否	335	5802.37	公线	193.57	58	3352.6	1370	499.53	不受限	500
10901	10kV通百三线	乐山电力调度控制中心	通百三回944开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	366.8	83	6353	0	505.92	不受限	500
10902	10kV塘雷线	隆昌电力调度控制中心	塘雷线912开关	塘边站	30000	是	300	5196.15	公线	209.65	70	3631.1	0	525.82	不受限	500
10903	10kV桥安线	资中电力调度控制中心	桥安线971开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	239.39	40	4146.2	4705	501.87	不受限	500
10904	10kV银杨线	资中电力调度控制中心	银杨线913开关	银山站	100000	是	255	4416.73	公线	182.2	71	3155.7	300	519.36	不受限	500
10905	10kV大福一线	内江电力调度控制中心	大福一线914开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	305	72	5287	0	574	不受限	500
10906	10kV城镇线	青白江电力调度控制中心	城镇线917开关	城厢	2*20000	是	600	10392.3	公线	320.44	73	5550	0	546.82	不受限	500
10907	10kV蓉高线	成都配调	蓉高线936开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	349.21	74	6048.3	0	505.78	不受限	500
10908	10kV福飞线	大邑电力调度控制中心	福飞线933开关	福田	126000	是	300	5196.15	专线	208.8	70	3616.5	0	540.42	不受限	500
10909	10kV五泉线	成都配调	五泉线923	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	396.04	84	6859.4	0	513.94	不受限	500
10910	10kV大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	291.09	73	5041.6	0	500.96	不受限	500
10911	10kV天维线	成都配调	天维路927	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	348.31	74	6032.8	0	521.28	不受限	500
10912	10kV革红线	青白江电力调度控制中心	革红线910开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	328.56	82	5690.7	0	544.68	不受限	500
10913	10kV楼新线	青白江电力调度控制中心	楼新线920开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	336.96	68	5836.2	500	522.72	不受限	500
10914	10kV唐青线	青白江电力调度控制中心	唐青线912开关	唐家寺	2*10000	是	500	8660.25	公线	321.02	73	5560	0	536.82	不受限	500
10915	10kV高团路大馈线	郫都电力调度控制中心	高团路944开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	450.17	75	7797	0	516.84	不受限	500
10916	10kV连南一线	彭州电力调度控制中心	连南一线910	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	466.95	84	8087.6	0	532.82	不受限	500
10917	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	10kV石龙线913开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	112.73	63	1952.4	0	541.75	不受限	500
10918	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	堰新一线933开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	372.46	74	6451	0	546.49	不受限	500
10919	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	家玉路933开关	袁家站	100000	否	507	8781.5	公线	426.67	84	7390	0	513.35	不受限	500
10920	10kV桂城五线	新都电力调度控制中心	桂城五线947开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	322.86	73	5592	0	532.53	不受限	500
10921	10kV天区路	德阳电力调度控制中心	天区路923开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	178.29	30	3088	4700	525.84	不受限	500
10922	10kV桂旭线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂旭线906开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	435.8	84	7548	0	511.23	不受限	500
10923	10kV中渠线大馈线	广安电力调度控制中心	中渠线922开关	中和站	20000	否	180	3117.69	公线	114.94	64	1990.8	315	500.12	不受限	500
10924	10kV桥堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥堰线907开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	450.92	75	7810	0	503.84	不受限	500
10925	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南芙一路916开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	452.02	不受限	450
10926	10kV玉阳路	中江电力调度控制中心	玉阳路921开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	413.7991	75	7167	0	495.592	不受限	450
10927	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元上线914开关	元兴	12500	否	350	6062.18	公线	286.37	82	4960	0	495.96	不受限	450
10928	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓光线906开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	453.53	76	7855.1	0	458.74	不受限	450
10929	10kV穿松路大馈线	蒙华电力调度控制中心	穿松路917开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	专线	312.33	83	5409.6	0	467.25	不受限	450
10930	10kV孝电路906线路	孝泉电力调度控制中心	孝电路906开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	213.17	71	3692.1	0	464.82	不受限	450
10931	10kV孝乡路908线路	孝泉电力调度控制中心	孝乡路908开关	孝泉站	100000	是	376	6512.51	公线	272.07	72	4712.2	0	497.81	不受限	450
10932	10kV瑞香线(共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞香线907开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	436.65	84	7562.8	0	496.43	不受限	450
10933	10kV石镇一线	新都电力调度控制中心	石镇一线916开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	243.7	81	4220.8	0	455.73	不受限	450
10934	10kV岭经一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经一线928开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	293.16	73	5077.6	0	464.96	不受限	450
10935	10kV继北路	中江电力调度控制中心	继北路971开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	414.2	75	7174	0	488.59	不受限	450
10936	10kV万站一线	新都电力调度控制中心	万站一线941开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	377.26	75	6534.1	0	463.39	不受限	450
10937	10kV南蟠路	罗江电力调度控制中心	南蟠路924开关	南塔站	126000	是	291	5040.27	公线	204.87	70	3548.4	0	483.82	不受限	450
10938	10kV新五路	大邑电力调度控制中心	新五线921开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	131.86	66	2283.8	0	487.48	不受限	450
10939	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	276.95	82	4796.8	0	467.43	不受限	450
10940	10kV沈三路	成都配调	沈三线开关920	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	397.23	84	6880	0	493.34	不受限	450
10941	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊回线920	羊安	120000	是	276	4780.46	公线	194	70	3360	0	464.37	不受限	450
10942	10kV浦开路大馈线	成都配调	浦开线919	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	350.58	74	6072	0	482.08	不受限	450
10943	10kV浦科路	成都配调	浦科线907	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	351.96	74	6096	0	458.08	不受限	450
10944	10kV作城线	成都配调	作城线915	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	352.19	74	6100	0	454.08	不受限	450
10945	10kV水金二线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金二线924开关	邻水站	100000	否	600	10392.3	专线	127.97	21	2216.5	6680	456.57	不受限	450

10946	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙开二线932开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	354.25	84	6135.6	0	458.31	不受限	450
10947	10kV长学线	温江电力调度控制中心	长学线910开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	293.86	73	5089.6	0	452.96	不受限	450
10948	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲堰路926	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	291.45	73	5048	0	494.56	不受限	450
10949	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田坝线923开关	田家站	30000	是	335	5802.37	公线	154.47	46	2675.4	1510	456.5	不受限	450
10950	10kV猛平线	成都配调	猛平线912开关	猛追湾	2*63000	是	473	0	公线	352.45	75	6104.4	0	449.68	不受限	450
10951	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	顺大线940开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	316.69	74	5485	0	473.26	不受限	450
10952	10kV园信路大馈线	天府电力调度控制中心	园信路926开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	333.03	83	5768	0	467.38	不受限	450
10953	10kV付大线	江安电力调度控制中心	付大线623开关	付家庙站	4000+6300	是	210	3637.31	公用	140.37	67	2431.2	0	478.65	不受限	450
10954	10kV东溪线	南溪电力调度控制中心	东溪线948开关	东风站	63000	是	380	6581.79	公线	278.04	73	4815.7	0	449.73	不受限	450
10955	10kV黄煤线	南溪电力调度控制中心	黄煤线624开关	黄沙河站	10000	否	210	3637.31	公线	85.35	41	1478.2	1345	450.38	不受限	450
10956	10kV仙石线	南屏电力调度控制中心	仙石线943开关	宋家站	6300	是	270	4676.54	公用	105.47	39	1826.8	1430	484.43	不受限	450
10957	10kV长留线	南屏电力调度控制中心	长留线952开关	宋家站	6300	是	150	2598.08	公用	91.8	61	1590	0	488	不受限	450
10958	10kV安云线	南屏电力调度控制中心	安云线952开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	133.03	67	2304	0	467.28	不受限	450
10959	10kV牛三线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛三线923开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	268.15	80	4652	100	470.133	不受限	450
10960	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻会路912开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	331.29	83	5738	0	497.38	不受限	450
10961	10kV李峨线	宜宾电力调度控制中心	李峨线915开关	李庄站	32500	否	270	4676.54	公线	214.23	79	3710.4	0	498.49	不受限	450
10962	10kV牧乐线大馈线	天府电力调度控制中心	牧乐线952开关	牧马山	50000	是	553	9578.24	公线	416.26	75	7209.7	0	452.89	不受限	450
10963	10kV蓬南线	蓬溪电力调度控制中心	蓬南线918开关	蓬南	20000	是	455	7880.83	公线	335.48	74	5810.5	0	494.16	不受限	450
10964	10kV青狮线	大英电力调度控制中心	青狮线962开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	263.63	48	4566	2615	481.59	不受限	450
10965	10kV河永一线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永一线962开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	292.55	73	5066.9	0	475.66	不受限	450
10966	10kV芦晋线大馈线	南充电力调度控制中心	芦晋线924开关	芦溪站	11300	是	553	9578.24	专线	82.77	15	1433.5	5755	474.09	不受限	450
10967	10kV两虹线	阿坝电力调度控制中心	两虹线953开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	25.29	25	438	630	490.84	不受限	450
10968	10kV镇龙线	阿坝电力调度控制中心	镇龙线921开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	91.55	69	1585.6	0	472.08	不受限	450
10969	10kV轮云线	广元电力调度控制中心	轮云线919开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	286.33	72	4959.3	800	476.08	不受限	450
10970	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	君山线913开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	149.13	75	2583	50	484.69	不受限	450
10971	10kV资兴线	仁和电力调度控制中心	资兴线978开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	331.87	83	5748	0	487.38	不受限	450
10972	10kV广江路933#线路	广汉电力调度控制中心	广江路933开关	广汉站	82000	否	150	2598.08	专线	93.44	62	1618.3	250	469.97	不受限	450
10973	10kV春体线	仪陇电力调度控制中心	春体线927开关	春晖站	80000	是	323	5594.52	公线	229.92	71	3982.2	0	493.42	不受限	450
10974	10kV东护二线	安岳电力调度控制中心	10kV东护二线911开关	东胜站	22600	是	330	5715.77	公线	236.09	72	4089.1	0	483.52	不受限	450
10975	10kV天林线	蒲城电力调度控制中心	天林线921开关	天生站	16300	否	75	1299.04	公线	39.83	53	689.8	0	479.34	不受限	450
10976	10kV厂新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂新线912开关	厂溪站	20000	否	200	3464.1	公线	153.76	77	2663.2	0	454.49	不受限	450
10977	10kV园瓯一线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯一线957开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	211.94	71	3670.8	0	486.12	不受限	450
10978	10kV北水线营山大馈线	营山电力调度控制中心	北水线923开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	425.79	73	7374.7	200	462.01	不受限	450
10979	10kV双镇线923大馈线	西充电力调度控制分中心	双镇线926开关	双凤站(西充)	18100	否	220	3810.51	公线	171.56	78	2971.5	0.54	457.42	不受限	450
10980	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	北板线933开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	306.92	55	5315.9	1880	466.69	不受限	450
10981	10kV车双线	雅安电力调度控制中心	车双线911开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	244.02	81	4226.5	0	450.03	不受限	450
10982	10kV叙环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	叙环线921开关	叙永	120000	是	400	6928.2	公线	293.07	73	5076	0	466.56	不受限	450
10983	10kV华青线925大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华青线925开关	新华站	80000	是	494	8556.33	公线	331.93	67	5749	630	466.06	不受限	450
10984	10kV禾冻线	仁寿电力调度控制中心	禾冻线912开关	禾加站	20000	否	255	4416.73	公线	203.21	80	3519.6	0	455.46	不受限	450
10985	10kV严柳二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳二线925	严湾	100000	是	400	6928.2	公线	291.59	73	5050.3	0	492.26	不受限	450
10986	10kV金业线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV金业线大馈线912	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	242.64	81	4202.6	0	473.93	不受限	450
10987	10kV太东线大馈线	江油电力调度控制中心	太东线931开关	太白站	100000	是	563	9751.45	公用	368.47	65	6381.9	950	469.26	不受限	450
10988	10kV合涪线大馈线	江油电力调度控制中心	合涪线931开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	427.75	75	7408.6	0	475.7	不受限	450
10989	10kV营磨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营磨线922开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公线	63.51	64	1100	0	458.84	不受限	450
10990	10kV新涌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新涌线912开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	124.86	73	2162.6	0	487.44	不受限	450
10991	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章团线953开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	62.82	63	1088.1	1.37	469.38	不受限	450

10992	10kV正凤线	南江电力调度控制中心	10kV正凤线952	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	154	77	2667.2	0	450.49	不受限	450
10993	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	152.18	76	2635.8	0	481.89	不受限	450
10994	10kV金镇线	达县电力调度控制中心	10kV.金镇线913开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	152.73	76	2645.3	0	472.39	不受限	450
10995	10kV茶银线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶银线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公线	8.15	18	141.1	0	492.14	不受限	450
10996	10kV管举线	达县电力调度控制中心	管举线914开关	管村站	20000	是	355	6148.78	公线	256.86	72	4448.8	0	470.22	不受限	450
10997	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	10kV茶双线911	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	154.04	77	2667.9	0	449.79	不受限	440
10998	10kV城夹Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	城夹一线914开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	332.79	66	5608	0	439.56	受限	439.56
10999	10kV幺坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺坪线926开关	幺滩站	180000	是	295	5109.55	公线	216	73	3672	0	415.64	不受限	415
11000	10kV劳乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳乡线923开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	2180	441.49	不受限	400
11001	10kV民永线	温江电力调度控制中心	民永线909开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	417.92	100	7238.4	0	410.34	不受限	400
11002	10kV沙西线	隆昌电力调度控制中心	沙西线925开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	262.52	71	4546.8	170	425.31	不受限	400
11003	10kV峨秀一线	峨眉山电力调度控制分中心	峨秀一线961开关	峨山站	80000	是	374	6477.87	公线	4.48	1	77.6	5315	437.48	不受限	400
11004	10kV寿贸二线	内江电力调度控制中心	寿贸二线973开关	寿溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	359	74	6217	0	462	不受限	400
11005	10kV白象线	成都配调	白象路923	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	400.32	85	6933.6	0	439.74	不受限	400
11006	10kV沙博路	成都配调	沙博线911开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	278.41	82	4822	0	446.9	不受限	400
11007	10kV邱金线643	宜宾电力调度控制中心	邱金线643开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	192.67	71	3337	0	404.23	不受限	400
11008	10kV建山二线	宜宾电力调度控制中心	建山二线625开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	245.24	82	4247.6	0	428.93	不受限	400
11009	10kV江坝线	江安电力调度控制中心	江坝线621开关	江安站	2*40000	否	400	6928.2	公用	334.23	84	5788.8	0	446.58	不受限	400
11010	10kV大英线	五通桥电力调度控制分中心	大英线925开关	大兴站	100000	是	345	5975.58	公线	245.39	71	4342	0	438.646	不受限	400
11011	10kV嘉园一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉园一线919开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	225	58	3897	5000	404	不受限	400
11012	10kV东洪路大馈线	天府电力调度控制中心	东洪路924开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	294.69	74	5104	0	438.56	不受限	400
11013	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板华路953开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	246.69	82	4272.6	0	403.93	不受限	400
11014	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑佳路908开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	296.07	74	5128	0	414.56	不受限	400
11015	10kV益茂路	成都配调	益茂路910	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	280	83	4849.6	0	414.63	不受限	400
11016	10kV塔工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工一线909	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	377.32	75	6535.2	0	434.58	不受限	400
11017	10kV望沙路	成都配调	望沙路开关927	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	401.71	85	6957.6	0	415.74	不受限	400
11018	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一路905	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	471.82	85	8172	0	448.42	不受限	400
11019	10kV大甘线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大甘线974	大塘	20000	否	300	5196.15	公线	245.96	82	4260	0	416.53	不受限	400
11020	10kV宝盛线	乐至电力调度控制中心	10kV宝盛线913开关	宝林站	63000	是	150	2598.08	公用	94.57	63	1638	0	440.46	不受限	400
11021	10kV石太线925	乐至电力调度控制中心	10kV石太线925开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	136.52	76	2364.6	0	441.32	不受限	400
11022	10kV永杰路	中江电力调度控制中心	永杰路984开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	249.42	62	4320	800	422.56	不受限	400
11023	10kV罗代一线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代一线913开关	梭罗站	18000	是	304	5265.43	公线	199	65	3464	252	496.34	不受限	400
11024	10kV文顺路	罗江电力调度控制中心	文顺路912开关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	136.11	68	2357.5	0	413.78	不受限	400
11025	10kV御安一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安一线935开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	455.31	76	7885.9	0	427.94	不受限	400
11026	10kV双千线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双千线955开关	双碑站	50000	否	465	8054.04	公用	393.41	85	6813.9	0	434.74	不受限	400
11027	10kV洪松线	通江电力调度控制中心	10kV洪松线923	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	148.45	77	2571.1	0	421.89	不受限	400
11028	10kV双普一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普一线957开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	417.67	76	7234	0	414.74	不受限	400
11029	10kV石镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	石镇线913开关	玉河站	4000	否	200	3464.1	公用	156.62	78	2712.7	0	404.99	不受限	400
11030	10kV望界线	平昌电力调度控制中心	10kV望界线913	望京站	10000	否	220	3810.51	公线	172.66	78	2990.5	0	438.96	不受限	400
11031	10kV紫西线大馈线	江油电力调度控制中心	紫西线915开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	337.55	84	5846.4	0	404.57	不受限	400
11032	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100000	否	358	6200.74	公用	296.48	83	5135	0	445.67	不受限	400
11033	10kV汶马线914大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV汶马线914开关	汶水站	6300	否	255	4416.73	公线	206.19	81	3571.2	0	403.86	不受限	400
11034	10kV油竹线	雅安电力调度控制中心	油竹线923手车开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	124.13	36	2150	4230	446.53	不受限	400
11035	10kV西水线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西水线919开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	367.07	65	6357.7	1030	413.46	不受限	400
11036	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板高一线933开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	513.91	71	8901	630	445.62	不受限	400
11037	10kV正黑线	仁寿电力调度控制中心	正黑线936开关	正兴站	100000	是	210	3637.31	公线	143.72	68	2489.3	0	420.55	不受限	400
11038	10kV广化线	眉山电力调度控制中心	广化线914开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	237.69	40	4116.8	3765	432.04	不受限	400

11039	10kV草开线大馈线	自贡电力调度控制中心	草开线925开关	草田站	80200	否	150	2598.08	专线	165.07	75	1937.4	0	400.87	不受限	400
11040	10kV南桥线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南桥线913	城南	40000	是	264	4572.61	公线	187.77	71	3252.1	0	405.99	不受限	400
11041	10kV清钢线	仁寿电力调度控制中心	清钢线952开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	317.48	84	5498.8	0	424.81	不受限	400
11042	10kV瓦互线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦互线914开关	瓦市站	20200	否	140	2424.87	专线	107.36	73	1759	0	423.38	不受限	400
11043	10kV宣城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城1回914开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	393.63	75	6817.7	0	429.2	不受限	400
11044	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广一线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	146.62	23	2539.5	5710	410.76	不受限	400
11045	10kV胡海线652大馈线	泸州电力调度控制中心	胡海线652	胡市	10000	否	285	4936.34	公线	233.22	82	4039.3	0	403.41	不受限	400
11046	10kV洞潮线645大馈线	泸州电力调度控制中心	洞潮线645	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	279.86	74	4847.2	0	404.38	不受限	400
11047	10KV松田线大馈线	宁南电力调度控制中心	10KV松田线926开关	松新站	80410	是	220	3810.51	公线	151.2	69	2618.7	0	429.71	不受限	400
11048	10kV高瓜线	攀枝花电力调度控制中心	高瓜线972开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	294.94	74	5108.4	0	434.16	不受限	400
11049	10kV骆双线大馈线	营山电力调度控制中心	骆双线932开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	154.88	77	2682.5	0	435.19	不受限	400
11050	10kV普得线	米易电力调度控制中心	普得线953开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	55.39	55	959.4	0	426.24	不受限	400
11051	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	10kV.西紫线960开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	416.65	75	7216.3	0	432.44	不受限	400
11052	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙学线921开关	龙马	100000	是	540	9353.07	公线	408.26	76	7071	0	411.46	不受限	400
11053	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨镇线911开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	218.98	81	3792.7	0	416.19	不受限	400
11054	10kV城西线	蓬溪电力调度控制中心	城西线926开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	338.81	74	5868.2	0	436.46	不受限	400
11055	10kV朱春二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅱ线931开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	419.23	76	7261	0	401.59	不受限	400
11056	10kV九信线	广元电力调度控制中心	九信线962开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专线	245.3	82	4248.6	0	427.93	不受限	400
11057	10kV湾花线	射洪电力调度控制中心	湾花线918开关	桐子湾	100000	是	265	4589.93	公线	186.51	70	3230.4	0	441.54	不受限	400
11058	10kV底瓦二线	阿坝电力调度控制中心	底瓦二线922开关	阿底站	12700	是	200	3464.1	公线	135.91	68	2354	0	417.28	不受限	400
11059	10kV尔桥线	阿坝电力调度控制中心	尔桥线913开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	94.77	63	1641.5	250	446.77	不受限	400
11060	10kV双麻线	阿坝电力调度控制中心	双麻线951开关	双溜索站	3150	否	200	3464.1	公线	6.21	3	107.5	2600	410.19	不受限	400
11061	10kV凉建线	广元电力调度控制中心	凉建线923开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	383.75	85	6646.6	0	414.97	不受限	400
11062	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿波线952开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	151.4	76	2622.3	60	435.39	不受限	400
11063	10kV沙桥线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙桥线913开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	296.41	74	5133.9	0	408.66	不受限	400
11064	10kV临水线	渠县电力调度控制中心	10kV.临水线951开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	244.4	73	4390	0	393.9	不受限	390
11065	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子实线912开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	68.55	69	1187.2	0	371.65	不受限	370
11066	10kV林工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工二线949开关	金家林站	50000	是	527	9127.91	公用	399.91	76	6926.4	0	375.93	不受限	350
11067	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥一线962开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公用	249.13	42	4315	3600	398.84	不受限	350
11068	10kV白建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白建线927开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	194.36	58	3366.4	1500	355.73	不受限	350
11069	10kV广梓线	通江电力调度控制中心	10kV广梓线952	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	150.85	79	2612.8	0	380.19	不受限	350
11070	10kV仙城二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城二线919开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	432.26	76	7486.8	0	397.5	不受限	350
11071	10kV石太线大馈线	游仙电力调度控制中心	石太线911开关	石板站	4000	是	200	3464.1	公用	129.42	65	2241.6	160	369.68	不受限	350
11072	10kV太城一线大馈线	江油电力调度控制中心	太城一线915开关	太白站	100000	是	481	8331.16	公线	361.89	75	6267.9	0	397.03	不受限	350
11073	10kV中武线大馈线	江油电力调度控制中心	中武线908开关	中坝站	40000	否	240	4156.92	公用	195.24	81	3381.6	0	359.63	不受限	350
11074	10kV北玛二线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛二线926开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	388.68	65	6732	1200	381.84	不受限	350
11075	10kV河口线	通江电力调度控制中心	10kV河口线852	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	194	81	3360	0	381.23	不受限	350
11076	10kV城皇线大馈线	越西电力调度控制中心	城皇线916小车开关	（越西县调）城关站	50100	是	352	6096.82	公线	258.89	74	4484	0	393.46	不受限	350
11077	10kV石胜线916大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石胜线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	157.63	79	2730.1	0	387.59	不受限	350
11078	10kV万茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶二线914开关	万源站	50000	是	300	5196.15	公线	99.23	33	1718.7	2050	388.22	不受限	350
11079	10kV田土线915	古蔺电力调度控制中心	田土线915	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	225.14	73	3899.4	0	368.38	不受限	350
11080	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗天线912开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	202.24	67	3502.8	800	373.73	不受限	350
11081	10kV罗罗线	青神电力调度控制中心	罗罗线913开关	罗坝站	19000	否	380	6581.79	公线	309.91	82	5367.6	200	356.01	不受限	350
11082	10kV马高线916大馈线	叙永电力调度控制中心	马高线916	马岭	10000	否	252	4364.77	公线	205.84	82	3565.2	0	363.09	不受限	350
11083	10kV龙多线	雨城电力调度控制中心	10kV龙多线918开关	龙观站	100000	是	350	6062.18	公线	259.77	74	4499.2	0	350.54	不受限	350
11084	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青氮线943开关	青龙站	100000	否	400	6928.2	公线	337.25	84	5841.1	0	394.28	不受限	350
11085	10kV草金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草金线927开关	草田站	80000	否	180	3117.69	公线	140.08	78	2426.1	0	379.82	不受限	350

11086	10kV嘉石二线922大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石二线922开关	嘉明	40000	否	325	5629.17	公线	269.53	83	4668.2	0	398.05	不受限	350
11087	10kV汇学线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇学线917开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	364.26	76	6309	0	355.93	不受限	350
11088	10kV沱廖线	通川电力调度控制中心	10kV.沱廖线959开关	塔沱站	31500	是	595	10305.7	公线	455.47	77	7888.8	0	355.76	不受限	350
11089	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉鑫线924开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	385.37	85	6674.6	0	386.97	不受限	350
11090	10kV建电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV建电线925	建兴站(南部)	28500	否	55	952.63	专线	26.98	49	467.3	0	390.07	不受限	350
11091	10kV回金线	大英电力调度控制中心	回金线923开关	回马	80000	是	400	6928.2	公线	297	74	5144	0	398.56	不受限	350
11092	10kV南皇线	广元电力调度控制中心	南皇线916开关	南河站	80000	否	300	5196.15	专线	249.27	83	4317.3	0	359.23	不受限	350
11093	10kV金镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金镇线911开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	67.47	67	1168.6	0	390.24	不受限	350
11094	10kV邛肉线	阿坝电力调度控制中心	邛肉线916开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	24.16	48	418.4	0	361.03	不受限	350
11095	10kV八洲路915大馈线	德阳电力调度控制中心	八洲路915开关	八角站	80000	是	1201	20801.93	公线	233.52	19	4044.6	12230	366.95	不受限	350
11096	10kV乡城六线	宣汉电力调度控制中心	乡城六线962开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	422.11	76	7310.9	0	351.69	不受限	350
11097	10kV龙回线765大馈线	泸州电力调度控制中心	龙回线927	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	333.49	75	5776	0	390.1	不受限	350
11098	10kV李魏线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李魏线912开关	null	5100	否	196	3394.82	公线	154.69	79	2679.3	0	376.04	不受限	350
11099	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新雅线963开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	304.15	75	5267.9	0	357.8	不受限	350
11100	10kV观西线大馈线911	安岳电力调度控制中心	10kV观西线911开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	205.8	72	3564.4	0	384.67	不受限	350
11101	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观望线914开关	观紫站(仪陇)	30000	是	218	3775.87	公线	153.39	70	2656.8	0	363.9	不受限	350
11102	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊哙站	90000	是	290	5022.95	公线	211.32	73	3660.1	0	358.26	不受限	350
11103	10kV岭胥线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭胥线914开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	175.76	80	3044.1	0	385.36	不受限	350
11104	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆新线962开关	南昆站	80000	是	340	5888.97	公线	251.73	74	4360	-400	351.18	不受限	350
11105	10kV鄢镇路	罗江电力调度控制中心	鄢镇路912开关	鄢家站	19999	否	400	6928.2	公线	339.01	85	5871.6	0	363.78	不受限	350
11106	10kV旗竹路大馈线	郫都电力调度控制中心	旗竹路912开关	战旗	6300	是	300	5196.15	公线	219.62	73	3803.8	0	353.12	不受限	350
11107	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	官客线918开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	337.14	84	5839.2	0	396.18	不受限	350
11108	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官力线917开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	337.14	84	5839.2	0	396.18	不受限	350
11109	10kV五安线大馈线	简阳电力调度控制中心	五安线915开关	五星	22000	是	539	9335.75	公线	298.29	55	5166.3	1945	357.3	不受限	350
11110	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	武井线906	文武	163000	是	424	7343.9	公线	316.35	75	5479.2	0	395.92	不受限	350
11111	10kV山汇路	中江电力调度控制中心	山汇路911开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	430.25	78	7452	800	368.42	不受限	350
11112	10kV阳南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳南路912开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	457.99	76	7932.4	0	381.44	不受限	350
11113	10kV东龙线912	乐至电力调度控制中心	10kV东龙线912开关	东山站	40000	否	220	3810.51	公用	176.33	80	3054	0	375.46	不受限	350
11114	10kV马骊线	新都电力调度控制中心	马骊线918开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	381.28	75	6603.7	0	393.79	不受限	350
11115	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	10kV良金二线922开关	良安站	11300	是	285	4936.34	公用	207.06	73	3586.3	0	362.77	不受限	350
11116	10kV龙斑线	新都电力调度控制中心	龙斑线921开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	365.9	85	6337.4	0	365.64	不受限	350
11117	10kV万科一线	新都电力调度控制中心	万科一线943开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	375.32	85	6500.6	0	389.49	不受限	350
11118	10kV永子路	中江电力调度控制中心	永子路987开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	52.66	23	912	2200	395.4	不受限	350
11119	10kV江流一线	新都电力调度控制中心	江流一线911开关	繁江	166000	否	430	7447.82	公线	365.59	85	6332	0	371.04	不受限	350
11120	10kV普港一线	新都电力调度控制中心	普港一线905开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	332.98	83	5767.2	111	357.18	不受限	350
11121	10kV美域路	新都电力调度控制中心	美域线936开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	431.79	86	7478.6	0	393.57	不受限	350
11122	10kV筒南路	郫都电力调度控制中心	筒南线918开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	459.36	77	7956.2	0	357.64	不受限	350
11123	10kV平金四路	罗江电力调度控制中心	平金四路965开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	298.41	75	5168.4	0	374.16	不受限	350
11124	10kV门金线	成都配调	门金线911	石门	2*63000	是	473	8192.6	公线	357.39	76	6190	0	364.08	不受限	350
11125	10kV天员路_专	成都配调	天员路905	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	403.03	85	6980.4	0	392.94	不受限	350
11126	10kV村铁线	成都配调	村铁线926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	356.13	75	6168.1	0	385.98	不受限	350
11127	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉君线914	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	380.3	76	6586.8	0	382.98	不受限	350
11128	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	官潘线925开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	377.19	75	6533	0	395.2	不受限	350
11129	10kV浦万二路大馈线	成都配调	浦万二线956	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	357.37	76	6189.6	0	364.48	不受限	350
11130	10kV革城四线	青白江电力调度控制中心	革城四线933开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	419.38	76	7263.7	0	398.89	不受限	350
11131	10kV绿工路_专线	成都配调	绿工路952	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	282.68	84	4896	0	372.9	不受限	350
11132	10kV双潭线	成都配调	双潭线936	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	357.92	76	6199.2	0	354.88	不受限	350
11133	10kV龙镇路大馈线	天府电力调度控制中心	龙镇路925开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	421.45	76	7299.6	0	362.99	不受限	350
11134	10kV井板线	江安电力调度控制中心	井板线952开关	大井站	6300	是	370	6408.59	公用	274.9	74	4761	0	366	不受限	350
11135	10kV九科路大馈线	天府电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	337.68	84	5848.6	0	386.78	不受限	350

11136	10kV清柏线大馈线	天府电力调度控制中心	清柏路906开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	338.97	85	5871	0	364.38	不受限	350
11137	10kV东佳路大馈线	天府电力调度控制中心	东佳路946开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	337.64	84	5848	0	387.38	不受限	350
11138	10kV界首路大馈线	天府电力调度控制中心	界首路926开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	338.38	85	5860.8	0	374.58	不受限	350
11139	10kV顺天线	内江电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公线	116.71	56	2021.4	490	398.45	不受限	350
11140	10kV任连三线大馈线	温江电力调度控制中心	任连三线907开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	420.67	76	7286	0	362.74	不受限	350
11141	10kV辰河线	成都配调	辰河路906开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	355.66	75	6160	0	394.08	不受限	350
11142	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	红东二线911开关	新场站	18000	是	335	5802.37	公线	90.18	27	1562	2700	379.9	不受限	350
11143	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全河线921开关	全福站	40500	是	300	5196.15	公线	218.82	73	3790	0	366.92	不受限	350
11144	10kV音孵线	成都配调	音孵路927	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	281.76	83	4880	0	384.23	不受限	350
11145	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖桥线973开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	283.36	75	4907.8	0	357.63	不受限	350
11146	10kV钓九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓九线982开关	钓鱼台站	110000	否	275	4763.14	公线	224.49	82	3888.2	0	398.63	不受限	350
11147	10kV五陈线	峨眉山电力调度控制分中心	五陈线913开关	五星站	10000	是	400	6928.2	公线	22.83	6	395.4	4755	392.16	不受限	350
11148	10kV绿华线	成都配调	绿华线908	绿洲	163000	是	338	5854.33	公线	250.12	74	4332	0	351.46	不受限	350
11149	10kV五箭线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	五箭线911开关	沐川五星站	3150	否	200	3464.1	公线	157.62	79	2730	0	387.69	不受限	350
11150	10kV公拥线	资中电力调度控制中心	公拥线914开关	公民站	10000	是	165	2857.88	公线	90.28	55	1563.6	630	378.49	不受限	350
11151	10kV归火线	资中电力调度控制中心	归火线912开关	归德站	30000	否	30	519.62	专线	4.86	16	84.1	0	383.56	不受限	350
11152	10kV祥三线	内江电力调度控制中心	祥三线915开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	208.75	62	3615.6	630	396.3	不受限	350
11153	10kV富三线	内江电力调度控制中心	富三线913开关	富溪站	20000	是	321	5559.88	公线	112.88	35	1955.1	2130	362.8	不受限	350
11154	10kV猛祥线	成都配调	猛祥线905开关	猛追湾	128000	是	473	8192.6	公线	356.05	75	6166.8	0	387.28	不受限	350
11155	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	332.56	76	5760	0	336.82	不受限	300
11156	10kV平斧线	隆昌电力调度控制中心	平斧线923开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	154.85	76	2682	200	313.63	不受限	300
11157	10kV峨名线	峨眉山电力调度控制分中心	峨名线916开关	峨山站	50000	是	324	5611.84	公线	240.97	74	4173.6	0	315.87	不受限	300
11158	10kV团寿线	温江电力调度控制中心	团寿线913开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	301.62	75	5224	0	318.56	不受限	300
11159	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌史线941开关	牌楼站	80000	否	255	4416.73	公线	160.01	63	2771.4	900	303.66	不受限	300
11160	10kV田纸线	内江电力调度控制中心	田纸线912开关	田家站	16300	是	255	4416.73	公线	114.72	45	1986.9	1230	316.48	不受限	300
11161	10kV奥都二线	内江电力调度控制中心	奥都二线923开关	奥体站	126000	是	964	0	公线	753.47	78	13050.1	0	307.47	不受限	300
11162	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄大线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	148.71	71	2575.6	0	334.25	不受限	300
11163	10kV雄登线	南溪电力调度控制中心	雄登线953开关	雄镇站	6300	是	430	7447.82	公线	324.87	76	5626.7	0	331.56	不受限	300
11164	10kV骑滨线大馈线	天府电力调度控制中心	骑滨路916开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	342.26	86	5928	0	307.38	不受限	300
11165	10kV莲水线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	莲水线942开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	127.5	37	2107	2350	323.464	不受限	300
11166	10kV罗三线大馈线	天府电力调度控制中心	罗三线934开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	460.05	77	7968	0	345.84	不受限	300
11167	10kV高柑线	五通桥电力调度控制分中心	高柑线915开关	高坝子站	82200	是	300	5196.15	公线	177.45	65	3279	200	331.512	不受限	300
11168	10kV嘉联一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉联一线913开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	331.64	85	5744	0	335.5	不受限	300
11169	10kV黄益路大馈线	天府电力调度控制中心	黄益路912开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	341.94	85	5922.4	0	312.98	不受限	300
11170	10kV柳体线	温江电力调度控制中心	柳体线902开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	299.91	75	5194.4	0	348.16	不受限	300
11171	10kV绿羊一路	成都配调	绿羊一路925	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	285.91	85	4952	0	316.9	不受限	300
11172	10kV川仁线	成都配调	川仁线921	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	359.94	76	6234.2	0	319.88	不受限	300
11173	10kV玉海线	邛崃电力调度控制中心	玉海线910开关	玉带	163000	是	600	10392.3	公线	462.54	77	8011.2	0	302.64	不受限	300
11174	10kV川邦线	成都配调	川邦线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	公线	359.94	76	6234.2	0	319.88	不受限	300
11175	10kV高化路大馈线	崇州电力调度控制中心	高化路905	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	449.91	77	7792.5	0	327.36	不受限	300
11176	10kV马药线	成都配调	马药线924开关	马河	192000	是	473	8192.6	公线	360.9	76	6250.8	0	303.28	不受限	300
11177	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐火线906开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	388.91	86	6736	0	325.57	不受限	300
11178	10kV沙园路	成都配调	沙园路906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	252.48	75	4373	0	310.46	不受限	300
11179	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新敦线911开关	新场	20000	是	400	6928.2	公线	301.92	75	5229.3	0	313.26	不受限	300
11180	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白河线913开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	62.1	69	1075.6	0	327.36	不受限	300
11181	10kV回城III路	什邡电力调度控制中心	回城III路912开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	422.26	76	7313.6	0	335.14	不受限	300
11182	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝隆路907开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	221.51	74	3836.5	0	320.42	不受限	300
11183	10kV六镇路	广汉电力调度控制中心	六镇路905开关	六陵站	26000	否	600	10392.3	公线	407.54	68	7058.6	1970	324.47	不受限	300
11184	10kV仙贯一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙贯一线961开关	仙鹤站	115000	是	520	9006.66	公线	395.9	76	6857	0	348.33	不受限	300

11185	10kV天丰路	彭州电力调度控制中心	天丰路914	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	339.9	85	5887	0	348.38	不受限	300
11186	10kV仙新一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新一线918开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	397.23	76	6880	0	325.33	不受限	300
11187	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万七线995开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	395.36	76	6847.7	0	316.06	不受限	300
11188	10kV三江线（重迁线路）	新都电力调度控制中心	三江线929开关	三河	103000	否	442	7655.66	专线	378.64	86	6558	0	332.09	不受限	300
11189	10kV汉燕线	新都电力调度控制中心	汉燕线917开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	385.16	76	6671	0	326.49	不受限	300
11190	10kV淄场线	乐至电力调度控制中心	10kV淄场线915开关	石淄站	6300	否	150	2598.08	公用	115.62	77	2002.5	0	335.77	不受限	300
11191	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	340.41	85	5895.9	0	339.48	不受限	300
11192	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南塔站	126000	是	463	8019.4	公线	351.21	76	6082.9	0	332.62	不受限	300
11193	10kV斑城一路	罗江电力调度控制中心	斑城一路913开关	斑竹站	100000	是	400	6928.2	公线	382.59	96	6626.4	0	301.8	不受限	300
11194	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星路908开关	三星堆站旧	244000	否	486	8417.77	公用	359.01	74	6218.1	1050	307.89	不受限	300
11195	10kV彭铭线	仁和电力调度控制中心	彭铭线955开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	297.44	85	5151.7	0	304.26	不受限	300
11196	10kV旌叶路922大馈线	德阳电力调度控制中心	旌叶路922开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	350.64	64	6073	1235	340.74	不受限	300
11197	10kV古南线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古南线914开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	340.37	85	5895.2	0	340.18	不受限	300
11198	10kV祥湾线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥湾线912开关	祥符站	6300	是	170	2944.49	公用	117.92	69	2042.4	0	313.19	不受限	300
11199	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗杨线913开关	毗卢	38000	是	161	2788.6	公线	111.32	69	1928.1	0	302.78	不受限	300
11200	10kV丰镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰镇线914开关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公用	99.19	26	1718	3215	332.43	不受限	300
11201	10kV胡红线	蒲城电力调度控制中心	胡红线915开关	胡家站	82000	是	352	6096.82	公线	264.06	75	4573.5	0	303.96	不受限	300
11202	10kV绿源线	营山电力调度控制中心	绿源线915开关	绿水站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	118.94	59	2060	400	311.28	不受限	300
11203	10kV园达线	攀枝花电力调度控制中心	园达线994开关	园林站	40000	否	265	4589.93	公线	221.09	83	3829.2	0	301.74	不受限	300
11204	10kV杨华线	西充电力调度控制分中心	杨华线912开关	杨家桥站	101400	否	277	4797.78	专线	55.4	20	959.6	4000	317.6	不受限	300
11205	10kV石韶二路936大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶二路936开关	石亭江站	102000	是	575	9959.29	公线	419.06	73	7258.1	400	309.33	不受限	300
11206	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭祥线973开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	299.88	75	5193.9	0	348.66	不受限	300
11207	10kV金大线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金大线914开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	70	70	1212.4	0	346.44	不受限	300
11208	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923开关	吉安站	14300	否	174	3013.77	公线	135.72	78	2365.7	0	346.69	不受限	300
11209	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	南何线917开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	350.16	71	6064.8	400	324.84	不受限	300
11210	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	关广线916开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	236.33	62	4093.2	850	322.23	不受限	300
11211	10kV观镇线	阿坝电力调度控制中心	观镇线913开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	142.29	71	2464.5	0	306.78	不受限	300
11212	10kV河开二线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	河开二线928开关	河西	81000	是	400	6928.2	公线	301.2	75	5216.8	0	325.76	不受限	300
11213	10kV大杭线	广元电力调度控制中心	大杭线925	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	185.08	62	3205.5	1130	341.03	不受限	300
11214	10kV壤学线	阿坝电力调度控制中心	壤学线913开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	81.15	54	1405.6	630	302.67	不受限	300
11215	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳文线925开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	284.27	75	4923.6	0	300.26	不受限	300
11216	10kV龙永线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙永线925	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	228.52	74	3958	0	309.78	不受限	300
11217	10kV摩街线916	叙永电力调度控制中心	摩街线916开关	摩尼	32500	否	150	2598.08	公线	115.81	77	2005.8	0	332.47	不受限	300
11218	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城茶线928开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	322.81	81	5591.1	5900	335.38	不受限	300
11219	10kV土贡II线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅱ线928开关	土地坡站	80200	是	413	7153.37	公线	252.71	61	4377	1000	345.7	不受限	300
11220	10kV宋宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宇线924开关	宋家桥站	63200	否	200	3464.1	公线	160.05	80	2772.1	0	345.59	不受限	300
11221	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正古线943开关	正兴站	100000	否	255	4416.73	公线	211.38	83	3661.1	0	313.96	不受限	300
11222	10kV松通线	眉山电力调度控制中心	松通线967开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	415.67	86	7199.4	0	314.23	不受限	300
11223	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	北桥线934开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	323.14	58	5596.7	1760	305.89	不受限	300
11224	10kV双桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双碑站	50000	是	465	8054.04	公用	296.02	64	5127.1	1000	316.13	不受限	300
11225	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	10kV渔三线954	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	160.39	80	2778	0	339.69	不受限	300
11226	10kV屯城一线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城一线926开关	中屯站	60130	是	390	6755	公线	225.08	58	3898.4	1200	305.6	不受限	300
11227	10kV太城六线大馈线	江油电力调度控制中心	太城六线927开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	502.26	77	8699.1	0	349.13	不受限	300
11228	10kV普海线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普海线913开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	126.62	79	2193	0	316.74	不受限	300
11229	10kV黑冯线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑冯线919开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	160.16	80	2774	0	343.69	不受限	300
11230	10kV黑场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑场线913开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	160.51	80	2780	0	337.69	不受限	300
11231	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石白线922开关	石岭站	90000	否	240	4156.92	公用	197.65	82	3423.3	0	317.93	不受限	300

11232	10kV黑水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	160.39	81	2778	0	308.51	不受限	300
11233	10kV新瑶线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新瑶线911开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	134.18	79	2324	0	326.04	不受限	300
11234	10kV大万二回	达县电力调度控制中心	大万二回924开关	大树站	20000	否	300	5196.15	公线	252.32	84	4370.1	0	306.43	不受限	300
11235	10kV水三线	巴州电力调度控制中心	10kV水三线916	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	282.08	84	4885.6	0	336.53	不受限	300
11236	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	162.36	81	2812	0	305.69	不受限	300
11237	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章三线952开关	章谷	5000	否	150	2598.08	公线	119.94	80	2077.4	0	260.87	不受限	260
11238	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	74.83	27	1296	2730	260.83	不受限	250
11239	10kV玉鸭线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉鸭线912开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	116.03	58	2009.6	815	293.09	不受限	250
11240	10kV凤观线	平昌电力调度控制中心	10kV凤观线961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公线	181.05	82	3135.7	0	293.76	不受限	250
11241	10kV界花四线大馈线	安州电力调度控制中心	界花四线927开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公线	524.48	87	9084	0	269.07	不受限	250
11242	10kV秀磷线大馈线	安州电力调度控制中心	秀磷线929开关	秀水站	40000	否	353	6114.14	公用	300.49	85	5204.5	0	298.23	不受限	250
11243	10kV乐黄线大馈线	安州电力调度控制中心	乐黄线915开关	乐兴站	8000	否	401	6945.52	公用	346.07	86	5993.9	0	257.07	不受限	250
11244	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许双线921开关	许州站	16300	是	269	4659.22	公用	200.22	74	3467.8	0	259.58	不受限	250
11245	10kV城院线	越西电力调度控制中心	10kV城院线915小车开关	（越西县调）城关站	50000	否	304	5265.43	公线	258.61	85	4479.1	0	259.79	不受限	250
11246	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南农线856	南江站	90000	否	377	6529.83	公线	322.21	85	5580.6	0	296.25	不受限	250
11247	10kV管金线	达县电力调度控制中心	管金线915开关	管村站	20000	是	200	3464.1	公线	144.5	72	2502.8	0	268.48	不受限	250
11248	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔八线913开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公线	7.85	28	136	0	254.75	不受限	250
11249	10kV华开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开二线921开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	313.64	62	5432.3	1260	277.48	不受限	250
11250	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗城二线927开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	382.89	77	6631.7	0	296.5	不受限	250
11251	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙坝线916开关	蒙阳站	100000	是	480	8313.84	公线	295.08	61	5110.8	1260	280.27	不受限	250
11252	10kV兜贾线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜贾线913开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	192.68	80	3337.2	115	289.03	不受限	250
11253	10kV沿王线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿王线923开关	沿滩站	63000	是	408	7066.77	公线	265.36	65	4596	800	257.42	不受限	250
11254	10kV道东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道东线915开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	297.57	62	5153.9	1260	251.03	不受限	250
11255	10kV仁城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅳ回912开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	379.26	77	6568.8	0	290.12	不受限	250
11256	10kV成石线大馈线	自贡电力调度控制中心	成石线912开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	178.82	67	3097.2	775	289.92	不受限	250
11257	10kV荣观二线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣观二线963开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	426.76	77	7391.5	0	271.09	不受限	250
11258	10kV科旭二线	眉山电力调度控制中心	科旭二线979开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	234.75	47	4065.8	2515	278.12	不受限	250
11259	10kV牛天线926大馈线	泸川电力调度控制中心	牛天线926开关	牛滩	30000	否	300	5196.15	公线	254.17	85	4402.3	0	274.23	不受限	250
11260	10kV五吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	五吉一线921开关	五通庙	30000	是	319	5525.24	公线	238.11	75	4124.1	0	296.09	不受限	250
11261	10kV罗魏线	通川电力调度控制中心	罗魏线51开关	罗江站	13300	否	300	5196.15	公线	255.31	85	4422	0	254.53	不受限	250
11262	10kV三政线	阿坝电力调度控制中心	三政线921开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	50.43	34	873.5	1200	264.77	不受限	250
11263	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅白线921开关	茅坪子站	12600	是	230	3983.72	公线	146.07	64	2530	400	256.98	不受限	250
11264	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	园地线953开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	5.44	11	94.2	400	285.23	不受限	250
11265	10kV沟丝线	盐边电力调度控制中心	沟丝线915开关	方家沟站	10000	是	300	5196.15	公线	85.76	29	1485.3	2390	281.62	不受限	250
11266	10kV毛城线	宣汉电力调度控制中心	毛城线914开关	毛坝站	10000	是	300	5196.15	公线	223.44	74	3870	0	286.92	不受限	250
11267	10kV林区线	营山电力调度控制中心	林区线915开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	143.7	72	2488.8	0	282.48	不受限	250
11268	10kV冯医一线916	泸州电力调度控制中心	10kV冯医一线916开关	冯嘴	127000	否	600	10392.3	专线	524.17	87	9078.6	0	274.47	不受限	250
11269	10kV八迅路928大馈线	德阳电力调度控制中心	八迅路928开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	250.9	62	4345.5	5945	290.38	不受限	250
11270	10kV昆滨线	蒲城电力调度控制中心	昆滨线914开关	南昆站	100000	否	335	5802.37	公线	284.99	85	4936	0	286.13	不受限	250
11271	10kV高隆路	广汉电力调度控制中心	高隆路919开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	358.2	74	6204.1	240	290.12	不受限	250
11272	10kV园湖II回	攀枝花电力调度控制中心	园湖II回973开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	225.12	75	3899.1	0	257.7	不受限	250
11273	10kV园桥二线	攀枝花电力调度控制中心	园桥二线953开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	222.75	74	3858	0	298.8	不受限	250
11274	10kV米政线	米易电力调度控制中心	米政线951开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	299.63	76	5189.6	0	283.68	不受限	250
11275	10kV新园线大馈线	新津电力调度控制中心	新园线927	新津	100000	是	424	7343.9	公线	322.98	76	5594	0	281.12	不受限	250
11276	10kV新玻线大馈线	新津电力调度控制中心	新玻线926	新津	100000	是	424	7343.9	公线	322.98	76	5594	0	281.12	不受限	250
11277	10kV高平线	金堂电力调度控制中心	高平线915开关	高板	68300	否	400	6928.2	公线	343.19	86	5944	0	291.38	不受限	250
11278	10kV江水线	新都电力调度控制中心	江水线908开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	305.14	76	5285	0	257.56	不受限	250

11279	10kV瑞裕线	新都电力调度控制中心	瑞裕线924开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	389.47	77	6745.7	0	251.79	不受限	250
11280	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭城路907	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	308.08	77	5336	600	299.38	不受限	250
11281	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广城四路912开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	277.15	57	4800.3	1660	273.92	不受限	250
11282	10kV丰站路	新都电力调度控制中心	丰站线916开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专线	169.46	83	2935	0	260.63	不受限	250
11283	10kV桂毗二线	新都电力调度控制中心	桂毗二线932开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	345.03	86	5976	0	259.38	不受限	250
11284	10kV堰工一线	新都电力调度控制中心	堰工一线905开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	389.49	77	6746	0	251.49	不受限	250
11285	10kV浦理路	郫都电力调度控制中心	浦理线959开关	犀浦	182000	是	550	9526.28	公线	425.47	77	7369.2	0	251.82	不受限	250
11286	10kV双河线	成都配调	双河路918	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	362.29	77	6274.8	0	279.28	不受限	250
11287	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉北线906开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	387.92	77	6718.8	0	250.98	不受限	250
11288	10kV培交线	成都配调	培交路914	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	363.94	77	6303.4	0	250.68	不受限	250
11289	10kV浦港二线	成都配调	浦港二线963	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	363.05	77	6288	0	266.08	不受限	250
11290	10kV金府线	成都配调	金府路914	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	408.96	86	7083.2	0	290.14	不受限	250
11291	10kV泉云线	青白江电力调度控制中心	泉云线915开关	清泉	10000	否	200	3464.1	公线	164.2	82	2844	0	273.69	不受限	250
11292	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	顺桂线954开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	328.82	76	5695.1	0	263.16	不受限	250
11293	10kV魏草线	沙湾电力调度控制分中心	魏草线919开关	魏坪站	90700	否	200	3464.1	公线	144.12	72	2496.1	0	275.18	不受限	250
11294	10kV新城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅰ线959开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	329.42	77	5705.6	0	252.66	不受限	250
11295	10kV龙北线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙北线914开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专线	76.37	76	1322.8	0	251.63	不受限	250
11296	10kV竹环线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹环线913开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	353.72	70	6126.5	600	270.99	不受限	250
11297	10kV望阳线	成都配调	望阳路925开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	408.43	86	7074	0	299.34	不受限	250
11298	10kV桐荆路	成都配调	桐荆路923	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	362.77	77	6283.2	0	270.88	不受限	250
11299	10kV茅普线	乐山电力调度控制中心	茅普线912开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	104.29	70	1806.3	0	272.16	不受限	250
11300	10kV沐裕二线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐裕二线928开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	303.38	76	5254.6	0	287.96	不受限	250
11301	10kV虹民路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹民路923	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	305.27	76	5287.2	0	255.36	不受限	250
11302	10kV银镇线	资中电力调度控制中心	银镇线915开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	151.32	74	2620.8	315	259.83	不受限	250
11303	10kV北谷二线	资中电力调度控制中心	北谷二线928开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	343	86	5940.8	0	294.58	不受限	250
11304	10kV龙北线	成都配调	龙北线943开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	6300	254.08	不受限	250
11305	10kV春江一线	温江电力调度控制中心	春江一线922开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	191.15	35	3310.8	4100	251.79	不受限	250
11306	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	222.6	66	3855.4	500	286.5	不受限	250
11307	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石荣线922开关	石子站	12600	否	210	3637.31	公线	129.71	62	2246.5	750	277.08	不受限	250
11308	10kV沿桥线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿桥线915开关	沿口站	100000	否	205	3550.7	公线	168.07	82	2911	0	284.63	不受限	250
11309	10kV洞三线	成都配调	洞三线905开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	361.2	76	6256	0	298.08	不受限	250
11310	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新胜线921开关	新店站	40000	是	400	6928.2	公线	307.16	77	5320	0	222.56	不受限	200
11311	10kV兴隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴隧线926开关	兴仁站	23450	否	98	1697.41	专线	75.43	77	1306.4	0	221.27	不受限	200
11312	10kV中工线大馈线	武胜电力调度控制中心	中工线977开关	中心站	16300	是	295	5109.55	公线	223.79	76	3876	0	211.64	不受限	200
11313	10kV方东线大馈线	武胜电力调度控制中心	方东线975开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	387	77	6702.9	0	225.3	不受限	200
11314	10kV井三线	井研电力调度控制分中心	井三线927开关	井研站	100000	是	365	6321.99	公线	278.03	76	4815.5	0	242.09	不受限	200
11315	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙都二线936开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	320.72	86	5554.8	0	230.08	不受限	200
11316	10kV望坊一线	隆昌电力调度控制中心	望坊一线918开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	225.91	61	3912.8	1000	229.31	不受限	200
11317	10kV斑财线	乐山电力调度控制中心	斑财线961开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	339.17	77	5874.5	0	222.32	不受限	200
11318	10kV杨河线大馈线	威远电力调度控制中心	杨河线915开关	杨家湾站	80000	是	286	4953.67	公线	215.61	75	3734.4	0	228.54	不受限	200
11319	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归甘线921开关	归德站	30000	否	260	4503.33	公线	220.95	85	3826.8	0	226.2	不受限	200
11320	10kV万镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	万镇线974开关	万善站	20000	是	307.8	5331.25	公线	187.21	61	3242.4	810	212.6	不受限	200
11321	10kV浦轻路大馈线	成都配调	浦轻线913	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	366.51	77	6348	0	206.08	不受限	200
11322	10KV沙贵路	成都配调	沙贵路945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	257.74	76	4464	0	219.46	不受限	200
11323	10kV园山线913大馈线	天府电力调度控制中心	园山路913开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	346.88	87	6008	0	227.38	不受限	200
11324	10kV十陵四线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵四线922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	430.8	78	7461.4	0	201.19	不受限	200
11325	10kV塔城三线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城三线921开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	429.79	78	7444	0	218.59	不受限	200
11326	10kV黄松Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄松二线923开关	黄土埂站	90000	否	433	7499.78	公线	260.85	60	4518	2000	231.8	受限	200
11327	10kV板燕路大馈线	天府电力调度控制中心	板燕路929开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	256.59	86	4444.2	0	232.33	不受限	200
11328	10kV李城线	宜宾电力调度控制中心	李城线622开关	李庄站	31500	是	400	6928.2	公线	305.82	76	5296.8	0	245.76	不受限	200

11329	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	力棠路906	动力	50000	否	400	6928.2	专线	347.67	87	6021.6	0	213.78	不受限	200
11330	10kV沙盛路	成都配调	沙盛路946	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	257.74	76	4464	0	219.46	不受限	200
11331	10kV玉品路	邛崃电力调度控制中心	玉品路905	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	388.27	77	6724.8	0	244.98	不受限	200
11332	10kV文电路大馈线	崇州电力调度控制中心	文电路909	文昌	2*63000	否	586	10149.82	公线	513.08	88	8886.6	0	248.24	不受限	200
11333	10kV沙青路	成都配调	沙青路924	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	256.58	76	4444	0	239.46	不受限	200
11334	10KV平园二路	罗江电力调度控制中心	平园二路961开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	402.4	78	6969.6	0	208.02	不受限	200
11335	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福桑线932开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	258.33	86	4474.3	0	202.23	不受限	200
11336	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九北路914	九尺	10000	否	400	6928.2	公线	305.77	76	5296	700	239.38	不受限	200
11337	10kV新鱼线大馈线	新津电力调度控制中心	新鱼线924	新津	100000	是	424	7343.9	公线	324.83	77	5626	0	249.12	不受限	200
11338	10kV仙新二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新二线926开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	371.5	71	6434.4	565	205.93	不受限	200
11339	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯城一路921开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	426.1	77	7380	70	212.59	不受限	200
11340	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线945开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	335.16	76	5805	120	199.53	不受限	200
11341	10kV江平线	新都电力调度控制中心	江平线941开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	421.19	83	7295	375	202.17	不受限	200
11342	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军电线915开关	军乐	20000+10000	否	200	3464.1	专线	165.82	83	2872	0	245.69	不受限	200
11343	10kV桥前线大馈线	广安电力调度控制中心	桥前线954开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	116.81	33	2023.1	2624	202.64	不受限	200
11344	10kV龙味线	郫都电力调度控制中心	龙味线917开关	安龙	102000	否	400	6928.2	公线	345.87	86	5990.4	0	244.98	不受限	200
11345	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	板机南线956开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	307.7	77	5329.3	0	213.26	不受限	200
11346	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总铸线953开关	总发站	6300	是	300	5196.15	公线	29.09	10	503.8	3430	223.12	不受限	200
11347	10kV始三线	天全电力调度控制中心	始三线928开关	始阳站	103000	否	380	6581.79	公线	306.93	81	5316	400	207.61	不受限	200
11348	10kV泸池线936大馈线	泸州电力调度控制中心	泸池线936	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	191.37	48	3314.5	2000	228.06	不受限	200
11349	10kV永隆线	安岳电力调度控制中心	10kV永隆线912开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	251.22	76	4351.1	0	221.52	不受限	200
11350	10kV外周二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外周二线924开关	鸡石湾站	71500	是	480	8313.84	公线	371.59	77	6436	0	215.07	不受限	200
11351	10kV凉上线	蒲城电力调度控制中心	凉上线911开关	凉风站	13300	否	200	3464.1	公线	167.34	84	2898.4	0	219.29	不受限	200
11352	10kV五农线	蒲城电力调度控制中心	五农线912开关	五宝站	10000	否	200	3464.1	公线	165.75	83	2870.8	4100	246.89	不受限	200
11353	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	游泉线917开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	371.15	77	6428.4	0	222.67	不受限	200
11354	10kV光文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光文线929开关	保光站	80000	是	515	8920.06	公线	396.05	77	6859.6	50	226.45	不受限	200
11355	10kV潭镇线	广元电力调度控制中心	潭镇线915开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	241.21	85	4177.8	0	233.73	不受限	200
11356	10kV熊镇线	广元电力调度控制中心	熊镇线914开关	熊家站	40000	否	403	6980.16	公线	332.49	83	5758.8	315	208.34	不受限	200
11357	10kV金凤线	射洪电力调度控制中心	金凤线922开关	金家	12600	否	170	2944.49	公线	131.04	77	2269.6	160	220.44	不受限	200
11358	10kV郊东一线	广元电力调度控制中心	郊东一线918开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	348.8	77	6041.3	0	235.65	不受限	200
11359	10kV郎滩线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	郎滩线912	二郎	16000	否	196	3394.82	公线	164.64	84	2851.6	0	203.74	不受限	200
11360	10kV观护线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	观护线912	观文	16000	是	308	5334.72	公线	232.52	75	4027.2	0	240.58	不受限	200
11361	10kV大江线	雅安配调	大江线916开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	147	3900	2530	5690	233.61	不受限	200
11362	10kV万府线大馈线	自贡电力调度控制中心	万府线915开关	万安站	100000	否	296	5126.87	公线	223.21	75	3866	0	235.5	不受限	200
11363	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园企二线912开关	园门站	113000	是	495	8573.65	公线	239.96	48	4156.1	2500	202.82	不受限	200
11364	10kV西凉线921大馈线	叙永电力调度控制中心	西凉线921	西湖	31500	是	280	4849.74	公线	210.7	75	3649.3	0	230.49	不受限	200
11365	10kV广镇线	眉山电力调度控制中心	广镇线913开关	广济站	20000	否	380	6581.79	公线	292.82	77	5071.6	640	212.01	不受限	200
11366	10kV牛玉线924大馈线	泸川电力调度控制中心	牛玉线924开关	牛滩	30000	是	337	5837.01	公线	255.82	76	4430.8	0	238.81	不受限	200
11367	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富旺线961开关	富加站	71500	否	210	3637.31	公线	174.94	83	3030	0	243.58	不受限	200
11368	10kV太城二线	万源电力调度控制中心	10kV.太城二线974开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	427.68	78	7407.5	0	213.52	不受限	200
11369	10kV诺丽线	通江电力调度控制中心	10kV诺丽线916	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	257.75	86	4464.3	0	212.23	不受限	200
11370	10kV武城线大馈线	江油电力调度控制中心	武城线921开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	178.07	74	3084.2	0	241.34	不受限	200
11371	10kV含乾线大馈线	江油电力调度控制中心	含乾线924开关	含增站	10000	否	441	7638.34	公用	311.97	71	5403.4	1250	221.11	不受限	200
11372	10kV城尖线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城尖线911开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	328.71	87	5693.3	0	230.31	不受限	200
11373	10kV农白线	平昌电力调度控制中心	10kV农白线911	白衣站	16300	否	275	4763.14	公线	235.43	86	4077.6	0	209.23	不受限	200
11374	10kV盛糖线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛糖线923小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	215.58	85	3733.8	0	241.26	不受限	200
11375	10kV指两线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指两线911开关	指南站	16300	否	316	5473.28	公用	272	86	4711	0	214.95	不受限	200
11376	10kV观镇线	大竹电力调度控制中心	观镇线922开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	147.58	74	2556	0	215.28	不受限	200
11377	10kV柳龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	220.5	82	3834.76	0	198.87	不受限	198

11378	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌阿线916断路器	昌台站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	17.23	11	21.2	0	186.64	不受限	185
11379	10kV道广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道广线926开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公线	194.63	15	21.2	0	185.64	不受限	180
11380	10kV梁九一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九一线913开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	278.08	77	4816.4	0	185.76	不受限	150
11381	10kV仙韩线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙韩线974开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	470.92	78	8156.4	0	157.44	不受限	150
11382	10kV洪九线	通江电力调度控制中心	10kV洪九线922	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	163.22	85	2827	0	165.99	不受限	150
11383	10kV塔汉线大馈线	安州电力调度控制中心	塔汉线916开关	塔水站	10000	是	400	6928.2	公用	309.33	77	5357.6	0	184.96	不受限	150
11384	10kV盐三线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐三线914开关	盐源盐井站	20000	是	300	5196.15	公线	229.58	77	3976.3	0	180.62	不受限	150
11385	10kV长开线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长开线909开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	309.5	77	5360.6	0	181.96	不受限	150
11386	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵成线985开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	412.62	78	7146.6	0	155.73	不受限	150
11387	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛塔线922开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公线	79.91	80	1384	0	174.84	不受限	150
11388	10kV安万线	达县电力调度控制中心	安万线914开关	安仁站	12000	是	300	5196.15	公线	229.08	76	3967.7	0	189.22	不受限	150
11389	10kV姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	168.95	84	2926.3	0	191.39	不受限	150
11390	10kV查牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查牧线916开关	查尔	40000	是	112	1939.9	公线	78.75	70	1364	0	187.92	不受限	150
11391	10kV北城二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城二线926开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	395.94	72	6857.7	630	174.89	不受限	150
11392	10kV田石线919	古蔺电力调度控制中心	田石线919	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	235.94	77	4086.4	0	181.38	不受限	150
11393	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德一线963	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	375.86	77	6620	0	155.78	不受限	150
11394	10kV山力线924大馈线	叙永电力调度控制中心	山力线924	后山	31500	是	280	4849.74	公线	213.97	76	3706	0	173.79	不受限	150
11395	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江渎站	6300	是	255	4416.73	公线	102.6	40	1777	1600	156.38	不受限	150
11396	10kV利约线	石棉电力调度控制中心	利约线951开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	230.92	77	3999.6	0	157.32	不受限	150
11397	10kV向北线	石棉电力调度控制中心	向北线971开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	260.59	87	4513.5	0	163.03	不受限	150
11398	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	10kV.富文线926开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	431.73	78	7477.6	0	171.14	不受限	150
11399	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富花线964开关	富加站	71500	否	335	5802.37	公线	291.97	87	5057	0	165.13	不受限	150
11400	10kV正七线	仁寿电力调度控制中心	正七线944开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	332.06	87	5751.3	0	172.31	不受限	150
11401	10kV庄威一线	眉山电力调度控制中心	庄威一线912开关	庄店站	50000	是	550	9526.28	公线	430.98	78	7464.6	0	156.42	不受限	150
11402	10kV青二线	仁寿电力调度控制中心	青二线951开关	青岗站	10000	否	150	2598.08	公线	123.98	83	2147.4	0	190.87	不受限	150
11403	10kV牛横线914大馈线	泸川电力调度控制中心	牛横线914开关	牛滩	30000	是	100	1732.05	公线	69.65	70	1206.4	0	179.24	不受限	150
11404	10kV玉团线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉团线913开关	玉龙湖	20000	是	500	8660.25	公线	389.41	78	6744.5	0	183.7	不受限	150
11405	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	10kV河满一线916	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	286.31	87	4958.9	0	185.29	不受限	150
11406	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉马线918开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	396.3	87	6864	0	197.57	不受限	150
11407	10kV峰跑线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰跑线913开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	265.77	77	4603.2	0	177.26	不受限	150
11408	10kV江红线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江红线912开关	江北	40200	否	600	10392.3	公线	529.53	88	9171.5	0	181.57	不受限	150
11409	10kV复兴镇线	射洪电力调度控制中心	复兴镇线918开关	复兴	18000	是	170	2944.49	公线	126.88	75	2197.5	0	158.09	不受限	150
11410	10kV东五路	绵竹电力调度控制中心	东五路903开关	东北站	105000	是	552	9560.92	公用	431.97	78	7481.8	0	166.94	不受限	150
11411	10kV鸣文线	仪陇电力调度控制中心	鸣文线914开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	292.9	78	5073.18	0	150.68	不受限	150
11412	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	10kV镇永线928开关	镇子站	90000	是	370	6408.59	公线	285.85	77	4951	0	175.87	不受限	150
11413	10kV成天线	安岳电力调度控制中心	10kV成天线922开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	166.19	76	2878.4	0	170.01	不受限	150
11414	10kV坡街线	仪陇电力调度控制中心	坡街线932开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	185.3	85	3209.4	0	188.88	不受限	150
11415	10kV厂石线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂石线921开关	厂溪站	20000	否	350	6062.18	公线	303.93	87	5264	0	191.96	不受限	150
11416	10kV园垭线	攀枝花电力调度控制中心	园垭线958开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	164.34	37	2846.4	3200	188.98	不受限	150
11417	10kV城厂线	米易电力调度控制中心	城厂线953开关	城北站	31500	是	235	4070.32	公线	179.27	76	3105	0	151.26	不受限	150
11418	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官铁线954开关	官渡	120000	是	150	2598.08	专线	108.71	72	1882.8	0	195.66	不受限	150
11419	10kV鹤平路	大邑电力调度控制中心	鹤平线924开关	鹤鸣山	11300	否	100	1732.05	公线	79.28	79	1373.2	0	185.65	不受限	150
11420	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中城五路923开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	432.04	78	7483.06	0	179.54	不受限	150
11421	10kV武祥线大馈线	新津电力调度控制中心	武祥线945开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	393.81	78	6820.8	0	176.69	不受限	150
11422	10kV金园路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金园路915	金堂	2*50000	是	480	8313.84	公线	374.62	78	6488.4	0	162.67	不受限	150
11423	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯妙路944开关	冯店站	12500	否	186	3221.61	公线	156.35	84	2708	0	191.45	不受限	150
11424	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹华线905开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	393.14	78	6809.1	0	188.39	不受限	150

11425	10kV三木路	新都电力调度控制中心	三木线942开关	三河	103000	否	400	6928.2	公线	313.26	78	5425.6	630	179.78	不受限	150
11426	10kV瑞水二线	新都电力调度控制中心	瑞水二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	394.23	78	6828.1	0	169.39	不受限	150
11427	10kV普万二线	新都电力调度控制中心	普万二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	公线	446.76	88	7697.24	0	174.94	不受限	150
11428	10kV万利线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万利线919开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	388.12	88	6722.3	0	167.79	不受限	150
11429	10kV庙保线（线路迁移）	新都电力调度控制中心	庙保线908开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	456.35	88	7904	0	155.23	不受限	150
11430	10kV三蜀一路	新都电力调度控制中心	三蜀一线945开关	三河	103000	否	442	7655.66	公线	386.61	87	6696	0	194.09	不受限	150
11431	10kV双园线大馈线	广安电力调度控制中心	双园线914开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	283.4	75	4908.5	200	156.93	不受限	150
11432	10kV筒望线	郫都电力调度控制中心	筒望线948开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	468.56	78	8115.4	0	198.44	不受限	150
11433	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	浦福线935开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	468.82	78	8120	0	193.84	不受限	150
11434	10kV柳交线	温江电力调度控制中心	柳交线921开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	431.71	78	7477.2	0	171.54	不受限	150
11435	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东都路929	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	416.4	88	7212	0	161.34	不受限	150
11436	10kV望桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	368.8	78	6387.6	0	166.48	不受限	150
11437	10kV道东路大馈线	崇州电力调度控制中心	道东路913	道明	10000	是	264	4572.61	公线	202.12	77	3500.8	0	157.29	不受限	150
11438	10kV晋中路	成都配调	晋中路952	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	415.38	88	7194.4	0	178.94	不受限	150
11439	10kV草溪线	成都配调	草溪路912	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	356.67	87	6177.6	0	198.08	不受限	150
11440	10kV城北Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城北I线654开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	294.73	78	5104.8	0	160.63	不受限	150
11441	10kV山凤线	江安电力调度控制中心	待用线953开关	四面山站	18300	是	320	5542.56	公用	246	77	4261	0	173	不受限	150
11442	10kV沙城一线	沙湾电力调度控制分中心	沙城一线962开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	369.55	73	6400.6	400	169.18	不受限	150
11443	10kV国得路大馈线	天府电力调度控制中心	国得路919开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	486.6	88	8427.9	0	192.52	不受限	150
11444	10kV天柏线	宜宾电力调度控制中心	天柏线668开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	334.94	78	5801.1	0	157.16	不受限	150
11445	10kV共禧线	温江电力调度控制中心	共禧线918开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	469.62	78	8133.9	0	179.94	不受限	150
11446	10kV两平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两平线913开关	两河口站	6300	否	240	4156.92	公线	183.52	76	3178.5	400	162.73	不受限	150
11447	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨城线963开关	杨柳湾站	85500	否	380	6581.79	公线	294.46	77	5100	630	193.61	不受限	150
11448	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕线924开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	191.41	65	3315.2	595	177.44	不受限	150
11449	10kV金桥二路	都江堰电力调度控制中心	金桥二路909	金江	2*31500	是	600	10392.3	公线	470.09	78	8142	0	171.84	不受限	150
11450	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	祥双二线924开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	201.29	60	3486.4	1000	155.5	不受限	150
11451	10kV桐西一线	内江电力调度控制中心	桐西一线914开关	桐梓坝站	80000	是	964	0	公线	762.27	79	13202.5	0	155.07	不受限	150
11452	10kV碑镇线	内江电力调度控制中心	碑镇线915开关	碑木站	20000	是	300	5196.15	公线	167.79	56	2906.2	1090	160.72	不受限	150
11453	10kV威开二线	威远电力调度控制中心	威开二线973开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	306.56	64	5309.6	2000	172.86	不受限	150
11454	10kV棕滨线	成都配调	棕滨路908	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	369.56	78	6400.8	0	153.28	不受限	150
11455	10kV天工三线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工三线916开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	431.66	78	7370	0	133	不受限	130
11456	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑太线927开关	黑龙站	8000	是	350	6062.18	公线	272.06	78	4712.1	0	137.64	不受限	100
11457	10kV龙化线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙化线917	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	238.63	77	4133.1	0	134.68	不受限	100
11458	10kV保新线大馈线	自贡电力调度控制中心	保新线923开关	保华站	12800	否	265	4589.93	公线	162.82	61	2820	1200	110.94	不受限	100
11459	10kV度高线大馈线	自贡电力调度控制中心	度高线913开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	267.41	78	4631.5	0	148.96	不受限	100
11460	10kV兴普线913大馈线	叙永电力调度控制中心	兴普线914	永兴	6300	否	280	4849.74	公线	246.24	88	4264.8	0	99.97	不受限	100
11461	10kV泥泗路	荥经电力调度控制中心	泥泗线924开关	泗坪站	20000	否	280	4849.74	公线	244.64	87	4237.2	0	127.57	不受限	100
11462	10kV灵丹线913大馈线	叙永电力调度控制中心	灵丹丹北线912开关	丹山	30200	否	200	3464.1	公线	172.86	86	2994	0	123.69	不受限	100
11463	10kV龙水线	雨城电力调度控制中心	10kV龙水线923开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	344.13	78	5960.4	0	136.42	不受限	100
11464	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	1800000	是	964	16696.97	公线	416.29	43	7210.1	6000	147.48	不受限	100
11465	10kV万石线大馈线	富顺电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	211.91	77	3670.3	0	140.21	不受限	100
11466	10kV南海线大馈线	自贡电力调度控制中心	南海线919开关	南湖站	100400	是	569	9855.37	专线	447.83	79	7756.5	0	127.8	不受限	100
11467	10kV文园三线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园三线913开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	378.75	79	6560	0	118.78	不受限	100
11468	10kV代唐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代唐线924开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	296.95	78	5143.2	0	122.23	不受限	100
11469	10kV南州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州二线922开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	449.1	79	7778.4	0	105.9	不受限	100
11470	10kV宏豢线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏豢线902开关	宏仁站	50000	是	269	4659.22	公用	207.3	77	3590.4	0	136.98	不受限	100
11471	10kV长经二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经二线902开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	312.51	78	5412.7	0	129.86	不受限	100
11472	10kV新岩线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新岩线916开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	144.46	85	2502	0	148.04	不受限	100

11473	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡乡线912开关	贡嘎山站	17150	否	100	1732.05	公线	83.7	84	1449.7	0	109.15	不受限	100
11474	10kV新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新矿线917断路器	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	167.98	86	2909.5	0	130.25	不受限	100
11475	10kV板同北线	仁和电力调度控制中心	板同北线977开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	311.89	78	5401.9	0	140.6	不受限	100
11476	10kV白海东线	仁和电力调度控制中心	白海东线957开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	397.69	88	6888	0	126.81	不受限	100
11477	10kV喻雨线923大馈线	泸州电力调度控制中心	喻雨线923开关	喻寺	8000	是	308	5334.72	公线	238.56	77	4131.8	0	135.98	不受限	100
11478	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	陇云线k105开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	444.57	79	7700	0	128.87	不受限	100
11479	10kV双兴线	营山电力调度控制中心	双兴线925开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	81.62	82	1413.6	0	145.24	不受限	100
11480	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸西线935	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	312.53	78	5413.1	0	129.46	不受限	100
11481	10kV岳西线	安岳电力调度控制中心	10kV岳西线911开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公线	411.48	78	7126.8	0	147.82	不受限	100
11482	10kV双寿路大馈线	德阳电力调度控制中心	双寿路913开关	双东站	12000	是	231	4001.04	公线	62.09	27	1075.4	2000	125.43	不受限	100
11483	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安铁线934开关	安岳站	80000	是	435	7534.42	公线	341.86	79	5921	0	106.54	不受限	100
11484	10kV周玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周玉线913开关	周礼站	10000	是	180	3117.69	公用	113.28	63	1962	400	132.15	不受限	100
11485	10kV龙村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙村线916开关	二龙站(阆中)	8150	否	100	1732.05	公线	81.47	81	1411	0	147.84	不受限	100
11486	10kV园恒线	攀枝花电力调度控制中心	园恒线992开关	园林站	40000	否	400	6928.2	公线	351.72	88	6091.8	0	143.4	不受限	100
11487	10kV新财一线	西充电力调度控制分中心	新财一线914开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	284.19	67	4922.1	800	139.16	不受限	100
11488	10kV国福线	旺苍电力调度控制中心	国福路914开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	127.67	85	2211.3	0	126.97	不受限	100
11489	10kV金华镇线	射洪电力调度控制中心	金华镇线924开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	227.1	68	3933.4	565	143.5	不受限	100
11490	10kV西丰一线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰I线961开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	343.55	62	5950.3	1600	112.29	不受限	100
11491	10kV星中一线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅰ线915开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	434.18	79	7520	0	142.59	不受限	100
11492	10kV姜水二线	阿坝电力调度控制中心	姜水二线922开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	173.08	87	2997.7	0	119.99	不受限	100
11493	10kV沙枣一线	剑阁电力调度控制中心	沙枣一线915开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	293.48	78	5083.1	0	140.76	不受限	100
11494	10kV河盐线	盐边电力调度控制中心	河盐线913开关	河口站	6300	否	100	1732.05	公线	82.14	82	1422.6	0	136.24	不受限	100
11495	10kV双正线	旺苍电力调度控制中心	双正路911开关	35kV双汇站	6300	否	200	3464.1	公线	173.43	87	3003.8	0	113.89	不受限	100
11496	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉悦线911开关	棉竹站	20000	否	440	7621.02	公线	389.84	89	6752	0	106.92	不受限	100
11497	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水园一线937开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	387.95	88	6719.3	0	139.62	不受限	100
11498	10kV普星线	隆昌电力调度控制中心	普星线914开关	普润站	10000	是	260	4503.33	公线	199.73	77	3459.4	0	143.26	不受限	100
11499	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳水线922开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	149.65	75	2592	390	135.69	不受限	100
11500	10kV秀桂一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀桂一线913开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	186.07	57	3222.7	1200	122.2	不受限	100
11501	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云金线912开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	101.23	67	1753.3	450	134.97	不受限	100
11502	10kV资高线	资中电力调度控制中心	资高线927开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	287.88	71	4986	1260	114.09	不受限	100
11503	10kV红杰线	威远电力调度控制中心	红杰线916开关	新场站	18000	否	240	4156.92	专线	209.01	87	3620	0	121.23	不受限	100
11504	10kV涌珠二线	温江电力调度控制中心	涌珠二线964开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	436.17	79	7554.5	0	108.09	不受限	100
11505	10kV红桥线	沙湾电力调度控制分中心	红桥线914开关	红阳站	10600	是	235	4070.32	公线	181	77	3134.92	0	121.336	不受限	100
11506	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九商线626开关	九都站	105000	是	430	7447.82	公线	233.79	54	4049.3	1800	108.96	不受限	100
11507	10kV九广Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九广II线637开关	九都站	40000	是	300	5196.15	公线	196.17	65	3397.7	630	129.22	不受限	100
11508	10kV范国路	成都配调	范国路942	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	371.56	79	6435.4	0	118.68	不受限	100
11509	10kV树洁二线	青白江电力调度控制中心	树洁二线925开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	311.57	78	5396.4	0	146.16	不受限	100
11510	10kV玉铁路	邛崃电力调度控制中心	玉铁路947	玉带	163000	否	359	6218.06	专线	316.35	88	5479.2	0	117.05	不受限	100
11511	10kV草河线	成都配调	草河线909	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	319.61	78	5535.6	0	131.67	不受限	100
11512	10kV胜昆线	成都配调	胜昆线923开关	胜利	126000	是	337.7	5849.14	公线	261.83	78	4534.9	0	144.41	不受限	100
11513	10kV严太线	成都配调	严太线923	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	371.36	79	6432	0	122.08	不受限	100
11514	10kV南佛线	成都配调	南佛线921	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	372.42	79	6450.4	0	103.68	不受限	100
11515	10kV民金路大馈线	崇州电力调度控制中心	民金路920	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	520.53	89	9015.6	0	119.24	不受限	100
11516	10kV元电路	什邡电力调度控制中心	元电路916开关	元石站	80000	否	400	6928.2	专线	5	1	86.6	6000	148.78	不受限	100
11517	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天浦路938开关	天健	189000	是	400	6928.2	公线	313.39	78	5428	0	114.56	不受限	100
11518	10kV子泰二路	大邑电力调度控制中心	子泰二线915开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	专线	532.93	89	9230.4	0	122.67	不受限	100
11519	10kV土城九路	什邡电力调度控制中心	土城九路910开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	175.92	32	3047	4500	115.59	不受限	100

11520	10kV军升路	彭州电力调度控制中心	军升线913开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公线	473.9	79	8208	0	105.84	不受限	100
11521	10kV雒镇一路	广汉电力调度控制中心	雒镇一路902开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	385.15	69	6670.8	880	139.5	不受限	100
11522	10kV童镇线	乐至电力调度控制中心	10kV童镇线911开关	石佛站	15000	否	150	2598.08	公用	126.96	85	2199	0	139.27	不受限	100
11523	10kV淄阳线	乐至电力调度控制中心	10kV淄阳线912开关	石淄站	6300	是	180	3117.69	公用	136.13	76	2357.7	0	136.45	不受限	100
11524	10kV淄旅线	乐至电力调度控制中心	10kV淄旅线914开关	石淄站	6300	否	180	3117.69	公用	156.19	87	2705.2	0	100.72	不受限	100
11525	10kV小湾路	彭州电力调度控制中心	小湾线911开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	152.66	76	2644	0	127.28	不受限	100
11526	10kV树桐路	大邑电力调度控制中心	树桐线914开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	441.69	88	7650	0	144.22	不受限	100
11527	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	10kV龙水线967开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	198.04	88	3430.1	0	77.3	不受限	70
11528	10kV铁朱线	通江电力调度控制中心	10kV铁朱线955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	290.79	89	5036.4	0	76.62	不受限	70
11529	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	10kV桃铁线853	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	195.94	89	3393.7	0	35.76	不受限	30
11530	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	133.49	89	2312	0	26.27	不受限	26
11531	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长锦线924	长岭	141000	否	595	10305.7	专线	0.01	1	0.01	3520	5755.13	受限	0.01
11532	10kV绛南线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛南线962	绛溪河	526000	是	600	10392.3	公线	292.1	49	5059.1	0.01	3254.73	受限	0.01
11533	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾镇二线924	贾家	115000	是	550	9526.28	公线	235.59	43	4080.4	800	2740.62	受限	0.01
11534	10kV草长线大馈线	简阳电力调度控制中心	草长线916	草池	73500	否	553	9578.24	公线	310.39	56	5376	3965	-720.58	受限	0.01
11535	10kV绛创线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛创线927	绛溪河	526000	否	600	10392.3	公线	109.36	18	1894.1	1260	6198.97	受限	0.01
11536	10kV海铁二线	简阳电力调度控制中心	海铁二线932开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	408.86	74	7081.4	62630	-62090.38	不受限	0.01
11537	10kV石水二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水二线914	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	193.52	51	3351.8	7530	-5616.37	受限	0.01
11538	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴库线913	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	2040	2246.83	受限	0.01
11539	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	康久线914	健康	10000	否	380	6581.79	公线	313.63	83	5432	2275	-1783.39	受限	0.01
11540	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园三线915开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	248.68	45	4307.1	0.01	4266.54	受限	0.01
11541	10kV贾园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园二线919开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	386.92	70	6701.4	1300	572.25	受限	0.01
11542	10kV贾园线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园线932	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	337.55	61	5846.3	0.01	1774.71	受限	0.01
11543	10kV丹龙I线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙一线915开关	丹山	50000	否	150	2598.08	公线	55.95	37	969.1	3600	-2230.83	不受限	0.01
11544	10kV兴望线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴望线912	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	0.01	1	0.01	8130	-2985.81	受限	0.01
11545	10kV丹龙II线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙二线931开关	丹山	50000	否	300	5196.15	公线	234.56	78	4062.5	10580	-9965.96	不受限	0.01
11546	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴同线914开关	兴隆镇	20000	否	553	9578.24	公线	369.28	67	6396	1365	859.42	受限	0.01
11547	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草镇线917	草池	40000	否	500	8660.25	公线	519.63	104	9000	1815	-3020.78	受限	0.01
11548	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	康五线912	健康	10000	否	380	6581.79	公线	272.29	72	4716	2450	-1242.39	受限	0.01
11549	10kV石水线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水线911	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	330.35	87	5721.7	1529	-1985.27	受限	0.01
11550	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴岔线922	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	0.01	4286.82	受限	0.01
11551	10kV养星线大馈线	简阳电力调度控制中心	养星线912	养马河	20000	否	380	6581.79	公线	343.3	90	5946	50	-72.39	不受限	0.01
11552	10kV长西Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅰ线918	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	353.03	88	6114.4	2140	-2019.02	受限	0.01
11553	10kV丰镇线	简阳电力调度控制中心	丰镇线921	高丰	270000	否	300	5196.15	公线	330.72	110	5728	0.01	-1051.48	不受限	0.01
11554	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾康二线911	贾家	50000	否	595	10305.7	公线	470.44	79	8148	0.01	1127.12	受限	0.01
11555	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草建线913	草池	40000	否	600	10392.3	专线	317.32	53	5496	0.01	3857.06	受限	0.01
11556	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园四线931开关	贾家	115000	否	553	9578.24	公线	337.55	61	5846.3	200	2574.12	受限	0.01
11557	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾环线933	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	382.53	70	6625.4	0.01	995.61	受限	0.01
11558	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长镇Ⅱ线929开关	长岭	90000	否	481	8331.16	公线	353.03	73	6114.4	15090	-13706.36	受限	0.01
11559	10kV棉航I线大馈线	简阳电力调度控制中心	棉航一线913开关	棉丰	120000	否	553	9578.24	公线	253.65	46	4393.3	24656	-20428.88	不受限	0.01
11560	10kV石凤一线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤一线913开关	石盘	73500	是	550	9526.28	公线	571.6	104	9900.1	14810	-17089.07	受限	0.01
11561	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅱ线931	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	272.53	50	4720.2	21110	-17256.55	受限	0.01
11562	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草福线914	草池	40000	是	480	8313.84	公线	0.01	1	0.01	0.01	6651.06	受限	0.01
11563	10kV康庙线大馈线	简阳电力调度控制中心	康庙线922	健康	10000	否	515	8920.06	公线	312.47	61	5412	20270	-17653.95	受限	0.01
11564	10kV清雷线	简阳电力调度控制中心	清雷线922开关	清风	20000	是	330	5715.77	公线	106.7	32	1848	4785	-2060.38	受限	0.01
11565	10kV长周线大馈线	简阳电力调度控制中心	长周线914	长岭	90000	否	300	5196.15	公线	181.73	61	3147.5	160	1369.03	受限	0.01
11566	10kV丹石线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹石线911开关	丹山	50000	否	552	9560.92	公线	391.93	71	6788.2	4495	-2678.37	不受限	0.01
11567	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴草线924	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	223.85	68	3877	0.01	1267.18	受限	0.01
11568	10kV长洪线	简阳电力调度控制中心	长洪线963开关	长岭	142000	否	200	3464.1	专线	203.33	102	3521.6	0.01	-403.92	不受限	0.01
11569	10kV康镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	康镇线921开关	健康	10000	是	460	7967.43	公线	94.92	21	1644	0.01	4729.93	受限	0.01

11570	10kV石凤II线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤Ⅱ线922开关	石盘	71500	否	595	10305.7	公线	538.68	91	9330	13680	-13734.87	受限	0.01
11571	10kV长南Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长南Ⅰ线919	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	368.38	67	6380.3	8920	-6726.65	受限	0.01
11572	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长阳线916	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	370.96	93	6425	8735	-8924.62	受限	0.01
11573	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾林线934开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	382.53	70	6625.4	0.01	1948.24	受限	0.01
11574	10kV海玉一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海玉一线921开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	240.64	44	4167.8	7690	-4236.78	不受限	0.01
11575	10kV贾坛线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾坛线916	贾家	50000	否	515	8920.06	公线	269.16	52	4661.8	1395	1971.25	受限	0.01
11576	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾海线918开关	贾家	115000	是	553	9578.24	公线	237.34	43	4110.8	500	3051.79	受限	0.01
11577	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴福线923开关	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	397.69	145	6888	5275	-7876.17	不受限	0.01
11578	10kV花奥线	鄄都电力调度控制中心	花奥线928开关	花秋	128000	否	400	6928.2	专线	389.03	97	6738	0	-502.62	不受限	不可开放
11579	10kV平开一路	罗江电力调度控制中心	平开一路952开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	419.86	81	7272	1250	-1344.38	不受限	不可开放
11580	10kV浦团路大馈线	鄄都电力调度控制中心	浦团路966开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	517.32	86	8960	0	-646.16	不受限	不可开放
11581	10kV湾镇一路	鄄都电力调度控制中心	湾镇一线941开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	602.77	100	10440	0	-2126.16	不受限	不可开放
11582	10kV龙饲路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙饲路905开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	370.39	62	6415.2	3130	-1231.36	受限	不可开放
11583	10kV御镇路	罗江电力调度控制中心	御镇路911开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	-1149.65	不受限	不可开放
11584	10kV龙元路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙元路925开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	378.43	95	6554.4	0	-319.02	受限	不可开放
11585	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新塘二路913开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	494.27	102	8560.8	800	-2626.58	不受限	不可开放
11586	10kV龙崇路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙崇线909开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	376.28	63	6517.2	0	2835.87	受限	不可开放
11587	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平开三路956开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	526.63	102	9121.2	2500	-4443.58	不受限	不可开放
11588	10kV德信二路大馈线	鄄都电力调度控制中心	德信二路927开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	486.37	81	8424	0	-110.16	不受限	不可开放
11589	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元城五路922开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	411.18	74	7121.6	0	527.14	不受限	不可开放
11590	10kV桥古路大馈线	鄄都电力调度控制中心	桥古线910开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	专线	524.48	87	9084	0	-770.16	不受限	不可开放
11591	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略永路922开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	217.75	79	3771.5	400	-333.28	不受限	不可开放
11592	10kV树宏二线	大邑电力调度控制中心	树宏二线932开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	490.18	98	8490	0	-695.78	不受限	不可开放
11593	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南西路915开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	393.15	76	6809.4	1600	-1231.78	不受限	不可开放
11594	10kV龙凸路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙凸路928开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	335.89	56	5817.6	0	3535.47	受限	不可开放
11595	10kV双化II路	什邡电力调度控制中心	双化Ⅱ路913开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	349.32	92	6050.2	630	-1414.77	不受限	不可开放
11596	10kV雒镇三路	广汉电力调度控制中心	雒镇三路914开关	雒城站	71500	否	555	9612.88	公线	289.33	52	5011.2	5675	-2034.61	不受限	不可开放
11597	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向铁路952开关	向阳站	63000	是	510	8833.46	公用	224.58	44	3889.7	1975	1202.07	受限	不可开放
11598	10kV龙留路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙留线907开关	安龙	102000	是	400	6928.2	公线	320.55	80	5552	0	-9.44	受限	不可开放
11599	10kV御园一路	罗江电力调度控制中心	御园一路915开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	395.37	76	6847.8	2500	-2170.18	不受限	不可开放
11600	10kV龙安线（鄄都）	鄄都电力调度控制中心	龙安线906开关	安龙	102000	否	510	8833.46	专线	565.57	111	9795.6	0	-1845.49	不受限	不可开放
11601	10kV元城IV路	什邡电力调度控制中心	元城四路928开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	337.33	61	5842.5	630	1190.09	不受限	不可开放
11602	10kV龙彭路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙彭线991开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	288.59	72	4998.4	0	544.16	受限	不可开放
11603	10kV店地路	鄄都电力调度控制中心	店地线942开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	539.36	90	9341.7	0	11.37	不受限	不可开放
11604	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	官锦一线951开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	475.57	119	8236.8	0	-2001.42	不受限	不可开放
11605	10kV树工路	大邑电力调度控制中心	树工线915开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	698.38	131	12096	0	-3802.94	不受限	不可开放
11606	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	340.98	90	5905.8	0	-640.37	不受限	不可开放
11607	10kV龙昌路大馈线	鄄都电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	20.28	5	351.2	0	5191.36	受限	不可开放
11608	10kV德信一路大馈线	鄄都电力调度控制中心	德信一路929开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	491.92	82	8520	200	-406.16	不受限	不可开放
11609	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向汽二路923开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	190.64	34	3301.9	0	5349.69	受限	不可开放
11610	10kV庄苏路	大邑电力调度控制中心	庄苏线920开关	庄园	100000	是	400	6928.2	公线	423.87	106	7341.4	0	-1798.84	不受限	不可开放
11611	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	树丰线940开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	498.08	94	8626.8	0	-1255.19	不受限	不可开放
11612	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略城路913开关	略坪站	20000	是	339	5871.65	公线	302.16	89	5233.4	0	-536.08	不受限	不可开放
11613	10kV浦安路大馈线	鄄都电力调度控制中心	浦安路990开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	487.07	81	8436	0	-122.16	不受限	不可开放
11614	10kV三唐路	鄄都电力调度控制中心	三唐线923开关	三道堰	40000	是	400	6928.2	公线	431.2	108	7906	0	-2393.44	不受限	不可开放
11615	10kV双金路	什邡电力调度控制中心	双金路903开关	双盛站	100000	否	380	6581.79	专线	21.1	6	365.4	7700	-2141.79	不受限	不可开放
11616	10kV太桥路大馈线	鄄都电力调度控制中心	太桥路905开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	545.35	91	9445.4	0	-1131.56	不受限	不可开放
11617	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦复线911开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	185.68	93	3216	0	-98.31	不受限	不可开放
11618	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土城七路903开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	303.12	55	5250	7600	-5201.26	不受限	不可开放
11619	10kV花友二线大馈线	鄄都电力调度控制中心	花友二线936开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	399.48	100	6919	400	-1776.44	不受限	不可开放

11620	10kV龙堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙堰路929开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	299.17	50	5181.6	0	3132.24	受限	不可开放
11621	10kV湾方路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾方线910开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	600	100	10392	0	-2078.16	不受限	不可开放
11622	10kV两京I路	什邡电力调度控制中心	两京Ⅰ路903开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	245.7	61	4255.5	6000	-4712.94	不受限	不可开放
11623	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向汽一路916开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	177.63	32	3076.5	0	5575.09	受限	不可开放
11624	10kV泰环五路	德阳电力调度控制中心	泰环五路916开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	514.46	86	8910.4	10650	-11246.56	不受限	不可开放
11625	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	树家线911开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	425.52	85	7370	0	-441.8	不受限	不可开放
11626	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子麦线996开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	400.12	80	6930	0	-1.8	不受限	不可开放
11627	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高浦路942开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	474.48	79	8218	0	95.84	不受限	不可开放
11628	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两化路919开关	两路口站	63000	否	800	13856.41	专线	389.71	49	6749.7	6000	-278.93	不受限	不可开放
11629	10kV德航路大馈线	郫都电力调度控制中心	德航路915开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	513.39	86	8892	0	-578.16	不受限	不可开放
11630	10kV回城八路	什邡电力调度控制中心	回城八路962开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	351.02	64	6079.7	7000	-5430.96	不受限	不可开放
11631	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠桂线912开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	255.14	142	4419	0	-1924.85	不受限	不可开放
11632	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三古路922开关	三道堰	20000	是	400	6928.2	公线	379.21	95	6568	0	-1025.44	不受限	不可开放
11633	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井二路923开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	415.68	75	7199.5	7000	-6550.76	不受限	不可开放
11634	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官红一线925开关	官仓	2*40000	否	180	3117.69	公线	198.15	110	3432	0	-626.08	不受限	不可开放
11635	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾福一线944开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	571.59	95	9900	0	-1586.16	不受限	不可开放
11636	10kV官虎线	彭州电力调度控制中心	官虎线922开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	82.99	92	1437.4	0	-190.32	不受限	不可开放
11637	10kV土城三路	什邡电力调度控制中心	土城三路913开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	478.41	87	8286	0	7662.59	不受限	不可开放
11638	10kV炳北路	广汉电力调度控制中心	炳北路928开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公线	76.79	14	1330	6880	441.59	受限	不可开放
11639	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大跃一路913开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公线	425.29	88	7366	2145	-1935.01	不受限	不可开放
11640	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	店工路919开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	586	98	10149.5	0	-1835.66	不受限	不可开放
11641	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中城六路926开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	534	96	9249.75	0	-1587.15	不受限	不可开放
11642	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙友路910开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	476.19	79	8247.6	0	66.24	受限	不可开放
11643	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	10kV太中路913	太子	6300	是	180	3117.69	公线	213.87	119	3704.3	0	-1210.15	不受限	不可开放
11644	10kV朝双I路	什邡电力调度控制中心	朝双一路916开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	229.79	42	3980	6000	-2331.26	不受限	不可开放
11645	10kV西镇线	蒲江电力调度控制中心	西镇线921开关	西来	14300	是	465	8054.04	公线	137.94	30	2389.2	500	3554.03	受限	不可开放
11646	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	山庆路951开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	515.06	93	8920.8	0	-1258.21	不受限	不可开放
11647	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小济线921开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	167.9	84	2908	0	-136.72	不受限	不可开放
11648	10kV金工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金工线934开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	537.82	98	9315	0	-1693.98	受限	不可开放
11649	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回城V路915开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	353.24	64	6118.1	800	730.64	不受限	不可开放
11650	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱线938开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	396	75	6800	0	7621.02	受限	不可开放
11651	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小君线913开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	157.74	79	2732	0	39.28	不受限	不可开放
11652	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城兴路904开关	城北	18000	是	300	5196.15	公线	237.99	79	4122	0	34.92	受限	不可开放
11653	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西一线913开关	金马	103000	否	550	9526.28	公线	451.04	82	7812	0	761.65	受限	不可开放
11654	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业二路927	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	450.97	82	7810.8	315	447.85	受限	不可开放
11655	10kV元马I路	什邡电力调度控制中心	元马一路917开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	220.91	55	3826.2	6000	-4283.64	不受限	不可开放
11656	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿五路907	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	223.79	56	3876	450	1909.38	受限	不可开放
11657	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金台线918开关	金马	103000	否	400	6928.2	专线	187.07	47	3240	0	2995.38	受限	不可开放
11658	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路936	金马	103000	否	550	9526.28	公线	436.33	79	7557.3	0	1016.35	受限	不可开放
11659	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖光路920开关	霖雨	18000	是	400	6928.2	公线	332.1	83	5752	0	-209.44	不受限	不可开放
11660	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土城四路913开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	461.37	84	7991	5500	-5842.26	不受限	不可开放
11661	10kV西复路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西复线913开关	西来	16300	否	550	9526.28	公线	321.13	58	5562	0	3011.65	受限	不可开放
11662	10kV寿民路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿民路924	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	472.38	86	8181.6	0	392.05	受限	不可开放
11663	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中南路916开关	中江站	126000	否	577	9993.93	公线	537.45	93	9308.6	0	-314.06	不受限	不可开放
11664	10kV寿博路	蒲江电力调度控制中心	寿博线925开关	寿安	100000	否	400	6928.2	专线	246.24	62	4264.8	0	1970.58	受限	不可开放
11665	10kV经石三线	彭州电力调度控制中心	经石三线908开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专线	490.6	98	8497.2	0	-702.98	不受限	不可开放
11666	10kV元烟路	什邡电力调度控制中心	元烟路923开关	元石站	80000	否	222	3845.15	专线	78	35	1351	6000	-3890.37	不受限	不可开放
11667	10kV经氢二线	彭州电力调度控制中心	经氢二线936开关	经纬	2*50000	否	278	4815.1	专线	328.61	118	5691.6	0	-1358.01	不受限	不可开放
11668	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集天线907开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	363.33	91	6292.8	0	-57.42	不受限	不可开放
11669	10kV城高路	蒲江电力调度控制中心	城高路906	城北	16000	是	400	6928.2	公线	248.38	62	4302	0	1240.56	受限	不可开放

11670	10kV西高路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西高路922	西来	11300	是	265	4589.93	公线	85.91	32	1488	0	2183.94	受限	不可开放
11671	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土城八路921开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	442.38	80	7662	0	0.59	不受限	不可开放
11672	10kV佳兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳兴路995	成佳	12000	是	300	5196.15	公线	265.82	89	4604	0	-447.08	不受限	不可开放
11673	10kV金全路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金全路915	金马	63000	是	550	9526.28	公线	404.62	74	7008	0	613.02	受限	不可开放
11674	10kV山虹路	中江电力调度控制中心	山虹路937开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	494	89	8556	0	64.42	不受限	不可开放
11675	10kV寿镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿镇路910开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	365.27	91	6326.4	0	-91.02	受限	不可开放
11676	10kV濛轧路（主）LMY928Z	彭州电力调度控制中心	濛轧路928	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	454.5	107	7872	0	-1278.09	不受限	不可开放
11677	10kV金新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金新路916	金马	63000	是	550	9526.28	公线	414.32	75	7176	0	445.02	受限	不可开放
11678	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回城四路921开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	344.75	62	5971.1	11550	-9872.36	不受限	不可开放
11679	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高三路925开关	高新站	80000	是	555	9612.88	公线	600.03	108	10392.6	3550	-6252.3	不受限	不可开放
11680	10kV寿新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿新路909	寿安	100000	否	465	8054.04	公线	409.26	88	7088.4	0	160.24	受限	不可开放
11681	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继宏路911开关	继光站	126000	否	553	9578.24	专线	497.19	90	8611.3	2500	-2490.88	不受限	不可开放
11682	10kV寿敦路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿敦路908	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	441.27	80	7642.8	0	930.85	受限	不可开放
11683	10kV濛瑞线	彭州电力调度控制中心	濛瑞线915	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	385.68	96	6680	1260	-1704.62	不受限	不可开放
11684	10kV西工路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西工路923	西来	14300	否	470	8140.64	公线	200.79	43	3477.6	0	3848.98	受限	不可开放
11685	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元城二路913开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	405.8	73	7028.5	6050	-5415.91	不受限	不可开放
11686	10kV濛北二路	彭州电力调度控制中心	濛北二路910	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	164.9	41	2856	5000	-1620.62	不受限	不可开放
11687	10kV光湖一路	彭州电力调度控制中心	光湖一路954	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	389.95	71	6754	5160	-3293.58	不受限	不可开放
11688	10KV城体线928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城体线928	城北	18000	否	150	2598.08	专线	51.27	34	888	0	1450.27	受限	不可开放
11689	10kV大西线（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线975	大塘	20000	否	300	5196.15	公线	212.01	71	3672	1250	-245.47	不受限	不可开放
11690	10kV朝钢路	什邡电力调度控制中心	朝钢路915开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	386.61	70	6696	5000	-3091.17	不受限	不可开放
11691	10kV丹集二路	彭州电力调度控制中心	丹集二线993开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	561.89	102	9732	250	-1361.58	不受限	不可开放
11692	10kV寿业一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业一路906	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	448.27	82	7764	500	309.65	受限	不可开放
11693	10kV金业路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金业路935	金马	63000	否	550	9526.28	公线	626.67	114	10854	0	-2280.35	受限	不可开放
11694	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双禾路914开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	286.09	75	4955.1	630	-319.67	不受限	不可开放
11695	10kV西敦线大馈线	蒲江电力调度控制中心	西敦路912	西来	14300	是	550	9526.28	公线	287.88	52	4986	250	2385.02	受限	不可开放
11696	10kV军敖路	彭州电力调度控制中心	军敖线912开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	216.63	54	3752	2500	-16.62	不受限	不可开放
11697	10kV光药二路	彭州电力调度控制中心	光药二路922	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	430.54	102	7457	0	-863.09	不受限	不可开放
11698	10kV寿工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿工线920开关	寿安	100000	否	465	8054.04	公线	497.18	107	8611.2	0	-1362.56	受限	不可开放
11699	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	丹发一路906	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	570.9	103	9888	400	-1667.58	不受限	不可开放
11700	10kV寿德二线_专线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿德二线926	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	389.65	74	6748.8	250	1185.14	受限	不可开放
11701	10kV两冶路	什邡电力调度控制中心	两冶路907开关	两路口站	63000	否	440	7621.02	专线	439.92	100	7619.5	0	-760.58	不受限	不可开放
11702	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小镇一路911开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	408.08	84	7068	670	-1003.78	不受限	不可开放
11703	10KV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路925	城北	18000	否	330	5715.77	公线	168.13	51	2912	0	2232.19	受限	不可开放
11704	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿长线922开关	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	331.92	60	5748.8	0	2824.85	受限	不可开放
11705	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土城六路905开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	362.53	66	6279	2500	-1130.26	不受限	不可开放
11706	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	城蒲线911	大塘	16000	否	400	6928.2	专线	15.98	4	276.8	0	5958.58	受限	不可开放
11707	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香花线920	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	277.62	83	4808.4	5700	-5286.27	不受限	不可开放
11708	10kV金盐线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金盐线904开关	金马	106000	是	550	9526.28	公线	440.65	80	7632	0	-10.98	不受限	不可开放
11709	10kV朝马II路	什邡电力调度控制中心	朝马二路934开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	211.13	38	3656.8	8000	-4008.06	不受限	不可开放
11710	10kV光园一路	绵竹电力调度控制中心	光园一路913开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	367.21	92	6360	0	-817.44	不受限	不可开放
11711	10kV金西二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西二路909	金马	63000	是	550	9526.28	公线	337.41	61	5844	0	1777.02	受限	不可开放
11712	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香隆二线926开关	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	494.76	97	8569.2	5700	-6319.09	不受限	不可开放
11713	10kV沙保路	彭州电力调度控制中心	沙保路905	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	472.25	118	8179.3	0	-1943.92	不受限	不可开放
11714	10kV回城七路	什邡电力调度控制中心	回城七路919开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	491.29	89	8509.1	11050	-11910.36	不受限	不可开放
11715	10kV连南二线	彭州电力调度控制中心	连南二线925	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	559.96	101	9698.5	0	-1078.08	不受限	不可开放
11716	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土城五路902开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	311.26	56	5391	6000	-3742.26	不受限	不可开放
11717	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳城三路903开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	419.938	76	7636	10220	-2238.71	不受限	不可开放
11718	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天京路911	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	327.19	82	5667	800	-231.62	不受限	不可开放

11719	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光城线921开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	627.42	113	10867	4200	-6446.58	不受限	不可开放
11720	10kV永双路989线路	中江电力调度控制中心	永双路989开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	39.72	11	688	0	4535.86	受限	不可开放
11721	10kV士桔I路	什邡电力调度控制中心	士桔Ⅰ路901开关	士塘站	80000	是	553	9578.24	公线	462.99	84	8019	6000	-6356.41	不受限	不可开放
11722	10kV天亚路	彭州电力调度控制中心	天亚路913	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	436.49	109	7560	315	-1639.62	不受限	不可开放
11723	10kV两什路	什邡电力调度控制中心	两什路915开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	213.2	53	3692.6	2000	-150.04	不受限	不可开放
11724	10kV光丹路	彭州电力调度控制中心	光丹路929	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	468.4	117	8112.9	7690	-1454.62	不受限	不可开放
11725	10kV朝江二路大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝江二路951开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	592.59	99	10263.6	0	-1949.76	不受限	不可开放
11726	10kV濛钢路	彭州电力调度控制中心	濛钢路905	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	588.22	106	10188	500	-2067.58	不受限	不可开放
11727	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光鸿路925	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	627.42	112	10867	0	-2137.47	不受限	不可开放
11728	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太丹路926	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	175.98	32	3048	5800	-227.58	不受限	不可开放
11729	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军天线914开关	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	公线	302.08	101	5232	0	-555.47	不受限	不可开放
11730	10kV朝马I路	什邡电力调度控制中心	朝马Ⅰ路933开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	234.6	42	4063.2	8000	-4414.46	不受限	不可开放
11731	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新路915开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	514.15	106	8905.1	1230	-2559.11	不受限	不可开放
11732	10kV光湖二路	彭州电力调度控制中心	光湖二线943开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	435.91	79	7550	3500	-2429.58	不受限	不可开放
11733	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集福线927	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	316.63	79	5484	800	-48.62	不受限	不可开放
11734	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	丹发二路992	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	523.79	95	9072	0	-451.58	不受限	不可开放
11735	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光清线915开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	417.38	75	7229	2300	-908.58	不受限	不可开放
11736	10kV中太路	中江电力调度控制中心	中太路922开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	524.65	95	9086.9	2250	-3674.31	不受限	不可开放
11737	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土城一路907开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	286.14	52	4956	8000	-5293.41	不受限	不可开放
11738	10kV沙航一路	彭州电力调度控制中心	沙航一路906	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	472.25	118	8179.3	0	-1943.92	不受限	不可开放
11739	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集致线908开关	集贤	104000	否	400	6928.2	公线	344.3	86	5963.2	1600	-1327.82	不受限	不可开放
11740	10kV光发二路	彭州电力调度控制中心	光发二路944	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	601.73	109	10422	200	-2001.58	不受限	不可开放
11741	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太东路924	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	191.22	48	3312	3630	-706.62	不受限	不可开放
11742	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆电路913	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	公线	510.62	92	8844	0	-223.58	不受限	不可开放
11743	10kV士桔II路	什邡电力调度控制中心	士桔二路927开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	390.24	71	6759	6000	-5096.41	不受限	不可开放
11744	10kV凯林路924#线路	中江电力调度控制中心	凯林路924开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	442.66	80	7666.8	0	-4.21	不受限	不可开放
11745	10kV清华一线	新津电力调度控制中心	清华一线924开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	511.32	101	8856.1	0	-1858.61	不受限	不可开放
11746	10kV民九路大馈线	鉴华电力调度控制中心	民九路946开关	民主站	103000	是	434	7517.1	公线	410.12	94	7103.3	0	-1089.62	不受限	不可开放
11747	10kV武尔线	新津电力调度控制中心	武尔线994开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	492.47	97	8529.6	0	-1504.4	不受限	不可开放
11748	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元城一路918开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	479.35	87	8302.3	15000	-15639.71	不受限	不可开放
11749	10kV新西线	新津电力调度控制中心	新西线928	新津	100000	是	424	7343.9	公线	421.02	99	7292	0	-1416.88	不受限	不可开放
11750	10kV武博线	新津电力调度控制中心	武博线944开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	455.27	90	7885.2	0	-887.71	不受限	不可开放
11751	10kV新枫线	新津电力调度控制中心	新枫线918	新津	100000	是	505	8746.86	公线	485.1	96	8402	0	-1404.51	不受限	不可开放
11752	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何亚线927开关	何店	100000	是	251	4347.45	公线	309.33	123	5357.6	0	-1879.64	不受限	不可开放
11753	10KV清梦线	新津电力调度控制中心	清梦线994开关	清凉	163000	否	251	4347.45	公线	311.7	124	5398.6	0	-1485.9	受限	不可开放
11754	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井一路913开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	420.72	76	7286.9	6000	-5638.16	不受限	不可开放
11755	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清格一线995开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	114.07	22	1975.7	0	5927.65	受限	不可开放
11756	10kV清格二线	新津电力调度控制中心	清格二线996开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	343.78	68	5954.3	0	1070.9	受限	不可开放
11757	10kV武学线	新津电力调度控制中心	武学线993开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	510.55	101	8842.8	0	-1817.6	不受限	不可开放
11758	10kV武双路	新津电力调度控制中心	武双线936开关	文武	167000	否	505	8746.86	专线	486.37	96	8424	0	-551.83	不受限	不可开放
11759	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	武瑞线914开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	438.22	87	7590	0	-592.51	不受限	不可开放
11760	10kV武成线	新津电力调度控制中心	武成线948开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	546.03	108	9457.2	0	-2459.71	不受限	不可开放
11761	10kV武刘线	新津电力调度控制中心	武刘线947开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	424.09	84	7345.2	0	-347.71	不受限	不可开放
11762	10kV清食一线	新津电力调度控制中心	清食一线944开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	319.8	63	5539	0	2364.35	受限	不可开放
11763	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花开五线912开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	196.61	39	3405.3	0	3592.19	受限	不可开放
11764	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永镇路983开关	永太站	20000	否	273	4728.5	公线	254.97	93	4416	1315	-1475.35	受限	不可开放
11765	10kV新高路	广汉电力调度控制中心	新高路915开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	549.08	95	9510	1300	-2828.71	不受限	不可开放
11766	10kV炳源路	广汉电力调度控制中心	炳源路917开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	147.12	34	2548.2	0	4201.6	受限	不可开放
11767	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花开四线914开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	355.25	70	6153	0	844.49	受限	不可开放
11768	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花九线920	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	553.6	110	9588.4	0	-2590.91	受限	不可开放

11769	10kV花镇线	新津电力调度控制中心	花镇线928	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	178.34	35	3088.9	0	3908.59	受限	不可开放
11770	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	308.26	61	5339.1	0	1686.1	受限	不可开放
11771	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清讯一线993开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	308.26	61	5339.1	0	2564.25	受限	不可开放
11772	10kV石城Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	石城二线926开关	石桥	22000	是	553	9578.24	公线	121.78	22	2109.2	0.0001	5553.39	受限	不可开放
11773	10kV花焊线大馈线	新津电力调度控制中心	花焊线923	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	487.01	115	8435	0	-2559.88	受限	不可开放
11774	10kV朝江一路大馈线	鎏华电力调度控制中心	朝江二路919开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	493.16	82	8541.6	1600	-1827.76	不受限	不可开放
11775	10kV三镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三镇线914开关	三星镇	26000	否	300	5196.15	公线	181.39	60	3141.7	900	634.83	受限	不可开放
11776	10kV花普线大馈线	新津电力调度控制中心	花普线917	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	502.62	119	8705.3	0	-2830.18	受限	不可开放
11777	10KV三踏线	简阳电力调度控制中心	三踏线912开关	三星镇	26000	是	330	5715.77	公线	202.97	62	3515.4	2250	-1192.78	受限	不可开放
11778	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中城一路913开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	544	98	9422	0	-1759.41	不受限	不可开放
11779	10kV放京Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京二线912开关	解放	131300	是	465	8054.04	公线	363.86	78	6302	600	-458.77	不受限	不可开放
11780	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清开三线906	清凉	100000	否	505	8746.86	公线	345.59	68	5985.6	0	1886.57	受限	不可开放
11781	10kV放解一线	简阳电力调度控制中心	放解一线917开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	497.23	92	8612	170	-1313.4	不受限	不可开放
11782	10kV花开二线913断路器间隔	新津电力调度控制中心	花开二线913	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	355.25	89	6153	0	-610.44	受限	不可开放
11783	10kV花蔡线大馈线	新津电力调度控制中心	花蔡线915	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	553.6	131	9588.4	0	-3713.28	受限	不可开放
11784	10kV何英线大馈线	新津电力调度控制中心	何英线913开关	何店	152000	是	400	6928.2	公线	403.28	101	6984.8	0	-1442.24	不受限	不可开放
11785	10kV武水线大馈线	新津电力调度控制中心	武水线913	文武	163000	是	505	8746.86	公线	419.03	83	7257.6	0	-260.11	不受限	不可开放
11786	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清云线905	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	430.43	85	7455.1	0	-457.61	受限	不可开放
11787	10kV民清路大馈线	鎏华电力调度控制中心	民清路944开关	民主站	208000	是	377	6529.83	公线	402.38	107	6969.2	0	-1745.34	不受限	不可开放
11788	10kV花台线大馈线	新津电力调度控制中心	花台线918	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	476.29	94	8249.3	0	-1251.81	受限	不可开放
11789	10kV小工二路	广汉电力调度控制中心	小工二路910开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	449.64	93	7787.8	1250	-1461.81	不受限	不可开放
11790	10kV牌城一线	简阳电力调度控制中心	牌城一线926开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	224.65	41	3891	5530	-800.58	不受限	不可开放
11791	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	武兴线910	文武	163000	是	505	8746.86	公线	440.3	87	7626	0	-628.51	不受限	不可开放
11792	10kV牌城二线	简阳电力调度控制中心	牌城二线952开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	408.6	74	7077	2000	-456.58	不受限	不可开放
11793	10kV简园线	简阳电力调度控制中心	简园线924开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	524.34	97	9081.6	16810	-18423	受限	不可开放
11794	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新铁线925	新津	100000	是	424	7343.9	公线	348.85	82	6042	0	-166.88	不受限	不可开放
11795	10kV清开一线大馈线	新津电力调度控制中心	清开一线922	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	517.47	102	8962.6	0	-1965.11	受限	不可开放
11796	10kV简东线	简阳电力调度控制中心	简东线921开关	简阳	82000	是	275	4763.14	专线	398.31	145	6898.8	0.0001	-3088.29	受限	不可开放
11797	10kV三东线（简阳）	简阳电力调度控制中心	三东线913开关	三星镇	26000	否	553	9578.24	公线	296.22	54	5130.6	2185	1304.82	受限	不可开放
11798	10kV武企线大馈线	新津电力调度控制中心	武企线930	文武	163000	是	505	8746.86	公线	600.97	119	10408.8	0	-3411.31	不受限	不可开放
11799	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五施线913开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	166.38	44	2881.7	3230	-846.27	不受限	不可开放
11800	10kV清代一线大馈线	新津电力调度控制中心	清代一线991	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	864.82	171	14978.6	0	-7075.25	受限	不可开放
11801	10kV清银四线大馈线	新津电力调度控制中心	清银四线923	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	387.65	77	6714.1	0	1158.07	受限	不可开放
11802	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新码线929	新津	100000	是	507	8781.5	公线	500.46	99	8668	0	-1642.8	不受限	不可开放
11803	10kV清金线大馈线	新津电力调度控制中心	清金线947	清凉	163000	是	540	9353.07	公线	864.82	160	14978.6	0	-7496.14	受限	不可开放
11804	10kV江普线大馈线	简阳电力调度控制中心	江普线924开关	江南	105000	是	539	9335.75	公线	399.54	74	6920	32920	-32371.4	受限	不可开放
11805	10kV武钢线大馈线	新津电力调度控制中心	武钢线924	文武	163000	是	505	8746.86	公线	540.62	107	9363.6	0	-2366.11	不受限	不可开放
11806	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清筑线907	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	480.54	95	8322.9	0	-1325.41	受限	不可开放
11807	10kV花兴路大馈线	新津电力调度控制中心	花兴线905	花桥	120000	是	464	8036.72	公线	406.23	88	7035.9	0	-606.52	受限	不可开放
11808	10KV石阳线	简阳电力调度控制中心	石阳线927开关	石桥	22000	否	275	4763.14	公线	26.33	10	456	0.0001	3830.83	受限	不可开放
11809	10kV新九线大馈线	新津电力调度控制中心	新九线916	新津	100000	是	424	7343.9	公线	516.34	122	8943	0	-3067.88	不受限	不可开放
11810	10kV武电线大馈线	新津电力调度控制中心	武电线916	文武	163000	是	505	8746.86	公线	479.31	95	8301.6	0	-1304.11	不受限	不可开放
11811	10kV新胜线大馈线	新津电力调度控制中心	新胜线923	新津	100000	是	424	7343.9	公线	485.1	114	8402	0	-2526.88	不受限	不可开放
11812	10kV新莲线	新津电力调度控制中心	新莲线917	新津	102000	是	505	8746.86	公线	545.27	108	9444	0	-2446.51	不受限	不可开放
11813	10kV江泉II线大馈线	简阳电力调度控制中心	江泉二线917开关	江南	105000	否	510	8833.46	公线	421.8	83	7305.6	8750	-8105.49	受限	不可开放
11814	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花复线904	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	238.29	47	4127.2	0	2870.29	受限	不可开放
11815	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	是	505	8746.86	公线	540.28	107	9357.6	0	-2360.11	不受限	不可开放
11816	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石湖线912开关	石盘	73500	是	400	6928.2	公线	571.6	143	9900.1	2080	-6437.54	不受限	不可开放
11817	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花源线921	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	487.01	115	8435	0	-2559.88	受限	不可开放
11818	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花开一线924	花桥	120000	是	507	8781.5	公线	702.41	139	12165.8	0	-5140.6	受限	不可开放

11819	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	194.41	38	3367.1	0	4536.25	受限	不可开放
11820	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新南线914	新津	100000	是	507	8781.5	公线	463.34	91	8025	0	-999.8	不受限	不可开放
11821	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清银三线920	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	524.79	104	9089.3	0	-2091.81	受限	不可开放
11822	10kV简磷Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简磷二线923开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	420.35	78	7280.4	830	-641.8	受限	不可开放
11823	10kV清狩线	新津电力调度控制中心	清狩线909	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	509.06	101	8817	0	-1819.51	受限	不可开放
11824	10kV简郊线	简阳电力调度控制中心	简郊线915开关	简阳	82000	是	300	5196.15	专线	231.41	77	4008	3050	-2901.08	不受限	不可开放
11825	10kV月泉路902线路	孝泉电力调度控制中心	月泉路902开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	322.4	86	5584	0	-373.99	不受限	不可开放
11826	10kV清开二线大馈线	新津电力调度控制中心	清开二线930	清凉	100000	是	505	8746.86	公线	490.78	97	8500.3	0	-1502.81	受限	不可开放
11827	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花灯线922	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	551.18	109	9546.4	0	-2548.91	受限	不可开放
11828	10kV武站线大馈线	新津电力调度控制中心	武站线920	文武	163000	是	505	8746.86	公线	534.46	106	9256.8	0	-2259.31	不受限	不可开放
11829	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小镇三路907开关	小汉站	80000	否	400	6928.2	专线	203.23	51	3520	11890	-9174.62	不受限	不可开放
11830	10kV清开七线大馈线	新津电力调度控制中心	清开七线908开关	清凉	1414000	是	507	8781.5	公线	430.43	85	7455.1	0	-429.9	受限	不可开放
11831	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花开三线911	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	338.68	85	5865.9	0	-323.34	受限	不可开放
11832	10kV放解二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放解二线927开关	解放	131300	否	539	9335.75	公线	318.48	59	5516	3750	-863.83	不受限	不可开放
11833	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花黄线919	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	186.44	37	3229.2	0	3768.29	受限	不可开放
11834	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新开一线913开关	新津	102000	是	507	8781.5	专线	402.77	79	6976	0	49.2	不受限	不可开放
11835	10KV石桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥线925开关	石桥	22000	否	275	4763.14	公线	16.82	6	291.4	6260	-2264.57	受限	不可开放
11836	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	武检线915	文武	163000	是	505	8746.86	公线	524.2	104	9079.2	0	-2081.71	不受限	不可开放
11837	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三仓线912	三星	2*10000	是	400	6928.2	公线	461.09	115	7986	315	-2758.44	不受限	不可开放
11838	10kV江武线915大馈线	简阳电力调度控制中心	江武线912开关	江南	105000	否	539	9335.75	公线	0.1	10	0.1	5560	2842.17	受限	不可开放
11839	10kV清龙二线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙二线923开关	清风	42000	是	480	8313.84	公线	409.47	85	7092	8790	-9230.93	不受限	不可开放
11840	10kV清开四线大馈线	新津电力调度控制中心	清开四线913	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	513.08	102	8886.6	0	-1889.11	受限	不可开放
11841	10kV红航一线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航一线926开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	48.15	8	834	250	7957.3	受限	不可开放
11842	10kV江钟线	简阳电力调度控制中心	江钟线911开关	江南	105000	否	553	9578.24	公线	436.91	79	7567.2	9110	-8056.78	受限	不可开放
11843	10kV武机线大馈线	新津电力调度控制中心	武机线905	文武	163000	是	424	7343.9	公线	389.03	92	6738	0	-862.88	不受限	不可开放
11844	10kV清铁线	新津电力调度控制中心	清铁线933	清凉	163000	否	200	3464.1	专线	490.78	245	8500.3	0	-5382.61	受限	不可开放
11845	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广通路904开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	214.5	79	3715.2	2200	-1659.55	不受限	不可开放
11846	10KV东阿路大馈线	金堂电力调度控制中心	东阿路906	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	461.43	85	7991.9	250	-759.44	受限	不可开放
11847	10kV牌红Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌红一线933开关	牌坊沟	102000	是	539	9335.75	公线	493.86	92	8553.7	34360	-35445.1	不受限	不可开放
11848	10kV淮镇线	金堂电力调度控制中心	淮镇线909	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	379.68	95	6576	0	-1033.44	不受限	不可开放
11849	10kV东徽线	金堂电力调度控制中心	东徽线908开关	东岳	129000	是	580	10045.89	公线	629.65	109	10905.6	0	-2868.89	受限	不可开放
11850	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清讯三线948	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	194.41	38	3367.1	0	3658.1	受限	不可开放
11851	10kV十园Ⅰ线	简阳电力调度控制中心	十园一线912开关	十里坝	106000	否	510	8833.46	公线	362.05	71	6270.7	4720	-3040.59	不受限	不可开放
11852	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	武扁线925开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	545.06	108	9440.4	0	-2442.91	不受限	不可开放
11853	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五龙线924开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	298.29	78	5166.3	1200	-1100.87	不受限	不可开放
11854	10KV红五路大馈线	金堂电力调度控制中心	红五路920	红卫	2*31500	是	400	6928.2	专线	248.31	62	4300.8	0	1241.76	受限	不可开放
11855	10KV石榴线大馈线	简阳电力调度控制中心	石榴线923开关	石桥	22000	是	392	6789.64	公线	212.11	54	3673.7	6565	-4806.99	受限	不可开放
11856	10KV淮石路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮石路920	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	460.05	85	7968	1260	-1745.54	受限	不可开放
11857	10kV红美路	金堂电力调度控制中心	红美线913开关	红卫	65000	否	580	10045.89	专线	231.96	40	4017.6	0	5023.7	受限	不可开放
11858	10kV放园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园二线929开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	535.28	99	9271	0.0001	-1802.4	不受限	不可开放
11859	10KV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航二线927开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	111.62	19	1933.2	5400	1708.1	受限	不可开放
11860	10KV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红塘路906	红卫	2*31500	否	400	6928.2	公线	393.86	98	6821.6	630	-1216.22	受限	不可开放
11861	10kV放龙二线	简阳电力调度控制中心	放龙二线973开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	0.1	10	0.1	7430	38.6	不受限	不可开放
11862	10KV淮起路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮起路914开关	淮口	126000	否	400	6928.2	公线	1	10	1	0	6235.38	受限	不可开放
11863	10kV红万线	金堂电力调度控制中心	红万线910开关	红卫	67000	是	540	9353.07	公线	499.12	92	8644.8	0	-1162.34	不受限	不可开放
11864	10kV大开二路	广汉电力调度控制中心	大开二路923开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	130.7	27	2263.7	6530	-1217.71	不受限	不可开放
11865	10kV简分Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简分二线922开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	184.09	34	3188.4	2350	1930.2	受限	不可开放
11866	10kV简分Ⅰ线	简阳电力调度控制中心	简分一线917开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	343.09	64	5942.4	2350	-823.8	受限	不可开放
11867	10kV山狮路933线路	中江电力调度控制中心	山狮路933开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	493.58	89	8548.8	1600	-1528.38	不受限	不可开放
11868	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红园线911开关	红旗	130000	是	400	6928.2	公线	440.92	110	7636.8	0	-2094.24	不受限	不可开放

11869	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮洲路905	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	1	10	1	0	7482.46	受限	不可开放
11870	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云平线922开关	云龙	24500	否	275	4763.14	公线	201.2	73	3484.8	890	-87.97	不受限	不可开放
11871	10kV东吉线	金堂电力调度控制中心	东吉线922开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	469.76	87	8136.3	2000	-2653.84	不受限	不可开放
11872	10kV牌开Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌开二线947开关	牌坊沟	102000	是	539	9335.75	公线	421.37	78	7298.2	14300	-14129.6	不受限	不可开放
11873	10kV东鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东鑫路909	东岳	2*63000	否	540	9353.07	专线	454.9	84	7878.9	0	538.86	受限	不可开放
11874	10kV沱望路	金堂电力调度控制中心	沱望路913开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	498.08	92	8626.8	0	-209.04	不受限	不可开放
11875	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红福路909	红卫	2*31500	是	540	9353.07	公线	484.3	90	8388	0	-905.54	受限	不可开放
11876	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙一线915开关	清风	42000	是	553	9578.24	公线	369.73	67	6403.7	12180	-10921.11	不受限	不可开放
11877	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简城线914开关	简阳	82000	是	469	8123.32	公线	443.49	95	7681.2	1650	-2832.54	受限	不可开放
11878	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗镇路915	罗坝	10000	是	250	4330.13	公线	256.81	103	4448	0	-983.9	不受限	不可开放
11879	10kV长石II线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石二线923开关	长岭	93000	否	539	9335.75	公线	0.1	10	0.1	21950	-13547.83	不受限	不可开放
11880	10kV简工线	简阳电力调度控制中心	简工线916开关	简阳	82000	否	100	1732.05	专线	54.17	54	938.2	0.0001	620.64	受限	不可开放
11881	10kV民瑞路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民瑞路947开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	552.57	92	9570.5	0	-217.43	不受限	不可开放
11882	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清云线905开关	清凉	1465000	否	380	6581.79	专线	430.43	113	7455.1	0	-1531.49	不受限	不可开放
11883	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海东路931	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	93.95	16	1627.2	8060	-334.13	不受限	不可开放
11884	10kV新岸线	新津电力调度控制中心	新岸线915	新津	100000	是	424	7343.9	公线	463.34	109	8025	0	-2149.88	不受限	不可开放
11885	10kV石平线大馈线	简阳电力调度控制中心	石平线924开关	石桥	22000	否	330	5715.77	公线	377.77	114	6543	8010	-9408.81	受限	不可开放
11886	10kV红兰路	金堂电力调度控制中心	红兰路914	红卫	2*31500	否	540	9353.07	专线	1	10	1	0	8417.76	受限	不可开放
11887	10kV简天线	简阳电力调度控制中心	简天线927开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	441.34	82	7644	28440	-28615.4	受限	不可开放
11888	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	兴乐线915开关	福兴	20000	是	500	8660.25	公线	433.72	87	7512	0	-583.8	不受限	不可开放
11889	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱北线914开关	沱源	128000	否	600	10392.3	专线	598.2	100	10360.8	8230	-9237.73	不受限	不可开放
11890	10kV十园II线大馈线	简阳电力调度控制中心	十园二线914开关	十里坝	106000	否	465	8054.04	公线	349.98	75	6061.7	2950	-1763.06	不受限	不可开放
11891	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	438.08	141	7587.6	315	-3070.18	不受限	不可开放
11892	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会冯路973开关	会龙站	10000	是	273	4728.5	公线	254.83	93	4413.7	0	-630.9	不受限	不可开放
11893	10kV三镇线	金堂电力调度控制中心	三镇线913	三星	2*10000	是	540	9353.07	公线	265.03	49	4590.4	3300	-407.94	不受限	不可开放
11894	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东安路907	东岳	2*63000	是	580	10045.89	公线	531.89	92	9212.3	0	-1175.59	受限	不可开放
11895	10kV牌星线	简阳电力调度控制中心	牌星线946开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	374.77	68	6491	13050	-10920.58	不受限	不可开放
11896	10kV简医线	简阳电力调度控制中心	简医线931开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	255.38	47	4423.2	0.0001	3045.4	受限	不可开放
11897	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	淮铁线908开关	淮口	128000	否	100	1732.05	专线	379.68	380	6576	0	-5017.16	受限	不可开放
11898	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金渡路912	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	316.49	79	5481.6	0	60.96	不受限	不可开放
11899	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨云路927	杨柳	2*50000	是	500	8660.25	公线	460.6	92	7977.6	0	-1049.4	不受限	不可开放
11900	10kV淮白路	金堂电力调度控制中心	淮白线929开关	淮口	130000	否	220	3810.51	专线	194.92	89	3376	0	53.46	不受限	不可开放
11901	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南一线919开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	424.36	82	7350	0	-144.67	不受限	不可开放
11902	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮三路924	淮口	2*63000	是	370	6408.59	公线	1	10	1	1115	4011.87	受限	不可开放
11903	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮金路908	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	460.05	115	7968	0	-2425.44	受限	不可开放
11904	10kV文五二线	乐至电力调度控制中心	10kV文五二线924小车开关	文峰	30000	是	469	8123.32	公线	697.11	149	12073.9	0	-5575.24	不受限	不可开放
11905	10kV杨园路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨园路911	杨柳	2*50000	否	500	8660.25	专线	566.74	113	9816	0	-2021.78	不受限	不可开放
11906	10kV淮步路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮步路922开关	淮口	2*63000	否	400	6928.2	公线	402.77	101	6976	0	-740.62	受限	不可开放
11907	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环一线913开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	414.46	80	7178.5	0	26.83	不受限	不可开放
11908	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广城五路910开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	407.12	84	7051.4	1260	-1577.18	不受限	不可开放
11909	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨业路912	杨柳	2*50000	否	480	8313.84	公线	458.52	96	7941.6	0	-459.14	不受限	不可开放
11910	10kV高清路大馈线	金堂电力调度控制中心	高清路919	高板	10000	是	450	7794.23	公线	600	133	10392	1250	-5406.62	受限	不可开放
11911	10kV东成路大馈线	金堂电力调度控制中心	东成路905	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	454.9	84	7878.9	0	-396.44	受限	不可开放
11912	10kV詹丰二线	新都电力调度控制中心	詹丰二线945开关	詹家湾	166000	是	600	10392.3	公线	550.02	92	9526.4	0	-1212.56	不受限	不可开放
11913	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	10kV东石线931开关	东山站	40000	是	250	4330.13	公用	232.1	93	4020	0	-555.9	不受限	不可开放
11914	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	10kV东新线916开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公用	227.94	91	3948	0	-50.88	不受限	不可开放
11915	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	10kV东土线913开关	东山站	40000	否	150	2598.08	公用	171.82	115	2976	0	-637.73	不受限	不可开放
11916	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	山翠路922开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	349.4	63	6051.6	2500	68.82	不受限	不可开放
11917	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	堰新二线935开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	573.27	114	9929	0	-2931.51	不受限	不可开放

11918	10kV瑞镇线	新都电力调度控制中心	瑞镇线933开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	436.65	99	7562.8	0	-1438.27	不受限	不可开放
11919	10kV江城一线	新都电力调度控制中心	江城一线942开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	450.64	89	7805	240	-1047.51	不受限	不可开放
11920	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	江城四线910开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	380.95	86	6598	150	-623.47	不受限	不可开放
11921	10kV兴柏路913线路	中江电力调度控制中心	兴柏路913开关	永兴站	16300	否	225	3897.11	公线	301.95	134	5229.8	0	-1722.4	不受限	不可开放
11922	10kV新成三路	广汉电力调度控制中心	新成三路927开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	409.68	84	7095.6	250	-611.38	不受限	不可开放
11923	10kV炳环二路	广汉电力调度控制中心	炳环二路916开关	炳灵宫站	100000	否	419	7257.29	公用	190.88	46	3306.1	400	2825.46	受限	不可开放
11924	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光太线920开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	429.1	107	7432	0	-1889.44	不受限	不可开放
11925	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	10kV东镇线915开关	东山站	40000	否	180	3117.69	公用	170.79	95	2958	0	-152.08	不受限	不可开放
11926	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光热线915开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	400.05	100	6928.8	0	-693.42	不受限	不可开放
11927	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工一线929开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	447.19	86	7745.4	0	-540.07	不受限	不可开放
11928	10kV仙北线	乐至电力调度控制中心	10kV仙北线925开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	435.73	84	7546.8	0	-341.47	不受限	不可开放
11929	10kV江郡线	新都电力调度控制中心	江郡线905开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	428.52	107	7422	75	-1261.62	不受限	不可开放
11930	10kV马新线	新都电力调度控制中心	马新线929开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	459.71	91	7962.2	0	-964.71	不受限	不可开放
11931	10kV香械一路	绵竹电力调度控制中心	香械一路912开关	香山站	80000	否	586	10149.82	专线	531.12	91	9199	0	-64.16	不受限	不可开放
11932	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙动二线924	沙埂	2*50000	是	400	6928.2	公线	404.71	101	7009.6	0	-1467.04	不受限	不可开放
11933	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	江流二线924开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	325.58	81	5639	150	-246.44	不受限	不可开放
11934	10kV淄兴线	乐至电力调度控制中心	10kV淄兴线914小车开关	石淄站	18300	是	180	3117.69	公用	354.82	197	6145.5	0	-3651.35	不受限	不可开放
11935	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙海线966开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	467.9	93	8104	0	-1106.51	不受限	不可开放
11936	10kV龙工线	新都电力调度控制中心	龙工线928开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	203.86	47	3530.9	525	2647.14	受限	不可开放
11937	10kV光飞线	新都电力调度控制中心	光飞线907开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	400.05	100	6928.8	3024	-3717.42	不受限	不可开放
11938	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉毗二线932开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	448.61	89	7770	1620	-2392.51	不受限	不可开放
11939	10kV龙北线专线（重新迁移）	新都电力调度控制中心	龙北线910开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	187.3	47	3244.1	0	2991.28	受限	不可开放
11940	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广三路917开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	公用	376.17	77	6515.2	1420	-359.21	不受限	不可开放
11941	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	门悉线937开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	540.18	104	9356	0	-2192.24	不受限	不可开放
11942	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	10kV良胜线915开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	214.46	97	3714.5	0	-666.09	不受限	不可开放
11943	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马泉线961开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	352.79	70	6110.3	2640	-1752.81	不受限	不可开放
11944	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	庙镇线932开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	479.91	120	8312	150	-2919.44	不受限	不可开放
11945	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万城四线992开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	408.87	79	7081.6	900	-817.84	不受限	不可开放
11946	10kV马枣线	新都电力调度控制中心	马枣线928开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	448.46	89	7767.3	0	-769.81	不受限	不可开放
11947	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西一线913开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	466.49	90	8079.6	0	-874.27	不受限	不可开放
11948	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞森线923开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	438.85	87	7600.8	750	-1353.31	不受限	不可开放
11949	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	10kV良佛线913开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	281.74	128	4879.7	0	-1831.29	不受限	不可开放
11950	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	门凯线966开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	435.85	86	7549	0	-551.51	不受限	不可开放
11951	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	门凤线965开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	543.88	105	9420	0	-2256.24	不受限	不可开放
11952	10kV门水线	新都电力调度控制中心	门水线933开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	436.03	86	7552	1440	-1994.51	不受限	不可开放
11953	10kV门天线	新都电力调度控制中心	门天线964开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	499.71	97	8655	2767	-4258.24	不受限	不可开放
11954	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉竹线925开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	499.65	99	8654	615	-2271.51	不受限	不可开放
11955	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永松路988开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	254.04	64	4400	0	1142.56	受限	不可开放
11956	10kV天韶二路	德阳电力调度控制中心	天韶二路928开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	327.08	59	5665	3380	-1396.26	不受限	不可开放
11957	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹尚线937开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	500.1	100	8661.8	0	-867.58	不受限	不可开放
11958	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	堰高线926开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	459.41	91	7957	2535	-3494.51	不受限	不可开放
11959	10kV堰镇线	新都电力调度控制中心	堰镇线937开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	554.1	107	9597	0	-2433.24	不受限	不可开放
11960	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙望一线911开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	470.37	90	8146.8	0	-941.47	不受限	不可开放
11961	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞桥线917开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	488.59	111	8462.3	0	-2337.77	不受限	不可开放
11962	10kV东桥线	新都电力调度控制中心	东桥线907开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	383.83	96	6648	3120	-4225.44	不受限	不可开放
11963	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	10kV仙城线914开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	418.03	80	7240.2	0	-34.87	不受限	不可开放
11964	10kV美伏线	新都电力调度控制中心	美伏线920开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	544.21	105	9425.8	2400	-4662.04	不受限	不可开放
11965	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中滨路912开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	546.34	99	9462.6	0	-1800.01	不受限	不可开放

11966	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙丰一线915开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	340.41	85	5895.9	1314	-974.52	受限	不可开放
11967	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光电线924开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	428.18	85	7416	780	-323.83	不受限	不可开放
11968	10kV光和线	新都电力调度控制中心	光和线906开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	364.57	91	6314.4	2055	-2134.02	不受限	不可开放
11969	10kV桂城二线	新都电力调度控制中心	桂城二线931开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	401.39	100	6952	0	-1409.44	不受限	不可开放
11970	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西二线923开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	489.21	94	8473.2	0	-1267.87	不受限	不可开放
11971	10kV继盐路	中江电力调度控制中心	继盐路975开关	继光站	126000	是	600	10392.3	公线	496.84	83	8605.2	0	-291.36	不受限	不可开放
11972	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞园线914开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	425.68	96	7372.8	0	-482.71	不受限	不可开放
11973	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太高线908开关	太清	126000	否	505	8746.86	公线	579.21	115	10032	0	-2159.83	不受限	不可开放
11974	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	山隆路921开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	484.09	88	8384.4	0	-721.81	不受限	不可开放
11975	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	江观线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	404.5	101	7006	660	-2123.44	不受限	不可开放
11976	10kV楼虎二线	新都电力调度控制中心	楼虎二线906开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	528.06	105	9146	0	-2148.51	不受限	不可开放
11977	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大中二路927开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	457.44	94	7922.8	1290	-1636.81	不受限	不可开放
11978	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹龙线933开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	462.62	89	8012.5	0	46.73	不受限	不可开放
11979	10kV山风路	中江电力调度控制中心	山风路923开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	379.47	69	6572.4	4500	-2451.98	不受限	不可开放
11980	10kV普泰二线	新都电力调度控制中心	普泰二线928开关	普河	100000	否	500	8660.25	公线	432.24	86	7486.4	615	-307.18	不受限	不可开放
11981	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹青线923开关	詹家湾	166000	否	442	7655.66	专线	436.41	99	7558.6	0	-668.51	不受限	不可开放
11982	10kV官云线	广安电力调度控制中心	官云线935开关	官盛站	175600	是	384	6651.08	公线	316.86	83	5488	0	-167.14	不受限	不可开放
11983	10kV万油线(专线)	新都电力调度控制中心	万油线924开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	410.03	93	7101.8	0	-211.71	不受限	不可开放
11984	10kV官肖线	广安电力调度控制中心	官肖线917开关	官盛站	175600	是	270	4676.54	公线	43.59	16	755	16056	-13069.77	不受限	不可开放
11985	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	江园一线944开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	426.67	97	7390	0	-499.91	不受限	不可开放
11986	10kV堰工二线	新都电力调度控制中心	堰工二线906开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	439.15	87	7606	600	-1208.51	不受限	不可开放
11987	10kV连松二路	广汉电力调度控制中心	连松二路918开关	连山站	73500	是	486	8417.77	公线	330.708	64	5415	0	0	不受限	不可开放
11988	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东湾线921开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	539.93	104	9351.6	0	-1292.37	不受限	不可开放
11989	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉香线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	381.58	89	6609	0	94.04	不受限	不可开放
11990	10kV马新线大馈线	广安电力调度控制中心	马新线913开关	石马河站	127000	是	291	5040.27	公线	171.89	59	2977.2	3650	-2594.98	不受限	不可开放
11991	10kV詹元路	新都电力调度控制中心	詹元线932开关	詹家湾	166000	否	442	7655.66	公线	494.43	112	8563.6	0	-1673.51	不受限	不可开放
11992	10kV岭经二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经二线911开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	280.23	70	4853.6	1200	-511.04	不受限	不可开放
11993	10kV瑞竹线	新都电力调度控制中心	瑞竹线926开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	422.75	96	7322.1	0	-1197.57	不受限	不可开放
11994	10kV万蜀二线	新都电力调度控制中心	万蜀二线931开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	441.46	110	7646.1	564	-1974.72	不受限	不可开放
11995	10kV永园四线	广安电力调度控制中心	永园四线925开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	328.81	82	5695	0	-152.44	不受限	不可开放
11996	10kV江利一线	新都电力调度控制中心	江利一线909开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	366.28	83	6344	0	-219.47	不受限	不可开放
11997	10kV仓镇路911线路	中江电力调度控制中心	仓镇路911开关	仓山站	22500	否	434	7517.1	公线	416.81	96	7219.2	0	-453.81	不受限	不可开放
11998	10kV小炳路	广汉电力调度控制中心	小炳路917开关	小汉站	80000	否	433	7499.78	公用	441.34	102	7644	4790	-5684.2	不受限	不可开放
11999	10kV美长线	新都电力调度控制中心	美长线930开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	491.29	97	8509.1	609	-2120.61	不受限	不可开放
12000	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光集线933开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	231.36	58	4007.2	2595	-366.82	不受限	不可开放
12001	10kV江城二线	新都电力调度控制中心	江城二线924开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	389.72	88	6750	339	-198.91	不受限	不可开放
12002	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继工路981开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	652.95	118	11309.1	2000	-5646.51	不受限	不可开放
12003	10kV马平二线大馈线	广安电力调度控制中心	马平二线911	石马河站	80000	是	480	8313.84	公线	464.88	97	8051.7	250	-1650.63	不受限	不可开放
12004	10kV高观线大馈线	广安电力调度控制中心	高观线13开关	高兴站	11300	是	224	3879.79	公线	206.52	92	3576.9	320	-793.07	不受限	不可开放
12005	10kV美中线	新都电力调度控制中心	美中线950开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	489.38	95	8476.1	0	-416.87	不受限	不可开放
12006	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万蜀三线961开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	212.94	53	3688.2	1860	-5.64	不受限	不可开放
12007	10kV连钟路	广汉电力调度控制中心	连钟路919开关	连山站旧	147000	否	304	5265.43	公线	4.33	1	75	0	-75	不受限	不可开放
12008	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东城三路910开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	449.41	81	7783.8	0	-135.06	不受限	不可开放
12009	10kV庙钢路	新都电力调度控制中心	庙钢线925开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	380.14	95	6584	1665	-2706.44	不受限	不可开放
12010	10kV瑞友线	新都电力调度控制中心	瑞友线925开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	484.19	110	8386.2	0	-1496.11	不受限	不可开放
12011	10kV瑞安线	新都电力调度控制中心	瑞安线910开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	466.64	106	8082.2	0	-1192.11	不受限	不可开放
12012	10kV宋临线大馈线	广安电力调度控制中心	宋临线954开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	176.98	80	3065.3	0	-16.89	不受限	不可开放
12013	10kV瑞北线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	531.37	105	9203.3	0	-1331.13	不受限	不可开放
12014	10kV河运东线大馈线	广安电力调度控制中心	河运东线959开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	317.08	79	5491.8	260	-209.24	不受限	不可开放
12015	10kV马平线	广安电力调度控制中心	马平线971开关	石马河站	127000	是	360	6235.38	公线	509.13	141	8818.2	7280	-11109.9	不受限	不可开放

12016	10kV濛奎路	彭州电力调度控制中心	濛奎路908	濛阳	2*50000	否	600	10392.3	公线	545.27	91	9444	0	-90.93	不受限	不可开放
12017	10kV瑞新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	瑞新线935开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	487.49	97	8443.3	0	-571.13	不受限	不可开放
12018	10kV龙润路	新都电力调度控制中心	龙润线919开关	龙桥	80000	否	385	6668.4	专线	352.78	92	6110.1	0	-108.54	受限	不可开放
12019	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	楼华线908开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	492.74	95	8534.2	300	-774.97	不受限	不可开放
12020	10kV濛凰路	彭州电力调度控制中心	濛凰路927	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	443.42	80	7680	1260	-319.58	不受限	不可开放
12021	10kV瑞灯线_专线	新都电力调度控制中心	瑞灯线922开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	473.95	92	8208.9	0	-149.67	不受限	不可开放
12022	10kV美和线	新都电力调度控制中心	美和线906开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	589.84	117	10216	120	-3338.51	不受限	不可开放
12023	10kV光园三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园三路914开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	444.46	81	7698	0	-49.26	不受限	不可开放
12024	10kV普新一线	新都电力调度控制中心	普新一线927开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	541.73	123	9382.8	30	-2522.71	不受限	不可开放
12025	10kV水长线大馈线	广安电力调度控制中心	水长线922开关	邻水站	100000	是	420	7274.61	公线	250.79	60	4343.7	0	1475.99	受限	不可开放
12026	10kV西金线大馈线	广安电力调度控制中心	西金线971开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	338.85	85	5868.8	7498	-7824.24	不受限	不可开放
12027	10kV坛子线大馈线	广安电力调度控制中心	坛子线952开关	坛同站	11300	是	150	2598.08	公线	79.14	53	1370.7	630	77.76	不受限	不可开放
12028	10kV三府线	新都电力调度控制中心	三府线944开关	三河	103000	否	442	7655.66	公线	462.88	105	8017	789	-1915.91	不受限	不可开放
12029	10kV西万线953大馈线	广安电力调度控制中心	西万线953开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	294.56	84	5101.7	0	-251.96	不受限	不可开放
12030	10kV桂斑线	新都电力调度控制中心	桂斑线943开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	406.93	102	7048	0	-812.62	不受限	不可开放
12031	10kV永阳路981线路	中江电力调度控制中心	永阳路981开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	145.03	38	2512	0	2711.86	受限	不可开放
12032	10kV江金线(共用专线)	新都电力调度控制中心	江金线906开关	繁江	166000	否	400	6928.2	专线	421.19	105	7295	0	-1059.62	不受限	不可开放
12033	10kV桂园二线	新都电力调度控制中心	桂园二线910开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	454.5	103	7872	750	-1731.91	不受限	不可开放
12034	10kV瑞军线	新都电力调度控制中心	瑞军线909开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	489.68	111	8481.3	255	-1846.21	不受限	不可开放
12035	10kV官加二线大馈线	广安电力调度控制中心	官加二线922开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	256.64	51	4445	14920	-12436.8	不受限	不可开放
12036	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉贸线920开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	552.19	107	9564	1845	-3349.77	不受限	不可开放
12037	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂工线990开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	451.73	89	7824	744	-695.83	不受限	不可开放
12038	10kV牛双线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双线978开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	387.99	92	6720	630	-1530.31	受限	不可开放
12039	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中城三路911开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	548	99	672	3680	650	不受限	不可开放
12040	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小得二路920开关	小汉站	82000	否	914	15830.94	公用	577.12	63	9995.8	11820	-7567.95	不受限	不可开放
12041	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三复路921开关	三星堆站旧	244000	否	336	5819.69	公线	240.02	71	4157.1	4180	-3099.38	不受限	不可开放
12042	10kV龙镇二线	新都电力调度控制中心	龙镇二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	292.79	73	5071.2	0	1164.18	受限	不可开放
12043	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太高线908开关	太清	2*31500	否	600	10392.3	公线	579.21	97	10032	0	-678.93	不受限	不可开放
12044	10kV水城线大馈线	广安电力调度控制中心	水城线957开关	邻水站	100000	是	450	7794.23	公线	117.07	26	2027.7	5600	-1392.32	受限	不可开放
12045	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光中线930开关	光辉	100000	否	385	6668.4	专线	449.25	117	7781	0	-1779.44	不受限	不可开放
12046	10kV堰港线大馈线	新都电力调度控制中心	堰港线914开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	475.98	94	8244	840	-2086.51	不受限	不可开放
12047	10kV牛恒线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒线979开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	349.56	83	6054.4	1130	-1364.71	受限	不可开放
12048	10kV庙雅线	新都电力调度控制中心	庙雅线918开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	402.77	78	6976	2115	-1031.77	不受限	不可开放
12049	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三海线914开关	三河	103000	否	400	6928.2	公线	391.41	98	6779.2	240	-783.82	不受限	不可开放
12050	10kV东欧线（专）	新都电力调度控制中心	东欧线905开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	555.2	107	9616	0	-1556.77	不受限	不可开放
12051	10kV桂油二线	新都电力调度控制中心	桂油二线944开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	326.56	82	5656	0	-113.44	不受限	不可开放
12052	10kV西特线大馈线	广安电力调度控制中心	西特线974开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	383.84	110	6648.1	1830	-3628.36	不受限	不可开放
12053	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继城六路977开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	443.39	80	7679.5	0	-16.91	不受限	不可开放
12054	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向兰路917开关	向阳站	63000	否	576	9976.61	公线	576.31	100	9981.7	0	-1002.75	受限	不可开放
12055	10kV桥镇二回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇一回953开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	431.04	123	7465.6	250	-2865.86	不受限	不可开放
12056	10kV龙利线	新都电力调度控制中心	龙利线914开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	515.37	102	8926.2	0	-1054.03	不受限	不可开放
12057	10kV汉水线	新都电力调度控制中心	汉水线910开关	汉城	126000	是	517	8954.7	公线	470.15	91	8143	600	-1579.24	不受限	不可开放
12058	10kV官加一线大馈线	广安电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	241.97	58	4191	5280	-3651.31	不受限	不可开放
12059	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉天线914开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	576.96	112	9993	0	-1933.77	不受限	不可开放
12060	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永金路963	永太站	20000	否	553	9578.24	专线	22.17	4	384	0	8236.42	受限	不可开放
12061	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	江园二线947开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	465.88	105	8069	60	-2004.47	不受限	不可开放
12062	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	10kV红阳线911	红星	6300	是	180	3117.69	公线	142.74	79	2472.2	0	21.95	不受限	不可开放
12063	10kV三镇二路	新都电力调度控制中心	三镇二线952开关	三河	103000	否	500	8660.25	公线	480.77	96	8327	315	-847.78	不受限	不可开放
12064	10kV马跑线大馈线	广安电力调度控制中心	马跑线929	石马河站	127000	否	180	3117.69	公线	215.04	119	3724.5	630	-1548.58	不受限	不可开放
12065	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳城六路926开关	炳灵宫站	100000	是	555	9612.88	公线	456.35	82	7904	700	-913.7	受限	不可开放

12066	10kV詹林线大馈线	新都电力调度控制中心	詹林线991开关	詹家湾	166000	是	500	8660.25	公线	436.41	87	7558.6	210	-840.4	不受限	不可开放
12067	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙竹线917开关	龙桥	80000	是	430	7447.82	公线	357.63	83	6194.1	120	-355.84	受限	不可开放
12068	10kV光木线	新都电力调度控制中心	光木线932开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	469.26	93	8127.6	120	-375.43	不受限	不可开放
12069	10kV丰镇线	新都电力调度控制中心	丰镇线910开关	大丰	20000	是	380	6581.79	公线	330.72	87	5728	0	-462.57	不受限	不可开放
12070	10kV河大一线大馈线	广安电力调度控制中心	河大一线957开关	河堰站	160000	是	480	8313.84	公线	193.04	40	3343.4	18230	-14922.33	不受限	不可开放
12071	10kV庙南路	新都电力调度控制中心	庙南线930开关	山王庙	140000	否	400	6928.2	公线	556.58	139	9640	0	-3404.62	不受限	不可开放
12072	10kV桥新线	广安电力调度控制中心	桥新线955开关	卫桥站	160000	是	295	5109.55	公线	115.96	39	2008.5	2670	-590.86	不受限	不可开放
12073	10kV冯积路943线路	中江电力调度控制中心	冯积路943开关	冯店站	12500	否	288	4988.31	公线	272.52	95	4720	0	-230.52	不受限	不可开放
12074	10kV光居线	新都电力调度控制中心	光居线910开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	429.15	83	7432.8	8988	-8361.57	不受限	不可开放
12075	10kV岭星线大馈线	广安电力调度控制中心	岭星线922开关	分水岭站	71500	是	260	4503.33	公线	231.18	89	4004	0	-401.34	不受限	不可开放
12076	10kV龙达线	新都电力调度控制中心	龙达线920开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	476.15	119	8247	0	-2011.62	受限	不可开放
12077	10kV罗代二线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代二线925开关	梭罗站	18000	是	300	5196.15	公线	250	83	4330	600	-723.08	不受限	不可开放
12078	10kV桂前线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线973开关	桂兴站	80000	是	260	4503.33	公线	256.35	99	4440	0	-837.34	不受限	不可开放
12079	10kV桂城一线	新都电力调度控制中心	桂城一线914开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	385.91	87	6684	0	-559.47	不受限	不可开放
12080	10kV光石线	新都电力调度控制中心	光石线923开关	光辉	100000	是	424	7343.9	公线	381.55	90	6608.4	0	-733.28	不受限	不可开放
12081	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中环西路924开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	345.27	62	5980.1	3150	-1467.51	不受限	不可开放
12082	10kV溪红线大馈线	广安电力调度控制中心	溪红线4开关	溪口站	20000	否	50	866.03	专线	76.3	153	1321.5	0	-542.07	不受限	不可开放
12083	10kV龙动路	新都电力调度控制中心	龙动线913开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	专线	70.77	21	1225.8	0	4043.1	受限	不可开放
12084	10kV江城三线	新都电力调度控制中心	江城三线913开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	491.45	111	8512	1314	-2935.91	不受限	不可开放
12085	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹保线936开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	462.62	93	8012.5	0	-218.28	不受限	不可开放
12086	10kV双坪线大馈线	广安电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	225.79	29	3910.7	2008	-652	不受限	不可开放
12087	10kV堰昌线	新都电力调度控制中心	堰昌线930开关	沙堰子	126000	否	505	8746.86	公线	543.24	108	9409	0	-1536.83	不受限	不可开放
12088	10kV江新线	新都电力调度控制中心	江新线917开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	365.99	91	6339	96	-199.62	不受限	不可开放
12089	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞家线913开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	511.62	116	8861.3	0	-1971.21	不受限	不可开放
12090	10kV汉传线	新都电力调度控制中心	汉传线905开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	433.83	86	7514	486	-1002.51	不受限	不可开放
12091	10kV普木线	新都电力调度控制中心	普木线933开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	322.54	73	5586.4	1888	-584.31	不受限	不可开放
12092	10kV双华线大馈线	广安电力调度控制中心	双华线932开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	294.96	78	5108.7	3412	-3255.27	不受限	不可开放
12093	10kV桥清一线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清一线956开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	177.89	53	3081	2100	56.72	不受限	不可开放
12094	10kV龙解路	新都电力调度控制中心	龙解线922开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	422.58	106	7319.1	0	-1083.72	不受限	不可开放
12095	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙丰二线918开关	龙桥	126000	否	400	6928.2	公线	422.58	106	7319.1	0	-1083.72	受限	不可开放
12096	10kV官朝线大馈线	广安电力调度控制中心	官朝线963开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	197.52	40	3421	4515	-1007.8	不受限	不可开放
12097	10kV连和路	广汉电力调度控制中心	连和路911开关	连山站	80000	是	430	7447.82	公线	422.4	98	7316	3215	-4572.74	不受限	不可开放
12098	10kV岭明线大馈线	广安电力调度控制中心	岭明线918开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	302.18	80	5233.8	1104	-1072.37	不受限	不可开放
12099	10kV牛双二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双二线974开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	434.41	103	7524	800	-2504.31	受限	不可开放
12100	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美镇线905开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	376.55	75	6521.9	2268	-1792.41	不受限	不可开放
12101	10kV官芳线大馈线	广安电力调度控制中心	官芳线911开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	323.67	65	5606	7680	-6357.8	不受限	不可开放
12102	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	堰九线913开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	508.31	101	8804	0	-1806.51	不受限	不可开放
12103	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东客线923开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	287.81	72	4984.8	2629.5	-2071.74	不受限	不可开放
12104	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	堰锦线908开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	517.44	100	8962	0	-902.77	不受限	不可开放
12105	10kV江工线	新都电力调度控制中心	江工线907开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	488.97	97	8469	0	-596.83	不受限	不可开放
12106	10kV牛恒二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒二线975开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	446.24	106	7728.8	0	-1909.11	受限	不可开放
12107	10kV詹汇路	新都电力调度控制中心	詹汇线916开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	558.43	108	9672	0	-1612.77	不受限	不可开放
12108	10kV双环线大馈线	广安电力调度控制中心	双环线919开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	297.47	78	5152.1	800	-686.67	不受限	不可开放
12109	10kV江利二线	新都电力调度控制中心	江利二线922开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	375.87	94	6510	429	-1396.44	不受限	不可开放
12110	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广城一路908开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	411.51	71	7127.4	1600	-746.11	不受限	不可开放
12111	10kV严海线	新都电力调度控制中心	严海线926开关	宝严	100000	是	505	8746.86	公线	469.4	93	8130	939	-2071.51	不受限	不可开放
12112	10kV丰南线	新都电力调度控制中心	丰南线904开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	474.83	119	8224	0	-1988.62	不受限	不可开放
12113	10kV詹义线大馈线	新都电力调度控制中心	詹义线917开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	558.43	111	9672	1098	-3772.51	不受限	不可开放
12114	10kV坛高线大馈线	广安电力调度控制中心	坛高线954开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	165.96	83	2874.5	555	-658.22	不受限	不可开放
12115	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普龙二线906开关	普河	100000	是	442	7655.66	公线	445.38	101	7714	60	-1649.47	不受限	不可开放

12116	10kV河银线大馈线	广安电力调度控制中心	河银线979开关	河堰站	80000	否	400	6928.2	公线	365.52	91	6330.8	0	-95.42	不受限	不可开放
12117	10kV桥长线大馈线	广安电力调度控制中心	桥长线956开关	卫桥站	40000	是	220	3810.51	公线	178.42	81	3090.3	0	-41.89	不受限	不可开放
12118	10kV山阳路	中江电力调度控制中心	山阳路912开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	425.33	77	7366.8	1800	-546.38	不受限	不可开放
12119	10kV普万一线	新都电力调度控制中心	普万一线910开关	普河	100000	是	505	8746.86	公线	439.75	87	7616.4	0	-618.91	不受限	不可开放
12120	10kV中临线大馈线	广安电力调度控制中心	中临线913开关	中和站	20000	是	260	4503.33	公线	245.7	94	4255.5	1062.3	-1715.14	不受限	不可开放
12121	10kV马乐线大馈线	广安电力调度控制中心	马乐线914开关	石马河站	80000	否	330	5715.77	公线	385.89	117	6683.7	2630	-4169.51	不受限	不可开放
12122	10kV河实二回大馈线	广安电力调度控制中心	河实二回978开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	189.36	47	3279.7	14222	-11959.14	不受限	不可开放
12123	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉集线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	554.68	110	9607	0	-2609.51	不受限	不可开放
12124	10kV龙城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城四路910开关	龙桥站	71500	是	586	10149.82	公线	483.3	82	8370.8	0	-250.94	不受限	不可开放
12125	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万蜀一线923开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	425.6	96	7371.4	0	-1246.87	不受限	不可开放
12126	10kV河肖线大馈线	广安电力调度控制中心	河肖线972开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	245.55	61	4252.9	5624	-4334.34	不受限	不可开放
12127	10kV坛蜂线大馈线	广安电力调度控制中心	坛蜂线951开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	139.47	70	2415.7	450	-94.42	不受限	不可开放
12128	10kV桂商路	新都电力调度控制中心	桂商线942开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	142.73	36	2472	0	3763.38	不受限	不可开放
12129	10kV江普线	新都电力调度控制中心	江普线946开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	420.44	83	7282	0	-284.51	不受限	不可开放
12130	10kV西凌线大馈线	广安电力调度控制中心	西凌线955开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	119.51	34	2069.9	3480	-700.16	不受限	不可开放
12131	10kV光新线	新都电力调度控制中心	光新线935开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	159.84	32	2768.4	5580	-476.23	不受限	不可开放
12132	10kV桐庆线大馈线	广安电力调度控制中心	桐庆线952开关	桐子梁站	80000	否	220	3810.51	公线	228.53	104	3958.1	0	-528.64	不受限	不可开放
12133	10kV三利线	新都电力调度控制中心	三利线919开关	三河	103000	否	500	8660.25	专线	489.78	98	8483	0	-688.78	不受限	不可开放
12134	10kV堰桥线	新都电力调度控制中心	堰桥线938开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	578.75	112	10024	0	-2860.24	不受限	不可开放
12135	10kV詹双线大馈线	新都电力调度控制中心	詹双线944开关	詹家湾	166000	是	500	8660.25	公线	475.42	95	8234.2	180	-1486	不受限	不可开放
12136	10kV美蜀线（临时）	新都电力调度控制中心	美蜀线917开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	359.08	71	6219.2	1314	-535.71	不受限	不可开放
12137	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	楼防线907开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	548.85	106	9506	0	-1446.77	不受限	不可开放
12138	10kV河华线大馈线	广安电力调度控制中心	河凌线956开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	276.55	69	4789.9	4786	-4033.34	不受限	不可开放
12139	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉柏线913开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	627.54	124	10869	1410	-5281.51	不受限	不可开放
12140	10kV炳商路	广汉电力调度控制中心	炳商路920开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	157.22	32	2723.1	0	4852.89	受限	不可开放
12141	10kV岭开一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开一线912开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	261.94	58	4536.8	3144	-1445.42	不受限	不可开放
12142	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙腾线924开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	257.42	51	4458.6	0	3413.57	受限	不可开放
12143	10kV坛四线大馈线	广安电力调度控制中心	坛四线953开关	坛同站	11300	是	140	2424.87	公线	128.69	92	2228.9	0	-289	不受限	不可开放
12144	10kV詹沪线	新都电力调度控制中心	詹沪线925开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	484.56	94	8392.6	0	-333.37	不受限	不可开放
12145	10kV梓港线	郫都电力调度控制中心	梓港线907开关	梓桐	360000	是	550	9526.28	公线	449.65	82	7788	0	-166.98	不受限	不可开放
12146	10kV双府线大馈线	广安电力调度控制中心	双府线915开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	298.27	78	5166	0	99.43	不受限	不可开放
12147	10kV河运西线大馈线	广安电力调度控制中心	河运西线971开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	295.99	74	5126.5	4520	-4103.94	不受限	不可开放
12148	10kV河渡线	郫都电力调度控制中心	河渡线934开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	537.64	98	9311.9	0	-1690.88	不受限	不可开放
12149	10kV河碑线	郫都电力调度控制中心	河碑线936开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	504.26	92	8733.7	0	-1112.68	不受限	不可开放
12150	10kV西万二线大馈线	广安电力调度控制中心	西万二回973开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	347.98	87	6027.1	0	-484.54	不受限	不可开放
12151	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向胜路929开关	向阳站	65000	否	576	9976.61	公线	31.76	6	550.1	0	8428.85	受限	不可开放
12152	10kV店镇线	郫都电力调度控制中心	店镇线944开关	雍店	1260000	是	550	9526.28	公线	571.04	104	9890.4	0	-2269.38	不受限	不可开放
12153	10kV官塔线大馈线	广安电力调度控制中心	官塔线921开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	91.22	18	1580	8712	-3363.8	不受限	不可开放
12154	10kV龙鹃路	郫都电力调度控制中心	龙鹃线927开关	安龙	10000	是	550	9526.28	公线	427.94	78	7412	0	209.02	受限	不可开放
12155	10kV龙内路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	龙内线990开关	安龙	102000	否	550	9526.28	公线	149.24	27	2584.8	0	5988.85	受限	不可开放
12156	10kV河商线大馈线	广安电力调度控制中心	河商线975开关	河堰站	160000	否	480	8313.84	专线	162.3	34	2811	4580	91.46	不受限	不可开放
12157	10kV向三一路	广汉电力调度控制中心	向三一路911开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	578	119	10011	750	-4026.78	受限	不可开放
12158	10kV水双线大馈线	广安电力调度控制中心	水双线955开关	邻水站	100000	是	480	8313.84	公线	481.89	100	8346.3	0	-1695.23	受限	不可开放
12159	10kV岭开二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开二线927开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	332.33	74	5756	1600	-1120.62	不受限	不可开放
12160	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	禅篱线911开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	481.27	80	8335.6	0	-21.76	不受限	不可开放
12161	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	禅团线912开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	637.58	106	11042.9	0	-2729.06	不受限	不可开放
12162	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	567.31	95	9825.8	0	-1511.96	不受限	不可开放
12163	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太源线913开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	539.79	90	9349.1	0	-1035.26	不受限	不可开放
12164	10kV桥拱线大馈线	广安电力调度控制中心	桥拱线951开关	卫桥站	40000	是	260	4503.33	公线	212.27	82	3676.5	0	-73.84	不受限	不可开放
12165	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	禅太线913开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	535.12	89	9268.2	0	-954.36	不受限	不可开放

12166	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	548.96	91	9508	0	-1194.16	不受限	不可开放
12167	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	禅赛线923开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	481.4	80	8337.8	0	-23.96	不受限	不可开放
12168	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大城一路952开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	366.95	76	6355.5	315	63.72	不受限	不可开放
12169	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三广路920开关	三星堆站旧	120000	否	380	6581.79	公用	332.41	87	5757.3	275	-108.69	不受限	不可开放
12170	10kV龙绿线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙绿线916开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	20.74	3	359.2	0	8993.87	受限	不可开放
12171	10kV龙三线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙三线929开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	299.17	50	5181.6	0	4171.47	受限	不可开放
12172	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回烟三路927开关	回澜站	100000	否	552	9560.92	专线	193.41	35	3349.9	9500	-4245.07	不受限	不可开放
12173	10kV回烟二路	什邡电力调度控制中心	回烟二路917开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	225.16	41	3899.7	9500	-4779.28	不受限	不可开放
12174	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大开一路918开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	442.84	91	7670	0	-94.01	不受限	不可开放
12175	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥微线908开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	512.41	85	8875	0	-561.16	不受限	不可开放
12176	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥德线909开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	488.51	81	8461	0	-147.16	不受限	不可开放
12177	10kV泰环二路	德阳电力调度控制中心	泰环二路918开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	449.57	75	7786.5	1750	-1222.66	不受限	不可开放
12178	10kV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	532.79	103	9228	0	-2050.38	不受限	不可开放
12179	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	541.87	90	9385.2	0	-1071.36	不受限	不可开放
12180	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑万路926开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	343.65	101	5952	0	-1240.82	不受限	不可开放
12181	10kV双化I路	什邡电力调度控制中心	双化I路904开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	288.76	76	5001.4	250	14.03	不受限	不可开放
12182	10kV连双路	广汉电力调度控制中心	连双路909开关	连山站	73500	是	380	6581.79	公线	323.33	85	5600	5535	-5869.57	不受限	不可开放
12183	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	店西线916开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	586	98	10149.5	0	-796.43	不受限	不可开放
12184	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢德路914开关	鄢家站	19999	是	345	5975.58	公线	328.8	95	5694.9	0	-914.44	不受限	不可开放
12185	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑御路915开关	斑竹站	100000	是	340	5888.97	公线	287.3	84	4976	0	-264.82	不受限	不可开放
12186	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土城二路908开关	土塘站	126000	是	552	9560.92	公线	407.39	74	7056	1250	-657.26	不受限	不可开放
12187	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙兰线992开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	149.42	25	2588	0	5725.84	受限	不可开放
12188	10kV平园四路	罗江电力调度控制中心	平园四路958开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公线	297.32	74	5149.6	400	-7.04	不受限	不可开放
12189	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	龙新线926开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	372.93	93	6459.2	0	-223.82	受限	不可开放
12190	10kV龙侨路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙侨线921开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	400.74	67	6940.8	0	1373.04	受限	不可开放
12191	10kV龙永路大馈线01	郫都电力调度控制中心	龙永线918开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	316.86	53	5488	0	2825.84	受限	不可开放
12192	10kV平职一路955	罗江电力调度控制中心	平职一路955开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	470.3	91	8145.6	0	-967.98	不受限	不可开放
12193	10kV龙华路	郫都电力调度控制中心	龙华线922开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	257.74	43	4464	0	4889.07	受限	不可开放
12194	10kV花崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	花崇线912开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	478.29	80	8284	0	29.84	不受限	不可开放
12195	10kV炳鱼二路	广汉电力调度控制中心	炳鱼二路914开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公线	431.71	89	7477.2	1000	-901.21	不受限	不可开放
12196	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳城四路906开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	122.23	25	2117	2850	1767.22	受限	不可开放
12197	10kV天镇二路	德阳电力调度控制中心	天镇二路918开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	371.59	67	6436	1200	12.74	不受限	不可开放
12198	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路913开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	396.58	82	6868.7	565	142.29	受限	不可开放
12199	10kV云石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	云石线921开关	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	358.34	85	6206.4	0	-345.14	不受限	不可开放
12200	10kV谢丹线914	古蔺电力调度控制中心	10kV谢丹线914开关	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	211.52	69	3663.6	630	-25.82	不受限	不可开放
12201	10kV走永线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	走永线915开关	走马	91000	是	308	5334.72	公线	310.59	101	5379.5	0	-1111.72	不受限	不可开放
12202	10kV走象线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	走象线914开关	走马	91000	是	300	5196.15	公线	342.12	114	5925.6	0	-1768.68	不受限	不可开放
12203	10kV汇坝线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇坝线913开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	383.6	92	6644	0	-879.74	不受限	不可开放
12204	10kV华自线大馈线	自贡电力调度控制中心	华自线924开关	新华站	81200	是	320	5542.56	公线	303.45	95	5255.7	0	-821.65	不受限	不可开放
12205	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	园观线915	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	281.33	94	4872.7	400	-1115.78	不受限	不可开放
12206	10kV谢水线912	古蔺电力调度控制中心	谢水线912	谢家沟	20000	是	308	5334.72	公线	445.3	145	7870	1600	-3602.22	不受限	不可开放
12207	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福青二线921开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	1058.96	106	18341.2	0	-2752.74	不受限	不可开放
12208	10kV香火线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	香火线914开关	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	225.96	115	3913.6	0	-1197.74	不受限	不可开放
12209	10kV香黄线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	香黄线912	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	209.47	107	3628	0	-674.14	不受限	不可开放
12210	10kV田水线961	古蔺电力调度控制中心	田水线961	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	398.44	129	6901	0	-2633.22	不受限	不可开放
12211	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆罗线913开关	穆家埂站	32000	是	300	5196.15	公线	249.18	83	4315.8	800	-958.88	不受限	不可开放
12212	10kV田彭线918	古蔺电力调度控制中心	田彭线918	沙田	100000	是	306	5300.08	公线	288.63	94	4999	0	-758.94	不受限	不可开放
12213	10kV牯纸线	青神电力调度控制中心	牯纸线928开关	牯牛山	362000	否	482	8348.48	专线	447.52	93	7751	0	-237.37	不受限	不可开放
12214	10kV牯观线	青神电力调度控制中心	牯观线929开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	338.23	70	5858.2	1430	-609.42	不受限	不可开放
12215	10kV牯工二线	青神电力调度控制中心	牯工二线924开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	340.08	71	5890.2	5050	-4261.42	不受限	不可开放

12216	10kV牯桂线	青神电力调度控制中心	牯桂线919开关	牯牛山	360000	是	400	6928.2	公线	326.06	82	5647.4	0	-104.84	不受限	不可开放
12217	10kV双坪线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	双坪线913	双沙	16300	是	162	2805.92	公线	173.64	107	3007.5	0	-762.76	不受限	不可开放
12218	10kV青城二线	青神电力调度控制中心	青城二线923开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	305.72	72	5295	1030	-463.74	不受限	不可开放
12219	10kV回金线大馈线	富顺电力调度控制中心	回金线914开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	284.72	92	4931.4	0	-635.91	不受限	不可开放
12220	10kV兰三五线	青神电力调度控制中心	兰三五线926开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	453.02	94	7846.3	0	-332.67	不受限	不可开放
12221	10kV牯工一线	青神电力调度控制中心	牯工一线914	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	264.95	55	4589	8460	-6370.22	不受限	不可开放
12222	10kV龙中线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙中线914	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	361.07	117	6253.7	200	-2185.92	不受限	不可开放
12223	10kV龙象线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙象线915	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	350.51	114	6240	1000	-1972.22	不受限	不可开放
12224	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	是	300	5196.15	公线	217.99	73	3775.6	3200	-2818.68	不受限	不可开放
12225	10kV龙护线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙护线918	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	254.25	83	4403.6	0	-135.82	不受限	不可开放
12226	10kV青园二线	青神电力调度控制中心	青园二线928	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	310.66	73	5380.7	5565	-5084.44	不受限	不可开放
12227	10kV兰城二线	青神电力调度控制中心	兰城二线922开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	321.29	67	5564.8	1945	-831.02	不受限	不可开放
12228	10kV青园一线	青神电力调度控制中心	青园一线911开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	190.53	45	3300	8000	-4706.09	不受限	不可开放
12229	10kV青城一线	青神电力调度控制中心	青城一线914开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	301.11	71	5215.2	2000	-1353.94	不受限	不可开放
12230	10kV兰红线	青神电力调度控制中心	兰红线911开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	344.42	71	5965.3	2200	-651.67	不受限	不可开放
12231	10kV观镇线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	观镇线914	观文	16000	是	308	5334.72	公线	286.28	93	4958.4	0	-690.62	不受限	不可开放
12232	10kV观马线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	观马线921	观文	16000	是	196	3394.82	公线	292.47	149	5065.6	0	-2349.74	不受限	不可开放
12233	10kV古油线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	古油线961	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	492.86	101	8536.3	0	-1760.52	不受限	不可开放
12234	10kV天火线	渠县电力调度控制中心	10kV.天火线959开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	347.02	81	6160	0	-77.24	不受限	不可开放
12235	10kV古永线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	古永线919开关	古蔺	126000	否	308	5334.72	专线	354.03	115	6131.8	0	-1330.55	不受限	不可开放
12236	10kV天工二线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工二线973开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	414.82	97	7350	0	-1207.64	不受限	不可开放
12237	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新二线918	古蔺	126000	是	406	7032.13	公线	425.01	105	7361.1	0	-1735.4	不受限	不可开放
12238	10kV元城四线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城四线972开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	467.99	85	5615.8	0	-466.22	不受限	不可开放
12239	10kV古德二线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德二线921	古蔺	126000	是	406	7032.13	公线	349.42	86	6052	0	-426.3	不受限	不可开放
12240	10kV天成线	渠县电力调度控制中心	天成线927开关	天星站	82000	是	428	7413.18	公线	352.32	82	6102.2	0	-171.66	不受限	不可开放
12241	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪城Ⅰ回923开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	410.1	83	7102.9	0	-243.98	不受限	不可开放
12242	10kV大石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	大石线912开关	大村	16900	是	308	5334.72	公线	332.31	108	5540	0	-1272.22	不受限	不可开放
12243	10kV南工一线	丹棱电力调度控制中心	南工一线927开关	南安站	20000	否	552	9560.92	公线	119.95	22	2077.5	9560.92	-956.09	不受限	不可开放
12244	10kV大金线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	大金线911	大村	10000	是	308	5334.72	公线	409.55	133	7650	0	-3382.22	不受限	不可开放
12245	10kV板南二线	丹棱电力调度控制中心	板南二线912开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	342.71	62	5935.7	9560.92	-6891.79	不受限	不可开放
12246	10kV板润线	丹棱电力调度控制中心	板润线913开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	专线	194.55	35	3369.6	9560.92	-4325.69	不受限	不可开放
12247	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何狮二线926开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	74.02	13	1282	9560.92	-2238.09	不受限	不可开放
12248	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何狮一线941开关	何场站	96500	是	552	9560.92	公线	15.76	3	273	9560.92	-2185.18	不受限	不可开放
12249	10kV华洞线大馈线	自贡电力调度控制中心	华洞线927开关	新华站	81200	否	486	8417.77	公线	387.13	80	6705.1	800	70.89	不受限	不可开放
12250	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中宿线923开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	164.91	43	2856.2	4416.73	-1349.32	不受限	不可开放
12251	10kV何南二线	丹棱电力调度控制中心	何南二线914开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	381.64	79	6610	8244.56	-8161.91	不受限	不可开放
12252	10kV城屏线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城郊	20000	否	308	5334.72	公线	320.15	104	5545	0	-743.75	不受限	不可开放
12253	10kV杨宋线	丹棱电力调度控制中心	杨宋线918开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	202.98	37	3515.7	9560.92	-4471.79	不受限	不可开放
12254	10kV何谢线	丹棱电力调度控制中心	何谢线917开关	何场站	94500	否	380	6581.79	公线	184.93	49	3203	5888.97	-3168.36	不受限	不可开放
12255	10kV何石线	丹棱电力调度控制中心	何石线916开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	151.85	28	2630	9560.92	-3586.09	不受限	不可开放
12256	10kV板城二线	丹棱电力调度控制中心	板城二线946开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	155.95	28	2701	8244.56	-3296.82	不受限	不可开放
12257	10kV木工I回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅰ回919开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	510.69	93	8845.2	9560.92	-9801.29	不受限	不可开放
12258	10kV板工I回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅰ回943开关	丹棱站	100000	否	483	8365.81	公线	316.87	66	5488.2	8244.56	-6203.53	不受限	不可开放
12259	10kV杨凤一线	丹棱电力调度控制中心	杨凤一线922开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	153.41	28	2657.1	9560.92	-4569.28	不受限	不可开放
12260	10kV板工II回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅱ回944开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	354.1	64	6133	8244.56	-5772.73	不受限	不可开放
12261	10kV杨五线	丹棱电力调度控制中心	杨五线924开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	240.12	43	4158.9	10392.3	-5946.37	不受限	不可开放
12262	10kV福符线	洪雅电力调度控制中心	福符线923开关	福宝站	82000	否	425	7361.22	专线	631.32	149	10934.4	0	-4309.3	不受限	不可开放
12263	10kV河杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	河杨线922开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	200.15	93	3466.6	1910	-2025.08	不受限	不可开放
12264	10kV何陶一线	丹棱电力调度控制中心	何陶一线942开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	124.71	23	2160	9560.92	-3116.09	不受限	不可开放

12265	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木峨线914开关	木林站	50000	否	315	5455.96	公线	115.01	37	1992	3897.11	-978.75	不受限	不可开放
12266	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中顺线922开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	238.75	63	4135.1	3671.95	-1883.44	不受限	不可开放
12267	10kV城新线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	城新线924开关	城郊	20000	是	489	8469.73	公线	223.65	46	3873.7	3350	-447.92	不受限	不可开放
12268	10kV杨凤二线	丹棱电力调度控制中心	杨凤二线919开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	366.92	66	6355	9560.92	-8267.18	不受限	不可开放
12269	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅱ回918开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	444.94	81	7706.4	9560.92	-8662.49	不受限	不可开放
12270	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木王线915开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	193.44	51	3350.4	3169.65	-596.44	不受限	不可开放
12271	10kV板工三线	丹棱电力调度控制中心	板工三线924开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	398.58	72	6903.4	9560.92	-7859.49	不受限	不可开放
12272	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	板东二线923开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	422.02	76	7309.4	9560.92	-8265.49	不受限	不可开放
12273	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中唐线912开关	中隆站	26300	是	380	6581.79	公线	150.26	40	2602.5	4416.73	-1753.8	不受限	不可开放
12274	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木顺线916开关	木林站	50000	否	425	7361.22	专线	473.49	111	8200.8	7361.22	-8936.92	不受限	不可开放
12275	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保开线926开关	保华站	12600	是	304	5265.43	公线	341.48	112	5914.4	0	-1702.06	不受限	不可开放
12276	10kV柑城线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑城线913开关	柑坳站	16500	否	345	5975.58	公线	298.54	87	5169.4	0	-388.94	不受限	不可开放
12277	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	板城五线947开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	338.86	61	5869	8244.56	-6464.82	不受限	不可开放
12278	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何仁线928开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	287.88	52	4986	6581.97	-2963.14	不受限	不可开放
12279	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何南一线913开关	何场站	94500	是	552	9560.92	公线	279.62	51	4843	8244.56	-5438.82	不受限	不可开放
12280	10kV杨兴线	丹棱电力调度控制中心	杨兴线923开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	115.91	42	2007.5	4416.73	-2137.4	不受限	不可开放
12281	10kV大西线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大西线913开关	大树	10000	否	194	3360.18	公线	313.16	161	5424	0	-2399.84	不受限	不可开放
12282	10kV何永线大馈线	自贡电力调度控制中心	何永线912开关	何市站	20200	是	380	6581.79	公线	283.33	75	4907.3	830	-471.87	不受限	不可开放
12283	10kV板工四线	丹棱电力调度控制中心	板工四线936开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	436.49	79	7560	9560.92	-8516.09	不受限	不可开放
12284	10kV板城一线	丹棱电力调度控制中心	板城一线934开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	154.18	28	2670.4	6928.2	-1949.86	不受限	不可开放
12285	10kV鱼新一线919大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新一线919	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	628.84	143	10891.5	0	-4780.83	不受限	不可开放
12286	10kV何新线	自贡电力调度控制中心	何新线921开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	357.91	94	6199	250	-1183.57	不受限	不可开放
12287	10kV度青线大馈线	自贡电力调度控制中心	度青线911开关	度佳站	10100	否	275	4763.14	公线	340.81	124	5902.9	0	-2092.39	不受限	不可开放
12288	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何牛线911开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	360.47	95	6243.3	1530	-2507.87	不受限	不可开放
12289	10kV棕康线	雅安配调	棕康线913开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	87.17	3200	1510	4550	-263.17	不受限	不可开放
12290	10kV棕洞线	雅安配调	棕洞线912开关	棕树坪站	9000	是	380	6581.79	公线	277.7	7300	4810	8410	-3144.57	不受限	不可开放
12291	10kV新关线	雅安配调	新关线923开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	132.45	35	2294.1	31185	-27555.49	不受限	不可开放
12292	10kV大围线	雅安配调	大围线914开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	41.15	11	712.8	5865	-654.19	不受限	不可开放
12293	10kV大凤线	雅安配调	大凤线916开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	54.87	14	950.4	5335	-361.79	不受限	不可开放
12294	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝星线912开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	100.43	32	1739.4	8900	-6224.34	不受限	不可开放
12295	10kV西远线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	西双线923开关	西湖	63000	否	300	5196.15	专线	345.11	115	5977.3	0	-1300.77	不受限	不可开放
12296	10kV江纪一线	雅安配调	江纪一线911开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	220.37	37	3816.8	17350	-11813.73	不受限	不可开放
12297	10kV燕学一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学一线919开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	305.43	55	5290	6200	-2869.58	不受限	不可开放
12298	10kV苗仁线	雅安配调	苗仁线925开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	218.59	58	3786	13130	-10992.39	不受限	不可开放
12299	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水钻线912	水尾	6300	否	252	4364.77	公线	340.01	135	5889	0	-1960.71	不受限	不可开放
12300	10kV燕学二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学二线962开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	222.63	40	3856	6200	-1435.58	不受限	不可开放
12301	10kV郝锁线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV郝锁线913开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	317.3	100	5495.6	0	-1080.54	不受限	不可开放
12302	10kV水鱼线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水鱼线911	水尾	6300	否	134	2320.95	公线	228.08	170	3950.4	0	-1861.54	不受限	不可开放
12303	10kV金北线	雅安配调	金北线914开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	159.15	27	2756.4	7270	-1712.56	不受限	不可开放
12304	10kV金五线	雅安配调	金五线925开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	274.02	46	4746	18885	-14277.93	不受限	不可开放
12305	10kV金沫线	雅安配调	金沫线923开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	335.96	56	5818.8	28235	-24700.73	不受限	不可开放
12306	10kV金纪一线	雅安配调	金纪一线921开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	159.28	27	2758.8	12005	-6449.96	不受限	不可开放
12307	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水双线923	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	391.7	140	6784.3	0	-2419.53	不受限	不可开放
12308	10kV金纪二线	雅安配调	金纪二线922开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	84.25	14	1459.2	13140	-6285.36	不受限	不可开放
12309	10kV金禾线	雅安配调	金禾线924开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	115.43	19	1999.2	13325	-7010.36	不受限	不可开放
12310	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝南线922开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	293.9	92	5090.3	0	-675.24	不受限	不可开放
12311	10kV大杨线（芦山）	雅安配调	大杨线915开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	113.56	30	1966.8	7185	-3228.19	受限	不可开放
12312	10kV水龙线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水龙线913	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	227.33	81	3937.4	0	-57.61	不受限	不可开放
12313	10kV水高线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水潦	6400	是	194	3360.18	公线	153.16	79	2652.8	0	35.34	不受限	不可开放

12314	10kV水岔线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水岔线912	水潦	6300	是	280	4849.74	公线	233.75	83	4048.6	0	-168.81	不受限	不可开放
12315	10kV水坝线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水坝线913	水潦	6300	是	252	4364.77	公线	276.39	110	4787	0	-1295.18	不受限	不可开放
12316	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	山湾线917	后山	31500	是	162	2805.92	公线	230.3	142	3988.8	0	-1744.06	不受限	不可开放
12317	10kV永俞线大馈线	自贡电力调度控制中心	永俞线915开关	永安站	28300	否	296	5126.87	公线	287.41	97	4978	715	-1078.82	不受限	不可开放
12318	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝工线914开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	224.49	45	3888.2	6900	-3818.42	不受限	不可开放
12319	10kV摩安线915大馈线	叙永电力调度控制中心	摩安线915	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	391.18	140	6775.3	0	-2895.51	不受限	不可开放
12320	10kV红雅二线	雅安电力调度控制中心	红雅二线928开关	红星站	100000	否	0	0	公线	158.24	1	2740.8	0	-2740.8	不受限	不可开放
12321	10kV前进一线	雅安电力调度控制中心	前进一线915开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	71.72	24	1242.2	7515	-4080.67	不受限	不可开放
12322	10kV马麦线915大馈线	叙永电力调度控制中心	马麦线915	马岭	10000	是	196	3394.82	公线	192.03	98	3326	0	-610.14	不受限	不可开放
12323	10kV永富线916大馈线	自贡电力调度控制中心	永富线916开关	永安站	28300	否	260	4503.33	公线	274.77	106	4759	0	-706	不受限	不可开放
12324	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马街线912	马岭	10000	否	194	3360.18	公线	385.24	199	6672.3	0	-3648.14	不受限	不可开放
12325	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫数一线933开关	卫干桥站	126100	否	300	5196.15	公线	124.13	105	2150	10000	-5323.47	不受限	不可开放
12326	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城充线926开关	城西站	100000	否	300	5196.15	公线	136.69	46	2367.4	5750	-3440.87	不受限	不可开放
12327	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油印线915手车开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	78.12	26	1353	6450	-3126.47	不受限	不可开放
12328	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油新线912手车开关	油墙碥站	16300	否	300	5196.15	公线	189.8	63	3287.4	1930	-540.87	不受限	不可开放
12329	10kV古顺线大馈线	自贡电力调度控制中心	古顺线911开关	双古站	10100	是	256	4434.05	公线	244.72	96	4238.6	0	-691.36	不受限	不可开放
12330	10kV两磨线924大馈线	叙永电力调度控制中心	两磨线924	两河	20000	是	200	3464.1	公线	201.13	101	3483.5	0	-712.22	不受限	不可开放
12331	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	乐两线925	两河	10000	是	194	3360.18	公线	227.38	117	3938.2	0	-1250.06	不受限	不可开放
12332	10kV江天线914大馈线	叙永电力调度控制中心	江天线914开关	江门	12600	否	194	3360.18	公线	208.23	107	3606.6	0	-582.44	不受限	不可开放
12333	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫雅六线929开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	526	131	9110.4	0	-2875.02	不受限	不可开放
12334	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫雅九线943开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	542.73	136	9400	0	-3164.62	不受限	不可开放
12335	10kV卫新一线	雅安电力调度控制中心	卫新一线981开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	423.3	106	7331.6	0	-1096.22	不受限	不可开放
12336	10kV红砖线635大馈线专线	叙永电力调度控制中心	10kV红砖线924开关	红梁子	20000	否	194	3360.18	专线	294.76	152	5105.2	0	-2081.04	不受限	不可开放
12337	10kV红猪线914大馈线	叙永电力调度控制中心	红猪线914	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	250.45	99	4337.8	0	-845.98	不受限	不可开放
12338	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	古观线914开关	双古站	10100	是	200	3464.1	公线	169.83	85	2941.5	0	-170.22	不受限	不可开放
12339	10kV红龙线925大馈线	叙永电力调度控制中心	红龙线925	红梁子	20000	是	252	4364.77	公线	343.01	136	5940.9	0	-2449.08	不受限	不可开放
12340	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前云线914开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	238.12	79	4124.3	1400	-847.77	不受限	不可开放
12341	10kV红城线916大馈线	叙永电力调度控制中心	红城线916	红梁子	10000	是	300	5196.15	公线	382.63	128	6627.1	0	-2470.18	不受限	不可开放
12342	10kV观奇线914大馈线	叙永电力调度控制中心	观奇线914	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	241.04	86	4174.8	0	-295.01	不受限	不可开放
12343	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前江一线918开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	243.75	81	4221.7	5660	-983.47	不受限	不可开放
12344	10kV前槐一线	雅安电力调度控制中心	前槐一线916开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	171.56	57	2971.5	16050	-11373.46	不受限	不可开放
12345	10kV前槐二线	雅安电力调度控制中心	前槐二线925开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	105.32	35	1824.2	6000	-3147.67	不受限	不可开放
12346	10kV兜彭线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜彭线912开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	304.16	127	5268	430	-1956.77	不受限	不可开放
12347	10kV蒙山线	雅安电力调度控制中心	蒙山线925开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	140.79	44	2438.4	12500	-9950.1	不受限	不可开放
12348	10kV蒙平线	雅安电力调度控制中心	蒙平线927开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	184.99	58	3204	5495	-3710.7	不受限	不可开放
12349	10kV蒙东线	雅安电力调度控制中心	蒙东线926开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	175.43	44	3038.4	5000	-1803.02	不受限	不可开放
12350	10kV马粪线	雅安电力调度控制中心	马粪线911开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	162.59	81	2816	500	-198.31	不受限	不可开放
12351	10kV红园二线	雅安电力调度控制中心	红园二线926开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	354.92	118	6147.2	3930	-5400.67	不受限	不可开放
12352	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红园一线916开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	441.94	147	7654.4	16650	-19627.87	不受限	不可开放
12353	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线925开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	249.15	83	4315.2	7230	-6868.67	不受限	不可开放
12354	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	10000	是	280	4849.74	公线	278.93	100	4831.1	0	-951.31	不受限	不可开放
12355	10kV燕大线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕大线925开关	燕子山站	80000	是	569	9855.37	公线	223.51	39	3871.2	4540	-526.9	不受限	不可开放
12356	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	179.77	60	3113.6	3700	-2137.07	不受限	不可开放
12357	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红解线914开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	230.02	77	3984	4525	-3832.47	不受限	不可开放
12358	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大东线912开关	大树	10000	是	194	3360.18	公线	225.94	116	3913.3	0	-1225.16	不受限	不可开放
12359	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红岗线927开关	红星站	100000	是	300	5196.15	公线	11.58	4	200.6	7430	-3473.68	不受限	不可开放
12360	10kV黑廖线	雅安电力调度控制中心	黑廖线917手车开关	黑竹站	18800	否	300	5196.15	公线	155.01	52	2684.7	3421	-1429.17	不受限	不可开放
12361	10kV沿岩线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿滩站	71900	否	312	5404	公线	304.85	98	5280	0	-416.4	不受限	不可开放
12362	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城弓线961开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	234.91	59	4068.7	10480	-8313.32	不受限	不可开放
12363	10kV天兴线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天兴线913开关	天池	10050	是	162	2805.92	公线	187.66	116	3250.3	0	-1005.56	不受限	不可开放

12364	10kV沿仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿仙线913开关	沿滩站	71900	是	360	6235.38	公线	291.14	81	5042.5	1400	-1454.2	不受限	不可开放
12365	10kV天太线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天太线914	天池	10000	是	379	6564.47	公线	364.84	96	6319	0	-1067.42	不受限	不可开放
12366	10kV车两线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV车两线922开关	两河	10000	是	280	4849.74	公线	225.98	81	3914	0	-34.21	不受限	不可开放
12367	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前数一线961开关	前进站	100000	是	665	11518.14	公线	132.2	20	2289.7	10000	-3075.19	不受限	不可开放
12368	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前卫二线926开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	212.81	71	3685.9	3850	-2859.37	不受限	不可开放
12369	10kV汉湾线	雨城电力调度控制中心	10kV汉湾线922开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	450.97	102	7810.8	1430	-3143.98	不受限	不可开放
12370	10kV沿沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿沙线927开关	沿滩站	71900	否	480	8313.84	公线	261.55	54	4530	3740	-787.54	不受限	不可开放
12371	10kV孔望线	雨城电力调度控制中心	10kV孔望线914开关	孔坪站	10815	是	440	7621.02	公线	392.33	89	6795.2	0	-698.38	不受限	不可开放
12372	10kV七河二线	雨城电力调度控制中心	10kV七河二线923开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	496.68	113	8602.5	2850	-5355.68	不受限	不可开放
12373	10kV沿刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿刘线922开关	沿滩站	71900	是	300	5196.15	公线	291.69	97	5052	400	-1295.08	不受限	不可开放
12374	10kV汉水线	雨城电力调度控制中心	10kV汉水线965开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	242.91	55	4207.2	7050	-5160.38	不受限	不可开放
12375	10kV堰穆线	雨城电力调度控制中心	10kV堰穆线912开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	453.38	103	7852.5	7020	-8775.68	不受限	不可开放
12376	10kV汉青线	雨城电力调度控制中心	10kV汉青线927开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	401.22	91	6949.2	0	-852.38	不受限	不可开放
12377	10kV永雨二线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨二线925开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	229.08	52	3967.7	9630	-7500.88	不受限	不可开放
12378	10kV园牧线	彭山电力调度控制中心	园牧线927开关	园门站	113000	是	423	7326.57	公线	292.34	69	5063.4	27375	-26577.14	不受限	不可开放
12379	10kV永农一线	雨城电力调度控制中心	10kV永农一线917手车开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	113.23	26	1961.2	6300	-2164.38	不受限	不可开放
12380	10kV双彭二线	彭山电力调度控制中心	双彭二线925开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	276.79	50	4794	13380	-10552.98	不受限	不可开放
12381	10kV孔温线	雨城电力调度控制中心	10kV孔温线922开关	孔坪站	10815	否	335	5802.37	公线	304.57	91	5275.2	2630	-2683.07	不受限	不可开放
12382	10kV多下线	雨城电力调度控制中心	10kV多下线922开关	多营站	12300	否	200	3464.1	公线	415.81	208	7201.9	0	-4084.21	不受限	不可开放
12383	10kV双彭一线	彭山电力调度控制中心	双彭一线915开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	185.75	34	3217.2	21400	-16996.18	不受限	不可开放
12384	10kV七沙二线	雨城电力调度控制中心	10kV七沙二线925开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	396.91	90	6874.4	2750	-3527.58	不受限	不可开放
12385	10kV七三线	雨城电力调度控制中心	10kV七三线915开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	159.73	6300	2766.6	4130	-596.62	不受限	不可开放
12386	10kV七河一线	雨城电力调度控制中心	10kV七河一线912开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	304.04	69	5266	2850	-2019.18	不受限	不可开放
12387	10kV七都线	雨城电力调度控制中心	10kV七都线914开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	163.52	64	2832.2	1260	-558.82	不受限	不可开放
12388	10kV七碧线	雨城电力调度控制中心	10kV七碧线924开关	七盘站	71700	否	352	6096.82	专线	378.26	107	6551.5	0	-1064.36	不受限	不可开放
12389	10kV彭建二线	彭山电力调度控制中心	彭建二线922开关	彭溪站	63000	是	510	8833.46	公线	396.58	78	6868.7	800	-601.93	不受限	不可开放
12390	10kV南上线	雨城电力调度控制中心	10kV南上线914开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	337.11	101	5838.8	630	-1826.9	不受限	不可开放
12391	10kV南蜀线	雨城电力调度控制中心	10kV南蜀线918开关	南坝子站	100000	否	210	3637.31	公线	294.25	140	5096.4	0	-1822.82	不受限	不可开放
12392	10kV南水线	雨城电力调度控制中心	10kV南水线924开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	412.1	94	7137.6	3000	-4040.78	不受限	不可开放
12393	10kV南朝线	雨城电力调度控制中心	10kV南朝线917开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	260.51	59	4512	2280	-695.18	不受限	不可开放
12394	10kV龙建线	雨城电力调度控制中心	10kV龙建线926开关	龙观站	100000	否	335	5802.37	公线	222.51	66	3853.9	3330	-1961.77	不受限	不可开放
12395	10kV道缪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道缪线918开关	道生灏站	80300	是	416	7205.33	公线	336.33	81	5825.3	0	-61.04	不受限	不可开放
12396	10kV龙川线	雨城电力调度控制中心	10kV龙川线971开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	378.59	86	6557.1	0	-460.28	不受限	不可开放
12397	10kV园金二线	彭山电力调度控制中心	园金二线911开关	园门站	113000	否	495	8573.65	公线	342.62	69	5934.1	15800	-14017.81	不受限	不可开放
12398	10kV汉凤线	雨城电力调度控制中心	10kV汉凤线913开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	352.45	80	6104.4	4250	-4257.58	不受限	不可开放
12399	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永数三线923开关	永兴站	100000	否	300	5196.15	公线	0.36	1	6.3	12000	-7329.77	不受限	不可开放
12400	10kV汉政线	雨城电力调度控制中心	10kV汉政线925开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	412.1	94	7137.6	0	-278.68	不受限	不可开放
12401	10kV汉和线	雨城电力调度控制中心	10kV汉和线966开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	242.91	55	4207.2	4810	-2920.38	不受限	不可开放
12402	10kV龙人线	雨城电力调度控制中心	10kV龙人线925开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	438.34	100	7592.1	0	-1495.28	不受限	不可开放
12403	10kV怀大线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀大线911开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	361.11	131	6254.5	0	-2443.99	不受限	不可开放
12404	10kV万大线大馈线	富顺电力调度控制中心	万大线924开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	222.3	81	3850.2	0	-39.69	不受限	不可开放
12405	10kV桥草线	雨城电力调度控制中心	10kV桥草线919开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	310.95	71	5385.6	5725	-5013.78	不受限	不可开放
12406	10kV桥香线	雨城电力调度控制中心	10kV桥香线918开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	247.55	56	4287.6	3215	-1405.78	不受限	不可开放
12407	10kV园溪线	彭山电力调度控制中心	园溪线918开关	园门站	113000	否	600	10392.3	专线	73.51	12	1273.2	48000	-39920.13	不受限	不可开放
12408	10kV桥化二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化二线924开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	公线	233.35	53	4041.6	3760	-942.68	不受限	不可开放
12409	10kV堰均线	雨城电力调度控制中心	10kV堰均线922开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	337.11	77	5838.8	2045	-1786.98	不受限	不可开放
12410	10kV堰江线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江线911开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	423.3	96	7331.6	7050	-8284.78	不受限	不可开放

12411	10kV西林线大馈线	自贡电力调度控制中心	西林线936开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	445.5	79	7716	0	85.16	不受限	不可开放
12412	10kV双溪二线	彭山电力调度控制中心	双溪Ⅱ线923开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	353.35	84	6120	0	-258.74	不受限	不可开放
12413	10kV干洪线	汉源电力调度控制中心	干洪线961开关	干溪坝站	50000	是	380	6581.79	公线	306.31	81	5305.3	0	-39.87	不受限	不可开放
12414	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双大一线933开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	406.81	80	7046	800	-779.23	不受限	不可开放
12415	10kV九田线	汉源电力调度控制中心	九田线915开关	九襄站	6300	是	220	3810.51	公线	261.39	119	4527.2	0	-1478.79	不受限	不可开放
12416	10kV田槿线	汉源电力调度控制中心	田槿线922开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	163.8	82	2837	0	-65.72	不受限	不可开放
12417	10kV干关线	汉源电力调度控制中心	干关线914开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	337.97	89	5853.6	3150	-3079.99	不受限	不可开放
12418	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园科线928开关	园门站	113000	否	600	10392.3	专线	288.96	48	5004.8	20590	-16241.73	不受限	不可开放
12419	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	193.15	97	3345.3	0	-227.61	不受限	不可开放
12420	10kV五罗线大馈线	自贡电力调度控制中心	五罗线911开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	276.07	128	4781.6	0	-1430.08	不受限	不可开放
12421	10kV彭云西环	彭山电力调度控制中心	彭云西环919开关	彭溪站	40000	否	510	8833.46	公线	379.35	74	6570.3	9850	-8470.19	不受限	不可开放
12422	10kV五蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	五蔡线914开关	五宝站	30100	否	320	5542.56	公线	316.22	99	5477	500	-988.7	不受限	不可开放
12423	10kV道檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	道檀线941开关	道生灏站	80300	是	416	7205.33	公线	232.24	56	4022.4	1880	-138.14	不受限	不可开放
12424	10kV万双线大馈线	富顺电力调度控制中心	万双线914开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	348.55	92	6036.8	0	-771.37	不受限	不可开放
12425	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣富线911开关	鸣鹿站	10000	是	220	3810.51	公线	144.47	66	2502.3	5000	-4453.89	不受限	不可开放
12426	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵永一线919开关	灵石站	81500	否	423	7326.57	公线	148.27	35	2568.1	13500	-9474.19	不受限	不可开放
12427	10kV土西线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线911开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	392.67	82	6801	0	-136.07	不受限	不可开放
12428	10kV青北线	彭山电力调度控制中心	青北线924开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	518.74	104	8984.6	0	-1190.38	不受限	不可开放
12429	10kV青桂线	彭山电力调度控制中心	青桂线931开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	384.33	91	6656.6	630	-692.69	不受限	不可开放
12430	10kV青同线	彭山电力调度控制中心	青同线917开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	专线	324.36	97	5618	0	-395.87	不受限	不可开放
12431	10kV先镇线	石棉电力调度控制中心	先镇线912开关	先锋站	16400	是	300	5196.15	公线	5.89	2	102.1	5000	-945.18	不受限	不可开放
12432	10kV青粮线	彭山电力调度控制中心	青粮线925开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	131.24	31	2273.1	7100	-2779.19	不受限	不可开放
12433	10kV彭观线	彭山电力调度控制中心	彭观线921开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	397.27	82	6880.8	1755	-1957.02	不受限	不可开放
12434	10kV土露线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土露线916开关	土地坡站	80000	是	416	7205.33	公线	283.26	68	4906	1260	-401.74	不受限	不可开放
12435	10kV上海线	石棉电力调度控制中心	上海线951开关	上里站	2500	是	250	4330.13	公线	320.67	128	5554	0	-2089.9	不受限	不可开放
12436	10kV土雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	土雷线914开关	土地坡站	80200	否	308	5334.72	公线	206.76	67	3581	1220	0.25	不受限	不可开放
12437	10kV安龙路	石棉电力调度控制中心	安龙线954开关	安全站	6300	否	150	2598.08	公线	147.92	99	2562	0	-223.73	不受限	不可开放
12438	10kV双武二线	彭山电力调度控制中心	双武二线921开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	235.36	47	4076.4	3750	-898.2	不受限	不可开放
12439	10kV向安线	石棉电力调度控制中心	向安线975开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	309.91	103	5367.6	0	-691.07	不受限	不可开放
12440	10kV利营线	石棉电力调度控制中心	利营线971开关	利吉堡站	80000	是	400	6928.2	公线	415.81	104	7201.9	0	-1659.34	不受限	不可开放
12441	10kV万镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	万镇线918开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	243.49	89	4217.2	0	-406.69	不受限	不可开放
12442	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭广二线915开关	彭溪站	40000	是	500	8660.25	公线	396.58	79	6868.7	0	59.5	不受限	不可开放
12443	10kV董永一线	石棉电力调度控制中心	董永一线971开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	168.98	84	2926.7	0	-155.42	不受限	不可开放
12444	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正安二线947开关	正兴站	100000	否	560	9699.48	公线	550.22	98	9529.8	0	-800.27	不受限	不可开放
12445	10kV石镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	石镇线931开关	石鱼站	100200	否	267	4624.58	专线	248.33	93	4301.1	0	-138.98	不受限	不可开放
12446	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫二线922开关	文宫站	26300	是	350	6062.18	公线	415.06	119	7188.8	0	-2339.06	不受限	不可开放
12447	10kV金南线	雅安配调	金南线917开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	139.47	23	2415.6	11050	-5151.76	不受限	不可开放
12448	10kV金仁线	雅安配调	金仁线916开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	328.41	55	5688	3595	70.07	不受限	不可开放
12449	10kV宋镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋镇线925开关	宋家桥站	63200	否	210	3637.31	公线	190.9	91	3306.4	0	-32.82	不受限	不可开放
12450	10kV苗南线	雅安配调	苗南线919开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	121.45	20	2103.6	14870	-8659.76	不受限	不可开放
12451	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.石洛线923开关	石桥站	10000	是	200	3464.1	公线	164.31	82	2845.8	0	-74.52	不受限	不可开放
12452	10kV苗溪线	雅安配调	苗溪线927开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	144.04	38	2494.8	12230	-8801.19	不受限	不可开放
12453	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰南四线922开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	487.85	88	8449.6	0	-800.86	不受限	不可开放
12454	10kV代盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代盐线923开关	代家坝站	126200	是	420	7274.61	公线	338.28	81	5859	0	-39.31	不受限	不可开放
12455	10kV普天一线	仁寿电力调度控制中心	普天一线917开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	400.06	83	6929	0	-250.22	不受限	不可开放
12456	10kV宋牟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋牟线923开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	302.9	110	5246.3	0	-1421.93	不受限	不可开放
12457	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴盛二线923开关	兴家站	25000	是	560	9699.48	公线	478.52	85	8288	0	-528.42	不受限	不可开放
12458	10kV石月线大馈线	富顺电力调度控制中心	石月线924开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	235.42	86	4077.4	0	-266.89	不受限	不可开放
12459	10kV安桥线大馈线	富顺电力调度控制中心	安桥线912开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	281.26	102	4871.4	0	-1060.89	不受限	不可开放
12460	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普九二线925开关	普宁站	100000	是	560	9699.48	专线	534.7	95	9261	0	-1501.42	不受限	不可开放

12461	10kV双檀线	新桥电力调度控制中心	双檀线925开关	双堰站	80160	是	200	3464.1	公线	235.35	118	4076.2	630	-1934.92	不受限	不可开放
12462	10kV柏城III回	仁寿电力调度控制中心	柏城III回945开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	477.58	96	8271.7	0	-1412.78	不受限	不可开放
12463	10kV双乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	双乐线911开关	双石站	20000	否	240	4156.92	公线	261.06	109	4521.6	0	-780.37	不受限	不可开放
12464	10kV童镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	童镇线914开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	275.48	80	4776	0	4.46	不受限	不可开放
12465	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普新一线914开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	522.52	108	9050	0	-2371.22	不受限	不可开放
12466	10kV科白二线	眉山电力调度控制中心	科白二线975开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	402.78	81	6976.1	0	-117.18	不受限	不可开放
12467	10kV海光一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光一线916开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	462.36	84	8008	0	-386.98	不受限	不可开放
12468	10kV甘高四线	眉山电力调度控制中心	甘高四线974开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	402.38	83	6969.3	0	-290.52	不受限	不可开放
12469	10kV沙昊一线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊一线924开关	沙坪站	100200	是	432	7482.46	公线	419.86	97	7272	1000	-2286.03	不受限	不可开放
12470	10kV圣江一线	眉山电力调度控制中心	圣江一线921开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	499.67	91	8654.3	0	-1033.28	不受限	不可开放
12471	10kV代高线大馈线	自贡电力调度控制中心	代高线946开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	389.11	102	6739.4	0	-1473.97	不受限	不可开放
12472	10kV圣江二线	眉山电力调度控制中心	圣江二线922开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	401.7	73	6957.6	0	-1891.18	不受限	不可开放
12473	10kV庄明二线	眉山电力调度控制中心	庄明二线921开关	明星开闭所	0	是	445	7707.63	公线	354.11	80	6133.1	0	33	不受限	不可开放
12474	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	523.11	106	9060.2	0	-1343.92	不受限	不可开放
12475	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思南二线944开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	325.52	66	5638	8100	-6879.08	不受限	不可开放
12476	10kV沙刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙刘线934开关	沙坪站	100200	是	372	6443.23	公线	269.4	72	4666	1115	-626.42	不受限	不可开放
12477	10kV天镇线922大馈线	富顺电力调度控制中心	天镇线922开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	243.65	89	4220	0	-409.49	不受限	不可开放
12478	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福相线925开关	福盛	150000	否	300	5196.15	公线	217.56	73	3768.2	1620	-711.67	不受限	不可开放
12479	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线953开关	清水站	16000	否	255	4416.73	公线	339.43	133	5878.9	0	-1903.84	不受限	不可开放
12480	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相牛线912开关	相东站	20000	是	482	8348.48	公线	349.83	73	6059	2000	-1380.22	不受限	不可开放
12481	10kV文宫线	仁寿电力调度控制中心	文宫线912开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	349.64	92	6055.7	0	-790.27	不受限	不可开放
12482	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松民二线921开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	553.03	115	9578.4	0	-2064.77	不受限	不可开放
12483	10kV五张线	眉山电力调度控制中心	五张线921开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	公线	355.09	84	6150.1	650	-206.19	不受限	不可开放
12484	10kV视工Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅰ回973开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	472.86	88	8190	0	-776.82	不受限	不可开放
12485	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘水二线962开关	甘眉	180000	是	380	6581.79	公线	297.74	78	5156.8	4660	-4551.37	不受限	不可开放
12486	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多星线938开关	多悦站	30000	否	300	5196.15	公线	275.8	92	4776.9	2340	-2440.37	不受限	不可开放
12487	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东化线911开关	东馆站	81500	是	380	6581.79	公线	276.04	73	4781	1825	-1340.57	不受限	不可开放
12488	10kV柏新Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅰ回933开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	481.09	97	8332.5	0	-1473.58	不受限	不可开放
12489	10kV荣望线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣望线914开关	荣县站	90000	是	450	7794.23	公线	378.35	84	6553.1	0	-317.72	不受限	不可开放
12490	10kV大李线	自贡电力调度控制中心	大李线916开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	263.63	59	4566.1	2470	-870	不受限	不可开放
12491	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘水一线961开关	甘眉	180000	否	482	8348.48	专线	40.6	8	703.2	5000	-7655.37	不受限	不可开放
12492	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平禾一线962开关	平春	180000	否	482	8348.48	专线	388.68	81	6731.9	3750	-2968.27	不受限	不可开放
12493	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平苏一线965开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	41.71	9	722.4	8650	-1858.77	不受限	不可开放
12494	10kV视钢线	仁寿电力调度控制中心	视钢线975开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	524.52	106	9084.6	0	-2225.68	不受限	不可开放
12495	10kV科龙一线（龙亭侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	272.81	55	4725	4015	-1881.08	不受限	不可开放
12496	10kV科龙一线（科工园侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	487.15	98	8437.5	13440	-15018.58	不受限	不可开放
12497	10kV铝修线	眉山电力调度控制中心	铝修线923开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	352.67	83	6108.3	0	-247.04	不受限	不可开放
12498	10kV成农线大馈线	自贡电力调度控制中心	成农线915开关	成佳站	20100	是	215	3723.91	公线	260.14	121	4505.6	0	-1526.47	不受限	不可开放
12499	10kV天龙2线大馈线	富顺电力调度控制中心	天龙Ⅱ线923开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	306	111	5300	0	-1489.49	不受限	不可开放
12500	10kV何南三线	丹棱电力调度控制中心	何南三线925开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	202.02	37	3499	9560.92	-4455.09	不受限	不可开放
12501	10kV铝象一线	眉山电力调度控制中心	铝象一线912开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	380.04	90	6582.5	3995	-6537.04	不受限	不可开放
12502	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多郑线934开关	多悦站	30000	否	380	6581.79	公线	299.32	79	5184.2	6550	-5810.59	不受限	不可开放
12503	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多山线933开关	多悦站	30000	是	255	4416.73	公线	194.74	76	3373	250	-4502.32	不受限	不可开放
12504	10kV板城三线	丹棱电力调度控制中心	板城三线945开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	324.79	59	5625.3	8244.56	-6221.12	不受限	不可开放
12505	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永镇线912开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	393.2	82	6810.2	800	-931.42	不受限	不可开放
12506	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思山二线934开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	265.84	54	4604.4	10770	-8515.48	不受限	不可开放
12507	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线911开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	251.61	52	4357.9	8900	-5744.27	不受限	不可开放
12508	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思崇线946开关	思蒙站	80000	是	390	6755	公线	269.09	69	4660.7	7190	-6446.7	不受限	不可开放
12509	10kV金大线	眉山电力调度控制中心	金大线928开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	362.89	86	6285.3	0	-424.04	不受限	不可开放
12510	10kV尚东一线	眉山电力调度控制中心	尚东一线915开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	415.55	86	7197.4	4595	-5113.62	不受限	不可开放

12511	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北宝线911	北斗站	10000	是	235	4070.32	公线	369.49	157	6399.5	0	-3143.24	不受限	不可开放
12512	10kV科旭一线	眉山电力调度控制中心	科旭一线913开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	255.27	60	4421.3	9445	-8005.04	不受限	不可开放
12513	10kV科田线	眉山电力调度控制中心	科田线915开关	科工园站	100000	否	423	7326.57	公线	155.89	37	2700	14465	-10571.09	不受限	不可开放
12514	10kV安崇线	眉山电力调度控制中心	安崇线968开关	安平站	113000	是	380	6581.79	公线	357.05	94	6184.1	580	-1498.67	不受限	不可开放
12515	10kV禾新线	仁寿电力调度控制中心	禾新线913开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	225.71	107	3909.3	0	-635.72	不受限	不可开放
12516	10kV何凤线	丹棱电力调度控制中心	何凤线915开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	318.82	58	5522	9560.92	-6478.09	不受限	不可开放
12517	10kV金东线	眉山电力调度控制中心	金东线929开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	235.61	49	4080.7	3965	-1366.92	不受限	不可开放
12518	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙峰线913开关	沙子湾站	20000	是	402	6962.84	公线	402.55	100	6972.2	0	-1401.93	不受限	不可开放
12519	10kV荣城Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅱ线922开关	荣县站	90000	是	318.63	5518.83	公线	398.57	125	6903.2	50	-2538.14	不受限	不可开放
12520	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	板东一线935开关	丹棱站	100000	否	600	10392.3	公线	499.05	83	8643.6	9560.92	-8851.45	不受限	不可开放
12521	10kV庄大三线924	眉山电力调度控制中心	庄大二线924开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	345.61	70	5986	0	872.92	受限	不可开放
12522	10kV仁城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅰ回929开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	432.39	87	7489	0	-630.08	不受限	不可开放
12523	10kV庄大二线917	眉山电力调度控制中心	庄大二线917开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	226.39	46	3921	100	2837.92	受限	不可开放
12524	10kV何姜线	丹棱电力调度控制中心	何姜线924开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	372.69	68	6455	3671.95	-1522.12	不受限	不可开放
12525	10kV成白线大馈线	自贡电力调度控制中心	成白线913开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	296.09	111	5128.3	0	-966.18	不受限	不可开放
12526	10kV相仁线	眉山电力调度控制中心	相仁线913开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	180.54	43	3127	4800	-2065.74	不受限	不可开放
12527	10kV尚业四线	眉山电力调度控制中心	尚业四线942开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	500	118	8660.3	1890	-3900.19	不受限	不可开放
12528	10kV杨茶线	丹棱电力调度控制中心	杨茶线916开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	154.25	56	2671.6	4416.73	-2801.5	不受限	不可开放
12529	10kV尚业三线	眉山电力调度控制中心	尚业三线926开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	369.5	87	6399.8	2230	-2035.89	不受限	不可开放
12530	10kV尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚炉线911开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	319.93	58	5541.2	6660	-4580.18	不受限	不可开放
12531	10kV桥荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥荣线914开关	桥头站	30100	否	367	6356.63	公线	316.4	86	5480	1905	-1664.03	不受限	不可开放
12532	10kV大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线929开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	294.96	70	5108.7	3900	-3147.44	受限	不可开放
12533	10kV北鸭线	仁寿电力调度控制中心	北鸭线912	北斗站	10000	否	235	4070.32	公线	300.94	128	5212.2	0	-1548.91	不受限	不可开放
12534	10kV何陶二线	丹棱电力调度控制中心	何陶二线943开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	368.6	67	6384.2	9560.92	-956.09	不受限	不可开放
12535	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线913开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	205.35	49	3556.6	70772	-68467.34	不受限	不可开放
12536	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	板城六线911开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	325.74	59	5641.9	9560.92	-7554.08	不受限	不可开放
12537	10kV桥麻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥麻线915开关	桥头站	16300	否	267	4624.58	公线	225.75	85	3910	400	-147.88	不受限	不可开放
12538	10kV龙管线	眉山电力调度控制中心	龙管线912开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	公线	451.77	75	7824.6	4110	-2581.53	不受限	不可开放
12539	10kV福彭线	眉山电力调度控制中心	福彭线938开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	469.69	97	8135	630	-2086.22	不受限	不可开放
12540	10kV东城线	眉山电力调度控制中心	东城线912开关	东馆站	81500	是	423	7326.57	公线	180.89	43	3133	4040	-1311.74	不受限	不可开放
12541	10kV大学线	眉山电力调度控制中心	大学线918开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	450.76	75	7807.1	5760	-4214.03	受限	不可开放
12542	10kV南工二线	丹棱电力调度控制中心	南工二线926开关	南安站	20000	否	552	9560.92	公线	186.05	34	3222.4	9560.92	-956.09	不受限	不可开放
12543	10kV南工三线	丹棱电力调度控制中心	南工三线925开关	南安站	20000	是	552	9560.92	公线	129.91	24	2250	9560.92	-1912.18	不受限	不可开放
12544	10kV大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	220.91	52	3826.2	5410	-3374.94	受限	不可开放
12545	10kV桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16300	是	320	5542.56	公线	229.18	72	3969.4	1400	-935.35	不受限	不可开放
12546	10kV大圣线	眉山电力调度控制中心	大圣线941开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	506.13	84	8766.1	3050	-3502.26	受限	不可开放
12547	10kV安院线	眉山电力调度控制中心	安院线957开关	安平站	113000	否	600	10392.3	专线	19.95	3	345.5	15850	-6842.43	不受限	不可开放
12548	10kV安渔二线	眉山电力调度控制中心	安渔二线955开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	89.4	19	1548.4	18300	-12334.77	不受限	不可开放
12549	10kV铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝象二线922开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	298.52	71	5170.4	4650	-3959.14	不受限	不可开放
12550	10kV禾玉线	仁寿电力调度控制中心	禾玉线921开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	373.72	98	6472.9	0	-549.29	不受限	不可开放
12551	10kV长双线大馈线	自贡电力调度控制中心	长双线913开关	长土站	56700	是	267	4624.58	公线	305.27	114	5287.2	0	-1587.54	不受限	不可开放
12552	10kV金北一线	眉山电力调度控制中心	金北一线912开关	金龙站	103000	是	650	11258.33	公线	585.87	90	10147.3	400	-1540.64	不受限	不可开放
12553	10kV思黄线	眉山电力调度控制中心	思黄线945开关	思蒙站	80000	否	423	7326.57	公线	252.18	60	4367.7	6000	-3773.79	不受限	不可开放
12554	10kV观永线	眉山电力调度控制中心	观永线998开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	396.97	94	6875.5	5465	-5746.59	不受限	不可开放
12555	10kV新青线	仁寿电力调度控制中心	新青线915开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	211.18	101	3657.6	0	-384.02	不受限	不可开放
12556	10kV尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚河二线925开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	339.27	70	5876.1	8065	-6427.47	不受限	不可开放
12557	10kV视五二线	仁寿电力调度控制中心	视五二线967开关	视高站	137000	是	495	8573.65	公线	402.24	81	6966.8	0	-107.88	不受限	不可开放
12558	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长建线915开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	205.87	77	3565.6	790	-193.48	不受限	不可开放
12559	10kV尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚东二线941开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	314.31	57	5443.8	5065	-2887.78	不受限	不可开放
12560	10kV东尚一线	眉山电力调度控制中心	东尚一线914开关	东馆站	81500	是	390	6755	公线	282.91	73	4900	500	4	不受限	不可开放

12561	10kV龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙悦二线921开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	410.3	85	7106.4	2920	-2512.77	不受限	不可开放
12562	10kV大南线	眉山电力调度控制中心	大南线925开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	175.17	35	3033.9	0	3825.02	受限	不可开放
12563	10kV安镇三线	眉山电力调度控制中心	安镇三线953开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	410.06	85	7102.3	2775	-2363.67	不受限	不可开放
12564	10kV南卧二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧二线927开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	341.58	61	5916.1	4000	-1139.8	不受限	不可开放
12565	10kV海和线大馈线	富顺电力调度控制中心	海和线936开关	海棠站	163300	否	345	5975.58	公线	349.64	101	6055.7	0	-1275.24	不受限	不可开放
12566	10kV高石线大馈线	富顺电力调度控制中心	高石线923开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	357.25	82	6504	0	-130.06	不受限	不可开放
12567	10kV石李线大馈线	富顺电力调度控制中心	石李线932开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	310.48	113	5377.5	0	-1566.99	不受限	不可开放
12568	10kV安镇二线	眉山电力调度控制中心	安镇二线963开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	222.49	45	3853.6	6295	-2432.31	不受限	不可开放
12569	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线916开关	科工园站	100000	是	800	13856.41	公线	615.76	77	10665	6880	-6459.87	不受限	不可开放
12570	10kV永崇线	眉山电力调度控制中心	永崇线922开关	永寿站	20000	是	423	7326.57	公线	286.05	68	4954.3	2840	-1933.04	不受限	不可开放
12571	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	437.18	88	7572	0	-713.08	不受限	不可开放
12572	10kV长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新一线917开关	长土站	56700	否	150	2598.08	专线	143.63	96	2487.6	0	-149.33	不受限	不可开放
12573	10kV象眉线	眉山电力调度控制中心	象眉线913开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	64.67	31	1120.1	2655	-501.52	不受限	不可开放
12574	10kV相植线	眉山电力调度控制中心	相植线914开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	332.74	79	5763	0	98.26	不受限	不可开放
12575	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金岛线941开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	320.23	76	5546.3	3890	-3575.04	不受限	不可开放
12576	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金北二线922开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	821.2	91	14223.2	0	-1752.43	不受限	不可开放
12577	10kV大医线	眉山电力调度控制中心	大医线971开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	216.22	27	3745	0	8725.77	受限	不可开放
12578	10kV大锦线	眉山电力调度控制中心	大锦线919开关	大石桥站	103000	否	492	8521.69	专线	155.55	32	2694.2	80	4895.32	受限	不可开放
12579	10kV大高线	眉山电力调度控制中心	大高线911开关	大石桥站	103000	否	300	5196.15	专线	27.66	9	479	0	4197.53	受限	不可开放
12580	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大园一线923开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	440.35	89	7626.9	0	89.39	不受限	不可开放
12581	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	公线	585.57	73	10142	0	2328.77	受限	不可开放
12582	10kV安镇一线	眉山电力调度控制中心	安镇一线958开关	安平站	113000	是	495	8573.65	公线	483.21	98	8369.2	2660	-4170.28	不受限	不可开放
12583	10kV安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线913开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	427.11	89	7397.5	4670	-4553.87	不受限	不可开放
12584	10kV安江二线	眉山电力调度控制中心	安江二线964开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	476.95	99	8260.7	4865	-5612.07	不受限	不可开放
12585	10kV仁棉Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅰ回914开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	394.28	80	6829	0	29.92	不受限	不可开放
12586	10kV草杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	草杨线929开关	草田站	80200	是	200	3464.1	公线	169.61	85	2937.7	0	-166.42	不受限	不可开放
12587	10kV安华线	眉山电力调度控制中心	安华线967开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	431.11	87	7466.8	7250	-7000.51	不受限	不可开放
12588	10kV尚北一线	眉山电力调度控制中心	尚北一线914开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	283.37	67	4907.9	1465	-511.64	不受限	不可开放
12589	10kV思山一线	眉山电力调度控制中心	思山一线932开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	321.81	85	5573.7	630	-938.27	不受限	不可开放
12590	10kV南翠线大馈线	自贡电力调度控制中心	南翠线929开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	130.92	19	2267.6	15300	-6718.04	不受限	不可开放
12591	10kV尚高线	眉山电力调度控制中心	10kV尚高线918开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	340.39	80	5895.5	1260	-561.59	不受限	不可开放
12592	10kV草雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	草雷线918开关	草田站	80200	否	180	3117.69	公线	209.91	117	3635.7	100	-929.78	不受限	不可开放
12593	10kV铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝园一线914开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	401.2	95	6948.7	1250	-2337.44	不受限	不可开放
12594	10kV龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙镇线925开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	278.63	58	4825.8	2795	-107.17	不受限	不可开放
12595	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽天一线913开关	帽顶山站	50000	是	560	9699.48	公线	449.42	80	7784	0	-24.42	不受限	不可开放
12596	10kV龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙悦线913开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	368.11	76	6375.6	1095	43.03	不受限	不可开放
12597	10kV龙太线	眉山电力调度控制中心	龙太线923开关	龙亭站	40000	是	380	6581.79	公线	290.99	77	5040	2280	-2054.57	不受限	不可开放
12598	10kV南城线938大馈线	自贡电力调度控制中心	南城线938开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	202.55	29	3508.1	7950	-1814.04	不受限	不可开放
12599	10kV锁华线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁华线923开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	445.5	92	7716	0	-981.78	不受限	不可开放
12600	10kV科渔一线	眉山电力调度控制中心	科渔一线972开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	340.72	69	5901.2	5205	-4247.28	不受限	不可开放
12601	10kV金汤线	眉山电力调度控制中心	金汤线918开关	金龙站	103000	否	550	9526.28	专线	387.63	70	6713.8	5000	-3140.15	不受限	不可开放
12602	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大碗线916开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	321.4	96	5566.6	0	-344.47	不受限	不可开放
12603	10kV草古线大馈线	自贡电力调度控制中心	草古线926开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	264.14	110	4574.9	80	-913.67	不受限	不可开放
12604	10kV安恒线	眉山电力调度控制中心	安恒线965开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	81.47	16	1411	8890	-2584.71	不受限	不可开放
12605	10kV庄颖三线	眉山电力调度控制中心	庄颖三线961开关	庄店站	50000	是	423	7326.57	公线	263.29	62	4560.2	2400	-1098.94	不受限	不可开放
12606	10kV庄颖二线	眉山电力调度控制中心	庄颖二线927开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	279.1	56	4834	2050	-25.08	不受限	不可开放
12607	10kV庄乐线	眉山电力调度控制中心	庄乐线925开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	299.89	61	5194.1	4130	-2465.18	不受限	不可开放
12608	10kV墨樊线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨樊线912开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	77.85	36	1348.4	3690	-2059.27	不受限	不可开放
12609	10kV牛镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛镇线911开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	296.7	86	5138.8	0	-358.34	不受限	不可开放
12610	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	庄大一线942开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	440.42	89	7628.1	1550	-2319.18	受限	不可开放

12611	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄大三线915开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	417.24	84	7226.6	0	-367.68	不受限	不可开放
12612	10kV严柳一线911大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳一线911开关	严湾	100000	是	400	6928.2	公线	398.44	100	6901	0	-1358.44	不受限	不可开放
12613	10kV华和喜二线981大馈线	泸川电力调度控制中心	华和喜二线981开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	309.41	97	5358.9	0	-938.71	不受限	不可开放
12614	10kV柏大线	仁寿电力调度控制中心	柏大线947开关	柏林站	80000	是	380	6581.79	公线	354.73	93	6143.9	0	-878.47	不受限	不可开放
12615	10kV满镇线	仁寿电力调度控制中心	满镇线986开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	195.89	98	3392.9	0	-275.21	不受限	不可开放
12616	10kV华温二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	华温二线927开关	龙华	150000	是	377	6529.83	公线	378.71	100	6559.2	0	-1335.34	不受限	不可开放
12617	10kV华温一线961大馈线	泸川电力调度控制中心	华温一线961开关	龙华	150000	是	377	6529.83	公线	297.07	79	5145.2	0	78.66	不受限	不可开放
12618	10kV牛永线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛永线915开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	270.48	78	4684.7	0	95.76	不受限	不可开放
12619	10kV盘养线914大馈线	泸川电力调度控制中心	盘养线914开关	罗盘山	540000	是	482	8348.48	公线	408.2	85	7070	0	-391.22	不受限	不可开放
12620	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	北宇线922开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	386.86	70	6700.5	2100	-1137.91	不受限	不可开放
12621	10kV兆镇线912大溃线	泸川电力调度控制中心	兆镇线912开关	兆雅	36000	是	337	5837.01	公线	312.53	93	5413.1	0	-743.49	不受限	不可开放
12622	10kV五福线922大馈线	泸川电力调度控制中心	五福线922开关	五通庙	30000	是	377	6529.83	公线	333.43	88	5775	0	-551.14	不受限	不可开放
12623	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普德线923开关	普宁站	100000	否	382	6616.43	专线	455.25	119	7885	0	-1930.21	不受限	不可开放
12624	10kV奇玉线922大馈线	泸川电力调度控制中心	奇玉线922开关	奇峰	16000	是	400	6928.2	公线	340.47	85	5896.9	0	-354.34	不受限	不可开放
12625	10kV仁棉Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅱ回936开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	442.86	89	7670.4	0	-811.48	不受限	不可开放
12626	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨一线923开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	371.83	67	6440.1	2900	-1677.51	不受限	不可开放
12627	10kV仁业Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁业I回919开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	421.92	85	7307.7	0	-448.78	不受限	不可开放
12628	10kV牛镇线925大馈线	泸川电力调度控制中心	牛镇线925开关	牛滩	30000	否	200	3464.1	公线	179.71	90	3112.6	0	5.09	不受限	不可开放
12629	10kV牛灌线912大馈线	泸川电力调度控制中心	牛灌线912	牛滩	30000	是	423	7326.57	公线	382.34	90	6622.2	0	-760.94	不受限	不可开放
12630	10kV坳沙线915大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳沙线915开关	山峰坳	20000	是	435	7534.42	公线	342.29	79	5928.4	0	99.14	不受限	不可开放
12631	10kV坳才线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳才线913开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	347.75	87	6023.1	0	-480.54	不受限	不可开放
12632	10kV坳兴线911大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳兴线911开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	458.23	115	7936.5	0	-2393.94	不受限	不可开放
12633	10kV莲钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲钢线415开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	252.89	44	4380.1	6960	-2470.27	不受限	不可开放
12634	10kV永新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永新线926开关	永利	100000	是	325	5629.17	公线	205.84	63	3565.2	0	938.14	受限	不可开放
12635	10kV牛坝线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛坝线923开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	300.42	87	5203.3	0	-422.84	不受限	不可开放
12636	10kV华麟一线972大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟一线972开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	467.48	111	8096.8	0	-2235.54	不受限	不可开放
12637	10kV嘉石一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石一线921开关	嘉明	40000	否	285	4936.34	公线	431.39	151	7471.6	0	-3028.89	不受限	不可开放
12638	10kV南益线912大溃线	泸川电力调度控制中心	南益线912	城南	40000	是	264	4572.61	公线	299.48	113	5187	0	-1528.91	不受限	不可开放
12639	10kV顺土线633新大馈线	泸川电力调度控制中心	顺土线634	顺龙	40000	是	377	6529.83	公线	367.12	97	6358.5	0	-1134.64	不受限	不可开放
12640	10kV东青线	古蔺电力调度控制中心	10kV东青线913开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	287.52	93	5280	0	-1012.22	不受限	不可开放
12641	10kV北金线大馈线	自贡电力调度控制中心	北金线932开关	城北站	100200	是	318.63	5518.83	公线	305.79	96	5296.2	0	-881.14	不受限	不可开放
12642	10kV牛回线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛回线914开关	牛佛站	20100	否	275	4763.14	公线	234.67	85	4064.4	0	-253.89	不受限	不可开放
12643	10kV高板线	仁寿电力调度控制中心	高板线924开关	高家站	20000	是	380	6581.79	专线	309.08	81	5353.3	0	-87.87	不受限	不可开放
12644	10kV永安线915大馈线	泸川电力调度控制中心	永安线915开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	345.87	82	5990.4	0	-129.14	不受限	不可开放
12645	10kV永太线924大馈线	泸川电力调度控制中心	永太线924	永利	100000	是	377	6529.83	公线	346.4	92	5999.6	0	-775.74	不受限	不可开放
12646	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	北鸿线965开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公线	431.89	102	7480.3	0	-1619.04	不受限	不可开放
12647	10kV视产线	仁寿电力调度控制中心	视产线966开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	434.36	88	7523.1	315	-979.18	不受限	不可开放
12648	10kV玉云线912大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉云线912开关	玉龙湖	20000	是	377	6529.83	公线	300.27	80	5200.7	0	23.16	不受限	不可开放
12649	10kV桂彭线912	古蔺电力调度控制中心	10kV桂彭线912开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	288.9	94	5003.8	0	-736.02	不受限	不可开放
12650	10kV瓦堂线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦堂线925开关	瓦市站	20200	是	380	6581.79	公线	333.12	88	5769.7	0	-504.27	不受限	不可开放
12651	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐滨二线928开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	318.16	75	5510.5	400	-49.24	不受限	不可开放
12652	10kV下潭线	成都配调	下潭线910开关	下洞槽	80000	是	473	0	公线	420.35	89	7280.4	0	-726.32	受限	不可开放
12653	10kV作清线	成都配调	作清路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	579.95	123	10044.8	0	-3490.72	不受限	不可开放
12654	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	否	482	8348.48	公线	95.82	20	1659.6	6900	-1045.97	不受限	不可开放
12655	10kV三维线大馈线	内江电力调度控制中心	三维线919开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	69.27	14	1199.8	8300	-1986.17	不受限	不可开放
12656	10kV长湟线大馈线	温江电力调度控制中心	长湟线951开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	410.99	74	7118.4	0	530.34	受限	不可开放
12657	10kV猛圣线	成都配调	猛圣路928开关	猛追湾	126000	是	473	0	公线	458.66	97	7944	400	-1789.92	不受限	不可开放
12658	10kV河污线(专线)	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	71500	否	255	4416.73	专线	120	47	2078	2565	-668	不受限	不可开放
12659	10kV两移路	成都配调	两移路925	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	298.29	63	5166.4	0	2206.94	受限	不可开放
12660	10kV坊工线	邻水电力调度控制中心	坊工线923开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	480.48	103	8322	0	-1878.77	不受限	不可开放
12661	10kV石居线大馈线	邻水电力调度控制中心	石居线924开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	249.63	85	4323.6	2000	-2235.96	不受限	不可开放
12662	10kV作水线	成都配调	作水线932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	579.91	123	10044	0	-2670.66	不受限	不可开放

12663	10kV王古线大馈线	邻水电力调度控制中心	王古线917开关	王家站	40000	是	300	5196.15	公线	44.8	15	776	250	3130.92	受限	不可开放
12664	10kV丰桐线	邻水电力调度控制中心	丰桐线951开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	212.1	72	3673.6	1210	-795.96	受限	不可开放
12665	10kV益氮线	成都配调	益氮路935	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	324.02	96	5612	0	-932.69	不受限	不可开放
12666	10kV石柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	石柳线916开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	281	95	4777	420	-689.36	不受限	不可开放
12667	10kV水坝线大馈线	邻水电力调度控制中心	水坝线944开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	409	68	7083	34100	-31869	不受限	不可开放
12668	10kV南水线916大馈线	邻水电力调度控制中心	南水线916开关	南城站（邻水）	20000	是	424	7343.9	公线	393.88	93	6822	2140	-3086.88	不受限	不可开放
12669	10kV任正线	温江电力调度控制中心	任正线906开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	609.64	110	10559	7030	-9940.26	不受限	不可开放
12670	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长越线950开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	288.91	52	5004	0	2644.74	受限	不可开放
12671	10kV科尚线大馈线	温江电力调度控制中心	科尚线912开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	469.75	85	8136	0	-487.26	不受限	不可开放
12672	10kV幺茅线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺茅线925开关	幺滩站	50000	是	295	5109.55	公线	159.35	54	2760	1530	-202.36	不受限	不可开放
12673	10kV南合线925大馈线	邻水电力调度控制中心	南合线925开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	219.84	73	3807.6	315	34.32	不受限	不可开放
12674	10kV水金一线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金一线941开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	专线	312.73	104	5416.4	3350	-4609.48	不受限	不可开放
12675	10kV南广线912大馈线	邻水电力调度控制中心	南广线912开关	南城站（邻水）	34000	是	295	5109.55	公线	309.98	105	5368.8	33565	-34846.16	不受限	不可开放
12676	10kV王洪线大馈线	邻水电力调度控制中心	王洪线918开关	王家站	40000	是	205	3550.7	公线	108.6	53	1881	0	959.56	受限	不可开放
12677	10kV南冻线大馈线	邻水电力调度控制中心	南冻线911开关	南城站（邻水）	20000	是	295	5109.55	公线	243.53	83	4218	37790	-37920.36	不受限	不可开放
12678	10kV丰镇二线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇二线954开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	384.67	96	6662.5	2880	-3999.94	不受限	不可开放
12679	10kV牛泽线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛泽线953开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	366.56	79	6348.8	2000	-1905.57	不受限	不可开放
12680	10kV竹新线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹新线914开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	220.62	44	3821.1	7730	-4553.61	不受限	不可开放
12681	10kV兴柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴柳线925开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	277.92	94	4813.6	2150	-2875.96	不受限	不可开放
12682	10kV水西线大馈线	邻水电力调度控制中心	水西线923开关	邻水站	50000	是	300	5196.15	公线	226.41	75	3921.5	29730	-29494.58	不受限	不可开放
12683	10kV水同线大馈线	邻水电力调度控制中心	水同线953开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	426.1	71	7380	73300	-71326.93	不受限	不可开放
12684	10kV牛民线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛民线954开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	463.37	100	8025.6	3150	-4732.37	不受限	不可开放
12685	10kV水南线大馈线	邻水电力调度控制中心	水南线971开关	邻水站	180000	是	465	8054.04	公线	359.83	77	6232.3	2060	-1849.07	不受限	不可开放
12686	10kV丰袁线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰袁线971开关	丰禾站	120000	是	368	6373.95	公线	245.48	67	4251.7	3630	-2782.54	不受限	不可开放
12687	10kV家郑线大馈线	邻水电力调度控制中心	家郑线915开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	222.03	56	3845.6	7380	-5683.04	不受限	不可开放
12688	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长千线949开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	387.09	70	6704.4	0	944.34	受限	不可开放
12689	10kV科向线	温江电力调度控制中心	科向线913开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	430.95	108	7464	715	-2636.44	不受限	不可开放
12690	10kV新永线	威远电力调度控制中心	新永线921开关	新店站	30000	是	255	4416.73	公线	218.94	86	3792	0	-258.62	不受限	不可开放
12691	10kV王高线大馈线	邻水电力调度控制中心	王高线919开关	王家站	40000	是	321	5559.88	公线	64.72	20	1121	0	3326.9	受限	不可开放
12692	10kV家西线大馈线	邻水电力调度控制中心	家西线914开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	325.03	81	5629.5	900	-986.94	不受限	不可开放
12693	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	20000	否	366	6339.31	专线	108.43	30	1878	0	3827.38	受限	不可开放
12694	10kV共文线大馈线	温江电力调度控制中心	共文线953开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	256.41	43	4441	0	3872.84	受限	不可开放
12695	10kV南工线大馈线	邻水电力调度控制中心	南工线929开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	285.82	71	4950.4	660	-67.84	不受限	不可开放
12696	10kV丰万线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰万线959开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	293.44	73	5082.4	3360	-2899.84	不受限	不可开放
12697	10kV牛观线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛观线958开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	329.32	82	5703.8	3645	-3806.24	不受限	不可开放
12698	10kV九镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	九镇线912开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	244.16	76	4228.8	1425	-1205.9	不受限	不可开放
12699	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙镇线923开关	龙会站	22500	否	419	7257.29	公线	356.48	85	6174.3	350	7.26	受限	不可开放
12700	10kV丰镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇线957开关	丰禾站	40000	是	368	6373.95	公线	313.89	85	5436.6	3765	-4102.44	不受限	不可开放
12701	10kV九幺线大馈线	邻水电力调度控制中心	九幺线913开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	141.92	48	2458	2045	-415.36	不受限	不可开放
12702	10kV水石线大馈线	邻水电力调度控制中心	水石线925开关	邻水站	100000	是	260	4503.33	公线	137.11	53	2374.8	19250	-18022.14	不受限	不可开放
12703	10kV龙铁线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙铁线916开关	龙安站	30300	否	100	1732.05	专线	127.71	128	2212	500	-1153.16	不受限	不可开放
12704	10kV龙川线大馈线	威远电力调度控制中心	龙川线916开关	龙会站	22500	否	360	6235.38	公线	86.61	24	1500	5000	-888.16	受限	不可开放
12705	10kV南佛线大馈线	邻水电力调度控制中心	南佛线972开关	南城站（邻水）	20000	是	272	4711.18	公线	307.55	113	5326.8	0	-1557.86	不受限	不可开放
12706	10kV水万线	邻水电力调度控制中心	水万线942开关	邻水站	180000	是	300	5196.15	公线	257.88	86	4466.5	1750	-1559.58	受限	不可开放
12707	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长玺线948开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	287.04	52	4971.6	0	2677.14	受限	不可开放
12708	10kV平光一线	温江电力调度控制中心	平光一线903开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	511.8	128	8864.3	0	-3321.74	受限	不可开放
12709	10kV土黄路	成都配调	土黄路907	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	274.36	58	4752	0	1802.08	受限	不可开放
12710	10kV椿合线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿合线923开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	309	105	5351.86	2900	-1263	不受限	不可开放
12711	10kV家水线大馈线	邻水电力调度控制中心	家水线917开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	320.24	80	5546.6	2495	-2499.04	不受限	不可开放
12712	10kV九双线大馈线	邻水电力调度控制中心	九双线923开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	207.64	70	3596.4	900	-408.76	不受限	不可开放
12713	10kV牌时线	成都配调	牌时路926	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	13.37	3	231.6	0	5435.67	受限	不可开放
12714	10kV合五线大馈线	邻水电力调度控制中心	合五线955开关	合流站	11300	是	295	5109.55	公线	233.48	79	4043.8	200	-156.16	不受限	不可开放

12715	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威水线927开关	威远站	90000	是	400	6928.2	公线	280.09	70	4851.2	4680	-3988.64	不受限	不可开放
12716	10kV唐融线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐融线965开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	456.68	86	7909.7	0	-551.95	不受限	不可开放
12717	10kV唐石线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐石线966开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	465.06	88	8054.9	0	-697.15	不受限	不可开放
12718	10kV唐工线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐工线914开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	440.89	83	7636.2	0	-278.45	不受限	不可开放
12719	10kV雷陕线	成都配调	雷陕线916	雷剑	482000	是	473	8192.6	公线	15.94	3	276	0	6278.08	受限	不可开放
12720	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共春线951开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	240.07	43	4158	0	3504.59	受限	不可开放
12721	10kV唐会线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐会线964开关	唐家山站	50000	是	465	8054.04	公线	467.08	100	8089.8	0	-1646.57	不受限	不可开放
12722	10kV两华线大馈线	威远电力调度控制中心	两华线924开关	两河站	16300	否	360	6235.38	公线	205.29	57	3555.6	2160	-103.76	不受限	不可开放
12723	10kV镇永线大馈线	威远电力调度控制中心	镇永线924开关	镇西站	20000	否	368	6373.95	公线	78.45	21	1358.8	800	3577.75	受限	不可开放
12724	10kV平学线大馈线	武胜电力调度控制中心	平学线956开关	平山站	20000	是	295	5109.55	公线	292.56	99	5067.2	2260	-3239.56	不受限	不可开放
12725	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙东线913开关	龙会站	22500	是	360	6235.38	公线	174.02	48	3014.1	1380	594.2	受限	不可开放
12726	10kV镇庆线大馈线	威远电力调度控制中心	镇庆线925开关	镇西站	20000	是	380	6581.79	公线	178.76	47	3096.1	855	1314.33	受限	不可开放
12727	10kV方啤线	武胜电力调度控制中心	方啤线976开关	方坪站	80000	否	305.2	5286.22	公线	147.33	48	2551.7	4500	-2294.1	不受限	不可开放
12728	10kV10kV山胜线951	武胜电力调度控制中心	山胜线951开关	天印山站	80000	是	400	6928.2	公线	213.26	53	3693.7	2200	-351.14	不受限	不可开放
12729	10kV烈赛线954	武胜电力调度控制中心	烈赛线954开关	烈面站	22500	是	200	3464.1	公线	175.16	88	3033.8	0	-262.52	不受限	不可开放
12730	10kV沿司线918大馈线	武胜电力调度控制中心	沿司线918开关	沿口站	100000	是	335	5802.37	公线	418.94	125	7256	0	-2614.1	不受限	不可开放
12731	10kV乡金线	武胜电力调度控制中心	乡金线914开关	望乡站	50000	是	305	5282.75	公线	302.46	99	5300	0	-1073.8	不受限	不可开放
12732	10kV长城三线	温江电力调度控制中心	长城三线937开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	366.28	92	6344	0	-801.44	受限	不可开放
12733	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线971开关	万善站	20000	是	205	3550.7	公线	173.07	84	2997.6	0	-157.04	不受限	不可开放
12734	10kV沿植线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿植线925开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	271.64	74	4750	6040	-5732.41	不受限	不可开放
12735	10kV杨巩线大馈线	威远电力调度控制中心	杨巩线912开关	杨家湾站	80000	否	100	1732.05	公线	45.59	46	789.7	1340	-570.86	不受限	不可开放
12736	10kV越楠线大馈线	威远电力调度控制中心	越楠线913开关	越溪站	13000	是	400	6928.2	公线	233.44	58	4043.2	2000	-500.64	不受限	不可开放
12737	10kV共溪线	温江电力调度控制中心	共溪线949开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	141.17	26	2445	1630	3587.59	受限	不可开放
12738	10kV镇水线大馈线	威远电力调度控制中心	镇水线912开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	283.37	79	4908	3000	-2919.7	受限	不可开放
12739	10kV女玻线大馈线	武胜电力调度控制中心	女玻线952开关	龙女站	90000	是	178.2	3086.51	公线	220.62	124	3821.1	600	-1951.89	不受限	不可开放
12740	10kV方工线大馈线	武胜电力调度控制中心	方工线954开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	356.96	71	6182.6	750	-4.4	不受限	不可开放
12741	10kV山银线大馈线	武胜电力调度控制中心	山银线959开关	天印山站	80000	否	417.15	7225.25	公线	417.75	100	7235.5	6390	-7122.78	不受限	不可开放
12742	10kV土水路	成都配调	土水路920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	288.68	61	5000	0	2373.34	受限	不可开放
12743	10kV武工线大馈线	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	296.16	59	5040	15825	-13936.8	不受限	不可开放
12744	10kV沿环线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿环线913开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	153.52	42	2659	7310	-4911.41	不受限	不可开放
12745	10kV中秀线大馈线	武胜电力调度控制中心	中秀线954开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	224.69	73	3891.6	6715	-5808.48	不受限	不可开放
12746	10kV竹马线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹马线953开关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公线	123.89	46	2145.7	4000	-1936.81	不受限	不可开放
12747	10kV共亚二路大馈线	温江电力调度控制中心	共亚二线948开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	339.84	57	5886	0	2427.84	受限	不可开放
12748	10kV平华线大馈线	武胜电力调度控制中心	平华线954开关	平山站	20000	是	227.3	3936.95	公线	225.03	99	3897.5	1330	-2077.94	不受限	不可开放
12749	10kV方高线大馈线	武胜电力调度控制中心	方高线957开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	65.05	13	1126.7	10100	-3432.48	不受限	不可开放
12750	10kV中清线大馈线	武胜电力调度控制中心	中清线952开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	225.42	73	3904.2	5640	-4746.08	不受限	不可开放
12751	10kV沿啤线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿啤线912开关	沿口站	100000	否	335	5802.37	公线	380.48	114	6590	7450	-8817.87	不受限	不可开放
12752	10kV方环线大馈线	武胜电力调度控制中心	方环线979开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	130.43	26	2259	16300	-10764.78	不受限	不可开放
12753	10kV长水线	温江电力调度控制中心	长水线936开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	252.47	63	4372.8	0	1169.76	受限	不可开放
12754	10kV平彩路大馈线	温江电力调度控制中心	平彩线904开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	327.24	82	5667.8	16000	-16125.24	受限	不可开放
12755	10kV飞长线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞长线954开关	飞龙站	20000	否	307.8	5331.25	公线	344.05	112	5959	1480	-2640.88	不受限	不可开放
12756	10kV飞三线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞三线951开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	52.06	23	770	3400	-1017.66	不受限	不可开放
12757	10kV沿滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿滩线923开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	362.53	99	6279	945	-2166.41	不受限	不可开放
12758	10kV山工线大馈线	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	349.2	84	6048.2	950	-1218	不受限	不可开放
12759	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威建线928开关	威远站	90000	否	440	7621.02	公线	321.11	73	5561.6	1560	-262.68	不受限	不可开放
12760	10kV共来线	温江电力调度控制中心	共来线946开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	93.71	17	1623	0	6025.74	受限	不可开放
12761	10kV城府线大馈线	武胜电力调度控制中心	城府线915开关	城南站（武胜）	30000	是	340	5888.97	公线	408.01	120	7066.8	150	-2505.62	不受限	不可开放
12762	10kV女街线大馈线	武胜电力调度控制中心	女街线955开关	龙女站	90000	是	222.75	3858.14	公线	223.12	100	3864.4	865	-1642.89	不受限	不可开放
12763	10kV龙建线	威远电力调度控制中心	龙建线912开关	龙会站	22500	否	380	6581.79	公线	332.11	87	5752.1	750	-578.49	受限	不可开放
12764	10kV城石线大馈线	武胜电力调度控制中心	城石线923开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	392.7	79	6801.6	3760	-3633.4	不受限	不可开放
12765	10kV武振线大馈线	武胜电力调度控制中心	武振线976开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	185.1	37	3203.1	37770	-34044.9	不受限	不可开放

12766	10kV方带二线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带二线978开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	385.98	95	6685.2	4750	-5121.87	不受限	不可开放
12767	10kV方振线大馈线	武胜电力调度控制中心	方振线953开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	414.34	83	7176.4	0	-248.2	不受限	不可开放
12768	10kV竹高线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹高线952开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	173.75	98	3009.4	300	-531.54	不受限	不可开放
12769	10kV山园线大馈线	武胜电力调度控制中心	山园线958开关	天印山站	80000	是	305.6	5293.15	公线	290.03	95	5023.4	6720	-7508.88	不受限	不可开放
12770	10kV乐普线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐普线957开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	189.08	85	3274.8	250	-52.47	不受限	不可开放
12771	10kV南河线	威远电力调度控制中心	南河线912开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	321.4	57	5566.6	3250	-1057.02	不受限	不可开放
12772	10kV共珠线	温江电力调度控制中心	共珠线945开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	212.53	35	3681	0	4632.84	受限	不可开放
12773	10kV万宝线大馈线	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	300.76	132	5209.2	7850	-9512.82	不受限	不可开放
12774	10kV沿泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿泰线926开关	沿口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	122.23	69	2117	4650	-3989.14	不受限	不可开放
12775	10kV镇杨线大馈线	威远电力调度控制中心	镇杨线923开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	181.47	50	3143	0	1845.3	受限	不可开放
12776	10kV竹胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹胜线974开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	235.84	77	4084.7	1450	-1269.7	不受限	不可开放
12777	10kV山农线大馈线	武胜电力调度控制中心	山农线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	175.78	79	3044.5	2435	-2392.99	不受限	不可开放
12778	10kV浆旅线	成都配调	浆旅路904	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	521.76	110	9036.8	0	-2482.72	不受限	不可开放
12779	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长同线935开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	203.14	51	3518.4	6125	-4100.84	不受限	不可开放
12780	10kV科府一线	温江电力调度控制中心	科府一线915开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	616.63	112	10680	2730	-5747.41	不受限	不可开放
12781	10kV龙庆线	威远电力调度控制中心	龙庆线924开关	龙会站	22500	否	420	7274.61	专线	209.88	50	3635.2	0	2911.95	受限	不可开放
12782	10kV飞镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞镇线953开关	飞龙站	20000	否	271.35	4699.92	公线	202.82	75	3512.8	750	-32.87	不受限	不可开放
12783	10kV平隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	平隆线953开关	平山站	20000	是	227.5	3940.42	公线	263.61	116	4565.8	0	-1413.46	不受限	不可开放
12784	10kV清泉线	威远电力调度控制中心	清泉线961开关	清溪站	90000	是	335	5802.37	公线	149.28	45	2585.6	2410	-353.7	不受限	不可开放
12785	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威陶线914开关	威远站	90000	是	335	5802.37	公线	207.9	62	3600.8	2690	-1648.9	不受限	不可开放
12786	10kV骟平线	成都配调	骟平路914	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	540.42	114	9360	0	-2805.92	不受限	不可开放
12787	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共凤线940开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	308.55	56	5344	0	2318.59	受限	不可开放
12788	10kV清城线	威远电力调度控制中心	清城线913开关	清溪站	90000	是	571	9890.01	公线	256.33	45	4439.6	3572	-99.59	不受限	不可开放
12789	10kV卫祠线	威远电力调度控制中心	卫祠线913开关	卫林站	20000	是	366	6339.31	公线	282.27	77	4889	2130	-1947.55	不受限	不可开放
12790	10kV山真线大馈线	武胜电力调度控制中心	山真线954开关	天印山站	80000	是	137.7	2385.03	公线	165.23	120	2861.7	2800	-3753.68	不受限	不可开放
12791	10kV龙华线	威远电力调度控制中心	龙华线915开关	龙会站	22500	是	288	4988.31	公线	280.46	97	4857.5	610	-1476.85	受限	不可开放
12792	10kV千化线	井研电力调度控制分中心	千化线924开关	千佛站	16300	是	275	4763.14	公线	220.38	80	3817	0	-6.49	不受限	不可开放
12793	10kV集慈线	井研电力调度控制分中心	集慈线911开关	集益站	20000	否	300	5196.15	公线	359.11	120	6219.7	0	-1543.17	不受限	不可开放
12794	10kV连一线大馈线	威远电力调度控制中心	连一线971开关	连界场站	71500	是	255	4416.73	公线	238.61	94	4132.7	160	-759.32	不受限	不可开放
12795	10kV镇理线大馈线	威远电力调度控制中心	镇理线911开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	235.57	65	4080	4200	-3291.7	受限	不可开放
12796	10kV共谷二线大馈线	温江电力调度控制中心	共谷二线937开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	158.24	29	2740.7	0	4921.89	受限	不可开放
12797	10kV长锦线	温江电力调度控制中心	长锦线933开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	249.52	62	4321.6	0	1220.96	受限	不可开放
12798	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	田马线938开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	365.75	66	6334.8	0	1327.79	受限	不可开放
12799	10kV千石双回	井研电力调度控制分中心	千石双回923开关	千佛站	16300	否	380	6581.79	公线	429.56	113	7440	0	-1516.39	不受限	不可开放
12800	10kV马合线	井研电力调度控制分中心	马合线915开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	327.02	119	5664	0	-1853.49	不受限	不可开放
12801	10kV马三线	井研电力调度控制分中心	马三线913开关	马踏站	20000	是	400	6928.2	公线	314.97	79	5455.3	0	87.26	不受限	不可开放
12802	10kV石城二线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城二线921开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	399.08	80	6912	0	16.2	不受限	不可开放
12803	10kV石城七线	井研电力调度控制分中心	石城七线923开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	519.98	104	9006	0	-2077.8	不受限	不可开放
12804	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清平线918开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	331.63	69	5743.8	5315	-4407.73	不受限	不可开放
12805	10kV共花线	温江电力调度控制中心	共花线936开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	368	67	6373.8	0	1288.79	受限	不可开放
12806	10kV王磨线	井研电力调度控制分中心	王磨线911开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	246.13	89	4263	0	-452.49	不受限	不可开放
12807	10kV石城五线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城五线922开关	石家桥站	100200	是	500	8660.25	公线	395.03	79	6842	0	86.2	不受限	不可开放
12808	10kV祥聚线	成都配调	祥聚线922开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	425.64	90	7372	0	1.34	不受限	不可开放
12809	10kV集纯线	井研电力调度控制分中心	集纯线912开关	集益站	20000	是	380	6581.79	公线	413.44	109	7160.7	0	-1895.27	不受限	不可开放
12810	10kV卫镇线	威远电力调度控制中心	卫镇线915开关	卫林站	20000	是	380	6581.79	公线	282.27	74	4889	500	-123.57	不受限	不可开放
12811	10kV张龙线	成都配调	张龙路926	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	293.63	62	5085.6	3200	-1731.52	不受限	不可开放
12812	10kV共德线	温江电力调度控制中心	共德线935开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	151.39	25	2622	0	5691.84	受限	不可开放

12813	10kV南品线	威远电力调度控制中心	南品线927开关	威南站	150000	否	360	6235.38	公线	142.56	40	2469.2	3935	-792.36	不受限	不可开放
12814	10kV望锦线	成都配调	望锦路923	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	463.16	98	8022	0	-1467.92	不受限	不可开放
12815	10kV周坡线	井研电力调度控制分中心	周坡线912开关	周坡站	16300	否	300	5196.15	公线	474.42	158	8217	0	-3540.47	不受限	不可开放
12816	10kV杨踏线	井研电力调度控制分中心	杨踏线916开关	杨家河站	80000	是	300	5196.15	公线	320.12	107	5544.5	0	-1387.58	不受限	不可开放
12817	10kV牌漾线	成都配调	牌漾路950	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	459.84	112	7964.4	0	-1588.72	受限	不可开放
12818	10kV长海线	温江电力调度控制中心	长海线930开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	168.55	42	2919.2	0	2623.36	受限	不可开放
12819	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青浦线912开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	253.96	127	4398.6	0	-1627.32	不受限	不可开放
12820	10kV共天一路	温江电力调度控制中心	共天一线933开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	56.09	100	971.4	0	7342.44	受限	不可开放
12821	10kV茅磨线	乐山电力调度控制中心	茅磨线911开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	229.64	153	3977.4	0	-1639.13	不受限	不可开放
12822	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅青线913开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	286.14	191	4956	0	-2877.54	不受限	不可开放
12823	10kV邦峰线	成都配调	邦峰路开关906	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	427.73	90	7408.2	0	-34.86	不受限	不可开放
12824	10kV龙杨线大馈线	威远电力调度控制中心	龙杨线911开关	龙会站	22500	是	366	6339.31	公线	284.42	78	4926.1	0	145.35	受限	不可开放
12825	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳家线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	411.32	93	7124.1	0	-1027.28	不受限	不可开放
12826	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳兑I回986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	382.45	87	6624	0	-527.18	不受限	不可开放
12827	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳桥线993开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	306.21	81	5303.6	0	-38.17	不受限	不可开放
12828	10kV红化线大馈线	威远电力调度控制中心	红化线923开关	新场站	18000	否	240	4156.92	公线	59.64	25	1033	2730	-21.77	不受限	不可开放
12829	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长平线926开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	267.02	67	4624.8	0	917.76	受限	不可开放
12830	10kV土高二线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高二线922开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	388.91	88	6736	0	-639.18	不受限	不可开放
12831	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土剑线923开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	307.16	102	5320	0	-1163.08	不受限	不可开放
12832	10kV沈物线	成都配调	沈物路947	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	459.84	97	7964.4	0	-591.06	不受限	不可开放
12833	10kV共新线	温江电力调度控制中心	共新线930开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	157.54	28	2728.6	0	4933.99	受限	不可开放
12834	10kV通林线	乐山电力调度控制中心	通林线938开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	362.9	82	6285.5	0	-188.68	不受限	不可开放
12835	10kV下石线	成都配调	下石路917	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	251.09	53	4348.8	0	3024.54	受限	不可开放
12836	10kV通嘉线	乐山电力调度控制中心	通嘉线934开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	427.33	97	7401.4	0	-1304.58	不受限	不可开放
12837	10kV通荔线大馈线	乐山电力调度控制中心	通荔线926开关	通悦站	120000	否	275	4763.14	公线	249.25	91	4317	0	-30.17	不受限	不可开放
12838	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏岸二回936开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	479.84	126	8310.8	0	-3045.37	不受限	不可开放
12839	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石玻三线962开关	石燕桥站	125000	是	560	9699.48	专线	471.36	84	8164	0	-404.42	不受限	不可开放
12840	10kV双中线	成都配调	双中路914	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	451.13	95	7813.6	0	-440.26	不受限	不可开放
12841	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏临线914开关	苏稽站	100000	否	400	6928.2	公线	362.9	91	6285.5	0	-50.12	不受限	不可开放
12842	10KV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐环线972开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	193.66	46	3354.2	5900	-3392.94	不受限	不可开放
12843	10kV长丽路	温江电力调度控制中心	长丽线925开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	412.56	103	7145.6	0	-1603.04	受限	不可开放
12844	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏扬线937开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	322.86	85	5592	0	-326.57	不受限	不可开放
12845	10kV苏杨III回	乐山电力调度控制中心	苏杨三回9932开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	494.69	112	8568	0	-1709.08	不受限	不可开放
12846	10kV石玻一线	隆昌电力调度控制中心	石玻一线971开关	石燕桥站	125000	否	423	7326.57	公线	451.27	107	7816	2250	-3472.09	不受限	不可开放
12847	10kV塘庙线	隆昌电力调度控制中心	塘庙线914开关	塘边站	30000	否	300	5196.15	公线	291.33	97	5045.9	0	-369.37	不受限	不可开放
12848	10kV水污线大馈线	乐山电力调度控制中心	水污线933开关	水口站	102000	否	100	1732.05	公线	239.89	240	4154.9	0	-2596.05	不受限	不可开放
12849	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙游线926开关	沙坝站	110000	是	423	7326.57	公线	398.73	94	6906	0	-1044.74	不受限	不可开放
12850	10kV共海线大馈线	温江电力调度控制中心	共海线925开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	237.19	40	4108.1	0	4205.74	受限	不可开放
12851	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复镇线913开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	280.25	70	4854	600	88.56	不受限	不可开放
12852	10kV圣平线	隆昌电力调度控制中心	圣平线925开关	圣灯站	16300	是	200	3464.1	公线	3.05	2	52.8	0	2718.48	受限	不可开放
12853	10kV云光线	隆昌电力调度控制中心	云光线914开关	云顶站	10000	是	205	3550.7	公线	184.2	90	3190.4	430	-779.84	不受限	不可开放
12854	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐隆线925开关	徐家桥站	90000	否	371	6425.91	公线	411.86	111	7133.4	50	-1400.08	不受限	不可开放
12855	10kV乐青线	乐山电力调度控制中心	乐青线924开关	乐山站	10000	是	300	5196.15	公线	318.09	106	5509.3	0	-1352.38	不受限	不可开放
12856	10kV长巨线大馈线	温江电力调度控制中心	长巨线924开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	251.36	63	4353.6	0	1188.96	受限	不可开放
12857	10kV平福线大馈线	温江电力调度控制中心	平福线906开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	125.62	31	2175.7	0	3366.86	受限	不可开放
12858	10kV田盛线	温江电力调度控制中心	田盛线936开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	365.75	66	6334.8	800	527.79	受限	不可开放
12859	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云山线911开关	云顶站	10000	是	200	3464.1	公线	130.92	65	2267.5	765	-211.22	不受限	不可开放
12860	10kV乐蟠线936路	乐山电力调度控制中心	乐蟠线926开关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	278.03	101	4815.5	0	-1004.99	不受限	不可开放
12861	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪石线912开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	339.17	85	5874.4	500	-831.84	不受限	不可开放
12862	10kV共土路大馈线	温江电力调度控制中心	共土线922开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	318.42	58	5515	0	2133.74	受限	不可开放
12863	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石黑线915开关	石燕桥站	125000	是	295	5109.55	公线	264.39	90	4579.2	2895	-3386.56	不受限	不可开放
12864	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界天线915开关	界市站	10000	是	205	3550.7	公线	230.66	113	3995	0	-1154.44	不受限	不可开放

12865	10kV桐倪路	成都配调	桐倪路925	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	443.9	94	7688.4	0	-1134.32	不受限	不可开放
12866	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普北线913开关	普润站	10000	是	295	5109.55	公线	324.5	110	7156.8	0	-3069.16	不受限	不可开放
12867	10kV徐新线	隆昌电力调度控制中心	徐新线919开关	徐家桥站	80000	否	400	6928.2	公线	435.25	109	7538.6	0	-1303.22	不受限	不可开放
12868	10kV庙圣线	成都配调	庙圣路947	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	522.4	110	9048	0	-1674.66	不受限	不可开放
12869	10kV望东线	隆昌电力调度控制中心	望东线926开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	374.87	101	6492.7	0	-1351.97	不受限	不可开放
12870	10kV圣天线	隆昌电力调度控制中心	圣天线913开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	218.78	45	3789.2	1995	880.73	受限	不可开放
12871	10kV俭阳路_用户专线	成都配调	俭阳路908	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	451.69	110	7823.2	0	-1447.52	不受限	不可开放
12872	10kV望文线	隆昌电力调度控制中心	望文线916开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	317.48	86	5498.7	0	-356.59	不受限	不可开放
12873	10kV凤祥线	乐山电力调度控制中心	凤祥线911开关	凤凰站	12000	是	380	6581.79	公线	312.16	82	5406.6	0	-141.17	不受限	不可开放
12874	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东城中线923开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	149.79	40	2594.3	0	2547.81	受限	不可开放
12875	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣胡线911开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	123.27	47	2135	0	1467.66	受限	不可开放
12876	10kV长城二线	温江电力调度控制中心	长城二线923开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	425.5	106	7369.6	0	-1827.04	受限	不可开放
12877	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平溪线927开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	237.16	79	4107.6	0	49.32	不受限	不可开放
12878	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平市线913开关	平安站	71500	是	295	5109.55	公线	181.06	61	3136	2000	-1048.36	不受限	不可开放
12879	10kV羊仁线	成都配调	羊仁路907	石羊	482000	是	409	7084.09	公线	458.43	112	7940	0	-2272.73	受限	不可开放
12880	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平双线916开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	185.68	91	3216	2930	-2950.37	不受限	不可开放
12881	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东宝线911开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	209.28	56	3624.7	0	1517.41	受限	不可开放
12882	10kV金东线	隆昌电力调度控制中心	金东线911开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	562.83	94	9748.3	6635	-8869.46	不受限	不可开放
12883	10kV下钢二线	成都配调	下钢二路922	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	350.53	74	6071.2	0	1302.14	受限	不可开放
12884	10kV车建一线	乐山电力调度控制中心	车建一线927开关	车子站	110000	是	400	6928.2	公线	324.9	81	5627.2	0	-84.64	不受限	不可开放
12885	10kV共千线	温江电力调度控制中心	共千线917开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	426.2	77	7381.7	0	280.89	受限	不可开放
12886	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑肖线927开关	斑竹湾站	100000	否	200	3464.1	公线	181.99	91	3152	0	-34.31	不受限	不可开放
12887	10kV望湿线	隆昌电力调度控制中心	望湿线925开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	公线	266.71	72	4619.5	4270	-3106.18	不受限	不可开放
12888	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑城二线926开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	332.56	88	5760	0	-494.57	不受限	不可开放
12889	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望南线917开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	283.12	76	4903.7	400	-162.97	不受限	不可开放
12890	10kV中镇二线	成都配调	中镇二路914	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	406.7	86	7044	1000	-1489.92	不受限	不可开放
12891	10kV长城一线	温江电力调度控制中心	长城一线918开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公线	565.43	102	9793.2	2400	-4544.46	受限	不可开放
12892	10kV堤星线	成都配调	堤星路919	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	447.71	95	7754.4	0	-1200.32	不受限	不可开放
12893	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣方线922开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	77.61	30	1344.2	2680	-421.54	受限	不可开放
12894	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望西一线962开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	347.41	94	6017.2	825	-1700.09	不受限	不可开放
12895	10kV蓉号线	成都配调	蓉号路957	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	646.77	137	11202	0	-3828.66	不受限	不可开放
12896	10kV沙民线	隆昌电力调度控制中心	沙民线927开关	沙坝站	110000	否	371.1	6427.64	公线	400	107	6668	0	-240.36	不受限	不可开放
12897	10kV圣响线	隆昌电力调度控制中心	圣响线915开关	圣灯站	16300	否	260	4503.33	公线	115.19	44	1995.1	0	2057.9	受限	不可开放
12898	10kV祥体线	成都配调	祥体路909	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	478.61	101	8289.6	0	-1735.52	不受限	不可开放
12899	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云桥线913开关	云顶站	10000	是	150	2598.08	公线	83.83	56	1452	645	-18.54	不受限	不可开放
12900	10kV环锦线	成都配调	环锦路905	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	564.62	119	9779.2	0	-2405.86	不受限	不可开放
12901	10kV荞河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞河线912开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	477.85	159	8276.3	2500	-6099.77	不受限	不可开放
12902	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双烟线913开关	双龙埂站	40000	否	170	2944.49	公线	307.16	181	5320	0	-2669.96	不受限	不可开放
12903	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望民线924开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	458.17	108	7935.5	0	-1341.59	不受限	不可开放
12904	10kV共亚线大馈线	温江电力调度控制中心	共亚线916开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	64.88	11	1123.7	3750	3440.14	受限	不可开放
12905	10kV荞坝线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞坝线911开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	312.47	104	5412	0	-735.47	不受限	不可开放
12906	10kV民玛线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民玛线911开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	271.05	90	4694.6	0	-18.07	不受限	不可开放
12907	10kV沙镜线	隆昌电力调度控制中心	沙镜线921开关	沙坝站	110000	否	423	7326.57	公线	482.49	114	8356.8	0	-1762.89	不受限	不可开放
12908	10kV祥合线	成都配调	祥合线916开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	479.4	101	8303.2	0	-929.86	不受限	不可开放
12909	10kV荣丁线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣丁线912开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	391.94	131	6788.4	0	-2111.87	不受限	不可开放
12910	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望隆线913开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	314.86	79	5453.3	3300	-2517.92	不受限	不可开放
12911	10kV双峰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双峰线917开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	244.49	81	4234.5	1980	-1537.97	不受限	不可开放
12912	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐瑞线916开关	徐家桥站	80000	是	371	6425.91	公线	130.46	35	2259.6	3165	-283.87	不受限	不可开放

12913	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石金线923开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	269.41	91	4666.2	4925	-5503.56	不受限	不可开放
12914	10kV黄先线	隆昌电力调度控制中心	黄先线913开关	黄家站	20000	是	200	3464.1	公线	184.3	92	3192	0	-420.72	不受限	不可开放
12915	10kV民东线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民东线913开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	330.81	110	5729.7	0	-1053.17	不受限	不可开放
12916	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双西线915开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	421.87	141	7306.8	0	-2630.27	不受限	不可开放
12917	10kV东医线	隆昌电力调度控制中心	东医线924开关	东区站	26000	否	279	4832.42	专线	112.34	40	1945.8	0	2403.38	受限	不可开放
12918	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双坝线916开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	174.44	58	3021.3	1750	-94.77	不受限	不可开放
12919	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望西二线963开关	望城坡站	95000	是	371.1	6427.64	公线	311.71	84	5398.9	0	-256.79	不受限	不可开放
12920	10kV共和路大馈线	温江电力调度控制中心	共和线915开关	共耕	156000	是	552	9560.92	公线	295.91	54	5125.2	0	2523.54	受限	不可开放
12921	10kV长周路大馈线	温江电力调度控制中心	长周线917开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	386.56	97	6695.2	0	-1152.64	受限	不可开放
12922	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	梅三线951开关	梅子坝站	40000	是	150	2598.08	公线	378.11	252	6548.9	0	-4470.44	不受限	不可开放
12923	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨苏线914开关	杨柳湾站	85500	否	300	5196.15	公线	220.27	73	3815.1	2380	-1518.57	不受限	不可开放
12924	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石上线912开关	石燕桥站	100000	否	317	5490.6	公线	297.3	94	5149.2	0	-207.66	不受限	不可开放
12925	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳石线926开关	劳动站	50000	是	200	3464.1	公线	281.29	141	4872	1445	-3545.72	不受限	不可开放
12926	10kV沙瑞线	隆昌电力调度控制中心	沙瑞线924开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	389.52	105	6746.4	1350	-2954.29	不受限	不可开放
12927	10kV荣猫线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣猫线913开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	309.93	103	5368	315	-1006.47	不受限	不可开放
12928	10KV马锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马锋线925开关	马边站	50000	否	344	5958.25	公线	350.44	102	6069.7	2655	-3362.28	不受限	不可开放
12929	10kV三普线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三普线912开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	401.85	134	6960	125	-2408.47	不受限	不可开放
12930	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复螺线914开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	297.17	74	5147	1370	-974.44	不受限	不可开放
12931	10kV荞兰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞兰线914开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	357.62	119	6194	0	-1517.47	不受限	不可开放
12932	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石桥线917开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	239.72	81	4152	250	-314.36	不受限	不可开放
12933	10kV共光线	温江电力调度控制中心	共光线914开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	181.1	33	3136.6	0	4525.99	受限	不可开放
12934	10kV望古线	隆昌电力调度控制中心	望古线973开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	245.12	66	4245.4	2300	-1404.67	不受限	不可开放
12935	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣乐线912开关	圣灯站	16300	是	205	3550.7	公线	165.3	81	2863	640	-662.44	受限	不可开放
12936	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙桥线931开关	沙坝站	100000	是	423	7326.57	公线	353.49	84	6122.4	630	-891.14	不受限	不可开放
12937	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡符二线964开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	488.52	122	8461.2	5915	-8833.64	不受限	不可开放
12938	10kV石永线	隆昌电力调度控制中心	石永线913开关	石燕桥站	100000	否	205	3550.7	公线	116	56	1933.3	5100	-3837.37	不受限	不可开放
12939	10kV张城一线	峨眉山电力调度控制分中心	张城一线954开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	303	72	5248	2050	-1437	不受限	不可开放
12940	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东纺线922开关	东区站	16000	是	300	5196.15	公线	83.33	28	1443.3	50	2663.62	受限	不可开放
12941	10kV张北二线	峨眉山电力调度控制分中心	张北二线952开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	444	105	7690	0	-1829	不受限	不可开放
12942	10kV张清二线	峨眉山电力调度控制分中心	张清二线979开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	330	78	5716	0	-655	不受限	不可开放
12943	10kV秀杨二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀杨II线928开关	秀湖站	90000	是	374	6477.87	公线	333.14	89	5769.9	500	-1087.6	不受限	不可开放
12944	10kV秀桂二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀桂二线925开关	秀湖站	90000	是	500	8660.25	公线	15.64	3	270.9	14440	-7782.7	不受限	不可开放
12945	10kV长碾线	温江电力调度控制中心	长碾线916开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	195.61	49	3388	0	2154.56	受限	不可开放
12946	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线933开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	534.71	134	9261.1	0	-3718.54	受限	不可开放
12947	10kV平香线大馈线	温江电力调度控制中心	平香线914开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	430.55	108	7457.2	0	-1914.64	受限	不可开放
12948	10kV田台二线	温江电力调度控制中心	田台二线918开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	418.06	76	7240.8	0	421.79	受限	不可开放
12949	10kV佛新线	峨眉山电力调度控制分中心	佛新线915开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	206.05	52	3568.7	2700	-33.32	不受限	不可开放

12950	10kV寿乐一线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅰ线915开关	寿鹤站	32000	否	338	5854.33	公线	131.14	39	2271.3	24675	-22262.84	不受限	不可开放
12951	10kV蔡符一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡符一线951开关	蔡沱站	50000	是	400	6928.2	公线	207	52	3585	4350	-2793	不受限	不可开放
12952	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制分中心	符乐线921开关	符溪站	20000	否	178	3083.05	公线	109.02	61	1888.2	6105	-5526.76	不受限	不可开放
12953	10kV沙开一线	隆昌电力调度控制中心	沙开一线922开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	440.09	104	7622.4	170	-1198.49	不受限	不可开放
12954	10kV郭农二线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农二线926开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	453.26	82	7850.4	0	-187.81	不受限	不可开放
12955	10kV马门线	峨眉山电力调度控制分中心	马门线931开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	181.52	61	3144	5820	-4807.08	不受限	不可开放
12956	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工三线965开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	399.08	100	6912	2050	-2726.62	不受限	不可开放
12957	10kV圣油线	隆昌电力调度控制中心	圣油线924开关	圣灯站	16300	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
12958	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石水线914开关	石燕桥站	100000	否	165	2857.88	公线	172.79	105	2992.8	0	-420.71	不受限	不可开放
12959	10kV海致线	成都配调	海致路927	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	376.94	80	6528.6	0	25.48	不受限	不可开放
12960	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制分中心	寿丰线927开关	寿鹤站	32000	否	271	4693.86	公线	177.85	66	3080.4	3730	-3055.31	不受限	不可开放
12961	10kV东岭线	隆昌电力调度控制中心	东岭线914开关	东区站	16000	是	423	7326.57	公线	139.2	33	2411	0	3450.26	受限	不可开放
12962	10kV马金线	峨眉山电力调度控制分中心	马金线932开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	455.4	152	7887.6	12360	-16090.68	不受限	不可开放
12963	10kV龙镇线	峨眉山电力调度控制分中心	龙镇线915开关	龙池站	31200	是	200	3464.1	公线	318.09	159	5509.3	700	-3438.02	不受限	不可开放
12964	10kV佛晶一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛晶一线918开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	387.99	118	6720	13960	-16135.1	不受限	不可开放
12965	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	224.98	61	3896.6	1905	-659.49	受限	不可开放
12966	10kV佛清二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛清二回923开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	118.9	28	2059.4	20160	-15672.25	不受限	不可开放
12967	10kV寿乐二线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅱ线914开关	寿鹤站	32000	否	324	5611.84	公线	232.07	72	4019.4	11145	-10674.93	不受限	不可开放
12968	10kV平镇线	隆昌电力调度控制中心	平镇线926开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	264.72	88	4412.88	0	-255.96	不受限	不可开放
12969	10kV共越路	温江电力调度控制中心	共越线910开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	106.2	21	1839.3	0	5088.9	受限	不可开放
12970	10kV凤邦线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤邦线965开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	465.25	106	8058.1	0	-1199.18	不受限	不可开放
12971	10kV张川二线	峨眉山电力调度控制分中心	张川二线981开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	278.24	74	4819.2	1000	-636.9	不受限	不可开放
12972	10kV马杨线	峨眉山电力调度控制分中心	马杨线926开关	马坪站	40000	否	223	3862.47	公线	44.34	20	768	7135	-4426.78	不受限	不可开放
12973	10kV普坡线	隆昌电力调度控制中心	普坡线912开关	普润站	10000	是	205	3550.7	公线	188.42	92	3263.5	435	-857.94	不受限	不可开放
12974	10kV金马线	成都配调	金马路924	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	467.21	99	8092	0	-1537.92	不受限	不可开放
12975	10kV马太线	峨眉山电力调度控制分中心	马太线934开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	225	75	3897	1315	-1055	不受限	不可开放
12976	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐西二线926开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	319.91	67	5540.9	3795	-2670.97	不受限	不可开放
12977	10kV秀彭线	峨眉山电力调度控制分中心	秀彭线927开关	秀湖站	80000	是	374	6477.87	公线	427.33	114	7401.4	250	-1821.32	不受限	不可开放
12978	10kV秀城二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城二线915开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	366.74	112	6352	0	-1807.1	不受限	不可开放
12979	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望和线914开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	305.74	82	5295.4	0	-153.29	不受限	不可开放
12980	10kV佛佛二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛佛二回921开关	佛殿站	80000	否	308	5334.72	公线	26.18	9	453.5	7900	-4085.72	不受限	不可开放
12981	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙城线935开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	219.98	59	3810	1615	-282.89	不受限	不可开放
12982	10kV佛龚一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛龚Ⅰ回925开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	287.27	72	4975.5	4620	-3360.12	不受限	不可开放
12983	10kV秀城三线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城三线923开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	77.81	24	1347.6	5330	-2132.7	不受限	不可开放
12984	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙普线923开关	沙坝站	100000	是	371	6425.91	公线	18.5	5	320.4	4820	0.33	不受限	不可开放
12985	10kV五双线	峨眉山电力调度控制分中心	五双线911开关	五星站	30000	是	335	5802.37	公线	125.44	37	2172.6	41368	-38898.7	不受限	不可开放
12986	10kV羊国线	成都配调	羊国路930	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	172.29	42	2984	0	2683.27	受限	不可开放
12987	10kV村桥线	成都配调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	390.26	83	6759.3	0	-205.22	不受限	不可开放
12988	10kV长七路	温江电力调度控制中心	长七线915开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	195.61	49	3388	0	2154.56	受限	不可开放
12989	10kV平涌线	温江电力调度控制中心	平涌线929开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	581.62	145	10073.7	0	-4531.14	受限	不可开放
12990	10kV寿燕线	峨眉山电力调度控制分中心	寿燕线912开关	寿鹤站	32000	是	247	4278.17	公线	357	145	6183	12870	-15630	不受限	不可开放

12991	10kV蔡工四线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工四线966开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	282.99	71	4901.4	4630	-3296.02	不受限	不可开放
12992	10kV沙橡线	隆昌电力调度控制中心	沙橡线934开关	沙坝站	100000	是	505	8746.86	公线	414.04	82	7171.2	4360	-4533.71	不受限	不可开放
12993	10kV佛城二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛城二线924开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	279.15	70	4834.8	2230	-829.42	不受限	不可开放
12994	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石李线928开关	石燕桥站	100000	是	260	4503.33	公线	172.01	66	2979.2	1815	-1191.54	不受限	不可开放
12995	10kV龙苗线	峨眉山电力调度控制分中心	龙苗线912开关	龙池站	8000	否	150	2598.08	公线	67	45	1160	14945	-14027	不受限	不可开放
12996	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望兴线919开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	327.48	88	5671.9	0	-529.79	不受限	不可开放
12997	10kV符丰线	峨眉山电力调度控制分中心	符丰线922开关	符溪站	20000	否	223	3862.47	公线	329.33	148	5704	2480	-5094.02	不受限	不可开放
12998	10kV佛清一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛清Ⅰ回922开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	182.22	43	3156	6790	-4126.31	不受限	不可开放
12999	10kV郭冰线	温江电力调度控制中心	郭冰线906开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	442.86	80	7670.4	0	-7.81	不受限	不可开放
13000	10kV共珍路	温江电力调度控制中心	共珍线909开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	380.48	63	6590	1250	473.84	受限	不可开放
13001	10kV佛双线	峨眉山电力调度控制分中心	佛双线913开关	佛殿站	80000	是	243	4208.88	公线	497	205	8608	4520	-10761	不受限	不可开放
13002	10kV秀城一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城一线914开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	259.9	79	4501.4	2450	-2406.5	不受限	不可开放
13003	10kV蔡工二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工二线955开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	225	56	3897	3600	-1955	不受限	不可开放
13004	10kV张生一线	峨眉山电力调度控制分中心	张生I线957开关	张家湾站	80000	是	300	5196.15	公线	227.93	76	3947.8	1000	-271.27	不受限	不可开放
13005	10kV中三线	成都配调	中三线916开关	中和	103000	是	473	8192.6	公线	405.48	86	7023	0	-468.92	不受限	不可开放
13006	10kV秀杨一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀杨I线912开关	秀湖站	80000	是	271	4693.86	公线	12.42	5	215.2	29530	-25990.11	不受限	不可开放
13007	10kV峨鞠线	峨眉山电力调度控制分中心	峨鞠线918开关	峨山站	50000	否	300	5196.15	公线	79.33	26	1374	6915	-4132.08	不受限	不可开放
13008	10kV佛城一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛城Ⅰ回911开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	366	92	6339	0	-797	不受限	不可开放
13009	10kV徐坝线	隆昌电力调度控制中心	徐坝线928开关	徐家桥站	80000	是	295	5109.55	公线	145.25	49	2515.8	3965	-2393.16	不受限	不可开放
13010	10kV佛汶线	峨眉山电力调度控制分中心	佛汶线927开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	93.85	23	1625.5	7735	-3817.94	不受限	不可开放
13011	10kV峨高线	峨眉山电力调度控制分中心	峨高线917开关	峨山站	50000	否	431	7465.14	公线	272.92	63	4726.9	10005	-8013.27	不受限	不可开放
13012	10kV龙强线	峨眉山电力调度控制分中心	龙强线911开关	龙池站	8000	是	200	3464.1	公线	134.66	67	2332.3	2510	-2071.02	不受限	不可开放
13013	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣佳线921开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	0	0	0	0	6664.93	受限	不可开放
13014	10kV符胶线	峨眉山电力调度控制分中心	符胶线923开关	符溪站	20000	是	271	4693.86	公线	204.64	76	3544.4	5365	-5154.31	不受限	不可开放
13015	10kV蔡工一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工一线952开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	163.29	41	2828.1	5350	-2635.54	不受限	不可开放
13016	10kV佛龚二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛龚二回926开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	53.9	13	933.5	7265	-2655.94	不受限	不可开放
13017	10kV张川一线	峨眉山电力调度控制分中心	张川一线951开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	130.67	35	2263.2	3400	-480.9	不受限	不可开放
13018	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东康线921开关	东区站	26000	是	371.1	6427.64	公线	109.47	29	1896	0	3246.11	受限	不可开放
13019	10kV共龙二路大馈线	温江电力调度控制中心	共龙二线908开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	279.91	51	4848.1	0	2814.49	受限	不可开放
13020	10kV符峨线	峨眉山电力调度控制分中心	符峨线912开关	符溪站	20000	是	223	3862.47	公线	454	204	7863	21740	-26513	不受限	不可开放
13021	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界周线911开关	界市站	10000	是	295	5109.55	公线	237.44	80	4112.4	730	-754.76	不受限	不可开放
13022	10kV峨青线	峨眉山电力调度控制分中心	峨青线919开关	峨山站	50000	是	431	7465.14	公线	131.64	31	2280	7500	-3807.89	不受限	不可开放
13023	10kV秀城四线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城四线924开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	383.2	117	6637	905	-2997.1	不受限	不可开放
13024	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望逸线923开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	366.1	87	6340.8	250	3.11	不受限	不可开放
13025	10kV寿乐三线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐III线929开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	263.97	71	4572	18680	-18069.7	不受限	不可开放
13026	长华路	温江电力调度控制中心	长华线914开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	104.3	26	1806.4	0	3736.16	受限	不可开放
13027	10kV浦乐路大馈线	成都配调	浦乐线939	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	386.61	82	6696	0	-141.92	不受限	不可开放
13028	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄炉线914开关	黄家站	10000	是	205	3550.7	公线	224.9	110	3895.2	150	-1204.64	不受限	不可开放
13029	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界镇线913开关	界市站	10000	否	300	5196.15	公线	237.44	79	4112.4	4950	-4385.87	不受限	不可开放

13030	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	利武线922开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	483.95	161	8382	0	-3705.47	不受限	不可开放
13031	10KV徐站线	隆昌电力调度控制中心	徐站线918开关	徐家桥站	80000	是	600	10392.3	公线	600.98	100	10409	50	-2145.16	不受限	不可开放
13032	10kV徐水线	隆昌电力调度控制中心	徐水线961开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	154.42	94	2674.5	200	-302.41	不受限	不可开放
13033	10kV共龙一线	温江电力调度控制中心	共龙一线907开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	187.6	34	3249.3	7380	-2966.71	受限	不可开放
13034	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐竹线916开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	287.69	144	4982.8	0	-1865.11	不受限	不可开放
13035	10kV黄茨线921大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄茨线921开关	黄丹站	12600	是	335	5802.37	公线	282.03	84	4884.7	0	-242.8	不受限	不可开放
13036	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	青大线912开关	青龙站	20300	是	200	3464.1	公线	252.99	126	4381.8	0	-1610.52	不受限	不可开放
13037	10kV玉安线	温江电力调度控制中心	玉安线904开关	玉石	23000	是	400	6928.2	公线	297.23	74	5148	515	-120.44	不受限	不可开放
13038	10kV沐凡线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐凡线922开关	沐川站	71500	是	200	3464.1	公线	494.69	247	8568	0	-5796.72	不受限	不可开放
13039	10kV玉永线923大馈线	沐川电力调度控制分中心	玉永线923开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	322.86	108	5592	0	-915.47	不受限	不可开放
13040	10kV体教线	温江电力调度控制中心	体教线995开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1	115	11038.1	0	-3375.51	不受限	不可开放
13041	10kV沐城二线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐城二线924开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	315.01	105	5456	0	-779.47	不受限	不可开放
13042	10kV五楠线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	五楠线912开关	沐川五星站	3150	是	200	3464.1	公线	246.3	123	4266	0	-1494.72	不受限	不可开放
13043	10kV大楠线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	大楠线912开关	大楠站	6300	是	150	2598.08	公线	119.46	80	2069	0	9.46	不受限	不可开放
13044	10kV团镇线	温江电力调度控制中心	团镇线916开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	218.01	55	3776	500	1266.56	受限	不可开放
13045	10kV平宁线	温江电力调度控制中心	平宁线927开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	512.33	128	8873.5	515	-3845.94	受限	不可开放
13046	10kV青院路	都江堰电力调度控制中心	青院路923开关	青城山	102000	是	600	10392.3	专线	521.92	87	9039.6	0	-725.76	不受限	不可开放
13047	10kV草村线	成都配调	草村路928	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	435.87	107	7549.2	0	-1881.93	不受限	不可开放
13048	10kV建石线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	建石线913开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	382.45	96	6624	0	-388.62	不受限	不可开放
13049	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐泥线919开关	沐川站	71500	否	100	1732.05	公线	312.16	312	5406.6	0	-3847.76	不受限	不可开放
13050	10kV团教线	温江电力调度控制中心	团教线914开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	167.67	42	2904	0	2638.56	受限	不可开放
13051	10kV沐闸线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐闸线917开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	321.73	161	5572.4	0	-2454.71	不受限	不可开放
13052	10kV黄水线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄水线922开关	黄丹站	12600	否	10	173.21	公线	99.3	993	1719.9	0	-1564.01	不受限	不可开放
13053	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠朝线903	翠月湖	8300	是	300	5196.15	公线	304.85	102	5280	0	-1123.08	不受限	不可开放
13054	10kV团红线	温江电力调度控制中心	团红线912开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	188.22	94	3260	0	-488.72	受限	不可开放
13055	10kV浦团路大馈线	成都配调	浦团线966	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	517.32	109	8960	0	-2405.92	不受限	不可开放
13056	10kV团磨线	温江电力调度控制中心	团磨线906开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	258.66	129	4480	0	-1708.72	受限	不可开放
13057	10kV体创线	温江电力调度控制中心	体创线947开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1.76	100	30.5	0	7632.09	受限	不可开放
13058	10kV兴兰线	资中电力调度控制中心	兴兰线913开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	66.88	18	1158.4	4350	-367.67	不受限	不可开放
13059	10kV灌城一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城一路910	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	426.51	85	7387.1	250	-708.9	不受限	不可开放
13060	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥玉路912	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	459.68	115	7961.6	0	-2419.04	不受限	不可开放
13061	10kV团和二线	温江电力调度控制中心	团和二线904开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	226.79	57	3928	0	1614.56	受限	不可开放
13062	10kV长光线	温江电力调度控制中心	长光线909开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	562.1	102	9735.6	0	-2086.86	受限	不可开放
13063	10kV宋鹰线	资中电力调度控制中心	宋鹰线924开关	宋家站	20000	否	192	3325.54	专线	219.82	114	3807.3	0	-814.31	不受限	不可开放
13064	10kV团和一线	温江电力调度控制中心	团和一线903开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	116.86	29	2024	0	3518.56	受限	不可开放
13065	10kV体药线大馈线	温江电力调度控制中心	体药线943开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	142.41	26	2466.5	0	5196.09	受限	不可开放
13066	10kV团通线	温江电力调度控制中心	团通线905开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	315.01	79	5456	0	86.56	受限	不可开放
13067	10kV苏茅线	资中电力调度控制中心	苏茅线914开关	苏家湾站	6300	是	205	3550.7	公线	139.36	68	2413.8	1515	-733.17	不受限	不可开放
13068	10kV板香线	资中电力调度控制中心	板香线924开关	板栗站	18000	否	200	3464.1	公线	162.45	81	2813.6	315	-10.91	不受限	不可开放
13069	10kV胥铁路	都江堰电力调度控制中心	胥铁路915	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	418.96	105	7256.4	0	-1021.02	不受限	不可开放
13070	10kV大悦线	成都配调	大悦路907	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	453.15	111	7848.5	0	-1472.82	不受限	不可开放
13071	10kV归渔线	资中电力调度控制中心	归渔线924开关	归德站	30000	否	295	5109.55	公线	214.85	73	3721.2	1150	-272.61	不受限	不可开放

13072	10kV归阳线	资中电力调度控制中心	归阳线923开关	归德站	30000	否	245	4243.52	公线	193.96	79	3359.4	880	-420.23	不受限	不可开放
13073	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归高线922开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	271.39	90	4700.4	0	-23.87	不受限	不可开放
13074	10kV长农路	温江电力调度控制中心	长农线908开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	32.79	8	568	0	4974.56	受限	不可开放
13075	10kV平月线	温江电力调度控制中心	平月线925开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	230.78	42	3997.1	6400	-2734.51	受限	不可开放
13076	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥观路910	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	365.47	91	6330	0	-787.44	不受限	不可开放
13077	10kV金渔线	资中电力调度控制中心	金渔线912开关	金李井站	10000	否	255	4416.73	公线	236.95	93	4104	0	-128.94	不受限	不可开放
13078	10kV体博线	温江电力调度控制中心	体博线941开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	187.77	34	3252.1	0	4410.49	受限	不可开放
13079	10kV桥万线	资中电力调度控制中心	桥万线928开关	倒石桥站	100000	否	736	12747.89	公线	536.72	73	9296	3430	-1252.9	不受限	不可开放
13080	10kV蒲园三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园三路912	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	323.79	81	5608	0	-65.44	不受限	不可开放
13081	10kV桥凤一线	资中电力调度控制中心	桥凤一线914开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	369	61	6391	5630	-2667.93	不受限	不可开放
13082	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹观线928	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	374.73	94	6490.4	0	-947.84	不受限	不可开放
13083	10kV银朱线	资中电力调度控制中心	银朱线922开关	银山站	100000	否	340	5888.97	公线	205.16	60	3553.4	3990	-2243.33	不受限	不可开放
13084	10kV银东线	资中电力调度控制中心	银东线914开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	227.22	111	3935.4	0	-739.77	不受限	不可开放
13085	10kV牌心线	成都配调	牌心路907	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	491.69	120	8516.1	0	-2848.83	受限	不可开放
13086	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳江路905	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	302.77	151	5244	0	-2472.72	不受限	不可开放
13087	10kV北茅线	资中电力调度控制中心	北茅线927开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	351.13	59	6081.6	6210	-2938.53	不受限	不可开放
13088	10kV春恩线	温江电力调度控制中心	春恩线995开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	554.34	100	9601.2	1890	-3828.61	不受限	不可开放
13089	10kV长博路	温江电力调度控制中心	长博线907开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	104.16	26	1804	0	3738.56	受限	不可开放
13090	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹新路925	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	438.48	110	7594.4	0	-2051.84	不受限	不可开放
13091	10kV北谷一线	资中电力调度控制中心	北谷一线918开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	464.2	110	8040	0	-1446.09	不受限	不可开放
13092	10kV竹石线	井研电力调度控制分中心	竹石线912开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	369.55	134	6400.6	0	-2113.77	不受限	不可开放
13093	10kV北元线	资中电力调度控制中心	北元线915开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	283.23	76	4905.6	2750	-1872.28	不受限	不可开放
13094	10kV北东线	资中电力调度控制中心	北东线914开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	182.77	49	3165.6	4140	-1522.28	不受限	不可开放
13095	10kV体月路	温江电力调度控制中心	体月线933开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	1	100	1	0	8313.84	受限	不可开放
13096	10kV周天线	井研电力调度控制分中心	周天线922开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	331.64	121	5744	0	-1933.49	不受限	不可开放
13097	10kV资东线	资中电力调度控制中心	资东线924开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	309.28	76	5356.8	3140	-2136.71	不受限	不可开放
13098	10kV资广线	资中电力调度控制中心	资广线923开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	273.53	67	4737.6	2450	-827.51	不受限	不可开放
13099	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资唐线922开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	345.03	82	5976	1260	-642.09	不受限	不可开放
13100	10kV春乡线	温江电力调度控制中心	春乡线925开关	万春	126000	是	553	9578.24	专线	533.14	96	9234	0	-1571.41	不受限	不可开放
13101	10kV体年路大馈线	温江电力调度控制中心	体年线932开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	513.36	93	8891.4	0	-1228.81	受限	不可开放
13102	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河广线923开关	河口站	86500	否	235	4070.32	专线	5	2	85	0	3578	不受限	不可开放
13103	10kV资福线	资中电力调度控制中心	资福线919开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	370.67	88	6420	2150	-1976.09	不受限	不可开放
13104	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲向路914	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	431.41	108	7472	0	-1236.62	不受限	不可开放
13105	10kV春踏线	温江电力调度控制中心	春踏线924开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	679.19	123	11763.6	1600	-5701.01	不受限	不可开放
13106	10kV长朝路	温江电力调度控制中心	长朝线906开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	453.49	113	7854.4	0	-2311.84	受限	不可开放
13107	10kV平政路	温江电力调度控制中心	平政线923开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	310.96	78	5385.9	0	156.66	受限	不可开放
13108	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎书线933开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	22.26	5	385.6	12836	-5707.97	不受限	不可开放
13109	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田顺线922开关	田家站	30000	是	380	6581.79	公线	205.01	54	3550.8	3670	-1955.37	不受限	不可开放
13110	10kV资石线	资中电力调度控制中心	资石线911开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	30.35	7	525.6	5800	34.49	不受限	不可开放
13111	10kV体蓉线	温江电力调度控制中心	体蓉线930开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	1	100	1	200	8113.84	受限	不可开放
13112	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中西二线916开关	中山站	20000	是	300	5196.15	公线	209.74	70	3632.7	2000	-1475.78	不受限	不可开放
13113	10kV寿泽一线	内江电力调度控制中心	寿泽一线961开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	144.84	30	2508.7	1250	3754.93	受限	不可开放
13114	10kV涌馨线	温江电力调度控制中心	涌馨线935开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	68.28	12	1182.6	1600	4879.99	受限	不可开放
13115	10kV体铁线	温江电力调度控制中心	体铁线926开关	体育城	167000	否	481	8331.16	专线	192.86	40	3340.4	0	3324.53	受限	不可开放
13116	10kV长珠路	温江电力调度控制中心	长珠线905开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	403.14	101	6982.4	0	-1439.84	受限	不可开放
13117	10kV平光二线	温江电力调度控制中心	平光二线928开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	225.36	41	3903.2	0	3759.39	受限	不可开放
13118	10kV田铁线	温江电力调度控制中心	田铁线922开关	大田	83000	否	481	8331.16	专线	357.99	74	6200.4	0	464.53	受限	不可开放

13119	10kV田博线大馈线	温江电力调度控制中心	田博线912开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	149.38	27	2587.2	0	5061.54	受限	不可开放
13120	10kV寿泽二线	内江电力调度控制中心	寿泽二线971开关	寿溪桥	310000	否	482	8348.48	公线	4.22	1	73.1	12010	-4569.47	不受限	不可开放
13121	10kV寿华线	内江电力调度控制中心	寿华线962开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	278.79	58	4828.6	0	2685.03	受限	不可开放
13122	10kV涌土线	温江电力调度控制中心	涌土线934开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	68.28	12	1182.6	0	6479.99	受限	不可开放
13123	10kV湾陈线	内江电力调度控制中心	湾陈线914开关	湾桥站	10000	否	482	8348.48	公线	111	23	1918	8150	-2255	不受限	不可开放
13124	10kV涌江线大馈线	温江电力调度控制中心	涌江线933开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	493.54	89	8548.1	0	-899.36	受限	不可开放
13125	10kV体锦路大馈线	温江电力调度控制中心	体锦线925开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	505.45	91	8754.4	0	-1091.81	受限	不可开放
13126	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿水线928开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	226.41	47	3921.4	0	3592.23	受限	不可开放
13127	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青田路910	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	600.07	100	10393.2	0	-2079.36	不受限	不可开放
13128	10kV寿孵线	内江电力调度控制中心	寿孵线918开关	寿溪桥	300000	否	846	14653.15	专线	51.33	6	889	0	12298.83	受限	不可开放
13129	10kV寿甜线大馈线	内江电力调度控制中心	寿甜线916开关	寿溪桥	300000	是	482	8348.48	公线	356.48	74	6174.3	4615	-4110.52	受限	不可开放
13130	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿安二线925开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	324.49	67	5620.2	47925	-46031.57	受限	不可开放
13131	10kV寿安一线	内江电力调度控制中心	寿安一线915开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	317.11	66	5492.3	1200	821.33	受限	不可开放
13132	10kV涌春线大馈线	温江电力调度控制中心	涌春线932开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	1	100	1	0	7662.59	受限	不可开放
13133	10kV双玉线	内江电力调度控制中心	双玉线923开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	308.29	73	5339.6	2510	-1988.34	受限	不可开放
13134	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐汉线913开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	354.02	84	6131.6	1945	-2215.34	不受限	不可开放
13135	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌汉线915开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	345.67	82	5987	2275	-2400.74	不受限	不可开放
13136	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万江线923开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	113.9	28	1972.7	7250	-3680.14	不受限	不可开放
13137	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎虹线919开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	公线	35.84	7	620.7	13915	-7022.07	不受限	不可开放
13138	10kV涌名线大馈线	温江电力调度控制中心	涌名线929开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	专线	492	89	8521.5	1600	-2472.76	受限	不可开放
13139	10kV体同线	温江电力调度控制中心	体同线924开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	492.44	89	8529	0	-866.41	受限	不可开放
13140	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	298.87	89	5176.5	1500	-2034.6	不受限	不可开放
13141	10KV河佳线（专线）	内江电力调度控制中心	河佳线911开关	河口站	71500	否	510	8833.46	专线	417.66	82	7233.8	750	-33.69	不受限	不可开放
13142	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双白线916开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	320.57	76	5552.2	14005	-13695.94	受限	不可开放
13143	10kV沿李线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿李线921开关	沿口站	100000	是	271.35	4699.92	公线	220.61	81	3821	2830	-2891.06	不受限	不可开放
13144	10kV山街线大馈线	武胜电力调度控制中心	山街线971开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	280.19	67	4852.9	1760	-832.7	不受限	不可开放
13145	10kV烈八线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈八线953开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	316.38	79	5479.7	4585	-3829.32	不受限	不可开放
13146	10kV平新线大馈线	武胜电力调度控制中心	平新线955开关	平山站	20000	否	227.3	3936.95	公线	216.74	95	3754	6975	-7185.75	不受限	不可开放
13147	10kV涌恒线大馈线	温江电力调度控制中心	涌恒线928开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	1	100	1	0	7648.74	受限	不可开放
13148	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万工线924开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	公线	209.21	70	3623.6	4870	-3817.07	不受限	不可开放
13149	10kV灯榭线	成都配调	灯榭线913开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	450.55	95	7803.6	0	-430.26	受限	不可开放
13150	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富银线912开关	富溪站	10000	是	260	4503.33	公线	197.51	76	3420.8	3010	-2828.14	不受限	不可开放
13151	10kV中再一线	内江电力调度控制中心	中再一线914开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	175.81	59	3045	4322	-2690.47	不受限	不可开放
13152	10kV灯万线	成都配调	灯万线912开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	276.44	58	4788	0	2585.34	受限	不可开放
13153	10kV涌南线	温江电力调度控制中心	涌南线926开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	420.21	76	7278.1	4750	-4365.51	受限	不可开放
13154	10kV体金二线	温江电力调度控制中心	体金二线923开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	505.45	91	8754.4	0	-1091.81	受限	不可开放
13155	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团企线928开关	团结站	100000	是	264	4572.61	公线	163.24	62	2827.4	7905	-7074.31	不受限	不可开放
13156	10kV灯青线	成都配调	灯青线907开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	公线	295.7	63	5121.6	0	2251.74	受限	不可开放
13157	10kV土开线	成都配调	土开线906开关	土桥	103000	是	473	8192.6	公线	520.55	110	9016	0	-2461.92	受限	不可开放
13158	10kV涌厂二线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂二线925开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	195.98	35	3394.4	2500	1768.19	受限	不可开放
13159	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌西一线936开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	225.57	47	3906.8	9760	-6153.17	不受限	不可开放
13160	10kV烈面线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈面线952开关	烈面站	22500	否	360.45	6243.18	公线	376.65	104	6523.5	1770	-2674.64	不受限	不可开放
13161	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥玉二线925开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	385.09	80	6669.8	2566	-2557.02	不受限	不可开放
13162	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌电二线922开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	303	72	5242	0	619	不受限	不可开放
13163	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八沱线913开关	八角井站	90000	是	283	4901.7	公线	292.25	103	5061.7	1900	-3040.34	不受限	不可开放
13164	10kV涌光线	温江电力调度控制中心	涌光线924开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	466.03	84	8071.6	0	-409.01	不受限	不可开放
13165	10kV体盛线	温江电力调度控制中心	体盛线922开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	404.71	73	7009.6	0	652.99	受限	不可开放
13166	10kV科创二线	温江电力调度控制中心	科创二线927开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	469.75	85	8136	0	-473.41	不受限	不可开放
13167	10kV平城线	温江电力调度控制中心	平城线934开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	342.79	86	5937.2	630	-1024.64	受限	不可开放
13168	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团永线913开关	团结站	100000	是	255	4416.73	公线	155.18	61	2687.8	2490	-1644.42	不受限	不可开放

13169	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东法二线922开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	131.09	33	2270.5	8502.5	-4537.62	不受限	不可开放
13170	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨坡站	10000	是	200	3464.1	公线	182.02	91	3152.5	0	-381.22	不受限	不可开放
13171	10kV大长线大馈线	内江电力调度控制中心	大长线926开关	大洲站	80000	否	482	8348.48	公线	82.59	17	1430.4	11700	-5616.77	不受限	不可开放
13172	10kV涌向线	温江电力调度控制中心	涌向线923开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	616.89	112	10684.5	0	-3021.91	受限	不可开放
13173	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐中二线922开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	246.44	58	4268.4	6880	-5287.14	不受限	不可开放
13174	10kV山临线大馈线	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	296.77	71	5140	6380	-5734.95	不受限	不可开放
13175	10kV涌体线	温江电力调度控制中心	涌体线967开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	514.67	93	8914.1	5000	-6251.51	受限	不可开放
13176	10kV中高线大馈线	武胜电力调度控制中心	中高线955开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	132.33	74	2292	3235	-2749.14	不受限	不可开放
13177	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸二线921开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	246.85	58	4275.5	0	2318.41	受限	不可开放
13178	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉一线918开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	265.65	66	4601.1	9242	-7607.72	不受限	不可开放
13179	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东红线926开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	336.39	84	5826.3	0	-283.74	不受限	不可开放
13180	10kV涌华线	温江电力调度控制中心	涌华线966开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	509.49	92	8824.3	0	-1161.71	不受限	不可开放
13181	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体刘线920开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	486.81	88	8431.6	0	-769.01	受限	不可开放
13182	10kV沿新线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿新线911开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	350.17	96	6065	800	-1807.41	不受限	不可开放
13183	10kV土局线	成都配调	土局路940	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	539.72	114	9348	0	-1974.66	受限	不可开放
13184	10kV八凤线大馈线	内江电力调度控制中心	八凤线912开关	八角井站	90000	是	321	5559.88	公线	127.88	40	2214.8	5030	-2796.9	不受限	不可开放
13185	10kV永太线	内江电力调度控制中心	永太线914开关	永东站	10000	是	255	4416.73	公线	131	51	2271	1360	-98	不受限	不可开放
13186	10kV河机线	内江电力调度控制中心	河机线915开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	195.94	69	3393.6	3230	-2702.24	不受限	不可开放
13187	10kV高镇线	内江电力调度控制中心	高镇线912开关	高梁站	12600	否	200	3464.1	公线	87.37	44	1513.2	2250	-645.51	不受限	不可开放
13188	10kV辰维线	成都配调	辰维路932开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	518.24	110	8976	0	-2421.92	不受限	不可开放
13189	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	口碑线912开关	河口站	71500	否	283	4901.7	公线	264.38	93	4579	10811	-10978.47	不受限	不可开放
13190	10kV高永线	内江电力调度控制中心	高永线913开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	207.14	104	3587.6	0	-816.32	不受限	不可开放
13191	10kV双动线大馈线	内江电力调度控制中心	双动线926开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	299.15	71	5181.2	7504	-6823.94	受限	不可开放
13192	10kV体伦路	温江电力调度控制中心	体伦线918开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	1	100	1	0	8313.84	受限	不可开放
13193	10kV科南二线	温江电力调度控制中心	科南二线926开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	501.62	91	8688	0	-1025.41	不受限	不可开放
13194	10kV平康路	温江电力调度控制中心	平康线917开关	公平	84000	是	553	9578.24	专线	444.18	80	7693.2	0	-30.61	受限	不可开放
13195	10kV双鹏线	内江电力调度控制中心	双鹏线915开关	双苏站	80000	否	377	6529.83	专线	440.43	117	7628.2	4250	-6001.35	不受限	不可开放
13196	10kV铁凉路	成都配调	铁凉线922开关	铁佛	128000	是	473	8192.6	公线	392.98	83	6806.4	0	-252.32	不受限	不可开放
13197	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐千一线911开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	324.84	77	5626.2	1115	-879.94	不受限	不可开放
13198	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高大线914开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	177.2	89	3069.1	480	-777.82	不受限	不可开放
13199	10kV涌大线大馈线	温江电力调度控制中心	涌大线963开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	151.99	27	2632.5	0	5030.09	受限	不可开放
13200	10kV胜新线	成都配调	胜新路906	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	301.14	89	5215.7	1580	-2116.39	不受限	不可开放
13201	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八工线917开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	186.44	47	3229.1	26044	-23730.54	不受限	不可开放
13202	10kV马南线大馈线	内江电力调度控制中心	马南线926开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	201.94	48	3497.6	3350	-986.34	不受限	不可开放
13203	10kV灯迁线	成都配调	灯迁线942开关	圣灯	2*50000	否	409	0	专线	618.85	151	10718.4	0	-4342.72	受限	不可开放
13204	10kV碑永线	内江电力调度控制中心	碑永线923开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	181.39	71	3141.7	8025	-7633.32	不受限	不可开放
13205	10kV白苏线	内江电力调度控制中心	白苏线912开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	208	82	3606	998	-1070	不受限	不可开放
13206	10kV胜翡线	成都配调	胜翡线907开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	583.59	173	10107.8	0	-4843.57	不受限	不可开放
13207	10kV杨双线	内江电力调度控制中心	杨双线913开关	杨坡站	10000	是	255	4416.73	公线	28.84	11	499.5	5614	-2580.12	不受限	不可开放
13208	10kV桐千二线	内江电力调度控制中心	桐千二线971开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	264.5	63	4581.1	4120	-2839.84	不受限	不可开放
13209	10kV涌厂一线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂一线962开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	151.99	27	2632.5	0	5030.09	受限	不可开放
13210	10kV烈金线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈金线971开关	烈面站	22500	是	300	5196.15	公线	268.73	90	4810	7300	-7953.08	不受限	不可开放
13211	10kV体康线大馈线	温江电力调度控制中心	体康线916开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	424.58	71	7353.7	0	960.14	受限	不可开放
13212	10kV牌胜线	内江电力调度控制中心	牌胜线917开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	201.15	60	3483.9	2470	-1312	不受限	不可开放
13213	10kV万蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	万蟠线913开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	186.07	47	3222.8	2280	39.76	不受限	不可开放
13214	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白杨线913开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	88	35	1530	1100	904	不受限	不可开放
13215	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌三线921开关	凌家站	22500	否	264	4572.61	公线	149.72	57	2593.2	3185	-1662.85	不受限	不可开放
13216	10kV涌赛线	温江电力调度控制中心	涌赛线961开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	432.81	78	7496.2	800	-647.46	受限	不可开放
13217	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌邦线931开关	牌楼站	80000	是	482	8348.48	公线	302.22	63	5234.4	18548	-17103.62	不受限	不可开放
13218	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐安一线912开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	158.55	37	2746.1	4930	-1814.84	不受限	不可开放
13219	10kV高新线	内江电力调度控制中心	高新线915开关	高梁站	12600	是	255	4416.73	公线	187.6	74	3249.2	250	34.18	不受限	不可开放

13220	10kV富凤线	内江电力调度控制中心	富凤线911开关	富溪站	20000	否	316	5473.28	公线	95.55	30	1655	5230	-1959.05	不受限	不可开放
13221	10kV双农线大馈线	内江电力调度控制中心	双农线928开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	339.38	80	5878	1350	-1366.74	受限	不可开放
13222	10kV胜印线	成都配调	胜印路913	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	612.08	181	10601.2	0	-5336.97	不受限	不可开放
13223	10kV八五线	内江电力调度控制中心	八五线929开关	八角井站	90000	是	482	8348.48	公线	462.73	96	8014.4	4810	-6145.62	不受限	不可开放
13224	10kV涌周线	温江电力调度控制中心	涌周线919开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	572.21	103	9910.6	0	-2248.01	受限	不可开放
13225	10kV体原线	温江电力调度控制中心	体原线915开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	499.82	90	8656.9	0	-994.31	受限	不可开放
13226	10kV两海三路	成都配调	两海三路921	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	340.08	72	5890.2	0	1483.14	受限	不可开放
13227	10kV中牛线	内江电力调度控制中心	中牛线913开关	中山站	20000	否	300	5196.15	公线	194.62	65	3370.8	1300	5.73	不受限	不可开放
13228	10kV双桥二线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥二线924开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	331.7	78	5745	7720	-7603.74	受限	不可开放
13229	10kV马邱线	内江电力调度控制中心	马邱线924开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	224.29	53	3884.7	2820	-843.44	不受限	不可开放
13230	10kV唐振线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐振线915开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	497.1	94	8609.8	0	-1252.05	不受限	不可开放
13231	10kV涌花线	温江电力调度控制中心	涌花线918开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	公线	336.55	61	5829	1500	319.74	受限	不可开放
13232	10kV三和二线大馈线	内江电力调度控制中心	三和二线923开关	三元站	100000	是	400	0	公线	362.83	91	6284.2	0	-741.64	不受限	不可开放
13233	10kV三国一线大馈线	内江电力调度控制中心	三国一线911开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	273.56	65	4738.1	1060	63.16	不受限	不可开放
13234	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八火线923开关	八角井站	90000	是	196	3394.82	公线	44.02	22	762.5	15680	-13726.64	不受限	不可开放
13235	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌郎线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	279	106	4832.2	2920	-4094.11	不受限	不可开放
13236	10kV涌康线大馈线	温江电力调度控制中心	涌康线917开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	523.27	95	9063.1	0	-1400.51	受限	不可开放
13237	10kV体泰线大馈线	温江电力调度控制中心	体泰线914开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	70.5	13	1221	400	6041.59	受限	不可开放
13238	10kV科丽线	温江电力调度控制中心	科丽线924开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	369.05	67	6392	3000	-1743.26	不受限	不可开放
13239	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双马线927开关	双苏站	90000	是	423	7326.57	公线	166.76	39	2888.3	1260	1712.96	受限	不可开放
13240	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永甘线913开关	永东站	10000	否	255	4416.73	公线	221	87	3828	1890	-1743	不受限	不可开放
13241	10kV胜安线	成都配调	胜安线905开关	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	198.57	59	3439.2	1880	-639.89	不受限	不可开放
13242	10kV双汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉二线922开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	567.58	59	9830.4	6895	-3367.82	受限	不可开放
13243	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	10000	是	321	5559.88	公线	291.3	91	5045.3	625	-1222.4	不受限	不可开放
13244	10kV朝永线	内江电力调度控制中心	朝永线915开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	270.5	71	4685	4300	-3719.57	不受限	不可开放
13245	10kV双贸一线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸一线913开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	248.09	59	4296.9	4793	-2495.99	受限	不可开放
13246	10kV涌孔线	温江电力调度控制中心	涌孔线916开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	523.27	95	9063.1	0	-1414.36	不受限	不可开放
13247	10kV牌五线	内江电力调度控制中心	牌五线923开关	牌楼站	80000	否	380	6581.79	公线	223	59	3862	6625	-4164	不受限	不可开放
13248	10kV涌龙二线	温江电力调度控制中心	涌龙二线912开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	646.05	117	11189.5	4860	-8386.91	受限	不可开放
13249	10kV大福二线	内江电力调度控制中心	大福二线921开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	332	78	5747	0	114	不受限	不可开放
13250	10kV体绣线大馈线	温江电力调度控制中心	体绣线913开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	336.32	61	5825.1	1000	837.49	受限	不可开放
13251	10kV双松线	内江电力调度控制中心	双松线918开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	390.25	92	6759.2	7058	-7955.94	受限	不可开放
13252	10kV万丁线大馈线	内江电力调度控制中心	万丁线912开关	万里坡站	20500	否	400	6928.2	公线	136.39	34	2362.3	6660	-2786.92	不受限	不可开放
13253	10kV马国线大馈线	内江电力调度控制中心	马国线915开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	346.7	92	6004.9	250	-1031.04	不受限	不可开放
13254	10kV涌龙一线	温江电力调度控制中心	涌龙一线911开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	231.45	42	4008.7	0	3653.89	受限	不可开放
13255	10kV双汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉一线911开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	713.61	74	12359.7	9350	-8352.12	受限	不可开放
13256	10kV三内一线	内江电力调度控制中心	三内一线963开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	309.15	77	5354.5	1250	-1061.94	不受限	不可开放
13257	10kV家园线大馈线	邻水电力调度控制中心	家园线913开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	277.19	69	4800.9	2610	-1868.34	不受限	不可开放
13258	10kV丰柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰柳线958开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	292.82	99	5071.7	3730	-4714.06	不受限	不可开放
13259	10kV石顺线	内江电力调度控制中心	石顺线923开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	155.57	74	2694.5	1865	-1649.65	不受限	不可开放
13260	10kV凌黄线	内江电力调度控制中心	凌黄线914开关	凌家站	22500	是	295	5109.55	公线	328.31	111	5686.3	19335	-20933.66	不受限	不可开放
13261	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	30000	是	321	5559.88	公线	211.15	66	3657.2	1600	-809.3	不受限	不可开放
13262	10kV双凤凰线大馈线	内江电力调度控制中心	双凤凰线914开关	双苏站	80000	否	482	8348.48	公线	260.64	54	4514.2	4500	-1500.57	受限	不可开放
13263	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三石线928开关	三元站	100000	否	423	7326.57	公线	259.85	61	4500.6	6600	-4506.69	不受限	不可开放
13264	10kV草优线	成都配调	草优路916	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	494.13	121	8558.4	0	-2182.72	不受限	不可开放
13265	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任天线937开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	384.12	69	6653	2500	-1490.41	不受限	不可开放
13266	10kV体湖线	温江电力调度控制中心	体湖线910开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	319.09	58	5526.7	0	2135.89	受限	不可开放
13267	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双工线925开关	双苏站	80000	是	505	8746.86	公线	422.75	84	7322.1	16792	-17116.61	受限	不可开放
13268	10kV河长线	内江电力调度控制中心	河长线925开关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	360.36	95	6241.5	1370	-2346.07	不受限	不可开放
13269	10kV苏草线	成都配调	苏草线933开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	0	公线	428	105	7413	0	-1745.73	不受限	不可开放
13270	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田桥线913开关	田家站	16300	是	316	5473.28	公线	334.22	106	5788.7	5990	-7400.08	不受限	不可开放
13271	10kV灯岭线	成都配调	灯岭路923	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受限	不可开放

13272	10kV牛东线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	366.56	79	6348.8	0	94.43	不受限	不可开放
13273	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双靖线912开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	282.93	67	4900.4	19510	-18549.14	受限	不可开放
13274	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白华线914开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	189.04	95	3274.2	0	-156.51	不受限	不可开放
13275	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东平一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	358.12	85	6202.7	477.5	-818.94	不受限	不可开放
13276	10kV指状线	成都配调	指状路922	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	381.76	81	6612	0	-57.92	不受限	不可开放
13277	10kV竹林线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹林线951开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	223.63	54	3873.2	6160	-4296.65	不受限	不可开放
13278	10kV体尊路大馈线	温江电力调度控制中心	体尊线909开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	319.09	53	5526.7	10000	-7212.86	受限	不可开放
13279	10kV科原线大馈线	温江电力调度控制中心	科原线922开关	海科	104000	否	400	6928.2	专线	328.41	82	5688	8200	-8345.44	不受限	不可开放
13280	10kV苏园路	成都配调	苏园路937	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	431.58	106	7475	0	-1807.73	不受限	不可开放
13281	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八高线925开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	275.22	69	4766.8	1780	-311.42	不受限	不可开放
13282	10kV牛油线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛油线972开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	329.6	82	5708.6	0	-166.04	不受限	不可开放
13283	10kV牌西二线	内江电力调度控制中心	牌西二线946开关	牌楼站	95000	是	482	8348.48	公线	359.57	75	6227.8	685	-234.02	不受限	不可开放
13284	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	259	4486.01	公线	267	103	4632	640	-1683	不受限	不可开放
13285	10kV金建线	成都配调	金建路905	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	417.97	88	7239.2	0	-685.12	不受限	不可开放
13286	10kV凌朝线大馈线	内江电力调度控制中心	凌朝线912开关	凌家站	22500	是	300	5196.15	公线	143.7	48	2488.8	3465	-1796.88	不受限	不可开放
13287	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨河线911开关	杨坡站	10000	否	100	1732.05	公线	60.98	61	1056.1	870	-367.26	不受限	不可开放
13288	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大洲站	80000	否	482	0	公线	308.29	64	5339.6	0	2174.03	受限	不可开放
13289	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三邱线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	386.44	91	6693.1	3600	-4431.84	不受限	不可开放
13290	10kV体金一线	温江电力调度控制中心	体金一线908开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	192.86	35	3340.4	0	4322.19	受限	不可开放
13291	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥一线917开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	402.8	95	6976.5	12556	-13671.24	受限	不可开放
13292	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河郭线914开关	河口站	71500	是	255	4416.73	公线	176.02	69	3048.6	660	-175.22	不受限	不可开放
13293	10kV府东线	成都配调	府东路920	府青路	2*50000	是	473	0	公线	239.65	51	4150.8	2775	-371.72	不受限	不可开放
13294	10kV核格线	成都配调	核格线924	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	203.61	43	3526.5	0	3846.84	受限	不可开放
13295	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史牛线912开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	141.62	67	2452.8	2040	-1219.22	不受限	不可开放
13296	10kV益攀线	成都配调	益攀路907	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	321.39	95	5566.4	0	-887.09	不受限	不可开放
13297	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八庭线926开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	352.51	88	6105.4	19475	-20037.84	不受限	不可开放
13298	10kV果大线	内江电力调度控制中心	果大线914开关	果湾站	10000	是	170	2944.49	公线	48.89	29	846.8	1436	72.79	不受限	不可开放
13299	10kV体科线	温江电力调度控制中心	体科线907开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1	100	1	0	7662.59	受限	不可开放
13300	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑联线921开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	180.45	71	3125.4	2855	-2447.02	不受限	不可开放
13301	10kV益坡线	成都配调	益坡路923	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	295.43	87	5116.8	2900	-3337.49	不受限	不可开放
13302	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌千线911开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	196.65	74	3406	1130	-877.91	不受限	不可开放
13303	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史寿线913开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	93.08	44	1612.2	2978	-1316.62	不受限	不可开放
13304	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东长一线962开关	东兴站	100000	是	374	6477.87	公线	336.69	90	5831.5	1495.5	-2144.7	不受限	不可开放
13305	10kV任园线大馈线	温江电力调度控制中心	任园线918开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	538.28	98	9323	0	-1674.26	不受限	不可开放
13306	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大中线925开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	377.53	89	6538.8	0	-677.54	不受限	不可开放
13307	10kV土兴路用户专线	成都配调	土兴线926开关	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	380.14	80	6584	0	789.34	受限	不可开放
13308	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉二线971开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	271.55	68	4703.2	8850	-7317.82	不受限	不可开放
13309	10kV马西线	成都配调	马西路945	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	470.99	100	8157.6	0	-784.26	不受限	不可开放
13310	10kV体府线	温江电力调度控制中心	体府线905开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	486.81	88	8431.6	0	-769.01	受限	不可开放
13311	10kV科达线大馈线	温江电力调度控制中心	科达线911开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	501.62	91	8688	200	-1225.41	不受限	不可开放
13312	10kV玉荣线	成都配调	玉荣线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	437.18	92	7572	0	-1017.92	不受限	不可开放
13313	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	338.16	71	5857	0	1516.34	受限	不可开放
13314	10kV沙润线	成都配调	沙润线952开关	金沙	2*63000	否	338	0	专线	368.36	109	6380	0	-1111.1	不受限	不可开放
13315	10kV碑高线	内江电力调度控制中心	碑高线911开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	公线	47.11	18	815.9	4590	-1430.84	不受限	不可开放
13316	10kV槐下线	成都配调	槐下线951开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	560.09	118	9700.8	0	-3146.72	不受限	不可开放
13317	10kV湾世二线	成都配调	湾世二路920开关	七里湾	2*63000	是	473	0	公线	627.81	133	10873.6	0	-4319.52	不受限	不可开放
13318	10kV胜博线	成都配调	胜博路950	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	341.01	101	5906.3	0	-642.07	不受限	不可开放
13319	10kV任都线大馈线	温江电力调度控制中心	任都线915开关	任家桥	130000	否	600	10392.3	专线	18.01	3	312	19860	-11858.16	不受限	不可开放
13320	10kV音科线	成都配调	音科、音大路910	潮音	2*63000	否	473	8192.6	专线	495.66	105	8584.8	0	-1211.46	不受限	不可开放
13321	10kV长汇路大馈线	温江电力调度控制中心	长汇线952开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	273.26	50	4732.8	0	2915.94	受限	不可开放
13322	10kV平新路大馈线	温江电力调度控制中心	平新线913开关	公平	84000	否	400	6928.2	公线	76.54	19	1325.7	0	4216.86	受限	不可开放
13323	10kV平柳线	温江电力调度控制中心	平柳线936开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	390	97	6754.8	0	-1212.24	受限	不可开放
13324	10kV坊坪线	邻水电力调度控制中心	坊坪线961开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	541.87	117	9385.2	0	-2941.97	不受限	不可开放
13325	10kV田药二线	温江电力调度控制中心	田药二线920开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	10.12	2	175.2	0	7473.54	受限	不可开放
13326	10kV龙金线	邻水电力调度控制中心	龙金线916开关	龙安站	34000	是	366	6339.31	公线	190.16	52	3293.6	0	1777.85	受限	不可开放
13327	10kV田科线	温江电力调度控制中心	田科线914开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	269.65	67	4670.4	0	872.16	受限	不可开放

13328	10kV官魏线	万源电力调度控制中心	10kV.官魏线918开关	官渡站	31500	是	308	5334.72	公线	99.84	32	1729.3	2520	18.48	不受限	不可开放
13329	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90000	否	600	10392.3	公用	684.77	114	11860.3	0	-2507.23	不受限	不可开放
13330	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通二线946开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	649.29	123	11245.7	0	-3943.37	不受限	不可开放
13331	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石井线913开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	481.25	91	8335.2	0	-1032.87	不受限	不可开放
13332	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船沙线924开关	船城站	100000	否	420	7274.61	公线	313.14	75	5423.5	2750	-1626.35	受限	不可开放
13333	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	10kV太城三线918开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	259.93	58	4502	3000	-1266.62	不受限	不可开放
13334	10kV园政二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园政二线927开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公用	544.54	91	9431.5	2230	-3347.66	不受限	不可开放
13335	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵安线915开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	417.68	79	7234.3	0	68.03	不受限	不可开放
13336	10kV永时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永时线934开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	400.87	76	6943	1800	-1440.67	不受限	不可开放
13337	10kV兴玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴玉线912开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	326.09	109	5647.8	0	-1490.88	不受限	不可开放
13338	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环一线911开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	459.15	87	7952.5	8340	-8990.17	不受限	不可开放
13339	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通一线913开关	园艺站	50000	否	527	9127.91	公用	459.28	87	7954.7	3000	-2739.58	不受限	不可开放
13340	10kV泉麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉麻线927开关	福泉站	40000	是	406	7032.13	公用	368.27	91	6378.4	0	-752.7	不受限	不可开放
13341	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV乐杨线912开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	266.67	97	4618.8	0	-331.97	受限	不可开放
13342	10kV益白线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益白线912开关	益门站	12600	否	235	4070.32	公线	224	95	3879.68	1920	-2136.5	受限	不可开放
13343	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	外元线914开关	外北站	12620	否	220	3810.51	公线	179.68	82	3112	3725	-3407.54	受限	不可开放
13344	10kV水泥厂线大馈线	会理电力调度控制中心	水泥厂线911开关	外北站	12620	否	150	2598.08	公线	865.36	577	14988	80	-12729.73	受限	不可开放
13345	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工一线919开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	414.71	102	7182.8	125	-978.88	不受限	不可开放
13346	10kV梁磨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁磨线925开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	437.7	79	7580.9	0	81.69	不受限	不可开放
13347	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河普线912小车开关	河口站	9000	否	300	5196.15	公线	209.64	70	3631	1750	-704.47	受限	不可开放
13348	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	否	335	5802.37	公线	46.58	14	806.8	5595	-1179.67	受限	不可开放
13349	10kV高花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高花线917开关	高水站	31500	否	400	6928.2	公用	389.75	97	6750.4	0	-515.02	不受限	不可开放
13350	10kV铁顺一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺一线922开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	434.06	82	7518	0	-215.67	不受限	不可开放
13351	10kV泉杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉杨线926开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	242.1	80	4193.1	0	19.24	不受限	不可开放
13352	10kV通安线大馈线	会理电力调度控制中心	通安线919开关	通安站	18800	否	300	5196.15	公线	134.3	45	2326	5570	-3219.47	受限	不可开放
13353	10kV普时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普时线912开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	621.23	118	10759.7	1000	-4457.37	不受限	不可开放
13354	10kV御虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹二线945开关	御营站	50000	是	552	9560.92	公用	590.61	107	10229.4	0	-2580.66	不受限	不可开放
13355	10kV白万线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白万线921开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	316.54	94	5482.4	0	-260.27	受限	不可开放
13356	10kV铁滨一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨一线919开关	铁牛站	40000	是	553	9578.24	公用	559.05	101	9682.8	0	-2020.21	不受限	不可开放
13357	10kV云新线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云甸站	10000	否	220	3810.51	公线	186.43	85	3228.9675	615	-414.6076	受限	不可开放
13358	10kV林教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教一线919开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	541.49	90	9378.6	0	-25.53	不受限	不可开放
13359	10kV祥永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永一线926开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	536.15	107	9286.1	0	-2357.9	不受限	不可开放
13360	10kV石盘线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石盘线909开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	591.17	112	10239	0	-2936.67	不受限	不可开放
13361	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线933开关	御营站	50000	是	403	6980.16	公用	338.28	84	5859	30	-304.87	不受限	不可开放
13362	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	南西线912开关	（会理县调）城南站	16050	否	300	5196.15	公线	183.46	61	3177.5	4050	-2550.97	受限	不可开放
13363	10kV黎厂线大馈线	会理电力调度控制中心	黎厂线924小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	296.25	88	5131	625	-533.87	受限	不可开放
13364	10kV平高一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高一线916开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	491.92	82	8520	0	-206.16	受限	不可开放
13365	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线923开关	吴家站	8000	是	200	3464.1	公线	176.07	88	3049.6	0	-278.32	不受限	不可开放
13366	10kV通海线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通海线912开关	通安站	18800	否	275	4763.14	公线	151.87	55	2630.4	2690	-1033.57	受限	不可开放
13367	10kV园开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开四线942开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	868.3	109	15038.9	0	-2568.13	不受限	不可开放
13368	10kV马合线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV马合线912开关	力马河站	12600	否	220	3810.51	公线	267.06	121	4625.479	1250	-2446.1191	受限	不可开放
13369	10kV园开三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开三线953开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	875	109	15155	0	-2684.23	不受限	不可开放
13370	10kV云蚕线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云蚕线914开关	云甸站	10000	否	275	4763.14	公线	207	75	3585.24	1140	-438.54	受限	不可开放
13371	10kV白荷线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白荷线914开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	204.57	61	3543.2	1745	-66.07	受限	不可开放
13372	10kV鹿民线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿民线915开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	239.78	72	4153	1250	-180.87	受限	不可开放
13373	10kV绵宾线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵宾线954开关	绵阳站	50000	是	451	7811.55	公用	378.03	84	6547.4	0	-298.16	不受限	不可开放
13374	10kV谷丰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷丰线917开关	丰谷	150000	是	358	6200.74	公用	523.2	146	9061.9	30	-4131.31	不受限	不可开放
13375	10kV林包线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林包线915开关	金家林站	50000	是	600	10392.3	公用	524.53	87	9084.9	0	-771.06	不受限	不可开放
13376	10kV御虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹一线936开关	御营站	50000	是	553	9578.24	公用	439.21	79	7607.2	0	55.39	不受限	不可开放
13377	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船羊线934开关	船城站	100000	否	275	4763.14	公线	185.53	67	3213.3	1140	-66.47	受限	不可开放

13378	10kV绵碑线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵碑线929开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	444.26	74	7694.6	630	-10.76	不受限	不可开放
13379	10kV新红线	会理电力调度控制中心	新红线913小车开关	新坝站	22650	否	275	4763.14	公线	349	127	6044.68	2760	-3617.98	受限	不可开放
13380	10kV回峰一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰一线961开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	336.89	84	5835	0	-292.44	不受限	不可开放
13381	10kV林工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工一线914开关	金家林站	50000	否	527	9127.91	公用	216.59	41	3751.4	4400	63.72	不受限	不可开放
13382	10kV平跃一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃一线936开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	209.24	40	3624	0	3678.33	受限	不可开放
13383	10kV御涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪一线916开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	483.83	81	8379.9	0	-66.06	不受限	不可开放
13384	10kV白顺线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白顺线911开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	156.4	47	2708.8	4750	-2816.9	受限	不可开放
13385	10kV南内线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南内线922开关	（会理县调）城南站	16000	否	240	4156.92	公线	228.08	95	3950.3457	6375	-6584.2256	受限	不可开放
13386	10kV白欣线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白欣线926开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	271.87	68	4708.8	1930	-403.42	受限	不可开放
13387	10kV平高二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高二线942开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	290.3	48	5028	0	3285.84	受限	不可开放
13388	10kV614专线大馈线	会理电力调度控制中心	614专线921开关	外北站	12600	否	100	1732.05	专线	122.86	123	2128	0	-569.16	受限	不可开放
13389	10kV平虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹二线944开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	150.12	28	2600	0	4702.33	受限	不可开放
13390	10kV外玉线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV外玉线925开关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	119.69	80	2073	1800	-1534.73	受限	不可开放
13391	10kV梁体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁体线943开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	468.63	85	8116.7	830	-326.28	不受限	不可开放
13392	10kV吴镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴镇线925开关	吴家站	8000	是	300	5196.15	公用	282.41	94	4891.4	125	-859.48	不受限	不可开放
13393	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线968开关	南塔站	31500	是	403	6980.16	公线	338.28	84	5859	0	-274.87	不受限	不可开放
13394	10kV鹿大线	会理电力调度控制中心	鹿大线913开关	鹿厂站	25100	否	220	3810.51	公线	162.43	74	2813.3	2730	-2113.84	受限	不可开放
13395	10kV高园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高园线915开关	高水站	31500	是	400	6928.2	公用	516.59	129	8947.3	0	-3404.74	不受限	不可开放
13396	10kV白坝西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝西线916开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	209.93	52	3636	7550	-4950.62	受限	不可开放
13397	10kV鹿鹿线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿鹿线922开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	324.32	97	5617.222	1840	-2485.2424	受限	不可开放
13398	10kV泉工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工二线924开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	431.53	106	7474.1	0	-1145.18	不受限	不可开放
13399	10kV群西二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西二线936开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	719.94	94	12469.3	0	-1896.86	不受限	不可开放
13400	10kV城警线923大馈线	布拖电力调度控制中心	城警线923开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	146.72	73	2541.2	0	576.49	受限	不可开放
13401	10kV农联线913大馈线	布拖电力调度控制中心	农联线913开关	农某站	2100	否	75	1299.04	公线	144.28	192	2499	0	-1329.86	不受限	不可开放
13402	10kV群贾一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾一线916开关	群文	130000	是	800	13856.41	公线	779.31	97	13497.7	0	-2412.57	不受限	不可开放
13403	10kV群板线大馈线	游仙电力调度控制中心	群板线921开关	群文	130000	是	762	13198.23	公线	618.24	81	10708	0	-149.42	不受限	不可开放
13404	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	10kV高新一线912	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	399.02	122	6911	0	-1797.98	受限	不可开放
13405	10kV南滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	南滨线966开关	南塔站	31500	否	655	11344.93	公用	647.06	99	11207.1	0	-996.66	不受限	不可开放
13406	10kV沉镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉镇线922开关	沉抗站	10000	是	225	3897.11	公用	163.91	73	2839	315	-36.31	不受限	不可开放
13407	10kV游小二线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小二线942开关	游仙站	50000	是	400	6928.2	公用	259.81	65	4499.9	3190	-2147.34	不受限	不可开放
13408	10kV南州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州一线964开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	590.3	104	10224	0	-2339.7	不受限	不可开放
13409	10kV科镇三线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇三线917开关	农科站	50000	是	600	10392.3	公用	495.58	83	8583.5	3600	-3869.66	不受限	不可开放
13410	10kV衣俄线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣俄线912开关	农某站	2100	否	75	1299.04	公线	69.4	93	1202	0	-32.86	不受限	不可开放
13411	10kV三文线大馈线	游仙电力调度控制中心	三文线924开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	410.85	68	7116	1900	-702.16	不受限	不可开放
13412	10kV城则线大馈线	布拖电力调度控制中心	城则线922开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	207.81	104	3599.2	0	-481.51	不受限	不可开放
13413	10kV忠魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠魏线913开关	忠兴站	18000	是	150	2598.08	公用	240.92	161	4172.7	0	-2094.24	不受限	不可开放
13414	10kV塘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇线914开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	457.4	77	7922.1	880	-529.83	不受限	不可开放
13415	10kV银阿线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银阿线916开关	银鹿站	80000	是	515	8920.06	公线	308.7	60	5346.6	2095	5041.05	受限	不可开放
13416	10kV屯城II线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城II线915开关	中屯站	60000	是	390	6755	公线	385.93	99	6684.3	0	-1280.3	不受限	不可开放
13417	10kV科镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇二线925开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	523.19	101	9061.7	0	-1856.37	不受限	不可开放
13418	10kV仙抗线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙抗线913开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	392.25	100	6793.8	0	-1334.38	不受限	不可开放
13419	10kV银麻线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银麻线924开关	银鹿站	160000	是	335	5802.37	公线	282.75	84	4897.2	0	-255.3	不受限	不可开放
13420	10kV仙锦线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙锦线939开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	500.58	88	8670	0	-785.7	不受限	不可开放
13421	10kV屯城四线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城四线916开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	519.15	130	8991.6	400	-3849.04	不受限	不可开放
13422	10kV小铁线大馈线	游仙电力调度控制中心	小铁线909开关	小枧站	31500	是	353	6114.14	公用	389.66	110	6748.9	315	-2172.59	不受限	不可开放
13423	10kV游小线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小线917开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	657.26	131	11383.7	40	-4495.5	不受限	不可开放
13424	10kV塘镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇二线926开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	504.51	85	8738.1	600	-1065.83	不受限	不可开放
13425	10kV仙府一线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府一线971开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	476.95	84	8260.8	500	-876.5	不受限	不可开放
13426	10kV城区三线	德昌电力调度控制中心	城区三线925开关	城郊站	32600	是	400	6928.2	公线	342.26	86	5928	1500	-1885.44	不受限	不可开放

13427	10kV大锦线912大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大锦线912开关	大村站	3150	是	100	1732.05	公线	85.86	86	1487.1	1260	-101.46	受限	不可开放
13428	10kV仙城线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城线929开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	429.15	75	7432.8	500	-48.5	不受限	不可开放
13429	10kV群贾二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾二线922开关	群文	130000	是	600	10392.3	公线	640.29	107	11089.9	0	-2776.06	不受限	不可开放
13430	10kV群西一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西一线935开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	666.42	87	11542.4	0	-969.96	不受限	不可开放
13431	10kV游济西线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济西线911开关	游仙站	31500	是	575	9959.29	公用	666.95	116	11551.5	0	-3584.07	不受限	不可开放
13432	10kV新开线大馈线	游仙电力调度控制中心	新开线923开关	新桥站	12600	是	321	5559.88	公用	371.43	116	6433.2	250	-2235.3	不受限	不可开放
13433	10kV永锦线大馈线	德昌电力调度控制中心	永锦线922开关	永春站	13000	否	200	3464.1	公线	210.86	105	3652.1	2250	-2784.41	不受限	不可开放
13434	10kV科镇一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇一线913开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	517.74	100	8967.3	2430	-4191.97	不受限	不可开放
13435	10kV三环线大馈线	游仙电力调度控制中心	三环线919开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	533.49	89	9240	0	-926.16	不受限	不可开放
13436	10kV三州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州二线910开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	494	87	8556	830	-1501.7	不受限	不可开放
13437	10kV小松线大馈线	游仙电力调度控制中心	小松线908开关	小枧站	40000	是	500	8660.25	公用	348.35	70	6033.4	800	94.8	不受限	不可开放
13438	10kV永红线921大馈线	德昌电力调度控制中心	永红线921开关	永春站	13000	否	220	3810.51	公线	289.1	131	5007.12	4390	-5967.74	不受限	不可开放
13439	10kV城坪线大馈线	德昌电力调度控制中心	城坪线927开关	城郊站	32600	是	335	5802.37	公线	297	89	5144	1250	-1752.1	不受限	不可开放
13440	10kV城区II线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区二线916开关	城郊站	30000	是	344	5958.25	公线	172.29	50	2984	2160	-377.4	不受限	不可开放
13441	10kV屯银线大馈线	德昌电力调度控制中心	屯银线923开关	中屯站	60130	否	275	4763.14	公线	250.77	91	4343.4	1000	-1056.57	不受限	不可开放
13442	10kV会香线大馈线	江油电力调度控制中心	会香线932开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	518.97	77	8988.6	3130	-1674.33	不受限	不可开放
13443	10kV官星线大馈线	江油电力调度控制中心	官星线911开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	323.48	180	5602.7	0	-3108.55	不受限	不可开放
13444	10kV沙梁线	通江电力调度控制中心	10kV沙梁线913	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	275.83	100	4777.4	0	-490.57	受限	不可开放
13445	10kV至龙线	通江电力调度控制中心	10kV至龙线952	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	219.86	92	3808	0	-66.77	受限	不可开放
13446	10kV中城三线大馈线	江油电力调度控制中心	中城三线907开关	中坝站	40000	是	480	8313.84	公用	435.8	91	7548	0	-896.93	不受限	不可开放
13447	10kV913田启线	甘洛电力调度控制中心	田启线913小车开关	田坝站	10000	否	194	3360.18	公线	205.29	106	3555.7	0	-531.54	不受限	不可开放
13448	10kV912田新线	甘洛电力调度控制中心	10kV田新线912开关	田坝站	10000	否	194	3360.18	公线	275.43	142	4770.4	0	-1746.24	不受限	不可开放
13449	10kV武四线大馈线	江油电力调度控制中心	武四线923开关	武都站	31500	是	300	5196.15	公用	261.57	87	4530.4	0	-373.48	不受限	不可开放
13450	10kV普尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普尔线914开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	161.78	100	2802	0	-292.26	不受限	不可开放
13451	10kV甘双线914	甘洛电力调度控制中心	甘双线923小车开关	甘洛站	63000	否	255	4416.73	公线	309.1	121	5353.6	0	-1378.54	不受限	不可开放
13452	10kV平望线	通江电力调度控制中心	10kV平望线955	平溪站	8000	否	240	4156.92	公线	229.17	95	3969.2	0	-227.97	受限	不可开放
13453	10kV合明线大馈线	江油电力调度控制中心	合明线919开关	三合站	40000	否	330	5715.77	公用	999.64	303	17313.7	0	-12169.51	不受限	不可开放
13454	10kV阿黑线911	甘洛电力调度控制中心	10kV阿黑线911开关	阿兹觉站	10000	否	194	3360.18	公线	146.05	74	2470	50	-834.82	不受限	不可开放
13455	10kV武阳线大馈线	江油电力调度控制中心	武阳线919开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	217.27	91	3763.2	0	-437.66	不受限	不可开放
13456	10kV诺东线	通江电力调度控制中心	10kV诺东线928	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	407.75	102	7062.2	0	-826.82	受限	不可开放
13457	10kV会西线大馈线	江油电力调度控制中心	会西线926开关	会昌站	50000	否	269	4659.22	公用	366.57	136	6349	0	-2155.7	不受限	不可开放
13458	10kV平虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹一线935开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	223.79	42	3876	0	3426.33	受限	不可开放
13459	10kV乔环一线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环一线914小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	295.44	69	5117	1765	-923.74	不受限	不可开放
13460	10kV二青线大馈线	江油电力调度控制中心	二青线923开关	二郎庙站	31500	是	240	4156.92	公用	214.46	89	3714.4	0	-388.86	不受限	不可开放
13461	10kV后叶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后叶线912开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	82.16	36	1423	3050	-887.65	不受限	不可开放
13462	10kV晨狮线大馈线	安州电力调度控制中心	晨狮线923开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	566.62	94	9813.9	0	-460.83	不受限	不可开放
13463	10kV高开线	通江电力调度控制中心	10kV高开线913	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	361.61	110	6263	0	-1149.98	受限	不可开放
13464	10kV秀桑线大馈线	安州电力调度控制中心	秀桑线917开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	247.9	62	4293.6	1250	12.82	不受限	不可开放
13465	10kV花界二线大馈线	安州电力调度控制中心	花界二回951开关	花该站	31500	否	316	5473.28	公用	74.36	24	1288	0	3637.95	受限	不可开放
13466	10kV花滨二线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨二线968开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	531.12	89	9199	0	-885.16	受限	不可开放
13467	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环三线916小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	181.47	42	3143	2800	15.26	不受限	不可开放
13468	10kV花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线963开关	花该站	31500	否	500	8660.25	公用	53.93	11	934	0	6860.22	受限	不可开放
13469	10kV黄友线大馈线	安州电力调度控制中心	黄友线919开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	363.04	121	6287.8	0	-1611.27	不受限	不可开放
13470	10kV秀城线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城线922开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	507.96	127	8797.8	0	-3241.38	不受限	不可开放
13471	10kV花镇线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇线959开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	241.86	40	4189	0	4124.84	受限	不可开放
13472	10kV花镇二线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇二线928开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	453.87	76	7861	2500	-1007.93	受限	不可开放
13473	10kV花滨线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨线965开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	425.81	71	7375	0	938.84	受限	不可开放
13474	10kV花虹线大馈线	安州电力调度控制中心	花虹线958开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	455.37	76	7887	0	1466.07	受限	不可开放
13475	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄一线914	城北站	20000	否	300	5196.15	公线	339.03	113	5872	0	-1195.47	受限	不可开放

13476	10kV北秧线	平昌电力调度控制中心	10kV北秧线915	城北站	20000	否	200	3464.1	公线	218.93	109	3791.9	0	-674.21	受限	不可开放
13477	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工三线922开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	459.38	115	7956.5	0	-2413.94	不受限	不可开放
13478	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓桑线933开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	316.63	79	5484	0	72.42	不受限	不可开放
13479	10kV平杭线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV平杭线915开关	平川站	25000	否	200	3464.1	公线	192.15	96	3328	0	-210.31	不受限	不可开放
13480	10kV宝清线大馈线	安州电力调度控制中心	宝清线913开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	290.53	97	5031.9	0	-355.37	不受限	不可开放
13481	10kV园青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园青线945开关	园艺站	50000	是	465	8054.04	公用	415.23	89	7191.8	0	-748.57	不受限	不可开放
13482	10kV永金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永金线942开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	535.44	102	9273.9	0	-1971.57	不受限	不可开放
13483	10kV花界线大馈线	安州电力调度控制中心	花界线956开关	花该站	31500	是	597	10340.34	公用	483.66	81	8377	0	-104.73	受限	不可开放
13484	10kV花城线大馈线	安州电力调度控制中心	花城线964开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	399.08	67	6912	0	1401.84	受限	不可开放
13485	10kV花工二线大馈线	安州电力调度控制中心	花工二线914开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	436.78	73	7565	0	748.84	受限	不可开放
13486	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	364.53	91	6313.7	0	-757.28	不受限	不可开放
13487	10kV花工线大馈线	安州电力调度控制中心	花工线952开关	花该站	31500	是	569	9855.37	公用	313.63	55	5432	0	2452.3	受限	不可开放
13488	10kV花林线大馈线	安州电力调度控制中心	花林线953开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	204.91	51	3549	250	2451.97	受限	不可开放
13489	10kV祥永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永二线947开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	313.95	63	5437.7	5845	-4354.5	不受限	不可开放
13490	10kV梅海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅海线923开关	梅雨站	16300	是	200	3464.1	公线	186.84	93	3236	0	-464.72	不受限	不可开放
13491	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城一线904开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	325.17	81	5632	0	-89.44	不受限	不可开放
13492	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙一线916开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	665.13	111	11520	1600	-3766.93	不受限	不可开放
13493	10kV马武线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马武线933开关	马道站	80100	是	335	5802.37	公线	9.28	3	160.8	0	4481.1	受限	不可开放
13494	10kV太樟线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太樟线932开关	太和站	18100	是	335	5802.37	公线	103.55	31	1793.5	0	2848.4	受限	不可开放
13495	10kV佑经线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑经线916开关	佑君站	20100	是	335	5802.37	公线	339.54	101	5880.9	0	-1239	受限	不可开放
13496	10kV经高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经高线933开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	466.89	139	8086.5	0	-3444.6	不受限	不可开放
13497	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV经马线932小车开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	325.2	97	5632.5	0	-990.6	不受限	不可开放
13498	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普二线922开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	448.26	81	7763.8	2310	-2425.06	不受限	不可开放
13499	10kV文城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城一线942开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	443.49	74	7681.2	3300	-2667.36	不受限	不可开放
13500	10kV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑隧线911开关	佑君站	20000	否	352	6096.82	公线	70.73	20	1225	0	4262.14	受限	不可开放
13501	10kV北工二线大馈线	北川电力调度控制中心	北工二线925开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	578.5	96	10019.6	0	-1705.76	不受限	不可开放
13502	10kV佑树线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑树线912开关	佑君站	20000	是	280	4849.74	公线	215.42	77	3731.1	0	148.69	受限	不可开放
13503	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通香线913开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	288.22	93	4992	0	-696.51	不受限	不可开放
13504	10kV通黄线通口侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	253.75	82	4395	0	-99.51	不受限	不可开放
13505	10kV马堡线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马堡线912开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	236.88	67	4102.8	0	1384.34	受限	不可开放
13506	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞大线915开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公用	278.18	93	4818	0	-141.47	不受限	不可开放
13507	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太临线931开关	太和站	18000	是	205	3550.7	公线	126.24	62	2186.4	0	654.16	受限	不可开放
13508	10kV桂黄线大馈线	北川电力调度控制中心	桂黄线934开关	桂溪站	10000	是	349	6044.86	公用	314.09	90	5440	0	-604.11	不受限	不可开放
13509	10kV马凉线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马凉线931开关	马道站	40000	是	345	5975.58	公线	170.85	50	2959.2	0	1821.26	受限	不可开放
13510	10kV黄永线大馈线	北川电力调度控制中心	黄永线912开关	黄江站	10000	是	400	6928.2	公用	236.8	59	4101.3	3600	-2158.74	不受限	不可开放
13511	10kV经园线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经园线912小车开关	经久站	100000	否	352	6096.82	公线	350.58	100	6072	0	-584.86	不受限	不可开放
13512	10kV马柳线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马柳线911开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	87.92	25	1522.8	0	3964.34	受限	不可开放
13513	10kV平五一线	巴州电力调度控制中心	10kV平五一线952	平昌站	120000	否	200	3464.1	公线	353.36	177	6120.2	0	-3002.51	受限	不可开放
13514	10kV平跃二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃二线946开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	311.09	59	5388	1030	884.33	受限	不可开放
13515	10kV经营线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经营线934开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	350.87	100	6077.1	0	-1199.64	不受限	不可开放
13516	10kV马星二线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马星二线942开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	37.41	11	648	0	4229.46	受限	不可开放
13517	10kV大安线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大安线912小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	83.58	29	1447.65	0	3104.18	受限	不可开放
13518	10kV擂鼗线大馈线	北川电力调度控制中心	擂鼗线912开关	擂鼓站	80000	是	208	3602.67	公用	204.04	98	3534	400	-1051.86	不受限	不可开放

13519	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑高线914开关	佑君站	20000	否	245	4243.52	公线	207.81	85	3599.2	0	219.97	受限	不可开放
13520	10kV北工一线大馈线	北川电力调度控制中心	北工一线912开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	596.75	99	10335.7	800	-2821.86	不受限	不可开放
13521	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太永线914开关	太和站	18000	否	205	3550.7	公线	217.969	106	3775.33	0	-579.7	受限	不可开放
13522	10kV回梁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回梁线916开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	451.33	113	7817	1940	-4214.44	不受限	不可开放
13523	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄香线913开关	黄江站	20000	是	310	5369.36	公用	275.87	89	4778.1	0	-482.61	不受限	不可开放
13524	10kV恩园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅱ回949	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	463.58	123	8029.2	0	-2152.35	受限	不可开放
13525	10kV佑裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑裕线915开关	佑君站	20000	是	352	6096.82	公线	206.74	59	3580.7	0	1296.76	受限	不可开放
13526	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城农线912开关	城关站	18000	否	317	5490.6	公用	296.06	93	5127.8	0	-186.26	不受限	不可开放
13527	10kV大园线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大园线921小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	133.74	46	2316.3	0	1729.77	受限	不可开放
13528	10kV北禹一线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹一线927开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	313.65	52	5432.5	3050	-168.66	不受限	不可开放
13529	10kV马洁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马洁线935开关	马道站	40000	否	352	6096.82	公线	15.1	4	261.6	0	5225.54	受限	不可开放
13530	10kV太兴线951大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太兴线911开关	太和站	18000	是	352	6096.82	公线	198.48	56	3437.7	0	1439.76	受限	不可开放
13531	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城西线923开关	城关站	18000	是	305	5282.75	公用	305.85	100	5297.4	0	-1071.2	不受限	不可开放
13532	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工三线922开关	黄江站	20000	否	310	5369.36	公线	362.81	117	6283.9	0	-1451.48	不受限	不可开放
13533	10kV恩园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅰ回959	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	473.58	126	8202.4	0	-2325.55	受限	不可开放
13534	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	黄江站	40000	是	310	5369.36	公用	268	86	4641.7	0	-346.21	不受限	不可开放
13535	10kV城网Ⅱ线	雷波电力调度控制中心	10kV城网II线923开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	111.31	44	1927.9	3150	-1102.84	不受限	不可开放
13536	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉柏线923开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	184.27	92	3191.5	0	-73.81	不受限	不可开放
13537	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西二线956开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	573.04	104	9925	630	-2892.41	不受限	不可开放
13538	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云二线925开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	412.45	75	7143.6	1000	-481.01	不受限	不可开放
13539	10kV黑慈线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑慈线912开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	175	87	3031	250	-163.31	不受限	不可开放
13540	10kV石云三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云三线921开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	492.23	89	8525.4	0	-862.81	不受限	不可开放
13541	10kV恩曾Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩曾Ⅱ回956	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	593.79	198	10284.4	0	-5607.87	受限	不可开放
13542	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云线916开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	486.13	88	8419.7	0	-757.11	不受限	不可开放
13543	10kV城网一线大馈线	雷波电力调度控制中心	城网一线915开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	210	3637.31	公线	242.47	115	4199.5	0	-925.92	不受限	不可开放
13544	10kV木燕线	大竹电力调度控制中心	木燕线911开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	178.64	89	3094	0	23.69	不受限	不可开放
13545	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	10kV玉金线923开关	玉山站	16300	否	220	3810.51	公线	299.01	136	5178.9	0	-1749.44	受限	不可开放
13546	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞塘线923小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	206.31	94	3573.3	0	-143.84	不受限	不可开放
13547	10kV林物线	南江电力调度控制中心	10kV林物线854	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	211.91	106	3670.3	0	-552.61	受限	不可开放
13548	10kV城滨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城滨线924小车开关	（越西县调）城关站	50000	否	198	3429.46	公线	258.71	131	4480.9	0	-1394.39	不受限	不可开放
13549	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普上线916开关	普雄站	4000	否	170	2944.49	公线	33.23	20	575.6	0	2074.44	受限	不可开放
13550	10kV瑞瓦线	越西电力调度控制中心	瑞瓦线916小车开关	大瑞站	25100	否	170	2944.49	公线	176.21	104	3051.9	0	-401.86	不受限	不可开放
13551	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普贡线917开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	107.92	63	1869.1	0	780.94	受限	不可开放
13552	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普白线914开关	普雄站	8100	否	335	5802.37	公线	188.49	56	3264.6	0	1957.53	受限	不可开放
13553	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞马线922小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	213.15	125	3691.7	0	-1041.66	不受限	不可开放
13554	10kV杨辉二线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉二线925	杨家坝站	100000	否	170	2944.49	公线	256.11	151	4435.9	0	-1785.86	受限	不可开放
13555	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普滨线915开关	普雄站	8000	否	220	3810.51	公线	31.55	14	546.5	0	2882.96	受限	不可开放
13556	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙昌线917开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	585.08	96	10133.6	300	-1981.19	不受限	不可开放
13557	10kV龙鼓线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙鼓线916开关	青龙站	65000	是	610	10565.51	公线	575.08	94	9960.3	0	-1507.89	不受限	不可开放
13558	10kV城河线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城河线922开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	258.93	118	4484.6	0	-1055.14	不受限	不可开放
13559	10kV渔店线	巴州电力调度控制中心	10kV渔店线955	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	221.62	111	3838.4	0	-720.71	受限	不可开放
13560	10kV城丁线大馈线	越西电力调度控制中心	城丁线921小车开关	（越西县调）城关站	50100	否	220	3810.51	公线	258.78	118	4482	0	-1052.54	不受限	不可开放
13561	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城山线913开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	258.76	118	4481.7	0	-1052.24	不受限	不可开放
13562	10kV瑞文线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞文线912开关	大瑞站	6300	否	198	3429.46	公线	175.79	89	3044.6	0	41.91	不受限	不可开放
13563	10kV普瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	普瓦线912开关	普雄站	8100	否	170	2944.49	公线	138.02	81	2390.5	0	259.54	受限	不可开放
13564	10kV化数一线	达县电力调度控制中心	化数一线915开关	化二站	102000	否	540	9353.07	专线	497.34	92	8613.9	0	-196.14	不受限	不可开放

13565	10kV金大线	达县电力调度控制中心	金大线914开关	金刚站	14600	否	200	3464.1	公线	210.69	105	3649.1	0	-531.41	不受限	不可开放
13566	10kV玉滨I回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅰ回	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	294.66	134	5103.5	0	-1674.04	受限	不可开放
13567	10kV正双线	南江电力调度控制中心	10kV正双线953	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	208.06	104	3603.6	0	-485.91	受限	不可开放
13568	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	10kV.金卧线922开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	157.59	79	2729.4	0	41.88	不受限	不可开放
13569	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城四线925开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	419.32	84	7262.6	0	-334.4	不受限	不可开放
13570	10kV化遂东线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂东线973开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	482.32	96	8353.8	0	-559.58	不受限	不可开放
13571	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城二线926开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	420.83	84	7288.8	0	-360.6	不受限	不可开放
13572	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城六线923开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	397.87	80	6891.1	0	37.1	不受限	不可开放
13573	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV玉交线856	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	272.16	124	4713.8	0	-1284.34	受限	不可开放
13574	10kV杨城三线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城三线916开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	403.6	81	6990.4	0	-62.2	不受限	不可开放
13575	10kV通东线	通江电力调度控制中心	10kV通东线855	通江站	90000	否	400	6928.2	公线	484.3	121	8388	0	-2152.62	受限	不可开放
13576	10kV官蒿线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿线922开关	官渡站	40000	是	380	6581.79	公线	198.75	52	3442.4	2000	-176.97	不受限	不可开放
13577	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇线925开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	353.35	118	6120	0	-1963.08	不受限	不可开放
13578	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	10kV清红线952	清江站	16300	否	170	2944.49	公线	175.79	103	3044.6	0	-394.56	受限	不可开放
13579	10kV玉丰线	巴州电力调度控制中心	10kV玉丰线851	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	332.64	151	5761.3	0	-2331.84	受限	不可开放
13580	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	10kV平铁线956	平溪站	8000	否	192	3325.54	专线	191.21	100	3311.7	0	-318.71	受限	不可开放
13581	10kV丙芭线	米易电力调度控制中心	丙芭线952开关	丙谷站	10000	是	300	5196.15	公线	145.7	49	2523.5	0	1633.42	受限	不可开放
13582	10kV义龙线916大馈线	西充电力调度控制分中心	义龙线916	义兴站(西充)	12600	是	220	3810.51	公线	171.97	78	2978.6	1260	-1190.19	受限	不可开放
13583	10kV板塘四线	仁和电力调度控制中心	板塘四线976开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	400.59	89	6938.3	0	-702.92	不受限	不可开放
13584	10kV义碾线926大馈线	西充电力调度控制分中心	义碾线926	义兴站(西充)	12600	是	275	4763.14	公线	302.17	110	5233.6	3400	-4823.09	受限	不可开放
13585	10kV门棉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉一线914开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	168.86	33	2924.6	13680	-8654.49	受限	不可开放
13586	10kV义狮线	西充电力调度控制分中心	义狮线915开关	义兴站(西充)	12600	否	275	4763.14	公线	179.41	65	3107.3	1365	-185.47	受限	不可开放
13587	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白马线977开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	103.79	23	1797.6	7225	-2007.79	不受限	不可开放
13588	10kV义镇线	西充电力调度控制分中心	义镇线917开关	义兴站(西充)	12600	是	423	7326.57	公线	298.35	71	5167.5	9675	-8981.24	受限	不可开放
13589	10kV望庙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙二线929开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	252.63	48	4375.6	89295	-86326.7	受限	不可开放
13590	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴仁北线973开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	263.09	80	4556.8	0	15.82	不受限	不可开放
13591	10kV望阳一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅰ线913开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	308.41	58	5341.6	0	2002.3	受限	不可开放
13592	10kV门东一线大馈线专变	高坪电力调度控制中心	门东一线931开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	58.01	15	1004.7	0	5074.8	受限	不可开放
13593	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭山线976开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	380.33	109	6587.4	0	-1737.66	不受限	不可开放
13594	10kV天所一二路	德阳电力调度控制中心	天所一二路912开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	140.88	26	2440	11300	-6091.26	不受限	不可开放
13595	10kV都居线大馈线	高坪电力调度控制中心	都居线922开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	342.45	65	5931.3	14910	-12579.42	受限	不可开放
13596	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连松路914开关	连山站	73500	否	380	6581.79	公线	346.82	91	6007	8775	-8858.39	不受限	不可开放
13597	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三向路929开关	三星堆站旧	120000	是	486	8417.77	公用	390.04	80	6755.5	2500	-2521.28	不受限	不可开放
13598	10kV泰航一路	德阳电力调度控制中心	泰航一路912开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	381.11	64	6600.8	14230	-12516.96	不受限	不可开放
13599	10kV东孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅰ线963开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	248.01	47	4295.5	15875	-12826.6	受限	不可开放
13600	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光园六路932开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	437.97	109	7585.6	0	-2043.04	不受限	不可开放
13601	10kV泰航二路	德阳电力调度控制中心	泰航二路915开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	54.85	9	950	16850	-9486.16	不受限	不可开放
13602	10kV棕张一线	西充电力调度控制分中心	棕张I线929开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	371.11	93	6427.6	2250	-3135.04	不受限	不可开放
13603	10kV东宾线924大馈线	高坪电力调度控制中心	东宾线924开关	河东站	126000	是	390	6755	公线	228.53	59	3958.1	2120	-674.1	受限	不可开放
13604	10kV连工路	广汉电力调度控制中心	连工路908开关	连山站	80000	否	486	8417.77	公线	499.91	103	8658.4	3590	-4672.41	不受限	不可开放
13605	10kV拱浦路	德阳电力调度控制中心	拱浦路911开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	462.98	77	8018.9	2400	-2105.06	不受限	不可开放
13606	10kV大航路大馈线	广汉电力调度控制中心	大航路929开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	526.89	91	9125.7	1630	-1776.75	不受限	不可开放
13607	10kV观镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	194.23	37	3364	1050	2929.9	受限	不可开放
13608	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	否	300	5196.15	公线	284.32	95	4924.4	0	-247.87	不受限	不可开放
13609	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳泓路910开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	151.95	35	2631.7	11300	-7181.9	受限	不可开放

13610	10kV石环二路	德阳电力调度控制中心	石环二路934开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	448.59	75	7769.6	12250	-10666.53	不受限	不可开放
13611	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路905开关	向阳站	65000	否	316	5473.28	专线	396.58	125	6868.7	0	-1942.75	受限	不可开放
13612	10kV观溪线大馈线	高坪电力调度控制中心	观溪线911开关	东观站	20000	是	341	5906.29	公线	260.28	76	4508	5145	-4927.97	受限	不可开放
13613	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大东路925	大塘站	126000	是	555	9612.88	公线	476.48	86	8252.7	0	-562.4	不受限	不可开放
13614	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱青路918开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	92.83	15	1607.9	11800	-5094.06	不受限	不可开放
13615	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三三路935开关	三星堆站旧	120000	否	255	4416.73	公用	310.31	122	5374.6	1050	-2449.54	不受限	不可开放
13616	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桂路933开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	579.8	97	10042.1	10290	-12018.26	不受限	不可开放
13617	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大新二路924开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	427.96	88	7412.2	350	-186.21	不受限	不可开放
13618	10kV东汉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉I线912开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	201.62	38	3492	24730	-20878.1	受限	不可开放
13619	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广氮一路904开关	广汉站	80000	否	252	4364.77	专线	320.71	127	5554.7	0	-1626.41	不受限	不可开放
13620	10kV三铁路	广汉电力调度控制中心	三铁路924开关	三星堆站旧	120000	否	600	10392.3	公用	438.82	73	7600.3	2100	-347.23	不受限	不可开放
13621	10kV高观路	广汉电力调度控制中心	高观路928开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	511.22	105	8854.3	1485	-2763.31	不受限	不可开放
13622	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	港环线915开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	278.38	53	4821.6	3000	440.28	受限	不可开放
13623	10kV寿镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	寿镇路926开关	寿丰	722000	是	600	10392.3	公线	507.2	84	8784.7	13250	-4936.16	不受限	不可开放
13624	10kV炳机路	广汉电力调度控制中心	炳机路912开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	129.61	27	2244.9	3830	1501.09	受限	不可开放
13625	10kV雒兴路	广汉电力调度控制中心	雒兴路915开关	雒城站	71500	是	366	6339.31	公用	514.99	141	8919.6	10830	-14678.15	不受限	不可开放
13626	10kV门御线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御线920开关	龙门站	80000	是	398	6893.56	公线	375.6	94	6505.4	10175	-11165.55	受限	不可开放
13627	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白上线953开关	白岩子站	63000	是	400	6928.2	公线	464.34	116	8042.4	0	-2499.84	不受限	不可开放
13628	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新二路911开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	575.42	118	9966.2	3035	-6266.98	不受限	不可开放
13629	10kV泰检路921大馈线	德阳电力调度控制中心	泰检路921开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	385.5	64	6676.8	10000	-1686.16	不受限	不可开放
13630	10kV小镇二路	广汉电力调度控制中心	小镇二路913开关	小汉站旧	73500	否	486	8417.77	公用	351.96	72	6096	8265	-6785.01	不受限	不可开放
13631	10kV雒城一路	广汉电力调度控制中心	雒城一路911开关	雒城站	73500	是	534	9249.15	公用	377.88	71	6544.8	1340	-485.48	不受限	不可开放
13632	10kV门棉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉II线921开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	205.72	40	3563	7720	-3332.89	不受限	不可开放
13633	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大城三路962开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	424.61	87	7354.3	0	-620.08	不受限	不可开放
13634	10kV高骈一路	广汉电力调度控制中心	高骈一路913开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	388.98	80	6737.2	1850	-1011.21	不受限	不可开放
13635	10kV秋什路914大馈线	德阳电力调度控制中心	备用路914开关	秋月	302000	否	575	9959.29	专线	354.8	61	6145.1	12410	-3446.64	不受限	不可开放
13636	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南一路912开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	179.91	30	3116	12000	-6802.16	不受限	不可开放
13637	10kV雒镇四路	广汉电力调度控制中心	雒镇四路908开关	雒城站	71500	否	486	8417.77	公用	289.33	60	5011.2	3430	-865.21	不受限	不可开放
13638	10kV烟都线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟都线913开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	10.27	3	177.8	0	6026.4	受限	不可开放
13639	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石环一路951开关	石亭江站	102000	是	646	11189.05	公线	239.76	37	4152.7	15000	-10201.46	不受限	不可开放
13640	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳城七路915开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	294.78	51	5105.6	9130	-6254.31	不受限	不可开放
13641	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向冀路928开关	向阳站	63000	否	600	10392.3	专线	190.64	32	3301.9	3250	2801.17	受限	不可开放
13642	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大万路922开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	465.58	96	8063.9	8010	-8497.91	不受限	不可开放
13643	10kV东王二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王Ⅱ线921开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	187.29	35	3243.8	0	4100.1	受限	不可开放
13644	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金轮路911开关	金兴站	49500	否	600	10392.3	公线	361.41	60	6259.6	4080	-986.53	不受限	不可开放
13645	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大中四路917开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	451.21	93	7815	1670	-1909.01	不受限	不可开放
13646	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金高二路907开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	470.09	97	8142	2820	-3386.01	不受限	不可开放
13647	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大新一路915开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	403	83	6980	4750	-4995.78	不受限	不可开放
13648	10kV黄屏二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏二路929开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	263.97	44	4572	0	3741.84	受限	不可开放
13649	10kV门街线大馈线	高坪电力调度控制中心	门街线911开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	391.89	74	6787.6	6395	-5838.7	受限	不可开放
13650	10kV大体一路	广汉电力调度控制中心	大体一路912开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	533.43	110	9239	2760	-4423.01	不受限	不可开放
13651	10kV向镇路	广汉电力调度控制中心	向镇路919开关	向阳站	63000	否	380	6581.79	公用	190.64	50	3301.9	5240	-2618.29	受限	不可开放
13652	10kV八环二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	八环二路926开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	453.46	101	7854	0	-1618.62	不受限	不可开放
13653	10kV港园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅱ线926开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	378.52	71	6555.9	22875	-22087	受限	不可开放
13654	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六跃路906开关	六陵站	26000	否	305	5282.75	公线	566.13	186	9805.3	1330	-6380.82	不受限	不可开放
13655	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白团线973开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	318.42	106	5515	0	-1358.08	不受限	不可开放
13656	10kV三工二路	广汉电力调度控制中心	三工二路928开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	511.22	105	8854.3	725	-2003.31	不受限	不可开放
13657	10kV南世路924大馈线	德阳电力调度控制中心	南世路924开关	城南站	90000	是	600	10392.3	公线	372	62	6443	12530	-4216.16	不受限	不可开放
13658	10kV望江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江Ⅱ线926开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	338.87	64	5869.3	5420	-3945.4	受限	不可开放
13659	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石新一路914开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	264.72	48	4585	15850	-12786.26	不受限	不可开放

13660	10kV庐龙二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙二路923开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	560.8	101	9713	8060	-411.26	不受限	不可开放
13661	10kV门兴一线	仪陇电力调度控制中心	门兴一线917开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	441.26	78	7642.7	1050	-863.83	不受限	不可开放
13662	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广城三路928开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	546.75	95	9469.7	1300	-2788.41	不受限	不可开放
13663	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小工一路908开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	568.47	117	9845.9	850	-3961.68	不受限	不可开放
13664	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨耐路928开关	杨嘉站	50000	是	510	8833.46	公线	380.66	75	6593	2200	-1726.23	不受限	不可开放
13665	10kV望医线大馈线	高坪电力调度控制中心	望医线915开关	望城站	113000	是	530	9179.87	专线	142.02	27	2459.8	0	4884.1	受限	不可开放
13666	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广城二路926开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	350.92	72	6077.9	4725	-4068.68	不受限	不可开放
13667	10kV板同南线	仁和电力调度控制中心	板同南线973开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	317.53	79	5499.6	0	42.9	不受限	不可开放
13668	10kV风糖路921大馈线	德阳电力调度控制中心	风糖路921开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	392	68	6789.4	17440	-9472.57	不受限	不可开放
13669	10kV港环三线大馈线	高坪电力调度控制中心	港环III线914开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	426.1	80	7380	4000	-3118.12	受限	不可开放
13670	10kV八世路941大馈线	德阳电力调度控制中心	八世路941开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	184.4	46	3193.8	5950	-407.44	不受限	不可开放
13671	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏乡路911开关	柏隆站	18300	是	231	4001.04	公线	267.9	116	4640	625	-2064.17	不受限	不可开放
13672	10kV向鑫二路	广汉电力调度控制中心	向鑫二路922开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	504.73	104	8742	1250	-2416.01	受限	不可开放
13673	10kV望江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江一线918开关	望城站	113000	否	530	9179.87	公线	47.34	9	819.9	16490	-9048.02	受限	不可开放
13674	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三凉路919开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	593.234	115	9698	38550	-30974.01	不受限	不可开放
13675	10kV杨楠路	德阳电力调度控制中心	杨楠路927开关	杨嘉站	50000	是	552	9560.92	公线	213.51	39	3698	4000	-49.26	不受限	不可开放
13676	10kV石天二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	石天二路924	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	486.5	88	8426.1	25665	-18016.26	不受限	不可开放
13677	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德东路954开关	德阳站新	103000	是	575	9959.29	公线	150.25	26	2602.3	9500	-4134.87	不受限	不可开放
13678	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大跃二路928开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公线	166.74	34	2887.9	13960	-9271.91	不受限	不可开放
13679	10kV雒开二路	广汉电力调度控制中心	雒开二路909开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	197.67	41	3423.6	3785	-474.38	不受限	不可开放
13680	10kV黄所一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所一路919开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	134.13	22	2323.2	0	5990.64	受限	不可开放
13681	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳鱼一路919开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公用	497.45	102	8615.9	3150	-4189.91	不受限	不可开放
13682	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳城二路908开关	炳灵宫站	100000	是	510	8833.46	公用	261.16	51	4523.3	1545	998.47	受限	不可开放
13683	10kV三工一路	广汉电力调度控制中心	三工一路927开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	600.03	123	10392.6	150	-2966.61	不受限	不可开放
13684	10kV炳城一路	广汉电力调度控制中心	炳城一路921开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	351.03	61	6079.9	0	1901.39	受限	不可开放
13685	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳城五路913开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	426.62	88	7389	4950	-5604.78	受限	不可开放
13686	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青堆线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	301.42	100	5220.6	0	-1063.68	不受限	不可开放
13687	10kV黄移路915大馈线	德阳电力调度控制中心	黄移路915开关	黄河站	80000	否	552	9560.92	公线	220.6	40	3820.8	4800	-15.97	受限	不可开放
13688	10kV凤黄一二路917大馈线	德阳电力调度控制中心	凤黄一二路917开关	凤光站	82000	是	1000	17320.51	公线	635	63	10998.2	49910	-36053.59	不受限	不可开放
13689	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新雄一路916开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	323.63	67	5605.2	7025	-5054.21	不受限	不可开放
13690	10kV杨镇路926线路	德阳电力调度控制中心	杨镇路926开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	211.84	38	3669	12825	-7889.17	不受限	不可开放
13691	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六大路907开关	六陵站	60000	否	600	10392.3	公线	433.79	72	7513.3	2725	-885.23	不受限	不可开放
13692	10kV黄屏路926大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏路926开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	217.48	39	3766.8	5300	-1418.06	受限	不可开放
13693	10kV旌天三路913大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天三路913开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	431.08	78	7466.3	2630	-2447.56	不受限	不可开放
13694	10kV雒城二路	广汉电力调度控制中心	雒城二路917开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	223.93	46	3878.4	4600	-1744.18	不受限	不可开放
13695	10kV柏青路	德阳电力调度控制中心	柏青路921开关	柏隆站	18300	是	392	6789.64	公线	151.96	39	2632	6250	-3450.29	不受限	不可开放
13696	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大城四路921	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	479.12	99	8298.4	6910	-8474.18	不受限	不可开放
13697	10kV石汉路925大馈线	德阳电力调度控制中心	石汉路925开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	250.31	45	4335.4	16510	-13196.66	不受限	不可开放
13698	10kV喻天竺线914大馈线	泸州电力调度控制中心	喻天竺线914开关	喻寺	10000	是	285	4936.34	公线	295.21	104	5113	0	-1163.93	受限	不可开放
13699	10kV向风路	广汉电力调度控制中心	向风路915开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	专线	1.06	1	18.3	1260	6297.69	受限	不可开放
13700	10kV喻邹线921大馈线	泸州电力调度控制中心	喻邹线921开关	喻寺	50000	是	285	4936.34	公线	278.35	98	4821	0	-871.93	不受限	不可开放
13701	10kV向三二路	广汉电力调度控制中心	向三二路921开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	388.8	80	6734	0	0.22	受限	不可开放
13702	10kV喻镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	喻镇线915开关	喻寺	10000	是	252	4364.77	公线	252.29	100	4369.6	0	-877.78	受限	不可开放
13703	10kV清镇二路924线路	德阳电力调度控制中心	清镇二路924开关	清平站	71500	是	575	9959.29	公线	313.28	54	5426	22790	-20248.57	受限	不可开放
13704	10kV玄柳线915大馈线	泸州电力调度控制中心	玄柳线915开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	178.95	58	3099.4	0	1168.38	受限	不可开放
13705	10kV新轧路	德阳电力调度控制中心	新轧路921开关	德新站	23000	是	277	4797.78	公线	199.45	72	3454.5	565	-181.28	不受限	不可开放
13706	10kV新警线934大馈线	泸州电力调度控制中心	新警线934开关	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	355.37	44	6155	0	5096.4	受限	不可开放
13707	10kV新王线918大馈线	泸州电力调度控制中心	新王新林一线918开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	381.13	94	6601.2	0	-975.5	不受限	不可开放
13708	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳新路918开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	450.22	81	7797.8	2150	-1296.21	受限	不可开放
13709	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白宝路914开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	95.21	48	1649	5190	-4067.72	不受限	不可开放

13710	10kV新图线927大馈线	泸州电力调度控制中心	新图线927开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	612.28	151	10604.7	1410	-6389	受限	不可开放
13711	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张三线913开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	301.11	80	5215.2	0	8.66	不受限	不可开放
13712	10kV石开二路955大馈线	德阳电力调度控制中心	石开二路955开关	石亭江站	100000	是	600	10392.3	公线	359.6	59	6228.2	14190	-5876.16	不受限	不可开放
13713	10kV石丰线914大馈线	泸州电力调度控制中心	石丰线914开关	石桥	5000	是	250	4330.13	公线	266.41	107	4614.2	0	-1150.1	不受限	不可开放
13714	10kV炳新二路	广汉电力调度控制中心	炳新二路911开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	580.05	105	10046.5	430	-1824.91	受限	不可开放
13715	10kV黄酿二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿二线927开关	黄叙	101000	否	463	8019.4	公线	291.44	63	5047.8	250	1919.66	受限	不可开放
13716	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南一路911开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	201.55	37	3490.8	9105	-4947.06	不受限	不可开放
13717	10kV八检路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八检路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	276.73	50	4792.9	24455	-21599.16	不受限	不可开放
13718	10kV黄格线926大馈线	泸州电力调度控制中心	黄格线926开关	黄叙	50000	是	285	4936.34	公线	272.52	96	4720	0	-770.93	受限	不可开放
13719	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南一路912开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	326.05	59	5647.2	7795	-5793.46	受限	不可开放
13720	10kV庐水一路952大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水一路952开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	113.63	21	1968	10900	-5219.26	不受限	不可开放
13721	10kV川希线	营山电力调度控制中心	川希线925开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	396.41	198	6865.9	0	-4094.62	不受限	不可开放
13722	10kV冯古线914断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯古线914开关	冯嘴	127000	否	352	6096.82	公线	343.01	97	5940.9	0	-453.76	不受限	不可开放
13723	10kV双通路大馈线	德阳电力调度控制中心	双通路921开关	双东站	16000	是	150	2598.08	公线	157.58	105	2729.3	740	-1390.84	不受限	不可开放
13724	10kV黄千一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千一路913开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	469.4	85	8130	11280	-3631.26	不受限	不可开放
13725	10kV南沱路926大馈线	德阳电力调度控制中心	南沱路926开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	467	84	8088.4	10105	-2456.26	不受限	不可开放
13726	10kV南家路922大馈线	德阳电力调度控制中心	南家路922开关	城南站	92000	否	600	10392.3	专线	540.5	90	9361.4	13080	-3726.93	不受限	不可开放
13727	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清园路925开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	51.07	9	884.5	10465	-3382.07	受限	不可开放
13728	10kV柏灞线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灞线927开关	柏杨坪	40000	是	306	5300.08	公线	283.5	93	4910.3	0	-670.24	不受限	不可开放
13729	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻桐线912开关	喻寺	30000	是	285	4936.34	公线	355.69	125	6160.5	0	-2211.43	不受限	不可开放
13730	10kV八旌路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八旌路910开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	196.17	49	3397.7	18900	-16755.14	不受限	不可开放
13731	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石金路952开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	478.12	87	8281	45810	-46442.27	不受限	不可开放
13732	10kV八农一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	八农一路911开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	39.29	10	680.5	5605	-50.12	不受限	不可开放
13733	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白和路915开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	122.98	61	2130	11170	-10528.72	不受限	不可开放
13734	10kV风警路928大馈线	德阳电力调度控制中心	风警路928开关	风光站	82000	否	600	10392.3	公线	109.64	18	1899	22840	-13486.93	不受限	不可开放
13735	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼水线612	鱼塘	16000	否	254	4399.41	专线	260.12	102	4505.2	0	-545.73	不受限	不可开放
13736	10kV石韶路916大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶路916开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	358.59	65	6210.8	8045	-396.26	不受限	不可开放
13737	10kV五八二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	五八二路924开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	293.8	73	5088.6	17010	-11467.44	不受限	不可开放
13738	10kV清鹤路914大馈线	德阳电力调度控制中心	清鹤路914开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	184.9	32	3202.4	17100	-9132.57	不受限	不可开放
13739	10kV双镇路大馈线	德阳电力调度控制中心	双镇路912开关	双东站	16000	是	399	6910.88	公线	129.56	32	2243.9	10870	-7585.2	不受限	不可开放
13740	10kV黄达路951大馈线	德阳电力调度控制中心	黄达路951开关	黄河站	80000	是	900	15588.46	公线	84.64	9	1466	0	11004.77	受限	不可开放
13741	10kV德城路952大馈线	德阳电力调度控制中心	德城路952开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	464.79	77	8050.2	1835	-1571.36	不受限	不可开放
13742	10kV杨金线932大馈线	泸州电力调度控制中心	杨金线932	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	68.2	13	1181.3	0	6093.32	受限	不可开放
13743	10kV八农二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	八农二路923开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	501	105	8677.3	26060	-20517.44	不受限	不可开放
13744	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天北路925开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	57.71	10	999.6	7590	-940.86	受限	不可开放
13745	10kV八长二路920大馈线	德阳电力调度控制中心	八长二路920开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	189.13	47	3275.8	2360	-93.24	不受限	不可开放
13746	10kV新纸路	德阳电力调度控制中心	新纸路922开关	德新站	8000	是	400	6928.2	公线	420.7	105	7286.5	7365	-1822.44	不受限	不可开放
13747	10kV清黄二路911大馈线	德阳电力调度控制中心	清黄二路911开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	471.8	92	8171.5	21570	-14503.23	不受限	不可开放
13748	10kV黄千二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千二路923开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	529.2	95	9165.7	17885	-10236.26	不受限	不可开放
13749	10kV风城路923大馈线	德阳电力调度控制中心	风城路923开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	546	94	9456.7	9000	-1032.57	不受限	不可开放
13750	10kV杨翠线941	泸州电力调度控制中心	杨翠线941	杨桥	180000	是	406	7032.13	公线	6.72	2	116.4	0	5509.3	受限	不可开放
13751	10kV清黄一路	德阳电力调度控制中心	清黄一路921开关	清平站	40000	是	510	8833.46	公线	498.77	98	8638.7	7840	-773.23	不受限	不可开放
13752	10kV风浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	风浦路918开关	风光站	80000	是	1000	17320.51	公线	204.49	20	3541.7	42250	-31935.29	受限	不可开放
13753	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	386.61	103	6696	0	-1472.14	不受限	不可开放
13754	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	南蒙路912开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	264.69	48	4584.5	4625	-1560.76	不受限	不可开放
13755	10kV玄镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	玄镇线914	玄滩	40000	是	326	5646.49	公线	81.43	25	1410.4	0	3106.79	受限	不可开放
13756	10kV杨区路912大馈线	德阳电力调度控制中心	杨区路912开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	296.77	54	5140	9930	-1325.17	不受限	不可开放
13757	10kV双新路大馈线	德阳电力调度控制中心	双新路914开关	双东站	12000	是	558	9664.84	公线	291	52	5040.1	8020	-288.13	不受限	不可开放
13758	10kV玄太线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玄太线916开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	294.98	96	5109	0	-841.22	不受限	不可开放
13759	10kV旌滨二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨二路924开关	旌湖站	102000	是	600	10392.3	公线	544.17	91	9425	9355	-1041.16	不受限	不可开放

13760	10kV玄钢线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄滩	40000	是	285	4936.34	公线	329.56	116	5708	0	-1758.93	不受限	不可开放
13761	10kV风孝路915#大馈线	德阳电力调度控制中心	风孝路915开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	540.6	97	9363.1	40180	-32531.26	不受限	不可开放
13762	10kV庐天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南二路924开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	477.58	87	8271.6	15655	-8006.26	不受限	不可开放
13763	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新政线919开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	345.11	85	5977.3	1410	-1761.6	受限	不可开放
13764	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开二路927开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	132.2	17	2289.7	1250	9835.13	受限	不可开放
13765	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新阳线932开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	292.55	72	5066.9	0	558.8	受限	不可开放
13766	10kV白新路912线路	德阳电力调度控制中心	白新路912开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	277.54	139	4807	3220	-5255.72	不受限	不可开放
13767	10kV庐水二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水二路925开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	229.19	42	3969.6	17280	-13600.86	不受限	不可开放
13768	10kV风电一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	风电一路914开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	443.31	80	7678.2	2510	-2539.46	受限	不可开放
13769	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐合路921开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	147.92	27	2562	13220	-8133.26	不受限	不可开放
13770	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新西新裕线917开关	新房子	141000	是	812	14064.25	公线	355.37	44	6155	0	5096.4	受限	不可开放
13771	10kV南开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	南开一路918开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	185.29	34	3209.2	19990	-12341.26	不受限	不可开放
13772	10kV黄龙北二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北二路921开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	347.75	93	6023	11735	-4086.26	不受限	不可开放
13773	10kV新天线647大馈线	泸州电力调度控制中心	新天线916开关	新房子	141000	否	463	8019.4	公线	274.43	59	4753.2	0	2464.26	受限	不可开放
13774	10kV风电二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	风电二路926开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	272.81	49	4725.1	9590	-1941.26	不受限	不可开放
13775	10kV新森线937大馈线	泸州电力调度控制中心	新森线937开关	新房子	141000	否	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	6328.92	受限	不可开放
13776	10kV庐金路916大馈线	德阳电力调度控制中心	庐金路916开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	24790	-17141.26	不受限	不可开放
13777	10kV新琴线673大馈线	泸州电力调度控制中心	新琴线974	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	310.59	67	5379.5	1600	-563.98	不受限	不可开放
13778	10kV杨感路921大馈线	德阳电力调度控制中心	杨感路921开关	杨嘉站	83500	是	600	10392.3	公线	380.9	63	6597.1	16255	-7941.16	不受限	不可开放
13779	10kV新南新连线926大馈线	泸州电力调度控制中心	新南新连线926开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	202.53	50	3507.8	0	2117.9	受限	不可开放
13780	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石开一路954开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	250.31	42	4335.4	9280	-5301.56	不受限	不可开放
13781	10kV新龙线931大馈线	泸州电力调度控制中心	新龙线931开关	新房子	160000	是	406	7032.13	公线	460.19	113	7970.5	600	-2944.8	受限	不可开放
13782	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇路961开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	271.3	47	4699	4390	-1121.57	不受限	不可开放
13783	10kV新林二线935大馈线	泸州电力调度控制中心	新林二线935开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	263.89	57	4570.5	0	1845.02	受限	不可开放
13784	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新乐线928	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	362.52	69	6278.8	0	1905.14	受限	不可开放
13785	10kV新镇路	德阳电力调度控制中心	新镇路912开关	德新站	23000	是	518	8972.02	公线	324.25	63	5616	12120	-10558.38	不受限	不可开放
13786	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷二路923开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	297.53	54	5153.2	11030	-8534.46	不受限	不可开放
13787	10kV新河线933大馈线	泸州电力调度控制中心	新河线933开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	6415.52	受限	不可开放
13788	10kV新灯新文线929大馈线	泸州电力调度控制中心	新灯新文线929开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	172.52	21	2988	0	8263.4	受限	不可开放
13789	10kV新春线939大馈线	泸州电力调度控制中心	新春线939开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公线	362.52	69	6278.8	0	1905.14	受限	不可开放
13790	10kV新滨线962大馈线	泸州电力调度控制中心	新滨线962开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	324.47	80	5619.8	6550	-6544.1	不受限	不可开放
13791	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坝线915开关	沙坪站	100000	是	400	6928.2	公线	353.42	88	6121.2	200	-778.64	不受限	不可开放
13792	10kV石元线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石元线913开关	石桥	30000	是	252	4364.77	公线	25.2	10	1024	630	2861.82	受限	不可开放
13793	10kV石太线912大馈线	泸州电力调度控制中心	石太线912开关	石桥	5000	是	379	6564.47	公线	370.38	98	6415	0	-1163.42	不受限	不可开放
13794	10kV石矿线916大馈线	泸州电力调度控制中心	石矿线623开关	石桥	5000	是	285	4936.34	公线	249.91	88	4328.5	1000	-1379.43	不受限	不可开放
13795	10kV回产线大馈线	营山电力调度控制中心	回产线912开关	回龙站(营山)	20000	否	170	2944.49	公线	192.77	113	3338.7	0	-688.66	不受限	不可开放
13796	10kV茜为线938	泸州电力调度控制中心	茜为线938	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	166.1	36	2876.8	0	4340.66	受限	不可开放
13797	10kV茜水线933大馈线	泸州电力调度控制中心	茜水线933开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	290.13	34	5025	0	6642.1	受限	不可开放
13798	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	陇林线k103开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	546.35	97	9462.8	0	-1633.93	不受限	不可开放
13799	10kV茜盘线926	泸州电力调度控制中心	茜盘线926开关	茜草坝	101000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	6415.52	受限	不可开放
13800	10kV茜莱线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜莱线919开关	茜草坝	101000	是	379	6564.47	公线	132.75	35	2299.2	3130	-177.62	受限	不可开放
13801	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡思线917开关	胡家站	80000	是	322	5577.2	公线	252.82	79	4378.9	0	82.86	不受限	不可开放
13802	10kV梁谢线	宣汉电力调度控制中心	10kV梁谢线918开关	梁原站	100000	是	322	5577.2	公线	268.13	83	4644	0	-182.24	不受限	不可开放
13803	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜黄线913	茜草坝	40000	是	285	4936.34	公线	488.68	171	8464	0	-4514.93	不受限	不可开放
13804	10kV茜桂茜沙线929大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桂茜沙线929开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	306.7	36	5312.1	0	6355	受限	不可开放
13805	10kV茜船线923	泸州电力调度控制中心	茜船线923	茜草坝	40000	否	326	5646.49	公线	48.64	15	842.4	12500	-8260.56	受限	不可开放
13806	10kV齐陶线660大馈线	泸州电力调度控制中心	齐陶线961开关	齐家	127000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	5625.7	受限	不可开放
13807	10kV齐色一线661大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色一线962开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	46.3	10	1024	0	6415.52	受限	不可开放
13808	10kV齐龙线654大馈线	泸州电力调度控制中心	齐龙线914	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	578.97	125	10027.7	0	-3612.18	不受限	不可开放
13809	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈金线922开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	97.99	98	1697.2	0	-138.35	不受限	不可开放

13810	10kV齐科一线664大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动一线965开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	95.52	21	1654.4	0	4761.12	受限	不可开放
13811	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛五线912开关	毛坝站	10000	否	200	3464.1	公线	178.06	89	3084	0	33.69	不受限	不可开放
13812	10kV齐建线675大馈线	泸州电力调度控制中心	齐建线925	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	333.22	72	5771.4	2850	-2205.88	受限	不可开放
13813	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土井线916开关	土主站	30000	是	264	4572.61	公线	228.91	87	3964.8	0	-306.71	不受限	不可开放
13814	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立街线921开关	立山站(仪陇)	20000	是	218	3775.87	公线	187.9	86	3254.4	0	-233.7	不受限	不可开放
13815	10kV齐关线653大馈线	泸州电力调度控制中心	齐关线913	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	368.57	80	6383.6	0	31.92	不受限	不可开放
13816	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土南线913开关	土主站	30000	是	293	5074.91	公线	269.79	92	4672.8	0	-612.87	不受限	不可开放
13817	10kV齐带一线667大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带一线968开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	519.91	112	9004.8	960	-2747.34	受限	不可开放
13818	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带二线941开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	10290	-3072.54	受限	不可开放
13819	10kV东牛线	雁江电力调度控制中心	10kV东牛线918开关	东峰站	82000	是	352	6096.82	公线	281.4	80	4873.8	1375	-1371.34	不受限	不可开放
13820	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐春线963开关	齐家	127000	是	463	8019.4	公线	552.42	119	9568	0	-3152.48	受限	不可开放
13821	10kV丹五线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹五线915开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	216.67	72	3752.7	8210	-7286.17	不受限	不可开放
13822	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐安线911	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	249.15	87	4315.2	0	-366.13	不受限	不可开放
13823	10kV东小线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东小线914开关	东峰站	40000	否	335	5802.37	公用	445.54	133	7716.7	8130	-10624.57	不受限	不可开放
13824	10kV中百线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中百线971开关	城中站	80000	否	340	5888.97	公用	75.46	22	1307	8430	-4436.93	不受限	不可开放
13825	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗镇线912开关	毗卢	15000	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1024	0	4517.19	受限	不可开放
13826	10kV鸡溪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡溪线943开关	鸡石湾站	71500	否	625	10825.32	专线	171.78	27	2975.2	8550	-1782.41	不受限	不可开放
13827	10kV保安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保安线914开关	保和站	18800	否	245	4243.52	公用	198.74	81	3442.2	5860	-5483.03	不受限	不可开放
13828	10kV白蜀二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀二线925开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	293.64	78	5085.9	16280	-10403.15	不受限	不可开放
13829	10kV毗井线911大馈线	泸州电力调度控制中心	毗井线911开关	毗卢	5000	否	252	4364.77	专线	222.26	88	3849.6	2050	-1971.31	受限	不可开放
13830	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	10kV白大一线#955开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	378.57	89	6556.9	22810	-16216.09	不受限	不可开放
13831	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白华线968开关	白塔站	100000	否	300	5196.15	公用	223.39	74	3869.1	10800	-9992.57	不受限	不可开放
13832	10kV弥分弥白线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥分弥白线913开关	弥陀	18200	是	664	11500.82	公线	467.06	70	8089.4	0	1111.26	受限	不可开放
13833	10kV泸苑线983大馈线	泸州电力调度控制中心	泸苑线983	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	336.52	83	5828.6	0	-202.9	不受限	不可开放
13834	10kV迎古线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎古线911开关	迎接站	14500	是	230	3983.72	公线	200.92	87	3480	5030	-5323.02	不受限	不可开放
13835	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥镇线914开关	祥符站	6300	否	170	2944.49	公用	98.85	58	1712	1500	-561.96	不受限	不可开放
13836	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建一线932开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	16.97	5	294	13850	-8267.15	不受限	不可开放
13837	10kV保园二线	雁江电力调度控制中心	10kV保园二线915开关	保和站	24500	是	550	9526.28	公线	479.67	87	8307.9	6695	-7381.88	不受限	不可开放
13838	10kV驯回线	雁江电力调度控制中心	10kV驯回线913开关	驯龙站	13800	是	265	4589.93	公线	172.11	65	2981	3150	-2459.06	不受限	不可开放
13839	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸移线929	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	355.66	88	6160	0	-534.3	不受限	不可开放
13840	10kV中观线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中观线925开关	阆中站	126000	是	552.12	9563	公线	438.64	79	7597.2	0	53.2	不受限	不可开放
13841	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东镇线917开关	东峰站	40000	否	180	3117.69	公用	53.93	30	934.1	4210	-2338.18	不受限	不可开放
13842	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通二线923开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	121.85	30	2110.4	5625	-82.44	不受限	不可开放
13843	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	313.16	77	5424	1250	-1048.3	受限	不可开放
13844	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大砖线924手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公线	100.77	59	1745.4	1250	-345.36	不受限	不可开放
13845	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹胡线923开关	丹山站	12600	是	150	2598.08	公用	200.87	134	3479.1	0	-1400.64	不受限	不可开放
13846	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸向线938开关	泸北	121500	否	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	6328.92	受限	不可开放
13847	10kV大隆线	雁江电力调度控制中心	10kV大隆线915手车开关	大腰站	17300	否	300	5196.15	公线	94.97	32	1644.9	3605	-573.37	不受限	不可开放
13848	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹鲁线922开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	76.57	38	1326.2	2850	-1058.51	不受限	不可开放
13849	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公用	325.58	109	5639	905	-2387.08	不受限	不可开放
13850	10kV白泥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白泥线952开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	449.52	119	7785.6	0	-1908.75	不受限	不可开放
13851	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	1300	4325.7	受限	不可开放
13852	10kV白雷线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷线928开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	131.58	26	2279	12395	-7745.8	不受限	不可开放
13853	10kV丹镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹镇线912开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	204.53	68	3542.4	1895	-760.87	不受限	不可开放
13854	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸体线912	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	64.44	16	1116.1	0	4509.6	受限	不可开放
13855	10kV伍镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍镇线913开关	伍隍站	18800	否	170	2944.49	公用	109.85	65	1902.6	1500	-752.56	不受限	不可开放

13856	10kV东明线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东明线913开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	187.62	94	3249.5	250	-381.81	不受限	不可开放
13857	10kV小刘一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘一线914开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	229.86	46	3981.2	8680	-2860.31	不受限	不可开放
13858	10kV迎焦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎焦线913开关	迎接站	12500	否	264	4572.61	公用	78.75	30	1364	5810	-3058.65	不受限	不可开放
13859	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明二线923开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	187.68	47	3250.7	10425	-7440.32	不受限	不可开放
13860	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷一线915开关	白塔站	100000	否	320	5542.56	公用	27.44	9	475.3	5800	-1287	不受限	不可开放
13861	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大华线913手车开关	大腰站	12600	是	300	5196.15	公用	104.49	35	1809.7	12000	-9652.78	不受限	不可开放
13862	10kV泸美线985大馈线	泸州电力调度控制中心	泸美线985	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	392.46	98	6797.4	0	-562.02	不受限	不可开放
13863	10kV祥太线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥太线913开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	168.93	84	2925.8	1860	-1668.11	不受限	不可开放
13864	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东院线915开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	217.09	109	3760	3400	-4042.31	不受限	不可开放
13865	10kV泸龙线911大馈线	泸州电力调度控制中心	泸龙线911	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	433.92	107	7515.5	0	-1889.8	不受限	不可开放
13866	10kV泸开线917大馈线	泸州电力调度控制中心	泸开线917开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	288.63	71	4999	0	626.7	受限	不可开放
13867	10kV中侨线	雁江电力调度控制中心	10kV中侨线914开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公用	274.71	55	4758	13030	-10859.8	不受限	不可开放
13868	10kV中沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中沱线925开关	城中站	80000	是	377	6529.83	公用	367.55	97	6366	1000	-2142.14	不受限	不可开放
13869	10kV泸金线962大馈线	泸州电力调度控制中心	泸金线962	泸北	40000	是	270	4676.54	公线	316.77	117	5486.4	2000	-3745.17	不受限	不可开放
13870	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保中线923开关	保和站	18800	是	380	6581.79	公用	231.59	61	4011.1	1800	-545.67	不受限	不可开放
13871	10kV川文线	营山电力调度控制中心	川文线933开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	333.97	167	5784.3	0	-3013.02	不受限	不可开放
13872	10kV川磨线	营山电力调度控制中心	川磨线932开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	488.74	178	8464.9	0	-4654.39	不受限	不可开放
13873	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老长线925开关	老君站	12600	是	300	5196.15	公用	88.15	29	1526.7	3095	-464.78	不受限	不可开放
13874	10kV泸高线987大馈线	泸州电力调度控制中心	泸高线987	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	290.72	72	5035.3	1000	-409.6	不受限	不可开放
13875	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥柏线915开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	119.97	60	2077.9	1200	-160.21	不受限	不可开放
13876	10kV泸港线927大馈线	泸州电力调度控制中心	泸港线927	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	322	79	5577	0	48.7	受限	不可开放
13877	10kV白迎二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎二线926开关	白塔站	100000	是	485	8400.45	公线	97.71	20	1692.3	23890	-18861.94	不受限	不可开放
13878	10kV泸大线919大馈线	泸州电力调度控制中心	泸大线919开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	99.25	24	1719	0	3906.7	受限	不可开放
13879	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通一线913开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	113.32	28	1962.7	6900	-1357.44	不受限	不可开放
13880	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹回线913开关	丹山站	12600	否	335	5802.37	公用	270.67	81	4688	1145	-610.87	不受限	不可开放
13881	10kV丹新线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹新线914开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	97.4	49	1686.9	3695	-2264.21	不受限	不可开放
13882	10kV迎黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎黄线914开关	迎接站	12500	否	275	4763.14	公用	149.65	54	2592	4245	-2550.17	不受限	不可开放
13883	10kV保紫线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保紫线924开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公线	316.7	115	5485.3	5115	-6789.79	不受限	不可开放
13884	10kV龙油线761大馈线	泸州电力调度控制中心	龙油线972	龙马潭	40000	否	503	8712.22	公线	314.32	62	5444	0	2397	受限	不可开放
13885	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春光线949开关	春晖站	80000	否	499	8642.93	公线	488.31	98	8457.6	0	-678.96	不受限	不可开放
13886	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大中线925手车开关	大腰站	17300	否	380	6581.79	公用	323.69	85	5606.3	1985	-1667.69	不受限	不可开放
13887	10kV龙英线746大馈线	泸州电力调度控制中心	龙英线914	龙马潭	40000	否	463	8019.4	公线	296.77	64	5140	0	2077.46	受限	不可开放
13888	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白桥线962开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	195.55	39	3387	5400	-992.78	不受限	不可开放
13889	10kV龙阳线764大馈线	泸州电力调度控制中心	龙阳线928开关	龙马潭	104000	是	406	7032.13	公线	346.4	85	5999.6	0	-373.9	受限	不可开放
13890	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海一线974开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	496.18	103	8593.8	0	-1111.34	不受限	不可开放
13891	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	163.23	82	2827.2	3750	-3459.51	不受限	不可开放
13892	10kV东堪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东堪线916开关	东峰站	40000	否	240	4156.92	公用	267.03	111	4625	535	-1418.77	不受限	不可开放
13893	10kV白蜀一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀一线919开关	白塔站	100000	否	700	12124.36	公用	240.46	34	4164.7	26730	-15818.08	不受限	不可开放
13894	10kV龙湾二线929大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾二线929	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	306.21	69	5303.5	17730	-16867.4	受限	不可开放
13895	10kV保永线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保永线912开关	保和站	18800	否	175	3031.09	公用	158.82	91	2750.8	300	-322.82	不受限	不可开放
13896	10kV龙天一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天一线919开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	1024	0	11085.13	受限	不可开放
13897	10kV龙天二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天二线971开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	1024	0	11085.13	受限	不可开放
13898	10kV中南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中南线913开关	城中站	80000	是	423	7326.57	公用	266.63	63	4618	2195	-951.74	不受限	不可开放
13899	10kV白迎一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎一线951开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	124.19	25	2150.9	5600	-822.7	不受限	不可开放
13900	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海二线963开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	410.16	85	7103.9	1880	-1501.44	不受限	不可开放

13901	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍刘线921开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	115.5	58	2000.4	1630	-512.71	不受限	不可开放
13902	10kV龙关龙安线747大馈线	泸州电力调度控制中心	龙关龙安线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公线	55	10	1024	0	7621.02	受限	不可开放
13903	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保园线925开关	保和站	18800	是	400	6928.2	公用	268.38	67	4648.3	32695	-31800.74	不受限	不可开放
13904	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白亭线954开关	白塔站	100000	否	390	6755	公用	170.14	44	2946.8	10850	-7717.3	不受限	不可开放
13905	10kV小天线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小天线944开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	360.22	58	6239	3050	-628.74	不受限	不可开放
13906	10kV兰镇Ⅱ线954大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇二线914开关	兰田	22300	是	285	4936.34	公线	270.19	95	4679.7	0	-730.63	不受限	不可开放
13907	10kV丰慈线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰慈线913开关	丰裕站	6300	否	230	3983.72	公用	174.71	76	3026	600	-40.65	不受限	不可开放
13908	10kV兰镇Ⅰ线953大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇一线913开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	144.09	51	2495.6	0	1453.47	受限	不可开放
13909	10kV白宝一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝一线918开关	白塔站	100000	是	377	6529.83	公用	249.02	66	4313.1	5600	-4689.24	不受限	不可开放
13910	10kV伍南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍南线925开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	120.17	60	2081.4	3315	-2278.71	不受限	不可开放
13911	10kV兰轻线958大馈线	泸州电力调度控制中心	兰轻线918开关	兰田	22300	是	379	6564.47	公线	352.59	93	6106.8	0	-855.22	不受限	不可开放
13912	10kV白宝二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝二线966开关	白塔站	100000	是	400	6928.2	公用	152.49	38	2641.2	24250	-21348.64	不受限	不可开放
13913	10kV兰矿线955大馈线	泸州电力调度控制中心	兰矿线915开关	兰田	22500	是	252	4364.77	公线	201.81	80	3495.3	0	-3.48	不受限	不可开放
13914	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙弘线975开关	孙家坝	300000	否	400	6928.2	公用	427.38	107	7402.3	2880	-4046.92	不受限	不可开放
13915	10kV兰果线956大馈线	泸州电力调度控制中心	兰果线956开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	287.89	101	4986.2	0	-1037.13	不受限	不可开放
13916	10kV况游线912	泸州电力调度控制中心	潮清线911开关	况场	21000	否	423	7326.57	公线	191.11	45	3310.1	0	3283.81	受限	不可开放
13917	10kV况石线924大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	况场	21000	是	196	3394.82	公线	130.05	66	2252.5	2300	-1836.64	受限	不可开放
13918	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况连线923	况场	10000	是	285	4936.34	公线	419.49	147	7265.5	0	-3316.43	不受限	不可开放
13919	10kV黄污一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污一线915开关	黄舣	101000	是	463	8019.4	专线	171.56	37	2971.4	0	3444.12	受限	不可开放
13920	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄为线929	黄舣	50000	否	463	8019.4	专线	46.3	10	1024	0	7217.46	受限	不可开放
13921	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	10kV北民线913开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	515.89	98	8935.3	0	-1660.68	不受限	不可开放
13922	10kV黄分线919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄分线919开关	黄舣	101000	是	285	4936.34	公线	301.96	106	5230	0	-1280.93	不受限	不可开放
13923	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通五线912开关	通贤站	12600	是	430	7447.82	公线	32.56	8	564	0	5394.26	受限	不可开放
13924	10kV黄泰线962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄泰线962开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	307.68	66	5329	0	1888.46	受限	不可开放
13925	10kV黄安线917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄安线917开关	黄舣	101000	是	379	6564.47	公线	182.46	48	3160.2	0	2091.38	受限	不可开放
13926	10kV胡镇线653大溃线	泸州电力调度控制中心	胡镇线653	胡市	10000	是	285	4936.34	公线	405.66	142	7026	0	-3076.93	不受限	不可开放
13927	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望信线973开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	118.13	20	2046	9160	-1930.87	受限	不可开放
13928	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思河线923开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	139.83	93	2421.9	0	-83.63	不受限	不可开放
13929	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安书线933开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公用	299.99	91	5195.9	0	-623.28	不受限	不可开放
13930	10kV成共线	安岳电力调度控制中心	10kV成共线924开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	149.17	83	2583.6	0	-89.45	不受限	不可开放
13931	10kV塔庙线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔庙线976开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	37.66	6	652.2	0	9275.13	受限	不可开放
13932	10kV狐地二线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐地二线918开关	null	81000	否	161	2788.6	公线	291.04	181	5040.8	0	-2531.06	不受限	不可开放
13933	10kV黄桂路917大馈线	德阳电力调度控制中心	黄桂路917开关	黄河站	82000	否	800	13856.41	公线	319.8	39	5538.9	48330	-35859.23	不受限	不可开放
13934	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清阿路912开关	清平站	71500	否	428	7413.18	专线	211.14	49	3657	800	2214.86	受限	不可开放
13935	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	东兴线938开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	16.55	3	286.6	0	9275.13	受限	不可开放
13936	10kV青双线大馈线	营山电力调度控制中心	青双线911开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	336.79	122	5833.2	0	-1546.37	不受限	不可开放
13937	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯游线911开关	冯嘴	63000	是	285	4936.34	公线	343.14	120	5943.1	2050	-4044.03	不受限	不可开放
13938	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园三线925开关	龙门站	80000	否	595	10305.7	公线	273.48	46	4736.7	22530	-17991.57	不受限	不可开放
13939	10kV通天线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通天线924开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	229.13	69	3968.6	0	604.02	受限	不可开放
13940	10kV来八线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来八线912开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	237.49	132	4113.4	0	-1619.25	不受限	不可开放
13941	10kV通仁线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通仁线925开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	143.3	43	2481.9	0	2090.72	受限	不可开放
13942	10kV旌岷东路925大馈线	德阳电力调度控制中心	旌岷东路925开关	旌湖站	100000	是	373	6460.55	公线	347.75	93	6023	5250	-81.56	不受限	不可开放
13943	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安建线923开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	431.25	83	7469.3	0	-246.51	不受限	不可开放
13944	10kV海孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙一线914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	546.86	92	9471.6	31090	-32317.04	不受限	不可开放
13945	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	10kV成左线915开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	216.52	98	3750.1	0	-320.64	不受限	不可开放
13946	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV岳顺线928开关	岳阳站	92000	是	521	9023.98	公用	421.66	81	7303.2	0	-84.02	不受限	不可开放
13947	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德一线913开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	140.3	35	2430	0	3898.92	受限	不可开放

13948	10kV海江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江一线925开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	427.96	72	7412.2	13900	-13067.64	不受限	不可开放
13949	10kV板协线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板协线914开关	石板站	90000	是	220	3810.51	公用	141.71	64	2454.5	315	278.91	受限	不可开放
13950	10kV南耐路916大馈线	德阳电力调度控制中心	南耐路916开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	411.26	75	7123	10155	-2506.26	不受限	不可开放
13951	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德二线924开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	99.25	24	1719	0	4609.92	受限	不可开放
13952	10kV峰河线913大馈线	泸州电力调度控制中心	峰河线913	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	251.68	47	4359.1	0	4058.66	受限	不可开放
13953	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙新线913开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	412.64	125	7147	30	-2604.38	不受限	不可开放
13954	10kV板鱼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板鱼线911开关	石板站	90000	是	150	2598.08	公用	76.76	51	1329.4	0	749.06	受限	不可开放
13955	10kV都华一线	高坪电力调度控制中心	10kV都华Ⅰ线912开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	140.51	27	2433.7	1000	4828.18	受限	不可开放
13956	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯大线923开关	驯龙站	13600	是	430	7447.82	公用	124.08	29	2149	0	3809.26	受限	不可开放
13957	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV岳王线916开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	525.17	101	9096	0	-1873.21	不受限	不可开放
13958	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	南浙路915开关	城南站	90000	否	552	9560.92	公线	32.82	6	568.5	24730	-16693.67	不受限	不可开放
13959	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板高线924开关	石板站	90000	是	255	4416.73	公线	195.67	77	3389	0	144.38	受限	不可开放
13960	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳人线922开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	492.12	94	8523.6	0	-1300.81	不受限	不可开放
13961	10kV塔中二线	高坪电力调度控制中心	塔中二线972开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	150.67	25	2609.6	11380	-4714.47	受限	不可开放
13962	10kV川火线（星火）	营山电力调度控制中心	川火线912开关	星火站(营山)	13100	是	275	4763.14	公线	395.96	144	6858	0	-3047.49	不受限	不可开放
13963	10kV青骆线大馈线	营山电力调度控制中心	青骆线912开关	青岩铺站(营山)	16000	是	300	5196.15	公线	304.43	101	5272.8	0	-1115.88	不受限	不可开放
13964	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板护线915开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	100.64	30	1743.1	0	2829.52	受限	不可开放
13965	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板磨线916开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	335.72	102	5814.6	0	-1241.98	受限	不可开放
13966	10kV庐天北一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北一路912开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	514.5	93	8911.2	11270	-3621.26	不受限	不可开放
13967	10kV驯镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯镇线922开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	120.5	55	2087	0	1342.46	受限	不可开放
13968	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔高线975开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	452.41	76	7835.8	3250	-2841.24	受限	不可开放
13969	10kV洞矿线636大馈线	泸州电力调度控制中心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	187.81	66	3252.8	0	696.27	受限	不可开放
13970	10kV成清线	安岳电力调度控制中心	10kV成清线923开关	成山站	16300	是	330	5715.77	公线	268.34	81	4647.7	0	-75.08	不受限	不可开放
13971	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望泰线972开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	165.47	28	2866	5830	-451.44	受限	不可开放
13972	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	沙石线915开关	沙溪站(阆中)	10000	否	278	4815.1	公线	298.36	107	5167.6	0	-834.01	不受限	不可开放
13973	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	10kV成镇线925开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	226.41	103	3921.5	0	-492.04	不受限	不可开放
13974	10kV洞火线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞火线915	石洞	50000	否	100	1732.05	专线	320.97	321	5559.2	0	-4000.36	不受限	不可开放
13975	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望源线971开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	505.33	85	8752.3	15350	-15857.74	受限	不可开放
13976	10kV洞甫线643大馈线	泸州电力调度控制中心	洞甫线643	石洞	50000	是	406	7032.13	公线	228.08	56	3950.4	0	1675.3	受限	不可开放
13977	10kV成鱼线	安岳电力调度控制中心	10kV成鱼线911开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	135.15	75	2340.86	100	-1751.35	不受限	不可开放
13978	10kV东园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园一线964开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	483.31	81	8370.9	4000	-4126.34	受限	不可开放
13979	10kV安西线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安西线924开关	安岳站	80000	是	476	8244.56	公用	437.44	92	7576.4	0	-980.75	不受限	不可开放
13980	10kV城镇线666大馈线	泸州电力调度控制中心	城镇线929	城东	50000	是	362	6270.02	公线	57.49	16	995.7	13900	-9879.68	不受限	不可开放
13981	10kV东园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园二线937开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	469.61	79	8133.7	1600	-1489.14	受限	不可开放
13982	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳东线921开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	498.57	96	8635.2	0	-1412.41	不受限	不可开放
13983	10kV城长线926大馈线	泸州电力调度控制中心	城长线926开关	南城	101000	是	463	8019.4	公线	391.18	84	6775.3	0	-359.78	不受限	不可开放
13984	10kV岳工线	安岳电力调度控制中心	10kV岳工线924开关	岳阳站	90000	是	521	9023.98	公用	411.48	79	7126.8	0	92.38	不受限	不可开放
13985	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	塔中一线962开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	专线	149.8	25	2594.6	11380	-5730.04	受限	不可开放
13986	10kV驯朝线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯朝线924开关	驯龙站	12600	是	185	3204.29	公用	151.44	82	2623	0	-59.57	受限	不可开放
13987	10kV城五线913大馈线	泸州电力调度控制中心	城五线913开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	316.77	78	5486.4	7600	-7460.7	不受限	不可开放
13988	10kV城瓦线912大馈线	泸州电力调度控制中心	城瓦线912开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	250.95	62	4346.4	0	1279.3	受限	不可开放
13989	10kV塔上线	高坪电力调度控制中心	塔上线974开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	46.96	8	813.4	12090	-2814.87	不受限	不可开放
13990	10kV清广路922大馈线	德阳电力调度控制中心	清广路922开关	清平站	40000	是	552	9560.92	公线	438.9	79	7601.7	7700	-51.26	不受限	不可开放
13991	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通南线923开关	通贤站	12600	是	392	6789.64	公线	168.74	43	2922.6	0	2509.11	受限	不可开放
13992	10kV城苏线672大馈线	泸州电力调度控制中心	城苏线672	南城	50000	否	406	7032.13	公线	314.32	77	5444	0	884.92	受限	不可开放
13993	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	10kV板桥线922开关	石板站	90000	是	430	7447.82	公用	251.56	59	4357	0	1601.26	受限	不可开放
13994	10kV城水一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水一线915	城东	50000	否	225	3897.11	专线	22.5	10	1024	0	3507.4	受限	不可开放
13995	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港军线921开关	航空港站	100000	否	280	4849.74	专线	103.45	37	1791.8	3000	-427.03	受限	不可开放

13996	10kV青骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	青骆线913开关	骆市站(营山)	20000	是	220	3810.51	公线	243.56	111	4218.5	0	-1170.09	不受限	不可开放
13997	10kV驯自线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯自线915开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	114.55	52	1984	0	1445.46	受限	不可开放
13998	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	东果线929开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	293.84	55	5089.3	22190	-19935.4	受限	不可开放
13999	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	10kV永河线923开关	永清站	20000	否	150	2598.08	公用	132.9	88	2301.9	30	-10788.83	不受限	不可开放
14000	10kV石孔线	安岳电力调度控制中心	10kV石孔线914开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	264.2	120	4576	500	-2027.59	受限	不可开放
14001	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城摩线927开关	南城	100000	否	406	7032.13	公线	202.53	50	3507.8	3150	-328.88	受限	不可开放
14002	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔科线918开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	187.48	32	3247.1	0	6028.03	受限	不可开放
14003	10kV驯严线	安岳电力调度控制中心	10kV驯严线912开关	驯龙站	13600	否	285	4936.34	公用	40.3	14	698	0	3744.71	受限	不可开放
14004	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	城马线925	南城	120000	是	406	7032.13	公线	142.63	35	2470.3	0	3155.4	受限	不可开放
14005	10kV石双线	安岳电力调度控制中心	10kV石双线922开关	石羊站	20000	是	330	5715.77	公用	275.75	84	4776	0	-203.38	受限	不可开放
14006	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城罗线917	城东	50000	是	326	5646.49	公线	204.8	63	3547.1	0	970.09	受限	不可开放
14007	10kV门钢线大馈线	高坪电力调度控制中心	门钢线912开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	543.9	103	9420.4	3850	-5926.5	受限	不可开放
14008	10kV广学线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广学线934开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	506.14	96	8766.3	0	-1491.68	不受限	不可开放
14009	10kV来黄线	安岳电力调度控制中心	10kV来黄线914开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	187.45	104	3246.6	0	-752.45	不受限	不可开放
14010	10kV龙岩线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岩线916开关	龙台站	113000	是	220	3810.51	公用	208.88	94	3617.9	0	-3413.39	不受限	不可开放
14011	10kV石塔线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石塔线911开关	石羊站	20000	是	430	7447.82	公用	312.47	73	5412	0	5958.26	受限	不可开放
14012	10kV塔王线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔王线953开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	173.95	33	3012.9	0	4331	受限	不可开放
14013	10kV石护线	安岳电力调度控制中心	10kV石护线923开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	179.21	81	3104	0	3048.41	受限	不可开放
14014	10kV风滨路922大馈线	德阳电力调度控制中心	风滨路922开关	风光站	80000	是	575	9959.29	公线	535.4	93	9273.1	21335	-13367.57	不受限	不可开放
14015	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通石线914开关	通贤站	12600	是	220	3810.51	公用	149.5	68	2589.3	0	459.11	受限	不可开放
14016	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	10kV姚河线913开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	280.36	85	4855.8	0	-283.18	不受限	不可开放
14017	10kV通镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通镇线915开关	通贤站	12600	否	305	5282.75	公用	255.36	84	4422.8	0	331.68	受限	不可开放
14018	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板横线921开关	石板站	90000	是	435	7534.42	公线	272.4	63	4718	0	1309.54	受限	不可开放
14019	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	323.28	80	5599.2	0	26.5	不受限	不可开放
14020	10kV石新二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	石新二路923开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	402.53	73	6971.9	8015	-7338.16	不受限	不可开放
14021	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园I线916开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	418.31	79	7245.2	21560	-21461.3	不受限	不可开放
14022	10kV广南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广南线933开关	广惠	270000	是	465	8054.04	公用	338.28	73	5859	900	-315.77	不受限	不可开放
14023	10kV厂一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂一线615	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	385.02	145	6668.6	0	-2522.07	受限	不可开放
14024	10kV塔电线922大馈线	高坪电力调度控制中心	塔电线925开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	330.39	62	5722.4	16300	-14678.5	受限	不可开放
14025	10kV板塔线923大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板塔线923开关	石板站	90000	是	505	8746.86	公线	166.34	33	2881	315	3801.49	受限	不可开放
14026	10kV周场线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周场线912开关	周礼站	10000	否	330	5715.77	公用	297.63	90	5155	0	-10.81	不受限	不可开放
14027	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒线942开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	550.75	106	9539	0	-2319.82	不受限	不可开放
14028	10kV厂二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂二线616	鱼塘	10000	否	266	4607.26	专线	134.49	51	2329.4	0	1817.13	受限	不可开放
14029	10kV柏镇路	德阳电力调度控制中心	柏镇路922开关	柏隆站	10000	是	277	4797.78	公线	236.95	86	4104	0	-265.78	不受限	不可开放
14030	10kV南五路914大馈线	德阳电力调度控制中心	南五路914开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	395.3	71	6846.5	17080	-9431.26	不受限	不可开放
14031	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都烟线921开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	342.66	86	5934.9	19325	-19745.05	受限	不可开放
14032	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	门江线929开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	294.13	55	5094.3	15630	-13380.4	受限	不可开放
14033	10kV柏邮线971大馈线	泸州电力调度控制中心	柏邮线971开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	324.47	80	5619.8	0	5.9	不受限	不可开放
14034	10kV烟居线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟居线912开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	184.94	46	3203.2	1965	1036	受限	不可开放
14035	10kV芙滨线	营山电力调度控制中心	芙滨线915开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	495.52	81	8582.4	0	-129.99	不受限	不可开放
14036	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印一线961开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	276.8	52	4794.1	0	2549.8	受限	不可开放
14037	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏泉线636	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	323.28	80	5599.2	0	26.5	不受限	不可开放
14038	10kV塔雍线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔雍线919开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	401.25	67	6949.7	0	2325.43	受限	不可开放
14039	10kV塔宇一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇I线917开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	360.2	68	6238.6	7990	-5966.72	受限	不可开放
14040	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔府线915开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	297.31	56	5149.4	3515	-1320.5	受限	不可开放
14041	10kV塔宇二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇II线927开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	349.01	66	6044.8	0	2217.08	受限	不可开放
14042	10kV松百二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百二线913开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	507.6	92	8791.7	0	-186.87	不受限	不可开放
14043	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	门庭线915开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	专线	176.53	30	3057.5	2530	2657.06	受限	不可开放

14044	10kV松百一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百一线911开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公线	505.56	92	8756.3	0	-1107.56	不受限	不可开放
14045	10kV桂江线大馈线	高坪电力调度控制中心	桂江线917开关	桂花站	100000	是	530	9179.87	公线	380.12	72	6583.6	21960	-21199.7	不受限	不可开放
14046	10kV广氮三路	广汉电力调度控制中心	广氮三路929开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	276.28	57	4785.1	9500	-7550.88	不受限	不可开放
14047	10kV烟移线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟移线924开关	烟山站	20000	否	215	3723.91	公线	4.18	2	72.4	2000	1279.12	受限	不可开放
14048	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨一线916开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	562.75	102	9746.8	480	-2578.06	不受限	不可开放
14049	10kV杨火路	德阳电力调度控制中心	杨火路915开关	杨嘉站	31500	是	510	8833.46	公线	317.44	62	5498	15940	-14371.23	不受限	不可开放
14050	10kV港民线大馈线	高坪电力调度控制中心	港民线922开关	航空港站	100000	是	280	4849.74	专线	77.68	28	1345.4	0	2534.39	受限	不可开放
14051	10kV烟阙线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟阙线914开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	226.38	57	3920.9	630	1653.3	受限	不可开放
14052	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳和二路909开关	炳灵宫站	106000	是	486	8417.77	公用	375.47	77	6503.1	5765	-5533.88	不受限	不可开放
14053	10kV烟河一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟河一线915开关	烟山站	20000	是	341	5906.29	公线	139.52	41	2416.4	5830	-3521.37	受限	不可开放
14054	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新成四路918开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	480.35	99	8319.6	50	-1635.38	不受限	不可开放
14055	10kV门东二线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门东二线926开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	27.13	7	469.9	0	5609.6	受限	不可开放
14056	10kV川园线	营山电力调度控制中心	川园线921开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	566.24	283	9807.2	950	-7985.92	不受限	不可开放
14057	10kV川体线	营山电力调度控制中心	川体线935开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	493.94	247	8555.1	300	-6083.82	不受限	不可开放
14058	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳园线916开关	柳池	302000	是	500	8660.25	公线	469.43	94	8130.6	0	-1202.4	不受限	不可开放
14059	10kV望阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅱ线923开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	362.31	68	6275.2	8890	-7821.3	受限	不可开放
14060	10kV石天一路915大馈线	德阳电力调度控制中心	石天一路915开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	560.7	101	9711.3	16125	-8476.26	不受限	不可开放
14061	10kV黄天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南二路924开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	339.91	62	5887.2	1700	61.54	受限	不可开放
14062	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连兴路910开关	连山站旧	147000	否	400	6928.2	公线	399.94	100	6927	650	-1341.62	不受限	不可开放
14063	10kV八马线	宁南电力调度控制中心	10kV八马线912开关	八岩站	10000	是	245	4243.52	公线	271.17	123	2896.7	0	0	受限	不可开放
14064	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁城六线971开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	514.85	93	8917.2	1250	-2518.46	不受限	不可开放
14065	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁城五线925开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	582.96	106	10096.8	0	-2448.06	不受限	不可开放
14066	10kV门福线大馈线	高坪电力调度控制中心	门福线923开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	231.95	44	4017.4	1730	1596.5	受限	不可开放
14067	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	乡川线917开关	东乡站	92000	是	278	4815.1	公线	270.56	97	4686.1	0	-834.02	不受限	不可开放
14068	10kV望孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅰ线917开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	342.63	65	5934.3	32940	-31530.4	受限	不可开放
14069	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	10kV梁城八线973开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	494.27	90	8560.8	0	-912.06	不受限	不可开放
14070	10kV广连二路	广汉电力调度控制中心	广连二路916开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	421	87	7291.7	800	-1357.48	不受限	不可开放
14071	10kV方园线	蒲城电力调度控制中心	方园线961开关	方斗站	113000	是	400	6928.2	公线	246.73	62	4273.4	1530	-260.84	不受限	不可开放
14072	10kV门锦二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门锦二线919开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	151.35	31	2621.3	6300	-1282.96	受限	不可开放
14073	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁城七线916开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	596.95	108	10339.2	0	-2690.46	不受限	不可开放
14074	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	185.16	84	3206.9	0	-158.49	不受限	不可开放
14075	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望军线924开关	望城站	113000	否	338	5854.33	专线	101.71	30	1761.6	3000	507.3	受限	不可开放
14076	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	昆池线915开关	南昆站	100000	否	345	5975.58	公线	359.58	104	6228	0	-849.98	不受限	不可开放
14077	10kV宁韩线927线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁韩线927开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	287.17	123	2896.7	0	0	受限	不可开放
14078	10kV门孙线大馈线	高坪电力调度控制中心	门孙线924开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	424.69	80	7355.7	2550	-2561.8	受限	不可开放
14079	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五镇线911开关	五宝站	12000	否	165	2857.88	公线	188.57	114	3266	0	-693.91	不受限	不可开放
14080	10kV门凤线大馈线	高坪电力调度控制中心	门凤线927开关	龙门站	80000	否	398	6893.56	专线	20.7	5	358.5	0	5845.7	受限	不可开放
14081	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	昆圣线929开关	南昆站	100000	是	390	6755	公线	353.35	91	6120	0	-716	不受限	不可开放
14082	10kV望共线大馈线	高坪电力调度控制中心	望共线925开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	133.58	25	2313.6	10160	-5129.7	受限	不可开放
14083	10kV塔纺线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔纺线914开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	420.62	79	7285.1	9750	-9691.2	受限	不可开放
14084	10kV杨金线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨金线956开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	159.44	53	2761.5	1650	-254.58	不受限	不可开放
14085	10kV昆脱线	蒲城电力调度控制中心	昆脱线927开关	南昆站	100000	否	290	5022.95	公线	274.17	95	4748.7	315	-543.04	不受限	不可开放
14086	10kV门锦一线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门锦一线917开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	92.94	19	1609.8	13860	-7831.46	受限	不可开放
14087	10kV杨坝线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨坝线954开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	164.71	55	2852.7	3300	-1476.17	不受限	不可开放
14088	10kV港园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅰ线916开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	326.13	62	5648.6	21275	-19579.7	受限	不可开放
14089	10kV烟石一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅰ回916开关	烟山站	20000	否	274	4745.82	公线	11.84	4	205	200	3866.24	受限	不可开放
14090	10kV烟石二线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅱ线925开关	烟山站	20000	是	398	6893.56	公线	81.65	21	1414.2	2300	1800.65	受限	不可开放

14091	10kV观马线大馈线	高坪电力调度控制中心	观马线912开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	188.91	47	3272	6185	-3942.15	受限	不可开放
14092	10kV都嘉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	都嘉I线916开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	62.58	13	1083.9	400	7316.29	受限	不可开放
14093	10kV乡北一线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.乡北一线964开关	东乡站	90000	是	495	8573.65	公线	447.32	90	7747.5	0	-888.58	不受限	不可开放
14094	10kV秋东路926大馈线	德阳电力调度控制中心	秋东路926开关	秋月	300000	否	552	9560.92	公线	423.2	76	7329.8	20530	-11925.17	不受限	不可开放
14095	10kV都嘉三线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉III线914开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	62.58	13	1083.9	0	6632.39	受限	不可开放
14096	10kV东友二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅱ线973开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	243.42	46	4216.1	0	3127.8	受限	不可开放
14097	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	10kV.芭黄线912开关	芭蕉	540000	否	335	5802.37	公线	320.36	96	5548.7	0	-326.57	不受限	不可开放
14098	10kV东王一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王I线917开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	292.75	55	5070.4	0	2273.5	受限	不可开放
14099	10kV东润线大馈线	高坪电力调度控制中心	东润线974开关	河东站	126000	否	530	9179.87	专线	161.42	30	2795.8	0	5466.08	受限	不可开放
14100	10kV东京线大馈线	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	249.12	47	4314.8	3280	-250.9	受限	不可开放
14101	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.樊漆线953开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	465.83	203	8068.2	0	-4482.85	不受限	不可开放
14102	10kV东宏线大馈线	高坪电力调度控制中心	东宏线936开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	85.12	16	1474.2	32098	-26228.3	受限	不可开放
14103	10kV渡哙线	蒲城电力调度控制中心	渡哙线914开关	渡口站	30000	是	380	6581.79	公线	381.05	100	6599.7	315	-1649.27	不受限	不可开放
14104	10kV东汉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉II线925开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	70.42	13	1219.7	1260	4864.2	受限	不可开放
14105	10kV东岸线大馈线	高坪电力调度控制中心	东岸线927开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	403.86	76	6994.8	1515	-1165.9	受限	不可开放
14106	10kV马螺线大馈线	高坪电力调度控制中心	马螺线915开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	273.18	69	4731.5	3290	-2506.65	不受限	不可开放
14107	10kV昆团线	蒲城电力调度控制中心	昆团线926开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	352.79	93	6110.3	630	-816.69	不受限	不可开放
14108	10kV长镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	长镇线913开关	长乐站	20000	否	454	7863.51	公线	361.89	80	6268	5035	-4225.84	受限	不可开放
14109	10kV园桥线	攀枝花电力调度控制中心	园桥线993开关	园林站	40000	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	0	-806.4	不受限	不可开放
14110	10kV石耐路926大馈线	德阳电力调度控制中心	石耐路926开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	346.64	63	6003.8	10530	-8885.06	不受限	不可开放
14111	10kV长鄢线大馈线	高坪电力调度控制中心	长鄢线911开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	282.58	71	4928.8	2585	-1998.95	受限	不可开放
14112	10kV里伏一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏一线914开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	915.01	109	15848	0	-2753.69	不受限	不可开放
14113	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳西线922开关	梁坪站	63000	是	400	6928.2	公线	424.77	106	7357	0	-1814.44	不受限	不可开放
14114	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	昆塔线918开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	360.53	95	6244.3	80	-320.69	不受限	不可开放
14115	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁格线961开关	梁坪站	40000	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放
14116	10kV观天线大馈线	高坪电力调度控制中心	观天线913开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	363.39	91	6294	400	-1179.15	受限	不可开放
14117	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁坪站	40000	否	600	10392.3	公线	671.38	112	11628.3	0	-2275.23	不受限	不可开放
14118	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁车线971开关	梁坪站	63000	是	250	4330.13	公线	278.2	111	4818.4	0	-1354.3	不受限	不可开放
14119	10kV观老线大馈线	高坪电力调度控制中心	观老线914开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	247.54	47	4287.4	2855	201.5	受限	不可开放
14120	10kV凤建南线	攀枝花电力调度控制中心	凤建南线919开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7058.2	0	-1515.8	不受限	不可开放
14121	10kV凤建北线	攀枝花电力调度控制中心	凤建北线975开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-1441	不受限	不可开放
14122	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁道线973开关	梁坪站	63000	是	430	7447.82	公线	380.28	88	6586.4	630	-1258.14	不受限	不可开放
14123	10kV园隧线	攀枝花电力调度控制中心	园隧线978开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	119.86	40	2076	2600	-519.08	不受限	不可开放
14124	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊三线917开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	233.79	102	4049.3	0	-463.95	不受限	不可开放
14125	10kV园龙线	攀枝花电力调度控制中心	园龙线977开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	281.29	94	4872	500	-1215.08	不受限	不可开放
14126	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清镇路915开关	清平站	31500	是	575	9959.29	公线	287.27	50	4975.5	8495	-5503.07	受限	不可开放
14127	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊黄线915开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	677.36	178	11731.9	0	-5808.29	不受限	不可开放
14128	10kV里伏三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏三线925开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	1064.03	127	18429	0	-5334.69	不受限	不可开放
14129	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	253.58	85	4392	0	-235.08	不受限	不可开放
14130	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	昆镇线925开关	南昆站	100000	否	375	6495.19	公线	343.18	92	5943.8	0	-98.13	不受限	不可开放
14131	10kV园箐线	攀枝花电力调度控制中心	园箐线979开关	园林站	40000	是	400	6928.2	公线	329.52	82	5707.2	15260	-15424.64	不受限	不可开放
14132	10kV多开线	西充电力调度控制分中心	多开线925开关	多扶站(西充)	22550	否	423	7326.57	公线	159.75	38	2766.8	4450	-622.89	不受限	不可开放

14133	10kV长会线大馈线	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长乐站	20000	否	398	6893.56	公线	338.81	85	5868.2	6165	-5829	受限	不可开放
14134	10kV新成二路	广汉电力调度控制中心	新成二路923开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	530.92	109	9195.6	3600	-5219.61	不受限	不可开放
14135	10kV双普线	营山电力调度控制中心	双普线926开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	94.64	95	1639.2	0	-80.35	不受限	不可开放
14136	10kV川塔线	营山电力调度控制中心	川塔线936开关	济川站	100000	否	183.6	3180.05	公线	425.13	232	7363.3	0	-4501.25	不受限	不可开放
14137	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园珠线951开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	203.35	68	3522	6490	-5855.08	不受限	不可开放
14138	10kV新化二线	西充电力调度控制分中心	新化二线925开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	373.4	88	6467.3	0.2	-606.24	不受限	不可开放
14139	10kV新化一线	西充电力调度控制分中心	新化一线915开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	422.64	100	7320.2	0.1	-1459.04	不受限	不可开放
14140	10kV港开二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开II线925开关	航空港站	100000	否	1000	17320.51	公线	482.51	48	8357	13025	-5793.54	受限	不可开放
14141	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制分中心	槐罐线915开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	73.72	17	1276.9	4250	1067.01	受限	不可开放
14142	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁黑线934开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	434.77	113	7530.3	0	-2195.58	不受限	不可开放
14143	10kV义鸣线924线	西充电力调度控制分中心	义鸣线924开关	义兴站(西充)	12600	否	423	7326.57	专线	42.3	10	732.7	4000	2593.91	受限	不可开放
14144	10kV东纺线915大馈线	高坪电力调度控制中心	东纺线915开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	319.71	60	5537.3	1950	-143.4	受限	不可开放
14145	10kV太古线	西充电力调度控制分中心	太古线925开关	太平站(西充)	16400	否	423	7326.57	专线	160.91	38	2787	4000	-193.09	不受限	不可开放
14146	10kV老箐线	攀枝花电力调度控制中心	老箐线954开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	231.96	58	4017.6	11950	-10425.04	不受限	不可开放
14147	10kV槐青线	西充电力调度控制分中心	槐青线924开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	109.72	26	1900.3	9000	-4306.39	受限	不可开放
14148	10kV东建线大馈线	高坪电力调度控制中心	东建线923开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	274.53	52	4754.9	8950	-6361	受限	不可开放
14149	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	236.81	79	4101.6	5780	-5724.68	不受限	不可开放
14150	10kV炳研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳研北线953开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	356.77	102	6179.3	0	-1329.56	不受限	不可开放
14151	10kV新财二线	西充电力调度控制分中心	新财二线924开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	415.99	98	7205	0.1	-1343.84	不受限	不可开放
14152	10kV门园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅱ线943开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	247.62	47	4288.7	20630	-17574.8	受限	不可开放
14153	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老前线971开关	老熊井站	31500	是	250	4330.13	公线	201.15	80	3483.9	1430	-1449.8	不受限	不可开放
14154	10kV杨园二线	西充电力调度控制分中心	杨园二线921开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	345.27	82	5980.1	1315	-1433.84	不受限	不可开放
14155	10kV都北线大馈线	高坪电力调度控制中心	都北线911开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	153.64	39	2661	0	2853.85	受限	不可开放
14156	10kV杨园一线	西充电力调度控制分中心	杨园一线911开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	380.73	90	6594.2	4700	-5432.94	不受限	不可开放
14157	10kV城工线	西充电力调度控制分中心	城工线912开关	城南站(西充)	40000	是	380	6581.79	公线	211.25	56	3658.8	1600	6.63	受限	不可开放
14158	10kV都嘉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅱ线925开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	41.5	8	718.7	0	8261.88	受限	不可开放
14159	10kV城湖线	西充电力调度控制分中心	城湖线914开关	城南站(西充)	40000	否	423	7326.57	公线	53.53	13	927.2	3700	1966.71	受限	不可开放
14160	10kV城化一线	西充电力调度控制分中心	城化Ⅰ线911开关	城南站(西充)	40080	是	423	7326.57	公线	383.7	91	6645.6	4630	-5414.34	不受限	不可开放
14161	10kV塔前线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔前线929开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	41.5	8	718.7	145	6480.2	受限	不可开放
14162	10kV老渡线	攀枝花电力调度控制中心	老渡线952开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	155.21	44	2688.2	2230	-68.46	不受限	不可开放
14163	10kV城化二线大馈线	西充电力调度控制分中心	城化Ⅱ线913开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	350.23	83	6066	650	-854.74	受限	不可开放
14164	10kV城教线	西充电力调度控制分中心	城教线922开关	城南站(西充)	40000	是	300	5196.15	公线	279.16	93	4835	1650	-2328.08	受限	不可开放
14165	10kV港三线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港三线924开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	358.94	68	6216.9	2000	44.98	受限	不可开放
14166	10kV城景线	西充电力调度控制分中心	城景线916开关	城南站(西充)	40000	否	235	4070.32	公线	64.5	27	1117.2	315	2231.09	受限	不可开放
14167	10kV老营线	攀枝花电力调度控制中心	老营线974开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	161.71	40	2800.8	2860	-118.24	不受限	不可开放
14168	10kV城开线	西充电力调度控制分中心	城开线923开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	289	68	5005	6200	-338.74	不受限	不可开放
14169	10kV塔印二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印二线971开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	11.51	2	199.3	0	7144.6	受限	不可开放

14170	10kV城莲线	西充电力调度控制分中心	城莲线925开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	101.1	101	1751	330	-522.16	受限	不可开放
14171	10kV城园一线	西充电力调度控制分中心	城园I线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	290.37	69	5029.2	0.7	831.36	受限	不可开放
14172	10kV塔坝二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝II线926开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	435.96	82	7550.8	13970	-14176.9	受限	不可开放
14173	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流化线913开关	流沙坡站	10000	是	287	4970.99	公线	242.17	84	4194.3	0	-217.51	不受限	不可开放
14174	10kV城园二线	西充电力调度控制分中心	城园II线915开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	334.71	79	5797.2	9560	-9495.94	受限	不可开放
14175	10kV城占线	西充电力调度控制分中心	城占线921开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	101.85	102	1764	0.62	-205.78	受限	不可开放
14176	10kV望庙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙Ⅰ线911开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	481.36	91	8337.2	52537	-53530.3	受限	不可开放
14177	10kV多东线	西充电力调度控制分中心	多东线915开关	多扶站(西充)	14000	否	150	2598.08	公线	172.02	115	2979.4	1800	-2441.13	不受限	不可开放
14178	10kV多金线	西充电力调度控制分中心	多金线916开关	多扶站(西充)	14000	是	200	3464.1	公线	105.62	53	1829.3	5730	-4788.02	不受限	不可开放
14179	10kV长东线大馈线	高坪电力调度控制中心	长东线921开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	126.62	32	2193.1	3310	11.75	受限	不可开放
14180	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营西线923开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	445.27	162	7712	100	-3525.17	不受限	不可开放
14181	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三耐路922开关	三星堆站旧	120000	否	305	5282.75	公用	274.95	90	4762.2	100	-107.73	不受限	不可开放
14182	10kV凤大线	西充电力调度控制分中心	凤大线921开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	222.35	56	3851.1	0.26	2384.02	受限	不可开放
14183	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁宏线966开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	376.47	94	6520.5	0	-977.94	不受限	不可开放
14184	10kV凤多一线	西充电力调度控制分中心	凤多I线924开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	246.73	82	4273.4	1115	-711.87	受限	不可开放
14185	10kV烟华线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟华线923开关	烟山站	20000	否	338	5854.33	专线	16.18	5	280.2	0	4988.7	受限	不可开放
14186	10kV凤多二线	西充电力调度控制分中心	凤多II线925开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	227.96	76	3948.2	0.15	728.18	受限	不可开放
14187	10kV凤菇线大馈线专线	西充电力调度控制分中心	凤菇线911开关	凤凰站(西充)	20000	否	423	7326.57	专线	153.78	36	2663.5	1.12	3929.29	受限	不可开放
14188	10kV望天线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	望天线914开关	望城站	113000	否	530	9179.87	专线	108.27	20	1875.3	0	6386.58	受限	不可开放
14189	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老方线914开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	175.47	117	3039.2	0	-700.93	不受限	不可开放
14190	10kV凤送一回	攀枝花电力调度控制中心	凤送一回912开关	凤凰站	40000	否	200	3464.1	公线	227	114	3931.6	0	-814	不受限	不可开放
14191	10kV凤开一线	西充电力调度控制分中心	凤开I线915开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	66.01	17	1143.3	1050	4042.08	受限	不可开放
14192	10kV凤开二线	西充电力调度控制分中心	凤开II线914开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	141.16	35	2444.9	0.29	3790.19	受限	不可开放
14193	10kV望孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅱ线922开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	205.76	39	3563.8	31210	-27429.9	受限	不可开放
14194	10kV凤桥一线	西充电力调度控制分中心	凤桥I线922开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	91.67	23	1587.7	250	3704.86	受限	不可开放
14195	10kV凤桥二线	西充电力调度控制分中心	凤桥II线923开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	134.58	34	2330.9	1080	2131.66	受限	不可开放
14196	10kV门科线大馈线	高坪电力调度控制中心	门科线922开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	313.9	59	5436.8	6500	-4592.9	不受限	不可开放
14197	10kV营渌线大馈线	营山电力调度控制中心	营渌线914开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	531.1	193	9198.7	500	-5411.87	不受限	不可开放
14198	10kV前青线	米易电力调度控制中心	前青线911开关	前进渠站	8000	是	235	4070.32	公线	208.58	89	3612.6	0	-356.34	不受限	不可开放
14199	10kV前湾线	米易电力调度控制中心	前湾线923开关	前进渠站	8000	是	440	7621.02	公线	359.23	82	6221.9	0	-125.08	不受限	不可开放
14200	10kV凤银一线	西充电力调度控制分中心	凤银Ⅰ线912开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	64	21	1108.5	8300	-4731.97	受限	不可开放
14201	10kV凤银二线	西充电力调度控制分中心	凤银Ⅱ线913开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	75.33	25	1304.8	2580	791.73	受限	不可开放
14202	10kV港开一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开I线913开关	航空港站	100000	是	1200	20784.61	公线	933.31	78	16165	48435	-47972.31	受限	不可开放
14203	10kV槐和线	西充电力调度控制分中心	槐和线921开关	槐树站(西充)	10300	是	220	3810.51	公线	97.4	44	1686.9	0.24	1361.27	受限	不可开放
14204	10kV槐鸣线	西充电力调度控制分中心	槐鸣线922开关	槐树站(西充)	10300	否	275	4763.14	公线	119.43	43	2068.6	2830	-611.77	受限	不可开放
14205	10kV烟浸线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟浸线926开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	194.82	49	3374.3	1450	1379.9	受限	不可开放
14206	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫头线974开关	紫东钛站	25000	是	220	3810.51	公线	177.37	81	3072	0	-23.59	不受限	不可开放
14207	10kV槐镇线	西充电力调度控制分中心	槐镇线911开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	76.65	42	1327.6	0.34	1509.16	受限	不可开放
14208	10kV中黄线	米易电力调度控制中心	中黄线953开关	中禾站	6300	是	220	3810.51	公线	121.02	55	2096	0	952.41	受限	不可开放

14209	10kV中挂线	米易电力调度控制中心	中挂线951开关	中禾站	6300	是	264	4572.61	公线	147.81	56	2560	0	1098.09	受限	不可开放
14210	10kV槐中线	西充电力调度控制分中心	槐中线912开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	45.95	25	795.8	0.44	2040.86	受限	不可开放
14211	10kV港环二线	高坪电力调度控制中心	港环二线923开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	专线	238.61	40	4132.8	3000	2142.33	受限	不可开放
14212	10kV中白线	米易电力调度控制中心	中白线973开关	中禾站	6300	否	220	3810.51	公线	103.46	47	1792	0	1637.46	受限	不可开放
14213	10kV岭安线	西充电力调度控制分中心	岭安线924开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	100.09	27	1733.5	4000	-509.64	不受限	不可开放
14214	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵新路912开关	绵竹站	100000	否	400	6928.2	公用	360.88	90	6250.4	0	-15.02	不受限	不可开放
14215	10kV都京线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都京线923开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	593.71	112	10283	15490	-17511.12	不受限	不可开放
14216	10kV普百线	米易电力调度控制中心	普百线952开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	80.16	80	1388.4	0	-2.76	不受限	不可开放
14217	10kV宁螺线	米易电力调度控制中心	宁螺线956开关	宁华站	40000	是	264	4572.61	公线	72.6	27	1257.4	0	2400.69	受限	不可开放
14218	10kV东孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅱ线971开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	486.5	92	8426.2	21260	-22342.3	受限	不可开放
14219	10kV宁龙线	米易电力调度控制中心	宁龙线957开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	85.68	29	1484	0	2661.84	受限	不可开放
14220	10kV东际线914大馈线	高坪电力调度控制中心	东际线914开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	290.4	55	5029.8	0	2314.1	受限	不可开放
14221	10kV东坝线大馈线	高坪电力调度控制中心	东坝线922开关	河东站	130000	是	530	9179.87	公线	296.82	56	5141	21290	-19087.1	受限	不可开放
14222	10kV石环三路	德阳电力调度控制中心	石环三路937开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	487.61	81	8445.4	7800	-6892.33	不受限	不可开放
14223	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营景线912开关	营山站	100000	是	580	10045.89	公线	233.82	40	4049.8	4000	-13.09	不受限	不可开放
14224	10kV塔建二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建二线973开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	519.34	87	8994.9	0	-750.34	受限	不可开放
14225	10kV马乡线大馈线	高坪电力调度控制中心	马乡线911开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	206.26	52	3572.4	2150	-207.55	不受限	不可开放
14226	10kV横晃线	米易电力调度控制中心	横晃线953开关	横山站	6300	是	352	6096.82	公线	435.77	124	7547.5	0	-2670.04	不受限	不可开放
14227	10kV港莲线大馈线	高坪电力调度控制中心	港莲线917开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	389.47	73	6745.6	16005	-15406.7	受限	不可开放
14228	10kV城峡线	米易电力调度控制中心	城峡线955开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	243.77	81	4222.1	0	-65.18	不受限	不可开放
14229	10kV东家线大馈线	高坪电力调度控制中心	东家线962开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	327.99	62	5680.8	1260	403.1	受限	不可开放
14230	10kV东友一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅰ线913开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	180.1	34	3119.4	0	4224.5	受限	不可开放
14231	10kV杨新二线	西充电力调度控制分中心	杨新Ⅱ线917开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	344.57	81	5967.9	0.85	-107.49	不受限	不可开放
14232	10kV丙园线	米易电力调度控制中心	丙园线951开关	丙谷站	10000	是	345	5975.58	公线	191.57	56	3318	0	1462.46	受限	不可开放
14233	10kV塔坝一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝I线916开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	294.94	56	5108.4	21345	-19109.5	受限	不可开放
14234	10kV丙龙线	米易电力调度控制中心	丙龙线953开关	丙谷站	10000	是	380	6581.79	公线	165.55	44	2867.4	0	2398.03	受限	不可开放
14235	10kV义开线921大馈线	西充电力调度控制分中心	义开线921开关	义兴站(西充)	12600	是	352	6096.82	公线	115.48	33	2000.2	0.26	2877	受限	不可开放
14236	10kV塔建线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建线924开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	445.8	84	7721.2	4910	-5287.3	受限	不可开放
14237	10kV川消线	营山电力调度控制中心	川消线929开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	444.86	222	7704.9	800	-5733.62	不受限	不可开放
14238	10kV川牧线	营山电力调度控制中心	川牧线924开关	济川站	100000	是	150	2598.08	公线	269.96	180	4675.7	0	-2597.24	不受限	不可开放
14239	10kV川骆线大馈线	营山电力调度控制中心	川骆线927开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	228.06	83	3950	0	-139.49	不受限	不可开放
14240	10kV川骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	川骆线919开关	骆市站(营山)	20000	是	150	2598.08	公线	168.47	112	2917.9	500	-1339.44	不受限	不可开放
14241	10kV梓中线	成都配调	梓中路924	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	369.58	78	6401.2	0	972.14	受限	不可开放
14242	10kV浦航线	成都配调	浦航线906开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	510.62	108	8844	0	-2289.92	不受限	不可开放
14243	10kV文金线	成都配调	文金路925	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	478.34	101	8284.8	0	-1730.72	不受限	不可开放
14244	10kV苏罗路	成都配调	苏罗路910	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	471.13	115	8160	0	-2492.73	不受限	不可开放
14245	10kV两轻线	成都配调	两轻路924	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	180.14	38	3120	0	3434.08	受限	不可开放
14246	10kV麻家路	成都配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	401.15	85	6948	0	-393.92	不受限	不可开放
14247	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革誉线917开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	363.74	91	6299.9	0	-64.52	不受限	不可开放
14248	10kV田昊路	温江电力调度控制中心	田昊线910开关	大田	83000	否	200	3464.1	专线	106.51	53	1844.8	0	926.48	受限	不可开放
14249	10kV田体线	温江电力调度控制中心	田体线908开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	532.1	96	9216	0	-1553.41	受限	不可开放
14250	10kV田涌线	温江电力调度控制中心	田涌线906开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	402.68	73	6974.4	1800	-1111.81	受限	不可开放
14251	10kV田锦线	温江电力调度控制中心	田锦线904开关	大田	83000	是	400	6928.2	专线	1	100	1	0	5542.56	受限	不可开放
14252	10kV西沙线	成都配调	西沙线961开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	698.38	171	12096	0	-6428.73	不受限	不可开放
14253	10kV田台一线	温江电力调度控制中心	田台一线927开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	309.56	77	5361.6	0	180.96	受限	不可开放
14254	10kV田仕线	温江电力调度控制中心	田仕线929开关	大田	83000	是	552	9560.92	公线	543.12	98	9406.8	0	-1758.06	不受限	不可开放
14255	10kV田绣线	温江电力调度控制中心	田绣线905开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	379.77	95	6577.6	0	-1035.04	不受限	不可开放
14256	10kV东桂线	成都配调	东桂路910	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	431.41	91	7472	0	-917.92	不受限	不可开放
14257	10kV田学线大馈线	温江电力调度控制中心	田学线907开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	293.35	53	5080.8	0	2567.94	受限	不可开放
14258	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民曦北路913	民和	2*50000	是	600	10392.3	公线	519.49	87	8997.6	0	-683.76	不受限	不可开放
14259	10kV田财路	温江电力调度控制中心	田财线909开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	353.21	88	6117.6	0	-575.04	受限	不可开放

14260	10kV田新路	温江电力调度控制中心	田新线911开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	411.69	75	7130.4	0	518.34	受限	不可开放
14261	10kV田教路	温江电力调度控制中心	田教线915开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	141.76	35	2455.2	0	3087.36	受限	不可开放
14262	10kV牌锐线	成都配调	牌锐线930	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	564.92	138	9784.5	0	-3408.82	受限	不可开放
14263	10kV田药一路大馈线	温江电力调度控制中心	田药一线917开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	141.89	35	2457.6	0	3084.96	受限	不可开放
14264	10kV田金一线	温江电力调度控制中心	田金一线919开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	494.69	89	8568	0	-905.41	受限	不可开放
14265	10kV两海一路_专线	成都配调	两海一线913	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	211.13	45	3656.8	0	3716.54	受限	不可开放
14266	10kV柳府线	温江电力调度控制中心	柳府线908开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	284.06	71	4920	1130	-507.44	不受限	不可开放
14267	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下彩路921	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	224.41	47	3886.8	0	3486.54	受限	不可开放
14268	10kV蓉桂路	成都配调	蓉桂路956	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	386.19	82	6688.8	830	-964.72	不受限	不可开放
14269	10kV骠场路	成都配调	骠场路919	骠马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	573.67	121	9936	0	-2562.66	不受限	不可开放
14270	10kV柳踏线	温江电力调度控制中心	柳踏线920开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	332.15	83	5752.8	0	-210.24	不受限	不可开放
14271	10kV麻阳线	成都配调	麻阳线939	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	444.63	94	7701	0	-327.66	不受限	不可开放
14272	10kV柳南路大馈线	温江电力调度控制中心	柳南线916开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	350.53	88	6071.2	0	-528.64	不受限	不可开放
14273	10kV柳春线	温江电力调度控制中心	柳春线912开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	396.58	99	6868.8	0	-1326.24	不受限	不可开放
14274	10kV柳东二线	温江电力调度控制中心	柳东二线904开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	390.55	71	6764.4	800	84.34	不受限	不可开放
14275	10kV西罗线	成都配调	西罗路955	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	480.83	118	8328	0	-2660.73	不受限	不可开放
14276	10kV益奥一路	成都配调	益奥一路914	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	399.91	118	6926.4	0	-1662.17	不受限	不可开放
14277	10kV柳财路	温江电力调度控制中心	柳财线917开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	373.76	93	6473.6	0	-931.04	不受限	不可开放
14278	10kV柳三线	温江电力调度控制中心	柳三线919开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	548.31	99	9496.8	0	-1834.21	不受限	不可开放
14279	10kV核簇线	成都配调	核簇路926	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	444.15	94	7692.6	0	-1138.52	受限	不可开放
14280	10kV大城南线	青白江电力调度控制中心	大城南线905开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	475.87	96	8242	0	-1383.08	不受限	不可开放
14281	10kV灯圣路	成都配调	灯圣路905	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	453.49	111	7854.4	0	-2187.13	受限	不可开放
14282	10kV羊城路	成都配调	羊城路908	石羊	2*40000	否	409	7084.09	专线	116.15	28	2011.7	0	4363.98	受限	不可开放
14283	10kV晋佛线	成都配调	晋佛路909	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	409.15	86	7086.4	0	-532.32	不受限	不可开放
14284	10kV玉科路_专线	成都配调	玉科路915	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	444.11	94	7692	0	-318.66	不受限	不可开放
14285	10kV楼桥线	青白江电力调度控制中心	楼桥线935开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	608.51	110	10539.4	0	-2876.81	不受限	不可开放
14286	10kV双祠线	成都配调	双祠路912	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	529.47	112	9170.4	0	-2616.32	不受限	不可开放
14287	10kV铁科线	成都配调	铁科路926	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	420.97	89	7291.2	0	-737.12	不受限	不可开放
14288	10kV蓉芷路	成都配调	蓉芷路942	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	334.91	71	5800.7	1000	-246.62	不受限	不可开放
14289	10kV应红路	成都配调	应红路936	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	419.42	89	7264.3	0	-710.22	受限	不可开放
14290	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	楼言一线914开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	492.74	89	8534.2	0	86.22	不受限	不可开放
14291	10kV温华路	成都配调	温华线925	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	376.56	80	6522	0	32.08	不受限	不可开放
14292	10kV两马路	成都配调	两马路906	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	301.56	64	5223	630	701.08	受限	不可开放
14293	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄峨三路920	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	431.22	91	7468.8	0	-95.46	不受限	不可开放
14294	10kV高园路大馈线	成都配调	高园线924开关	高店子	128000	否	473	8192.6	专线	494.86	105	8571	0	-1197.66	不受限	不可开放
14295	10kV草石线	成都配调	草石路开关920	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	425.68	90	7372.8	0	0.54	不受限	不可开放
14296	10kV浦福线	成都配调	浦福线开关935	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	468.82	99	8120	0	-746.66	不受限	不可开放
14297	10kV堤园路	成都配调	堤园路915	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	384.39	81	6657.6	0	-103.52	不受限	不可开放
14298	10kV马软二路	成都配调	马软二路944	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	510.07	108	8834.4	0	-1461.06	不受限	不可开放
14299	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆德路914	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	316.21	79	5476.8	0	65.76	不受限	不可开放
14300	10kV土科线	成都配调	土科路905	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	232.79	49	4032	0	3341.34	受限	不可开放
14301	10kV灯泰线	成都配调	灯泰路971	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	361.18	88	6255.6	0	-588.33	受限	不可开放
14302	10kV文城路大馈线	崇州电力调度控制中心	文城线930开关	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	471.4	80	8164.6	0	-44.74	不受限	不可开放
14303	10kV波樾线	成都配调	波樾线905	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	440.87	93	7635.8	0	-262.46	不受限	不可开放
14304	10kV牌阿路	成都配调	牌阿路910	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	49.62	12	859.5	0	5516.18	受限	不可开放
14305	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红华线916开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	389.78	97	6751	0	-515.62	受限	不可开放
14306	10kV展电路	成都配调	展电路936	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	454.02	96	7863.7	0	-490.36	不受限	不可开放
14307	10kV浦北线	成都配调	浦北线910	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	460.74	97	7980	0	-1425.92	不受限	不可开放
14308	10kV元胜路大馈线	崇州电力调度控制中心	元胜路924	元通	2*16000	否	380	6581.79	公线	435.8	115	7548	0	-1624.39	不受限	不可开放
14309	10kV两园线	成都配调	两园线927开关	两河	82000	否	473	8192.6	专线	597.51	126	10348.8	0	-2975.46	受限	不可开放
14310	10kV音苗路	成都配调	音苗路919	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	283.6	84	4912	0	-232.69	不受限	不可开放
14311	10kV下钢一路	成都配调	下钢一路923	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	24.34	5	421.6	0	6951.74	受限	不可开放
14312	10kV南族线	成都配调	南族路952	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	528.08	112	9146.4	0	-2592.32	不受限	不可开放
14313	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景城一线908开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	563.97	114	9768	0	-2909.08	不受限	不可开放
14314	10kV文济路大馈线	崇州电力调度控制中心	文济路925	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	412.52	70	7144.8	1000	-24.94	不受限	不可开放
14315	10kV堤丁路	成都配调	堤丁路926	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	411.06	87	7119.6	0	-565.52	不受限	不可开放
14316	10kV红城一线	青白江电力调度控制中心	红城一线911开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	457.79	114	7929	0	-2386.44	受限	不可开放
14317	10kV唐古路	崇州电力调度控制中心	唐古路907	唐公	5000	否	200	3464.1	公线	188.91	94	3272	0	-154.31	不受限	不可开放
14318	10kV牌腾路	成都配调	牌腾线952开关	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	164.72	40	2852.9	0	3522.78	受限	不可开放
14319	10KV下罗线	成都配调	下罗路914	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	450.76	95	7807.2	0	-433.86	受限	不可开放

14320	10kV曙佳线	青白江电力调度控制中心	曙佳线935开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	532.45	95	9222	0	-492.47	不受限	不可开放
14321	10kV沙同线	成都配调	沙同路921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	508.31	150	8804	0	-4120.54	不受限	不可开放
14322	10kV应新路	成都配调	应新路905	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	407.29	86	7054.2	0	319.14	受限	不可开放
14323	10kV下质路大馈线专线	成都配调	下质路904	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	417.6	88	7232.8	0	140.54	受限	不可开放
14324	10kV望琉路	成都配调	望琉路907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	470.37	99	8146.8	400	-1992.72	不受限	不可开放
14325	10kV胜三线	成都配调	胜三路920	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	391.69	116	6784	315	-2419.69	不受限	不可开放
14326	10kV高滨路大馈线	成都配调	高滨线开关936	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	594.68	126	10299.8	0	-2926.46	不受限	不可开放
14327	10kV雷凤线	成都配调	雷凤线909	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	187.12	40	3241	0	3313.08	受限	不可开放
14328	10kV益新线	成都配调	益新路916	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	350.25	104	6066.4	0	-802.17	不受限	不可开放
14329	10kV东狮路专线	成都配调	东狮路927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放
14330	10kV赤平线	成都配调	赤平线938	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	444.27	94	7694.7	0	-1140.62	不受限	不可开放
14331	10kV牌源线	成都配调	牌源线开关905	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	216.81	53	3755.1	0	2620.58	受限	不可开放
14332	10kV双草线	成都配调	双草路916	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	585.17	124	10135.2	0	-3581.12	不受限	不可开放
14333	10kV灯里线	成都配调	灯里路906	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	353.44	86	6121.6	0	-454.33	受限	不可开放
14334	10kV西百线	成都配调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	410.85	100	7116	0	-1448.73	不受限	不可开放
14335	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄安线913开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	635.91	106	11014	0	-1660.93	不受限	不可开放
14336	10kV土锋线	成都配调	土锋线908开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	190.3	40	3296	0	4077.34	受限	不可开放
14337	10kV浆武线	成都配调	浆武路925	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	406.7	86	7044	0	-489.92	不受限	不可开放
14338	10kV草电线	成都配调	草电线923	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	335.27	82	5806.8	0	-139.53	不受限	不可开放
14339	10kV塘冠线	成都配调	塘冠路925	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	441.43	108	7645.5	0	-1269.82	不受限	不可开放
14340	10kV音竹路	成都配调	音竹路921	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	484.06	143	8384	0	-3704.69	不受限	不可开放
14341	10kV苏高线	成都配调	苏高路915	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	402.42	98	6970	0	-1302.73	不受限	不可开放
14342	10kV元梓路大馈线	崇州电力调度控制中心	元梓路915	元通	16000+10000	是	210	3637.31	公线	298.61	142	5172	0	-2262.15	不受限	不可开放
14343	10kV核长线	成都配调	核长线928开关	核桃村	545000	否	473	8192.6	专线	283.44	60	4909.1	0	2464.24	受限	不可开放
14344	10kV湾三线	成都配调	湾三路909	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	469.54	99	8132.5	0	-1578.42	不受限	不可开放
14345	10kV苏尊路	成都配调	苏尊路907	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	362.82	89	6284	0	91.68	不受限	不可开放
14346	10kV奔特一路	成都配调	奔特一路907	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	823.55	174	14263.9	0	-6890.56	不受限	不可开放
14347	10kV灯鸿线	成都配调	灯鸿路903	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	311.36	76	5392.8	0	274.47	受限	不可开放
14348	10kV泉塔线	成都配调	泉塔线911	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	422.92	89	7325	0	-770.92	不受限	不可开放
14349	10kV晖东线	成都配调	晖东线916	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	397.28	84	6880.9	0	-326.82	不受限	不可开放
14350	10kV绿学线	成都配调	绿学线913开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	315.94	93	5472	0	-203.1	不受限	不可开放
14351	10kV腾虹线专线	成都配调	腾虹路933	腾飞	482000	否	473	8192.6	专线	503.83	107	8726.3	0	-1352.96	不受限	不可开放
14352	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大厢二线912开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	578.66	117	10022.4	0	-3163.48	不受限	不可开放
14353	10kV高开路大馈线	成都配调	高开线913	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	390.24	83	6759	0	-204.92	不受限	不可开放
14354	10kV蓉山路	成都配调	蓉山路937	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	538.66	114	9329.6	630	-3405.52	不受限	不可开放
14355	10kV应石路	成都配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	254.53	54	4408.5	3030	-884.42	受限	不可开放
14356	10kV高密路	成都配调	高密路915	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	486.32	103	8423	0	-1049.66	不受限	不可开放
14357	10kV西昆线	成都配调	西昆路967	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	341.57	84	5916	0	-248.73	不受限	不可开放
14358	10kV翠飞线	成都配调	翠飞线912	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	406.49	86	7040.4	0	-486.32	不受限	不可开放
14359	10kV浦西线	成都配调	浦西线925	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	523.09	111	9060	0	-2505.92	不受限	不可开放
14360	10kV羊工九线	邛崃电力调度控制中心	羊工九线925开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	424.71	84	7356	0	-386.22	不受限	不可开放
14361	10kV临源线	邛崃电力调度控制中心	临源线923开关	临邛	300000	是	503	8712.22	公线	478.69	95	8290.9	0	-1321.12	不受限	不可开放
14362	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革翠线925开关	革新	2*50000	否	597	10340.34	专线	584.77	146	10128.3	0	-3892.92	不受限	不可开放
14363	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	康安路926	永康	2*40000	否	600	10392.3	公线	371.36	62	6432	3150	-228.93	不受限	不可开放
14364	10kV两海二路_专线	成都配调	两海二线914	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	184.78	39	3200.4	0	4172.94	受限	不可开放
14365	10kV培南线	成都配调	培南线917	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	419.56	89	7266.8	0	-712.72	不受限	不可开放
14366	10kV羊工二线	邛崃电力调度控制中心	羊工二线917开关	羊安	120000	是	423	7326.57	公线	399.08	94	6912	0	-1050.74	不受限	不可开放
14367	10kV羊工七线	邛崃电力调度控制中心	羊工七线923开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	411.55	82	7128	0	-158.22	不受限	不可开放
14368	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	587.46	109	10174.8	0	-2692.34	不受限	不可开放
14369	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	官斜线923开关	官渡	120000	是	400	6928.2	公线	377.19	94	6533	0	-990.44	不受限	不可开放
14370	10kV奔特二路专线	成都配调	奔特二路908	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	567.73	120	9833.1	0	-2459.76	不受限	不可开放
14371	10kV两淳路_特	成都配调	两淳线923	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	326.15	69	5649	0	905.08	受限	不可开放
14372	10kV康联路大馈线	崇州电力调度控制中心	康联路917	永康	2*40000	是	586	10149.82	公线	296.54	51	5136	3750	-766.14	不受限	不可开放
14373	10kV西园二线	邛崃电力调度控制中心	西园二线922	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	512.03	85	8868.3	0	-554.46	不受限	不可开放
14374	10kV红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	284.82	71	4933	0	609.56	受限	不可开放
14375	10kV望才路	成都配调	望才路910	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	594.39	126	10294.8	0	-3740.72	不受限	不可开放
14376	10kV玉菲线	邛崃电力调度控制中心	玉菲线930开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	466.63	93	8082	0	-241	不受限	不可开放
14377	10kV槐塔线	成都配调	槐塔路918	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	379.77	80	6577.6	0	-23.52	不受限	不可开放
14378	10kV下重线	成都配调	下重线925	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	309.75	65	5364.8	0	1189.28	受限	不可开放
14379	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛城线910开关	邛崃	63000	是	400	6928.2	公线	314.55	79	5448	0	94.56	不受限	不可开放
14380	10kV羊电路	成都配调	羊电路910	石羊	2*40000	是	409	7084.09	公线	0.35	0	6.1	0	5661.17	受限	不可开放
14381	10kV高道路大馈线	崇州电力调度控制中心	高道路942	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	547.41	93	9481.1	0	-1361.24	不受限	不可开放
14382	10kV西城线_邛崃	邛崃电力调度控制中心	西城线924开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	415.62	83	7198.5	0	-228.72	不受限	不可开放
14383	10kV五贸线	成都配调	五贸路913	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	387.48	82	6711.2	0	-157.12	不受限	不可开放

14384	10kV牌江线	成都配调	牌江线开关916	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	200.27	49	3468.6	0	2907.08	受限	不可开放
14385	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	树王一线943开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	495.94	93	8589.6	0	-296.54	不受限	不可开放
14386	10kV桑北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑北路912	桑园	8000	是	317	5490.6	公线	286.37	90	4960	0	-567.52	不受限	不可开放
14387	10kV灯电线	成都配调	灯电路904	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	425.91	104	7376.8	865	-2574.53	受限	不可开放
14388	10kV天双路大馈线	成都配调	天双线925	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	409.88	87	7099.2	0	-545.12	不受限	不可开放
14389	10kV俭南路_用户专线	成都配调	俭南路907	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	548.13	134	9493.6	0	-3117.92	不受限	不可开放
14390	10kV浦理路	成都配调	浦理线959	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	425.47	90	7369.2	0	-815.12	不受限	不可开放
14391	10kV浦羊一线	成都配调	浦羊一线934	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	457.27	97	7920	0	-1365.92	不受限	不可开放
14392	10kV作欧线	成都配调	作欧路909	合作	130000	否	473	8192.6	专线	586.47	124	10157.6	0	-2784.26	不受限	不可开放
14393	10kV灯东路大馈线	成都配调	灯东路910	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	105.03	26	1819.2	0	4556.48	受限	不可开放
14394	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛固线918开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	432.33	86	7488	0	-518.22	不受限	不可开放
14395	10kV环窑线	成都配调	环窑线925开关	中环南	102000	是	473	8192.6	公线	445.54	94	7716.8	4500	-5662.72	不受限	不可开放
14396	10kV士铁路_专线	成都配调	士铁路913	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	6.93	1	120	0	7253.34	受限	不可开放
14397	10kV羊辅路	成都配调	羊辅路905	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	153.81	38	2664	0	3003.27	受限	不可开放
14398	10kV邦农路_用户专线	成都配调	邦农路938	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	462.45	98	8009.6	0	-636.26	不受限	不可开放
14399	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉马路922	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	448.27	89	7764	0	-794.22	不受限	不可开放
14400	10kV三红线	成都配调	三红路947	三圣	3*240000	是	180	3117.69	公线	361.32	201	6258	0	-3763.85	不受限	不可开放
14401	10kV南谭线	成都配调	南谭路933	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	436.95	92	7568	0	-1013.92	不受限	不可开放
14402	10kV川生一线	成都配调	川生一线918	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	425.18	90	7364.1	0	9.24	不受限	不可开放
14403	10kV塔仁线	成都配调	塔仁路929	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	536.12	113	9285.6	4000	-6731.52	不受限	不可开放
14404	10kV邛开一线	邛崃电力调度控制中心	邛开一路920	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	410.16	82	7104	0	-134.22	不受限	不可开放
14405	10KV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水马线920	水口	14300	是	320	5542.56	公线	309.01	97	5352	0	-917.95	不受限	不可开放
14406	10kV土七路	成都配调	土七路950	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	444.11	94	7692	0	-318.66	受限	不可开放
14407	10kV海博线	成都配调	海博路906	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.86	96	7843.6	0	-1289.52	不受限	不可开放
14408	10kV革城北线	青白江电力调度控制中心	革城北线915开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	330.01	82	5715.7	0	-173.14	不受限	不可开放
14409	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉庆线948	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	439.88	87	7618.8	0	-649.02	不受限	不可开放
14410	10KV邛高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛高线908	邛崃	63000	是	550	9526.28	公线	489.84	89	8484	0	-862.98	不受限	不可开放
14411	10kV堤会路	成都配调	堤会线922	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	435.52	92	7543.2	0	-169.86	不受限	不可开放
14412	10kV西纸线	邛崃电力调度控制中心	西纸线925开关	邛西	126000	是	400	6928.2	公线	321.44	80	5567.4	0	-24.84	不受限	不可开放
14413	10kV梓红线	成都配调	梓红线920开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	349	74	6044.6	0	509.48	受限	不可开放
14414	10kV城柳线	青白江电力调度控制中心	城柳线923开关	城厢	2*20000	是	600	10392.3	公线	458.38	83	7939.2	0	-276.61	不受限	不可开放
14415	10kV玉康线（邛崃)	邛崃电力调度控制中心	玉康线916开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	460.32	92	7972.8	0	-131.8	不受限	不可开放
14416	10kV羊工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工一线936	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	411.55	82	7128	0	-158.22	不受限	不可开放
14417	10kV南山线	成都配调	南山路913	南郊	158000	否	473	8192.6	专线	472.1	100	8176.8	0	-803.46	不受限	不可开放
14418	10kV指百线	成都配调	指百路918	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	532.1	112	9216	0	-2661.92	不受限	不可开放
14419	10kV大厢一线	青白江电力调度控制中心	大厢一线924开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	459.28	93	7954.8	0	-1095.88	不受限	不可开放
14420	10kV胜烟路	成都配调	胜烟路926	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	413.8	123	7167	0	-1902.77	不受限	不可开放
14421	10kV梓明线	成都配调	梓明路926	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	495.58	105	8583.5	0	-1210.16	受限	不可开放
14422	10kV玉广路	邛崃电力调度控制中心	玉广路913	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	409.26	81	7088.4	0	-118.62	不受限	不可开放
14423	10kV塔工二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工二线925	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	410.23	82	7105.2	0	-135.42	不受限	不可开放
14424	10kV辰奥线	成都配调	辰奥路909	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	448.5	95	7768	0	-394.66	不受限	不可开放
14425	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	547.9	116	9489.6	0	-2116.26	不受限	不可开放
14426	10kV五圃线	成都配调	五圃线971	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	398.45	84	6901.2	0	-347.12	不受限	不可开放
14427	10kV楼言二线	青白江电力调度控制中心	楼言二线936开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	528.06	95	9146	0	-525.58	不受限	不可开放
14428	10kV羊工三线	邛崃电力调度控制中心	羊工三线950开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	523.09	104	9060	0	-2090.22	不受限	不可开放
14429	10kV邛开二线	邛崃电力调度控制中心	邛开二线912开关	邛崃	63000	是	500	8660.25	公线	507.85	102	8796	0	-1867.8	不受限	不可开放
14430	10kV高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	450.17	95	7797	0	-1242.92	不受限	不可开放
14431	10kV棕学路	成都配调	棕学线917开关	棕树桥	128000	否	473	8192.6	专线	472.52	100	8184	0	-810.66	不受限	不可开放
14432	10kV槐阳线	成都配调	槐阳线957开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	491.87	104	8519.2	0	-1965.12	不受限	不可开放
14433	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	402.54	95	6972	0	-378.09	不受限	不可开放
14434	10kV塔新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔新路907	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	213.53	84	3698.4	0	-165.02	不受限	不可开放
14435	10kV灯雷线	成都配调	灯雷路909	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	404.53	99	7006.4	790	-2129.13	受限	不可开放
14436	10kV土西线	成都配调	土西路918	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	224.48	47	3888	0	3485.34	受限	不可开放
14437	10kV玉司路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉司路923	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	466.07	93	8072.4	0	-231.4	不受限	不可开放
14438	10kV沙信路	成都配调	沙信路931	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	357.51	106	6192	0	-923.1	不受限	不可开放
14439	10kV马工线	成都配调	马工线935	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	443.49	94	7681.2	0	-1127.12	不受限	不可开放
14440	10kV猛鸿线	成都配调	猛鸿路926开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	387.44	82	6710.4	0	-156.32	不受限	不可开放
14441	10kV沙善路	成都配调	沙善路925	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	421.54	125	7301	0	-2617.54	不受限	不可开放
14442	10kV牌天路	成都配调	牌天路918	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	受限	不可开放
14443	10kV土周路	成都配调	土周路923	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	338.11	71	5856	0	698.08	受限	不可开放
14444	10kV羊配路	成都配调	羊配路928	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	133.22	33	2307.3	0	4068.38	受限	不可开放

14445	10kV西琴线	成都配调	西琴路964	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	559.82	137	9696	0	-4028.73	不受限	不可开放
14446	10kV作锐线	成都配调	作锐线919	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	483.7	102	8377.6	0	-1004.26	不受限	不可开放
14447	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔牟路线908	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	246.3	97	4266	0	-732.62	不受限	不可开放
14448	10kV灯林线	成都配调	灯林路914开关	圣灯	100000	是	409	7084.09	公线	124.62	30	2158.4	0	3508.87	受限	不可开放
14449	10kV鲁何路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁何路947	鲁家	2*50000	是	586	10149.82	公线	604.03	103	10461.8	0	-2341.94	不受限	不可开放
14450	10kV氮敦路	大邑电力调度控制中心	氮敦线911开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	347.81	87	6024	0	-481.44	不受限	不可开放
14451	10kV沙世线	成都配调	沙世路936	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	368.36	109	6380	0	-1111.1	不受限	不可开放
14452	10kV赤玉线	成都配调	赤玉线919	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	404.07	85	6998.5	0	-444.42	不受限	不可开放
14453	10kV腾碾线	成都配调	腾碾路940	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	484.93	103	8399	0	-1025.66	不受限	不可开放
14454	10kV沙研路_专线	成都配调	沙研路950	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	522.17	154	9044	0	-3775.1	不受限	不可开放
14455	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大城北线917开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	508.68	127	8810.4	0	-3267.84	不受限	不可开放
14456	10kV天柏路大馈线	成都配调	天柏线935	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	541.87	115	9385.2	0	-2831.12	不受限	不可开放
14457	10kV雷塘线	成都配调	雷塘线920开关	雷剑	482000	否	473	8192.6	专线	265.18	56	4593	0	2780.34	受限	不可开放
14458	10kV府雷线	成都配调	府雷路907	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	394.09	83	6825.6	0	-271.52	不受限	不可开放
14459	10kV张怡路	成都配调	张怡路917	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	424.3	90	7348.8	0	-794.72	不受限	不可开放
14460	10kV两利路	成都配调	两利线931	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	161.74	34	2801.4	0	3752.68	受限	不可开放
14461	10kV望索线	成都配调	望索路992	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	453.12	96	7848	0	-474.66	不受限	不可开放
14462	10kV梓东路	成都配调	梓东线922开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	421.67	89	7303.4	0	-749.32	受限	不可开放
14463	10kV龙桂线	成都配调	龙桂路919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	541.91	115	9385.8	0	-2012.46	不受限	不可开放
14464	10kV土城路	成都配调	土城路935	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1.39	0	24	0	7349.34	受限	不可开放
14465	10kV灯华线	成都配调	灯华路972	圣灯	2*50000	是	473	8192.6	公线	293.21	62	5078.4	0	1475.68	受限	不可开放
14466	10kV音吉线	成都配调	音吉线908开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	357.51	106	6192	0	-927.77	不受限	不可开放
14467	10kV核流路	成都配调	核流路908	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	268.14	57	4644.2	0	2729.14	受限	不可开放
14468	10kV玉高线	成都配调	玉高路926	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	428.18	91	7416	0	-861.92	不受限	不可开放
14469	10kV景安线大馈线	青白江电力调度控制中心	景安线916开关	景峰	2*50000	否	630	10911.92	专线	380.51	77	6590.4	1800	-674.11	不受限	不可开放
14470	10kV梓光线	成都配调	梓光线906	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	453.53	96	7855.1	0	-1301.02	受限	不可开放
14471	10kV胜居线	成都配调	胜居线910开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	490.78	145	8500.3	0	-3820.99	不受限	不可开放
14472	10kV培逸路	成都配调	培逸路909	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	455.5	96	7889.3	0	-1335.22	不受限	不可开放
14473	10kV音花路	成都配调	音花路917	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	356.81	106	6180	500	-2000.69	不受限	不可开放
14474	10kV黄青线	成都配调	黄青线908	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	420.83	89	7288.8	0	-734.72	不受限	不可开放
14475	10kV西桥线	成都配调	西桥线959	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	656.81	139	11376	0	-4002.66	不受限	不可开放
14476	10kV南城线	成都配调	南城路942	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	407.44	86	7056.8	0	-502.72	不受限	不可开放
14477	10kV楼青线	成都配调	楼青路908	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	385.4	81	6675.2	0	-121.12	不受限	不可开放
14478	10kV两助线	成都配调	两助线911	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	319.88	68	5540.4	0	1013.68	受限	不可开放
14479	10kV张川线	成都配调	张川路925	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	390.42	83	6762	800	-1007.92	不受限	不可开放
14480	10kV东展线	成都配调	东展路925	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	447.11	95	7744	0	-370.66	不受限	不可开放
14481	10kV正体线	成都配调	正体线919	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	395.84	84	6856	0	-301.92	不受限	不可开放
14482	10kV沈大二路	成都配调	沈大二路946	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	459.84	97	7964.4	0	-591.06	不受限	不可开放
14483	10kV草百线	成都配调	草百线925	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	330	81	5715.6	0	-48.33	不受限	不可开放
14484	10kV下电线	成都配调	下电路906	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	237.6	50	4115.2	0	2438.88	受限	不可开放
14485	10kV胜包线	成都配调	胜包路928	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	583.59	173	10107.8	0	-4843.57	不受限	不可开放
14486	应园线	成都配调	应园线开关925	应龙	2*240000	否	476	8244.56	专线	201.44	42	3489	0	3931.1	受限	不可开放
14487	10kV灯传路大馈线	成都配调	灯传路925	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	334.04	82	5785.6	0	590.08	受限	不可开放
14488	10kV展学路	成都配调	展学路933	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	714.73	151	12379.2	0	-5005.86	不受限	不可开放
14489	10kV培紫路	成都配调	培紫路915	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	448.77	95	7772.7	0	-1218.62	不受限	不可开放
14490	10kV鲁车路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁车路926	鲁家	2*50000	是	380	6581.79	公线	313.82	83	5435.4	0	-169.97	不受限	不可开放
14491	10kV牌澜线	成都配调	牌澜路915	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	428.16	105	7415.8	0	-1040.12	受限	不可开放
14492	10kV浦安路大馈线	成都配调	浦安线990	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	487.07	103	8436	0	-1881.92	不受限	不可开放
14493	10kV浦永线	成都配调	浦永线992开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	383.83	81	6648	0	-93.92	不受限	不可开放
14494	10kV高浦路大馈线	成都配调	高浦线942	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	474.48	100	8218	0	-1663.92	不受限	不可开放
14495	10kV草宫线	成都配调	草宫线929	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	478.48	117	8287.2	0	-2619.93	不受限	不可开放
14496	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景华线913开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	529.12	132	9164.4	0	-3621.84	不受限	不可开放
14497	10kV高川路大馈线	崇州电力调度控制中心	高川路945	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	498.03	85	8625.8	0	-505.94	不受限	不可开放
14498	10kV两动路	成都配调	两动路908	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	197.42	42	3419.4	0	3953.94	受限	不可开放
14499	10kV马软一路	成都配调	马软一路917	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	500.92	106	8676	0	-1302.66	不受限	不可开放
14500	10kV辰店路	成都配调	辰店路934	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	512.01	108	8868	0	-2313.92	不受限	不可开放
14501	10kV下动路专线	成都配调	下动路909	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	329.84	70	5712.8	0	1660.54	受限	不可开放
14502	10kV红茶线	青白江电力调度控制中心	红茶线918开关	红锋	2*40000	否	553	9578.24	专线	10	2	9.6	9830	-1209.58	不受限	不可开放
14503	10kV灯府线	成都配调	灯府路开关911	圣灯	2*50000	否	473	8192.6	专线	319.75	68	5538	0	1835.34	受限	不可开放
14504	10kV俭光路_用户专线	成都配调	俭光路925	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	480.18	117	8316.8	0	-1941.12	不受限	不可开放
14505	10kV南浆线	成都配调	南浆线943	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	505.22	107	8750.4	0	-2196.32	不受限	不可开放
14506	10kV绿和线	成都配调	绿和路949开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	460.05	136	7968	0	-2699.1	不受限	不可开放
14507	10kV益来二路	成都配调	益来二路920	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	343.46	102	5948.8	0	-684.57	不受限	不可开放
14508	10kV红园路	成都配调	红园路908	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	440.92	93	7636.8	0	-1082.72	不受限	不可开放
14509	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红石线926开关	红锋	2*40000	是	600	10392.3	公线	549.19	99	9512	0	-1849.41	受限	不可开放
14510	10kV胜楼路	成都配调	胜楼路915	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	专线	412.72	122	7148.3	0	-2468.99	不受限	不可开放

14511	10kV欧姚一线	青白江电力调度控制中心	欧姚一线915开关	欧城	2*240000	是	600	10392.3	公线	448.09	81	7761	0	-98.41	不受限	不可开放
14512	10kV胜研一路	成都配调	胜研一路909	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	490.78	145	8500.3	0	-3236.07	不受限	不可开放
14513	10kV绿凯线	成都配调	绿凯路930	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	402.31	119	6968	0	-1699.1	不受限	不可开放
14514	10kV庙钢路	成都配调	庙钢路925	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	380.14	80	6584	0	-29.92	不受限	不可开放
14515	10kV楼城线	成都配调	楼城线930	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	503.19	106	8715.2	0	-2161.12	不受限	不可开放
14516	10kV羊站路	成都配调	羊站路913	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	231.24	49	4005.1	0	2548.98	受限	不可开放
14517	10kV土汇线	成都配调	土汇线910	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放
14518	10kV崇安路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇安路920	崇州	2*63000	是	500	8660.25	公线	419.58	84	7267.2	0	-339	不受限	不可开放
14519	10kV俭远线	成都配调	俭远线910	勤俭	2*50000	是	473	8192.6	公线	378.85	80	6561.6	0	-7.52	不受限	不可开放
14520	10kV马电线	成都配调	马电线911	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	380.3	80	6586.8	0	-32.72	不受限	不可开放
14521	10kV城姚线	青白江电力调度控制中心	城姚线926开关	城厢	2*20000	是	500	8660.25	公线	325.91	95	5644.8	0	-905.91	不受限	不可开放
14522	10kV土宾路大馈线	成都配调	土宾线916开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	45.27	10	784	0	6589.34	受限	不可开放
14523	10kV欧杏线	青白江电力调度控制中心	欧杏线918开关	欧城	2*240000	是	600	10392.3	公线	561.86	102	9731.5	0	-2068.91	不受限	不可开放
14524	10kV牌德线	成都配调	牌德路925	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	受限	不可开放
14525	10kV堤营路	成都配调	堤营路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	533.63	113	9242.4	0	-2688.32	不受限	不可开放
14526	10kV红顺路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	红顺线913开关	红锋	2*40000	否	560	9699.48	专线	10	2	9.6	0	8729.53	受限	不可开放
14527	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	338.11	71	5856	0	1517.34	受限	不可开放
14528	10kV马科一线	成都配调	马科一线开关914	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	578.66	122	10022.4	0	-2649.06	不受限	不可开放
14529	10kV下华线	成都配调	下华线916开关	下洞槽	92000	否	473	8192.6	专线	466.97	99	8088	0	-714.66	受限	不可开放
14530	10kV南河路大馈线	崇州电力调度控制中心	南河路923	南门	2*10000	是	400	6928.2	公线	319.91	80	5540.8	0	1.76	不受限	不可开放
14531	10kV粉面路_用户专线	成都配调	粉面路913	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	430.74	91	7460.4	0	-87.06	不受限	不可开放
14532	10kV红鑫线	青白江电力调度控制中心	红鑫线915开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	417.55	76	7232	0	430.59	受限	不可开放
14533	10kV音息线	成都配调	音息线940开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	413.56	122	7162.8	0	-1898.57	不受限	不可开放
14534	10kV胜琉路	成都配调	胜琉路922	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	310.92	92	5385.1	0	-705.79	不受限	不可开放
14535	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	399.08	80	6912	0	16.2	不受限	不可开放
14536	10kV祥金路	成都配调	祥金路904	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	540	114	9352.8	0	-2798.72	不受限	不可开放
14537	10kV东芷线	成都配调	东芷线912开关	东风路	100000	是	473	8192.6	公线	373.21	79	6464	0	90.08	不受限	不可开放
14538	10kV草新线	成都配调	草新线907	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	327.71	80	5676	0	-8.73	不受限	不可开放
14539	10kV腾羊路	成都配调	腾羊路966	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	436.73	92	7564.2	0	-190.86	不受限	不可开放
14540	10kV红铁线	青白江电力调度控制中心	红铁线922开关	红锋	2*40000	否	200	3464.1	专线	10	2	9.6	0	3117.69	受限	不可开放
14541	10kV下海线	成都配调	下海线927	下洞槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	300.69	64	5208	0	1346.08	受限	不可开放
14542	10kV两泰路	成都配调	两泰路910	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	299.95	63	5195.2	0	2178.14	受限	不可开放
14543	10kV五维线	成都配调	五维线915	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	395.58	84	6851.4	0	-297.32	不受限	不可开放
14544	10kV波机线	成都配调	波机线926	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	437.25	92	7573.1	0	-1019.02	不受限	不可开放
14545	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景贤线941开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	563.07	102	9752.4	0	-2089.81	不受限	不可开放
14546	10kV树新线	青白江电力调度控制中心	树新线912开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	344.22	86	5961.9	0	-419.34	不受限	不可开放
14547	10kV草窑线	成都配调	草窑线919	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	456.81	112	7912	0	-1536.32	不受限	不可开放
14548	10kV桐盛路	成都配调	桐盛路917	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	437.67	93	7580.4	0	-1026.32	不受限	不可开放
14549	10kV元镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	元镇路925	元通	2*16000	是	356	6166.1	公线	384.53	108	6660	685	-2412.12	不受限	不可开放
14550	10kV堤西线	成都配调	堤西路906	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	413.7	87	7165.2	0	-611.12	不受限	不可开放
14551	10kV雷国线	成都配调	雷国线906开关	雷剑	480000	否	473	8192.6	专线	271.3	57	4699	0	2674.34	受限	不可开放
14552	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青石线957开关	青白江	2*20000	是	600	10392.3	公线	508.61	92	8809.2	0	-1146.61	不受限	不可开放
14553	10kV蓉明线	成都配调	蓉明线955开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	406.45	86	7039.8	0	-485.72	不受限	不可开放
14554	10kV桐紫线	成都配调	桐紫线921	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	485.89	103	8415.6	0	-1861.52	不受限	不可开放
14555	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇中一路912	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	516.86	96	8952	0	-1469.54	不受限	不可开放
14556	10kV沙香路	成都配调	沙香路947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	408.43	121	7074	0	-1805.1	不受限	不可开放
14557	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	景园线929开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	507.51	92	8790	0	-169.58	不受限	不可开放
14558	10kV军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	631.87	134	10944	0	-4389.92	不受限	不可开放
14559	10kV土通路	成都配调	土通路951	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	53.58	11	928	0	6445.34	受限	不可开放
14560	10kV荔桂线	成都配调	荔桂线922	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	435.1	92	7536	0	-981.92	不受限	不可开放
14561	10kV祥城线	成都配调	祥城路910	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	437.6	93	7579.2	0	-1025.12	不受限	不可开放
14562	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿羊二路917	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	374.13	111	6480	0	-1211.1	不受限	不可开放
14563	10kV锦大线	成都配调	锦大线924	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	524.77	111	9089.1	0	-2535.02	不受限	不可开放
14564	10kV棕旅线	成都配调	棕旅路927	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	426.03	90	7378.8	0	-824.72	不受限	不可开放
14565	10kV.土旭线_用户专线	成都配调	土旭线952	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	313.16	66	5424	0	1949.34	受限	不可开放
14566	10kV土苑路	成都配调	土苑路945	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	86.84	18	1504	0	5869.34	受限	不可开放
14567	10kV两土线	成都配调	两土线905开关	两河	82000	是	473	8192.6	公线	370.53	78	6417.6	100	36.48	受限	不可开放
14568	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大工一线923开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	403.3	81	6985.2	0	-126.28	不受限	不可开放
14569	10kV梓鹃线	成都配调	梓鹃线905开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	23.41	5	405.4	0	6148.68	受限	不可开放
14570	10kV桥紫线	成都配调	桥紫路922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	410.58	87	7111.2	0	-557.12	不受限	不可开放

14571	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青峰线956开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	448.79	90	7773	0	-844.8	不受限	不可开放
14572	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解韩二线949开关	解林	128000	是	540	9353.07	公线	466.22	86	8075	0	-592.54	不受限	不可开放
14573	10kV灯广线	成都配调	灯广线922开关	圣灯	102000	否	409	7084.09	专线	347.44	85	6017.6	0	358.08	受限	不可开放
14574	10kV苏石线	成都配调	苏石路924	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	487.53	119	8444	0	-2776.73	不受限	不可开放
14575	10kV青城北线	青白江电力调度控制中心	青城北线952开关	青白江	2*20000	是	600	10392.3	公线	499.26	101	8647.2	0	-1788.28	不受限	不可开放
14576	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆集路922	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	387.09	97	6704.4	200	-1361.84	不受限	不可开放
14577	10kV辰星路	成都配调	辰星路905	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	475.29	100	8232	0	-1677.92	不受限	不可开放
14578	10kV景城二线	青白江电力调度控制中心	景城二线923开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	633.74	128	10976.4	0	-4117.48	不受限	不可开放
14579	10kV康佳路大馈线	崇州电力调度控制中心	康佳路912	永康	2*40000	否	586	10149.82	专线	635.33	108	11004	0	-1869.16	不受限	不可开放
14580	10kV鹭油线	宜宾电力调度控制中心	鹭油线661开关	鹭州站	10000	是	380	6581.79	公线	289.87	76	5020.5	0	244.93	受限	不可开放
14581	10kV鹭学线	宜宾电力调度控制中心	鹭学线662开关	鹭州站	10000	是	360	6235.38	公线	262	73	4538	0	450	受限	不可开放
14582	10kV鹭金线	宜宾电力调度控制中心	鹭金线664开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	366.14	92	6341.6	0	-799.04	受限	不可开放
14583	10kV鹭场线	宜宾电力调度控制中心	鹭场线655开关	鹭州站	10000	是	310	5369.36	公线	347.4	112	6017	0	-1721.51	受限	不可开放
14584	10kV鹭轴线	宜宾电力调度控制中心	鹭轴线654开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	209.89	52	3635.3	0	1907.26	受限	不可开放
14585	10kV永兰路大馈线	天府电力调度控制中心	永兰路927开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	181.52	91	3144	0	-372.72	不受限	不可开放
14586	10kV园龙线916大馈线	天府电力调度控制中心	园龙路916开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	319.63	80	5536	0	6.56	不受限	不可开放
14587	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗星线632开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	281.01	134	4867.1	160	-2117.25	不受限	不可开放
14588	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜会线951开关	孜岩	150000	是	430	7447.82	公线	184.71	43	3199.2	0	2759.06	受限	不可开放
14589	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜镇线960开关	孜岩	150000	是	490	8487.05	公线	12.94	3	224.2	0	6565.44	受限	不可开放
14590	10kV园圣路大馈线	天府电力调度控制中心	园圣路934开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	565.82	141	9800	0	-3564.62	不受限	不可开放
14591	10kV顺远线	宜宾电力调度控制中心	顺远线934开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	401	93	6945	0	-987	不受限	不可开放
14592	10kV城叙Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城叙Ⅰ线651开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	424.25	112	7348	0	-2082.57	不受限	不可开放
14593	10kV牧刘路大馈线	天府电力调度控制中心	牧刘路909开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	435.72	109	7546.6	0	-2004.04	不受限	不可开放
14594	10kV仁兴路大馈线	天府电力调度控制中心	仁兴路917开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	471.27	85	8162.4	0	-499.81	不受限	不可开放
14595	10kV星成线大馈线	天府电力调度控制中心	星成线923开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	322.81	81	5591.1	0	-48.54	不受限	不可开放
14596	10kV金湖线	宜宾电力调度控制中心	金湖线919开关	金沙	180000	否	490	8487.05	公线	239.77	49	4152.9	0	3485.44	受限	不可开放
14597	10kV金语线	宜宾电力调度控制中心	金语线916开关	金沙	1800000	否	490	8487.05	公线	90.14	18	1561.2	0	6077.14	受限	不可开放
14598	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑光路920开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	452.19	113	7832	0	-1596.62	不受限	不可开放
14599	10kV星航线大馈线	天府电力调度控制中心	星航线918开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放
14600	10kV金飞线	宜宾电力调度控制中心	金飞线916开关	金沙	360000	是	430	7447.82	公线	386.6	90	6696	3510	-4248	不受限	不可开放
14601	10kV顺城线	宜宾电力调度控制中心	顺城线955开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	388.48	90	6728.4	0	-25.36	不受限	不可开放
14602	10kV牧逸路大馈线	天府电力调度控制中心	牧逸路918开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	0	-2074.42	不受限	不可开放
14603	10kV江盾线	江安电力调度控制中心	江盾线684开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	409.59	95	7094.1	0	-1135.84	不受限	不可开放
14604	10kV江环线682线路	江安电力调度控制中心	江环线682开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	384.27	89	6655.5	0	-697.24	不受限	不可开放
14605	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国旭路925开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	602.11	151	10428.6	0	-4193.22	不受限	不可开放
14606	10kV东德路大馈线	天府电力调度控制中心	东德路912开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	389.38	97	6744	0	-1201.44	不受限	不可开放
14607	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔东线968开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	611.43	111	10590	0	-2927.41	不受限	不可开放
14608	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	389.24	91	6741.6	0	-783.34	不受限	不可开放
14609	10kV黄农线大馈线	天府电力调度控制中心	黄农线926开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	405.22	101	7018.4	0	-783.02	不受限	不可开放
14610	10kV东楠路大馈线	天府电力调度控制中心	东楠路909开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	436.49	109	7560	0	-1324.62	不受限	不可开放
14611	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔平线925开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	459.93	83	7966	0	-303.41	不受限	不可开放
14612	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江怡线607开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	382.04	89	6617	0	-658.74	不受限	不可开放
14613	10kV塔城四线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城四线922开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	474.94	86	8226	0	-563.41	不受限	不可开放
14614	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水井线903开关	水清站	6300	是	200	3464.1	公用	249.39	125	4319.4	0	-1548.12	不受限	不可开放
14615	10kV香万线大馈线	天府电力调度控制中心	香万线912开关	香山	63000	是	405	7014.81	公线	582.4	144	10087.1	0	-4475.25	不受限	不可开放
14616	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水白线907开关	水清站	6300	是	370	6408.59	公用	302.41	82	5237.7	0	-110.83	不受限	不可开放
14617	10kV山旗线	江安电力调度控制中心	山旗线951开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	313.09	85	5422.8	0	-295.93	不受限	不可开放
14618	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙兰路929开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	567.78	95	9834	0	-1520.16	不受限	不可开放
14619	10kV山天线	江安电力调度控制中心	山天线952开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	311.88	84	5401.8	0	-274.93	不受限	不可开放
14620	10kV东园路大馈线	天府电力调度控制中心	东园路921开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	364.9	91	6320	0	-777.44	不受限	不可开放

14621	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	面锦线926开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	612.22	111	10603.7	0	-1983.28	不受限	不可开放
14622	10KV山川线	江安电力调度控制中心	山川线954开关	四面山站	10000	否	370	6408.59	公用	352.08	95	6098	0	-330.27	不受限	不可开放
14623	10kV桐白线	江安电力调度控制中心	桐白线955开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	345.94	91	5991.6	0	-726.17	不受限	不可开放
14624	10kV华河路大馈线	天府电力调度控制中心	华河路929开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	418.68	105	7251.6	0	-1016.22	不受限	不可开放
14625	10kV底鑫线	江安电力调度控制中心	底鑫线919开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	291.1	79	5041.8	0	85.07	不受限	不可开放
14626	10kV井华线953线路	江安电力调度控制中心	井华线953开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	165.97	79	2874.6	0	35.25	不受限	不可开放
14627	10kV邻贵路大馈线	天府电力调度控制中心	邻贵路925开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	373.95	93	6476.8	0	-241.42	不受限	不可开放
14628	10kV大柏线大馈线	天府电力调度控制中心	大柏路913开关	大众	50000	是	553	9578.24	公线	507.78	92	8794.7	0	-1132.11	不受限	不可开放
14629	10kV板里路大馈线	天府电力调度控制中心	板里路944开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	284.9	95	4934.4	0	-257.87	不受限	不可开放
14630	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南化线941开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	368.39	86	6380.6	200	-622.34	不受限	不可开放
14631	10kV力峰路大馈线	天府电力调度控制中心	力峰路926开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	493.09	123	8540.4	0	-2997.84	不受限	不可开放
14632	10kV南环线	南溪电力调度控制中心	南环线947开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	282.5	66	4893	2000	-935	不受限	不可开放
14633	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南正线948开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	378.12	88	6549	0	-590.74	不受限	不可开放
14634	10kV十陵二线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵二线912开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	471.45	85	8165.6	0	-503.01	不受限	不可开放
14635	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南源线949开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	319.68	74	5536.9	2000	-1578.64	不受限	不可开放
14636	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	力橡路936开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	537.18	134	9304	0	-3068.62	不受限	不可开放
14637	10kV南文线	南溪电力调度控制中心	南文线970开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	401.1	93	6947	0	-988.74	不受限	不可开放
14638	10kV桂滨线	南溪电力调度控制中心	桂滨线948开关	桂溪站	120000	是	430	7447.82	公线	282.02	66	4884.6	1000	73.66	不受限	不可开放
14639	10kV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂昭线949开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	468.96	109	8122.4	0	-2164.14	不受限	不可开放
14640	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁材路908开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	597.23	100	10344	0	-990.93	不受限	不可开放
14641	10kV裴油线	南溪电力调度控制中心	裴油线952开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	209.82	55	3634.1	1600	31.33	不受限	不可开放
14642	10kV九农线大馈线	天府电力调度控制中心	九农路934开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	408.85	102	7081.2	0	-1538.64	不受限	不可开放
14643	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东亭线952开关	东风站	40000	是	400	6928.2	公线	383.31	96	6639	0	-1096.44	不受限	不可开放
14644	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大田线632开关	大观站	40000	否	200	3464.1	公线	205.11	103	3552.5	0	-434.81	不受限	不可开放
14645	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大台线633开关	大观站	40000	是	200	3464.1	公线	207.58	104	3595.2	0	-823.92	不受限	不可开放
14646	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大石线634开关	大观站	81000	是	240	4156.92	公线	398.33	166	6899.1	0	-3573.56	不受限	不可开放
14647	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧金路908开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	459.16	115	7952.6	0	-2410.04	不受限	不可开放
14648	10kV邻凉路大馈线	天府电力调度控制中心	邻凉路922开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	531.73	133	9209.5	0	-3666.94	不受限	不可开放
14649	10kV黄双线	南溪电力调度控制中心	黄双线626开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	178.29	85	3088	0	-178.15	不受限	不可开放
14650	10kV黄金线	南溪电力调度控制中心	黄金线628开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	326.86	156	5661.3	0	-2751.45	不受限	不可开放
14651	10kV黄菜线	南溪电力调度控制中心	黄菜线630开关	黄沙河站	10000	是	260	4503.33	公线	298.37	115	5167.7	0	-1565.04	不受限	不可开放
14652	10kV界怡路大馈线	天府电力调度控制中心	界怡路910开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	985.68	246	17072	0	-10836.62	不受限	不可开放
14653	10kV汪龙线	南溪电力调度控制中心	汪龙线952开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	372.06	143	6444	0	-2841.34	不受限	不可开放
14654	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪林线953开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	262.79	101	4551.6	1250	-2198.94	不受限	不可开放
14655	10kV汪马线	南溪电力调度控制中心	汪马线954开关	汪家站	6300	是	210	3637.31	公线	374.72	178	6490.2	0	-3580.35	不受限	不可开放
14656	10kV雄天线	南溪电力调度控制中心	雄天线951开关	雄镇站	6300	是	200	3464.1	公线	298.38	149	5168	0	-2396.72	不受限	不可开放
14657	10kV苏正线大馈线	天府电力调度控制中心	苏正路906开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	366.61	92	6349.6	0	-807.04	不受限	不可开放
14658	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	待用线954开关	雄镇站	14600	是	346	5992.9	公线	275.43	80	4770.4	200	-176.08	不受限	不可开放
14659	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云天线966开关	云台	180000	是	430	7447.82	公线	408.5	95	7075.2	0	-1116.94	不受限	不可开放
14660	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄李线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	361.69	172	6264.5	0	-3354.65	不受限	不可开放
14661	10kV仙镇线	南屏电力调度控制中心	仙镇线942开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	195.32	98	3383	500	-1111.72	不受限	不可开放
14662	10kV鹭象线	宜宾电力调度控制中心	鹭象线652开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	255.1	64	4418.4	0	1124.16	受限	不可开放
14663	10kV长镇线	南屏电力调度控制中心	长镇线951开关	宋家站	6300	是	210	3637.31	公用	334.1	159	5786.6	0	-2876.75	不受限	不可开放
14664	10kV长天线	南屏电力调度控制中心	长天线953开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	256.12	128	4436	0	-1318.31	不受限	不可开放
14665	10kV宋马线	南屏电力调度控制中心	宋马线961开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	209.45	105	3627.6	0	-856.32	不受限	不可开放
14666	10kV宋师线	南屏电力调度控制中心	宋师线962开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	247.73	124	4290.7	0	-1173.01	不受限	不可开放
14667	10kV宋万线	南屏电力调度控制中心	宋万线963开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	144.1	72	2496	2500	-2225	不受限	不可开放
14668	10kV宋镇线	南屏电力调度控制中心	宋镇线964开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	384.27	192	6655.5	0	-3537.81	不受限	不可开放
14669	10kV黄桥路大馈线	天府电力调度控制中心	黄桥路918开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	379.31	95	6569.7	0	-1027.14	不受限	不可开放
14670	10kV宋丘线	南屏电力调度控制中心	宋丘线965开关	宋家站	6300	否	270	4676.54	公用	322.85	120	5591.8	0	-1382.91	不受限	不可开放

14671	10kV新新线	南屏电力调度控制中心	新新线934开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	273.41	137	4735.5	0	-1964.22	不受限	不可开放
14672	10kV新牟线	南屏电力调度控制中心	新牟线932开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	195.87	98	3392.4	0	-621.12	不受限	不可开放
14673	10kV新高线	南屏电力调度控制中心	新高线933开关	新添站	6300	否	200	3464.1	公用	294.69	147	5104	0	-1986.31	不受限	不可开放
14674	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东都路942开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	273.9	68	4744	1800	-308.62	不受限	不可开放
14675	10kV堰雍线大馈线	天府电力调度控制中心	堰雍线922开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	公线	481.12	120	8333	0	-2097.62	不受限	不可开放
14676	10kV华氮路大馈线	天府电力调度控制中心	华氮路913开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	507.99	127	8798.4	0	-3255.84	不受限	不可开放
14677	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制分中心	竹岷线924开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	516.84	115	8942	630	-3336.616	不受限	不可开放
14678	10kV竹新线927	五通桥电力调度控制分中心	竹新线927开关	竹根站	90000	是	345	5975.58	公线	382.56	111	6814	500	-2533.536	不受限	不可开放
14679	10kV大杨一线	五通桥电力调度控制分中心	大杨一线913开关	大兴站	100000	否	380	6581.79	公线	236.6	62	4098	5010	-3184.389	不受限	不可开放
14680	10kV大冠线	五通桥电力调度控制分中心	大冠线912开关	大兴站	100000	是	380	6581.79	公线	211.99	56	3671.7	2000	-406.268	不受限	不可开放
14681	10kV冠庙线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠庙线914开关	冠英站	18000	否	300	5196.15	公线	69.79	23	1242	40	3394.535	受限	不可开放
14682	10kV高杨线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高杨线919开关	高坝子站	81500	否	200	3464.1	公线	199.08	100	3372	610	-864.31	不受限	不可开放
14683	10kV冠尚线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠尚线916开关	冠英站	18000	是	345	5975.58	公线	303.04	88	5473	18625	-18719.98	受限	不可开放
14684	10kV竹茶线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹茶线915开关	竹根站	90000	否	500	8660.25	公线	405.6	81	7428	385	-18.775	不受限	不可开放
14685	10kV和沫线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	和沫线912开关	和平站	16000	是	380	6581.79	公线	303.78	80	4668	600	-2.568	不受限	不可开放
14686	10kV云新线	五通桥电力调度控制分中心	云新线922开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	178.32	89	3219	0	-101.31	不受限	不可开放
14687	10kV怡镇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡镇线917开关	怡居	63000	否	553	9578.24	专线	411.33	74	7124.3	4200	-2703.88	不受限	不可开放
14688	10kV冠杨线	五通桥电力调度控制分中心	冠杨线913开关	冠英站	58000	是	380	6581.79	公线	256.17	67	4229	1025	11.432	受限	不可开放
14689	10kV高竹线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高竹线913开关	高坝子站	81500	是	335	5802.37	公线	367.91	110	6544	1185	-3087.104	不受限	不可开放
14690	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡面线915开关	怡居	63000	是	600	10392.3	公线	711.81	119	12328.5	0	-4014.66	不受限	不可开放
14691	10kV平辉线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	平辉线925开关	平桥站	63000	否	300	5196.15	公线	321.12	107	4793	135	-251.465	不受限	不可开放
14692	10kV云吴线	五通桥电力调度控制分中心	云吴线912开关	新云站	12600	否	275	4763.14	公线	326.35	119	5437	2500	-3650.174	不受限	不可开放
14693	10kV竹涌线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹涌线914开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	409.2	91	7224	8090	-9078.616	不受限	不可开放
14694	10kV冠桥线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠桥线925开关	冠英站	18000	是	200	3464.1	公线	210.12	105	3427	200	-855.72	受限	不可开放
14695	10kV竹根线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹根线913开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	296.4	93	5340	3720	-4625.952	不受限	不可开放
14696	10kV黄邻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄邻路971开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	专线	498.65	125	8636.6	0	-3094.04	不受限	不可开放
14697	10kV蔡双线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	蔡双线913开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	126.88	37	2299	11700	-8620.978	不受限	不可开放
14698	10kV和新线922	五通桥电力调度控制分中心	和新线922开关	和平站	16000	是	150	2598.08	公线	136.68	91	2394	0	-315.536	不受限	不可开放
14699	10kV高东线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高东线912开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	240	120	4249	11213	-12690.72	不受限	不可开放
14700	10kV邻空路大馈线	天府电力调度控制中心	邻空路950开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	380.12	95	6583.6	0	-348.22	不受限	不可开放
14701	10kV竹丽线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹丽线919开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	373.2	117	6648	0	-2213.952	不受限	不可开放
14702	10kV金蠡线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	金蠡线923开关	金山站	38000	是	275	4763.14	公线	209.77	76	3691	214	-94.488	受限	不可开放
14703	10kV高桥线	五通桥电力调度控制分中心	高桥线911开关	高坝子站	82200	是	200	3464.1	公线	100.83	50	1782	1825	-835.72	不受限	不可开放
14704	10kV冠英线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠英线915开关	冠英站	18000	是	400	6928.2	公线	434.81	109	7405	1275	-2444.62	受限	不可开放
14705	10kV金新线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	金新线925开关	金山站	8000	否	300	5196.15	公线	275.65	92	4635	1660	-1618.465	受限	不可开放
14706	10kV平沟线917	五通桥电力调度控制分中心	平沟线917开关	平桥站	63000	是	345	5975.58	公线	294.02	85	4901	1860	-1980.536	不受限	不可开放
14707	10kV金盐线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	金盐线924开关	金山站	8000	否	150	2598.08	公线	117.51	78	2074	400	-135.728	受限	不可开放

14708	10kV和杨线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	和杨线913开关	和平站	16000	是	265	4589.93	公线	187.99	71	2996	675	0.944	不受限	不可开放
14709	10kV高化线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高化线921开关	高坝子站	81500	否	300	5196.15	公线	325.18	108	5546	5445	-6314.465	不受限	不可开放
14710	10kV文洪线906大馈线	天府电力调度控制中心	文洪路906开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	180.6	60	3128	1800	-771.08	不受限	不可开放
14711	10kV冠井线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠井线922开关	冠英站	18000	否	345	5975.58	公线	121.64	35	1319	3200	859.022	受限	不可开放
14712	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港二路925开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	389.77	97	6750.9	0	-515.52	不受限	不可开放
14713	10kV高丽线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高丽线914开关	高坝子站	81500	是	300	5196.15	公线	220.71	74	3747	1620	-1210.08	不受限	不可开放
14714	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制分中心	平盛线927开关	平桥站	63000	是	495	8573.65	公线	255.36	52	4287	3450	-878.08	不受限	不可开放
14715	10kV竹易线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹易线918开关	竹根站	90000	是	455	7880.83	公线	325.2	71	5820	3700	-3215.336	不受限	不可开放
14716	10kV平东线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	平东线915开关	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	290.06	105	5159	2700	-4048.488	不受限	不可开放
14717	10kV牛吴线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛吴线925开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	260.18	78	4188	1510	-475.867	不受限	不可开放
14718	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港三路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	421.89	105	7307.1	0	-1764.54	不受限	不可开放
14719	10kV和溶线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	和溶线921开关	和平站	16000	是	300	5196.15	公线	375.51	125	6320	2230	-4393.08	不受限	不可开放
14720	10kV牛塘线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛塘线924开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	313.16	93	5324	1740	-1840.867	不受限	不可开放
14721	10kV曹镇线984线路	沙湾电力调度控制分中心	曹镇线984开关	曹山站	100700	否	200	3464.1	公线	205.71	103	3562.9	0	-791.62	不受限	不可开放
14722	10kV沙城四线	沙湾电力调度控制分中心	沙城Ⅳ回948开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	405.83	81	7029	200	-259.22	不受限	不可开放
14723	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄昆路915开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	601.15	150	10412	0	-4176.62	不受限	不可开放
14724	10kV沙城三线	沙湾电力调度控制分中心	沙城三线915开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	368.85	73	6388.4	2680	-2098.62	不受限	不可开放
14725	10kV嘉燎一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉燎一线962开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	308.78	79	5348	0	56	不受限	不可开放
14726	10kV沙城五线	沙湾电力调度控制分中心	沙城五回952开关	沙湾站	100700	否	503	8712.22	公线	352.67	70	6108.3	1600	-738.52	不受限	不可开放
14727	10kV魏冠线	沙湾电力调度控制分中心	魏冠线916开关	魏坪站	90700	否	235	4070.32	公线	229.68	98	3978.1	2230	-2544.81	不受限	不可开放
14728	10kV清博路大馈线	天府电力调度控制中心	清博路905开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	427.94	107	7412	0	-1176.62	不受限	不可开放
14729	10kV国文路大馈线	天府电力调度控制中心	国文路920开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	581.59	105	10073.1	0	-2410.51	不受限	不可开放
14730	10kV河十二线967大馈线	天府电力调度控制中心	河十二路967开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	430.38	108	7454.2	0	-1218.82	不受限	不可开放
14731	10kV新丰线	沙湾电力调度控制分中心	新丰线915开关	新农站	16700	否	503	8712.22	公线	366.8	73	6353	2630	-2013.22	不受限	不可开放
14732	10kV力府线大馈线	天府电力调度控制中心	力府线991开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	398.04	100	6894	0	-1351.44	不受限	不可开放
14733	10kV嘉泰二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉泰二线929开关	嘉农站	80200	是	390	6755	公线	370.72	95	6420.8	0	-1016.8	不受限	不可开放
14734	10kV嘉新二线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	嘉新二线971开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	245.96	63	4260	1530	-386	不受限	不可开放
14735	10kV东友路大馈线	天府电力调度控制中心	东友线923开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	321.48	80	5568	0	-25.44	不受限	不可开放
14736	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔水线924开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	526.79	95	9124	0	-1461.41	不受限	不可开放
14737	10kV曹渡线983线路	沙湾电力调度控制分中心	曹渡线983开关	曹山站	100700	是	200	3464.1	公线	119.46	60	2069	1250	-547.72	不受限	不可开放
14738	10kV观轺线976线路	沙湾电力调度控制分中心	观轺线921开关	观山站	24900	否	361	6252.7	公线	199.01	55	3446.9	3150	-1594.74	不受限	不可开放
14739	10kV板升路大馈线	天府电力调度控制中心	板升路912开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	416.33	139	7210.8	0	-3053.88	不受限	不可开放
14740	10kV籍镇I回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅰ回912开关	籍田	40000	否	553	9578.24	公线	585.03	106	10132.8	0	-1512.38	不受限	不可开放
14741	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	观水线914开关	观山站	24900	否	235	4070.32	公线	289.43	123	5013	0	-1756.74	不受限	不可开放
14742	10kV邻院路大馈线	天府电力调度控制中心	邻院路942开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	317.25	79	5494.7	0	47.86	不受限	不可开放
14743	10kV堰港一线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港一线923开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	649.68	162	11252.5	0	-5017.12	不受限	不可开放
14744	10kV堰乐线大馈线	天府电力调度控制中心	堰乐线921开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	625.3	156	10830.2	0	-4594.82	不受限	不可开放
14745	10kV邻菲路大馈线	天府电力调度控制中心	邻菲路914开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	423.6	106	7336.8	0	-1101.42	不受限	不可开放
14746	10kV大众四路大馈线	天府电力调度控制中心	大众四路942开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	742.94	124	12867.7	0	-3514.63	不受限	不可开放

14747	10kV堰港二线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港二线919开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	529.79	132	9176	0	-2940.62	不受限	不可开放
14748	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国园二路922开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	477.15	86	8264.3	0	-601.71	不受限	不可开放
14749	10kV堰粮线大馈线	天府电力调度控制中心	堰粮线918开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	485.42	121	8407.4	0	-2172.02	不受限	不可开放
14750	10kV星草线大馈线	天府电力调度控制中心	星草线932开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	480	120	8313.6	0	-2078.22	不受限	不可开放
14751	10kV怡平二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡平二线922开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	568.7	103	9849.9	0	-2201.16	不受限	不可开放
14752	10kV黄铝二路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝二路922开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	451.4	113	7818.2	0	-1582.82	不受限	不可开放
14753	10kV红星路大馈线	天府电力调度控制中心	红星路912开关	红花	6300	是	300	5196.15	公线	236.26	79	4092	0	64.92	不受限	不可开放
14754	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔花线911开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	556.99	93	9647	0	-293.93	不受限	不可开放
14755	10kV清林线大馈线	天府电力调度控制中心	清林路936开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	339.26	85	5876	0	-333.44	不受限	不可开放
14756	10kV阳丽路915大馈线	天府电力调度控制中心	阳丽线915开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	332.7	83	5762.4	0	-219.84	不受限	不可开放
14757	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳学线924开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	596.67	149	10334.4	0	-4791.84	不受限	不可开放
14758	10kV魏镇二线大馈线	天府电力调度控制中心	魏镇二线994开关	魏家桥	63000	否	483	8365.81	公线	808.18	167	13997.6	0	-6468.37	不受限	不可开放
14759	10kV国花路大馈线	天府电力调度控制中心	国花路921开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	412.03	103	7136.4	0	-901.02	不受限	不可开放
14760	10kV龙航线大馈线	天府电力调度控制中心	龙航路951开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	637.41	106	11040	0	-1686.93	不受限	不可开放
14761	10kV天右线大馈线	天府电力调度控制中心	天右线913开关	天保	63000	是	600	10392.3	专线	651.15	109	11277.9	0	-2964.06	不受限	不可开放
14762	10kV骑香路大馈线	天府电力调度控制中心	骑香路903开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	432.33	108	7488	0	-1252.62	不受限	不可开放
14763	10kV骑政路大馈线	天府电力调度控制中心	骑政路914开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	364.43	91	6312	0	-769.44	不受限	不可开放
14764	10kV星田线大馈线	天府电力调度控制中心	星田线914开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	387.63	97	6713.8	0	-1171.24	不受限	不可开放
14765	10kV牧大路大馈线	天府电力调度控制中心	牧大路930开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	381.81	95	6612.9	0	-377.52	不受限	不可开放
14766	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨镇路908开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	430.32	108	7453.2	0	-1910.64	不受限	不可开放
14767	10kV九双线大馈线	天府电力调度控制中心	九双路928开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	471.89	118	8173.2	0	-2630.64	不受限	不可开放
14768	10kV九成路大馈线	天府电力调度控制中心	九成路923开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	375.66	94	6506.5	0	-963.94	不受限	不可开放
14769	10kV园沙线904大馈线	天府电力调度控制中心	园沙路904开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	322.4	81	5584	0	-41.44	不受限	不可开放
14770	10kV星高线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星高线993开关	星和站	80000	否	400	6928.2	公线	398.52	100	6902.4	0	-667.02	受限	不可开放
14771	10kV九平路大馈线	天府电力调度控制中心	九平路922开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	388.25	97	6724.5	0	-1181.94	不受限	不可开放
14772	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太镇路921开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	394.23	85	6828	0	-384.77	不受限	不可开放
14773	10kV黄夹一线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄夹一线912开关	黄土埂站	90000	是	552.12	9563	公线	546.19	99	9460	0	0	受限	不可开放
14774	10kV甘夹一线	夹江电力调度控制分中心	甘夹一线911开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	113.26	22	1961.6	0	5049.74	受限	不可开放
14775	10kV甘新Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘新Ⅱ回913开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	173.14	31	2998.8	0	4649.94	受限	不可开放
14776	10kV星叶II回	夹江电力调度控制分中心	星叶Ⅱ回949开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	96.35	23	1668.7	0	5003.16	受限	不可开放
14777	10kV星粤线979大馈线	夹江电力调度控制分中心	星粤线979开关	星和站	100000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	受限	不可开放
14778	10kV甘霖线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘霖线925开关	甘霖站	100000	是	552	9560.92	公线	496	90	8591	0	0	受限	不可开放
14779	10kV九彭二路大馈线	天府电力调度控制中心	九彭二路927开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	335.54	84	5811.6	0	-269.04	不受限	不可开放
14780	10kV天康线大馈线	天府电力调度控制中心	天康线926开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	612.38	102	10606.5	0	-1253.43	不受限	不可开放
14781	10kV甘威线921大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘威线921开关	甘霖站	80000	否	283	4901.7	专线	354.37	125	6137.7	0	-1726.17	受限	不可开放
14782	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车立线929开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	603.18	101	10447	0	-1093.93	不受限	不可开放
14783	10kV永顺线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永顺线915开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	302.81	112	5244.6	800	-1835.71	不受限	不可开放
14784	10kV星园二线	夹江电力调度控制分中心	星园二线911开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	196.51	36	3403.5	0	5201.33	受限	不可开放
14785	10kV甘夹二线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘夹二线924开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	110.41	22	1912.3	0	5099.04	受限	不可开放
14786	10kV甘水线914大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘水线914开关	甘霖站	80000	否	335	5802.37	专线	283.51	85	4910.4	0	311.73	受限	不可开放
14787	10kV星粤Ⅱ回999大馈线	夹江电力调度控制分中心	星粤Ⅱ回999开关	星和站	80000	否	600	10392.3	专线	312.47	52	5412	0	3941.07	受限	不可开放
14788	10kV星新二线995大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅱ回995开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	207.85	65	3600	0	1388.3	受限	不可开放
14789	10kV黄夹二线	夹江电力调度控制分中心	黄夹二线922开关	黄土埂站	90000	是	481.17	8334.11	公线	461.85	115	7999.2	0	-1763.82	受限	不可开放

14790	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄高线917开关	黄土埂站	90000	是	400	6928.2	公线	479.45	120	8304	0	0	受限	不可开放
14791	10kV甘正线	夹江电力调度控制分中心	甘正线923开关	甘霖站	100000	是	520	9006.66	公线	345.66	66	5986.8	0	1218.53	受限	不可开放
14792	10kV骑协路大馈线	天府电力调度控制中心	骑协路912开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	407.85	102	7064	0	-828.62	不受限	不可开放
14793	10kV东语路大馈线	天府电力调度控制中心	东语路944开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	390.76	98	6768	0	-532.62	不受限	不可开放
14794	10kV九商路大馈线	天府电力调度控制中心	九商路917开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	379	95	6564.2	0	-1021.64	不受限	不可开放
14795	10kV马水线大馈线	夹江电力调度控制分中心	马水线915开关	马村站	6300	否	150	2598.08	公线	196.79	131	3408.4	0	-1070.13	不受限	不可开放
14796	10kV甘新Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘新Ⅰ回912开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	90.22	18	1562.6	0	5448.74	受限	不可开放
14797	10kV星新一线992大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅰ回992开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开放
14798	10kV苏秦路大馈线	天府电力调度控制中心	苏秦路905开关	苏码头	50000	是	360	6235.38	公线	351.09	98	6080.8	0	-1092.5	不受限	不可开放
14799	10kV星新Ⅲ回998大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅲ回998开关	星和站	80000	否	320	5542.56	专线	68.36	21	1184	0	3804.3	受限	不可开放
14800	10kV星叶1回大馈线	夹江电力调度控制分中心	星叶Ⅰ回948开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	222.15	52	3847.6	0	2824.26	受限	不可开放
14801	10kV苏兴路大馈线	天府电力调度控制中心	苏兴路907开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	370.12	93	6410.4	0	-175.02	不受限	不可开放
14802	10kV时设二线	宜宾电力调度控制中心	时设二线976开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	728	91	12609	0	-138	不受限	不可开放
14803	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	138.27	28	2394.8	2510	1884.84	受限	不可开放
14804	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线956开关	江南	180000	是	490	8487.05	公线	32.7	7	566.4	0	6223.24	受限	不可开放
14805	10kV籍镇Ⅳ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅳ回928开关	籍田	40000	是	465	8054.04	公线	407.18	88	7052.4	0	-609.17	不受限	不可开放
14806	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江达线958开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	108.49	22	1879	0	4910.64	受限	不可开放
14807	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金庙线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	249.66	51	4324.1	0	2465.54	受限	不可开放
14808	10kV籍大Ⅱ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅱ回921开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	425.13	91	7363.2	0	-114.56	不受限	不可开放
14809	10kV邻川路大馈线	天府电力调度控制中心	邻川路947开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	559.86	140	9696.8	0	-3461.42	不受限	不可开放
14810	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金西线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	210.79	36	3650.8	0	4524.48	受限	不可开放
14811	10kV金雅线	宜宾电力调度控制中心	金雅线978开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	293.57	60	5084.7	0	1704.94	受限	不可开放
14812	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金宝线963开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	177.37	36	3072	800	2917.64	受限	不可开放
14813	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金华线971开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	154.34	31	2673.2	0	4116.44	受限	不可开放
14814	10kV金会二线	宜宾电力调度控制中心	金会二线962开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	159.3	33	2759.1	0	4030.54	受限	不可开放
14815	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金会一线972开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	276.52	56	4789.4	0	2000.24	受限	不可开放
14816	10kV邻翰路大馈线	天府电力调度控制中心	邻翰路913开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	531.04	133	9197.6	0	-2962.22	不受限	不可开放
14817	10kV清孚线大馈线	天府电力调度控制中心	清孚路907开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	397.34	99	6882	0	-646.62	不受限	不可开放
14818	10kV板胜路大馈线	天府电力调度控制中心	板胜路928开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	427.76	143	7408.8	0	-3251.88	不受限	不可开放
14819	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城环线959	城南	150000	是	650	11258.33	公线	340.48	52	5897.1	5630	-2520.44	不受限	不可开放
14820	10kV塔迎线大馈线	天府电力调度控制中心	塔迎线928开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	452.54	82	7838	0	-175.41	不受限	不可开放
14821	10kV义庆线	宜宾电力调度控制中心	义庆线911开关	义兴站	6300	是	300	5196.15	公线	251.73	84	4360	0	-203.08	不受限	不可开放
14822	10kv大坪线	宜宾电力调度控制中心	大坪线957开关	大益站	71500	是	310	5369.36	公线	283.04	91	4902.2	0	-606.71	不受限	不可开放
14823	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	否	600	10392.3	公线	176.15	29	3050.9	0	6302.17	受限	不可开放
14824	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九通一路903开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	374.71	94	6489.9	0	-947.34	不受限	不可开放
14825	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城苑线668开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	335.75	88	5815.2	560	-1109.77	不受限	不可开放
14826	10kV新城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅱ线943开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	568.65	132	9849	0	-3890.74	不受限	不可开放
14827	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻民路949开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	460.05	115	7968	0	-1732.62	不受限	不可开放
14828	10kV新凉线	宜宾电力调度控制中心	新凉线956开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	453.28	105	7850.8	0	-1892.54	不受限	不可开放
14829	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	345.94	80	5991.6	0	-33.34	不受限	不可开放
14830	10kV黄铝一路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝一路962开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	354.75	89	6144.2	0	91.18	不受限	不可开放
14831	10kV新语线	宜宾电力调度控制中心	新语线932开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	530.14	123	9182	0	-2478.96	不受限	不可开放
14832	10kV骑南线大馈线	天府电力调度控制中心	骑南路906开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	345.5	86	5984	0	-441.44	不受限	不可开放
14833	10kV普冠线	宜宾电力调度控制中心	普冠线953开关	普安站	40000	是	210	3637.31	公线	303.76	145	5261.1	2500	-4851.25	不受限	不可开放
14834	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普水线959开关	普安站	40000	是	490	8487.05	公线	389.52	79	6746.4	0	43.24	不受限	不可开放
14835	10kV天大线	宜宾电力调度控制中心	天大线676开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	407.11	95	7051.1	0	-1092.84	不受限	不可开放
14836	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天成线677开关	天池站	40000	是	380	6581.79	公线	100.18	26	1735.1	3500	30.33	不受限	不可开放

14837	10kV星居线大馈线	天府电力调度控制中心	星居线961开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	449.29	105	7781.7	0	-1094.25	不受限	不可开放
14838	10kV菜凉线	宜宾电力调度控制中心	菜凉线657开关	菜坝站	6300	是	310	5369.36	公线	454.94	147	7879.5	0	-3584.01	不受限	不可开放
14839	10kV阳香线大馈线	天府电力调度控制中心	阳香线912开关	阳光	40000	否	200	3464.1	公线	267.44	134	4632	0	-1514.31	不受限	不可开放
14840	10kV菜马线	宜宾电力调度控制中心	菜马线653开关	菜坝站	6300	否	210	3637.31	公线	261.33	124	4526.3	0	-1252.72	不受限	不可开放
14841	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄发路961开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	506.35	127	8769.9	0	-3227.34	不受限	不可开放
14842	10kV菜五线	宜宾电力调度控制中心	菜五线662开关	菜坝站	6300	是	350	6062.18	公线	353.64	101	6125.1	0	-1275.36	不受限	不可开放
14843	10kV永龙路大馈线	天府电力调度控制中心	永龙路924开关	永安	10000	否	200	3464.1	公线	191.69	96	3320	0	-202.31	不受限	不可开放
14844	10kV豆安线	宜宾电力调度控制中心	豆安线663开关	豆坝站	6300	是	210	3637.31	公线	252.81	120	4378.7	0	-1468.85	不受限	不可开放
14845	10kV横镇线	宜宾电力调度控制中心	横镇线692开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	367.36	184	6362.6	1200	-4444.91	不受限	不可开放
14846	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线新956开关	江南	150000	是	330	5715.77	公线	32.7	10	566.4	0	4006.22	受限	不可开放
14847	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	力华路937开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	369.15	92	6393.6	0	-851.04	不受限	不可开放
14848	10kV力君线大馈线	天府电力调度控制中心	力君路925开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	384.11	96	6652.8	0	-417.42	不受限	不可开放
14849	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天远线923开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	645.79	108	11185.1	0	-1832.03	不受限	不可开放
14850	10kV叙长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙长I线642开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	294.49	68	5100.5	2400	-1542.24	不受限	不可开放
14851	10kV滨茶线916大馈线	天府电力调度控制中心	滨茶路916开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	341.66	85	5917.6	0	-375.04	不受限	不可开放
14852	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗夔线935开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	490.99	82	8504	0	-190.16	不受限	不可开放
14853	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙元线645开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	397.89	93	6891.4	3185	-4118.14	不受限	不可开放
14854	10kV大建线大馈线	天府电力调度控制中心	大建路922开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	438.15	79	7588.8	0	59.94	不受限	不可开放
14855	10kV九星Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九星I线621开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	131.36	31	2275.2	7140	-3456.94	不受限	不可开放
14856	10kV九广Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九广I线622开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	342.36	90	5929.6	0	-664.17	不受限	不可开放
14857	10kV九江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九江I线623开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	350	92	6062	0	-797	不受限	不可开放
14858	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金龙线965开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	314.9	64	5454	0	1335.64	受限	不可开放
14859	10kV九水路大馈线	天府电力调度控制中心	九水路914开关	九江	40000	否	328	5681.13	专线	302.97	92	5247.5	0	-134.48	不受限	不可开放
14860	10kV九城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九城I线625开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	484.23	113	8386.9	2400	-4828.64	不受限	不可开放
14861	10kV牧葛线大馈线	天府电力调度控制中心	牧葛线943开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公线	628.61	105	10887.5	0	-1534.43	不受限	不可开放
14862	10kV十东线923大馈线	天府电力调度控制中心	十东线923开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	456.14	82	7900.4	0	-237.81	不受限	不可开放
14863	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄港路924开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	425.27	106	7365.6	0	-1130.22	不受限	不可开放
14864	10kV金顾线	宜宾电力调度控制中心	金顾线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	91.79	19	1589.8	0	5199.84	受限	不可开放
14865	10kV九凤线	宜宾电力调度控制中心	九凤线627开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	370.8	86	6422	0	-464	不受限	不可开放
14866	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九蜀线628开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	395.3	104	6847	2000	-3582	不受限	不可开放
14867	10kV骑双路大馈线	天府电力调度控制中心	骑双路904开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	552.42	138	9568	0	-4025.44	不受限	不可开放
14868	10kV九城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九城II线631开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	443.33	117	7678.5	0	-2413.07	不受限	不可开放
14869	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九政线632开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	455.93	114	7896.7	0	-2354.14	不受限	不可开放
14870	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九鼎线634开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	385.33	96	6674	0	-1131.44	不受限	不可开放
14871	10kV天林线大馈线	天府电力调度控制中心	天林线919开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	615.84	103	10666.4	0	-1313.33	不受限	不可开放
14872	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳城线913开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	363.81	91	6301.2	0	-758.64	不受限	不可开放
14873	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁赵线966开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	309.87	72	5367	5910	-5318.74	不受限	不可开放
14874	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板昆路927开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	312.61	104	5414.4	0	-737.87	不受限	不可开放
14875	10kV鲁坡线	宜宾电力调度控制中心	鲁坡线971开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	208.72	49	3615	4750	-2406.74	不受限	不可开放
14876	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星金线934开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放
14877	10kV鲁铁线	宜宾电力调度控制中心	鲁铁线969开关	鲁西站	105000	否	490	8487.05	公线	397.78	81	6889.5	2500	-1751.16	不受限	不可开放
14878	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城赵线950开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	125.4	26	2172	8000	-3520.93	不受限	不可开放
14879	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线953开关	胜天站	31500	是	200	3464.1	公线	195.15	98	3380	0	-608.72	不受限	不可开放
14880	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜岩线955开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	330.85	107	5730.3	200	-1634.81	不受限	不可开放
14881	10kV大七线	宜宾电力调度控制中心	大七线953开关	大益站	40000	否	310	5369.36	公线	86.38	28	1496.1	3965	-628.68	不受限	不可开放
14882	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大岩线956开关	大益站	40000	是	300	5196.15	公线	292.61	98	5068	0	-911.08	不受限	不可开放
14883	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红玉线687开关	红桥站	40000	否	300	5196.15	公线	387.16	129	6705.6	0	-2029.07	不受限	不可开放
14884	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红梅线691开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	138.86	37	2405	3500	-639.57	不受限	不可开放
14885	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金市线926开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	185.2	43	3208	0	2750	受限	不可开放
14886	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金学线918开关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	250.62	42	4340.8	1600	2373.04	受限	不可开放

14887	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	220.49	51	3818.9	0	2139.36	受限	不可开放
14888	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	力阳路908开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	569.93	142	9871.2	0	-4328.64	不受限	不可开放
14889	10kV星白线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星白线978开关	星和站	80000	否	300	5196.15	公线	259.49	86	4494.4	0	182.13	受限	不可开放
14890	10kV甘鑫线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘鑫线922开关	甘霖站	80000	是	412.8	7149.91	公线	262.05	63	4538.7	0	1181.23	受限	不可开放
14891	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙街二路905开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	466.07	84	8072.4	0	-409.81	不受限	不可开放
14892	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊麦线958开关	吊黄楼站	40000	是	320	5542.56	公线	268.6	84	4652.2	315	-533.15	不受限	不可开放
14893	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊鼻线976开关	吊黄楼站	6300	是	360	6235.38	公线	441.44	123	7645.7	0	-2657.4	不受限	不可开放
14894	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊沙线975开关	吊黄楼站	40000	是	300	5196.15	公线	251.15	84	4350	0	-193.08	不受限	不可开放
14895	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊长线955开关	吊黄楼站	40000	否	270	4676.54	公线	247.52	92	4287	1250	-1328.11	不受限	不可开放
14896	10kV金昆线大馈线	天府电力调度控制中心	金昆线912开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	524.13	95	9078	0	-457.58	不受限	不可开放
14897	10kV方建线	宜宾电力调度控制中心	方建线666开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	340.61	79	5899.4	0	58.86	不受限	不可开放
14898	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东立路949开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	432.33	108	7488	0	-1252.62	不受限	不可开放
14899	10kV十陵三线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵三线921开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	440.18	80	7623.9	0	38.69	不受限	不可开放
14900	10kV黄峰路大馈线	天府电力调度控制中心	黄峰路914开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	523.71	131	9070.7	0	-2835.32	不受限	不可开放
14901	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	坪烤线987开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	298.36	69	5167.6	1250	-459.34	不受限	不可开放
14902	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	坪华线982开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	662.53	154	11475.1	0	-5516.84	不受限	不可开放
14903	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	坪港二线983开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	423.64	99	7337.5	0	-1379.24	不受限	不可开放
14904	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	坪黄一线986开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	415.13	104	7190	0	-1647.44	不受限	不可开放
14905	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔升线967开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	525.69	95	9105	0	-1442.41	不受限	不可开放
14906	10kV坪浙线	宜宾电力调度控制中心	坪浙线989开关	沙坪站	93000	否	430	7447.82	公线	268.6	62	4652.2	2000	50.84	不受限	不可开放
14907	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	河富路956开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	484.57	121	8392.7	0	-2157.32	不受限	不可开放
14908	10kV骑郡路大馈线	天府电力调度控制中心	骑郡路913开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	387.99	97	6720	0	-484.62	不受限	不可开放
14909	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	坪岛线985开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	384.81	89	6664.9	0	-706.64	不受限	不可开放
14910	10kV星黄线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星黄线996开关	星和站	80000	是	481.2	8334.63	公线	83.9	17	1453.1	0	5214.6	受限	不可开放
14911	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏园一线944开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	626.85	146	10857.1	0	-4898.84	不受限	不可开放
14912	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄田路929开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	357.61	89	6193.8	0	41.58	不受限	不可开放
14913	10kV滨开线907大馈线	天府电力调度控制中心	滨开路907开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	504.06	126	8730.4	0	-3187.84	不受限	不可开放
14914	10kV柏坪二线	宜宾电力调度控制中心	柏坪二线971开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	340.86	85	5903.7	2450	-2811.14	不受限	不可开放
14915	10kV邻和路大馈线	天府电力调度控制中心	邻和路933开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	375.27	94	6499.6	0	-264.22	不受限	不可开放
14916	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏正线972开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	332.33	77	5756	1600	-1397.74	不受限	不可开放
14917	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏轻线970开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	493.61	123	8549.3	1600	-3913.92	不受限	不可开放
14918	10kV星土线	夹江电力调度控制分中心	星土线994开关	星和站	100000	否	552.12	9563	公线	451.76	82	7824.4	0	782.3	受限	不可开放
14919	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁金路926开关	仁宝	63000	否	352	6096.82	专线	370.88	105	6423.6	0	-936.46	不受限	不可开放
14920	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝沙线918开关	朝天站	20000	否	259	4486.01	公线	286.92	111	4969.4	0	-931.99	不受限	不可开放
14921	10kV西举线	通川电力调度控制中心	10kV.西举线926开关	城西站	82000	是	315	5455.96	公线	299.45	95	5186.5	0	-821.73	不受限	不可开放
14922	10kV旺新二线	旺苍电力调度控制中心	旺新二线924	松林坡站	80000	是	552	9560.92	公线	282.73	51	4896.8	1250	1501.94	受限	不可开放
14923	10kV英鼓线	旺苍电力调度控制中心	英鼓线914	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	91.28	91	1580.9	0	-22.06	不受限	不可开放
14924	10kV万滨线	广元电力调度控制中心	万滨线924开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	432.99	84	7499.4	0	-349.5	不受限	不可开放
14925	10kV川龙线	营山电力调度控制中心	川龙线926开关	济川站	100000	否	150	2598.08	公线	292.71	195	5069.8	0	-2731.53	不受限	不可开放
14926	10kV旺马线	旺苍电力调度控制中心	旺马线914	松林坡站	80000	是	423	7326.57	公线	250.19	59	4333.3	0	1527.96	受限	不可开放
14927	10kV川景线	营山电力调度控制中心	川景线923开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	276.06	138	4781.4	0	-2010.12	不受限	不可开放
14928	10kV川火线大馈线	营山电力调度控制中心	川火线931开关	济川站	100000	否	275	4763.14	公线	401.38	146	6951.9	0	-2665.07	不受限	不可开放
14929	10kV川工线	营山电力调度控制中心	川工线927开关	济川站	100000	是	445	7707.63	公线	478	107	8279	0	-2112.9	不受限	不可开放
14930	10kV北口线大馈线	营山电力调度控制中心	北口线914开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	288.33	105	4993.9	0	-1183.39	不受限	不可开放
14931	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	北电线921开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	382.56	86	6625.9	0	-459.8	不受限	不可开放
14932	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	10kV.岗北线966开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	480.83	87	8328	0	-679.26	不受限	不可开放
14933	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线961开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	142.19	31	2462.8	0	4598.77	受限	不可开放
14934	10kV桂龙线	蓬安电力调度控制中心	桂龙线918开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	607.63	120	10524.2	0	-2620.85	不受限	不可开放

14935	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城东线925开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	504.49	84	8737.8	0	-437.82	不受限	不可开放
14936	10kV万邦线	广元电力调度控制中心	万邦线923开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	475.64	92	8238	0	-1088.1	不受限	不可开放
14937	10kV游普线	蓬溪电力调度控制中心	游普线924开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	397.41	87	6883.2	0	-578.54	不受限	不可开放
14938	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅱ线916开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	527.01	95	9127.8	0	-522.97	不受限	不可开放
14939	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅱ线939开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	473.92	79	8208.3	0	91.68	不受限	不可开放
14940	10kV元城线	广元电力调度控制中心	元城线921开关	35kV元坝站	16300	否	453	7846.19	公线	239.84	53	4154	0	2907.57	受限	不可开放
14941	10kV桂园二线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅱ线922开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	503.79	116	8699.74	0	-2412.12	不受限	不可开放
14942	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	旺新一线911	松林坡站	80000	是	478	8279.2	公线	311.56	65	5396.3	0	1227.06	受限	不可开放
14943	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	游潮线919开关	上游	80000	是	550	9526.28	公线	456.79	83	7911.6	0	-290.58	不受限	不可开放
14944	10kV大山线	广元电力调度控制中心	大山线922	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	206.88	69	3583.2	3165	-2071.67	不受限	不可开放
14945	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	旺黄线921	松林坡站	80000	否	390	6755	公线	260.92	67	4519.2	0	1560.3	受限	不可开放
14946	10kV罗新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗新线913开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	300.13	97	5198.3	0	-365.88	不受限	不可开放
14947	10kV棉金线	广元电力调度控制中心	棉金线922开关	35kV棉花站	12600	否	260	4503.33	公线	274.22	105	4749.5	0	-696.5	不受限	不可开放
14948	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	国镇路913开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	137.11	91	2374.8	0	-36.53	不受限	不可开放
14949	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	旺铁线917开关	松林坡站	80000	否	214	3706.59	专线	23.74	11	411.1	0	2924.83	受限	不可开放
14950	10kV元柳线	广元电力调度控制中心	元柳线914开关	35kV元坝站	16300	否	200	3464.1	公线	100.74	50	1744.8	0	1372.89	受限	不可开放
14951	10kV襄窑线	南部电力调度控制中心	10kV襄窑线913	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	118.8	27	2057.68	0	-5755.48	不受限	不可开放
14952	10kV蓬利线	蓬溪电力调度控制中心	蓬利线915开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	244.75	89	4239.1	0	-428.59	不受限	不可开放
14953	10kV安海线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	安海线929开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	369.49	92	6399.5	0	-856.94	不受限	不可开放
14954	10kV湾永线	南部电力调度控制中心	10kV湾永线934	赵家湾站	113000	是	433	7499.78	公线	342.67	79	5935	0	64.82	不受限	不可开放
14955	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV铁光线916	铁佛塘站(南部)	15000	否	220	3810.51	公线	306.07	139	5301.1	0	-1871.64	不受限	不可开放
14956	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云东二线926开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	350.55	77	6071.6	0	989.97	受限	不可开放
14957	10kV云凤一线	广元电力调度控制中心	云凤一线915开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	358.12	69	6202.7	7100	-6152.8	受限	不可开放
14958	10kV元东线	广元电力调度控制中心	元东线913开关	35kV元坝站	16300	否	300	5196.15	公线	248.61	83	4306	0	370.53	受限	不可开放
14959	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云新二线925开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	334.19	74	5788.2	0	1273.37	受限	不可开放
14960	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西线917开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	347.26	86	6014.5	0	-430.37	不受限	不可开放
14961	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	双国线914	35kV双汇站	6300	是	200	3464.1	公线	172	86	2979	0	-207.72	不受限	不可开放
14962	10kV旺新三线	旺苍电力调度控制中心	旺新三线916	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	425.14	88	7363.5	0	-643.14	受限	不可开放
14963	10kV金肖线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金肖线914	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	117.15	71	2029.09	400	-17281.01	不受限	不可开放
14964	10kV郊澈一线	广元电力调度控制中心	郊澈一线915开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	332.34	83	5756.2	0	-213.64	不受限	不可开放
14965	10kV郊澈二线	广元电力调度控制中心	郊澈二线916开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	319.92	80	5541	0	1.56	不受限	不可开放
14966	10kV鼓工一线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工Ⅰ线932开关	天鼓岭站	100000	是	599	10374.98	公线	469.27	78	8127.8	185	-12.82	不受限	不可开放
14967	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	国万路912开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	144.98	97	2511	0	-172.73	不受限	不可开放
14968	10kV温园线	大英电力调度控制中心	温园线914开关	温家坪	80000	否	553	9578.24	公线	233.42	42	4042.8	6780	-2202.38	不受限	不可开放
14969	10kV莱双线	大英电力调度控制中心	莱双线925开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	240.1	60	4158.6	12000	-10616.04	不受限	不可开放
14970	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	10kV北天泰线913	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	401.4	91	6952.2	0	-93.28	不受限	不可开放
14971	10kV莱寸线	大英电力调度控制中心	莱寸线913开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	154.69	77	2679.3	0	91.98	不受限	不可开放
14972	10kV朱南线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱南线977开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	409.76	74	7097	0	-7097	不受限	不可开放
14973	10kV元大线	广元电力调度控制中心	元大线911开关	35kV元坝站	17000	否	300	5196.15	公线	151.91	51	2631.1	0	2045.43	受限	不可开放
14974	10kV群港线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港线923开关	群文	40000	是	600	10392.3	公线	529.27	88	9167	0	-853.16	不受限	不可开放
14975	10kV光园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅱ线927开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	438.43	79	7593.6	1000	-931.01	不受限	不可开放
14976	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安移线912开关	安平站	14300	是	200	3464.1	公线	156.54	78	2711.2	0	60.08	不受限	不可开放
14977	10kV天保线	大英电力调度控制中心	天保线925开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	206.56	58	3577.6	1615	-273.58	不受限	不可开放
14978	10kV旺城嘉线	旺苍电力调度控制中心	旺城嘉线923	松林坡站	80000	是	400	6928.2	公线	278.86	70	4829.8	0	712.76	受限	不可开放
14979	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅰ线929开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	447	81	7742	0	-79.41	不受限	不可开放
14980	10kV隆石线	大英电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	233.72	58	4048	3000	-1505.44	不受限	不可开放
14981	10kV莱魁线	大英电力调度控制中心	莱魁线922开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	436.32	79	7557.1	900	-794.51	不受限	不可开放
14982	10kV龙大线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙大线924开关	龙蟠站	16300	是	345.1	5977.31	公线	206.12	60	3570	1250	-38.15	不受限	不可开放
14983	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅰ线919开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	527.9	95	9143.3	0	-522.88	不受限	不可开放
14984	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上春线915开关	上马	8200	是	308	5334.72	公线	326.88	106	5661.6	0	-1393.82	不受限	不可开放

14985	10kV青新线	大英电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	509.24	92	8820	0	-1157.41	不受限	不可开放
14986	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰河线914开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	275.27	80	4767.6	0	12.86	不受限	不可开放
14987	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰塘线923开关	文峰站	80000	是	553	9578.24	公线	249.42	45	4320	9500	-6157.41	不受限	不可开放
14988	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	448.96	79	7776	0	52.87	不受限	不可开放
14989	10kV莱府线	大英电力调度控制中心	莱府线919开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	440.36	80	7627	0	35.59	不受限	不可开放
14990	10kV大集线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大集线915开关	大通站	16300	是	211	3654.63	公线	172.29	82	2984	0	-60.3	不受限	不可开放
14991	10kV光城一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅰ线917开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	474.68	86	8221.5	0	-558.91	不受限	不可开放
14992	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	嘉华线913	35kV嘉川站	10000	是	207	3585.35	公线	185.91	90	3220	0	-351.72	不受限	不可开放
14993	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	旺河线925	松林坡站	80000	是	358	6200.74	公线	242.75	68	4204.5	630	126.09	受限	不可开放
14994	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	153.6	88	2660.4	0	-249.38	不受限	不可开放
14995	10kV金华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金华线923开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	171.27	98	2966.4	0	-555.38	不受限	不可开放
14996	10kV青体线	大英电力调度控制中心	青体线961开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	462.47	84	8010	0	-347.41	不受限	不可开放
14997	10kV回高线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回高线919开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公线	715.65	119	12395	0	-4081.16	不受限	不可开放
14998	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金白线913开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	99.63	100	1725.6	200	-366.76	不受限	不可开放
14999	10kV金安线921大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金安线921开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	163.93	94	2839.2	0	-126.81	不受限	不可开放
15000	10kV温石线	大英电力调度控制中心	温石线918开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	183.88	35	3184.8	5000	-979.47	不受限	不可开放
15001	10kV朱春一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅰ线926开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	484.82	88	8397	0	-734.41	不受限	不可开放
15002	10kV朱茶一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅰ线920开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	493.65	89	8550	0	-887.41	不受限	不可开放
15003	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅰ线929开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	481.7	87	8343	0	-680.41	不受限	不可开放
15004	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅳ线911开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	465.8	84	8067.6	0	-405.01	不受限	不可开放
15005	10kV带陈三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅲ线910开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	460.65	83	7978.5	0	-315.91	不受限	不可开放
15006	10kV云工一线	广元电力调度控制中心	云工一线964开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	247.25	55	4282.4	0	2779.17	受限	不可开放
15007	10kV青高线	大英电力调度控制中心	青高线925开关	青龙坡	80000	是	240	4156.92	公线	158.66	66	2748	2460	-1882.46	不受限	不可开放
15008	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安镇线911开关	安平站	14300	否	200	3464.1	公线	189.15	95	3276	0	-158.31	不受限	不可开放
15009	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉Ⅰ线918开关	西山站	80000	否	380	6581.79	公线	376.05	99	6513.2	0	-589.59	不受限	不可开放
15010	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅱ线924开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	512.79	93	8881.6	0	-1219.01	不受限	不可开放
15011	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉二线924开关	西山站	80000	是	467	8088.68	公线	417.83	89	7236.9	0	-765.96	不受限	不可开放
15012	10kV郊华线	广元电力调度控制中心	郊华线927开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	379.43	95	6571.7	0	-336.32	不受限	不可开放
15013	10kV卢白线	旺苍电力调度控制中心	卢白线913开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	214.03	99	3707	0	-339.89	不受限	不可开放
15014	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上镇线911开关	上马	8000	是	302	5230.79	公线	188.27	62	3260.8	0	923.83	受限	不可开放
15015	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安石线917开关	安平站	14300	是	100	1732.05	公线	117.51	118	2035.2	0	-649.56	不受限	不可开放
15016	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安潘线916开关	安平站	14300	是	211	3654.63	公线	242.91	115	4207.2	200	-1483.5	不受限	不可开放
15017	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安龙线915开关	安平站	14300	否	100	1732.05	公线	94.78	95	1641.6	0	-82.76	不受限	不可开放
15018	10kV青创一线大馈线	南充电力调度控制中心	青创一线976开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	82.53	13	1429.4	0	-1429.4	不受限	不可开放
15019	10kV泉伦线大馈线	南充电力调度控制中心	泉伦线K206开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	13.1	2	226.2	0	0	不受限	不可开放
15020	10kV泉庐线大馈线	南充电力调度控制中心	泉庐线K106开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	17.53	3	303.6	0	0	不受限	不可开放
15021	10kV泉房线大馈线	南充电力调度控制中心	泉房线K103开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	22.33	4	386.8	0	0	不受限	不可开放
15022	10kV泉宾线大馈线	南充电力调度控制中心	泉宾线K205开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	46.15	8	799.2	0	0	不受限	不可开放
15023	10kV泉医一线	南充电力调度控制中心	泉医Ⅰ线K102开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	29.38	5	508.9	0	0	不受限	不可开放
15024	10kV泉医二线	南充电力调度控制中心	泉医Ⅱ线K201开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	17.83	3	308.8	0	0	不受限	不可开放
15025	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	安馆线961开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	210.28	53	3642.1	6928	-5027.54	不受限	不可开放
15026	10kV泉仁线大馈线	南充电力调度控制中心	泉仁线K104开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	28.76	5	498.2	0	0	不受限	不可开放
15027	10kV泉绿一线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅰ线K101开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	33.79	6	585.2	0	0	不受限	不可开放
15028	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	花滨线917开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	135.36	28	2344.4	6340	-1894.76	不受限	不可开放
15029	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云河线922开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	161.55	36	2798.1	0	4263.47	受限	不可开放
15030	10kV泉火线	南充电力调度控制中心	泉火线K105开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	43.1	8	746.5	0	0	不受限	不可开放
15031	10kV泉欧线大馈线	南充电力调度控制中心	泉欧线K202开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	206.4	37	3574.9	0	0	不受限	不可开放
15032	10kV泉绿三线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅲ线K203开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	54.84	10	949.9	0	0	不受限	不可开放
15033	10kV泉绿二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅱ线K204开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	147.3	27	2551.3	0	0	不受限	不可开放
15034	10kV云东一线	广元电力调度控制中心	云东一线919开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	362.88	80	6285	0	776.57	受限	不可开放

15035	10kV荆搬一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆搬I线912开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	120.25	22	2082.8	0	7662.59	受限	不可开放
15036	10kV晋学线大馈线	南充电力调度控制中心	晋学线937开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	公线	36.26	7	628	21960	-13967.58	不受限	不可开放
15037	10kV晋灯线大馈线	南充电力调度控制中心	晋灯线938开关	搬晋	360000	是	335	5802.37	公线	334.7	100	5797	0	-1155.1	不受限	不可开放
15038	10kV青和线大馈线	南充电力调度控制中心	青和线964开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	319.61	49	5535.6	5350	-1934.36	不受限	不可开放
15039	10kV平坝线	广元电力调度控制中心	平坝线923开关	平乐站	80000	是	300	5196.15	公线	298.35	99	5167.4	0	-1010.48	不受限	不可开放
15040	10kV青镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇二线925开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	554.62	86	9606	0	-654.76	不受限	不可开放
15041	10kV青新一线大馈线	南充电力调度控制中心	青新一线966开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	116.07	18	2010.3	16690	-9749.06	不受限	不可开放
15042	10kV西禹线大馈线	南充电力调度控制中心	西禹线915开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	259.99	47	4503	0	3159.59	受限	不可开放
15043	10kV西铁线	南充电力调度控制中心	西铁线973开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	33.34	6	577.5	0	8042.92	受限	不可开放
15044	10kV西桥二线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥II线927开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	195.83	35	3391.8	0	4270.79	受限	不可开放
15045	10kV西桥一线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥I线928开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	345.24	62	5979.6	0	1682.99	受限	不可开放
15046	10kV西界线大馈线	南充电力调度控制中心	西界线971开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	292.48	53	5065.8	1750	846.79	受限	不可开放
15047	10kV西火线大馈线	南充电力调度控制中心	西火线929开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	261.25	47	4524.9	0	3137.69	受限	不可开放
15048	10kV西丰二线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰II线974开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	300.5	54	5204.7	0	2457.89	受限	不可开放
15049	10kV西带一线大馈线	南充电力调度控制中心	西带一线926开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	201.74	36	3494.2	5870	-1701.61	受限	不可开放
15050	10kV西带二线大馈线	南充电力调度控制中心	西带二线925开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	70.06	13	1213.5	0	6449.09	受限	不可开放
15051	10kV西大线大馈线	南充电力调度控制中心	西大线916开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	434.3	79	7522	800	-659.41	受限	不可开放
15052	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	花碧线913开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	0.15	1	2.6	10000	-3212.96	不受限	不可开放
15053	10kV泉镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅰ线919开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	423.34	77	7332.2	0	330.39	受限	不可开放
15054	10kV泉镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅱ线927开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	193	35	3342.8	0	4319.79	受限	不可开放
15055	10kV泉西一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅰ线914开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	259.57	47	4495.7	500	2666.89	受限	不可开放
15056	10kV泉西二线923大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅱ线923开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	266.96	48	4623.8	1250	1788.79	受限	不可开放
15057	10kV泉岭线大馈线	南充电力调度控制中心	泉岭线925（鑫达支线）开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	271.54	49	4703.1	2100	1817.32	受限	不可开放
15058	10kV泉君一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅰ线915开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	328.95	59	5697.4	0	1965.19	受限	不可开放
15059	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云工二线923开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	195.51	38	3386.3	2150	2507.34	受限	不可开放
15060	10kV泉君二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅱ线924开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	384.95	70	6667.3	0	995.29	受限	不可开放
15061	10kV泉境线大馈线	南充电力调度控制中心	泉境线926开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	432.85	78	7496.9	500	623.52	受限	不可开放
15062	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	仙四线923开关	天仙	12600	否	335	5802.37	公线	127.25	38	2204	2330	688.13	受限	不可开放
15063	10kV泉华一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅰ线913开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	142.75	26	2472.5	1250	3940.09	受限	不可开放
15064	10kV泉华二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅱ线922开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	330.71	60	5727.9	13145	-11210.31	受限	不可开放
15065	10kV泉和线大馈线	南充电力调度控制中心	泉和线911开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	44.58	8	772.1	4260	3402.59	受限	不可开放
15066	10kV泉道线大馈线	南充电力调度控制中心	泉道线916开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	公线	122.86	22	2127.9	20050	-13557.48	受限	不可开放
15067	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅰ线963开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	公线	445.78	81	7720.9	0	899.52	受限	不可开放
15068	10kV北华一线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅰ回911开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	642.82	100	11133.6	1250	-3432.36	不受限	不可开放
15069	10kV仙莲线	射洪电力调度控制中心	仙莲线912开关	天仙	12600	是	335	5802.37	公线	79.56	24	1378	0	3263.9	受限	不可开放
15070	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云莲二线924开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	217.34	42	3764.3	0	4279.34	受限	不可开放
15071	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅱ线925开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	406.05	73	7032.8	315	1272.62	受限	不可开放
15072	10kV凤油线大馈线	南充电力调度控制中心	凤油线924开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	146.6	27	2539.1	0	6081.32	受限	不可开放
15073	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香伯线924开关	香山	12600	是	200	3464.1	公线	161.03	81	2789.1	0	-17.82	不受限	不可开放
15074	10kV凤医二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤医Ⅱ线927开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	111.8	20	1936.3	1000	5684.12	受限	不可开放
15075	10kV凤三一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤三Ⅰ线964开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	359.99	65	6235.1	2150	-722.51	受限	不可开放
15076	10kV凤三二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤三Ⅱ线971开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	232.73	42	4030.9	1880	1751.69	受限	不可开放
15077	10kV凤任线大馈线	南充电力调度控制中心	凤任线919开关	舞凤站	100000	是	646	11189.05	公线	578.23	90	10015	2650	-3713.76	受限	不可开放
15078	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	仙永线911开关	天仙	12600	否	335	5802.37	公线	174.92	52	3029.6	1740	452.53	受限	不可开放
15079	10kV凤清线大馈线	南充电力调度控制中心	凤清线972开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	454.92	82	7879.2	1000	-1216.61	受限	不可开放
15080	10kV凤明线大馈线	南充电力调度控制中心	凤明线928开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	244.34	44	4231.9	0	4388.52	受限	不可开放
15081	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	295.31	53	5114.8	0	2547.79	受限	不可开放
15082	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	仙东线924开关	天仙	12600	否	275	4763.14	公线	99.54	36	1724	0	2562.83	受限	不可开放
15083	10kV凤江一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅰ线960开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	239.41	43	4146.6	5700	-2184.01	受限	不可开放
15084	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅱ线926开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	284.41	51	4926	0	2736.59	受限	不可开放

15085	10kV凤春线大馈线	南充电力调度控制中心	凤春线918开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	377.58	68	6539.6	0	2080.82	受限	不可开放
15086	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅱ线923开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	359.45	65	6273.7	630	758.89	受限	不可开放
15087	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线923开关	柳树	80000	是	495	8573.65	公线	294.46	59	5100	3830	-2071.08	不受限	不可开放
15088	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	江香线931开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	123.18	22	2133.4	0	6487.02	受限	不可开放
15089	10kV城大线923大馈线	南充电力调度控制中心	城大线923开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	658.78	119	11410.1	2730	-6477.51	不受限	不可开放
15090	10kV江中一线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅰ线916开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	199.14	36	3449.1	9130	-4916.51	受限	不可开放
15091	10kV星中二线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅱ线916开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	158.56	29	2746.2	0	4916.39	受限	不可开放
15092	10kV星大一线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅰ线923开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	246.8	45	4274.5	0	3388.09	受限	不可开放
15093	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	安武线917开关	武安	100000	是	335	5802.37	公线	157.3	47	2724.5	1930	-12.6	不受限	不可开放
15094	10kV星育二线大馈线	南充电力调度控制中心	星育II线927开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	163.48	30	2831.4	9660	-4828.81	受限	不可开放
15095	10kV星禹一线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅰ线921开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	440.16	80	7623.5	0	39.09	受限	不可开放
15096	10kV星禹二线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅱ线911开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	268.59	49	4652	0	3010.59	受限	不可开放
15097	10kV星仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪I线913开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	401.48	73	6953.7	0	708.89	受限	不可开放
15098	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪Ⅱ线914开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	308.67	56	5346.2	0	2316.39	受限	不可开放
15099	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	星医线917开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	137.83	25	2387.3	0	5275.29	受限	不可开放
15100	10kV龙康线	射洪电力调度控制中心	龙康线973开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	244.23	56	4230	12000	-10188.61	不受限	不可开放
15101	10kV星绣线大馈线	南充电力调度控制中心	星绣线929开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	149.79	27	2594.3	0	6026.12	受限	不可开放
15102	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	星隧线920开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	14.3	3	247.6	0	8372.82	受限	不可开放
15103	10kV星世线大馈线	南充电力调度控制中心	星世线947开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	120.25	22	2082.8	0	5579.79	受限	不可开放
15104	10kV星南二线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅱ线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	378.63	68	6557.9	0	1104.69	受限	不可开放
15105	10kV星涪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪Ⅰ线949开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	431.02	78	7465.2	630	-432.61	受限	不可开放
15106	10kV星涪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪II线948开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	337.85	61	5851.6	4280	-2469.01	不受限	不可开放
15107	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅱ线922开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	54.84	10	949.9	0	6712.69	受限	不可开放
15108	10kV江周一线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅰ线913开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	287.62	52	4981.5	0	2681.09	受限	不可开放
15109	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百红线912开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	180.27	60	3122.2	4860	-3825.28	不受限	不可开放
15110	10kV江周二线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅱ线925开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	206.4	37	3574.9	0	4087.69	受限	不可开放
15111	10kV江中二线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅱ线922开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	199.7	36	3458.8	790	3413.79	受限	不可开放
15112	10kV江仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅰ线911开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	178.29	32	3088	0	4574.59	受限	不可开放
15113	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅱ线927开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	293.79	53	5088.5	0	2574.09	受限	不可开放
15114	10kV江西一线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅰ线914开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	461.45	83	7992.3	0	-329.71	受限	不可开放
15115	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	花云线924开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	321.65	66	5571	2230	-162.66	不受限	不可开放
15116	10kV江泰一线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅰ线919开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	175.27	32	3035.7	0	4626.89	受限	不可开放
15117	10kV江泰二线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅱ线929开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	130.6	24	2262	0	5400.59	受限	不可开放
15118	10kV江三一线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅰ线917开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	391.55	71	6781.6	11150	-10269.01	受限	不可开放
15119	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅱ线921开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	220.74	40	3823.2	1250	2589.39	受限	不可开放
15120	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅰ线915开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	232.71	42	4030.5	0	3632.09	受限	不可开放
15121	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	江年线933开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	250.36	45	4336.2	0	3326.39	受限	不可开放
15122	10kV江龙线大馈线	南充电力调度控制中心	江龙线910开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	191.77	35	3321.5	0	5298.92	受限	不可开放
15123	10kV江纪线大馈线	南充电力调度控制中心	江纪线920开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	86.12	16	1491.6	1600	5528.82	受限	不可开放
15124	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南工一线917开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	407.12	90	7051.3	0	10.27	不受限	不可开放
15125	10kV江果二线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅱ线926开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	423.77	77	7339.7	7350	-7027.11	受限	不可开放
15126	10kV江国一线大馈线	南充电力调度控制中心	江国一线942开关	滨江站	113000	否	646	11189.05	公线	343.38	53	5947.3	1000	3122.84	受限	不可开放
15127	10kV江国二线大馈线	南充电力调度控制中心	江国二线932开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	150.56	27	2607.7	7960	-1947.28	受限	不可开放
15128	10kV荆南线大馈线	南充电力调度控制中心	荆南线926开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	142.21	22	2463	0	7607.14	受限	不可开放
15129	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云莲一线962开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	282.98	55	4901.2	6880	-3737.56	受限	不可开放
15130	10kV北五二线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅱ回927开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	415.57	64	7197.6	1880	-126.36	不受限	不可开放
15131	10kV碧纺线	射洪电力调度控制中心	碧纺线913开关	碧庄	6300	否	100	1732.05	公线	66.67	67	1154.8	630	-225.96	不受限	不可开放
15132	10kV北土二线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅱ回925开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	567.09	103	9822	3425	-5584.41	不受限	不可开放
15133	10kV北土一线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅰ回923开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	520.81	94	9020.4	500	-1857.81	不受限	不可开放
15134	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	否	400	6928.2	专线	299.38	75	5185.2	1000	50.18	不受限	不可开放

15135	10kV北乐一线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅰ回919开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	478.68	87	8290.8	1410	-2038.21	不受限	不可开放
15136	10kV北华二线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅱ回914开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	598.13	93	10359.6	3800	-5208.36	不受限	不可开放
15137	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树镇线924开关	柳树	80000	是	400	6928.2	公线	275.29	69	4768	1600	-825.44	不受限	不可开放
15138	10kV北桂二线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅱ回922开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	352.86	64	6111.6	1945	-394.01	不受限	不可开放
15139	10kV江丹线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹线921	江北	40000	是	406	7032.13	公线	402.86	99	6977.6	0	-1351.9	不受限	不可开放
15140	10kV荆水线919大馈线	南充电力调度控制中心	荆水线919开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	48.52	9	840.3	80	7700.12	受限	不可开放
15141	10kV荆开一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅰ线961开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	246.8	38	4274.5	37090	-32413.26	受限	不可开放
15142	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅱ线929开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	209.71	32	3632.1	11510	-6190.86	受限	不可开放
15143	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆恒线971开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	175.08	32	3032.4	0	5588.02	受限	不可开放
15144	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣一线941开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	163.53	30	2832.4	0	4830.19	受限	不可开放
15145	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣二线943开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	362.38	66	6276.5	0	1386.09	受限	不可开放
15146	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	家桥线914开关	张家口	63000	是	400	6928.2	公线	361.41	90	6259.6	630	-1347.04	不受限	不可开放
15147	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆影线925开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	公线	481.64	87	8342	4600	-4321.58	受限	不可开放
15148	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦灯线913开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	216.59	65	3751.4	800	90.5	不受限	不可开放
15149	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦搬线911开关	芦溪站	16300	是	423	7326.57	公线	284.46	67	4926.8	1965	-1030.54	不受限	不可开放
15150	10kV辉永线大馈线	南充电力调度控制中心	辉永线922开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	67.85	31	1175.2	2260	-5.74	不受限	不可开放
15151	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	龙郁线912开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	235.38	59	4076.8	2600	-1134.24	不受限	不可开放
15152	10kV家大线	射洪电力调度控制中心	家大线923开关	张家口	63000	是	335	5802.37	公线	313.42	94	5428.4	2800	-3586.5	不受限	不可开放
15153	10kV柳红线	射洪电力调度控制中心	柳红线915开关	柳树	80000	是	440	7621.02	公线	250.81	57	4344	4050	-2297.18	不受限	不可开放
15154	10kV家红线	射洪电力调度控制中心	家红线922开关	张家口	63000	是	275	4763.14	公线	230.13	84	3985.8	0	-175.29	不受限	不可开放
15155	10kV大东线	广元电力调度控制中心	大东线914开关	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	283.04	94	4902.2	0	-745.28	不受限	不可开放
15156	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双沙线917开关	双桥沟站	50000	否	200	3464.1	公线	345.97	173	5992.2	0	-2874.51	受限	不可开放
15157	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	352.84	78	6111.2	0	950.37	受限	不可开放
15158	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若城三线925开关	若尔盖站	44500	否	175	3031.09	公线	286.4	164	4960.5	0	-2232.52	不受限	不可开放
15159	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南西一线913开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	147.31	33	2551.4	7430	-2919.83	不受限	不可开放
15160	10kV河上线	阿坝电力调度控制中心	河上线911开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	280.48	47	4858	0	4495.07	受限	不可开放
15161	10kV邛油线	阿坝电力调度控制中心	邛油线953开关	邛溪站	5000	是	50	866.03	公线	112.89	226	1955.3	0	-1262.48	不受限	不可开放
15162	10kV园维线	阿坝电力调度控制中心	园维线955开关	桃园站	6300	是	150	2598.08	公线	21.97	15	380.5	2000	-302.04	不受限	不可开放
15163	10kV北尕线	阿坝电力调度控制中心	北尕线951开关	城北站	16300	否	210	3637.31	公线	108.65	52	1881.8	1710	-318.22	不受限	不可开放
15164	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春镇二线917开关	春天坪站	0	是	200	3464.1	公线	410.06	205	7102.2	0	-4330.92	受限	不可开放
15165	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	龙盐线972开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	354.18	80	6134.4	0	31.7	不受限	不可开放
15166	10kV春耿线	阿坝电力调度控制中心	春耿线914开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	33.26	17	576	2600	-58.31	受限	不可开放
15167	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄丹线951开关	黄龙站	4000	否	179	3100.37	公线	204.95	114	3549.8	0	-759.47	不受限	不可开放
15168	10kV上泽线	广元电力调度控制中心	上泽线921开关	上西站	80000	否	403	6980.16	公线	397.86	99	6890.9	0	-608.76	不受限	不可开放
15169	10kV勒新线	阿坝电力调度控制中心	勒新线911开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	136.21	50	2359.2	200	1251.31	受限	不可开放
15170	10kV安峰线	射洪电力调度控制中心	安峰线926开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	387.34	87	6708.7	0	-542.6	不受限	不可开放
15171	10kV上轮北线	广元电力调度控制中心	上轮北线925开关	上西站	80000	是	400	6928.2	公线	323.7	81	5606.4	1600	-1663.84	不受限	不可开放
15172	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒双线912开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	105.87	38	1833.6	1350	1103.23	受限	不可开放
15173	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	龙七线913开关	蟠龙	100000	是	495	8573.65	公线	277.97	56	4814.4	4600	-2555.48	不受限	不可开放
15174	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒林线914开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	238.85	87	4136.8	0	-326.29	受限	不可开放
15175	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	148.27	49	2568.1	10360	-8771.18	不受限	不可开放
15176	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官窑线921开关	官家河坝站	100080	是	510	8833.46	公线	478.26	94	8283.5	0	-1216.73	受限	不可开放
15177	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺巴线921开关	顺江站	16000	否	160	2771.28	公线	132.21	83	2289.9	280	-75.75	不受限	不可开放
15178	10kV青徽线	阿坝电力调度控制中心	青徽线916开关	青云站	50630	否	132	2286.31	公线	140.77	107	2438.2	800	-1180.52	受限	不可开放
15179	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺洼线916开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	73.79	56	1278	0	779.68	受限	不可开放
15180	10kV青窑线	阿坝电力调度控制中心	青窑线913开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	52	29	900.7	0	1889.63	受限	不可开放
15181	10kV北黑线	阿坝电力调度控制中心	北黑线953开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	303.05	230	5248.8	1300	-4491.12	不受限	不可开放
15182	10kV尔成线	阿坝电力调度控制中心	尔成线912开关	古尔沟站	15315	否	150	2598.08	公线	85.28	57	1477.1	400	461.17	受限	不可开放
15183	10kV元桥线	剑阁电力调度控制中心	元桥线915开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	188.11	63	3258.1	4000	-2581.57	受限	不可开放
15184	10kV河渡线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	河渡线912开关	河西	80000	是	308	5334.72	公线	414.99	135	7187.7	0	-2919.92	不受限	不可开放

15185	10kV瓦集线	阿坝电力调度控制中心	瓦集线914开关	瓦窑站	12815	是	270	4676.54	公线	44.41	16	769.1	1850	1122.13	受限	不可开放
15186	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三草线925开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	130.79	87	2265.2	0	73.07	不受限	不可开放
15187	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂镇线922	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	238.06	79	4123.2	0	33.72	不受限	不可开放
15188	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺中线923开关	顺江站	16000	否	179	3100.37	公线	171.32	96	2967.3	1000	-1176.97	不受限	不可开放
15189	10kV芦古线	阿坝电力调度控制中心	芦古线958开关	芦花站	40080	是	220	3810.51	公线	69.53	32	1204.2	2400	-555.97	不受限	不可开放
15190	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求乡线951开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	156.82	78	2716.2	0	401.49	受限	不可开放
15191	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青五线915开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	104.21	58	1805	0	985.33	受限	不可开放
15192	10kV青岷线	阿坝电力调度控制中心	青岷线914开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	169.36	95	2933.4	0	-143.07	受限	不可开放
15193	10kV云芦线	阿坝电力调度控制中心	云芦线957开关	芦花站	40000	否	220	3810.51	公线	190.39	87	3297.6	315	-183.14	不受限	不可开放
15194	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗依线952开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	43.66	23	756.2	1050	1217.96	受限	不可开放
15195	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙久线912开关	龙日坝站	81700	否	50	866.03	公线	86.87	174	1504.6	0	-725.17	不受限	不可开放
15196	10kV城石线	阿坝电力调度控制中心	城石线925开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	133.04	89	2304.3	0	33.97	受限	不可开放
15197	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺餐线912开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	57.84	44	1001.8	0	1055.88	受限	不可开放
15198	10kV月油线	阿坝电力调度控制中心	月油线952开关	邛溪站	31500	是	345	5975.58	公线	186.51	54	3230.4	1630	-79.94	不受限	不可开放
15199	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月园线954开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	147.74	43	2558.9	2630	-408.44	不受限	不可开放
15200	10kV丰利线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰利线915开关	丰乐	8000	是	308	5334.72	公线	342.12	111	5925.6	0	-1657.82	不受限	不可开放
15201	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦中线952开关	芦花站	40000	是	300	5196.15	公线	271.25	90	4698	100	-641.08	不受限	不可开放
15202	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤花线951开关	壤口站	3150	是	175	3031.09	公线	156.18	89	2705	0	-280.13	不受限	不可开放
15203	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙查线911开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	164.74	329	2853.3	250	-2410.48	不受限	不可开放
15204	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙府线913开关	龙日坝站	35500	否	50	866.03	公线	86.87	174	1504.6	0	-725.17	不受限	不可开放
15205	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿下线951开关	阿坝站	63000	否	150	2598.08	公线	268.79	179	4655.5	25	-2342.23	不受限	不可开放
15206	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗康线951开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	64.13	33	1110.8	1600	313.36	受限	不可开放
15207	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三崇线922开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	294.96	127	5108.7	640	-2534.01	不受限	不可开放
15208	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三坝线921开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	456.33	228	7903.6	0	-4785.91	不受限	不可开放
15209	10kV唐辖线大馈线	阿坝电力调度控制中心	唐辖线923开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	139.71	82	2419.8	815	-584.76	受限	不可开放
15210	10kV诺海线	阿坝电力调度控制中心	诺海线917开关	诺日朗站	20100	否	270	4676.54	公线	15.9	6	275.4	0	3933.49	受限	不可开放
15211	10kV元家线	广元电力调度控制中心	元家线923开关	35kV元坝站	16300	是	400	6928.2	公线	276.73	69	4793	0	749.56	受限	不可开放
15212	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅政一线911开关	茅坪子站	20630	否	300	5196.15	公线	128.26	43	2221.4	1000	1455.13	受限	不可开放
15213	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求夏线952开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	0.05	0	0.8	0	3116.89	受限	不可开放
15214	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木坊线956开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	84.5	85	1463.6	0	95.24	不受限	不可开放
15215	10kV沙城一线	剑阁电力调度控制中心	沙城一线913开关	沙溪坝站	63000	是	453	7846.19	公线	375.65	83	6506.2	0	-229.25	受限	不可开放
15216	10kV双七线	阿坝电力调度控制中心	双七线951开关	双江口站	25000	否	200	3464.1	公线	595.47	298	10313.6	0	-7195.91	不受限	不可开放
15217	10kV鹧东线	阿坝电力调度控制中心	鹧东线951开关	鹧鸪山站	3200	否	150	2598.08	公线	727.48	485	12600	0	-10261.73	不受限	不可开放
15218	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三牧线924开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	351.03	176	6079.9	0	-2962.21	不受限	不可开放
15219	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛上线912开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	93.57	94	1620.6	0	-61.76	不受限	不可开放
15220	10kV下红二线	广元电力调度控制中心	下红二线928开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	384.96	96	6667.5	0	-385.36	不受限	不可开放
15221	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛奶线911开关	邛溪站	5000	否	75	1299.04	公线	45.27	60	784	1000	-614.86	不受限	不可开放
15222	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙壤线922开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	170.99	342	2961.6	0	-2268.78	不受限	不可开放
15223	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安府线913开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	156.24	312	2706	0	-1926.57	不受限	不可开放
15224	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安移线912开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	101.58	203	1759.4	0	-979.97	不受限	不可开放
15225	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	320.86	183	5557.3	0	-2829.32	不受限	不可开放
15226	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三移线914开关	三家寨站	16000	否	232	4018.36	公线	514.86	222	8917.4	0	-5300.88	不受限	不可开放
15227	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三江线913开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	221.6	111	3838.1	2500	-3220.41	不受限	不可开放
15228	10kV青大线	阿坝电力调度控制中心	青大线912开关	青云站	50630	否	160	2771.28	公线	87.63	55	1517.8	0	976.35	受限	不可开放
15229	10kV姜水一线	阿坝电力调度控制中心	姜水一线912开关	姜维站	25100	否	305	5282.75	公线	161.39	53	2795.3	0	1959.18	受限	不可开放
15230	10kV大沙线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	大沙线913开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	156.35	78	2708	0	77.14	不受限	不可开放
15231	10kV石奶线	阿坝电力调度控制中心	石奶线954开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	21.5	29	372.3	830	-33.16	不受限	不可开放
15232	10kV石马线	阿坝电力调度控制中心	石马线953开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	89.84	120	1556.1	945	-1331.96	不受限	不可开放
15233	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	轮镇线971开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	279	62	4832.3	4200	-1970.73	不受限	不可开放
15234	10kV元开线	广元电力调度控制中心	元开线912开关	35kV元坝站	16300	否	150	2598.08	公线	183.87	123	3184.7	0	-846.43	受限	不可开放

15235	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	博乡线912开关	斯博果站	5000	是	150	2598.08	公线	88.78	59	1537.6	945	-404.14	不受限	不可开放
15236	10kV平荣线	广元电力调度控制中心	平荣线929开关	平乐站	80000	是	377	6529.83	公线	300.57	80	5205.9	0	17.96	不受限	不可开放
15237	10kv荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷朗线912开关	荷叶站	1600	是	200	3464.1	公线	111.07	56	1923.7	0	847.58	受限	不可开放
15238	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若向线924开关	若尔盖站	44815	否	170	2944.49	公线	255.27	150	4421.2	700	-2471.16	不受限	不可开放
15239	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若城一线914开关	若尔盖站	44815	否	220	3810.51	公线	202.37	92	3505.1	1030	-1105.64	受限	不可开放
15240	10kV云蜀一线	广元电力调度控制中心	云蜀一线914开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	411.97	85	7135.4	0	-456.62	不受限	不可开放
15241	10kV若阿线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若阿线913开关	若尔盖站	44815	否	335	5802.37	公线	39.72	12	688	0	4534.13	受限	不可开放
15242	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐玛线958开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	149.24	88	2584.8	200	-134.76	不受限	不可开放
15243	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若班线922开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	130.44	97	2259.3	0	-154.86	不受限	不可开放
15244	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若城二线915开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	191.09	142	3309.7	200	-1405.26	不受限	不可开放
15245	10kV北政线	阿坝电力调度控制中心	北政线912开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	153.37	116	2656.4	0	-598.72	不受限	不可开放
15246	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	北弓线952开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	102.22	77	1770.4	1130	-842.72	不受限	不可开放
15247	10kV北元线	阿坝电力调度控制中心	北元线922开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	123.59	94	2140.6	0	-82.92	不受限	不可开放
15248	10kV姜雁线	阿坝电力调度控制中心	姜雁线914开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	145.64	73	2522.5	1070	-474.81	不受限	不可开放
15249	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红岔线927开关	红格站	50000	是	200	3464.1	公线	237.88	119	4120	400	-1748.72	受限	不可开放
15250	10kV红质线	盐边电力调度控制中心	红质线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	232.97	88	4035	1250	-1613.06	受限	不可开放
15251	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	279.97	86	4849	0	-345.66	受限	不可开放
15252	10kV大博线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大博线922开关	大洲驿	63000	是	400	6928.2	公线	337.18	84	5840	0	-297.44	不受限	不可开放
15253	10kV云凤二线	广元电力调度控制中心	云凤二线935开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	432.21	84	7485.9	0	-336	受限	不可开放
15254	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安金线956开关	安顺站	12500	否	370	6408.59	公线	271.42	73	4701	3150	-2083.27	受限	不可开放
15255	10kV凉园二线	广元电力调度控制中心	凉园二线925开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	558.95	108	9681.1	0	-1637.46	不受限	不可开放
15256	10kV云金一线	广元电力调度控制中心	云金一线912开关	云盘梁站	106000	否	516	8937.38	专线	39.24	8	679.7	0	7363.94	受限	不可开放
15257	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九莲二线974开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	545.85	106	9454.2	0	-1410.56	不受限	不可开放
15258	10kV凉园一线	广元电力调度控制中心	凉园一线912开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	530.67	103	9191.2	0	-1147.56	不受限	不可开放
15259	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线974开关	城南站	31500	否	400	6928.2	公线	367.75	92	6369.5	0	-134.12	受限	不可开放
15260	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线955开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	299.83	100	5193	0	-1036.08	受限	不可开放
15261	10kV云华线	广元电力调度控制中心	云华线933开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	381.18	79	6602	0	104.5	受限	不可开放
15262	10kV云烟线	广元电力调度控制中心	云烟线911开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	354.08	73	6132.6	0	573.9	受限	不可开放
15263	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	广大白线921开关	懒土坡站	50000	否	278	4815.1	公线	80.17	29	1388.6	3200	-255.01	不受限	不可开放
15264	10kV云科一线	广元电力调度控制中心	云科一线913开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	337.18	65	5840	0	1309.9	受限	不可开放
15265	10kV下万三线	广元电力调度控制中心	下万三线973开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	517.1	107	8956.2	0	-1442.57	不受限	不可开放
15266	10kV云阳线	广元电力调度控制中心	云阳线934开关	云盘梁站	106000	否	585	10132.5	专线	110.69	19	1917.2	0	7202.05	受限	不可开放
15267	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲金一线961开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	503.31	91	8717.4	0	-1068.66	不受限	不可开放
15268	10kV丰双一线	通川电力调度控制中心	丰双一线915开关	双丰站	10000	是	300	5196.15	公线	272.01	91	4711.2	0	-554.28	不受限	不可开放
15269	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭二线960开关	魏兴站	40000	是	552	9560.92	公线	440.65	80	7632	0	16.74	不受限	不可开放
15270	10kV西酿线	通川电力调度控制中心	10kV.西酿线929开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	380.8	95	6595.5	0	-1052.94	不受限	不可开放
15271	10kV岗酢二线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢二线969开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	554.2	93	9598.8	0	-323.67	不受限	不可开放
15272	10kV旺新四线	旺苍电力调度控制中心	旺新四线922	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	315.08	65	5457.2	0	1263.16	受限	不可开放
15273	10kV岗农线	通川电力调度控制中心	10kV.岗农线965开关	木岗站	100000	是	300	5196.15	公线	276.44	92	4788	0	-631.08	不受限	不可开放
15274	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下袁一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	386.71	85	6697.9	8050	-7686.33	不受限	不可开放
15275	10kV桥远线	资中电力调度控制中心	桥远线975开关	倒石桥站	100000	否	742	12851.82	公线	729.61	98	12636.8	3130	-1070.16	不受限	-1100
15276	10kV威马线	岷江电力调度控制中心	威马线951开关	威州	10000	否	264	4572.48	公线	41.09	15.56%	712		3403.5532	不受限	3404
15277	10kV威岷线	岷江电力调度控制中心	威岷线952开关	威州	10000	否	200	3464	公线	22.93	11.47%	397	400	2320.4524	不受限	2320
15278	10kV威黄线	岷江电力调度控制中心	威黄线953开关	威州	10000	否	200	3464	公线	53.5	26.75%	927	315	1875.98	不受限	1876
15279	10kV威安线	岷江电力调度控制中心	威安线956开关	威州	10000	否	200	3464	专线	8.11	4.06%	140		2977.1348	不受限	2977
15280	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线958开关	威州	10000	是	300	5196	公线	132.25	44.08%	2291	500	1885.83	不受限	1886
15281	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线951开关	七盘沟	10000	是	300	5196	公线	80.51	26.84%	1394		3281.9668	不受限	3282
15282	10kV七阳线	岷江电力调度控制中心	七阳线952开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	公线	18.81	9.60%	326		2729.4588	不受限	2729
15283	10kV七岷线	岷江电力调度控制中心	七岷线953开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	专线	9.58	4.89%	166		2889.3224	不受限	2889

15284	10kV七佳线	岷江电力调度控制中心	七佳线954开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	专线	10.37	4.94%	180	315	2778.8716	不受限	2779
15285	10kV七阿线	岷江电力调度控制中心	七阿线955开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	154.51	51.50%	2676		2000.2868	不受限	2000
15286	10kV站七线	岷江电力调度控制中心	站七线956开关	七盘沟	10000	否	260	4503.2	专线	153.9	59.19%	2666		1387.332	不受限	1387
15287	10kV七甘线	岷江电力调度控制中心	七甘线957开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	26.63	8.88%	461		4215.1684	不受限	4215
15288	10kV市政一线	岷江电力调度控制中心	市政一线949开关	七盘沟	10000	否	25	433	专线	8.81	35.24%	153		237.1108	不受限	237
15289	10kV七川线	岷江电力调度控制中心	七川线948开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	公线	29	13.81%	502	200	2571.2	不受限	2571
15290	10kV七磨线	岷江电力调度控制中心	七磨线947开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	0.18	0.06%	3		4673.2824	不受限	4673
15291	10kV七村线	岷江电力调度控制中心	七村线946开关	七盘沟	10000	否	160	2771.2	专线	23.38	14.61%	405		2089.1384	不受限	2089
15292	10kV龙阿线	岷江电力调度控制中心	龙阿线952开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	36.36	24.24%	630		1708.4448	不受限	1708
15293	10kV龙黄线	岷江电力调度控制中心	龙黄线957开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	84.39	56.26%	1462		876.5652	不受限	877
15294	10kV绵音线	岷江电力调度控制中心	绵音线952开关	绵厩	31500	否	234	4052.88	专线	0	0.00%	0		3647.592	不受限	3648
15295	10kV绵三线	岷江电力调度控制中心	绵三线953开关	绵厩	31500	否	234	4052.88	专线	187.11	79.96%	3241		406.8468	不受限	407
15296	10kV绵高线	岷江电力调度控制中心	绵高线954开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	31.13	15.88%	539		2516.0764	不受限	2516
15297	10kV绵羌线	岷江电力调度控制中心	绵羌线955开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	164.32	83.84%	2846		209.2256	不受限	209
15298	10kV库房专线	岷江电力调度控制中心	库房专线957开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	5.21	2.66%	90		2965.0108	不受限	2965
15299	10kV绵厩一线	岷江电力调度控制中心	绵厩一线958开关	绵厩	31500	否	318	5507.76	专线	22.65	7.12%	392		4564.686	不受限	4565
15300	10kV绵科线	岷江电力调度控制中心	绵科线959开关	绵厩	31500	否	196	3394.72	专线	2.24	1.14%	39		3016.4512	不受限	3016
15301	10kV绵厩二线	岷江电力调度控制中心	绵厩二线949开关	绵厩	31500	否	380	6581.6	专线	33.74	8.88%	584		5339.0632	不受限	5339
15302	10kV溪阿线	岷江电力调度控制中心	溪阿线952开关	古溪沟	20000	否	150	2598	专线	59.37	39.58%	1028		1309.9116	受限	0
15303	10kV溪锂线	岷江电力调度控制中心	溪锂线953开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	9.54	3.61%	165		3949.9992	受限	0
15304	10kV溪中线	岷江电力调度控制中心	溪中线954开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	176.63	66.91%	3059		1056.0004	受限	0
15305	10kV溪仁线	岷江电力调度控制中心	溪仁线956开关	古溪沟	20000	否	376	600	专线	2.34	0.62%	41		499.4712	受限	0
15306	10kV银杏一线	岷江电力调度控制中心	银杏一线951开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	61.56	31.41%	1066		1989.0288	不受限	1989
15307	10kV银杏二线	岷江电力调度控制中心	银杏二线952开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	7.8	3.98%	135		2920.152	不受限	2920
15308	10kV油水线	岷江电力调度控制中心	油水线916开关	油碾站	50000	否	196	3394.72	专线	6.58	3.36%	114		2941.2824	不受限	2941
15309	10kV油航线	岷江电力调度控制中心	油航线917开关	油碾站	50000	否	318	5507.76	专线	136.63	42.97%	2366		2590.5524	不受限	2591