| | | 国网乐山供电公司20 |)25年四季度主变压 | 哭分布式头 | Y.伏可开放容量信息 | 急明细表 |
|----------|--|--------------------|----------------|----------------|------------|---|
| 序号 | 设备名称 | 所属变电站 | 可开放容量(MW) | 电压等级 | 初定容量(MVA) | 上级主变 |
| 1 | 四川.九里四川.九里/1#变压器 | 四川.九里 | 9.59 | 220kV | 120 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 |
| 2 | 四川.九里四川.九里/2#变压器 | 四川.九里 | 11.38 | 220kV | 120 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 |
| 3 | 四川.朱坎四川.朱坎/1#变压器 | 四川.朱坎 | 44.43 | 220kV | 150 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 |
| 4 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 | 四川.朱坎 | 42.22 | 220kV | 150 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 |
| 5 | 四川清音四川清音/1#变压器 | 四川.清音 | 6.83 | 220kV | 180 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 |
| 7 | 四川.清音四川.清音/2#变压器 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 | 四川.清音 四川.茫溪 | 5.8 38.84 | 220kV 220kV | 180 180 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 500kV嘉州变电站四川.嘉州/1#变压器 |
| 8 | 四川、沫水四川、沫水/1#变压器 | 四川.沫水 | 6.4 | 220kV 220kV | 150 | 500kV嘉州变电站四川,嘉州/ 1#变压器 |
| 9 | 四川.沫水四川.沫水/2#变压器 | 四川.沫水 | 6.6 | 220kV | 150 | 500kV南天变电站四川.南天/2#变压器 |
| 10 | 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 | 四川.范坝 | 32.43 | 220kV | 120 | 500kV南天变电站四川.南天/2#变压器 |
| 11 | 四川.范坝四川.范坝/2#变压器 | 四川.范坝 | 32.66 | 220kV | 120 | 500kV南天变电站四川.南天/2#变压器 |
| 12 | 四川.松林四川.松林/1#变压器 | 四川.松林 | 38.59 | 220kV | 150 | 500kV南天变电站四川.南天/2#变压器 |
| 13 | 四川.松林四川.松林/2#变压器 | 四川.松林 | 38.28 | 220kV | 150 | 500kV南天变电站四川.南天/2#变压器 |
| 14 | 四川.佛光四川.佛光/1#变压器 | 四川.佛光 | 31.86 | 220kV | 150 | 500kV嘉州变电站四川.嘉州/1#变压器 |
| 15 16 | 四川.佛光四川.佛光/2#变压器四川.桥沟四川.桥沟/1#变压器 | 四川.佛光 四川.桥沟 | 31.64 24.95 | 220kV 220kV | 150 150 | 500kV嘉州变电站四川.嘉州/1#变压器 500kV嘉州变电站四川.嘉州/3#变压器 |
| 17 | 四川.桥沟四川.桥沟/2#变压器 | 四川.桥沟 | 25.02 | 220kV | 150 | 500kV嘉州变电站四川,嘉州/3#变压器 |
| 18 | 四川.新华四川.新华/1#变压器 | 四川.新华 | 7.985 | 220kV | 180 | 500kV嘉州变电站四川.嘉州/3#变压器 |
| 19 | 四川.新华四川.新华/2#变压器 | 四川.新华 | 8.045 | 220kV | 180 | 500kV嘉州变电站四川.嘉州/3#变压器 |
| 20 | 四川.涌斯四川.涌斯/1#变压器 | 四川.涌斯 | 42.04 | 220kV | 180 | 500kV辉山变电站四川.辉山/2#变压器 |
| 21 | 四川.涌斯四川.涌斯/2#变压器 | 四川.涌斯 | 8.73 | 220kV | 180 | 500kV辉山变电站四川.辉山/2#变压器 |
| 22 | 220kV红云变电站1#变压器 | 四川.红云 | 28.29 | 220kV | 240 | 500kV沐溪变电站四川.沐溪/2#变压器 |
| 23 | 220kV红云变电站3#变压器 | 四川、红云 | 28.86 | 220kV | 240 | 500kV沐溪变电站四川.沐溪/2#变压器 |
| 24 25 | 四川.夹江四川.夹江/1#变压器四川.夹江四川.夹江/2#变压器 | 四川.夹江 四川.夹江 | 7.025 8.28 | 220kV 220kV | 150 150 | 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 500kV南天变电站四川.南天/1#变压器 |
| 26 | 四川.天宫庙四川.天宫庙/1#变压器 | 四川、天宮庙 | 5.12 | 220kV 220kV | 150 | 500kV南天变电站四川、汴溪/2#变压器 |
| 27 | 四川、天宮庙四川、天宮庙/2#变压器 | 四川.天宫庙 | 5.12 | 220kV | 150 | 500kV沐溪变电站四川.沐溪/2#变压器 |
| 28 | 四川.静云四川.静云/1#变压器 | 四川.静云 | 4.91 | 220kV | 150 | 500kV沐溪变电站四川.沐溪/2#变压器 |
| 29 | 四川.静云四川.静云/2#变压器 | 四川.静云 | 6.47 | 220kV | 180 | 500kV沐溪变电站四川.沐溪/2#变压器 |
| 30 | 乐山.黄土埂站乐山.黄土埂站/2#变压器 | 乐山.黄土埂站 | 41.86 | 110kV | 40 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器,四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 |
| 31 | 乐山.黄土埂站乐山.黄土埂站/1#变压器 | 乐山.黄土埂站 | 52.85 | 110kV | 50 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器,四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 |
| 32 | 乐山.魏坪站乐山.魏坪站/1#变压器 乐山.魏坪站2#主变 | 乐山.魏坪站 乐山.魏坪站 | 6.4 6.4 | 110kV 110kV | 50 40 | 四川.沫水四川.沫水/1#变压器 四川.沫水四川.沫水/1#变压器 |
| 34 | 乐山. | 乐山.高坝子站 | 42.04 | 110kV | 50 | 四川.涌斯四川.涌斯/1#变压器 |
| 35 | 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/1#变压器 | 乐山.高坝子站 | 36.57 | 110kV | 31.5 | 四川.涌斯四川.涌斯/1#变压器 |
| 36 | 乐山.马边站乐山.马边站/#2主变 | 乐山.马边站 | 44.98 | 110kV | 50 | 乐山.前进站2#主变 |
| 37 | 乐山.马坪站乐山.马坪站/2#变压器 | 乐山.马坪站 | 6.83 | 110kV | 40 | 四川.清音四川.清音/1#变压器 |
| 38 | 乐山.阳光站乐山.阳光站/2#变压器 | 乐山.阳光站 | 31.86 | 110kV | 50 | 四川.佛光四川.佛光/1#变压器 |
| 39 | 乐山.阳光站乐山.阳光站/1#变压器 | 乐山.阳光站 | 31.86 | 110kV | 50 | 四川.佛光四川.佛光/1#变压器 |
| 40 | 乐山.钓鱼台站乐山.钓鱼台站/2#变压器 | 乐山.钓鱼台站 | 31.64 | 110kV | 40 | 四川.佛光四川.佛光/2#变压器 |
| 41 | 乐山.钓鱼台站乐山.钓鱼台站/1#变压器 乐山.通悦站乐山.通悦站/2#变压器 | 乐山.钓鱼台站 乐山.通悦站 | 31.64 32.43 | 110kV 110kV | 50 50 | 四川.佛光四川.佛光/2#变压器 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 |
| 43 | 乐山.通悦站乐山.通悦站/1#变压器 | 乐山.通悦站 | 32.43 | 110kV | 50 | 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 |
| 44 | 乐山.车子站乐山.车子站1#变压器 | 乐山.车子站 | 38.28 | 110kV | 40 | 四川.松林四川.松林/2#变压器 |
| 45 | 乐山.车子站乐山.车子站/2#变压器 | 乐山.车子站 | 38.28 | 110kV | 50 | 四川.松林四川.松林/2#变压器 |
| 46 | 乐山.蔡沱站乐山.蔡沱站/2#变压器 | 乐山.蔡沱站 | 28.2 | 110kV | 40 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 |
| 47 | 乐山.蔡沱站乐山.蔡沱站/1#变压器 | 乐山.蔡沱站 | 28.2 | 110kV | 50 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 |
| 48 | 乐山.莲池站乐山.莲池站/1#变压器 乐山.苏稽站乐山.苏稽站/2#变压器 | 乐山.莲池站 | 24.95 | 110kV | 50 | 四川.桥沟四川.桥沟/1#变压器 |
| 50 | 乐山.苏稽站乐山.苏稽站/1#变压器 | 乐山.苏稽站 乐山.苏稽站 | 48.28 48.47 | 110kV 110kV | 40 40 | 110kV瑞祥变电站瑞祥站#1主变 110kV瑞祥变电站瑞祥站#1主变 |
| 51 | 乐山.竹根站乐山.竹根站/2#变压器 | 乐山.竹根站 | 8.73 | 110kV | 50 | 四川.涌斯四川.涌斯/2#变压器 |
| 52 | 乐山.竹根站乐山.竹根站/1#变压器 | 乐山.竹根站 | 8.73 | 110kV | 40 | 四川.涌斯四川.涌斯/2#变压器 |
| 53 | 乐山.秀湖站乐山.秀湖站/2#变压器 | 乐山.秀湖站 | 28.2 | 110kV | 50 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 |
| 54 | 乐山.秀湖站乐山.秀湖站/1#变压器 | 乐山.秀湖站 | 28.2 | 110kV | 50 | 四川.朱坎四川.朱坎/2#变压器 |
| 55 | 乐山.石家桥站乐山.石家桥站/3#变压器 | 乐山.石家桥站 | 38.78 | 110kV | 50 | 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 |
| 56 57 | 乐山.石家桥站乐山.石家桥站/2#变压器 乐山.甘霖站乐山.甘霖站/2#变压器 | 乐山.石家桥站 乐山.甘霖站 | 38.78 8.24 | 110kV 110kV | 50 40 | 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 四川.夹江四川.夹江/2#变压器 |
| 58 | 乐山.甘霖站乐山.甘霖站/1#变压器 | 乐山.甘霖站 | 8.24 | 110kV | 40 | 四川.夹江四川.夹江/2#支压器 |
| 59 | 乐山.牟子站乐山.牟子站/3#变压器 | 乐山.牟子站 | 31.64 | 110kV | 50 | 四川.佛光四川.佛光/2#变压器 |
| 60 | 乐山.牟子站#2主变 | 乐山.牟子站 | 31.64 | 110kV | 50 | 四川.佛光四川.佛光/2#变压器 |
| 61 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/2#变压器 | 乐山.沙湾站 | 9.21 | 110kV | 50 | 四川.九里四川.九里/2#变压器,四川.九里四川.九里/2#变压器 |
| 62 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/1#变压器 | 乐山.沙湾站 | 9.21 | 110kV | 50 | 四川.九里四川.九里/2#变压器,四川.九里四川.九里/2#变压器 |
| 63 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/2#变压器 | 乐山.沐川站 | 4.91 | 110kV 110kV | 31.5 40 | 四川.静云四川.静云/1#变压器 |
| 64 65 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/1#变压器 乐山.水口站乐山.水口站/3#变压器 | 乐山.沐川站 乐山.水口站 | 4.91 8.97 | 110kV | 40 | 四川.静云四川.静云/1#变压器 四川.沫水四川.沬水/2#变压器,四川.沬水四川.沬水/2#变压器 |
| 66 | 乐山.水口站乐山.水口站/2#变压器 | 乐山.水口站 | 8.97 | 110kV | 50 | 四川、沫水四川、沫水/2#变压器,四川、沫水四川、沫水/2#变压器 |
| 67 | 乐山.梅子坝站乐山.梅子坝站/2#变压器 | 乐山.梅子坝站 | 32.76 | 110kV | 40 | 乐山.马边站乐山.马边站/#2主变 |
| 68 | 乐山.杨家河站乐山.杨家河站/2#变压器 | 乐山.杨家河站 | 38.78 | 110kV | 40 | 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 |
| 69 | 乐山.杨家河站乐山.杨家河站/1#变压器 | 乐山.杨家河站 | 38.78 | 110kV | 40 | 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 |
| 70 | 乐山.曹山站乐山.曹山站/2#变压器 | 乐山.曹山站 | 4.23 | 110kV | 50 | 四川.沫水四川.沫水/2#变压器 |
| 71 | 乐山.星和站乐山.星和站/2#变压器 | 乐山.星和站 | 7.03 | 110kV | 40 | 四川.夹江四川.夹江/1#变压器 |
| 72 73 | 乐山.星和站乐山.星和站/1#变压器 乐山.斑竹湾站乐山.斑竹湾站/2#变压器 | 乐山.星和站 乐山.斑竹湾站 | 7.03 38.28 | 110kV 110kV | 40 40 | 四川.夹江四川.夹江/1#变压器 四川.松林四川.松林/2#变压器 |
| 74 | 乐山.斑门湾站乐山.斑门湾站/2#变压器 乐山.斑竹湾站乐山.斑竹湾站/1#变压器 | 乐山.斑门湾站 乐山.斑竹湾站 | 38.28 | 110kV | 40 | 四川:松林四川:松林/2#变压器 |
| 75 | 乐山.张家湾站乐山.张家湾站/2#变压器 | 乐山.张家湾站 | 39.74 | 110kV | 40 | 四川.朱坎四川.朱坎/1#变压器 |
| 76 | 乐山.张家湾站乐山.张家湾站/1#变压器 | 乐山.张家湾站 | 39.77 | 110kV | 40 | 四川.朱坎四川.朱坎/1#变压器 |
| 77 | 乐山.平桥站乐山.平桥站/2#变压器 | 乐山.平桥站 | 24.95 | 110kV | 31.5 | 四川.桥沟四川.桥沟/1#变压器 |
| 78 | 乐山.平桥站乐山.平桥站/1#变压器 | 乐山.平桥站 | 24.95 | 110kV | 31.5 | 四川.桥沟四川.桥沟/1#变压器 |
| 79 | 乐山.峨山站乐山.峨山站/1#变压器 | 乐山.峨山站 | 5.8 | 110kV | 50 | 四川清音四川清音/2#变压器 |
| 80 | 乐山.尖子山站乐山.尖子山站/4#变压器 | 乐山.尖子山站 乐山.尘子山站 | 19.71 | 110kV 110kV | 20 20 | 四川.范坝四川.范坝/2#变压器 |
| 81 82 | 乐山:尖子山站乐山:尖子山站/3#变压器 乐山:尖子山站乐山:尖子山站/2#变压器 | 乐山.尖子山站 乐山.尖子山站 | 18.84 32.66 | 110kV 110kV | 50 | 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 四川.范坝四川.范坝/2#变压器 |
| 83 | 乐山.关于山站乐山.关于山站/2#变压器 乐山.尖子山站乐山.尖子山站/1#变压器 | 乐山.尖子山站 乐山.尖子山站 | 32.66 | 110kV | 50 | 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 |
| 84 | 乐山.大兴站乐山.大兴站/2#变压器 | 乐山.大兴站 | 41.87 | 110kV | 50 | 四川.松林四川.松林/1#变压器,四川.松林四川.松林/1#变压器 |
| 85 | 乐山.大兴站乐山.大兴站/1#变压器 | 乐山.大兴站 | 41.75 | 110kV | 50 | 四川.松林四川.松林/1#变压器,四川.松林四川.松林/1#变压器 |
| 86 | 乐山.嘉农站乐山.嘉农站/2#变压器 | 乐山.嘉农站 | 4.23 | 110kV | 40 | 四川.沫水四川.沫水/2#变压器 |
| 87 | 乐山.嘉农站乐山.嘉农站/1#变压器 | 乐山.嘉农站 | 4.23 | 110kV | 40 | 四川.沫水四川.沫水/2#变压器 |

| 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 100 101 102 103 104 105 | 乐山、双龙埂站乐山、双龙埂站/1#变压器 乐山、前进站2#主变 乐山、凤凰站/2#变压器 乐山、凤凰站后山、凤凰站/1#变压器 乐山、佛殿站乐山、佛殿站/2#变压器 乐山、佛殿站乐山、佛殿站/1#变压器 | 乐山.双龙埂站 乐山.前进站 乐山.凤凰站 乐山.凤凰站 | 6.47 32.66 | 110kV 110kV | 40 50 | 四川.天宫庙四川.天宫庙/2#变压器 四川.静云四川.静云/2#变压器 四川.范坝四川.范坝/2#变压器 |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 乐山.凤凰站乐山.凤凰站/1#变压器 乐山.佛殿站乐山.佛殿站/2#变压器 乐山.佛殿站乐山.佛殿站/1#变压器 | 乐山.凤凰站 | | 110kV | 50 | 四川 芬加四川 芬加/2#亦匡盟 |
| 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 乐山·佛殿站乐山·佛殿站/2#变压器 乐山·佛殿站乐山·佛殿站/1#变压器 | | | | | |
| 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 乐山.佛殿站乐山.佛殿站/1#变压器 | | 32.66 | 110kV | 50 | 四川.范坝四川.范坝/2#变压器 |
| 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | | 乐山.佛殿站 | 44.43 44.43 | 110kV 110kV | 40 40 | 四川.朱坎四川.朱坎/1#变压器 四川.朱坎四川.朱坎/1#变压器 |
| 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 乐山.井研站乐山.井研站/2#变压器 | 乐山.佛殿站 乐山.井研站 | 38.78 | 110kV | 50 | 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 |
| 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 乐山.井研站乐山.井研站/1#变压器 | 乐山.井研站 | 38.78 | 110kV | 50 | 四川.茫溪四川.茫溪/3#变压器 |
| 98 99 100 101 102 103 104 | 乐山.乐山站乐山.乐山站/2#变压器 | 乐山.乐山站 | 21.19 | 110kV | 40 | 四川.松林四川.松林/1#变压器 |
| 99 100 101 102 103 104 | 乐山.乐山站乐山.乐山站/1#变压器 | 乐山.乐山站 | 21.19 | 110kV | 40 | 四川.松林四川.松林/1#变压器 |
| 100 101 102 103 104 | 110kV瑞祥变电站瑞祥站#1主变 | 110kV瑞祥变电站 | 32.43 | 110kV | 50 | 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 |
| 101 102 103 104 | 110kV瑞祥变电站瑞祥#2主变 | 110kV瑞祥变电站 | 32.43 | 110kV | 50 | 四川.范坝四川.范坝/1#变压器 |
| 102 103 104 | 110kV杨柳湾变电站乐山.杨柳湾站/1#变压器 110kV土主变电站乐山.土主站/2#变压器 | 110kV杨柳湾变电站 110kV土主变电站 | 5.12 31.64 | 110kV 110kV | 50 40 | 四川.天宫庙四川.天宫庙/2#变压器 四川.佛光四川.佛光/2#变压器 |
| 103 104 | 110kV土主变电站乐山.土主站/1#变压器 | 110kV土主变电站 | 31.64 | 110kV | 40 | 四川.佛光四川.佛光/2#变压器 |
| | 110kV劳动变电站乐山.劳动站/2#变压器 | 110kV劳动变电站 | 5.12 | 110kV | 50 | 四川.天宫庙四川.天宫庙/1#变压器 |
| 105 | 乐山.龚嘴站/1#变压器 | 乐山.龚嘴站 | 9.21 | 35kV | 10 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/1#变压器 |
| | 乐山.龙池站/1#变压器 | 乐山.龙池站 | 6.69 | 35kV | 8 | 乐山.马坪站乐山.马坪站/2#变压器 |
| 106 | 乐山.黄丹站/2#变压器 | 乐山.黄丹站 | 6.14 | 35kV | 6.3 | 乐山.前进站2#主变 |
| 107 108 | 乐山.黄丹站/1#变压器 乐山.马边荞坝站/1#变压器 | 乐山.黄丹站 乐山.马边荞坝站 | 6.26 5.12 | 35kV 35kV | 6.3 10 | 乐山.前进站2#主变 110kV劳动变电站乐山.劳动站/2#变压器 |
| 109 | 乐山.马 <u>匹乔坝场/1+安压器</u> 乐山.马踏站/2#变压器 | 乐山.马蹬荞坝站 乐山.马踏站 | 13.22 | 35kV | 10 | 乐山.杨家河站乐山.杨家河站/1#变压器 |
| 110 | 乐山.马踏站/1#变压器 | 乐山.马踏站 | 12.45 | 35kV | 10 | 乐山.杨家河站乐山.杨家河站/1#变压器 |
| 111 | 乐山.马村站/1#变压器 | 乐山.马村站 | 6.12 | 35kV | 6.3 | 乐山.黄土埂站乐山.黄土埂站/1#变压器 |
| 112 | 乐山.青龙站/2#变压器 | 乐山.青龙站 | 5.04 | 35kV | 6.3 | 乐山.前进站2#主变 |
| 113 | 乐山.青龙站/1#变压器 | 乐山.青龙站 | 5.2 | 35kV | 6.3 | 乐山.前进站2#主变 |
| 114 | 乐山.青平站/1#变压器 | 乐山.青平站 乐山.佳兴社 | 9.24 | 35kV | 6.3 | 110kV土主变电站乐山.土主站/2#变压器 乐山.井研站乐山.井研站/1#变压器 |
| 115 116 | 乐山.集益站2#主变压器 乐山.集益站1#主变压器 | 乐山.集益站 乐山.集益站 | 11.4 11.44 | 35kV 35kV | 10 10 | 乐山.并研站乐山.并研站/1#变压器 乐山.井研站乐山.井研站/1#变压器 |
| 117 | 乐山. | 乐山.铁觉站 | 5.12 | 35kV | 6.3 | 乐山.双龙埂站乐山.双龙埂站/1#变压器 |
| 118 | 乐山.金山站/2#变压器 | 乐山.金山站 | 11.69 | 35kV | 10 | 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/1#变压器 |
| 119 | 乐山.踏水站/1#变压器 | 乐山.踏水站 | 6.4 | 35kV | 8 | 乐山,魏坪站乐山,魏坪站/1#变压器 |
| 120 | 乐山.观山站/2#变压器 | 乐山.观山站 | 5.8 | 35kV | 6.3 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/1#变压器 |
| 121 | 乐山.观山站/1#变压器 | 乐山.观山站 | 5.16 | 35kV | 6.3 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/1#变压器 |
| 122 123 | 乐山.蔡金站/1#变压器 乐山.荣丁站2号主变 | 乐山.蔡金站 乐山.荣丁站 | 11.95 5.04 | 35kV 35kV | 10 6.3 | 乐山.莲池站乐山.莲池站/1#变压器 乐山.马边站乐山.马边站/#2主变 |
| 124 | 乐山.荣丁站1号主变 乐山.荣丁站1号主变 | 乐山.荣丁站 | 7.87 | 35kV | 6.3 | 乐山.马边站乐山.马边站/#2主变 乐山.马边站乐山.马边站/#2主变 |
| 125 | 乐山.茅桥站/1#变压器 | 乐山.茅桥站 | 6.29 | 35kV | 5 | 乐山的鱼台站乐山的鱼台站/1#变压器 |
| 126 | 乐山.茅桥站2号主变 | 乐山.茅桥站 | 2.52 | 35kV | 3.15 | 乐山.钓鱼台站乐山.钓鱼台站/1#变压器 |
| 127 | 乐山.舟坝站/2#变压器 | 乐山.舟坝站 | 6.47 | 35kV | 10 | 乐山.前进站2#主变 |
| 128 | 乐山.舟坝站/1#变压器 | 乐山.舟坝站 | 6.47 | 35kV | 10 | 乐山.前进站2#主变 |
| 129 | 乐山红阳站/1#变压器 | 乐山.红阳站 | 4.23 11.52 | 35kV 35kV | 10 10 | 乐山.曹山站乐山.曹山站/2#变压器 |
| 130 131 | 乐山.符溪站/2#变压器 乐山.符溪站/1#变压器 | 乐山.符溪站 乐山.符溪站 | 10.3 | 35kV 35kV | 10 | 乐山.秀湖站乐山.秀湖站/2#变压器 乐山.秀湖站乐山.秀湖站/2#变压器 |
| 132 | 乐山.竹园站/1#变压器 | 乐山.竹园站 | 12.06 | 35kV | 10 | 乐山.杨家河站乐山.杨家河站/2#变压器 |
| 133 | 乐山.石麟站/1#变压器 | 乐山.石麟站 | 6.26 | 35kV | 5 | 乐山.莲池站乐山.莲池站/1#变压器 |
| 134 | 乐山.白马站乐山.白马站/2#变压器 | 乐山.白马站 | 7.59 | 35kV | 6.3 | 110kV土主变电站乐山.土主站/2#变压器 |
| 135 | 乐山.白马站乐山.白马站/1#变压器 | 乐山.白马站 | 5.63 | 35kV | 5 | 110kV土主变电站乐山.土主站/2#变压器 |
| 136 | 乐山.甘江站乐山.甘江站/1#变压器 | 乐山.甘江站 | 8.24 | 35kV | 10 | 乐山.甘霖站乐山.甘霖站/2#变压器 |
| 137 138 | 乐山.王村站乐山.王村站/1#变压器 乐山.牛华站乐山.牛华站/2#变压器 | 乐山.王村站 乐山.牛华站 | 12.28 11.05 | 35kV 35kV | 10 8 | 乐山.杨家河站乐山.杨家河站/2#变压器 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/1#变压器 |
| 139 | 乐山.牛华站乐山.牛华站/1#变压器 | 乐山.牛华站 | 9.72 | 35kV | 8 | 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/1#变压器 |
| 140 | 乐山.沐川五星站/1#变压器 | 乐山.沐川五星站 | 3.03 | 35kV | 3.15 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/2#变压器 |
| 141 | 乐山.永福站/2#变压器 | 乐山.永福站 | 4.91 | 35kV | 6.3 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/1#变压器 |
| 142 | 乐山.永福站/1#变压器 | 乐山.永福站 | 4.91 | 35kV | 6.3 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/1#变压器 |
| 143 | 乐山.永兴站/1#变压器 | 乐山.永兴站 | 8.24 | 35kV | 10 | 乐山.甘霖站乐山.甘霖站/2#变压器 |
| 144 145 | 乐山.民主站/#1主变 乐山.棉竹站1号主变 | 乐山.民主站 乐山.棉竹站 | 5.12 10.19 | 35kV 35kV | 6.3 10 | 110kV劳动变电站乐山.劳动站/2#变压器 乐山.乐山站乐山.乐山站/1#变压器 |
| 146 | 乐山.木城站/2#变压器 | 乐山.木城站 | 9.79 | 35kV | 10 | 乐山.黄土埂站乐山.黄土埂站/2#变压器 |
| 147 | 乐山.木城站1号主变 | 乐山.木城站 | 9.67 | 35kV | 10 | 乐山.黄土埂站乐山.黄土埂站/1#变压器 |
| 148 | 乐山.暴风坪站/1#变压器 | 乐山.暴风坪站 | 5.12 | 35kV | 8 | 乐山.双龙埂站乐山.双龙埂站/1#变压器 |
| 149 | 乐山.新农站/2#变压器 | 乐山.新农站 | 9.15 | 35kV | 8 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/1#变压器 |
| 150 | 乐山.新农站乐山.新农站/1#变压器 | 乐山.新农站 | 9.17 | 35kV | 8 | 乐山.沙湾站乐山.沙湾站/1#变压器 |
| 151 152 | 乐山.新云站乐山.新云站/2#变压器 乐山.新云站乐山.新云站/1#变压器 | 乐山.新云站 乐山.新云站 | 7.92 6.92 | 35kV 35kV | 6.3 6.3 | 乐山.钓鱼台站乐山.钓鱼台站/1#变压器 乐山.钓鱼台站乐山.钓鱼台站/1#变压器 |
| 153 | 乐山.郝云站乐山.郝云站/1#变压器 乐山.建和站乐山.建和站/2#变压器 | 乐山.建和站 | 4.91 | 35kV | 6.3 | 东山·钓鱼百站东山·钓鱼百站/1+变压器 乐山.沐川站乐山.沐川站/1+变压器 |
| 154 | 乐山.建和站乐山.建和站/1#变压器 | 乐山.建和站 | 4.91 | 35kV | 6.3 | 乐山:沐川站乐山:沐川站/1#变压器 |
| 155 | 乐山.寿鹤站乐山.寿鹤站/2#变压器 | 乐山.寿鹤站 | 1.29 | 35kV | 16 | 四川.九里四川.九里/2#变压器 |
| 156 | 乐山.寿鹤站乐山.寿鹤站/1#变压器 | 乐山.寿鹤站 | 1.29 | 35kV | 16 | 四川.九里四川.九里/2#变压器 |
| 157 | 乐山.夏河站乐山.夏河站/2#变压器 | 乐山.夏河站 | 8.76 | 35kV | 8 | 乐山.秀湖站乐山.秀湖站/2#变压器 |
| 158 | 乐山.城南站乐山.城南站/1#变压器 | 乐山.城南站 | 9.17 | 35kV 35kV | <u>8</u> 8 | 乐山.黄土埂站乐山.黄土埂站/2#变压器 |
| 159 160 | 乐山.和平站乐山.和平站/2#变压器 乐山.和平站乐山.和平站/1#变压器 | 乐山.和平站 乐山.和平站 | 9.1 | 35kV 35kV | 8 | 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/1#变压器 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/1#变压器 |
| 161 | 乐山.周坡站乐山.周坡站/2#变压器 | 乐山.周坡站 | 7.55 | 35kV | 6.3 | 乐山.井研站乐山.井研站/1#变压器 |
| 162 | 乐山.周坡站乐山.周坡站/1#变压器 | 乐山.周坡站 | 12.66 | 35kV | 10 | 乐山.并研站乐山.并研站/1#变压器 |
| 163 | 乐山.干佛站乐山.干佛站/2#变压器 | 乐山.干佛站 | 12.97 | 35kV | 10 | 乐山.井研站乐山.井研站/2#变压器 |
| 164 | 乐山.干佛站乐山.干佛站/1#变压器 | 乐山.干佛站 | 4.02 | 35kV | 6.3 | 乐山.井研站乐山.井研站/2#变压器 |
| 165 | 乐山.利店站乐山.利店站/2#变压器 | 乐山.利店站 | 4.91 | 35kV | 10 | 乐山、沐川站乐山、沐川站/2#变压器 |
| 166 167 | 乐山.利店站乐山.利店站/1#变压器 | 乐山.利店站 乐山.罗蒂站 | 4.91 13.75 | 35kV 35kV | 10 10 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/2#变压器 乐山.莲洲站乐山.莲洲站/1#亦压器 |
| 168 | 乐山.冠英站乐山.冠英站/2#变压器 乐山.冠英站乐山.冠英站/1#变压器 | 乐山.冠英站 乐山.冠英站 | 11.15 | 35kV 35kV | 8 | 乐山.莲池站乐山.莲池站/1#变压器 乐山.莲池站乐山.莲池站/1#变压器 |
| 169 | 乐山.全福站乐山.全福站/2#变压器 | 乐山.全福站 | 8.54 | 35kV | 8 | 110kV土主变电站乐山.土主站/2#变压器 |
| 170 | 乐山.全福站乐山.全福站/1#变压器 | 乐山.全福站 | 14.27 | 35kV | 12.5 | 乐山.钓鱼台站乐山.钓鱼台站/2#变压器 |
| 171 | 乐山.五星站乐山.五星站/1#变压器 | 乐山.五星站 | 9.15 | 35kV | 10 | 乐山.秀湖站乐山.秀湖站/1#变压器 |
| 172 | 乐山.中坝站乐山.中坝站/1#变压器 | 乐山.中坝站 | 10.44 | 35kV | 8 | 乐山.高坝子站乐山.高坝子站/2#变压器 |
| 173 | 乐山.东林站乐山.东林站/1#变压器 | 乐山.东林站 | 8.09 | 35kV | 6.3 | 乐山.井研站乐山.井研站/1#变压器 |
| 174 175 | 乐山.三河口站乐山.三河口站/1#变压器 35kV新凡站变电站乐山.新凡站/1#变压器 | 乐山.三河口站 35kV新凡站变电站 | 5.04 4.91 | 35kV 35kV | 6.3 6.3 | 乐山.双龙埂站乐山.双龙埂站/1#变压器 乐山.沐川站乐山.沐川站/1#变压器 |
| 176 | 35kV 析心均变电站乐山. 析 | 35kV 大楠变电站 | 3.78 | 35kV | 6.3 | 乐山.沐川站乐山.沐川站/2#变压器 |

| 177 | 35kV分全变电站分全1#主变压器 | 35kV分全变电站 | 6.68 | 35kV | 6.3 | 乐山.石家桥站乐山.石家桥站/3#变压器 |
|-----|-------------------------|------------|------|------|-----|------------------------|
| 178 | 35kV两河口变电站乐山.两河口站/1#变压器 | 35kV两河口变电站 | 2.53 | 35kV | 6.3 | 110kV劳动变电站乐山.劳动站/2#变压器 |