

国网岷江供电公司2025年四季度配变分布式光伏可开放容量明细表

| 序号 | 设备名称               | 可开放容量(kW) | 额定容量(kVA) | 上级线路    |
|----|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 盛世天苑一期台变           | 1294.9097 | 1600      | 10kV威黄线 |
| 2  | 10kV足湾线红旗村2组#2柱上变  | 16.9582   | 200       | 10kV足湾线 |
| 3  | 10kV足湾线红旗村2组#1柱上变  | 80.0866   | 100       | 10kV足湾线 |
| 4  | 10kV足湾线红旗村1组#5柱上变  | 80.0045   | 100       | 10kV足湾线 |
| 5  | 10kV足湾线红旗村1组#4柱上变  | 30.0525   | 100       | 10kV足湾线 |
| 6  | 10kV足湾线红旗村1组#3柱上变  | 80.2385   | 100       | 10kV足湾线 |
| 7  | 10kV站七线老寨子柱上变      | 162.4485  | 200       | 10kV站七线 |
| 8  | 10kV威黄线阳光家园三期台变    | 805.5373  | 1000      | 10kV威黄线 |
| 9  | 10kV威黄线七十二家小区箱变315 | 252.0124  | 315       | 10kV威黄线 |
| 10 | 10kV威马线勤奋农场柱上变     | 160       | 200       | 10kV威马线 |
| 11 | 10kV威西线黄岩小区1#台区    | 123.7113  | 1250      | 10kV威西线 |
| 12 | 10kV威七线阳光一期箱变      | 821.1893  | 1000      | 10kV威七线 |
| 13 | 10kV威七线调度大楼箱变      | 407.3673  | 500       | 10kV威七线 |
| 14 | 10kV威七线盛世阳光箱变      | 641.6948  | 800       | 10kV威七线 |
| 15 | 10kV七阳线阳光家园四期#3箱变  | 507.0903  | 630       | 10kV七阳线 |
| 16 | 10kV七阳线阳光家园四期#2箱变  | 507.1472  | 630       | 10kV七阳线 |
| 17 | 10kV七阳线阳光家园四期#1箱变  | 510.2821  | 630       | 10kV七阳线 |
| 18 | 10kV七佳线窝竹头柱上变      | 160.7225  | 200       | 10kV七佳线 |