

| 序号 | 基本信息 | | | | | | 受限信息 | 所属地市 |
|----|-------------|------------|-------|------|--------|------|-------------------|------|
| | 受限线路 | 所属调控范围 | 所属变电站 | 线路性质 | 产权归属 | 是否转供 | | |
| 1 | 10kV保开线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 保华站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 2 | 10kV草杨线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 草田站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 3 | 10kV长新一线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 长土站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 4 | 10kV长双线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 长土站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 5 | 10kV草开线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 草田站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 6 | 10kV成农线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 成佳站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 7 | 10kV代盐线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 代家坝站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 8 | 10kV西舒一线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 汇西站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 9 | 10kV古顺线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 双古站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 10 | 10kV郝工线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 郝家坝站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 11 | 10kV郝星线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 郝家坝站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 12 | 10kV何新线 | 自贡电力调度控制中心 | 何市站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 13 | 10kV河杨线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 河口站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 14 | 10kV莲钢线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 莲花寺站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 15 | 10kV墨樊线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 墨林站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 16 | 10kV南翠线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 南湖站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 17 | 10kV沙吴一线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 沙坪站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 18 | 10kV沿仙线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 沿滩站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 19 | 10kV燕学一线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 燕子山站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 20 | 10kV度青线大馈线 | 自贡电力调度控制中心 | 度佳站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 21 | 10kV安桥线大馈线 | 富顺电力调度控制中心 | 安溪站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 22 | 10kV牛永线大馈线 | 富顺电力调度控制中心 | 牛佛站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 23 | 10kV意焉线大馈线 | 富顺电力调度控制中心 | 意志站 | 公线 | 自贡供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 自贡地调 |
| 24 | 10kV双槽线 | 新桥电力调度控制中心 | 双堰站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 25 | 10kV堰南四线 | 新桥电力调度控制中心 | 堰坝站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 26 | 10kV石溶线 | 新桥电力调度控制中心 | 石桥站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 27 | 10kV福青二线 | 洪雅电力调度控制中心 | 福宝站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 28 | 10kV青粮线 | 彭山电力调度控制中心 | 青龙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 29 | 10kV青同线 | 彭山电力调度控制中心 | 青龙站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 30 | 10kV青北线 | 彭山电力调度控制中心 | 青龙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 31 | 10kV灵水一线 | 彭山电力调度控制中心 | 灵石站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 32 | 10kV彭云西环 | 彭山电力调度控制中心 | 彭溪站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 33 | 10kV园科线 | 彭山电力调度控制中心 | 园门站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 34 | 10kV园溪线 | 彭山电力调度控制中心 | 园门站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 35 | 10kV园金二线 | 彭山电力调度控制中心 | 园门站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 36 | 10kV双彭一线 | 彭山电力调度控制中心 | 双河站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 37 | 10kV双彭二线 | 彭山电力调度控制中心 | 双河站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 38 | 10kV园牧线 | 彭山电力调度控制中心 | 园门站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 39 | 10kV姜雁线 | 阿坝电力调度控制中心 | 姜维站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 40 | 10kV北政线 | 阿坝电力调度控制中心 | 城北站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 41 | 10kV若城二线 | 阿坝电力调度控制中心 | 若尔盖站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 42 | 10kV若阿线大馈线 | 阿坝电力调度控制中心 | 若尔盖站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 43 | 10kV若城一线 | 阿坝电力调度控制中心 | 若尔盖站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 阿坝地调 |
| 44 | 10kV若向线 | 阿坝电力调度控制中心 | 若尔盖站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 45 | 10kV荷如线 | 阿坝电力调度控制中心 | 荷叶站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 46 | 10kV博乡线 | 阿坝电力调度控制中心 | 斯博果站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 47 | 10kV石马线 | 阿坝电力调度控制中心 | 沙石多站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 48 | 10kV石奶线 | 阿坝电力调度控制中心 | 沙石多站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 49 | 10kV姜水一线 | 阿坝电力调度控制中心 | 姜维站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 50 | 10kV青大线 | 阿坝电力调度控制中心 | 青云站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 51 | 10kV三江线 | 阿坝电力调度控制中心 | 三家寨站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 52 | 10kV三移线 | 阿坝电力调度控制中心 | 三家寨站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 53 | 10kV安移线 | 阿坝电力调度控制中心 | 安曲站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 54 | 10kV安府线 | 阿坝电力调度控制中心 | 安曲站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 55 | 10kV龙壤线 | 阿坝电力调度控制中心 | 龙日坝站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 56 | 10kV邛奶线 | 阿坝电力调度控制中心 | 邛溪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 57 | 10kV邛上线 | 阿坝电力调度控制中心 | 邛溪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 58 | 10kV三牧线 | 阿坝电力调度控制中心 | 三家寨站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 59 | 10kV木坊线 | 阿坝电力调度控制中心 | 木龙站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 60 | 10kV茅政一线 | 阿坝电力调度控制中心 | 茅坪子站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 61 | 10kV诺海线 | 阿坝电力调度控制中心 | 诺日朗站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 62 | 10kV塘辖线大馈线 | 阿坝电力调度控制中心 | 唐克站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 63 | 10kV三坝线 | 阿坝电力调度控制中心 | 三家寨站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 64 | 10kV三崇线 | 阿坝电力调度控制中心 | 三家寨站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 65 | 10kV罗康线 | 阿坝电力调度控制中心 | 罗格多站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 66 | 10kV阿下线 | 阿坝电力调度控制中心 | 阿坝站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 67 | 10kV龙府线 | 阿坝电力调度控制中心 | 龙日坝站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 68 | 10kV龙查线 | 阿坝电力调度控制中心 | 龙日坝站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 69 | 10kV尔江线大馈线 | 阿坝电力调度控制中心 | 查尔玛站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 70 | 10kV壤花线 | 阿坝电力调度控制中心 | 壤口站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 71 | 10kV芦中线 | 阿坝电力调度控制中心 | 芦花站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 72 | 10kV月园线 | 阿坝电力调度控制中心 | 月亮湾站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 73 | 10kV城医线 | 阿坝电力调度控制中心 | 金川城关站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 74 | 10kV诺餐线 | 阿坝电力调度控制中心 | 诺日朗站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 75 | 10kV镇新线 | 阿坝电力调度控制中心 | 镇江关站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 76 | 10kV城石线 | 阿坝电力调度控制中心 | 城东站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 77 | 10kV龙久线 | 阿坝电力调度控制中心 | 龙日坝站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 78 | 10kV罗依线 | 阿坝电力调度控制中心 | 罗格多站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 79 | 10kV青岷线 | 阿坝电力调度控制中心 | 青云站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 80 | 10kV青五线 | 阿坝电力调度控制中心 | 青云站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 81 | 10kV顺中线 | 阿坝电力调度控制中心 | 顺江站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 82 | 10kV瓦集线 | 阿坝电力调度控制中心 | 瓦窑站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 83 | 10kV科撒线 | 阿坝电力调度控制中心 | 撒瓦脚站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 84 | 10kV尔成线 | 阿坝电力调度控制中心 | 古尔沟站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 85 | 10kV青窑线 | 阿坝电力调度控制中心 | 青云站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 86 | 10kV诺洼线 | 阿坝电力调度控制中心 | 诺日朗站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 87 | 10kV青徽线 | 阿坝电力调度控制中心 | 青云站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 88 | 10kV官窑线 | 阿坝电力调度控制中心 | 官家河坝站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 阿坝地调 |
| 89 | 10kV勒林线 | 阿坝电力调度控制中心 | 勒乌站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|-----------|----|--------|--|-------------------|------|
| 90 | 10kV黄丹线 | 阿坝电力调度控制中心 | 黄龙站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 91 | 10kV春联线 | 阿坝电力调度控制中心 | 春天坪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 92 | 10kV春黄线 | 阿坝电力调度控制中心 | 春天坪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 93 | 10kV春街线 | 阿坝电力调度控制中心 | 春天坪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 94 | 10kV春湾线 | 阿坝电力调度控制中心 | 春天坪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 主变受限; | 阿坝地调 |
| 95 | 10kV春镇二线 | 阿坝电力调度控制中心 | 春天坪站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 阿坝地调 |
| 96 | 10kV园维线 | 阿坝电力调度控制中心 | 桃园站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 阿坝地调 |
| 97 | 10kV双沙线 | 阿坝电力调度控制中心 | 双桥沟站 | 公线 | 阿坝供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 阿坝地调 |
| 98 | 10kV城则线大馈线 | 布拖电力调度控制中心 | 城北站布拖 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 99 | 10kV衣联线913大馈线 | 布拖电力调度控制中心 | 衣某站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 100 | 10kV城网一线大馈线 | 雷波电力调度控制中心 | (雷波县调)城郊站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 101 | 10kV盛糖线大馈线 | 雷波电力调度控制中心 | 永盛站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 102 | 10kV城坪线大馈线 | 德昌电力调度控制中心 | 城郊站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 103 | 10kV永红线921大馈线 | 德昌电力调度控制中心 | 永春站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 104 | 10kV永锦线大馈线 | 德昌电力调度控制中心 | 永春站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 105 | 10kV屯狮线 | 德昌电力调度控制中心 | 中屯站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 106 | 10kV城区三线 | 德昌电力调度控制中心 | 城郊站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 107 | 10kV屯城四线大馈线 | 德昌电力调度控制中心 | 中屯站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 108 | 10kV银麻线大馈线 | 德昌电力调度控制中心 | 银鹿站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 109 | 10kV乔环三线大馈线 | 木里藏族自治县电力调度控制中心 | 乔瓦站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 110 | 10kV后叫线大馈线 | 木里藏族自治县电力调度控制中心 | 后所站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 111 | 10kV乔环一线大馈线 | 木里藏族自治县电力调度控制中心 | 乔瓦站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 112 | 10kV深小线大馈线 | 喜德电力调度控制中心 | 深沟站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 113 | 10kV明城线大馈线 | 喜德电力调度控制中心 | 光明变电站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 114 | 10kV红李线大馈线 | 喜德电力调度控制中心 | 红莫站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 115 | 10kV深拉线大馈线 | 喜德电力调度控制中心 | 深沟站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 116 | 10kV白坝西线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 凉山地调 |
| 117 | 10kV白建线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 118 | 10kV鹿大线 | 会理电力调度控制中心 | 鹿厂站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 119 | 10kV外玉线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 外北站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 120 | 10kV614专线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 外北站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 121 | 10kV白欣线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 凉山地调 |
| 122 | 10kV南内线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | (会理县调)城南站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 123 | 10kV白顺线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 凉山地调 |
| 124 | 10kV船羊线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 船城站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 125 | 10kV白荷线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 凉山地调 |
| 126 | 10kV白坝东线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 127 | 10kV通海线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 通安站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 128 | 10kV南西线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | (会理县调)城南站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 129 | 10kV白万线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 凉山地调 |
| 130 | 10kV通安线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 通安站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 131 | 10kV通江线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 通安站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 132 | 10kV河普线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 河口站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 133 | 10kV水泥厂线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 外北站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 134 | 10kV白邮线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 135 | 10kV元元线大馈线 | 会理电力调度控制中心 | 外北站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 136 | 10kV红普线913大馈线 | 会东电力调度控制中心 | 红房站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 137 | 10kV红渔线927大馈线 | 会东电力调度控制中心 | 红房站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 138 | 10kV甘双线914 | 甘洛电力调度控制中心 | 甘洛站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 139 | 10kV912田新线 | 甘洛电力调度控制中心 | 田坝站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 140 | 10kV913田启线 | 甘洛电力调度控制中心 | 田坝站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 141 | 10kV城山大线 | 越西电力调度控制中心 | (越西县调)城关站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 142 | 10kV城丁线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | (越西县调)城关站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 143 | 10kV城河线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | (越西县调)城关站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 144 | 10kV龙鼓线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 青龙站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 145 | 10kV龙昌线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 青龙站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 146 | 10kV普滨线915大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 普雄站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 147 | 10kV瑞马线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 大瑞站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 148 | 10kV普白线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 普雄站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 149 | 10kV普黄线917大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 普雄站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 150 | 10kV瑞瓦线 | 越西电力调度控制中心 | 大瑞站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 151 | 10kV普上线916大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 普雄站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 152 | 10kV城滨线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | (越西县调)城关站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 153 | 10kV瑞塘线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 大瑞站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 154 | 10kV普瓦线大馈线 | 越西电力调度控制中心 | 普雄站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 155 | 10kV梅海线大馈线 | 盐源电力调度控制中心 | 梅雨站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 156 | 10kV平桥线大馈线 | 盐源电力调度控制中心 | 平川站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 157 | 10kV太兴线951大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 太和站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 158 | 10kV大园线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 大营站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 159 | 10kV佑裕线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 佑君站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 160 | 10kV太永线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 太和站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 161 | 10kV佑高线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 佑君站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 162 | 10kV大安线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 大营站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 163 | 10kV经园线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 经久站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 164 | 10kV太临线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 太和站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 165 | 10kV佑梯线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 佑君站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 166 | 10kV佑隧线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 佑君站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 167 | 10kV经马线安宁 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 经久站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 168 | 10kV经高线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 经久站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 凉山地调 |
| 169 | 10kV佑经线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 佑君站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 凉山地调 |
| 170 | 10kV太樟线大馈线 | 凉山彝族自治州电力调度控制中心 | 太和站 | 公线 | 凉山供电公司 | | 主变受限; | 凉山地调 |
| 171 | 10kV嘉华线 | 旺苍电力调度控制中心 | 35kV嘉川站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 172 | 10kV国万线 | 旺苍电力调度控制中心 | 35kV华站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 173 | 10kV双国线 | 旺苍电力调度控制中心 | 35kV双江站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 174 | 10kV英鼓线 | 旺苍电力调度控制中心 | 35kV英莘站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 175 | 10kV卢白线 | 旺苍电力调度控制中心 | 35kV卢家坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 176 | 10kV化遂东线 | 达县电力调度控制中心 | 化二站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 177 | 10kV金卧线 | 达县电力调度控制中心 | 金刚站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 178 | 10kV化数一线 | 达县电力调度控制中心 | 化二站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 179 | 10kV五农线 | 蒲城电力调度控制中心 | 五宝站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 180 | 10kV渡哈线 | 蒲城电力调度控制中心 | 渡口站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 181 | 10kV昆脱线 | 蒲城电力调度控制中心 | 南昆站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 182 | 10kV五镇线 | 蒲城电力调度控制中心 | 五宝站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|------|----|--------|--|-------------------|------|
| 183 | 10kV昆池线 | 蒲城电力调度控制中心 | 南昆站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 184 | 10kV方园线 | 蒲城电力调度控制中心 | 方斗站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 185 | 10kV梁城五线 | 蒲城电力调度控制中心 | 梁原站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 186 | 10kV梁城六线 | 蒲城电力调度控制中心 | 梁原站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 187 | 10kV柳园线 | 蒲城电力调度控制中心 | 柳池 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 188 | 10kV城坝线 | 雅安电力调度控制中心 | 城西站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 189 | 10kV城茶线 | 雅安电力调度控制中心 | 城西站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 190 | 10kV城弓线 | 雅安电力调度控制中心 | 城西站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 191 | 10kV城槐线 | 雅安电力调度控制中心 | 城西站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 192 | 10kV城桥线 | 雅安电力调度控制中心 | 城西站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 193 | 10kV黑廖线 | 雅安电力调度控制中心 | 黑竹站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 194 | 10kV红岗线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 雅安地调 |
| 195 | 10kV红解线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 196 | 10kV红联线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 197 | 10kV红星线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 198 | 10kV红园一线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 199 | 10kV红园二线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 200 | 10kV马龚线 | 雅安电力调度控制中心 | 马岭站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 201 | 10kV蒙东线 | 雅安电力调度控制中心 | 蒙阳站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 202 | 10kV蒙平线 | 雅安电力调度控制中心 | 蒙阳站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 雅安地调 |
| 203 | 10kV蒙山线 | 雅安电力调度控制中心 | 蒙阳站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 204 | 10kV前槐二线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 雅安地调 |
| 205 | 10kV前槐一线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 雅安地调 |
| 206 | 10kV前江二线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 207 | 10kV前江一线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 208 | 10kV前数一线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 雅安地调 |
| 209 | 10kV前卫二线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 210 | 10kV前卫一线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 211 | 10kV前园线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 212 | 10kV前云线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 213 | 10kV卫新一线 | 雅安电力调度控制中心 | 卫干桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 214 | 10kV卫雅九线 | 雅安电力调度控制中心 | 卫干桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 215 | 10kV卫雅六线 | 雅安电力调度控制中心 | 卫干桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 216 | 10kV永前线 | 雅安电力调度控制中心 | 永兴站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 217 | 10kV永数二线 | 雅安电力调度控制中心 | 永兴站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 218 | 10kV永数一线 | 雅安电力调度控制中心 | 永兴站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 219 | 10kV油新线 | 雅安电力调度控制中心 | 油墙碥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 220 | 10kV油印线 | 雅安电力调度控制中心 | 油墙碥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 221 | 10kV城充线 | 雅安电力调度控制中心 | 城西站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 222 | 10kV卫数一线 | 雅安电力调度控制中心 | 卫干桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 223 | 10kV永数三线 | 雅安电力调度控制中心 | 永兴站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 224 | 10kV前进一线 | 雅安电力调度控制中心 | 前进站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 225 | 10kV红雅二线 | 雅安电力调度控制中心 | 红星站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 226 | 10kV车岭线 | 雅安电力调度控制中心 | 车岭站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 主变受限; | 雅安地调 |
| 227 | 10kV大杨线(芦山) | 雅安配调 | 大川站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 雅安地调 |
| 228 | 10kV金禾线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 229 | 10kV金纪二线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 230 | 10kV金纪一线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 231 | 10kV金沫线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 232 | 10kV金五线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 233 | 10kV金北线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 234 | 10kV金南线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 235 | 10kV金仁线 | 雅安配调 | 金花站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 236 | 10kV苗南线 | 雅安配调 | 苗溪站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 237 | 10kV苗仁线 | 雅安配调 | 苗溪站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 238 | 10kV苗溪线 | 雅安配调 | 苗溪站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 239 | 10kV江纪一线 | 雅安配调 | 三江站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 240 | 10kV大凤线 | 雅安配调 | 大岩腔站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 241 | 10kV大围线 | 雅安配调 | 大岩腔站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 242 | 10kV新关线 | 雅安配调 | 新庄站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 243 | 10kV棕洞线 | 雅安配调 | 棕树坪站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 244 | 10kV棕康线 | 雅安配调 | 棕树坪站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 245 | 10kV干关线 | 汉源电力调度控制中心 | 干溪坝站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 246 | 10kV田槿线 | 汉源电力调度控制中心 | 大田站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 247 | 10kV九田线 | 汉源电力调度控制中心 | 九襄站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 248 | 10kV干洪线 | 汉源电力调度控制中心 | 干溪坝站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 249 | 10kV沙坝线 | 天全电力调度控制中心 | 沙坪站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 250 | 10kV董永一线 | 石棉电力调度控制中心 | 董家坡站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 251 | 10kV利营线 | 石棉电力调度控制中心 | 利吉堡站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 252 | 10kV向安线 | 石棉电力调度控制中心 | 向阳站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 253 | 10kV安龙路 | 石棉电力调度控制中心 | 安全站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 254 | 10kV上海线 | 石棉电力调度控制中心 | 上里站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 255 | 10kV先镇线 | 石棉电力调度控制中心 | 先锋站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 256 | 10kV岷江线 | 雨城电力调度控制中心 | 大堰站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 257 | 10kV堰均线 | 雨城电力调度控制中心 | 大堰站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 258 | 10kV桥化二线 | 雨城电力调度控制中心 | 板桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 259 | 10kV桥草线 | 雨城电力调度控制中心 | 板桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 260 | 10kV桥化一线 | 雨城电力调度控制中心 | 板桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 261 | 10kV龙人线 | 雨城电力调度控制中心 | 龙观站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 262 | 10kV汉沙线 | 雨城电力调度控制中心 | 汉碑站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 263 | 10kV汉凤线 | 雨城电力调度控制中心 | 汉碑站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 264 | 10kV桥香线 | 雨城电力调度控制中心 | 板桥站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 265 | 10kV龙建线 | 雨城电力调度控制中心 | 龙观站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 266 | 10kV南水线 | 雨城电力调度控制中心 | 南坝子站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 267 | 10kV南蜀线 | 雨城电力调度控制中心 | 南坝子站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 268 | 10kV南上线 | 雨城电力调度控制中心 | 南坝子站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 269 | 10kV七都线 | 雨城电力调度控制中心 | 七盘站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 270 | 10kV七河一线 | 雨城电力调度控制中心 | 七盘站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 271 | 10kV七三线 | 雨城电力调度控制中心 | 七盘站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 272 | 10kV七湾线 | 雨城电力调度控制中心 | 七盘站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 273 | 10kV多下线 | 雨城电力调度控制中心 | 多营站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 274 | 10kV孔温线 | 雨城电力调度控制中心 | 孔坪站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 275 | 10kV永农一线 | 雨城电力调度控制中心 | 永兴站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|-------|----|--------|--|--------------|------|
| 276 | 10kV永雨二线 | 雨城电力调度控制中心 | 永兴站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 277 | 10kV桥承线 | 雨城电力调度控制中心 | 板桥站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 278 | 10kV堰穆线 | 雨城电力调度控制中心 | 大堰站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 279 | 10kV汉水线 | 雨城电力调度控制中心 | 汉碑站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 280 | 10kV七河二线 | 雨城电力调度控制中心 | 七盘站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 281 | 10kV汉湾线 | 雨城电力调度控制中心 | 汉碑站 | 公线 | 雅安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 雅安地调 |
| 282 | 10kV板工四线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 283 | 10kV杨兴线 | 丹棱电力调度控制中心 | 杨场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 284 | 10kV何南三线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 285 | 10kV何南一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 286 | 10kV何仁线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 287 | 10kV板城五线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 288 | 10kV板城三线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 289 | 10kV木顺线 | 丹棱电力调度控制中心 | 木林站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 290 | 10kV中唐线 | 丹棱电力调度控制中心 | 中隆站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 291 | 10kV板东二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 292 | 10kV板工三线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 293 | 10kV木王线 | 丹棱电力调度控制中心 | 木林站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 294 | 10kV木工II回 | 丹棱电力调度控制中心 | 木林站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 295 | 10kV杨风二三线 | 丹棱电力调度控制中心 | 杨场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 296 | 10kV中顺线 | 丹棱电力调度控制中心 | 中隆站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 297 | 10kV何凤线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 298 | 10kV木峨线 | 丹棱电力调度控制中心 | 木林站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 299 | 10kV何陶一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 300 | 10kV板东一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 301 | 10kV杨五线 | 丹棱电力调度控制中心 | 杨场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 302 | 10kV板工II回 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 303 | 10kV杨风一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 杨场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 304 | 10kV何姜线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 305 | 10kV板工回 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 306 | 10kV木工I回 | 丹棱电力调度控制中心 | 木林站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 307 | 10kV板城二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 308 | 10kV杨茶线 | 丹棱电力调度控制中心 | 杨场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 309 | 10kV何石线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 310 | 10kV何谢线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 311 | 10kV杨宋线 | 丹棱电力调度控制中心 | 杨场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 312 | 10kV何南二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 313 | 10kV何陶二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 314 | 10kV中宿线 | 丹棱电力调度控制中心 | 中隆站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 315 | 10kV板城六线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 316 | 10kV何狮一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 317 | 10kV何狮二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 何场站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 318 | 10kV板润线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 319 | 10kV板南二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 320 | 10kV南工一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 南安站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 321 | 10kV南工二线 | 丹棱电力调度控制中心 | 南安站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 322 | 10kV南工三线 | 丹棱电力调度控制中心 | 南安站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 323 | 10kV板城一线 | 丹棱电力调度控制中心 | 丹棱站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 324 | 10kV青园一线 | 青神电力调度控制中心 | 青竹站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 325 | 10kV青园二线 | 青神电力调度控制中心 | 青竹站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 326 | 10kV黑东线 | 青神电力调度控制中心 | 黑龙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 327 | 10kV枯工一线 | 青神电力调度控制中心 | 牯牛山 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 328 | 10kV兰三五线 | 青神电力调度控制中心 | 兰店站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 329 | 10kV青城二线 | 青神电力调度控制中心 | 青竹站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 330 | 10kV枯桂线 | 青神电力调度控制中心 | 牯牛山 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 331 | 10kV枯工二线 | 青神电力调度控制中心 | 牯牛山 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 332 | 10kV枯观线 | 青神电力调度控制中心 | 牯牛山 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 333 | 10kV枯纸线 | 青神电力调度控制中心 | 牯牛山 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 334 | 10kV玉五线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 玉科站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 335 | 10kV南东线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甘孜城南站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 336 | 10kV烟白线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 烟袋站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 337 | 10kV往目线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 往子站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 338 | 10kV绕值线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绕鲁站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 339 | 10kV中木线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 中木拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 340 | 10kV田大二线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 田坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 341 | 10kV石烟线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 石渠站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 342 | 10kV岔新线922大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绒多站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 343 | 10kV西牛线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 西俄洛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 344 | 10kV年日线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 年龙站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 345 | 10kV往向线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 往子站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 346 | 10kV新石线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 347 | 10kV甲坪线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甲根坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 348 | 10kV科章线955大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 349 | 10kV邛茶线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 夏邛 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 350 | 10kV西乡线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 西俄洛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 351 | 10kV洛镇二线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 洛须站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 352 | 10kV甲亚线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甲根坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 353 | 10kV色武二回大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 色达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 354 | 10kV桑吉线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 桑堆站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 355 | 10kV东医线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 东关站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 356 | 10kV平古线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 和平站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 357 | 10kV三帮线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 措拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 358 | 10kV宋那线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 宋俊站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 359 | 10kV章三线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 360 | 10kV禾安线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 禾尼站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 361 | 10kV南清线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甘孜城南站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 362 | 10kV奔俄线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 奔都站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 363 | 10kV通皮线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 通宵站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 364 | 10kV米录线915大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 来马站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 365 | 10kV东边线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 丹东站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 366 | 10kV子甲线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 子甲站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 367 | 10kV乌桥线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 乌拉溪站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 368 | 10kV通吉线911大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 达通玛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|--------|----|--------|--|-------------------|------|
| 369 | 10kV岔东线924大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绒岔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 370 | 10kV仁阿线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 仁新站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 371 | 10kV德加线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 大德站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 372 | 10kV热也线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 热加站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 373 | 10kV西俄线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 田坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 374 | 10kV木格线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 禾尼站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 375 | 10kV南解线922大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甘孜城南站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 376 | 10kV石马线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 石渠站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 377 | 10kV雄色线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 下雄站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 378 | 10kV岔解线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绒岔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 379 | 10kV朱阿线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 朱倭站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 380 | 10kV新稻线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 381 | 10kV塔甲线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 宗塔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 382 | 10kV营庆线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 营盘站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 383 | 10kV龙各线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 龙灯站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 384 | 10kV西镇线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 石渠西区站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 385 | 10kV炉寿线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 炉霍站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 386 | 10kV白绒线916断路器间隔 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 白玉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 387 | 10kV孔麻线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 孔色站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 388 | 10kV新昊线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新龙站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 389 | 10kV新安线915大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 安乐坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 390 | 10kV田柏线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 田坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 391 | 10kV宣新线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 宣牛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 392 | 10kV城民线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 稻城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 393 | 10kV西德线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 石渠西区站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 394 | 10kV奔真线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 奔达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 395 | 10kV北中线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 北门站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 396 | 10kV道扎线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 道孚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 397 | 10kV奔八线913线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 奔都站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 398 | 10kV查湾线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 查尔 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 399 | 10kV安乐线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 安乐坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 400 | 10kV子曲线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 子庚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 401 | 10kV道广线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 道孚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 402 | 10kV百思线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 百合站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 403 | 10kV道镇二线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 道孚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 404 | 10kV百拉线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 百合站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 405 | 10kV安大线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 安乐坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 406 | 10kV安医线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 安乐坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 407 | 10kV石警线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 石渠站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 408 | 10kV昌阿线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 昌台站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 409 | 10kV金三线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 金弦开闭所站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 410 | 10kV安船线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 安乐坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 411 | 10kV查吉线917大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 查尔 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 412 | 10kV石恩线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 石渠站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 413 | 10kV安全线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 安乐坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 414 | 10kV麻孜线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 麻郎措站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 415 | 10kV金鹏线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 金弦开闭所站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 416 | 10kV金桐线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 金汤站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 417 | 10kV瓦日线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 瓦日站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 418 | 10kV香仁线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 香格里拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 419 | 10kV香蒙线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 香格里拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 420 | 10kV热尼线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 热打站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 421 | 10kV通龙线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 达通玛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 422 | 10kV米扎线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 米西站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 423 | 10kV呷若线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 呷衣站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 424 | 10kV德柏线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 德巫站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 425 | 10kV章西线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 大章站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 426 | 10kV章解线957大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 427 | 10kV炉森线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 炉霍站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 428 | 10kV卡修线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 卡娘站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 429 | 10kV炉农线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 炉霍站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 430 | 10kV洛五二线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 洛若站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 431 | 10kV坪河线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 草坪站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 432 | 10kV塔镇线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 塔公站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 433 | 10kV绕博线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绕鲁站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 434 | 10kV塔麦线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 宗塔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 435 | 10kV长干线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 长须站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 436 | 10kV水热线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 水洼站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 437 | 10kV卡底线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 卡娘站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 438 | 10kV瓦木线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 瓦日站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 439 | 10kV甲尼线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甲斯孔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 440 | 10kV古雅线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 吉学站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 441 | 10kV炉雅911断路器间隔 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 炉霍站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 442 | 10kV二林线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 二郎山站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 443 | 10kV章乡线951大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 444 | 10kV苏王线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 苏洼龙站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 445 | 10kV岔清线915大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绒岔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 446 | 10kV香镇线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 香格里拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 447 | 10kV舞大线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 舞春坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 448 | 10kV荣斯线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 得荣站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 449 | 10kV旦大线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 旦都站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 450 | 10kV雄坝线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 下雄站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 451 | 10kV国瓦线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 国营牧场站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 452 | 10kV金边缘913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 金汤站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 453 | 10kV章团线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 454 | 10kV田金线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 田坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 455 | 10kV章兴线956大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 456 | 10kV通阿线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 达通玛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 457 | 10kV荣冉线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 得荣站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 458 | 10kV充佐线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 然充站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 459 | 10kV年其线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 年龙站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 460 | 10kV色医线915大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 色达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 461 | 10kV亚丽线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 亚丁站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|-------|----|---------|--|-------------------|-------|
| 462 | 10kV朱马线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 朱倭站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 463 | 10kV昌拉线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 昌台站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 464 | 10kV通友线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 通宵站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 465 | 10kV朱区线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 朱倭站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 466 | 10kV桃得线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 桃子坪站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 467 | 10kV通政线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 达通玛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 468 | 10kV甲夺线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甲根坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 469 | 10kV孔昌线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 孔色站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 470 | 10kV曲因线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 曲雅贡站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 471 | 10kV荣河东线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 得荣站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 472 | 10kV新阿线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 473 | 10kV洛五三线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 洛若站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 474 | 10kV玉七线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 玉科站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 475 | 10kV祝丘线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 祝桑站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 476 | 10kV来格线919大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 来马站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 477 | 10kV巴岗线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 巴吾站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 478 | 10kV新雅线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 479 | 10kV且马线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 且都站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 480 | 10kV纳镇线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 纳塔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 481 | 10kV纳卡线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 纳塔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 482 | 10kV南新线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甘孜城南站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 483 | 10kV宜镇线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 宜牛站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 484 | 10kV呷赛线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 呷衣站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 485 | 10kV新南线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 486 | 10kV城中线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 稻城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 487 | 10kV南水线923大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甘孜城南站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 488 | 10kV呷西线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 呷拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 489 | 10kV邛城线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 夏邛 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 490 | 10kV大城二线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 大梁子站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 491 | 10kV虾塔线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 虾扎站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 492 | 10kV章森线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 章谷站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 493 | 10kV桃河线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 桃子坪站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 494 | 10kV色祥线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 色达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 495 | 10kV德阿线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 大德站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 496 | 10kV新拉线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新龙站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 497 | 10kV奔多线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 奔达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 498 | 10kV城科线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 稻城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 499 | 10kV纳邛线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 纳塔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 500 | 10kV东天线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 东关站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 501 | 10kV热腊线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 热加站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 502 | 10kV白马线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 昌台站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 503 | 10kV龙柯线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 龙灯站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 504 | 10kV沙尔线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 沙冲站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 505 | 10kV道罗线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 道孚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 506 | 10kV道雅线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 道孚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 507 | 10kV子坝线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 子庚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 508 | 10kV子实践大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 子庚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 509 | 10kV桃联线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 桃子坪站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 510 | 10kV理墨线916 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 理塘站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 511 | 10kV色牧线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 色达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 512 | 10kV沙吉线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 沙冲站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 513 | 10kV来坝线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 来马站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 514 | 10kV新镇线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新泽站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 515 | 10kV甲固线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 甲斯孔站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 516 | 10kV邓下线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 邓坡站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 517 | 10kV赠岳线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 赠科站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 518 | 10kV香拥线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 香格里拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 519 | 10kV牛水线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 泽牛 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 520 | 10kV团放线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 上团站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 521 | 10kV团运线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 上团站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 522 | 10kV柯德线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 柯拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 523 | 10kV大村线911大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 大河边站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 524 | 10kV稻巨线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 稻城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 525 | 10kV下觉线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 下坝站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 526 | 10kV贡乡线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 贡嘎山站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 527 | 10kV洛俄线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 洛须站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 528 | 10kV矿矿线953大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 格宗站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 529 | 10kV洛地线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 洛须站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 530 | 10kV洛麻线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 洛须站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 531 | 10kV曲龙线912大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 曲雅贡站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 532 | 10kV曲真线914大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 曲雅贡站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 533 | 10kV新折线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 534 | 10kV红下线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 红日站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 535 | 10kV道松线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 道孚站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 536 | 10kV哈达线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 哈翁达站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 537 | 10kV柯翁线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 柯拉站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 538 | 10kV城色线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新龙城关站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 539 | 10kV平光线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 和平站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 540 | 10kV理新线917大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 理塘站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 甘孜地调 |
| 541 | 10kV来科线913大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 来马站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 542 | 10kV岔绒线923大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 绒须站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 主变受限; | 甘孜地调 |
| 543 | 10kV新政线大馈线 | 甘孜藏族自治州电力调度控制中心 | 新城站 | 公线 | 甘孜供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 甘孜地调 |
| 544 | 10kV土井线 | 宣汉电力调度控制中心 | 王主站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 545 | 10kV胡思线 | 宣汉电力调度控制中心 | 胡家站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 546 | 10kV康园四线 | 宣汉电力调度控制中心 | 康君站 | 公线 | 达州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 达州地调 |
| 547 | 10kV南民线 | 盐边电力调度控制中心 | 城南站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 548 | 10kV安金线 | 盐边电力调度控制中心 | 安顺站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 549 | 10kV红九线 | 盐边电力调度控制中心 | 红格站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 550 | 10kV红质线 | 盐边电力调度控制中心 | 红格站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|------|----|---------|--|-------------------|-------|
| 551 | 10kV红岔线 | 盐边电力调度控制中心 | 红格站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 552 | 10kV城柳线 | 米易电力调度控制中心 | 城北站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 553 | 10kV城峡线 | 米易电力调度控制中心 | 城北站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 554 | 10kV普百线 | 米易电力调度控制中心 | 普威站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 555 | 10kV中白线 | 米易电力调度控制中心 | 中禾站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 主变受限; | 攀枝花地调 |
| 556 | 10kV中挂线 | 米易电力调度控制中心 | 中禾站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 主变受限; | 攀枝花地调 |
| 557 | 10kV中黄线 | 米易电力调度控制中心 | 中禾站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 主变受限; | 攀枝花地调 |
| 558 | 10kV紫头线 | 米易电力调度控制中心 | 紫东铁站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 559 | 10kV前湾线 | 米易电力调度控制中心 | 前进渠站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 560 | 10kV前青线 | 米易电力调度控制中心 | 前进渠站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 561 | 10kV梁宏线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 梁坪站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 562 | 10kV流化线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 流沙坡站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 563 | 10kV老营线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 老熊井站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 564 | 10kV老渡线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 老熊井站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 565 | 10kV老前线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 老熊井站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 566 | 10kV园控线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 园林站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 567 | 10kV老箐线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 老熊井站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 568 | 10kV梁黑线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 梁坪站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 569 | 10kV园珠线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 园林站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 570 | 10kV园箐线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 园林站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 571 | 10kV园隧线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 园林站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 572 | 10kV梁道线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 梁坪站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 573 | 10kV梁车线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 梁坪站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 574 | 10kV梁阳西线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 梁坪站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 575 | 10kV园坪线 | 攀枝花电力调度控制中心 | 园林站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 576 | 10kV塔安线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 577 | 10kV东安线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 578 | 10kV望医线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 579 | 10kV港园二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 航空港站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 580 | 10kV1街线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 龙门站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 581 | 10kV东王二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 582 | 10kV门棉二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 龙门站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 583 | 10kV都居线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 都京坝站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 584 | 10kV门御线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 龙门站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 585 | 10kV港环线 | 高坪电力调度控制中心 | 航空港站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 586 | 10kV东汉一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 587 | 10kV观溪线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 东观站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 588 | 10kV观镇线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 东观站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 589 | 10kV东宾线924大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 590 | 10kV东孙二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 591 | 10kV东汉二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 592 | 10kV门东一线大馈线专变 | 高坪电力调度控制中心 | 龙门站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 593 | 10kV望阳一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 594 | 10kV望庙二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 595 | 10kV门棉一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 龙门站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 596 | 10kV塔建线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 597 | 10kV塔坝一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 598 | 10kV东友一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 599 | 10kV东家线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 600 | 10kV港莲线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 航空港站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 601 | 10kV塔建二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 602 | 10kV东坝线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 河东站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 603 | 10kV望信线 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 604 | 10kV塔庙线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 605 | 10kV都京线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 都京坝站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 606 | 10kV港环二线 | 高坪电力调度控制中心 | 航空港站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 607 | 10kV烟漫线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 烟山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 608 | 10kV港开一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 航空港站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 609 | 10kV门科线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 龙门站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 610 | 10kV望孙二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 611 | 10kV望天线大馈线专变 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 612 | 10kV烟华线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 烟山站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 613 | 10kV望庙一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 望城站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 614 | 10kV塔坝二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 615 | 10kV塔印二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 616 | 10kV港三线大馈线专变 | 高坪电力调度控制中心 | 航空港站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 617 | 10kV塔前一线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 618 | 10kV都嘉二线大馈线 | 高坪电力调度控制中心 | 都京坝站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|-------------|----------|----|---------|--|-------------------|-------|
| 712 | 10kV江中一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 滨江站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 713 | 10kV城大线923大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 城郊站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 714 | 10kV风江一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 舞凤站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 715 | 10kV泉道线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 716 | 10kV泉和线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 717 | 10kV泉华二线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 718 | 10kV泉华一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 719 | 10kV泉境线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 720 | 10kV泉君二线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 721 | 10kV泉君一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 722 | 10kV泉岭线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 723 | 10kV泉西二线923大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 724 | 10kV泉西一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 725 | 10kV泉镇二线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 726 | 10kV泉镇一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 清泉站 | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 727 | 10kV西带一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 西山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 728 | 10kV青新一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 青龙山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 729 | 10kV青和线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 青龙山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 730 | 10kV鹤灯一线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 搬罾 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 731 | 10kV晋学线大馈线 | 南充电力调度控制中心 | 搬罾 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 732 | 10kV川火线大馈线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 733 | 10kV川景线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 734 | 10kV川龙线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 735 | 10kV川骆线大馈线(骆市) | 营山电力调度控制中心 | 骆市站(营山) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 736 | 10kV川磨线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 737 | 10kV川牧线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 738 | 10kV川体线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 739 | 10kV川文线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 740 | 10kV川希线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 741 | 10kV川消线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 742 | 10kV川塔线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 743 | 10kV川园线 | 营山电力调度控制中心 | 济川站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 744 | 10kV青双线大馈线 | 营山电力调度控制中心 | 青岩铺站(营山) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 745 | 10kV营景线大馈线 | 营山电力调度控制中心 | 营山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 746 | 10kV营深线大馈线 | 营山电力调度控制中心 | 营山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 747 | 10kV营西线大馈线 | 营山电力调度控制中心 | 营山站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 748 | 10kV三龙线 | 仪陇电力调度控制中心 | 三河站(仪陇) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 749 | 10kV门兴一线 | 仪陇电力调度控制中心 | 磨门站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 750 | 10kV老方线大馈线 | 阆中电力调度控制分中心 | 老观站(阆中) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 751 | 10kV里伏三线大馈线 | 阆中电力调度控制分中心 | 七里站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 752 | 10kV德马线大馈线 | 阆中电力调度控制分中心 | 八德 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 753 | 10kV罗新线大馈线 | 蓬安电力调度控制中心 | 罗家站(蓬安) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 754 | 10kV桂冯线大馈线 | 蓬安电力调度控制中心 | 桂花站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 755 | 10kV金肖线大馈线 | 南部电力调度控制中心 | 黄金站(南部) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 756 | 10kV襄窑线 | 南部电力调度控制中心 | 共襄站(南部) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 757 | 10kV河溝一线 | 南部电力调度控制中心 | 河东站(南部) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 758 | 10kV城园一线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 759 | 10kV棕张一线 | 西充电力调度控制分中心 | 棕树站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 760 | 10kV义镇线 | 西充电力调度控制分中心 | 义兴站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 761 | 10kV义狮线 | 西充电力调度控制分中心 | 义兴站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 762 | 10kV义碾线926大馈线 | 西充电力调度控制分中心 | 义兴站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 763 | 10kV义龙线916大馈线 | 西充电力调度控制分中心 | 义兴站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 764 | 10kV义开线921大馈线 | 西充电力调度控制分中心 | 义兴站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 765 | 10kV岭安线 | 西充电力调度控制分中心 | 中岭站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 766 | 10kV槐中线 | 西充电力调度控制分中心 | 槐树站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 767 | 10kV槐镇线 | 西充电力调度控制分中心 | 槐树站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 768 | 10kV槐鸣线 | 西充电力调度控制分中心 | 槐树站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 769 | 10kV槐和线 | 西充电力调度控制分中心 | 槐树站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 770 | 10kV凤银二线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 771 | 10kV凤银一线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 772 | 10kV凤桥二线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 773 | 10kV凤桥一线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 774 | 10kV凤开二线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 775 | 10kV凤开一线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 776 | 10kV凤姑线大馈线专线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 777 | 10kV风多二线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 778 | 10kV风多一线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 779 | 10kV凤大线 | 西充电力调度控制分中心 | 凤凰站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 780 | 10kV多金线 | 西充电力调度控制分中心 | 多扶站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 781 | 10kV多东线 | 西充电力调度控制分中心 | 多扶站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 782 | 10kV城占线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 783 | 10kV城丽二线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 784 | 10kV城莲线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 785 | 10kV城景线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 786 | 10kV城教线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 787 | 10kV城化二线大馈线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 788 | 10kV城化一线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 789 | 10kV城湖线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 790 | 10kV城工线 | 西充电力调度控制分中心 | 城南站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 791 | 10kV杨园一线 | 西充电力调度控制分中心 | 杨家桥站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 792 | 10kV杨园二线 | 西充电力调度控制分中心 | 杨家桥站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 793 | 10kV新财二线 | 西充电力调度控制分中心 | 晋新站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 794 | 10kV槐青线 | 西充电力调度控制分中心 | 槐树站(西充) | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 南充地调 |
| 795 | 10kV义鸣线924线 | 西充电力调度控制分中心 | 义兴站(西充) | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 796 | 10kV槐罐线915线 | 西充电力调度控制分中心 | 槐树站(西充) | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 南充地调 |
| 797 | 10kV新化一线 | 西充电力调度控制分中心 | 晋新站 | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 798 | 10kV多开线 | 西充电力调度控制分中心 | 多扶站(西充) | 公线 | 南充供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 南充地调 |
| 799 | 10kV青堆线 | 仁和电力调度控制中心 | 青龙山 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 800 | 10kV南池线 | 仁和电力调度控制中心 | 南山站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 801 | 10kV板湾线 | 仁和电力调度控制中心 | 上板桥站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|------|----|---------|--|--------------|-------|
| 802 | 10kV白祥线 | 仁和电力调度控制中心 | 白岩子站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 803 | 10kV白团线 | 仁和电力调度控制中心 | 白岩子站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 804 | 10kV金鱼线 | 仁和电力调度控制中心 | 金江站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 805 | 10kV白上线 | 仁和电力调度控制中心 | 白岩子站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 806 | 10kV白航线 | 仁和电力调度控制中心 | 白岩子站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 807 | 10kV青机线 | 仁和电力调度控制中心 | 青龙山 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 808 | 10kV板箐线 | 仁和电力调度控制中心 | 上板桥站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 809 | 10kV白金线 | 仁和电力调度控制中心 | 白岩子站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 810 | 10kV南泰线 | 仁和电力调度控制中心 | 南山站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 811 | 10kV兴板线 | 仁和电力调度控制中心 | 兴隆站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 812 | 10kV彭山线 | 仁和电力调度控制中心 | 彭家坝站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 813 | 10kV板机南线 | 仁和电力调度控制中心 | 上板桥站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 814 | 10kV白马线 | 仁和电力调度控制中心 | 白岩子站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 815 | 10kV板塘四线 | 仁和电力调度控制中心 | 上板桥站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 816 | 10kV大碗线 | 仁寿电力调度控制中心 | 大勇站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 817 | 10kV仁棉Ⅰ回 | 仁寿电力调度控制中心 | 仁寿站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 818 | 10kV视钢线 | 仁寿电力调度控制中心 | 视高站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 819 | 10kV文宫线 | 仁寿电力调度控制中心 | 文宫站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 820 | 10kV清里线 | 仁寿电力调度控制中心 | 清水站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 821 | 10kV大凯线 | 仁寿电力调度控制中心 | 大勇站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 822 | 10kV泊城Ⅲ回 | 仁寿电力调度控制中心 | 柏林站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 823 | 10kV兴盛二线 | 仁寿电力调度控制中心 | 兴家站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 824 | 10kV石孔线 | 安岳电力调度控制中心 | 石羊站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 825 | 10kV安西线大馈线 | 安岳电力调度控制中心 | 安岳站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 826 | 10kV成清线 | 安岳电力调度控制中心 | 成山站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 827 | 10kV岳王线 | 安岳电力调度控制中心 | 岳阳站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 828 | 10kV安建线大馈线 | 安岳电力调度控制中心 | 安岳站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 829 | 10kV来八线大馈线 | 安岳电力调度控制中心 | 来凤站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 830 | 10kV北民线 | 安岳电力调度控制中心 | 北坝站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 831 | 10kV仙望一线 | 乐至电力调度控制中心 | 仙鹤站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 832 | 10kV良佛线 | 乐至电力调度控制中心 | 良安站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 833 | 10kV仙内二线 | 乐至电力调度控制中心 | 仙鹤站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 834 | 10kV湍兴线 | 乐至电力调度控制中心 | 石湍站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 835 | 10kV仙工一线 | 乐至电力调度控制中心 | 仙鹤站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 836 | 10kV东土线 | 乐至电力调度控制中心 | 东山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 837 | 10kV童镇线 | 乐至电力调度控制中心 | 石佛站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 838 | 10kV艾五二线 | 乐至电力调度控制中心 | 文峰 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 839 | 10kV松墨一线大馈线 | 资阳电力调度控制中心 | 松涛站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 840 | 10kV松百一线大馈线 | 资阳电力调度控制中心 | 松涛站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 841 | 10kV松百二线大馈线 | 资阳电力调度控制中心 | 松涛站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 842 | 10kV白宝二线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 843 | 10kV伍南线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 伍隍站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 844 | 10kV白宝一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 845 | 10kV白亭线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 846 | 10kV保园线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 保利站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 847 | 10kV白迎一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 848 | 10kV保永一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 保和站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 849 | 10kV白蜀一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 850 | 10kV丹成线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 851 | 10kV保紫一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 保和站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 852 | 10kV迎黄线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 迎接站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 853 | 10kV丹新线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 854 | 10kV丹回线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 855 | 10kV天通一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 天星 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 856 | 10kV白迎二线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 857 | 10kV祥柏线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 祥符站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 858 | 10kV老长线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 老君站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 859 | 10kV保中线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 保和站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 860 | 10kV中侨线 | 雁江电力调度控制中心 | 城中站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 861 | 10kV东院线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 东峰站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 862 | 10kV祥太线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 祥符站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 863 | 10kV大华线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 大腰站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 864 | 10kV白雷一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 865 | 10kV白明二线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 866 | 10kV迎焦线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 迎接站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 867 | 10kV小刘一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 小山站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 868 | 10kV东明一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 东峰站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 869 | 10kV伍镇线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 伍酉站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 870 | 10kV丹镇线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 871 | 10kV白雷线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 872 | 10kV丹鲁线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 873 | 10kV大隆线 | 雁江电力调度控制中心 | 大腰站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 874 | 10kV丹胡线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 875 | 10kV大砖线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 大腰站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 876 | 10kV天通二线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 天星 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 877 | 10kV东镇线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 东峰站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 878 | 10kV中建一线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 城中站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 879 | 10kV祥镇线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 祥符站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 880 | 10kV白华线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|------|----|--------|--|--------------|------|
| 881 | 10kV白大一线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 882 | 10kV白蜀二线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 白塔站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 883 | 10kV保安线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 保利站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 884 | 10kV鸡溪线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 鸡石湾站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 885 | 10kV中百线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 城中站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 886 | 10kV东小线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 东峰站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 887 | 10kV丹五线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 丹山站 | 公用 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 888 | 10kV迎古线大馈线 | 雁江电力调度控制中心 | 迎接站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 889 | 10kV保园二线 | 雁江电力调度控制中心 | 保利站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 890 | 10kV驯回线 | 雁江电力调度控制中心 | 驯龙站 | 公线 | 资阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 资阳地调 |
| 891 | 10kV家荣线 | 射洪电力调度控制中心 | 张家口 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 892 | 10kV龙七线 | 射洪电力调度控制中心 | 蟠龙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 893 | 10kV柳红线 | 射洪电力调度控制中心 | 柳树 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 894 | 10kV家大线 | 射洪电力调度控制中心 | 张家口 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 895 | 10kV龙郁线 | 射洪电力调度控制中心 | 蟠龙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 896 | 10kV家桥线 | 射洪电力调度控制中心 | 张家口 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 897 | 10kV碧纺线 | 射洪电力调度控制中心 | 碧庄 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 898 | 10kV百红线 | 射洪电力调度控制中心 | 百战 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 899 | 10kV龙康线 | 射洪电力调度控制中心 | 蟠龙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 900 | 10kV安武线 | 射洪电力调度控制中心 | 武安 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 901 | 10kV仙东线 | 射洪电力调度控制中心 | 天仙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 主变受限; | 遂宁地调 |
| 902 | 10kV仙永线 | 射洪电力调度控制中心 | 天仙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 主变受限; | 遂宁地调 |
| 903 | 10kV仙莲线 | 射洪电力调度控制中心 | 天仙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 主变受限; | 遂宁地调 |
| 904 | 10kV仙四线 | 射洪电力调度控制中心 | 天仙 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 主变受限; | 遂宁地调 |
| 905 | 10kV花碧线 | 射洪电力调度控制中心 | 桃花山 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 906 | 10kV花滨线 | 射洪电力调度控制中心 | 桃花山 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 907 | 10kV安馆线 | 射洪电力调度控制中心 | 武安 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 908 | 10kV游德线 | 蓬溪电力调度控制中心 | 上游 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 909 | 10kV游潮线 | 蓬溪电力调度控制中心 | 上游 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 910 | 10kV温石线 | 大英电力调度控制中心 | 温家坪 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 911 | 10kV隆石线 | 大英电力调度控制中心 | 隆盛 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 912 | 10kV莱双线 | 大英电力调度控制中心 | 蓬莱 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 913 | 10kV温园线 | 大英电力调度控制中心 | 温家坪 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 914 | 10kV青高线 | 大英电力调度控制中心 | 青龙坡 | 公线 | 遂宁供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 遂宁地调 |
| 915 | 10kV庄大一线942 | 眉山电力调度控制中心 | 大石桥站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 916 | 10kV庄乐线 | 眉山电力调度控制中心 | 庄店站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 917 | 10kV安恒线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 918 | 10kV金汤线 | 眉山电力调度控制中心 | 金龙站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 919 | 10kV科渔一线 | 眉山电力调度控制中心 | 科工园站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 920 | 10kV龙太线 | 眉山电力调度控制中心 | 龙亭站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 921 | 10kV龙镇线 | 眉山电力调度控制中心 | 龙亭站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 922 | 10kV铝园一线 | 眉山电力调度控制中心 | 铝城站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 923 | 10kV思山一线 | 眉山电力调度控制中心 | 思蒙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 924 | 10kV安华线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 925 | 10kV安江二线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 926 | 10kV安南二线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 927 | 10kV安镇一线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 928 | 10kV金岛线 | 眉山电力调度控制中心 | 金龙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 929 | 10kV象眉线 | 眉山电力调度控制中心 | 象耳站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 930 | 10kV科齐线 | 眉山电力调度控制中心 | 科工园站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 931 | 10kV安镇二线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 932 | 10kV安镇三线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 933 | 10kV龙锐二线 | 眉山电力调度控制中心 | 龙亭站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 934 | 10kV尚东二线 | 眉山电力调度控制中心 | 尚义站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 935 | 10kV尚河二线 | 眉山电力调度控制中心 | 尚义站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 936 | 10kV观永线 | 眉山电力调度控制中心 | 观音站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 937 | 10kV思黄线 | 眉山电力调度控制中心 | 思蒙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 938 | 10kV铝象二线 | 眉山电力调度控制中心 | 铝城站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 939 | 10kV安二线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 940 | 10kV安院线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 941 | 10kV大圣线 | 眉山电力调度控制中心 | 大石桥站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 942 | 10kV大文一线 | 眉山电力调度控制中心 | 大石桥站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 943 | 10kV大学线 | 眉山电力调度控制中心 | 大石桥站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 944 | 10kV东城线 | 眉山电力调度控制中心 | 东馆站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 945 | 10kV铝文线 | 眉山电力调度控制中心 | 铝城站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 946 | 10kV大文二线 | 眉山电力调度控制中心 | 大石桥站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 947 | 10kV尚炉线 | 眉山电力调度控制中心 | 尚义站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 948 | 10kV商业四线 | 眉山电力调度控制中心 | 尚义站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 949 | 10kV相仁线 | 眉山电力调度控制中心 | 相东站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 950 | 10kV金东线 | 眉山电力调度控制中心 | 金龙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 951 | 10kV安崇线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 952 | 10kV科田线 | 眉山电力调度控制中心 | 科工园站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 953 | 10kV科旭一线 | 眉山电力调度控制中心 | 科工园站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 954 | 10kV尚东一线 | 眉山电力调度控制中心 | 尚义站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 955 | 10kV思崇线 | 眉山电力调度控制中心 | 思蒙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 956 | 10kV安南一线 | 眉山电力调度控制中心 | 安平站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 957 | 10kV思山二线 | 眉山电力调度控制中心 | 思蒙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 958 | 10kV永镇线 | 眉山电力调度控制中心 | 永寿站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 959 | 10kV东胜线 | 眉山电力调度控制中心 | 东馆站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 960 | 10kV多山线 | 眉山电力调度控制中心 | 多悦站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 961 | 10kV多郑线 | 眉山电力调度控制中心 | 多悦站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 962 | 10kV铝象一线 | 眉山电力调度控制中心 | 铝城站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 963 | 10kV铝修线 | 眉山电力调度控制中心 | 铝城站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 964 | 10kV科龙一线(科工园侧) | 眉山电力调度控制中心 | 科工园站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 965 | 10kV科龙一线(龙亭侧) | 眉山电力调度控制中心 | 龙亭站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 966 | 10kV平苏一线 | 眉山电力调度控制中心 | 平春 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 967 | 10kV平禾一线 | 眉山电力调度控制中心 | 平春 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 968 | 10kV甘水一线 | 眉山电力调度控制中心 | 甘眉 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 969 | 10kV东化线 | 眉山电力调度控制中心 | 东馆站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 970 | 10kV多星线 | 眉山电力调度控制中心 | 多悦站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 971 | 10kV甘水二线 | 眉山电力调度控制中心 | 甘眉 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 972 | 10kV松民一线 | 眉山电力调度控制中心 | 松江站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 973 | 10kV松民二线 | 眉山电力调度控制中心 | 松江站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|------------|------|----|--------|--|-------------------|------|
| 974 | 10kV思南二线 | 眉山电力调度控制中心 | 思蒙站 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 975 | 10kV甘高四线 | 眉山电力调度控制中心 | 甘眉 | 公线 | 眉山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 眉山地调 |
| 976 | 10kV渡药线917大馈线 | 纳溪电力调度控制中心 | 大渡 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 977 | 10kV丰利线915大馈线 | 纳溪电力调度控制中心 | 丰乐 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 978 | 10kV上镇线911大馈线 | 纳溪电力调度控制中心 | 上马 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 979 | 10kV安海线929大馈线 | 纳溪电力调度控制中心 | 安富 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 980 | 10kV城罗线637大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 城东 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 981 | 10kV城马线925大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 南城 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 982 | 10kV城五线913大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 南城 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 983 | 10kV城镇线666大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 城东 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 984 | 10kV洞火线915大馈线专线 | 泸州电力调度控制中心 | 石洞 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 985 | 10kV冯游线911大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 冯嘴 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 986 | 10kV黄安线917大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 黄舣 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 987 | 10kV黄泰线962大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 黄舣 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 988 | 10kV黄分线919断路器间隔 | 泸州电力调度控制中心 | 黄舣 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 989 | 10kV黄污一线915大馈线专线 | 泸州电力调度控制中心 | 黄舣 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 990 | 10kV况石线924大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 况场 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 991 | 10kV兰果线956大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 兰田 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 992 | 10kV兰镇1线953大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 兰田 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 993 | 10kV龙湾二线929大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 龙马潭 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 泸州地调 |
| 994 | 10kV龙湾一线911大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 龙马潭 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 995 | 10kV泸金线962大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 泸北 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 996 | 10kV泸龙线911大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 泸北 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 997 | 10kV泸阳线924大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 泸北 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 998 | 10kV弥分弓白线913断路器间隔 | 泸州电力调度控制中心 | 弥陀 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 999 | 10kV毗井线911大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 毗卢 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1000 | 10kV毗镇线912大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 毗卢 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1001 | 10kV齐带二线681大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 齐家 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1002 | 10kV齐关线653大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 齐家 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1003 | 10kV齐龙线654大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 齐家 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1004 | 10kV茜船线923 | 泸州电力调度控制中心 | 茜草坝 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 泸州地调 |
| 1005 | 10kV茜桂茜沙线929大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 茜草坝 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1006 | 10kV茜莱线919大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 茜草坝 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1007 | 10kV茜盘线926 | 泸州电力调度控制中心 | 茜草坝 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1008 | 10kV茜水线933大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 茜草坝 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1009 | 10kV茜园二线937大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 茜草坝 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1010 | 10kV新滨线962大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 新房子 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1011 | 10kV新龙线931大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 新房子 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 泸州地调 |
| 1012 | 10kV玄钢线912大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 玄滩 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1013 | 10kV玄太线916大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 玄滩 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1014 | 10kV玄镇线914大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 玄滩 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1015 | 10kV杨金线932大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 杨桥 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1016 | 10kV柏灏线927大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 柏杨坪 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1017 | 10kV黄酿二线927大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 黄舣 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1018 | 10kV石丰线914大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 石桥 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1019 | 10kV新图线927大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 新房子 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1020 | 10kV玄柳线915大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 玄滩 | 公线 | 泸州供电公司 | | 主变受限; | 泸州地调 |
| 1021 | 10kV黑慈线大馈线 | 盐亭电力调度控制中心 | 黑坪站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1022 | 10kV望西二线大馈线 | 盐亭电力调度控制中心 | 望江站 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1023 | 10kV通黄线黄江侧大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 黄江站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1024 | 10kV黄工三线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 黄江站 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1025 | 10kV城西北川大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 城关站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1026 | 10kV北禹一线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 北川站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1027 | 10kV城农线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 城关站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1028 | 10kV黄寺线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 黄江站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1029 | 10kV北工一线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 北川站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1030 | 10kV播灌线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 播鼓站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1031 | 10kV黄永线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 黄江站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1032 | 10kV桂黄线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 桂溪站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1033 | 10kV飞大线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 飞山站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1034 | 10kV通黄线口侧大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 通口站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1035 | 10kV通香线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 通口站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1036 | 10kV北工二线大馈线 | 北川电力调度控制中心 | 北川站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1037 | 10kV文城一线大馈线 | 梓潼电力调度控制中心 | 文昌站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1038 | 10kV秀汉线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 秀水站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1039 | 10kV花界线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 花该站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1040 | 10kV晨工三线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 华晨站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1041 | 10kV花镇二线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 花该站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1042 | 10kV秀城线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 秀水站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1043 | 10kV黄友线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 黄土站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1044 | 10kV秀柔线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 秀水站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1045 | 10kV晨狮线大馈线 | 安州电力调度控制中心 | 华晨站 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1046 | 10kV二青线大馈线 | 江油电力调度控制中心 | 二郎庙站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1047 | 10kV万街线大馈线 | 江油电力调度控制中心 | 万寿站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1048 | 10kV会西线大馈线 | 江油电力调度控制中心 | 会昌站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1049 | 10kV中城三线大馈线 | 江油电力调度控制中心 | 中坝站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1050 | 10kV三州二线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 三元站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1051 | 10kV科镇一线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 农科站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1052 | 10kV新开线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 新桥站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1053 | 10kV塘镇二线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 塘汛站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1054 | 10kV游小线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 游仙站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1055 | 10kV小铁线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 小枧站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1056 | 10kV仙铺线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 仙人桥站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1057 | 10kV帰镇线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 塘汛站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1058 | 10kV三文线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 三元站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1059 | 10kV科镇三线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 农科站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1060 | 10kV南州一线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 南塔站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1061 | 10kV游小二线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 游仙站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1062 | 10kV游新线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 游仙站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1063 | 10kV群板线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 群文 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1064 | 10kV群一线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 群文 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1065 | 10kV群二线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 群文 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1066 | 10kV群西一线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 群文 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|----------|----|--------|--|-------------------|------|
| 1067 | 10kV群西二线大馈线 | 游仙电力调度控制中心 | 群文 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1068 | 10kV泉工二线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 福泉站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1069 | 10kV高园线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 高水站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1070 | 10kV梁体线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 磨家梁 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1071 | 10kV林工一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 金家林站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1072 | 10kV园青一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 园艺站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1073 | 10kV永金线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 永兴 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1074 | 10kV林包线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 金家林站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1075 | 10kV谷丰线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 丰谷 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1076 | 10kV祥永二线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 凝祥站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1077 | 10kV双普二线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 双碑站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1078 | 10kV平高一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 平政站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1079 | 10kV石盘线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 石桥铺站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1080 | 10kV祥永一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 凝祥站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1081 | 10kV回梁线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 回龙站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1082 | 10kV御虹二线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 御营站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1083 | 10kV普时线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 普明站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1084 | 10kV高花线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 高水站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1085 | 10kV泉工一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 福泉站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1086 | 10kV御工三线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 御营站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1087 | 10kV祥永四线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 凝祥站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1088 | 10kV泉麻线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 福泉站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1089 | 10kV园通一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 园艺站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1090 | 10kV普环一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 普明站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1091 | 10kV水时线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 永兴 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1092 | 10kV园政二线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 园艺站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1093 | 10kV园通二线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 园艺站 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1094 | 10kV群港一线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 群文 | 公用 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1095 | 10kV回高线大馈线 | 绵阳电力调度控制中心 | 回龙站 | 公线 | 绵阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 绵阳地调 |
| 1096 | 10kV玉丰线 | 巴州电力调度控制中心 | 玉堂站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1097 | 10kV恩曾II回 | 巴州电力调度控制中心 | 恩阳站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1098 | 10kV恩恩I回 | 巴州电力调度控制中心 | 恩阳站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1099 | 10kV清红线 | 巴州电力调度控制中心 | 清江站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1100 | 10kV渔店线 | 巴州电力调度控制中心 | 渔溪站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1101 | 10kV杨辉二线 | 巴州电力调度控制中心 | 杨家坝站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1102 | 10kV玉金线 | 巴州电力调度控制中心 | 玉山站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1103 | 10kV平五一 | 巴州电力调度控制中心 | 平昌站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1104 | 10kV至龙线 | 通江电力调度控制中心 | 至诚站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1105 | 10kV沙梁线 | 通江电力调度控制中心 | 沙滩站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1106 | 10kV高新一线 | 通江电力调度控制中心 | 高明站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1107 | 10kV铁朱线 | 通江电力调度控制中心 | 铁溪站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1108 | 10kV正双线 | 南江电力调度控制中心 | 正直站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1109 | 10kV林物线 | 南江电力调度控制中心 | 林家坝站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1110 | 10kV云石线 | 平昌电力调度控制中心 | 云台站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 主变受限; | 巴中地调 |
| 1111 | 10kV云板线 | 平昌电力调度控制中心 | 云台站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 主变受限; | 巴中地调 |
| 1112 | 10kV云荔线 | 平昌电力调度控制中心 | 云台站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 主变受限; | 巴中地调 |
| 1113 | 10kV云云线 | 平昌电力调度控制中心 | 云台站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 主变受限; | 巴中地调 |
| 1114 | 10kV云铺线 | 平昌电力调度控制中心 | 云台站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 主变受限; | 巴中地调 |
| 1115 | 10kV龙水线 | 平昌电力调度控制中心 | 龙台站 | 公线 | 巴中供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 巴中地调 |
| 1116 | 10kV石高线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 石永站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1117 | 10kV天金线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 天龙站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1118 | 10kV九双线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 九龙站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1119 | 10kV家水线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 陈家站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1120 | 10kV水万线 | 邻水电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1121 | 10kV南佛线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 南城站 (邻水) | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1122 | 10kV龙铁线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 龙安站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1123 | 10kV水石线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1124 | 10kV丰镇线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 丰禾站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1125 | 10kV丰柳线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 丰禾站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1126 | 10kV牛观线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 牛背山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1127 | 10kV丰万线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 丰禾站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1128 | 10kV竹林线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 石竹站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1129 | 10kV家郑线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 陈家站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1130 | 10kV丰袁线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 丰禾站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1131 | 10kV水南线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1132 | 10kV牛民线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 牛背山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1133 | 10kV水同线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1134 | 10kV水西线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1135 | 10kV兴柳线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 兴仁站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1136 | 10kV竹新线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 石竹站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1137 | 10kV丰镇二线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 丰禾站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1138 | 10kV南涪线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 南城站 (邻水) | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1139 | 10kV南广线112大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 南城站 (邻水) | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1140 | 10kV幺茅线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 幺滩站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1141 | 10kV南水线916大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 南城站 (邻水) | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1142 | 10kV水坝线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1143 | 10kV竹水线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 石竹站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1144 | 10kV丰桐线 | 邻水电力调度控制中心 | 丰禾站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1145 | 10kV石居线大馈线 | 邻水电力调度控制中心 | 石永站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1146 | 10kV坊坪线 | 邻水电力调度控制中心 | 牌坊站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1147 | 10kV坊工线 | 邻水电力调度控制中心 | 牌坊站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 1148 | 10kV金龙线 | 邻水电力调度控制中心 | 龙安站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1149 | 10kV观桥线 | 邻水电力调度控制中心 | 观音站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1150 | 10kV观平线 | 邻水电力调度控制中心 | 观音站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1151 | 10kV八堰线 | 邻水电力调度控制中心 | 八耳站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1152 | 10kV八津线 | 邻水电力调度控制中心 | 八耳站 | 公线 | 广安供电公司 | | 主变受限; | 广安地调 |
| 1153 | 10kV下袁一线 | 广元电力调度控制中心 | 下西站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1154 | 10kV元开线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV元坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 广元地调 |
| 1155 | 10kV轮镇线 | 广元电力调度控制中心 | 宝轮站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1156 | 10kV元家线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV元坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 主变受限; | 广元地调 |
| 1157 | 10kV上轮北线 | 广元电力调度控制中心 | 上西站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1158 | 10kV上泽线 | 广元电力调度控制中心 | 上西站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1159 | 10kV南西一线 | 广元电力调度控制中心 | 南河站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------|----|---------|--|--------------|-------|
| 1160 | 10kV大东线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV大石站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1161 | 10kV中石线 | 广元电力调度控制中心 | 中子站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1162 | 10kV云莲一线 | 广元电力调度控制中心 | 云盘梁站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1163 | 10kV平坝线 | 广元电力调度控制中心 | 平乐站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1164 | 10kV元大线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV元坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 主变受限; | 广元地调 |
| 1165 | 10kV郊澈二线 | 广元电力调度控制中心 | 城郊站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1166 | 10kV元东线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV元坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 主变受限; | 广元地调 |
| 1167 | 10kV云风一线 | 广元电力调度控制中心 | 云盘梁站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1168 | 10kV元柳线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV元坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 主变受限; | 广元地调 |
| 1169 | 10kV棉金线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV棉花站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1170 | 10kV大山线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV大石站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1171 | 10kV元城线 | 广元电力调度控制中心 | 35kV元坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 主变受限; | 广元地调 |
| 1172 | 10kV朝沙线 | 广元电力调度控制中心 | 朝天站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1173 | 10kV下万三线 | 广元电力调度控制中心 | 下西站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1174 | 10kV凉园一线 | 广元电力调度控制中心 | 凉沙站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1175 | 10kV凉园二线 | 广元电力调度控制中心 | 凉沙站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1176 | 10kV顺上线633新大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 顺龙 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1177 | 10kV南盈线912大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 城南 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1178 | 10kV顺通线917大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 顺龙 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1179 | 10kV五福线922大馈线 | 泸州电力调度控制中心 | 五通庙 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1180 | 10kV古西线 | 古蔺电力调度控制中心 | 古蔺 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1181 | 10kV城沙线 | 古蔺电力调度控制中心 | 城郊 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1182 | 10kV走白线912大馈线 | 古蔺电力调度控制中心 | 走马 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1183 | 10kV古河线917大馈线 | 古蔺电力调度控制中心 | 古蔺 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1184 | 10kV箭镇线 | 古蔺电力调度控制中心 | 箭竹 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1185 | 10kV双屯线 | 古蔺电力调度控制中心 | 双沙 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1186 | 10kV田彭线 | 古蔺电力调度控制中心 | 沙田 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1187 | 10kV田土线 | 古蔺电力调度控制中心 | 沙田 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1188 | 10kV香火线914大馈线 | 古蔺电力调度控制中心 | 香楠 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1189 | 10kV谢庙线 | 古蔺电力调度控制中心 | 谢家沟 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1190 | 10kV走象线914大馈线 | 古蔺电力调度控制中心 | 走马 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1191 | 10kV双白线 | 古蔺电力调度控制中心 | 双沙 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1192 | 10kV桂彭线912 | 古蔺电力调度控制中心 | 丹桂 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1193 | 10kV大兴线913大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 天池 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1194 | 10kV江天线914大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 江门 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1195 | 10kV两磨线924大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 两河 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1196 | 10kV马街线912大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 马岭 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1197 | 10kV高线911大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 水潦 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1198 | 10kV水龙线913大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 水尾 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1199 | 10kV鱼线912大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 水尾 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1200 | 10kV大西线913大馈线 | 叙永电力调度控制中心 | 大树 | 公线 | 泸州供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 泸州地调 |
| 1201 | 10kV斯滩线 | 攀枝花西区电力调度控制中心 | 斯力沟站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 1202 | 10kV杨坝线 | 攀枝花西区电力调度控制中心 | 杨路坪站 | 公线 | 攀枝花供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 攀枝花地调 |
| 1203 | 10kV沙城一线 | 剑阁电力调度控制中心 | 沙溪坝站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1204 | 10kV武连线 | 剑阁电力调度控制中心 | 35kV武连站 | 公线 | 广元供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广元地调 |
| 1205 | 10kV民瑞路大馈线 | 蓥华电力调度控制中心 | 民主站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1206 | 10kV民清路大馈线 | 蓥华电力调度控制中心 | 民主站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1207 | 10kV朝江一路大馈线 | 蓥华电力调度控制中心 | 朝阳站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1208 | 10kV民九路大馈线 | 蓥华电力调度控制中心 | 民主站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1209 | 10kV朝江二路大馈线 | 蓥华电力调度控制中心 | 朝阳站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1210 | 10kV中环西路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1211 | 10kV继城六路 | 中江电力调度控制中心 | 继光站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1212 | 10kV中城三路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1213 | 10kV回朝路 | 中江电力调度控制中心 | 回龙站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1214 | 10kV继工路 | 中江电力调度控制中心 | 继光站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1215 | 10kV山凤路 | 中江电力调度控制中心 | 松山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1216 | 10kV中滨路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1217 | 10kV中城二路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1218 | 10kV山狮路933线路 | 中江电力调度控制中心 | 松山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1219 | 10kV中康路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1220 | 10kV广通路904线路 | 中江电力调度控制中心 | 广福站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1221 | 10kV中城一路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1222 | 10kV继宏路911#线路 | 中江电力调度控制中心 | 继光站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1223 | 10kV山虹路 | 中江电力调度控制中心 | 松山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1224 | 10kV中城五路 | 中江电力调度控制中心 | 中江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1225 | 10kV山阳路 | 中江电力调度控制中心 | 松山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1226 | 10kV御园一路 | 罗江电力调度控制中心 | 御营站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1227 | 10kV平开三路 | 罗江电力调度控制中心 | 平家站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1228 | 10kV平开一路 | 罗江电力调度控制中心 | 平家站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1229 | 10kV斑御路 | 罗江电力调度控制中心 | 斑竹站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1230 | 10kV斑万路926线路 | 罗江电力调度控制中心 | 斑竹站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1231 | 10kV平开二路 | 罗江电力调度控制中心 | 平家站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1232 | 10kV月泉路902线路 | 孝泉电力调度控制中心 | 月形站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1233 | 10kV元城路 | 什邡电力调度控制中心 | 元石站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1234 | 10kV土桔II路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1235 | 10kV土城一路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1236 | 10kV朝马路 | 什邡电力调度控制中心 | 朝阳站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1237 | 10kV土桔I路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1238 | 10kV土城五路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1239 | 10kV回城七路 | 什邡电力调度控制中心 | 回澜站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1240 | 10kV朝马II路 | 什邡电力调度控制中心 | 朝阳站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1241 | 10kV土城六路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1242 | 10kV两治路 | 什邡电力调度控制中心 | 两路口站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1243 | 10kV双禾路 | 什邡电力调度控制中心 | 双盛站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1244 | 10kV朝钢路 | 什邡电力调度控制中心 | 朝阳站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1245 | 10kV元城II路 | 什邡电力调度控制中心 | 元石站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1246 | 10kV回城四路 | 什邡电力调度控制中心 | 回澜站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1247 | 10kV元烟路 | 什邡电力调度控制中心 | 元石站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1248 | 10kV土城四路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1249 | 10kV元马I路 | 什邡电力调度控制中心 | 元石站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1250 | 10kV朝双I路 | 什邡电力调度控制中心 | 朝阳站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|-------|----|--------|--|-------------------|------|
| 1251 | 10kV土城三路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1252 | 10kV马井二路 | 什邡电力调度控制中心 | 马井 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1253 | 10kV回城八路 | 什邡电力调度控制中心 | 回澜站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1254 | 10kV两化路 | 什邡电力调度控制中心 | 两路口站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1255 | 10kV两京1路 | 什邡电力调度控制中心 | 两路口站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1256 | 10kV土城七路 | 什邡电力调度控制中心 | 土塘站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1257 | 10kV双金路 | 什邡电力调度控制中心 | 双盛站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1258 | 10kV回城九路 | 什邡电力调度控制中心 | 回澜站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1259 | 10kV双盛路 | 什邡电力调度控制中心 | 双盛站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1260 | 10kV双化II路 | 什邡电力调度控制中心 | 双盛站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1261 | 10kV回烟二路 | 什邡电力调度控制中心 | 回澜站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1262 | 10kV回烟三路 | 什邡电力调度控制中心 | 回澜站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1263 | 10kV马井一路 | 什邡电力调度控制中心 | 马井 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1264 | 10kV新镇路 | 德阳电力调度控制中心 | 德新站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1265 | 10kV清阿路912线路 | 德阳电力调度控制中心 | 清平站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 德阳地调 |
| 1266 | 10kV德镇路961大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 德阳站新 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1267 | 10kV石开一路954大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1268 | 10kV庐合路921大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 庐山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1269 | 10kV风电一路914大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 风光站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1270 | 10kV庐水二路925大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 庐山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1271 | 10kV白新路912线路 | 德阳电力调度控制中心 | 白莲站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1272 | 10kV南浙路915大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 城南站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1273 | 10kV黄开二路927大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 主变受限; | 德阳地调 |
| 1274 | 10kV杨区路912大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 杨嘉站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1275 | 10kV南蒙路912大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 城南站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1276 | 10kV风浦路918大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 风光站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1277 | 10kV黄天北路925大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1278 | 10kV黄达路951大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 主变受限; | 德阳地调 |
| 1279 | 10kV双城镇大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 双东站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1280 | 10kV白和路915线路 | 德阳电力调度控制中心 | 白莲站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1281 | 10kV八农一路911大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 八角站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1282 | 10kV石金路952大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1283 | 10kV八旌路910大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 八角站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1284 | 10kV清园路925大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 清平站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1285 | 10kV石新二路923大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1286 | 10kV双通路大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 双东站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1287 | 10kV柏镇路 | 德阳电力调度控制中心 | 柏隆站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1288 | 10kV庐水一路952大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 庐山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1289 | 10kV黄龙南一路912大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1290 | 10kV八检路942大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 八角站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1291 | 10kV庐天南一路911大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 庐山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1292 | 10kV白宝路914线路 | 德阳电力调度控制中心 | 白莲站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1293 | 10kV杨火路 | 德阳电力调度控制中心 | 杨嘉站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1294 | 10kV清镇二路924线路 | 德阳电力调度控制中心 | 清平站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1295 | 10kV黄天南二路924大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 主变受限; | 德阳地调 |
| 1296 | 10kV石汉路925大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1297 | 10kV柏青路 | 德阳电力调度控制中心 | 柏隆站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1298 | 10kV旌天三路913大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 旌湖站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1299 | 10kV黄屏路926大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1300 | 10kV杨镇路926线路 | 德阳电力调度控制中心 | 杨嘉站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1301 | 10kV黄移路915大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1302 | 10kV黄所一路919大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 主变受限; | 德阳地调 |
| 1303 | 10kV德东路954大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 德阳站新 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1304 | 10kV石耐路926大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1305 | 10kV柏乡路 | 德阳电力调度控制中心 | 柏隆站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1306 | 10kV清镇路 | 德阳电力调度控制中心 | 清平站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 德阳地调 |
| 1307 | 10kV杨耐路 | 德阳电力调度控制中心 | 杨嘉站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1308 | 10kV石新一路914大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1309 | 10kV黄屏二路929大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 黄河站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 主变受限; | 德阳地调 |
| 1310 | 10kV石环一路951大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1311 | 10kV拱龙南一路912大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 拱桥站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1312 | 10kV拱桂路933大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 拱桥站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1313 | 10kV拱青路 | 德阳电力调度控制中心 | 拱桥站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1314 | 10kV石环二路 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1315 | 10kV石环三路 | 德阳电力调度控制中心 | 石亭江站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1316 | 10kV泰航二路 | 德阳电力调度控制中心 | 泰山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1317 | 10kV泰航一路 | 德阳电力调度控制中心 | 泰山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1318 | 10kV天所二二路 | 德阳电力调度控制中心 | 天元站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1319 | 10kV天韶二路 | 德阳电力调度控制中心 | 天元站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1320 | 10kV泰环二路 | 德阳电力调度控制中心 | 泰山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1321 | 10kV泰环五路 | 德阳电力调度控制中心 | 泰山站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1322 | 10kV南岷二路923大馈线 | 德阳电力调度控制中心 | 城南站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1323 | 10kV黄水线922大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 黄丹站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1324 | 10kV沐泥线大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 沐川站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1325 | 10kV五楠线912大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 沐川五星站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1326 | 10kV玉水线923大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 永福站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1327 | 10kV沐川大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 沐川站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1328 | 10kV育大线912大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 青龙站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1329 | 10kV沐竹线大馈线 | 沐川电力调度控制分中心 | 沐川站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1330 | 10kV寿乐三线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 寿鹤站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1331 | 10kV秀城四线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1332 | 10kV峨青线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 峨山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1333 | 10kV符峨线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 符溪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1334 | 10kV佛龚二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1335 | 10kV蔡工一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 蔡沱站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1336 | 10kV符胶线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 符溪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1337 | 10kV龙强线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 龙池站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1338 | 10kV峨高线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 岷山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1339 | 10kV佛汶线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1340 | 10kV峨鞠线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 岷山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1341 | 10kV秀杨一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1342 | 10kV秀城一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1343 | 10kV佛双线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|------|----|--------|--|-------------------|------|
| 1344 | 10kV佛清一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1345 | 10kV符丰线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 符溪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1346 | 10kV龙苗线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 龙池站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1347 | 10kV佛城二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1348 | 10kV蔡工四线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 蔡沱站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1349 | 10kV寿燕线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 寿鹤站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1350 | 10kV五双线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 五星站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1351 | 10kV秀城三线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1352 | 10kV佛龚一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1353 | 10kV佛佛二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1354 | 10kV秀城二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1355 | 10kV秀彭线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1356 | 10kV马杨线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 马坪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1357 | 10kV寿乐二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 寿鹤站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1358 | 10kV佛清二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1359 | 10kV佛晶一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1360 | 10kV龙镇线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 龙池站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1361 | 10kV马金线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 马坪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1362 | 10kV寿丰线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 寿鹤站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1363 | 10kV马门线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 马坪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1364 | 10kV符乐线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 符溪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1365 | 10kV寿乐一线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 寿鹤站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1366 | 10kV佛新线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 佛殿站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1367 | 10kV秀桂二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 秀湖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1368 | 10kV蔡符二线 | 峨眉山电力调度控制分中心 | 蔡沱站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1369 | 10kV周坡线 | 井研电力调度控制分中心 | 周坡站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1370 | 10kV竹石线 | 井研电力调度控制分中心 | 竹园站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1371 | 10kV周天线 | 井研电力调度控制分中心 | 周坡站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1372 | 10kV集纯线 | 井研电力调度控制分中心 | 集益站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1373 | 10kV王磨线 | 井研电力调度控制分中心 | 王村站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1374 | 10kV千石双回 | 井研电力调度控制分中心 | 千佛站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1375 | 10kV星新Ⅲ回998大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1376 | 10kV星新Ⅰ回992大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1377 | 10kV甘新Ⅰ回大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1378 | 10kV黄松Ⅰ回大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 黄土塘站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1379 | 10kV马水线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 马村站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1380 | 10kV星白线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1381 | 10kV甘鑫线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1382 | 10kV甘正线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1383 | 10kV星新Ⅱ线995大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1384 | 10kV星粤Ⅱ回999大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1385 | 10kV甘水线914大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1386 | 10kV甘夹二线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1387 | 10kV星园二线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1388 | 10kV永顺线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 永兴站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1389 | 10kV甘威线921大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 乐山地调 |
| 1390 | 10kV甘霖线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1391 | 10kV星粤线979大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1392 | 10kV星叶Ⅲ回 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1393 | 10kV星黄线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1394 | 10kV甘新Ⅱ回大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1395 | 10kV甘夹一线 | 夹江电力调度控制分中心 | 甘霖站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1396 | 10kV星高线大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1397 | 10kV星叶Ⅰ回大馈线 | 夹江电力调度控制分中心 | 星和站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 主变受限; | 乐山地调 |
| 1398 | 10kV凤祥线 | 乐山电力调度控制中心 | 凤凰站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1399 | 10kV凤邦线大馈线 | 乐山电力调度控制中心 | 凤凰站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1400 | 10kV乐青线 | 乐山电力调度控制中心 | 乐山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1401 | 10kV水污线大馈线 | 乐山电力调度控制中心 | 水口站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1402 | 10kV苏杨Ⅲ回 | 乐山电力调度控制中心 | 苏稽站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1403 | 10kV苏杨线 | 乐山电力调度控制中心 | 苏稽站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1404 | 10kV苏岸Ⅱ回 | 乐山电力调度控制中心 | 苏稽站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1405 | 10kV通荔线大馈线 | 乐山电力调度控制中心 | 通悦站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1406 | 10kV通嘉线 | 乐山电力调度控制中心 | 通悦站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1407 | 10kV土剑线 | 乐山电力调度控制中心 | 土主站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1408 | 10kV阳桥线 | 乐山电力调度控制中心 | 阳光站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1409 | 10kV阳家线 | 乐山电力调度控制中心 | 阳光站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1410 | 10kV茅青线953大馈线 | 乐山电力调度控制中心 | 茅桥站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1411 | 10kV茅磨线 | 乐山电力调度控制中心 | 茅桥站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1412 | 10kV城叙Ⅰ线 | 宜宾电力调度控制中心 | 城中站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1413 | 10kV宗星线632 | 宜宾电力调度控制中心 | 宗场站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1414 | 10kV鹫场线 | 宜宾电力调度控制中心 | 鹫州站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1415 | 10kV柏轻线 | 宜宾电力调度控制中心 | 柏树林站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1416 | 10kV柏坪二线 | 宜宾电力调度控制中心 | 柏树林站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1417 | 10kV柏园一线 | 宜宾电力调度控制中心 | 柏树林站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1418 | 10kV坪黄一线 | 宜宾电力调度控制中心 | 沙坪站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1419 | 10kV坪华线 | 宜宾电力调度控制中心 | 沙坪站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1420 | 10kV坪烤线 | 宜宾电力调度控制中心 | 沙坪站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1421 | 10kV红梅线 | 宜宾电力调度控制中心 | 红桥站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1422 | 10kV红玉线 | 宜宾电力调度控制中心 | 红桥站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1423 | 10kV大岩线 | 宜宾电力调度控制中心 | 大益站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1424 | 10kV大七线 | 宜宾电力调度控制中心 | 大益站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1425 | 10kV胜岩线 | 宜宾电力调度控制中心 | 胜天站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1426 | 10kV城赵线 | 宜宾电力调度控制中心 | 城南 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1427 | 10kV鲁铁线 | 宜宾电力调度控制中心 | 鲁西站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1428 | 10kV鲁坡线 | 宜宾电力调度控制中心 | 鲁西站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1429 | 10kV鲁赵线 | 宜宾电力调度控制中心 | 鲁西站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1430 | 10kV九鼎线 | 宜宾电力调度控制中心 | 九都站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1431 | 10kV九政线 | 宜宾电力调度控制中心 | 九都站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1432 | 10kV九城Ⅰ线 | 宜宾电力调度控制中心 | 九都站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1433 | 10kV九星Ⅰ线 | 宜宾电力调度控制中心 | 九都站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1434 | 10kV叙元线 | 宜宾电力调度控制中心 | 叙南站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1435 | 10kV横镇线 | 宜宾电力调度控制中心 | 横江站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |
| 1436 | 10kV菜五线 | 宜宾电力调度控制中心 | 菜坝站 | 公线 | 宜宾供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 宜宾地调 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|------|----|--------|--|--------------|------|
| 1530 | 10kV炳新二路 | 广汉电力调度控制中心 | 炳灵宫站 | 公用 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1531 | 10kV资福线 | 资中电力调度控制中心 | 资中站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1532 | 10kV资东线 | 资中电力调度控制中心 | 资中站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1533 | 10kV北东线 | 资中电力调度控制中心 | 城北站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1534 | 10kV北元线 | 资中电力调度控制中心 | 城北站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1535 | 10kV北茅线 | 资中电力调度控制中心 | 城北站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1536 | 10kV银朱线 | 资中电力调度控制中心 | 银山站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1537 | 10kV桥东一线 | 资中电力调度控制中心 | 倒石桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1538 | 10kV桥风一线 | 资中电力调度控制中心 | 倒石桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1539 | 10kV归渔线 | 资中电力调度控制中心 | 归德站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1540 | 10kV苏茅线 | 资中电力调度控制中心 | 苏家湾站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1541 | 10kV宋鹰线 | 资中电力调度控制中心 | 宋家站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1542 | 10kV北医线 | 资中电力调度控制中心 | 城北站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1543 | 10kV兴兰线 | 资中电力调度控制中心 | 兴隆站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1544 | 10kV红化线大馈线 | 威远电力调度控制中心 | 新场站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1545 | 10kV南品线 | 威远电力调度控制中心 | 威南站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1546 | 10kV清平线 | 威远电力调度控制中心 | 清溪站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1547 | 10kV镇理线大馈线 | 威远电力调度控制中心 | 镇西站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1548 | 10kV龙华线 | 威远电力调度控制中心 | 龙会站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1549 | 10kV威陶线 | 威远电力调度控制中心 | 威远站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1550 | 10kV镇水线大馈线 | 威远电力调度控制中心 | 镇西站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1551 | 10kV越楠线大馈线 | 威远电力调度控制中心 | 越溪站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1552 | 10kV杨巩线 | 威远电力调度控制中心 | 杨家湾站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1553 | 10kV两华线 | 威远电力调度控制中心 | 两河站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1554 | 10kV威水线 | 威远电力调度控制中心 | 威远站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1555 | 10kV龙川线 | 威远电力调度控制中心 | 龙会站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1556 | 10kV马石线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 马鞍山站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1557 | 10kV寿甜线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 寿溪桥 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1558 | 10kV八汉二线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1559 | 10kV史寿线 | 内江电力调度控制中心 | 史家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1560 | 10kV碑联线 | 内江电力调度控制中心 | 碑木站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1561 | 10kV八庭线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1562 | 10kV史牛线 | 内江电力调度控制中心 | 史家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1563 | 10kV双贸一线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1564 | 10kV双桥一线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1565 | 10kV三邱线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 三元站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1566 | 10kV杨河线 | 内江电力调度控制中心 | 杨坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1567 | 10kV凌朝线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 凌家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1568 | 10kV永西线 | 内江电力调度控制中心 | 永东站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1569 | 10kV双靖线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1570 | 10kV田桥线 | 内江电力调度控制中心 | 田家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1571 | 10kV河长线 | 内江电力调度控制中心 | 河口站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1572 | 10kV双工线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1573 | 10kV三石线 | 内江电力调度控制中心 | 三元站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1574 | 10kV双凤凰线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1575 | 10kV凌黄线 | 内江电力调度控制中心 | 凌家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1576 | 10kV石顺线 | 内江电力调度控制中心 | 石子站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1577 | 10kV双汉一线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1578 | 10kV万丁线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 万里坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1579 | 10kV双松线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1580 | 10kV牌五线 | 内江电力调度控制中心 | 牌楼站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1581 | 10kV凌郎线 | 内江电力调度控制中心 | 凌家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1582 | 10kV八火线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1583 | 10kV双桥二线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1584 | 10kV八五线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1585 | 10kV双农线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1586 | 10kV富凤线 | 内江电力调度控制中心 | 富溪站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1587 | 10kV桐安一线 | 内江电力调度控制中心 | 桐梓坝站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1588 | 10kV牌邦线 | 内江电力调度控制中心 | 牌楼站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1589 | 10kV凌三线 | 内江电力调度控制中心 | 凌家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1590 | 10kV白杨线 | 内江电力调度控制中心 | 白合站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1591 | 10kV杨双线 | 内江电力调度控制中心 | 杨坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1592 | 10kV碑永线 | 内江电力调度控制中心 | 碑木站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1593 | 10kV八工线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1594 | 10kV双鹏线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1595 | 10kV双动线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1596 | 10kV口碑线 | 内江电力调度控制中心 | 河口站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1597 | 10kV高镇线 | 内江电力调度控制中心 | 高梁站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1598 | 10kV河机线 | 内江电力调度控制中心 | 河口站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1599 | 10kV八凤线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1600 | 10kV八汉一线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1601 | 10kV桐中二线 | 内江电力调度控制中心 | 桐梓坝站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1602 | 10kV大长线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 大洲站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1603 | 10kV东法二线 | 内江电力调度控制中心 | 东兴站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1604 | 10kV八沱线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1605 | 10kV牌西一线 | 内江电力调度控制中心 | 牌楼站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1606 | 10kV团企线 | 内江电力调度控制中心 | 团结站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1607 | 10kV中再一线 | 内江电力调度控制中心 | 中山站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1608 | 10kV富银线 | 内江电力调度控制中心 | 富溪站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1609 | 10kV八印一线 | 内江电力调度控制中心 | 八角井站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1610 | 10kV万工线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 万里坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1611 | 10kV双白线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1612 | 10kV虎虹线 | 内江电力调度控制中心 | 虎湾站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1613 | 10kV万江线 | 内江电力调度控制中心 | 万里坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1614 | 10kV双玉线 | 内江电力调度控制中心 | 双苏站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1615 | 10kV寿安二线 | 内江电力调度控制中心 | 寿溪桥 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1616 | 10kV三维线大馈线 | 内江电力调度控制中心 | 三元站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1617 | 10kV湾陈线 | 内江电力调度控制中心 | 湾桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1618 | 10kV寿泽二线 | 内江电力调度控制中心 | 寿溪桥 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1619 | 10kV虎书线 | 内江电力调度控制中心 | 虎湾站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1620 | 10kV河广线 | 内江电力调度控制中心 | 河口站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1621 | 10kV河污线 | 内江电力调度控制中心 | 河口站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1622 | 10kV徐水线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|------------------|-------|----|--------|--|-------------------|------|
| 1623 | 10kV界镇线 | 隆昌电力调度控制中心 | 界市站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1624 | 10kV黄炉线 | 隆昌电力调度控制中心 | 黄家站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1625 | 10kV东康线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1626 | 10kV徐坝线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1627 | 10kV界铁线 | 隆昌电力调度控制中心 | 界市站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1628 | 10kV石李线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1629 | 10kV沙橡线 | 隆昌电力调度控制中心 | 沙坝站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1630 | 10kV望幼线 | 隆昌电力调度控制中心 | 望城坡站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1631 | 10kV沙城线 | 隆昌电力调度控制中心 | 沙坝站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1632 | 10kV徐西二线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1633 | 10kV普坡线 | 隆昌电力调度控制中心 | 普润站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1634 | 10kV平镇线 | 隆昌电力调度控制中心 | 平安站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1635 | 10kV东大线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1636 | 10kV东岭线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1637 | 10kV圣油线 | 隆昌电力调度控制中心 | 圣灯站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1638 | 10kV东纺线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1639 | 10kV石永线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1640 | 10kV石桥线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1641 | 10kV平灌线 | 隆昌电力调度控制中心 | 平安站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1642 | 10kV望一人一线 | 隆昌电力调度控制中心 | 望城坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1643 | 10kV沙瑞线 | 隆昌电力调度控制中心 | 沙坝站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1644 | 10kV石上线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1645 | 10kV望西二线 | 隆昌电力调度控制中心 | 望城坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1646 | 10kV东医线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1647 | 10kV石金线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1648 | 10kV望降线 | 隆昌电力调度控制中心 | 望城坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1649 | 10kV云桥线 | 隆昌电力调度控制中心 | 云顶站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1650 | 10kV沙民线 | 隆昌电力调度控制中心 | 沙坝站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1651 | 10kV圣方线 | 隆昌电力调度控制中心 | 圣灯站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1652 | 10kV望湿线 | 隆昌电力调度控制中心 | 望城坡站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1653 | 10kV徐工线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1654 | 10kV金东线 | 隆昌电力调度控制中心 | 金鹅 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1655 | 10kV东宝线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1656 | 10kV平双线 | 隆昌电力调度控制中心 | 平安站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1657 | 10kV平铁线 | 隆昌电力调度控制中心 | 平安站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1658 | 10kV东城中线 | 隆昌电力调度控制中心 | 东区站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1659 | 10kV徐新线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1660 | 10kV界天线 | 隆昌电力调度控制中心 | 界市站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1661 | 10kV石黑线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1662 | 10kV石火线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1663 | 10kV云山线 | 隆昌电力调度控制中心 | 云顶站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1664 | 10kV徐隆线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1665 | 10kV普油线 | 隆昌电力调度控制中心 | 普润站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1666 | 10kV洪昆线 | 隆昌电力调度控制中心 | 洪家站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1667 | 10kV塘庙线 | 隆昌电力调度控制中心 | 塘边站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1668 | 10kV塘园线 | 隆昌电力调度控制中心 | 塘边站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1669 | 10kV石坡一线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1670 | 10kV徐环线 | 隆昌电力调度控制中心 | 徐家桥站 | 公线 | 内江供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 内江地调 |
| 1671 | 10kV石玻二线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 内江地调 |
| 1672 | 10kV石玻三线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1673 | 10kV石玻四线 | 隆昌电力调度控制中心 | 石燕桥站 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1674 | 10kV金江二线 | 隆昌电力调度控制中心 | 金鹅 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1675 | 10kV金华一线 | 隆昌电力调度控制中心 | 金鹅 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1676 | 10kV金华二线 | 隆昌电力调度控制中心 | 金鹅 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1677 | 10kV界星线 | 隆昌电力调度控制中心 | 界市站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1678 | 10kV渔高线 | 隆昌电力调度控制中心 | 渔箭站 | 公线 | 内江供电公司 | | 主变受限; | 内江地调 |
| 1679 | 10kV光园六路 | 绵竹电力调度控制中心 | 光明站 | 公用 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1680 | 10kV光园一路 | 绵竹电力调度控制中心 | 光明站 | 公用 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1681 | 10kV龙城四路大馈线 | 绵竹电力调度控制中心 | 龙桥站 | 公线 | 德阳供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1682 | 10kV香械一路 | 绵竹电力调度控制中心 | 香山站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 德阳地调 |
| 1683 | 10kV曹渡线983线路 | 沙湾电力调度控制分中心 | 曹山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1684 | 10kV嘉新二线大馈线 | 沙湾电力调度控制分中心 | 嘉农站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1685 | 10kV新丰线 | 沙湾电力调度控制分中心 | 新农站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1686 | 10kV嘉宏一线 | 沙湾电力调度控制分中心 | 嘉农站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1687 | 10kV沙城五线 | 沙湾电力调度控制分中心 | 沙湾站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1688 | 10kV沙城三线 | 沙湾电力调度控制分中心 | 沙湾站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1689 | 10kV曹镇线984线路 | 沙湾电力调度控制分中心 | 曹山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1690 | 10kV魏车线 | 沙湾电力调度控制分中心 | 魏坪站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1691 | 10kV莽兰线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 马边莽坝站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1692 | 10kV两平线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 两河口站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1693 | 10kV三普线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 三河口站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1694 | 10kV马锋线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 马边站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1695 | 10kV荣猫线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 荣丁站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1696 | 10kV劳石线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 劳动站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1697 | 10kV杨苏线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 杨柳湾站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1698 | 10kV梅三线951断路器间隔 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 梅子坝站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1699 | 10kV双西线-大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 双龙埂站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1700 | 10kV民玛线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 民主站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1701 | 10kV双烟线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 双龙埂站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1702 | 10kV莽河线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 马边莽坝站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1703 | 10kV民东线大馈线 | 马边彝族自治县电力调度控制分中心 | 民主站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 1704 | 10kV牌星线 | 简阳电力调度控制中心 | 牌坊沟 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1705 | 10kV简天线 | 简阳电力调度控制中心 | 简阳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1706 | 10kV长石II线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1707 | 10kV简城线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 简阳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1708 | 10kV清龙一线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 清风 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1709 | 10kV牌开II线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 牌坊沟 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1710 | 10kV简分线 | 简阳电力调度控制中心 | 简阳 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1711 | 10kV放龙二线 | 简阳电力调度控制中心 | 解放 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1712 | 10kV石楠线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 石桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1713 | 10kV十园线 | 简阳电力调度控制中心 | 十里坝 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1714 | 10kV牌红II线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 牌坊沟 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1715 | 10kV江钟线 | 简阳电力调度控制中心 | 江南 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|-----|----|--------|--|--------------------|------|
| 1716 | 10kV清龙二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 清风 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1717 | 10kV江武线915大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 江南 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1718 | 10kV石桥线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 石桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1719 | 10kV放解二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 解放 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1720 | 10kV简郊线 | 简阳电力调度控制中心 | 简阳 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1721 | 10kV江泉II线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 江南 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1722 | 10kV石阳线 | 简阳电力调度控制中心 | 石桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1723 | 10kV江普线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 江南 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1724 | 10kV五施线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 五星 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1725 | 10kV简园线 | 简阳电力调度控制中心 | 简阳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1726 | 10kV牌城一线 | 简阳电力调度控制中心 | 牌坊沟 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1727 | 10kV三踏线 | 简阳电力调度控制中心 | 三星镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1728 | 10kV寿长线大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1729 | 10kV寿德二线 专线大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1730 | 10kV寿工线大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1731 | 10kV西敦线大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 西来 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1732 | 10kV金业路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1733 | 10kV寿业一路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1734 | 10kV西工路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 西来 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1735 | 10kV寿敦路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1736 | 10kV寿新路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1737 | 10kV金新路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1738 | 10kV寿镇路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1739 | 10kV金全路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1740 | 10kV西高路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 西来 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1741 | 10kV寿博路 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1742 | 10kV寿民路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1743 | 10kV西复路(蒲江)大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 西来 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1744 | 10kV霖光路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 霖雨 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1745 | 10kV金天路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1746 | 10kV金台线大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1747 | 10kV寿五路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1748 | 10kV寿业二路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 寿安 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1749 | 10kV金樱路大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1750 | 10kV金工线大馈线 | 蒲江电力调度控制中心 | 金马 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1751 | 10kV西镇线 | 蒲江电力调度控制中心 | 西来 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1752 | 10kV兴草线大馈线治理 | 简阳电力调度控制中心 | 兴隆镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1753 | 10kV康镇线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 健康 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1754 | 10kV长周线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1755 | 10kV石凤II线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 石盘 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1756 | 10kV清雷线 | 简阳电力调度控制中心 | 清风 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1757 | 10kV康庙线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 健康 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1758 | 10kV长南I线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1759 | 10kV长阳线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1760 | 10kV草福线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 草池 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1761 | 10kV长西II线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1762 | 10kV石凤一线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 石盘 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1763 | 10kV棉航线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 棉丰 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1764 | 10kV长镇二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1765 | 10kV贾环线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1766 | 10kV贾园四线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1767 | 10kV草建线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 草池 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1768 | 10kV贾康二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1769 | 10kV长西I线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1770 | 10kV光岔线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 兴隆镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1771 | 10kV贾林线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1772 | 10kV海玉一线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 海鸣 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1773 | 10kV石水线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 石盘 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1774 | 10kV贾坛线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1775 | 10kV康五线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 健康 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1776 | 10kV草镇线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 草池 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1777 | 10kV贾海线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1778 | 10kV兴同线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 兴隆镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1779 | 10kV丹龙II线大馈线治理 | 简阳电力调度控制中心 | 丹山 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1780 | 10kV兴望线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 兴隆镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1781 | 10kV丹龙I线大馈线治理 | 简阳电力调度控制中心 | 丹山 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1782 | 10kV贾园线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1783 | 10kV贾园二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1784 | 10kV贾园三线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1785 | 10kV康久线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 健康 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1786 | 10kV兴唐线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 兴隆镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1787 | 10kV兴福路大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 兴隆镇 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1788 | 10kV石水二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 石盘 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1789 | 10kV海铁二线 | 简阳电力调度控制中心 | 海鸣 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1790 | 10kV绛创线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 绛溪河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1791 | 10kV草长线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 草池 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1792 | 10kV贾镇二线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 贾家 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1793 | 10kV绛南线大馈线 | 简阳电力调度控制中心 | 绛溪河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1794 | 10kV长铺线大馈线-用户 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1795 | 10kV养碑线 | 简阳电力调度控制中心 | 养马河 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1796 | 10kV长洪线 | 简阳电力调度控制中心 | 长岭 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1797 | 10kV武检线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1798 | 10kV新开一线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1799 | 10kV花黄线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1800 | 10kV花开三线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1801 | 10kV清开七线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清涼 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1802 | 10kV清银三线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清涼 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; 主变受限; | 成都地调 |
| 1803 | 10kV花源线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1804 | 10kV武泰线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1805 | 10kV花复线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1806 | 10kV新九线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1807 | 10kV花兴路大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1808 | 10kV清筑线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清涼 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|------------|-----|----|--------|--|------------------|------|
| 1809 | 10kV武钢线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1810 | 10kV清金线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1811 | 10kV新莲线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1812 | 10kV新码线929大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1813 | 10kV清银四线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1814 | 10kV清代一线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1815 | 10kV武企线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1816 | 10kV花开一线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1817 | 10kV清代二线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1818 | 10kV清开一线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1819 | 10kV新铁线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1820 | 10kV清狩线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1821 | 10kV清开二线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1822 | 10kV花灯线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1823 | 10kV武站线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1824 | 10kV花台线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1825 | 10kV清云线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1826 | 10kV武水线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1827 | 10kV何英线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 何店 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1828 | 10kV花蔡线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1829 | 10kV花开二线913断路器间隔 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1830 | 10kV清开四线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1831 | 10kV清开三线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1832 | 10kV清铁线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1833 | 10kV花普线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1834 | 10kV花焊线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1835 | 10kV清讯三线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1836 | 10kV武扁线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1837 | 10kV清讯一线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1838 | 10kV清开八线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1839 | 10kV花镇线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1840 | 10kV花九线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1841 | 10kV花开四线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1842 | 10kV花开五线 | 新津电力调度控制中心 | 花桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1843 | 10kV清食一线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1844 | 10kV武刘线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1845 | 10kV武成线 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1846 | 10kV武双路 | 新津电力调度控制中心 | 文武 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1847 | 10kV清格二线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1848 | 10kV清格一线大馈线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1849 | 10kV清梦线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1850 | 10kV新枫线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1851 | 10kV新岸线 | 新津电力调度控制中心 | 新津 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1852 | 10kV清华一线 | 新津电力调度控制中心 | 清凉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1853 | 10kV店工路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 雍店 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1854 | 10kV湾福一路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 林湾 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1855 | 10kV德航路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 德源 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1856 | 10kV三唐路 | 郫都电力调度控制中心 | 三道堰 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1857 | 10kV德信一路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 德源 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1858 | 10kV桥古路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 同善桥 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1859 | 10kV龙洞路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 安龙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1860 | 10kV湾镇一路 | 郫都电力调度控制中心 | 林湾 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1861 | 10kV龙新路_郫县大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 安龙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1862 | 10kV桥微路大馈线 | 郫都电力调度控制中心 | 同善桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1863 | 10kV禅太线 | 郫都电力调度控制中心 | 玉禅 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1864 | 10kV店镇线 | 郫都电力调度控制中心 | 雍店 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1865 | 10kV梓港线 | 郫都电力调度控制中心 | 梓桐 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1866 | 10kV高清路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 高板 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1867 | 10kV业拉大馈线-用户 | 金堂电力调度控制中心 | 杨柳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1868 | 10kV淮步大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 淮口 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1869 | 10kV杨园路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 杨柳 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1870 | 10kV淮金路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 淮口 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1871 | 10kV淮三路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 淮口 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1872 | 10kV杨云路大馈线-用户 | 金堂电力调度控制中心 | 杨柳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1873 | 10kV淮铁路 | 金堂电力调度控制中心 | 淮口 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1874 | 10kV东安路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 东岳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1875 | 10kV三镇线 | 金堂电力调度控制中心 | 三星 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1876 | 10kV杨杏路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 杨柳 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1877 | 10kV沱北路 | 金堂电力调度控制中心 | 沱源 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1878 | 10kV杨海东路大馈线-用户 | 金堂电力调度控制中心 | 杨柳 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1879 | 10kV清云线大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 清凉 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1880 | 10kV红福路 | 金堂电力调度控制中心 | 红卫 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1881 | 10kV东鑫路大馈线-用户 | 金堂电力调度控制中心 | 东岳 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1882 | 10kV淮石路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 淮口 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1883 | 10kV东徽线 | 金堂电力调度控制中心 | 东岳 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 1884 | 10kV东阿路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 东岳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1885 | 10kV东成路大馈线 | 金堂电力调度控制中心 | 东岳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 1886 | 10kV汉柏线 | 新都电力调度控制中心 | 汉城 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1887 | 10kV堰桥线 | 新都电力调度控制中心 | 沙堰子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1888 | 10kV光新线 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1889 | 10kV江普线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1890 | 10kV汉集线 | 新都电力调度控制中心 | 汉城 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1891 | 10kV普万一线 | 新都电力调度控制中心 | 普河 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1892 | 10kV普龙二线 | 新都电力调度控制中心 | 普河 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1893 | 10kV江利二线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1894 | 10kV江工线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1895 | 10kV东客线 | 新都电力调度控制中心 | 东骏 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1896 | 10kV汉传线 | 新都电力调度控制中心 | 汉城 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1897 | 10kV瑞家线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1898 | 10kV江新线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1899 | 10kV堰昌线 | 新都电力调度控制中心 | 沙堰子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1900 | 10kV江城三线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |
| 1901 | 10kV光石线 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载,不可开放; | 成都地调 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------------|--------|----|--------|--|--------------|------|
| 1902 | 10kV龙达线 | 新都电力调度控制中心 | 龙桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1903 | 10kV光星线 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1904 | 10kV詹林线大馈线 | 新都电力调度控制中心 | 詹家湾 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1905 | 10kV三镇二路 | 新都电力调度控制中心 | 三河 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1906 | 10kV江园二线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1907 | 10kV汉天线 | 新都电力调度控制中心 | 汉城 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1908 | 10kV堰港线大馈线 | 新都电力调度控制中心 | 沙堰子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1909 | 10kV光中路 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1910 | 10kV桂工线 | 新都电力调度控制中心 | 桂湖 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1911 | 10kV汉贸线 | 新都电力调度控制中心 | 汉城 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1912 | 10kV桂园二线 | 新都电力调度控制中心 | 桂湖 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1913 | 10kV江金线(共用专线) | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1914 | 10kV桂斑线 | 新都电力调度控制中心 | 桂湖 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1915 | 10kV三府线 | 新都电力调度控制中心 | 三河 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1916 | 10kV普新一线 | 新都电力调度控制中心 | 普河 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1917 | 10kV楼华线大馈线 | 新都电力调度控制中心 | 高楼 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1918 | 10kV瑞安线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1919 | 10kV瑞友线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1920 | 10kV庙钢路 | 新都电力调度控制中心 | 山王庙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1921 | 10kV万蜀三线 | 新都电力调度控制中心 | 万和 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1922 | 10kV江利一线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1923 | 10kV瑞竹线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1924 | 10kV詹元路 | 新都电力调度控制中心 | 詹家湾 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1925 | 10kV江园一线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1926 | 10kV楼虎二线 | 新都电力调度控制中心 | 高楼 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1927 | 10kV太高线 | 新都电力调度控制中心 | 太清 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1928 | 10kV瑞园线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1929 | 10kV光和线 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1930 | 10kV龙丰一线大馈线 | 新都电力调度控制中心 | 龙桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1931 | 10kV美伏线 | 新都电力调度控制中心 | 美泉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1932 | 10kV堰镇线 | 新都电力调度控制中心 | 沙堰子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1933 | 10kV堰高线 | 新都电力调度控制中心 | 沙堰子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1934 | 10kV门天线 | 新都电力调度控制中心 | 石门 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1935 | 10kV瑞森线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1936 | 10kV庙镇路 | 新都电力调度控制中心 | 山王庙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1937 | 10kV马泉线 | 新都电力调度控制中心 | 马家 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1938 | 10kV光飞线 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1939 | 10kV江流二线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1940 | 10kV光热线 | 新都电力调度控制中心 | 光辉 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1941 | 10kV江城四线 | 新都电力调度控制中心 | 繁江 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1942 | 10kV瑞镇线 | 新都电力调度控制中心 | 瑞云 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1943 | 10kV子麦线 | 大邑电力调度控制中心 | 子龙庙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1944 | 10kV树家路 | 大邑电力调度控制中心 | 大树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1945 | 10kV悦复路 | 大邑电力调度控制中心 | 悦来 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1946 | 10kV树丰路 | 大邑电力调度控制中心 | 大树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1947 | 10kV庄苏路 | 大邑电力调度控制中心 | 庄园 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1948 | 10kV树工路 | 大邑电力调度控制中心 | 大树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1949 | 10kV树宏二线 | 大邑电力调度控制中心 | 大树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1950 | 10kV树王一路 | 大邑电力调度控制中心 | 大树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1951 | 10kV邛开二线 | 邛崃电力调度控制中心 | 邛崃 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1952 | 10kV羊工三线 | 邛崃电力调度控制中心 | 羊安 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1953 | 10kV塔工二线大馈线 | 邛崃电力调度控制中心 | 赵塔 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1954 | 10kV玉广路 | 邛崃电力调度控制中心 | 玉带 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1955 | 10kV羊工一线大馈线 | 邛崃电力调度控制中心 | 羊安 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1956 | 10kV水马线大馈线 | 邛崃电力调度控制中心 | 水口 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1957 | 10kV邛开一线 | 邛崃电力调度控制中心 | 邛崃 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1958 | 10kV玉马路大馈线 | 邛崃电力调度控制中心 | 玉带 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1959 | 10kV羊工七线 | 邛崃电力调度控制中心 | 羊安 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1960 | 10kV羊工二线 | 邛崃电力调度控制中心 | 羊安 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1961 | 10kV临源线 | 邛崃电力调度控制中心 | 临邛 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1962 | 10kV羊工九线 | 邛崃电力调度控制中心 | 羊安 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1963 | 10kV民麟北路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 民和 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1964 | 10kV隆集路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 兴隆(崇州) | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1965 | 10kV崇中一线大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 崇州 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1966 | 10kV元镇路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 元通 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1967 | 10kV高川路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 高庆 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1968 | 10kV鲁车路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 鲁家 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1969 | 10kV鲁何路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 鲁家 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1970 | 10kV康联网大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 永康 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1971 | 10kV康安路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 永康 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1972 | 10kV元梓路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 元通 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1973 | 10kV唐古路 | 崇州电力调度控制中心 | 唐公 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1974 | 10kV文济路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 文昌 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1975 | 10kV元胜路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 元通 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1976 | 10kV隆德路大馈线 | 崇州电力调度控制中心 | 兴隆(崇州) | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1977 | 10kV太东路 | 彭州电力调度控制中心 | 太清 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1978 | 10kV光发二路 | 彭州电力调度控制中心 | 光明 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1979 | 10kV光湖二路 | 彭州电力调度控制中心 | 光明 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1980 | 10kV连南二线 | 彭州电力调度控制中心 | 连封 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1981 | 10kV香隆二路 | 彭州电力调度控制中心 | 香树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1982 | 10kV香花线大馈线 | 彭州电力调度控制中心 | 香树 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1983 | 10kV光药二路 | 彭州电力调度控制中心 | 光明 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1984 | 10kV光湖一路 | 彭州电力调度控制中心 | 光明 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1985 | 10kV濛凰路 | 彭州电力调度控制中心 | 濛阳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1986 | 10kV濛轧路(主) LMY928Z | 彭州电力调度控制中心 | 濛阳 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1987 | 10kV太高线 | 彭州电力调度控制中心 | 太清 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1988 | 10kV小君路 | 彭州电力调度控制中心 | 小鱼洞 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1989 | 10kV太中路 | 彭州电力调度控制中心 | 太子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1990 | 10kV官虎线 | 彭州电力调度控制中心 | 官仓 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1991 | 10kV官红一路 | 彭州电力调度控制中心 | 官仓 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1992 | 10kV楠桂路 | 彭州电力调度控制中心 | 楠新 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1993 | 10kV大碑二线 | 青白江电力调度控制中心 | 大湾 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 1994 | 10kV景城二线 | 青白江电力调度控制中心 | 景峰 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|----------|----|--------|--|-------------------|------|
| 2088 | 10kV涌恒线大馈线 | 温江电力调度控制中心 | 涌泉 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2089 | 10kV涌名线大馈线 | 温江电力调度控制中心 | 涌泉 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 2090 | 10kV涌春线 | 温江电力调度控制中心 | 涌泉 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2091 | 10kV涌江线大馈线 | 温江电力调度控制中心 | 涌泉 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2092 | 10kV涌土线 | 温江电力调度控制中心 | 涌泉 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2093 | 10kV涌馨线 | 温江电力调度控制中心 | 涌泉 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2094 | 10kV春踏线 | 温江电力调度控制中心 | 万春 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2095 | 10kV春乡线 | 温江电力调度控制中心 | 万春 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2096 | 10kV春恩线 | 温江电力调度控制中心 | 万春 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2097 | 10kV团通线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2098 | 10kV团和一线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2099 | 10kV团和二线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2100 | 10kV团磨线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 2101 | 10kV团红线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 2102 | 10kV团教线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2103 | 10kV团镇线 | 温江电力调度控制中心 | 团结桥 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2104 | 10kV玉安线 | 温江电力调度控制中心 | 玉石 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2105 | 10kV柳三线 | 温江电力调度控制中心 | 柳城 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2106 | 10kV蒲向路 | 都江堰电力调度控制中心 | 蒲阳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2107 | 10kV虹新路大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 彩虹 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2108 | 10kV柳江路 | 都江堰电力调度控制中心 | 柳街 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2109 | 10kV虹观线大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 彩虹 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2110 | 10kV蒲园三路大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 蒲阳 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2111 | 10kV胥观路大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 胥家 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2112 | 10kV胥镇一路大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 胥家 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2113 | 10kV胥玉路大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 胥家 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2114 | 10kV灌城一路大馈线 | 都江堰电力调度控制中心 | 灌县 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2115 | 10kV水双线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2116 | 10kV官培线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 官盛站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2117 | 10kV河运西线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 河堰站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2118 | 10kV岭开一线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 分水岭站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2119 | 10kV河华线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 河堰站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2120 | 10kV桐庆线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 桐子梁站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2121 | 10kV西凌线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 西溪站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2122 | 10kV河肖线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 河堰站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2123 | 10kV河实二回大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 河堰站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2124 | 10kV马乐线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 石马河站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2125 | 10kV坛高线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 坛同站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2126 | 10kV官芳线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 官盛站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2127 | 10kV罗代一线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 梭罗站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2128 | 10kV双华线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 双河站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2129 | 10kV溪红线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 溪口站 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2130 | 10kV罗代二线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 梭罗站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2131 | 10kV桥新线 | 广安电力调度控制中心 | 卫桥站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2132 | 10kV河大一线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 河堰站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2133 | 10kV马跑线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 石马河站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2134 | 10kV罗永线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 梭罗站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2135 | 10kV官加一线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 官盛站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2136 | 10kV桥镇二回大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 卫桥站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2137 | 10kV水城线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 邻水站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2138 | 10kV官加二线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 官盛站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2139 | 10kV坛子线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 坛同站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2140 | 10kV西金线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 西溪站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2141 | 10kV马平线 | 广安电力调度控制中心 | 石马河站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2142 | 10kV高观线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 高兴站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2143 | 10kV马平二线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 石马河站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2144 | 10kV岭经一线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 分水岭站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2145 | 10kV岭经二线大馈线 | 广安电力调度控制中心 | 分水岭站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2146 | 10kV官肖线 | 广安电力调度控制中心 | 官盛站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2147 | 10kV涪李线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 沿口站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2148 | 10kV烈八线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 烈面站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2149 | 10kV平新线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 平山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2150 | 10kV山农线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2151 | 10kV涪泰线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 沿口站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2152 | 10kV万宝线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 万善站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2153 | 10kV烈面线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 烈面站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2154 | 10kV山丽线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2155 | 10kV方带二线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 方坪站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2156 | 10kV武振线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 武胜 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2157 | 10kV城石线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 城南站 (武胜) | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2158 | 10kV女街线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 龙女站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2159 | 10kV山临线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2160 | 10kV山工线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2161 | 10kV中高线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 中心站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2162 | 10kV飞三线951大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 飞龙站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2163 | 10kV方环线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 方坪站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2164 | 10kV涪坪线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 沿口站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2165 | 10kV中清线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 中心站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2166 | 10kV方高线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 方坪站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2167 | 10kV平华线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 平山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2168 | 10kV竹马线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 金竹站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2169 | 10kV中秀线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 中心站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2170 | 10kV涪环线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 沿口站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2171 | 10kV武工线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 武胜 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2172 | 10kV山银线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2173 | 10kV烈金线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 烈面站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2174 | 10kV涪植线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 涪口站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2175 | 10kV山胜线951 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2176 | 10kV平学线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 平山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2177 | 10kV山真线大馈线 | 武胜电力调度控制中心 | 天印山站 | 公线 | 广安供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 广安地调 |
| 2178 | 10kV高浦路大馈线 | 成都配调 | 高店子 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2179 | 10kV指百线 | 成都配调 | 指挥街 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2180 | 10kV梓百路 | 成都配调 | 吉祥街 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|----|--------|--|-------------------|------|
| 2181 | 10kV西二线 | 成都配调 | 犀浦 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2182 | 10kV高密路 | 成都配调 | 高店子 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2183 | 10kV蓉山路 | 成都配调 | 蓉东 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2184 | 10kV草中线 | 成都配调 | 草堂 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2185 | 10kV草石线 | 成都配调 | 草堂 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2186 | 10kV龙通线 | 成都配调 | 龙潭寺 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2187 | 10kV牌锐线 | 成都配调 | 铜牌 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2188 | 10kV苏罗路 | 成都配调 | 苏坡 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2189 | 10kV两土线 | 成都配调 | 两河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2190 | 10kV荔桂线 | 成都配调 | 荔枝巷 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2191 | 10kV军土路 | 成都配调 | 将军碑 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2192 | 10kV沙香路 | 成都配调 | 金沙 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2193 | 10kV桐紫线 | 成都配调 | 桐梓林 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2194 | 10kV两泰路 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2195 | 10kV下华线 | 成都配调 | 下洄槽 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2196 | 10kV胜研一路 | 成都配调 | 胜利 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2197 | 10kV灯府线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2198 | 10kV马软一路 | 成都配调 | 马河 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2199 | 10kV草官线 | 成都配调 | 草堂 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2200 | 10kV蒲安路大馈线 | 成都配调 | 犀浦 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2201 | 10kV灯传路大馈线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2202 | 10kV楼青线 | 成都配调 | 红牌楼 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2203 | 10kV西桥线 | 成都配调 | 西一环 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2204 | 10kV黄青线 | 成都配调 | 黄田坝 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2205 | 10kV作锐线 | 成都配调 | 合作 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2206 | 10kV西琴线 | 成都配调 | 西一环 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2207 | 10kV沙善路 | 成都配调 | 金沙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2208 | 10kV马工线 | 成都配调 | 马河 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2209 | 10kV棕学路 | 成都配调 | 棕树桥 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2210 | 10kV作明路 | 成都配调 | 合作 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2211 | 10kV作欧线 | 成都配调 | 合作 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2212 | 10kV浦理路 | 成都配调 | 犀浦 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2213 | 10kV龙院路 | 成都配调 | 龙潭寺 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2214 | 10kV晖东线 | 成都配调 | 迎晖 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2215 | 10kV奔特一路 | 成都配调 | 奔腾 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2216 | 10kV苏高线 | 成都配调 | 苏坡 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2217 | 10kV浦北线 | 成都配调 | 犀浦 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2218 | 10kV高园路大馈线 | 成都配调 | 高店子 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2219 | 10kV应红路 | 成都配调 | 应龙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2220 | 10kV铁科线 | 成都配调 | 铁佛 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2221 | 10kV双祠线 | 成都配调 | 双楠 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2222 | 10kV西沙线 | 成都配调 | 西一环 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2223 | 10kV两轻线 | 成都配调 | 两河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2224 | 10kV文金线 | 成都配调 | 文庙街 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2225 | 10kV浦航线 | 成都配调 | 犀浦 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2226 | 10kV灯广线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2227 | 10kV绿羊二路专线 | 成都配调 | 绿洲 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2228 | 10kV蓉明线 | 成都配调 | 蓉东 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2229 | 10kV桐盛路 | 成都配调 | 桐梓林 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2230 | 10kV五维线 | 成都配调 | 五块石 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2231 | 10kV腾羊路 | 成都配调 | 腾飞 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2232 | 10kV音息线 | 成都配调 | 潮音 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2233 | 10kV马科一线 | 成都配调 | 马河 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2234 | 10kV堤营路 | 成都配调 | 九里堤 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2235 | 10kV绿凯线 | 成都配调 | 绿洲 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2236 | 10kV胜楼路 | 成都配调 | 胜利 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2237 | 10kV辰店路 | 成都配调 | 星辰 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2238 | 10kV两动路 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2239 | 10kV培紫路 | 成都配调 | 培风 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2240 | 10kV胜包线 | 成都配调 | 胜利 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2241 | 10kV两助线 | 成都配调 | 两河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2242 | 10kV胜居线 | 成都配调 | 胜利 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2243 | 10kV梓光线 | 成都配调 | 梓桐 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2244 | 10kV音吉线 | 成都配调 | 潮音 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2245 | 10kV灯华线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2246 | 10kV龙桂线 | 成都配调 | 龙潭寺 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2247 | 10kV两利路 | 成都配调 | 两河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2248 | 10kV府雷线 | 成都配调 | 府青路 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2249 | 10kV沙研路, 专线 | 成都配调 | 金沙 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2250 | 10kV腾丽线 | 成都配调 | 腾飞 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2251 | 10kV沙世线 | 成都配调 | 金沙 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2252 | 10kV灯林线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2253 | 10kV灯雷线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 2254 | 10kV梓明线 | 成都配调 | 梓桐 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2255 | 10kV塔仁线 | 成都配调 | 塔子山 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2256 | 10kV三红线 | 成都配调 | 三圣 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2257 | 10kV环窑线 | 成都配调 | 中环南 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2258 | 10kV灯东路大馈线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2259 | 10kV灯电线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 2260 | 10kV望才路 | 成都配调 | 望江楼 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2261 | 10kV奔特二路专线 | 成都配调 | 奔腾 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2262 | 10kV两海二路, 专线 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2263 | 10kV灯鸿线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2264 | 10kV音竹路 | 成都配调 | 潮音 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2265 | 10kV塘冠线 | 成都配调 | 塘坎街 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2266 | 10kV灯里线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2267 | 10kV高滨路大馈线 | 成都配调 | 高店子 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2268 | 10kV胜三线 | 成都配调 | 胜利 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2269 | 10kV沙同线 | 成都配调 | 金沙 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2270 | 10kV南簇线 | 成都配调 | 南郊 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2271 | 10kV音苗路 | 成都配调 | 潮音 | 公线 | 成都供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2272 | 10kV两园线 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 |
| 2273 | 10kV灯泰线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|-----|----|--------|-------------------|--------------|------|
| 2274 | 10kV马软二路 | 成都配调 | 马河 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 |
| 2275 | 10kV两马路 | 成都配调 | 两河 | 公线 | 成都供电公司 | | 主变受限; | 成都地调 |
| 2276 | 10kV灯圣路 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 | |
| 2277 | 10kV核簇线 | 成都配调 | 核桃村 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2278 | 10kV西罗线 | 成都配调 | 西一环 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2279 | 10kV两海一路专线 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | 主变受限; | 成都地调 | |
| 2280 | 10kV两海三路 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | 主变受限; | 成都地调 | |
| 2281 | 10kV苏园路 | 成都配调 | 苏坡 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2282 | 10kV土局线 | 成都配调 | 土桥 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2283 | 10kV祥商线 | 成都配调 | 吉祥街 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2284 | 10kV浦团路大馈线 | 成都配调 | 犀浦 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2285 | 10kV村桥线 | 成都配调 | 新二村 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2286 | 10kV两移路 | 成都配调 | 两河 | 专线 | 用户产权 | 主变受限; | 成都地调 | |
| 2287 | 10kV音科线 | 成都配调 | 潮音 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2288 | 10kV指状线 | 成都配调 | 指捋街 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2289 | 10kV胜翡线 | 成都配调 | 胜利 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2290 | 10kV土开线 | 成都配调 | 土桥 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2291 | 10kV蓉号线 | 成都配调 | 蓉东 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2292 | 10kV胜蓝线 | 成都配调 | 胜利 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2293 | 10kV张龙线 | 成都配调 | 张家寺 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2294 | 10kV作水线 | 成都配调 | 合作 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2295 | 10kV作清线 | 成都配调 | 合作 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2296 | 10kV湾世二线 | 成都配调 | 七里湾 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2297 | 10kV槐下线 | 成都配调 | 槐树店 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2298 | 10kV沙润线 | 成都配调 | 金沙 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2299 | 10kV马西线 | 成都配调 | 马河 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2300 | 10kV益坡线 | 成都配调 | 益州 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2301 | 10kV府东线 | 成都配调 | 府青路 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2302 | 10kV苏草线 | 成都配调 | 苏坡 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2303 | 10kV胜安线 | 成都配调 | 胜利 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2304 | 10kV胜印线 | 成都配调 | 胜利 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2305 | 10kV灯迁线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放;主变受限; | 成都地调 | |
| 2306 | 10kV胜新线 | 成都配调 | 胜利 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2307 | 10kV辰维线 | 成都配调 | 星辰 | 公线 | 成都供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 成都地调 | |
| 2308 | 10kV灯青线 | 成都配调 | 圣灯 | 公线 | 成都供电公司 | 主变受限; | 成都地调 | |
| 2309 | 10kV灯万线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | 主变受限; | 成都地调 | |
| 2310 | 10kV灯榭线 | 成都配调 | 圣灯 | 专线 | 用户产权 | 主变受限; | 成都地调 | |
| 2311 | 10kV黄港路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2312 | 10kV国花路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 国玻 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2313 | 10kV黄铝一路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2314 | 10kV九双线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 九江 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2315 | 10kV塔东线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 塔桥 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2316 | 10kV国旭路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 国玻 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2317 | 10kV仁兴路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 仁宝 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2318 | 10kV国龙线916大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 桃园 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2319 | 10kV黄田路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2320 | 10kV河富路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 洪河 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2321 | 10kV十东线923大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 十陵 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2322 | 10kV大建线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 大众 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2323 | 10kV邻民路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 邻港 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2324 | 10kV大众四路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 大众 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2325 | 10kV松建线945大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 松林 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2326 | 10kV黄昆路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2327 | 10kV牧港三路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 牧马山 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2328 | 10kV黄邻路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2329 | 10kV东楠路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 东升 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2330 | 10kV永兰路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 永安 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2331 | 10kV龙街二线905大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 龙泉 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2332 | 10kV罗斐路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 罗家店 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2333 | 10kV快远线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 天保 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2334 | 10kV阳香线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 阳光 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2335 | 10kV清孚孚线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 清水 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2336 | 10kV东语路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 东升 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2337 | 10kV太镇线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 太平 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2338 | 10kV龙航线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 龙泉 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2339 | 10kV怡平二线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 怡居 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2340 | 10kV国园二路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 国玻 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2341 | 10kV清博路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 清水 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2342 | 10kV怡丽线915大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 怡居 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2343 | 10kV华领路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 华阳 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2344 | 10kV界怡路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 界牌 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2345 | 10kV九农线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 九江 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2346 | 10kV力峰路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 动力 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2347 | 10kV东园路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 东升 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2348 | 10kV龙兰线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 龙泉 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2349 | 10kV香万线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 香山 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2350 | 10kV黄农线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2351 | 10kV园圣路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 桃园 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2352 | 10kV滨开线907大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 滨西 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2353 | 10kV塔升线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 塔桥 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2354 | 10kV金昆线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 金桥 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2355 | 10kV力阳路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 动力 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2356 | 10kV星金线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 星空 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2357 | 10kV骑双路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 骑龙 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2358 | 10kV黄发路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2359 | 10kV骑南线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 骑龙 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2360 | 10kV板胜路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 板桥 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2361 | 10kV九商路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 九江 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2362 | 10kV骑协路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 骑龙 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2363 | 10kV九平路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 九江 | 专线 | 用户产权 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2364 | 10kV九成路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 九江 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2365 | 10kV滨镇线908大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 滨西 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |
| 2366 | 10kV阳学线924大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 阳光 | 公线 | 天府供电公司 | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--------------|------|----|--------|---|--------------|------|
| 2367 | 10kV红星路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 红花 | 公线 | 天府供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 |
| 2368 | 10kV黄铝二路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 黄甲 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 |
| 2369 | 10kV堰港二线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 桂花堰 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 |
| 2370 | 10kV堰乐线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 桂花堰 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 |
| 2371 | 10kV堰港一线大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 桂花堰 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 |
| 2372 | 10kV仁金路大馈线 | 天府电力调度控制中心 | 仁宝 | 专线 | 用户产权 | | 该线路满载, 不可开放; | 天府地调 |
| 2373 | 10kV平东线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 平桥站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2374 | 10kV平盛线927 | 五通桥电力调度控制分中心 | 平桥站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2375 | 10kV高丽线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 高坝子站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2376 | 10kV冠井线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 冠英站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2377 | 10kV高化线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 高坝子站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2378 | 10kV竹涌线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 竹根站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2379 | 10kV金新线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 金山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2380 | 10kV竹五线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 竹根站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2381 | 10kV金翥线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 金山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2382 | 10kV竹丽线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 竹根站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2383 | 10kV高东线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 高坝子站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2384 | 10kV和新线922 | 五通桥电力调度控制分中心 | 和平站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2385 | 10kV竹根线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 竹根站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2386 | 10kV冠桥线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 冠英站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2387 | 10kV金盐线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 金山站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2388 | 10kV云昊线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 新云站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2389 | 10kV冠尚线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 冠英站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2390 | 10kV高杨线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 高坝子站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2391 | 10kV蓬水线大馈线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 蓬池站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2392 | 10kV大杨一线 | 五通桥电力调度控制分中心 | 大兴站 | 公线 | 乐山供电公司 | | 该线路满载, 不可开放; | 乐山地调 |
| 2393 | 10kV溪阿线 | 岷江电力调度控制中心 | 古溪沟站 | 专线 | 用户产权 | 否 | 主变受限; | 岷江地调 |
| 2394 | 10kV溪裡线 | 岷江电力调度控制中心 | 古溪沟站 | 专线 | 用户产权 | 否 | 主变受限; | 岷江地调 |
| 2395 | 10kV溪中线 | 岷江电力调度控制中心 | 古溪沟站 | 专线 | 用户产权 | 否 | 主变受限; | 岷江地调 |
| 2396 | 10kV溪广线 | 岷江电力调度控制中心 | 古溪沟站 | 专线 | 用户产权 | 否 | 主变受限; | 岷江地调 |
| 2397 | 10kV溪仁线 | 岷江电力调度控制中心 | 古溪沟站 | 专线 | 用户产权 | 否 | 主变受限; | 岷江地调 |