序号	基本信息								历史运行信息				已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
	线路名称	所属调管范围	线路名称编号	所属变电站	主变额定电容量(KVA)	是否互供	最大允许电流(A)	允许载流容量(KVA)	线路性质	历史最大负荷电流(A)	历史最大负荷率(%)	年度历史最大负荷(kW)				
1	10kV洪新一线	洪雅电力调度控制中心	洪新一线916开关	新村开闭所	2000	否	1200	20784.61	公线	326	26	6825	0	18706.15	不受限	18700
2	10kV新业二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业二回924开关	新皂站	63000	否	1200	20784.61	公线	100	8	1732	0	18706.15	不受限	18700
3	10kV庐海路	德阳电力调度控制中心	备用路963开关	庐山站	102000	否	1200	20784.61	专线	0	0	0	0	18706.15	不受限	18700
4	10kV罗森路	绵竹电力调度控制中心	罗森路932开关	罗荣站	100000	否	1104	19121.84	专线	670.18	79	11607.5	0	17209.66	不受限	17200
5	10kV宁开三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开三线922开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	420.7	28	7286.6	0	16096.08	不受限	16050
6	10kV罗华线	洪雅电力调度控制中心	罗华线926开关	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	156.07	13	2703.2	0	16002.95	不受限	16000
7	10kV新业一回大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业一回903开关	新皂站	31500	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550
8	10kV松桐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐二线928开关	松涛站	102000	否	1000	17320.51	公用	459.49	46	5880	0	15588.46	不受限	15550
9	10kV天城路916大馈线	德阳电力调度控制中心	天城路916开关	天元站	65000	否	1000	17320.51	公线	107.9	10	1868.8	0	15588.46	不受限	15550
10	电网_10kV古开二路	广汉电力调度控制中心	古开二路926开关	古城	302000	否	1000	17320.51	专线	0	0	0	0	15588.46	不受限	15550
11	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古城	300000	否	1000	17320.51	专线	13.97	1	242	0	15346.46	不受限	15300
12	10kV团工一线	内江电力调度控制中心	团工一线917开关	团结站	104000	否	964	16696.97	公线	0	0	0	0	15027.27	不受限	15000
13	10kV宁开一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开一线915开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	448.87	30	7774.4	1000	14608.28	不受限	14600
14	10kV兰景线	青神电力调度控制中心	兰景线913开关	兰店站	100000	否	1000	17320.51	公线	56.58	6	979.9	0	14608.56	不受限	14600
15	10kV南洲路927大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路927开关	城南站	92000	是	1200	20784.61	专线	139.91	12	2423.3	2500	14127.69	不受限	14100
16	10kV石得一路935大馈线	德阳电力调度控制中心	石得一路935开关	石亭江站	102000	否	900	15588.46	公线	3.52	3	60.9	0	13968.71	不受限	13950
17	10kV石锅一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	石锅一路918开关	石亭江站	100000	否	894	15484.53	专线	199.3	22	3451.8	0	13936.08	不受限	13900
18	10kV拱医一路	德阳电力调度控制中心	拱医一路917开关	拱桥站	128000	是	1000	17320.51	专线	48.8	48	3.23	0	13856.41	不受限	13850
19	10kV南徐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐二线922开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公线	448.16	45	7530	0	13856.41	不受限	13850
20	10kV南徐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐一线912开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公用	230.78	23	4150	0	13856.41	不受限	13850
21	10kV高东线	仁寿电力调度控制中心	高东线912开关	高家站	20000	否	875	15155.44	公线	875	100	15155.4	0	13638.5	不受限	13600
22	10kV柏广Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅱ回958开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	875	100	15155.4	0	13639.9	不受限	13600
23	10kV五嘉路934大馈线	德阳电力调度控制中心	五嘉路934开关	五里堆	362000	是	1000	17320.51	公线	618.4	61	10710.6	350	13506.41	不受限	13500
24	10kV团工二线	内江电力调度控制中心	团工二线922开关	团结站	104000	否	964	16696.97	公线	192	20	3325	0	13472	不受限	13400
25	10kV德开路966大馈线	德阳电力调度控制中心	德开路966开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	48.55	5	840.8	0	13015.61	不受限	13000
26	10kV寿孵线	内江电力调度控制中心	寿孵线918开关	寿溪桥	310000	否	846	14653.15	专线	34.1	4	590.6	0	12597.24	不受限	12550
27	10kV时吉四线	宜宾电力调度控制中心	时吉四线996开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	441.3	55	7643	0	12470.77	不受限	12450
28	10kV时芯二线	宜宾电力调度控制中心	时芯二线925开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	100	13	1732	0	12470.77	不受限	12450
29	10kV时设二线	宜宾电力调度控制中心	时设二线976开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	728	91	12609	0	12470.77	不受限	12450
30	10kV南际路917大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路917开关	城南站	90000	否	800	13856.41	专线	282.5	35	4892.9	0	12470.77	不受限	12450
31	10kV净捷一线	崇州电力调度控制中心	净捷一线928	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	358.5	45	6086	0	12470.77	不受限	12450
32	10kV净智二线	崇州电力调度控制中心	净智二线927	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	368.4	46	6265.2	0	12470.77	不受限	12450
33	10kV净捷六线	崇州电力调度控制中心	净捷六线935	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	368.5	46	6265.5	0	12470.77	不受限	12450
34	10kV净智三线	崇州电力调度控制中心	净智三线933	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	258.38	32	4386.9	0	12470.77	不受限	12450
35	10kV金湖一线	眉山电力调度控制中心	金湖一线911开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	646.58	72	11199.1	0	12470.77	不受限	12450
36	10kV相岷线	眉山电力调度控制中心	相岷线911开关	相东站	20000	是	900	15588.46	公线	9	1	155.9	0	12470.77	不受限	12450
37	10kV齐庭一线665大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭一线966	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	80	10	1400	0	12470.77	不受限	12450
38	10kV金湖二线	眉山电力调度控制中心	金湖二线921开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	655.37	73	11351.3	0	12470.77	不受限	12450
39	10kV相医线	眉山电力调度控制中心	相医线917开关	相东站	20000	否	800	13856.41	专线	153.4	19	2657	0	12463.77	不受限	12450
40	10kV文安一线	彭山电力调度控制中心	文安一线927开关	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	344	43	5630.3	0	12470.77	不受限	12450

41	10kV文红一线	彭山电力调度控制中心	文红一线926开关	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	733	91	11997.3	0	12470.77	不受限	12450
42	10kV文红二线	彭山电力调度控制中心	文红二线936开关	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	757	94	12390.1	0	12470.77	不受限	12450
43	10kV彭锦线	彭山电力调度控制中心	彭锦线928开关	彭溪站	106000	否	800	13856.41	专线	428.9	53	7019.9	0	12470.77	不受限	12450
44	10kV谢应线	彭山电力调度控制中心	谢应线912开关	谢家站	20000	否	800	13856.41	专线	7.11	1	123.2	0	12347.57	不受限	12300
45	10kV宁开二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开Ⅱ线926开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	529.84	35	9176.8	2000	12205.88	不受限	12200
46	10kV南亚线	广元电力调度控制中心	南亚线918开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	109.57	12	1897.8	0	12225.34	不受限	12200
47	10kV普中线	仁寿电力调度控制中心	普中线918开关	普宁站	102000	是	875	15155.44	专线	875	100	15155.4	0	12124.35	不受限	12100
48	10kV德世路927大馈线	德阳电力调度控制中心	德世路927开关	德阳站新	105000	是	1000	17320.51	公线	490.18	49	8489.9	1800	12056.41	不受限	12050
49	10kV柏窖柏酒线917大馈线	泸州电力调度控制中心	柏窖柏酒线917开关	柏杨坪	81000	是	869	15051.52	公线	86.9	10	1328	0	12041.22	不受限	12000
50	10kV尚业二线	眉山电力调度控制中心	尚业二线923开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	83.19	9	1440.9	630	11958.71	不受限	11950
51	10kV城窖二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	城窖二线971	城东	50000	是	926	16038.79	公线	49.23	5	852.6	0	11978.43	不受限	11950
52	10kV沿乐西线	都江堰电力调度控制中心	沿乐西线907	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	35.19	4	609.5	0	11861.27	不受限	11850
53	10kV时宿一线	宜宾电力调度控制中心	时宿一线964开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	38.05	5	659	0	11811.77	不受限	11800
54	10kV时吉八线	宜宾电力调度控制中心	时吉八线994开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	41.98	5	727.1	0	11743.67	不受限	11700
55	10kV时山六线	宜宾电力调度控制中心	时山六线975开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	57.46	7	995.2	0	11475.57	不受限	11450
56	10kV冯医二线666	泸州电力调度控制中心	冯医二线666	冯嘴	63000	否	800	13856.41	专线	61.74	8	1069.3	0	11401.47	不受限	11400
57	10kV科达线	眉山电力调度控制中心	科达线919开关	科工园站	100000	否	800	13856.41	专线	62.36	8	1080	0	11390.77	不受限	11350
58	10kV时凹一线	宜宾电力调度控制中心	时凹一线981开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	64.6	8	1118.8	0	11351.97	不受限	11350
59	10kV新瓦新国线961大馈线	泸州电力调度控制中心	新瓦新国线961	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	81.2	10	1328	0	11251.4	不受限	11250
60	10kV普芙线	仁寿电力调度控制中心	普芙线924开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	139.09	16	2409	0	11230.9	不受限	11200
61	10kV桐和一线	内江电力调度控制中心	桐和一线962开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	67.41	7	1167.6	1030	11159.98	不受限	11150
62	10kV石宏一路953大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏一路953开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	113.95	14	1973.6	0	11085.13	不受限	11050
63	10KV广星路	广汉电力调度控制中心	广星路934开关	广汉站	82000	否	709	12280.24	公线	293.15	41	5077.4	0	11052.22	不受限	11050
64	10kV龙天二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天二线971开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	1328	0	11085.13	不受限	11050
65	10kV龙天一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天一线919开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	1328	0	11085.13	不受限	11050
66	10kV时设一线	宜宾电力调度控制中心	时设一线984开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	83.83	10	1452	0	11018.77	不受限	11000
67	10kV团融六线	内江电力调度控制中心	团融六线926开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	231.51	24	4009.7	0	11017.57	不受限	11000
68	10kV三钢二路	广汉电力调度控制中心	三钢二路912开关	三星堆站旧	120000	否	700	12124.36	专线	141.24	17	2040	0	10911.92	不受限	10900
69	10kV三钢五路	广汉电力调度控制中心	三钢五路906开关	三星堆站旧	122000	否	700	12124.36	专线	315.818	44	5294	0	10911.92	不受限	10900
70	10kV镇院线	眉山电力调度控制中心	镇院线961开关	镇江	150000	否	800	13856.41	专线	90.42	11	1566	0	10904.77	不受限	10900
71	10kV柏铁线	仁寿电力调度控制中心	柏铁线937开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	165.83	19	2872.2	0	10767.7	不受限	10750
72	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭二线946	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	97.11	12	1682	0	10788.77	不受限	10750
73	10kV光瑞路	绵竹电力调度控制中心	光瑞路925开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	103	13	1784	0	10686.77	不受限	10650
74	10kV德华路957大馈线	德阳电力调度控制中心	德华路957开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	371.47	37	6433.9	3230	10626.41	不受限	10600
75	10kV新益新学线971大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线971开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	35.63	4	617.1	0	10634.3	不受限	10600
76	10kV柏小柏鼓一线923大馈线	泸州电力调度控制中心	柏小柏鼓一线923开关	柏杨坪	81000	是	768	13302.15	公线	76.8	10	3214	0	10641.72	不受限	10600
77	10kV文安二线	彭山电力调度控制中心	文安二线937开关	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	106.7	13	1848	0	10622.77	不受限	10600
78	10kV白安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白安线965开关	白塔站	100000	否	1000	17320.51	专线	408.66	41	7078	5000	10588.46	不受限	10550
79	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继耀路979开关	继光站	126000	否	687	11899.19	专线	7.97	1	138	0	10571.27	不受限	10550
80	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松长二线924开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	161.12	17	2790.6	0	10566.98	不受限	10550

81	10kV杨捷路	德阳电力调度控制中心	杨捷路918开关	杨嘉站	31500	否	700	12124.36	专线	22.56	3	390.8	0	10521.12	不受限	10500
82	10kV大旭二线	眉山电力调度控制中心	旭南二线925开关	旭光开闭所	103000	是	760	13163.59	公线	567.92	75	9836.7	0	10530.87	不受限	10500
83	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板华线924开关	板仓站	80200	否	800	13856.41	专线	111.32	14	1928	0	10542.77	不受限	10500
84	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大锦线915开关	大方	240000	否	720	12470.77	专线	41.92	6	726	0	10497.69	不受限	10450
85	10kV康农线大馈线	江油电力调度控制中心	康农路904开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	5.64	1	97.6	0	10488.7	不受限	10450
86	10kV沿乐东线	都江堰电力调度控制中心	沿乐东线926	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	115.31	14	1997.1	0	10473.67	不受限	10450
87	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东兴站	100000	是	964	16696.97	公线	173.11	18	2998.2	0	10359.38	不受限	10350
88	10kV时山五线	宜宾电力调度控制中心	时山五线987开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	124.7	16	2159.8	0	10310.97	不受限	10300
89	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	公线	123.32	15	2135.9	0	10334.87	不受限	10300
90	10kV龙开龙学线923大馈线	泸州电力调度控制中心	龙开龙学线923	龙马潭	40000	是	851	14739.75	公线	69.14	8	1197.5	250	10344.3	不受限	10300
91	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨升线923开关	巨龙站(蓬安)	18500	否	676	11708.66	专线	12.7	2	220	0	10317.79	不受限	10300
92	10kV大医线	眉山电力调度控制中心	大医线971开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	125.64	16	2176	0	10294.77	不受限	10250
93	10kV金雕二线	眉山电力调度控制中心	金雕二线923开关	金龙站	105000	否	900	15588.46	公线	215.66	24	3735.3	0	10294.31	不受限	10250
94	10kV庐保一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保一路914开关	庐山站	102000	是	800	13856.41	公线	198.8	24	3443.2	800	10285.13	不受限	10250
95	10kV云曙一线大馈线	江油电力调度控制中心	云曙一线954开关	连云站	50000	否	653	11310.29	公用	100	15	1732	0	10179.26	不受限	10150
96	10kV华万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华万线928开关	新华站	80000	否	746	12921.1	专线	82.98	11	1437.2	0	10191.79	不受限	10150
97	10kV青新二线大馈线	南充电力调度控制中心	青新二线929开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	95.2	15	1648.8	0	10070.14	不受限	10050
98	10kV时电一线	宜宾电力调度控制中心	时电一线982开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	138.08	17	2391.6	0	10079.17	不受限	10050
99	10kV时电二线1	宜宾电力调度控制中心	时电二线973开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	137.74	17	2385.6	0	10085.17	不受限	10050
100	10kV净捷四线	崇州电力调度控制中心	净捷四线972	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	137.42	17	2380.1	0	10090.67	不受限	10050
101	10kV车众二线大馈线	天府电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	否	646	11189.05	专线	82.39	16	1427	0	10070.14	不受限	10050
102	10kV时宿二线	宜宾电力调度控制中心	时宿二线939开关	时代站	63000	否	800	13856.41	公线	140.08	18	2426.2	0	10044.57	不受限	10000
103	10kV福中线	眉山电力调度控制中心	福中线916开关	福盛	150000	否	800	13856.41	公线	146.91	18	2544.5	0	9926.27	不受限	9900
104	10kV南金线	广元电力调度控制中心	南金线926开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	245.51	27	4252.3	0	9870.84	不受限	9850
105	10kV荆合线大馈线	南充电力调度控制中心	荆合线915开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	10.37	2	179.6	0	9890.54	不受限	9850
106	10kV青金二线大馈线	南充电力调度控制中心	青金二线928开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	12.85	2	222.5	0	9847.64	不受限	9800
107	10kV北烟线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北烟线921开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	34.07	5	590.1	100	9847.69	不受限	9800
108	10kV彭观三线	彭山电力调度控制中心	彭观三线914开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	专线	152.82	19	2646.8	0	9823.97	不受限	9800
109	10kV黄开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开一路918开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	553.2	69	9581.4	1250	9835.13	不受限	9800
110	10kV楼陆线	青白江电力调度控制中心	楼陆线915开关	高楼	2*63000	否	630	10911.92	专线	10	2	173.2	0	9820.73	不受限	9800
111	10kV荆春线大馈线	南充电力调度控制中心	荆春线927开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	18.28	3	316.6	0	9753.54	不受限	9750
112	10kV柏广Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅰ回935开关	柏林站	82000	否	875	15155.44	专线	225.6	26	3907.4	0	9732.5	不受限	9700
113	10kV新灯新文线929大馈线	泸州电力调度控制中心	新灯新文线929开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	91.78	11	1589.6	0	9661.8	不受限	9650
114	10kV净泰线	崇州电力调度控制中心	净泰线924	净居	2*240000	否	619	10721.39	专线	341.3	42	5797.2	0	9649.25	不受限	9600
115	10kV白钛二路	绵竹电力调度控制中心	白钛二路906开关	白庙站	80000	否	615	10652.11	专线	5.86	5	102	0	9586.9	不受限	9550
116	10kV白钛一路	绵竹电力调度控制中心	白钛一路911开关	白庙站	82000	否	615	10652.11	专线	0.49	8	9	0	9586.9	不受限	9550
117	10kV南天线大馈线	自贡电力调度控制中心	南天线936开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	专线	94.14	13	1630.5	0	9593.19	不受限	9550
118	10kV灵源线	彭山电力调度控制中心	灵源线917开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	专线	91	15	1489.4	0	9353.07	不受限	9350
119	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	江巴线921开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	0	11	1028.3	0	9353.07	不受限	9350
120	10kV东莫线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东莫线913开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公线	0	16	1038.3	0	9353.07	不受限	9350
121	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔各线911开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公线	0	14	1068.64	0	9353.07	不受限	9350

122	10kV旦克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦克线912开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公线	0	16	1038.64	0	9353.07	不受限	9350
123	10kV富工二线	仁寿电力调度控制中心	富工二线915开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	600	100	10392.3	0	9353.07	不受限	9350
124	10kV龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线914开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	134.35	22	2327	0	9353.07	不受限	9350
125	10kV新庙线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新庙线925开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
126	10kV林政线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林政线947开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	9352.57	不受限	9350
127	10kV梁河线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁河线926开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
128	10kV回领线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回领线915开关	回龙站	50000	否	800	13856.41	公线	180.02	23	3118	0	9352.77	不受限	9350
129	10kV袁石二线	广元电力调度控制中心	袁石二线922开关	袁家坝	240000	否	600	10392.3	公线	179	29	3096	0	9353.07	不受限	9350
130	10kV民宏2路908负荷	蓥华电力调度控制中心	民宏2路908开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
131	10kV界科二线大馈线	安州电力调度控制中心	界科二线946开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9353.07	不受限	9350
132	10kV景洋二线	青白江电力调度控制中心	景洋二线954开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
133	10kV楼祥一线	青白江电力调度控制中心	楼祥一线908开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
134	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	丹顺一线913开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	469.2	78	8126.8	0	9353.07	不受限	9350
135	10kV湾华路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾华路991开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	490	82	8580	0	9353.07	不受限	9350
136	10kV店业路大馈线	郫都电力调度控制中心	店业线952开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	388	65	6520	0	9353.07	不受限	9350
137	10kV白嘉一路	绵竹电力调度控制中心	白嘉一路905开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	516.18	45	8952	0	9353.07	不受限	9350
138	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	店铁线950开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	558	93	9800	0	9353.07	不受限	9350
139	10kV丹萌线	彭州电力调度控制中心	丹萌线910	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	574.4	96	9948.9	0	9353.07	不受限	9350
140	10kV景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线911开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
141	10kV前福一线	青白江电力调度控制中心	前福一线925开关	前进	2*50000	否	600	10392.3	公线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
142	10kV红茶线	青白江电力调度控制中心	红茶线918开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
143	10kV东瑞路918大馈线	绵竹电力调度控制中心	东瑞路918开关	东北站	103000	否	600	10392.3	专线	4.4	10	76.2	0	9353.07	不受限	9350
144	10kV高港路	郫都电力调度控制中心	高港路937开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	556	93	9790	0	9353.07	不受限	9350
145	10kV塔勤二线	邛崃电力调度控制中心	塔勤二线935开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	1	0	17.2	0	9353.07	不受限	9350
146	10kV白嘉二路	绵竹电力调度控制中心	白嘉二路924开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	137	24	2359	0	9353.07	不受限	9350
147	10kV塔勤三线	邛崃电力调度控制中心	塔勤三线936开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	1	0	17.2	0	9353.07	不受限	9350
148	10kV塔勤一线	邛崃电力调度控制中心	塔勤一线934开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	1	0	17.2	0	9353.07	不受限	9350
149	10kV溪黄三路	大邑电力调度控制中心	溪黄二线923开关	川溪口	20000	否	600	10392.3	公线	0.01	1	0.01	0	9353.07	不受限	9350
150	10kV龙崇路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙崇线909开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	407	66	5900	0	9353.07	不受限	9350
151	10KV龙绿线大馈线	郫都电力调度控制中心	龙绿线916开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	21	4	340	0	9353.07	不受限	9350
152	10kV红顺路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	红顺线913开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
153	10kV红海线（主线）	青白江电力调度控制中心	红海线917开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
154	10kV红东线	青白江电力调度控制中心	红东线912开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9353.07	不受限	9350
155	10kV塔勤四线	邛崃电力调度控制中心	塔勤四线937开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	1	0	17.2	0	9353.07	不受限	9350
156	10kV石塔一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔一路913开关	石亭江站	500000	否	600	10392.3	专线	522.7	87	9053.1	0	9353.07	不受限	9350
157	10kV炳江路902大馈线	广汉电力调度控制中心	炳江路902开关	炳灵宫站	100000	否	600	10392.3	专线	213.72	35	3634	0	9353.07	不受限	9350
158	10kV三圣路905#线路	广汉电力调度控制中心	三圣路905开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	5.57	1	96.5	0	9353.07	不受限	9350
159	10kV连双一路	广汉电力调度控制中心	连双一路921开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	638.748	138	14367	0	9353.07	不受限	9350
160	10kV石宏二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏二路927开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	79.25	10	1372.6	315	9397.53	不受限	9350
161	10kV平汉三路	罗江电力调度控制中心	平汉三路913开关	平家站	100000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350

162	10kV庐福路928大馈线	德阳电力调度控制中心	庐福路928开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	343.2	57	5499.2	0	9353.07	不受限	9350
163	10kV庐东二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东二路927开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	81.89	14	1418.4	0	9353.07	不受限	9350
164	10kV五新路913大馈线	德阳电力调度控制中心	五新路913开关	五里堆	362000	否	600	10392.3	专线	460.4	76	7974.1	0	9353.07	不受限	9350
165	10kV连双二路	广汉电力调度控制中心	连双二路915开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	699.247	102	10632	0	9353.07	不受限	9350
166	10kV寿莱二线	内江电力调度控制中心	寿莱二线929开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	27.77	3	481	3500	9376.58	不受限	9350
167	10kV平汉四路	罗江电力调度控制中心	平汉四路914开关	平家站	100000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
168	10kV德汽路963大馈线	德阳电力调度控制中心	德汽路963开关	德阳站新	103000	否	600	10392.3	公线	65.6	11	1136.2	0	9353.07	不受限	9350
169	10kV石塔二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔二路922开关	石亭江站	50000	否	600	10392.3	专线	260.1	43	4504.9	0	9353.07	不受限	9350
170	10kV泰亨五路	德阳电力调度控制中心	泰亨五路936开关	泰山站	128000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
171	10kV清外路大馈线	天府电力调度控制中心	清外路949开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	176.03	29	1427	0	9353.07	不受限	9350
172	10kV柏运二线大馈线	天府电力调度控制中心	柏运二路943开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	228.22	57	3952.8	0	9353.07	不受限	9350
173	10kV柏众三路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众三路929开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	212.1	53	3673.6	0	9353.07	不受限	9350
174	10kV怡和二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和二线925开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	214.02	54	6760.3	0	9353.07	不受限	9350
175	10kV柏世路大馈线	天府电力调度控制中心	柏世路953开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	273.67	42	4740	0	9353.07	不受限	9350
176	10kV毛达路大馈线	天府电力调度控制中心	毛达路923开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	214.02	54	6760.3	0	9353.07	不受限	9350
177	10kV柏丰二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰二路921开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	365.4	66	6328.8	0	9353.07	不受限	9350
178	10kV龙达线大馈线	天府电力调度控制中心	龙达线917开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	76.42	25	1323.6	0	9353.07	不受限	9350
179	10kV罗安线大馈线	天府电力调度控制中心	罗安线913开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	214.02	54	3706.8	0	9353.07	不受限	9350
180	10kV麓生二路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生二路926开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	14.32	2	248	0	9353.07	不受限	9350
181	10kV金水线大馈线	天府电力调度控制中心	金水线916开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
182	10kV大嘉路大馈线	天府电力调度控制中心	大嘉路948开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	147.62	25	2556.8	0	9353.07	不受限	9350
183	10kV麓东线大馈线	天府电力调度控制中心	麓东路907开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	183.65	46	3180.8	0	9353.07	不受限	9350
184	10kV高百线923大馈线	天府电力调度控制中心	高白线923开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	132.53	22	2295.4	0	9353.07	不受限	9350
185	10kV怡都二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都二线923开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	365.4	66	6328.8	0	9353.07	不受限	9350
186	10kV柏众二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众二路935开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	134	33	2320.8	0	9353.07	不受限	9350
187	10kV金居线大馈线	天府电力调度控制中心	金居线961开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	273.67	42	4740	0	9353.07	不受限	9350
188	10kV麓丝线大馈线	天府电力调度控制中心	麓丝线922开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	60.64	10	448.8	0	9353.07	不受限	9350
189	10kV大金路大馈线	天府电力调度控制中心	大金路910开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	219.86	55	6328.8	0	9353.07	不受限	9350
190	10kV仁达路大馈线	天府电力调度控制中心	仁达路936开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	176.03	29	1427	0	9353.07	不受限	9350
191	10kV麓地线大馈线	天府电力调度控制中心	麓地路906开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
192	10kV应河线大馈线	天府电力调度控制中心	应河路909开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	337.68	84	5848.6	0	9353.07	不受限	9350
193	10kV滨云线大馈线	天府电力调度控制中心	滨云路942开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	172.62	29	2295.4	0	9353.07	不受限	9350
194	10kV塔锦线大馈线	天府电力调度控制中心	塔锦线978开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	183.65	46	3180.8	0	9353.07	不受限	9350
195	10kV砂剧线936大馈线	天府电力调度控制中心	砂剧线939开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	183.65	46	3180.8	0	9353.07	不受限	9350
196	10kV仁天路大馈线	天府电力调度控制中心	仁天路922开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	314.43	52	5446	0	9353.07	不受限	9350
197	10kV力核三路大馈线	天府电力调度控制中心	力核三路910开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	414.88	104	7185.8	0	9353.07	不受限	9350
198	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙空路990开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	365.4	66	6328.8	0	9353.07	不受限	9350
199	10kV香普线	天府电力调度控制中心	香普线911开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	414.88	104	7185.8	0	9353.07	不受限	9350
200	10kV塔江一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔江一线926开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	公线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
201	10kV怡和三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和三线926开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	273.67	42	4740	0	9353.07	不受限	9350
202	10kV仁园路大馈线	天府电力调度控制中心	仁园路913开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	212.1	53	3673.6	0	9353.07	不受限	9350
203	10kV仁生路大馈线	天府电力调度控制中心	仁生路914开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	108.55	27	1304	0	9353.07	不受限	9350
204	10kV大维路大馈线	天府电力调度控制中心	大维线936开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	365.4	66	6328.8	0	9353.07	不受限	9350
205	10kV麓生一路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生一路916开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	414.88	104	7185.8	0	9353.07	不受限	9350
206	10kV柏玻路大馈线	天府电力调度控制中心	柏玻路922开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	365.4	66	6328.8	0	9353.07	不受限	9350

207	10kV大龙线918大馈线	天府电力调度控制中心	大龙路918开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	273.67	42	3544	0	9353.07	不受限	9350
208	10kV柏宝路大馈线	天府电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
209	10kV智验线大馈线	天府电力调度控制中心	智验线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	414.88	104	7185.8	0	9353.07	不受限	9350
210	10kV凤北二线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北二线931开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	82.39	16	1427	0	9353.07	不受限	9350
211	10kV大海路大馈线	天府电力调度控制中心	大海路909开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	230.28	38	6328.8	0	9353.07	不受限	9350
212	10kV仁艾线大馈线	天府电力调度控制中心	仁艾路933开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	87.65	22	1518.1	0	9353.07	不受限	9350
213	10kV滨东线941大馈线	天府电力调度控制中心	滨东线941开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
214	10kV清嘉线948大馈线	天府电力调度控制中心	清嘉线948开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	132.53	22	2295.4	0	9353.07	不受限	9350
215	10kV滨慧线991大馈线	天府电力调度控制中心	滨慧线991开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	223	56	3585.6	0	9353.07	不受限	9350
216	10kV柏沃路大馈线	天府电力调度控制中心	柏沃路952开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	212.1	53	5764.8	0	9353.07	不受限	9350
217	10kV华油线大馈线	天府电力调度控制中心	华油路961开关	华阳	50000	否	600	10392.3	专线	147.62	25	2556.8	0	9353.07	不受限	9350
218	10kV区公线923大馈线	天府电力调度控制中心	区公线923开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	214.02	54	6760.3	0	9353.07	不受限	9350
219	10kV砂水线935大馈线	天府电力调度控制中心	砂水线935开关	红砂	180000	否	600	10392.3	专线	176.03	29	1427	0	9353.07	不受限	9350
220	10kV罗正线大馈线	天府电力调度控制中心	罗正线936开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	132.56	33	2296	0	9353.07	不受限	9350
221	10kV应铁路大馈线	天府电力调度控制中心	应铁路910开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	236.02	59	4087.9	0	9353.07	不受限	9350
222	10kV牧郡路大馈线	天府电力调度控制中心	牧郡路940开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	133.03	24	2304	0	9353.07	不受限	9350
223	10kV怡鼎线大馈线	天府电力调度控制中心	怡鼎线907开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	390.32	98	6760.3	0	9353.07	不受限	9350
224	10kV龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙东路927开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	332.84	95	668.6	0	9353.07	不受限	9350
225	10kV柏疗路大馈线	天府电力调度控制中心	柏疗路933开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	332.84	95	5764.8	0	9353.07	不受限	9350
226	10kV怡洪线913大馈线	天府电力调度控制中心	怡洪线913开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	273.67	42	4740	0	9353.07	不受限	9350
227	10kV应雅路大馈线	天府电力调度控制中心	应雅路915开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	180.98	45	1427	0	9353.07	不受限	9350
228	10kV麓铁路大馈线	天府电力调度控制中心	麓铁路918开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	204.62	51	3544	0	9353.07	不受限	9350
229	10kV柏众四路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众四路944开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	133.03	24	2304	0	9353.07	不受限	9350
230	10kV香越线大馈线	天府电力调度控制中心	香越线921开关	香山	63000	否	600	10392.3	公线	75.06	13	1300	0	9353.07	不受限	9350
231	10kV仁科路大馈线	天府电力调度控制中心	仁科路907开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	314.43	52	5446	0	9353.07	不受限	9350
232	10kV仁电路大馈线	天府电力调度控制中心	仁电路930开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	354.75	89	1300	0	9353.07	不受限	9350
233	10kV麓国线大馈线	天府电力调度控制中心	麓国线914开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	230.28	38	3673.6	0	9353.07	不受限	9350
234	10KV智云线大馈线	天府电力调度控制中心	智云线931开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	133.03	24	2304	0	9353.07	不受限	9350
235	10kV大铸路大馈线	天府电力调度控制中心	大铸路944开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
236	10kV高神线984大馈线	天府电力调度控制中心	高神线984开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	204.62	51	3544	0	9353.07	不受限	9350
237	10kV柏管路大馈线	天府电力调度控制中心	柏管路923开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	296.77	54	3544	0	9353.07	不受限	9350
238	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁材路908开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	14.32	2	248	0	9353.07	不受限	9350
239	10kV柏金路大馈线	天府电力调度控制中心	柏金路924开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	75.06	13	1300	0	9353.07	不受限	9350
240	10kV大华线919大馈线	天府电力调度控制中心	大华路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	157.66	26	2730.7	0	9353.07	不受限	9350
241	10kV清惠线大馈线	天府电力调度控制中心	清惠路943开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	273.67	42	4740	0	9353.07	不受限	9350
242	10kV桐佳线大馈线	天府电力调度控制中心	桐佳936开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	176.03	29	1427	0	9353.07	不受限	9350
243	10kV区清线914大馈线	天府电力调度控制中心	区清线914开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	183.65	46	3180.8	0	9353.07	不受限	9350
244	10kV麓雅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓雅线937开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	322.4	58	5584	0	9353.07	不受限	9350
245	10kV柏众一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众一路945开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	214.02	54	3706.8	0	9353.07	不受限	9350
246	10kV砂公线928大馈线	天府电力调度控制中心	砂公线928开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	176.03	29	1427	0	9353.07	不受限	9350
247	10kV罗村线大馈线	天府电力调度控制中心	罗村线924开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	75.29	19	1304	0	9353.07	不受限	9350
248	10kV怡都一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都一线916开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	176.03	29	1427	0	9353.07	不受限	9350
249	10kV罗化线大馈线	天府电力调度控制中心	罗化线923开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	390.32	98	6760.3	0	9353.07	不受限	9350
250	10kV沿文线	都江堰电力调度控制中心	沿文线910开关	沿江	128000	否	600	10392.3	专线	126.47	34	1334.7	0	9353.07	不受限	9350
251	10kV沿学路	都江堰电力调度控制中心	沿学路950	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	108.49	28	2	0	9351.07	不受限	9350

252	10kV小民路	广汉电力调度控制中心	小民路916开关	小汉站	73500	否	600	10392.3	专线	0.69	1	12	0	9341.07	不受限	9300
253	10kV景自线	青白江电力调度控制中心	景自线945开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	10	2	173.2	0	9342.27	不受限	9300
254	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	16	1038.2	0	9353.07	不受限	9300
255	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	14	1038.6	0	9353.07	不受限	9300
256	10kV坝环线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝环线912	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.5	0	9337.48	不受限	9300
257	10kV北新调线	南部电力调度控制中心	10kV北新调线924	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.5	0	9337.48	不受限	9300
258	10kV南化线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南化线922	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.5	0	9337.18	不受限	9300
259	10kV南郊线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南郊线921	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.5	0	9337.18	不受限	9300
260	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷西线911开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公线	0	15	1035.5	0	9353.07	不受限	9300
261	10kV桂通一线	彭山电力调度控制中心	桂通一线913开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	20	3	327.3	0	9337.48	不受限	9300
262	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	599	10374.98	专线	3.08	1	53.4	0	9284.08	不受限	9250
263	10kV望民线	高坪电力调度控制中心	望民线974开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	23.39	4	450.1	0	9275.13	不受限	9250
264	10kV永创线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永创线916开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	5.75	1	99.6	0	9253.47	不受限	9250
265	10kV大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线913开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	4.16	1	72	0	9281.07	不受限	9250
266	10kV团融一线	内江电力调度控制中心	团融一线914开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	333.76	35	5780.8	0	9246.47	不受限	9200
267	10kV罗航线大馈线	天府电力调度控制中心	罗航线914开关	罗家店	240000	否	591	10236.42	公线	214.02	54	6760.3	0	9212.78	不受限	9200
268	10kV康武线大馈线	江油电力调度控制中心	康武路903开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	79.27	10	1372.9	0	9213.4	不受限	9200
269	10kV东环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东环一线911开关	河东站	130000	否	595	10305.7	专线	26.96	5	466.9	0	9238.43	不受限	9200
270	10kV北磨线	蓬安电力调度控制中心	北磨线914开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	77.03	11	1334.2	0	9203.59	不受限	9200
271	10kV桃语线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃语线923开关	桃花山站(阆中)	20000	否	597	10340.34	公线	5.24	1	90.8	0	9215.51	不受限	9200
272	10kV城环线	布拖电力调度控制中心	城环线917开关	城北站布拖	36000	否	600	10392.3	公线	8.56	1	148.3	0	9204.77	不受限	9200
273	10kV桂通二线	彭山电力调度控制中心	桂通二线914开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	7.03	1	121.8	0	9215.68	不受限	9200
274	10kV下杭线	广元电力调度控制中心	下杭线975开关	下西站	100000	是	1000	17320.51	专线	271.25	27	4698.1	0	9158.31	不受限	9150
275	10kV三钢四路917#线路	广汉电力调度控制中心	三钢四路917开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	11.14	2	192.9	0	9160.17	不受限	9150
276	10kV城园线	青白江电力调度控制中心	城园线924开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	10.39	2	180	0	9173.07	不受限	9150
277	10kV景澜线	青白江电力调度控制中心	景澜线942开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	14.27	2	247.2	0	9105.87	不受限	9100
278	10kV前材线	青白江电力调度控制中心	前材线920开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	11.7	2	202.7	0	9103.61	不受限	9100
279	10kV康佳线	崇州电力调度控制中心	10kVII段旁路992开关	永康	107000	否	586	10149.82	专线	489.7	83	8313.2	0	9134.84	不受限	9100
280	10kV邛中线	邛崃电力调度控制中心	邛中线911开关	邛崃	63000	否	600	10392.3	专线	12.61	2	218.4	0	9134.67	不受限	9100
281	10kV民翔路大馈线	崇州电力调度控制中心	民翔路926	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	368.5	63	6256.5	0	9134.84	不受限	9100
282	10kV桐城三线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城三线921开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	14.32	2	248	0	9105.07	不受限	9100
283	10kV桂通三线	彭山电力调度控制中心	桂通三线925开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	11.25	2	194.8	0	9142.68	不受限	9100
284	10kV彭观一线	彭山电力调度控制中心	彭观一线913开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	公线	193.6	24	3353.1	0	9117.67	不受限	9100
285	10kV桐语四线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语四线927	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	10	2	173.2	0	9132.71	不受限	9100
286	10kV桐语二线	阆中电力调度控制分中心	桐语二线926	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	13.38	2	231.7	0	9074.61	不受限	9050
287	10kV北下线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北下线915开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	84.19	12	1458.2	0	9079.59	不受限	9050
288	10kV革万二线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革万二线924开关	革新	2*50000	否	800	13856.41	专线	196.36	25	3400.9	0	9069.87	不受限	9050
289	10kV芙中二线	苍溪电力调度控制中心	922芙中二线开关	35kV芙蓉站	16000	否	580	10045.89	公线	60	10	1000	0	9045	不受限	9045
290	10kV孙万六线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万六线966开关	孙家坝	364000	否	645	11171.73	公线	60.5	9	1047.9	0	9006.66	不受限	9000
291	10kV长经一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经一线915开关	长卿站	63000	否	618	10704.07	公用	100	16	1732	630	9003.66	不受限	9000

292	10kV永园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永园线914开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	18.28	3	316.6	0	9036.47	不受限	9000
293	10kV会太一线大馈线	江油电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	100	15	1732	0	9048.23	不受限	9000
294	10kV文宾二线	彭山电力调度控制中心	文宾二线938	文庙	1800000	否	964	16696.97	公线	347.25	36	6014.3	0	9012.97	不受限	9000
295	10kV花通线大馈线	郫都电力调度控制中心	花通线914开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	18.71	3	324	0	9029.07	不受限	9000
296	10kV桐城四线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城四线922开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	19	3	248	0	9024.07	不受限	9000
297	10kV桐城一线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城一线911开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	22.86	4	396	0	8957.07	不受限	8950
298	10kV车柏线913大馈线	天府电力调度控制中心	车柏线913开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	75.29	19	1304	0	8951.24	不受限	8950
299	10kV革万一线	青白江电力调度控制中心	革万一线909开关	革新	2*50000	否	800	13856.41	专线	201.4	25	3488.2	0	8982.57	不受限	8950
300	10kV董渝线	威远电力调度控制中心	董渝线929开关	董家湾	430000	否	576	9976.61	专线	25.46	4	493.1	0	8978.95	不受限	8950
301	10kV桂通四线	彭山电力调度控制中心	桂通四线926开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	19.68	3	340.9	0	8996.58	不受限	8950
302	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	20.62	3	357.2	0	8995.87	不受限	8950
303	10kV带西二线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅱ线920开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	14.45	2	250.3	0	8951.24	不受限	8950
304	10kV城政线	南江电力调度控制中心	10kV城政线853	城关站	20000	否	600	10392.3	公线	21.8	4	377.6	0	8975.47	不受限	8950
305	10kV孙万四线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万四线962开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	0.81	0	14	0	8923.38	不受限	8900
306	10kV孙万五线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万五线976开关	孙家坝	364000	是	645	11171.73	公线	124.04	19	2148.4	0	8937.38	不受限	8900
307	10kV红粮路	青白江电力调度控制中心	红粮线914开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	25.46	4	441	0	8912.07	不受限	8900
308	10kV大工南线	青白江电力调度控制中心	大工南线929开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	25.57	4	442.8	0	8863.51	不受限	8850
309	10kV曙华线	青白江电力调度控制中心	曙华线962开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	27.14	5	470	0	8883.07	不受限	8850
310	10kV滨梁线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨梁线905开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	28.68	5	496.8	0	8856.27	不受限	8850
311	10kV云高线大馈线	江油电力调度控制中心	云高线956开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	100	18	1732	0	8869.83	不受限	8850
312	10kV庙飞线	阆中电力调度控制分中心	庙飞线938开关	东岳庙站	100000	否	600	10392.3	专线	27.03	5	468.2	0	8884.87	不受限	8850
313	10kV方鑫线	宣汉电力调度控制中心	方鑫线938开关	方斗站	163100	否	580	10045.89	专线	12.07	2	209	0	8832.3	不受限	8800
314	10kV青镇四线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇四线962开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	6.88	1	119.1	0	8832.14	不受限	8800
315	10kV门坝二线	仪陇电力调度控制中心	门坝二线924开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	3	1	97.9	0	8806.88	不受限	8800
316	10kV麓山线大馈线	天府电力调度控制中心	麓山路910开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	30.69	5	531.5	0	8821.57	不受限	8800
317	10kV景都线	青白江电力调度控制中心	景都线946开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	31.18	5	540	0	8813.07	不受限	8800
318	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松法二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	公线	261.69	27	4532.5	0	8825.08	不受限	8800
319	10kV桐广线大馈线	天府电力调度控制中心	桐广线915开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	34.7	6	601	0	8752.07	不受限	8750
320	10kV桐金一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐金一线915开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	31.76	5	550.1	0	8756.21	不受限	8750
321	10kV南调线	南部电力调度控制中心	10kV南调线913	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	31.63	5	547.9	0	8789.58	不受限	8750
322	10kV桐金二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐金二线925开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	31.76	5	550.1	0	8756.21	不受限	8750
323	10kV青镇三线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇三线971开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	10.77	2	186.6	0	8764.64	不受限	8750
324	10KV沿工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿工线918开关	沿滩站	71900	是	696	12055.07	公线	49.22	7	852.5	0	8791.56	不受限	8750
325	10kV柏南柏鼓二线913大馈线	泸州电力调度控制中心	柏南柏鼓二线913开关	柏杨坪	40000	是	812	14064.25	公线	143.12	18	2478.9	0	8772.5	不受限	8750
326	10kV红新二线	仁寿电力调度控制中心	红新二线925开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	560	100	9699.48	0	8729.53	不受限	8700
327	10kV科五一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五一线951开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	222.41	28	3852.2	0	8727.68	不受限	8700
328	10kV云钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢二线926开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	75.6	12	1309.4	0	8745.16	不受限	8700
329	10KV民宏1路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏1路904开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	36.93	6	639.7	0	8713.37	不受限	8700
330	10kV天东线大馈线	自贡电力调度控制中心	天彩线931开关	天成	362000	否	563	9751.45	公线	4.1	1	71	0	8705.3	不受限	8700
331	10kV桐语三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语三线917	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	32.37	5	560.6	0	8745.71	不受限	8700

332	10kV麓阅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓阅线920开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	37.39	6	647.6	0	8705.47	不受限	8700
333	10kV前丰一线	青白江电力调度控制中心	前丰一线942开关	前进	2*50000	是	630	10911.92	公线	10	2	173.2	0	8729.54	不受限	8700
334	10kV前池二线	青白江电力调度控制中心	前池二线945开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	公线	32.18	5	557.4	0	8748.91	不受限	8700
335	10kV大青路	青白江电力调度控制中心	大青线938开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	37.07	6	642	0	8711.07	不受限	8700
336	10kV沙岷二线	大邑电力调度控制中心	沙岷二线916开关	沙渠	32000	否	600	10392.3	公线	38.8	6	672	0	8681.07	不受限	8650
337	10kV高西路	广汉电力调度控制中心	高西路922开关	高新站	82000	否	555	9612.88	公线	80.136	14	1354	0	8651.59	不受限	8650
338	10kV小林路	广汉电力调度控制中心	小林路912开关	小汉站旧	73500	否	555	9612.88	公线	427.852	76	7307	0	8651.59	不受限	8650
339	10kV大体二路	广汉电力调度控制中心	大体二路961开关	大塘站	128000	否	555	9612.88	公线	266.67	56	4710	0	8651.59	不受限	8650
340	10kV罗智线大馈线	天府电力调度控制中心	罗智线925开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	38.11	6	660	0	8693.07	不受限	8650
341	10kV香会线大馈线	天府电力调度控制中心	香会线922开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	38.6	6	668.6	0	8684.47	不受限	8650
342	10kV北中线	蓬安电力调度控制中心	北水线916开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	106.78	16	1849.4	0	8688.39	不受限	8650
343	10kV呷乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷乐线912开关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	0	14	964.6	0	8698.36	不受限	8650
344	10kV利污一线	石棉电力调度控制中心	利污一线957开关	利吉堡站	80000	否	600	10392.3	公线	39.73	7	688.1	0	8664.97	不受限	8650
345	10kV江纪二线	雅安配调	江纪二线924开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	5.8	1	100.5	600	8652.57	不受限	8650
346	10kV燕纺Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕纺Ⅰ线914开关	燕子山站	80000	否	563	9751.45	公线	4.5	1	78	0	8698.3	不受限	8650
347	10kV小刘三线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘三线934开关	小山站	82000	是	625	10825.32	公线	0	0	0	0	8660.26	不受限	8650
348	10kV松粤一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤一线912开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公线	329.38	60	5590	0	8604.83	不受限	8600
349	10kV鸡苌二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡苌二线945小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0.21	0	3.6	0	8616.82	不受限	8600
350	10kV帽文线	仁寿电力调度控制中心	帽文线926开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	5.65	1	97.8	0	8631.73	不受限	8600
351	10kV鸡苌一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡苌一线944小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600
352	10kV松坪二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪二线923开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	556.49	100	9320	0	8604.83	不受限	8600
353	10kV南湾二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南湾二线925开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600
354	10kV白化二路	绵竹电力调度控制中心	白化二路904开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	552	100	10059	0	8604.83	不受限	8600
355	10kV仙塑线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙塑线933开关	仙人桥站	126000	否	595	10305.7	公用	38.87	7	673.2	0	8601.93	不受限	8600
356	10kV梁平线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁平线933开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	8620.42	不受限	8600
357	10kV堰南三线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰南三线913开关	堰坝站	40000	否	552	9560.92	公线	200	36	3637.2	0	8604.83	不受限	8600
358	10kV青创一线大馈线	南充电力调度控制中心	青创一线976开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	82.53	13	1429.4	0	8640.74	不受限	8600
359	10kV晋川线大馈线	南充电力调度控制中心	晋川线970开关	搬晋	3600000	否	553	9578.24	专线	18.07	3	312.9	0	8620.42	不受限	8600
360	10kV花绿线	嘉陵电力调度控制中心	花绿线K102开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	12.22	2	211.6	0	8620.42	不受限	8600
361	10kV泉绿一线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅰ线K101开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	11.08	2	191.9	0	8620.42	不受限	8600
362	10kV泉绿三线	南充电力调度控制中心	泉绿III线K203开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	4.27	1	74.1	0	8620.42	不受限	8600
363	10kV芦菌线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦菌线914开关	芦溪站	16300	否	553	9578.24	专线	11.08	2	191.9	0	8608.22	不受限	8600
364	10kV泉医二线	南充电力调度控制中心	泉医Ⅱ线K201开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	49.66	9	860.1	0	8620.42	不受限	8600
365	10kV花房线	嘉陵电力调度控制中心	花房K104开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	32.04	6	554.9	0	8620.42	不受限	8600
366	10kV花凤线	嘉陵电力调度控制中心	花凤线K302开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	26.34	5	456.3	0	8620.42	不受限	8600
367	10kV塘隧线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘隧线927开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	27.68	5	479.5	0	8620.42	不受限	8600
368	10kV泉房线大馈线	南充电力调度控制中心	泉房线K103开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	32.75	6	567.3	0	8620.42	不受限	8600
369	10kV晋水一线大馈线	南充电力调度控制中心	晋水一线926开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	专线	10.85	2	187.9	0	8620.42	不受限	8600
370	10kV桐语一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语一线916	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	38.82	7	672.4	0	8633.91	不受限	8600
371	10kV花桂线	嘉陵电力调度控制中心	花桂线K301开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	10.04	2	173.8	0	8620.42	不受限	8600
372	10kV泉绿二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅱ线K204开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	29.91	5	518.1	0	8620.42	不受限	8600
373	10kV泉仁线大馈线	南充电力调度控制中心	泉仁线K104开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	15.84	3	274.4	0	8620.42	不受限	8600

374	10kV泉宾线大馈线	南充电力调度控制中心	泉宾线K205开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	67.32	12	1165.9	0	8620.42	不受限	8600
375	10kV泉伦线大馈线	南充电力调度控制中心	泉伦线K206开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	40.52	7	701.8	0	8620.42	不受限	8600
376	10kV花茶线	嘉陵电力调度控制中心	花茶线K203开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	18.49	3	320.3	0	8620.42	不受限	8600
377	10kV花威线	嘉陵电力调度控制中心	花威线K103开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	40.98	7	709.7	0	8620.42	不受限	8600
378	10kV峰石线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	峰石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	16.08	3	278.4	0	8620.42	不受限	8600
379	10kV泉医一线	南充电力调度控制中心	泉医Ⅰ线K102开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	14.3	3	247.6	0	8620.42	不受限	8600
380	10kV中宏二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中宏二线922开关	阆中站	126000	否	600	10392.3	公线	43.09	7	746.4	0	8606.67	不受限	8600
381	10kV泉火线	南充电力调度控制中心	泉火线K105开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	28.18	5	488	0	8620.42	不受限	8600
382	10kV大燕线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大燕线916开关	大方	240000	否	553	9578.24	专线	37.86	7	655.8	0	8620.42	不受限	8600
383	10kV泉庐线大馈线	南充电力调度控制中心	泉庐线K106开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	28.18	5	488	0	8620.42	不受限	8600
384	10kV泉欧线大馈线	南充电力调度控制中心	泉欧线K202开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	7.42	1	128.5	0	8620.42	不受限	8600
385	10kV花畅线	嘉陵电力调度控制中心	花畅线K101开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	29.99	5	519.4	0	8620.42	不受限	8600
386	10kV砂湖线934大馈线	天府电力调度控制中心	砂湖线934开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	41.86	7	725.1	0	8627.97	不受限	8600
387	10kV毛居线大馈线	天府电力调度控制中心	毛居线930开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	230.28	38	3673.6	0	8620.42	不受限	8600
388	10kV柏原路大馈线	天府电力调度控制中心	柏原路925开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	332.84	95	5764.8	0	8620.42	不受限	8600
389	10kV大鼎路大馈线	天府电力调度控制中心	大鼎路908开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	380.89	69	6597	0	8620.42	不受限	8600
390	10kV毛欧线大馈线	天府电力调度控制中心	毛欧线914开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	公线	314.43	52	5446	0	8620.42	不受限	8600
391	10kV毛康线大馈线	天府电力调度控制中心	毛康线906开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	273.67	42	4740	0	8620.42	不受限	8600
392	10kV麓兴线大馈线	天府电力调度控制中心	麓兴线915开关	麓湖	63000	否	553	9578.24	公线	390.32	98	6760.3	0	8620.42	不受限	8600
393	10kV力瓦线大馈线	天府电力调度控制中心	力瓦线935开关	动力	50000	否	553	9578.24	专线	157.66	26	2730.7	0	8620.42	不受限	8600
394	10kV柏天路大馈线	天府电力调度控制中心	柏天路951开关	柏合	180000	否	552	9560.92	专线	314.43	52	3673.6	0	8604.83	不受限	8600
395	10kV国三路大馈线	天府电力调度控制中心	国三路934开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	273.67	42	4740	0	8620.42	不受限	8600
396	10kV邻文路大馈线	天府电力调度控制中心	邻文路907开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	157.66	26	5446	0	8620.42	不受限	8600
397	10kV国强路大馈线	天府电力调度控制中心	国强路936开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	314.43	52	5446	0	8620.42	不受限	8600
398	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙旺路909开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	公线	87.65	22	1518.1	0	8604.83	不受限	8600
399	10kV香佳线大馈线	天府电力调度控制中心	香佳线936开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	214.02	54	3706.8	0	8620.42	不受限	8600
400	10kV仁宇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宇路906开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	180.98	45	3134.6	0	8620.42	不受限	8600
401	10kV柏乡线928大馈线	天府电力调度控制中心	柏乡路928开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	134	33	2320.8	0	8620.42	不受限	8600
402	10kV柏运一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏运一路941开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	332.84	95	5764.8	0	8620.42	不受限	8600
403	10kV大英线952大馈线	天府电力调度控制中心	大英路952开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	145.87	13	2295.4	0	8620.42	不受限	8600
404	10kV朝岳路	什邡电力调度控制中心	朝岳路922开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	310	50	5369.2	0	8604.83	不受限	8600
405	10kV经园四线	彭州电力调度控制中心	经园四线930开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	146.4	26	2535.72	0	8620.42	不受限	8600
406	10kV集京路	彭州电力调度控制中心	集京线920	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	477.2	86	8265.35	0	8620.42	不受限	8600
407	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一路905	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	525.6	95	9103.66	0	8620.42	不受限	8600
408	10kV连南一线	彭州电力调度控制中心	连南一线910	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	481.85	87	8345.89	0	8620.42	不受限	8600
409	10kV太民路	彭州电力调度控制中心	太民路923	太清	2*31500	否	553	9578.24	专线	147.6	27	2556.5	0	8620.42	不受限	8600
410	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	丹发二路992	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	625.2	113	10828.8	0	8620.42	不受限	8600
411	10kV连航一路	彭州电力调度控制中心	连航一线909开关	连封	240000+150000	是	553	9578.24	公线	83.8	15	1451.5	0	8620.42	不受限	8600
412	10kV沙君二线	彭州电力调度控制中心	沙君二线923开关	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	470.15	85	8143.24	0	8620.42	不受限	8600
413	10kV经园三线	彭州电力调度控制中心	经园三线910开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	172.56	31	2988.83	0	8620.42	不受限	8600
414	10kV丹集一路	彭州电力调度控制中心	丹集一线907开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	专线	442.8	80	7669.52	0	8620.42	不受限	8600
415	10kV香械二路	绵竹电力调度控制中心	香械二路923开关	香山站	80000	否	552	9560.92	专线	0.01	15	13.5	0	8604.83	不受限	8600
416	10kV庆冶一路（主）LQX911Z	彭州电力调度控制中心	庆冶一线911开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	502.8	91	8708.8	0	8620.42	不受限	8600
417	10kV白化一路	绵竹电力调度控制中心	白化一路902开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600
418	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭济线911开关	彭县	35000	否	553	9578.24	公线	517.2	94	8958.17	0	8620.42	不受限	8600

419	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆电路913	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	公线	577.2	104	9997.4	0	8620.42	不受限	8600
420	10kV经园一线	彭州电力调度控制中心	经园一线915开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	29.16	5	505.1	0	8604.83	不受限	8600
421	10kV光发一路	彭州电力调度控制中心	光发一路956	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	391.3	71	6777.51	0	8620.42	不受限	8600
422	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天东路944开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	678.96	123	11759.9	0	8620.42	不受限	8600
423	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	丹百二线929	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	475.2	86	8230.7	0	8620.42	不受限	8600
424	10kV军风路	彭州电力调度控制中心	军风路922	军乐	20000+10000	否	553	9578.24	公线	454.4	82	7870.44	0	8620.42	不受限	8600
425	10kV集和一线	彭州电力调度控制中心	集和一线926	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	352.32	64	6102.36	0	8620.42	不受限	8600
426	10kV天南路	彭州电力调度控制中心	天南路909	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	530.52	96	9188.88	0	8620.42	不受限	8600
427	10kV经园二线	彭州电力调度控制中心	经园二线932开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	18.36	3	318	0	8604.83	不受限	8600
428	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天致路910	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	634.2	115	10984.7	0	8620.42	不受限	8600
429	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西一线913开关	金马	103000	否	550	9526.28	公线	526.8	96	9480	0	8573.65	不受限	8550
430	10kV鲁捷三路	崇州电力调度控制中心	鲁捷三线943开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	43.74	7	757.5	0	8595.57	不受限	8550
431	10kV前欧二线	青白江电力调度控制中心	前欧二线950开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	43.39	7	751.6	0	8554.71	不受限	8550
432	10kV天北路	彭州电力调度控制中心	天北路945开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	647.28	117	11211.2	50	8570.42	不受限	8550
433	10kV楼祥二线	青白江电力调度控制中心	楼祥二线991开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	45.38	8	785.9	0	8567.17	不受限	8550
434	10kV店医线	郫都电力调度控制中心	店医线917开关	雍店	126000	否	550	9526.28	专线	23	4	410	0	8570.65	不受限	8550
435	10kV北水线	资中电力调度控制中心	北水线929开关	城北站	90000	是	742	12851.82	公线	171.45	23	2969.6	0	8597.04	不受限	8550
436	10kV拱新一路	德阳电力调度控制中心	拱新一路914开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	17.8	20	308.2	800	8553.07	不受限	8550
437	10kV毛感路大馈线	天府电力调度控制中心	毛感路909开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	212.1	53	3673.6	0	8573.65	不受限	8550
438	10kV毛数线大馈线	天府电力调度控制中心	毛数线905开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	390.32	98	6760.3	0	8573.65	不受限	8550
439	10kV毛园线大馈线	天府电力调度控制中心	毛园线913开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	236.02	59	4087.9	0	8573.65	不受限	8550
440	10kV晋油线	南充电力调度控制中心	晋油线928开关	搬晋	360000	否	646	11189.05	专线	87.36	14	1513	0	8557.14	不受限	8550
441	10KV三友二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三友二线908开关	三元站	40000	否	600	10392.3	公线	45.03	8	780	0	8573.07	不受限	8550
442	10kV双地线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双地线954开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	29.18	5	505.4	315	8532.67	不受限	8500
443	10kV梁智一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁智一线915开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	47.11	8	815.9	0	8537.17	不受限	8500
444	10kV晋场线大馈线	南充电力调度控制中心	晋场线927开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	公线	4.27	1	74	0	8546.42	不受限	8500
445	10kV荆南线大馈线	南充电力调度控制中心	荆南线926开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	88.24	14	1528.4	0	8541.74	不受限	8500
446	10kV桐园线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐园线918开关	梧桐站	100000	否	600	10392.3	公线	47.56	8	823.7	0	8529.37	不受限	8500
447	10kV北青线	蓬安电力调度控制中心	北青线926开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	46.22	8	800.5	0	8536.98	不受限	8500
448	10kV天彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV天彩线931开关	天成	360000	否	550	9526.28	专线	4.1	1	71	0	8502.7	不受限	8500
449	10kV双武三线	彭山电力调度控制中心	双武三线926开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	49.26	8	853.2	0	8499.87	不受限	8500
450	10kV仁气线大馈线	天府电力调度控制中心	仁气线923开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	5.75	1	99.6	0	8520.82	不受限	8500
451	10kV牧飞路大馈线	天府电力调度控制中心	牧飞路946开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	47.46	8	822	0	8531.07	不受限	8500
452	10kV沿华路	都江堰电力调度控制中心	沿华路913	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	47.7	8	826.1	0	8526.97	不受限	8500
453	10kV沿鑫路	都江堰电力调度控制中心	沿鑫路922	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	49.13	8	850.9	0	8502.17	不受限	8500
454	10kV团融三线	内江电力调度控制中心	团融三线916开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	374.02	39	6478.1	0	8549.17	不受限	8500
455	10kV连航二路	彭州电力调度控制中心	连航二线926开关	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	6	1	104	0	8516.42	不受限	8500
456	10kV连奥路	彭州电力调度控制中心	连奥路915	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	461.54	83	7994.11	160	8460.42	不受限	8450
457	10kV太合路	彭州电力调度控制中心	太合路920	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	337.2	61	5840.47	170	8450.42	不受限	8450
458	10kV青景路	都江堰电力调度控制中心	青景路914	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	50.44	8	873.6	0	8479.47	不受限	8450
459	10kV桐城二线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城二线912开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	52.71	9	913	0	8440.07	不受限	8400
460	10kV香算一线大馈线	天府电力调度控制中心	香算一线964开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	45.02	8	779.8	0	8432.98	不受限	8400
461	10kV红兰路	金堂电力调度控制中心	红兰路914	红卫	2*31500	否	540	9353.07	专线	1	10	1	0	8417.76	不受限	8400

462	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向胜路929开关	向阳站	65000	否	576	9976.61	公线	31.76	6	550.1	0	8428.85	不受限	8400
463	10kV乐新二线	乐山电力调度控制中心	乐新二线975开关	乐山站	100000	否	600	10392.3	公线	55.36	9	958.8	0	8394.27	不受限	8350
464	10kV山军路919#线路	中江电力调度控制中心	山军路919开关	松山站	100000	否	599	10374.98	专线	55.427	9	960	0	8377.5	不受限	8350
465	10kV景玺线	青白江电力调度控制中心	景玺线943开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	55.22	9	956.4	0	8396.67	不受限	8350
466	10kV丹集二路	彭州电力调度控制中心	丹集二线993开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	577.2	104	9997.4	250	8370.42	不受限	8350
467	10kV景钢线	青白江电力调度控制中心	景钢线931开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	55.22	9	956.4	0	8349.91	不受限	8350
468	10kV麓居线大馈线	天府电力调度控制中心	麓居线908开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	56.03	9	970.4	0	8382.67	不受限	8350
469	10kV桐会线大馈线	天府电力调度控制中心	桐会线933开关	桐子湾	63000	否	536	9283.79	专线	133.03	24	2304	0	8355.41	不受限	8350
470	10kV西国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西国线913开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	22	4	381	0	8395.3	不受限	8350
471	10kV沙工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙工线933开关	沙坪站	100200	是	660	11431.54	公线	45.27	7	784	0	8361.23	不受限	8350
472	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	星隧线920开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	14.3	3	247.6	0	8372.82	不受限	8350
473	10kV云堰二线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰二线939开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	47.45	8	821.9	0	8375.29	不受限	8350
474	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永金路963	永太站	20000	否	553	9578.24	专线	14.55	3	252	0	8368.42	不受限	8350
475	10kV恩何Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅰ回857	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	25.84	5	447.6	0	8391.06	不受限	8350
476	10kV界花三线大馈线	安州电力调度控制中心	界花三线945开关	界牌站	40000	是	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	8313.84	不受限	8300
477	10kV严临一线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临一线924开关	严湾	101000	是	600	10392.3	公线	60	10	1725	0	8313.84	不受限	8300
478	10kV仙韩线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙韩线974开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	8313.84	不受限	8300
479	10kV溜镇一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	溜镇一路911开关	溜氏站	20000	是	600	10392.3	公线	381.3	64	6458	0	8313.84	不受限	8300
480	10kV工隐路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工隐路922开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	562.28	94	9052	0	8313.84	不受限	8300
481	10kV工民路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工民路904开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	334.09	56	5248	0	8313.84	不受限	8300
482	10kV民镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民镇路943开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	517.4	86	8754	0	8313.84	不受限	8300
483	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城三线916开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	100	17	1732	0	8313.84	不受限	8300
484	10kV广恒一线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒一线971开关	广惠	272000	是	600	10392.3	公线	220.6	36	3820.9	0	8313.84	不受限	8300
485	10kV大旭一线	眉山电力调度控制中心	大旭一线931开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	30.02	5	520	0	8313.84	不受限	8300
486	10kV杨万二线947大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万二线947	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	60	10	1328	0	8313.84	不受限	8300
487	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	0	14	1038.65	0	8313.84	不受限	8300
488	10kV城泰线大馈线	南充电力调度控制中心	城泰线919开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	15.84	3	274.4	0	8346.02	不受限	8300
489	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	57.26	10	991.8	0	8345.68	不受限	8300
490	10kV带西一线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅰ线913开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	35.54	6	615.6	0	8335.64	不受限	8300
491	10kV坝浩线	南部电力调度控制中心	坝浩线917开关	黄家坝站	126700	是	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.5	0	8299.98	不受限	8300
492	10kV西脂线大馈线（专线）	自贡电力调度控制中心	西脂线915开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	26.57	5	460.2	0	8316.1	不受限	8300
493	10kV南豪线大馈线	自贡电力调度控制中心	南豪线966开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	专线	145.28	21	2525.5	0	8324.06	不受限	8300
494	10kV罗会线大馈线	天府电力调度控制中心	罗会线917开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	38.6	6	647.6	0	8313.84	不受限	8300
495	10kV香算二线大馈线	天府电力调度控制中心	香算二线934开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	51.18	9	886.5	0	8326.28	不受限	8300
496	天府地调.110kV/美满	天府电力调度控制中心	美化线913开关	美满	63000	是	600	10392.3	公线	176.03	29	1427	0	8313.84	不受限	8300
497	10kV力核七路大馈线	天府电力调度控制中心	力核七路923开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	204.62	51	3544	0	8313.84	不受限	8300
498	10kV云合线	天府电力调度控制中心	云合线965开关	凌云	63000	是	600	10392.3	公线	176.03	29	1427	0	8313.84	不受限	8300
499	10kV龙盛线大馈线	天府电力调度控制中心	龙盛路954开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	223	56	3988.4	0	8313.84	不受限	8300
500	10kV仁威路大馈线	天府电力调度控制中心	仁威路909开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	87.65	22	1518.1	0	8313.84	不受限	8300
501	10kV麓岭线大馈线	天府电力调度控制中心	麓岭路917开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	255.89	64	4432	0	8313.84	不受限	8300
502	10kV麓天线大馈线	天府电力调度控制中心	麓天线923开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	145.87	24	3706.8	0	8313.84	不受限	8300
503	10kV香海线大馈线	天府电力调度控制中心	香海线933开关	香山	63000	是	600	10392.3	专线	202.96	68	3515.2	0	8313.84	不受限	8300

504	10kV创红线大馈线	天府电力调度控制中心	创红线915开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	176.03	29	6760.3	0	8313.84	不受限	8300
505	10kV仁太路大馈线	天府电力调度控制中心	仁太路916开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	219.86	55	6328.8	0	8313.84	不受限	8300
506	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗刘线939开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	134	33	2320.8	0	8313.84	不受限	8300
507	10kV力宏路大馈线	天府电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	202.96	68	3515.2	0	8313.84	不受限	8300
508	10kV龙悦路大馈线	天府电力调度控制中心	龙悦路952开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	183.65	46	3180.8	0	8313.84	不受限	8300
509	10kV仁厂一路大馈线	天府电力调度控制中心	仁厂一路915开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	133.03	24	2304	0	8313.84	不受限	8300
510	10kV创医线大馈线	天府电力调度控制中心	创医线962开关	创新	63000	是	600	10392.3	专线	14.32	2	248	0	8313.84	不受限	8300
511	10kV共赛线	温江电力调度控制中心	共赛线954开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	1	0	17.2	0	8313.84	不受限	8300
512	10kV青西路	都江堰电力调度控制中心	青西路905	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	102.34	49	1446.7	0	8313.84	不受限	8300
513	10kV胥都北路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都北路909	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	117.68	16	1224.5	0	8313.84	不受限	8300
514	10kV沿康路	都江堰电力调度控制中心	沿康路952	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	124.11	14	1045.7	0	8313.84	不受限	8300
515	10kV太桥路大馈线	郫都电力调度控制中心	太桥路905开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	280	47	4800	0	8313.84	不受限	8300
516	10kV湾方路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾方线910开关	林湾	176000	否	600	10392.3	公线	349	58	6200	0	8313.84	不受限	8300
517	10kV太沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	太沙路924开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	304	51	5300	0	8313.84	不受限	8300
518	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	禅团线912开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	517	86	8910	0	8313.84	不受限	8300
519	10kV曙星线	青白江电力调度控制中心	曙星线934开关	曙光	2*40000	是	600	10392.3	公线	10	2	173.2	0	8313.84	不受限	8300
520	10kV花崇线大馈线	郫都电力调度控制中心	花崇线912开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	613	102	11500	0	8313.84	不受限	8300
521	10kV安唐路大馈线	郫都电力调度控制中心	安唐路912开关	安德	20000	是	600	10392.3	公线	327	55	5700	0	8313.84	不受限	8300
522	10kV连东线	彭州电力调度控制中心	连东线913开关	连封	240000+150000	是	600	10392.3	公线	465.57	78	8063.9	0	8313.84	不受限	8300
523	10kV筒北线	郫都电力调度控制中心	筒北线921开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	434	72	7200	0	8313.54	不受限	8300
524	10kV桥都路	郫都电力调度控制中心	桥都线906开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	378	63	6300	0	8313.84	不受限	8300
525	10kV梓东路	郫都电力调度控制中心	梓东线922开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	514	86	8900	0	8313.84	不受限	8300
526	10kV玉博线	邛崃电力调度控制中心	玉博线945开关	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	58.68	10	1016.4	0	8336.67	不受限	8300
527	10kV筒瑞路	郫都电力调度控制中心	筒瑞线943开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	195	33	3379	0	8313.84	不受限	8300
528	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	515	86	8905	0	8313.84	不受限	8300
529	10kV龙清线	郫都电力调度控制中心	龙清线913开关	安龙	102000	是	600	10392.3	公线	510	85	9000	0	8313.84	不受限	8300
530	10kV三升线	彭州电力调度控制中心	10kV三升线908	三界	6300*2+20000	是	600	10392.3	公线	366.94	61	6355.6	0	8313.84	不受限	8300
531	10kV桥郫线	郫都电力调度控制中心	桥郫线993开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	257	43	4300	0	8313.84	不受限	8300
532	10kV浦轻路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦轻路913开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	350	58	6100	0	8313.84	不受限	8300
533	10kV店宇路大馈线	郫都电力调度控制中心	店宇线936开关	雍店	126000	是	600	10392.3	专线	441	74	7500	0	8313.84	不受限	8300
534	10kV红佳线	青白江电力调度控制中心	红佳线924开关	红锋	2*40000	是	600	10392.3	公线	10	2	173.2	0	8313.84	不受限	8300
535	10kV店浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	店浦路946开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	496	83	8701	0	8313.84	不受限	8300
536	10kV浦开线	郫都电力调度控制中心	浦开线919开关	犀浦	182000	是	600	10392.3	专线	460	77	8160	0	8313.84	不受限	8300
537	10kV梓世路	郫都电力调度控制中心	梓世线915开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	专线	227	38	4001	0	8313.84	不受限	8300
538	10kV桥秦线	郫都电力调度控制中心	桥秦线946开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	242	40	4200	0	8313.84	不受限	8300
539	10kV店筒路大馈线	郫都电力调度控制中心	店筒线986开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	554	93	9780	0	8310.84	不受限	8300
540	10kV湾团路	郫都电力调度控制中心	湾团线926开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	478	80	8005	0	8313.84	不受限	8300
541	10kV高团路大馈线	郫都电力调度控制中心	高团路944开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	501	83	7850	0	8313.84	不受限	8300
542	10kV桥堰路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥堰线907开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	487	81	8500	0	8313.84	不受限	8300
543	10kV泰亨四路	德阳电力调度控制中心	泰亨四路952开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	84.43	14	462.3	0	8313.84	不受限	8300
544	10kV泰扬路	德阳电力调度控制中心	泰扬路924开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	574.39	51	10078	0	8313.84	不受限	8300
545	10kV拱医二路	德阳电力调度控制中心	拱医二路934开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	专线	9.85	16	2.5	0	8313.84	不受限	8300
546	10kV泰迅路	德阳电力调度控制中心	泰迅路913开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	268.6	44	4652.1	0	8313.84	不受限	8300

547	10kV黄所二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所二路928开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	8313.84	不受限	8300
548	10kV泰亨三路	德阳电力调度控制中心	泰亨三路914开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不受限	8300
549	10kV古宏二路	广汉电力调度控制中心	古宏二路912开关	古城	300000	否	534	9249.15	专线	197.72	34	3116	0	8324.24	不受限	8300
550	10kV旌翠路915大馈线	德阳电力调度控制中心	旌翠路915开关	旌湖站	100000	是	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	8313.84	不受限	8300
551	10kV湾渡线	郫都电力调度控制中心	湾渡线927开关	林湾	182000	否	600	10392.3	公线	277	46	4800	0	8289.84	不受限	8250
552	10kV湾沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾沙线943开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	195	33	3350	0	8289.84	不受限	8250
553	10kV濛食线	彭州电力调度控制中心	濛食线913	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	19.4	4	336	0	8284.42	不受限	8250
554	10kV门安线（共用专线）	新都电力调度控制中心	门安线963开关	石门	126000	否	592	10253.74	专线	55.72	9	965	0	8263.37	不受限	8250
555	10kV杨华二线	达县电力调度控制中心	杨华二线963开关	杨柳垭站	80000	否	600	10392.3	专线	61.88	10	1071.7	0	8281.37	不受限	8250
556	10kV德飞线	阆中电力调度控制分中心	德飞线974开关	八德	180000	否	550	9526.28	专线	18.09	3	313.4	0	8260.25	不受限	8250
557	10kV普外线	仁寿电力调度控制中心	普外线912开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	310.1	35	5371	0	8268.9	不受限	8250
558	10kV柏嘉线	仁寿电力调度控制中心	柏嘉线943开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	25.92	5	449	0	8280.53	不受限	8250
559	10kV水宏一回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏一回921开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	137.11	39	2605.97	0	8277.47	不受限	8250
560	10kV水宏二回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏二回941开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	137.11	39	2605.97	0	8277.47	不受限	8250
561	10kV高企线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企线901开关	高水站	31500	否	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	8215.12	不受限	8200
562	10kV新永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永二线908开关	新皂站	31500	否	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	8215.12	不受限	8200
563	10kV晨威一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨威一线936开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	65.4	11	1132.7	0	8220.37	不受限	8200
564	10kV回开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回开四线927开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公线	64.55	11	1118	0	8235.07	不受限	8200
565	10kV岗湖线	通川电力调度控制中心	10kV.岗湖线957开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	22.17	4	384	0	8220.83	不受限	8200
566	10kV杨谷线942大馈线	泸州电力调度控制中心	杨谷线942	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	3.87	1	67	0	8246.84	不受限	8200
567	10kV西铁线	南充电力调度控制中心	西铁线973开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	23.22	4	402.1	0	8218.32	不受限	8200
568	10kV海阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海阳二线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	26.85	5	465.1	0	8244.56	不受限	8200
569	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	66.56	11	1152.8	0	8200.27	不受限	8200
570	10kV海江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江二线934开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	22.14	4	383.5	0	8244.56	不受限	8200
571	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁坪站	40000	否	600	10392.3	公线	65.4	11	1132.8	0	8220.27	不受限	8200
572	10kV海晶线大馈线	高坪电力调度控制中心	海晶线933开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	25.28	4	437.8	0	8244.56	不受限	8200
573	10kV门御一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御一线932开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	公线	35.7	6	618.3	0	8244.56	不受限	8200
574	10kV白新二路	绵竹电力调度控制中心	白新二路909开关	白庙站	80000	是	600	10392.3	公用	4.11	1	71.1	0	8242.74	不受限	8200
575	10kV红航一线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航一线926开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	31.94	6	553.2	250	8238.1	不受限	8200
576	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	丹发一路906	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	542.4	98	9394.64	400	8220.42	不受限	8200
577	10kV连润线	彭州电力调度控制中心	连润线935开关	连封	240000+150000	否	600	10392.3	专线	64.3	11	1113.6	0	8239.47	不受限	8200
578	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站	100000	否	600	10392.3	公线	66.44	11	1150.7	0	8202.37	不受限	8200
579	10kV桥新线	资中电力调度控制中心	桥新线972开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	专线	65.46	11	1133.8	0	8219.27	不受限	8200
580	10kV沿嘉线	都江堰电力调度控制中心	沿嘉线914	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	65.64	11	1136.8	0	8216.27	不受限	8200
581	10kV桐税线大馈线	天府电力调度控制中心	桐税线934开关	桐子湾	63000	是	591	10236.42	专线	228.22	57	3952.8	0	8189.14	不受限	8150
582	10kV元回二路	什邡电力调度控制中心	元回二路926开关	元石站	164000	否	552	9560.92	公线	25.86	5	447.9	0	8156.93	不受限	8150
583	10kV前欧三线	青白江电力调度控制中心	前欧三线926开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	65.34	11	1131.7	0	8174.61	不受限	8150
584	10kV龙蟒路905大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙蟒路905开关	龙桥站	71500	否	525	9093.27	专线	1.76	10	1304.5	0	8183.94	不受限	8150
585	10kV寿德一线（右线）	蒲江电力调度控制中心	寿德一线905开关	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	275.04	52	4580	0	8183.94	不受限	8150
586	10kV北嘉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北嘉线922开关	城北站(蓬安)	94500	是	676	11708.66	公线	70.2	10	1215.8	0	8151.13	不受限	8150
587	10kV永车线	雅安电力调度控制中心	永车线913开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	539.84	87	9350	1195	8158.07	不受限	8150
588	10kV福光线	眉山电力调度控制中心	福光线915开关	福盛	150000	否	900	15588.46	专线	337.69	38	5848.8	0	8180.81	不受限	8150

589	10kV大青线	眉山电力调度控制中心	大青线935开关	大石桥站	103000	是	800	13856.41	公线	169	21	2927	0	8158.13	不受限	8150
590	10kV石镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石镇线913开关	石羊站	20000	否	525	9093.27	公用	308	58	5334.7	0	8183.94	不受限	8150
591	10kV南府线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南府线927开关	南塔站	126000	否	708	12262.92	公线	164.75	23	2853.4	0	8183.23	不受限	8150
592	10kV溜镇二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	溜镇二路921开关	溜氏站	20000	否	600	10392.3	公线	71.27	12	1234.4	0	8118.67	不受限	8100
593	10kV复杨线	通川电力调度控制中心	复杨线954开关	复兴	243000	否	600	10392.3	公线	71.5	12	1238.3	0	8114.77	不受限	8100
594	10kV文韵二线926	乐至电力调度控制中心	10kV文韵二线926小车开关	文峰	302000	否	520	9006.66	公线	0	0	0	0	8105.99	不受限	8100
595	10kV皂三二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三二线925开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	339.65	65	5882.7	0	8105.99	不受限	8100
596	10kV皂三一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三一线916开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	441.26	85	7642.6	0	8105.99	不受限	8100
597	10kV沙天线	仁寿电力调度控制中心	沙天线922开关	沙子湾站	20000	是	600	10392.3	公线	12.3	2	213.1	0	8100.74	不受限	8100
598	10kV仙宾线	乐至电力调度控制中心	10kV仙宾线921开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公用	114.24	22	1978.64	0	8105.99	不受限	8100
599	10kV南卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧一线917开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	38.52	7	667.1	0	8109.2	不受限	8100
600	10kV南龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	南龙线921开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	87.42	13	1514.1	0	8129.96	不受限	8100
601	10kV南创一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南创一线935开关	南湖站	163500	否	660	11431.54	专线	125.94	19	2181.2	0	8107.19	不受限	8100
602	10kV塘同线	嘉陵电力调度控制中心	塘同线914开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	29.99	5	519.4	0	8101.02	不受限	8100
603	10kV民川路大馈线	崇州电力调度控制中心	民川路954	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	357.8	56	6069.5	0	8119.86	不受限	8100
604	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经石二线920开关	经纬	153000	否	553	9578.24	公线	574.68	104	9953.75	500	8120.42	不受限	8100
605	10kV前池三线	青白江电力调度控制中心	前池三线946开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	68.75	12	1190.8	0	8115.51	不受限	8100
606	10kV景恒线	青白江电力调度控制中心	景恒线926开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	71.85	12	1244.4	0	8108.67	不受限	8100
607	10kV金华二线	隆昌电力调度控制中心	金华二线925开关	金鹅	28000	是	660	11431.54	公线	145	22	2518.8	500	8145.23	受限	8100
608	10kV金华一线	隆昌电力调度控制中心	金华一线915开关	金鹅	28000	是	660	11431.54	公线	145	22	2518.8	1250	8145.23	受限	8100
609	10kV桐财线大馈线	天府电力调度控制中心	桐财线932开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	69.8	12	1209	0	8144.07	不受限	8100
610	10kV凤北一线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北一线911开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	70.13	12	1214.7	0	8138.37	不受限	8100
611	10kV创信路大馈线	天府电力调度控制中心	创信线913开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	72.75	12	1260.1	0	8092.97	不受限	8050
612	10kV清新四线大馈线	天府电力调度控制中心	清新四线951开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	73.44	12	1272	0	8081.07	不受限	8050
613	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛城线920开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	74.71	12	1293.9	0	8059.17	不受限	8050
614	10kV庄金线	大邑电力调度控制中心	庄金线932开关	庄园	100000	否	550	9526.28	公线	29.14	5	504.7	0	8068.95	不受限	8050
615	10kV董贸一线	威远电力调度控制中心	董贸一线916开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	53.29	9	923	0	8055.95	不受限	8050
616	10kV坝鸦线921断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV坝鸦线921	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	73.5	12	1273.1	0	8064.38	不受限	8050
617	10kV凤火线大馈线	南充电力调度控制中心	凤火线914开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	32.75	6	567.3	0	8053.12	不受限	8050
618	10kV茜兰线917大馈线	泸州电力调度控制中心	茜兰线917	茜草坝	40000	是	664	11500.82	公线	64.53	10	1117.6	0	8083.06	不受限	8050
619	10kV群飞线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群飞线946开关	群文	90000	否	600	10392.3	公线	74.19	12	1285	0	8068.07	不受限	8050
620	10kV云河三线大馈线	江油电力调度控制中心	云河三线923开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	44.68	8	773.8	0	8096.03	不受限	8050
621	10kV游王二线	蓬溪电力调度控制中心	游王二线971开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	73.56	13.6	1337.76	0	8015.31	不受限	8010
622	10kV安渔一线	眉山电力调度控制中心	安渔一线954开关	安平站	113000	否	600	10392.3	公线	76.1	13	1318.1	0	8034.97	不受限	8000
623	10kV会月线大馈线	江油电力调度控制中心	会月线944开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	140.96	21	2441.4	0	8002.87	不受限	8000
624	10kV九御线	广元电力调度控制中心	九御线975开关	九华站	80000	否	516	8937.38	专线	1	0.21	17.3	0	8043.64	不受限	8000
625	10kV沐汇线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐汇线927开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	75.56	13	1308.7	0	8044.37	不受限	8000
626	10kV赵三路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵三路909	赵镇	2*8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000
627	10kV前池一线	青白江电力调度控制中心	前池一线944开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	74.6	12	1292.1	0	8014.21	不受限	8000
628	10kV红牟线	青白江电力调度控制中心	红牟线921开关	红锋	2*40000	否	597	10340.34	专线	74.13	12	1284	0	8022.31	不受限	8000
629	10kV解城一线	大邑电力调度控制中心	解城一线938开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	18.76	3	325	0	7988.84	不受限	7950
630	10kV香桂路	彭州电力调度控制中心	香桂路924	香树	2*50000	否	510	8833.46	专线	455.76	89	7894	0	7950.11	不受限	7950

631	10kV龙安线（郫都）	郫都电力调度控制中心	龙安线906开关	安龙	102000	否	510	8833.46	专线	640	125	11050	0	7950.11	不受限	7950
632	10kV大港线	青白江电力调度控制中心	大港线928开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	76.77	13	1329.6	0	7976.71	不受限	7950
633	10kV茶天一线	威远电力调度控制中心	茶天一线918开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	0	0	0	0	7981.29	不受限	7950
634	10kV茶天二线	威远电力调度控制中心	茶天二线921开关	茶山	280000	是	576	9976.61	专线	0	0	0	0	7981.29	不受限	7950
635	10kV安体二线921大馈线	天府电力调度控制中心	安体二线921开关	东安湖	63000	否	600	10392.3	专线	81.03	14	1403.5	0	7949.57	不受限	7950
636	10kV富工三线	仁寿电力调度控制中心	富工三线928开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	79.68	13	1380	0	7973.07	不受限	7950
637	10kV马商二线	通川电力调度控制中心	马商二线927开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	18.34	3	317.6	0	7996.24	不受限	7950
638	10kV龙达一线	眉山电力调度控制中心	龙达一线915开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	78.57	13	1360.8	0	7992.27	不受限	7950
639	10kV朱捷线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱捷线979开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	36.89	7	639	0	7981.42	不受限	7950
640	10kV罗青一线	洪雅电力调度控制中心	罗青一线911开关	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	19.02	3	329.4	0	7984.44	不受限	7950
641	10kV铭吉吉线大馈线	会理电力调度控制中心	铭吉吉线921小车开关	乐寨站	80000	否	515	8920.06	专线	2.84	1	49.2	0	7978.85	不受限	7950
642	10kV志口线	阿坝电力调度控制中心	志口线914开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	41.09	7	711.6	700	7941.47	不受限	7900
643	10kV马井线大馈线	高坪电力调度控制中心	马井线925开关	走马站	26000	是	595	10305.7	公线	18.48	3	320.1	0	7924.46	不受限	7900
644	10kV坝致二线	南部电力调度控制中心	10kV坝致二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	80.46	13	1393.5	0	7943.98	不受限	7900
645	10kV金郡线	蓬溪电力调度控制中心	金郡线916开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	28.53	5	494.1	0	7923.66	不受限	7900
646	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公线	40.46	7	700.8	0	7904.03	不受限	7900
647	10kV创诺线大馈线	天府电力调度控制中心	创诺线914开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	81.77	14	1416.2	0	7936.87	不受限	7900
648	10kV石合一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	石合一路917开关	石亭江站	100000	否	552	9560.92	公线	38.32	7	663.7	0	7941.13	不受限	7900
649	10kV万川线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万川线948开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	6.71	1	116.2	0	7943.03	不受限	7900
650	10kV光联路	绵竹电力调度控制中心	光联路923开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	262.45	33	4545.6	0	7925.17	不受限	7900
651	10kV城万线	青白江电力调度控制中心	城万线928开关	城厢	2*20000	否	597	10340.34	公线	80.44	13	1393.2	0	7913.11	不受限	7900
652	10kV光备线	新都电力调度控制中心	光备线944开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	5.23	1	90	0	7872.17	不受限	7850
653	10kV清代三线	新津电力调度控制中心	清代三线926开关	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	100	20	1800	0	7872.17	不受限	7850
654	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子兴线913开关	子龙庙	80000	否	600	10392.3	公线	86.19	14	1492.8	0	7860.27	不受限	7850
655	10kV前杏线	青白江电力调度控制中心	前杏线922开关	前进	2*50000	是	600	10392.3	公线	25.84	4	447.6	0	7866.24	不受限	7850
656	10kV普丰一路	新都电力调度控制中心	普丰一线911开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	0.76	1	7872.17	0	7872.17	不受限	7850
657	10kV茶园一线	威远电力调度控制中心	茶园一线917开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	6.15	1	106.6	0	7874.69	不受限	7850
658	10kV天华线925断路器间隔	天府电力调度控制中心	天华线925开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	26.44	4	248	0	7855.84	不受限	7850
659	10kV孙万三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万三线961开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	126.26	20	2186.9	0	7867.66	不受限	7850
660	10kV岗榭线	通川电力调度控制中心	岗榭线959开关	木岗站	102000	否	595	10305.7	公线	79.88	13	1383.6	0	7891.53	不受限	7850
661	10kV相彭线	眉山电力调度控制中心	相彭线916开关	相东站	20000	否	550	9526.28	专线	40.99	7	710	0	7863.65	不受限	7850
662	10kV普碧线	仁寿电力调度控制中心	备用线927开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	85.22	14	1476	0	7877.07	不受限	7850
663	10kV草兴线	通江电力调度控制中心	10kV草兴线926	草池	450000	否	545	9439.68	公线	34.64	6	600	0	7895.71	不受限	7850
664	10kV山白路932线路	中江电力调度控制中心	山白路932开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	42.19	8	730.8	0	7889.62	不受限	7850
665	10kV杨天线	巴州电力调度控制中心	10kV杨天线927	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	85.5	14	1480.8	0	7872.27	不受限	7850
666	10kV三湾线大馈线	游仙电力调度控制中心	三湾线927开关	三元站	103200	是	646	11189.05	公线	62	10	1073.8	0	7877.44	不受限	7850
667	10kV南州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州二线922开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	100	18	1732	0	7884.3	不受限	7850
668	10kV平陇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅰ回912	平梁站	26000	否	555	9612.88	公线	47.36	9	820.3	0	7831.29	不受限	7800
669	10kV双通线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双通线917开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公线	89.3	15	1546.7	0	7806.37	不受限	7800
670	10kV龙油线761大馈线	泸州电力调度控制中心	龙油线972	龙马潭	40000	否	503	8712.22	公线	50.3	10	1328	0	7841	不受限	7800
671	10kV花岩线	嘉陵电力调度控制中心	花岩线927开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	44.73	8	774.7	0	7845.72	不受限	7800
672	10kV带格线大馈线	南充电力调度控制中心	带格线923开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	47.23	9	818.1	0	7802.32	不受限	7800

673	10kV城南线	天全电力调度控制中心	城南线914开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	345.03	67	5796	200	7828.05	不受限	7800
674	10kV西苑线大馈线	自贡电力调度控制中心	西苑线923开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	54.84	10	949.8	0	7826.5	不受限	7800
675	10kV砂体一线921大馈线	天府电力调度控制中心	砂体一线921开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	87.14	15	1509.3	0	7843.77	不受限	7800
676	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	88.64	15	1535.3	0	7817.77	不受限	7800
677	10kV回恒路	什邡电力调度控制中心	回恒路963开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	46.76	8	809.8	0	7810.62	不受限	7800
678	10kV马滨线	内江电力调度控制中心	马滨线914开关	马鞍山站	80000	是	615	10652.11	公线	18.21	3	315.4	400	7806.29	不受限	7800
679	10kV塔高二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高二线927开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	0.42	0	7.2	0	7833.8	不受限	7800
680	10KV南井线	邛崃电力调度控制中心	南井线913开关	南宝	6300	否	503	8712.22	公线	1	0	17.2	0	7841	不受限	7800
681	10KV南油线	邛崃电力调度控制中心	南油线912开关	南宝	6300	否	503	8712.22	公线	1	0	17.2	0	7841	不受限	7800
682	10kV邛文线	邛崃电力调度控制中心	邛文线913开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	1	0	17.2	0	7841	不受限	7800
683	10kV石科一线	新都电力调度控制中心	石科一线917开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	14.17	3	245.5	0	7813.73	不受限	7800
684	10kV经石三线	彭州电力调度控制中心	经石三线908开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专线	634.44	127	10988.8	0	7794.22	不受限	7750
685	10kV西机线	邛崃电力调度控制中心	西机线938开关	邛西	126000	否	503	8712.22	专线	3.1	1	53.7	0	7787.3	不受限	7750
686	10kV塔开线	邛崃电力调度控制中心	塔开线932开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	公线	91.81	15	1590.2	0	7762.87	不受限	7750
687	10kV前和线	青白江电力调度控制中心	前和线930开关	前进	2*50000	否	500	8660.25	公线	10	2	173.2	0	7794.22	不受限	7750
688	10kV青纤线	青白江电力调度控制中心	青纤线948开关	青白江	2*20000	否	500	8660.25	专线	10	2	173.2	0	7794.22	不受限	7750
689	10kV经化二路	彭州电力调度控制中心	经化二路907	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	201.6	40	3491.81	0	7794.22	不受限	7750
690	10kV经化三路	彭州电力调度控制中心	经化三路922	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	210.24	42	3641.46	0	7794.22	不受限	7750
691	10kV庙安线	新都电力调度控制中心	庙安线910开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	16.63	3	288	0	7771.23	不受限	7750
692	10kV山永路913线路	中江电力调度控制中心	山永路913开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	47.46	9	822	0	7798.42	不受限	7750
693	10kV创院线大馈线	天府电力调度控制中心	创院932开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	91.15	15	1578.7	0	7774.37	不受限	7750
694	10kV灌向路	都江堰电力调度控制中心	灌向路908开关	灌县	82000	否	500	8660.25	公线	124.38	31	1554.7	0	7794.22	不受限	7750
695	10kV共天一路	温江电力调度控制中心	共天一线933开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	31.82	5	551.2	0	7762.64	不受限	7750
696	10kV园金一线	彭山电力调度控制中心	园金一线924开关	园门站	113000	否	500	8660.25	公线	447	89	7316.1	0	7794.22	不受限	7750
697	10kV南兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	南兴线964开关	南湖站	163500	否	600	10392.3	公线	92.39	15	1594.5	0	7758.57	不受限	7750
698	10kV爱园一线	眉山电力调度控制中心	爱园一线913开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	374.41	67	6485	0	7759.58	不受限	7750
699	10kV爱园二线	眉山电力调度控制中心	爱园二线925开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	525	94	9093.3	0	7759.58	不受限	7750
700	10kV祥园二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园二线924开关	凝祥站	50000	否	500	8660.25	公线	100	20	1732	0	7794.22	不受限	7750
701	10kV南滨二线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨二线924	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7710
702	10kV南滨一线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨一线966	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	7714.68	不受限	7700
703	10kV柏城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅰ回941开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	495	100	8573.65	0	7716.29	不受限	7700
704	10kV兴琪线	仁寿电力调度控制中心	兴琪线912开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	495	100	8573.65	0	7715.08	不受限	7700
705	10kV兴中二线	仁寿电力调度控制中心	兴中二线922开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	495	100	8573.65	0	7707.89	不受限	7700
706	10kV杨树线944大馈线	泸州电力调度控制中心	杨树线938开关	杨桥	380000	否	525	9093.27	公线	27.92	5	483.6	0	7700.34	不受限	7700
707	10kV荆水线919大馈线	南充电力调度控制中心	荆水线919开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	48.52	9	840.3	80	7700.12	不受限	7700
708	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	0	14	956.6	0	7731.87	不受限	7700
709	10kV汉域二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域二线924开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	280.67	57	4861.2	0	7731.87	不受限	7700
710	10kV砂体二线931大馈线	天府电力调度控制中心	砂体二线931开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	92.63	15	1604.3	0	7748.77	不受限	7700
711	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	否	600	10392.3	公线	95.08	16	1646.8	0	7706.27	不受限	7700
712	10kV连药一路	彭州电力调度控制中心	连药一路914	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	50.61	9	876.6	0	7743.82	不受限	7700
713	10kV罗牧路	绵竹电力调度控制中心	罗牧路933开关	罗荣站	102000	否	600	10392.3	专线	93.6	16	1621.2	0	7731.87	不受限	7700
714	10kV光南路	彭州电力调度控制中心	光南线951开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	541.9	98	9386	0	7662.59	不受限	7650

715	10kV金夏路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金夏路918	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	8.05	2	139.4	0	7654.82	不受限	7650
716	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金西路944	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	7.83	2	135.6	0	7658.62	不受限	7650
717	10kV革瀚线	青白江电力调度控制中心	革瀚线930开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	97	16	1680	0	7673.07	不受限	7650
718	10kV拱翡路926线	德阳电力调度控制中心	拱翡路926开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	96.67	16	1674.4	0	7678.67	不受限	7650
719	10kV松长一线	内江电力调度控制中心	松长一线914开关	松柏	270000	是	964	0	公线	327.73	34	5676.3	0	7681.27	不受限	7650
720	10kV家果路917线路	中江电力调度控制中心	家果路917开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	95.63	16	1656.3	0	7681.18	不受限	7650
721	10kV麓香路大馈线	天府电力调度控制中心	麓香线933开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	230.28	38	3673.6	0	7662.59	不受限	7650
722	10kV邻成路大馈线	天府电力调度控制中心	邻成路916开关	邻港	50000	是	553	9578.24	公线	236.02	59	4087.9	0	7662.59	不受限	7650
723	10kV罗研线大馈线	天府电力调度控制中心	罗研线912开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	37.93	6	657	0	7656.84	不受限	7650
724	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓桥路932开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	214.02	54	3706.8	0	7662.59	不受限	7650
725	10kV金柳线大馈线	天府电力调度控制中心	金柳线922开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	273.67	42	4740	0	7662.59	不受限	7650
726	10kV应白线大馈线	天府电力调度控制中心	应白路935开关	应龙	240000	是	553	9578.24	公线	25.06	4	396	0	7662.59	不受限	7650
727	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华桥路952开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	342.06	86	3952.8	0	7662.59	不受限	7650
728	10kV华城三路大馈线	天府电力调度控制中心	华城三路924开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	304.63	76	2304	0	7662.59	不受限	7650
729	10kV龙山线大馈线	天府电力调度控制中心	龙山路920开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	207.02	52	3585.6	0	7662.59	不受限	7650
730	10kV麓金线大馈线	天府电力调度控制中心	麓金线930开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	132.53	22	2295.4	0	7662.59	不受限	7650
731	10kV麓高线大馈线	天府电力调度控制中心	麓高线925开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	专线	296.77	54	3544	0	7662.59	不受限	7650
732	10kV塔城线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城线929开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	314.43	52	5446	0	7662.59	不受限	7650
733	10kV麓红线大馈线	天府电力调度控制中心	麓红路924开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	298.61	75	1427	0	7662.59	不受限	7650
734	10kV仁镇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁镇路918开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	273.67	42	3673.6	0	7662.59	不受限	7650
735	10kV金都路大馈线	天府电力调度控制中心	金都路923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	133.03	24	2304	0	7662.59	不受限	7650
736	10kV创田线大馈线	天府电力调度控制中心	创田线916开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	185.22	46	2295.4	0	7662.59	不受限	7650
737	10kV华城路大馈线路	天府电力调度控制中心	华城路915开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	337.68	84	5848.6	0	7662.59	不受限	7650
738	10kV金青线大馈线	天府电力调度控制中心	金青线911开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	157.66	26	2730.7	0	7662.59	不受限	7650
739	10kV平龙路大馈线	温江电力调度控制中心	平龙线915开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	0.12	10	17.2	0	7660.59	不受限	7650
740	10kV体水线	温江电力调度控制中心	体水线994开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	0.1	10	17.2	0	7662.59	不受限	7650
741	10kV体花线	温江电力调度控制中心	体花线942开关	体育城	167000	是	553	9578.24	专线	0.1	10	17.2	0	7662.59	不受限	7650
742	10kV体年线	温江电力调度控制中心	体年线932开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	0.1	10	17.2	0	7662.59	不受限	7650
743	10kV荆华一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆华i线913开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	4.27	1	74.1	0	7662.59	不受限	7650
744	10kV荆漯线大馈线	南充电力调度控制中心	荆漯线923开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	29.91	5	518.1	0	7662.59	不受限	7650
745	10kV荆华二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆华II线922开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	29.91	5	518.1	0	7662.59	不受限	7650
746	10kV荆搬一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆搬i线912开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	4.27	1	74.1	0	7662.59	不受限	7650
747	10kV荆府线大馈线	南充电力调度控制中心	荆府线914开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	30.43	6	527.1	0	7662.59	不受限	7650
748	10kV汉客线	雨城电力调度控制中心	10kV汉客线918开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	2.08	1	36	0	7695.87	不受限	7650
749	10kV荆搬二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆搬二线924开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	74.18	13	1284.8	0	7662.59	不受限	7650
750	10kV峰大线911大馈线	泸州电力调度控制中心	峰大线911	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	41.74	8	723	0	7694.76	不受限	7650
751	10kV望岐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望岐线915开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	100	18	1732	0	7662.59	不受限	7650
752	10kV梁海线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁海线911开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	7662.59	不受限	7650
753	10kV园隆一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆一线957开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	54.78	10	948.8	0	7656.03	不受限	7650
754	10kV御工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工二线924开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600
755	10kV鱼和二线944大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼和二线944开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	55.2	10	968	0	7648.74	不受限	7600
756	10kV御工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工一线915开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600
757	10kV龙关龙安线747大馈线	泸州电力调度控制中心	龙关龙安线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公线	55	10	1328	0	7621.02	不受限	7600

758	10kV平城一线	眉山电力调度控制中心	平城一线913开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	473.85	86	8207.3	0	7621.02	不受限	7600
759	10kV孙万一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万一线971开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	139.05	22	2408.4	0	7646.16	不受限	7600
760	10kV平城二线	眉山电力调度控制中心	平城二线923开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	366.55	67	6348.8	0	7621.02	不受限	7600
761	10kV圣岛二线	眉山电力调度控制中心	圣岛二线962开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	324.43	59	5619.3	0	7621.02	不受限	7600
762	10kV圣岛一线	眉山电力调度控制中心	圣岛一线961开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	334.78	61	5798.6	0	7621.02	不受限	7600
763	10kV南粤线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南粤线916开关	南市站	82000	是	552	9560.92	公线	246	45	4390	0	7648.74	不受限	7600
764	10kV圣岛三线	眉山电力调度控制中心	圣岛三线963开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	276.03	50	4781	0	7621.02	不受限	7600
765	10kV圣江一线	眉山电力调度控制中心	圣江一线921开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	77.03	14	1334.2	0	7621.02	不受限	7600
766	10kV家绿线	射洪电力调度控制中心	家绿线926开关	张家口	63000	否	490	8487.05	公线	3	1	2	0	7638.34	不受限	7600
767	10kV鸡刘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡刘线912开关	鸡石湾站	73500	是	552	9560.92	公用	408.72	74	7450	0	7648.74	不受限	7600
768	10kV松坪一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪一线915开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	474.64	86	7620	0	7648.74	不受限	7600
769	10kV孙外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外一线967开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公线	394.11	71	6800	0	7648.74	不受限	7600
770	10kV带医线大馈线	南充电力调度控制中心	带医线949开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	专线	77.63	12	1344.6	0	7606.64	不受限	7600
771	10kV坝新一线	南部电力调度控制中心	10kV坝新一线965	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	100.1	17	1733.8	0	7603.68	不受限	7600
772	10kV中潼线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中潼线915开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	56.74	10	982.8	0	7623.9	不受限	7600
773	10kV板恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	板恒线925开关	板仓站	80200	是	660	11431.54	公线	87.01	13	1507	0	7638.23	不受限	7600
774	10kV杨坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨坪线928开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	100	18	1818	0	7648.74	不受限	7600
775	10kV民空线	温江电力调度控制中心	民空线933开关	民和	168000	是	552	9560.92	公线	0.1	10	17.2	0	7648.74	不受限	7600
776	10kV春广线	温江电力调度控制中心	春广线929开关	万春	126000	否	553	9578.24	专线	0.9	0	15.6	0	7646.99	不受限	7600
777	10kV郭平线	温江电力调度控制中心	郭平线935开关	郭家堰	482000	是	552	9560.92	公线	0.1	10	17.2	0	7648.74	不受限	7600
778	10kV民盛线	温江电力调度控制中心	民盛线936开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	0.1	10	17.2	0	7648.74	不受限	7600
779	10kV天凯线大馈线	天府电力调度控制中心	天凯线911开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	99.24	17	1718.9	0	7634.17	不受限	7600
780	10kV塔星线大馈线	天府电力调度控制中心	塔星线919开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	98.61	16	1708	0	7645.07	不受限	7600
781	10kV大模线大馈线	天府电力调度控制中心	大模路914开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	314.43	52	5446	0	7648.74	不受限	7600
782	10kV黄浩线大馈线	天府电力调度控制中心	黄浩线933开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	99.86	17	1729.6	0	7623.47	不受限	7600
783	10kV黄永线910大馈线	天府电力调度控制中心	黄永路910开关	黄土	6300	是	552	9560.92	公线	223	56	3585.6	0	7648.74	不受限	7600
784	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	南重路928开关	城南站	92000	是	796	13787.12	公线	177.82	22	3079.9	315	7634.8	不受限	7600
785	10kV柏同线	宜宾电力调度控制中心	10kV柏同线949开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	122.5	25	2122	0	7638.34	不受限	7600
786	10kV南开二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	南开二路921开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	180.7	32	3129.7	0	7648.74	不受限	7600
787	10kV德沱二路	德阳电力调度控制中心	德沱二路923开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	416.08	75	7206.5	0	7648.74	不受限	7600
788	10kV旌开路914大馈线	德阳电力调度控制中心	旌开路914开关	旌湖站	100000	是	552	9560.92	公线	154.5	28	2676	0	7648.74	不受限	7600
789	10kV罗玉二路	绵竹电力调度控制中心	罗玉二路931开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	0	0	0	0	7648.74	不受限	7600
790	10kV安钢线	郫都电力调度控制中心	安钢线925开关	安德	20000	是	550	9526.28	公线	373	68	5320	0	7621.02	不受限	7600
791	10kV金盐线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金盐线904开关	金马	106000	是	550	9526.28	公线	446.4	81	8300	0	7621.02	不受限	7600
792	10kV东城四路	绵竹电力调度控制中心	东城四路912开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	350.83	17	1784	0	7648.74	不受限	7600
793	10kV河镇一线	郫都电力调度控制中心	河镇一线927开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	285	52	4800	0	7621.02	不受限	7600
794	10kV罗玉一路	绵竹电力调度控制中心	罗玉一路925开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	47.32	9	819.6	0	7648.74	不受限	7600
795	10kV经化五路	彭州电力调度控制中心	经化五路925	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	59	12	1021.91	150	7644.22	不受限	7600
796	10kV湾天线	郫都电力调度控制中心	湾天线923开关	林湾	182000	是	550	9526.28	公线	358	65	6100	0	7621.02	不受限	7600
797	10kV解岷二线	大邑电力调度控制中心	解岷二线937开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	39.61	7	686	0	7627.84	不受限	7600
798	10kV金西二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西二路909	金马	63000	是	550	9526.28	公线	292.8	53	5120	0	7621.02	不受限	7600
799	10kV高双路	郫都电力调度控制中心	高双线946开关	高店子	129000	是	550	9526.28	公线	536	98	9289	0	7621.02	不受限	7600
800	10kV瑞欧路	新都电力调度控制中心	瑞欧线937开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	28.16	5	487.7	0	7571.53	不受限	7550
801	10kV门绿线	新都电力调度控制中心	门绿线926开关	石门	126000	否	517	8954.7	公线	27.42	5	475	0	7584.23	不受限	7550

802	10kV景龙线大馈线	青白江电力调度控制中心	景龙线947开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	103.86	17	1798.8	0	7554.27	不受限	7550
803	10kV西陀线	邛崃电力调度控制中心	西陀线927	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	16.3	3	282.3	0	7558.7	不受限	7550
804	10kV康镇线大馈线	郫都电力调度控制中心	康镇线929开关	康强	126000	是	600	10392.3	公线	42.96	7	744	0	7569.84	不受限	7550
805	10kV龙工二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	5.63	1	97.5	0	7551.24	不受限	7550
806	10kV福阀二路	大邑电力调度控制中心	福阀二线937开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	102.36	17	1772.8	0	7580.27	不受限	7550
807	10kV毛加线大馈线	天府电力调度控制中心	毛加线936开关	毛家湾	240000	否	485	8400.45	专线	76.42	25	1323.6	0	7560.4	不受限	7550
808	10kV富南九线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南九线961开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	60.12	11	1041.3	0	7563.53	不受限	7550
809	10kV新多线914大馈线	泸州电力调度控制中心	新多线914开关	新房子	50000	否	600	10392.3	公线	103.83	17	1798.3	0	7554.77	不受限	7550
810	10kV朝团路大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝团路935开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	576.96	96	9664	750	7563.84	不受限	7550
811	10kV万文线大馈线	江油电力调度控制中心	万文线919开关	万寿站	40000	否	510	8833.46	公线	25.32	5	438.5	0	7511.61	不受限	7500
812	10kV卫铁线	广元电力调度控制中心	卫铁线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.33	专线	11.25	2	194.9	0	7505.8	不受限	7500
813	10kV沉环东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉环东线925开关	沉抗站	6300	否	500	8660.25	公线	14.55	3	252	0	7542.22	不受限	7500
814	10kV尚金一线	眉山电力调度控制中心	尚金一线961开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	6.33	1	109.6	0	7501.43	不受限	7500
815	10kV文园六线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线923	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	7513.63	不受限	7500
816	10kV孙江线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙江线964开关	孙家坝	300000	否	552	9560.92	公用	63.15	11	1093.8	0	7511.03	不受限	7500
817	10kV安汇线	眉山电力调度控制中心	安汇线914开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	163.84	34	2837.8	0	7513.63	不受限	7500
818	10kV马环一线	通川电力调度控制中心	10kV.马环一线962开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	44.6	7	772.5	0	7541.34	不受限	7500
819	10kV福学线	眉山电力调度控制中心	福学线917开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	64.6	13	1118.9	0	7513.63	不受限	7500
820	10kV大万线	眉山电力调度控制中心	大万线915开关	大石桥站	103000	否	482	8348.48	专线	30.04	6	520.3	0	7513.63	不受限	7500
821	10kV花锂二线	射洪电力调度控制中心	花锂二线923开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	7.74	2	134.1	0	7504.24	不受限	7500
822	10kV相双线	眉山电力调度控制中心	相双线915开关	相东站	20000	否	900	15588.46	公线	230.77	26	3997	6490	7539.61	不受限	7500
823	10kV金医线	眉山电力调度控制中心	金医线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	4.82	1	83.5	0	7513.63	不受限	7500
824	10kV板彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板彩线943开关	板仓站	80000	否	550	9526.28	专线	61.09	11	1058	0	7515.65	不受限	7500
825	10kV坡柳线	仪陇电力调度控制中心	坡柳线912开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	507	8781.5	公线	22.52	4	390	0	7513.35	不受限	7500
826	10kV门中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	门中线3#开关	半扇门简易站	1500	否	600	10392.3	公线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500
827	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	14	842.2	0	7591.58	不受限	7500
828	10kV沿府一路	都江堰电力调度控制中心	沿府一路905	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	105.96	18	1835.2	0	7517.87	不受限	7500
829	10kV沿府二路	都江堰电力调度控制中心	沿府二路923开关	沿江	126000	否	600	10392.3	公线	106.12	18	1838	0	7515.07	不受限	7500
830	10kV塔甘二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘二线923	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	45.94	8	795.6	0	7518.24	不受限	7500
831	10kV杨学线	金堂电力调度控制中心	杨学线914	杨柳	2*50000	否	580	10045.89	专线	87.07	15	1508	0	7533.3	不受限	7500
832	10kV桥鹃线	郫都电力调度控制中心	桥鹃线991开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	105.18	18	1821.7	0	7531.37	不受限	7500
833	10kV塔甘一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘一线906	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	46.07	8	798	0	7515.84	不受限	7500
834	10kV欧和线	青白江电力调度控制中心	欧和线919开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	10	2	173.2	0	7482.46	不受限	7450
835	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮洲路905	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	457.2	85	7962.5	0	7482.46	不受限	7450
836	10kV曙白线	青白江电力调度控制中心	曙白线933开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	109.76	18	1901	0	7452.07	不受限	7450
837	10kV欧安一线	青白江电力调度控制中心	欧安一线911开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	专线	10	2	173.2	0	7482.46	不受限	7450
838	10kV龙剑路	绵竹电力调度控制中心	龙剑路906开关	龙桥站	71500	否	481	8331.16	专线	368.86	77	6388.7	0	7498.04	不受限	7450
839	10kV景怡路	青白江电力调度控制中心	景怡线928开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	108.85	18	1885.2	0	7467.87	不受限	7450
840	10kV杨岛路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨岛线915开关	杨柳	104000	否	600	10392.3	专线	109.19	18	1891.2	0	7461.87	不受限	7450
841	10kV风高路927大馈线	德阳电力调度控制中心	风高路927开关	风光站	82000	否	481	8331.16	专线	65	13	1125.8	0	7498.04	不受限	7450

842	10kV旌五路912大馈线	德阳电力调度控制中心	旌五路912开关	旌湖站	100000	否	481	8331.16	专线	67.9	14	1176	0	7498.04	不受限	7450
843	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	10.17	2	176.1	0	7462.24	不受限	7450
844	10kV威恩线	威远电力调度控制中心	威恩线963开关	威远站	110000	否	480	8313.84	专线	0	0	0	0	7482.46	不受限	7450
845	10kV桂前二线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线954开关	桂兴站	80000	是	656	11362.25	公线	93.76	14	1624	0	7465.8	不受限	7450
846	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	江香线931开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	67.32	12	1165.9	0	7454.52	不受限	7450
847	10kV芙水线	营山电力调度控制中心	芙水线916开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	专线	56.72	9	982.4	0	7470.01	不受限	7450
848	10kV喜农线964大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜农线964开关	喜德站	40000	否	480	8313.84	公线	208.96	44	3619.2	0	7482.46	不受限	7450
849	10kV文园一线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园一线911	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	3.28	1	56.8	0	7456.83	不受限	7450
850	10kV帽家一线	仁寿电力调度控制中心	帽家一线911开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	72.98	13	1264	0	7465.53	不受限	7450
851	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新西新裕线917开关	新房子	141000	是	812	14064.25	公线	219.17	27	3796.1	0	7455.3	不受限	7450
852	10kV新警线934大馈线	泸州电力调度控制中心	新警线934开关	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	219.17	27	3796.1	0	7455.3	不受限	7450
853	10kV绵州线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵州线956开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	47.67	8	825.7	0	7488.14	不受限	7450
854	10kV云金一线	广元电力调度控制中心	云金一线912开关	云盘梁站	106000	否	516	8937.38	专线	36.78	7	637	0	7406.64	不受限	7400
855	10kV义陈一线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈一线917	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	61.97	11	1073.3	0	7422.41	不受限	7400
856	10kV中棉线大馈线	江油电力调度控制中心	中棉线912开关	中坝站	40000	否	480	8313.84	公用	4.02	1	69.6	0	7412.86	不受限	7400
857	10kV冯康二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康二线921开关	冯嘴	127000	是	600	10392.3	公线	52.5	9	909.3	0	7404.54	不受限	7400
858	10kV普水线	仁寿电力调度控制中心	普水线916开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	公线	112.36	19	1946	0	7407.07	不受限	7400
859	10kV大永二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永二线922开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	12.83	2	222.2	0	7440.39	不受限	7400
860	10kV金尚线	通川电力调度控制中心	10kV.金尚线981开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	69.28	13	1200	0	7404.83	不受限	7400
861	10kV屯新线917断路器间隔	德昌电力调度控制中心	10kV屯新线917小车开关	中屯站	60000	否	495	8573.65	公线	17.05	3	295.3	0	7420.99	不受限	7400
862	10kV花鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花鑫线914开关	火花站	90000	否	553	9578.24	专线	69.38	13	1201.7	0	7418.72	不受限	7400
863	10kV青华一线大馈线	南充电力调度控制中心	青华一线924开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	60.64	9	1050.3	500	7400.94	不受限	7400
864	10kV陇星线	仪陇电力调度控制中心	陇星线k102开关	仪陇开闭所	300000	否	600	10392.3	专线	111.28	19	1927.3	0	7425.77	不受限	7400
865	10kV桐卓线大馈线	天府电力调度控制中心	桐卓线918开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	111.37	19	1929	0	7424.07	不受限	7400
866	10kV奥都一线	内江电力调度控制中心	奥都一线911开关	奥体站	126000	是	964	16696.97	公线	342.94	36	5939.7	0	7417.88	不受限	7400
867	10kV三工一路	广汉电力调度控制中心	三工一路927开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	600.03	123	10392.6	150	7425.99	不受限	7400
868	10kV堰环线	新都电力调度控制中心	堰环线925开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	36.72	7	636	0	7423.23	不受限	7400
869	10kV汉尚线	新都电力调度控制中心	汉尚线937开关	汉城	126000	是	600	10392.3	公线	55	9	952.6	0	7361.24	不受限	7350
870	10kV光成一线	新都电力调度控制中心	光成一线925开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	40.32	8	698.4	0	7360.83	不受限	7350
871	10kV西馆线	蒲江电力调度控制中心	西馆线911开关	西来	14300	否	505	8746.86	公线	29.17	6	505.2	0	7366.97	不受限	7350
872	10kV温三线	成都配调	温三线905开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	0.21	0	3.6	0	7369.74	不受限	7350
873	10kV荔民金支路_特	成都配调	荔民、荔民金支线920开关	荔枝巷	122000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
874	10kV象百路	成都配调	象百路919	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
875	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
876	10kV海玛路	成都配调	海玛路934	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
877	10kV洞九线	成都配调	洞九线906开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
878	10kV槐娇路_专线	成都配调	槐娇线966	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
879	10kV大孵路	成都配调	大孵线922	大源	146000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
880	10kV浆国路_专	成都配调	浆国路911	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
881	10kV邦子线	成都配调	邦子线925开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
882	10kV指医路	成都配调	指医路910	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
883	10kV草台线	成都配调	草台线908开关	草堂	138000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
884	10kV作商路专线	成都配调	作商路927	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
885	10kV庙伊一路_专线	成都配调	庙伊一路909	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
886	10kV新区路专线	成都配调	新区路935	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

887	10kV黄峨四路大馈线_专线	成都配调	黄峨四路922	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
888	10kV象丽路专线	成都配调	象丽路938	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
889	10kV邦茂路	成都配调	邦茂路923	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
890	10kV荔航线	成都配调	荔航路926	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
891	10kV应南路	成都配调	应南路916	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
892	10kV铁首路_特	成都配调	铁首路913	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
893	10kV槐优路大馈线	成都配调	槐优路915	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
894	10kV洞铁路_专线	成都配调	洞铁路925	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
895	10kV.象金路_用户专线	成都配调	象金路918	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
896	10kV湾上路	成都配调	湾上路922开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
897	10kV桂鼎线	成都配调	桂鼎路959	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
898	10kV槐炼路_专	成都配调	槐炼，槐万线956	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
899	10kV沈南线	成都配调	沈南线916开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
900	10kV严贸二路_用户专线	成都配调	严贸二路909	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
901	10kV顺紫路	成都配调	顺紫路913	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
902	10kV土湾路大馈线_专线	成都配调	土湾路932	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
903	10kV沈满线	成都配调	沈满路950	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
904	10kV粉医线_用户专线	成都配调	粉医线947	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
905	10kV五九线	成都配调	五九线开关929	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
906	10kV新翠路_专线	成都配调	新翠路950	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
907	10kV沈井线	成都配调	沈井线935开关	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
908	10kV军龙线	成都配调	军龙路918	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
909	10kV大凰线	成都配调	大凰线913	大源	146000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
910	10kV晖宜二线_专线	成都配调	晖宜二线921	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
911	10kV海上线	成都配调	海上路915	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
912	10kV.新政路_用户专线	成都配调	新政路912	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
913	10kV桐银路_专	成都配调	桐银路910	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
914	10kV作奥线	成都配调	作奥路926	合作	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
915	10kV作学一路_专	成都配调	作学一线913	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
916	10kV展威路专线	成都配调	展威路923	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
917	10kV驷慧线	成都配调	驷慧路992	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
918	10kV金恒线	成都配调	金恒线936开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
919	10kV南丽线	成都配调	南丽路945	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
920	10kV两森路_专	成都配调	两森路926	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
921	10kV驷牛路_专线	成都配调	驷牛路956	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
922	10kV洞福线	成都配调	洞福线913开关	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
923	10kV草园线	成都配调	草园线911	草堂	138000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
924	10kV铁医路_主	成都配调	铁医路932	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
925	10kV铁电线	成都配调	铁电路915	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
926	10kV玉棕路专线	成都配调	玉棕路905	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
927	10kV沈品路	成都配调	沈品路945	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.21	0	3.6	0	7369.74	不受限	7350
928	10kV中红线	成都配调	中红路923	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
929	10kV马科三线	成都配调	马科三线开关932	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
930	10kV辰天路_特	成都配调	辰天路935	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
931	10kV中锦路_特	成都配调	中锦路933	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
932	10kV天岩线	成都配调	天岩线926	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
933	10kV麻茂路_专线	成都配调	麻茂路935	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
934	10kV望东线	成都配调	望东路990	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
935	10kV马格三线	成都配调	马格三线941	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
936	10kV指发线专线	成都配调	指发线917	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
937	10kV驷环路_专线	成都配调	驷环路923	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

938	10kV文医路_特	成都配调	文医路917	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
939	10kV楼电路_用户专线	成都配调	楼电线947	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
940	10kV温长路专线	成都配调	温长路938	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
941	10kV粉比线	成都配调	粉比路936	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
942	10kV.象银三路_用户专线	成都配调	象银三路947	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
943	10kV象和二线	成都配调	象和二线923开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
944	10KV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红牌楼	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
945	10kV棕官路专线	成都配调	棕官路934	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
946	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
947	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
948	10kV洞城路	成都配调	洞城路931	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
949	10kV邦涧线	成都配调	邦涧线918	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
950	10kV军山线	成都配调	军山线917	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
951	10kV望鑫路	成都配调	望鑫路991	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
952	10kV浦康路_专线	成都配调	浦康线958	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
953	10kV环西线	成都配调	环西线开关930	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
954	10kV麻乐二线	成都配调	麻乐二线938开关	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
955	10kV五上线	成都配调	五上路917	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
956	10kV粉嘉线	成都配调	粉嘉路914开关	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
957	10kV粉创二线	成都配调	粉创二线946	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
958	10kV猛高路专线	成都配调	猛高路914	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
959	10kV桐坡线	成都配调	桐建线918开关	桐梓林	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
960	10kV楼国线	成都配调	楼国路917	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
961	10kV祥都路专线	成都配调	祥都线918	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
962	10kV麻绣路专线	成都配调	麻绣路910	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
963	10kV南锦路_专线	成都配调	南锦路915	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
964	10kV棕丰路专线	成都配调	棕丰路919	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
965	10kV沈萃路	成都配调	沈萃路952	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
966	10kV晋下路	成都配调	待用910开关	晋阳	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
967	10kV桐盘路_专	成都配调	桐盘路915	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
968	10kV波岛线	成都配调	波岛线907	清波	482000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
969	10kV海天线	成都配调	海天线933开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
970	10kV范御路_用户专线	成都配调	范御路916	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
971	10kV红信路_专线	成都配调	红信路938	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
972	10kV张店线大馈线	成都配调	张店线905开关	张家寺	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
973	10kV南蓉路专线	成都配调	南蓉路932	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
974	10kV严商一路_用户专线	成都配调	严商一路905	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
975	10kV桐海路_专	成都配调	桐海路920	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
976	10kV军银路专线	成都配调	军银线933	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
977	10kV土兴路用户专线	成都配调	土兴线926开关	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
978	10kV指阳路专线	成都配调	指阳线915	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
979	10kV洞柏线	成都配调	洞柏线923开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
980	10kV祥凯路专线	成都配调	祥凯线912	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
981	10kV东格线	成都配调	东格路911	东风路	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
982	10kV三村线	成都配调	三村路951	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
983	10kV玉七路专线	成都配调	玉七线908	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
984	10kV新软路_特	成都配调	新软路906	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
985	10kV沈物线	成都配调	沈物路947	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
986	10kV粉韵路大馈线—用户	成都配调	粉韵路937开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
987	10kV棕汇路专线	成都配调	棕汇路928	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
988	10kV天医路_专	成都配调	天医路953	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

989	10kV望达路_专线	成都配调	望达路916	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
990	10kV三锦路大馈线专线	成都配调	三锦路950	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
991	10kV沈摩二路	成都配调	沈摩二路926	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
992	10kV洞桥路_专线	成都配调	洞桥路932	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
993	10kV邦度线	成都配调	邦度线开关932	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
994	10kV军丽线	成都配调	军丽路925	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
995	10kV中利路	成都配调	中利路924	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
996	10kV桂炬线	成都配调	桂炬线926开关	桂溪	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
997	10kV洞金二路_专线	成都配调	洞金二路911	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
998	10kV土庄路	成都配调	土庄线949开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
999	10kV五恒路_专	成都配调	五恒线922	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1000	10kV桂苏路_专	成都配调	桂苏路931	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1001	10kV猛场路专线	成都配调	猛场路918	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1002	10kV指九路专线	成都配调	指九路907	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1003	10kV天上一路_专线	成都配调	天上一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1004	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1005	10kV麻龙线	成都配调	麻龙线925开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1006	10kV东尖路专线	成都配调	东尖路919	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1007	10kV辰水路_专线	成都配调	辰水路914	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1008	10kV.张嘉路_用户专线	成都配调	张嘉路906	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1009	10kV辰街路_特	成都配调	辰街路954	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1010	10kV庙轨路_专	成都配调	庙轨路913	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1011	10kV驷大路_专	成都配调	驷大路908	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1012	10kV邦两路_用户专线	成都配调	邦两路905	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1013	10kV作格一线_专线	成都配调	作格一线905	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1014	10kV润城三路	成都配调	润城三路910	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1015	10kV土天路_专	成都配调	土天路933	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1016	10kV洞力路_专线	成都配调	洞力路949	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1017	10kV土大路_专线	成都配调	土大路942	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1018	10kV平报路专线	成都配调	平报线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1019	10kV象银一路专线	成都配调	象银一路932	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1020	10kV象银四路	成都配调	象银四路948	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1021	10kV辰岸路_专线	成都配调	辰岸路950	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1022	10kV马梅线	成都配调	马梅线916	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1023	10kV浆阳路_专	成都配调	浆阳路920	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1024	10kV洞金一路_专线	成都配调	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1025	10kV驷万二路_专线	成都配调	驷万二路955	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1026	10kV白置一路_特	成都配调	白置一路929	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1027	10kV象和六路	成都配调	象和六路943	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1028	10kV浦龙路	成都配调	浦龙线开关914	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1029	10kV辰加路	成都配调	辰加路911	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1030	10kV黄江路大馈线_专线	成都配调	黄江路910	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1031	10kV象和一线	成都配调	象和一路920	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1032	10kV红开路_专	成都配调	红开路922	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1033	10kV象婚线	成都配调	象婚线905	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1034	10kV温园路专线	成都配调	温园线909	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1035	10kV益座线	成都配调	益座线948	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1036	10kV三石一线	成都配调	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1037	10kV润城四路	成都配调	润城四路922开关	华润	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1038	10kV浦先路	成都配调	浦先线929	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1039	10kV铁联线927断路器间隔	成都配调	铁联线927	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1040	10kV梓康路_用户专线	成都配调	梓康线914	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1041	10kV龙水路专线_城东	成都配调	龙水线941	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1042	10kV.桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线953	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1043	10kV作科二线	成都配调	作科二线944开关944	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1044	10kV驷家路_专	成都配调	驷家路952	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1045	10kV严贸四路_用户专线	成都配调	严贸四线932	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1046	10kV桥金三路_专线	成都配调	桥金三路934	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1047	10kV黄苑一路_专线	成都配调	黄苑一路905	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1048	10kV南家路	成都配调	南家路947	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1049	10kV核天路专线	成都配调	核天路925	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1050	10kV白万一路_专线	成都配调	白万一路917	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1051	10KV平龙路	成都配调	平龙线开关915	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1052	10kV湾汇路_专线	成都配调	湾汇路914	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1053	10kV红联路_专	成都配调	红联路923	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1054	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1055	10kV楼信路_用户专线	成都配调	楼信线948	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1056	10kV中佳路_特	成都配调	中佳路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1057	10kV高科路	成都配调	高科路929	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1058	10kV粉里路	成都配调	粉里路开关908	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1059	10kV指都路_专	成都配调	指都路906	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1060	10kV粉创一线大馈线—用户	成都配调	粉创一线945	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1061	10kV府财路_专线	成都配调	府财路913	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1062	10kV三绿二线_用户专线	成都配调	三绿二线932	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1063	10kV槐花路专线	成都配调	槐花路913	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1064	10kV桐桥路	成都配调	桐桥路927	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1065	10kV桂东路_专线	成都配调	桂东路952	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1066	10kV双逸路_专	成都配调	双逸路915	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1067	10kV下能路专线	成都配调	下能路915	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1068	10kV浆院路_特	成都配调	浆院路914	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1069	10kV润城二路	成都配调	润城二路909	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1070	10kV范钢路专线	成都配调	范钢路923	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1071	10kV马为二路_专线	成都配调	马为二路937	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1072	10kV猛锦路_专线	成都配调	猛锦路919	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1073	10kV麻科路	成都配调	麻科路931	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1074	10kV马盛路	成都配调	马盛路905	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1075	10kV严贸六路_用户专线	成都配调	严贸六线935	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1076	10kV下学路_专线	成都配调	下学路913	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1077	10kV土赞路_专线	成都配调	土赞路944	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1078	10kV东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1079	10kV双瑞线	成都配调	双瑞路924	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1080	10kV顺税路专线	成都配调	顺税路911	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1081	10kV新成路专线	成都配调	新成路926	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1082	10kV范金路_专线	成都配调	范金路937	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1083	10kV湾安路_用户专线	成都配调	湾安路932	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1084	10kV塔胜路专线	成都配调	塔胜路916	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1085	10kV桂天路_专线	成都配调	桂天路943	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1086	10kV文院路_特	成都配调	文院路924	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1087	10kV猛茂路_专线	成都配调	猛茂路915	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1088	10kV棕万路_专	成都配调	棕万路909	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1089	10kV作格三线	成都配调	作格三线924	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1090	10kV中领路_特	成都配调	中领路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1091	10kV粉绿路大馈线专线	成都配调	粉绿路907	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1092	10kV中香路_特	成都配调	中香路908	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1093	10kV顺龙路	成都配调	顺龙路925	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1094	10kV新河路	成都配调	新河路914	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1095	10kV文照路_专线	成都配调	文照线913	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1096	10kV土盛路_专	成都配调	土盛路924	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1097	10kV桂孵路	成都配调	桂孵路946	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1098	10kV五铁一路_专线	成都配调	五铁一路965	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1099	10kV玉普路_专线	成都配调	玉普路956	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1100	10kV文航路	成都配调	文航线923	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1101	10kV草大线	成都配调	草大路开关922	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1102	10kV海动线	成都配调	海动线925开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1103	10kV双美线	成都配调	双美路911	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1104	10kV驷铁路_专线	成都配调	驷铁路909	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1105	10kV中卡路_特	成都配调	中卡路906	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1106	10kV辰研路_专线	成都配调	辰研路943	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1107	10kV温软路专线	成都配调	温软线906	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1108	10kV晋航路专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1109	10kV土岸路_专	成都配调	土岸路915	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1110	10kV白杨路_特	成都配调	白杨路938	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1111	10kV浦光路	成都配调	浦光线953	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1112	10kV土牛路_专线	成都配调	土牛路925	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1113	10kV马时二路专线	成都配调	马时二线913	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1114	10kV高后一线_专线	成都配调	高后一线914	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1115	10kV.辰世路_用户专线	成都配调	辰世路947	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1116	10kV雷森路_用户专线	成都配调	雷森路922	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1117	10kV平红线	成都配调	平红线开关909	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1118	10kV严商三路_专线	成都配调	严商三路907	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1119	10kV府岛路大馈线一用户	成都配调	府岛路918	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1120	10kV庙院路专线	成都配调	庙院路917	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1121	10kV槐象路_专线	成都配调	槐象线922	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1122	10kV洞华二路_专线	成都配调	洞华二路943	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1123	10kV粉尚路专线	成都配调	粉尚路918	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1124	10kV晋物线	成都配调	晋物线917	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1125	10kV黄苑二线	成都配调	黄苑二路906	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.46	0	8	0	7365.34	不受限	7350
1126	10kV楼太路专线	成都配调	楼太路937	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1127	10kV槐朝路专线	成都配调	槐朝路914	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1128	10kV川天一线	成都配调	川天一线912	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1129	10kV辰凯路_专线	成都配调	辰凯路945	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1130	10kV府瀚路专线	成都配调	府瀚路916	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1131	10kV金财路专线	成都配调	金财路928	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1132	10kV培原路	成都配调	培原路910	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1133	10kV顺江路_专	成都配调	顺江路919	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1134	10kV海达路_专线	成都配调	海达路909	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1135	10kV中冶路_专线	成都配调	中冶路936	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1136	10kV金鞍路_专线	成都配调	金鞍路919	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1137	10kV桥瑞路_专线	成都配调	桥瑞路924	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1138	10kV新馆路专线	成都配调	新馆路925	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1139	10kV东年路专线	成都配调	东年路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1140	10kV洞姆一线_用户专线	成都配调	洞姆一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1141	10kV指货路专线	成都配调	指货线923	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1142	10kV桂特路_专	成都配调	桂特路912	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1143	10kV驷调路_专线	成都配调	驷调路954	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1144	10kV象联线	成都配调	象联线开关907	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1145	10kV沈居线	成都配调	沈居线930开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1146	10kV核优路_专	成都配调	核优路922	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1147	10kV大民线	成都配调	大民线923开关	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1148	10kV平财线	成都配调	平财路907	和平街	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1149	10kV严贸三路_用户专线	成都配调	严贸三线930	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1150	10kV黄峨一路_专线	成都配调	黄峨一路914	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1151	10kV海锦路专线	成都配调	海锦路931	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1152	10kV文御路_专线	成都配调	文御路922	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1153	10kV槐蜀路_特	成都配调	槐蜀路911	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1154	10kV作时四路_专线	成都配调	作时四路937	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1155	10kV桂皇线	成都配调	桂皇线961	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1156	10kV海中线	成都配调	海中路912	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1157	10kV三医线专线大馈线	成都配调	三医线945	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1158	10kV沈大二路	成都配调	沈大二路946	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1159	10kV棕袅路专线	成都配调	棕袅路923	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1160	10kV沈广路专线	成都配调	沈广路944	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1161	10kV大政路_专线	成都配调	大政线912	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	0.06	0	1.1	0	7372.24	不受限	7350
1162	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉川路946	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1163	10kV象奥一路_特	成都配调	象奥一路990	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1164	10kV川江二线	成都配调	川江二线942开关942	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.06	0	1.1	0	7372.24	不受限	7350
1165	10kV梓世路_用户专线	成都配调	梓世线915	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1166	10kV温德二路	成都配调	温德二路943	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1167	10kV核海路专线	成都配调	核海线907	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1168	10kV土沁路_专	成都配调	土沁路943	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1169	10kV严贸一路_用户专线	成都配调	严贸一路908	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1170	10kV核物路_专线	成都配调	核物路910	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1171	10kV驷钢线	成都配调	驷钢线916开关	驷马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1172	10kV展顺路_用户专线	成都配调	展顺路914	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1173	10kV海九路	成都配调	海九路开关905	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1174	10kV浆春路_专	成都配调	浆春路918	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1175	10kV南研路_专线	成都配调	南研路951	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1176	10kV波轨线	成都配调	波轨线开关923	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1177	10kV展普路	成都配调	展普路935	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1178	10kV作时三路_专线	成都配调	作时三路930	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1179	10kV作富二线	成都配调	作富二线940开关940	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1180	10kV浦辉线	成都配调	浦辉线923	犀浦	180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1181	10kV温高二路专线	成都配调	温高二路955	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1182	10kV白赛路专线	成都配调	白赛路925	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1183	10kV梓府路_用户专线	成都配调	梓府线908	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1184	10kV湾卡路专线	成都配调	湾卡线开关950	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1185	10kV晋海路	成都配调	晋海路926	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1186	10kV桂创路	成都配调	桂创线940	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1187	10kV府半路_专线	成都配调	府半路937	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1188	10kV龙石路专线	成都配调	龙石路938	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1189	10kV桂判路_专	成都配调	桂判线942	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1190	10kV辰招路	成都配调	辰招路907	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1191	10kV场保路_用户专线	成都配调	场保线905	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1192	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄峨五路923	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1193	10kV雷富路_专线	成都配调	雷富路910	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1194	10kV下房路专线	成都配调	下房路911	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1195	10kV天华路	成都配调	天华路907	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1196	10kV天奇线	成都配调	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1197	10kV荔国路	成都配调	荔国路935	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	0.69	0	12	0	7361.34	不受限	7350
1198	10kV土岭路_专线	成都配调	土岭路909	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1199	10kV象银二路	成都配调	象银二线933开关	万象	166000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1200	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1201	10kV雷医路_用户专线	成都配调	雷医路907	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1202	10kV邦创路专线	成都配调	邦创线909	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1203	10kV三学线_专线	成都配调	三学线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1204	10kV铁环路	成都配调	铁环路921	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1205	10kV环东路_用户专线	成都配调	环东路920	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1206	10kV下雷路	成都配调	下雷路907	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1207	10kV辰府路	成都配调	辰府路915	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1208	10kV温通路	成都配调	温通线947	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1209	10kV庙保路	成都配调	庙保路942	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1210	10kV金石路_专线	成都配调	金石路921	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1211	10kV象银六路专线	成都配调	象银六路946	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1212	10kV浆学路	成都配调	浆学路913	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1213	10kV温科路_特	成都配调	温科路908	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1214	10kV棕海路专线	成都配调	棕海路942	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1215	10kV平群路专线	成都配调	平群路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1216	10kV大农路专线	成都配调	大农线991	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1217	10kV白展路专线	成都配调	白展路922	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1218	10kV作科一线	成都配调	作科一线942开关942	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1219	10kV白置二路_专线	成都配调	白置二路936	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1220	10kV黄迁路_专	成都配调	黄迁路932	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1221	10kV棕大路_用户专线	成都配调	棕大路920	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1222	10kV楼地路_专	成都配调	楼地路935	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1223	10kV平特路专线	成都配调	平特路925	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1224	10kV新茂路_专线	成都配调	新茂路945	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1225	10kV平子路专线	成都配调	平子线914开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1226	10kV堤医路_专线	成都配调	堤医线923	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1227	10kV土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1228	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应白路935	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1229	10kV东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1230	10kV范理路	成都配调	范理路917	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1231	10kV正太路_特	成都配调	正太路912	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1232	10kV洞姆二线_用户专线	成都配调	洞姆二线915	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1233	10kV辰里路_专线	成都配调	辰里路946	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1234	10kV府立路917断路器间隔	成都配调	府立路917	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1235	10kV麻雅路_专	成都配调	麻雅路916	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1236	10kV平代路专线	成都配调	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1237	10kV东锦路	成都配调	东锦路928	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1238	10kV双康路专线	成都配调	双康路913	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1239	10kV荔开路918断路器间隔	成都配调	荔开路、荔开环支路918	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1240	10kV指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1241	10kV天弘路_专	成都配调	天弘路922	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1242	10kV楼广线	成都配调	待用925开关	红牌楼	143000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1243	10kV军环路_专线	成都配调	军环线915	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1244	10kV塔华路专线	成都配调	塔华路920	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1245	10kV邦东路_用户专线	成都配调	邦东线936	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1246	10kV桂晶路_专	成都配调	桂晶线938	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1247	10kV波电路_用户专线	成都配调	波电线908	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1248	10kV桂都路专线	成都配调	桂都线922	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1249	10kV桂御线	成都配调	桂御路909	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1250	10kV马科二线	成都配调	马科二线开关927	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1251	10kV新啤路专线	成都配调	新啤路908	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1252	10kV天中路	成都配调	天中路919	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1253	10kV晋安路_用户专线	成都配调	晋安线925	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1254	10kV驷方路	成都配调	驷方路953	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1255	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1256	10kV楼戎路专线	成都配调	楼戎路938	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1257	10kV邦清路	成都配调	邦清线933	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1258	10kV猛首路_专线	成都配调	猛首路916	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1259	10kV白万二路专线	成都配调	白万二路920	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1260	10kV润城七路_专线	成都配调	润城七路920	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1261	10kV正代路_特	成都配调	正代路943	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1262	10kV玉紫路	成都配调	玉紫路954	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1263	10kV沈摩一路	成都配调	沈摩一路918	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1264	10kV东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1265	10kV.晖瑞线_用户专线	成都配调	晖瑞线913	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1266	10kV雷和路_专线	成都配调	范和路942	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1267	10kV白绿路_专线	成都配调	白绿路918	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1268	10kV浆大路_特	成都配调	浆大路906	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1269	10kV展金路专线	成都配调	展金路931	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1270	10kV马格一线	成都配调	马格一线915	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1271	10kV南二路_专	成都配调	南二路946	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1272	10kV马厚线	成都配调	马厚线907开关	马河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1273	10kV正银路_特	成都配调	正银路944	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1274	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1275	10kV荔川路_专线	成都配调	荔川路925	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1276	10kV桂院路	成都配调	桂院路932	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1277	10kV军水一路_专线	成都配调	军水一路935	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1278	10kV槐光路大馈线	成都配调	槐光路917	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1279	10kV桂政路专线	成都配调	桂政路914	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1280	10kV赤悦线_用户专线	成都配调	赤悦线913	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1281	10kV槐保路专线	成都配调	槐保线925	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1282	10kV府食路_专线	成都配调	府食路914	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1283	10kV温保路	成都配调	温保路926	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1284	10kV桥御一路_专线	成都配调	桥御一路932	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1285	10kV桐上路_专	成都配调	桐上路909	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1286	10kV粉四线	成都配调	粉四路920	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1287	10kV槐宜线_用户专线	成都配调	槐宜线923	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1288	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙路930	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1289	10kV中污路专线	成都配调	中污路929	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1290	10kV指海路_专线	成都配调	指海路909	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1291	10kV海川路专线	成都配调	海川路910	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1292	10kV槐陵路_用户专线	成都配调	槐陵路912	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1293	10kV桐中路专线	成都配调	桐中路911	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1294	10kV两大路	成都配调	两大路928	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1295	10kV温德一路	成都配调	温德一路942	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1296	10kV腾佳路_专线	成都配调	腾佳路934	腾飞	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1297	10kV润城六路_专线	成都配调	润城六路913	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1298	10kV范龙路_专线	成都配调	范龙路909	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1299	10kV南保路_专线	成都配调	南保路953	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1300	10kV.铁中线_用户专线	成都配调	铁中线931	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1301	10kV川应线	成都配调	川应线开关967	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1302	10kV作格二线_专线	成都配调	作格二线917	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1303	10kV桥汇路	成都配调	桥汇线开关908	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1304	10kV三东路专线	成都配调	三东路940	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1305	10kV培蓉路_用户专线	成都配调	培蓉路913	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1306	10kV玉医路_专线	成都配调	玉医线914	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1307	10kV桂城路_专线	成都配调	桂城路920	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1308	10kV中楠线	成都配调	中楠线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1309	10kV粉江路	成都配调	粉江路933	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1310	10kV平商路专线	成都配调	平商路921	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1311	10kV双广路_专	成都配调	双广路926	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1312	10kV胜水、胜泵路_用户专线	成都配调	胜水、胜泵线908	胜利	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1313	10kV黄峨二路_专线	成都配调	黄峨二路915	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1314	10kV楼莱路	成都配调	楼莱路936	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1315	10kV桂峡路	成都配调	桂峡线924	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1316	10kV双鹭路_专	成都配调	双鹭路928	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1317	10kV村场路_专线	成都配调	村场线916	新二村	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1318	10kV红旭线_用户专线	成都配调	红旭线931	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1319	10kV文河路	成都配调	文河路919	文庙街	140000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1320	10kV桂旺线	成都配调	桂旺线965	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1321	10kV土医线_专线	成都配调	土医线948	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1322	10kV范财路专线	成都配调	范财路932	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1323	10kV望区路	成都配调	望区路917	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1324	10kV桂万路	成都配调	桂万线957开关	桂溪	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1325	10kV桂泵路	成都配调	桂泵线945	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1326	10kV槐西线	成都配调	槐西路929	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1327	10kV南维路_专	成都配调	南维线948	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1328	10kV粉地一路_用户专线	成都配调	粉地一路943	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1329	10kV象凯一路_特	成都配调	象凯一路944	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1330	10kV蓉金路	成都配调	蓉金路958	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1331	10kV塔攀线	成都配调	塔攀路909	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1332	10kV荔工路专线	成都配调	荔工路924	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1333	10kV军水二路_专线	成都配调	军水二线942	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1334	10kV槐安线	成都配调	槐安线965	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1335	10kV顺天路_专	成都配调	顺天路915	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1336	10kV.温中路_用户专线	成都配调	温中路922	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1337	10kV晖成线	成都配调	晖成线912	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1338	10kV温件路专线	成都配调	温件路920	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1339	10kV桂五路专线	成都配调	桂五路910	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1340	10kV白广路大馈线—用户	成都配调	白广线934开关	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1341	10kV温鼎路	成都配调	温鼎线946	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1342	10kV塘仁路_专线	成都配调	塘仁路919	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1343	10kV玉王路专线	成都配调	玉王路907	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1344	10kV双同线	成都配调	双同路922	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1345	10kV翠铁线_用户专线	成都配调	翠铁线911	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1346	10kV中盛路_特	成都配调	中盛路932	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1347	10kV锦复三线	成都配调	锦复三线开关921	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.16	0	2.7	0	7370.64	不受限	7350
1348	10kV新富路_专线	成都配调	新富路924	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1349	10kV桂出路大馈线	成都配调	桂出线955	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1350	10kV泉城线	成都配调	泉城线914开关914	芷泉街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1351	10kV麻金路专线	成都配调	麻金路921	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1352	10kV平典线	成都配调	平典线911开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1353	10kV浆宾路专线	成都配调	浆宾路921	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1354	10kV培达路_用户专线	成都配调	培达路906	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1355	10kV顺地路	成都配调	顺地路912开关	安顺桥	300000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1356	10kV金场路_专线	成都配调	金场路925	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1357	10kV桂森路_专	成都配调	桂森路954	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1358	10kV新商路专线	成都配调	新商路907	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1359	10kV核亿路专线	成都配调	核亿路909	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1360	10kV桥金一路	成都配调	桥金一路910	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1361	10kV军园路专线	成都配调	军园线949	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1362	10kV大祥线大馈线-用户	成都配调	大祥线927	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1363	10kV桥乾路_专线	成都配调	桥乾路913	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1364	10kV天戴线	成都配调	天戴线932开关	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1365	10kV作新路专线	成都配调	作新路935	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1366	10kV正后路专线	成都配调	正后线922	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1367	10kV祥世路_用户专线	成都配调	祥世路920	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1368	10kV驷万一路_专线	成都配调	驷万一路991	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1369	10kV正飞路专线	成都配调	正飞路945	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1370	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1371	10kV棕庄路	成都配调	棕庄线936开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1372	10kV铁丽路专线	成都配调	铁丽路919	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1373	10kV邦万路_用户专线	成都配调	邦万路950	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1374	10kV粉地二路_用户专线	成都配调	粉地二路940	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1375	10kV严贸五路_用户专线	成都配调	严贸五线933	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1376	10kV象火路_特	成都配调	象火路994	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1377	10kV川御线	成都配调	川御线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1378	10kV军中路	成都配调	军中路948	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1379	10kV桥天路专线	成都配调	桥天路914	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1380	10kV牌复路	成都配调	牌复线928	铜牌	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1381	10kV梓火线	成都配调	梓火线925开关	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1382	10kV府园路_专	成都配调	府园路932	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1383	10kV应腾路_专线	成都配调	应腾路906	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1384	10kV浦奥路专线	成都配调	浦奥线972	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1385	10kV铁都路	成都配调	铁都路906	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1386	10kV桥乐线	成都配调	桥乐线907开关	双桥子	733000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1387	10kV天达一路	成都配调	天达一路951	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1388	10kV范环路大馈线_专线	成都配调	范环路919	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1389	10kV天万路_专	成都配调	天万路906	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1390	10kV温香线	成都配调	温香线935开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1391	10kV马格二线	成都配调	马格二线931	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1392	10kV温工路专线	成都配调	温工线944	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1393	10kV马鸿二线_专线	成都配调	马鸿二线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1394	10kV槐充路专线	成都配调	槐充路952	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1395	10kV两海四路_专线	成都配调	两海四路922	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1396	10kV土城路	成都配调	土城路935	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1397	10kV中榭路_特	成都配调	中榭路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1398	10kV沈银路专线	成都配调	沈银路917	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1399	10kV白公路_专	成都配调	白公路921	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1400	10kV楼堡路_专	成都配调	楼堡路926	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1401	10kV正东路_特	成都配调	正东路915	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1402	10kV平府路_专线	成都配调	平府线928	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1403	10kV梓恒路_专线	成都配调	梓恒路927	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1404	10kV.象奥二路_用户专线	成都配调	象奥二路935	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1405	10kV海代路_专线	成都配调	海代路917	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1406	10kV桥慈二路_专线	成都配调	桥慈二路930	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1407	10kV麻传路_专线	成都配调	麻传路909	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1408	10kV驷装路_专线	成都配调	驷装路950	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1409	10kV红庭路_专	成都配调	红庭路928	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1410	10kV新新路专线	成都配调	新新路909	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1411	10kV麻乐一路	成都配调	麻乐一线937开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1412	10kV涯茂一路	成都配调	涯茂一路906	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1413	10kV桂污一路专线	成都配调	桂污一路、桂鑫路956	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1414	10kV.涯乾路_用户专线	成都配调	涯乾路910	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1415	10kV浆信路_专	成都配调	浆信路910	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1416	10kV军医路_专线	成都配调	军医路943	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1417	10kV温美一路_专线	成都配调	温美一路918	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1418	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1419	10kV三石二路_专线	成都配调	三石二路925	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1420	10kV铁大线	成都配调	铁大线905开关	铁佛	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1421	10kV龙丽路_专	成都配调	龙丽路912	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1422	10kV白蜀路_用户专线	成都配调	白蜀路924	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1423	10kV桂凯路专线	成都配调	桂凯路927	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1424	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1425	10kV梓逸路_专线	成都配调	梓逸线916	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1426	10kV门医线	仪陇电力调度控制中心	门医线915开关	度门站	80000	否	599	10374.98	专线	112.33	19	1945.5	0	7391.98	不受限	7350
1427	10kV城向线	天全电力调度控制中心	城向线927开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	27.23	5	471.6	200	7356.45	不受限	7350
1428	10kV道钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道钟线942开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	23.83	4	412.8	0	7388.36	不受限	7350
1429	10kV兴瑞线	仁寿电力调度控制中心	兴瑞线925开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	19.17	4	332	0	7384.29	不受限	7350
1430	10kV回桥二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥二线925开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公用	115.07	19	1993	0	7360.07	不受限	7350
1431	10kV望逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸二线976	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	48.22	9	835.2	0	7348.74	不受限	7300
1432	10kV高虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹一线907开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1433	10kV望珠一线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠一线917	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	200	38	1725	0	7368.27	不受限	7300
1434	10kV石桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥线916开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1435	10kV新永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永一线910开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1436	10kV谷阎线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷阎线923开关	丰谷	150000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1437	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹二线911开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1438	10kV林工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工二线949开关	金家林站	50000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.03	不受限	7300
1439	10kV孙优线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙优线969开关	孙家坝	300000	否	920	15934.87	专线	48.78	5	844.8	6180	7316.58	不受限	7300
1440	10kV园飞线	达县电力调度控制中心	园飞线911开关	化工园	300000	否	500	8660.25	公线	26.67	5	462	0	7332.22	不受限	7300
1441	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡底线913开关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	22.92	4	396.9	0	7334.97	不受限	7300
1442	10kV兴会线大馈线	高坪电力调度控制中心	兴会线925开关	兴旺站(蓬安)	22500	是	530	9179.87	公线	14.05	3	243.4	0	7343.9	不受限	7300
1443	10kV中排路	成都配调	中排路935	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	2.08	0	36	0	7337.34	不受限	7300
1444	10kV力合路大馈线	天府电力调度控制中心	力合路945开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	116.47	19	2017.2	0	7335.87	不受限	7300
1445	10kV柳涤一线	温江电力调度控制中心	柳涤一线915开关	柳城	102000	否	552	9560.92	公线	19.05	3	330	0	7318.74	不受限	7300
1446	10kV唐王线	青白江电力调度控制中心	唐王线917开关	唐家寺	2*10000	否	469	8123.32	专线	10	2	173.2	0	7310.99	不受限	7300
1447	10kV前东线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	前东线924开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	114.59	19	1984.7	0	7321.61	不受限	7300
1448	10kV石科二线	新都电力调度控制中心	石科二线921开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	41.45	8	718	0	7341.23	不受限	7300
1449	10kV德建路964大馈线	德阳电力调度控制中心	德建路964开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	52.24	9	904.8	100	7309.04	不受限	7300
1450	10kV万科线	内江电力调度控制中心	万科线921开关	万里坡站	20500	否	482	8348.48	公线	11.78	2	204	0	7309.63	不受限	7300
1451	10kV剑工线	剑阁电力调度控制中心	剑工线916开关	剑阁站	80000	是	600	10392.3	公线	60	10	1039.2	0	7274.64	不受限	7270
1452	10kV高小线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高小线902开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	30	7272.33	不受限	7250
1453	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标线932开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	78.99	13	1368.1	0	7292.16	不受限	7250
1454	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	10kV广柠线925开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	308.29	79	5339.5	0	7274.62	不受限	7250
1455	10kV安江一线	眉山电力调度控制中心	安江一线956开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	14.04	3	243.1	0	7270.53	不受限	7250
1456	10kV广园线	安岳电力调度控制中心	10kV广园线924开关	广惠	272000	是	525	9093.27	公线	127.36	24	2205.93	0	7274.62	不受限	7250
1457	10kV柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线911开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	35.1	7	608	0	7295.35	不受限	7250
1458	10kV城调线大馈线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	专线	22.89	4	396.5	0	7266.09	不受限	7250
1459	10kV胜石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	否	569	9855.37	公线	77.85	14	1348.4	250	7271.43	不受限	7250

1460	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板龙线914开关	板仓站	80000	是	696	12055.07	公线	137.64	20	2384	0	7260.06	不受限	7250
1461	10kV黄茶一线	彭山电力调度控制中心	黄茶一线912开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	13.79	3	238.8	0	7274.83	不受限	7250
1462	10kV邓化Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅱ线917开关	邓关站	100300	否	480	8313.84	公线	13.05	3	226.1	0	7256.36	不受限	7250
1463	10kV奥月线	内江电力调度控制中心	奥月线929开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	公线	13.99	3	242.3	0	7271.33	不受限	7250
1464	10kV连兴二路	广汉电力调度控制中心	连兴二路923开关	连山站	73500	是	555	9612.88	公线	353.984	63	6085	400	7290.3	不受限	7250
1465	10kV解岷一线	大邑电力调度控制中心	解岷一线996开关	解林	128000	是	600	10392.3	专线	61.37	10	1063	0	7250.84	不受限	7250
1466	10kV东信路	新都电力调度控制中心	东信线933开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	45.73	9	792	0	7267.23	不受限	7250
1467	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	29.45	6	510	0	7284.22	不受限	7250
1468	10kV解业一线	大邑电力调度控制中心	解业一线947开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	119.57	20	2071	0	7282.07	不受限	7250
1469	10kV沙岷一线	大邑电力调度控制中心	沙岷一线924开关	沙渠	32000	是	600	10392.3	专线	58.89	10	1020	0	7293.84	不受限	7250
1470	10kV前欧一线	青白江电力调度控制中心	前欧一线943开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	公线	116.05	19	2010	0	7296.31	不受限	7250
1471	10kV庆君路	彭州电力调度控制中心	庆君路923	庆兴	20000+12500	否	475	8227.24	公线	4.75	1	82.3	150	7254.52	不受限	7250
1472	10kV大普路大馈线	天府电力调度控制中心	大普路949开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	120.09	20	2079.9	0	7273.17	不受限	7250
1473	10kV松万线大馈线	天府电力调度控制中心	松万路940开关	松林	50000	否	553	9578.24	公线	78.98	14	1368	0	7252.42	不受限	7250
1474	10kV香蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	香蓝线914开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	120.06	20	2079.5	0	7273.57	不受限	7250
1475	10kV邦交线	成都配调	邦交线914开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	6.8	1	117.7	0	7255.64	不受限	7250
1476	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛材线925开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	74.28	14	1286.6	0	7287.05	不受限	7250
1477	10kV土铁路_专线	成都配调	土铁路913	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	6.93	1	120	0	7253.34	不受限	7250
1478	10kV任科线	温江电力调度控制中心	任科线932开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	25.46	5	441	0	7207.74	不受限	7200
1479	10kV国地线大馈线	天府电力调度控制中心	国地线909开关	国玻	50000	否	462	8002.07	专线	75.06	13	1300	0	7201.86	不受限	7200
1480	10kV牧民路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民路945开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	122.35	20	2119.1	0	7233.97	不受限	7200
1481	10kV州岭线大馈线	天府电力调度控制中心	州岭线922开关	利州	63000	否	600	10392.3	专线	122.9	20	2128.6	0	7224.47	不受限	7200
1482	10kV竹榕二回926	五通桥电力调度控制分中心	竹榕二回926开关	竹根站	90000	否	565	9786.09	公线	51.12	9	781	800	7226.48	不受限	7200
1483	10kV前池四线	青白江电力调度控制中心	前池四线940开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	121.41	20	2102.9	0	7203.41	不受限	7200
1484	10kV富方路	绵竹电力调度控制中心	富方路914开关	富新站	36000	否	600	10392.3	公用	123.38	21	2136.9	0	7216.17	不受限	7200
1485	10kV西北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西北线962	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	34.9	7	604.5	0	7236.5	不受限	7200
1486	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子人二线928开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	32.91	7	570	0	7224.22	不受限	7200
1487	10kV鲁盛线	宜宾电力调度控制中心	鲁盛线951开关	鲁西站	40000	是	550	9526.28	公线	22.44	4	388.7	0	7232.32	不受限	7200
1488	10kV墨矿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV墨矿线914开关	墨林站	6300	否	465	8054.04	公线	1.87	1	32.4	0	7216.24	不受限	7200
1489	10kV元峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.元峰线922开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	233.25	40	387.7	0	7233.32	不受限	7200
1490	10kV芭园二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园二线923开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	246.82	47	4274.9	0	7246.9	不受限	7200
1491	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲夺线911开关	甲根坝站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	4	309	0	7282.58	不受限	7200
1492	10kV门坝一线	仪陇电力调度控制中心	门坝一线914开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	88.76	16	1510	0	7297.48	不受限	7200
1493	10kV芭园一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园一线913开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	358.16	68	6203.4	0	7246.9	不受限	7200
1494	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲亚线913开关	甲根坝站	56000	否	465	8054.04	公线	0	11	805.6	0	7248.64	不受限	7200
1495	10kV龙江龙旋线962大馈线	泸州电力调度控制中心	龙江龙旋线962	龙马潭	40000	是	800	13856.41	公线	16.06	2	278.2	3600	7206.93	不受限	7200
1496	10kV杨瑰线945大馈线	泸州电力调度控制中心	杨瑰线945开关	杨桥	380000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	784	0	7217.46	不受限	7200
1497	10kV文园五线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线914	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	16.41	3	284.2	0	7229.43	不受限	7200
1498	10kV冯中线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯中线929开关	冯嘴	146000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	0	7217.46	不受限	7200
1499	10kV白香一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV白香一线969开关	白塔站	102000	否	552	9560.92	公线	80.24	15	1389.7	0	7215.13	不受限	7200
1500	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄为线929	黄叙	50000	否	463	8019.4	专线	46.3	10	1328	0	7217.46	不受限	7200
1501	10kV团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	15.87	3	274.8	0	7238.83	不受限	7200

1502	10kV北华线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV北华线915开关	北坝站	18000	是	521.26	9028.49	公用	0	0	0	0	7222.79	不受限	7200
1503	10kV会红线大馈线	江油电力调度控制中心	会红线917开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	105.46	16	1826.6	0	7221.63	不受限	7200
1504	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙二线926开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	122.63	20	2124	0	7229.07	不受限	7200
1505	10kV龛环线	巴州电力调度控制中心	10kV龛环线925	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	45.55	9	789	0	7239.05	不受限	7200
1506	10kV云阳线	广元电力调度控制中心	云阳线934开关	云盘梁站	106000	否	585	10132.5	专线	109.82	19	1902	0	7217.25	不受限	7200
1507	10kV鱼瑞一线962大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞一线962开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公线	27.13	5	469.9	0	7178.84	不受限	7150
1508	10kV小笔二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小笔二线912开关	小枧站	40000	否	704	12193.64	公线	220.79	31	3824	0	7150.28	不受限	7150
1509	10kV观高线922大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV观高线922开关	观文	17700	否	489	8469.73	专线	48.9	10	434.8	0	7187.96	不受限	7150
1510	10kV帽西线	仁寿电力调度控制中心	帽西线922开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	89.38	16	1548	0	7181.53	不受限	7150
1511	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安迪线941开关	安岳站	80000	否	525	9093.27	专线	57.29	11	992.2	0	7191.74	不受限	7150
1512	10kV陵肖二线	苍溪电力调度控制中心	陵肖二线924开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	125.12	21	2167.1	0	7170.38	不受限	7150
1513	10kV文韵一线916	乐至电力调度控制中心	10kV文韵一线916小车开关	文峰	302000	否	520	9006.66	公线	6.67	1	115.5	800	7190.49	不受限	7150
1514	10kV帽万线	仁寿电力调度控制中心	帽万线916开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	90.53	16	1568	0	7161.53	不受限	7150
1515	10kV城水线	蓬溪电力调度控制中心	城水线923开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	19.05	4	330	0	7152.46	不受限	7150
1516	10kV茜园一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园一线961	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	3.52	1	60.9	0	7156.56	不受限	7150
1517	10kV兴融线	仁寿电力调度控制中心	兴融线914开关	兴家站	25000	是	875	15155.44	公线	284.53	33	4928	0	7196.35	不受限	7150
1518	10kV杨格线934大馈线	泸州电力调度控制中心	杨格线934	杨桥	180000	否	600	10392.3	公线	126.5	21	2191	0	7162.07	不受限	7150
1519	10kV光汇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光汇线922开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	84.03	15	1455.4	0	7165.02	不受限	7150
1520	10kV南国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南国线928开关	南湖站	100000	否	563	9751.45	专线	92.2	16	1596.9	0	7179.4	不受限	7150
1521	10kV板铸线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板铸线911开关	板仓站	80200	否	520	9006.66	专线	53.18	10	921	0	7184.99	不受限	7150
1522	10kV佛杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛杜线915开关	古佛	360620	是	550	9526.28	公线	25.36	5	439.2	0	7181.82	不受限	7150
1523	10kV团融五线	内江电力调度控制中心	团融五线925开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	452.9	47	7844.2	0	7183.07	不受限	7150
1524	10kV回龙路	什邡电力调度控制中心	回龙路916开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	公线	83.05	15	1438.4	0	7182.02	不受限	7150
1525	10kV桐西一线	内江电力调度控制中心	桐西一线914开关	桐梓坝站	80000	是	964	0	公线	356.24	37	6170	0	7187.57	不受限	7150
1526	10kV杨恒四线	金堂电力调度控制中心	杨恒路918开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	125.75	21	2178	0	7175.07	不受限	7150
1527	10kV万体线专线	新都电力调度控制中心	万体线929开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	51.81	10	897.4	0	7161.83	不受限	7150
1528	10kV楼联线	青白江电力调度控制中心	楼联线925开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	124.52	21	2156.7	0	7196.37	不受限	7150
1529	10kV光成二线	新都电力调度控制中心	光成二线936开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	50.51	10	874.8	0	7184.43	不受限	7150
1530	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天贸线922开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	127.14	21	2202	0	7151.07	不受限	7150
1531	10kV猛石路专线	成都配调	猛石路921	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	12.54	3	217.2	0	7156.14	不受限	7150
1532	10kV下钢一路	成都配调	下钢一路923	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	11.69	2	202.4	0	7170.94	不受限	7150
1533	10kV洞金三路	成都配调	洞金三路909	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	10.16	2	176	0	7197.34	不受限	7150
1534	10kV创研线大馈线	天府电力调度控制中心	创研线921开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	127.6	21	2210	0	7143.07	不受限	7100
1535	10kV太沙线大馈线	天府电力调度控制中心	太沙路913开关	太平	10000	是	553	9578.24	公线	29.79	5	516	0	7146.59	不受限	7100
1536	10kV花友一线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友一线935开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	67.67	11	1172	0	7141.84	不受限	7100
1537	10kV经化四路	彭州电力调度控制中心	经化四路906	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	286.44	57	4961.28	650	7144.22	不受限	7100
1538	10kV东和路	新都电力调度控制中心	东和线924开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	53.97	10	934.8	0	7124.43	不受限	7100
1539	10kV革医线	青白江电力调度控制中心	革医线918开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	129.57	22	2244.2	0	7108.87	不受限	7100
1540	10kV十侯一线	简阳电力调度控制中心	十侯一线933开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	1	0	17.2	1260	7142.17	不受限	7100
1541	10kV拱天南路	德阳电力调度控制中心	拱天南路921开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	228.09	41	3950.5	500	7148.74	不受限	7100
1542	10kV锁工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	锁工二线921开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	164.9	25	2856	500	7119.44	不受限	7100
1543	10kV堰南一线	新桥电力调度控制中心	堰南一线914开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	28.84	5	499.5	0	7149.24	不受限	7100

1544	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	28.03	6	485.5	0	7106.08	不受限	7100
1545	10kV朱邸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱邸线922开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	86.95	16	1506	0	7114.42	不受限	7100
1546	10kV垭泰线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭泰线921	枣垭站	100000	否	599	10374.98	专线	128.66	21	2228.4	0	7109.08	不受限	7100
1547	10kV文华线	仁寿电力调度控制中心	文华线912开关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	91.41	16	1583.2	0	7146.33	不受限	7100
1548	10kV孙万二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	105.29	16	1823.7	0	7113.68	不受限	7100
1549	10kV南弘一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南弘一线917开关	南市站	80000	是	645	11171.73	公线	103.23	16	1788	0	7149.38	不受限	7100
1550	10kV团工线	仁寿电力调度控制中心	团工线914开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	22.86	5	396	0	7117.63	不受限	7100
1551	10kV武塘线大馈线	江油电力调度控制中心	武塘线925开关	武都站	31500	否	618	10704.07	公用	144.88	23	2509.3	0	7124.36	不受限	7100
1552	10kV龛中线	巴州电力调度控制中心	10kV龛中线915	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	200	39	1725	0	7195.06	不受限	7100
1553	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线927开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	98	21	1695	0	7061.57	不受限	7050
1554	10kV白园北一线	广元电力调度控制中心	白园北一线932开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	127	28	2197	0	7061.57	不受限	7050
1555	10kV望凯一线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯一线961	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	63.38	12	1097.7	0	7086.24	不受限	7050
1556	10kV轮昭线	广元电力调度控制中心	轮昭线913开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	358	78	6193	0	7061.57	不受限	7050
1557	10kV虎砂线	广元电力调度控制中心	虎砂线911开关	35kV虎跳站	16300	否	453	7846.19	专线	1.2	0.21	17.6	0	7061.57	不受限	7050
1558	10kV青镇线	大英电力调度控制中心	青镇线929开关	青龙坡	80000	是	510	8833.46	公线	255.66	50	4428	0	7066.77	不受限	7050
1559	10kV北乡线	安岳电力调度控制中心	10kV北乡线925开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	137.02	26	2373.1	200	7074.62	不受限	7050
1560	10kV爱利线	眉山电力调度控制中心	爱利线928开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	26.08	5	451.7	0	7061.93	不受限	7050
1561	10kV凤油线大馈线	南充电力调度控制中心	凤油线924开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	90.35	16	1564.9	0	7055.52	不受限	7050
1562	10kV灵建一线	彭山电力调度控制中心	灵建一线915开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	150	29	2455.1	0	7066.77	不受限	7050
1563	10kV堰数二线	达县电力调度控制中心	堰数二线921开关	堰坝站	80000	否	540	9353.07	专线	77.61	14	1344.2	0	7073.56	不受限	7050
1564	10kV新龙线	宜宾电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	否	490	8487.05	公线	33.34	7	577.5	0	7060.84	不受限	7050
1565	10kV德电路955大馈线	德阳电力调度控制中心	德电路955开关	德阳站新	103000	是	510	8833.46	公线	14.23	30	246.4	0	7066.77	不受限	7050
1566	10kV石扬一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬一路919开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	350.8	58	6075.8	1250	7063.84	不受限	7050
1567	10kV新炭路952#开关	广汉电力调度控制中心	新炭路952开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	29.45	6	510	0	7065.99	不受限	7050
1568	10kV瑞全路（共用专线）	新都电力调度控制中心	瑞全线920开关	瑞云	80000	否	517	8954.7	专线	58.15	11	1007.1	0	7052.13	不受限	7050
1569	10kV汉斑线1	新都电力调度控制中心	汉斑线916开关	汉城	126000	否	600	10392.3	公线	133.78	22	2286.3	0	7066.7	不受限	7050
1570	10kV集冶线	彭州电力调度控制中心	集冶路922	集贤	2*50000	否	454	7863.51	公线	4.54	1	78.64	0	7077.16	不受限	7050
1571	10kV堰铝线	新都电力调度控制中心	堰铝线932开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	56.87	11	985	0	7074.23	不受限	7050
1572	10kV文每线	成都配调	文每路908	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	17.88	4	309.6	0	7063.74	不受限	7050
1573	10kV庙理路	成都配调	庙理路910	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	16.63	4	288	0	7085.34	不受限	7050
1574	10kV创污线	天府电力调度控制中心	创污线912开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	132.53	22	2295.4	0	7057.67	不受限	7050
1575	10kV东水路	成都配调	东水路903	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	17.09	4	296	0	7077.34	不受限	7050
1576	10kV东场路	成都配调	东场路907	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	18.94	4	328	0	7045.34	不受限	7000
1577	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山线913开关	香山	63000	是	600	10392.3	公线	75.06	13	1300	0	7013.84	不受限	7000
1578	10kV遵蟒路	绵竹电力调度控制中心	遵蟒路905开关	遵道站	16000	否	450	7794.23	专线	15.24	10	556.1	0	7014.81	不受限	7000
1579	10kV花慧线大馈线	郫都电力调度控制中心	花慧线923开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	73.73	12	1277	0	7036.84	不受限	7000
1580	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	丹和二路991	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	589.2	107	10205.2	1600	7020.42	不受限	7000
1581	10kV城集线916断路器间隔	青白江电力调度控制中心	城集线916开关	城厢	2*20000	否	539	9335.75	专线	80.51	15	1394.4	0	7007.77	不受限	7000
1582	10kV沐水线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐水线913开关	沐川站	71500	否	600	10392.3	公线	134.58	22	2330.9	0	7022.17	不受限	7000
1583	10kV花阳一线	广汉电力调度控制中心	花阳一线927开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	402.5	71	6861	650	7040.3	不受限	7000
1584	10kV八环一路	德阳电力调度控制中心	八环一路917开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	0.64	42	11	0	7003.81	不受限	7000
1585	10kV玉林路	中江电力调度控制中心	玉林路912开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	36.489	7	632	0	7030	不受限	7000
1586	10kV灵开线	彭山电力调度控制中心	灵开线914开关	灵石站	81500	否	550	9526.28	公线	89.81	16	1555.5	0	7018.15	不受限	7000
1587	10kV文宾一线	彭山电力调度控制中心	文宾一线928	文庙	1800000	否	964	16696.97	公线	462.65	48	8013.1	0	7014.17	不受限	7000
1588	10kV萝荣线	汉源电力调度控制中心	萝荣线928开关	萝卜岗站	50000	是	600	10392.3	公线	74.38	12	1288.2	0	7025.64	不受限	7000

1589	10kV元云线	渠县电力调度控制中心	10kV.元云线914开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	33.18	6	574.6	0	7046.42	不受限	7000
1590	10kV星绣线大馈线	南充电力调度控制中心	星绣线929开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	93.52	17	1619.7	0	7000.72	不受限	7000
1591	10kV朱碧一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧I线924开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	36.49	7	632	0	7030.59	不受限	7000
1592	10kV北体二线	南部电力调度控制中心	10kV北体II线923开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	133.39	22	2310.3	0	7027.18	不受限	7000
1593	10kV望月北线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月北线917开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	90.76	16	1572	0	7048.42	不受限	7000
1594	10kV平南二线	眉山电力调度控制中心	平南二线963开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	4.82	1	83.5	500	7013.63	不受限	7000
1595	10kV温桥线	大英电力调度控制中心	温桥线917开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	36.86	7	638.4	0	7024.19	不受限	7000
1596	10kV剑唐线	剑阁电力调度控制中心	剑唐线915开关	剑阁站	86000	否	507	8781.5	公线	50.7	10	878.1	0	7025.25	不受限	7000
1597	10kV南大线	南江电力调度控制中心	10kV南大线951	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	133.24	22	2307.8	0	7045.27	不受限	7000
1598	10kV三虹一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三虹一线917开关	三元站	40000	否	569	9855.37	公用	105.31	19	1824	0	7045.83	不受限	7000
1599	10kV南油线大馈线	邻水电力调度控制中心	南油线923开关	南城站（邻水）	20000	是	505	8746.86	公线	117.23	23	2030.4	0	6997.49	不受限	6950
1600	10kV海孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙II线981开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	29.75	5	515.3	1280	6964.56	不受限	6950
1601	10kV西带二线大馈线	南充电力调度控制中心	西带二线925开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	40.52	7	701.8	0	6960.79	不受限	6950
1602	10kV春铁线	仪陇电力调度控制中心	春铁线914开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	专线	52.38	10	907.3	0	6996.05	不受限	6950
1603	10kV李蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	李蔡线914开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	50.77	10	879.3	0	6961.7	不受限	6950
1604	10kV虎桥线	内江电力调度控制中心	虎桥线922开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	30.31	6	525	0	6988.63	不受限	6950
1605	10kV朝航路	什邡电力调度控制中心	朝航路925开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	93.67	17	1622.4	0	6982.43	不受限	6950
1606	10kV威凰线大馈线	威远电力调度控制中心	威凰线917开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	28.13	6	487.2	0	6995.26	不受限	6950
1607	10kV门保线	新都电力调度控制中心	门保线938开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	12.12	2	210	0	6953.76	不受限	6950
1608	10kV平下线	邛崃电力调度控制中心	平下线908	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	49.34	10	854.6	0	6986.4	不受限	6950
1609	10kV江香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	江香线915开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	61.72	12	1069	0	6990.23	不受限	6950
1610	10kV平镇线	邛崃电力调度控制中心	平镇线914开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	1	0	17.2	0	6969.78	不受限	6950
1611	10KV何金线	新津电力调度控制中心	何金线923开关	何店	152000	是	505	8746.86	公线	100	20	1800	0	6997.49	不受限	6950
1612	10kV玉邡线	邛崃电力调度控制中心	玉邡913开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	1	0	17.2	0	6969.78	不受限	6950
1613	10kV三东一线	郫都电力调度控制中心	三东一线913开关	三道堰	44000	是	505	8746.86	公线	460	91	8300	0	6997.49	不受限	6950
1614	10kV净捷七线	崇州电力调度控制中心	净捷七线936	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	316.03	40	5473.7	0	6997.07	不受限	6950
1615	10kV桐华线大馈线线路	天府电力调度控制中心	桐华线913开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	108.55	27	1304	2400	6953.07	不受限	6950
1616	10kV高梅路	成都配调	高梅线938	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	23.04	5	399	0	6974.34	不受限	6950
1617	10kV郊陵线	苍溪电力调度控制中心	郊陵线915开关	35kV城郊站	16300	是	516	8937.38	公线	120	23	2000	0	6937	不受限	6937
1618	10kV西骊线	通川电力调度控制中心	10kV.西骊线962开关	城西站	80000	否	595	10305.7	公线	136.65	23	2366.8	0	6908.33	不受限	6900
1619	10kV中晶二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶二线928开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	547.11	99	9476	0	6928.2	不受限	6900
1620	10kV小凤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤二线929开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	173.01	35	2996.5	0	6928.2	不受限	6900
1621	10kV严临二线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临二线924	严湾	100000	是	600	10392.3	公线	79.82	13	1382.4	0	6931.44	不受限	6900
1622	10kV望珠二线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠二线923	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	71.76	14	1242.9	0	6941.04	不受限	6900
1623	10kV乐仁线大馈线	安州电力调度控制中心	乐仁线912开关	乐兴站	8000	是	520	9006.66	公线	15.12	3	261.8	0	6943.53	不受限	6900
1624	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永化线923开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	0.06	1	1.1	2410	6941.97	不受限	6900
1625	10kV柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线922开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	186	23	2481	0	6928.2	不受限	6900
1626	10kV梁兰西线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰西线983开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	5.2	1	97	0	6917.6	不受限	6900
1627	10kV鼓永线	南部电力调度控制中心	10kV鼓永线931	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	139.74	23	2420.3	0	6917.18	不受限	6900
1628	10kV梁兰东线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰东线929开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	4.8	1	83.1	0	6931.5	不受限	6900
1629	10kV桐锦路专线	成都配调	桐锦路912	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	24.8	5	429.6	0	6943.74	不受限	6900
1630	10kV锦复二线	成都配调	锦复二线开关912	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	26.59	6	460.5	0	6912.84	不受限	6900
1631	10kV金府路_都江堰	都江堰电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	是	500	8660.25	公线	134.52	13	1142.6	0	6928.2	不受限	6900

1632	10kV正草路专线	成都配调	正草路911	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	26.33	6	456	0	6917.34	不受限	6900
1633	10kV万超线	新都电力调度控制中心	万超线944开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	66.48	13	1151.5	0	6907.73	不受限	6900
1634	10kV城咏线	青白江电力调度控制中心	城咏线912开关	城厢	2*20000	否	500	8660.25	公线	51.55	10	892.8	0	6901.42	不受限	6900
1635	10kV前渡线	青白江电力调度控制中心	前渡线933开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	173.2	0	6928.2	不受限	6900
1636	10kV筒冶路	郫都电力调度控制中心	筒冶线942开关	郫筒	189000	是	500	8660.25	公线	365	73	6308	0	6928.2	不受限	6900
1637	10kV青邦线	青白江电力调度控制中心	青邦线951开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	10	2	173.2	0	6928.2	不受限	6900
1638	10kV官西路	大邑电力调度控制中心	官西线928开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	332.97	67	5767	0	6928.2	不受限	6900
1639	10kV前场线	青白江电力调度控制中心	前场线932开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	173.2	0	6928.2	不受限	6900
1640	10kV花蜀二线	新津电力调度控制中心	花蜀二线926开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	5.09	1	88.1	0	6909.39	不受限	6900
1641	10kV塔工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工五线913	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	51.76	10	896.4	0	6944.6	不受限	6900
1642	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前洪线948开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	173.2	0	6928.2	不受限	6900
1643	10kV官人路	大邑电力调度控制中心	官人线961开关	官渡	125000	是	500	8660.25	公线	307.97	62	5334	0	6928.2	不受限	6900
1644	10kV高镇线	金堂电力调度控制中心	高镇线917开关	高板	68300	是	537	9301.11	公线	284.76	57	4982.3	500	6940.89	不受限	6900
1645	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	官潘线925开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	377.19	75	6533	0	6928.2	不受限	6900
1646	10kV南兆线	威远电力调度控制中心	南兆线937开关	威南站	175000	否	471	8157.96	专线	27.65	6	438.4	0	6903.76	不受限	6900
1647	10kV时山三线	宜宾电力调度控制中心	时山三线933开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	319	40	5525	0	6945.77	不受限	6900
1648	10kV虎信一线	内江电力调度控制中心	虎信一线966开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	35.05	7	607	0	6906.63	不受限	6900
1649	10kV凤警线	乐山电力调度控制中心	凤警线917开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	128.11	32	2197	0	6858.92	不受限	6850
1650	10kV苏良线	乐山电力调度控制中心	苏良线939开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	483.6	115	7906	0	6858.92	不受限	6850
1651	10kV金语线	宜宾电力调度控制中心	金语线916开关	金沙	1800000	否	490	8487.05	公线	43.79	9	758.4	0	6879.94	不受限	6850
1652	10kV通万线大馈线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	428	110	7662	0	6858.92	不受限	6850
1653	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	10kV车双一线962开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	47.81	11	828.1	0	6858.92	不受限	6850
1654	10kV苏王一线	乐山电力调度控制中心	苏王一线912开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	187.5	49	3468	0	6858.92	不受限	6850
1655	10kV景物路	青白江电力调度控制中心	景物线932开关	景峰	2*50000	否	539	9335.75	专线	88.68	16	1536	0	6866.17	不受限	6850
1656	10kV粉粮线	成都配调	粉粮路930开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	27.92	6	483.6	0	6889.74	不受限	6850
1657	10kV国南五路大馈线	天府电力调度控制中心	国南五路918开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	102.17	18	1769.5	0	6850.92	不受限	6850
1658	10kV罗通线大馈线	天府电力调度控制中心	罗通线937开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	143.53	24	2486	0	6867.07	不受限	6850
1659	10kV庙联路专线	成都配调	庙联路916	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	29.56	6	512	0	6861.34	不受限	6850
1660	10kV南光路	成都配调	南光路935	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	28.31	6	490.4	0	6882.94	不受限	6850
1661	10kV塘大路_专线	成都配调	塘大路921	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	29.88	6	517.5	0	6855.84	不受限	6850
1662	10kV南康线	雨城电力调度控制中心	10kV南康线936开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	1.04	80	18	0	6858.92	不受限	6850
1663	10kV高源线	攀枝花电力调度控制中心	高源线916开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	8.2	2	142	0	6872.6	不受限	6850
1664	10kV龙医二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医二线927开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	10.89	2	188.7	0	6858.92	不受限	6850
1665	10kV坝政线	南部电力调度控制中心	10kV坝政线964开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	143.33	24	2482.5	0	6854.98	不受限	6850
1666	10kV朱江线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱江线947开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	100.35	18	1738	0	6882.42	不受限	6850
1667	10kV多上二线	雨城电力调度控制中心	10kV多上二线913开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公线	117.16	27	2029.2	0	6858.92	不受限	6850
1668	10kV穆青二线	青神电力调度控制中心	穆青二线923开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	0.03	20	0.6	630	6883.03	不受限	6850
1669	10kV桥械二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械二线925开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	368.92	81	6215.5	0	6858.92	不受限	6850
1670	10kV南卫一线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫一线963开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	452.63	103	7839.6	0	6858.92	不受限	6850
1671	10kV汉拓线	雨城电力调度控制中心	10kV汉拓线962开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	338.73	77	5866.8	0	6858.92	不受限	6850
1672	10kV兰青线	青神电力调度控制中心	兰青线916开关	兰店站	100000	是	495	8573.65	公线	0.1	10	0.1	0	6858.92	不受限	6850
1673	10kV桥械一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械一线917开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	专线	362.91	82	6285.6	0	6858.92	不受限	6850
1674	10kV灵川线	彭山电力调度控制中心	灵川线918开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	公线	106.01	18	1836.1	630	6886.97	不受限	6850

1675	10kV洪止一线	洪雅电力调度控制中心	洪止一线917开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	286	58	4567	0	6858.92	不受限	6850
1676	10kV洪北一线	洪雅电力调度控制中心	洪北一线918开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	386	78	6548	0	6858.92	不受限	6850
1677	10kV花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线963开关	花该站	31500	否	500	8660.25	公用	53.93	11	934	0	6860.22	不受限	6850
1678	10kV下南二线	广元电力调度控制中心	下南二线924开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	10.55	2	182.7	0	6878.87	不受限	6850
1679	10kV柏路线	仁寿电力调度控制中心	柏路线931开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	107.22	19	1857.1	0	6872.43	不受限	6850
1680	10kV金观线	通川电力调度控制中心	10kV.金观线968开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	99.31	18	1720	0	6884.83	不受限	6850
1681	10kV金寨线	通川电力调度控制中心	金寨线927开关	金山站	153000	是	646	11189.05	公线	119.52	19	2070	0	6881.24	不受限	6850
1682	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲宏二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	84.47	14	1463.1	0	6850.74	不受限	6850
1683	10kV东新线	射洪电力调度控制中心	东新线911开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	2	1	2	0	6858.92	不受限	6850
1684	10kV小标二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标二线942开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	104.84	17	1815.8	0	6844.46	不受限	6800
1685	10kV柏皇线	仁寿电力调度控制中心	柏皇线964开关	柏林站	82000	否	560	9699.48	专线	110.16	20	1908	0	6821.53	不受限	6800
1686	10kV石社线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石社线912开关	石桥铺站	40000	否	500	8660.25	公用	56.18	11	973	0	6821.22	不受限	6800
1687	10kV望秦二线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦二线973	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	77.47	15	1341.7	0	6842.24	不受限	6800
1688	10kV道帝线大馈线	自贡电力调度控制中心	道帝线922开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	37.57	8	650.7	0	6847.34	不受限	6800
1689	10kV胜土线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜土线928开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	60.79	11	1052.8	0	6831.5	不受限	6800
1690	10kV化数二线	达县电力调度控制中心	化数二线971开关	化二站	100000	否	540	9353.07	专线	123	23	2130	0	7220	不受限	6800
1691	10kV北翡线大馈线	自贡电力调度控制中心	北翡线971开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	103.14	19	1786.4	0	6834.02	不受限	6800
1692	10kV灵滨线	彭山电力调度控制中心	灵滨线971开关	灵石站	81500	否	482	8348.48	专线	40.85	8	707.6	0	6806.03	不受限	6800
1693	10kV化飞线	达县电力调度控制中心	化飞线965开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	57.08	11	988.6	0	6805.62	不受限	6800
1694	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪职线922开关	漾溪站	13000	是	553	9578.24	专线	49.66	9	860.1	0	6802.49	不受限	6800
1695	10kV鼓福线	南部电力调度控制中心	10kV鼓福线923	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	146.27	24	2533.4	0	6804.08	不受限	6800
1696	10kV带坝线大馈线	南充电力调度控制中心	带坝线925开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	104.29	19	1806.3	0	6814.12	不受限	6800
1697	10kV严商二路906断路器间隔	成都配调	严商二路906	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	30.83	7	534	0	6839.34	不受限	6800
1698	10kV树斯一线	大邑电力调度控制中心	树斯一线924开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	55.43	11	960	0	6834.22	不受限	6800
1699	10kV光轨线（专线）	新都电力调度控制中心	光轨线991开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	60.48	12	1047.6	0	6824.57	不受限	6800
1700	10kV美狮路	新都电力调度控制中心	美狮线910开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	71.91	14	1245.4	0	6813.83	不受限	6800
1701	10kV虎信二线	内江电力调度控制中心	虎信二线937开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	40.5	8	701.4	0	6812.23	不受限	6800
1702	10kV南东线	威远电力调度控制中心	南东线921开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	55.08	10	954	0	6805.58	不受限	6800
1703	10kV茶园二线	威远电力调度控制中心	茶园二线922开关	茶山	310000	是	576	9976.61	专线	65.66	11	1137.3	0	6843.99	不受限	6800
1704	10kV虎创线	内江电力调度控制中心	虎创线917开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	40.65	8	704.1	0	6809.53	不受限	6800
1705	10kV旌庐西路918大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐西路918开关	旌湖站	100000	是	575	9959.29	公线	697.69	121	12084	1150	6817.43	不受限	6800
1706	10kV乐纸一线	乐山电力调度控制中心	乐纸一线916开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	6.06	1	105	0	6838.92	不受限	6800
1707	10kV云宁线	宜宾电力调度控制中心	云宁线947开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	171	35	2962	800	6838.34	不受限	6800
1708	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜镇线960开关	孜岩	150000	是	490	8487.05	公线	10.78	2	186.7	0	6789.64	不受限	6750
1709	10kV田园线	内江电力调度控制中心	田园线924开关	田家站	30000	否	482	8348.48	公线	0	0	0	750	6763.63	不受限	6750
1710	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星路908开关	三星堆站旧	244000	否	486	8417.77	公用	359.01	74	6218.1	800	6775.99	不受限	6750
1711	10kV花阳二线	广汉电力调度控制中心	花阳二线916开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	471.1	86	8287	900	6790.3	不受限	6750
1712	10kV江裕线	宜宾电力调度控制中心	江裕线977开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	60	12	1004.8	0	6764.34	不受限	6750
1713	10kV江中线	宜宾电力调度控制中心	江中线957开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	55.43	11	960	0	6789.64	不受限	6750
1714	10kV玉楼线	邛崃电力调度控制中心	玉楼线935开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	9.91	2	171.6	0	6798.18	不受限	6750
1715	10kV万科二线	新都电力调度控制中心	万科二线925开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	75.24	15	1303.2	0	6756.03	不受限	6750
1716	10kV力正路大馈线	天府电力调度控制中心	力正路942开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	147.58	25	2556	0	6797.07	不受限	6750
1717	10kV凤裕线大馈线	阆中电力调度控制分中心	凤裕线913开关	飞凤站(阆中)	10000	否	452	7828.87	公线	15	3	259.8	0	6786.18	不受限	6750
1718	10kV川医线	营山电力调度控制中心	川医线922开关	济川站	100000	否	580	10045.89	专线	130.75	23	2264.6	0	6776.7	不受限	6750

1719	10kV峰水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰水线916开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	106.91	19	1851.6	0	6768.82	不受限	6750
1720	10kV江龙线大馈线	南充电力调度控制中心	江龙线910开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	106.25	19	1840.2	0	6780.22	不受限	6750
1721	10kV定油线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV定油线914开关	定水站(南部)	30400	否	433	7499.78	专线	43.3	10	750	0	6749.8	不受限	6750
1722	10kV柳河一线	洪雅电力调度控制中心	柳河一线921开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	7.64	2	132.4	0	6795.8	不受限	6750
1723	10kV民宏8路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏8路907开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	148.08	25	2564.7	0	6788.37	不受限	6750
1724	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	10kV南川线938开关	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	147.58	25	2556	0	6797.07	不受限	6750
1725	10kV双普四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普四线924开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	29.53	6	511.5	0	6790.83	不受限	6750
1726	10kV绵电线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵电线939开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	30.94	6	535.9	0	6766.43	不受限	6750
1727	10kV草火线	通江电力调度控制中心	10kV草火线927	草池	330000	否	545	9439.68	公线	100.12	18	1734	0	6761.71	不受限	6750
1728	10kV花鼓线	射洪电力调度控制中心	花鼓线911开关	桃花山	151890	是	490	8487.05	公线	108.69	22	1882.5	0	6789.64	不受限	6750
1729	10kV关湖线	射洪电力调度控制中心	关湖线914开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	1	1	2	0	6789.64	不受限	6750
1730	10kV关建线	射洪电力调度控制中心	关建线926开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	1	1	1	0	6789.64	不受限	6750
1731	10kV宝中线923	乐至电力调度控制中心	10kV宝中线923开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	59.77	12	1035.3	0	6758.92	不受限	6750
1732	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正安二线947开关	正兴站	100000	否	560	9699.48	公线	115.64	21	2002.9	0	6726.63	不受限	6700
1733	10kV林教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教二线921开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	150.54	25	2607.3	0	6745.77	不受限	6700
1734	10kV剑城三线	剑阁电力调度控制中心	剑城三线927开关	剑阁站	86000	是	599	10374.98	公线	89.85	15	1556.2	0	6743.78	不受限	6700
1735	10kV下龙一线	广元电力调度控制中心	下龙一线915开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	20.39	5	353.2	0	6708.37	不受限	6700
1736	10kV瑶修线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶修线962小车开关	瑶山站	100000	否	515	8920.06	公线	73.85	14	1279	0	6749.05	不受限	6700
1737	10kV元火线	渠县电力调度控制中心	10kV.元火线970开关	元渡站	100000	否	440	7621.02	公线	27.24	6	125.4	0	6733.52	不受限	6700
1738	10kV黄屈线924断路器间隔	雷波电力调度控制中心	10kV黄屈线924开关	黄琅站	12600	否	460	7967.43	公线	12.85	3	222.5	200	6748.19	不受限	6700
1739	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆恒线971开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	108.46	20	1878.5	0	6741.92	不受限	6700
1740	10kV坝阳线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝阳线926	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	150.67	25	2609.6	0	6727.88	不受限	6700
1741	10kV里伏二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏二线915开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	366.74	44	6352	0	6742.31	不受限	6700
1742	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅱ线922开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	54.84	10	949.9	0	6712.69	不受限	6700
1743	10kV城中线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城中线914开关	城郊站(阆中)	20000	是	552	9560.92	公线	54.05	10	936.2	0	6712.54	不受限	6700
1744	10kV带瑞线大馈线	南充电力调度控制中心	带瑞线924开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	110.84	20	1919.7	0	6700.72	不受限	6700
1745	10kV川和线	成都配调	川和线922	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	37.54	8	650.2	0	6723.14	不受限	6700
1746	10kV创刘线大馈线	天府电力调度控制中心	创刘线911开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	93.2	16	1614.3	0	6699.54	不受限	6700
1747	10kV猛塔路	成都配调	猛塔路923	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	38.87	8	673.2	0	6700.14	不受限	6700
1748	10kV桥御三路专线	成都配调	桥御三路942	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	37.62	8	651.6	0	6721.74	不受限	6700
1749	10kV青镇路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青镇路920	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	153.05	26	2650.8	0	6702.27	不受限	6700
1750	10kV作天路专线	成都配调	作天线916	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	36.72	8	636	0	6737.34	不受限	6700
1751	10kV湾怡路	郫都电力调度控制中心	湾怡线916开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	151.73	25	2628	0	6725.07	不受限	6700
1752	10kV花蜀一线	新津电力调度控制中心	花蜀一线916	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	16.81	3	291.2	0	6706.29	不受限	6700
1753	10kV城关线	青白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*20000	是	500	8660.25	公线	10.39	2	180	0	6748.2	不受限	6700
1754	10kV筒土路	郫都电力调度控制中心	筒土线941开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	90.54	15	1568.2	0	6745.64	不受限	6700
1755	10kV店锦线	郫都电力调度控制中心	店锦线937开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	92.22	15	1597.2	0	6716.64	不受限	6700
1756	10kV连松二路	广汉电力调度控制中心	连松二路918开关	连山站	73500	是	486	8417.77	公线	330.708	64	5415	0	6734.22	不受限	6700
1757	10kV小工三路	广汉电力调度控制中心	小工三路921开关	小汉站旧	73500	是	486	8417.77	公线	0	0	0	0	6734.22	不受限	6700
1758	10kV高南二路	广汉电力调度控制中心	高南二路921开关	高新站	82000	是	486	8417.77	公线	0.78	1	13.5	0	6720.72	不受限	6700
1759	10kV牟翠一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠一线948开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	8.03	2	139	0	6719.92	不受限	6700
1760	10kV大城五路	广汉电力调度控制中心	大城五路919开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	0	0	0	0	6734.22	不受限	6700
1761	10kV阳长线	乐山电力调度控制中心	阳长线981开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	8.79	2	152.2	0	6706.72	不受限	6700
1762	10kV红五四线	宜宾电力调度控制中心	红五四线641开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	30	7	520	0	6703.04	不受限	6700

1763	10kV新海一路	广汉电力调度控制中心	新海一路926开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	265.79	52	4410	0	6734.22	不受限	6700
1764	10kV井道线	井研电力调度控制分中心	井道线925开关	井研站	100000	是	550	9526.28	公线	50.92	9	882	0	6739.02	不受限	6700
1765	10kV泰亨二路	德阳电力调度控制中心	泰亨二路935开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	107.79	20	1866.9	0	6737.93	不受限	6700
1766	10kV奥院线（专线）	内江电力调度控制中心	奥院线945开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	46.96	10	813.4	0	6700.23	不受限	6700
1767	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣佳线921开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	0	0	0	0	6664.93	不受限	6650
1768	10kV清澜线大馈线	威远电力调度控制中心	清澜线928开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	61.23	11	1060.5	1000	6669.03	不受限	6650
1769	10kV庐维路	德阳电力调度控制中心	庐维路953开关	庐山站	100000	否	800	13856.41	专线	281.43	35	4874.4	900	6696.37	不受限	6650
1770	10kV石城四线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城四线932开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	15.99	3	277	0	6651.2	不受限	6650
1771	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东纸线958开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	60	14	1039	0	6686.84	不受限	6650
1772	10kV金罗路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金罗路922	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	46.21	9	800.4	315	6678.82	不受限	6650
1773	10kV詹丰一线	新都电力调度控制中心	詹丰一线910开关	詹家湾	166000	是	600	10392.3	公线	95.6	16	1662.77	0	6651.07	不受限	6650
1774	10kV杨安路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨安路933开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	153.3	26	2655.2	0	6697.87	不受限	6650
1775	10kV草科线	简阳电力调度控制中心	草科线921开关	草池	73500	否	553	9578.24	专线	113.44	21	1964.8	0.01	6655.61	不受限	6650
1776	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	46.21	9	800.4	0	6682.06	不受限	6650
1777	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏天线945开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	157.66	26	2730.7	0	6692.65	不受限	6650
1778	10kV河柳线大馈线	天府电力调度控制中心	河柳线963开关	洪河	40000	否	600	10392.3	公线	153.3	26	2655.2	0	6697.87	不受限	6650
1779	10kV星医线大馈线	天府电力调度控制中心	星医线962开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	314.43	52	6328.8	0	6687.45	不受限	6650
1780	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	154.55	26	2676.8	0	6676.27	不受限	6650
1781	10kV香空线大馈线	天府电力调度控制中心	香空线915开关	香山	63000	否	591	10236.42	公线	147.62	25	2556.8	0	6655.98	不受限	6650
1782	10kV朱碧二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧II线939开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	57.22	10	991	0	6671.59	不受限	6650
1783	10kV江泰二线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅱ线929开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	57.91	10	1003	0	6659.59	不受限	6650
1784	10kV北城一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城一线927开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	24.65	4	427	550	6685.59	不受限	6650
1785	10kV喜明二线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明二线968开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	67.97	14	1177.2	0	6651.07	不受限	6650
1786	10kV喜贸线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜贸线963开关	喜德站	40000	是	480	8313.84	公线	129.98	27	2251.2	0	6651.07	不受限	6650
1787	10kV沙玻线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙玻线923开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	45.84	10	794	0	6688.46	不受限	6650
1788	10kV喜明一线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明一线969开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	113.07	24	1958.4	0	6651.07	不受限	6650
1789	10kV彭梁二线	彭山电力调度控制中心	彭梁二线927开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	340	70	5564.9	0	6678.78	不受限	6650
1790	10kV桂上三线	彭山电力调度控制中心	桂上三线929开关	桂林站	94500	是	482	8348.48	公线	397	82	6497.8	0	6678.78	不受限	6650
1791	10kV板硬线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板硬线923开关	板仓站	80200	否	600	10392.3	专线	155.14	26	2687	0	6666.07	不受限	6650
1792	10kV大荥线	荥经电力调度控制中心	大荥线915开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	280.57	56	4859.5	1130	6664.22	不受限	6650
1793	10kV严古二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	严古二线927开关	严湾	100000	是	482	8348.48	公线	48.2	10	2542	0	6678.78	不受限	6650
1794	10kV清新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	清新线961开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	48.2	10	1245	0	6678.78	不受限	6650
1795	10kV凉建一线	广元电力调度控制中心	凉建一线917开关	凉沙站	100000	否	482	8348.48	公线	49.42	10	856	0	6657.63	不受限	6650
1796	10kV广红一线	广元电力调度控制中心	广红一线914开关	懒土坡站	100000	是	482	8348.48	公线	239	49	4134	0	6678.78	不受限	6650
1797	10kV九源一线	广元电力调度控制中心	九源一线914开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	23.64	5	409.5	0	6652.07	不受限	6650
1798	10kV河佛线大馈线	江油电力调度控制中心	河佛线913开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	31.73	7	549.6	0	6683.45	不受限	6650
1799	10kV云科二线	广元电力调度控制中心	云科二线932开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	189	39	3269	0	6678.78	不受限	6650
1800	10kV南西线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南西线914开关	城南	40000	是	482	8348.48	公线	48.2	10	1542	0	6678.78	不受限	6650
1801	10kV广红二线	广元电力调度控制中心	广红二线922开关	懒土坡站	100000	是	482	8348.48	公线	183	37	3165	0	6678.78	不受限	6650
1802	10kV阳京线	广元电力调度控制中心	阳京线913开关	35kV朝阳站	14300	否	453	7846.19	专线	23.67	5	410	0	6651.57	不受限	6650
1803	10kV万白线	广元电力调度控制中心	万白线922开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	27.4	5	474.5	0	6675.4	不受限	6650
1804	10kV鞍古二线	苍溪电力调度控制中心	鞍古二线923开关	马鞍山站	102000	是	580	10045.89	公线	77.8	13	1347.5	0	6689.21	不受限	6650
1805	10kV福观线	眉山电力调度控制中心	福观线973开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	183.49	38	3178.1	0	6678.78	不受限	6650
1806	10kV孙马二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马二线945开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	389.61	81	5290	0	6651.07	不受限	6650

1807	10kV南供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南供线929开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	294.65	61	5120	0	6651.07	不受限	6650
1808	10kV游福线	蓬溪电力调度控制中心	游福线962开关	上游	80000	否	455	7880.83	公线	24.04	5	416.4	0	6676.35	不受限	6650
1809	10kV福岷一线	眉山电力调度控制中心	福岷一线918开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	416.71	86	7217.6	0	6678.78	不受限	6650
1810	10kV小外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外二线941开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	304.18	63	5040	0	6651.07	不受限	6650
1811	10kV孙马一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马一线934开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	300.32	63	5090	0	6651.07	不受限	6650
1812	10kV南城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南城线924开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公线	498.59	104	8680	0	6651.07	不受限	6650
1813	10kV文园四线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园四线922开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	6678.78	不受限	6650
1814	10kV松张线	眉山电力调度控制中心	松张线922开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	228.02	47	3949.4	0	6678.78	不受限	6650
1815	10kV白锦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白锦线957开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	65.53	13	1135	0	6659.22	不受限	6650
1816	10kV福岷二线	眉山电力调度控制中心	福岷二线928开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	437	91	7569.1	0	6678.78	不受限	6650
1817	10kV小外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外一线931开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	422.08	88	7350	0	6651.07	不受限	6650
1818	10kV兴海线	蓬安电力调度控制中心	兴海线913开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	507	8781.5	公线	72.68	14	1255.7	0	6647.68	不受限	6647
1819	10kV星文二线大馈线	南充电力调度控制中心	星文II线910开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	59.41	11	1029	0	6633.59	不受限	6600
1820	10kV消湾线大馈线	营山电力调度控制中心	消湾线911开关	消水站(营山)	12600	否	515	8920.06	公线	80.53	16	1394.7	0	6633.35	不受限	6600
1821	10kV溪开二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开二线921开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	公线	28.18	5	488	530	6644.59	不受限	6600
1822	10kV朱凯线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱凯线936开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	114.43	21	1982	0	6638.42	不受限	6600
1823	10kV堰数一线	达县电力调度控制中心	堰数一线918开关	堰坝站	80000	否	540	9353.07	专线	125	23	2165	0	7200	不受限	6600
1824	10kV汇凯线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇凯线928开关	汇东站	80200	是	561	9716.81	公线	66.34	12	1149	0	6624.45	不受限	6600
1825	10kV华盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华盐线923开关	新华站	80000	否	540	9353.07	专线	102.66	19	1778	0	6639.76	不受限	6600
1826	10kV元城一线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城一线924开关	元渡站	100000	是	500	8660.25	公线	42.72	9	305	0	6623.2	不受限	6600
1827	10kV紫贤二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤二线936开关	紫竹	360000	否	525	9093.27	公线	90.79	17	1572.4	0	6611.54	不受限	6600
1828	10kV孙外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外二线968开关	孙家坝	300000	是	552	9560.92	公线	475.52	86	8850	1000	6648.74	不受限	6600
1829	10kV文园二线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园二线921开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	482	100	8348.48	0	6630.08	不受限	6600
1830	10kV北西一线大馈线	北川电力调度控制中心	北西一线929开关	北川站	50000	否	600	10392.3	公线	156.62	26	2712.6	0	6640.47	不受限	6600
1831	10kV西双线	通川电力调度控制中心	10kV.西双线951开关	城西站	82000	否	552	9560.92	公线	114.11	21	1976.4	0	6628.43	不受限	6600
1832	10kV皂北二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北二线924开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	84.16	16	1457.7	0	6648.29	不受限	6600
1833	10kV平金线	平昌电力调度控制中心	10kV平金线962	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	158.44	26	2744.2	0	6608.87	不受限	6600
1834	10kV高剑线	剑阁电力调度控制中心	高剑线911开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	45.3	10	784.6	0	6647.57	不受限	6600
1835	10kV紫园线大馈线	江油电力调度控制中心	紫园线913开关	紫山站	8000	否	424	7343.9	公用	100	24	1732	0	6609.31	不受限	6600
1836	10kV望运一线	巴州电力调度控制中心	10kV望运一线916	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	91.1	17	1577.9	0	6606.04	不受限	6600
1837	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	力核一路915开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	156.4	26	2708.8	0	6644.27	不受限	6600
1838	10kV正万线	成都配调	正万路927	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	42.96	9	744	0	6629.34	不受限	6600
1839	10kV天村线大馈线	天府电力调度控制中心	天村线912开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	157.66	26	2730.7	0	6622.37	不受限	6600
1840	10kV平茂路	成都配调	平茂线918	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	42.78	9	740.9	0	6632.44	不受限	6600
1841	10kV土通路	成都配调	土通路951	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	42.03	9	728	0	6645.34	不受限	6600
1842	10kV中站路	成都配调	中站路905	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	43.09	9	746.4	0	6626.94	不受限	6600
1843	10kV金源二路	都江堰电力调度控制中心	金源二线928开关	金江	70000	是	600	10392.3	公线	96.3	16	1668	0	6645.84	不受限	6600
1844	10kV玉钱路	邛崃电力调度控制中心	玉钱路942	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	158.94	26	2752.8	0	6600.27	不受限	6600
1845	10kV溪名路	大邑电力调度控制中心	溪名线913开关	川溪口	20000	否	500	8660.25	专线	67.09	13	1162	0	6632.22	不受限	6600
1846	10kV丹师线	彭州电力调度控制中心	丹师线990	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	157.27	26	2724	0	6629.07	不受限	6600
1847	10kV石园线	井研电力调度控制分中心	石园线933开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	66.36	13	1149.4	0	6644.82	不受限	6600
1848	10kV北城三线	平昌电力调度控制中心	10kV北城三线926	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	200	42	1725	0	6588.84	不受限	6588
1849	10kV驯旅线	乐至电力调度控制中心	10kV驯旅线914开关	驯龙站	13600	是	500	8660.25	公线	19.8	4	343	0	6585.2	不受限	6550
1850	10kV陵南二线	苍溪电力调度控制中心	陵南二线971开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	158.94	27	2752.9	0	6584.58	不受限	6550
1851	10kV福观二线	眉山电力调度控制中心	福观二线963开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	6.83	1	118.3	0	6560.48	不受限	6550
1852	10kV鸡沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	525	9093.27	公用	93.67	18	1622.4	0	6561.54	不受限	6550

1853	10kV东柳线	洪雅电力调度控制中心	东柳线914开关	东岳站	10000	否	495	8573.65	公线	65.74	13	1138.6	0	6577.69	不受限	6550
1854	10kV洪武线	洪雅电力调度控制中心	洪武线912开关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	160.83	27	2785.5	0	6567.57	不受限	6550
1855	10kV板誉二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉二线921开关	板仓站	80200	否	696	12055.07	专线	247.4	36	4285	0	6564.56	不受限	6550
1856	10kV塘铁线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘铁线912开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	62.17	11	1076.8	0	6585.79	不受限	6550
1857	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	星医线917开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	62.59	11	1084	0	6578.59	不受限	6550
1858	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌工一线935开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	54.2	11	938.8	0	6574.83	不受限	6550
1859	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌万二线925开关	牌楼站	145000	否	482	8348.48	专线	54.2	11	938.8	0	6574.83	不受限	6550
1860	10kV泰亨一路	德阳电力调度控制中心	泰亨一路934开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	59.06	11	1023	1000	6581.83	不受限	6550
1861	10kV桐馆线	内江电力调度控制中心	桐馆线916开关	桐梓坝站	100000	否	423	7326.57	专线	0	0	0	0	6593.91	不受限	6550
1862	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松法一线915开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	285.33	30	4941.9	1833	6582.68	不受限	6550
1863	10kV花水二路	广汉电力调度控制中心	花水二路928开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	568.9	102	9784	1120	6570.3	不受限	6550
1864	10kV太昌路	彭州电力调度控制中心	太昌路904	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	117.02	21	2026.8	0	6593.62	不受限	6550
1865	10kV经达一路909开关	彭州电力调度控制中心	经达一路909	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	157.08	37	2720.7	0	6593.91	不受限	6550
1866	10kV光时路_专线	彭州电力调度控制中心	光时线941开关	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	123.9	29	2146	0	6593.91	不受限	6550
1867	10kV羊磷线	邛崃电力调度控制中心	羊磷线935开关	羊安	120000	否	423	7326.57	专线	1	0	17.2	0	6593.91	不受限	6550
1868	10kV浦万一路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万一路955开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	161.5	27	2797.2	0	6555.87	不受限	6550
1869	10kV福镇路	大邑电力调度控制中心	福镇线929开关	福田	126000	否	531	9197.19	公线	99.68	19	1726.4	0	6551.07	不受限	6550
1870	10kV桥航路	郫都电力调度控制中心	桥航线941开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	159.76	27	2767	0	6586.07	不受限	6550
1871	10kV濛农路	彭州电力调度控制中心	濛农路907	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	386.4	91	6692.64	0	6593.91	不受限	6550
1872	10kV金康路	金堂电力调度控制中心	金康线956开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	70.53	14	1221.6	0	6572.62	不受限	6550
1873	10kV瑞贸线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞贸线905开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	78.8	15	1312.03	0	6560.14	不受限	6550
1874	10kV高双路大馈线	成都配调	高双线946	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1875	10kV浦香线	成都配调	浦香线905开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1876	10kV浦镇路大馈线	成都配调	浦镇线928	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1877	10kV浦南线	成都配调	浦南线965	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1878	10kV棕九线	成都配调	棕九线912	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1879	10kV作时二路_专线	成都配调	作时二路910	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1880	10kV双间路_花间集开关站	成都配调	双间路909	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1881	10kV荔滨路	成都配调	荔滨路911	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1882	10kV楼园线	成都配调	楼园路922	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1883	10kV槐东线	成都配调	槐东线927开关	槐树店	90000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1884	10kV洞南线	成都配调	洞南线开关922	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1885	10kV下林路	成都配调	下林路903	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1886	10kV范林路大馈线—用户	成都配调	范林路944	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1887	10kV麻鸿线	成都配调	麻鸿路912	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1888	10kV荔平线	成都配调	荔平线937	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1889	10kV作合线	成都配调	作合路907	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1890	10kV张庭路_专线	成都配调	张庭路915	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1891	10kV洞华一路	成都配调	洞华一路942	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1892	10kV沈顺路	成都配调	沈顺路907	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1893	10kV铁竹线	成都配调	铁竹路912	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1894	10kV槐水路专线	成都配调	槐水路924	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1895	10kV荔百线	成都配调	荔百路908	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1896	10kV猛东线	成都配调	猛东路929	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1897	10kV环人线_新	成都配调	环人线907	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1898	10kV浦开路大馈线	成都配调	浦开线919	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1899	10kV东大路	成都配调	东大路904	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1900	10kV平熙路	成都配调	平熙路913	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1901	10kV双潭线	成都配调	双潭线936	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1902	10kV祥奎线	成都配调	祥奎路905	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1903	10kV象林路	成都配调	象林路945	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1904	10kV土红线	成都配调	土红路937	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1905	10kV大双线	成都配调	大双线905	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1906	10kV浆照路	成都配调	浆照路927	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1907	10kV府榭线	成都配调	府榭路908	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1908	10kV望九路	成都配调	望九路915	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1909	10kV南园线	成都配调	南园路906	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1910	10kV军美路大馈线	成都配调	军美线934	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1911	10kV南房路_公线	成都配调	南房路916	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1912	10kV沈江路	成都配调	沈江路908	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1913	10kV新坡路	成都配调	新坡路910	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1914	10kV玉美路	成都配调	玉美线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1915	10kV楼科线	成都配调	楼科路920	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1916	10kV铁水线	成都配调	铁水线920	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1917	10kV桂土线	成都配调	桂土路951	桂溪	2*40000 +50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1918	10kV晋庆线	成都配调	晋庆路908	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1919	10kV堤铁路_特	成都配调	堤铁线913	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1920	10kV荔天路大馈线一用户	成都配调	荔天线921	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1921	10kV土宾路大馈线	成都配调	土宾线916开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	45.27	10	784	0	6589.34	不受限	6550
1922	10kV桂民路	成都配调	桂民线915	桂溪	2*40000 +50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1923	10kV下煤路_专线	成都配调	下煤路905	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1924	10kV蓉生路_特	成都配调	蓉生路954	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1925	10kV南电路	成都配调	南电线910	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1926	10kV玉桥路	成都配调	玉桥路928	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1927	10kV两堰路	成都配调	两堰线909	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1928	10kV高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1929	10kV府锋线	成都配调	府锋线961	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1930	10kV五双线	成都配调	五双路914	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1931	10kV高交路大馈线	成都配调	高交线934开关	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1932	10kV平院线	成都配调	平院路904	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1933	10kV东发路	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	45.27	10	784	0	6589.34	不受限	6550
1934	10kV望天线	成都配调	望天线968	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1935	10kV辰西线	成都配调	辰西路933	星辰	2*50000 +63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1936	10kV楼平线	成都配调	楼科线920开关	红牌楼	103000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1937	10kV梓东路	成都配调	梓东线922开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1938	10kV应怡路_专线	成都配调	应怡路913	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1939	10kV润城五路_新	成都配调	润城五线923	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1940	10kV晋云线	成都配调	晋云路907	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1941	10kV杏熙一线_新	成都配调	杏熙一线915	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1942	10kV蓉材路	成都配调	蓉材路953	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1943	10kV龙下线	成都配调	龙下线928	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1944	10kV范上路	成都配调	范上路940	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1945	10kV麻创路大馈线一用户	成都配调	麻创路934	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1946	10kV马时三路	成都配调	马时三线926	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	0.14	0	2.4	0	6551.68	不受限	6550
1947	10kV麻关路	成都配调	麻关路908	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1948	10kV玉军路_省军区开关站	成都配调	玉军线920	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1949	10kV庙丰二路	成都配调	庙丰二路935	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1950	10kV棕高线	成都配调	棕高路904	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1951	10kV应广路	成都配调	应广路907	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1952	10kV高后二线	成都配调	高后二线940	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1953	10kV金玉路	成都配调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1954	10kV望港路_特	成都配调	望港路996	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1955	10kV桂座路	成都配调	桂座线962	桂溪	2*40000 +50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1956	10kV驷府路	成都配调	驷府路924	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1957	10KV温泰路	成都配调	温泰路937	温家河	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1958	10kV玉洁线	成都配调	玉洁路924	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1959	10kV红善路	成都配调	红善路912	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1960	10kV猛庆线	成都配调	猛庆路924	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1961	10kV中庙路	成都配调	中庙路910	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1962	10kV苏湖路	成都配调	苏湖线908	苏坡	2*63000 +40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1963	10kV高港路	成都配调	高港线937	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1964	10kV辰沙线	成都配调	辰沙路908	星辰	2*50000 +63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1965	10kV沈福线	成都配调	沈福线949	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1966	10kV严太线	成都配调	严太线923	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1967	10kV塔九路	成都配调	塔九线905	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1968	10kV龙工线	成都配调	龙工路936	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1969	10kV浦东路_特	成都配调	浦东线922	犀浦	2*63000 +50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1970	10kV雷泛线_新	成都配调	雷泛线917	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1971	10kV培辉路	成都配调	培辉路920	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1972	10kV铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1973	10kV两侯线	成都配调	两侯路929	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1974	10kV张中线	成都配调	张中线922	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1975	10kV塔国线	成都配调	塔国线913	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1976	10kV象石线	成都配调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1977	10kV蓉救路	成都配调	蓉救路944	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1978	10kV军北线	成都配调	军北线938	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1979	10kV府鸿线	成都配调	府鸿路906	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1980	10kV音谷路_特	成都配调	音谷线942	潮音	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1981	10kV玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1982	10kV大铜线	成都配调	大铜线921	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1983	10kV马时一路_特	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1984	10kV桥御二路大馈线一用户	成都配调	桥御二路940	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1985	10kV浦通线	成都配调	浦通线918	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1986	10kV温美二线	成都配调	温美二线919	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1987	10kV桂平线	成都配调	桂平线925开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1988	10kV南青线	成都配调	南青路934	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1989	10kV棕食线	成都配调	棕食路905	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1990	10kV象站路_公线	成都配调	象站路926	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1991	10kV龙五路大馈线一用户	成都配调	龙五线918	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1992	10kV铁广路_专线	成都配调	铁广路908	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1993	10kV辰中路_特	成都配调	辰中路927	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1994	10kV土灌路	成都配调	土灌路936	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1995	10kV浦港一线	成都配调	浦港一线975	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1996	10kV双龙线	成都配调	双龙路917	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1997	10kV晖宜一线_新	成都配调	晖宜一线911	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1998	10kV涯熙线	成都配调	涯熙线933	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1999	10kV展银线	成都配调	展银线926	发展	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2000	10kV槐灯线	成都配调	槐灯线961	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	0.18	0	3.2	0	6550.88	不受限	6550
2001	10kV玉树线	成都配调	玉树线952	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2002	10kV辰商线	成都配调	辰商线922	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2003	10kV驷电二线	成都配调	驷电二线993	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2004	10kV顺融路_特	成都配调	顺融路926	安顺桥	2*150000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2005	10kV泉莲线	成都配调	泉莲线936	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2006	10kV沈科路	成都配调	沈科路905	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2007	10kV川远线	成都配调	川远线938	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2008	10kV南科线	成都配调	南科路905	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2009	10kV猛双路	成都配调	猛双路933	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2010	10kV棕流路_特	成都配调	棕流线940	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2011	10kV土汇线	成都配调	土汇线910	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2012	10kV张新路	成都配调	张新路916	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2013	10kV东军路_特	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2014	10kV铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2015	10kV桐首路_专	成都配调	桐首路928	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2016	10kV红东路	成都配调	红东路925	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2017	10kV天港路大馈线	成都配调	天港线924	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2018	10kV沈双路	成都配调	沈双路925	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2019	10kV正城线	成都配调	正城路954	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2020	10kV文邮路_省邮电局开关站	成都配调	文邮路920	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2021	10kV铁世路专线	成都配调	铁世线914	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2022	10kV锦鑫线	成都配调	锦鑫线932	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2023	10kV湾苗路	成都配调	湾苗路926	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2024	10kV正锣线	成都配调	正锣线923	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2025	10kV波青线_公线	成都配调	波青线913	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2026	10kV望橡路	成都配调	望橡线918	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2027	10kV庙杜路	成都配调	庙杜路922	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2028	10kV大赛线	成都配调	大赛线949	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	0.09	0	1.5	0	6552.58	不受限	6550
2029	10kV张庙线	成都配调	张庙线914开关	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2030	10kV两淳路_特	成都配调	两淳线923	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

2031	10kV下保路专线	成都配调	下保路918	下洞槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2032	10kV指丽路	成都配调	指丽线913	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2033	10kV雷熊线	成都配调	雷熊线923	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2034	10kV南祠线	成都配调	南祠路941	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2035	10kV天峰路	成都配调	天峰路954	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2036	10kV中沙线	成都配调	中沙路991	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2037	10kV塔凌线	成都配调	塔凌路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2038	10kV棕科线	成都配调	棕科线933开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2039	10kV象和七线	成都配调	象和七线937	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2040	10kV温智路	成都配调	温智路945	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2041	10kV高城线	成都配调	高城路920	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2042	10kV庙金线	成都配调	庙金路905	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2043	10kV范平线	成都配调	范平路925	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2044	10kV土金路	成都配调	土金路922	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2045	10kV雷科线	成都配调	雷科线905	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2046	10kV张体线	成都配调	张体线开关907	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	46.56	10	806.4	0	6566.94	不受限	6550
2047	10kV祥锦路	成都配调	祥锦线911	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2048	10kV桂印线	成都配调	桂印线963开关	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2049	10kV辰花路	成都配调	辰花路923	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2050	10kV浦轻路大馈线	成都配调	浦轻线913	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2051	10kV桂托线_特	成都配调	桂托线966	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2052	10kV府银线	成都配调	府银线926	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2053	10kV驷锦线	成都配调	驷锦线920开关	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2054	10kV堤全线	成都配调	堤全路912	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2055	10kV文天路_特	成都配调	文天线911	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2056	10kV涯红线	成都配调	涯红线914	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2057	10kV正熊路_特	成都配调	正熊线942	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2058	10kV桂电路	成都配调	桂电线913开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2059	10kV猛玉线	成都配调	猛玉路910	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2060	10kV羊花线	成都配调	羊花路924	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2061	10kV文城路	成都配调	文城线912开关	文庙街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2062	10kV祥体线	成都配调	祥体路909	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2063	10kV大牌线	成都配调	大牌线995	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2064	10kV湾花路_新	成都配调	湾花路916	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2065	10kV桂首路	成都配调	桂首线964	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2066	10kV桂和线	成都配调	桂和线953	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2067	10kV桂龙路	成都配调	桂龙路939	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2068	10kV麻林线	成都配调	麻林路917	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2069	10kV庙大路	成都配调	庙大路944	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2070	10kV龙众线	成都配调	龙众线944开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2071	10kV棕川路_公线	成都配调	棕川路921	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2072	10kV苏桥线	成都配调	苏桥线945	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2073	10kV铁居线	成都配调	铁居路904	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2074	10kV祥南线	成都配调	祥南路913	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2075	10kV邦哥线	成都配调	邦哥路910	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2076	10kV新中线	成都配调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2077	10kV龙新线	成都配调	龙新路934	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2078	10kV南衣线	成都配调	南衣路923	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2079	10kV梓港路大馈线	成都配调	梓港线907	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2080	10kV金盐线大馈线	成都配调	金盐线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2081	10kV核永线	成都配调	核永线927	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2082	10kV白忠线	成都配调	白忠线903	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2083	10kV玉首线	成都配调	玉首线919	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2084	10kV双江线	成都配调	双江路933	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2085	10kV楼草线	成都配调	楼草路914	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2086	10kV辰桂路	成都配调	辰桂路924	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2087	10kV范海路	成都配调	范海路936	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2088	10kV新军路	成都配调	新军路933	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2089	10kV象凯二线	成都配调	象凯二线992开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	46.63	10	807.6	0	6565.74	不受限	6550
2090	10kV麻杉路	成都配调	麻杉路933	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2091	10kV白鼓线	成都配调	白鼓线904	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
2092	10kV双罗路高升桥罗浮开关站_专	成都配调	双罗路920	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

2093	10kV砂污线925大馈线	天府电力调度控制中心	砂污线925开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	162.32	27	2811.3	0	6541.77	不受限	6500
2094	10kV金九线	成都配调	金九路909	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1.29	0	22.4	0	6531.68	不受限	6500
2095	马保路	成都配调	马保线925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	47.94	10	830.4	0	6542.94	不受限	6500
2096	10kV沱兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱兰录930	沱源	2*63000	是	552	9560.92	公线	64.71	12	1120.8	0	6527.94	不受限	6500
2097	10kV连府路	彭州电力调度控制中心	连府路924	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	367.21	66	6360.3	2100	6520.42	不受限	6500
2098	10kV松悦线	内江电力调度控制中心	松悦线927开关	松柏	325000	否	482	8348.48	专线	58.45	12	1012.4	0	6501.23	不受限	6500
2099	10kV董名线	威远电力调度控制中心	董名线919开关	董家湾	430000	否	576	9976.61	专线	141.17	25	2445	0	6533.95	不受限	6500
2100	10kV连车二线	威远电力调度控制中心	连车二线922开关	连界场站	91500	是	482	8348.48	专线	8.29	2	143.6	0	6535.18	不受限	6500
2101	10kV虎川一线	内江电力调度控制中心	虎川一线962开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	56.81	12	983.9	0	6529.73	不受限	6500
2102	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	10kV凌鸦线924	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	161.43	27	2796	0	6541.48	不受限	6500
2103	10kV坝致一线	南部电力调度控制中心	10kV坝致一线919开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	161.18	27	2791.7	0	6545.78	不受限	6500
2104	10kV带滩线大馈线	南充电力调度控制中心	带滩线917开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	119.72	22	2073.6	0	6546.82	不受限	6500
2105	10kV门兴二线	仪陇电力调度控制中心	门兴二线926开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	132.41	23	2293.4	0	6514.08	不受限	6500
2106	10kV塘西二线922	嘉陵电力调度控制中心	塘西二线922开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	122.15	22	2115.6	0	6504.82	不受限	6500
2107	10kV莲红线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲红线918开关	莲花寺站	63700	否	510	8833.46	公线	81.56	16	1412.7	0	6537.41	不受限	6500
2108	10kV板卧线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卧线916开关	板仓站	80200	是	672	11639.38	公线	162.07	24	2807.1	0	6504.4	不受限	6500
2109	10kV界桐线	荥经电力调度控制中心	界桐线935开关	界牌站	3150	否	500	8660.25	公线	73.94	15	1280.7	0	6513.52	不受限	6500
2110	10kV园恒二线	彭山电力调度控制中心	园恒二线914开关	园门站	113000	否	510	8833.46	专线	80.97	16	1402.4	0	6547.71	不受限	6500
2111	10KV海杨线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杨线924开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	63.11	11	1093	0	6528.02	不受限	6500
2112	10kV芙中一线	苍溪电力调度控制中心	芙中一线911开关	35kV芙蓉站	32000	否	580	10045.89	公线	145.91	25	2527.2	0	6514.1	不受限	6500
2113	10kV永开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开一线945开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	45.96	9	796.1	0	6506.23	不受限	6500
2114	10kV开马线	剑阁电力调度控制中心	开马线924开关	开封站	80000	否	516	8937.38	公线	91.06	18	1577.1	0	6466.54	不受限	6450
2115	10kV上邦线	广元电力调度控制中心	上邦线933开关	上西站	80000	是	581	10063.22	公线	90.84	16	1573.4	0	6477.18	不受限	6450
2116	10kV西南线	通川电力调度控制中心	10kV.西南线972开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	69.03	13	1195.6	0	6453.14	不受限	6450
2117	10kV文五一线	乐至电力调度控制中心	10kV文五一线914小车开关	文峰	302000	是	469	8123.32	公线	0.03	0	0.6	0	6498.06	不受限	6450
2118	10kV岗通线	通川电力调度控制中心	10kV.岗通线955开关	木岗站	50000	否	595	10305.7	公线	160.74	27	2784	0	6491.13	不受限	6450
2119	10kV金雕三线	眉山电力调度控制中心	金雕三线914开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	59.43	12	1029.3	0	6484.33	不受限	6450
2120	10kV板芝南线	仁和电力调度控制中心	板芝南线972开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	30.66	7	531.1	0	6483.71	不受限	6450
2121	10kV道天线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道天线916开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	77.48	14	1342	0	6459.16	不受限	6450
2122	10kV罗前一线	洪雅电力调度控制中心	罗前一线915开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	72.41	15	1254.1	0	6462.19	不受限	6450
2123	10kV元成线	渠县电力调度控制中心	元成线919开关	元渡站	102000	是	500	8660.25	公线	26.95	6	466.8	0	6461.4	不受限	6450
2124	10kV柳溪线	洪雅电力调度控制中心	柳溪线923开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	26.26	5	454.9	0	6473.3	不受限	6450
2125	10kV道广线大馈线	自贡电力调度控制中心	道广线911开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	58.96	12	1021.2	0	6476.84	不受限	6450
2126	10kV垭温线	南部电力调度控制中心	10kV垭温线923	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	165.64	28	2868.8	0	6468.68	不受限	6450
2127	10kV峰曲线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰曲线911开关	文峰站	80000	是	467	8088.68	公线	18.55	4	321.2	0	6470.94	不受限	6450
2128	10kV中伍线	雨城电力调度控制中心	10kV中伍线925开关	中里站	80000	否	465	8054.04	专线	45.32	10	785	0	6463.64	不受限	6450
2129	10kV小城普线951路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城普线914开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	582.96	125	10096.8	0	6457.09	不受限	6450
2130	10kV小城宝线952路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城宝线915开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	229.68	49	3978	0	6457.09	不受限	6450
2131	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	南广路925开关	城南站	90000	否	552	9560.92	专线	121.94	22	2112	0	6492.83	不受限	6450
2132	10kV金桂路	广汉电力调度控制中心	金桂路924开关	金兴站	49500	否	555	9612.88	公线	113.07	20	1958.4	200	6493.19	不受限	6450
2133	10kV车环一线	乐山电力调度控制中心	车环一线911开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	22.67	5	392.7	0	6466.22	不受限	6450
2134	10kV界星线	隆昌电力调度控制中心	界星线921开关	界市站	10000	是	505	8746.86	公线	124	25	2067.08	500	6497.49	受限	6450
2135	10kV连药二路	彭州电力调度控制中心	连药二路922	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	124.8	23	2161.6	0	6458.82	不受限	6450
2136	10kV店区路	郫都电力调度控制中心	店区线943开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	107.52	18	1862.3	0	6451.54	不受限	6450
2137	10kV太浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	太浦路906开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	166.08	28	2876.5	0	6476.57	不受限	6450

2138	10kV光邦线	新都电力调度控制中心	光邦线942开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	91.87	18	1591.2	0	6468.03	不受限	6450
2139	10kV革听线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革听线923开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	166.28	28	2880	0	6473.07	不受限	6450
2140	10kV楼桂线	青白江电力调度控制中心	楼桂线905开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	105.95	18	1835.1	0	6478.74	不受限	6450
2141	10kV波铁路专线	成都配调	波铁线909	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	50.99	11	883.2	0	6490.14	不受限	6450
2142	10kV绿机线	成都配调	绿机线922	绿洲	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	4.85	1	84	0	6470.08	不受限	6450
2143	10kV洞伊线	成都配调	洞伊路935	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	5.08	1	88	0	6466.08	不受限	6450
2144	10kV荔河路	成都配调	荔河路927	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	52.66	11	912	0	6461.34	不受限	6450
2145	10kV作保路_用户专线	成都配调	作保线954	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	51.69	11	895.2	0	6478.14	不受限	6450
2146	10kV环苑路专线	成都配调	环苑路924	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	52.15	11	903.2	0	6470.14	不受限	6450
2147	10kV创深线大馈线	天府电力调度控制中心	创深线935开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	147.62	25	2730.7	1200	6462.59	不受限	6450
2148	10kV大昊路大馈线	天府电力调度控制中心	大昊路945开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	167.21	28	2896.1	0	6456.97	不受限	6450
2149	10kV塔纺线977大馈线1	天府电力调度控制中心	塔纺线977开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	183.65	46	3180.8	0	6422.44	不受限	6400
2150	10kV创煎线大馈线	天府电力调度控制中心	创煎线933开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	157.66	26	2730.7	0	6443.23	不受限	6400
2151	10kV龙乐线	成都配调	龙乐路942	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	55.27	12	957.3	0	6416.04	不受限	6400
2152	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天锦线915开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	169.92	28	2943	0	6410.07	不受限	6400
2153	10kV麻阳线	成都配调	麻阳线939	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	53.7	11	930	0	6443.34	不受限	6400
2154	10kV共湟线	温江电力调度控制中心	共湟线950开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	108.66	18	1882	0	6431.84	不受限	6400
2155	10kV龙光线	成都配调	龙光线922开关	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	9.33	2	161.6	800	6411.74	不受限	6400
2156	10kV洞维线	成都配调	洞维路908	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	7.85	2	136	0	6418.08	不受限	6400
2157	10kV白达线	成都配调	白达线935	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	8.11	2	140.4	0	6413.68	不受限	6400
2158	10kV天康路	成都配调	天康路920	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	54.18	11	938.4	0	6434.94	不受限	6400
2159	10kV景福线	青白江电力调度控制中心	景福线905开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	170.09	28	2946	0	6407.07	不受限	6400
2160	10kV临宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	临宝线912开关	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	81.78	16	1416.4	0	6424.6	不受限	6400
2161	10kV普小路914大馈线	新都电力调度控制中心	普小线914开关	普河	100000	否	600	10392.3	专线	167.94	28	2908.8	0	6444.27	不受限	6400
2162	10kV汉洲线	新都电力调度控制中心	汉洲线933开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	95.79	19	1659	0	6400.23	不受限	6400
2163	10kV桂鼎线	宜宾电力调度控制中心	桂鼎线954开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	15.47	4	268	0	6435.04	不受限	6400
2164	10kV苏水二回938大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水二回938开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	24.94	6	432	0	6426.92	不受限	6400
2165	10kV奥馆线	内江电力调度控制中心	奥馆线919开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	63.53	13	1100.3	0	6413.33	不受限	6400
2166	10kV南城线	威远电力调度控制中心	南城线933开关	威南站	150000	是	490	8487.05	公线	21.68	4	375.5	0	6414.14	不受限	6400
2167	10kV龙桥线	内江电力调度控制中心	龙桥线924开关	龙门站	25500	是	576	9976.61	公线	90	16	1559	400	6422	不受限	6400
2168	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通滨线915开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	26.21	6	453.9	0	6405.02	不受限	6400
2169	10kV新力线	宜宾电力调度控制中心	新力线933开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	15.59	4	270	0	6433.04	不受限	6400
2170	10kV虎川二线	内江电力调度控制中心	虎川二线934开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	60	13	1044	0	6469	不受限	6400
2171	10kV正场线	蓬安电力调度控制中心	正场线925开关	正源站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	84.06	17	1456	0	6447.35	不受限	6400
2172	10kV徐郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐郊线924开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	83.95	17	1454.1	0	6449.25	不受限	6400
2173	10kV坡嘉线	仪陇电力调度控制中心	坡嘉线924开关	高坡站	100000	是	507	8781.5	公线	36.05	7	624.4	0	6400.8	不受限	6400
2174	10kV双龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	双龙线922开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	18.15	4	314.3	500	6434.34	不受限	6400
2175	10kV长成一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成一线912开关	长土站	56700	否	503	8712.22	公线	80.72	16	1398	0	6443	不受限	6400
2176	10kV帽飞二线	仁寿电力调度控制中心	帽飞二线927开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	132.33	24	2292	0	6437.53	不受限	6400
2177	10kV新瑞线646大馈线	泸州电力调度控制中心	新瑞线915	新房子	50000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	800	6417.46	不受限	6400
2178	10kV城酒线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城酒线919开关	南城	100000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	0	6415.52	不受限	6400
2179	10kV冯龙线647大馈线	泸州电力调度控制中心	冯龙线647	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1625	0	6415.52	不受限	6400
2180	10kV新河线933大馈线	泸州电力调度控制中心	新河线933开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	0	6415.52	不受限	6400
2181	10kV齐色一线661大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色一线962开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	46.3	10	1328	0	6415.52	不受限	6400
2182	10kV义陈二线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈二线928	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	118.71	22	2056	0	6439.71	不受限	6400
2183	10kV南朝线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南朝线854	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	170.68	28	2956.2	0	6396.87	不受限	6350
2184	10kV合滨线大馈线	江油电力调度控制中心	合滨线925开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公线	171.56	29	2971.5	0	6381.57	不受限	6350

2185	10kV河重线大馈线	江油电力调度控制中心	河重线914开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	48.87	11	846.4	0	6386.65	不受限	6350
2186	10kV板塘三线	仁和电力调度控制中心	板塘三线958开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	35.64	8	617.2	0	6397.61	不受限	6350
2187	10kV北遂线	安岳电力调度控制中心	10kV北遂线923开关	北坝站	18000	否	525	9093.27	公线	103.86	20	1798.8	0	6385.14	不受限	6350
2188	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽天一线913开关	帽顶山站	50000	是	560	9699.48	公线	80.48	14	1394	0	6365.58	不受限	6350
2189	10kV白幸线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白幸线914开关	白塔站	100000	否	480	8313.84	公用	63.07	13	1092.3	0	6390.16	不受限	6350
2190	10kV佛顺线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛顺线916开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	72.12	13	1249.2	0	6371.82	不受限	6350
2191	10kV西马线大馈线	自贡电力调度控制中心	西马线973开关	汇西站	163500	否	553	9578.24	专线	130.36	24	2257.8	0	6362.62	不受限	6350
2192	10kV南园线大馈线	自贡电力调度控制中心	南园线937开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	114.36	16	1980.8	2500	6368.76	不受限	6350
2193	10kV道温线大馈线	自贡电力调度控制中心	道温线923开关	道生灏站	80300	否	481	8331.16	公线	63.65	13	1102.4	0	6395.64	不受限	6350
2194	10kV南大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南大线917	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	170.05	28	2945.2	0	6392.28	不受限	6350
2195	10kV青店二线	青神电力调度控制中心	青店二线924开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	13.29	3	230.2	0	6363.71	不受限	6350
2196	10kV芙月线	营山电力调度控制中心	芙月线917开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	121.02	20	2096	0	6356.41	不受限	6350
2197	10kV星文一线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅰ线919开关	五星站	100400	是	553	9578.24	公线	74.18	13	1284.8	0	6377.79	不受限	6350
2198	10kV奥栖北线	内江电力调度控制中心	奥栖北线927开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	66.67	14	1154.8	0	6358.83	不受限	6350
2199	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	110000	否	482	8348.48	专线	65.18	14	1128.9	0	6384.73	不受限	6350
2200	10kV柏汪线	宜宾电力调度控制中心	柏汪线951开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	72.73	15	1259.6	0	6378.74	不受限	6350
2201	10kV东缤线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东缤线936开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	96.1	19	1664.4	0	6394.83	不受限	6350
2202	10kV福羊路	大邑电力调度控制中心	福羊线939开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	170.84	28	2958.9	0	6394.17	不受限	6350
2203	10kV天兴线	彭州电力调度控制中心	天兴线934开关	天彭	2*40000+63000	否	500	8660.25	专线	81	16	1403	0	6391.22	不受限	6350
2204	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	门凯线966开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	35.97	7	623	0	6374.49	不受限	6350
2205	10kV青水线	青白江电力调度控制中心	青水线955开关	青白江	2*20000	否	597	10340.34	专线	167.94	28	2908.8	0	6397.51	不受限	6350
2206	10kV解岳三线	大邑电力调度控制中心	解岳三线993开关	解林	126000	否	550	9526.28	公线	126.5	23	2191	0	6382.65	不受限	6350
2207	10kV俭蜀路专线	成都配调	俭蜀路936	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2208	10kV羊泰路_专线	成都配调	羊泰路906	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2209	10kV牌天路	成都配调	牌天路918	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2210	10kV俭川线	成都配调	俭川路922	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2211	10kV牌域线	成都配调	牌域线929	铜牌	482000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2212	10kV俭金路	成都配调	俭金路909	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2213	10kV灯枫路_特	成都配调	灯枫路926	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2214	10kV草湾路_用户专线	成都配调	草湾路924	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2215	10kV大中线	成都配调	大中路932	大源	146000	否	409	7084.09	专线	0.02	0	0.3	0	6375.38	不受限	6350
2216	10kV牌电线_专线	成都配调	牌电线914	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2217	10kV牌双路	成都配调	牌双线954	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2218	10kV大科路专线	成都配调	大科路908	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2219	10kV苏信路专线	成都配调	苏信路914	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2220	10kV俭工路_专	成都配调	俭工路935	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2221	10kV羊广路专线	成都配调	羊广路922	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2222	10kV俭阿路专线	成都配调	俭阿路932	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2223	10kV大望路专线	成都配调	大望路946	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2224	10kV苏影路专线	成都配调	苏影路942	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2225	10kV草医路_用户专线	成都配调	草医路915	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2226	10kV大天路	成都配调	大天路925	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2227	10kV灯航路_专线	成都配调	灯航路921	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2228	10kV草药路_专线	成都配调	草药路917	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2229	10kV苏村线	成都配调	苏村路923	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2230	10kV苏成路专线	成都配调	苏成路935	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2231	10kV灯污一路	成都配调	灯污一路919	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350

2232	10kV俭地路专线	成都配调	俭地路923	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2233	10kV俭雅路_用户专线	成都配调	俭雅路916	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2234	10kV灯颐路专线	成都配调	灯颐路924	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2235	10kV草天线	成都配调	草天路910	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2236	10kV塘港路	成都配调	塘港路912开关	塘坎街	363000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2237	10kV苏环路专线	成都配调	苏环路944	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2238	10kV苏碧路_专线	成都配调	苏碧路909	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2239	10kV苏文路专线	成都配调	苏文路906	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2240	10kV塘宾路_特	成都配调	塘宾路911	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2241	10kV苏欧路专线	成都配调	苏欧路936	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2242	10kV俭新路_专	成都配调	俭新路924	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2243	10kV草仁路专线	成都配调	草仁路918	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2244	10kV大讯路	成都配调	大讯路909	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2245	10kV苏大线	成都配调	苏大线911开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2246	10kV塘中路_专线	成都配调	塘中路934	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2247	10kV俭村线	成都配调	俭村路905	勤俭	166000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2248	10kV苏紫路专线	成都配调	苏紫路931	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2249	10kV苏国路	成都配调	苏国路950	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2250	10kV.牌鼎路_用户专线	成都配调	牌鼎路922	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2251	10kV羊馆路	成都配调	羊馆路929	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2252	10kV羊东路_专线	成都配调	羊东路926	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2253	10kV大风线	成都配调	大风路933	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2254	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	牌川路908	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2255	10kV大南线	成都配调	大南路906	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2256	10kV牧浩线大馈线	天府电力调度控制中心	牧浩线951开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	172.62	29	2989.8	0	6363.27	不受限	6350
2257	10kV大电路_专线	成都配调	大电路914	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2258	10kV西民线	成都配调	西民路957	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2259	10kV俭中路_专	成都配调	俭中路917	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
2260	10kV洞彭线	成都配调	洞彭线开关921	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	14.32	3	248	0	6306.08	不受限	6300
2261	10kV湾竹路	成都配调	湾竹路913	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	11.95	3	207	0	6347.08	不受限	6300
2262	10kV川生二线	成都配调	川生二线927	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	61.12	13	1058.6	0	6314.74	不受限	6300
2263	10kV十卫线大馈线	天府电力调度控制中心	十卫线924开关	十陵	240000	否	553	9578.24	公线	131.34	24	2274.8	0	6345.62	不受限	6300
2264	10kV太新线大馈线	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	专线	133.03	24	2304	0	6316.42	不受限	6300
2265	10kV指万线	成都配调	指万线911	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	61.43	13	1064	0	6309.34	不受限	6300
2266	10kV中新线	成都配调	中新路913	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	14.27	3	247.2	0	6306.88	不受限	6300
2267	10kV象和八线	成都配调	象和八线开关936	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	61.52	13	1065.6	0	6307.74	不受限	6300
2268	10kV嘉泰一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉泰一线961开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	463.2	92	8022.62	630	6339.78	不受限	6300
2269	10kV前福二线	青白江电力调度控制中心	前福二线936开关	前进	2*50000	是	600	10392.3	公线	114.1	19	1976.2	0	6337.64	不受限	6300
2270	10kV武黄线大馈线	新津电力调度控制中心	武黄线922开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	38.66	8	669.6	0	6327.89	不受限	6300
2271	10kV花清线	郫都电力调度控制中心	花清线911开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	116.05	19	2010	0	6303.84	不受限	6300
2272	10kV楼新线	青白江电力调度控制中心	楼新线920开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	114.89	19	1989.9	0	6323.94	不受限	6300
2273	10kV美医路	新都电力调度控制中心	美医线908开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	98.75	19	1710.3	0	6348.93	不受限	6300
2274	10kV美解线（专线）	新都电力调度控制中心	美解线915开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	98.75	19	1710.3	0	6348.93	不受限	6300
2275	10kV天孝路	德阳电力调度控制中心	天孝路929开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	376.62	68	6523	1300	6348.74	不受限	6300
2276	10kV宋陈线	资中电力调度控制中心	宋陈线#921开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	146.95	25	2545.1	315	6337.09	不受限	6300
2277	10kV德蒙路953大馈线	德阳电力调度控制中心	德蒙路953开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	416.22	72	7209	1625	6342.43	不受限	6300

2278	10KV通百二线	乐山电力调度控制中心	通百二回928开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	31.18	7	540	0	6318.92	不受限	6300
2279	10kV拱开一路	德阳电力调度控制中心	拱开一路916开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	75.64	14	1310.1	0	6338.64	不受限	6300
2280	10kV松文二线	内江电力调度控制中心	松文二线924开关	松柏	295000	否	482	8348.48	专线	45.58	9	789.5	400	6324.13	不受限	6300
2281	10kV奥国线（专线）	内江电力调度控制中心	奥国线918开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	68.09	14	1179.3	0	6334.33	不受限	6300
2282	10kV石城六线	井研电力调度控制分中心	石城六线936开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	35.16	7	608.9	0	6319.3	不受限	6300
2283	10kV城南线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城南线925开关	城郊站(阆中)	40000	否	500	8660.25	公线	85.83	17	1486.6	0	6307.62	不受限	6300
2284	10kV襄林线大馈线专线	南部电力调度控制中心	襄林线914开关	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	30.94	7	535.8	0	6323.12	不受限	6300
2285	10kV北蜀线	南部电力调度控制中心	10kV北蜀线915	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	173.39	29	3003.2	0	6334.28	不受限	6300
2286	10kV消镇线大馈线	营山电力调度控制中心	消镇线913开关	消水站(营山)	12600	否	445	7707.63	公线	36.18	8	626.7	0	6310.17	不受限	6300
2287	10kV板科线大馈线	自贡电力调度控制中心	板科线935开关	板仓站	80000	是	550	9526.28	公线	74.08	13	1283	0	6338.02	不受限	6300
2288	10kV莲大线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲大线921开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	43.12	8	746.9	0	6319.87	不受限	6300
2289	10kV邓晨Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅱ线916开关	邓关站	100300	是	480	8313.84	公线	18.76	4	325	0	6326.07	不受限	6300
2290	10kV富美线	新桥电力调度控制中心	10kV.富美线923开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	131.14	24	2271.3	0	6333.53	不受限	6300
2291	10kV城玉线	蓬溪电力调度控制中心	城玉线915开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	65.86	12	1140.7	0	6341.76	不受限	6300
2292	10kV仁港线	仁寿电力调度控制中心	仁港线917开关	仁寿站	100000	否	560	9699.48	公线	139.93	25	2423.6	0	6305.93	不受限	6300
2293	10kV仁坝Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅰ回931开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	80.99	16	1402.8	0	6313.49	不受限	6300
2294	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸向线938开关	泸北	121500	否	406	7032.13	公线	40.6	10	1328	0	6328.92	不受限	6300
2295	10kV莱水线	大英电力调度控制中心	莱水线923开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	76.37	14	1322.8	0	6339.79	不受限	6300
2296	10kV新森线937大馈线	泸州电力调度控制中心	新森线937开关	新房子	141000	否	406	7032.13	公线	40.6	10	654	0	6328.92	不受限	6300
2297	10kV城苏线672大馈线	泸州电力调度控制中心	城苏线672	南城	50000	否	406	7032.13	公线	40.3	10	1328	0	6328.92	不受限	6300
2298	10kV望龙线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望龙线916开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	131.87	24	2284	0	6336.42	不受限	6300
2299	10kV龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线926开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	175.32	29	3036.6	0	6316.47	不受限	6300
2300	10kV园开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开二线922开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	353.48	44	6122.2	0	6348.57	不受限	6300
2301	10kV继李路	中江电力调度控制中心	继李路983开关	继光站	126000	否	600	10392.3	公线	173.7	29	3008.5	0	6344.57	不受限	6300
2302	10kV高张线	剑阁电力调度控制中心	高张线914开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	43.82	10	759	0	6302.57	不受限	6300
2303	10kV仙东线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙东线915开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公线	114.25	19	1978.8	0	6335.04	不受限	6300
2304	10kV家创Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家创Ⅰ回958	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	133.96	24	2320.2	0	6300.22	不受限	6300
2305	10kV南中线	巴州电力调度控制中心	10kV南中线936	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300
2306	10kV南环线	巴州电力调度控制中心	10kV南环线956	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	6329.04	不受限	6300
2307	10kV会太二线大馈线	江油电力调度控制中心	会太二线922开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	160.83	25	2785.6	0	6262.63	不受限	6250
2308	10kV红文一线	仁寿电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	140.42	25	2432	0	6297.53	不受限	6250
2309	10kV圣青一线	眉山电力调度控制中心	圣青一线935开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	78.94	14	1367.3	0	6253.72	不受限	6250
2310	10kV齐带一线667大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带一线968开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1842	960	6257.46	不受限	6250
2311	10kV岗苑线	通川电力调度控制中心	岗苑线963开关	木岗站	102000	是	595	10305.7	公线	115.01	19	1992	0	6252.56	不受限	6250
2312	10kV孙国线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙国线937开关	孙家坝	100000	否	553	9578.24	公用	134.57	24	2330.8	0	6289.62	不受限	6250
2313	10kV鼓工四线	南部电力调度控制中心	10kV鼓四线924	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	175.68	29	3042.8	0	6294.68	不受限	6250
2314	10kV中柏线	雨城电力调度控制中心	10kV中柏线961开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	0.09	1	1.5	0	6280.64	不受限	6250
2315	10kV带蓝一线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅰ线919开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	134.69	24	2332.8	0	6287.62	不受限	6250
2316	10kV青溪线大馈线	南充电力调度控制中心	青溪线927开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	153.72	24	2662.5	0	6288.74	不受限	6250
2317	10kV湾镇线	南部电力调度控制中心	10kV湾镇线933	赵家湾站	113000	否	507	8781.5	公线	95.38	19	1652	0	6251.35	不受限	6250
2318	10kV垭桥线	南部电力调度控制中心	垭桥线913开关	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	186.3	31	3226.8	0	6282.16	不受限	6250
2319	10kV带明线大馈线	南充电力调度控制中心	带明线927开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	136.56	25	2365.2	0	6255.22	不受限	6250
2320	10kV垭郊线	南部电力调度控制中心	10kV垭郊线922	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	176.26	29	3052.8	0	6284.68	不受限	6250
2321	10kV凤乐线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤乐线925开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	34.64	8	600	0	6258.92	不受限	6250

2322	10kV前鑫线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	前鑫线922开关	前进站	40000	否	600	10392.3	公线	178.1	30	3084.7	0	6268.37	不受限	6250
2323	10kV南园线	威远电力调度控制中心	南园线913开关	威南站	175000	否	480	8313.84	公线	68.91	14	1193.5	0	6288.96	不受限	6250
2324	10kV车高线	乐山电力调度控制中心	车高线913开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	35.16	8	608.9	0	6250.02	不受限	6250
2325	10kV向风路	广汉电力调度控制中心	向风路915开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	专线	1.06	1	18.3	1260	6297.69	不受限	6250
2326	10kV杨海北路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海北路913	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	179.08	30	3101.6	0	6251.47	不受限	6250
2327	10kV徐普二线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普二线919开关	徐家渡	300000	是	505	8746.86	公线	41.48	8	718.5	0	6278.99	不受限	6250
2328	10kV徐普一线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普一线917开关	徐家渡	300000	是	505	8746.86	公线	43.12	9	746.9	0	6250.59	不受限	6250
2329	10kV堰空线	新都电力调度控制中心	堰空线910开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	103.58	20	1794	0	6265.23	不受限	6250
2330	10kV城建线大馈线	武胜电力调度控制中心	城建线913开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	37.09	7	642.4	0	6285.8	不受限	6250
2331	10kV楼九线	成都配调	楼九路924	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	300	6254.08	不受限	6250
2332	10kV创新线大馈线	天府电力调度控制中心	创新线934开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	81.58	15	1412.9	0	6249.69	不受限	6250
2333	10kV下潭线	成都配调	下潭线910开关	下涧槽	80000	是	473	0	公线	14.97	3	259.2	0	6294.88	不受限	6250
2334	10kV雷陕线	成都配调	雷陕线916	雷剑	482000	是	473	8192.6	公线	15.94	3	276	0	6278.08	不受限	6250
2335	10kV棕民线	成都配调	棕民线907开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	15.17	3	262.8	0	6291.28	不受限	6250
2336	10kV苏城四路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城四路924开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	380.89	69	6597	0	6235.38	不受限	6200
2337	10kV界检线934大馈线	天府电力调度控制中心	界检路934开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	145.87	13	2295.4	0	6235.38	不受限	6200
2338	10kV滨三线大馈线	天府电力调度控制中心	滨三路930开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	214.02	54	3706.8	0	6235.38	不受限	6200
2339	10kV界邦路大馈线	天府电力调度控制中心	界邦路943	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	183.65	46	3180.8	0	6235.38	不受限	6200
2340	10kV滨公线921大馈线	天府电力调度控制中心	滨公线921开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	380.89	69	6597	0	6235.38	不受限	6200
2341	10kV黄舰线大馈线	天府电力调度控制中心	黄舰路911开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	1.42	26	24.6	0	6210.78	不受限	6200
2342	10kV苏锦线大馈线	天府电力调度控制中心	苏锦路920开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2343	10kV界果路大馈线	天府电力调度控制中心	界果路909开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	134	33	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2344	10kV园西线917大馈线	天府电力调度控制中心	园西路917开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	314.43	52	5446	0	6235.38	不受限	6200
2345	10kV柏丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰一路915开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	82.39	16	1427	0	6235.38	不受限	6200
2346	10kV邻校线大馈线	天府电力调度控制中心	邻校线946开关	邻港	180000	否	400	6928.2	专线	296.77	54	3544	0	6235.38	不受限	6200
2347	10kV界湖路大馈线	天府电力调度控制中心	界湖路925开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	223	56	3585.6	0	6235.38	不受限	6200
2348	10kV园纺路大馈线	天府电力调度控制中心	园纺路925开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	207.02	52	3585.6	0	6235.38	不受限	6200
2349	10kV华鸿路大馈线	天府电力调度控制中心	华鸿路925开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2350	10kV九元路大馈线	天府电力调度控制中心	九元线925开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	183.65	46	5446	0	6235.38	不受限	6200
2351	10kV邻圣路大馈线	天府电力调度控制中心	邻圣路910开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	214.02	54	3706.8	0	6235.38	不受限	6200
2352	10kV苏创二路大馈线	天府电力调度控制中心	苏创二路925开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	214.02	54	3706.8	0	6235.38	不受限	6200
2353	10kV黄站路大馈线	天府电力调度控制中心	黄站路928开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	75.06	13	1300	0	6235.38	不受限	6200
2354	10kV清镇线935大馈线	天府电力调度控制中心	清镇线935开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	296.77	54	3544	0	6235.38	不受限	6200
2355	10kV柏易路大馈线	天府电力调度控制中心	柏易路914开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	212.1	53	3673.6	0	6235.38	不受限	6200
2356	10kV力联线大馈线	天府电力调度控制中心	力联线909开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	145.87	13	2295.4	0	6235.38	不受限	6200
2357	10kV界川路大馈线	天府电力调度控制中心	界川路948开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	176.03	29	1427	0	6235.38	不受限	6200
2358	10kV力地线大馈线	天府电力调度控制中心	力地线918开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	176.03	29	1427	0	6235.38	不受限	6200
2359	10kV界车路大馈线	天府电力调度控制中心	界车路941	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	0.01	26	0.1	0	6235.28	不受限	6200
2360	10kV苏泓路大馈线	天府电力调度控制中心	苏泓路922开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	390.32	98	6760.3	0	6235.38	不受限	6200
2361	10kV柏高路大馈线	天府电力调度控制中心	柏高路912开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2362	10kV邻都路大馈线	天府电力调度控制中心	邻都路921开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2363	10kV华蔚路大馈线	天府电力调度控制中心	华蔚路946开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	230.28	38	3988.4	0	6235.38	不受限	6200
2364	10kV堰光线大馈线	天府电力调度控制中心	堰光线917开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2365	10kV板金路大馈线	天府电力调度控制中心	板金路936开关	板桥	31500	否	400	6928.2	公线	230.28	38	3988.4	0	6235.38	不受限	6200
2366	10kV华怡线大馈线	天府电力调度控制中心	华怡线941开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	236.02	59	1304	0	6235.38	不受限	6200

2367	10kV星地线大馈线	天府电力调度控制中心	星地线924开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2368	10kV华山二线大馈线	天府电力调度控制中心	华山二线944开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	223	56	3544	0	6235.38	不受限	6200
2369	10kV毛京线大馈线	天府电力调度控制中心	毛京线924开关	毛家湾	240000	否	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2370	10kV界达线大馈线	天府电力调度控制中心	界达路950开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2371	10kV界金线大馈线	天府电力调度控制中心	界金路947开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	212.1	53	6328.8	0	6235.38	不受限	6200
2372	10kV苏城一路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城一路908开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	154.05	28	4087.9	0	6235.38	不受限	6200
2373	10kV柏空路大馈线	天府电力调度控制中心	柏空路913开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	208.55	52	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2374	10kV河地线939大馈线	天府电力调度控制中心	河地线939开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2375	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华海路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	255.43	64	1427	0	6235.38	不受限	6200
2376	10kV安末线912大馈线	天府电力调度控制中心	安末线912开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2377	10kV阳体一线916大馈线	天府电力调度控制中心	阳体一线916开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2378	10kV界康路大馈线	天府电力调度控制中心	界康路916	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	337.68	84	3180.8	0	6235.38	不受限	6200
2379	10kV华山一路大馈线	天府电力调度控制中心	华山一路917开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	322.4	58	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2380	10kV东春路大馈线	天府电力调度控制中心	东春路934开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	134	33	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2381	10kV智海线大馈线	天府电力调度控制中心	智海线919开关	科智	240000	否	400	6928.2	专线	183.65	46	3180.8	0	6235.38	不受限	6200
2382	10kV界气线大馈线	天府电力调度控制中心	界气路915开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	390.32	98	6760.3	0	6235.38	不受限	6200
2383	10kV滨天线918大馈线	天府电力调度控制中心	滨天线918开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	236.02	59	4740	0	6235.38	不受限	6200
2384	10kV柏汽路大馈线	天府电力调度控制中心	柏汽路911开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	108.55	27	1304	0	6235.38	不受限	6200
2385	10kV滨星线934大馈线	天府电力调度控制中心	滨星线934开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	200.23	33	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2386	10kV界君线大馈线	天府电力调度控制中心	界君路914开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	134	33	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2387	10kV高东线大馈线	天府电力调度控制中心	高东线932开关	高桐	63000	否	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	6235.38	不受限	6200
2388	10kV清丰路大馈线	天府电力调度控制中心	清丰路940开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	145.87	24	3585.6	0	6235.38	不受限	6200
2389	10kV堰大线	天府电力调度控制中心	堰大线961开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	6235.38	不受限	6200
2390	10kV邻天路大馈线	天府电力调度控制中心	邻天路915开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	134	33	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2391	10kV园城线909大馈线	天府电力调度控制中心	园城路909开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	337.68	84	5848.6	0	6235.38	不受限	6200
2392	10kV苏校路大馈线	天府电力调度控制中心	苏校路914开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	230.28	38	3673.6	0	6235.38	不受限	6200
2393	10kV海民线	成都配调	海民路908	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	20.4	4	353.4	0	6200.68	不受限	6200
2394	10kV阳卫线961大馈线	天府电力调度控制中心	阳卫线961开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	230.28	38	3673.6	0	6235.38	不受限	6200
2395	10kV界实路大馈线	天府电力调度控制中心	界实路924	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	172.62	29	2989.8	0	6235.38	不受限	6200
2396	10kV黄玻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄玻路917开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	390.32	98	6760.3	0	6235.38	不受限	6200
2397	10kV柏环路大馈线	天府电力调度控制中心	柏环路919开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	185.22	46	4432	0	6235.38	不受限	6200
2398	10kV东城一线大馈线	天府电力调度控制中心	东城一路915开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	134	33	2320.8	0	6235.38	不受限	6200
2399	10kV界动路大馈线	天府电力调度控制中心	界动路905	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	322.4	58	5584	0	6235.38	不受限	6200
2400	10kV园丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	园丰一路919开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	228.22	57	3952.8	0	6235.38	不受限	6200
2401	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙霏路916开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	180.48	30	3126	0	6227.07	不受限	6200
2402	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏电二路918开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	108.55	27	1304	0	6235.38	不受限	6200
2403	10kV柏电一线917大馈线	天府电力调度控制中心	柏电一路917开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	314.43	52	5446	0	6235.38	不受限	6200
2404	10kV界皇线大馈线	天府电力调度控制中心	界皇路951开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	212.1	53	3673.6	0	6235.38	不受限	6200
2405	10kV蒲驾路	都江堰电力调度控制中心	蒲驾路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	44.54	11	1124.3	0	6235.38	不受限	6200
2406	10kV胥天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥天路905	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	124.63	26	1335.3	0	6235.38	不受限	6200
2407	10kV蒲电路	都江堰电力调度控制中心	蒲电路918	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	13.36	25	1055.4	0	6235.38	不受限	6200
2408	10kV胥桥路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥桥路906	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	115.14	14	1223.6	0	6235.38	不受限	6200
2409	10kV青鑫路	都江堰电力调度控制中心	青鑫路903	青龙	1*12500	否	400	6928.2	专线	147.28	28	1004.5	0	6235.38	不受限	6200

2410	10kV胥伦路	都江堰电力调度控制中心	胥伦路907	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	147.85	18	1442.7	0	6235.38	不受限	6200
2411	10kV玉长路	成都配调	玉长线917	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	19.4	4	336	0	6218.08	不受限	6200
2412	10kV蒲街路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲街路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	134.55	26	1334.8	0	6235.38	不受限	6200
2413	10kV灌宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌宁路913	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	145.66	41	1467.3	0	6235.38	不受限	6200
2414	10kV胥游路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥游路903	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	119.46	33	1446.8	0	6235.38	不受限	6200
2415	10kV指航路	成都配调	指航线919	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	66.05	14	1144	0	6229.34	不受限	6200
2416	10kV蒲美路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	蒲美路915	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	121.47	69	1236.4	0	6235.38	不受限	6200
2417	10kV军莲线	成都配调	军莲线911开关	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	315	6239.08	不受限	6200
2418	10kV场遗一线	成都配调	场遗一线开关906	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	67.76	14	1173.6	0	6199.74	不受限	6200
2419	10kV白西路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	否	400	6928.2	专线	124.68	17	1147.6	0	6235.38	不受限	6200
2420	10kV崇积路	都江堰电力调度控制中心	崇积路905	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	155.42	32	1445.3	0	6235.38	不受限	6200
2421	10kV天滨线	彭州电力调度控制中心	天滨线943开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	213.48	53	3697.6	0	6235.38	不受限	6200
2422	10kV濛佳线	彭州电力调度控制中心	濛佳线931开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	104.8	26	1815.19	0	6235.38	不受限	6200
2423	10kV天铁路（专线）	彭州电力调度控制中心	天铁路931	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	专线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
2424	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集天线907开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	382.88	96	6631.67	0	6235.38	不受限	6200
2425	10kV太水路大馈线	彭州电力调度控制中心	太水路906	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	109.6	27	1898.3	0	6235.38	不受限	6200
2426	10kV濛特路_专线	彭州电力调度控制中心	濛特线922开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
2427	10kV天港线	郫都电力调度控制中心	天港线944开关	天健	193000	否	400	6928.2	公线	382	96	4100	0	6235.38	不受限	6200
2428	10kV军石路	彭州电力调度控制中心	军石路924	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	321.6	80	5570.3	0	6235.38	不受限	6200
2429	10kV濛辉路_专线	彭州电力调度控制中心	濛辉线929开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	145.6	36	2521.9	0	6235.38	不受限	6200
2430	10kV放中线大馈线	简阳电力调度控制中心	放中线926开关	解放	131300	否	400	6928.2	公线	1	0	17.2	0.0001	6235.38	不受限	6200
2431	10kV天琪路	彭州电力调度控制中心	天琪路907	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	244.8	61	4241.4	0	6235.38	不受限	6200
2432	10kV太红路	彭州电力调度控制中心	太红线922开关	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	283.2	71	4905.17	0	6235.38	不受限	6200
2433	10kV洪昆线	隆昌电力调度控制中心	洪昆线915开关	洪家站	15000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	受限	6200
2434	10kV沙动一线	彭州电力调度控制中心	沙动一线907	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	218.26	55	3780.37	0	6235.38	不受限	6200
2435	10kV濛印线	彭州电力调度控制中心	濛印线914	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	511.2	128	8854.24	0	6235.38	不受限	6200
2436	10kV蔡沙一路	大邑电力调度控制中心	蔡沙一线921开关	蔡场	12600	否	400	6928.2	公线	0.01	1	0.01	0	6235.38	不受限	6200
2437	10kV平马线	邛崃电力调度控制中心	平马线910开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	42.38	8	734.1	0	6235.68	不受限	6200
2438	10kV龙清路	绵竹电力调度控制中心	龙清路915开关	龙桥站	71500	否	552	9560.92	公用	136.35	25	2361.5	0	6243.33	不受限	6200
2439	10kV天丽路	彭州电力调度控制中心	天丽路942开关	天彭	128000	否	400	6928.2	公线	386.44	97	6693.3	0	6235.38	不受限	6200
2440	10kV濛泰二路	彭州电力调度控制中心	濛泰二路921	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
2441	10kV沙保路	彭州电力调度控制中心	沙保路905	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	480	120	8313.4	0	6235.38	不受限	6200
2442	10kV连牵路（专线）	彭州电力调度控制中心	连牵路936	连封	240000+150000	否	400	6928.2	专线	74.05	19	1282.6	0	6235.38	不受限	6200
2443	10kV三三路大馈线	崇州电力调度控制中心	三三路911	三江	3*16000	否	400	6928.2	公线	135.8	37	2295.6	0	6235.38	不受限	6200
2444	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆丽路922	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	106.4	27	1842.9	0	6235.38	不受限	6200
2445	10kV沙航一路	彭州电力调度控制中心	沙航一路906	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	476.13	119	8246.81	0	6235.38	不受限	6200
2446	10kV奥华二线	内江电力调度控制中心	奥华二线942开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	75.55	16	1308.5	0	6205.13	不受限	6200
2447	10kV千研线	井研电力调度控制分中心	千研线921开关	千佛站	16300	否	400	6928.2	公线	0.67	0.17	11.6044	0	6235.38	不受限	6200
2448	10kV八航二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	八航二路925开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	1.06	18	18.3	0	6217.08	不受限	6200
2449	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	坪云线953开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	80.73	16	1398.3	0	6240.04	不受限	6200
2450	10kV桐西二线	内江电力调度控制中心	桐西二线973开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	347.62	36	6020.7	1125	6211.88	不受限	6200
2451	10kV八航一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	八航一路918开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	351.4	78	6086.2	0	6235.38	不受限	6200

2452	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉佛线913开关	棉竹站	20000	否	400	6928.2	公线	120	30	1870	0	6235.38	不受限	6200
2453	10kV八环二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	八环二路926开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	0.64	1	11	0	6224.38	不受限	6200
2454	10kV阳碧线	乐山电力调度控制中心	阳碧线999开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	37.3	8	646.1	0	6212.82	不受限	6200
2455	10KV通莱二线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅱ回936开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	35.51	8	615	0	6243.92	不受限	6200
2456	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线956开关	江南	180000	是	490	8487.05	公线	32.7	7	566.4	0	6223.24	不受限	6200
2457	10kV城康线大馈线	南充电力调度控制中心	城康线924开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	139.1	25	2409.2	0	6211.22	不受限	6200
2458	10kV鸳矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳矿线915开关	鸳鸯坝站	50000	否	465	8054.04	公线	59.99	13	1039	0	6209.64	不受限	6200
2459	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	13	685.2	0	6235.38	不受限	6200
2460	10kV科章线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	科章线955断路器	章谷站	10000	否	400	6928.2	公线	1.65	14	28.5	0	6206.88	不受限	6200
2461	10kV棕秀线	西充电力调度控制分中心	棕秀线912开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	22.15	5	383.7	0.87	6209.34	不受限	6200
2462	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	烟白线912开关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	0	14	685.2	0	6235.38	不受限	6200
2463	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	13	415.5	0	6235.38	不受限	6200
2464	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	0	14	694.6	0	6235.38	不受限	6200
2465	10kV柳门线	仪陇电力调度控制中心	柳门线923开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	507	8781.5	公线	45.24	9	783.6	0	6241.6	不受限	6200
2466	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营庆线921开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公线	0	14	685.2	0	6235.38	不受限	6200
2467	10KV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	14	0	0	6235.38	不受限	6200
2468	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	15	698.64	0	6235.38	不受限	6200
2469	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	15	685.2	0	6235.38	不受限	6200
2470	10kV石土线	嘉陵电力调度控制中心	石土线912开关	石圭站	10000	是	553	9578.24	公线	83.57	15	1447.5	0	6215.09	不受限	6200
2471	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	13	345.2	0	6235.38	不受限	6200
2472	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	14	685.2	0	6235.38	不受限	6200
2473	10kV南恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	南恒线911开关	南湖站	163500	是	660	11431.54	公线	169.23	26	2931	0	6214.23	不受限	6200
2474	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫雅八线942开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	553.26	138	9582.4	0	6235.38	不受限	6200
2475	10kV乔佐线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔佐线918小车开关	乔瓦站	85200	否	430	7447.82	公线	27.42	6	475	0	6228.04	不受限	6200
2476	10kV万业线	汉源电力调度控制中心	万业线917开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	384.76	9	664	0	6235.38	不受限	6200
2477	10kV新泗一线	荥经电力调度控制中心	新泗一线912开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	310	103	5369	0	6235.38	不受限	6200
2478	10kV三五线	荥经电力调度控制中心	三五线995开关	三合站	12600	否	400	6928.2	公线	180	60	3118	0	6235.38	不受限	6200
2479	10kV龙渔一线	荥经电力调度控制中心	龙渔一线916开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	80	20	1386	0	6235.38	不受限	6200
2480	10kV卫雅五线	雅安电力调度控制中心	卫雅五线928开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	481.11	120	8332.8	0	6235.38	不受限	6200
2481	10kV岗酢一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢一线960开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	176.74	30	3061.2	0	6213.93	不受限	6200
2482	10kV莱新线	大英电力调度控制中心	莱新线972开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	81.97	15	1419.8	0	6242.79	不受限	6200
2483	10kV陵植线	苍溪电力调度控制中心	陵植线916开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	180.39	30	3124.4	0	6213.08	不受限	6200
2484	10kV仙南二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南二线973开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	56.12	11	972	0	6233.33	不受限	6200
2485	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	74.35	15	1287.8	0	6225.83	不受限	6200
2486	10kV陵滨线	苍溪电力调度控制中心	陵滨线915开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	205.36	33	3556.8	0	6248.34	不受限	6200
2487	10kV石沱四线921大馈线专线	泸州电力调度控制中心	石沱四线911开关	石龙	26200	否	406	7032.13	专线	7.03	2	121.7	0	6207.22	不受限	6200
2488	10kV梁虹线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁虹线944开关	磨家梁	240000	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6235.38	不受限	6200
2489	10kV上港二线	广元电力调度控制中心	上港二线944开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	2.64	1	45.7	0	6231.25	不受限	6200

2490	10kV金环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金环线913开关	金峰站	6300	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6220.78	不受限	6200
2491	10kV望审一线	巴州电力调度控制中心	10kV望审一线918	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	112.06	21	1940.9	0	6243.04	不受限	6200
2492	10kV迎巴线	剑阁电力调度控制中心	迎巴线914开关	35kV迎水站	10000	否	453	7846.19	公线	45.3	10	784.6	0	6276.97	不受限	6200
2493	10kV郊华线	广元电力调度控制中心	郊华线927开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	420	104	7266	0	6235.38	不受限	6200
2494	10kV岱鹤线	剑阁电力调度控制中心	岱鹤线912开关	35kV岱天山站	10000	是	516	8937.38	公线	51.6	10	893.7	0	6256.18	不受限	6200
2495	10kV长泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长泰线904开关	长卿站	63000	否	600	10392.3	公用	181.41	30	3142.1	0	6210.97	不受限	6200
2496	10kV秀城二线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀水站	40000	否	597	10340.34	公线	181.44	30	3142.5	0	6163.81	不受限	6150
2497	10kV溪神线大馈线	江油电力调度控制中心	溪神线913开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	75.35	16	1305	0	6177.46	不受限	6150
2498	10kV交观线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交观线912开关	交泰站	12600	否	401	6945.52	公用	4.45	1	77	0	6173.97	不受限	6150
2499	10kV乔平线	广元电力调度控制中心	乔平线927开关	乔镇站	80000	否	404	6997.49	专线	8.31	2	144	0	6153.74	不受限	6150
2500	10kV铝象三线	眉山电力调度控制中心	铝象三线916开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	27.78	6	481.1	0	6197.68	不受限	6150
2501	10kV花新线	射洪电力调度控制中心	花新线918开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	35.56	7	615.9	0	6173.74	不受限	6150
2502	10kV平鲜二线	眉山电力调度控制中心	平鲜二线927开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	208.99	47	3619.8	0	6166.1	不受限	6150
2503	10kV正工二线	仁寿电力调度控制中心	正工二线945开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	89.23	18	1545.5	0	6170.79	不受限	6150
2504	10kV庄明一线	眉山电力调度控制中心	庄明一线919开关	庄店站	50000	是	445	7707.63	公线	316.26	71	5477.8	0	6166.1	不受限	6150
2505	10kV象水线	眉山电力调度控制中心	象水线911开关	象耳站	28000	否	495	8573.65	专线	88.78	18	1537.7	0	6178.58	不受限	6150
2506	10kV平鲜一线	眉山电力调度控制中心	平鲜一线916开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	327.13	74	5666.1	0	6158.1	不受限	6150
2507	10kV沙府线	仁寿电力调度控制中心	沙府线923开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	39.38	8	682	0	6176.92	不受限	6150
2508	10kV大江二线	眉山电力调度控制中心	大江二线922开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	4.45	1	77.1	0	6166.1	不受限	6150
2509	10kV凤医二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤医Ⅱ线927开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	84.72	15	1467.4	1000	6153.02	不受限	6150
2510	10kV青北线大馈线	南充电力调度控制中心	青北线974开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	95.2	15	1648.8	2250	6171.34	不受限	6150
2511	10kV龙泛线	雨城电力调度控制中心	10kV龙泛线916开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	40.26	9	697.3	0	6161.62	不受限	6150
2512	10kV奥玉一线	内江电力调度控制中心	奥玉一线913开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	77.21	16	1337.3	0	6176.33	不受限	6150
2513	10kV庐华路915大馈线	德阳电力调度控制中心	庐华路915开关	庐山站	100000	否	552	9560.92	专线	139.95	25	2424	0	6180.83	不受限	6150
2514	10kV团济一线	内江电力调度控制中心	团济一线915开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	76.54	16	1325.7	0	6187.93	不受限	6150
2515	10kV柏沙一线	宜宾电力调度控制中心	柏沙一线945开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	101.85	17	1764	400	6149.84	不受限	6150
2516	10KV车安II回	乐山电力调度控制中心	车安二线929开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	38.43	9	665.6	0	6193.32	不受限	6150
2517	10kV井城一线	井研电力调度控制分中心	井城一线918开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	43.76	9	758	0	6170.2	不受限	6150
2518	10kV尖环一线	乐山电力调度控制中心	尖环一回979开关	尖子山站	140200	否	440	7621.02	公线	40.43	9	700.2	0	6158.72	不受限	6150
2519	10kV南法一线	威远电力调度控制中心	南法一线911开关	威南站	170000	是	471	8157.96	专线	21.68	5	375.5	0	6150.87	不受限	6150
2520	10kV宋新线	资中电力调度控制中心	宋新线922开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	167.78	28	2906	100	6191.19	不受限	6150
2521	10kV玉镇路	绵竹电力调度控制中心	玉镇路907开关	玉泉站	19600	否	500	8660.25	公线	92.84	19	1608	0	6186.22	不受限	6150
2522	10kV金野线	金堂电力调度控制中心	金野线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专线	93.74	19	1623.6	0	6170.62	不受限	6150
2523	10kV大米线	青白江电力调度控制中心	大米线919开关	大湾	2*40000	否	400	6928.2	专线	3.09	1	53.6	0	6181.78	不受限	6150
2524	10kV玉置线	邛崃电力调度控制中心	玉置线944	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	182.22	30	3156	0	6197.07	不受限	6150
2525	10kV天黄路	彭州电力调度控制中心	天黄路906	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	2.25	1	39	0	6196.38	不受限	6150
2526	10kV楼南三线	青白江电力调度控制中心	楼南三线917开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	87.12	15	1508.9	630	6174.94	不受限	6150
2527	10kV太马路大馈线	郫都电力调度控制中心	太马路907开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	123.63	21	2141.3	0	6172.54	不受限	6150
2528	10kV玉源路	邛崃电力调度控制中心	玉源线946	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	184.71	31	3199.2	0	6153.87	不受限	6150
2529	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙兰线992开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	124.94	21	2164	0	6149.84	不受限	6150
2530	10kV梓鹃线	成都配调	梓鹃线905开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	21.82	5	378	0	6176.08	不受限	6150
2531	10kV堤展路	成都配调	堤展线914	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	22.66	5	392.4	0	6161.68	不受限	6150
2532	10kV任连一线	温江电力调度控制中心	任连一线926开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	83.89	15	1453	0	6195.74	不受限	6150
2533	10kV崇钢路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇钢线906	崇义	22000	否	400	6928.2	专线	2.31	1	40	0	6195.38	不受限	6150
2534	10kV赤万路	成都配调	赤万线911	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	70.34	15	1218.3	0	6155.04	不受限	6150

2535	10kV共来线	温江电力调度控制中心	共来线946开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	83.72	15	1450	0	6198.74	不受限	6150
2536	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	园财路920开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	2.31	1	40	0	6195.38	不受限	6150
2537	10kV牧民二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民二路944开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	140.28	25	2429.6	0	6190.82	不受限	6150
2538	10kV堰川线	天府电力调度控制中心	堰川线936开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	4.49	1	77.7	0	6157.68	不受限	6150
2539	10kV竹中一回916	五通桥电力调度控制分中心	竹中一回916开关	竹根站	90100	是	500	8660.25	公线	31.2	6	552	200	6176.2	不受限	6150
2540	10kV塔压线大馈线	天府电力调度控制中心	塔压线975开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	182.56	30	3162	0	6191.07	不受限	6150
2541	10kV园神线921大馈线	天府电力调度控制中心	园神路921开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	5.08	1	88	0	6147.38	不受限	6100
2542	10kV罗星线大馈线	天府电力调度控制中心	罗星线911开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	127.31	21	2205	0	6108.84	不受限	6100
2543	10kV香奇线大馈线	天府电力调度控制中心	香奇线923开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	144.59	26	2504.3	0	6116.12	不受限	6100
2544	10kV凤城线大馈线	天府电力调度控制中心	凤城线913开关	凤凰	63000	是	636	11015.84	专线	155.88	25	2699.9	0	6112.77	不受限	6100
2545	10kV南太路	成都配调	南太路925	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	1240	6133.34	不受限	6100
2546	10kV象和四线	成都配调	象和四路940	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	73.44	16	1272	0	6101.34	不受限	6100
2547	10kV平川线	成都配调	平川线934	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	71.26	15	1234.3	0	6139.04	不受限	6100
2548	10kV培周路	成都配调	培周路930	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	24.05	5	416.5	0	6137.58	不受限	6100
2549	10kV马奇九路	成都配调	马奇九线954	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	70.88	15	1227.6	0	6145.74	不受限	6100
2550	10kV粉战路_用户专线	成都配调	粉战路942	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	71.59	15	1240	0	6133.34	不受限	6100
2551	10kV沿桥路	都江堰电力调度控制中心	沿桥路909	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	125.08	21	2166.4	0	6147.44	不受限	6100
2552	10kV沙东路	彭州电力调度控制中心	沙东路932	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	367.88	92	6371.87	126	6109.38	不受限	6100
2553	10kV庆供路	彭州电力调度控制中心	庆供路914	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	382.8	96	6630.29	100	6135.38	不受限	6100
2554	10kV广青路大馈线	崇州电力调度控制中心	广青路917	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	116.38	20	2015.7	0	6104.16	不受限	6100
2555	10kV通泰路大馈线	崇州电力调度控制中心	通泰路908	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	172.45	29	2986.8	0	6148.04	不受限	6100
2556	10kV建峰线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	建峰线912开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	7.58	2	131.2	0	6104.18	不受限	6100
2557	10kV向丰二路	广汉电力调度控制中心	向丰二路925开关	向阳站	65000	是	555	9612.88	公线	91.02	16	1576.5	0	6113.8	不受限	6100
2558	10kV东法一线	内江电力调度控制中心	东法一线918开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	6.58	2	114	0	6121.38	不受限	6100
2559	10kV德磷路965大馈线	德阳电力调度控制中心	德磷路965开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	95.23	17	1649.3	200	6118.13	不受限	6100
2560	10kV汉达一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达一线917开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	92.7	19	1605.6	0	6126.27	不受限	6100
2561	10kV罗高二线	洪雅电力调度控制中心	罗高二线923开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	92.52	19	1602.5	0	6113.79	不受限	6100
2562	10kV西湾线大馈线	自贡电力调度控制中心	西湾线937开关	汇西站	163500	否	486	8417.77	公线	84.1	17	1456.6	0	6119.39	不受限	6100
2563	10kV金五线大馈线	富顺电力调度控制中心	金五线911开关	金山站	10100	是	569	9855.37	公线	100.5	18	1740.7	0	6143.6	不受限	6100
2564	10kV瑶凉线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶凉线929小车开关	瑶山站	100000	是	515	8920.06	公线	57.45	11	995	0	6141.05	不受限	6100
2565	10kV龙白线	安岳电力调度控制中心	10kV龙白线915开关	龙台站	113000	否	525	9093.27	公用	118.62	23	2054.5	0	6129.44	不受限	6100
2566	10kV沙南线	仁寿电力调度控制中心	沙子湾站924开关	沙子湾站	20000	否	482	8348.48	专线	81.56	17	1412.7	0	6100.93	不受限	6100
2567	10kV庄统线	眉山电力调度控制中心	庄统线926开关	庄店站	50000	否	800	13856.41	专线	226.64	28	3925.4	2400	6145.37	不受限	6100
2568	10kV红颐线	仁寿电力调度控制中心	红颐线922开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	150.35	27	2604	0	6125.53	不受限	6100
2569	10kV帽飞一线	仁寿电力调度控制中心	帽飞一线917开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	151.73	27	2628	0	6101.53	不受限	6100
2570	10kV岗双线	通川电力调度控制中心	岗双线952开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	86.61	16	1500	0	6148.74	不受限	6100
2571	10kV仁满线	仁寿电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	41.32	8	715.7	0	6143.22	不受限	6100
2572	10kV广永线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广永线944开关	广惠	270000	否	521	9023.98	公用	114.64	22	1985.5	0	6136.08	不受限	6100
2573	10kV回木二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木二线971开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	7.27	2	126	0	6109.38	不受限	6100
2574	10kV鱼镇线923大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼镇线923	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	44.1	10	1425	0	6110.67	不受限	6100
2575	10kV龛雍线	巴州电力调度控制中心	10kV龛雍线922	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	110.91	22	1921	0	6107.05	不受限	6100
2576	10kV南开Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅱ回943	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	186.97	31	3238.4	0	6114.67	不受限	6100
2577	10kV桥峰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥峰线919开关	高桥	180000	否	400	6928.2	公线	5.48	1	95	0	6140.38	不受限	6100
2578	10kV华友一线928大馈线	泸川电力调度控制中心	华友一线928	龙华	150000	否	423	7326.57	公线	42.3	10	469.9	0	6124.01	不受限	6100
2579	10kV叙杨线913大馈线	叙永电力调度控制中心	叙杨线913	叙永	50000	是	441	7638.34	公线	44.1	10	924	0	6110.67	不受限	6100

2580	10kV云瓦线大馈线	江油电力调度控制中心	云瓦线937开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	159.76	28	2767	0	6102.83	不受限	6100
2581	10kV合江线大馈线	江油电力调度控制中心	合江线913开关	三合站	90200	否	480	8313.84	公用	78.75	16	1364	0	6118.46	不受限	6100
2582	10kV天双线大馈线	江油电力调度控制中心	天双线926开关	天明	120000	是	480	8313.84	公用	30.57	6	529.4	0	6121.67	不受限	6100
2583	10kV鱼沙一线918大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼沙一线918	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	44.1	10	968	0	6110.67	不受限	6100
2584	10kV溪东线大馈线	江油电力调度控制中心	溪东线911开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	78.98	16	1368	0	6114.46	不受限	6100
2585	10kV鱼新一线919大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新一线919	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	44.1	10	968	0	6110.67	不受限	6100
2586	10kV凉园三线	广元电力调度控制中心	凉园三线913开关	凉沙站	100000	是	441	7638.34	公线	400	90	6920	0	6110.67	不受限	6100
2587	10kV叙龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	叙龙线916开关	叙永	120000	是	441	7638.34	公线	44.1	10	968	0	6110.67	不受限	6100
2588	10kV凉园四线	广元电力调度控制中心	凉园四线926开关	凉沙站	100000	是	441	7638.34	公线	350	79	6055	0	6110.67	不受限	6100
2589	10kV新园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新园线921开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	187.35	31	3244.9	0	6108.17	不受限	6100
2590	10kV龛啤线	巴州电力调度控制中心	10kV龛啤线813	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	113.57	22	1967	0	6061.05	不受限	6050
2591	10kV朝景二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝景二路952开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	189.15	32	3276	0	6077.07	不受限	6050
2592	10kV乐黄线大馈线	安州电力调度控制中心	乐黄线915开关	乐兴站	8000	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	0	6074.37	不受限	6050
2593	10kV上港一线	广元电力调度控制中心	上港一线934开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	11.34	3	196.4	0	6080.55	不受限	6050
2594	10kV纹新线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹新线959开关	纹坪站	50000	是	500	8660.25	公线	48.46	10	839.33	250	6088.67	不受限	6050
2595	10kV万隆路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万隆路924开关	万春站	111500	是	599	10374.98	公线	128.69	21	2228.9	0	6071.08	不受限	6050
2596	10kV南谷二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷二线915开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	165.59	26	2868	0	6069.38	不受限	6050
2597	10kV板芝北线	仁和电力调度控制中心	板芝北线992开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	53.22	12	921.8	0	6093	不受限	6050
2598	10kV铝象四线	眉山电力调度控制中心	铝象四线926开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	35.87	7	621.2	0	6057.58	不受限	6050
2599	10kV仙南线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南线915开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	65.09	13	1127.4	0	6077.93	不受限	6050
2600	10kV陵红线	苍溪电力调度控制中心	陵红线926开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	215.68	34	3735.5	0	6069.64	不受限	6050
2601	10kV龙齐三线	眉山电力调度控制中心	龙齐三线924开关	龙亭站	40000	是	600	10392.3	公线	128.76	21	2230.2	0	6083.64	不受限	6050
2602	10kV沙邮线	仁寿电力调度控制中心	沙邮线912开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	44.65	9	773.3	0	6085.62	不受限	6050
2603	10kV崇溜线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇溜线913开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	0.01	0	0.2	0	6079.3	不受限	6050
2604	10kV北远线大馈线	自贡电力调度控制中心	北远线931开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	90.63	16	1569.7	0	6092.89	不受限	6050
2605	10kV邓糖线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓糖线925开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	121.07	20	2097	1200	6056.07	不受限	6050
2606	10kV西柳线大馈线	布拖电力调度控制中心	西柳线914开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	8.86	2	153.5	0	6081.88	不受限	6050
2607	10kV安锦线大馈线	富顺电力调度控制中心	安锦线916开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	17.66	4	305.8	0	6068.14	不受限	6050
2608	10kV堰江二线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江二线932开关	大堰站	200200	是	440	7621.02	公线	423.3	96	7331.6	0	6096.82	不受限	6050
2609	10kV汉穆线	雨城电力调度控制中心	10kV汉穆线937开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	452.63	103	7839.6	0	6096.82	不受限	6050
2610	10kV门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线916开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	100.84	18	1746.5	0	6082.37	不受限	6050
2611	10kV南城一线	雨城电力调度控制中心	10kV南城一线926开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	185.4	42	3211.2	0	6096.82	不受限	6050
2612	10kV春吉线	仪陇电力调度控制中心	春吉线929开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	101.25	18	1753.6	0	6075.27	不受限	6050
2613	10kV罗福线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗福线915开关	罗家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	106.37	21	1842.4	0	6060.95	不受限	6050
2614	10kV西桥二线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥II线927开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	91.59	17	1586.3	0	6076.29	不受限	6050
2615	10kV铁李线	南部电力调度控制中心	10kV铁李线911	铁佛塘站(南部)	15000	否	440	7621.02	公线	45.07	10	780.6	0	6078.32	不受限	6050
2616	10kV城茗线	仪陇电力调度控制中心	城茗线911开关	金城站(仪陇)	8000	否	445	7707.63	公线	50.65	11	877.2	0	6059.67	不受限	6050
2617	10kV新金Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅱ线942开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	36.56	9	633.3	0	6069.74	不受限	6050
2618	10kV尖高线	乐山电力调度控制中心	尖高线974开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	373.12	110	6739	0	6096.82	不受限	6050
2619	10KV通河线	乐山电力调度控制中心	通河线929开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	132.06	34	2129	0	6096.82	不受限	6050
2620	10kV苏王二线	乐山电力调度控制中心	苏王二线931开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	280	79	4856	0	6096.82	不受限	6050
2621	10kV阳江线	乐山电力调度控制中心	阳江线987开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	216	62	3792	0	6096.82	不受限	6050
2622	10kV威锦线	威远电力调度控制中心	威锦线915开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	81.57	17	1412.8	0	6069.66	不受限	6050
2623	10KV尖春线	乐山电力调度控制中心	尖春线988开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	416.35	121	7418	0	6096.82	不受限	6050

2624	10kV全牟线932大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟线912开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	519.6	147	8951	0	6096.82	不受限	6050
2625	10kV牟海一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟海一线949开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	553.8	152	9256	0	6096.82	不受限	6050
2626	10KV凤王一线	乐山电力调度控制中心	凤王一线913开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	431.56	122	7486	0	6096.82	不受限	6050
2627	10KV凤广一线	乐山电力调度控制中心	凤广一线914开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	424.8	121	7432	0	6096.82	不受限	6050
2628	10kV徐胡线	隆昌电力调度控制中心	徐胡线913开关	徐家桥站	80000	是	505	8746.86	公线	53.1	11	919.7	0	6077.79	不受限	6050
2629	10kV阳黄线	乐山电力调度控制中心	阳黄线983开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	313.6	90	5488	0	6096.82	不受限	6050
2630	10kV凯东路	中江电力调度控制中心	凯东路922开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	101.57	18	1759.2	800	6061.22	不受限	6050
2631	10kV钓博线	乐山电力调度控制中心	钓博线976开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	228	68	4176	0	6096.82	不受限	6050
2632	10kV清太路大馈线	德阳电力调度控制中心	清太路923开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	451.8	88	7825.1	1000	6066.77	不受限	6050
2633	10kV土象路	什邡电力调度控制中心	土象路914开关	土塘站	80000	否	500	8660.25	公线	99.08	20	1716	0	6078.22	不受限	6050
2634	10kV南弘二线	威远电力调度控制中心	南弘二线924开关	威南站	170000	否	563	9751.45	专线	157.15	28	2721.9	0	6054.4	不受限	6050
2635	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐世一线914开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	241.8	69	4231	0	6096.82	不受限	6050
2636	10kV清东线	威远电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	67.9	12	1176	500	6083.58	不受限	6050
2637	10kV黄天南一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南一路914开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	464.34	84	8042.4	1550	6098.74	不受限	6050
2638	10kV土高一线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高一线912开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	451.45	125	7655	0	6096.82	不受限	6050
2639	10kV德富路	郫都电力调度控制中心	德富线932开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	9.7	2	168	0	6067.38	不受限	6050
2640	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	官桃二线912开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	7.9	2	136.8	0	6098.58	不受限	6050
2641	10kV玉阜线	邛崃电力调度控制中心	玉阜线940开关	玉带	163000	否	652	11292.97	公线	236.26	36	4092	0	6071.67	不受限	6050
2642	10kV红桥线	成都配调	红桥线917开关	红旗	130000	是	473	8192.6	公线	28.06	6	486	0	6068.08	不受限	6050
2643	10kV川江一线	成都配调	川江一线941开关941	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	75.29	16	1304.1	0	6069.24	不受限	6050
2644	10kV大誉线	成都配调	大誉线915	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	74.38	16	1288.3	0	6085.04	不受限	6050
2645	10kV桥鼎线大馈线	广安电力调度控制中心	桥鼎线973开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	10.56	3	182.9	0	6052.48	不受限	6050
2646	10kV塔芷线	成都配调	塔芷线开关908	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	75.06	16	1300	0	6073.34	不受限	6050
2647	10kV辰北路	成都配调	辰北路953	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	74.13	16	1284	0	6089.34	不受限	6050
2648	10kV竹银线	成都配调	竹银线开关911	皇竹林	2*63000	否	473	8192.6	专线	74.87	16	1296.8	0	6076.54	不受限	6050
2649	10kV红跃路	成都配调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	28.68	6	496.8	0	6057.28	不受限	6050
2650	10kV祥里线	成都配调	祥里路919	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	78.75	17	1364	0	6009.34	不受限	6000
2651	10kV赤新线	成都配调	赤新线开关927	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	78.13	17	1353.2	0	6020.14	不受限	6000
2652	10kV土苑路	成都配调	土苑路945	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	78.52	17	1360	0	6013.34	不受限	6000
2653	10kV驷电一线	成都配调	驷电一线957	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	31.87	7	552	0	6002.08	不受限	6000
2654	10kV永工线大馈线	广安电力调度控制中心	永工线912开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	100	20	1732	0	6062.23	不受限	6000
2655	10kV金置路_特	成都配调	金置路927	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	76.86	16	1331.2	0	6042.14	不受限	6000
2656	10kV青龙线	青白江电力调度控制中心	青龙线953开关	青白江	2*20000	否	500	8660.25	公线	102.71	21	1779	0	6015.22	不受限	6000
2657	10kV沙胜线	彭州电力调度控制中心	沙胜线909	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	11.7	3	202.7	0	6032.68	不受限	6000
2658	10kV欧福一线	青白江电力调度控制中心	欧福一线917开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	85.18	18	1475.3	0	6007.16	不受限	6000
2659	10kV禾潮线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾潮线913开关	禾丰	22000	否	600	10392.3	公线	111.91	19	1938.2	1380	6034.87	不受限	6000
2660	10kV桂冶二路	新都电力调度控制中心	桂冶二线926开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	1	2	16.5	0	6001.56	不受限	6000
2661	10kV堰航线大馈线	新都电力调度控制中心	堰航线922开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	116.92	23	2025	0	6034.23	不受限	6000
2662	10kV阳城线	乐山电力调度控制中心	阳城线996开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	48.04	11	832	0	6026.92	不受限	6000
2663	10kV明金线	宜宾电力调度控制中心	10kV明金线954开关	明威站	10000	否	430	7447.82	公线	40.08	9	694.2	0	6008.84	不受限	6000
2664	10kV古宏一路908#线路1	广汉电力调度控制中心	古宏一线912开关	古城	332000	否	534	9249.15	专线	133.07	25	2304.7	0	6019.54	不受限	6000
2665	10kV车新线912断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车缆线912开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	48.28	11	836.2	0	6022.72	不受限	6000
2666	10kV斑欧二线	乐山电力调度控制中心	斑欧二线972开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	47.13	11	816.3	0	6042.62	不受限	6000
2667	10kV大宏路	广汉电力调度控制中心	大宏路951开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	171.25	30	2966	0	6012.95	不受限	6000
2668	10kV玉虹路	中江电力调度控制中心	玉虹路922开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	95.49	17	1650	0	6008.59	不受限	6000

2669	10kV南法二线	威远电力调度控制中心	南法二线932开关	威南站	170000	是	471	8157.96	专线	37.96	8	495.8	0	6030.57	不受限	6000
2670	10kV徐锦一线	隆昌电力调度控制中心	徐锦一线914开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	82.66	16	1431.6	400	6040.57	不受限	6000
2671	10kV虎汉线	内江电力调度控制中心	虎汉线928开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	37.93	8	656.9	0	6021.88	不受限	6000
2672	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	11.21	3	194.2	0	6041.18	不受限	6000
2673	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣一线941开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	95.85	17	1660.2	0	6002.39	不受限	6000
2674	10kV朱桂线	嘉陵电力调度控制中心	朱桂线935开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	149.77	27	2594	0	6026.42	不受限	6000
2675	10kV花晶线	嘉陵电力调度控制中心	花晶线918开关	火花站	90000	是	553	9578.24	专线	95.44	17	1653.1	0	6009.49	不受限	6000
2676	10kV陇狮线	仪陇电力调度控制中心	陇狮线k204开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	132.9	22	2301.8	0	6012.04	不受限	6000
2677	10kV江纪线大馈线	南充电力调度控制中心	江纪线920开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	专线	58.16	11	1007.3	1600	6013.12	不受限	6000
2678	10kV路门线	仪陇电力调度控制中心	路门线914手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	507	8781.5	公线	57.92	11	1003.2	0	6022	不受限	6000
2679	10kV意庆线大馈线	富顺电力调度控制中心	意庆线915开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	92.85	17	1608.1	0	6012.92	不受限	6000
2680	10kV北树线	自贡电力调度控制中心	北树线935开关	城北站	100200	否	415	7188.01	专线	25.57	6	442.8	0	6026.41	不受限	6000
2681	10kV土马线大馈线	自贡电力调度控制中心	土马线961开关	土地坡站	80200	否	481	8331.16	公线	83.83	17	1452	0	6046.04	不受限	6000
2682	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始多线925开关	始阳站	63000	否	400	6928.2	公线	923	131	9986.4	200	6035.38	不受限	6000
2683	10kV道珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	道珠线913开关	道生灏站	80300	是	563	9751.45	公线	103.99	18	1801.1	0	6000.06	不受限	6000
2684	10kV青梨线	大英电力调度控制中心	青梨线971开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	335	61	5802.2	1630	6032.59	不受限	6000
2685	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指水线913开关	指南站	16300	否	552	9560.92	公用	148.4	27	2570.3	0	6034.53	不受限	6000
2686	10kV鞍百线	苍溪电力调度控制中心	鞍百线924开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	59.2	13	1025.3	0	6036.27	不受限	6000
2687	10kV关薇线	射洪电力调度控制中心	关薇线917开关	城关	36050	是	436	7551.74	公线	107.32	28	1858.8	0	6041.39	不受限	6000
2688	10kV圣旭一线	眉山电力调度控制中心	圣旭一线918开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	366.19	67	6342.6	1600	6021.02	不受限	6000
2689	10kV龙构线	眉山电力调度控制中心	龙构线963开关	龙亭站	40000	否	630	10911.92	专线	217.79	35	3772.2	0	6048.53	不受限	6000
2690	10kV剑城二线	剑阁电力调度控制中心	剑城二线925开关	剑阁站	80000	是	507	8781.5	公线	50.7	10	878.1	0	6147.1	不受限	6000
2691	10kV灵洛路905大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵洛路905开关	灵杰站	14300	是	434	7517.1	公线	196.8	45	3482	0	6013.68	不受限	6000
2692	10kV义汉线	平昌电力调度控制中心	10kV义汉线916	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	142.53	26	2468.6	0	6027.11	不受限	6000
2693	10kV剑城一线	剑阁电力调度控制中心	剑城一线914开关	剑阁站	80000	是	507	8781.5	公线	50.7	10	878.1	0	6147.07	不受限	6000
2694	10kV南湾III回	巴州电力调度控制中心	10kV南湾III回953	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	192.33	32	3331.2	0	6021.87	不受限	6000
2695	6kV田太线大馈线	安州电力调度控制中心	田太线623开关	水田坝站	6300	否	401	6945.52	公用	13.08	3	226.5	0	6024.47	不受限	6000
2696	10kV鱼新四线924大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新四线924	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	92.63	17	1604.3	0	6044.44	不受限	6000
2697	10kV民宏6路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏6路918关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	553.96	55	9594.6	0	5993.86	不受限	5950
2698	10kV民宏3路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏3路915开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	193.8	32	3356.7	0	5996.37	不受限	5950
2699	10kV民宏5路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏5路917开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	554.54	55	9604.7	0	5983.76	不受限	5950
2700	10kV林长线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林长线943开关	金家林站	50000	是	553	9578.24	公线	97.19	18	1683.4	0	5979.19	不受限	5950
2701	10kV民宏四路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏4路914开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	553.96	55	9594.6	0	5993.86	不受限	5950
2702	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广煤二线925	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	1.93	1	33.5	0	5952.47	不受限	5950
2703	10kV园高线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV园高线922开关	椒园	17300	否	406	7032.13	专线	40.6	10	333.1	0	5995.82	不受限	5950
2704	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	广煤一线912开关	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	1	1.12	17.6	0	5985.97	不受限	5950
2705	10kV合桂二线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂二线929开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	111.1	20	1924.2	0	5960.1	不受限	5950
2706	10kV河仙线915大馈线	江油电力调度控制中心	河仙线915开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	71.55	15	1239.2	0	5993.85	不受限	5950
2707	10kV城代线660大馈线	泸州电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	25.85	6	447.8	0	5967.72	不受限	5950
2708	10kV岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV岳中线971开关	岳阳站	90000	否	525	9093.27	公线	128.59	24	2227.2	0	5956.74	不受限	5950
2709	10kV松民四线	眉山电力调度控制中心	松民四线965开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	40.69	8	704.7	0	5974.08	不受限	5950
2710	10kV泸城线982大馈线	泸州电力调度控制中心	泸城线982	泸北	40000	是	463	8019.4	公线	24.31	5	421	0	5994.52	不受限	5950
2711	10kV鸡福线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡福线942开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	152.24	28	2636.8	0	5968.03	不受限	5950
2712	10kV回窑线	大英电力调度控制中心	回窑线912开关	回马	80000	是	465	8054.04	公线	25.64	6	444	0	5999.23	不受限	5950
2713	10kV白水线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白水线958开关	白塔站	102000	否	480	8313.84	专用	87.42	18	1514.1	0	5968.36	不受限	5950

2714	10kV桥园线	大英电力调度控制中心	桥园线913开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	97.03	18	1680.6	0	5981.99	不受限	5950
2715	10kV红新一线	仁寿电力调度控制中心	红新一线916开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	158.49	28	2745	0	5984.53	不受限	5950
2716	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广奎线941开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	434.83	83	7531.2	1250	5969.18	不受限	5950
2717	10kV卫锦二线	雅安电力调度控制中心	卫锦二线937开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	14.06	4	243.6	0	5991.78	不受限	5950
2718	10kV胜李线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜李线926开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	98.09	17	1699	200	5985.3	不受限	5950
2719	10kV青苑线	彭山电力调度控制中心	青苑线911开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	104.17	21	1804.2	0	5990.02	不受限	5950
2720	10kV金溪线	雅安配调	金溪线926开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	288.22	48	4992	3365	5988.07	不受限	5950
2721	10kV门河线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门河线927开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	164.02	29	2840.9	0	5966.58	不受限	5950
2722	10kV梁金线928大馈线	宣汉电力调度控制中心	梁金线928开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	126.37	24	2188.8	0	5963.97	不受限	5950
2723	10kV宣城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城2回924开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	74.14	14	1284.1	0	5962.8	不受限	5950
2724	10kV营水线大馈线	营山电力调度控制中心	营水线922开关	营山站	100000	否	580	10045.89	公线	178.03	31	3083.4	0	5957.9	不受限	5950
2725	10kV凤明线大馈线	南充电力调度控制中心	凤明线928开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	152.93	28	2648.7	0	5971.72	不受限	5950
2726	10kV江泰一线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅰ线919开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	98.5	18	1706.1	0	5956.49	不受限	5950
2727	10kV顺远线	宜宾电力调度控制中心	顺远线934开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	401	93	6945	0	5958.26	不受限	5950
2728	10kV凉铜二线	资中电力调度控制中心	凉铜二线918开关	凉水井	355000	否	423	7326.57	专线	34.55	8	598.4	0	5995.51	不受限	5950
2729	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南桂西线968开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	267.6	62	4635	0	5958.26	不受限	5950
2730	10kV南滨线	南溪电力调度控制中心	南滨线963开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	45.23	11	783.4	0	5958.26	不受限	5950
2731	10kV虎云一线	内江电力调度控制中心	虎云一线916开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	90.15	19	1561.4	0	5952.23	不受限	5950
2732	10kV九凤线	宜宾电力调度控制中心	九凤线627开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	370.8	86	6422	0	5958.26	不受限	5950
2733	10kV方安线	宜宾电力调度控制中心	方安线653开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	198.4	46	3436	0	5958.26	不受限	5950
2734	10kV顺华线	宜宾电力调度控制中心	顺华线939开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	215.8	50	3738	0	5958.26	不受限	5950
2735	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金市线926开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	185.2	43	3208	0	5958.26	不受限	5950
2736	10kV新南线	宜宾电力调度控制中心	新南线941开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	228.3	53	3954	0	5958.26	不受限	5950
2737	10kV吊机线	宜宾电力调度控制中心	吊机线978开关	吊黄楼站	40000	是	430	7447.82	公线	218.19	51	3779	0	5958.26	不受限	5950
2738	10kV红五五线	宜宾电力调度控制中心	红五五线633开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	42.19	10	730.7	0	5972.34	不受限	5950
2739	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	坪港一线951开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	63.2	15	1095	0	5958.26	不受限	5950
2740	10kV江体线	江安电力调度控制中心	江体线683开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	262.1	61	4540	0	5958.26	不受限	5950
2741	10kV斑城三路	罗江电力调度控制中心	斑城三路917开关	斑竹站	113000	是	518	8972.02	公线	68.94	13	1194	0	5983.62	不受限	5950
2742	10KV河马二线	新都电力调度控制中心	河马二线906开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	16.17	4	280	0	5955.38	不受限	5950
2743	10kV龙内路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	龙内线990开关	安龙	102000	否	550	9526.28	公线	149.24	27	2584.8	0	5988.85	不受限	5950
2744	10kV劳红线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳红线921开关	劳动站	50000	是	481	8331.16	公线	366.84	76	6353.3	715	5949.93	不受限	5950
2745	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	城蒲线911	大塘	16000	否	400	6928.2	专线	15.24	4	264	0	5971.38	不受限	5950
2746	10kV三罗路	彭州电力调度控制中心	三罗路904	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	541.9	135	9386	250	5985.38	不受限	5950
2747	10kV桂财线	新都电力调度控制中心	桂财线993开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	119.17	23	2064	0	5995.23	不受限	5950
2748	10kV石城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石城二线926开关	石桥	22000	是	553	9578.24	公线	98.74	18	1710.2	0.0001	5952.39	不受限	5950
2749	10kV红商线	青白江电力调度控制中心	红商线923开关	红锋	2*40000	否	597	10340.34	专线	192.55	32	3335	0	5971.31	不受限	5950
2750	10kV普达线	新都电力调度控制中心	普达线925开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	120.28	23	2083.2	0	5976.03	不受限	5950
2751	10kV西好线	成都配调	西好线958	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	33.26	7	576	0	5978.08	不受限	5950
2752	10kV白新路专线	成都配调	白新路940	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	81.06	17	1404	0	5969.34	不受限	5950
2753	10kV天宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	天宁线907	天马	4000+5000	否	400	6928.2	专线	14.43	4	250	0	5985.38	不受限	5950
2754	10kV平飞线	成都配调	平飞线905	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	33.72	7	584	0	5970.08	不受限	5950
2755	10kV张泵路	成都配调	张泵路909	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	80.85	17	1400.4	0	5972.94	不受限	5950
2756	10kV晖御线	成都配调	晖御线915	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	33.97	7	588.3	0	5965.78	不受限	5950
2757	10kV共珠线	温江电力调度控制中心	共珠线945开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	134.53	22	2330	0	5983.84	不受限	5950
2758	10kV赤牛路	成都配调	赤牛线921	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	79.39	17	1375.1	0	5998.24	不受限	5950
2759	10kV天翠线	天府电力调度控制中心	天翠线914开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	195.53	33	3386.5	0	5966.57	不受限	5950

2760	10kV力时路大馈线	天府电力调度控制中心	力时路940开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	134.55	22	2330.4	0	5983.44	不受限	5950
2761	10kV红充线	成都配调	红充路924	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	83.63	18	1448.4	0	5924.94	不受限	5900
2762	10kV松监线920大馈线	天府电力调度控制中心	松监路920开关	松林	50000	否	380	6581.79	专线	134	33	2320.8	0	5923.61	不受限	5900
2763	10kV桐火路	成都配调	桐火线913	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	84.04	18	1455.6	0	5917.74	不受限	5900
2764	10kV仁创路大馈线	天府电力调度控制中心	仁创路920开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	198.5	33	3438	0	5915.07	不受限	5900
2765	10kV国南三路大馈线	天府电力调度控制中心	国南三路924开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	18.15	5	314.3	0	5921.08	不受限	5900
2766	10kV温携路	成都配调	温携线910开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	82.93	18	1436.4	0	5936.94	不受限	5900
2767	10kV严体二线	成都配调	严体二线917	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	37.21	8	644.4	0	5909.68	不受限	5900
2768	10kV中府线	成都配调	中府路925	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	35.2	7	609.6	0	5944.48	不受限	5900
2769	10kV锦复一线	成都配调	锦复一线开关911	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	84.82	18	1469.1	0	5904.24	不受限	5900
2770	10kV环富线	成都配调	环富路906	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	84.57	18	1464.8	0	5908.54	不受限	5900
2771	10kV香镇二路	彭州电力调度控制中心	香镇二路927	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	117.85	23	2041.2	0	5908.91	不受限	5900
2772	10kV简城线	郫都电力调度控制中心	简城线992开关	郫简	189000	是	600	10392.3	专线	137.22	23	2376.6	0	5937.24	不受限	5900
2773	10kV赵水路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵水路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	1	10	1	0	5923.61	不受限	5900
2774	10kV绵春路	绵竹电力调度控制中心	绵春路901开关	绵竹站	100000	否	380	6581.79	专线	359.86	77	6220.7	0	5923.61	不受限	5900
2775	10kV革海线	青白江电力调度控制中心	革海线906开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	197.93	33	3428.1	0	5924.97	不受限	5900
2776	10kV天亚路	彭州电力调度控制中心	天亚路913	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	609.6	152	10558.6	315	5920.38	不受限	5900
2777	10kV革东线	青白江电力调度控制中心	革东线905开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	17.41	4	301.5	0	5933.88	不受限	5900
2778	10kV城柳二线	青白江电力调度控制中心	城柳二线914开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	198.22	33	3433.2	0	5919.87	不受限	5900
2779	10kV美旭线	新都电力调度控制中心	美旭线909开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	71.91	14	1245.4	0	5918.36	不受限	5900
2780	10kV武尔线	新津电力调度控制中心	武尔线994开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	63.67	13	1102.8	0	5922.4	不受限	5900
2781	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天车线666开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	2.85	1	49.4	0	5908.86	不受限	5900
2782	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向汽一路916开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	158.8	29	2750.5	0	5901.09	不受限	5900
2783	10kV水黎线971	乐山电力调度控制中心	水黎线971开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	253.65	72	4264	0	5923.61	不受限	5900
2784	10kV乐石线	乐山电力调度控制中心	乐石线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	311	80	4738	0	5923.61	不受限	5900
2785	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪Ⅱ线914开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	101.25	18	1753.7	0	5908.89	不受限	5900
2786	10kV带蓝二线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅱ线921开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	156.2	28	2705.4	0	5915.02	不受限	5900
2787	10kV董宰线	石棉电力调度控制中心	董宰线952开关	董家坡站	15000	否	380	6581.79	公线	88.55	23	1533.6	0	5923.61	不受限	5900
2788	10kV高医线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高医线926开关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	16	685.3	0	5923.61	不受限	5900
2789	10kV黄镇二线	彭山电力调度控制中心	黄镇二线915开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	91.39	19	1582.8	0	5930.83	不受限	5900
2790	10kV杨华一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨华一线973开关	杨柳垭站	80000	否	400	6928.2	公线	18.66	5	323.2	0	5912.18	不受限	5900
2791	10kV安星线大馈线	富顺电力调度控制中心	安星线922开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	27.23	6	471.6	0	5902.34	不受限	5900
2792	10kV成飞二线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞二线914开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	111.48	22	1930.8	0	5910.2	不受限	5900
2793	10kV代兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	代兴线913开关	代家坝站	126200	否	510	8833.46	公线	116.29	23	2014.2	0	5935.91	不受限	5900
2794	10kV金河线	盐源电力调度控制中心	10kV金河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	157.01	46	2798.5	0	5923.61	不受限	5900
2795	10kV金镇线	仁寿电力调度控制中心	金镇线912开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	380	100	6581.79	0	5923.61	不受限	5900
2796	10kV棉学二线944大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉学二线944	棉花坡	100000	否	463	8019.4	公线	74	16	1281.7	0	5935.76	不受限	5900
2797	10kV冯康一线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康一线918开关	冯嘴	63000	是	600	10392.3	公线	137.53	23	2382.1	0	5931.74	不受限	5900
2798	10kV园晋线	眉山电力调度控制中心	园晋线912开关	园山站	6300	否	380	6581.79	公线	156.48	41	2710.3	0	5923.61	不受限	5900
2799	10kV岗金线	通川电力调度控制中心	10kV.岗金线953开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	100.46	18	1740	0	5908.74	不受限	5900
2800	10kV石塔线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石塔线911开关	石羊站	20000	是	430	7447.82	公用	312.47	73	5412	30	5928.26	不受限	5900
2801	10kV大永一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永一线912开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	99.04	18	1715.3	0	5947.29	不受限	5900
2802	10kV仁坝Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅱ回938开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	103.76	21	1797.1	0	5919.19	不受限	5900
2803	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸天线916	泸北	40000	否	500	8660.25	公线	108.2	22	1874	0	5920.22	不受限	5900

2804	10kV白水线	广元电力调度控制中心	白水线944开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	专线	66.09	15	1144.7	0	5916.87	不受限	5900
2805	10kV华鑫洋二线983大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋二线983	龙华	150000	否	423	7326.57	公线	42.3	10	681.4	0	5912.51	不受限	5900
2806	10kV云堰一线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰一线915开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	189.99	32	3290.6	0	5906.59	不受限	5900
2807	10kV白园南二线	广元电力调度控制中心	白园南二线943开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	66.09	15	1144.7	0	5916.87	不受限	5900
2808	10kV星粤线979大馈线	夹江电力调度控制分中心	星粤线979开关	星和站	100000	否	600	10392.3	专线	199.72	33	3459	0	5893.97	不受限	5893.97
2809	10kV风达路919大馈线	德阳电力调度控制中心	风达路919开关	风光站	80000	是	600	10392.3	公线	476	79	8244.3	2450	5863.84	不受限	5850
2810	10kV元城六路	什邡电力调度控制中心	元城六路912开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	102.01	18	1766.8	0	5881.94	不受限	5850
2811	10kV桂金Ⅱ路915线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅱ路915开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
2812	10kV广百路	广汉电力调度控制中心	广百路914开关	广汉站	80000	否	555	9612.88	公线	159.13	29	2756.1	0	5895.49	不受限	5850
2813	10kV大福一线	内江电力调度控制中心	大福一线914开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	305	72	5287	0	574	不受限	5850
2814	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真水路923开关	真武寺站	16000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
2815	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向汽二路923开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	159.51	29	2762.7	0	5888.89	不受限	5850
2816	10kV凉铜一线	资中电力调度控制中心	凉铜一线917开关	凉水井	355000	否	423	7326.57	专线	42.23	10	731.5	0	5862.41	不受限	5850
2817	10kV桂金Ⅰ路914线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅰ路914开关	桂兰站	11000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
2818	10kV红五六线	宜宾电力调度控制中心	红五六线645开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	46.76	11	809.9	0	5893.14	不受限	5850
2819	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	95000	否	400	6928.2	专线	19.53	5	338.2	0	5897.18	不受限	5850
2820	10kV金顾线	宜宾电力调度控制中心	金顾线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	53.64	11	929	0	5860.64	不受限	5850
2821	10kV官散线	彭州电力调度控制中心	官散线923开关	官仓	2*40000	是	424	7343.9	公线	174.94	41	3030	0	5875.12	不受限	5850
2822	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂冶一线991开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	6.93	2	120	0	5881.56	不受限	5850
2823	10kV何红线	新津电力调度控制中心	何红线921	何店	100000	否	505	8746.86	公线	113.97	23	1974	0	5898.17	不受限	5850
2824	10kV何高线922大馈线	新津电力调度控制中心	何高线922	何店	100000	是	424	7343.9	公线	0.28	20	4.8	0	5870.32	不受限	5850
2825	10kV南山线	成都配调	南山路913	南郊	158000	否	473	8192.6	专线	86.79	18	1503.2	0	5870.14	不受限	5850
2826	10kV温村路	成都配调	温村线907	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	87.09	18	1508.4	0	5864.94	不受限	5850
2827	10kV苏旗路	成都配调	苏旗线932	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	37.82	8	655	0	5899.08	不受限	5850
2828	10kV隐江路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐江路907开关	隐峰站	20000	否	377	6529.83	公线	104.4	35	1740	0	5876.85	不受限	5850
2829	10kV溪镇线大馈线	江油电力调度控制中心	溪镇线922开关	小溪坝站	6300	否	464	8036.72	公用	78.98	17	1368	0	5865.05	不受限	5850
2830	10kV华麟一线972大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟一线972开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1543	0	5861.26	不受限	5850
2831	10kV华祥二线935大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥二线935	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	249	0	5861.26	不受限	5850
2832	10kV牛灌线912大馈线	泸川电力调度控制中心	牛灌线912	牛滩	30000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1472	0	5861.26	不受限	5850
2833	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	10kV南泉线939	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	200.65	33	3475.2	0	5877.87	不受限	5850
2834	10kV龛棉线	巴州电力调度控制中心	10kV龛棉线914	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	125.4	24	2172	0	5856.05	不受限	5850
2835	10kV工电路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工电路923开关	工农兵站	14300	否	377	6529.83	专线	371	98	5570	0	5876.85	不受限	5850
2836	10kV华友二线933大馈线	泸川电力调度控制中心	华友二线933开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1152	0	5860.76	不受限	5850
2837	10kV华祥一线971大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥一线971	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1354	0	5861.26	不受限	5850
2838	10kV棉东一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东一线915开关	棉花坡	101000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1245	0	5861.26	不受限	5850
2839	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	112.59	20	1950	0	5878.87	不受限	5850
2840	10kV歧白线	苍溪电力调度控制中心	歧白线916开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5876.85	不受限	5850
2841	10kV大涂线	仁寿电力调度控制中心	大涂线929开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	106.4	21	1842.9	0	5873.39	不受限	5850
2842	10kV桥英线	大英电力调度控制中心	桥英线914开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	103.53	19	1793.2	0	5869.39	不受限	5850
2843	10kV新安线	西充电力调度控制分中心	新安线916开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.7	0.1	5861.16	不受限	5850
2844	10kV安矿线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	安矿线962	安富	126000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1424	0	5861.26	不受限	5850
2845	10kV李镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	李镇线916开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	113.11	22	1959.1	0	5881.9	不受限	5850
2846	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线925开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	63.39	13	1098	0	5871.78	不受限	5850

2847	10kV金镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金镇线911	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	37.7	10	653	0	5876.85	不受限	5850
2848	10kV叶镇线大馈线	营山电力调度控制中心	叶镇线915开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	16.17	4	280.1	0	5886	不受限	5850
2849	10kV棕财二线	西充电力调度控制分中心	棕财Ⅱ线917开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.7	0.64	5860.62	不受限	5850
2850	10kV廉园七线	宣汉电力调度控制中心	廉园七线912开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	103.74	19	1796.7	0	5865.89	不受限	5850
2851	10kV桥雅线	雨城电力调度控制中心	10kV桥雅线929开关	板桥站	100000	否	380	6581.79	专线	1.89	1	32.8	0	5890.81	不受限	5850
2852	10kV金寒线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金寒线913	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	37.7	10	653	0	5876.85	不受限	5850
2853	10kV升海线	南部电力调度控制中心	升海线917开关	升钟站(南部)	30300	否	377	6529.83	公线	37.7	10	653	0	5876.85	不受限	5850
2854	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团放线913开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公线	14.55	4	252	0	5983.38	不受限	5850
2855	10kV星世线大馈线	南充电力调度控制中心	星世线947开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	102.67	19	1778.3	0	5884.29	不受限	5850
2856	10kV新化线	营山电力调度控制中心	新化线915开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	12.59	3	218	50	5898.1	不受限	5850
2857	10kV棕财一线	西充电力调度控制分中心	棕财Ⅰ线919开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.7	0.73	5860.53	不受限	5850
2858	10kV棕化二线	西充电力调度控制分中心	棕化Ⅱ线914开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.7	0.33	5860.93	不受限	5850
2859	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章乡线951开关	章谷站	3150	否	600	10392.3	公线	199.04	33	3447.4	8.75	5896.92	不受限	5850
2860	10kV亭回线	苍溪电力调度控制中心	亭回线914手车开关	35kV亭子站	10000	是	453	7846.19	公线	120	26	2000	0	5846	不受限	5846
2861	10kV孙环一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环一线945开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	488.49	78	8460.9	0	5819.69	不受限	5800
2862	10kV安邦线	射洪电力调度控制中心	安邦线916开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	55.74	11	965.4	0	5824.24	不受限	5800
2863	10kV大高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大高线913开关	大堰站	102000	是	645	11171.73	公线	179.9	28	3115.9	0	5821.48	不受限	5800
2864	10kV福安线	蓬溪电力调度控制中心	福安线923开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	94.91	18	1643.8	0	5838.66	不受限	5800
2865	10kV孙环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	286.82	46	5050	0	5819.69	不受限	5800
2866	10kV永美线	眉山电力调度控制中心	永美线924开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	公线	50.76	11	879.1	800	5834.53	不受限	5800
2867	10kV黄酿三线928大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿三线928	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	79.37	17	1374.7	0	5842.76	不受限	5800
2868	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘二线924开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	436.57	87	7561.4	0	5819.69	不受限	5800
2869	10kV南青线922大馈线	泸川电力调度控制中心	南青线922	城南	40000	是	482	8348.48	公线	48.4	10	525.5	315	5838.28	不受限	5800
2870	10kV杨辉一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉一线918	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	202.42	34	3505.9	0	5847.17	不受限	5800
2871	10kV太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线911开关	太白站	100000	否	506	8764.18	公用	43.86	9	759.7	1300	5828.06	不受限	5800
2872	10kV园开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开一线919开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	382.48	48	6624.5	0	5846.27	不受限	5800
2873	10kV凉晶线	广元电力调度控制中心	凉晶线922开关	凉沙站	100000	否	373	6460.55	公线	50	13	865	0	5814.49	不受限	5800
2874	10kV城风一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅰ线927开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	144.14	24	2496.5	0	5803.48	不受限	5800
2875	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西马线912开关	马依西站	15000	否	373	6460.55	公线	0	14	642.2	0	5814.49	不受限	5800
2876	10kV星中二线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅱ线916开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	105.82	19	1832.8	0	5829.79	不受限	5800
2877	10kV南才线	雨城电力调度控制中心	10kV南才线937开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	15.96	4	276.4	0	5820.42	不受限	5800
2878	10kV光创线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光创线923开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	160.76	29	2784.3	0	5836.12	不受限	5800
2879	10kV兴新线	天全电力调度控制中心	兴新线924开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	387	102	6703	100	5823.61	不受限	5800
2880	10kV卫群一线	雅安电力调度控制中心	卫群一线983开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	24.57	6	425.6	0	5809.78	不受限	5800
2881	10kV舒丹一线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒丹一线961开关	舒平	360200	是	550	9526.28	公线	57.74	10	1000	800	5821.02	不受限	5800
2882	10kV黄茶二线	彭山电力调度控制中心	黄茶二线914开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	98.94	21	1713.6	0	5800.03	不受限	5800
2883	10kV西坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	西坪线975开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	67.4	13	1167.3	0	5802.48	不受限	5800
2884	10kV涯狮线	成都配调	涯狮线922开关	天涯石	199000	否	473	8192.6	专线	89.2	19	1544.9	0	5828.44	不受限	5800
2885	10kV祥聚线	成都配调	祥聚线922开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	88.18	19	1527.2	0	5846.14	不受限	5800
2886	10kV牧葛线大馈线	天府电力调度控制中心	牧葛线943开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公线	203.21	34	3519.6	0	5833.47	不受限	5800
2887	10kV润东路	成都配调	润东路916	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	90.35	19	1564.8	0	5808.54	不受限	5800
2888	10kV共颐线	温江电力调度控制中心	共颐线926开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	64.88	13	1123.7	0	5804.5	不受限	5800
2889	10kV共周线	温江电力调度控制中心	共周线932开关	共耕	196000	是	553	9578.24	公线	107.08	19	1854.6	0	5807.99	不受限	5800

2890	10kV益富线	成都配调	益富路开关949	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	90.35	19	1564.8	0	5808.54	不受限	5800
2891	10kV浦羊二线	成都配调	浦羊二线开关971	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	90.53	19	1568	0	5805.34	不受限	5800
2892	10kV青泰路	都江堰电力调度控制中心	青泰路922	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	144.32	24	2499.6	0	5814.24	不受限	5800
2893	10kV任泰线	温江电力调度控制中心	任泰线916开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	105.95	19	1835	0	5813.74	不受限	5800
2894	10kV濛南路	彭州电力调度控制中心	濛南路906	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	504	126	8729.53	400	5835.38	不受限	5800
2895	10kV大水线	青白江电力调度控制中心	大水线914开关	大湾	2*40000	否	469	8123.32	专线	87.16	19	1509.6	0	5801.39	不受限	5800
2896	10kV梓府线	郫都电力调度控制中心	梓府线908开关	梓桐	362000	否	600	10392.3	专线	203.44	34	3523.5	0	5829.57	不受限	5800
2897	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	63.29	13	1096.2	0	5832	不受限	5800
2898	10kV濛新路	彭州电力调度控制中心	濛新路909	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	180	45	3117.69	400	5835.38	不受限	5800
2899	10kV太石路大馈线	郫都电力调度控制中心	太石路922开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	144.99	24	2511.2	0	5802.64	不受限	5800
2900	10kV濛北一路	彭州电力调度控制中心	濛北一路924	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	384	96	6651.07	400	5835.38	不受限	5800
2901	10kV高牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高牟线985	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	24.32	6	421.3	0	5814.08	不受限	5800
2902	10kV奥都二线	内江电力调度控制中心	奥都二线923开关	奥体站	126000	是	964	0	公线	434.83	45	7531.2	0	5826.37	不受限	5800
2903	10kV柏宁线	宜宾电力调度控制中心	柏宁线973开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	143.07	24	2477.9	0	5835.94	不受限	5800
2904	10kV城夹Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	城夹二线912开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	67.86	13	1175.3	0	5836.04	不受限	5800
2905	10kV三临二线	内江电力调度控制中心	三临二线925开关	三元站	100000	否	400	0	公线	24.14	6	418.1	0	5817.28	不受限	5800
2906	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌传线933开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	96.66	20	1674.1	0	5839.53	不受限	5800
2907	10KV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅰ回924开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	59.8	14	1035.8	0	5823.12	不受限	5800
2908	10kV东民线	内江电力调度控制中心	东民线961开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	公线	98.6	20	1707.7	0	5805.93	不受限	5800
2909	10kV三蟠二线	内江电力调度控制中心	三蟠二线929开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	2	1	37	0	5825	不受限	5800
2910	10kV威城线大馈线	威远电力调度控制中心	威城线924开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	115.42	21	1999	0	5760.58	不受限	5750
2911	10kV鲁睦线	宜宾电力调度控制中心	鲁睦线954开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	10.2	2	176.6	0	5781.66	不受限	5750
2912	10kv清镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	清镇线913	清风	20000	否	552	9560.92	公线	128.73	23	2229.6	625	5750.23	不受限	5750
2913	10kV香镇四路	绵竹电力调度控制中心	香镇四路921开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	107.86	20	1868.2	0	5780.54	不受限	5750
2914	10kV瑞灯线_专线	新都电力调度控制中心	瑞灯线922开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	131.65	25	2280.2	0	5779.03	不受限	5750
2915	10kV解工三线	大邑电力调度控制中心	解工三线936开关	解林	128000	是	600	10392.3	公线	147.4	25	2553	0	5760.84	不受限	5750
2916	10kV桂桃路	新都电力调度控制中心	桂桃线919开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	131.64	25	2280	0	5779.23	不受限	5750
2917	10kV革怡路	青白江电力调度控制中心	革怡线908开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	专线	145.62	24	2522.1	0	5791.74	不受限	5750
2918	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	门凤线965开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	80.83	16	1400	0	5763.76	不受限	5750
2919	10kV培铁线	成都配调	培铁线933	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	43.9	9	760.4	0	5793.68	不受限	5750
2920	10kV荔春线	成都配调	荔春路909	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	46.19	10	800	0	5754.08	不受限	5750
2921	10kV桥水线大馈线	广安电力调度控制中心	桥水线958开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	公线	26.74	7	463.2	0	5772.18	不受限	5750
2922	10kV场遗二线	成都配调	场遗二线开关920	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	92.36	20	1599.6	0	5773.74	不受限	5750
2923	10kV青云路	都江堰电力调度控制中心	青云路908	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	206.81	34	3582	0	5771.07	不受限	5750
2924	10kV白坪路	都江堰电力调度控制中心	白坪路912	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	26.33	7	456	0	5779.38	不受限	5750
2925	10kV象润线	成都配调	象润线917开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	93.19	20	1614	0	5759.34	不受限	5750
2926	10kV国锦路大馈线	天府电力调度控制中心	国锦路912开关	国玻	50000	否	600	10392.3	专线	207.77	35	3598.5	0	5754.57	不受限	5750
2927	10kV温希路	成都配调	温希路932	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	92.29	20	1598.4	0	5774.94	不受限	5750
2928	10kV洞拖路大馈线	成都配调	洞拖路910	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	45.73	10	792	0	5762.08	不受限	5750
2929	10kV红桂二线	荥经电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	27.23	7	471.6	0	5763.78	不受限	5750
2930	10kV彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭溪站	40000	是	600	10392.3	公线	145.2	24	2514.9	0	5798.94	不受限	5750
2931	10kV西华线大馈线	自贡电力调度控制中心	西华线934开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	173.85	31	3011	0	5765.3	不受限	5750
2932	10kV兰城一线	青神电力调度控制中心	兰城一线912开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	51.66	11	894.8	0	5783.98	不受限	5750
2933	10kV西桥一线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥I线928开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	107.62	19	1864	0	5798.59	不受限	5750

2934	10kV三州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州一线921开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	121.25	21	2100	0	5784.3	不受限	5750
2935	10kV山镇路914线路	中江电力调度控制中心	山镇路914开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	163.37	30	2829.6	0	5790.82	不受限	5750
2936	10kV花黄线大馈线	安州电力调度控制中心	花黄线967开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	500	5750.97	不受限	5750
2937	10kV板塔线923大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板塔线923开关	石板站	90000	是	505	8746.86	公线	71.65	14	1241	0	5756.49	不受限	5750
2938	10kV松墨二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨二线926开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	108.46	20	1878.5	0	5770.24	不受限	5750
2939	10kV松弘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松弘线922开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	163.03	30	2823.6	0	5781.23	不受限	5750
2940	10kV五宋线	眉山电力调度控制中心	五宋线915开关	五里山站	28000	是	495	8573.65	公线	62.23	13	1077.8	0	5781.12	不受限	5750
2941	10kV板政线	仁和电力调度控制中心	板政线993开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	26.72	7	462.8	0	5772.58	不受限	5750
2942	10kV黑镇线	仁寿电力调度控制中心	黑镇线924开关	黑龙滩站	5000	否	380	6581.79	公线	9.15	2	158.4	0	5765.21	不受限	5750
2943	10kV杨纪一线936大馈线	泸州电力调度控制中心	杨纪一线936	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	138.32	26	2395.7	0	5788.24	不受限	5750
2944	10kV西通线	通川电力调度控制中心	西通线973开关	城西站	112000	否	595	10305.7	公线	255.3	51	4422	0	5715.6	不受限	5715.6
2945	10kV大锦线	眉山电力调度控制中心	大锦线919开关	大石桥站	103000	否	492	8521.69	专线	106.74	22	1848.7	80	5740.82	不受限	5700
2946	10kV盟太线	射洪电力调度控制中心	盟太线923开关	联盟	26000	是	460	7967.43	公线	36.72	8	636	0	5737.94	不受限	5700
2947	10kV鸡美二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡美二线941开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	166.87	30	2890.2	0	5730.22	不受限	5700
2948	10kV南房线	仁和电力调度控制中心	南房线962开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	30.5	8	528.2	0	5707.18	不受限	5700
2949	10kV安溪线	眉山电力调度控制中心	安溪线915开关	安平站	113000	否	495	8573.65	专线	24.67	5	427.2	1580	5709.08	不受限	5700
2950	10kV柏新Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅱ回966开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	66.3	13	1148.4	0	5710.52	不受限	5700
2951	10kV南箐西线	仁和电力调度控制中心	南箐西线978开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	30.28	7	524.4	0	5710.98	不受限	5700
2952	10kV双梅线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双梅线943开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	210.24	35	3641.4	0	5711.67	不受限	5700
2953	10kV晨工五线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工五线931开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	208.68	35	3614.4	0	5738.67	不受限	5700
2954	10kV鱼瑞二线925大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞二线925开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	109.77	20	1901.3	0	5747.44	不受限	5700
2955	10kV会香线大馈线	江油电力调度控制中心	会香线932开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	273.3	41	4733.5	0	5710.77	不受限	5700
2956	10kV城滨线917大馈线	南充电力调度控制中心	城滨线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	167.68	30	2904.3	0	5716.12	不受限	5700
2957	10kV乡城六线	宣汉电力调度控制中心	乡城六线962开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	112.85	20	1954.6	0	5707.99	不受限	5700
2958	10kV大远线	米易电力调度控制中心	大远线952开关	大坪子站	10000	否	400	6928.2	公线	28.83	7	499.3	0	5736.08	不受限	5700
2959	10kV龙医一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医一线917开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	20.39	5	353.1	0	5743.72	不受限	5700
2960	10kV凌水线	南部电力调度控制中心	10kV凌水线917	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	专线	208.6	35	3613	0	5724.48	不受限	5700
2961	10kV盘渡线	南部电力调度控制中心	10kV盘渡线919	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	8.86	2	153.5	0	5723.35	不受限	5700
2962	10kV城花线	雅安电力调度控制中心	城花线922手车开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	15.96	4	276.4	250	5708.98	不受限	5700
2963	10kV铜龙一线	荥经电力调度控制中心	铜龙一线914开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	28.73	7	497.6	0	5737.78	不受限	5700
2964	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	10kV.临厂线956开关	临巴站	70000	否	413	7153.37	公线	40.39	10	699.5	0	5738.53	不受限	5700
2965	10kV志神线	阿坝电力调度控制中心	志神线915开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	92.77	15	1606.8	2030	5716.27	不受限	5700
2966	10kV荣张线973大馈线	自贡电力调度控制中心	荣张线973开关	荣县站	91400	否	553	9578.24	公线	168.47	30	2917.9	0	5702.52	不受限	5700
2967	10kV西街线大馈线	布拖电力调度控制中心	西街线915开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	28.79	7	498.7	0	5736.68	不受限	5700
2968	10kV莲村线	自贡电力调度控制中心	10kV莲村线962开关	莲花寺站	63000	是	569	9855.37	公线	117.89	21	2041.9	100	5742.4	不受限	5700
2969	10kV九通二路大馈线	天府电力调度控制中心	九通二路911开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	28.26	7	489.4	0	5745.98	不受限	5700
2970	10kV波骏线	成都配调	波骏路910	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	93.79	20	1624.4	0	5748.94	不受限	5700
2971	10kV浦都线	成都配调	浦都线开关951	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	96.44	20	1670.4	0	5702.94	不受限	5700
2972	10kV天宇二路专线	成都配调	天宇二路930	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	96.44	20	1670.4	0	5702.94	不受限	5700
2973	10kV平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	93.95	20	1627.2	0	5746.14	不受限	5700
2974	10kV波辉线	成都配调	波辉线915	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	49.24	10	852.9	0	5701.18	不受限	5700
2975	10kV庙科路_专线	成都配调	庙科路948	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	94.92	20	1644	0	5729.34	不受限	5700
2976	10kV天新路	郫都电力调度控制中心	天新线914开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	210.49	35	3645.6	0	5707.47	不受限	5700
2977	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三爵线941开关	三河	103000	否	517	8954.7	专线	134.76	26	2334	0	5725.23	不受限	5700
2978	10kV西高线	邛崃电力调度控制中心	西高线911开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	71.67	14	1241.3	0	5728.48	不受限	5700

2979	10kV平河线	邛崃电力调度控制中心	平河线932开关	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	121.49	24	2104.2	0	5736.8	不受限	5700
2980	10kV龙溪线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙溪线913	金龙	10000	否	500	8660.25	公线	120.17	24	2081.4	0	5712.82	不受限	5700
2981	10KV牌红二线	简阳电力调度控制中心	牌红二线945开关	牌坊沟	102000	否	539	9335.75	公线	47.47	9	822.2	1880	5699.97	不受限	5700
2982	10kV玉隆路	中江电力调度控制中心	玉隆路911开关	玉皇	482000	否	553	9578.24	公线	167.206	30	96	0	5724.416	不受限	5700
2983	10kV拱新二路	德阳电力调度控制中心	拱新二路924开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	13.9	20	240.7	3630	5723.07	不受限	5700
2984	10kV泰沙路922大馈线	德阳电力调度控制中心	泰沙路922开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	634.3	105	10986	2600	5713.84	不受限	5700
2985	10KV凤王二线	乐山电力调度控制中心	凤王二线921开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	22.43	5	388.5	0	5708.32	不受限	5700
2986	10kV柳园III路963线路	绵东电力调度控制中心	柳园III路963开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	154.93	26	2583	1250	5661.56	不受限	5650
2987	10kV虎远线	内江电力调度控制中心	虎远线963开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	104.87	22	1816.4	0	5697.23	不受限	5650
2988	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌石线944开关	牌楼站	80000	否	482	0	公线	106.56	22	1845.6	0	5668.03	不受限	5650
2989	10kV新达二路	广汉电力调度控制中心	新达二路919开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专线	109.75	23	1900.8	0	5675.19	不受限	5650
2990	10kV鲁桂线	宜宾电力调度控制中心	鲁桂线967开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	55.59	12	962.8	0	5688.27	不受限	5650
2991	10kV叙万线	宜宾电力调度控制中心	叙万线624开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	58.71	14	1016.9	0	5686.14	不受限	5650
2992	10kV龙华路	郫都电力调度控制中心	龙华线922开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	213.26	36	3693.6	0	5659.47	不受限	5650
2993	10kV景河路	青白江电力调度控制中心	景河线907开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	公用	213.6	36	3699.6	0	5653.47	不受限	5650
2994	10kV詹沪线大馈线	新都电力调度控制中心	詹沪线925开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	137.51	27	2381.6	0	5677.63	不受限	5650
2995	10kV塔高一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高一线914	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	125.89	25	2180.4	0	5660.6	不受限	5650
2996	10kV文道路大馈线	崇州电力调度控制中心	文道路924	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	140.43	24	2432.3	0	5687.56	不受限	5650
2997	10kV詹绿路	新都电力调度控制中心	詹绿线935开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	138.97	27	2406.9	0	5652.33	不受限	5650
2998	10kV苏花路	成都配调	苏花路925	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2999	10kV牌德线	成都配调	牌德路925	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3000	10kV草盛线	成都配调	草盛线921	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	97.18	21	1683.2	0	5690.14	不受限	5650
3001	10kV郭万线	温江电力调度控制中心	郭万线909开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	116.12	21	2011.2	0	5651.39	不受限	5650
3002	10kV灯想线_新	成都配调	灯想线929	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3003	10kV牌汇线	成都配调	牌汇路917	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3004	10kV共德线	温江电力调度控制中心	共德线935开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	151.39	25	2622	0	5691.84	不受限	5650
3005	10kV三华线	成都配调	三华路952开关	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	96.72	20	1675.2	0	5698.14	不受限	5650
3006	10kV桥慈一路	成都配调	桥慈一路920	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	98.45	21	1705.2	0	5668.14	不受限	5650
3007	10kV辰久路_专线	成都配调	辰久路910	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	98.38	21	1704	0	5669.34	不受限	5650
3008	10kV西石线	成都配调	西石路947	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3009	10kV白青路	都江堰电力调度控制中心	白青路914	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	31.41	8	544	0	5691.38	不受限	5650
3010	10kV任连二线	温江电力调度控制中心	任连二线930开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	114.55	21	1984	0	5664.74	不受限	5650
3011	10kV任华线	温江电力调度控制中心	任华线925开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	112.64	20	1951	0	5697.74	不受限	5650
3012	10kV俭里路专线	成都配调	俭里路933	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3013	10kV牌航路_公线	成都配调	牌航路913	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3014	10kV山南线	武胜电力调度控制中心	山南线953开关	天印山站	80000	否	400	6928.2	公线	5.62	1	97.4	450	5687.98	不受限	5650
3015	10kV川江三线	成都配调	川江三线934934	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	98.91	21	1713.2	0	5660.14	不受限	5650
3016	10kV羊电路	成都配调	羊电路910	石羊	2*40000	是	409	7084.09	公线	0.35	0	6.1	0	5661.17	不受限	5650
3017	10kV牌荫路	成都配调	牌荫路927	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3018	10kV苏东线	成都配调	苏东线949开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3019	10kV苏堂线	成都配调	苏堂线934开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3020	10kV西化线	成都配调	西化线945开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3021	10kV牌河线	成都配调	牌河线924	铜牌	482000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3022	10kV羊会线	成都配调	羊会路909	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
3023	10kV骟南线	成都配调	骟南路915	骟马桥	128000	是	473	8192.6	公线	50.58	11	876	0	5678.08	不受限	5650
3024	10kV安立线大馈线	富顺电力调度控制中心	安立线913开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	41.13	9	712.3	0	5661.64	不受限	5650
3025	10kV代方线大馈线	自贡电力调度控制中心	代方线915开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	87.4	16	1513.8	630	5657.36	不受限	5650

3026	10kV南前线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南前线916	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	211.82	35	3668.8	0	5668.68	不受限	5650
3027	10kV垭工一线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅰ线915开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	210.9	35	3652.8	0	5684.68	不受限	5650
3028	10kV古专线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古专线913开关	古城站(阆中)	40000	否	502.26	8699.4	公线	125.67	25	2176.6	0	5652.86	不受限	5650
3029	10kV荆晋线大馈线	南充电力调度控制中心	荆晋线925开关	荆溪站开闭所	360000	是	410	7101.41	公线	18.07	4	312.9	0	5681.13	不受限	5650
3030	10kV垭工二线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅱ线916开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	210.9	35	3652.8	0	5684.68	不受限	5650
3031	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建三线924开关	建兴站(南部)	22300	否	377	6529.83	公线	10.37	3	179.6	0	5697.25	不受限	5650
3032	10kV中里线	雨城电力调度控制中心	10kV中里线918开关	中里站	80000	否	496	8590.97	公线	117.71	24	2038.8	0	5693.07	不受限	5650
3033	10kV新丘线913大馈线	营山电力调度控制中心	新丘线913开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	24.13	5	418	50	5698.1	不受限	5650
3034	6kV滩转线	盐边电力调度控制中心	滩转线675开关	三滩站	31500	否	385	6668.4	公线	18.29	5	316.7	0	5684.86	不受限	5650
3035	10kV乡城五线	宣汉电力调度控制中心	乡城五线961开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	114.61	21	1985.1	0	5677.49	不受限	5650
3036	10kV普钢二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢二线910开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	92.82	18	1607.6	0	5694.73	不受限	5650
3037	10kV万柏线大馈线	江油电力调度控制中心	万柏线915开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	57.78	12	1000.8	0	5650.27	不受限	5650
3038	10kV中杏路	中江电力调度控制中心	中杏路925开关	中江站	126000	否	553	9578.24	公线	169.19	31	2930.3	0	5690.12	不受限	5650
3039	10kV御工四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工四线927开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	136.41	24	2362.6	0	5674.11	不受限	5650
3040	10kV马前线大馈线	江油电力调度控制中心	马前路925开关	马角坝站	31500	否	400	6928.2	公用	31.41	8	544	0	5691.38	不受限	5650
3041	10kV南工二线	广元电力调度控制中心	南工二线921开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	78.75	17	1364	0	5697.57	不受限	5650
3042	10kV平一线	平昌电力调度控制中心	10kV平一线951	平昌站	100000	否	545	9439.68	公线	162.66	30	2817.3	0	5678.41	不受限	5650
3043	10kV龙滨线	射洪电力调度控制中心	龙滨线916开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	63.67	13	1102.8	0	5686.84	不受限	5650
3044	10kV永苏二线	眉山电力调度控制中心	永苏二线923开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	107.41	22	1860.4	0	5653.23	不受限	5650
3045	10kV回文线	大英电力调度控制中心	回文线914开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	87.3	17	1512	0	5693.33	不受限	5650
3046	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金北二线922开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	391.99	44	6789.2	0	5681.57	不受限	5650
3047	10kV富加二线	仁寿电力调度控制中心	富加二线925开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	119.17	24	2064	0	5652.29	不受限	5650
3048	10kV帽科一线	仁寿电力调度控制中心	帽科一线912开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	179.45	32	3108	0	5621.53	不受限	5600
3049	10kV仁业二线	仁寿电力调度控制中心	仁业二线932开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	69.83	14	1209.5	0	5649.42	不受限	5600
3050	10kV柏司线620大馈线	泸州电力调度控制中心	柏司线620	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1325	0	5625.7	不受限	5600
3051	10kV岳灶线	苍溪电力调度控制中心	岳灶线926开关	岳东站	80000	是	516	8937.38	公线	87.51	17	1515.6	0	5634.3	不受限	5600
3052	10kV齐陶线660大馈线	泸州电力调度控制中心	齐陶线961开关	齐家	127000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1400	0	5625.7	不受限	5600
3053	10kV马龙一线	通川电力调度控制中心	10kV.马龙一线961开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	156.4	26	2708.8	0	5605.04	不受限	5600
3054	10kV孙广二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广二线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	176.35	28	3054.4	0	5605.86	不受限	5600
3055	10kV柏东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	柏东线915开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1328	0	5625.7	不受限	5600
3056	10kV广郊一线	安岳电力调度控制中心	10kV广郊一线931开关	广惠	272000	是	525	9093.27	公用	94.35	18	1634.2	0	5640.42	不受限	5600
3057	10kV尚业一线	眉山电力调度控制中心	尚业一线916开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	186.3	21	3226.8	5200	5602.81	不受限	5600
3058	10kV泸山线961大馈线	泸州电力调度控制中心	泸山线961	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1412	0	5625.7	不受限	5600
3059	10kV城中线	蓬溪电力调度控制中心	城中线917开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	106.35	20	1842	0	5640.46	不受限	5600
3060	10kV茜桥线928大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桥线928开关	茜草坝	90000	否	379	6564.47	公线	16.73	4	289.7	0	5618.32	不受限	5600
3061	10kV河永二线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永二线929开关	河西	80000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1300	0	5625.7	不受限	5600
3062	10kV马举二线	通川电力调度控制中心	10kV.马举二线928开关	马踏洞站	102400	是	552	9560.92	公线	116.41	21	2016.3	0	5632.44	不受限	5600
3063	10kV龙阳线764大馈线	泸州电力调度控制中心	龙阳线928开关	龙马潭	104000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1324	0	5625.7	不受限	5600
3064	10kV柏灯线963大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灯线963开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1328	0	5625.7	不受限	5600
3065	10kV中时线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中时线931开关	城中站	80000	否	600	10392.3	公用	215.07	36	3725	0	5628.07	不受限	5600
3066	10kV白大二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白大二线924开关	白塔站	100000	是	423	7326.57	公用	52.35	12	906.7	250	5611.26	不受限	5600
3067	10kV城鼓楼线916大馈线	泸州电力调度控制中心	城鼓楼线916开关	南城	120000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1328	0	5625.7	不受限	5600
3068	10kV上合线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	上合线912开关	上马	8000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	1432	0	5625.7	不受限	5600

3069	10kV岗泰一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗泰一线972开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	172.59	31	2989.2	0	5615.63	不受限	5600
3070	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	10kV李镇线913开关	李家站	20000	否	520	9006.66	公用	143.2	28	2480.3	0	5625.69	不受限	5600
3071	10kV潼京线	广元电力调度控制中心	潼京线911开关	35kV潼梓观站	12600	否	400	6928.2	专线	35.43	9	613.7	0	5621.68	不受限	5600
3072	10kV杨滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅱ回929	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	148.42	28	2570.7	0	5613.24	不受限	5600
3073	10kV小沈二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈二线918开关	小槐站	40000	否	591	10236.42	公用	206.02	35	3568.3	0	5644.48	不受限	5600
3074	10kV平虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹二线944开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	97.46	18	1688	0	5614.33	不受限	5600
3075	10kV南郊线	雨城电力调度控制中心	10kV南郊线922开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	公线	56.91	13	985.6	250	5623.32	不受限	5600
3076	10kV江周二线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅱ线925开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	118.18	21	2046.8	0	5615.79	不受限	5600
3077	10kV三杨线	仪陇电力调度控制中心	三杨线912开关	三河站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	15.94	4	276	0	5600.85	不受限	5600
3078	10kV都港一线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都港Ⅰ线913开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	32.11	6	556.2	1530	5630.08	不受限	5600
3079	10kV穆青一线	青神电力调度控制中心	穆青一线922开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	52.07	11	901.8	1000	5611.83	不受限	5600
3080	10kV胜安一线	自贡电力调度控制中心	胜安一线916开关	胜利站	102000	否	569	9855.37	公线	179.03	31	3100.8	160	5609.03	不受限	5600
3081	10kV石井线大馈线	自贡电力调度控制中心	石井线927开关	石鱼站	100200	否	481	8331.16	公线	109.1	23	1889.6	0	5608.44	不受限	5600
3082	10kV莲微线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲微线923开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	82.97	16	1437	0	5629.77	不受限	5600
3083	10kV桥三二线	阿坝电力调度控制中心	桥三二线916开关	邓家桥站	50000	否	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5642.92	不受限	5600
3084	10kV村展线	成都配调	村展线915	新二村	302000	否	473	8192.6	公线	99.68	21	1726.4	0	5646.94	不受限	5600
3085	10kV大园线大馈线	天府电力调度控制中心	大园路923开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	116.57	21	2019	0	5629.74	不受限	5600
3086	10kV清联路大馈线	天府电力调度控制中心	清联路944开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	215.47	36	3732	0	5621.07	不受限	5600
3087	10kV洞花线	成都配调	洞花路950	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	100.46	21	1740	0	5633.34	不受限	5600
3088	10kV塔汇路	成都配调	塔汇线926	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	53.81	11	932	0	5622.08	不受限	5600
3089	10kV白太线	成都配调	白太线906开关	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	53.42	11	925.2	0	5628.88	不受限	5600
3090	10kV任守线大馈线	温江电力调度控制中心	任守线933开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	115.65	21	2003	0	5645.74	不受限	5600
3091	10kV大华路	青白江电力调度控制中心	大华路903开关	大湾	2*40000	否	500	8660.25	专线	124.77	25	2161	0	5633.22	不受限	5600
3092	10kV西鹤线	邛崃电力调度控制中心	西鹤线937	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	128.46	26	2225	0	5616	不受限	5600
3093	10kV庙优线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙优线950开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	139.26	27	2412	0	5647.23	不受限	5600
3094	10kV梓逸路	郫都电力调度控制中心	梓逸线916开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	216.28	36	3746	0	5607.07	不受限	5600
3095	10kV集发一路	彭州电力调度控制中心	集发一路905	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	283.12	71	4903.8	630	5605.38	不受限	5600
3096	10kV万澜线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万澜线996开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	90.18	17	1562	0	5601.76	不受限	5600
3097	10kV德清路大馈线	郫都电力调度控制中心	德清线905开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	155.89	26	2700	0	5613.84	不受限	5600
3098	10kV庄喜路	大邑电力调度控制中心	庄喜线930开关	庄园	100000	否	400	6928.2	专线	34.53	9	598.1	0	5637.28	不受限	5600
3099	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官展线943开关	官渡	120000	否	600	10392.3	公线	215.24	36	3728	0	5625.07	不受限	5600
3100	10kV革北线	青白江电力调度控制中心	革北线920开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	213.94	36	3705.4	0	5647.67	不受限	5600
3101	10kV解兴三线	大邑电力调度控制中心	解兴三线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	214.61	36	3717	0	5636.07	不受限	5600
3102	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙航二路933	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	86.1	22	1491.3	630	5605.38	不受限	5600
3103	10kV南永线	威远电力调度控制中心	南永线915开关	威南站	150000	否	553	9578.24	公线	101.96	18	1765.9	1210	5644.52	不受限	5600
3104	10kV董贸二线	威远电力调度控制中心	董贸二线926开关	董家湾	420000	否	576	9976.61	公线	193.72	34	3355.2	0	5623.75	不受限	5600
3105	10kV杨煤线	威远电力调度控制中心	杨煤线923开关	杨家湾站	90000	否	360	6235.38	专线	0	0	0	0	5611.84	不受限	5600
3106	10kV旌天二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天二路929开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	334.6	60	5795.2	2000	5648.74	不受限	5600
3107	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威白线912开关	威远站	90000	是	576	9976.61	公线	135.73	24	2350.8	0	5630.49	不受限	5600
3108	10kV奥清线	内江电力调度控制中心	奥清线912开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	62.81	13	1087.9	0	5590.88	不受限	5550
3109	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	全牟二线941开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	31.42	7	544.2	0	5552.62	不受限	5550
3110	10kV卫庆线	威远电力调度控制中心	卫庆线912开关	卫林站	36300	否	362	6270.02	专线	3.96	1	68.6	0	5574.42	不受限	5550
3111	10kV金豹线	资中电力调度控制中心	金豹线915开关	金李井站	10000	是	400	6928.2	公线	38.8	10	672	0	5563.38	不受限	5550
3112	10kV拱祥路922线路	绵东电力调度控制中心	拱祥路922开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	160.75	27	2655	0	5589.56	不受限	5550
3113	10kV美心线	新都电力调度控制中心	美心线913开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	132.17	26	2289.2	0	5582.97	不受限	5550

3114	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金翔路923	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	128.24	26	2221.2	0	5573.02	不受限	5550
3115	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光东路913	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	169.4	31	2934	100	5586.42	不受限	5550
3116	10kV堰科一线	新都电力调度控制中心	堰科一线917开关	沙堰子	126000	否	600	10392.3	专线	217.45	36	3766.34	0	5586.73	不受限	5550
3117	10kV美北路	新都电力调度控制中心	美北线926开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	144.16	28	2496.9	0	5562.33	不受限	5550
3118	10kV象仁二路专线	成都配调	象仁二路993	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	104.83	22	1815.6	0	5557.74	不受限	5550
3119	10kV南来路专线	成都配调	南来线926	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	102.73	22	1779.2	0	5594.14	不受限	5550
3120	10kV牌阿路	成都配调	牌阿路910	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	45.23	11	783.3	0	5592.38	不受限	5550
3121	10kV武石线大馈线	武胜电力调度控制中心	武石线979开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	77.31	15	1339	0	5589.2	不受限	5550
3122	10kV温腾路	成都配调	温腾线948	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	102.82	22	1780.8	0	5592.54	不受限	5550
3123	10kV泉塔线	成都配调	泉塔线911	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	55.89	12	968	0	5586.08	不受限	5550
3124	10kV海医线	成都配调	海医路929	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	103.77	22	1797.3	0	5576.04	不受限	5550
3125	10kV力林路大馈线	天府电力调度控制中心	力林路924开关	动力	50000	是	403	6980.16	公线	314.43	52	5446	0	5584.13	不受限	5550
3126	10kV牧齿线大馈线	天府电力调度控制中心	牧齿路913开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	82.39	16	1427	0	5580.67	不受限	5550
3127	10kV华航路大馈线	天府电力调度控制中心	华航路945开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	207.02	52	3585.6	0	5580.67	不受限	5550
3128	10kV湾世一线	成都配调	湾世一路905开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	103.65	22	1795.3	0	5578.04	不受限	5550
3129	10kV区德线964大馈线	天府电力调度控制中心	区德线964开关	北拓区	63000	否	400	6928.2	专线	38.52	10	667.2	0	5568.18	不受限	5550
3130	10kV鸿运线大馈线	会理电力调度控制中心	鸿运线922小车开关	乐寨站	80000	否	400	6928.2	专线	38.66	10	669.6	0	5565.78	不受限	5550
3131	10kV大川线	荥经电力调度控制中心	大川线918开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	147	39	2530	2200	5594.22	不受限	5550
3132	10kV北奥线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北奥线921开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	47.53	9	823.3	1260	5579.29	不受限	5550
3133	10kV意南线大馈线	富顺电力调度控制中心	意南线917开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	118.01	21	2044	0	5577.02	不受限	5550
3134	10kV佛青线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛青线923开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	116.95	21	2025.6	0	5595.42	不受限	5550
3135	10kV土陶线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土陶线922开关	土地坡站	80200	否	445	7707.63	公线	77.71	17	1346	0	5590.87	不受限	5550
3136	10kV干花线	汉源电力调度控制中心	干花线928开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	154.5	26	2676	50	5587.84	不受限	5550
3137	10kV华荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华荣线918开关	新华站	80000	是	503	8712.22	公线	79.45	16	1376.1	0	5593.68	不受限	5550
3138	10kV胜皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜皮线911开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	62.54	11	1083.2	1250	5551.1	不受限	5550
3139	10kV棕影二线	西充电力调度控制分中心	棕影二线922开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	59.43	14	1029.3	0.46	5564.15	不受限	5550
3140	10kV中新线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中新线916开关	阆中站	126000	否	552	9560.92	公线	175.43	32	3038.4	0	5566.43	不受限	5550
3141	10kV双庙线	宣汉电力调度控制中心	双庙线925开关	双河站	20000	是	553	9578.24	公线	119.84	22	2075.6	0	5586.99	不受限	5550
3142	10kV坝环一线	南部电力调度控制中心	坝环一线911开关	黄家坝站	126000	否	610	10565.51	公线	227.28	37	3936.5	0	5572.46	不受限	5550
3143	10kV叶高线大馈线	营山电力调度控制中心	叶高线912开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	33.93	8	587.7	0	5578.4	不受限	5550
3144	10kV望滨二线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨二线929	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	151.92	29	2631.2	0	5552.74	不受限	5550
3145	10kV沐骑线	广元电力调度控制中心	沐骑线913开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	公线	36.95	9	640	0	5595.38	不受限	5550
3146	10kV沐将线	广元电力调度控制中心	沐将线924开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	专线	39.26	10	680	0	5555.38	不受限	5550
3147	10kV古秀线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	127000	否	463	8019.4	公线	94.34	20	1634	0	5583.46	不受限	5550
3148	10kV新镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新镇线914开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	100	28	1732	0	5580.67	不受限	5550
3149	10kV玉柳线	巴州电力调度控制中心	10kV玉柳线915	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	17.23	5	298.4	0	5578.45	不受限	5550
3150	10kV玄财线924大馈线	泸州电力调度控制中心	玄财线924	玄滩	40000	否	379	6564.47	公线	19.23	5	333.1	0	5574.92	不受限	5550
3151	10kV河卓线	大英电力调度控制中心	河卓线911开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	107.04	19	1854	250	5558.59	不受限	5550
3152	10kV茜为线938	泸州电力调度控制中心	茜为线938	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	94.87	20	1643.2	0	5574.26	不受限	5550
3153	10kV中福线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中福线973开关	城中站	80000	是	1000	17320.51	公线	159.82	16	2768	5500	5588.41	不受限	5550
3154	10kV安教线971大馈线	纳溪电力调度控制中心	安教线971	安富	126000	是	400	6928.2	公线	40	10	1400	0	5542.56	不受限	5500
3155	10kV隆盛线	大英电力调度控制中心	隆盛线921开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	248.8	62	4309.3	0	5542.56	不受限	5500
3156	10kV泸蜀线934大馈线	泸州电力调度控制中心	泸蜀线934	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	40	10	8.1	0	5534.46	不受限	5500
3157	10kV峰玻线912大馈线	泸州电力调度控制中心	峰玻线912	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	167.42	31	2899.8	0	5517.96	不受限	5500
3158	10kV杨翠线941	泸州电力调度控制中心	杨翠线941	杨桥	180000	是	406	7032.13	公线	5.88	1	101.8	0	5523.9	不受限	5500
3159	10kV盟天线	射洪电力调度控制中心	盟天线925开关	联盟	26000	是	400	6928.2	公线	1	2	2	0	5542.56	不受限	5500

3160	10kV龙贵线	仁寿电力调度控制中心	龙贵线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	21.96	6	380.3	0	5543.31	不受限	5500
3161	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白加线953开关	白塔站	100000	否	485	8400.45	专用	59.73	12	1034.6	1000	5525.8	不受限	5500
3162	10kV盟锂线	射洪电力调度控制中心	盟锂线911开关	联盟	26000	是	400	6928.2	公线	2	1	3	0	5542.56	不受限	5500
3163	10kV郊回线	苍溪电力调度控制中心	郊回路911开关	35kV城郊站	16300	否	516	8937.38	公线	145.24	28	2515.5	0	5528.14	不受限	5500
3164	10kV沙赤线	剑阁电力调度控制中心	沙赤线916开关	沙溪坝站	63000	否	400	6928.2	公线	40.67	10	704.4	0	5530.98	不受限	5500
3165	10kV兆安线924大馈线	泸川电力调度控制中心	兆安线924开关	兆雅	36000	是	400	6928.2	公线	40	10	1425	0	5542.56	不受限	5500
3166	10kV奇玉线922大馈线	泸川电力调度控制中心	奇玉线922开关	奇峰	16000	是	400	6928.2	公线	40	10	1347	0	5542.56	不受限	5500
3167	10kV幺星线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺星线915开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	122	31	2074	0	5542.56	不受限	5500
3168	10kV坳兴线911大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳兴线911开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	40	10	244	0	5542.56	不受限	5500
3169	10kV严柳一线911大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳一线911开关	严湾	100000	是	400	6928.2	公线	40	10	1264	0	5542.56	不受限	5500
3170	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城二回912开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5542.56	不受限	5500
3171	10kV晨工四线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工四线914开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5542.56	不受限	5500
3172	10kV龙高线926大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙高线926开关	龙山	82000	否	406	7032.13	专线	45.08	11	780.8	0	5548.12	不受限	5500
3173	10kV先安线	石棉电力调度控制中心	先安线926开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	94.69	24	5542.56	0	5542.56	不受限	5500
3174	10kV红山西线	盐边电力调度控制中心	红山西线922开关	红格站	50000	是	400	6928.2	公线	3.55	1	61.48	0	5481.08	不受限	5500
3175	10kV锦中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦中线912开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	507	8781.5	公线	136.41	27	2362.6	0	5540.75	不受限	5500
3176	10kV北桥线913大馈线	营山电力调度控制中心	北桥线913开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	144.49	25	2502.5	0	5534.21	不受限	5500
3177	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾烹线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	12	695.5	1.16	5541.4	不受限	5500
3178	10kV金田一线	达县电力调度控制中心	金田一线962开关	金山站	150000	否	540	9353.07	公线	167.67	31	2904	0	5513.76	不受限	5500
3179	10kV堰卧线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰卧线951开关	堰坝站	40000	是	400	6928.2	公线	98	24	1782.2	0	5542.56	不受限	5500
3180	10kV舒卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒卧一线916开关	舒平	360200	是	550	9526.28	公线	120.77	22	2091.7	0	5529.32	不受限	5500
3181	10kV罗魏线	洪雅电力调度控制中心	罗魏线924开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	80.82	16	1399.8	0	5528.4	不受限	5500
3182	10kV洪止二线	洪雅电力调度控制中心	洪止二线922开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	77.13	16	1335.9	0	5523.02	不受限	5500
3183	10kV滨城一线932大馈线	天府电力调度控制中心	滨城一线932开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	322.4	58	5584	0	5542.56	不受限	5500
3184	10kV红镇路大馈线	天府电力调度控制中心	红镇路913开关	红花	6300	是	400	6928.2	公线	25.06	4	248	0	5542.56	不受限	5500
3185	10kV东彭路大馈线	天府电力调度控制中心	东彭路908开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	75.29	19	1304	0	5542.56	不受限	5500
3186	10kV桐海线大馈线	天府电力调度控制中心	桐海线927开关	桐子湾	63000	是	501	8677.57	专线	82.39	16	1427	0	5515.06	不受限	5500
3187	10kV东花线大馈线	天府电力调度控制中心	东花路931开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	202.96	68	3515.2	0	5542.56	不受限	5500
3188	10kV邻光路大馈线	天府电力调度控制中心	邻光路943开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	157.66	26	2730.7	0	5542.56	不受限	5500
3189	10kV苏创路大馈线路	天府电力调度控制中心	苏创路913开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	212.1	53	3673.6	0	5542.56	不受限	5500
3190	10kV东柳路大馈线	天府电力调度控制中心	东柳路950开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	273.67	42	4740	0	5542.56	不受限	5500
3191	10kV苏三线大馈线	天府电力调度控制中心	苏三路927开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	132.56	33	2296	0	5542.56	不受限	5500
3192	10kV黄桥路大馈线	天府电力调度控制中心	黄桥路918开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	87.65	22	1518.1	0	5542.56	不受限	5500
3193	10kV邻港一路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港一路906开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	212.1	53	3673.6	0	5542.56	不受限	5500
3194	10kV阳洛线914大馈线	天府电力调度控制中心	阳洛线914开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	207.02	52	3585.6	0	5542.56	不受限	5500
3195	10kV界汇路大馈线	天府电力调度控制中心	界汇路921开关	界牌	40000	是	400	6928.2	专线	365.4	66	6328.8	0	5542.56	不受限	5500
3196	10kV九秀路大馈线	天府电力调度控制中心	九秀路919开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	82.39	16	1427	0	5542.56	不受限	5500
3197	10kV阳井线917大馈线	天府电力调度控制中心	阳井线917开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	273.67	42	4740	0	5542.56	不受限	5500
3198	10kV邻月路大馈线	天府电力调度控制中心	邻月路931开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	145.87	13	2295.4	0	5542.56	不受限	5500
3199	10kV界政线大馈线	天府电力调度控制中心	界政路908开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	14.32	2	248	0	5542.56	不受限	5500
3200	10kV西开线910大馈线	天府电力调度控制中心	西开线910开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	212.1	53	3673.6	0	5542.56	不受限	5500
3201	10kV清双线大馈线	天府电力调度控制中心	清双路933开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	332.84	95	5764.8	0	5542.56	不受限	5500
3202	10kV星通一线大馈线	天府电力调度控制中心	星通一线921开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	176.03	29	248	0	5542.56	不受限	5500
3203	10kV界大路922大馈线	天府电力调度控制中心	界大路922开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	202.96	68	3706.8	0	5542.56	不受限	5500

3204	10kV星通二线大馈线	天府电力调度控制中心	星通二线922开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	183.65	46	6760.3	0	5542.56	不受限	5500
3205	10kV骑航路大馈线	天府电力调度控制中心	骑航路925开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	专线	475.2	79	7185.8	0	5542.56	不受限	5500
3206	10kV九迎线大馈线	天府电力调度控制中心	九迎路913开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	475.2	79	8230.5	0	5542.56	不受限	5500
3207	10kV黄鑫路大馈线	天府电力调度控制中心	黄鑫路907开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	29.79	5	531.5	0	5542.56	不受限	5500
3208	10kV邻凉路大馈线	天府电力调度控制中心	邻凉路922开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	230.28	38	3988.4	0	5542.56	不受限	5500
3209	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑丽路926开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	102.08	26	24.6	0	5542.56	不受限	5500
3210	10kV九金路大馈线	天府电力调度控制中心	九金路936开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	127.42	21	2205	0	5542.56	不受限	5500
3211	10kV东金线大馈线	天府电力调度控制中心	东金路936开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	214.02	54	2730.7	0	5542.56	不受限	5500
3212	10kV西十二路大馈线	天府电力调度控制中心	西十二路913开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	296.77	54	4740	0	5542.56	不受限	5500
3213	10kV东署线	成都配调	东署路921	东风路	2*50000	是	473	0	公线	58.2	12	1008	0	5546.08	不受限	5500
3214	10kV星花线大馈线	天府电力调度控制中心	星花线935开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	202.96	68	3585.6	0	5542.56	不受限	5500
3215	10kV板水T支路大馈线	天府电力调度控制中心	板水T支路937开关	板桥	31500	是	400	6928.2	公线	223	56	3585.6	0	5542.56	不受限	5500
3216	10kV界泉路大馈线	天府电力调度控制中心	界泉路946开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	147.62	25	2556.8	0	5542.56	不受限	5500
3217	10kV牧拖路大馈线	天府电力调度控制中心	牧拖路910开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	223	56	3585.6	0	5542.56	不受限	5500
3218	10kV阳和二线922大馈线	天府电力调度控制中心	阳和二线922开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	365.4	66	6328.8	0	5542.56	不受限	5500
3219	10kV骑林线	天府电力调度控制中心	骑林路905开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	219.86	55	6328.8	0	5542.56	不受限	5500
3220	10kV滨洲线925大馈线	天府电力调度控制中心	滨洲线925开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	332.84	95	5764.8	0	5542.56	不受限	5500
3221	10kV邻温路大馈线	天府电力调度控制中心	邻温路945开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	183.65	46	3180.8	0	5542.56	不受限	5500
3222	10kV界塑线931大馈线	天府电力调度控制中心	界塑路931开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	157.66	26	2730.7	0	5542.56	不受限	5500
3223	10kV园大线914大馈线	天府电力调度控制中心	园大路914开关	桃园	50000	是	400	6928.2	专线	273.67	42	4740	0	5542.56	不受限	5500
3224	10kV东林路大馈线	天府电力调度控制中心	东林线917开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	230.28	38	3988.4	0	5542.56	不受限	5500
3225	10kV邻乐路大馈线	天府电力调度控制中心	邻乐路941开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	337.68	84	5848.6	0	5542.56	不受限	5500
3226	10kV虹联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹联路924	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	121.37	22	1255.9	0	5542.56	不受限	5500
3227	10kV平置路_特	成都配调	平置线903	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	60.23	13	1043.2	0	5510.88	不受限	5500
3228	10kV马奇三路	成都配调	马奇三线948	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	105.94	22	1834.8	0	5538.54	不受限	5500
3229	10kV应新路	成都配调	应新路905	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	106.35	22	1841.9	0	5531.44	不受限	5500
3230	10kV灌煤路	都江堰电力调度控制中心	灌煤路907	灌县	2*40000	是	400	6928.2	公线	134.22	64	1335.4	0	5542.56	不受限	5500
3231	10kV胥联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥联路913	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	119.37	56	1223.5	0	5542.56	不受限	5500
3232	10kV虹天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹天路926开关	彩虹	100000	是	400	6928.2	公线	147.28	46	1123.5	0	5542.56	不受限	5500
3233	10kV青软路	都江堰电力调度控制中心	青软路906	青龙	1*12500	是	400	6928.2	专线	116.38	47	1012.4	0	5542.56	不受限	5500
3234	10kV何开一线大馈线	新津电力调度控制中心	何开一线915开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	20	1800	0	5542.56	不受限	5500
3235	10kV泉福线	青白江电力调度控制中心	泉福线917开关	清泉	10000	是	400	6928.2	公线	10	3	173.2	0	5542.56	不受限	5500
3236	10kV西普线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西普线912	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	132.78	26	2299.7	0	5541.3	不受限	5500
3237	10kV何乌线大馈线	新津电力调度控制中心	何乌线914	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	20	1800	0	5542.56	不受限	5500
3238	10kV湾太路	郫都电力调度控制中心	湾太线913开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	160.74	27	2784	0	5529.84	不受限	5500
3239	10kV玉土二路	绵竹电力调度控制中心	玉土二路906开关	玉泉站	19300	是	400	6928.2	公用	44.86	5	27.9	0	5519.96	不受限	5500
3240	10kV同文路大馈线	崇州电力调度控制中心	同文路913	大同沟	10000	是	400	6928.2	公线	0.05	1	0.8	0	5541.76	不受限	5500
3241	10kV西工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西工线931	邛西	126000	否	423	7326.57	公线	62.49	15	1082.4	0	5511.51	不受限	5500
3242	10kV白南二路	绵竹电力调度控制中心	白南二路910开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	0.78	13	30	0	5542.56	不受限	5500
3243	10kV革体路	青白江电力调度控制中心	革体线922开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	41.02	10	710.5	0	5524.88	不受限	5500
3244	10kV渔高线	隆昌电力调度控制中心	渔高线923开关	渔箭站	20000	是	660	11431.54	公线	190	28	5535.23	610	5500	受限	5500
3245	10KV邛铁路	邛崃电力调度控制中心	邛铁线907开关	邛崃	63000	否	359	6218.06	专线	5.4	2	93.6	0	5502.65	不受限	5500

3246	10kV美居线	新都电力调度控制中心	美居线938开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	146.4	28	2535.6	0	5523.63	不受限	5500
3247	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	官斜线923开关	官渡	120000	是	400	6928.2	公线	377.19	94	6533	0	5542.56	不受限	5500
3248	10kV太团路大馈线	郫都电力调度控制中心	太团路925开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	161.34	27	2794.4	0	5519.44	不受限	5500
3249	10kV威西线大馈线	威远电力调度控制中心	威西线972开关	威远站	90000	否	560	9699.48	公线	111.89	20	1938	1260	5531.53	不受限	5500
3250	10kV吊鹭线	宜宾电力调度控制中心	吊鹭线954开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	236.63	59	4098.4	0	5542.56	不受限	5500
3251	10kV大医线	内江电力调度控制中心	大医线971开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	专线	60.9	14	1054.8	0	5539.11	不受限	5500
3252	10kV威开一线	威远电力调度控制中心	威开一线962开关	威远站	90000	否	588	10184.46	公线	210.21	36	3640.8	0	5525.21	不受限	5500
3253	10kV三上线	内江电力调度控制中心	三上线921开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	42.19	11	730.7	0	5504.68	不受限	5500
3254	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	待用路927开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	123.11	22	2132.2	0	5530.39	不受限	5500
3255	10kV牌万一线	内江电力调度控制中心	牌万一线913开关	牌楼站	145000	否	482	8348.48	专线	113.51	24	1966	0	5547.63	不受限	5500
3256	10kV天水路	德阳电力调度控制中心	天水路927开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	161.43	27	2796	0	5517.84	不受限	5500
3257	10kV迎石线912	江安电力调度控制中心	迎石线912开关	迎安站	6300	是	400	6928.2	公用	265.1	66	4592	0	5542.56	不受限	5500
3258	10kV乐桐二线	乐山电力调度控制中心	乐桐二线922开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	77.98	18	1350.6	0	5508.32	不受限	5500
3259	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中城六路926开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	123.11	22	2132.2	0	5530.39	不受限	5500
3260	10kV威风一线	威远电力调度控制中心	威风一线916开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	113.9	24	1972.8	0	5509.66	不受限	5500
3261	10kV炳城一路	广汉电力调度控制中心	炳城一路921开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	141.33	25	2447.8	0	5533.49	不受限	5500
3262	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	公线	153.18	29	2653.1	0	5452.89	不受限	5450
3263	10kV三临一线	内江电力调度控制中心	三临一线964开关	三元站	100000	否	400	0	公线	43.83	11	759.1	0	5476.28	不受限	5450
3264	10kV东铁线	内江电力调度控制中心	东铁线927开关	东兴站	110000	否	377	6529.83	专线	24.17	6	418.7	0	5458.15	不受限	5450
3265	10kV丰龙线	宜宾电力调度控制中心	10kV丰龙线959开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	27.67	6	479.3	0	5478.96	不受限	5450
3266	10kV旌滨路927大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨路927开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2485	5482.43	不受限	5450
3267	10kV苏岸一线	乐山电力调度控制中心	苏岸一线916开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	34.64	8	600	0	5496.82	不受限	5450
3268	10kV威城中二线	威远电力调度控制中心	威城中二线923开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	133.03	24	2304	0	5455.58	不受限	5450
3269	10kV高万路924#线路	广汉电力调度控制中心	高万路924开关	高新站	82000	否	484	8383.13	专线	119.2	25	2064.5	0	5480.32	不受限	5450
3270	10kV何纸路	新津电力调度控制中心	何纸线924	何店	100000	否	507	8781.5	专线	139.45	28	2415.2	0	5488.15	不受限	5450
3271	10kV曙佳线	青白江电力调度控制中心	曙佳线935开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	222.69	37	3857	0	5496.07	不受限	5450
3272	10kV沱安路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱安路923开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	168.98	31	2926.8	0	5490.96	不受限	5450
3273	10kV邛飞路	邛崃电力调度控制中心	邛飞路906	邛崃	63000	是	503	8712.22	专线	87.3	17	1512	0	5457.78	不受限	5450
3274	10kV景康线912断路器间隔	青白江电力调度控制中心	景康线912开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	223.65	37	3873.6	0	5479.47	不受限	5450
3275	10kV革红线	青白江电力调度控制中心	革红线910开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	222.81	37	3859	0	5494.07	不受限	5450
3276	10kV桂名路	新都电力调度控制中心	桂名线992	桂湖	166000	是	517	8954.7	专线	98.38	19	1704	0	5459.76	不受限	5450
3277	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景贤线941开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	165.17	28	2860.8	0	5453.04	不受限	5450
3278	10kV堰光线	新都电力调度控制中心	堰光线915开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	149.02	29	2581	0	5478.23	不受限	5450
3279	10kV革欧线	青白江电力调度控制中心	革欧线907开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	223.08	37	3863.7	0	5489.37	不受限	5450
3280	10kV10kV清华二线925线	新津电力调度控制中心	清华二线925开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	87.52	17	1515.9	0	5481.59	不受限	5450
3281	10kV河新三线	新都电力调度控制中心	河新三线917开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	43.42	11	752	0	5483.38	不受限	5450
3282	10kV曙王线大馈线	青白江电力调度控制中心	曙王线921开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	专线	224.88	37	3895	0	5458.07	不受限	5450
3283	10kV官银线大馈线	广安电力调度控制中心	官银线923开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	108.55	20	1880	0	5477.75	不受限	5450
3284	10kV任万线	温江电力调度控制中心	任万线905开关	任家桥	130000	否	553	9578.24	公线	126.15	23	2185	0	5477.59	不受限	5450
3285	10kV红武线	成都配调	红武路936	红旗	130000	否	473	8192.6	专线	110.09	23	1906.8	0	5466.54	不受限	5450
3286	10kV阳山线918大馈线	天府电力调度控制中心	阳山线918开关	阳光	40000	否	553	9578.24	公线	181.87	33	3150	0	5470.42	不受限	5450
3287	10kV仁通路大馈线	天府电力调度控制中心	仁通路932开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	223.79	37	3876	0	5477.07	不受限	5450
3288	10kV华轧线大馈线	天府电力调度控制中心	华轧路914开关	华阳	50000	否	553	9578.24	公线	182.08	33	3153.6	0	5466.82	不受限	5450

3289	10kV燕石线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子山站	80000	否	360	6235.38	专线	7.79	2	135	0	5476.84	不受限	5450
3290	10kV罗青二线	洪雅电力调度控制中心	罗青二线921	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	164.57	27	2850.3	0	5463.54	不受限	5450
3291	10kV安府线大馈线	富顺电力调度控制中心	安府线912开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	52.02	11	901.1	0	5472.84	不受限	5450
3292	10kV经黑线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经黑线931开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	202.33	57	3504.4	0	5487.14	不受限	5450
3293	10kV马星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马星一线924开关	马道站	80100	是	352	6096.82	公线	190.5	54	3299.56	0	5487.14	不受限	5450
3294	10kV宋井线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋井线911开关	宋家桥站	63000	否	360	6235.38	专线	7.03	2	121.8	0	5490.04	不受限	5450
3295	10kV盛回线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛回线925小车开关	永盛站	100000	否	380	6581.79	公线	25.5	7	441.6	0	5482.01	不受限	5450
3296	10kV马袁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马袁线923开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	179.79	51	3114	0	5487.14	不受限	5450
3297	10kV先蟹线	石棉电力调度控制中心	先蟹线911开关	先锋站	20000	是	400	6928.2	公线	63.51	16	1100	50	5492.56	不受限	5450
3298	10kV叶安线大馈线	营山电力调度控制中心	叶安线913开关	鋆叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	40.96	9	709.5	0	5456.6	不受限	5450
3299	10kV城开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	72.42	17	1254.3	0	5495.5	不受限	5450
3300	10kV棕影一线	西充电力调度控制分中心	棕影一线916开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	63.47	15	1099.3	0.2	5494.41	不受限	5450
3301	10kV星大一线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅰ线923开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	125.86	23	2179.9	0	5482.69	不受限	5450
3302	10kV鉴八二路	鉴华电力调度控制中心	鉴八二路923开关	鉴华站	20000	否	377	6529.83	公线	24.61	7	426.2	0	5450.65	不受限	5450
3303	10kV石乌线	攀枝花西区电力调度控制中心	石乌线974开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	4.39	1	76	0	5466.56	不受限	5450
3304	10kV桥杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥杨线915开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	5.35	1	92.6	0	5449.96	不受限	5450
3305	10kV长宏线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长宏线910开关	长卿站	63000	是	394	6824.28	公用	100	25	1732	0	5459.42	不受限	5450
3306	10kV中钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢一线910开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	140.36	25	2431	0	5453.3	不受限	5450
3307	10kV回悦路922线路	中江电力调度控制中心	回悦路922开关	回龙站	22500	否	553	9578.24	公线	182.91	33	3168	0	5452.42	不受限	5450
3308	10kV绵金一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金一线925开关	绵阳站	50000	是	552	9560.92	公用	125.73	23	2177.6	0	5471.14	不受限	5450
3309	10kV晨工六线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工六线941开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	223.98	37	3879.3	0	5473.77	不受限	5450
3310	10kV虎陈线	广元电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎跳站	10300	否	384	6651.08	公线	30.95	8	536	0	5449.97	不受限	5450
3311	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金二线937开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	106.6	20	1846.3	0	5456.03	不受限	5450
3312	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘高二线964	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	70.6	15	1222.8	0	5455.98	不受限	5450
3313	10kV枣大线	仁寿电力调度控制中心	枣大线925开关	枣树	360000	否	875	15155.44	公线	470.05	54	8141.3	0	5498.6	不受限	5450
3314	10kV陵东线	苍溪电力调度控制中心	陵东线927开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	136.11	27	2357.5	0	5436.72	不受限	5400
3315	10kV柏商线	仁寿电力调度控制中心	柏商线939开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	190.54	34	3300.2	0	5429.33	不受限	5400
3316	10kV岳南线	安岳电力调度控制中心	10kV岳南线971开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公用	107.74	21	1866	0	5408.62	不受限	5400
3317	10kV鞍美线	苍溪电力调度控制中心	鞍美线928开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	93.4	21	1617.7	0	5443.87	不受限	5400
3318	10kV甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线963	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	16.01	3	277.3	1000	5401.48	不受限	5400
3319	10kV齐贸四线659大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸四线919	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	55.96	12	969.3	0	5446.22	不受限	5400
3320	10kV北杨一线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨一线911开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	167.14	28	2894.9	0	5418.94	不受限	5400
3321	10kV南观线	巴州电力调度控制中心	10kV南观线951	城南站	80000	否	415	7188.01	公线	200	48	1725	0	5463.01	不受限	5400
3322	10kV高赤线	南江电力调度控制中心	10kV高赤线959	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	26.7	7	462.4	0	5414.45	不受限	5400
3323	10kV九文线	广元电力调度控制中心	九文路911开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	95.42	21	1652.6	0	5408.97	不受限	5400
3324	10kV南河线	南江电力调度控制中心	10kV南河线953开关	南江站	110000	否	600	10392.3	公线	225.7	38	3909.2	0	5443.87	不受限	5400
3325	10kV岱香线	剑阁电力调度控制中心	岱香线914开关	35kV岱天山站	10000	是	453	7846.19	公线	45.3	10	784.6	0	5492.35	不受限	5400
3326	10kV遵寺路	绵竹电力调度控制中心	遵寺路903开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	135.69	24	2350.2	0	5409.38	不受限	5400
3327	10kV华鑫洋一线924大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋一线924开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	421	0	5440.26	不受限	5400
3328	10kV杨医线	巴州电力调度控制中心	10kV杨医线926	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	227.85	38	3946.3	0	5406.77	不受限	5400
3329	10kV桃铁线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃铁线916开关	桃花山站(阆中)	26000	否	366.37	6345.71	专线	17.41	5	301.6	0	5409.54	不受限	5400
3330	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	江年线933开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	专线	129.62	23	2245.1	0	5417.49	不受限	5400

3331	10kV峰码二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码二线922开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	185.47	34	3212.4	0	5408.02	不受限	5400
3332	10kV王彭线913	南部电力调度控制中心	10kV王彭线913	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	26.37	7	456.8	0	5420.05	不受限	5400
3333	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾安线912开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公线	3.38	1	58.6	0	5483.96	不受限	5400
3334	10kV东罗线	洪雅电力调度控制中心	东罗线915开关	东岳站	10000	是	600	10392.3	公线	166.64	28	2886.2	0	5427.64	不受限	5400
3335	10kV谢观线	彭山电力调度控制中心	谢观线922开关	谢家站	20000	是	460	7967.43	公线	54.64	12	946.4	0	5427.54	不受限	5400
3336	10kV元城三线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城三线956开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	127.8	23	2213.5	0	5407.52	不受限	5400
3337	10kV蜂大线	宝兴电力调度控制中心	蜂大线917开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	13.33	4	230.8	0	5427.81	不受限	5400
3338	10kV陈九线	达县电力调度控制中心	陈九线913开关	陈家站	10000	否	380	6581.79	公线	29.11	8	504.2	0	5419.41	不受限	5400
3339	10kV胜丰线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜丰线914开关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	94.97	19	1644.9	0	5421.87	不受限	5400
3340	10kV沙镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙镇线935开关	沙坪站	100200	是	624	10808	公线	186.55	30	3231	0	5415.4	不受限	5400
3341	10kV杏卓线	成都配调	杏卓路922	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	112.15	24	1942.4	0	5430.94	不受限	5400
3342	10kV浆冠线	成都配调	浆冠路926开关	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	65.2	14	1129.2	0	5424.88	不受限	5400
3343	10kV牌时线	成都配调	牌时路926	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	13.37	3	231.6	0	5435.67	不受限	5400
3344	10kV邦成线	成都配调	邦成路915	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	113.31	24	1962.6	0	5410.74	不受限	5400
3345	10kV塔博路	成都配调	塔博线906	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	66.56	14	1152.8	0	5401.28	不受限	5400
3346	10kV南爱线	成都配调	南爱路931	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	111.96	24	1939.2	0	5434.14	不受限	5400
3347	10kV府锦线	成都配调	府锦路909开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	64.99	14	1125.6	0	5428.48	不受限	5400
3348	10kV白城路	都江堰电力调度控制中心	白城路913	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	46.65	12	808	0	5427.38	不受限	5400
3349	10kV大建路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大建线936开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	226.14	38	3916.8	0	5436.27	不受限	5400
3350	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天京路911	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	407.2	102	7052.91	800	5435.38	不受限	5400
3351	10kV香镇路	彭州电力调度控制中心	香镇路910	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	146.81	29	2542.8	0	5407.31	不受限	5400
3352	10kV经化一路	彭州电力调度控制中心	经化一路923	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	127.69	26	2211.6	160	5422.62	不受限	5400
3353	10kV嘉燎二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉燎二线927开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	235.2	47	2895.9	0	5404	不受限	5400
3354	10kV嘉园二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉园二线973开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	169.2	33.6	2930.54	0	5404	不受限	5400
3355	10kV沙渠一路	大邑电力调度控制中心	沙渠一线913开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	110.85	21	1920	0	5437.75	不受限	5400
3356	10kV堰科二线	新都电力调度控制中心	堰科二线920开关	沙堰子	126000	否	600	10392.3	专线	228.13	38	3949.07	0	5404	不受限	5400
3357	10kV龙望线	内江电力调度控制中心	龙望线914开关	龙门站	25500	否	380	6581.79	公线	29.9	8	517.9	0	5405.71	不受限	5400
3358	10kV南桂东线	南溪电力调度控制中心	南桂东线946开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	32.11	7	556.2	0	5402.06	不受限	5400
3359	10kV三江线大馈线	内江电力调度控制中心	三江线972开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	22.15	5	383.7	1710	5419.93	不受限	5400
3360	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线925开关	威南站	150000	否	576	9976.61	公线	204.61	36	3543.9	0	5435.05	不受限	5400
3361	10kV德岷路962大馈线	德阳电力调度控制中心	德岷路962开关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	563.8	102	9765	2200	5448.74	不受限	5400
3362	10kV兴天线	蓬安电力调度控制中心	兴天线924开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	27.97	7	483.2	0	5393.62	不受限	5393
3363	10kV垭铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭铁线924	枣垭站	100000	否	377	6529.83	专线	27.85	7	482.4	0	5394.45	不受限	5350
3364	10kV徐家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐家线922开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	145.14	29	2513.9	0	5389.45	不受限	5350
3365	10kV北枫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北枫线924开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	227.49	38	3940.1	0	5397.38	不受限	5350
3366	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣二线943开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	133.08	24	2304.9	0	5357.69	不受限	5350
3367	10kV坝铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV坝铁线925	黄家坝站	126000	否	377	6529.83	专线	28.53	8	494.1	0	5382.75	不受限	5350
3368	10kV荣钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣钢线923开关	荣县站	90000	是	415	7188.01	公线	20.99	5	363.6	0	5386.81	不受限	5350
3369	10kV罗止二线	洪雅电力调度控制中心	罗止二线925开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	84.48	17	1463.2	0	5395.72	不受限	5350
3370	10kV杨堰二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨堰二线924开关	杨柳垭站	80000	否	390	6755	公线	40.94	10	709.1	0	5370.4	不受限	5350
3371	10kV桂恒一线	彭山电力调度控制中心	桂恒一线918开关	桂林站	94500	否	377	6529.83	公线	28.48	8	493.2	0	5383.65	不受限	5350
3372	10kV郊东二线	广元电力调度控制中心	郊东二线923开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	52.98	12	917.6	0	5359.35	不受限	5350
3373	10kV龙青线大馈线	江油电力调度控制中心	龙青线929开关	龙凤站	31500	是	653	11310.29	公用	211.32	32	3660	0	5388.23	不受限	5350
3374	10kV望尚线	巴州电力调度控制中心	10kV望尚线924	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	49.96	12	865.3	0	5370.08	不受限	5350

3375	10kV继城三路974线路	中江电力调度控制中心	继城三路974开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	130.8	24	2265.5	0	5397.09	不受限	5350
3376	10kV金仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金仁线921开关	金宝站	12600	否	400	6928.2	公用	49.92	12	864.7	0	5370.68	不受限	5350
3377	10kV大玉二线	眉山电力调度控制中心	大玉二线926开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	46.77	11	810	0	5356.1	不受限	5350
3378	10kV富五线	仁寿电力调度控制中心	富五线924开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	86.95	18	1506	0	5352.92	不受限	5350
3379	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通五线912开关	通贤站	12600	是	430	7447.82	公线	32.56	8	564	0	5394.26	不受限	5350
3380	10kV安天一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天一线915开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	28.29	7	489.9	0	5371.36	不受限	5350
3381	10kV陵武线	苍溪电力调度控制中心	陵武线928开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	139.63	28	2418.4	0	5375.82	不受限	5350
3382	10kV奥甜线	内江电力调度控制中心	奥甜线924开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	76.2	16	1319.7	0	5359.08	不受限	5350
3383	10kV车东线914断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车东线914开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	85.43	19	1479.6	0	5379.32	不受限	5350
3384	10kV叙月线	宜宾电力调度控制中心	叙月线621开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	32.92	8	570.1	0	5388.16	不受限	5350
3385	10kV三蟠一线大馈线	内江电力调度控制中心	三蟠一线915开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	28.13	7	487.2	0	5374.06	不受限	5350
3386	10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	32.87	8	569.3	0	5388.96	不受限	5350
3387	10kV尖林线	乐山电力调度控制中心	尖林线972开关	尖子山站	140200	否	440	7621.02	公线	85.39	19	1479	0	5379.92	不受限	5350
3388	10kV水园二线949	乐山电力调度控制中心	水园二线982开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	84.99	19	1472	0	5386.92	不受限	5350
3389	10kV朱鹏二线	威远电力调度控制中心	朱鹏二线925开关	朱家沟站	90000	是	409	7084.09	专线	16.76	4	290.3	0	5376.97	不受限	5350
3390	10kV南龙线	南溪电力调度控制中心	南龙线969开关	南溪站	128000	是	430	7447.82	公线	33.6	8	582	0	5376.26	不受限	5350
3391	10kV阳兑二线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅱ回995开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	40.43	9	700.2	0	5396.62	不受限	5350
3392	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙工一路908开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	131.02	24	2269.3	0	5379.44	不受限	5350
3393	10kV净捷五线	崇州电力调度控制中心	净捷五线973	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	410.32	51	7106.8	0	5363.97	不受限	5350
3394	10kV溪林路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪林路914	三溪	10000	否	500	8660.25	公线	140.92	28	2440.8	0	5353.42	不受限	5350
3395	10kV邛开三线	邛崃电力调度控制中心	邛开三线909开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	142.79	28	2473.2	0	5367.8	不受限	5350
3396	10kV香镇三路	绵竹电力调度控制中心	香镇三路913开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	130.1	24	2253.3	0	5395.44	不受限	5350
3397	10kV泉湾线	成都配调	泉湾线922	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	67.32	14	1166	0	5388.08	不受限	5350
3398	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	48.5	12	840.1	0	5395.28	不受限	5350
3399	10kV川天二线	成都配调	川天二线911	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	68.67	15	1189.4	0	5364.68	不受限	5350
3400	10kV浆华路	成都配调	浆华路903	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	116.67	25	2020.8	0	5352.54	不受限	5350
3401	10kV沿宝路	都江堰电力调度控制中心	沿宝路924	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	229.77	38	3979.6	0	5373.47	不受限	5350
3402	10kV川乾线	成都配调	川乾线917	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	68.01	14	1178	0	5376.08	不受限	5350
3403	10kV牧东路大馈线	天府电力调度控制中心	牧东路950开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	230.28	38	3988.4	0	5364.67	不受限	5350
3404	10kV粉园线	成都配调	粉园路926开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	115.15	24	1994.4	0	5378.94	不受限	5350
3405	10kV龙华线926大馈线	天府电力调度控制中心	龙华路926开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	229.75	38	3979.2	0	5373.87	不受限	5350
3406	10kV创交线大馈线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	229.01	38	3966.5	0	5386.57	不受限	5350
3407	10kV海攻线	成都配调	海攻线914开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	115.06	24	1992.9	0	5380.44	不受限	5350
3408	10kV阳天路大馈线	天府电力调度控制中心	阳天路960开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	50.16	13	868.8	0	5366.58	不受限	5350
3409	10kV力警路大馈线	天府电力调度控制中心	力警路947开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	231.13	39	4003.2	0	5349.87	不受限	5350
3410	10kV亭浙线	苍溪电力调度控制中心	亭浙线913手车开关	35kV亭子站	10000	是	423	7326.57	公线	120	28	2000	0	5326	不受限	5326
3411	10kV陵井线	苍溪电力调度控制中心	陵井线972开关	陵江站	90000	否	377	6529.83	公线	33.05	9	572.5	0	5304.35	不受限	5300
3412	10kV游凤线	蓬溪电力调度控制中心	游凤线961开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	55.5	12	961.2	0	5343.46	不受限	5300
3413	10kV齐长线671大馈线	泸州电力调度控制中心	齐长线921	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	61.59	13	1066.8	0	5348.72	不受限	5300
3414	10kV龙镇二线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇二线925开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	112.86	21	1954.7	0	5319.92	不受限	5300
3415	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德二线924开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	56.93	14	986	0	5342.92	不受限	5300
3416	10kV宏星线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏星线904开关	宏仁站	50000	否	351	6079.5	公线	9.52	3	164.8	0	5306.75	不受限	5300
3417	10kV林金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林金线916开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	231.84	39	4015.4	0	5337.67	不受限	5300
3418	10kV岱桥线	剑阁电力调度控制中心	岱桥线913开关	35kV岱天山站	10000	是	453	7846.19	公线	54.36	12	941.5	0	5335.4	不受限	5300
3419	10kV南江线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南江线972开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	114.72	22	1987	0	5315.33	不受限	5300

3420	10kV44号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	44号线（九院三所）922开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	33.05	10	572.4	0	5304.45	不受限	5300
3421	10kV灵南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵南路902开关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公线	32.56	9	564	0	5312.85	不受限	5300
3422	10kV青料Ⅰ路大馈线	蓥华电力调度控制中心	青料Ⅰ路907开关	青嘴山站	28500	否	800	13856.41	专线	413.97	52	7170	0	5300.77	不受限	5300
3423	10kV41号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	41号线（九院一所）923开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	32.34	10	560.2	0	5316.65	不受限	5300
3424	10kV池杨线大馈线	江油电力调度控制中心	池杨线913开关	龙池站	6300	否	353	6114.14	公用	9.32	3	161.5	0	5341.23	不受限	5300
3425	10kV城幼线	宝兴电力调度控制中心	城幼线918开关	城南站	100000	是	480	8313.84	公线	77.01	16	1333.8	0	5317.27	不受限	5300
3426	10kV舒丹二线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒丹二线962开关	舒平	360200	否	550	9526.28	公线	186.43	34	3229	0	5344.65	不受限	5300
3427	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板高一线933开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	233.66	32	4047	630	5299.62	不受限	5300
3428	10KV沿城线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿城线925开关	沿滩站	71900	是	520	9006.66	公线	91.06	18	1577.1	315	5313.23	不受限	5300
3429	10kV富上线	新桥电力调度控制中心	10kV.富上线914开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	188.44	34	3263.8	0	5341.03	不受限	5300
3430	10kV富政线	新桥电力调度控制中心	10kV.富政线915开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	133.24	24	2307.8	0	5340.94	不受限	5300
3431	10kV城夹线	宝兴电力调度控制中心	城夹线921开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	19.34	5	335	0	5323.61	不受限	5300
3432	10kV白矿线	宝兴电力调度控制中心	白矿线912开关	白玉沟站	6300	否	342	5923.61	公线	98.67	10	3540	0	5331.25	不受限	5300
3433	10kV汇展线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇展线923开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	78	16	1351	0	5313.93	不受限	5300
3434	10kV萝源路	汉源电力调度控制中心	萝源线973开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	157.27	27	2724	0	5312.71	不受限	5300
3435	10kV日碧线	仪陇电力调度控制中心	日碧线923开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	32.08	9	555.6	0	5321.25	不受限	5300
3436	10kV方帽线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方帽线924开关	方斗站	113000	是	501	8677.57	公线	94.11	19	1630	0	5312.06	不受限	5300
3437	10kV城香线大馈线	南充电力调度控制中心	城香线931开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	191.14	35	3310.6	0	5309.82	不受限	5300
3438	10kV桂河线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂河线924开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	81.85	19	1417.6	0	5332.2	不受限	5300
3439	10kV粉藏线	成都配调	粉藏路916开关	粉坊堰	192000	是	473	8192.6	公线	71.71	15	1242	0	5312.08	不受限	5300
3440	10kV涯航路	成都配调	涯航路907	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	118	25	2043.8	0	5329.54	不受限	5300
3441	10kV严体一线	成都配调	严体一线916	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	71.57	15	1239.6	0	5314.48	不受限	5300
3442	10kV大丰路大馈线	天府电力调度控制中心	大丰路946开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	233.67	39	4047.2	0	5305.87	不受限	5300
3443	10kV毛生线大馈线	天府电力调度控制中心	毛生线910开关	毛家湾	240000	是	550	9526.28	公线	131.68	24	2280.7	0	5340.32	不受限	5300
3444	10kV安体一线911大馈线	天府电力调度控制中心	安体一线911开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	52.76	13	913.8	0	5321.58	不受限	5300
3445	10kV波城线	成都配调	波城线914开关	清波	482000	是	473	8192.6	公线	70.85	15	1227.2	0	5326.88	不受限	5300
3446	10kV环华线	成都配调	环华线908	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	70.81	15	1226.4	0	5327.68	不受限	5300
3447	10kV科府二线	温江电力调度控制中心	科府二线925开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	134.41	24	2328	0	5334.59	不受限	5300
3448	10kV春凫线	温江电力调度控制中心	春凫线994开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	134.2	24	2324.4	0	5338.19	不受限	5300
3449	10kV东香路	成都配调	东香线914	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	118.71	25	2056	0	5317.34	不受限	5300
3450	10kV范美路专线	成都配调	范美路908	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	119.58	25	2071.2	0	5302.14	不受限	5300
3451	10kV白枢路	都江堰电力调度控制中心	白枢路924	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	51.27	13	888	0	5347.38	不受限	5300
3452	10kV詹悉路	新都电力调度控制中心	詹悉线914开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	141.53	28	2451.3	0	5342.92	不受限	5300
3453	10kV青源路	大邑电力调度控制中心	青源线920开关	青霞	22000	否	400	6928.2	专线	51.87	13	898.4	0	5336.98	不受限	5300
3454	10kV西茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西茶线926	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	94.13	19	1630.4	0	5339.38	不受限	5300
3455	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄开线923开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	51.6	13	893.7	0	5341.68	不受限	5300
3456	10kV马城线	内江电力调度控制中心	马城线913开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	31.72	7	549.4	0	5311.86	不受限	5300
3457	10kV炳商路	广汉电力调度控制中心	炳商路920开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	131.37	27	2275.4	0	5300.59	不受限	5300
3458	10kV黄龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南二路922开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	512.1	92	8869.5	2315	5333.74	不受限	5300
3459	10kV桐联二线	内江电力调度控制中心	桐联二线924开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	公线	52.26	13	905.2	0	5330.18	不受限	5300
3460	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江达线958开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	84.82	17	1469	0	5320.64	不受限	5300
3461	10kV新共线	威远电力调度控制中心	新共线925开关	新店站	30000	是	484	8383.13	公线	79.45	16	1376	0	5330.5	不受限	5300
3462	10kV团镇一线	内江电力调度控制中心	团镇一线918开关	团结站	100000	是	423	7326.57	公线	34.68	8	600.6	0	5260.66	不受限	5250
3463	10kV城北Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城北II线664开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	203	53	3516	0	5265.43	不受限	5250
3464	10kV城东Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城东II线663开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	50	13	866	0	5265.43	不受限	5250

3465	10kV城南Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城南II线662开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	209.9	55	3635	0	5265.43	不受限	5250
3466	10kV拱丰路919线路	绵东电力调度控制中心	拱丰路919开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	55.31	14	958	0	5277.38	不受限	5250
3467	10kV雒开一路	广汉电力调度控制中心	雒开一路907开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	52.93	11	916.8	565	5252.42	不受限	5250
3468	10kV车滨线918断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车滨线91开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	92.39	21	1600.2	0	5258.72	不受限	5250
3469	10kV斑车一线	乐山电力调度控制中心	斑车一线917开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	409.42	138	7293	0	5265.43	不受限	5250
3470	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖新线983开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	154.43	52	2771	0	5265.43	不受限	5250
3471	10kV虎长二线	内江电力调度控制中心	虎长二线936开关	虎湾站	110000	是	482	8348.48	公线	82.23	17	1424.3	0	5254.48	不受限	5250
3472	10kV吊纸线	宜宾电力调度控制中心	吊纸线973开关	吊黄楼站	105000	是	380	6581.79	公线	75.4	20	1306	0	5265.43	不受限	5250
3473	10kV水临线934	乐山电力调度控制中心	水临线934开关	水口站	102000	是	380	6581.79	公线	306.3	101	5336	0	5265.43	不受限	5250
3474	10kV九江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九江I线623开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	350	92	6062	0	5265.43	不受限	5250
3475	10kV迎柏线922	江安电力调度控制中心	迎柏线922开关	迎安站	6300	是	380	6581.79	公用	74.7	20	1294	0	5265.43	不受限	5250
3476	10kV红水线	江安电力调度控制中心	红水线686开关	红桥站	2*40000	是	380	6581.79	公用	30.1	8	521	0	5265.43	不受限	5250
3477	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南二路922开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	176.15	29	3051	0	5262.84	不受限	5250
3478	10kV九江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九江II线633开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	139.9	37	2423	0	5265.43	不受限	5250
3479	10kV青桥线	江安电力调度控制中心	青桥线951开关	青龙站	6300	是	380	6581.79	公用	87.8	23	1521	0	5265.43	不受限	5250
3480	10kV城庄Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城庄II线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	36.19	10	626.8	0	5265.43	不受限	5250
3481	10kV东站线	新都电力调度控制中心	东站线913开关	东骏	100000	否	500	8660.25	公线	93.19	19	1614	900	5280.22	不受限	5250
3482	10kV东什路	绵竹电力调度控制中心	东什路911开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	138.24	25	2394.4	0	5254.34	不受限	5250
3483	10kV玉一路	邛崃电力调度控制中心	玉一路943	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	235.43	39	4077.6	0	5275.47	不受限	5250
3484	10kV丰镇线	新都电力调度控制中心	丰镇线910开关	大丰	20000	是	380	6581.79	公线	0.46	1	8	0	5257.43	不受限	5250
3485	10kV杨张线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨张线926开关	杨柳湾站	81500	是	445	7707.63	公线	50.9	11	881.6	0	5284.5	不受限	5250
3486	10kV新镇一路	大邑电力调度控制中心	新镇一线912开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	54.15	14	937.9	0	5297.48	不受限	5250
3487	10kV店结路大馈线	郫都电力调度控制中心	店结路948开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	235.81	39	4084.3	0	5268.77	不受限	5250
3488	10kV玉欣路	邛崃电力调度控制中心	玉欣路936	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	236.33	39	4093.2	0	5259.87	不受限	5250
3489	10kV金维路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金维路927	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	145.15	29	2514	0	5280.22	不受限	5250
3490	10kV渔水线	隆昌电力调度控制中心	渔水线912开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	28.6	8	495.3	0	5288.02	不受限	5250
3491	10kV詹凤路	新都电力调度控制中心	詹凤线909开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	160.3	31	2776.4	0	5282.83	不受限	5250
3492	10kV绿间路_专	成都配调	绿间路945	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3493	10kV共谷二线大馈线	温江电力调度控制中心	共谷二线937开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	138.9	25	2405.8	0	5256.79	不受限	5250
3494	10kV天富路	成都配调	天富路916	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	120	25	2078.4	0	5294.94	不受限	5250
3495	10kV音居路	成都配调	音居路914	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3496	10kV绿锦路大馈线_专线	成都配调	绿锦路936	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3497	10kV沙城路_专线	成都配调	沙城路912	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3498	10kV益大路_专线	成都配调	益大路940	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3499	10kV绿万路	成都配调	绿万路948	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3500	10kV塔伊线	成都配调	塔伊线924	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	73.58	16	1274.4	0	5279.68	不受限	5250
3501	10kV益长路	成都配调	益长路926	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3502	10kV音汀路_专线	成都配调	音汀路905	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3503	10kV益城一路_专线	成都配调	益城一路918	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3504	10kV官金线	广安电力调度控制中心	官金线961开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	78.58	16	1361	0	5290.07	不受限	5250
3505	10kV音诚路专线	成都配调	音诚路928	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3506	10kV绿区路_专线	成都配调	绿区路940	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3507	10kV音凯路专线	成都配调	音凯路907	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3508	10kV沙天路专线	成都配调	沙天路926	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3509	10kV益农路	成都配调	益农路924	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250

3510	10kV音绣路_特	成都配调	音绣路906	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3511	10kV绿遗路_专线	成都配调	绿遗路915	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3512	10kV绿羊三路专线	成都配调	绿羊三路932	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3513	10kV胜研二路	成都配调	胜研二路927	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3514	10kV绿青路_专线	成都配调	绿青路942	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3515	10kV音业路音保路_用户专线	成都配调	音业路音保路909	潮音	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3516	10kV益凯路_专	成都配调	益凯路943	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3517	10kV益来一路_专	成都配调	益来一路915	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3518	10kV绿朋路_特	成都配调	绿朋路956	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	0.69	0	12	0	5256.9	不受限	5250
3519	10kV益火路	成都配调	益火路952	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3520	10kV绿民路_专线	成都配调	绿民路951	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3521	10kV赤达线	成都配调	赤达线912	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	74.92	16	1297.7	0	5256.38	不受限	5250
3522	10kV绿农路专线	成都配调	绿农路937	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3523	10kV严家路	成都配调	严家线937	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	74.41	16	1288.8	0	5265.28	不受限	5250
3524	10kV益城二路_专线	成都配调	益城二路925	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3525	10kV沙忠路专线	成都配调	沙忠路932	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3526	10kV绿杏路_专	成都配调	绿杏路935	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3527	10kV音置路_专线	成都配调	音置路913	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3528	10kV村鹭线	成都配调	村鹭线961	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	72.44	15	1254.7	0	5299.38	不受限	5250
3529	10kV益春路专线	成都配调	益春路946	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3530	10kV益德路_专	成都配调	益德路945	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3531	10kV绿研路_专线	成都配调	绿研路920	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3532	10kV绿坝路	成都配调	绿坝路944	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3533	10kV杏红线	成都配调	杏红路906	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	75.24	16	1303.2	0	5250.88	不受限	5250
3534	10kV益皇线	成都配调	益皇路936	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3535	10kV沙丽路	成都配调	沙丽路934	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3536	10kV沙泽路	成都配调	沙泽路943	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3537	10kV绿培路_专	成都配调	绿培路933	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3538	10kV.益方线_用户专线	成都配调	益方线919	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3539	10kV文仁路	成都配调	文仁路926	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	121.57	26	2105.6	0	5267.74	不受限	5250
3540	10kV棕电路	成都配调	棕电线925	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	73.65	16	1275.6	0	5278.48	不受限	5250
3541	10kV浆医路	成都配调	浆医路907	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	121.29	26	2100.8	0	5272.54	不受限	5250
3542	10kV音汇路专线	成都配调	音汇路943	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3543	10kV天峰线大馈线	天府电力调度控制中心	天峰线933开关	天保	63000	是	553	9578.24	公线	136.58	25	2365.6	0	5296.99	不受限	5250
3544	10kV益南路	成都配调	益南路909	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3545	10kV音地路	成都配调	音地路930	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3546	10kV益誉路专线	成都配调	益誉路953	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3547	10kV胜污二路	成都配调	胜污二线929开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
3548	10kV绿府路	成都配调	绿府路953开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3549	10kV沙下线	成都配调	沙下线916	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
3550	10kV湾永线	南部电力调度控制中心	10kV湾永线934	赵家湾站	113000	是	433	7499.78	公线	42.55	10	737	0	5262.82	不受限	5250
3551	10kV草水线	石棉电力调度控制中心	草水线912开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	113.74	30	1970	0	5265.43	不受限	5250
3552	10kV七铁线	雨城电力调度控制中心	10kV七铁线926开关	七盘站	71700	否	371	6425.91	专线	27.97	8	484.5	0	5298.82	不受限	5250
3553	10kV撒新线	石棉电力调度控制中心	撒新线912开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	69.94	17	1124.8	0	5265.43	不受限	5250
3554	10kV塘鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘鑫线926开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	公线	193.09	35	3344.4	0	5276.02	不受限	5250
3555	10kV周龙一线	荥经电力调度控制中心	周龙一线911开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	54.87	14	950.4	0	5284.98	不受限	5250
3556	10kV北臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	北臭线955开关	城北站	100200	是	415	7188.01	公线	27.71	7	480	0	5270.41	不受限	5250
3557	10kV汇水线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇水线927开关	汇东站	80200	是	563	9751.45	公线	144.98	26	2511	0	5290.16	不受限	5250
3558	10kV道自线大馈线	自贡电力调度控制中心	道自线943开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	81.34	17	1408.8	0	5256.13	不受限	5250
3559	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	146.85	26	2543.5	0	5257.66	不受限	5250
3560	10kV燕供线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕供线924开关	燕子山站	80000	是	445	7707.63	公线	52.73	12	913.2	0	5252.9	不受限	5250
3561	10kV南华线大馈线	自贡电力调度控制中心	南华线924开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	203.24	36	3520.1	0	5256.2	不受限	5250

3562	10kV洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线925开关	洪川站	100000	是	380	6581.79	公线	286	71	4012	0	5265.43	不受限	5250
3563	10kV谷甘线	阿坝电力调度控制中心	谷甘线921开关	杂谷站	50000	是	500	8660.25	公线	60.38	12	1045.7	630	5252.5	不受限	5250
3564	10kV晓交线大馈线	安州电力调度控制中心	晓交线931开关	晓坝站	40000	否	405	7014.81	公用	60.51	15	1048	0	5265.33	不受限	5250
3565	10kV郊旺线	广元电力调度控制中心	郊旺线921开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	专线	56.02	14	970.2	0	5265.18	不受限	5250
3566	10kV46号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	46号线（九院一所）918开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	34.1	10	590.6	0	5286.25	不受限	5250
3567	10kV南草线911大馈线	泸川电力调度控制中心	南草线911	城南	40000	是	482	8348.48	公线	82.51	17	1429	0	5249.78	不受限	5250
3568	10kV九汉线大馈线	江油电力调度控制中心	九汉线913开关	九岭站	6300	否	360	6235.38	公用	20.57	6	356.2	0	5255.64	不受限	5250
3569	10kV溪新线大馈线	江油电力调度控制中心	溪新线923开关	小溪坝站	6300	否	400	6928.2	公用	54.3	14	940.5	0	5294.88	不受限	5250
3570	10kV望观二线	巴州电力调度控制中心	10kV望观二线972	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	56.17	14	972.9	0	5262.48	不受限	5250
3571	10kV孙檀一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙檀一线947开关	孙家坝	300000	是	380	6581.79	公用	345.66	91	6300	0	5265.43	不受限	5250
3572	10kV黄镇线972大馈线	泸州电力调度控制中心	黄镇线972开关	黄舣	50000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	1328	0	5251.58	不受限	5250
3573	10kV爱邦一线	眉山电力调度控制中心	爱邦一线914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	130.08	27	2252.9	0	5260.73	不受限	5250
3574	10kV冯王线919大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯王线919开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	1324	0	5251.58	不受限	5250
3575	10kV小城一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城一线912开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	578.55	116	10020.8	4100	5253.07	不受限	5250
3576	10kV关邦线	射洪电力调度控制中心	关邦线912开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	104.53	31	1810.4	0	5265.43	不受限	5250
3577	10kV园盘线	眉山电力调度控制中心	园盘线911开关	园山站	6300	是	380	6581.79	公线	137.34	36	2378.8	0	5265.43	不受限	5250
3578	10kV兴乐线	仁寿电力调度控制中心	兴乐线913开关	兴家站	25000	否	382	6616.43	专线	39.15	10	678	0	5276.79	不受限	5250
3579	10kV五坎一线	眉山电力调度控制中心	五坎一线922开关	五里山站	28000	是	482	8348.48	公线	80.51	17	1394.4	0	5284.38	不受限	5250
3580	10kV正安一线	仁寿电力调度控制中心	10kV正安一线938开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	139.7	28	2419.6	0	5296.69	不受限	5250
3581	10kV望关线927大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望关线927开关	望龙	362000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	1328	0	5251.58	不受限	5250
3582	10kV安天二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天二线972开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	33.81	8	585.6	0	5275.66	不受限	5250
3583	10kV长黄线	安岳电力调度控制中心	10kV长黄线914开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	122	32	2113.1	0	5265.43	不受限	5250
3584	10kV南田线	仁和电力调度控制中心	南田线993开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	14.84	4	257	0	5285.56	不受限	5250
3585	10kV东护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东护线911开关	东胜站	22600	是	379	6564.47	公线	232.27	61	4023.03	0	5251.58	不受限	5250
3586	10kV玉岛线	射洪电力调度控制中心	玉岛线924开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	14.68	4	254.2	0	5288.36	不受限	5250
3587	10kV永瓦线	大英电力调度控制中心	永瓦线912开关	永乐	12600	是	400	6928.2	公线	14.15	4	245	0	5297.56	不受限	5250
3588	10kV宝飞二线	仁寿电力调度控制中心	宝飞二线922开关	宝飞	360000	是	482	8348.48	公线	84.15	17	1457.4	0	5221.38	不受限	5200
3589	10kV温马线	大英电力调度控制中心	温马线924开关	温家坪	80000	否	565	9786.09	公线	33.53	6	580.8	3000	5226.68	不受限	5200
3590	10kV大中线	仁寿电力调度控制中心	大中线928开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200
3591	10kV松桐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐一线918开关	松涛站	102000	是	1000	17320.51	公线	524.16	52	9270	8630	5226.41	不受限	5200
3592	10kV金香线	蓬溪电力调度控制中心	金香线926开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	129.09	24	2235.9	0	5246.56	不受限	5200
3593	10kV齐廉二线687大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉二线947	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	22.17	5	384	0	5241.7	不受限	5200
3594	10kV黄东二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	黄东二线924	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	115.81	25	2005.8	0	5211.66	不受限	5200
3595	10kV元东二线	仁寿电力调度控制中心	元东二线925开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	131.06	27	2269.9	0	5243.73	不受限	5200
3596	10kV大强线	仁寿电力调度控制中心	大强线915开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200
3597	10kV金东线	蓬溪电力调度控制中心	金东线917开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	129.83	24	2248.6	0	5233.86	不受限	5200
3598	10kV大水线	仁寿电力调度控制中心	大水线917开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	5222.13	不受限	5200
3599	10kV青广线	大英电力调度控制中心	青广线963开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	150.35	27	2604	0	5224.87	不受限	5200
3600	10kV沱棉线	通川电力调度控制中心	10kV.沱棉线962开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	138.64	25	2401.2	0	5247.54	不受限	5200
3601	10kV鱼景线915大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼景线915	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	51.73	12	896	0	5214.67	不受限	5200
3602	10kV穿花路912大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿花路912开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	124.68	33	2281	0	5223.86	不受限	5200
3603	10kV望滨一线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨一线919	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	169.97	32	2943.9	0	5240.04	不受限	5200
3604	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
3605	10kV永太线924大馈线	泸川电力调度控制中心	永太线924	永利	100000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	684	0	5223.86	不受限	5200

3606	10kV城朝线	南江电力调度控制中心	10kV城朝线955	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
3607	10kV恩何Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅱ回957	恩阳站	90000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
3608	10kV桑浮线大馈线	安州电力调度控制中心	桑浮线915开关	桑枣	360200	是	377	6529.83	公线	100	27	1732	0	5223.86	不受限	5200
3609	10kV北城二线	平昌电力调度控制中心	10kV北城二线913	城北站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
3610	10kV南城五线	平昌电力调度控制中心	10kV南城五线972	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	187.74	34	3251.7	0	5244.01	不受限	5200
3611	10kV永园线916大馈线	泸川电力调度控制中心	永园线916	永利	50000	否	416	7205.33	公线	72.12	17	1249.1	0	5235.7	不受限	5200
3612	10kV望秦一线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦一线963	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	169.66	32	2938.5	0	5245.44	不受限	5200
3613	10kV中松路917#线路	中江电力调度控制中心	中松路915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	139.52	25	2416.4	0	5246.19	不受限	5200
3614	10kV仙城二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城二线919开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	154.3	27	2672.4	0	5211.9	不受限	5200
3615	10kV青金路大馈线	鉴华电力调度控制中心	青金路902开关	青嘴山站	28500	是	377	6529.83	公线	308	82	4856	0	5223.86	不受限	5200
3616	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线914开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	58.25	15	1008.9	0	5226.48	不受限	5200
3617	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南工一线917开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	105.47	23	1826.8	0	5234.77	不受限	5200
3618	10kV城北线	南江电力调度控制中心	10kV城北线854	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	5203.2	不受限	5200
3619	10kV袁五线	广元电力调度控制中心	袁五线911开关	袁家坝	246000	是	482	8348.48	公线	84.73	18	1467.5	0	5211.28	不受限	5200
3620	10kV牛工线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛背山站	200000	是	465	8054.04	公线	341	73	5797	1215	5228.23	不受限	5200
3621	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金南线976开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	18.29	5	316.7	0	5225.86	不受限	5200
3622	10kV马工线	汉源电力调度控制中心	马工线918开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	312.53	93	5413	0	5222.13	不受限	5200
3623	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	97.25	19	1684.4	0	5243.8	不受限	5200
3624	10kV乃林线大馈线	越西电力调度控制中心	乃林线914小车开关	乃托站	90200	否	335	5802.37	公线	90.35	27	1564.9	0	5222.13	不受限	5200
3625	10kV周龙二线	荥经电力调度控制中心	周龙二线925开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	108.73	27	1883.2	1000	5235.38	不受限	5200
3626	10kV马洁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马洁线935开关	马道站	40000	否	352	6096.82	公线	15.1	4	261.6	0	5225.54	不受限	5200
3627	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV.城校线923开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	139.79	25	2421.1	0	5199.92	不受限	5200
3628	10kV石柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳线914开关	石桥站	10000	否	400	6928.2	公线	58.97	15	1021.4	0	5213.98	不受限	5200
3629	10kV玲黄线	营山电力调度控制中心	玲黄线913开关	玲珑站(营山)	15000	是	377	6529.83	公线	69.66	18	1175.37	0	5223.86	不受限	5200
3630	10kV老柏线大馈线	营山电力调度控制中心	老柏线921开关	老林站(营山)	16300	是	377	6529.83	公线	18.85	5	326.49	0	5223.86	不受限	5200
3631	10kV兴油线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	兴油线926开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	专线	36.69	10	635.49	0	5241	不受限	5200
3632	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅱ线913开关	漾溪站	13000	是	423	7326.57	公线	16.07	4	278.3	630	5231.26	不受限	5200
3633	10kV襄马线	南部电力调度控制中心	10kV襄马线911	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	37.96	10	657.5	0	5219.35	不受限	5200
3634	10kV朱还线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱还线927开关	朱山站	102400	否	553	9578.24	专线	195.03	35	3378	0	5242.42	不受限	5200
3635	10kV横碗线	米易电力调度控制中心	横碗线954开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	18.29	5	316.7	0	5225.86	不受限	5200
3636	10kV港金线大馈线	高坪电力调度控制中心	港金线911开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	公线	233.88	39	4050.8	0	5224.33	不受限	5200
3637	10kV国南一路大馈线	天府电力调度控制中心	国南一路913开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	195.27	35	3382.1	0	5238.32	不受限	5200
3638	10kV天协线大馈线	天府电力调度控制中心	天协线921开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	238.38	40	4128.7	0	5224.37	不受限	5200
3639	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东科路941开关	东升	50000	否	600	10392.3	专线	237.64	40	4116	0	5237.07	不受限	5200
3640	10kV玉研路	成都配调	玉研路925	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	122.63	26	2124	0	5249.34	不受限	5200
3641	10kV星申线大馈线	天府电力调度控制中心	星申线931开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	19.23	5	333	0	5209.56	不受限	5200
3642	10kV棕窑线	成都配调	棕窑路903	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	75.94	16	1315.2	0	5238.88	不受限	5200
3643	10kV猛商线	成都配调	猛商路917	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	124.09	26	2149.2	0	5224.14	不受限	5200
3644	10kV高医路	成都配调	高医线933	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	123.9	26	2146	0	5227.34	不受限	5200
3645	10kV顺香路	成都配调	顺香路914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	125.17	26	2168	0	5205.34	不受限	5200
3646	10kV杏驸线	成都配调	杏驸路920	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	76.4	16	1323.2	0	5230.88	不受限	5200
3647	10kV庙天路	成都配调	庙天路914	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	75.75	16	1312	0	5242.08	不受限	5200
3648	10kV正顺路专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	124.71	26	2160	0	5213.34	不受限	5200
3649	10kV万工东路	新都电力调度控制中心	万工东线933开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	57.94	14	1003.6	0	5231.78	不受限	5200
3650	10kV龙福线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙福线911	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	98.26	20	1701.8	0	5226.4	不受限	5200
3651	10kV何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线926	何店	100000	是	400	6928.2	公线	17.64	4	305.6	0	5236.96	不受限	5200
3652	10kV子敦路	大邑电力调度控制中心	子敦线906开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	178.68	30	3094.8	0	5219.04	不受限	5200
3653	10kV光农线	新都电力调度控制中心	光农线905开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	153.33	30	2655.6	0	5216.57	不受限	5200

3654	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	239.52	40	4148.5	0	5204.57	不受限	5200
3655	10kV武江线大馈线	新津电力调度控制中心	武江线946开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	103.65	21	1795.2	0	5202.29	不受限	5200
3656	10kV革风线	青白江电力调度控制中心	革风线937开关	革新	2*50000	否	539	9335.75	专线	183.22	34	3173.3	0	5228.88	不受限	5200
3657	10kV威城中一线大馈线	威远电力调度控制中心	威城中一线919开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	146.48	26	2537	0	5222.58	不受限	5200
3658	10kV桐联一线	内江电力调度控制中心	桐联一线963开关	桐梓坝站	100000	否	423	7326.57	专线	80.16	19	1388.3	0	5205.61	不受限	5200
3659	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌科一线932开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	91.53	19	1585.3	720	5208.33	不受限	5200
3660	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月水路901开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	88.36	25	1530	0	5210.01	不受限	5200
3661	10kV朱鹏一线	威远电力调度控制中心	朱鹏一线915开关	朱家沟站	90000	是	409	7084.09	专线	25.91	6	448.7	0	5218.57	不受限	5200
3662	10kV南北一线	威远电力调度控制中心	南北一线917开关	威南站	150000	是	576	9976.61	公线	159.61	28	2764.5	0	5216.79	不受限	5200
3663	10kV桂酒路916线路	孝泉电力调度控制中心	桂酒路916开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	14.36	4	248.8	0	5210.01	不受限	5200
3664	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月景路913开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	238.45	63	4130	0	5210.01	不受限	5200
3665	10kV威高线大馈线	威远电力调度控制中心	威高线913开关	威远站	90000	是	560	9699.48	公线	149.71	27	2593	0	5166.58	不受限	5150
3666	10kV虎院二线（专线）	内江电力调度控制中心	虎院二线925开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	134.72	28	2333.4	0	5180.23	不受限	5150
3667	10kV牌铁线	内江电力调度控制中心	牌铁线945开关	牌楼站	145000	否	377	6529.83	专线	41.75	11	723.1	0	5153.75	不受限	5150
3668	10kV城东Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城东i线655开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	6.38	2	110.5	0	5154.93	不受限	5150
3669	10kV牟领一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟领一线947开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	98.38	22	1703.9	0	5155.02	不受限	5150
3670	10kV方龙线	宜宾电力调度控制中心	方龙线652开关	方水站	40000	否	430	7447.82	公线	88.99	21	1541.3	0	5161.74	不受限	5150
3671	10kV凤溪线	乐山电力调度控制中心	凤溪线916开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	52.45	12	908.4	0	5188.42	不受限	5150
3672	10kV凯塔路	中江电力调度控制中心	凯塔路926开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	197.74	36	3424.8	0	5195.62	不受限	5150
3673	10kV兴果路924#线路	中江电力调度控制中心	兴果路924开关	永兴站	16300	否	400	6928.2	公线	62.32	16	1079.4	0	5155.98	不受限	5150
3674	10kV魏草线	沙湾电力调度控制分中心	魏草线919开关	魏坪站	90700	否	289	5005.63	公线	104.6	21	1811.7	0	5158.08	不受限	5150
3675	10kV大乐线	青白江电力调度控制中心	大乐线934开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	242.15	40	4194	0	5159.07	不受限	5150
3676	10kV塔明三线	邛崃电力调度控制中心	塔明三线983开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	专线	154.08	31	2668.6	0	5172.4	不受限	5150
3677	10kV官油路	大邑电力调度控制中心	官油线952开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	100.12	20	1734	0	5194.2	不受限	5150
3678	10kV氮风路	大邑电力调度控制中心	氮风线912开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	22.17	6	384	0	5158.56	不受限	5150
3679	10kV广街路大馈线	崇州电力调度控制中心	广街路915	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	169.66	29	2938.5	0	5181.36	不受限	5150
3680	10kV郎龙路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎龙路913	三郎	5000	是	373	6460.55	公线	125.65	33	2125.4	0	5168.44	不受限	5150
3681	10kV禅锦线	郫都电力调度控制中心	禅锦线921开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	181.21	30	3138.5	0	5175.34	不受限	5150
3682	10kV德康路	郫都电力调度控制中心	德康线921开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	61.32	15	1062	0	5173.38	不受限	5150
3683	10kV德星路	郫都电力调度控制中心	德星线911开关	德源	104000	否	400	6928.2	公线	61.89	15	1072	0	5163.38	不受限	5150
3684	10kV庙尼路	新都电力调度控制中心	庙尼线936开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	167.21	32	2896	0	5163.23	不受限	5150
3685	10kV龙昌路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	20.28	5	351.2	0	5191.36	不受限	5150
3686	10kV沿中线	都江堰电力调度控制中心	沿中线906	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	242.23	40	4195.5	0	5157.57	不受限	5150
3687	10kV金弘二线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘二线925开关	金星	360000	是	480	8313.84	公线	86.09	18	1491	0	5160.07	不受限	5150
3688	10kV灌八路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌八路903开关	灌县	82000	否	400	6928.2	专线	61.34	15	1062.4	0	5172.98	不受限	5150
3689	10kV涯府路	成都配调	涯府线943	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	78.53	17	1360.2	0	5193.88	不受限	5150
3690	10kV沈侯路	成都配调	沈侯路922	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	80.83	17	1400	0	5154.08	不受限	5150
3691	10kV涯慈二路	成都配调	涯慈二线开关909	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	126.15	27	2185	0	5188.34	不受限	5150
3692	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	126.1	27	2184	0	5189.34	不受限	5150
3693	10kV张应路	成都配调	张应路910	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	80.85	17	1400.4	0	5153.68	不受限	5150
3694	10kV安华线914大馈线	天府电力调度控制中心	安华线914开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	61.61	15	1067	0	5168.38	不受限	5150
3695	10kV象和三线	成都配调	象和三路922	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	126.79	27	2196	0	5177.34	不受限	5150
3696	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九通一路903开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	20.57	5	356.2	0	5186.36	不受限	5150
3697	10kV环锦线	成都配调	环锦路905	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	127.21	27	2203.2	0	5170.14	不受限	5150
3698	10kV园天线	攀枝花电力调度控制中心	园天线991开关	园林站	40000	是	480	8313.84	公线	85.57	18	1482	0	5169.07	不受限	5150

3699	10kV带码线大馈线	南充电力调度控制中心	带码线948开关	玉带站	100000	否	375	6495.19	专线	39.28	10	680.4	0	5165.27	不受限	5150
3700	10kV南东线大馈线	南部电力调度控制中心	南东线925开关	城南站(南部)	40450	否	599	10374.98	公线	241.47	40	4182.3	0	5155.18	不受限	5150
3701	10kV带墙一线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅰ线915开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	144.51	22	2502.9	1250	5198.34	不受限	5150
3702	10kV新镇线大馈线（新店）	营山电力调度控制中心	新镇线922开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	56.87	13	985	0	5181.1	不受限	5150
3703	10kV天永线大馈线	富顺电力调度控制中心	天永线912开关	天台站	20600	否	380	6581.79	公线	4.04	1	70	0	5195.43	不受限	5150
3704	10kV天仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	天仙线934开关	天成	362000	否	600	10392.3	公线	241.17	40	4177	0	5176.07	不受限	5150
3705	10kV汇尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇尚线916开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	85.22	18	1476	0	5188.93	不受限	5150
3706	10kV铁洛线大馈线	越西电力调度控制中心	铁洛线912开关	铁马站	20050	否	335	5802.37	公线	1.96	1	34	0	5188.13	不受限	5150
3707	10KV姜北线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜北线911开关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	1.96	1	33.9	0	5188.23	不受限	5150
3708	10kV君明线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君明线922开关	君塘站	16300	否	380	6581.79	公线	44.34	12	768	0	5155.61	不受限	5150
3709	10kV谷城一线	阿坝电力调度控制中心	谷城一线913开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	60.58	15	1049.3	0	5186.08	不受限	5150
3710	10kV工岩线	汉源电力调度控制中心	工岩线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	专线	2.89	1	50	0	5172.13	不受限	5150
3711	10kV盘金线913大馈线	泸川电力调度控制中心	盘金线913开关	罗盘山	540000	是	482	8348.48	公线	88.04	18	1524.9	0	5153.88	不受限	5150
3712	10kV下昱线	广元电力调度控制中心	下昱线964开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	62.58	16	1083.8	0	5151.58	不受限	5150
3713	10kV含园线大馈线	江油电力调度控制中心	含园线923开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	131.99	27	2286	0	5196.46	不受限	5150
3714	10kV丰隧线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰隧线956开关	丰禾站	120000	否	336	5819.69	专线	4.5	1	77.9	0	5159.82	不受限	5150
3715	10kV南会线	广元电力调度控制中心	南会线915开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	108.64	24	1881.6	0	5179.97	不受限	5150
3716	10kV况游线912	泸州电力调度控制中心	潮清线911开关	况场	21000	否	423	7326.57	公线	83.07	20	1438.7	0	5155.21	不受限	5150
3717	10kV科白一线914	眉山电力调度控制中心	科白一线914开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	13.64	3	236.3	1430	5192.62	不受限	5150
3718	10kV老龙线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老龙线913开关	老君站	12600	否	380	6581.79	公用	212.36	56	3540	730	5193.61	不受限	5150
3719	10kV泸剧线984大馈线	泸州电力调度控制中心	泸剧线984	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	60.66	15	1050.7	0	5184.68	不受限	5150
3720	10kV冯石线961大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯石线961开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	4.75	1	82.2	0	5169.38	不受限	5150
3721	10kV青府线	大英电力调度控制中心	青府线918开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	144.11	26	2496	0	5166.59	不受限	5150
3722	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳博线918开关	柳树	80000	是	490	8487.05	公线	92.15	19	1596	0	5193.64	不受限	5150
3723	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙峰线913开关	沙子湾站	20000	是	402	6962.84	公线	23.2	6	401.9	0	5168.37	不受限	5150
3724	10kV游王一线	蓬溪电力调度控制中心	游王一线918开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	232.44	43	4227.15	0	5125.91	不受限	5120
3725	10kV星园一线	夹江电力调度控制分中心	星园一线961开关	星和站	80000	否	423	7326.57	公线	85.23	20	1476.2	0	5117.71	不受限	5117.71
3726	10kV两磺一路	什邡电力调度控制中心	两磺一路906开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	47.27	12	818.7	0	5104.91	不受限	5100
3727	10kV大滨东二线大馈线	内江电力调度控制中心	大滨东二线923开关	大洲站	80000	是	423	0	公线	42.96	10	744	0	5117.26	不受限	5100
3728	10kV两云路	什邡电力调度控制中心	两云路914开关	两路口站	63000	是	552	9560.92	公线	126.29	23	2187.4	315	5146.34	不受限	5100
3729	10kV金谷线	江安电力调度控制中心	金谷线913开关	金钟站	6300	是	370	6408.59	公用	3.33	1	57.6	0	5126.87	不受限	5100
3730	10kV清海线	威远电力调度控制中心	清海线914开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	134.98	28	2337.8	0	5144.66	不受限	5100
3731	10kV红聚线	宜宾电力调度控制中心	红聚线630开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	90.65	21	1570	0	5133.04	不受限	5100
3732	10kV井板线	江安电力调度控制中心	井板线952开关	大井站	6300	是	370	6408.59	公用	274.9	74	4761	0	5126.87	不受限	5100
3733	10KV通范线	乐山电力调度控制中心	通范线918开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	98.85	22	1712	0	5146.92	不受限	5100
3734	10kV清桦线	威远电力调度控制中心	清桦线923开关	清溪站	105000	否	360	6235.38	专线	29.06	8	503.3	0	5108.54	不受限	5100
3735	10kV金工路	广汉电力调度控制中心	金工路929开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	142.73	29	2472	0	5103.99	不受限	5100
3736	10kV同坪路大馈线	崇州电力调度控制中心	同坪路912	大同沟	10000	否	400	6928.2	公线	64.85	16	1123.2	0	5112.18	不受限	5100
3737	10kV溪峰路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪峰路911	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	104.06	21	1802.4	0	5125.8	不受限	5100
3738	10kV氮焦路	大邑电力调度控制中心	氮焦线916开关	氮肥厂	25000	否	400	6928.2	公线	65.13	16	1128	0	5107.38	不受限	5100
3739	10kV青孔线大馈线分析	邛崃电力调度控制中心	青孔线911	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	23.27	6	403.1	0	5139.46	不受限	5100
3740	10kV氮恒路	大邑电力调度控制中心	氮恒线914开关	氮肥厂	25000	否	380	6581.79	公线	47.11	12	816	0	5107.61	不受限	5100
3741	10kV店北路大馈线	郫都电力调度控制中心	店北路930开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	184.43	31	3194.3	0	5119.54	不受限	5100
3742	10kV园云线927大馈线	天府电力调度控制中心	园云路927开关	桃园	50000	否	600	10392.3	专线	243.65	41	4220	0	5133.07	不受限	5100
3743	10kV邻星路大馈线	天府电力调度控制中心	邻星路908开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	202.79	37	3512.3	0	5108.12	不受限	5100

3744	10kV界湾路大馈线	天府电力调度控制中心	界湾路952开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	64.61	16	1119	0	5116.38	不受限	5100
3745	10kV魏镇二线大馈线	天府电力调度控制中心	魏镇二线994开关	魏家桥	63000	否	483	8365.81	公线	139.97	29	2424.2	0	5105.03	不受限	5100
3746	10kV松延线932大馈线	天府电力调度控制中心	松延路932开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	200.92	36	3480	0	5140.42	不受限	5100
3747	10kV骢北路	成都配调	骢北路929	骢马桥	128000	是	473	8192.6	公线	83.14	18	1440	0	5114.08	不受限	5100
3748	10kV新石线	成都配调	新石线949开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	83.72	18	1450.1	0	5103.98	不受限	5100
3749	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑海路915开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	62.82	16	1088	0	5147.38	不受限	5100
3750	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东城二路914开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	64.67	16	1120	0	5115.38	不受限	5100
3751	10kV九水路大馈线	天府电力调度控制中心	九水路914开关	九江	40000	否	328	5681.13	专线	230.28	38	3673.6	0	5113.02	不受限	5100
3752	10kV猛鸿线	成都配调	猛鸿路926开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	83.14	18	1440	0	5114.08	不受限	5100
3753	10kV洞纪一线	成都配调	洞纪一路946	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	82.45	17	1428	0	5126.08	不受限	5100
3754	10kV俭华路	成都配调	俭华路920	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	70.99	17	1229.6	0	5146.08	不受限	5100
3755	10kV玉水路	温江电力调度控制中心	玉水线907开关	玉石	23000	否	400	6928.2	专线	23.09	6	400	0	5142.56	不受限	5100
3756	10kV双城线大馈线	广安电力调度控制中心	双城线936开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	105.52	21	1827.6	0	5100.6	不受限	5100
3757	10kV迎镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎镇线916开关	迎接站	12500	否	380	6581.79	公线	46.19	12	800	0	5123.61	不受限	5100
3758	10kV齐科一线664大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动一线965开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	74	16	1281.6	0	5133.92	不受限	5100
3759	10kV岫歧二线	苍溪电力调度控制中心	岫歧二线922开关	35kV岫云站	26000	是	453	7846.19	公线	65.77	15	1139.1	0	5137.85	不受限	5100
3760	10kV龙方线	仁寿电力调度控制中心	龙方线974开关	龙马站	20000	是	380	6581.79	公线	9.36	2	162.2	0	5103.23	不受限	5100
3761	10kV宝全线	乐至电力调度控制中心	10kV宝全线921开关	宝林站	65000	是	500	8660.25	公线	104.61	21	1811.8	0	5116.4	不受限	5100
3762	10kV观明线	眉山电力调度控制中心	观明线991开关	观音站	18000	否	482	8348.48	专线	137.44	29	2380.5	0	5133.13	不受限	5100
3763	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白弘线964开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	154.61	31	2677.8	0	5116.42	不受限	5100
3764	10kV金景线	仁寿电力调度控制中心	金景线914开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	47.25	12	818.4	0	5105.21	不受限	5100
3765	10kV紫望三线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望三线972开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	125.01	24	2165.1	0	5109.52	不受限	5100
3766	10kV柏珠线	仁寿电力调度控制中心	柏珠线952开关	柏林站	80000	否	380	6581.79	公线	45.73	12	792	0	5131.61	不受限	5100
3767	10kV圣天线	眉山电力调度控制中心	圣天线913开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	277.46	50	4805.7	2500	5121.02	不受限	5100
3768	10kV永长屋二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋二线925开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	42.88	10	742.7	0	5118.56	不受限	5100
3769	10kV睢迎线大馈线	安州电力调度控制中心	睢迎线913开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	243.05	41	4209.7	0	5143.37	不受限	5100
3770	10kV丹叙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	丹叙线916	丹山	30000	是	400	6928.2	公线	25.1	6	434.8	0	5107.76	不受限	5100
3771	10kV诺政线	通江电力调度控制中心	10kV诺政线925	诺江站	26000	否	522	9041.31	公线	174.95	34	3030.2	0	5106.98	不受限	5100
3772	10kV中钢四线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢四线918开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	225.1	34	3898.8	0	5149.43	不受限	5100
3773	10kV仙平线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙平线964开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	175.22	29	3034.8	160	5119.04	不受限	5100
3774	10kV云玉线915大馈线	泸川电力调度控制中心	云玉线915	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	43.24	10	749	0	5112.26	不受限	5100
3775	10kV兆九线922大馈线	泸川电力调度控制中心	兆九线922	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	41.39	10	716.8	0	5144.46	不受限	5100
3776	10kV绵虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹二线943开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	147.67	27	2557.6	0	5104.99	不受限	5100
3777	10kV绵投线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵投线958开关	绵阳站	50000	否	527	9127.91	公用	177.2	34	3069.1	0	5146.02	不受限	5100
3778	10kV福城三线	洪雅电力调度控制中心	福城三线911开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	98.98	20	1714.4	0	5144.52	不受限	5100
3779	10kV谷老一线	阿坝电力调度控制中心	谷老一线916开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	61.99	15	1073.7	50	5111.68	不受限	5100
3780	10kV西乐线大馈线	布拖电力调度控制中心	西乐线913开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	63.94	16	1107.5	0	5127.88	不受限	5100
3781	10kV土自Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土自Ⅰ线912开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	88.39	18	1531	0	5133.93	不受限	5100
3782	10kV梁广线	蒲城电力调度控制中心	梁广线926开关	梁原站	102000	否	500	8660.25	公线	153.23	31	2654	0	5140.22	不受限	5100
3783	10kV石佛线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石佛线912开关	石滩站(阆中)	9000	否	400	6928.2	公线	64.67	16	1120.1	0	5115.28	不受限	5100
3784	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1090	2.15	5143.23	不受限	5100
3785	10kV江国一线大馈线	南充电力调度控制中心	江国一线942开关	滨江站	113000	否	646	11189.05	公线	227.92	35	3947.6	1000	5122.54	不受限	5100
3786	10kV中天线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中天线924开关	阆中站	126000	否	502.26	8699.4	公线	157.48	31	2727.6	0	5101.86	不受限	5100
3787	10kV汉北二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉北二线921开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	54.87	12	950.4	0	5146.42	不受限	5100

3788	10kV中书线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中书线971开关	阆中站	126000	否	428	7413.18	公线	90.28	21	1563.6	0	5108.26	不受限	5100
3789	10kV中柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中柯线919开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	201.62	37	3492	0	5114.7	不受限	5100
3790	10kV带园二线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅱ线947开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	147.32	27	2551.5	0	5111.09	不受限	5100
3791	10kV孔沙线	雨城电力调度控制中心	10kV孔沙线913开关	孔坪站	10815	否	350	6062.18	公线	392.33	89	6795.2	315	5140.96	不受限	5100
3792	10kV襄梅线	南部电力调度控制中心	襄梅线923开关	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	50.27	13	870.6	0	5053.01	不受限	5050
3793	10kV先共线	石棉电力调度控制中心	先共线927开关	先锋站	16400	是	400	6928.2	公线	27.93	7	483.8	0	5058.76	不受限	5050
3794	10kV北自线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北自线925开关	城北站(蓬安)	94500	否	507	8781.5	公线	163.14	32	2825.6	0	5077.75	不受限	5050
3795	10kV王镇线	南部电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	37.7	10	653	800	5076.85	不受限	5050
3796	10kV朱希线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱希线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	204.45	37	3541	0	5079.42	不受限	5050
3797	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅰ线915开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	150.24	27	2602.1	0	5060.49	不受限	5050
3798	10kV垭安线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV垭安线913	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	245.5	41	4252	0	5085.48	不受限	5050
3799	10kV城岩线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城岩线915开关	城郊站(阆中)	40000	否	481.17	8334.11	公线	139.71	29	2419.7	0	5081	不受限	5050
3800	10kV谷西线	阿坝电力调度控制中心	谷西线912开关	杂谷站	50000	否	500	8660.25	公线	132.66	27	2297.6	400	5096.62	不受限	5050
3801	10kV西火线大馈线	布拖电力调度控制中心	西火线912开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	67.53	17	1169.6	0	5065.78	不受限	5050
3802	10kV富高线	新桥电力调度控制中心	10kV.富高线925开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	147.31	27	2551.4	0	5097.34	不受限	5050
3803	10kV元城四线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城四线972开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	148.34	27	2569.3	0	5051.72	不受限	5050
3804	10kV板誉一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉一线913开关	板仓站	80200	否	576	9976.61	专线	226.21	39	3918	0	5060.95	不受限	5050
3805	10kV西印线大馈线	自贡电力调度控制中心	西印线965开关	汇西站	163500	否	480	8313.84	专线	138.82	29	2404.3	0	5078.16	不受限	5050
3806	10kV芦敬线	阿坝电力调度控制中心	芦敬线959开关	芦花站	40000	否	451	7811.55	公线	111.96	25	1939.2	0	5091.19	不受限	5050
3807	10kV邓化Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅰ线927开关	邓关站	63000	否	480	8313.84	公线	94.14	20	1630.5	775	5076.96	不受限	5050
3808	10kV老木线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老木线923开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	48.87	13	846.4	0	5077.21	不受限	5050
3809	10kV云镇线911大馈线	泸川电力调度控制中心	云镇线911开关	云锦	30000	否	325	5629.17	公线	32.5	10	621	0	5066.25	不受限	5050
3810	10kV睢光线大馈线	安州电力调度控制中心	睢光线915开关	睢水站	31500	否	355	6148.78	公用	26.5	7	458.9	0	5075	不受限	5050
3811	10KV梁六线	巴州电力调度控制中心	10kV梁六线953	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	9.85	3	170.6	0	5051.53	不受限	5050
3812	10kV永瓦路	中江电力调度控制中心	永瓦路982开关	永太站	20000	否	377	6529.83	公线	45.73	12	792	0	5084.85	不受限	5050
3813	10kV安镇路912#线路	中江电力调度控制中心	安镇路912开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	45.46	12	787.3	0	5089.55	不受限	5050
3814	10kV科万线	眉山电力调度控制中心	科万线918开关	科工园站	100000	否	600	10392.3	专线	248.45	41	4303.1	0	5049.97	不受限	5050
3815	10kV金虞线	仁寿电力调度控制中心	金虞线911开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	48.94	13	847.6	0	5076.01	不受限	5050
3816	10kV龙马线916大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马线916	龙马潭	40000	是	406	7032.13	公线	31.77	8	550.2	0	5075.5	不受限	5050
3817	10kV资恒线	仁和电力调度控制中心	资恒线950开关	迤资站	40000	否	350	6062.18	公线	22.52	6	390	0	5065.96	不受限	5050
3818	10kV白丰线	仁和电力调度控制中心	白丰线954开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	66.24	15	1147.2	0	5088.18	不受限	5050
3819	10kV南同线	仁和电力调度控制中心	南同线955开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	68.41	15	1184.8	0	5050.58	不受限	5050
3820	10kV安湖线	射洪电力调度控制中心	安湖线925开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	97.76	20	1693.2	0	5096.44	不受限	5050
3821	10kV视西二线	仁寿电力调度控制中心	视西二线968开关	视高站	50000	否	495	8573.65	公线	152.04	31	2633.4	0	5082.89	不受限	5050
3822	10kV望大线928大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望大线928开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	71.22	18	1233.6	0	5095.32	不受限	5050
3823	10kV石赐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石赐线914开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	149.7	27	2592.8	0	5069.79	不受限	5050
3824	10kV姚青线	安岳电力调度控制中心	10kV姚青线914开关	姚市站	15000	否	340	5888.97	公线	13.8	4	239	0	5061.07	不受限	5050
3825	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	10kV宝劳线922开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	69.8	14	1208.9	1500	5085.32	不受限	5050
3826	10kV福顺线	蓬溪电力调度控制中心	福顺线924开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	138.31	26	2395.6	0	5086.86	不受限	5050
3827	10kV禾玉线	仁寿电力调度控制中心	禾玉线921开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	48.16	13	834.2	0	5089.41	不受限	5050
3828	10kV粉圣路	成都配调	粉圣路910	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	84.6	18	1465.2	0	5088.88	不受限	5050
3829	10kV新油线	成都配调	新油路946	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	131.56	28	2278.6	0	5094.74	不受限	5050
3830	10kV共越路	温江电力调度控制中心	共越线910开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	106.2	21	1839.3	0	5088.9	不受限	5050
3831	10kV平玉线	成都配调	平玉线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	133.72	28	2316.1	0	5057.24	不受限	5050
3832	10kV范慧一线01	成都配调	范慧一线913	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	85.58	18	1482.2	0	5071.88	不受限	5050

3833	10kV大兴线	成都配调	大兴线924	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	76.02	19	1316.7	0	5058.98	不受限	5050
3834	10kV怡和一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和一线908开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	248.15	41	4297.9	0	5055.17	不受限	5050
3835	10kV力心线大馈线	天府电力调度控制中心	力心路946开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	246.1	41	4262.4	0	5090.67	不受限	5050
3836	10kV大犁线	青白江电力调度控制中心	大犁线933开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	246.51	41	4269.6	0	5083.47	不受限	5050
3837	10kV汉桃线大馈线	新都电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	171.48	33	2970	0	5089.23	不受限	5050
3838	10kV沱文线	金堂电力调度控制中心	沱文线922开关	沱源	130000	是	540	9353.07	公线	137.74	26	2385.6	0	5096.86	不受限	5050
3839	10kV楼港线	青白江电力调度控制中心	楼港线916开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	246.88	41	4276	0	5077.07	不受限	5050
3840	10kV西啤线	邛崃电力调度控制中心	西啤线961	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	109.1	22	1889.6	0	5080.18	不受限	5050
3841	10kV楠敖二路	彭州电力调度控制中心	楠敖二线914开关	楠新	8000/2/1	是	600	10392.3	公线	186.72	31	3234	0	5079.84	不受限	5050
3842	10kV官保路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	125000	否	500	8660.25	专线	155.61	31	2695.2	0	5099.02	不受限	5050
3843	10kV楼强线	青白江电力调度控制中心	楼强线933开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	246.88	41	4276	0	5077.07	不受限	5050
3844	10kV三内二线	内江电力调度控制中心	三内二线974开关	三元站	100000	是	423	0	公线	46.06	11	797.8	0	5063.46	不受限	5050
3845	10kV苏杨II回	乐山电力调度控制中心	苏杨二回921开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	59.92	14	1037.9	0	5058.92	不受限	5050
3846	10kV舟罗线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟罗线922开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	66.36	17	1149.4	0	5085.98	不受限	5050
3847	10kV方鼎线	宜宾电力调度控制中心	方鼎线665开关	方水站	63000	否	430	7447.82	公线	93.65	22	1622	0	5081.04	不受限	5050
3848	10kV杨清路913大馈线	德阳电力调度控制中心	杨清路913开关	杨嘉站	81500	是	510	8833.46	公线	266.3	53	4612.3	1990	5076.77	不受限	5050
3849	10kV底丰线	江安电力调度控制中心	底丰线917开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	41.18	11	713.2	0	5054.53	不受限	5050
3850	10kV桐桥一线	内江电力调度控制中心	桐桥一线915开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	46.4	11	803.7	0	5057.56	不受限	5050
3851	10kV金会二线	宜宾电力调度控制中心	金会二线962开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	97.88	20	1695.3	0	5094.34	不受限	5050
3852	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟一线991开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	59.24	13	1026.1	0	5070.72	不受限	5050
3853	10kV红脂线	宜宾电力调度控制中心	红脂线643开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	94.8	22	1642	0	5061.04	不受限	5050
3854	10kV德蒙二路	德阳电力调度控制中心	待用路922开关	德阳站新	128000	是	366	6339.31	公线	0	0	0	0	5071.45	不受限	5050
3855	10kV吊青线	宜宾电力调度控制中心	吊青线959开关	吊黄楼站	80000	是	400	6928.2	公线	31.29	8	542	0	5000.56	不受限	5000
3856	10kV柏天线	宜宾电力调度控制中心	柏天线948开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	98.25	23	1701.7	0	5001.34	不受限	5000
3857	10kV银天路922线路	绵东电力调度控制中心	银天路922开关	银杏站	40000	是	390	6755	公线	22.86	6	396	0	5008	不受限	5000
3858	10kV庐天北二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北二路922开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	2625	5023.74	不受限	5000
3859	10kV楼虎一线	新都电力调度控制中心	楼虎一线905开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	105.95	21	1835.1	150	5012.39	不受限	5000
3860	10kV新样线大馈线	新津电力调度控制中心	新样线912开关	新津	102000	是	507	8781.5	专线	114.84	23	1989	0	5036.2	不受限	5000
3861	10kV魏冠线	沙湾电力调度控制分中心	魏冠线916开关	魏坪站	90700	否	289	5005.63	公线	113.26	23	1961.6	0	5008.18	不受限	5000
3862	10kV红美路	金堂电力调度控制中心	红美线913开关	红卫	65000	否	580	10045.89	专线	231.96	40	4017.6	0	5023.7	不受限	5000
3863	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高场线984	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	69.36	17	1201.4	0	5033.98	不受限	5000
3864	10kV康奕一线	郫都电力调度控制中心	康奕一线911开关	康强	126000	否	550	9526.28	专线	204.09	37	3534.8	0	5038.85	不受限	5000
3865	10kV国南二路大馈线	天府电力调度控制中心	国南二路915开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	207.16	37	3588	0	5032.42	不受限	5000
3866	10kV楼民线	成都配调	楼民线916	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	135.98	29	2355.2	0	5018.14	不受限	5000
3867	10kV平书线	成都配调	平书线906	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	86.96	18	1506.1	0	5047.98	不受限	5000
3868	10kV平江线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	平江线924开关	平桥站	63000	否	380	6581.79	公线	34.28	9	593.8	315	5014.81	不受限	5000
3869	10kV粉丰路	成都配调	粉丰路909	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	88.55	19	1533.6	0	5020.48	不受限	5000
3870	10kV毛兴一线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴一线917开关	毛家湾	240000	是	555	9612.88	公线	154.05	28	2668.2	0	5022.1	不受限	5000
3871	10kV张华线	成都配调	张华路935	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	136.97	29	2372.4	0	5000.94	不受限	5000
3872	10kV金东路_特	成都配调	金东路913	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	135.98	29	2355.2	0	5018.14	不受限	5000
3873	10kV庙山路	成都配调	庙山路907	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	134.41	28	2328	0	5045.34	不受限	5000
3874	10kV范时路	成都配调	范时路910	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	87.77	19	1520.2	0	5033.88	不受限	5000
3875	10kV郭石线	温江电力调度控制中心	郭石线905开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	152.63	28	2643.6	0	5018.99	不受限	5000
3876	10kV泸炭线922大馈线	泸州电力调度控制中心	泸炭线922	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	33.68	8	583.4	0	5042.3	不受限	5000
3877	10kV仁南II回	仁寿电力调度控制中心	仁南II回942开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	156.18	32	2705	0	5011.29	不受限	5000
3878	10kV板荷一线	仁和电力调度控制中心	板荷一线979开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	70.67	16	1224	0	5011.38	不受限	5000

3879	10kV芙龙线	苍溪电力调度控制中心	芙龙线912	35kV芙蓉站	32000	否	351	6079.5	公线	27.21	8	471.2	0	5000.35	不受限	5000
3880	10kV齐炭线676大馈线	泸州电力调度控制中心	齐炭线926	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	79.35	17	1374.4	0	5041.12	不受限	5000
3881	10kV杨田线933大馈线	泸州电力调度控制中心	杨田线933	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	95.3	18	1650.6	600	5024.02	不受限	5000
3882	10kV富李线	仁寿电力调度控制中心	富李线922开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	95.21	19	1649	200	5009.92	不受限	5000
3883	10kV大能线	仁寿电力调度控制中心	大能线914开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	156.63	32	2712.9	0	5003.39	不受限	5000
3884	10kV43号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	43号线（九院三所）917开关	开封站	80000	否	377	6529.83	专线	50.62	13	876.8	0	5000.05	不受限	5000
3885	10kV二瓷线大馈线	江油电力调度控制中心	二瓷线913开关	二郎庙站	31500	否	375	6495.19	公用	48.05	13	832.2	0	5013.47	不受限	5000
3886	10kV南城一线	平昌电力调度控制中心	10kV南城一线916开关	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200.32	37	3469.5	0	5026.21	不受限	5000
3887	10kV华金象二线934大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象二线934开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	49.35	12	854.8	0	5006.46	不受限	5000
3888	10kV高镇线	剑阁电力调度控制中心	高镇线913开关	35kV高观站	10000	是	453	7846.19	公线	72.29	16	1252	0	5024.95	不受限	5000
3889	10kV铁涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪二线923开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	132.33	25	2292	0	5010.33	不受限	5000
3890	10kV双普三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普三线958开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	131.84	25	2283.5	0	5018.83	不受限	5000
3891	10kV桥石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥石线917开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	30.39	8	526.3	0	5016.26	不受限	5000
3892	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	元农线914小车开关	35kV元山站	20000	否	453	7846.19	公线	118.32	26	2049.3	0	5012.27	不受限	5000
3893	10kV御涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪二线941开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	190.53	32	3300	0	5013.84	不受限	5000
3894	10kV桥三一线	阿坝电力调度控制中心	桥三一线915开关	邓家桥站	50000	是	362	6270.02	公线	0.01	0	0.2	0	5015.82	不受限	5000
3895	10kV工方线	汉源电力调度控制中心	工方线914开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	10.39	3	180	0	5042.13	不受限	5000
3896	10kV化遂西线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂西线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	158.5	32	2745.3	0	5048.92	不受限	5000
3897	10kV宝五二线	宝兴电力调度控制中心	宝五二线921开关	宝兴站	10000	是	362	6270.02	公线	92.84	90	5016.02	0	5016.02	不受限	5000
3898	10kV富南八线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南八线917开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	151.53	27	2624.5	0	5024.24	不受限	5000
3899	10kV蜂邓线	宝兴电力调度控制中心	蜂邓线916开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	35.29	10	611.2	0	5047.41	不受限	5000
3900	10kV富南三线	新桥电力调度控制中心	富南三线918开关	富城站	102000	否	552	9560.92	公线	205.32	37	3556.1	0	5048.73	不受限	5000
3901	10kV西都线大馈线	自贡电力调度控制中心	西都线922开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	160.43	28	2778.6	0	5022.56	不受限	5000
3902	10kV金田二线	达县电力调度控制中心	金田二线929开关	金山站	150000	是	540	9353.07	公线	143.19	27	2480	0	5002.46	不受限	5000
3903	10kV河下线	阿坝电力调度控制中心	河下线912开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	249.7	42	5325	0	5028.07	不受限	5000
3904	10kV意东线大馈线	富顺电力调度控制中心	意东线922开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	148.96	27	2580	0	5041.02	不受限	5000
3905	10kV华新线大馈线	自贡电力调度控制中心	华新线926开关	新华站	81200	否	503	8712.22	公线	162.07	32	2807.1	0	5033.9	不受限	5000
3906	10kV沙小线	天全电力调度控制中心	沙小线922开关	沙坪站	50000	否	335	5802.37	公线	223	67	3862	200	5022.13	不受限	5000
3907	10kV青企线	彭山电力调度控制中心	青企线944开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	110.16	22	1907.9	0	5020.3	不受限	5000
3908	10kV宝五一线	宝兴电力调度控制中心	宝五一线913开关	宝兴站	20000	是	362	6270.02	公线	204.39	56	3540	0	5016.02	不受限	5000
3909	10kV谢义线	彭山电力调度控制中心	谢义线915开关	谢家站	22000	是	482	8348.48	公线	94.42	20	1635.3	0	5043.48	不受限	5000
3910	10kV特新线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特新线914开关	特克站	16000	否	441	7638.34	公线	106.78	24	1849.5	0	5025.01	不受限	5000
3911	10kV兰三一线	青神电力调度控制中心	兰三一线915开关	兰店站	100000	是	492	8521.69	公线	105.55	21	1828.1	815	5026.42	不受限	5000
3912	10kV金桐线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金桐线914开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公线	26.94	7	466.6	2.31	5073.65	不受限	5000
3913	10kV江仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅰ线911开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	152.92	28	2648.5	0	5014.09	不受限	5000
3914	10kV城安线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城安线923开关	城南站(蓬安)	113000	否	599	10374.98	公线	249.61	42	4323.2	0	5014.28	不受限	5000
3915	10kV南福线	仪陇电力调度控制中心	南福线924开关	丰南站	113000	是	507	8781.5	公线	115.29	23	1996.8	0	5028.4	不受限	5000
3916	10kV坝嘉线	南部电力调度控制中心	10kV坝嘉线918	黄家坝站	126000	否	335	5802.37	公线	12.29	4	212.9	0	5009.23	不受限	5000
3917	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅱ线927开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	151.77	27	2628.6	0	5033.99	不受限	5000
3918	10kV西绸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西绸线917（天娇支线）开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	207.65	38	3596.5	0	5023.92	不受限	5000
3919	10kV桃康线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃康线917开关	桃花山站(阆中)	20500	否	400	6928.2	专线	69.75	17	1208	0	5027.38	不受限	5000
3920	10kV大桥线	米易电力调度控制中心	大桥线972开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	30.23	8	523.6	0	5018.96	不受限	5000

3921	10kV垭化线	南部电力调度控制中心	10kV垭化线925	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	257.53	42	4460.4	0	5048.56	不受限	5000
3922	10kV城水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城水线927开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	专线	71.83	18	1244.1	0	4991.28	不受限	4950
3923	10kV光炬线	仪陇电力调度控制中心	光炬线913开关	永光站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	52.73	14	913.2	0	4963.65	不受限	4950
3924	10kV盘碾线	南部电力调度控制中心	10kV盘碾线917	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	51.05	14	884.1	0	4992.75	不受限	4950
3925	10kV张街线	仪陇电力调度控制中心	张街线914开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	52.33	14	906.4	0	4970.45	不受限	4950
3926	10kV南九线	雨城电力调度控制中心	10kV南九线919开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	109.64	25	1899	0	4959.92	不受限	4950
3927	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅱ回917开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	153.81	28	2664	0	4998.59	不受限	4950
3928	10kV川铁线	营山电力调度控制中心	川铁线939开关	济川站	100000	否	360	6235.38	专线	36.62	10	634.3	0	4977.54	不受限	4950
3929	10kV建碾线	南部电力调度控制中心	10kV建碾线916	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	52.74	14	913.4	0	4963.45	不受限	4950
3930	10kV坡石线	仪陇电力调度控制中心	坡石线931开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	50.98	14	883	0	4993.85	不受限	4950
3931	10kV城朗东线	米易电力调度控制中心	城朗东线972开关	城北站	50000	是	495	8573.65	公线	109.34	22	1893.7	0	4965	不受限	4950
3932	10kV西禹线大馈线	南充电力调度控制中心	西禹线915开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	154.47	28	2675.5	0	4987.09	不受限	4950
3933	10kV沙紫线	天全电力调度控制中心	沙紫线917开关	沙坪站	50000	是	380	6581.79	公线	260	68	4503	300	4965.43	不受限	4950
3934	10kV何谷线大馈线	自贡电力调度控制中心	何谷线923开关	何市站	26500	是	510	8833.46	公线	93.31	18	1616.2	500	4950.57	不受限	4950
3935	10kV南通线大馈线	自贡电力调度控制中心	南通线915开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	164.31	29	2845.9	0	4955.26	不受限	4950
3936	10kV海未线大馈线	富顺电力调度控制中心	海未线919开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	专线	208.89	38	3618	0	4955.65	不受限	4950
3937	10kV新庄线	雅安配调	新庄线922开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	21.18	6	366.9	600	4956.71	不受限	4950
3938	10kV明博线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明博线921小车开关	光明变电站	20000	否	320	5542.56	公线	83.83	26	1452	0	4988.3	不受限	4950
3939	10kV福青一线	洪雅电力调度控制中心	福青一线917开关	福宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	794.09	66	13753.7	0	4952.45	不受限	4950
3940	10kV明泉线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明泉线912开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	63.46	20	1099.2	0	4988.3	不受限	4950
3941	10kV沿镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿镇线915开关	沿滩站	71900	是	516	8937.38	公线	108.65	21	1881.8	315	4953.1	不受限	4950
3942	10kV城河二线大馈线	德昌电力调度控制中心	城河二线913开关	城郊站	32500	否	400	6928.2	公线	36.49	9	632	630	4973.38	不受限	4950
3943	10kV萝富线	汉源电力调度控制中心	萝富线913开关	萝卜岗站	31500	是	380	6581.79	公线	16.07	4	278.4	0	4987.03	不受限	4950
3944	10kV顺庆线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺庆线912开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	34.02	8	589.2	0	4994.93	不受限	4950
3945	10kV武水线大馈线	江油电力调度控制中心	武水线911开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	100	28	1732	0	4988.3	不受限	4950
3946	10kV新永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永三线902开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	135.38	26	2344.8	0	4957.53	不受限	4950
3947	10kV演垭线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演垭线912开关	演武站	6300	否	400	6928.2	公线	71.82	18	1244	0	4991.38	不受限	4950
3948	10kV铁涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪一线925开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	97.83	19	1694.4	630	4977.93	不受限	4950
3949	10kV纹街线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹街线971开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	32.61	8	564.81	2000	4977.59	不受限	4950
3950	10kV上河线	广元电力调度控制中心	上河线916开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	74.42	18	1289	0	4993.14	不受限	4950
3951	10kV乔孔线	广元电力调度控制中心	乔孔线916开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	72.52	18	1256	0	4979.38	不受限	4950
3952	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教二线926开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	207.52	35	3594.2	800	4958.87	不受限	4950
3953	10kV仙阳线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙阳线967开关	仙人桥站	126000	否	600	10392.3	公用	226.91	38	3930	430	4993.07	不受限	4950
3954	10kV佛松线	平昌电力调度控制中心	10kV佛松线914	佛楼站	20000	否	377	6529.83	公线	51.37	14	889.7	0	4987.15	不受限	4950
3955	10kV兆石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	兆石线921开关	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	52.56	12	910.3	0	4950.96	不受限	4950
3956	10kV铁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁园线909开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	133.93	25	2319.6	0	4982.73	不受限	4950
3957	10kV家菱路914线路	中江电力调度控制中心	家菱路914开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	250.99	42	4347.2	0	4990.28	不受限	4950
3958	10kV朝堰路926大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝堰路926开关	朝阳站	100000	否	320	5542.56	公线	392.28	123	6637	0	4988.3	不受限	4950
3959	10kV竹观线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹观线923开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	71	17	1207	750	4986.55	不受限	4950
3960	10kV柏城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅱ回944开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	157.97	32	2736	0	4980.29	不受限	4950
3961	10kV金花二回	通川电力调度控制中心	10kV.金花二回976开关	金山站	150000	是	420	7274.61	公线	48.96	12	848	0	4971.69	不受限	4950
3962	10kV金环二线	眉山电力调度控制中心	金环二线924开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	97.36	20	1686.3	0	4992.48	不受限	4950
3963	10kV家小线	射洪电力调度控制中心	家小线912开关	张家口	63000	否	490	8487.05	公线	81.03	17	1403.5	1260	4974.84	不受限	4950
3964	10kV龙博线	蓬溪电力调度控制中心	龙博线935开关	龙马	100000	是	520	9006.66	公线	128.05	25	2217.8	0	4987.53	不受限	4950

3965	10kV安望一线	安岳电力调度控制中心	10kV安望一线942开关	安岳站	80000	是	525	9093.27	公线	133.07	25	2304.7	0	4969.92	不受限	4950
3966	10kV黄酿一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿一线961	黄叙	50000	否	395	6841.6	公线	67.94	17	1176.7	0	4980.74	不受限	4950
3967	10kV象邮一线	眉山电力调度控制中心	象邮一线915开关	象耳站	28000	否	335	5802.37	专线	15.35	5	265.8	0	4956.33	不受限	4950
3968	10kV泸春线963大馈线	泸州电力调度控制中心	泸春线963	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	37.97	9	657.7	0	4968	不受限	4950
3969	10kV科龙二线927	眉山电力调度控制中心	科龙二线927开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	109.12	22	1890	0	4968.92	不受限	4950
3970	10kV莱太线	大英电力调度控制中心	莱太线912开关	蓬莱	100000	是	520	9006.66	公线	62.99	12	1091	1130	4984.33	不受限	4950
3971	10kV正海二线	仁寿电力调度控制中心	正海二线946开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	157.5	32	2727.9	0	4988.39	不受限	4950
3972	10kV广海线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广海线932开关	广惠	270000	是	521.26	9028.49	公用	128.73	25	2229.6	0	4993.19	不受限	4950
3973	10kV棉竹二线943大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹二线943	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	50.61	12	876.6	0	4984.66	不受限	4950
3974	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李磨线914开关	李家站	20000	是	520	9006.66	公用	128.78	25	2230.4	0	4974.93	不受限	4950
3975	10kV共海线大馈线	温江电力调度控制中心	共海线925开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	192.53	32	3334.6	0	4979.24	不受限	4950
3976	10kV湾江路	成都配调	湾江路907	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	90.74	19	1571.6	0	4982.48	不受限	4950
3977	10kV庙万路_用户专线	成都配调	庙万路949	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	139.26	29	2412	0	4961.34	不受限	4950
3978	10kV指大路专线	成都配调	指大路912	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	139.49	29	2416	0	4957.34	不受限	4950
3979	10kV辰际路	成都配调	辰际路951	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	91.22	19	1580	0	4974.08	不受限	4950
3980	10kV五沙路	成都配调	五沙线925	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	92.36	20	1599.7	0	4954.38	不受限	4950
3981	10kV温英线	成都配调	温英线936开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	137.11	29	2374.8	0	4998.54	不受限	4950
3982	10kV长农路	温江电力调度控制中心	长农线908开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	32.79	8	568	0	4974.56	不受限	4950
3983	10kV温高一路	成都配调	温高一路927	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	138.91	29	2406	0	4967.34	不受限	4950
3984	10kV香广线大馈线	天府电力调度控制中心	香广线916开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	251.82	42	4361.6	0	4991.47	不受限	4950
3985	10kV大德路大馈线	天府电力调度控制中心	大德路927开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	253.89	42	4397.4	0	4955.67	不受限	4950
3986	10kV辰龙线	成都配调	辰龙路952开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	137.88	29	2388	0	4985.34	不受限	4950
3987	10kV邦中线	成都配调	邦中线922	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	90.88	19	1574.1	0	4979.98	不受限	4950
3988	10kV濛瑞线	彭州电力调度控制中心	濛瑞线915	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	483.2	121	8369.27	1260	4975.38	不受限	4950
3989	10kV龙晶路	绵竹电力调度控制中心	龙晶路909开关	龙桥站	71500	否	320	5542.56	专线	18.29	6	317.5	0	4988.3	不受限	4950
3990	10kV平孔线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平孔线907开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	114.43	23	1982	0	4987.78	不受限	4950
3991	10kV光稀路	彭州电力调度控制中心	光稀路928	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	326	82	5646.5	1250	4985.38	不受限	4950
3992	10kV高东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高东线965	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	72.2	18	1250.5	0	4984.88	不受限	4950
3993	10kV高梨线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高梨线964	高埂	30000	否	503	8712.22	公线	165.07	33	2859	0	4982	不受限	4950
3994	10kV青牟线	青白江电力调度控制中心	青牟线954开关	青白江	2*20000	是	435	7534.42	公线	61.32	14	1062	0	4965.54	不受限	4950
3995	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	官桃一线911开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	72.59	18	1257.2	0	4978.18	不受限	4950
3996	10kV景铁一线(主）FJF915Z	青白江电力调度控制中心	景铁一线915开关	景峰	105000	否	400	6928.2	专线	72.33	18	1252.8	0	4982.58	不受限	4950
3997	10kV邛高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛高线908	邛崃	63000	是	550	9526.28	公线	153.12	28	2652	0	4969.02	不受限	4950
3998	10kV富永路	绵竹电力调度控制中心	富永路915开关	富新站	36000	否	373	6460.55	公用	48.16	13	834.1	0	4980.39	不受限	4950
3999	10kV鹭学线	宜宾电力调度控制中心	鹭学线662开关	鹭州站	10000	是	360	6235.38	公线	262	73	4538	0	4972.1	不受限	4950
4000	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊鼻线976开关	吊黄楼站	6300	是	360	6235.38	公线	441.44	123	7645.7	0	4988.3	不受限	4950
4001	10kV石三二线	井研电力调度控制分中心	石三二线935开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	162.53	33	2815	0	4979.22	不受限	4950
4002	10kV回烟路	什邡电力调度控制中心	回烟路925开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	专线	181.61	35	3145.4	0	4960.59	不受限	4950
4003	10kV旌韵路919大馈线	德阳电力调度控制中心	旌韵路919开关	旌湖站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	6100	4985.13	不受限	4950
4004	10kV陵水线	苍溪电力调度控制中心	陵水线913开关	陵江站	90000	否	516	8937.38	公线	240	46	4000	0	4937	不受限	4937
4005	10kV思峨线	眉山电力调度控制中心	思峨线942开关	思蒙站	80000	否	495	8573.65	专线	159.75	32	2766.9	0	4949.39	不受限	4900
4006	10kV高场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高场线911开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	100	32	1732	0	4925.95	不受限	4900
4007	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	162.4	33	2812.8	0	4903.49	不受限	4900
4008	10kV元方线	仁寿电力调度控制中心	元方线924开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	101.3	21	1754.6	0	4924.18	不受限	4900
4009	10kV科崇线	眉山电力调度控制中心	科崇线976开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	专线	160.01	32	2771.4	0	4944.89	不受限	4900

4010	10kV安建线	射洪电力调度控制中心	安建线919开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	72.44	16	1254.7	0	4911.4	不受限	4900
4011	10kV龙岳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岳线924开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	60.08	14	1040.6	0	4917.66	不受限	4900
4012	10kV望兴二线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴二线921	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	187.53	36	3248.1	0	4935.84	不受限	4900
4013	10kV坪黄线	南江电力调度控制中心	10kV坪黄线957	坪河站	10300	否	335	5802.37	公线	17.58	5	304.5	0	4917.63	不受限	4900
4014	10kV演武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演武线911开关	演武站	6300	是	400	6928.2	公线	35.54	9	615.5	0	4927.06	不受限	4900
4015	10kV南西二线	广元电力调度控制中心	南西二线928开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	123.05	27	2131.2	0	4930.37	不受限	4900
4016	10kV幺方线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺方线918开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	87	22	1506.84	630	4912.56	不受限	4900
4017	10kV仙化线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙化线925开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	30.97	8	536.4	0	4923.02	不受限	4900
4018	10kV平费线	巴州电力调度控制中心	10kV平费线924	平梁站	26000	否	400	6928.2	公线	75.48	19	1307.3	0	4928.08	不受限	4900
4019	10kV熊工线	广元电力调度控制中心	熊工线918开关	熊家站	43000	是	403	6980.16	公线	36.95	9	640	0	4944.13	不受限	4900
4020	10kV朝铁线	广元电力调度控制中心	朝铁线912开关	朝天站	20000	否	320	5542.56	专线	3.28	1	56.8	0	4931.5	不受限	4900
4021	10kV城街线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	城街线921开关	城郊	41700	是	489	8469.73	公线	107.69	22	1865.2	0	4910.58	不受限	4900
4022	10kV佛土线	平昌电力调度控制中心	10kV佛土线913	佛楼站	10000	否	377	6529.83	公线	54.12	14	937.3	0	4939.55	不受限	4900
4023	10kV富迪线	新桥电力调度控制中心	10kV.富迪线922开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	211.29	38	3659.6	0	4945.23	不受限	4900
4024	10kV老岩线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老岩线922开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	57.57	15	1014.5	0	4909.11	不受限	4900
4025	10kV卫锦一线	雅安电力调度控制中心	卫锦一线936开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	75.29	19	1304	0	4931.38	不受限	4900
4026	10kV河上线	阿坝电力调度控制中心	河上线911开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	255.14	43	4419	0	4934.07	不受限	4900
4027	10kV船桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船桥线936开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	58.85	15	1019.2	0	4904.41	不受限	4900
4028	10kV发拉线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发拉线913开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	56.99	15	987	0	4936.61	不受限	4900
4029	10kV河东线大馈线	自贡电力调度控制中心	河东线924开关	河口站	10100	否	465	8054.04	公线	50.51	11	874.8	1465	4908.84	不受限	4900
4030	10kV莲李线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲李线914开关	莲花寺站	63500	否	380	6581.79	公线	52.74	14	913.4	100	4910.21	不受限	4900
4031	10kV北赵线大馈线	自贡电力调度控制中心	北赵线928开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	111.13	20	1924.7	790	4947.89	不受限	4900
4032	10kV坝新调线	南部电力调度控制中心	坝新调线927开关	黄家坝站	126000	是	599	10374.98	公线	195.29	33	3382.4	0	4917.58	不受限	4900
4033	10kV方置线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方置线917开关	方斗站	113000	否	330	5715.77	公线	13.41	4	232.2	0	4911.99	不受限	4900
4034	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒角线911开关	撒拉池站	40000	是	380	6581.79	公线	20.39	5	353.1	0	4912.33	不受限	4900
4035	10kV陇仁线	仪陇电力调度控制中心	陇仁线K101开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	167.18	30	2895.5	0	4933.37	不受限	4900
4036	10kV北体一线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅰ线911开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	138.63	23	2401	2000	4936.48	不受限	4900
4037	10kV江周一线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅰ线913开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	156.74	28	2714.7	0	4947.89	不受限	4900
4038	10kV西水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西水线972开关	西山站	80000	是	553	9578.24	专线	157.85	29	2733.9	0	4928.69	不受限	4900
4039	10kV中观线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中观线925开关	阆中站	126000	是	552.12	9563	公线	158.59	29	2746.8	0	4903.6	不受限	4900
4040	10kV塘联线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	塘联线911开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	213.94	39	3705.4	0	4915.02	不受限	4900
4041	10kV清后线大馈线	威远电力调度控制中心	清后线924开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	147.41	31	2553.1	0	4929.36	不受限	4900
4042	10kV凤梅线	乐山电力调度控制中心	凤梅线922开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	112.7	26	1952	0	4906.92	不受限	4900
4043	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂沦线994开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	180.14	35	3120	0	4939.23	不受限	4900
4044	10kV武机线大馈线	新津电力调度控制中心	武机线905	文武	163000	是	424	7343.9	公线	55.57	13	962.4	0	4912.72	不受限	4900
4045	10kV筒光线	郫都电力调度控制中心	筒光线931开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	195.1	33	3379.1	0	4934.74	不受限	4900
4046	10kV净捷二线	崇州电力调度控制中心	净捷二线929	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	435.04	54	7534.9	0	4935.87	不受限	4900
4047	10kV玉滨线	邛崃电力调度控制中心	玉滨线923	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	256.63	43	4444.8	0	4908.27	不受限	4900
4048	10kV湾滨线	郫都电力调度控制中心	湾滨线997开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	196.77	33	3408	0	4905.84	不受限	4900
4049	10kV树海路	大邑电力调度控制中心	树海线916开关	大树	120000	否	500	8660.25	专线	164.55	33	2850	0	4944.22	不受限	4900
4050	10kV门水线	新都电力调度控制中心	门水线933开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	35.57	7	616	1440	4941.49	不受限	4900
4051	10kV大博线907大馈线	天府电力调度控制中心	大博路907开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	254.42	42	4406.5	0	4946.57	不受限	4900
4052	10kV香安线大馈线	天府电力调度控制中心	香安线917开关	香山	63000	否	512	8868.1	公线	177.77	35	3079	0	4902.29	不受限	4900
4053	10kV温府线	成都配调	温府路914	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	141.55	30	2451.6	0	4921.74	不受限	4900
4054	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东联路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	75.29	19	1304	0	4931.38	不受限	4900
4055	10kV府沙线	成都配调	府沙线930开关	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	142.31	30	2464.8	0	4908.54	不受限	4900

4056	10kV桐南线	成都配调	桐南路924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	95.2	20	1648.8	0	4905.28	不受限	4900
4057	10kV共新线	温江电力调度控制中心	共新线930开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	157.54	28	2728.6	0	4933.99	不受限	4900
4058	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔环路907	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	140.97	30	2441.6	0	4931.74	不受限	4900
4059	10kV祥昆路	成都配调	祥昆路908	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	94.32	20	1633.6	0	4920.48	不受限	4900
4060	10kV官华线大馈线	广安电力调度控制中心	官华线913开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	117.96	24	2043	0	4885.2	不受限	4850
4061	10kV沈文路	成都配调	沈文路909	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	96.54	20	1672	0	4882.08	不受限	4850
4062	10kV共光线	温江电力调度控制中心	共光线914开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	162.11	29	2807.7	0	4854.89	不受限	4850
4063	10kV西商一线大馈线	广安电力调度控制中心	西商一回921开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	78.5	20	1359.7	0	4875.68	不受限	4850
4064	10kV大世线	成都配调	大世线910	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	97.36	21	1686.3	0	4867.78	不受限	4850
4065	10kV锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	144.26	30	2498.6	0	4874.74	不受限	4850
4066	10kV祥城线	成都配调	祥城路910	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	97.09	21	1681.6	0	4872.48	不受限	4850
4067	10kV五天线	成都配调	五天路916	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	97.37	21	1686.4	0	4867.68	不受限	4850
4068	10kV马奇七路	成都配调	马奇七线952	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	144.87	31	2509.2	0	4864.14	不受限	4850
4069	10kV沈园线	成都配调	沈园路906	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	96.54	20	1672	0	4882.08	不受限	4850
4070	10kV祥少路	成都配调	祥少路917	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	98.11	21	1699.2	0	4854.88	不受限	4850
4071	任医线	温江电力调度控制中心	任医线908开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	158.78	29	2750	0	4898.74	不受限	4850
4072	10kV粉保线	成都配调	粉保路917	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	143.42	30	2484	0	4889.34	不受限	4850
4073	10kV蓉新二线	成都配调	蓉新二线952开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	144.19	30	2497.3	0	4876.04	不受限	4850
4074	10kV清飞线大馈线	天府电力调度控制中心	清飞路942开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	258.08	43	4470	0	4883.07	不受限	4850
4075	10kV西十路大馈线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	365.4	66	4740	0	4849.74	不受限	4850
4076	10kV白观路914路	绵竹电力调度控制中心	白观路914开关	白庙站	80000	是	552	9560.92	公用	160.63	29	2782.1	0	4866.64	不受限	4850
4077	10kV三水路_官仓	彭州电力调度控制中心	10kV三水路906	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	79.94	20	1384.6	0	4850.78	不受限	4850
4078	10kV罗广二路	绵竹电力调度控制中心	罗广二路921开关	罗荣站	100000	否	552	9560.92	公用	215.61	39	3734.4	0	4870.43	不受限	4850
4079	10kV富远路	绵竹电力调度控制中心	富远路917开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	215.12	39	3725.9	0	4878.93	不受限	4850
4080	10kV罗民路	绵竹电力调度控制中心	罗民路923开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	160.25	29	2775.6	0	4873.14	不受限	4850
4081	10kV龙凸路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙凸路928开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	258.98	43	4485.6	0	4867.47	不受限	4850
4082	10kV新镇路绵竹	绵竹电力调度控制中心	新镇路921开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	193.94	33	3359	0	4885.56	不受限	4850
4083	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮西线913开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	37.41	9	648	0	4894.56	不受限	4850
4084	10kV曙牟线	青白江电力调度控制中心	曙牟线932开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	258.03	43	4469	0	4884.07	不受限	4850
4085	10kV放园一线	简阳电力调度控制中心	放园一线911开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	149.77	28	2594	0.0001	4874.6	不受限	4850
4086	10kV唐镇线	青白江电力调度控制中心	唐镇线904开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	78.06	20	1352	0	4883.38	不受限	4850
4087	10kV龙乾一路	绵竹电力调度控制中心	龙乾一路907开关	龙桥站	71500	否	400	6928.2	专线	79.95	20	1384.8	0	4850.58	不受限	4850
4088	10kV庐亨一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨一路918开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	236.26	41	4092	0	4871.36	不受限	4850
4089	10kV新沿线	宜宾电力调度控制中心	新沿线957开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	63.63	15	1102.1	0	4856.16	不受限	4850
4090	10kV奥桥二线	内江电力调度控制中心	奥桥二线943开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	105.03	22	1819.1	0	4859.68	不受限	4850
4091	10kV三沿一线大馈线	内江电力调度控制中心	三沿一线914开关	三元站	100000	是	423	0	公线	56.96	13	986.6	0	4874.66	不受限	4850
4092	10kV舟杨线924大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟杨线924开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	78.38	20	1357.5	0	4877.88	不受限	4850
4093	10kV金亭路	广汉电力调度控制中心	金亭路926开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	135.73	28	2350.8	370	4855.19	不受限	4850
4094	10kV桥高线	资中电力调度控制中心	桥高线925开关	倒石桥站	106000	否	330	5715.77	专线	15.36	5	266	0	4878.19	不受限	4850
4095	10kV三科线	内江电力调度控制中心	三科线965开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	79.22	20	1372.1	0	4863.28	不受限	4850
4096	10kV柏坪一线	宜宾电力调度控制中心	柏坪一线952开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	38.69	10	670.1	0	4872.46	不受限	4850
4097	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	坪理线981开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	61.66	14	1068	0	4890.26	不受限	4850
4098	10kV底仁线	江安电力调度控制中心	底仁线918开关	底蓬站	50000	否	330	5715.77	公用	15.48	5	268.1	0	4876.09	不受限	4850
4099	10kV井城四线	井研电力调度控制分中心	井城四线921开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	118.2	24	2047.2	0	4881	不受限	4850
4100	10kV梁管二线	攀枝花电力调度控制中心	梁管二线997开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	27.96	7	484.3	0	4850.42	不受限	4850
4101	10kV带园一线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅰ线914开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	137.49	25	2381.4	400	4881.19	不受限	4850
4102	10kV张檬线	仪陇电力调度控制中心	张檬线911开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	59.17	16	1024.8	0	4852.05	不受限	4850

4103	10kV西火线大馈线	南充电力调度控制中心	西火线929开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	161.22	29	2792.4	0	4870.19	不受限	4850
4104	10kV杨新一线	西充电力调度控制分中心	杨新I线916开关	杨家桥站	101400	是	352	6096.82	公线	35.2	10	609.7	1.16	4876.3	不受限	4850
4105	10kV马盐线专线大馈线	高坪电力调度控制中心	马盐线914开关	走马站	26000	否	490	8487.05	专线	159.08	32	2755.3	0	4883.04	不受限	4850
4106	10kV官沙线	阿坝电力调度控制中心	官沙线922开关	官家河坝站	100000	是	380	6581.79	公线	23.23	6	402.3	0	4863.13	不受限	4850
4107	10kV白盐线	宝兴电力调度控制中心	白盐线913开关	白玉沟站	6300	是	362	6270.02	公线	9.46	3	163.8	0	4852.22	不受限	4850
4108	10kV樊花线	蒲城电力调度控制中心	樊花线919开关	樊哙站	93000	是	550	9526.28	公线	158.91	29	2752.3	0	4868.72	不受限	4850
4109	10kV汇方线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇方线922开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	103.23	21	1788	0	4876.93	不受限	4850
4110	10kV城区一线	万源电力调度控制中心	10kV.城区一线911开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	159.72	29	2766.3	0	4854.72	不受限	4850
4111	10kV新海线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新海线913开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	60.28	16	1044	0	4879.61	不受限	4850
4112	10kV铁滨二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨二线926开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	140.51	27	2433.6	0	4868.73	不受限	4850
4113	10kV乔城三线	广元电力调度控制中心	乔城三线923开关	乔镇站	60000	是	423	7326.57	公线	55.55	13	962.2	0	4899.06	不受限	4850
4114	10kV九龙线大馈线	江油电力调度控制中心	九龙线906开关	九岭站	31500	是	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	4891.31	不受限	4850
4115	10kV云钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢一线953开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	297.9	46	5159.6	0	4894.96	不受限	4850
4116	10kV永象线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永象线961开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	58.13	14	1006.8	0	4854.46	不受限	4850
4117	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖一线975开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	39.98	10	692.5	0	4850.06	不受限	4850
4118	10kV汉镇线	剑阁电力调度控制中心	汉镇线916开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	26.02	10	450.6	0	4865.06	不受限	4850
4119	10kV南山二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南山二线913开关	南塔站	126000	否	400	6928.2	公线	77.72	19	1346.1	0	4889.28	不受限	4850
4120	10kV玉宕线	巴州电力调度控制中心	10kV玉宕线957	玉堂站	63000	否	377	6529.83	公线	57.32	15	992.7	0	4884.15	不受限	4850
4121	10kV回壁路966线路	中江电力调度控制中心	回壁路966开关	回龙站	22500	否	400	6928.2	公线	78.71	20	1363.2	0	4872.18	不受限	4850
4122	10kV草政线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	草政线913开关	黄草坪	64000	否	489	8469.73	公线	160.03	33	2771.8	0	4850.96	不受限	4850
4123	10kV新永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永四线901开关	新皂站	31500	是	352	6096.82	公用	100	28	1732	0	4877.46	不受限	4850
4124	10kV安左路915#线路	中江电力调度控制中心	安左路915开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	58.34	15	1010.4	0	4866.45	不受限	4850
4125	10kV金火线	通川电力调度控制中心	10kV.金火线931开关	金山站	50000	否	552	9560.92	公线	214.78	39	3720	0	4884.83	不受限	4850
4126	10kV圣青二线	眉山电力调度控制中心	圣青二线936开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	159.64	29	2764.9	0	4856.12	不受限	4850
4127	10kV沙镇线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙镇线912开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	39.01	10	675.6	0	4866.96	不受限	4850
4128	10kV南谷一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷一线914开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	233.55	36	4045	0	4892.38	不受限	4850
4129	10kV观永二线	眉山电力调度控制中心	观永二线995开关	观音站	18000	是	423	7326.57	公线	130.86	31	2266.5	1000	4861.26	不受限	4850
4130	10kV龙华线	蓬溪电力调度控制中心	龙华线922开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	19.52	5	338.1	0	4885.76	不受限	4850
4131	10kV普九一线	仁寿电力调度控制中心	普九一线915开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	259.64	43	4497	0	4856.07	不受限	4850
4132	10kV沱举线	通川电力调度控制中心	10kV.沱举线956开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	161.5	29	2797.2	0	4851.54	不受限	4850
4133	10kV新琴线673大馈线	泸州电力调度控制中心	新琴线974	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	1600	4815.52	不受限	4800
4134	10kV峰河线913大馈线	泸州电力调度控制中心	峰河线913	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	208.71	39	3614.9	0	4802.86	不受限	4800
4135	10kV关岛线	射洪电力调度控制中心	关岛线925开关	城关	36000	否	335	5802.37	公线	22.03	7	381.6	0	4840.53	不受限	4800
4136	10kV紫望一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望一线971开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	141.5	27	2450.7	0	4823.92	不受限	4800
4137	10kV莱镇线	大英电力调度控制中心	莱镇线924开关	蓬莱	100000	是	550	9526.28	公线	161.54	29	2797.9	0	4823.12	不受限	4800
4138	10kV河新二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新二线972开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	42.32	11	732.9	0	4809.66	不受限	4800
4139	10kV大南线	眉山电力调度控制中心	大南线925开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	117.77	24	2039.8	0	4819.12	不受限	4800
4140	10kV科龙二线978	眉山电力调度控制中心	科龙二线978开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	71.77	14	1243.1	800	4815.82	不受限	4800
4141	10kV禄宝线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线972开关	禄加站	63000	是	380	6581.79	公线	26.19	7	453.6	0	4811.83	不受限	4800
4142	10kV福祠线	眉山电力调度控制中心	福祠线972开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	106	22	1836	0	4842.78	不受限	4800
4143	10kV城西线	南江电力调度控制中心	10kV城西线852	城关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
4144	10kV玉镇线	巴州电力调度控制中心	10kV玉镇线924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
4145	10kV三南路905大馈线	鉴华电力调度控制中心	三南路905开关	三泉站	10000	是	434	7517.1	公线	69.98	16	1212	0	4801.68	不受限	4800
4146	10kV北城一线	平昌电力调度控制中心	10kV北城一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	53	1725	0	4856.79	不受限	4800

4147	10kV大镇线	南江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大河站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
4148	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	柏沙线913开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	40	10	692.8	0	4849.76	不受限	4800
4149	10kV石桥线	南江电力调度控制中心	10kV石桥线926	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	4804.83	不受限	4800
4150	10kV义华线	平昌电力调度控制中心	10kV义华线925	信义站	90000	否	430	7447.82	公线	107.89	25	1868.6	0	4834.44	不受限	4800
4151	10kV观乐线	巴州电力调度控制中心	10kV观乐线913	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	61.48	16	1064.8	0	4812.05	不受限	4800
4152	10kV界镇线大馈线	安州电力调度控制中心	界镇线947开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公用	261.2	44	4524	0	4829.07	不受限	4800
4153	10kV万镇路962#线路	中江电力调度控制中心	万镇路962开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	61.58	16	1066.5	0	4810.35	不受限	4800
4154	10kV花虹线大馈线	安州电力调度控制中心	花虹线958开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	260.68	43	4515	0	4838.07	不受限	4800
4155	10kV纹田线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹田线976开关	纹坪站	50000	是	420	7274.61	公线	56.79	14	983.6	0	4835.92	不受限	4800
4156	10kV嘉玻线924大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉玻线924开关	嘉明	40000	否	423	7326.57	公线	101.36	24	1755.6	0	4838.31	不受限	4800
4157	10kV竹龙线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹龙线921开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	125.53	25	2174.1	0	4823.39	不受限	4800
4158	10kV龙陶线	荥经电力调度控制中心	龙陶线917开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	62.06	16	1074.9	315	4845.48	不受限	4800
4159	10kV大皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	大皮线915开关	大山铺站	10100	否	325	5629.17	公线	14.43	4	250	0	4816.25	不受限	4800
4160	10kV海御线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV海御线913开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	161.32	29	2794	0	4827.02	不受限	4800
4161	10kV土自Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土自Ⅱ线915开关	土地坡站	80000	是	481	8331.16	公线	105.2	22	1822	0	4842.93	不受限	4800
4162	10kV福金线	洪雅电力调度控制中心	福金线924开关	福宝站	82000	是	495	8573.65	公线	117.57	24	2036.3	0	4822.62	不受限	4800
4163	10kV青龙二线	青神电力调度控制中心	青龙二线929开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	60.45	14	1047	0	4814.26	不受限	4800
4164	10kV鼓工二线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工二线922开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	259.62	43	4496.6	0	4840.88	不受限	4800
4165	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	10kV河满二线917	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	19.86	6	344	0	4800.19	不受限	4800
4166	10kV锦江线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦江线911开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	61.07	16	1057.8	0	4819.05	不受限	4800
4167	10kV春环二线	仪陇电力调度控制中心	春环二线925开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	22.15	6	383.6	0	4840.26	不受限	4800
4168	10kV星禹二线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅱ线911开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	164.88	30	2855.8	0	4806.79	不受限	4800
4169	10kV棕岛线	西充电力调度控制分中心	棕岛线924开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	58.81	14	1018.6	0.35	4842.31	不受限	4800
4170	10kV光城二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅱ线916开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	163.85	30	2837.9	0	4824.69	不受限	4800
4171	10kV桃田线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃田线915开关	桃花山站(阆中)	26000	否	380.2	6585.26	公线	63.98	17	1108.2	0	4818.53	不受限	4800
4172	10kV汉域一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域一线919开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	116.67	27	2020.8	0	4838.12	不受限	4800
4173	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天岛线679开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	161.02	33	2788.9	0	4849.44	不受限	4800
4174	10kV山林路	中江电力调度控制中心	山林路915开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	219.49	40	3801.6	0	4818.82	不受限	4800
4175	10kV凉蜀线	资中电力调度控制中心	10kV凉蜀线913开关	凉水井	355000	否	423	7326.57	专线	101.16	24	1752.1	0	4841.81	不受限	4800
4176	10kV凤时二线	乐山电力调度控制中心	凤时二线926开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	116.56	26	2018.8	0	4840.12	不受限	4800
4177	10kV新街线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	新街线913开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	81.61	20	1413.5	0	4821.88	不受限	4800
4178	10kV蔡九三线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九三线968开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	6	2	104	1250	4881	不受限	4800
4179	10kV红铁线	青白江电力调度控制中心	红铁线922开关	红锋	2*40000	否	309	5352.04	专线	10	3	173.2	0	4816.84	不受限	4800
4180	10kV沙龚线	沙湾电力调度控制分中心	沙龚线917开关	沙湾站	100700	是	425	7361.22	公线	62.23	15	1077.9	0	4811.08	不受限	4800
4181	10kV官锦二路	大邑电力调度控制中心	官锦二线944开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	172.52	35	2988	0	4806.22	不受限	4800
4182	10kV羊木线	邛崃电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	9.7	3	168	0	4820.3	不受限	4800
4183	10kV玉升一线	邛崃电力调度控制中心	玉升一线915开关	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	172.86	34	2994	0	4847	不受限	4800
4184	10kV官梁线	大邑电力调度控制中心	官梁线941开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	172.52	35	2988	0	4806.22	不受限	4800
4185	10kV羊国线	成都配调	羊国路930	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	49.98	12	865.6	0	4801.67	不受限	4800
4186	10kV塔检线大馈线	天府电力调度控制中心	塔检线966开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	200.23	33	3468	0	4845.84	不受限	4800
4187	10kV松砖线大馈线	天府电力调度控制中心	松砖路944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	219.63	40	3804	0	4800.83	不受限	4800
4188	10kV塔锦线	成都配调	塔锦线952	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	101.11	21	1751.2	0	4802.88	不受限	4800
4189	10kV猛湾线	成都配调	猛湾路938	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	148.34	31	2569.2	0	4804.14	不受限	4800

4190	10kV怡南一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南一线905开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	164.41	30	2847.6	0	4801.14	不受限	4800
4191	10kV罗三线大馈线	天府电力调度控制中心	罗三线934开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	202.89	34	3514	0	4799.84	不受限	4800
4192	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东体路907开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	81.76	20	1416	0	4819.38	不受限	4800
4193	10kV涯慈一路	成都配调	涯慈一路908	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	146.96	31	2545.4	0	4827.94	不受限	4800
4194	10kV官冷线	广安电力调度控制中心	官冷线932开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	105.48	22	1827	0	4824.07	不受限	4800
4195	10kV双园四线大馈线	广安电力调度控制中心	双园四线952开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	122.01	24	2113.2	0	4815	不受限	4800
4196	10kV益布线	成都配调	益布线950	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	98.8	21	1711.2	0	4842.88	不受限	4800
4197	10kV军火线	成都配调	军火线945	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	99.56	21	1724.4	0	4829.68	不受限	4800
4198	10kV环桥线	成都配调	环桥线909开关909	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	147.21	31	2549.6	0	4823.74	不受限	4800
4199	10kV玉保路	成都配调	玉保路955	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	146.19	31	2532	0	4841.34	不受限	4800
4200	10kV荔锣线	成都配调	荔锣路919	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	99.77	21	1728	0	4826.08	不受限	4800
4201	10kV绿周线	成都配调	绿周线开关926	绿洲	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	145.96	31	2528	0	4845.34	不受限	4800
4202	10kV涯万路大馈线	成都配调	涯万路913	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	145.77	31	2524.8	0	4848.54	不受限	4800
4203	10kV金新线	成都配调	金新线903开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	99.63	21	1725.6	0	4828.48	不受限	4800
4204	10kV门金线	成都配调	门金线911	石门	2*63000	是	473	8192.6	公线	98.79	21	1711	0	4843.08	不受限	4800
4205	10kV范慧二线01	成都配调	范慧二线933	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	101.67	21	1760.9	0	4793.18	不受限	4750
4206	10kV象西线	成都配调	象西线916	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	150.83	32	2612.4	0	4760.94	不受限	4750
4207	10kV作中路	成都配调	作中路922	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	148.91	31	2579.2	0	4794.14	不受限	4750
4208	10kV平铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	平铁线952开关	平山站	20000	否	325.4	5636.09	专线	18.29	6	316.7	0	4755.78	不受限	4750
4209	10kV桥伊线	成都配调	桥伊路944	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	150.07	32	2599.2	0	4774.14	不受限	4750
4210	10kV文通路	成都配调	文通线915	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	102.45	22	1774.4	0	4779.68	不受限	4750
4211	10kV羊城路	成都配调	羊城路908	石羊	2*40000	否	409	7084.09	专线	91.86	22	1591.1	0	4784.58	不受限	4750
4212	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	力岸路943开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	264.11	44	4574.4	0	4778.67	不受限	4750
4213	10kV南都线	成都配调	南都路949	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	151.36	32	2621.6	0	4751.74	不受限	4750
4214	10kV清建线大馈线	天府电力调度控制中心	清建路945开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	265.01	44	4590	0	4763.07	不受限	4750
4215	10kV金文线	成都配调	金文路920	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	149.65	32	2592	0	4781.34	不受限	4750
4216	10kV大众八路大馈线	天府电力调度控制中心	大众八路943开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	263.74	44	4567.9	0	4785.17	不受限	4750
4217	10kV清永路大馈线	天府电力调度控制中心	清永路925开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	84.06	21	1456	0	4779.38	不受限	4750
4218	10kV筒里线	郫都电力调度控制中心	筒里线945开关	郫筒	285500	否	600	10392.3	专线	264.29	44	4577.5	0	4775.57	不受限	4750
4219	10kV官城路	大邑电力调度控制中心	官城线929开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	125.5	25	2173.6	0	4754.6	不受限	4750
4220	10kV放象二线	简阳电力调度控制中心	放象二线928开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	101.73	19	1762	945	4761.6	不受限	4750
4221	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂家线927开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	专线	128.18	25	2220	0	4777.49	不受限	4750
4222	10kV景海线	青白江电力调度控制中心	景海线944开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	公线	263.07	44	4556.4	0	4796.67	不受限	4750
4223	10kV牌科二线	内江电力调度控制中心	牌科二线942开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	157.08	33	2720.7	0	4792.93	不受限	4750
4224	10kV黄万线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄万线926开关	黄土埂站	90000	是	510	8833.46	公线	133.62	26	2314.3	0	4752.47	不受限	4750
4225	10kV平汉一路	罗江电力调度控制中心	平汉一路967开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	203.9	34	3531.6	0	4782.24	不受限	4750
4226	10kV留夕线	江安电力调度控制中心	留夕线932开关	留耕站	6300	是	370	6408.59	公用	21.27	6	368.4	0	4758.47	不受限	4750
4227	10kV平汉二路	罗江电力调度控制中心	平汉二路968开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	203.63	34	3526.8	0	4787.04	不受限	4750
4228	10kV卫东线	威远电力调度控制中心	卫东线914开关	卫林站	20000	是	380	6581.79	公线	27.84	7	482.2	0	4783.23	不受限	4750
4229	10kV奥桥一线	内江电力调度控制中心	奥桥一线916开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	111.38	23	1929.1	0	4749.68	不受限	4750
4230	10kV叙江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙江I线647开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	69.75	16	1208	0	4750.26	不受限	4750
4231	10kV清城中一线	威远电力调度控制中心	清城中一线917开关	清溪站	105000	是	560	9699.48	公线	173.14	31	2998.7	0	4760.88	不受限	4750
4232	10kV安盘线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安盘线913开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	48.01	13	831.5	0	4758.83	不受限	4750
4233	10kV南竹线	仪陇电力调度控制中心	南竹线926开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	181.74	36	3147.7	0	4755.65	不受限	4750
4234	10kV凤春线大馈线	南充电力调度控制中心	凤春线918开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	221.13	40	3830	0	4790.42	不受限	4750
4235	10kV园水线	石棉电力调度控制中心	园水线953开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	66.82	18	1157.3	0	4766.31	不受限	4750
4236	10kV安宝线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安宝线912开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	46.4	13	803.7	0	4786.63	不受限	4750
4237	10kV孔望线	雨城电力调度控制中心	10kV孔望线914开关	孔坪站	10815	是	440	7621.02	公线	42.59	10	737.6	600	4759.22	不受限	4750
4238	10kV汉铁线	雨城电力调度控制中心	10kV汉铁线916开关	汉碑站	100400	否	330	5715.77	专线	21.8	7	377.6	0	4766.59	不受限	4750

4239	10kV李渡一线	嘉陵电力调度控制中心	李渡I线913开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	9.32	3	161.5	0	4781.75	不受限	4750
4240	10kV谷城二线	阿坝电力调度控制中心	谷城二线925开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	84.24	21	1459	0	4776.38	不受限	4750
4241	10kV乃保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃保线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	21.43	6	371.1	100	4751.03	不受限	4750
4242	10kV北华线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北华线969开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	222.07	40	3846.3	0	4774.12	不受限	4750
4243	10kV彭松线	彭山电力调度控制中心	彭松线924开关	云松开闭所	63000	是	500	8660.25	公线	124.81	25	2161.7	0	4766.5	不受限	4750
4244	10kV福新线912	洪雅电力调度控制中心	福新线912开关	福宝站	103000	否	495	8573.65	公线	170.25	34	2948.8	0	4767.49	不受限	4750
4245	10kV邓晨Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅰ线926开关	邓关站	100300	否	408	7066.77	公线	90.44	22	1566.5	0	4793.59	不受限	4750
4246	10kV石许线大馈线	自贡电力调度控制中心	石许线934开关	石鱼站	100200	否	416	7205.33	公线	97.68	23	1691.8	0	4793	不受限	4750
4247	10kV东陈线	洪雅电力调度控制中心	东陈线912开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	44.47	11	770.2	0	4772.36	不受限	4750
4248	10kV道同线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道同线925开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	108.28	23	1875.4	0	4789.53	不受限	4750
4249	10kV城厂线	万源电力调度控制中心	10kV.城厂线914开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	44.69	11	774	0	4768.56	不受限	4750
4250	10kV城乌线	布拖电力调度控制中心	城乌线916开关	城北站布拖	36000	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	6235.38	不受限	4750
4251	10kV意后线大馈线	富顺电力调度控制中心	意后线913开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	163.91	30	2839	0	4782.02	不受限	4750
4252	10kV太水线大馈线	江油电力调度控制中心	太水线913开关	太白站	100000	否	600	10392.3	公用	264.11	44	4574.3	0	4778.77	不受限	4750
4253	10kV家太路923线路	中江电力调度控制中心	家太路923开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	62.75	17	1086.8	0	4790.05	不受限	4750
4254	10kV永堡线928大馈线	泸川电力调度控制中心	永堡线928开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	62.27	15	1078.6	0	4782.66	不受限	4750
4255	10kV郊建线	广元电力调度控制中心	郊建线971开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	83.91	21	1453.3	0	4782.08	不受限	4750
4256	10kV平高二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高二线942开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	205.08	34	3552	0	4761.84	不受限	4750
4257	10kV鱼颂一线914大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂一线914开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公线	165.95	30	2874.3	0	4774.44	不受限	4750
4258	10kV龙铁线921大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙铁线921开关	龙山	82000	否	308	5334.72	专线	30.8	10	8.1	0	4793.15	不受限	4750
4259	10kV桂红路901大馈线	蓥华电力调度控制中心	桂红路901开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	25.12	7	435	0	4788.86	不受限	4750
4260	10kV家园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅱ回971	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	222.86	40	3860	0	4760.42	不受限	4750
4261	10kV合园一线大馈线	江油电力调度控制中心	合园一线932开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公用	265.32	44	4595.3	0	4757.77	不受限	4750
4262	10kV顶龙线	巴州电力调度控制中心	10kV顶龙线913	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	39.45	11	683.2	0	4772.76	不受限	4750
4263	10kV西廉一线	巴州电力调度控制中心	10kV西廉一线958	城西站	32000	否	499	8642.93	公线	172.41	35	2986.2	0	4792.44	不受限	4750
4264	10kV安高路911线路	中江电力调度控制中心	安高路911开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	64.9	17	1124.1	0	4752.75	不受限	4750
4265	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线916开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	423.02	85	7326.9	2100	4758.92	不受限	4750
4266	10kV孙皇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙皇线973开关	孙家坝	300000	是	610	10565.51	公用	61.92	10	1072.4	2630	4750.01	不受限	4750
4267	10kV桥双线	大英电力调度控制中心	桥双线922开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	167.87	30	2907.5	0	4755.09	不受限	4750
4268	10kV塔城线	通川电力调度控制中心	10kV.塔城线966开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	166.7	30	2887.2	0	4761.54	不受限	4750
4269	10kV帽信线	仁寿电力调度控制中心	帽信线914开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	228.18	41	3952	0	4777.53	不受限	4750
4270	10kV齐贸三线688大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸三线948	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	36.95	8	640	1000	4775.52	不受限	4750
4271	10kV五鸳线	苍溪电力调度控制中心	五鸳线912开关	35kV五龙站	20000	否	434	7517.1	公线	114.84	26	1989	0	4776.39	不受限	4750
4272	10kV高罗线	仁寿电力调度控制中心	高罗线923开关	高家站	22000	是	380	6581.79	公线	28.01	7	485.1	0	4780.33	不受限	4750
4273	10kV大东线	乐至电力调度控制中心	10kV大东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	99.42	33	1721.95	0	4754.48	不受限	4750
4274	10kV紫源线	安岳电力调度控制中心	10kV紫源线974开关	紫竹	360000	是	430	7447.82	公线	68.23	16	1181.7	0	4776.56	不受限	4750
4275	10kV高凤线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高凤线914开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	7.97	3	138.1	0	4787.85	不受限	4750
4276	10kV城北线	蓬溪电力调度控制中心	城北线912开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	88.68	19	1536	0	4768.66	不受限	4750
4277	10kV岳林线	苍溪电力调度控制中心	岳林线915开关	岳东站	80000	否	365	6321.99	公线	53.9	15	933.6	0	4756.19	不受限	4750
4278	10kV玉龙线	射洪电力调度控制中心	玉龙线912开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	42.98	11	744.5	0	4798.06	不受限	4750
4279	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德一线913开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	89.9	22	1557	0	4771.92	不受限	4750
4280	10kV冯园线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯园线912开关	冯嘴	63000	否	352	6096.82	公线	43.42	12	752	0	4735.14	不受限	4700
4281	10kV南秀线	射洪电力调度控制中心	南秀线971开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	119.72	24	2073.6	0	4716.04	不受限	4700
4282	10kV沙中线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙中线914开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	48.56	12	841	0	4701.56	不受限	4700

4283	10kV孙城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙城线912开关	孙家坝	364000	是	480	8313.84	公用	99.51	21	1723.5	200	4727.57	不受限	4700
4284	10kV清东线	大竹电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	81500	是	340	5888.97	公线	87.29	26	1580	0	4711.18	不受限	4700
4285	10kV铝蓉线	眉山电力调度控制中心	铝蓉线925开关	铝城站	100000	否	482	8348.48	专线	159.64	33	2764.9	0	4748.73	不受限	4700
4286	10kV平禾二线	眉山电力调度控制中心	平禾二线949开关	平春	180000	否	600	10392.3	专线	267.78	45	4638	0	4715.07	不受限	4700
4287	10kV游星线	蓬溪电力调度控制中心	游星线972开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	159.49	30	2762.4	0	4720.06	不受限	4700
4288	10kV新慈线	仁寿电力调度控制中心	新慈线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	68.73	18	1190.4	0	4733.21	不受限	4700
4289	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线961开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	133.92	30	2319.5	0	4742.07	不受限	4700
4290	10kV紫含线大馈线	江油电力调度控制中心	紫含线914开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	89.17	22	1544.5	0	4706.47	不受限	4700
4291	10kV严古一线914大馈线	泸川电力调度控制中心	严古一线914开关	严湾	100000	是	482	8348.48	公线	112.17	23	1942.7	0	4736.08	不受限	4700
4292	10kV观井线	巴州电力调度控制中心	10kV观井线912	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	67.3	18	1165.6	0	4711.25	不受限	4700
4293	10kV卫新线	广元电力调度控制中心	卫新线924开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	专线	1	0.11	17.3	0	4707.71	不受限	4700
4294	10kV古永线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	古永线919开关	古蔺	127000	否	308	5334.72	专线	30.8	10	67	0	4734.25	不受限	4700
4295	10kV武九四62号线	剑阁电力调度控制中心	武九四62#线922开关	35kV武连站	12600	否	341	5906.29	专线	33.52	10	580.5	0	4735.16	不受限	4700
4296	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥棉线919开关	佳桥	120000	否	316	5473.28	公用	12.68	4	219.6	0	4706.35	不受限	4700
4297	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继城二路973开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	169.48	31	2935.4	0	4727.19	不受限	4700
4298	10kV荣臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣臭线917开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	168.2	30	2913.3	0	4749.29	不受限	4700
4299	10kV高林线大馈线	富顺电力调度控制中心	高林线914开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	95.12	21	1672.3	0	4701.64	不受限	4700
4300	10kV安瑞线大馈线	富顺电力调度控制中心	安瑞线921开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	94.07	20	1629.3	0	4744.64	不受限	4700
4301	10kV城公线912线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV城公线912开关	城中站	26000	否	335	5802.37	公线	27.72	8	480.1	0	4742.03	不受限	4700
4302	10kV代龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	代龙线921开关	南湖站	100400	否	510	8833.46	公线	186.76	37	3234.6	0	4715.51	不受限	4700
4303	10kV龙苏线	宝兴电力调度控制中心	龙苏线915开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公线	36.5	5	596.6	0	4738.89	不受限	4700
4304	10kV宝民线	宝兴电力调度控制中心	宝民线911手车开关	宝兴站	20000	是	342	5923.61	公线	98.67	10	3540	0	4738.89	不受限	4700
4305	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马岩线961开关	马蹄站	51000	否	373	6460.55	公线	63.92	17	1107.1	0	4707.39	不受限	4700
4306	10kV城紫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城紫线914开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	117.78	27	2039.9	0	4709.9	不受限	4700
4307	10kV门水线	仪陇电力调度控制中心	门水线925开关	度门站	80000	否	377	6529.83	专线	66.65	18	1154.3	0	4722.55	不受限	4700
4308	10kV乡城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城一线971开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	146.05	28	2529.6	0	4717.3	不受限	4700
4309	10kV大公线	米易电力调度控制中心	大桥线956开关	大坪子站	10000	否	395	6841.6	公线	83.43	21	1445	0	4712.44	不受限	4700
4310	10kV春江线	仪陇电力调度控制中心	春江线920开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	180.35	32	3123.7	0	4705.17	不受限	4700
4311	10kV江中二线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅱ线922开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	124.86	23	2162.5	790	4710.09	不受限	4700
4312	10kV光九线	仪陇电力调度控制中心	光九线911开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	28.35	8	491.1	0	4732.76	不受限	4700
4313	10kV湾宏线	南部电力调度控制中心	湾宏线938开关	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	67.21	18	1164	0	4712.85	不受限	4700
4314	10kV乡城三线	宣汉电力调度控制中心	乡城三线918开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	145.39	28	2518.2	0	4728.7	不受限	4700
4315	10kV星南二线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅱ线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	168.75	31	2922.7	0	4739.89	不受限	4700
4316	10kV兰城二线	青神电力调度控制中心	兰城二线922开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	0.1	20	0.2	1945	4733.78	不受限	4700
4317	10kV兴安线	仪陇电力调度控制中心	兴安线922开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	58.87	16	1044.8	0	4756.85	不受限	4700
4318	10kV土高二线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高二线922开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	80.42	18	1392.8	0	4704.02	不受限	4700
4319	10kV中博路	中江电力调度控制中心	中博路917开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	189.94	33	3289.7	0	4705.44	不受限	4700
4320	10kV连车一线	威远电力调度控制中心	连车一线911开关	连界场站	91500	是	482	8348.48	专线	113.62	24	1967.9	0	4710.88	不受限	4700
4321	10kV八湾线	内江电力调度控制中心	八湾线916开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	39.61	10	686	800	4749.38	不受限	4700
4322	10kV六青路	广汉电力调度控制中心	六青路903开关	六陵站	26000	否	484	8383.13	公线	134.79	28	2334.5	490	4720.32	不受限	4700
4323	10kV凤时一线	乐山电力调度控制中心	凤时一线966开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	122.14	28	2115.5	0	4743.42	不受限	4700
4324	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回禾一路918开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	公线	211.13	38	3656.8	250	4713.62	不受限	4700
4325	10kV叙鼎线	宜宾电力调度控制中心	叙鼎线622开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	80	19	1386	1240	4718.26	不受限	4700
4326	10kV普悦路	新都电力调度控制中心	普悦线924开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	193.79	37	3356.4	0	4702.83	不受限	4700

4327	10kV濛风路	彭州电力调度控制中心	濛风线926开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	225.87	41	3912	0	4708.42	不受限	4700
4328	10kV东安二路	绵竹电力调度控制中心	东安二路907开关	东北站	105000	是	552	9560.92	公用	169.58	31	2937.1	0	4711.64	不受限	4700
4329	10kV平卧一线	邛崃电力调度控制中心	平卧一线923开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	130.64	26	2262.6	0	4707.18	不受限	4700
4330	10kV石城线	隆昌电力调度控制中心	石城线916开关	石燕桥站	100000	是	505	8746.86	公线	59.31	12	1027.2	1250	4720.29	不受限	4700
4331	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	10kV金电线951	金堂	242000	否	330	5715.77	专线	23.63	7	409.2	0	4734.99	不受限	4700
4332	10kV平古线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平古线930开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	128.85	26	2231.7	0	4738.08	不受限	4700
4333	10kV武万线大馈线	新津电力调度控制中心	武万线909	文武	163000	是	505	8746.86	公线	129.91	26	2250	0	4747.49	不受限	4700
4334	10kV松客线大馈线	天府电力调度控制中心	松客路942开关	松林	50000	否	600	10392.3	公线	266.74	44	4620	0	4733.07	不受限	4700
4335	10kV塔成线	成都配调	塔成线928	塔子山	2*50000	是	473	0	公线	105.59	22	1828.8	0	4725.28	不受限	4700
4336	10kV东流路专线	成都配调	东流路924	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	151.73	32	2628	0	4745.34	不受限	4700
4337	10kV区文线924大馈线	天府电力调度控制中心	区文924开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	266.83	44	4621.5	0	4731.57	不受限	4700
4338	10kV堰雍线大馈线	天府电力调度控制中心	堰雍线922开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	公线	87.65	22	1518.1	0	4717.28	不受限	4700
4339	应园线	成都配调	应园线开关925	应龙	2*240000	否	476	8244.56	专线	156.62	33	2712.7	0	4707.4	不受限	4700
4340	10kV正全线	成都配调	正全路926	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	152.89	32	2648	0	4725.34	不受限	4700
4341	10kV马奇六路	成都配调	马奇六线951	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	152.08	32	2634	0	4739.34	不受限	4700
4342	10kV东纱线	成都配调	东纱路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	106.7	23	1848	0	4706.08	不受限	4700
4343	10kV益高线	成都配调	益高路906	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
4344	10kV杏医线	成都配调	杏医线913	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	108.78	23	1884	0	4670.08	不受限	4650
4345	10kV沙锦线	成都配调	沙锦线905	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
4346	10kV天镇路	都江堰电力调度控制中心	天镇路904	天马	4000+5000	否	400	6928.2	公线	91.11	23	1578	0	4657.38	不受限	4650
4347	10kV指仁路	成都配调	指仁路904	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	155.2	33	2688	0	4685.34	不受限	4650
4348	10kV音电路	成都配调	音电路911	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
4349	10kV益华线	成都配调	益华路908	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
4350	10kV涯金四路	成都配调	涯金四路940	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	156.23	33	2705.9	0	4667.44	不受限	4650
4351	10kV沙龙路	成都配调	沙龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
4352	10kV范重路	成都配调	范重路918开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	107.88	23	1868.5	0	4685.58	不受限	4650
4353	10kV新望线	成都配调	新望路934	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	156.58	33	2711.9	0	4661.44	不受限	4650
4354	10kV音川线	成都配调	音川路925	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
4355	10kV胜工线	成都配调	胜工路925	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
4356	10kV绿高路	成都配调	绿高路909	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
4357	10kV作富一线	成都配调	作富一线918开关918	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	157.18	33	2722.4	0	4650.94	不受限	4650
4358	10kV板杨路大馈线	天府电力调度控制中心	板杨路941开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	108.55	27	1304	0	4676.53	不受限	4650
4359	10kV沙充线_特	成都配调	沙充线941	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
4360	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板压路942开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	157.66	26	6760.3	0	4676.53	不受限	4650
4361	10kV绿华线	成都配调	绿华线908	绿洲	163000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
4362	10kV板航路大馈线	天府电力调度控制中心	板航路918开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	228.22	57	4740	0	4676.53	不受限	4650
4363	10kV华万线大馈线	天府电力调度控制中心	华万线942开关	华阳	50000	否	300	5196.15	公线	390.32	98	6760.3	0	4676.53	不受限	4650
4364	10kV象和五线	成都配调	象和五线942开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	155.13	33	2686.8	0	4686.54	不受限	4650
4365	10kV永红线大馈线	天府电力调度控制中心	永红线913开关	永安	10000	否	300	5196.15	公线	212.1	53	3673.6	0	4676.53	不受限	4650
4366	10kV益窑线	成都配调	益窑路905	益州	103000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
4367	10kV三波线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三波线914开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	45.1	12	844	0	4676.53	不受限	4650
4368	10kV赵龙路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公线	1	10	1	0	4676.53	不受限	4650
4369	10kV丹恒线	彭州电力调度控制中心	丹恒线999开关	牡丹	2*40000	否	300	5196.15	专线	60	20	1039.23	0	4676.53	不受限	4650
4370	10kV三普线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三普线912开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	474.6	158	8220	0	4676.53	不受限	4650
4371	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆溪线924开关	庆兴	20000+12500	否	300	5196.15	公线	408	136	7066.8	0	4676.53	不受限	4650
4372	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	暴大线914开关	暴风坪站	8000	否	300	5196.15	公线	348.95	116	6043.8	0	4676.53	不受限	4650
4373	10kV三德线	金堂电力调度控制中心	三德线914开关	三星	21000	否	300	5196.15	专线	1	10	1	0	4676.53	不受限	4650
4374	10kV三乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	48	18	864	0	4676.53	不受限	4650
4375	10kV丰镇线	简阳电力调度控制中心	丰镇线921	高丰	270000	否	300	5196.15	公线	0.46	1	8	0.01	4668.52	不受限	4650

4376	10kV羊集路大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊集路924	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	181.52	36	3144	0	4697	不受限	4650
4377	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军天线914开关	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	公线	408	136	7066.76	0	4676.53	不受限	4650
4378	10kV广上路大馈线	崇州电力调度控制中心	广上路951	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	197.79	34	3425.7	0	4694.16	不受限	4650
4379	10kV太靖线	郫都电力调度控制中心	太靖线914开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	211.21	35	3658.1	0	4655.74	不受限	4650
4380	10kV福兴一路	大邑电力调度控制中心	福兴一线924开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	0.01	1	0.01	0	4676.53	不受限	4650
4381	10kV新油路	绵竹电力调度控制中心	新油路923开关	新市	362000	否	335	5802.37	专线	30.23	9	523.6	0	4698.53	不受限	4650
4382	10kV民龙线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民龙线912开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	250.76	84	4343.1	0	4676.53	不受限	4650
4383	10kV南钢路大馈线	崇州电力调度控制中心	南钢路922	南门	2*10000	否	300	5196.15	专线	126.5	42	2142.3	0	4676.53	不受限	4650
4384	10kV石太线	新都电力调度控制中心	石太线911开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	3	16.5	0	4658.5	不受限	4650
4385	10kV光镇线	新都电力调度控制中心	光镇线922开关	光辉	100000	否	500	8660.25	公线	181.29	36	3140	0	4654.22	不受限	4650
4386	10kV铁河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁河线911开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	142	71	2300	0	4676.53	不受限	4650
4387	10kV铁高线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁高线914开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	20	10	300	0	4676.53	不受限	4650
4388	10kV解岳一线	大邑电力调度控制中心	解岳一线991开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	209.35	35	3626	0	4687.84	不受限	4650
4389	10kV东城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城一路909开关	东北站	103000	是	586	10149.82	公用	197.68	34	3423.9	0	4695.96	不受限	4650
4390	10kV杨福线	金堂电力调度控制中心	杨福线932开关	杨柳	100000	否	580	10045.89	专线	159.95	28	2770.4	1600	4670.9	不受限	4650
4391	10kV界铁线	隆昌电力调度控制中心	界铁线914开关	界市站	10000	否	300	5196.15	专线	18.06	6	312.8	0	4676.53	受限	4650
4392	10kV凤林路	中江电力调度控制中心	凤林路924开关	集凤站	20000	否	434	7517.1	公线	16.65	4	288.4	1800	4676.99	不受限	4650
4393	10kV水埝二线	乐山电力调度控制中心	水埝二线981开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	73.44	19	1272	0	4651.61	不受限	4650
4394	10kV连钟路	广汉电力调度控制中心	连钟路919开关	null	147000	否	304	5265.43	公线	4.33	1	75	0	4663.89	不受限	4650
4395	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐城一线961开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	55	1830	1026	0	4676.53	不受限	4650
4396	10kV红坡线	宜宾电力调度控制中心	红坡线635开关	红坝站	40000	是	400	6928.2	公线	39.72	10	688	160	4694.56	不受限	4650
4397	10kV城青线大馈线	夹江电力调度控制分中心	城青线913开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	133.89	26	2319	0	4692.34	不受限	4650
4398	10kV鲁楠线	宜宾电力调度控制中心	鲁楠线961开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	51.45	13	891.2	0	4651.36	不受限	4650
4399	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	江竹线623开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公用	74.5	17	1290.3	0	4667.96	不受限	4650
4400	10kV江龙线	江安电力调度控制中心	江龙线625开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	117.29	27	2031.5	0	4671.54	不受限	4650
4401	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白童线921开关	白马站	31300	否	300	5196.15	公线	359.98	128	6013	0	4676.53	不受限	4650
4402	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚亚线912开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公线	0	14	515.6	0	4676.53	不受限	4650
4403	10kV向学线	石棉电力调度控制中心	向学线954开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	52.91	18	916.4	0	4676.53	不受限	4650
4404	10kV柳秋线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳秋线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	70.12	19	1214.4	0	4662.45	不受限	4650
4405	10kV城周一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅰ线919开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	209.89	35	3635.3	0	4664.68	不受限	4650
4406	10kV营磨线大馈线	营山电力调度控制中心	营磨线913开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	141.77	28	2455.4	0	4680.65	不受限	4650
4407	10kV南川线	雨城电力调度控制中心	10kV南川线921开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	83.27	19	1442.3	0	4654.52	不受限	4650
4408	10kV营叠线大馈线	营山电力调度控制中心	营叠线927开关	营山站	102400	是	580	10045.89	公线	195.01	34	3377.6	0	4659.11	不受限	4650
4409	10kV德中线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德中线912开关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0.52	14	516.5	0	4667.53	不受限	4650
4410	10kV城商线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城商线913开关	城郊站(阆中)	40000	是	502.26	8699.4	公线	73.05	15	1265.2	1000	4694.32	不受限	4650
4411	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北周Ⅱ回912开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	97.9	15	1695.6	2600	4655.64	不受限	4650
4412	10kV梁远线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁远线927关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	201.62	39	3492	0	4660.77	不受限	4650
4413	10kV带墙二线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅱ线946开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	246.93	38	4276.8	0	4674.44	不受限	4650
4414	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热也线914开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公线	0	12	516.5	0	4676.53	不受限	4650
4415	10kV壁周线	荥经电力调度控制中心	壁周线912开关	周坪站	10000	否	300	5196.15	公线	120.45	2	4200	0	4676.53	不受限	4650

4416	10kV城易线	宝兴电力调度控制中心	城易线912开关	城南站	100000	否	317	5490.6	公线	15.53	5	269	0	4672.54	不受限	4650
4417	10kV万油线	雅安电力调度控制中心	万油线913开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	491.77	164	8517.5	0	4676.53	不受限	4650
4418	10kV金阳线大馈线	自贡电力调度控制中心	金阳线913开关	金山站	10100	否	380	6581.79	公线	71.54	19	1239	0	4684.61	不受限	4650
4419	10kV代肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	代肖线912开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	116.29	24	2014.2	0	4650.73	不受限	4650
4420	10kV邓水线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓水线918开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	223.88	37	3877.6	800	4675.47	不受限	4650
4421	10kV三双线	荣经电力调度控制中心	三双线994开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	100	50	1732	0	4676.53	不受限	4650
4422	10kV代体线大馈线	自贡电力调度控制中心	代体线944开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	181.76	32	3148	0	4653.16	不受限	4650
4423	10kV申沙线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV申沙线911小车开关	申果站	3150	否	304	5265.43	公线	3.41	1	59.1	0	4679.79	不受限	4650
4424	10kV九红线	荣经电力调度控制中心	九红线951开关	红岩桥站	20000	否	300	5196.15	公线	150	41	2598	0	4676.53	不受限	4650
4425	10kV晒河线	汉源电力调度控制中心	晒河线913开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	33.35	9	577.7	0	4687.73	不受限	4650
4426	10kV富宇线	新桥电力调度控制中心	10kV.富宇线973开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	170.51	31	2953.3	0	4695.44	不受限	4650
4427	10kV九襄线	汉源电力调度控制中心	九襄线913开关	九襄站	6300	否	300	5196.15	公线	189.14	86	3275.9	0	4676.53	不受限	4650
4428	10kV茨跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨跃线911开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	65.87	17	1140.8	100	4682.81	不受限	4650
4429	10kV干南线	汉源电力调度控制中心	干南线918开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	208.68	35	3614.4	0	4699.44	不受限	4650
4430	10kV茨水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨水线914开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4663.61	不受限	4650
4431	10kV柳镇线	洪雅电力调度控制中心	柳镇线912开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	275	79	4268	0	4676.53	不受限	4650
4432	10kV岔三线	荣经电力调度控制中心	岔三线993开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	90	30	1559	0	4676.53	不受限	4650
4433	10kV兴洞路923线路	中江电力调度控制中心	兴洞路923开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	46.86	13	811.6	0	4675.54	不受限	4650
4434	10kV上煤线	广元电力调度控制中心	上煤线935开关	上西站	80000	否	300	5196.15	专线	1.2	62600	36.2	0	4676.53	不受限	4650
4435	10kV永溪线917大馈线	泸川电力调度控制中心	永溪线917开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	68.39	16	1184.5	0	4676.76	不受限	4650
4436	10kV玉团线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉团线913开关	玉龙湖	20000	是	500	8660.25	公线	129.9	26	2249.8	0	4678.4	不受限	4650
4437	10kV桂双路大馈线	蓥华电力调度控制中心	桂双路906开关	五桂站	10000	否	377	6529.83	公线	70.67	19	1224	0	4652.85	不受限	4650
4438	10kV南龙线	广元电力调度控制中心	南龙线912开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	137.11	30	2374.8	0	4686.77	不受限	4650
4439	10kV大宾线	南江电力调度控制中心	10kV大宾线952	大坝站	6300	否	335	5802.37	公线	32.52	10	563.2	0	4658.93	不受限	4650
4440	10kV竹碑线	广元电力调度控制中心	竹碑线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	1.22	0	21.1	0	4655.43	不受限	4650
4441	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	10kV南华线915开关	南坪站	100000	否	335	5802.37	公线	30.36	9	525.8	0	4696.33	不受限	4650
4442	10kV界泥线大馈线	安州电力调度控制中心	界泥线925开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4676.53	不受限	4650
4443	10kV隐三路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐三路906开关	隐峰站	32000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650
4444	10kV南财线	射洪电力调度控制中心	南财线915开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	121.87	25	2110.8	0	4678.84	不受限	4650
4445	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸体线912	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	56.14	14	972.3	0	4653.4	不受限	4650
4446	10kV仁黑线	仁寿电力调度控制中心	仁黑线927开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	125.55	25	2174.5	0	4684.42	不受限	4650
4447	10kV高冶线	仁寿电力调度控制中心	高冶线913开关	高家站	20000	否	300	5196.15	专线	300	100	5196.15	0	4676.23	不受限	4650
4448	10kV沱城II回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅱ回960开关	塔沱站	31500	是	400	6928.2	公线	48.71	12	843.6	0	4698.96	不受限	4650
4449	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	龙北线925开关	蟠龙	100000	是	610	10565.51	公线	218.11	36	3777.6	0	4674.81	不受限	4650
4450	10kV金林线	蓬溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	163.11	30	2825	0	4657.46	不受限	4650
4451	10kV陵栾线	苍溪电力调度控制中心	陵栾线929开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	114.6	27	1984.9	0	4640.2	不受限	4600
4452	10kV任宝线	蓬溪电力调度控制中心	任宝线913开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	33.95	9	588	0	4635.86	不受限	4600
4453	10kV江丹二线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹二线917	江北	40200	是	400	6928.2	公线	53.09	13	919.6	0	4622.96	不受限	4600
4454	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西一线919开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	126.77	24	2195.6	400	4609.73	不受限	4600
4455	10kV沱城I回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅰ回951开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	175.22	32	3034.8	0	4613.94	不受限	4600
4456	10kV泸大线919大馈线	泸州电力调度控制中心	泸大线919开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	56.93	14	986	0	4639.7	不受限	4600
4457	10kV桥梨线	大英电力调度控制中心	桥梨线924开关	红旗桥	20000	是	465	8054.04	公线	104.76	23	1814.5	0	4628.73	不受限	4600
4458	10kV莱乐线	大英电力调度控制中心	莱乐线911开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	175.94	32	3047.2	0	4615.39	不受限	4600
4459	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	125.72	26	2177.4	0	4612.24	不受限	4600

4460	10kV岗文线	通川电力调度控制中心	10kV.岗文线951开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	267.44	45	4632	0	4643.13	不受限	4600
4461	10kV柏龙线631大馈线	泸州电力调度控制中心	柏龙线631	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	57.03	14	987.7	0	4638	不受限	4600
4462	10kV御涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪一线916开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	214.3	36	3711.7	0	4602.14	不受限	4600
4463	10kV广民路902#线路	中江电力调度控制中心	广民路902开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	71.5	19	1238.4	0	4638.45	不受限	4600
4464	10kV石天Ⅱ线	南江电力调度控制中心	10kV石天二线929	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	73.14	19	1266.8	0	4610.05	不受限	4600
4465	10kV普环四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环四线922开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	154.68	29	2679	0	4623.33	不受限	4600
4466	10kV观观线	广元电力调度控制中心	观观路921开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600
4467	10kV观杨线	广元电力调度控制中心	观杨路911开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	1.93	1	33.5	0	4643.03	不受限	4600
4468	10kV回木一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木一线912开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	91.63	23	1587	0	4648.38	不受限	4600
4469	10kV园上线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园上线954开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公线	212.06	35	3672.8	0	4641.04	不受限	4600
4470	10kV陈金线	广元电力调度控制中心	陈金线914开关	35kV陈家站	6300	否	300	5196.15	专线	3.34	1	57.9	0	4618.63	不受限	4600
4471	10kV安柏路914线路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	71.46	19	1237.7	0	4639.15	不受限	4600
4472	10kV阳镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳镇路913开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	212.32	35	3677.4	0	4636.44	不受限	4600
4473	10kV顶羊线	巴州电力调度控制中心	10kV顶羊线924	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	49.1	14	850.4	0	4605.56	不受限	4600
4474	10kV观赵线	广元电力调度控制中心	观赵路922开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600
4475	10kV黄园路	中江电力调度控制中心	黄园路966开关	黄鹿站	20000	否	377	6529.83	公线	73.53	20	1273.6	0	4603.25	不受限	4600
4476	10kV轮水线	广元电力调度控制中心	轮水线924开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	92.15	23	1596.1	0	4639.28	不受限	4600
4477	10kV九通线	广元电力调度控制中心	九通线973开关	九华站	80000	否	341	5906.29	专线	40.92	12	708.8	0	4606.86	不受限	4600
4478	10kV竹环线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹环线913开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	103.03	20	1784.4	600	4613.09	不受限	4600
4479	10kV白矿二线	宝兴电力调度控制中心	白矿二线914开关	白玉沟站	6300	否	300	5196.15	公线	2.29	1	39.6	0	4636.93	不受限	4600
4480	10kV兴裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV兴裕线911开关	兴富站	6300	是	335	5802.37	公线	168	50	2909.84	0	4641.9	不受限	4600
4481	10kV工宝线	汉源电力调度控制中心	工宝线962开关	万工站	40000	否	300	5196.15	专线	2.31	1	40	0	4636.53	不受限	4600
4482	10kV燕水线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕水线952开关	燕子山站	80300	否	375	6495.19	公线	69.84	19	1209.6	0	4636.07	不受限	4600
4483	10kV伏千线	南部电力调度控制中心	10kV伏千线911	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	72.06	19	1248	0	4628.85	不受限	4600
4484	10kV江加线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江加线914开关	江南站(阆中)	32500	否	373	6460.55	公线	68.76	18	1191	0	4623.49	不受限	4600
4485	10kV玲镇线大馈线	营山电力调度控制中心	玲镇线923开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	15.25	5	264.1	0	4646.26	不受限	4600
4486	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	0	10	516.64	0	4676.53	不受限	4600
4487	10kV永街线	仪陇电力调度控制中心	永街线913开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	71.99	19	1246.8	0	4630.05	不受限	4600
4488	6kV滩沟线	盐边电力调度控制中心	滩沟线678开关	三滩站	31500	否	300	5196.15	公线	1.69	1	29.2	0	4647.33	不受限	4600
4489	10kV姜华线	石棉电力调度控制中心	姜华线956开关	姜家沟站	65630	否	300	5196.15	公线	1.73	1	30	0	4646.53	不受限	4600
4490	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦玉线913开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	71.13	19	1232	0	4644.85	不受限	4600
4491	10kV南前线	攀枝花电力调度控制中心	南前线971开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	92.97	23	1610.2	0	4625.18	不受限	4600
4492	10kV春仁线	仪陇电力调度控制中心	春仁线916开关	春晖站	80000	否	565	9786.09	公线	186.33	33	3227.2	0	4601.67	不受限	4600
4493	10kV隘中线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘中线924开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	13.68	4	237	0	4640.46	不受限	4600
4494	10kV向山线	石棉电力调度控制中心	向山线973开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	2.31	1	40	0	4636.53	不受限	4600
4495	10kV芙坝线	营山电力调度控制中心	芙坝线926开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	221.43	36	3835.2	0	4617.21	不受限	4600
4496	10kV杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坡站	10000	是	380	6581.79	公线	32.78	9	567.8	80	4617.63	不受限	4600
4497	10kV大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大洲站	80000	否	319	5525.24	专线	21.34	7	369.6	0	4603.12	不受限	4600
4498	10kV虎院一线	内江电力调度控制中心	虎院一线914开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	167.33	35	2898.1	0	4615.53	不受限	4600
4499	10kV普团线	宜宾电力调度控制中心	普团线953开关	普安站	40000	是	430	7447.82	公线	77.42	18	1341	0	4617.26	不受限	4600
4500	10kV车缆线#972	乐山电力调度控制中心	车缆线972开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	130.38	30	2258.2	0	4600.72	不受限	4600
4501	10kV青镇线	资中电力调度控制中心	青镇线922开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	20.99	7	363.6	0	4640.29	不受限	4600
4502	10kV城林线	宜宾电力调度控制中心	城林线656开关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	76.27	18	1321	0	4637.26	不受限	4600
4503	10kV北民线	资中电力调度控制中心	北民线917开关	城北站	90000	否	400	6928.2	专线	93.81	23	1624.8	0	4610.58	不受限	4600

4504	10kV尖黑Ⅰ线977	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅰ回977开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	37.17	10	643.7	0	4621.73	不受限	4600
4505	10kV寿泽一线	内江电力调度控制中心	寿泽一线961开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	95.27	20	1650.1	1250	4613.53	不受限	4600
4506	10kV奉鑫线	威远电力调度控制中心	奉鑫线927开关	奉龙站	28000	否	300	5196.15	专线	4.04	1	70	0	4606.53	不受限	4600
4507	10kV山巩线	威远电力调度控制中心	山巩线912开关	山王站	12600	否	321	5559.88	公线	20.47	6	354.5	0	4649.39	不受限	4600
4508	10kV资品线	资中电力调度控制中心	资品线912开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	98.87	24	1712.4	0	4647.69	不受限	4600
4509	10kV永双路989线路	中江电力调度控制中心	永双路989开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	34.18	9	592	0	4631.86	不受限	4600
4510	10kV寿吴线	峨眉山电力调度控制分中心	寿吴线913开关	寿鹤站	32000	否	376	6512.51	公线	59	16	1022	0	4639	不受限	4600
4511	10kV杨鄢线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨鄢线912开关	杨柳湾站	81500	否	300	5196.15	公线	3.34	1	57.9	0	4618.63	不受限	4600
4512	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线935开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	87.24	20	1511	0	4613.53	不受限	4600
4513	10kV普铁路	新都电力调度控制中心	普铁线922开关	普河	100000	否	424	7343.9	专线	113.97	27	1974	0	4635.51	不受限	4600
4514	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙动二线924	沙埂	2*50000	是	400	6928.2	公线	53.39	13	924.8	0	4617.76	不受限	4600
4515	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄团线910开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	212.39	35	3678.6	0	4635.24	不受限	4600
4516	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集致线908开关	集贤	104000	否	400	6928.2	公线	496.48	124	8599.3	1600	4635.38	不受限	4600
4517	10kV万政线	新都电力调度控制中心	万政线915开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	92.01	23	1593.6	0	4641.78	不受限	4600
4518	10kV赵贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	赵贯路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公线	1	10	1	0	4641.9	不受限	4600
4519	10kV光园四路	绵竹电力调度控制中心	光园四路922开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	174.04	32	3014.4	0	4634.34	不受限	4600
4520	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗天路922开关	罗荣站	80000	否	428	7413.18	公用	118.06	28	2044.8	0	4627.06	不受限	4600
4521	10kV欧姚二线	青白江电力调度控制中心	欧姚二线935开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	117.29	24	2031.5	0	4619.57	不受限	4600
4522	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	邛西	126000	是	423	7326.57	公线	71.67	17	1241.3	0	4619.96	不受限	4600
4523	10kV美量线	新都电力调度控制中心	美量线914开关	美泉	126000	否	442	7655.66	专线	132.17	30	2289.2	0	4600.89	不受限	4600
4524	10kV劳张线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳张线924开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	81.76	18	1416	130	4620.1	不受限	4600
4525	10kV浦府线	成都配调	浦府路937	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	157.97	33	2736	0	4637.34	不受限	4600
4526	10kV板宏路大馈线	天府电力调度控制中心	板宏路919开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	2.31	1	40	0	4636.53	不受限	4600
4527	10kV牧研路大馈线	天府电力调度控制中心	牧研路923开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	93.05	23	1611.6	0	4623.78	不受限	4600
4528	10kV平双线	成都配调	平双线908开关	和平街	112000	是	473	8192.6	公线	112.23	24	1943.8	0	4610.28	不受限	4600
4529	10kV金家线	成都配调	金家线933开关	金华街	2*50000	否	473	0	专线	157.74	33	2732	0	4641.34	不受限	4600
4530	10kV棕欧线	成都配调	棕欧线922开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	159.56	34	2763.6	0	4609.74	不受限	4600
4531	10kV龙方路大馈线	天府电力调度控制中心	龙方路918开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	274.43	46	4753.2	0	4599.87	不受限	4600
4532	10kV竹中二回922	五通桥电力调度控制分中心	竹中二回922开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	129.24	26	2293	0	4635.2	不受限	4600
4533	10kV红招路	成都配调	红招路929	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	111.82	24	1936.8	0	4617.28	不受限	4600
4534	10kV南凯路	成都配调	南凯路937	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	160.05	34	2772	0	4601.34	不受限	4600
4535	10kV塘锦路	成都配调	塘锦路923	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	101.41	25	1756.5	0	4619.18	不受限	4600
4536	10kV温桐路专线	成都配调	温桐路915	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	157.83	33	2733.6	0	4639.74	不受限	4600
4537	10kV涯金一路	成都配调	涯金一路905	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	159.1	34	2755.6	0	4617.74	不受限	4600
4538	10kV高偏线大馈线	广安电力调度控制中心	高偏线4开关	高兴站	11300	否	420	7274.61	公线	61.18	15	1059.7	850	4637.45	不受限	4600
4539	10kV双都路专线	成都配调	双都路923	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	158.38	33	2743.2	0	4630.14	不受限	4600
4540	10kV东上线	成都配调	东上线916开关	东风路	138000	否	473	8192.6	专线	158.43	33	2744	0	4629.34	不受限	4600
4541	10kV南奥路专线	成都配调	南奥路908	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	160.51	34	2780	0	4593.34	不受限	4550
4542	10KV下罗线	成都配调	下罗路914	下洞槽	92000	否	473	8192.6	专线	161.48	34	2796.8	0	4576.54	不受限	4550
4543	10kV温东路	成都配调	温东路954	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	161.92	34	2804.4	0	4568.94	不受限	4550
4544	10kV正华线	成都配调	正华路951	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	115.01	24	1992	0	4562.08	不受限	4550
4545	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	162.12	34	2808	0	4565.34	不受限	4550
4546	10kV邦凯线	成都配调	邦凯线930开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	161.93	34	2804.7	0	4568.64	不受限	4550
4547	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板玻路924开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	6.65	2	115.2	0	4561.33	不受限	4550
4548	10kV车丰二线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰二线938开关	车城	240000	否	519	8989.34	专线	203.52	39	3525	0	4565.41	不受限	4550

4549	10kV通双路大馈线	崇州电力调度控制中心	通双路923	通顺	102000	是	586	10149.82	公线	205.84	35	3565.2	0	4554.66	不受限	4550
4550	10kV树祥线	青白江电力调度控制中心	树祥线926开关	红树	2*10000	否	400	6928.2	公线	95.95	24	1661.8	0	4573.58	不受限	4550
4551	10kV观明二线	沙湾电力调度控制分中心	观明二线922开关	观山站	24900	否	345	5975.58	公线	11.95	3	207	0	4573.46	不受限	4550
4552	10kV玉品路	邛崃电力调度控制中心	玉品路905	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	137.94	27	2389.2	0	4580.58	不受限	4550
4553	10kV景铁二线（主）FJF921Z	青白江电力调度控制中心	景铁二线921开关	景峰	105000	否	400	6928.2	专线	95.89	24	1660.8	0	4574.58	不受限	4550
4554	10kV平铁线	隆昌电力调度控制中心	平铁线925开关	平安站	71500	否	300	5196.15	专线	5.54	2	96	0	4580.53	受限	4550
4555	10kV栗溪路	大邑电力调度控制中心	栗溪线921开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	5.2	2	90	0	4586.53	不受限	4550
4556	10kV十天Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	十天一线919开关	十里坝	106000	是	539	9335.75	专线	137.51	26	2381.6	500	4587	不受限	4550
4557	10kV天黄线	宜宾电力调度控制中心	天黄线673开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	81.06	19	1404	0	4554.26	不受限	4550
4558	10kV桐水一线	内江电力调度控制中心	桐水一线961开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	96.32	24	1668.2	0	4567.18	不受限	4550
4559	10kV水代线	江安电力调度控制中心	水代线905开关	水清站	10000	是	400	6928.2	公线	55.59	14	962.8	0	4579.76	不受限	4550
4560	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸二线921开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	117.76	28	2039.6	0	4554.31	不受限	4550
4561	10kV明平线	宜宾电力调度控制中心	明平线952开关	明威站	10000	否	300	5196.15	公线	6.7	2	116	0	4560.53	不受限	4550
4562	10kV泰扬一路	德阳电力调度控制中心	泰扬一路954开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	214.98	36	3723.5	0	4590.34	不受限	4550
4563	10kV舟高线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟高线915开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	94.61	24	1638.6	0	4596.78	不受限	4550
4564	10kV黄农线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄农线913开关	黄丹站	13300	否	335	5802.37	公线	38.43	11	665.6	0	4556.53	不受限	4550
4565	10kV新江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新江Ⅱ线944开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	79.12	18	1370.4	0	4587.86	不受限	4550
4566	10kV舟静线921大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟静线921开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	97	24	1680	0	4555.38	不受限	4550
4567	10kV杨童线	威远电力调度控制中心	杨童线918开关	杨家湾站	90000	否	454	7863.51	专线	144.87	32	2509.1	0	4568.06	不受限	4550
4568	10kV方新一线	宜宾电力调度控制中心	方新一线654开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	80.8	19	1399.5	0	4558.76	不受限	4550
4569	10kV石镇线大馈线925	井研电力调度控制分中心	石镇线925开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	187.18	37	3242	0	4552.22	不受限	4550
4570	10kV炳源路	广汉电力调度控制中心	炳源路917开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	126.21	29	2186	0	4563.8	不受限	4550
4571	10kV江润一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江润一线913开关	江南站(阆中)	32500	否	380.2	6585.26	公线	77.31	20	1339	0	4587.73	不受限	4550
4572	10kV七碧线	雨城电力调度控制中心	10kV七碧线924开关	七盘站	71700	否	352	6096.82	专线	51.55	15	892.8	0	4594.34	不受限	4550
4573	10kV里伏四线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏四线926开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	492.73	59	8534	0	4560.31	不受限	4550
4574	10kV凤加二回	攀枝花电力调度控制中心	凤加二回922开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4575.9	不受限	4550
4575	10kV石新线	嘉陵电力调度控制中心	石新线911开关	石圭站	10300	是	390	6755	公线	47.59	12	824.2	0	4579.8	不受限	4550
4576	10kV北政线	蓬安电力调度控制中心	北政线912开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	216.14	36	3743.5	0	4556.48	不受限	4550
4577	10kV襄大线	南部电力调度控制中心	10kV襄大线915	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	74.52	20	1290.7	0	4586.15	不受限	4550
4578	10kV北邮线大馈线	南充电力调度控制中心	北邮线926开关	北湖站	103000	否	553	9578.24	专线	150.28	27	2602.8	1430	4587.62	不受限	4550
4579	10kV永武线	仪陇电力调度控制中心	永武线911开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	75.38	20	1305.6	0	4571.25	不受限	4550
4580	10kV西蚂线919大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西蚂线919开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	179.38	32	3106.8	0	4555.79	不受限	4550
4581	10kV观中线	仪陇电力调度控制中心	观中线921开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	75.38	20	1305.6	0	4571.25	不受限	4550
4582	10kV化气线	达县电力调度控制中心	10kV.化气线971开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	4.78	2	82.8	0	4593.73	不受限	4550
4583	10kV南体线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南体线922开关	南湖站	100000	是	563	9751.45	公线	186.76	33	3234.6	0	4566.56	不受限	4550
4584	10kV海盛线大馈线	富顺电力调度控制中心	海盛线923开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	174.94	32	3030	0	4591.02	不受限	4550
4585	10kV管罐线	达县电力调度控制中心	管罐线912开关	管村站	18000	否	355	6148.78	公线	56.44	16	977.6	0	4556.3	不受限	4550
4586	10kV富升一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升一线912开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	178.24	32	3087.2	0	4561.54	不受限	4550
4587	10kV代钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV代钟线918开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	92.52	21	1602.5	0	4563.6	不受限	4550
4588	10kV管镇线	达县电力调度控制中心	管镇线923开关	管村站	18000	否	355	6148.78	公线	55.52	16	961.6	0	4572.3	不受限	4550

4589	10kV黎关线	会理电力调度控制中心	黎关线913小车开关	黎溪站	100000	否	380	6581.79	专线	77.98	21	1350.6	0	4573.01	不受限	4550
4590	10kV芭普线	蒲城电力调度控制中心	芭普线922开关	芭蕉	543000	否	380	6581.79	公线	78.06	21	1352	0	4571.61	不受限	4550
4591	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中心	大江线959开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	56.95	14	986.3	0	4556.26	不受限	4550
4592	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	家玉路933开关	袁家站	100000	否	507	8781.5	公线	193.35	38	3348.9	0	4554.45	不受限	4550
4593	10kV新麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新麻线918开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	100	28	1732	1000	4580.67	不受限	4550
4594	10kV南府线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南府线914	城南	40000	是	482	8348.48	公线	122.31	25	2118.4	0	4560.38	不受限	4550
4595	10kV丹城线914大馈线	叙永电力调度控制中心	丹城线914开关	丹山	30000	是	441	7638.34	公线	89.68	20	1553.2	0	4557.47	不受限	4550
4596	10kV山合路917线路	中江电力调度控制中心	山合路917开关	松山站	100000	否	507	8781.5	公线	104.76	21	1814.4	1500	4588.95	不受限	4550
4597	10kV乐镇线大馈线	安州电力调度控制中心	乐镇线914开关	乐兴站	8000	否	400	6928.2	公用	94.45	24	1635.9	0	4599.48	不受限	4550
4598	10kV古墨一线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	古墨一线912开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	126.5	26	2191	0	4584.78	不受限	4550
4599	10kV广杭线	广元电力调度控制中心	广杭线916开关	懒土坡站	50000	否	404	6997.49	公线	100.8	25	1745.9	0	4551.84	不受限	4550
4600	10kV黎金线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎金线922开关	黎雅站	16300	否	400	6928.2	公用	96.44	24	1670.4	0	4564.98	不受限	4550
4601	10kV椿坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿坪线922开关	椿木站	16300	否	295	5109.55	公线	132.19	45	2289.6	0	4598.59	不受限	4550
4602	10kV岫白线	苍溪电力调度控制中心	岫白线916开关	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	43.34	13	750.7	0	4564.96	不受限	4550
4603	10kV东护二线	安岳电力调度控制中心	10kV东护二线911开关	东胜站	22600	是	330	5715.77	公线	92.32	25	641.6	0	4572.62	不受限	4550
4604	10kV鞍古一线	苍溪电力调度控制中心	鞍古一线911开关	马鞍山站	50000	是	580	10045.89	公线	200.65	35	3475.2	0	4561.51	不受限	4550
4605	10kV白环线	仁和电力调度控制中心	白环线975开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	142.31	32	2464.8	0	4550.01	不受限	4550
4606	10kV发黄线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发黄线912开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	79.99	21	1385.4	0	4538.21	不受限	4530
4607	10kV灵广线	彭山电力调度控制中心	灵广线929开关	灵石站	81500	是	500	8660.25	公线	137.36	27	2379	0	4549.2	不受限	4500
4608	10kV南阳线941大馈线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	公线	173.73	24	3009	3690	4524.69	不受限	4500
4609	10kV城绿线	雅安电力调度控制中心	城绿线918开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	69.47	17	1203.2	500	4532.18	不受限	4500
4610	10kV瑶星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶星一线963小车开关	瑶山站	100000	是	380	6581.79	公线	42.49	11	736	0	4529.43	不受限	4500
4611	10kV乔泥线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔泥线917小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	55.14	13	955	500	4503.26	不受限	4500
4612	10kV金象线大馈线	自贡电力调度控制中心	金象线914开关	金山站	10100	否	306	5300.08	公线	14.39	5	249.3	0	4520.77	不受限	4500
4613	10kV荣望线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣望线914开关	荣县站	90000	是	450	7794.23	公线	98.56	22	1707	0	4528.38	不受限	4500
4614	10kV宣城三线	宣汉电力调度控制中心	宣城三线922开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	157.55	30	2728.7	0	4518.2	不受限	4500
4615	10kV中姜线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中姜线923开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	74.62	14	1292.4	2800	4514.3	不受限	4500
4616	10kV太镇线923大馈线	西充电力调度控制分中心	太镇线923开关	太平站(西充)	16300	否	352	6096.82	公线	55.48	16	961	0.19	4525.95	不受限	4500
4617	10kV桃鹤线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃鹤线924开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	98.89	25	1712.8	0	4522.58	不受限	4500
4618	10kV城园线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城园线921开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	219.73	40	3805.7	250	4549.13	不受限	4500
4619	10kV桃津线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃津线912开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	98.89	25	1712.8	0	4522.58	不受限	4500
4620	10kV城思线	天全电力调度控制中心	城思线923开关	思经站	5000	是	335	5802.37	公线	262	78	4538	100	4541.9	不受限	4500
4621	10kV晋顺线大馈线	南充电力调度控制中心	晋顺线929开关	搬罾	360000	是	480	8313.84	公线	122.92	26	2129	0	4522.07	不受限	4500
4622	10kV北香线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北香线911开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	219.34	37	3798.9	0	4501.08	不受限	4500
4623	10kV峰码一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码一线921开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	236.88	43	4102.8	0	4517.62	不受限	4500
4624	10kV毗中线922大馈线	泸州电力调度控制中心	毗中线922	毗卢	5000	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1328	0	4517.19	不受限	4500
4625	10kV鞍南一线	苍溪电力调度控制中心	鞍南一线915开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	147.55	33	2555.5	0	4506.07	不受限	4500
4626	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	10kV板桥线922开关	石板站	90000	是	430	7447.82	公用	84.12	20	1457	0	4501.26	不受限	4500
4627	10kV大岭线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	大岭线926开关	大洲驿	64000	是	406	7032.13	公线	62.9	15	1089.5	0	4536.2	不受限	4500
4628	10kV青禅线	苍溪电力调度控制中心	青禅路922开关	35kV东青站	20000	否	434	7517.1	公线	129.79	30	2248	0	4517.39	不受限	4500
4629	10kV兴中一线	仁寿电力调度控制中心	兴中一线911开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	183.53	37	3178.8	0	4537.49	不受限	4500
4630	10kV龙齐一线	眉山电力调度控制中心	龙齐一线916开关	龙亭站	40000	否	550	9526.28	公线	188.42	34	3263.4	800	4510.25	不受限	4500

4631	10kV城港线661大馈线	泸州电力调度控制中心	城港线924	城东	50000	是	379	6564.47	公线	43.33	11	750.4	0	4501.18	不受限	4500
4632	10kV龙平线	射洪电力调度控制中心	龙平线974开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	87.09	20	1508.4	0	4532.99	不受限	4500
4633	10kV莲玺二线	通川电力调度控制中心	莲玺二线972开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	219.13	37	3795.3	0	4518.54	不受限	4500
4634	10kV杨中Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅱ回916	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	277.94	46	4813.9	0	4539.17	不受限	4500
4635	10kV沙下二线	剑阁电力调度控制中心	沙下二线925开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	652.9	0	4570.89	不受限	4500
4636	10kV广新路	中江电力调度控制中心	广新路910开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	55.98	15	969.6	400	4507.25	不受限	4500
4637	10kV望兴一线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴一线915	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	211.86	40	3669.5	0	4514.44	不受限	4500
4638	10kV斯坡线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯坡线954开关	斯力沟站	8000	是	400	6928.2	公线	58.6	15	1015	0	4527.56	不受限	4500
4639	10kV朝红路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝红路924开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	280.05	47	4850.4	0	4502.67	不受限	4500
4640	10kV凤兴路	中江电力调度控制中心	凤兴路926开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	78.91	21	1366.8	0	4510.05	不受限	4500
4641	10kV大广二线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广二线942开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	58.35	15	1010.7	0	4531.86	不受限	4500
4642	10kV剑源线	剑阁电力调度控制中心	剑源线917开关	剑阁站	80000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	652.9	0	4570.96	不受限	4500
4643	10kV仙府二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府二线982开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	192.75	34	3338.4	0	4545.9	不受限	4500
4644	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新二线961	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	179.15	32	3102.9	0	4545.84	不受限	4500
4645	10kV万水线大馈线	江油电力调度控制中心	万水线911开关	万寿站	40000	否	480	8313.84	公用	170.66	36	2955.9	0	4526.56	不受限	4500
4646	10kV轮建线	广元电力调度控制中心	轮建线974开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	89.08	20	1542.9	1000	4518.67	不受限	4500
4647	10kV严福线915大馈线	泸川电力调度控制中心	严福线915开关	严湾	100000	是	325	5629.17	公线	32.5	10	1254	0	4503.34	不受限	4500
4648	10kV南逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸二线944	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	277.78	46	4811.2	0	4541.87	不受限	4500
4649	10kV穿红路911大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿红路911开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	41.36	11	716.4	0	4507.46	不受限	4500
4650	10kV平青线	巴州电力调度控制中心	10kV平青线921	平梁站	26000	否	335	5802.37	公线	41.11	12	712	0	4510.13	不受限	4500
4651	10kV清牛线	巴州电力调度控制中心	10kV清牛线953	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	81.56	21	1412.7	0	4510.91	不受限	4500
4652	10kV祥体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥体线914开关	凝祥站	50000	是	400	6928.2	公用	59.62	15	1032.7	0	4509.86	不受限	4500
4653	10kV西罐线	巴州电力调度控制中心	10kV西罐线953	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	202.4	39	3505.6	0	4522.45	不受限	4500
4654	10kV平虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹一线935开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	159.35	30	2760	0	4542.33	不受限	4500
4655	10kV仓清路	中江电力调度控制中心	仓清路926开关	仓山站	22500	是	400	6928.2	公线	59.86	15	1036.8	0	4505.76	不受限	4500
4656	10kV观磨线	巴州电力调度控制中心	10kV观磨线914	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	79.45	21	1376	0	4500.85	不受限	4500
4657	10kV篾石路913线路	绵东电力调度控制中心	篾石路913开关	篾棚子站	6300	是	335	5802.37	公线	7.62	2	132	0	4509.9	不受限	4500
4658	10kV桐水二线	内江电力调度控制中心	桐水二线929开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	99.83	25	1729.1	0	4506.28	不受限	4500
4659	10kV三和一线	内江电力调度控制中心	三和一线913开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	77.36	18	1339.8	0	4521.46	不受限	4500
4660	10kV分纯线	井研电力调度控制分中心	分纯线914开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	2.94	1	51	0	4521.62	不受限	4500
4661	10kV舟坝线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟坝线913开关	舟坝站	20700	否	400	6928.2	公线	99.3	25	1719.9	0	4515.48	不受限	4500
4662	10kV新达一路	广汉电力调度控制中心	新达一路951开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	177.37	36	3072	0	4503.99	不受限	4500
4663	10kV车迎二线	乐山电力调度控制中心	车迎二线926开关	车子站	110000	是	440	7621.02	公线	90.51	21	1567.7	0	4529.12	不受限	4500
4664	10kV董镇线	威远电力调度控制中心	董镇线917开关	董家湾	420000	是	576	9976.61	公线	198.72	34	3441.8	0	4539.49	不受限	4500
4665	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金西线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	210.79	36	3650.8	0	4524.48	不受限	4500
4666	10kV叙青线	宜宾电力调度控制中心	叙青线643开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	44.17	12	765.1	0	4500.33	不受限	4500
4667	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景业二线922开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	138.29	28	2395.2	0	4533	不受限	4500
4668	10kV香丰线	彭州电力调度控制中心	香丰线906开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	218.73	36	3788.4	0	4525.44	不受限	4500
4669	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	堰锦线908开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	204.5	40	3542	0	4517.23	不受限	4500
4670	10kV美山一线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山一线918开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	202.89	39	3514	0	4545.23	不受限	4500
4671	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧丰一线936开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	122.33	25	2118.8	0	4532.27	不受限	4500
4672	10kV青川路	大邑电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	20000	是	400	6928.2	专线	58.34	15	1010.4	0	4532.16	不受限	4500

4673	10kV子林路	大邑电力调度控制中心	子林线911开关	子龙庙	80000	否	520	9006.66	公线	206.47	40	3576	0	4529.99	不受限	4500
4674	10kV简医线	简阳电力调度控制中心	简医线931开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	169.54	31	2936.4	0.0001	4532.2	不受限	4500
4675	10kV高平路大馈线（运检）	崇州电力调度控制中心	高平线944开关	高庆	195000	是	586	10149.82	专线	172.2	29	2982.5	630	4507.36	不受限	4500
4676	10kV杏星线	成都配调	杏星路909	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	2850	4523.34	不受限	4500
4677	10kV荔玉线	成都配调	荔玉线917	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	115.94	25	2008	0	4546.08	不受限	4500
4678	10kV骑勘路大馈线	天府电力调度控制中心	骑勘路907开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	99.77	25	1728	0	4507.38	不受限	4500
4679	10kV松油线943大馈线	天府电力调度控制中心	松油路943开关	松林	50000	是	553	9578.24	公线	180.14	33	3120	0	4542.59	不受限	4500
4680	10kV桐庆线	成都配调	桐庆路922	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	117.58	25	2036.4	0	4517.68	不受限	4500
4681	10kV杏文线	成都配调	杏文线914	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	116.54	25	2018.4	0	4535.68	不受限	4500
4682	10kV红马路	成都配调	红马路905	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	118.61	25	2054.4	0	4499.68	不受限	4500
4683	10kV共和路大馈线	温江电力调度控制中心	共和线915开关	共耕	156000	是	552	9560.92	公线	181.45	33	3142.7	0	4506.04	不受限	4500
4684	10kV严体三线	成都配调	严体三线918	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	116.26	25	2013.6	0	4540.48	不受限	4500
4685	10kV兴济线	蓬安电力调度控制中心	兴济线923开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	81.84	22	1413.9	0	4462.92	不受限	4462
4686	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛城线912开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公线	447.94	16	495.6	0	4485.65	不受限	4450
4687	10kV中商线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中商线914开关	阆中站	126000	否	552	9560.92	公线	237.44	43	4112.4	0	4492.43	不受限	4450
4688	10kV永文线	仪陇电力调度控制中心	永文线915开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	44.41	12	769.2	0	4454.66	不受限	4450
4689	10kV千构线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千构线926开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	12.14	4	210.3	0	4466.23	不受限	4450
4690	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	182.81	33	3166.3	0	4496.29	不受限	4450
4691	10kV星禹一线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅰ线921开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	184.22	33	3190.7	0	4471.89	不受限	4450
4692	10kV双大线	宣汉电力调度控制中心	双大线913开关	双河站	20000	是	400	6928.2	公线	61	15	1056.5	0	4486.06	不受限	4450
4693	10kV沙禁线	天全电力调度控制中心	沙禁线926开关	沙坪站	50000	是	515	8920.06	公线	141.36	27	2448.4	200	4487.65	不受限	4450
4694	10kV城凤二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅱ线929开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	190.9	32	3306.4	500	4493.58	不受限	4450
4695	10kV北振线	南部电力调度控制中心	10kV北振线925	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	286.54	47	4962.8	0	4468.22	不受限	4450
4696	10kV桂新线	蓬安电力调度控制中心	桂新线929开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	81.89	22	1418.4	0	4458.45	不受限	4450
4697	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	239.23	43	4143.5	0	4476.92	不受限	4450
4698	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	261.71	60	492.2	0	4458.6	不受限	4450
4699	10kV花灵线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花灵线917开关	火花站	90400	是	553	9578.24	公线	184.9	33	3202.5	0	4460.09	不受限	4450
4700	10kV定太线	南部电力调度控制中心	10kV定太线913	定水站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	44.05	13	762.9	0	4459.23	不受限	4450
4701	10kV里都线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里都线924开关	七里站	100000	否	481.17	8334.11	公线	174.02	36	3014	0	4486.7	不受限	4450
4702	10kV兴柏线	仪陇电力调度控制中心	兴柏线916开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	43.35	11	750.9	0	4472.96	不受限	4450
4703	10kV杨城五回	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城五回955开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	182.64	33	3163.4	0	4485.34	不受限	4450
4704	10kV荣南线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣南线919开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	113.47	24	1965.3	0	4477.93	不受限	4450
4705	10kV大新线（荥经）	荥经电力调度控制中心	大新线914开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	135.35	27	2344.3	1000	4449.92	不受限	4450
4706	10kV谢镇线	彭山电力调度控制中心	谢镇线923开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	55.42	16	959.8	0	4496.16	不受限	4450
4707	10kV萝康线	汉源电力调度控制中心	萝康线917开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	140.81	28	2438.8	0	4489.4	不受限	4450
4708	10kV回柑线大馈线	富顺电力调度控制中心	回柑线921开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专线	60.16	17	1056.3	0	4477.6	不受限	4450
4709	10kV马武线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马武线933开关	马道站	80100	是	335	5802.37	公线	9.28	3	160.8	0	4481.1	不受限	4450
4710	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	北宇线922开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	63.71	12	1103.4	2100	4459.19	不受限	4450
4711	10kV莲容线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲容线412开关	莲花寺站	63000	否	380	6581.79	公线	84.38	22	1461.4	0	4462.21	不受限	4450
4712	10kV马星二线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马星二线942开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	24.13	7	418	0	4459.46	不受限	4450
4713	10kV西金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西金线924开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	192.92	34	3341.4	0	4459.76	不受限	4450
4714	10kV板卫二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫二线938开关	板仓站	80200	否	423	7326.57	专线	122.69	29	2125	0	4468.91	不受限	4450
4715	10kV会德线大馈线	江油电力调度控制中心	会德线922开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	329.44	50	5705.9	0	4473.36	不受限	4450
4716	10kV梁独线	巴州电力调度控制中心	10kV梁独线955	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	44.31	13	767.5	0	4454.63	不受限	4450

4717	10kV镇五线	平昌电力调度控制中心	10kV镇五线912	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	38.7	12	670.3	0	4473.89	不受限	4450
4718	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	元时线913开关	35kV元山站	20000	是	453	7846.19	公线	102.67	23	1778.3	0	4498.65	不受限	4450
4719	10kV平跃二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃二线946开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	103.93	20	1800	1030	4472.33	不受限	4450
4720	10kV蓥镇路	蓥华电力调度控制中心	蓥镇路913开关	蓥华站	20000	是	507	8781.5	公线	148.71	29	2575.6	0	4449.6	不受限	4450
4721	10kV石湖二线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖二线957开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	62.66	16	1085.2	0	4457.36	不受限	4450
4722	10kV五九线923大馈线	泸川电力调度控制中心	五九线923	五通庙	30000	是	423	7326.57	公线	81.48	19	1411.2	0	4450.06	不受限	4450
4723	10kV长城线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城线908开关	长卿站	63000	是	653	11310.29	公用	264.62	41	4583.3	0	4464.93	不受限	4450
4724	10kV塔清线大馈线	安州电力调度控制中心	塔清线924开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	102.54	26	1776	0	4459.38	不受限	4450
4725	10kV黎安线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎安线913开关	黎雅站	16300	否	305	5282.75	公线	15.61	5	270.4	0	4484.08	不受限	4450
4726	10kV上渝线	广元电力调度控制中心	上渝线922开关	上西站	80000	否	341	5906.29	专线	48.63	14	842.3	0	4473.36	不受限	4450
4727	10kV化南线	巴州电力调度控制中心	10kV化南线914	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	42.4	13	734.4	0	4487.73	不受限	4450
4728	10kV望运二线	巴州电力调度控制中心	10kV望运二线922	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	214.84	41	3721.1	0	4462.84	不受限	4450
4729	10kV渔青线	巴州电力调度控制中心	10kV渔青线952	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	79.58	21	1378.4	0	4498.45	不受限	4450
4730	10kV平黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV平黄二线964	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	281.76	47	4880.1	0	4472.97	不受限	4450
4731	10kV九黎线大馈线	邻水电力调度控制中心	九黎线924开关	九龙站	34000	否	295	5109.55	公线	193	65	3821	125	4473.59	不受限	4450
4732	10kV家超线	射洪电力调度控制中心	家超线911开关	张家口	63000	是	490	8487.05	公线	133.77	27	2316.9	0	4472.74	不受限	4450
4733	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	137.11	28	2374.7	0	4484.22	不受限	4450
4734	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏开线637	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	65.3	16	1131	0	4494.7	不受限	4450
4735	10kV泸建线971大馈线	泸州电力调度控制中心	泸建线971	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	67.16	17	1163.2	0	4462.5	不受限	4450
4736	10kV大广线	仁寿电力调度控制中心	大广线922开关	大勇站	102000	否	495	8573.65	公线	186.19	38	3224.8	0	4491.49	不受限	4450
4737	10kV高三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高三线913开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	26.73	8	463	0	4462.95	不受限	4450
4738	10kV石麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石麻线923开关	石岭站	90000	是	600	10392.3	公用	222.99	37	3862.1	0	4451.74	不受限	4450
4739	10kV柏柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏柏线914开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	27.46	9	475.6	0	4450.35	不受限	4450
4740	10kV正鸿线	仁寿电力调度控制中心	正鸿线934开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	84.11	22	1456.8	0	4466.81	不受限	4450
4741	10kV板车南线	仁和电力调度控制中心	板车南线952开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	62.53	16	1083	0	4459.5	不受限	4450
4742	10kV南凯线	射洪电力调度控制中心	南凯线921开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	119.72	24	2073.6	240	4476.04	不受限	4450
4743	10kV花工二线	射洪电力调度控制中心	花工二线931开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	82.1	22	1422	0	4486.02	不受限	4450
4744	10kV府建线	成都配调	府建路910开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	118.75	25	2056.8	0	4497.28	不受限	4450
4745	10kV作轨线专线	成都配调	作轨线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	168.45	36	2917.6	0	4455.74	不受限	4450
4746	10kV西城线大馈线	广安电力调度控制中心	西城线956开关	西溪站	80000	是	480	8313.84	公线	124.67	26	2159.3	0	4491.77	不受限	4450
4747	10kV梓中线	成都配调	梓中路924	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	168.06	36	2910.8	0	4462.54	不受限	4450
4748	10kV猛建线	成都配调	猛建路925开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	118.89	25	2059.2	0	4494.88	不受限	4450
4749	10kV白尖路	都江堰电力调度控制中心	白尖路915	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	101.15	25	1752	0	4483.38	不受限	4450
4750	10kV黄周线	成都配调	黄周线909	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	119.65	25	2072.4	0	4481.68	不受限	4450
4751	10kV黄高路	成都配调	黄高线913	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	119.95	25	2077.6	0	4476.48	不受限	4450
4752	10kV荔熙路	成都配调	荔熙路928	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	119.17	25	2064	0	4490.08	不受限	4450
4753	10kV翠壹线	成都配调	翠壹线921开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	167.88	35	2907.6	0	4465.74	不受限	4450
4754	10kV白平线	成都配调	白平线915	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	119.45	25	2068.8	0	4485.28	不受限	4450
4755	10kV辰五线	成都配调	辰五路931开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	121.02	26	2096	0	4458.08	不受限	4450
4756	10kV塘勤线	成都配调	塘勤路920	塘坎街	362000	否	409	7084.09	专线	109.73	27	1900.5	0	4475.18	不受限	4450
4757	10kV毛兴二线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴二线932开关	毛家湾	240000	是	556	9630.2	公线	186.13	33	3223.7	0	4480.46	不受限	4450
4758	10kV仁多路大馈线	天府电力调度控制中心	仁多路924开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	281.29	47	4872	0	4481.07	不受限	4450
4759	10kV景学路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	景学线927开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	100.92	25	1748	0	4487.38	不受限	4450
4760	10kV官曲线	彭州电力调度控制中心	官曲线912开关	官仓	2*40000	是	390	6755	公线	54.33	14	941	0	4463	不受限	4450
4761	10kV浦合路	郫都电力调度控制中心	浦合线957开关	犀浦	182000	否	550	9526.28	专线	237.71	43	4117.2	0	4456.45	不受限	4450
4762	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大镇线972	大塘	20000	否	550	9526.28	公线	235.57	43	4080	0	4493.65	不受限	4450
4763	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高固路966	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	61.65	15	1067.8	0	4474.76	不受限	4450

4764	10kV楼南二线	青白江电力调度控制中心	楼南二线932开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	280.57	47	4859.5	0	4493.57	不受限	4450
4765	10kV美花路	新都电力调度控制中心	美花线923开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	207.66	40	3596.6	0	4462.63	不受限	4450
4766	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子青线908开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	221.09	37	3829.2	0	4484.64	不受限	4450
4767	10kV果金线	内江电力调度控制中心	果金线915开关	果湾站	10000	否	335	5802.37	公线	19.68	6	340.8	400	4481.33	不受限	4450
4768	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	青大线912开关	青龙站	12600	否	300	5196.15	公线	11.95	4	207	0	4469.53	不受限	4450
4769	10kV城庄Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城庄I线659开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	205.2	54	3554	800	4465.43	不受限	4450
4770	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾全线913开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	108.59	23	1880.8	315	4482.98	不受限	4450
4771	10kV苏职线	乐山电力调度控制中心	苏职线919开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	47.02	12	814.4	0	4451.03	不受限	4450
4772	10kV牟翠二线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠二线943开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	92.39	21	1600.2	0	4496.62	不受限	4450
4773	10kV马广线	内江电力调度控制中心	马广线925开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	42.79	11	741.2	0	4482.66	不受限	4450
4774	10kV慧镇路	罗江电力调度控制中心	慧镇路913开关	慧觉站	6300	是	380	6581.79	公线	46.63	12	807.7	0	4457.73	不受限	4450
4775	10kV南音线	南溪电力调度控制中心	南音线964开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	85.5	20	1480.8	0	4477.46	不受限	4450
4776	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线956开关	东风站	105000	否	430	7447.82	公线	127.69	30	2211.6	0	4491.44	不受限	4450
4777	10kV龙石线911大馈线	内江电力调度控制中心	龙石线911开关	龙门站	22500	是	380	6581.79	公线	39.58	10	685.5	180	4399.93	不受限	4400
4778	10KV徐站线	隆昌电力调度控制中心	徐站线918开关	徐家桥站	80000	是	600	10392.3	公线	222.08	37	3846.4	50	4417.44	不受限	4400
4779	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜会线951开关	孜岩	150000	是	430	7447.82	公线	89.57	21	1551.4	0	4406.86	不受限	4400
4780	10kV三悦二线	内江电力调度控制中心	三悦二线926开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	178.27	37	3087.7	0	4425.93	不受限	4400
4781	10kv泰环一路	德阳电力调度控制中心	泰环一路917开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	224.8	37	3893.6	0	4420.24	不受限	4400
4782	10kV平虹二路	罗江电力调度控制中心	平虹二路966开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	211.45	41	3662.4	0	4412.42	不受限	4400
4783	10kV庐龙一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙一路913开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	509.6	92	8826.2	3210	4438.74	不受限	4400
4784	10kV石三一线	井研电力调度控制分中心	石三一线924开关	石家桥站	100200	是	500	8660.25	公线	144.46	29	2502	0	4426.2	不受限	4400
4785	10kV两镇线大馈线	威远电力调度控制中心	两镇线912开关	两河站	16300	否	321	5559.88	公线	25.13	8	435.2	125	4443.69	不受限	4400
4786	10kV山凤线	江安电力调度控制中心	待用线953开关	四面山站	18300	是	320	5542.56	公用	246	77	4261	0	4434.05	不受限	4400
4787	10kV美科线	新都电力调度控制中心	美科线924开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	209.13	40	3622.2	0	4437.03	不受限	4400
4788	10kV天丹线	彭州电力调度控制中心	天丹线941开关	天彭	128000	是	553	9578.24	公线	186.26	34	3226	0	4436.59	不受限	4400
4789	10kV楼犁线	青白江电力调度控制中心	楼犁线924开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	283.38	47	4908.2	0	4444.87	不受限	4400
4790	10kV三汽路	新都电力调度控制中心	三汽线943开关	三河	103000	否	385	6668.4	专线	90.95	24	1575.2	0	4426.36	不受限	4400
4791	10kV普汉线	新都电力调度控制中心	普汉线929开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	210.07	41	3638.4	0	4420.83	不受限	4400
4792	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光城线921开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	605.5	109	10487.6	4200	4420.42	不受限	4400
4793	10kV景安线大馈线	青白江电力调度控制中心	景安线916开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	285.03	48	4936.8	0	4416.27	不受限	4400
4794	10kV通平路大馈线	崇州电力调度控制中心	通平路920	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	271.25	46	4698	0	4436.84	不受限	4400
4795	10kV赵城线	金堂电力调度控制中心	赵城线905开关	赵镇	19000	是	320	5542.56	公线	1	10	1	0	4434.05	不受限	4400
4796	10kV三团一路大馈线	郫都电力调度控制中心	三团一路911开关	三道堰	40000	是	600	10392.3	公线	225.87	38	3912	0	4401.84	不受限	4400
4797	10kV马深线	新都电力调度控制中心	马深线917开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	148.43	29	2570.8	0	4426.69	不受限	4400
4798	10kV店华路大馈线	郫都电力调度控制中心	店华线951开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	283.68	47	4913.4	0	4439.67	不受限	4400
4799	10kV望阳线	隆昌电力调度控制中心	望阳线928开关	望城坡站	95000	否	340	5888.97	公线	51.15	15	885.9	0	4414.17	不受限	4400
4800	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东湾线921开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	210.55	41	3646.8	0	4412.43	不受限	4400
4801	10kV邦汉线	成都配调	邦汉线935开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	170.95	36	2960.8	0	4412.54	不受限	4400
4802	10kV龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙天路953开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	285.03	48	4936.8	0	4416.27	不受限	4400
4803	10kV核格线	成都配调	核格线924	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	170.73	36	2957	0	4416.34	不受限	4400
4804	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	区永线921开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	283.37	47	4908	0	4445.07	不受限	4400
4805	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	面锦线926开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	242.36	44	4197.6	0	4422.82	不受限	4400
4806	10kV蓉花路	成都配调	蓉花路962	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	124.27	26	2152.3	0	4401.78	不受限	4400

4807	10kV宋镇线	广安电力调度控制中心	宋镇线958开关	宋家垭站	180000	是	368	6373.95	公线	37.96	10	657.5	0	4441.66	不受限	4400
4808	10kV浦车线	成都配调	浦车线开关954	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	171.13	36	2964	0	4409.34	不受限	4400
4809	10kV祥金路	成都配调	祥金路904	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	124.02	26	2148	0	4406.08	不受限	4400
4810	10kV东河线	成都配调	东河线906	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	124.02	26	2148	0	4406.08	不受限	4400
4811	10kV驷荷路	成都配调	驷荷路905	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	170.44	36	2952	0	4421.34	不受限	4400
4812	10kV浦四路	成都配调	浦四线927	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	169.75	36	2940	0	4433.34	不受限	4400
4813	10kV蓉桂路	成都配调	蓉桂路956	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	74.2	16	1285.1	830	4438.98	不受限	4400
4814	10kV蒲园一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园一路911	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	64.67	16	1120	0	4422.56	不受限	4400
4815	10kV祥长路	成都配调	祥长线928	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	170.76	36	2957.6	0	4415.74	不受限	4400
4816	10kV五潭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五潭线921开关	五龙站	12300	否	300	5196.15	公用	14.8	5	256.3	0	4420.23	不受限	4400
4817	10kV板机北线	仁和电力调度控制中心	板机北线978开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	64.56	16	1118.1	0	4424.46	不受限	4400
4818	10kV文板线	仁寿电力调度控制中心	文板线923开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	86.18	23	1492.6	0	4431.01	不受限	4400
4819	10kV石镇线	乐至电力调度控制中心	10kV石镇线912开关	石佛站	12600	否	285	4936.34	公用	73.2	26	1267.8	0	4442.71	不受限	4400
4820	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	86.35	23	1495.6	0	4428.01	不受限	4400
4821	10kV东镇线	苍溪电力调度控制中心	东镇线913开关	35kV东溪站	10000	是	403	6980.16	公线	106.84	27	1850.4	0	4431.74	不受限	4400
4822	10kV禾板线	仁寿电力调度控制中心	禾板线923开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	86.84	23	1504	0	4419.61	不受限	4400
4823	10kV关四线	射洪电力调度控制中心	关四线915开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	137.67	28	2384.4	0	4405.24	不受限	4400
4824	10kV鸡台线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡台线936开关	鸡石湾站	71500	是	365	6321.99	公用	37.09	10	642.4	0	4415.19	不受限	4400
4825	10kV东广二线	眉山电力调度控制中心	东广二线922开关	东馆站	81500	否	423	7326.57	公线	69.69	16	1207	945	4441.91	不受限	4400
4826	10kV望定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望定线927开关	望江站	100000	是	358	6200.74	公线	30.14	8	522	0	4438.59	不受限	4400
4827	10kV八平线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八平线913开关	八角站	10000	否	316	5473.28	公用	28.36	9	491.2	0	4434.75	不受限	4400
4828	10kV桂西线大馈线	北川电力调度控制中心	桂西线922开关	桂溪站	8000	否	310	5369.36	公用	24.13	8	418	0	4414.42	不受限	4400
4829	10kV金翰线	蓬溪电力调度控制中心	金翰线961开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	175.91	33	3046.7	0	4435.76	不受限	4400
4830	10kV晓胜线大馈线	安州电力调度控制中心	晓胜线915开关	晓坝站	40000	是	400	6928.2	公用	65.13	16	1128	0	4414.56	不受限	4400
4831	10kV姚北线	剑阁电力调度控制中心	姚北线926开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	51.33	15	889	0	4426.66	不受限	4400
4832	10kV南春线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南春线855	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	284.59	47	4929.1	0	4423.97	不受限	4400
4833	10kV祥永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永三线951开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	186.05	34	3222.4	0	4440.19	不受限	4400
4834	10kV平光二线	广元电力调度控制中心	平光二线922	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	3	0.13	51.22	0	4411.53	不受限	4400
4835	10kV柏店线	剑阁电力调度控制中心	柏店线924开关	35kV柏垭站	12600	否	341	5906.29	公线	50.86	15	880.9	0	4434.76	不受限	4400
4836	10kV朝昌路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝昌路923开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	284.9	47	4934.4	0	4418.67	不受限	4400
4837	10kV万文路955#线路	中江电力调度控制中心	万文路955开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	84.64	22	1465.9	0	4410.95	不受限	4400
4838	10kV秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	99.77	25	1728	80	4442.97	不受限	4400
4839	10kV园启线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园启线911开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	166.25	32	2879.5	0	4422.83	不受限	4400
4840	10kV鹤镇线	剑阁电力调度控制中心	鹤镇线941开关	35kV鹤龄站	6300	否	320	5542.56	公线	32	10	554.24	0	4434.06	不受限	4400
4841	10kV平二线	平昌电力调度控制中心	10kV平二线961	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	283.53	47	4910.8	0	4442.27	不受限	4400
4842	10kV下南一线	广元电力调度控制中心	下南一线912开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	152.22	34	2636.5	0	4425.07	不受限	4400
4843	10kV平昆线	广元电力调度控制中心	平昆线919开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	151.17	33	2618.2	0	4443.37	不受限	4400
4844	10kV南滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	南滨线966开关	南塔站	31500	否	655	11344.93	公用	332.86	51	5765.2	0	4445.24	不受限	4400
4845	10kV潮清线911大馈线	泸川电力调度控制中心	潮清线911开关	潮河	30000	是	423	7326.57	公线	83.07	20	1438.7	0	4422.56	不受限	4400
4846	10kV三群线大馈线	游仙电力调度控制中心	三群线906开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	223.79	37	3876	0	4437.84	不受限	4400
4847	10kV平京线	广元电力调度控制中心	平京线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	152.34	34	2638.5	0	4423.07	不受限	4400
4848	10kV郊水一线	广元电力调度控制中心	郊水一线913开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	15.94	5	276	0	4431.71	不受限	4400
4849	10kV奇杨线914大馈线	泸川电力调度控制中心	奇杨线914	奇峰	10000	否	285	4936.34	公线	28.5	10	267	0	4442.71	不受限	4400
4850	10kV平光一线	广元电力调度控制中心	平光一线912	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	2.5	0.12	40.23	0	4411.53	不受限	4400
4851	10kV大丽Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大丽Ⅰ回955	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	193.87	39	3357.9	0	4436.32	不受限	4400
4852	10kV南川线大馈线	自贡电力调度控制中心	南川线912开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	194.24	34	3364.2	0	4436.96	不受限	4400
4853	10kV万古线	雅安电力调度控制中心	万古线911开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	126.74	42	2195.2	250	4426.53	不受限	4400

4854	10kV杨城八线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城八线962开关	杨柳垭站	80000	是	552	9560.92	公线	185.63	34	3215.1	0	4433.64	不受限	4400
4855	10kV始阳线	天全电力调度控制中心	始阳线927开关	始阳站	63000	否	380	6581.79	公线	73.63	19	1275.2	200	4448.41	不受限	4400
4856	10kV西恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西恒线943开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	194.81	35	3374.1	0	4427.06	不受限	4400
4857	10kV巴阿线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴阿线911小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	13.27	4	229.9	0	4446.63	不受限	4400
4858	10kV金周线大馈线	富顺电力调度控制中心	金周线912开关	金山站	10100	是	380	6581.79	公线	47.78	13	827.6	0	4437.83	不受限	4400
4859	10kV明水线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明水线925开关	光明变电站	20000	是	320	5542.56	公线	286.19	89	4956.8	0	4434.05	不受限	4400
4860	10kV蜂盐线	宝兴电力调度控制中心	蜂盐线915开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	35.34	10	612.1	0	4417.77	不受限	4400
4861	10kV海环二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环二线921开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	241.06	44	4175.1	0	4445.32	不受限	4400
4862	10kV南滨线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南滨线924	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	282.83	47	4898.6	0	4438.88	不受限	4400
4863	10kV巴下线954大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴下线952开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公线	0	15	496.5	0	4442.71	不受限	4400
4864	10kV绕值线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕值线912开关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公线	0	15	485.2	0	4442.71	不受限	4400
4865	10kV炉农线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉农线914开关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	0	14	495.65	0	4442.71	不受限	4400
4866	10kV国觉线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国觉线912开关	国营牧场站	15000	否	285	4936.34	公线	0	14	495.5	0	4442.71	不受限	4400
4867	10kV南碧线	仪陇电力调度控制中心	南碧线916开关	丰南站	113000	是	377	6529.83	公线	44.95	12	778.6	0	4445.26	不受限	4400
4868	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定农线921	定水站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	84.57	22	1464.7	0	4412.15	不受限	4400
4869	10kV金流线大馈线	南部电力调度控制中心	金流线961开关	黄金站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	82.58	22	1430.3	0	4446.55	不受限	4400
4870	10kV木乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	木乡线912开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公线	0	14	485.6	0	4442.71	不受限	4400
4871	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	15	485.6	0	4442.71	不受限	4400
4872	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	0	16	482.2	0	4442.71	不受限	4400
4873	10kV光府线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光府线911开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	242.66	44	4202.9	0	4417.52	不受限	4400
4874	10kV中碧线	雨城电力调度控制中心	10kV中碧线919开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	67.62	17	1171.2	0	4412.93	不受限	4400
4875	10kV伏双线	南部电力调度控制中心	10kV伏双线914	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	86.99	23	1506.7	0	4370.15	不受限	4350
4876	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦顺线912开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	27.07	8	468.8	260	4381.9	不受限	4350
4877	10kV安攀线	盐边电力调度控制中心	安攀线974开关	安顺站	12500	否	350	6062.18	公线	62.32	18	1079.4	0	4376.56	不受限	4350
4878	10kV严大线	雨城电力调度控制中心	10kV严大线916手车开关	严桥站	50100	是	440	7621.02	公线	100.16	23	1734.7	0	4362.12	不受限	4350
4879	10kV棕检线	西充电力调度控制分中心	棕检线926开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	85.18	20	1475.4	0.23	4385.63	不受限	4350
4880	10kV油茶线	雅安电力调度控制中心	油茶线926手车开关	油墙碥站	16300	否	300	5196.15	公线	16.82	6	291.4	0	4385.13	不受限	4350
4881	10kV龙渔二线	荥经电力调度控制中心	龙渔二线926开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	50.54	13	875.3	1000	4360.08	不受限	4350
4882	10kV堰安线	达县电力调度控制中心	堰安线928开关	堰坝站	80000	否	300	5196.15	专线	18.11	6	313.7	0	4362.83	不受限	4350
4883	10kV阿中线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿中线915开关	阿七站	6600	是	280	4849.74	公线	98.68	35	1709.1	0	4364.77	不受限	4350
4884	10kV城茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶二线924开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	67.93	17	1176.5	0	4366.06	不受限	4350
4885	10kV汇南线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇南线919开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	131.99	27	2286	0	4378.93	不受限	4350
4886	10kV穆老线	宝兴电力调度控制中心	穆老线913开关	穆坪站	90000	是	363	6287.34	公线	37.48	10	649.2	0	4380.67	不受限	4350
4887	10kV土轻线大馈线	自贡电力调度控制中心	土轻线923开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	150.98	30	2615	0	4354.78	不受限	4350
4888	10kV燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	154.78	30	2680.8	0	4385.97	不受限	4350
4889	10kV彭云东环	彭山电力调度控制中心	彭云东环923开关	彭溪站	63000	否	500	8660.25	公线	196.18	39	3397.8	0	4396.42	不受限	4350
4890	10kV桥坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥坪线923开关	桥湾站	3150	否	285	4936.34	公线	3.52	1	60.9	0	4381.81	不受限	4350
4891	10kV下川一线	广元电力调度控制中心	下川一线914开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	155.39	34	2691.3	0	4370.27	不受限	4350
4892	10kV普环二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环二线904开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	169.11	32	2928.9	0	4373.43	不受限	4350
4893	10kV吴石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴石线913开关	吴家站	8000	否	316	5473.28	公用	32.24	10	558.4	0	4367.55	不受限	4350

4894	10kV大广一线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广一线956开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	66.55	17	1152.7	0	4389.86	不受限	4350
4895	10kV鱼颂二线946大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂二线946	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	189.39	34	3280.2	0	4368.54	不受限	4350
4896	10kV高电线	南江电力调度控制中心	10kV高电线958	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	86.3	23	1494.8	0	4382.05	不受限	4350
4897	10kV古汪线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古汪线922开关	古蔺	127000	否	300	5196.15	专线	30	10	318	0	4358.53	不受限	4350
4898	10kV正花线	南江电力调度控制中心	10kV正花线955	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	107.34	27	1859.2	0	4376.18	不受限	4350
4899	10kV南红线	南江电力调度控制中心	10kV南红线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	287.4	48	4977.8	0	4375.27	不受限	4350
4900	10kV沐杜线	广元电力调度控制中心	沐杜线922开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	专线	1.76	1	30.4	0	4381.13	不受限	4350
4901	10kV迎高线	剑阁电力调度控制中心	迎高线913开关	35kV迎水站	10000	是	377	6529.83	公线	48.72	13	843.8	0	4380.06	不受限	4350
4902	10kV平福线	广元电力调度控制中心	平福线914开关	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	1.41	0	24.4	0	4387.13	不受限	4350
4903	10kV棉麒二线923大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒二线923开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	86.76	21	1502.7	0	4358.56	不受限	4350
4904	10kV南桂线	射洪电力调度控制中心	南桂线926开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	138.64	28	2401.2	0	4388.44	不受限	4350
4905	10kV福新线971	眉山电力调度控制中心	福新线971开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	133.05	28	2304.4	0	4374.38	不受限	4350
4906	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	龙安线971开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	104.76	24	1814.4	0	4351.7	不受限	4350
4907	10kV彭海线	仁和电力调度控制中心	彭海线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	61.54	15	1065.9	0	4390.1	不受限	4350
4908	10kV安紫线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	安紫线925开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	67.16	17	1163.2	0	4379.36	不受限	4350
4909	10kV安江一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江一线919开关	安富	126000	是	406	7032.13	公线	70.82	17	1226.6	0	4399.1	不受限	4350
4910	10kV隆永线	大英电力调度控制中心	隆永线913开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	68.03	17	1178.2	0	4364.36	不受限	4350
4911	10kV红达线	仁寿电力调度控制中心	红达线917开关	红星站	100000	否	482	8348.48	专线	180.43	37	3125	0	4388.63	不受限	4350
4912	10kV城调线	蓬溪电力调度控制中心	城调线913开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	110.85	24	1920	0	4384.66	不受限	4350
4913	10kV清河线	仁寿电力调度控制中心	清河线951开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	52.69	14	912.6	0	4352.83	不受限	4350
4914	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯大线923开关	驯龙站	13600	是	430	7447.82	公用	90.53	21	1568	0	4390.26	不受限	4350
4915	10kV红宁线	蓬溪电力调度控制中心	红宁线913开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	48.27	13	836.1	0	4387.76	不受限	4350
4916	10kV辰国路_专线	成都配调	辰国路913	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	173.67	37	3008	0	4365.34	不受限	4350
4917	10kV牌源线	成都配调	牌源线开关905	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	116.15	28	2011.7	0	4363.98	不受限	4350
4918	10kV堤昆线	成都配调	堤昆线907	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	125.2	26	2168.4	0	4385.68	不受限	4350
4919	10kV正北线	成都配调	正北路929	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	124.71	26	2160	0	4394.08	不受限	4350
4920	10kV温新路	成都配调	温新路916	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	173.49	37	3004.8	0	4368.54	不受限	4350
4921	10kV东较线	成都配调	东较路922	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	124.71	26	2160	0	4394.08	不受限	4350
4922	10kV双城线	成都配调	双城线910	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	126.37	27	2188.8	0	4365.28	不受限	4350
4923	10kV佾年线	成都配调	佾年线915	勤佾	2*50000	否	409	7084.09	专线	116.72	29	2021.6	0	4354.08	不受限	4350
4924	10kV翠六线	成都配调	翠六线919	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	173.49	37	3004.8	0	4368.54	不受限	4350
4925	10kV金城线	成都配调	金城线929开关	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	127.11	27	2201.6	0	4352.48	不受限	4350
4926	10kV铁金线	成都配调	铁金路911	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	125.61	27	2175.6	0	4378.48	不受限	4350
4927	10kV西羊线	成都配调	西羊线948	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	124.71	26	2160	0	4394.08	不受限	4350
4928	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	286.85	48	4968.2	0	4384.87	不受限	4350
4929	10kV洞量线	成都配调	洞量路944	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	125.06	26	2166	0	4388.08	不受限	4350
4930	10kV浆门线	成都配调	浆门路915	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	124.5	26	2156.4	0	4397.68	不受限	4350
4931	10kV花盾线	郫都电力调度控制中心	花盾线933开关	花秋	126000	否	600	10392.3	公线	286.26	48	4958	0	4395.07	不受限	4350
4932	10kV罗新路	绵竹电力调度控制中心	罗新路914开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	88.55	21	1533.6	0	4396.94	不受限	4350
4933	10kV东卢线	内江电力调度控制中心	东卢线915开关	东兴站	100000	否	400	0	公线	107.17	27	1856.2	0	4379.18	不受限	4350
4934	10kV尖府线	乐山电力调度控制中心	尖府线978开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	143.11	33	2478.6	0	4380.32	不受限	4350
4935	10kV大桂线大馈线	内江电力调度控制中心	大桂线917开关	大洲站	80000	是	419	0	公线	83	20	1437.6	0	4368.23	不受限	4350
4936	10kV鲁柏线	宜宾电力调度控制中心	鲁柏线950开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	92.49	22	1602	0	4356.26	不受限	4350
4937	10kV银镇二线	资中电力调度控制中心	银镇二线926开关	银山站	100000	否	371	6425.91	公线	62.6	17	1084.3	315	4384.02	不受限	4350
4938	10kV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤嘉线961开关	凤凰站	120000	是	400	6928.2	公线	66.87	17	1158.2	0	4384.36	不受限	4350
4939	10kV钓茅线975大馈线	乐山电力调度控制中心	钓茅线975开关	钓鱼台站	110000	是	350	6062.18	公线	26.45	8	458.1	0	4391.64	不受限	4350
4940	10kV坪领线	宜宾电力调度控制中心	坪领线991开关	沙坪站	40000	否	320	5542.56	公线	36.35	11	629.5	0	4358.8	不受限	4350
4941	10kV新环一路	广汉电力调度控制中心	新环一路929开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公线	122.4	25	2120	1060	4395.99	不受限	4350
4942	10kV朱强一线	威远电力调度控制中心	朱强一线913开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	0	0	0	0	4378.62	不受限	4350
4943	10kV朱强二线	威远电力调度控制中心	朱强二线926开关	朱家沟站	80000	是	316	5473.28	专线	3.05	1	52.8	0	4325.82	不受限	4300

4944	10kV龙柏线	内江电力调度控制中心	龙柏线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	90	24	1552	0	4371	不受限	4300
4945	10kV拱所一路	德阳电力调度控制中心	拱所一路915开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	193.04	35	3343.4	0	4305.34	不受限	4300
4946	10kV尖牛线	乐山电力调度控制中心	尖牛线991开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	54.36	14	941.6	0	4323.83	不受限	4300
4947	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	53.11	14	919.8	0	4304.06	不受限	4300
4948	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	95000	否	319	5525.24	专线	36.16	11	626.3	0	4346.42	不受限	4300
4949	10KV通浪线	乐山电力调度控制中心	通浪线933开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	145.67	33	2523	0	4335.92	不受限	4300
4950	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	坪邦线980开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	136.05	32	2356.4	0	4346.64	不受限	4300
4951	10kV大城二路	广汉电力调度控制中心	大城二路916开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	89.2	18	1545	880	4309.22	不受限	4300
4952	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑沫一线912开关	斑竹湾站	100000	是	400	6928.2	公线	69.38	17	1201.7	0	4340.86	不受限	4300
4953	10kV斑滟二线	乐山电力调度控制中心	斑滟二线922开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	145.06	33	2512.5	0	4346.42	不受限	4300
4954	10kV张杨三线	峨眉山电力调度控制分中心	张杨三线956开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	90	21	1559	0	4302	不受限	4300
4955	10kV天乡路932线路	绵东电力调度控制中心	天乡路932开关	天池站	6300	是	352	6096.82	公线	9.97	3	172.6	400	4304.86	不受限	4300
4956	10kV劳光线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳光线925开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	70.9	16	1228	630	4308.1	不受限	4300
4957	10kV海林线	简阳电力调度控制中心	海林线933开关	海鸣	362000	是	600	10392.3	公线	231.49	39	4009.4	0.01	4304.43	不受限	4300
4958	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红华线916开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	290.36	48	5029	0	4324.07	不受限	4300
4959	10kV花科线大馈线	郫都电力调度控制中心	花科线924开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	230.83	38	3998	0	4315.84	不受限	4300
4960	10kV东医线	新都电力调度控制中心	东医线948开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	217.07	42	3759.6	0	4299.63	不受限	4300
4961	10kV沙君一线	彭州电力调度控制中心	沙君一线908	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	247.46	45	4286	0	4334.42	不受限	4300
4962	10kV望人一线	隆昌电力调度控制中心	望人一线915开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	132.17	31	2289.2	0	4304.71	受限	4300
4963	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂毗一线916开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	203.7	40	3528	0	4344.17	不受限	4300
4964	10kV汉九路	新都电力调度控制中心	汉九线909开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	216.17	42	3744	0	4315.23	不受限	4300
4965	10kV氮敦路	大邑电力调度控制中心	氮敦线911开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	71.13	18	1232	0	4310.56	不受限	4300
4966	10kV塔湾线	成都配调	塔湾线925	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.05	27	2235.2	0	4318.88	不受限	4300
4967	10kV邦蜀线	成都配调	邦蜀线916开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	176.82	37	3062.5	0	4310.84	不受限	4300
4968	10kV白玉线	成都配调	白玉线919开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	公线	175.15	37	3033.6	0	4339.74	不受限	4300
4969	10kV润城一线	成都配调	润城一路908	华润	134000	否	473	8192.6	专线	176.88	37	3063.6	0	4309.74	不受限	4300
4970	10kV洞水线	成都配调	洞水路907	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	129.33	27	2240	0	4314.08	不受限	4300
4971	10kV东桂线	成都配调	东桂路910	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.79	27	2248	0	4306.08	不受限	4300
4972	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	力湖路944开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	291.06	49	5041.2	0	4311.87	不受限	4300
4973	10kV铁君线	成都配调	铁君路933	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	177.37	37	3072	0	4301.34	不受限	4300
4974	10kV滨龙二线大馈线	天府电力调度控制中心	滨龙二路944开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	71.5	18	1238.4	0	4304.16	不受限	4300
4975	10kV金盛线	成都配调	金盛路923	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	177.32	37	3071.2	0	4302.14	不受限	4300
4976	10kV浦塑路	成都配调	浦塑线961	犀浦	2*63000 +50000	否	473	8192.6	专线	175.98	37	3048	0	4325.34	不受限	4300
4977	10kV黄马路	成都配调	黄马线925	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	129.05	27	2235.2	0	4318.88	不受限	4300
4978	10kV麻学路	成都配调	麻学路914	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	174.6	37	3024	0	4349.34	不受限	4300
4979	10kV塔通线	成都配调	塔通路910	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	128.5	27	2225.6	0	4328.48	不受限	4300
4980	10kV邦星路	成都配调	邦星路907	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	128.59	27	2227.1	0	4326.98	不受限	4300
4981	10kV双新线大馈线	广安电力调度控制中心	双新线943开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	149.59	30	2590.9	0	4337.3	不受限	4300
4982	10kV永西二线大馈线	广安电力调度控制中心	永西二线921开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	150.12	30	2600	0	4328.2	不受限	4300
4983	10kV益嗥路_专	成都配调	益嗥路947	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	53.21	16	921.6	0	4342.63	不受限	4300
4984	10kV新柏线	仁寿电力调度控制中心	新柏线931开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	93.12	25	1612.8	0	4310.81	不受限	4300
4985	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	52.75	14	913.7	0	4310.16	不受限	4300
4986	10kV杨来线931大馈线	泸州电力调度控制中心	杨来线931开关	杨桥	361130	否	525	9093.27	公线	222.78	42	3858.5	0	4325.44	不受限	4300
4987	10kV鸡沱线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	380	6581.79	公用	93.67	25	1622.4	0	4301.21	不受限	4300
4988	10kV鸡高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡高线913开关	鸡石湾站	73500	是	645	11171.73	公线	266.24	41	4611.2	0	4326.18	不受限	4300
4989	10kV象糖线	眉山电力调度控制中心	象糖线922开关	象耳站	28000	是	495	8573.65	公线	146.88	30	2543.9	0	4315.02	不受限	4300
4990	10kV关丝线	射洪电力调度控制中心	关丝线911开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	135.17	28	2341.2	125	4323.44	不受限	4300
4991	10kV安学线	射洪电力调度控制中心	安学线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	142.77	29	2472.8	0	4316.84	不受限	4300

4992	10kV元唤线	苍溪电力调度控制中心	元唤线921开关	35kV苍溪元坝站	20000	否	434	7517.1	公线	140.92	32	2440.8	0	4324.59	不受限	4300
4993	10kV岭兴线	西充电力调度控制分中心	岭兴线929开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	33.31	9	576.9	315	4331.96	不受限	4300
4994	10kV莱金线	大英电力调度控制中心	莱金线973开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	191.61	35	3318.7	0	4343.89	不受限	4300
4995	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	46.3	10	1328	1300	4325.7	不受限	4300
4996	10kV福彭线	眉山电力调度控制中心	福彭线938开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	100.91	21	1747.7	630	4301.08	不受限	4300
4997	10kV岳珍线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳珍线915开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	168.36	32	2916	0	4306.79	不受限	4300
4998	10kV灵江路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵江路904开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	52.54	14	910	0	4313.86	不受限	4300
4999	10kV石溪线大馈线	南江电力调度控制中心	10kV石溪线911	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	89.6	24	1551.8	0	4325.05	不受限	4300
5000	10kV石岛线	攀枝花西区电力调度控制中心	石岛线977开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	71.43	18	1237.2	0	4305.36	不受限	4300
5001	10kV晓睢线大馈线	安州电力调度控制中心	晓睢线919开关	晓坝站	31500	是	400	6928.2	公用	71.02	18	1230	0	4312.56	不受限	4300
5002	10kV塔工线大馈线	安州电力调度控制中心	塔工线915开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	106.14	27	1838.4	80	4316.98	不受限	4300
5003	10kV竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线916开关	竹园站	80000	否	400	6928.2	公线	111.22	28	1926.4	0	4308.98	不受限	4300
5004	10kV大盛线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913开关	大村	17300	否	308	5334.72	专线	30.8	10	454.8	0	4346.45	不受限	4300
5005	10kV奢盘线913	古蔺电力调度控制中心	10kV奢盘线913开关	奢香	10000	否	308	5334.72	公线	30.8	10	479.4	0	4321.85	不受限	4300
5006	10kV石金北线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金北线956开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	31.21	9	540.5	0	4309.24	不受限	4300
5007	10kV顶大线	巴州电力调度控制中心	10kV顶大线914	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	63.88	18	1106.4	0	4349.56	不受限	4300
5008	10kV洛镇一线	广元电力调度控制中心	洛镇一线912开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	5.77	2	100	0	4311.53	不受限	4300
5009	10kV水镇线	巴州电力调度控制中心	10kV水镇线914	水宁站	10000	否	352	6096.82	公线	200	57	1725	0	4371.82	不受限	4300
5010	10kV化岭线	巴州电力调度控制中心	10kV化岭线913	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	51.69	15	895.2	0	4326.93	不受限	4300
5011	10kV石付线	南江电力调度控制中心	10kV石付线917	石板垭站	71500	否	335	5802.37	公线	50.89	15	881.5	0	4340.63	不受限	4300
5012	10kV洛镇二线	广元电力调度控制中心	洛镇二线913开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	5.77	2	100	0	4311.53	不受限	4300
5013	10kV宏大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏大线907开关	宏仁站	50000	是	401	6945.52	公用	71.57	18	1239.6	0	4316.82	不受限	4300
5014	10kV汇雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇雅线925开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	135.1	28	2340	0	4324.93	不受限	4300
5015	10kV太家线	万源电力调度控制中心	10kV.太家线929开关	太和站	40000	是	400	6928.2	公线	70.57	18	1222.2	0	4320.36	不受限	4300
5016	10kV天峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.天峰线919开关	天星站	80000	是	465	8054.04	公线	121.47	26	2103.9	0	4339.33	不受限	4300
5017	10kV海六线大馈线	富顺电力调度控制中心	海六线918开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	190.42	35	3298	0	4323.02	不受限	4300
5018	10kV巴干线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴干线913小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	18.92	6	327.7	0	4348.83	不受限	4300
5019	10kV萝滨线	汉源电力调度控制中心	萝滨线926开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	213.46	37	3697.1	0	4339.61	不受限	4300
5020	10kV穆瓮线	青神电力调度控制中心	穆瓮线911开关	穆家埂站	30000	否	380	6581.79	公线	91.73	24	1588.7	0	4334.91	不受限	4300
5021	10kV坝福线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝福线913	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	290.37	48	5029.2	0	4308.28	不受限	4300
5022	10kV城柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城柯线912开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	109.08	27	1889.3	0	4346.08	不受限	4300
5023	10kV日马线	仪陇电力调度控制中心	日马线914开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	91.04	24	1576.8	0	4300.05	不受限	4300
5024	10kV中熊线	雨城电力调度控制中心	10kV中熊线962开关	中里站	80000	否	403	6980.16	公线	112.45	28	1947.6	0	4334.54	不受限	4300
5025	10kV梁纪线	宣汉电力调度控制中心	梁纪线914开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	220.95	42	3826.8	0	4325.97	不受限	4300
5026	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	161.73	31	2801.1	0	4334.95	不受限	4300
5027	10kV理牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理牧线914开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公线	109.4	27	1894.8	0	4340.58	不受限	4300
5028	10kV永农二线	雨城电力调度控制中心	10kV永农二线928手车开关	永兴站	100200	是	496	8590.97	公线	16.3	3	282.3	2280	4310.48	不受限	4300
5029	10kV土纳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土纳线923开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	168.15	32	2912.4	0	4334.5	不受限	4300
5030	10kV柳街线	仪陇电力调度控制中心	柳街线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	90.69	24	1570.8	0	4306.05	不受限	4300
5031	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	16	428.5	0	4286.83	不受限	4280
5032	10kV城幼线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城幼线922开关	（会东县调）城关站	15000	是	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4282.43	不受限	4280

5033	10kV崇文线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇文线912开关	会东大崇站	15700	否	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4260
5034	10kV洪城四线	洪雅电力调度控制中心	洪城四线913开关	洪川站	100000	是	503	8712.22	公线	155.95	31	2701.1	0	4268.68	不受限	4250
5035	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	52.08	14	902	0	4266.44	不受限	4250
5036	10kV科撒线	阿坝电力调度控制中心	科撒线912开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	0.17	0	3.1	0	4283.83	受限	4250
5037	10kV万观线	汉源电力调度控制中心	万观线914开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250
5038	10kV棕桂线	雅安配调	棕桂线925开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	181.86	47	3150	0	4286.83	不受限	4250
5039	10kV道工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道工线927开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	186.69	39	3233.4	0	4264.64	不受限	4250
5040	10kV乃白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃白线924开关	乃托站	90000	是	335	5802.37	公线	21.92	7	379.6	0	4262.3	不受限	4250
5041	10kV清黎线	汉源电力调度控制中心	清黎线913开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250
5042	10kV宜三线	汉源电力调度控制中心	宜三线923开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	279.28	10	4837.2	0	4286.83	不受限	4250
5043	10kV清永线	汉源电力调度控制中心	清永线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	189.14	40	3275.9	0	4286.83	不受限	4250
5044	10kV宁西一线914线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	55.8	15	966.4	0	4257.46	不受限	4250
5045	10kV万坪线	汉源电力调度控制中心	万坪线913开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	196.88	17	3410	0	4286.83	不受限	4250
5046	10kV九农线	汉源电力调度控制中心	九农线925开关	九襄站	6300	否	275	4763.14	公线	0.09	1	1.5	0	4285.33	不受限	4250
5047	10kV船月线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船月线925开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	96.29	25	1667.8	0	4255.81	不受限	4250
5048	10kV北杨二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨二线924开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	194.9	35	3375.7	0	4286.89	不受限	4250
5049	10kV棕黎线	雅安配调	棕黎线924开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	4.5	2	78	0	4286.83	不受限	4250
5050	10kV普老线	蒲城电力调度控制中心	10kV.普老线912开关	普湾站	16300	否	380	6581.79	公线	95.56	25	1655.1	0	4268.51	不受限	4250
5051	10kV道缪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道缪线918开关	道生灏站	80300	是	416	7205.33	公线	86.06	21	1490.5	0	4273.76	不受限	4250
5052	10kV罗三线	洪雅电力调度控制中心	罗三线912开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	199.68	40	3458.4	0	4257.89	不受限	4250
5053	10kV福莲线	新桥电力调度控制中心	10kV.福莲线914开关	福善站	10000	否	285	4936.34	公线	8.7	3	150.6	0	4292.11	不受限	4250
5054	10kV留镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	留镇线911开关	留佳站	10100	否	380	6581.79	公线	55.91	15	968.3	0	4297.13	不受限	4250
5055	10kV麦查线	阿坝电力调度控制中心	麦查线952开关	麦尔玛站	31500	否	335	5802.37	公线	55.43	17	960.1	0	4262.03	不受限	4250
5056	10kV康高线	石棉电力调度控制中心	康高线958开关	新康站	17600	否	275	4763.14	公线	0.09	9	1.5	0	4285.33	不受限	4250
5057	10kV定镇线	南部电力调度控制中心	10kV定镇线924	定水站(南部)	30000	否	440	7621.02	公线	148.74	34	2576.1	0	4282.82	不受限	4250
5058	10kV凌环线	南部电力调度控制中心	凌环线925开关	凌云站(南部)	40000	否	507	8781.5	公线	208.26	41	3607	0	4296.35	不受限	4250
5059	10kV襄镇线	南部电力调度控制中心	10kV襄镇线925	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	93.86	25	1625.6	0	4298.01	不受限	4250
5060	10kV湾河线	南部电力调度控制中心	10kV湾河线939	赵家湾站	90000	否	377	6529.83	公线	92.32	24	1599	0	4277.85	不受限	4250
5061	10kV中滨线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中滨线921开关	阆中站	126000	否	366.37	6345.71	公线	84.11	23	1456.8	0	4254.34	不受限	4250
5062	10kV桃乱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃乱线914开关	桃花山站(阆中)	26000	否	380.2	6585.26	公线	96.77	25	1676	0	4250.73	不受限	4250
5063	10kV陇铭线	仪陇电力调度控制中心	陇铭线k202开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	232.57	39	4028.1	0	4285.74	不受限	4250
5064	10kV杨潭线	西充电力调度控制分中心	杨潭线915开关	杨家桥站	100000	否	304	5265.43	公线	13.84	5	239.7	200	4299.19	不受限	4250
5065	10kV南坪线	米易电力调度控制中心	南坪线951开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	22.1	7	382.8	0	4281.27	不受限	4250
5066	10kV棕麓线	西充电力调度控制分中心	棕麓925开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	72.15	18	1249.7	0.35	4292.51	不受限	4250
5067	10kV江果一线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅰ线912开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	194.53	35	3369.2	0	4293.39	不受限	4250
5068	10kV朱目二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅱ线932开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	196.77	36	3408	0	4254.59	不受限	4250
5069	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春新Ⅱ线923开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	204.61	36	3543.8	0	4285.07	不受限	4250
5070	10kV正平线	南江电力调度控制中心	10kV正平线957	正直站	12600	否	300	5196.15	专线	24.46	8	423.6	0	4252.93	不受限	4250
5071	10kV普钢一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢一线903开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	174.38	33	3020.3	0	4282.03	不受限	4250
5072	10kV林朝线	南江电力调度控制中心	10kV林朝线953	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	112.55	28	1949.4	0	4285.98	不受限	4250
5073	10kV绵虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹一线952开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	194.92	35	3376	0	4286.59	不受限	4250
5074	10kV晓浮二线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮二线917开关	晓坝站	40000	否	401	6945.52	公用	115.01	29	1992	0	4258.97	不受限	4250
5075	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云莲二线924开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	217.34	42	3764.3	0	4279.34	不受限	4250

5076	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云河线922开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	161.55	36	2798.1	0	4263.47	不受限	4250
5077	10kV坳沙线915大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳沙线915开关	山峰坳	20000	是	435	7534.42	公线	101.36	23	1755.6	0	4271.94	不受限	4250
5078	10kV同生线	攀枝花西区电力调度控制中心	同生线971开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	73.49	18	1272.8	0	4269.76	不受限	4250
5079	10kV东瑞线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东瑞线912开关	东胜站	22600	是	380	6581.79	公线	57.93	15	1003.3	0	4262.13	不受限	4250
5080	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	青八线923开关	35kV东青站	20000	是	453	7846.19	公线	116.14	26	2011.6	0	4265.35	不受限	4250
5081	10kV岫烟线	苍溪电力调度控制中心	岫烟线913	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	59.08	17	1023.2	0	4292.46	不受限	4250
5082	10kV平乐二线	眉山电力调度控制中心	平乐二线924开关	平春	180000	是	390	6755	公线	64.9	17	1124.1	0	4279.9	不受限	4250
5083	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁罗线915开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	149.67	30	2592.3	0	4266.62	不受限	4250
5084	10kV松野线	眉山电力调度控制中心	松野线966开关	松江站	80000	否	423	7326.57	公线	134.65	32	2332.2	0	4261.71	不受限	4250
5085	10kV庄大二线917	眉山电力调度控制中心	庄大二线917开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	144.65	29	2505.4	100	4253.52	不受限	4250
5086	10kV龙中线	射洪电力调度控制中心	龙中线929开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	109.95	25	1904.4	0	4261.7	不受限	4250
5087	10kV打新线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	打新线913	打古	10000	是	308	5334.72	公线	30.8	10	1134	0	4267.78	不受限	4250
5088	10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江公开闭所	0	是	390	6755	公线	370.11	95	6410.5	1115	4289	不受限	4250
5089	10kV打镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	10kV打镇线911开关	打古	10000	是	308	5334.72	公线	30.8	10	1000	0	4267.78	不受限	4250
5090	10kV安广线	射洪电力调度控制中心	安广线922开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	108.66	24	1882	0	4284.1	不受限	4250
5091	10kV歧漓线	苍溪电力调度控制中心	歧漓线912开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	92.15	24	1596	0	4280.85	不受限	4250
5092	10kV姚白线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV姚白线911开关	姚市站	15000	否	330	5715.77	公用	50.15	15	868.6	0	4275.59	不受限	4250
5093	10kV石寨线911大馈线	泸州电力调度控制中心	石寨线911开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	30.91	10	535.4	0	4265.85	不受限	4250
5094	10kV禄加线	仁寿电力调度控制中心	禄加线971开关	禄加站	63000	否	380	6581.79	公线	95.83	25	1659.7	0	4263.91	不受限	4250
5095	10kV棉石线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉石线914	棉花坡	100000	是	308	5334.72	公线	30.8	10	7541	0	4266.68	不受限	4250
5096	10kV瞿洋线	射洪电力调度控制中心	瞿洋线913开关	瞿河	20100	是	307	5317.4	公线	20	6	346.4	0	4253.92	不受限	4250
5097	10kV岳信线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳信线919开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	169.05	32	2928	0	4294.79	不受限	4250
5098	10kV正星路大馈线	成都配调	正星线971	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	131.57	28	2278.8	0	4275.28	不受限	4250
5099	10kV门余线	成都配调	门余线开关923	石门	2*63000	否	473	8192.6	专线	178.93	38	3099	0	4274.34	不受限	4250
5100	10kV海莲线	成都配调	海莲路923	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	132.88	28	2301.4	0	4252.68	不受限	4250
5101	10kV牌腾路	成都配调	牌腾线952开关	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	121.61	30	2106.2	0	4269.48	不受限	4250
5102	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长越线950开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	196	36	3394.8	0	4253.94	不受限	4250
5103	10kV堤矿线	成都配调	堤矿线917开关	九里堤	128000	否	473	8192.6	专线	178.89	38	3098.4	0	4274.94	不受限	4250
5104	10kV南朋二线	成都配调	南朋二线907开关	南郊	158000	是	473	8192.6	公线	130.67	28	2263.2	0	4290.88	不受限	4250
5105	10kV堤马路	成都配调	堤马路924	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	130.6	28	2262	0	4292.08	不受限	4250
5106	10kV塘百线	成都配调	塘百路924	塘坎街	2*180000	是	409	0	公线	81.58	20	1413	0	4254.27	不受限	4250
5107	10kV东品路大馈线	天府电力调度控制中心	东品路913开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	113.16	28	1960	0	4275.38	不受限	4250
5108	10kV沈龙线	成都配调	沈龙路914	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	179.21	38	3104	0	4269.34	不受限	4250
5109	10kV松铁线922大馈线	天府电力调度控制中心	松铁路922开关	松林	50000	是	335	5802.37	专线	20.44	6	354	0	4287.9	不受限	4250
5110	10kV龙街三路大馈线	天府电力调度控制中心	龙街三路924开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	194.27	35	3364.8	0	4297.79	不受限	4250
5111	10kV三卓线大馈线	成都配调	三卓线930	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	178.82	38	3097.2	0	4276.14	不受限	4250
5112	10kV塔谷线大馈线	天府电力调度控制中心	塔谷线974开关	塔桥	63000	是	550	9526.28	公线	193.94	35	3359	0	4262.02	不受限	4250
5113	10kV粉锦线	成都配调	粉锦路922	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	177.58	38	3075.6	0	4297.74	不受限	4250
5114	10kV国仁路大馈线	天府电力调度控制中心	国仁路911开关	国玻	50000	是	500	8660.25	专线	154.29	31	2672.3	0	4255.9	不受限	4250
5115	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场线912开关	蔡场	12600	否	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	0	4286.83	不受限	4250
5116	10kV西坊线	邛崃电力调度控制中心	西坊线918开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	156.7	31	2714	0	4255.78	不受限	4250
5117	10kV新白庙一路	绵竹电力调度控制中心	新白庙一路911开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	228.5	38	3957.7	0	4286.86	不受限	4250
5118	10kV桂超线	新都电力调度控制中心	桂超线918开关	桂湖	166000	是	517	8954.7	公线	165.59	32	2868	0	4295.76	不受限	4250
5119	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄中线906开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	293.34	49	5080.6	0	4272.47	不受限	4250
5120	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨八线922开关	杨柳湾站	81500	否	275	4763.14	公线	176.032	64	3053.8	0	4286.83	不受限	4250

5121	10kV铁柱线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁柱线913开关	铁党站	6300	否	300	5196.15	公线	13	7	200	400	4276.53	不受限	4250
5122	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂新线917开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	180.83	36	3132	480	4260.17	不受限	4250
5123	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高新线969	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	73.27	18	1269	0	4273.56	不受限	4250
5124	10kV大市线大馈线	内江电力调度控制中心	大市线911开关	大洲站	80000	是	377	0	公线	53.56	14	927.6	0	4296.26	不受限	4250
5125	10kV宋庆二线	资中电力调度控制中心	宋庆二线914开关	宋家站	27000	否	328	5681.13	专线	49.62	15	859.4	0	4253.62	不受限	4250
5126	10kV银镇一路913线路	绵东电力调度控制中心	银镇一路913开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	33.76	10	584.8	0	4292.66	不受限	4250
5127	10kV威雄二线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄二线929开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	76.28	21	1321.2	0	4290.64	不受限	4250
5128	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌电一线914开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	90.46	21	1566.7	0	4294.56	不受限	4250
5129	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小得二路920开关	小汉站旧	73500	否	914	15830.94	公用	577.12	63	9995.8	0	4252.05	不受限	4250
5130	10kV通一线大馈线	乐山电力调度控制中心	通一线931开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	104.06	24	1802.3	0	4294.52	不受限	4250
5131	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	27000	否	295	5109.55	专线	19.83	7	343.4	0	4255.19	不受限	4250
5132	10kV德重一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	德重一路919开关	德阳站新	105000	是	600	10392.3	公线	130.91	22	2267.3	1750	4296.54	不受限	4250
5133	10kV鄢回路	罗江电力调度控制中心	鄢回路913开关	鄢家站	19999	是	399	6910.88	公线	73.17	18	1267.3	0	4261.4	不受限	4250
5134	10kV黄金路	中江电力调度控制中心	黄金路951开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	112.33	28	1945.6	0	4289.78	不受限	4250
5135	10kV大福路	广汉电力调度控制中心	大福路963	大塘站	126000	否	555	9612.88	公线	251.43	45	4354.7	0	4296.89	不受限	4250
5136	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	27000	否	295	5109.55	专线	19.83	7	343.4	0	4255.19	不受限	4250
5137	10kV新合线	威远电力调度控制中心	新合线915开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	45.73	12	792	0	4279.45	不受限	4250
5138	10kV东液线943	南溪电力调度控制中心	东液线943开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	72.83	18	1261.5	0	4281.06	不受限	4250
5139	10kV桂镇Ⅰ路911线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅰ路911开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	54.18	14	938.4	0	4271.61	不受限	4250
5140	10kV永街线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	永街线914开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	26.57	9	460.2	0	4216.33	不受限	4200
5141	10kV桂临线	南溪电力调度控制中心	桂临线974开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	100.61	23	1742.6	0	4215.66	不受限	4200
5142	10kV南陶线	威远电力调度控制中心	南陶线935开关	威南站	170000	否	300	5196.15	专线	24.76	8	428.8	0	4247.73	不受限	4200
5143	10kV继塔路	中江电力调度控制中心	继塔路978开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	197.26	36	3416.5	0	4246.09	不受限	4200
5144	10kV龙尤线	内江电力调度控制中心	龙尤线913开关	龙门站	10000	是	366	6339.31	公线	30.53	8	528.8	315	4227.65	不受限	4200
5145	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线624开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	100.4	23	1739	0	4219.26	不受限	4200
5146	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏池线964开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	50	12	866	2500	4203.04	不受限	4200
5147	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	坪龙线955开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	99.42	23	1722	0	4236.26	不受限	4200
5148	10kV徐兰路912线路	绵东电力调度控制中心	徐兰路912开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	12.9	5	223.4	0	4219.31	不受限	4200
5149	10kV方国线	宜宾电力调度控制中心	方国线667开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	100.76	23	1745.2	0	4213.06	不受限	4200
5150	10kV连红二线	威远电力调度控制中心	连红二线921开关	连界场站	91500	是	362	6270.02	专线	46.97	13	813.6	0	4202.42	不受限	4200
5151	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金华线971开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	146.96	30	2545.3	0	4244.34	不受限	4200
5152	10kV湾金线(林湾)	郫都电力调度控制中心	湾金线935开关	林湾	182000	是	550	9526.28	公线	196.77	36	3408	0	4213.02	不受限	4200
5153	10kV石镇二线	新都电力调度控制中心	石镇二线926开关	石板滩	20000	否	400	6928.2	公线	104.13	26	1803.6	189	4242.78	不受限	4200
5154	10kV丹龙线	彭州电力调度控制中心	丹龙线914开关	牡丹	2*40000	是	600	10392.3	公线	234.87	39	4068	0	4245.84	不受限	4200
5155	10kV塔元线	邛崃电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	210.05	42	3638.1	0	4202.9	不受限	4200
5156	10kV天场线911断路器间隔	邛崃电力调度控制中心	天场线911开关	天台	10000	是	400	6928.2	公线	77.1	19	1335.4	0	4207.16	不受限	4200
5157	10kV杨韩线	金堂电力调度控制中心	杨韩线916	杨柳	2*50000	是	580	10045.89	公线	220.95	38	3826.8	0	4209.91	不受限	4200
5158	10kV天旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天旅路913	天台	10000	是	400	6928.2	公线	76.87	19	1331.4	0	4211.16	不受限	4200
5159	10kV河马一线	新都电力调度控制中心	河马一线904开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	0.46	1	43	429	4247.53	不受限	4200
5160	10KV羊工六线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工六线938	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	208.55	41	3612	0	4229	不受限	4200
5161	10kV绵山路绵双支	绵竹电力调度控制中心	绵山路904开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公线	198.9	36	3445	0	4203.74	不受限	4200
5162	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙线920开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	206.12	41	3570	0	4224.22	不受限	4200
5163	10kV光金一路	绵竹电力调度控制中心	光金一路915开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	117.09	29	2028	0	4207.38	不受限	4200

5164	10kV绵拱路	绵竹电力调度控制中心	绵拱路908开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	196.8	36	3408.5	0	4240.24	不受限	4200
5165	10kV万音路	新都电力调度控制中心	万音线913开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	152.87	35	2647.7	0	4242.39	不受限	4200
5166	10kV板体路大馈线	天府电力调度控制中心	板体路925开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	25.91	9	448.8	0	4227.73	不受限	4200
5167	10kV车南线大馈线	天府电力调度控制中心	车南线925开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	273.67	42	4740	0	4211.24	不受限	4200
5168	10kV顺川路	成都配调	顺川路922	安顺桥	302000	是	473	8192.6	公线	133.83	28	2318	0	4236.08	不受限	4200
5169	10kV培苏线	成都配调	培苏线925	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	135.64	29	2349.3	0	4204.78	不受限	4200
5170	10kV荔三线	成都配调	荔三路913	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	133.95	28	2320	0	4234.08	不受限	4200
5171	10kV新峰线	成都配调	新峰路947开关	新园	3*63000	否	473	0	专线	181.79	38	3148.6	0	4224.74	不受限	4200
5172	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下彩路921	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	182.56	39	3162	0	4211.34	不受限	4200
5173	10kV浦永线	成都配调	浦永线992开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	135.8	29	2352	0	4202.08	不受限	4200
5174	10kV苏游路	成都配调	苏游线912	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	135.51	29	2347	0	4207.08	不受限	4200
5175	10kV猛讯路专线	成都配调	猛讯路911	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	182.91	39	3168	0	4205.34	不受限	4200
5176	10kV荔交线	成都配调	荔交线933	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	133.72	28	2316	0	4238.08	不受限	4200
5177	10kV平新路大馈线	温江电力调度控制中心	平新线913开关	公平	84000	否	400	6928.2	公线	76.54	19	1325.7	0	4216.86	不受限	4200
5178	10kV赤九线	成都配调	赤九线916	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	135.45	29	2346	0	4208.08	不受限	4200
5179	10kV双大线	成都配调	双大路921	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	135.1	29	2340	0	4214.08	不受限	4200
5180	10kV楼潭线	成都配调	楼潭路907	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	135.47	29	2346.4	0	4207.68	不受限	4200
5181	10kV平天线	成都配调	平天线915	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	134.24	28	2325.1	0	4228.98	不受限	4200
5182	10kV白贸路	成都配调	白贸路928	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	135.03	29	2338.8	0	4215.28	不受限	4200
5183	10kV安永二线974大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永二线974	安富	126000	是	423	7326.57	公线	93.45	22	1618.6	0	4242.66	不受限	4200
5184	10kV龙金线	仁寿电力调度控制中心	龙金线972开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	99.53	26	1723.8	0	4199.81	不受限	4200
5185	10kV鱼希线644大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼希线644	鱼塘	16000	是	379	6564.47	公线	59.38	16	1028.4	0	4223.18	不受限	4200
5186	10kV青亭线	苍溪电力调度控制中心	青亭路914开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	163.05	36	2824.1	0	4237.47	不受限	4200
5187	10kV彭互线	仁和电力调度控制中心	彭互线972开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	35.35	10	612.3	0	4237.44	不受限	4200
5188	10kV盟桥线	射洪电力调度控制中心	盟桥线924开关	联盟	26000	否	380	6581.79	公线	98.94	26	1713.6	0	4210.01	不受限	4200
5189	10kV芙南线	苍溪电力调度控制中心	芙南线923开关	35kV芙蓉站	32000	是	453	7846.19	公线	119.38	26	2067.6	0	4209.35	不受限	4200
5190	10kV棉竹一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹一线919	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	94.78	22	1641.6	0	4219.66	不受限	4200
5191	10kV高片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高片线912开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	41.03	13	710.7	0	4215.25	不受限	4200
5192	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	10kV.岗商线956开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	197.46	36	3420	0	4228.74	不受限	4200
5193	10kV北工线	安岳电力调度控制中心	10kV北工线914开关	北坝站	18000	是	465	8054.04	公线	23.18	5	401.5	1800	4241.73	不受限	4200
5194	10kV蓬南线	蓬溪电力调度控制中心	蓬南线918开关	蓬南	20000	是	455	7880.83	公线	121.32	27	2101.3	0	4203.36	不受限	4200
5195	10kV长民线	安岳电力调度控制中心	10kV长民线925开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	58.89	15	1020	0	4245.43	不受限	4200
5196	10kV吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线970开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	197.25	36	3416.4	0	4232.34	不受限	4200
5197	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	151.1	31	2617.1	0	4241.82	不受限	4200
5198	10kV春碑线	剑阁电力调度控制中心	春碑线925小车开关	春风站	80000	是	453	7846.19	公线	119.22	26	2064.9	0	4212.05	不受限	4200
5199	10kV千赤线	通江电力调度控制中心	10kV千赤线952	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	51.96	16	900	0	4213.02	不受限	4200
5200	10kV南城三线	平昌电力调度控制中心	10kV南城三线912	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	247.02	45	4278.4	0	4217.31	不受限	4200
5201	10kV回九线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回九线924开关	回龙站	50000	是	441	7638.34	公用	109.01	25	1888	0	4222.67	不受限	4200
5202	10kV通建线	通江电力调度控制中心	10kV通建线952	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	225.03	43	3897.6	0	4239.58	不受限	4200
5203	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯象路905开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	199.61	36	3457.2	0	4205.39	不受限	4200
5204	10kV塘东一线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘东一线927开关	塘汛站	31500	否	400	6928.2	公用	100	25	1732	2000	4235.38	不受限	4200
5205	10kV回青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回青线911开关	回龙站	50000	是	394	6824.28	公用	71.02	18	1230	0	4229.42	不受限	4200
5206	10kV九澳线	广元电力调度控制中心	九澳线926开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	29.23	10	506.3	0	4201.41	不受限	4200
5207	10kV竹油线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹油线912开关	石竹站	20000	否	505	8746.86	公线	167.37	33	2898.8	730	4243.37	不受限	4200
5208	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	8.95	3	155	0	4287.71	不受限	4200
5209	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤新线915开关	凤凰站	40000	是	350	6062.18	公线	34.84	10	603.5	0	4246.24	不受限	4200
5210	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	11.85	4	205.2	0	4237.51	不受限	4200
5211	10kV日来线	仪陇电力调度控制中心	日来线922开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	95.54	25	1654.8	0	4222.05	不受限	4200

5212	10kV隘得线	宣汉电力调度控制中心	隘得线923开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	38.76	11	671.4	0	4206.06	不受限	4200
5213	10kV青穆二线	青神电力调度控制中心	青穆二线928开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	37.35	9	646.9	1000	4214.36	不受限	4200
5214	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开I线912开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	公线	14.3	3	247.6	3460	4202.59	不受限	4200
5215	10kV北平二线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅱ回915开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	151.8	27	2629.2	800	4233.39	不受限	4200
5216	10kV光业三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业III线924开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	198.75	36	3442.4	0	4220.19	不受限	4200
5217	10kV新水线	盐边电力调度控制中心	新水线972开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	25.26	8	437.5	0	4239.03	不受限	4200
5218	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅱ线925开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	236.6	43	4097.9	315	4207.52	不受限	4200
5219	10kV西洋一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋一线918开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	208.14	41	3605	0	4236	不受限	4200
5220	10kV三罗线	蒲城电力调度控制中心	三罗线913开关	三墩站	20000	是	400	6928.2	公线	75.14	19	1301.5	0	4241.06	不受限	4200
5221	10kV快龙线	荥经电力调度控制中心	快龙线928开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	70	17	1212	2000	4235.38	不受限	4200
5222	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板康线934开关	板仓站	80000	否	563	9751.45	公线	186.49	33	3230	1330	4216.3	不受限	4200
5223	10kV南公线大馈线	自贡电力调度控制中心	南公线926开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	161.75	29	2801.5	800	4199.66	不受限	4200
5224	10kV高广线大馈线	富顺电力调度控制中心	高广线921开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	127.26	27	2143.5	0	4230.44	不受限	4200
5225	10kV宜永线	汉源电力调度控制中心	宜永线924开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	3.49	1	60.4	0	4226.43	不受限	4200
5226	10kV汇众线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇众线924开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	139.49	29	2416	0	4248.93	不受限	4200
5227	10kV阿荞线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿荞线913开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	25.01	7	433.1	0	4208.8	不受限	4200
5228	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	是	486	8417.77	公线	145.08	30	2512.8	0	4221.42	不受限	4200
5229	10kV船西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船西线938开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	206.37	41	3574.4	0	4219.82	不受限	4200
5230	10kV西山线大馈线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	157.86	31	2734.1	0	4235.68	不受限	4200
5231	10kV锁工一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV锁工一线912开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	203	30	3516	2715	4244.44	不受限	4200
5232	10kV胜群线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜群线929开关	胜利站	100000	是	510	8833.46	公线	168.02	33	2910.1	0	4156.67	不受限	4150
5233	10kV攀镇二线	宝兴电力调度控制中心	攀镇二线921开关	攀超站	12600	是	300	5196.15	公线	98.67	37	1709	0	4156.92	不受限	4150
5234	10kV崇镇线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇镇线915开关	会东大崇站	12500	否	390	6755	公线	109.04	28	1888.5	0	4191	不受限	4150
5235	10kV油湖线	雅安电力调度控制中心	油湖线924开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	202.66	49	5315.8	500	4176.53	不受限	4150
5236	10kV回先线大馈线	富顺电力调度控制中心	回先线913开关	回龙站	16500	否	345	5975.58	公线	34.78	10	602.4	0	4178.06	不受限	4150
5237	10kV龙若线	宝兴电力调度控制中心	龙若线914开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公线	33.72	10	584	0	4154.89	不受限	4150
5238	10kV乃托线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃托线913开关	乃托站	25000	否	335	5802.37	公线	59.08	18	1023.3	0	4198.83	不受限	4150
5239	10kV土南线大馈线	自贡电力调度控制中心	土南线921开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	133.31	28	2309	160	4195.93	不受限	4150
5240	10kV梯报线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯报线958开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	14.2	5	246	0	4196.71	不受限	4150
5241	10kV城区二线	万源电力调度控制中心	10kV.城区二线922开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	198.78	36	3442.9	0	4178.12	不受限	4150
5242	10kV万虫路	汉源电力调度控制中心	万虫线915开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	5.8	2	100.5	0	4186.33	不受限	4150
5243	10kV安滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.安滩线912开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	164	54	2982.5	0	4156.92	不受限	4150
5244	10kV桅溪线	旺苍电力调度控制中心	桅溪线914开关	桅杆坝站	80000	否	354	6131.46	公线	76.35	22	1322.4	0	4195.91	不受限	4150
5245	10kV舒柏线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒柏线917开关	舒平	360200	否	550	9526.28	公线	253.09	46	4383.6	0	4190.05	不受限	4150
5246	10kV黄镇一线	彭山电力调度控制中心	黄镇一线913开关	黄丰站	10000	是	482	8348.48	公线	120.35	25	2084.4	400	4194.38	不受限	4150
5247	10kV太罗线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗线963开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	200.13	36	3466.3	0	4154.72	不受限	4150
5248	10kV坪丘线	南部电力调度控制中心	10kV坪丘线914	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	56.54	17	979.2	0	4164.99	不受限	4150
5249	10kV向营线	石棉电力调度控制中心	向营线972开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	159.23	51	2692.6	0	4156.92	不受限	4150
5250	10kV坪西线	南部电力调度控制中心	10kV坪西线913	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	57.17	17	990.2	0	4153.99	不受限	4150
5251	10kV栗擦线	石棉电力调度控制中心	栗擦线952开关	栗子坪站	100130	是	300	5196.15	公线	69.28	23	1200	0	4156.92	不受限	4150
5252	10kV庙通线	营山电力调度控制中心	庙通线912开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	16.9	6	292.7	0	4156.92	不受限	4150
5253	10kV庙大线	营山电力调度控制中心	庙大线913开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	30	10	519.62	0	4156.92	不受限	4150
5254	10kV新月线	盐边电力调度控制中心	新月线957开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	29.27	10	506.9	0	4169.63	不受限	4150
5255	10kV新方线	盐边电力调度控制中心	新方线977开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	27.59	9	477.9	0	4198.63	不受限	4150

5256	10kV梁龙线	宣汉电力调度控制中心	梁龙线962开关	梁原站	100000	否	435	7534.42	公线	150.14	35	2600.4	0	4180.58	不受限	4150
5257	10kV春海线	仪陇电力调度控制中心	春海线947开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	209.88	37	3635.1	0	4193.77	不受限	4150
5258	10kV安新线	石棉电力调度控制中心	安新线955开关	安全站	6300	是	300	5196.15	公线	115.59	39	2002	0	4156.92	不受限	4150
5259	10kV带顺线大馈线	南充电力调度控制中心	带顺线926开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	239.91	43	4155.3	315	4150.12	不受限	4150
5260	10kV带陈二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅱ线916开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	172.51	31	2987.8	500	4174.79	不受限	4150
5261	10kV穿江路913大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿江路913开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	公线	99.21	26	1718.4	0	4158.45	不受限	4150
5262	10kV九铅线大馈线	江油电力调度控制中心	九铅线914开关	九岭站	6300	否	269	4659.22	公用	100	37	1732	0	4193.3	不受限	4150
5263	10kV会园二线大馈线	江油电力调度控制中心	会园二线943开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	171.41	33	2968.8	0	4167.25	不受限	4150
5264	10kV长龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙二线905开关	长卿站	63000	是	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4156.92	不受限	4150
5265	10kV嘉石二线922大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石二线922开关	嘉明	40000	否	325	5629.17	公线	50.23	15	870	0	4196.25	不受限	4150
5266	10kV南虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹二线929开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	180.82	34	3131.8	0	4170.53	不受限	4150
5267	10kV顺肖线634大馈线	泸川电力调度控制中心	顺肖线634	顺龙	40000	是	300	5196.15	公线	30	10	545	0	4156.92	不受限	4150
5268	10kV万昆线	广元电力调度控制中心	万昆线933开关	万源站	100000	否	319	5525.24	专线	45.97	14	796.2	0	4176.52	不受限	4150
5269	10kV乔大线	广元电力调度控制中心	乔大线912开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	119.86	30	2076	0	4159.38	不受限	4150
5270	10kV平清路	中江电力调度控制中心	平清路912开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	117.6	29	2036.8	0	4198.58	不受限	4150
5271	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南虹线962开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	165.59	37	2868	0	4193.57	不受限	4150
5272	10kV化镇线	巴州电力调度控制中心	10kV化镇线916	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	60.35	18	1045.2	0	4176.93	不受限	4150
5273	10kV南院线	广元电力调度控制中心	南院线923开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	167.35	37	2898.5	0	4163.07	不受限	4150
5274	10kV竹下线	广元电力调度控制中心	竹下线919开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	27.79	9	481.3	0	4195.23	不受限	4150
5275	10kV玉观线	巴州电力调度控制中心	10kV玉观线959	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	102.32	27	1772.2	0	4151.41	不受限	4150
5276	10kV沐骑二线	广元电力调度控制中心	沐骑二线923开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	公线	13.95	5	241.6	0	4169.93	不受限	4150
5277	10kV桥农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥农线916开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	79.91	20	1384.1	0	4158.46	不受限	4150
5278	10kV凤石线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤石线913开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	30	10	968	0	4156.92	不受限	4150
5279	10kV南环线大馈线	邻水电力调度控制中心	南环线922开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	58.85	15	1019.2	1380	4162.56	不受限	4150
5280	10kV东博线	射洪电力调度控制中心	东博线917开关	城东	16000	是	400	6928.2	公线	78.2	20	1354.5	0	4188.06	不受限	4150
5281	10kV东体线	射洪电力调度控制中心	东体线913开关	城东	16000	是	300	5196.15	公线	2	1	2	0	4156.92	不受限	4150
5282	10kV新天线647大馈线	泸州电力调度控制中心	新天线916开关	新房子	141000	否	463	8019.4	公线	174.4	38	3020.6	0	4196.86	不受限	4150
5283	10kV河新一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新一线914开关	河西	100000	是	302	5230.79	公线	30.2	10	1124	0	4184.63	不受限	4150
5284	10kV城奎线665大馈线	泸州电力调度控制中心	城奎线928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	115.81	26	2005.8	0	4160.3	不受限	4150
5285	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV.金花一回955开关	金山站	150000	是	410	7101.41	公线	87.76	21	1520	0	4161.13	不受限	4150
5286	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	单彭线921开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	66.32	19	1148.6	0	4167.06	不受限	4150
5287	10kV打场线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	打场线914	打古	10000	是	302	5230.79	公线	30.2	10	1100	0	4184.63	不受限	4150
5288	10kV鸡墨线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡墨线932开关	鸡石湾站	73500	是	380	6581.79	公线	62.68	16	1085.6	0	4179.83	不受限	4150
5289	10kV仁荟线	仁寿电力调度控制中心	仁荟线922开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	154.23	31	2671.3	0	4187.62	不受限	4150
5290	10kV大高线	眉山电力调度控制中心	大高线911开关	大石桥站	103000	否	300	5196.15	专线	27.66	9	479	0	4197.53	不受限	4150
5291	10kV东城四线	大竹电力调度控制中心	东城四线922开关	东柳站	40000	是	400	6928.2	公线	78.84	20	1365.5	0	4177.06	不受限	4150
5292	10kV温长线	大英电力调度控制中心	温长线919开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	130.05	24	2252.4	1250	4160.19	不受限	4150
5293	10kV东林线	安岳电力调度控制中心	10kV东林线913开关	东胜站	22600	是	430	7447.82	公线	101.93	24	1765.5	0	4192.76	不受限	4150
5294	10kV红琪线	蓬溪电力调度控制中心	红琪线912开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	191.63	35	3319	0	4163.46	不受限	4150
5295	10kV茜瑞线936大馈线	泸州电力调度控制中心	茜瑞线936	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	176.12	38	3050.4	0	4167.06	不受限	4150
5296	10kV岳龙线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳龙线961开关	岳阳站	90000	否	428	7413.18	公线	144.6	34	2504.4	0	4167.46	不受限	4150
5297	10kV温节线	成都配调	温节线991开关	温家河	192000	是	473	8192.6	公线	138.15	29	2392.8	0	4161.28	不受限	4150
5298	10kV官承线	广安电力调度控制中心	官承线915开关	官盛站	175600	是	486	8417.77	公线	146.36	30	2535	0	4199.22	不受限	4150
5299	10kV五铁二路	成都配调	五铁二线975	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	136.85	29	2370.3	0	4183.78	不受限	4150

5300	10kV金泉路	成都配调	金泉路912	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	137.92	29	2388.8	0	4165.28	不受限	4150
5301	10kV官特线	广安电力调度控制中心	官特线916开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	150.87	28	2613	570	4174.75	不受限	4150
5302	10kV范智路	成都配调	范智路935	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	3200	4173.34	不受限	4150
5303	10kV塘华路专线	成都配调	塘华路922	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	127.05	31	2200.5	0	4175.18	不受限	4150
5304	10kV晖塔线	成都配调	晖塔线922	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	136.67	29	2367.1	0	4186.98	不受限	4150
5305	10kV九龙二路大馈线	天府电力调度控制中心	九龙二路924开关	九江	40000	是	300	5196.15	专线	219.86	55	6328.8	0	4156.92	不受限	4150
5306	10kV翠羊线	成都配调	翠羊线913开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	184.64	39	3198	0	4175.34	不受限	4150
5307	10kV板平路大馈线	天府电力调度控制中心	板平路914开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	75.06	13	1300	0	4156.92	不受限	4150
5308	10kV板卫路大馈线	天府电力调度控制中心	板卫线916开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	255.89	64	3515.2	0	4156.92	不受限	4150
5309	10kV沈九路	成都配调	沈九路924	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	137.64	29	2384	0	4170.08	不受限	4150
5310	10kV板升路大馈线	天府电力调度控制中心	板升路912开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	342.26	114	8313.6	0	4156.92	不受限	4150
5311	10kV板东路大馈线	天府电力调度控制中心	板东路951开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	294.18	74	3180.8	0	4156.92	不受限	4150
5312	10kV草水线	成都配调	草水路934	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	86.51	21	1498.4	0	4168.87	不受限	4150
5313	10kV文士线905大馈线	天府电力调度控制中心	文士路905开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	380.89	69	2730.7	0	4156.92	不受限	4150
5314	10kV毛北线大馈线	天府电力调度控制中心	毛北线926开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	257.03	46	4451.8	0	4168.62	不受限	4150
5315	10kV冠庙线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠庙线914开关	冠英站	18000	否	300	5196.15	公线	25.87	9	448.1	40	4188.43	不受限	4150
5316	10kV九贸路大馈线	天府电力调度控制中心	九贸路915开关	九江	40000	是	300	5196.15	公线	172.62	29	2989.8	0	4156.92	不受限	4150
5317	10kV玉土路	绵竹电力调度控制中心	玉土路901开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	122.62	41	3.2	0	4153.72	不受限	4150
5318	10kV旗竹路大馈线	郫都电力调度控制中心	旗竹路912开关	战旗	6300	是	300	5196.15	公线	274	90	4200	0	4156.92	不受限	4150
5319	10kV普丰二线(专线)	新都电力调度控制中心	普丰二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	212.49	42	3680.4	0	4191.77	不受限	4150
5320	10kV九永线	彭州电力调度控制中心	九永线923开关	九陇	########	是	300	5196.15	公线	72.71	24	1259.4	0	4156.92	不受限	4150
5321	10kV大工二线	青白江电力调度控制中心	大工二线925开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	158.66	32	2748	0	4180.2	不受限	4150
5322	10kV经达二路	彭州电力调度控制中心	经达二路924	经纬	153000	否	423	7326.57	专线	138.29	33	2395.2	0	4198.71	不受限	4150
5323	10kV桂园一线	新都电力调度控制中心	桂园一线909开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	147.58	33	2556	150	4184.09	不受限	4150
5324	10kV东城六路	绵竹电力调度控制中心	东城六路916开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公线	199.18	36	3449.8	0	4198.94	不受限	4150
5325	10kV天隆路	彭州电力调度控制中心	天隆路905	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	257.85	47	4466	0	4154.42	不受限	4150
5326	10kV金湾路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金湾路954	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	209.38	42	3626.4	0	4167.82	不受限	4150
5327	10kV集鑫路	彭州电力调度控制中心	集鑫路909	集贤	2*50000	否	800	13856.41	专线	477.6	60	8272	0	4198.77	不受限	4150
5328	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂化线924开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	157.27	36	2724	0	4166.09	不受限	4150
5329	10kV固镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固镇路922	固驿	6300	是	300	5196.15	公线	1	0	17.2	0	4156.92	不受限	4150
5330	10kV夹旅线	邛崃电力调度控制中心	夹旅线912开关	夹关	20000	是	300	5196.15	公线	1	0	17.2	0	4156.92	不受限	4150
5331	10kV泉镇线	青白江电力调度控制中心	泉镇线919开关	清泉	10000	是	300	5196.15	公线	10	3	173.2	0	4156.92	不受限	4150
5332	10kV店林线	郫都电力调度控制中心	店林线920开关	雍店	170000	是	600	10392.3	专线	238.63	40	4133.1	0	4180.74	不受限	4150
5333	10kV五安线大馈线	简阳电力调度控制中心	五安线915开关	五星	22000	是	539	9335.75	公线	79.15	15	1370.8	1945	4152.8	不受限	4150
5334	10kV牟祥线	青白江电力调度控制中心	牟祥线924开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	10	3	173.2	0	4156.92	不受限	4150
5335	10kV大祥线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大祥线927开关	大湾	2*40000	是	597	10340.34	专线	236.88	40	4102.8	0	4169.47	不受限	4150
5336	10kV霖成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖成路908	霖雨	18000	是	400	6928.2	公线	79.91	20	1384	0	4158.56	不受限	4150
5337	10kV堰天线	新都电力调度控制中心	堰天线924开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	164.32	33	2846	0	4151.49	不受限	4150
5338	10KV土五线	乐山电力调度控制中心	土五线914开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	278.78	114	4764	0	4156.92	不受限	4150
5339	10kV佛晶二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛晶二线929开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	22.69	7	393	0	4151.9	不受限	4150
5340	10kV庐亨二路961大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨二路961开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	277.69	48	4809.6	0	4153.76	不受限	4150
5341	10kV青茅线大馈线	乐山电力调度控制中心	青茅线914开关	青平站	16300	是	300	5196.15	公线	311.6	136	5687	0	4156.92	不受限	4150
5342	10kV新滨Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新滨Ⅰ线949开关	建新站	40000	是	400	6928.2	公线	77.71	19	1346	0	4196.56	不受限	4150
5343	10kV万肉线	内江电力调度控制中心	万肉线922开关	万里坡站	30000	否	300	5196.15	专线	27.6	9	478.1	0	4198.43	不受限	4150
5344	10kV三镇路	广汉电力调度控制中心	三镇路907开关	三星堆站	122000	否	486	8417.77	公线	164.82	34	2854.6	565	4156.39	不受限	4150

5345	10kV斑铁二线	乐山电力调度控制中心	斑铁二线925开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	111.17	25	1925.5	0	4171.32	不受限	4150
5346	10kV渔坡线	隆昌电力调度控制中心	渔坡线913开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	56.73	15	982.6	0	4158.13	不受限	4150
5347	10kV银镇二路914线路	绵东电力调度控制中心	银镇二路914开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	39.39	11	682.3	0	4195.16	不受限	4150
5348	10kV斑罗路	罗江电力调度控制中心	斑罗路925开关	斑竹站	113000	是	400	6928.2	公线	80.83	20	1400	0	4142.56	不受限	4100
5349	10kV沐海线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐海线918开关	沐川站	71500	否	400	6928.2	公线	121.29	30	2100.7	0	4134.68	不受限	4100
5350	10kV象桂线	宜宾电力调度控制中心	象桂线636开关	象鼻站	12600	是	400	6928.2	公线	82.48	21	1428.5	0	4114.06	不受限	4100
5351	10kV三墅线大馈线	内江电力调度控制中心	三墅线916开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	50.64	11	877	2500	4136.63	不受限	4100
5352	10kV尖石线	乐山电力调度控制中心	尖石线981开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	158.67	36	2748.2	0	4110.72	不受限	4100
5353	10kV小复线	威远电力调度控制中心	小复线917开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	45.55	14	788.9	0	4121.46	不受限	4100
5354	10kV阳浩线	乐山电力调度控制中心	阳浩线989开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	113.07	26	1958.4	0	4138.42	不受限	4100
5355	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江南线606开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	149.84	35	2595.3	0	4107.74	不受限	4100
5356	10kV南城三路	罗江电力调度控制中心	南城三路917开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	175.58	34	3041	0	4136.62	不受限	4100
5357	10kV资新线	资中电力调度控制中心	资新线913开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	110.3	27	1910.4	315	4134.69	不受限	4100
5358	10kV雒城一路	广汉电力调度控制中心	雒城一路911开关	雒城站	73500	是	534	9249.15	公用	110.65	21	1916.4	1340	4142.92	不受限	4100
5359	10KV凤朝线	乐山电力调度控制中心	凤朝线928开关	凤凰站	120000	是	450	7794.23	公线	120.61	27	2088.9	0	4146.48	不受限	4100
5360	10kV清河线大馈线	威远电力调度控制中心	清河线916开关	清溪站	90000	是	560	9699.48	公线	157.61	28	2729.8	900	4129.78	不受限	4100
5361	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大城三路962开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	150.16	31	2600.7	0	4133.52	不受限	4100
5362	10kV竹来线	井研电力调度控制分中心	竹来线914开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	8.75	3	151.6	0	4135.23	不受限	4100
5363	10kV欧渡线	青白江电力调度控制中心	欧渡线916开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	193.56	40	3352.5	0	4129.96	不受限	4100
5364	10kV石木线	新都电力调度控制中心	石木线915开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	31.76	11	550	0	4126.53	不受限	4100
5365	10kV金达路	金堂电力调度控制中心	金达线929开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	210.67	42	3648.8	0	4145.42	不受限	4100
5366	10kV何豪线	新津电力调度控制中心	何豪线920开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	82.86	21	1435.2	0	4107.36	不受限	4100
5367	10kV兴烈线	金堂电力调度控制中心	兴烈线919开关	福兴	20000	是	580	10045.89	公线	225.87	39	3912	0	4124.71	不受限	4100
5368	10kV高维路大馈线	崇州电力调度控制中心	高维路949	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	230.02	39	3984	0	4135.86	不受限	4100
5369	10kV羊工八线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工八线914开关	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	215.47	43	3732	0	4109	不受限	4100
5370	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	242.6	40	4201.8	0	4112.04	不受限	4100
5371	10kV鹤源二路	大邑电力调度控制中心	鹤源二线922开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	专线	31.45	10	544.8	0	4131.73	不受限	4100
5372	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子潘一线917开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	242.22	40	4195.2	0	4118.64	不受限	4100
5373	10kV店双路大馈线	郫都电力调度控制中心	店双路949开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	303.04	51	5248.7	0	4104.37	不受限	4100
5374	10kV东澜线	新都电力调度控制中心	东澜线949开关	东骏	100000	是	517	8954.7	公线	128.04	25	2217.6	825	4121.16	不受限	4100
5375	10kV欧福二线	青白江电力调度控制中心	欧福二线933开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	195.25	41	3381.8	0	4100.66	不受限	4100
5376	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹天线926开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	228.57	44	3958.8	0	4100.43	不受限	4100
5377	10kV阳信路大馈线	天府电力调度控制中心	阳信路944开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	121.85	30	2110.4	0	4124.98	不受限	4100
5378	10kV塔城一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城一线964开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	203.41	37	3523	0	4139.59	不受限	4100
5379	10kV天信线大馈线	天府电力调度控制中心	天信线916开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	302.81	50	5244.6	0	4108.47	不受限	4100
5380	10kV大众二路大馈线	天府电力调度控制中心	大众二线953开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	300.79	50	5209.6	0	4143.47	不受限	4100
5381	10kV东巷路大馈线	天府电力调度控制中心	东巷路905开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	120.55	30	2088	0	4147.38	不受限	4100
5382	10kV象仁一线	成都配调	象仁一线927开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	188.38	40	3262.8	0	4110.54	不受限	4100
5383	10kV桐云线	成都配调	桐云线924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	139.75	30	2420.4	0	4133.68	不受限	4100
5384	10kV香达线大馈线	天府电力调度控制中心	香达线924开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	302.17	50	5233.6	0	4119.47	不受限	4100
5385	10kV环医路	成都配调	环医路923	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	188.78	40	3269.6	0	4103.74	不受限	4100
5386	10kV牌江线	成都配调	牌江线开关916	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	129.87	32	2249.4	0	4126.28	不受限	4100
5387	10kV羊配路	成都配调	羊配路928	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	129.52	32	2243.3	0	4132.38	不受限	4100
5388	10kV荔尚路	成都配调	荔尚路910	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	188.45	40	3264	0	4109.34	不受限	4100
5389	10kV益丰线	成都配调	益丰路944	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	66.17	20	1146	0	4118.23	不受限	4100
5390	10kV桥港二线	成都配调	桥港二路935	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	140.37	30	2431.2	0	4122.88	不受限	4100

5391	10kV麻图路	成都配调	麻图路936	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	187.47	40	3247	0	4126.34	不受限	4100
5392	10kV桥金二路	成都配调	桥金二路926	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	187.76	40	3252	0	4121.34	不受限	4100
5393	10kV土锋线	成都配调	土锋线908开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	187.07	40	3240	0	4133.34	不受限	4100
5394	10kV锦誉二线	成都配调	锦誉二线开关935	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.38	40	3245.5	0	4127.84	不受限	4100
5395	10kV翠机线	成都配调	翠机线开关925	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	187.62	40	3249.6	0	4123.74	不受限	4100
5396	10kV东桥线	苍溪电力调度控制中心	东桥线914开关	35kV东溪站	10000	否	400	6928.2	公线	120.88	30	2093.6	0	4141.78	不受限	4100
5397	10kV茜枇线918大馈线	泸州电力调度控制中心	茜枇线918	茜草坝	40000	是	463	8019.4	公线	131.29	28	2273.9	0	4141.62	不受限	4100
5398	10kV歧南线	苍溪电力调度控制中心	歧南线916开关	35kV歧坪站	8000	否	281	4867.06	公线	15.94	6	276	0	4104.35	不受限	4100
5399	10kV富加线	仁寿电力调度控制中心	富加线962开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	208.55	42	3612	0	4104.29	不受限	4100
5400	10kV擂任线大馈线	北川电力调度控制中心	擂任线926开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公线	30.83	10	534	0	4142.53	不受限	4100
5401	10kV柏钟线925大馈线	泸州电力调度控制中心	柏钟线925开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	86.73	21	1502.2	0	4123.5	不受限	4100
5402	10kV白镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白镇线911	白节	10000	是	300	5196.15	公线	30	10	952	0	4144.12	不受限	4100
5403	10kV爱工一线	眉山电力调度控制中心	爱工一线916开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	148.22	31	2567.1	0	4111.68	不受限	4100
5404	10kV厂一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂一线615	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	26.6	10	530	0	4146.53	不受限	4100
5405	10kV黄氮线916大馈线	泸州电力调度控制中心	黄氮线916开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	179.22	39	3104.1	0	4113.36	不受限	4100
5406	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线916开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	126.79	28	2196	0	4108.66	不受限	4100
5407	10kV庄高线	眉山电力调度控制中心	庄高线911开关	庄店站	50000	否	283	4901.7	专线	16.1	6	278.9	0	4132.63	不受限	4100
5408	10kV自仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自仁线912开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公线	6.56	2	113.7	0	4112.5	不受限	4100
5409	10kV春巴线	剑阁电力调度控制中心	春巴线917开关	春风站	80000	否	300	5196.15	专线	31.09	10	538.4	0	4138.13	不受限	4100
5410	10kV石光线	南江电力调度控制中心	10kV石光线918	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	101.3	27	1754.5	0	4122.35	不受限	4100
5411	10kV灵云路大馈线	蒌华电力调度控制中心	灵云路906开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	63.28	17	1096	0	4127.86	不受限	4100
5412	10kV科五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五二线926开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	486.96	60	8434.2	0	4145.68	不受限	4100
5413	10kV花镇线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇线959开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	241.86	40	4189	0	4124.84	不受限	4100
5414	10kV南星线	广元电力调度控制中心	南星线925开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	168.75	37	2922.8	0	4138.77	不受限	4100
5415	10kV九电线	广元电力调度控制中心	九电线972开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	34.34	11	594.8	0	4112.91	不受限	4100
5416	10kV洛清线	广元电力调度控制中心	洛清线914开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	17.32	6	300	0	4111.53	不受限	4100
5417	10kV会圣线大馈线	江油电力调度控制中心	会圣线935开关	会昌站	50000	是	552	9560.92	公线	203.31	37	3521.3	0	4127.44	不受限	4100
5418	10kV虎气线	广元电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎跳站	10300	否	264	4572.61	专线	3	0.12	51.3	0	4115.35	不受限	4100
5419	10kV西枣线	巴州电力调度控制中心	10kV西枣线952	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	225.65	44	3908.3	0	4119.75	不受限	4100
5420	10kV通南线	通江电力调度控制中心	10kV通南线853	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	232.94	45	4034.6	0	4102.58	不受限	4100
5421	10kV北沙线大馈线	北川电力调度控制中心	北沙线941开关	北川站	50000	否	400	6928.2	公线	121.49	30	2104.2	0	4131.18	不受限	4100
5422	10kV高汇三线	攀枝花电力调度控制中心	高汇三线925开关	高梁坪站	25000	否	300	5196.15	公线	33.05	11	572.5	0	4104.03	不受限	4100
5423	10kV龙里线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙里线911开关	龙蟠站	16300	否	345.1	5977.31	公线	71.05	21	1230.6	0	4148.98	不受限	4100
5424	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨镇线911开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	5.65	2	97.9	0	4110.99	不受限	4100
5425	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	31.38	10	543.5	1.53	4131.5	不受限	4100
5426	10kV草田线	石棉电力调度控制中心	草田线911开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	65.62	17	1136.6	0	4128.83	不受限	4100
5427	10kV叶绿线（绿水921）大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线921开关	绿水站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	118.48	27	2052	0	4114.1	不受限	4100
5428	10kV消老线（老林）大馈线	营山电力调度控制中心	消老线913开关	老林站(营山)	7150	是	445	7707.63	公线	118.12	27	2045.9	0	4120.2	不受限	4100
5429	10kV红山东线	盐边电力调度控制中心	红山东911开关	红格站	40000	是	300	5196.15	公线	1.8	1	31.2	0	4125.72	不受限	4100
5430	10kV土铜线	仪陇电力调度控制中心	10kV土铜线911开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	100.67	27	1743.6	0	4133.25	不受限	4100
5431	10kV红康线	盐边电力调度控制中心	红康线916开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	31.12	10	539	0	4137.53	不受限	4100
5432	10kV棕体一线	西充电力调度控制分中心	棕体I线915开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	81.35	20	1408.9	0.14	4133.52	不受限	4100
5433	10kV李坪线	嘉陵电力调度控制中心	李坪线925开关	李渡站	15000	是	345.1	5977.31	公线	37.98	11	657.8	0	4124.05	不受限	4100

5434	10kV观街线大馈线	仪陇电力调度控制中心	观街线922开关	观紫站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	64.5	17	1117.2	0	4106.66	不受限	4100
5435	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	179.8	39	3114.2	0	4134.44	不受限	4100
5436	10kV双望线大馈线	自贡电力调度控制中心	双望线913开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	173.14	37	2998.8	113	4136.84	不受限	4100
5437	10kV顺生线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺生线913开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	84.6	21	1465.2	0	4118.93	不受限	4100
5438	10kV松海线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松海线911开关	会东松坪站	5000	否	320	5542.56	公线	50.81	16	880	0	4108.3	不受限	4100
5439	10kV谊百线	阿坝电力调度控制中心	谊百线921开关	水田坪站	10000	否	300	5196.15	公线	32.1	11	556	0	4120.53	不受限	4100
5440	10kV渡坪线	蒲城电力调度控制中心	渡坪线911开关	渡口站	30000	是	390	6755	公线	74.28	19	1286.6	0	4117.4	不受限	4100
5441	10kV海光二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光二线927开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	201.04	37	3482	0	4139.02	不受限	4100
5442	10kV堰南二线	达县电力调度控制中心	堰南二线917开关	堰坝站	80000	否	300	5196.15	公线	30.59	10	529.8	0	4146.73	不受限	4100
5443	10kV荣黄线	自贡电力调度控制中心	荣黄线925开关	荣县站	114400	否	415	7188.01	专线	136.71	33	2367.8	0	4101.41	不受限	4100
5444	10kV始柳线	天全电力调度控制中心	始柳线917开关	始阳站	40000	否	275	4763.14	公线	312	93	6114	180	4106.83	不受限	4100
5445	10kV南泰二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰二线923开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	212.73	38	3684.5	0	4116.66	不受限	4100
5446	10kV土凤线大馈线	自贡电力调度控制中心	土凤线917开关	土地坡站	80000	是	445	7707.63	公线	116.74	26	2022	0	4144.1	不受限	4100
5447	10kV海红二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红二线926开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	201.04	37	3482	0	4139.02	不受限	4100
5448	10kV双东线	新桥电力调度控制中心	双东线928开关	双堰站	80160	是	380	6581.79	公线	64.7	17	1120.6	0	4144.83	不受限	4100
5449	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	62.42	17	1081.1	0	4142.76	不受限	4100
5450	10kV成飞一线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞一线911开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	214.36	43	3712.8	0	4128.2	不受限	4100
5451	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	北沟线968开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	205.11	37	3552.5	0	4110.09	不受限	4100
5452	10kV鸣板线	仪陇电力调度控制中心	鸣板线911开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	65	17	1125.83	0	4098	不受限	4090
5453	10kV汉达二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达二线935开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	160.18	36	2774.4	0	4084.52	不受限	4050
5454	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	103.13	27	1786.2	0	4090.65	不受限	4050
5455	10kV岭海线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭海线912开关	长条岭站(阆中)	15000	否	270	4676.54	公线	9.18	3	159	0	4049.89	不受限	4050
5456	10kV红金线	盐边电力调度控制中心	红金线928开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	33.32	11	577.1	0	4099.44	不受限	4050
5457	10kV前寨线	米易电力调度控制中心	前寨线922开关	前进渠站	8000	否	300	5196.15	公线	34.64	12	600	0	4076.53	不受限	4050
5458	10kV新滩线	盐边电力调度控制中心	新滩线978开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	34.24	11	593	0	4083.53	不受限	4050
5459	10kV骆井线大馈线	营山电力调度控制中心	骆井线917开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	48.27	15	836.1	0	4074.26	不受限	4050
5460	10kV林乡线大馈线	营山电力调度控制中心	林乡线911开关	双林站	50000	否	275	4763.14	公线	11.1	4	192.2	0	4094.63	不受限	4050
5461	10kV坝政一线	南部电力调度控制中心	坝政一线924开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	303.53	51	5257.2	0	4080.28	不受限	4050
5462	10kV坡周线935大馈线	仪陇电力调度控制中心	坡周线935开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	105.13	28	1820.9	0	4055.95	不受限	4050
5463	10kV古东线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古东线924开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	123.39	31	2137.1	0	4098.28	不受限	4050
5464	10kV土将线	仪陇电力调度控制中心	土将线922开关	土门站(仪陇)	20000	是	350	6062.18	公线	44.41	13	769.2	0	4080.54	不受限	4050
5465	10kV老炳线	攀枝花电力调度控制中心	老炳线972开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	27.61	8	478.2	315	4056.54	不受限	4050
5466	10kV兴铜线	天全电力调度控制中心	兴铜线921开关	兴业站	10000	否	275	4763.14	公线	60	21	1039	200	4086.83	不受限	4050
5467	10kV思大线	天全电力调度控制中心	思大线914开关	思经站	5000	否	275	4763.14	公线	150	54	2078	200	4086.83	不受限	4050
5468	10kV北铁线	自贡电力调度控制中心	北铁线953开关	城北站	100200	否	304	5265.43	专线	38.75	12	657.8	0	4081.09	不受限	4050
5469	10kV彭建一线	彭山电力调度控制中心	彭建一线916开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	172.97	34	2995.9	0	4070.87	不受限	4050
5470	10kV盐林线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐林线917开关	盐源盐井站	20000	是	335	5802.37	公线	31.88	10	552.2	0	4089.7	不受限	4050
5471	10kV晒大线	汉源电力调度控制中心	晒大线912开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	68.07	18	1178.9	0	4086.53	不受限	4050
5472	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	北桥线934开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	105.83	19	1832.9	1760	4069.69	不受限	4050
5473	10kV华麟二线936大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟二线936开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	103.73	25	1796.6	0	4064.66	不受限	4050
5474	10kV三蓥路903大馈线	蓥华电力调度控制中心	三蓥路903开关	三泉站	12000	否	377	6529.83	公线	105.31	28	1824	0	4052.85	不受限	4050
5475	10kV望观一线	巴州电力调度控制中心	10kV望观一线962	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	236.29	45	4092.5	0	4091.44	不受限	4050
5476	10kV北黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄二线923	城北站	20000	否	503	8712.22	公线	216.1	43	3742.8	0	4098.2	不受限	4050

5477	10kV武九四61号线	剑阁电力调度控制中心	武九四61#线914开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	专线	103.36	27	1790.2	0	4086.65	不受限	4050
5478	10kV中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV中柳线952	中兴站	6300	否	335	5802.37	公线	66.34	20	1149	0	4073.13	不受限	4050
5479	10kV沉水西线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水西线923开关	沉抗站	1.8E+07	是	405	7014.81	公用	83.66	21	1449	100	4062.85	不受限	4050
5480	10kV虎青线	广元电力调度控制中心	虎青线925开关	35kV虎跳站	10300	否	300	5196.15	公线	35.51	12	615	0	4061.53	不受限	4050
5481	10kV观下线	巴州电力调度控制中心	10kV观下线915	曾口站	10000	否	377	6529.83	公线	105.08	28	1820	0	4056.85	不受限	4050
5482	10kV龙河线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙河线915开关	龙安站	30300	否	295	5109.55	专线	29.08	10	503.6	0	4094.99	不受限	4050
5483	10kV幺坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺坪线926开关	幺滩站	180000	是	295	5109.55	公线	216	73	3672	0	4087.64	不受限	4050
5484	10kV家镇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅱ回968	谢家站	100000	否	400	6928.2	公线	125.18	31	2168.1	0	4067.28	不受限	4050
5485	10kV瞿通线	射洪电力调度控制中心	瞿通线911开关	瞿河	20000	是	335	5802.37	公线	33.98	10	588.6	0	4053.3	不受限	4050
5486	10kV齐廉一线666大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉一线967	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	90.46	22	1566.7	0	4059	不受限	4050
5487	10kV鞍杜线	苍溪电力调度控制中心	鞍杜线919开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	173.55	38	3005.9	0	4055.67	不受限	4050
5488	10kV五玉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五玉线922开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	33.66	11	583	0	4093.53	不受限	4050
5489	10kV齐科二线685大馈线	泸州电力调度控制中心	齐动二线945开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	134.83	29	2335.2	0	4080.32	不受限	4050
5490	10kV龙回线765大馈线	泸州电力调度控制中心	龙回线927	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	121.52	27	2104.8	0	4061.3	不受限	4050
5491	10kV冯沱线670大馈线	泸州电力调度控制中心	冯沱线670	冯嘴	63000	否	463	8019.4	公线	181.18	39	3138	0	4079.46	不受限	4050
5492	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通南线923开关	通贤站	12600	是	392	6789.64	公线	78.92	20	1366.9	0	4064.81	不受限	4050
5493	10kV中海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海一线915开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	148.9	31	2579	0	4072.07	不受限	4050
5494	10kV玉方线	大英电力调度控制中心	玉方线912开关	玉峰	18800	是	355	6148.78	公线	47.74	13	826.9	0	4092.12	不受限	4050
5495	10kV姚云线	安岳电力调度控制中心	10kV姚云线912开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	27.67	8	479.3	0	4093.32	不受限	4050
5496	10kV尚马线	眉山电力调度控制中心	尚马线922开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	专线	144.2	34	2497.5	0	4096.41	不受限	4050
5497	10kV紫望二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望二线937开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	184.66	35	3198.3	0	4076.32	不受限	4050
5498	10kV共溪线	温江电力调度控制中心	共溪线949开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	112.53	20	1949	1630	4083.59	不受限	4050
5499	10kV祥东路	成都配调	祥东线914	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	142.03	30	2460	0	4094.08	不受限	4050
5500	10kV益奥二路	成都配调	益奥二路922	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	69.52	21	1204	0	4060.23	不受限	4050
5501	10kV铁河线	成都配调	铁河路928	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	142.1	30	2461.2	0	4092.88	不受限	4050
5502	10kV长博路	温江电力调度控制中心	长博线907开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	84.25	21	1459.2	0	4083.36	不受限	4050
5503	10kV天半路	成都配调	天半路923	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	189.65	40	3284.8	0	4088.54	不受限	4050
5504	10kV象银五线	成都配调	象银五线930开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	189.28	40	3278.4	0	4094.94	不受限	4050
5505	10kV川孵线	成都配调	川孵线913	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	142.7	30	2471.5	0	4082.58	不受限	4050
5506	10kV红西路	成都配调	红西路919	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	144.32	31	2499.6	0	4054.48	不受限	4050
5507	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛物线922开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	259.14	47	4488.3	0	4085.35	不受限	4050
5508	10kV板迎路大馈线	天府电力调度控制中心	板迎路922开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	4.24	1	73.4	0	4083.52	不受限	4050
5509	10kV浦万二路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万二路956开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	303.81	51	5262	0	4091.07	不受限	4050
5510	10kV沙龙路	大邑电力调度控制中心	沙龙线915开关	沙渠	32000	是	400	6928.2	公线	84.53	21	1464	0	4078.56	不受限	4050
5511	10kV筒丛线	郫都电力调度控制中心	筒丛线998开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	243.94	41	4225	0	4088.84	不受限	4050
5512	10kV湾迈路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾卡线949开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	303.46	51	5256	0	4097.07	不受限	4050
5513	10kV庐保二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保二路926开关	庐山站	100000	是	800	13856.41	公线	132.89	17	2301.6	7000	4085.13	不受限	4050
5514	10kV板金线	资中电力调度控制中心	板金线912开关	板栗站	18000	否	360	6235.38	公线	70.58	20	1222.4	300	4089.44	不受限	4050
5515	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金学线918开关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	153.72	26	2662.4	1600	4051.44	不受限	4050
5516	10kV桂正线	宜宾电力调度控制中心	桂正线975开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	152.15	35	2635.2	0	4067.84	不受限	4050
5517	10kV八广线	内江电力调度控制中心	八广线915开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	67.9	17	1176	1000	4059.38	不受限	4050
5518	10kV大锦线大馈线	内江电力调度控制中心	大锦线916开关	大洲站	80000	否	300	5196.15	专线	33.78	11	585	0	4091.53	不受限	4050
5519	10kV红鹭线	宜宾电力调度控制中心	10kV红鹭线634开关	红坝站	40000	否	400	6928.2	公线	125	31	2165	0	4070.38	不受限	4050
5520	10kV连五线大馈线	威远电力调度控制中心	连五线929开关	连界场站	71500	否	552	9560.92	公线	235.88	43	4085.5	430	4089.33	不受限	4050
5521	10kV凤达线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120200	是	440	7621.02	公线	118.2	27	2047.2	0	4049.62	不受限	4050
5522	10kV桐石线	江安电力调度控制中心	桐石线956开关	桐梓林站	2*50000	是	430	7447.82	公用	108.08	25	1872	0	4086.26	不受限	4050
5523	10kV复东线	隆昌电力调度控制中心	复东线912开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	68.76	17	1191	300	4051.56	不受限	4050

5524	10kV金德线614	江安电力调度控制中心	金德线915开关	金钟站	6300	否	260	4503.33	公用	99	38	1715	0	4053	不受限	4050
5525	10kV新富线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	新富线914开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	123.59	31	2140.6	0	4094.78	不受限	4050
5526	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线新956开关	江南	150000	是	330	5715.77	公线	32.7	10	566.4	0	4006.22	不受限	4000
5527	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大城一路952开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	138.55	29	2399.7	315	4019.52	不受限	4000
5528	10kV奥泰线	内江电力调度控制中心	奥泰线928开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	201.46	42	3489.3	0	4024.33	不受限	4000
5529	10kV仓元路	中江电力调度控制中心	仓元路922开关	仓山站	22500	否	377	6529.83	公线	107.16	28	1856	0	4020.85	不受限	4000
5530	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威磷线971开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	84.16	18	1457.6	2000	4024.86	不受限	4000
5531	10kV御园二路	罗江电力调度控制中心	御园二路916开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	181.93	35	3151	0	4026.62	不受限	4000
5532	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	小汉站	73500	否	555	9612.88	公用	214.78	39	3720	915	4016.59	不受限	4000
5533	10kV利茶线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	利茶线914开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	38.53	13	667.3	0	4009.23	不受限	4000
5534	10kV平金三路	罗江电力调度控制中心	平金三路964开关	平家站	100000	否	400	6928.2	公线	69.01	17	1195.2	1000	4040.18	不受限	4000
5535	10kV城顺线	宜宾电力调度控制中心	城顺线666开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	70.32	19	1218	0	4047.43	不受限	4000
5536	10kV龙动路	新都电力调度控制中心	龙动线913开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	专线	70.77	21	1125.8	0	4043.1	不受限	4000
5537	10kV平卧二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平卧二线909	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	168.67	34	2921.3	0	4048.48	不受限	4000
5538	10kV遵东路	绵竹电力调度控制中心	遵东路902开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	215.41	38	3730.9	0	4028.68	不受限	4000
5539	10kV店广线大馈线	郫都电力调度控制中心	店广线947开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	248.14	41	4297.7	0	4016.14	不受限	4000
5540	10kV德塑路	郫都电力调度控制中心	德塑线912开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	129.01	32	2234.4	0	4000.98	不受限	4000
5541	10kV花奥线	郫都电力调度控制中心	花奥线928开关	花秋	128000	否	400	6928.2	专线	126.91	32	2198	0	4037.38	不受限	4000
5542	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子铝线993开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	168.59	34	2920	0	4008.2	不受限	4000
5543	10kV青城南线	青白江电力调度控制中心	青城南线942开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	167.19	33	2895.8	0	4032.4	不受限	4000
5544	10kV江尚路	新都电力调度控制中心	江尚线939开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	233.2	45	4039	0	4020.23	不受限	4000
5545	10kV沙城二线	沙湾电力调度控制分中心	沙城Ⅱ回947开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	169.16	34	2929.8	0	4039.98	不受限	4000
5546	10kV汉革线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	汉革线936开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	234.01	45	4053	0	4006.23	不受限	4000
5547	10kV美龙线	新都电力调度控制中心	美龙线907开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	171.56	34	2971.4	0	4026.09	不受限	4000
5548	10kV湾品路	成都配调	湾品路930	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	194.39	41	3366.8	0	4006.54	不受限	4000
5549	10kV安园线931大馈线	天府电力调度控制中心	安园线931开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	126.56	32	2192.1	0	4043.28	不受限	4000
5550	10kV共谷线	温江电力调度控制中心	共谷线923开关	共耕	196000	是	500	8660.25	专线	166.33	33	2880.8	0	4047.4	不受限	4000
5551	10kV共华线	温江电力调度控制中心	共华线920开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	247.56	41	4287.7	0	4026.14	不受限	4000
5552	10kV腾万路_专线	成都配调	腾万路965	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	194.15	41	3362.7	0	4010.64	不受限	4000
5553	10kV苏鹭路	成都配调	苏鹭线、苏科线922	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	146.65	31	2540	0	4014.08	不受限	4000
5554	10kV村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	145.36	31	2517.6	0	4036.48	不受限	4000
5555	10kV正桥线	成都配调	正桥路941	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	145.03	31	2512	0	4042.08	不受限	4000
5556	10kV楼双线	成都配调	楼双路923	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	146.56	31	2538.4	0	4015.68	不受限	4000
5557	10kV岭蓥线大馈线	广安电力调度控制中心	岭蓥线926开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	66.58	18	1153.2	0	4112.23	不受限	4000
5558	10kV兴城二线	仁和电力调度控制中心	兴城二线959开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	46.7	13	808.8	0	4040.94	不受限	4000
5559	10kV岳奥线	安岳电力调度控制中心	10kV岳奥线923开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	183.67	35	3181.2	0	4041.59	不受限	4000
5560	10kV棉东二线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东二线924开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	104.83	25	1815.6	0	4045.66	不受限	4000
5561	10kV元井线	苍溪电力调度控制中心	元井线922开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	107.9	29	1868.8	0	4008.05	不受限	4000
5562	10kV黄污二线923大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污二线923	黄叙	50000	是	406	7032.13	专线	91.3	22	1581.3	0	4044.4	不受限	4000
5563	10kV擂五线大馈线	北川电力调度控制中心	擂五线928开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公用	36.72	12	636	0	4040.53	不受限	4000
5564	10kV龙桥线	蓬溪电力调度控制中心	龙桥线933开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	68.7	18	1189.8	0	4034.06	不受限	4000
5565	10kV望工线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望工线951开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	121.88	22	2111	2500	4009.42	不受限	4000
5566	10kV兴环线	仁寿电力调度控制中心	兴环线924开关	兴家站	25000	否	482	8348.48	专线	201.27	42	3486	0	4027.63	不受限	4000
5567	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	110.85	29	1920	0	4003.61	不受限	4000

5568	10kV余石线	大竹电力调度控制中心	余石线952开关	余家	240000	是	350	6062.18	公线	48.52	14	840.3	0	4009.44	不受限	4000
5569	10kV吴城一线	通川电力调度控制中心	吴城一线971开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	208.45	38	3610.4	0	4038.34	不受限	4000
5570	10kV花工一线	射洪电力调度控制中心	花工一线916开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	107.32	28	1858.8	0	4049.22	不受限	4000
5571	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭线955开关	魏兴站	40000	是	400	6928.2	公线	88.68	22	1536	0	4006.56	不受限	4000
5572	10kV驯严线	安岳电力调度控制中心	10kV驯严线912开关	驯龙站	13600	否	285	4936.34	公用	23.73	8	411	0	4031.71	不受限	4000
5573	10kV资良线	仁和电力调度控制中心	资良线957开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	8.73	3	151.2	0	4005.72	不受限	4000
5574	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	姚竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	40.78	12	706.3	0	4018.73	不受限	4000
5575	10kV汉高线	剑阁电力调度控制中心	汉高线914开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	39.02	11	675.9	0	4049.13	不受限	4000
5576	10kV姚阳线	广元电力调度控制中心	姚阳线912开关	35kV姚渡站	7300	否	283	4901.7	公线	21.82	8	378	0	4033.53	不受限	4000
5577	10kV隐瑞路902大馈线	鉴华电力调度控制中心	隐瑞路902开关	隐峰站	20000	是	600	10392.3	公线	248.73	41	4308	0	4005.84	不受限	4000
5578	10kV石井线	攀枝花西区电力调度控制中心	石井线954开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	86.8	22	1503.3	0	4039.26	不受限	4000
5579	10kV云科一线	广元电力调度控制中心	云科一线913开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	181.26	35	3139.4	0	4010.5	不受限	4000
5580	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌线917开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	100	33	1732	0	4025.44	不受限	4000
5581	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	广渝线923开关	懒土坡站	50000	否	341	5906.29	专线	75.77	22	1312.4	0	4003.26	不受限	4000
5582	10kV高仁线	南江电力调度控制中心	10kV高仁线955	高桥站	18000	否	335	5802.37	公线	69.85	21	1209.8	0	4012.33	不受限	4000
5583	10kV顶凤线	巴州电力调度控制中心	10kV顶凤线915	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	83.33	24	1443.2	0	4012.76	不受限	4000
5584	10kV会水一线大馈线	江油电力调度控制中心	会水一线919开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	289.84	44	5020.1	0	4028.13	不受限	4000
5585	10kV下工二线	广元电力调度控制中心	下工二线923开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	126.78	32	2195.9	0	4039.48	不受限	4000
5586	10kV晓浮线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮线932开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	89.38	22	1548	0	4008.42	不受限	4000
5587	10kV三转线	广元电力调度控制中心	三转线923开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	21.21	7	367.4	0	4044.13	不受限	4000
5588	10kV九滨一线	广元电力调度控制中心	九滨一线913开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	130.88	29	2266.9	0	4010.05	不受限	4000
5589	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶一线913开关	万源站	50000	是	515	8920.06	公线	150.43	29	2605.4	500	4030.65	不受限	4000
5590	10kV撒阿线	阿坝电力调度控制中心	撒阿线913开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	15.41	6	266.9	0	4019.93	不受限	4000
5591	10kV童古线大馈线	富顺电力调度控制中心	童古线913开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	43.6	13	755.2	0	4025.26	不受限	4000
5592	10kV道新线大馈线	自贡电力调度控制中心	道新线924开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	201.59	42	3491.6	0	4006.44	不受限	4000
5593	10kV914田茶线	甘洛电力调度控制中心	10kV田茶线914开关	田坝站	10000	否	373	6460.55	公线	103.72	28	1796.5	0	4017.99	不受限	4000
5594	10kV马陈线	蒲城电力调度控制中心	马陈线914开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	65.98	18	1142.7	0	4025.74	不受限	4000
5595	10kV谢邓线	彭山电力调度控制中心	谢邓线925开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	82.56	24	1429.9	0	4026.06	不受限	4000
5596	10kV化玖线	达县电力调度控制中心	10kV.化玖线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	50	16	866	0	4300	不受限	4000
5597	10kV莲珠线	自贡电力调度控制中心	莲珠线917开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	72.89	19	1262.5	0	4002.93	不受限	4000
5598	10kV旺新二线	旺苍电力调度控制中心	旺新二线924	松林坡站	80000	是	552	9560.92	公线	138.31	25	2395.6	1250	4003.14	不受限	4000
5599	10kV宁西二线928线路大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV宁西二线928开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	69.75	18	1208	0	4015.86	不受限	4000
5600	10kV包达线	阿坝电力调度控制中心	包达线952开关	包座站	2000	否	275	4763.14	公线	15.95	6	276.2	0	4010.63	不受限	4000
5601	10kV堡高线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡高线926开关	堡子站	10000	是	292	5057.59	公线	148	50	2691.5	0	4046.07	不受限	4000
5602	10kV万新线	达县电力调度控制中心	万新线911开关	万家站	10000	是	400	6928.2	公线	154	38	2667	0	4300	不受限	4000
5603	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板城线912开关	板仓站	80200	是	600	10392.3	公线	247.17	41	4281	0	4032.84	不受限	4000
5604	10kV胜南线	米易电力调度控制中心	胜南线912开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	7.1	2	123	0	4033.92	不受限	4000
5605	10kV湾年线	南部电力调度控制中心	10kV湾年线931	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	106.29	28	1841	0	4035.85	不受限	4000
5606	10kV南姑线	米易电力调度控制中心	南姑线972开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	37.04	12	641.6	0	4022.47	不受限	4000
5607	10kV土来线	仪陇电力调度控制中心	土来线921开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	105.52	28	1827.6	0	4049.25	不受限	4000
5608	10kV炳委线	攀枝花电力调度控制中心	炳委线954开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	48.52	14	840.4	0	4009.34	不受限	4000
5609	10kV高航线	攀枝花电力调度控制中心	高航线923开关	高梁坪站	25000	是	450	7794.23	公线	127.82	28	2213.9	0	4021.48	不受限	4000
5610	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香仁线915开关	香格里拉站	40200	否	255	4416.73	公线	243.09	14	442.2	0	4005.6	不受限	4000

5611	10kV米青线	米易电力调度控制中心	米青线954开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	145.04	31	2512.1	0	4000.41	不受限	4000
5612	10kV日大线	仪陇电力调度控制中心	日大线912开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	106.21	28	1839.6	0	4037.25	不受限	4000
5613	10kV锦长线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦长线922开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	46.81	15	810.8	0	4021.62	不受限	4000
5614	10kV南城线925大馈线	仪陇电力调度控制中心	南城线925开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	216.59	43	3751.3	115	4037.05	不受限	4000
5615	10kV光公线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光公线921开关	保光站	80000	否	399	6910.88	专线	127.88	32	2214.8	0	4004.99	不受限	4000
5616	10kV梁城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城二线919开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	186.86	36	3236.4	0	4010.5	不受限	4000
5617	10kV铁碧线	南部电力调度控制中心	10kV铁碧线914	铁佛塘站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	105.72	28	1831	0	4045.85	不受限	4000
5618	10kV洪元线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪元线916开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	36.56	12	633.3	0	4043.23	不受限	4000
5619	10kV消双线	营山电力调度控制中心	消双线914开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	公线	13.76	5	238.4	0	4048.43	不受限	4000
5620	10kV堵赊线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵赊线912开关	堵格站	6300	否	320	5542.56	公线	57.74	19	1000	0	3988.3	不受限	3980
5621	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城一线914开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	169.81	34	2941.1	0	3987.1	不受限	3950
5622	10kV龙东线	宝兴电力调度控制中心	龙东线918手车开关	五龙站	40000	否	256	4434.05	公线	98.67	10	3540	0	3990.64	不受限	3950
5623	10kV红狼线	阿坝电力调度控制中心	红狼线953开关	红土站	3150	否	256	4434.05	公线	1.38	1	23.9	0	3966.74	不受限	3950
5624	10kV灯槐线	旺苍电力调度控制中心	灯槐线913	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	19.75	7	342	0	3976	不受限	3950
5625	10kV芭镇线	蒲城电力调度控制中心	芭镇线915开关	芭蕉	543000	是	465	8054.04	公线	143.11	31	2478.7	0	3964.53	不受限	3950
5626	10kV化水线	达县电力调度控制中心	10kV.化水线919开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	39.15	13	678	0	3998.53	不受限	3950
5627	10kV萝青线	汉源电力调度控制中心	萝青线916开关	萝卜岗站	31500	否	275	4763.14	公线	19.12	7	331.2	0	3955.63	不受限	3950
5628	10kV华开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开一线933开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	174.02	35	3014.1	0	3955.68	不受限	3950
5629	10kV马柳线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马柳线911开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	87.92	25	1522.8	0	3964.34	不受限	3950
5630	10kV兜伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV兜伍线914开关	兜山站	10000	否	270	4676.54	专线	14.17	5	245.4	0	3963.49	不受限	3950
5631	10kV乌马线	汉源电力调度控制中心	乌马线912开关	乌斯河站	5000	否	275	4763.14	公线	17.9	7	310	0	3976.83	不受限	3950
5632	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板融线946开关	板仓站	80000	是	540	9353.07	公线	196.54	36	3404	80	3998.46	不受限	3950
5633	10kV干源线	汉源电力调度控制中心	干源线962开关	干溪坝站	50000	否	526	9110.59	公线	244.64	47	4237.2	0	3962.33	不受限	3950
5634	10kV燕无线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕无线954开关	燕子山站	80000	否	263	4555.29	公线	5.89	2	102	0	3997.76	不受限	3950
5635	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	0	11	441.3	0	3975.06	不受限	3950
5636	10kV桃落线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃落线911开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	131.64	33	2280	0	3955.38	不受限	3950
5637	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	309.35	52	5358	0	3995.07	不受限	3950
5638	10kV桐海一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐海一线914开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	249.24	42	4316.8	0	3959.77	不受限	3950
5639	10kV升镇线	南部电力调度控制中心	10kV升镇线913	升钟站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	109.59	29	1898.1	0	3978.75	不受限	3950
5640	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通阿线913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	26.03	9	450.9	0	3991.81	不受限	3950
5641	10kV城古线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城古线917开关	城郊站(阆中)	40000	是	300	5196.15	公线	10	3	173.2	0	3983.72	不受限	3950
5642	10kV北平一线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅰ回921开关	北湖站	80000	是	553	9578.24	公线	214.09	39	3708	0	3954.59	不受限	3950
5643	10kV南城三线	雨城电力调度控制中心	10kV南城三线934开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	122.91	28	2128.8	0	3968.02	不受限	3950
5644	10kV陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线k203开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	251.03	42	4347.8	0	3966.04	不受限	3950
5645	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查吉线917开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公线	133.38	30	2310.1	0	3953	不受限	3950
5646	10kV春滨线	仪陇电力调度控制中心	春滨线910开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	222.18	39	3848.2	0	3980.67	不受限	3950
5647	10kV城东线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城东线929开关	城郊站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	89.12	22	1543.6	0	3998.96	不受限	3950
5648	10kV袁石一线	广元电力调度控制中心	袁石一线913开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	177.32	39	3071.2	0	3990.37	不受限	3950
5649	10kV北龙线	平昌电力调度控制中心	10kV北龙线924	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	201.58	42	3491.3	0	3991.16	不受限	3950
5650	10kV得高线	平昌电力调度控制中心	10kV得高线923	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	109.84	29	1902.4	0	3974.45	不受限	3950

5651	10kV纹山线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹山线954开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	89.97	22	1558.28	0	3984.12	不受限	3950
5652	10kV小五线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五线916开关	小枧站	40000	否	600	10392.3	公用	147.66	25	2557.5	2800	3995.57	不受限	3950
5653	10KV池枫线大馈线	江油电力调度控制中心	池枫线914开关	龙池站	6300	否	270	4676.54	公用	12.62	5	218.5	0	3990.39	不受限	3950
5654	6kV田水线大馈线	安州电力调度控制中心	田水线625开关	水田坝站	6300	否	353	6114.14	公用	87.52	25	1515.9	0	3986.83	不受限	3950
5655	10kV奇镇线652大馈线	泸川电力调度控制中心	奇镇线913	奇峰	10000	是	337	5837.01	公线	35.98	11	623.2	50	3996.41	不受限	3950
5656	10kV平陇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅱ回925	平梁站	26000	否	377	6529.83	公线	108.89	29	1886	0	3990.85	不受限	3950
5657	10kV上轮南线	广元电力调度控制中心	上轮南线915开关	上西站	80000	否	400	6928.2	公线	130.13	33	2253.9	0	3981.48	不受限	3950
5658	10kV阳大线	广元电力调度控制中心	阳大线912手车开关	35kV朝阳站	6300	否	300	5196.15	公线	40.81	14	706.8	0	3969.73	不受限	3950
5659	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	否	403	6980.16	公线	120.35	30	2084.4	200	3997.74	不受限	3950
5660	10kV御安二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安二线944开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	251.61	42	4357.8	0	3956.04	不受限	3950
5661	10kV万镇线大馈线	江油电力调度控制中心	万镇线914开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	153.11	32	2651.8	0	3999.27	不受限	3950
5662	10kV富雄线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富雄线915开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	41.92	14	726	0	3950.53	不受限	3950
5663	10kV龙中线	仁寿电力调度控制中心	龙中线973开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公线	255	100	4416.73	0	3975.06	不受限	3950
5664	10kV黄金线918大馈线	泸州电力调度控制中心	黄金线918开关	黄叙	50000	否	463	8019.4	公线	187.97	41	3255.7	0	3961.76	不受限	3950
5665	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼水线612	鱼塘	16000	否	254	4399.41	专线	25.4	10	412	0	3959.47	不受限	3950
5666	10kV杨万一线937大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万一线937开关	杨桥	380000	是	600	10392.3	公线	93.09	16	1612.4	2730	3971.44	不受限	3950
5667	10kV鞍红线	苍溪电力调度控制中心	鞍红线929开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	179.52	40	3109.2	0	3952.37	不受限	3950
5668	10kV岫万线	苍溪电力调度控制中心	岫万线924开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	110.01	29	1905.3	0	3971.55	不受限	3950
5669	10kV单石线	苍溪电力调度控制中心	单石线914开关	35kV单鼓站	22300	否	377	6529.83	公线	109.71	29	1900.2	0	3976.65	不受限	3950
5670	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	213.74	39	3702	0	3960.59	不受限	3950
5671	10kV安兰线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	安兰线927	安富	126000	是	400	6928.2	公线	91.82	23	1590.4	0	3952.16	不受限	3950
5672	10kV金坪线	蓬溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	是	377	6529.83	公线	73.5	19	1273.1	0	3950.76	不受限	3950
5673	10kV五伏线	苍溪电力调度控制中心	五伏线914开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	109.12	29	1890	0	3986.85	不受限	3950
5674	10kV莲中一线	通川电力调度控制中心	10kV.莲中一线918开关	莲花湖站	102400	是	400	6928.2	公线	90.24	23	1562.9	0	3979.66	不受限	3950
5675	10kV金家镇线	射洪电力调度控制中心	金家镇线913开关	金家	12600	否	300	5196.15	公线	41.43	14	717.6	0	3958.93	不受限	3950
5676	10kV龙凤线	仁寿电力调度控制中心	龙凤线977	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	112.99	30	1957	0	3966.61	不受限	3950
5677	10kV象铁线	眉山电力调度控制中心	象铁线926开关	象耳站	28000	否	255	4416.73	专线	10.2	4	176.7	0	3975.06	不受限	3950
5678	10kV任黄线	蓬溪电力调度控制中心	任黄线914开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	72.75	19	1260	0	3963.86	不受限	3950
5679	10kV资尚线	仁和电力调度控制中心	资尚线975开关	迤资站	40000	否	265	4589.93	公线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受限	3950
5680	10kV西苑线	通川电力调度控制中心	10kV.西苑线971开关	城西站	82000	是	552	9560.92	公线	211.67	38	3666.1	0	3982.64	不受限	3950
5681	10kV安凉线	射洪电力调度控制中心	安凉线915开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	161.41	33	2795.6	0	3994.04	不受限	3950
5682	10kV西港线	成都配调	西港路956	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	139.26	34	2412	0	3963.68	不受限	3950
5683	10kV三胜线	成都配调	三胜路926	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受限	3950
5684	长华路	温江电力调度控制中心	长华线914开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	89.7	22	1553.6	0	3988.96	不受限	3950
5685	10kV沙海线	成都配调	沙海线948开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	76.1	23	1318	0	3950.9	不受限	3950
5686	10kV展学路	成都配调	展学路933	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	195.17	41	3380.3	0	3993.04	不受限	3950
5687	10kV平福线大馈线	温江电力调度控制中心	平福线906开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	89.42	22	1548.8	0	3993.76	不受限	3950
5688	10kV西源线大馈线	广安电力调度控制中心	西源线959开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	专线	90.69	23	1570.7	0	3971.86	不受限	3950
5689	10kV玉体路	成都配调	玉体路916	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	149.65	32	2592	0	3962.08	不受限	3950
5690	10kV平华路	温江电力调度控制中心	平华线924开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	90.09	23	1560.3	0	3982.26	不受限	3950
5691	10kV天镇线大馈线	广安电力调度控制中心	天镇线957开关	天池站	11300	否	360	6235.38	公线	95.27	26	1650	0	3961.84	不受限	3950
5692	10kV科业线	温江电力调度控制中心	科业线914开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	212.7	39	3684	0	3964.74	不受限	3950
5693	10kV温创路	成都配调	温创路913	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	196.42	42	3402	0	3971.34	不受限	3950
5694	10kV范西路	成都配调	范西路920	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	148.84	31	2577.9	0	3976.18	不受限	3950
5695	10kV中三线	成都配调	中三线916开关	中和	103000	是	473	8192.6	公线	148.48	31	2571.6	0	3982.48	不受限	3950
5696	10kV牧航路大馈线	天府电力调度控制中心	牧航路906开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	129.15	32	2236.8	0	3998.58	不受限	3950

5697	10kV塔电线大馈线	天府电力调度控制中心	塔电线918开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	309.82	52	5366	0	3987.07	不受限	3950
5698	10kV竹榕一回917	五通桥电力调度控制分中心	竹榕一回917开关	竹根站	90000	否	565	9786.09	公线	233.49	41	4044	800	3963.48	不受限	3950
5699	10kV石西线	五通桥电力调度控制分中心	石西线915开关	石麟站	25000	是	345	5975.58	公线	45.72	13	791.9	30	3958.56	不受限	3950
5700	10kV驷东线	成都配调	驷东路951	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	196.07	41	3396	0	3977.34	不受限	3950
5701	10kV城柳线	青白江电力调度控制中心	城柳线923开关	城厢	2*20000	是	600	10392.3	公线	250.95	42	4346.4	0	3967.44	不受限	3950
5702	10kV青城线	青白江电力调度控制中心	青城线944开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	171.41	34	2968.9	0	3959.3	不受限	3950
5703	10kV杨锅路	金堂电力调度控制中心	杨锅线917开关	杨柳	158000	否	380	6581.79	专线	113.35	30	1963.2	0	3960.41	不受限	3950
5704	10kV军华路	彭州电力调度控制中心	军华线923开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	93.76	23	1624	630	3981.38	不受限	3950
5705	10kV严源路	新都电力调度控制中心	严源线910开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	234.46	45	4060.8	0	3998.43	不受限	3950
5706	10kV湾海线	郫都电力调度控制中心	湾海线932开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	250.35	42	4336	0	3977.84	不受限	3950
5707	10kV民江路大馈线	崇州电力调度控制中心	民江路905	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	297.23	51	5148	0	3986.84	不受限	3950
5708	10kV龚范线	沙湾电力调度控制分中心	龚范线914开关	龚嘴站	10600	否	210	3637.31	公线	34.54	10	598.3	0	3974.32	不受限	3950
5709	10kV羊部线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊部线911	羊安	120000	是	420	7274.61	公线	106	25	1836	0	3983.69	不受限	3950
5710	10kV羊水线	邛崃电力调度控制中心	羊水线919开关	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	59.58	19	1032	0	3956.3	不受限	3950
5711	10kV五镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	五镇线916开关	五星	22000	否	553	9578.24	公线	84.07	15	1456.1	3185	3979.32	不受限	3950
5712	10kV光创线	新都电力调度控制中心	光创线913开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	154.09	30	2668.8	1425	3965.43	不受限	3950
5713	10kV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂凤线950开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	42.23	10	731.4	1250	3976.86	不受限	3950
5714	10kV奥华一线	内江电力调度控制中心	奥华一线915开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	203.48	42	3524.2	0	3989.43	不受限	3950
5715	10kV虎云二线	内江电力调度控制中心	虎云二线926开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	204.3	42	3538.5	0	3975.13	不受限	3950
5716	10kV阳农线	乐山电力调度控制中心	阳农线998开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	75.77	20	1312.4	0	3953.03	不受限	3950
5717	10kV顺翠线	宜宾电力调度控制中心	顺翠线953开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	114.32	27	1980	0	3978.26	不受限	3950
5718	10KV通环二线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅱ回935开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	165.18	38	2860.9	0	3998.02	不受限	3950
5719	10kV桐井线	江安电力调度控制中心	桐井线941开关	桐梓林站	2*50000	是	320	5542.56	公用	25.12	8	435	0	3999.05	不受限	3950
5720	10kV瑞嘉一线	乐山电力调度控制中心	瑞嘉一线922开关	瑞祥站	102000	否	440	7621.02	公线	166.44	38	2882.8	0	3976.12	不受限	3950
5721	10kV江城线(江安站)	江安电力调度控制中心	江城线622开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	115.95	27	2008.3	0	3949.96	不受限	3950
5722	10kV南复线	南溪电力调度控制中心	南复线945开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	114.73	27	1987.1	0	3971.16	不受限	3950
5723	10kV南环线	南溪电力调度控制中心	南环线947开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	282.5	66	4893	2000	3958.26	不受限	3950
5724	10kV金高三路	广汉电力调度控制中心	金高三路928开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	149.45	31	2588.4	1000	3987.59	不受限	3950
5725	10kV凯城二路	中江电力调度控制中心	凯城二路902开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	214.99	39	3723.6	0	3938.99	不受限	3900
5726	10kV杨镇线大馈线	威远电力调度控制中心	杨镇线922开关	杨家湾站	80000	否	335	5802.37	公线	37.63	11	651.8	630	3940.33	不受限	3900
5727	10kV斑城二路	罗江电力调度控制中心	斑城二路921开关	斑竹站	113000	是	518	8972.02	公线	189.21	37	3277.2	0	3900.42	不受限	3900
5728	10kV祥溪线	内江电力调度控制中心	祥溪线926开关	云祥站	83000	是	400	6928.2	公线	94	24	1632	0	3910	不受限	3900
5729	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	坪电线996开关	沙坪站	93000	是	400	6928.2	公线	40.8	10	707	1600	3942.56	不受限	3900
5730	10kV平虹一路	罗江电力调度控制中心	平虹一路954开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	240.62	46	4167.6	0	3907.22	不受限	3900
5731	10kV兴风线	资中电力调度控制中心	兴风线924开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	103.89	28	1799.4	0	3983.92	不受限	3900
5732	10kV御园四路	罗江电力调度控制中心	御园四路914开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	12.81	4	221.9	0	3935.02	不受限	3900
5733	10kV镇永线大馈线	威远电力调度控制中心	镇永线924开关	镇西站	20000	否	368	6373.95	公线	58.56	16	1014.3	800	3922.26	不受限	3900
5734	10kV三纺路	广汉电力调度控制中心	三纺路910开关	三星堆站旧	120000	否	252	4364.77	专线	4.52	1	77	0	3928.29	不受限	3900
5735	10kV鲁江线	宜宾电力调度控制中心	鲁江线955开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	117.05	27	2027.3	0	3930.96	不受限	3900
5736	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广氮一路904开关	广汉站	80000	否	252	4364.77	专线	320.71	127	5554.7	0	3928.29	不受限	3900
5737	10kV石城二线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城二线921开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	173.67	35	3008	0	3920.2	不受限	3900
5738	10kV东桂线	南溪电力调度控制中心	东桂线946开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	117.09	27	2028	0	3930.26	不受限	3900
5739	10kV徐东路913线路	绵东电力调度控制中心	徐东路913开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	30.88	11	534.8	0	3907.91	不受限	3900

5740	10kV东马线	新都电力调度控制中心	东马线909开关	东骏	100000	是	442	7655.66	公线	101.56	23	1759	459	3906.53	不受限	3900
5741	10kV嘉市线	沙湾电力调度控制分中心	嘉市线918开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	20.09	6	348	500	3932.46	不受限	3900
5742	10kV红军线	新都电力调度控制中心	红军线903开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	229.04	45	3967	0	3905.17	不受限	3900
5743	10kV文白路大馈线	崇州电力调度控制中心	文白路908	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	242.1	41	4193.1	0	3926.76	不受限	3900
5744	10kV青大线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青大线912	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	94.79	24	1641.8	0	3900.76	不受限	3900
5745	10kV光园二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园二路921开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	92.1	23	1595.2	0	3947.36	不受限	3900
5746	10kV解兴二线	大邑电力调度控制中心	解兴二线934开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	252.42	42	4372	0	3941.84	不受限	3900
5747	10kV景国线	青白江电力调度控制中心	景国线949开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	215.68	36	3735.6	630	3948.24	不受限	3900
5748	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光太线920开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	93.16	23	1613.6	0	3928.96	不受限	3900
5749	10kV东山线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东山线922开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	240	46	4156.8	0	3902.43	不受限	3900
5750	10kV苏蓝线大馈线路	天府电力调度控制中心	苏蓝线926开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	134	33	2320.8	0	3914.58	不受限	3900
5751	10kV塔海线大馈线	天府电力调度控制中心	塔海线914开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	314.43	52	5446	0	3907.07	不受限	3900
5752	10kV大花线	成都配调	大花路911	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	140.53	34	2433.9	0	3941.78	不受限	3900
5753	10kV桐蜀线大馈线	天府电力调度控制中心	桐蜀线914开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	公线	252.94	42	4381	0	3932.84	不受限	3900
5754	10kV正工线	成都配调	正工线916	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	152.89	32	2648	0	3906.08	不受限	3900
5755	10kV红高路	成都配调	红高路903	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	153.26	32	2654.4	0	3899.68	不受限	3900
5756	10kV黄机线	成都配调	黄机线924	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	151.13	32	2617.6	0	3936.48	不受限	3900
5757	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	199.91	42	3462.4	0	3910.94	不受限	3900
5758	10kV锦民线	成都配调	锦民线开关913	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	197.79	42	3425.8	0	3947.54	不受限	3900
5759	10kV双明线大馈线	广安电力调度控制中心	双明线937开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	172	34	2979	0	3949.2	不受限	3900
5760	10kV金塔路	成都配调	金塔路922	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	199.49	42	3455.2	0	3918.14	不受限	3900
5761	10kV邦泰路	成都配调	邦泰线开关908	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	199.47	42	3454.8	0	3918.54	不受限	3900
5762	10kV共文线大馈线	温江电力调度控制中心	共文线953开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	254.33	42	4405	0	3908.84	不受限	3900
5763	10kV彭丰线	仁和电力调度控制中心	彭丰线971开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	54.86	16	950.1	0	3899.64	不受限	3900
5764	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰杨线912	兰田	6300	是	285	4936.34	公线	28.5	10	947	0	3949.07	不受限	3900
5765	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新乐线928	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	246.3	47	4266	0	3917.94	不受限	3900
5766	10kV棉麒一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒一线914开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	112.17	27	1942.7	0	3918.56	不受限	3900
5767	10kV新春线939大馈线	泸州电力调度控制中心	新春线939开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公线	246.3	47	4266	0	3917.94	不受限	3900
5768	10kV鱼林线620大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼林线620	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	28.5	10	1328	0	3949.07	不受限	3900
5769	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况连线923	况场	10000	是	285	4936.34	公线	28.5	10	1010	0	3949.07	不受限	3900
5770	10kV河棉线918大馈线	纳溪电力调度控制中心	河棉河开一线918开关	河西	81000	是	406	7032.13	公线	99.43	24	1722.1	0	3903.6	不受限	3900
5771	10kV五浙线	苍溪电力调度控制中心	五浙线921开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	112.93	30	1956	0	3920.85	不受限	3900
5772	10kV孙供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙供线941开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	157.88	33	2734.4	0	3916.67	不受限	3900
5773	10kV童高线917	乐至电力调度控制中心	10kV童高线917开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	177.14	39	3068.1	0	3946.71	不受限	3900
5774	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	否	482	8348.48	公线	180.7	37	3129.8	440	3943.83	不受限	3900
5775	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西二线923开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	188.07	36	3257.4	0	3947.93	不受限	3900
5776	10kV龙头线	安岳电力调度控制中心	10kV龙头线926开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	117.86	27	2041.3	0	3916.96	不受限	3900
5777	10kV天轮线	大英电力调度控制中心	天轮线923开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	58.8	17	1018.4	0	3900.62	不受限	3900
5778	10kV凤桥线	蓬溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	36.21	11	627.2	0	3945.42	不受限	3900
5779	10kV观朝线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观朝线912开关	观音站	5000	是	380	6581.79	公线	42.06	11	728.4	630	3907.03	不受限	3900
5780	10kV墩双线大馈线	北川电力调度控制中心	墩双线915开关	墩上站	8000	是	300	5196.15	公用	14.45	5	250.3	0	3906.62	不受限	3900
5781	10kV岗宏线	通川电力调度控制中心	10kV.岗宏线970开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	216.44	39	3748.8	0	3899.94	不受限	3900
5782	10kV金演线	剑阁电力调度控制中心	金演线914开关	35kV演圣站	10000	是	341	5906.29	公线	46.07	14	797.9	0	3927.13	不受限	3900
5783	10kV烟凤线	通江电力调度控制中心	10kV烟凤线954	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	37.37	13	647.2	0	3904.63	不受限	3900
5784	10kV得双线	平昌电力调度控制中心	10kV得双线913	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	112.66	30	1951.2	0	3925.65	不受限	3900
5785	10kV斯锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯锋线958开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	13.91	5	240.9	0	3916.02	不受限	3900

5786	10kV御安一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安一线935开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	253.07	42	4383.1	0	3930.74	不受限	3900
5787	10kV高科线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高科线904开关	高水站	31500	是	465	8054.04	公用	100	22	1732	2500	3943.23	不受限	3900
5788	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水钻线912	水尾	6300	否	252	4364.77	公线	25.2	10	968	0	3928.29	不受限	3900
5789	10kV城煤线	南江电力调度控制中心	10kV城煤线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	133.81	33	2317.6	0	3917.78	不受限	3900
5790	10kV合鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	合鹏线927开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	227.82	40	3945.8	0	3938.5	不受限	3900
5791	10kV麻东线	通江电力调度控制中心	10kV麻东线914	麻石站	16300	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	3956.13	不受限	3900
5792	10kV烟镇线	通江电力调度控制中心	10kV烟镇线953	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	35.1	12	608	0	3943.83	不受限	3900
5793	10kV铁平线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV铁平线956	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	0	61	1725	0	3956.13	不受限	3900
5794	10kV卫丰线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV卫丰线914开关	卫和	50000	是	423	7326.57	公线	111.02	26	1922.9	0	3938.36	不受限	3900
5795	10kV潮瓦线916大馈线	泸川电力调度控制中心	潮瓦线916开关	潮河	30000	是	423	7326.57	公线	112.45	27	1947.7	0	3913.56	不受限	3900
5796	10kV华关沱线923大馈线	泸川电力调度控制中心	华关沱线923	龙华	150000	是	325	5629.17	公线	34.58	11	599	0	3904.34	不受限	3900
5797	10kV云立线916大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线916	玉龙湖	30000	是	423	7326.57	公线	110.87	26	1920.2	0	3941.06	不受限	3900
5798	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	195.17	37	3380.4	0	3921.93	不受限	3900
5799	10kV顶果线	巴州电力调度控制中心	10kV顶果线923	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	87.07	25	1508	0	3947.96	不受限	3900
5800	10kV家军路918#线路	中江电力调度控制中心	家军路918开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	专线	311.18	52	5389.7	0	3947.78	不受限	3900
5801	10kV西环线	巴州电力调度控制中心	10kV西环线955	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	236.01	46	4087.7	0	3940.35	不受限	3900
5802	10kV兴石路	中江电力调度控制中心	兴石路922开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	89.73	25	1554.2	0	3932.94	不受限	3900
5803	10kV太滨线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨线929开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	296.82	45	5140.9	0	3907.33	不受限	3900
5804	10kV曾芦线	巴州电力调度控制中心	10kV曾芦线915	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	43.13	14	747	0	3929.53	不受限	3900
5805	10kV广龙线	广元电力调度控制中心	广龙线914开关	懒土坡站	50000	否	251	4347.45	公线	2	0.13	34	0	3912.71	不受限	3900
5806	10kV中龙线	广元电力调度控制中心	中龙线922开关	中子站	86000	否	320	5542.56	公线	61.02	19	1056.8	0	3931.5	不受限	3900
5807	10kV广白路	中江电力调度控制中心	广白路908开关	广福站	115000	否	273	4728.5	公线	20.51	8	355.2	0	3900.45	不受限	3900
5808	10kV鼓碑线	南部电力调度控制中心	10kV鼓碑线921	天鼓岭站	100000	否	377	6529.83	公线	113.59	30	1967.3	0	3909.55	不受限	3900
5809	10kV中上线	雨城电力调度控制中心	10kV中上线916开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	50.54	13	875.3	800	3908.83	不受限	3900
5810	10kV庙高线	米易电力调度控制中心	庙高线914开关	庙子沟站	20000	是	400	6928.2	公线	94.5	24	1636.8	0	3905.76	不受限	3900
5811	10kV坡乐线	仪陇电力调度控制中心	坡乐线936开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	112.52	30	1948.8	0	3928.05	不受限	3900
5812	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅰ线963开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	公线	270	49	4676.4	0	3944.02	不受限	3900
5813	10kV永雨一线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨一线915开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	125.05	28	2165.9	0	3930.92	不受限	3900
5814	10kV光城一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅰ线917开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	215.54	39	3733.2	0	3929.39	不受限	3900
5815	10kV南卫二线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫二线927开关	南坝子站	100000	否	440	7621.02	专线	170.02	39	2944.8	0	3914.12	不受限	3900
5816	10kV红桂一线	荥经电力调度控制中心	红桂一线933开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	133.46	33	2311.6	0	3923.78	不受限	3900
5817	10kV太青线	万源电力调度控制中心	10kV.太青线961开关	太和站	40000	是	515	8920.06	公线	185.87	36	3219.3	0	3916.75	不受限	3900
5818	10kV海釜线大馈线	富顺电力调度控制中心	海釜线912开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	212.24	39	3676	0	3945.02	不受限	3900
5819	10kV谷中线	阿坝电力调度控制中心	谷中线914开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	44.67	15	773.7	0	3902.83	不受限	3900
5820	10kV晒新线	汉源电力调度控制中心	晒新线915开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	77.12	20	1335.7	0	3929.73	不受限	3900
5821	10kV鸣高线	汉源电力调度控制中心	鸣高线912开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	专线	20.4	7	353.3	0	3933.53	不受限	3900
5822	10kV铁火线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁火线922开关	铁柳站	7500	否	335	5802.37	公线	74.74	22	1294.5	0	3927.63	不受限	3900
5823	10kV土西线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线911开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	157.51	33	2728	0	3936.93	不受限	3900
5824	10kV麻葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻葫线911开关	麻柳站	5000	否	265	4589.93	公线	11.45	4	198.3	0	3932.64	不受限	3900
5825	10kV渡成线	蒲城电力调度控制中心	渡成线922开关	渡口站	30000	否	380	6581.79	公线	116.72	31	2021.6	0	3902.01	不受限	3900
5826	10kV富根线	新桥电力调度控制中心	10kV.富根线927开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	215.51	39	3732.7	0	3916.04	不受限	3900
5827	10kV兴凤线	蓬安电力调度控制中心	兴凤线912开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	115.35	31	1992.9	0	3883.98	不受限	3883
5828	10kV南兴线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	南兴线914开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	232.54	46	4027.7	0	3875.63	不受限	3870
5829	10kV木泸线	南部电力调度控制中心	10kV木泸线911	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	79.19	24	1371.6	0	3850.53	不受限	3850
5830	10kV庙场一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙场一线982开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	229.38	46	3972.9	0	3856.56	不受限	3850

5831	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米扎线913开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公线	0	11	425.2	0	3865.94	不受限	3850
5832	10kV隘新线	宣汉电力调度控制中心	隘新线922开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	56.57	16	979.8	0	3897.66	不受限	3850
5833	10kV新阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新阿线921开关	新城站	40000	否	248	4295.49	公线	382.51	12	428.6	0	3864.65	不受限	3850
5834	10kV丰桥线	石棉电力调度控制中心	丰桥线953开关	丰乐站	25000	否	250	4330.13	公线	60.8	24	1053	0	3897.12	不受限	3850
5835	10kV棕张二线	西充电力调度控制分中心	棕张Ⅱ线927开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	82.29	21	1425.2	250	3867.36	不受限	3850
5836	10kV永保线	仪陇电力调度控制中心	永保线914开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	79.12	21	1370.4	0	3853.46	不受限	3850
5837	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西乡站915开关	西俄洛站	6300	否	248	4295.49	公线	0	13	428.5	0	3865.94	不受限	3850
5838	10kV锁尊线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁尊线913开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	166.28	34	2880	0	3854.22	不受限	3850
5839	10kV莫德线	阿坝电力调度控制中心	莫德线957开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	24.98	9	432.6	0	3854.23	不受限	3850
5840	10kV陈罐线	达县电力调度控制中心	陈罐线914开关	陈家站	10000	否	380	6581.79	公线	118.39	31	2050.5	0	3873.11	不受限	3850
5841	10kV民洼线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民洼线913开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3850
5842	10kV太向线	万源电力调度控制中心	10kV.太向线971开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	217.74	40	3771.2	0	3849.82	不受限	3850
5843	10kV城渔线	宝兴电力调度控制中心	城渔线924开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	125.01	29	2165.2	0	3876.19	不受限	3850
5844	10kV灵吉线	彭山电力调度控制中心	灵吉线928开关	灵石站	81500	否	380	6581.79	公线	119.39	31	2067.9	0	3855.71	不受限	3850
5845	10kV民柑线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民柑线911开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	11.33	5	196.2	0	3881.53	不受限	3850
5846	10kV萝武线	汉源电力调度控制中心	萝武线972开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	240.54	41	4166.1	0	3870.61	不受限	3850
5847	10kV谢蓉线	彭山电力调度控制中心	谢蓉线926开关	谢家站	20000	否	275	4763.14	专线	24.45	9	423.4	0	3863.43	不受限	3850
5848	10kV北西线大馈线	自贡电力调度控制中心	北西线925开关	城北站	100000	是	465	8054.04	公线	148.25	32	2567.7	0	3875.53	不受限	3850
5849	10kV黑麦线	阿坝电力调度控制中心	黑麦线953开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	18.71	7	324	0	3884.89	不受限	3850
5850	10kV灵广二线	彭山电力调度控制中心	灵广二线916开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	183.14	36	3172	0	3894.77	不受限	3850
5851	10kV明供线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明供线916开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	63.93	20	1107.2	0	3881.1	不受限	3850
5852	10kV崇黑线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇黑线914开关	会东大崇站	12500	否	335	5802.37	公线	78.42	23	1358.3	0	3863.83	不受限	3850
5853	10kV姚五线	剑阁电力调度控制中心	姚五线925开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	82.26	24	1424.8	0	3890.86	不受限	3850
5854	10kV摩李线918大馈线	叙永电力调度控制中心	摩李线918	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5855	10kV华青一线973大馈线	泸川电力调度控制中心	华青一线973	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	115.81	27	2005.8	0	3855.46	不受限	3850
5856	10kV汉剑线	剑阁电力调度控制中心	汉剑线924开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	82.62	24	1430.9	0	3884.76	不受限	3850
5857	10kV分树线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分树线913	分水	10000	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5858	10kV柳秀线	剑阁电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	82.26	24	1424.8	0	3890.86	不受限	3850
5859	10kV天双线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天双线912	天池	10000	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5860	10kV摩麻线917大馈线	叙永电力调度控制中心	摩麻线917	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3876.69	不受限	3850
5861	10kV纹锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹锋线977开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	95.98	24	1662.37	0	3880.03	不受限	3850
5862	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水沙线914	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5863	10kV兴乌线914大馈线	叙永电力调度控制中心	兴乌线914	永兴	6300	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5864	10kV分田线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分田线914开关	分水	10000	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5865	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	40000	否	600	10392.3	公用	317.56	53	5500.2	0	3852.87	不受限	3850
5866	10kV板坝线	通江电力调度控制中心	10kV板坝线959	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	23.61	9	409	0	3877.83	不受限	3850
5867	10kV涪陈线	通江电力调度控制中心	10kV涪陈线953	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	70.88	22	1227.6	0	3885.42	不受限	3850
5868	10kV南丽线	巴州电力调度控制中心	10kV南丽线958	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	314.95	52	5455	0	3898.07	不受限	3850
5869	10kV板瓦线	通江电力调度控制中心	10kV板瓦线957	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	24.26	9	420.1	0	3866.73	不受限	3850
5870	10kV池龙线大馈线	江油电力调度控制中心	池龙线915开关	龙池站	4000	否	270	4676.54	公用	20.66	8	357.9	0	3850.99	不受限	3850
5871	10kV寨周线	南江电力调度控制中心	10kV寨周线955	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	45.41	15	786.5	0	3890.03	不受限	3850
5872	10kV茶晓线大馈线	安州电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6300	是	353	6114.14	公用	57.94	16	1003.5	0	3887.81	不受限	3850

5873	10kV春两线921大馈线	叙永电力调度控制中心	春两线921	两河	10000	是	280	4849.74	公线	28	10	968	0	3879.79	不受限	3850
5874	10kV大陶线	攀枝花西区电力调度控制中心	大陶线943开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	95.38	24	1652	0	3890.56	不受限	3850
5875	10kV南昂线	射洪电力调度控制中心	南昂线923开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	168.64	34	2920.8	0	3868.84	不受限	3850
5876	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳大线914	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	78.71	21	1363.2	0	3860.66	不受限	3850
5877	10kV洞镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	洞镇线914开关	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	78.94	21	1367.3	0	3884.28	不受限	3850
5878	10kV泸泰线973大馈线	泸州电力调度控制中心	泸泰线973	泸北	40000	是	300	5196.15	公线	15.78	5	273.3	0	3883.62	不受限	3850
5879	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳镇线916开关	岳东站	80000	否	339	5871.65	公线	81.79	24	1416.6	0	3867.88	不受限	3850
5880	10kV城化线638大馈线	泸州电力调度控制中心	城化线961开关	城东	101500	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1842	630	3887.19	不受限	3850
5881	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨高线947	杨桥	360000	是	406	7032.13	公线	100.75	25	1745	0	3880.7	不受限	3850
5882	10kV南凉线	射洪电力调度控制中心	南凉线929开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	167.25	34	2896.8	0	3892.84	不受限	3850
5883	10kV五八线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五八线924开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	47.35	16	820.1	0	3856.43	不受限	3850
5884	10kV柏朱线615大馈线	泸州电力调度控制中心	柏朱线615	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	100.75	25	1745	0	3880.7	不受限	3850
5885	10kV紫贤一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤一线973开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	195.34	37	3383.3	0	3891.32	不受限	3850
5886	10kV飞奥线大馈线	北川电力调度控制中心	飞奥线912开关	飞山站	12500	是	300	5196.15	公用	17.32	6	300	0	3856.92	不受限	3850
5887	10kV太龙线	射洪电力调度控制中心	太龙线915开关	太乙	12600	否	380	6581.79	公线	106.42	28	1843.2	200	3880.41	不受限	3850
5888	10kV棠金线	射洪电力调度控制中心	棠金线981开关	海棠	360000	是	380	6581.79	公线	80.7	21	1397.8	0	3867.63	不受限	3850
5889	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	10kV安慧线912开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	193.65	37	3354	0	3868.79	不受限	3850
5890	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板横线921开关	石板站	90000	是	435	7534.42	公线	123.67	28	2142	0	3885.54	不受限	3850
5891	10kV军华线	成都配调	军华线928	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	201.13	43	3483.6	0	3889.74	不受限	3850
5892	10kV马奇八路	成都配调	马奇八路953	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	202.59	43	3508.8	0	3864.54	不受限	3850
5893	10kV浦金线	成都配调	浦金线926	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	155.89	33	2700	0	3854.08	不受限	3850
5894	10kV双界线	成都配调	双界路925	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	201.85	43	3496	0	3877.34	不受限	3850
5895	10kV俭软路专线	成都配调	俭软路926	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	145.08	35	2512.8	0	3862.88	不受限	3850
5896	10kV创山线大馈线	天府电力调度控制中心	创山线923开关	创新	63000	否	352	6096.82	公线	7.49	2	129.7	1500	3857.44	不受限	3850
5897	10kV张自线	成都配调	张自路913	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	154.02	33	2667.6	0	3886.48	不受限	3850
5898	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻航线934开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	137.08	34	2374.3	0	3861.08	不受限	3850
5899	10kV金圃线	成都配调	金圃路911	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	155.43	33	2692	0	3862.08	不受限	3850
5900	10kV革城四线	青白江电力调度控制中心	革城四线933开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	256.45	43	4441.8	0	3872.04	不受限	3850
5901	10kV美毗线大馈线	新都电力调度控制中心	美毗线935开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	241.77	47	4187.4	0	3871.83	不受限	3850
5902	10kV庄韩路	大邑电力调度控制中心	庄韩线908开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	256.72	43	4446.4	0	3867.44	不受限	3850
5903	10kV光坤路	彭州电力调度控制中心	光坤路942	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	280.83	50	4864	0	3865.53	不受限	3850
5904	10kV革城一线	青白江电力调度控制中心	革城一线913开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	256.89	43	4449.3	0	3864.54	不受限	3850
5905	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金华路945	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	227.67	46	3943.2	0	3851.02	不受限	3850
5906	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美熊线937开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	241.77	47	4187.4	0	3871.83	不受限	3850
5907	10kV平道线	邛崃电力调度控制中心	平道线913开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	178.34	35	3088.9	0	3880.88	不受限	3850
5908	10kV曙天线	新都电力调度控制中心	曙天线965开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	179.27	35	3105	0	3892.49	不受限	3850
5909	10kV三东线（简阳）	简阳电力调度控制中心	三东线913开关	三星镇	26000	否	553	9578.24	公线	148.11	27	2565.3	2185	3870.12	不受限	3850
5910	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万七线995开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	190.56	37	3300.5	0	3863.26	不受限	3850
5911	10kV湾棠路	郫都电力调度控制中心	湾棠线906开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	316.86	53	5488	0	3865.07	不受限	3850
5912	10kV何牧线	新津电力调度控制中心	何牧线918开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	115.29	27	1996.8	0	3878.32	不受限	3850
5913	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	武瑞线914开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	179.31	36	3105.6	0	3891.89	不受限	3850
5914	10kV田药一线	温江电力调度控制中心	田药一线917开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	96.63	24	1673.6	0	3868.96	不受限	3850
5915	10kV沙板线	隆昌电力调度控制中心	沙板线928开关	沙坝站	100000	是	480	8313.84	公线	161.19	34	2791.8	0	3859.27	不受限	3850
5916	10kV筒东路	郫都电力调度控制中心	筒东线923开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	255.44	43	4424.2	0	3889.64	不受限	3850
5917	10kV清荣二线	威远电力调度控制中心	清荣二线971开关	清溪站	90000	否	560	9699.48	公线	150.54	27	2607.4	2229	3893.13	不受限	3850
5918	10kV越宁线	威远电力调度控制中心	越宁线914开关	越溪站	33000	否	321	5559.88	公线	66.18	21	1146.3	0	3857.59	不受限	3850

5919	10kV木南一线间隔	夹江电力调度控制分中心	木南一线923开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	97.03	26	1680.6	315	3896.83	不受限	3850
5920	10kV柏园二线	宜宾电力调度控制中心	柏园二线967开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	97.44	24	1687.6	0	3854.96	不受限	3850
5921	10kV留大线	江安电力调度控制中心	留大线934开关	天池站	6300	是	350	6062.18	公线	56.47	16	978	0	3871.74	不受限	3850
5922	10kV大刘线	南溪电力调度控制中心	大刘线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	121.52	28	2104.8	0	3853.46	不受限	3850
5923	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天纸线678开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	124.14	29	2150.1	0	3808.16	不受限	3800
5924	10kV水埝一线	乐山电力调度控制中心	水埝一线927开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	120.21	32	2082	0	3841.61	不受限	3800
5925	10kV桐滨一线	内江电力调度控制中心	桐滨一线917开关	桐梓坝站	80000	是	400	6928.2	公线	98.9	25	1712.9	0	3829.66	不受限	3800
5926	10kV红机线大馈线	威远电力调度控制中心	红机线914开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	8.31	3	144	0	3831.06	不受限	3800
5927	10kV乐蟠线936路	乐山电力调度控制中心	乐蟠线926开关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	202.38	74	3505.2	0	3810.51	不受限	3800
5928	10kV桥凤二线	资中电力调度控制中心	桥凤二线926开关	倒石桥站	100000	是	742	12851.82	公线	373.5	50	6469.1	1260	3837.54	不受限	3800
5929	10kV德沱一路	德阳电力调度控制中心	德沱一路913开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	221	40	3827.7	0	3821.04	不受限	3800
5930	10kV团济二线	内江电力调度控制中心	团济二线923开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	213.97	44	3705.9	0	3807.73	不受限	3800
5931	10kV吊马线	宜宾电力调度控制中心	吊马线953开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	83.78	22	1451	0	3814.43	不受限	3800
5932	10kV黄场线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄场线914开关	黄丹站	12600	是	275	4763.14	公线	104	3780	1751	0	3810.51	不受限	3800
5933	10kV王村线	井研电力调度控制分中心	王村线914开关	王村站	10000	是	300	5196.15	公线	19.05	6	330	0	3826.92	不受限	3800
5934	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	30000	否	366	6339.31	专线	108.43	30	1878	0	3827.38	不受限	3800
5935	10kV杨黄线	井研电力调度控制分中心	杨黄线931开关	杨家河站	80000	否	300	5196.15	公线	50.4	17	873	0	3803.53	不受限	3800
5936	10kV新田线	威远电力调度控制中心	新田线912开关	新店站	30000	是	380	6581.79	公线	82.45	22	1428	0	3837.43	不受限	3800
5937	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金龙线965开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	170.03	35	2945	0	3844.64	不受限	3800
5938	10kV集发二路	彭州电力调度控制中心	集发二路906	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	139.77	35	2420.8	0	3814.58	不受限	3800
5939	10kV欧姚一线	青白江电力调度控制中心	欧姚一线915开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	163.14	34	2825.6	0	3825.47	不受限	3800
5940	10kV武食线大馈线	新津电力调度控制中心	武食线908	文武	163000	是	507	8781.5	公线	186.03	37	3222	0	3803.2	不受限	3800
5941	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂医线913开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	175.98	40	3048	0	3842.09	不受限	3800
5942	10kV红城线	金堂电力调度控制中心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公线	99.17	25	1717.6	0	3824.96	不受限	3800
5943	10kV丹顺二线	彭州电力调度控制中心	丹顺二线927开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	319.4	53	5532	0	3821.07	不受限	3800
5944	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工四线920	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	181.59	36	3145.2	0	3824.58	不受限	3800
5945	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线922开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	98.38	25	1704	0	3838.56	不受限	3800
5946	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	10kV金城线941开关	金堂	201000	是	540	9353.07	公线	210.67	39	3648.8	0	3833.66	不受限	3800
5947	10kV万站二线	新都电力调度控制中心	万站二线942开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	171.75	34	2974.7	189	3833.79	不受限	3800
5948	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高水线967	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	99.42	25	1721.9	0	3820.66	不受限	3800
5949	10kV庄唐路	大邑电力调度控制中心	庄唐线909开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	258.46	43	4476.6	0	3837.24	不受限	3800
5950	10kV解工四线	大邑电力调度控制中心	解工四线944开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	319.23	53	5529	0	3824.07	不受限	3800
5951	10kV瑞解线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞解线930开关	瑞云	126000	否	254	4399.41	专线	6.95	3	120.3	0	3839.17	不受限	3800
5952	10kV东居路	新都电力调度控制中心	东居线916开关	东骏	100000	否	500	8660.25	专线	229.04	46	3967	0	3827.22	不受限	3800
5953	10kV洞洺线大馈线	成都配调	洞洺线开关914	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	206	44	3568	0	3805.34	不受限	3800
5954	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金杨线913开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	276.91	50	4796	0	3824.42	不受限	3800
5955	10kV猛圣线	成都配调	猛圣路928开关	猛追湾	126000	是	473	0	公线	134.41	28	2328	400	3826.08	不受限	3800
5956	10kV天连路	成都配调	天连路936	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	204.94	43	3549.6	0	3823.74	不受限	3800
5957	10kV核流路	成都配调	核流路908	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	205.37	43	3557	0	3816.34	不受限	3800
5958	10kV铁苗线	成都配调	铁苗路910	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.24	33	2740.8	0	3813.28	不受限	3800
5959	10kV西商二回大馈线	广安电力调度控制中心	西商二回977开关	西溪站	160000	否	400	6928.2	专线	139.43	35	2415	0	3820.38	不受限	3800
5960	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	203.97	43	3532.8	0	3840.54	不受限	3800
5961	10kV雷国线	成都配调	雷国线906开关	雷剑	480000	否	473	8192.6	专线	206.06	44	3569	0	3804.34	不受限	3800
5962	10kV永东线大馈线	广安电力调度控制中心	永东线926开关	永兴站	100000	否	450	7794.23	公线	184.35	41	3193	0	3821.81	不受限	3800

5963	10kV涯双线	成都配调	涯双线923	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	157.5	33	2727.9	0	3826.18	不受限	3800
5964	10kV士科线	成都配调	士科路905	士桥	103000	否	473	8192.6	专线	205.54	43	3560	0	3813.34	不受限	3800
5965	10kV望民路	成都配调	望民路924	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.87	34	2751.6	0	3802.48	不受限	3800
5966	10kV唐兴线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐兴线961开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	161.79	34	2802.2	0	3835.02	不受限	3800
5967	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	龙解线924开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	171.55	35	2971.2	0	3818.44	不受限	3800
5968	10kV安顺线973大馈线	纳溪电力调度控制中心	安顺线973	安富	126000	是	406	7032.13	公线	104.55	26	1810.8	0	3814.9	不受限	3800
5969	10kV元中线	苍溪电力调度控制中心	元中线913	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	117.09	31	2028	0	3848.85	不受限	3800
5970	10kV望城线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望城线955开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	220.5	40	3819	0	3843.59	不受限	3800
5971	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大和线914手车开关	大腰站	12600	否	380	6581.79	公用	101.96	27	1765.9	315	3842.71	不受限	3800
5972	10kV思大线	眉山电力调度控制中心	思大线943开关	思蒙站	80000	是	600	10392.3	公线	258.87	43	4483.6	0	3830.24	不受限	3800
5973	10kV白希线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白希线967开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	157.97	32	2736	1250	3808.22	不受限	3800
5974	10kV莱府线	大英电力调度控制中心	莱府线919开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	221.45	40	3835.5	0	3827.09	不受限	3800
5975	10kV天赵线	安岳电力调度控制中心	10kV天赵线914开关	天林站	10000	否	330	5715.77	公用	77.34	23	1339.6	0	3804.59	不受限	3800
5976	10kV城开线	蓬溪电力调度控制中心	城开线927开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	144.05	32	2494.9	0	3809.76	不受限	3800
5977	10kV观贾线	大竹电力调度控制中心	观贾线914开关	观音站	11300	是	300	5196.15	公线	18.29	6	316.8	0	3840.12	不受限	3800
5978	10kV镇建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇建线925开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	42.84	13	742	0	3830.62	不受限	3800
5979	10kV视五二线	仁寿电力调度控制中心	视五二线967开关	视高站	137000	是	495	8573.65	公线	174.47	35	3021.9	0	3837.02	不受限	3800
5980	10kV双江线913大馈线	西充电力调度控制分中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	51.68	17	895.1	0.19	3843.6	不受限	3800
5981	10kV宝工线大馈线	安州电力调度控制中心	宝工线914开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	48.88	16	846.6	0	3829.93	不受限	3800
5982	10kV工溜路	蓥华电力调度控制中心	工溜路913开关	工农兵站	35300	是	600	10392.3	公线	258.76	43	4481.8	0	3832.04	不受限	3800
5983	10kV吉龙线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉龙线911开关	永吉	20000	是	414	7170.69	公线	111.26	27	1927	0	3809.55	不受限	3800
5984	10kV千苗线	通江电力调度控制中心	10kV千苗线954	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	73.16	22	1267.2	0	3845.82	不受限	3800
5985	10kV合园二线大馈线	江油电力调度控制中心	合园二线926开关	三合站	40000	否	653	11310.29	公用	367.04	56	6357.2	0	3822.06	不受限	3800
5986	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆二线941开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	275.44	50	4770.7	0	3834.13	不受限	3800
5987	10kV华青二线937大馈线	泸川电力调度控制中心	华青二线937	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	118.37	28	2050.2	0	3811.06	不受限	3800
5988	10kV大巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	大巴线957开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	81.78	22	1416.5	0	3848.93	不受限	3800
5989	10kV杨湾一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨湾一线961	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	319.38	53	5531.7	0	3821.37	不受限	3800
5990	10kV郊水二线	广元电力调度控制中心	郊水二线925开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	50.86	17	880.9	0	3826.81	不受限	3800
5991	10kV沐上线	广元电力调度控制中心	沐上线914开关	沐浴站	80000	否	300	5196.15	公线	50.16	17	868.8	0	3807.73	不受限	3800
5992	10kV清井线	攀枝花西区电力调度控制中心	清井线952开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	20.39	7	353.1	0	3803.82	不受限	3800
5993	10kV南德二线	广元电力调度控制中心	南德二线971开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	188.09	42	3257.7	0	3803.87	不受限	3800
5994	10kV会让线大馈线	江油电力调度控制中心	会让线923开关	会昌站	50000	否	520	9006.66	公用	246.55	47	4270.2	0	3835.79	不受限	3800
5995	10kV大滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅰ回857	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	230.31	46	3989	0	3805.22	不受限	3800
5996	10kV宋格线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋格线913开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	34.11	11	590.8	0	3843.25	不受限	3800
5997	10kV大水线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913开关	大村	17300	是	308	5334.72	公线	30.8	10	454.8	0	3812.98	不受限	3800
5998	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸一线957	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	319.57	53	5535	0	3818.07	不受限	3800
5999	6kV田磷线大馈线	安州电力调度控制中心	田磷线624开关	水田坝站	6300	否	400	6928.2	公用	140.03	35	2425.3	0	3810.08	不受限	3800
6000	10kV高元线	南江电力调度控制中心	10kV高元线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	117.88	31	2041.7	0	3835.15	不受限	3800
6001	10kV朝龙线	广元电力调度控制中心	朝龙线911开关	朝天站	20000	是	320	5542.56	公线	34.46	11	596.8	0	3837.25	不受限	3800
6002	10kV椿九线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿九线912开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	59.68	20	1033.6	250	3837.64	不受限	3800
6003	10kV窝芦线	阿坝电力调度控制中心	窝芦线956开关	芦花站	40080	否	335	5802.37	公线	82.07	24	1421.4	0	3800.73	不受限	3800
6004	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万中线921开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	10.55	4	182.7	650	3843.83	不受限	3800
6005	10kV城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线932开关	金川城关站	25350	是	275	4763.14	公线	0.05	0	0.8	0	3809.71	不受限	3800
6006	10kV莲供线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲供线915开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	83.67	22	1449.2	0	3816.23	不受限	3800

6007	10kV海红一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红一线917开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	220.44	40	3818	0	3803.02	不受限	3800
6008	10kV太开线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太开线912开关	太和站	18000	是	245	4243.52	公线	206.614	84	3578.66	0	3819.17	不受限	3800
6009	10kV云烤线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云烤线912开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	121.38	32	2102.3	0	3821.31	不受限	3800
6010	10kV里麦线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里麦线916开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	98.44	40	1705.03	0	3819.17	不受限	3800
6011	10kV园恒一线	彭山电力调度控制中心	园恒一线913开关	园门站	113000	否	510	8833.46	专线	239.39	47	4146.3	0	3803.81	不受限	3800
6012	10kV燕海线	自贡电力调度控制中心	燕海线951开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	145.91	29	2527.2	715	3824.57	不受限	3800
6013	10kV代米线大馈线	自贡电力调度控制中心	代米线952开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	163.47	34	2831.3	0	3833.63	不受限	3800
6014	10kV华贡线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡线919开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	182.11	36	3154.1	0	3815.68	不受限	3800
6015	10kV913特埃线	甘洛电力调度控制中心	10kV特埃线913开关	特克站	16000	否	255	4416.73	公线	37.79	14	610	0	3806.6	不受限	3800
6016	10kV仁大线	天全电力调度控制中心	仁大线913开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	43.95	15	761.3	100	3815.23	不受限	3800
6017	10kV罗中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗中线925开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	59.26	19	1026.3	0	3806.12	不受限	3800
6018	10kV洪场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪场线923开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	48.27	16	836	0	3840.53	不受限	3800
6019	10kV里开线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里开线922开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	114.26	31	1979	0	3835.49	不受限	3800
6020	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌滨线911开关	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	118.19	31	2047	0	3829.85	不受限	3800
6021	10kV北坝线大馈线	营山电力调度控制中心	北坝线922开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	27.5	10	476.3	0	3810.11	不受限	3800
6022	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	0	14	428.5	0	3865.94	不受限	3800
6023	10kV梁城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城一线961开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	197.53	38	3421.2	0	3825.7	不受限	3800
6024	10kV北回线大馈线	营山电力调度控制中心	北回线914开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	97.04	35	1680.8	0	3810.51	不受限	3800
6025	10kV大睿线	米易电力调度控制中心	大睿线971开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	99.13	25	1717	0	3825.56	不受限	3800
6026	10kV徐黄线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐黄线914开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	25.76	10	446.2	0	3762.69	不受限	3750
6027	10kV江西二线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅱ线924开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	223.32	40	3867.9	0	3794.69	不受限	3750
6028	10kV南化二线	仪陇电力调度控制中心	南化二线915开关	丰南站	113000	是	507	8781.5	公线	189.09	37	3275	0	3750.2	不受限	3750
6029	10kV日福线	仪陇电力调度控制中心	日福线913开关	日兴站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	83.07	22	1438.8	0	3785.06	不受限	3750
6030	10kV炳体线	攀枝花电力调度控制中心	炳体线951开关	炳草岗站	12500	是	300	5196.15	公线	20.74	7	359.3	0	3797.62	不受限	3750
6031	10kV北水线营山大馈线	营山电力调度控制中心	北水线923开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	235.24	41	4074.4	200	3762.31	不受限	3750
6032	10kV南板线	仪陇电力调度控制中心	南板线918开关	丰南站	113000	是	377	6529.83	公线	83.28	22	1442.4	0	3781.46	不受限	3750
6033	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城东线925开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	261.56	44	4530.3	0	3769.68	不受限	3750
6034	10kV城望线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城望线911开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	140.74	35	2437.6	0	3797.78	不受限	3750
6035	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅰ线911开关	漾溪站	13000	是	423	7326.57	公线	16.07	4	278.3	2090	3771.26	不受限	3750
6036	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅰ线919开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	280.06	51	4850.7	0	3769.72	不受限	3750
6037	10kV城玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城玉线922开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	170.51	39	2953.2	0	3796.6	不受限	3750
6038	10kV沿工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿工二线916开关	沿滩站	63000	是	496	8590.97	公线	180.09	36	3119.2	0	3753.58	不受限	3750
6039	10kV911玉磨线	甘洛电力调度控制中心	玉磨线911开关	玉田站	7150	否	277	4797.78	公线	85.5	21	1040	0	3757.78	不受限	3750
6040	10kV板新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板新线915开关	板仓站	80000	是	720	12470.77	公线	357.1	50	6185	0	3791.62	不受限	3750
6041	10kV桥镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥镇线912开关	桥湾站	6300	否	300	5196.15	公线	52.03	17	901.2	0	3775.33	不受限	3750
6042	10kV城河线	阿坝电力调度控制中心	城河线912开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	0.05	0	0.8	20	3789.71	不受限	3750
6043	10kV天果线	渠县电力调度控制中心	10kV.天果线954开关	天星站	80000	是	335	5802.37	公线	48.72	15	843.9	0	3798	不受限	3750
6044	10kV梅哨线	盐源电力调度控制中心	10kV梅哨线924开关	梅雨站	16300	否	400	6928.2	公线	141.95	35	2458.5	0	3776.88	不受限	3750
6045	10kV汇新线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	167.26	35	2897	0	3767.93	不受限	3750
6046	10kV南肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	南肖线914开关	南湖站	163500	是	380	6581.79	公线	86.24	23	1493.7	0	3771.73	不受限	3750
6047	10kV月下线	阿坝电力调度控制中心	月下线915开关	蒲志站	16200	否	345	5975.58	公线	92.77	27	1606.8	0	3771.22	不受限	3750
6048	10kV郝度线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝度线915开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	149.08	30	2582	630	3757.78	不受限	3750

6049	10kV黑上线	阿坝电力调度控制中心	黑上线951开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	23.83	9	412.8	0	3796.09	不受限	3750
6050	10kV福桥线	新桥电力调度控制中心	10kV.福桥线912开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	20.92	7	362.4	0	3794.52	不受限	3750
6051	10kV梯农线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯农线952开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	11.36	4	196.8	0	3752.27	不受限	3750
6052	10kV家龙路913线路	中江电力调度控制中心	家龙路913开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	28.03	10	485.4	0	3770.25	不受限	3750
6053	10kV东元线	平昌电力调度控制中心	10kV东元线914	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	52.27	17	905.4	0	3771.13	不受限	3750
6054	10kV南农线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南农线952	城关站	20000	否	330	5715.77	公线	77.67	24	1345.2	0	3798.99	不受限	3750
6055	10kV乐坝线	南江电力调度控制中心	10kV乐坝线958	洛坪站	11300	否	300	5196.15	公线	51.96	17	899.9	0	3776.63	不受限	3750
6056	10kV乐煤线	南江电力调度控制中心	10kV乐煤线952	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	28.6	10	495.3	0	3791.53	不受限	3750
6057	10kV龙矿线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	龙矿线923开关	龙山	91500	否	308	5334.72	专线	97.51	32	1010	0	3791.25	不受限	3750
6058	10kV牛吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	牛吉一线921开关	牛滩	30000	是	325	5629.17	公线	43.16	13	747.6	0	3755.74	不受限	3750
6059	10kV望逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸一线965	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	253.95	48	4398.4	0	3785.54	不受限	3750
6060	10kV望凯二线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯二线971	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	254.45	48	4407.1	0	3776.84	不受限	3750
6061	10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	否	507	8781.5	公线	238.37	47	4128.5	0	3774.85	不受限	3750
6062	10kV凤镇路911线路	中江电力调度控制中心	凤镇路911开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	120.09	32	2080	0	3796.85	不受限	3750
6063	10kV恩司线	巴州电力调度控制中心	10kV恩司线853	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	120.98	32	2095.4	0	3781.45	不受限	3750
6064	10kV响槐线	巴州电力调度控制中心	10kV响槐线924	响滩站	26300	否	300	5196.15	公线	51.43	17	890.7	0	3785.83	不受限	3750
6065	10kV盘河线916大馈线	泸川电力调度控制中心	盘河线916开关	罗盘山	540000	是	423	7326.57	公线	120.85	29	2093.1	0	3768.16	不受限	3750
6066	10kV南天二线	广元电力调度控制中心	南天二线922开关	南河站	86000	是	453	7846.19	公线	143.09	32	2478.3	0	3798.65	不受限	3750
6067	10kV乔黄线	广元电力调度控制中心	乔黄线922开关	乔镇站	126000	否	384	6651.08	公线	127.94	33	2216	0	3769.97	不受限	3750
6068	10kV天永线大馈线	江油电力调度控制中心	天永路934开关	天明	120000	是	424	7343.9	公用	121.31	29	2101.1	0	3774.02	不受限	3750
6069	10kV兴古线914大馈线	邻水电力调度控制中心	兴古线914开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	17.14	6	296.8	0	3790.84	不受限	3750
6070	10kV望镇线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望镇线929手车开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	148.16	36	2566.2	0	3762.72	不受限	3750
6071	10kV松粤二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤二线921开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	223.29	40	3867.4	0	3781.34	不受限	3750
6072	10kV擂苏线大馈线	北川电力调度控制中心	擂苏线913开关	擂鼓站	80000	否	310	5369.36	公用	60.51	20	1048	0	3784.42	不受限	3750
6073	10kV南进线	仁和电力调度控制中心	南进线952开关	南山站	50000	是	350	6062.18	公线	61.07	17	1057.8	0	3791.94	不受限	3750
6074	10kV宝飞三线	仁寿电力调度控制中心	宝飞三线932开关	宝飞	360000	是	380	6581.79	公线	85.85	23	1486.9	0	3778.53	不受限	3750
6075	10kV红尊线	仁寿电力调度控制中心	红尊线926开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	285.16	51	4939	0	3790.53	不受限	3750
6076	10kV北宜线	仁寿电力调度控制中心	北宜线916开关	北斗站	10000	否	283	4901.7	公线	36.91	13	639.3	0	3772.23	不受限	3750
6077	10kV龙镇一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇一线929开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	189.6	36	3283.8	200	3790.82	不受限	3750
6078	10kV回湾线	大英电力调度控制中心	回湾线921开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	197.46	38	3420	0	3785.33	不受限	3750
6079	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板磨线916开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	46.52	14	805.7	0	3766.92	不受限	3750
6080	10kV天成线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天成线912开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	46.25	14	801	0	3771.62	不受限	3750
6081	10kV双群线	西充电力调度控制分中心	双群线925开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	54.96	18	951.9	0.2	3786.79	不受限	3750
6082	10kV玉天路	成都配调	玉天线929	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	160.74	34	2784	0	3770.08	不受限	3750
6083	10kV绿和线	成都配调	绿和路949开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	85.22	25	1476	0	3792.9	不受限	3750
6084	10kV堤深路918断路器间隔	成都配调	堤深线918	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	160.18	34	2774.4	0	3779.68	不受限	3750
6085	10kV赤圃线	成都配调	赤圃线925	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	160.42	34	2778.4	0	3775.68	不受限	3750
6086	10kV翠充线	成都配调	翠充线915	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	161.43	34	2796	0	3758.08	不受限	3750
6087	10kV祥宝路	成都配调	祥宝线926	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	159.12	34	2756	0	3798.08	不受限	3750
6088	10kV浦万一路大馈线	成都配调	浦万一线955	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	161.5	34	2797.2	0	3756.88	不受限	3750
6089	10kV桂场线大馈线	广安电力调度控制中心	桂场线974开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	15.94	6	276	0	3777	不受限	3750
6090	10kV祥泰路	成都配调	祥泰路927	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	208.68	44	3614.4	0	3758.94	不受限	3750
6091	10kV河承一线大馈线	广安电力调度控制中心	河承一线951开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	103.14	26	1786.4	0	3756.16	不受限	3750
6092	10kV平光二线	温江电力调度控制中心	平光二线928开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	225.36	41	3903.2	0	3759.39	不受限	3750
6093	10kV乐油线	武胜电力调度控制中心	乐油线971开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	专线	26.95	10	466.8	0	3763.13	不受限	3750
6094	10kV土水路	成都配调	土水路920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	207.39	44	3592	0	3781.34	不受限	3750
6095	10kV金太路	成都配调	金太路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	161.34	34	2794.4	0	3759.68	不受限	3750

6096	10kV区西线922大馈线	天府电力调度控制中心	区西线922开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	322.68	54	5588.8	0	3764.27	不受限	3750
6097	10kV庙雅线	新都电力调度控制中心	庙雅线918开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	125.17	24	2168	2115	3776.23	不受限	3750
6098	10kV革城三线	青白江电力调度控制中心	革城三线914开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	261.21	44	4524.1	0	3789.74	不受限	3750
6099	10kV桂商路	新都电力调度控制中心	桂商线942开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	142.73	36	2472	0	3763.38	不受限	3750
6100	10kV柳城东线	温江电力调度控制中心	柳城东线903开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	223.16	40	3865.2	0	3797.39	不受限	3750
6101	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉西线920	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	234.67	47	4064.4	0	3776.6	不受限	3750
6102	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛东线904	邛崃	63000	是	380	6581.79	公线	87.3	23	1512	0	3753.43	不受限	3750
6103	10kV玉花路	绵竹电力调度控制中心	玉花路904开关	玉泉站	19300	是	320	5542.56	公线	37.36	12	647.1	0	3786.95	不受限	3750
6104	10kV白南一路	绵竹电力调度控制中心	白南一路903开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	103.16	26	1786.8	0	3755.76	不受限	3750
6105	10kV德镇线	郫都电力调度控制中心	德镇线908开关	德源	104000	是	600	10392.3	公线	262.59	44	4548	0	3765.84	不受限	3750
6106	10kV美广线	新都电力调度控制中心	美广线933开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	246.11	48	4262.7	0	3796.53	不受限	3750
6107	10kV柳乡路	温江电力调度控制中心	柳乡线903开关	柳城	102000	是	552	9560.92	专线	223.16	40	3865.2	0	3783.54	不受限	3750
6108	10kV东汉线	内江电力调度控制中心	东汉线923开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	64.69	16	1120.4	630	3792.16	不受限	3750
6109	10kV德华二路	德阳电力调度控制中心	德华二路918开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	224.39	41	3886.4	0	3762.34	不受限	3750
6110	10kV北高线	资中电力调度控制中心	北高线926开关	城北站	105000	否	248	4295.49	专线	6.58	3	114	0	3751.94	不受限	3750
6111	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大青路926开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	124.25	26	2152	795	3787.22	不受限	3750
6112	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大东路925	大塘站	126000	是	555	9612.88	公线	227.52	41	3940.6	0	3749.7	不受限	3750
6113	10kV雒镇二路	广汉电力调度控制中心	雒镇二路904开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	225.73	41	3909.6	0	3780.7	不受限	3750
6114	10kV连工线	威远电力调度控制中心	连工线961开关	连界场站	91500	是	335	5802.37	专线	49.91	15	864.4	0	3777.5	不受限	3750
6115	10kV云椿线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云椿线913开关	新云站	22500	否	320	5542.56	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限	3710
6116	10kV郝鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝鸿线911开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	40.44	13	700.5	0	3714.56	不受限	3700
6117	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	城医线911开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	5568.8	0	3718.03	受限	3700
6118	10kV永若线	宝兴电力调度控制中心	永若线912开关	永富站	6300	是	270	4676.54	公线	98.67	10	3540	0	3741.23	不受限	3700
6119	10kV茶塔线	蒲城电力调度控制中心	茶塔线914开关	茶河站	6300	是	380	6581.79	公线	90.02	24	1559.2	0	3706.23	不受限	3700
6120	10kV舒阳一线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒阳一线963开关	舒平	360200	否	550	9526.28	公线	279.53	51	4841.5	0	3732.15	不受限	3700
6121	10kV汇白线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇白线914开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	118.01	28	2044	0	3720.26	不受限	3700
6122	10kV民麻线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民麻线912开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	9.95	4	172.4	0	3709.13	不受限	3700
6123	10kV银哨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	银哨线912开关	银厂站	6600	否	245	4243.52	公线	4.21	2	73	0	3746.17	不受限	3700
6124	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代毛线943开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	187.97	33	3255.7	800	3745.46	不受限	3700
6125	10kV汇梨线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇梨线912开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	116.51	28	2018	0	3746.26	不受限	3700
6126	10kV西龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西龙线911开关	汇西站	100000	是	481	8331.16	公线	170.15	35	2947	0	3717.93	不受限	3700
6127	10kV新泗二线	荥经电力调度控制中心	新泗二线923开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	144.46	36	2502	0	3733.38	不受限	3700
6128	10kV陈汉线	洪雅电力调度控制中心	陈汉线924开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	104.13	26	1803.5	0	3739.06	不受限	3700
6129	10kV华征线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华征线922开关	新华站	80000	是	486	8417.77	公线	174.73	36	3026.3	0	3707.92	不受限	3700
6130	10kV西林线大馈线	自贡电力调度控制中心	西林线936开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	235.57	42	4080	0	3721.16	不受限	3700
6131	10kV深冶线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深冶线916开关	深沟站	10000	否	240	4156.92	公线	1.88	1	32.5	0	3741.23	不受限	3700
6132	10kV中银线913大馈线	雷波电力调度控制中心	中银线913小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	14.11	6	244.4	0	3730.66	不受限	3700
6133	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	16	415.6	0	3741.23	不受限	3700
6134	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	14	415.6	0	3741.23	不受限	3700
6135	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	0	14	415.6	0	3741.23	不受限	3700
6136	10kV湾雄线	南部电力调度控制中心	湾雄线935开关	赵家湾站	90800	否	335	5802.37	公线	85.62	26	1483	0	3739.13	不受限	3700
6137	10kV罗南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗南线916开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	63.24	20	1095.3	0	3737.12	不受限	3700

6138	10kV新吴线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新吴线926开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公线	315.94	12	428.6	0.7	3765.64	不受限	3700
6139	10kV牯水线	青神电力调度控制中心	牯水线915	牯牛山	360000	否	292	5057.59	专线	46.98	16	813.7	0	3738.13	不受限	3700
6140	10kV庙场二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙场二线972开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	235.8	47	4084.1	0	3745.36	不受限	3700
6141	10kV坡鞍线	仪陇电力调度控制中心	坡鞍线937开关	高坡站	100000	否	440	7621.02	公线	182.32	41	3157.7	0	3701.22	不受限	3700
6142	10kV营湖线大馈线	营山电力调度控制中心	营湖线915开关	营山站	100000	否	380	6581.79	公线	125.82	33	2179.2	0	3744.41	不受限	3700
6143	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	16	415.6	0	3741.23	不受限	3700
6144	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	0	15	415.6	0	3741.23	不受限	3700
6145	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	13	452.2	0	3741.23	不受限	3700
6146	10kV泸南线915大馈线	泸州电力调度控制中心	泸南线915	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	108.61	27	1881.1	0	3744.6	不受限	3700
6147	10kV石长线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石长线913开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	61.74	20	1069.3	0	3731.95	不受限	3700
6148	10kV岭鸣线925大馈线	西充电力调度控制分中心	岭鸣线925开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	73.35	19	1270.4	205	3748.46	不受限	3700
6149	10kV泸社泸奥线986大馈线	泸州电力调度控制中心	泸社泸奥线986	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	91.87	23	1591.2	315	3719.5	不受限	3700
6150	10kV鞍南二线	苍溪电力调度控制中心	鞍南二线927开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	147.74	33	2558.9	0	3718.05	不受限	3700
6151	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小西线919开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	99.35	20	1720.7	1490	3717.5	不受限	3700
6152	10kV岫歧一线	苍溪电力调度控制中心	岫歧一线915	35kV岫云站	26000	是	312	5404	公线	35.12	11	608.3	0	3714.9	不受限	3700
6153	10kV任新线	蓬溪电力调度控制中心	任新线924开关	任隆	90000	否	275	4763.14	公线	31.18	11	540	0	3746.83	不受限	3700
6154	10kV富永线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富永线926开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	38.18	13	661.2	315	3700.33	不受限	3700
6155	10kV兴上东线	仁和电力调度控制中心	兴上东线950开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	50.3	15	871.2	0	3701.42	不受限	3700
6156	10kV柏茶线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏茶线915开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	68.68	22	1189.6	0	3736.35	不受限	3700
6157	10kV北杨二线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨二线924开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	265.99	44	4607	0	3706.84	不受限	3700
6158	10kV清视线	仁寿电力调度控制中心	清视线963开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	89.98	24	1558.4	0	3707.03	不受限	3700
6159	10kV天平线	大英电力调度控制中心	天平线924开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	68.78	19	1191.2	0	3727.82	不受限	3700
6160	10kV杨滨一线935大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨一线935	杨桥	180000	是	482	8348.48	公线	171.5	36	2970.3	0	3708.48	不受限	3700
6161	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李和线923开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公线	47.58	14	824	0	3748.62	不受限	3700
6162	10kV盘水线	通川电力调度控制中心	10kV.盘水线912开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	46.88	16	812	0	3708.66	不受限	3700
6163	10kV大福线	平昌电力调度控制中心	10kV大福线911	大寨站	6300	否	335	5802.37	公线	86.39	26	1496.2	0	3725.93	不受限	3700
6164	10kV公复线	剑阁电力调度控制中心	公复线912开关	35kV公兴站	20000	是	453	7846.19	公线	146.9	32	2544.3	0	3732.65	不受限	3700
6165	10kV大逸线	巴州电力调度控制中心	10kV大逸线957	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	234.9	47	4068.5	0	3725.72	不受限	3700
6166	10kV镇民线	平昌电力调度控制中心	10kV镇民线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	81.45	25	1410.7	0	3733.49	不受限	3700
6167	10kV石沙线	攀枝花西区电力调度控制中心	石沙线972开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	63.63	18	1102.1	0	3747.64	不受限	3700
6168	10kV会界线大馈线	江油电力调度控制中心	会界线925开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	373.08	57	6461.8	0	3717.46	不受限	3700
6169	10kV洪董线	通江电力调度控制中心	10kV洪董线925	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	48.55	17	840.8	0	3711.03	不受限	3700
6170	10kV杨中I回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅰ回915	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	324.01	54	5611.9	0	3741.17	不受限	3700
6171	10kV九万二线	广元电力调度控制中心	九万二线971开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	250.64	49	4341.1	0	3702.54	不受限	3700
6172	10kV梁镇线	巴州电力调度控制中心	10kV梁镇线951	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	86.52	26	1498.5	0	3723.63	不受限	3700
6173	10kV绵园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵园线925开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	226.98	41	3931.3	0	3731.29	不受限	3700
6174	10kV新乡线大馈线	游仙电力调度控制中心	新乡线925开关	新桥站	12600	否	300	5196.15	公用	54.65	18	946.6	0	3729.93	不受限	3700
6175	10kV清宝西线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝西线971开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	63.89	18	1106.6	0	3743.14	不受限	3700
6176	10kV平煤一线	广元电力调度控制中心	平煤一线911开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	53.95	18	934.5	0	3742.03	不受限	3700
6177	10kV宏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏龙线912开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	104.3	26	1806.4	0	3736.16	不受限	3700
6178	10kV黄工一线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工一线914开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	145.48	36	2519.7	0	3715.68	不受限	3700

6179	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天船线675开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	225.57	46	3906.9	0	3731.44	不受限	3700
6180	10kV德鼓路929大馈线	德阳电力调度控制中心	德鼓路929开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	264.36	44	4578.8	0	3735.04	不受限	3700
6181	10kV九长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九长II线636开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	88.28	23	1529	0	3736.43	不受限	3700
6182	10kV红杰线	威远电力调度控制中心	红杰线916开关	新场站	43000	否	240	4156.92	专线	0	0	0	0	3741.23	不受限	3700
6183	10kV会镇路972线路	中江电力调度控制中心	会镇路972开关	会龙站	10000	否	288	4988.31	公线	43.09	15	746.3	0	3743.18	不受限	3700
6184	10kV云德线	宜宾电力调度控制中心	云德线970开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	226.37	46	3920.8	0	3717.54	不受限	3700
6185	10kV宋双线	资中电力调度控制中心	宋双线915开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	271.6	46	4704.1	715	3778.09	不受限	3700
6186	10kV朱碗线	威远电力调度控制中心	朱碗线911开关	朱家沟站	80000	是	505	8746.86	公线	118.24	23	2048	1210	3739.49	不受限	3700
6187	10kV双龙二路	广汉电力调度控制中心	双龙二路910开关	双泉开关站	20785	否	600	10392.3	公用	547.09	82	8512	5610	3743.07	不受限	3700
6188	10kV三水路	广汉电力调度控制中心	三水路909开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	216.58	45	3751.2	90	3734.79	不受限	3700
6189	10kV东八二线	内江电力调度控制中心	东八二线925开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	123.76	29	2143.5	0	3717.76	不受限	3700
6190	10kV鲁竹线	宜宾电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	105.79	26	1832.3	0	3710.26	不受限	3700
6191	10kV城市线	宜宾电力调度控制中心	城市线653开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	90.24	24	1562.9	0	3702.53	不受限	3700
6192	10kV南城路913大馈线	德阳电力调度控制中心	南城路913开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	506.8	91	8777.7	3930	3718.74	不受限	3700
6193	10kV东德路	新都电力调度控制中心	东德线935开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	250.67	48	4341.6	0	3717.63	不受限	3700
6194	10kV军敖路	彭州电力调度控制中心	军敖线912开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	324	81	5611.84	2500	3735.38	不受限	3700
6195	10kV霖长路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖长路925	霖雨	18000	否	265	4589.93	公线	23.09	9	400	0	3730.94	不受限	3700
6196	10kV官桦路	大邑电力调度控制中心	官桦线914开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	145.91	36	2527.2	0	3708.18	不受限	3700
6197	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子北一线910开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	公线	104.53	26	1810.4	0	3732.16	不受限	3700
6198	10kV蔡韩路	大邑电力调度控制中心	蔡韩线922开关	蔡场	12600	否	398	6893.56	公线	144.11	36	2496	0	3708.2	不受限	3700
6199	10kV铁永线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁永线912开关	铁党站	6300	否	300	5196.15	公线	60	20	900	970	3706.53	不受限	3700
6200	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹锦线913开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	249.77	48	4326.1	0	3733.13	不受限	3700
6201	10kV美药路	新都电力调度控制中心	美药线922开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	248.92	48	4311.3	0	3747.93	不受限	3700
6202	10kV大柏线大馈线	天府电力调度控制中心	大柏路913开关	大众	50000	是	553	9578.24	公线	226.81	41	3928.4	0	3734.19	不受限	3700
6203	10kV浦侯线	成都配调	浦侯线968	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	212.01	45	3672	0	3701.34	不受限	3700
6204	10kV籍镇III回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇III回913开关	籍田	40000	是	553	9578.24	公线	228.43	41	3956.4	0	3706.19	不受限	3700
6205	10kV堤沙线	成都配调	堤沙线904开关	九里堤	128000	是	473	8192.6	公线	104.83	22	1815.6	1030	3708.48	不受限	3700
6206	10kV槐隆线	成都配调	槐隆路958	槐树店	102000	否	473	8192.6	专线	209.52	44	3628.8	0	3744.54	不受限	3700
6207	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑兴路911开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	103.93	26	1800	0	3742.56	不受限	3700
6208	10kV牧雍路大馈线	天府电力调度控制中心	牧雍路947开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	279.5	51	4840.9	0	3732.75	不受限	3700
6209	10kV温拓线	成都配调	温拓路990	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	164.2	35	2844	0	3710.08	不受限	3700
6210	10kV金弘一线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘一线911开关	金星	360000	是	432	7482.46	公线	130.25	30	2256	0	3729.97	不受限	3700
6211	10kV合甘二回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘二回972开关	合流站	11300	否	330	5715.77	公线	52.02	16	901	500	3743.19	不受限	3700
6212	10kV郭花线	温江电力调度控制中心	郭花线936开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	0.1	10	17.2	3950	3712.59	不受限	3700
6213	10kV杏塘线	成都配调	杏塘路930	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	162.59	34	2816	0	3738.08	不受限	3700
6214	10kV猛富路专线	成都配调	猛富路909	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	162.33	34	2811.6	0	3742.48	不受限	3700
6215	10kV涯商线	成都配调	涯商线945	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	163.03	34	2823.7	0	3730.38	不受限	3700
6216	10kV俭电路	成都配调	俭电路918	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	153.81	38	2664	0	3711.68	不受限	3700
6217	10kV共亚二路大馈线	温江电力调度控制中心	共亚二线948开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	268.42	45	4649	0	3664.84	不受限	3650
6218	10kV村书线	成都配调	村书线917	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	166.99	35	2892.3	0	3661.78	不受限	3650
6219	10kV望翡线	成都配调	望翡路929	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	214.16	45	3709.2	0	3664.14	不受限	3650
6220	10kV五福线	成都配调	五福线912	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	214.67	45	3718.1	0	3655.24	不受限	3650
6221	10kV五成线	成都配调	五成线928	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	166.8	35	2889	0	3665.08	不受限	3650
6222	10kV永清线大馈线	广安电力调度控制中心	永清线927开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	236.72	47	4100	0	3694.22	不受限	3650
6223	10kV堤星线	成都配调	堤星路919	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	165.66	35	2869.2	0	3684.88	不受限	3650
6224	10kV粉海线	成都配调	粉海路923开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	213.39	45	3696	0	3677.34	不受限	3650
6225	10kV东星路大馈线	天府电力调度控制中心	东星路951开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	148.27	37	2568	0	3667.38	不受限	3650
6226	10kV清昆线	新津电力调度控制中心	清昆线910开关	清凉	1465000	否	251	4347.45	专线	14.54	6	251.8	0	3660.91	不受限	3650
6227	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹凯线924开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	公线	254.53	49	4408.5	0	3650.73	不受限	3650

6228	10kV桂旭线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂旭线906开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	254.27	49	4404	0	3655.23	不受限	3650
6229	10kV景泥路	青白江电力调度控制中心	景泥线933开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	328.06	55	5682	0	3671.07	不受限	3650
6230	10kV塔工六线	邛崃电力调度控制中心	塔工六线938开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	241.61	48	4184.7	0	3656.3	不受限	3650
6231	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东安一路905开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	228.61	41	3959.6	0	3689.14	不受限	3650
6232	10kV堰富路	新都电力调度控制中心	堰富线907开关	沙堰子	126000	否	442	7655.66	专线	184.24	42	3191	0	3699.09	不受限	3650
6233	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继苏一路972开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	228.9	41	3964.6	0	3697.99	不受限	3650
6234	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大洲站	80000	否	482	0	公线	223.08	46	3863.8	0	3649.83	不受限	3650
6235	10kV桐移线	内江电力调度控制中心	桐移线921开关	桐梓坝站	100000	否	300	5196.15	专线	57.14	19	989.6	0	3686.93	不受限	3650
6236	10kV付底线	江安电力调度控制中心	付底线627开关	付家庙站	13600	否	260	4503.33	公用	21.27	8	368.4	0	3684.6	不受限	3650
6237	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	坪庙线997开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	38.7	9	670.2	1600	3688.06	不受限	3650
6238	10kV留关线	江安电力调度控制中心	留关线931开关	留耕站	6300	否	260	4503.33	公用	22.23	9	385	0	3668	不受限	3650
6239	10kV阳乐线	乐山电力调度控制中心	阳乐线979开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	139.95	32	2424	0	3672.82	不受限	3650
6240	10kV资凯线	资中电力调度控制中心	资凯线918开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	84.11	26	1456.8	0	3656.22	不受限	3650
6241	10kV三新一线大馈线	内江电力调度控制中心	三新一线912开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	126.24	30	2186.4	0	3674.86	不受限	3650
6242	10kV斑欧一线	乐山电力调度控制中心	斑欧一线962开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	184.75	42	3199.9	0	3659.02	不受限	3650
6243	10kV三铁路	广汉电力调度控制中心	三铁路924开关	三星堆站旧	120000	否	600	10392.3	公用	206.95	34	3584.4	2100	3668.67	不受限	3650
6244	10kV万普路961#线路	中江电力调度控制中心	万普路961开关	万福站	20000	是	400	6928.2	公线	107.41	27	1860.3	0	3682.26	不受限	3650
6245	10kV复响线	隆昌电力调度控制中心	复响线915开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	108.14	27	1873	0	3669.56	不受限	3650
6246	10kV桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐梓林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	122	33	2113	0	3654.73	不受限	3650
6247	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝三路909开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	28.44	9	492.5	0	3664.42	不受限	3650
6248	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天池站	40000	否	300	5196.15	公线	56.47	19	978	0	3698.53	不受限	3650
6249	10kV大石线	攀枝花西区电力调度控制中心	大石线939开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	91.63	24	1587	0	3678.43	不受限	3650
6250	10kV城甘线	南江电力调度控制中心	10kV城甘线954	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	148.13	37	2565.6	0	3669.78	不受限	3650
6251	10kV义二线	平昌电力调度控制中心	10kV义二线915	信义站	90000	否	480	8313.84	公线	218.72	46	3788.2	0	3694.26	不受限	3650
6252	10kV开国线	剑阁电力调度控制中心	开国线961开关	开封站	80000	是	377	6529.83	公线	89.3	24	1546.6	0	3677.26	不受限	3650
6253	10kV得五线	平昌电力调度控制中心	10kV得五线912	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	126.56	34	2192	0	3684.85	不受限	3650
6254	10kV柳西线	剑阁电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳沟站	12600	否	281	4867.06	公线	40.08	14	694.2	0	3686.15	不受限	3650
6255	10kV宋锦线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋锦线915开关	宋家坪站	10000	是	400	6928.2	公线	108.19	27	1873.9	0	3668.66	不受限	3650
6256	10kV寨洋线	南江电力调度控制中心	10kV寨洋线953	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	58.89	20	1019.9	0	3656.63	不受限	3650
6257	10kV鱼强线943大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼强线943	鱼凫	50000	否	280	4849.74	公线	39.74	14	688.3	0	3676.47	不受限	3650
6258	10kV平跃一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃一线936开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	209.24	40	3624	0	3678.33	不受限	3650
6259	10kV奢镇线915	古蔺电力调度控制中心	10kV奢镇线915开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	33.65	11	582.9	0	3684.88	不受限	3650
6260	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙一线916开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	236.05	39	4088.4	1600	3664.67	不受限	3650
6261	10kV沙双线	通江电力调度控制中心	10kV沙双线914	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	33.91	12	587.4	0	3699.43	不受限	3650
6262	10kV宏城二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城二线909开关	宏仁站	50000	是	600	10392.3	公用	268.55	45	4651.2	0	3662.64	不受限	3650
6263	10kV沉水东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水东线912开关	沉抗站	6300	是	394	6824.28	公用	78.58	20	1361	400	3698.42	不受限	3650
6264	10kV合桂一线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂一线933开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	244.34	43	4232	0	3652.3	不受限	3650
6265	10kV九核线	广元电力调度控制中心	九核线927开关	九华站	80000	否	403	6980.16	专线	151.02	37	2615.6	0	3666.54	不受限	3650
6266	10kV花城线大馈线	安州电力调度控制中心	花城线964开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	268.01	45	4642	0	3671.84	不受限	3650
6267	10kV石柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	石柳线916开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	281	95	4777	420	3667.64	不受限	3650
6268	10kV龙飞线	仁和电力调度控制中心	龙飞线923开关	青龙山	40000	是	280	4849.74	公线	10.89	4	188.7	0	3691.09	不受限	3650
6269	10kV陵北线	苍溪电力调度控制中心	陵北线961开关	陵江站	90000	是	500	8660.25	公线	188.57	38	3266	0	3662.2	不受限	3650
6270	10kV陵南一线	苍溪电力调度控制中心	陵南一线914开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	227.25	47	3936	0	3671.17	不受限	3650
6271	10kV城南线921大馈线	泸州电力调度控制中心	城南线921开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	112.2	28	1943.3	0	3682.4	不受限	3650

6272	10kV青垭线	苍溪电力调度控制中心	青垭路913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	60.7	20	1051.3	0	3656.41	不受限	3650
6273	10kV资互线	仁和电力调度控制中心	资互线958开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	28.82	10	499.2	0	3657.72	不受限	3650
6274	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳运线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	78.5	22	1359.6	0	3697.99	不受限	3650
6275	10kV圣凯线	眉山电力调度控制中心	圣凯线923开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	228.41	42	3956.1	0	3664.92	不受限	3650
6276	10kV富安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	58.37	19	1010.9	0	3665.63	不受限	3650
6277	10kV望檬线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望檬线926开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	58.43	19	1012	0	3664.53	不受限	3650
6278	10kV富三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富三线924开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	58.27	19	1009.3	0	3667.23	不受限	3650
6279	10kV象邮三线	眉山电力调度控制中心	象邮三线914开关	象耳站	28000	否	255	4416.73	专线	18.63	7	322.7	0	3652.36	不受限	3650
6280	10kV文松线	仁寿电力调度控制中心	文松线914开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	131.2	35	2272.4	0	3651.21	不受限	3650
6281	10kV柏安二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安二线923开关	柏梓站	10000	否	400	6928.2	公线	146.93	37	2544.8	0	3690.58	不受限	3650
6282	10kV龙林线	安岳电力调度控制中心	10kV龙林线912开关	龙台站	113000	否	330	5715.77	公用	85.88	26	1487.5	0	3656.69	不受限	3650
6283	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板护线915开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	51.74	16	896.1	0	3676.52	不受限	3650
6284	10kV任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	72.06	19	1248	280	3695.86	不受限	3650
6285	10kV西狮线	通川电力调度控制中心	10kV.西狮线953开关	城西站	80000	是	595	10305.7	公线	263.09	44	4556.7	0	3687.86	不受限	3650
6286	10kV伏花线	南部电力调度控制中心	10kV伏花线931	伏虎站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	84.62	26	1465.6	0	3678.59	不受限	3650
6287	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	359.3	14	415.6	0	3659.64	不受限	3650
6288	10kV建中线	南部电力调度控制中心	10kV建中线915	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	126.92	34	2198.2	0	3678.65	不受限	3650
6289	10kV凌云线	南部电力调度控制中心	凌云线923开关	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	74.54	23	1291	0	3697.3	不受限	3650
6290	10kV炳河线	攀枝花电力调度控制中心	炳河线971开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	68.8	20	1191.6	0	3658.14	不受限	3650
6291	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆镇线931开关	骆市站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	35.93	13	622.3	0	3664.53	不受限	3650
6292	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新雅线922开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公线	553.46	14	425.6	0	3658.64	不受限	3650
6293	10kV北周一线大馈线	南充电力调度控制中心	北周I回913开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	212.63	33	3682.8	1600	3668.44	不受限	3650
6294	10kV坝新二线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝新二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	280.86	47	4864.5	800	3672.98	不受限	3650
6295	10kV宝晏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝晏线913开关	金宝站	6300	否	300	5196.15	公线	58.65	20	1015.8	0	3660.73	不受限	3650
6296	10kV朱茶二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅱ线933开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	182.45	33	3160	830	3672.59	不受限	3650
6297	10KV海杏线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杏线935开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	226.58	41	3924.3	0	3696.72	不受限	3650
6298	10kV铁川线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁川线912开关	铁柳站	7500	否	250	4330.13	专线	11.7	5	202.7	0	3694.42	不受限	3650
6299	10kV永刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	永刘线917开关	永安站	28300	否	384	6651.08	公线	120.96	31	2095	200	3690.97	不受限	3650
6300	10kV文金二线	彭山电力调度控制中心	文金二线939开关	文庙	1800000	是	964	16696.97	公线	521.73	54	9036.4	630	3691.18	不受限	3650
6301	10kV古洛线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洛线914开关	古二站	3150	否	275	4763.14	公线	34.98	13	605.8	0	3681.03	不受限	3650
6302	10kV富南一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南一线916开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	229.58	42	3976.3	0	3672.44	不受限	3650
6303	10kV保金一线	彭山电力调度控制中心	保金一线912开关	保胜站	6300	是	300	5196.15	公线	28.06	9	486	0	3670.92	不受限	3650
6304	10kV城民线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城民线914开关	（会东县调）城关站	15000	否	330	5715.77	公线	84.14	25	1457.3	0	3686.89	不受限	3650
6305	10kV石镇二线	新桥电力调度控制中心	石镇二线915开关	石桥站	22000	是	400	6928.2	公线	108.79	27	1884.3	0	3658.26	不受限	3650
6306	10kV南桥线大馈线	会理电力调度控制中心	南桥线922开关	（会理县调）城南站	16050	否	320	5542.56	公线	76.02	24	1316.7	0	3671.6	不受限	3650
6307	10kV清溪线	汉源电力调度控制中心	清溪线911开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	35.77	13	619.6	0	3667.23	不受限	3650
6308	10kV宜大线	汉源电力调度控制中心	宜大线912开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	36.44	13	631.2	0	3655.63	不受限	3650
6309	10kV荣陶线	自贡电力调度控制中心	荣陶线913开关	荣县站	114400	否	304	5265.43	专线	60.15	20	1040	0	3698.89	不受限	3650
6310	10kV元河线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV元河线914小车开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	19.04	7	329.8	0	3645.26	不受限	3600
6311	10kV千九线911大馈线	雷波电力调度控制中心	千九线911小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	19.31	8	334.4	0	3640.66	不受限	3600
6312	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	91.99	24	1593.3	0	3630.56	不受限	3600
6313	10kV瓦圣线	阿坝电力调度控制中心	瓦圣线913开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	55.25	18	956.9	100	3619.63	不受限	3600

6314	10kV回红线大馈线	富顺电力调度控制中心	回红线914开关	回龙站	15000	否	345	5975.58	公线	67.85	20	1175.2	0	3605.26	不受限	3600
6315	10kV沱纺二线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅱ回961开关	塔沱站	81500	是	540	9353.07	公线	222.82	41	3859.2	0	3623.26	不受限	3600
6316	10kV陈街线	达县电力调度控制中心	10kV.陈街线911开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	93.58	25	1620.8	0	3644.63	不受限	3600
6317	10kV城汇线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城汇线921开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	87.59	23	1517.1	800	3606.51	不受限	3600
6318	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	林郊线918	35kV林庆站	20000	否	277	4797.78	公线	39.51	14	684.3	0	3633.7	不受限	3600
6319	10kV城上线	宝兴电力调度控制中心	城上线915开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	117.98	33	2043.4	0	3615.21	不受限	3600
6320	10kV燕恐线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕恐线929开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	95.06	25	1646.4	0	3619.03	不受限	3600
6321	10kV萝江一线	汉源电力调度控制中心	萝江一线918开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	190.18	38	3294	0	3634.2	不受限	3600
6322	10kV灵建二线	彭山电力调度控制中心	灵建二线925开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	199.69	39	3458.7	0	3608.07	不受限	3600
6323	10kV萝民一线	汉源电力调度控制中心	萝民一线961开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	190.62	38	3301.6	0	3626.6	不受限	3600
6324	10kV工业线	会理电力调度控制中心	工业专线913开关	益门站	12700	否	335	5802.37	专线	91.58	27	1586.2	0	3635.93	不受限	3600
6325	10kV陆板线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大陆线954开关	大陆槽站	4000	否	300	5196.15	公线	60.05	20	1040	0	3636.53	不受限	3600
6326	10kV洪北二线	洪雅电力调度控制中心	北城二线921开关	洪川站	102000	是	510	8833.46	公线	198.15	39	3432	0	3634.77	不受限	3600
6327	10kV拉寨线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉寨线913小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	21.47	8	371.9	0	3603.16	不受限	3600
6328	10kV南兴线	雨城电力调度控制中心	10kV南兴线915开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	57.85	17	1002	0	3639.9	不受限	3600
6329	10kV王富线	南部电力调度控制中心	10kV王富线914	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	128.65	34	2228.2	0	3648.65	不受限	3600
6330	10kV盘镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV盘镇线913	盘龙站(南部)	20000	否	275	4763.14	公线	37.11	13	642.7	0	3644.13	不受限	3600
6331	10kV观大线	仪陇电力调度控制中心	观大线911开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	129.84	34	2248.8	0	3628.05	不受限	3600
6332	10kV凤委线	攀枝花电力调度控制中心	凤委线917开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	29.7	10	514.4	0	3642.52	不受限	3600
6333	10kV北郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北郊线917开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	33.27	12	576.3	0	3632.59	不受限	3600
6334	10kV南前线	雨城电力调度控制中心	10kV南前线964开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	141.96	32	2458.8	0	3638.02	不受限	3600
6335	10kV陇井线	仪陇电力调度控制中心	陇井线k104开关	仪陇开闭所	300000	否	507	8781.5	公线	246.28	49	4265.6	0	3637.75	不受限	3600
6336	10kV朱峰二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅱ线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	233.14	42	4038	0	3624.59	不受限	3600
6337	10kV麻楠线	米易电力调度控制中心	麻楠线954开关	麻陇站	6300	是	300	5196.15	公线	31.52	11	546	0	3610.92	不受限	3600
6338	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅱ线923开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	196.87	36	3409.8	630	3622.79	不受限	3600
6339	10kV胡清线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡清线918开关	胡家站	80000	是	264	4572.61	公线	2.05	1	35.5	0	3622.59	不受限	3600
6340	10kV龙西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙西线913开关	龙蟠站	16300	是	311	5386.68	公线	38.31	12	663.6	0	3645.74	不受限	3600
6341	10kV花乡二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡Ⅱ线925开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	195.82	35	3391.6	1600	3628.82	不受限	3600
6342	10kV新祥线	仁寿电力调度控制中心	新祥线917开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	133.03	35	2304	0	3619.61	不受限	3600
6343	10kV花锂一线	射洪电力调度控制中心	花锂一线912开关	桃花山	151890	否	490	8487.05	公线	20	3	346.4	4000	3638.34	不受限	3600
6344	10kV东滨线	射洪电力调度控制中心	东滨线914开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	187.57	38	3248.7	0	3610.22	不受限	3600
6345	10kV仁体线	仁寿电力调度控制中心	仁体线921开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	185.51	37	3213.1	0	3645.82	不受限	3600
6346	10kV齐宁线678大馈线	泸州电力调度控制中心	齐宁线928	齐家	63000	否	406	7032.13	公线	157.02	39	2719.5	0	3609.42	不受限	3600
6347	10kV江红线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江红线912开关	江北	40200	否	600	10392.3	公线	330.28	55	5720.5	0	3632.57	不受限	3600
6348	10kV陵航线	苍溪电力调度控制中心	陵航线922开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	174.5	41	3022.4	0	3602.7	不受限	3600
6349	10kV岗华线	通川电力调度控制中心	10kV.岗华线967开关	木岗站	50000	否	495	8573.65	公线	234.87	47	4068	0	3648.29	不受限	3600
6350	10kV资瑞线	仁和电力调度控制中心	资瑞线977开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	120.44	30	2086	500	3649.38	不受限	3600
6351	10kV柏星线634大馈线	泸州电力调度控制中心	柏星线634	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	116.35	29	2015.2	0	3610.5	不受限	3600
6352	10kV回竹线	大英电力调度控制中心	回竹线922开关	回马	80000	是	310	5369.36	公线	37.41	12	648	0	3647.49	不受限	3600
6353	10kV桥金线	大英电力调度控制中心	桥金线923开关	红旗桥	20000	是	355	6148.78	公线	75.58	21	1309.1	0	3609.92	不受限	3600
6354	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙学线921开关	龙马	100000	是	540	9353.07	公线	222.05	41	3845.9	0	3636.56	不受限	3600
6355	10kV帽天二线	仁寿电力调度控制中心	帽天二线923开关	帽顶山站	52000	是	560	9699.48	公线	239.26	43	4144	0	3615.58	不受限	3600
6356	10kV南瑞线	仁和电力调度控制中心	南瑞线957开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	92.32	23	1598.9	1000	3636.48	不受限	3600
6357	10kV金乐线	蓬溪电力调度控制中心	金乐线918开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	222.71	41	3857.4	0	3625.06	不受限	3600

6358	10kV仁城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅱ回916开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	185.84	38	3218.7	0	3640.22	不受限	3600
6359	10kV长郊线	安岳电力调度控制中心	10kV长郊线923开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	93.53	25	1620	0	3645.43	不受限	3600
6360	10kV小环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小环二线915开关	小山站	82000	是	413	7153.37	公线	391.74	63	6784.9	2080	3642.7	不受限	3600
6361	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	10kV.岗鑫线971开关	木岗站	50000	是	595	10305.7	公线	266.74	45	4620	0	3624.56	不受限	3600
6362	10kV金鲁线	仁和电力调度控制中心	金鲁线973开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	61.85	21	1071.3	0	3605.23	不受限	3600
6363	10kV吴城二线	通川电力调度控制中心	10kV.吴城二线969开关	吴家站	50000	是	552	9560.92	公线	233.07	42	4036.8	0	3611.94	不受限	3600
6364	10kV王高线大馈线	邻水电力调度控制中心	王高线919开关	王家站	40000	是	321	5559.88	公线	47.11	15	816	0	3631.9	不受限	3600
6365	10kV龙柑线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙柑线924开关	龙安站	30300	否	341	5906.29	公线	190	56	3290.8	1690	3625.66	不受限	3600
6366	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	柏木线922开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	63.52	19	1100.1	0	3624.93	不受限	3600
6367	10kV柳凉线	剑阁电力调度控制中心	柳凉线911开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	97.03	28	1680.6	0	3635.06	不受限	3600
6368	10kV镇新线	平昌电力调度控制中心	10kV镇新线915	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	88.68	27	1536	0	3608.19	不受限	3600
6369	10kV大广线	广元电力调度控制中心	大广线915开关	35kV大石站	20000	否	300	5196.15	专线	60	20	1039.2	0	3637.33	不受限	3600
6370	10kV古环线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	古环线923开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	183.2	37	3173	0	3602.78	不受限	3600
6371	10kV会鹏二线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏二线927开关	会昌站	50000	是	764	13232.87	公用	402.52	53	6971.7	0	3614.6	不受限	3600
6372	10kV花界二线大馈线	安州电力调度控制中心	花界二回951开关	花该站	31500	否	316	5473.28	公用	74.36	24	1288	0	3637.95	不受限	3600
6373	10kV南德一线	广元电力调度控制中心	南德一线911开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	197.23	44	3416.1	0	3645.47	不受限	3600
6374	6kV堀岔线	攀枝花西区电力调度控制中心	堀岔线621开关	红堀站	8000	是	300	5196.15	公线	30.8	10	533.4	0	3623.52	不受限	3600
6375	10kV新金Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅰ线958开关	建新站	40000	否	400	6928.2	公线	152.12	38	2634.7	0	3600.68	不受限	3600
6376	10kV新大线	宜宾电力调度控制中心	新大线945开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	134.87	31	2336	0	3622.26	不受限	3600
6377	10kV桐安二线	内江电力调度控制中心	桐安二线972开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	129.09	31	2235.8	0	3625.46	不受限	3600
6378	10kV三万二线	内江电力调度控制中心	三万二线973开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	129	27	2235	800	3643	不受限	3600
6379	10kV东八一线	内江电力调度控制中心	东八一线913开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	130.36	31	2257.8	0	3603.46	不受限	3600
6380	10kV资际线	资中电力调度控制中心	资际线928开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	85.15	26	1474.8	0	3638.22	不受限	3600
6381	10kV碑无线(专线)	内江电力调度控制中心	碑无线914开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	专线	19.34	8	335	0	3640.06	不受限	3600
6382	10kV小高线	威远电力调度控制中心	小高线912开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	74.83	24	1296	0	3614.36	不受限	3600
6383	10kV青盘线	资中电力调度控制中心	青盘线923开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	79.39	25	1375.1	0	3628.79	不受限	3600
6384	10kV凤会路	中江电力调度控制中心	凤会路915开关	集凤站	20000	是	377	6529.83	公线	92.01	24	1593.6	0	3630.26	不受限	3600
6385	10kV方古线	宜宾电力调度控制中心	方古线664开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	134.24	31	2325.1	0	3633.16	不受限	3600
6386	10kV蔡九一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九一线956开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	16	4	277	3750	3658	不受限	3600
6387	10kV前姚线	青白江电力调度控制中心	前姚线935开关	前进	2*50000	否	600	10392.3	公线	329.62	55	5709.1	0	3643.97	不受限	3600
6388	10kV九南路	彭州电力调度控制中心	九南路913	九尺	10000	否	553	9578.24	公线	289.61	52	5016	0	3604.42	不受限	3600
6389	10kV濛永线	彭州电力调度控制中心	濛永线923开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	288.91	52	5004	0	3616.42	不受限	3600
6390	10kV广镇线	崇州电力调度控制中心	广镇线916	广济	130000	是	586	10149.82	公线	258.19	44	4471.8	0	3648.06	不受限	3600
6391	10kV梅腔线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	梅腔线952开关	梅子坝站	40000	否	380	6581.79	公线	26.57	7	460.2	1850	3613.41	不受限	3600
6392	10kV楼万线	青白江电力调度控制中心	楼万线922开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	270.2	45	4679.8	0	3634.04	不受限	3600
6393	10kV高红线	郫都电力调度控制中心	高红线917开关	高店子	128000	是	600	10392.3	公线	270.96	45	4693	0	3620.84	不受限	3600
6394	10kV水高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水高线911	水口	16300	是	400	6928.2	公线	109.61	27	1898.4	0	3644.16	不受限	3600
6395	10kV楼南一线	青白江电力调度控制中心	楼南一线930开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	330.25	55	5720	0	3633.07	不受限	3600
6396	10KV徐坊一线	隆昌电力调度控制中心	徐坊一线971开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	128.87	30	2232	0	3629.26	不受限	3600
6397	10kV万旭线	新都电力调度控制中心	万旭线927开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	257.44	50	4458.9	0	3600.33	不受限	3600
6398	10kV马北线	新都电力调度控制中心	马北线927开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	190.29	38	3295.8	60	3641.69	不受限	3600

6399	10kV楼自线	青白江电力调度控制中心	楼自线937开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	330.25	55	5720	0	3633.07	不受限	3600
6400	10kV五水线	成都配调	五水线911	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	168.18	36	2912.8	0	3641.28	不受限	3600
6401	10kV面悦线922大馈线	天府电力调度控制中心	面悦线922开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	289.87	52	5020.6	0	3599.82	不受限	3600
6402	10kV洞河线	成都配调	洞河线934开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	169.52	36	2936	0	3618.08	不受限	3600
6403	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑益路921开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	151.04	38	2616	0	3619.38	不受限	3600
6404	10kV府湾线	成都配调	府湾路915	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	216.93	46	3757.2	0	3616.14	不受限	3600
6405	10kV府油路	成都配调	府油路933	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	216.3	46	3746.4	0	3626.94	不受限	3600
6406	10kV怡南三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南三线930开关	怡居	63000	否	552	9560.92	公线	288.19	52	4991.4	0	3613.43	不受限	3600
6407	10kV塘国线塘剧线	成都配调	塘国线、塘剧线926	塘坎街	2*180000	是	473	8192.6	公线	169.75	36	2940	0	3614.08	不受限	3600
6408	10kV金丁路	成都配调	金丁路926	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	168.27	36	2914.4	0	3639.68	不受限	3600
6409	10kV郭农一线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农一线915开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	232.66	42	4029.6	0	3632.99	不受限	3600
6410	10kV新天线	成都配调	新天路905	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	215.68	46	3735.5	0	3637.84	不受限	3600
6411	10kV桥北线大馈线	广安电力调度控制中心	桥北线957开关	卫桥站	40000	否	400	6928.2	专线	150.05	38	2598.9	0	3636.48	不受限	3600
6412	10kV涌谊线	温江电力调度控制中心	涌谊线965开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	233.08	42	4037	0	3625.59	不受限	3600
6413	10kV新森路	成都配调	新森路948	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	216.62	46	3751.9	0	3621.44	不受限	3600
6414	10kV粉城线	成都配调	粉城路905	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	167.74	35	2905.2	0	3648.88	不受限	3600
6415	10kV海博线	成都配调	海博路906	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	168.57	36	2919.6	0	3634.48	不受限	3600
6416	10kV邦澜路	成都配调	邦澜线926开关	胜邦	126000	否	473	8192.6	专线	215.91	46	3739.6	0	3633.74	不受限	3600
6417	10kV府讯路	成都配调	府讯路936	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	216.93	46	3757.2	0	3616.14	不受限	3600
6418	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌阿线916断路器	昌台站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	11.09	14	382.2	0	382.64	不受限	3584.64
6419	10kV中园线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中园线917开关	阆中站	126000	是	502.26	8699.4	公线	194.13	39	3362.4	0	3597.12	不受限	3550
6420	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	10.02	4	173.5	0	3567.73	不受限	3550
6421	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨云线914开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	377	6529.83	公线	53.37	14	924.3	1400	3552.55	不受限	3550
6422	10kV春新一线	仪陇电力调度控制中心	春新一线913开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	244.68	43	4237.9	0	3590.97	不受限	3550
6423	10kV北抚线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北抚线923开关	城北站(蓬安)	94500	否	433	7499.78	公线	184.5	43	3195.5	0	3554.3	不受限	3550
6424	10kV炳密线	攀枝花电力调度控制中心	炳密线973开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	73.84	21	1278.9	0	3570.84	不受限	3550
6425	10kV汉城线	雨城电力调度控制中心	10kV汉城线931开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	145.5	33	2520	0	3576.82	不受限	3550
6426	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北滨线922开关	北门站	1905.26	是	258.6	4479.08	公线	0	14	442.6	0	3583.26	不受限	3550
6427	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅰ线929开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	234.87	42	4068	0	3594.59	不受限	3550
6428	10kV向阳线	石棉电力调度控制中心	向阳线956开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	33.72	11	584	0	3572.92	不受限	3550
6429	10kV朱茶一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅰ线920开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	236.03	43	4088	0	3574.59	不受限	3550
6430	10kV中箭线	雨城电力调度控制中心	10kV中箭线917开关	中里站	80000	是	403	6980.16	公线	117.37	29	2032.8	0	3551.33	不受限	3550
6431	10kV双武一线	彭山电力调度控制中心	双武一线911开关	双河站	100000	否	377	6529.83	公线	132.61	35	2296.8	0	3580.05	不受限	3550
6432	10kV安独线	阿坝电力调度控制中心	安独线913开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	40.78	15	706.3	0	3580.53	不受限	3550
6433	10kV安马线	阿坝电力调度控制中心	安马线912开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	41.92	15	726.1	0	3560.73	不受限	3550
6434	10kV杨城七线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城七线961开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	192.31	38	3330.8	0	3597.4	不受限	3550
6435	10kV油乐线	万源电力调度控制中心	10kV.油乐线925开关	油房坝站	31500	是	300	5196.15	公线	34.64	12	600	0	3556.92	不受限	3550
6436	10kV阿七线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV阿七线911开关	阿七站	4000	否	280	4849.74	公线	45.39	16	786.2	0	3578.57	不受限	3550
6437	10kV汇露线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇露线941开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	177.42	37	3073	0	3591.93	不受限	3550
6438	10kV八骑线	宁南电力调度控制中心	10kV八骑线911开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	95.74	25	1658.3	0	3565.56	不受限	3550
6439	10kV沙园线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙园线928开关	沙坪站	100200	否	525	9093.27	专线	142.9	27	2475	2150	3558.94	不受限	3550
6440	10kV彭大线	彭山电力调度控制中心	彭大线925开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	177.9	37	3081.2	0	3597.58	不受限	3550
6441	10kV黑竹线	雅安电力调度控制中心	黑竹线912开关	黑竹站	14300	否	300	5196.15	公线	80.83	18	1400	1080	3596.53	不受限	3550
6442	10kV西尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	西尚线912开关	汇西站	163500	是	481	8331.16	公线	178.34	37	3088.8	0	3576.13	不受限	3550
6443	10kV沿岩线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿滩站	71900	否	312	5404	公线	73.14	23	1266.7	0	3596.9	不受限	3550
6444	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV大新线912开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	149.19	34	2584	0	3582.1	不受限	3550
6445	10kV罗高一线	洪雅电力调度控制中心	罗高一线916开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	239.17	48	4142.5	0	3573.79	不受限	3550

6446	10kV顺黄线	阿坝电力调度控制中心	顺黄线912开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	24.84	10	430.3	0	3591.52	不受限	3550
6447	10kV干礼线	汉源电力调度控制中心	干礼线919开关	干溪坝站	50000	是	380	6581.79	公线	83.49	22	1446	250	3569.43	不受限	3550
6448	10kV石古线大馈线	邻水电力调度控制中心	石古线923开关	石永站	26600	否	295	5109.55	公线	44.16	15	764.8	250	3583.79	不受限	3550
6449	10kV金复线	剑阁电力调度控制中心	金复线913开关	35kV演圣站	10000	否	341	5906.29	公线	101.63	30	1760.2	0	3555.46	不受限	3550
6450	10kV顺王线913大馈线	泸川电力调度控制中心	顺王线913开关	顺龙	40000	是	285	4936.34	公线	28.5	10	382.3	0	3566.77	不受限	3550
6451	10kV会城一线大馈线	江油电力调度控制中心	会城一线914开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	315.18	48	5459	0	3589.23	不受限	3550
6452	10kV兰兰线	平昌电力调度控制中心	10kV兰兰线911	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	41.76	15	723.2	0	3563.63	不受限	3550
6453	10kV乐镇线	南江电力调度控制中心	10kV乐镇线852	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	42.19	15	730.7	0	3556.13	不受限	3550
6454	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大坪线941开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	112.48	28	1948.2	0	3594.36	不受限	3550
6455	10kV通西线	通江电力调度控制中心	10kV通西线854	通江站	90000	否	442	7655.66	公线	191.1	43	3309.9	0	3580.19	不受限	3550
6456	10kV铁汇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁汇线916开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	215.58	41	3733.8	0	3568.53	不受限	3550
6457	10kV会鹏一线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏一线913开关	会昌站	50000	是	720	12470.77	公用	370.97	52	6425.2	0	3551.42	不受限	3550
6458	10kV响风线	平昌电力调度控制中心	10kV响风线911	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	96.11	29	1664.7	0	3557.43	不受限	3550
6459	10kV南天一线	广元电力调度控制中心	南天一线963开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	200.4	44	3470.9	0	3590.67	不受限	3550
6460	10kV中钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢二线920开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	250.12	44	4332	0	3552.3	不受限	3550
6461	10kV万景线	广元电力调度控制中心	万景线914开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	206.05	40	3568.8	0	3581.1	不受限	3550
6462	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	199.91	44	3462.5	0	3599.07	不受限	3550
6463	10kV郊凤线	广元电力调度控制中心	郊凤线929开关	城郊站	80000	是	516	8937.38	公线	207.45	40	3593.1	0	3556.8	不受限	3550
6464	10kV王镇线	广元电力调度控制中心	王镇线912开关	35kV王家站	6300	否	283	4901.7	公线	49.09	17	850.3	0	3561.23	不受限	3550
6465	10kV平煤二线	广元电力调度控制中心	平煤二线921开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	64.21	21	1112.2	0	3564.33	不受限	3550
6466	10kV太城四线大馈线	江油电力调度控制中心	太城四线914开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	250.03	44	4330.6	0	3553.7	不受限	3550
6467	10kV鞍悦线	苍溪电力调度控制中心	鞍悦线916开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	201.01	44	3481.5	0	3580.07	不受限	3550
6468	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	131.74	35	2281.7	0	3595.15	不受限	3550
6469	10kV冯医一线916	泸州电力调度控制中心	10kV冯医一线916开关	冯嘴	127000	否	600	10392.3	专线	333.4	56	5774.5	0	3578.57	不受限	3550
6470	10kV中晶一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶一线923开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	164.95	33	2857	505	3566.2	不受限	3550
6471	10kV小贤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤二线943开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	186.14	37	3224	1000	3570.22	不受限	3550
6472	10kV棉九线672大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉九线922开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	132.99	31	2303.4	0	3557.86	不受限	3550
6473	10kV金金线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金金线915开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	78.8	25	1364.8	0	3561.15	不受限	3550
6474	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏滨线962开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	239.08	48	4140.8	0	3575.49	不受限	3550
6475	10kV余东线	大竹电力调度控制中心	余东线951开关	余家	240000	是	320	5542.56	公线	50.36	16	872.3	0	3561.75	不受限	3550
6476	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工二线928开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	211	41	3654.6	0	3550.73	不受限	3550
6477	10kV大镇线911开关	乐至电力调度控制中心	10kV大镇线911开关	大佛站	12600	否	285	4936.34	公用	51.33	18	889.1	0	3553.61	不受限	3550
6478	10kV清新线	仁寿电力调度控制中心	清新线962开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	135.29	36	2343.3	0	3580.31	不受限	3550
6479	10kV松铝一线925	眉山电力调度控制中心	松铝一线925开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	321.74	67	5572.7	3100	3578.78	不受限	3550
6480	10kV城西线	蓬溪电力调度控制中心	城西线926开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	158.84	35	2751.1	0	3553.56	不受限	3550
6481	10kV观源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观源线913开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	20.85	7	361.1	0	3587.97	不受限	3550
6482	10kV岭科线	西充电力调度控制分中心	岭科线926开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	93.79	25	1624.5	0.72	3598.64	不受限	3550
6483	10kV庙余路	成都配调	庙余路920	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	173.21	37	3000	0	3554.08	不受限	3550
6484	10kV竹面线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹面线973开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	39.61	13	686	0	3579	不受限	3550
6485	10kV辰交路	成都配调	辰交路948	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	219.63	46	3804	0	3569.34	不受限	3550
6486	10kV下电线	成都配调	下电路906	下洞槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	172.01	36	2979.2	0	3574.88	不受限	3550
6487	10kV高四路	成都配调	高四路927	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	219	46	3793	0	3580.34	不受限	3550
6488	10kV展大路	成都配调	展大路922	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	219.95	47	3809.6	0	3563.74	不受限	3550
6489	10kV五彭线	成都配调	五彭线927	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	172.27	36	2983.8	0	3570.28	不受限	3550
6490	10kV长汇路大馈线	温江电力调度控制中心	长汇线952开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	235.43	43	4077.6	0	3571.14	不受限	3550
6491	10kV天达二路	成都配调	天达二路990	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	217.92	46	3774.4	0	3598.94	不受限	3550
6492	10kV仁联路大馈线	天府电力调度控制中心	仁联路905开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	333.46	56	5775.6	0	3577.47	不受限	3550

6493	10kV国得路大馈线	天府电力调度控制中心	国得路919开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	292.18	53	5060.6	0	3559.82	不受限	3550
6494	10kV车丰一线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰一线963开关	车城	240000	否	462	8002.07	专线	208.55	45	3612	0	3589.86	不受限	3550
6495	10kV望万路	成都配调	望万路922	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	219.01	46	3793.2	0	3580.14	不受限	3550
6496	10kV国兴路大馈线	天府电力调度控制中心	国兴路917开关	国玻	50000	是	550	9526.28	公线	233.72	42	4048	0	3573.02	不受限	3550
6497	10kV东镇路大馈线	天府电力调度控制中心	东镇路943开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	153.35	38	2656	0	3579.38	不受限	3550
6498	10kV东欧线（专）	新都电力调度控制中心	东欧线905开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	259.12	50	4488	0	3571.23	不受限	3550
6499	10kV金森路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金森线946开关	金堂	201000	否	500	8660.25	专线	150.55	30	2607.6	1600	3586.62	不受限	3550
6500	10kV王羊路大馈线	崇州电力调度控制中心	王羊路903	王场	2*31500	是	380	6581.79	公线	98.11	26	1699.2	0	3566.23	不受限	3550
6501	10kV何水线大馈线	新津电力调度控制中心	何水线929	何店	100000	是	400	6928.2	公线	113.97	28	1974	0	3568.56	不受限	3550
6502	10kV城高路	蒲江电力调度控制中心	城高路906	城北	16000	是	400	6928.2	公线	113.97	28	1974	0	3568.56	不受限	3550
6503	10kV元高路	大邑电力调度控制中心	元高线913开关	元兴	12500	是	400	6928.2	公线	113.63	28	1968	0	3574.56	不受限	3550
6504	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德创线909开关	德源	100000	否	600	10392.3	专线	334.41	56	5792	0	3561.07	不受限	3550
6505	10kV天龙路大馈线	郫都电力调度控制中心	天龙路937开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	274.83	46	4760	0	3553.84	不受限	3550
6506	10kV堰君线	新都电力调度控制中心	堰君线936开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	196.2	39	3398.29	0	3599.2	不受限	3550
6507	10kV绵城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城一路911开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	262.21	45	4541.5	0	3578.36	不受限	3550
6508	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳盛线918开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	113.12	28	1959.2	0	3583.36	不受限	3550
6509	10kV三铁线	内江电力调度控制中心	三铁线961开关	三元站	110000	否	235	4070.32	专线	3.87	2	67	0	3596.29	不受限	3550
6510	10kV威双线	威远电力调度控制中心	威双线961开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	131.73	27	2281.6	1630	3570.86	不受限	3550
6511	10kV清荣一线	威远电力调度控制中心	清荣一线962开关	清溪站	90000	否	480	8313.84	公线	137.79	29	2386.5	1526	3569.96	不受限	3550
6512	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿水线928开关	寿溪桥	310000	否	482	8348.48	专线	226.41	47	3921.4	0	3592.23	不受限	3550
6513	10kV碑川线	内江电力调度控制中心	碑川线922开关	碑木站	30000	否	335	5802.37	专线	56.95	17	986.3	640	3595.83	不受限	3550
6514	10kV八铁线	内江电力调度控制中心	八铁线928开关	八角井站	98000	否	235	4070.32	专线	4.64	2	80.4	0	3582.89	不受限	3550
6515	10kV碑工线	内江电力调度控制中心	碑工线926开关	碑木站	20000	是	264	4572.61	公线	5.86	2	101.5	0	3556.59	不受限	3550
6516	10kV略文路	罗江电力调度控制中心	略文路921开关	略坪站	20000	是	345	5975.58	公线	68.58	20	1187.8	0	3592.66	不受限	3550
6517	10kV千梅线	井研电力调度控制分中心	千梅线913开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	40.79	15	706.4	0	3580.43	不受限	3550
6518	10kV南铁二线	威远电力调度控制中心	南铁二线934开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	19.22	7	332.9	0	3588.46	不受限	3550
6519	10kV南弘一线	威远电力调度控制中心	南弘一线914开关	威南站	170000	否	576	9976.61	专线	312.55	54	5413.3	0	3565.65	不受限	3550
6520	10kV慧龙路	罗江电力调度控制中心	慧龙路912开关	慧觉站	6300	是	380	6581.79	公线	96.51	25	1671.6	0	3593.83	不受限	3550
6521	10kV大西线	内江电力调度控制中心	大西线912开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	118.41	28	2050.8	1000	3543.11	不受限	3500
6522	10kV普周线	宜宾电力调度控制中心	普周线952开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	44.34	14	768	0	3527.49	不受限	3500
6523	10kV东工线	内江电力调度控制中心	东工线919开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	93.01	23	1610.9	1100	3524.48	不受限	3500
6524	10kV虎长一线	内江电力调度控制中心	虎长一线965开关	虎湾站	110000	是	482	8348.48	公线	183.32	38	3175.1	0	3503.68	不受限	3500
6525	10kV八氧路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八氧路916开关	八角站	80000	是	400	6928.2	公线	115.49	29	2000.3	0	3542.26	不受限	3500
6526	10kV桐桥二线	内江电力调度控制中心	桐桥二线925开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	24.96	6	432.3	1890	3538.96	不受限	3500
6527	10kV三滨线	内江电力调度控制中心	三滨线975开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	109	23	1887.9	1250	3540.88	不受限	3500
6528	10kV三国二线大馈线	内江电力调度控制中心	三国二线927开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	135.01	32	2338.3	0	3522.96	不受限	3500
6529	10kV鹭轴线	宜宾电力调度控制中心	鹭轴线654开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	117.78	29	2039.9	0	3502.66	不受限	3500
6530	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水园一线937开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	192.96	44	3342	0	3516.92	不受限	3500
6531	10kV孝杨路	德阳电力调度控制中心	孝杨路903开关	孝泉站	63000	是	256	4434.05	公线	137	53	2372.8	0	3547.24	不受限	3500
6532	10kV斑车二线	乐山电力调度控制中心	斑车二线928开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	100.68	26	1743.7	0	3521.73	不受限	3500
6533	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向冀路928开关	向阳站	63000	否	600	10392.3	专线	148.43	25	2570.8	3250	3532.27	不受限	3500
6534	10kV略广路	罗江电力调度控制中心	略广路923开关	略坪站	20000	是	463	8019.4	公线	165.88	36	2873	0	3542.52	不受限	3500
6535	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	利街线911开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	66.44	22	1150.8	0	3525.73	不受限	3500
6536	10kV康华线	江安电力调度控制中心	康华线605开关	康家坝站	6300	否	360	6235.38	公用	120.42	33	2085.7	0	3526.14	不受限	3500

6537	10kV分天线	井研电力调度控制分中心	分天线913开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	61.71	19	1068.9	0	3503.72	不受限	3500
6538	10kV符中线	峨眉山电力调度控制分中心	符中线914开关	符溪站	20000	否	271	4693.86	公线	0.24	1	4.1	250	3500.99	不受限	3500
6539	10kV城将线	宜宾电力调度控制中心	城将线665开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	100.53	26	1741.2	0	3524.23	不受限	3500
6540	10kV光园五路	绵竹电力调度控制中心	光园五路919开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	117.88	29	2041.6	0	3500.96	不受限	3500
6541	10kV平炉线	隆昌电力调度控制中心	平炉线917开关	平安站	71500	是	400	6928.2	公线	116.4	29	2016	0	3526.56	不受限	3500
6542	10kV禅乐线	郫都电力调度控制中心	禅乐线933开关	玉禅	2480000	是	550	9526.28	公线	235.64	43	4081.2	0	3539.82	不受限	3500
6543	10kV玉广路	绵竹电力调度控制中心	玉广路908开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	37.36	12	647.1	0	3509.82	不受限	3500
6544	10kV红五路大馈线	金堂电力调度控制中心	红五路920	红卫	2*31500	是	400	6928.2	专线	116.35	29	2015.2	0	3527.36	不受限	3500
6545	10kV罗三路	绵竹电力调度控制中心	罗三路916开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	140.3	33	2430	0	3500.54	不受限	3500
6546	10kV元锦一路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦一路912	元通	2*16000	是	427	7395.86	公线	137.18	32	2376	0	3540.69	不受限	3500
6547	10kV三红线_简阳	简阳电力调度控制中心	三红线923开关	三星镇	26000	否	400	6928.2	公线	114.1	29	1976.2	715	3544.18	不受限	3500
6548	10kV梓康路大馈线	郫都电力调度控制中心	梓康线914开关	梓桐	362000	是	600	10392.3	专线	277.88	46	4812.8	0	3501.04	不受限	3500
6549	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子川线909开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	专线	117	29	2026.4	0	3516.16	不受限	3500
6550	10kV高开路大馈线	郫都电力调度控制中心	高开路913开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	276.67	46	4792	0	3521.84	不受限	3500
6551	10kV桂电一线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂电一线905开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	143.42	37	2484	0	3517.56	不受限	3500
6552	10kV龙北线专线（重新迁移）	新都电力调度控制中心	龙北线910开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	157.02	39	2719.5	0	3515.88	不受限	3500
6553	10kV何岩线	新津电力调度控制中心	何岩线917	何店	100000	是	507	8781.5	公线	200.92	40	3480	0	3545.2	不受限	3500
6554	柳永路	温江电力调度控制中心	柳永线923开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	239.38	43	4146	0	3502.74	不受限	3500
6555	10kV柳镇线	温江电力调度控制中心	柳镇线924开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	239.38	43	4146	0	3502.74	不受限	3500
6556	10kV清流线大馈线	天府电力调度控制中心	清流路910开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	155.43	39	2692	0	3543.38	不受限	3500
6557	10kV大众一路大馈线	天府电力调度控制中心	大众一路915开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	337.19	56	5840.2	0	3512.87	不受限	3500
6558	10kV牧物路大馈线	天府电力调度控制中心	牧物路937开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	157.27	39	2723.9	0	3511.48	不受限	3500
6559	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共春线951开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	240.07	43	4158	0	3504.59	不受限	3500
6560	10kV赤鼎一线	成都配调	赤鼎一线917	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	173.64	37	3007.4	0	3546.68	不受限	3500
6561	10kV晋金一路	成都配调	晋金一路913	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	223	47	3862.4	0	3510.94	不受限	3500
6562	10kV马奇五路	成都配调	马奇五路950	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.09	47	3864	0	3509.34	不受限	3500
6563	10kV指民线	成都配调	指民线927	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	175.98	37	3048	0	3506.08	不受限	3500
6564	10kV军东线	成都配调	军东线924	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	176.33	37	3054	0	3500.08	不受限	3500
6565	10kV浦电线	成都配调	浦电线933	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	222.17	47	3848	0	3525.34	不受限	3500
6566	10kV新南新连线926大馈线	泸州电力调度控制中心	新南新连线926开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	121.89	30	2111.2	0	3514.5	不受限	3500
6567	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新江线938开关	新房子	160000	否	254	4399.41	公线	26.26	10	454.8	0	3504.67	不受限	3500
6568	10kV中蜀线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中蜀线974开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	29.79	5	516	4900	3535.24	不受限	3500
6569	10kV狐井二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐井二线921开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	专线	22.5	10	305	0	3507.4	不受限	3500
6570	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	单猫线922开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	102.03	30	1767.2	0	3548.46	不受限	3500
6571	10kV城水一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水一线915	城东	50000	否	225	3897.11	专线	22.5	10	270	0	3507.4	不受限	3500
6572	10kV正镇线	仁寿电力调度控制中心	正镇线933开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	137.51	36	2381.6	0	3542.01	不受限	3500
6573	10kV八会线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八会线915开关	八角站	1.1E+07	否	316	5473.28	公用	81.02	26	1403.2	0	3522.75	不受限	3500
6574	10kV沙蒙线	仁寿电力调度控制中心	沙蒙线915开关	沙子湾站	20000	否	380	6581.79	公线	139.22	37	2411.3	0	3512.31	不受限	3500
6575	10kV关地线	射洪电力调度控制中心	关地线924开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	165.31	34	2863.2	400	3526.44	不受限	3500
6576	10kV玉智线	大英电力调度控制中心	玉智线923开关	玉峰	18800	是	310	5369.36	公线	43.29	14	749.8	0	3545.69	不受限	3500
6577	10kV天复线	仁寿电力调度控制中心	天复线941开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	26.67	10	462	0	3513.06	不受限	3500
6578	10kV青魁线	大英电力调度控制中心	青魁线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	201.62	36	3492	650	3520.59	不受限	3500
6579	10kV宝飞线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线926开关	宝飞	360000	是	255	4416.73	公线	255	100	4416.73	0	3533.38	不受限	3500
6580	10kV正海一线	仁寿电力调度控制中心	正海一线937开关	正兴站	100000	是	495	8573.65	公线	192.6	39	3335.9	0	3523.02	不受限	3500

6581	10kV板车北线	仁和电力调度控制中心	板车北线997开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500
6582	10kV富场一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场一线914开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	66.2	22	1146.5	0	3530.03	不受限	3500
6583	10kV家柴路912#线路	中江电力调度控制中心	家柴路912开关	袁家站	100000	是	507	8781.5	公线	202.83	40	3513.1	0	3512.1	不受限	3500
6584	10kV黄镇路963#线路	中江电力调度控制中心	黄镇路963开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	83.88	21	1452.8	1250	3532.58	不受限	3500
6585	10kV隐镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐镇路901开关	隐峰站	20000	否	434	7517.1	公线	187.07	43	3240	0	3525.39	不受限	3500
6586	10kV阳南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳南路912开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	277.33	46	4803.3	0	3510.54	不受限	3500
6587	10kV东酒线	平昌电力调度控制中心	10kV东酒线922	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	157.49	39	2727.8	0	3507.58	不受限	3500
6588	10kV东长线	平昌电力调度控制中心	10kV东长线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	99.42	30	1721.9	0	3500.23	不受限	3500
6589	10kV笔街线	平昌电力调度控制中心	10kV笔街线912	笔山站	11300	否	320	5542.56	公线	85.21	27	1475.9	0	3512.4	不受限	3500
6590	10kV纹鸣线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹鸣线973开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	117.25	29	2030.77	0	3511.63	不受限	3500
6591	10kV五城线913大馈线	泸川电力调度控制中心	五城线913	五通庙	30000	是	319	5525.24	公线	50.51	16	874.8	0	3545.39	不受限	3500
6592	10kV南城二线	平昌电力调度控制中心	10kV南城二线911	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	286.38	53	4960.1	0	3535.61	不受限	3500
6593	10kV郎复线922	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复线922开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	115.55	29	2001.3	0	3541.26	不受限	3500
6594	10kV郎宾线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎宾线924开关	二郎	17100	否	362	6270.02	专线	122.3	34	2118.3	0	3524.72	不受限	3500
6595	10kV金向线	通江电力调度控制中心	10kV金向线923	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	65.24	22	1130	0	3546.53	不受限	3500
6596	10kV至唱线	通江电力调度控制中心	10kV至唱线954	至诚站	9450	否	292	5057.59	专线	58.71	20	1016.8	0	3535.03	不受限	3500
6597	10kV铁镇线	通江电力调度控制中心	10kV铁镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1725	0	3592.4	不受限	3500
6598	10kV中马线	广元电力调度控制中心	中马线919开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公线	28.82	11	499.2	0	3538.21	不受限	3500
6599	10kV顶镇二线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇二线922	顶山站	16300	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500
6600	10kV曾镇线	巴州电力调度控制中心	10kV曾镇线913	曾口站	12600	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	3540.43	不受限	3500
6601	10kV玉滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅱ回955	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	138.89	37	2405.6	0	3518.01	不受限	3500
6602	10kV太城四线	万源电力调度控制中心	太城四线973开关	太和站	82000	是	550	9526.28	公线	237.38	43	4111.4	0	3509.62	不受限	3500
6603	10kV安葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.安葫线916开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	65.63	22	1136.7	0	3539.83	不受限	3500
6604	10kV工万线	汉源电力调度控制中心	工万线917开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	44.46	16	770	0	3516.83	不受限	3500
6605	10kV万海线	雅安电力调度控制中心	万海线914开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	52.33	17	906.4	250	3520.13	不受限	3500
6606	10kV黑园一线	雅安电力调度控制中心	黑园一线915手车开关	黑竹站	18950	否	400	6928.2	公线	11.01	3	190.7	2500	3544.68	不受限	3500
6607	10kV马七线	蒲城电力调度控制中心	马七线913开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	94.9	25	1643.7	0	3524.74	不受限	3500
6608	10kV道小线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道小线928开关	道生灏站	80000	是	380	6581.79	公线	101.65	27	1760.6	0	3504.83	不受限	3500
6609	10kV鸣麦线	汉源电力调度控制中心	鸣麦线916开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	公线	43.02	16	745.1	0	3541.73	不受限	3500
6610	10kV富升二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升二线921开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	237.66	43	4116.3	0	3532.44	不受限	3500
6611	10kV唐格线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐格线913开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	4.76	2	82.5	0	3502.85	不受限	3500
6612	10kV虎洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎洛线914开关	虎让站	6300	是	300	5196.15	公线	35.65	12	617.4	0	3539.52	不受限	3500
6613	10kV拉口962线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉口线925小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	27.1	11	469.4	0	3505.66	不受限	3500
6614	10kV黑泽线	阿坝电力调度控制中心	黑泽线952开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	40.64	15	703.8	0	3505.09	不受限	3500
6615	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂二线923开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	293.63	53	5085.6	0	3534.82	不受限	3500
6616	10kV柳开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳开线926开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	38.16	14	661	0	3547.89	不受限	3500
6617	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅱ线939开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	276.69	46	4792.2	0	3507.78	不受限	3500
6618	10kV木五线	南部电力调度控制中心	10kV木五线913	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	97.26	29	1684.5	0	3537.63	不受限	3500
6619	10kV凤江一线	攀枝花电力调度控制中心	凤江一线952开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	35.15	12	608.8	0	3548.12	不受限	3500
6620	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	16.11	6	279	0	3586.94	不受限	3500
6621	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	10kV盘石线915	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	97.45	29	1687.9	0	3534.23	不受限	3500
6622	10kV桃昊一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃昊一线919开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	156.67	39	2713.6	0	3521.78	不受限	3500

6623	10kV老西二线	攀枝花电力调度控制中心	老西二线975开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	76.28	22	1321.1	0	3528.64	不受限	3500
6624	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.05	是	220	3810.51	公线	221.94	16	382.2	0	3582.64	不受限	3500
6625	10kV双金线	营山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	20000	否	270	4676.54	公线	40.64	15	703.8	0	3505.09	不受限	3500
6626	10kV炳研南线	攀枝花电力调度控制中心	炳研南线974开关	炳草岗站	12500	否	350	6062.18	公线	110.53	32	1914.3	0	3541.66	不受限	3500
6627	10kV光文线	仪陇电力调度控制中心	光文线914开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	97.96	26	1696.6	0	3527.26	不受限	3500
6628	10kV带陈三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈III线910开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	238.98	43	4139.1	0	3523.49	不受限	3500
6629	10kV老场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老场线924开关	老观站(阆中)	20000	否	317	5490.6	公线	84.05	27	1455.7	0	3485.84	不受限	3450
6630	10kV伏镇二线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇II线916开关	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	138.31	37	2395.5	0	3481.35	不受限	3450
6631	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑渔外线971开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	159.95	40	2770.3	0	3465.08	不受限	3450
6632	10kV海环一线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环一线911开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	298.02	54	5161.7	0	3458.72	不受限	3450
6633	10kV安镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.安镇线915开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	70.16	23	1215.1	0	3461.43	不受限	3450
6634	10kV高大线大馈线	富顺电力调度控制中心	高大线924开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	164.23	36	2876.2	0	3497.74	不受限	3450
6635	10kV谊砖线	阿坝电力调度控制中心	谊砖线923开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	5.2	2	90	0	3495.35	不受限	3450
6636	10kV周金线	荥经电力调度控制中心	周金线913开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	144.04	36	2494.8	250	3490.58	不受限	3450
6637	10kV安牧线	阿坝电力调度控制中心	安牧线911开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	45.53	17	788.5	0	3498.33	不受限	3450
6638	10kV唐里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐里线912开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	6.18	3	107.1	0	3478.25	不受限	3450
6639	10kV宜交线	汉源电力调度控制中心	宜交线922开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	45.97	17	796.2	0	3490.63	不受限	3450
6640	10kV园高线	彭山电力调度控制中心	园高线923开关	园门站	113000	否	500	8660.25	公线	248.41	50	4302.4	0	3491.82	不受限	3450
6641	10kV保镇一线	彭山电力调度控制中心	保镇一线911开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	68.94	23	1194	0	3482.53	不受限	3450
6642	10kV城西线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	城西线912开关	城东站	12000	是	300	5196.15	公线	38.76	13	671.4	0	3485.52	不受限	3450
6643	10kV土五线大馈线	自贡电力调度控制中心	土五线927开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	119.75	27	2074	630	3462.1	不受限	3450
6644	10kV甲下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲下线912开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	7.32	3	126.7	0	3458.65	不受限	3450
6645	10kV克宣线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克宣线913开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	6.84	3	118.5	0	3466.85	不受限	3450
6646	10kV俄苏线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄苏线913开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	5.63	2	97.5	0	3487.85	不受限	3450
6647	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊黄线915开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	140.87	37	2439.8	0	3483.81	不受限	3450
6648	10kV乐跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	乐跃线912开关	乐跃站（退）	12600	否	400	6928.2	公线	160.4	40	2778.2	3630	3457.18	不受限	3450
6649	10kV甲则线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲则线911开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	7.07	3	122.4	0	3462.95	不受限	3450
6650	10kV尔江线大馈线	阿坝电力调度控制中心	尔江线921开关	查尔玛站	3150	是	265	4589.93	公线	11.7	4	202.7	0	3469.24	受限	3450
6651	10kV莫安线	阿坝电力调度控制中心	莫安线958开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	46.7	17	808.8	0	3478.03	不受限	3450
6652	10kV格安线	攀枝花西区电力调度控制中心	格安线971开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	38.04	13	658.8	0	3498.12	不受限	3450
6653	10kV格林线	攀枝花西区电力调度控制中心	格林线974开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	38.39	13	664.9	0	3492.02	不受限	3450
6654	10kV平西线911大馈线	叙永电力调度控制中心	平西线911开关	西湖	77500	是	252	4364.77	公线	25.2	10	968	0	3491.82	不受限	3450
6655	10kV永开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开二线935开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	220.53	42	3819.5	0	3482.83	不受限	3450
6656	10kV大龙线915大馈线	叙永电力调度控制中心	大龙线915	大树	10000	是	252	4364.77	公线	25.2	10	542	0	3491.82	不受限	3450
6657	10kV五康线914大馈线	泸川电力调度控制中心	五康线914开关	五通庙	41000	是	250	4330.13	公线	25	10	415	0	3464.1	不受限	3450
6658	10kV渔镇线	巴州电力调度控制中心	10kV渔镇线957	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	139.54	37	2416.8	0	3460.05	不受限	3450
6659	10kV曾经线	广元电力调度控制中心	曾经线923开关	35kV曾家站	19300	是	300	5196.15	公线	39.53	13	684.6	0	3472.32	不受限	3450
6660	10kV新云线大馈线	游仙电力调度控制中心	新云线922开关	新桥站	12600	是	300	5196.15	公用	40.01	13	692.9	0	3464.02	不受限	3450
6661	10kV三水线	广元电力调度控制中心	三水线918开关	三堆站	80000	否	283	4901.7	公线	54.69	19	947.3	0	3464.23	不受限	3450
6662	10kV金大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金大线912开关	金宝站	12600	否	300	5196.15	公用	69.26	23	1199.6	0	3476.93	不受限	3450

6663	10kV石观线912大馈线	叙永电力调度控制中心	石观线912	观兴	12600	是	252	4364.77	公线	25.2	10	968	0	3491.82	不受限	3450
6664	10kV蓥八一路915大馈线	蓥华电力调度控制中心	蓥八一路915开关	蓥华站	22000	是	377	6529.83	公线	101.95	27	1765.8	0	3458.06	不受限	3450
6665	10kV汉龙线	剑阁电力调度控制中心	汉龙线915开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	72.77	21	1260.4	0	3464.63	不受限	3450
6666	10kV天古线大馈线	邻水电力调度控制中心	天古线911开关	天龙站	5000	是	295	5109.55	公线	35.98	12	623.2	0	3464.44	不受限	3450
6667	10kV牛会线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛会线956开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	172.19	37	2982.4	0	3460.83	不受限	3450
6668	10kV李努线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李努线922开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	63.74	19	1104	0	3468.62	不受限	3450
6669	10kV泸外线931大馈线	泸州电力调度控制中心	泸外线931	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	118.07	30	2044.9	0	3497.66	不受限	3450
6670	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太升线921开关	太乙	12600	是	400	6928.2	公线	118.94	30	2060	0	3482.56	不受限	3450
6671	10kV新泰线664大馈线	泸州电力调度控制中心	新泰线924	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	169.24	37	2931.3	0	3484.22	不受限	3450
6672	10kV禾中线	仁寿电力调度控制中心	禾中线922开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	141.33	37	2447.9	0	3475.71	不受限	3450
6673	10kV渡镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡镇线913	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	138.7	33	2402.3	0	3458.96	不受限	3450
6674	10kV元镇线	苍溪电力调度控制中心	元镇线914开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	400	6928.2	公线	160.55	40	2780.8	0	3454.58	不受限	3450
6675	10kV南水线	仁和电力调度控制中心	南水线959开关	南山站	50000	否	330	5715.77	公线	95.94	29	1661.7	0	3482.49	不受限	3450
6676	10kV河象线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	河象线961开关	河西	81000	是	308	5334.72	公线	47	15	814	0	3453.78	不受限	3450
6677	10kV杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线916开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	69.63	23	1206	0	3470.53	不受限	3450
6678	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	是	335	5802.37	公线	67.44	20	1168	0	3473.9	不受限	3450
6679	10kV高板线	仁寿电力调度控制中心	高板线924开关	高家站	20000	是	380	6581.79	专线	103.37	27	1790.3	0	3475.13	不受限	3450
6680	10kV天松线	大英电力调度控制中心	天松线913开关	天保	18800	是	400	6928.2	公线	118.71	30	2056	0	3486.56	不受限	3450
6681	10kV永店线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永店线911开关	永清站	20000	是	430	7447.82	公线	127.69	30	2211.6	250	3496.66	不受限	3450
6682	10kV通仁线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通仁线925开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	62.97	19	1090.6	0	3482.02	不受限	3450
6683	10kV福宇线	蓬溪电力调度控制中心	福宇线914开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	231.86	43	4015.8	0	3466.66	不受限	3450
6684	10kV金酿线	通川电力调度控制中心	金酿线928开关	金山站	153000	是	420	7274.61	公线	136.26	32	2360	0	3459.69	不受限	3450
6685	10kV李互线	安岳电力调度控制中心	10kV李互线925开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	63.74	19	1104	0	3468.62	不受限	3450
6686	10kV官胜线	广安电力调度控制中心	官胜线918开关	官盛站	175600	是	437	7569.06	公线	147.63	34	2557	0	3498.25	不受限	3450
6687	10kV南佛线	成都配调	南佛线921	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	177.09	37	3067.2	0	3486.88	不受限	3450
6688	10kV水长线大馈线	广安电力调度控制中心	水长线922开关	邻水站	100000	是	420	7274.61	公线	135.47	32	2346.4	0	3473.29	不受限	3450
6689	10kV土西线	成都配调	土西路918	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	224.48	47	3888	0	3485.34	不受限	3450
6690	10kV村医线	成都配调	村医线925	新二村	2*150000	是	473	8192.6	公线	177.78	38	3079.2	0	3474.88	不受限	3450
6691	10kV红店路	成都配调	红店路906	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	178.13	38	3085.2	0	3468.88	不受限	3450
6692	10kV玉川路_四川大学	成都配调	玉川路990	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	225.17	48	3900	0	3473.34	不受限	3450
6693	10kV中金线大馈线	广安电力调度控制中心	中金线921开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	25.31	10	438.3	128	3486.7	不受限	3450
6694	10kV沈优线	成都配调	沈满线950开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	224.48	47	3888	0	3485.34	不受限	3450
6695	10kV猛成路	成都配调	猛成路907	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	178.96	38	3099.6	0	3454.48	不受限	3450
6696	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任新线935开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	240.59	44	4167	0	3495.59	不受限	3450
6697	10kV沿百线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿百线924开关	沿口站	100000	否	260	4503.33	专线	32.63	13	590	0	3463	不受限	3450
6698	10kV东新路专线	成都配调	东新路918	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	226.33	48	3920	0	3453.34	不受限	3450
6699	10kV九网路大馈线	天府电力调度控制中心	九网路912开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	159.27	40	2758.5	0	3476.88	不受限	3450
6700	10kV正圃线	成都配调	正圃线928	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	177.37	37	3072	0	3482.08	不受限	3450
6701	10kV骑园路大馈线	天府电力调度控制中心	骑园路923开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	158.89	40	2752	0	3483.38	不受限	3450
6702	10kV清新三线大馈线	天府电力调度控制中心	清新三线914开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	160.62	40	2782	0	3453.38	不受限	3450
6703	10kV区神线913大馈线	天府电力调度控制中心	区神线913开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	339.58	57	5881.6	0	3471.47	不受限	3450
6704	10kV金建线	成都配调	金建路905	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	178.66	38	3094.4	0	3459.68	不受限	3450
6705	10kV桐达线大馈线	天府电力调度控制中心	桐达线916开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	专线	278.7	46	4827	0	3486.84	不受限	3450
6706	10kV牧棠路大馈线	天府电力调度控制中心	牧棠路932开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	158.44	40	2744.2	0	3491.18	不受限	3450
6707	10kV粉大线	成都配调	粉大路906	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	223.79	47	3876	0	3497.34	不受限	3450
6708	10kV高电线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高电线917开关	高坝子站	81500	是	515	8920.06	公线	185.04	36	3204.9	440	3491.15	不受限	3450
6709	10kV魏其线大馈线	天府电力调度控制中心	魏其线932开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	185.69	38	3216.2	0	3476.45	不受限	3450
6710	10kV普医路	新都电力调度控制中心	普医线912开关	普河	100000	否	500	8660.25	专线	204.21	41	3537	780	3477.22	不受限	3450

6711	10kV官塔线	彭州电力调度控制中心	官塔线924开关	官仓	2*40000	否	425	7361.22	公线	181.98	43	3151.9	0	3473.2	不受限	3450
6712	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	297	54	5144	0	3476.42	不受限	3450
6713	10kV康源线	郫都电力调度控制中心	康源线937开关	康强	126000	是	550	9526.28	公线	239.21	43	4143.2	0	3477.82	不受限	3450
6714	10kV江站线	新都电力调度控制中心	江站线912开关	繁江	166000	否	245	4243.52	专线	20.03	8	347	0	3472.17	不受限	3450
6715	10kV大望线	青白江电力调度控制中心	大望线910开关	大湾	2*40000	否	480	8313.84	专线	230.25	48	3988	0	3494.46	不受限	3450
6716	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解岳二线992开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	279.62	47	4843	0	3470.84	不受限	3450
6717	10kV筒专路	郫都电力调度控制中心	筒专线915开关	郫筒	189000	否	500	8660.25	专线	250	50	4330	0	3464.22	不受限	3450
6718	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	树龙线913开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	199.19	40	3450	0	3478.2	不受限	3450
6719	10kV栗出一路	大邑电力调度控制中心	栗出一线913开关	栗子坪	57000	否	300	5196.15	专线	69.28	23	1200	0	3476.53	不受限	3450
6720	10kV荞民线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞民线913开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	61.66	21	1068	150	3458.53	不受限	3450
6721	10kV红脱线大馈线	威远电力调度控制中心	红脱线915开关	新场站	18000	否	255	4416.73	公线	19.34	8	335	185	3455.06	不受限	3450
6722	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松文一线914开关	松柏	285000	否	482	8348.48	专线	11.18	2	193.7	3825	3494.93	不受限	3450
6723	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	坪黄四线990开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	60	14	1039	2500	3458.26	不受限	3450
6724	10kV金湖线	宜宾电力调度控制中心	金湖线919开关	金沙	180000	否	490	8487.05	公线	239.77	49	4152.9	0	3485.44	不受限	3450
6725	10kV卫镇线	威远电力调度控制中心	卫镇线915开关	卫林站	20000	是	380	6581.79	公线	75.94	20	1315.3	500	3450.13	不受限	3450
6726	10kV钓河线	乐山电力调度控制中心	钓河线971开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	151.73	34	2628	0	3468.82	不受限	3450
6727	10kV车嘉线924断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车嘉线964开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	194	44	3360	0	3498.92	不受限	3450
6728	10kV两工线	威远电力调度控制中心	两工线923开关	两河站	16300	是	316	5473.28	专线	51.89	16	898.8	0	3479.82	不受限	3450
6729	10kV两广线大馈线	威远电力调度控制中心	两广线913开关	两河站	16300	是	294	5092.23	公线	9.63	3	166.8	450	3456.98	不受限	3450
6730	10kV中源路	中江电力调度控制中心	中源路928开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	262.03	45	4538.4	0	3456.74	不受限	3450
6731	10kV南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线916开关	威南站	150000	是	283	4901.7	专线	24.76	9	428.8	0	3492.56	不受限	3450
6732	10kV新江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新江I线954开关	建新站	82000	是	300	5196.15	公线	37.98	13	657.8	0	3499.12	不受限	3450
6733	10kV朱铜线	威远电力调度控制中心	朱铜线924开关	朱家沟站	90000	是	366	6339.31	专线	96	26	1662.7	0	3408.75	不受限	3400
6734	10kV红微线649	宜宾电力调度控制中心	红微线649开关	红坝站	82000	是	370	6408.59	公线	98.25	27	1701.7	0	3425.17	不受限	3400
6735	10kV小侨线	威远电力调度控制中心	小侨线922开关	小河站	21300	是	315	5455.96	专线	53.18	17	921	0	3443.77	不受限	3400
6736	10kV黄海线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄海线915开关	黄丹站	12600	否	220	3810.51	公线	0	5409	2169	0	3429.46	不受限	3400
6737	10kV小新线	威远电力调度控制中心	小新线911开关	小河站	11300	否	315	5455.96	公线	84.77	27	1468.3	0	3442.06	不受限	3400
6738	10kV马镇线	峨眉山电力调度控制分中心	马镇线933开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	40	13	693	0	3464	不受限	3400
6739	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金宝线963开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	147.58	30	2556	800	3433.64	不受限	3400
6740	10kV永青路	中江电力调度控制中心	永青路985开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	4.157	2	72	0	3435.4	不受限	3400
6741	10kV景天线	青白江电力调度控制中心	景天线914开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	163.42	41	2830.4	0	3404.98	不受限	3400
6742	10kV集和二路	彭州电力调度控制中心	集和二线925	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	298.75	54	5174.4	0	3446.02	不受限	3400
6743	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙腾线924开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	256.47	51	4442	0	3430.17	不受限	3400
6744	10kV青怀路	大邑电力调度控制中心	青怀线925开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	161.85	40	2803.2	0	3432.18	不受限	3400
6745	10kV龙永路大馈线01	郫都电力调度控制中心	龙永线918开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	282.17	47	4887.2	0	3426.64	不受限	3400
6746	10kV悦镇路	大邑电力调度控制中心	悦镇线921开关	悦来	12600	是	380	6581.79	公线	106.7	28	1848	0	3417.43	不受限	3400
6747	10kV解工一线	大邑电力调度控制中心	解工一线921开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	342.44	57	5931	0	3422.07	不受限	3400
6748	10kV欧场线	青白江电力调度控制中心	欧场线937开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	234.54	49	4062.3	0	3420.16	不受限	3400
6749	10kV湾浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾浦线922开关	林湾	176000	是	400	6928.2	公线	121.25	30	2100	0	3442.56	不受限	3400
6750	10kV遵九路	绵竹电力调度控制中心	遵九路904开关	遵道站	16000	否	335	5802.37	公用	103.16	31	1786.8	0	3435.33	不受限	3400
6751	10kV三解线	新都电力调度控制中心	三解线951开关	三河	103000	否	517	8954.7	专线	267.21	52	4628	0	3431.23	不受限	3400
6752	10kV德科线大馈线	郫都电力调度控制中心	德科线924开关	德源	100000	是	400	6928.2	专线	122.4	31	2120	0	3422.56	不受限	3400

6753	10kV楼济线	青白江电力调度控制中心	楼济线923开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	283.38	47	4908.2	0	3405.64	不受限	3400
6754	10kV瑞北线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	255.63	51	4427.5	0	3444.67	不受限	3400
6755	10kV车东一线大馈线	天府电力调度控制中心	车东一线924开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	341.74	57	5919	0	3434.07	不受限	3400
6756	10kV白泉线	成都配调	白泉路908	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	182.01	38	3152.4	0	3401.68	不受限	3400
6757	10kV牧核三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧核三路936开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	161.49	40	2797	0	3438.38	不受限	3400
6758	10kV沈成路	成都配调	沈成路932	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	227.71	48	3944	0	3429.34	不受限	3400
6759	10kV天铁线大馈线	天府电力调度控制中心	天铁线962开关	天保	63000	否	220	3810.51	专线	273.67	42	4740	0	3429.46	不受限	3400
6760	10kV十陵四线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵四线922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	245.02	44	4243.7	0	3418.89	不受限	3400
6761	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	180.14	38	3120	0	3434.08	不受限	3400
6762	10kV天林线大馈线	天府电力调度控制中心	天林线919开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	343.34	57	5946.7	0	3406.37	不受限	3400
6763	10kV祥合线	成都配调	祥合线916开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	228.73	48	3961.6	0	3411.74	不受限	3400
6764	10kV马奇二路	成都配调	马奇二路934	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	229.26	48	3970.8	0	3402.54	不受限	3400
6765	10kV涯金三路	成都配调	涯金三路930	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	228.1	48	3950.7	0	3422.64	不受限	3400
6766	10kV共土路大馈线	温江电力调度控制中心	共土线922开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	243.52	44	4217.7	0	3431.04	不受限	3400
6767	10kV文专线	成都配调	文专路910	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	181.11	38	3136.8	0	3417.28	不受限	3400
6768	10kV苏石线	成都配调	苏石路924	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	129.68	32	2246	0	3421.27	不受限	3400
6769	10kV洞泉线	成都配调	洞泉路933	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	228.18	48	3952	0	3421.34	不受限	3400
6770	10kV沈兆路	成都配调	沈兆路933	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	227.71	48	3944	0	3429.34	不受限	3400
6771	10kV共亚线大馈线	温江电力调度控制中心	共亚线916开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	64.88	11	1123.7	3750	3440.14	不受限	3400
6772	10kV双东线大馈线	广安电力调度控制中心	双东线951开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	202.6	41	3509	0	3419.2	不受限	3400
6773	10kV西城线	成都配调	西城线开关960	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	227.25	48	3936	0	3437.34	不受限	3400
6774	10kV西民线大馈线	广安电力调度控制中心	西民线972开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	120.92	30	2094.3	0	3448.26	不受限	3400
6775	10kV金折线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金折线914开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	88.04	28	1524.8	0	3401.15	不受限	3400
6776	10kV岳漓线	苍溪电力调度控制中心	岳漓线913开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	102.68	27	1778.4	0	3445.46	不受限	3400
6777	10kV龙英线746大馈线	泸州电力调度控制中心	龙英线914	龙马潭	40000	否	463	8019.4	公线	218	47	3775.8	0	3441.66	不受限	3400
6778	10kV元黄线	苍溪电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV苍溪元坝站	30000	是	300	5196.15	公线	71.29	24	1234.8	0	3441.73	不受限	3400
6779	10kV渡双线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡双线921	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	139.91	33	2423.2	0	3438.06	不受限	3400
6780	10kV南草一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南草一线918开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	56.4	10	970	5200	3420.42	不受限	3400
6781	10kV安汇线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	安汇线924	安富	126000	是	463	8019.4	公线	173.33	37	3002	0	3413.52	不受限	3400
6782	10kV皂南二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南二线928开关	皂角站	80000	是	450	7794.23	公用	150.36	33	2604.3	230	3401.08	不受限	3400
6783	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧万线911开关	碧庄	6300	是	380	6581.79	公线	106.62	28	1846.7	0	3418.73	不受限	3400
6784	10kV尚北二线	眉山电力调度控制中心	尚北二线924开关	尚义站	100000	否	600	10392.3	公线	313.25	52	5425.5	500	3427.57	不受限	3400
6785	10kV城瓦线912大馈线	泸州电力调度控制中心	城瓦线912开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	126.94	31	2198.6	0	3427.1	不受限	3400
6786	10kV游普线	蓬溪电力调度控制中心	游普线924开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	166.56	37	2884.8	0	3419.86	不受限	3400
6787	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	10kV安东线931开关	安岳站	80000	否	220	3810.51	公用	0.44	0	7.6	0	3421.86	不受限	3400
6788	10kV龙三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙三线914开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	66.56	20	1152.8	0	3419.82	不受限	3400
6789	10kV青麦线	仁和电力调度控制中心	青麦线943开关	青龙山	40000	否	400	6928.2	公线	18.7	5	323.8	2500	3411.58	不受限	3400
6790	10kV北电线	仁寿电力调度控制中心	北电线913	北斗站	10000	否	380	6581.79	公线	145.62	38	2522.1	0	3401.51	不受限	3400
6791	10kV回通路924＃线路	中江电力调度控制中心	回通路963开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	141.52	38	2451.2	0	3425.65	不受限	3400
6792	10kV武北线大馈线	江油电力调度控制中心	武北线917开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	88.07	24	1525.4	30	3432.9	不受限	3400
6793	10kV柏闻线	剑阁电力调度控制中心	柏闻线924开关	35kV柏垭站	12600	是	377	6529.83	公线	103.59	27	1794.2	0	3429.66	不受限	3400
6794	10kV福龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	福龟线924开关	福田站	8000	是	400	6928.2	公线	122.88	31	2128.2	0	3414.36	不受限	3400
6795	10kV二马一线大馈线	江油电力调度控制中心	二马一线911开关	二郎庙站	63000	是	375	6495.19	公用	101.72	27	1761.8	0	3434.35	不受限	3400
6796	10kV侯红线	南江电力调度控制中心	10kV侯红线953	侯家站	10000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	3471.15	不受限	3400
6797	10kV汉鱼线	剑阁电力调度控制中心	汉鱼线923开关	35kV汉阳站	20000	是	283	4901.7	公线	28.12	10	487.1	0	3434.26	不受限	3400
6798	10kV恩兴线	巴州电力调度控制中心	10kV恩兴线854	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	3471.15	不受限	3400

6799	10kV清宝东线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝东线951开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	82.73	24	1432.8	0	3416.94	不受限	3400
6800	10kV盘荞线914大馈线	泸川电力调度控制中心	盘荞线914开关	罗盘山	540000	是	482	8348.48	公线	187.48	39	3247.2	0	3431.58	不受限	3400
6801	10kV宏云线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏云线910开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	123.09	31	2132	0	3410.56	不受限	3400
6802	10kV永阳路981线路	中江电力调度控制中心	永阳路981开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	103.93	28	1800	0	3423.86	不受限	3400
6803	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云新二线925开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	210.47	46	3645.4	0	3416.17	不受限	3400
6804	10kV九万一线	广元电力调度控制中心	九万一线916开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	265.57	51	4599.6	0	3444.04	不受限	3400
6805	10kV三高一线	广元电力调度控制中心	三高一线914开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	208.73	46	3615.2	0	3446.37	不受限	3400
6806	10kV潭林线	广元电力调度控制中心	潭林线913开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	55.68	20	964.4	0	3447.13	不受限	3400
6807	10kV竹城二线	广元电力调度控制中心	竹城二线922开关	竹园站	80000	否	341	5906.29	公线	110.44	32	1912.9	0	3402.76	不受限	3400
6808	10kV三高二线	广元电力调度控制中心	三高二线917开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	210.37	46	3643.6	0	3417.97	不受限	3400
6809	10kV42号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	42号线（九院三所）921开关	开封站	80000	否	277	4797.78	专线	50.62	18	876.8	0	3441.2	不受限	3400
6810	10kV朝羊线	广元电力调度控制中心	朝羊线915开关	35kV羊木站	6300	否	283	4901.7	公线	58.25	21	1008.9	0	3402.63	不受限	3400
6811	10kV王古线大馈线	邻水电力调度控制中心	王古线917开关	王家站	40000	是	300	5196.15	公线	29.27	10	507	250	3399.92	不受限	3400
6812	10kV九新线	汉源电力调度控制中心	九新线922开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	189.14	86	3275.9	0	3429.46	不受限	3400
6813	10kV梯田线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯田线955开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	57.51	20	996	0	3446.71	不受限	3400
6814	10kV白工线	汉源电力调度控制中心	白工线961开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	不受限	3400
6815	10kV万伟线	汉源电力调度控制中心	万伟线922开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	163.52	41	2832.2	0	3403.18	不受限	3400
6816	10kV艺东线	阿坝电力调度控制中心	艺东线911开关	园艺站	103000	否	380	6581.79	公线	143.57	38	2486.6	0	3437.01	不受限	3400
6817	10kV麦草线	阿坝电力调度控制中心	麦草线914开关	麦尔玛站	31500	否	275	4763.14	公线	49.46	18	856.7	0	3430.13	不受限	3400
6818	10kV水广线	旺苍电力调度控制中心	水广线912	35kV水磨站	6300	是	254	4399.41	公线	5.75	2	99.6	0	3419.93	不受限	3400
6819	10kV锌厂线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV锌厂线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	1.18	1	20.4	0	3409.06	不受限	3400
6820	10kV里磨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里磨线915开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	22.74	9	393.8	0	3425.37	不受限	3400
6821	10kV泸沽湖线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV泸沽湖线911开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	63.15	29	1093.7	0	3429.46	不受限	3400
6822	10kV谢和线	彭山电力调度控制中心	谢和线913开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	专线	15	6	245.5	0	3415.96	不受限	3400
6823	10kV汇高线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇高线926开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	168.53	35	2919	315	3430.93	不受限	3400
6824	10kV红金一线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金一线912开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	181.2	43	3138.4	0	3408.75	不受限	3400
6825	10kV姜中线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜中线915开关	姜州站	11300	否	380	6581.79	公线	145.6	38	2521.8	0	3401.81	不受限	3400
6826	10kV工海线	汉源电力调度控制中心	工海线915开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	80.83	37	1400	0	3429.46	不受限	3400
6827	10kV洪电线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪电线912开关	洪川桥站	10000	否	335	5802.37	公线	104.77	31	1814.62	0	3407.3635	不受限	3400
6828	10kV河中线	会理电力调度控制中心	河中线923小车开关	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	50.93	19	882.1	0	3404.73	不受限	3400
6829	10kV九木线	汉源电力调度控制中心	九木线926开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	68.13	2	1180	0	3429.46	不受限	3400
6830	10kV东茶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东茶线911开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	10.13	4	175.4	0	3409.95	不受限	3400
6831	10kV克阴线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克阴线914开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	8.8	4	152.4	0	3432.95	不受限	3400
6832	10kV巴一线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴一线913开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	31.06	12	538	0	3437.06	不受限	3400
6833	10kV鼓工三线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工三线933	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	347.43	57	6017.5	0	3413.52	不受限	3400
6834	10kV金平线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金溪站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	45.06	17	780.4	0	3428.49	不受限	3400
6835	10kV坪光线	南部电力调度控制中心	10kV坪光线933	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	22	10	381.1	0	3429.46	不受限	3400
6836	10kV高农线	攀枝花电力调度控制中心	高农线971开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	41.71	14	722.4	0	3434.52	不受限	3400
6837	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张三线913开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	104.06	28	1802.4	0	3421.46	不受限	3400
6838	10kV安场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安场线914开关	永安站(阆中)	10000	否	317.34	5496.49	公线	86.54	27	1498.8	0	3448.04	不受限	3400
6839	10kV玲二线大馈线	营山电力调度控制中心	玲二线916开关	玲珑站(营山)	8150	否	275	4763.14	公线	48.76	18	844.5	0	3442.33	不受限	3400

6840	10kV梁城四线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城四线923开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	221.99	42	3844.8	0	3402.1	不受限	3400
6841	10kV辉野线大馈线	南充电力调度控制中心	辉野线924开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	49.22	22	852.5	0	3429.46	不受限	3400
6842	10kV城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅰ线915开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	299.54	54	5188	0	3416.83	不受限	3400
6843	10kV双同线	西充电力调度控制分中心	双同线911开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	22	10	381.1	0.1	3429.36	不受限	3400
6844	10kV升保线	南部电力调度控制中心	10kV升保线919	升钟站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	106.56	32	1845.7	0	3376.43	不受限	3350
6845	10kV襄龙线大馈线	南部电力调度控制中心	襄龙线924开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	21.8	10	377.6	0	3398.28	不受限	3350
6846	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	48.59	18	841.5	0	3367.39	不受限	3350
6847	10kV石护线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石护线913开关	石滩站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	47.81	18	828	0	3380.89	不受限	3350
6848	10kV千场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千场线925开关	千佛站(阆中)	20000	否	269	4659.22	公线	46.89	17	812.1	0	3381.2	不受限	3350
6849	10kV凤江二线	攀枝花电力调度控制中心	凤江二线925开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	45.94	15	795.6	0	3361.32	不受限	3350
6850	10kV麻陇线	米易电力调度控制中心	麻陇线951开关	麻陇站	6300	是	270	4676.54	公线	20.09	7	348	0	3393.23	不受限	3350
6851	10kV高居线	攀枝花电力调度控制中心	高居线970开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	45.03	15	780	0	3376.92	不受限	3350
6852	10kV春河线	仪陇电力调度控制中心	春河线919开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	260.16	51	4505.9	0	3397.45	不受限	3350
6853	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲清线917开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	89.04	28	1542.1	0	3368.26	不受限	3350
6854	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	22.28	9	385.9	0	3355.33	不受限	3350
6855	10kV土玻线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土玻线915开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	224.11	43	3881.6	0	3365.3	不受限	3350
6856	10kV双方线	宣汉电力调度控制中心	双方线911开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	24.74	9	428.5	0	3382.01	不受限	3350
6857	10kV姜鹿线	石棉电力调度控制中心	姜鹿线955开关	姜家沟站	65630	否	250	4330.13	公线	29.1	12	504	0	3393.12	不受限	3350
6858	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅰ线929开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	247.86	45	4293	0	3369.59	不受限	3350
6859	10kV星仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪I线913开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	247.5	45	4286.7	0	3375.89	不受限	3350
6860	10kV南团线	米易电力调度控制中心	南团线971开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	75.73	25	1311.7	0	3352.37	不受限	3350
6861	10kV西水线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西水线919开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	196.81	35	3408.8	1030	3362.36	不受限	3350
6862	10kV顺政线	阿坝电力调度控制中心	顺政线914开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	74.64	25	1292.8	0	3368.15	不受限	3350
6863	10kV西雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西雅线916开关	汇西站	100000	是	515	8920.06	公线	180.8	35	3131.4	630	3374.65	不受限	3350
6864	10kV北城二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城二线926开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	211.12	38	3656.6	630	3375.99	不受限	3350
6865	10kV艺安线	阿坝电力调度控制中心	艺安线912开关	园艺站	40000	否	380	6581.79	公线	100.02	26	1732.3	800	3391.31	不受限	3350
6866	10kV峰桃线	蒲城电力调度控制中心	峰桃线911开关	峰城站	10000	否	330	5715.77	公线	102.08	31	1768	0	3376.19	不受限	3350
6867	10kV912玉双线	甘洛电力调度控制中心	玉双线912开关	玉田站	7150	否	277	4797.78	公线	154.8	29	1400	0	3397.78	不受限	3350
6868	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵新线927开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	213.76	42	3702.3	0	3364.47	不受限	3350
6869	10kV油庙线	万源电力调度控制中心	10kV.油庙线914开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	44.34	15	768	0	3388.92	不受限	3350
6870	10kV乡红线	蒲城电力调度控制中心	乡红线925开关	东乡站	90000	否	345	5975.58	公线	114.94	33	1990.8	0	3387.22	不受限	3350
6871	10kV中浸线	洪雅电力调度控制中心	中浸线993开关	中山站	8000	是	400	6928.2	公线	124	31	2147.7	0	3394.86	不受限	3350
6872	10kV东止线	洪雅电力调度控制中心	东止线912开关	东岳站	10000	是	380	6581.79	公线	110.04	29	1905.9	0	3359.53	不受限	3350
6873	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹街线924开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	38.27	12	662.9	250	3354.88	不受限	3350
6874	10kV乐火线	南江电力调度控制中心	10kV乐火线853	乐坝站	9000	否	377	6529.83	公线	145.79	39	2525	0	3351.85	不受限	3350
6875	10kV马石线914大馈线	叙永电力调度控制中心	马石线914开关	马岭	20200	否	280	4849.74	公线	55.79	20	966.2	0	3398.57	不受限	3350
6876	10kV田盛线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	田盛线916开关	沙田	101500	否	254	4399.41	专线	33.68	13	583.4	0	3376.07	不受限	3350
6877	10kV石镇线（长赤站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线954	长赤站	10000	否	377	6529.83	公线	144.15	38	2496.6	0	3380.25	不受限	3350
6878	10kV柳万线	巴州电力调度控制中心	10kV柳万线957	柳林站	15000	否	335	5802.37	公线	106.18	32	1839	0	3383.13	不受限	3350
6879	10kV华金象一线929大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象一线929	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	143.29	34	2481.8	0	3379.46	不受限	3350
6880	10kV嘉草线922大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉草线922开关	嘉明	40000	是	325	5629.17	公线	64.53	20	1117.6	0	3385.74	不受限	3350
6881	10kV南园线921大馈线	泸川电力调度控制中心	南园线921开关	城南	40000	否	264	4572.61	公线	42.32	16	732.9	0	3382.45	不受限	3350

6882	10kV柳镇线	剑阁电力调度控制中心	柳镇线921开关	35kV柳沟站	12600	否	259	4486.01	公线	39.38	15	682	0	3355.41	不受限	3350
6883	10kV玉天线	巴州电力调度控制中心	10kV玉天线914	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	2.29	1	39.6	0	3389.86	不受限	3350
6884	10kV九碧线	广元电力调度控制中心	九碧线928开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	218.49	42	3784.2	0	3365.7	不受限	3350
6885	10kV杨滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅰ回919	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	277.45	53	4805.4	0	3378.54	不受限	3350
6886	10kV三高三线	广元电力调度控制中心	三高三线919开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	211.78	47	3668	0	3393.57	不受限	3350
6887	10kV虎香线	广元电力调度控制中心	虎香线912开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	38.8	15	672	0	3365.41	不受限	3350
6888	10kV王文线	广元电力调度控制中心	王文线915开关	35kV王家站	6300	否	259	4486.01	公线	37.29	14	645.8	0	3391.61	不受限	3350
6889	10kV中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子站	80000	否	278	4815.1	公线	54.09	19	936.8	0	3396.79	不受限	3350
6890	10kV化电线	巴州电力调度控制中心	10kV化电线911	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	107.94	32	1869.6	0	3352.53	不受限	3350
6891	10kV响响线	平昌电力调度控制中心	10kV响响线912	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	106.08	32	1837.3	0	3384.83	不受限	3350
6892	10kV祥园一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园一线919开关	凝祥站	50000	否	600	10392.3	公线	344.26	57	5962.6	0	3390.47	不受限	3350
6893	10kV新关新酒线972大馈线	泸州电力调度控制中心	新关新酒线972开关	新房子	140000	是	406	7032.13	公线	130.39	32	2258.4	0	3367.3	不受限	3350
6894	10kV泸绣线926大馈线	泸州电力调度控制中心	泸绣线926开关	泸北	121500	是	360	6235.38	公线	94.11	26	1630	0	3358.3	不受限	3350
6895	10kV冯学线915大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯学线915开关	冯嘴	127000	否	406	7032.13	公线	169.24	42	2931.3	0	3397.62	不受限	3350
6896	10kV厂三线617大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂三线617	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	45.08	17	780.8	0	3365.73	不受限	3350
6897	10kV郊云线	苍溪电力调度控制中心	郊云路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	78.23	26	1355	0	3352.71	不受限	3350
6898	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙弘线975开关	孙家坝	300000	否	400	6928.2	公用	204.06	51	3534.3	2880	3355.38	不受限	3350
6899	10kV安永一线963大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永一线963	安富	126000	是	430	7447.82	公线	149.21	35	2584.3	0	3373.96	不受限	3350
6900	10kV平苍线	仁和电力调度控制中心	平苍线925开关	平地站	63000	是	400	6928.2	公线	97.02	24	1680.4	500	3362.16	不受限	3350
6901	10kV圣江二线	眉山电力调度控制中心	圣江二线922开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	243.79	44	4222.5	0	3398.52	不受限	3350
6902	10kV平湖一线	眉山电力调度控制中心	平湖一线919开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	189.77	39	3286.8	0	3391.98	不受限	3350
6903	10kV安望三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望三线962开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	101.49	31	1757.8	0	3386.39	不受限	3350
6904	10kV安望二线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望二线961开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	103.3	31	1789.1	0	3355.09	不受限	3350
6905	10kV河星线	大英电力调度控制中心	河星线924开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	88.45	25	1532	0	3387.02	不受限	3350
6906	10kV红江线	蓬溪电力调度控制中心	红江线922开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	107.76	29	1866.4	0	3357.46	不受限	3350
6907	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	棠渔线982开关	海棠	360000	是	380	6581.79	公线	108.69	29	1882.5	0	3382.93	不受限	3350
6908	10kV兴海线	仁和电力调度控制中心	兴海线970开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	74	25	1281.6	0	3394.93	不受限	3350
6909	10kV兴中线	仁和电力调度控制中心	兴中线954开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	165.54	41	2867.2	0	3368.18	不受限	3350
6910	10kV猛音路	成都配调	猛音路940	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	231.48	49	4009.2	0	3364.14	不受限	3350
6911	10kV猛联路	成都配调	猛联路927开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	183.53	39	3178.8	0	3375.28	不受限	3350
6912	10kV马奇一路	成都配调	马奇一线933	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	231.2	49	4004.4	0	3368.94	不受限	3350
6913	10kV东芷线	成都配调	东芷线912开关	东风路	100000	是	473	8192.6	公线	182.45	39	3160	0	3394.08	不受限	3350
6914	10kV.土旭线_用户专线	成都配调	土旭线952	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	230.48	49	3992	0	3381.34	不受限	3350
6915	10kV村丁线	成都配调	村丁线918	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	184.59	39	3197.1	0	3356.98	不受限	3350
6916	10kV作光路	成都配调	作光路933	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	231.45	49	4008.8	0	3364.54	不受限	3350
6917	10kV任场线	温江电力调度控制中心	任场线909开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	246.13	45	4263	0	3385.74	不受限	3350
6918	10kV白虹路	都江堰电力调度控制中心	白虹路923	白沙	2*10000	是	400	6928.2	公线	125.17	31	2168	0	3374.56	不受限	3350
6919	10kV军花线	成都配调	军花路944	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	229.82	49	3980.4	0	3392.94	不受限	3350
6920	10kV雷龙线	成都配调	雷龙线914	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	3200	3354.08	不受限	3350
6921	10kV玉荣线	成都配调	玉荣线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	184.3	39	3192	0	3362.08	不受限	3350
6922	10kV堤集线	成都配调	堤集线925	九里堤	128000	否	473	8192.6	公线	232.17	49	4021.2	0	3352.14	不受限	3350
6923	10kV高连路大馈线专线	成都配调	高连路935	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	232.27	49	4023	0	3350.34	不受限	3350
6924	10kV大开线大馈线	天府电力调度控制中心	大开路933开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	301.89	55	5228.7	0	3376.13	不受限	3350
6925	10kV蔡双线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	蔡双线913开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	109.6	32	1991	0	3387.02	不受限	3350
6926	10kV板卡路大馈线	天府电力调度控制中心	板卡路943开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	76.42	25	1323.6	0	3352.93	不受限	3350
6927	10kV桂油二线	新都电力调度控制中心	桂油二线944开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	123.79	31	2144	0	3398.56	不受限	3350

6928	10kV香水路大馈线-用户	彭州电力调度控制中心	香水线908开关	香树	2*50000	否	380	6581.79	专线	146.81	39	2542.8	0	3380.81	不受限	3350
6929	10kV经氢二线	彭州电力调度控制中心	经氢二线936开关	经纬	2*50000	否	278	4815.1	专线	54.46	20	943.2	0	3390.39	不受限	3350
6930	10kV高道路大馈线	崇州电力调度控制中心	高道路942	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	272.65	47	4722.3	0	3397.56	不受限	3350
6931	10kV前清线	青白江电力调度控制中心	前清线947开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	204.31	41	3538.6	0	3389.6	不受限	3350
6932	10kV平临线	邛崃电力调度控制中心	平临线925开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	206.23	41	3571.9	0	3397.88	不受限	3350
6933	10kV十华一线	简阳电力调度控制中心	十华一线916开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	290.01	54	5022.9	0.0001	3379.27	不受限	3350
6934	10kV马枣线	新都电力调度控制中心	马枣线928开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	208.93	41	3618.6	0	3378.89	不受限	3350
6935	10kV何建路	新津电力调度控制中心	何建线910开关	何店	100000	否	360	6235.38	公线	129.61	36	2244.8	0	3367.04	不受限	3350
6936	10kV大峰线	青白江电力调度控制中心	大峰线922开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	204.04	41	3534	0	3394.2	不受限	3350
6937	10kV三新二线大馈线	内江电力调度控制中心	三新二线924开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	123.99	31	2147.5	0	3395.06	不受限	3350
6938	10kV双龚路	什邡电力调度控制中心	双龚路905开关	双盛站	63000	是	500	8660.25	公线	204.67	41	3544.8	0	3383.4	不受限	3350
6939	10kV凯坭路	中江电力调度控制中心	凯坭路923开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	248.8	45	4309.2	0	3353.39	不受限	3350
6940	10kV马蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	马蟠线912开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	101.7	24	1761.4	704	3395.86	不受限	3350
6941	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷一路911开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	209	38	3619.9	650	3378.84	不受限	3350
6942	10kV车宝三线966	乐山电力调度控制中心	车宝三线966开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	200.36	46	3470.2	0	3388.72	不受限	3350
6943	10kV鹭象线	宜宾电力调度控制中心	鹭象线652开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	125.27	31	2169.6	0	3372.96	不受限	3350
6944	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制分中心	木南二线922开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	144.47	38	2502.2	0	3390.23	不受限	3350
6945	10kV迎广线921	江安电力调度控制中心	迎广线921开关	迎安站	6300	是	300	5196.15	公用	44.76	15	775.2	0	3381.72	不受限	3350
6946	10kV东五线955	南溪电力调度控制中心	东五线955开关	东风站	40000	是	430	7447.82	公线	148.11	34	2565.3	0	3392.96	不受限	3350
6947	10kV乐城二线	乐山电力调度控制中心	乐城二线971开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	158.85	36	2751.2	0	3345.62	不受限	3300
6948	10kV御玻路	罗江电力调度控制中心	御玻路924开关	御营站	100000	是	600	10392.3	专线	407.74	80	7062	0	3330	不受限	3300
6949	10kV城寓线	宜宾电力调度控制中心	城寓线658开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	111.17	29	1925.4	0	3340.03	不受限	3300
6950	10kV青双线	资中电力调度控制中心	青双线912开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	97.81	30	1694.1	0	3309.79	不受限	3300
6951	10kV桥铁一线	资中电力调度控制中心	桥铁一线915开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	348.84	58	6041.9	5945	3311.17	不受限	3300
6952	10kV尖南一线	乐山电力调度控制中心	尖南Ⅰ回971开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	158.79	36	2750.3	0	3346.52	不受限	3300
6953	10kV平金二路	罗江电力调度控制中心	平金二路963开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	206.97	52	3584.8	0	3343.4	不受限	3300
6954	10kV龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	是	380	6581.79	公线	30.46	8	527.5	1421	3316.93	不受限	3300
6955	10kV镇杨线大馈线	威远电力调度控制中心	镇杨线923开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	96.21	27	1666.4	0	3321.9	不受限	3300
6956	10kV清轨路913大馈线	德阳电力调度控制中心	清轨路913开关	清平站	73500	否	214	3706.59	专线	380.7	177	6593.7	0	3335.93	不受限	3300
6957	10kV东瑞线	隆昌电力调度控制中心	东瑞线912开关	东区站	16000	是	371	6425.91	公线	89.9	24	1557	275	3308.73	不受限	3300
6958	10kV光济路（主）LGM912Z	彭州电力调度控制中心	光济路912	光明	50000+60000	否	400	6928.2	专线	169.4	42	2934	0	3301.38	不受限	3300
6959	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东石线925开关	东骏	100000	否	600	10392.3	公线	349.1	58	6046.4	0	3306.67	不受限	3300
6960	10kV严海线	新都电力调度控制中心	严海线926开关	宝严	100000	是	505	8746.86	公线	156.79	31	2715.6	939	3342.89	不受限	3300
6961	10kV詹双线大馈线	新都电力调度控制中心	詹双线944开关	詹家湾	166000	是	500	8660.25	公线	196.26	39	3399.3	180	3348.9	不受限	3300
6962	10kV沙轧三线	沙湾电力调度控制分中心	沙轧Ⅲ回946开关	沙湾站	100700	否	300	5196.15	公线	47.02	16	814.4	0	3342.52	不受限	3300
6963	10kV沱置路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱置路924开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	294.94	55	5108.4	0	3309.36	不受限	3300
6964	10kV玉农路	绵竹电力调度控制中心	玉农路905开关	玉泉站	19300	是	275	4763.14	公用	27.36	10	473.9	0	3336.61	不受限	3300
6965	10kV德润路	郫都电力调度控制中心	德润路922开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	169.05	42	2928	0	3307.38	不受限	3300
6966	10kV楼明线	新都电力调度控制中心	楼明线909开关	高楼	126000	否	505	8746.86	专线	257.62	51	4462	75	3335.17	不受限	3300
6967	10kV丰钢线	新都电力调度控制中心	丰钢线909开关	大丰	20000	否	300	5196.15	公线	79.45	26	1376	0	3300.53	不受限	3300
6968	10kV两溪线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两溪线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	77.98	26	1350.6	0	3325.93	不受限	3300

6969	10kV清塑路大馈线	天府电力调度控制中心	清塑路909开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	168.36	42	2916	0	3319.38	不受限	3300
6970	10kV星贵线大馈线	天府电力调度控制中心	星贵线915开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	167.27	42	2897.1	0	3338.28	不受限	3300
6971	10kV马天一路专线	成都配调	马天一路942	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	235.01	50	4070.4	0	3302.94	不受限	3300
6972	10kV力核四路大馈线	天府电力调度控制中心	力核四路920开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	168.78	42	2923.2	0	3312.18	不受限	3300
6973	10kV绿飞一线	成都配调	绿飞一线914	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	111.32	33	1928	0	3340.9	不受限	3300
6974	10kV双园五线大馈线	广安电力调度控制中心	双园五线953开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	149.79	30	2594.3	1008	3325.9	不受限	3300
6975	10kV马奇四路	成都配调	马奇四路949	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	234.25	50	4057.2	0	3316.14	不受限	3300
6976	10kV范安线	成都配调	范安路930开关	范家坡	129000	否	473	8192.6	专线	233.32	49	4041.1	0	3332.24	不受限	3300
6977	10kV堤圃线	成都配调	堤圃路903	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	185.75	39	3217.2	0	3336.88	不受限	3300
6978	10kV腾青路专线	成都配调	腾青路930	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	234.19	50	4056.2	0	3317.14	不受限	3300
6979	10kV严源路	成都配调	严源路910	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	234.46	50	4060.8	0	3312.54	不受限	3300
6980	10kV西太路	都江堰电力调度控制中心	西太路910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	127.94	32	2216	0	3326.56	不受限	3300
6981	10kV大创线	成都配调	大创线934开关	大源	146000	否	409	7084.09	专线	177.52	43	3074.6	0	3301.08	不受限	3300
6982	10kV范迁线	成都配调	范迁路924开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	185.78	39	3217.7	0	3336.38	不受限	3300
6983	10kV桐高线	成都配调	桐高路916	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	185.89	39	3219.6	0	3334.48	不受限	3300
6984	10kV白群路	成都配调	白群路933	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	232.45	49	4026	0	3347.34	不受限	3300
6985	10kV平部线	成都配调	平部路923	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	232.49	49	4026.7	0	3346.64	不受限	3300
6986	10kV西冷线大馈线	广安电力调度控制中心	西冷线957开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	127.25	32	2203.9	0	3338.66	不受限	3300
6987	10kV西奎线	成都配调	西奎路954	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	136.49	33	2364	0	3303.27	不受限	3300
6988	10kV科南一线	温江电力调度控制中心	科南一线916开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	212.7	38	3684	630	3348.59	不受限	3300
6989	10kV雷凤线	成都配调	雷凤线909	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	187.12	40	3241	0	3313.08	不受限	3300
6990	10kV乡金线	武胜电力调度控制中心	乡金线914开关	望乡站	50000	是	305	5282.75	公线	50.76	17	879.1	0	3347.1	不受限	3300
6991	10kV马液线	成都配调	马液线923	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	232.86	49	4033.2	0	3340.14	不受限	3300
6992	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	187.19	40	3242.1	0	3311.98	不受限	3300
6993	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花岭站	10000	是	300	5196.15	公线	48.01	16	831.6	0	3325.32	不受限	3300
6994	10kV仁和镇线	射洪电力调度控制中心	仁和镇线923开关	仁和	12600	否	300	5196.15	公线	78.29	26	1355.9	0	3320.63	不受限	3300
6995	10kV新林二线935大馈线	泸州电力调度控制中心	新林二线935开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	179.15	39	3102.9	0	3312.62	不受限	3300
6996	10kV中海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海二线916开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	157.97	33	2736	585	3330.07	不受限	3300
6997	10kV黑高线	仁寿电力调度控制中心	黑高线921开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	38.34	15	664	0	3311.06	不受限	3300
6998	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳文线925开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	110.79	29	1918.8	0	3305.06	不受限	3300
6999	10kV孙浙线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙浙线942开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公用	249.53	45	4321.9	0	3326.84	不受限	3300
7000	10kV鸡开线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡开线917开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	305.33	55	5288.4	0	3316.43	不受限	3300
7001	10kV花绿线	射洪电力调度控制中心	花绿线922开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	149.02	30	2581	880	3328.64	不受限	3300
7002	10kV龙修线	眉山电力调度控制中心	龙修线913开关	龙兴站	20000	是	380	6581.79	公线	98.6	26	1707.7	250	3307.73	不受限	3300
7003	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	湾武线917开关	桐子湾	100000	是	380	6581.79	公线	89.23	23	1545.5	410	3309.93	不受限	3300
7004	10kV任隆线	蓬溪电力调度控制中心	任隆线915开关	任隆	90000	否	300	5196.15	公线	77.6	26	1344	0	3332.53	不受限	3300
7005	10kV黑坝线	仁寿电力调度控制中心	黑坝线923开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	36.58	14	633.6	0	3341.46	不受限	3300
7006	10kV平南一线	眉山电力调度控制中心	平南一线936开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	241.35	50	4180.2	0	3333.43	不受限	3300
7007	10kV沱酿线	通川电力调度控制中心	10kV.沱酿线955开关	塔沱站	81500	是	400	6928.2	公线	127.41	32	2206.8	0	3335.76	不受限	3300
7008	10kV富工一线	仁寿电力调度控制中心	富工一线921开关	富加站	71500	否	495	8573.65	专线	252.48	51	4373	0	3343.29	不受限	3300
7009	10kV诺环线	通江电力调度控制中心	10kV诺环线927	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	78.47	26	1359.1	0	3317.43	不受限	3300
7010	10kV义张线	平昌电力调度控制中心	10kV义张线918	信义站	90000	否	335	5802.37	公线	109.56	33	1897.6	0	3324.53	不受限	3300
7011	10kV姚美线	剑阁电力调度控制中心	姚美线913开关	35kV姚家站	20000	否	259	4486.01	公线	42.19	16	730.7	0	3306.71	不受限	3300
7012	10kV剑闻线	剑阁电力调度控制中心	剑闻线928开关	剑阁站	80000	是	278	4815.1	公线	27.8	10	481.5	0	3370.58	不受限	3300
7013	10kV石友线	剑阁电力调度控制中心	石友线912开关	35kV石龛站	10000	否	300	5196.15	公线	77.71	26	1345.9	0	3330.63	不受限	3300
7014	10kV黄工二线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工二线924开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	167.34	42	2898.4	0	3336.98	不受限	3300
7015	10kV九稻一线	广元电力调度控制中心	九稻一线918开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	220.39	43	3817.1	0	3332.8	不受限	3300
7016	10kV九监线	广元电力调度控制中心	九监线976开关	九华站	80000	否	453	7846.19	专线	217.03	48	3758.9	0	3302.67	不受限	3300

7017	10kV中钢三线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢三线909开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	330.35	51	5721.6	0	3326.63	不受限	3300
7018	10kV魏柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏柏线959开关	魏城站	63000	是	270	4676.54	公用	100	37	1732	400	3341.23	不受限	3300
7019	10kV白园南一线	广元电力调度控制中心	白园南一线942开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	180.03	40	3118.1	630	3313.47	不受限	3300
7020	10kV朝镇线	广元电力调度控制中心	朝镇线913开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	169.48	42	2935.4	0	3299.98	不受限	3300
7021	10kV会万路971线路	中江电力调度控制中心	会万路971开关	会龙站	10000	否	273	4728.5	公线	52.41	19	907.7	0	3347.95	不受限	3300
7022	10kV石镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.石镇线924开关	石桥站	20000	否	305	5282.75	公线	83.82	27	1451.8	0	3302.68	不受限	3300
7023	10kV桥岔线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥岔线922开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	56.76	20	983	0	3303.83	不受限	3300
7024	10kV田白线	汉源电力调度控制中心	田白线915开关	大田站	6300	否	380	6581.79	公线	151.39	40	2622	0	3301.61	不受限	3300
7025	10kV灵安线	彭山电力调度控制中心	灵安线922开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	147.57	35	2555.9	0	3305.36	不受限	3300
7026	10kV燕油线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕油线953开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	113.14	30	1959.6	0	3305.83	不受限	3300
7027	10kV代天线大馈线	自贡电力调度控制中心	代天线945开关	代家坝站	126200	否	330	5715.77	公线	82.29	25	1425.2	400	3318.99	不受限	3300
7028	10kV工安线	汉源电力调度控制中心	工安线919开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	109.7	33	1900	0	3322.13	不受限	3300
7029	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古明线913开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	72.75	22	1260	650	3312.13	不受限	3300
7030	10kV深则线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深则线923开关	深沟站	10000	是	240	4156.92	公线	218.8	91	3790.4	0	3325.54	不受限	3300
7031	10kV城河一线	德昌电力调度控制中心	10kV城河一线911开关	城郊站	32600	否	400	6928.2	公线	81.24	20	1407	1500	3328.38	不受限	3300
7032	10kV海桂一线大馈线	雷波电力调度控制中心	海桂一线912小车开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	305.23	55	5286.6	0	3333.82	不受限	3300
7033	10kV盛红线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV盛红线915开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	37.25	15	645.2	0	3329.86	不受限	3300
7034	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳东线919开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	129.35	32	2240.3	0	3302.26	不受限	3300
7035	10kV凤泰二线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰二线927开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	49.31	16	854.1	0	3302.82	不受限	3300
7036	10kV建政线	南部电力调度控制中心	10kV建政线922	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	147.13	39	2548.3	0	3328.55	不受限	3300
7037	10kV柳滩线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳滩线924开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	50.58	19	876	0	3332.89	不受限	3300
7038	10kV木中线	南部电力调度控制中心	10kV木中线916	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	51.5	19	892	0	3316.89	不受限	3300
7039	10kV金大线916大馈线	蓬安电力调度控制中心	金大线916开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	20.1	8	348.1	0	3346.36	不受限	3300
7040	10kV里江线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里江线911开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	143.53	38	2486	0	3328.49	不受限	3300
7041	10kV凤泰一线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰一线914开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	46.8	16	810.6	0	3346.32	不受限	3300
7042	10kV升双线	南部电力调度控制中心	10kV升双线931	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	49.62	18	859.5	0	3349.39	不受限	3300
7043	10kV大邮线	米易电力调度控制中心	大邮线951开关	大坪子站	10000	否	220	3810.51	公线	6.09	3	105.5	0	3323.96	不受限	3300
7044	10kV金万线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金万线915开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	20.04	8	347.1	0	3347.36	不受限	3300
7045	10kV北广线	南部电力调度控制中心	北广线922开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	346.59	58	6002.9	0	3334.58	不受限	3300
7046	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	不受限	3300
7047	10kV乡城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城二线929开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	227.91	44	3947.4	0	3299.5	不受限	3300
7048	10kV梁城九线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城九线972开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	227.39	43	3938.4	0	3308.5	不受限	3300
7049	10kV吉镇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉镇线913开关	吉安站	14300	是	300	5196.15	公线	48.87	16	846.4	0	3310.52	不受限	3300
7050	10kV堵坪线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵坪线914开关	堵格站	6300	否	275	4763.14	公线	57.74	30	1000	0	3286.83	不受限	3280
7051	10kV兴场线	蓬安电力调度控制中心	兴场线922开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	150.92	40	2607.4	0	3269.45	不受限	3269
7052	10kV金水线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金水线923开关	金溪站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	268.53	53	4639.3	0	3264.04	不受限	3264
7053	10kV宁龙线	米易电力调度控制中心	宁龙线957开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	92.5	26	1602.14	0	3275	不受限	3250
7054	10kV伏镇一线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅰ线913开关	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	149.57	40	2590.6	0	3286.25	不受限	3250
7055	10kV北新线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北新线911开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	31	11	536.9	0	3273.61	不受限	3250
7056	10kV古北线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古北线915开关	古城站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	130.66	33	2263	0	3279.56	不受限	3250
7057	10kV骆黄线大馈线	营山电力调度控制中心	骆黄线914开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	82.83	26	1434.7	200	3275.66	不受限	3250

7058	10kV高加线	攀枝花电力调度控制中心	高加线974开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	49.71	17	861	0	3295.92	不受限	3250
7059	10kV西丰二线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰II线974开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	253.23	46	4386	0	3276.59	不受限	3250
7060	10kV杨朱线	丹棱电力调度控制中心	杨朱线913开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	73.8	13	1278.3	4070.32	3256.21	不受限	3250
7061	10kV星中一线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅰ线915开关	五星站	101000	是	553	9578.24	公线	252.77	46	4378	0	3284.59	不受限	3250
7062	10kV土柳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土柳线922开关	土主站	20000	是	264	4572.61	公线	20.79	8	360	0	3298.09	不受限	3250
7063	10kV土北线	宣汉电力调度控制中心	土北线914开关	土主站	30000	是	380	6581.79	公线	114.83	30	1988.8	0	3276.63	不受限	3250
7064	10kV兴街线	仪陇电力调度控制中心	兴街线925开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	150.59	40	2608.3	0	3268.55	不受限	3250
7065	10kV北桂一线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅰ回924开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	160.32	29	2776.8	1600	3285.79	不受限	3250
7066	10kV江落线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江落线924开关	江南站(阆中)	32500	否	220	3810.51	公线	10	5	173.2	0	3256.26	不受限	3250
7067	10kV回福线大馈线	营山电力调度控制中心	回福线921开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	56.97	26	986.8	150	3279.46	不受限	3250
7068	10kV始大线	天全电力调度控制中心	始大线918开关	始阳站	103000	否	380	6581.79	公线	147.23	39	2550	100	3273.61	不受限	3250
7069	10kV大河线	雅安配调	大河线917开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	26.26	7	454.8	2200	3268.81	不受限	3250
7070	10kV攀镇一线	宝兴电力调度控制中心	攀镇一线912开关	攀超站	12600	是	300	5196.15	公线	50.52	17	875	0	3281.92	不受限	3250
7071	10kV天李线大馈线	富顺电力调度控制中心	天李线911开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	31.18	11	540	0	3270.51	不受限	3250
7072	10kV荣观一线972大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣观一线972开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	252.36	46	4370.8	0	3291.79	不受限	3250
7073	10kV红青线	荥经电力调度控制中心	红青线931开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	160.53	40	2780.4	200	3254.98	不受限	3250
7074	10kV牛碳线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛碳线913开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	85.91	25	1488	0	3292.46	不受限	3250
7075	10kV杨纸线	达县电力调度控制中心	10kV.杨纸线971开关	杨柳垭站	80000	是	300	5196.15	公线	50.36	17	872.3	0	3284.62	不受限	3250
7076	10kV八麻线	万源电力调度控制中心	10kV.八麻线923开关	八台站	6300	是	300	5196.15	公线	51.69	17	895.2	0	3261.72	不受限	3250
7077	10kV沙梔线	万源电力调度控制中心	10kV.沙梔线923开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	51.35	17	889.4	0	3267.52	不受限	3250
7078	10kV新高线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新高线917开关	新民站	12500	否	275	4763.14	公线	58.6	21	1015	0	3271.83	不受限	3250
7079	10kV汇龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇龙线929开关	汇东站	80200	是	445	7707.63	公线	167.26	38	2897	0	3269.1	不受限	3250
7080	10kV保镇二线	彭山电力调度控制中心	保镇二线913开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	80.37	27	1392	0	3284.53	不受限	3250
7081	10kV洛佐线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛佐线911开关	洛佐站	6300	否	380	6581.79	公线	81.83	22	1417.3	1250	3256.31	不受限	3250
7082	10kV青机线	彭山电力调度控制中心	青机线912开关	青龙站	100000	否	210	3637.31	专线	56.75	27	928.8	0	3273.58	不受限	3250
7083	10kV海光一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光一线916开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	250.23	45	4334	0	3287.02	不受限	3250
7084	10kV攀硗线	宝兴电力调度控制中心	攀硗线913开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	53.98	20	935	0	3273.89	不受限	3250
7085	10kV福镇线	新桥电力调度控制中心	福镇线911开关	福善站	11000	是	285	4936.34	公线	39.56	14	685.2	0	3263.87	不受限	3250
7086	10kV青工线	彭山电力调度控制中心	青工线919开关	青龙站	100000	否	600	10392.3	公线	350.34	58	6067.9	0	3285.17	不受限	3250
7087	10kV曲鞍线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲鞍线912开关	曲依站	6300	否	255	4416.73	公线	40.25	16	697.2	0	3277.86	不受限	3250
7088	10kV永堤线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永堤线943开关	永兴	120000	否	553	9578.24	公用	272.76	49	4724.2	630	3266.22	不受限	3250
7089	10kV岳木路大馈线	蓥华电力调度控制中心	岳木路911开	岳家山变电站	12600	是	310	5369.36	公线	59.9	19	1037.5	0	3257.99	不受限	3250
7090	10kV铁警线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁警线915开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	232.24	44	4022.4	0	3279.93	不受限	3250
7091	10kV公白线	剑阁电力调度控制中心	公白线911开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	84.39	25	1461.6	0	3263.43	不受限	3250
7092	10kV大同线	攀枝花西区电力调度控制中心	大同线947开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	129.83	32	2248.6	0	3293.96	不受限	3250
7093	10kV赶镇线	南江电力调度控制中心	10kV赶镇线853	赶场站	6300	否	335	5802.37	公线	112.98	34	1956.8	0	3265.33	不受限	3250
7094	10kV园石线	古蔺电力调度控制中心	园石线912开关	椒园	17300	是	300	5196.15	公线	52.23	17	904.7	0	3252.22	不受限	3250
7095	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	10kV千诺线957	千佛崖站	20000	否	378	6547.15	公线	151.36	40	2621.6	0	3270.83	不受限	3250
7096	10kV特河线912大馈线	泸川电力调度控制中心	特河线912开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	132.3	33	2291.5	0	3251.06	不受限	3250
7097	10kV恩文线	巴州电力调度控制中心	10kV恩文线953	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	206.54	47	3577.3	0	3297.21	不受限	3250
7098	10kV兆龙线913大馈线	泸川电力调度控制中心	兆龙线913	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	143.24	34	2481	100	3280.26	不受限	3250
7099	10kV曾镇二线	广元电力调度控制中心	曾镇二线924开关	35kV曾家站	19300	否	300	5196.15	公线	80.85	27	1400.4	0	3276.13	不受限	3250
7100	10kV水大线	巴州电力调度控制中心	10kV水大线912	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	113.86	34	1972	0	3250.13	不受限	3250
7101	10kV水斯线	巴州电力调度控制中心	10kV水斯线915	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	58.03	21	1005	0	3281.83	不受限	3250

7102	10kV云石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	云石线921开关	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	150.25	36	2602.3	0	3258.96	不受限	3250
7103	10kV元王线	剑阁电力调度控制中心	元王线921开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	79.99	27	1385.5	0	3291.03	不受限	3250
7104	10kV轮渡线	广元电力调度控制中心	轮渡线915开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	170.25	43	2948.8	0	3286.58	不受限	3250
7105	10kV新双线大馈线	江油电力调度控制中心	新双线902开关	新安站	5000	否	353	6114.14	公用	129.65	37	2245.6	0	3257.13	不受限	3250
7106	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	否	300	5196.15	公线	80.72	27	1398	0	3278.53	不受限	3250
7107	10kV羊沙线	广元电力调度控制中心	羊沙线914开关	35kV羊木站	6300	否	300	5196.15	公线	80.61	27	1396.1	0	3280.43	不受限	3250
7108	10kV卫石线	广元电力调度控制中心	卫石线913开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	83.43	28	1445	0	3262.71	不受限	3250
7109	10kV梁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁园线914开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	351.21	59	6083	0	3270.07	不受限	3250
7110	10kV天新线大馈线	江油电力调度控制中心	天新线925开关	天明	120000	否	355	6148.78	公用	131.15	37	2271.6	0	3262.3	不受限	3250
7111	10kV雁会线大馈线	江油电力调度控制中心	雁会线915开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公线	100	42	1732	0	3295.14	不受限	3250
7112	10kV陵竺线	苍溪电力调度控制中心	陵竺线918开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	194.14	46	3362.5	0	3262.6	不受限	3250
7113	10kV桂利线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂利线912	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	49.94	17	865	0	3291.92	不受限	3250
7114	10kV杨滨二线943大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨二线943	杨桥	180000	是	463	8019.4	公线	181.96	39	3151.5	0	3264.02	不受限	3250
7115	10kV金飞线	仁和电力调度控制中心	金飞线971开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	46.86	16	811.6	50	3295.32	不受限	3250
7116	10kV保粮线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保粮线913开关	保和站	18800	否	350	6062.18	公用	127.27	36	2204.3	0	3251.66	不受限	3250
7117	10kV陵花线	苍溪电力调度控制中心	陵花线917开关	陵江站	90000	否	300	5196.15	公线	80.09	27	1387.1	0	3289.43	不受限	3250
7118	10kV南达线	仁和电力调度控制中心	南达线979开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	85.32	21	1477.8	800	3264.76	不受限	3250
7119	10kV鸡宏线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡宏线913开关	鸡石湾站	71500	否	210	3637.31	公用	0	0	0	0	3273.58	不受限	3250
7120	10kV瞿龟线	射洪电力调度控制中心	瞿龟线922开关	瞿河	20000	是	495	8573.65	公线	206.02	42	3568.3	0	3290.62	不受限	3250
7121	10kV杨金线	仁寿电力调度控制中心	杨金线915开关	杨柳站	8000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250
7122	10kV五轧线	眉山电力调度控制中心	五轧线914开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	40.08	16	694.2	0	3280.86	不受限	3250
7123	10kV思莲线	眉山电力调度控制中心	思莲线941开关	思蒙站	80000	否	400	6928.2	公线	147.11	37	2547.9	400	3287.48	不受限	3250
7124	10kV黑分线	仁寿电力调度控制中心	黑分线922开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	40.45	16	700.6	0	3274.46	不受限	3250
7125	10kV普怀二线	仁寿电力调度控制中心	普怀二线922开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	245.27	51	4248	0	3265.63	不受限	3250
7126	10kV北玛一线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛一线913开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	292.38	49	5064.1	0	3249.74	不受限	3250
7127	10kV青体线	大英电力调度控制中心	青体线961开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	252.19	46	4368	0	3294.59	不受限	3250
7128	10kV城附线	蓬溪电力调度控制中心	城附线924开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	25.29	9	438	100	3272.51	不受限	3250
7129	10kV仁城III回	仁寿电力调度控制中心	仁城III回923开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	207.03	42	3585.8	0	3273.12	不受限	3250
7130	10kV彭迤线	仁和电力调度控制中心	彭迤线975开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	131.65	33	2280.2	0	3262.36	不受限	3250
7131	10kV碑金线	通川电力调度控制中心	10kV.碑金线912开关	碑庙站	20000	否	210	3637.31	公线	14.31	7	247.8	0	3268.38	不受限	3250
7132	10kV北金线	仁寿电力调度控制中心	北金线915开关	北斗站	10000	否	210	3637.31	公线	210	100	3637.31	0	3273.58	不受限	3250
7133	10kV军兴线	成都配调	10kV2号旁路926开关	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	235.29	50	4075.2	0	3298.14	不受限	3250
7134	10kV益晶一路	成都配调	益晶一路930	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	114.23	34	1978.4	0	3285.83	不受限	3250
7135	10kV雷塘线	成都配调	雷塘线920开关	雷剑	482000	否	473	8192.6	专线	237.64	50	4116	0	3257.34	不受限	3250
7136	10kV塔广线	成都配调	塔广线915	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	237.64	50	4116	0	3257.34	不受限	3250
7137	10kV科水线	温江电力调度控制中心	科水线928开关	海科	104000	是	555	9612.88	公线	255.66	46	4428	0	3262.3	不受限	3250
7138	10kV益晶二路	成都配调	益晶二路932	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	113.67	34	1968.8	0	3295.43	不受限	3250
7139	10kV春青线	温江电力调度控制中心	春青线997开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	254.62	46	4410	0	3252.59	不受限	3250
7140	10kV平沙线	成都配调	平沙路916	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	190.23	40	3294.8	0	3259.28	不受限	3250
7141	10kV塔城二线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城二线965开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	253.7	46	4394	0	3268.59	不受限	3250
7142	10kV海晶线	成都配调	海晶路911	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	237.53	50	4114.1	0	3259.24	不受限	3250
7143	10kV范北路	成都配调	范北路943开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	4100	3273.34	不受限	3250
7144	10kV金双线	成都配调	金双路916	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	188.64	40	3267.2	0	3286.88	不受限	3250
7145	10kV普创路	新都电力调度控制中心	普创线931开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	275.89	53	4778.4	0	3280.83	不受限	3250
7146	10kV万豪线	新都电力调度控制中心	万豪线917开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	171.84	43	2976.2	0	3259.18	不受限	3250
7147	10kV筒源线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒源线946开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	291.7	49	5052.2	0	3261.64	不受限	3250
7148	10kV詹汇路	新都电力调度控制中心	詹汇线916开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	276.11	53	4782.2	0	3277.03	不受限	3250

7149	10kV踏镇线	沙湾电力调度控制分中心	踏镇线914开关	踏水站	8100	否	235	4070.32	公线	141.24	60.1	2446.28	0	3256.26	不受限	3250
7150	10kV临开线	邛崃电力调度控制中心	临开线913开关	临邛	300000	否	552	9560.92	公线	307.77	56	5330.5	0	3274.33	不受限	3250
7151	10kV西纸线	邛崃电力调度控制中心	西纸线925开关	邛西	126000	是	400	6928.2	公线	132.04	33	2287	0	3255.56	不受限	3250
7152	10kV解双线	大邑电力调度控制中心	解双线945开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	351.91	59	6095	0	3258.07	不受限	3250
7153	10kV溪电路	大邑电力调度控制中心	溪电线922开关	川溪口	20000	否	400	6928.2	公线	171.13	43	2964	0	3271.38	不受限	3250
7154	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	官金线919开关	官渡	120000	否	600	10392.3	专线	352.24	59	6100.8	0	3252.27	不受限	3250
7155	10kV万光线	新都电力调度控制中心	万光线935开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	171.03	43	2962.2	0	3273.18	不受限	3250
7156	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九蜀线628开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	395.3	104	6847	2000	3265.43	不受限	3250
7157	10kV安凉路	中江电力调度控制中心	安凉路913开关	永安站	10000	是	377	6529.83	公线	90.2	24	1562.3	400	3261.56	不受限	3250
7158	10kV仓双路	中江电力调度控制中心	仓双路923开关	仓山站	22500	否	400	6928.2	公线	169.98	42	2944	0	3291.38	不受限	3250
7159	10kV苏水一线	乐山电力调度控制中心	苏水一线911开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	162.12	37	2808	0	3288.82	不受限	3250
7160	10kV水谢线	乐山电力调度控制中心	水谢线926开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	153.81	40	2664	0	3259.61	不受限	3250
7161	10kV归双线	资中电力调度控制中心	归双线913开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	79.54	27	1377.6	0	3298.93	不受限	3250
7162	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏兴一线943开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	155.32	36	2690.1	0	3268.16	不受限	3250
7163	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广铁路927开关	广汉站	82000	否	284	4919.02	专线	43.38	15	751.4	400	3275.72	不受限	3250
7164	10kV金高一路	广汉电力调度控制中心	金高一路927开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	140.85	29	2439.6	1850	3286.39	不受限	3250
7165	10kV双林路	广汉电力调度控制中心	双林路906开关	双泉开关站	20785	否	576	9976.61	公用	501.03	78	7800	5690	3288.95	不受限	3250
7166	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	利武线922开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	80.8	27	1399.4	0	3277.13	不受限	3250
7167	10kV桐金线	江安电力调度控制中心	桐金线957开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	116.07	31	2010.4	0	3255.03	不受限	3250
7168	10kV东场线	南溪电力调度控制中心	东场线947开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	59.79	15	1035.6	1250	3256.96	不受限	3250
7169	10kV杨德路917大馈线	德阳电力调度控制中心	杨德路917开关	杨嘉站	81500	否	210	3637.31	专线	360	171	6235.2	0	3273.58	不受限	3250
7170	10kV菜镇线	宜宾电力调度控制中心	菜镇线651开关	菜坝站	6300	是	490	8487.05	公线	201.85	41	3496	0	3293.64	不受限	3250
7171	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真德Ⅱ路932开关	真武寺站	16000	是	300	5196.15	公线	49.77	17	862	0	3294.92	不受限	3250
7172	10kV苏威线	宜宾电力调度控制中心	苏威线912开关	苏秀站	6300	是	300	5196.15	公线	49.54	17	858.1	0	3298.82	不受限	3250
7173	10kV沙开一线	隆昌电力调度控制中心	沙开一线922开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	191.43	45	3315.6	0	3278.31	不受限	3250
7174	10kV广继路905#线路	中江电力调度控制中心	广继路905开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	135.8	36	2352	250	3274.85	不受限	3250
7175	10kV柏周线	宜宾电力调度控制中心	柏周线954开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	199.76	46	3459.8	0	3243.24	不受限	3200
7176	10kV舟五线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟五线912开关	舟坝站	20000	是	400	6928.2	公线	134.66	34	2332.3	0	3210.26	不受限	3200
7177	10kV苏顺线933断路器间隔	乐山电力调度控制中心	苏顺线933开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	166.59	38	2885.4	0	3211.42	不受限	3200
7178	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天路928开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	274.61	48	4756.3	0	3211.13	不受限	3200
7179	10kV宝镇线	内江电力调度控制中心	宝镇线914开关	宝塔站	15000	是	380	6581.79	公线	118	31	2037	0	3229	不受限	3200
7180	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越一线921开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	48.34	16	837.3	0	3236.48	不受限	3200
7181	10kV大石路	广汉电力调度控制中心	大石路914开关	大塘站	126000	否	541	9370.39	专线	254.97	47	4416	800	3217.35	不受限	3200
7182	10kV凤石路	中江电力调度控制中心	凤石路912开关	集凤站	20000	否	400	6928.2	公线	127.32	32	2205.2	800	3230.18	不受限	3200
7183	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线958开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	62.46	20	1081.8	0	3213.69	不受限	3200
7184	10kV柏沙二线	宜宾电力调度控制中心	柏沙二线968开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	133.79	33	2317.2	0	3225.36	不受限	3200
7185	10kV石城九线	井研电力调度控制分中心	石城九线934开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	213.86	43	3704	0	3224.2	不受限	3200
7186	10KV高阳线	资中电力调度控制中心	高阳线913开关	高楼站	15000	是	371	6425.91	公线	145.26	39	2515.9	0	3267.4	不受限	3200
7187	10kV水广线	江安电力调度控制中心	1#变压器901开关	水清站	27300	是	370	6408.59	公用	109.47	30	1896	0	3230.87	不受限	3200
7188	10kV马踏线	井研电力调度控制分中心	马踏线912开关	马踏站	20000	是	300	5196.15	公线	52.48	17	908.9	0	3248.02	不受限	3200
7189	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月黎路911开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	115.24	31	1996	0	3214.01	不受限	3200
7190	10kV桐庆线	江安电力调度控制中心	桐庆线946开关	桐梓林站	142000	是	320	5542.56	公用	70.21	22	1216.1	0	3217.95	不受限	3200
7191	10kV桂传路	新都电力调度控制中心	桂传线928开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	268.13	53	4644	0	3228.17	不受限	3200

7192	10kV杨致路	金堂电力调度控制中心	杨致线922开关	杨柳	158000	否	430	7447.82	专线	201.11	47	3483.2	0	3219.84	不受限	3200
7193	10kV水大路大馈线	邛崃电力调度控制中心	水大路921	水口	16300	是	320	5542.56	公线	70.67	22	1224	0	3210.05	不受限	3200
7194	10kV沙工路	大邑电力调度控制中心	沙工线911开关	沙渠	32000	否	531	9197.19	公线	291.69	55	5052	0	3225.47	不受限	3200
7195	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革誉线917开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	354.24	59	6135.5	0	3217.57	不受限	3200
7196	10kV德益路	郫都电力调度控制中心	德益线916开关	德源	104000	否	400	6928.2	专线	174.13	44	3016	0	3219.38	不受限	3200
7197	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	堰新一线933开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	216.92	43	3757	0	3240.49	不受限	3200
7198	10kV庙福线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙福线940开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	279.91	54	4848	0	3211.23	不受限	3200
7199	10kV马骊线	新都电力调度控制中心	马骊线918开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	218.78	43	3789.2	0	3208.29	不受限	3200
7200	10kV三同线	简阳电力调度控制中心	三同线922开关	三星镇	26000	否	465	8054.04	公线	150.67	32	2609.6	1410	3229.04	不受限	3200
7201	10kV庙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	庙丰一线933开关	山王庙	140000	是	442	7655.66	公线	166.28	38	2880	0	3244.53	不受限	3200
7202	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民溪线914开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	83.14	28	1440	0	3236.53	不受限	3200
7203	10kV淮白路	金堂电力调度控制中心	淮白线929开关	淮口	130000	否	220	3810.51	专线	11.55	5	200	0	3229.46	不受限	3200
7204	10kV东水路大馈线	天府电力调度控制中心	东水路932开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	133.49	33	2312	0	3230.56	不受限	3200
7205	10kV东平路大馈线	天府电力调度控制中心	东平路933开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	132.56	33	2296	0	3246.56	不受限	3200
7206	10kV双青线	成都配调	双青线934	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	191.78	41	3321.6	0	3232.48	不受限	3200
7207	10kV科教线	温江电力调度控制中心	科教线923开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	134.41	34	2328	0	3214.56	不受限	3200
7208	10kV邦生路	成都配调	邦生线924	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	240.16	51	4159.6	0	3213.74	不受限	3200
7209	10kV科强线大馈线	温江电力调度控制中心	科强线921开关	海科	104000	否	553	9578.24	专线	255.66	46	4428	0	3234.59	不受限	3200
7210	10kV唐融线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐融线965开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	239.88	45	4154.7	0	3203.05	不受限	3200
7211	10kV青金线	射洪电力调度控制中心	青金线915开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	32.48	12	562.5	0	3248.01	不受限	3200
7212	10kV总桥线	仁和电力调度控制中心	总桥线954开关	总发站	6300	否	300	5196.15	公线	83.83	28	1452	0	3224.53	不受限	3200
7213	10kV杨江线948大馈线	泸州电力调度控制中心	杨江线948	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	8.22	2	142.4	4800	3241.54	不受限	3200
7214	10kV洞双线639大馈线	泸州电力调度控制中心	洞双线919	石洞	50000	是	308	5334.72	公线	60.97	20	1056	0	3211.78	不受限	3200
7215	10kV峰镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	峰镇线915开关	云峰	32000	是	285	4936.34	公线	41.74	15	722.9	0	3226.17	不受限	3200
7216	10kV东回线	乐至电力调度控制中心	10kV东回线914开关	东山站	40000	否	300	5196.15	公线	83.49	28	1446	0	3230.53	不受限	3200
7217	10kV隆同线	大英电力调度控制中心	隆同线922开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	129.32	32	2239.9	100	3202.66	不受限	3200
7218	10kV视工Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅳ回965开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	240.91	45	4172.5	0	3240.68	不受限	3200
7219	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	256.7	46	4446	0	3216.59	不受限	3200
7220	10kV永象线	大英电力调度控制中心	永象线914开关	永乐	12600	是	310	5369.36	公线	62.18	20	1077	0	3218.49	不受限	3200
7221	10kV游梨线	蓬溪电力调度控制中心	游梨线914开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	196.97	41	3411.6	0	3239.47	不受限	3200
7222	10kV游纺线	蓬溪电力调度控制中心	游纺线915开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	177.71	39	3078	0	3226.66	不受限	3200
7223	10kV西广线	通川电力调度控制中心	10kV.西广线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	公线	85.22	28	1476	0	3200.53	不受限	3200
7224	10kV天护线	安岳电力调度控制中心	10kV天护线913开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	77.58	24	1343.7	0	3228.92	不受限	3200
7225	10kV牛东线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	186.97	40	3238.4	0	3204.83	不受限	3200
7226	10kV云云线	平昌电力调度控制中心	10kV云云线915	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	82.09	27	1421.8	0	3254.73	不受限	3200
7227	10kV通艺线	通江电力调度控制中心	10kV通艺线951	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	282.47	54	4892.3	0	3244.88	不受限	3200
7228	10kV箭榆线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭榆线914开关	箭竹	14600	否	254	4399.41	专线	43.42	17	752	0	3207.47	不受限	3200
7229	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中心	梁景线967开关	梁坪站	40000	是	372	6443.23	公线	112	30	1939.8	0	3214.78	不受限	3200
7230	10kV嘉园线923大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉园线923开关	嘉明	40000	否	319	5525.24	公线	102.19	32	1769.9	0	3202.82	不受限	3200
7231	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高圣线914开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	4065	3237.33	不受限	3200
7232	10kV太通线911大馈线	泸川电力调度控制中心	太通线911开关	太伏	20000	是	300	5196.15	公线	52.79	18	914.4	0	3242.52	不受限	3200
7233	10kV塔宝线大馈线	安州电力调度控制中心	塔宝线922开关	塔水站	10000	是	401	6945.52	公用	135.43	34	2345.6	0	3210.82	不受限	3200
7234	10kV潼好线	广元电力调度控制中心	潼好路915开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	39.72	16	688	0	3224.71	不受限	3200
7235	10kV云荔线	平昌电力调度控制中心	10kV云荔线914	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	60.47	22	1047.3	0	3239.53	不受限	3200

7236	10kV南南二线	巴州电力调度控制中心	10kV南南二线942	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	174.69	44	3025.6	0	3209.78	不受限	3200
7237	10kV万托线	广元电力调度控制中心	万托线915开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	227.03	44	3932.2	0	3217.7	不受限	3200
7238	10kV曾金线	巴州电力调度控制中心	10kV曾金线911	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	60.35	22	1045.2	0	3241.63	不受限	3200
7239	10kV瓦溪线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦溪线923开关	瓦市站	20200	否	345	5975.58	公线	89.27	26	1546.1	0	3234.36	不受限	3200
7240	10kV万清线	雅安电力调度控制中心	万清线922开关	万古站	18100	否	300	5196.15	公线	53.81	18	932	500	3244.53	不受限	3200
7241	10kV官桥线	阿坝电力调度控制中心	官桥线911开关	官家河坝站	100000	否	285	4936.34	公线	26.64	9	461.4	765	3216.31	不受限	3200
7242	10kV达夹线	阿坝电力调度控制中心	达夹线954开关	达维站	4000	否	285	4936.34	公线	70.64	25	1223.4	0	3219.31	不受限	3200
7243	10kV三州线	阿坝电力调度控制中心	三州线911开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	0.17	0	3	0	3211.69	不受限	3200
7244	10kV红开线	荥经电力调度控制中心	红开线937开关	红岩桥站	20000	否	500	8660.25	公线	226.62	45	3925	630	3239.22	不受限	3200
7245	10kV谊桃线	阿坝电力调度控制中心	谊桃线914开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	21.77	9	377	0	3208.35	不受限	3200
7246	10kV陈龙线	达县电力调度控制中心	陈龙线912开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	118.08	31	2045.1	0	3220.33	不受限	3200
7247	10kV石百线大馈线	富顺电力调度控制中心	石百线925开关	石鱼站	100200	否	357	6183.42	公线	99.98	28	1731.7	0	3215.04	不受限	3200
7248	10kV富南四线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南四线974开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	254.54	46	4408.6	0	3240.14	不受限	3200
7249	10kV双城线	彭山电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	277	46	4533.7	6150	3203.07	不受限	3200
7250	10kV桅镇线	旺苍电力调度控制中心	桅镇线925	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	83.32	28	1443.1	0	3233.43	不受限	3200
7251	10kV萝高线	汉源电力调度控制中心	萝高线912开关	萝卜岗站	31500	否	220	3810.51	专线	10.55	5	182.7	0	3246.76	不受限	3200
7252	10kV竹庙线	万源电力调度控制中心	10kV.竹庙线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	81.76	24	1416	0	3225.9	不受限	3200
7253	10kV海王线大馈线	自贡电力调度控制中心	海王线928开关	海棠站	163300	是	400	6928.2	公线	71.36	18	1236	1080	3226.56	不受限	3200
7254	10kV鹿江线	会理电力调度控制中心	鹿江线914开关	鹿厂站	25100	否	275	4763.14	公线	50.45	18	873.8	200	3213.03	不受限	3200
7255	10kV仁城线	天全电力调度控制中心	仁城线922开关	仁义站	15000	是	300	5196.15	公线	46.59	16	806.9	150	3200.02	不受限	3200
7256	10kV杨好线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨好线982开关	杨柳垭站	40000	是	423	7326.57	公线	151.18	36	2618.4	0	3242.86	不受限	3200
7257	10kV谷托线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷托线922小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	42.74	17	740.3	0	3234.76	不受限	3200
7258	10kV拉棱线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉棱线914小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	43.12	17	746.8	0	3228.26	不受限	3200
7259	10kV棕化一线	西充电力调度控制分中心	棕化Ⅰ线923开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.7	2650	3211.26	不受限	3200
7260	10kV罗济线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗济线921开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	57.49	21	995.8	0	3213.09	不受限	3200
7261	10kV园湖I回	攀枝花电力调度控制中心	园湖I回956开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	84.66	28	1466.3	0	3210.1	不受限	3200
7262	10kV老构线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老构线911开关	老观站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	57.14	21	989.7	0	3219.19	不受限	3200
7263	10kV顺全线	米易电力调度控制中心	顺全线954开关	顺和站	50000	是	264	4572.61	公线	24.6	9	426	0	3232.09	不受限	3200
7264	10kV土街线	仪陇电力调度控制中心	土街线923开关	土门站(仪陇)	20000	否	323	5594.52	公线	105.59	33	1828.8	0	3206.27	不受限	3200
7265	10kV坡纪线	仪陇电力调度控制中心	坡纪线934开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	8.61	4	149.2	0	3249.08	不受限	3200
7266	10kV兴碑线	仪陇电力调度控制中心	兴碑线915开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	116.55	31	2018.6	0	3205.26	不受限	3200
7267	10kV龙园一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园一线919开关	龙观站	100000	是	496	8590.97	公线	210.21	42	3640.8	0	3231.98	不受限	3200
7268	10kV方土线	宣汉电力调度控制中心	方土线928开关	方斗站	113000	是	330	5715.77	公线	77.53	23	1342.8	0	3229.82	不受限	3200
7269	10kV安纸线	盐边电力调度控制中心	安纸线973开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	82.79	28	1434	0	3242.53	不受限	3200
7270	10kV七新线	雨城电力调度控制中心	10kV七新线916开关	七盘站	71700	否	405	7014.81	公线	366.53	79	5896.3	3080	3233.33	不受限	3200
7271	10kV洪朱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪朱线914开关	洪山站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	57.23	21	991.3	0	3217.59	不受限	3200
7272	10kV峰跑线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰跑线913开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	88.61	26	1534.8	0	3245.66	不受限	3200
7273	10kV青龙一线	青神电力调度控制中心	青龙一线916开关	青竹站	82000	否	423	7326.57	公线	182.43	43	3159.7	250	3184.21	不受限	3150
7274	10kV徐马线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐马线913开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受限	3150
7275	10kV罗家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家线922开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	95.47	31	1653.6	0	3178.82	不受限	3150
7276	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆高线914开关	穆家埂站	30000	否	300	5196.15	公线	76	25	1316.3	200	3160.23	不受限	3150
7277	10kV罗海线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗海线924开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	60.31	22	1044.5	0	3164.39	不受限	3150
7278	10kV坪铁线	南部电力调度控制中心	10kV坪铁线919	大坪站(南部)	32500	否	270	4676.54	公线	60.32	22	1044.7	0	3164.19	不受限	3150

7279	10kV柳石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳石线925开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	58.78	22	1018	0	3190.89	不受限	3150
7280	10kV巨睦线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨睦线924开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	310	5369.36	公线	97.02	31	1680.3	0	3152.12	不受限	3150
7281	10kV高鹏线	攀枝花电力调度控制中心	高鹏线959开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	57.47	19	995.4	0	3161.52	不受限	3150
7282	10kV城园线	米易电力调度控制中心	城园线971开关	城北站	50000	否	495	8573.65	公线	261.21	53	4524.17	0	3192	不受限	3150
7283	10kV北新线923	营山电力调度控制中心	北新线923开关	新店场站(营山)	10300	是	335	5802.37	公线	85.91	26	1488	0	3153.9	不受限	3150
7284	10kV蚂红线	盐边电力调度控制中心	蚂红线974开关	蚂蝗沟站	16000	是	350	6062.18	公线	97.97	28	1696.9	0	3152.84	不受限	3150
7285	10kV城五二线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅱ线912开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	257.96	47	4467.8	0	3194.79	不受限	3150
7286	10kV消太线大馈线	营山电力调度控制中心	消太线923开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	专线	60.79	22	1052.9	50	3183.93	不受限	3150
7287	10kV李渡二线	嘉陵电力调度控制中心	李渡II线924开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	93.23	27	1614.8	0	3167.05	不受限	3150
7288	10kV谷小线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷小线923小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	45.73	18	792.1	0	3182.96	不受限	3150
7289	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	旺铁线917开关	松林坡站	80000	否	214	3706.59	专线	8.64	4	149.7	0	3186.23	不受限	3150
7290	10kV宝中线	宝兴电力调度控制中心	宝中线914手车开关	宝兴站	20000	是	317	5490.6	公线	71.43	23	1237.2	0	3155.28	不受限	3150
7291	10kV留仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	留仙线912开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	36.59	13	633.8	0	3176.71	不受限	3150
7292	10kV堡滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡滩线913开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	15.82	7	274	0	3155.46	不受限	3150
7293	10kV白呷线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白呷线913开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	25.14	11	435.4	0	3149.95	不受限	3150
7294	10kV东湾线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东湾线914开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	23.57	10	408.2	0	3177.15	不受限	3150
7295	10kV煌菠线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV铁炉线951开关	煌尤站	6300	否	275	4763.14	公线	40.18	15	696	400	3190.83	不受限	3150
7296	10kV坝沱线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝沱线916小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	47.15	18	816.6	0	3158.46	不受限	3150
7297	10kV得石线	平昌电力调度控制中心	10kV得石线924	得胜站	15000	否	370	6408.59	公线	150.62	41	2608.8	0	3158.93	不受限	3150
7298	10kV大六线	平昌电力调度控制中心	10kV大六线912	大寨站	6300	否	275	4763.14	公线	63.76	23	1104.4	0	3182.43	不受限	3150
7299	10kV镇喜线	平昌电力调度控制中心	10kV镇喜线916	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	114.3	35	1979.7	0	3164.49	不受限	3150
7300	10kV赶关线	南江电力调度控制中心	10kV赶关线854	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	62.86	23	1088.8	0	3198.03	不受限	3150
7301	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	山村线918开关	后山	64000	否	271	4693.86	公线	59.68	22	1033.6	0	3190.87	不受限	3150
7302	10kV石清线	剑阁电力调度控制中心	石清线914开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	85.44	28	1479.9	0	3196.63	不受限	3150
7303	10kV烟碧线	通江电力调度控制中心	10kV烟碧线952	烟溪站	4000	是	292	5057.59	公线	49.93	17	864.8	0	3181.27	不受限	3150
7304	10kV双红线	古蔺电力调度控制中心	双红线922开关	双沙	17300	是	308	5334.72	公线	64.22	21	1112.3	0	3155.48	不受限	3150
7305	10kV城环线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	城环线922开关	城郊	41700	是	489	8469.73	公线	208.86	43	3617.5	0	3158.28	不受限	3150
7306	10kV云工一线	广元电力调度控制中心	云工一线964开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	224.2	49	3883.2	0	3178.37	不受限	3150
7307	10kV柏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	柏龙线924开关	柏林站	8000	是	400	6928.2	公线	137	34	2372.9	0	3169.66	不受限	3150
7308	10kV万兴二线	广元电力调度控制中心	万兴二线927开关	万源站	100000	是	482	8348.48	公线	201.7	42	3493.4	0	3185.38	不受限	3150
7309	10kV曾镇线	广元电力调度控制中心	曾镇线912开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	71.43	25	1237.2	0	3174.33	不受限	3150
7310	10kV三镇线	广元电力调度控制中心	三镇线961开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	公线	224.26	50	3884.1	0	3177.47	不受限	3150
7311	10kV袁飞线	广元电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	42.68	17	739.3	0	3173.41	不受限	3150
7312	10kV紫镇线大馈线	江油电力调度控制中心	紫镇线911开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	178.06	44	3084	0	3166.97	不受限	3150
7313	10kV中转线	广元电力调度控制中心	中转线923开关	中子站	80000	否	340	5888.97	公线	122.31	36	2118.4	0	3181.67	不受限	3150
7314	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓华路912开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	62.82	23	1088	0	3167.65	不受限	3150
7315	10kV东园线	大竹电力调度控制中心	东园线926开关	东柳站	40000	否	220	3810.51	公线	14.05	6	243.4	0	3186.06	不受限	3150
7316	10kV泸开线917大馈线	泸州电力调度控制中心	泸开线917开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	140.13	35	2427	0	3198.7	不受限	3150
7317	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪二线929开关	白塔站	100000	是	430	7447.82	专用	161.89	38	2803.9	0	3154.36	不受限	3150
7318	10kV歧坪线	苍溪电力调度控制中心	歧坪线911开关	35kV歧坪站	8000	否	300	5196.15	公线	86.26	29	1494	0	3182.53	不受限	3150
7319	10kV河高线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	河高线927开关	河西	80000	是	302	5230.79	公线	59.49	20	1030.3	0	3154.33	不受限	3150
7320	10kV大玉一线	眉山电力调度控制中心	大玉一线913开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	172.29	39	2984.1	0	3182	不受限	3150
7321	10kV正工一线	仁寿电力调度控制中心	正工一线935开关	正兴站	102000	否	495	8573.65	公线	263.31	53	4560.5	0	3155.79	不受限	3150
7322	10kV象邮二线	眉山电力调度控制中心	象邮二线925开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	5.48	3	94.9	0	3178.68	不受限	3150

7323	10kV科雅线	眉山电力调度控制中心	科雅线912开关	科工园站	100000	是	482	8348.48	公线	177.33	37	3071.3	420	3187.48	不受限	3150
7324	10kV莱林线	大英电力调度控制中心	莱林线916开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	137.35	34	2378.9	0	3163.66	不受限	3150
7325	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	10kV镇永线928开关	镇子站	90000	是	370	6408.59	公线	112.47	30	1948	0	3178.87	不受限	3150
7326	10kV板誉线	仁和电力调度控制中心	板誉线990开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	177.3	39	3070.9	0	3164.48	不受限	3150
7327	10kV棉居线	射洪电力调度控制中心	棉居线915开关	棉纺厂站	16000	否	235	4070.32	公线	27.4	12	474.6	0	3188.69	不受限	3150
7328	10kV白华线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	白华线913	白节	10000	是	300	5196.15	公线	57.37	19	993.6	0	3163.32	不受限	3150
7329	10kV游安线	蓬溪电力调度控制中心	游安线925开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	179.45	39	3108	0	3196.66	不受限	3150
7330	10kV天南线	安岳电力调度控制中心	10kV天南线915开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	79.68	24	1380	0	3192.62	不受限	3150
7331	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普怀一线913开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	251.85	52	4362	0	3151.63	不受限	3150
7332	10kV柳工线	射洪电力调度控制中心	柳工线916开关	柳树	80160	是	230	3983.72	公线	110.13	37	1907.4	0	3186.98	不受限	3150
7333	10kV绿光路	成都配调	绿光路943	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	121.25	36	2100	0	3168.9	不受限	3150
7334	10kV马子线	广安电力调度控制中心	马子线927开关	石马河站	127000	是	320	5542.56	公线	73.44	23	1271.9	0	3162.15	不受限	3150
7335	10kV双石线	成都配调	双石路919	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	195.52	41	3386.4	0	3167.68	不受限	3150
7336	10kV泉新线	成都配调	泉新线921	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	194.05	41	3361	0	3193.08	不受限	3150
7337	10kV驷充线	成都配调	驷充线927	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	194.69	41	3372	0	3182.08	不受限	3150
7338	10kV桂华线大馈线	广安电力调度控制中心	桂华线972开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	36.95	14	640	252	3161	不受限	3150
7339	10kV望昆路	成都配调	望昆路908	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	193.86	41	3357.6	0	3196.48	不受限	3150
7340	10kV金地路	成都配调	金地路904	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	195.52	41	3386.4	0	3167.68	不受限	3150
7341	10kV翠黄线	成都配调	翠黄线开关914	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	241.8	51	4188	0	3185.34	不受限	3150
7342	10kV猛嘉线	成都配调	猛嘉线913开关	猛追湾	128000	否	473	8192.6	专线	241.18	51	4177.2	0	3196.14	不受限	3150
7343	10kV范仁路	成都配调	范仁路907	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	194.56	41	3369.7	0	3184.38	不受限	3150
7344	10kV唐振线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐振线915开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	241.65	46	4185.4	0	3172.35	不受限	3150
7345	10kV万新线大馈线	武胜电力调度控制中心	万新线952开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	22.03	10	381.6	0	3164.78	不受限	3150
7346	10kV辰贸线	成都配调	辰贸路921	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	194	41	3360	0	3194.08	不受限	3150
7347	10kV金开线大馈线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	259.12	47	4488	0	3174.59	不受限	3150
7348	10kV天檬路	成都配调	天檬线913开关	天健	126000	是	473	8192.6	公线	196.35	42	3400.8	0	3153.28	不受限	3150
7349	10kV五圣线	成都配调	五圣线926开关	五块石	128000	是	473	8192.6	公线	194.77	41	3373.5	0	3180.58	不受限	3150
7350	10kV凤物线大馈线	天府电力调度控制中心	凤物线912开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	专线	295.88	49	5124.6	0	3189.24	不受限	3150
7351	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	力橡路936开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	176.72	44	3060.8	0	3174.58	不受限	3150
7352	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板飞线915开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	86.71	29	1501.8	0	3174.73	不受限	3150
7353	10kV牛新线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛新线912开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	109.86	33	1902.8	140	3179.33	不受限	3150
7354	10kV塔樾线大馈线	天府电力调度控制中心	塔樾线916开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	355.66	59	6160	0	3193.07	不受限	3150
7355	10kV青镇路	大邑电力调度控制中心	青镇线924开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	176.12	44	3050.4	0	3184.98	不受限	3150
7356	10kV革怡东线	青白江电力调度控制中心	革怡东线936开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	296.88	49	5141.9	0	3171.94	不受限	3150
7357	10kV嘉水线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	嘉水线926开关	嘉农站	80200	否	235	4070.32	公线	4.97	2	86	0	3170.26	不受限	3150
7358	10kV霖双路_主RXL986Z	蒲江电力调度控制中心	霖双路922	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	6	3	104	0	3169.58	不受限	3150
7359	10kV城镇线	青白江电力调度控制中心	城镇线917开关	城厢	2*20000	是	600	10392.3	公线	297.99	50	5161.2	0	3152.64	不受限	3150
7360	10kV桥乐二线	郫都电力调度控制中心	桥乐二线948开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	298.07	50	5162.6	0	3151.24	不受限	3150
7361	10kV十江一线	简阳电力调度控制中心	十江一线932开关	十里坝	106000	否	460	7967.43	公线	188.76	41	3269.4	730	3171.29	不受限	3150
7362	10kV万叠线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万叠线998开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	254.47	49	4407.4	480	3171.83	不受限	3150
7363	10kV柳金线	温江电力调度控制中心	柳金线907开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	259.54	47	4495.2	0	3153.54	不受限	3150
7364	10kV美山二线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	美山二线919开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	282.4	55	4891.1	0	3168.13	不受限	3150
7365	10kV水金线973大馈线	乐山电力调度控制中心	水金线973开关	水口站	102000	否	335	5802.37	公线	118.12	35	2045.9	0	3176.23	不受限	3150
7366	10kV利凤线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	利凤线913开关	利店站	20000	是	275	4763.14	公线	37.97	14	657.6	0	3152.91	不受限	3150
7367	10kV梨清线	内江电力调度控制中心	梨清线914开关	梨园站	10000	是	484	8383.13	公线	91.68	19	1587.9	1925	3193.6	不受限	3150
7368	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双马线927开关	双苏站	90000	是	423	7326.57	公线	83.75	20	1450.5	1260	3150.76	不受限	3150
7369	10kV天镇二路	德阳电力调度控制中心	天镇二路918开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	190.36	34	3297	1200	3151.74	不受限	3150

7370	10kV朝大线	内江电力调度控制中心	朝大线912开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	105.48	28	1826.9	250	3188.53	不受限	3150
7371	10kV新欧路	广汉电力调度控制中心	新欧路924开关	新丰站	100000	否	555	9612.88	专线	304.71	55	5277.6	200	3173.99	不受限	3150
7372	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	65.79	24	1139.4	0	3194.19	不受限	3150
7373	10kV祥双一线	内江电力调度控制中心	祥双一线914开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	60.35	18	1045.3	400	3196.6	不受限	3150
7374	10kV牌广线	内江电力调度控制中心	牌广线934开关	牌楼站	145000	否	210	3637.31	专线	4.75	2	82.3	0	3191.28	不受限	3150
7375	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望逸线923开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	184.15	44	3189.4	250	3154.51	不受限	3150
7376	10kV新西Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新西i线953开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	159.72	37	2766.4	0	3191.86	不受限	3150
7377	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色祥线916断路器	色达站	80000	否	200	3464.1	公线	330.48	14	342.6	12.5	3118.64	不受限	3110
7378	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	12	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7379	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	314.61	10	346.2	0	3117.69	不受限	3110
7380	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7381	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西德线971开关	石渠西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7382	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7383	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南清路913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	2.16	3115.53	不受限	3110
7384	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7385	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7386	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	11	342.6	0	3117.69	不受限	3110
7387	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3110
7388	10kV乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乃洛线914开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公线	0	12	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7389	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	14	345.65	0	3117.69	不受限	3100
7390	10kV兰西线	青神电力调度控制中心	兰西线917开关	兰店站	100000	否	384	6651.08	公线	127.51	33	2208.4	630	3147.57	不受限	3100
7391	10kV湾村线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾村线913开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7392	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	14	340	0	3117.69	不受限	3100
7393	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泥克线911开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	1.1	3116.59	不受限	3100
7394	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	15	342.6	0	3117.69	不受限	3100
7395	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7396	10kV米麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米麻线912开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.6	0	3117.69	不受限	3100
7397	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7398	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	10kV凌南线913	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	115.88	35	2007	0	3137.19	不受限	3100
7399	10kV升农线	南部电力调度控制中心	10kV升农线911	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	62.04	23	1074.6	0	3134.29	不受限	3100
7400	10kV凤送一回	攀枝花电力调度控制中心	凤送一回912开关	凤凰站	40000	否	200	3464.1	公线	33	17	571.6	0	2546	不受限	3100
7401	10kV蚂水线	盐边电力调度控制中心	蚂水线976开关	蚂蝗沟站	16000	是	430	7447.82	公线	165.01	38	2857.9	0	3100.36	不受限	3100
7402	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百思线912开关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	14.97	6	259.3	0	3138.29	不受限	3100
7403	10kV米公线	米易电力调度控制中心	米公线953开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	196.42	42	3402	0	3110.51	不受限	3100
7404	10kV赠龙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠龙线912开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公线	0	14	346.8	0	3117.69	不受限	3100

7405	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7406	10kV阿松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿松线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	13	345.2	0	3117.69	不受限	3100
7407	10kV巴上线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴上线953开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公线	0	16	346.2	0	3117.69	不受限	3100
7408	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.6	0	3117.69	不受限	3100
7409	10kV江水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江水线929开关	江南站(阆中)	32500	否	255	4416.73	专线	48.59	19	841.6	0	3133.46	不受限	3100
7410	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	11	346.6	0	3117.69	不受限	3100
7411	10kV桑德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑德线913开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	0	14	346.3	2.43	3115.26	不受限	3100
7412	10kV北五一线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅰ回929开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	336.79	52	5833.2	0	3118.04	不受限	3100
7413	10kV花玉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花玉线915开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	263.44	48	4562.8	0	3099.79	不受限	3100
7414	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣呷赛线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	15	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7415	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7416	10kV龙乐线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙乐线922开关	龙蟠站	16300	否	311	5386.68	公线	98.21	32	1701	0	3147.01	不受限	3100
7417	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	328.64	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7418	10kV热卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热卡线913开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	15	345.2	0	3117.69	不受限	3100
7419	10kV杨东线	西充电力调度控制分中心	杨东线925开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	158.04	37	2737.2	0.74	3123.32	不受限	3100
7420	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.6	0	3117.69	不受限	3100
7421	10kV八中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八中线#5开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7422	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.6	0	3117.69	不受限	3100
7423	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	依研线913开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
7424	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城二线926开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	218.3	44	3781	0	3147.2	不受限	3100
7425	10kV万锌线	汉源电力调度控制中心	万锌线926开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	161.49	42	2797	0	3126.61	不受限	3100
7426	10kV茅政二线	阿坝电力调度控制中心	茅政二线921开关	茅坪子站	12600	否	300	5196.15	公线	62.63	21	1084.7	450	3141.83	不受限	3100
7427	10kV城园线	宝兴电力调度控制中心	城园线925开关	城南站	100000	是	480	8313.84	公线	202.9	42	3514.2	0	3136.87	不受限	3100
7428	10kV桥本线	阿坝电力调度控制中心	桥本线913开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100
7429	10kV金镇线	旺苍电力调度控制中心	金镇线914	35kV金溪站	10000	否	300	5196.15	公线	89.68	30	1553.3	0	3123.23	不受限	3100
7430	10kV大水线	旺苍电力调度控制中心	大水线911	35kV大河站	6300	否	200	3464.1	公线	36	18	623.5	0	3117.69	不受限	3100
7431	10kV莲自线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲自线421开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	118.59	23	2054	1890	3122.77	不受限	3100
7432	10kV高东线大馈线	富顺电力调度控制中心	高东线925开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	186.65	41	3247.1	0	3126.84	不受限	3100
7433	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求夏线952开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	0.05	0	0.8	0	3116.89	不受限	3100
7434	10kV诺则线	阿坝电力调度控制中心	诺则线914开关	诺日朗站	20050	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100
7435	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	62.59	23	1084.1	0	3124.79	不受限	3100
7436	10kV乌业线	汉源电力调度控制中心	乌业线911开关	乌斯河站	5000	否	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	0	3117.69	不受限	3100
7437	10kV李片线	汉源电力调度控制中心	李片线911开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	31.76	16	550	0	3117.69	不受限	3100
7438	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代火线922开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	165.3	37	2863	160	3143.1	不受限	3100
7439	10kV五宝线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV五宝线915开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	14.39	7	249.3	0	3102.22	不受限	3100
7440	10kV土珍线大馈线	自贡电力调度控制中心	土珍线929开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	131.7	27	2281	1250	3133.93	不受限	3100
7441	10kV东卡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东卡线913开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	25.39	11	439.8	0	3145.55	不受限	3100

7442	10kV豹洛线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV豹洛线912开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	27.25	12	472	0	3113.35	不受限	3100
7443	10kV平三二线	达县电力调度控制中心	平三二线921开关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	4.22	2	73.1	0	3122.53	不受限	3100
7444	10kV后里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后里线914开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	26.09	11	451.8	0	3133.55	不受限	3100
7445	10kV煌湾线	德昌电力调度控制中心	煌湾线912开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	12.47	6	216	100	3113.46	不受限	3100
7446	10kV兴春线	仁和电力调度控制中心	兴春线953开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	90.21	30	1562.4	0	3114.13	不受限	3100
7447	10kV八林线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八林线914开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	3117.69	不受限	3100
7448	10kV爱工二线	眉山电力调度控制中心	爱工二线926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	176.76	37	3061.5	500	3117.28	不受限	3100
7449	10kV仁城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅳ回912开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	215.22	43	3727.6	0	3131.32	不受限	3100
7450	10kV安中线	射洪电力调度控制中心	安中线921开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	176.88	40	3063.5	0	3102.6	不受限	3100
7451	10kV城华线	蓬溪电力调度控制中心	城华线925开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	40.18	15	696	0	3114.51	不受限	3100
7452	10kV魏家线	通川电力调度控制中心	10kV.魏家线951开关	魏兴站	80000	是	365	6321.99	公线	112.7	31	1952	0	3105.59	不受限	3100
7453	10kV兴总线	仁和电力调度控制中心	兴总线974开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	85.03	26	1472.8	0	3099.82	不受限	3100
7454	10kV下万四线	广元电力调度控制中心	下万四线974开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	254.16	53	4402	0	3111.63	不受限	3100
7455	10kV天太线大馈线	邻水电力调度控制中心	天太线913开关	天龙站	5000	是	291	5040.27	公线	52.74	18	913.5	0	3118.72	不受限	3100
7456	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯魁路927开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	263.28	48	4560	0	3102.59	不受限	3100
7457	10kV茶大线	广元电力调度控制中心	茶大线913开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	23	11	397	0	3117.69	不受限	3100
7458	10kV云铺线	平昌电力调度控制中心	10kV云铺线916	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	90	30	1558.8	0	3117.73	不受限	3100
7459	10kV大电甲线	攀枝花西区电力调度控制中心	大电甲线938开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	123.97	33	2147.1	0	3118.33	不受限	3100
7460	10kV赶电线	南江电力调度控制中心	10kV赶电线852	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	68.04	25	1178.4	0	3108.43	不受限	3100
7461	10kV斯江线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯江线959开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	44.86	15	777	250	3129.92	不受限	3100
7462	10kV桂文线913	古蔺电力调度控制中心	10kV桂文线913开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	64.84	21	1123	0	3144.78	不受限	3100
7463	10kV自二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自二线913开关	自强站	6300	是	300	5196.15	公线	59.47	20	1030.1	0	3126.82	不受限	3100
7464	10kV茶观线	广元电力调度控制中心	茶观线914开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	9	4.4	155	0	3117.69	不受限	3100
7465	10kV家置一线	巴州电力调度控制中心	10kV家置一线955	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	90.11	30	1560.7	0	3115.83	不受限	3100
7466	10kV红环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红环线921开关	红梁子	30200	是	308	5334.72	公线	65.73	21	1138.5	0	3129.28	不受限	3100
7467	10kV花镇线	巴州电力调度控制中心	10kV花镇线954	花丛站	10000	否	308	5334.72	公线	97.76	32	1693.2	0	3108.05	不受限	3100
7468	10kV上桥线	广元电力调度控制中心	上桥线926开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	181.58	45	3145	0	3137.14	不受限	3100
7469	10kV中兴线	巴州电力调度控制中心	10kV中兴线951	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	67.74	25	1173.3	0	3113.53	不受限	3100
7470	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯城一路921开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	259.33	47	4491.6	70	3100.99	不受限	3100
7471	10kV泉涌二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌二线914开关	福泉站	40000	否	300	5196.15	公线	90.14	30	1561.3	0	3115.23	不受限	3100
7472	10kV官下线大馈线	江油电力调度控制中心	官下线914开关	官渡站	10000	是	464	8036.72	公线	190.6	41	3301.2	0	3128.18	不受限	3100
7473	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥邦线914开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	192.68	40	3337.3	218	3123.48	不受限	3100
7474	10kV朝强线	内江电力调度控制中心	朝强线914开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	47.87	13	829.1	1300	3136.33	不受限	3100
7475	10kV奉永线	威远电力调度控制中心	奉永线923开关	奉龙站	28000	否	206	3568.02	公线	3.7	2	64	0	3147.22	不受限	3100
7476	10kV李文线	宜宾电力调度控制中心	李文线624开关	李庄站	31500	是	470	8140.64	公线	178.27	38	3087.6	315	3109.91	不受限	3100
7477	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白万线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	239.88	133	4155	0	3117.69	不受限	3100
7478	10kV大乐线大馈线	内江电力调度控制中心	大乐线924开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	156	37	2702	0	3159	不受限	3100
7479	10kV东平二线	内江电力调度控制中心	东平二线924开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	134.01	32	2321.1	400	3140.16	不受限	3100
7480	10kV天镇路	德阳电力调度控制中心	天镇路926开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	327.83	59	5678	4540	3108.74	不受限	3100
7481	10kV石城一线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城一线931开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	220.9	44	3826	0	3102.2	不受限	3100
7482	10kV三立线	内江电力调度控制中心	三立线922开关	三元站	100000	否	335	5802.37	专线	64.22	19	1112.3	1000	3109.83	不受限	3100
7483	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯城三路903开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	263.21	48	4558.8	0	3103.79	不受限	3100
7484	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广连路906开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	194.26	34	3364.5	1500	3116.79	不受限	3100

7485	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中南路916开关	中江站	126000	否	577	9993.93	公线	337.66	59	5848.3	0	3146.24	不受限	3100
7486	10kV山旗线	江安电力调度控制中心	山旗线951开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	115.22	31	1995.6	0	3131.27	不受限	3100
7487	10kV底万线914线路	江安电力调度控制中心	底万线914开关	底蓬站	52000	是	260	4503.33	公用	27.67	11	479.3	0	3123.36	不受限	3100
7488	10kV杨王线	井研电力调度控制分中心	杨王线913开关	杨家河站	80000	是	500	8660.25	公线	219.8	44	3807	0	3121.2	不受限	3100
7489	10kV斑纤二路	罗江电力调度控制中心	斑纤二路923开关	斑竹站	113000	是	277	4797.78	专线	40	14	692.8	0	3145.42	不受限	3100
7490	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光北线914开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	262.53	47	4547	0	3115.59	不受限	3100
7491	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线943开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	285.25	55	4940.5	0	3118.73	不受限	3100
7492	10kV九丹线	彭州电力调度控制中心	九丹线924开关	九陇	########	是	335	5802.37	公线	86.63	26	1500.4	0	3141.5	不受限	3100
7493	10kV景辉二线	青白江电力调度控制中心	景辉二线924开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	220.32	44	3816	0	3112.2	不受限	3100
7494	10kV罗箱路	金堂电力调度控制中心	罗箱线917开关	罗坝	11000	否	200	3464.1	专线	1	10	1	0	3117.69	不受限	3100
7495	10kV彭新路	彭州电力调度控制中心	彭新线906开关	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	316.63	57	5484	0	3136.42	不受限	3100
7496	10kV浦乐路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦乐路939开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	299.31	50	5184	0	3129.84	不受限	3100
7497	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙旭路906开关	龙泉	63000	否	275	4763.14	专线	66.72	24	1155.6	0	3131.23	不受限	3100
7498	10kV力核六路大馈线	天府电力调度控制中心	力核六路913开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	178.94	45	3099.2	0	3136.18	不受限	3100
7499	10kV音九路	成都配调	音九路923	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	90.76	27	1572	0	3107.31	不受限	3100
7500	10kV石庙路	都江堰电力调度控制中心	石庙路903	石牛	1*5000	否	200	3464.1	专线	154.33	38	1446.8	0	3117.69	不受限	3100
7501	10kV锦节线	成都配调	锦节线916	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	198.15	42	3431.9	0	3122.18	不受限	3100
7502	10kV望翠线	成都配调	望翠路926	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	245.89	52	4258.8	0	3114.54	不受限	3100
7503	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	197.69	42	3424	0	3130.08	不受限	3100
7504	10kV晋江线	成都配调	晋江路928	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	198.52	42	3438.4	0	3115.68	不受限	3100
7505	10kV桂响线大馈线	广安电力调度控制中心	桂响线956开关	桂兴站	80000	否	320	5542.56	公线	108.55	34	1880	0	3108.3	不受限	3100
7506	10kV青石路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青石线905	青龙	14500	是	400	6928.2	公线	140.88	35	2440	0	3102.56	不受限	3100
7507	10kV楼祠线	成都配调	楼祠路932	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	196.63	42	3405.6	0	3148.48	不受限	3100
7508	10kV玉武线	成都配调	玉武路913	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	198.15	42	3432	0	3122.08	不受限	3100
7509	10kV高花线大馈线	广安电力调度控制中心	高花线15开关	高兴站	11300	否	320	5542.56	公线	60.01	19	1039.3	824	3125	不受限	3100
7510	10kV青院路	都江堰电力调度控制中心	青院路923开关	青城山	102000	是	600	10392.3	专线	300.14	50	5198.4	0	3115.44	不受限	3100
7511	10kV晋吉线	成都配调	晋吉线922	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	196.72	42	3407.2	0	3146.88	不受限	3100
7512	10kV白丰路专线	成都配调	白丰线913	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	245.4	52	4250.4	0	3122.94	不受限	3100
7513	10kV新机线	成都配调	新机路921	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	201.52	43	3490.3	0	3063.78	不受限	3050
7514	10kV望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	201.55	43	3490.8	0	3063.28	不受限	3050
7515	10kV腾虹线专线	成都配调	腾虹路933	腾飞	482000	否	473	8192.6	专线	248.89	53	4310.8	0	3062.54	不受限	3050
7516	10kV青大路	都江堰电力调度控制中心	青大路904	青龙	1*12500	是	400	6928.2	公线	143.19	36	2480	0	3062.56	不受限	3050
7517	10kV红杨路	成都配调	红杨路920	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	249.08	53	4314	0	3059.34	不受限	3050
7518	10kV望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	200.09	42	3465.6	0	3088.48	不受限	3050
7519	10kV波置线	成都配调	波置线906	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	199.9	42	3462.3	0	3091.78	不受限	3050
7520	10kV万铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	万铁线955开关	万善站	20000	否	225.6	3907.51	专线	25.53	11	442.2	0	3074.56	不受限	3050
7521	10kV阳体线925大馈线	天府电力调度控制中心	阳体线925开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	183.65	46	3180.8	0	3054.58	不受限	3050
7522	10kV河师线972大馈线	天府电力调度控制中心	河师路972开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	182.6	46	3162.7	0	3072.68	不受限	3050
7523	10kV邦阿线	成都配调	邦阿线937开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	248.16	52	4298.2	0	3075.14	不受限	3050
7524	10kV星田线大馈线	天府电力调度控制中心	星田线914开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	143.24	36	2480.9	0	3061.66	不受限	3050
7525	10kV十学线大馈线	天府电力调度控制中心	十学线917开关	十陵	240000	否	553	9578.24	专线	321.06	58	5560.8	0	3059.62	不受限	3050
7526	10kV茶训路大馈线	天府电力调度控制中心	茶训路916开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公线	3.46	2	60	0	3057.69	不受限	3050
7527	10kV星航线大馈线	天府电力调度控制中心	星航线918开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	142.65	36	2470.7	0	3071.86	不受限	3050
7528	10kV星代线大馈线	天府电力调度控制中心	星代线911开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	181.57	45	3144.8	0	3090.58	不受限	3050
7529	10kV邦峰线	成都配调	邦峰路开关906	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	248.51	53	4304.2	0	3069.14	不受限	3050
7530	10kV清黎线大馈线	天府电力调度控制中心	清黎路908开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	182.91	46	3168	0	3067.38	不受限	3050
7531	10kV淮镇线	金堂电力调度控制中心	淮镇线909	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	141.8	35	2456	0	3086.56	不受限	3050
7532	10kV养桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	养桥线914	养马河	20000	否	275	4763.14	专线	69.09	25	1196.7	0.01	3090.12	不受限	3050
7533	10kV溪金路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪金路913	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	222.68	45	3856.8	0	3071.4	不受限	3050

7534	10kV霖朝线924	蒲江电力调度控制中心	霖朝线924	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	10.62	5	184	0	3089.58	不受限	3050
7535	10kV楼镇线	青白江电力调度控制中心	楼镇线910开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	301.76	50	5226.5	0	3087.34	不受限	3050
7536	10kV沙西线	隆昌电力调度控制中心	沙西线925开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	109.88	30	1903.2	170	3068.91	不受限	3050
7537	10KV羊镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊镇线933	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	203	48	3516	0	3077.91	不受限	3050
7538	10kV解韩一线	大邑电力调度控制中心	解韩一线946开关	解林	126000	是	550	9526.28	公线	261.95	48	4537	0	3084.02	不受限	3050
7539	10kV绵城四路	绵竹电力调度控制中心	绵城四路920开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	263.45	48	4562.9	0	3085.84	不受限	3050
7540	10kV福阀一路	大邑电力调度控制中心	福阀一线936开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	361.66	60	6264	0	3089.07	不受限	3050
7541	10kV邛前路大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛前路914	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	225.87	45	3912	0	3057.78	不受限	3050
7542	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福三线928开关	福田	126000	是	600	10392.3	公线	302.19	50	5234	0	3079.84	不受限	3050
7543	10kV东瑞路	新都电力调度控制中心	东瑞线906开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	286.63	55	4964.4	0	3094.83	不受限	3050
7544	10kV光园东路（专线大馈线）	新都电力调度控制中心	光园东线914开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	275.61	55	4773.6	0	3098.57	不受限	3050
7545	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子水线905开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	303.05	51	5248.8	0	3065.04	不受限	3050
7546	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂太线908开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	220.32	50	3816	0	3074.09	不受限	3050
7547	10kV威雄一线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄一线911开关	威远站	90000	否	360	6235.38	公线	89.65	25	1552.8	1000	3059.04	不受限	3050
7548	10kV凉城一线	资中电力调度控制中心	凉城一线925开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	275.95	55	4779.5	0	3092.67	不受限	3050
7549	10kV东沱线	内江电力调度控制中心	东沱线916开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	142.56	34	2469.1	340	3052.16	不受限	3050
7550	10kV两铸线	威远电力调度控制中心	两铸线915开关	两河站	23300	是	259	4486.01	专线	30.57	12	529.4	0	3059.41	不受限	3050
7551	10kV东山线	内江电力调度控制中心	东山线928开关	东兴站	100000	是	482	8348.48	公线	123.41	26	2137.4	1450	3091.38	不受限	3050
7552	10kV小双线	威远电力调度控制中心	小双线913开关	小河站	11300	是	316	5473.28	专线	74.9	24	1297.2	0	3081.42	不受限	3050
7553	10kV大民线	内江电力调度控制中心	大民线927开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	122.84	33	2127.6	0	3096.26	不受限	3050
7554	10kV通百三线	乐山电力调度控制中心	通百三回944开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	219.1	50	3794.8	0	3064.12	不受限	3050
7555	10kV宋庆一线	资中电力调度控制中心	宋庆一线913开关	宋家站	27000	否	328	5681.13	专线	117.56	36	2036.1	0	3076.92	不受限	3050
7556	10kV资配线	资中电力调度控制中心	资配线921开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	190.18	47	3294	0	3066.09	不受限	3050
7557	10kV资代线	资中电力调度控制中心	资代线916开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	70.53	17	1221.6	2050	3088.49	不受限	3050
7558	10kV德区路951大馈线	德阳电力调度控制中心	德区路951开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	246.17	43	4263.6	630	3073.83	不受限	3050
7559	10kV江欧I线	江安电力调度控制中心	江欧I线603开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	165.24	38	2861.9	0	3096.36	不受限	3050
7560	10kV九星Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九星II线638开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	92.73	22	1606	1260	3092.26	不受限	3050
7561	10kV黄龙北一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北一路911开关	黄河站	82000	否	552	9560.92	公线	530.65	96	9190.8	5550	3054.83	不受限	3050
7562	10kV峨红线	峨眉山电力调度控制分中心	峨红线914开关	峨山站	50000	是	343	5940.93	公线	38.3	11	663.3	1000	3089.44	不受限	3050
7563	10KV义佛线	平昌电力调度控制中心	10kV义佛线919	信义站	90000	否	275	4763.14	公线	70.95	26	1228.9	0	3057.93	不受限	3050
7564	10kV万镇一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇一路913开关	万春站	111500	否	434	7517.1	公线	408.3	94	7308	0	3093.09	不受限	3050
7565	10kV东泻线	平昌电力调度控制中心	10kV东泻线916	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	91.53	31	1585.3	0	3091.23	不受限	3050
7566	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	柏江线912开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	95.86	28	1660.3	0	3064.73	不受限	3050
7567	10kV南春线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南春线951	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	183.28	46	3174.4	0	3060.98	不受限	3050
7568	10kV桂普线914	古蔺电力调度控制中心	10kV桂普线914开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	69.54	23	1204.5	0	3063.28	不受限	3050
7569	10kV邹石线633大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹石线911开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	70.14	23	1214.8	0	3052.98	不受限	3050
7570	10kV城桥线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	城桥线925开关	城郊	41700	是	489	8469.73	公线	213.97	44	3706	0	3069.78	不受限	3050
7571	10kV雁石线大馈线	江油电力调度控制中心	雁石路901开关	雁门站	3150	否	240	4156.92	公用	38.44	16	665.8	0	3075.43	不受限	3050
7572	10kV洪澜线	通江电力调度控制中心	10kV洪澜线924	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	84.77	29	1468.3	0	3083.53	不受限	3050
7573	10kV云华线	广元电力调度控制中心	云华线933开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	208.36	43	3608.8	0	3097.7	不受限	3050
7574	10kV曾平线	广元电力调度控制中心	曾平线914开关	35kV曾家站	19300	是	264	4572.61	公线	34.16	13	591.6	0	3066.49	不受限	3050
7575	10kV竹新一线	广元电力调度控制中心	竹新一线915开关	竹园站	80000	是	400	6928.2	公线	142.58	36	2469.5	0	3073.06	不受限	3050
7576	10kV井文线	广元电力调度控制中心	井文线913开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	24.15	10	418.2	0	3059.76	不受限	3050
7577	10kV玉长线	巴州电力调度控制中心	10kV玉长线917	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	20.74	9	359.3	0	3070.16	不受限	3050

7578	10kV晓茶线大馈线	安州电力调度控制中心	晓茶线914开关	晓坝站	40000	是	300	5196.15	公用	62.7	21	1086	0	3070.92	不受限	3050
7579	10kV道杜线	广元电力调度控制中心	道杜路913开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	2	1.2	34.5	0	3055.34	不受限	3050
7580	10kV卫太线	广元电力调度控制中心	卫太线915开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	93.27	31	1615.5	0	3092.21	不受限	3050
7581	10kV茶镇线大馈线	安州电力调度控制中心	茶镇线913开关	茶坪站	6300	否	269	4659.22	公用	65.99	25	1143	0	3050.3	不受限	3050
7582	10kV玉刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉刘线922开关	玉河站	8000	是	355	6148.78	公用	105.5	30	1827.2	0	3091.82	不受限	3050
7583	10kV文君线大馈线	江油电力调度控制中心	文君路903开关	文胜站	6300	否	240	4156.92	公用	38.67	16	669.8	0	3071.43	不受限	3050
7584	10kV木气线914路	大竹电力调度控制中心	木气线914开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	3.27	2	56.6	0	3061.09	不受限	3050
7585	10kV柏安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安线916开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	105.64	33	1829.6	0	3096.35	不受限	3050
7586	10kV龙天线	射洪电力调度控制中心	龙天线915开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	141.34	35	2448	0	3094.56	不受限	3050
7587	10kV河药线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	河药线915开关	河西	80000	是	347	6010.22	公线	101.1	29	1751	0	3057.18	不受限	3050
7588	10kV桂丰线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂丰线923	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	62.65	21	1085.1	0	3071.82	不受限	3050
7589	10kV安邻线965大馈线	纳溪电力调度控制中心	安邻线965	安富	126000	是	400	6928.2	公线	141.44	35	2449.7	0	3092.86	不受限	3050
7590	10kV五坎二线	眉山电力调度控制中心	五坎二线912开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	53.09	21	919.5	0	3055.56	不受限	3050
7591	10kV南盛线	射洪电力调度控制中心	南盛线922开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	213.6	44	3699.6	0	3090.04	不受限	3050
7592	10kV良镇线	乐至电力调度控制中心	10kV良镇线916开关	良安站	20800	否	285	4936.34	公用	79.43	28	1375.7	0	3067.01	不受限	3050
7593	10kV板科线	仁和电力调度控制中心	板科线951开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	123.62	31	2141.1	1000	3094.28	不受限	3050
7594	10kV许镇线914	乐至电力调度控制中心	10kV许镇线914开关	许家站	8300	否	230	3983.72	公用	29.7	13	514.4	0	3070.95	不受限	3050
7595	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安铁线934开关	安岳站	80000	是	435	7534.42	公线	171	39	2961.8	0	3065.74	不受限	3050
7596	10kV金桶线	仁和电力调度控制中心	金桶线972开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	93.48	31	1619.1	0	3057.43	不受限	3050
7597	10kV蓬兴线	蓬溪电力调度控制中心	蓬兴线913开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	124.15	33	2150.3	0	3073.56	不受限	3050
7598	10kV鱼啤线655大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼啤线655	鱼塘	16000	否	200	3464.1	专线	2.19	1	38	0	3079.69	不受限	3050
7599	10kV罗农线	通川电力调度控制中心	10kV.罗农线53开关	罗江站	13300	是	300	5196.15	公线	62.18	21	1077	0	3079.92	不受限	3050
7600	10kV盘庙线	通川电力调度控制中心	10kV.盘庙线913开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	84.58	29	1465	0	3055.66	不受限	3050
7601	10kV玉漏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉漏线912开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	100	50	1732	0	3098.89	不受限	3050
7602	10kV玉花线	射洪电力调度控制中心	玉花线923开关	玉太	20000	是	335	5802.37	公线	91.46	27	1584.1	0	3057.8	不受限	3050
7603	10kV花金线	射洪电力调度控制中心	花金线932开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	215.89	44	3739.2	0	3050.44	不受限	3050
7604	10kV郝金线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝金线923开关	郝家坝站	20100	是	423	7326.57	公线	123.24	29	2134.5	630	3096.76	不受限	3050
7605	10kV城民线	天全电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	273.74	53	4741.2	200	3086.85	不受限	3050
7606	10kV永仁线	天全电力调度控制中心	永仁线914开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	86.39	29	1496.3	100	3080.23	不受限	3050
7607	10kV北高线大馈线	自贡电力调度控制中心	北高线964开关	城北站	100000	是	380	6581.79	公线	125.36	33	2171.2	0	3094.23	不受限	3050
7608	10kV壤刷线	阿坝电力调度控制中心	壤刷线952开关	壤口站	16200	否	200	3464.1	公线	2.68	1	46.4	0	3071.29	不受限	3050
7609	10kV阿尕线	阿坝电力调度控制中心	阿尕线913开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	1.35	1	23.4	0	3094.29	不受限	3050
7610	10kV油沙线	万源电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	61.66	21	1068	0	3088.92	不受限	3050
7611	10kV阿地线	阿坝电力调度控制中心	阿地线912开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	2.23	1	38.7	0	3078.99	不受限	3050
7612	10kV道宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	道宾线917开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	206.42	43	3575.2	0	3089.73	不受限	3050
7613	10kV留双线大馈线	自贡电力调度控制中心	留双线914开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	41.13	15	712.4	0	3098.11	不受限	3050
7614	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	19.26	9	333.6	0	3095.86	不受限	3050
7615	10kV五华线	蒲城电力调度控制中心	10kV.五华线914开关	五宝站	10000	否	335	5802.37	公线	124.47	37	2155.9	0	3066.23	不受限	3050
7616	10kV长新二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新二线923开关	长土站	56700	是	510	8833.46	公线	230.72	45	3996	0	3070.77	不受限	3050
7617	10kV船小线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船小线937开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	147.75	39	2559.1	315	3049.51	不受限	3050
7618	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV乐杨线912开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	71.29	26	1234.8	0	3052.03	不受限	3050
7619	10kV土硝线大馈线	自贡电力调度控制中心	土硝线926开关	土地坡站	80200	否	503	8712.22	公线	183.55	36	3179	1600	3062	不受限	3050
7620	10kV柏金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏金线924开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	66.11	24	1145.1	0	3063.79	不受限	3050
7621	10kV千九线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千九线915开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	91.51	31	1585	0	3091.53	不受限	3050

7622	10kV城西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城西线914开关	城郊站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	206.97	43	3584.7	0	3082.59	不受限	3050
7623	10kV利农线	石棉电力调度控制中心	利农线956开关	利吉堡站	80000	是	590	10219.1	公线	295.32	50	5115	0	3060.28	不受限	3050
7624	10kV日塔线大馈线	仪陇电力调度控制中心	日塔线911开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	161.02	43	2788.8	0	3088.05	不受限	3050
7625	10kV坡南线	仪陇电力调度控制中心	坡南线933开关	高坡站	100000	是	415	7188.01	公线	153.48	37	2658.3	0	3092.11	不受限	3050
7626	10kV龙南线	雨城电力调度控制中心	10kV龙南线961开关	龙观站	100000	是	330	5715.77	公线	87.18	26	1509.9	0	3062.72	不受限	3050
7627	10kV青陡线大馈线	营山电力调度控制中心	青陡线914开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	70.91	26	1228.2	0	3058.63	不受限	3050
7628	10kV金溪线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金溪线921开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	34.69	15	600.8	0	3093.66	不受限	3050
7629	10kV北联线大馈线	营山电力调度控制中心	北联线915开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	109.03	29	1888.4	300	3077.03	不受限	3050
7630	10kV北五二线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅱ回927开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	231.13	36	4003.2	1880	3068.04	不受限	3050
7631	10kV塘西一线915	嘉陵电力调度控制中心	塘西一线915开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	320.36	58	5548.6	0	3071.82	不受限	3050
7632	10kV光开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅱ线925开关	保光站	80000	否	553	9578.24	公线	321.62	58	5570.4	0	3050.02	不受限	3050
7633	10kV朱春二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅱ线931开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	264.72	48	4585	0	3077.59	不受限	3050
7634	10kV升皂线	南部电力调度控制中心	10kV升皂线933	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	65.34	24	1131.7	0	3077.19	不受限	3050
7635	10kV老选线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老选线927开关	老厂站	5000	否	242	4191.56	专线	42.28	17	732.3	0	3040.1	不受限	3040
7636	10kV牛镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛镇线911开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	101.9	30	1764.9	0	3015.56	不受限	3000
7637	10kV谊红线	阿坝电力调度控制中心	谊红线913开关	水田坪站	10000	否	200	3464.1	公线	4.85	2	84	0	3033.69	不受限	3000
7638	10kV顺安线	阿坝电力调度控制中心	顺安线913开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	59	23	1021.9	0	2999.92	不受限	3000
7639	10kV保西线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保西线922开关	保华站	12600	否	210	3637.31	专线	15.24	7	264	0	3009.58	不受限	3000
7640	10kV金农线	达县电力调度控制中心	金农线921开关	金刚站	12600	是	260	4503.33	公线	33.6	13	582	0	3020.66	不受限	3000
7641	10kV古赛线	越西电力调度控制中心	10kV古赛线913小车开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	22.34	10	386.9	0	3042.56	不受限	3000
7642	10kV天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	16300	否	260	4503.33	公线	14.21	5	246.1	800	3006.9	不受限	3000
7643	10kV俄郎线	阿坝电力调度控制中心	俄郎线953开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	69.28	26	1200	0	3008.89	不受限	3000
7644	10kV盐果线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐果线928开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	22.1	10	382.8	0	3046.66	不受限	3000
7645	10kV洛其线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV洛其线916开关	洛平站	63000	否	230	3983.72	公线	18.12	8	313.9	250	3021.45	不受限	3000
7646	10kV沙昊二线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊二线932开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	199.6	42	3457	1000	3025.46	不受限	3000
7647	10kV化熊西线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊西线962开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	212	53	3674	0	3300	不受限	3000
7648	10kV双大二线	彭山电力调度控制中心	双大二线944开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	233.03	46	4036	0	3030.77	不受限	3000
7649	10kV万街线	达县电力调度控制中心	万街线912开关	万家站	10000	是	320	5542.56	公线	132	41.5	2286	0	3300	不受限	3000
7650	10kV沙石线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙石线972开关	沙坪站	100200	否	420	7274.61	专线	202.77	48	3512	0	3035.15	不受限	3000
7651	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	15	382.2	0	3049.79	不受限	3000
7652	10kV杨金线	西充电力调度控制分中心	杨金线924开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	47.78	11	827.5	2030	3003.76	不受限	3000
7653	10kV贡色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡色线913开关	贡嘎山站	3150	是	248	4295.49	公线	24.58	10	425.7	0.65	3010.04	不受限	3000
7654	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中双线913开关	阆中站	126000	是	552.12	9563	公线	231.06	42	4002	630	3018.4	不受限	3000
7655	10kV高坪线	攀枝花电力调度控制中心	高坪线976开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	66.06	22	1144.2	0	3012.72	不受限	3000
7656	10kV横晃线	米易电力调度控制中心	横晃线953开关	横山站	6300	是	352	6096.82	公线	107.59	31	1863.5	0	3013.96	不受限	3000
7657	10kV光街线	仪陇电力调度控制中心	光街线912开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	127.48	34	2208	0	3015.86	不受限	3000
7658	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	2.34	1	40.6	0	3077.09	不受限	3000
7659	10kV河区线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河区线913开关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	15	337.2	0	3039.75	不受限	3000
7660	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	3.72	2	64.4	0	3053.29	不受限	3000
7661	10kV梁城三线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城三线924开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	242.42	46	4198.8	0	3048.1	不受限	3000

7662	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	3.39	2	58.7	1.62	3057.37	不受限	3000
7663	10kV乡炉线959路	宣汉电力调度控制中心	乡炉线927开关	东乡站	90180	否	200	3464.1	专线	5.46	3	94.6	0	3023.09	不受限	3000
7664	10kV团放线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团运线912开关	上团站	11000	否	200	3464.1	公线	1.5	1	26	0	3091.69	不受限	3000
7665	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	4.07	2	70.5	0	3047.19	不受限	3000
7666	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	3.71	2	64.2	1.25	3052.24	不受限	3000
7667	10kV清团线925路	大竹电力调度控制中心	清团线925开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	4.87	2	84.4	0	3033.29	不受限	3000
7668	10kV陵铁线	苍溪电力调度控制中心	陵铁线973开关	陵江站	90000	否	200	3464.1	专线	6.15	3	106.6	0	3011.09	不受限	3000
7669	10kV歧下线	苍溪电力调度控制中心	歧下线917开关	35kV歧坪站	8000	否	280	4849.74	公线	76.91	27	1332	0	3032.77	不受限	3000
7670	10kV洋青线	射洪电力调度控制中心	洋青线922开关	洋溪	12600	否	300	5196.15	公线	93.5	31	1619.4	50	3007.13	不受限	3000
7671	10kV柏佳线639大馈线	泸州电力调度控制中心	柏佳线639	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	151.35	37	2621.4	0	3004.3	不受限	3000
7672	10kV沙上线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙上线911	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	146.65	37	2539.9	0	3002.66	不受限	3000
7673	10kV伍金线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍金线914开关	伍隍站	18800	否	300	5196.15	公用	78.65	26	1362.3	285	3029.23	不受限	3000
7674	10kV安江二线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江二线926开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	164.49	39	2849	0	3012.26	不受限	3000
7675	10kV童桂线	乐至电力调度控制中心	10kV童桂线914开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	229.08	51	3967.6	0	3047.21	不受限	3000
7676	10kV木铁线	大竹电力调度控制中心	木铁线925开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	6.7	3	116	0	3001.69	不受限	3000
7677	10kV永崇线	眉山电力调度控制中心	永崇线922开关	永寿站	20000	是	423	7326.57	公线	162	38	2805.9	2840	3021.26	不受限	3000
7678	10kV洞航线642大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞航线642	石洞	50000	否	362	6270.02	专线	150.35	42	2604	0	3039.02	不受限	3000
7679	10kV安新线	眉山电力调度控制中心	安新线966开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	146.15	37	2531.4	0	3011.16	不受限	3000
7680	10kV金富线	射洪电力调度控制中心	金富线921开关	金家	12700	是	220	3810.51	公线	106.18	86	1839	0	3048.41	不受限	3000
7681	10kV南远线	仁和电力调度控制中心	南远线991开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	66.06	22	1144.2	0	3012.72	不受限	3000
7682	10kV木马线	大竹电力调度控制中心	木马线922开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	4.39	2	76	0	3041.69	不受限	3000
7683	10kV永顺线914大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永顺线914开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	83.94	25	1453.8	80	3038.82	不受限	3000
7684	10kV明回线	蓬溪电力调度控制中心	明回线924开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	46	17	796.8	0	3013.71	不受限	3000
7685	10kV大强线	蓬溪电力调度控制中心	大强线916开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	126.9	34	2197.9	0	3025.96	不受限	3000
7686	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	10kV周永线915开关	周礼站	10000	是	220	3810.51	公用	99.19	45	1718	0	3048.41	不受限	3000
7687	10kV城油线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城油线919	城东	50000	否	361	6252.7	公线	149.7	41	2592.8	0	3034.63	不受限	3000
7688	10kV永横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永横线924开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	79.92	24	1384.3	160	3028.32	不受限	3000
7689	10kV大北线	南江电力调度控制中心	10kV大北线951	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
7690	10kV祥工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工一线913开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	268.32	49	4647.3	0	3015.29	不受限	3000
7691	10kV鹤坪线	剑阁电力调度控制中心	鹤坪线915开关	35kV鹤龄站	20000	是	377	6529.83	公线	126.17	33	2185.2	0	3038.66	不受限	3000
7692	10kV梁九二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九二线932开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	114.61	32	1985	0	3017.16	不受限	3000
7693	10kV长天线	南江电力调度控制中心	10kV长天线952	长赤站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
7694	10kV大兴线	南江电力调度控制中心	10kV大兴线952	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
7695	10kV奢陈线914	古蔺电力调度控制中心	10kV奢陈线914开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	70.82	23	1226.6	0	3041.18	不受限	3000
7696	10kV田石线	古蔺电力调度控制中心	田石线919开关	沙田	101500	是	308	5334.72	公线	71.87	23	1244.8	0	3022.98	不受限	3000
7697	10kV东五路	绵竹电力调度控制中心	东五路903开关	东北站	105000	是	552	9560.92	公用	266.61	48	4617.6	0	3031.14	不受限	3000
7698	10kV涪草线	通江电力调度控制中心	10kV涪草线952	涪阳站	16300	否	240	4156.92	公线	42.31	18	732.8	0	3008.43	不受限	3000
7699	10kV板华线	通江电力调度控制中心	10kV板华线958	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
7700	10kV仓永路925线路	中江电力调度控制中心	仓永路925开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	72.06	26	1248	0	3007.65	不受限	3000
7701	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	专线	5.08	3	88	0	3029.69	不受限	3000
7702	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云东二线926开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	233.18	51	4038.6	0	3022.97	不受限	3000
7703	10kV九东线	广元电力调度控制中心	九东线912开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	186.19	41	3224.8	815	3021.77	不受限	3000
7704	10kV恩马线	巴州电力调度控制中心	10kV恩马线852	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	221.72	50	3840.2	0	3034.31	不受限	3000

7705	10kV大石线	南江电力调度控制中心	10kV大石线954	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	3038.14	不受限	3000
7706	10kV太城五线大馈线	江油电力调度控制中心	太城五线919开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	304.53	51	5274.4	0	3039.44	不受限	3000
7707	10kV会胜路975线路	中江电力调度控制中心	会胜路975开关	会龙站	10000	否	225	3897.11	公线	27.96	12	484.3	0	3023.1	不受限	3000
7708	10kV方红线	宜宾电力调度控制中心	方红线662开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	168.79	39	2923.5	0	3034.76	不受限	3000
7709	10kV杨达线	威远电力调度控制中心	杨达线916开关	杨家湾站	80000	否	255	4416.73	公线	55.92	22	968.6	0	3006.46	不受限	3000
7710	10kV奥星线	内江电力调度控制中心	奥星线926开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	211.14	44	3657	0	3021.78	不受限	3000
7711	10kV回城Ⅱ路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅱ路961开关	回澜站	100000	是	553	9578.24	公线	267.97	48	4641.3	0	3021.29	不受限	3000
7712	10kV拱风路	德阳电力调度控制中心	拱风路913开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	155.83	26	2698.9	2600	3014.94	不受限	3000
7713	10kV元城III路	什邡电力调度控制中心	元城三路927开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	267.01	48	4624.6	0	3037.99	不受限	3000
7714	10kV牟高线995大馈线	乐山电力调度控制中心	牟高线946开关	牟子站	60000	是	300	5196.15	公线	65.39	22	1132.6	0	3024.32	不受限	3000
7715	10kV归砖线	资中电力调度控制中心	归砖线914开关	归德站	40000	否	200	3464.1	专线	4.8	2	83.2	0	3034.49	不受限	3000
7716	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	坪黄二线956开关	沙坪站	40000	是	420	7274.61	公线	160.74	38	2784	0	3035.69	不受限	3000
7717	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月工路903开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	124.88	33	2163	0	3047.01	不受限	3000
7718	10kV新凡线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	新凡线912开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	184.75	46	3199.9	0	3035.48	不受限	3000
7719	10kV连红一线	威远电力调度控制中心	连红一线912开关	连界场站	91500	是	362	6270.02	专线	113.63	31	1968	0	3048.02	不受限	3000
7720	10kV詹美路	新都电力调度控制中心	詹美线906开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	228.57	45	3958.8	0	3038.69	不受限	3000
7721	10kV万站一线	新都电力调度控制中心	万站一线941开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	229.09	45	3967.8	0	3029.69	不受限	3000
7722	10kV官乐线	彭州电力调度控制中心	官乐线913开关	官仓	2*40000	是	300	5196.15	公线	64.17	21	1111.5	0	3045.42	不受限	3000
7723	10kV养磷线大馈线	简阳电力调度控制中心	养磷线923	养马河	20000	否	275	4763.14	公线	73.23	27	1268.4	0.01	3018.42	不受限	3000
7724	10kV桂鸿线	新都电力调度控制中心	桂鸿线951开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	225.87	45	3912	66	3019.49	不受限	3000
7725	10kV天晨路专线	郫都电力调度控制中心	天晨线946关关	天健	189000	否	550	9526.28	专线	320.09	58	5544	0	3029.65	不受限	3000
7726	10kV大西线（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线975	大塘	20000	否	300	5196.15	公线	94.23	31	1632	0	3044.53	不受限	3000
7727	10kV王绳路大馈线	崇州电力调度控制中心	王绳路909	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	167.21	44	2896	0	3027.61	不受限	3000
7728	10kV树纸路	大邑电力调度控制中心	树纸线912开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	275.4	55	4770	0	3024.22	不受限	3000
7729	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂锦线907开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	239.72	47	4152	720	3000.17	不受限	3000
7730	10kV劳锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳锋线927开关	劳动站	50000	是	344	5958.25	公线	100.22	29	1735.8	0	3030.8	不受限	3000
7731	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	湾福二线945开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	269.52	45	4668	630	3015.84	不受限	3000
7732	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	门悉线937开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	239.09	46	4141	0	3022.76	不受限	3000
7733	10kV德安路	郫都电力调度控制中心	德安线933开关	德源	104000	否	600	10392.3	专线	364.43	61	6312	0	3041.07	不受限	3000
7734	10kV江城二线	新都电力调度控制中心	江城二线924开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	203.64	46	3527	339	3024.09	不受限	3000
7735	10kV汉东线线路	新都电力调度控制中心	汉东线924开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	291.45	56	5048	0	3011.23	不受限	3000
7736	10kV香科线大馈线	天府电力调度控制中心	香科线926开关	香山	63000	是	420	7274.61	公线	161.82	39	2802.7	0	3016.99	不受限	3000
7737	10kV环农线	成都配调	环农线910	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	203.93	43	3532	0	3022.08	不受限	3000
7738	10kV海心线	成都配调	海心线913	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	203.19	43	3519.3	0	3034.78	不受限	3000
7739	10kV下石线	成都配调	下石路917	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	251.09	53	4348.8	0	3024.54	不受限	3000
7740	10kV园钢路大馈线	天府电力调度控制中心	园钢路912开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	185.22	46	3208	0	3027.38	不受限	3000
7741	10kV土七路	成都配调	土七路950	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	250.81	53	4344	0	3029.34	不受限	3000
7742	10kV温天路	成都配调	温天路924	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	250.67	53	4341.6	0	3031.74	不受限	3000
7743	10kV三万路_专线	成都配调	三万路948	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	249.98	53	4329.6	0	3043.74	不受限	3000
7744	10kV羊辅路	成都配调	羊辅路905	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	153.81	38	2664	0	3003.27	不受限	3000
7745	10kV双古线大馈线	广安电力调度控制中心	双古线922开关	双河站	80000	否	380	6581.79	公线	98.24	26	1701.6	1200	3022.01	不受限	3000
7746	10kV草溪线	成都配调	草溪路912	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	193.39	47	3349.6	0	3026.08	不受限	3000
7747	10kV西政线	广安电力调度控制中心	西政线954开关	西溪站	160000	是	400	6928.2	公线	146.22	37	2532.6	0	3009.96	不受限	3000
7748	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回952开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	105.12	30	1820.7	0	3029.04	不受限	3000
7749	10kV杏锦线	成都配调	杏锦线907	银杏	103000	否	473	8192.6	专线	250.44	53	4337.6	0	3035.74	不受限	3000
7750	10kV蒲桂路	都江堰电力调度控制中心	蒲桂路913	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	144.57	36	2504	0	3038.56	不受限	3000

7751	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	西镇线905	河西	2*8000	是	400	6928.2	公线	145.5	36	2520	0	3022.56	不受限	3000
7752	10kV浆武线	成都配调	浆武路925	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	203	43	3516	0	3038.08	不受限	3000
7753	10kV科粮线大馈线	温江电力调度控制中心	科粮线918开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	268.13	49	4644	0	3004.74	不受限	3000
7754	10kV绿诚线	成都配调	绿诚路950开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	133.72	40	2316	0	2952.9	不受限	2950
7755	10kV虹西路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹西路906	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	148.78	37	2576.8	0	2965.76	不受限	2950
7756	10kV方振线大馈线	武胜电力调度控制中心	方振线953开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	227.92	46	3947.6	0	2980.6	不受限	2950
7757	10kV桂炉线大馈线	广安电力调度控制中心	桂炉线955开关	桂兴站	80000	否	260	4503.33	公线	63.05	24	1092	0	2961	不受限	2950
7758	10kV西万二线大馈线	广安电力调度控制中心	西万二回973开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	148.33	37	2569.1	0	2973.46	不受限	2950
7759	10kV荔青一线	成都配调	荔青一路915	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	207.39	44	3592	0	2962.08	不受限	2950
7760	10kV金土路	都江堰电力调度控制中心	金土路916	金江	2*31500	否	600	10392.3	公线	369.01	61	6391.2	0	2961.87	不受限	2950
7761	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲镇路927	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	188.91	47	3272	0	2963.38	不受限	2950
7762	10kV东塞路大馈线	天府电力调度控制中心	东塞路947开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	188.45	47	3264	0	2971.38	不受限	2950
7763	10kV面茂路大馈线	天府电力调度控制中心	面茂路924开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	327.1	59	5665.4	0	2955.02	不受限	2950
7764	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑文路917开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	187.99	47	3256	0	2979.38	不受限	2950
7765	10kV大冠二线	五通桥电力调度控制分中心	大冠二线926开关	大兴站	100000	是	500	8660.25	公线	223.6	45	3970	0	2958.2	不受限	2950
7766	10kV驷平线	成都配调	驷平路914	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	206.47	44	3576	0	2978.08	不受限	2950
7767	10kV普龙一线	新都电力调度控制中心	普龙一线907开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	225.52	51	3906	0	2984.09	不受限	2950
7768	10kV大沙线	青白江电力调度控制中心	大沙线921开关	大湾	2*40000	否	469	8123.32	专线	249.54	53	4322	0	2988.99	不受限	2950
7769	10kV九伍线	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	########	是	300	5196.15	公线	66.88	22	1158.4	0	2998.52	不受限	2950
7770	10kV江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线936开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	181.06	41	3136	0	2988.53	不受限	2950
7771	10kV德友二线	郫都电力调度控制中心	德友二线926开关	德源	100000	是	505	8746.86	公线	232.33	46	4024	0	2973.49	不受限	2950
7772	10kV玉东线	邛崃电力调度控制中心	玉东线933开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	230.09	46	3985.2	0	2984.58	不受限	2950
7773	10kV玉宝路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉宝路907	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	280.6	56	4860	0	2981	不受限	2950
7774	10kV富东路	绵竹电力调度控制中心	富东路903开关	富新站	36000	否	200	3464.1	专线	7.79	4	135	0	2982.69	不受限	2950
7775	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	307.85	51	5332	0	2981.84	不受限	2950
7776	10kV筒德路	郫都电力调度控制中心	筒德线917开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	308.94	51	5350.8	0	2963.04	不受限	2950
7777	10kV洪双线	隆昌电力调度控制中心	洪双线914开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	131.32	33	2274.5	315	2953.06	不受限	2950
7778	10kV佛峨二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛峨二回920开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	164.55	39	2850	0	2969.69	不受限	2950
7779	10kV城南Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城南i线652开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	131.87	35	2284	0	2981.43	不受限	2950
7780	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	否	366	6339.31	公线	76.47	21	1324.4	1390	2990.98	不受限	2950
7781	10kV永化路	什邡电力调度控制中心	永化路902开关	永宁站	71500	是	600	10392.3	公线	309.24	52	5356.1	0	2957.74	不受限	2950
7782	10kV通公线	乐山电力调度控制中心	通公线927开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	223.34	51	3868.3	0	2990.62	不受限	2950
7783	10kV团镇二线	内江电力调度控制中心	团镇二线927开关	团结站	100000	是	366	6339.31	公线	109.65	30	1899.2	200	2972.25	不受限	2950
7784	10kV苏成II回934	乐山电力调度控制中心	苏成二回934开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	169.42	45	2934.4	0	2989.21	不受限	2950
7785	10kV底白线	江安电力调度控制中心	底白线916开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	161.28	44	2793.3	0	2974.43	不受限	2950
7786	10kV井城三线	井研电力调度控制分中心	井城三线924开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	229.69	46	3978.3	0	2949.9	不受限	2950
7787	10kV雄登线	南溪电力调度控制中心	雄登线953开关	雄镇站	6300	是	430	7447.82	公线	171.21	40	2965.3	0	2992.96	不受限	2950
7788	10kV黄桂线	隆昌电力调度控制中心	黄桂线912开关	黄家站	10000	否	295	5109.55	公线	93.81	32	1624.8	0	2973.79	不受限	2950
7789	10kV朝景一路大馈线	蜜华电力调度控制中心	朝景一路953开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	307.97	51	5334	0	2979.84	不受限	2950
7790	10kV鹤木线	剑阁电力调度控制中心	鹤木线917开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	68.27	23	1182.4	0	2974.52	不受限	2950
7791	10kV八永线大馈线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	44.94	19	778.4	0	2962.83	不受限	2950
7792	10kV清铁线	攀枝花西区电力调度控制中心	清铁线973开关	清香坪站	8000	是	400	6928.2	公线	148.82	37	2577.5	0	2965.06	不受限	2950

7793	10kV分院线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分院线912	分水	10000	是	280	4849.74	公线	52.23	19	904.7	0	2975.09	不受限	2950
7794	10kV铁三线	通江电力调度控制中心	10kV铁三线953	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	124.76	38	2160.8	0	2952.22	不受限	2950
7795	10kV园里线	古蔺电力调度控制中心	园里线913开关	椒园	17300	是	300	5196.15	公线	67.95	23	1176.9	0	2980.02	不受限	2950
7796	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	10kV千霞线955	千佛崖站	20000	否	400	6928.2	公线	186.84	47	3236	0	2999.38	不受限	2950
7797	10kV板青线	通江电力调度控制中心	10kV板青线956	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	76.01	28	1316.5	0	2970.33	不受限	2950
7798	10kV坪粮线	巴州电力调度控制中心	10kV坪粮线949	坪河站	12600	否	200	3464.1	公线	7.15	4	123.9	0	2993.79	不受限	2950
7799	10kV小沈一线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈一线919开关	小枧站	31500	否	591	10236.42	公用	142.27	24	2464.1	3750	2998.68	不受限	2950
7800	10kV三青线	广元电力调度控制中心	三青线913开关	35kV三锅石站	25600	否	300	5196.15	公线	97.08	32	1681.4	0	2995.13	不受限	2950
7801	10kV下工一线	广元电力调度控制中心	下工一线911开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	199.69	44	3458.6	630	2972.97	不受限	2950
7802	10kV恩登线	巴州电力调度控制中心	10kV恩登线858	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	166.35	44	2881.2	0	2995.65	不受限	2950
7803	10kV广下线	广元电力调度控制中心	广下线924开关	懒土坡站	50000	是	400	6928.2	公线	111.59	28	1932.7	630	2979.86	不受限	2950
7804	10kV合治线大馈线	江油电力调度控制中心	合治线917开关	三合站	31500	否	269	4659.22	公用	70.14	26	1214.8	0	2978.5	不受限	2950
7805	10kV轮农线	广元电力调度控制中心	轮农线929开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	公线	161.38	36	2795.1	1300	2966.47	不受限	2950
7806	10kV沙坪线	通江电力调度控制中心	10kV沙坪线854	沙溪站	10000	否	200	3464.1	公线	8.66	4	150	0	2967.69	不受限	2950
7807	10kV仙济线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙济线965开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	282.96	50	4900.8	0	2983.5	不受限	2950
7808	10kV上杨线	广元电力调度控制中心	上西开关站上杨线945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	97.39	32	1686.8	0	2989.73	不受限	2950
7809	10kV龙霞线大馈线	江油电力调度控制中心	龙霞线946开关	龙凤站	31500	否	553	9578.24	公线	324.8	59	5625.6	0	2994.82	不受限	2950
7810	10kV牛泽线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛泽线953开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	84.99	18	1472	2000	2971.23	不受限	2950
7811	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	南何线917开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	196.91	40	3410.4	400	2979.24	不受限	2950
7812	10kV新城线691大馈线	泸州电力调度控制中心	新城线982开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	151.66	37	2626.8	0	2998.9	不受限	2950
7813	10kV泸高线987大馈线	泸州电力调度控制中心	泸高线987	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	94.68	23	1639.8	1000	2985.9	不受限	2950
7814	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	南桥线913开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	218.87	45	3790.8	0	2998.84	不受限	2950
7815	10kV城长线926大馈线	泸州电力调度控制中心	城长线926开关	南城	101000	是	463	8019.4	公线	197.45	43	3419.9	0	2995.62	不受限	2950
7816	10kV喻雨线923大馈线	泸州电力调度控制中心	喻雨线923开关	喻寺	8000	是	308	5334.72	公线	73.66	24	1275.8	0	2991.98	不受限	2950
7817	10kV渡港线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡港线922	大渡	63000	是	406	7032.13	公线	152.94	38	2649	0	2976.7	不受限	2950
7818	10kV松铝二线926	眉山电力调度控制中心	松铝二线926开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	214.57	45	3716.4	0	2962.38	不受限	2950
7819	10kV爱邦二线	眉山电力调度控制中心	爱邦二线927开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	261.55	54	4530.1	0	2983.53	不受限	2950
7820	10kV金圣一线	眉山电力调度控制中心	金圣一线919开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	214.62	45	3717.2	0	2961.58	不受限	2950
7821	10kV杨柳线	仁寿电力调度控制中心	杨柳线913开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	97.27	32	1684.7	0	2991.83	不受限	2950
7822	10kV岭紫线	西充电力调度控制分中心	岭紫线927开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	128.46	34	2225	0.14	2998.72	不受限	2950
7823	10kV游宁线	蓬溪电力调度控制中心	游宁线926开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	49.71	18	861	0	2949.51	不受限	2950
7824	10kV咸大线	仁寿电力调度控制中心	咸大线931开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	99.04	33	1715.3	0	2961.23	不受限	2950
7825	10kV桥北线	蓬溪电力调度控制中心	桥北线911开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	49.71	18	861	0	2949.51	不受限	2950
7826	10kV渡清线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡清线914	大渡	63000	是	300	5196.15	公线	69.22	23	1198.9	0	2958.02	不受限	2950
7827	10kV镇成线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇成线929开关	镇子站	90000	是	285	4936.34	公用	56.93	20	986	0	2963.07	不受限	2950
7828	10kV岗酢二线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢二线969开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	363.05	61	6288	0	2987.13	不受限	2950
7829	10kV东城三线	大竹电力调度控制中心	东城三线923开关	东柳站	40000	是	300	5196.15	公线	69.14	23	1197.5	0	2959.42	不受限	2950
7830	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	10kV.西紫线960开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	269.08	49	4660.4	0	2988.34	不受限	2950
7831	10kV玉木线	射洪电力调度控制中心	玉木线911开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	32.32	8	559.7	2000	2982.86	不受限	2950
7832	10kV龙聚线	射洪电力调度控制中心	龙聚线928开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	185.4	42	3211.2	0	2954.9	不受限	2950
7833	10kV柳杨线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳杨线921开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	295	5109.55	公线	93.3	32	1616	0	2982.59	不受限	2950
7834	10kV古西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古西线923开关	古城站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	213.65	44	3700.5	0	2966.79	不受限	2950
7835	10kV徐骑线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐骑线912开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	71.54	26	1239.1	0	2969.79	不受限	2950
7836	10kV桥滨一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥滨一线971开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	178.96	41	3099.6	0	2997.22	不受限	2950

7837	10kV桂园四线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅳ线913开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	218.53	50	3785	0	2964.8	不受限	2950
7838	10kV高汇一线	攀枝花电力调度控制中心	高汇一线911开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	69.27	23	1199.8	0	2957.12	不受限	2950
7839	10kV炳老线	攀枝花电力调度控制中心	炳老线972开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	107.12	31	1855.4	0	2994.34	不受限	2950
7840	10kV三文线	仪陇电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	128.52	34	2226	0	2997.86	不受限	2950
7841	10kV陇果线	仪陇电力调度控制中心	陇果线911开关	仪陇	300000	是	565	9786.09	公线	279.71	50	4844.6	0	2984.27	不受限	2950
7842	10kV共雅线	盐边电力调度控制中心	共雅线955开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	7.56	4	130.9	0	2986.79	不受限	2950
7843	10kV老池线	攀枝花电力调度控制中心	老池线951开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	106.93	31	1852	0	2997.74	不受限	2950
7844	10kV建交线	南部电力调度控制中心	建交线914开关	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	168.28	45	2914.6	0	2962.25	不受限	2950
7845	10kV双城线	宣汉电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	20000	是	380	6581.79	公线	131.22	35	2272.8	0	2992.63	不受限	2950
7846	10kV太林线911大馈线	西充电力调度控制分中心	太林线911开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	76.56	28	1326	0.37	2960.46	不受限	2950
7847	10kV宅马线	阿坝电力调度控制中心	宅马线953开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	8.72	4	151	0	2966.69	不受限	2950
7848	10kV宜梨线	汉源电力调度控制中心	宜梨线911开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	75.45	27	1306.8	0	2980.03	不受限	2950
7849	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	昆塔线918开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	166.02	44	2875.4	80	2968.21	不受限	2950
7850	10kV意水线大馈线	富顺电力调度控制中心	意水线914开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	211.37	38	3660.9	1000	2960.12	不受限	2950
7851	10kV花美线	阿坝电力调度控制中心	花美线912开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	8.98	4	155.5	0	2962.19	不受限	2950
7852	10kV茅生线	阿坝电力调度控制中心	茅生线911开关	茅坪子站	12600	否	200	3464.1	公线	8.19	4	141.8	0	2975.89	不受限	2950
7853	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城六线923开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	227.13	45	3933.9	0	2994.3	不受限	2950
7854	10kV江禾线	雅安配调	江禾线918开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	25.07	4	434.2	5945	2973.87	不受限	2950
7855	10kV回狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	回狮线922开关	回龙站	16500	否	355	6148.78	专线	147.58	42	2556	0	2977.9	不受限	2950
7856	10kV汇南线	渠县电力调度控制中心	10kV.汇南线923开关	三汇站	71500	否	200	3464.1	公线	10.33	6	131.7	0	2985.99	不受限	2950
7857	10kV南海线大馈线	自贡电力调度控制中心	南海线919开关	南湖站	100400	是	569	9855.37	专线	283.53	50	4910.7	0	2973.6	不受限	2950
7858	10kV汇学线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇学线917开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	212.18	44	3675	0	2989.93	不受限	2950
7859	10kV茸夏线	阿坝电力调度控制中心	茸夏线951开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	9.39	5	162.6	0	2955.09	不受限	2950
7860	10kV姜磨线917大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜磨线917开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	25.1	11	434.8	0	2994.66	不受限	2950
7861	10kV青上线	彭山电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	公线	125.68	38	2176.8	75	2970.33	不受限	2950
7862	10kV新江线915	会东电力调度控制中心	10kV新江线915开关	会东新街站	6350	否	250	4330.13	公线	54.68	22	947	0	2950.12	不受限	2950
7863	10kV双贝一线	彭山电力调度控制中心	双贝一线912开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	229.47	46	3974.4	0	2953.8	不受限	2950
7864	10kV红滩线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红滩线923开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	206.21	49	3571.5	0	2975.65	不受限	2950
7865	10kV波下线	阿坝电力调度控制中心	波下线914开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	9.15	5	158.4	0	2959.29	不受限	2950
7866	10kV响太线	雅安配调	响太线912开关	响水滩站	24300	否	380	6581.79	公线	23.79	6	412	2545	2966.61	不受限	2950
7867	10kV大快线	雅安配调	大快线914开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	20.01	5	346.5	2580	2997.11	不受限	2950
7868	10kV板长线大馈线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80200	是	480	8313.84	公线	212.24	44	3676	0	2975.07	不受限	2950
7869	10kV堡檬线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡檬线914开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	25.08	11	434.4	0	2995.06	不受限	2950
7870	10kV龙水线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙水线951开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	20.88	8	370	0	2932.67	不受限	2930
7871	10kV城西线	雅安电力调度控制中心	城西线916开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	329.13	82	5700.6	3295	2940.38	不受限	2900
7872	10kV虎庙线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎庙线912开关	虎让站	6300	是	375	6495.19	公线	131.02	35	2269.2	0	2926.95	不受限	2900
7873	10kV君双线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君双线912开关	君塘站	16300	否	275	4763.14	公线	68.5	25	1186.4	200	2900.43	不受限	2900
7874	10kV924特新二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特新二线924小车开关	特克站	10000	否	441	7638.34	公线	190.84	43	3305.4	315	2939.11	不受限	2900
7875	10kV渡陈线	达县电力调度控制中心	10kV.渡陈线911开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	6.06	3	105	0	2943.41	不受限	2900
7876	10kV怀农线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀农线914开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	51.77	19	896.7	0	2913.81	不受限	2900
7877	10kV保金二线	彭山电力调度控制中心	保金二线914开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	100.46	33	1740	0	2936.53	不受限	2900
7878	10kV管隧线956路	达县电力调度控制中心	管隧线924开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	10.39	5	180	0	2937.69	不受限	2900
7879	10kV莫正线	阿坝电力调度控制中心	莫正线959开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	79.4	29	1375.2	0	2911.63	不受限	2900

7880	10kV麻东线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻东线914开关	麻柳站	6300	是	300	5196.15	公线	69.91	23	1210.8	0	2946.12	不受限	2900
7881	10kV古保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古保线911开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	28.14	13	487.4	0	2942.06	不受限	2900
7882	10kV萝共线	汉源电力调度控制中心	萝共线911开关	萝卜岗站	31500	是	335	5802.37	公线	98.03	29	1697.8	0	2944.1	不受限	2900
7883	10kV双公线	彭山电力调度控制中心	双公线932开关	双河站	100000	否	482	8348.48	专线	265.08	55	4591.2	0	2922.43	不受限	2900
7884	10kV大群线大馈线	自贡电力调度控制中心	大群线914开关	大山铺站	10100	是	265	4589.93	公线	21.88	8	379	365	2927.94	不受限	2900
7885	10kV热粮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热粮线952开关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
7886	10kV柳天线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳天线922开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	72.9	27	1286	0	2922.89	不受限	2900
7887	10kV北金线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北金线919开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	75.36	28	1305.3	0	2903.59	不受限	2900
7888	10kV炳桥线	攀枝花电力调度控制中心	炳桥线952开关	炳草岗站	12500	是	250	4330.13	公线	30.83	12	533.9	0	2930.2	不受限	2900
7889	10kV高保线	攀枝花电力调度控制中心	高保线977开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	71.54	24	1239	0	2917.92	不受限	2900
7890	10kV仁易线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁易线912开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
7891	10kV胜马线	米易电力调度控制中心	胜马线911开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	70.91	24	1228.2	0	2928.72	不受限	2900
7892	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	路街线912开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	132.32	35	2291.8	0	2932.06	不受限	2900
7893	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日双线925开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	169.26	45	2931.6	0	2945.25	不受限	2900
7894	10kV芙滨线	营山电力调度控制中心	芙滨线915开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	319.54	52	5534.4	0	2918.01	不受限	2900
7895	10kV鸣大线	仪陇电力调度控制中心	鸣大线913开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	129.18	34	2270	0	2953.86	不受限	2900
7896	10kV新金线	盐边电力调度控制中心	新金线951开关	新城站	25000	否	265	4589.93	公线	58.61	22	1015.2	200	2915.74	不受限	2900
7897	10kV共集线	盐边电力调度控制中心	共集线952开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	10.24	5	177.4	0	2940.29	不受限	2900
7898	10kV北复线大馈线	营山电力调度控制中心	北复线912开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	186.05	42	3222.4	0	2943.7	不受限	2900
7899	10kV立阳线	仪陇电力调度控制中心	立阳线913开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	27.58	13	477.6	0	2920.68	不受限	2900
7900	10kV龙抽线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙抽线921开关	龙蟠站	13150	是	345.1	5977.31	公线	106.45	31	1843.8	0	2938.05	不受限	2900
7901	10kV双岱线	西充电力调度控制分中心	双岱线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	26.02	12	450.6	50	2928.86	不受限	2900
7902	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	湾书线925开关	桐子湾	100000	否	382	6616.43	公线	157.62	41	2730	300	2924.79	不受限	2900
7903	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤一线933开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	216.13	43	3743.4	250	2934.8	不受限	2900
7904	10kV洋新线	射洪电力调度控制中心	洋新线912开关	洋溪	12600	是	300	5196.15	公线	72.4	24	1254	0	2902.92	不受限	2900
7905	10kV富场二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场二线923开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	102.23	34	1770.6	0	2905.93	不受限	2900
7906	10kV白长西线	仁和电力调度控制中心	白长西线955开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	142.24	32	2463.6	1650	2901.21	不受限	2900
7907	10kV五永线	苍溪电力调度控制中心	五永线913开关	35kV五龙站	20000	是	351	6079.5	公线	112.47	32	1948	0	2915.6	不受限	2900
7908	10kV兴城一线	仁和电力调度控制中心	兴城一线957开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	109.84	31	1902.4	0	2947.34	不受限	2900
7909	10kV五场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五场线923开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	101.07	34	1750.5	0	2926.03	不受限	2900
7910	10kV黑柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑柏线915开关	黑坪站	6300	是	358	6200.74	公线	118.59	33	2054	0	2906.59	不受限	2900
7911	10kV纹灰线	仁和电力调度控制中心	纹灰线953开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	150.39	38	2604.8	0	2937.8	不受限	2900
7912	10kV紫望四线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望四线938开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	250.46	48	4337.9	0	2936.72	不受限	2900
7913	10kV回妻线	大英电力调度控制中心	回妻线916开关	回马	80000	是	415	7188.01	公线	163.51	39	2832	0	2918.41	不受限	2900
7914	10kV龙附线	蓬溪电力调度控制中心	龙附线932开关	龙马	100000	是	275	4763.14	公线	50.19	18	869.3	0	2941.21	不受限	2900
7915	10kV白木线大馈线	北川电力调度控制中心	白木线914开关	白什站	8000	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	2928.69	不受限	2900
7916	10kV金珠线	蓬溪电力调度控制中心	金珠线919开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	263.67	49	4566.8	0	2915.66	不受限	2900
7917	10kV西火线	通川电力调度控制中心	10kV.西火线928开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	151.8	38	2629.1	0	2913.46	不受限	2900
7918	10kV碑安线	通川电力调度控制中心	10kV.碑安线923开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	113.66	36	1968.6	0	2941.76	不受限	2900
7919	10kV咸四线	仁寿电力调度控制中心	咸四线932开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	100.06	33	1733.1	0	2943.43	不受限	2900
7920	10kV家园线大馈线	邻水电力调度控制中心	家园线913开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	254.68	64	4411	2610	2927.66	不受限	2900
7921	10kV继盐路	中江电力调度控制中心	继盐路975开关	继光站	126000	是	600	10392.3	公线	311.18	52	5389.7	0	2924.14	不受限	2900
7922	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	10.16	5	176	0	2941.69	不受限	2900

7923	10kV宋桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋桥线924开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	87.91	27	1522.6	0	2911.45	不受限	2900
7924	10kV鱼新三线945大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新三线945	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	183.97	42	3186.3	0	2924.37	不受限	2900
7925	10kV西柳线	南江电力调度控制中心	10kV西柳线955	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	12.07	6	209.1	0	2908.59	不受限	2900
7926	10kV绵环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵环线946开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	252.72	48	4377.1	0	2925.23	不受限	2900
7927	10kV太白线912大馈线	泸川电力调度控制中心	太白线912开关	太伏	20000	是	285	4936.34	公线	59.41	21	1029	0	2920.07	不受限	2900
7928	10kV嘉同线912大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉同线912开关	嘉明	40000	否	325	5629.17	公线	122.37	38	2119.4	0	2946.85	不受限	2900
7929	10kV贯堰线大馈线	江油电力调度控制中心	贯堰路903开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	46.19	19	800	0	2941.23	不受限	2900
7930	10kV家秦Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅰ回951	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	11.92	6	206.4	0	2911.29	不受限	2900
7931	10kV万澈二线	广元电力调度控制中心	万澈二线925开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	216.23	45	3745.1	0	2933.68	不受限	2900
7932	10kV井马线	广元电力调度控制中心	井马线914开关	35kV井湾站	6300	是	259	4486.01	公线	37.14	14	643.2	0	2945.61	不受限	2900
7933	10kV家乐线	巴州电力调度控制中心	10kV家乐线964	谢家站	100000	否	200	3464.1	公线	11.92	6	206.4	0	2911.29	不受限	2900
7934	10kV潼朝线	广元电力调度控制中心	潼朝路914开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	57.4	23	994.2	0	2918.51	不受限	2900
7935	10kV广石路909线路	中江电力调度控制中心	广石路909开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	75.94	28	1315.2	0	2940.45	不受限	2900
7936	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永松路988开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	150.58	38	2608	0	2934.56	不受限	2900
7937	10kV轮园二线	广元电力调度控制中心	轮园二线928开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	191.94	48	3324.4	0	2910.98	不受限	2900
7938	10kV关镇线	南江电力调度控制中心	10kV关镇线953	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	99.72	33	1727.2	0	2949.33	不受限	2900
7939	10kV天庄线	宜宾电力调度控制中心	天庄线662开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	160.32	37	2776.7	250	2931.56	不受限	2900
7940	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文镇路914开关	文星站	10000	是	518	8972.02	公线	244.86	47	4240.9	0	2936.72	不受限	2900
7941	10kV龙庆线	威远电力调度控制中心	龙庆线924开关	龙会站	40000	否	420	7274.61	专线	209.3	50	3625	0	2922.15	不受限	2900
7942	10kV东金线	内江电力调度控制中心	东金线917开关	东兴站	100000	否	423	7326.57	公线	150.46	36	2606	1050	2937.91	不受限	2900
7943	10kV元回路	什邡电力调度控制中心	元回路911开关	元石站	80000	否	400	6928.2	公线	192.02	48	3325.8	0	2909.58	不受限	2900
7944	10kV桥万线	资中电力调度控制中心	桥万线928开关	倒石桥站	100000	否	736	12747.89	公线	294.44	40	5099.7	3430	2943.4	不受限	2900
7945	10kV银铜线	资中电力调度控制中心	银铜线#921开关	银山站	100000	否	200	3464.1	专线	9.85	5	170.6	0	2947.09	不受限	2900
7946	10kV新工一路	广汉电力调度控制中心	新工一路953开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公线	269.2	55	4662.5	0	2913.49	不受限	2900
7947	10kV马科线	内江电力调度控制中心	马科线922开关	马鞍山站	80000	是	482	8348.48	公线	82.32	17	1425.8	2350	2902.98	不受限	2900
7948	10kV井万线951线路	江安电力调度控制中心	井万线951开关	大井站	6300	否	370	6408.59	公用	165.41	45	2864.9	0	2902.83	不受限	2900
7949	10KV凤白线	乐山电力调度控制中心	凤白线973开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	182.49	41	3160.7	0	2936.12	不受限	2900
7950	10kV叙市线	宜宾电力调度控制中心	叙市线641开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	64.54	17	1117.9	1240	2907.53	不受限	2900
7951	10kV豆朝线	宜宾电力调度控制中心	豆朝线662开关	豆坝站	6300	是	290	5022.95	公线	6.6	2	114.3	1000	2904.06	不受限	2900
7952	10KV平园三路	罗江电力调度控制中心	平园三路957开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	246.51	48	4269.6	0	2908.02	不受限	2900
7953	10kV筠宿线	宜宾电力调度控制中心	筠宿线661开关	筠连站	40000	否	300	5196.15	公线	100.97	34	1748.8	0	2927.73	不受限	2900
7954	10kV新西Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新西II线947开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	175.62	41	3041.8	0	2916.46	不受限	2900
7955	10kV踏曹线	沙湾电力调度控制分中心	踏曹线915开关	踏水站	8100	否	235	4070.32	公线	18.08	8	313.1	0	2943.16	不受限	2900
7956	10kV詹牛路	新都电力调度控制中心	詹牛线908开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	285.25	55	4940.5	189	2929.73	不受限	2900
7957	10kV桂田路	新都电力调度控制中心	桂田线920开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	296.54	57	5136	0	2923.23	不受限	2900
7958	10kV绵龙路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵龙路907开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	273.65	50	4739.6	0	2909.14	不受限	2900
7959	10kV渔油线	隆昌电力调度控制中心	渔油线914开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	126.81	34	2196.3	0	2944.43	不受限	2900
7960	10kV郎街路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎街路910	三郎	5000	是	210	3637.31	公线	105	52	1785	0	2909.85	不受限	2900
7961	10kV南织路大馈线	崇州电力调度控制中心	南织路924	南门	2*10000	是	540	9353.07	公线	262.54	49	4547.2	0	2935.26	不受限	2900
7962	10kV天何路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天何路910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	150.69	38	2609.9	0	2932.66	不受限	2900
7963	10kV鹤源一路	大邑电力调度控制中心	鹤源一线913开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	专线	9.93	5	172	0	2945.69	不受限	2900
7964	10kV五平线大馈线	简阳电力调度控制中心	五平线914开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	79.15	21	1370.8	980	2914.63	不受限	2900
7965	10kV绵城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城三路906开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	273.3	50	4733.5	0	2915.24	不受限	2900
7966	10kV十高线	简阳电力调度控制中心	十高线961开关	十里坝	106000	是	250	4330.13	专线	31.85	13	551.6	0.0001	2912.5	不受限	2900

7967	10kV红屯线	新都电力调度控制中心	红屯线992开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	282.68	56	4896	75	2901.17	不受限	2900
7968	10kV光园七路	绵竹电力调度控制中心	光园七路934开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	150.67	38	2609.6	0	2932.96	不受限	2900
7969	10kV邻信路大馈线	天府电力调度控制中心	邻信路911开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	190.2	48	3294.3	0	2941.08	不受限	2900
7970	10kV力核八路大馈线	天府电力调度控制中心	力核八路930开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	189.84	47	3288	0	2947.38	不受限	2900
7971	10kV力锦线大馈线	天府电力调度控制中心	力锦线933开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	191.09	48	3309.6	0	2925.78	不受限	2900
7972	10kV车东二线大馈线	天府电力调度控制中心	车东二线937开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	348.96	54	6044	0	2907.24	不受限	2900
7973	10kV平西线	温江电力调度控制中心	平西线919开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	150.38	38	2604.5	0	2938.06	不受限	2900
7974	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	256.49	54	4442.4	0	2930.94	不受限	2900
7975	10kV郭三线	温江电力调度控制中心	郭三线907开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	273.6	49	4738.8	0	2923.79	不受限	2900
7976	10kV润鲁线	成都配调	润鲁线994	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	209.93	44	3636	0	2918.08	不受限	2900
7977	10kV天新路	成都配调	天新线914	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	210.49	44	3645.6	0	2908.48	不受限	2900
7978	10kV唐工线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐工线914开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	254.54	48	4408.7	0	2949.05	不受限	2900
7979	10kV青中路	都江堰电力调度控制中心	青中路926	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	312.33	52	5409.6	0	2904.24	不受限	2900
7980	10kV东群路	成都配调	东群路901	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	257.27	54	4456	0	2917.34	不受限	2900
7981	10kV邦农路_用户专线	成都配调	邦农路938	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	258.98	55	4485.6	0	2887.74	不受限	2850
7982	10kV洞交路专线	成都配调	洞交路912	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	260.05	55	4504	0	2869.34	不受限	2850
7983	10kV浦移路	成都配调	浦移线开关991	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	258.43	55	4476	0	2897.34	不受限	2850
7984	10kV川信线	成都配调	川信线914	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	213.03	45	3689.6	0	2864.48	不受限	2850
7985	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	212.22	45	3675.7	0	2878.38	不受限	2850
7986	10kV晋金二线	成都配调	晋金二路923	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	259.08	55	4487.2	0	2886.14	不受限	2850
7987	10kV牧江路大馈线	天府电力调度控制中心	牧江路914开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	193.83	48	3357.2	0	2878.18	不受限	2850
7988	10kV天正线大馈线	天府电力调度控制中心	天正线931开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	314.81	52	5452.5	0	2861.34	不受限	2850
7989	10kV蔡烽线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	蔡烽线914开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	143.19	42	2480	0	2898.02	不受限	2850
7990	10kV星镇线大馈线	天府电力调度控制中心	星镇线913开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	153.9	38	2665.6	0	2876.96	不受限	2850
7991	10kV武方线大馈线	新津电力调度控制中心	武方线933	文武	163000	是	505	8746.86	公线	239.38	47	4146	0	2851.49	不受限	2850
7992	10kV革城二线	青白江电力调度控制中心	革城二线926开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	313.73	52	5433.8	0	2880.04	不受限	2850
7993	10kV革城北线	青白江电力调度控制中心	革城北线915开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	315.44	53	5463.4	0	2850.44	不受限	2850
7994	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东天线915开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	286	55	4953.6	240	2865.63	不受限	2850
7995	10kV富五路	绵竹电力调度控制中心	富五路901开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	88.34	28	1530	0	2862.48	不受限	2850
7996	10kV河镇二线	郫都电力调度控制中心	河镇二线935开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	273.67	50	4739.9	0	2881.12	不受限	2850
7997	10kV邛南线	邛崃电力调度控制中心	邛南线925开关	邛崃	63000	否	380	6581.79	公线	177.37	47	3072	0	2851.61	不受限	2850
7998	10kV东城二路	绵竹电力调度控制中心	东城二路901开关	东北站	105000	是	586	10149.82	公用	301.44	51	5221	0	2898.86	不受限	2850
7999	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东油二线931开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	300.55	58	5205.6	0	2853.63	不受限	2850
8000	10kV桂镇Ⅱ路913线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅱ路913开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	135.29	36	2343.2	0	2866.81	不受限	2850
8001	10kV朱炭线	威远电力调度控制中心	朱炭线914开关	朱家沟站	90000	是	278	4815.1	专线	55.77	20	965.9	0	2886.18	不受限	2850
8002	10kV果庙线	内江电力调度控制中心	果庙线913开关	果湾站	10000	是	255	4416.73	公线	36.85	14	638.3	0	2895.08	不受限	2850
8003	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清白线919开关	清溪站	90000	否	255	4416.73	公线	63.74	25	1104	0	2871.06	不受限	2850
8004	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	274.2	56	4749.2	0	2889.14	不受限	2850
8005	10kV江剧线	江安电力调度控制中心	江剧线681开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	178.27	41	3087.6	0	2870.66	不受限	2850
8006	10kV徐西一线	隆昌电力调度控制中心	徐西一线915开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	182.96	38	3168.9	610	2886.03	不受限	2850
8007	10kV新城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅰ线959开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	178.6	42	3093.3	0	2864.96	不受限	2850
8008	10kV大井线	攀枝花西区电力调度控制中心	大井线948开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	118.58	30	2053.8	630	2858.76	不受限	2850
8009	10kV金镇线	剑阁电力调度控制中心	金镇线912开关	35kV演圣站	10000	是	320	5542.56	公线	89.68	28	1553.3	0	2880.75	不受限	2850
8010	10kV云河二线大馈线	江油电力调度控制中心	云河二线927开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	344.81	61	5972.1	0	2897.73	不受限	2850
8011	10kV重镇线大馈线	江油电力调度控制中心	重镇路901开关	重华站	4000	是	400	6928.2	公用	154.01	39	2667.5	0	2875.06	不受限	2850
8012	10kV北坦线	平昌电力调度控制中心	10kV北坦线927	城北站	20000	否	275	4763.14	公线	82.45	30	1428	0	2858.83	不受限	2850

8013	10kV田镇线	古蔺电力调度控制中心	田镇线914开关	沙田	101500	是	308	5334.72	公线	81.73	27	1415.5	0	2852.28	不受限	2850
8014	10kV金秦线	通江电力调度控制中心	10kV金秦线913	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	102.99	34	1783.8	0	2892.73	不受限	2850
8015	10kV二四线大馈线	江油电力调度控制中心	二四线924开关	二郎庙站	63000	否	269	4659.22	公用	75.76	28	1312.2	0	2881.1	不受限	2850
8016	10kV义龙线	平昌电力调度控制中心	10kV义龙线961	信义站	90000	否	300	5196.15	公线	104.13	35	1803.5	0	2873.03	不受限	2850
8017	10kV忠太线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠太线914开关	忠兴站	18000	否	300	5196.15	公用	102.99	34	1783.8	0	2892.73	不受限	2850
8018	10kV上开线	广元电力调度控制中心	上开线918开关	上西站	80000	否	251	4347.45	专线	60.18	24	1042.3	0	2870.41	不受限	2850
8019	10kV铁滨一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨一线919开关	铁牛站	40000	是	553	9578.24	公用	276.58	50	4790.4	0	2872.19	不受限	2850
8020	10kV界农线大馈线	安州电力调度控制中心	界农线923开关	界牌站	31500	否	353	6114.14	公用	151.73	43	2628	0	2874.73	不受限	2850
8021	10kV金片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金片线913开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	13.23	7	229.2	0	2888.49	不受限	2850
8022	10kV老高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老高线912开关	老君站	12600	否	340	5888.97	公用	75.2	22	1302.5	1125	2872.57	不受限	2850
8023	10kV青铁线	苍溪电力调度控制中心	青铁路911开关	35kV东青站	20000	否	200	3464.1	专线	14.12	7	244.6	0	2873.09	不受限	2850
8024	10kV洞酒线647大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞酒线927开关	石洞	127700	否	200	3464.1	专线	13.59	7	235.4	0	2882.29	不受限	2850
8025	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大中线925手车开关	大腰站	17300	否	380	6581.79	公用	61.03	16	1057	1985	2881.61	不受限	2850
8026	10kV白渝线	仁和电力调度控制中心	白渝线976开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	239.31	53	4144.8	0	2870.01	不受限	2850
8027	10kV金武线	射洪电力调度控制中心	金武线915开关	金家	12600	是	335	5802.37	公线	91.82	27	1590.4	200	2851.5	不受限	2850
8028	10kV仙北线	乐至电力调度控制中心	10kV仙北线925开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	249.98	48	4329.6	0	2875.73	不受限	2850
8029	10kV柳联线	射洪电力调度控制中心	柳联线921开关	柳树	80160	否	184	3186.97	公线	104.76	24	1814.4	0	2868.27	不受限	2850
8030	10kV柏城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	10kV柏城Ⅳ回942开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	228.64	46	3960	0	2898.92	不受限	2850
8031	10kV良微线	乐至电力调度控制中心	10kV良微线914开关	良安站	11300	否	250	4330.13	公用	46.46	19	804.7	200	2892.42	不受限	2850
8032	10kV帽家二线	仁寿电力调度控制中心	帽家二线921开关	帽顶山站	50000	否	300	5196.15	专线	103.35	34	1790	0	2886.53	不受限	2850
8033	10kV柏新Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅰ回933开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	230.33	47	3989.4	0	2869.52	不受限	2850
8034	10kV李忠线	安岳电力调度控制中心	10kV李忠线912开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	99.23	30	1718.7	0	2853.92	不受限	2850
8035	10kV东潼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东潼线914开关	东胜站	22600	是	325	5629.17	公线	90.54	28	1568.1	80	2855.24	不受限	2850
8036	10kV石护线	安岳电力调度控制中心	10kV石护线923开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	179.21	81	3104	160	2888.41	不受限	2850
8037	10kV双车线	西充电力调度控制分中心	双车线924开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	94.1	31	1629.8	250	2859.09	不受限	2850
8038	10kV罗银线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗银线914开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	78.07	29	1352.1	0	2856.79	不受限	2850
8039	10kV徐诸线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐诸线915开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	77.63	29	1344.5	0	2864.39	不受限	2850
8040	10kV高攀线	攀枝花电力调度控制中心	高攀线978开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	155.33	39	2690.4	0	2852.16	不受限	2850
8041	10kV高汇二线	攀枝花电力调度控制中心	高汇二线912开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	238.42	53	4129.4	0	2885.41	不受限	2850
8042	10kV坡兴线	仪陇电力调度控制中心	坡兴线922开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	172.7	46	2991.1	0	2885.75	不受限	2850
8043	10kV江海二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江海二线925开关	江南站(阆中)	32500	否	476	8244.56	公线	226.92	48	3930.3	630	2859.8	不受限	2850
8044	10kV土回线	仪陇电力调度控制中心	土回线924开关	土门站(仪陇)	20000	是	323	5594.52	公线	92.91	29	1609.2	0	2866.42	不受限	2850
8045	10kV春跃线	仪陇电力调度控制中心	春跃线926开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	286.87	51	4968.6	0	2860.27	不受限	2850
8046	10kV柏飞线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏飞线913开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	76.43	28	1323.7	0	2885.19	不受限	2850
8047	10kV芙隆线	营山电力调度控制中心	芙隆线924开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	322.68	53	5588.8	0	2863.61	不受限	2850
8048	10kV襄平线	南部电力调度控制中心	襄平线921开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	30.23	14	523.6	0	2874.68	不受限	2850
8049	10kV回喜线	石棉电力调度控制中心	回喜线912开关	回隆站	20100	是	300	5196.15	公线	75.12	25	1301	0	2855.92	不受限	2850
8050	10kV凤医一线大馈线专线	南充电力调度控制中心	凤医一线917开关	舞凤站	101600	否	553	9578.24	专线	187.38	34	3245.4	2500	2875.02	不受限	2850
8051	10kV米老线	米易电力调度控制中心	米老线974开关	米易站	31500	是	532.4	9221.44	公线	260.53	49	4512.4	0	2864.75	不受限	2850
8052	10kV将顺线	雅安配调	10kV将顺线942开关	null	5000	是	270	4676.54	公线	30.66	11	531	315	2895.23	不受限	2850
8053	10kV胡火线	宣汉电力调度控制中心	胡火线927开关	胡家站	80000	是	213	3689.27	专线	4.3	2	74.4	0	2877.02	不受限	2850

8054	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	13.28	7	230	0	2887.69	不受限	2850
8055	10kV双隘线	宣汉电力调度控制中心	双隘线912开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	54.91	20	951.1	0	2859.41	不受限	2850
8056	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅱ线921开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	204.61	37	3543.8	1250	2868.79	不受限	2850
8057	10kV南华线	雨城电力调度控制中心	10kV南华线961开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	187.17	43	3241.8	0	2855.02	不受限	2850
8058	10kV苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏呷线912开关	苏洼龙站	18000	否	200	3464.1	公线	15.12	8	261.8	0	2855.89	不受限	2850
8059	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈达县912开关	哈翁达站	11000	否	200	3464.1	公线	14.43	7	250	0	2867.69	不受限	2850
8060	10kV太仙线921大馈线	西充电力调度控制分中心	太仙线921开关	太平站(西充)	16300	否	304	5265.43	公线	66.51	22	1152	710	2876.89	不受限	2850
8061	10kV和联线	盐边电力调度控制中心	和联线911开关	和爱站	6300	否	220	3810.51	公线	30.89	14	535	0	2894.46	不受限	2850
8062	10kV塘柏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘柏线913开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	276.84	50	4794.9	0	2867.69	不受限	2850
8063	10kV双乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	双乐线911开关	双石站	20000	否	240	4156.92	公线	49.4	21	855.6	0	2885.63	不受限	2850
8064	10kV瓦堂线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦堂线925开关	瓦市站	20200	是	380	6581.79	公线	137.54	36	2382.2	0	2883.23	不受限	2850
8065	10kV仁老线	天全电力调度控制中心	仁老线923开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	91.54	31	1585.5	200	2891.03	不受限	2850
8066	10kV安角线	阿坝电力调度控制中心	安角线914开关	安宁站	6400	否	220	3810.51	公线	32.17	15	557.1	0	2872.36	不受限	2850
8067	10kV茅鑫线	阿坝电力调度控制中心	茅鑫线924开关	茅坪子站	20000	否	200	3464.1	公线	14.32	7	248.1	0	2869.59	不受限	2850
8068	10kV萝江二线	汉源电力调度控制中心	萝江二线925开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	297.68	51	5155.8	0	2880.91	不受限	2850
8069	10kV城水线	宝兴电力调度控制中心	城水线914开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	160.18	44	2774.3	0	2884.31	不受限	2850
8070	10kV结麻线	阿坝电力调度控制中心	结麻线951开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	14.99	7	259.7	0	2857.99	不受限	2850
8071	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马联线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	170.21	85	2948	250	2867.69	不受限	2850
8072	10KV锁宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁宋线922开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	203.23	44	3520	0	2853.94	不受限	2850
8073	10kV瓦浩线	阿坝电力调度控制中心	瓦浩线912开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	104.04	35	1801.9	0	2874.63	不受限	2850
8074	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊三线917开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	40.08	17	694.2	0	2891.15	不受限	2850
8075	10kV安宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	安宋线914开关	安河站	19000	否	320	5542.56	公线	88.74	28	1537	0	2897.05	不受限	2850
8076	10kV旺马线	旺苍电力调度控制中心	旺马线914	松林坡站	80000	是	423	7326.57	公线	172.04	41	2979.7	0	2881.56	不受限	2850
8077	10kV度曹线大馈线	富顺电力调度控制中心	度曹线912开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	110.41	32	1912.3	0	2868.16	不受限	2850
8078	10kV官魏线	万源电力调度控制中心	10kV.官魏线918开关	官渡站	31500	是	308	5334.72	公线	81.56	26	1412.7	0	2855.08	不受限	2850
8079	10kV草东线大馈线	自贡电力调度控制中心	草东线951开关	草田站	80200	是	372	6443.23	公线	93.75	25	1623.8	650	2880.78	不受限	2850
8080	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康洞线952开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	66.27	25	1147.8	200	2861.09	不受限	2850
8081	10kV通岔线	阿坝电力调度控制中心	通岔线912开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	14.25	7	246.8	0	2870.89	不受限	2850
8082	10kV琅阿线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	琅阿线911开关	琅环站	8900	是	220	3810.51	公线	8.99	4	155.7	0	2892.71	不受限	2850
8083	10kV沙城线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙城线927开关	沙坪站	100200	否	624	10808	公线	119.52	19	2070	4800	2857.2	不受限	2850
8084	10kV沙乡线	阿坝电力调度控制中心	沙乡线912开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	14.3	7	247.6	0	2870.09	不受限	2850
8085	10kV青碱线	彭山电力调度控制中心	青碱线915开关	青龙站	100000	否	380	6581.79	公线	175.54	46	3040.3	0	2883.31	不受限	2850
8086	10kV柯沙线	阿坝电力调度控制中心	柯沙线912开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	12.94	6	224.1	0	2893.59	不受限	2850
8087	10kV波中线	阿坝电力调度控制中心	波中线913开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	13.48	7	233.5	0	2884.19	不受限	2850
8088	10kV双贝二线	彭山电力调度控制中心	双贝二线922开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	233.07	47	4036.8	0	2891.4	不受限	2850
8089	10kV明团线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明团线911开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	122.49	38	2121.6	0	2866.7	不受限	2850
8090	10kV白鸡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白鸡线912开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	29.75	13	515.2	200	2870.15	不受限	2850
8091	10kV陆千线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV千里马线953开关	大陆槽站	4000	否	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2889.46	不受限	2850
8092	10kV桥赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥赵线922开关	桥湾站	3150	否	300	5196.15	公线	105.12	35	1820.7	0	2855.83	不受限	2850
8093	10kV元脚线953大馈线	雷波电力调度控制中心	元脚线913开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	62.81	25	1087.9	0	2887.16	不受限	2850
8094	10kV成高线大馈线	自贡电力调度控制中心	成高线916开关	成佳站	20100	否	413	7153.37	公线	132.54	32	2295.6	1260	2882.43	不受限	2850
8095	10kV芙京线	苍溪电力调度控制中心	芙京线921开关	35kV芙蓉站	32000	否	453	7846.19	公线	300	66	5000	0	2846	不受限	2846
8096	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太明线923开关	太乙	12600	是	335	5802.37	公线	104.53	31	1810.4	0	2831.5	不受限	2800

8097	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指新线921开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	101.15	34	1752	100	2824.53	不受限	2800
8098	10kV齐色二线672大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色二线922	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	207.94	45	3601.5	0	2814.02	不受限	2800
8099	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐风线925开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	公线	38.27	17	662.9	0	2844.5	不受限	2800
8100	10kV双高线923大馈线	西充电力调度控制分中心	双高线923	双凤站(西充)	18000	否	275	4763.14	公线	85.31	31	1477.6	0.43	2808.8	不受限	2800
8101	10kV松民三线	眉山电力调度控制中心	松民三线963开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	221.59	46	3838	0	2840.78	不受限	2800
8102	10kV复河线	射洪电力调度控制中心	复河线912开关	复兴	18000	否	335	5802.37	公线	137.64	41	2383.9	0	2838.23	不受限	2800
8103	10kV石东线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石东线915开关	石岭站	90000	是	527	9127.91	公用	258.46	49	4476.6	0	2825.73	不受限	2800
8104	10kV庄颖四线	眉山电力调度控制中心	庄颖四线924开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	223.14	46	3864.7	0	2814.08	不受限	2800
8105	10kV东广线	眉山电力调度控制中心	东广线921开关	东馆站	81500	否	255	4416.73	公线	51.73	20	896	250	2829.06	不受限	2800
8106	10kV片晒线大馈线	北川电力调度控制中心	片晒线913开关	片口站	6300	是	274	4745.82	公线	55.33	20	958.4	0	2838.26	不受限	2800
8107	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄白线984开关	禄加站	63000	否	300	5196.15	公线	107.61	36	1863.8	0	2812.73	不受限	2800
8108	10kV桂陈线大馈线	北川电力调度控制中心	桂陈线912开关	桂溪站	8000	是	300	5196.15	公用	77.66	26	1345	0	2811.92	不受限	2800
8109	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	是	300	5196.15	公线	77.39	26	1340.4	0	2816.52	不受限	2800
8110	10kV碑青线	通川电力调度控制中心	10kV.碑青线921开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	74.35	28	1287.7	0	2843.24	不受限	2800
8111	10kV兴护线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	是	295	5109.55	公线	72.38	25	1253.6	0	2834.04	不受限	2800
8112	10kV石路线	攀枝花西区电力调度控制中心	石路线971开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	116.96	33	2025.75	0	2823.85	不受限	2800
8113	10kV会城二线大馈线	江油电力调度控制中心	会城二线929开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	360.24	55	6239.3	0	2808.93	不受限	2800
8114	10kV清庄线	攀枝花西区电力调度控制中心	清庄线972开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	32.11	11	556.1	800	2800.82	不受限	2800
8115	10kV高桥线	南江电力调度控制中心	10kV高桥线956	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	174.81	46	3027.7	0	2849.15	不受限	2800
8116	10kV西园线	南江电力调度控制中心	10kV西园线954	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	15.83	8	274.1	0	2843.59	不受限	2800
8117	10kV林红线	南江电力调度控制中心	10kV林红线853	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	197.71	49	3424.3	0	2811.08	不受限	2800
8118	10kV吉双线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉双线912开关	永吉	20000	是	308	5334.72	公线	82.91	27	1436	0	2831.78	不受限	2800
8119	10kV龙护线	古蔺电力调度控制中心	龙护线918开关	龙山	82000	是	308	5334.72	公线	84.24	27	1459	0	2808.78	不受限	2800
8120	10kV诺前线	通江电力调度控制中心	10kV诺前线855	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	10.05	5	174	0	2818.99	不受限	2800
8121	10kV新天线大馈线	江油电力调度控制中心	新天路935开关	天明	5000	否	240	4156.92	公用	51.82	22	897.6	0	2843.63	不受限	2800
8122	10kV涪镇线	通江电力调度控制中心	10kV涪镇线954	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	132.47	40	2294.4	0	2818.62	不受限	2800
8123	10kV新街线大馈线	游仙电力调度控制中心	新街线912开关	新桥站	12600	否	353	6114.14	公用	155.37	44	2691	0	2811.73	不受限	2800
8124	10kV姚渝线	广元电力调度控制中心	姚渝线914开关	35kV姚渡站	7300	否	200	3464.1	专线	17.43	9	301.9	0	2815.79	不受限	2800
8125	10kV化柳线	巴州电力调度控制中心	10kV化柳线912	化成站	12600	否	220	3810.51	公线	34.5	16	597.6	0	2831.86	不受限	2800
8126	10kV大滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅱ回856	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	286.26	57	4958	0	2836.22	不受限	2800
8127	10kV曾河线	广元电力调度控制中心	曾河线913开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	90.07	32	1560	50	2801.53	不受限	2800
8128	10kV三前线	广元电力调度控制中心	三前线911开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	90.45	32	1566.6	0	2844.93	不受限	2800
8129	10kV晨工二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工二线911开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	155.8	39	2698.5	0	2844.06	不受限	2800
8130	10kV石高线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	55.54	20	962	0	2848.51	不受限	2800
8131	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙坝线916开关	蒙阳站	100000	是	480	8313.84	公线	147.09	31	2547.6	1260	2843.47	不受限	2800
8132	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨一线923开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	110.78	20	1918.7	2900	2843.89	不受限	2800
8133	10kV太城八线	万源电力调度控制中心	10kV.太城八线923开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	195.77	44	3390.7	0	2844.68	不受限	2800
8134	10kV宅格线	阿坝电力调度控制中心	宅格线952开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	16.86	8	292	0	2825.69	不受限	2800
8135	10kV荣城三线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城III线928开关	荣县站	91400	是	318.63	5518.83	公线	91.79	29	1589.8	0	2825.26	不受限	2800
8136	10kV荣青线	自贡电力调度控制中心	荣青线916开关	荣县站	114400	否	360	6235.38	专线	159.57	44	2763.8	0	2848.04	不受限	2800
8137	10kV怀镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀镇线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	57.14	21	989.6	0	2820.91	不受限	2800
8138	10kV道五线大馈线	自贡电力调度控制中心	道五线914开关	道生灏站	80000	是	445	7707.63	公线	177.28	40	3070.5	250	2845.6	不受限	2800
8139	10kV化中线	达县电力调度控制中心	10kV.化中线928开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	220	55	3810	0	3100	不受限	2800

8140	10kV茅禹线	阿坝电力调度控制中心	茅禹线923开关	茅坪子站	12600	是	270	4676.54	公线	54.17	20	938.3	0	2802.93	不受限	2800
8141	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	10kV.天云线960开关	天星站	80000	是	240	4156.92	公线	30.11	13	521.5	0	2804.04	不受限	2800
8142	10kV天工一线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工一线962开关	天星站	80000	是	500	8660.25	公线	235.7	47	4082.3	0	2845.9	不受限	2800
8143	10kV汇笋线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇笋线911开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	221.36	46	3834	0	2830.93	不受限	2800
8144	10kV海棠线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海棠线915开关	海田站	50000	否	277	4797.78	公线	132.19	33	1560	0	2837.64	不受限	2800
8145	10kV平大线	会理电力调度控制中心	平大线913小车开关	太平站	9550	否	275	4763.14	公线	83.43	30	1445.01	0	2841.6924	不受限	2800
8146	10kV船建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船建线912开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	179.92	47	3116.2	0	2807.41	不受限	2800
8147	10kV柳晏线	洪雅电力调度控制中心	柳晏线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	107.88	36	1868.5	0	2808.03	不受限	2800
8148	10kV永郎线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV永郎线912开关	永春站	13000	否	380	6581.79	公线	105.58	28	1828.7	1250	2844.91	不受限	2800
8149	10kV东医线大馈线	高坪电力调度控制中心	东医线919开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	20.03	4	346.9	4500	2843.9	不受限	2800
8150	10kV太泉线922大馈线	西充电力调度控制分中心	太泉线922开关	太平站(西充)	16300	否	196	3394.82	公线	13.51	7	234	0.06	2821.28	不受限	2800
8151	10kV马喻线大馈线	高坪电力调度控制中心	马喻线912开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	105.69	27	1830.5	840	2844.35	不受限	2800
8152	10kV德马线大馈线	阆中电力调度控制分中心	德马线927开关	八德	180000	是	317	5490.6	公线	90	28	1558.8	0	2833.68	不受限	2800
8153	10kV盘高线	南部电力调度控制中心	10kV盘高线916	盘龙站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	34.04	16	589.5	0	2808.78	不受限	2800
8154	10kV里工线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里工线912开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	173.38	46	3003	0	2811.49	不受限	2800
8155	10kV春银线	仪陇电力调度控制中心	春银线948开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	139.92	37	2423.4	0	2800.46	不受限	2800
8156	10kV春庐线	仪陇电力调度控制中心	春庐线921开关	春晖站	80000	否	600	10392.3	公线	378.28	63	6552	0	2801.07	不受限	2800
8157	10kV绿镇线	营山电力调度控制中心	绿镇线922开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	17.67	9	306	0	2811.69	不受限	2800
8158	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆水线911开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	16.91	8	292.9	0	2824.79	不受限	2800
8159	10kV青镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇二线925开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	354.84	55	6145.9	0	2805.34	不受限	2800
8160	10kV柏丝线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏丝线915开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	34.23	16	592.9	0	2836.56	不受限	2800
8161	10kV胡北线	宜汉电力调度控制中心	10kV.胡北线926开关	胡家站	80000	是	300	5196.15	公线	77.66	26	1345	0	2811.92	不受限	2800
8162	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	13	312.6	0	2805.92	不受限	2800
8163	10kV路合线	仪陇电力调度控制中心	路合线913开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	139.14	37	2409.94	0	2813.89	不受限	2800
8164	10kV太关线912大馈线	西充电力调度控制分中心	太关线912开关	太平站(西充)	16300	是	352	6096.82	公线	31.18	9	540	1524.2	2813.26	不受限	2800
8165	10kV太桥线914大馈线	西充电力调度控制分中心	太桥线914开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	55.54	20	962	480	2844.83	不受限	2800
8166	10kV白福线	内江电力调度控制中心	白福线922开关	白合站	81500	是	335	5802.37	公线	101	30	1755	0	2887	不受限	2800
8167	10kV连双线大馈线	威远电力调度控制中心	连双线927开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	206.45	41	3575.7	1450	2846.47	不受限	2800
8168	10kV沐联线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐联线925开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	15.79	8	273.4	0	2844.29	不受限	2800
8169	10kV邱黄线	宜宾电力调度控制中心	邱黄线644开关	邱场站	6300	否	346	5992.9	公线	147.66	43	2557.4	0	2836.21	不受限	2800
8170	10kV牌福线	内江电力调度控制中心	牌福线924开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	175.03	41	3031.6	0	2829.66	不受限	2800
8171	10kV阳武线	乐山电力调度控制中心	阳武线982开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	233.72	53	4048	0	2810.92	不受限	2800
8172	10kV石扬二路933大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬二路933开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	171.82	29	2976	2500	2837.84	不受限	2800
8173	10kV炳环二路	广汉电力调度控制中心	炳环二路916开关	炳灵宫站	100000	否	419	7257.29	公用	190.88	46	3306.1	400	2825.46	不受限	2800
8174	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇二路928开关	德阳站新	103000	是	552	9560.92	公线	227.92	41	3947.5	880	2821.24	不受限	2800
8175	10kV分金线	井研电力调度控制分中心	分金线912开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	100.68	31	1743.7	0	2828.92	不受限	2800
8176	10kV东国线	南溪电力调度控制中心	东国线945开关	东风站	63000	否	400	6928.2	公线	195.75	49	3390.4	0	2844.98	不受限	2800
8177	10kV龙润路	新都电力调度控制中心	龙润线919开关	龙桥	80000	否	385	6668.4	专线	182.38	47	3158.8	0	2842.76	不受限	2800
8178	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	丹百一线909	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	331.18	60	5736	65	2819.42	不受限	2800
8179	10kV九石路	彭州电力调度控制中心	九石线921开关	九陇	########	否	180	3117.69	公线	1.8	1	31.2	0	2805.92	不受限	2800

8180	10kV楠杨线	彭州电力调度控制中心	楠杨线921开关	楠新	8000/2/1	否	180	3117.69	公线	1.8	1	31.2	0	2805.92	不受限	2800
8181	10kV九塔线	彭州电力调度控制中心	九塔线922开关	九陇	32000	是	205	3550.7	公线	79.25	39	1372.7	0	2840.56	不受限	2800
8182	10kV濛泰一路	彭州电力调度控制中心	濛泰一路911	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	154.73	39	2680	715	2840.38	不受限	2800
8183	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光顺一线917开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	277.77	50	4811	1000	2809.42	不受限	2800
8184	10kV金蓝路大馈线	金堂电力调度控制中心	金蓝路924	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	286.49	57	4962	0	2832.22	不受限	2800
8185	10kV大井路976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大井路976	大塘	20000	否	265	4589.93	专线	76.21	29	1320	0	2810.94	不受限	2800
8186	10kV梓红线	郫都电力调度控制中心	梓红线920开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	316.06	53	5474.2	0	2839.64	不受限	2800
8187	10kV龙工线	新都电力调度控制中心	龙工线928开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	193.97	45	3359.6	525	2818.44	不受限	2800
8188	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万城五线993开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	242.82	47	4205.6	120	2838.16	不受限	2800
8189	10kV江和线	新都电力调度控制中心	江和线916开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	242.32	48	4197	0	2800.49	不受限	2800
8190	10kV力保线大馈线	天府电力调度控制中心	力保路948开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	375.73	63	6507.6	0	2845.47	不受限	2800
8191	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	力华路937开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	156.12	39	2704	0	2838.56	不受限	2800
8192	10kV桥国线	成都配调	桥国线925	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	214.02	45	3706.8	0	2847.28	不受限	2800
8193	10kV龙镇路大馈线	天府电力调度控制中心	龙镇路925开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	280.05	51	4850.4	0	2812.19	不受限	2800
8194	10kV方新线大馈线	武胜电力调度控制中心	方新线958开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	39.02	8	675.9	3430	2822.3	不受限	2800
8195	10kV玉倪路	成都配调	玉倪路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	215.47	46	3732	0	2822.08	不受限	2800
8196	10kV共龙二路大馈线	温江电力调度控制中心	共龙二线908开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	279.91	51	4848.1	0	2814.49	不受限	2800
8197	10kV岭前线大馈线	广安电力调度控制中心	岭前线923开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	15.87	8	274.8	0	2842.89	不受限	2800
8198	10kV高檬路	成都配调	高檬线开关941	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	262.53	56	4547	0	2826.34	不受限	2800
8199	10kV崇电路	都江堰电力调度控制中心	崇电路903	崇义	2*10000	否	400	6928.2	专线	197.23	49	3416	0	2819.38	不受限	2800
8200	10kV唐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐龙线918开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	219.36	46	3799.4	0	2837.82	不受限	2800
8201	10kV温华路	成都配调	温华线925	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	219.15	46	3795.6	0	2758.48	不受限	2750
8202	10kV麻华路	成都配调	麻华路924	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	218.94	46	3792	0	2762.08	不受限	2750
8203	10kV麻新麻苑线	成都配调	麻新麻苑路923	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	218.94	46	3792	0	2762.08	不受限	2750
8204	10kV塘代路	成都配调	塘代路928	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	207.16	51	3588	0	2787.68	不受限	2750
8205	10kV河实一回大馈线	广安电力调度控制中心	河实一回955开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	33.41	8	578.6	2175	2788.96	不受限	2750
8206	10kV中伏线大馈线	广安电力调度控制中心	中伏线914开关	中和站	20000	否	260	4503.33	公线	46.75	18	809.7	488	2755.3	不受限	2750
8207	10kV川沙线	成都配调	川沙线932	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	216.95	46	3757.5	0	2796.58	不受限	2750
8208	10kV岭火线大馈线	广安电力调度控制中心	岭火线917开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	20.85	10	361.2	0	2756.49	不受限	2750
8209	10kV石城路	都江堰电力调度控制中心	石城路905	石牛	1*5000	是	200	3464.1	公线	178.55	56	1158.4	0	2771.28	不受限	2750
8210	10kV胜火线	成都配调	胜火路916	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	142.61	42	2470	0	2794.23	不受限	2750
8211	10kV柳洪路	都江堰电力调度控制中心	柳洪路903	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	143.57	13	1457.6	0	2771.28	不受限	2750
8212	10kV十陵三线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵三线921开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	281.99	51	4884	0	2778.59	不受限	2750
8213	10kV驷九线	成都配调	驷九路925	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	218.24	46	3780	0	2774.08	不受限	2750
8214	10kV东港路大馈线	天府电力调度控制中心	东港路948开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	198.61	50	3440	0	2795.38	不受限	2750
8215	10kV红沙线	成都配调	红沙路921	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	217.34	46	3764.4	0	2789.68	不受限	2750
8216	10kV籍大I线大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅰ回911开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	259.47	56	4494	0	2754.64	不受限	2750
8217	10kV邦汇线	成都配调	邦汇线913	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	219.1	46	3794.8	0	2759.28	不受限	2750
8218	10kV永黄路大馈线	天府电力调度控制中心	永黄路912开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	82.39	16	1427	0	2771.28	不受限	2750
8219	10kV官水路	彭州电力调度控制中心	官水线926开关	官仓	2*40000	是	200	3464.1	公线	174.94	87	3030	0	2760.58	不受限	2750
8220	10kV塔明一线	邛崃电力调度控制中心	塔明一线981开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	专线	292.1	58	5059.1	0	2781.9	不受限	2750
8221	10kV桑机路	邛崃电力调度控制中心	桑机路913	桑园	8000	是	200	3464.1	专线	1	0	17.2	0	2771.28	不受限	2750
8222	10kV霖云路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖云路906开关	霖雨	18000	否	350	6062.18	公线	155.2	44	2688	0	2767.96	不受限	2750
8223	10kV玉达路	邛崃电力调度控制中心	玉达线925开关	玉带	163000	否	400	6928.2	专线	199.58	50	3456.8	0	2778.58	不受限	2750
8224	10kV禾桥一线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾接线914开关	禾丰	22000	否	275	4763.14	公线	76.8	28	1330.1	200	2756.73	不受限	2750
8225	10kV玉板路	绵竹电力调度控制中心	玉板路910开关	玉泉站	19300	是	552	9560.92	公用	279.99	51	4849.5	0	2799.24	不受限	2750
8226	10kV景业一线	青白江电力调度控制中心	景业一线909开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	240.35	48	4162.8	0	2765.4	不受限	2750
8227	10kV三和二线大馈线	内江电力调度控制中心	三和二线923开关	三元站	100000	是	400	0	公线	160.32	40	2776.7	0	2765.86	不受限	2750

8228	10kV顺广线	内江电力调度控制中心	顺广线913开关	顺河站	10000	否	255	4416.73	公线	55.08	22	953.9	240	2781.16	不受限	2750
8229	10kV梨堰线	内江电力调度控制中心	梨堰线913开关	梨园站	10000	否	255	4416.73	公线	69.53	27	1204.3	0	2770.76	不受限	2750
8230	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏卫线918开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	236.49	54	4096	0	2762.92	不受限	2750
8231	10kV连保线大馈线	威远电力调度控制中心	连保线918开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	184.97	37	3203.6	1905	2763.57	不受限	2750
8232	10kV银庆线	资中电力调度控制中心	银庆线927开关	银山站	115000	否	340	5888.97	专线	146.31	43	2534.1	0	2765.97	不受限	2750
8233	10kV鲁绸线	宜宾电力调度控制中心	鲁绸线963开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	15.13	4	262	2500	2780.56	不受限	2750
8234	10kV江欧II线	江安电力调度控制中心	江欧II线626开关	江安站	2*40000	是	460	7967.43	公用	207.31	45	3590.6	0	2783.34	不受限	2750
8235	10kV金雅线	宜宾电力调度控制中心	金雅线978开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	231.19	47	4004.2	0	2785.44	不受限	2750
8236	10kV望幼线	隆昌电力调度控制中心	望幼线971开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	专线	174.4	47	3020.6	0	2762.72	受限	2750
8237	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	18.61	9	322.3	2.86	2792.53	不受限	2750
8238	10kV木镇线	南部电力调度控制中心	10kV木镇线914	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	82.22	30	1424	0	2784.89	不受限	2750
8239	10kV丰松线	石棉电力调度控制中心	丰松线952开关	丰乐站	25000	否	380	6581.79	公线	182.74	48	3165	0	2758.61	不受限	2750
8240	10kV巨望线	蓬安电力调度控制中心	巨望线921开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	296.53	58	5135.9	0	2767.45	不受限	2750
8241	10kV荣冉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣冉线913开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	20.03	10	347	0	2770.69	不受限	2750
8242	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	19.52	10	338	0	2779.69	不受限	2750
8243	10kV岭湾线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭湾线913开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	39.17	18	678.4	0	2751.06	不受限	2750
8244	10kV凌香线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌香线914	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	179.04	47	3101	0	2775.85	不受限	2750
8245	10kV建义线	南部电力调度控制中心	10kV建义线923	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	37.85	17	655.6	0	2773.86	不受限	2750
8246	10kV胜塘线	米易电力调度控制中心	胜塘线913开关	胜利站	6300	否	300	5196.15	公线	108.53	36	1879.8	0	2796.73	不受限	2750
8247	10kV金鲜线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金鲜线922开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	51.68	22	895.1	0	2799.36	不受限	2750
8248	10kV南岛二线	雨城电力调度控制中心	10kV南岛二线938开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	191.13	43	3310.4	0	2786.42	不受限	2750
8249	10kV丰董线	石棉电力调度控制中心	丰董线951开关	丰乐站	25000	是	200	3464.1	公线	53.12	27	920	0	2771.28	不受限	2750
8250	10kV三板线	仪陇电力调度控制中心	三板线913开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	141.69	38	2454	0	2769.86	不受限	2750
8251	10kV观先线	仪陇电力调度控制中心	观先线923开关	观紫站(仪陇)	30000	否	323	5594.52	公线	131.43	41	2276.4	0	2758.67	不受限	2750
8252	10kV桂利线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂利线914开关	桂花站	100000	否	310	5369.36	公线	119.82	39	2075.2	0	2757.22	不受限	2750
8253	10kV兴万线	仪陇电力调度控制中心	兴万线914开关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	97.59	30	1690.2	0	2785.42	不受限	2750
8254	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾格线913开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公线	1.28	1	22.1	0	2749.18	不受限	2750
8255	10kV大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大乐线913开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	21.03	11	364.2	0	2753.49	不受限	2750
8256	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安移线912开关	安平站	14300	是	200	3464.1	公线	9.02	5	156.2	0	2771.28	不受限	2750
8257	10kV辉李二线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李二线923开关	辉景站	16300	是	330	5715.77	公线	102.66	31	1778	0	2794.62	不受限	2750
8258	10kV宝三线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝三线912开关	金宝站	10000	否	300	5196.15	公线	111.17	37	1925.4	0	2751.13	不受限	2750
8259	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	18.85	9	326.4	0	2791.29	不受限	2750
8260	10kV兴甘线	天全电力调度控制中心	兴甘线912开关	兴业站	8000	否	200	3464.1	公线	8.31	4	144	200	2773.69	不受限	2750
8261	10kV董阳线	石棉电力调度控制中心	董阳线959开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	70	35	1890	0	2771.28	不受限	2750
8262	10kV桥滴线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥滴线911开关	桥湾站	6300	否	220	3810.51	公线	37.79	17	654.6	0	2774.86	不受限	2750
8263	10kV萝民二线	汉源电力调度控制中心	萝民二线923开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	304.19	52	5268.5	0	2768.21	不受限	2750
8264	10kV宜定线	汉源电力调度控制中心	宜定线913开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	87.18	32	1509.9	0	2776.93	不受限	2750
8265	10kV堡江线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡江线916开关	堡子站	6300	是	400	6928.2	公线	159.97	40	2770.6	0	2771.96	不受限	2750
8266	10kV苗潘一线	雅安配调	苗潘一线918开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	60.42	10	1046.4	5550	2756.67	不受限	2750
8267	10kV魏南线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏南线914开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	78.91	26	1366.8	0	2790.12	不受限	2750
8268	10kV保井线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保华站	12800	是	304	5265.43	公线	81.99	27	1420	0	2792.34	不受限	2750
8269	10kV大东线	达县电力调度控制中心	大东线916开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公线	80.13	27	1387.9	0	2769.02	不受限	2750

8270	10kV尔坝线	阿坝电力调度控制中心	尔坝线911开关	古尔沟站	16300	否	300	5196.15	公线	105.81	35	1832.7	50	2793.83	不受限	2750
8271	10kV嘉城旺线	旺苍电力调度控制中心	嘉城旺线914	35kV嘉川站	10000	是	347	6010.22	公线	118.13	34	2046	0	2762.18	不受限	2750
8272	10kV青镇二线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇二线922开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	80.37	27	1392	0	2764.92	不受限	2750
8273	10kV天火线	渠县电力调度控制中心	10kV.天火线959开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	181.77	42	3148.3	0	2782.24	不受限	2750
8274	10kV长三线	盐源电力调度控制中心	长三线912小车开关	长坪站	6300	是	200	3464.1	公线	127.87	64	2214.7	0	2771.28	不受限	2750
8275	10kV新寨线大馈线	越西电力调度控制中心	新寨线918开关	新民站	12600	否	249	4312.81	公线	63.68	26	1103	0	2778.53	不受限	2750
8276	10kV铁可线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁可线911开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	88.3	32	1529.4	0	2757.43	不受限	2750
8277	10kV西开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开二线926开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	168.61	34	2920.4	1260	2789.38	不受限	2750
8278	10kV太鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.太鞠线919开关	太和站	40000	是	335	5802.37	公线	107.23	32	1857.2	0	2784.7	不受限	2750
8279	10kV龙太线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙太线913开关	龙安站	12600	是	295	5109.55	公线	46.7	16	808.8	500	2778.84	不受限	2750
8280	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南农线856	南江站	90000	否	377	6529.83	公线	177.89	47	3081.1	0	2795.75	不受限	2750
8281	10kV千民线	通江电力调度控制中心	10kV千民线953	千佛崖站	20000	否	240	4156.92	公线	57.04	24	988	0	2753.23	不受限	2750
8282	10kV会昌南线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌南线931开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	282.8	50	4898.1	200	2786.2	不受限	2750
8283	10kV民镇线	通江电力调度控制中心	10kV民镇线954	民胜站	10000	是	300	5196.15	公线	80.09	27	1387.2	0	2769.72	不受限	2750
8284	10kV城乌线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	40200	是	414	7170.69	公线	171.5	41	2970.3	0	2766.25	不受限	2750
8285	10kV清蟾线924大馈线	泸川电力调度控制中心	清蟾线924开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	226.29	47	3919.3	0	2759.48	不受限	2750
8286	10kV嘉福线913大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉福线913开关	嘉明	40000	是	325	5629.17	公线	101.13	31	1751.6	0	2751.74	不受限	2750
8287	10kV回峰二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰二线973开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	159.06	40	2755	0	2787.56	不受限	2750
8288	10kV同井线	攀枝花西区电力调度控制中心	同井线972开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	152.72	38	2645.1	120	2777.46	不受限	2750
8289	10kV石园线大馈线	游仙电力调度控制中心	石园线912开关	石板站	4000	否	200	3464.1	公线	20.51	10	355.3	0	2762.39	不受限	2750
8290	10kV鹤锦线	剑阁电力调度控制中心	鹤锦线913开关	35kV鹤龄站	20000	是	377	6529.83	公线	140.06	37	2425.9	0	2797.96	不受限	2750
8291	10kV板梁线	巴州电力调度控制中心	10kV板梁线914	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	21.09	11	365.3	0	2752.39	不受限	2750
8292	10kV永安线915大馈线	泸川电力调度控制中心	永安线915开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	178.01	42	3083.2	0	2778.06	不受限	2750
8293	6kV坭花线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭花线615开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	71.02	24	1230	140	2786.92	不受限	2750
8294	10kV茶瓦线	广元电力调度控制中心	茶瓦线912开关	35kV茶坝站	7300	是	200	3464.1	公线	59	29	1020	0	2771.28	不受限	2750
8295	10kV轮金二线	广元电力调度控制中心	轮金二线973开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	专线	247.3	55	4283.3	0	2778.27	不受限	2750
8296	10kV梁福线	巴州电力调度控制中心	10kV梁福线954	梁永站	6300	否	220	3810.51	公线	38.92	18	674.1	0	2755.36	不受限	2750
8297	10kV郊文线	广元电力调度控制中心	郊文线917开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	160.78	40	2784.7	0	2757.86	不受限	2750
8298	10kV潼沙线	广元电力调度控制中心	潼沙路913开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	64.43	26	1115.9	0	2796.81	不受限	2750
8299	10kV三环线大馈线	游仙电力调度控制中心	三环线919开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	320.79	53	5556	0	2757.84	不受限	2750
8300	10kV下红一线	广元电力调度控制中心	下红一线916开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	202.5	50	3507.3	0	2774.84	不受限	2750
8301	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	12600	是	300	5196.15	公线	79.77	27	1381.6	0	2775.32	不受限	2750
8302	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新雅线963开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	163.5	40	2831.8	0	2793.9	不受限	2750
8303	10kV望石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望石线954开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	281	51	4867	0	2795.59	不受限	2750
8304	10kV指江线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指江线923开关	指南站	16300	否	500	8660.25	公线	289.19	58	5008.8	0	2785.42	不受限	2750
8305	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指巨线922开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	109.93	37	1904	0	2772.53	不受限	2750
8306	10kV鱼罗线613大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	101.96	31	1766	0	2751.19	不受限	2750
8307	10kV房月线	苍溪电力调度控制中心	房月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	19.57	10	338.9	0	2778.79	不受限	2750
8308	10kV视五一线	仁寿电力调度控制中心	视五一线976开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	235.7	48	4082.4	0	2776.52	不受限	2750
8309	10kV香潼线	射洪电力调度控制中心	香潼线921开关	香山	12600	是	335	5802.37	公线	107.07	32	1854.4	0	2787.5	不受限	2750
8310	10kV城保城林线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城保城林线927	城东	50000	否	600	10392.3	公线	380	63	6581.6	0	2771.47	不受限	2750
8311	10kV棉新一线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉新一线961	棉花坡	100000	是	406	7032.13	公线	165.02	41	2858.2	0	2767.5	不受限	2750
8312	10kV保高线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保高线922开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公用	58.22	21	1008.3	50	2752.21	不受限	2750

8313	10kV大放线921	乐至电力调度控制中心	10kV大放线921开关	大佛站	14600	是	220	3810.51	公用	15.24	7	264	0	2784.41	不受限	2750
8314	10kV龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙江一线917开关	龙亭站	40000	否	423	7326.57	公线	198.6	47	3439.8	400	2754.11	不受限	2750
8315	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公线	65.47	26	1134	0	2763.12	不受限	2750
8316	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城桑线922开关	城关站	18000	是	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	2750.08	不受限	2750
8317	10kV庄大一线916	眉山电力调度控制中心	庄大一线916开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	222.71	45	3857.4	250	2751.52	不受限	2750
8318	10kV湾龙线	射洪电力调度控制中心	湾龙线916开关	桐子湾	100000	否	265	4589.93	公线	78.26	30	1355.5	0	2775.44	不受限	2750
8319	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV岳顺线928开关	岳阳站	92000	是	521	9023.98	公用	257.74	49	4464	0	2755.18	不受限	2750
8320	10kV桥中线	蓬溪电力调度控制中心	桥中线915开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	80.42	27	1392.8	0	2764.12	不受限	2750
8321	10kV长乡线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长乡线924开关	长河站	14300	是	220	3810.51	公用	14.72	7	255	0	2793.41	不受限	2750
8322	10kV南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	230.51	47	3992.4	0	2797.24	不受限	2750
8323	10kV大汪线	仁寿电力调度控制中心	大汪线941开关	大勇站	100000	是	440	7621.02	公线	195.95	45	3393.8	0	2703.02	不受限	2700
8324	10kV兰轻线958大馈线	泸州电力调度控制中心	兰轻线918开关	兰田	22300	是	379	6564.47	公线	146.4	39	2535.7	0	2715.88	不受限	2700
8325	10kV禹小线小坝侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线916开关	小地站	6300	是	274	4745.82	公用	62.7	23	1086	0	2710.66	不受限	2700
8326	10kV鞍赵线	苍溪电力调度控制中心	鞍赵线914开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	250.76	55	4343.2	0	2718.37	不受限	2700
8327	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城二线922开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	259.78	52	4499.5	6615	2738.07	不受限	2700
8328	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	关紫线921开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	235.91	48	4086	0	2703.64	不受限	2700
8329	10kV桂石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂石线911	桂花山	10000	是	196	3394.82	公线	19.6	10	610	0	2715.86	不受限	2700
8330	10kV兴上西线	仁和电力调度控制中心	兴上西线977开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	107.6	33	1863.6	0	2709.02	不受限	2700
8331	10kV鸡临线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡临线916开关	鸡石湾站	71500	是	380	6581.79	公用	147.62	39	2556.8	0	2708.63	不受限	2700
8332	10kV红建线	仁寿电力调度控制中心	红建线912开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	183.89	48	3185	0	2738.61	不受限	2700
8333	10kV兴广二线	仁和电力调度控制中心	兴广二线972开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	110.58	25	1915.2	1600	2720.18	不受限	2700
8334	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	10kV仙东线924开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	258.6	50	4479	0	2726.33	不受限	2700
8335	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	10kV皂城线926开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	258.12	50	4470.6	0	2734.73	不受限	2700
8336	10kV擂镇二线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇二线914开关	擂鼓站	80000	是	300	5196.15	公用	83.83	28	1452	0	2704.92	不受限	2700
8337	10kV彭攀线	仁和电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	157.25	45	2723.6	0	2732.36	不受限	2700
8338	10kV大宝线	蓬溪电力调度控制中心	大宝线915开关	大石	16300	是	275	4763.14	公线	62.17	23	1076.8	0	2733.71	不受限	2700
8339	10kV龙花线	平昌电力调度控制中心	10kV龙花线951	龙台站	63000	否	200	3464.1	公线	22.05	11	381.9	0	2735.79	不受限	2700
8340	10kV河镇线大馈线	安州电力调度控制中心	河镇线912开关	35kV河清站	30000	否	353	6114.14	公用	155.54	44	2694	80	2728.73	不受限	2700
8341	10kV柳义线	剑阁电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	是	341	5906.29	公线	114.84	34	1989.1	0	2735.93	不受限	2700
8342	10kV塔镇线大馈线	安州电力调度控制中心	塔镇线923开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	203.46	51	3524	0	2711.38	不受限	2700
8343	10kV武九四63号线	剑阁电力调度控制中心	武九四63#线913开关	35kV武连站	12600	否	200	3464.1	专线	20	10	346.4	0	2771.29	不受限	2700
8344	10kV石广线	攀枝花西区电力调度控制中心	石广线978开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	162.13	41	2808.1	0	2734.46	不受限	2700
8345	10kV水街线923大馈线	叙永电力调度控制中心	水街线922	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	93.83	34	1625.1	0	2739.67	不受限	2700
8346	10kV至镇线	通江电力调度控制中心	10kV至镇线955	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	58.71	24	1016.8	0	2724.43	不受限	2700
8347	10kV云烟线	广元电力调度控制中心	云烟线911开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	228.6	47	3959.4	0	2747.1	不受限	2700
8348	10kV睢工线大馈线	安州电力调度控制中心	睢工线938开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	384.11	64	6652.7	0	2700.37	不受限	2700
8349	10kV化石线	巴州电力调度控制中心	10kV化石线915	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	143.21	43	2480.4	0	2741.73	不受限	2700
8350	10kV井滩线	广元电力调度控制中心	井滩线912开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	42.09	17	729	0	2748.96	不受限	2700
8351	10kV陈柏线	广元电力调度控制中心	陈柏线912开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	22.63	11	391.9	0	2725.79	不受限	2700
8352	10kV春镇一线	剑阁电力调度控制中心	春镇一线915小车开关	春风站	80000	是	390	6755	公线	153.96	39	2666.6	0	2737.4	不受限	2700
8353	10kV林乡线	广元电力调度控制中心	林乡线912开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	22.49	11	389.6	0	2728.09	不受限	2700
8354	10kV晨镇线大馈线	安州电力调度控制中心	晨镇线924开关	华晨站	35000	否	597	10340.34	公线	380.12	64	6583.7	0	2722.61	不受限	2700
8355	10kV上坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	上坪线911开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	73.36	29	1270.6	0	2704.46	不受限	2700
8356	10kV青晨线	彭山电力调度控制中心	青晨线927开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	专线	112.72	38	1952.3	0	2724.23	不受限	2700

8357	10kV蒙齿线	雅安电力调度控制中心	蒙齿线924开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	160.18	40	2774.4	750	2710.98	不受限	2700
8358	10kV蒙新线	雅安电力调度控制中心	蒙新线914开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	348.43	87	6034.8	3500	2735.38	不受限	2700
8359	10kV宅碉线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	宅碉线912开关	红土站	3230	是	200	3464.1	公线	1.38	1	23.9	0	2747.38	不受限	2700
8360	10kV结向线	阿坝电力调度控制中心	结向线952开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	22.07	11	382.2	0	2735.49	不受限	2700
8361	10kV红卡线	阿坝电力调度控制中心	红卡线954开关	红土站	3150	否	176	3048.41	公线	0.18	0	3.2	0	2740.37	不受限	2700
8362	10kV茶高线	蒲城电力调度控制中心	茶高线911开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	22.03	11	381.6	0	2736.09	不受限	2700
8363	10kV卫新二线	雅安电力调度控制中心	卫新二线982开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	58.94	68	1020.8	3500	2735.38	不受限	2700
8364	10kV茅郭线	阿坝电力调度控制中心	茅郭线922开关	茅坪子站	12600	否	270	4676.54	公线	84.44	31	1462.5	0	2746.39	不受限	2700
8365	10kV回永线大馈线	富顺电力调度控制中心	回永线912开关	回龙站	11500	否	345	5975.58	公线	120.03	35	2079	0	2701.46	不受限	2700
8366	10kV依龙线	阿坝电力调度控制中心	依龙线951开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	17.6	9	304.8	0	2719.36	不受限	2700
8367	10kV留长线大馈线	自贡电力调度控制中心	留长线913开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	61.36	22	1062.7	0	2747.81	不受限	2700
8368	10kV安查线	阿坝电力调度控制中心	安查线951开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	22.52	11	390	0	2727.69	不受限	2700
8369	10kV南丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	南丹线973开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	228.54	48	3958	0	2706.93	不受限	2700
8370	10kV龙纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙纸线952开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	38.63	16	669	0	2739.67	不受限	2700
8371	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安乡线955开关	安宏站	6300	否	256	4434.05	公线	0.24	0	4.2	1250	2736.44	不受限	2700
8372	10kV海舍线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海舍线913开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	41.2	19	713.6	0	2715.86	不受限	2700
8373	10kV华山线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华山线915开关	新华站	80000	是	360	6235.38	公线	131.02	36	2269.2	0	2719.1	不受限	2700
8374	10kV黄中线923大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	70.76	28	1225.6	0	2749.46	不受限	2700
8375	10kV孔晏线	雨城电力调度控制中心	10kV孔晏线921开关	孔坪站	10815	否	400	6928.2	公线	21.56	5	373.5	3150	2711.88	不受限	2700
8376	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700
8377	10kV高金西线	攀枝花电力调度控制中心	高金西线979开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	110.3	33	1910.4	0	2745.35	不受限	2700
8378	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV凌浩线922	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	182.62	48	3163	0	2713.85	不受限	2700
8379	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	16	345.6	0.72	2770.56	不受限	2700
8380	10kV老营线	攀枝花电力调度控制中心	老营线974开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	161.71	40	2800.8	0	2741.76	不受限	2700
8381	10kV流岔线	攀枝花电力调度控制中心	流岔线912开关	流沙坡站	10000	是	220	3810.51	公线	19.17	9	332	0	2716.41	不受限	2700
8382	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700
8383	10kV火联线大馈线	营山电力调度控制中心	火联线911开关	星火站(营山)	12600	否	270	4676.54	公线	86.32	32	1495	0	2713.89	不受限	2700
8384	10kV西大线大馈线	南充电力调度控制中心	西大线916开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	238.04	43	4122.8	800	2739.79	不受限	2700
8385	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅱ线926开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	284.41	51	4926	0	2736.59	不受限	2700
8386	10kV凤电线大馈线	南充电力调度控制中心	凤电线915开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	62.23	11	1077.8	4800	2742.62	不受限	2700
8387	10kV棕文线	西充电力调度控制分中心	棕文线911开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	162.46	41	2813.8	0.42	2728.34	不受限	2700
8388	10kV光园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅰ线926开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	233.1	42	4037.3	900	2725.29	不受限	2700
8389	10kV热东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热东线951开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700
8390	10kV新感路924大馈线	德阳电力调度控制中心	新感路924开关	德新站	18000	是	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	1410	2746.92	不受限	2700
8391	10kV吊市线	宜宾电力调度控制中心	吊市线957开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	146.61	39	2539.2	0	2726.23	不受限	2700
8392	10kV拱瑞路914线路	绵东电力调度控制中心	拱瑞路914开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	201.5	50	3489.9	0	2745.48	不受限	2700
8393	10kV马邱线	内江电力调度控制中心	马邱线924开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	18.14	4	314.2	2820	2727.06	不受限	2700
8394	10kV大电二线	内江电力调度控制中心	大电二线929开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	182	43	3147	0	2715	不受限	2700
8395	10kV公陈线	资中电力调度控制中心	公陈线912开关	公民站	10000	是	260	4503.33	公线	77.15	30	1336.2	0	2716.8	不受限	2700
8396	10kV新工二路	广汉电力调度控制中心	新工二路961开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公线	279.21	57	4836	0	2739.99	不受限	2700
8397	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	坪科线993开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	230.39	54	3990.3	0	2712.74	不受限	2700

8398	10kV拱园一路916线路	绵东电力调度控制中心	拱园一路916开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	203.06	51	3517	0	2718.38	不受限	2700
8399	10kV舟仁线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟仁线914开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	201.4	50	3488.3	0	2747.08	不受限	2700
8400	10kV金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金钟站	6300	否	210	3637.31	公用	30.78	15	533.1	0	2740.48	不受限	2700
8401	10kV凤广二线	乐山电力调度控制中心	凤广二线924开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	194.53	44	3369.2	0	2727.62	不受限	2700
8402	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金庙线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	233.92	48	4051.5	0	2738.14	不受限	2700
8403	10kV风孟路924大馈线	德阳电力调度控制中心	风孟路924开关	风光站	80000	是	552	9560.92	公线	477	86	8261.6	4930	2718.74	不受限	2700
8404	10kV城鼓线	宜宾电力调度控制中心	城鼓线635开关	城中站	63000	否	430	7447.82	公线	229.15	53	3968.9	0	2734.14	不受限	2700
8405	10kV汉毗一线	新都电力调度控制中心	汉毗一线930开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	248.04	49	4296	0	2701.49	不受限	2700
8406	10kV普润路	新都电力调度控制中心	普润线921开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	297.23	59	5148	0	2724.17	不受限	2700
8407	10kV塔回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔回线922	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	243.95	48	4225.2	0	2744.58	不受限	2700
8408	10kV庙水线	新都电力调度控制中心	庙水线924开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	134.87	34	2336	480	2726.56	不受限	2700
8409	10kV溪石路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪石路912	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	228.91	46	3964.8	250	2713.4	不受限	2700
8410	10kV金镇线	金堂电力调度控制中心	金镇线919开关	金堂	242000	否	500	8660.25	公线	293.16	59	5077.6	0	2716.62	不受限	2700
8411	10kV沙城一线	沙湾电力调度控制分中心	沙城一线962开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	244.37	49	4232.5	0	2737.28	不受限	2700
8412	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉北线906开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	245.68	49	4255.2	0	2714.58	不受限	2700
8413	10kV筒清线	郫都电力调度控制中心	筒清线947开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	322.82	54	5591.2	0	2722.64	不受限	2700
8414	10kV长石Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石一线915开关	长岭	93000	否	539	9335.75	公线	326.67	61	5657.9	0.0001	2744.27	不受限	2700
8415	10kV十东一线	简阳电力调度控制中心	十东一线913开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	230.39	43	3990.4	1670	2741.77	不受限	2700
8416	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙游线926开关	沙坝站	110000	是	423	7326.57	公线	182.15	43	3154.8	0	2706.46	不受限	2700
8417	10kV马竹线	新都电力调度控制中心	马竹线919开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	247.97	49	4294.9	0	2702.59	不受限	2700
8418	10kV圣平线	隆昌电力调度控制中心	圣平线925开关	圣灯站	16300	是	200	3464.1	公线	3.05	2	52.8	0	2718.48	不受限	2700
8419	10kV桂城四线	新都电力调度控制中心	桂城四线941开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	201.85	50	3496	0	2739.38	不受限	2700
8420	10kV车兴线大馈线	天府电力调度控制中心	车兴线914开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	382.22	64	6620	0	2733.07	不受限	2700
8421	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东都路942开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	202.31	51	3504	0	2731.38	不受限	2700
8422	10kV锦誉一线	成都配调	锦誉一线开关918	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	267.12	56	4626.6	0	2746.74	不受限	2700
8423	10kV竹阅线921	五通桥电力调度控制分中心	竹阅线921开关	竹根站	90000	否	445	7707.63	公线	238.92	54	4217	0	2719.89	不受限	2700
8424	10kV西锦线	成都配调	西锦路968	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	212.01	52	3672	0	2703.68	不受限	2700
8425	10kV湾港线	成都配调	湾港路918	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	267.35	57	4630.5	0	2742.84	不受限	2700
8426	10kV下钢二线	成都配调	下钢二路922	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	268.68	57	4653.6	0	2719.74	不受限	2700
8427	10kV花鼓线大馈线	武胜电力调度控制中心	花鼓线913开关	花岭站	10000	否	230.75	3996.71	公线	49.95	22	865.1	30	2701.94	不受限	2700
8428	10kV铁九线	成都配调	铁九路907	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	221.99	47	3844.8	0	2709.28	不受限	2700
8429	10kV灌凤路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌凤路912	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	203.45	51	3523.8	0	2711.58	不受限	2700
8430	10kV天马路	都江堰电力调度控制中心	天马路903开关	天马	9000	否	400	6928.2	公线	201.62	50	3492	0	2743.38	不受限	2700
8431	10kV红园路	成都配调	红园路908	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	220.25	47	3814.8	0	2739.28	不受限	2700
8432	10kV堤交路_专线	成都配调	堤交线920	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	269.03	57	4659.6	0	2713.74	不受限	2700
8433	10kV烈赛线954	武胜电力调度控制中心	烈赛线954开关	烈面站	22500	是	200	3464.1	公线	3.52	2	60.9	0	2710.38	不受限	2700
8434	10kV共佳线	温江电力调度控制中心	共佳线952开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	323.33	54	5600	0	2713.84	不受限	2700
8435	10kV沿江线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿江线927开关	沿口站	100000	否	465	8054.04	公线	8.89	2	154	4445	2649.64	不受限	2650
8436	10kV波樾线	成都配调	波樾线905	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	270.83	57	4690.8	0	2682.54	不受限	2650
8437	10kV绿黄线	成都配调	绿黄路924	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	115.47	34	2000	0	2683.46	不受限	2650
8438	10kV大软路专线	成都配调	大软路931	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	213.11	52	3691.1	0	2684.58	不受限	2650
8439	10kV河明线大馈线	广安电力调度控制中心	河明线973开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	166.39	42	2881.9	0	2660.66	不受限	2650
8440	10kV河胜一线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜一线954开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	122.71	31	2125.4	750	2667.16	不受限	2650
8441	10kV永西一线大馈线	广安电力调度控制中心	永西一线918开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	230.43	46	3991	250	2687.2	不受限	2650
8442	10kV堤府线	成都配调	堤府线927	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	270.55	57	4686	0	2687.34	不受限	2650
8443	10kV铁花线	成都配调	铁花线935开关	铁佛	126000	是	473	8192.6	公线	223.23	47	3866.4	0	2687.68	不受限	2650

8444	10kV庙明线	成都配调	庙明线906开关	山王庙	102000	是	473	8192.6	公线	225.4	48	3904	0	2650.08	不受限	2650
8445	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长玺线948开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	287.04	52	4971.6	0	2677.14	不受限	2650
8446	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻物路909开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	205.8	51	3564.4	0	2670.98	不受限	2650
8447	10kV力通线大馈线	天府电力调度控制中心	力通线905开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	207.02	52	3585.6	0	2649.78	不受限	2650
8448	10kV绿三线	成都配调	绿三线916	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	149.19	44	2584	0	2684.9	不受限	2650
8449	10kV堤白线	成都配调	堤白线916开关	九里堤	2*63000	是	473	0	公线	223.16	47	3865.2	0	2688.88	不受限	2650
8450	10kV龙城五路	绵竹电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙桥站	71500	是	400	6928.2	公用	165.89	41	2873.2	0	2669.36	不受限	2650
8451	10kV马先线921	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马先线921开关	马边站	50000	否	170	2944.49	公线	109.01	64	1888	0	2650.04	不受限	2650
8452	10kV香桂二线	彭州电力调度控制中心	香桂二线907开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	325.5	54	5637.6	0	2676.24	不受限	2650
8453	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光鸿路925	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	348.44	62	6035	0	2694.53	不受限	2650
8454	10kV沱望路	金堂电力调度控制中心	沱望路913开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	330.48	61	5724	0	2693.76	不受限	2650
8455	10kV富镇路	绵竹电力调度控制中心	富镇路905开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	341.22	62	5910	0	2694.83	不受限	2650
8456	10kV玉河路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉河路906	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	298.89	59	5176.8	0	2664.2	不受限	2650
8457	10kV鹤水路	大邑电力调度控制中心	鹤水线914开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	公线	115.67	39	2003.4	0	2673.13	不受限	2650
8458	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹崇线918开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	231.49	46	4009.4	300	2688.09	不受限	2650
8459	10kV柳交线	温江电力调度控制中心	柳交线921开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	287.46	52	4978.8	0	2669.94	不受限	2650
8460	10kV沐城二线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐城二线924开关	沐川站	71500	否	300	5196.15	公线	116.4	39	2016	0	2660.53	不受限	2650
8461	10kV梨永线	内江电力调度控制中心	梨永线912开关	梨园站	10000	是	255	4416.73	公线	50.27	20	870.7	0	2662.68	不受限	2650
8462	10kV全玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	全玉线922开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	199.01	45	3446.9	0	2649.92	不受限	2650
8463	10kV金渔线	资中电力调度控制中心	金渔线912开关	金李井站	10000	否	255	4416.73	公线	73.9	29	1280	0	2695.06	不受限	2650
8464	10kV蔡九二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九二线967开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	133.75	33	2316.5	1250	2668.88	不受限	2650
8465	10kV佛峨一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛峨Ⅰ线912开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	180.99	43	3134.8	0	2684.89	不受限	2650
8466	10kV坪神线	南部电力调度控制中心	10kV坪神线932	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	42.62	19	738.1	0	2691.36	不受限	2650
8467	10kV高金东线	攀枝花电力调度控制中心	高金东线956开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	113.21	34	1960.8	0	2694.95	不受限	2650
8468	10kV柏林线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏林线914开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	43.26	20	749.2	0	2680.26	不受限	2650
8469	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热尼线953开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	不受限	2650
8470	10kV城医线	仪陇电力调度控制中心	城医线914开关	金城站(仪陇)	8000	否	218	3775.87	公线	42.82	20	741.6	0	2656.68	不受限	2650
8471	10kV米民北线	米易电力调度控制中心	米民北线971开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	221.88	47	3843	0	2669.51	不受限	2650
8472	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	42.47	19	735.6	0	2662.68	不受限	2650
8473	10kV春西线	仪陇电力调度控制中心	春西线924开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	302.69	60	5242.6	0	2660.75	不受限	2650
8474	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙线913开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	87.49	32	1515.3	0	2693.59	不受限	2650
8475	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安大线912开关	安乐坝站	32000	是	170	2944.49	公线	233.72	14	284.6	0	2684.64	不受限	2650
8476	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	94.51	34	1636.9	0	2649.93	不受限	2650
8477	10kV回产线大馈线	营山电力调度控制中心	回产线912开关	回龙站(营山)	20000	否	170	2944.49	公线	131.34	77	2274.8	0	2650.04	不受限	2650
8478	10kV桂龙线	蓬安电力调度控制中心	桂龙线918开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	301.4	59	5220.2	0	2683.15	不受限	2650
8479	10kV梁华线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁华线915开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	116.95	39	2025.6	0	2650.93	不受限	2650
8480	10kV老大线	攀枝花电力调度控制中心	老大线973开关	老熊井站	31500	是	300	5196.15	公线	63.11	21	1093.1	400	2663.82	不受限	2650
8481	10kV向草线	石棉电力调度控制中心	向草线955开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	86.22	29	1493.3	0	2663.62	不受限	2650
8482	10kV城朗西线	米易电力调度控制中心	城朗西线958开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	86.78	29	1503.03	0	2654	不受限	2650
8483	10kV宝西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝西线914开关	金宝站	10000	是	300	5196.15	公线	85.57	29	1482	0	2674.92	不受限	2650

8484	10kV石左线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石左线914开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	7.1	4	123	0	2682.92	不受限	2650
8485	10kV桅三线	旺苍电力调度控制中心	桅三线912	桅杆坝站	80000	否	293	5074.91	公线	108.34	37	1876.5	0	2690.92	不受限	2650
8486	10kV干唐线	汉源电力调度控制中心	干唐线925开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	91.32	33	1581.6	50	2655.23	不受限	2650
8487	10kV尔晴线	阿坝电力调度控制中心	尔晴线952开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	26.86	13	465.3	0	2652.39	不受限	2650
8488	10kV天木线大馈线	富顺电力调度控制中心	天木线915开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	64.67	24	1120	0	2690.51	不受限	2650
8489	10kV邓洪线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓洪线914开关	邓关站	100300	是	420	7274.61	公线	146.38	35	2535.3	630	2654.39	不受限	2650
8490	10kV天福线大馈线	富顺电力调度控制中心	天福线921开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	64.67	24	1120	0	2690.51	不受限	2650
8491	10kV峰南线	蒲城电力调度控制中心	峰南线914开关	峰城站	10000	否	380	6581.79	公线	151.04	40	2616	630	2677.61	不受限	2650
8492	10kV牟海线	阿坝电力调度控制中心	牟海线957开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	7.07	4	122.5	0	2683.42	不受限	2650
8493	10kV管街线	达县电力调度控制中心	管街线922开关	管村站	18000	否	320	5542.56	公线	134.78	42	2334.4	0	2653.9	不受限	2650
8494	10kV万石线大馈线	富顺电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	66.29	24	1148.1	0	2662.41	不受限	2650
8495	10kV天双线	渠县电力调度控制中心	10kV.天双线967开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	188.03	44	3256.7	0	2673.84	不受限	2650
8496	10kV板卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫线926开关	板仓站	80200	是	552	9560.92	公线	139.88	25	2422.7	2550	2676.04	不受限	2650
8497	10kV老幸线	宁南电力调度控制中心	老幸线932开关	老木河站	9810	否	245	4243.52	公线	66.96	27	1159.8	0	2659.37	不受限	2650
8498	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	220	3810.51	公线	22.62	10	391.7	0	2656.71	不受限	2650
8499	10kV清双线	汉源电力调度控制中心	清双线912开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	92.9	34	1609	0	2677.83	不受限	2650
8500	10kV江金线	彭山电力调度控制中心	江金线914开关	江渎站	6300	是	300	5196.15	公线	85.02	28	1472.5	0	2684.42	不受限	2650
8501	10kV铁刚线大馈线	越西电力调度控制中心	铁刚线913开关	铁马站	20050	否	170	2944.49	公线	132.5	54	2190.1	0	2650.04	不受限	2650
8502	10kV西龙线	阿坝电力调度控制中心	西龙线912开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	44.57	20	772	0	2657.46	不受限	2650
8503	10kV安镇线913大馈线	富顺电力调度控制中心	安镇线913开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	64.24	23	1112.6	0	2697.91	不受限	2650
8504	10kV船中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船中线922开关	船城站	100000	否	335	5802.37	公线	148.09	44	2564.9	0	2657.23	不受限	2650
8505	10kV谢公线	彭山电力调度控制中心	谢公线924开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	公线	43.71	20	757.1	0	2672.36	不受限	2650
8506	10kV新建线大馈线	会理电力调度控制中心	新建线914小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	122	32	2113	1130	2680.61	不受限	2650
8507	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭广二线915开关	彭溪站	40000	是	500	8660.25	公线	244.23	49	4230	0	2698.2	不受限	2650
8508	10kV华青线925大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华青线925开关	新华站	80000	是	494	8556.33	公线	205.35	42	3556.6	630	2658.46	不受限	2650
8509	10kV豹君线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	豹君线911开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	52.83	23	915	0	2670.35	不受限	2650
8510	10kV陈中线	洪雅电力调度控制中心	陈中线923开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	164.51	41	2849.3	0	2693.26	不受限	2650
8511	10kV土贡II线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅱ线928开关	土地坡站	80200	是	413	7153.37	公线	119.05	29	2062	1000	2660.7	不受限	2650
8512	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线914开关	金峰站	6300	是	316	5473.28	公用	98.16	31	1700.2	0	2678.42	不受限	2650
8513	10kV衣涵线	平昌电力调度控制中心	10kV衣涵线912	白衣站	10000	否	275	4763.14	公线	92.02	33	1593.7	0	2693.13	不受限	2650
8514	10kV西宝线	平昌电力调度控制中心	10kV西宝线911	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	24.93	12	431.8	0	2685.89	不受限	2650
8515	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环三线905开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	266.49	51	4615.6	0	2686.73	不受限	2650
8516	10kV宋巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋巴线925开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	101.98	32	1766.3	0	2667.75	不受限	2650
8517	10kV坪鸳线	南江电力调度控制中心	10kV坪鸳线958	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	24.73	12	428.4	0	2689.29	不受限	2650
8518	10kV摩赤线914大馈线	叙永电力调度控制中心	摩赤线914	摩尼	31500	是	194	3360.18	公线	19.4	10	968	0	2688.14	不受限	2650
8519	10kV东樟线	古蔺电力调度控制中心	10kV东樟线912开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	90.47	29	1580	0	2687.78	不受限	2650
8520	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵成线985开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	267.06	51	4625.5	0	2676.83	不受限	2650
8521	10kV永长屋一线919大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋一线919开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	185.16	44	3207	0	2654.26	不受限	2650
8522	10kV忠凤线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠凤线923开关	忠兴站	18000	否	200	3464.1	公用	25.38	13	439.5	0	2678.19	不受限	2650
8523	10kV玉舞线	巴州电力调度控制中心	10kV玉舞线922	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	44.3	20	767.2	0	2662.26	不受限	2650
8524	10kV游石线大馈线	游仙电力调度控制中心	游石线907开关	游仙站	31500	是	595	10305.7	公用	320.94	54	5558.6	0	2685.96	不受限	2650
8525	10kV自定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自定线915开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公用	83.68	27	1449.4	100	2676.8	不受限	2650
8526	10kV潼紫线	广元电力调度控制中心	潼紫路912开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	70.06	28	1213.5	0	2699.21	不受限	2650
8527	10kV虎张线	广元电力调度控制中心	虎张线914开关	35kV虎跳站	10300	是	300	5196.15	公线	85.05	28	1473	0	2683.92	不受限	2650

8528	10kV忠柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠柏线921开关	忠兴站	18000	是	400	6928.2	公用	164.51	41	2849.3	0	2693.26	不受限	2650
8529	10kV电业局Ⅰ线619大馈线	泸州电力调度控制中心	电业局Ⅰ619	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	171.19	42	2965	0	2660.7	不受限	2650
8530	10kV田修线	仁和电力调度控制中心	田修线955开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	24.57	12	425.6	0	2692.09	不受限	2650
8531	10kV毗龙线921大馈线	泸州电力调度控制中心	毗龙线921开关	毗卢	31700	是	285	4936.34	公线	73.53	26	1273.6	0	2675.47	不受限	2650
8532	10kV城泉线918大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	169.82	42	2941.3	0	2684.4	不受限	2650
8533	10kV房天线	苍溪电力调度控制中心	房天线915开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	114.96	38	1991.1	0	2685.43	不受限	2650
8534	10kV中黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中黄线929开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	173.85	35	3011	1250	2667.2	不受限	2650
8535	10kV松富线	眉山电力调度控制中心	松富线923开关	松江站	80000	否	380	6581.79	专线	187.56	49	3248.6	0	2675.01	不受限	2650
8536	10kV龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线922开关	龙亭站	40000	是	550	9526.28	公线	286.63	52	4964.4	0	2656.62	不受限	2650
8537	10kV普三线	仁寿电力调度控制中心	普三线926开关	普宁站	100000	是	423	7326.57	专线	183.89	43	3185	0	2676.26	不受限	2650
8538	10kV庄大三线924	眉山电力调度控制中心	庄大二线924开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	241.02	49	4174.5	0	2684.42	不受限	2650
8539	10kV松通线	眉山电力调度控制中心	松通线967开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	279.56	58	4841.9	0	2671.73	不受限	2650
8540	10kV玉象线	大英电力调度控制中心	玉象线911开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	26.46	11	458.3	200	2667.24	不受限	2650
8541	10kV莱阳线	大英电力调度控制中心	莱阳线915开关	蓬莱	100000	否	240	4156.92	公线	62.32	26	1079.4	0	2661.83	不受限	2650
8542	10kV彭江线	仁和电力调度控制中心	彭江线974开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	113.37	32	1963.5	800	2692.46	不受限	2650
8543	10kV游梵线	蓬溪电力调度控制中心	游梵线927开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	66.24	24	1147.2	0	2663.31	不受限	2650
8544	10kV瞿河线	射洪电力调度控制中心	瞿河线914开关	瞿河	20000	是	440	7621.02	公线	99.15	23	1717.2	1750	2629.62	不受限	2600
8545	10kV鱼东线666大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼东线666	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	75.52	26	1308	0	2641.07	不受限	2600
8546	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸西线935	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	168.7	42	2921.8	0	2620.76	不受限	2600
8547	10kV泸港线927大馈线	泸州电力调度控制中心	泸港线927	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	174.36	43	3020	0	2605.7	不受限	2600
8548	10kV河井线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	河井线919开关	河西	80000	否	302	5230.79	公线	120.69	40	2090.4	0	2617.31	不受限	2600
8549	10kV板阳线	仁和电力调度控制中心	板阳线959开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	168.33	42	2915.5	0	2627.06	不受限	2600
8550	10kV咸益线	仁寿电力调度控制中心	咸益线915开关	咸安站	8000	否	255	4416.73	公线	76.84	30	1330.8	0	2644.26	不受限	2600
8551	10kV金北一线	眉山电力调度控制中心	金北一线912开关	金龙站	103000	是	650	11258.33	公线	344.92	53	5974	400	2632.66	不受限	2600
8552	10kV庄铁线	眉山电力调度控制中心	庄铁线941开关	庄店站	50000	否	200	3464.1	专线	28.89	14	500.4	0	2617.29	不受限	2600
8553	10kV湾家线	射洪电力调度控制中心	湾家线927开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	115.93	35	2007.9	30	2604	不受限	2600
8554	10kV禹武线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线912开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	14.1	7	244.2	0	2637.94	不受限	2600
8555	10kV温采线	大英电力调度控制中心	温采线925开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	265.22	51	4593.6	0	2611.73	不受限	2600
8556	10kV玉团线	大英电力调度控制中心	玉团线913开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	41.32	17	715.7	0	2609.84	不受限	2600
8557	10kV青文线	射洪电力调度控制中心	青文线923开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	50.54	18	875.3	315	2620.21	不受限	2600
8558	10kV凤石线	蓬溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	113.56	34	1966.8	0	2605.82	不受限	2600
8559	10kV凤叶线	蓬溪电力调度控制中心	凤叶线914开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	67.97	25	1177.2	0	2633.31	不受限	2600
8560	10kV板老线	仁和电力调度控制中心	板老线957开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	131.14	33	2271.4	630	2641.16	不受限	2600
8561	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑北线911开关	碑庙站	23000	否	265	4589.93	公线	87.96	33	1523.5	0	2607.44	不受限	2600
8562	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	10kV姚河线913开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	111.44	34	1930.1	0	2642.52	不受限	2600
8563	10kV龙街线	平昌电力调度控制中心	10kV龙街线955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	119.28	40	2066	0	2610.53	不受限	2600
8564	10kV兰木线	平昌电力调度控制中心	10kV兰木线915	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	29.31	15	507.6	0	2610.09	不受限	2600
8565	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	10kV云石线913	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	91.93	33	1592.3	0	2694.53	不受限	2600
8566	10kV八普线大馈线	江油电力调度控制中心	八普线911开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	65.84	27	1140.4	0	2600.83	不受限	2600
8567	10kV演建线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演建线913开关	演武站	6300	是	305	5282.75	公线	93.68	31	1622.5	0	2603.7	不受限	2600
8568	10kV吉职线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉职线924开关	永吉	20000	否	489	8469.73	公线	292.24	60	5020	0	2602.76	不受限	2600
8569	10kV麻春线	通江电力调度控制中心	10kV麻春线913	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	21.48	11	372	0	2620.99	不受限	2600
8570	10kV中城二线大馈线	江油电力调度控制中心	中城二线911开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	302.42	53	5238	0	2646.3	不受限	2600
8571	10kV黄青路952#线路	中江电力调度控制中心	黄青路952开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	191.04	48	3308.8	300	2626.58	不受限	2600
8572	10kV玉云线912大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉云线912开关	玉龙湖	20000	是	377	6529.83	公线	148.7	39	2575.5	0	2648.36	不受限	2600

8573	10kV魏东线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏东线921开关	魏城站	63000	否	600	10392.3	公用	250.85	42	4344.7	2400	2608.37	不受限	2600
8574	10kV轮珠线	广元电力调度控制中心	轮珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	254.76	56	4412.5	0	2649.07	不受限	2600
8575	10kV熊水线	广元电力调度控制中心	熊水线917开关	熊家站	40000	否	283	4901.7	专线	104.03	37	1801.8	0	2609.73	不受限	2600
8576	10kV恩园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅱ回949	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	188.31	50	3261.6	0	2615.25	不受限	2600
8577	10kV柏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	27.27	14	472.4	0	2645.29	不受限	2600
8578	10kV黄灌线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄灌线912开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	38.71	18	670.4	0	2603.18	不受限	2600
8579	10kV干富线	汉源电力调度控制中心	干富线917开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	189.63	50	3284.4	0	2639.21	不受限	2600
8580	10kV木界线	荥经电力调度控制中心	木界线932开关	界牌站	3150	否	200	3464.1	公线	75	37	1299	500	2617.69	不受限	2600
8581	10kV卫建二线	雅安电力调度控制中心	卫建二线986开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	207.23	52	3589.2	0	2646.18	不受限	2600
8582	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	旺新一线911	松林坡站	80000	是	478	8279.2	公线	231.92	49	4016.8	0	2606.56	不受限	2600
8583	10kV瓦新线	阿坝电力调度控制中心	瓦新线954开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	7.31	4	126.6	0	2601.38	不受限	2600
8584	10kV燕吴线	旺苍电力调度控制中心	燕吴线913开关	35kV燕子站	6300	否	200	3464.1	公线	28.08	14	486.4	0	2631.29	不受限	2600
8585	10kV姜克线	阿坝电力调度控制中心	姜克线924开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	0	2621.49	不受限	2600
8586	10kV天七线	蒲城电力调度控制中心	天七线923开关	天生站	20000	否	205	3550.7	公线	31.92	16	552.9	0	2642.73	不受限	2600
8587	10kV道东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道东线915开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	161.17	34	2791.5	1260	2613.43	不受限	2600
8588	10kV海前线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海前线914开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	47.3	21	819.2	0	2610.26	不受限	2600
8589	10kV拉依线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉依线911开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	2.13	1	36.9	0	2613.14	不受限	2600
8590	10kV甘城二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘城二线917小车开关	甘洛站	50000	否	441	7638.34	公线	244.04	55	4226.8	0	2647.71	不受限	2600
8591	10kV福北线	洪雅电力调度控制中心	福北线922开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	243.7	49	4220.9	0	2638.02	不受限	2600
8592	10kV罗止三线	洪雅电力调度控制中心	罗止三线917开关	罗庙站	100000	否	335	5802.37	公线	149.94	45	2596.9	0	2625.23	不受限	2600
8593	10kV海环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海环一线923开关	林海站	126000	是	595	10305.7	专线	325.36	55	5635.2	0	2609.36	不受限	2600
8594	10kV石镇线913大馈线	高坪电力调度控制中心	石镇线911开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	85.06	21	1473.2	1420	2621.65	不受限	2600
8595	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	76.51	30	1325.2	0	2649.86	不受限	2600
8596	10kV兰三四线	青神电力调度控制中心	兰三四线919开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	281.61	58	4877.4	0	2636.23	不受限	2600
8597	10kV坪太线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坪太线917	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	45.71	21	791.7	0	2637.76	不受限	2600
8598	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	城四线912开关	金城站(仪陇)	8000	是	323	5594.52	公线	106.49	33	1844.4	0	2631.22	不受限	2600
8599	10kV定凤线	南部电力调度控制中心	10kV定凤线911	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	45.42	21	786.7	0	2611.58	不受限	2600
8600	10kV庙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙石线939开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	47.08	21	815.4	0	2614.06	不受限	2600
8601	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	兴赛线917开关	复兴站	80000	否	323	5594.52	公线	137.78	43	2386.4	0	2648.67	不受限	2600
8602	10kV土水线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	土水线912开关	土门站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	专线	45.8	21	793.2	0	2605.08	不受限	2600
8603	10kV桂园三线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园III线923开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	238.37	55	4128.5	0	2621.3	不受限	2600
8604	10kV安伞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安伞线923断路器	安乐坝站	1732.05	是	172.2	2982.59	公线	174.54	14	298.5	0	2634.45	不受限	2600
8605	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	陇林线k103开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	301.13	53	5215.5	0	2613.37	不受限	2600
8606	10kV和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	25.87	12	448	0	2600.41	不受限	2600
8607	10kV永强线	盐边电力调度控制中心	永强线952开关	永兴站	6300	否	200	3464.1	公线	27.5	14	476.3	0	2641.39	不受限	2600
8608	10kV共太线	盐边电力调度控制中心	共太线954开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	27.79	14	481.4	0	2636.29	不受限	2600
8609	10kV双城二线	宣汉电力调度控制中心	双城二线924开关	双河站	20000	是	325	5629.17	公线	107.55	33	1862.8	0	2640.54	不受限	2600
8610	10kV湾石线	南部电力调度控制中心	10kV湾石线937	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	186.89	50	3237	0	2639.85	不受限	2600
8611	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅳ线911开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	292.29	53	5062.5	0	2600.09	不受限	2600
8612	10kV寿华线	内江电力调度控制中心	寿华线962开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	279	58	4829	0	2685	不受限	2600
8613	10kV阳慧线	乐山电力调度控制中心	阳慧线988开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	199.36	45	3453	0	2643.82	不受限	2600
8614	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连兴路910开关	连山站	147000	否	400	6928.2	公线	169.59	42	2937.3	650	2648.08	不受限	2600
8615	10kV新塘一路	广汉电力调度控制中心	新塘一路962开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	223.23	46	3866.4	250	2617.82	不受限	2600
8616	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南紫线967开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	192.33	45	3331.2	0	2627.06	不受限	2600

8617	10kV佛火线	峨眉山电力调度控制分中心	佛火线919开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	28.61	7	495.5	2400	2647.06	不受限	2600
8618	10kV叙坪线	宜宾电力调度控制中心	叙坪线637开关	叙南站	50000	是	290	5022.95	公线	81.06	28	1404	0	2614.36	不受限	2600
8619	10kV桐创线	宜宾电力调度控制中心	10kV桐创线951	桐梓林站	50000	否	380	6581.79	公线	191.51	50	3316.9	0	2606.71	不受限	2600
8620	10kV堰工一线	新都电力调度控制中心	堰工一线905开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	252.48	50	4373	0	2624.49	不受限	2600
8621	10kV江食路	新都电力调度控制中心	江食线937开关	繁江	166000	否	442	7655.66	专线	246.19	56	4264	0	2626.09	不受限	2600
8622	10kV景城四线	青白江电力调度控制中心	景城四线925开关	景峰	2*50000	否	500	8660.25	公线	298.06	60	5162.4	0	2631.82	不受限	2600
8623	10kV光金二路	绵竹电力调度控制中心	光金二路924开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	209.7	52	3632	0	2603.38	不受限	2600
8624	10kV九百线	彭州电力调度控制中心	九百线914开关	九陇	#######	是	300	5196.15	公线	88.11	29	1526.1	0	2630.82	不受限	2600
8625	10kV桂结路大馈线	新都电力调度控制中心	桂结线933开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	209.24	52	3624	0	2611.38	不受限	2600
8626	10kV普港二线	新都电力调度控制中心	普港二线916开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	207.81	52	3599.2	0	2636.18	不受限	2600
8627	10kV观谭线	沙湾电力调度控制分中心	观谭线912开关	观山站	15000	否	400	6928.2	公线	14.32	4	248	2000	2601.74	不受限	2600
8628	10kV太云路	彭州电力调度控制中心	太云路921	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	310.39	56	5376	600	2644.42	不受限	2600
8629	10kV普木线	新都电力调度控制中心	普木线933开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	135.97	31	2355	1888	2647.09	不受限	2600
8630	10kV德城路	郫都电力调度控制中心	德城线928开关	德源	104000	是	505	8746.86	公线	251.27	50	4352	0	2645.49	不受限	2600
8631	10kV香镇二路绵竹	绵竹电力调度控制中心	香镇二路922开关	香山站	82000	是	552	9560.92	公用	289.21	52	5009.2	0	2639.54	不受限	2600
8632	10kV禅方线	郫都电力调度控制中心	禅方线922开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	329.38	55	5704.8	0	2609.04	不受限	2600
8633	10kV树王二路	大邑电力调度控制中心	树王二线952开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	327.85	62	5678.4	0	2614.66	不受限	2600
8634	10kV元兴路	大邑电力调度控制中心	元兴线912开关	元兴	12500	是	350	6062.18	公线	128.87	37	2232	0	2617.74	不受限	2600
8635	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙海线966开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	251.27	50	4352	0	2645.49	不受限	2600
8636	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万城四线992开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	211.36	41	3660.8	900	2602.96	不受限	2600
8637	10kV智永线大馈线	天府电力调度控制中心	智永线924开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	388.74	65	6733	0	2620.07	不受限	2600
8638	10kV驷盐线	成都配调	驷盐路928	驷马桥	128000	是	473	8192.6	公线	225.87	48	3912	0	2642.08	不受限	2600
8639	10kV太金线大馈线	天府电力调度控制中心	太金路922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	219.63	47	3804	0	2639.23	不受限	2600
8640	10kV望阳线	成都配调	望阳路925开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	273.33	58	4734	0	2639.34	不受限	2600
8641	10kV茶府路大馈线	天府电力调度控制中心	茶府路912开关	茶店	6300	否	200	3464.1	专线	28.38	14	491.6	0	2626.09	不受限	2600
8642	10kV牧院路大馈线	天府电力调度控制中心	牧院路924开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	169.46	42	2935	0	2607.56	不受限	2600
8643	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵一线911开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	289.68	52	5017.3	0	2645.29	不受限	2600
8644	10kV邻川路大馈线	天府电力调度控制中心	邻川路947开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	208.55	52	3612.1	0	2623.28	不受限	2600
8645	10kV铁江线	成都配调	铁江线916	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	227.88	48	3946.8	0	2607.28	不受限	2600
8646	10kV河大二线大馈线	广安电力调度控制中心	河大二线976开关	河堰站	80000	是	480	8313.84	公线	120.58	25	2088.5	1938	2624.57	不受限	2600
8647	10kV棕友线	成都配调	棕友路929	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	228.15	48	3951.6	0	2602.48	不受限	2600
8648	10kV永园二线大馈线	广安电力调度控制中心	永园二线928开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	146.54	29	2538	1760	2630.2	不受限	2600
8649	10kV.腾达路_用户专线	成都配调	腾达路932	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	275.33	58	4768.7	0	2604.64	不受限	2600
8650	10kV长海线	温江电力调度控制中心	长海线930开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	168.55	42	2919.2	0	2623.36	不受限	2600
8651	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略镇路912开关	略坪站	20000	否	255	4416.73	公线	173.79	75	3010.1	0	2590.84	不受限	2590
8652	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	196.14	46	3397.2	0	2561.06	不受限	2550
8653	10kV桥铁二线	资中电力调度控制中心	桥铁二线929开关	倒石桥站	100000	是	328	5681.13	公线	147.74	45	2558.9	0	2554.12	不受限	2550
8654	10kV仓骑路913线路	中江电力调度控制中心	仓骑路913开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	68.73	25	1190.4	0	2592.4	不受限	2550
8655	10kV篾盐路915线路	绵东电力调度控制中心	篾盐路915开关	篾棚子站	6300	是	200	3464.1	公线	10.74	5	186.1	0	2585.18	不受限	2550
8656	10kV象园线635	宜宾电力调度控制中心	象园线635开关	象鼻站	6300	是	300	5196.15	公线	90.63	30	1569.7	0	2587.22	不受限	2550
8657	10kV乐中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐中线963开关	乐山站	100000	否	275	4763.14	公线	99.5	36	1723.4	0	2563.43	不受限	2550
8658	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐滨二线928开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	166.64	39	2886.2	400	2575.06	不受限	2550
8659	10kV权睢线	资中电力调度控制中心	权睢线912开关	权义站	20000	否	371	6425.91	公线	139.42	38	2414.7	815	2553.62	不受限	2550
8660	10kV黄天南三路916大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南三路916开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	536.5	97	9292.1	5080	2568.74	不受限	2550
8661	10kV六镇路	广汉电力调度控制中心	六镇路905开关	六陵站	26000	否	600	10392.3	公线	262.51	44	4546.7	2220	2586.37	不受限	2550

8662	10kV镇庆线大馈线	威远电力调度控制中心	镇庆线925开关	镇西站	20000	是	380	6581.79	公线	106.63	28	1846.9	855	2563.53	不受限	2550
8663	10kV付留线	江安电力调度控制中心	付留线622开关	付家庙站	4000+6300	否	300	5196.15	公用	122.78	41	2126.6	0	2549.93	不受限	2550
8664	10kV太金路	彭州电力调度控制中心	10kV太金路911	太子	6300	否	165	2857.88	公线	1.65	1	28.6	0	2571.99	不受限	2550
8665	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三镇路901	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	195.64	49	3388.4	250	2596.98	不受限	2550
8666	10kV革岛线	青白江电力调度控制中心	革岛线932开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	211.81	53	3668.6	0	2566.78	不受限	2550
8667	10kV店地路	郫都电力调度控制中心	店地线942开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	392.07	65	6790.6	0	2562.47	不受限	2550
8668	10kV楼香线	青白江电力调度控制中心	楼香线913开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	259.76	43	4499.1	1250	2564.74	不受限	2550
8669	10kV天金路	都江堰电力调度控制中心	天金路905	天马	4000+5000	是	400	6928.2	公线	170.96	43	2961	0	2581.56	不受限	2550
8670	10kV永园三线	广安电力调度控制中心	永园三线913开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	142.49	36	2468	504	2570.56	不受限	2550
8671	10kV虹玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹玉路908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	170.07	43	2945.6	0	2596.96	不受限	2550
8672	10kV岭明线大馈线	广安电力调度控制中心	岭明线918开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	92.81	24	1607.4	1104	2554.03	不受限	2550
8673	10kV宋沟线大馈线	广安电力调度控制中心	宋沟线974开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	27.56	13	477.3	0	2571.11	不受限	2550
8674	10kV涌旭线	温江电力调度控制中心	涌旭线948开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	294.3	53	5097.2	0	2565.39	不受限	2550
8675	10kV沙瑞路	成都配调	沙瑞路915	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	156.35	46	2708	0	2560.9	不受限	2550
8676	10kV女桂线大馈线	武胜电力调度控制中心	女桂线956开关	龙女站	90000	是	305	5282.75	公线	95.4	31	1652.3	0	2573.9	不受限	2550
8677	10kV崇双路	都江堰电力调度控制中心	崇双路908	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	210.62	53	3648	0	2587.38	不受限	2550
8678	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港二路935开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	212.1	53	3673.6	0	2561.78	不受限	2550
8679	10kV波蜀线	成都配调	波蜀线920	清波	482000	否	473	8192.6	公线	277.54	59	4807	0	2566.34	不受限	2550
8680	10kV湾马路	成都配调	湾马路910	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	228.79	48	3962.6	0	2591.48	不受限	2550
8681	10kV清新一线大馈线	天府电力调度控制中心	清新一路913开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	172.75	43	2992	0	2550.56	不受限	2550
8682	10kV苏三路	成都配调	苏三路946	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	177.94	44	3082	0	2585.27	不受限	2550
8683	10kV清东线大馈线	天府电力调度控制中心	清东路915开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	212.36	53	3678	0	2557.38	不受限	2550
8684	10kV晋科线	成都配调	晋科线905开关	晋阳	102000	是	473	8192.6	公线	229.65	49	3977.6	0	2576.48	不受限	2550
8685	10kV九花线大馈线	天府电力调度控制中心	九花路920开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	171.56	43	2971.5	0	2571.06	不受限	2550
8686	10kV苏华路	成都配调	苏华线943开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	220.5	54	3819	0	2556.68	不受限	2550
8687	10kV松街线947大馈线	天府电力调度控制中心	松街路947开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	291.69	53	5052	0	2596.74	不受限	2550
8688	10kV国阳路大馈线	天府电力调度控制中心	国阳路923开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	211.31	53	3659.9	0	2575.48	不受限	2550
8689	10KV籍大Ⅱ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅱ回921开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	270.97	58	4693.2	0	2555.44	不受限	2550
8690	10kV海园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园一线924开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	268.48	45	4650.1	1000	2594.46	不受限	2550
8691	10kV芙政线	营山电力调度控制中心	芙政线925开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	340.6	56	5899.2	0	2553.21	不受限	2550
8692	10kV盘群线	南部电力调度控制中心	10kV盘群线911	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	49.51	23	857.5	0	2571.96	不受限	2550
8693	10kV流云线	攀枝花电力调度控制中心	流云线914开关	流沙坡站	10000	是	200	3464.1	公线	10.68	5	185	0	2586.28	不受限	2550
8694	10kV老西一线	攀枝花电力调度控制中心	老西一线955开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	129.9	37	2249.9	0	2599.84	不受限	2550
8695	10kV里伏一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏一线914开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	605.95	72	10495	0	2599.31	不受限	2550
8696	10kV风宇二线	攀枝花电力调度控制中心	风宇二线977开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	92.09	31	1595	0	2561.92	不受限	2550
8697	10kV江都线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江都线917开关	江南站(阆中)	32500	否	320	5542.56	公线	138.32	43	2395.7	0	2592.6	不受限	2550
8698	10kV玲老线大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线911开关	老林站(营山)	7150	是	360	6235.38	公线	139.7	39	2419.6	0	2568.7	不受限	2550
8699	10kV襄河线	南部电力调度控制中心	襄河线922开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	73.82	30	1278.5	0	2556.26	不受限	2550
8700	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	32.64	16	565.3	0	2552.39	不受限	2550
8701	10kV宝镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝镇线911开关	金宝站	10000	是	300	5196.15	公线	90.17	30	1561.8	0	2595.12	不受限	2550
8702	10kV辉桂线大馈线	南充电力调度控制中心	辉桂线914开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	49.22	22	852.5	0	2576.96	不受限	2550
8703	10kV光礼线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光礼线913开关	保光站	80000	是	380	6581.79	公线	155.37	41	2691	0	2574.43	不受限	2550

8704	10kV大庙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大庙线912开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	8.49	5	147	0	2565.39	不受限	2550
8705	10kV大龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大龙线923开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	8.49	5	147	0	2565.39	不受限	2550
8706	10kV双维线	阿坝电力调度控制中心	双维线953开关	双溜索站	3150	是	200	3464.1	公线	12.7	6	220	0	2551.28	不受限	2550
8707	10kV童芝线大馈线	富顺电力调度控制中心	童芝线923开关	童寺站	20200	否	345	5975.58	公线	127.83	37	2214	0	2566.46	不受限	2550
8708	10kV高北线大馈线	富顺电力调度控制中心	高北线915开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	213.57	48	3816.4	0	2557.54	不受限	2550
8709	10kV姜政一线	阿坝电力调度控制中心	姜政一线911开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	125.45	41	2172.8	0	2581.68	不受限	2550
8710	10kV长源线	万源电力调度控制中心	10kV.长源线922开关	长石站	6300	是	300	5196.15	公线	92.53	31	1602.6	0	2554.32	不受限	2550
8711	10kV尔扎线	阿坝电力调度控制中心	尔扎线953开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	31.39	16	543.6	0	2574.09	不受限	2550
8712	10kV老坤线大馈线	宁南电力调度控制中心	老坤线931开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	26.54	12	459.7	0	2588.71	不受限	2550
8713	10kV永肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	永肖线912开关	永安站	27000	是	304	5265.43	公线	67.55	22	1170	460	2582.34	不受限	2550
8714	10kV安肖线	阿坝电力调度控制中心	安肖线952开关	安宏站	6300	否	200	3464.1	公线	19.5	10	337.8	200	2579.89	不受限	2550
8715	10kV盐海线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐海线926开关	盐源盐井站	20000	否	380	6581.79	公线	194.3	51	3365.3	0	2558.31	不受限	2550
8716	10kV桥香线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥香线921开关	桥湾站	3150	是	220	3810.51	公线	26.72	12	462.8	0	2585.61	不受限	2550
8717	10kV城老线	阿坝电力调度控制中心	城老线933开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	98.45	36	1705.2	0	2581.63	不受限	2550
8718	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板沙线948开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	252.42	44	4372	1030	2579.29	不受限	2550
8719	10kV堡米线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡米线924开关	堡子站	10000	否	220	3810.51	公线	49.69	23	860.6	0	2568.86	不受限	2550
8720	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪城Ⅰ回923开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	246.14	50	4263.2	0	2595.72	不受限	2550
8721	10kV煌小线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV热河线953开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	48.39	22	838.2	0	2591.26	不受限	2550
8722	10kV宋沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋沙线922开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	58.22	21	1008.3	250	2566.07	不受限	2550
8723	10kV丰关线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰关线955开关	丰禾站	120000	否	167	2892.52	专线	1.24	1	21.5	0	2581.77	不受限	2550
8724	10kV祥工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工二线925开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	249.97	50	4329.5	0	2598.7	不受限	2550
8725	10kV响高线	平昌电力调度控制中心	10kV响高线913	响滩站	10300	否	300	5196.15	公线	121.73	41	2108.3	0	2568.23	不受限	2550
8726	10kV大大线	平昌电力调度控制中心	10kV大大线914	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	29.95	15	518.7	0	2598.99	不受限	2550
8727	10kV工进路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工进路902开关	工农兵站	14300	否	275	4763.14	公线	98.88	36	1712.6	0	2574.23	不受限	2550
8728	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	鹤羊线912开关	35kV鹤龄站	20000	是	377	6529.83	公线	154.32	41	2672.9	0	2550.96	不受限	2550
8729	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	柏田路911开关	35kV柏垭站	12600	否	259	4486.01	公线	84.14	32	1457.3	0	2580.11	不受限	2550
8730	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文曲线911开关	文昌站	63000	是	310	5369.36	公线	99.91	32	1730.4	0	2565.09	不受限	2550
8731	10kV福兴线	攀枝花西区电力调度控制中心	福兴线913开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	91.61	31	1586.7	0	2570.22	不受限	2550
8732	10kV林园线	南江电力调度控制中心	10kV林园线852	林家坝站	16300	否	377	6529.83	公线	189.61	50	3284	0	2592.85	不受限	2550
8733	10kV新石线大馈线	江油电力调度控制中心	新石线903开关	新安站	6300	否	269	4659.22	公用	92.64	34	1604.5	0	2588.8	不受限	2550
8734	10kV许黎线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许黎线925开关	许州站	16300	是	264	4572.61	公用	61.88	23	1071.7	0	2586.39	不受限	2550
8735	10kV羊溪线	广元电力调度控制中心	羊溪路913开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	85.44	33	1479.8	0	2557.61	不受限	2550
8736	10kV王观线	广元电力调度控制中心	王观线916开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	31.17	16	539.8	0	2577.89	不受限	2550
8737	10kV虎镇线	广元电力调度控制中心	虎镇线913开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	84.53	33	1464	0	2573.41	不受限	2550
8738	10kV玉火线	巴州电力调度控制中心	10kV玉火线956	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	192.69	51	3337.4	0	2586.21	不受限	2550
8739	10kV王磨线	广元电力调度控制中心	王磨线913开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	30.08	15	521	0	2596.69	不受限	2550
8740	10kV黄镇线大馈线	安州电力调度控制中心	黄镇线941开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	120.57	40	2088.2	0	2588.33	不受限	2550
8741	10kV龙新线大馈线	江油电力调度控制中心	龙新线926开关	龙凤站	31500	否	415	7188.01	公线	225.87	54	3912	0	2557.21	不受限	2550
8742	10kV南华线921大馈线	邻水电力调度控制中心	南华线921开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	90.8	30	1572.6	0	2584.32	不受限	2550
8743	10kV兴镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴镇线911开关	兴仁站	9450	否	291	5040.27	公线	96.03	33	1663.2	315	2558.04	不受限	2550
8744	10kV杨月线	南江电力调度控制中心	10kV杨月线853	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	32.62	16	565	0	2552.69	不受限	2550
8745	10kV长济线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长济线913开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	295.28	49	5114.2	630	2569.64	不受限	2550
8746	10kV中建二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建二线972开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	187.18	50	3242	85	2549.85	不受限	2550
8747	10kV黄定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄定线911开关	黄甸站	6300	否	300	5196.15	公用	121.63	41	2106.6	0	2569.93	不受限	2550
8748	10kV香苏线	射洪电力调度控制中心	香苏线915开关	香山	12600	否	200	3464.1	公线	30.04	15	520.3	0	2597.39	不受限	2550

8749	10kV红李线	仁寿电力调度控制中心	红李线911开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	192.49	51	3334	0	2589.61	不受限	2550
8750	10kV房雍线	苍溪电力调度控制中心	房雍线914开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	120.73	40	2091.1	0	2585.43	不受限	2550
8751	10kV中临线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中临线919开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公线	296.54	99	5136	1600	2556.92	不受限	2550
8752	10kV江石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	江石线911	江北	40000	是	305	5282.75	公线	94.59	31	1638.3	0	2587.9	不受限	2550
8753	10kV松青线	眉山电力调度控制中心	松青线964开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	163.93	34	2839.2	1250	2589.58	不受限	2550
8754	10kV炉房线	仁和电力调度控制中心	炉房线912开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	26.14	12	452.7	0	2595.71	不受限	2550
8755	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭团线953开关	彭家坝站	50000	是	325	5629.17	公线	98.74	30	1710.2	200	2593.14	不受限	2550
8756	10kV宝镇线	乐至电力调度控制中心	10kV宝镇线911开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	27.45	12	475.5	0	2572.91	不受限	2550
8757	10kV龙镇三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇三线919开关	龙台站	113000	否	220	3810.51	公线	50.71	23	878.3	0	2551.16	不受限	2550
8758	10kV大石线	蓬溪电力调度控制中心	大石线911开关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	98.74	36	1710.2	0	2576.63	不受限	2550
8759	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	游泉线917开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	235.08	49	4071.6	0	2579.47	不受限	2550
8760	10kV岫月线	苍溪电力调度控制中心	岫月线923开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	240	64	4000	0	2529	不受限	2529
8761	10kV冯古线914断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯古线914开关	冯嘴	127000	否	352	6096.82	公线	169.65	48	2938.4	0	2548.74	不受限	2500
8762	10kV鞍泰线	苍溪电力调度控制中心	鞍泰线925开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	262.28	58	4542.7	0	2518.87	不受限	2500
8763	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	15.08	8	261.2	0	2510.08	不受限	2500
8764	10kV龙希龙发线912大馈线	泸州电力调度控制中心	龙希龙发线912	龙马潭	40000	是	785	13596.6	公线	181.18	23	3138	5200	2539.28	不受限	2500
8765	10kV李宜线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李宜线913开关	李塘配电站	5100	否	162	2805.92	公线	16.2	10	321	0	2525.33	不受限	2500
8766	10kV伍义线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍义线922开关	伍隍站	18800	否	275	4763.14	公用	78.01	28	1351.2	400	2535.63	不受限	2500
8767	10kV爱城一线	眉山电力调度控制中心	爱城一线915开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	148.22	31	2567.1	1600	2511.68	不受限	2500
8768	10kV宝三线	乐至电力调度控制中心	10kV宝三线914开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	30.92	14	535.5	0	2512.91	不受限	2500
8769	10kV尚耳线	眉山电力调度控制中心	尚耳线912开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	145.9	34	2527	800	2534.26	不受限	2500
8770	10kV观高线	大竹电力调度控制中心	观高线915开关	观音站	11300	是	240	4156.92	公线	46.69	19	808.6	0	2516.94	不受限	2500
8771	10kV红坪线	蓬溪电力调度控制中心	红坪线923开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	156.52	42	2711	0	2512.86	不受限	2500
8772	10kV禾双线	仁寿电力调度控制中心	禾双线911开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	44.3	21	767.2	0	2506.38	不受限	2500
8773	10kV望京线	平昌电力调度控制中心	10kV望京线914	望京站	10000	否	330	5715.77	公线	150.98	46	2614.9	0	2529.29	不受限	2500
8774	10kV家回路922线路	中江电力调度控制中心	家回路922开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	100.7	37	1744.1	0	2511.55	不受限	2500
8775	10kV镇街线	平昌电力调度控制中心	10kV镇街线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	141.81	44	2456.1	0	2532.2	不受限	2500
8776	10kV剑郊线	剑阁电力调度控制中心	剑郊线924开关	剑阁站	80000	是	377	6529.83	公线	37.7	10	652.9	2000	2570.89	不受限	2500
8777	10kV园开三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开三线953开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	573.98	72	9941.4	0	2529.37	不受限	2500
8778	10kV御虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹一线936开关	御营站	50000	是	553	9578.24	公用	297.68	54	5155.9	0	2506.69	不受限	2500
8779	10kV江纸线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	江纸线918	江门	12600	否	252	4364.77	专线	81.44	32	1410.6	0	2517.69	不受限	2500
8780	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV诺牛线853	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	26.33	14	456	0	2536.99	不受限	2500
8781	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德一线963开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	245.44	50	4251	0	2524.78	不受限	2500
8782	10kV诺北线	通江电力调度控制中心	10kV诺北线912	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	214.74	54	3719.3	0	2516.08	不受限	2500
8783	10kV元风线	平昌电力调度控制中心	10kV元风线922	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	35.57	18	616	0	2501.69	不受限	2500
8784	10kV小镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	小镇线906开关	小枧站	40000	否	500	8660.25	公用	285.07	57	4937.4	315	2541.82	不受限	2500
8785	10kV下万二线	广元电力调度控制中心	下万二线963开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	286.92	60	4969.4	0	2544.23	不受限	2500
8786	10kV万兴一线	广元电力调度控制中心	万兴一线917开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	239.6	50	4149.8	0	2528.98	不受限	2500
8787	10kV郊都线	广元电力调度控制中心	郊都线919开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	217.65	48	3769.7	0	2507.25	不受限	2500
8788	10kV乔城二线	广元电力调度控制中心	乔城二线921开关	乔镇站	120000	否	453	7846.19	公线	263.28	58	4560	0	2501.57	不受限	2500
8789	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云工二线923开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	193.23	37	3346.7	2150	2546.94	不受限	2500
8790	10kV小中线大馈线	梓潼电力调度控制中心	小中线904开关	小亭站	40000	是	200	3464.1	公用	14.2	7	246	0	2525.28	不受限	2500
8791	10kV轮南线	广元电力调度控制中心	轮南线912开关	宝轮站	80000	否	166	2875.2	专线	2.74	2	47.5	0	2540.18	不受限	2500
8792	10kV玉中线	巴州电力调度控制中心	10kV玉中线954	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	194.8	51	3373.9	0	2549.71	不受限	2500

8793	10kV盛溪线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛溪线922小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	70.88	28	1227.6	200	2547.46	不受限	2500
8794	10kV荣城Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城一线918开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	225.62	49	3907.8	0	2535.43	不受限	2500
8795	10kV卫建一线	雅安电力调度控制中心	卫建一线985开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	214.78	54	3720	0	2515.38	不受限	2500
8796	10kV天白线大馈线	富顺电力调度控制中心	天白线914开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	75.06	27	1300	0	2510.51	不受限	2500
8797	10kV依古线	阿坝电力调度控制中心	依古线952开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	24.98	13	432.6	50	2541.56	不受限	2500
8798	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.樊漆线953开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	85.08	37	1473.6	-400	2511.75	不受限	2500
8799	10kV杨富恒线	达县电力调度控制中心	10kV.杨富恒线978开关	杨柳垭站	80000	否	200	3464.1	公线	34.78	17	602.4	0	2515.29	不受限	2500
8800	10kV阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	144.09	36	2495.6	1198	2541.78	不受限	2500
8801	10kV克日线	阿坝电力调度控制中心	克日线953开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	17.25	9	298.8	200	2525.36	不受限	2500
8802	10kV西凯线大馈线	富顺电力调度控制中心	西凯线968开关	汇西站	163500	否	310	5369.36	公线	102.74	33	1779.4	0	2516.09	不受限	2500
8803	10kV天成线	渠县电力调度控制中心	天成线927开关	天星站	82000	是	428	7413.18	公线	196.75	46	3407.7	0	2522.84	不受限	2500
8804	10kV拉瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉瓦线912开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	6.36	4	110.1	0	2539.94	不受限	2500
8805	10kV贾牧一线	阿坝电力调度控制中心	贾牧一线952开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	35.54	18	615.6	0	2502.09	不受限	2500
8806	10kV西跃线	阿坝电力调度控制中心	西跃线911开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	52.94	24	917	0	2512.46	不受限	2500
8807	10kV桂上一线	彭山电力调度控制中心	桂上一线912开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	288.24	60	4992.4	0	2521.23	不受限	2500
8808	10kV水金线大馈线	会理电力调度控制中心	水金线912开关	绿水站	20000	否	380	6581.79	公线	108	28	1870.6	1535	2518.01	不受限	2500
8809	10kV海麻线大馈线	雷波电力调度控制中心	海麻线913小车开关	海湾站	30100	否	255	4416.73	专线	109.36	40	1894.2	0	2522.53	不受限	2500
8810	10kV顺天线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	6400	是	288	4988.31	公线	84.6	29	1465.2	0	2525.45	不受限	2500
8811	10kV梯五线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯五线953开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	82.51	29	1429	0	2520.07	不受限	2500
8812	10kV热责线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热责线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	33.48	17	579.8	0	2537.89	不受限	2500
8813	10kV穆柳线	青神电力调度控制中心	穆柳线921开关	穆家埂站	30000	是	400	6928.2	公线	173.13	43	2998.6	0	2543.96	不受限	2500
8814	10kV兰三二线	青神电力调度控制中心	兰三二线921开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	公线	298.49	60	5169.9	0	2546.39	不受限	2500
8815	10kV盘中线	南部电力调度控制中心	10kV盘中线931	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	51.84	24	897.8	0	2531.66	不受限	2500
8816	10kV古南线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古南线914开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	214.83	54	3720.8	0	2514.58	不受限	2500
8817	10kV升柳线	南部电力调度控制中心	10kV升柳线914	升钟站(南部)	30000	是	270	4676.54	公线	70.6	26	1222.8	0	2518.43	不受限	2500
8818	10kV利政线	石棉电力调度控制中心	利政线954开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	94.4	31	1635	0	2521.92	不受限	2500
8819	10kV千三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千三线914开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	51.58	23	893.3	0	2536.16	不受限	2500
8820	10kV庙扶线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙扶线971开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	51.69	23	895.2	0	2534.26	不受限	2500
8821	10kV普金线	米易电力调度控制中心	普金线951开关	普威站	6300	否	281.6	4877.46	公线	106.6	38	1846.3	0	2543.41	不受限	2500
8822	10kV横龙线	米易电力调度控制中心	横龙线952开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	125.41	36	2172.1	130	2547.64	不受限	2500
8823	10kV姑黑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑黑线912开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	35.01	18	606.3	0	2511.39	不受限	2500
8824	10kV康学线	石棉电力调度控制中心	康学线956开关	新康站	17600	否	205	3550.7	公线	37.44	18	648.5	0	2547.13	不受限	2500
8825	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲呷线912开关	甲根坝站	56000	否	195	3377.5	公线	28.87	15	500	0	2539.75	不受限	2500
8826	10kV麓正线大馈线	天府电力调度控制中心	麓正线905开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	296.77	54	5140	0	2522.59	不受限	2500
8827	10kV国禅路大馈线	天府电力调度控制中心	国禅路927开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	214.74	54	3719.3	0	2516.08	不受限	2500
8828	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔平线925开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	297.29	54	5149	0	2513.59	不受限	2500
8829	10kV马迪路	成都配调	马迪线906	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	233.07	49	4036.8	0	2517.28	不受限	2500
8830	10kV洞纪二线	成都配调	洞纪二路947	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	278.52	59	4824	0	2549.34	不受限	2500
8831	10kV羊站路	成都配调	羊站路913	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	231.24	49	4005.1	0	2548.98	不受限	2500
8832	10kV河银线大馈线	广安电力调度控制中心	河银线979开关	河堰站	80000	否	400	6928.2	公线	215.36	54	3730	0	2505.38	不受限	2500
8833	10kV岭红线大馈线	广安电力调度控制中心	岭红线914开关	分水岭站	71500	否	180	3117.69	公线	16.87	9	292.2	0	2513.72	不受限	2500
8834	10kV浆族线	成都配调	浆族路928	浆洗街	133000	是	473	8192.6	公线	233.58	49	4045.6	0	2508.48	不受限	2500
8835	10kV方泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	方泰线974开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	145.17	36	2514.3	1250	2549.03	不受限	2500

8836	10kV马万一路专线	成都配调	马鸿一线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	280.6	59	4860	0	2513.34	不受限	2500
8837	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	景园线929开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	395.4	66	6848.4	0	2504.67	不受限	2500
8838	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐铁线920开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	35.57	18	616	0	2501.69	不受限	2500
8839	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	堰九线913开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	257.45	51	4459	0	2538.49	不受限	2500
8840	10kV太棋路_特	彭州电力调度控制中心	太棋线907开关	太清	2*31500	否	161	2788.6	专线	1.61	1	27.9	0	2509.74	不受限	2500
8841	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万蜀一线923开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	209.06	47	3620.9	0	2503.63	不受限	2500
8842	10kV元锦二路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦二路922	元通	2*16000	是	210	3637.31	专线	22.17	11	384	0	2525.85	不受限	2500
8843	10kV霖镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖镇路907开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	42.49	20	736	0	2537.58	不受限	2500
8844	10kV太河线	郫都电力调度控制中心	太河线909开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	333.82	56	5781.7	0	2532.14	不受限	2500
8845	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄裕线922开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	215.65	54	3735.1	0	2500.28	不受限	2500
8846	10kV德信二路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信二路927开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	333.95	56	5784	0	2529.84	不受限	2500
8847	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万湾线922开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	267.31	52	4629.8	0	2533.96	不受限	2500
8848	10kV桂城三线	新都电力调度控制中心	桂城三线922开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	251.5	57	4356	0	2534.09	不受限	2500
8849	10kV越和线	威远电力调度控制中心	越和线922开关	越溪站	13000	是	294	5092.23	公线	90	31	1558.8	0	2514.98	不受限	2500
8850	10kV横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线694开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	35.17	18	609.2	0	2508.49	不受限	2500
8851	10kV朱荣线	威远电力调度控制中心	朱荣线923开关	朱家沟站	90000	是	259	4486.01	专线	62.48	24	1082.1	0	2506.71	不受限	2500
8852	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥玉二线925开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	92.79	19	1607.2	2566	2505.58	不受限	2500
8853	10kV南城二路	罗江电力调度控制中心	南城二路923开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	269.65	52	4670.3	0	2507.32	不受限	2500
8854	10kV坪顾线	宜宾电力调度控制中心	坪顾线959开关	沙坪站	40000	是	500	8660.25	公线	160.85	32	2786	1600	2542.2	不受限	2500
8855	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南城一路913开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	268.64	52	4652.8	0	2524.82	不受限	2500
8856	10kV宝华线	内江电力调度控制中心	宝华线913开关	宝塔站	15000	是	335	5802.37	公线	122	36	2114	0	2527	不受限	2500
8857	10kV石城五线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城五线922开关	石家桥站	100200	是	500	8660.25	公线	253.46	51	4390	0	2538.2	不受限	2500
8858	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望和线914开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	149.71	40	2593	0	2549.11	不受限	2500
8859	10kV章森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章森线954开关	章谷站	5000	否	160	2771.28	公线	0	14	275.5	0	2494.15	不受限	2490
8860	10kV洛新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10K洛新线912开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	103.45	38	1791.7	0	2477.13	不受限	2470
8861	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV石恩线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公线	229.98	13	262.2	0	2468.94	不受限	2460
8862	10kV建四线	南部电力调度控制中心	10kV建四线913	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	55.55	25	962.1	0	2467.36	不受限	2450
8863	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝瓦线911开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	不受限	2450
8864	10kV千油线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千油线924开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	56.19	26	973.2	0	2456.26	不受限	2450
8865	10kV金福线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金福线925开关	金垭站(阆中)	18000	否	200	3464.1	公线	37.74	19	653.7	0	2463.99	不受限	2450
8866	10kV陈高线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈高线913开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	200	3464.1	公线	36.21	18	627.2	0	2490.49	不受限	2450
8867	10kV陇滨线	仪陇电力调度控制中心	陇滨线K201开关	仪陇开闭所	300000	是	600	10392.3	公线	338.04	56	5854.9	0	2458.94	不受限	2450
8868	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	32.92	17	570.1	0	2469.65	不受限	2450
8869	10kV春西二线	仪陇电力调度控制中心	春西二线915开关	春晖站	80000	是	507	8781.5	公线	233.08	46	4037	500	2488.2	不受限	2450
8870	10kV新文线	盐边电力调度控制中心	新文线952开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	96.15	32	1665.3	0	2491.62	不受限	2450
8871	10kV倒绿线	营山电力调度控制中心	倒绿线916开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	37.64	19	652	0	2465.69	不受限	2450
8872	10kV棕体二线	西充电力调度控制分中心	棕体II线913开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	148.51	37	2572.2	500	2470.36	不受限	2450
8873	10kV义凤线	西充电力调度控制分中心	义凤线925开关	义兴站(西充)	16380	是	275	4763.14	公线	75.68	28	1310.7	0.79	2499.02	不受限	2450
8874	10kV交包线923大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV交包线923开关	交际河站	13100	否	200	3464.1	公线	38.08	19	659.6	0	2458.09	不受限	2450
8875	10kV仁义线	天全电力调度控制中心	仁义线912开关	仁义站	15000	否	220	3810.51	公线	48.36	22	837.6	100	2491.86	不受限	2450

8876	10kV观业线	阿坝电力调度控制中心	观业线917开关	观音桥站	40100	否	200	3464.1	公线	37.59	19	651.1	0	2466.59	不受限	2450
8877	10kV李坭线	汉源电力调度控制中心	李坭线914开关	李子坪站	5000	是	200	3464.1	公线	17.17	9	297.4	0	2473.88	不受限	2450
8878	10kV柯尔线	阿坝电力调度控制中心	柯尔线911开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	37.09	19	642.4	0	2475.29	不受限	2450
8879	10kV宜海线	汉源电力调度控制中心	宜海线921开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	104.06	38	1802.4	0	2484.43	不受限	2450
8880	10kV魏福线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏福线924开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	96.81	32	1676.7	0	2480.22	不受限	2450
8881	10kV厂溪线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂溪线911开关	厂溪站	20000	否	400	6928.2	公线	202.22	51	3502.4	250	2482.98	不受限	2450
8882	10kV长成二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成二线921开关	长土站	56700	是	423	7326.57	公线	196	46	3394.8	0	2466.46	不受限	2450
8883	10kV瓦水线	阿坝电力调度控制中心	瓦水线952开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	14.03	8	243	0	2484.98	不受限	2450
8884	10kV花阳线	阿坝电力调度控制中心	花阳线911开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	36.16	18	626.3	0	2491.39	不受限	2450
8885	10kV草正线大馈线	自贡电力调度控制中心	草正线919开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	72.23	30	1251	0	2490.23	不受限	2450
8886	10kV渡申线	达县电力调度控制中心	10kV.渡申线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	17.55	9	304	0	2467.28	不受限	2450
8887	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	旺黄线921	松林坡站	80000	否	390	6755	公线	207.48	53	3593.5	0	2486	不受限	2450
8888	10kV芦正线	阿坝电力调度控制中心	芦正线954开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	126.79	42	2196	0	2480.53	不受限	2450
8889	10kV城鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.城鞠线925开关	城区站	10000	是	350	6062.18	公线	136.39	39	2362.2	0	2487.54	不受限	2450
8890	10kV盐河线	盐源电力调度控制中心	盐河线925开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	157.52	47	2728.3	0	2493.83	不受限	2450
8891	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大街线925开关	大树站	18000	否	300	5196.15	公线	126.16	42	2185.1	0	2491.43	不受限	2450
8892	10kV燕凉线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕凉线961开关	燕子山站	80300	否	510	8833.46	公线	136.21	27	2359.2	3105	2485.91	不受限	2450
8893	10kV申普线大馈线	越西电力调度控制中心	申普线912小车开关	申果站	3250	否	170	2944.49	公线	10.54	6	182.6	0	2467.44	不受限	2450
8894	10kV特月线大馈线	甘洛电力调度控制中心	特月线915小车开关	特克站	16000	否	441	7638.34	公线	299.43	64	4910	250	2478.12	不受限	2450
8895	10kV912斯波线	甘洛电力调度控制中心	10kV斯波线912开关	斯觉站	6300	否	255	4416.73	公线	86.61	34	1500	0	2475.06	不受限	2450
8896	10kV912特尔线	甘洛电力调度控制中心	10kV特尔线912开关	特克站	16000	否	277	4797.78	公线	106.06	38	1836.9	0	2481.1	不受限	2450
8897	10kV灵郊线	彭山电力调度控制中心	灵郊线924开关	灵石站	63000	否	220	3810.51	公线	54.24	25	939.4	0	2490.06	不受限	2450
8898	10kV西万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西万线927开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	120.37	21	2084.8	4200	2491.5	不受限	2450
8899	10kV姜民线918大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜民线918开关	姜州站	11300	否	220	3810.51	公线	54.95	25	951.8	0	2477.66	不受限	2450
8900	10kV铁柳线924大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁柳线924开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	105.43	38	1826.1	0	2460.73	不受限	2450
8901	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	10kV.富文线926开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	298.49	54	5169.8	0	2478.94	不受限	2450
8902	10kV黎鹏线	会理电力调度控制中心	黎鹏线911小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	159.05	47	2754.7	0	2467.43	不受限	2450
8903	10kV深九线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深九线921开关	深沟站	10000	否	160	2771.28	公线	225.18	140	3120	0	2494.15	不受限	2450
8904	10kV福城二线	洪雅电力调度控制中心	福城二线926开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	253.29	51	4387	0	2471.92	不受限	2450
8905	10kV俄碧线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄碧线912开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	51.66	22	894.7	200	2490.65	不受限	2450
8906	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵安线915开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	279.16	53	4835	0	2467.33	不受限	2450
8907	10kV隐水路904大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐水路904开关	隐峰站	32000	是	600	10392.3	公线	338.11	56	5856	0	2457.84	不受限	2450
8908	10kV花林线大馈线	安州电力调度控制中心	花林线953开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	204.91	51	3549	250	2451.97	不受限	2450
8909	10kV春镇二线	剑阁电力调度控制中心	春镇二线927小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	97.83	33	1694.4	0	2462.52	不受限	2450
8910	10kV迎柘线	剑阁电力调度控制中心	迎柘线916开关	35kV迎水站	10000	是	403	6980.16	公线	179.47	45	3108.5	0	2475.63	不受限	2450
8911	10kV大金线	平昌电力调度控制中心	10kV大金线913	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	37.63	19	651.7	0	2465.99	不受限	2450
8912	10kV叙城线926大馈线	叙永电力调度控制中心	叙城线926	叙永	50000	是	379	6564.47	公线	159.26	42	2758.3	0	2493.28	不受限	2450
8913	10kV界工二线大馈线	安州电力调度控制中心	界工二线944开关	界牌站	40000	否	487	8435.09	公用	294.46	60	5100	0	2491.58	不受限	2450
8914	10kV丹东线915大馈线	叙永电力调度控制中心	丹东线913开关	丹山	30200	是	400	6928.2	公线	176.12	44	3050.4	0	2492.16	不受限	2450
8915	10kV草车线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	草车线915开关	黄草坪	64000	是	489	8469.73	公线	249.63	51	4323.6	0	2452.18	不受限	2450
8916	10kV潮安线912大馈线	泸川电力调度控制中心	潮安线912开关	潮河	30000	是	325	5629.17	公线	115.81	36	2005.8	0	2497.54	不受限	2450
8917	10kV五吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	五吉一线921开关	五通庙	30000	是	319	5525.24	公线	112.2	35	1943.3	0	2476.89	不受限	2450
8918	10kV曾荣线	广元电力调度控制中心	曾荣线922开关	35kV曾家站	16300	是	264	4572.61	公线	67.76	26	1173.6	0	2484.49	不受限	2450
8919	10kV交泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交泰线921开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	35.8	18	620	0	2497.69	不受限	2450

8920	10kV家园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅰ回959	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	354	64	6131.2	0	2489.22	不受限	2450
8921	10kV南环一线	广元电力调度控制中心	南环一线914开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	263.68	58	4566.9	0	2494.67	不受限	2450
8922	10kV继北路	中江电力调度控制中心	继北路971开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	298.52	54	5170.4	0	2492.19	不受限	2450
8923	10kV陈滩线	广元电力调度控制中心	陈滩线913开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	16.35	8	283.2	0	2488.08	不受限	2450
8924	10kV塘谷线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘谷线916开关	塘汛站	31500	是	394	6824.28	公用	172.04	44	2979.7	0	2479.72	不受限	2450
8925	10kV熊镇线	广元电力调度控制中心	熊镇线914开关	熊家站	40000	否	403	6980.16	公线	200.3	50	3469.2	315	2497.94	不受限	2450
8926	10kV玉电线	巴州电力调度控制中心	10kV玉电线855	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	56.26	26	974.4	0	2455.06	不受限	2450
8927	10kV花工线大馈线	安州电力调度控制中心	花工线952开关	花该站	31500	是	569	9855.37	公用	313.63	55	5432	0	2452.3	不受限	2450
8928	10kV九方线大馈线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九岭站	6300	否	464	8036.72	公用	275.3	59	4768.2	0	2464.85	不受限	2450
8929	10kV东城二线大竹	大竹电力调度控制中心	东城二线927开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	241.21	50	4177.7	0	2473.37	不受限	2450
8930	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香丰线923开关	香山	12600	否	220	3810.51	公线	18.51	8	320.6	630	2478.86	不受限	2450
8931	10kV富花线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富花线917开关	富驿站	6300	否	316	5473.28	公用	140.2	44	2428.3	0	2497.65	不受限	2450
8932	10kV东牛线	雁江电力调度控制中心	10kV东牛线918开关	东峰站	82000	是	352	6096.82	公线	60.53	17	1048.3	1375	2454.16	不受限	2450
8933	10kV五程线	苍溪电力调度控制中心	五程线923开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	36.26	18	628	0	2489.69	不受限	2450
8934	10kV弥镇线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥镇线912开关	弥陀	18200	是	379	6564.47	公线	160.96	42	2787.9	0	2463.68	不受限	2450
8935	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸移线929	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	183.2	45	3173	0	2452.7	不受限	2450
8936	10kV仁府线	仁寿电力调度控制中心	仁府线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	253.56	51	4391.6	0	2467.32	不受限	2450
8937	10kV庄明二线	眉山电力调度控制中心	庄明二线921开关	明星开闭所	0	是	445	7707.63	公线	213.56	48	3698.9	0	2467.2	不受限	2450
8938	10kV平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线964开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	242.96	50	4208.1	0	2470.68	不受限	2450
8939	10kV仁广线	射洪电力调度控制中心	仁广线924开关	仁和	12600	否	200	3464.1	公线	36.8	18	637.3	0	2480.39	不受限	2450
8940	10kV青岗镇线	射洪电力调度控制中心	青岗镇线916开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	77.76	28	1346.8	0	2463.71	不受限	2450
8941	10kV金安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金安线923开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	36.49	18	632	0	2485.69	不受限	2450
8942	10kV尚铁线	眉山电力调度控制中心	尚铁线927开关	尚义站	100000	否	200	3464.1	专线	37.14	19	643.3	0	2474.39	不受限	2450
8943	10kV大三线	乐至电力调度控制中心	10kV大三线922开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	22.74	10	393.9	200	2454.51	不受限	2450
8944	10kV仙佛线	乐至电力调度控制中心	10kV仙佛线923开关	仙鹤站	63000	是	180	3117.69	公用	0	0	0	0	2494.15	不受限	2450
8945	10kV板塘一线	仁和电力调度控制中心	板塘一线971开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	176.94	44	3064.6	0	2477.96	不受限	2450
8946	10kV通天线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通天线924开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	121.25	37	2100.1	0	2472.52	不受限	2450
8947	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙新线913开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	121.15	37	2098.4	0	2474.22	不受限	2450
8948	10kV明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	76.49	28	1324.8	0	2485.71	不受限	2450
8949	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	10kV.岗北线966开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	299.31	54	5184	0	2464.74	不受限	2450
8950	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普水线959开关	普安站	40000	是	490	8487.05	公线	249.9	51	4328.3	0	2461.34	不受限	2450
8951	10kV叙城线	宜宾电力调度控制中心	叙城线632开关	叙南站	50000	是	400	6928.2	公线	31.81	8	551	2500	2491.56	不受限	2450
8952	10kV旌庐东路923大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐东路923开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	428.87	75	7428	5495	2472.43	不受限	2450
8953	10kV顺国线大馈线	宜宾电力调度控制中心	顺国线933开关	天顺站	102000	是	430	7447.82	公线	165.41	38	2864.9	630	2463.36	不受限	2450
8954	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东红线926开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	176.25	44	3052.6	0	2489.96	不受限	2450
8955	10kV权金线	资中电力调度控制中心	权金线915开关	权义站	20000	是	371	6425.91	公线	190.69	51	3302.8	0	2480.52	不受限	2450
8956	10kV大号线大馈线	内江电力调度控制中心	大号线928开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	85.57	23	1482	1250	2491.86	不受限	2450
8957	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	北楼线923开关	城北站	105000	是	423	7326.57	公线	238.96	56	4138.8	0	2455.11	不受限	2450
8958	10KV山川线	江安电力调度控制中心	山川线954开关	四面山站	10000	否	370	6408.59	公用	188.74	51	3269	0	2498.73	不受限	2450
8959	10kV集井线	井研电力调度控制分中心	集井线922开关	集益站	20000	否	275	4763.14	公线	103.71	38	1796.3	0	2490.53	不受限	2450
8960	10kV尖光线	乐山电力调度控制中心	尖光山976开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	161.73	43	2801.1	0	2464.33	不受限	2450
8961	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东江线932开关	东风站	105000	否	400	6928.2	公线	218.06	55	3776.8	0	2458.58	不受限	2450
8962	10kV资城线	资中电力调度控制中心	资城线926开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	202.52	50	3507.6	400	2452.49	不受限	2450
8963	10kV秀名线	峨眉山电力调度控制分中心	秀名线911开关	秀湖站	80000	是	300	5196.15	公线	98.57	33	1707.3	0	2449.62	不受限	2450

8964	10kV红狮路	彭州电力调度控制中心	10kV红狮线912	红星	6300	是	180	3117.69	公线	201	112	3481.4	0	2494.15	不受限	2450
8965	10kV岷九路	彭州电力调度控制中心	岷九线911开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	200.44	111	3471.7	0	2494.15	不受限	2450
8966	10kV岷东路	彭州电力调度控制中心	岷东线912开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	56.45	31	977.7	0	2494.15	不受限	2450
8967	10kV官杨线	彭州电力调度控制中心	官杨线921开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	105	58	1818.7	0	2480.55	不受限	2450
8968	10kV白思二线	彭州电力调度控制中心	白思二线914开关	白鹿	13600	是	180	3117.69	公线	258.68	144	4480.5	0	2494.15	不受限	2450
8969	10kV文城路大馈线	崇州电力调度控制中心	文城线930开关	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	326.94	56	5662.6	0	2457.26	不受限	2450
8970	10kV桂城一线	新都电力调度控制中心	桂城一线914开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	212.01	48	3672	0	2452.53	不受限	2450
8971	10kV青石线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	176.5	44	3056.9	0	2485.66	不受限	2450
8972	10kV平迎线	隆昌电力调度控制中心	平迎线924开关	平安站	71500	是	205	3550.7	公线	13.51	7	234	150	2456.56	不受限	2450
8973	10kV德南路大馈线	郫都电力调度控制中心	德南路906开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	396.3	66	6864	0	2489.07	不受限	2450
8974	10kV海西线	成都配调	海西路928	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.12	49	4055	0	2499.08	不受限	2450
8975	10kV永园一线大馈线	广安电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	257.79	52	4465	0	2463.2	不受限	2450
8976	10kV庙站路	成都配调	庙站路915	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	235.1	50	4072	0	2482.08	不受限	2450
8977	10kV槐新线	成都配调	槐新路919	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	234.92	50	4068.8	0	2485.28	不受限	2450
8978	10kV浆桥路	成都配调	浆桥路916	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	236.61	50	4098	0	2456.08	不受限	2450
8979	10kV双园线大馈线	广安电力调度控制中心	双园线914开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	136.07	36	2356.8	452	2456.63	不受限	2450
8980	10kV桐街南线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街南线975开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	65.29	25	1130.9	0	2471.76	不受限	2450
8981	10kV绿土线	成都配调	绿土线906	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	127.48	38	2208	0	2475.46	不受限	2450
8982	10kV望博路	成都配调	望博路914	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.11	49	4054.8	0	2499.28	不受限	2450
8983	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东都路929	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	282.68	60	4896	0	2477.34	不受限	2450
8984	10kV核长线	成都配调	核长线928开关	核桃村	545000	否	473	8192.6	专线	283.44	60	4909.1	0	2464.24	不受限	2450
8985	10kV牧水路大馈线	天府电力调度控制中心	牧水路916开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	216.33	54	3746.9	0	2488.48	不受限	2450
8986	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东美路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	215.7	54	3736	0	2499.38	不受限	2450
8987	10kV十西线大馈线	天府电力调度控制中心	十西线913开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	298.37	54	5167.7	0	2494.89	不受限	2450
8988	10kV金平线	成都配调	金平线907开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	234.41	50	4060	0	2494.08	不受限	2450
8989	10kV白象线	成都配调	白象路923	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	282.12	60	4886.4	0	2486.94	不受限	2450
8990	10kV天蓝线	天府电力调度控制中心	天蓝线927开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	397.56	66	6885.8	0	2467.27	不受限	2450
8991	10kV文商线	成都配调	文商路914	文庙街	2*63000	是	473	0	公线	235.98	50	4087.2	0	2466.88	不受限	2450
8992	10kV军科线	成都配调	军科路947	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	282.06	60	4885.2	0	2488.14	不受限	2450
8993	10kV邦鹭线	成都配调	邦鹭线919开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	283.48	60	4909.9	0	2463.44	不受限	2450
8994	10kV严余线	成都配调	严余路913	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	234.46	50	4060.8	0	2493.28	不受限	2450
8995	10kV金马线	成都配调	金马路924	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	238.2	50	4125.6	0	2428.48	不受限	2400
8996	10kV星润线大馈线	天府电力调度控制中心	星润线916开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	221.19	55	3831	0	2404.38	不受限	2400
8997	10kV苏沙线	成都配调	苏沙路941	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	229.56	56	3976	0	2399.68	不受限	2400
8998	10kV指滨线	成都配调	指滨路925	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	237.64	50	4116	0	2438.08	不受限	2400
8999	10kV星研线大馈线	天府电力调度控制中心	星研线925开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	220.84	55	3824.9	0	2410.48	不受限	2400
9000	10kV桐倪路	成都配调	桐倪路925	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	239.65	51	4150.8	0	2403.28	不受限	2400
9001	10kV星成线大馈线	天府电力调度控制中心	星成线923开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	180.98	45	3134.6	0	2407.96	不受限	2400
9002	10kV指良线	成都配调	指良、指想线905	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	286.37	61	4960	0	2413.34	不受限	2400
9003	10kV竹建线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹建线954开关	金竹站	20000	否	307.8	5331.25	公线	53.56	17	927.7	1430	2440.43	不受限	2400
9004	10kV湾侯路	成都配调	湾侯路924开关	七里湾	126000	是	473	8192.6	公线	237.58	50	4114.8	0	2439.28	不受限	2400
9005	10kV蓉建路	成都配调	蓉建路961	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	193.32	41	3348.3	800	2405.78	不受限	2400
9006	10kV南高线	成都配调	南高线922	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	239.4	51	4146.4	0	2407.68	不受限	2400
9007	10kV双园三线大馈线	广安电力调度控制中心	双园三线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	163.11	43	2825.1	0	2440.33	不受限	2400
9008	10kV双圣线大馈线	广安电力调度控制中心	双圣线941开关	双河站	200000	否	260	4503.33	公线	57.44	22	994.9	640	2418.1	不受限	2400
9009	10kV益民线	成都配调	益民路917	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	163.97	49	2840	0	2424.23	不受限	2400
9010	10kV晋顺线	成都配调	晋顺路929	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	165.59	35	2868	1260	2426.08	不受限	2400
9011	10kV草密线	成都配调	草密线919	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	228.96	56	3965.6	0	2410.08	不受限	2400
9012	10kV府平路	成都配调	府平路925	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	239.65	51	4150.8	0	2403.28	不受限	2400
9013	10kV绿雅路	成都配调	绿雅路947	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	162.82	48	2820	0	2448.9	不受限	2400
9014	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线957	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	237.71	50	4117.2	0	2436.88	不受限	2400
9015	10kV粉沙路	成都配调	粉沙路924	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	145.01	31	2511.6	1600	2442.48	不受限	2400
9016	10kV唐石线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐石线966开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	285.5	54	4944.9	0	2412.85	不受限	2400
9017	10kV城振线大馈线	武胜电力调度控制中心	城振线924开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	153.41	31	2656	1830	2442.2	不受限	2400

9018	10kV两旧线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两旧线914开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	88.31	29	1529.6	700	2446.93	不受限	2400
9019	10kV暴坪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	暴坪线913开关	暴风坪站	8000	否	275	4763.14	公线	20.09	7	348	1530	2408.83	不受限	2400
9020	10kV圣响线	隆昌电力调度控制中心	圣响线915开关	圣灯站	16300	否	260	4503.33	公线	93.38	36	1617.4	0	2435.6	不受限	2400
9021	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集盛线924	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	220.51	55	3819.2	0	2416.18	不受限	2400
9022	10kV店阳线	郫都电力调度控制中心	店阳线933开关	雍店	126000	否	550	9526.28	公线	355.84	65	6163.1	0	2410.55	不受限	2400
9023	10kV夹台线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹台线913开关	夹关	20000	是	276	4780.46	公线	81.24	29	1407	0	2417.37	不受限	2400
9024	10KV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路925	城北	18000	否	330	5715.77	公线	155.66	47	2696	0	2448.19	不受限	2400
9025	10kV大城二线	青白江电力调度控制中心	大城二线915开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	339.42	57	5878.8	0	2435.04	不受限	2400
9026	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙都二线936开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	192.82	52	3339.6	0	2445.28	不受限	2400
9027	10kV龙城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城三路918开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	302.14	55	5233	0	2415.74	不受限	2400
9028	10kV水镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水镇线913	水口	16300	否	200	3464.1	公线	41.23	21	714.1	0	2403.59	不受限	2400
9029	10kV金江二线	隆昌电力调度控制中心	金江二线928开关	金鹅	28000	否	660	11431.54	专线	400	61	6668	2000	2477.32	受限	2400
9030	10kV云金线大馈线	简阳电力调度控制中心	云金线913开关	云龙	24500	否	300	5196.15	公线	108.43	36	1878	350	2448.53	不受限	2400
9031	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	浦福线935开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	341.34	57	5912	0	2401.84	不受限	2400
9032	10kV江城Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	江城二线926开关	江南	105000	是	469	8123.32	公线	72.06	15	1248	2850	2400.66	不受限	2400
9033	10kV金隆线	隆昌电力调度控制中心	金隆线912开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	400	61	6668	1000	2477.32	不受限	2400
9034	10kV杨光线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨光线964开关	杨柳湾站	81500	是	380	6581.79	公线	162.59	43	2816	0	2449.43	不受限	2400
9035	10kV寿贸一线	内江电力调度控制中心	寿贸一线963开关	寿溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	243	50	4201	0	2477	不受限	2400
9036	10kV东水路906线路	绵东电力调度控制中心	东水路906开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公线	39.17	20	678.5	2000	2439.19	不受限	2400
9037	10kV顺场线	宜宾电力调度控制中心	顺场线960开关	天顺站	50000	是	310	5369.36	公线	109.28	35	1892.8	0	2402.69	不受限	2400
9038	10kV金飞线	宜宾电力调度控制中心	金飞线916开关	金沙	360000	是	430	7447.82	公线	386.6	90	6696	3510	2448.26	不受限	2400
9039	10kV大河一线	内江电力调度控制中心	大河一线915开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	99.84	33	1729.2	0	2427.72	不受限	2400
9040	10kV江环线682线路	江安电力调度控制中心	江环线682开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	204.65	48	3544.5	0	2413.76	不受限	2400
9041	10kV江都线	江安电力调度控制中心	江都线609开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	203.87	47	3531.1	0	2427.16	不受限	2400
9042	10kV黄溜线625	南溪电力调度控制中心	黄溜线625开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	27.87	13	482.7	0	2427.15	不受限	2400
9043	10kV小永线大馈线	北川电力调度控制中心	小永线915开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	16.86	10	292	0	2404.8	不受限	2400
9044	10kV柏灵线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏灵线913开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	40.58	20	702.8	0	2414.89	不受限	2400
9045	10kV龙柏线	苍溪电力调度控制中心	龙柏线914开关	35kV龙山站	20000	是	300	5196.15	公线	99.11	33	1716.6	0	2440.32	不受限	2400
9046	10kV新王线918大馈线	泸州电力调度控制中心	新王新林一线918开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	186.25	46	3225.8	0	2399.9	不受限	2400
9047	10kV冯奢线925大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯奢线925开关	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	229.15	49	3968.9	0	2446.62	不受限	2400
9048	10kV泸苑线983大馈线	泸州电力调度控制中心	泸苑线983	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	185.48	46	3212.5	0	2413.2	不受限	2400
9049	10kV单岩线	苍溪电力调度控制中心	单岩线913开关	35kV单鼓站	22300	是	200	3464.1	公线	39.98	20	692.5	0	2425.19	不受限	2400
9050	10kV红仁线	仁寿电力调度控制中心	红仁线921开关	红星站	100000	是	380	6581.79	公线	162.88	43	2821	0	2444.43	不受限	2400
9051	10kV城风线657	泸州电力调度控制中心	城风线657	南城	50000	是	406	7032.13	公线	185.74	46	3217.1	0	2408.6	不受限	2400
9052	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	185.84	46	3218.7	0	2407	不受限	2400
9053	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏泉线636	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	185.84	46	3218.7	0	2407	不受限	2400
9054	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海二线963开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	183.14	38	3172	1880	2430.46	不受限	2400
9055	10kV视兴线	仁寿电力调度控制中心	视兴线964开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	256.24	52	4438	0	2420.92	不受限	2400
9056	10kV鸡老线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡老线928小车开关	鸡石湾站	71500	是	265	4589.93	公用	71.67	27	1241.4	0	2430.54	不受限	2400
9057	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五骑线924开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	专线	242.15	57	4194	0	2399.91	不受限	2400
9058	10kV普天一线	仁寿电力调度控制中心	普天一线917开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	246.13	51	4263	0	2415.78	不受限	2400
9059	10kV庄威二线	眉山电力调度控制中心	庄威二线922开关	庄店站	50000	否	482	8348.48	公线	221.3	46	3833	1250	2430.63	不受限	2400

9060	10kV安海线	眉山电力调度控制中心	安海线912开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	292.84	61	5072	0	2441.63	不受限	2400
9061	10kV回夏线	大英电力调度控制中心	回夏线926开关	回马	80000	是	355	6148.78	公线	145.08	41	2512.8	0	2406.22	不受限	2400
9062	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安源线932开关	安岳站	80000	是	285	4936.34	公用	88.45	31	1531.9	0	2417.17	不受限	2400
9063	10kV福青线	蓬溪电力调度控制中心	福青线913开关	天福	20000	是	300	5196.15	公线	101.28	34	1754.1	0	2402.82	不受限	2400
9064	10kV桂街线大馈线	北川电力调度控制中心	桂街线915开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	40.13	20	695	0	2422.69	不受限	2400
9065	10kV兴吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴吴线913开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	98.61	33	1708	0	2448.92	不受限	2400
9066	10kV西兴线西兴站	平昌电力调度控制中心	10kV西兴线916	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	40.3	20	698	0	2419.69	不受限	2400
9067	10kV南城四线	平昌电力调度控制中心	10kV南城四线974	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	349.12	64	6046.8	0	2448.91	不受限	2400
9068	10kV武东线	剑阁电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	71.2	24	1233.1	1000	2443.43	不受限	2400
9069	10kV沙渡线	剑阁电力调度控制中心	沙渡线926开关	沙溪坝站	63000	否	377	6529.83	公线	198.78	53	3442.9	0	2433.95	不受限	2400
9070	10kV春锦线	剑阁电力调度控制中心	春锦线928小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	100.2	33	1735.5	0	2421.42	不受限	2400
9071	10kV桃彭线	南江电力调度控制中心	10kV桃彭线854	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	58.36	27	1010.8	0	2418.66	不受限	2400
9072	10kV杨洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨洞线955开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	99.42	33	1721.9	0	2435.02	不受限	2400
9073	10kV格桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	格桥线973开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	100.02	33	1732.4	0	2424.52	不受限	2400
9074	10kV山枧线916大馈线	叙永电力调度控制中心	山枧线916	后山	31500	是	252	4364.77	公线	62.06	25	1074.9	0	2416.92	不受限	2400
9075	10kV红石线912大馈线	叙永电力调度控制中心	红石线912	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	61.93	25	1072.7	0	2419.12	不受限	2400
9076	10kV沙镇线	通江电力调度控制中心	10kV沙镇线853	沙溪站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400
9077	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城四线922开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公线	269.93	45	4675.2	1200	2438.64	不受限	2400
9078	10kV广镇线	通江电力调度控制中心	10kV广镇线951	广纳站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	2431.92	不受限	2400
9079	10kV华温一线961大馈线	泸川电力调度控制中心	华温一线961开关	龙华	150000	是	377	6529.83	公线	162.59	43	2816	0	2407.86	不受限	2400
9080	10kV响龙线	巴州电力调度控制中心	10kV响龙线923	响滩站	26300	否	200	3464.1	公线	39.73	20	688.2	0	2429.49	不受限	2400
9081	10kV下万一线	广元电力调度控制中心	下万一线962开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	292.88	61	5072.6	0	2441.03	不受限	2400
9082	10kV万滨线	广元电力调度控制中心	万滨线924开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	271.86	53	4708.7	0	2441.2	不受限	2400
9083	10kV乐农线大馈线	安州电力调度控制中心	乐农线913开关	乐兴站	8000	否	200	3464.1	公用	40.31	20	698.2	0	2419.49	不受限	2400
9084	10kV魏徐线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏徐线957开关	魏城站	63000	否	300	5196.15	公用	129.91	43	2250	0	2426.53	不受限	2400
9085	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南环二线927开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	268.25	59	4646.1	0	2415.47	不受限	2400
9086	10kV三苏线	广元电力调度控制中心	三苏线922开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	115.33	41	1997.5	0	2414.03	不受限	2400
9087	10kV顶镇一线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇一线912	顶山站	16300	否	220	3810.51	公线	58.2	26	1008	0	2421.46	不受限	2400
9088	10kV九滨二线	广元电力调度控制中心	九滨二线925开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	223.6	49	3872.8	0	2404.15	不受限	2400
9089	10kV王乡线	广元电力调度控制中心	王乡线914开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	39.48	20	683.8	0	2433.89	不受限	2400
9090	10kV柳曾线	广元电力调度控制中心	柳曾线915开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	114.42	40	1981.8	0	2429.73	不受限	2400
9091	10kV大平线	巴州电力调度控制中心	10kV大平线854	大佛寺站	80000	否	335	5802.37	公线	162.82	49	2820	0	2402.13	不受限	2400
9092	10kV南城线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南城线912开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	280.42	53	4856.8	0	2445.53	不受限	2400
9093	10kV中电线大馈线	江油电力调度控制中心	中电线915开关	中坝站	40000	否	372	6443.23	公线	193.72	52	3355.2	0	2443.71	不受限	2400
9094	10kV交街线大馈线	布拖电力调度控制中心	交街线922小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	38.78	19	671.6	0	2446.09	不受限	2400
9095	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春黄线913开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.65	20	704	0	2413.69	受限	2400
9096	10kV莫四线	阿坝电力调度控制中心	莫四线956开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	61.73	22	1069.2	800	2417.63	不受限	2400
9097	10kV城齿线	雅安电力调度控制中心	城齿线915开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	219.09	55	3794.7	0	2440.68	不受限	2400
9098	10kV草新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草新线913开关	草田站	80000	是	240	4156.92	公线	53.07	22	919.2	0	2406.34	不受限	2400
9099	10kV宝沙线	宝兴电力调度控制中心	宝沙线912手车开关	宝兴站	20000	是	342	5923.61	公线	133.27	39	2308.2	0	2430.69	不受限	2400
9100	10kV麦洞线	阿坝电力调度控制中心	麦洞线953开关	麦洼站	3150	是	175	3031.09	公线	0.99	1	17.2	0	2407.67	不受限	2400
9101	10kV君镇线	蒲城电力调度控制中心	10 kV.君镇线923开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	39.47	20	683.6	0	2434.09	不受限	2400
9102	10kV瑶安线960大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶安线961小车开关	瑶山站	101600	是	335	5802.37	公线	128.81	38	2231	0	2410.9	不受限	2400
9103	10kV牟扎线	阿坝电力调度控制中心	牟扎线949开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	23.29	13	403.3	0	2402.62	不受限	2400

9104	10kV古吉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古吉线912小车开关	古二站	3250	否	170	2944.49	公线	13.19	8	228.5	0	2421.54	不受限	2400
9105	10kV沿刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿刘线922开关	沿滩站	71900	是	300	5196.15	公线	75.52	25	1308	400	2448.92	不受限	2400
9106	10kV红人线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红人线911开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	238.85	57	4136.8	0	2410.35	不受限	2400
9107	10kV西新线大馈线	自贡电力调度控制中心	西新线935开关	汇西站	100200	是	481	8331.16	公线	244.79	51	4239.8	0	2425.13	不受限	2400
9108	10kV汇坝线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇坝线913开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	192.55	46	3335	0	2429.26	不受限	2400
9109	10kV四江线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四江线921开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	53.17	23	920.9	250	2414.45	不受限	2400
9110	10kV土贡Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅰ线913开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	243.59	48	4219	315	2435.78	不受限	2400
9111	10kV福符线	洪雅电力调度控制中心	福符线923开关	福宝站	82000	否	425	7361.22	专线	241.86	57	4189	0	2436.1	不受限	2400
9112	10kV城水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城水线921开关	城郊站	32500	否	220	3810.51	公线	58.35	27	1010.6	0	2418.86	不受限	2400
9113	10kV宋宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宾线913开关	宋家桥站	63200	否	304	5265.43	公线	133.87	44	2318.7	0	2420.19	不受限	2400
9114	10kV双仁线	西充电力调度控制分中心	双仁线915开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	97.62	32	1690.7	630	2418.19	不受限	2400
9115	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴岗线913开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	不受限	2400
9116	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400
9117	10kV伏小线	南部电力调度控制中心	10kV伏小线917	伏虎站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	58.04	26	1005.3	0	2424.16	不受限	2400
9118	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北中线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0	16	305.4	0	2427.64	不受限	2400
9119	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔俄线914开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公线	18.75	9	324.8	0.63	2445.85	不受限	2400
9120	10kV汉江线	雨城电力调度控制中心	10kV汉江线926开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	211.73	48	3667.2	0	2429.62	不受限	2400
9121	10kV汉青线	雨城电力调度控制中心	10kV汉青线927开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	211.39	48	3661.2	0	2435.62	不受限	2400
9122	10kV建龙线	南部电力调度控制中心	10kV建龙线921	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	59.88	27	1037.2	0	2392.26	不受限	2350
9123	10kV坪桐线	南部电力调度控制中心	10kV坪桐线916	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	61.6	28	1066.9	0	2362.56	不受限	2350
9124	10kV思乱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思乱线916开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	26.06	14	451.4	0	2385.7	不受限	2350
9125	10kV兰三三线	青神电力调度控制中心	兰三三线924开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	专线	219.54	44	3802.5	1530	2383.79	不受限	2350
9126	10kV木柴线	南部电力调度控制中心	10kV木柴线919	楠木站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	11.84	7	205	0	2367.09	不受限	2350
9127	10kV中群线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中群线926开关	阆中站	126000	否	170	2944.49	公线	15.8	9	273.6	0	2376.44	不受限	2350
9128	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定兴线922	定水站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	105.63	39	1829.5	0	2379.39	不受限	2350
9129	10kV高特线	攀枝花电力调度控制中心	高特线958开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	103.16	34	1786.8	0	2370.12	不受限	2350
9130	10kV顺平线	米易电力调度控制中心	顺平线971开关	顺和站	50000	是	175	3031.09	公线	3.46	2	60	0	2364.87	不受限	2350
9131	10kV消老线大馈线	营山电力调度控制中心	消老线912开关	消水站(营山)	12600	是	200	3464.1	公线	22.63	11	392	0	2379.28	不受限	2350
9132	10kV立茶线	仪陇电力调度控制中心	立茶线912开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	59.35	27	1028	0	2370.28	不受限	2350
9133	6kV滩小线	盐边电力调度控制中心	滩小线654开关	三滩站	31500	否	180	3117.69	公线	25.03	14	433.6	0	2372.32	不受限	2350
9134	10kV永水线	盐边电力调度控制中心	永水线913开关	永兴站	6300	否	220	3810.51	公线	59.74	27	1034.7	0	2394.76	不受限	2350
9135	10kV宣东线	宣汉电力调度控制中心	宣东线925开关	宣汉站	20000	是	275	4763.14	公线	83.99	31	1454.7	0	2355.81	不受限	2350
9136	10kV星南一线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅰ线925开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	260.16	47	4505.9	800	2356.69	不受限	2350
9137	10kV梯银线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯银线957开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	90.48	32	1567.2	0	2381.87	不受限	2350
9138	10kV堡坝线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡坝线923开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	26.25	15	454.7	0	2351.22	不受限	2350
9139	10kV城龙线	天全电力调度控制中心	城龙线915开关	城厢站	100630	否	515	8920.06	公线	315.94	61	5472	200	2356.05	不受限	2350
9140	10kV万罗线	汉源电力调度控制中心	万罗线923开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	206.11	54	3569.9	0	2353.71	不受限	2350
9141	10kV木角线	阿坝电力调度控制中心	木角线955开关	木龙站	9500	是	200	3464.1	公线	24.15	12	418.2	0	2353.08	不受限	2350
9142	10kV荥新路	荥经电力调度控制中心	荥新线912开关	荥河站	8000	否	300	5196.15	公线	132.2	44	2289.7	0	2386.83	不受限	2350
9143	10kV石月线大馈线	富顺电力调度控制中心	石月线924开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	82.27	30	1424.9	0	2385.61	不受限	2350
9144	10kV桥龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线913开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	158.55	37	2746.1	750	2365.16	不受限	2350

9145	10kV万镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	万镇线918开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	81.88	30	1418.2	0	2392.31	不受限	2350
9146	10kV芦林线	阿坝电力调度控制中心	芦林线953开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	132.33	44	2292	0	2384.53	不受限	2350
9147	10kV保金线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV保金线924开关	保华站	12600	否	300	5196.15	专线	132.79	44	2300	0	2376.53	不受限	2350
9148	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福城一线916开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	258.78	52	4482.1	0	2376.82	不受限	2350
9149	10kV宋盐线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋盐线912开关	宋家桥站	63000	否	400	6928.2	专线	223.59	56	3872.6	0	2362.78	不受限	2350
9150	10kV笔岩线	平昌电力调度控制中心	10kV笔岩线911	笔山站	11300	否	335	5802.37	公线	164.34	49	2846.3	0	2375.83	不受限	2350
9151	10kV春前线	剑阁电力调度控制中心	春前线926开关	春风站	80000	是	228	3949.08	公线	45.89	20	794.9	0	2364.36	不受限	2350
9152	10kV元张线	平昌电力调度控制中心	10kV元张线925	元山站	13000	否	170	2944.49	公线	17.32	10	300	0	2350.04	不受限	2350
9153	10kV衣磴线	平昌电力调度控制中心	10kV衣磴线914	白衣站	10000	否	200	3464.1	公线	43.9	22	760.3	0	2357.39	不受限	2350
9154	10kV西红线	南江电力调度控制中心	10kV西红线952	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	41.84	21	724.7	0	2392.99	不受限	2350
9155	10kV叙磨线925大馈线	叙永电力调度控制中心	叙磨线925	叙永	50000	是	252	4364.77	公线	65.58	26	1135.8	0	2356.02	不受限	2350
9156	10kV奢玉线912	古蔺电力调度控制中心	10kV奢玉线912开关	奢香	10000	否	196	3394.82	公线	27.68	14	479.4	200	2375.94	不受限	2350
9157	10kV铁农线	通江电力调度控制中心	10kV铁农线954	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	158.75	48	2749.6	0	2363.42	不受限	2350
9158	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8000	否	192	3325.54	公线	36.22	19	627.3	0	2365.69	不受限	2350
9159	10kV郎河线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎河线923开关	二郎	17100	否	306	5300.08	专线	138.18	45	2393.2	0	2376.87	不受限	2350
9160	10kV奇宝线912大馈线	泸川电力调度控制中心	奇宝线912开关	奇峰	10000	是	285	4936.34	公线	90.46	32	1566.7	0	2382.37	不受限	2350
9161	10kV永新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永新线926开关	永利	100000	是	325	5629.17	公线	121.66	37	2107.2	0	2396.14	不受限	2350
9162	10kV玉龙湖线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉龙湖线914开关	玉龙湖	20000	是	220	3810.51	公线	37.9	17	656.4	0	2392.01	不受限	2350
9163	10kV新战线大馈线	江油电力调度控制中心	新战线909开关	新安站	6300	否	240	4156.92	公用	80.19	33	1388.9	0	2352.33	不受限	2350
9164	10kV广天线	广元电力调度控制中心	广天线922开关	懒土坡站	50000	否	283	4901.7	专线	116.28	41	2013.9	0	2397.63	不受限	2350
9165	10kV熊双线	广元电力调度控制中心	熊双线915开关	熊家站	40000	否	300	5196.15	公线	74.65	25	1293	1000	2383.53	不受限	2350
9166	10kV三金线	广元电力调度控制中心	三金线916开关	三堆站	80000	否	200	3464.1	公线	42.29	21	732.5	0	2385.19	不受限	2350
9167	10kV石镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	石镇线913开关	石永站	26600	否	321	5559.88	公线	111.09	35	1924	715	2364.89	不受限	2350
9168	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继铜路982开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	305.55	55	5292.2	0	2370.39	不受限	2350
9169	10kV青渔线	射洪电力调度控制中心	青渔线924开关	青岗	11300	是	220	3810.51	公线	34.51	16	597.7	80	2370.71	不受限	2350
9170	10kV镇水线	安岳电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	90000	否	330	5715.77	公用	158.83	48	2751	0	2393.19	不受限	2350
9171	10kV清石线	大竹电力调度控制中心	清石线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	101.6	34	1759.7	0	2397.22	不受限	2350
9172	10kV东工一线	大竹电力调度控制中心	东工一线924开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	247.98	52	4295	0	2356.07	不受限	2350
9173	10kV喻邹线921大馈线	泸州电力调度控制中心	喻邹线921开关	喻寺	50000	是	285	4936.34	公线	91.3	32	1581.3	0	2367.77	不受限	2350
9174	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻方线911开关	喻寺	50000	是	252	4364.77	公线	65.3	26	1131	0	2360.82	不受限	2350
9175	10kV安峰线	射洪电力调度控制中心	安峰线926开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	220.13	49	3812.7	0	2353.4	不受限	2350
9176	10kV泸池线936大馈线	泸州电力调度控制中心	泸池线936	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	67.66	17	1171.9	2000	2370.66	不受限	2350
9177	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	单坡线912开关	35kV单鼓站	22300	否	200	3464.1	公线	43.15	22	747.4	0	2370.29	不受限	2350
9178	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白桥线962开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	0.02	0	0.3	5400	2393.92	不受限	2350
9179	10kV丰滩线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰滩线916开关	丰乐	8000	否	200	3464.1	公线	41.69	21	722	0	2395.69	不受限	2350
9180	10kV安恒线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	安恒线928	安富	126000	否	400	6928.2	公线	222.07	56	3846.2	0	2389.18	不受限	2350
9181	10kV大回线	仁寿电力调度控制中心	大回线927开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	163.87	49	2838.2	0	2383.93	不受限	2350
9182	10kV木临线	大竹电力调度控制中心	木临线915开关	木头站	81500	是	200	3464.1	专线	22.97	11	397.9	0	2373.38	不受限	2350
9183	10kV文视线	仁寿电力调度控制中心	文视线913开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	167.43	44	2899.9	0	2365.53	不受限	2350
9184	10kV庄威一线	眉山电力调度控制中心	庄威一线912开关	庄店站	50000	是	550	9526.28	公线	303.94	55	5264.3	0	2356.72	不受限	2350
9185	10kV游体线	蓬溪电力调度控制中心	游体线916开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	226.28	50	3919.2	0	2385.46	不受限	2350
9186	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	游拓线928开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	226.63	50	3925.2	0	2379.46	不受限	2350
9187	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板高线924开关	石板站	90000	是	255	4416.73	公线	66.8	26	1157	0	2376.38	不受限	2350
9188	10kV沱廖线	通川电力调度控制中心	10kV.沱廖线959开关	塔沱站	31500	是	595	10305.7	公线	337.69	57	5848.8	0	2395.76	不受限	2350
9189	10kV鲁丝线	宜宾电力调度控制中心	鲁丝线953开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	181.87	45	3150	0	2392.56	不受限	2350

9190	10kV连云线大馈线	威远电力调度控制中心	连云线919开关	连界场站	71500	否	366	6339.31	公线	147.36	40	2552.3	800	2353.08	不受限	2350
9191	10kV团融四线	内江电力调度控制中心	团融四线924开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	296	61	5126.8	0	2386.83	不受限	2350
9192	10kV银杨线	资中电力调度控制中心	银杨线913开关	银山站	100000	是	255	4416.73	公线	75.98	30	1315.9	300	2359.16	不受限	2350
9193	10KV通百一线	乐山电力调度控制中心	通百一回943开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	214.78	49	3720	0	2376.82	不受限	2350
9194	10kV两农路	什邡电力调度控制中心	两农路905开关	两路口站	63000	是	552	9560.92	公线	303.55	55	5257.5	0	2391.24	不受限	2350
9195	10kV苏青I回	乐山电力调度控制中心	苏青一回913开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	165.59	44	2868	0	2397.43	不受限	2350
9196	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	坪岛线985开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	208.15	48	3605.1	0	2353.16	不受限	2350
9197	10kV斑沫二线	乐山电力调度控制中心	斑沫二线921开关	斑竹湾站	100000	是	300	5196.15	公线	102.19	34	1770	0	2386.92	不受限	2350
9198	10kV永界线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永界线912开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	106.69	40	1847.8	0	2361.09	不受限	2350
9199	10kV井高线	井研电力调度控制分中心	井高线914开关	井研站	100000	是	335	5802.37	公线	130.38	39	2258.2	0	2383.7	不受限	2350
9200	10kV叙古线	宜宾电力调度控制中心	叙古线634开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	157.64	41	2730.4	150	2385.03	不受限	2350
9201	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	109.62	22	1898.6	2510	2381.04	不受限	2350
9202	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东七线947开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	327.44	63	5671.2	0	2388.03	不受限	2350
9203	10kV青洗线	青白江电力调度控制中心	青洗线943开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	131.65	44	2280.1	0	2396.43	不受限	2350
9204	10kV楠石路	彭州电力调度控制中心	楠石线911开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	6.29	3	109	0	2385.15	不受限	2350
9205	10kV嘉鼎二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉鼎二线924开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	139.95	41	2424	0	2356.46	不受限	2350
9206	10kV唐南路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	唐南线918开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	42.03	21	728	0	2389.69	不受限	2350
9207	10kV塘雷线	隆昌电力调度控制中心	塘雷线912开关	塘边站	30000	是	300	5196.15	公线	103.52	35	1792.9	0	2364.02	不受限	2350
9208	10kV光园西线（专线）	新都电力调度控制中心	光园西线916开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	212.06	53	3672.8	176	2386.58	不受限	2350
9209	10kV龙镇一线	新都电力调度控制中心	龙镇一线923开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	213	53	3689.2	189	2357.18	不受限	2350
9210	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	64.42	29	1115.7	0	2356.63	不受限	2350
9211	10kV蒲园二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园二路921	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	223.09	56	3864	0	2371.38	不受限	2350
9212	10kV西仁线	成都配调	西仁路951	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	190.53	47	3300	0	2367.27	不受限	2350
9213	10kV麻音路	成都配调	麻音路932	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	240.53	51	4166	0	2388.08	不受限	2350
9214	10kV虹永路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹永路909	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	221.89	55	3843.2	0	2392.18	不受限	2350
9215	10kV涌雅线	温江电力调度控制中心	涌雅线936开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	89.36	16	1547.7	3750	2364.89	不受限	2350
9216	10kV浦创线	成都配调	浦创线973开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	242.03	51	4192	0	2362.08	不受限	2350
9217	10kV作华路_专线	成都配调	作华路938	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	289.52	61	5014.4	0	2358.94	不受限	2350
9218	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港二路925开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	223.37	56	3868.7	0	2366.68	不受限	2350
9219	10kV蓉沙线	成都配调	蓉沙路949	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	241.45	51	4181.9	0	2372.18	不受限	2350
9220	10kV仁桥路大馈线	天府电力调度控制中心	仁桥路937开关	仁宝	63000	是	550	9526.28	公线	301.73	55	5226	0	2395.02	不受限	2350
9221	10kV清林线大馈线	天府电力调度控制中心	清林路936开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	183.95	46	3186	0	2356.56	不受限	2350
9222	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	力园路917开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	223.09	56	3864	0	2371.38	不受限	2350
9223	10kV音孵线	成都配调	音孵路927	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	168.13	50	2912	0	2352.23	不受限	2350
9224	10kV金石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金石线913开关	金溪站(蓬安)	20000	否	377	6529.83	公线	206.72	55	3571.4	0	2305.41	不受限	2305
9225	10kV杨革上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革上线911开关	杨柳坪站	5000	否	150	2598.08	公线	0	11	252.2	0	2338.27	不受限	2300
9226	10kV思木线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思木线915开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	29.31	16	507.7	0	2329.4	不受限	2300
9227	10kV桃张线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃张线913开关	桃花山站(阆中)	26000	否	220	3810.51	公线	64.6	29	1118.9	0	2310.56	不受限	2300
9228	10kV多深线	雨城电力调度控制中心	10kV多深线914开关	多营站	12300	否	440	7621.02	公线	179.86	41	3115.2	1400	2343.72	不受限	2300
9229	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充佐线912开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公线	0	16	252.6	0	2338.27	不受限	2300
9230	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	240.18	14	252.2	0	2348.64	不受限	2300
9231	10kV徐茶线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐茶线921开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	109.49	41	1896.3	0	2312.59	不受限	2300

9232	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2300
9233	10kV伏柳线	南部电力调度控制中心	10kV伏柳线919	伏虎站(南部)	4000	否	220	3810.51	公线	64.82	29	1122.7	0	2306.76	不受限	2300
9234	10kV炳研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳研北线953开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	147.21	42	2549.7	0	2300.04	不受限	2300
9235	10kV石老线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石老线915开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	27.51	15	476.4	0	2329.52	不受限	2300
9236	10kV坪雪线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪雪线913开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公线	0	13	259.65	0	2338.27	不受限	2300
9237	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	15	252.2	0	2338.27	不受限	2300
9238	10kV王大线	南部电力调度控制中心	10kV王大线916	王家站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	63.27	29	1095.8	0	2302.48	不受限	2300
9239	10kV金向线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金向线912开关	金溪站(蓬安)	20000	否	178	3083.05	公线	27.07	15	468.9	0	2305.84	不受限	2300
9240	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	14	252.2	0	2338.27	不受限	2300
9241	10kV城海线	米易电力调度控制中心	城海线974开关	城北站	50000	是	235	4070.32	公线	55.02	23	952.9	0	2303.36	不受限	2300
9242	10kV金马线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金马线916开关	金垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	63.19	29	1094.4	0	2335.06	不受限	2300
9243	10kV康隆线	石棉电力调度控制中心	康隆线957开关	新康站	17600	否	205	3550.7	公线	49.48	24	857	0	2338.63	不受限	2300
9244	10kV永新线	盐边电力调度控制中心	永新线955开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	25.12	13	435	0	2336.28	不受限	2300
9245	10kV蚂格线	盐边电力调度控制中心	蚂格线955开关	蚂蝗沟站	16000	否	350	6062.18	公线	182.18	52	3155.3	0	2300.66	不受限	2300
9246	10kV和团线	盐边电力调度控制中心	和团线914开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	40.88	19	708	0	2340.41	不受限	2300
9247	10kV振龙线	南部电力调度控制中心	振龙线914开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	39.48	18	683.8	0	2336.9	不受限	2300
9248	10kV木仁线	丹棱电力调度控制中心	木仁线917开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	150.76	27	2611.2	3671.95	2321.68	不受限	2300
9249	10kV凤清线大馈线	南充电力调度控制中心	凤清线972开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	249.26	45	4317.1	1000	2345.49	不受限	2300
9250	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	42.59	21	737.7	0	2379.99	不受限	2300
9251	10kV毛火线951路	宣汉电力调度控制中心	毛火线911开关	毛坝站	10050	是	200	3464.1	专线	25.17	13	436	0	2335.28	不受限	2300
9252	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平尤线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	0	15	0	0	2338.27	不受限	2300
9253	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新石线917开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公线	0	15	259.5	0	2338.27	不受限	2300
9254	10kV瓦色线	阿坝电力调度控制中心	瓦色线951开关	瓦切站	3150	是	175	3031.09	公线	6.44	4	111.6	0	2313.27	不受限	2300
9255	10kV牛庙线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛庙线921开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	85.91	31	1488	0	2322.51	不受限	2300
9256	10kV城后线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城后线931开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	113.9	41	1972.8	0	2314.03	不受限	2300
9257	10kV大黄线	达县电力调度控制中心	大黄线913开关	大树站	18000	否	260	4503.33	公线	98.58	38	1707.4	0	2345.6	不受限	2300
9258	10kV尔隆线	阿坝电力调度控制中心	尔隆线958开关	查尔玛站	3150	否	265	4589.93	公线	103.49	39	1792.5	0	2338.44	不受限	2300
9259	10kV长张线	万源电力调度控制中心	10kV.长张线913开关	长石站	4000	是	272	4711.18	公线	84.53	31	1464	0	2304.94	不受限	2300
9260	10kV高沿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV高沿线911开关	永安站	6300	否	352	6096.82	公线	135.26	48	2173.5	1000	2313.64	不受限	2300
9261	10kV壤政线	阿坝电力调度控制中心	壤政线916开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受限	2300
9262	10kV康毕线	阿坝电力调度控制中心	康毕线951开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	107.98	40	1870.2	0	2338.69	不受限	2300
9263	10kV双唐线	彭山电力调度控制中心	双唐线924开关	双河站	100000	是	482	8348.48	公线	232.38	48	4024.8	315	2338.98	不受限	2300
9264	10kV双溪二线	彭山电力调度控制中心	双溪Ⅱ线923开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	205.57	49	3560.4	0	2300.86	不受限	2300
9265	10kV新松线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新松线916开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	62.88	17	1089	2500	2334.61	不受限	2300
9266	10kV姜州线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜州线912开关	姜州站	16300	否	270	4676.54	公线	107.81	40	1867.3	0	2341.59	不受限	2300
9267	10kV老普线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老普线925开关	老厂站	5000	否	220	3810.51	公线	64.91	29	1124.3	0	2305.16	不受限	2300
9268	10kV西舒二线大馈线	自贡电力调度控制中心	西舒二线976开关	汇西站	163500	是	360	6235.38	公线	153.17	43	2652.9	0	2335.4	不受限	2300
9269	10kV新光线大馈线	会理电力调度控制中心	新光线912小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	67.27	18	1165.1	2420	2338.51	不受限	2300
9270	10kV黑梁线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黑梁线915开关	小黑箐站	100000	否	220	3810.51	公线	63.82	29	1105.3	0	2324.16	不受限	2300
9271	10kV华马线大馈线	自贡电力调度控制中心	华马线916开关	新华站	81200	是	423	7326.57	公线	203.2	48	3519.5	0	2341.76	不受限	2300

9272	10kV母芽线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母芽线913开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	15.48	9	268.1	0	2303.99	不受限	2300
9273	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗城二线927开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	264.41	53	4579.5	0	2348.7	不受限	2300
9274	10kV千坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	千坪线913小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	94.69	37	1640	0	2335.06	不受限	2300
9275	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香伯线924开关	香山	12600	是	200	3464.1	公线	24.53	12	424.9	0	2346.38	不受限	2300
9276	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新阳线932开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	189.52	47	3282.5	0	2343.2	不受限	2300
9277	10kV洋溪镇线	射洪电力调度控制中心	洋溪镇线923开关	洋溪	12600	否	170	2944.49	公线	17.77	10	307.8	0	2342.24	不受限	2300
9278	10kV新骑线	仁寿电力调度控制中心	新骑线928开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	53.76	26	931.2	0	2342.38	不受限	2300
9279	10kV兴广一线	仁和电力调度控制中心	兴广一线978开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	225.38	50	3903.6	0	2331.78	不受限	2300
9280	10kV芙石线	苍溪电力调度控制中心	芙石线924开关	35kV芙蓉站	32000	是	351	6079.5	公线	145.91	42	2527.2	0	2336.4	不受限	2300
9281	10kV石云三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云三线921开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	308.15	56	5337.2	0	2325.39	不受限	2300
9282	10kV彰促线	仁寿电力调度控制中心	彰促线926开关	彰加站	11000	否	210	3637.31	公线	54.9	26	950.8	0	2322.78	不受限	2300
9283	10kV仙新二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新二线926开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	281.19	54	4870.2	0	2335.13	不受限	2300
9284	10kV禄马线	仁寿电力调度控制中心	禄马线973开关	禄加站	63000	否	255	4416.73	公线	95.31	37	1650.7	0	2324.36	不受限	2300
9285	10kV五联线	眉山电力调度控制中心	五联线923开关	五里山站	28000	是	200	3464.1	专线	26.25	13	454.7	0	2316.58	不受限	2300
9286	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南一线914开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	282.77	54	4897.5	0	2307.83	不受限	2300
9287	10kV永黄线	大英电力调度控制中心	永黄线924开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	58.23	24	1008.6	0	2316.94	不受限	2300
9288	10kV青新线	大英电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	307.62	56	5328	0	2334.59	不受限	2300
9289	10kV镇九线	安岳电力调度控制中心	10kV镇九线971开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	128.58	39	2227	0	2345.62	不受限	2300
9290	10kV鸣翔线	蓬溪电力调度控制中心	鸣翔线912开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	84.8	31	1468.8	0	2341.71	不受限	2300
9291	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	10kV岳华线912开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	283.37	54	4908	0	2314.79	不受限	2300
9292	10kV桥会线	蓬溪电力调度控制中心	桥会线914开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	85.22	31	1476	0	2334.51	不受限	2300
9293	10kV兴陶线	仁和电力调度控制中心	兴陶线958开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	140.18	35	2428	800	2314.56	不受限	2300
9294	10kV家镇路934线路	中江电力调度控制中心	家镇路934开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	203.75	54	3529	0	2347.85	不受限	2300
9295	10kV东城五路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城五路914开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	306.36	55	5306.2	0	2342.54	不受限	2300
9296	10kV雁镇线大馈线	江油电力调度控制中心	雁镇路903开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公用	58.95	25	1021	0	2304.54	不受限	2300
9297	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	10kV云板线912	云台站	15000	否	220	3810.51	公线	63.98	29	1108.2	0	2321.26	不受限	2300
9298	10kV铁冉线	通江电力调度控制中心	10kV铁冉线953	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	45.38	23	786	0	2331.69	不受限	2300
9299	10kV黄乐线大馈线	安州电力调度控制中心	黄乐线933开关	黄土站	40000	否	405	7014.81	公用	217.3	54	3763.6	250	2299.73	不受限	2300
9300	10kV麻云线	通江电力调度控制中心	10kV麻云线911	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	37.88	20	656	0	2336.99	不受限	2300
9301	10kV河空线	通江电力调度控制中心	10kV河空线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	82.68	34	1432	0	2309.23	不受限	2300
9302	10kV河檬线	通江电力调度控制中心	10kV河檬线854	两河口站	4000	否	192	3325.54	公线	38.34	20	664	0	2328.99	不受限	2300
9303	10kV铁顺二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺二线924开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	239.79	46	4153.2	800	2349.13	不受限	2300
9304	10kV双普一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普一线957开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	306.22	55	5303.7	0	2345.04	不受限	2300
9305	10kV大植线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线954	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	45.91	23	795.2	0	2322.49	不受限	2300
9306	10kV玉双线	巴州电力调度控制中心	10kV玉双线925	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	64.16	29	1111.3	0	2318.16	不受限	2300
9307	10kV秀农线大馈线	安州电力调度控制中心	秀农线927开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	227.33	57	3937.4	0	2313.57	不受限	2300
9308	10kV乔上一线	广元电力调度控制中心	乔上一线915开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	229.33	57	3972	0	2325.74	不受限	2300
9309	10kV柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	45.43	23	786.9	0	2330.79	不受限	2300
9310	10kV上凉二线	广元电力调度控制中心	上凉二线929开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	2	0.12	35	0	2338.27	不受限	2300
9311	10kV柳磨线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线954	柳林站	15000	否	220	3810.51	公线	63.52	29	1100.1	0	2329.36	不受限	2300
9312	10kV梁玉线	巴州电力调度控制中心	10kV梁玉线952	梁永站	6300	否	170	2944.49	公线	18.99	11	328.9	0	2321.14	不受限	2300
9313	10kV柳渔线	广元电力调度控制中心	柳渔线911开关	35kV麻柳站	6300	是	251	4347.45	公线	49.41	20	855.8	315	2307.16	不受限	2300
9314	10kV西平线	巴州电力调度控制中心	10kV西平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	167.85	50	2907.2	0	2314.93	不受限	2300
9315	10kV苟镇线	广元电力调度控制中心	苟镇线911开关	35kV苟家垭站	9300	否	200	3464.1	公线	46.62	23	807.5	0	2310.19	不受限	2300
9316	10kV中关线	巴州电力调度控制中心	10kV中关线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	113.22	41	1961	0	2325.83	不受限	2300

9317	10kV三煤一线	广元电力调度控制中心	三煤一线913开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受限	2300
9318	10kV恩明线	巴州电力调度控制中心	10kV恩明线851	恩阳站	90000	否	220	3810.51	公线	63.14	29	1093.5	0	2335.96	不受限	2300
9319	10kV长龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙一线911开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	3200	2342.56	不受限	2300
9320	10kV天地线大馈线	天府电力调度控制中心	天地线938开关	天保	63000	是	462	8002.07	公线	234.93	51	4069	0	2332.66	不受限	2300
9321	10kV猛平线	成都配调	猛平线912开关	猛追湾	2*63000	是	473	0	公线	243.6	52	4219.2	0	2334.88	不受限	2300
9322	10kV力府线大馈线	天府电力调度控制中心	力府线991开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	185.2	46	3207.6	0	2334.96	不受限	2300
9323	10kV高柑线	五通桥电力调度控制分中心	高柑线915开关	高坝子站	82200	是	300	5196.15	公线	95.41	32	1652.5	200	2304.42	不受限	2300
9324	10kV松卫线大馈线	天府电力调度控制中心	松卫路930开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	363.39	66	6294	0	2326.42	不受限	2300
9325	10KV邻翰路大馈线	天府电力调度控制中心	邻翰路913开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	224.95	56	3896.1	0	2339.28	不受限	2300
9326	10kV望顺路	成都配调	望顺路994	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	242.77	51	4204.8	0	2349.28	不受限	2300
9327	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共凤线940开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	308.55	56	5344	0	2318.59	不受限	2300
9328	10kV苏品线	成都配调	苏品路951	苏坡	2*63000 +40000	否	409	7084.09	专线	233.72	57	4048	0	2327.68	不受限	2300
9329	10kV西万线953大馈线	广安电力调度控制中心	西万线953开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	144.82	41	2508.3	0	2341.44	不受限	2300
9330	10kV牛恒线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒线979开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	135.24	32	2342.4	1130	2347.29	不受限	2300
9331	10kV楼河线	成都配调	楼河线913	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	245.64	52	4254.4	0	2299.68	不受限	2300
9332	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	290.53	61	5032	0	2341.34	不受限	2300
9333	10kV雅坡线	成都配调	雅坡线912	新雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	243.76	52	4221.9	0	2332.18	不受限	2300
9334	10kV唐会线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐会线964开关	唐家山站	50000	是	465	8054.04	公线	236.49	51	4096	0	2347.23	不受限	2300
9335	10kV龙泰线	成都配调	龙泰路937	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	290.49	61	5031.3	0	2342.04	不受限	2300
9336	10kV楠放一路	彭州电力调度控制中心	楠放一线913开关	楠新	8000/2/1	是	300	5196.15	公线	105.25	35	1823	0	2333.92	不受限	2300
9337	10kV濛奎路	彭州电力调度控制中心	濛奎路908	濛阳	2*50000	否	600	10392.3	公线	404.62	67	7008	0	2345.07	不受限	2300
9338	10kV魏西线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	魏西线915开关	魏坪站	90700	是	260	4503.33	公线	47.13	16	816.3	1000	2340.62	不受限	2300
9339	10kV集协线	彭州电力调度控制中心	集协线928	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	226.88	57	3929.6	0	2305.78	不受限	2300
9340	10kV龙城二路	绵竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	306.89	56	5315.3	0	2333.44	不受限	2300
9341	10kV玉伦线	邛崃电力调度控制中心	玉伦线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	319.68	64	5536.8	0	2304.2	不受限	2300
9342	10KV羊工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工五线937	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	318.01	63	5508	0	2333	不受限	2300
9343	10kV羊工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工四线916	羊安	120000	是	600	10392.3	公线	345.03	58	5976	0	2337.84	不受限	2300
9344	10kV溪豪路	大邑电力调度控制中心	溪豪线912开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	58.26	27	1009	0	2342.52	不受限	2300
9345	10kV树炮路	大邑电力调度控制中心	树炮线942开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	292.03	55	5058	0	2313.61	不受限	2300
9346	10kV子油路	大邑电力调度控制中心	子油线994开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	266.74	53	4620	0	2308.2	不受限	2300
9347	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	345.73	58	5988	0	2325.84	不受限	2300
9348	10kV江菜线	新都电力调度控制中心	江菜线938开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	268.82	53	4656	0	2341.49	不受限	2300
9349	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三堰线912开关	三道堰	44000	否	600	10392.3	公线	345.73	58	5988	0	2325.84	不受限	2300
9350	10kV祥同线	内江电力调度控制中心	祥同线925开关	云祥站	83000	是	423	7326.57	公线	202	48	3502	0	2359	不受限	2300
9351	10kV清高线	威远电力调度控制中心	清高线926开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	147.64	31	2557.2	1745	2348.87	不受限	2300
9352	10kV南长线	威远电力调度控制中心	南长线923开关	威南站	170000	否	482	8348.48	专线	298.6	62	5171.8	0	2341.83	不受限	2300
9353	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝全线913开关	朝阳站	10000	是	366	6339.31	公线	58.93	16	1020.6	1735	2315.85	不受限	2300
9354	10kV白石线941大馈线	乐山电力调度控制中心	白石线941开关	白马站	31300	否	150	2598.08	公线	130	86	2024	0	2336.27	不受限	2300
9355	10kV三悦一线	内江电力调度控制中心	三悦一线918开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	38.68	8	669.9	4500	2343.73	不受限	2300
9356	10kV兴石线	资中电力调度控制中心	兴石线912开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	200.61	54	3474.5	0	2308.82	不受限	2300
9357	10kV双乾路	广汉电力调度控制中心	双乾路908开关	双泉开关站	80000	否	150	2598.08	专线	50.141	31	801	0	2338.27	不受限	2300
9358	10kV车建二线	乐山电力调度控制中心	车建二线928开关	车子站	110000	否	380	6581.79	公线	208.32	55	3608.1	0	2315.51	不受限	2300
9359	10kV祥三线	内江电力调度控制中心	祥三线915开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	97.58	29	1690	630	2321.9	不受限	2300
9360	10kV山天线	江安电力调度控制中心	山天线952开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	161.39	44	2795.3	0	2331.57	不受限	2300
9361	10kV南城西线	南溪电力调度控制中心	南城西线966开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	208.95	49	3619.1	0	2339.16	不受限	2300
9362	10kV东惠线	南溪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	185.59	46	3214.4	0	2328.16	不受限	2300
9363	10kV红岔线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红岔线914开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	101.41	31	1756.5	2500	2290.65	不受限	2290

9364	10kV太罗二线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗二线916开关	太和站	40000	是	600	10392.3	公线	141.62	24	2452.9	0	2260.94	不受限	2260
9365	10kV鸣向线	汉源电力调度控制中心	鸣向线915开关	鸣鹿站	10000	否	200	3464.1	公线	48.96	24	848	0	2269.69	不受限	2250
9366	10kV惠三线	阿坝电力调度控制中心	惠三线923开关	三江站	12600	否	200	3464.1	公线	48.99	24	848.5	0	2269.19	不受限	2250
9367	10kV顺医线	阿坝电力调度控制中心	顺医线922开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	138.65	46	2401.4	0	2259.55	不受限	2250
9368	10kV万建线	雅安电力调度控制中心	万建线912开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	113.81	38	1971.2	410	2295.33	不受限	2250
9369	10kV五新线	蒲城电力调度控制中心	五新线913开关	五宝站	10000	否	260	4503.33	公线	103.18	40	1787	0	2266	不受限	2250
9370	10kV城武线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城武线913开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	116.79	42	2022.8	0	2264.03	不受限	2250
9371	10kV金翠一线	达县电力调度控制中心	金翠一线963开关	金山站	150000	是	400	6928.2	公线	188.91	47	3272	0	2270.56	不受限	2250
9372	10kV麦乡线	阿坝电力调度控制中心	麦乡线953开关	麦尔玛站	31500	否	200	3464.1	公线	48.26	24	835.9	0	2281.79	不受限	2250
9373	10kV尕茸线	阿坝电力调度控制中心	尕茸线952开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	12.21	6	211.4	530	2282.76	不受限	2250
9374	10kV沙观线	万源电力调度控制中心	10kV.沙观线914开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	107.25	36	1857.6	0	2299.32	不受限	2250
9375	10kV沙藏线	阿坝电力调度控制中心	沙藏线911开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	48.68	24	843.2	0	2274.49	不受限	2250
9376	10kV竹果线	万源电力调度控制中心	10kV.竹果线914开关	大竹河站	20000	否	200	3464.1	公线	47.58	24	824	0	2293.69	不受限	2250
9377	10kV双木线	阿坝电力调度控制中心	双木线912开关	姜维站	25100	是	200	3464.1	公线	28.65	14	496.2	0	2275.08	不受限	2250
9378	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	171.59	46	2971.9	0	2251.96	不受限	2250
9379	10kV盐郑线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐郑线911开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	28.2	14	488.5	0	2282.78	不受限	2250
9380	10kV盐巫线	盐源电力调度控制中心	10kV盐巫线912开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	48.05	24	832.2	0	2285.49	不受限	2250
9381	10kV城卫线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV城卫线913开关	城东站	63000	是	335	5802.37	公线	136.48	41	2363.9	0	2278	不受限	2250
9382	10kV新屯线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新屯线914开关	新民站	12500	否	220	3810.51	公线	67.06	30	1161.5	0	2267.96	不受限	2250
9383	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭企线926开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	180.71	37	3129.9	1250	2298.88	不受限	2250
9384	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	10KV.樊白线951开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	210.94	56	3653.5	80	2270.11	不受限	2250
9385	10kV董口线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董口线912开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	67.26	31	1165	0	2264.46	不受限	2250
9386	10kV灵文线	彭山电力调度控制中心	灵文线911开关	灵石站	81500	否	250	4330.13	专线	94.52	38	1637	0	2260.12	不受限	2250
9387	10kV升库线	南部电力调度控制中心	10kV升库线915	升钟站(南部)	30000	否	165	2857.88	公线	17.65	11	305.7	0	2266.39	不受限	2250
9388	10kV园瓯二线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯二线971开关	园林站	40000	是	350	6062.18	公线	149.75	43	2593.6	0	2256.14	不受限	2250
9389	10kV千峰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千峰线913开关	千佛站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	111.59	41	1932.8	0	2276.09	不受限	2250
9390	10kV金山线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金山线923开关	金垭站(阆中)	18000	否	300	5196.15	公线	140	47	2424.8	0	2251.73	不受限	2250
9391	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青广线922开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	187.52	44	3247.8	315	2298.46	不受限	2250
9392	10kV洪村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪村线915开关	洪山站(阆中)	9000	否	220	3810.51	公线	67.34	31	1166.4	0	2263.06	不受限	2250
9393	10kV园拉线	石棉电力调度控制中心	园拉线954开关	园区站	80000	否	380	6581.79	公线	211.61	56	3665.1	0	2258.51	不受限	2250
9394	10kV坡杨线	仪陇电力调度控制中心	坡杨线923开关	高坡站	100000	否	270	4676.54	公线	110.79	41	1918.9	0	2289.99	不受限	2250
9395	10kV中石线	丹棱电力调度控制中心	中石线911开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	210.26	55	3823.79	3671.95	2251.66	不受限	2250
9396	10kV木三线	丹棱电力调度控制中心	木三线931开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	285.24	75	5187.37	3671.95	2251.66	不受限	2250
9397	10kV安农线	盐边电力调度控制中心	安农线952开关	安顺站	12500	否	400	6928.2	公线	228.23	57	3953	0	2282.38	不受限	2250
9398	10kV老复线大馈线	营山电力调度控制中心	老复线914开关	老林站(营山)	9750	否	275	4763.14	公线	103.13	38	1786.2	230	2270.63	不受限	2250
9399	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田乐线913开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	276.85	15	258.9	0	2258.4	不受限	2250
9400	10kV罨水二线大馈线	南充电力调度控制中心	罨水二线936开关	搬罨	360000	否	553	9578.24	专线	364.95	66	6321	0	2299.42	不受限	2250
9401	10kV广镇路911线路	中江电力调度控制中心	广镇路911开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	115.29	42	1996.8	0	2258.85	不受限	2250
9402	10kV冯积路943线路	中江电力调度控制中心	冯积路943开关	冯店站	12500	否	288	4988.31	公线	128.75	45	2230	0	2259.48	不受限	2250
9403	10kV河迎线大馈线	安州电力调度控制中心	河迎线924开关	河清站	30200	是	410	7101.41	公用	197.86	48	3427	0	2254.13	不受限	2250
9404	10kV八三线大馈线	江油电力调度控制中心	八三线912开关	八一站	10000	是	240	4156.92	公用	61.36	26	1062.8	0	2262.74	不受限	2250
9405	10kV佛街线	平昌电力调度控制中心	10kV佛街线911	佛楼站	10000	否	180	3117.69	公线	30.16	17	522.4	0	2283.52	不受限	2250

9406	10kV关田线	南江电力调度控制中心	10kV关田线952	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	139.09	46	2409.1	0	2267.43	不受限	2250
9407	10kV西远线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	西双线923开关	西湖	63000	否	300	5196.15	专线	139.06	46	2408.6	0	2267.93	不受限	2250
9408	10kV灵丹线913大馈线	叙永电力调度控制中心	灵丹丹北线912开关	丹山	30200	否	200	3464.1	公线	49.23	25	852.6	0	2265.09	不受限	2250
9409	10kV江街线915大馈线	叙永电力调度控制中心	江街线915开关	江门	12600	否	280	4849.74	公线	120.38	43	2085	0	2279.77	不受限	2250
9410	10kV笔马线	平昌电力调度控制中心	10kV笔马线914	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	49.05	25	849.6	0	2268.09	不受限	2250
9411	10kV晨工一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工一线921开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	347.92	58	6026	0	2287.84	不受限	2250
9412	10kV开封线	剑阁电力调度控制中心	开封线919开关	开封站	80000	是	377	6529.83	公线	170.86	45	2959.3	0	2264.56	不受限	2250
9413	10kV云王线912大馈线	泸川电力调度控制中心	云王线912开关	云锦	30000	是	377	6529.83	公线	170.96	45	2961	0	2262.86	不受限	2250
9414	10kV魏刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏刘线953开关	魏城站	63000	是	225	3897.11	公用	49.22	22	852.5	0	2265.19	不受限	2250
9415	10kV玉清线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉清线913开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	44.76	22	775.2	80	2262.49	不受限	2250
9416	10kV观石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观石线912开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	188.39	47	3263	0	2279.56	不受限	2250
9417	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	10kV花庙线951	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	49.23	25	852.7	0	2264.99	不受限	2250
9418	10kV广油线	广元电力调度控制中心	广油线913开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	3.05	2	52.8	0	2285.47	不受限	2250
9419	10kV卫镇线	广元电力调度控制中心	卫镇线923开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	95.32	38	1650.9	0	2261.81	不受限	2250
9420	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	青镇线912开关	35kV东青站	20000	否	188	3256.26	公线	37.21	20	644.4	0	2286.23	不受限	2250
9421	10kV龙镇线	苍溪电力调度控制中心	龙镇线911开关	35kV龙山站	20000	否	300	5196.15	公线	139.27	46	2412.1	0	2264.43	不受限	2250
9422	10kV河永一线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永一线962开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	189.52	47	3282.5	0	2260.06	不受限	2250
9423	10kV白泉一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	白泉一线916	白节	10000	是	300	5196.15	公线	107.69	36	1865.2	0	2291.72	不受限	2250
9424	10kV满双线	仁寿电力调度控制中心	满双线915开关	满井站	18000	否	380	6581.79	公线	211.85	56	3669.3	0	2254.31	不受限	2250
9425	10kV富明线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富明线925开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	138.73	46	2402.8	0	2273.73	不受限	2250
9426	10kV松城线	眉山电力调度控制中心	松城线924开关	松江站	80000	否	380	6581.79	公线	134.65	35	2332.2	1320	2271.41	不受限	2250
9427	10kV黄三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄三线915开关	黄甸站	6300	否	198	3429.46	公用	46.14	23	799.2	0	2287.31	不受限	2250
9428	10kV龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙悦线913开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	237.89	49	4120.2	1095	2298.43	不受限	2250
9429	10kV隆民线	大英电力调度控制中心	隆民线914开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	188.16	47	3258.9	0	2283.66	不受限	2250
9430	10kV仁城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅰ回929开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	265.18	54	4592.9	0	2266.02	不受限	2250
9431	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳东线921开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	285.03	55	4936.8	0	2285.99	不受限	2250
9432	10kV碑铁线	通川电力调度控制中心	10kV.碑铁线913开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	151.45	48	2623.2	0	2287.16	不受限	2250
9433	10kV安新线	射洪电力调度控制中心	安新线927开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	189.89	47	3288.9	0	2253.66	不受限	2250
9434	10kV天柏线	宜宾电力调度控制中心	天柏线668开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	212.37	49	3678.3	0	2279.96	不受限	2250
9435	10kV邱中线642	宜宾电力调度控制中心	邱中线642开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	84.56	31	1464.5	0	2276.73	不受限	2250
9436	10kV威风二线	威远电力调度控制中心	威风二线922开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	178.11	37	3084.8	2130	2267.66	不受限	2250
9437	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌双线912开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	135.73	41	2350.8	0	2291.1	不受限	2250
9438	10kV三国一线大馈线	内江电力调度控制中心	三国一线911开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	145.57	34	2521.3	1060	2279.96	不受限	2250
9439	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉悦线911开关	棉竹站	20000	否	440	7621.02	公线	266.05	60	4608	0	2250.92	不受限	2250
9440	10kV桥安线	资中电力调度控制中心	桥安线971开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	136.95	23	2372	4705	2276.07	不受限	2250
9441	10kV北城线	资中电力调度控制中心	北城线913开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	147.94	40	2562.4	945	2275.92	不受限	2250
9442	10kV凉城二线	资中电力调度控制中心	凉城二线928开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	236.46	47	4095.5	1510	2266.67	不受限	2250
9443	10kV御园三路	罗江电力调度控制中心	御园三路917开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	284.27	55	4923.6	0	2254.02	不受限	2250
9444	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江怡线607开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	212.7	49	3684	0	2274.26	不受限	2250
9445	10KV水江线	江安电力调度控制中心	水江线906开关	水清站	6300	是	260	4503.33	公用	77.13	30	1335.9	0	2266.76	不受限	2250
9446	10kV汉源线大馈线	新都电力调度控制中心	汉源线922开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	168.88	33	2925	2865	2269.23	不受限	2250
9447	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	丹伟线908	牡丹	2*40000	否	423	7326.57	专线	63.05	15	1092	3250	2251.91	不受限	2250
9448	10kV美澜路	新都电力调度控制中心	美澜线925开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	335.22	65	5806	0	2253.23	不受限	2250
9449	10kV普高线	新都电力调度控制中心	普高线908开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	265.88	60	4605	0	2285.09	不受限	2250

9450	10kV圣天线	隆昌电力调度控制中心	圣天线913开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	138.58	29	2400.2	1995	2269.73	不受限	2250
9451	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金渡路912	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	188.04	47	3256.8	0	2285.76	不受限	2250
9452	10kV西园二线	邛崃电力调度控制中心	西园二线922	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	348.01	58	6027.5	0	2286.34	不受限	2250
9453	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉庆线948	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	270.76	54	4689.6	0	2280.18	不受限	2250
9454	10kV栗小路	大邑电力调度控制中心	栗小线922开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	138.91	46	2406	0	2270.53	不受限	2250
9455	10kV牌慧二线	简阳电力调度控制中心	牌慧二线944开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	95.39	17	1652.2	4680	2288.22	不受限	2250
9456	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	树潘线953开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	294.32	55	5097.6	0	2274.01	不受限	2250
9457	10kV树宏一线	大邑电力调度控制中心	树宏一线933开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	320.09	64	5544	0	2250.22	不受限	2250
9458	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官龙线913开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	230.12	58	3985.6	0	2249.78	不受限	2250
9459	10kV瑞杨线	新都电力调度控制中心	瑞杨线918开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	272.45	54	4718.8	0	2278.69	不受限	2250
9460	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	江观线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	150.58	38	2608	660	2274.56	不受限	2250
9461	10kV桂海线	新都电力调度控制中心	桂海线948开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	288.91	57	5004	615	2253.17	不受限	2250
9462	10kV方带一线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带一线977开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	111.29	27	1927.6	2100	2285.73	不受限	2250
9463	10kV辰奥线	成都配调	辰奥路909	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	294.69	62	5104	0	2269.34	不受限	2250
9464	10kV沿华线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿华线916开关	沿口站	100000	是	276	4780.46	公线	75.46	27	1307	260	2257.37	不受限	2250
9465	10kV.张南路_用户专线	成都配调	张南路936	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	293.63	62	5085.6	0	2287.74	不受限	2250
9466	10kV音江二线	成都配调	音江二路926	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	173.21	51	3000	0	2264.23	不受限	2250
9467	10kV溪南线大馈线	广安电力调度控制中心	溪南线6开关	溪口站	20000	是	320	5542.56	公线	124.1	39	2149.4	0	2284.65	不受限	2250
9468	10kV浆南线	成都配调	浆南路919	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	247.55	52	4287.6	0	2266.48	不受限	2250
9469	10kV沿翠路	都江堰电力调度控制中心	沿翠路917	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	348.37	58	6033.8	0	2280.04	不受限	2250
9470	10kV海澳线	成都配调	海澳路932	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	294.03	62	5092.6	0	2280.74	不受限	2250
9471	10kV牛恒二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒二线975开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	205.17	49	3553.6	0	2266.09	不受限	2250
9472	10kV三绿一线	成都配调	三绿一路946	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	295.08	62	5110.8	0	2262.54	不受限	2250
9473	10kV方工线大馈线	武胜电力调度控制中心	方工线954开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	224.49	45	3888.2	750	2290	不受限	2250
9474	10kV辰河线	成都配调	辰河路906开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	248.04	52	4296	0	2258.08	不受限	2250
9475	10kV清泰线大馈线	天府电力调度控制中心	清泰路930开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	230.02	58	3984	0	2251.38	不受限	2250
9476	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车立线929开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	408.26	68	7071	0	2282.07	不受限	2250
9477	10kV绿风路	成都配调	绿风线910	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	172.29	51	2984	0	2284.9	不受限	2250
9478	10kV军林路	成都配调	军林路929	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	295.7	63	5121.6	0	2251.74	不受限	2250
9479	10kV牧粮路大馈线	天府电力调度控制中心	牧粮路935开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	229.46	57	3974.2	0	2261.18	不受限	2250
9480	10kV塔城四线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城四线922开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	314.09	57	5440	0	2222.59	不受限	2200
9481	10kV波泽线	成都配调	波泽线925	清波	482000	否	473	8192.6	公线	295.87	63	5124.5	0	2248.84	不受限	2200
9482	10kV驷洪线	成都配调	驷洪线917开关	驷马桥	2*63000	是	473	0	公线	250.81	53	4344	0	2210.08	不受限	2200
9483	10kV沈大一路	成都配调	沈大一路948	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	296.07	63	5128	0	2245.34	不受限	2200
9484	10kV高枧线大馈线	广安电力调度控制中心	高枧线10开关	高兴站	11300	否	160	2771.28	公线	15.94	10	276.1	0	2218.05	不受限	2200
9485	10kV宋阳线大馈线	广安电力调度控制中心	宋阳线977开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	35.51	16	615.1	200	2233.31	不受限	2200
9486	10kV双园二线大馈线	广安电力调度控制中心	双园二线931开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	163.11	43	2825.1	200	2240.33	不受限	2200
9487	10kV马为一路	成都配调	马为一路946	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	297.92	63	5160	0	2213.34	不受限	2200
9488	10kV南城线	成都配调	南城路942	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	248.73	53	4308	0	2246.08	不受限	2200
9489	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长千线949开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	313.44	57	5428.8	0	2219.94	不受限	2200
9490	10kV双草线	成都配调	双草路916	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	250.18	53	4333.2	0	2220.88	不受限	2200
9491	10kV东华线	成都配调	东华路909	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	249.42	53	4320	0	2234.08	不受限	2200
9492	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美佳线932开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	337.9	65	5852.4	0	2206.83	不受限	2200
9493	10kV桂城五线	新都电力调度控制中心	桂城五线947开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	225.17	51	3900	0	2224.53	不受限	2200
9494	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂城六线930开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	190.3	48	3296	0	2246.56	不受限	2200
9495	10kV东学线	新都电力调度控制中心	东学线908开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	205.17	51	3553.6	480	2201.78	不受限	2200
9496	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	兴乐线915开关	福兴	20000	是	500	8660.25	公线	270.9	54	4692	0	2236.2	不受限	2200
9497	10kV隆燎路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆燎路924	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	192.42	48	3332.8	0	2209.76	不受限	2200
9498	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平溪线927开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	112.78	38	1953.4	0	2203.52	不受限	2200

9499	10kV邛太线	邛崃电力调度控制中心	邛太线927开关	邛崃	63000	否	503	8712.22	公线	322.86	64	5592	0	2249	不受限	2200
9500	蒲江10kV大兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大兴线973	大塘	20000	是	300	5196.15	公线	110.16	37	1908	0	2248.92	不受限	2200
9501	10kV龙业线	郫都电力调度控制中心	龙业线924开关	安龙	100000	是	550	9526.28	公线	310.9	57	5384.8	0	2236.22	不受限	2200
9502	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	禅赛线923开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	350.18	58	6065.1	0	2248.74	不受限	2200
9503	10kV塔冉线	邛崃电力调度控制中心	塔冉线926	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	273.26	54	4732.8	0	2236.98	不受限	2200
9504	10kV筒江线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒江线949开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	352.85	59	6111.3	0	2202.54	不受限	2200
9505	10kV官敦路	大邑电力调度控制中心	官敦线927开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	272.46	54	4719	0	2209.2	不受限	2200
9506	10kV悦丹路	大邑电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200
9507	10kV浦科路	郫都电力调度控制中心	浦科路907开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	351.96	59	6096	0	2217.84	不受限	2200
9508	10kV楼平线-青白江	青白江电力调度控制中心	楼平线940开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	350.65	58	6073.3	0	2240.54	不受限	2200
9509	10kV斑玻路	罗江电力调度控制中心	斑玻路927开关	斑竹站	113000	是	510	8833.46	专线	280.18	55	4852.8	0	2213.97	不受限	2200
9510	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	222.63	51	3856	0	2240.82	不受限	2200
9511	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大中线925开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	208.75	49	3615.6	0	2245.66	不受限	2200
9512	10kV银东线	资中电力调度控制中心	银东线914开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	56.74	28	982.8	0	2212.83	不受限	2200
9513	10kV寿安一线	内江电力调度控制中心	寿安一线915开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	234.84	49	4067.5	1200	2246.13	不受限	2200
9514	10kV新红线	威远电力调度控制中心	新红线911开关	新权站	4000	否	278	4815.1	公线	122.57	44	2122.9	0	2210.69	不受限	2200
9515	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归甘线921开关	归德站	30000	否	260	4503.33	公线	104.41	40	1808.4	0	2244.6	不受限	2200
9516	10kV桂桥线	南溪电力调度控制中心	桂桥线973开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	169.88	40	2942.3	800	2215.96	不受限	2200
9517	10kV月齐路912线路	孝泉电力调度控制中心	月齐路912开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	172	46	2979	0	2231.01	不受限	2200
9518	10kV新滨II线	宜宾电力调度控制中心	新滨II线946开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	215.76	50	3737	0	2221.26	不受限	2200
9519	10kV金古线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金古线916开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	51.45	26	891.2	0	2226.49	不受限	2200
9520	10kV玉星线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉星线914开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	51.83	26	897.7	0	2219.99	不受限	2200
9521	10kV瞿新线	射洪电力调度控制中心	瞿新线925开关	瞿河	20000	是	220	3810.51	公线	47.46	22	822	0	2226.41	不受限	2200
9522	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁曹线912开关	仁和	12600	否	300	5196.15	公线	135.94	45	2354.5	100	2222.03	不受限	2200
9523	10kV洞云线631大馈线	泸州电力调度控制中心	洞云线911	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	98.25	34	1701.7	0	2247.37	不受限	2200
9524	10kV小天线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小天线944开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	194.56	31	3369.7	3050	2240.56	不受限	2200
9525	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大峰线923手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公用	25.85	15	447.8	0	2202.24	不受限	2200
9526	10kV房镇线	苍溪电力调度控制中心	房镇线913开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	40.51	22	701.7	0	2228.93	不受限	2200
9527	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平湖二线961开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	255.87	53	4431.6	0	2247.18	不受限	2200
9528	10kV东尚一线	眉山电力调度控制中心	东尚一线914开关	东馆站	81500	是	390	6755	公线	156.06	40	2703	500	2201	不受限	2200
9529	10kV天白线	仁寿电力调度控制中心	天白线943开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	100.83	40	1746.4	0	2228.66	不受限	2200
9530	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	30.25	15	524	0	2247.28	不受限	2200
9531	10kV龙东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙东线923开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	111.34	34	1928.4	430	2214.22	不受限	2200
9532	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣凤	6300	是	220	3810.51	公线	48.74	22	844.2	0	2204.21	不受限	2200
9533	10kV万联路956#线路	中江电力调度控制中心	万联路956开关	万福站	20000	否	273	4728.5	公线	46.96	17	813.3	1200	2242.35	不受限	2200
9534	10kV含界线大馈线	江油电力调度控制中心	含界线903开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	302.87	63	5245.7	0	2236.76	不受限	2200
9535	10kV邱邱线	平昌电力调度控制中心	10kV邱邱线911	邱家站	10000	否	220	3810.51	公线	69.63	32	1206	0	2223.46	不受限	2200
9536	10kV兰岸线	平昌电力调度控制中心	10kV兰岸线913	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	51.92	26	899.2	0	2218.49	不受限	2200
9537	10kV同箐线	攀枝花西区电力调度控制中心	同箐线954开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	192.45	48	3333.3	0	2209.26	不受限	2200
9538	10kV兰坦线	平昌电力调度控制中心	10kV兰坦线924	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	119.63	44	2072	0	2214.83	不受限	2200
9539	10kV林石线	南江电力调度控制中心	10kV林石线952	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	52.79	26	914.4	0	2203.29	不受限	2200
9540	10kV高镇线	南江电力调度控制中心	10kV高镇线953	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	210.53	56	3646.3	0	2230.55	不受限	2200
9541	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	山湾线917开关	后山	100000	是	162	2805.92	公线	16.2	10	624	0	2244.74	不受限	2200
9542	10kV寨桂线	南江电力调度控制中心	10kV寨桂线956	寨坡站	40000	否	300	5196.15	公线	142.06	47	2460.5	0	2216.03	不受限	2200

9543	10kV正和线	南江电力调度控制中心	10kV正和线954	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	231.04	58	4001.6	0	2233.78	不受限	2200
9544	10kV河磷线大馈线	安州电力调度控制中心	河磷线923开关	35kV河清站	30200	是	400	6928.2	公用	192.15	48	3328	0	2214.56	不受限	2200
9545	10kV牛玉线924大馈线	泸川电力调度控制中心	牛玉线924开关	牛滩	30000	是	337	5837.01	公线	139.91	42	2423.2	0	2246.41	不受限	2200
9546	10kV洛金线	巴州电力调度控制中心	10kV洛金线958	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	51.96	26	899.9	0	2217.79	不受限	2200
9547	10kV红和线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红和线922	红梁子	20000	是	162	2805.92	公线	16.2	10	641	0	2244.74	不受限	2200
9548	10kV响黑线	平昌电力调度控制中心	10kV响黑线915	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	52.75	26	913.6	0	2204.09	不受限	2200
9549	10kV观骑线	广元电力调度控制中心	观骑路914开关	35kV观音店站	15600	是	196	3394.82	公线	28.65	15	496.3	0	2219.56	不受限	2200
9550	10kV郊城线	广元电力调度控制中心	郊城线928开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	233.48	52	4043.8	0	2233.15	不受限	2200
9551	10kV清镇线	巴州电力调度控制中心	10kV清镇线956	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	214.11	56	3708.3	0	2215.31	不受限	2200
9552	10kV上凉一线	广元电力调度控制中心	上凉一线919开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	5.27	4	91.3	0	2246.97	不受限	2200
9553	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	10kV茶镇线912	茶坝站	10000	否	275	4763.14	公线	119.76	44	2074.3	0	2212.53	不受限	2200
9554	10kV大沙线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大沙线912开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	50.47	25	874.1	0	2243.59	不受限	2200
9555	10kV庙村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙村线929开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	33.25	18	575.9	0	2230.02	不受限	2200
9556	10kV罗凤线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	113.64	42	1968.3	0	2240.59	不受限	2200
9557	10kV升水线	南部电力调度控制中心	10kV升水线932	升钟站(南部)	30000	否	220	3810.51	公线	69.03	31	1195.6	0	2233.86	不受限	2200
9558	10kV凤宾线	攀枝花电力调度控制中心	凤宾线916开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	110.16	37	1907.9	0	2249.02	不受限	2200
9559	10kV王董线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV王董线911	王家站(南部)	20000	否	178	3083.05	公线	31.9	18	552.5	0	2222.24	不受限	2200
9560	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV洛五二线912开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	155.66	16	259.64	0	2264.68	不受限	2200
9561	10kV大卫线	米易电力调度控制中心	大卫线954开关	大坪子站	10000	是	299.2	5182.3	公线	109.91	37	1903.7	0	2242.14	不受限	2200
9562	10kV城石线	米易电力调度控制中心	城石线957开关	城北站	31500	否	235	4070.32	公线	81.84	35	1417.5	0	2245.79	不受限	2200
9563	10kV新红线	盐边电力调度控制中心	新红线973开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	112.02	37	1940.2	0	2216.72	不受限	2200
9564	10kV蚂高线	盐边电力调度控制中心	蚂高线973开关	蚂蝗沟站	16000	否	220	3810.51	公线	45.67	21	791	400	2238.46	不受限	2200
9565	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0	14	275.5	0	2205.94	不受限	2200
9566	10kV绿兴线大馈线	营山电力调度控制中心	绿兴线913开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	52.02	26	901	0	2216.69	不受限	2200
9567	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅱ线916开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	367.04	66	6357.2	0	2247.63	不受限	2200
9568	10kV田柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田柏线923开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	289.55	14	252.2	0	2265.2	不受限	2200
9569	10kV甲雄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲雄线913开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	2.16	2215.53	不受限	2200
9570	10kV西丰一线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰I线961开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	220.73	40	3823.1	1600	2239.49	不受限	2200
9571	10kV凤三二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤三Ⅱ线971开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	204.96	37	3549.9	1880	2232.69	不受限	2200
9572	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	16.23	10	281.1	0	2213.05	不受限	2200
9573	10kV仁若线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁若线911开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200
9574	10kV斗红线	阿坝电力调度控制中心	斗红线911开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	12.63	7	218.8	0	2206.07	不受限	2200
9575	10kV姜万线	阿坝电力调度控制中心	姜万线923开关	姜维站	25000	否	205	3550.7	公线	57.29	28	992.2	0	2203.43	不受限	2200
9576	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓学线928开关	邓关站	100300	否	456	7898.15	公线	246.08	54	4262.1	645	2201.23	不受限	2200
9577	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线921开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	120.02	44	2078.8	0	2208.03	不受限	2200
9578	10kV锁华线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁华线923开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	260.51	54	4512	0	2222.22	不受限	2200
9579	10kV君洋线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君洋线913开关	君塘站	16300	否	220	3810.51	公线	69.7	32	1207.2	0	2222.26	不受限	2200
9580	10kV福农线	达县电力调度控制中心	10kV.福农线913开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	111.62	37	1933.2	0	2223.72	不受限	2200
9581	10kV底坝线	阿坝电力调度控制中心	底坝线914开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	50.37	25	872.4	0	2245.29	不受限	2200
9582	10kV通溪线	阿坝电力调度控制中心	通溪线911开关	通化站	6300	是	200	3464.1	公线	32.04	16	554.9	0	2216.38	不受限	2200
9583	10kV俄热线	阿坝电力调度控制中心	俄热线951开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	115.47	43	2000	0	2208.89	不受限	2200

9584	10kV皮紫线	万源电力调度控制中心	10kV.皮紫线913开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	30.92	15	535.6	0	2235.68	不受限	2200
9585	10kV竹家线	万源电力调度控制中心	10kV.竹家线925开关	大竹河站	40000	否	200	3464.1	公线	51.15	26	886	0	2231.69	不受限	2200
9586	10kV芦西线	阿坝电力调度控制中心	芦西线955开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	94.57	32	1638	800	2238.53	不受限	2200
9587	10kV甘南线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘南线916小车开关	甘洛站	50000	否	255	4416.73	公线	101.98	40	1766.3	0	2208.76	不受限	2200
9588	10kV海坪线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海坪线917开关	海田站	50000	否	194	3360.18	公线	58.86	30	950	200	2210.18	不受限	2200
9589	10kV董小线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董小线913开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	68.55	31	1187.2	0	2242.26	不受限	2200
9590	10kV谊漩线	阿坝电力调度控制中心	谊漩线922开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	7.51	5	130	0	2208.27	不受限	2200
9591	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福余线914开关	福宝站	103000	是	385	6668.4	公线	179.52	47	3109.3	0	2225.42	不受限	2200
9592	10kV屯银线大馈线	德昌电力调度控制中心	屯银线923开关	中屯站	60130	否	275	4763.14	公线	60.89	22	1054.6	1000	2232.23	不受限	2200
9593	10kV双柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.双柳线916开关	双堰站	40000	是	300	5196.15	公线	111.81	37	1936.6	0	2220.32	不受限	2200
9594	10kV城建线	天全电力调度控制中心	城建线928开关	城厢站	100630	是	515	8920.06	公线	275.87	54	4778	200	2158.05	不受限	2150
9595	10kV攀嘎线	宝兴电力调度控制中心	攀嘎线922开关	攀超站	12600	是	270	4676.54	公线	89.09	33	1543	0	2198.23	不受限	2150
9596	10kV牛磊线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	牛磊线922开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	2162.21	不受限	2150
9597	10kV渡镇西线	蒲城电力调度控制中心	10kV.渡镇西线921开关	渡口站	20000	是	380	6581.79	公线	179.76	47	3113.5	0	2151.93	不受限	2150
9598	10kV麦色线	阿坝电力调度控制中心	麦色线951开关	麦洼站	3150	否	200	3464.1	公线	21.25	11	368	600	2149.69	不受限	2150
9599	10kV官苟线	万源电力调度控制中心	10kV.官苟线911开关	官渡站	31500	是	272	4711.18	公线	91.88	34	1591.3	0	2177.64	不受限	2150
9600	10kV万飞线大馈线	富顺电力调度控制中心	万飞线923开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	177.51	47	3074.4	0	2191.03	不受限	2150
9601	10kV临建线	渠县电力调度控制中心	10kV.临建线953开关	临巴站	70000	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.6	0	2170.46	不受限	2150
9602	10kV桥岗二线	阿坝电力调度控制中心	桥岗二线912开关	邓家桥站	50100	否	232	4018.36	公线	83.3	36	1442.3	0	2174.22	不受限	2150
9603	10kV新民线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新民线915开关	新民站	12500	否	352	6096.82	公线	181.04	51	3135.6	200	2151.54	不受限	2150
9604	10kV五文线大馈线	自贡电力调度控制中心	五文线913开关	五宝站	30000	否	170	2944.49	公线	28.72	17	497.4	0	2152.64	不受限	2150
9605	10kV船安线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船安线933开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	215.73	57	3736.4	0	2187.21	不受限	2150
9606	10kV罗前二线	洪雅电力调度控制中心	罗前二线922	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	270.62	55	4687.2	0	2171.72	不受限	2150
9607	10kV土露线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土露线916开关	土地坡站	80000	是	416	7205.33	公线	134.76	32	2334	1260	2170.26	不受限	2150
9608	10kV河乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	河乐线923开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	23.23	11	402.3	750	2199.22	不受限	2150
9609	10kV中汉线	洪雅电力调度控制中心	中汉线991开关	中山站	20000	是	380	6581.79	公线	178.81	47	3097	0	2168.43	不受限	2150
9610	10kV旺新四线	旺苍电力调度控制中心	旺新四线922	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	261.63	54	4531.4	0	2188.96	不受限	2150
9611	10kV海杉线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海杉线大馈线922开关	海湾站	30000	否	275	4763.14	公线	109.36	40	1894.2	200	2192.63	不受限	2150
9612	10kV园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	69.49	23	1203.6	800	2153.32	不受限	2150
9613	10kV庙双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙双线981开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	35.64	20	617.2	0	2188.72	不受限	2150
9614	10kV金水线大馈线南部	南部电力调度控制中心	10kV金水线919	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	23.39	14	405.1	0	2166.99	不受限	2150
9615	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	兴二线923开关	复兴站	80000	否	270	4676.54	公线	118.83	44	2058.1	0	2150.79	不受限	2150
9616	10kV桑永线	盐边电力调度控制中心	桑永线953开关	桑园站	31500	是	210	3637.31	公线	43.53	21	753.9	0	2155.95	不受限	2150
9617	10kV河新线	盐边电力调度控制中心	河新线917开关	河口站	6300	是	250	4330.13	公线	74.1	30	1283.4	0	2180.7	不受限	2150
9618	10kV共林线	盐边电力调度控制中心	共林线953开关	共和站	3150	是	200	3464.1	公线	33.76	17	584.8	0	2186.48	不受限	2150
9619	6kV滩水线	盐边电力调度控制中心	滩水线653开关	三滩站	31500	否	400	6928.2	公线	234.46	59	4060.8	0	2174.58	不受限	2150
9620	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	北电线921开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	230.2	52	3987	0	2179.1	不受限	2150
9621	10kV双兴线	宣汉电力调度控制中心	双兴线922开关	双河站	20000	是	200	3464.1	公线	33.52	17	580.5	0	2190.78	不受限	2150
9622	10kV陈凉线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈凉线921开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	182	3152.33	公线	39.01	21	675.7	0	2161.4	不受限	2150
9623	10kV兴柏路913线路	中江电力调度控制中心	兴柏路913开关	永兴站	16300	否	225	3897.11	公线	78.29	35	1355.9	0	2151.5	不受限	2150
9624	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄双路964开关	黄鹿站	20000	是	400	6928.2	公线	194.73	49	3372.8	0	2169.76	不受限	2150
9625	10kV继城五路	中江电力调度控制中心	继城五路976开关	继光站	126000	是	599	10374.98	公线	354.9	59	6146.8	0	2153.18	不受限	2150
9626	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓谭路924开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	119.72	44	2073.6	0	2182.05	不受限	2150

9627	10kV得爱线	平昌电力调度控制中心	10kV得爱线922	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	55.64	28	963.6	0	2154.09	不受限	2150
9628	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万线913	镇龙站	10000	否	220	3810.51	公线	73.12	33	1266.4	0	2163.06	不受限	2150
9629	10kV石顶线	南江电力调度控制中心	10kV石顶线915	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	214.06	57	3707.5	0	2169.35	不受限	2150
9630	10kV两鱼线911大馈线	叙永电力调度控制中心	两鱼线911开关	两河	20200	是	280	4849.74	公线	99.65	36	1725.9	0	2153.89	不受限	2150
9631	10kV中劳二线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳二线916开关	中坝站	40000	是	464	8036.72	公用	244.57	53	4236	0	2193.38	不受限	2150
9632	10kV许武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许武线913开关	许州站	16300	否	234	4053	公用	84.91	36	1470.6	0	2177.1	不受限	2150
9633	10kV刘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘镇线912开关	刘家站	6300	是	394	6824.28	公用	190.88	48	3306.1	0	2153.32	不受限	2150
9634	10kV晓磷线大馈线	安州电力调度控制中心	晓磷线934开关	晓坝站	40000	否	400	6928.2	公用	235.57	59	4080	0	2155.38	不受限	2150
9635	10kV九杨线大馈线	江油电力调度控制中心	九杨线908开关	九岭站	6300	是	327	5663.81	公用	135.01	41	2338.4	0	2192.65	不受限	2150
9636	10kV小五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五二线913开关	小枧站	31500	否	500	8660.25	公用	279.5	56	4840.9	800	2153.32	不受限	2150
9637	10kV柳园线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线953	柳林站	15000	否	377	6529.83	公线	213.29	57	3694.1	0	2182.75	不受限	2150
9638	10kV茶乐线	巴州电力调度控制中心	10kV茶乐线916	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	54.31	27	940.7	0	2176.99	不受限	2150
9639	10kV绵曼线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵曼线927开关	绵阳站	50000	是	400	6928.2	公线	193.79	48	3356.5	0	2186.06	不受限	2150
9640	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	龙盐线972开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	229.82	52	3980.4	0	2185.7	不受限	2150
9641	10kV齐胡线673大馈线	泸州电力调度控制中心	齐胡线923	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	102.4	36	1773.5	0	2175.57	不受限	2150
9642	10kV老镇线	雁江电力调度控制中心	10kV老镇线915开关	老君站	14600	否	220	3810.51	公用	53.17	24	920.9	315	2193.56	不受限	2150
9643	10kV丰人线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰人线912开关	丰裕站	6300	否	195	3377.5	公用	29.4	15	509.2	350	2180.55	不受限	2150
9644	10kV东灶线	苍溪电力调度控制中心	东灶线911开关	35kV东溪站	10000	否	200	3464.1	公线	53.42	27	925.2	0	2192.49	不受限	2150
9645	10kV福童线	眉山电力调度控制中心	福童线927开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	75.91	16	1314.7	4000	2198.93	不受限	2150
9646	10kV小开线大馈线	北川电力调度控制中心	小开线912开关	小地站	6300	是	200	3464.1	公用	34.76	17	602	0	2169.28	不受限	2150
9647	10kV大吉线	蓬溪电力调度控制中心	大吉线912开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	176.63	47	3059.3	0	2164.56	不受限	2150
9648	10kV红群线	蓬溪电力调度控制中心	红群线921开关	天福	20000	是	330	5715.77	公线	138.31	42	2395.6	0	2177.02	不受限	2150
9649	10kV镇新线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇新线914开关	镇子站	90000	否	180	3117.69	公用	36.68	20	635.3	0	2170.62	不受限	2150
9650	10kV关立线	射洪电力调度控制中心	关立线918开关	城关	36000	是	436	7551.74	公线	224.69	52	3891.6	0	2149.79	不受限	2150
9651	10kV方坝线	宜宾电力调度控制中心	方坝线661开关	方水站	40000	是	270	4676.54	公线	89.23	33	1545.5	0	2195.73	不受限	2150
9652	10kV柏港二线	宜宾电力调度控制中心	柏港二线969开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	163.48	41	2831.5	1250	2153.88	不受限	2150
9653	10kV顺渠线	宜宾电力调度控制中心	顺渠线937开关	天顺站	50000	否	240	4156.92	公线	90.36	38	1565	0	2176.23	不受限	2150
9654	10kV通蓝线	乐山电力调度控制中心	通蓝线939开关	通悦站	120000	否	335	5802.37	公线	175.53	52	3040.2	0	2181.93	不受限	2150
9655	10kV柳园Ⅰ路966线路	绵东电力调度控制中心	柳园Ⅰ路966开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	343.5	58	6068	0	2176.56	不受限	2150
9656	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑铁一线914开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	227.02	52	3932	0	2164.82	不受限	2150
9657	10kV白万路	罗江电力调度控制中心	白万路914开关	白马站	8000	是	345	5975.58	公线	151.67	44	2627	0	2153.46	不受限	2150
9658	10kV横五线	宜宾电力调度控制中心	横五线965开关	横江站	6300	是	270	4676.54	公线	74.79	28	1295.4	250	2195.83	不受限	2150
9659	10kV桂富路	新都电力调度控制中心	桂富线952开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	339.49	66	5880	0	2179.23	不受限	2150
9660	10kV杨东线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨东线962开关	杨柳湾站	81500	是	445	7707.63	公线	143.41	32	2483.9	1500	2182.2	不受限	2150
9661	10kV新鱼线大馈线	新津电力调度控制中心	新鱼线924	新津	100000	是	424	7343.9	公线	212.47	50	3680	0	2195.12	不受限	2150
9662	10kV荣磷线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣磷线914开关	荣丁站	6300	是	300	5196.15	公线	115.7	39	2004	0	2152.92	不受限	2150
9663	10kV三蜀一路	新都电力调度控制中心	三蜀一线945开关	三河	103000	否	442	7655.66	公线	272.34	62	4717	0	2173.09	不受限	2150
9664	10kV新胜线大馈线	新津电力调度控制中心	新胜线923	新津	100000	是	424	7343.9	公线	212.47	50	3680	0	2195.12	不受限	2150
9665	10kV军联路（主）LJL911Z	彭州电力调度控制中心	军联路911	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	专线	145.5	48	2520	0	2156.53	不受限	2150
9666	10kV文电路大馈线	崇州电力调度控制中心	文电路909	文昌	2*63000	否	586	10149.82	公线	401.91	69	6961.1	0	2173.74	不受限	2150
9667	10kV西园一线	邛崃电力调度控制中心	西园一线921	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	354.88	59	6146.5	0	2167.34	不受限	2150
9668	10kV河渡线	郫都电力调度控制中心	河渡线934开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	313.7	57	5433.2	0	2187.82	不受限	2150
9669	10KV望水线	隆昌电力调度控制中心	望水线961开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	171.28	46	2966.5	0	2175.61	不受限	2150

9670	10kV放象Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象一线918开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	305.83	57	5297	0.0001	2171.6	不受限	2150
9671	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云镇线912开关	云龙	24500	否	300	5196.15	公线	87.78	29	1520.4	1000	2156.13	不受限	2150
9672	10kV新镇二路	大邑电力调度控制中心	新镇二线913开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	233.24	58	4039.7	0	2195.68	不受限	2150
9673	10kV溪胡路	大邑电力调度控制中心	溪胡线924开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	66.63	31	1154	0	2197.52	不受限	2150
9674	10kV店团线	郫都电力调度控制中心	店团线935开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	355.84	59	6163.1	0	2150.74	不受限	2150
9675	10kV万光线大馈线	武胜电力调度控制中心	万光线954开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	78.81	35	1365	0	2181.38	不受限	2150
9676	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄峨三路920	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	300.28	63	5200.8	0	2172.54	不受限	2150
9677	10kV长碾线	温江电力调度控制中心	长碾线916开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	195.61	49	3388	0	2154.56	不受限	2150
9678	10kV长七路	温江电力调度控制中心	长七线915开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	195.61	49	3388	0	2154.56	不受限	2150
9679	10kV草花线	成都配调	草花路906	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	202.03	49	3499.2	0	2168.07	不受限	2150
9680	10kV沙黄路	成都配调	沙黄路907	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	146.13	43	2531	0	2152.46	不受限	2150
9681	10kV黄民路_专线	成都配调	黄民路926	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	300.92	64	5212	0	2161.34	不受限	2150
9682	10kV赤天线	成都配调	赤天线926	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	252.97	53	4381.5	0	2172.58	不受限	2150
9683	10kV桥拱线大馈线	广安电力调度控制中心	桥拱线951开关	卫桥站	40000	是	260	4503.33	公线	81.64	31	1414	0	2188.66	不受限	2150
9684	10kV展科路	成都配调	展科路925	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	300.66	64	5207.4	0	2165.94	不受限	2150
9685	10kV堤通路	成都配调	堤通路909	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	253.72	54	4394.4	0	2159.68	不受限	2150
9686	10kV清沃一路大馈线	天府电力调度控制中心	清沃一路920开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	233.83	58	4050	0	2185.38	不受限	2150
9687	10kV滨美线大馈线	天府电力调度控制中心	滨美路936开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	233.95	58	4052	0	2183.38	不受限	2150
9688	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	园校路911开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	235.1	59	4072	0	2163.38	不受限	2150
9689	10kV望锦线	成都配调	望锦路923	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	252.33	53	4370.4	0	2183.68	不受限	2150
9690	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻会路912开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	233.19	58	4038.8	0	2196.58	不受限	2150
9691	10kV九彭二路大馈线	天府电力调度控制中心	九彭二路927开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	193.11	48	3344.6	0	2197.96	不受限	2150
9692	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东阳路926开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	236.03	59	4088	0	2147.38	不受限	2100
9693	10kV阳平线大馈线	天府电力调度控制中心	阳平线927开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	198.15	50	3432	0	2110.56	不受限	2100
9694	10kV蓉西线	成都配调	蓉西路947	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	256.06	54	4434.9	0	2119.18	不受限	2100
9695	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻骏路944开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	238.58	60	4132.2	0	2103.18	不受限	2100
9696	10kV星居线大馈线	天府电力调度控制中心	星居线961开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	262.68	61	4549.6	0	2137.85	不受限	2100
9697	10kV牧卓路大馈线	天府电力调度控制中心	牧卓路920开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	236.02	59	4087.9	0	2147.48	不受限	2100
9698	10kV桐街北线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街北线974开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	73.19	28	1267.7	200	2134.96	不受限	2100
9699	10kV望海路	成都配调	望海路906	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	256.14	54	4436.4	0	2117.68	不受限	2100
9700	10kV玉榕线	温江电力调度控制中心	玉榕线909开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	37.18	19	644	0	2127.28	不受限	2100
9701	10kV玉天线	温江电力调度控制中心	玉天线903开关	玉石	23000	否	400	6928.2	公线	196.77	49	3408	0	2134.56	不受限	2100
9702	10kV高王路	成都配调	高王路911	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	303.93	64	5264	0	2109.34	不受限	2100
9703	10kV望桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	256	54	4434	0	2120.08	不受限	2100
9704	10kV白石线	彭州电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	21.36	12	370	0	2124.15	不受限	2100
9705	10kV龚金线	沙湾电力调度控制分中心	龚金线912开关	龚嘴站	10600	否	300	5196.15	公线	116.56	39	2018.8	0	2138.12	不受限	2100
9706	10kV养星线大馈线	简阳电力调度控制中心	养星线912	养马河	20000	否	380	6581.79	公线	217.55	57	3768	50	2105.61	不受限	2100
9707	10kV高平线	金堂电力调度控制中心	高平线915开关	高板	68300	否	400	6928.2	公线	237.88	59	4120	0	2115.38	不受限	2100
9708	10kV佳镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳镇路991	成佳	10000	是	363	6287.34	公线	168.22	46	2913.6	0	2116.27	不受限	2100
9709	10kV玉菲线	邛崃电力调度控制中心	玉菲线930开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	329.58	66	5708.4	0	2132.6	不受限	2100
9710	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	257.74	61	4464	0	2129.91	不受限	2100
9711	10kV天双路大馈线	郫都电力调度控制中心	天双线925开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	358.11	60	6202.4	0	2111.44	不受限	2100
9712	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香安二路924开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	262.1	54	4539.5	0	2125.43	不受限	2100
9713	10kV沙渠二路	大邑电力调度控制中心	沙渠二线914开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	302.77	57	5244	0	2113.75	不受限	2100
9714	10kV三江线（重迁线路）	新都电力调度控制中心	三江线929开关	三河	103000	否	442	7655.66	专线	276.58	63	4790.4	0	2099.69	不受限	2100
9715	10kV沐裕一线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐裕一线914开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	198.74	50	3442.1	0	2100.46	不受限	2100
9716	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	220.49	51	3818.9	0	2139.36	不受限	2100
9717	10kV红碳线大馈线	威远电力调度控制中心	红碳线922开关	新场站	18000	否	335	5802.37	公线	130.77	39	2265	850	2107.13	不受限	2100
9718	10kV建石线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	建石线913开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	237.41	59	4112	0	2123.38	不受限	2100

9719	10kV石悦路932大馈线	德阳电力调度控制中心	石悦路932开关	石亭江站	100000	否	600	10392.3	公线	160.6	26	2781.5	7230	2123.07	不受限	2100
9720	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金轮路911开关	金兴站	49500	否	600	10392.3	公线	326.25	54	5650.7	1580	2122.37	不受限	2100
9721	10kV江盾线	江安电力调度控制中心	江盾线684开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	222.32	52	3850.5	0	2107.76	不受限	2100
9722	10kV东高线	井研电力调度控制分中心	东高线913开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	56.25	28	974.2	0	2143.49	不受限	2100
9723	10kV南城东线	南溪电力调度控制中心	南城东线965开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	221.99	52	3844.8	0	2113.46	不受限	2100
9724	10kV大立线	南溪电力调度控制中心	大立线635开关	大观站	40000	是	270	4676.54	公线	94.57	35	1637.9	0	2103.33	不受限	2100
9725	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	57.16	29	990	0	2127.69	不受限	2100
9726	10kV洞潮线645大馈线	泸州电力调度控制中心	洞潮线645	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	181.52	48	3144	0	2107.58	不受限	2100
9727	10kV柏邮线971大馈线	泸州电力调度控制中心	柏邮线971开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	202.06	50	3499.7	0	2126	不受限	2100
9728	10kV大安线923断路器间隔	乐至电力调度控制中心	10kV大安线923开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	53.22	24	921.8	0	2126.61	不受限	2100
9729	10kV庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄大二线923开关	庄店站	50000	是	390	6755	公线	175.67	45	3042.6	260	2101.4	不受限	2100
9730	10kV许凉线	乐至电力调度控制中心	10kV许凉线911开关	许家站	8300	否	220	3810.51	公用	76.18	35	1319.5	0	2109.96	不受限	2100
9731	10kV木井线	大竹电力调度控制中心	木井线924开关	木头站	81500	是	200	3464.1	专线	36.33	18	629.3	0	2141.98	不受限	2100
9732	10kV安南线	安岳电力调度控制中心	10kV安南线922开关	安岳站	80000	是	520	9006.66	公用	294.28	57	5097	0	2108.33	不受限	2100
9733	10kV竹平线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹平线922开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	86	43	1462	650	2121.28	不受限	2100
9734	10kV牛环线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛环线973开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	155.94	39	2700.8	730	2111.76	不受限	2100
9735	10kV梁九一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九一线913开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	166.64	46	2886.2	0	2115.96	不受限	2100
9736	10kV九化线大馈线	邻水电力调度控制中心	九化线925开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	120.35	37	2084.4	250	2113.5	不受限	2100
9737	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文德线941开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	357.99	60	6200.4	0	2113.44	不受限	2100
9738	10kV西街线	平昌电力调度控制中心	10kV西街线912	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	56.61	28	980.4	0	2137.29	不受限	2100
9739	10kV龙马线	平昌电力调度控制中心	10kV龙马线966	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	200	89	1725	0	2172.11	不受限	2100
9740	10kV春官线	剑阁电力调度控制中心	春官线924小车开关	春风站	80000	否	188	3256.26	公线	45.35	24	785.4	0	2145.23	不受限	2100
9741	10kV公吼线	剑阁电力调度控制中心	公吼线913开关	35kV公兴站	20000	是	228	3949.08	公线	60.67	27	1050.8	0	2108.46	不受限	2100
9742	10kV兴普线913大馈线	叙永电力调度控制中心	兴普线914	永兴	6300	否	280	4849.74	公线	128.45	46	2224.8	0	2139.97	不受限	2100
9743	10kV郎镇线	古蔺电力调度控制中心	郎镇线911开关	二郎	17100	否	308	5334.72	公线	155.73	51	2697.2	0	2104.05	不受限	2100
9744	10kV盘竹线915大馈线	泸川电力调度控制中心	盘竹线915开关	罗盘山	540000	是	423	7326.57	公线	217.09	51	3760	0	2101.26	不受限	2100
9745	10kV涪新线	通江电力调度控制中心	10kV涪新线956	涪阳站	16300	否	300	5196.15	公线	146.05	49	2529.6	0	2146.93	不受限	2100
9746	10kV洛中线	巴州电力调度控制中心	10kV洛中线955	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	56.18	28	973	0	2144.69	不受限	2100
9747	10kV板凤线	巴州电力调度控制中心	10kV板凤线912	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	57.12	29	989.4	0	2128.29	不受限	2100
9748	10kV下汇线	广元电力调度控制中心	下汇线971开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	310.48	64	5377.5	0	2136.13	不受限	2100
9749	10kV沐镇线	广元电力调度控制中心	沐镇线921开关	沐浴站	86000	是	300	5196.15	公线	118.15	39	2046.4	0	2110.52	不受限	2100
9750	10kV卫白线	广元电力调度控制中心	卫白线914开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	104.52	42	1810.3	0	2102.41	不受限	2100
9751	10kV王晋线	广元电力调度控制中心	王晋线917开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	58.19	29	1007.9	0	2109.79	不受限	2100
9752	10kV林清线	广元电力调度控制中心	林清线914开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	57.88	29	1002.4	0	2115.29	不受限	2100
9753	10kV苟天线	广元电力调度控制中心	苟天线913开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	36.33	18	629.3	0	2141.98	不受限	2100
9754	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	13.29	9	230.1	0	2108.17	不受限	2100
9755	10kV道花线	广元电力调度控制中心	道花路914开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	公线	54.85	28	950	0	2105.34	不受限	2100
9756	10kV太城一线大馈线	江油电力调度控制中心	太城一线915开关	太白站	100000	是	481	8331.16	公线	263.19	55	4558.5	0	2106.43	不受限	2100
9757	10kV万中线大馈线	江油电力调度控制中心	万中线916开关	万寿站	40000	否	335	5802.37	公线	179.44	54	3107.9	0	2114.23	不受限	2100
9758	10kV界花四线大馈线	安州电力调度控制中心	界花四线927开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公线	418.48	70	7248	0	2105.07	不受限	2100
9759	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	100.69	41	1744	0	2121.94	不受限	2100
9760	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城中线913开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公线	0	13	235.6	0	2104.44	不受限	2100
9761	10kV步观线	雨城电力调度控制中心	10kV步观线913开关	八步站	5000	是	255	4416.73	公线	81.81	32	1416.9	0	2116.48	不受限	2100
9762	10kV升永线	南部电力调度控制中心	10kV升永线916	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	120.36	45	2084.6	0	2124.29	不受限	2100

9763	10kV江开线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江开线916开关	江南站(阆中)	32500	否	322	5577.2	公线	166.24	52	2879.2	0	2140.28	不受限	2100
9764	10kV城垭线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城垭线924开关	城郊站(阆中)	40000	否	173	2996.45	公线	33.6	19	582	0	2114.8	不受限	2100
9765	10kV新特线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新特线912开关	新城站	190000	否	558	9664.84	公线	378.7	68	6559	0	2139.36	不受限	2100
9766	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	12.48	8	216.2	0	2122.07	不受限	2100
9767	10kV理扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理扎线913开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公线	57.4	29	994.2	0	2123.49	不受限	2100
9768	10kV青代线大馈线	营山电力调度控制中心	青代线915开关	青岩铺站(营山)	16000	否	200	3464.1	公线	52.68	26	912.5	100	2105.19	不受限	2100
9769	10kV新清线	盐边电力调度控制中心	新清线955开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	117.17	39	2029.3	0	2127.62	不受限	2100
9770	10kV汉鸣线	雨城电力调度控制中心	10kV汉鸣线932开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	373.23	85	6464.4	3960	2136.82	不受限	2100
9771	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	0	13	253.3	0	2104.44	不受限	2100
9772	10kV田富线	汉源电力调度控制中心	田富线921开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	56.24	28	974	0	2143.69	不受限	2100
9773	10kV茶次线	蒲城电力调度控制中心	茶次线912开关	茶河站	6300	是	200	3464.1	公线	36.72	18	636	0	2135.28	不受限	2100
9774	10kV春街线	阿坝电力调度控制中心	春街线915开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	2109.69	受限	2100
9775	10kV麦塘线	阿坝电力调度控制中心	麦塘线952开关	麦洼站	3150	否	175	3031.09	公线	11.11	6	192.4	400	2135.58	不受限	2100
9776	10kV金百线	达县电力调度控制中心	金百线925开关	金刚站	12600	否	282	4884.38	公线	132.46	47	2294.2	0	2101.74	不受限	2100
9777	10kV尔府线	阿坝电力调度控制中心	尔府线959开关	查尔玛站	3150	否	175	3031.09	公线	11.34	6	196.4	400	2131.58	不受限	2100
9778	10kV大万线	达县电力调度控制中心	10kV.大万线915开关	大树站	18000	否	210	3637.31	公线	67.13	32	1162.7	0	2110.88	不受限	2100
9779	10kV柑代线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑代线912开关	柑坳站	16500	否	275	4763.14	公线	97.32	35	1689.2	0	2121.31	不受限	2100
9780	10kV万大线大馈线	富顺电力调度控制中心	万大线924开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	96.18	35	1665.9	0	2144.61	不受限	2100
9781	10kV嘉水线	旺苍电力调度控制中心	嘉水916	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	12.84	9	222.4	0	2115.87	不受限	2100
9782	10kV石李线大馈线	富顺电力调度控制中心	石李线932开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	98.74	36	1710.2	0	2100.31	不受限	2100
9783	10kV保五线大馈线	自贡电力调度控制中心	保五线914开关	保华站	12800	是	330	5715.77	公线	140.3	43	2430	0	2142.62	不受限	2100
9784	10kV武瑶线912线路	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	是	275	4763.14	公线	97.5	35	1688.7	0	2121.81	不受限	2100
9785	10kV海哨线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海哨线912开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	75.58	34	1309	0	2120.46	不受限	2100
9786	10kV老厂线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老厂线926开关	老厂站	5000	否	198	3429.46	公线	55.2	28	956.1	0	2130.41	不受限	2100
9787	10kV洪风线	会理电力调度控制中心	洪风线911开关	洪川桥站	5100	否	220	3810.51	公线	55.9	25	968.2	330	2131.26	不受限	2100
9788	10kV河云线	会理电力调度控制中心	10kV河云线	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	106.35	39	1842	300	2144.83	不受限	2100
9789	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪城二线914开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	356.74	59	6178.8	0	2135.04	不受限	2100
9790	10kV福青三线	洪雅电力调度控制中心	福青三线915开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	777.41	78	13464.7	0	2123.76	不受限	2100
9791	10kV黄谷线	雷波电力调度控制中心	10kV黄谷线921小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	106.81	42	1850	0	2125.06	不受限	2100
9792	10kV堵火线913	会东电力调度控制中心	10kV堵火线913开关	堵格站	6300	否	198	3429.46	公线	57.74	30	1000	0	2086.51	不受限	2080
9793	10kV交合线大馈线	布拖电力调度控制中心	交合线924小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	58.85	29	1019.2	0	2098.49	不受限	2050
9794	10kV响宝线	雅安配调	响宝线913开关	响水滩站	24300	否	380	6581.79	公线	24.94	7	432	3400	2091.61	不受限	2050
9795	10kV红燕线	阿坝电力调度控制中心	红燕线951开关	红土站	3150	否	132	2286.31	公线	0.38	0	6.6	0	2051.08	不受限	2050
9796	10kV前数三线	雅安电力调度控制中心	前数三线919开关	前进站	100000	否	400	6928.2	公线	97.03	24	1680.6	2500	2054.78	不受限	2050
9797	10kV马康线	雅安电力调度控制中心	马康线912开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	61.43	31	1064	0	2053.69	不受限	2050
9798	10kV瓦漩线	阿坝电力调度控制中心	瓦漩线911开关	瓦窑站	12500	否	270	4676.54	公线	122.91	46	2128.8	0	2080.09	不受限	2050
9799	10kV安洛线	阿坝电力调度控制中心	安洛线952开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	60.92	30	1055.2	0	2062.49	不受限	2050
9800	10kV尕上线	阿坝电力调度控制中心	尕上线951开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	20.45	11	354.2	600	2069.96	不受限	2050
9801	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	林保线915	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	专线	68.83	28	1192.2	500	2095.79	不受限	2050
9802	10kV灯和线	旺苍电力调度控制中心	灯和线912	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	130.6	47	2262	0	2056	不受限	2050
9803	10kV园佛线	彭山电力调度控制中心	园佛线925开关	园门站	113000	否	423	7326.57	专线	260.24	62	4507.3	0	2086.61	不受限	2050
9804	10kV海清线	盐源电力调度控制中心	10kV海清线912开关	下海站	55200	是	300	5196.15	公线	120.06	40	2079.4	0	2077.52	不受限	2050

9805	10kV沿王线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿王线923开关	沿滩站	63000	是	408	7066.77	公线	159.96	39	2770.5	800	2082.92	不受限	2050
9806	10kV桂上二线	彭山电力调度控制中心	桂上二线922开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	313.55	65	5430.7	0	2082.93	不受限	2050
9807	10kV甘祥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	甘祥线921开关	甘洛站	63000	否	441	7638.34	公线	277.8	63	4811.5	0	2063.01	不受限	2050
9808	10kV915普中线	甘洛电力调度控制中心	普中线915开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	24.77	15	429	0	2080.74	不受限	2050
9809	10kV姜小线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜小线914开关	姜州站	11300	否	335	5802.37	公线	182.68	55	3164.1	0	2058.03	不受限	2050
9810	10kV桥江线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥江线921开关	会东大桥站	100000	否	198	3429.46	公线	57.96	29	1003.8	0	2082.71	不受限	2050
9811	10kV母项线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母项线912开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	27.86	17	482.5	0	2089.59	不受限	2050
9812	10kV土岭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土岭线918开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	283.83	56	4916	0	2053.78	不受限	2050
9813	10kV罗旺线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗旺线911开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	124.31	46	2153	0	2055.89	不受限	2050
9814	10kV园隧线	攀枝花电力调度控制中心	园隧线978开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	119.86	40	2076	0	2080.92	不受限	2050
9815	10kV沙文线大馈线	阆中电力调度控制分中心	沙文线913开关	沙溪站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	102.07	41	1767.9	0	2066.86	不受限	2050
9816	10kV龙元线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙元线914开关	二龙站(阆中)	8150	否	200	3464.1	公线	61.43	31	1063.9	0	2053.79	不受限	2050
9817	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观望线914开关	观紫站(仪陇)	30000	是	218	3775.87	公线	53.76	25	931.2	0	2089.5	不受限	2050
9818	10kV玲老线（玲珑）大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线919开关	玲珑站(营山)	8150	是	275	4763.14	公线	99.69	36	1726.6	0	2083.91	不受限	2050
9819	10kV林河线大馈线	营山电力调度控制中心	林河线913开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	39.27	20	680.2	0	2091.08	不受限	2050
9820	10kV北华一线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅰ回911开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	323.56	50	5604	1250	2097.24	不受限	2050
9821	10kV哈旭线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈旭线911开关	哈翁达站	11000	否	150	2598.08	公线	16.17	11	280	0	2058.27	不受限	2050
9822	10kV梁炉线	宜汉电力调度控制中心	10kV.梁炉线917开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	148.93	50	2579.4	0	2097.13	不受限	2050
9823	10kV朱春一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅰ线926开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	322.23	58	5581	0	2081.59	不受限	2050
9824	10kV春摇线	剑阁电力调度控制中心	春摇线914小车开关	春风站	80000	否	188	3256.26	公线	49.98	27	865.6	0	2065.03	不受限	2050
9825	10kV汉关线	剑阁电力调度控制中心	汉关线925开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	151.88	45	2630.5	0	2094.53	不受限	2050
9826	10kV官庙线大馈线	江油电力调度控制中心	官庙线915开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	23.62	13	409.1	0	2085.05	不受限	2050
9827	10kV天江线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天江线911开关	天池	10500	是	280	4849.74	公线	104.81	37	1815.3	0	2064.49	不受限	2050
9828	10kV诺丽线	通江电力调度控制中心	10kV诺丽线916	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	150.84	50	2612.5	0	2064.03	不受限	2050
9829	10kV平望线	通江电力调度控制中心	10kV平望线955	平溪站	8000	否	240	4156.92	公线	94.94	40	1644.4	0	2096.83	不受限	2050
9830	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城一线904开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	200.74	50	3476.8	0	2065.76	不受限	2050
9831	10kV轮安线	广元电力调度控制中心	轮安线972开关	宝轮站	80000	否	403	6980.16	公线	242.85	60	4206.1	0	2076.04	不受限	2050
9832	10kV三南线大馈线	游仙电力调度控制中心	三南线909开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	360.42	60	6242.4	0	2071.44	不受限	2050
9833	10kV曾店线	巴州电力调度控制中心	10kV曾店线912	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	149.55	50	2590.2	0	2086.33	不受限	2050
9834	10kV龙锂线	射洪电力调度控制中心	龙锂线914开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	199.17	50	3449.6	0	2092.96	不受限	2050
9835	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文古线924	文宫站	20000	否	335	5802.37	公线	182.91	55	3168	0	2054.13	不受限	2050
9836	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	湾香线926开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	149.57	45	2590.6	0	2051.3	不受限	2050
9837	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城沙线926开关	城关站	18000	是	274	4745.82	公用	70.17	26	1215.4	500	2081.26	不受限	2050
9838	10kV黑双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	58.72	30	1017	0	2069.51	不受限	2050
9839	10kV柏黑线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏黑线912开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	46.72	23	809.2	250	2058.49	不受限	2050
9840	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻桐线912开关	喻寺	30000	是	285	4936.34	公线	109.47	38	1896	0	2053.07	不受限	2050
9841	10kV青方线	仁寿电力调度控制中心	青方线955开关	青岗站	10000	是	255	4416.73	公线	83.05	33	1438.4	0	2094.98	不受限	2050
9842	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴精线956开关	兴隆站	40000	否	265	4589.93	公线	117.41	44	2033.6	0	2097.34	不受限	2050
9843	10kV丰镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰镇线914开关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公用	116.22	31	2013	3215	2050.43	不受限	2050
9844	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普德线923开关	普宁站	100000	否	382	6616.43	专线	222.69	58	3857	0	2097.79	不受限	2050
9845	10kV丰车线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰车线914开关	丰乐	8000	是	347	6010.22	公线	157.71	45	2731.5	0	2076.68	不受限	2050
9846	10kV望西一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西一线919开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	235.28	43	4075	1500	2087.59	不受限	2050
9847	10kV思南一线	眉山电力调度控制中心	思南一线933开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	专线	218.48	44	3784	980	2094.92	不受限	2050

9848	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄大三线915开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	275.22	56	4766.8	0	2092.12	不受限	2050
9849	10kV天柏线	大英电力调度控制中心	天柏线914开关	天保	18800	是	240	4156.92	公线	72.52	30	1256	0	2069.54	不受限	2050
9850	10kV青景线	大英电力调度控制中心	青景线926开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	323.9	59	5610	0	2052.59	不受限	2050
9851	10kV来鸳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来鸳线915开关	来凤站	8000	是	150	2598.08	公用	37.04	25	641.6	0	2078.46	不受限	2050
9852	10kV驯镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯镇线922开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	77.54	35	1343	0	2086.46	不受限	2050
9853	10kV鸣前线	蓬溪电力调度控制中心	鸣前线913开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	99.91	36	1730.5	0	2080.01	不受限	2050
9854	10kV咸永线	仁寿电力调度控制中心	咸永线933开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	151.62	51	2626.1	0	2050.43	不受限	2050
9855	10kV板达线	仁和电力调度控制中心	板达线974开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	123.39	31	2137.1	2000	2098.28	不受限	2050
9856	10kV南振线	射洪电力调度控制中心	南振线928开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	273.39	56	4735.2	0	2054.44	不受限	2050
9857	10kV小油线	威远电力调度控制中心	小油线921开关	小河站	11300	是	244	4226.2	专线	74.9	31	1297.2	0	2083.76	不受限	2050
9858	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东平一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	192.24	45	3329.6	477.5	2054.16	不受限	2050
9859	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八高线925开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	138.45	35	2398	1780	2057.38	不受限	2050
9860	10kV山民路	中江电力调度控制中心	山民路924开关	松山站	100000	是	599	10374.98	公线	359.72	60	6230.4	0	2069.58	不受限	2050
9861	10kV钓联线	乐山电力调度控制中心	钓联线918开关	钓鱼台站	110000	是	300	5196.15	公线	121.02	40	2096	0	2060.92	不受限	2050
9862	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑棠线929开关	斑竹湾站	100000	否	400	6928.2	公线	239.6	60	4149.8	0	2085.58	不受限	2050
9863	10kV庐电路	德阳电力调度控制中心	庐电路929开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	330.1	55	5717.3	7300	2053.07	不受限	2050
9864	10kV寿乐四线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐四线923开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	86.61	23	1500	1600	2082.3	不受限	2050
9865	10kV牟龙线	青白江电力调度控制中心	牟龙线921开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	120.55	40	2088	0	2068.92	不受限	2050
9866	10kV庙保线（线路迁移）	新都电力调度控制中心	庙保线908开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	345.5	67	5984	0	2075.23	不受限	2050
9867	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美镇线905开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	153.18	30	2653	2268	2076.49	不受限	2050
9868	10kV金柳路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公线	367.21	68	6360	0	2057.76	不受限	2050
9869	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛城线910开关	邛崃	63000	是	400	6928.2	公线	198.85	50	3444	0	2098.56	不受限	2050
9870	10kV临坊路大馈线	邛崃电力调度控制中心	临坊路922	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	333.03	66	5768	0	2073	不受限	2050
9871	10kV花智线大馈线	郫都电力调度控制中心	花智线913开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	360.39	60	6242	0	2071.84	不受限	2050
9872	10kV解岳四线	大邑电力调度控制中心	解岳四线994开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	420.73	70	7287	0	2066.07	不受限	2050
9873	10kV普星线	隆昌电力调度控制中心	普星线914开关	普润站	10000	是	260	4503.33	公线	87.74	34	1519.7	0	2082.96	不受限	2050
9874	10kV万隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	万隆线973开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	51.51	23	892.2	205	2055.14	不受限	2050
9875	10kV沈三路	成都配调	沈三线开关920	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	305.77	65	5296	0	2077.34	不受限	2050
9876	10kV南浆线	成都配调	南浆线943	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	257.37	54	4457.6	0	2096.48	不受限	2050
9877	10kV浦羊一线	成都配调	浦羊一线934	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	259.12	55	4488	0	2066.08	不受限	2050
9878	10kV青翠路	都江堰电力调度控制中心	青翠路907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	360	60	6235.2	0	2078.64	不受限	2050
9879	10kV春电线	温江电力调度控制中心	春电线998开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	322.59	58	5587.2	0	2075.39	不受限	2050
9880	10kV科创一线	温江电力调度控制中心	科创一线917开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	322.17	58	5580	0	2082.59	不受限	2050
9881	10kV赤平线	成都配调	赤平线938	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	258.22	55	4472.4	0	2081.68	不受限	2050
9882	10kV粉鑫线	成都配调	粉鑫路915开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	304.99	64	5282.4	0	2090.94	不受限	2050
9883	10kV十陵二线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵二线912开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	322.22	58	5580.9	0	2081.69	不受限	2050
9884	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔花线911开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	420.5	70	7283	0	2070.07	不受限	2050
9885	10kV棕滨线	成都配调	棕滨路908	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	257.53	54	4460.4	0	2093.68	不受限	2050
9886	10kV猛祥线	成都配调	猛祥线905开关	猛追湾	128000	是	473	8192.6	公线	259.05	55	4486.8	0	2067.28	不受限	2050
9887	10kV黄善线大馈线	天府电力调度控制中心	黄善线932开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	公线	421.58	70	7301.7	0	2051.37	不受限	2050
9888	10kV沙江路	成都配调	沙江路933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	183.66	54	3181	0	2087.9	不受限	2050
9889	10kV俭阳路_用户专线	成都配调	俭阳路908	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	247.58	61	4288	0	2087.68	不受限	2050
9890	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	力核五路922开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	239.63	60	4150.4	0	2084.98	不受限	2050
9891	10kV金崇线大馈线	天府电力调度控制中心	金崇线923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	322.4	58	5584	0	2078.59	不受限	2050
9892	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑湖路924开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	242.96	61	4208	0	2027.38	不受限	2000

9893	10kV阳丽路915大馈线	天府电力调度控制中心	阳丽线915开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	203.14	51	3518.4	0	2024.16	不受限	2000
9894	10kV国铁路大馈线	天府电力调度控制中心	国铁路910开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	379.99	69	6581.5	0	2038.92	不受限	2000
9895	10kV东龙路大馈线	天府电力调度控制中心	东龙路906开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	243.88	61	4224	0	2011.38	不受限	2000
9896	10kV张怡路	成都配调	张怡路917	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	260.09	55	4504.8	0	2049.28	不受限	2000
9897	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路909	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	307.85	65	5332	0	2041.34	不受限	2000
9898	10kV罗永线大馈线	广安电力调度控制中心	罗永线922开关	梭罗站	18000	否	384	6651.08	公线	215.78	56	3550.4	0	2435.57	不受限	2000
9899	10kV郭农二线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农二线926开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	324.87	59	5626.8	0	2035.79	不受限	2000
9900	10kV楼城线	成都配调	楼城线930	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	260.32	55	4508.8	0	2045.28	不受限	2000
9901	10kV沙桥路	成都配调	沙桥路935	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	153.52	45	2659	0	2024.46	不受限	2000
9902	10kV象中线	成都配调	象中路991	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	308.31	65	5340	0	2033.34	不受限	2000
9903	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	庙丰二线935开关	山王庙	140000	否	442	7655.66	公线	225.87	51	3912	960	2018.09	不受限	2000
9904	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	武井线906	文武	163000	是	424	7343.9	公线	221.57	52	3837.6	0	2037.52	不受限	2000
9905	10kV美域路	新都电力调度控制中心	美域线936开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	337.9	67	5852.4	0	2019.77	不受限	2000
9906	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞明线908开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	271.35	54	4699.8	1125	2047.37	不受限	2000
9907	10kV塔桂线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔桂线905	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	335.54	67	5811.6	0	2029.4	不受限	2000
9908	10kV筒南路	郫都电力调度控制中心	筒南线918开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	364.02	61	6304.9	0	2008.94	不受限	2000
9909	10kV德虹线	郫都电力调度控制中心	德虹线907开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	242.03	61	4192	0	2043.38	不受限	2000
9910	10kV万利线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万利线919开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	280.28	63	4854.5	0	2035.59	不受限	2000
9911	10kV栗茶线	大邑电力调度控制中心	栗茶线923开关	栗子坪	16000	否	200	3464.1	公线	62.7	31	1086	0	2031.69	不受限	2000
9912	10kV塘园线	隆昌电力调度控制中心	塘园线911开关	塘边站	30000	否	300	5196.15	公线	152.07	51	2633.9	200	2042.63	不受限	2000
9913	10kV光马线	新都电力调度控制中心	光马线908开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	83.19	21	1440.8	2094	2007.76	不受限	2000
9914	10kV九城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九城II线631开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	188.08	49	3257.5	0	2007.93	不受限	2000
9915	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	祥双二线924开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	93.08	28	1612.2	1000	2029.7	不受限	2000
9916	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊沙线975开关	吊黄楼站	40000	是	300	5196.15	公线	122.06	41	2114	0	2042.92	不受限	2000
9917	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	10000	是	321	5559.88	公线	104.29	32	1806.3	625	2016.6	不受限	2000
9918	10kV鹫金线	宜宾电力调度控制中心	鹫金线664开关	鹫州站	10000	是	400	6928.2	公线	204.3	51	3538.4	0	2004.16	不受限	2000
9919	10kV象威线632	宜宾电力调度控制中心	象威线632开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	227.11	53	3933.6	0	2024.66	不受限	2000
9920	10kV两京II路	什邡电力调度控制中心	两京II路912开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	203.35	51	3522.1	0	2020.46	不受限	2000
9921	10kV公双线	资中电力调度控制中心	公双线913开关	公民站	10000	否	205	3550.7	公线	66.65	33	1154.4	0	2041.23	不受限	2000
9922	10kV北谷一线	资中电力调度控制中心	北谷一线918开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	263.07	62	4556.4	0	2037.51	不受限	2000
9923	10kV越脱线	威远电力调度控制中心	越脱线912开关	越溪站	33000	是	180	3117.69	专线	26.54	15	459.7	0	2034.45	不受限	2000
9924	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广三路917开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	公用	238.53	49	4131.4	1420	2024.59	不受限	2000
9925	10kV白企路	罗江电力调度控制中心	白企路913开关	白马站	8000	是	345	5975.58	公线	158.49	46	2745	0	2035.46	不受限	2000
9926	10kV迎天线	江安电力调度控制中心	迎天线924	迎安站	12500	是	200	3464.1	公线	42.23	21	731.4	0	2039.88	不受限	2000
9927	10kV拱冶路921线路	绵东电力调度控制中心	拱冶路921开关	拱星站	20000	是	435	7534.42	公线	231.82	53	4015.2	0	2012.34	不受限	2000
9928	10kV周镇线	井研电力调度控制分中心	周镇线911开关	周坡站	16300	否	275	4763.14	公线	129.79	47	2248	0	2038.83	不受限	2000
9929	10kV康桐线	江安电力调度控制中心	康桐线604开关	康家坝站	6300	是	300	5196.15	公用	124.48	41	2156	0	2000.92	不受限	2000
9930	10kV底鑫线	江安电力调度控制中心	底鑫线919开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	180	49	3117.6	0	2009.27	不受限	2000
9931	10kV井城二线	井研电力调度控制分中心	井城二线917开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	283.07	57	4902.8	0	2025.4	不受限	2000
9932	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金会一线972开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	276.52	56	4789.4	0	2000.24	不受限	2000
9933	10kV风文路916大馈线	德阳电力调度控制中心	风文路916开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	430.31	78	7452.9	5610	2038.74	不受限	2000
9934	10kV棠升线	射洪电力调度控制中心	棠升线927开关	海棠	360000	是	220	3810.51	公线	60.23	27	1043.1	0	2005.31	不受限	2000
9935	10kV禹穴线大馈线	北川电力调度控制中心	禹穴线914开关	禹里站	6300	是	181	3135.01	公用	29.31	16	507.7	0	2000.31	不受限	2000
9936	10kV清孔线926路	大竹电力调度控制中心	清孔线926开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	63.59	32	1101.4	0	2016.29	不受限	2000
9937	10kV金洗线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金洗线921开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	61.71	31	1068.8	0	2048.89	不受限	2000
9938	10kV金场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金场线922开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	62.61	31	1084.4	0	2033.29	不受限	2000

9939	10kV玉场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉场线913开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	63.41	32	1098.3	0	2019.39	不受限	2000
9940	10kV白长东线	仁和电力调度控制中心	白长东线956开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	288.43	64	4995.6	50	2019.2	不受限	2000
9941	10kV小凤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小凤一线917开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	117.98	24	2043.5	5750	2044.22	不受限	2000
9942	10kV芙五线	苍溪电力调度控制中心	芙五线914开关	35kV芙蓉站	20000	否	234	4053	公线	94.26	40	1632.6	0	2015.1	不受限	2000
9943	10kV洞甫线643大馈线	泸州电力调度控制中心	洞甫线643	石洞	50000	是	406	7032.13	公线	207.3	51	3590.4	0	2035.3	不受限	2000
9944	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打银线912	打古	10000	是	200	3464.1	公线	43.24	22	749	0	2022.28	不受限	2000
9945	10kV白旺线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	白旺线912	白节	10000	是	300	5196.15	公线	122.36	41	2119.3	0	2037.62	不受限	2000
9946	10kV安皮线964大馈线	纳溪电力调度控制中心	安皮线964	安富	126000	是	423	7326.57	公线	221.8	52	3841.6	0	2019.66	不受限	2000
9947	10kV黑弥线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑弥线917开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	62.38	31	1080.4	0	2037.29	不受限	2000
9948	10kV石水线924	乐至电力调度控制中心	10kV石水线924	石佛站	13000	是	180	3117.69	公用	26.92	15	466.2	0	2027.95	不受限	2000
9949	10kV视琪线	仁寿电力调度控制中心	视琪线978开关	视高站	100000	否	495	8573.65	专线	327.35	66	5669.7	0	2046.58	不受限	2000
9950	10kV象城线	眉山电力调度控制中心	象城线923开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	30.69	15	531.6	710	2031.98	不受限	2000
9951	10kV永隆线	安岳电力调度控制中心	10kV永隆线912开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	145.84	44	2526	0	2046.62	不受限	2000
9952	10kV驯自线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯自线915开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	80.02	36	1386	0	2043.46	不受限	2000
9953	10kV白攀线	仁和电力调度控制中心	白攀线950开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	220.9	49	3826	400	2009.38	不受限	2000
9954	10kV罗魏线	通川电力调度控制中心	罗魏线51开关	罗江站	13300	否	300	5196.15	公线	153.12	51	2652	0	2024.53	不受限	2000
9955	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	专线	9.7	7	168	0	2014.38	不受限	2000
9956	10kV仓镇路911线路	中江电力调度控制中心	仓镇路911开关	仓山站	22500	否	434	7517.1	公线	272.7	63	4723.2	0	2042.19	不受限	2000
9957	10kV贯义线大馈线	江油电力调度控制中心	贯义路907开关	贯山站	5000	是	240	4156.92	公用	73.83	31	1278.7	0	2046.84	不受限	2000
9958	10kV石桅线	剑阁电力调度控制中心	石桅线913开关	35kV石瓮站	10000	否	200	3464.1	公线	63.94	32	1107.4	0	2010.29	不受限	2000
9959	10kV两街线927大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV两街线927开关	两河	10000	是	200	3464.1	公线	43.16	22	747.6	0	2023.68	不受限	2000
9960	10kV城水线	南江电力调度控制中心	10kV城水线956	城关站	20000	否	220	3810.51	公线	200	91	1725	0	2085.51	不受限	2000
9961	10kV铁什线	通江电力调度控制中心	10kV铁什线956	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	61.76	31	1069.6	0	2048.09	不受限	2000
9962	10kV园宾一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园宾一线955开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	269.65	51	4670.3	630	2002.03	不受限	2000
9963	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线968开关	南塔站	31500	是	403	6980.16	公线	206.26	51	3572.4	0	2011.73	不受限	2000
9964	10kV涪九线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV涪九线大馈线951	涪阳站	16300	否	378	6547.15	专线	222.54	59	3854.4	0	2038.03	不受限	2000
9965	10kV大交线	巴州电力调度控制中心	10kV大交线858	大佛寺站	100000	否	200	3464.1	公线	62.82	31	1088	0	2029.69	不受限	2000
9966	10kV太石线655大馈线	泸川电力调度控制中心	太石线915	太伏	20000	是	285	4936.34	公线	112.47	39	1948	0	2001.07	不受限	2000
9967	10kV兴镇路911#线路	中江电力调度控制中心	兴镇路911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	63.37	32	1097.6	0	2020.09	不受限	2000
9968	10kV平权线	广元电力调度控制中心	平权线971开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	246.96	61	4277.4	0	2004.74	不受限	2000
9969	10kV竹凉线	广元电力调度控制中心	竹凉线914开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	公线	153.85	51	2664.6	0	2011.93	不受限	2000
9970	10kV曾甘线	巴州电力调度控制中心	10kV曾甘线916	曾口站	12600	否	220	3810.51	公线	79.95	36	1384.8	0	2044.66	不受限	2000
9971	10kV玉关线	巴州电力调度控制中心	10kV玉关线913	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	80.63	37	1396.5	0	2032.96	不受限	2000
9972	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲因线913开关	曲雅贡站	13000	否	150	2598.08	公线	17.56	12	304.2	0	2034.07	不受限	2000
9973	10kV青穆一线	青神电力调度控制中心	青穆一线911开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	107.3	25	1858.4	2000	2002.86	不受限	2000
9974	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨高线925开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	126.24	47	2186.5	0	2022.39	不受限	2000
9975	10kV桃昊二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃昊二线929开关	桃花山站(阆中)	26000	否	200	3464.1	公线	64.06	32	1109.6	0	2008.09	不受限	2000
9976	10kV章嘎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章嘎线912开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公线	19.48	13	337.4	0	2000.87	不受限	2000
9977	10kV梁草线	攀枝花电力调度控制中心	梁草线936开关	梁坪站	63000	是	350	6062.18	公线	164.23	47	2844.4	0	2005.34	不受限	2000
9978	10kV营谷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营谷线911开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公线	63.51	32	1100	0	2017.69	不受限	2000
9979	10kV锦回线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦回线924开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	162.37	52	2812.3	0	2020.12	不受限	2000
9980	10kV利楠线	石棉电力调度控制中心	利楠线958开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	122.7	41	2125.1	0	2031.82	不受限	2000
9981	10kV杨姜线	丹棱电力调度控制中心	杨姜线912开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	专线	123.49	22	2138.9	4416.73	2049.2	不受限	2000

9982	10kV南攀线	盐边电力调度控制中心	南攀线951开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	82.16	37	1423	0	2006.46	不受限	2000
9983	10kV消孔线大馈线	营山电力调度控制中心	消孔线922开关	消水站(营山)	12600	否	200	3464.1	公线	51.78	26	896.8	200	2020.89	不受限	2000
9984	10kV青四线大馈线	营山电力调度控制中心	青四线913开关	青岩铺站(营山)	16000	否	220	3810.51	公线	78.32	36	1356.5	50	2022.96	不受限	2000
9985	10kV回镇线大馈线	营山电力调度控制中心	回镇线911开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	80.17	36	1388.5	0	2040.96	不受限	2000
9986	10kV西界线大馈线	南充电力调度控制中心	西界线971开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	224.53	41	3888.9	1750	2023.69	不受限	2000
9987	10kV沟盐线	盐边电力调度控制中心	沟盐线913开关	方家沟站	10000	是	220	3810.51	公线	58.88	27	1019.8	0	2028.61	不受限	2000
9988	10kV北滨线924大馈线	营山电力调度控制中心	北滨线924开关	城北站(营山)	36000	是	515	8920.06	公线	295.71	57	5121.7	0	2014.35	不受限	2000
9989	10kV凤任线大馈线	南充电力调度控制中心	凤任线919开关	舞凤站	100000	是	646	11189.05	公线	247.11	38	4280	2650	2021.24	不受限	2000
9990	10kV城藏线大馈线	南充电力调度控制中心	城藏线922开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	326.29	59	5651.4	0	2011.19	不受限	2000
9991	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	2.81	2	48.7	0	2055.74	不受限	2000
9992	10kV花乡一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡一线919开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	325.43	59	5636.4	0	2026.19	不受限	2000
9993	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	19.14	13	331.5	0	2006.77	不受限	2000
9994	10kV凉乡线	蒲城电力调度控制中心	凉乡线913开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	41.45	21	718	400	1999.69	不受限	2000
9995	10kV山卡线	阿坝电力调度控制中心	山卡线911开关	建山站	5000	是	200	3464.1	公线	29.68	15	514	250	2007.28	不受限	2000
9996	10kV黑茅线	雅安电力调度控制中心	黑茅线913开关	黑竹站	8000	否	300	5196.15	公线	268.48	68	4650	2650	2026.53	不受限	2000
9997	10kV黑岗线	雅安电力调度控制中心	黑岗线914手车开关	黑竹站	18800	是	300	5196.15	公线	46.26	15	801.3	1315	2040.62	不受限	2000
9998	10kV茶仙线	蒲城电力调度控制中心	茶仙线913开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	62.36	31	1080	0	2037.69	不受限	2000
9999	10kV邓草线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓草线924开关	邓关站	100300	是	336	5819.69	公线	123.01	37	2130.5	500	2025.25	不受限	2000
10000	10kV牛回线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛回线914开关	牛佛站	20100	否	275	4763.14	公线	103.62	38	1794.7	0	2015.81	不受限	2000
10001	10kV杨斌线	达县电力调度控制中心	10kV.杨斌线977开关	杨柳垭站	80000	是	260	4503.33	公线	124	47	2159	0	2400	不受限	2000
10002	10kV青柳线	万源电力调度控制中心	10kV.青柳线924开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	121.94	41	2112	0	2044.92	不受限	2000
10003	10kV临纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.临纸线957开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	151.6	45	2625.7	0	2016.2	不受限	2000
10004	10kV卷双线	渠县电力调度控制中心	卷双线914开关	卷硐站	9000	是	246	4260.84	公线	78.52	32	1360	0	2048.67	不受限	2000
10005	10kV谷营线	阿坝电力调度控制中心	谷营线923开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	142.36	47	2465.7	200	2010.83	不受限	2000
10006	10kV石镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	石镇线931开关	石鱼站	100200	否	267	4624.58	专线	123.27	46	2135	0	2027.12	不受限	2000
10007	10kV万府线大馈线	自贡电力调度控制中心	万府线915开关	万安站	100000	否	296	5126.87	公线	120.68	41	2090.2	0	2011.3	不受限	2000
10008	10kV盐百线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐百线916开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	80.53	37	1394.7	0	2034.76	不受限	2000
10009	10KV保留线大馈线	自贡电力调度控制中心	保留线921开关	保华站	12600	是	290	5022.95	公线	87.64	30	1518	480	2020.36	不受限	2000
10010	10kV回镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	回镇线913开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	131.29	42	2274	0	2021.49	不受限	2000
10011	10kV后咪线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后咪线913开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	42.67	19	739	800	2046.35	不受限	2000
10012	10kV母下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母下线914开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	19.63	12	340	200	2032.09	不受限	2000
10013	10kV城网Ⅱ线	雷波电力调度控制中心	10kV城网Ⅱ线923开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	111.31	44	1927.9	0	2047.16	不受限	2000
10014	10kV魏亭线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏亭线912开关	魏家洞站	6300	否	265	4589.93	公线	67.55	25	1170	1000	1960.94	不受限	1950
10015	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻滩线923开关	麻柳站	6300	否	265	4589.93	公线	123.39	47	2137.2	0	1993.74	不受限	1950
10016	10kV杨城九线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城九线965开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	327.32	59	5669.1	0	1979.64	不受限	1950
10017	10kV穆五线	宝兴电力调度控制中心	穆五线915开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	160.53	47	2780.4	0	1958.49	不受限	1950
10018	10kV永红线	雅安电力调度控制中心	永红线924开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	149.27	25	2585.3	4790	1977.77	不受限	1950
10019	10kV牛坝线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛坝线923开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	161.74	47	2801.4	0	1979.06	不受限	1950
10020	10kV黄杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄杜线921开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	102.57	39	1847.6	0	1963.01	不受限	1950
10021	10kV杨南线	达县电力调度控制中心	杨南线974开关	杨柳垭站	80000	是	175	3031.09	公线	27.11	15	469.6	0	1955.27	不受限	1950
10022	10kV渡市线	达县电力调度控制中心	10kV.渡市线913开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	63.22	29	1095	0	1953.41	不受限	1950
10023	10kV沱纺一线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅰ回952开关	塔沱站	81500	是	375	6495.19	公线	185.96	50	3220.8	0	1975.35	不受限	1950

10024	10kV水代线	旺苍电力调度控制中心	水代线911	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	19.8	13	342.9	0	1995.37	不受限	1950
10025	10kV燕卢线	旺苍电力调度控制中心	燕卢线914开关	35kV燕子站	6300	是	200	3464.1	公线	45.07	23	780.6	0	1990.68	不受限	1950
10026	10kV太城六线972大馈线	万源电力调度控制中心	10kV.太城六线972开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	324.97	59	5628.4	0	1992.62	不受限	1950
10027	10kV月奶新线	阿坝电力调度控制中心	月奶新线953开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	138.6	40	2400.6	1000	1977.42	不受限	1950
10028	10kV卷云线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷云线913开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	83.83	34	1452	0	1956.67	不受限	1950
10029	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	230	3983.72	公线	69.75	30	1208	0	1978.98	不受限	1950
10030	10kV盐公线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐公线929开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	85.02	39	1472.6	0	1956.86	不受限	1950
10031	10kV城鼓线914大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城鼓线914开关	（越西县调）城关站	50000	是	465	8054.04	公线	258.73	56	4481.2	0	1962.03	不受限	1950
10032	10kV922特宏线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV特宏线922开关	特克站	10000	否	255	4416.73	公线	114.86	45	1989.4	0	1985.66	不受限	1950
10033	10kV阿凉线912	甘洛电力调度控制中心	10kV阿凉线912开关	阿兹觉站	10000	否	194	3360.18	公线	120.36	41	1390	0	1979.08	不受限	1950
10034	10kV江长线	彭山电力调度控制中心	江长线915开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	专线	21.89	15	379.2	0	1959.07	不受限	1950
10035	10kV洪白线大馈线	会理电力调度控制中心	洪白线913开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	55.2	25	956	500	1973.46	不受限	1950
10036	10kV屯城II线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城II线915开关	中屯站	60000	是	390	6755	公线	198.33	51	3435.1	0	1968.9	不受限	1950
10037	10kV元卡线911断路器	雷波电力调度控制中心	元卡线911开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	115.58	45	2001.8	0	1973.26	不受限	1950
10038	10kV坝宁线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝宁线917小车开关	菜坝站	80200	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	0	1975.06	不受限	1950
10039	10kV中马线大馈线	雷波电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	0	1991.26	不受限	1950
10040	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳镇线914开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公线	155.98	52	2701.5	0	1975.03	不受限	1950
10041	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV铁光线916	铁佛塘站(南部)	15000	否	220	3810.51	公线	83.42	38	1444.8	0	1984.66	不受限	1950
10042	10kV木三线	南部电力调度控制中心	10kV木三线915	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	83.31	38	1443	0	1955.28	不受限	1950
10043	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950
10044	10kV伏玉线	南部电力调度控制中心	10kV伏玉线915	伏虎站(南部)	40000	否	218	3775.87	公线	83.5	38	1446.3	0	1951.98	不受限	1950
10045	10kV老箐线	攀枝花电力调度控制中心	老箐线954开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	205.36	51	3556.8	0	1985.76	不受限	1950
10046	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	陇云线k105开关	仪陇开闭所	300000	是	565	9786.09	公线	338.04	60	5854.9	0	1973.97	不受限	1950
10047	10kV城花线	米易电力调度控制中心	城花线954开关	城北站	31500	否	264	4572.61	公线	122.57	46	2122.9	0	1992.45	不受限	1950
10048	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春光线949开关	春晖站	80000	否	499	8642.93	公线	334.68	67	5796.7	0	1981.94	不受限	1950
10049	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	南益北线975开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	85.22	39	1476	0	1953.46	不受限	1950
10050	10kV双悦线	营山电力调度控制中心	双悦线915开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	60.19	30	1042.5	80	1995.19	不受限	1950
10051	10kV双柏线	营山电力调度控制中心	双柏线913开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	67.09	34	1162	0	1955.69	不受限	1950
10052	10kV新木线	盐边电力调度控制中心	新木线956开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	102.99	34	1783.8	400	1973.12	不受限	1950
10053	10kV箐府线	盐边电力调度控制中心	箐府线914开关	箐河站	31500	否	135	2338.27	公线	8.35	6	144.6	0	1959.84	不受限	1950
10054	10kV城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅰ线913开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	182.97	33	3169	2500	1993.59	不受限	1950
10055	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉Ⅰ线918开关	西山站	80000	否	380	6581.79	公线	227.91	60	3947.4	0	1976.21	不受限	1950
10056	10kV宝镇线大馈线	安州电力调度控制中心	宝镇线912开关	宝林站	5000	是	400	6928.2	公用	206.97	52	3584.8	0	1957.76	不受限	1950
10057	10kV兰雷线	平昌电力调度控制中心	10kV兰雷线914	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	65.4	33	1132.8	0	1984.89	不受限	1950
10058	10kV阳龙路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳龙路921开关	洛阳站	22500	是	377	6529.83	公线	188.88	50	3271.4	0	1952.46	不受限	1950
10059	10kV吴农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴农线912开关	吴家站	8000	否	200	3464.1	公用	65.42	33	1133	0	1984.69	不受限	1950
10060	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线933开关	御营站	50000	是	403	6980.16	公用	206.26	51	3572.4	30	1981.73	不受限	1950
10061	10kV马兴线911大馈线	叙永电力调度控制中心	马兴线911	马岭	10000	是	222	3845.15	公线	64	29	1108.4	0	1967.72	不受限	1950
10062	10kV绵碑线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵碑线929开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	329.92	55	5714.3	630	1969.54	不受限	1950
10063	10kV晨兴线大馈线	安州电力调度控制中心	晨兴线912开关	华晨站	35000	是	405	7014.81	公用	208.68	52	3614.4	0	1997.45	不受限	1950
10064	10kV麻镇线	通江电力调度控制中心	10kV麻镇线912	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	59.58	31	1032	0	1960.99	不受限	1950
10065	10kV潮天线913大馈线	泸川电力调度控制中心	潮天线913	潮河	30000	是	285	4936.34	公线	99	35	1714.6	250	1984.47	不受限	1950
10066	10kV渔石线	巴州电力调度控制中心	10kV渔石线956	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	66.51	33	1152	0	1965.69	不受限	1950

10067	10kV渔和线	巴州电力调度控制中心	10kV渔和线953	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	66.1	33	1144.8	0	1972.89	不受限	1950
10068	10kV三坝线	广元电力调度控制中心	三坝线923开关	三堆站	80000	否	444	7690.31	专线	286.47	65	4961.7	0	1959.58	不受限	1950
10069	10kV林镇线	广元电力调度控制中心	林镇线915开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	19.85	13	343.8	0	1994.47	不受限	1950
10070	10kV沉华线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉华线913开关	沉抗站	6300	否	225	3897.11	公用	89.55	40	1551	0	1956.4	不受限	1950
10071	10kV南开Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅰ回955	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	244.99	61	4243.2	0	1992.18	不受限	1950
10072	10kV茶观线	巴州电力调度控制中心	10kV茶观线917	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	64.83	32	1122.9	0	1994.79	不受限	1950
10073	10kV天大线916大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	150.43	46	2605.5	0	1967.12	不受限	1950
10074	10kV李伍线	安岳电力调度控制中心	10kV李伍线911开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	139.47	42	2415.7	200	1956.92	不受限	1950
10075	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	10kV白安二线956开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	123.5	29	2139	2500	1954.91	不受限	1950
10076	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多尚线931开关	多悦站	30000	是	380	6581.79	公线	99.63	26	1725.6	1575	1964.83	不受限	1950
10077	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	10kV东新线916开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公用	110.16	44	1908	0	1989.12	不受限	1950
10078	10kV龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙铝线915开关	龙兴站	20000	否	350	6062.18	专线	64.18	18	1111.6	2370	1974.36	不受限	1950
10079	10kV河福线	大英电力调度控制中心	河福线923开关	河边	18800	是	400	6928.2	公线	204.62	51	3544	0	1998.56	不受限	1950
10080	10kV天保线	大英电力调度控制中心	天保线925开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	77.55	22	1343.1	1615	1960.92	不受限	1950
10081	10kV满兴线	仁寿电力调度控制中心	满兴线984开关	满井站	18000	否	200	3464.1	专线	67.07	34	1161.6	0	1956.09	不受限	1950
10082	10kV蓬升线	蓬溪电力调度控制中心	蓬升线912开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	78.07	28	1352.1	500	1958.41	不受限	1950
10083	10kV凤金线	蓬溪电力调度控制中心	凤金线917开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	106.52	39	1845	0	1965.51	不受限	1950
10084	10kV田旗线	仁和电力调度控制中心	田旗线952开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	46.05	23	797.6	0	1973.68	不受限	1950
10085	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	坪竹线961	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	274.2	64	4749.2	0	1953.84	不受限	1950
10086	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅰ回986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	237.41	54	4112	0	1984.82	不受限	1950
10087	10kV旌玉路917大馈线	德阳电力调度控制中心	旌玉路917开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	818.94	142	14184	5980	1987.43	不受限	1950
10088	10kV白镇线	内江电力调度控制中心	白镇线911开关	白合站	56500	否	335	5802.37	公线	109.62	33	1898.6	1370	1953.53	不受限	1950
10089	10KV通莱一线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅰ回916开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	283.07	64	4902.8	0	1956.12	不受限	1950
10090	10kV黄浦路961大馈线	德阳电力调度控制中心	黄浦路961开关	黄河站	82000	是	900	15588.46	公线	489.3	54	8474.6	10480	1990.77	不受限	1950
10091	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向铁路952开关	向阳站	63000	是	510	8833.46	公用	179.21	35	3103.9	1975	1987.87	不受限	1950
10092	10kV新成一路	广汉电力调度控制中心	新成一路917开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公用	288.71	59	5000.4	600	1975.59	不受限	1950
10093	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳城四路906开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	110.62	23	1915.9	2850	1968.32	不受限	1950
10094	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏港一线946开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	272.06	63	4712	0	1991.04	不受限	1950
10095	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大中一路953开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	278.39	57	4821.7	760	1994.29	不受限	1950
10096	10kV王杨线	井研电力调度控制分中心	王杨线915开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	104.6	38	1811.7	0	1998.81	不受限	1950
10097	10kV张城二线	峨眉山电力调度控制分中心	张城二线980开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	8.03	2	139	3750	1972.26	不受限	1950
10098	10kV万城三线	新都电力调度控制中心	万城三线921开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	239.89	54	4154.9	0	1969.63	不受限	1950
10099	10kV杨朗线大馈线	金堂电力调度控制中心	杨朗线993	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	125.75	21	2178	5200	1975.07	不受限	1950
10100	10kV康金路大馈线	崇州电力调度控制中心	康金路913	永康	2*40000	是	600	10392.3	公线	365.13	61	6324	0	1989.84	不受限	1950
10101	10kV高曦路大馈线	崇州电力调度控制中心	高曦路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	355.37	61	6155	0	1964.86	不受限	1950
10102	10kV放解一线	简阳电力调度控制中心	放解一线917开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	308.08	57	5336	170	1962.6	不受限	1950
10103	10kV树铁线951断路器间隔1	大邑电力调度控制中心	树铁线951开关	大树	120000	是	150	2598.08	专线	6.22	4	107.7	0	1970.76	不受限	1950
10104	10kV福工二路	大邑电力调度控制中心	福工二线927开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	156.46	52	2709.9	0	1966.63	不受限	1950
10105	10kV堰拓线	新都电力调度控制中心	堰拓线909开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	328.64	64	5692	375	1992.23	不受限	1950
10106	10kV富什路	绵竹电力调度控制中心	富什路902开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	140.3	44	2430	0	1962.48	不受限	1950
10107	10kV下重线	成都配调	下重线925	下洞槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	265.4	56	4596.8	0	1957.28	不受限	1950
10108	10kV河医线大馈线	广安电力调度控制中心	河医线958开关	河堰站	80000	是	300	5196.15	专线	125.17	42	2168	0	1988.92	不受限	1950
10109	10kV官云线	广安电力调度控制中心	官云线935开关	官盛站	175600	是	384	6651.08	公线	194.34	51	3366	0	1954.86	不受限	1950
10110	10kV沙地路	成都配调	沙地线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	189.49	56	3282	0	1986.9	不受限	1950
10111	10kV西电线大馈线	广安电力调度控制中心	西电线958开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	205.28	51	3555.4	0	1987.16	不受限	1950

10112	10kV牛双二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双二线974开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	176.05	42	3049.1	800	1970.59	不受限	1950
10113	10kV益康线	成都配调	益康线913	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	264.43	56	4580	0	1974.08	不受限	1950
10114	10kV沙岛路	成都配调	沙岛路914	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	156.35	46	2708	0	1975.46	不受限	1950
10115	10kV任连三线大馈线	温江电力调度控制中心	任连三线907开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	328	59	5681	0	1967.74	不受限	1950
10116	10kV塔湖线大馈线	天府电力调度控制中心	塔湖线912开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	365.99	61	6339	0	1974.84	不受限	1950
10117	10kV力顺路大馈线	天府电力调度控制中心	力顺路932开关	动力	50000	是	400	6928.2	专线	207.39	52	3592	0	1950.56	不受限	1950
10118	10kV园沙线904大馈线	天府电力调度控制中心	园沙路904开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	204.62	51	3544	0	1998.56	不受限	1950
10119	10kV国南四路大馈线	天府电力调度控制中心	国南四路914开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	384.39	70	6657.6	0	1962.82	不受限	1950
10120	10kV辰庆线	成都配调	辰庆路916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	266.05	56	4608	0	1946.08	不受限	1900
10121	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星林线917开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	210.28	53	3642.1	0	1900.46	不受限	1900
10122	10kV棕攀线	成都配调	棕攀线906开关	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	267.3	57	4629.6	0	1924.48	不受限	1900
10123	10kV车模线大馈线	天府电力调度控制中心	车模线912开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	406.12	63	7034	0	1917.24	不受限	1900
10124	10kV怡悦线大馈线	天府电力调度控制中心	怡悦线936开关	怡居	63000	否	600	10392.3	专线	429.42	72	7437.6	0	1915.47	不受限	1900
10125	10kV双中线	成都配调	双中路914	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	314.78	67	5452	0	1921.34	不受限	1900
10126	10kV翠青线	成都配调	翠青线922	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	268.34	57	4647.6	0	1906.48	不受限	1900
10127	10kV胜烟路	成都配调	胜烟路926	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	191.72	57	3320.6	0	1943.63	不受限	1900
10128	10kV方弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	方弘线952开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	290.31	58	5028.2	0	1900	不受限	1900
10129	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青田路910	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	367.48	61	6364.8	0	1949.04	不受限	1900
10130	10kV湾桥路	成都配调	湾桥路925	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	266.86	56	4622	0	1932.08	不受限	1900
10131	10kV金府线	成都配调	金府路914	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	314.09	66	5440	0	1933.34	不受限	1900
10132	10kV桥紫线	成都配调	桥紫路922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	266.54	56	4616.4	0	1937.68	不受限	1900
10133	10kV范国路	成都配调	范国路942	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	266.6	56	4617.5	0	1936.58	不受限	1900
10134	10kV益茂路	成都配调	益茂路910	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	191.96	57	3324.8	0	1939.43	不受限	1900
10135	10kV城弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	城弘线914开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	36.77	7	636.8	4360	1931.4	不受限	1900
10136	10kV唐龙线	青白江电力调度控制中心	唐龙线908开关	唐家寺	2*10000	否	435	7534.42	公线	279.21	64	4836	0	1944.98	不受限	1900
10137	10kV普泰三线	新都电力调度控制中心	普泰三线932开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	269.03	61	4659.6	300	1930.49	不受限	1900
10138	10kV楼言二线	青白江电力调度控制中心	楼言二线936开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	427.64	71	7406.8	0	1946.27	不受限	1900
10139	10kV汉润线大馈线	新都电力调度控制中心	汉润线935开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	221.19	43	3831	2280	1948.23	不受限	1900
10140	10kV踏新线	沙湾电力调度控制分中心	踏新线913开关	踏水站	8100	是	235	4070.32	公线	75.56	32	1308.7	0	1947.56	不受限	1900
10141	10kV光输路（主）LGM923Z	彭州电力调度控制中心	光输路923	光明	50000+60000	否	125	2165.06	专线	1.25	1	21.7	0	1948.55	不受限	1900
10142	10kV金贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金贯路911	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	209.38	52	3626.4	0	1916.16	不受限	1900
10143	10kV唐肥线	青白江电力调度控制中心	唐肥线919开关	唐家寺	2*10000	是	300	5196.15	公线	130.25	43	2256	0	1900.92	不受限	1900
10144	10kV夹和线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹和线911开关	夹关	20000	否	200	3464.1	公线	67.64	34	1171.5	0	1946.19	不受限	1900
10145	10kV桥镇路	绵竹电力调度控制中心	桥镇路922开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	208.68	52	3614.4	0	1928.16	不受限	1900
10146	10kV香镇一路	绵竹电力调度控制中心	香镇一路914开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	330.39	60	5722.3	0	1926.44	不受限	1900
10147	10kV鹤分路	大邑电力调度控制中心	鹤分线912开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	公线	68.43	34	1185.2	0	1932.49	不受限	1900
10148	10kV湾菊路	郫都电力调度控制中心	湾菊线908开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	428.18	71	7416	0	1937.07	不受限	1900
10149	10kV简分Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简分二线922开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	184.09	34	3188.4	2350	1930.2	不受限	1900
10150	10kV平灌线	隆昌电力调度控制中心	平灌线914开关	平安站	81500	否	200	3464.1	专线	69.05	35	1196	0	1921.69	受限	1900
10151	10kV光表线	新都电力调度控制中心	光表线941开关	光辉	100000	是	517	8954.7	公线	154.09	30	2668.8	2550	1944.96	不受限	1900
10152	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天龙线664开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	114.14	27	1976.9	2050	1931.36	不受限	1900
10153	10kV徐锦二线	隆昌电力调度控制中心	徐锦二线924开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	342.89	68	5938.9	0	1933.27	不受限	1900
10154	10kV权新线	资中电力调度控制中心	权新线922开关	权义站	30050	是	371	6425.91	公线	178.72	48	3095.4	750	1937.32	不受限	1900
10155	10kV斑纤一路	罗江电力调度控制中心	斑纤一路916开关	斑竹站	113000	是	277	4797.78	专线	109.52	40	1896.8	0	1941.42	不受限	1900
10156	10kV马国线大馈线	内江电力调度控制中心	马国线915开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	176.69	47	3060.2	250	1913.66	不受限	1900
10157	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南塔站	126000	是	463	8019.4	公线	259.1	56	4487.6	0	1927.92	不受限	1900
10158	10kV高渔线	资中电力调度控制中心	高渔线912开关	高楼站	15000	是	371	6425.91	公线	221.46	60	3835.7	0	1947.6	不受限	1900

10159	10kV车宝二线	乐山电力调度控制中心	车宝二线922开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	286.09	65	4955.1	0	1903.82	不受限	1900
10160	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾龚线922开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	155.65	46	2695.9	0	1946	不受限	1900
10161	10kV渔黑线	隆昌电力调度控制中心	渔黑线915开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	150.94	41	2614.3	1250	1919.02	不受限	1900
10162	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东工二线925开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	273.67	57	4740	0	1911.07	不受限	1900
10163	10kV黄利线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄利线913开关	黄甸站	6300	否	150	2598.08	公用	23.82	16	412.5	0	1925.77	不受限	1900
10164	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100000	否	358	6200.74	公用	212.47	59	3680	0	1900.67	不受限	1900
10165	10kV仁太线	射洪电力调度控制中心	仁太线911开关	仁和	12600	是	200	3464.1	公线	49.11	25	850.5	0	1920.78	不受限	1900
10166	10kV东伏二线	眉山电力调度控制中心	东伏二线923开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	250.92	52	4346	390	1942.78	不受限	1900
10167	10kV八场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八场线911开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	69.49	35	1203.6	0	1914.09	不受限	1900
10168	10kV广镇线	眉山电力调度控制中心	广镇线913开关	广济站	20000	否	380	6581.79	公线	194.02	51	3360.4	640	1923.21	不受限	1900
10169	10kV河马线	大英电力调度控制中心	河马线922开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	331.18	60	5736	0	1926.59	不受限	1900
10170	10kV盘农线	通川电力调度控制中心	10kV.盘农线922开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	151.04	52	2616	0	1904.66	不受限	1900
10171	10kV炉库线	仁和电力调度控制中心	炉库线915开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	64.9	29	1124	0	1924.41	不受限	1900
10172	10kV龙岩线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岩线916开关	龙台站	113000	是	220	3810.51	公用	63.85	29	1105.8	0	1942.61	不受限	1900
10173	10kV响元线	平昌电力调度控制中心	10kV响元线914	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	70.16	35	1215.1	0	1902.59	不受限	1900
10174	10kV白新一路	绵竹电力调度控制中心	白新一路901开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	209.06	52	3620.9	0	1921.66	不受限	1900
10175	10kV沙下一线	剑阁电力调度控制中心	沙下一线914开关	沙溪坝站	63000	是	400	6928.2	公线	209.8	52	3633.7	0	1908.86	不受限	1900
10176	10kV界花二线大馈线	安州电力调度控制中心	界花二线962开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公用	428.18	71	7416	0	1937.07	不受限	1900
10177	10kV西凉线921大馈线	叙永电力调度控制中心	西凉线921	西湖	31500	是	280	4849.74	公线	111.86	40	1937.5	0	1942.29	不受限	1900
10178	10kV回峰一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰一线961开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	207.85	52	3600	0	1942.56	不受限	1900
10179	10kV观奇线914大馈线	叙永电力调度控制中心	观奇线914	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	113.7	41	1969.2	0	1910.59	不受限	1900
10180	10kV永坪线	通江电力调度控制中心	10kV永坪线917	永安站	71500	否	148	2563.44	公线	22.49	15	389.5	0	1917.6	不受限	1900
10181	10kV洛团线	巴州电力调度控制中心	10kV洛团线956	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	69.89	35	1210.5	0	1907.19	不受限	1900
10182	10kV南中线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南中线913开关	城南	40000	是	319	5525.24	公线	144.96	45	2510.7	0	1909.49	不受限	1900
10183	10kV广开一线	广元电力调度控制中心	广开一线915开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	23.2	15	401.9	0	1936.37	不受限	1900
10184	10kV花尹线	巴州电力调度控制中心	10kV花尹线953	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	68.57	34	1187.7	0	1929.99	不受限	1900
10185	10kV柳临线	广元电力调度控制中心	柳临线913开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	68.75	34	1190.7	0	1926.99	不受限	1900
10186	10kV上东线	广元电力调度控制中心	上东线927开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	212.71	53	3684.1	0	1900.03	不受限	1900
10187	10kV陈镇线	广元电力调度控制中心	陈镇线911开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	48.42	24	838.6	0	1932.68	不受限	1900
10188	10kV阳镇线	广元电力调度控制中心	阳镇线915手车开关	35kV朝阳站	6300	否	150	2598.08	公线	24.8	17	429.6	0	1908.67	不受限	1900
10189	10kV三煤二线	广元电力调度控制中心	三煤二线922开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	23.94	16	414.7	0	1923.57	不受限	1900
10190	10kV罗瑞线	青神电力调度控制中心	罗瑞线911开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	135.68	45	2349.9	400	1926.63	不受限	1900
10191	10kV石溪线914大馈线	高坪电力调度控制中心	石溪线914开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	98.79	25	1711	1860	1943.85	不受限	1900
10192	10kV坪店线	南部电力调度控制中心	10kV坪店线915	大坪站(南部)	22500	否	220	3810.51	公线	86.63	39	1500.5	0	1928.96	不受限	1900
10193	10kV河火线	南部电力调度控制中心	10kV河火线911	河东站(南部)	14300	否	218	3775.87	公线	84.84	39	1469.4	0	1928.88	不受限	1900
10194	10kV思北线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思北线925开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	23.78	16	411.8	0	1926.47	不受限	1900
10195	10kV岭池线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭池线915开关	长条岭站(阆中)	15000	否	380.2	6585.26	公线	231.2	61	4004.3	0	1922.43	不受限	1900
10196	10kV柏宫线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏宫线923开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	86.97	40	1506.4	0	1923.06	不受限	1900
10197	10kV米海线	米易电力调度控制中心	米海线973开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	205.06	52	3551.6	0	1921.68	不受限	1900
10198	10kV丙头线	米易电力调度控制中心	丙头线971开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	50.16	25	868.8	0	1902.48	不受限	1900
10199	10kV箐瀑线	盐边电力调度控制中心	箐瀑线922开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	16.31	12	282.5	0	1899.88	不受限	1900
10200	10kV龙金线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙金线912开关	龙蟠站	16300	是	211	3654.63	公线	57.23	27	991.2	0	1932.5	不受限	1900
10201	10kV城拉线924大馈线	布拖电力调度控制中心	城拉线924开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	66.94	33	1159.4	0	1958.29	不受限	1900
10202	10kV长伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	长伍线914开关	长土站	56700	是	367	6356.63	公线	149.52	41	2589.6	550	1945.7	不受限	1900

10203	10kV富新一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富新一线913开关	富城站	50000	否	300	5196.15	公线	157.51	53	2728	0	1948.53	不受限	1900
10204	10kV安赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.安赵线917开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	158.44	53	2744.1	0	1932.43	不受限	1900
10205	10kV下乡线	阿坝电力调度控制中心	下乡线951开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	23.7	16	410.4	0	1927.87	不受限	1900
10206	10kV下窄线	阿坝电力调度控制中心	下窄线913开关	下马厂站	4000	否	150	2598.08	公线	23	15	398.4	0	1939.87	不受限	1900
10207	10kV高上线大馈线	富顺电力调度控制中心	高上线913开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	256.12	56	4448.7	0	1925.24	不受限	1900
10208	10kV管大线	达县电力调度控制中心	管大线925开关	管村站	18000	是	300	5196.15	公线	128.9	43	2232.6	0	1924.32	不受限	1900
10209	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26080	是	377	6529.83	公线	189.71	50	3285.7	0	1938.16	不受限	1900
10210	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江渎站	6300	是	255	4416.73	公线	226	88	3699	1600	1933.38	不受限	1900
10211	10kV青羽线	彭山电力调度控制中心	青羽线922开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	339.17	68	5874.5	0	1919.72	不受限	1900
10212	10kV黎溪线大馈线	会理电力调度控制中心	黎溪线923小车开关	黎溪站	100000	否	220	3810.51	公线	87.92	40	1522.8	0	1906.66	不受限	1900
10213	10kV水矿线大馈线	会理电力调度控制中心	水矿线915开关	绿水站	20000	否	400	6928.2	专线	248.44	62	4302.9	0	1932.48	不受限	1900
10214	10kV西港线大馈线	自贡电力调度控制中心	西港线932开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	125.69	25	2177	2880	1912.78	不受限	1900
10215	10kV华开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开二线921开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	217.65	43	3769.7	1260	1940.08	不受限	1900
10216	10kV洪北三线	洪雅电力调度控制中心	洪北III回924开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	284.5	57	4927.5	0	1931.42	不受限	1900
10217	10kV宋青线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋青线915开关	宋家桥站	63000	否	200	3464.1	专线	67.5	34	1169.1	0	1948.59	不受限	1900
10218	10kV城青线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV城青线922开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	119.83	47	2075.4	0	1899.66	不受限	1900
10219	10kV上田线大馈线	雷波电力调度控制中心	上田线913开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850
10220	10kV蜂民线	宝兴电力调度控制中心	蜂民线914开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	182.74	50	3165	0	1864.87	不受限	1850
10221	10kV天镇线922大馈线	富顺电力调度控制中心	天镇线922开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	112.01	41	1940	0	1870.51	不受限	1850
10222	10kV昆滨线	蒲城电力调度控制中心	昆滨线914开关	南昆站	100000	否	335	5802.37	公线	193.07	58	3344	0	1878.13	不受限	1850
10223	10kV渡街线	达县电力调度控制中心	10kV.渡街线923开关	渡市站	11300	否	200	3464.1	公线	70.44	35	1220	0	1897.69	不受限	1850
10224	10kV大南线	达县电力调度控制中心	10kV.大南线926开关	大树站	18000	否	260	4503.33	公线	124.8	48	2161.6	0	1891.4	不受限	1850
10225	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	林化线916	35kV林庆站	20000	否	138	2390.23	专线	14.8	11	256.3	0	1894.91	不受限	1850
10226	10kV板环线大馈线	自贡电力调度控制中心	板环线947开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	353.64	61	6125	0	1856.29	不受限	1850
10227	10kV竹镇线	万源电力调度控制中心	10kV.竹镇线915开关	大竹河站	20000	是	335	5802.37	公线	119.17	36	2064	680	1897.9	不受限	1850
10228	10kV八黄线	万源电力调度控制中心	10kV.八黄线912开关	八台站	5000	是	200	3464.1	公线	38.8	19	672	200	1899.28	不受限	1850
10229	10kV茸塔线	阿坝电力调度控制中心	茸塔线952开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	71.81	36	1243.8	0	1873.89	不受限	1850
10230	10kV月乳线	阿坝电力调度控制中心	月乳线917开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	203.58	59	3526	0	1852.02	不受限	1850
10231	10kV老顺线大馈线	宁南电力调度控制中心	老顺线934开关	老木河站	3150	是	220	3810.51	公线	67.06	30	1161.4	0	1887.01	不受限	1850
10232	10kV松坪线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松坪线915开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	90.07	41	1560	0	1869.46	不受限	1850
10233	10kV平鱼线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平鱼线911开关	太平站	6300	否	275	4763.14	公线	139	50	2407.48	0	1879.22	不受限	1850
10234	10kV北自线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北自线913开关	北山站	6300	否	200	3464.1	公线	71.43	36	1237.2	0	1880.49	不受限	1850
10235	10kV屯城五线911大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城五线911开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	215.05	54	3724.7	630	1880.68	不受限	1850
10236	10kV上林线大馈线	雷波电力调度控制中心	上林线912开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	119.97	47	2077.9	0	1897.16	不受限	1850
10237	10kV盛永线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛永线912开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	81.52	39	1412	0	1861.58	不受限	1850
10238	10kV盛白线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛白线913开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	81.52	39	1412	0	1861.58	不受限	1850
10239	10kV穆白线	青神电力调度控制中心	穆白线912开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	74.53	29	1290.9	800	1884.16	不受限	1850
10240	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌石线915	凌云站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	89.78	41	1555	0	1874.46	不受限	1850
10241	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二林线913开关	二郎山站	2500	否	120	2078.46	公线	0	14	182.2	0	1870.61	不受限	1850
10242	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁航线984开关	梁坪站	63000	是	300	5196.15	公线	133.08	44	2305	0	1851.92	不受限	1850
10243	10kV思小线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思小线914开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	27.47	18	475.7	0	1862.57	不受限	1850
10244	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香蒙线913开关	香格里拉站	40200	否	200	3464.1	公线	71.64	36	1240.8	0	1876.89	不受限	1850

10245	10kV柳大线	仪陇电力调度控制中心	柳大线921开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	87.44	40	1514.4	0	1883.88	不受限	1850
10246	10KV永集线	盐边电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	50.65	25	877.2	0	1894.08	不受限	1850
10247	10kV唐水线	石棉电力调度控制中心	唐水线914开关	唐家沟站	63000	是	275	4763.14	公线	112.07	41	1941	0	1869.51	不受限	1850
10248	10kV湾农线	南部电力调度控制中心	湾农线939开关	赵家湾站	113000	否	170	2944.49	公线	43.65	26	756	0	1894.04	不受限	1850
10249	10kV老明线大馈线	营山电力调度控制中心	老明线912开关	老林站(营山)	7150	是	200	3464.1	公线	52.54	26	910	0	1861.28	不受限	1850
10250	10kV康园一线	宣汉电力调度控制中心	康园一线916开关	康君站	100000	是	553	9578.24	公线	334.73	61	5797.5	0	1865.09	不受限	1850
10251	10kV隘庆线	宣汉电力调度控制中心	隘庆线914开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	52.31	26	906	0	1865.28	不受限	1850
10252	10kV星育一线大馈线	南充电力调度控制中心	星育Ⅰ线946开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	333.28	60	5772.4	0	1890.19	不受限	1850
10253	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	11.98	8	207.5	0	1870.96	不受限	1850
10254	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	5.82	5	100.8	0	1847.75	不受限	1850
10255	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV东天线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公线	494.48	16	215.6	0	1895.64	不受限	1850
10256	10kV平镇路911#线路	中江电力调度控制中心	平镇路911开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	252.98	63	4381.6	0	1853.78	不受限	1850
10257	10kV文棉线大馈线	江油电力调度控制中心	文棉路904开关	文胜站	6300	是	240	4156.92	公用	82.5	34	1428.9	0	1896.64	不受限	1850
10258	10kV水岔线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水岔线912	水潦	6300	是	280	4849.74	公线	115.55	41	2001.3	0	1878.49	不受限	1850
10259	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	园观线915	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	131.4	44	2275.8	0	1881.12	不受限	1850
10260	10kV永泥线	通江电力调度控制中心	10kV永泥线918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	155.79	53	2698.3	0	1853.53	不受限	1850
10261	10kV云蜀二线	广元电力调度控制中心	云蜀二线936开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	276.11	57	4782.3	0	1896.48	不受限	1850
10262	10kV南郑二线	广元电力调度控制中心	南郑二线924开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	212.7	53	3684	0	1858.56	不受限	1850
10263	10kV竹黄线	广元电力调度控制中心	竹黄线925开关	竹园站	80000	否	516	8937.38	公线	356.11	69	6167.9	0	1875.74	不受限	1850
10264	10kV自马线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自马线914开关	自强站	10000	是	200	3464.1	公用	40.82	20	707	200	1864.28	不受限	1850
10265	10kV轮云线	广元电力调度控制中心	轮云线919开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	204.47	51	3541.4	800	1893.98	不受限	1850
10266	10kV金华镇线	射洪电力调度控制中心	金华镇线924开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	128.36	38	2223.2	565	1853.7	不受限	1850
10267	10kV彰铁线	仁寿电力调度控制中心	彰铁线932开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	79.58	38	1378.3	0	1895.28	不受限	1850
10268	10kV丰慈线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰慈线913开关	丰裕站	6300	否	230	3983.72	公用	64.77	28	1121.9	600	1863.45	不受限	1850
10269	10kV清团线	仁寿电力调度控制中心	清团线961	清水站	16000	是	495	8573.65	公线	288.22	58	4992	0	1866.92	不受限	1850
10270	10kV大渠线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渠线915开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	52.01	26	900.8	0	1884.34	不受限	1850
10271	10kV彰勤线	仁寿电力调度控制中心	彰勤线912开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	79.58	38	1378.3	0	1895.28	不受限	1850
10272	10kV满金线	仁寿电力调度控制中心	满金线983开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	72.87	36	1262.1	0	1855.59	不受限	1850
10273	10kV安思线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安思线935开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公线	155.54	47	2693.9	0	1878.72	不受限	1850
10274	10kV长镇线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长镇线912开关	长河站	14300	否	180	3117.69	公用	29.45	16	510	400	1895.92	不受限	1850
10275	10kV禾新线	仁寿电力调度控制中心	禾新线913开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	80.51	38	1394.4	0	1879.18	不受限	1850
10276	10kV广学线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广学线934开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	254.53	48	4408.5	1000	1866.12	不受限	1850
10277	10kV明石线	宜宾电力调度控制中心	明石线951开关	明威站	10000	是	210	3637.31	公线	59.77	28	1035.2	0	1874.65	不受限	1850
10278	10kV宗谊线633	宜宾电力调度控制中心	宗谊线633开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	59.83	28	1036.3	0	1873.55	不受限	1850
10279	10kV高新线	内江电力调度控制中心	高新线915开关	高梁站	12600	是	255	4416.73	公线	82.52	32	1429.2	250	1854.18	不受限	1850
10280	10kV大河二线	内江电力调度控制中心	大河二线922开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	74.13	25	1284	1000	1872.92	不受限	1850
10281	10kV三万一线	内江电力调度控制中心	三万一线962开关	三元站	100000	是	400	0	公线	164.07	41	2841.7	846	1854.86	不受限	1850
10282	10kV宋熊线	资中电力调度控制中心	宋熊线923开关	宋家站	20000	否	520	9006.66	公线	359.98	69	6234.9	0	1871.09	不受限	1850
10283	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	坪大线952开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	73.27	17	1269	2800	1889.26	不受限	1850
10284	10kV寿莱一线	内江电力调度控制中心	寿莱一线919开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	86.13	9	1491.8	10000	1865.78	不受限	1850
10285	10kV乐长线928大馈线	乐山电力调度控制中心	乐长线918开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	288.22	66	4992	0	1866.92	不受限	1850
10286	10kV桐白线	江安电力调度控制中心	桐白线955开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	196.14	52	3397.2	0	1868.23	不受限	1850
10287	10kV太平路_主_LTQ909Z	彭州电力调度控制中心	太平线909开关	太清	66000	否	400	6928.2	专线	250.81	63	4344	0	1891.38	不受限	1850
10288	10kV柳城西线	温江电力调度控制中心	柳城西线911开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	333.26	60	5772	0	1876.74	不受限	1850

10289	10kV石焊路	新都电力调度控制中心	石焊线925开关	石板滩	20000	否	200	3464.1	专线	72.15	36	1249.7	0	1867.99	不受限	1850
10290	10kV嘉新一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉新一线964开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	203.7	52	3528	0	1876	不受限	1850
10291	10kV河新二线大馈线	新都电力调度控制中心	河新二线911开关	河屯	40000	否	500	8660.25	公线	239.61	48	4150	1794	1850.22	不受限	1850
10292	10kV嘉宏二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉宏二线923开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	130.25	33	2256	1250	1898	不受限	1850
10293	10kV桥年路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	桥年线933开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	371.07	62	6427	0	1886.84	不受限	1850
10294	10kV鹤镇路	大邑电力调度控制中心	鹤镇线923开关	鹤鸣山	11300	是	400	6928.2	公线	211.69	53	3666.4	0	1876.16	不受限	1850
10295	10kV悦凤路	大邑电力调度控制中心	悦凤线913开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	73.21	37	1268	0	1849.69	不受限	1850
10296	10kV花友二线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友二线936开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	187.3	47	3244	400	1898.56	不受限	1850
10297	10kV放移线	简阳电力调度控制中心	放移线925开关	解放	131300	是	200	3464.1	专线	51.73	26	896	0.0001	1875.28	不受限	1850
10298	10kV川生一线	成都配调	川生一线918	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	316.59	67	5483.3	0	1890.04	不受限	1850
10299	10kV平政路	温江电力调度控制中心	平政线923开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	210.57	53	3647	0	1895.56	不受限	1850
10300	10kV槐塔线	成都配调	槐塔路918	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	270.02	57	4676.8	0	1877.28	不受限	1850
10301	10kV驷竹路	成都配调	驷竹路918	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	270.21	57	4680	0	1874.08	不受限	1850
10302	10kV虹奎路	都江堰电力调度控制中心	虹奎路929	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	213.03	53	3689.6	0	1852.96	不受限	1850
10303	10kV东展线	成都配调	东展路925	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	317.32	67	5496	0	1877.34	不受限	1850
10304	10kV涯金二路	成都配调	涯金二线开关920	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	318.65	67	5519.1	0	1854.24	不受限	1850
10305	10kV麻协路	成都配调	麻协路941	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	270.21	57	4680	0	1874.08	不受限	1850
10306	10kV作时一路_特	成都配调	作时一线990	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	270.02	57	4676.8	0	1877.28	不受限	1850
10307	10kV籍镇II线大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅱ回922开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	310.39	67	5376	0	1872.64	不受限	1850
10308	10kV棕新线	成都配调	棕新路924	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	271.32	57	4699.2	0	1854.88	不受限	1850
10309	10kV福闽线	蓬溪电力调度控制中心	福闽线912开关	天福	20000	是	520	9006.66	公线	311.74	59.95	5669.3	0	18130.15	不受限	1810
10310	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂都线911开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	75.35	38	1305	0	1812.69	不受限	1800
10311	10kV郊井线	苍溪电力调度控制中心	郊井线912开关	35kV城郊站	16300	否	200	3464.1	公线	75.42	38	1306.2	0	1811.49	不受限	1800
10312	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新政线919开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	139.06	34	2408.6	1410	1807.1	不受限	1800
10313	10kV伍双线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍双线915开关	伍隍站	18800	否	175	3031.09	公用	52.43	30	908.1	0	1819.88	不受限	1800
10314	10kV况宜线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	况宜线913	况场	21000	否	226	3914.43	公线	98.27	43	1702	0	1820.99	不受限	1800
10315	10kV洞矿线636大馈线	泸州电力调度控制中心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	122.31	43	2118.4	0	1830.67	不受限	1800
10316	10kV厂二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂二线616	鱼塘	10000	否	266	4607.26	专线	134.49	51	2329.4	0	1817.13	不受限	1800
10317	10kV彰镇线	仁寿电力调度控制中心	彰镇线933开关	彰加站	10000	否	200	3464.1	公线	74.84	37	1296.2	0	1821.49	不受限	1800
10318	10kV元贵线	仁寿电力调度控制中心	元贵线911	元通站	100000	是	255	4416.73	公线	99.15	39	1717.2	0	1816.18	不受限	1800
10319	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南一线919开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	309.64	60	5363	0	1842.33	不受限	1800
10320	10kV观团线	大竹电力调度控制中心	观团线923开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	54.27	27	940	0	1831.28	不受限	1800
10321	10kV石蟠二线	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠二线923开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	38.04	21	658.8	0	1835.35	不受限	1800
10322	10kV玉镇线	大英电力调度控制中心	玉镇线922开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	85.23	36	1476.2	0	1849.34	不受限	1800
10323	10kV青狮线	大英电力调度控制中心	青狮线962开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	186.37	34	3228	2615	1819.59	不受限	1800
10324	10kV明月线	蓬溪电力调度控制中心	明月线911开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	114.5	42	1983.2	0	1827.31	不受限	1800
10325	10kV官镇线大馈线	江油电力调度控制中心	官镇线913开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	40.05	22	693.6	0	1800.55	不受限	1800
10326	10kV光园九路	绵竹电力调度控制中心	光园九路931开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公线	214.57	54	3716.4	0	1826.16	不受限	1800
10327	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南水线963开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	314.84	60	5453.1	0	1849.23	不受限	1800
10328	10kV兰中线	平昌电力调度控制中心	10kV兰中线922	兰草站	12600	否	170	2944.49	公线	48.87	29	846.4	0	1803.64	不受限	1800
10329	10kV得新线	平昌电力调度控制中心	10kV得新线914	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	75.54	38	1308.4	0	1809.29	不受限	1800
10330	10kV泉杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉杨线926开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	137.14	45	2375.3	0	1837.04	不受限	1800
10331	10kV石冠线	剑阁电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石龛站	10000	是	200	3464.1	公线	54.73	27	948	0	1823.28	不受限	1800
10332	10kV桃宾线	南江电力调度控制中心	10kV桃宾线851	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	92.82	42	1607.6	0	1821.86	不受限	1800
10333	10kV坪矿线	南江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	74.09	37	1283.3	0	1834.39	不受限	1800

10334	10kV贵西线	南江电力调度控制中心	10kV贵西线951	贵民站	3150	否	220	3810.51	公线	91.45	42	1584	0	1845.46	不受限	1800
10335	10kV绵宾线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵宾线954开关	绵阳站	50000	是	451	7811.55	公用	254.83	57	4413.6	0	1835.64	不受限	1800
10336	10kV马高线916大馈线	叙永电力调度控制中心	马高线916	马岭	10000	否	252	4364.77	公线	121.66	48	2107.2	0	1821.09	不受限	1800
10337	10kV凤洞线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤洞线912开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	135.85	45	2353	0	1803.92	不受限	1800
10338	10kV铁跑线	通江电力调度控制中心	10kV铁跑线949	铁佛站	18000	否	192	3325.54	公线	66	34	1143.2	0	1849.79	不受限	1800
10339	10kV古新一线	古蔺电力调度控制中心	古新一线962开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	286.03	58	4954	0	1821.78	不受限	1800
10340	10kV洛高线	巴州电力调度控制中心	10kV洛高线957	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	74.38	37	1288.2	0	1829.49	不受限	1800
10341	10kV会昌北线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌北线921开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	350.38	62	6068.6	0	1815.7	不受限	1800
10342	10kV观义线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观义线914开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	213.63	53	3700	0	1842.56	不受限	1800
10343	10kV郊苴线	广元电力调度控制中心	郊苴线914开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	215.86	54	3738.7	0	1803.86	不受限	1800
10344	10kV柳来线	巴州电力调度控制中心	10kV柳来线952	柳林站	15000	否	200	3464.1	公线	74.77	37	1295	0	1822.69	不受限	1800
10345	10kV中城一线大馈线	江油电力调度控制中心	中城一线901开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	351.2	62	6082.8	0	1801.5	不受限	1800
10346	10kV忠镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠镇线911开关	忠兴站	18000	是	355	6148.78	公用	180.03	51	3118.1	0	1800.92	不受限	1800
10347	10kV潭建线	广元电力调度控制中心	潭建线914开关	35kV龙潭站	7000	否	221	3827.83	公线	85.51	39	1481	160	1804.05	不受限	1800
10348	10kV海园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园二线915开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	370.4	62	6415.3	0	1829.26	不受限	1800
10349	10kV兰东线	青神电力调度控制中心	兰东线918开关	兰店站	102000	否	423	7326.57	公线	275.13	65	4765.2	0	1828.71	不受限	1800
10350	10kV园紫I回	攀枝花电力调度控制中心	园紫I回955开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	133.79	45	2317.2	0	1839.72	不受限	1800
10351	10kV铁镇线	南部电力调度控制中心	10kV铁镇线913	铁佛塘站(南部)	15000	否	218	3775.87	公线	91.95	42	1592.5	0	1805.78	不受限	1800
10352	10kV梁管一线	攀枝花电力调度控制中心	梁管一线915开关	梁坪站	40000	是	350	6062.18	公线	175.61	50	3041.6	0	1808.14	不受限	1800
10353	10kV柏场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏场线926开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	29.27	20	506.9	0	1831.37	不受限	1800
10354	10kV立瓦线	仪陇电力调度控制中心	立瓦线911开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	91.22	42	1580	0	1818.28	不受限	1800
10355	10kV桂园一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅰ线921开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	283.08	65	4903	0	1846.8	不受限	1800
10356	10kV汉黄线	雨城电力调度控制中心	10kV汉黄线936开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	289.95	66	5022	0	1836.92	不受限	1800
10357	10kV汉桥一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉桥一线938开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	公线	289.95	66	5022	0	1836.92	不受限	1800
10358	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	71.38	36	1236.3	0	1881.39	不受限	1800
10359	10kV吉双线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉双线912开关	吉安站	14300	是	174	3013.77	公线	34.63	20	599.8	0	1811.22	不受限	1800
10360	10kV大钻线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大钻线914开关	大通站	16300	否	211	3654.63	公线	85.1	40	1474	0	1815.17	不受限	1800
10361	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	149.19	15	265.6	0	1846.64	不受限	1800
10362	10kV塘件线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘件线925开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	337.18	61	5840	0	1822.59	不受限	1800
10363	10kV观嘎线	阿坝电力调度控制中心	观嘎线912开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	56.09	28	971.4	0	1799.88	不受限	1800
10364	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春湾线912开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	73.9	37	1280	0	1837.69	受限	1800
10365	10kV撒白线	阿坝电力调度控制中心	撒白线911开关	撒瓦脚站	3150	是	275	4763.14	公线	80.45	29	1393.4	580	1837.11	不受限	1800
10366	10kV黄共线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄共线931开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	112.56	41	1974.3	0	1836.21	不受限	1800
10367	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	昆镇线925开关	南昆站	100000	否	375	6495.19	公线	230.89	62	3999.1	0	1846.57	不受限	1800
10368	10kV平三一线	达县电力调度控制中心	平三一线912开关	平滩站	9000	否	175	3031.09	公线	53.35	30	924	0	1803.98	不受限	1800
10369	10kV水镇线	旺苍电力调度控制中心	水镇线913	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	30.48	20	528	0	1810.27	不受限	1800
10370	10kV官蒿线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿线922开关	官渡站	40000	是	380	6581.79	公线	198.75	52	3442.4	0	1823.03	不受限	1800
10371	10kV马凉线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马凉线931开关	马道站	40000	是	345	5975.58	公线	170.65	49	2955.6	0	1824.86	不受限	1800
10372	10kV海龙线	盐源电力调度控制中心	10kV海龙线922小车开关	下海站	25000	是	240	4156.92	公线	85.82	36	1486.4	0	1839.14	不受限	1800
10373	10kV盐灶线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐灶线924开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	46.86	28	811.7	0	1838.34	不受限	1800
10374	10kV燕潮线	自贡电力调度控制中心	燕潮线918开关	燕子山站	80000	是	380	6581.79	公线	199.75	53	3459.6	0	1805.83	不受限	1800
10375	10kV沿坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿坪线917开关	沿滩站	63000	是	504	8729.54	公线	237.78	47	4118.3	1060	1805.33	不受限	1800

10376	10kV水江线大馈线	会理电力调度控制中心	水江线911开关	绿水站	20000	否	275	4763.14	公线	119.46	43	2069.1	400	1817.73	不受限	1800
10377	10kV何三线	自贡电力调度控制中心	何三线913开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	70.1	18	1214.1	2250	1801.33	不受限	1800
10378	10kV城区II线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区二线916开关	城郊站	30000	是	344	5958.25	公线	45.27	13	784	2160	1822.6	不受限	1800
10379	10kV顺石线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	6400	是	300	5196.15	公线	116.33	39	2014.8	315	1827.12	不受限	1800
10380	10kV华树路大馈线	天府电力调度控制中心	华树路918开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	214.83	54	3720.8	0	1821.76	不受限	1800
10381	10kV铁凉路	成都配调	铁凉线922开关	铁佛	128000	是	473	8192.6	公线	274.02	58	4746	0	1808.08	不受限	1800
10382	10kV骑滨线大馈线	天府电力调度控制中心	骑滨路916开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	254.5	64	4408	0	1827.38	不受限	1800
10383	10kV草罗线	成都配调	草罗线905	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	223.09	55	3864	0	1803.27	不受限	1800
10384	10kV星庄线大馈线	天府电力调度控制中心	星庄线912开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	255.65	64	4427.8	0	1807.58	不受限	1800
10385	10kV骑郡路大馈线	天府电力调度控制中心	骑郡路913开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	255.89	64	4432	0	1803.38	不受限	1800
10386	10kV园山线913大馈线	天府电力调度控制中心	园山路913开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	255.43	64	4424	0	1811.38	不受限	1800
10387	10kV力君线大馈线	天府电力调度控制中心	力君路925开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	255.98	64	4433.6	0	1801.78	不受限	1800
10388	10kV邻水路大馈线	天府电力调度控制中心	邻水路917开关	邻港	50000	是	400	6928.2	公线	214.02	54	3706.8	0	1835.76	不受限	1800
10389	10kV土黄路	成都配调	土黄路907	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	274.36	58	4752	0	1802.08	不受限	1800
10390	10kV辰锦线	成都配调	辰锦路925开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	319.17	67	5528	0	1845.34	不受限	1800
10391	10kV灌城二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城二路905	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	295.72	59	5121.8	0	1806.4	不受限	1800
10392	10kV马华路	成都配调	马华路947	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	319.19	67	5528.4	0	1844.94	不受限	1800
10393	10kV天晨路专线	成都配调	天晨线950	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	320.09	68	5544	0	1829.34	不受限	1800
10394	10kV川息线	成都配调	川息线923	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	273.16	58	4731.2	0	1822.88	不受限	1800
10395	10kV共千线	温江电力调度控制中心	共千线917开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	335.83	61	5816.5	0	1846.09	不受限	1800
10396	10kV岭星线大馈线	广安电力调度控制中心	岭星线922开关	分水岭站	71500	是	260	4503.33	公线	103.05	40	1784.8	0	1817.86	不受限	1800
10397	10kV团兴线	温江电力调度控制中心	团兴线909开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	54.04	27	936	0	1835.28	不受限	1800
10398	10kV下海线	成都配调	下海线927	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	272.63	58	4722	0	1832.08	不受限	1800
10399	10kV棕旅线	成都配调	棕旅路927	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	273.88	58	4743.6	0	1810.48	不受限	1800
10400	10kV胥高路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥高路914	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	253.3	63	4387.2	0	1848.18	不受限	1800
10401	10kV方盛线大馈线	武胜电力调度控制中心	方盛线956开关	方坪站	80000	否	400	6928.2	公线	24.14	6	418.1	4000	1817.28	不受限	1800
10402	10kV武轧一线	新津电力调度控制中心	武轧一线907	文武	166000	否	505	8746.86	专线	348.91	69	6043.2	0	1828.97	不受限	1800
10403	10kV瑞水一线大馈线	新都电力调度控制中心	瑞水一线915开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	349.61	69	6055.3	0	1816.87	不受限	1800
10404	10kV楠红路	彭州电力调度控制中心	楠红线922开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	37.64	21	652	0	1842.15	不受限	1800
10405	10kV官建线	彭州电力调度控制中心	官建线914开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	39.56	22	685.2	0	1808.95	不受限	1800
10406	10kV三利线	新都电力调度控制中心	三利线919开关	三河	103000	否	500	8660.25	专线	343.24	69	5945	0	1849.22	不受限	1800
10407	10kV养周线大馈线	简阳电力调度控制中心	养周线913	养马河	20000	否	500	8660.25	公线	272.41	54	4718.2	1230	1846.02	不受限	1800
10408	10kV香隆路	彭州电力调度控制中心	香隆路909	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	354.87	70	6146.4	0	1803.71	不受限	1800
10409	10kV十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线922开关	十里坝	106000	否	420	7274.61	公线	151.88	36	2630.5	2090	1826.65	不受限	1800
10410	10kV西三路	邛崃电力调度控制中心	西三线913	邛西	126000	是	212	3671.95	专线	64.9	31	1124.1	0	1813.46	不受限	1800
10411	10kV树人路	大邑电力调度控制中心	树人线954开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	319.05	60	5526	0	1845.61	不受限	1800
10412	10kV解兴一线	大邑电力调度控制中心	解兴一线935开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	373.5	62	6469	0	1844.84	不受限	1800
10413	10kV马新线	新都电力调度控制中心	马新线929开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	298.27	59	5166	0	1831.49	不受限	1800
10414	10kV香安一路	绵竹电力调度控制中心	香安一路911开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	278.32	58	4820.5	0	1844.43	不受限	1800
10415	10kV德税线	郫都电力调度控制中心	德税线931开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	254.97	64	4416	0	1819.38	不受限	1800
10416	10kV何云线大馈线	新津电力调度控制中心	何云线909开关	何店	100000	是	505	8746.86	公线	298.41	59	5168.4	0	1829.09	不受限	1800
10417	10kV洪竹线	隆昌电力调度控制中心	洪竹线913开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	215.31	54	3729.1	0	1813.46	不受限	1800
10418	10kV九长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九长I线624开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	198.89	52	3444.8	0	1820.63	不受限	1800
10419	10kV鲁鑫线	宜宾电力调度控制中心	鲁鑫线962开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	336.34	69	5825.4	0	1812.94	不受限	1800
10420	10kV松创一线	内江电力调度控制中心	松创一线913开关	松柏	270000	否	482	8348.48	专线	327.73	68	5676.3	0	1837.33	不受限	1800
10421	10kV史东线大馈线	内江电力调度控制中心	史东线922开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	2.58	1	44.7	4000	1832.15	不受限	1800
10422	10kV坪泰线	宜宾电力调度控制中心	坪泰线988开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	336.45	69	5827.4	0	1810.94	不受限	1800
10423	10kV青罗线	资中电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	182.05	57	3153.1	0	1850.79	不受限	1800

10424	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖桥线973开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	198.18	52	3432.4	0	1833.03	不受限	1800
10425	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖慧线975开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	247.24	56	4282.2	0	1814.62	不受限	1800
10426	10kV向丰一路	广汉电力调度控制中心	向丰一路912开关	向阳站	65000	是	555	9612.88	公线	337.33	61	5842.6	0	1847.7	不受限	1800
10427	10kV双龙路	广汉电力调度控制中心	双龙路904开关	双泉开关站	null	是	255	4416.73	公线	98.35	39	1703.5	0	1829.88	不受限	1800
10428	10kV孝电路906线路	孝泉电力调度控制中心	孝电路906开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	135.68	45	2349.9	0	1807.02	不受限	1800
10429	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕博线922开关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	不受限	1790
10430	10kV鸳高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	40.42	22	700	0	1794.15	不受限	1750
10431	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	10kV河谢线915	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	46.84	28	811.3	0	1760.79	不受限	1750
10432	10kV高格线	攀枝花电力调度控制中心	高格线927开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	138.05	46	2391.1	0	1765.82	不受限	1750
10433	10kV老龙线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老龙线922开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	31.69	21	548.8	0	1789.47	不受限	1750
10434	10kV丙坪线	米易电力调度控制中心	丙坪线973开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	57.78	29	1000.8	0	1770.48	不受限	1750
10435	10kV桑渔集线	盐边电力调度控制中心	桑渔集线973开关	桑园站	31500	否	300	5196.15	公线	168.74	56	2922.6	0	1753.93	不受限	1750
10436	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线978开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	89.43	37	1548.9	0	1776.64	不受限	1750
10437	10kV林明线	营山电力调度控制中心	林明线912开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	55.29	28	957.7	50	1763.58	不受限	1750
10438	10kV安民线	盐边电力调度控制中心	安民线977开关	安顺站	12500	是	300	5196.15	公线	122.11	41	2115	250	1791.92	不受限	1750
10439	10kV辉丝线大馈线	南充电力调度控制中心	辉丝线925开关	辉景站	16300	是	170	2944.49	公线	34.8	20	602.8	0	1752.79	不受限	1750
10440	10kV大观线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大观线925开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	53.06	30	919	0	1793.39	不受限	1750
10441	10kV渡鸡线	蒲城电力调度控制中心	渡鸡线912开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	239.27	63	4144.2	0	1779.41	不受限	1750
10442	10kV万源线	汉源电力调度控制中心	万源线916开关	万里站	50000	否	400	6928.2	专线	258.95	65	4485.1	0	1750.28	不受限	1750
10443	10kV麻檀线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻檀线912开关	麻柳站	5000	是	265	4589.93	公线	108.64	41	1881.6	0	1790.34	不受限	1750
10444	10kV底瓦一线	阿坝电力调度控制中心	底瓦一线913开关	阿底站	12600	是	200	3464.1	公线	56.54	28	979.2	0	1792.08	不受限	1750
10445	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城中线916开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	224.88	62	3894.9	0	1763.71	不受限	1750
10446	10kV卫雅四线	雅安电力调度控制中心	卫雅四线927开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	258.95	65	4485.1	0	1750.28	不受限	1750
10447	10kV荣北线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣北线926开关	荣县站	90000	是	255	4416.73	公线	101.8	40	1763.1	0	1770.28	不受限	1750
10448	10kV乡清线	蒲城电力调度控制中心	乡清线916开关	东乡站	92000	是	373	6460.55	公线	195.81	52	3391.4	0	1777.04	不受限	1750
10449	10kV怀大线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀大线911开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	117.03	43	2027	0	1783.51	不受限	1750
10450	10kV管九线	达县电力调度控制中心	10kV.管九线913开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	77.14	39	1336	0	1781.69	不受限	1750
10451	10kV化熊东线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊东线972开关	化二站	100000	是	500	8660.25	公线	297.78	60	5157.6	0	1770.6	不受限	1750
10452	10kV柑永线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑永线911开关	柑坳站	16500	否	210	3637.31	公线	81.56	32	1157.2	0	1752.65	不受限	1750
10453	10kV华枣线	旺苍电力调度控制中心	华枣线912开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	33.08	22	573	0	1765.27	不受限	1750
10454	10kV嘉攀线	旺苍电力调度控制中心	嘉攀线917	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	33.63	22	582.5	0	1755.77	不受限	1750
10455	10kV永富线916大馈线	自贡电力调度控制中心	永富线916开关	永安站	28300	否	260	4503.33	公线	131.35	51	2275	0	1778	不受限	1750
10456	10kV盐西线	盐源电力调度控制中心	盐西线914开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	58.35	29	1010.6	0	1760.68	不受限	1750
10457	10kV汇丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇丹线921开关	汇东站	80000	否	481	8331.16	公线	330.08	69	5717	0	1781.04	不受限	1750
10458	10kV鹿川线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿川线914开关	洪川桥站	10000	是	335	5802.37	公线	199	59	3446.68	0	1775.3	不受限	1750
10459	10kV板南线大馈线	自贡电力调度控制中心	板南线937开关	板仓站	80200	是	423	7326.57	公线	235.97	56	4087	0	1774.26	不受限	1750
10460	10kV尼曲线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼曲线912开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	6.18	5	107.1	0	1763.51	不受限	1750
10461	10kV拉巅线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉巅线924小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	127.41	50	2206.8	0	1768.26	不受限	1750
10462	10kV邱鹿线	平昌电力调度控制中心	10kV邱鹿线913	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	78.52	39	1360	0	1757.69	不受限	1750
10463	10kV灵化路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵化路907开关	灵杰站	14300	是	600	10392.3	公线	376.21	63	6516	0	1797.84	不受限	1750
10464	10kV南虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹一线918开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	230.93	44	3999.7	1530	1772.63	不受限	1750
10465	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观街线911	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	122.37	44	2119.4	0	1760.39	不受限	1750
10466	10kV新义线大馈线	江油电力调度控制中心	新义线905开关	新安站	6300	是	240	4156.92	公用	89.65	37	1552.8	0	1772.74	不受限	1750

10467	10kV坳才线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳才线913开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	217.97	54	3775.3	0	1767.26	不受限	1750
10468	10kV严柳二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳二线925	严湾	100000	是	400	6928.2	公线	217.1	54	3760.1	0	1782.46	不受限	1750
10469	10kV望水线	巴州电力调度控制中心	10kV望水线914	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	371.03	71	6426.2	0	1757.74	不受限	1750
10470	10kV太城二线大馈线	江油电力调度控制中心	太城二线925开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	353.85	62	6128.6	0	1755.7	不受限	1750
10471	10kV阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914手车开关	35kV朝阳站	6300	否	302	5230.79	公线	170.16	56	2947.2	0	1760.51	不受限	1750
10472	10kV贯镇线大馈线	江油电力调度控制中心	贯镇路905开关	贯山站	5000	否	120	2078.46	公用	4.12	3	71.3	0	1799.31	不受限	1750
10473	10kV黄林线大馈线	北川电力调度控制中心	黄林线911开关	黄江站	8000	否	274	4745.82	公线	144	53	2494.1	0	1777.14	不受限	1750
10474	10kV飞黄线大馈线	北川电力调度控制中心	飞黄线914开关	飞山站	12500	否	274	4745.82	公用	144.92	53	2510	0	1761.24	不受限	1750
10475	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云线916开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	340.72	62	5901.2	0	1761.39	不受限	1750
10476	10kV南新线	射洪电力调度控制中心	南新线972开关	城南	126160	是	490	8487.05	公线	290.92	59	5038.8	0	1750.84	不受限	1750
10477	10kV鱼小线622大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼小线622	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	158.09	48	2738.1	0	1779.09	不受限	1750
10478	10kV石元线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石元线913开关	石桥	30000	是	252	4364.77	公线	63.98	25	1108.1	630	1753.72	不受限	1750
10479	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗杨线913开关	毗卢	38000	是	161	2788.6	公线	25.34	16	438.9	0	1791.98	不受限	1750
10480	10kV泸美线985大馈线	泸州电力调度控制中心	泸美线985	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	256.37	64	4440.3	0	1795.08	不受限	1750
10481	10kV厂四线922大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂四线922开关	鱼塘	26300	否	266	4607.26	专线	135.85	51	2353	0	1793.53	不受限	1750
10482	10kV裕?线	仁和电力调度控制中心	10kV裕鱼乍线955开关	裕民站	3150	是	200	3464.1	公线	58.76	29	1017.7	0	1753.58	不受限	1750
10483	10kV平乐一线	眉山电力调度控制中心	平乐一线933开关	平春	180000	是	600	10392.3	公线	159.75	27	2766.9	3750	1796.94	不受限	1750
10484	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	10kV仙城线914开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	313.55	60	5430.6	0	1774.73	不受限	1750
10485	10kV白青线大馈线	北川电力调度控制中心	白青线915开关	白什站	8000	否	150	2598.08	公用	32.56	22	564	0	1774.27	不受限	1750
10486	10kV田陆线	仁和电力调度控制中心	田陆线951开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	47.81	24	828	500	1789.69	不受限	1750
10487	10kV洋互线	射洪电力调度控制中心	洋互线913开关	洋溪	12600	是	170	2944.49	公线	33.26	20	576	0	1779.59	不受限	1750
10488	10kV文罗线	蓬溪电力调度控制中心	文罗线913开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	56.7	28	982	0	1789.28	不受限	1750
10489	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	清溪站	81500	否	250	4330.13	公线	122.71	49	2125.3	0	1771.82	不受限	1750
10490	10kV周龙线	安岳电力调度控制中心	10kV周龙线914开关	周礼站	10000	否	195	3377.5	公线	73.5	38	1273	0	1766.75	不受限	1750
10491	10kV团晶线	内江电力调度控制中心	团晶线921开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	331.8	69	5746.7	0	1766.93	不受限	1750
10492	10kV拱化路924线路	绵东电力调度控制中心	拱化路924开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	373.74	63	6473.2	0	1771.36	不受限	1750
10493	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	50.27	24	870.6	250	1789.25	不受限	1750
10494	10kV中再二线	内江电力调度控制中心	中再二线915开关	中山站	40000	否	300	5196.15	专线	168.07	56	2911	0	1765.53	不受限	1750
10495	10kV苏龙线	资中电力调度控制中心	苏龙线913开关	苏家湾站	6300	是	255	4416.73	公线	105.14	41	1821	400	1754.06	不受限	1750
10496	10kV雒阳路	广汉电力调度控制中心	雒阳路919开关	雒城站	96500	否	250	4330.13	专线	122.15	49	2115.6	0	1781.52	不受限	1750
10497	10kV真德路922线路	孝泉电力调度控制中心	真德路922开关	真武寺站	16000	是	376	6512.51	公线	199.08	53	3448	0	1762.01	不受限	1750
10498	10kV黄双线	南溪电力调度控制中心	黄双线626开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	64.94	31	1124.8	0	1785.05	不受限	1750
10499	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪镇线951开关	汪家站	6300	是	200	3464.1	公线	58.06	29	1005.6	0	1765.68	不受限	1750
10500	10kV安板线	南屏电力调度控制中心	安板线953开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	46.43	23	804.1	200	1767.18	不受限	1750
10501	10kV宋园线901	宜宾电力调度控制中心	宋园线911开关	宋家站	10000	是	350	6062.18	公线	62.46	18	1081.8	2000	1767.94	不受限	1750
10502	10kV孝乡路908线路	孝泉电力调度控制中心	孝乡路908开关	孝泉站	100000	是	376	6512.51	公线	199.74	53	3459.5	0	1750.51	不受限	1750
10503	10kV河新一线	新都电力调度控制中心	河新一线903开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	256.35	64	4440	0	1795.38	不受限	1750
10504	10kV柳台线	温江电力调度控制中心	柳台线906开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	303.39	55	5254.8	630	1777.79	不受限	1750
10505	10kV欧洪线	青白江电力调度控制中心	欧洪线934开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	328.49	68	5689.5	0	1792.96	不受限	1750
10506	10kV磁新路	彭州电力调度控制中心	磁新线905开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	78.98	39	1368	0	1749.69	不受限	1750
10507	10kV沙城四线	沙湾电力调度控制分中心	沙城Ⅳ回948开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	301.03	60	5213.9	0	1755.88	不受限	1750
10508	10kV庆渠路	彭州电力调度控制中心	庆渠线912开关	庆兴	20000+12500	是	300	5196.15	公线	137.53	46	2382	0	1774.92	不受限	1750
10509	10kV万乐路	新都电力调度控制中心	万乐线911开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	296.35	67	5132.7	0	1757.39	不受限	1750
10510	10kV隆白路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆白路923	兴隆(崇州)	2*10000	是	305	5282.75	公线	140.37	46	2431.2	0	1795	不受限	1750

10511	10kV河碑线	郫都电力调度控制中心	河碑线936开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	337.45	61	5844.7	0	1776.32	不受限	1750
10512	10kV三镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三镇线914开关	三星镇	26000	否	300	5196.15	公线	115.74	39	2004.7	900	1771.83	不受限	1750
10513	10kV简东线	简阳电力调度控制中心	简东线921开关	简阳	82000	是	275	4763.14	专线	117.37	43	2032.8	0.0001	1777.71	不受限	1750
10514	10kV桥星路	绵竹电力调度控制中心	桥星路925开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	216.54	54	3750.4	0	1792.16	不受限	1750
10515	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉毗二线932开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	209.18	41	3623	1620	1754.49	不受限	1750
10516	10kV汉红线	新都电力调度控制中心	汉红线926开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	280.31	56	4855	375	1767.49	不受限	1750
10517	10kV何园二线	新津电力调度控制中心	何园二线907	何店	152000	是	424	7343.9	公线	236.61	56	4098	0	1777.12	不受限	1750
10518	10kV五圃线	成都配调	五圃线971	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	275.37	58	4769.4	0	1784.68	不受限	1750
10519	10kV苏尊路	成都配调	苏尊路907	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	264.67	65	4584	0	1791.68	不受限	1750
10520	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	275.29	58	4768	0	1786.08	不受限	1750
10521	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	202.26	60	3503.2	0	1761.03	不受限	1750
10522	10kV下动路专线	成都配调	下动路909	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	323.14	68	5596.8	0	1776.54	不受限	1750
10523	10kV西医一线	成都配调	西医一路963	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	223.79	55	3876	0	1791.27	不受限	1750
10524	10kV正九线	成都配调	正九路918	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	277.14	59	4800	0	1754.08	不受限	1750
10525	10kV楼佳线	成都配调	楼佳路905	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	4800	1754.08	不受限	1750
10526	10kV高开路大馈线	成都配调	高开线913	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	276.67	58	4792	0	1762.08	不受限	1750
10527	10kV中西线大馈线	武胜电力调度控制中心	中西线971开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	41.09	23	711.6	315	1751.26	不受限	1750
10528	10kV高民线929大馈线	天府电力调度控制中心	10kV高民线929开关	高桐	63000	是	483	8365.81	公线	283.66	59	4913	0	1779.65	不受限	1750
10529	10kV庙石路	成都配调	庙石路937	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	277.14	59	4800	0	1754.08	不受限	1750
10530	10kV怡皇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡皇线937开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	438.48	73	7594.5	0	1758.57	不受限	1750
10531	10kV仁数路大馈线	天府电力调度控制中心	仁数路935开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	438.08	73	7587.6	0	1765.47	不受限	1750
10532	10kV文洪线906大馈线	天府电力调度控制中心	文洪路906开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	137.18	46	2376	0	1780.92	不受限	1750
10533	10kV海致线	成都配调	海致路927	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	279.3	59	4837.4	0	1716.68	不受限	1700
10534	10kV塔城三线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城三线921开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	342.44	62	5931	0	1731.59	不受限	1700
10535	10kV红土线	成都配调	红土路开关915	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	324.94	69	5628	0	1745.34	不受限	1700
10536	10kV莲程线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	莲程线941开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	176.03	51	3048.8	0	1731.66	不受限	1700
10537	10kV牌漾线	成都配调	牌漾路950	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	268.2	66	4645.2	0	1730.48	不受限	1700
10538	10kV羊仁线	成都配调	羊仁路907	石羊	482000	是	409	7084.09	公线	226.84	55	3928.9	0	1738.37	不受限	1700
10539	10kV滨茶线916大馈线	天府电力调度控制中心	滨茶路916开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	221.71	55	3840	0	1702.56	不受限	1700
10540	10kV赤玉线	成都配调	赤玉线919	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	278.14	59	4817.4	0	1736.68	不受限	1700
10541	10kV草岭线	成都配调	草岭路926开关	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	226.84	55	3928.8	0	1738.47	不受限	1700
10542	10kV俭远线	成都配调	俭远线910	勤俭	2*50000	是	473	8192.6	公线	278.2	59	4818.4	0	1735.68	不受限	1700
10543	10kV音龙线	成都配调	音龙线931开关	潮音	192000	否	338	5854.33	专线	204.62	61	3544	0	1724.9	不受限	1700
10544	10kV绿工路_专线	成都配调	绿工路952	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	204.39	60	3540	0	1728.9	不受限	1700
10545	10kV五贸线	成都配调	五贸路913	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	280.07	59	4850.8	0	1703.28	不受限	1700
10546	10kV双东二线大馈线	广安电力调度控制中心	双东二线922开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	300.1	60	5197.8	0	1730.4	不受限	1700
10547	10kV堤园路	成都配调	堤园路915	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	279.7	59	4844.4	0	1709.68	不受限	1700
10548	10kV灌城三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城三路911	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	301.41	60	5220.4	0	1707.8	不受限	1700
10549	10kV龙解路	新都电力调度控制中心	龙解线922开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	260.17	65	4506.2	0	1729.18	不受限	1700
10550	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙丰二线918开关	龙桥	126000	否	400	6928.2	公线	260.17	65	4506.2	0	1729.18	不受限	1700
10551	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景华线913开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	381.2	64	6602.4	0	1711.44	不受限	1700
10552	10kV天电路	彭州电力调度控制中心	天电线921开关	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	364.43	66	6312	600	1708.42	不受限	1700
10553	10kV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航二线927开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	111.62	19	1933.2	5400	1708.1	不受限	1700
10554	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红园线911开关	红旗	130000	是	400	6928.2	公线	220.25	55	3814.8	0	1727.76	不受限	1700
10555	10kV塔工七线	邛崃电力调度控制中心	塔工七线933开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	351.88	70	6094.6	0	1746.4	不受限	1700
10556	10kV红城一线	青白江电力调度控制中心	红城一线911开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	299.08	60	5180	0	1748.2	不受限	1700
10557	10kV高北路大馈线	郫都电力调度控制中心	高北线928开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	381.41	64	6606	0	1707.84	不受限	1700
10558	10kV青芙路	大邑电力调度控制中心	青芙线923开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	220.14	55	3812.8	0	1729.76	不受限	1700
10559	10kV树宏四线	大邑电力调度控制中心	树宏四线945开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	440.72	73	7633.2	0	1719.87	不受限	1700
10560	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓光线906开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	379.44	63	6571.9	0	1741.94	不受限	1700

10561	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹华线905开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	305.36	60	5288.9	0	1708.59	不受限	1700
10562	10kV普泰二线	新都电力调度控制中心	普泰二线928开关	普河	100000	否	500	8660.25	公线	314.97	63	5455.2	615	1724.02	不受限	1700
10563	10kV南河线	威远电力调度控制中心	南河线912开关	威南站	150000	是	560	9699.48	公线	160.55	29	2780.8	3250	1728.78	不受限	1700
10564	10kV中西一线	内江电力调度控制中心	中西一线912开关	中山站	30000	是	423	7326.57	公线	233.65	55	4046.8	85	1729.46	不受限	1700
10565	10kV大电一线	内江电力调度控制中心	大电一线919开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	237	56	4113	0	1748	不受限	1700
10566	10kV东城线	内江电力调度控制中心	东城线921开关	东兴站	110000	否	400	6928.2	公线	197	49	3424	620	1790	不受限	1700
10567	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗镇线631开关	宗场站	6300	是	270	4676.54	公线	117.22	43	2030.2	0	1711.03	不受限	1700
10568	10kV凉中线	资中电力调度控制中心	凉中线923开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	281.11	66	4868.9	0	1725.01	不受限	1700
10569	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板石线913开关	板栗站	18000	是	424	7343.9	公线	252.71	60	4377	500	1732.51	不受限	1700
10570	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大开一路918开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	337.24	69	5841	0	1734.99	不受限	1700
10571	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	坪港二线983开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	243.64	57	4219.8	0	1738.46	不受限	1700
10572	10kV斑城一线	乐山电力调度控制中心	斑城一线915开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	203.63	54	3526.9	0	1738.53	不受限	1700
10573	10kV南高线	威远电力调度控制中心	南高线922开关	威南站	150000	是	462	8002.07	公线	242.58	53	4374.1	315	1712.56	不受限	1700
10574	10kV康金线	江安电力调度控制中心	康金线606开关	康家坝站	12000	否	200	3464.1	公用	79.36	40	1374.5	0	1743.19	不受限	1700
10575	10kV青新线	江安电力调度控制中心	青新线953开关	青龙站	22300	否	370	6408.59	公用	233.79	63	4049.3	0	1718.43	不受限	1700
10576	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大田线632开关	大观站	40000	否	200	3464.1	公线	80.64	40	1396.6	0	1721.09	不受限	1700
10577	10kV禹小线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线913开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	65.88	32	1141.1	0	1741.04	不受限	1700
10578	10kV黑石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑石线915开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	79.04	40	1369	0	1717.51	不受限	1700
10579	10kV湾花线	射洪电力调度控制中心	湾花线918开关	桐子湾	100000	是	265	4589.93	公线	111.91	42	1938.2	0	1733.74	不受限	1700
10580	10kV平革线	眉山电力调度控制中心	平革线922开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	179.21	37	3103.9	1850	1724.88	不受限	1700
10581	10kV多秦线	眉山电力调度控制中心	多秦线936开关	多悦站	30000	是	400	6928.2	公线	170.28	43	2949.3	880	1713.26	不受限	1700
10582	10kV来镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来镇线913开关	来风站	8000	是	285	4936.34	公用	129.78	46	2247.8	0	1701.27	不受限	1700
10583	10kV大力线	蓬溪电力调度控制中心	大力线914开关	大石	16300	是	220	3810.51	公线	75.33	34	1304.8	0	1743.61	不受限	1700
10584	10kV南箐东线	仁和电力调度控制中心	南箐东线954开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	92.92	31	1609.4	800	1747.52	不受限	1700
10585	10kV西举线	通川电力调度控制中心	10kV.西举线926开关	城西站	82000	是	315	5455.96	公线	152.68	48	2644.5	0	1720.27	不受限	1700
10586	10kV西土线	平昌电力调度控制中心	10kV西土线914	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10587	10kV大街线	平昌电力调度控制中心	10kV大街线915	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10588	10kV公香线	剑阁电力调度控制中心	公香线922开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	171.93	50	2977.9	0	1747.13	不受限	1700
10589	10kV沙镇线	剑阁电力调度控制中心	沙镇线923开关	沙溪坝站	63000	否	453	7846.19	公线	307.49	68	5325.7	0	1735.87	不受限	1700
10590	10kV坪镇线	南江电力调度控制中心	10kV坪镇线953	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10591	10kV塔汉线大馈线	安州电力调度控制中心	塔汉线916开关	塔水站	10000	是	400	6928.2	公用	219.4	55	3800	0	1742.56	不受限	1700
10592	10kV玛瑙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	玛瑙线924开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	80.39	40	1392.4	0	1725.29	不受限	1700
10593	10kV观龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	观龙线916开关	观兴	12800	否	280	4849.74	公线	152.45	54	2640.5	0	1724.27	不受限	1700
10594	10kV坪龙线	南江电力调度控制中心	10kV坪龙线954	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10595	10kV杨金线	南江电力调度控制中心	10kV杨金线855	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10596	10kV民火线	通江电力调度控制中心	10kV民火线951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	33.11	22	573.4	0	1733.7	不受限	1700
10597	10kV城屏线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城郊	41700	否	308	5334.72	公线	176.43	57	3055.8	0	1745.45	不受限	1700
10598	10kV洪松线	通江电力调度控制中心	10kV洪松线923	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	73.17	38	1267.3	0	1725.69	不受限	1700
10599	10kV兆镇线912大溃线	泸川电力调度控制中心	兆镇线912开关	兆雅	36000	是	337	5837.01	公线	168.7	50	2921.8	0	1747.81	不受限	1700
10600	10kV坳洋线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳洋线914开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	221.8	55	3841.6	0	1700.96	不受限	1700
10601	10kV诺东线	通江电力调度控制中心	10kV诺东线928	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	259.9	65	4501.5	0	1733.88	不受限	1700
10602	10kV大兰线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线953	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10603	10kV大龙线	巴州电力调度控制中心	10kV大龙线955	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10604	10kV家置二线	巴州电力调度控制中心	10kV家置二线967	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10605	10kV雪井线	巴州电力调度控制中心	10kV雪井线915	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	80.02	40	1386	0	1731.69	不受限	1700

10606	10kV雪大线	巴州电力调度控制中心	10kV雪大线914	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10607	10kV雪上线	巴州电力调度控制中心	10kV雪上线916	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10608	10kV万邦线	广元电力调度控制中心	万邦线923开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	312.4	61	5410.8	0	1739.1	不受限	1700
10609	10kV平福线	巴州电力调度控制中心	10kV平福线913	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10610	10kV大镇线	广元电力调度控制中心	大镇线911开关	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	169.92	57	2943.1	0	1733.43	不受限	1700
10611	10kV中白线	巴州电力调度控制中心	10kV中白线954	中兴站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	1739.1	不受限	1700
10612	10kV官星线大馈线	江油电力调度控制中心	官星线911开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	43.07	24	746	0	1748.15	不受限	1700
10613	10kV田清线	汉源电力调度控制中心	田清线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	80.37	40	1392	0	1725.69	不受限	1700
10614	10kV双镇线	新桥电力调度控制中心	双镇线924开关	双堰站	80160	否	300	5196.15	公线	171.59	57	2971.9	0	1704.63	不受限	1700
10615	10kV州维线	阿坝电力调度控制中心	州维线915开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	174.94	57	3030	0	1724.48	不受限	1700
10616	10kV瓦牧线	阿坝电力调度控制中心	瓦牧线953开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	39.28	22	680.4	315	1732.58	不受限	1700
10617	10kV童万线大馈线	富顺电力调度控制中心	童万线922开关	童寺站	20200	否	210	3637.31	公线	67.51	32	1169.2	0	1740.65	不受限	1700
10618	10kV城钟线	阿坝电力调度控制中心	城钟线915开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	34.69	23	600.9	0	1737.37	不受限	1700
10619	10kV城府线	阿坝电力调度控制中心	城府线921开关	城东站	12000	否	300	5196.15	公线	169.54	57	2936.4	0	1740.13	不受限	1700
10620	10kV三白线	阿坝电力调度控制中心	三白线922开关	三江站	12600	是	200	3464.1	公线	24.54	12	425	630	1716.28	不受限	1700
10621	10kV化经线	达县电力调度控制中心	化经线917开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	261.7	65	4532.6	0	1702.78	不受限	1700
10622	10kV杨城三线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城三线916开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	300.59	60	5206.3	0	1721.9	不受限	1700
10623	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	林农线914	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	公线	120.25	49	2082.7	0	1705.29	不受限	1700
10624	10kV万双线大馈线	富顺电力调度控制中心	万双线914开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	203.8	54	3529.8	0	1735.63	不受限	1700
10625	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	10kV太城三线918开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	259.93	58	4502	0	1733.38	不受限	1700
10626	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	57.35	33	993.3	0	1734.68	不受限	1700
10627	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园企二线912开关	园门站	113000	是	495	8573.65	公线	152.08	31	2634.1	2500	1724.82	不受限	1700
10628	10kV南机线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南机线915开关	（会理县调）城南站	16000	否	150	2598.08	公线	34.54	23	598.2	0	1740.07	不受限	1700
10629	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	是	275	4763.14	公线	119.53	43	2070.3	0	1740.21	不受限	1700
10630	10kV汶口线大馈线	雷波电力调度控制中心	汶口线913小车开关	汶水站	6300	否	210	3637.31	公线	88.15	42	1526.8	0	1746.78	不受限	1700
10631	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗天线912开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	124.04	41	2148.3	800	1728.23	不受限	1700
10632	10kV江双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江双线927开关	江南站(阆中)	32500	否	214	3706.59	公线	92.7	43	1605.6	0	1730.33	不受限	1700
10633	10kV南东线	雨城电力调度控制中心	10kV南东线925开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	251.57	57	4357.2	0	1739.62	不受限	1700
10634	10kV北孟医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北孟医线911开关	北门站	1905.26	是	125.1	2166.8	公线	0	14	216.6	0	1733.44	不受限	1700
10635	10kV立龙线大馈线	仪陇电力调度控制中心	立龙线923开关	立山站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	202.86	54	3513.6	0	1710.26	不受限	1700
10636	10kV红温线	盐边电力调度控制中心	红温914开关	红格站	40000	是	200	3464.1	公线	22.86	11	396	630	1745.28	不受限	1700
10637	10kV廉园二线	宣汉电力调度控制中心	廉园二线924开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	341.97	62	5923	0	1739.59	不受限	1700
10638	10kV汉梯线	雨城电力调度控制中心	10kV汉梯线963开关	汉碑站	100400	否	385	6668.4	专线	245.73	64	4256	0	1745.56	不受限	1700
10639	10kV吉汉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉汉线921开关	吉安站	14300	是	211	3654.63	公线	68.56	32	1187.4	0	1736.3	不受限	1700
10640	10kV安礼线	石棉电力调度控制中心	安礼线952开关	安全站	6300	否	300	5196.15	公线	171.56	57	2971.5	0	1705.03	不受限	1700
10641	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德阿线912开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公线	11.86	9	205.5	1.25	1741.8	不受限	1700
10642	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思河线923开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	37.93	25	656.9	0	1681.37	不受限	1650
10643	10kV岭界线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭界线916开关	长条岭站(阆中)	15000	否	268.95	4658.35	公线	145.16	54	2514.2	0	1678.32	不受限	1650
10644	10kV凤加一回	攀枝花电力调度控制中心	凤加一回911开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	172.45	57	2986.8	0	1689.73	不受限	1650
10645	10kV庙湾线	米易电力调度控制中心	庙湾线918开关	庙子沟站	20000	是	495	8573.65	公线	298.74	60	5174.17	0	1685	不受限	1650
10646	10kV兴双线	仪陇电力调度控制中心	兴双线924开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	204.13	54	3535.5	0	1688.36	不受限	1650
10647	10kV米民南线	米易电力调度控制中心	米民南线952开关	米易站	31500	是	495	8573.65	公线	299.53	61	5187.88	0	1671	不受限	1650

10648	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横沙线951开关	横山站	6300	是	198	3429.46	公线	61.65	31	1067.8	0	1675.77	不受限	1650
10649	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安船线914断路器	安乐坝站	1732.05	是	106	1835.97	公线	253.75	14	182.3	0	1684.95	不受限	1650
10650	10kV桑柏线	盐边电力调度控制中心	桑柏线955开关	桑园站	31500	是	180	3117.69	公线	48.71	27	843.7	0	1650.45	不受限	1650
10651	10kV板袁线	丹棱电力调度控制中心	板袁线931开关	丹棱站	100000	否	315	5455.96	公线	7.27	2	126	3117.69	1666.67	不受限	1650
10652	10kV火镇线大馈线	营山电力调度控制中心	火镇线922开关	星火站(营山)	12600	否	170	2944.49	公线	55.31	33	958	0	1692.04	不受限	1650
10653	10kV蚂河线	盐边电力调度控制中心	蚂河线954开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650
10654	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河绿线916开关	河口站	6300	否	240	4156.92	公线	119.52	50	2070	0	1671.23	不受限	1650
10655	10kV方河线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方河线929开关	方斗站	113000	是	213	3689.27	公线	73.63	35	1275.2	0	1676.22	不受限	1650
10656	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邓下线914开关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	3.78	3	65.4	0	1666.65	不受限	1650
10657	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安镇线911开关	安平站	14300	否	200	3464.1	公线	84.16	42	1457.6	0	1660.09	不受限	1650
10658	10kV干砖线	汉源电力调度控制中心	干砖线916开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	151.87	55	2630.4	0	1656.43	不受限	1650
10659	10kV永富线	宝兴电力调度控制中心	永富线914开关	永富站	6300	否	135	2338.27	公线	24	18	415.6	0	1688.84	不受限	1650
10660	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	农谷线951开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	173.08	58	2997.7	0	1678.83	不受限	1650
10661	10kV荣溪线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣溪线927开关	荣县站	91400	是	415	7188.01	公线	222.17	54	3848	250	1652.41	不受限	1650
10662	10kV凉农线	蒲城电力调度控制中心	凉农线923开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	84.34	42	1460.8	0	1656.89	不受限	1650
10663	10kV桅赵线	旺苍电力调度控制中心	桅赵线924	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	专线	174.37	58	3020.1	0	1656.43	不受限	1650
10664	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	木郊路913开关	35kV木门站	16300	否	207	3585.35	公线	90.57	44	1568.7	0	1658.11	不受限	1650
10665	10kV青董线	万源电力调度控制中心	10kV.青董线923开关	青花站	5000	否	150	2598.08	公线	39.32	26	681	0	1657.27	不受限	1650
10666	10kV长艾线大馈线	自贡电力调度控制中心	长艾线918开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	143.63	54	2487.6	0	1674.52	不受限	1650
10667	10kV海棉线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海棉线921开关	下海站	25000	否	220	3810.51	公线	101.99	46	1766.4	0	1663.06	不受限	1650
10668	10kV长足线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV长足线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公线	55.98	33	969.5	0	1680.54	不受限	1650
10669	10kV红鲁线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红鲁线912开关	红莫站	6300	是	120	2078.46	公线	80.26	67	1390.1	0	1662.77	不受限	1650
10670	10kV北东线912大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北东线912开关	北山站	6300	是	120	2078.46	公线	26.6	22	460.7	0	1662.77	不受限	1650
10671	10kV北西线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北西线911开关	北山站	6300	否	120	2078.46	公线	11.07	9	191.7	0	1678.91	不受限	1650
10672	10kV永蚕线大馈线	德昌电力调度控制中心	永蚕线914开关	永春站	13000	是	380	6581.79	公线	244.08	64	4227.4	0	1696.21	不受限	1650
10673	10kV迎双线	剑阁电力调度控制中心	迎双线915开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	61.93	31	1072.7	0	1698.58	不受限	1650
10674	10kV沙城二线	剑阁电力调度控制中心	沙城二线924开关	沙溪坝站	63000	是	403	6980.16	公线	224.58	56	3889.7	0	1694.43	不受限	1650
10675	10kV中劳线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳线905开关	中坝站	40000	是	401	6945.52	公用	223.15	56	3865	0	1691.42	不受限	1650
10676	10kV吉马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉马线914开关	永吉	20000	是	414	7170.69	公线	233.2	56	4039	0	1697.55	不受限	1650
10677	10kV金文线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金文线933开关	金宝站	12600	否	200	3464.1	公用	83.67	42	1449.2	0	1668.49	不受限	1650
10678	10kV草庆线	古蔺电力调度控制中心	草庆线918开关	黄草坪	64000	是	308	5334.72	公线	148.74	48	2576.2	0	1691.58	不受限	1650
10679	10kV西龙线	平昌电力调度控制中心	10kV西龙线915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	82.24	41	1424.4	0	1693.29	不受限	1650
10680	10kV黎仙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎仙线924开关	黎雅站	16300	否	200	3464.1	公用	84.64	42	1466	0	1651.69	不受限	1650
10681	10kV游尚线大馈线	游仙电力调度控制中心	游尚线925开关	游仙站	50000	否	500	8660.25	公用	352.45	70	6104.5	0	1689.72	不受限	1650
10682	10kV郊澈一线	广元电力调度控制中心	郊澈一线915开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	223.94	56	3878.7	0	1663.86	不受限	1650
10683	10kV恩凤线	巴州电力调度控制中心	10kV恩凤线958	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	413.45	73	7160.9	0	1677.76	不受限	1650
10684	10kV平工线	广元电力调度控制中心	平工线928开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	264.83	66	4586.9	0	1695.24	不受限	1650
10685	10kV王洪线大馈线	邻水电力调度控制中心	王洪线918开关	王家站	40000	是	205	3550.7	公线	67.03	33	1161	0	1679.56	不受限	1650
10686	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	关广线916开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	157.41	41	2726.4	850	1689.03	不受限	1650
10687	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	南云线916开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	243.95	50	4225.2	900	1664.44	不受限	1650
10688	10kV陵肖一线	苍溪电力调度控制中心	陵肖一线911开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	341.39	70	5912.8	0	1694.37	不受限	1650
10689	10kV胡镇线653大溃线	泸州电力调度控制中心	胡镇线653	胡市	10000	是	285	4936.34	公线	130.25	46	2256	0	1693.07	不受限	1650
10690	10kV洞兆线644大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞兆线924开关	石洞	127000	否	150	2598.08	专线	38.98	26	675.1	0	1663.17	不受限	1650
10691	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古二线914开关	大洲驿	64000	是	196	3394.82	公线	59.41	30	1029	0	1686.86	不受限	1650

10692	10kV仁业Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁业I回919开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	298.85	60	5176	0	1682.92	不受限	1650
10693	10kV金雕一线	眉山电力调度控制中心	金雕一线913开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	173.23	36	3000.3	2850	1663.33	不受限	1650
10694	10kV青金线	仁寿电力调度控制中心	青金线956开关	青岗站	10000	是	300	5196.15	公线	144.06	48	2495.1	0	1661.82	不受限	1650
10695	10kV莱寸线	大英电力调度控制中心	莱寸线913开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	61.92	31	1072.5	0	1698.78	不受限	1650
10696	10kV金岔线	仁和电力调度控制中心	金岔线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	119.02	40	2061.5	420	1675.42	不受限	1650
10697	10kV永太线	大英电力调度控制中心	永太线915开关	永乐	12600	是	355	6148.78	公线	81.47	23	1411	1830	1678.02	不受限	1650
10698	10kV驯朝线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯朝线924开关	驯龙站	12600	是	185	3204.29	公用	50.64	27	877	0	1686.43	不受限	1650
10699	10kV魏东线	通川电力调度控制中心	10kV.魏东线954开关	魏兴站	40000	否	495	8573.65	公线	348.5	70	6036	0	1680.29	不受限	1650
10700	10kV平地线	仁和电力调度控制中心	平地线912开关	平地站	40000	否	220	3810.51	公线	60.6	28	1049.6	700	1679.86	不受限	1650
10701	10kV符金线	峨眉山电力调度控制分中心	符金线924开关	符溪站	20000	否	308	5334.72	公线	32.82	11	568.4	2000	1699.38	不受限	1650
10702	10kV鲁学线	宜宾电力调度控制中心	鲁学线968开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	141.63	30	2453.1	2500	1697.97	不受限	1650
10703	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	顺大线940开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	246.25	57	4265	0	1693.26	不受限	1650
10704	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	289.06	67	5006.6	0	1696.44	不受限	1650
10705	10kV回城I路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅰ路911开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	345.48	63	5983.8	0	1664.94	不受限	1650
10706	10kV权高线	资中电力调度控制中心	权高线914开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	169.15	57	2929.6	0	1668.99	不受限	1650
10707	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归高线922开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	173.14	58	2998.8	0	1677.73	不受限	1650
10708	10kV永镇线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	永镇913开关	永福站	12600	是	300	5196.15	公线	142	47	2459.4	0	1697.52	不受限	1650
10709	10kV旌叶路922大馈线	德阳电力调度控制中心	旌叶路922开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	272.82	49	4725.3	1235	1688.44	不受限	1650
10710	10kV两太线	威远电力调度控制中心	两太线925开关	两河站	23300	是	335	5802.37	专线	93.91	28	1626.6	1350	1665.3	不受限	1650
10711	10kV马三线	井研电力调度控制分中心	马三线913开关	马踏站	20000	是	400	6928.2	公线	224.75	56	3892.6	0	1649.96	不受限	1650
10712	10kV八洲路915大馈线	德阳电力调度控制中心	八洲路915开关	八角站	80000	是	1201	20801.93	公线	157.89	13	2734.7	12230	1676.84	不受限	1650
10713	10kV景城三线	青白江电力调度控制中心	景城三线910开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	383.42	64	6640.8	0	1673.04	不受限	1650
10714	10kV小通路	彭州电力调度控制中心	小通线912开关	小鱼洞	6300	是	400	6928.2	公线	222.63	56	3856	0	1686.56	不受限	1650
10715	10kV桂油一线	新都电力调度控制中心	桂油一线946开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	257.74	58	4464	0	1660.53	不受限	1650
10716	10kV磁镇路	彭州电力调度控制中心	磁镇线907开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	84.76	42	1468	0	1649.69	不受限	1650
10717	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	专线	402.06	73	6963.6	0	1656.82	不受限	1650
10718	10kV丹石线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹石线911开关	丹山	50000	否	552	9560.92	公线	141.33	26	2447.8	4495	1662.03	不受限	1650
10719	10kV高晨路大馈线	崇州电力调度控制中心	高晨路933	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	370.99	63	6425.5	0	1694.36	不受限	1650
10720	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊回线920	羊安	120000	是	276	4780.46	公线	124.02	45	2148	0	1676.37	不受限	1650
10721	10kV玉司路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉司路923	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	355.01	71	6148.8	0	1692.2	不受限	1650
10722	10kV邛宝线	邛崃电力调度控制中心	邛宝线928开关	邛崃	63000	否	255	4416.73	公线	131.64	52	2280	0	1695.06	不受限	1650
10723	10kV固新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固新路924	固驿	6300	是	400	6928.2	公线	222.63	56	3856	0	1686.56	不受限	1650
10724	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新敦线911开关	新场	20000	是	400	6928.2	公线	222.45	56	3852.9	0	1689.66	不受限	1650
10725	10kV云涌线大馈线	简阳电力调度控制中心	云涌线915开关	云龙	24500	否	275	4763.14	公线	100.39	37	1738.8	865	1683.03	不受限	1650
10726	10kV新揭路	大邑电力调度控制中心	新揭线915开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	62.94	31	1090.1	0	1681.18	不受限	1650
10727	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	官客线918开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	262.49	66	4546.4	0	1688.98	不受限	1650
10728	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官力线917开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	262.49	66	4546.4	0	1688.98	不受限	1650
10729	10kV江壁线	新都电力调度控制中心	江壁线918开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	222.75	56	3858	0	1684.56	不受限	1650
10730	10kV柳统线	温江电力调度控制中心	柳统线914开关	柳城	115000	否	552	9560.92	专线	344.48	62	5966.4	0	1682.34	不受限	1650
10731	10kV万镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	万镇线974开关	万善站	20000	是	307.8	5331.25	公线	103.86	34	1798.8	810	1656.2	不受限	1650
10732	10kV乐镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐镇线958开关	乐善站	20000	否	178.2	3086.51	公线	63.05	35	1092	0	1685.86	不受限	1650
10733	10kV体教线	温江电力调度控制中心	体教线995开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	346.52	63	6001.7	0	1660.89	不受限	1650
10734	10kV音兴线	成都配调	音兴路918	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	173.67	51	3008	0	1671.31	不受限	1650
10735	10kV南九路	成都配调	南九路911	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	281.29	59	4872	0	1682.08	不受限	1650
10736	10kV沙怡路	成都配调	沙怡路910	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	175.12	52	3033	0	1650.46	不受限	1650

10737	10kV西柳路	都江堰电力调度控制中心	西柳路907	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	223.09	56	3864	0	1678.56	不受限	1650
10738	10kV籍镇Ⅳ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅳ回928开关	籍田	40000	是	465	8054.04	公线	274.23	59	4749.6	0	1693.63	不受限	1650
10739	10kV东友路大馈线	天府电力调度控制中心	东友线923开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	223.79	56	3876	0	1666.56	不受限	1650
10740	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨神线923开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	263.97	66	4572	0	1663.38	不受限	1650
10741	10kV府双线	成都配调	府双路922	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	282.19	60	4887.6	0	1666.48	不受限	1650
10742	10kV牧文路大馈线	天府电力调度控制中心	牧文路922开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	222.43	56	3852.5	0	1690.06	不受限	1650
10743	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	河十线927开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	266.29	67	4612.2	0	1623.18	不受限	1600
10744	10kV东奥路大馈线	天府电力调度控制中心	东奥路945开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	225.4	56	3904	0	1638.56	不受限	1600
10745	10kV蓉香线	成都配调	蓉香线959开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	332.92	70	5766.1	0	1607.24	不受限	1600
10746	10kV东佳路大馈线	天府电力调度控制中心	东佳路946开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	265.59	66	4600	0	1635.38	不受限	1600
10747	10kV川仁线	成都配调	川仁线921	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	284.8	60	4932.8	0	1621.28	不受限	1600
10748	10kV楼花线	成都配调	楼花线909	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	285.03	60	4936.8	0	1617.28	不受限	1600
10749	10kV共禧线	温江电力调度控制中心	共禧线918开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	386.99	64	6702.6	0	1611.24	不受限	1600
10750	10kV川邦线	成都配调	川邦线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	公线	284.8	60	4932.8	0	1621.28	不受限	1600
10751	10kV双河线	成都配调	双河路918	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	285.38	60	4942.8	0	1611.28	不受限	1600
10752	10kV乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线956开关	乐善站	20000	否	368	6373.95	公线	116.58	32	2019.2	2100	1617.36	不受限	1600
10753	10kV万香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万香线934开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	265.84	66	4604.4	0	1630.98	不受限	1600
10754	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟新线925开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	145.15	48	2514	0	1642.92	不受限	1600
10755	10kV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红塘路906	红卫	2*31500	否	400	6928.2	公线	229.05	57	3967.2	630	1638.18	不受限	1600
10756	10kV民安路大馈线	崇州电力调度控制中心	民安路927	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	374.13	64	6480	0	1639.86	不受限	1600
10757	10kV两雪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两雪线911开关	两河口站	6300	否	275	4763.14	公线	166.65	61	2884.8	2680	1606.83	不受限	1600
10758	10kV西城线_邛崃	邛崃电力调度控制中心	西城线924开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	307.25	61	5321.6	0	1648.18	不受限	1600
10759	10kV羊付线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊付线915	羊安	120000	是	370	6408.59	公线	200.92	54	3480	0	1646.87	不受限	1600
10760	10kV树宏三线	大邑电力调度控制中心	树宏三线944开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	445.64	74	7718.4	0	1634.67	不受限	1600
10761	10kV庄杰线	大邑电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	264.78	66	4586	0	1649.38	不受限	1600
10762	10kV桂抗线	新都电力调度控制中心	桂抗线940开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	224.94	56	3896	0	1646.56	不受限	1600
10763	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙友路910开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	386.05	64	6686.4	0	1627.44	不受限	1600
10764	10kV沐裕二线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐裕二线928开关	沐川站	71500	是	400	6928.2	公线	226.65	57	3925.5	0	1617.06	不受限	1600
10765	10kV坪浙线	宜宾电力调度控制中心	坪浙线989开关	沙坪站	93000	否	430	7447.82	公线	178.6	42	3093.3	2000	1609.74	不受限	1600
10766	10kV果镇线	内江电力调度控制中心	果镇线912开关	果湾站	10000	否	255	4416.73	公线	30.02	12	519.9	1825	1630.16	不受限	1600
10767	10kV马农线大馈线	内江电力调度控制中心	马农线921开关	马鞍山站	80000	是	316	5473.28	公线	86.41	27	1496.7	1250	1631.92	不受限	1600
10768	10kV史桥线	内江电力调度控制中心	史桥线923开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	96.37	26	1669.1	2590	1617.75	不受限	1600
10769	10kV板东线	资中电力调度控制中心	板东线923开关	板栗站	28000	否	295	5109.55	专线	126.02	43	2182.7	800	1615.89	不受限	1600
10770	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴天线925开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	239.38	65	4146	0	1637.32	不受限	1600
10771	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回镇路921开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	86.84	43	1504	0	1613.69	不受限	1600
10772	10kV尖黑二线	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅱ回987开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	210.95	56	3653.6	0	1611.83	不受限	1600
10773	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢德路914开关	鄢家站	19999	是	345	5975.58	公线	183.52	53	3178.5	0	1601.96	不受限	1600
10774	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑肖线927开关	斑竹湾站	100000	否	200	3464.1	公线	84.99	42	1472	0	1645.69	不受限	1600
10775	10kV凯林路924#线路	中江电力调度控制中心	凯林路924开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	349.26	63	6049.2	0	1613.39	不受限	1600
10776	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云天线966开关	云台	180000	是	430	7447.82	公线	250.88	58	4345.2	0	1613.06	不受限	1600
10777	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙镇线922开关	太乙	12600	是	220	3810.51	公线	82.77	38	1433.6	0	1614.81	不受限	1600
10778	10kV禹白线大馈线	北川电力调度控制中心	禹白线915开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	71.25	34	1234.1	0	1648.04	不受限	1600
10779	10kV洋东线	射洪电力调度控制中心	洋东线911开关	洋溪	12700	是	307	5317.4	公线	78.29	26	1356	1250	1647.92	不受限	1600
10780	10kV指两线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指两线911开关	指南站	16300	否	316	5473.28	公用	189.43	60	3281	0	1644.95	不受限	1600
10781	10kV黄格线926大馈线	泸州电力调度控制中心	黄格线926开关	黄舣	50000	是	285	4936.34	公线	132.79	47	2300	0	1649.07	不受限	1600

10782	10kV东高线	苍溪电力调度控制中心	东高线912开关	35kV东溪站	10000	是	281	4867.06	公线	130.69	47	2263.5	0	1630.15	不受限	1600
10783	10kV况通线922大馈线	泸州电力调度控制中心	况通线922	况场	20000	是	194	3360.18	公线	60.97	31	1056	0	1632.14	不受限	1600
10784	10kV胡海线652大馈线	泸州电力调度控制中心	胡海线652	胡市	10000	否	285	4936.34	公线	163.11	57	2825.1	0	1617.61	不受限	1600
10785	10kV房新线	苍溪电力调度控制中心	房新线917开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	74.57	40	1291.6	0	1639.03	不受限	1600
10786	10kV河仙线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	河仙线926开关	河西	80000	是	265	4589.93	公线	118.78	45	2057.3	0	1614.64	不受限	1600
10787	10kV广化线	眉山电力调度控制中心	广化线914开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	167.53	28	2901.6	3765	1647.24	不受限	1600
10788	10kV禾冻线	仁寿电力调度控制中心	禾冻线912开关	禾加站	20000	否	255	4416.73	公线	136.06	53	2356.5	0	1618.56	不受限	1600
10789	10kV许劳线	乐至电力调度控制中心	10kV许劳线912开关	许家站	6300	否	150	2598.08	公用	41.53	28	719.3	0	1618.97	不受限	1600
10790	10kV庄颖二线	眉山电力调度控制中心	庄颖二线927开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	184.3	37	3192.1	2050	1616.82	不受限	1600
10791	10kV温聂线	大英电力调度控制中心	温聂线916开关	温家坪	80000	否	520	9006.66	公线	375.66	72	6506.4	0	1599.59	不受限	1600
10792	10kV成天线	安岳电力调度控制中心	10kV成天线922开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	82.87	38	1435.3	0	1613.11	不受限	1600
10793	10kV彭兴线	仁和电力调度控制中心	彭兴线954开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	220.64	63	3821.5	0	1634.46	不受限	1600
10794	10kV青三线	仁寿电力调度控制中心	青三线953开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	136.15	53	2358.1	0	1616.96	不受限	1600
10795	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界花线924开关	界牌站	31500	是	600	10392.3	公用	385.22	64	6672	0	1641.84	不受限	1600
10796	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯太路941开关	冯店站	12500	是	200	3464.1	公线	65.36	33	1132	0	1639.28	不受限	1600
10797	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯华路901开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	336.03	61	5820	200	1642.59	不受限	1600
10798	10kV铁顺一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺一线922开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	326.88	62	5661.6	0	1640.73	不受限	1600
10799	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	姚城一线916开关	35kV姚家站	20000	是	453	7846.19	公线	267.19	59	4627.7	0	1649.25	不受限	1600
10800	10kV合羊线大馈线	江油电力调度控制中心	合羊线941开关	三合站	40000	否	480	8313.84	公用	337.86	70	5851.8	0	1630.66	不受限	1600
10801	10kV铁电线	通江电力调度控制中心	10kV铁电线958	铁佛站	13000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1600
10802	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	10kV平铁线956	平溪站	8000	否	192	3325.54	专线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1600
10803	10kV观护线	古蔺电力调度控制中心	10kV观马线921开关	观文	17700	是	308	5334.72	公线	151.36	49	2621.6	0	1646.18	不受限	1600
10804	10kV界工线大馈线	安州电力调度控制中心	界工线926开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	176.33	59	3054	0	1622.53	不受限	1600
10805	10kV洪镇线	通江电力调度控制中心	10kV洪镇线921	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	168.15	58	2912.3	0	1639.53	不受限	1600
10806	10kV广三线	通江电力调度控制中心	10kV广三线956	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	1600.54	不受限	1600
10807	10kV金业线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV金业线大馈线912	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	176.1	59	3050.1	0	1626.43	不受限	1600
10808	10kV太东线大馈线	江油电力调度控制中心	太东线931开关	太白站	100000	是	563	9751.45	公用	355.31	63	6153.9	0	1647.26	不受限	1600
10809	10kV太港线653大馈线	泸川电力调度控制中心	太港线913	太伏	20000	是	200	3464.1	公线	65.73	33	1138.5	0	1632.78	不受限	1600
10810	10kV云蜀一线	广元电力调度控制中心	云蜀一线914开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	292.66	61	5068.8	0	1609.98	不受限	1600
10811	10kV三滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	三滨线918开关	三元站	40000	是	590	10219.1	公用	379.21	64	6568	0	1607.28	不受限	1600
10812	10kV玉梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉梓线921开关	玉河站	8000	是	200	3464.1	公用	64.87	32	1123.6	0	1647.68	不受限	1600
10813	10kV轮园一线	广元电力调度控制中心	轮园一线961开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	267	67	4624.4	0	1610.98	不受限	1600
10814	10kV重铜线大馈线	江油电力调度控制中心	重铜线912开关	重华站	4000	是	240	4156.92	公用	98.7	41	1709.5	0	1616.04	不受限	1600
10815	10kV南南一线	巴州电力调度控制中心	10kV南南一线954	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	265.5	66	4598.4	0	1636.98	不受限	1600
10816	10kV平开线	广元电力调度控制中心	平开线918开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	公线	176.65	59	3059.6	0	1616.93	不受限	1600
10817	10kV九源二线	广元电力调度控制中心	九源二线964开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	268.09	59	4643.4	0	1633.55	不受限	1600
10818	10kV交江线	布拖电力调度控制中心	交江线926小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	86.33	43	1495.2	0	1622.49	不受限	1600
10819	10kV成白线大馈线	自贡电力调度控制中心	成白线913开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	147.7	55	2558.1	0	1604.02	不受限	1600
10820	10kV工顺线	汉源电力调度控制中心	工顺线916开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	153	56	2650	0	1636.83	不受限	1600
10821	10kV沙虹线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙虹线926开关	沙坪站	100200	是	696	12055.07	公线	390.47	56	6763	1250	1631.06	不受限	1600
10822	10kV荣城Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅱ线922开关	荣县站	90000	是	318.63	5518.83	公线	157.35	49	2725.3	50	1639.76	不受限	1600
10823	10kV海和线大馈线	富顺电力调度控制中心	海和线936开关	海棠站	163300	否	345	5975.58	公线	182.67	53	3163.8	0	1616.66	不受限	1600
10824	10kV胡黄线	蒲城电力调度控制中心	胡黄线925开关	胡家站	82000	是	500	8660.25	公线	307.14	61	5319.6	0	1608.6	不受限	1600
10825	10kV天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线911开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	96.33	46	1668.5	0	1605.08	不受限	1600
10826	10kV峰镇线	蒲城电力调度控制中心	峰镇线912开关	峰城站	10000	否	200	3464.1	公线	87.53	44	1516	0	1601.69	不受限	1600
10827	10kV城盘线	阿坝电力调度控制中心	城盘线923开关	城东站	10000	否	265	4589.93	公线	145.55	55	2520.9	0	1610.4	不受限	1600

10828	10kV英五线	旺苍电力调度控制中心	英五线913开关	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	86.17	43	1492.4	0	1625.29	不受限	1600
10829	10kV灯尚线	旺苍电力调度控制中心	灯尚线911	灯塔站	80000	否	227	3931.76	公线	110.51	49	1914	0	1624.58	不受限	1600
10830	10kV谷胆线	阿坝电力调度控制中心	谷胆线924开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	160.46	53	2779.1	250	1647.43	不受限	1600
10831	10kV永俞线大馈线	自贡电力调度控制中心	永俞线915开关	永安站	28300	否	296	5126.87	公线	131.12	44	2271	715	1628.18	不受限	1600
10832	10kV龙山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙山线922开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	393.19	64	6810	0	1642.41	不受限	1600
10833	10kV双溪一线	彭山电力调度控制中心	双溪一线913开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	244.36	58	4232.4	0	1628.86	不受限	1600
10834	10kV沿卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿卫线912开关	沿滩站	63000	否	200	3464.1	专线	86.18	43	1492.6	0	1625.09	不受限	1600
10835	10kV松甘线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松甘线912开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	104.16	47	1804	0	1625.46	不受限	1600
10836	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振河线924开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	81.99	38	1420	0	1600.7	不受限	1600
10837	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑太线927开关	黑龙站	8000	是	350	6062.18	公线	187.02	53	3239.1	0	1610.64	不受限	1600
10838	10kV木长线	南部电力调度控制中心	10kV木长线917	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	101.38	47	1755.9	0	1642.38	不受限	1600
10839	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	121.57	51	2105.6	0	1635.63	不受限	1600
10840	10kV青店一线	青神电力调度控制中心	青店一线915开关	青竹站	82000	否	423	7326.57	公线	170.98	40	2961.3	2000	1632.61	不受限	1600
10841	10kV思牛线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思牛线924开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	42.23	28	731.4	0	1606.87	不受限	1600
10842	10kV里驰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里驰线923开关	七里站	100000	否	325	5629.17	公线	198.85	61	3444	0	1622.25	不受限	1600
10843	10kV金玉线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金玉线926开关	金垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	40.54	27	702.1	0	1636.17	不受限	1600
10844	10kV柏高线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏高线927开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	42.01	28	727.6	0	1610.67	不受限	1600
10845	10kV南朝线	雨城电力调度控制中心	10kV南朝线917开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	126.17	29	2185.2	2280	1631.62	不受限	1600
10846	10kV春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	361.4	71	6259.5	0	1643.85	不受限	1600
10847	10kV龙城线	雨城电力调度控制中心	10kV龙城线928开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	211.61	48	3665.1	800	1631.72	不受限	1600
10848	10kV河湾线	盐边电力调度控制中心	河湾线915开关	河口站	6300	否	115	1991.86	公线	8.43	7	146	0	1646.67	不受限	1600
10849	10kV回水线大馈线	营山电力调度控制中心	回水线913开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	109.21	40	1891.6	300	1618.91	不受限	1600
10850	10kV大天线924大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大天线924开关	大通站	16300	是	345.1	5977.31	公线	182.85	53	3167	0	1614.85	不受限	1600
10851	10kV洛嘎线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛嘎线913开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	157.15	57	2721.9	0	1564.93	不受限	1560
10852	10kV石元线	新桥电力调度控制中心	10kV.石元线913开关	石桥站	10000	否	200	3464.1	公线	88.42	44	1531.4	0	1586.29	不受限	1550
10853	10kV石永线	新桥电力调度控制中心	石永线912开关	石桥站	22000	是	300	5196.15	公线	149.26	50	2585.2	0	1571.72	不受限	1550
10854	10kV曲贯线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV曲贯线911开关	曲依站	6300	否	255	4416.73	公线	137.29	54	2377.9	0	1597.16	不受限	1550
10855	10kV谊郭线	阿坝电力调度控制中心	谊郭线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	43.65	29	756	0	1582.27	不受限	1550
10856	10kV车张线	雅安电力调度控制中心	车张线914开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	92.38	31	1600	3100	1576.53	不受限	1550
10857	10kV城猛线	阿坝电力调度控制中心	城猛线924开关	城东站	10000	是	150	2598.08	公线	27.75	18	480.6	0	1597.86	不受限	1550
10858	10kV大三线	蒲城电力调度控制中心	大三线911开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	170.72	85	2956.8	-1430	1590.89	不受限	1550
10859	10kV克乡线	阿坝电力调度控制中心	克乡线951开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	82.92	43	1436.1	0	1588.06	不受限	1550
10860	10kV贾乡线	阿坝电力调度控制中心	贾乡线954开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	87.75	44	1519.8	0	1597.89	不受限	1550
10861	10kV沙尼线	阿坝电力调度控制中心	沙尼线913开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	89.47	45	1549.6	0	1568.09	不受限	1550
10862	10kV安化线大馈线	富顺电力调度控制中心	安化线911开关	安河站	19000	否	275	4763.14	公线	128.97	47	2233.8	0	1576.71	不受限	1550
10863	10kV燕大线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕大线925开关	燕子山站	80000	是	569	9855.37	公线	103.09	18	1785.6	4540	1558.7	不受限	1550
10864	10kV城昌线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城昌线917小车开关	（越西县调）城关站	50000	是	465	8054.04	公线	258.61	56	4479.1	400	1564.13	不受限	1550
10865	10kV普桥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普桥线911开关	普昌站	9000	否	255	4416.73	公线	139.55	55	2417	0	1558.06	不受限	1550
10866	10kV灵永二线	彭山电力调度控制中心	灵永二线921开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	246.54	58	4270	0	1591.26	不受限	1550
10867	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝东线923开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	268.04	67	4642.4	0	1592.98	不受限	1550
10868	10kV尼打线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼打线911开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	15.96	13	276.5	0	1594.11	不受限	1550
10869	10kV尼乐线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼乐线913开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	18.08	15	313.2	0	1557.41	不受限	1550

10870	10kV屯城三线921大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城三线921开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	183.9	46	3185.2	800	1557.36	不受限	1550
10871	10kV巴瓦线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴瓦线912小车开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	139.46	55	2415.4	0	1559.66	不受限	1550
10872	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃河线912开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	150.59	16	172.2	0	1558.64	不受限	1550
10873	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来格线919开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10874	10kV荣河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河东线916开关	得荣站	108000	否	100	1732.05	公线	162.07	14	172.2	0	1568.64	不受限	1550
10875	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱马线911开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10876	10kV虾坞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾坞线931开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10877	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章兴线956开关	章谷站	5000	否	100	1732.05	公线	191.4	16	172.2	0	1568.94	不受限	1550
10878	10kV园委线	攀枝花电力调度控制中心	园委线975开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	149.41	50	2587.8	0	1569.12	不受限	1550
10879	10kV鸳大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳大线911开关	鸳鸯坝站	50000	否	100	1732.05	公线	96.42	10	172.2	0	1568.64	不受限	1550
10880	10kV东吾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东吾线914开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公线	0	14	695.5	0	1558.84	不受限	1550
10881	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔清线915开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	11	173.6	0	1558.84	不受限	1550
10882	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	10kV河镇线932	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	58.79	36	1018.3	0	1553.79	不受限	1550
10883	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦木线911开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公线	0	14	172.6	0	1558.84	不受限	1550
10884	10kV充桑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充桑线912开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10885	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱区线913开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10886	10kV红宾二线	盐边电力调度控制中心	红宾二线926开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	35.57	12	616	2500	1560.53	不受限	1550
10887	10kV永富线	盐边电力调度控制中心	永富线954开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	64.12	32	1110.5	80	1580.78	不受限	1550
10888	10kV青骆线大馈线	营山电力调度控制中心	青骆线912开关	青岩铺站(营山)	16000	是	300	5196.15	公线	147.74	49	2558.8	0	1598.12	不受限	1550
10889	10kV宜新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜新线951开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10890	10kV宜格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜格线953开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10891	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	101.56	13	172.2	0	1558.64	不受限	1550
10892	10kV新稻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新稻线914开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公线	396.65	10	172.6	0	1558.84	不受限	1550
10893	10kV康园三线	宣汉电力调度控制中心	康园三线917开关	康君站	100000	是	553	9578.24	公线	352.38	64	6103.3	0	1559.29	不受限	1550
10894	10kV芭南线	宣汉电力调度控制中心	芭南线914开关	芭蕉	360000	是	220	3810.51	公线	85.4	39	1479.2	0	1569.21	不受限	1550
10895	10kV乡东线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡东线928开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	130.05	47	2252.5	0	1558.01	不受限	1550
10896	10kV宣城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城1回914开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	328.73	63	5693.6	0	1553.3	不受限	1550
10897	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子甲线913开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10898	10kV东资线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东资线921开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10899	10kV理新线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理新线917开关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公线	120	16	172.2	0	1558.64	不受限	1550
10900	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	温沙路991开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10901	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新甲线951开关	新区临时站	315	否	100	1732.05	公线	0	17	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10902	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三帮线911开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10903	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙镇线914开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550

10904	10kV河呷线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河呷线911开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公线	0	17	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10905	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯翁线913开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公线	283.46	10	175.5	0	1554.84	不受限	1550
10906	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙江线913开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10907	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑吉线912开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公线	44.17	29	765	0	1573.27	不受限	1550
10908	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10909	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色武二回914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	323.56	10	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10910	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新折线923开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公线	433.66	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10911	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻巨线911开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10912	10kV西茨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西茨线913开关	马依西站	15000	否	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10913	10kV牙西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙西线912开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10914	10kV大君线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大君线912开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10915	10kV大新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大新线914开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10916	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	0	16	173.64	0	1558.84	不受限	1550
10917	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西牛线914开关	西俄洛站	6300	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10918	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲固线913开关	甲斯孔站	2500	否	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10919	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔新线922开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	18	172.3	0	1558.84	不受限	1550
10920	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色牧线917断路器	色达站	25000	否	100	1732.05	公线	157.97	12	172.2	0	1568.54	不受限	1550
10921	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉河线922开关	吉安站	14300	是	174	3013.77	公线	48.87	28	846.4	0	1564.62	不受限	1550
10922	10kV桃联线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃联线911开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	130.73	12	172.2	0	1568.64	不受限	1550
10923	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石烟线914开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
10924	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌亚线917开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	265.96	16	172.2	1.25	1589.64	不受限	1550
10925	10kv新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拉线925开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公线	123.33	11	172.2	0	1584.64	不受限	1550
10926	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯妙路944开关	冯店站	12500	否	186	3221.61	公线	76.67	41	1328	0	1571.45	不受限	1550
10927	10kV冯镇路942线路	中江电力调度控制中心	冯镇路942开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	89.15	45	1544	0	1573.69	不受限	1550
10928	10kV鋆雪路	鋆华电力调度控制中心	鋆雪路912开关	鋆华站	20000	是	434	7517.1	公线	257.34	59	4457.1	0	1556.58	不受限	1550
10929	10kV笔千线	平昌电力调度控制中心	10kV笔千线915	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	89.9	45	1557.1	0	1560.59	不受限	1550
10930	10kV公镇线	剑阁电力调度控制中心	公镇线921开关	35kV公兴站	6300	否	228	3949.08	公线	112.95	50	1956.3	0	1597.87	不受限	1550
10931	10kV长石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长石线903开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	229.24	57	3970.4	0	1572.16	不受限	1550
10932	10kV福格线	攀枝花西区电力调度控制中心	福格线925开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	78.08	26	1352.3	1250	1554.62	不受限	1550
10933	10kV马麦线915大馈线	叙永电力调度控制中心	马麦线915	马岭	10000	是	196	3394.82	公线	65.6	33	1136.2	0	1579.66	不受限	1550
10934	10kV车两线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV车两线922开关	两河	10000	是	280	4849.74	公线	132.51	47	2295	0	1584.79	不受限	1550
10935	10kV草实线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	草实线961开关	黄草坪	64000	是	489	8469.73	公线	300.46	61	5204	0	1571.78	不受限	1550
10936	10kV板千线	巴州电力调度控制中心	10kV板千线911	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	88.68	44	1536	0	1581.69	不受限	1550
10937	10kV白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线934开关	白石岩	240000	否	251	4347.45	专线	135.72	54	2350.7	0	1562.01	不受限	1550
10938	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	10kV渔三线954	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	88.55	44	1533.6	0	1584.09	不受限	1550

10939	10kV乔城一线	广元电力调度控制中心	乔城一线914开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	272.98	68	4728	0	1569.74	不受限	1550
10940	10kV仙府一线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府一线971开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	336.1	59	5821.2	500	1563.1	不受限	1550
10941	10kV魏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏镇线951开关	魏城站	63000	是	481	8331.16	公用	164.36	34	2846.7	2250	1568.23	不受限	1550
10942	10kV苟营线	广元电力调度控制中心	苟营线914开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	68.85	34	1192.5	0	1578.78	不受限	1550
10943	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九莲二线974开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	374.87	73	6492.7	0	1550.94	不受限	1550
10944	10kV轮曲线	广元电力调度控制中心	轮曲线927开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	269.59	67	4669.3	0	1566.08	不受限	1550
10945	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	304.85	62	5280	0	1578.92	不受限	1550
10946	10kV黄铭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄铭线916开关	黄甸站	6300	否	160	2771.28	公用	52.69	33	912.6	0	1581.55	不受限	1550
10947	10kV玉泉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉泉线915开关	玉龙站	6300	是	200	3464.1	公线	69.73	35	1207.8	0	1563.48	不受限	1550
10948	10kV复仙线	射洪电力调度控制中心	复仙线917开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	59.01	30	1022	160	1589.28	不受限	1550
10949	10kV白泥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白泥线952开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	247.21	66	4281.7	0	1595.15	不受限	1550
10950	10kV兰矿线955大馈线	泸州电力调度控制中心	兰矿线915开关	兰田	22500	是	252	4364.77	公线	112	44	1939.8	0	1552.02	不受限	1550
10951	10kV青赵线	仁寿电力调度控制中心	青赵线952开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	137.76	54	2386	0	1589.06	不受限	1550
10952	10kV江云线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江云线922	江北	40000	是	305	5282.75	公线	153.16	50	2652.8	0	1573.4	不受限	1550
10953	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富旺线961开关	富加站	71500	否	210	3637.31	公线	98.44	47	1705	0	1568.58	不受限	1550
10954	10kV外周二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外周二线924开关	鸡石湾站	71500	是	480	8313.84	公线	292.56	61	5067.2	0	1583.87	不受限	1550
10955	10kV东马线	眉山电力调度控制中心	东马线924开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	308.2	64	5338.2	5100	1578.78	不受限	1550
10956	10kV许放线	乐至电力调度控制中心	10kV许放线913开关	许家站	6300	是	220	3810.51	公用	84.47	38	1463	0	1585.41	不受限	1550
10957	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐千一线911开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	184.21	44	3190.6	1115	1555.66	不受限	1550
10958	10kV顺城线	宜宾电力调度控制中心	顺城线955开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	295.05	69	5110.3	0	1592.74	不受限	1550
10959	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白华线914开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	89.9	45	1557	0	1560.69	不受限	1550
10960	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	136.17	48	2358.5	0	1562.86	不受限	1550
10961	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	山庆路951开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	351.34	64	6085.2	0	1577.39	不受限	1550
10962	10kV大炭线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	大炭线913开关	大楠站	6900	否	100	1732.05	公线	111	11100	2050	0	1558.84	不受限	1550
10963	10KV石城八线	井研电力调度控制分中心	石城八线926开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	308.78	62	5348	0	1580.2	不受限	1550
10964	10kV井三线	井研电力调度控制分中心	井三线927开关	井研站	100000	是	365	6321.99	公线	202.38	55	3505.2	0	1552.39	不受限	1550
10965	10kV八长二路920大馈线	德阳电力调度控制中心	八长二路920开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	92.97	23	1610.3	2360	1572.26	不受限	1550
10966	10kV张川二线	峨眉山电力调度控制分中心	张川二线981开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	150.49	40	2606.5	1000	1575.8	不受限	1550
10967	10kV白团路	彭州电力调度控制中心	白团线914开关	白水河	8000	是	200	3464.1	专线	68.82	34	1192	0	1579.28	不受限	1550
10968	10kV曹水线982线路	沙湾电力调度控制分中心	曹水线982开关	曹山站	100700	否	200	3464.1	公线	67.68	34	1172.2	0	1599.08	不受限	1550
10969	10kV集洋路	彭州电力调度控制中心	集洋路913	集贤	2*50000	否	400	6928.2	专线	269.93	67	4675.2	0	1560.18	不受限	1550
10970	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞古线932开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	306.1	69	5301.6	0	1588.49	不受限	1550
10971	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹龙线933开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	373.33	72	6466	0	1593.23	不受限	1550
10972	10kV塔交线	成都配调	塔交路914	塔风	2*63000	是	473	8192.6	公线	287.55	61	4980.4	0	1573.68	不受限	1550
10973	10kV虹丰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹丰路910	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	268.18	67	4644.8	0	1590.58	不受限	1550
10974	10kV堤会路	成都配调	堤会线922	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	333.67	71	5779.2	0	1594.14	不受限	1550
10975	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹景路950	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	227.67	57	3943.2	0	1599.36	不受限	1550
10976	10kV塔望线	成都配调	塔望路951	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	230.81	49	3997.6	1800	1575.74	不受限	1550
10977	10kV牛双线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双线978开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	209.15	50	3622.4	630	1567.29	不受限	1550
10978	10kV郭冰线	温江电力调度控制中心	郭冰线906开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	350.37	63	6068.4	0	1594.19	不受限	1550
10979	10kV桥清二线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清二线924开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	211.58	63	3664.5	0	1573.22	不受限	1550
10980	10kV堤西线	成都配调	堤西路906	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	286.77	61	4966.8	0	1587.28	不受限	1550
10981	10kV中渠线大馈线	广安电力调度控制中心	中渠线922开关	中和站	20000	否	180	3117.69	公线	53.6	30	928.4	315	1562.52	不受限	1550
10982	10kV胥铁路	都江堰电力调度控制中心	胥铁路915	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	267.92	67	4640.4	0	1594.98	不受限	1550

10983	10kV猛新路	成都配调	猛新路934	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	288.29	61	4993.2	0	1560.88	不受限	1550
10984	10kV范保线	成都配调	范保路926开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	333.89	71	5783	0	1590.34	不受限	1550
10985	10kV国威路大馈线	天府电力调度控制中心	国威路928开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	268.15	67	4644.3	0	1591.08	不受限	1550
10986	10kV滨苑线大馈线	天府电力调度控制中心	滨苑路922开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	228.22	57	3952.8	0	1589.76	不受限	1550
10987	10kV界柏线大馈线	天府电力调度控制中心	界柏路944开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	233.27	58	4040.3	0	1502.26	不受限	1500
10988	10kV洞三线	成都配调	洞三线905开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	290.07	61	5024	0	1530.08	不受限	1500
10989	10kV杏皇线	成都配调	杏皇线910	银杏	2*50000	是	473	0	公线	291.13	62	5042.4	0	1511.68	不受限	1500
10990	10kV苏兴路大馈线	天府电力调度控制中心	苏兴路907开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	273.12	68	4730.4	0	1504.98	不受限	1500
10991	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	338.16	71	5857	0	1516.34	不受限	1500
10992	10kV牧逸路大馈线	天府电力调度控制中心	牧逸路918开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	271.65	68	4705	0	1530.38	不受限	1500
10993	10kV邻空路大馈线	天府电力调度控制中心	邻空路950开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	271.74	68	4706.5	0	1528.88	不受限	1500
10994	10kV堤九线	成都配调	堤九路911	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	289.68	61	5017.2	0	1536.88	不受限	1500
10995	10kV浆城线	成都配调	浆城路923	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	289.95	61	5022	0	1532.08	不受限	1500
10996	10kV永园四线	广安电力调度控制中心	永园四线925开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	230.89	58	3999	0	1543.56	不受限	1500
10997	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家垭站	180000	否	100	1732.05	专线	0.89	1	15.4	0	1543.44	不受限	1500
10998	10kV作城线	成都配调	作城线915	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	291.5	62	5048.8	0	1505.28	不受限	1500
10999	10kV马药线	成都配调	马药线924开关	马河	192000	是	473	8192.6	公线	290.3	61	5028	0	1526.08	不受限	1500
11000	10kV五泉线	成都配调	五泉线923	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	336.51	71	5828.3	0	1545.04	不受限	1500
11001	10kV任平线	温江电力调度控制中心	任平线936开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	354.97	64	6148	0	1514.59	不受限	1500
11002	10kV祥宁线	成都配调	祥宁路907	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	291.59	62	5050.4	0	1503.68	不受限	1500
11003	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大城北线917开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	391.32	65	6777.6	0	1536.24	不受限	1500
11004	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红石线926开关	红锋	2*40000	是	600	10392.3	公线	391.92	65	6788	0	1525.84	不受限	1500
11005	10kV九西线	彭州电力调度控制中心	九西线913开关	九陇	########	是	165	2857.88	公线	43.61	26	755.3	0	1531	不受限	1500
11006	10kV岷白路	彭州电力调度控制中心	岷白线915开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	56.56	31	979.7	0	1514.45	不受限	1500
11007	10kV普君线	新都电力调度控制中心	普君线909开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	270.95	68	4692.8	0	1542.58	不受限	1500
11008	10kV普新二路	新都电力调度控制中心	普新二线926开关	普河	100000	是	400	6928.2	公线	232.89	58	4033.6	0	1508.96	不受限	1500
11009	10kV香济路	彭州电力调度控制中心	香济路922	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	213.53	64	3698.4	0	1523.73	不受限	1500
11010	10kV香坦路	彭州电力调度控制中心	香坦路925	香树	2*50000	否	335	5802.37	专线	213.53	64	3698.4	0	1523.73	不受限	1500
11011	10kV光园三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园三路914开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	354.67	64	6142.8	0	1505.94	不受限	1500
11012	10kV濛钢路	彭州电力调度控制中心	濛钢路905	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	380.37	69	6588	500	1532.42	不受限	1500
11013	10kV新清路	绵竹电力调度控制中心	新清路925开关	新市	360000	是	335	5802.37	公线	179.3	54	3105.4	0	1536.5	不受限	1500
11014	10kV高化路大馈线	崇州电力调度控制中心	高化路905	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	380.69	65	6593.6	0	1526.26	不受限	1500
11015	10kV红桥线	沙湾电力调度控制分中心	红桥线914开关	红阳站	10600	是	235	4070.32	公线	100.22	43	1735.8	0	1520.46	不受限	1500
11016	10kV西药线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西药线963	邛西	126000	否	276	4780.46	公线	160.02	58	2771.5	0	1530.91	不受限	1500
11017	10kV沙镜线	隆昌电力调度控制中心	沙镜线921开关	沙坝站	110000	否	423	7326.57	公线	291.76	69	5053.2	0	1540.71	不受限	1500
11018	10kV德文路大馈线-用户1	郫都电力调度控制中心	德文线910开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	232.79	58	4032	0	1510.56	不受限	1500
11019	10kV子炮路	大邑电力调度控制中心	子炮线995开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	392.15	65	6792	0	1521.84	不受限	1500
11020	10kV石镇三线	新都电力调度控制中心	石镇三线923开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	181.3	60	3140.2	0	1536.33	不受限	1500
11021	10kV黄先线	隆昌电力调度控制中心	黄先线913开关	黄家站	20000	是	200	3464.1	公线	72.38	36	1253.6	0	1517.68	不受限	1500
11022	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉香线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	299.6	70	5189	0	1514.04	不受限	1500
11023	10kV徐长路915线路	绵东电力调度控制中心	徐长路915开关	徐家坝站	14300	否	100	1732.05	专线	2.2	2	38.1	0	1520.74	不受限	1500
11024	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌汉线915开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	117.91	28	2042.2	2275	1544.06	不受限	1500
11025	10kV碑镇线	内江电力调度控制中心	碑镇线915开关	碑木站	20000	是	300	5196.15	公线	89.76	30	1554.6	1090	1512.32	不受限	1500
11026	10kV邱金线643	宜宾电力调度控制中心	邱金线643开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	127.41	47	2206.7	0	1534.53	不受限	1500
11027	10kV富三线	内江电力调度控制中心	富三线913开关	富溪站	20000	是	321	5559.88	公线	38.8	12	672	2255	1520.9	不受限	1500
11028	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略城路913开关	略坪站	20000	是	339	5871.65	公线	182	54	3152.2	0	1545.12	不受限	1500
11029	10kV顺天线	内江电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公线	50.39	24	872.7	490	1547.15	不受限	1500

11030	10kV公三线	资中电力调度控制中心	公三线915开关	公民站	15000	否	150	2598.08	公线	46.3	31	801.9	0	1536.37	不受限	1500
11031	10kV回城九路	什邡电力调度控制中心	回城九路929开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	181.24	33	3139	5750	-1240.26	不受限	1500
11032	10kV乐广线	乐山电力调度控制中心	乐广线974开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	309.34	70	5357.8	0	1501.12	不受限	1500
11033	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车宝一线965开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	307.73	70	5329.9	0	1529.02	不受限	1500
11034	10kV斑财线	乐山电力调度控制中心	斑财线961开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	263.44	60	4562.7	0	1534.12	不受限	1500
11035	10kV炳机路	广汉电力调度控制中心	炳机路912开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	专线	129.61	27	2244.9	3830	1501.09	不受限	1500
11036	10kV新园一路	广汉电力调度控制中心	新园一路953开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	269.2	55	4662.5	1365	1548.49	不受限	1500
11037	10kV鄢镇路	罗江电力调度控制中心	鄢镇路912开关	鄢家站	19999	否	400	6928.2	公线	273.11	68	4730.2	0	1505.18	不受限	1500
11038	10kV东水线	井研电力调度控制分中心	东水线914开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	92.36	46	1599.6	0	1518.09	不受限	1500
11039	10kV东城一线	大竹电力调度控制中心	东城一线928开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	295.65	62	5120.7	0	1530.37	不受限	1500
11040	10kV龙鞍线	苍溪电力调度控制中心	龙鞍线912开关	35kV龙山站	20000	否	251	4347.45	公线	138.09	55	2391.8	0	1520.91	不受限	1500
11041	10kV迎松线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎松线915开关	迎接站	12500	否	170	2944.49	公用	23.09	14	400	730	1520.04	不受限	1500
11042	10kV大护线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	大护线916	大洲驿	63000	是	302	5230.79	公线	152.45	50	2640.5	0	1544.13	不受限	1500
11043	10kV芙紫线	苍溪电力调度控制中心	芙紫线913开关	35kV芙蓉站	32000	否	300	5196.15	公线	181.84	61	3149.4	0	1527.13	不受限	1500
11044	10kV思娴线	眉山电力调度控制中心	思娴线931开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	125.51	33	2173.9	2235	1514.71	不受限	1500
11045	10kV墩坝线大馈线	北川电力调度控制中心	墩坝线911开关	墩上站	8000	否	150	2598.08	公用	47.55	32	823.6	0	1514.67	不受限	1500
11046	10kV桥蜀线	蓬溪电力调度控制中心	桥蜀线917开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	153.16	51	2652.7	0	1504.22	不受限	1500
11047	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	10kV.魏蒲线953开关	魏兴站	80000	否	365	6321.99	公线	239.72	66	4152	0	1537.79	不受限	1500
11048	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	是	300	5196.15	公线	150.74	50	2610.8	0	1546.12	不受限	1500
11049	10kV高升线	仁寿电力调度控制中心	高升线922开关	高家站	20000	是	255	4416.73	公线	117.07	46	2027.6	0	1505.78	不受限	1500
11050	10kV西景线	通川电力调度控制中心	10kV.西景线961开关	城西站	80000	否	400	6928.2	公线	271.89	68	4709.2	0	1526.18	不受限	1500
11051	10kV成协线	安岳电力调度控制中心	10kV成协线912开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	88.05	40	1525	0	1523.41	不受限	1500
11052	10kV邱澥线	平昌电力调度控制中心	10kV邱澥线914	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	90.99	45	1576	0	1541.69	不受限	1500
11053	10kV兰青线	平昌电力调度控制中心	10kV兰青线923开关	兰草站	20000	否	200	3464.1	公线	90.95	45	1575.2	0	1542.49	不受限	1500
11054	10kV元桥线	剑阁电力调度控制中心	元桥线915开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	181.78	61	3148.5	0	1528.03	不受限	1500
11055	10kV笔凤线	平昌电力调度控制中心	10kV笔凤线913	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	91.02	46	1576.4	0	1541.29	不受限	1500
11056	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	姚柳线915开关	35kV姚家站	20000	是	228	3949.08	公线	94.22	41	1631.9	0	1527.36	不受限	1500
11057	10kV大厂线	攀枝花西区电力调度控制中心	大厂线958开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	231.3	58	4006.1	0	1536.46	不受限	1500
11058	10kV水向线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水向线921开关	水尾	13600	是	280	4849.74	公线	135.28	48	2343	0	1536.79	不受限	1500
11059	10kV水坝线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水坝线913	水潦	6300	是	252	4364.77	公线	112.45	45	1947.7	0	1544.12	不受限	1500
11060	10kV双镇线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	双镇线915开关	双沙	17300	是	308	5334.72	公线	157.4	51	2726.1	0	1541.68	不受限	1500
11061	10kV黎向线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎向线911开关	黎雅站	16300	是	200	3464.1	公用	72.79	36	1260.8	0	1510.48	不受限	1500
11062	10kV城水线	古蔺电力调度控制中心	10kV城水线915开关	城郊	41700	是	400	6928.2	公线	280.9	70	4720	0	1515.38	不受限	1500
11063	10kV棉家二线	广元电力调度控制中心	棉家二线923开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	274.22	61	4749.5	0	1527.45	不受限	1500
11064	10kV水花线	巴州电力调度控制中心	10kV水花线913	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	160.66	58	2782.7	0	1504.13	不受限	1500
11065	10kV许龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许龙线911开关	许州站	16300	否	269	4659.22	公用	155.39	58	2691.4	0	1501.9	不受限	1500
11066	10kV晨该二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该二线932开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公线	390.99	65	6772	0	1541.84	不受限	1500
11067	10kV牛油线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛油线972开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	231.37	58	4007.3	0	1535.26	不受限	1500
11068	10kV桂碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂碧线912开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	225.7	60	3909.2	450	1517.65	不受限	1500
11069	10kV柏油线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏油线925开关	柏垭站(阆中)	18000	否	180	3117.69	公线	73.04	41	1265	0	1540.92	不受限	1500
11070	10kV高鼎线	攀枝花电力调度控制中心	高鼎线914开关	高梁坪站	25000	否	350	6062.18	公线	227.49	65	3940.2	0	1515.76	不受限	1500
11071	10kV千村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千村线923开关	千佛站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	47.78	32	827.5	0	1510.77	不受限	1500
11072	10kV鸣芭线	仪陇电力调度控制中心	鸣芭线912开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	214	57	3706.59	0	1517.27	不受限	1500

11073	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	1.04	1	18	0	1540.84	不受限	1500
11074	10kV柏田线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏田线916开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	45.96	31	796.1	0	1542.17	不受限	1500
11075	10kV董美线	石棉电力调度控制中心	董美线953开关	董家坡站	15000	否	200	3464.1	公线	92.52	46	1602.4	0	1515.29	不受限	1500
11076	10kV城双线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	城双线924开关	金城站(仪陇)	8000	是	178	3083.05	公线	55.5	31	961.2	0	1505.24	不受限	1500
11077	10kV双城三线	宣汉电力调度控制中心	双城三线923开关	双河站	20000	是	288	4988.31	公线	140.95	49	2441.3	0	1549.35	不受限	1500
11078	10kV朱南线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱南线977开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	409.76	74	7097	0	1523.42	不受限	1500
11079	10kV龙水线	雨城电力调度控制中心	10kV龙水线923开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	263.29	60	4560.1	0	1536.72	不受限	1500
11080	10kV双镇线923大馈线	西充电力调度控制分中心	双镇线926开关	双凤站(西充)	18100	否	220	3810.51	公线	109.34	50	1893.7	0.54	1535.22	不受限	1500
11081	10kV桑硕线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑硕线923开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公线	34.64	26	600	0	1504.44	不受限	1500
11082	10kV地四线	布拖电力调度控制中心	10kV地四线913开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	2.79	3	48.4	0	1510.44	不受限	1500
11083	10kV兜贾线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜贾线913开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	121.87	51	2110.8	115	1515.43	不受限	1500
11084	10kV西邦线大馈线	富顺电力调度控制中心	西邦线974开关	汇西站	163500	否	275	4763.14	公线	131.29	48	2274	0	1536.51	不受限	1500
11085	10kV君王线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君王线921开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	92.61	46	1604	0	1513.69	不受限	1500
11086	10kV木草线	达县电力调度控制中心	10kV.木草线923开关	木头站	81500	是	200	3464.1	公线	71.36	36	1236	0	1535.28	不受限	1500
11087	10kV卢燕线	旺苍电力调度控制中心	卢燕线923开关	35kV卢家坝站	16300	是	207	3585.35	公线	78.23	38	1354.9	0	1513.38	不受限	1500
11088	10kV道檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	道檀线941开关	道生灏站	80300	是	416	7205.33	公线	134.87	32	2336	1880	1548.26	不受限	1500
11089	10kV木化线	旺苍电力调度控制中心	木化路914开关	35kV木门站	16300	否	150	2598.08	公线	47.09	31	815.6	0	1522.67	不受限	1500
11090	10kV皮庙线	万源电力调度控制中心	10kV.皮庙线916开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	68.8	34	1191.6	50	1529.68	不受限	1500
11091	10kV竹卫线914大馈线	宁南电力调度控制中心	竹卫线914开关	竹寿站	20080	是	245	4243.52	公线	107.96	44	1869.9	0	1524.92	不受限	1500
11092	10kV武华线922线路	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	245	4243.52	公线	108.75	44	1883.5	0	1511.32	不受限	1500
11093	10kV铁觉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV铁觉线914开关	铁马站	20000	是	170	2944.49	公线	46.67	27	808.4	0	1547.19	不受限	1500
11094	10kV沿沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿沙线927开关	沿滩站	71900	否	480	8313.84	公线	128.18	27	2220	3740	1522.46	不受限	1500
11095	10kV古江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古江线911开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	184.1	55	3188.61	525	1508.368	不受限	1500
11096	10kV古花线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古花线912开关	木古站	12600	否	220	3810.51	公线	76.62	35	1327	600	1502.46	不受限	1500
11097	10kV洛米线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛米线911开关	洛哈站	6300	否	120	2078.46	公线	20.56	17	356.1	0	1514.51	不受限	1500
11098	10kV何永线大馈线	自贡电力调度控制中心	何永线912开关	何市站	20200	是	380	6581.79	公线	168.94	44	2926.1	830	1509.33	不受限	1500
11099	10kV黄柑线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄柑线911开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.5	0	1540.56	不受限	1500
11100	10kV双风线	新桥电力调度控制中心	10kV.双风线915开关	双堰站	40000	否	300	5196.15	公线	181.76	61	3148	0	1528.53	不受限	1500
11101	10kV下西线	阿坝电力调度控制中心	下西线952开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	50.58	34	876	0	1462.27	不受限	1450
11102	10kV尔石线	阿坝电力调度控制中心	尔石线914开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	48.81	33	845.4	0	1492.87	不受限	1450
11103	10kV凉芭线	蒲城电力调度控制中心	凉芭线912开关	凉风站	16300	否	380	6581.79	公线	128.22	34	2220.8	2230	1472.81	不受限	1450
11104	10kV平农线	达县电力调度控制中心	平农线923开关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	98.56	48	1707	0	1488.63	不受限	1450
11105	10kV灯红一线	旺苍电力调度控制中心	灯红一线916小车开关	灯塔站	80000	否	389	6737.68	公线	266.05	68	4608	0	1455.91	不受限	1450
11106	10kV金五线	旺苍电力调度控制中心	金五线913	35kV金溪站	10000	否	228	3949.08	公线	118.68	52	2055.6	0	1498.57	不受限	1450
11107	10kV宁中二线926线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	是	515	8920.06	公线	327.91	64	5679.4	0	1456.65	不受限	1450
11108	10kV园南一线	彭山电力调度控制中心	园南一线926开关	园门站	113000	否	482	8348.48	专线	342.62	71	5934.1	125	1454.53	不受限	1450
11109	10kV马乡线大馈线	高坪电力调度控制中心	马乡线911开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	109.71	28	1900.2	2150	1464.65	不受限	1450
11110	10kV思场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思场线926开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	50.18	33	869.2	0	1469.07	不受限	1450
11111	10kV园海线	攀枝花电力调度控制中心	园海线976开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	215.89	48	3739.2	1000	1496.18	不受限	1450
11112	10kV川火线（星火）	营山电力调度控制中心	川火线912开关	星火站(营山)	13100	是	275	4763.14	公线	136.32	50	2361	0	1449.51	不受限	1450
11113	10kV南羌线	雨城电力调度控制中心	10kV南羌线916开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	267.71	61	4636.8	0	1460.02	不受限	1450

11114	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来科线913开关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	49.13	33	851	0	1487.27	不受限	1450
11115	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	3.79	4	65.6	0	1493.24	不受限	1450
11116	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	4.63	5	80.2	0	1478.65	不受限	1450
11117	10kV洛俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛俄线911开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	6.16	6	106.7	0	1452.15	不受限	1450
11118	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公线	5.3	5	91.8	0	1467.04	不受限	1450
11119	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉二线924开关	西山站	80000	是	467	8088.68	公线	288.26	62	4992.7	0	1478.24	不受限	1450
11120	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	4.22	4	73.1	0	1485.74	不受限	1450
11121	10kV龙观线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙观线923开关	龙安站	30300	是	295	5109.55	公线	105.76	36	1831.76	2595	1492.64	不受限	1450
11122	10kV回东路923线路	中江电力调度控制中心	回东路923开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	96.07	48	1664	0	1453.69	不受限	1450
11123	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵新路912开关	绵竹站	100000	否	400	6928.2	公用	275.76	69	4776.1	0	1459.28	不受限	1450
11124	10kV宏豢线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏豢线902开关	宏仁站	50000	是	269	4659.22	公用	130.12	48	2253.6	0	1473.78	不受限	1450
11125	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	元镇线922开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	111.29	37	1927.5	1250	1499.03	不受限	1450
11126	10kV含乾线大馈线	江油电力调度控制中心	含乾线924开关	含增站	10000	否	441	7638.34	公用	311.97	71	5403.4	0	1471.11	不受限	1450
11127	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	10000	是	280	4849.74	公线	137.78	49	2386.4	0	1493.39	不受限	1450
11128	10kV双坪线	古蔺电力调度控制中心	双坪线923开关	双沙	17300	是	162	2805.92	公线	44.99	28	779.2	0	1465.54	不受限	1450
11129	10kV广梓线	通江电力调度控制中心	10kV广梓线952	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	87.44	46	1514.5	0	1478.49	不受限	1450
11130	10kV家秦Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅱ回966	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	185.01	62	3204.4	0	1472.13	不受限	1450
11131	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	10kV茶双线911	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	94.65	47	1639.3	0	1478.39	不受限	1450
11132	10kV北禹二线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹二线917开关	北川站	100000	是	600	10392.3	公用	395.04	66	6842.1	0	1471.74	不受限	1450
11133	10kV城水二线926大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水二线926	城东	50000	否	225	3897.11	专线	118.38	53	2050.3	0	1457.1	不受限	1450
11134	10kV江丹线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹线921	江北	40000	是	406	7032.13	公线	241.02	59	4174.4	0	1451.3	不受限	1450
11135	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	76.42	42	1323.6	0	1482.32	不受限	1450
11136	10kV皂东线	乐至电力调度控制中心	10kV皂东线915开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	331.36	64	5739.2	0	1466.13	不受限	1450
11137	10kV视工Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅰ回973开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	341.92	64	5922	0	1491.18	不受限	1450
11138	10kV岳方线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳方线913开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	332.56	64	5760	0	1462.79	不受限	1450
11139	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	10kV成左线915开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	111.84	51	1937	0	1492.46	不受限	1450
11140	10kV文井线	蓬溪电力调度控制中心	文井线915开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	73.74	37	1277.2	0	1494.08	不受限	1450
11141	10kV石双线	安岳电力调度控制中心	10kV石双线922开关	石羊站	20000	是	330	5715.77	公用	179.45	54	3108	0	1464.62	不受限	1450
11142	10kV柏院线	仁寿电力调度控制中心	柏院线946开关	柏林站	80000	否	210	3637.31	专线	102.54	49	1776	0	1497.58	不受限	1450
11143	10kV天大线	宜宾电力调度控制中心	天大线676开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	257.7	60	4463.3	0	1494.96	不受限	1450
11144	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊长线955开关	吊黄楼站	40000	否	270	4676.54	公线	85.28	32	1477	1250	1481.89	不受限	1450
11145	10kV方建线	宜宾电力调度控制中心	方建线666开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	258.87	60	4483.6	0	1474.66	不受限	1450
11146	10kV底大线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	底大线911开关	大楠站	6300	是	245	4243.52	公线	112.24	46	1944	0	1450.82	不受限	1450
11147	10kV青镇线	乐山电力调度控制中心	青镇线911开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	75.36	38	1305.3	0	1465.98	不受限	1450
11148	10kV黄街线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄街线912开关	黄丹站	12600	否	94	1628.13	公线	94	5136	1733	0	1465.32	不受限	1450
11149	10kV板香线	资中电力调度控制中心	板香线924开关	板栗站	18000	否	200	3464.1	公线	77.37	39	1340	315	1462.69	不受限	1450
11150	10kV桥中线	资中电力调度控制中心	桥中线916开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	257.46	43	4459.2	3410	1483.87	不受限	1450
11151	10kV石城七线	井研电力调度控制分中心	石城七线923开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	313.63	63	5432	0	1496.2	不受限	1450
11152	10kV五新线	峨眉山电力调度控制分中心	五新线914开关	五星站	10000	否	210	3637.31	公线	90.32	43	1564.4	250	1459.18	不受限	1450
11153	10kV桂毗二线	新都电力调度控制中心	桂毗二线932开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	275.29	69	4768	0	1467.38	不受限	1450

11154	10kV前欧四线	青白江电力调度控制中心	前欧四线949开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	451.04	76	7812	0	1494.31	不受限	1450
11155	10kV三镇一线	新都电力调度控制中心	三镇一线946开关	三河	103000	否	500	8660.25	公线	363.86	73	6302	0	1492.22	不受限	1450
11156	10kV景辉一线	青白江电力调度控制中心	景辉一线906开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	313.65	63	5432.4	0	1495.8	不受限	1450
11157	10kV丰南线	新都电力调度控制中心	丰南线904开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	274.36	69	4752	0	1483.38	不受限	1450
11158	10kV淮起路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮起路914开关	淮口	126000	否	400	6928.2	公线	275.75	69	4776	0	1459.38	不受限	1450
11159	10kV崇滨路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇滨路904	崇州	2*63000	是	586	10149.82	公线	382.24	65	6620.4	0	1499.46	不受限	1450
11160	10kV望坊二线	隆昌电力调度控制中心	望坊二线929开关	望城坡站	80000	是	400	6928.2	公线	233.83	58	4050	0	1492.56	不受限	1450
11161	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣胡线911开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	123.27	47	2135	0	1467.66	不受限	1450
11162	10KV城体线928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城体线928	城北	18000	否	150	2598.08	专线	51.27	34	888	0	1450.27	不受限	1450
11163	10kV树洁一线	青白江电力调度控制中心	树洁一线915开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	235.58	59	4080.2	0	1462.36	不受限	1450
11164	10kV江城一线	新都电力调度控制中心	江城一线942开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	305.37	60	5289	240	1468.49	不受限	1450
11165	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云平线922开关	云龙	24500	否	275	4763.14	公线	109.84	40	1902.4	890	1494.43	不受限	1450
11166	10kV桂军一线	新都电力调度控制中心	桂军一线929开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	320.09	63	5544	0	1453.49	不受限	1450
11167	10kV浦福线	成都配调	浦福线开关935	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	341.34	72	5912	0	1461.34	不受限	1450
11168	10kV翠五线	都江堰电力调度控制中心	翠五线905	翠月湖	8300	否	300	5196.15	专线	186.03	62	3222	0	1454.53	不受限	1450
11169	10kV沙青路	成都配调	沙青路924	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	186.2	55	3225	0	1458.46	不受限	1450
11170	10kV马新线大馈线	广安电力调度控制中心	马新线913开关	石马河站	127000	是	291	5040.27	公线	147.81	51	2560.1	0	1472.12	不受限	1450
11171	10kV宋付线大馈线	广安电力调度控制中心	宋付线973开关	宋家垭站	100000	否	100	1732.05	专线	5.86	6	101.5	0	1457.34	不受限	1450
11172	10kV麻家路	成都配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	293.76	62	5088	0	1466.08	不受限	1450
11173	10kV合秦线大馈线	广安电力调度控制中心	合秦线957开关	合流站	11300	否	98	1697.41	专线	2.17	2	37.6	0	1490.07	不受限	1450
11174	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长平线926开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	235.89	59	4085.6	0	1456.96	不受限	1450
11175	10kV籍镇I回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅰ回912开关	籍田	40000	否	553	9578.24	公线	413.21	75	7156.8	0	1463.62	不受限	1450
11176	10kV中水路	成都配调	中水路926	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.26	72	5876	0	1497.34	不受限	1450
11177	10kV塘飞路_特	成都配调	塘飞路927	塘坎街	2*180000	是	409	7084.09	公线	241.8	59	4188	0	1479.27	不受限	1450
11178	10kV怡镇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡镇线917开关	怡居	63000	否	553	9578.24	专线	411.33	74	7124.3	0	1496.12	不受限	1450
11179	10kV骑香路大馈线	天府电力调度控制中心	骑香路903开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	273.9	68	4744	0	1491.38	不受限	1450
11180	10kV三幸线	成都配调	三幸路920开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	297.02	63	5144.4	0	1409.68	不受限	1400
11181	10kV邻和路大馈线	天府电力调度控制中心	邻和路933开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	277.15	69	4800.3	0	1435.08	不受限	1400
11182	10kV桐荆路	成都配调	桐荆路923	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	296.12	63	5128.8	0	1425.28	不受限	1400
11183	10kV黄研线大馈线	天府电力调度控制中心	黄研路923开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	81.76	20	1416	4800	1435.38	不受限	1400
11184	10kV邻院路大馈线	天府电力调度控制中心	邻院路942开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	237.86	59	4119.8	0	1422.76	不受限	1400
11185	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	187.07	55	3240	0	1443.46	不受限	1400
11186	10kV共珍线	温江电力调度控制中心	共珍线909开关	共耕	196000	否	600	10392.3	专线	326.33	54	5652	1250	1411.84	不受限	1400
11187	10kV合甘一回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘一回958开关	合流站	11300	否	147	2546.11	公线	49	33	848.68	0	1442.82	不受限	1400
11188	10kV高金线大馈线	广安电力调度控制中心	高金线14开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公线	40.55	27	702.4	200	1435.87	不受限	1400
11189	10kV科创二线	温江电力调度控制中心	科创二线927开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	360.28	65	6240	0	1422.59	不受限	1400
11190	10kV草新线	成都配调	草新线907	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	245.54	60	4252.8	0	1414.47	不受限	1400
11191	10kV正墙线	成都配调	正墙路952	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	295.61	62	5120	0	1434.08	不受限	1400
11192	10kV环海路	成都配调	环海路922	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	296.58	63	5136.8	0	1417.28	不受限	1400
11193	10kV嘉燎一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉燎一线962开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	57.6	11.5	997.632	4000	1404	不受限	1400
11194	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	楼防线907开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	381.69	74	6610.9	0	1448.33	不受限	1400
11195	10kV沙物线	隆昌电力调度控制中心	沙物线933开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	139.61	38	2418	1965	1401.88	不受限	1400
11196	10kV嘉泰二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉泰二线929开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	0.1	0.02	1.732	4000	1404	不受限	1400
11197	10kV清医线	金堂电力调度控制中心	清医线917开关	清江	12000	否	200	3464.1	专线	98.38	49	1704	0	1413.69	不受限	1400
11198	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复镇线913开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	202.66	51	3510	600	1432.56	不受限	1400
11199	10kV何园一线	新津电力调度控制中心	何园一线916开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	256.56	61	4443.6	0	1431.52	不受限	1400

11200	10kV东天路905线路	绵东电力调度控制中心	东天路905开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	32.24	16	558.4	800	1412.88	不受限	1400
11201	10kV叙政线	宜宾电力调度控制中心	叙政线644开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	260.88	61	4518.4	0	1439.86	不受限	1400
11202	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨坡站	10000	是	200	3464.1	公线	76.35	38	1322.3	0	1448.98	不受限	1400
11203	10kV牌工二线	内江电力调度控制中心	牌工二线943开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	71.4	15	1236.7	4830	1446.93	不受限	1400
11204	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑城二线926开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	222.63	59	3856	0	1409.43	不受限	1400
11205	10kV连和二路	广汉电力调度控制中心	连和二路912开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公线	360.45	65	6243	0	1447.3	不受限	1400
11206	10kV雒城二路	广汉电力调度控制中心	雒城二路917开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	113.49	23	1965.6	3350	1418.62	不受限	1400
11207	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	260.58	61	4513.2	0	1445.06	不受限	1400
11208	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望北线927开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	214.83	58	3720.9	0	1419.83	不受限	1400
11209	10kV周场线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周场线912开关	周礼站	10000	否	330	5715.77	公用	185.97	56	3221	500	1423.19	不受限	1400
11210	10kV小外线大馈线	北川电力调度控制中心	小外线913开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	72.63	42	1258	0	1438.8	不受限	1400
11211	10kV平农线	仁和电力调度控制中心	平农线923开关	平地站	63000	是	220	3810.51	公线	93.81	43	1624.8	0	1423.61	不受限	1400
11212	10kV丰高线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰高线664	丰乐	8000	是	265	4589.93	公线	130.1	49	2253.4	0	1418.54	不受限	1400
11213	10kV白电线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	白电线914	白节	10000	是	300	5196.15	公线	157.36	52	2725.4	0	1431.52	不受限	1400
11214	10kV大唐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐一线911开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	123.97	22	2147.2	4100	1415.39	不受限	1400
11215	10kV湍阳线	乐至电力调度控制中心	10kV湍阳线912开关	石湍站	6300	是	180	3117.69	公用	62.63	35	1084.7	0	1409.45	不受限	1400
11216	10kV龙园线	蓬溪电力调度控制中心	龙园线925开关	龙马	100000	是	520	9006.66	公线	332.44	64	5757.8	0	1447.53	不受限	1400
11217	10kV新青线	仁寿电力调度控制中心	新青线915开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	107.53	51	1862.4	0	1411.18	不受限	1400
11218	10kV山盛路	中江电力调度控制中心	山盛路931开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	416.54	75	7214.4	0	1406.02	不受限	1400
11219	10kV园济线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园济线923开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	338.69	64	5866.1	0	1436.23	不受限	1400
11220	10kV万镇二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇二路923开关	万春站	111500	否	377	6529.83	公线	257.21	68	4454.8	0	1422.05	不受限	1400
11221	10kV朝亭路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝亭路936开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	396.44	66	6866.4	0	1447.44	不受限	1400
11222	10kV农白线	平昌电力调度控制中心	10kV农白线911	白衣站	16300	否	275	4763.14	公线	164.04	60	2841.2	0	1445.63	不受限	1400
11223	10kV西麻线	南江电力调度控制中心	10kV西麻线953	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	99.02	50	1715	0	1402.69	不受限	1400
11224	10kV郎滩线	古蔺电力调度控制中心	郎滩线912开关	二郎	17100	否	196	3394.82	公线	93.83	48	1625.1	0	1430.24	不受限	1400
11225	10kV观镇线	古蔺电力调度控制中心	10kV观镇线914开关	观文	17700	是	308	5334.72	公线	164.49	53	2849	0	1418.78	不受限	1400
11226	10kV九莲一线	广元电力调度控制中心	九莲一线915开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	372.38	72	6449.6	160	1434.04	不受限	1400
11227	10kV金定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金定线911开关	金宝站	12600	是	200	3464.1	公用	77.47	39	1341.7	0	1429.58	不受限	1400
11228	10kV棉中线	广元电力调度控制中心	棉中线921开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	7.38	7	127.9	0	1430.94	不受限	1400
11229	10kV晨该线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该线913开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	397.5	66	6884.7	0	1429.14	不受限	1400
11230	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	147.81	58	2560	0	1415.06	不受限	1400
11231	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	97.07	49	1681.2	0	1436.49	不受限	1400
11232	10kV南和线	攀枝花电力调度控制中心	南和线919开关	南山站	50000	是	250	4330.13	公线	118.27	47	2048.4	0	1415.7	不受限	1400
11233	10kV梁金线	攀枝花电力调度控制中心	梁金线935开关	梁坪站	63000	是	450	7794.23	公线	278.37	62	4821.4	0	1413.98	不受限	1400
11234	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高建线975开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	157.07	52	2720.4	0	1436.52	不受限	1400
11235	10kV陇紫线	仪陇电力调度控制中心	陇紫线k205开关	仪陇开闭所	300000	是	507	8781.5	公线	324.33	64	5617.4	0	1407.8	不受限	1400
11236	10kV向中线	石棉电力调度控制中心	向中线957开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	157.67	53	2730.9	0	1426.02	不受限	1400
11237	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆沿线912开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	98.29	49	1702.3	0	1415.39	不受限	1400
11238	10kV骆双线大馈线	营山电力调度控制中心	骆双线932开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	98.74	49	1710.2	0	1407.49	不受限	1400
11239	10kV火七线大馈线	营山电力调度控制中心	火七线921开关	星火站(营山)	12600	否	225	3897.11	公线	119.57	53	2071	0	1436.4	不受限	1400
11240	10kV火柏线大馈线	营山电力调度控制中心	火柏线913开关	星火站(营山)	12600	否	220	3810.51	公线	109.53	50	1897	100	1432.46	不受限	1400
11241	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	8.42	8	145.8	0	1413.04	不受限	1400
11242	10kV金大线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金大线912开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	74.6	43	1292	0	1420.39	不受限	1400

11243	10kV朱文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱文线923开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	359.7	65	6230	0	1432.59	不受限	1400
11244	10kV德其线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德其线913开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公线	8.61	9	149.2	0	1409.65	不受限	1400
11245	10kV勒江线	阿坝电力调度控制中心	勒江线913开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.7	0	1431.13	不受限	1400
11246	10kV山蒲线	阿坝电力调度控制中心	山蒲线912开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	68.13	34	1180	500	1437.69	不受限	1400
11247	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	昆圣线929开关	南昆站	100000	是	390	6755	公线	228.64	59	3960	0	1444	不受限	1400
11248	10kV大石线	蒲城电力调度控制中心	大石线913开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	97.71	49	1692.4	0	1425.29	不受限	1400
11249	10kV月油线	阿坝电力调度控制中心	月油线952开关	邛溪站	31500	是	345	5975.58	公线	98.74	29	1710.2	1630	1440.26	不受限	1400
11250	10kV阿哇线	阿坝电力调度控制中心	阿哇线945开关	阿坝站	63000	否	240	4156.92	公线	132.38	55	2292.9	35	1413.33	不受限	1400
11251	10kV通坪线	阿坝电力调度控制中心	通坪线913开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	97.63	49	1690.9	20	1406.79	不受限	1400
11252	10kV绿寨线	阿坝电力调度控制中心	绿寨线914开关	绿园站	12600	是	200	3464.1	公线	78.49	39	1359.4	0	1411.88	不受限	1400
11253	10kV度高线大馈线	自贡电力调度控制中心	度高线913开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	192.46	56	3333.4	0	1447.06	不受限	1400
11254	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海嘴线915开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	114.83	52	1988.9	0	1440.56	不受限	1400
11255	10kV彭建二线	彭山电力调度控制中心	彭建二线922开关	彭溪站	63000	是	510	8833.46	公线	278.8	55	4828.8	800	1437.97	不受限	1400
11256	10kV巴斯线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴斯线914开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	146.02	57	2529	0	1446.06	不受限	1400
11257	10kV天铝线	渠县电力调度控制中心	10kV.天铝线915开关	天星站	80000	是	246	4260.84	公线	112.87	46	1860	0	1398.67	不受限	1390
11258	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	10.21	9	176.9	0	1380.56	不受限	1380
11259	10kV绕森线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕森921断路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公线	11.55	12	200	0	1358.84	不受限	1350
11260	10kV金农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金农线917	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	69.03	42	1195.6	0	1376.49	不受限	1350
11261	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定大线923	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	115.69	53	2003.7	0	1394.58	不受限	1350
11262	10kV老渡线	攀枝花电力调度控制中心	老渡线952开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	155.21	44	2688.2	800	1361.54	不受限	1350
11263	10kV城水线	米易电力调度控制中心	城水线973开关	城北站	31500	是	334.4	5791.98	公线	188.69	56	3268.1	0	1365.48	不受限	1350
11264	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金三弦922开关	金弦开闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公线	0	10	172.5	0	1378.71	不受限	1350
11265	10kV春度线大馈线	仪陇电力调度控制中心	春度线922开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	221.84	59	3842.2	0	1381.66	不受限	1350
11266	10kV龙川线	雨城电力调度控制中心	10kV龙川线971开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	271.72	62	4706.2	0	1390.62	不受限	1350
11267	10kV格集线	盐边电力调度控制中心	格集线951开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	10.69	11	185.2	0	1373.65	不受限	1350
11268	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	130.81	44	2265.6	500	1391.32	不受限	1350
11269	10kV龙西线	雨城电力调度控制中心	10kV龙西线914开关	龙观站	100000	是	335	5802.37	公线	187.41	56	3246	0	1395.9	不受限	1350
11270	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	55.59	37	962.8	0	1375.47	不受限	1350
11271	10kV格洼线	盐边电力调度控制中心	格洼线954开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	10.52	11	182.2	0	1376.65	不受限	1350
11272	10kV川政线	营山电力调度控制中心	川政线934开关	济川站	100000	是	100	1732.05	公线	10	10	173.21	0	1385.64	不受限	1350
11273	10kV川工线	营山电力调度控制中心	川工线927开关	济川站	100000	是	445	7707.63	公线	275.84	62	4777.5	0	1388.6	不受限	1350
11274	10kV双镇线	营山电力调度控制中心	双镇线924开关	双河场站(营山)	20000	否	150	2598.08	公线	55.18	37	955.7	0	1382.57	不受限	1350
11275	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	11.32	11	196	0	1362.84	不受限	1350
11276	10kV大服线	嘉陵电力调度控制中心	大服线911手车开关	大通站	10900	否	200	3464.1	专线	101.62	51	1760	0	1357.69	不受限	1350
11277	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1385.64	不受限	1350
11278	10kV乌依线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌依线911开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	11.95	12	206.9	0	1351.94	不受限	1350
11279	10kV斗楷线	阿坝电力调度控制中心	斗楷线912开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	61.43	35	1064	0	1360.87	不受限	1350
11280	10kV干襄线	汉源电力调度控制中心	干襄线924开关	干溪坝站	50000	是	335	5802.37	公线	189.49	57	3282	0	1359.9	不受限	1350
11281	10KV锁园线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁园线911开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	287.76	63	4984	0	1389.94	不受限	1350
11282	10kV君黑线	蒲城电力调度控制中心	君黑线914开关	君塘站	13300	否	330	5715.77	公线	218.11	66	3777.6	0	1366.59	不受限	1350
11283	10kV桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16300	是	320	5542.56	公线	95.84	30	1659.9	1400	1374.15	不受限	1350
11284	10kV草沙线	阿坝电力调度控制中心	草沙线922开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	9.9	10	171.5	0	1387.34	不受限	1350

11285	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	10kV.芭黄线912开关	芭蕉	540000	否	335	5802.37	公线	221.61	66	3838.2	0	1383.93	不受限	1350
11286	10kV邛下线	阿坝电力调度控制中心	邛下线915开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	10.63	11	184.1	0	1374.74	不受限	1350
11287	10kV两坊线	阿坝电力调度控制中心	两坊线952开关	两河站	1600	否	100	1732.05	公线	11.2	11	194	0	1364.84	不受限	1350
11288	10kV林五线	旺苍电力调度控制中心	林五线919	35kV林庆站	20000	否	444	7690.31	公线	319.71	72	5537.3	0	1383.98	不受限	1350
11289	10kV天工二线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工二线973开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	263.27	62	4559.9	0	1370.64	不受限	1350
11290	10kV马堡线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马堡线912开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	236.88	67	4102.8	0	1384.34	不受限	1350
11291	10kV经营线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经营线934开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	202.51	58	3507.4	0	1370.06	不受限	1350
11292	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	96.74	44	1675.6	0	1372.81	不受限	1350
11293	10kV城步线923大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城步线923开关	（越西县调）城关站	50000	否	377	6529.83	公线	258.83	69	4482.9	0	1393.95	不受限	1350
11294	10kV红全线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红全线925开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	255.92	61	4432.6	0	1387.09	不受限	1350
11295	10kV土雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	土雷线914开关	土地坡站	80200	否	308	5334.72	公线	126.21	41	2186	1220	1395.25	不受限	1350
11296	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何牛线911开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	136.39	36	2362.2	1530	1373.23	不受限	1350
11297	10kV天镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	天镇线914开关	天龙站	19000	否	100	1732.05	公线	10.61	11	183.7	0	1375.15	不受限	1350
11298	10kV金农线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金农线932开关	金宝站	12600	否	100	1732.05	公用	11.07	11	191.8	0	1367.04	不受限	1350
11299	10kV中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	375.59	66	6505.2	0	1379.1	不受限	1350
11300	10kV中武线大馈线	江油电力调度控制中心	中武线908开关	中坝站	40000	否	240	4156.92	公用	136.67	57	2367.2	0	1374.03	不受限	1350
11301	10kV尖丹线912大馈线	叙永电力调度控制中心	尖丹线912开关	丹山	30200	是	252	4364.77	公线	122.01	48	2113.2	0	1378.62	不受限	1350
11302	10kV民杨线	通江电力调度控制中心	10kV民杨线956	民胜站	10000	否	192	3325.54	公线	92.79	48	1607.2	0	1385.79	不受限	1350
11303	10kV清电线962大馈线	泸川电力调度控制中心	清电线962开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	304.88	63	5280.6	0	1398.18	不受限	1350
11304	10kV至芝线	通江电力调度控制中心	10kV至芝线953	至诚站	9450	否	192	3325.54	公线	92.98	48	1610.4	0	1382.59	不受限	1350
11305	10kV南桥线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南桥线913	城南	40000	是	264	4572.61	公线	131.51	50	2277.7	0	1380.39	不受限	1350
11306	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉鑫线924开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	329.69	73	5710.2	0	1351.37	不受限	1350
11307	10kV平兴线	巴州电力调度控制中心	10kV平兴线911	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	99.51	50	1723.5	0	1394.19	不受限	1350
11308	10kV太滨二线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨二线923开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	402.03	67	6963.1	0	1350.74	不受限	1350
11309	10kV水文线大馈线	邻水电力调度控制中心	水文线958开关	邻水站	100000	是	465	8054.04	公线	18.11	4	313.6	4750	1379.63	不受限	1350
11310	10kV金凤线	射洪电力调度控制中心	金凤线922开关	金家	12600	否	170	2944.49	公线	65.08	38	1127.2	160	1362.84	不受限	1350
11311	10kV家红线	射洪电力调度控制中心	家红线922开关	张家口	63000	是	275	4763.14	公线	140.77	51	2438.2	0	1372.31	不受限	1350
11312	10kV五镇线	苍溪电力调度控制中心	五镇线922开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	100.3	50	1737.2	0	1380.49	不受限	1350
11313	10kV石蟠线921	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠线921开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	64.36	36	1114.8	0	1379.35	不受限	1350
11314	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北一线918开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	337.34	65	5842.8	0	1362.53	不受限	1350
11315	10kV视工Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅱ回961开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	316.1	64	5474.9	0	1384.02	不受限	1350
11316	10kV文华线	蓬溪电力调度控制中心	文华线912开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	67.6	34	1170.8	250	1350.48	不受限	1350
11317	10kV通镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通镇线915开关	通贤站	12600	否	305	5282.75	公用	195.91	64	3393.2	0	1361.28	不受限	1350
11318	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	101.97	30	1766.1	1500	1375.8	不受限	1350
11319	10kV邱镇线641	宜宾电力调度控制中心	邱镇线641开关	邱场站	6300	否	370	6408.59	公线	254.21	69	4403	0	1364.73	不受限	1350
11320	10kV天东路	德阳电力调度控制中心	天东路917开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	329.39	55	5705	1230	1378.84	不受限	1350
11321	10kV史金线	内江电力调度控制中心	史金线911开关	史家站	18000	是	255	4416.73	公线	76.91	30	1332	835	1366.38	不受限	1350
11322	10kV乐桐一线	乐山电力调度控制中心	乐桐一线925开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	317.32	72	5496	0	1362.92	不受限	1350
11323	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广川路935开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	专线	359.02	74	6218.2	0	1357.79	不受限	1350
11324	10kV新新路	广汉电力调度控制中心	新新路914开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	332.63	58	5761.2	850	1370.09	不受限	1350
11325	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白寿路913开关	白莲站	7300	是	200	3464.1	公线	36.72	18	636	770	1365.28	不受限	1350
11326	10kV李峨线	宜宾电力调度控制中心	李峨线915开关	李庄站	32500	否	270	4676.54	公线	163.37	61	2829.6	0	1379.29	不受限	1350
11327	10kV光木线	新都电力调度控制中心	光木线932开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	368.59	73	6384	120	1368.17	不受限	1350
11328	10kV绵城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城二路902开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	390.58	67	6764.9	0	1354.96	不受限	1350

11329	10kV东吉线	金堂电力调度控制中心	东吉线922开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	236.71	44	4099.9	2000	1382.56	不受限	1350
11330	10kV龙城一路	绵竹电力调度控制中心	龙城一路903开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	361.23	65	6256.5	0	1392.24	不受限	1350
11331	10kV夹镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹镇线914开关	夹关	20000	是	400	6928.2	公线	240.87	60	4171.8	0	1370.76	不受限	1350
11332	10kV龙侨路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙侨线921开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	400.74	67	6940.8	0	1373.04	不受限	1350
11333	10kV唐青线	青白江电力调度控制中心	唐青线912开关	唐家寺	2*10000	是	500	8660.25	公线	321.02	64	5560	0	1368.2	不受限	1350
11334	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五龙线924开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	155.47	41	2692.8	1200	1372.63	不受限	1350
11335	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	堰新二线935开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	323.67	64	5606	0	1391.49	不受限	1350
11336	10kV浦安路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦安路990开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	399.77	67	6924	0	1389.84	不受限	1350
11337	10kV万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线932开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	217.86	54	3773.3	375	1394.26	不受限	1350
11338	10kV清开六线	新津电力调度控制中心	清开六线946开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	325.99	65	5646.2	0	1351.29	不受限	1350
11339	10kV堰工二线	新都电力调度控制中心	堰工二线906开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	289.9	57	5021	600	1376.49	不受限	1350
11340	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望南线917开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	195.46	53	3385.4	400	1355.33	不受限	1350
11341	10kV龙斑线	新都电力调度控制中心	龙斑线921开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	306.39	71	5306.6	0	1396.44	不受限	1350
11342	10kV飞镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞镇线953开关	飞龙站	20000	否	271.35	4699.92	公线	120.28	44	2083.3	750	1396.63	不受限	1350
11343	10kV宋临线大馈线	广安电力调度控制中心	宋临线954开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	97.72	44	1692.5	0	1355.91	不受限	1350
11344	10kV槐阳线	成都配调	槐阳线957开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	300	63	5196	0	1358.08	不受限	1350
11345	10kV音江一线	成都配调	音江一路924	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	225.87	67	3912	0	1352.23	不受限	1350
11346	10kV龙波路大馈线	天府电力调度控制中心	龙波路914开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	专线	417.02	76	7222.8	0	1382.03	不受限	1350
11347	10kV石凤线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	石凤线911开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	34.54	23	598.3	100	1380.16	不受限	1350
11348	10kV和杨线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	和杨线913开关	和平站	16000	是	265	4589.93	公线	93.99	35	1627.9	675	1369.04	不受限	1350
11349	10kV骑政路大馈线	天府电力调度控制中心	骑政路914开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	241.11	60	4176	0	1366.56	不受限	1350
11350	10kV牧大路大馈线	天府电力调度控制中心	牧大路930开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	279.62	70	4843	0	1392.38	不受限	1350
11351	10kV浦乐路大馈线	成都配调	浦乐线939	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	299.31	63	5184	0	1370.08	不受限	1350
11352	10kV黄峰路大馈线	天府电力调度控制中心	黄峰路914开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	284.57	71	4928.8	0	1306.58	不受限	1300
11353	10kV黄居路大馈线	天府电力调度控制中心	黄居路925开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	243.06	61	4209.8	0	1332.76	不受限	1300
11354	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东航路910开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	244.8	61	4240	0	1302.56	不受限	1300
11355	10kV西金线	成都配调	西金路952	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	249.42	61	4320	0	1347.27	不受限	1300
11356	10kV牛吴线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛吴线925开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	150.88	45	2613.2	1260	1348.93	不受限	1300
11357	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙洛路928开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	365.4	66	6328.8	0	1333.79	不受限	1300
11358	10kV方东线大馈线	武胜电力调度控制中心	方东线975开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	323.38	65	5601	0	1327.2	不受限	1300
11359	10kV村铁线	成都配调	村铁线926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	300.81	64	5210	0	1344.08	不受限	1300
11360	10kV楼晋线	成都配调	楼晋路910	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	302.77	64	5244	0	1310.08	不受限	1300
11361	10kV青元路	都江堰电力调度控制中心	青元路908	青龙	1*12500	否	400	6928.2	公线	283.6	71	4912	0	1323.38	不受限	1300
11362	10kV天接路	成都配调	天接路952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	350.48	74	6070.4	0	1302.94	不受限	1300
11363	10kV春盛一线	温江电力调度控制中心	春盛一线996开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	364.99	66	6321.6	0	1340.99	不受限	1300
11364	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠朝线903	翠月湖	8300	是	300	5196.15	公线	162.82	54	2820	0	1336.92	不受限	1300
11365	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线971开关	万善站	20000	是	205	3550.7	公线	87.75	43	1519.8	0	1320.76	不受限	1300
11366	10kV江安线	新都电力调度控制中心	江安线933开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	266.11	60	4609	210	1305.53	不受限	1300
11367	10kV石火线	隆昌电力调度控制中心	石火线922开关	石燕桥站	100000	否	100	1732.05	专线	12.26	12	212.4	0	1346.44	受限	1300
11368	10kV红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	322.81	65	5591	0	1337.2	不受限	1300
11369	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹保线936开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	373.33	75	6466	0	1328.22	不受限	1300
11370	10kV白川路	绵竹电力调度控制中心	白川路907开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	420.94	76	7290.6	0	1314.23	不受限	1300
11371	10kV红万线	金堂电力调度控制中心	红万线910开关	红卫	67000	是	540	9353.07	公线	356.95	66	6182.4	0	1300.06	不受限	1300
11372	10kV桑茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑茶线914开关	桑园	8000	是	300	5196.15	公线	164.9	55	2856	0	1300.92	不受限	1300

11373	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛固线918开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	324.94	65	5628	0	1341.78	不受限	1300
11374	10kV禅润线	郫都电力调度控制中心	禅润线914开关	玉禅	2480000	是	550	9526.28	公线	363.82	66	6301.3	0	1319.72	不受限	1300
11375	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	403.79	67	6993.6	0	1320.24	不受限	1300
11376	10kV简望线	郫都电力调度控制中心	简望线948开关	郫简	189000	是	600	10392.3	公线	404.73	67	7010	0	1303.84	不受限	1300
11377	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德悦线934开关	德源	100000	是	600	10392.3	专线	402.61	67	6973.2	0	1340.64	不受限	1300
11378	10kV简磷Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简磷二线923开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	306.72	57	5312.4	830	1326.2	不受限	1300
11379	10kV堰新三线	新都电力调度控制中心	堰新三线916开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	328.49	65	5689.62	0	1307.87	不受限	1300
11380	10kV汉美路	新都电力调度控制中心	汉美线923开关	汉城	126000	是	505	8746.86	专线	328.06	65	5682	0	1315.49	不受限	1300
11381	10kV山观线大馈线	威远电力调度控制中心	山观线915开关	山王站	12600	是	240	4156.92	公线	109.55	46	1897.4	100	1328.14	不受限	1300
11382	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥屏线917开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	119.17	25	2064	3275	1339.78	不受限	1300
11383	10kV大英线	内江电力调度控制中心	大英线961开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	285	67	4940	315	1339	不受限	1300
11384	10kV明中线	宜宾电力调度控制中心	明中线953开关	明威站	10000	是	270	4676.54	公线	139.72	52	2419.9	0	1321.33	不受限	1300
11385	10kV万蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	万蟠线913开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	137	37	2373	2280	1364	不受限	1300
11386	10kV三内一线	内江电力调度控制中心	三内一线963开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	170.16	43	2947.2	1250	1345.36	不受限	1300
11387	10kV东长二线	内江电力调度控制中心	东长二线929开关	东兴站	100000	否	374	6477.87	公线	153	41	2659	1620	1311	不受限	1300
11388	10kV万污线	内江电力调度控制中心	万污线914开关	万里坡站	30000	否	300	5196.15	专线	118.53	40	2053	1278	1345.53	不受限	1300
11389	10kV元马II路	什邡电力调度控制中心	元马二路921开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	229.15	57	3968.8	250	1323.76	不受限	1300
11390	10kV银爱线	资中电力调度控制中心	银爱线912开关	银山站	100000	是	232	4018.36	公线	125.14	54	2167.5	100	1349.02	不受限	1300
11391	10kV资广线	资中电力调度控制中心	资广线923开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	148.06	36	2564.4	2450	1345.69	不受限	1300
11392	10kV风镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	风镇路912开关	风光站	82000	是	586	10149.82	公线	556.9	95	9645.5	6815	1304.86	不受限	1300
11393	10kV金竹线	江安电力调度控制中心	金竹线914开关	金钟站	6300	是	260	4503.33	公用	130.12	50	2253.6	0	1349.06	不受限	1300
11394	10kV通曲线大馈线	北川电力调度控制中心	通曲线912开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	170.5	55	2953	0	1342.49	不受限	1300
11395	10kV望麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望麻线925开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	193.42	64	3350	0	1326.53	不受限	1300
11396	10kV李魏线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李魏线912开关	李塘配电站	5100	否	196	3394.82	公线	101.37	52	1755.7	0	1299.64	不受限	1300
11397	10kV永苏线	眉山电力调度控制中心	永苏线923开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	107.41	22	1860.4	3510	1308.38	不受限	1300
11398	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	10kV良金二线922开关	良安站	11300	是	285	4936.34	公用	151.58	53	2625.3	0	1323.77	不受限	1300
11399	10kV思界线	眉山电力调度控制中心	思界线936开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	265.84	70	4604.4	0	1319.21	不受限	1300
11400	10kV湍旅线	乐至电力调度控制中心	10kV湍旅线914开关	石湍站	6300	否	180	3117.69	公用	74.41	41	1288.8	200	1317.12	不受限	1300
11401	10kV广三线	眉山电力调度控制中心	广三线912开关	广济站	20000	是	482	8348.48	公线	215.5	45	3732.4	1630	1316.38	不受限	1300
11402	10kV庄颖一线	眉山电力调度控制中心	庄颖一线917开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	192.06	39	3326.4	2220	1312.52	不受限	1300
11403	10kV成共线	安岳电力调度控制中心	10kV成共线924开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	67.28	37	1165.3	0	1328.85	不受限	1300
11404	10kV镇玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线911开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	187.04	57	3239.5	0	1333.12	不受限	1300
11405	10kV安桥线	射洪电力调度控制中心	安桥线924开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	243.22	61	4212.6	0	1329.96	不受限	1300
11406	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	山隆路921开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	365.89	66	6337.2	0	1325.39	不受限	1300
11407	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回朝路964开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	262.4	69	4544.77	0	1332.079	不受限	1300
11408	10kV望望线	平昌电力调度控制中心	10kV望望线911	望京站	10000	否	200	3464.1	公线	102.8	51	1780.5	0	1337.19	不受限	1300
11409	10kV穿松路大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿松路917开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	专线	263.63	70	4566	0	1310.85	不受限	1300
11410	10kV园教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教一线914开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	462.94	77	8018.1	0	1334.97	不受限	1300
11411	10kV观沙线	古蔺电力调度控制中心	10kV观沙线913开关	观文	17700	是	308	5334.72	公线	171.19	56	2965	0	1302.78	不受限	1300
11412	10kV草德线	古蔺电力调度控制中心	草德线919开关	黄草坪	64000	是	489	8469.73	公线	313.87	64	5436.2	0	1339.58	不受限	1300
11413	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥一线962开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公用	195.73	33	3390	3600	1323.84	不受限	1300
11414	10kV贯高线大馈线	江油电力调度控制中心	贯高路909开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	139.86	58	2422.3	0	1318.93	不受限	1300
11415	10kV忠魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠魏线913开关	忠兴站	18000	是	150	2598.08	公用	44.3	30	767.2	0	1311.26	不受限	1300
11416	10kV竹建线	广元电力调度控制中心	竹建线924开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	专线	193.13	64	3345	0	1331.53	不受限	1300
11417	10kV羊北线	广元电力调度控制中心	羊北路912开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	156.74	61	2714.8	0	1322.61	不受限	1300
11418	10kV茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV茶群线915	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	102.54	51	1776	0	1341.69	不受限	1300

11419	10kV乌浪线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌浪线913开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	13.29	13	230.1	0	1328.74	不受限	1300
11420	10kV地洛线	布拖电力调度控制中心	10kV地洛线912开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	14.93	15	258.6	0	1300.24	不受限	1300
11421	10kV乌斯线	汉源电力调度控制中心	乌斯线913开关	乌斯河站	5000	否	100	1732.05	公线	12.47	12	216	0	1342.84	不受限	1300
11422	10kV城兴线	宝兴电力调度控制中心	城兴线923开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	273.23	63	4732.4	0	1308.99	不受限	1300
11423	10kV永镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	永镇线911开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	142.56	52	2486.9	0	1323.61	不受限	1300
11424	10kV荣高线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣高线929开关	荣县站	91400	否	380	6581.79	公线	265.75	70	4602.8	0	1320.81	不受限	1300
11425	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三草线925开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	58.99	39	1021.7	0	1316.57	不受限	1300
11426	10kV红龚线	雅安电力调度控制中心	红龚线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	48.96	16	848	2500	1328.53	不受限	1300
11427	10kV大下线	蒲城电力调度控制中心	大下线914开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	104.64	52	1812.4	0	1305.29	不受限	1300
11428	10kV黄互线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄互线912开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	86.29	44	1583.2	0	1326.65	不受限	1300
11429	10kV华柳线	旺苍电力调度控制中心	华柳线913开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	58.09	39	1006.2	0	1332.07	不受限	1300
11430	10kV草金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草金线927开关	草田站	80000	否	180	3117.69	公线	86.82	48	1503.7	0	1302.22	不受限	1300
11431	10kV保新线大馈线	自贡电力调度控制中心	保新线923开关	保华站	12800	否	265	4589.93	公线	91.45	35	1584	1200	1346.94	不受限	1300
11432	10kV墨金线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨金线913开关	墨林站	6300	是	267	4624.58	公线	137.58	52	2382.8	0	1316.86	不受限	1300
11433	10kV油城线	万源电力调度控制中心	10kV.油城线912开关	油房坝站	40000	是	335	5802.37	公线	192.61	57	3336	0	1305.9	不受限	1300
11434	10KV松上线大馈线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线913开关	松新站	80415	否	220	3810.51	公线	100.6	45	1742.3	0	1306.2	不受限	1300
11435	10kV竹石线912大馈线	宁南电力调度控制中心	竹石线912开关	竹寿站	20080	是	220	3810.51	公线	100.6	45	1742.3	0	1306.2	不受限	1300
11436	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	347.86	36	6025	6000	1332.58	不受限	1300
11437	10kV甘城一线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV甘城一线924开关	甘洛站	63000	否	441	7638.34	公线	320.53	73	5551.5	0	1323.01	不受限	1300
11438	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双大一线933开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	286.03	56	4954	800	1312.77	不受限	1300
11439	10kV罗止一线	洪雅电力调度控制中心	罗止一线913开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	318.9	64	5523.3	0	1335.62	不受限	1300
11440	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	北鸿线965开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公线	262.7	62	4549.9	0	1311.36	不受限	1300
11441	10kV石柳二线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳二线921开关	石桥站	20000	是	300	5196.15	公线	94.65	32	1639.4	1200	1317.52	不受限	1300
11442	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝南线922开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	177.68	56	3077.5	0	1337.56	不受限	1300
11443	10kV凤林线大馈线	阆中电力调度控制分中心	凤林线912开关	飞凤站(阆中)	10000	是	246	4260.84	公线	121	49	2095.72	0	1312.95	不受限	1300
11444	10kV堰前线	雨城电力调度控制中心	10kV堰前线921开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	224.01	51	3879.9	900	1316.92	不受限	1300
11445	10kV柳碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳碧线912开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	166.69	62	2887	0	1321.89	不受限	1300
11446	10kV桥岩线	雨城电力调度控制中心	10kV桥岩线926开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	230.92	52	3999.6	750	1347.22	不受限	1300
11447	10kV思干线	天全电力调度控制中心	思干线913手车开关	思经站	10500	否	400	6928.2	公线	278.66	70	4826.4	100	1308.98	不受限	1300
11448	10kV罗罗线	青神电力调度控制中心	罗罗线913开关	罗坝站	19000	否	380	6581.79	公线	255.35	67	4422.6	200	1301.01	不受限	1300
11449	10kV丙新线	米易电力调度控制中心	丙新线974开关	丙谷站	10000	是	184.8	3200.83	公线	71.58	39	1239.7	0	1320.96	不受限	1300
11450	10kV格坪线	盐边电力调度控制中心	格坪线953开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	13.34	13	231	0	1327.84	不受限	1300
11451	10kV桑宾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑宾线921开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	103.93	52	1800	2.07	1315.62	不受限	1300
11452	10kV北乐一线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅰ回919开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	285.17	52	4939.2	1410	1313.39	不受限	1300
11453	10kV降知线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降知线912开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	12.12	12	210	0	1348.84	不受限	1300
11454	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	14.91	15	258.2	0	1300.65	不受限	1300
11455	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	12.74	13	220.7	0	1338.15	不受限	1300
11456	10kV桐海二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐海二线924开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	404.23	68	7001.2	0	1275.37	不受限	1250
11457	10kV龙场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙场线924开关	二龙站(阆中)	8150	否	100	1732.05	公线	15.12	15	261.9	0	1296.94	不受限	1250
11458	10kV紫芭线	米易电力调度控制中心	紫芭线952开关	紫东钛站	12500	是	300	5196.15	公线	166.28	55	2880	0	1276.92	不受限	1250
11459	10kV格古线	盐边电力调度控制中心	格古线952开关	格萨拉站	3150	是	100	1732.05	公线	7.83	8	135.6	0	1250.04	不受限	1250
11460	10kV汉和线	雨城电力调度控制中心	10kV汉和线966开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	242.91	55	4207.2	4810	1286.82	不受限	1250

11461	10kV姜安线	石棉电力调度控制中心	姜安线971开关	姜家沟站	65630	是	300	5196.15	公线	167.67	56	2904	0	1252.92	不受限	1250
11462	10kV辉双线大馈线	南充电力调度控制中心	辉双线915开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	112.5	51	1948.5	200	1280.96	不受限	1250
11463	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250
11464	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红下线912开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250
11465	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	16.8	17	290.9	0	1267.94	不受限	1250
11466	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	17.32	17	300	0	1258.84	不受限	1250
11467	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹古线912开关	夹壁站	41500	是	175	3031.09	公线	66.7	38	1155.2	0	1269.67	不受限	1250
11468	10kV勒新线	阿坝电力调度控制中心	勒新线911开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	136.21	50	2359.2	200	1251.31	不受限	1250
11469	10kV永柏线大馈线	富顺电力调度控制中心	永柏线912开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	136.86	53	2516.8	0	1293.71	不受限	1250
11470	10kV蒙西线	雅安电力调度控制中心	蒙西线915开关	蒙阳站	100000	否	480	8313.84	公线	328.13	68	5683.2	500	1299.26	不受限	1250
11471	10kV三树线	蒲城电力调度控制中心	三树线912开关	三墩站	20000	否	200	3464.1	公线	107.32	54	1858.7	0	1258.99	不受限	1250
11472	10kV渡铁线	达县电力调度控制中心	10kV.渡铁线922开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	123.33	56	2136	0	1293.46	不受限	1250
11473	10kV木街线	阿坝电力调度控制中心	木街线952开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	15.29	15	264.8	0	1294.04	不受限	1250
11474	10kV城茶线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶线912开关	城区站	10000	是	272	4711.18	公线	145.13	53	2513.6	0	1255.34	不受限	1250
11475	10kV草古线大馈线	自贡电力调度控制中心	草古线926开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	137.59	57	2383.1	80	1278.13	不受限	1250
11476	10kV阿万线	阿坝电力调度控制中心	阿万线952开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	83.83	48	1452	0	1275.98	不受限	1250
11477	10kV博街线	阿坝电力调度控制中心	博街线911开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	60.24	40	1043.3	0	1294.97	不受限	1250
11478	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	城德线914开关	城中站	26080	是	505	8746.86	公线	329.55	65	5707.8	0	1289.69	不受限	1250
11479	10kV华水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV华水线911开关	新华站	80000	否	300	5196.15	专线	195.94	65	3393.6	0	1282.93	不受限	1250
11480	10kV合五线大馈线	邻水电力调度控制中心	合五线955开关	合流站	11300	是	295	5109.55	公线	151.66	51	2626.8	200	1260.84	不受限	1250
11481	10kV溜九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	溜九路912开关	溜氏站	32000	是	600	10392.3	公线	407	68	7049.3	0	1264.54	不受限	1250
11482	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	10kV林桥线954	林家坝站	16300	否	335	5802.37	公线	226.9	68	3929.9	0	1292.23	不受限	1250
11483	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许双线921开关	许州站	16300	是	269	4659.22	公用	141.86	53	2457	0	1270.38	不受限	1250
11484	10kV古德二线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德二线921开关	古蔺	127000	是	406	7032.13	公线	251.67	62	4359	0	1266.7	不受限	1250
11485	10kV家镇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅰ回	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	197.63	66	3423	0	1253.53	不受限	1250
11486	10kV九信线	广元电力调度控制中心	九信线962开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专线	197.59	66	3422.3	0	1254.23	不受限	1250
11487	10kV柏朝线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏朝线922开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	105.95	53	1835	0	1282.69	不受限	1250
11488	10kV郊南线	广元电力调度控制中心	郊南线912开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	245.39	61	4250.2	0	1292.36	不受限	1250
11489	10kV禹武线墩上侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线914开关	墩上站	8500	否	150	2598.08	公用	60.83	41	1053.5	0	1284.77	不受限	1250
11490	10kV天镇线	仁寿电力调度控制中心	天镇线942开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	155.79	61	2698.2	0	1276.86	不受限	1250
11491	10kV满镇线	仁寿电力调度控制中心	满镇线986开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	106.42	53	1843.2	0	1274.49	不受限	1250
11492	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金开线951开关	金江站	16000	是	400	6928.2	公线	246.25	62	4265	0	1277.56	不受限	1250
11493	10kV松百三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百三线914开关	松涛站	102000	否	645	11171.73	公线	507.8	79	8795.1	0	1259.46	不受限	1250
11494	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福相线925开关	福盛	150000	否	300	5196.15	公线	102.89	34	1782.1	1620	1274.43	不受限	1250
11495	10kV太古线	西充电力调度控制分中心	太古线925开关	太平站(西充)	16400	否	423	7326.57	专线	75.46	18	1307	4000	1286.91	不受限	1250
11496	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富花线964开关	富加站	71500	否	335	5802.37	公线	226.96	68	3931	0	1291.13	不受限	1250
11497	10kV桂甘线大馈线	北川电力调度控制中心	桂甘线913开关	桂溪站	8000	否	274	4745.82	公用	65.53	24	1135	1880	1256.24	不受限	1250
11498	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳人线922开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	343.03	66	5941.2	0	1281.59	不受限	1250
11499	10kV福镇线	蓬溪电力调度控制中心	福镇线911开关	天福	20000	是	275	4763.14	公线	145.68	53	2523.2	0	1287.31	不受限	1250
11500	10kV南中线	射洪电力调度控制中心	南中线927开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	319.61	65	5535.6	0	1254.04	不受限	1250
11501	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏正线972开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	177.18	41	3068.8	1600	1289.46	不受限	1250
11502	10kV银镇线	资中电力调度控制中心	银镇线915开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	92.39	45	1600.2	315	1280.43	不受限	1250

11503	10kV雒镇四路	广汉电力调度控制中心	雒镇四路908开关	雒城站	71500	否	486	8417.77	公用	164.83	34	2854.8	3430	1291.19	不受限	1250
11504	10kV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂昭线949开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	270.16	63	4679.1	0	1279.16	不受限	1250
11505	10kV裴观线	南溪电力调度控制中心	裴观线955开关	裴石站	40000	是	420	7274.61	公线	112.98	27	1956.8	2600	1262.89	不受限	1250
11506	10kV曹禄线981线路2	沙湾电力调度控制分中心	曹禄线981开关	曹山站	100700	是	260	4503.33	公线	142.52	53	2468.5	0	1272.73	不受限	1250
11507	10kV太湖路	彭州电力调度控制中心	太湖路905	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	131.64	24	2280	5050	1290.42	不受限	1250
11508	10kV海铁一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁一线922开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	234.05	43	4053.8	2315	1252.22	不受限	1250
11509	10kV高淀线	邛崃电力调度控制中心	高淀线968开关	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	286.84	72	4968.1	0	1267.28	不受限	1250
11510	10kV佳雨线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳雨线993	成佳	10000	是	265	4589.93	公线	138.85	52	2404.8	0	1267.14	不受限	1250
11511	10kV大甘线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大甘线974	大塘	20000	否	300	5196.15	公线	197.11	66	3414	0	1262.53	不受限	1250
11512	10kV牌城二线	简阳电力调度控制中心	牌城二线952开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	307.38	56	5323.8	2000	1296.62	不受限	1250
11513	10kV罗广一路	绵竹电力调度控制中心	罗广一路913开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	367.97	67	6373.2	0	1275.54	不受限	1250
11514	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞桥线917开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	278.67	63	4826.5	0	1298.03	不受限	1250
11515	10kV美中线	新都电力调度控制中心	美中线950开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	391.28	76	6776.9	0	1282.33	不受限	1250
11516	10kV共花线	温江电力调度控制中心	共花线936开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	368	67	6373.8	0	1288.79	不受限	1250
11517	10kV虹宾路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹宾路907	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	245.03	61	4244	0	1298.56	不受限	1250
11518	10kV万岩线大馈线	武胜电力调度控制中心	万岩线953开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	45.55	20	789	1075	1288.34	不受限	1250
11519	10kV玉高线	成都配调	玉高路926	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	304.85	64	5280	0	1274.08	不受限	1250
11520	10kV荔青二线	成都配调	荔青二路914	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	303.93	64	5264	0	1290.08	不受限	1250
11521	10kV浦万二路大馈线	成都配调	浦万二线956	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	303.81	64	5262	0	1292.08	不受限	1250
11522	10kV牌澜线	成都配调	牌澜路915	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	295.12	72	5111.5	0	1264.18	不受限	1250
11523	10kV益来二路	成都配调	益来二路920	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	229.7	68	3978.4	0	1285.83	不受限	1250
11524	10kV天瓦线大馈线	广安电力调度控制中心	天瓦线956开关	天池站	11300	否	220	3810.51	公线	95.79	44	1659	504	1266.46	不受限	1250
11525	10kV下质路大馈线专线	成都配调	下质路904	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	351.13	74	6081.6	0	1291.74	不受限	1250
11526	10kV方利线大馈线	武胜电力调度控制中心	方利线951开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	326.35	65	5652.4	0	1275.8	不受限	1250
11527	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	力棠路906	动力	50000	否	400	6928.2	专线	286.42	72	4960.8	0	1274.58	不受限	1250
11528	10kV顺金路	成都配调	顺金路916	安顺桥	302000	否	473	8192.6	专线	352.42	75	6104	0	1269.34	不受限	1250
11529	10kV邻贵路大馈线	天府电力调度控制中心	邻贵路925开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	289.58	72	5015.5	0	1219.88	不受限	1200
11530	10kV沙博路	成都配调	沙博线911开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	234.3	69	4058	0	1210.9	不受限	1200
11531	10kV张川线	成都配调	张川路925	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	260.16	55	4506	800	1248.08	不受限	1200
11532	10kV天柏路大馈线	成都配调	天柏线935	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	307.85	65	5332	0	1222.08	不受限	1200
11533	10kV望索线	成都配调	望索路992	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	355.84	75	6163.2	0	1210.14	不受限	1200
11534	10kV双楼线	成都配调	双楼线938开关	双楠	128000	否	473	8192.6	专线	353.76	75	6127.2	0	1246.14	不受限	1200
11535	10kV金村路	都江堰电力调度控制中心	金村路903开关	金江	63000	否	600	10392.3	公线	468.85	78	8120.4	0	1232.67	不受限	1200
11536	10kV长锦线	温江电力调度控制中心	长锦线933开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	249.52	62	4321.6	0	1220.96	不受限	1200
11537	10kV光安线	新都电力调度控制中心	光安线909开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	384.25	76	6655.2	0	1216.97	不受限	1200
11538	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普北线913开关	普润站	10000	是	295	5109.55	公线	165.1	56	2859.6	0	1228.04	不受限	1200
11539	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东清线910开关	东骏	100000	否	442	7655.66	公线	327.19	74	5667	0	1223.09	不受限	1200
11540	10kV濛北二路	彭州电力调度控制中心	濛北二路910	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	159.2	40	2757.42	5000	1235.38	不受限	1200
11541	10kV泉云线	青白江电力调度控制中心	泉云线915开关	清泉	10000	否	200	3464.1	公线	109.93	55	1904	0	1213.69	不受限	1200
11542	10kV民金路大馈线	崇州电力调度控制中心	民金路920	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	457.69	78	7927.2	0	1207.64	不受限	1200
11543	10kV塔新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔新路907	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	133.93	53	2319.6	0	1213.78	不受限	1200
11544	10kV解兴四线	大邑电力调度控制中心	解兴四线933开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	469.05	78	8124	0	1229.07	不受限	1200
11545	10kV丰桥路	新都电力调度控制中心	丰桥线908开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	288.68	72	5000	0	1235.38	不受限	1200
11546	10kV武筑路	新津电力调度控制中心	武筑线935	文武	163000	否	251	4347.45	专线	154.87	62	2682.4	0	1230.31	不受限	1200
11547	10kV丰水线	新都电力调度控制中心	丰水线917开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	0	1203.38	不受限	1200
11548	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真泉路921开关	真武寺站	16000	是	435	7534.42	公线	278.64	64	4826	0	1201.54	不受限	1200

11549	10kV湾凤线	内江电力调度控制中心	湾凤线912开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	79.52	16	1377.2	4080	1221.58	不受限	1200
11550	10kV清城中二线	威远电力调度控制中心	清城中二线925开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	321.6	67	5390	0	1261.07	不受限	1200
11551	10kV鄢新路	罗江电力调度控制中心	鄢新路915开关	鄢家站	19999	是	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.6	0	1242.96	不受限	1200
11552	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏临线914开关	苏稽站	100000	否	400	6928.2	公线	290.27	73	5027.5	0	1207.88	不受限	1200
11553	10kV桥东二线	资中电力调度控制中心	桥东二线927开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	235.51	39	4079.1	4050	1223.97	不受限	1200
11554	10kV马王线	井研电力调度控制分中心	马王线921开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	145.74	53	2524.22	0	1286.2952	不受限	1200
11555	10kV安云线	南屏电力调度控制中心	安云线952开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	90.48	45	1567.2	0	1204.08	不受限	1200
11556	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城苑线668开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	200.4	53	3470.9	560	1234.53	不受限	1200
11557	10kV彭菲线	仁和电力调度控制中心	彭菲线956开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	243.19	69	4212.1	0	1243.86	不受限	1200
11558	10kV小上线大馈线	北川电力调度控制中心	小上线914开关	小地站	6300	否	100	1732.05	公用	18.36	18	318	0	1240.84	不受限	1200
11559	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	南工线924开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	314.41	64	5445.6	130	1214.04	不受限	1200
11560	10kV指开线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指开线915开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	200.28	67	3468.9	0	1207.63	不受限	1200
11561	10kV喻天竺线914大馈线	泸州电力调度控制中心	喻天竺线914开关	喻寺	10000	是	285	4936.34	公线	157.39	55	2726	0	1223.07	不受限	1200
11562	10kV百纪线	射洪电力调度控制中心	百纪线911开关	百战	10000	是	234	4053	公线	116.45	50	2017	0	1225.4	不受限	1200
11563	10kV石大线912断路器间隔	泸州电力调度控制中心	石大线912	石龙	10000	是	196	3394.82	公线	50.61	26	876.6	630	1209.26	不受限	1200
11564	10kV大唐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐二线921开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	133.72	24	2316	4100	1246.59	不受限	1200
11565	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环一线913开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	344.39	66	5964.8	0	1240.53	不受限	1200
11566	10kV尚金二线	眉山电力调度控制中心	尚金二线962开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	39.38	8	682	5600	1231.63	不受限	1200
11567	10kV良金线	乐至电力调度控制中心	10kV良金线912开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	106.06	48	1836.9	0	1211.51	不受限	1200
11568	10kV尚北一线	眉山电力调度控制中心	尚北一线914开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	182.11	43	3154.2	1465	1242.06	不受限	1200
11569	10kV尚高线	眉山电力调度控制中心	10kV尚高线918开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	236.78	56	4101	1260	1232.91	不受限	1200
11570	10kV南兴线	仁和电力调度控制中心	南兴线974开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	145.28	48	2516.2	400	1240.72	不受限	1200
11571	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永高线921开关	永清站	20000	否	330	5715.77	公用	225.16	68	3899.8	30	1214.39	不受限	1200
11572	10kV成鱼线	安岳电力调度控制中心	10kV成鱼线911开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	73.44	41	1271.9	0	1222.25	不受限	1200
11573	10kV满五线	仁寿电力调度控制中心	满五线987开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	108.79	54	1884.3	0	1233.39	不受限	1200
11574	10kV花滨二线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨二线968开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	409.18	68	7087	0	1226.84	不受限	1200
11575	10kV衣电线	平昌电力调度控制中心	10kV衣电线915	白衣站	10000	否	170	2944.49	公线	200	118	1725	0	1219.49	不受限	1200
11576	10kV春建线	剑阁电力调度控制中心	春建线916小车开关	春风站	80000	是	188	3256.26	公线	79.72	42	1380.8	0	1224.21	不受限	1200
11577	10kV香黄线	古蔺电力调度控制中心	香黄线912开关	香楠	11000	是	196	3394.82	公线	86.76	44	1502.7	0	1213.16	不受限	1200
11578	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新二线918开关	古蔺	127000	是	406	7032.13	公线	255.37	63	4423	0	1202.7	不受限	1200
11579	10kV华和喜一线925大馈线	泸川电力调度控制中心	华和喜一线925开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	183.97	58	3186.3	0	1233.89	不受限	1200
11580	10kV紫西线大馈线	江油电力调度控制中心	紫西线915开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	289.78	72	5019	0	1231.97	不受限	1200
11581	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	109.27	55	1892.6	0	1225.09	不受限	1200
11582	10kV南郑一线	广元电力调度控制中心	南郑一线916开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	249.27	62	4317.3	0	1225.26	不受限	1200
11583	10kV合明线大馈线	江油电力调度控制中心	合明线919开关	三合站	40000	否	330	5715.77	公用	225.3	68	3902.2	0	1241.99	不受限	1200
11584	10kV南合线925大馈线	邻水电力调度控制中心	南合线925开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	150.35	50	2604	315	1237.92	不受限	1200
11585	10kV双成线大馈线	自贡电力调度控制中心	双成线924开关	双石站	20200	否	304	5265.43	公线	180.61	59	3128.2	400	1210.69	不受限	1200
11586	10kV黄新线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄新线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	94.25	46	1682.3	0	1227.55	不受限	1200
11587	10kV阿书线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿书线912开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	197.15	59	3414.6	0	1227.3	不受限	1200
11588	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐玛线958开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	70.53	41	1221.6	200	1228.44	不受限	1200
11589	10kV青翻线	彭山电力调度控制中心	青翻线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	266.86	63	4622.1	0	1239.16	不受限	1200
11590	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青氮线943开关	青龙站	100000	否	400	6928.2	公线	290.24	73	5027	0	1208.38	不受限	1200

11591	10kV园紫II回	攀枝花电力调度控制中心	园紫II回974开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	198.38	66	3435.9	0	1240.5	不受限	1200
11592	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章解线957开关	章谷站	5000	否	160	2771.28	公线	73.3	46	1269.6	0	1224.55	不受限	1200
11593	10kV张护线	仪陇电力调度控制中心	张护线912开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	231.34	61	4006.8	0	1217.06	不受限	1200
11594	10kV麻联线	米易电力调度控制中心	麻联线953开关	麻陇站	6300	是	100	1732.05	公线	9.18	9	159	0	1226.64	不受限	1200
11595	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻孜线911开关	麻郎措站	2500	是	89.2	1544.99	公线	0	14	152.2	0	1235.99	不受限	1200
11596	10kV青骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	青骆线913开关	骆市站(营山)	20000	是	220	3810.51	公线	104.59	48	1811.5	0	1236.91	不受限	1200
11597	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白绒线916开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公线	18.01	18	312	0	1246.84	不受限	1200
11598	10kV城府线926大馈线	南充电力调度控制中心	城府线926开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	260.67	47	4514.8	1915	1232.79	不受限	1200
11599	10kV北桂二线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅱ回922开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	260.09	47	4504.8	1945	1212.79	不受限	1200
11600	10kV隘马线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘马线913开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	89.15	45	1544	0	1227.28	不受限	1200
11601	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	20.27	20	351.1	0	1207.74	不受限	1200
11602	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	19.86	20	343.9	0	1214.94	不受限	1200
11603	10kV平金一路	罗江电力调度控制中心	平金一路953开关	平家站	100000	是	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	1176.04	不受限	1170
11604	10kV沐云线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐云线915开关	沐川站	71500	否	75	1299.04	公线	6	1330	92	0	1169.14	不受限	1150
11605	10kV城北Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城北线654开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	236.26	62	4092.1	0	1173.33	不受限	1150
11606	10kV碑高线	内江电力调度控制中心	碑高线911开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	公线	40.54	16	702.2	2090	1182.86	不受限	1150
11607	10kV凤安线	乐山电力调度控制中心	凤安线972开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	328.09	75	5682.5	0	1176.42	不受限	1150
11608	10kV连工路	广汉电力调度控制中心	连工路908开关	连山站	80000	否	486	8417.77	公线	194.92	40	3376.1	3040	1159.89	不受限	1150
11609	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳城二路908开关	炳灵宫站	100000	是	510	8833.46	公用	250.08	49	4331.4	1545	1190.37	不受限	1150
11610	10kV黄马线（后段）	夹江电力调度控制分中心	黄马线（后段）914开关	马村站	6300	是	335	5802.37	公线	199.01	59	3446.9	0	1195	不受限	1150
11611	10kV底蟠线	江安电力调度控制中心	底蟠线915开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	228.3	62	3954.1	0	1172.77	不受限	1150
11612	10kV马合线	井研电力调度控制分中心	马合线915开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	151.96	55	2632	0	1178.51	不受限	1150
11613	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯百路906开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	374.25	68	6482	0	1180.59	不受限	1150
11614	10kV真水二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真水Ⅱ路933开关	真武寺站	16000	是	504	8729.54	公线	336.09	67	5821	0	1162.63	不受限	1150
11615	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工三线965开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	173.67	43	3008	2050	1177.38	不受限	1150
11616	10kV东蓝线	宜宾电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	317.89	74	5505.9	0	1197.14	不受限	1150
11617	10kV龙镇二线	新都电力调度控制中心	龙镇二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	292.79	73	5071.2	0	1164.18	不受限	1150
11618	10kV詹三线	新都电力调度控制中心	詹三线930开关	詹家湾	166000	是	442	7655.66	公线	287.08	65	4972.2	0	1152.33	不受限	1150
11619	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三仓线912	三星	2*10000	是	400	6928.2	公线	235.22	59	4074	315	1153.56	不受限	1150
11620	10kV东丰线	金堂电力调度控制中心	东丰线920开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	362.92	67	6285.7	0	1196.76	不受限	1150
11621	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭城路907	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	257.04	64	4452	600	1183.38	不受限	1150
11622	10kV光顺二路	彭州电力调度控制中心	光顺二路924开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	430.54	78	7457	0	1163.42	不受限	1150
11623	10kV龙园路	绵竹电力调度控制中心	龙园路912开关	龙桥站	71500	是	481	8331.16	公用	316.21	66	5476.7	0	1188.23	不受限	1150
11624	10kV邛工线	邛崃电力调度控制中心	邛工线922开关	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	334.64	67	5796	0	1173.78	不受限	1150
11625	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉君线914	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	335.96	67	5818.8	0	1150.98	不受限	1150
11626	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄安线913开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	473.32	79	8197.9	0	1155.17	不受限	1150
11627	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子泰一线914开关	子龙庙	80000	否	503	8712.22	专线	383.83	76	6648	0	1193	不受限	1150
11628	10kV十红线大馈线	简阳电力调度控制中心	十红线923开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	1	0	17.2	7210	1192.17	不受限	1150
11629	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高浦路942开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	411.14	69	7121	0	1192.84	不受限	1150
11630	10kV沙川线	隆昌电力调度控制中心	沙川线938开关	沙坝站	110000	否	279	4832.42	专线	182.82	66	3166.4	0	1182.78	不受限	1150

11631	10kV长巨线大馈线	温江电力调度控制中心	长巨线924开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	251.36	63	4353.6	0	1188.96	不受限	1150
11632	10kV望琉路	成都配调	望琉路907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	286.28	61	4958.4	400	1195.68	不受限	1150
11633	10kV科南二线	温江电力调度控制中心	科南二线926开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	375.52	68	6504	0	1158.59	不受限	1150
11634	10kV河商线大馈线	广安电力调度控制中心	河商线975开关	河堰站	160000	否	480	8313.84	专线	98.44	21	1704.9	4580	1197.56	不受限	1150
11635	10kV南谭线	成都配调	南谭路933	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	310.67	66	5380.8	0	1173.28	不受限	1150
11636	10kV石四路	都江堰电力调度控制中心	石四路907	石牛	1*5000	否	75	1299.04	公线	120.34	37	1677.3	0	1169.14	不受限	1150
11637	10kV长湟线大馈线	温江电力调度控制中心	长湟线951开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	372.75	68	6456	0	1192.74	不受限	1150
11638	10kV长水线	温江电力调度控制中心	长水线936开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	252.47	63	4372.8	0	1169.76	不受限	1150
11639	10kV板三路大馈线	天府电力调度控制中心	板三路952开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	202.96	68	3515.2	0	1161.33	不受限	1150
11640	10kV蓉塔路	成都配调	蓉塔路943	蓉东	2*315000	是	473	8192.6	公线	158.17	33	2739.5	2630	1184.58	不受限	1150
11641	10kV板里路大馈线	天府电力调度控制中心	板里路944开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	200.83	67	3478.4	0	1198.13	不受限	1150
11642	10kV马阳线	成都配调	马阳线910开关	马河	3*63000	否	473	0	专线	356.67	75	6177.6	0	1195.74	不受限	1150
11643	10kV蔡天线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	蔡天线912开关	蔡金站	10000	否	300	5196.15	公线	200.95	67	3480.5	0	1196.03	不受限	1150
11644	10kV杨新二线	西充电力调度控制分中心	杨新Ⅱ线917开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	271.07	64	4694.9	0.85	1165.51	不受限	1150
11645	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水热线952开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.84	不受限	1150
11646	10kV老西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老西线921开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	66.31	44	1148.5	0	1189.77	不受限	1150
11647	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈金线922开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	21.94	22	380	0	1178.84	不受限	1150
11648	10kV垭瑞线	米易电力调度控制中心	垭瑞线951开关	垭口站	50000	否	350.61	6072.74	公线	248.18	71	4298.5	0	1166.97	不受限	1150
11649	10kV普横线	米易电力调度控制中心	普横线954开关	普威站	6300	是	168	2909.85	公线	65.65	39	1137	0	1190.88	不受限	1150
11650	10kV南胜线	米易电力调度控制中心	南胜线953开关	南坝站	6300	是	100	1732.05	公线	13.34	13	231	0	1154.64	不受限	1150
11651	10kV坡街线	仪陇电力调度控制中心	坡街线932开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	127.81	59	2213.7	0	1184.58	不受限	1150
11652	10kV箐温线	盐边电力调度控制中心	箐温线913开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	45.48	32	787.7	0	1152.2	不受限	1150
11653	10kV箐六线	盐边电力调度控制中心	箐六线921开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	44.38	32	768.6	0	1171.3	不受限	1150
11654	10kV凤三一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤三Ⅰ线964开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	249.26	45	4317.1	2150	1195.49	不受限	1150
11655	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	21.59	22	373.9	0	1184.94	不受限	1150
11656	10kV堡虎线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡虎线925开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	93.52	52	1619.7	0	1186.22	不受限	1150
11657	10kV朴四线	阿坝电力调度控制中心	朴四线912开关	朴头站	5000	否	175	3031.09	公线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受限	1150
11658	10kV田永线	汉源电力调度控制中心	田永线911开关	大田站	6300	否	75	1299.04	公线	16.08	21	278.5	0	1169.14	不受限	1150
11659	10kV桥荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥荣线914开关	桥头站	30100	否	367	6356.63	公线	153.29	42	2655	1905	1160.97	不受限	1150
11660	10kV姜桑线	阿坝电力调度控制中心	姜桑线913开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	89.91	29	1557.3	2000	1197.18	不受限	1150
11661	10kV两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	23.33	23	404	0	1154.84	不受限	1150
11662	10kV金大线	达县电力调度控制中心	金大线914开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	112.36	56	1946.1	0	1171.59	不受限	1150
11663	10kV底纳线	阿坝电力调度控制中心	底纳线912开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	113.03	57	1957.6	0	1160.09	不受限	1150
11664	10kV底农线	阿坝电力调度控制中心	底农线911开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	111.82	56	1936.8	0	1180.89	不受限	1150
11665	10kV金卢线	旺苍电力调度控制中心	金卢线924开关	35kV卢家坝站	16300	是	83	1437.6	专线	61	73	1056	0	1150.08	不受限	1150
11666	10kV油厂一线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂一线913开关	油房坝站	40000	否	300	5196.15	公线	200.92	67	3480	0	1196.53	不受限	1150
11667	10kV梅花线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅花线915开关	梅雨站	16300	否	200	3464.1	公线	113.06	57	1958.2	0	1159.49	不受限	1150
11668	10kV代碳线大馈线	自贡电力调度控制中心	代碳线919开关	代家坝站	126200	否	445	7707.63	公线	189.43	43	3281	2500	1155.87	不受限	1150
11669	10kV江渎线	彭山电力调度控制中心	江渎线912开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	公线	65.83	44	1140.1	0	1198.17	不受限	1150
11670	10kV益大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益大线923开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公线	46.76	27	809.9	730	1188.08	不受限	1150
11671	10kV五罗线大馈线	自贡电力调度控制中心	五罗线911开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	126.9	59	2197.9	0	1153.62	不受限	1150
11672	10kV洛额线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛额线912开关	洛哈站	6300	是	120	2078.46	公线	28.26	24	489.4	0	1173.37	不受限	1150
11673	10KV陈罗线	洪雅电力调度控制中心	陈罗线911开关	陈山站	22000	是	400	6928.2	公线	252.94	63	4381	0	1161.56	不受限	1150

11674	10kV黄马线	雷波电力调度控制中心	10kV黄马线913开关	黄琅站	12600	否	275	4763.14	公线	150.98	59	2614.9	200	1160.16	不受限	1150
11675	10kV虎陵线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎陵线913开关	虎让站	6300	是	275	4763.14	公线	153.53	56	2659.1	0	1151.41	不受限	1150
11676	10kV含西线大馈线	江油电力调度控制中心	含西线901开关	含增站	18000	是	240	4156.92	公用	123.01	51	2130.5	0	1195.04	不受限	1150
11677	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会冯路973开关	会龙站	10000	是	273	4728.5	公线	151.42	55	2622.6	0	1160.2	不受限	1150
11678	10kV椿合线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿合线923开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	309	105	5351.86	2900	1187.64	不受限	1150
11679	10kV龙粉线	平昌电力调度控制中心	10kV龙粉线956	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	135.24	60	2342.4	0	1165	不受限	1150
11680	10kV元灵线	平昌电力调度控制中心	10kV元灵线924	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	112.24	56	1944	0	1173.69	不受限	1150
11681	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	姚城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	203.91	60	3531.7	0	1193.33	不受限	1150
11682	10kV杨金线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨金线956开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	159.44	53	2761.5	200	1195.42	不受限	1150
11683	10kV石江线	攀枝花西区电力调度控制中心	石江线951开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	252.01	63	4364.81	1600	1177.59	不受限	1150
11684	10kV格马线	攀枝花西区电力调度控制中心	格马线972开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	172.59	58	2989.2	0	1167.72	不受限	1150
11685	10kV山双线925大馈线	叙永电力调度控制中心	山双线925	后山	31500	否	280	4849.74	公线	183.82	66	3183.8	0	1180.97	不受限	1150
11686	10kV田陶线	古蔺电力调度控制中心	田陶线917开关	沙田	101500	是	308	5334.72	公线	179.25	58	3104.6	0	1163.18	不受限	1150
11687	10kV柏魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏魏线921开关	柏林站	8000	是	225	3897.11	公用	106.9	48	1851.5	80	1186.19	不受限	1150
11688	10kV石镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	石镇线913开关	玉河站	4000	否	200	3464.1	公用	112.07	56	1941.1	0	1176.59	不受限	1150
11689	10kV郊东一线	广元电力调度控制中心	郊东一线918开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	295.36	65	5115.6	0	1161.35	不受限	1150
11690	10kV太城三线大馈线	江油电力调度控制中心	太城三线926开关	太白站	100000	否	500	8660.25	公线	380.89	76	6597.1	0	1197.12	不受限	1150
11691	10kV大园二线	仁寿电力调度控制中心	大园二线924	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	377.55	76	6539.2	0	1177.08	不受限	1150
11692	10kV东堪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东堪线916开关	东峰站	40000	否	240	4156.92	公用	117.38	49	2033	535	1173.23	不受限	1150
11693	10kV大博线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大博线922开关	大洲驿	63000	是	400	6928.2	公线	252.71	63	4376.9	0	1165.66	不受限	1150
11694	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	10kV良胜线915开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	107.11	49	1855.2	0	1193.21	不受限	1150
11695	10kV蓬利线	蓬溪电力调度控制中心	蓬利线915开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	152.44	55	2640.3	0	1170.21	不受限	1150
11696	10kV板塘二线	仁和电力调度控制中心	板塘二线996开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	251.44	63	4354.9	0	1187.66	不受限	1150
11697	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	10kV成镇线925开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	130.87	59	2266.7	0	1162.76	不受限	1150
11698	10kV墩青线大馈线	北川电力调度控制中心	墩青线913开关	墩上站	8000	否	100	1732.05	公用	26.52	27	459.3	0	1099.54	不受限	1100
11699	10kV石镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	石镇线622开关	石桥	5000	是	161	2788.6	公线	64.52	40	1117.5	0	1113.38	不受限	1100
11700	10kV祥湾线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥湾线912开关	祥符站	6300	是	170	2944.49	公用	71.1	42	1231.5	0	1124.09	不受限	1100
11701	10kV丰护线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰护线915开关	丰裕站	6300	是	260	4503.33	公线	74.05	28	1282.5	1215	1105.16	不受限	1100
11702	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	10kV石龙线913开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	78.22	43	1354.8	0	1139.35	不受限	1100
11703	10kV尚业三线	眉山电力调度控制中心	尚业三线926开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	186.33	44	3227.3	2230	1136.61	不受限	1100
11704	10kV视西一线	仁寿电力调度控制中心	视西一线974开关	视高站	102000	否	495	8573.65	公线	379.75	77	6577.2	0	1139.08	不受限	1100
11705	10kV北鸭线	仁寿电力调度控制中心	北鸭线912	北斗站	10000	否	235	4070.32	公线	146.6	62	2539.1	0	1124.19	不受限	1100
11706	10kV马七线大馈线	江油电力调度控制中心	马七路917开关	马角坝站	31500	是	180	3117.69	公用	65.82	37	1140	250	1104.15	不受限	1100
11707	10kV睢镇线大馈线	安州电力调度控制中心	睢镇线936开关	睢水站	31500	否	200	3464.1	公用	113.73	57	1969.8	30	1117.89	不受限	1100
11708	10kV石镇线（石板垭站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线916	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	275.5	73	4771.6	0	1105.25	不受限	1100
11709	10kV杨流线	南江电力调度控制中心	10kV杨流线854	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	115.7	58	2004	0	1113.69	不受限	1100
11710	10kV叙环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	叙环线921开关	叙永	120000	是	400	6928.2	公线	255.8	64	4430.5	0	1112.06	不受限	1100
11711	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西业线914开关	西湖	91500	是	162	2805.92	公线	63.98	39	1108.1	0	1136.64	不受限	1100
11712	10kV寨关线	南江电力调度控制中心	10kV寨关线954	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	205.16	68	3553.3	0	1123.23	不受限	1100
11713	10kV树长线	古蔺电力调度控制中心	10kV树长线912开关	柿子树	31000	是	308	5334.72	公线	181.18	59	3138	0	1129.78	不受限	1100
11714	10kV树水线	古蔺电力调度控制中心	10kV树长线912开关	柿子树	31000	是	308	5334.72	公线	181.18	59	3138	0	1129.78	不受限	1100
11715	10kV马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青路913开关	马角坝站	31500	是	269	4659.22	公用	151.39	56	2622	0	1105.38	不受限	1100
11716	10kV雪镇线	巴州电力调度控制中心	10kV雪镇线913	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	116.4	58	2016	0	1101.69	不受限	1100
11717	10kV棉乡线	广元电力调度控制中心	棉乡线916开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	26.28	26	455.2	0	1103.65	不受限	1100

11718	10kV仙城线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城线929开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	360.9	63	6250.8	500	1133.5	不受限	1100
11719	10kV游济西线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济西线911开关	游仙站	31500	是	575	9959.29	公用	394.32	69	6829.6	0	1137.83	不受限	1100
11720	10kV乌拉线912大馈线	布拖电力调度控制中心	乌拉线912开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	26.27	26	455	0	1103.84	不受限	1100
11721	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	古观线914开关	双古站	10100	是	200	3464.1	公线	93.88	47	1626	0	1145.28	不受限	1100
11722	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒双线912开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	105.87	38	1833.6	1350	1103.23	不受限	1100
11723	10kV尔上线	阿坝电力调度控制中心	尔上线954开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100
11724	10kV下营线	阿坝电力调度控制中心	下营线914开关	下马厂站	4050	是	150	2598.08	公线	54.92	37	951.3	0	1127.16	不受限	1100
11725	10kV黄临线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄临线912开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	148.26	56	2681.5	0	1129.01	不受限	1100
11726	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城四线925开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	335.34	67	5808.1	0	1120.1	不受限	1100
11727	10kV桅战线	旺苍电力调度控制中心	桅战线915开关	桅杆坝站	80000	否	254	4399.41	公线	163.12	64	2825.3	0	1134.17	不受限	1100
11728	10kV油厂二线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂二线926开关	油房坝站	31500	否	300	5196.15	公线	204.04	68	3534	0	1142.53	不受限	1100
11729	10kV月中线	阿坝电力调度控制中心	月中线951开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	211.74	61	3667.4	0	1113.06	不受限	1100
11730	10kV俄湖线	阿坝电力调度控制中心	俄湖线954开关	俄真站	31500	否	220	3810.51	公线	34.64	16	600	1700	1129.46	不受限	1100
11731	10kV永沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	永沟线913开关	永安站	28300	否	304	5265.43	公线	75.69	25	1311	2310	1117.89	不受限	1100
11732	10kV西洋二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋二线933开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	218.99	44	3792.9	2900	1148.1	不受限	1100
11733	10kV红金二线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金二线926开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	311.97	74	5403.3	0	1143.85	不受限	1100
11734	10kV华洞线大馈线	自贡电力调度控制中心	华洞线927开关	新华站	81200	否	486	8417.77	公线	326.6	67	5656.7	800	1119.29	不受限	1100
11735	10kV大李线	自贡电力调度控制中心	大李线916开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	149.19	34	2584	2470	1112.1	不受限	1100
11736	10kV成石线大馈线	自贡电力调度控制中心	成石线912开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	131.85	49	2283.6	775	1103.52	不受限	1100
11737	10kV宋镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋镇线925开关	宋家桥站	63200	否	210	3637.31	公线	122.77	58	2126.3	0	1147.28	不受限	1100
11738	10kV东劳线大馈线	高坪电力调度控制中心	东劳线961开关	河东站	126000	是	280	4849.74	专线	88.28	32	1529	1250	1100.79	不受限	1100
11739	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦马线911开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公线	0	13	0	0	1169.14	不受限	1100
11740	10kV东展线	高坪电力调度控制中心	东展线916开关	河东站	126000	是	455	7880.83	专线	19.14	4	331.5	5160	1144.66	不受限	1100
11741	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	10kV北天泰线913	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	330.02	75	5715.9	0	1143.02	不受限	1100
11742	10kV毛联线	米易电力调度控制中心	毛联线952开关	毛坪厂	8000	是	170	2944.49	公线	71.71	42	1242.1	0	1113.49	不受限	1100
11743	10kV南新线	米易电力调度控制中心	南新线952开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	204.22	68	3537.1	0	1126.97	不受限	1100
11744	10kV双箐线	盐边电力调度控制中心	双箐线912开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	60.1	43	1040.9	0	1141.48	不受限	1100
11745	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	173.96	15	128.5	0	1148.4	不受限	1100
11746	10kV青镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇一线965开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	452.12	70	7830.8	0	1120.44	不受限	1100
11747	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城冯线913开关	城南站(蓬安)	113000	否	270	4676.54	公线	178.6	66	3093.3	0	1115.59	不受限	1100
11748	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	115.96	58	2008.4	0	1109.29	不受限	1100
11749	10kV北土一线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅰ回923开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	348.78	63	6040.8	500	1121.79	不受限	1100
11750	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦搬线911开关	芦溪站	16300	是	423	7326.57	公线	160.69	38	2783.1	1965	1113.16	不受限	1100
11751	10kV光木线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光木线914开关	保光站	80000	否	380	6581.79	公线	181.55	48	3144.5	1630	1149.11	不受限	1100
11752	10kV金仁线922大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	24.39	24	422.4	0	1136.44	不受限	1100
11753	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923开关	吉安站	14300	否	174	3013.77	公线	91.58	53	1586.2	0	1126.19	不受限	1100
11754	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新镇线915开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公线	26.2	26	453.8	0	1105.04	不受限	1100
11755	10kV花园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅰ线961开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	378.61	68	6557.5	0	1105.09	不受限	1100
11756	10kV子坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子坝线913开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	25.71	26	445.3	0	1113.54	不受限	1100
11757	10kV天浦路大馈线	成都配调	天浦线938	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.39	66	5428	0	1126.08	不受限	1100
11758	10kV天康线大馈线	天府电力调度控制中心	天康线926开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	475.2	79	8230.5	0	1122.57	不受限	1100
11759	10kV华河路大馈线	天府电力调度控制中心	华河路929开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	294.18	74	5095.2	0	1140.18	不受限	1100

11760	10kV金耘线	都江堰电力调度控制中心	金耘线914开关	金江	70000	否	600	10392.3	公线	476.12	79	8246.4	0	1106.67	不受限	1100
11761	10kV西红路	都江堰电力调度控制中心	西红路906	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	254.04	64	4400	0	1142.56	不受限	1100
11762	10kV金源三路	都江堰电力调度控制中心	金源三路908开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	476.12	79	8246.4	0	1106.67	不受限	1100
11763	10kV崇镇路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇镇线904	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	296.07	74	5128	0	1107.38	不受限	1100
11764	10kV晖高线	成都配调	晖高线914	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	138.67	29	2401.8	3830	1141.54	不受限	1100
11765	10kV河胜二线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜二线977开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	59.17	15	1024.9	3380	1137.66	不受限	1100
11766	10kV杏沙线	成都配调	杏沙路905	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	314.41	66	5445.6	0	1108.48	不受限	1100
11767	10kV培南线	成都配调	培南线917	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.11	66	5423	0	1131.08	不受限	1100
11768	10kV绿飞二线	成都配调	绿飞二路927	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	237.88	70	4120	0	1148.9	不受限	1100
11769	10kV晋佛线	成都配调	晋佛路909	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	314.83	67	5452.8	0	1101.28	不受限	1100
11770	10kV何铁线	新津电力调度控制中心	何铁线908	何店	100000	否	200	3464.1	专线	113.97	57	1974	0	1143.69	不受限	1100
11771	10kV光拓一线	新都电力调度控制中心	光拓一线943开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	400.05	77	6928.8	0	1130.43	不受限	1100
11772	10kV河军线	新都电力调度控制中心	河军线919开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	124.02	41	2148	1389	1139.53	不受限	1100
11773	10kV普港一线	新都电力调度控制中心	普港一线905开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	288.5	72	4996.8	111	1127.58	不受限	1100
11774	10kV东汉线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东汉线914开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	400.05	77	6928.8	0	1130.43	不受限	1100
11775	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石黄线911开关	石燕桥站	100000	是	205	3550.7	公线	98.24	48	1701.6	0	1138.96	不受限	1100
11776	10kV詹义线大馈线	新都电力调度控制中心	詹义线917开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	276.11	55	4782.2	1098	1117.29	不受限	1100
11777	10kV望东线	隆昌电力调度控制中心	望东线926开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	232.37	63	4024.7	0	1116.03	不受限	1100
11778	10kV兴福路大馈线	金堂电力调度控制中心	兴福路911	福兴	8000+10000	是	540	9353.07	公线	365.82	68	6336	0	1146.46	不受限	1100
11779	10kV羊桂线	邛崃电力调度控制中心	羊桂线951开关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	223.79	70	3876	0	1112.3	不受限	1100
11780	10kV浦团路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦团路966开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	414.32	69	7176	0	1137.84	不受限	1100
11781	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线945开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	281.12	64	4869	120	1135.53	不受限	1100
11782	10kV汉燕线	新都电力调度控制中心	汉燕线917开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	338.97	67	5871	0	1126.49	不受限	1100
11783	10kV徐工线	隆昌电力调度控制中心	徐工线917开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	82.62	50	1431	0	1141.09	受限	1100
11784	10kV吊大线	宜宾电力调度控制中心	吊大线980开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	254.27	64	4404	0	1138.56	不受限	1100
11785	10kV高永线	内江电力调度控制中心	高永线913开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	95.27	48	1650	0	1121.28	不受限	1100
11786	10kV城叙Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城叙II线661开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	239.98	63	4156.5	0	1108.93	不受限	1100
11787	10kV三汇线大馈线	内江电力调度控制中心	三汇线971开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	45.01	9	779.5	5630	1104.13	不受限	1100
11788	10kV板桥线	资中电力调度控制中心	板桥线914开关	板栗站	18000	否	260	4503.33	公线	154.16	59	2670	250	1133	不受限	1100
11789	10kV乐西线	乐山电力调度控制中心	乐西线973开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	330.72	75	5728	0	1130.92	不受限	1100
11790	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新园二路961开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	279.21	57	4836	790	1108.22	不受限	1100
11791	10kV千化线	井研电力调度控制分中心	千化线924开关	千佛站	16300	是	275	4763.14	公线	156	57	2702	0	1108.51	不受限	1100
11792	10kV裴油线	南溪电力调度控制中心	裴油线952开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	145.58	38	2521.4	1600	1144.03	不受限	1100
11793	10kV八城路919大馈线	德阳电力调度控制中心	八城路919开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	248.19	62	4298.7	4425	1117.56	不受限	1100
11794	10kV黄煤线	南溪电力调度控制中心	黄煤线624开关	黄沙河站	10000	否	210	3637.31	公线	46.19	22	800	1345	1128.58	不受限	1100
11795	10kV孝景路904线路	孝泉电力调度控制中心	孝景路904开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	175.96	59	3047.6	0	1109.32	不受限	1100
11796	10kV秀桂一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀桂一线913开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	131.2	40	2272.3	1200	1072.6	不受限	1050
11797	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕线924开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	138.89	47	2405.6	595	1087.04	不受限	1050
11798	10kV平园二路	罗江电力调度控制中心	平园二路961开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	353.28	68	6118.8	0	1058.82	不受限	1050
11799	10kV杨磷线	威远电力调度控制中心	杨磷线914开关	杨家湾站	90000	否	120	2078.46	专线	0	0	0	800	1070.61	不受限	1050
11800	10kV马双线大馈线	内江电力调度控制中心	马双线923开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	88.54	21	1533.5	3260	1067.76	不受限	1050
11801	10kV永太线	内江电力调度控制中心	永太线914开关	永东站	10000	是	255	4416.73	公线	63.8	25	1105.1	1360	1068.28	不受限	1050
11802	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河郭线914开关	河口站	71500	是	255	4416.73	公线	103.36	41	1790.2	660	1083.18	不受限	1050
11803	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东长一线962开关	东兴站	100000	是	374	6477.87	公线	151.54	41	2624.7	1495.5	1062.1	不受限	1050

11804	10kV通林线	乐山电力调度控制中心	通林线938开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	290.27	66	5027.5	0	1069.32	不受限	1050
11805	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八塑路921开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	343.25	76	5945.1	0	1069.71	不受限	1050
11806	10KV车安一线	乐山电力调度控制中心	车安一线971开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	335.01	76	5802.3	0	1056.62	不受限	1050
11807	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三海线914开关	三河	103000	否	400	6928.2	公线	282.82	71	4898.4	240	1096.98	不受限	1050
11808	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐火线906开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	297.46	74	5152	0	1083.38	不受限	1050
11809	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨城线963开关	杨柳湾站	81500	否	380	6581.79	公线	244.57	64	4236	630	1057.61	不受限	1050
11810	10kV沙城八线	沙湾电力调度控制分中心	沙城八线961开关	沙湾站	120000	是	580	10045.89	公线	339.66	68	5882.9	0	1086.88	不受限	1050
11811	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	堰白线923开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	306.18	61	5303	600	1094.49	不受限	1050
11812	10kV庆冶二路（主）LQX921Z	彭州电力调度控制中心	庆冶二线921开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	434.41	79	7524	0	1096.42	不受限	1050
11813	10kV红泉二线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	红泉二线915开关	红阳站	10600	是	503	8712.22	公线	240.97	63	4173.6	0	1091.83	不受限	1050
11814	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	370.46	69	6416.4	0	1066.06	不受限	1050
11815	10kV新乡线	沙湾电力调度控制分中心	新乡线922开关	新农站	16700	否	550	9526.28	公线	335.01	61	5802.3	750	1068.72	不受限	1050
11816	10kV玉铁路	邛崃电力调度控制中心	玉铁路947	玉带	163000	否	359	6218.06	专线	261.89	73	4536	0	1060.25	不受限	1050
11817	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	禅篱线911开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	418	70	7239.8	0	1074.04	不受限	1050
11818	10kV旗站线	郫都电力调度控制中心	旗站线911开关	战旗	7300	是	300	5196.15	公线	177.1	59	3067.4	0	1089.52	不受限	1050
11819	10kV石玻四线	隆昌电力调度控制中心	石玻四线914开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	172.79	59	2992.8	0	1067.13	受限	1050
11820	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解韩二线949开关	解林	128000	是	540	9353.07	公线	369	68	6391	0	1091.46	不受限	1050
11821	10kV树建一线	大邑电力调度控制中心	树建一线922开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	387.99	78	6720	0	1074.22	不受限	1050
11822	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	337.41	67	5844	0	1084.2	不受限	1050
11823	10kV龙元路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙元路925开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	298.57	75	5171.2	0	1064.18	不受限	1050
11824	10kV江郡线	新都电力调度控制中心	江郡线905开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	293.07	73	5076	75	1084.38	不受限	1050
11825	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何亚线927开关	何店	100000	是	251	4347.45	公线	139.45	56	2415.2	0	1062.76	不受限	1050
11826	10kV瑞军线	新都电力调度控制中心	瑞军线909开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	321.45	73	5567.6	255	1067.49	不受限	1050
11827	10kV沿新线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿新线911开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	184.01	50	3187	800	1070.59	不受限	1050
11828	10kV双顺线	成都配调	双顺路929	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	234.25	50	4057.2	1430	1066.88	不受限	1050
11829	10kV竹胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹胜线974开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	99.19	32	1717.9	1450	1097.1	不受限	1050
11830	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥江路908	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	417.85	70	7237.2	0	1076.64	不受限	1050
11831	10kV河运东线大馈线	广安电力调度控制中心	河运东线959开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	214.43	54	3714	740	1088.56	不受限	1050
11832	10kV梓红线	成都配调	梓红线920开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	316.06	67	5474.2	0	1079.88	不受限	1050
11833	10kV共天二线	温江电力调度控制中心	共天二线913开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	56.62	9	980.6	6250	1083.24	不受限	1050
11834	10kV双投线	成都配调	双投路927	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.17	67	5458.8	0	1095.28	不受限	1050
11835	10kV桂前线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线973开关	桂兴站	80000	是	260	4503.33	公线	119.17	46	2064	480	1058.66	不受限	1050
11836	10kV沙盛路	成都配调	沙盛路946	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	209.3	62	3625	0	1058.46	不受限	1050
11837	10kV三荷线	成都配调	三荷路922开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	317.25	67	5494.8	0	1059.28	不受限	1050
11838	10KV沙贵路	成都配调	沙贵路945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	209.3	62	3625	0	1058.46	不受限	1050
11839	10kV清然线946大馈线	天府电力调度控制中心	清然路946开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	258.78	65	4482	0	1060.56	不受限	1050
11840	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板华路953开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	207.61	69	3595.8	0	1080.73	不受限	1050
11841	10kV浆旅线	成都配调	浆旅路904	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	316.26	67	5477.6	0	1076.48	不受限	1050
11842	10kV苏香路大馈线	天府电力调度控制中心	苏香路910开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	298.61	75	5172	0	1063.38	不受限	1050
11843	10kV金石线大馈线	天府电力调度控制中心	金石线931开关	金桥	50000	是	553	9578.24	公线	380.89	69	6597	0	1065.59	不受限	1050
11844	10kV兰红线	青神电力调度控制中心	兰红线911开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	243.55	51	4218.3	2200	1095.33	不受限	1050
11845	10kV龙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙石线926开关	二龙站(阆中)	8550	是	150	2598.08	公线	58.64	39	1015.6	0	1062.86	不受限	1050
11846	10kV老土线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老土线912开关	老观站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	135.01	61	2338.3	0	1091.16	不受限	1050

11847	10kV金平线大馈线阆中	阆中电力调度控制分中心	金平线913开关	金垭站(阆中)	18000	否	75	1299.04	公线	6.58	9	113.9	0	1055.24	不受限	1050
11848	10kV芙体线	营山电力调度控制中心	芙体线914开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	425.31	70	7366.4	0	1086.01	不受限	1050
11849	10kV北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北木线924断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公线	28.87	25	500	0	1082.4	不受限	1050
11850	10kV汉前线	雨城电力调度控制中心	10kV汉前线912开关	汉碑站	100400	是	496	8590.97	公线	335.96	68	5818.8	0	1053.98	不受限	1050
11851	10kV中里线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中里线911断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	29.33	29	508	0	1050.84	不受限	1050
11852	10kV城田线大馈线	雷波电力调度控制中心	城田线912开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	166.66	65	2886.5	0	1088.56	不受限	1050
11853	10kV观热线	阿坝电力调度控制中心	观热线911开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	98.04	49	1698.1	0	1073.18	不受限	1050
11854	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	古复线913开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	98.22	49	1701.1	0	1070.18	不受限	1050
11855	10kV草尼线	阿坝电力调度控制中心	草尼线923开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	27.7	28	479.8	0	1079.04	不受限	1050
11856	10kV达冒线	阿坝电力调度控制中心	达冒线952开关	达维站	4000	否	100	1732.05	公线	28.19	28	488.3	0	1070.54	不受限	1050
11857	10kV蒙工线	雅安电力调度控制中心	蒙工线913开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	96.93	24	1678.8	3500	1056.58	不受限	1050
11858	10kV克草线	阿坝电力调度控制中心	克草线951开关	克藏站	1250	否	100	1732.05	公线	28.44	28	492.6	0	1066.24	不受限	1050
11859	10kV黄瓦线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄瓦线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	103.26	50	1812.6	0	1097.25	不受限	1050
11860	10kV昆团线	蒲城电力调度控制中心	昆团线926开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	243.05	64	4209.6	-100	1084.01	不受限	1050
11861	10kV草雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	草雷线918开关	草田站	80200	否	180	3117.69	公线	94.2	52	1631.6	100	1074.32	不受限	1050
11862	10kV姜政二线	阿坝电力调度控制中心	姜政二线921开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	72.04	36	1247.7	800	1069.99	不受限	1050
11863	10kV壤宾线	阿坝电力调度控制中心	壤宾线911开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	74.18	49	1284.8	0	1053.47	不受限	1050
11864	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	10kV.临云线924开关	临巴站	70000	是	250	4330.13	公线	137.46	55	2380.8	0	1083.3	不受限	1050
11865	10kV龙皇线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙皇线923开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	426	70	7378.3	0	1074.11	不受限	1050
11866	10kV平槽线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平槽线912开关	太平站	6300	否	220	3810.51	公线	114.23	52	1978.46	400	1050.8964	不受限	1050
11867	10kV郝锁线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV郝锁线913开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	194.21	61	3363.7	0	1051.36	不受限	1050
11868	10kV黄泥线大馈线	安州电力调度控制中心	黄泥线917开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	208.27	69	3607.3	0	1069.23	不受限	1050
11869	10kV宋河线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋河线914开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	122.96	38	2129.7	1250	1054.35	不受限	1050
11870	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线923开关	吴家站	8000	是	200	3464.1	公线	98.16	49	1700.2	0	1071.08	不受限	1050
11871	10kV桂龙线915	古蔺电力调度控制中心	10kV桂龙线915开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	185.79	60	3217.9	0	1049.88	不受限	1050
11872	10kV邹铁线635大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹铁线916开关	邹家嘴	52600	是	308	5334.72	公线	170.96	56	2961	250	1056.78	不受限	1050
11873	10kV奇井线924大馈线	泸川电力调度控制中心	奇井线924	奇峰	16000	是	325	5629.17	公线	198.99	61	3446.5	0	1056.84	不受限	1050
11874	10kV武阳线大馈线	江油电力调度控制中心	武阳线919开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	131.31	55	2274.3	0	1051.24	不受限	1050
11875	10kV下袁二线	广元电力调度控制中心	下袁二线925开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	346.64	77	6003.8	0	1057.77	不受限	1050
11876	10kV朝滩线	广元电力调度控制中心	朝滩线915开关	朝天站	20000	是	259	4486.01	公线	144.4	56	2501	0	1087.81	不受限	1050
11877	10kV九大线	广元电力调度控制中心	九大线924开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	252.1	56	4366.4	1600	1095.17	不受限	1050
11878	10kV家高线大馈线	邻水电力调度控制中心	家高线916开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	217	54	3689	4450	1092.56	不受限	1050
11879	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树镇线924开关	柳树	80000	是	400	6928.2	公线	164.43	41	2848	1600	1094.56	不受限	1050
11880	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城摩线927开关	南城	100000	否	406	7032.13	公线	121.89	30	2111.2	3150	1067.72	不受限	1050
11881	10kV科白二线	眉山电力调度控制中心	科白二线975开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	334.38	68	5791.5	0	1067.42	不受限	1050
11882	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云二线925开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	323.95	59	5610.9	1000	1051.69	不受限	1050
11883	10kV石太线925	乐至电力调度控制中心	10kV石太线925开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	100.36	56	1738.2	0	1067.72	不受限	1050
11884	10kV莱魁线	大英电力调度控制中心	莱魁线922开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	329.02	59	5698.6	900	1063.99	不受限	1050
11885	10kV碑鼓线	通川电力调度控制中心	10kV.碑鼓线922开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	177.52	67	3074.7	0	1056.24	不受限	1050
11886	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城东线913开关	城关站	18000	是	400	6928.2	公用	242.62	61	4202.1	315	1025.46	不受限	1000
11887	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐安线911	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	168.18	59	2912.8	0	1036.27	不受限	1000
11888	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂镇线922	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	181.21	60	3138.5	0	1018.42	不受限	1000
11889	10kV东伏一线	眉山电力调度控制中心	东伏一线913开关	东馆站	81500	是	255	4416.73	公线	144.52	57	2503	0	1030.38	不受限	1000

11890	10kV象磷线	眉山电力调度控制中心	象磷线912开关	象耳站	28000	否	380	6581.79	公线	138.11	36	2392	2530	1001.61	不受限	1000
11891	10kV杨十线	仁寿电力调度控制中心	杨十线914开关	杨柳站	8000	是	210	3637.31	公线	107.84	51	1867.8	0	1042.05	不受限	1000
11892	10kV宝永线	乐至电力调度控制中心	10kV宝永线912开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公线	118.22	54	2047.5	0	1000.91	不受限	1000
11893	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭二线960开关	魏兴站	40000	是	552	9560.92	公线	381.76	69	6612	0	1036.74	不受限	1000
11894	10kV白海东线	仁和电力调度控制中心	白海东线957开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	346.42	77	6000	0	1014.81	不受限	1000
11895	10kV武城线大馈线	江油电力调度控制中心	武城线921开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	132.02	55	2286.5	0	1039.04	不受限	1000
11896	10kV东星二线	平昌电力调度控制中心	10kV东星二线924	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	300.97	75	5212.8	0	1022.58	不受限	1000
11897	10kV杨岗线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨岗线973开关	杨路坪站	50000	是	400	6928.2	公线	248.95	62	4311.9	200	1030.66	不受限	1000
11898	10kV园开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开四线942开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	661.43	83	11455.9	0	1014.87	不受限	1000
11899	10kV祥官线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥官线946开关	凝祥站	50000	否	479	8296.52	公用	371.26	78	6430.2	0	1036.67	不受限	1000
11900	10kV吉永线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉永线913开关	永吉	20000	是	308	5334.72	公线	187.47	61	3247	0	1020.78	不受限	1000
11901	10kV特走线911大馈线	泸川电力调度控制中心	特走线911开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	261.92	65	4536.4	0	1006.16	不受限	1000
11902	10kV板石线	巴州电力调度控制中心	10kV板石线913	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	120.02	60	2078.8	0	1038.89	不受限	1000
11903	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓桑线933开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	261.2	65	4524	0	1032.42	不受限	1000
11904	10kV姚镇线	广元电力调度控制中心	姚镇线911开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	29.57	30	512.2	0	1046.65	不受限	1000
11905	10kV科镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇二线925开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	358.05	69	6201.4	0	1003.93	不受限	1000
11906	10kV石太线大馈线	游仙电力调度控制中心	石太线911开关	石板站	4000	是	200	3464.1	公用	91.79	46	1589.8	160	1021.48	不受限	1000
11907	10kV万福线	广元电力调度控制中心	万福线916开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	282.21	55	4887.9	1260	1002	不受限	1000
11908	10kV大坝线	广元电力调度控制中心	大坝线924	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	153.07	51	2651.1	475	1030.82	不受限	1000
11909	10kV阿水线	阿坝电力调度控制中心	阿水线955开关	阿坝站	63000	否	255	4416.73	公线	169.69	67	2939	22	1014.06	不受限	1000
11910	10kV石乡线	阿坝电力调度控制中心	石乡线912开关	沙石多站	3150	是	75	1299.04	公线	0.91	1	15.8	0	1023.43	不受限	1000
11911	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺巴线921开关	顺江站	16000	否	160	2771.28	公线	68.74	43	1190.5	280	1023.65	不受限	1000
11912	10kV德城线	阿坝电力调度控制中心	德城线913开关	城东站	12000	否	100	1732.05	公线	24.92	25	431.6	100	1027.24	不受限	1000
11913	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	北板线933开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	275.16	50	4765.7	1880	1016.89	不受限	1000
11914	10kV南紫线大馈线	自贡电力调度控制中心	南紫线974开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	279.32	58	4844.7	800	1020.23	不受限	1000
11915	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊哙站	90000	是	290	5022.95	公线	171.58	59	2971.8	0	1046.56	不受限	1000
11916	10kV厂石线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂石线921开关	厂溪站	20000	否	350	6062.18	公线	303	87	5248	-800	1007.96	不受限	1000
11917	10kV金垭线	达县电力调度控制中心	10kV.金垭线912开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	101.71	51	1761.6	0	1009.68	不受限	1000
11918	10kV阿龙线	阿坝电力调度控制中心	阿龙线914开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	120.68	60	2090.2	0	1027.49	不受限	1000
11919	10kV双高线	旺苍电力调度控制中心	双高路912开关	35kV双汇站	6300	是	207	3585.35	公线	107.17	52	1856.2	0	1012.08	不受限	1000
11920	10kV墨正线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨正线911开关	墨林站	6300	是	215	3723.91	公线	38.88	18	673.4	1260	1045.73	不受限	1000
11921	10kV万青线	万源电力调度控制中心	10kV万青线911开关	万源站	50000	是	270	4676.54	公线	157.94	58	2735.5	0	1005.73	不受限	1000
11922	10kV城郊线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城郊线925开关	（越西县调）城关站	50000	否	352	6096.82	公线	258.89	74	4484	0	1003.14	不受限	1000
11923	10kV普尔线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普尔线914开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	84.76	53	1468	0	1041.74	不受限	1000
11924	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤川线923开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	180.95	60	3134	0	1022.92	不受限	1000
11925	10kV北金线	南部电力调度控制中心	10kV北金线914	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	335.85	76	5816.9	0	1042.02	不受限	1000
11926	10kV南均线	雨城电力调度控制中心	10kV南均线935开关	南坝子站	100000	是	433	7499.78	公线	286.91	66	4969.2	0	1030.62	不受限	1000
11927	10kV米政线	米易电力调度控制中心	米政线951开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	256.89	65	4449.4	0	1023.88	不受限	1000
11928	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石警线917开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公线	134.68	14	196.9	0	1039.09	不受限	1000
11929	10kV茶德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶德线913开关	茶扎站	1732.05	是	89.2	1544.99	公线	11.37	13	196.9	0	1039.09	不受限	1000
11930	10kV杨周线	丹棱电力调度控制中心	杨周线926开关	杨场站	40000	否	315	5455.96	公线	73.07	23	1265.6	2598.08	1046.68	不受限	1000
11931	10kV桑?线	盐边电力调度控制中心	桑感线952开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	300.99	75	5213.2	0	1022.18	不受限	1000
11932	10kV叶绿线922大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线922开关	蓼叶站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	93.88	47	1626	100	1045.28	不受限	1000

11933	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	76.07	51	1317.5	0	1020.77	不受限	1000
11934	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲龙线912开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	29.19	29	505.6	0	1053.24	不受限	1000
11935	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	31.15	31	539.5	0	1019.34	不受限	1000
11936	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	不受限	1000
11937	10kV大一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大一线926开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	98.09	56	1699	0	1013.39	不受限	1000
11938	10kV怡南二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南二线920开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	0	1042.94	不受限	1000
11939	10kV浦外线	成都配调	浦外线908	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	319.4	68	5532	0	1022.08	不受限	1000
11940	10kV牧川路大馈线	天府电力调度控制中心	牧川路915开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	300.95	75	5212.4	0	1022.98	不受限	1000
11941	10kV沿滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿滩线923开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	178.52	49	3092	945	1020.59	不受限	1000
11942	10kV竹高线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹高线952开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	84.94	48	1471.2	300	1006.66	不受限	1000
11943	10kV绿学线	成都配调	绿学线913开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	243.88	72	4224	0	1044.9	不受限	1000
11944	10kV溪华四回大馈线	广安电力调度控制中心	溪华四回5开关	溪口站	20000	否	260	4503.33	公线	99.68	38	1726.5	1280	1046.5	不受限	1000
11945	10kV新站路	成都配调	新站路923	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	320.06	68	5543.4	0	1010.68	不受限	1000
11946	10kV粉面路_用户专线	成都配调	粉面路913	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	366.51	77	6348	0	1025.34	不受限	1000
11947	10kV科尚线大馈线	温江电力调度控制中心	科尚线912开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	381.76	69	6612	0	1036.74	不受限	1000
11948	10kV天维线	成都配调	天维路927	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	320.09	68	5544	0	1010.08	不受限	1000
11949	10kV楼江线	成都配调	楼江路918	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	320.28	68	5547.2	0	1006.88	不受限	1000
11950	10kV平城线	温江电力调度控制中心	平城线934开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	225.4	56	3904	630	1008.56	不受限	1000
11951	10kV万科一线	新都电力调度控制中心	万科一线943开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	337.78	76	5850.4	0	1039.69	不受限	1000
11952	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗镇路915	罗坝	10000	是	250	4330.13	公线	141.34	57	2448	0	1016.1	不受限	1000
11953	10kV佳兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳兴路995	成佳	12000	是	300	5196.15	公线	180.79	60	3131.2	0	1025.72	不受限	1000
11954	10kV羊冉线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊冉线913	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	392.15	78	6792	0	1049	不受限	1000
11955	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙普线923开关	沙坝站	100000	是	371	6425.91	公线	18.5	5	320.4	3820	1000.33	不受限	1000
11956	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊麦线958开关	吊黄楼站	40000	是	320	5542.56	公线	178.6	56	3093.3	315	1025.75	不受限	1000
11957	10kV山泥线大馈线	威远电力调度控制中心	山泥线913开关	山王站	12600	是	260	4503.33	公线	140.1	54	2426.6	160	1016.06	不受限	1000
11958	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰安线950开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	284.04	66	4919.6	0	1038.66	不受限	1000
11959	10kV田纸线	内江电力调度控制中心	田纸线912开关	田家站	16300	是	255	4416.73	公线	74.02	29	1282.1	1230	1021.28	不受限	1000
11960	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	30000	是	321	5559.88	公线	104.04	32	1801.9	1600	1046	不受限	1000
11961	10kV通游线	乐山电力调度控制中心	通游线914开关	通悦站	120000	是	380	6581.79	公线	244.49	64	4234.5	0	1030.93	不受限	1000
11962	10kV桥品线	资中电力调度控制中心	桥品线924开关	倒石桥站	100000	否	482	8348.48	公线	265.5	55	4598.5	1880	1035.13	不受限	1000
11963	10kV桥火线	资中电力调度控制中心	桥火线923开关	倒石桥站	106000	否	100	1732.05	专线	29.99	30	519.4	0	1039.44	不受限	1000
11964	10kV水金线	江安电力调度控制中心	水金线903开关	水清站	10000	是	290	5022.95	公线	172.98	60	2996	0	1022.36	不受限	1000
11965	10kV井华线953线路	江安电力调度控制中心	井华线953开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	109.6	52	1898.2	0	1011.65	不受限	1000
11966	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	不受限	980
11967	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百拉线913开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公线	33.72	30	584	0	973.46	不受限	970
11968	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔麦线912开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	34.02	34	589.2	0	969.64	不受限	960
11969	10kV南芙二路	罗江电力调度控制中心	南芙二路925开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	476	89	8010	0	962.02	不受限	960
11970	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐汉线913开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	169.45	40	2934.9	1945	981.36	不受限	950
11971	10kV石韶二路936大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶二路936开关	石亭江站	102000	是	575	9959.29	公线	361.05	63	6253.4	715	999.03	不受限	950
11972	10kV青茶线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	青茶线913开关	青龙站	12600	否	200	3464.1	公线	123.59	62	2140.6	0	977.09	不受限	950
11973	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资唐线922开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	250.6	59	4340.4	1260	993.51	不受限	950
11974	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资水线914开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	312.06	76	5404.8	0	955.29	不受限	950
11975	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广氮二路922开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	343.37	60	5947.1	1050	984.19	不受限	950

11976	10kV南观线	南溪电力调度控制中心	南观线942开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	136.63	32	2366.4	2630	961.86	不受限	950
11977	10kV仙龙线	南屏电力调度控制中心	仙龙线941开关	仙临站	6300	是	270	4676.54	公用	89.72	33	1554	1200	987.23	不受限	950
11978	10kV白回线	彭州电力调度控制中心	白回线911开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	24.4	27	422.6	0	980.36	不受限	950
11979	10kV军升路	彭州电力调度控制中心	军升线913开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公线	422.63	70	7320	0	993.84	不受限	950
11980	10kV太江路_主_LTQ925Z	彭州电力调度控制中心	太江路925	太清	2*31500	否	282.51	4893.22	专线	198.15	70	3432	0	971.9	不受限	950
11981	10kV嘉联二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉联二线922开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	182.22	47	3156	1250	998	不受限	950
11982	10kV南河路大馈线	崇州电力调度控制中心	南河路923	南门	2*10000	是	400	6928.2	公线	262.54	66	4547.2	0	995.36	不受限	950
11983	10kV光园八路	绵竹电力调度控制中心	光园八路951开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	263.46	66	4563.2	0	979.36	不受限	950
11984	10kV福飞线	大邑电力调度控制中心	福飞线933开关	福田	126000	是	300	5196.15	专线	184.93	62	3203	0	953.92	不受限	950
11985	10kV新祥路	大邑电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	20000	否	200	3464.1	专线	123.07	62	2131.5	0	986.19	不受限	950
11986	10kV花农线	郫都电力调度控制中心	花农线915开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	424.13	71	7346	0	967.84	不受限	950
11987	10kV严时线	新都电力调度控制中心	严时线925开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	312.12	60	5406	1695	958.23	不受限	950
11988	10kV筒机线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒机线961开关	郫筒	189000	否	600	10392.3	专线	423.9	71	7341.9	0	971.94	不受限	950
11989	10kV湾三线	成都配调	湾三路909	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	322.26	68	5581.5	0	972.58	不受限	950
11990	10kV团寿线	温江电力调度控制中心	团寿线913开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	263.74	66	4568	0	974.56	不受限	950
11991	10kV科达线大馈线	温江电力调度控制中心	科达线911开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	375.52	68	6504	200	958.59	不受限	950
11992	10kV南树线	成都配调	南树路914	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	370.58	78	6418.4	0	954.94	不受限	950
11993	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹太路913	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	264.73	66	4585.2	0	957.36	不受限	950
11994	10kV益攀线	成都配调	益攀路907	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	214.09	63	3708	0	971.31	不受限	950
11995	10kV益氮线	成都配调	益氮路935	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	212.52	63	3680.8	0	998.51	不受限	950
11996	10kV星草线大馈线	天府电力调度控制中心	星草线932开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	302.89	76	5246	0	989.38	不受限	950
11997	10kV黄机路大馈线	天府电力调度控制中心	黄机路921开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	304.63	76	5276.2	0	959.18	不受限	950
11998	10kV中镇二线	成都配调	中镇二路914	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	263.8	56	4569	1000	985.08	不受限	950
11999	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	182.45	61	3160	0	996.92	不受限	950
12000	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园珠线951开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	183.74	61	3182.4	0	974.52	不受限	950
12001	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤渡线924开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	183.14	61	3171.9	0	985.02	不受限	950
12002	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	不受限	950
12003	10kV毛富线	米易电力调度控制中心	毛富线951开关	毛坪厂	8000	否	210	3637.31	公线	133.11	63	2305.5	0	968.08	不受限	950
12004	10kV垭全线	米易电力调度控制中心	垭全线976开关	垭口站	40000	是	264	4572.61	公线	155.19	59	2687.9	0	970.19	不受限	950
12005	10kV春体线	仪陇电力调度控制中心	春体线927开关	春晖站	80000	是	323	5594.52	公线	202.5	63	3507.3	0	968.32	不受限	950
12006	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红宾一线918开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	214.32	71	3712	0	964.54	不受限	950
12007	10kV红新线	盐边电力调度控制中心	红新线913开关	红格站	40000	是	350	6062.18	公线	214.55	61	3716	160	973.74	不受限	950
12008	10kV绿源线	营山电力调度控制中心	绿源线915开关	绿水站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	79.62	40	1379	400	992.28	不受限	950
12009	10kV北回线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北回线925开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	226.36	60	3920.5	350	994.93	不受限	950
12010	10kV辉李一线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李一线916开关	辉景站	16300	是	220	3810.51	公线	50.62	23	876.8	1200	971.61	不受限	950
12011	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰河线914开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	219.56	64	3802.8	0	977.66	不受限	950
12012	10kV隆心线	阿坝电力调度控制中心	隆心线923开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
12013	10kV隆解线	阿坝电力调度控制中心	隆解线912开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
12014	10kV干河线	汉源电力调度控制中心	干河线926开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	167.74	61	2905.2	400	981.63	不受限	950
12015	10kV沙刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙刘线934开关	沙坪站	100200	是	372	6443.23	公线	178.06	48	3084	1115	955.58	不受限	950
12016	10kV镇大线	阿坝电力调度控制中心	镇大线913开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	62.17	47	1076.8	0	980.88	不受限	950
12017	10kV南卧二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧二线927开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	219.52	39	3802.1	4000	974.2	不受限	950
12018	10kV大万二回	达县电力调度控制中心	大万二回924开关	大树站	18000	否	300	5196.15	公线	213.84	71	3703.7	0	972.83	不受限	950
12019	10kV隆花线	阿坝电力调度控制中心	隆花线921开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950

12020	10kV油城二线	万源电力调度控制中心	10kV.油城二线921开关	油房坝站	31500	是	380	6581.79	公线	210.16	55	3640	630	995.43	不受限	950
12021	10kV海梅线916	甘洛电力调度控制中心	海梅线916小车开关	海田站	50000	否	161	2788.6	公线	85.55	52	1440	0	947.4	不受限	950
12022	10kV海徐线大馈线	甘洛电力调度控制中心	海徐线914小车开关	海田站	50000	否	194	3360.18	公线	117.67	61	2038	0	986.16	不受限	950
12023	10kV烟新线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟新线911开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	7.48	5	129.6	1450	992.49	不受限	950
12024	10kV四增线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四增线922开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	51.58	22	893.4	1700	991.95	不受限	950
12025	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	10kV屯狮线912开关	中屯站	60000	否	220	3810.51	公线	182.46	74	2844.1	5780	966.41	不受限	950
12026	10kV元大线大馈线	雷波电力调度控制中心	元大线912开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	171.97	67	2978.6	0	996.46	不受限	950
12027	10kV黄镇线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	173.43	68	3003.8	0	971.26	不受限	950
12028	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中城二路921开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	449.63	81	7787.59	0	-125	不受限	950
12029	10kV南磐线大馈线专线	邻水电力调度控制中心	南磐线914开关	南城站（邻水）	20000	否	74	1281.72	专线	10.5	14	181.8	0	971.75	不受限	950
12030	10kV冯李路	中江电力调度控制中心	冯李路945开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	111.43	56	1930	200	987.69	不受限	950
12031	10kV民思路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民思路945开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	484.69	81	8394.8	0	958.27	不受限	950
12032	10kV兴杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴杨线911开关	兴隆站	8000	否	200	3464.1	公用	124.46	62	2155.6	0	962.09	不受限	950
12033	10kV河口线	通江电力调度控制中心	10kV河口线852	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	158.31	66	2742	0	999.23	不受限	950
12034	10kV华温二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	华温二线927开关	龙华	150000	是	377	6529.83	公线	243.92	65	4224.7	0	999.16	不受限	950
12035	10kV云立线925大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线925开关	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	281.75	67	4879.9	0	981.36	不受限	950
12036	10kV下川二线	广元电力调度控制中心	下川二线926开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	350.15	77	6064.6	0	996.97	不受限	950
12037	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒线942开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	359.86	69	6232.7	0	986.48	不受限	950
12038	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海一线974开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	375.51	78	6503.9	0	978.56	不受限	950
12039	10kV渡凤线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡凤线924	大渡	63000	是	265	4589.93	公线	155.73	59	2697.2	0	974.74	不受限	950
12040	10kV新化二线	西充电力调度控制分中心	新化二线925开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	282.83	67	4898.6	0.2	962.46	不受限	950
12041	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正古线943开关	正兴站	100000	否	255	4416.73	公线	172.62	68	2989.7	0	985.36	不受限	950
12042	10kV板协线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板协线914开关	石板站	90000	是	220	3810.51	公用	120.66	55	2089.8	0	958.61	不受限	950
12043	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴仁北线973开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	207.85	63	3600	0	972.62	不受限	950
12044	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜黄线913	茜草坝	40000	是	285	4936.34	公线	175.4	62	3038	0	911.07	不受限	900
12045	10kV狐地二线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐地二线918开关	狐狸坡	81000	否	161	2788.6	公线	92.76	58	1606.6	0	903.14	不受限	900
12046	10kV资甘线	仁和电力调度控制中心	资甘线976开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	182.91	61	3168	80	908.92	不受限	900
12047	10kV龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙黄线914开关	龙兴站	20000	否	255	4416.73	公线	112.73	44	1952.4	1080	942.66	不受限	900
12048	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	333.48	69	5775.9	800	937.73	不受限	900
12049	10kV丰双一线	通川电力调度控制中心	丰双一线915开关	双丰站	10000	是	300	5196.15	公线	185.61	62	3214.8	0	942.12	不受限	900
12050	10kV永杰路	中江电力调度控制中心	永杰路984开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	219.86	55	3808	800	934.56	不受限	900
12051	10kV晓牌线大馈线	安州电力调度控制中心	晓牌线918开关	晓坝站	40000	否	353	6114.14	公用	264.67	75	4584	0	918.73	不受限	900
12052	10kV花滨线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨线965开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	425.81	71	7375	0	938.84	不受限	900
12053	10kV草柳线	古蔺电力调度控制中心	草柳线962开关	黄草坪	64000	是	489	8469.73	公线	310.02	63	5369.5	500	906.28	不受限	900
12054	10kV牛镇线925大馈线	泸川电力调度控制中心	牛镇线925开关	牛滩	30000	否	200	3464.1	公线	127.55	64	2209.1	0	908.59	不受限	900
12055	10kV高开线	通江电力调度控制中心	10kV高开线913	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	241.97	74	4191	0	922.02	不受限	900
12056	10kV二蕉线大馈线	江油电力调度控制中心	二蕉线922开关	二郎庙站	31500	否	180	3117.69	公用	109.08	61	1889.2	0	916.72	不受限	900
12057	10kV新瓦线大馈线	游仙电力调度控制中心	新瓦线913开关	新桥站	12600	是	353	6114.14	公用	229.87	65	3981.3	0	910.01	不受限	900
12058	10kV合涪线大馈线	江油电力调度控制中心	合涪线931开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	400.5	70	6936.7	0	947.6	不受限	900
12059	10kV曾康线	巴州电力调度控制中心	10kV曾康线917	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	195.45	71	3385.2	0	901.63	不受限	900
12060	10kV下红二线	广元电力调度控制中心	下红二线928开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	309.37	77	5358.3	0	923.84	不受限	900
12061	10kV梯镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯镇线954开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	159.17	56	2756.8	750	935.91	不受限	900

12062	10kV衣街线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣街线911开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	13.51	18	234	0	935.14	不受限	900
12063	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长建线915开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	140.42	53	2432	790	940.12	不受限	900
12064	10kV镇江线	阿坝电力调度控制中心	镇江线914开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	65.58	50	1135.9	0	921.78	不受限	900
12065	10kV卡潘线	阿坝电力调度控制中心	卡潘线911开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	900
12066	10kV大万线	旺苍电力调度控制中心	大万线912	35kV大河站	6300	否	100	1732.05	公线	35.86	36	621.1	0	937.74	不受限	900
12067	10kV博鸸线	阿坝电力调度控制中心	博鸸线915开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	80.9	54	1401.2	0	937.07	不受限	900
12068	10kV若楠线	阿坝电力调度控制中心	若楠线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	67.62	50	1171.1	0	933.34	不受限	900
12069	10kV瑞岭线大馈线主线	越西电力调度控制中心	10kV瑞岭线914小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	100.23	59	1735.9	0	914.14	不受限	900
12070	10kV红政线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红政线916开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	282.02	67	4884.5	0	935.19	不受限	900
12071	10kV城区I线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区一线914开关	城郊站	32500	否	344	5958.25	公线	192.61	56	3336	500	930.6	不受限	900
12072	10kV园箐线	攀枝花电力调度控制中心	园箐线979开关	园林站	40000	是	400	6928.2	公线	267.71	67	4636.8	0	905.76	不受限	900
12073	10kV岭胥线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭胥线914开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	144.63	66	2505	0	924.46	不受限	900
12074	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	15.12	20	261.8	0	907.34	不受限	900
12075	10kV陈共线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈共线923开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	37.81	38	654.9	0	903.94	不受限	900
12076	10kV梁谢线	宣汉电力调度控制中心	10kV梁谢线918开关	梁原站	100000	是	322	5577.2	公线	205.01	64	3550.8	0	910.96	不受限	900
12077	10kV大兴线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大兴线913开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	104.27	60	1806	0	906.39	不受限	900
12078	10kV芦晋线大馈线	南充电力调度控制中心	芦晋线924开关	芦溪站	11300	是	553	9578.24	专线	56	10	969.9	5755	937.69	不受限	900
12079	10kV金镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金镇线911开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	37.78	38	654.4	0	904.44	不受限	900
12080	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田大二线924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公线	90.99	57	1576	0	918.15	不受限	900
12081	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄瓦路916开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	305.7	76	5294.8	0	940.58	不受限	900
12082	10kV草村线	成都配调	草村路928	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	274.16	67	4748.4	0	918.87	不受限	900
12083	10kV桐地线大馈线	天府电力调度控制中心	桐地线931开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	487.88	81	8450	0	903.07	不受限	900
12084	10kV辰绿线	成都配调	辰绿路926	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	370.9	78	6424	0	949.34	不受限	900
12085	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔水线924开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	388.91	70	6736	0	926.59	不受限	900
12086	10kV平隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	平隆线953开关	平山站	20000	是	227.5	3940.42	公线	128.91	57	2232.7	0	919.64	不受限	900
12087	10kV庙钢路	成都配调	庙钢路925	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	326.1	69	5648	0	906.08	不受限	900
12088	10kV音花路	成都配调	音花路917	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	189.15	56	3276	500	903.31	不受限	900
12089	10kV桥长线大馈线	广安电力调度控制中心	桥长线956开关	卫桥站	40000	是	220	3810.51	公线	93.6	43	1621.2	480	947.21	不受限	900
12090	10kV胜琉路	成都配调	胜琉路922	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	215.61	64	3734.4	0	944.91	不受限	900
12091	10kV柳电线	温江电力调度控制中心	柳电线901开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	127.3	32	2204.8	2400	937.76	不受限	900
12092	10kV柳南路大馈线	温江电力调度控制中心	柳南线916开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	267.3	67	4629.6	0	912.96	不受限	900
12093	10kV大厢一线	青白江电力调度控制中心	大厢一线924开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	347.94	70	6026.4	0	901.8	不受限	900
12094	10kV武电线大馈线	新津电力调度控制中心	武电线916	文武	163000	是	505	8746.86	公线	350.72	69	6074.4	0	923.09	不受限	900
12095	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	156.52	39	2711	2600	924.38	不受限	900
12096	10kV塔工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工一线909	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	347.74	69	6022.8	0	946.98	不受限	900
12097	10kV龙味线	郫都电力调度控制中心	龙味线917开关	安龙	102000	否	400	6928.2	公线	306.74	77	5312.8	0	922.58	不受限	900
12098	10kV简铁线	简阳电力调度控制中心	简铁线919开关	简阳	82000	是	100	1732.05	专线	26.5	27	459	0.0001	926.64	不受限	900
12099	10kV荞坝线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞坝线911开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	216.51	72	3750	0	926.53	不受限	900
12100	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复螺线914开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	188.63	47	3267	1370	905.56	不受限	900
12101	10kV普江线951	宜宾电力调度控制中心	普江线951开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	194.83	63	3374.4	0	921.09	不受限	900
12102	10kV新向线	威远电力调度控制中心	新向线911开关	新店站	30000	是	366	6339.31	公线	238.43	65	4129.6	0	941.85	不受限	900
12103	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石荣线922开关	石子站	12600	否	210	3637.31	公线	91.74	44	1589	750	934.58	不受限	900
12104	10kV沐闸线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐闸线917开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	125.53	63	2174.1	0	943.59	不受限	900

12105	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象玉线637开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	291.84	68	5054.6	0	903.66	不受限	900
12106	10kV建山二线	宜宾电力调度控制中心	建山二线625开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	218.06	73	3776.8	0	899.73	不受限	900
12107	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永甘线913开关	永东站	10000	否	255	4416.73	公线	66.25	26	1147.4	1890	937.66	不受限	900
12108	10kV八电线	内江电力调度控制中心	八电线924开关	八角井站	90000	否	500	8660.25	公线	363.82	73	6301.3	570	922.92	不受限	900
12109	10kV宋葫线	资中电力调度控制中心	宋葫线912开关	宋家站	27000	否	192	3325.54	专线	84.63	44	1465.8	600	927.19	不受限	900
12110	10kV中太路	中江电力调度控制中心	中太路922开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	260.27	47	4507.9	2250	904.69	不受限	900
12111	10kV集慈线	井研电力调度控制分中心	集慈线911开关	集益站	20000	否	300	5196.15	公线	217.55	73	3767.9	0	908.63	不受限	900
12112	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	206.65	14	97.2	0	895.2	不受限	890
12113	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往巨线913开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公线	38.44	38	665.7	0	893.14	不受限	890
12114	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉雅线911开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公线	29.04	29	503	0	882.64	不受限	880
12115	10kV凤宇一线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇一线957开关	凤凰站	40000	是	110	1905.26	公线	36.14	33	625.9	0	898.31	不受限	850
12116	10kV龙陈线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙陈线925开关	二龙站(阆中)	8150	是	100	1732.05	公线	30.32	30	525.2	0	860.44	不受限	850
12117	10kV柳义线912大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳义线914开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	92.36	52	1599.6	0	866.84	不受限	850
12118	10kV新蝗线	盐边电力调度控制中心	新蝗线972开关	新九站	31500	否	400	6928.2	公线	310.68	78	5380.9	0	854.48	不受限	850
12119	10kV光业一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅰ线912开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	392.75	71	6802.5	0	860.09	不受限	850
12120	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	130.89	65	2267	0	850.69	不受限	850
12121	10kV桥石一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥石一线916开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	118.55	27	2053.2	3150	893.62	不受限	850
12122	10kV吉华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站	14300	是	211	3654.63	公线	119.19	56	2064.3	0	859.4	不受限	850
12123	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道罗线923开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	40.53	41	702	0	856.84	不受限	850
12124	10kV农俄线大馈线	布拖电力调度控制中心	农俄线912开关	农某站	2100	否	75	1299.04	公线	17.55	23	304	0	865.14	不受限	850
12125	10kV李新线	汉源电力调度控制中心	李新线912开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	130.66	65	2263	0	854.69	不受限	850
12126	10kV草拉线	阿坝电力调度控制中心	草拉线924开关	草格站	6300	否	200	3464.1	公线	36.43	18	631	1600	886.69	不受限	850
12127	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇新线922开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	受限	850
12128	10kV阿南线	阿坝电力调度控制中心	阿南线942开关	阿坝站	63000	否	372	6443.23	公线	283.42	76	4908.9	0	890.01	不受限	850
12129	10kV华镇线	旺苍电力调度控制中心	华镇线913开关	35kV张华站	6300	是	150	2598.08	公线	68.66	46	1189.2	0	889.26	不受限	850
12130	10kV船龙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船龙线926开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	82.99	17	1437.4	5500	856.82	不受限	850
12131	10kV保复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保复线925开关	保华站	12600	否	120	2078.46	专线	58.2	48	1008	0	862.61	不受限	850
12132	10kV宋宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宇线924开关	宋家桥站	63200	否	200	3464.1	公线	129.09	65	2235.9	0	881.79	不受限	850
12133	10kV家西线大馈线	邻水电力调度控制中心	家西线914开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	216.69	54	3753	900	889.56	不受限	850
12134	10kV山汇路	中江电力调度控制中心	山汇路911开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	401.29	73	6950.4	800	870.02	不受限	850
12135	10kV沙关线	剑阁电力调度控制中心	沙关线912开关	沙溪坝站	63000	是	516	8937.38	公线	361.46	70	6260.5	0	889.4	不受限	850
12136	10kV杨龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龟线974开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	189.14	63	3275.9	0	881.02	不受限	850
12137	10kV下久二线	广元电力调度控制中心	下久二线972开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	384.24	80	6655.1	0	858.53	不受限	850
12138	10kV云东一线	广元电力调度控制中心	云东一线919开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	356.19	79	6169.2	0	892.37	不受限	850
12139	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线923开关	柳树	80000	是	495	8573.65	公线	124.71	25	2160	3830	868.92	不受限	850
12140	10kV擂镇一线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇一线922开关	擂鼓站	4000	是	300	5196.15	公用	190.18	63	3294	0	862.92	不受限	850
12141	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广一线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	120.1	19	2080.2	5710	870.06	不受限	850
12142	10kV仁棉Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅱ回936开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	344.7	70	5970.2	0	888.72	不受限	850
12143	10kV大古线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古线925	大洲驿	63000	是	166	2875.2	公线	82.57	50	1430.1	0	870.06	不受限	850
12144	10kV仙贯一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙贯一线961开关	仙鹤站	115000	是	520	9006.66	公线	366.51	70	6348	0	857.33	不受限	850
12145	10kV宝盛线	乐至电力调度控制中心	10kV宝盛线913开关	宝林站	63000	是	150	2598.08	公用	70.83	47	1226.8	0	851.66	不受限	850

12146	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普新一线914开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	334.35	69	5791	0	887.78	不受限	850
12147	10kV相植线	眉山电力调度控制中心	相植线914开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	286.84	68	4968	0	893.26	不受限	850
12148	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西二线912开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	366.41	70	6346.2	0	859.13	不受限	850
12149	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北宝线911	北斗站	10000	是	235	4070.32	公线	138.87	59	2405.2	0	851.06	不受限	850
12150	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	10kV永河线923开关	永清站	20000	否	150	2598.08	公用	84.65	56	1466.2	0	872.07	不受限	850
12151	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略永路922开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	147.12	53	2548.2	400	890.02	不受限	850
12152	10kV白苏线	内江电力调度控制中心	白苏线912开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	96.47	38	1670.9	998	864.48	不受限	850
12153	10kV牌西二线	内江电力调度控制中心	牌西二线946开关	牌楼站	95000	是	482	8348.48	公线	295.5	61	5118	685	875.78	不受限	850
12154	10kV归阳线	资中电力调度控制中心	归阳线923开关	归德站	30000	否	245	4243.52	公线	118.44	48	2051.4	880	887.77	不受限	850
12155	10kV北文线	资中电力调度控制中心	北文线916开关	城北站	90000	否	260	4503.33	公线	182.31	70	3157.6	0	895.4	不受限	850
12156	10kV土城九路	什邡电力调度控制中心	土城九路910开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	130.95	24	2268	4500	894.59	不受限	850
12157	10kV江贸线	江安电力调度控制中心	江贸线932开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	294.69	69	5104	0	854.26	不受限	850
12158	10kV青马线952线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	否	370	6408.59	公用	282.02	76	4884.6	0	883.13	不受限	850
12159	10kV双苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双苏线914开关	双龙埂站	40000	否	270	4676.54	公线	142	53	2459.4	875	874.49	不受限	850
12160	10kV民永线大馈线	崇州电力调度控制中心	民永线909	民和	165000	是	586	10149.82	公线	417.92	71	7238.4	0	881.46	不受限	850
12161	10kV观轺线976线路	沙湾电力调度控制分中心	观轺线921开关	观山站	24900	否	361	6252.7	公线	214.101	59.3	3708.23	400	893.78	不受限	850
12162	10kV放园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园二线929开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	380.43	71	6589	0.0001	879.6	不受限	850
12163	10kV展电路	成都配调	展电路936	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	374.79	79	6491.4	0	881.94	不受限	850
12164	10kV天宇一路	成都配调	天宇一路918	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	376.49	80	6520.8	0	852.54	不受限	850
12165	10kV俭南路_用户专线	成都配调	俭南路907	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	318.06	78	5508.8	0	866.88	不受限	850
12166	10kV草河线	成都配调	草河线909	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	276.37	68	4786.8	0	880.47	不受限	850
12167	10kV桥清一线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清一线956开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	130.04	39	2252.3	2100	885.42	不受限	850
12168	10kV绿羊一路	成都配调	绿羊一路925	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	253.12	75	4384	0	884.9	不受限	850
12169	10kV力韵路大馈线	天府电力调度控制中心	力韵路907开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	310.76	78	5382.4	0	852.98	不受限	850
12170	10kV冠杨线	五通桥电力调度控制分中心	冠杨线913开关	冠英站	58000	是	380	6581.79	公线	203.44	54	3381	1025	859.43	不受限	850
12171	10kV冠井线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠井线922开关	冠英站	18000	否	345	5975.58	公线	75.47	22	1287	3200	891.02	不受限	850
12172	10kV牛三线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	牛三线923开关	牛华站	16000	否	335	5802.37	公线	230.77	69	3997	350	875.13	不受限	850
12173	10kV堰粮线大馈线	天府电力调度控制中心	堰粮线918开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	309.3	77	5357	0	878.38	不受限	850
12174	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板昆路927开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	220.53	74	3819.6	0	856.93	不受限	850
12175	10kV沙胜线	通江电力调度控制中心	10kV沙胜线851	沙溪站	10000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	830
12176	10kV杨龙线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龙线975开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	222	74	3845	0	831.53	不受限	800
12177	10kV红猪线914大馈线	叙永电力调度控制中心	红猪线914	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	154.28	61	2672.1	0	819.72	不受限	800
12178	10kV天太线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天太线914	天池	10000	是	379	6564.47	公线	255.37	67	4423	0	828.58	不受限	800
12179	10kV永镇线	通江电力调度控制中心	10kV永镇线916	永安站	71500	是	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800
12180	10kV铁双线	通江电力调度控制中心	10kV铁双线959	铁佛站	13000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	838.44	不受限	800
12181	10kV树镇线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV树镇线913开关	柿子树	31000	是	308	5334.72	公线	198.99	65	3446.5	0	821.28	不受限	800
12182	10kV树丹线	古蔺电力调度控制中心	10kV树丹线915开关	柿子树	31000	是	308	5334.72	公线	198.99	65	3446.5	0	821.28	不受限	800
12183	10kV平临线	通江电力调度控制中心	10kV平临线952	平溪站	8000	否	148	2563.44	公线	85.8	58	1486.1	0	821	不受限	800
12184	10kV玉鸭线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉鸭线912开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	85.54	43	1481.6	815	821.09	不受限	800
12185	10kV上城线	广元电力调度控制中心	上城线911开关	上西站	80000	否	404	6997.49	公线	316.39	78	5479.9	0	817.84	不受限	800
12186	10kV水金一线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金一线941开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	专线	312.73	104	5416.4	3350	806.92	不受限	800
12187	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉柏线923开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	133.8	67	2317.5	0	800.19	不受限	800
12188	10kV兴仁南线	仁和电力调度控制中心	兴仁南线955开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	156.72	39	2714.4	2000	828.16	不受限	800

12189	10kV兰镇Ⅱ线954大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇二线914开关	兰田	22300	是	285	4936.34	公线	181.83	64	3149.3	0	799.77	不受限	800
12190	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫二线922开关	文宫站	26300	是	350	6062.18	公线	231.45	66	4008.7	0	841.04	不受限	800
12191	10kV科成线	眉山电力调度控制中心	科成线977开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	348.74	70	6040.1	0	818.82	不受限	800
12192	10kV铝园二线924	眉山电力调度控制中心	铝园二线924开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	235.94	56	4086.4	935	839.86	不受限	800
12193	10kV莱天线	大英电力调度控制中心	莱天线914开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	111.83	56	1936.9	0	834.38	不受限	800
12194	10kV永高线	大英电力调度控制中心	永高线913开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	87.99	37	1524	1000	801.54	不受限	800
12195	10kV温葫线	大英电力调度控制中心	温葫线928开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	368.04	71	6374.4	0	830.93	不受限	800
12196	10kV岳安线	安岳电力调度控制中心	10kV岳安线918开关	岳阳站	90000	否	521.26	9028.49	公用	290.99	56	5040	2250	835.64	不受限	800
12197	10kV大杨线	荣经电力调度控制中心	大杨线913开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	388.63	78	6731.1	250	813.12	不受限	800
12198	10kV天纸线	蒲城电力调度控制中心	天纸线913开关	天生站	16300	否	210	3637.31	公线	141.9	68	2457.7	0	815.88	不受限	800
12199	10kV三锁线	蒲城电力调度控制中心	三锁线911开关	三墩站	20000	否	380	6581.79	公线	295.54	78	5118.8	0	804.81	不受限	800
12200	10kV桅普线	旺苍电力调度控制中心	桅普线913开关	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	222.21	74	3848.6	0	827.93	不受限	800
12201	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	马三线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
12202	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	待用二912开关	马塘站	16000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
12203	10kV银园一线	德昌电力调度控制中心	10kV银园一线925开关	银鹿站	80000	是	400	6928.2	公线	2.94	1	51	4650	841.56	不受限	800
12204	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌拉线915开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	43.19	43	748	0	810.84	不受限	800
12205	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色医线915开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	234.18	16	748	0	810.84	不受限	800
12206	10kV金水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金水线924开关	金垭站(阆中)	18000	否	317.34	5496.49	公线	220	69	3810.4	315	818.44	不受限	800
12207	10kV园达线	攀枝花电力调度控制中心	园达线994开关	园林站	40000	否	265	4589.93	公线	191.71	72	3320.4	0	810.54	不受限	800
12208	10kV长查线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长须长查线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公线	0	12	108.64	0	806.44	不受限	800
12209	10kV龙园二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园二线929开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	305.47	69	5290.7	0	806.12	不受限	800
12210	10kV新发线	盐边电力调度控制中心	新发线955开关	新九站	31500	否	500	8660.25	公线	401.49	80	6953.8	0	840.42	不受限	800
12211	10kV桑惠线	盐边电力调度控制中心	桑惠线954开关	桑园站	31500	否	265	4589.93	公线	173.49	65	3004.9	315	811.04	不受限	800
12212	10kV七达线	雨城电力调度控制中心	10kV七达线913开关	七盘站	71700	是	496	8590.97	公线	63.7	13	1103.3	4930	839.48	不受限	800
12213	10kV朱峰一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅰ线925开关	朱山站	100000	是	467	8088.68	公线	252.89	54	4380	1260	830.94	不受限	800
12214	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅱ线924开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	396.22	72	6862.5	0	800.09	不受限	800
12215	10kV塔迎线大馈线	天府电力调度控制中心	塔迎线928开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	395.27	71	6846	0	816.59	不受限	800
12216	10kV竹五线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹五线961开关	竹根站	90000	否	345	5975.58	公线	14.4	4	216	4350	812.02	不受限	800
12217	10kV板城路大馈线	天府电力调度控制中心	板城路911开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	193.09	64	3344.4	0	812.52	不受限	800
12218	10kV玉科路_专线	成都配调	玉科路915	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	378.29	80	6552	0	821.34	不受限	800
12219	10kV乐普线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐普线957开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	137.25	62	2377.2	250	845.13	不受限	800
12220	10kV西恒路	都江堰电力调度控制中心	西恒路908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	272.98	68	4728	0	814.56	不受限	800
12221	10kV赤果线	成都配调	赤果线937	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	331.07	70	5734.1	0	819.98	不受限	800
12222	10kV俭双线	成都配调	俭双路937	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	280.88	69	4864.8	0	802.47	不受限	800
12223	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	楼言一线914开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	492.74	82	8534.2	0	818.87	不受限	800
12224	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集福线927	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	265.73	66	4602.4	800	832.98	不受限	800
12225	6kV栗黄路	大邑电力调度控制中心	栗黄线606开关	栗子坪	40000	否	75	1299.04	公线	19.14	26	331.5	0	837.64	不受限	800
12226	10kV官羊路	大邑电力调度控制中心	官羊线922开关	官渡	120000	否	100	1732.05	公线	41.05	41	711	0	847.84	不受限	800
12227	10kV安竹线	郫都电力调度控制中心	安竹线914开关	安德	22000	是	400	6928.2	公线	273.81	68	4742.4	0	800.16	不受限	800
12228	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐瑞线916开关	徐家桥站	80000	是	371	6425.91	公线	66.29	18	1148.2	3165	827.53	不受限	800
12229	10kV龙彭路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙彭线991开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	271.45	68	4701.6	0	840.96	不受限	800
12230	10kV德友一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德友一路925开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	200.92	50	3480	1250	812.56	不受限	800

12231	10kV桂城二线	新都电力调度控制中心	桂城二线931开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	272.06	68	4712	0	830.56	不受限	800
12232	10kV武博线	新津电力调度控制中心	武博线944开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	356.4	71	6172.8	0	824.69	不受限	800
12233	10kV九电线	宜宾电力调度控制中心	九电线635开关	九都站	105000	是	400	6928.2	公线	272.68	68	4722.8	0	819.76	不受限	800
12234	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田坝线923开关	田家站	30000	是	335	5802.37	公线	133.83	40	2317.9	1510	814	不受限	800
12235	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中西二线916开关	中山站	20000	是	300	5196.15	公线	77.88	26	1348.9	2000	808.02	不受限	800
12236	10kV方远线	宜宾电力调度控制中心	方远线655开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	296.54	69	5136	0	822.26	不受限	800
12237	10kV庐东一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东一路917开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	110.1	18	1906.9	8550	803.07	不受限	800
12238	10kV桐千二线	内江电力调度控制中心	桐千二线971开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	114.46	27	1982.5	3070	808.76	不受限	800
12239	10kV河红线	内江电力调度控制中心	河红线926开关	河口站	71500	是	520	9006.66	公线	368.09	71	6375.4	0	829.93	不受限	800
12240	10kV北谷二线	资中电力调度控制中心	北谷二线928开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	312.42	78	5411.2	0	824.18	不受限	800
12241	10kV钓九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓九线982开关	钓鱼台站	110000	否	275	4763.14	公线	200.17	73	3466.9	0	819.93	不受限	800
12242	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东亭线952开关	东风站	40000	是	400	6928.2	公线	272.23	68	4715	0	827.56	不受限	800
12243	10kV黄马线前段大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄马线916开关	黄土埂站	90000	是	335	5802.37	公线	222.52	66	3854	0	787.9	不受限	787.9
12244	10kV坪凉线	宜宾电力调度控制中心	坪凉线950开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	85.22	20	1476	3700	782.26	不受限	750
12245	10kV清泉线	威远电力调度控制中心	清泉线961开关	清溪站	90000	是	335	5802.37	公线	82.96	25	1436.9	2410	795	不受限	750
12246	10kV苏河线	资中电力调度控制中心	苏河线912开关	苏家湾站	11300	否	50	866.03	专线	0	0	0	0	779.43	不受限	750
12247	10kV雒北一路	广汉电力调度控制中心	雒北一路913开关	雒城站	71500	是	555	9612.88	公用	385.36	69	6674.4	250	765.9	不受限	750
12248	10kV平园四路	罗江电力调度控制中心	平园四路958开关	御营站	100000	是	400	6928.2	公线	251.5	63	4356	400	786.56	不受限	750
12249	10kV雒开二路	广汉电力调度控制中心	雒开二路909开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	197.67	41	3423.6	2535	775.62	不受限	750
12250	10kV南文线	南溪电力调度控制中心	南文线970开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	299.02	70	5179	0	779.26	不受限	750
12251	10kV仙石线	南屏电力调度控制中心	仙石线943开关	宋家站	6300	是	270	4676.54	公用	89.36	33	1547.7	1430	763.53	不受限	750
12252	10kV东联路904线路	绵东电力调度控制中心	东联路904开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	786.58	不受限	750
12253	10kV杨红线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨红线974开关	杨柳湾站	81500	是	380	6581.79	公线	181.43	48	3142.4	1330	793.03	不受限	750
12254	10kV普光路	新都电力调度控制中心	普光线915开关	普河	100000	否	442	7655.66	专线	352.02	80	6097	0	793.09	不受限	750
12255	10kV光友线	新都电力调度控制中心	光友线948开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	400.05	79	6928.8	180	763.37	不受限	750
12256	10kV官石线	彭州电力调度控制中心	官石线911开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	27.08	30	469	0	778.08	不受限	750
12257	10kV玉康线（邛崃)	邛崃电力调度控制中心	玉康线916开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	407.6	81	7059.6	0	781.4	不受限	750
12258	10kV福工一路	大邑电力调度控制中心	福工一线926开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	226.16	75	3917.1	0	759.43	不受限	750
12259	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐乐线973开关	徐家桥站	90000	是	335	5802.37	公线	222.08	66	3846.4	0	795.5	不受限	750
12260	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹尚线937开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	405.94	81	7030.8	0	763.42	不受限	750
12261	10kV桥拱路	绵竹电力调度控制中心	桥拱路923开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	276.17	69	4783.2	0	759.36	不受限	750
12262	10kV城府线大馈线	武胜电力调度控制中心	城府线915开关	城南站（武胜）	30000	是	340	5888.97	公线	218.52	64	3784.8	150	776.38	不受限	750
12263	10kV麻城线	成都配调	麻城路922	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	381.06	81	6600	0	773.34	不受限	750
12264	10kV沙信路	成都配调	沙信路931	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	259.12	77	4488	0	780.9	不受限	750
12265	10kV应石路	成都配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	158.2	33	2740.1	3030	783.98	不受限	750
12266	10kV花三线大馈线	武胜电力调度控制中心	花三线911开关	花岭站	10000	是	380	6581.79	公线	246.92	65	4276.6	200	788.83	不受限	750
12267	10kV牧学路大馈线	天府电力调度控制中心	牧学路917开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	316.18	79	5476.3	0	759.08	不受限	750
12268	10kV庙圣线	成都配调	庙圣路947	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	381.06	81	6600	0	773.34	不受限	750
12269	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆罗线913开关	穆家埂站	32000	是	300	5196.15	公线	149.8	50	2594.5	800	762.42	不受限	750
12270	10kV园瓯一线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯一线957开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	196.42	65	3402	0	754.92	不受限	750
12271	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先靖线925开关	先锋站	16400	是	300	5196.15	公线	195.27	65	3382.1	0	774.82	不受限	750
12272	10kV宁溶线	米易电力调度控制中心	宁溶线975开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	28.19	9	488.3	2900	757.54	不受限	750
12273	10kV南化线927大馈线	仪陇电力调度控制中心	南化线927开关	丰南站	113000	否	507	8781.5	公线	413.04	81	7153.8	0	749.55	不受限	750
12274	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750

12275	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格矿线953开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750
12276	10kV普宜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普宜线912开关	普沙绒站	3150	否	75	1299.04	公线	22.51	30	389.9	0	779.24	不受限	750
12277	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆新线962开关	南昆站	80000	是	340	5888.97	公线	251.73	74	4360	-400	751.18	不受限	750
12278	10kV乡北一线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.乡北一线964开关	东乡站	90000	是	495	8573.65	公线	349.99	71	6061.9	0	797.02	不受限	750
12279	10kV园古线	阿坝电力调度控制中心	园古线951开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	1.22	2	21.1	0	758.33	不受限	750
12280	10kV卢尚线	旺苍电力调度控制中心	卢尚线914开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	148.37	69	2569.8	0	797.31	不受限	750
12281	10kV英檬线	旺苍电力调度控制中心	英檬路913开关	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	45.84	46	793.9	0	764.94	不受限	750
12282	10kV旺城嘉线	旺苍电力调度控制中心	旺城嘉线923	松林坡站	80000	是	400	6928.2	公线	274.87	69	4760.8	0	781.76	不受限	750
12283	10kV官鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.官鞠线927开关	官渡站	40000	是	350	6062.18	公线	235.32	67	4075.7	0	774.04	不受限	750
12284	10kV长永线	万源电力调度控制中心	10kV.长永线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	44.92	45	778	0	780.84	不受限	750
12285	10kV阿集线	阿坝电力调度控制中心	阿集线914开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	135.96	68	2354.8	0	762.89	不受限	750
12286	10kV梅树线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅树线914开关	梅雨站	16300	否	150	2598.08	公线	90.95	61	1575.2	0	763.07	不受限	750
12287	10kV瑞所线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞所线925小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	154.35	70	2673.3	0	756.16	不受限	750
12288	10kV云新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云新线912开关	新云站	20250	否	380	6581.79	公线	264	69	4572.48	0	758.77	不受限	750
12289	10kV青桂线	彭山电力调度控制中心	青桂线931开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	300.36	71	5202.3	630	761.61	不受限	750
12290	10kV烟马线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟马线912开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	8.91	5	154.4	1630	787.69	不受限	750
12291	10kV富南二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南二线929开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	397.98	72	6893	0	755.74	不受限	750
12292	10kV大新线	仁寿电力调度控制中心	大新线913开关	大勇站	102000	是	495	8573.65	公线	350.95	71	6078.5	0	780.42	不受限	750
12293	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	花云线924开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	267.88	55	4639.6	2230	768.74	不受限	750
12294	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕龙线954开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	116.66	58	2020.6	0	750.68	不受限	750
12295	10kV裕新线	仁和电力调度控制中心	裕新线956开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	786.6	不受限	750
12296	10kV香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山镇线922开关	香山	12600	是	315	5455.96	公线	156.07	50	2703.1	880	781.67	不受限	750
12297	10kV石矿线916大馈线	泸州电力调度控制中心	石矿线623开关	石桥	5000	是	285	4936.34	公线	124.35	44	2153.7	1000	795.37	不受限	750
12298	10kV金大线	眉山电力调度控制中心	金大线928开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	295.03	70	5110	0	751.26	不受限	750
12299	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西一线913开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	370.18	71	6411.6	0	793.73	不受限	750
12300	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安书线933开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公用	218.95	66	3792.2	0	780.42	不受限	750
12301	10kV鸣晒线	蓬溪电力调度控制中心	鸣晒线911开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	128.67	47	2228.6	800	781.91	不受限	750
12302	10kV兴玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴玉线912开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	195.65	65	3388.7	0	768.22	不受限	750
12303	10kV林教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教一线919开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	494.13	82	8558.3	0	794.77	不受限	750
12304	10kV民长线	通江电力调度控制中心	10kV民长线955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	89.1	60	1543.2	0	763.9	不受限	750
12305	10kV下久一线	广元电力调度控制中心	下久一线917开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	389.17	81	6740.5	0	773.13	不受限	750
12306	10kV清关线	巴州电力调度控制中心	10kV清关线954	清江站	16300	否	200	3464.1	公线	133.95	67	2320	0	797.69	不受限	750
12307	10kV南工线大馈线	邻水电力调度控制中心	南工线929开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	239.95	60	4156	660	726.56	不受限	700
12308	10kV武四线大馈线	江油电力调度控制中心	武四线923开关	武都站	31500	是	300	5196.15	公用	197.59	66	3422.2	0	734.72	不受限	700
12309	10kV花工二线大馈线	安州电力调度控制中心	花工二线914开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	436.78	73	7565	0	748.84	不受限	700
12310	10kV飞永线大馈线	北川电力调度控制中心	飞永线913开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公线	228.18	76	3952	0	724.53	不受限	700
12311	10kV复潼线	射洪电力调度控制中心	复潼线916开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	118.1	59	2045.5	0	725.78	不受限	700
12312	10kV新邮线686大馈线	泸州电力调度控制中心	新邮线936	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	281.65	69	4878.1	0	747.6	不受限	700
12313	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明一线916开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	186.44	47	3229.1	2260	746.28	不受限	700
12314	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相牛线912开关	相东站	20000	是	482	8348.48	公线	229.56	48	3976	2000	702.78	不受限	700
12315	10kV城广线	蓬溪电力调度控制中心	城广线914开关	赤城	90000	是	480	8313.84	公线	197.6	41	3422.4	2500	728.67	不受限	700
12316	10kV板鱼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板鱼线911开关	石板站	90000	是	150	2598.08	公用	76.76	51	1329.4	0	749.06	不受限	700

12317	10kV城建线大馈线	北川电力调度控制中心	城建线911开关	城关站	16000	是	263	4555.29	公用	169.83	65	2941.5	0	702.73	不受限	700
12318	10kV衣采线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣采线914开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	27.08	36	469	0	700.14	不受限	700
12319	10kV荣观二线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣观二线963开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	400.05	72	6928.8	0	733.79	不受限	700
12320	10kV乡北二线	蒲城电力调度控制中心	乡北二线926开关	东乡站	90000	否	550	9526.28	公线	452.26	82	7833.2	1800	740.45	不受限	700
12321	10kV金镇线	达县电力调度控制中心	10kV.金镇线913开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	139.09	70	2409	0	708.69	不受限	700
12322	10kV园五线	阿坝电力调度控制中心	园五线956开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	2.06	4	35.6	0	743.83	不受限	700
12323	10kV武大线911线路	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	260.74	69	4516.1	0	707.76	不受限	700
12324	10kV宁韩线927线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁韩线927开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	234.6	85	4063.27	0	699.7	不受限	700
12325	10kV盐中线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐中线927开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	111.08	65	1923.9	0	726.14	不受限	700
12326	10kV坪镇线	南部电力调度控制中心	10kV坪镇线911	大坪站(南部)	32500	否	110	1905.26	公线	57.37	52	993.7	0	721.03	不受限	700
12327	10kV老恒线	攀枝花电力调度控制中心	老恒线957开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	239.17	68	4142.4	0	707.2	不受限	700
12328	10kV南工四线	丹棱电力调度控制中心	南工四线924开关	南安站	20000	是	552	9560.92	公线	158.11	29	2875.39	6928.2	720.54	不受限	700
12329	10kV大新线	米易电力调度控制中心	大新线974开关	大坪子站	10000	是	235	4070.32	公线	145.3	62	2516.6	0	739.66	不受限	700
12330	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安医线922开关	安乐坝站	1732.05	是	45.6	789.82	公线	208.89	13	78.5	0	715.6	不受限	700
12331	10kV道格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV道格线917断路器	道孚站	2771.28	是	89.2	1544.99	公线	30.54	34	529	0	706.99	不受限	700
12332	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	14	78.5	0	710.84	不受限	700
12333	10kV园信路大馈线	天府电力调度控制中心	园信路926开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	317.78	79	5504	0	731.38	不受限	700
12334	10kV国文路大馈线	天府电力调度控制中心	国文路920开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	401.62	73	6956.1	0	706.49	不受限	700
12335	10kV堤丁路	成都配调	堤丁路926	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	336.1	71	5821.2	0	732.88	不受限	700
12336	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹康路915	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	277.27	69	4802.4	0	740.16	不受限	700
12337	10kV翠飞线	成都配调	翠飞线912	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	336.03	71	5820	0	734.08	不受限	700
12338	10kV庙南路	新都电力调度控制中心	庙南线930开关	山王庙	140000	否	400	6928.2	公线	318.24	80	5512	0	723.38	不受限	700
12339	10kV望古线	隆昌电力调度控制中心	望古线973开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	122.31	33	2118.4	2300	722.33	不受限	700
12340	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛玻线924开关	邛崃	63000	是	255	4416.73	公线	162.82	64	2820	0	713.38	不受限	700
12341	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔牟路线908	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	163.3	64	2828.4	0	704.98	不受限	700
12342	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄董线905开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	499.6	83	8653.1	0	699.97	不受限	700
12343	10kV塘页线	隆昌电力调度控制中心	塘页线921开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	专线	229.2	76	3969.7	0	706.83	不受限	700
12344	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元上线914开关	元兴	12500	否	350	6062.18	公线	274.36	78	4752	0	703.96	不受限	700
12345	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光集线933开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	169.19	42	2930.4	2595	709.98	不受限	700
12346	10kV九广Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九广Ⅰ线622开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	261.99	69	4537.6	0	727.83	不受限	700
12347	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌史线941开关	牌楼站	80000	否	255	4416.73	公线	136.58	54	2365.6	900	709.46	不受限	700
12348	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌千线911开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	104.24	39	1805.4	1130	722.69	不受限	700
12349	10kV文顺路	罗江电力调度控制中心	文顺路912开关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	118.23	59	2047.8	0	723.48	不受限	700
12350	10kV车建一线	乐山电力调度控制中心	车建一线927开关	车子站	110000	是	400	6928.2	公线	279.19	70	4835.5	0	707.06	不受限	700
12351	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三广路920开关	三星堆站旧	120000	否	380	6581.79	公用	284.92	75	4934.8	275	713.81	不受限	700
12352	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东坝线957开关	东风站	40000	是	300	5196.15	公线	197.67	66	3423.6	0	733.32	不受限	700
12353	10kV井石线	井研电力调度控制分中心	井石线915开关	井研站	100000	否	275	4763.14	公线	206	75	3567.92	0	718.906	不受限	700
12354	10kV黄菜线	南溪电力调度控制中心	黄菜线630开关	黄沙河站	10000	是	260	4503.33	公线	165.24	64	2861.9	0	740.76	不受限	700
12355	10kV叙长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	叙长Ⅱ线631开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	95.08	22	1646.8	3600	711.46	不受限	700
12356	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望兴线919开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	256.37	69	4440.3	0	701.81	不受限	700
12357	10kV建沙线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	建沙线914开关	建和站	12600	是	400	6928.2	公线	281.38	70	4873.5	0	669.06	不受限	650
12358	10kV马南线大馈线	内江电力调度控制中心	马南线926开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	106.47	25	1844.1	3350	667.16	不受限	650

12359	10kV黄茨线921大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄茨线921开关	黄丹站	12600	是	335	5802.37	公线	229.84	69	3980.9	0	661	不受限	650
12360	10kV红鑫线	青白江电力调度控制中心	红鑫线915开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	362.36	72	6276	0	652.2	不受限	650
12361	10kV望文线	隆昌电力调度控制中心	望文线916开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	257.71	69	4463.6	0	678.51	不受限	650
12362	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平市线913开关	平安站	71500	是	295	5109.55	公线	82.22	28	1424	2000	663.64	不受限	650
12363	10kV福河线	大邑电力调度控制中心	福河线935开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	499.84	83	8657.3	0	695.77	不受限	650
12364	10kV解工二线	大邑电力调度控制中心	解工二线922开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	501.79	84	8691	0	662.07	不受限	650
12365	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福桑线932开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	231.28	77	4005.7	0	670.83	不受限	650
12366	10kV树桐路	大邑电力调度控制中心	树桐线914开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	412.24	82	7140	0	654.22	不受限	650
12367	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官铁线954开关	官渡	120000	是	150	2598.08	专线	79.64	53	1379.4	0	699.06	不受限	650
12368	10kV光齐路	绵竹电力调度控制中心	光齐路918开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	282.36	71	4890.4	0	652.16	不受限	650
12369	10kV荣丁线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣丁线912开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	230.9	77	3999.2	0	677.33	不受限	650
12370	10kV白馆线	成都配调	白馆线927开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	专线	385.5	81	6676.8	0	696.54	不受限	650
12371	10kV罗水线大馈线	广安电力调度控制中心	罗水线912开关	梭罗站	18000	否	200	3464.1	专线	141.29	71	2447.2	0	670.49	不受限	650
12372	10kV正体线	成都配调	正体线919	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	339.03	72	5872	0	682.08	不受限	650
12373	10kV西百线	成都配调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	288.22	70	4992	0	675.27	不受限	650
12374	10kV辰茶路	成都配调	辰茶路942	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	338.8	72	5868	0	686.08	不受限	650
12375	10kV蒲园四路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园四路922	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	320.3	80	5547.6	0	687.78	不受限	650
12376	10kV土周路	成都配调	土周路923	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	338.11	71	5856	0	698.08	不受限	650
12377	10kV涌孔线	温江电力调度控制中心	涌孔线916开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	403.34	73	6985.8	0	662.94	不受限	650
12378	10kV东德路大馈线	天府电力调度控制中心	东德路912开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	281.76	70	4880	0	662.56	不受限	650
12379	10kV大悦线	成都配调	大悦路907	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	329.94	81	5714.6	0	661.08	不受限	650
12380	10KV邻菲路大馈线	天府电力调度控制中心	邻菲路914开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	320.1	80	5544.1	0	691.28	不受限	650
12381	10kV七沙二线	雨城电力调度控制中心	10kV七沙二线925开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	154.59	35	2677.5	2750	669.32	不受限	650
12382	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永磨线912开关	永乐站(仪陇)	16300	否	178	3083.05	公线	120.83	68	2092.8	0	681.94	不受限	650
12383	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立街线921开关	立山站(仪陇)	20000	是	218	3775.87	公线	136.03	62	2356	0	664.7	不受限	650
12384	10kV双兴线	营山电力调度控制中心	双兴线925开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	50.58	51	876.1	0	682.74	不受限	650
12385	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡田线913开关	东乡站	90000	是	252	4364.77	公线	163.27	65	2827.9	0	663.92	不受限	650
12386	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安潘线916开关	安平站	14300	是	211	3654.63	公线	117.51	56	2035.2	200	688.5	不受限	650
12387	10kV邛油线	阿坝电力调度控制中心	邛油线953开关	邛溪站	5000	是	50	866.03	公线	0.01	0	0.1	0	692.72	不受限	650
12388	10kV克纳线	阿坝电力调度控制中心	克纳线952开关	克藏站	1250	否	75	1299.04	公线	29.67	40	513.8	0	655.34	不受限	650
12389	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	10kV梁城八线973开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	404.06	73	6998.4	0	650.34	不受限	650
12390	10kV桥岗一线	阿坝电力调度控制中心	桥岗一线912开关	邓家桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.3	0	653.39	不受限	650
12391	10kV旺新三线	旺苍电力调度控制中心	旺新三线916	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	350.07	72	6063.2	0	657.16	不受限	650
12392	10kV瑞文线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞文线912开关	大瑞站	6300	否	198	3429.46	公线	138.04	70	2390.8	0	695.71	不受限	650
12393	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白邮线912开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	189.52	57	3282.4	700	659.5	不受限	650
12394	10kV西开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	西开一线941开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	304.2	60	5268.8	1030	670.98	不受限	650
12395	10kV代高线大馈线	自贡电力调度控制中心	代高线946开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	264.77	70	4585.8	0	679.63	不受限	650
12396	10kV观镇线	大竹电力调度控制中心	观镇线922开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	121.02	61	2096	0	675.28	不受限	650
12397	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大园一线923开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	406.37	82	7038.3	0	677.99	不受限	650
12398	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪一线913开关	白塔站	100000	是	330	5715.77	公用	225.64	68	3908.1	0	664.52	不受限	650
12399	10kV湍场线	乐至电力调度控制中心	10kV湍场线915开关	石湍站	6300	否	150	2598.08	公用	96.43	64	1670.2	0	668.07	不受限	650
12400	10kV白海西线	仁和电力调度控制中心	白海西线958开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	365.82	81	6336	0	678.81	不受限	650
12401	10kV岗农线	通川电力调度控制中心	10kV.岗农线965开关	木岗站	100000	是	300	5196.15	公线	200.23	67	3468	0	688.92	不受限	650
12402	10kV红砖线635大馈线专线	叙永电力调度控制中心	10kV红砖线924开关	红梁子	20000	否	194	3360.18	专线	134.27	69	2325.5	0	698.66	不受限	650

12403	10kV沉镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉镇线922开关	沉抗站	10000	是	225	3897.11	公用	122.98	55	2130	315	672.69	不受限	650
12404	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV玉交线856	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	159.99	73	2771	0	658.46	不受限	650
12405	10kV永汽线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永汽线911开关	永兴站	10000	是	330	5715.77	公线	250.66	76	4343.9	0	631.06	不受限	631.06
12406	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙岛线623开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	351.27	82	6084	0	619.04	不受限	600
12407	10kV大富线	宜宾电力调度控制中心	大富线954开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	212.01	68	3672	0	623.49	不受限	600
12408	10kV坪构线	宜宾电力调度控制中心	坪构线957开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	404.13	82	6999.6	0	638.74	不受限	600
12409	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌电二线922开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	373	72	5242	0	619	不受限	600
12410	10kV建山一线	宜宾电力调度控制中心	建山一线623开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	233.14	78	4038	0	638.53	不受限	600
12411	10KV土镇线913大馈线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100000	否	220	3810.51	公线	162.71	74	2818.2	0	611.26	不受限	600
12412	10kV拱孟路923大馈线	德阳电力调度控制中心	拱孟路923开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	300.57	50	5205.8	2500	608.04	不受限	600
12413	10kV平园一路	罗江电力调度控制中心	平园一路951开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	248.94	48	4311.6	2250	616.02	不受限	600
12414	10kV金铁线	资中电力调度控制中心	金铁线914开关	金李井站	10000	否	205	3550.7	公线	101.62	50	1760	800	635.63	不受限	600
12415	10kV金星线	资中电力调度控制中心	金星线913开关	金李井站	10000	是	245	4243.52	公线	162.36	66	2812	400	607.17	不受限	600
12416	10kV尖黄二线	乐山电力调度控制中心	尖黄Ⅱ回985开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	317.16	72	5493.2	0	603.62	不受限	600
12417	10kV资高线	资中电力调度控制中心	资高线927开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	257.18	63	4454.4	1260	645.69	不受限	600
12418	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	塔工三线910开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	416.26	83	7209.6	0	631.4	不受限	600
12419	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	店西线916开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	505.22	84	8750.4	0	602.67	不受限	600
12420	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新丰线914开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	142.99	71	2476.6	0	641.09	不受限	600
12421	10kV花望线大馈线	郫都电力调度控制中心	花望线921开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	284.06	71	4920	0	622.56	不受限	600
12422	10kV福兴二路	大邑电力调度控制中心	福兴二线925开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	233.71	78	4047.9	0	628.63	不受限	600
12423	10kV简工线	简阳电力调度控制中心	简工线916开关	简阳	82000	否	100	1732.05	专线	54.17	54	938.2	0.0001	620.64	不受限	600
12424	10kV东友线	新都电力调度控制中心	东友线932开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	284.25	71	4923.2	0	619.36	不受限	600
12425	10kV武学线	新津电力调度控制中心	武学线993开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	370.95	73	6424.8	0	600.4	不受限	600
12426	10kV瑞新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	瑞新线935开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	419.46	83	7265.1	0	607.07	不受限	600
12427	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙桥线931开关	沙坝站	100000	是	423	7326.57	公线	264.73	63	4585.2	630	646.06	不受限	600
12428	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑光路920开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	324.71	81	5624	0	611.38	不受限	600
12429	10kV沙融路	成都配调	沙融路923	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	268.13	79	4644	0	624.9	不受限	600
12430	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都南路918	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	284.2	71	4922.4	0	620.16	不受限	600
12431	10kV草百线	成都配调	草百线925	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	290.72	71	5035.2	0	632.07	不受限	600
12432	10kV望沙路	成都配调	望沙路开关927	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	390.9	83	6770.4	0	602.94	不受限	600
12433	10kV俭光路_用户专线	成都配调	俭光路925	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	331.13	81	5735.2	0	640.48	不受限	600
12434	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄一线914	城北站	20000	否	300	5196.15	公线	234.88	78	4068.2	0	608.33	不受限	600
12435	10kV会园一线大馈线	江油电力调度控制中心	会园一线911开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	374.67	73	6489.2	0	646.85	不受限	600
12436	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水双线923	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	216.93	77	3757.3	0	607.47	不受限	600
12437	10kV园马线	古蔺电力调度控制中心	10kV园马线921开关	椒园	17300	是	308	5334.72	公线	209.02	68	3620.3	0	647.48	不受限	600
12438	10kV双桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双碑站	50000	是	465	8054.04	公用	278.8	60	4828.8	1000	614.43	不受限	600
12439	10kV平镇线	通江电力调度控制中心	954开关	平溪站	14000	否	148	2563.44	公线	97.76	66	1693.2	0	613.9	不受限	600
12440	10kV华和喜二线981大馈线	泸川电力调度控制中心	华和喜二线981开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	217.88	68	3773.6	0	646.59	不受限	600
12441	10kV平荣线	广元电力调度控制中心	平荣线929开关	平乐站	80000	是	377	6529.83	公线	266	71	4607.2	0	616.66	不受限	600
12442	10kV家碧线	射洪电力调度控制中心	家碧线915开关	张家口	63000	是	490	8487.05	公线	354.55	72	6140.8	0	648.84	不受限	600
12443	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公用	150.64	50	2609	905	642.92	不受限	600
12444	10kV大沙线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	大沙线913开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	124.19	62	2151	0	634.14	不受限	600
12445	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘高三线973开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	349.32	72	6050.3	0	628.48	不受限	600
12446	10kV文园三线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园三线913开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	349.69	73	6056.6	0	622.18	不受限	600
12447	10kV视产线	仁寿电力调度控制中心	视产线966开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	341.89	69	5921.5	315	622.42	不受限	600

12448	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲金一线961开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	406.48	74	7040.2	0	608.54	不受限	600
12449	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	昆上线919开关	南昆站	100000	否	260	4503.33	公线	199.01	77	3446.9	0	606.1	不受限	600
12450	10kV园瓦线	阿坝电力调度控制中心	园瓦线952开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	9.91	20	171.7	0	607.73	不受限	600
12451	10kV园乡线	阿坝电力调度控制中心	园乡线954开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	9.26	19	160.3	0	619.13	不受限	600
12452	10kV平煤线	达县电力调度控制中心	10kV.平媒线915开关	平滩站	9000	否	200	3464.1	专线	142.88	71	2474.6	0	643.09	不受限	600
12453	10kV卢电线	旺苍电力调度控制中心	卢电线922开关	35kV卢家坝站	12600	否	39	675.5	公线	27	69	467.6	0	607.95	不受限	600
12454	10kV邛中线	阿坝电力调度控制中心	邛中线914开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	10.02	20	173.5	0	605.93	不受限	600
12455	10kV瓦互线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦互线914开关	瓦市站	20200	否	140	2424.87	专线	90.92	65	1574.8	0	607.58	不受限	600
12456	10KV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	松六线914开关	松新站	80410	否	220	3810.51	公线	185.16	84	3206.9	0	604.5	不受限	600
12457	10kV卫磨线大馈线	盐源电力调度控制中心	卫磨线911开关	盐源卫城站	10000	是	335	5802.37	公线	231.96	69	4017.6	0	624.3	不受限	600
12458	10kV华贡二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡二线941开关	新华站	81200	是	367	6356.63	公线	163.48	45	2831.4	1620	633.9	不受限	600
12459	10kV克日线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克日线912开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	143.38	62	2483.4	500	601.95	不受限	600
12460	10kV北金线大馈线	自贡电力调度控制中心	北金线932开关	城北站	100200	是	318.63	5518.83	公线	217.53	68	3767.6	0	647.46	不受限	600
12461	10kV步紫线	雨城电力调度控制中心	10kV步紫线922开关	八步站	5000	是	270	4676.54	公线	165.5	61	2866.4	250	624.83	不受限	600
12462	10kV老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	174.84	44	3028.2	1880	634.36	不受限	600
12463	10kV利中线	石棉电力调度控制中心	利中线953开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	204.79	68	3547	0	609.92	不受限	600
12464	10kV新佛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新佛线914开关	新都桥站	5000	否	200	3464.1	公线	143.03	72	2477.3	0	640.39	不受限	600
12465	10kV安钛线	盐边电力调度控制中心	安钛线951开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	233.21	78	4039.2	0	637.33	不受限	600
12466	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线956开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	242.75	69	4204.5	0	645.24	不受限	600
12467	10kV河盐线	盐边电力调度控制中心	河盐线913开关	河口站	6300	否	100	1732.05	公线	53.23	53	922	0	636.84	不受限	600
12468	10kV洛扎线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛扎线923开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公线	143.65	72	2488	0	629.69	不受限	600
12469	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛五线912开关	毛坝站	10000	否	200	3464.1	公线	143.88	72	2492	0	625.69	不受限	600
12470	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土南线913开关	土主站	30000	是	293	5074.91	公线	198.71	68	3441.6	0	618.33	不受限	600
12471	10kV道镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道镇二线916开关	道孚站	100000	是	35.6	616.61	公线	113.34	14	64.6	0	598.64	不受限	590
12472	10kV魏蒲二线	通川电力调度控制中心	魏蒲二线961开关	魏兴站	82000	是	552	9560.92	公线	132.33	24	2292	0	5356.27	不受限	556.27
12473	10kV广南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广南线933开关	广惠	270000	是	465	8054.04	公用	338.28	73	5859	0	584.23	不受限	550
12474	10kV周玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周玉线913开关	周礼站	10000	是	180	3117.69	公用	110.16	61	1908	0	586.15	不受限	550
12475	10kV望月南线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月南线952开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	423.04	76	7327	715	578.42	不受限	550
12476	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石白线922开关	石岭站	90000	否	240	4156.92	公用	181.66	76	3146.4	0	594.83	不受限	550
12477	10kV齐建线675大馈线	泸州电力调度控制中心	齐建线925	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	173.94	38	3012.6	2850	552.92	不受限	550
12478	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	10kV东石线931开关	东山站	40000	是	250	4330.13	公用	165.94	66	2874	0	590.1	不受限	550
12479	10kV清钢线	仁寿电力调度控制中心	清钢线952开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	307.97	81	5334.1	0	589.51	不受限	550
12480	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	乐两线925	两河	10000	是	194	3360.18	公线	122.13	63	2115.3	0	572.84	不受限	550
12481	10kV红龙线925大馈线	叙永电力调度控制中心	红龙线925	红梁子	20000	是	252	4364.77	公线	169.65	67	2938.4	0	553.42	不受限	550
12482	10kV龙永线	古蔺电力调度控制中心	龙永线925开关	龙山	82000	是	308	5334.72	公线	212.02	69	3672.2	0	595.58	不受限	550
12483	10kV竹硅线	广元电力调度控制中心	竹硅线923开关	竹园站	80000	否	251	4347.45	专线	193.13	77	3345	0	567.71	不受限	550
12484	10kV刘梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘梓线913开关	刘家站	6300	是	200	3464.1	公用	127.07	64	2200.8	0	570.48	不受限	550
12485	10kV家滩线大馈线	邻水电力调度控制中心	家滩线922开关	陈家站	70000	是	395	6841.6	公线	281.97	71	4883.7	0	589.58	不受限	550
12486	10kV凤场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	凤场线911开关	飞凤站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	188	76	3256.16	0	578.6	不受限	550
12487	10kV高瓜线	攀枝花电力调度控制中心	高瓜线972开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	286.97	72	4970.4	0	572.16	不受限	550
12488	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	145.95	73	2527.8	0	589.89	不受限	550

12489	10kV金金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金金线927开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	57	57	987.24	0	571.6	不受限	550
12490	10kV川骆线大馈线	营山电力调度控制中心	川骆线927开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	187.13	68	3241.1	0	569.41	不受限	550
12491	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	104.9	60	1816.8	0	594.22	不受限	550
12492	10kV城网三线959大馈线	雷波电力调度控制中心	城网三线924开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	380	6581.79	公线	284.73	75	4931.5	400	592.11	不受限	550
12493	10kV兜彭线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜彭线912开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	159.21	66	2757.6	430	553.63	不受限	550
12494	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤医线912开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	83.74	56	1450.4	315	572.87	不受限	550
12495	10kV太南线	万源电力调度控制中心	10kV.太南线962开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	406.74	74	7044.7	0	576.32	不受限	550
12496	10kV太城一线	万源电力调度控制中心	10kV.太城一线917开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	406.95	74	7048.4	0	572.62	不受限	550
12497	10kV长罐线	万源电力调度控制中心	10kV.长罐线915开关	长石站	4000	是	200	3464.1	公线	125.4	63	2172	0	599.28	不受限	550
12498	10kV莲沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲沙线971开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	457.27	80	7919.9	400	549.93	不受限	550
12499	10kV桥铅线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥铅线912开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	119.53	43	2070.2	1630	586.63	不受限	550
12500	10kV高友路	成都配调	高友路943	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	391.11	83	6774	0	599.34	不受限	550
12501	10kV益奥一路	成都配调	益奥一路914	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	269.7	80	4671.2	0	593.03	不受限	550
12502	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双坝线916开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	134.58	45	2330.9	1750	595.63	不受限	550
12503	10kV汉水线	新都电力调度控制中心	汉水线910开关	汉城	126000	是	517	8954.7	公线	346.02	67	5993	600	570.76	不受限	550
12504	10kV红天线	彭州电力调度控制中心	10kV红天线913	红星	6300	是	180	3117.69	公线	111.47	62	1930.7	0	563.45	不受限	550
12505	10kV光尺线	彭州电力调度控制中心	光尺线919开关	光明	50000+60000	是	510	8833.46	公线	374.71	73	6490	0	576.77	不受限	550
12506	10kV红泉线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	红泉线912开关	红阳站	10600	是	235	4070.32	公线	143.04	65	2477.4	0	571.01	不受限	550
12507	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光电线924开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	376.56	75	6522	780	570.17	不受限	550
12508	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	326.84	82	5660.9	0	574.48	不受限	550
12509	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙东线913开关	龙会站	22500	是	360	6235.38	公线	174.02	48	3014.1	1380	594.2	不受限	550
12510	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线953开关	胜天站	31500	是	200	3464.1	公线	125.87	63	2180	0	591.28	不受限	550
12511	10kV山波线	威远电力调度控制中心	山波线911开关	山王站	22600	否	36	623.54	专线	0	0	0	0	561.19	不受限	550
12512	10kV清城线	威远电力调度控制中心	清城线913开关	清溪站	90000	是	571	9890.01	公线	218.35	38	3781.9	3572	558.11	不受限	550
12513	10kV天韶路	德阳电力调度控制中心	天韶路924开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	373.09	68	6462	630	556.74	不受限	550
12514	10kV五箭线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	五箭线911开关	沐川五星站	3150	否	200	3464.1	公线	147.92	74	2562	0	555.69	不受限	550
12515	10kV高骈一路	广汉电力调度控制中心	高骈一路913开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	308.96	64	5351.2	1650	574.79	不受限	550
12516	10kV千宝线	井研电力调度控制分中心	千宝线912开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	213.74	78	3702	0	584.83	不受限	550
12517	10kV付大线	江安电力调度控制中心	付大线623开关	付家庙站	4000+6300	是	210	3637.31	公用	135.8	65	2352	0	557.85	不受限	550
12518	10KV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来坝线914开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	59.15	59	1024.4	0	534.44	不受限	530
12519	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	60.23	60	1043.2	0	515.65	不受限	510
12520	10kV长东线大馈线	高坪电力调度控制中心	长东线921开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	96.37	24	1669.2	3310	535.65	不受限	500
12521	10kV宁伏线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁伏线916开关	保宁	135000	是	600	10392.3	公线	430	72	7447.6	0	866.24	不受限	500
12522	10kV建电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV建电线925	建兴站(南部)	28500	否	55	952.63	专线	18.98	35	328.8	0	528.57	不受限	500
12523	10kV茶银线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶银线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公线	7.53	16	130.4	0	502.84	不受限	500
12524	10kV隘镇线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘镇线915开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	129.1	65	2236	0	535.28	不受限	500
12525	10kV新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新矿线917断路器	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	144.5	74	2502.8	0	536.95	不受限	500
12526	10kV光业二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅱ线910开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	411.71	74	7130.9	0	531.69	不受限	500
12527	10kV金安线921大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金安线921开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	127.48	73	2208	0	504.39	不受限	500
12528	10kV穆民线	宝兴电力调度控制中心	穆民线923开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	244.02	71	4226.5	0	512.39	不受限	500

12529	10kV新区线	雅安配调	新区线914开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	76.03	20	1316.8	4100	506.81	不受限	500
12530	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁城七线916开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	410.37	74	7107.6	0	541.14	不受限	500
12531	10kV八天线	万源电力调度控制中心	10kV.八天线914开关	八台站	5000	是	100	1732.05	公线	49.77	50	862	0	523.64	不受限	500
12532	10kV八马线	宁南电力调度控制中心	10kV八马线912开关	八岩站	10000	是	245	4243.52	公线	215	87	3723.8	0	519.6	不受限	500
12533	10KV松田线大馈线	宁南电力调度控制中心	10KV松田线926开关	松新站	80410	是	220	3810.51	公线	145.98	66	2528.4	0	520.01	不受限	500
12534	10kV双武二线	彭山电力调度控制中心	双武二线921开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	152.15	30	2635.2	3750	543	不受限	500
12535	10kV乔环二线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环二线915小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	232.62	54	4029	1400	529.26	不受限	500
12536	10kV九镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	九镇线912开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	145.57	45	2521.2	1425	501.7	不受限	500
12537	10kV正风线	南江电力调度控制中心	10kV正风线952	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	150.81	75	2612	0	505.69	不受限	500
12538	10kV严曹坝线928大馈线	泸川电力调度控制中心	严曹坝线928开关	严湾	100000	是	325	5629.17	公线	229.15	71	3968.9	0	534.44	不受限	500
12539	10kV严外线926大馈线	泸川电力调度控制中心	严外线926	严湾	100000	是	319	5525.24	公线	224.19	70	3882.9	0	537.29	不受限	500
12540	10kV棉家一线	广元电力调度控制中心	棉家一线915开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	332.58	73	5760.3	0	516.65	不受限	500
12541	10kV黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线942开关	黄土站	40000	否	401	6945.52	公用	331.92	83	5748.9	0	502.07	不受限	500
12542	10kV姚王线	广元电力调度控制中心	姚王线913开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	60.77	61	1052.5	0	506.34	不受限	500
12543	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总铸线953开关	总发站	6300	是	300	5196.15	公线	23.72	8	410.9	3200	546.02	不受限	500
12544	10kV泸光线925大馈线	泸州电力调度控制中心	泸光线925	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	258.3	72	4473.8	0	514.5	不受限	500
12545	10kV回金线	大英电力调度控制中心	回金线923开关	回马	80000	是	400	6928.2	公线	290.07	73	5024	0	518.56	不受限	500
12546	10kV红钢线	威远电力调度控制中心	红钢线912开关	新场站	43000	否	255	4416.73	专线	199.6	78	3457	0	518.06	不受限	500
12547	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永镇路983开关	永太站	20000	否	273	4728.5	公线	140.42	51	2432	1315	508.65	不受限	500
12548	10kV天区路	德阳电力调度控制中心	天区路923开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	178.29	30	3088	4700	525.84	不受限	500
12549	10kV中牛线	内江电力调度控制中心	中牛线913开关	中山站	20000	否	300	5196.15	公线	163.33	54	2828.8	1300	547.73	不受限	500
12550	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小镇一路911开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	320.09	66	5544	670	520.22	不受限	500
12551	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水井线903开关	水清站	6300	是	200	3464.1	公用	128.48	64	2225.3	0	545.98	不受限	500
12552	10kV豆安线	宜宾电力调度控制中心	豆安线663开关	豆坝站	6300	是	210	3637.31	公线	138.01	66	2390.3	0	519.55	不受限	500
12553	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪石线912开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	259.95	65	4502.3	500	540.26	不受限	500
12554	10kV曙业线	青白江电力调度控制中心	曙业线964开关	曙光	2*40000	是	600	10392.3	公线	390.76	65	6768	1000	545.84	不受限	500
12555	10kV大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	291.09	73	5041.6	0	500.96	不受限	500
12556	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望民线924开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	351.48	83	6087.7	0	506.21	不受限	500
12557	10kV放京Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京二线912开关	解放	131300	是	465	8054.04	公线	307.97	66	5334	600	509.23	不受限	500
12558	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣乐线912开关	圣灯站	16300	是	205	3550.7	公线	96.37	47	1669.1	640	531.46	不受限	500
12559	10kV店鹃路大馈线	郫都电力调度控制中心	店鹃线985开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	449.31	75	7782	0	531.84	不受限	500
12560	10kV云光线	隆昌电力调度控制中心	云光线914开关	云顶站	10000	是	205	3550.7	公线	108.74	53	1883.4	430	527.16	不受限	500
12561	10kV苏正线大馈线	天府电力调度控制中心	苏正路906开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	288.64	72	4999.2	0	543.36	不受限	500
12562	10kV河十二线967大馈线	天府电力调度控制中心	河十二路967开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	330.05	83	5716.5	0	518.88	不受限	500
12563	10kV东江路大馈线	天府电力调度控制中心	东江路925开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	288.91	72	5004	0	538.56	不受限	500
12564	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳城线913开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	291.13	73	5042.4	0	500.16	不受限	500
12565	10kV飞长线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞长线954开关	飞龙站	20000	否	307.8	5331.25	公线	160.42	52	2778.4	1480	539.73	不受限	500
12566	10kV山街线大馈线	武胜电力调度控制中心	山街线971开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	200.74	48	3476.8	1760	543.4	不受限	500
12567	10kV蓉高线	成都配调	蓉高线936开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	349.21	74	6048.3	0	505.78	不受限	500
12568	10kV波机线	成都配调	波机线926	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	349.42	74	6052	0	502.08	不受限	500
12569	10kV锦大线	成都配调	锦大线924	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	348.05	74	6028.2	0	525.88	不受限	500
12570	10kV沙园路	成都配调	沙园路906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	240.53	71	4166	0	517.46	不受限	500
12571	10kV浦港二线	成都配调	浦港二线963	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	348.27	74	6032	0	522.08	不受限	500
12572	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章团线953开关	章谷站	5000	否	100	1732.05	公线	62.82	63	1088.1	1.37	469.38	不受限	460

12573	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拔线916开关	新都桥站	13000	否	200	3464.1	公线	152.69	76	2644.6	0	473.09	不受限	450
12574	10kV双普线	营山电力调度控制中心	双普线926开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	62.29	62	1078.8	0	480.04	不受限	450
12575	10kV北华二线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅱ回914开关	北湖站	103000	是	646	11189.05	公线	270.62	42	4687.2	3800	464.04	不受限	450
12576	10kV营磨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营磨线922开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公线	63.51	64	1100	0	458.84	不受限	450
12577	10kV两虹线	阿坝电力调度控制中心	两虹线953开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	25.29	25	438	630	490.84	不受限	450
12578	10kV车双线	雅安电力调度控制中心	车双线911开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	244.02	81	4226.5	0	450.03	不受限	450
12579	10kV镇龙线	阿坝电力调度控制中心	镇龙线921开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	91.55	69	1585.6	0	472.08	不受限	450
12580	10kV天林线	蒲城电力调度控制中心	天林线921开关	天生站	16300	否	75	1299.04	公线	39.83	53	689.8	0	479.34	不受限	450
12581	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅白线921开关	茅坪子站	12600	是	230	3983.72	公线	134.49	58	2329.3	400	457.68	不受限	450
12582	10kV厂新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂新线912开关	厂溪站	20000	否	200	3464.1	公线	153.76	77	2663.2	0	454.49	不受限	450
12583	10kV管举线	达县电力调度控制中心	管举线914开关	管村站	18000	是	355	6148.78	公线	256.86	72	4448.8	0	470.22	不受限	450
12584	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	君山线913开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	149.13	75	2583	50	484.69	不受限	450
12585	10kV新涌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新涌线912开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	124.86	73	2162.6	0	487.44	不受限	450
12586	10kV红树线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红树线913开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	80.26	67	1390.1	0	480.51	不受限	450
12587	10kV屯城一线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城一线926开关	中屯站	60130	是	390	6755	公线	215.23	55	3727.7	1200	476.3	不受限	450
12588	10kV柏大线	仁寿电力调度控制中心	柏大线947开关	柏林站	80000	是	380	6581.79	公线	278.03	73	4815.4	0	450.03	不受限	450
12589	10kV东龙线912	乐至电力调度控制中心	10kV东龙线912开关	东山站	40000	否	220	3810.51	公用	170.09	77	2946	0	483.46	不受限	450
12590	10kV资兴线	仁和电力调度控制中心	资兴线978开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	331.87	83	5748	0	487.38	不受限	450
12591	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通石线914开关	通贤站	12600	是	220	3810.51	公用	149.5	68	2589.3	0	459.11	不受限	450
12592	10kV摩安线915大馈线	叙永电力调度控制中心	摩安线915	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	197.45	71	3419.9	0	459.89	不受限	450
12593	10kV箭桂线	古蔺电力调度控制中心	箭桂线912开关	箭竹	13600	是	196	3394.82	公线	129.02	66	2234.7	0	481.16	不受限	450
12594	10kV吴镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴镇线925开关	吴家站	8000	是	300	5196.15	公用	204.51	68	3542.1	125	489.82	不受限	450
12595	10kV水金二线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金二线924开关	邻水站	100000	否	600	10392.3	专线	127.97	21	2216.5	6680	456.57	不受限	450
12596	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲堰路926	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	291.45	73	5048	0	494.56	不受限	450
12597	10kV长学线	温江电力调度控制中心	长学线910开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	293.86	73	5089.6	0	452.96	不受限	450
12598	10kV辰星路	成都配调	辰星路905	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	351.96	74	6096	0	458.08	不受限	450
12599	10kV浦科路	成都配调	浦科线907	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	351.96	74	6096	0	458.08	不受限	450
12600	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东立路949开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	333.49	83	5776	0	459.38	不受限	450
12601	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众三路940开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	443.07	74	7673.9	1200	479.17	不受限	450
12602	10kV苏秦路大馈线	天府电力调度控制中心	苏秦路905开关	苏码头	50000	是	360	6235.38	公线	261.94	73	4536.8	0	451.5	不受限	450
12603	10kV牧乐线大馈线	天府电力调度控制中心	牧乐线952开关	牧马山	50000	是	553	9578.24	公线	416.26	75	7209.7	0	452.89	不受限	450
12604	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳水线922开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	130.25	65	2256	390	471.69	不受限	450
12605	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白河线913开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	54.16	60	938	0	464.96	不受限	450
12606	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城兴路904开关	城北	18000	是	300	5196.15	公线	212.36	71	3678	0	478.92	不受限	450
12607	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太源线913开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	454.02	76	7863.7	0	450.14	不受限	450
12608	10kV新五路	大邑电力调度控制中心	新五线921开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	131.86	66	2283.8	0	487.48	不受限	450
12609	10kV瑞香线(共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞香线907开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	436.65	84	7562.8	0	496.43	不受限	450
12610	10kV东桥线	新都电力调度控制中心	东桥线907开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	113.21	28	1960.8	3120	461.76	不受限	450
12611	10kV石镇一线	新都电力调度控制中心	石镇一线916开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	243.7	81	4220.8	0	455.73	不受限	450
12612	10kV劳乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳乡线923开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	27.51	14	476.4	2180	461.29	不受限	450
12613	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南西路915开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	293.33	57	5080.4	1600	497.22	不受限	450
12614	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙开二线932开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	352.31	83	6102	0	491.91	不受限	450

12615	10kV张川一线	峨眉山电力调度控制分中心	张川一线951开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	76.44	20	1324	3400	458.3	不受限	450
12616	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	利火线912开关	利店站	20000	否	220	3810.51	公线	169.75	77	2940	0	489.46	不受限	450
12617	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南芙一路916开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	452.02	不受限	450
12618	10kV双汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉二线922开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	346.69	36	6004.7	6895	457.88	不受限	450
12619	10kV玉阳路	中江电力调度控制中心	玉阳路921开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	413.799	75	7167	0	495.59	不受限	450
12620	10kV南蟠路	罗江电力调度控制中心	南蟠路924开关	南塔站	126000	是	291	5040.27	公线	204.87	70	3548.4	0	483.82	不受限	450
12621	10kV兴兰线	资中电力调度控制中心	兴兰线913开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	56.52	15	979	4350	454.32	不受限	450
12622	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	211.93	63	3670.6	500	471.3	不受限	450
12623	10kV广江路933#线路	广汉电力调度控制中心	广江路933开关	广汉站	82000	否	150	2598.08	专线	93.44	62	1618.3	250	469.97	不受限	450
12624	10kV江坝线	江安电力调度控制中心	江坝线621开关	江安站	2*40000	否	400	6928.2	公用	331.89	83	5748.4	0	486.98	不受限	450
12625	10kV东溪线	南溪电力调度控制中心	东溪线948开关	东风站	63000	是	380	6581.79	公线	278.04	73	4815.7	0	449.73	不受限	450
12626	10kV义庆线	宜宾电力调度控制中心	义庆线911开关	义兴站	6300	是	300	5196.15	公线	212.01	71	3672	0	484.92	不受限	450
12627	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理骡线916开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	87.09	70	1508.4	0	440.15	不受限	440
12628	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子实线912开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	64.64	65	1119.6	0	439.24	不受限	430
12629	10kV青城一线	青神电力调度控制中心	青城一线914开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	198.03	47	3429.8	2000	431.46	不受限	400
12630	10kV普得线	米易电力调度控制中心	普得线953开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	55.39	55	959.4	0	426.24	不受限	400
12631	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牛水线913开关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	336.24	84	5823.6	0	411.78	不受限	400
12632	10kV汶马线914大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV汶马线914开关	汶水站	6300	否	255	4416.73	公线	206.19	81	3571.2	0	403.86	不受限	400
12633	10kV底瓦二线	阿坝电力调度控制中心	底瓦二线922开关	阿底站	12700	是	200	3464.1	公线	135.91	68	2354	0	417.28	不受限	400
12634	10kV草开线大馈线	自贡电力调度控制中心	草开线925开关	草田站	80200	否	150	2598.08	专线	165.07	75	1937.4	0	400.87	不受限	400
12635	10kV尔桥线	阿坝电力调度控制中心	尔桥线913开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	94.77	63	1641.5	250	446.77	不受限	400
12636	10kV油竹线	雅安电力调度控制中心	油竹线923手车开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	124.13	36	2150	4230	446.53	不受限	400
12637	10kV双麻线	阿坝电力调度控制中心	双麻线951开关	双溜索站	3150	否	200	3464.1	公线	5.6	3	97	2600	420.69	不受限	400
12638	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求乡线951开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	155.58	78	2694.6	0	423.09	不受限	400
12639	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	乡川线917开关	东乡站	92000	是	278	4815.1	公线	198.74	71	3442.2	0	409.88	不受限	400
12640	10kV渡金线954路	达县电力调度控制中心	渡金线914开关	渡市站	11300	否	50	866.03	公线	21	42	363	0	500	不受限	400
12641	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿波线952开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	151.4	76	2622.3	60	435.39	不受限	400
12642	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	国镇路913开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	109.57	73	1897.8	0	440.47	不受限	400
12643	10kV望界线	平昌电力调度控制中心	10kV望界线913	望京站	10000	否	220	3810.51	公线	172.66	78	2990.5	0	438.96	不受限	400
12644	10kV梁磨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁磨线925开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	416.95	75	7221.6	0	440.99	不受限	400
12645	10kV北秧线	平昌电力调度控制中心	10kV北秧线915	城北站	20000	否	200	3464.1	公线	155.87	78	2699.7	0	417.99	不受限	400
12646	10kV双千线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双千线955开关	双碑站	50000	否	465	8054.04	公用	393.41	85	6813.9	0	434.74	不受限	400
12647	10kV龙中线	古蔺电力调度控制中心	龙中线914开关	龙山	82000	是	308	5334.72	公线	207.52	67	3594.3	250	423.48	不受限	400
12648	10kV云凤二线	广元电力调度控制中心	云凤二线935开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	388.57	75	6730	0	419.9	不受限	400
12649	10kV游济东线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济东线913开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	357.54	72	6192.6	315	420.6	不受限	400
12650	10kV大杭线	广元电力调度控制中心	大杭线925	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	179.09	60	3101.9	1130	444.63	不受限	400
12651	10kV凉建线	广元电力调度控制中心	凉建线923开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	383.75	85	6646.6	0	414.97	不受限	400
12652	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐春线963开关	齐家	127000	是	463	8019.4	公线	344.76	74	5971.2	0	444.32	不受限	400
12653	10kV沙桥线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙桥线913开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	294.48	74	5100.4	0	442.16	不受限	400
12654	10kV五张线	眉山电力调度控制中心	五张线921开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	公线	270.36	64	4682.6	1480	431.31	不受限	400
12655	10kV正黑线	仁寿电力调度控制中心	正黑线936开关	正兴站	100000	是	210	3637.31	公线	143.72	68	2489.3	0	420.55	不受限	400
12656	10kV峨秀一线	峨眉山电力调度控制分中心	峨秀一线961开关	峨山站	80000	是	374	6477.87	公线	4.48	1	77.6	5315	437.48	不受限	400
12657	10kV寿贸二线	内江电力调度控制中心	寿贸二线973开关	寿溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	359	74	6217	0	462	不受限	400

12658	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高大线914开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	108.08	54	1872	480	419.28	不受限	400
12659	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全河线921开关	全福站	40500	是	300	5196.15	公线	214.2	71	3710	0	446.92	不受限	400
12660	10kV小白路	广汉电力调度控制中心	小白路918开关	小汉站旧	73500	是	430	7447.82	公线	318.51	74	5516.6	0	441.66	不受限	400
12661	10kV炳北路	广汉电力调度控制中心	炳北路928开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公线	76.79	14	1330	6880	441.59	不受限	400
12662	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南化线941开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	306.55	71	5309.4	200	448.86	不受限	400
12663	10kV汪马线	南溪电力调度控制中心	汪马线954开关	汪家站	6300	是	210	3637.31	公线	144.85	69	2508.8	0	401.05	不受限	400
12664	10kV叙长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙长Ⅰ线642开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	181.3	42	3140.2	2400	418.06	不受限	400
12665	10kV菜马线	宜宾电力调度控制中心	菜马线653开关	菜坝站	6300	否	210	3637.31	公线	163.08	78	2824.5	0	449.08	不受限	400
12666	10kV浦理路	郫都电力调度控制中心	浦理线959开关	犀浦	182000	是	550	9526.28	公线	414.6	75	7180.8	0	440.22	不受限	400
12667	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑佳路908开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	296.07	74	5128	0	414.56	不受限	400
12668	10kV牌心线	成都配调	牌心路907	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	304.09	74	5266.9	0	400.37	不受限	400
12669	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧金路908开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	295.09	74	5110.9	0	431.66	不受限	400
12670	10kV东洪路大馈线	天府电力调度控制中心	东洪路924开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	294.69	74	5104	0	438.56	不受限	400
12671	10kV永龙路大馈线	天府电力调度控制中心	永龙路924开关	永安	10000	否	200	3464.1	公线	155.89	78	2700	0	417.69	不受限	400
12672	10kV胜昆线	成都配调	胜昆线923开关	胜利	126000	是	337.7	5849.14	公线	245.74	73	4256.2	0	423.11	不受限	400
12673	10kV民永线	温江电力调度控制中心	民永线909开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	417.92	76	7238.4	0	410.34	不受限	400
12674	10kV罗代一线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代一线913开关	梭罗站	18000	是	304	5265.43	公线	199	65	3464	252	496.34	不受限	400
12675	10kV坛蜂线大馈线	广安电力调度控制中心	坛蜂线951开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	109.94	55	1904.1	450	417.18	不受限	400
12676	10kV柳龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	220.5	82	3809.5	0	399.37	不受限	399
12677	10kV临水线	渠县电力调度控制中心	10kV.临水线951开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	244.4	73	4390	0	393.9	不受限	390
12678	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	157.27	79	2724	0	393.69	不受限	350
12679	10kV云芦线	阿坝电力调度控制中心	云芦线957开关	芦花站	40000	否	220	3810.51	公线	159.18	72	2757	315	357.46	不受限	350
12680	10kV邛肉线	阿坝电力调度控制中心	邛肉线916开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	24.16	48	418.4	0	361.03	不受限	350
12681	10kV万茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶二线914开关	万源站	50000	是	300	5196.15	公线	99.23	33	1718.7	2050	388.22	不受限	350
12682	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若班线922开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	100.99	75	1749.2	0	355.24	不受限	350
12683	10kV城皇线大馈线	越西电力调度控制中心	城皇线916小车开关	（越西县调）城关站	50100	是	352	6096.82	公线	258.89	74	4484	0	393.46	不受限	350
12684	10kV新岩线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新岩线916开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	131.52	77	2278	0	372.04	不受限	350
12685	10kV华自线大馈线	自贡电力调度控制中心	华自线924开关	新华站	81200	是	320	5542.56	公线	233.12	73	4037.7	0	396.35	不受限	350
12686	10kV白建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白建线927开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	194.36	58	3366.4	1500	355.73	不受限	350
12687	10kV宋牟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋牟线923开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	199.41	72	3453.7	0	370.67	不受限	350
12688	10kV石胜线916大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石胜线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	157.63	79	2730.1	0	387.59	不受限	350
12689	10kV龙多线	雨城电力调度控制中心	10kV龙多线918开关	龙观站	100000	是	350	6062.18	公线	259.77	74	4499.2	0	350.54	不受限	350
12690	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦灯线913开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	199.01	59	3446.9	800	395	不受限	350
12691	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金白线913开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	57.85	58	1002	200	356.84	不受限	350
12692	10kV北玛二线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛二线926开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	388.68	65	6732	1200	381.84	不受限	350
12693	10kV木燕线	大竹电力调度控制中心	木燕线911开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	159.35	80	2760	0	357.69	不受限	350
12694	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上春线915开关	上马	8200	是	308	5334.72	公线	224.78	73	3893.2	0	374.58	不受限	350
12695	10kV河渡线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	河渡线912开关	河西	80000	是	308	5334.72	公线	226.05	73	3915.2	0	352.58	不受限	350
12696	10kV来黄线	安岳电力调度控制中心	10kV来黄线914开关	来风站	8000	是	180	3117.69	公用	121.26	67	2100.3	0	393.85	不受限	350
12697	10kV观西线大馈线911	安岳电力调度控制中心	10kV观西线911开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	205.8	72	3564.4	0	384.67	不受限	350
12698	10kV永子路	中江电力调度控制中心	永子路987开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	52.66	23	912	2200	395.4	不受限	350
12699	10kV城新线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	41700	是	489	8469.73	公线	369.8	76	6405	0	370.78	不受限	350
12700	10kV南皇线	广元电力调度控制中心	南皇线916开关	南河站	80000	否	300	5196.15	专线	249.27	83	4317.3	0	359.23	不受限	350
12701	10kV群港线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港线923开关	群文	40000	是	600	10392.3	公线	459.28	77	7954.8	0	359.04	不受限	350

12702	10kV天员路_专	成都配调	天员路905	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	403.03	85	6980.4	0	392.94	不受限	350
12703	10kV天双路大馈线	成都配调	天双线925	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	358.11	76	6202.4	0	351.68	不受限	350
12704	10kV长朝路	温江电力调度控制中心	长朝线906开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	299.08	75	5180	0	362.56	不受限	350
12705	10kV马电线	成都配调	马电线911	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	355.64	75	6159.6	0	394.48	不受限	350
12706	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线933开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	299.32	75	5184.2	0	358.36	不受限	350
12707	10kV女玻线大馈线	武胜电力调度控制中心	女玻线952开关	龙女站	90000	是	178.2	3086.51	公线	87.38	49	1513.5	600	355.71	不受限	350
12708	10kV清柏线大馈线	天府电力调度控制中心	清柏路906开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	338.97	85	5871	0	364.38	不受限	350
12709	10kV胜博线	成都配调	胜博路950	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	281.81	83	4881	0	383.23	不受限	350
12710	10kV界首路大馈线	天府电力调度控制中心	界首路926开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	338.38	85	5860.8	0	374.58	不受限	350
12711	10kV九科路大馈线	天府电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	337.68	84	5848.6	0	386.78	不受限	350
12712	10kV江流一线	新都电力调度控制中心	江流一线911开关	繁江	166000	否	430	7447.82	公线	365.59	85	6332	0	371.04	不受限	350
12713	10kV美蜀线（临时）	新都电力调度控制中心	美蜀线917开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	305.68	61	5294.3	1314	389.19	不受限	350
12714	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太丹路926	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	139.95	25	2424	5800	396.42	不受限	350
12715	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	红东二线911开关	新场站	18000	是	335	5802.37	公线	90.18	27	1562	2700	379.9	不受限	350
12716	10kV拱浦路	德阳电力调度控制中心	拱浦路911开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	318.46	53	5515.7	2400	398.14	不受限	350
12717	10kV平金四路	罗江电力调度控制中心	平金四路965开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	298.41	75	5168.4	0	374.16	不受限	350
12718	10kV公拥线	资中电力调度控制中心	公拥线914开关	公民站	10000	是	165	2857.88	公线	90.28	55	1563.6	630	378.49	不受限	350
12719	10kV归火线	资中电力调度控制中心	归火线912开关	归德站	40000	否	30	519.62	专线	4.86	16	84.1	0	383.56	不受限	350
12720	10kV五陈线	峨眉山电力调度控制分中心	五陈线913开关	五星站	10000	是	400	6928.2	公线	22.83	6	395.4	4755	392.16	不受限	350
12721	10kV秀杨二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀杨II线928开关	秀湖站	90000	是	374	6477.87	公线	249.53	67	4321.9	500	360.4	不受限	350
12722	10kV德城路952大馈线	德阳电力调度控制中心	德城路952开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	351.93	59	6095.5	1835	383.34	不受限	350
12723	10kV周金线	井研电力调度控制分中心	周金线921开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	200.24	73	3468.16	0	342.3552	不受限	340
12724	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云金线912开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	89.81	60	1555.5	450	332.77	不受限	300
12725	10kV鹭油线	宜宾电力调度控制中心	鹭油线661开关	鹭州站	10000	是	380	6581.79	公线	286.51	75	4962.4	0	303.03	不受限	300
12726	10kV朝永线	内江电力调度控制中心	朝永线915开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	36.69	10	635.5	4300	329.93	不受限	300
12727	10kV茅普线	乐山电力调度控制中心	茅普线912开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	102.41	68	1773.8	0	304.66	不受限	300
12728	10kV斑城一路	罗江电力调度控制中心	斑城一路913开关	斑竹站	113000	是	400	6928.2	公线	382.59	96	6626.4	0	301.8	不受限	300
12729	10kV杨楠路	德阳电力调度控制中心	杨楠路927开关	杨嘉站	50000	是	552	9560.92	公线	156.52	28	2711	4630	307.74	不受限	300
12730	10kV新轧路	德阳电力调度控制中心	新轧路921开关	德新站	23000	是	277	4797.78	公线	170.62	62	2955.2	565	318.02	不受限	300
12731	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大新二路924开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	398.77	82	6906.7	350	319.29	不受限	300
12732	10kV平职一路955	罗江电力调度控制中心	平职一路955开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	394.71	76	6836.4	0	341.22	不受限	300
12733	10kV回城III路	什邡电力调度控制中心	回城III路912开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	422.26	76	7313.6	0	335.14	不受限	300
12734	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝隆路907开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	221.51	74	3836.5	0	320.42	不受限	300
12735	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄大线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	148.71	71	2575.6	0	334.25	不受限	300
12736	10kV新牟线	南屏电力调度控制中心	新牟线932开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	142.42	71	2466.7	0	304.58	不受限	300
12737	10kV峨名线	峨眉山电力调度控制分中心	峨名线916开关	峨山站	50000	是	324	5611.84	公线	240.97	74	4173.6	0	315.87	不受限	300
12738	10kV新园线大馈线	新津电力调度控制中心	新园线927	新津	100000	是	424	7343.9	公线	321.65	76	5571	0	304.12	不受限	300
12739	10kV柳体线	温江电力调度控制中心	柳体线902开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	299.91	75	5194.4	0	348.16	不受限	300
12740	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙竹线917开关	龙桥	80000	是	430	7447.82	公线	316.93	74	5489.2	120	349.06	不受限	300
12741	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望西一线962开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	230.37	62	3990	825	327.11	不受限	300
12742	10kV新玻线大馈线	新津电力调度控制中心	新玻线926	新津	100000	是	424	7343.9	公线	320.84	76	5557	0	318.12	不受限	300
12743	10kV天丰路	彭州电力调度控制中心	天丰路914	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	339.9	85	5887	0	348.38	不受限	300
12744	10kV玉海线	邛崃电力调度控制中心	玉海线910开关	玉带	163000	是	600	10392.3	公线	462.54	77	8011.2	0	302.64	不受限	300
12745	10kV平斧线	隆昌电力调度控制中心	平斧线923开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	154.85	76	2682	200	313.63	不受限	300
12746	10kV新西线	新津电力调度控制中心	新西线928	新津	100000	是	424	7343.9	公线	321.65	76	5571	0	304.12	不受限	300

12747	10kV万蜀二线	新都电力调度控制中心	万蜀二线931开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	309.53	77	5361.1	564	310.28	不受限	300
12748	10kV牧刘路大馈线	天府电力调度控制中心	牧刘路909开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	300.71	75	5208.3	0	334.26	不受限	300
12749	10kV石程线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	石程线912开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	102.13	68	1770	0	308.46	不受限	300
12750	10kV黄益路大馈线	天府电力调度控制中心	黄益路912开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	341.94	85	5922.4	0	312.98	不受限	300
12751	10kV官朝线大馈线	广安电力调度控制中心	官朝线963开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	121.65	24	2107	4515	306.2	不受限	300
12752	10kV双环线大馈线	广安电力调度控制中心	双环线919开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	240.02	63	4157.2	800	308.23	不受限	300
12753	10kV太城六线大馈线	江油电力调度控制中心	太城六线927开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	502.26	77	8699.1	0	349.13	不受限	300
12754	10kV摩街线916	叙永电力调度控制中心	摩街线916开关	摩尼	32500	否	150	2598.08	公线	115.81	77	2005.8	0	332.47	不受限	300
12755	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大东线912开关	大树	10000	是	194	3360.18	公线	136.6	70	2365.9	0	322.24	不受限	300
12756	10kV田水线	古蔺电力调度控制中心	田水线961开关	沙田	101500	是	308	5334.72	公线	226.56	74	3924	0	343.78	不受限	300
12757	10kV牛横线914大馈线	泸川电力调度控制中心	牛横线914开关	牛滩	30000	是	100	1732.05	公线	62.65	63	1085.1	0	300.54	不受限	300
12758	10kV嘉石一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉石一线921开关	嘉明	40000	否	285	4936.34	公线	238.6	84	4132.5	0	310.21	不受限	300
12759	10kV水三线	巴州电力调度控制中心	10kV水三线916	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	282.08	84	4885.6	0	336.53	不受限	300
12760	10kV长经二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经二线902开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	302.33	76	5236.4	0	306.16	不受限	300
12761	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭祥线973开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	299.88	75	5193.9	0	348.66	不受限	300
12762	10kV黑冯线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑冯线919开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	160.16	80	2774	0	343.69	不受限	300
12763	10kV黑场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑场线913开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	160.51	80	2780	0	337.69	不受限	300
12764	10kV黑水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	160.39	81	2778	0	308.51	不受限	300
12765	10kV喻镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	喻镇线915开关	喻寺	10000	是	252	4364.77	公线	184.07	73	3188.1	0	303.72	不受限	300
12766	10kV中沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中沱线925开关	城中站	80000	是	377	6529.83	公用	224.13	59	3882	1000	341.86	不受限	300
12767	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍刘线921开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	67.43	34	1167.9	1630	319.79	不受限	300
12768	10kV河开二线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	河开二线928开关	河西	81000	是	400	6928.2	公线	301.2	75	5216.8	0	325.76	不受限	300
12769	10kV彭铭线	仁和电力调度控制中心	彭铭线955开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	297.44	85	5151.7	0	304.26	不受限	300
12770	10kV仙新一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新一线918开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	397.23	76	6880	0	325.33	不受限	300
12771	10kV杨华线	西充电力调度控制分中心	杨华线912开关	杨家桥站	101400	否	277	4797.78	专线	27.7	10	479.8	4000	317.6	不受限	300
12772	10kV金大线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金大线914开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	70	70	1212.4	0	346.44	不受限	300
12773	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	162.36	81	2812	0	305.69	不受限	300
12774	10kV观镇线	阿坝电力调度控制中心	观镇线913开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	142.29	71	2464.5	0	306.78	不受限	300
12775	10kV桥麻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥麻线915开关	桥头站	16300	否	267	4624.58	公线	198.04	74	3430	400	332.12	不受限	300
12776	10kV胡红线	蒲城电力调度控制中心	胡红线915开关	胡家站	82000	是	352	6096.82	公线	264.06	75	4573.5	0	303.96	不受限	300
12777	10kV壤学线	阿坝电力调度控制中心	壤学线913开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	81.15	54	1405.6	630	302.67	不受限	300
12778	10kV卷水线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷水线912开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	180.24	73	2950	0	330.67	不受限	300
12779	10kV新瑶线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新瑶线911开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	134.18	79	2324	0	326.04	不受限	300
12780	10kV普海线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普海线913开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	126.62	79	2193	0	316.74	不受限	300
12781	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	71.43	26	1237.2	2730	319.63	不受限	300
12782	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔八线913开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公线	7.12	25	123.3	0	267.45	不受限	260
12783	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章三线952开关	章谷站	5000	否	150	2598.08	公线	119.94	80	2077.4	0	260.87	不受限	260
12784	10kV园湖II回	攀枝花电力调度控制中心	园湖II回973开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	225.12	75	3899.1	0	257.7	不受限	250
12785	10kV园桥二线	攀枝花电力调度控制中心	园桥二线953开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	222.75	74	3858	0	298.8	不受限	250
12786	10kV林区线	营山电力调度控制中心	林区线915开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	143.7	72	2488.8	0	282.48	不受限	250
12787	10kV沟丝线	盐边电力调度控制中心	沟丝线915开关	方家沟站	10000	是	300	5196.15	公线	85.76	29	1485.3	2390	281.62	不受限	250

12788	10kV毛城线	宣汉电力调度控制中心	毛城线914开关	毛坝站	10000	是	300	5196.15	公线	223.44	74	3870	0	286.92	不受限	250
12789	10kV三政线	阿坝电力调度控制中心	三政线921开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	50.43	34	873.5	1200	264.77	不受限	250
12790	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	园地线953开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	5.44	11	94.2	400	285.23	不受限	250
12791	10kV管金线	达县电力调度控制中心	管金线915开关	管村站	18000	是	200	3464.1	公线	144.5	72	2502.8	0	268.48	不受限	250
12792	10kV燕学二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学二线962开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	125.17	23	2168	6200	252.42	不受限	250
12793	10kV北元线	阿坝电力调度控制中心	北元线922开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	103.38	78	1790.5	0	267.18	不受限	250
12794	10kV城院线	越西电力调度控制中心	10kV城院线915小车开关	（越西县调）城关站	50000	否	304	5265.43	公线	258.61	85	4479.1	0	259.79	不受限	250
12795	10kV石太线912大馈线	泸州电力调度控制中心	石太线912开关	石桥	5000	是	379	6564.47	公线	286.03	75	4954	0	297.58	不受限	250
12796	10kV中南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中南线913开关	城中站	80000	是	423	7326.57	公用	197	47	3412	2195	254.26	不受限	250
12797	10kV科旭二线	眉山电力调度控制中心	科旭二线979开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	234.75	47	4065.8	2515	278.12	不受限	250
12798	10kV庄颖三线	眉山电力调度控制中心	庄颖三线961开关	庄店站	50000	是	423	7326.57	公线	184.42	44	3194.1	2400	267.16	不受限	250
12799	10kV蓬昆线	蓬溪电力调度控制中心	蓬昆线916开关	蓬南	20000	是	330	5715.77	公线	225.42	68	3904.3	400	268.32	不受限	250
12800	10kV凤观线	平昌电力调度控制中心	10kV凤观线961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公线	181.05	82	3135.7	0	293.76	不受限	250
12801	10kV沙枣一线	剑阁电力调度控制中心	沙枣一线915开关	沙溪坝站	63000	是	377	6529.83	公线	284.69	76	4930.9	0	292.96	不受限	250
12802	10kV秀磷线大馈线	安州电力调度控制中心	秀磷线929开关	秀水站	40000	否	353	6114.14	公用	300.49	85	5204.5	0	298.23	不受限	250
12803	10kV龙象线	古蔺电力调度控制中心	龙象线915开关	龙山	82000	是	308	5334.72	公线	229.15	74	3968.9	0	298.88	不受限	250
12804	10kV牛天线926大馈线	泸川电力调度控制中心	牛天线926开关	牛滩	30000	否	300	5196.15	公线	254.17	85	4402.3	0	274.23	不受限	250
12805	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西线917开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	305.98	76	5299.6	0	284.53	不受限	250
12806	10kV宝清线大馈线	安州电力调度控制中心	宝清线913开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	255.19	85	4419.9	0	256.63	不受限	250
12807	10kV玉滨I回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅰ回	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	181.44	82	3142.5	0	286.96	不受限	250
12808	10kV龙北线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙北线914开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专线	76.37	76	1322.8	0	251.63	不受限	250
12809	10kV培逸路	成都配调	培逸路909	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	362.11	77	6271.7	0	282.38	不受限	250
12810	10kV春江一线	温江电力调度控制中心	春江一线922开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	191.15	35	3310.8	4100	251.79	不受限	250
12811	10kV虹民路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹民路923	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	305.27	76	5287.2	0	255.36	不受限	250
12812	10kV沿桥线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿桥线915开关	沿口站	100000	否	205	3550.7	公线	168.07	82	2911	0	284.63	不受限	250
12813	10kV沿司线918大馈线	武胜电力调度控制中心	沿司线918开关	沿口站	100000	是	335	5802.37	公线	251.33	75	4353	0	288.9	不受限	250
12814	10kV草优线	成都配调	草优路916	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	353.12	86	6116	0	259.68	不受限	250
12815	10kV龙北线	成都配调	龙北线943开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	6300	254.08	不受限	250
12816	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东城三路910开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	425.54	77	7370.3	0	278.44	不受限	250
12817	10kV树新线	青白江电力调度控制中心	树新线912开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	303	76	5247.9	0	294.66	不受限	250
12818	10kV丰站路	新都电力调度控制中心	丰站线916开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专线	169.46	83	2935	0	260.63	不受限	250
12819	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新南线914	新津	100000	是	507	8781.5	公线	390.07	77	6756	0	269.2	不受限	250
12820	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	10kV红阳线911	红星	6300	是	180	3117.69	公线	126.84	70	2196.9	0	297.25	不受限	250
12821	10kV江水线	新都电力调度控制中心	江水线908开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	305.14	76	5285	0	257.56	不受限	250
12822	10kV瑞裕线	新都电力调度控制中心	瑞裕线924开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	389.47	77	6745.7	0	251.79	不受限	250
12823	10kV双寿路大馈线	德阳电力调度控制中心	双寿路913开关	双东站	12000	是	231	4001.04	公线	52.98	23	917.6	2000	283.23	不受限	250
12824	10kV大楠线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	大楠线912开关	大楠站	6300	是	150	2598.08	公线	103.98	69	1800.9	0	277.56	不受限	250
12825	10kV连一线大馈线	威远电力调度控制中心	连一线971开关	连界场站	71500	是	255	4416.73	公线	179.19	70	3103.5	160	269.88	不受限	250
12826	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	顺桂线954开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	328.82	76	5695.1	0	263.16	不受限	250
12827	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青浦线912开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	144.47	72	2502.2	0	269.08	不受限	250
12828	10kV资石线	资中电力调度控制中心	资石线911开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	15.73	4	272.4	5800	287.69	不受限	250
12829	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广城四路912开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	277.15	57	4800.3	1660	273.92	不受限	250
12830	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三耐路922开关	三星堆站旧	120000	否	305	5282.75	公用	251.8	83	4361.1	100	293.38	不受限	250
12831	10kV高隆路	广汉电力调度控制中心	高隆路919开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	358.2	74	6204.1	240	290.12	不受限	250
12832	10kV八迅路928大馈线	德阳电力调度控制中心	八迅路928开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	250.9	62	4345.5	5945	290.38	不受限	250

12833	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新胜线921开关	新店站	40000	是	400	6928.2	公线	307.16	77	5320	0	222.56	不受限	200
12834	10kV李城线	宜宾电力调度控制中心	李城线622开关	李庄站	31500	是	400	6928.2	公线	305.82	76	5296.8	0	245.76	不受限	200
12835	10kV凉石线	资中电力调度控制中心	凉石线911开关	凉水井	330000	否	505	8746.86	公线	271.85	54	4708.5	2950	213.67	不受限	200
12836	10kV黄松Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄松二线923开关	黄土埂站	90000	否	433	7499.78	公线	260.85	60	4518	0	231.8	不受限	200
12837	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军电线915开关	军乐	20000+10000	否	200	3464.1	专线	165.82	83	2872	0	245.69	不受限	200
12838	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九北路914	九尺	10000	否	400	6928.2	公线	305.77	76	5296	700	239.38	不受限	200
12839	10kV望坊一线	隆昌电力调度控制中心	望坊一线918开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	225.91	61	3912.8	1000	229.31	不受限	200
12840	10kV龙鹃路	郫都电力调度控制中心	龙鹃线927开关	安龙	10000	是	550	9526.28	公线	427.94	78	7412	0	209.02	不受限	200
12841	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石湖线912开关	石盘	73500	是	400	6928.2	公线	188.22	47	3259.9	2080	202.66	不受限	200
12842	10kV江平线	新都电力调度控制中心	江平线941开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	421.19	83	7295	375	202.17	不受限	200
12843	10kV板燕路大馈线	天府电力调度控制中心	板燕路929开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	256.59	86	4444.2	0	232.33	不受限	200
12844	10kV西昆线	成都配调	西昆路967	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	313.86	77	5436	0	231.27	不受限	200
12845	10kV桥前线大馈线	广安电力调度控制中心	桥前线954开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	116.81	33	2023.1	2624	202.64	不受限	200
12846	10kV益新线	成都配调	益新路916	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	291.78	86	5053.6	0	210.63	不受限	200
12847	10kV驷场路	成都配调	驷场路919	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	412.93	87	7152	0	221.34	不受限	200
12848	10kV长城三线	温江电力调度控制中心	长城三线937开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	307.48	77	5325.6	0	216.96	不受限	200
12849	10kV中工线大馈线	武胜电力调度控制中心	中工线977开关	中心站	16300	是	295	5109.55	公线	223.79	76	3876	0	211.64	不受限	200
12850	10kV兴隆线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴隆线926开关	兴仁站	23450	否	98	1697.41	专线	75.43	77	1306.4	0	221.27	不受限	200
12851	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	10kV桃铁线853	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	183.99	84	3186.7	0	242.76	不受限	200
12852	10kV格洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	格洞线951开关	格里坪站	40000	是	400	6928.2	公线	190.91	48	3306.5	2000	236.06	不受限	200
12853	10kV潭镇线	广元电力调度控制中心	潭镇线915开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	241.21	85	4177.8	0	233.73	不受限	200
12854	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普九二线925开关	普宁站	100000	是	560	9699.48	专线	436.32	78	7557	0	202.58	不受限	200
12855	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环二线929开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	309.53	60	5361	1600	244.33	不受限	200
12856	10kV岳西线	安岳电力调度控制中心	10kV岳西线911开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公线	408.08	78	7068	0	206.62	不受限	200
12857	10kV西酿线	通川电力调度控制中心	10kV.西酿线929开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	380.8	95	5334.6	0	200	不受限	200
12858	10kV大江线	雅安配调	大江线916开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	147	39	2530	5690	233.61	不受限	200
12859	10kV凉上线	蒲城电力调度控制中心	凉上线911开关	凉风站	13300	否	200	3464.1	公线	167.34	84	2898.4	0	219.29	不受限	200
12860	10kV太城二线	万源电力调度控制中心	10kV.太城二线974开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	427.68	78	7407.5	0	213.52	不受限	200
12861	10kV城尖线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城尖线911开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	328.71	87	5693.3	0	230.31	不受限	200
12862	10kV鼓工一线	南部电力调度控制中心	10kV鼓工Ⅰ线932开关	天鼓岭站	100000	是	599	10374.98	公线	465.83	78	8068.2	0	231.78	不受限	200
12863	10kV始三线	天全电力调度控制中心	始三线928开关	始阳站	103000	否	380	6581.79	公线	306.93	81	5316	400	207.61	不受限	200
12864	10kV北口线大馈线	营山电力调度控制中心	北口线914开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	207.53	75	3594.5	0	216.01	不受限	200
12865	10kV光文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光文线929开关	保光站	80000	是	515	8920.06	公线	396.05	77	6859.6	50	226.45	不受限	200
12866	10kV道广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道广线926开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公线	194.63	16	21.6	0	198.2	不受限	190
12867	10kV姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	168.95	84	2926.3	0	191.39	不受限	150
12868	10kV鸣文线	仪陇电力调度控制中心	鸣文线914开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	292.9	78	5073.18	0	150.68	不受限	150
12869	10kV利约线	石棉电力调度控制中心	利约线951开关	利吉堡站	80000	是	300	5196.15	公线	230.92	77	3999.6	0	157.32	不受限	150
12870	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛塔线922开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公线	79.91	80	1384	0	174.84	不受限	150
12871	10kV城厂线	米易电力调度控制中心	城厂线953开关	城北站	31500	是	235	4070.32	公线	179.27	76	3105	0	151.26	不受限	150
12872	10kV查牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查牧线916开关	查尔	40000	是	112	1939.9	公线	78.75	70	1364	0	187.92	不受限	150
12873	10kV向北线	石棉电力调度控制中心	向北线971开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	260.59	87	4513.5	0	163.03	不受限	150
12874	10kV安万线	达县电力调度控制中心	安万线914开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	229.08	76	3967.7	0	189.22	不受限	150
12875	10kV南城线938大馈线	自贡电力调度控制中心	南城线938开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	86.59	12	1499.7	7950	194.36	不受限	150

12876	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇线925开关	青花站	5000	是	300	5196.15	公线	228.64	76	3960	0	196.92	不受限	150
12877	10kV盐三线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐三线914开关	盐源盐井站	20000	是	300	5196.15	公线	229.58	77	3976.3	0	180.62	不受限	150
12878	10kV彭观线	彭山电力调度控制中心	彭观线921开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	273.17	57	4731.3	1755	192.48	不受限	150
12879	10kV复兴镇线	射洪电力调度控制中心	复兴镇线918开关	复兴	18000	是	170	2944.49	公线	126.88	75	2197.5	0	158.09	不受限	150
12880	10kV平方线	仁和电力调度控制中心	平方线913开关	平地站	40000	是	400	6928.2	公线	146.49	37	2537.2	2850	155.36	不受限	150
12881	10kV青二线	仁寿电力调度控制中心	青二线951开关	青岗站	10000	否	150	2598.08	公线	123.98	83	2147.4	0	190.87	不受限	150
12882	10kV龙管线	眉山电力调度控制中心	龙管线912开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	公线	293.18	49	5077.8	4110	165.27	不受限	150
12883	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	10kV东镇线915开关	东山站	40000	否	180	3117.69	公用	152.08	84	2634	0	171.92	不受限	150
12884	10kV长团线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长团线913开关	长河站	14300	是	285	4936.34	公用	72.75	26	1260	2520	169.07	不受限	150
12885	10kV南亘线	仁和电力调度控制中心	南亘线994开关	南山站	50000	否	450	7794.23	公线	303.87	68	5263.1	1600	151.71	不受限	150
12886	10kV岳工线	安岳电力调度控制中心	10kV岳工线924开关	岳阳站	90000	是	521	9023.98	公用	408.08	78	7068	0	151.18	不受限	150
12887	10kV正七线	仁寿电力调度控制中心	正七线944开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	332.06	87	5751.3	0	172.31	不受限	150
12888	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	山翠路922开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	343.58	62	5950.8	2500	169.62	不受限	150
12889	10kV山力线924大馈线	叙永电力调度控制中心	山力线924	后山	31500	是	280	4849.74	公线	213.97	76	3706	0	173.79	不受限	150
12890	10kV红城线916大馈线	叙永电力调度控制中心	红城线916	红梁子	10000	是	300	5196.15	公线	231	77	4001	0	155.92	不受限	150
12891	10kV龙金线	古蔺电力调度控制中心	龙象线915开关	龙山	82000	是	308	5334.72	公线	229.15	74	3968.9	100	198.88	不受限	150
12892	10kV长开线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长开线909开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	309.5	77	5360.6	0	181.96	不受限	150
12893	10kV洪九线	通江电力调度控制中心	10kV洪九线922	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	163.22	85	2827	0	165.99	不受限	150
12894	10kV仙抗线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙抗线913开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	306.17	78	5302.8	0	156.62	不受限	150
12895	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉马线918开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	396.3	87	6864	0	197.57	不受限	150
12896	10kV晋中路	成都配调	晋中路952	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	415.38	88	7194.4	0	178.94	不受限	150
12897	10kV金桥二路	都江堰电力调度控制中心	金桥二路909	金江	2*31500	是	600	10392.3	公线	470.09	78	8142	0	171.84	不受限	150
12898	10kV龙利线	新都电力调度控制中心	龙利线914开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	443.67	88	7684.4	0	187.77	不受限	150
12899	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大工一线923开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	389.1	78	6739.2	0	189	不受限	150
12900	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小济线921开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	148.96	74	2580	0	191.28	不受限	150
12901	10kV金园路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金园路915	金堂	2*50000	是	480	8313.84	公线	374.62	78	6488.4	0	162.67	不受限	150
12902	10kV道东路大馈线	崇州电力调度控制中心	道东路913	道明	10000	是	264	4572.61	公线	202.12	77	3500.8	0	157.29	不受限	150
12903	10kV崇安路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇安路920	崇州	2*63000	是	500	8660.25	公线	390	78	6754.8	0	173.4	不受限	150
12904	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥德线909开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	469.69	78	8135	0	178.84	不受限	150
12905	10kV鹤平路	大邑电力调度控制中心	鹤平线924开关	鹤鸣山	11300	否	100	1732.05	公线	79.28	79	1373.2	0	185.65	不受限	150
12906	10kV三木路	新都电力调度控制中心	三木线942开关	三河	103000	否	400	6928.2	公线	313.26	78	5425.6	630	179.78	不受限	150
12907	10kV瑞水二线	新都电力调度控制中心	瑞水二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	392.77	78	6802.7	0	194.79	不受限	150
12908	10kV武祥线大馈线	新津电力调度控制中心	武祥线945开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	393.81	78	6820.8	0	176.69	不受限	150
12909	10kV普万二线	新都电力调度控制中心	普万二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	公线	446.76	88	7697.24	0	174.94	不受限	150
12910	10kV张生一线	峨眉山电力调度控制分中心	张生I线957开关	张家湾站	80000	是	300	5196.15	公线	201	67	3481.3	1000	195.23	不受限	150
12911	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团永线913开关	团结站	100000	是	255	4416.73	公线	50.43	20	873.4	2490	169.98	不受限	150
12912	10kV牌胜线	内江电力调度控制中心	牌胜线917开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	114.98	34	1991.4	2470	180.5	不受限	150
12913	10kV权水线	资中电力调度控制中心	权水线913开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	210.43	71	3644.6	800	153.99	不受限	150
12914	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中城五路923开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	432.04	78	7482.93	0	179.6592	不受限	150
12915	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	待用线954开关	雄镇站	14600	是	346	5992.9	公线	256.63	74	4444.8	200	149.52	不受限	150
12916	10kV新新线	南屏电力调度控制中心	新新线934开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	149.46	75	2588.6	0	182.68	不受限	150
12917	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡乡线912开关	贡嘎山站	17150	否	100	1732.05	公线	81.61	82	1413.4	0	145.44	不受限	140
12918	10kV天工三线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工三线916开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	431.66	78	7370	0	133.22	不受限	130

12919	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣富线911开关	鸣鹿站	10000	是	220	3810.51	公线	141.59	64	2452.3	450	146.11	不受限	100
12920	10kV大西线	雅安配调	大西线915开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	27.39	7	475	5790	133.61	不受限	100
12921	10kV泥泗路	荥经电力调度控制中心	泥泗线924开关	泗坪站	20000	否	280	4849.74	公线	244.64	87	4237.2	0	127.57	不受限	100
12922	10kV姜水二线	阿坝电力调度控制中心	姜水二线922开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	173.08	87	2997.7	0	119.99	不受限	100
12923	10kV双正线	旺苍电力调度控制中心	双正路911开关	35kV双汇站	6300	否	200	3464.1	公线	173.43	87	3003.8	0	113.89	不受限	100
12924	10kV国福线	旺苍电力调度控制中心	国福路914开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	127.67	85	2211.3	0	126.97	不受限	100
12925	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	旺河线925	松林坡站	80000	是	358	6200.74	公线	242.75	68	4204.5	630	126.09	不受限	100
12926	10kV代唐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代唐线924开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	296.95	78	5143.2	0	122.23	不受限	100
12927	10kV园恒线	攀枝花电力调度控制中心	园恒线992开关	园林站	40000	否	400	6928.2	公线	351.72	88	6091.8	0	143.4	不受限	100
12928	10kV园龙线	攀枝花电力调度控制中心	园龙线977开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	203.97	68	3532.8	500	124.12	不受限	100
12929	10kV龙村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙村线916开关	二龙站(阆中)	8150	否	100	1732.05	公线	81.47	81	1411	0	147.84	不受限	100
12930	10kV汉政线	雨城电力调度控制中心	10kV汉政线925开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	387.44	88	6710.4	0	148.52	不受限	100
12931	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石井线913开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	415.01	79	7188	0	114.33	不受限	100
12932	10kV九幺线大馈线	邻水电力调度控制中心	九幺线913开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	89.09	30	1543	2445	99.64	不受限	100
12933	10kV通东线	通江电力调度控制中心	10kV通东线855	通江站	90000	否	400	6928.2	公线	353.03	88	6114.4	0	120.98	不受限	100
12934	10kV小松线大馈线	游仙电力调度控制中心	小松线908开关	小枧站	40000	是	500	8660.25	公用	347.18	69	6013.1	800	115.1	不受限	100
12935	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	广大白线921开关	懒土坡站	50000	否	278	4815.1	公线	56.97	20	986.7	3200	146.89	不受限	100
12936	10kV板同北线	仁和电力调度控制中心	板同北线977开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	311.89	78	5401.9	0	140.6	不受限	100
12937	10kV新财一线	西充电力调度控制分中心	新财一线914开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	284.19	67	4922.1	800	139.16	不受限	100
12938	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界周线911开关	界市站	10000	是	295	5109.55	公线	186.84	63	3236	730	121.64	不受限	100
12939	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九商线626开关	九都站	105000	是	430	7447.82	公线	233.79	54	4049.3	1800	108.96	不受限	100
12940	10kV九广Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九广Ⅱ线637开关	九都站	40000	是	300	5196.15	公线	196.17	65	3397.7	630	129.22	不受限	100
12941	10kV果大线	内江电力调度控制中心	果大线914开关	果湾站	10000	是	170	2944.49	公线	45.83	27	793.7	1436	125.89	不受限	100
12942	10kV元电路	什邡电力调度控制中心	元电路916开关	元石站	80000	否	400	6928.2	专线	5	1	86.6	6000	148.78	不受限	100
12943	10kV雒镇一路	广汉电力调度控制中心	雒镇一路902开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	385.15	69	6670.8	880	139.5	不受限	100
12944	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路913开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	396.58	82	6868.7	565	142.29	不受限	100
12945	10kV杨踏线	井研电力调度控制分中心	杨踏线916开关	杨家河站	80000	是	300	5196.15	公线	233.22	78	4039.3	0	117.62	不受限	100
12946	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	武兴线910	文武	163000	是	505	8746.86	公线	395.61	78	6852	0	145.49	不受限	100
12947	10kV树洁二线	青白江电力调度控制中心	树洁二线925开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	311.57	78	5396.4	0	146.16	不受限	100
12948	10kV小湾路	彭州电力调度控制中心	小湾线911开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	152.66	76	2644	0	127.28	不受限	100
12949	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光清线915开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	359.01	65	6218	2300	102.42	不受限	100
12950	10kV桑北线	邛崃电力调度控制中心	桑北线912开关	桑园	8000	是	317	5490.6	公线	245.27	77	4248	0	144.48	不受限	100
12951	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	官锦一线951开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	352.24	88	6100.8	0	134.58	不受限	100
12952	10kV龙留路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙留线907开关	安龙	102000	是	400	6928.2	公线	313.07	78	5422.4	0	120.16	不受限	100
12953	10kV子泰二路	大邑电力调度控制中心	子泰二线915开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	专线	532.93	89	9230.4	0	122.67	不受限	100
12954	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天浦路938开关	天健	189000	是	400	6928.2	公线	313.39	78	5428	0	114.56	不受限	100
12955	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三古路922开关	三道堰	20000	是	400	6928.2	公线	313.63	78	5432	0	110.56	不受限	100
12956	10kV十园II线大馈线	简阳电力调度控制中心	十园二线914开关	十里坝	106000	否	465	8054.04	公线	240.64	52	4167.8	2950	130.84	不受限	100
12957	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉竹线925开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	360.16	71	6238	615	144.49	不受限	100
12958	10kV万油线(专线)	新都电力调度控制中心	万油线924开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	391.52	89	6781.1	0	108.99	不受限	100
12959	10kV双峰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双峰线917开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	244.49	81	4234.5	320	122.03	不受限	100
12960	10kV西特线大馈线	广安电力调度控制中心	西特线974开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	168.02	48	2910.1	1830	109.64	不受限	100

12961	10kV中临线大馈线	广安电力调度控制中心	中临线913开关	中和站	20000	是	260	4503.33	公线	142.01	55	2459.6	1042	101.06	不受限	100
12962	10kV坛四线大馈线	广安电力调度控制中心	坛四线953开关	坛同站	11300	是	140	2424.87	公线	103.38	74	1790.5	0	149.4	不受限	100
12963	10kV涌珠二线	温江电力调度控制中心	涌珠二线964开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	436.17	79	7554.5	0	108.09	不受限	100
12964	10kV蓉芷路	成都配调	蓉芷路942	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	313.79	66	5434.8	1000	119.28	不受限	100
12965	10kV云华线	五通桥电力调度控制分中心	云华线911开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	173.75	87	3009.3	0	108.39	不受限	100
12966	10kV天右线大馈线	天府电力调度控制中心	天右线913开关	天保	63000	是	600	10392.3	专线	473.72	79	8204.8	0	109.04	不受限	100
12967	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	10kV龙水线967开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	198.04	88	3430.1	0	77.3	不受限	70
12968	10kV铁朱线	通江电力调度控制中心	10kV铁朱线955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	290.79	89	5036.4	0	76.62	不受限	70
12969	10kV玉丰线	巴州电力调度控制中心	10kV玉丰线851	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	194.1	88	3361.8	0	67.66	不受限	60
12970	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	133.49	89	2312	0	26.27	不受限	26
12971	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	10kV清红线952	清江站	16300	否	170	2944.49	公线	151.88	89	2630.6	0	19.44	不受限	10
12972	10kV养砖线	简阳电力调度控制中心	养砖线915	养马河	22000	否	275	4763.14	专线	116.48	42	2017.4	3250	-980.57	不受限	0.01
12973	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长锦线924	长岭	141000	否	595	10305.7	专线	0.01	1	0.01	3520	5755.13	受限	0.01
12974	10kV绛南线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛南线962	绛溪河	526000	是	600	10392.3	公线	184.41	31	3194	0.01	5119.83	受限	0.01
12975	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾镇二线924	贾家	115000	是	550	9526.28	公线	211.56	38	3664.3	800	3156.72	受限	0.01
12976	10kV草长线大馈线	简阳电力调度控制中心	草长线916	草池	73500	否	553	9578.24	公线	203	37	3516	3965	1139.42	受限	0.01
12977	10kV绛创线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛创线927	绛溪河	526000	否	600	10392.3	公线	104.48	17	1809.6	1260	6283.47	受限	0.01
12978	10kV海铁二线	简阳电力调度控制中心	海铁二线932开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	348.15	63	6030	65170	-63578.98	不受限	0.01
12979	10kV石水二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水二线914	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	165.48	44	2866.1	7530	-5130.67	受限	0.01
12980	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴福线923开关	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	365.82	133	6336	4960	-7009.17	不受限	0.01
12981	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴库线913	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	2040	2246.83	受限	0.01
12982	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	康久线914	健康	10000	否	380	6581.79	公线	216.63	57	3752	7275	-5103.39	受限	0.01
12983	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园三线915开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	248.68	45	4307.1	0.01	4266.54	受限	0.01
12984	10kV贾园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园二线919开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	386.92	70	6701.4	1300	572.25	受限	0.01
12985	10kV贾园线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园线932	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	304.63	55	5276.2	0.01	2344.81	受限	0.01
12986	10kV丹龙I线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙一线915开关	丹山	50000	否	150	2598.08	公线	0.01	1	0.01	3600	-1261.73	不受限	0.01
12987	10kV兴望线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴望线912	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	0.01	1	0.01	8130	-2985.81	受限	0.01
12988	10kV丹龙II线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙二线931开关	丹山	50000	否	300	5196.15	公线	112.96	38	1956.4	10580	-7859.87	不受限	0.01
12989	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴同线914开关	兴隆镇	20000	否	553	9578.24	公线	306.87	55	5315	565	2740.42	受限	0.01
12990	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾海线918开关	贾家	115000	是	553	9578.24	公线	237.34	43	4110.8	500	3051.79	受限	0.01
12991	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草镇线917	草池	40000	否	500	8660.25	公线	322.86	65	5592	1815	387.22	受限	0.01
12992	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	康五线912	健康	10000	否	380	6581.79	公线	207.85	55	3600	2450	-126.39	受限	0.01
12993	10kV贾坛线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾坛线916	贾家	50000	否	515	8920.06	公线	138.6	27	2400.6	1395	4232.45	受限	0.01
12994	10kV石水线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水线911	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	248.19	65	4298.7	1529	-562.27	受限	0.01
12995	10kV海玉一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海玉一线921开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	133.85	24	2318.3	6430	-1127.28	不受限	0.01
12996	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾林线934开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	364.61	66	6315	0.01	2258.64	受限	0.01
12997	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴岔线922	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	0.01	4286.82	受限	0.01
12998	10kV长西Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅰ线918	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	272.19	68	4714.4	1710	-189.02	受限	0.01
12999	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾康二线911	贾家	50000	否	595	10305.7	公线	373.44	63	6468	0.01	2807.12	受限	0.01
13000	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草建线913	草池	40000	否	600	10392.3	专线	295.84	49	5124	0.01	4229.06	受限	0.01
13001	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园四线931开关	贾家	115000	否	553	9578.24	公线	337.55	61	5846.3	200	2574.12	受限	0.01
13002	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾环线933	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	364.61	66	6315	0.01	1306.01	受限	0.01
13003	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长镇Ⅱ线929开关	长岭	90000	否	481	8331.16	公线	303.98	63	5265	15290	-13056.96	受限	0.01
13004	10kV棉航I线大馈线	简阳电力调度控制中心	棉航一线913开关	棉丰	120000	否	553	9578.24	公线	217.78	39	3772	27156	-22307.58	不受限	0.01

13005	10kV石凤一线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤一线913开关	石盘	73500	是	550	9526.28	公线	527.35	96	9133.7	14810	-16322.68	受限	0.01
13006	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅱ线931	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	179.69	33	3112.3	19980	-14518.65	受限	0.01
13007	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草福线914	草池	40000	是	480	8313.84	公线	0.01	1	0.01	0.01	6651.06	受限	0.01
13008	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长阳线916	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	303.98	76	5265	7285	-6314.62	受限	0.01
13009	10kV长南Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长南Ⅰ线919	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	368.38	67	6380.3	7320	-5126.65	受限	0.01
13010	10kV康庙线大馈线	简阳电力调度控制中心	康庙线922	健康	10000	否	515	8920.06	公线	212.01	41	3672	20670	-16313.95	受限	0.01
13011	10kV清雷线	简阳电力调度控制中心	清雷线922开关	清风	20000	是	330	5715.77	公线	99.77	30	1728	4785	-1940.38	受限	0.01
13012	10kV石凤II线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤Ⅱ线922开关	石盘	71500	否	595	10305.7	公线	453.11	76	7847.9	12080	-10652.77	受限	0.01
13013	10kV长周线大馈线	简阳电力调度控制中心	长周线914	长岭	90000	否	300	5196.15	公线	33.96	11	588.2	160	3928.33	受限	0.01
13014	10kV康镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	康镇线921开关	健康	10000	是	460	7967.43	公线	42.96	9	744	0.01	5629.93	受限	0.01
13015	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴草线924	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	150.23	46	2602	0.01	2542.18	受限	0.01
13016	10kV长洪线	简阳电力调度控制中心	长洪线963开关	长岭	142000	否	200	3464.1	专线	203.33	102	3521.6	0.01	-403.92	不受限	0.01
13017	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	193.39	38	3349.5	0	3675.7	受限	不可开放
13018	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	楼华线908开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	492.74	95	8534.2	300	-774.97	不受限	不可开放
13019	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清讯一线993开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	193.39	38	3349.5	0	4553.85	受限	不可开放
13020	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	武扁线925开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	533.83	106	9246	0	-2248.51	不受限	不可开放
13021	10kV美和线	新都电力调度控制中心	美和线906开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	589.94	117	10216	120	-3338.51	不受限	不可开放
13022	10kV普新一线	新都电力调度控制中心	普新一线927开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	447.78	101	7755.6	30	-895.51	不受限	不可开放
13023	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清讯三线948	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	194.41	38	3367.1	0	3658.1	受限	不可开放
13024	10kV花焊线大馈线	新津电力调度控制中心	花焊线923	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	298.57	70	5171.3	0	703.82	受限	不可开放
13025	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双西线915开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	272.81	91	4725.1	0	-48.57	不受限	不可开放
13026	10kV花普线大馈线	新津电力调度控制中心	花普线917	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	502.62	119	8705.3	0	-2830.18	受限	不可开放
13027	10kV三府线	新都电力调度控制中心	三府线944开关	三河	103000	否	442	7655.66	公线	462.88	105	8017	789	-1915.91	不受限	不可开放
13028	10kV清铁线	新津电力调度控制中心	清铁线933	清凉	163000	否	200	3464.1	专线	490.78	245	8500.3	0	-5382.61	受限	不可开放
13029	10kV桂斑线	新都电力调度控制中心	桂斑线943开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	406.93	102	7048	0	-812.62	不受限	不可开放
13030	10kV田新路	温江电力调度控制中心	田新线911开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	386.12	70	6687.6	0	961.14	受限	不可开放
13031	10kV江金线(共用专线)	新都电力调度控制中心	江金线906开关	繁江	166000	否	400	6928.2	专线	373.5	93	6469	0	-233.62	不受限	不可开放
13032	10kV田金一线	温江电力调度控制中心	田金一线919开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	494.69	89	8568	0	-905.41	受限	不可开放
13033	10kV桂园二线	新都电力调度控制中心	桂园二线910开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	454.5	103	7872	750	-1731.91	不受限	不可开放
13034	10kV柳府线	温江电力调度控制中心	柳府线908开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	284.06	71	4920	1130	-507.44	不受限	不可开放
13035	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清开三线906	清凉	100000	否	505	8746.86	公线	345.59	68	5985.6	0	1886.57	受限	不可开放
13036	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	梅三线951开关	梅子坝站	40000	是	150	2598.08	公线	221.15	147	3830.4	0	-1751.94	不受限	不可开放
13037	10kV柳踏线	温江电力调度控制中心	柳踏线920开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	325.64	81	5640	0	-97.44	不受限	不可开放
13038	10kV清开四线大馈线	新津电力调度控制中心	清开四线913	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	513.08	102	8886.6	0	-1889.11	受限	不可开放
13039	10kV柳春线	温江电力调度控制中心	柳春线912开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	390.44	98	6762.4	0	-1219.84	不受限	不可开放
13040	10kV柳东二线	温江电力调度控制中心	柳东二线904开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	390.55	71	6764.4	800	84.34	不受限	不可开放
13041	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉贸线920开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	552.19	107	9564	1845	-3349.77	不受限	不可开放
13042	10kV花开二线913断路器间隔	新津电力调度控制中心	花开二线913	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	355.25	89	6153	0	-610.44	受限	不可开放
13043	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云山线911开关	云顶站	10000	是	200	3464.1	公线	130.92	65	2267.5	765	-211.22	不受限	不可开放
13044	10kV花蔡线大馈线	新津电力调度控制中心	花蔡线915	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	553.6	131	9588.4	0	-3713.28	受限	不可开放
13045	10kV柳财路	温江电力调度控制中心	柳财线917开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	314.55	79	5448	0	94.56	不受限	不可开放
13046	10kV柳三线	温江电力调度控制中心	柳三线919开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	506.67	92	8775.6	0	-1113.01	不受限	不可开放
13047	10kV何英线大馈线	新津电力调度控制中心	何英线913开关	何店	152000	是	400	6928.2	公线	403.28	101	6984.8	0	-1442.24	不受限	不可开放

13048	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨苏线914开关	杨柳湾站	81500	否	300	5196.15	公线	219.8	73	3807	1380	-510.47	不受限	不可开放
13049	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂工线990开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	444.8	88	7704	744	-575.83	不受限	不可开放
13050	10kV武水线大馈线	新津电力调度控制中心	武水线913	文武	163000	是	505	8746.86	公线	419.03	83	7257.6	0	-260.11	不受限	不可开放
13051	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光中线930开关	光辉	100000	否	385	6668.4	专线	411.26	107	7123	0	-1121.44	不受限	不可开放
13052	10kV堰港线大馈线	新都电力调度控制中心	堰港线914开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	381.64	76	6610	840	-452.51	不受限	不可开放
13053	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清云线905	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	411.78	82	7132.1	0	-134.61	受限	不可开放
13054	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳石线926开关	劳动站	50000	是	200	3464.1	公线	281.29	141	4872	1445	-3545.72	不受限	不可开放
13055	10kV城姚线	青白江电力调度控制中心	城姚线926开关	城厢	2*20000	是	500	8660.25	公线	325.91	65	5644.8	4330	-3046.6	不受限	不可开放
13056	10kV欧杏线	青白江电力调度控制中心	欧杏线918开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	561.86	117	9731.5	0	-3080.43	不受限	不可开放
13057	10kV花台线大馈线	新津电力调度控制中心	花台线918	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	476.29	94	8249.3	0	-1251.81	受限	不可开放
13058	10kV武站线大馈线	新津电力调度控制中心	武站线920	文武	163000	是	505	8746.86	公线	534.46	106	9256.8	0	-2259.31	不受限	不可开放
13059	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花灯线922	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	477.51	95	8270.5	0	-1273.01	受限	不可开放
13060	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青石线957开关	青白江	2*20000	是	600	10392.3	公线	508.61	85	8809.2	0	-495.36	不受限	不可开放
13061	10kV清开二线大馈线	新津电力调度控制中心	清开二线930	清凉	100000	是	505	8746.86	公线	100	20	1800	0	6997.49	受限	不可开放
13062	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉天线914开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	576.96	112	9993	0	-1933.77	不受限	不可开放
13063	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青峰线956开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	448.79	90	7773	0	-844.8	不受限	不可开放
13064	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	江园二线947开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	465.88	105	8069	60	-2004.47	不受限	不可开放
13065	10kV清狩线	新津电力调度控制中心	清狩线909	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	509.06	101	8817	0	-1819.51	受限	不可开放
13066	10kV荣猫线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣猫线913开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	249.42	83	4320	315	41.53	不受限	不可开放
13067	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣方线922开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	61.43	24	1064	2680	-141.34	不受限	不可开放
13068	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望西二线963开关	望城坡站	95000	是	371.1	6427.64	公线	311.71	84	5398.9	0	-256.79	不受限	不可开放
13069	10kV青城北线	青白江电力调度控制中心	青城北线952开关	青白江	2*20000	是	600	10392.3	公线	499.26	83	8647.2	0	-333.36	不受限	不可开放
13070	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新铁线925	新津	100000	是	424	7343.9	公线	348.85	82	6042	0	-166.88	不受限	不可开放
13071	10kV景城二线	青白江电力调度控制中心	景城二线923开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	392.22	78	6793.2	750	-615	不受限	不可开放
13072	10kV三镇二路	新都电力调度控制中心	三镇二线952开关	三河	103000	否	500	8660.25	公线	459.87	92	7965	315	-485.78	不受限	不可开放
13073	10kV清开一线大馈线	新津电力调度控制中心	清开一线922	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	413.98	82	7170.1	0	-172.61	受限	不可开放
13074	10kV詹林线大馈线	新都电力调度控制中心	詹林线991开关	詹家湾	166000	是	500	8660.25	公线	411.42	82	7125.8	210	-407.6	不受限	不可开放
13075	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	194.41	38	3367.1	0	4536.25	受限	不可开放
13076	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花开一线924	花桥	120000	是	507	8781.5	公线	583	115	10097.6	0	-3072.4	受限	不可开放
13077	10kV大城南线	青白江电力调度控制中心	大城南线905开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	424.13	85	7346	800	-1217.8	不受限	不可开放
13078	10kV武企线大馈线	新津电力调度控制中心	武企线930	文武	163000	是	505	8746.86	公线	600.97	119	10408.8	0	-3411.31	不受限	不可开放
13079	10KV马锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马锋线925开关	马边站	50000	否	344	5958.25	公线	267.47	78	4632.5	2655	-1925.08	不受限	不可开放
13080	10kV楼桥线	青白江电力调度控制中心	楼桥线935开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	608.51	101	10539.4	0	-2225.56	不受限	不可开放
13081	10kV清代一线大馈线	新津电力调度控制中心	清代一线991	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	864.82	171	14978.6	0	-7075.25	受限	不可开放
13082	10kV清银四线大馈线	新津电力调度控制中心	清银四线923	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	320.36	63	5548.6	0	2323.57	受限	不可开放
13083	10kV光居线	新都电力调度控制中心	光居线910开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	266.95	52	4623.6	8988	-5552.37	不受限	不可开放
13084	10kV龙达线	新都电力调度控制中心	龙达线920开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	476.15	119	8247	0	-2011.62	不受限	不可开放
13085	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新码线929	新津	100000	是	507	8781.5	公线	500.46	99	8668	0	-1642.8	不受限	不可开放

13086	10kV两平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两平线913开关	两河口站	6300	否	240	4156.92	公线	150.82	63	2612.2	2900	-1770.97	不受限	不可开放
13087	10kV新莲线	新津电力调度控制中心	新莲线917	新津	102000	是	505	8746.86	公线	545.27	108	9444	0	-2446.51	不受限	不可开放
13088	10kV清金线大馈线	新津电力调度控制中心	清金线947	清凉	163000	是	540	9353.07	公线	864.82	160	14978.6	0	-7496.14	受限	不可开放
13089	10kV莽兰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	莽兰线914开关	马边莽坝站	10000	否	300	5196.15	公线	216.8	72	3755	2250	-1328.47	不受限	不可开放
13090	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大厢二线912开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	483.6	97	8376	0	-1447.8	不受限	不可开放
13091	10kV光石线	新都电力调度控制中心	光石线923开关	光辉	100000	是	424	7343.9	公线	337.9	80	5852.4	0	22.72	不受限	不可开放
13092	10kV武钢线大馈线	新津电力调度控制中心	武钢线924	文武	163000	是	505	8746.86	公线	519.01	103	8989.2	0	-1991.71	不受限	不可开放
13093	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革翠线925开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	584.77	97	10128.3	0	-775.23	不受限	不可开放
13094	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清筑线907	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	393.86	78	6821.7	0	175.79	受限	不可开放
13095	10kV花兴路大馈线	新津电力调度控制中心	花兴线905	花桥	120000	是	464	8036.72	公线	187.38	40	3245.5	0	3183.88	受限	不可开放
13096	10kV江城三线	新都电力调度控制中心	江城三线913开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	491.45	111	8512	1314	-2935.91	不受限	不可开放
13097	10kV新九线大馈线	新津电力调度控制中心	新九线916	新津	100000	是	424	7343.9	公线	384.24	91	6655	0	-779.88	不受限	不可开放
13098	10kV堰昌线	新都电力调度控制中心	堰昌线930开关	沙堰子	126000	否	505	8746.86	公线	543.24	108	9409	0	-1536.83	不受限	不可开放
13099	10kV江新线	新都电力调度控制中心	江新线917开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	365.99	91	6339	96	-199.62	不受限	不可开放
13100	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞家线913开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	511.62	116	8861.3	0	-1971.21	不受限	不可开放
13101	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花复线904	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	161.88	32	2803.8	0	4193.69	受限	不可开放
13102	10kV汉传线	新都电力调度控制中心	汉传线905开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	433.83	86	7514	486	-1002.51	不受限	不可开放
13103	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	是	505	8746.86	公线	540.28	107	9357.6	0	-2360.11	不受限	不可开放
13104	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花源线921	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	298.57	70	5171.3	0	703.82	受限	不可开放
13105	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清银三线920	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	524.79	104	9089.3	0	-2091.81	受限	不可开放
13106	10kV清开七线大馈线	新津电力调度控制中心	清开七线908开关	清凉	1414000	是	507	8781.5	公线	411.78	81	7132.1	0	-106.9	受限	不可开放
13107	10kV大辉二线	青白江电力调度控制中心	大辉二线918开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	82.45	14	1428	9500	-1621.69	不受限	不可开放
13108	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花开三线911	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	338.68	85	5865.9	0	-323.34	受限	不可开放
13109	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花黄线919	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	152.67	30	2644.3	0	4353.19	受限	不可开放
13110	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新开一线913开关	新津	102000	是	507	8781.5	专线	402.77	79	6976	0	49.2	不受限	不可开放
13111	10kV嘉园一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉园一线919开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	176.4	35	3055.25	5000	-1085.68	不受限	不可开放
13112	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	武检线915	文武	163000	是	505	8746.86	公线	453.39	90	7852.8	0	-855.31	不受限	不可开放
13113	10kV魏车线	沙湾电力调度控制分中心	魏车线911开关	魏坪站	110000	否	260	4503.33	公线	185.04	49	3204.9	2000	60.53	不受限	不可开放
13114	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石黑线915开关	石燕桥站	125000	是	295	5109.55	公线	264.39	90	4579.2	2895	-3386.56	不受限	不可开放
13115	10kV沙民线	隆昌电力调度控制中心	沙民线927开关	沙坝站	110000	否	371.1	6427.64	公线	400	107	6668	0	-240.36	受限	不可开放
13116	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石桥线917开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	218.52	74	3784.8	250	52.84	不受限	不可开放
13117	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东客线923开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	228.5	57	3957.6	2629.5	-1044.54	不受限	不可开放
13118	10kV江工线	新都电力调度控制中心	江工线907开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	488.97	97	8469	0	-596.83	不受限	不可开放
13119	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠桂线912开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	255.14	142	4419	0	-1924.85	不受限	不可开放
13120	10kV江利二线	新都电力调度控制中心	江利二线922开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	375.87	94	6510	429	-1396.44	不受限	不可开放
13121	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官红一线925开关	官仓	2*40000	否	180	3117.69	公线	181.98	101	3151.9	0	-345.98	不受限	不可开放
13122	10kV官虎线	彭州电力调度控制中心	官虎线922开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	82.99	92	1437.4	0	-190.32	不受限	不可开放
13123	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普龙二线906开关	普河	100000	是	442	7655.66	公线	445.38	101	7714	60	-1649.47	不受限	不可开放
13124	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界天线915开关	界市站	10000	是	205	3550.7	公线	228.84	112	3963.5	0	-1122.94	不受限	不可开放
13125	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	10kV太中路913	太子	6300	是	180	3117.69	公线	213.87	119	3704.3	0	-1210.15	不受限	不可开放
13126	10kV普万一线	新都电力调度控制中心	普万一线910开关	普河	100000	是	505	8746.86	公线	439.75	87	7616.4	0	-618.91	不受限	不可开放

13127	10kV曹镇线984线路	沙湾电力调度控制分中心	曹镇线984开关	曹山站	100700	否	200	3464.1	公线	205.71	103	3562.9	0	-791.62	不受限	不可开放
13128	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小君线913开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	157.74	79	2732	0	39.28	不受限	不可开放
13129	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉集线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	554.68	110	9607	0	-2609.51	不受限	不可开放
13130	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太高线908开关	太清	2*31500	否	600	10392.3	公线	579.21	97	10032	0	-678.93	不受限	不可开放
13131	10kV沙城三线	沙湾电力调度控制分中心	沙城三线915开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	361.46	72	6260.5	2930	-2220.72	不受限	不可开放
13132	10kV江普线	新都电力调度控制中心	江普线946开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	420.44	83	7282	0	-284.51	不受限	不可开放
13133	10kV光新线	新都电力调度控制中心	光新线935开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	151.94	30	2631.6	5580	-339.43	不受限	不可开放
13134	10kV濛轧路（主）LMY928Z	彭州电力调度控制中心	濛轧路928	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	437.88	104	7584	0	-990.09	不受限	不可开放
13135	10kV濛凰路	彭州电力调度控制中心	濛凰路927	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	443.42	80	7680	1260	-319.58	不受限	不可开放
13136	10kV堰桥线	新都电力调度控制中心	堰桥线938开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	578.75	112	10024	0	-2860.24	不受限	不可开放
13137	10kV徐新线	隆昌电力调度控制中心	徐新线919开关	徐家桥站	80000	否	400	6928.2	公线	435.25	109	7538.6	0	-1303.22	不受限	不可开放
13138	10kV光湖一路	彭州电力调度控制中心	光湖一路954	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	389.95	71	6754	5160	-3293.58	不受限	不可开放
13139	10kV沙城五线	沙湾电力调度控制分中心	沙城五回952开关	沙湾站	100700	否	503	8712.22	公线	315.05	63	5456.6	1600	-86.82	不受限	不可开放
13140	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉柏线913开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	482.27	95	8353	1410	-2765.51	不受限	不可开放
13141	10kV光药二路	彭州电力调度控制中心	光药二路922	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	430.54	102	7457	0	-863.09	不受限	不可开放
13142	10kV嘉宏一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉宏一线912开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	3.2	0.9	55.424	5000	-219.54	不受限	不可开放
13143	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石上线912开关	石燕桥站	100000	否	317	5490.6	公线	297.3	94	5149.2	0	-207.66	不受限	不可开放
13144	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香花线920	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	201.69	60	3493.2	5700	-3971.07	不受限	不可开放
13145	10kV东阿路大馈线	金堂电力调度控制中心	东阿路906	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	461.43	85	7991.9	250	-759.44	受限	不可开放
13146	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香隆二线926开关	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	494.76	97	8569.2	5700	-6319.09	不受限	不可开放
13147	10kV东徽线	金堂电力调度控制中心	东徽线908开关	东岳	129000	是	580	10045.89	公线	439.39	76	7610.2	0	426.51	受限	不可开放
13148	10kV连南二线	彭州电力调度控制中心	连南二线925	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	559.96	101	9698.5	0	-1078.08	不受限	不可开放
13149	10kV淮石路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮石路920	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	433.72	80	7512	1260	-1289.54	不受限	不可开放
13150	10kV光丹路	彭州电力调度控制中心	光丹路929	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	468.4	117	8112.9	7690	-1454.62	不受限	不可开放
13151	10kV新丰线	沙湾电力调度控制分中心	新丰线915开关	新农站	16700	否	503	8712.22	公线	219.1	44	3794.8	6000	-2825.02	不受限	不可开放
13152	10kV光湖二路	彭州电力调度控制中心	光湖二线943开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	435.91	79	7550	3500	-2429.58	不受限	不可开放
13153	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云桥线913开关	云顶站	10000	是	150	2598.08	公线	83.83	56	1452	645	-18.54	不受限	不可开放
13154	10kV光发二路	彭州电力调度控制中心	光发二路944	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	497.92	90	8624	200	-203.58	不受限	不可开放
13155	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太东路924	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	185.22	46	3208	3630	-602.62	不受限	不可开放
13156	10kV东鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东鑫路909	东岳	2*63000	否	540	9353.07	专线	454.9	84	7878.9	0	538.86	受限	不可开放
13157	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红福路909	红卫	2*31500	是	540	9353.07	公线	444.11	82	7692	0	-209.54	不受限	不可开放
13158	10kV嘉新二线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	嘉新二线971开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	214.78	55	3720	2500	-816	不受限	不可开放
13159	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清云线905开关	清凉	1465000	否	380	6581.79	专线	411.78	108	7132.1	0	-1208.49	不受限	不可开放
13160	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海东路931	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	82.63	14	1431.2	8060	-138.13	不受限	不可开放
13161	10kV西镇线	蒲江电力调度控制中心	西镇线921开关	西来	14300	是	465	8054.04	公线	98.11	21	1699.2	0	4744.03	受限	不可开放
13162	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆德路914	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	316.21	79	5476.8	0	65.76	不受限	不可开放
13163	10kV元胜路大馈线	崇州电力调度控制中心	元胜路924	元通	2*16000	否	380	6581.79	公线	424.02	112	7344	0	-1420.39	不受限	不可开放
13164	10kV文济路大馈线	崇州电力调度控制中心	文济路925	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	412.52	70	7144.8	1000	-24.94	不受限	不可开放
13165	10kV唐古路	崇州电力调度控制中心	唐古路907	唐公	5000	否	200	3464.1	公线	188.91	94	3272	0	-154.31	不受限	不可开放
13166	10kV元梓路大馈线	崇州电力调度控制中心	元梓路915	元通	16000+10000	是	210	3637.31	公线	298.61	142	5172	0	-2262.15	不受限	不可开放
13167	10kV金工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金工线934开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	530.8	97	9193.5	0	-1572.48	受限	不可开放

13168	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	康安路926	永康	2*40000	否	600	10392.3	公线	371.36	62	6432	3150	-228.93	不受限	不可开放
13169	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱线938开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	541.39	98	9630	0	7621.02	受限	不可开放
13170	10kV康联路大馈线	崇州电力调度控制中心	康联路917	永康	2*40000	是	586	10149.82	公线	296.54	51	5136	3750	-766.14	不受限	不可开放
13171	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱北线914开关	沱源	128000	否	600	10392.3	专线	453.19	76	7849.2	8230	-6726.13	不受限	不可开放
13172	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	425.2	137	7364.4	315	-2846.98	不受限	不可开放
13173	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业二路927	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	442.03	80	7656	0	917.65	受限	不可开放
13174	10kV三镇线	金堂电力调度控制中心	三镇线913	三星	2*10000	是	540	9353.07	公线	265.03	49	4590.4	3300	-407.94	不受限	不可开放
13175	10kV鲁何路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁何路947	鲁家	2*50000	是	586	10149.82	公线	515.94	88	8936	0	-816.14	不受限	不可开放
13176	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东安路907	东岳	2*63000	是	580	10045.89	公线	525.85	91	9107.8	0	-1071.09	受限	不可开放
13177	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿五路907	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	198.2	50	3432.8	0	2802.58	受限	不可开放
13178	10kV曹渡线983线路	沙湾电力调度控制分中心	曹渡线983开关	曹山站	100700	是	200	3464.1	公线	103.98	52	1800.9	1250	-279.62	不受限	不可开放
13179	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东城中线923开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	149.79	40	2594.3	0	2547.81	受限	不可开放
13180	10kV沙瑞线	隆昌电力调度控制中心	沙瑞线924开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	329.72	89	5710.8	1850	-2418.69	不受限	不可开放
13181	10kV石永线	隆昌电力调度控制中心	石永线913开关	石燕桥站	100000	否	205	3550.7	公线	116	56	1933.3	5100	-3837.37	不受限	不可开放
13182	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金台线918开关	金马	103000	否	400	6928.2	专线	140.65	35	2436	0	3799.38	受限	不可开放
13183	10kV鲁车路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁车路926	鲁家	2*50000	是	380	6581.79	公线	313.82	83	5435.4	0	-169.97	不受限	不可开放
13184	10kV高川路大馈线	崇州电力调度控制中心	高川路945	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	498.03	85	8625.8	0	-505.94	不受限	不可开放
13185	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路936	金马	103000	否	550	9526.28	公线	436.33	79	7557.3	0	1016.35	受限	不可开放
13186	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	淮铁线908开关	淮口	128000	否	100	1732.05	专线	141.8	142	2456	0	-897.16	不受限	不可开放
13187	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖光路920开关	霖雨	18000	是	400	6928.2	公线	332.1	83	5752	0	-209.44	不受限	不可开放
13188	10kV西复路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西复线913开关	西来	16300	否	550	9526.28	公线	173.7	32	3008.4	0	5565.25	受限	不可开放
13189	10kV元镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	元镇路925	元通	2*16000	是	356	6166.1	公线	379.68	107	6576	685	-2328.12	不受限	不可开放
13190	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇中一路912	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	435.52	81	7543.2	0	-60.74	不受限	不可开放
13191	10kV寿民路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿民路924	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	399.91	73	6926.4	0	1647.25	受限	不可开放
13192	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆集路922	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	387.09	97	6704.4	200	-1361.84	不受限	不可开放
13193	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨云路927	杨柳	2*50000	是	500	8660.25	公线	460.6	92	7977.6	0	-1049.4	不受限	不可开放
13194	10kV寿博路	蒲江电力调度控制中心	寿博线925开关	寿安	100000	否	400	6928.2	专线	242.12	61	4193.6	0	2041.78	受限	不可开放
13195	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民曦北路913	民和	2*50000	是	600	10392.3	公线	497.94	83	8624.4	0	-310.56	不受限	不可开放
13196	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮三路924	淮口	2*63000	是	370	6408.59	公线	334.64	90	5796	1115	-1784.13	不受限	不可开放
13197	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮金路908	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	433.72	108	7512	0	-1969.44	不受限	不可开放
13198	10kV杨园路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨园路911	杨柳	2*50000	否	500	8660.25	专线	566.74	113	9816	0	-2021.78	不受限	不可开放
13199	10kV羊工九线	邛崃电力调度控制中心	羊工九线925开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	419.86	83	7272	0	-302.22	不受限	不可开放
13200	10kV临源线	邛崃电力调度控制中心	临源线923开关	临邛	300000	是	503	8712.22	公线	478.69	95	8290.9	0	-1321.12	不受限	不可开放
13201	10kV淮步路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮步路922开关	淮口	2*63000	否	400	6928.2	公线	366.74	92	6352	0	-116.62	不受限	不可开放
13202	10kV西高路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西高路922	西来	11300	是	265	4589.93	公线	85.91	32	1488	0	2183.94	受限	不可开放
13203	10kV羊工二线	邛崃电力调度控制中心	羊工二线917开关	羊安	120000	是	423	7326.57	公线	399.08	94	6912	0	-1050.74	不受限	不可开放
13204	10kV羊工七线	邛崃电力调度控制中心	羊工七线923开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	411.55	82	7128	0	-158.22	不受限	不可开放
13205	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨业路912	杨柳	2*50000	否	480	8313.84	公线	458.52	96	7941.6	0	-459.14	不受限	不可开放
13206	10kV高清路大馈线	金堂电力调度控制中心	高清路919	高板	10000	是	450	7794.23	公线	600	133	10392	1250	-5406.62	不受限	不可开放
13207	10kV东成路大馈线	金堂电力调度控制中心	东成路905	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	454.9	84	7878.9	0	-396.44	受限	不可开放
13208	10kV金全路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金全路915	金马	63000	是	550	9526.28	公线	404.62	74	7008	0	613.02	受限	不可开放
13209	10kV梓港线	郫都电力调度控制中心	梓港线907开关	梓桐	360000	是	550	9526.28	公线	449.65	82	7788	0	-166.98	不受限	不可开放
13210	10kV寿镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿镇路910开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	280.42	70	4856.8	0	1378.58	受限	不可开放
13211	10kV金新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金新路916	金马	63000	是	550	9526.28	公线	313.16	57	5424	0	2197.02	受限	不可开放

13212	10kV寿新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿新路909	寿安	100000	否	465	8054.04	公线	360.48	78	6243.6	0	1005.04	受限	不可开放
13213	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	观水线914开关	观山站	24900	否	235	4070.32	公线	145.67	62	2523	0	-921.389	不受限	不可开放
13214	10kV寿敦路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿敦路908	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	286.21	52	4957.2	0	3616.45	受限	不可开放
13215	10kV嘉联一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉联一线913开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	243.19	62	4212	0	-498.816	不受限	不可开放
13216	10kV店镇线	郫都电力调度控制中心	店镇线944开关	雍店	1260000	是	550	9526.28	公线	536.37	98	9289.9	0	-1668.88	不受限	不可开放
13217	10kV西工路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西工路923	西来	14300	否	470	8140.64	公线	200.79	43	3477.6	0	3848.98	受限	不可开放
13218	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉马路922	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	448.27	89	7764	0	-794.22	不受限	不可开放
13219	10kV寿业一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业一路906	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	448.27	82	7764	0	809.65	受限	不可开放
13220	10kV金业路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金业路935	金马	63000	否	550	9526.28	公线	626.67	114	10854	0	-2280.35	受限	不可开放
13221	10kV西敦线大馈线	蒲江电力调度控制中心	西敦路912	西来	14300	是	550	9526.28	公线	258.08	47	4470	0	3151.02	受限	不可开放
13222	10kV邛开一线	邛崃电力调度控制中心	邛开一路920	邛崃	63000	是	503	8712.22	公线	410.16	82	7104	0	-134.22	不受限	不可开放
13223	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景城一线908开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	466.56	93	8080.8	0	-1152.6	不受限	不可开放
13224	10KV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水马线920	水口	16300	是	320	5542.56	公线	309.01	97	5352	0	-917.95	不受限	不可开放
13225	10kV寿工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿工线920开关	寿安	100000	否	465	8054.04	公线	497.18	107	8611.2	0	-1362.56	受限	不可开放
13226	10kV寿德二线_专线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿德二线926	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	389.65	74	6748.8	250	1185.14	受限	不可开放
13227	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	禅太线913开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	535.12	89	9268.2	0	-954.36	不受限	不可开放
13228	10kV香械一路	绵竹电力调度控制中心	香械一路912开关	香山站	80000	否	586	10149.82	专线	531.12	91	9199	0	-64.16	不受限	不可开放
13229	10kV羊工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工一线936	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	411.55	82	7128	0	-158.22	不受限	不可开放
13230	10kV玉广路	邛崃电力调度控制中心	玉广路913	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	409.26	81	7088.4	0	-118.62	不受限	不可开放
13231	10kV塔工二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工二线925	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	410.23	82	7105.2	0	-135.42	不受限	不可开放
13232	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿长线922开关	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	295.84	54	5124	0	3449.65	受限	不可开放
13233	10kV羊工三线	邛崃电力调度控制中心	羊工三线950开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	523.09	104	9060	0	-2090.22	不受限	不可开放
13234	10kV邛开二线	邛崃电力调度控制中心	邛开二线912开关	邛崃	63000	是	500	8660.25	公线	507.85	102	8796	0	-1867.8	不受限	不可开放
13235	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥微线908开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	497.81	83	8622	0	-308.16	不受限	不可开放
13236	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	树王一线943开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	495.94	93	8589.6	0	-296.54	不受限	不可开放
13237	10KV三踏线	简阳电力调度控制中心	三踏线912开关	三星镇	26000	是	330	5715.77	公线	119.22	36	2064.9	5750	-3242.28	不受限	不可开放
13238	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石玻三线962开关	石燕桥站	125000	是	560	9699.48	专线	471.36	84	8164	0	-404.42	受限	不可开放
13239	10kV牌城一线	简阳电力调度控制中心	牌城一线926开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	211.09	38	3656	5530	-565.58	不受限	不可开放
13240	10kV简园线	简阳电力调度控制中心	简园线924开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	524.34	97	9081.6	16810	-18423	不受限	不可开放
13241	10kV石玻二线	隆昌电力调度控制中心	石玻二线927开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	264.39	90	4579.2	0	-519.27	受限	不可开放
13242	10kV树宏二线	大邑电力调度控制中心	树宏二线932开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	490.18	98	8490	0	-695.78	不受限	不可开放
13243	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	龙新线926开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	357.55	89	6192.8	0	42.58	不受限	不可开放
13244	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五施线913开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	155.47	41	2692.8	3230	-657.37	不受限	不可开放
13245	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平双线916开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	109.47	53	1896	2930	-1630.37	不受限	不可开放
13246	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望隆线913开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	194.32	49	3365.6	3300	-430.22	不受限	不可开放
13247	10kV江普线大馈线	简阳电力调度控制中心	江普线924开关	江南	105000	是	539	9335.75	公线	189.98	35	3290.4	32920	-28741.8	受限	不可开放
13248	10KV石阳线	简阳电力调度控制中心	石阳线927开关	石桥	22000	否	275	4763.14	公线	22.67	8	392.7	0.0001	3894.13	受限	不可开放
13249	10KV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐环线972开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	111.49	26	1931	5900	-1969.74	不受限	不可开放
13250	10kV江泉II线大馈线	简阳电力调度控制中心	江泉二线917开关	江南	105000	否	510	8833.46	公线	1	0	17.2	9550	-1599.89	受限	不可开放
13251	10kV树工路	大邑电力调度控制中心	树工线915开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	538.57	101	9328	0	-1034.94	不受限	不可开放
13252	10kV湾镇一路	郫都电力调度控制中心	湾镇一线941开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	489.84	82	8484	0	-170.16	不受限	不可开放
13253	10kV庄苏路	大邑电力调度控制中心	庄苏线920开关	庄园	100000	是	400	6928.2	公线	388.17	97	6723.1	0	-1180.54	不受限	不可开放
13254	10kV龙饲路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙饲路905开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	370.39	62	6415.2	3130	-1231.36	不受限	不可开放

13255	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	树丰线940开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	498.08	94	8626.8	0	-1255.19	不受限	不可开放
13256	10kV简郊线	简阳电力调度控制中心	简郊线915开关	简阳	82000	是	300	5196.15	专线	123.26	41	2134.8	3050	-1027.88	不受限	不可开放
13257	10kV放解二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放解二线927开关	解放	131300	否	539	9335.75	公线	318.48	59	5516	3750	-863.83	不受限	不可开放
13258	10kV石桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥线925开关	石桥	22000	否	275	4763.14	公线	16.09	6	278.7	6260	-2251.87	受限	不可开放
13259	10kV江武线915大馈线	简阳电力调度控制中心	江武线912开关	江南	105000	否	539	9335.75	公线	1	0	17.2	5560	2842.17	受限	不可开放
13260	10kV清龙二线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙二线923开关	清风	42000	是	480	8313.84	公线	257.04	54	4452	8790	-6590.93	不受限	不可开放
13261	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦复线911开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	185.68	93	3216	0	-98.31	不受限	不可开放
13262	10kV桥古路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥古线910开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	专线	515.3	86	8925	0	-611.16	不受限	不可开放
13263	10kV江钟线	简阳电力调度控制中心	江钟线911开关	江南	105000	否	553	9578.24	公线	260.65	47	4514.4	11610	-7503.98	受限	不可开放
13264	10kV牌红I线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌红一线933开关	牌坊沟	102000	是	539	9335.75	公线	425.54	79	7370.4	35960	-35861.8	不受限	不可开放
13265	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	树家线911开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	425.52	85	7370	0	-441.8	不受限	不可开放
13266	10kV十园I线	简阳电力调度控制中心	十园一线912开关	十里坝	106000	否	510	8833.46	公线	362.05	71	6270.7	4720	-3040.59	不受限	不可开放
13267	10kV龙城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城四路910开关	龙桥站	71500	是	586	10149.82	公线	483.3	82	8370.8	0	-250.94	不受限	不可开放
13268	10kV石玻一线	隆昌电力调度控制中心	石玻一线971开关	石燕桥站	125000	否	423	7326.57	公线	451.27	107	7816	2250	-3472.09	受限	不可开放
13269	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东宝线911开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	117.41	32	2033.6	0	3108.51	受限	不可开放
13270	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子麦线996开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	400.12	80	6930	0	-1.8	不受限	不可开放
13271	10kV石棉线大馈线	简阳电力调度控制中心	石棉线923开关	石桥	22000	是	392	6789.64	公线	115.57	29	2001.6	6565	-3134.89	受限	不可开放
13272	10kV詹丰二线	新都电力调度控制中心	詹丰二线945开关	詹家湾	166000	是	600	10392.3	公线	550.02	92	9526.4	0	-1212.56	不受限	不可开放
13273	10kV放龙二线	简阳电力调度控制中心	放龙二线973开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	1	0	17.2	7430	38.6	不受限	不可开放
13274	10kV瑞镇线	新都电力调度控制中心	瑞镇线933开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	436.65	99	7562.8	0	-1438.27	不受限	不可开放
13275	10kV金东线	隆昌电力调度控制中心	金东线911开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	562.83	94	9748.3	6635	-8869.46	受限	不可开放
13276	10kV德信一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信一路929开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	463.51	77	8028	200	85.84	不受限	不可开放
13277	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	江城四线910开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	380.95	86	6598	150	-623.47	不受限	不可开放
13278	10kV简分I线	简阳电力调度控制中心	简分一线917开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	343.09	64	5942.4	2350	-823.8	不受限	不可开放
13279	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光热线915开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	400.05	100	6928.8	0	-693.42	不受限	不可开放
13280	10kV塘庙线	隆昌电力调度控制中心	塘庙线914开关	塘边站	30000	否	300	5196.15	公线	291.33	97	5045.9	0	-369.37	不受限	不可开放
13281	10kV三唐路	郫都电力调度控制中心	三唐线923开关	三道堰	40000	是	400	6928.2	公线	370.44	93	6416	0	-873.44	不受限	不可开放
13282	10kV牌开II线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌开二线947开关	牌坊沟	102000	是	539	9335.75	公线	293.68	54	5086.6	14300	-11918	不受限	不可开放
13283	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	江流二线924开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	325.58	81	5639	150	-246.44	不受限	不可开放
13284	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙一线915开关	清风	42000	是	553	9578.24	公线	219.42	40	3800.4	12180	-8317.81	不受限	不可开放
13285	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石金线923开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	253.72	86	4394.4	4925	-5231.76	不受限	不可开放
13286	10kV光飞线	新都电力调度控制中心	光飞线907开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	400.05	100	6928.8	3024	-3717.42	不受限	不可开放
13287	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简城线914开关	简阳	82000	是	469	8123.32	公线	362.29	77	6274.8	1650	-1426.14	不受限	不可开放
13288	10kV长石II线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石二线923开关	长岭	93000	否	539	9335.75	公线	310.84	58	5383.8	21950	-18931.62	不受限	不可开放
13289	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马泉线961开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	304.25	60	5269.6	2640	-912.11	不受限	不可开放
13290	10kV德航路大馈线	郫都电力调度控制中心	德航路915开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	513.39	86	8892	0	-578.16	不受限	不可开放
13291	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	庙镇线932开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	366.28	92	6344	150	-951.44	不受限	不可开放
13292	10kV简天线	简阳电力调度控制中心	简天线927开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	237.64	44	4116	28440	-25087.4	不受限	不可开放
13293	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞森线923开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	438.85	87	7600.8	750	-1353.31	不受限	不可开放
13294	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾福一线944开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	525.87	88	9108	0	-794.16	不受限	不可开放
13295	10kV门天线	新都电力调度控制中心	门天线964开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	318.82	62	5522	2767	-1125.24	不受限	不可开放
13296	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	店工路919开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	505.22	84	8750.4	0	-436.56	不受限	不可开放
13297	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	堰高线926开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	407.16	81	7052	2535	-2589.51	不受限	不可开放
13298	10kV堰镇线	新都电力调度控制中心	堰镇线937开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	554.1	107	9597	0	-2433.24	不受限	不可开放
13299	10kV牌星线	简阳电力调度控制中心	牌星线946开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	156.69	28	2713.9	13050	-7143.48	不受限	不可开放
13300	10kV三发线	新都电力调度控制中心	三发线918开关	三河	103000	否	500	8660.25	专线	595	119	10305.6	0	-1645.44	不受限	不可开放

13301	10kV美伏线	新都电力调度控制中心	美伏线920开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	544.21	105	9425.8	2400	-4662.04	不受限	不可开放
13302	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙丰一线915开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	326.84	82	5660.9	1314	-739.52	不受限	不可开放
13303	10kV清华一线	新津电力调度控制中心	清华一线924开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	511.32	101	8856.1	0	-1858.61	不受限	不可开放
13304	10kV光和线	新都电力调度控制中心	光和线906开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	364.57	91	6314.4	2055	-2134.02	不受限	不可开放
13305	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞园线914开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	425.68	96	7372.8	0	-482.71	不受限	不可开放
13306	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太高线908开关	太清	126000	否	505	8746.86	公线	579.21	115	10032	0	-2159.83	不受限	不可开放
13307	10kV楼虎二线	新都电力调度控制中心	楼虎二线906开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	427.64	85	7406.8	0	-409.31	不受限	不可开放
13308	10kV新岸线	新津电力调度控制中心	新岸线915	新津	100000	是	424	7343.9	公线	415.01	98	7188	0	-1312.88	不受限	不可开放
13309	10kV民东线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民东线913开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	330.81	110	5729.7	0	-1053.17	不受限	不可开放
13310	10kV光园一路	绵竹电力调度控制中心	光园一路913开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	367.21	92	6360	0	-817.44	不受限	不可开放
13311	10kV新枫线	新津电力调度控制中心	新枫线918	新津	100000	是	505	8746.86	公线	421.88	84	7307	0	-309.51	不受限	不可开放
13312	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹青线923开关	詹家湾	166000	否	442	7655.66	专线	436.41	99	7558.6	0	-668.51	不受限	不可开放
13313	10kV荞河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞河线912开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	477.85	159	8276.3	2500	-6099.77	不受限	不可开放
13314	10KV清梦线	新津电力调度控制中心	清梦线994开关	清凉	163000	否	251	4347.45	公线	311.7	124	5398.6	0	-1485.9	受限	不可开放
13315	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	江园一线944开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	426.67	97	7390	0	-499.91	不受限	不可开放
13316	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双烟线913开关	双龙埂站	40000	否	170	2944.49	公线	239.41	141	4146.6	3150	-4646.56	不受限	不可开放
13317	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清格一线995开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	30.74	6	532.5	0	7370.85	受限	不可开放
13318	10kV詹元路	新都电力调度控制中心	詹元线932开关	詹家湾	166000	否	442	7655.66	公线	394.96	89	6840.7	0	49.39	不受限	不可开放
13319	10kV清格二线	新津电力调度控制中心	清格二线996开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	343.78	68	5954.3	0	1070.9	受限	不可开放
13320	10kV普油线	隆昌电力调度控制中心	普油线911开关	普润站	10000	否	165	2857.88	专线	0	0	0	0	2572.09	受限	不可开放
13321	10kV望湿线	隆昌电力调度控制中心	望湿线925开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	公线	168.07	45	2910.9	4270	-1397.58	不受限	不可开放
13322	10kV瑞竹线	新都电力调度控制中心	瑞竹线926开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	397.52	90	6885.1	0	-760.57	不受限	不可开放
13323	10kV江利一线	新都电力调度控制中心	江利一线909开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	366.28	83	6344	0	-219.47	不受限	不可开放
13324	10kV武双路	新津电力调度控制中心	武双线936开关	文武	167000	否	505	8746.86	专线	486.37	96	8424	0	-551.83	不受限	不可开放
13325	10kV民玛线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民玛线911开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	271.05	90	4694.6	0	-18.07	不受限	不可开放
13326	10kV美长线	新都电力调度控制中心	美长线930开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	423.09	84	7327.9	609	-939.41	不受限	不可开放
13327	10kV武成线	新津电力调度控制中心	武成线948开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	546.03	108	9457.2	0	-2459.71	不受限	不可开放
13328	10kV武刘线	新津电力调度控制中心	武刘线947开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	424.09	84	7345.2	0	-347.71	不受限	不可开放
13329	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐隆线925开关	徐家桥站	90000	否	371	6425.91	公线	344	93	5958	50	-224.68	不受限	不可开放
13330	10kV清食一线	新津电力调度控制中心	清食一线944开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	260.91	51	4519	0	3384.35	受限	不可开放
13331	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万蜀三线961开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	212.94	53	3688.2	1860	-5.64	不受限	不可开放
13332	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花开五线912开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	118.78	24	2057.2	0	4940.29	受限	不可开放
13333	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花开四线914开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	355.25	70	6153	0	844.49	受限	不可开放
13334	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花九线920	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	553.6	110	9588.4	0	-2590.91	受限	不可开放
13335	10kV庙钢路	新都电力调度控制中心	庙钢线925开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	326.1	82	5648	1665	-1770.44	不受限	不可开放
13336	10kV瑞友线	新都电力调度控制中心	瑞友线925开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	433	98	7499.5	0	-609.41	不受限	不可开放
13337	10kV瑞安线	新都电力调度控制中心	瑞安线910开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	466.64	106	8082.2	0	-1192.11	不受限	不可开放
13338	10kV花镇线	新津电力调度控制中心	花镇线928	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	178.34	35	3088.9	0	3908.59	受限	不可开放
13339	10kV田教路	温江电力调度控制中心	田教线915开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	141.76	35	2455.2	0	3087.36	受限	不可开放
13340	10kV东医线	隆昌电力调度控制中心	东医线924开关	东区站	26000	否	279	4832.42	专线	112.34	40	1945.8	0	2403.38	受限	不可开放
13341	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东纺线922开关	东区站	16000	是	300	5196.15	公线	60.13	20	1041.4	50	3065.52	受限	不可开放
13342	10kV城警线923大馈线	布拖电力调度控制中心	城警线923开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	146.72	73	2541.2	0	576.49	受限	不可开放

13343	10kV农联线913大馈线	布拖电力调度控制中心	农联线913开关	农某站	2100	否	75	1299.04	公线	144.28	192	2499	0	-1329.86	不受限	不可开放
13344	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝工线914开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	200.46	40	3472	6900	-3402.22	不受限	不可开放
13345	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坝线915开关	沙坪站	100000	是	400	6928.2	公线	353.42	88	6121.2	200	-778.64	不受限	不可开放
13346	10kV城则线大馈线	布拖电力调度控制中心	城则线922开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	207.81	104	3599.2	0	-481.51	不受限	不可开放
13347	10kV干洪线	汉源电力调度控制中心	干洪线961开关	干溪坝站	50000	是	380	6581.79	公线	306.31	81	5305.3	0	-39.87	不受限	不可开放
13348	10kV九田线	汉源电力调度控制中心	九田线915开关	九襄站	6300	是	220	3810.51	公线	261.39	119	4527.2	200	-1678.79	不受限	不可开放
13349	10kV田槿线	汉源电力调度控制中心	田槿线922开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	163.8	82	2837	0	-65.72	不受限	不可开放
13350	10kV干关线	汉源电力调度控制中心	干关线914开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	316.63	83	5484	3100	-2660.39	不受限	不可开放
13351	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双沙线917开关	双桥沟站	50000	否	200	3464.1	公线	305.02	153	5282.9	0	-2165.21	受限	不可开放
13352	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若城三线925开关	若尔盖站	44500	否	175	3031.09	公线	286.4	164	4960.5	0	-2232.52	不受限	不可开放
13353	10kV古顺线大馈线	自贡电力调度控制中心	古顺线911开关	双古站	10100	是	256	4434.05	公线	244.72	96	4238.6	0	-691.36	不受限	不可开放
13354	10kV沙昊一线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊一线924开关	沙坪站	100200	是	432	7482.46	公线	419.86	97	7272	1000	-2286.03	不受限	不可开放
13355	10kV园维线	阿坝电力调度控制中心	园维线955开关	桃园站	6300	是	150	2598.08	公线	21.97	15	380.5	2000	-302.04	不受限	不可开放
13356	10kV北尕线	阿坝电力调度控制中心	北尕线951开关	城北站	16300	否	210	3637.31	公线	108.65	52	1881.8	1710	-318.22	不受限	不可开放
13357	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春镇二线917开关	春天坪站	0	是	200	3464.1	公线	410.06	205	7102.2	0	-4330.92	受限	不可开放
13358	10kV春耿线	阿坝电力调度控制中心	春耿线914开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	33.26	17	576	2600	-58.31	受限	不可开放
13359	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄丹线951开关	黄龙站	4000	否	179	3100.37	公线	172.53	96	2988.2	0	-197.87	不受限	不可开放
13360	10kV双檀线	新桥电力调度控制中心	双檀线925开关	双堰站	80160	是	200	3464.1	公线	222.69	111	3857	630	-1715.72	不受限	不可开放
13361	10kV棕康线	雅安配调	棕康线913开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	87.17	32	1510	4550	-263.17	不受限	不可开放
13362	10kV棕洞线	雅安配调	棕洞线912开关	棕树坪站	9000	是	380	6581.79	公线	277.7	73	4810	8410	-3144.57	不受限	不可开放
13363	10kV新关线	雅安配调	新关线923开关	新庄站	12600	否	380	6581.79	公线	132.45	35	2294.1	31185	-27555.49	不受限	不可开放
13364	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒林线914开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	238.85	87	4136.8	0	-326.29	不受限	不可开放
13365	10kV大围线	雅安配调	大围线914开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	27.37	7	474	5865	-415.39	不受限	不可开放
13366	10kV大凤线	雅安配调	大凤线916开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	54.87	14	950.4	5335	-361.79	不受限	不可开放
13367	10kV江纪一线	雅安配调	江纪一线911开关	三江站	101600	否	600	10392.3	公线	220.37	37	3816.8	17350	-11813.73	不受限	不可开放
13368	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官窑线921开关	官家河坝站	100080	是	510	8833.46	公线	478.26	94	8283.5	0	-1216.73	受限	不可开放
13369	10kV苗溪线	雅安配调	苗溪线927开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	144.04	38	2494.8	12230	-8801.19	不受限	不可开放
13370	10kV苗仁线	雅安配调	苗仁线925开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	218.59	58	3786	13130	-10992.39	不受限	不可开放
13371	10kV长双线大馈线	自贡电力调度控制中心	长双线913开关	长土站	56700	是	267	4624.58	公线	305.27	114	5287.2	0	-1587.54	不受限	不可开放
13372	10kV苗南线	雅安配调	苗南线919开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	121.45	20	2103.6	14870	-8659.76	不受限	不可开放
13373	10kV金仁线	雅安配调	金仁线916开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	328.41	55	5688	3595	70.07	不受限	不可开放
13374	10kV金南线	雅安配调	金南线917开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	135.45	23	2346	11050	-5082.16	不受限	不可开放
13375	10kV金五线	雅安配调	金五线925开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	111.41	19	1929.6	18885	-11461.53	不受限	不可开放
13376	10kV金沫线	雅安配调	金沫线923开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	335.96	56	5818.8	28235	-24700.73	不受限	不可开放
13377	10kV金纪一线	雅安配调	金纪一线921开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	159.28	27	2758.8	12005	-6449.96	不受限	不可开放
13378	10kV金纪二线	雅安配调	金纪二线922开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	84.25	14	1459.2	13140	-6285.36	不受限	不可开放
13379	10kV金禾线	雅安配调	金禾线924开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	115.43	19	1999.2	13325	-7010.36	不受限	不可开放
13380	10kV大杨线（芦山）	雅安配调	大杨线915开关	大川站	50160	否	380	6581.79	公线	113.56	30	1966.8	7185	-3228.19	受限	不可开放
13381	10kV青徽线	阿坝电力调度控制中心	青徽线916开关	青云站	50630	否	132	2286.31	公线	140.77	107	2438.2	800	-1180.52	受限	不可开放
13382	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺洼线916开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	73.79	56	1278	0	779.68	受限	不可开放
13383	10kV青窑线	阿坝电力调度控制中心	青窑线913开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	52	29	900.7	0	1889.63	受限	不可开放
13384	10kV北黑线	阿坝电力调度控制中心	北黑线953开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	303.05	230	5248.8	1300	-4491.12	不受限	不可开放
13385	10kV意葛线大馈线	富顺电力调度控制中心	意葛线916开关	意志站	100200	否	275	4763.14	公线	250.23	91	4334	0	-523.49	不受限	不可开放
13386	10kV红雅二线	雅安电力调度控制中心	红雅二线928开关	红星站	100000	否	0	0	公线	56.91	0	985.6	0	-985.6	不受限	不可开放
13387	10kV红雅一线	雅安电力调度控制中心	红雅一线918开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	202.66	38	3510	5750	-1073.47	不受限	不可开放
13388	10kV尔成线	阿坝电力调度控制中心	尔成线912开关	古尔沟站	15315	否	150	2598.08	公线	85.28	57	1477.1	400	461.17	受限	不可开放

13389	10kV前进一线	雅安电力调度控制中心	前进一线915开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	63.28	21	1096	7515	-3934.47	不受限	不可开放
13390	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永数三线923开关	永兴站	100000	否	300	5196.15	公线	0.06	1	1.1	12000	-7324.57	不受限	不可开放
13391	10kV童镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	童镇线914开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	275.48	80	4776	0	4.46	不受限	不可开放
13392	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫数一线933开关	卫干桥站	126100	否	300	5196.15	公线	124.13	105	2150	10000	-5323.47	不受限	不可开放
13393	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城充线926开关	城西站	100000	否	300	5196.15	公线	132.33	44	2291.9	5750	-3365.37	不受限	不可开放
13394	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油印线915手车开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	77.08	26	1335	6450	-3108.47	不受限	不可开放
13395	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油新线912手车开关	油墙碥站	16300	否	300	5196.15	公线	138.24	46	2394.3	2830	-547.77	不受限	不可开放
13396	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永数一线916开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	301.72	45	5225.8	2350	1638.71	受限	不可开放
13397	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永数二线926开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	40.26	6	697.3	0	8517.21	受限	不可开放
13398	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永前线914开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	256.2	43	4437.4	400	8953.07	受限	不可开放
13399	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫雅六线929开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	482.22	121	8352	0	-2116.62	不受限	不可开放
13400	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫雅九线943开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	542.54	136	9396.8	0	-3161.42	不受限	不可开放
13401	10kV卫新一线	雅安电力调度控制中心	卫新一线981开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	423.3	106	7331.6	0	-1096.22	不受限	不可开放
13402	10kV天龙2线大馈线	富顺电力调度控制中心	天龙Ⅱ线923开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	306	111	5300	0	-1489.49	不受限	不可开放
13403	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前云线914开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	236.72	79	4100	1400	-823.47	不受限	不可开放
13404	10kV前园线	雅安电力调度控制中心	前园线923开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	228.75	76	3961.9	4000	676.53	受限	不可开放
13405	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前卫一线917开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	121.41	40	2102.8	1600	973.73	受限	不可开放
13406	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前卫二线926开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	212.81	71	3685.9	3850	-2859.37	不受限	不可开放
13407	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前数一线961开关	前进站	100000	是	665	11518.14	公线	132.2	20	2289.7	10000	-3075.19	受限	不可开放
13408	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前江一线918开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	243.75	81	4221.7	6410	-5955.17	不受限	不可开放
13409	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前江二线927开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	121.41	40	2102.8	4160	516.53	受限	不可开放
13410	10kV前槐一线	雅安电力调度控制中心	前槐一线916开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	171.56	57	2971.5	16050	-11373.46	受限	不可开放
13411	10kV前槐二线	雅安电力调度控制中心	前槐二线925开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	105.32	35	1824.2	6000	-3147.67	受限	不可开放
13412	10kV蒙山线	雅安电力调度控制中心	蒙山线925开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	140.79	44	2438.4	12500	-9950.1	不受限	不可开放
13413	10kV蒙平线	雅安电力调度控制中心	蒙平线927开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	184.99	58	3204	6295	-4510.7	受限	不可开放
13414	10kV蒙东线	雅安电力调度控制中心	蒙东线926开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	175.43	44	3038.4	5000	-1803.02	不受限	不可开放
13415	10kV西舒一线大馈线	自贡电力调度控制中心	西舒一线917开关	汇西站	163500	否	220	3810.51	专线	213.43	98	3735.8	0	-306.34	不受限	不可开放
13416	10kV瓦集线	阿坝电力调度控制中心	瓦集线914开关	瓦窑站	12815	是	270	4676.54	公线	27.25	10	471.9	1850	1419.33	受限	不可开放
13417	10kV马龚线	雅安电力调度控制中心	马龚线911开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	162.59	81	2816	500	-198.31	不受限	不可开放
13418	10kV红园二线	雅安电力调度控制中心	红园二线926开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	323.7	108	5606.4	3930	-4859.87	不受限	不可开放
13419	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红园一线916开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	441.94	147	7654.4	18900	-21877.87	不受限	不可开放
13420	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线925开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	249.15	83	4315.2	7230	-6868.67	不受限	不可开放
13421	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	158.98	53	2753.6	3700	-1777.07	不受限	不可开放
13422	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红解线914开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	197.14	66	3414.4	4525	-3262.87	不受限	不可开放
13423	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红岗线927开关	红星站	100000	是	300	5196.15	公线	11.58	4	200.6	6930	-2973.68	受限	不可开放
13424	10kV黑廖线	雅安电力调度控制中心	黑廖线917手车开关	黑竹站	18800	否	300	5196.15	公线	155.01	52	2684.7	2371	-379.17	不受限	不可开放
13425	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城桥路921开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	79.33	20	1374	0	4861.38	受限	不可开放
13426	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城槐线917开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	213.46	53	3697.1	400	2138.28	受限	不可开放
13427	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城弓线961开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	221.1	55	3829.4	10480	-8074.02	不受限	不可开放
13428	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城茶线928开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	243.05	61	4209.7	6215	-4189.32	不受限	不可开放
13429	10kV城坝线	雅安电力调度控制中心	城坝线914开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	153.88	57	2665.2	2560	2982.56	受限	不可开放
13430	10kV牛永线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛永线915开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	270.48	78	4684.7	0	95.76	不受限	不可开放
13431	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	132.2	44	2289.7	125	2261.83	受限	不可开放
13432	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺中线923开关	顺江站	16000	否	179	3100.37	公线	171.32	96	2967.3	1000	-1176.97	不受限	不可开放
13433	10kV芦古线	阿坝电力调度控制中心	芦古线958开关	芦花站	40080	是	220	3810.51	公线	69.53	32	1204.2	2400	-555.97	不受限	不可开放
13434	10kV长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新一线917开关	长土站	56700	否	150	2598.08	专线	143.63	96	2487.6	0	-149.33	不受限	不可开放

13435	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青五线915开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	104.21	58	1805	0	985.33	受限	不可开放
13436	10kV青岷线	阿坝电力调度控制中心	青岷线914开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	169.36	95	2933.4	0	-143.07	受限	不可开放
13437	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳园线916开关	柳池	302000	是	500	8660.25	公线	469.43	94	8130.6	0	-1202.4	不受限	不可开放
13438	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁城六线971开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	479.86	87	8311.2	1250	-1912.46	不受限	不可开放
13439	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁城五线925开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	443.9	80	7688.4	0	-39.66	不受限	不可开放
13440	10kV方园线	蒲城电力调度控制中心	方园线961开关	方斗站	113000	是	400	6928.2	公线	246.73	62	4273.4	1530	-260.84	不受限	不可开放
13441	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	昆池线915开关	南昆站	100000	否	345	5975.58	公线	359.58	104	6228	-250	-599.98	不受限	不可开放
13442	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗依线952开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	43.66	23	756.2	1050	1217.96	受限	不可开放
13443	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五镇线911开关	五宝站	12000	否	165	2857.88	公线	147.53	89	2555.3	0	16.79	不受限	不可开放
13444	10kV昆脱线	蒲城电力调度控制中心	昆脱线927开关	南昆站	100000	否	290	5022.95	公线	274.17	95	4748.7	315	-543.04	不受限	不可开放
13445	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙久线912开关	龙日坝站	81700	否	50	866.03	公线	72.56	145	1256.7	0	-477.27	不受限	不可开放
13446	10kV城石线	阿坝电力调度控制中心	城石线925开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	133.04	89	2304.3	0	33.97	受限	不可开放
13447	10kV渡哈线	蒲城电力调度控制中心	渡哈线914开关	渡口站	30000	是	380	6581.79	公线	381.05	100	6599.7	315	-1649.27	不受限	不可开放
13448	10kV五农线	蒲城电力调度控制中心	五农线912开关	五宝站	10000	否	200	3464.1	公线	165.75	83	2870.8	4100	-3853.11	不受限	不可开放
13449	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺餐线912开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	57.84	44	1001.8	0	1055.88	受限	不可开放
13450	10kV化数一线	达县电力调度控制中心	化数一线915开关	化二站	100000	否	540	9353.07	专线	497.34	92	8613.9	0	-196.14	不受限	不可开放
13451	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月园线954开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	140.06	41	2425.9	2630	-275.44	不受限	不可开放
13452	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦中线952开关	芦花站	40000	是	300	5196.15	公线	271.25	90	4698	100	-641.08	不受限	不可开放
13453	10kV草杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	草杨线929开关	草田站	80200	是	200	3464.1	公线	169.61	85	2937.7	0	-166.42	不受限	不可开放
13454	10kV金北线	雅安配调	金北线914开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	79.33	13	1374	7270	-330.16	不受限	不可开放
13455	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	10kV.金卧线922开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	157.59	79	2729.4	0	41.88	不受限	不可开放
13456	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤花线951开关	壤口站	3150	是	175	3031.09	公线	156.18	89	2705	0	-280.13	不受限	不可开放
13457	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙查线911开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	127.52	255	2208.7	250	-1765.88	不受限	不可开放
13458	10kV化遂东线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂东线973开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	471.89	94	8173.2	0	-378.98	不受限	不可开放
13459	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙府线913开关	龙日坝站	35500	否	50	866.03	公线	72.56	145	1256.7	0	-477.27	不受限	不可开放
13460	10kV高石线大馈线	富顺电力调度控制中心	高石线923开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	357.25	82	6504	0	-130.06	不受限	不可开放
13461	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿下线951开关	阿坝站	63000	否	150	2598.08	公线	268.79	179	4655.5	25	-2342.23	不受限	不可开放
13462	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗康线951开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	64.13	33	1110.8	1600	313.36	受限	不可开放
13463	10kV英鼓线	旺苍电力调度控制中心	英鼓线914	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	85.05	85	1473	0	85.84	不受限	不可开放
13464	10kV柑城线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑城线913开关	柑坳站	16500	否	345	5975.58	公线	298.54	87	5169.4	0	-388.94	不受限	不可开放
13465	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三崇线922开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	294.96	127	5108.7	640	-2534.01	不受限	不可开放
13466	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三坝线921开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	456.33	228	7903.6	0	-4785.91	不受限	不可开放
13467	10kV南翠线大馈线	自贡电力调度控制中心	南翠线929开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	68.51	10	1186.6	15300	-5637.04	不受限	不可开放
13468	10kV唐辖线大馈线	阿坝电力调度控制中心	唐辖线923开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	57.19	34	990.6	815	844.44	受限	不可开放
13469	10kV诺海线	阿坝电力调度控制中心	诺海线917开关	诺日朗站	20100	否	270	4676.54	公线	15.9	6	275.4	0	3933.49	受限	不可开放
13470	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	双国线914	35kV双汇站	6300	是	200	3464.1	公线	172	86	2979	0	-207.72	不受限	不可开放
13471	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	国万路912开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	144.98	97	2511	0	-172.73	不受限	不可开放
13472	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	嘉华线913	35kV嘉川站	10000	是	207	3585.35	公线	161.66	78	2800	0	68.28	不受限	不可开放
13473	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅政一线911开关	茅坪子站	20630	否	300	5196.15	公线	128.26	43	2221.4	1000	1455.13	受限	不可开放
13474	10kV卢白线	旺苍电力调度控制中心	卢白线913开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	214.03	99	3707	0	-339.89	不受限	不可开放
13475	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木坊线956开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	84.5	85	1463.6	0	95.24	不受限	不可开放
13476	10kV双七线	阿坝电力调度控制中心	双七线951开关	双江口站	25000	否	200	3464.1	公线	595.47	298	10313.6	0	-7195.91	不受限	不可开放
13477	10kV鹧东线	阿坝电力调度控制中心	鹧东线951开关	鹧鸪山站	3200	否	150	2598.08	公线	727.48	485	12600	0	-10261.73	不受限	不可开放
13478	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三牧线924开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	351.03	176	6079.9	0	-2962.21	不受限	不可开放
13479	10kV墨樊线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨樊线912开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	14.05	7	243.4	3690	-954.27	不受限	不可开放

13480	10kV安桥线大馈线	富顺电力调度控制中心	安桥线912开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	247.46	90	4286	0	-475.49	不受限	不可开放
13481	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛上线912开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	93.57	94	1620.6	0	-61.76	不受限	不可开放
13482	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛奶线911开关	邛溪站	5000	否	75	1299.04	公线	45.27	60	784	1000	-614.86	不受限	不可开放
13483	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙壤线922开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	170.99	342	2961.6	0	-2268.78	不受限	不可开放
13484	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安府线913开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	132.34	265	2292.1	0	-1512.67	不受限	不可开放
13485	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安移线912开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	101.58	203	1759.4	0	-979.97	不受限	不可开放
13486	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三移线914开关	三家寨站	16000	否	232	4018.36	公线	514.86	222	8917.4	0	-5300.88	不受限	不可开放
13487	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三江线913开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	221.6	111	3838.1	2500	-3220.41	不受限	不可开放
13488	10kV青大线	阿坝电力调度控制中心	青大线912开关	青云站	50630	否	160	2771.28	公线	87.63	55	1517.8	0	976.35	受限	不可开放
13489	10kV姜水一线	阿坝电力调度控制中心	姜水一线912开关	姜维站	25100	否	305	5282.75	公线	161.39	53	2795.3	0	1959.18	受限	不可开放
13490	10kV石奶线	阿坝电力调度控制中心	石奶线954开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	16.85	22	291.8	830	47.34	不受限	不可开放
13491	10kV石马线	阿坝电力调度控制中心	石马线953开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	89.84	120	1556.1	945	-1331.96	不受限	不可开放
13492	10kV太樟线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太樟线932开关	太和站	18100	是	335	5802.37	公线	96.01	29	1662.9	0	2979	受限	不可开放
13493	10kV佑经线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑经线916开关	佑君站	20100	是	335	5802.37	公线	301.94	90	5229.6	0	-587.7	受限	不可开放
13494	10kV度青线大馈线	自贡电力调度控制中心	度青线911开关	度佳站	10100	否	275	4763.14	公线	246.08	89	4262.1	0	-451.59	不受限	不可开放
13495	10kV经高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经高线933开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	341.73	102	5918.7	0	-1276.8	不受限	不可开放
13496	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV经马线932小车开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	325.2	97	5632.5	0	-990.6	不受限	不可开放
13497	10KV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑隧线911开关	佑君站	20000	否	352	6096.82	公线	70.73	20	1225	0	4262.14	受限	不可开放
13498	10kV佑树线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑树线912开关	佑君站	20000	是	280	4849.74	公线	215.42	77	3731.1	0	148.69	受限	不可开放
13499	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太临线931开关	太和站	18000	是	205	3550.7	公线	126.24	62	2186.4	0	654.16	受限	不可开放
13500	10kV经园线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经园线912小车开关	经久站	100000	否	352	6096.82	公线	350.58	100	6072	0	-584.86	不受限	不可开放
13501	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	博乡线912开关	斯博果站	5000	是	150	2598.08	公线	60.39	40	1045.9	945	87.56	不受限	不可开放
13502	10kV大安线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大安线912小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	83.58	29	1447.65	0	4551.83	受限	不可开放
13503	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑高线914开关	佑君站	20000	否	245	4243.52	公线	207.81	85	3599.2	0	219.97	受限	不可开放
13504	10kV燕学一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学一线919开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	147.34	27	2552	6200	-131.58	不受限	不可开放
13505	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太永线914开关	太和站	18000	否	205	3550.7	公线	217.969	106	3775.33	0	3195.63	受限	不可开放
13506	10kv荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷朗线912开关	荷叶站	1600	是	200	3464.1	公线	111.07	56	1923.7	0	847.58	受限	不可开放
13507	10kV佑裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑裕线915开关	佑君站	20000	是	352	6096.82	公线	206.74	59	3580.7	0	1296.76	受限	不可开放
13508	10kV大园线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大园线921小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	133.74	46	2316.3	0	1729.77	受限	不可开放
13509	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若向线924开关	若尔盖站	44815	否	170	2944.49	公线	255.27	150	4421.2	700	-2471.16	不受限	不可开放
13510	10kV太兴线951大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太兴线911开关	太和站	18000	是	352	6096.82	公线	198.48	56	3437.7	0	1439.76	受限	不可开放
13511	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若城一线914开关	若尔盖站	44815	否	220	3810.51	公线	202.37	92	3505.1	1030	-1105.64	受限	不可开放
13512	10kV若阿线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若阿线913开关	若尔盖站	44815	否	335	5802.37	公线	36.37	11	630	0	4592.13	受限	不可开放
13513	10kV莲钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲钢线415开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	125.39	22	2171.8	6960	-261.97	不受限	不可开放
13514	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若城二线915开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	191.09	142	3309.7	200	-1405.26	不受限	不可开放
13515	10kV北政线	阿坝电力调度控制中心	北政线912开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	121.73	92	2108.3	0	-50.62	不受限	不可开放
13516	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	北弓线952开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	102.22	77	1770.4	1130	-842.72	不受限	不可开放
13517	10kV姜雁线	阿坝电力调度控制中心	姜雁线914开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	145.64	73	2522.5	1070	-474.81	不受限	不可开放
13518	10kV平杭线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV平杭线915开关	平川站	25000	否	200	3464.1	公线	192.15	96	3328	0	-210.31	不受限	不可开放

13519	10kV梅海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅海线923开关	梅雨站	16300	是	200	3464.1	公线	186.84	93	3236	0	-464.72	不受限	不可开放
13520	10kV园牧线	彭山电力调度控制中心	园牧线927开关	园门站	113000	是	423	7326.57	公线	226.86	54	3929.2	27375	-25442.94	不受限	不可开放
13521	10kV双彭二线	彭山电力调度控制中心	双彭二线925开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	197.88	36	3427.2	13380	-9186.18	不受限	不可开放
13522	10kV双彭一线	彭山电力调度控制中心	双彭一线915开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	156.44	28	2709.6	21400	-16488.58	不受限	不可开放
13523	10kV代盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代盐线923开关	代家坝站	126200	是	420	7274.61	公线	338.28	81	5859	0	-39.31	不受限	不可开放
13524	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞塘线923小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	206.31	94	3573.3	0	-143.84	不受限	不可开放
13525	10kV城滨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城滨线924小车开关	（越西县调）城关站	50000	否	198	3429.46	公线	258.71	131	4480.9	0	-1394.39	不受限	不可开放
13526	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普上线916开关	普雄站	4000	否	170	2944.49	公线	33.23	20	575.6	0	2074.44	受限	不可开放
13527	10kV瑞瓦线	越西电力调度控制中心	瑞瓦线916小车开关	大瑞站	25100	否	170	2944.49	公线	176.21	104	3051.9	0	-401.86	不受限	不可开放
13528	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普贡线917开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	107.92	63	1869.1	0	780.94	受限	不可开放
13529	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普白线914开关	普雄站	8100	否	335	5802.37	公线	188.49	56	3264.6	0	1957.53	受限	不可开放
13530	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞马线922小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	213.15	125	3691.7	0	-1041.66	不受限	不可开放
13531	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普滨线915开关	普雄站	8000	否	220	3810.51	公线	31.55	14	546.5	0	2882.96	受限	不可开放
13532	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙昌线917开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	585.08	96	10133.6	300	-1981.19	不受限	不可开放
13533	10kV龙鼓线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙鼓线916开关	青龙站	65000	是	610	10565.51	公线	575.08	94	9960.3	0	-1507.89	不受限	不可开放
13534	10kV城河线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城河线922开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	258.93	118	4484.6	0	-1055.14	不受限	不可开放
13535	10kV园金二线	彭山电力调度控制中心	园金二线911开关	园门站	113000	否	495	8573.65	公线	234.46	47	4060.9	15800	-12144.62	不受限	不可开放
13536	10kV城丁线大馈线	越西电力调度控制中心	城丁线921小车开关	（越西县调）城关站	50100	否	220	3810.51	公线	258.78	118	4482	0	-1052.54	不受限	不可开放
13537	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城山线913开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	258.76	118	4481.7	0	-1052.24	不受限	不可开放
13538	10kV沿仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿仙线913开关	沿滩站	71900	是	360	6235.38	公线	264.42	73	4579.7	1400	-991.4	不受限	不可开放
13539	10kV普瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	普瓦线912开关	普雄站	8100	否	170	2944.49	公线	138.02	81	2390.5	0	259.54	受限	不可开放
13540	10kV913田启线	甘洛电力调度控制中心	田启线913小车开关	田坝站	10000	否	194	3360.18	公线	205.29	106	3555.7	0	-531.54	不受限	不可开放
13541	10kV912田新线	甘洛电力调度控制中心	10kV田新线912开关	田坝站	10000	否	194	3360.18	公线	275.43	142	4770.4	0	-1746.24	不受限	不可开放
13542	10kV园溪线	彭山电力调度控制中心	园溪线918开关	园门站	113000	否	600	10392.3	专线	60.83	10	1053.6	48000	-39700.53	不受限	不可开放
13543	10kV甘双线914	甘洛电力调度控制中心	甘双线923小车开关	甘洛站	63000	否	255	4416.73	公线	242.46	95	4199.4	0	-224.34	不受限	不可开放
13544	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保开线926开关	保华站	12600	是	304	5265.43	公线	341.48	112	5914.4	0	-1702.06	不受限	不可开放
13545	10kV阿黑线911	甘洛电力调度控制中心	10kV阿黑线911开关	阿兹觉站	10000	否	194	3360.18	公线	146.05	74	2470	20	-854.82	不受限	不可开放
13546	10kV红渔线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红渔线927开关	红房站	81500	否	380	6581.79	公线	67.78	18	1174	5750	-1000.39	不受限	不可开放
13547	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园科线928开关	园门站	113000	否	600	10392.3	专线	179.54	30	3109.7	20590	-14346.63	不受限	不可开放
13548	10kV彭云西环	彭山电力调度控制中心	彭云西环919开关	彭溪站	40000	否	510	8833.46	公线	219.38	43	3799.7	9850	-5699.59	不受限	不可开放
13549	10kV红普线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红普线913开关	红房站	81500	否	320	5542.56	公线	176.77	55	3061.7	3300	-1373.4	不受限	不可开放
13550	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵永一线919开关	灵石站	81500	否	423	7326.57	公线	148.27	35	2568.1	13500	-9474.19	不受限	不可开放
13551	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船沙线924开关	船城站	100000	否	420	7274.61	公线	313.14	75	5423.5	2750	-1626.35	受限	不可开放
13552	10kV青北线	彭山电力调度控制中心	青北线924开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	449.75	90	7789.6	0	4.62	不受限	不可开放
13553	10kV益白线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益白线912开关	益门站	12600	否	235	4070.32	公线	224	95	3879.68	1920	-2136.5	受限	不可开放
13554	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	外元线914开关	外北站	12620	否	220	3810.51	公线	179.68	82	3112	2465	-2147.54	受限	不可开放
13555	10kV水泥厂线大馈线	会理电力调度控制中心	水泥厂线911开关	外北站	12620	否	150	2598.08	公线	865.36	577	14988	80	-12729.73	受限	不可开放
13556	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河普线912小车开关	河口站	9000	否	300	5196.15	公线	196.48	65	3403	1750	-476.47	受限	不可开放
13557	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	否	335	5802.37	公线	46.58	14	806.8	5595	-1179.67	受限	不可开放
13558	10kV青同线	彭山电力调度控制中心	青同线917开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	专线	319.43	95	5532.5	0	-310.37	不受限	不可开放
13559	10kV通安线大馈线	会理电力调度控制中心	通安线919开关	通安站	18800	否	300	5196.15	公线	127.62	43	2210.3	5570	-3103.77	受限	不可开放
13560	10kV青粮线	彭山电力调度控制中心	青粮线925开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	91.18	22	1579.2	7100	-2085.29	不受限	不可开放
13561	10kV白万线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白万线921开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	316.54	94	5482.4	8875	-9135.27	受限	不可开放

13562	10kV云新线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云甸站	10000	否	220	3810.51	公线	186.43	85	3228.97	615	-414.6076	受限	不可开放
13563	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	南西线912开关	（会理县调）城南站	16050	否	300	5196.15	公线	183.46	61	3177.5	4050	-2550.97	受限	不可开放
13564	10kV黎厂线大馈线	会理电力调度控制中心	黎厂线924小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	296.25	88	5131	625	-533.87	受限	不可开放
13565	10kV通海线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通海线912开关	通安站	18800	否	275	4763.14	公线	138.95	51	2406.7	2690	-809.87	受限	不可开放
13566	10kV马合线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV马合线912开关	力马河站	12600	否	220	3810.51	公线	267.06	121	4625.48	1450	-2446.119	受限	不可开放
13567	10kV云蚕线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云蚕线914开关	云甸站	10000	否	275	4763.14	公线	207	75	3585.24	1140	-438.54	受限	不可开放
13568	10kV白荷线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白荷线914开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	204.57	61	3543.2	1745	-66.07	受限	不可开放
13569	10kV鹿民线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿民线915开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	239.78	72	4153	1250	-180.87	受限	不可开放
13570	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船羊线934开关	船城站	100000	否	275	4763.14	公线	185.53	67	3213.3	1140	-66.47	受限	不可开放
13571	10kV新红线	会理电力调度控制中心	新红线913小车开关	新坝站	22650	否	275	4763.14	公线	349	127	6044.68	2760	-3617.98	受限	不可开放
13572	10kV白顺线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白顺线911开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	156.4	47	2708.8	6550	-4616.9	受限	不可开放
13573	10kV南内线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南内线922开关	（会理县调）城南站	16000	否	240	4156.92	公线	228.08	95	3950.35	6375	-6584.226	受限	不可开放
13574	10kV白欣线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白欣线926开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	271.87	68	4708.8	1930	-403.42	受限	不可开放
13575	10kV614专线大馈线	会理电力调度控制中心	614专线921开关	外北站	12600	否	100	1732.05	专线	122.86	123	2128	0	-569.16	受限	不可开放
13576	10kV外玉线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV外玉线925开关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	119.69	80	2073	1800	-1534.73	受限	不可开放
13577	10kV五蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	五蔡线914开关	五宝站	30100	否	320	5542.56	公线	316.22	99	5477	500	-988.7	不受限	不可开放
13578	10kV鹿大线	会理电力调度控制中心	鹿大线913开关	鹿厂站	25100	否	220	3810.51	公线	162.43	74	2813.3	3330	-2713.84	受限	不可开放
13579	10kV白坝西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝西线916开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	146.19	37	2532	6265	-2561.62	受限	不可开放
13580	10kV鹿鹿线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿鹿线922开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	324.32	97	5617.22	1840	-2485.242	受限	不可开放
13581	10kV深拉线大馈线	喜德电力调度控制中心	深拉线919开关	深沟站	25000	否	160	2771.28	公线	220.55	138	3819.9	0	-1325.75	不受限	不可开放
13582	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红李线911开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	152.63	127	2643.5	0	-772.89	不受限	不可开放
13583	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福青二线921开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	1034	103	17908.8	0	-2320.34	不受限	不可开放
13584	10kV明城线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明城线927开关	光明变电站	10000	是	320	5542.56	公线	392.75	123	6802.4	0	-2368.35	不受限	不可开放
13585	10kV深小线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深小线922开关	深沟站	10000	否	120	2078.46	公线	153.28	128	2654.8	0	-784.19	不受限	不可开放
13586	10kV乔环一线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环一线914小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	295.44	69	5117	1765	-923.74	不受限	不可开放
13587	10kV后叶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后叶线912开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	82.16	36	1423	3050	-887.65	不受限	不可开放
13588	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环三线916小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	181.47	42	3143	2800	15.26	不受限	不可开放
13589	10kV河杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	河杨线922开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	166.71	78	2887.5	1910	-1445.98	不受限	不可开放
13590	10kV银阿线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银阿线916开关	银鹿站	80000	是	515	8920.06	公线	308.7	60	5346.6	2095	-305.55	受限	不可开放
13591	10kV银麻线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银麻线924开关	银鹿站	160000	是	335	5802.37	公线	282.75	84	4897.2	0	-255.3	不受限	不可开放
13592	10kV屯城四线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城四线916开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	379.77	95	6577.6	400	-1435.04	不受限	不可开放
13593	10kV城区三线	德昌电力调度控制中心	城区三线925开关	城郊站	32600	是	400	6928.2	公线	295.15	74	5112	1500	-1069.44	不受限	不可开放
13594	10kV大锦线912大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大锦线912开关	大村站	3150	是	100	1732.05	公线	85.86	86	1487.1	1260	-101.46	不受限	不可开放
13595	10kV永锦线大馈线	德昌电力调度控制中心	永锦线922开关	永春站	13000	否	200	3464.1	公线	210.86	105	3652.1	2250	-2784.41	不受限	不可开放
13596	10kV何新线	自贡电力调度控制中心	何新线921开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	357.91	94	6199	250	-1183.57	不受限	不可开放
13597	10kV永红线921大馈线	德昌电力调度控制中心	永红线921开关	永春站	13000	否	220	3810.51	公线	249.94	114	4329	4390	-5289.54	不受限	不可开放
13598	10kV城坪线大馈线	德昌电力调度控制中心	城坪线927开关	城郊站	32600	是	335	5802.37	公线	266.97	80	4624	1250	-1232.1	不受限	不可开放
13599	10kV成农线大馈线	自贡电力调度控制中心	成农线915开关	成佳站	20100	是	215	3723.91	公线	255.61	119	4427.2	0	-1448.07	不受限	不可开放
13600	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.石洛线923开关	石桥站	10000	是	200	3464.1	公线	164.31	82	2845.8	0	-74.52	不受限	不可开放
13601	10kV盛糖线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛糖线923小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	215.58	85	3733.8	1250	-1008.74	不受限	不可开放
13602	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝星线912开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	76.98	24	1333.3	8900	-5818.24	不受限	不可开放
13603	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰南四线922开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	487.85	88	8449.6	0	-800.86	不受限	不可开放
13604	10kV城网一线大馈线	雷波电力调度控制中心	城网一线915开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	210	3637.31	公线	242.47	115	4199.5	630	-1555.92	不受限	不可开放

13605	10kV方高线大馈线	武胜电力调度控制中心	方高线957开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	37.45	7	648.6	10100	-2954.38	不受限	不可开放
13606	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹新路925	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	438.48	110	7594.4	0	-2051.84	不受限	不可开放
13607	10kV中清线大馈线	武胜电力调度控制中心	中清线952开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	101.47	33	1757.4	5640	-2599.27	不受限	不可开放
13608	10kV沿啤线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿啤线912开关	沿口站	100000	否	335	5802.37	公线	196.42	59	3402	7450	-5629.87	不受限	不可开放
13609	10kV方环线大馈线	武胜电力调度控制中心	方环线979开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	88.94	18	1540.5	16300	-10046.28	不受限	不可开放
13610	10kV烈礼线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈礼线972开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	263.45	66	4890	2515	-1169.62	不受限	不可开放
13611	10kV长丽路	温江电力调度控制中心	长丽线925开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	334.36	84	5791.2	0	-248.64	不受限	不可开放
13612	10kV飞三线951大馈线	武胜电力调度控制中心	飞三线951开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	52.06	23	770	3400	-1017.66	不受限	不可开放
13613	10kV中高线大馈线	武胜电力调度控制中心	中高线955开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	132.33	74	2292	3235	-2749.14	不受限	不可开放
13614	10kV山工线大馈线	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	349.2	84	6048.2	950	-1218	不受限	不可开放
13615	10kV山临线大馈线	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	254.87	61	4414.4	6380	-5009.35	不受限	不可开放
13616	10kV平宁线	温江电力调度控制中心	平宁线927开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	410.88	103	7116.4	515	-2088.84	不受限	不可开放
13617	10kV女街线大馈线	武胜电力调度控制中心	女街线955开关	龙女站	90000	是	222.75	3858.14	公线	126.72	57	2194.8	865	26.71	不受限	不可开放
13618	10kV两马路	成都配调	两马路906	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	90.99	19	1576	630	4348.08	受限	不可开放
13619	10kV乐双线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐双线972开关	乐善站	20000	是	222.75	3858.14	公线	194.76	87	3370	50	-333.49	不受限	不可开放
13620	10kV城石线大馈线	武胜电力调度控制中心	城石线923开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	392.7	79	6801.6	3760	-3633.4	不受限	不可开放
13621	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	547.9	116	9489.6	0	-2116.26	不受限	不可开放
13622	10kV武振线大馈线	武胜电力调度控制中心	武振线976开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	185.1	37	3203.1	37770	-34044.9	不受限	不可开放
13623	10kV马软二路	成都配调	马软二路944	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	508.75	108	8811.6	0	-1438.26	不受限	不可开放
13624	10kV方带二线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带二线978开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	266.81	66	4621.2	4750	-3057.87	不受限	不可开放
13625	10kV长城二线	温江电力调度控制中心	长城二线923开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	425.5	106	7369.6	0	-1827.04	不受限	不可开放
13626	10kV棕学路	成都配调	棕学线917开关	棕树桥	128000	否	473	8192.6	专线	438.91	93	7602	0	-228.66	不受限	不可开放
13627	10kV灯泰线	成都配调	灯泰路971	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	228.64	56	3960	0	1707.27	受限	不可开放
13628	10kV山园线大馈线	武胜电力调度控制中心	山园线958开关	天印山站	80000	是	305.6	5293.15	公线	290.03	95	5023.4	6720	-7508.88	不受限	不可开放
13629	10kV烈面线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈面线952开关	烈面站	22500	否	360.45	6243.18	公线	194.12	54	3362.2	2770	-513.34	不受限	不可开放
13630	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲向路914	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	431.41	108	7472	0	-1236.62	不受限	不可开放
13631	10kV长城一线	温江电力调度控制中心	长城一线918开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公线	565.43	102	9793.2	2400	-4544.46	不受限	不可开放
13632	10kV平月线	温江电力调度控制中心	平月线925开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	230.78	42	3997.1	6400	-2734.51	不受限	不可开放
13633	10kV田盛线	温江电力调度控制中心	田盛线936开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	365.75	66	6334.8	800	527.79	受限	不可开放
13634	10kV万宝线大馈线	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	154.09	68	2668.8	7850	-6972.42	不受限	不可开放
13635	10kV两园线	成都配调	两园线927开关	两河	82000	否	473	8192.6	专线	597.51	126	10348.8	0	-2975.46	受限	不可开放
13636	10kV沿泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿泰线926开关	沿口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	57.74	32	1000	4650	-2872.14	不受限	不可开放
13637	10kV马工线	成都配调	马工线935	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	443.49	94	7681.2	0	-1127.12	不受限	不可开放
13638	10kV音苗路	成都配调	音苗路919	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	283.6	84	4912	0	-232.69	不受限	不可开放
13639	10kV沙善路	成都配调	沙善路925	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	368.07	109	6375	0	-1691.54	不受限	不可开放
13640	10kV南族线	成都配调	南族路952	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	528.08	112	9146.4	0	-2592.32	不受限	不可开放
13641	10kV西琴线	成都配调	西琴路964	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	424.02	104	7344	0	-1676.73	不受限	不可开放
13642	10kV山农线大馈线	武胜电力调度控制中心	山农线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	147.3	66	2551.3	2435	-1899.79	不受限	不可开放
13643	10kV作锐线	成都配调	作锐线919	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	483.7	102	8377.6	0	-1004.26	不受限	不可开放
13644	10kV长周路大馈线	温江电力调度控制中心	长周线917开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	386.56	97	6695.2	0	-1152.64	不受限	不可开放
13645	10kV沙同线	成都配调	沙同路921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	296.88	88	5142	0	-458.54	不受限	不可开放
13646	10kV平新线大馈线	武胜电力调度控制中心	平新线955开关	平山站	20000	否	227.3	3936.95	公线	122.88	54	2128.2	7075	-5659.95	不受限	不可开放
13647	10kV烈八线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈八线953开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	211.85	53	3669.3	5585	-3018.92	不受限	不可开放
13648	10kV胜三线	成都配调	胜三路920	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	340.45	101	5896.6	315	-1532.29	不受限	不可开放
13649	10kV沿李线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿李线921开关	沿口站	100000	是	271.35	4699.92	公线	220.61	81	3821	2830	-2891.06	不受限	不可开放
13650	10kV高滨路大馈线	成都配调	高滨线开关936	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	594.68	126	10299.8	0	-2926.46	不受限	不可开放
13651	10kV东狮路专线	成都配调	东狮路927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放
13652	10kV灯里线	成都配调	灯里路906	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	260.79	64	4516.8	0	1150.47	受限	不可开放
13653	10kV塘冠线	成都配调	塘冠路925	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	364.43	89	6312	0	63.68	不受限	不可开放
13654	10kV音竹路	成都配调	音竹路921	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	337.18	100	5840	0	-1160.69	不受限	不可开放
13655	10kV山真线大馈线	武胜电力调度控制中心	山真线954开关	天印山站	80000	是	137.7	2385.03	公线	58.59	43	1014.8	2800	-1906.78	不受限	不可开放

13656	10kV官肖线	广安电力调度控制中心	官肖线917开关	官盛站	175600	是	270	4676.54	公线	43.59	16	755	16056	-13069.77	不受限	不可开放
13657	10kV灯鸿线	成都配调	灯鸿路903	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	279.45	68	4840	0	827.27	受限	不可开放
13658	10kV黄青线	成都配调	黄青线908	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	381.06	81	6600	0	-45.92	不受限	不可开放
13659	10kV西桥线	成都配调	西桥线959	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	656.81	139	11376	0	-4002.66	不受限	不可开放
13660	10kV楼青线	成都配调	楼青路908	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	385.4	81	6675.2	0	-121.12	不受限	不可开放
13661	10kV岭经二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经二线911开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	280.23	70	4853.6	1200	-511.04	不受限	不可开放
13662	10kV岭经一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经一线928开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	280.97	70	4866.4	1200	-523.84	不受限	不可开放
13663	10kV田铁线	温江电力调度控制中心	田铁线922开关	大田	83000	否	481	8331.16	专线	357.99	74	6200.4	0	464.53	受限	不可开放
13664	10kV田涌线	温江电力调度控制中心	田涌线906开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	402.68	73	6974.4	1800	-1111.81	受限	不可开放
13665	10kV灯传路大馈线	成都配调	灯传路925	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	218.75	53	3788.8	0	2586.88	受限	不可开放
13666	10kV两海二路_专线	成都配调	两海二线914	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	117.99	25	2043.6	0	5329.74	受限	不可开放
13667	10kV奔特二路专线	成都配调	奔特二路908	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	529.63	112	9173.2	0	-1799.86	不受限	不可开放
13668	10kV浦安路大馈线	成都配调	浦安线990	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	399.77	85	6924	0	-369.92	不受限	不可开放
13669	10kV马平二线大馈线	广安电力调度控制中心	马平二线911	石马河站	80000	是	480	8313.84	公线	464.88	97	8051.7	880	-2280.63	不受限	不可开放
13670	10kV高观线大馈线	广安电力调度控制中心	高观线13开关	高兴站	11300	是	224	3879.79	公线	196.91	88	3410.4	320	-626.57	不受限	不可开放
13671	10kV望才路	成都配调	望才路910	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	521.71	110	9036	0	-2481.92	不受限	不可开放
13672	10kV草宫线	成都配调	草宫线929	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	478.48	117	8287.2	0	-2619.93	不受限	不可开放
13673	10kV马软一路	成都配调	马软一路917	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	500.92	106	8676	0	-1302.66	不受限	不可开放
13674	10kV灯府线	成都配调	灯府路开关911	圣灯	2*50000	否	473	8192.6	专线	237.51	50	4113.6	0	3259.74	受限	不可开放
13675	10kV灯电线	成都配调	灯电路904	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	425.91	104	7376.8	865	-2574.53	受限	不可开放
13676	10kV灯东路大馈线	成都配调	灯东路910	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	79.63	19	1379.2	0	4996.48	受限	不可开放
13677	10kV马平线	广安电力调度控制中心	马平线971开关	石马河站	127000	是	360	6235.38	公线	509.13	141	8818.2	5765	-9594.9	不受限	不可开放
13678	10kV环窑线	成都配调	环窑线925开关	中环南	102000	是	473	8192.6	公线	167.99	36	2909.6	4500	-855.52	不受限	不可开放
13679	10kV长光线	温江电力调度控制中心	长光线909开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	499.88	91	8658	0	-1009.26	不受限	不可开放
13680	10kV平康路	温江电力调度控制中心	平康线917开关	公平	84000	是	553	9578.24	专线	444.18	80	7693.2	0	-30.61	不受限	不可开放
13681	10kV三红线	成都配调	三红路947	三圣	3*240000	是	180	3117.69	公线	312.19	173	5407.2	0	-2913.05	不受限	不可开放
13682	10kV胜研一路	成都配调	胜研一路909	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	304.54	90	5274.6	0	-10.37	不受限	不可开放
13683	10kV塔仁线	成都配调	塔仁路929	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	303.33	64	5253.6	4000	-2699.52	不受限	不可开放
13684	10kV西金线大馈线	广安电力调度控制中心	西金线971开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	214.42	54	3713.7	7498	-5669.14	不受限	不可开放
13685	10kV坛子线大馈线	广安电力调度控制中心	坛子线952开关	坛同站	11300	是	150	2598.08	公线	79.14	53	1370.7	630	77.76	不受限	不可开放
13686	10kV梓明线	成都配调	梓明路926	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	457.58	97	7925.2	0	-551.86	不受限	不可开放
13687	10kV官加二线大馈线	广安电力调度控制中心	官加二线922开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	145.67	29	2523	14920	-10514.8	不受限	不可开放
13688	10kV灯雷线	成都配调	灯雷路909	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	404.53	99	7006.4	790	-2129.13	受限	不可开放
13689	10kV田药二线	温江电力调度控制中心	田药二线920开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	9.84	2	170.4	0	7478.34	受限	不可开放
13690	10kV下华线	成都配调	下华线916开关	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	462.31	98	8007.2	0	-633.86	不受限	不可开放
13691	10kV水城线大馈线	广安电力调度控制中心	水城线957开关	邻水站	100000	是	450	7794.23	公线	70.31	16	1217.8	5600	-582.42	不受限	不可开放
13692	10kV灯林线	成都配调	灯林路914开关	圣灯	100000	是	409	7084.09	公线	98.24	24	1701.6	0	3965.67	受限	不可开放
13693	10kV沙世线	成都配调	沙世路936	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	368.36	109	6380	0	-1111.1	不受限	不可开放
13694	10kV腾碾线	成都配调	腾碾路940	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	484.93	103	8399	0	-1025.66	不受限	不可开放
13695	10kV沙研路_专线	成都配调	沙研路950	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	494.28	146	8561	0	-3292.1	不受限	不可开放
13696	10kV府雷线	成都配调	府雷路907	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	394.09	83	6825.6	0	-271.52	不受限	不可开放
13697	10kV两泰路	成都配调	两泰路910	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	254.55	54	4408.8	0	2964.54	受限	不可开放
13698	10kV两利路	成都配调	两利线931	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	156.89	33	2717.4	0	3836.68	受限	不可开放
13699	10kV桥镇二回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇一回953开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	263.01	75	4555.4	250	44.34	不受限	不可开放
13700	10kV官加一线大馈线	广安电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	149.08	35	2582	5280	-2042.31	不受限	不可开放
13701	10kV龙桂线	成都配调	龙桂路919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	440.36	93	7627	0	-253.66	不受限	不可开放
13702	10kV共龙一线	温江电力调度控制中心	共龙一线907开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	187.6	34	3249.3	7380	-2966.71	不受限	不可开放
13703	10kV长珠路	温江电力调度控制中心	长珠线905开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	403.14	101	6982.4	0	-1439.84	不受限	不可开放
13704	10kV灯华线	成都配调	灯华路972	圣灯	2*50000	是	473	8192.6	公线	293.21	62	5078.4	0	1475.68	受限	不可开放
13705	10kV马跑线大馈线	广安电力调度控制中心	马跑线929	石马河站	127000	否	180	3117.69	公线	215.04	119	3724.5	630	-1548.58	不受限	不可开放
13706	10kV音吉线	成都配调	音吉线908开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	313.63	93	5432	0	-167.77	不受限	不可开放
13707	10kV桐紫线	成都配调	桐紫线921	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	379.54	80	6573.6	0	-19.52	不受限	不可开放
13708	10kV梓光线	成都配调	梓光线906	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	379.44	80	6571.9	0	-17.82	不受限	不可开放
13709	10kV沙香路	成都配调	沙香路947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	408.43	121	7074	0	-1805.1	不受限	不可开放
13710	10kV军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	547.34	116	9480	0	-2925.92	不受限	不可开放
13711	10kV胜居线	成都配调	胜居线910开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	304.54	90	5274.6	0	-595.29	不受限	不可开放

13712	10kV河大一线大馈线	广安电力调度控制中心	河大一线957开关	河堰站	160000	是	480	8313.84	公线	121.31	25	2101.1	18230	-13680.03	不受限	不可开放
13713	10kV荔枝线	成都配调	荔枝线922	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	435.1	92	7536	0	-981.92	不受限	不可开放
13714	10kV桥新线	广安电力调度控制中心	桥新线955开关	卫桥站	160000	是	295	5109.55	公线	115.96	39	2008.5	3878	-1798.86	不受限	不可开放
13715	10kV两助线	成都配调	两助线911	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	207.58	44	3595.2	0	2958.88	受限	不可开放
13716	10kV罗代二线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代二线925开关	梭罗站	18000	是	300	5196.15	公线	250	83	4330	600	-773.08	不受限	不可开放
13717	10kV两土线	成都配调	两土线905开关	两河	82000	是	473	8192.6	公线	330.59	70	5725.8	100	728.28	受限	不可开放
13718	10kV体创线	温江电力调度控制中心	体创线947开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1.76	10	30.5	0	7632.09	受限	不可开放
13719	10kV溪红线大馈线	广安电力调度控制中心	溪红线4开关	溪口站	20000	否	50	866.03	专线	76.3	153	1321.5	0	-542.07	不受限	不可开放
13720	10kV胜包线	成都配调	胜包路928	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	318.71	94	5520.1	0	-255.87	不受限	不可开放
13721	10kV培紫路	成都配调	培紫路915	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	448.77	95	7772.7	0	-1218.62	不受限	不可开放
13722	10kV体药线大馈线	温江电力调度控制中心	体药线943开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	128.69	23	2228.9	0	5433.69	受限	不可开放
13723	10kV平光一线	温江电力调度控制中心	平光一线903开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	451.32	113	7816.8	0	-2274.24	不受限	不可开放
13724	10kV田台二线	温江电力调度控制中心	田台二线918开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	357.16	65	6186	0	1476.59	受限	不可开放
13725	10kV田锦线	温江电力调度控制中心	田锦线904开关	大田	83000	是	400	6928.2	专线	0.1	10	17.2	0	5542.56	受限	不可开放
13726	10kV田绣线	温江电力调度控制中心	田绣线905开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	341.02	85	5906.4	0	-363.84	不受限	不可开放
13727	10kV双坪线大馈线	广安电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	225.79	59	3910.7	2008	-652	不受限	不可开放
13728	10kV玉安线	温江电力调度控制中心	玉安线904开关	玉石	23000	是	400	6928.2	公线	297.23	74	5148	515	-120.44	不受限	不可开放
13729	10kV两动路	成都配调	两动路908	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	180.97	38	3134.4	0	4238.94	受限	不可开放
13730	10kV双华线大馈线	广安电力调度控制中心	双华线932开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	143.73	38	2489.4	3412	-635.97	不受限	不可开放
13731	10kV团镇线	温江电力调度控制中心	团镇线916开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	218.01	55	3776	500	1266.56	受限	不可开放
13732	10kV辰店路	成都配调	辰店路934	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	448.27	95	7764	0	-1209.92	不受限	不可开放
13733	10kV团教线	温江电力调度控制中心	团教线914开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	167.67	42	2904	0	2638.56	受限	不可开放
13734	10kV体博线	温江电力调度控制中心	体博线941开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	171.41	31	2968.9	0	4693.69	受限	不可开放
13735	10kV团红线	温江电力调度控制中心	团红线912开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	188.22	94	3260	0	-488.72	受限	不可开放
13736	10kV苏罗路	成都配调	苏罗路910	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	471.13	115	8160	0	-2492.73	不受限	不可开放
13737	10kV团磨线	温江电力调度控制中心	团磨线906开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	258.66	129	4480	0	-1708.72	受限	不可开放
13738	10kV体月路	温江电力调度控制中心	体月线933开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	0.1	10	17.2	0	8313.84	受限	不可开放
13739	10kV官芳线大馈线	广安电力调度控制中心	官芳线911开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	163.51	33	2832	7680	-3583.8	不受限	不可开放
13740	10kV团和二线	温江电力调度控制中心	团和二线904开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	193.07	48	3344	0	2198.56	受限	不可开放
13741	10kV胜楼路	成都配调	胜楼路915	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	专线	300.02	89	5196.4	0	-517.09	不受限	不可开放
13742	10kV团和一线	温江电力调度控制中心	团和一线903开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	116.86	29	2024	0	3518.56	受限	不可开放
13743	10kV平彩路大馈线	温江电力调度控制中心	平彩线904开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	236.18	59	4090.6	16000	-14548.04	不受限	不可开放
13744	10kV牌锐线	成都配调	牌锐线930	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	564.92	138	9784.5	0	-3408.82	不受限	不可开放
13745	10kV绿凯线	成都配调	绿凯路930	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	402.31	119	6968	0	-1699.1	不受限	不可开放
13746	10kV团通线	温江电力调度控制中心	团通线905开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	263.74	66	4568	0	974.56	受限	不可开放
13747	10kV体蓉线	温江电力调度控制中心	体蓉线930开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	0.1	10	17.2	200	8113.84	受限	不可开放
13748	10kV坛高线大馈线	广安电力调度控制中心	坛高线954开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	144.4	72	2501	555	-284.72	不受限	不可开放
13749	10kV体铁线	温江电力调度控制中心	体铁线926开关	体育城	167000	否	481	8331.16	专线	169.13	35	2929.3	0	3735.63	受限	不可开放
13750	10kV科丽线	温江电力调度控制中心	科丽线924开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	356.12	65	6168	3000	-1519.26	不受限	不可开放
13751	10kV龙通线	成都配调	龙通线917	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	440.84	93	7635.4	0	-1081.32	不受限	不可开放
13752	10kV堤营路	成都配调	堤营路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	533.63	113	9242.4	0	-2688.32	不受限	不可开放
13753	10kV马乐线大馈线	广安电力调度控制中心	马乐线914开关	石马河站	80000	否	330	5715.77	公线	380.3	115	6586.8	3760	-5202.61	不受限	不可开放
13754	10kV体锦路大馈线	温江电力调度控制中心	体锦线925开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	397.15	72	6878.7	0	783.89	受限	不可开放
13755	10kV河实二回大馈线	广安电力调度控制中心	河实二回978开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	110.85	28	1919.9	14222	-10599.34	不受限	不可开放
13756	10kV马科一线	成都配调	马科一线开关914	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	424.57	90	7353.6	0	19.74	不受限	不可开放
13757	10kV春恩线	温江电力调度控制中心	春恩线995开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	542.08	98	9388.8	1890	-3616.21	不受限	不可开放
13758	10kV草石线	成都配调	草石路开关920	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	425.68	90	7372.8	0	0.54	不受限	不可开放
13759	10kV河肖线大馈线	广安电力调度控制中心	河肖线972开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	140.65	35	2436	3300	-193.44	不受限	不可开放
13760	10kV体同线	温江电力调度控制中心	体同线924开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	354.26	64	6135.7	0	1526.89	受限	不可开放
13761	10kV田科线	温江电力调度控制中心	田科线914开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	269.65	67	4670.4	0	872.16	受限	不可开放

13762	10kV西凌线大馈线	广安电力调度控制中心	西凌线955开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	89.28	26	1546.4	3480	-176.66	不受限	不可开放
13763	10kV音息线	成都配调	音息线940开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	346.84	103	6007.2	0	-742.97	不受限	不可开放
13764	10kV桐庆线大馈线	广安电力调度控制中心	桐庆线952开关	桐子梁站	80000	否	220	3810.51	公线	228.53	104	3958.1	0	-528.64	不受限	不可开放
13765	10kV春乡线	温江电力调度控制中心	春乡线925开关	万春	126000	是	553	9578.24	专线	533.14	96	9234	0	-1571.41	不受限	不可开放
13766	10kV体金二线	温江电力调度控制中心	体金二线923开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	354.26	64	6135.7	0	1526.89	受限	不可开放
13767	10kV腾羊路	成都配调	腾羊路966	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	436.73	92	7564.2	0	-190.86	不受限	不可开放
13768	10kV春踏线	温江电力调度控制中心	春踏线924开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	578.31	105	10016.4	1600	-3953.81	不受限	不可开放
13769	10kV五维线	成都配调	五维线915	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	395.58	84	6851.4	0	-297.32	不受限	不可开放
13770	10kV体盛线	温江电力调度控制中心	体盛线922开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	404.71	73	7009.6	0	652.99	受限	不可开放
13771	10kV科原线大馈线	温江电力调度控制中心	科原线922开关	海科	104000	否	400	6928.2	专线	268.13	67	4644	8200	-7301.44	不受限	不可开放
13772	10kV河华线大馈线	广安电力调度控制中心	河凌线956开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	155.85	39	2699.4	4786	-1942.84	不受限	不可开放
13773	10kV桐盛路	成都配调	桐盛路917	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	375.31	79	6500.4	0	53.68	不受限	不可开放
13774	10kV岭开一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开一线912开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	230.44	51	3991.2	3144	-899.82	不受限	不可开放
13775	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体刘线920开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	429.68	78	7442	0	220.59	受限	不可开放
13776	10kV草电线	成都配调	草电线923	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	324.8	79	5625.6	0	41.67	不受限	不可开放
13777	10kV涌馨线	温江电力调度控制中心	涌馨线935开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	68.28	12	1182.6	1600	4879.99	受限	不可开放
13778	10kV蓉明线	成都配调	蓉明线955开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	406.45	86	7039.8	0	-485.72	不受限	不可开放
13779	10kV双府线大馈线	广安电力调度控制中心	双府线915开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	298.27	78	5166	0	99.43	不受限	不可开放
13780	10kV涌土线	温江电力调度控制中心	涌土线934开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	68.28	12	1182.6	0	6479.99	受限	不可开放
13781	10kV体伦路	温江电力调度控制中心	体伦线918开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	0.1	10	17.2	0	8313.84	受限	不可开放
13782	10kV平香线大馈线	温江电力调度控制中心	平香线914开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	337.11	84	5838.8	0	-296.24	不受限	不可开放
13783	10kV河运西线大馈线	广安电力调度控制中心	河运西线971开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	160.3	40	2776.4	4990	-2223.84	不受限	不可开放
13784	10kV涌江线大馈线	温江电力调度控制中心	涌江线933开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	423.91	77	7342.1	0	306.64	受限	不可开放
13785	10kV蓉山路	成都配调	蓉山路937	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	538.66	114	9329.6	630	-3405.52	不受限	不可开放
13786	10kV涌春线	温江电力调度控制中心	涌春线932开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	423.91	77	7342.1	0	320.49	受限	不可开放
13787	10kV体康线大馈线	温江电力调度控制中心	体康线916开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	424.58	71	7353.7	0	960.14	受限	不可开放
13788	10kV高密路	成都配调	高密路915	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	482.1	102	8350	0	-976.66	不受限	不可开放
13789	10kV官塔线大馈线	广安电力调度控制中心	官塔线921开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	51.44	10	891	8712	-2674.8	不受限	不可开放
13790	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿羊二路917	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	343.19	102	5944	0	-675.1	不受限	不可开放
13791	10kV浦西线	成都配调	浦西线925	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	412.93	87	7152	0	-597.92	不受限	不可开放
13792	10kV祥百路	成都配调	祥百线906	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	424.48	90	7352	0	-797.92	不受限	不可开放
13793	10kV涌名线大馈线	温江电力调度控制中心	涌名线929开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	专线	420.78	76	7287.9	1600	-1239.16	受限	不可开放
13794	10kV涌恒线大馈线	温江电力调度控制中心	涌恒线928开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	1	0	17.2	0	7648.74	受限	不可开放
13795	10kV体原线	温江电力调度控制中心	体原线915开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	411.92	74	7134.4	0	528.19	受限	不可开放
13796	10kV涌南线	温江电力调度控制中心	涌南线926开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	416.88	75	7220.3	4750	-4307.71	受限	不可开放
13797	10kV水双线大馈线	广安电力调度控制中心	水双线955开关	邻水站	100000	是	480	8313.84	公线	273.29	57	4733.4	6400	-4482.33	不受限	不可开放
13798	10kV涌厂二线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂二线925开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	157.2	28	2722.7	2500	2439.89	受限	不可开放
13799	10kV体泰线大馈线	温江电力调度控制中心	体泰线914开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	60.48	11	1047.5	400	6215.09	受限	不可开放
13800	10kV岭开二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开二线927开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	332.33	74	5756	1600	-1120.62	不受限	不可开放
13801	10kV灯广线	成都配调	灯广线922开关	圣灯	102000	否	409	7084.09	专线	291.09	71	5041.6	0	1334.08	受限	不可开放
13802	10kV涌光线	温江电力调度控制中心	涌光线924开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	466.03	84	8071.6	0	-409.01	不受限	不可开放
13803	10kV涌向线	温江电力调度控制中心	涌向线923开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	525.94	95	9109.3	0	-1446.71	受限	不可开放
13804	10kV体绣线大馈线	温江电力调度控制中心	体绣线913开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	336.32	61	5825.1	1000	837.49	受限	不可开放
13805	10kV田博线大馈线	温江电力调度控制中心	田博线912开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	149.38	27	2587.2	0	5061.54	受限	不可开放
13806	10kV田台一线	温江电力调度控制中心	田台一线927开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	245.54	61	4252.8	0	1289.76	受限	不可开放
13807	10kV涌体线	温江电力调度控制中心	涌体线967开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	514.67	93	8914.1	5000	-6251.51	受限	不可开放
13808	10kV涌华线	温江电力调度控制中心	涌华线966开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	509.49	92	8824.3	0	-1161.71	不受限	不可开放
13809	10kV体湖线	温江电力调度控制中心	体湖线910开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	271.97	49	4710.6	0	2951.99	受限	不可开放
13810	10kV浦航线	成都配调	浦航线906开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	467.67	99	8100	0	-1545.92	不受限	不可开放

13811	10kV文金线	成都配调	文金路925	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.18	80	6532.8	0	21.28	不受限	不可开放
13812	10kV体尊路大馈线	温江电力调度控制中心	体尊线909开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	220.64	37	3821.5	10000	-5507.66	受限	不可开放
13813	10kV科向线	温江电力调度控制中心	科向线913开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	430.95	108	7464	715	-2636.44	不受限	不可开放
13814	10kV两轻线	成都配调	两轻路924	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	173.73	37	3009	0	3545.08	受限	不可开放
13815	10kV涌大线大馈线	温江电力调度控制中心	涌大线963开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	151.99	27	2632.5	0	5030.09	受限	不可开放
13816	10kV西沙线	成都配调	西沙线961开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	588.91	144	10200	0	-4532.73	不受限	不可开放
13817	10kV涌厂一线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂一线962开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	151.99	27	2632.5	0	5030.09	受限	不可开放
13818	10kV体金一线	温江电力调度控制中心	体金一线908开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	169.13	31	2929.3	0	4733.29	受限	不可开放
13819	10kV指百线	成都配调	指百路918	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	532.1	112	9216	0	-2661.92	不受限	不可开放
13820	10kV涌赛线	温江电力调度控制中心	涌赛线961开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	409.73	74	7096.6	800	-247.86	受限	不可开放
13821	10kV涌周线	温江电力调度控制中心	涌周线919开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	392.55	71	6798.9	0	863.69	受限	不可开放
13822	10kV体科线	温江电力调度控制中心	体科线907开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1	0	17.2	0	7662.59	受限	不可开放
13823	10kV涌花线	温江电力调度控制中心	涌花线918开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	公线	281.67	51	4878.5	1500	1270.24	受限	不可开放
13824	10kV涌康线大馈线	温江电力调度控制中心	涌康线917开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	403.34	73	6985.8	0	676.79	受限	不可开放
13825	10kV体府线	温江电力调度控制中心	体府线905开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	429.68	78	7442	0	220.59	受限	不可开放
13826	10kV双祠线	成都配调	双祠路912	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	529.47	112	9170.4	0	-2616.32	不受限	不可开放
13827	10kV铁科线	成都配调	铁科路926	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	420.97	89	7291.2	0	-737.12	不受限	不可开放
13828	10kV应红路	成都配调	应红路936	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	419.42	89	7264.3	0	-710.22	不受限	不可开放
13829	10kV涌龙二线	温江电力调度控制中心	涌龙二线912开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	263.43	48	4562.6	4860	-1760.01	受限	不可开放
13830	10kV科府一线	温江电力调度控制中心	科府一线915开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	300.69	54	5208	2730	-275.41	不受限	不可开放
13831	10kV涌龙一线	温江电力调度控制中心	涌龙一线911开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	231.45	42	4008.7	0	3653.89	受限	不可开放
13832	10kV高园路大馈线	成都配调	高园线924开关	高店子	128000	否	473	8192.6	专线	428	90	7413	0	-39.66	不受限	不可开放
13833	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任天线937开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	384.12	69	6653	2500	-1490.41	不受限	不可开放
13834	10kV灌城一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城一路910	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	426.51	85	7387.1	0	-458.9	不受限	不可开放
13835	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥玉路912	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	459.68	115	7961.6	0	-2419.04	不受限	不可开放
13836	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥镇一路911	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	491.43	123	8511.6	0	-2276.22	不受限	不可开放
13837	10kV浦北线	成都配调	浦北线910	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	460.74	97	7980	0	-1425.92	不受限	不可开放
13838	10kV田昊路	温江电力调度控制中心	田昊线910开关	大田	83000	否	200	3464.1	专线	106.51	53	1844.8	0	926.48	受限	不可开放
13839	10kV高浦路大馈线	成都配调	高浦线942	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	411.14	87	7121	0	-566.92	不受限	不可开放
13840	10kV苏高线	成都配调	苏高路915	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	402.42	98	6970	0	-1302.73	不受限	不可开放
13841	10kV奔特一路	成都配调	奔特一路907	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	751.17	159	13010.3	0	-5636.96	不受限	不可开放
13842	10kV任园线大馈线	温江电力调度控制中心	任园线918开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	492.44	89	8529	0	-880.26	不受限	不可开放
13843	10kV晖东线	成都配调	晖东线916	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	397.28	84	6880.9	0	-326.82	不受限	不可开放
13844	10kV乡礼线	武胜电力调度控制中心	乡礼线918开关	望乡站	50000	是	479	8296.52	公线	505.12	105	8930	0	-2292.78	不受限	不可开放
13845	10kV平学线大馈线	武胜电力调度控制中心	平学线956开关	平山站	20000	是	295	5109.55	公线	292.56	99	5067.2	2260	-3239.56	不受限	不可开放
13846	10kV任都线大馈线	温江电力调度控制中心	任都线915开关	任家桥	130000	否	600	10392.3	专线	18.01	3	312	19860	-11858.16	不受限	不可开放
13847	10kV平柳线	温江电力调度控制中心	平柳线936开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	320.8	80	5556.2	0	-13.64	不受限	不可开放
13848	10KV方啤线	武胜电力调度控制中心	方啤线976开关	方坪站	80000	否	305.2	5286.22	公线	102.67	34	1778.3	4500	-1520.7	不受限	不可开放
13849	10kV山胜线951	武胜电力调度控制中心	山胜线951开关	天印山站	80000	是	400	6928.2	公线	213.26	53	3693.7	2200	-351.14	不受限	不可开放
13850	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥观路910	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	365.47	91	6330	0	-787.44	不受限	不可开放
13851	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长同线935开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	203.14	51	3518.4	6125	-4100.84	不受限	不可开放
13852	10kV沿植线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿植线925开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	271.64	74	4750	6040	-5732.41	不受限	不可开放
13853	10kV烈金线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈金线971开关	烈面站	22500	是	300	5196.15	公线	268.73	90	4810	7300	-7953.08	不受限	不可开放
13854	10kV乐猛线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐猛线954开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	公线	225.52	83	4040	3300	-3110.07	不受限	不可开放
13855	10kV方滩线大馈线972	武胜电力调度控制中心	方滩线972开关	方坪站	80000	是	307.8	5331.25	公线	246.33	80	4230	2900	-2865	不受限	不可开放
13856	10kV飞鸣线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	225.64	99	4010	750	-1607.66	不受限	不可开放
13857	10kV龙院路	成都配调	龙院路929	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	558.87	118	9679.7	0	-3125.62	不受限	不可开放

13858	10kV城工线大馈线	武胜电力调度控制中心	城工线912开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	491.76	98	8670	200	-1941.8	不受限	不可开放
13859	10kV蒲园三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园三路912	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	323.79	81	5608	0	-65.44	不受限	不可开放
13860	10kV任正线	温江电力调度控制中心	任正线906开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	609.64	110	10559	7030	-9940.26	不受限	不可开放
13861	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹观线928	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	374.73	94	6490.4	0	-947.84	不受限	不可开放
13862	10kV武融线大馈线	武胜电力调度控制中心	武融线978开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	244.1	49	4221	5930	-3222.8	不受限	不可开放
13863	10kV山银线大馈线	武胜电力调度控制中心	山银线959开关	天印山站	80000	否	417.15	7225.25	公线	417.75	100	7235.5	6390	-7122.78	不受限	不可开放
13864	10kV武工线大馈线	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	296.16	59	5040	15825	-13936.8	不受限	不可开放
13865	10kV沿环线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿环线913开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	153.52	42	2659	7310	-4911.41	不受限	不可开放
13866	10kV浦理路	成都配调	浦理线959	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	414.6	88	7180.8	0	-626.72	不受限	不可开放
13867	10kV作欧线	成都配调	作欧路909	合作	130000	否	473	8192.6	专线	586.47	124	10157.6	0	-2784.26	不受限	不可开放
13868	10kV中秀线大馈线	武胜电力调度控制中心	中秀线954开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	158.76	52	2749.8	6715	-4666.67	不受限	不可开放
13869	10kV竹马线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹马线953开关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公线	116.39	43	2015.8	4000	-1806.91	不受限	不可开放
13870	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳江路905	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	169.05	85	2928	0	-156.72	不受限	不可开放
13871	10kV平华线大馈线	武胜电力调度控制中心	平华线954开关	平山站	20000	是	227.3	3936.95	公线	108.98	48	1887.5	1330	-67.94	不受限	不可开放
13872	10kV平涌线	温江电力调度控制中心	平涌线929开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	581.62	145	10073.7	0	-4531.14	不受限	不可开放
13873	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	田马线938开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	365.75	66	6334.8	0	1327.79	受限	不可开放
13874	10kV田体线	温江电力调度控制中心	田体线908开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	532.1	96	9216	0	-1553.41	受限	不可开放
13875	10kV田仕线	温江电力调度控制中心	田仕线929开关	大田	83000	是	552	9560.92	公线	543.12	98	9406.8	0	-1758.06	不受限	不可开放
13876	10kV田学线大馈线	温江电力调度控制中心	田学线907开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	274.99	50	4762.8	0	2885.94	受限	不可开放
13877	10kV田财路	温江电力调度控制中心	田财线909开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	353.21	88	6117.6	0	-575.04	受限	不可开放
13878	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	力阳路908开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	396.72	99	6871.2	0	-1328.64	不受限	不可开放
13879	10kV金昆线大馈线	天府电力调度控制中心	金昆线912开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	505.48	91	8755	0	-134.58	不受限	不可开放
13880	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔升线967开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	525.69	95	9105	0	-1442.41	不受限	不可开放
13881	10kV滨开线907大馈线	天府电力调度控制中心	滨开路907开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	453.67	113	7857.6	0	-2315.04	不受限	不可开放
13882	10kV两海三路	成都配调	两海三路921	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	292.07	62	5058.6	0	2314.74	受限	不可开放
13883	10kV园圣路大馈线	天府电力调度控制中心	园圣路934开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	431.87	108	7480	0	-1244.62	不受限	不可开放
13884	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁金路926开关	仁宝	63000	否	352	6096.82	专线	332.84	95	5764.8	0	-277.66	不受限	不可开放
13885	10kV西罗线	成都配调	西罗路955	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	480.83	118	8328	0	-2660.73	不受限	不可开放
13886	10kV灯榭线	成都配调	灯榭线913开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	345.52	73	5984.4	0	1388.94	受限	不可开放
13887	10kV灯万线	成都配调	灯万线912开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	221.64	47	3838.8	0	3534.54	受限	不可开放
13888	10kV灯青线	成都配调	灯青线907开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	公线	233.12	49	4037.6	0	3335.74	受限	不可开放
13889	10kV黄农线大馈线	天府电力调度控制中心	黄农线926开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	405.22	101	7018.4	0	-783.02	不受限	不可开放
13890	10kV香万线大馈线	天府电力调度控制中心	香万线912开关	香山	63000	是	405	7014.81	公线	573.86	142	9939.3	0	-4327.45	不受限	不可开放
13891	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙兰路929开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	567.78	95	9834	0	-1520.16	不受限	不可开放
13892	10kV东园路大馈线	天府电力调度控制中心	东园路921开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	364.9	91	6320	0	-777.44	不受限	不可开放
13893	10kV力峰路大馈线	天府电力调度控制中心	力峰路926开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	408.71	102	7078.8	0	-1536.24	不受限	不可开放
13894	10kV九农线大馈线	天府电力调度控制中心	九农路934开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	338.68	85	5866	0	-323.44	不受限	不可开放
13895	10kV辰维线	成都配调	辰维路932开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	518.24	110	8976	0	-2421.92	不受限	不可开放
13896	10kV界怡路大馈线	天府电力调度控制中心	界怡路910开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	985.68	246	17072	0	-10836.62	不受限	不可开放
13897	10kV胜新线	成都配调	胜新路906	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	179.45	53	3108	1580	-8.69	不受限	不可开放
13898	10kV灯迁线	成都配调	灯迁线942开关	圣灯	2*50000	否	409	0	专线	618.85	151	10718.4	0	-4342.72	受限	不可开放
13899	10kV华氮路大馈线	天府电力调度控制中心	华氮路913开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	323.7	81	5606.4	0	-63.84	不受限	不可开放
13900	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡面线915开关	怡居	63000	是	600	10392.3	公线	584.99	97	10132.1	0	-1818.26	不受限	不可开放
13901	10kV胜印线	成都配调	胜印路913	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	612.08	181	10601.2	0	-5336.97	不受限	不可开放
13902	10kV清博路大馈线	天府电力调度控制中心	清博路905开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	400.23	100	6932	0	-696.62	不受限	不可开放
13903	10kV胜安线	成都配调	胜安线905开关	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	195.07	58	3378.6	1880	-579.29	不受限	不可开放

13904	10kV土开线	成都配调	土开线906开关	土桥	103000	是	473	8192.6	公线	430.02	91	7448	0	-893.92	不受限	不可开放
13905	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国园二路922开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	477.15	86	8264.3	0	-601.71	不受限	不可开放
13906	10kV怡平二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡平二线922开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	568.7	103	9849.9	0	-2201.16	不受限	不可开放
13907	10kV胜翡线	成都配调	胜翡线907开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	318.71	94	5520.1	0	-255.87	不受限	不可开放
13908	10kV苏草线	成都配调	苏草线933开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	0	公线	356.41	87	6173	0	-505.73	不受限	不可开放
13909	10kV灯岭线	成都配调	灯岭路923	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受限	不可开放
13910	10kV龙航线大馈线	天府电力调度控制中心	龙航路951开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	637.41	106	11040	0	-1686.93	不受限	不可开放
13911	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太镇路921开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	394.23	85	6828	0	-384.77	不受限	不可开放
13912	10kV东语路大馈线	天府电力调度控制中心	东语路944开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	387.99	97	6720	0	-484.62	不受限	不可开放
13913	10kV府东线	成都配调	府东路920	府青路	2*50000	是	473	0	公线	271.73	57	4706.4	2775	-927.32	不受限	不可开放
13914	10kV指状线	成都配调	指状路922	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	381.76	81	6612	0	-57.92	不受限	不可开放
13915	10kV清孚线大馈线	天府电力调度控制中心	清孚路907开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	389.72	97	6750	0	-514.62	不受限	不可开放
13916	10kV益坡线	成都配调	益坡路923	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	241.29	71	4179.2	2900	-2399.89	不受限	不可开放
13917	10kV阳香线大馈线	天府电力调度控制中心	阳香线912开关	阳光	40000	否	200	3464.1	公线	202.45	101	3506.4	0	-388.71	不受限	不可开放
13918	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天远线923开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	645.79	108	11185.1	0	-1832.03	不受限	不可开放
13919	10kV马西线	成都配调	马西路945	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	442.73	94	7668	0	-294.66	不受限	不可开放
13920	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗夔线935开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	490.99	82	8504	0	-190.16	不受限	不可开放
13921	10kV沙涧线	成都配调	沙涧线952开关	金沙	2*63000	否	338	0	专线	368.36	109	6380	0	-1111.1	不受限	不可开放
13922	10kV槐下线	成都配调	槐下线951开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	478.24	101	8283.2	0	-1729.12	不受限	不可开放
13923	10kV湾世二线	成都配调	湾世二路920开关	七里湾	2*63000	是	473	0	公线	627.81	133	10873.6	0	-4319.52	不受限	不可开放
13924	10kV土局线	成都配调	土局路940	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	459.35	97	7956	0	-582.66	不受限	不可开放
13925	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙街二路905开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	452.01	82	7828.8	0	-166.21	不受限	不可开放
13926	10kV音科线	成都配调	音科、音大路910	潮音	2*63000	否	473	8192.6	专线	495.66	105	8584.8	0	-1211.46	不受限	不可开放
13927	10kV作清线	成都配调	作清路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	579.95	123	10044.8	0	-3490.72	不受限	不可开放
13928	10kV两移路	成都配调	两移路925	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	0.09	0	1.6	0	7371.74	受限	不可开放
13929	10kV永兰路大馈线	天府电力调度控制中心	永兰路927开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	162.12	81	2808	0	-36.72	不受限	不可开放
13930	10kV作水线	成都配调	作水线932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	579.91	123	10044	0	-2670.66	不受限	不可开放
13931	10kV东楠路大馈线	天府电力调度控制中心	东楠路909开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	362.12	91	6272	0	-36.62	不受限	不可开放
13932	10kV两海一路_专线	成都配调	两海一线913	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	148.64	31	2574.4	0	4798.94	受限	不可开放
13933	10kV黄邻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄邻路971开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	专线	498.65	125	8636.6	0	-3094.04	不受限	不可开放
13934	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港三路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	381.1	95	6600.7	0	-1058.14	不受限	不可开放
13935	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄昆路915开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	601.15	150	10412	0	-4176.62	不受限	不可开放
13936	10kV松建线945大馈线	天府电力调度控制中心	松建路945开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	299.65	54	5190	3000	-541.26	不受限	不可开放
13937	10kV大众四路大馈线	天府电力调度控制中心	大众四路942开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	573.67	96	9936	1800	-2382.93	不受限	不可开放
13938	10kV大英线	五通桥电力调度控制分中心	大英线925开关	大兴站	100000	是	345	5975.58	公线	271.41	79	4829	0	-48.54	不受限	不可开放
13939	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制分中心	竹岷线924开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	516.84	115	8942	630	-3336.62	不受限	不可开放
13940	10kV竹新线927	五通桥电力调度控制分中心	竹新线927开关	竹根站	90000	是	345	5975.58	公线	330	96	5854	500	-1573.54	不受限	不可开放
13941	10kV大杨一线	五通桥电力调度控制分中心	大杨一线913开关	大兴站	100000	否	380	6581.79	公线	130.08	34	2253	5010	-1339.39	不受限	不可开放
13942	10kV大冠线	五通桥电力调度控制分中心	大冠线912开关	大兴站	100000	是	380	6581.79	公线	345.94	91	6193	2000	-2927.57	不受限	不可开放
13943	10kV莲水线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	莲水线942开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	208.72	60	3615	2350	-1184.54	不受限	不可开放
13944	10kV高杨线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高杨线919开关	高坝子站	81500	否	200	3464.1	公线	192.96	96	3342	610	-834.31	不受限	不可开放
13945	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻民路949开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	363.64	91	6298.3	0	-62.92	不受限	不可开放
13946	10kV冠尚线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠尚线916开关	冠英站	18000	是	345	5975.58	公线	115.43	33	1999.2	18625	-15843.74	不受限	不可开放
13947	10kV竹茶线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹茶线915开关	竹根站	90000	否	500	8660.25	公线	405.6	81	7428	385	-18.77	不受限	不可开放
13948	10kV和沫线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	和沫线912开关	和平站	16000	是	380	6581.79	公线	303.78	80	4668	600	-2.5	不受限	不可开放

13949	10kV云新线	五通桥电力调度控制分中心	云新线922开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	178.32	89	3187	0	-69.31	不受限	不可开放
13950	10kV平辉线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	平辉线925开关	平桥站	63000	否	300	5196.15	公线	358.05	119	4755	135	-213.47	不受限	不可开放
13951	10kV云吴线	五通桥电力调度控制分中心	云吴线912开关	新云站	12600	否	275	4763.14	公线	210.95	77	3653.6	2250	-1616.77	不受限	不可开放
13952	10kV竹涌线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹涌线914开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	409.2	91	7224	8090	-9078.62	不受限	不可开放
13953	10kV大建线大馈线	天府电力调度控制中心	大建路922开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	438.15	79	7588.8	0	59.94	不受限	不可开放
13954	10kV竹根线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹根线913开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	164.03	51	2841	3720	-2126.95	不受限	不可开放
13955	10kV十东线923大馈线	天府电力调度控制中心	十东线923开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	456.14	82	7900.4	0	-237.81	不受限	不可开放
13956	10kV和新线922	五通桥电力调度控制分中心	和新线922开关	和平站	16000	是	150	2598.08	公线	133.75	89	2316.5	0	-238.04	不受限	不可开放
13957	10kV高东线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高东线912开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	395.05	198	6842.2	10000	-14070.92	不受限	不可开放
13958	10kV竹丽线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹丽线919开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	75.35	24	1305	3300	-170.95	不受限	不可开放
13959	10kV金蓥线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	金蓥线923开关	金山站	38000	是	275	4763.14	公线	187.5	68	3098	2714	-2001.49	受限	不可开放
13960	10kV高桥线	五通桥电力调度控制分中心	高桥线911开关	高坝子站	82200	是	200	3464.1	公线	100.83	50	1782	1825	-835.72	不受限	不可开放
13961	10kV冠英线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	冠英线915开关	冠英站	18000	是	400	6928.2	公线	424.26	106	7384	1675	-2823.62	不受限	不可开放
13962	10kV金新线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	金新线925开关	金山站	8000	否	300	5196.15	公线	186.1	62	3223.2	1660	-206.67	受限	不可开放
13963	10kV平沟线917	五通桥电力调度控制分中心	平沟线917开关	平桥站	63000	是	345	5975.58	公线	294.02	85	4901	1860	-1980.54	不受限	不可开放
13964	10kV金盐线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	金盐线924开关	金山站	8000	否	150	2598.08	公线	117.51	78	2074	400	-135.73	受限	不可开放
13965	10kV高化线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高化线921开关	高坝子站	81500	否	300	5196.15	公线	273.3	91	4665	5445	-5433.47	不受限	不可开放
13966	10kV高丽线	五通桥电力调度控制分中心	高丽线914开关	高坝子站	82200	是	300	5196.15	公线	220.71	74	3747	1620	-1210.08	不受限	不可开放
13967	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制分中心	平盛线927开关	平桥站	63000	是	495	8573.65	公线	218.94	44	3792	3450	-383.08	不受限	不可开放
13968	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	河富路956开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	406.21	102	7035.6	0	-800.22	不受限	不可开放
13969	10kV村桥线	成都配调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	390.26	83	6759.3	0	-205.22	不受限	不可开放
13970	10kV核簇线	成都配调	核簇路926	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	444.15	94	7692.6	0	-1138.52	不受限	不可开放
13971	10kV竹易线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	竹易线918开关	竹根站	90000	是	455	7880.83	公线	325.2	71	5820	2460	-1975.34	不受限	不可开放
13972	10kV平东线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	平东线915开关	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	67.4	25	1167.4	2700	-56.89	不受限	不可开放
13973	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄田路929开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	355.1	89	6150.4	0	84.98	不受限	不可开放
13974	10kV和溶线	五通桥电力调度控制分中心	和溶线921开关	和平站	26700	是	300	5196.15	公线	309.41	103	5300	570	-1713.08	不受限	不可开放
13975	10kV张龙线	成都配调	张龙路926	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	293.63	62	5085.6	3200	-1731.52	不受限	不可开放
13976	10kV牛塘线	五通桥电力调度控制分中心	牛塘线924开关	牛华站	18800	否	335	5802.37	公线	313.16	93	5324	1740	-1841.87	不受限	不可开放
13977	10kV园龙线916大馈线	天府电力调度控制中心	园龙路916开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	319.63	80	5536	0	6.56	不受限	不可开放
13978	10kV仁兴路大馈线	天府电力调度控制中心	仁兴路917开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	470.99	85	8157.6	0	-495.01	不受限	不可开放
13979	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国旭路925开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	503.71	126	8724.3	0	-2488.92	不受限	不可开放
13980	10kV冠桥线	五通桥电力调度控制分中心	冠桥线925开关	冠英站	40200	是	200	3464.1	公线	361.46	181	6260.5	0	-3489.22	不受限	不可开放
13981	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔东线968开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	611.43	111	10590	0	-2927.41	不受限	不可开放
13982	10kV堰港一线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港一线923开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	432.06	108	7483.2	0	-1247.82	不受限	不可开放
13983	10kV堰乐线大馈线	天府电力调度控制中心	堰乐线921开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	440.89	110	7636.3	0	-1400.92	不受限	不可开放
13984	10kV堰港二线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港二线919开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	389.54	97	6746.8	0	-511.42	不受限	不可开放

13985	10kV高竹线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	高竹线913开关	高坝子站	81500	是	335	5802.37	公线	367.91	110	6544	1185	-3087.1	不受限	不可开放
13986	10kV胜蓝线	成都配调	胜蓝线914开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	612.08	181	10601.2	0	-5336.97	不受限	不可开放
13987	10kV浦团路大馈线	成都配调	浦团线966	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	414.32	88	7176	0	-621.92	不受限	不可开放
13988	10kV黄铝二路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝二路922开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	451.4	113	7818.2	0	-1582.82	不受限	不可开放
13989	10kV红星路大馈线	天府电力调度控制中心	红星路912开关	红花	6300	是	300	5196.15	公线	236.26	79	4092	0	64.92	不受限	不可开放
13990	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳学线924开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	426.37	107	7384.8	0	-1842.24	不受限	不可开放
13991	10kV灯圣路	成都配调	灯圣路905	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	453.49	111	7854.4	0	-2187.13	受限	不可开放
13992	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨镇路908开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	340.67	85	5900.4	0	-357.84	不受限	不可开放
13993	10kV九成路大馈线	天府电力调度控制中心	九成路923开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	375.66	94	6506.5	0	-963.94	不受限	不可开放
13994	10kV九双线大馈线	天府电力调度控制中心	九双路928开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	342.06	86	5924.4	0	-381.84	不受限	不可开放
13995	10kV九平路大馈线	天府电力调度控制中心	九平路922开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	332.92	83	5766.1	0	-223.54	不受限	不可开放
13996	10kV骑协路大馈线	天府电力调度控制中心	骑协路912开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	407.85	102	7064	0	-828.62	不受限	不可开放
13997	10kV黄铝一路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝一路962开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	354.75	89	6144.2	0	91.18	不受限	不可开放
13998	10kV九商路大馈线	天府电力调度控制中心	九商路917开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	379	95	6564.2	0	-1021.64	不受限	不可开放
13999	10kV板胜路大馈线	天府电力调度控制中心	板胜路928开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	427.76	143	7408.8	0	-3251.88	不受限	不可开放
14000	10kV骑南线大馈线	天府电力调度控制中心	骑南路906开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	322.86	81	5592	0	-49.44	不受限	不可开放
14001	10kV苏园路	成都配调	苏园路937	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	325.92	80	5645	0	22.27	不受限	不可开放
14002	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄发路961开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	358.28	90	6205.4	0	-662.84	不受限	不可开放
14003	10kV国花路大馈线	天府电力调度控制中心	国花路921开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	390.32	98	6760.3	0	-524.92	不受限	不可开放
14004	10kV蓉号线	成都配调	蓉号路957	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	576.23	122	9980.3	0	-2606.96	不受限	不可开放
14005	10kV骑双路大馈线	天府电力调度控制中心	骑双路904开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	552.42	138	9568	0	-4025.44	不受限	不可开放
14006	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星金线934开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放
14007	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄港路924开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	414.88	104	7185.8	0	-950.42	不受限	不可开放
14008	10kV祥商线	成都配调	祥商线929开关	吉祥街	126000	是	473	8192.6	公线	416.17	88	7208	0	-653.92	不受限	不可开放
14009	10kV佛城二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛城二线924开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	279.15	70	4834.8	2230	-829.42	不受限	不可开放
14010	10kV风浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	风浦路918开关	风光站	80000	是	1000	17320.51	公线	204.49	20	3541.7	42250	-31935.29	受限	不可开放
14011	10kV新凉线	宜宾电力调度控制中心	新凉线956开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	453.28	105	7850.8	0	-1892.54	不受限	不可开放
14012	10kV龙苗线	峨眉山电力调度控制分中心	龙苗线912开关	龙池站	8000	否	150	2598.08	公线	67	45	1160	14945	-14027	不受限	不可开放
14013	10kV新语线	宜宾电力调度控制中心	新语线932开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	409.7	95	7096	0	-392.96	不受限	不可开放
14014	10kV符丰线	峨眉山电力调度控制分中心	符丰线922开关	符溪站	20000	否	223	3862.47	公线	220.9	99	3826	2480	-3216.02	不受限	不可开放
14015	10kV佛清一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛清Ⅰ回922开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	182.22	43	3156	6790	-4126.31	不受限	不可开放
14016	10kV普冠线	宜宾电力调度控制中心	普冠线953开关	普安站	40000	是	210	3637.31	公线	303.76	145	5261.1	2500	-4851.25	不受限	不可开放
14017	10kV佛双线	峨眉山电力调度控制分中心	佛双线913开关	佛殿站	80000	是	243	4208.88	公线	497	205	8608	4520	-10761	不受限	不可开放
14018	10kV秀城一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城一线914开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	183.03	56	3170	2450	-1075.1	不受限	不可开放
14019	10kV蔡工二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工二线955开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	225	56	3897	3600	-1955	不受限	不可开放
14020	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天成线677开关	天池站	40000	是	380	6581.79	公线	100.18	26	1735.1	3500	30.33	不受限	不可开放
14021	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	南蒙路912开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	178.52	32	3091.9	4625	-68.16	不受限	不可开放
14022	10kV秀杨一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀杨Ⅰ线912开关	秀湖站	80000	是	271	4693.86	公线	12.42	5	215.2	31280	-27740.11	不受限	不可开放
14023	10kV峨鞠线	峨眉山电力调度控制分中心	峨鞠线918开关	峨山站	50000	否	300	5196.15	公线	73.44	24	1272	6915	-4030.08	不受限	不可开放
14024	10kV杨区路912大馈线	德阳电力调度控制中心	杨区路912开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	296.77	54	5140	9930	-1325.17	不受限	不可开放
14025	10kV圣油线	隆昌电力调度控制中心	圣油线924开关	圣灯站	16300	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
14026	10kV高屏线	宜宾电力调度控制中心	高屏线651开关	高场站	3150	是	200	3464.1	公线	299.02	150	5179	0	-2407.72	不受限	不可开放

14027	10kV菜凉线	宜宾电力调度控制中心	菜凉线657开关	菜坝站	6300	是	310	5369.36	公线	454.94	147	7879.5	0	-3584.01	不受限	不可开放
14028	10kV佛城一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛城Ⅰ回911开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	366	92	6339	0	-797	不受限	不可开放
14029	10kV双新路大馈线	德阳电力调度控制中心	双新路914开关	双东站	12000	是	558	9664.84	公线	291	52	5040.1	8120	-388.13	不受限	不可开放
14030	10kV平镇线	隆昌电力调度控制中心	平镇线926开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	264.72	88	4412.88	0	-255.96	受限	不可开放
14031	10kV普坡线	隆昌电力调度控制中心	普坡线912开关	普润站	10000	是	205	3550.7	公线	152.57	74	2642.5	435	-236.94	不受限	不可开放
14032	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐西二线926开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	319.91	67	5540.9	3995	-2870.97	不受限	不可开放
14033	10kV佛汶线	峨眉山电力调度控制分中心	佛汶线927开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	67.19	17	1163.7	7735	-3356.14	不受限	不可开放
14034	10kV菜五线	宜宾电力调度控制中心	菜五线662开关	菜坝站	6300	是	350	6062.18	公线	353.64	101	6125.1	0	-1275.36	不受限	不可开放
14035	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙城线935开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	219.98	59	3810	1615	-282.89	不受限	不可开放
14036	10kV峨高线	峨眉山电力调度控制分中心	峨高线917开关	峨山站	50000	否	431	7465.14	公线	188	44	3256	10005	-10643	不受限	不可开放
14037	10kV沙橡线	隆昌电力调度控制中心	沙橡线934开关	沙坝站	100000	是	505	8746.86	公线	368.18	73	6376.8	3230	-2609.31	不受限	不可开放
14038	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石李线928开关	石燕桥站	100000	是	260	4503.33	公线	161.29	62	2793.6	1815	-1005.94	不受限	不可开放
14039	10kV横镇线	宜宾电力调度控制中心	横镇线692开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	135.5	68	2346.9	1200	-429.21	不受限	不可开放
14040	10kV龙强线	峨眉山电力调度控制分中心	龙强线911开关	龙池站	8000	是	200	3464.1	公线	134.66	67	2332.3	2510	-2071.02	不受限	不可开放
14041	10kV旌滨二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨二路924开关	旌湖站	102000	是	600	10392.3	公线	544.17	91	9425	9355	-1041.16	不受限	不可开放
14042	10kV徐坝线	隆昌电力调度控制中心	徐坝线928开关	徐家桥站	80000	是	295	5109.55	公线	145.25	49	2515.8	3965	-2393.16	不受限	不可开放
14043	10kV符胶线	峨眉山电力调度控制分中心	符胶线923开关	符溪站	20000	是	271	4693.86	公线	137.25	51	2377.1	5365	-3987.01	不受限	不可开放
14044	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东康线921开关	东区站	26000	是	371.1	6427.64	公线	92.36	25	1599.6	0	3542.51	受限	不可开放
14045	10kV蔡工一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工一线952开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	95.01	24	1645.6	5350	-1453.04	不受限	不可开放
14046	10kV庐天北一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北一路912开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	514.5	93	8911.2	11270	-3621.26	不受限	不可开放
14047	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄炉线914开关	黄家站	10000	是	205	3550.7	公线	224.9	110	3895.2	150	-1204.64	不受限	不可开放
14048	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界镇线913开关	界市站	10000	否	300	5196.15	公线	27.51	9	476.5	4950	-749.97	不受限	不可开放
14049	10kV佛龚二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛龚二回926开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	53.9	13	933.5	7265	-2655.94	不受限	不可开放
14050	10kV徐水线	隆昌电力调度控制中心	徐水线961开关	徐家桥站	80000	否	165	2857.88	专线	154.42	94	2674.5	200	-302.41	受限	不可开放
14051	10kV风孝路915#大馈线	德阳电力调度控制中心	风孝路915开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	540.6	97	9363.1	40180	-32531.26	不受限	不可开放
14052	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙元线645开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	318.05	74	5508.7	3185	-2735.44	不受限	不可开放
14053	10kV符峨线	峨眉山电力调度控制分中心	符峨线912开关	符溪站	20000	是	223	3862.47	公线	454	204	21740	21740	-27313	不受限	不可开放
14054	10kV庐天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南二路924开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	477.58	87	8271.6	15655	-8006.26	不受限	不可开放
14055	10kV峨青线	峨眉山电力调度控制分中心	峨青线919开关	峨山站	50000	是	431	7465.14	公线	83.14	19	1440	7500	-2967.89	不受限	不可开放
14056	10kV九星Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九星I线621开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	131.36	31	2275.2	7140	-1181.74	不受限	不可开放
14057	10kV秀城四线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城四线924开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	383.2	117	6637	905	-2997.1	不受限	不可开放
14058	10kV寿乐三线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅲ线929开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	127.48	34	2208	18680	-15705.7	不受限	不可开放
14059	10kV九城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九城I线625开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	484.23	113	8386.9	2400	-4828.64	不受限	不可开放
14060	10kV新永线	威远电力调度控制中心	新永线921开关	新店站	30000	是	255	4416.73	公线	218.94	86	3792	0	-258.62	不受限	不可开放
14061	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九政线632开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	455.93	114	7896.7	0	-2354.14	不受限	不可开放
14062	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九鼎线634开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	385.33	96	6674	0	-1131.44	不受限	不可开放
14063	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙镇线923开关	龙会站	22500	否	419	7257.29	公线	356.48	85	6174.3	350	7.26	不受限	不可开放
14064	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开二路927开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	132.2	17	2289.7	1250	9835.13	受限	不可开放
14065	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河广线923开关	河口站	86500	否	235	4070.32	专线	5	2	85	0	3578	不受限	不可开放

14066	10kV龙川线	威远电力调度控制中心	龙川线916开关	龙会站	40000	否	360	6235.38	公线	86.61	24	1500	5000	-888.16	不受限	不可开放
14067	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	南浙路915开关	城南站	90000	否	552	9560.92	公线	26.96	5	467	25630	-17492.17	不受限	不可开放
14068	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎书线933开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	22.26	5	385.6	12836	-5707.97	不受限	不可开放
14069	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田顺线922开关	田家站	30000	是	380	6581.79	公线	205	54	3550	3670	-1955	不受限	不可开放
14070	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁赵线966开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	309.87	72	5367	5910	-5318.74	不受限	不可开放
14071	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威水线927开关	威远站	90000	是	400	6928.2	公线	246.33	62	4266.4	4680	-3403.84	不受限	不可开放
14072	10kV鲁坡线	宜宾电力调度控制中心	鲁坡线971开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	181.87	42	3150	4750	-1941.74	不受限	不可开放
14073	10kV鲁铁线	宜宾电力调度控制中心	鲁铁线969开关	鲁西站	105000	否	490	8487.05	公线	307.23	63	5321.3	2500	-182.96	不受限	不可开放
14074	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐竹线916开关	沐川站	71500	否	200	3464.1	公线	231.4	116	4007.9	0	-890.21	不受限	不可开放
14075	10kV白新路912线路	德阳电力调度控制中心	白新路912开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	220.38	110	3817	3535	-4580.72	不受限	不可开放
14076	10kV御园一路	罗江电力调度控制中心	御园一路915开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	395.37	76	6847.8	2500	-2170.18	不受限	不可开放
14077	10kV两华线	威远电力调度控制中心	两华线924开关	两河站	23300	否	360	6235.38	公线	205.29	57	3555.6	2160	-103.76	不受限	不可开放
14078	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城赵线950开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	71.36	15	1236	8000	-2584.93	不受限	不可开放
14079	10kV庐水二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水二路925开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	227.74	41	3944.4	17280	-13575.66	不受限	不可开放
14080	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜岩线955开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	232.38	75	4024.8	200	70.69	不受限	不可开放
14081	10kV大七线	宜宾电力调度控制中心	大七线953开关	大益站	40000	否	310	5369.36	公线	86.38	28	1496.1	3965	-628.68	不受限	不可开放
14082	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大岩线956开关	大益站	40000	是	300	5196.15	公线	236.91	79	4103.2	0	53.72	不受限	不可开放
14083	10kV风电一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	风电一路914开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	443.31	80	7678.2	2510	-2539.46	受限	不可开放
14084	10kV威开二线	威远电力调度控制中心	威开二线973开关	威远站	90000	否	480	8313.84	公线	364.48	76	6390	2000	-907.54	不受限	不可开放
14085	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红玉线687开关	红桥站	40000	否	300	5196.15	公线	282.19	94	4887.6	0	-211.07	不受限	不可开放
14086	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红梅线691开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	104.29	27	1806.3	3500	-40.87	不受限	不可开放
14087	10kV越楠线大馈线	威远电力调度控制中心	越楠线913开关	越溪站	13000	是	400	6928.2	公线	233.44	58	4043.2	2000	-500.64	不受限	不可开放
14088	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	青大线912开关	青龙站	20300	是	200	3464.1	公线	235.43	118	4077.6	0	-1306.32	不受限	不可开放
14089	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐合路921开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	97.83	18	1694.4	13220	-7265.66	不受限	不可开放
14090	10kV镇水线大馈线	威远电力调度控制中心	镇水线912开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	283.37	79	4908	3000	-2919.7	不受限	不可开放
14091	10kV沐凡线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐凡线922开关	沐川站	71500	是	200	3464.1	公线	494.69	247	8568	0	-5796.72	不受限	不可开放
14092	10kV南开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	南开一路918开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	185.29	34	3209.2	19990	-12341.26	不受限	不可开放
14093	10kV寿泽二线	内江电力调度控制中心	寿泽二线971开关	寿溪桥	310000	否	482	8348.48	公线	4.22	1	73.1	12010	-4569.47	不受限	不可开放
14094	10kV玉永线923大馈线	沐川电力调度控制分中心	玉永线923开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	322.86	108	5592	0	-915.47	不受限	不可开放
14095	10kV南耐路916大馈线	德阳电力调度控制中心	南耐路916开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	411.26	75	7123	10155	-2506.26	不受限	不可开放
14096	10kV湾陈线	内江电力调度控制中心	湾陈线914开关	湾桥站	10000	否	482	8348.48	公线	111	23	1918	8150	-2255	不受限	不可开放
14097	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威建线928开关	威远站	90000	否	440	7621.02	公线	408.48	93	6910	1560	-1611.08	不受限	不可开放
14098	10kV黄龙北二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北二路921开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	347.75	93	6023	11735	-4086.26	不受限	不可开放
14099	10kV龙建线	威远电力调度控制中心	龙建线912开关	龙会站	22500	否	380	6581.79	公线	332.11	87	5752.1	750	-578.49	不受限	不可开放
14100	10kV五楠线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	五楠线912开关	沐川五星站	3150	是	200	3464.1	公线	199.36	100	3453	0	-681.72	不受限	不可开放
14101	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	坪烤线987开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	298.36	69	5167.6	1250	-459.34	不受限	不可开放
14102	10kV寿甜线大馈线	内江电力调度控制中心	寿甜线916开关	寿溪桥	300000	是	482	8348.48	公线	150.12	31	2600	4615	-536.22	不受限	不可开放
14103	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿安二线925开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	247.5	51	4286.7	48175	-44948.07	不受限	不可开放
14104	10kV双玉线	内江电力调度控制中心	双玉线923开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	223.08	53	3863.8	3760	-1762.54	不受限	不可开放
14105	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威陶线914开关	威远站	90000	是	335	5802.37	公线	153.76	46	2663.2	2690	-711.3	不受限	不可开放
14106	10kV风电二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	风电二路926开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	272.81	49	4725.1	9590	-1941.26	不受限	不可开放

14107	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	坪华线982开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	418.95	97	7256.3	0	-1298.04	不受限	不可开放
14108	10kV卫祠线	威远电力调度控制中心	卫祠线913开关	卫林站	20000	是	366	6339.31	公线	282.27	77	4889	2130	-1947.55	不受限	不可开放
14109	10kV龙华线	威远电力调度控制中心	龙华线915开关	龙会站	22500	是	288	4988.31	公线	280.46	97	4857.5	610	-1476.85	不受限	不可开放
14110	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	坪黄一线986开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	342.67	86	5935	0	-392.44	不受限	不可开放
14111	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万江线923开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	86.01	22	1489.7	7250	-3197.14	不受限	不可开放
14112	10kV连镇线大馈线	威远电力调度控制中心	连镇线928开关	连界场站	71500	否	448	7759.59	公线	414.79	92	7210	500	-726.36	不受限	不可开放
14113	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎虹线919开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	公线	35.84	7	620.7	14915	-8022.07	不受限	不可开放
14114	10KV河佳线（专线）	内江电力调度控制中心	河佳线911开关	河口站	71500	否	510	8833.46	专线	417	82	7223	750	-34	不受限	不可开放
14115	10kV庐金路916大馈线	德阳电力调度控制中心	庐金路916开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	24790	-17141.26	不受限	不可开放
14116	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双白线916开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	320.57	76	5552.2	14005	-13695.94	不受限	不可开放
14117	10kV镇理线大馈线	威远电力调度控制中心	镇理线911开关	镇西站	20000	是	360	6235.38	公线	235.57	65	4080	4200	-3291.7	不受限	不可开放
14118	10kV旌岷东路925大馈线	德阳电力调度控制中心	旌岷东路925开关	旌湖站	100000	是	373	6460.55	公线	347.75	93	6023	5250	-81.56	不受限	不可开放
14119	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐泥线919开关	沐川站	71500	否	100	1732.05	公线	312.16	312	5406.6	0	-3847.76	不受限	不可开放
14120	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清平线918开关	清溪站	90000	是	480	8313.84	公线	387.89	81	6940	5315	-5603.93	不受限	不可开放
14121	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万工线924开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	公线	181.61	61	3145.5	4870	-3338.97	不受限	不可开放
14122	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏园一线944开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	456.59	106	7908.2	0	-1949.94	不受限	不可开放
14123	10kV八印一线	内江电力调度控制中心	八印一线914开关	八角井站	98000	否	200	3464.1	专线	43.71	22	757.1	5500	-3139.41	不受限	不可开放
14124	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富银线912开关	富溪站	10000	是	260	4503.33	公线	90.66	35	1570.2	3010	-977.54	不受限	不可开放
14125	10kV中再一线	内江电力调度控制中心	中再一线914开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	157.17	52	2722.2	4322	-2367.67	不受限	不可开放
14126	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团企线928开关	团结站	100000	是	264	4572.61	公线	120.16	46	2081.2	9155	-7578.11	不受限	不可开放
14127	10kV柏坪二线	宜宾电力调度控制中心	柏坪二线971开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	340.86	85	5903.7	2450	-2811.14	不受限	不可开放
14128	10kV杨感路921大馈线	德阳电力调度控制中心	杨感路921开关	杨嘉站	83500	是	600	10392.3	公线	380.9	63	6597.1	16255	-7941.16	不受限	不可开放
14129	10kV南品线	威远电力调度控制中心	南品线927开关	威南站	150000	否	360	6235.38	公线	126.56	35	2192.1	3935	-515.26	不受限	不可开放
14130	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏轻线970开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	419.77	105	7270.5	1600	-2635.12	不受限	不可开放
14131	10kV黄水线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄水线922开关	黄丹站	12600	否	10	173.21	公线	99.3	993	1719.9	0	-1564.01	不受限	不可开放
14132	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石开一路954开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	187.73	31	3251.5	9280	-4217.66	不受限	不可开放
14133	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌西一线936开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	135.11	28	2340.1	9010	-3836.47	不受限	不可开放
14134	10kV泰环五路	德阳电力调度控制中心	泰环五路916开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	514.46	86	8910.4	10650	-11246.56	不受限	不可开放
14135	10kV杨河线大馈线	威远电力调度控制中心	杨河线915开关	杨家湾站	80000	是	286	4953.67	公线	248.91	87	4360	0	-397.06	不受限	不可开放
14136	10kV鹭场线	宜宾电力调度控制中心	鹭场线655开关	鹭州站	10000	是	310	5369.36	公线	278	90	4815	0	-519.51	不受限	不可开放
14137	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八沱线913开关	八角井站	90000	是	283	4901.7	公线	156.17	55	2704.8	1900	-683.44	不受限	不可开放
14138	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇路961开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	242.11	42	4193.3	4390	-615.87	不受限	不可开放
14139	10kV龙杨线大馈线	威远电力调度控制中心	龙杨线911开关	龙会站	22500	是	366	6339.31	公线	284.42	78	4926.1	0	145.35	不受限	不可开放
14140	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东法二线922开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	75.19	19	1302.3	8502.5	-3569.42	不受限	不可开放
14141	10kV红化线大馈线	威远电力调度控制中心	红化线923开关	新场站	18000	否	240	4156.92	公线	58.78	24	1018	2730	-6.77	不受限	不可开放
14142	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清阿路912开关	清平站	71500	否	428	7413.18	专线	183.31	43	3175	800	2696.86	受限	不可开放
14143	10kV大长线大馈线	内江电力调度控制中心	大长线926开关	大洲站	80000	否	482	8348.48	公线	48.78	10	844.8	11700	-5031.17	不受限	不可开放
14144	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗星线632开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	281.01	134	4867.1	160	-2117.25	不受限	不可开放
14145	10kV黄桂路917大馈线	德阳电力调度控制中心	黄桂路917开关	黄河站	82000	否	800	13856.41	公线	319.8	39	5538.9	48330	-35859.23	不受限	不可开放
14146	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐中二线922开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	193.36	46	3349	10630	-8117.74	不受限	不可开放
14147	10kV泰环二路	德阳电力调度控制中心	泰环二路918开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	278.91	46	4830.8	4250	-766.96	不受限	不可开放
14148	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉一线918开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	221.34	55	3833.6	9242	-6840.22	不受限	不可开放
14149	10kV新镇路	德阳电力调度控制中心	新镇路912开关	德新站	23000	是	518	8972.02	公线	168.36	33	2916	12750	-8488.38	不受限	不可开放
14150	10kV八凤线大馈线	内江电力调度控制中心	八凤线912开关	八角井站	90000	是	321	5559.88	公线	50.92	16	882	5030	-1464.1	不受限	不可开放

14151	10kV河机线	内江电力调度控制中心	河机线915开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	110.16	39	1907.9	4030	-2016.54	不受限	不可开放
14152	10kV高镇线	内江电力调度控制中心	高镇线912开关	高梁站	12600	否	200	3464.1	公线	52.79	26	914.3	2250	-46.61	不受限	不可开放
14153	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	口碑线912开关	河口站	71500	否	283	4901.7	公线	264.38	93	4579	10811	-10978.47	不受限	不可开放
14154	10kV天韶二路	德阳电力调度控制中心	天韶二路928开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	282.74	51	4897	3380	-628.26	不受限	不可开放
14155	10kV双动线大馈线	内江电力调度控制中心	双动线926开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	197.48	47	3420.4	8004	-5563.14	不受限	不可开放
14156	10kV城叙Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城叙I线651开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	399.42	105	6918	0	-1652.57	不受限	不可开放
14157	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷二路923开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	199.62	36	3457.4	11030	-6838.66	不受限	不可开放
14158	10kV双鹏线	内江电力调度控制中心	双鹏线915开关	双苏站	80000	否	377	6529.83	专线	440.43	117	7628.2	4250	-6001.35	不受限	不可开放
14159	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八工线917开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	127.59	32	2209.9	29844	-26511.34	不受限	不可开放
14160	10kV碑永线	内江电力调度控制中心	碑永线923开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	122.57	48	2122.9	8025	-6614.52	不受限	不可开放
14161	10kV杨双线	内江电力调度控制中心	杨双线913开关	杨坡站	10000	是	255	4416.73	公线	28.84	11	499.5	5614	-2580.12	不受限	不可开放
14162	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白杨线913开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	176.37	69	3054.8	1100	-621.42	不受限	不可开放
14163	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌三线921开关	凌家站	22500	否	264	4572.61	公线	116.36	44	2015.4	3185	-1085.05	不受限	不可开放
14164	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌邦线931开关	牌楼站	80000	是	482	8348.48	公线	174.31	36	3019	18548	-14888.21	不受限	不可开放
14165	10kV天所一二路	德阳电力调度控制中心	天所一二路912开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	140.88	26	2440	13300	-8091.26	不受限	不可开放
14166	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐安一线912开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	92.81	22	1607.5	4930	-676.24	不受限	不可开放
14167	10kV富凤线	内江电力调度控制中心	富凤线911开关	富溪站	20000	否	316	5473.28	公线	43.45	14	752.5	5230	-1056.55	不受限	不可开放
14168	10kV双农线大馈线	内江电力调度控制中心	双农线928开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	265.14	63	4592.2	1350	-80.94	不受限	不可开放
14169	10kV八五线	内江电力调度控制中心	八五线929开关	八角井站	90000	是	482	8348.48	公线	449.57	93	7786.5	4810	-5917.72	不受限	不可开放
14170	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回烟三路927开关	回澜站	100000	否	552	9560.92	专线	166.47	30	2883.2	9500	-3778.37	不受限	不可开放
14171	10kV双桥二线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥二线924开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	174.44	41	3021.3	9320	-6480.04	不受限	不可开放
14172	10kV泰航一路	德阳电力调度控制中心	泰航一路912开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	327.04	55	5664.3	14230	-11580.46	不受限	不可开放
14173	10kV泰航二路	德阳电力调度控制中心	泰航二路915开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	54.03	9	935.8	16850	-9471.96	不受限	不可开放
14174	10kV回烟二路	什邡电力调度控制中心	回烟二路917开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	172.37	31	2985.5	9500	-3865.08	不受限	不可开放
14175	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八火线923开关	八角井站	90000	是	196	3394.82	公线	44.02	22	762.5	15680	-13726.64	不受限	不可开放
14176	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌郎线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	112.67	43	1951.4	2920	-1213.31	不受限	不可开放
14177	10kV石环三路	德阳电力调度控制中心	石环三路937开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	93.87	16	1625.8	7800	-72.73	不受限	不可开放
14178	10kV双贸一线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸一线913开关	双苏站	80000	否	423	7326.57	专线	105.92	25	1834.6	7293	-2533.69	不受限	不可开放
14179	10kV牌五线	内江电力调度控制中心	牌五线923开关	牌楼站	80000	否	380	6581.79	公线	223	59	3862	6625	-4164	不受限	不可开放
14180	10kV大福二线	内江电力调度控制中心	大福二线921开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	332	78	5747	0	114	不受限	不可开放
14181	10kV双松线	内江电力调度控制中心	双松线918开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	238.33	56	4127.9	7058	-5324.64	不受限	不可开放
14182	10kV石环二路	德阳电力调度控制中心	石环二路934开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	448.59	75	7769.6	12250	-10666.53	不受限	不可开放
14183	10kV万丁线大馈线	内江电力调度控制中心	万丁线912开关	万里坡站	20500	否	400	6928.2	公线	121.86	30	2110.7	6660	-2535.32	不受限	不可开放
14184	10kV双汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉一线911开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	379.11	39	6566.1	9350	-2558.52	不受限	不可开放
14185	10kV石顺线	内江电力调度控制中心	石顺线923开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	120.77	58	2091.7	1865	-1046.85	不受限	不可开放
14186	10kV凌黄线	内江电力调度控制中心	凌黄线914开关	凌家站	22500	是	295	5109.55	公线	166.23	56	2879.1	19835	-18626.46	不受限	不可开放
14187	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱青路918开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	72.97	12	1263.8	12050	-4999.96	不受限	不可开放
14188	10kV双凤凰线大馈线	内江电力调度控制中心	双凤凰线914开关	双苏站	80000	否	482	8348.48	公线	260.64	54	4514.2	4500	-1500.57	不受限	不可开放
14189	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三石线928开关	三元站	100000	否	423	7326.57	公线	169.48	40	2935.4	8200	-4541.49	不受限	不可开放
14190	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双工线925开关	双苏站	80000	是	505	8746.86	公线	351.44	70	6087	16792	-15881.51	不受限	不可开放
14191	10kV茅磨线	乐山电力调度控制中心	茅磨线911开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	200.36	134	3470.3	0	-1132.03	不受限	不可开放
14192	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桂路933开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	242.83	40	4205.9	10290	-6182.06	不受限	不可开放
14193	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅青线913开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	175.29	117	3036	0	-957.54	不受限	不可开放
14194	10kV河长线	内江电力调度控制中心	河长线925开关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	360.36	95	6241.5	1370	-2346.07	不受限	不可开放
14195	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田桥线913开关	田家站	16300	是	316	5473.28	公线	145.94	46	2527.6	5990	-4138.98	不受限	不可开放

14196	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双靖线912开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	281.54	67	4876.3	19510	-18525.04	不受限	不可开放
14197	10kV双化I路	什邡电力调度控制中心	双化I路904开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	282.68	74	4896	250	119.43	不受限	不可开放
14198	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳家线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	411.32	93	7124.1	0	-1027.28	不受限	不可开放
14199	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	259	4486.01	公线	173.4	67	3003.3	640	-54.49	不受限	不可开放
14200	10kV凌朝线大馈线	内江电力调度控制中心	凌朝线912开关	凌家站	22500	是	300	5196.15	公线	87.86	29	1521.8	3465	-829.88	不受限	不可开放
14201	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨河线911开关	杨坡站	10000	否	100	1732.05	公线	46.48	46	805.1	870	-116.26	不受限	不可开放
14202	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三邱线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	183.2	43	3173	3600	-911.74	不受限	不可开放
14203	10kV寿镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	寿镇路926开关	寿丰	722000	是	600	10392.3	公线	507.2	84	8784.7	13250	-4936.16	不受限	不可开放
14204	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥一线917开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	301.05	71	5214.2	12556	-11908.94	不受限	不可开放
14205	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳桥线993开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	306.21	81	5303.6	0	-38.17	不受限	不可开放
14206	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土城二路908开关	土塘站	126000	是	552	9560.92	公线	318.53	58	5517	1250	881.74	不受限	不可开放
14207	10kV泰检路921大馈线	德阳电力调度控制中心	泰检路921开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	385.5	64	6676.8	10000	-1686.16	不受限	不可开放
14208	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史牛线912开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	70.58	34	1222.4	2040	11.18	不受限	不可开放
14209	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八庭线926开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	231.99	58	4018	19475	-17950.44	不受限	不可开放
14210	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土剑线923开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	239.41	80	4146.6	0	10.32	不受限	不可开放
14211	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑联线921开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	78.27	31	1355.7	2855	-677.32	不受限	不可开放
14212	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史寿线913开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	93.08	44	1612.2	2978	-1316.62	不受限	不可开放
14213	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉二线971开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	133.67	33	2315.1	8850	-4929.72	不受限	不可开放
14214	10kV秋什路914大馈线	德阳电力调度控制中心	备用路914开关	秋月	302000	否	575	9959.29	专线	354.8	61	6145.1	12410	-3446.64	不受限	不可开放
14215	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中城一路913开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	512.34	93	8873.7	0	-1211.11	不受限	不可开放
14216	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南一路912开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	153.2	26	2653.5	12000	-6339.66	不受限	不可开放
14217	10kV通嘉线	乐山电力调度控制中心	通嘉线934开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	427.33	97	7401.4	0	-1304.58	不受限	不可开放
14218	10kV通荔线大馈线	乐山电力调度控制中心	通荔线926开关	通悦站	120000	否	275	4763.14	公线	249.25	91	4317	0	-30.17	不受限	不可开放
14219	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石环一路951开关	石亭江站	102000	是	646	11189.05	公线	235.19	36	4073.5	15000	-10122.26	不受限	不可开放
14220	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏岸二回936开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	421	111	7291.8	0	-2026.37	不受限	不可开放
14221	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	否	482	8348.48	公线	60.8	13	1053.1	6900	-439.47	不受限	不可开放
14222	10kV三维线大馈线	内江电力调度控制中心	三维线919开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	50.64	11	877	8300	-1663.37	不受限	不可开放
14223	10kV黄屏二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏二路929开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	196.07	33	3396	0	4917.84	受限	不可开放
14224	10kV河污线	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	86500	否	255	4416.73	专线	120	47	2078	2565	-668	不受限	不可开放
14225	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元城五路922开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	280.58	51	4859.7	0	2789.04	不受限	不可开放
14226	10kV高虎线	资中电力调度控制中心	高虎线914开关	高楼站	10000	是	371	6425.91	公线	188.54	51	3265.5	3200	-682.18	不受限	不可开放
14227	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏扬线937开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	322.86	85	5592	0	-326.57	不受限	不可开放
14228	10kV桥远线	资中电力调度控制中心	桥远线975开关	倒石桥站	100000	否	742	12851.82	公线	729.61	98	12636.8	5630	-6700.16	不受限	不可开放
14229	10kV苏杨III回	乐山电力调度控制中心	苏杨三回9932开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	494.69	112	8568	0	-1709.08	不受限	不可开放
14230	10kV北医线	资中电力调度控制中心	北医线924开关	城北站	90000	否	300	5196.15	专线	78.15	26	1353.6	12980	-9657.07	不受限	不可开放
14231	10kV双化II路	什邡电力调度控制中心	双化Ⅱ路913开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	349.32	92	6050.2	630	-1414.77	不受限	不可开放
14232	10kV宋鹰线	资中电力调度控制中心	宋鹰线924开关	宋家站	20000	否	192	3325.54	专线	219.82	114	3807.3	0	-814.31	不受限	不可开放
14233	10kV水污线大馈线	乐山电力调度控制中心	水污线933开关	水口站	102000	否	100	1732.05	公线	239.89	240	4154.9	0	-2596.05	不受限	不可开放
14234	10kV南世路924大馈线	德阳电力调度控制中心	南世路924开关	城南站	90000	是	600	10392.3	公线	372	62	6443	12530	-4216.16	不受限	不可开放
14235	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石新一路914开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	121.29	22	2100.7	15850	-10301.96	不受限	不可开放
14236	10kV元城IV路	什邡电力调度控制中心	元城四路928开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	337.33	61	5842.5	630	1190.09	不受限	不可开放
14237	10kV庐龙二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙二路923开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	560.8	101	9713	8060	-411.26	不受限	不可开放
14238	10kV苏茅线	资中电力调度控制中心	苏茅线914开关	苏家湾站	6300	是	205	3550.7	公线	93.81	46	1624.8	1515	55.83	不受限	不可开放

14239	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	340.98	90	5905.8	0	-640.37	不受限	不可开放
14240	10KV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	532.79	103	9228	0	-2050.38	不受限	不可开放
14241	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨耐路928开关	杨嘉站	50000	是	510	8833.46	公线	380.66	75	6593	2200	-1726.23	不受限	不可开放
14242	10kV归渔线	资中电力调度控制中心	归渔线924开关	归德站	30000	否	295	5109.55	公线	171.34	58	2967.6	1550	80.99	不受限	不可开放
14243	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清镇路915开关	清平站	31500	是	575	9959.29	公线	285.33	50	4942	8495	-5469.57	受限	不可开放
14244	10kV风糖路921大馈线	德阳电力调度控制中心	风糖路921开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	392	68	6789.4	17440	-9472.57	不受限	不可开放
14245	10kV乐青线	乐山电力调度控制中心	乐青线924开关	乐山站	10000	是	300	5196.15	公线	247.27	82	4282.7	0	-125.78	不受限	不可开放
14246	10kV八世路941大馈线	德阳电力调度控制中心	八世路941开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	184.4	46	3193.8	5950	-407.44	不受限	不可开放
14247	10kV双金路	什邡电力调度控制中心	双金路903开关	双盛站	100000	否	380	6581.79	专线	21.1	6	365.4	7700	-2141.79	不受限	不可开放
14248	10kV桥凤一线	资中电力调度控制中心	桥凤一线914开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	369	61	6391	5945	-2633.83	不受限	不可开放
14249	10kV桥东一线	资中电力调度控制中心	桥东一线913开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	343.03	57	5941.3	4475	-1063.23	不受限	不可开放
14250	10kV银朱线	资中电力调度控制中心	银朱线922开关	银山站	100000	否	340	5888.97	公线	124.74	37	2160.5	3990	-850.43	不受限	不可开放
14251	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土城七路903开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	220.96	40	3827	7600	-3778.26	不受限	不可开放
14252	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏乡路911开关	柏隆站	18300	是	231	4001.04	公线	267.9	116	4640	625	-2064.17	不受限	不可开放
14253	10kV北茅线	资中电力调度控制中心	北茅线927开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	216.3	36	3746.4	10340	-4733.33	不受限	不可开放
14254	10kV石耐路926大馈线	德阳电力调度控制中心	石耐路926开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	346.64	63	6003.8	10530	-2881.26	不受限	不可开放
14255	10kV两京I路	什邡电力调度控制中心	两京Ⅰ路903开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	245.7	61	4255.5	6000	-4712.94	不受限	不可开放
14256	10kV北元线	资中电力调度控制中心	北元线915开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	283.23	76	4905.6	2750	-1872.28	不受限	不可开放
14257	10kV北东线	资中电力调度控制中心	北东线914开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	126.24	34	2186.4	6640	-3043.08	不受限	不可开放
14258	10kV石天二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	石天二路924	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	486.5	88	8426.1	25665	-18016.26	不受限	不可开放
14259	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两化路919开关	两路口站	63000	否	800	13856.41	专线	377.4	47	6536.6	6000	-65.83	不受限	不可开放
14260	10kV资东线	资中电力调度控制中心	资东线924开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	309.28	76	5356.8	3140	-2136.71	不受限	不可开放
14261	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德东路954开关	德阳站新	103000	是	575	9959.29	公线	107.9	19	1868.9	9500	-3401.47	不受限	不可开放
14262	10kV资福线	资中电力调度控制中心	资福线919开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	241.45	57	4182	3410	-998.09	不受限	不可开放
14263	10kV回城八路	什邡电力调度控制中心	回城八路962开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	77.88	14	1348.9	7000	-700.16	不受限	不可开放
14264	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井二路923开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	415.68	75	7199.5	7000	-6550.76	不受限	不可开放
14265	10kV凤邦线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤邦线965开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	462.78	105	8015.4	0	-1156.48	不受限	不可开放
14266	10kV黄所一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所一路919开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	131.15	22	2271.6	0	6042.24	受限	不可开放
14267	10kV秋东路926大馈线	德阳电力调度控制中心	秋东路926开关	秋月	300000	否	552	9560.92	公线	423.2	76	7329.8	20530	-11925.17	不受限	不可开放
14268	10kV土城三路	什邡电力调度控制中心	土城三路913开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	478.41	87	8286	0	-623.41	不受限	不可开放
14269	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑万路926开关	斑竹站	113000	是	340	5888.97	公线	343.65	101	5952	0	-1240.82	不受限	不可开放
14270	10kV凤祥线	乐山电力调度控制中心	凤祥线911开关	凤凰站	12000	是	380	6581.79	公线	312.16	82	5406.6	0	-141.17	不受限	不可开放
14271	10kV朝双I路	什邡电力调度控制中心	朝双一路916开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	229.79	42	3980	6000	-2331.26	不受限	不可开放
14272	10kV炳鱼二路	广汉电力调度控制中心	炳鱼二路914开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公线	382.7	79	6628.4	1850	-902.41	不受限	不可开放
14273	10kV雒镇三路	广汉电力调度控制中心	雒镇三路914开关	雒城站	71500	否	555	9612.88	公线	199.95	36	3463.2	5675	-486.61	不受限	不可开放
14274	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回城V路915开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	271.66	49	4705.2	800	2143.54	不受限	不可开放
14275	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高三路925开关	高新站	80000	是	555	9612.88	公线	433.54	78	7508.9	3550	-3368.6	不受限	不可开放
14276	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳城三路903开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	330.12	57	5717.6	10220	-7956.31	不受限	不可开放
14277	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新路915开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	481.91	99	8346.6	2030	-2800.61	不受限	不可开放
14278	10kV新高路	广汉电力调度控制中心	新高路915开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	448.82	78	7773.6	1300	-1092.31	不受限	不可开放
14279	10kV小工二路	广汉电力调度控制中心	小工二路910开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	449.64	93	7787.8	1250	-1461.81	不受限	不可开放
14280	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小镇三路907开关	小汉站	80000	否	400	6928.2	专线	203.23	51	3520	11890	-9174.62	不受限	不可开放
14281	10kV黄移路915大馈线	德阳电力调度控制中心	黄移路915开关	黄河站	80000	否	552	9560.92	公线	220.6	40	3820.8	6500	-1715.97	受限	不可开放
14282	10kV元马I路	什邡电力调度控制中心	元马一路917开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	144.88	36	2509.4	6000	-2966.84	不受限	不可开放
14283	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广城五路910开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	407.12	84	7051.4	1260	-1577.18	不受限	不可开放

14284	10kV风黄一二路917大馈线	德阳电力调度控制中心	风黄一二路917开关	风光站	82000	是	1000	17320.51	公线	635	63	10998.2	49910	-36053.59	不受限	不可开放
14285	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大中二路927开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	388.86	80	6735.1	1290	-449.11	不受限	不可开放
14286	10kV小炳路	广汉电力调度控制中心	小炳路917开关	小汉站	80000	否	433	7499.78	公用	441.34	102	7644	5190	-6084.2	不受限	不可开放
14287	10kV杨镇路926线路	德阳电力调度控制中心	杨镇路926开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	199.88	36	3462	12825	-7682.17	不受限	不可开放
14288	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土城四路913开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	461.37	84	7991	5500	-5842.26	不受限	不可开放
14289	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高南路909开关	高新站	82000	是	486	8417.77	公用	537.6	111	9311.2	640	-3216.98	不受限	不可开放
14290	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向兰路917开关	向阳站	63000	否	576	9976.61	公线	576.31	100	9981.7	0	-1002.75	不受限	不可开放
14291	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳城六路926开关	炳灵宫站	100000	是	555	9612.88	公线	456.35	82	7904	700	-913.7	不受限	不可开放
14292	10kV连和路	广汉电力调度控制中心	连和路911开关	连山站	80000	是	430	7447.82	公线	290.42	68	5030	3215	-2286.74	不受限	不可开放
14293	10kV黄屏路926大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏路926开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	162.47	29	2814	5300	-465.26	受限	不可开放
14294	10kV向三一路	广汉电力调度控制中心	向三一路911开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	578	119	10011	750	-4026.78	不受限	不可开放
14295	10kV旌天三路913大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天三路913开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	431.08	78	7466.3	2630	-2447.56	不受限	不可开放
14296	10kV元烟路	什邡电力调度控制中心	元烟路923开关	元石站	80000	否	222	3845.15	专线	59.39	27	1028.6	6000	-3567.97	不受限	不可开放
14297	10kV连双路	广汉电力调度控制中心	连双路909开关	连山站	73500	是	380	6581.79	公线	256.52	68	4443	5535	-4712.57	不受限	不可开放
14298	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新塘二路913开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	479.52	99	8305.2	800	-2370.98	不受限	不可开放
14299	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大跃一路913开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公线	414.61	85	7181	2395	-2000.01	不受限	不可开放
14300	10kV大开二路	广汉电力调度控制中心	大开二路923开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	130.7	27	2263.7	6530	-1217.71	不受限	不可开放
14301	10kV新成三路	广汉电力调度控制中心	新成三路927开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	378.85	78	6561.6	250	-77.38	不受限	不可开放
14302	10kV柏青路	德阳电力调度控制中心	柏青路921开关	柏隆站	18300	是	392	6789.64	公线	72.52	18	1256	6250	-2074.29	不受限	不可开放
14303	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土城八路921开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	359.87	65	6233	0	1429.59	不受限	不可开放
14304	10kV小得一路	广汉电力调度控制中心	小得一路919开关	小汉站旧	73500	否	914	15830.94	公用	166.28	18	2880	11820	-452.15	不受限	不可开放
14305	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广城一路908开关	广汉站	82000	是	576	9976.61	公用	361.28	63	6257.4	2850	-1126.11	不受限	不可开放
14306	10kV石汉路925大馈线	德阳电力调度控制中心	石汉路925开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	250.31	45	4335.4	16510	-13196.66	不受限	不可开放
14307	10kV黄天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南二路924开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	315.24	57	5460	1700	488.74	受限	不可开放
14308	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回城四路921开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	337	61	5836.8	11550	-9738.06	不受限	不可开放
14309	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三复路921开关	三星堆站旧	244000	否	336	5819.69	公线	240.02	71	4157.1	3280	-2199.38	不受限	不可开放
14310	10kV石天一路915大馈线	德阳电力调度控制中心	石天一路915开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	560.7	101	9711.3	16125	-8476.26	不受限	不可开放
14311	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元城二路913开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	288.23	52	4992.1	6050	-3379.51	不受限	不可开放
14312	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑御路915开关	斑竹站	113000	是	340	5888.97	公线	274.97	81	4762.4	0	-51.22	不受限	不可开放
14313	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连松路914开关	连山站	73500	否	380	6581.79	公线	205.83	54	3565	8935	-6576.39	不受限	不可开放
14314	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三向路929开关	三星堆站旧	120000	是	486	8417.77	公用	311.09	64	5388.1	2500	-1153.88	不受限	不可开放
14315	10kV清镇二路924线路	德阳电力调度控制中心	清镇二路924开关	清平站	71500	是	575	9959.29	公线	313.28	54	5426	22790	-20248.57	受限	不可开放
14316	10kV大航路大馈线	广汉电力调度控制中心	大航路929开关	大塘站	126000	否	576	9976.61	专线	433.7	75	7511.7	1630	-162.75	不受限	不可开放
14317	10kV朝钢路	什邡电力调度控制中心	朝钢路915开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	372.33	67	6448.8	5000	-2843.97	不受限	不可开放
14318	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳泓路910开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	113.79	26	1970.8	11300	-6521	不受限	不可开放
14319	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路905开关	向阳站	65000	否	316	5473.28	专线	396.58	125	6868.7	0	-1942.75	不受限	不可开放
14320	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三三路935开关	三星堆站旧	120000	否	255	4416.73	公用	254.04	100	4399.9	150	-574.84	不受限	不可开放
14321	10kV杨火路	德阳电力调度控制中心	杨火路915开关	杨嘉站	31500	是	510	8833.46	公线	285.79	56	4949.8	15940	-13823.03	不受限	不可开放
14322	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双禾路914开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	286.09	75	4955.1	630	-319.67	不受限	不可开放
14323	10kV高观路	广汉电力调度控制中心	高观路928开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	511.22	105	8854.3	1485	-2763.31	不受限	不可开放
14324	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白宝路914开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	77.77	39	1347	5190	-3765.72	不受限	不可开放
14325	10kV雒兴路	广汉电力调度控制中心	雒兴路915开关	雒城站	71500	是	366	6339.31	公用	514.99	141	8919.6	10830	-14678.15	不受限	不可开放
14326	10kV星土线	夹江电力调度控制分中心	星土线994开关	星和站	100000	否	552.12	9563	公线	451.76	82	7824.4	0	782.3	受限	不可开放

14327	10kV石开二路955大馈线	德阳电力调度控制中心	石开二路955开关	石亭江站	100000	是	600	10392.3	公线	359.6	59	6228.2	14190	-5876.16	不受限	不可开放
14328	10kV两冶路	什邡电力调度控制中心	两冶路907开关	两路口站	63000	否	440	7621.02	专线	439.92	100	7619.5	0	-760.58	不受限	不可开放
14329	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新二路911开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	433.83	89	7514	3755	-4534.78	不受限	不可开放
14330	10kV小镇二路	广汉电力调度控制中心	小镇二路913开关	小汉站旧	73500	否	486	8417.77	公用	351.96	72	6096	8265	-6785.01	不受限	不可开放
14331	10kV星高线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星高线993开关	星和站	80000	否	400	6928.2	公线	233.49	58	4044	1250	941.38	受限	不可开放
14332	10kV黄夹一线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄夹一线912开关	黄土埂站	90000	是	552.12	9563	公线	546.19	99	546.19	0	-1809.6	受限	不可开放
14333	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土城六路905开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	329.79	60	5712	2500	-563.26	不受限	不可开放
14334	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳城七路915开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	294.78	51	5105.6	9130	-6254.31	不受限	不可开放
14335	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大万路922开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	414.77	85	7183.8	6010	-5617.81	不受限	不可开放
14336	10kV甘夹一线	夹江电力调度控制分中心	甘夹一线911开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	113.26	22	1961.6	0	5049.74	受限	不可开放
14337	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大中四路917开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	261.49	54	4529	3320	-273.01	不受限	不可开放
14338	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金高二路907开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	470.09	97	8142	3650	-4216.01	不受限	不可开放
14339	10kV甘新Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘新Ⅱ回913开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	116.21	21	2012.8	0	5635.94	受限	不可开放
14340	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大新一路915开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	338.8	70	5868	4750	-3883.78	不受限	不可开放
14341	10kV星黄线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星黄线996开关	星和站	80000	是	481.2	8334.63	公线	47.22	10	817.8	0	5849.9	受限	不可开放
14342	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南一路911开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	162.26	29	2810.4	9105	-4266.66	不受限	不可开放
14343	10kV朝马II路	什邡电力调度控制中心	朝马二路934开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	200.88	36	3479.2	8000	-3830.46	不受限	不可开放
14344	10kV大体一路	广汉电力调度控制中心	大体一路912开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	533.43	110	9239	3560	-5223.01	不受限	不可开放
14345	10kV星叶II回	夹江电力调度控制分中心	星叶Ⅱ回949开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	93.88	22	1626	0	5045.86	受限	不可开放
14346	10kV向镇路	广汉电力调度控制中心	向镇路919开关	向阳站	63000	否	380	6581.79	公用	148.43	39	2570.8	3480	-127.19	不受限	不可开放
14347	10kV八检路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八检路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	210.12	38	3639.3	24455	-20445.56	不受限	不可开放
14348	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六跃路906开关	六陵站	26000	否	305	5282.75	公线	440.76	145	7634	1330	-4209.52	不受限	不可开放
14349	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连镇一路913开关	null	147000	否	430	7447.82	公线	411.55	96	7128	3675	-4099.96	不受限	不可开放
14350	10kV甘霖线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘霖线925开关	甘霖站	100000	是	552	9560.92	公线	496	90	8591	0	942	受限	不可开放
14351	10kV三工二路	广汉电力调度控制中心	三工二路928开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	479.27	99	8300.9	275	-999.91	不受限	不可开放
14352	10kV新成二路	广汉电力调度控制中心	新成二路923开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	487.69	100	8446.8	3600	-4470.81	不受限	不可开放
14353	10kV回城七路	什邡电力调度控制中心	回城七路919开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	491.29	89	8509.1	11050	-11910.36	不受限	不可开放
14354	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广城三路928开关	广汉站	80000	是	576	9976.61	公用	546.75	95	9469.7	1300	-2788.41	不受限	不可开放
14355	10kV甘威线921大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘威线921开关	甘霖站	80000	否	283	4901.7	专线	284.06	100	4919.9	0	-508.37	受限	不可开放
14356	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小工一路908开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	543.86	112	9419.7	850	-3535.48	不受限	不可开放
14357	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广城二路926开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	216.38	45	3747.7	4725	-1738.48	不受限	不可开放
14358	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南一路912开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	280.81	51	4863.6	7795	-5009.86	受限	不可开放
14359	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土城五路902开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	281.18	51	4870	6000	-3221.26	不受限	不可开放
14360	10kV永顺线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永顺线915开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	302.81	112	5244.6	0	-1035.71	不受限	不可开放
14361	10kV向鑫二路	广汉电力调度控制中心	向鑫二路922开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	452.33	93	7834.3	1000	-1258.31	不受限	不可开放
14362	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三凉路919开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	593.234	115	9698	38550	-30974.01	不受限	不可开放
14363	10kV杨巩线	威远电力调度控制中心	杨巩线912开关	杨家湾站	90000	否	100	1732.05	公线	29.83	30	516.6	1340	-297.76	不受限	不可开放
14364	10kV星园二线	夹江电力调度控制分中心	星园二线911开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	127.1	23	2201.3	0	6403.53	受限	不可开放
14365	10kV甘夹二线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘夹二线924开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	68.91	14	1193.6	4000	1817.74	受限	不可开放

14366	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大跃二路928开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公线	133.92	28	2319.5	13960	-8703.51	不受限	不可开放
14367	10kV甘水线914大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘水线914开关	甘霖站	80000	否	335	5802.37	专线	250.59	75	4340.2	0	881.93	受限	不可开放
14368	10kV土桔I路	什邡电力调度控制中心	土桔Ⅰ路901开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	381.99	69	6616	6000	-4953.41	不受限	不可开放
14369	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳鱼一路919开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公用	466.17	96	8074	3400	-3898.01	不受限	不可开放
14370	10kV星粤Ⅱ回999大馈线	夹江电力调度控制分中心	星粤Ⅱ回999开关	星和站	80000	否	600	10392.3	专线	312.47	52	5412	0	3941.07	受限	不可开放
14371	10kV庐水一路952大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水一路952开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	113.63	21	1968	10900	-5219.26	不受限	不可开放
14372	10kV星新二线995大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅱ回995开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	174.25	54	3018	0	1970.3	受限	不可开放
14373	10kV黄夹二线	夹江电力调度控制分中心	黄夹二线922开关	黄土埂站	90000	是	481.17	8334.11	公线	461.85	115	7999.2	0	-1763.82	受限	不可开放
14374	10kV南五路914大馈线	德阳电力调度控制中心	南五路914开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	395.3	71	6846.5	17080	-9431.26	不受限	不可开放
14375	10kV两什路	什邡电力调度控制中心	两什路915开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	173.81	43	3010.4	2000	532.16	不受限	不可开放
14376	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳城五路913开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	389	80	6737.5	4950	-4953.28	不受限	不可开放
14377	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄高线917开关	黄土埂站	90000	是	400	6928.2	公线	479.45	120	8304	0	-2761.44	受限	不可开放
14378	10kV柏镇路	德阳电力调度控制中心	柏镇路922开关	柏隆站	10000	是	277	4797.78	公线	236.95	86	4104	0	-265.78	不受限	不可开放
14379	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新雄一路916开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	323.63	67	5605.2	6395	-4424.21	不受限	不可开放
14380	10kV甘正线	夹江电力调度控制分中心	甘正线923开关	甘霖站	100000	是	520	9006.66	公线	224.32	43	3885.3	0	3320.03	受限	不可开放
14381	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六大路907开关	六陵站	60000	否	600	10392.3	公线	382.11	64	6618.1	2725	9.97	不受限	不可开放
14382	10kV广连二路	广汉电力调度控制中心	广连二路916开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	338.63	70	5865	800	69.22	不受限	不可开放
14383	10kV甘鑫线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘鑫线922开关	甘霖站	80000	是	412.8	7149.91	公线	197.46	48	3420	0	2299.93	受限	不可开放
14384	10kV双通路大馈线	德阳电力调度控制中心	双通路921开关	双东站	16000	是	150	2598.08	公线	109.66	73	1899.3	740	-560.84	不受限	不可开放
14385	10kV星白线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星白线978开关	星和站	80000	否	300	5196.15	公线	166.67	56	2886.7	0	1789.83	受限	不可开放
14386	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大城四路921	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	201.67	41	3492.9	6910	-3668.68	不受限	不可开放
14387	10kV马水线大馈线	夹江电力调度控制分中心	马水线915开关	马村站	6300	否	150	2598.08	公线	136.17	91	2358.5	0	-20.23	不受限	不可开放
14388	10kV黄千一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千一路913开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	469.4	85	8130	11280	-3631.26	不受限	不可开放
14389	10kV向三二路	广汉电力调度控制中心	向三二路921开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	384.35	79	6657	0	77.22	不受限	不可开放
14390	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新成四路918开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	477.99	98	8278.8	50	-1594.58	不受限	不可开放
14391	10kV黄松Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄松一线915开关	黄土埂站	90000	否	335	5802.37	公线	123.47	37	2138.5	4000	-916.37	不受限	不可开放
14392	10kV南沱路926大馈线	德阳电力调度控制中心	南沱路926开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	467	84	8088.4	10105	-2456.26	不受限	不可开放
14393	10kV朝马I路	什邡电力调度控制中心	朝马Ⅰ路933开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	234.6	42	4063.2	8000	-4414.46	不受限	不可开放
14394	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳和二路909开关	炳灵宫站	106000	是	486	8417.77	公用	371.42	76	6433	5765	-5463.78	不受限	不可开放
14395	10kV甘新Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘新Ⅰ回912开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	76.6	15	1326.7	0	5684.64	受限	不可开放
14396	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳新路918开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	412.23	74	7139.8	2150	-638.21	不受限	不可开放
14397	10kV广氮三路	广汉电力调度控制中心	广氮三路929开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	276.28	57	4785.1	8250	-6300.88	不受限	不可开放
14398	10kV星新一线992大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅰ回992开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开放
14399	10kV炳新二路	广汉电力调度控制中心	炳新二路911开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	570.97	103	9889.2	2930	-4167.61	不受限	不可开放
14400	10kV星新Ⅲ回998大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅲ回998开关	星和站	80000	否	320	5542.56	专线	48.04	15	832	0	4156.3	受限	不可开放
14401	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土城一路907开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	212.07	38	3673	8000	-4010.41	不受限	不可开放
14402	10kV城夹Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	城夹一线914开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	332.79	87	5608	0	439.56	受限	不可开放
14403	10kV星叶I回大馈线	夹江电力调度控制分中心	星叶Ⅰ回948开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	221.44	52	3835.4	0	2836.46	受限	不可开放

14404	10kV南家路922大馈线	德阳电力调度控制中心	南家路922开关	城南站	92000	否	600	10392.3	专线	540.5	90	9361.4	13080	-3726.93	不受限	不可开放
14405	10kV石新二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	石新二路923开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	375.12	68	6497	8015	-6863.26	不受限	不可开放
14406	10kV土桔II路	什邡电力调度控制中心	土桔二路927开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	355.89	64	6164	6000	-4501.41	不受限	不可开放
14407	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清园路925开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	43.85	8	759.4	10465	-3256.97	受限	不可开放
14408	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水白线907开关	水清站	6300	是	370	6408.59	公用	302.41	82	5237.7	0	-110.83	不受限	不可开放
14409	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元城一路918开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	479.35	87	8302.3	15000	-15639.71	不受限	不可开放
14410	10kV八旌路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八旌路910开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	181.02	45	3135.3	18900	-16492.74	不受限	不可开放
14411	10kV风滨路922大馈线	德阳电力调度控制中心	风滨路922开关	风光站	80000	是	575	9959.29	公线	535.4	93	9273.1	21335	-13367.57	不受限	不可开放
14412	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井一路913开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	420.72	76	7286.9	6000	-5638.16	不受限	不可开放
14413	10kV千石双回	井研电力调度控制分中心	千石双回923开关	千佛站	16300	否	380	6581.79	公线	429.56	113	7440	0	-1516.39	不受限	不可开放
14414	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石金路952开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	478.12	87	8281	45810	-46442.27	不受限	不可开放
14415	10kV八农一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	八农一路911开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	35.88	9	621.5	5605	8.88	不受限	不可开放
14416	10kV竹胜线	井研电力调度控制分中心	竹胜线913开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	299.21	109	5829.88	0	52.4264	不受限	不可开放
14417	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白和路915开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	122.98	61	2130	11170	-10528.72	不受限	不可开放
14418	10kV风警路928大馈线	德阳电力调度控制中心	风警路928开关	风光站	82000	否	600	10392.3	公线	109.64	18	1899	22840	-13486.93	不受限	不可开放
14419	10kV王磨线	井研电力调度控制分中心	王磨线911开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	226.67	82	3926	0	-115.49	不受限	不可开放
14420	10kV平开一路	罗江电力调度控制中心	平开一路952开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	419.86	81	7272	1250	-1344.38	不受限	不可开放
14421	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南正线948开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	378.12	88	6549	0	-590.74	不受限	不可开放
14422	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南源线949开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	319.68	74	5536.9	2000	-1578.64	不受限	不可开放
14423	10kV集纯线	井研电力调度控制分中心	集纯线912开关	集益站	20000	是	380	6581.79	公线	413.44	109	7160.7	0	-1895.27	不受限	不可开放
14424	10kV桂滨线	南溪电力调度控制中心	桂滨线948开关	桂溪站	120000	是	430	7447.82	公线	282.02	66	4884.6	1000	73.66	不受限	不可开放
14425	10kV石韶路916大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶路916开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	358.59	65	6210.8	8045	-396.26	不受限	不可开放
14426	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴兴线953开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	453.28	119	7850.8	0	-2585.37	不受限	不可开放
14427	10kV周天线	井研电力调度控制分中心	周天线922开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	331.64	121	5744	0	-1933.49	不受限	不可开放
14428	10kV竹石线	井研电力调度控制分中心	竹石线912开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	244.37	89	4232.5	0	54.33	不受限	不可开放
14429	10kV山虹路	中江电力调度控制中心	山虹路937开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	494	89	8556	0	64.42	不受限	不可开放
14430	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大台线633开关	大观站	40000	是	200	3464.1	公线	193.35	97	3348.8	0	-577.52	不受限	不可开放
14431	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大石线634开关	大观站	81000	是	240	4156.92	公线	398.33	166	6899.1	0	-3573.56	不受限	不可开放
14432	10kV周坡线	井研电力调度控制分中心	周坡线912开关	周坡站	16300	否	300	5196.15	公线	369	123	6391	0	-1714.47	不受限	不可开放
14433	10kV五八二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	五八二路924开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	293.8	73	5088.6	17010	-11467.44	不受限	不可开放
14434	10kV清鹤路914大馈线	德阳电力调度控制中心	清鹤路914开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	184.9	32	3202.4	17100	-9132.57	不受限	不可开放
14435	10kV黄金线	南溪电力调度控制中心	黄金线628开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	326.86	156	5661.3	0	-2751.45	不受限	不可开放
14436	10kV汪龙线	南溪电力调度控制中心	汪龙线952开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	238.86	92	4137.1	0	-534.44	不受限	不可开放
14437	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡符二线964开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	488.52	122	8461.2	5915	-8833.64	不受限	不可开放
14438	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪林线953开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	240.03	92	4157.3	1250	-1804.64	不受限	不可开放
14439	10kV雄天线	南溪电力调度控制中心	雄天线951开关	雄镇站	6300	是	200	3464.1	公线	298.38	149	5168	0	-2396.72	不受限	不可开放
14440	10kV张城一线	峨眉山电力调度控制分中心	张城一线954开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	303	72	5248	2050	-1437	不受限	不可开放
14441	10kV御镇路	罗江电力调度控制中心	御镇路911开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	-1149.65	不受限	不可开放
14442	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄李线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	361.69	172	6264.5	0	-3354.65	不受限	不可开放
14443	10kV仙镇线	南屏电力调度控制中心	仙镇线942开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	163.67	82	2834.7	500	-563.42	不受限	不可开放

14444	10kV张北二线	峨眉山电力调度控制分中心	张北二线952开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	444	105	7690	0	-1829	不受限	不可开放
14445	10kV长镇线	南屏电力调度控制中心	长镇线951开关	宋家站	6300	是	210	3637.31	公用	167.78	80	2906	0	3.85	不受限	不可开放
14446	10kV张清二线	峨眉山电力调度控制分中心	张清二线979开关	张家湾站	80000	是	423	7326.57	公线	330	78	5716	0	-655	不受限	不可开放
14447	10kV长留线	南屏电力调度控制中心	长留线952开关	宋家站	6300	是	150	2598.08	公用	91.8	61	1590	0	-4141.64	不受限	不可开放
14448	10kV长天线	南屏电力调度控制中心	长天线953开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	248.73	124	4308	0	-1190.31	不受限	不可开放
14449	10kV双镇路大馈线	德阳电力调度控制中心	双镇路912开关	双东站	16000	是	399	6910.88	公线	113.07	28	1958.3	10870	-7299.6	不受限	不可开放
14450	10kV月泉路902线路	孝泉电力调度控制中心	月泉路902开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	313.63	83	5432	0	-221.99	不受限	不可开放
14451	10kV宋马线	南屏电力调度控制中心	宋马线961开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	177.75	89	3078.6	0	-307.32	不受限	不可开放
14452	10kV宋师线	南屏电力调度控制中心	宋师线962开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	231.24	116	4005.1	0	-887.41	不受限	不可开放
14453	10kV宋万线	南屏电力调度控制中心	宋万线963开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	222.32	111	3850.5	2500	-3579.22	不受限	不可开放
14454	10kV宋镇线	南屏电力调度控制中心	宋镇线964开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	204.65	102	3544.5	0	-426.81	不受限	不可开放
14455	10kV秀桂二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀桂二线925开关	秀湖站	90000	是	500	8660.25	公线	13.46	3	233.1	14440	-7744.9	不受限	不可开放
14456	10kV黄达路951大馈线	德阳电力调度控制中心	黄达路951开关	黄河站	80000	是	900	15588.46	公线	68.59	8	1188	0	11282.77	受限	不可开放
14457	10kV宋丘线	南屏电力调度控制中心	宋丘线965开关	宋家站	6300	否	270	4676.54	公用	322.85	120	5591.8	0	-1382.91	不受限	不可开放
14458	10kV佛新线	峨眉山电力调度控制分中心	佛新线915开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	206.05	52	3568.7	2700	-33.32	不受限	不可开放
14459	10kV寿乐一线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅰ线915开关	寿鹤站	32000	否	338	5854.33	公线	94.61	28	1638.6	25475	-22430.14	不受限	不可开放
14460	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继宏路911开关	继光站	126000	否	553	9578.24	专线	404.01	73	6997.4	2500	-876.98	不受限	不可开放
14461	10kV新高线	南屏电力调度控制中心	新高线933开关	新添站	6300	否	200	3464.1	公用	294.69	147	5104	0	-1986.31	不受限	不可开放
14462	10kV蔡符一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡符一线951开关	蔡沱站	50000	是	400	6928.2	公线	207	52	3585	6000	-4043	不受限	不可开放
14463	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制分中心	符乐线921开关	符溪站	20000	否	178	3083.05	公线	72.19	41	1250.4	6105	-4888.96	不受限	不可开放
14464	10kV马门线	峨眉山电力调度控制分中心	马门线931开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	119.17	40	2064	5820	-3727.08	不受限	不可开放
14465	10kV清广路922大馈线	德阳电力调度控制中心	清广路922开关	清平站	40000	是	552	9560.92	公线	438.9	79	7601.7	8100	-451.26	不受限	不可开放
14466	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制分中心	寿丰线927开关	寿鹤站	32000	否	271	4693.86	公线	148.8	55	2577.2	3730	-2552.11	不受限	不可开放
14467	10kV八农二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	八农二路923开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	501	105	8677.3	26060	-20517.44	不受限	不可开放
14468	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平开三路956开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	526.63	102	9121.2	2500	-4443.58	不受限	不可开放
14469	10kV马金线	峨眉山电力调度控制分中心	马金线932开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	173.75	58	3009.3	12360	-11212.38	不受限	不可开放
14470	10kV龙镇线	峨眉山电力调度控制分中心	龙镇线915开关	龙池站	31200	是	200	3464.1	公线	247.27	124	4282.7	700	-2211.42	不受限	不可开放
14471	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天北路925开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	53.97	10	934.8	7590	-876.06	受限	不可开放
14472	10kV佛晶一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛晶一线918开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	379.68	116	6576	13960	-15991.1	不受限	不可开放
14473	10kV佛清二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛清二回923开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	63.96	15	1107.8	20160	-14720.65	不受限	不可开放
14474	10kV寿乐二线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅱ线914开关	寿鹤站	32000	否	324	5611.84	公线	138.54	43	2399.5	11775	-9685.03	不受限	不可开放
14475	10kV马杨线	峨眉山电力调度控制分中心	马杨线926开关	马坪站	40000	否	223	3862.47	公线	44.34	20	768	7135	-4426.78	不受限	不可开放
14476	10kV新纸路	德阳电力调度控制中心	新纸路922开关	德新站	8000	是	400	6928.2	公线	420.7	105	7286.5	10515	-4972.44	不受限	不可开放
14477	10kV清黄二路911大馈线	德阳电力调度控制中心	清黄二路911开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	471.8	92	8171.5	21570	-14503.23	不受限	不可开放
14478	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城环线959	城南	150000	是	650	11258.33	公线	201.23	31	3485.3	5630	-108.64	不受限	不可开放
14479	10kV马太线	峨眉山电力调度控制分中心	马太线934开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	225	75	3897	1315	-1055	不受限	不可开放

14480	10kV秀彭线	峨眉山电力调度控制分中心	秀彭线927开关	秀湖站	80000	是	374	6477.87	公线	427.33	114	7401.4	250	-1821.32	不受限	不可开放
14481	10kv大坪线	宜宾电力调度控制中心	大坪线957开关	大益站	71500	是	310	5369.36	公线	283.04	91	4902.2	0	-606.71	不受限	不可开放
14482	10kV秀城二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城二线915开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	291.22	89	5044	0	-499.1	不受限	不可开放
14483	10kV黄千二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千二路923开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	529.2	95	9165.7	17885	-10236.26	不受限	不可开放
14484	10kV佛佛二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛佛二回921开关	佛殿站	80000	否	308	5334.72	公线	26.18	9	453.5	7900	-4085.72	不受限	不可开放
14485	10kV风城路923大馈线	德阳电力调度控制中心	风城路923开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	546	94	9456.7	9000	-1032.57	不受限	不可开放
14486	10kV佛龚一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛龚Ⅰ回925开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	287.27	72	4975.5	4620	-3360.12	不受限	不可开放
14487	10kV秀城三线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城三线923开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	36.09	11	625.1	5330	-1410.2	不受限	不可开放
14488	10kV五双线	峨眉山电力调度控制分中心	五双线911开关	五星站	30000	是	335	5802.37	公线	85.39	25	1479	41368	-38205.11	不受限	不可开放
14489	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	143.89	39	2492.2	1905	744.91	受限	不可开放
14490	10kV寿燕线	峨眉山电力调度控制分中心	寿燕线912开关	寿鹤站	32000	是	247	4278.17	公线	357	145	6183	12870	-15631	不受限	不可开放
14491	10kV东岭线	隆昌电力调度控制中心	东岭线914开关	东区站	16000	是	423	7326.57	公线	16.4	4	284.1	0	5577.16	受限	不可开放
14492	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石水线914开关	石燕桥站	100000	否	165	2857.88	公线	172.79	105	2992.8	0	-420.71	不受限	不可开放
14493	10kV新城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅱ线943开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	383.78	89	6647	0	-688.74	不受限	不可开放
14494	10kV蔡工四线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工四线966开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	223.76	56	3875.6	4630	-2270.22	不受限	不可开放
14495	10kV清黄一路	德阳电力调度控制中心	清黄一路921开关	清平站	40000	是	510	8833.46	公线	498.77	98	8638.7	7840	-773.23	不受限	不可开放
14496	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广通路904开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	123.6	45	2140.8	2200	-85.15	不受限	不可开放
14497	10kV中康路	中江电力调度控制中心	中康路914开关	中江站	126000	是	553	9578.24	专线	512.34	93	8873.7	0	-1211.11	不受限	不可开放
14498	10kV山狮路933线路	中江电力调度控制中心	山狮路933开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	486.03	88	8418	1600	-1397.58	不受限	不可开放
14499	10kV家郑线大馈线	邻水电力调度控制中心	家郑线915开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	148.02	37	2563.7	7695	-2152.44	不受限	不可开放
14500	10kV竹林线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹林线951开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	153.65	37	2661.3	7410	-4334.75	不受限	不可开放
14501	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90000	否	600	10392.3	公用	684.77	114	11860.3	0	-2507.23	不受限	不可开放
14502	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通二线946开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	468.94	89	8122.1	0	-819.77	不受限	不可开放
14503	10kV丰万线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰万线959开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	162.19	41	2809.1	3360	-626.54	不受限	不可开放
14504	10kV牛观线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛观线958开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	329.32	82	5703.8	3645	-3806.24	不受限	不可开放
14505	10kV丰柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰柳线958开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	207.6	70	3595.7	3730	-3238.06	不受限	不可开放
14506	10kV丰镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇线957开关	丰禾站	40000	是	368	6373.95	公线	179.2	49	3103.7	3765	-1769.54	不受限	不可开放
14507	10kV秀桑线大馈线	安州电力调度控制中心	秀桑线917开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	247.9	62	4293.6	1250	12.82	不受限	不可开放
14508	10kV水石线大馈线	邻水电力调度控制中心	水石线925开关	邻水站	100000	是	260	4503.33	公线	137.11	53	2374.8	19250	-18022.14	不受限	不可开放
14509	10kV龙铁线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙铁线916开关	龙安站	30300	否	100	1732.05	专线	127.71	128	2212	500	-1153.16	不受限	不可开放
14510	10kV南佛线大馈线	邻水电力调度控制中心	南佛线972开关	南城站（邻水）	20000	是	272	4711.18	公线	307.55	113	5326.8	0	-1557.86	不受限	不可开放
14511	10kV水万线	邻水电力调度控制中心	水万线942开关	邻水站	180000	是	300	5196.15	公线	257.88	86	4466.5	1750	2406.92	受限	不可开放
14512	10kV园政二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园政二线927开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公用	369.75	62	6404.1	2230	-320.26	不受限	不可开放
14513	10kV家水线大馈线	邻水电力调度控制中心	家水线917开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	320.24	80	5546.6	2495	-2499.04	不受限	不可开放
14514	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中滨路912开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	546.34	99	9462.6	0	-1800.01	不受限	不可开放
14515	10kV九双线大馈线	邻水电力调度控制中心	九双线923开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	207.64	70	3596.4	900	3187.64	受限	不可开放
14516	10kV天金线大馈线	邻水电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	26.96	13	466.9	0	3117.69	受限	不可开放
14517	10kV山凤路	中江电力调度控制中心	山凤路923开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	235.77	43	4083.6	4500	36.82	不受限	不可开放
14518	10kV石高线大馈线	邻水电力调度控制中心	石高线915开关	石永站	12600	否	295	5109.55	公线	48.27	16	836	500	4098.59	受限	不可开放
14519	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继工路981开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	600.21	109	10395.6	2000	-4733.01	不受限	不可开放
14520	10kV永时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永时线934开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	400.87	76	6943	1800	-1440.67	不受限	不可开放

14521	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中城三路911开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	548	99	9491.36	3680	-1828.77	不受限	不可开放
14522	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继城六路977开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	443.39	80	7679.5	0	-16.91	不受限	不可开放
14523	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环一线911开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	334.7	64	5797	8340	-6834.67	不受限	不可开放
14524	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通一线913开关	园艺站	50000	否	527	9127.91	公用	459.28	87	7954.7	3000	-2739.58	不受限	不可开放
14525	10kV泉麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉麻线927开关	福泉站	40000	是	406	7032.13	公用	368.27	91	6378.4	0	-752.7	不受限	不可开放
14526	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中环西路924开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	262.03	47	4538.4	3150	-25.81	不受限	不可开放
14527	10kV山阳路	中江电力调度控制中心	山阳路912开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	425.33	77	7366.8	1800	-546.38	不受限	不可开放
14528	10kV祥永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永四线916开关	凝祥站	50000	否	361	6252.7	公用	327.67	91	5675.2	0	-47.77	不受限	不可开放
14529	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光园六路932开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	435.1	109	7536	0	-1993.44	不受限	不可开放
14530	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工三线932开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	581.84	100	10077.4	810	-2850.69	不受限	不可开放
14531	10kV朝江二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝江二路951开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	592.59	99	10263.6	0	-1949.76	不受限	不可开放
14532	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工一线919开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	414.71	102	7182.8	125	-978.88	不受限	不可开放
14533	10kV民九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民九路946开关	民主站	103000	是	434	7517.1	公线	410.12	94	7103.3	0	-1089.62	不受限	不可开放
14534	10kV朝江一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝江二路919开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	493.16	82	8541.6	0	-227.76	不受限	不可开放
14535	10kV民清路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民清路944开关	民主站	208000	是	377	6529.83	公线	390.42	104	6762.1	0	-1538.24	不受限	不可开放
14536	10kV高花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高花线917开关	高水站	31500	否	400	6928.2	公用	389.75	97	6750.4	0	-515.02	不受限	不可开放
14537	10kV民瑞路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民瑞路947开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	552.57	92	9570.5	0	-217.43	不受限	不可开放
14538	10kV普时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普时线912开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	621.23	118	10759.7	1000	-4457.37	不受限	不可开放
14539	10kV御虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹二线945开关	御营站	50000	是	552	9560.92	公用	493.7	89	8550.9	0	-902.16	不受限	不可开放
14540	10kV回梁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回梁线916开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	233.2	58	4039	1940	-436.44	不受限	不可开放
14541	10kV文城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城一线942开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	309.7	52	5364	3300	-350.16	不受限	不可开放
14542	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	武连线912开关	35kV武连站	12600	否	377	6529.83	公线	431.5	114	7473.5	0	-1596.65	受限	不可开放
14543	10kV祥永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永一线926开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	536.15	107	9286.1	0	-2357.9	不受限	不可开放
14544	10kV沙城一线	剑阁电力调度控制中心	沙城一线913开关	沙溪坝站	63000	是	453	7846.19	公线	375.65	83	6506.2	0	-229.25	受限	不可开放
14545	10kV石盘线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石盘线909开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	540.24	103	9357	0	-2054.67	不受限	不可开放
14546	10kV杨坝线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨坝线954开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	164.71	55	2852.7	4500	-2676.17	不受限	不可开放
14547	10kV斯滩线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯花线970开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	84.99	28	1472	4500	-1815.08	不受限	不可开放
14548	10kV平高一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高一线916开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	491.92	82	8520	0	-206.16	不受限	不可开放
14549	10kV黄友线大馈线	安州电力调度控制中心	黄友线919开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	292.72	98	5069.9	0	-393.37	不受限	不可开放
14550	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普二线922开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	395.17	72	6844.3	2310	-1505.56	不受限	不可开放
14551	10kV林物线	南江电力调度控制中心	10kV林物线854	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	211.91	106	3670.3	0	-552.61	受限	不可开放
14552	10kV中城三线大馈线	江油电力调度控制中心	中城三线907开关	中坝站	40000	是	480	8313.84	公用	435.8	91	7548	0	-896.93	不受限	不可开放
14553	10kV大西线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大西线913开关	大树	10000	否	194	3360.18	公线	252.77	130	4378	0	-1353.84	不受限	不可开放
14554	10kV祥永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永二线947开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	302.7	61	5242.8	5845	-4159.6	不受限	不可开放
14555	10kV水鱼线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水鱼线911	水尾	6300	否	134	2320.95	公线	137.37	103	2379.2	0	-290.34	不受限	不可开放
14556	10kV谷丰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷丰线917开关	丰谷	150000	是	358	6200.74	公用	523.2	146	9061.9	30	-4131.31	不受限	不可开放
14557	10kV秀城线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城线922开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	507.96	127	8797.8	0	-3241.38	不受限	不可开放
14558	10kV水龙线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水龙线913	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	227.33	81	3937.4	0	-57.61	不受限	不可开放
14559	10kV林包线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林包线915开关	金家林站	50000	是	600	10392.3	公用	524.53	87	9084.9	0	-771.06	不受限	不可开放
14560	10kV水高线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水潦	6400	是	194	3360.18	公线	153.16	79	2652.8	0	35.34	不受限	不可开放
14561	10kV永金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永金线942开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	445.95	85	7723.8	0	-421.47	不受限	不可开放
14562	10kV园青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园青线945开关	园艺站	50000	是	465	8054.04	公用	415.23	89	7191.8	0	-748.57	不受限	不可开放
14563	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马街线912	马岭	10000	否	194	3360.18	公线	185.07	95	3205.4	0	-181.24	不受限	不可开放
14564	10kV正双线	南江电力调度控制中心	10kV正双线953	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	208.06	104	3603.6	0	-485.91	受限	不可开放
14565	10kV两磨线924大馈线	叙永电力调度控制中心	两磨线924	两河	20000	是	200	3464.1	公线	163.15	82	2825.8	0	-54.52	不受限	不可开放

14566	10kV江天线914大馈线	叙永电力调度控制中心	江天线914开关	江门	12600	否	194	3360.18	公线	208.23	107	3606.6	0	-582.44	不受限	不可开放
14567	10kV花镇二线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇二线928开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	453.87	76	7861	2500	-1007.93	不受限	不可开放
14568	10kV林工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工一线914开关	金家林站	50000	否	527	9127.91	公用	216.59	41	3751.4	4400	63.72	不受限	不可开放
14569	10kV天兴线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天兴线913开关	天池	10050	是	162	2805.92	公线	187.66	116	3250.3	0	-1005.56	不受限	不可开放
14570	10kV东青线	古蔺电力调度控制中心	10kV东青线913开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	287.52	93	5280	0	-1012.22	不受限	不可开放
14571	10kV桂彭线912	古蔺电力调度控制中心	10kV桂彭线912开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	288.9	94	5003.8	0	-736.02	不受限	不可开放
14572	10kV谢丹线914	古蔺电力调度控制中心	10kV谢丹线914开关	谢家沟	28500	是	308	5334.72	公线	264.42	86	4290	0	-22.22	不受限	不可开放
14573	10kV双白线	古蔺电力调度控制中心	双白线912开关	双沙	17300	是	300	5196.15	公线	275.19	92	4766.3	0	-609.38	不受限	不可开放
14574	10kV走永线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	走永线915开关	走马	91000	是	308	5334.72	公线	480	156	8310	0	-4042.22	不受限	不可开放
14575	10kV走象线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	走象线914开关	走马	91000	是	300	5196.15	公线	342.12	114	5925.6	0	-1768.68	不受限	不可开放
14576	10kV谢水线	古蔺电力调度控制中心	10kV谢水线912开关	谢家沟	28500	是	308	5334.72	公线	445.3	145	7870	0	-3602.22	不受限	不可开放
14577	10kV谢庙线	古蔺电力调度控制中心	10kV谢庙线913开关	谢家沟	28500	是	308	5334.72	公线	290.51	94	5031.6	0	-763.82	不受限	不可开放
14578	10kV香火线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	香火线914开关	香楠	11000	是	196	3394.82	公线	223.34	114	3868.3	0	-1152.44	不受限	不可开放
14579	10kV香桂线	古蔺电力调度控制中心	香桂线913开关	香楠	11000	是	196	3394.82	公线	193.46	99	3390	0	-674.14	不受限	不可开放
14580	10kV田土线	古蔺电力调度控制中心	田彭线918开关	沙田	101500	是	308	5334.72	公线	368.57	120	6383.6	0	-2115.82	不受限	不可开放
14581	10kV田彭线	古蔺电力调度控制中心	田彭线918开关	沙田	101500	是	306	5300.08	公线	368.57	120	6383.6	0	-2143.54	不受限	不可开放
14582	10kV双屯线	古蔺电力调度控制中心	双白线912开关	双沙	17300	是	308	5334.72	公线	275.19	89	4766.3	0	-498.52	不受限	不可开放
14583	10kV龙化线	古蔺电力调度控制中心	龙金线916开关	龙山	82000	是	308	5334.72	公线	360	117	6240	0	-1972.22	不受限	不可开放
14584	10kV箭镇线	古蔺电力调度控制中心	箭镇线925开关	箭竹	13600	是	196	3394.82	公线	302.11	154	5232.5	200	-2716.64	不受限	不可开放
14585	10kV观马线	古蔺电力调度控制中心	10kV观马线921开关	观文	17700	是	196	3394.82	公线	235.84	120	4070	0	-1354.14	不受限	不可开放
14586	10kV古油线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	古油线961开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	545.76	112	9720	0	-2944.22	不受限	不可开放
14587	10kV古河线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	古河线917开关	古蔺	127000	是	308	5334.72	专线	269.23	87	4663	0	-395.22	不受限	不可开放
14588	10kV大石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	大石线912开关	大村	16900	是	308	5334.72	公线	332.31	108	5540	0	-1272.22	不受限	不可开放
14589	10kV大金线	古蔺电力调度控制中心	大石线912开关	大村	17300	是	308	5334.72	公线	332.31	108	5540	0	-1272.22	不受限	不可开放
14590	10kV梁体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁体线943开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	461.95	84	8001	830	-210.58	不受限	不可开放
14591	10kV走白线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	走白线913开关	走马	91000	是	308	5334.72	专线	317.16	103	5493.2	2000	-3225.42	不受限	不可开放
14592	10kV城沙线	古蔺电力调度控制中心	10kV城沙线916开关	城郊	41700	是	196	3394.82	公线	157.02	80	2719.5	0	-3.64	不受限	不可开放
14593	10kV古西线	古蔺电力调度控制中心	古西线924开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	431.7	88	7477	0	-701.22	不受限	不可开放
14594	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	10kV高新一线912	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	371.48	113	6434	0	-1320.98	受限	不可开放
14595	10kV高园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高园线915开关	高水站	31500	是	400	6928.2	公用	484.46	121	8390.9	0	-2848.34	不受限	不可开放
14596	10kV五福线922大馈线	泸川电力调度控制中心	五福线922开关	五通庙	30000	是	377	6529.83	公线	333.43	88	5775	0	-551.14	不受限	不可开放
14597	10kV沙梁线	通江电力调度控制中心	10kV沙梁线913	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	275.83	100	4777.4	0	-490.57	受限	不可开放
14598	10kV至龙线	通江电力调度控制中心	10kV至龙线952	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	219.86	92	3808	0	-66.77	受限	不可开放
14599	10kV泉工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工二线924开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	428.24	105	7417.1	0	-1088.18	不受限	不可开放
14600	10kV顺通线917大馈线	泸川电力调度控制中心	顺通线917	顺龙	40000	是	423	7326.57	公线	369.8	87	6405	0	-543.74	不受限	不可开放
14601	10kV群西二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西二线936开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	719.94	94	12469.3	0	-1896.86	不受限	不可开放
14602	10kV群西一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西一线935开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	666.42	87	11542.4	0	-969.96	不受限	不可开放
14603	10kV群贾二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾二线922开关	群文	130000	是	600	10392.3	公线	640.29	107	11089.9	0	-2776.06	不受限	不可开放
14604	10kV群贾一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾一线916开关	群文	130000	是	800	13856.41	公线	779.31	97	13497.7	0	-2412.57	不受限	不可开放
14605	10kV南益线912大溃线	泸川电力调度控制中心	南益线912	城南	40000	是	264	4572.61	公线	299.48	113	5187	0	-1528.91	不受限	不可开放
14606	10kV群板线大馈线	游仙电力调度控制中心	群板线921开关	群文	130000	是	762	13198.23	公线	618.24	81	10708	0	-149.42	不受限	不可开放
14607	10kV顺土线633新大馈线	泸川电力调度控制中心	顺土线634	顺龙	40000	是	377	6529.83	公线	300.46	80	5204	0	19.86	不受限	不可开放
14608	10kV平五一线	巴州电力调度控制中心	10kV平五一线952	平昌站	120000	否	200	3464.1	公线	353.36	177	6120.2	0	-3002.51	受限	不可开放
14609	10kV游新线大馈线	游仙电力调度控制中心	游新线944开关	游仙站	50000	是	500	8660.25	公用	517.69	104	8966.4	0	-2038.2	不受限	不可开放
14610	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	10kV玉金线923开关	玉山站	16300	否	220	3810.51	公线	299.01	136	5178.9	0	-1749.44	受限	不可开放

14611	10kV游小二线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小二线942开关	游仙站	50000	是	400	6928.2	公用	212.35	53	3677.9	3190	-1325.34	不受限	不可开放
14612	10kV凉园二线	广元电力调度控制中心	凉园二线925开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	558.95	108	9681.1	0	-1637.46	不受限	不可开放
14613	10kV杨辉二线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉二线925	杨家坝站	100000	否	170	2944.49	公线	256.11	151	4435.9	0	-1785.86	受限	不可开放
14614	10kV凉园一线	广元电力调度控制中心	凉园一线912开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	521.38	101	9030.3	0	-986.66	不受限	不可开放
14615	10kV渔店线	巴州电力调度控制中心	10kV渔店线955	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	221.62	111	3838.4	0	-720.71	受限	不可开放
14616	10kV下万三线	广元电力调度控制中心	下万三线973开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	517.1	107	8956.2	0	-1442.57	不受限	不可开放
14617	10kV南州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州一线964开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	456.88	80	7913.2	0	-28.9	不受限	不可开放
14618	10kV科镇三线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇三线917开关	农科站	50000	是	600	10392.3	公用	495.58	83	8583.5	3600	-3869.66	不受限	不可开放
14619	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下袁一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	386.71	85	6697.9	8050	-7686.33	不受限	不可开放
14620	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工三线922开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	459.38	115	7956.5	0	-2413.94	不受限	不可开放
14621	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝沙线918开关	朝天站	20000	否	259	4486.01	公线	286.92	111	4969.4	0	-931.99	不受限	不可开放
14622	10kV三文线大馈线	游仙电力调度控制中心	三文线924开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	378.98	63	6564	1900	-150.16	不受限	不可开放
14623	10kV元城线	广元电力调度控制中心	元城线921开关	35kV元坝站	16300	否	453	7846.19	公线	208.89	46	3618	0	3443.57	受限	不可开放
14624	10kV大山线	广元电力调度控制中心	大山线922	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	195.85	65	3392.1	3165	-1880.57	不受限	不可开放
14625	10kV塘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇线914开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	429.97	72	7447.1	880	-54.83	不受限	不可开放
14626	10kV棉金线	广元电力调度控制中心	棉金线922开关	35kV棉花站	12600	否	260	4503.33	公线	274.22	105	4749.5	0	-696.5	不受限	不可开放
14627	10kV元柳线	广元电力调度控制中心	元柳线914开关	35kV元坝站	16300	否	200	3464.1	公线	99.27	50	1719.4	0	1398.29	受限	不可开放
14628	10kV云凤一线	广元电力调度控制中心	云凤一线915开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	292.13	57	5059.7	7100	-5009.8	不受限	不可开放
14629	10kV元东线	广元电力调度控制中心	元东线913开关	35kV元坝站	16300	否	300	5196.15	公线	247.03	82	4278.6	0	397.93	受限	不可开放
14630	10kV郊澈二线	广元电力调度控制中心	郊澈二线916开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	319.92	80	5541	0	1.56	不受限	不可开放
14631	10kV仙锦线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙锦线939开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	462.96	81	8018.4	0	-134.1	不受限	不可开放
14632	10kV会西线大馈线	江油电力调度控制中心	会西线926开关	会昌站	50000	否	269	4659.22	公用	308.14	115	5337	0	-1143.7	不受限	不可开放
14633	10kV小铁线大馈线	游仙电力调度控制中心	小铁线909开关	小梘站	31500	是	353	6114.14	公用	300.01	85	5196.2	315	-619.89	不受限	不可开放
14634	10kV元大线	广元电力调度控制中心	元大线911开关	35kV元坝站	17000	否	300	5196.15	公线	113.27	38	1961.9	0	2714.63	受限	不可开放
14635	10kV游小线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小线917开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	463.35	93	8025.2	40	-1137	不受限	不可开放
14636	10kV万街线大馈线	江油电力调度控制中心	万街线913开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	321.09	67	5561.3	4500	-3410.23	不受限	不可开放
14637	10kV塘镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇二线926开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	504.51	85	8738.1	600	-1065.83	不受限	不可开放
14638	10kV恩园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅰ回959	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	421.89	112	7307.1	0	-1430.25	受限	不可开放
14639	10kV恩曾Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩曾Ⅱ回956	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	337.63	113	5847.7	0	-1171.17	受限	不可开放
14640	10kV平坝线	广元电力调度控制中心	平坝线923开关	平乐站	80000	是	300	5196.15	公线	254.92	85	4415.3	0	-258.38	不受限	不可开放
14641	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云莲一线962开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	253.94	49	4398.3	6880	-3234.66	不受限	不可开放
14642	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	否	400	6928.2	专线	299.38	75	5185.2	1000	50.18	不受限	不可开放
14643	10kV二青线大馈线	江油电力调度控制中心	二青线923开关	二郎庙站	31500	是	240	4156.92	公用	198.29	83	3434.3	0	-108.76	不受限	不可开放
14644	10kV大东线	广元电力调度控制中心	大东线914开关	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	283.04	94	4902.2	0	-745.28	不受限	不可开放
14645	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南西一线913开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	147.31	33	2551.4	7430	-2919.83	不受限	不可开放
14646	10kV上泽线	广元电力调度控制中心	上泽线921开关	上西站	80000	否	403	6980.16	公线	397.86	99	6890.9	0	-608.76	不受限	不可开放
14647	10kV上轮北线	广元电力调度控制中心	上轮北线925开关	上西站	80000	是	400	6928.2	公线	302.04	76	5231.4	1600	-1288.84	不受限	不可开放
14648	10kV新开线大馈线	游仙电力调度控制中心	新开线923开关	新桥站	12600	是	321	5559.88	公用	318.14	99	5510.2	250	-1312.3	不受限	不可开放
14649	10kV花界线大馈线	安州电力调度控制中心	花界线956开关	花该站	31500	是	597	10340.34	公用	483.66	81	8377	0	-104.73	不受限	不可开放
14650	10kV科镇一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇一线913开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	362.14	70	6272.2	2430	-1496.87	不受限	不可开放
14651	10kV元家线	广元电力调度控制中心	元家线923开关	35kV元坝站	16300	是	400	6928.2	公线	276.73	69	4793	0	749.56	受限	不可开放
14652	10kV三州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州二线910开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	494	87	8556	830	-1501.7	不受限	不可开放
14653	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	轮镇线971开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	214.36	47	3712.8	4200	-851.23	不受限	不可开放
14654	10kV元开线	广元电力调度控制中心	元开线912开关	35kV元坝站	16300	否	150	2598.08	公线	183.87	123	3184.7	0	-846.43	受限	不可开放
14655	10kV八滓线	邻水电力调度控制中心	八滓线912开关	八耳站	6300	是	390	6755	公线	124.68	32	2159.46	0	5404	受限	不可开放
14656	10kV八堰线	邻水电力调度控制中心	八堰线911开关	八耳站	6300	是	390	6755	公线	257.23	70	4455	0	5404	受限	不可开放

14657	10kV观平线	邻水电力调度控制中心	观平线912开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	97.99	25	1697	0	5404	受限	不可开放
14658	10kV晨狮线大馈线	安州电力调度控制中心	晨狮线923开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	566.62	94	9813.9	0	-460.83	不受限	不可开放
14659	10kV观桥线	邻水电力调度控制中心	观桥线911开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	150.46	39	2605.97	0	5404	受限	不可开放
14660	10kV龙金线	邻水电力调度控制中心	龙金线916开关	龙安站	34000	是	366	6339.31	公线	106.88	29	1851.2	0	3220.25	受限	不可开放
14661	10kV坊工线	邻水电力调度控制中心	坊工线923开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	480.48	103	8322	0	-1878.77	不受限	不可开放
14662	10kV坊坪线	邻水电力调度控制中心	坊坪线961开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	541.87	117	9385.2	0	-2941.97	不受限	不可开放
14663	10kV石居线大馈线	邻水电力调度控制中心	石居线924开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	225.38	76	3903.6	2000	-1815.96	不受限	不可开放
14664	10kV丰桐线	邻水电力调度控制中心	丰桐线951开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	121.67	41	2107.4	1210	770.24	受限	不可开放
14665	10kV竹水线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹水线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	52.16	26	903.4	2700	-832.12	不受限	不可开放
14666	10kV水坝线大馈线	邻水电力调度控制中心	水坝线944开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	409	68	7083	34100	-24746.93	不受限	不可开放
14667	10kV南水线916大馈线	邻水电力调度控制中心	南水线916开关	南城站（邻水）	20000	是	424	7343.9	公线	297.09	70	5145.6	2140	-1410.48	不受限	不可开放
14668	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	364.53	91	6313.7	0	-757.28	不受限	不可开放
14669	10kV幺茅线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺茅线925开关	幺滩站	50000	是	295	5109.55	公线	92.84	31	1608	2660	-180.36	不受限	不可开放
14670	10kV南广线912大馈线	邻水电力调度控制中心	南广线912开关	南城站（邻水）	34000	是	295	5109.55	公线	222.22	75	3848.8	33565	-33326.16	不受限	不可开放
14671	10kV回高线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回高线919开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公线	715.65	119	12395	0	-4081.16	不受限	不可开放
14672	10kV南冻线大馈线	邻水电力调度控制中心	南冻线911开关	南城站（邻水）	20000	是	295	5109.55	公线	243.53	83	4218	37790	-37920.36	不受限	不可开放
14673	10kV丰镇二线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇二线954开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	241.69	60	4186.1	2880	-1523.54	不受限	不可开放
14674	10kV竹新线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹新线914开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	87.38	17	1513.5	7730	-2246.01	不受限	不可开放
14675	10kV兴柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴柳线925开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	168.27	57	2914.4	2150	-976.76	不受限	不可开放
14676	10kV水西线大馈线	邻水电力调度控制中心	水西线923开关	邻水站	50000	是	300	5196.15	公线	128.5	43	2225.6	29730	-27798.68	不受限	不可开放
14677	10kV水同线大馈线	邻水电力调度控制中心	水同线953开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	241.45	40	4182	73300	-68128.93	不受限	不可开放
14678	10kV牛民线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛民线954开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	256.44	55	4441.6	3150	-1148.37	不受限	不可开放
14679	10kV水南线大馈线	邻水电力调度控制中心	水南线971开关	邻水站	180000	是	465	8054.04	公线	254.19	55	4402.5	2060	-19.27	不受限	不可开放
14680	10kV丰袁线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰袁线971开关	丰禾站	120000	是	368	6373.95	公线	191.51	52	3316.9	3630	-1847.74	不受限	不可开放
14681	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	花碧线913开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	0.15	2	2.6	10000	-3212.96	不受限	不可开放
14682	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	仙四线923开关	天仙	12600	否	335	5802.37	公线	62.26	19	1078.4	2330	1813.73	受限	不可开放
14683	10kV仙莲线	射洪电力调度控制中心	仙莲线912开关	天仙	12600	是	335	5802.37	公线	45.13	13	781.6	0	3860.3	受限	不可开放
14684	10kV北工二线大馈线	北川电力调度控制中心	北工二线925开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	578.5	96	10019.6	0	-1705.76	不受限	不可开放
14685	10kV兴板线	仁和电力调度控制中心	兴板线952开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	129.28	32	2239.2	5030	-1033.82	不受限	不可开放
14686	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	仙永线911开关	天仙	12600	否	335	5802.37	公线	174.92	52	3029.6	1740	452.53	受限	不可开放
14687	10kV通黄线通口侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	253.75	82	4395	0	-99.51	不受限	不可开放
14688	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞大线915开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公用	278.18	93	4818	0	-141.47	不受限	不可开放
14689	10kV桂黄线大馈线	北川电力调度控制中心	桂黄线934开关	桂溪站	10000	是	349	6044.86	公用	314.09	90	5440	0	-604.11	不受限	不可开放
14690	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	仙东线924开关	天仙	12600	否	275	4763.14	公线	65.75	24	1138.8	0	3148.03	受限	不可开放
14691	10kV黄永线大馈线	北川电力调度控制中心	黄永线912开关	黄江站	10000	是	400	6928.2	公用	223.12	56	3864.4	3600	-1921.84	不受限	不可开放
14692	10kV城景线	西充电力调度控制分中心	城景线916开关	城南站(西充)	40000	否	235	4070.32	公线	50.44	21	873.6	315	2474.69	受限	不可开放
14693	10kV擂辕线大馈线	北川电力调度控制中心	擂辕线912开关	擂鼓站	80000	是	208	3602.67	公用	204.04	98	3534	400	-1051.86	不受限	不可开放
14694	10kV北工一线大馈线	北川电力调度控制中心	北工一线912开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	596.75	99	10335.7	800	-2821.86	不受限	不可开放
14695	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	安武线917开关	武安	100000	是	335	5802.37	公线	157.3	47	2724.5	1930	-12.6	不受限	不可开放
14696	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄香线913开关	黄江站	20000	是	310	5369.36	公用	275.87	89	4778.1	0	-482.61	不受限	不可开放
14697	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	否	300	5196.15	公线	284.32	95	4924.4	1420	-1667.87	不受限	不可开放
14698	10kV龙康线	射洪电力调度控制中心	龙康线973开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	192.26	44	3330	12000	-9288.61	不受限	不可开放
14699	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城农线912开关	城关站	18000	否	317	5490.6	公用	296.06	93	5127.8	0	-186.26	不受限	不可开放

14700	10kV北禹一线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹一线927开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	313.65	52	5432.5	3050	-168.66	不受限	不可开放
14701	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百红线912开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	110.13	37	1907.4	4860	-2610.48	不受限	不可开放
14702	10kV白金线	仁和电力调度控制中心	白金线978开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	151.25	50	2619.6	3640	-2102.68	不受限	不可开放
14703	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城西线923开关	城关站	18000	是	305	5282.75	公用	264.94	87	4588.7	0	-362.5	不受限	不可开放
14704	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工三线922开关	黄江站	20000	否	310	5369.36	公线	362.81	117	6283.9	0	-1451.48	不受限	不可开放
14705	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	黄江站	40000	是	310	5369.36	公用	268	86	4641.7	0	-346.21	不受限	不可开放
14706	10kV板箐线	仁和电力调度控制中心	板箐线998开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	48.23	12	835.4	5500	-792.84	不受限	不可开放
14707	10kV碧纺线	射洪电力调度控制中心	碧纺线913开关	碧庄	6300	否	100	1732.05	公线	66.67	67	1154.8	630	-225.96	不受限	不可开放
14708	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西二线956开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	573.04	104	9925	630	-2892.41	不受限	不可开放
14709	10kV黑慈线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑慈线912开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	161.37	81	2795	250	72.69	不受限	不可开放
14710	10kV板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	68.57	17	1187.6	5000	-645.04	不受限	不可开放
14711	10kV城开线	西充电力调度控制分中心	城开线923开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	732.7	6200	-338.74	不受限	不可开放
14712	10kV凤银一线	西充电力调度控制分中心	凤银Ⅰ线912开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	42.42	14	734.7	8300	-4358.17	受限	不可开放
14713	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	家桥线914开关	张家口	63000	是	400	6928.2	公线	313.07	78	5422.3	630	-509.74	不受限	不可开放
14714	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	龙郁线912开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	235.38	59	4076.8	2600	-1134.24	不受限	不可开放
14715	10kV家大线	射洪电力调度控制中心	家大线923开关	张家口	63000	是	335	5802.37	公线	313.42	94	5428.4	2800	-3586.5	不受限	不可开放
14716	10kV柳红线	射洪电力调度控制中心	柳红线915开关	柳树	80000	是	440	7621.02	公线	130.95	30	2268	4050	-221.18	不受限	不可开放
14717	10kV仁棉Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅰ回914开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	394.28	80	6829	0	29.92	不受限	不可开放
14718	10kV玄柳线915大馈线	泸州电力调度控制中心	玄柳线915开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	178.95	58	3099.4	0	1168.38	受限	不可开放
14719	10kV新图线927大馈线	泸州电力调度控制中心	新图线927开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	418.42	103	7247.1	1410	-3031.4	不受限	不可开放
14720	10kV石丰线914大馈线	泸州电力调度控制中心	石丰线914开关	石桥	5000	是	250	4330.13	公线	266.41	107	4614.2	0	-1150.1	不受限	不可开放
14721	10kV黄酿二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿二线927开关	黄舣	101000	否	463	8019.4	公线	291.44	63	5047.8	250	1919.66	受限	不可开放
14722	10kV南池线	仁和电力调度控制中心	南池线950开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	162.81	54	2819.9	3000	-1662.98	不受限	不可开放
14723	10kV城莲线	西充电力调度控制分中心	城莲线925开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	76.67	77	1328	330	-99.16	受限	不可开放
14724	10kV柏灏线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灏线927开关	柏杨坪	40000	是	306	5300.08	公线	276.82	90	4794.5	0	-554.44	不受限	不可开放
14725	10kV杨金线932大馈线	泸州电力调度控制中心	杨金线932	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	68.2	13	1181.3	0	6093.32	受限	不可开放
14726	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	龙七线913开关	蟠龙	100000	是	495	8573.65	公线	172.56	35	2988.8	4600	-729.88	不受限	不可开放
14727	10kV玄镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	玄镇线914	玄滩	40000	是	326	5646.49	公线	59.49	18	1030.3	0	3486.89	受限	不可开放
14728	10kV玄太线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玄太线916开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	289.12	94	5007.6	0	-739.82	不受限	不可开放
14729	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	126.13	42	2184.5	10360	-8387.58	不受限	不可开放
14730	10kV玄钢线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄滩	40000	是	285	4936.34	公线	245.44	86	4251	0	-301.93	不受限	不可开放
14731	10kV新龙线931大馈线	泸州电力调度控制中心	新龙线931开关	新房子	160000	是	406	7032.13	公线	331.52	82	5741.9	600	-716.2	受限	不可开放
14732	10kV驯回线	雁江电力调度控制中心	10kV驯回线913开关	驯龙站	13800	是	265	4589.93	公线	112.01	42	1940	3150	-1418.06	不受限	不可开放
14733	10kV保园二线	雁江电力调度控制中心	10kV保园二线915开关	保和站	24500	是	550	9526.28	公线	479.67	87	8307.9	6695	-7381.88	不受限	不可开放
14734	10kV新滨线962大馈线	泸州电力调度控制中心	新滨线962开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	202.06	50	3499.7	6550	-4424	不受限	不可开放
14735	10kV迎古线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎古线911开关	迎接站	14500	是	230	3983.72	公线	200.92	87	3480	5030	-5323.02	不受限	不可开放
14736	10kV丹五线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹五线915开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	216.67	72	3752.7	8210	-7286.17	不受限	不可开放
14737	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青堆线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	301.42	100	5220.6	2500	-3563.68	不受限	不可开放
14738	10kV城园一线	西充电力调度控制分中心	城园i线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	211.66	50	3666	0.7	2194.56	受限	不可开放
14739	10kV凤银二线	西充电力调度控制分中心	凤银Ⅱ线913开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	30	10	519.6	2580	2096.53	受限	不可开放
14740	10kV东小线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东小线914开关	东峰站	40000	否	335	5802.37	公用	370.61	111	6419	8130	-9326.87	不受限	不可开放
14741	10kV茜园二线937大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园二线937开关	茜草坝	91500	否	463	8019.4	公线	95.45	21	1653.2	0	5564.26	受限	不可开放

14742	10kV中百线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中百线971开关	城中站	80000	否	340	5888.97	公用	53.46	16	926	8430	-4055.93	不受限	不可开放
14743	10kV茜水线933大馈线	泸州电力调度控制中心	茜水线933开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	149.21	18	2584.3	0	9082.8	受限	不可开放
14744	10kV鸡溪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡溪线943开关	鸡石湾站	71500	否	625	10825.32	专线	120.32	19	2084	8550	-891.21	不受限	不可开放
14745	10kV茜盘线926	泸州电力调度控制中心	茜盘线926开关	茜草坝	101000	是	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	0	6415.52	受限	不可开放
14746	10kV茜莱线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜莱线919开关	茜草坝	101000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	4251	3130	2121.58	受限	不可开放
14747	10kV茜桂茜沙线929大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桂茜沙线929开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	306.7	36	5312.1	0	6355	受限	不可开放
14748	10kV茜船线923	泸州电力调度控制中心	茜船线923	茜草坝	40000	否	326	5646.49	公线	31.82	10	551.1	12500	-7969.26	受限	不可开放
14749	10kV保安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保安线914开关	保和站	18800	否	245	4243.52	公用	99.15	40	1717.3	6360	-4258.13	不受限	不可开放
14750	10kV白蜀二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀二线925开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	293.64	78	5085.9	16280	-10403.15	不受限	不可开放
14751	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	10kV白大一线#955开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	378.57	89	6556.9	23310	-16716.09	不受限	不可开放
14752	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白华线968开关	白塔站	100000	否	300	5196.15	公用	89.02	30	1541.9	10800	-7665.37	不受限	不可开放
14753	10kV齐龙线654大馈线	泸州电力调度控制中心	齐龙线914	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	578.97	125	10027.7	0	-3612.18	不受限	不可开放
14754	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大碗线916开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	321.4	96	5566.6	0	-344.47	不受限	不可开放
14755	10kV青机线	仁和电力调度控制中心	青机线922开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	85.27	28	1476.8	2700	-19.88	不受限	不可开放
14756	10kV齐关线653大馈线	泸州电力调度控制中心	齐关线913	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	368.57	80	6383.6	0	31.92	不受限	不可开放
14757	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥镇线914开关	祥符站	6300	否	170	2944.49	公用	98.85	58	1712	1500	-561.96	不受限	不可开放
14758	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带二线941开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	1328	10290	-3072.54	不受限	不可开放
14759	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建一线932开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	14.32	4	248	13850	-8221.15	不受限	不可开放
14760	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东镇线917开关	东峰站	40000	否	180	3117.69	公用	53.93	30	934.1	4210	-2338.18	不受限	不可开放
14761	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗镇线912开关	毗卢	15000	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1328	0	4517.19	受限	不可开放
14762	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通二线923开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	121.85	30	2110.4	5625	-82.44	不受限	不可开放
14763	10kV毗井线911大馈线	泸州电力调度控制中心	毗井线911开关	毗卢	5000	否	252	4364.77	专线	122.12	48	2115.2	2050	-236.91	不受限	不可开放
14764	10kV弥分弥白线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥分弥白线913开关	弥陀	18200	是	664	11500.82	公线	169.65	26	2938.3	0	6262.36	受限	不可开放
14765	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大砖线924手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公线	82.67	49	1431.8	1250	-31.76	不受限	不可开放
14766	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	252.77	62	4378	1250	-2.3	不受限	不可开放
14767	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹胡线923开关	丹山站	12600	是	150	2598.08	公用	200.87	134	3479.1	0	-1400.64	不受限	不可开放
14768	10kV大隆线	雁江电力调度控制中心	10kV大隆线915手车开关	大腰站	17300	否	300	5196.15	公线	78.08	26	1352.3	3605	-280.77	不受限	不可开放
14769	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹鲁线922开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	39.28	20	680.4	2850	-412.71	不受限	不可开放
14770	10kV泸龙线911大馈线	泸州电力调度控制中心	泸龙线911	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	433.92	107	7515.5	0	-1889.8	不受限	不可开放
14771	10kV白雷线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷线928开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	95.61	19	1656	12395	-7122.8	不受限	不可开放
14772	10kV白航线	仁和电力调度控制中心	白航线970开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	91.39	20	1582.8	9450	-4797.42	不受限	不可开放
14773	10kV城园二线	西充电力调度控制分中心	城园II线915开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	161.72	38	2801	9560	-6499.74	受限	不可开放
14774	10kV泸金线962大馈线	泸州电力调度控制中心	泸金线962	泸北	40000	是	270	4676.54	公线	233.35	86	4041.6	2000	-2300.37	不受限	不可开放
14775	10kV丹镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹镇线912开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	156.7	52	2714.1	1895	67.43	不受限	不可开放
14776	10kV伍镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍镇线913开关	伍隍站	18800	否	170	2944.49	公用	72.97	43	1263.9	1500	-113.86	不受限	不可开放
14777	10kV东明线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东明线913开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	187.29	94	3243.9	250	-376.21	不受限	不可开放
14778	10kV小刘一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘一线914开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	229.86	46	3981.2	8680	-2860.31	不受限	不可开放
14779	10kV迎焦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎焦线913开关	迎接站	12500	否	264	4572.61	公用	48.5	18	840	5810	-2534.65	不受限	不可开放
14780	10kV龙湾一线911大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾一线911	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	350.93	79	6078.1	0	88	不受限	不可开放
14781	10kV龙湾二线929大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾二线929	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	292.49	66	5066	17730	-16629.9	受限	不可开放
14782	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明二线923开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	187.68	47	3250.7	10425	-7440.32	不受限	不可开放
14783	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白上线953开关	白岩子站	63000	是	400	6928.2	公线	464.34	116	8042.4	0	-2499.84	不受限	不可开放

14784	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷一线915开关	白塔站	100000	否	320	5542.56	公用	12.04	4	208.5	5800	-1020.2	不受限	不可开放
14785	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大华线913手车开关	大腰站	12600	是	300	5196.15	公用	104.49	35	1809.7	12000	-9652.78	不受限	不可开放
14786	10kV兰镇Ⅰ线953大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇一线913开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	144.09	51	2495.6	0	1453.47	受限	不可开放
14787	10kV兰果线956大馈线	泸州电力调度控制中心	兰果线956开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	259.86	91	4500.8	0	-551.73	不受限	不可开放
14788	10kV祥太线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥太线913开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	121.11	61	2097.7	1860	-840.01	不受限	不可开放
14789	10kV况石线924大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	况场	21000	是	196	3394.82	公线	130.05	66	2252.5	2300	-1836.64	不受限	不可开放
14790	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东院线915开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	217.09	109	3760	3400	-4042.31	不受限	不可开放
14791	10kV黄污一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污一线915开关	黄舣	101000	是	463	8019.4	专线	159.26	34	2758.3	0	3657.22	受限	不可开放
14792	10kV黄分线919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄分线919开关	黄舣	101000	是	285	4936.34	公线	251.67	88	4359	0	-409.93	不受限	不可开放
14793	10kV中侨线	雁江电力调度控制中心	10kV中侨线914开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公用	140.3	28	2430	13030	-8531.8	不受限	不可开放
14794	10kV黄泰线962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄泰线962开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	168.71	36	2922.1	0	4295.36	受限	不可开放
14795	10kV黄安线917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄安线917开关	黄舣	101000	是	379	6564.47	公线	182.46	48	3160.2	0	2091.38	受限	不可开放
14796	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保中线923开关	保和站	18800	是	380	6581.79	公用	231.59	61	4011.1	1800	-545.67	不受限	不可开放
14797	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯游线911开关	冯嘴	63000	是	285	4936.34	公线	168.04	59	2910.4	2050	-1011.33	不受限	不可开放
14798	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老长线925开关	老君站	12600	是	300	5196.15	公用	70.93	24	1228.5	3095	-166.58	不受限	不可开放
14799	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥柏线915开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	119.97	60	2077.9	1200	-160.21	不受限	不可开放
14800	10kV城占线	西充电力调度控制分中心	城占线921开关	城南站(西充)	40000	否	100	1732.05	公线	34.36	34	595.2	0.62	963.02	受限	不可开放
14801	10kV槐和线	西充电力调度控制分中心	槐和线921开关	槐树站(西充)	10300	是	220	3810.51	公线	97.4	44	1686.9	690	671.51	受限	不可开放
14802	10kV白迎二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎二线926开关	白塔站	100000	是	485	8400.45	公线	92.31	19	1598.8	24090	-18968.44	不受限	不可开放
14803	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通一线913开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	113.32	28	1962.7	6900	-1357.44	不受限	不可开放
14804	10kV洞火线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞火线915	石洞	50000	否	100	1732.05	专线	313.87	314	5436.2	0	-3877.36	不受限	不可开放
14805	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹回线913开关	丹山站	12600	否	335	5802.37	公用	270.67	81	4688	1145	-610.87	不受限	不可开放
14806	10kV丹新线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹新线914开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	87.55	44	1516.4	3695	-2093.71	不受限	不可开放
14807	10kV城镇线666大馈线	泸州电力调度控制中心	城镇线929	城东	50000	是	362	6270.02	公线	57.49	16	995.7	13900	-9879.68	不受限	不可开放
14808	10kV城五线913大馈线	泸州电力调度控制中心	城五线913开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	233.35	57	4041.6	7600	-6015.9	不受限	不可开放
14809	10kV迎黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎黄线914开关	迎接站	12500	否	275	4763.14	公用	99.77	36	1728	4245	-1686.17	不受限	不可开放
14810	10kV保紫线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保紫线924开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公线	145.68	53	2523.2	5115	-3827.69	不受限	不可开放
14811	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	城马线925	南城	120000	是	406	7032.13	公线	95.45	24	1653.2	0	3972.5	受限	不可开放
14812	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城罗线917	城东	50000	是	326	5646.49	公线	112.15	34	1942.4	0	2574.79	受限	不可开放
14813	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	45.03	23	779.9	3750	-1412.21	不受限	不可开放
14814	10kV白蜀一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀一线919开关	白塔站	100000	否	700	12124.36	公用	240.46	34	4164.7	28730	-17818.08	不受限	不可开放
14815	10kV保永线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保永线912开关	保和站	18800	否	175	3031.09	公用	155.39	89	2691.3	300	-263.32	不受限	不可开放
14816	10kV白迎一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎一线951开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	85.55	17	1481.8	5600	-153.6	不受限	不可开放
14817	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上镇线911开关	上马	8000	是	302	5230.79	公线	138.66	46	2401.6	0	1783.03	受限	不可开放
14818	10kV多东线	西充电力调度控制分中心	多东线915开关	多扶站(西充)	14000	否	150	2598.08	公线	128.68	86	2228.8	1800	-1690.53	不受限	不可开放
14819	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保园线925开关	保和站	18800	是	400	6928.2	公用	268.38	67	4648.3	34495	-33600.74	不受限	不可开放
14820	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白亭线954开关	白塔站	100000	否	390	6755	公用	112.38	29	1946.4	10850	-6716.9	不受限	不可开放
14821	10kV丰利线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰利线915开关	丰乐	8000	是	308	5334.72	公线	342.12	111	5925.6	0	-1657.82	不受限	不可开放
14822	10kV白宝一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝一线918开关	白塔站	100000	是	377	6529.83	公用	249.02	66	4313.1	5600	-4689.24	不受限	不可开放
14823	10kV伍南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍南线925开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	73.74	37	1277.1	3315	-1474.41	不受限	不可开放
14824	10kV白宝二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白宝二线966开关	白塔站	100000	是	400	6928.2	公用	109.95	27	1904.3	24250	-20611.74	不受限	不可开放
14825	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡药线917	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	421.26	100	7296.2	0	-1434.94	不受限	不可开放

14826	10kV多开线	西充电力调度控制分中心	多开线925开关	多扶站(西充)	22550	否	423	7326.57	公线	159.75	38	2766.8	4700	-872.89	不受限	不可开放
14827	10kV多金线	西充电力调度控制分中心	多金线916开关	多扶站(西充)	14000	是	200	3464.1	公线	105.62	53	1829.3	5730	-4788.02	不受限	不可开放
14828	10kV槐鸣线	西充电力调度控制分中心	槐鸣线922开关	槐树站(西充)	10300	否	275	4763.14	公线	70.09	25	1213.9	2830	242.93	受限	不可开放
14829	10kV安海线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	安海线929开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	369.49	92	6399.5	0	-856.94	不受限	不可开放
14830	10kV甘高四线	眉山电力调度控制中心	甘高四线974开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	386.99	80	6702.6	9630	-9653.82	不受限	不可开放
14831	10kV松百二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百二线913开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	507.6	92	8791.7	0	-186.87	不受限	不可开放
14832	10kV松百一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百一线911开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公线	505.56	92	8756.3	0	-1107.56	不受限	不可开放
14833	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思南二线944开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	325.52	66	5638	7850	-6629.08	不受限	不可开放
14834	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松民二线921开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	553.03	115	9578.4	0	-2064.77	不受限	不可开放
14835	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨一线916开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	562.75	102	9746.8	480	-2578.06	不受限	不可开放
14836	10kV金鱼线	仁和电力调度控制中心	金鱼线952开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	70.05	23	1213.3	3200	-256.38	不受限	不可开放
14837	10kV新化一线	西充电力调度控制分中心	新化一线915开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	382.58	90	6626.3	0.1	-765.14	不受限	不可开放
14838	10kV凤大线	西充电力调度控制分中心	凤大线921开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	222.35	56	3851.1	0.26	2384.02	受限	不可开放
14839	10kV松民一线	眉山电力调度控制中心	松民一线968开关	松江站	80000	是	495	8573.65	公线	176.81	36	3062.3	6500	-2703.38	不受限	不可开放
14840	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘水二线962开关	甘眉	180000	是	380	6581.79	公线	297.74	78	5156.8	5290	-5181.37	不受限	不可开放
14841	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多星线938开关	多悦站	30000	否	300	5196.15	公线	196.05	65	3395.5	2340	-1058.97	不受限	不可开放
14842	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东化线911开关	东馆站	81500	是	380	6581.79	公线	199.42	52	3454	1825	-13.57	不受限	不可开放
14843	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘水一线961开关	甘眉	180000	否	482	8348.48	专线	436.63	91	7562.4	5000	-5048.77	不受限	不可开放
14844	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平禾一线962开关	平春	180000	否	482	8348.48	专线	305.44	63	5290.3	3750	-1526.67	不受限	不可开放
14845	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平苏一线965开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	32.85	7	568.9	8650	-1705.27	不受限	不可开放
14846	10kV科龙一线（龙亭侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	256.8	52	4447.8	4015	-1603.88	不受限	不可开放
14847	10kV科龙一线（科工园侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	136.4	28	2362.5	13440	-8943.58	不受限	不可开放
14848	10kV铝修线	眉山电力调度控制中心	铝修线923开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	352.67	83	6108.3	0	-247.04	不受限	不可开放
14849	10kV铝象一线	眉山电力调度控制中心	铝象一线912开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	402.19	95	6965.9	4625	-5729.64	不受限	不可开放
14850	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制分中心	槐罐线915开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	41.96	10	726.7	4250	1617.21	受限	不可开放
14851	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多郑线934开关	多悦站	30000	否	380	6581.79	公线	240.19	63	4160.1	6550	-4786.49	不受限	不可开放
14852	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多山线933开关	多悦站	30000	是	255	4416.73	公线	124.06	49	2148.7	1380	4.68	不受限	不可开放
14853	10kV东胜线	眉山电力调度控制中心	东胜线915开关	东馆站	81500	否	482	8348.48	公线	166.4	35	2882	132000	-127368.4	不受限	不可开放
14854	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永镇线912开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	393.2	82	6810.2	800	-931.42	不受限	不可开放
14855	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思山二线934开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	265.84	54	4604.4	10770	-8515.48	不受限	不可开放
14856	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线911开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	160.69	33	2783.2	8900	-4169.57	不受限	不可开放
14857	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思崇线946开关	思蒙站	80000	是	390	6755	公线	176.82	45	3062.5	7190	-4848.5	不受限	不可开放
14858	10kV文五二线	乐至电力调度控制中心	10kV文五二线924小车开关	文峰	30000	是	469	8123.32	公线	473.96	101	8209	0	-1710.34	不受限	不可开放
14859	10kV尚东一线	眉山电力调度控制中心	尚东一线915开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	388.84	81	6734.7	4595	-4650.92	不受限	不可开放
14860	10kV科旭一线	眉山电力调度控制中心	科旭一线913开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	22.41	5	388.1	9445	-3971.84	不受限	不可开放
14861	10kV科田线	眉山电力调度控制中心	科田线915开关	科工园站	100000	否	423	7326.57	公线	145.17	34	2514.4	14465	-10385.49	不受限	不可开放
14862	10kV童镇线	乐至电力调度控制中心	10kV童镇线911开关	石佛站	15000	否	150	2598.08	公用	112.87	75	1954.9	1600	-1216.63	不受限	不可开放
14863	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴盛二线923开关	兴家站	25000	是	560	9699.48	公线	478.52	85	8288	0	-528.42	不受限	不可开放
14864	10kV安崇线	眉山电力调度控制中心	安崇线968开关	安平站	113000	是	380	6581.79	公线	337.06	89	5837.8	580	-1152.37	不受限	不可开放
14865	10kV金东线	眉山电力调度控制中心	金东线929开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	196.83	41	3409.1	4595	-1325.32	不受限	不可开放
14866	10kV相仁线	眉山电力调度控制中心	相仁线913开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	89.78	21	1555	4800	-493.74	不受限	不可开放

14867	10kV义鸣线924线	西充电力调度控制分中心	义鸣线924开关	义兴站(西充)	12600	否	423	7326.57	专线	42.3	10	732.7	4000	2593.91	受限	不可开放
14868	10kV凤多一线	西充电力调度控制分中心	凤多I线924开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	174.08	58	3015	1115	546.53	受限	不可开放
14869	10kV槐镇线	西充电力调度控制分中心	槐镇线911开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	58.6	32	1015	0.34	1821.76	受限	不可开放
14870	10kV尚业四线	眉山电力调度控制中心	尚业四线942开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	437	103	7568.9	1890	-2864.99	不受限	不可开放
14871	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	10kV东土线913开关	东山站	40000	否	150	2598.08	公用	144.8	97	2508	0	-169.73	不受限	不可开放
14872	10kV尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚炉线911开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	319.93	58	5541.2	6660	-4580.18	不受限	不可开放
14873	10kV大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线929开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	210.93	50	3653.3	3900	-1692.04	不受限	不可开放
14874	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线913开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	148.38	35	2570	70772	-67480.74	不受限	不可开放
14875	10kV东城线	眉山电力调度控制中心	东城线912开关	东馆站	81500	是	423	7326.57	公线	166.34	39	2881	4040	-1059.74	不受限	不可开放
14876	10kV大学线	眉山电力调度控制中心	大学线918开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	404.41	67	7004.4	5760	-3411.33	不受限	不可开放
14877	10kV大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	172.52	41	2988	5410	-2536.74	不受限	不可开放
14878	10kV大圣线	眉山电力调度控制中心	大圣线941开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	366.78	61	6352.7	3050	-1088.86	不受限	不可开放
14879	10kV安院线	眉山电力调度控制中心	安院线957开关	安平站	113000	否	600	10392.3	专线	17.73	3	307.1	15850	-6804.03	不受限	不可开放
14880	10kV安渔二线	眉山电力调度控制中心	安渔二线955开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	56.89	12	985.4	18300	-11771.77	不受限	不可开放
14881	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工一线929开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	447.19	86	7745.4	125	-665.07	不受限	不可开放
14882	10kV铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝象二线922开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	284.81	67	4932.9	4650	-3721.64	不受限	不可开放
14883	10kV思黄线	眉山电力调度控制中心	思黄线945开关	思蒙站	80000	否	423	7326.57	公线	196.06	46	3395.7	6000	-2801.79	不受限	不可开放
14884	10kV观永线	眉山电力调度控制中心	观永线998开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	182.03	43	3152.8	5465	-2023.89	不受限	不可开放
14885	10kV柏城III回	仁寿电力调度控制中心	柏城III回945开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	477.58	96	8271.7	0	-1412.78	不受限	不可开放
14886	10kV尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚河二线925开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	294.97	61	5108.8	12565	-5051.37	不受限	不可开放
14887	10kV尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚东二线941开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	226.41	41	3921.4	5065	-1365.38	不受限	不可开放
14888	10kV湍兴线	乐至电力调度控制中心	10kV湍兴线914小车开关	石湍站	18300	是	180	3117.69	公用	193.83	108	3357.1	0	-862.95	不受限	不可开放
14889	10kV龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙悦二线921开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	231.34	48	4006.8	3550	-43.17	不受限	不可开放
14890	10kV安镇三线	眉山电力调度控制中心	安镇三线953开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	272.63	57	4722	2775	16.63	不受限	不可开放
14891	10kV安镇二线	眉山电力调度控制中心	安镇二线963开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	197.33	40	3417.7	6295	-1996.42	不受限	不可开放
14892	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白团线973开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	295.61	99	5120	0	-963.08	不受限	不可开放
14893	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线916开关	科工园站	100000	是	800	13856.41	公线	365.36	46	6328.1	8130	-3372.97	不受限	不可开放
14894	10kV象眉线	眉山电力调度控制中心	象眉线913开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	60.28	29	1044.1	2655	-425.52	不受限	不可开放
14895	10kV槐青线	西充电力调度控制分中心	槐青线924开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	109.72	26	1900.3	9000	-4306.39	受限	不可开放
14896	10kV凤多二线	西充电力调度控制分中心	凤多II线925开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	182.61	61	3162.8	0.15	1513.58	受限	不可开放
14897	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内二线922开关	仙鹤站	96500	是	450	7794.23	公用	262.27	58	4542.6	1600	92.78	不受限	不可开放
14898	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金岛线941开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	253.05	60	4382.9	4890	-3411.64	不受限	不可开放
14899	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	10kV良佛线913开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	281.74	128	4879.7	0	-1831.29	不受限	不可开放
14900	10kV安镇一线	眉山电力调度控制中心	安镇一线958开关	安平站	113000	是	495	8573.65	公线	465.47	94	8062	2660	-3863.08	不受限	不可开放
14901	10kV安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线913开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	323.85	67	5609.1	4920	-3015.47	不受限	不可开放
14902	10kV安江二线	眉山电力调度控制中心	安江二线964开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	374.14	78	6480.1	4865	-3831.47	不受限	不可开放
14903	10kV安华线	眉山电力调度控制中心	安华线967开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	397.14	80	6878.4	7250	-6412.11	不受限	不可开放
14904	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙望一线911开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	470.37	90	8146.8	4450	-5391.47	不受限	不可开放
14905	10kV思山一线	眉山电力调度控制中心	思山一线932开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	297.83	78	5158.5	630	-523.07	不受限	不可开放
14906	10kV铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝园一线914开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	390.29	92	6759.9	1250	-2148.64	不受限	不可开放
14907	10kV龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙镇线925开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	277.9	58	4813.2	4395	-1694.57	不受限	不可开放
14908	10kV龙太线	眉山电力调度控制中心	龙太线923开关	龙亭站	40000	是	380	6581.79	公线	274.26	72	4750.2	2280	-1764.77	不受限	不可开放
14909	10kV科渔一线	眉山电力调度控制中心	科渔一线972开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	336.5	68	5828.1	5205	-4174.18	不受限	不可开放

14910	10kV金汤线	眉山电力调度控制中心	金汤线918开关	金龙站	103000	否	550	9526.28	专线	387.63	70	6713.8	5000	-3140.15	不受限	不可开放
14911	10kV安恒线	眉山电力调度控制中心	安恒线965开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	81.47	16	1411	8890	-2584.71	不受限	不可开放
14912	10kV庄乐线	眉山电力调度控制中心	庄乐线925开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	214.08	43	3707.9	5730	-2578.98	不受限	不可开放
14913	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	庄大一线942开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	290.2	59	5026.3	3100	-1267.38	不受限	不可开放
14914	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	517.93	105	8970.6	0	-1254.31	不受限	不可开放
14915	10kV新财二线	西充电力调度控制分中心	新财二线924开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	393.03	93	6807.2	0.1	-946.04	不受限	不可开放
14916	10kV凤菇线大馈线专线	西充电力调度控制分中心	凤菇线911开关	凤凰站(西充)	20000	否	423	7326.57	专线	137.14	32	2375.3	1.12	4217.49	受限	不可开放
14917	10kV槐中线	西充电力调度控制分中心	槐中线912开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	24.85	14	430.4	0.44	2406.26	受限	不可开放
14918	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线953开关	清水站	16000	否	255	4416.73	公线	339.43	133	5878.9	0	-1903.84	不受限	不可开放
14919	10kV温园线	大英电力调度控制中心	温园线914开关	温家坪	80000	否	553	9578.24	公线	233.42	42	4042.8	6780	-2202.38	不受限	不可开放
14920	10kV莱双线	大英电力调度控制中心	莱双线925开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	138.45	35	2397.9	12000	-8855.34	不受限	不可开放
14921	10kV文宫线	仁寿电力调度控制中心	文宫线912开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	349.64	92	6055.7	0	-790.27	不受限	不可开放
14922	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	10kV北民线913开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	515.89	98	8935.3	0	-1660.68	不受限	不可开放
14923	10kV板塘四线	仁和电力调度控制中心	板塘四线976开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	400.59	89	6938.3	0	-702.92	不受限	不可开放
14924	10kV板同南线	仁和电力调度控制中心	板同南线973开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	317.53	79	5499.6	0	42.9	不受限	不可开放
14925	10kV隆石线	大英电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	229.09	57	3967.8	3000	-1425.24	不受限	不可开放
14926	10kV温石线	大英电力调度控制中心	温石线918开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	183.88	35	3184.8	5000	-979.47	不受限	不可开放
14927	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白马线977开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	95.61	21	1656	7225	-1866.19	不受限	不可开放
14928	10kV杨园二线	西充电力调度控制分中心	杨园二线921开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	345.27	82	5980.1	1315	-1433.84	不受限	不可开放
14929	10kV凤开一线	西充电力调度控制分中心	凤开I线915开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	66.01	17	1143.3	1050	4042.08	受限	不可开放
14930	10kV青高线	大英电力调度控制中心	青高线925开关	青龙坡	80000	是	240	4156.92	公线	67.55	28	1170	2460	-304.46	不受限	不可开放
14931	10kV视钢线	仁寿电力调度控制中心	视钢线975开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	524.52	106	9084.6	0	-2225.68	不受限	不可开放
14932	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	游潮线919开关	上游	80000	是	550	9526.28	公线	456.79	83	7911.6	0	-290.58	不受限	不可开放
14933	10kV来八线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来八线912开关	来凤站	8000	是	180	3117.69	公用	139.8	78	2421.3	0	72.85	不受限	不可开放
14934	10kV杨园一线	西充电力调度控制分中心	杨园一线911开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	195.96	46	3394	4700	-2232.74	不受限	不可开放
14935	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安建线923开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	431.25	83	7469.3	0	-246.51	不受限	不可开放
14936	10kV城工线	西充电力调度控制分中心	城工线912开关	城南站(西充)	40000	是	380	6581.79	公线	97.62	26	1690.8	1600	1974.63	受限	不可开放
14937	10kV凤开二线	西充电力调度控制分中心	凤开II线914开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	139.94	35	2423.8	0.29	3811.29	受限	不可开放
14938	10kV岭安线	西充电力调度控制分中心	岭安线924开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	100.09	27	1733.5	4000	-509.64	不受限	不可开放
14939	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV岳王线916开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	525.17	101	9096	0	-1873.21	不受限	不可开放
14940	10kV游德线	蓬溪电力调度控制中心	游德线929开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	306.72	67	5312.4	1000	-7.74	不受限	不可开放
14941	10kV成清线	安岳电力调度控制中心	10kV成清线923开关	成山站	16300	是	330	5715.77	公线	268.34	81	4647.7	0	-75.08	不受限	不可开放
14942	10kV城湖线	西充电力调度控制分中心	城湖线914开关	城南站(西充)	40000	否	423	7326.57	公线	43.42	10	752	3700	2141.91	受限	不可开放
14943	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	板机南线956开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	251.5	63	4356	2000	-813.44	不受限	不可开放
14944	10kV安西线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安西线924开关	安岳站	80000	是	476	8244.56	公用	402.19	84	6965.9	0	-370.25	不受限	不可开放
14945	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭山线976开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	380.33	109	6587.4	0	-1737.66	不受限	不可开放
14946	10kV白祥线	仁和电力调度控制中心	白祥线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	280.25	62	4854	5250	-3868.62	不受限	不可开放
14947	10kV城化一线	西充电力调度控制分中心	城化Ⅰ线911开关	城南站(西充)	40080	是	423	7326.57	公线	383.7	91	6645.6	5130	-5914.34	不受限	不可开放
14948	10kV凤桥一线	西充电力调度控制分中心	凤桥I线922开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	70.7	18	1224.6	250	4067.96	受限	不可开放
14949	10kV石孔线	安岳电力调度控制中心	10kV石孔线914开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	198.15	90	3432	30	-413.59	不受限	不可开放

14950	10kV城化二线大馈线	西充电力调度控制分中心	城化Ⅱ线913开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	350.23	83	6066	650	-854.74	受限	不可开放
14951	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	安馆线961开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	119.45	30	2068.8	6928	-3454.24	不受限	不可开放
14952	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通香线913开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	288.22	93	4992	0	-696.51	不受限	不可开放
14953	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	花滨线917开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	135.36	28	2344.4	6340	-1894.76	不受限	不可开放
14954	10kV城教线	西充电力调度控制分中心	城教线922开关	城南站(西充)	40000	是	300	5196.15	公线	170.73	57	2957	1650	-450.08	受限	不可开放
14955	10kV凤桥二线	西充电力调度控制分中心	凤桥II线923开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	110.81	28	1919.2	1330	2293.36	受限	不可开放
14956	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	东兴线938开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	18.48	3	320.1	0	9275.13	受限	不可开放
14957	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园三线925开关	龙门站	80000	否	595	10305.7	公线	264.91	45	4588.3	25180	-20493.17	不受限	不可开放
14958	10kV海孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙一线914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	252.75	42	4377.6	31090	-27223.04	不受限	不可开放
14959	10kV海江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江一线925开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	221.4	37	3834.6	13900	-9490.04	不受限	不可开放
14960	10kV都华一线	高坪电力调度控制中心	10kV都华Ⅰ线912开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	140.51	27	2433.7	1000	4828.18	受限	不可开放
14961	10kV永雨二线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨二线925开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	229.08	52	3967.7	9630	-7500.88	不受限	不可开放
14962	10kV塔中二线	高坪电力调度控制中心	塔中二线972开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	91.44	15	1583.7	11380	-3688.57	受限	不可开放
14963	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔高线975开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	65.91	11	1141.6	3250	3852.96	受限	不可开放
14964	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望泰线972开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	125.63	21	2175.9	5830	238.66	受限	不可开放
14965	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望源线971开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	491.73	83	8516.8	15350	-15622.24	受限	不可开放
14966	10kV东园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园一线964开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	295.22	50	5113.2	4000	-868.64	受限	不可开放
14967	10kV东园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园二线937开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	359.69	60	6229.9	1600	414.66	受限	不可开放
14968	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	塔中一线962开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	专线	67.23	11	1164.4	11380	-4299.84	受限	不可开放
14969	10kV塔上线	高坪电力调度控制中心	塔上线974开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	65.91	11	1141.6	12090	-2814.87	不受限	不可开放
14970	10kV永农一线	雨城电力调度控制中心	10kV永农一线917手车开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	29.76	7	515.5	6300	-718.68	不受限	不可开放
14971	10kV桥草线	雨城电力调度控制中心	10kV桥草线919开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	290.65	66	5034	5725	-4662.18	不受限	不可开放
14972	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港军线921开关	航空港站	100000	否	280	4849.74	专线	103.45	37	1791.8	3000	-427.03	受限	不可开放
14973	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	东果线929开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	181.11	34	3136.8	22190	-17982.9	受限	不可开放
14974	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔科线918开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	99.31	17	1720	0	7555.13	受限	不可开放
14975	10kV门钢线大馈线	高坪电力调度控制中心	门钢线912开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	210.17	40	3640.2	3850	-146.3	受限	不可开放
14976	10kV塔王线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔王线953开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	33.29	6	576.6	0	6767.3	受限	不可开放
14977	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园I线916开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	271.95	51	4710.2	21560	-18926.3	不受限	不可开放
14978	10kV塔电线922大馈线	高坪电力调度控制中心	塔电线925开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	178.97	34	3099.7	16300	-12055.8	受限	不可开放
14979	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都烟线921开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	282.43	71	4891.7	19325	-18701.85	受限	不可开放
14980	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	门江线929开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	227.73	43	3944.3	15630	-12230.4	受限	不可开放
14981	10kV烟居线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟居线912开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	178.44	45	3090.5	1965	1148.7	受限	不可开放
14982	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印一线961开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	200.33	38	3469.7	0	3874.2	受限	不可开放
14983	10kV塔雍线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔雍线919开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	217.58	37	3768.4	0	5506.73	受限	不可开放
14984	10kV义开线921大馈线	西充电力调度控制分中心	义开线921开关	义兴站(西充)	12600	是	352	6096.82	公线	76.43	22	1323.7	0.26	3553.5	受限	不可开放
14985	10kV塔宇一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇I线917开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	236.76	45	4100.6	7990	-3828.72	受限	不可开放
14986	10kV孔温线	雨城电力调度控制中心	10kV孔温线922开关	孔坪站	10815	否	335	5802.37	公线	171.73	51	2974.4	2630	-382.27	不受限	不可开放
14987	10kV桥香线	雨城电力调度控制中心	10kV桥香线918开关	板桥站	100000	是	440	7621.02	公线	247.55	56	4287.6	3215	-1405.78	不受限	不可开放
14988	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔府线915开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	140.42	26	2432	3515	1396.9	受限	不可开放
14989	10kV义镇线	西充电力调度控制分中心	义镇线917开关	义兴站(西充)	12600	是	423	7326.57	公线	258.3	61	4473.7	11375	-9987.44	受限	不可开放
14990	10kV塔宇二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇II线927开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	223.86	42	3877.3	0	4384.58	受限	不可开放
14991	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	门庭线915开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	专线	101.93	17	1765.5	2530	3949.06	受限	不可开放
14992	10kV桂江线大馈线	高坪电力调度控制中心	桂江线917开关	桂花站	100000	是	530	9179.87	公线	213.89	40	3704.6	21960	-18320.7	不受限	不可开放

14993	10kV牯纸线	青神电力调度控制中心	牯纸线928开关	牯牛山	362000	否	482	8348.48	专线	437.37	91	7575.3	0	-61.67	不受限	不可开放
14994	10kV烟移线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟移线924开关	烟山站	20000	否	215	3723.91	公线	2.67	1	46.3	2000	1305.22	受限	不可开放
14995	10kV港民线大馈线	高坪电力调度控制中心	港民线922开关	航空港站	100000	是	280	4849.74	专线	46.54	17	806	0	3073.79	受限	不可开放
14996	10kV烟阙线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟阙线914开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	136.84	34	2370.1	630	3204.1	受限	不可开放
14997	10kV棕张一线	西充电力调度控制分中心	棕张I线929开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	228.45	57	3956.8	2250	-664.24	不受限	不可开放
14998	10kV烟河一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟河一线915开关	烟山站	20000	是	341	5906.29	公线	86.4	25	1496.5	6830	-3601.47	受限	不可开放
14999	10kV牯观线	青神电力调度控制中心	牯观线929开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	338.23	70	5858.2	1430	-609.42	不受限	不可开放
15000	10KV多下线	雨城电力调度控制中心	10KV多下线922开关	多营站	12300	否	200	3464.1	公线	415.81	208	7201.9	0	-4084.21	不受限	不可开放
15001	10kV门东二线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门东二线926开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	27.13	7	469.9	0	5609.6	受限	不可开放
15002	10kV望阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅱ线923开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	229.2	43	3969.7	8890	-5515.8	受限	不可开放
15003	10kV门福线大馈线	高坪电力调度控制中心	门福线923开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	199.18	38	3449.8	1730	2164.1	受限	不可开放
15004	10kV望孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅰ线917开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	207.64	39	3596.3	32940	-29192.4	受限	不可开放
15005	10kV牯工二线	青神电力调度控制中心	牯工二线924开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	340.08	71	5890.2	7000	-6211.42	不受限	不可开放
15006	10kV门锦二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门锦二线919开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	121.08	25	2097.1	6300	-758.76	受限	不可开放
15007	10kV桂冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂冯线928开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	104.25	21	1805.6	7650	-1552.25	不受限	不可开放
15008	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望军线924开关	望城站	113000	否	338	5854.33	专线	101.71	30	1761.6	3000	507.3	受限	不可开放
15009	10kV门孙线大馈线	高坪电力调度控制中心	门孙线924开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	245.11	46	4245.3	2550	548.6	受限	不可开放
15010	10kV门凤线大馈线	高坪电力调度控制中心	门凤线927开关	龙门站	80000	否	398	6893.56	专线	20.7	5	358.5	0	5845.7	受限	不可开放
15011	10kV牯桂线	青神电力调度控制中心	牯桂线919开关	牯牛山	360000	是	400	6928.2	公线	326.06	82	5647.4	0	-104.84	不受限	不可开放
15012	10kV桥化二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化二线924开关	板桥站	100000	否	440	7621.02	公线	233.35	53	4041.6	3760	-942.68	不受限	不可开放
15013	10kV望共线大馈线	高坪电力调度控制中心	望共线925开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	113.9	21	1972.7	10160	-4788.8	受限	不可开放
15014	10kV塔纺线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔纺线914开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	236.33	45	4093.3	9750	-6499.4	受限	不可开放
15015	10kV门锦一线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门锦一线917开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	92.94	19	1609.8	13860	-7831.46	受限	不可开放
15016	10kV港园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅰ线916开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	323.67	61	5605.9	21905	-20167	受限	不可开放
15017	10kV烟石一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅰ回916开关	烟山站	20000	否	274	4745.82	公线	7.83	3	135.6	200	3935.64	受限	不可开放
15018	10kV烟石二线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅱ线925开关	烟山站	20000	是	398	6893.56	公线	50.69	13	877.9	2300	2336.95	受限	不可开放
15019	10kV观马线大馈线	高坪电力调度控制中心	观马线912开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	137.41	35	2380	6185	-3050.15	受限	不可开放
15020	10kV都嘉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	都嘉I线916开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	49.93	10	864.9	400	7316.29	受限	不可开放
15021	10kV都嘉三线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉III线914开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	49.92	10	864.7	0	6851.58	受限	不可开放
15022	10kV东友二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅱ线973开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	123.08	23	2131.8	0	5212.1	受限	不可开放
15023	10kV东王一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王I线917开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	264.62	50	4583.2	0	2760.7	受限	不可开放
15024	10kV东润线大馈线	高坪电力调度控制中心	东润线974开关	河东站	126000	否	530	9179.87	专线	97.92	18	1695.9	0	6565.98	受限	不可开放
15025	10kV东京线大馈线	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	249.12	47	4314.8	3280	-250.9	受限	不可开放
15026	10kV东宏线大馈线	高坪电力调度控制中心	东宏线936开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	52.38	10	907.2	32098	-25661.3	受限	不可开放
15027	10kV东汉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉II线925开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	36.75	7	636.5	1260	5447.4	受限	不可开放
15028	10kV东岸线大馈线	高坪电力调度控制中心	东岸线927开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	158.19	30	2739.8	1515	3089.1	受限	不可开放
15029	10kV堰均线	雨城电力调度控制中心	10kV堰均线922开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	313.63	71	5432	2045	-1380.18	不受限	不可开放
15030	10kV利营线	石棉电力调度控制中心	利营线971开关	利吉堡站	80000	是	400	6928.2	公线	415.81	104	7201.9	0	-1659.34	不受限	不可开放
15031	10kV马螺线大馈线	高坪电力调度控制中心	马螺线915开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	273.18	69	4731.5	3290	-2506.65	不受限	不可开放
15032	10kV长镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	长镇线913开关	长乐站	20000	否	454	7863.51	公线	200	44	3464	5035	-1421.84	不受限	不可开放
15033	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	10kV河满一线916	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	234.82	71	4067	2600	-1522.81	不受限	不可开放
15034	10kV长鄢线大馈线	高坪电力调度控制中心	长鄢线911开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	193.35	49	3348.9	2585	-419.05	不受限	不可开放
15035	10kV观天线大馈线	高坪电力调度控制中心	观天线913开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	143.07	36	2478	400	2636.85	受限	不可开放
15036	10kV观老线大馈线	高坪电力调度控制中心	观老线914开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	199.54	38	3456.1	2855	1032.8	受限	不可开放

15037	10kV长会线大馈线	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长乐站	20000	否	398	6893.56	公线	208.15	52	3605.1	6165	-3565.9	不受限	不可开放
15038	10kV港开二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开II线925开关	航空港站	100000	否	1000	17320.51	公线	415.59	42	7198	14655	-6264.54	受限	不可开放
15039	10kV东纺线915大馈线	高坪电力调度控制中心	东纺线915开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	149.85	28	2595.4	1950	2798.5	受限	不可开放
15040	10kV桂园二线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅱ线922开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	69.28	16	1200	0	-1954.03	不受限	不可开放
15041	10kV东建线大馈线	高坪电力调度控制中心	东建线923开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	274.53	52	4754.9	8950	-6361	受限	不可开放
15042	10kV青城二线	青神电力调度控制中心	青城二线923开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	292.88	69	5072.6	1030	-241.34	不受限	不可开放
15043	10kV门园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅱ线943开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	134.58	25	2330.9	20630	-15617	受限	不可开放
15044	10kV襄窑线	南部电力调度控制中心	10kV襄窑线913	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	728.31	166	12614.4	0	-5755.48	不受限	不可开放
15045	10kV都北线大馈线	高坪电力调度控制中心	都北线911开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	102.66	26	1778.1	0	3736.75	受限	不可开放
15046	10kV都嘉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅱ线925开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	27.45	5	475.5	0	8261.88	受限	不可开放
15047	10kV塔前线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔前线929开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	36.88	7	638.8	145	6560.1	受限	不可开放
15048	10kV堰江线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江线911开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	423.3	96	7331.6	7050	-8284.78	不受限	不可开放
15049	10kV港三线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港三线924开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	341.36	64	5912.4	2000	349.48	受限	不可开放
15050	10kV塔印二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印二线971开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	11.51	2	199.3	0	7144.6	受限	不可开放
15051	10kV塔坝二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝II线926开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	346	65	5992.7	13970	-12618.8	受限	不可开放
15052	10kV望庙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙Ⅰ线911开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	358.56	68	6210.3	58137	-57003.4	受限	不可开放
15053	10kV兰三五线	青神电力调度控制中心	兰三五线926开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	453.02	94	7846.3	0	-332.67	不受限	不可开放
15054	10kV烟华线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟华线923开关	烟山站	20000	否	338	5854.33	专线	16.18	5	280.2	0	4988.7	受限	不可开放
15055	10kV望天线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	望天线914开关	望城站	113000	否	530	9179.87	专线	66.09	12	1144.6	0	7117.28	受限	不可开放
15056	10kV望孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅱ线922开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	205.76	39	3563.8	31210	-27429.9	受限	不可开放
15057	10kV门科线大馈线	高坪电力调度控制中心	门科线922开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	120.63	23	2089.3	6500	-1245.4	不受限	不可开放
15058	10kV港开一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港开I线913开关	航空港站	100000	是	1200	20784.61	公线	645.22	54	11175.2	51035	-45582.51	受限	不可开放
15059	10kV烟浸线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟浸线926开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	99.46	25	1722.6	1450	3031.6	受限	不可开放
15060	10kV港环二线	高坪电力调度控制中心	港环二线923开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	专线	217.31	37	3763.8	3000	2511.33	受限	不可开放
15061	10kV牯工一线	青神电力调度控制中心	牯工一线914	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	249.46	52	4320.6	8460	-6101.82	不受限	不可开放
15062	10kV都京线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都京线923开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	86.14	16	1491.9	15490	-8720.02	不受限	不可开放
15063	10kV东孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅱ线971开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	191.37	36	3314.6	21260	-17230.7	受限	不可开放
15064	10kV东际线914大馈线	高坪电力调度控制中心	东际线914开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	152.63	29	2643.5	0	4700.4	受限	不可开放
15065	10kV东坝线大馈线	高坪电力调度控制中心	东坝线922开关	河东站	130000	是	530	9179.87	公线	233.9	44	4051.1	21290	-17997.2	受限	不可开放
15066	10kV塔建二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建二线973开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	269.59	45	4669.3	0	3575.26	受限	不可开放
15067	10kV港莲线大馈线	高坪电力调度控制中心	港莲线917开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	344.01	65	5958.2	16005	-14619.3	受限	不可开放
15068	10kV东家线大馈线	高坪电力调度控制中心	东家线962开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	160.73	30	2783.8	1260	3300.1	受限	不可开放
15069	10kV东友一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅰ线913开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	108.18	20	1873.6	0	5470.3	受限	不可开放
15070	10kV塔坝一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝i线916开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	185.86	35	3219.1	22145	-18020.2	受限	不可开放
15071	10kV塔建线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建线924开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	254.34	48	4405.1	4910	-1971.2	受限	不可开放
15072	10kV门棉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉一线914开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	168.86	33	2924.6	13680	-8654.49	受限	不可开放
15073	10kV望庙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙二线929开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	206.23	39	3571.9	89295	-85523	受限	不可开放
15074	10kV望阳一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅰ线913开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	170.14	32	2946.8	0	4397.1	受限	不可开放
15075	10kV门东一线大馈线专变	高坪电力调度控制中心	门东一线931开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	58.01	15	1004.7	0	5074.8	受限	不可开放
15076	10kV都居线大馈线	高坪电力调度控制中心	都居线922开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	78.87	15	1366	14910	-8014.12	受限	不可开放
15077	10kV东孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅰ线963开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	248.01	47	4295.5	15875	-12826.6	受限	不可开放
15078	10kV东宾线924大馈线	高坪电力调度控制中心	东宾线924开关	河东站	126000	是	390	6755	公线	120.96	31	2095	2120	1189	受限	不可开放
15079	10kV罗新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗新线913开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	300.13	97	5198.3	0	-365.88	不受限	不可开放
15080	10kV观镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	118.01	22	2044	1050	4249.9	受限	不可开放
15081	10kV观溪线大馈线	高坪电力调度控制中心	观溪线911开关	东观站	20000	是	341	5906.29	公线	169.28	50	2932	5145	-3351.97	受限	不可开放

15082	10kV东汉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉I线912开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	118.54	22	2053.1	24730	-19439.2	受限	不可开放
15083	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	港环线915开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	267.97	51	4641.2	3000	620.68	受限	不可开放
15084	10kV门御线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御线920开关	龙门站	80000	是	398	6893.56	公线	219.16	55	3795.9	10175	-8456.05	受限	不可开放
15085	10kV门棉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉II线921开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	143.15	28	2479.3	7720	-2249.19	不受限	不可开放
15086	10kV烟都线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟都线913开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	5.03	1	87.1	0	6117.1	受限	不可开放
15087	10kV东王二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王Ⅱ线921开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	134.95	25	2337.4	0	5006.5	受限	不可开放
15088	10kV门街线大馈线	高坪电力调度控制中心	门街线911开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	200.13	38	3466.2	6395	-2517.3	受限	不可开放
15089	10kV港园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅱ线926开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	376.74	71	6525.2	22875	-22056.3	受限	不可开放
15090	10kV望江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江Ⅱ线926开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	211.85	40	3669.3	5420	-1745.4	受限	不可开放
15091	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	是	300	5196.15	公线	108.91	36	1886.4	3200	-929.48	不受限	不可开放
15092	10kV望医线大馈线	高坪电力调度控制中心	望医线915开关	望城站	113000	是	530	9179.87	专线	120.46	23	2086.3	0	5257.6	受限	不可开放
15093	10kV港环三线大馈线	高坪电力调度控制中心	港环III线914开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	415.68	78	7199.6	4000	-2937.72	受限	不可开放
15094	10kV望江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江一线918开关	望城站	113000	否	530	9179.87	公线	43.59	8	755	16490	-8983.12	受限	不可开放
15095	10kV七湾线	雨城电力调度控制中心	10kV七湾线922开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	127.73	50	2212.2	5560	-4238.82	不受限	不可开放
15096	10kV园桥线	攀枝花电力调度控制中心	园桥线993开关	园林站	40000	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	0	-806.4	不受限	不可开放
15097	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳西线922开关	梁坪站	63000	是	400	6928.2	公线	395.82	99	6855.6	0	-1313.04	不受限	不可开放
15098	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁格线961开关	梁坪站	40000	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放
15099	10kV七三线	雨城电力调度控制中心	10kV七三线915开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	159.73	63	2766.6	4130	-596.62	不受限	不可开放
15100	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁车线971开关	梁坪站	63000	是	250	4330.13	公线	278.2	111	4818.4	0	-1354.3	不受限	不可开放
15101	10kV凤建南线	攀枝花电力调度控制中心	凤建南线919开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7058.2	0	-1515.8	不受限	不可开放
15102	10kV金肖线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金肖线914	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	16.5	10	285.8	0	-16881.01	不受限	不可开放
15103	10kV凤建北线	攀枝花电力调度控制中心	凤建北线975开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-1441	不受限	不可开放
15104	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁道线973开关	梁坪站	63000	是	430	7447.82	公线	371.09	86	6427.3	630	-1099.04	不受限	不可开放
15105	10kV七河一线	雨城电力调度控制中心	10kV七河一线912开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	250.7	57	4342.1	2850	-1095.28	不受限	不可开放
15106	10kV青园二线	青神电力调度控制中心	青园二线928	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	310.66	73	5380.7	5315	-4834.44	不受限	不可开放
15107	10kV七都线	雨城电力调度控制中心	10kV七都线914开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	163.52	64	2832.2	1260	-558.82	不受限	不可开放
15108	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁黑线934开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	366.47	95	6347.3	0	-1012.58	不受限	不可开放
15109	10kV园垭线	攀枝花电力调度控制中心	园垭线958开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	140.69	31	2436.8	4315	-516.42	不受限	不可开放
15110	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	182.81	61	3166.2	3200	-2209.28	不受限	不可开放
15111	10kV青园一线	青神电力调度控制中心	青园一线911开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	182.91	43	3168	8000	-4574.09	不受限	不可开放
15112	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老前线971开关	老熊井站	31500	是	250	4330.13	公线	198.32	79	3434.9	1430	-1400.8	不受限	不可开放
15113	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	沙石线915开关	沙溪站(阆中)	10000	否	278	4815.1	公线	285	103	4936.2	500	-1102.6	不受限	不可开放
15114	10kV南上线	雨城电力调度控制中心	10kV南上线914开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	313.63	94	5432	630	-1420.1	不受限	不可开放
15115	10kV先镇线	石棉电力调度控制中心	先镇线912开关	先锋站	16400	是	300	5196.15	公线	5.89	2	102.1	5000	-945.18	不受限	不可开放
15116	10kV南工三线	丹棱电力调度控制中心	南工三线925开关	南安站	20000	是	552	9560.92	公线	337.09	61	6130.32	9560.92	-1912.18	不受限	不可开放
15117	10kV南工二线	丹棱电力调度控制中心	南工二线926开关	南安站	20000	否	552	9560.92	公线	195.56	35	3556.45	9560.92	-956.09	不受限	不可开放
15118	10kV南蜀线	雨城电力调度控制中心	10kV南蜀线918开关	南坝子站	100000	否	210	3637.31	公线	273.74	130	4741.2	0	-1467.62	不受限	不可开放
15119	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流化线913开关	流沙坡站	10000	是	287	4970.99	公线	242.17	84	4194.3	0	-217.51	不受限	不可开放
15120	10kV南工一线	丹棱电力调度控制中心	南工一线927开关	南安站	20000	否	552	9560.92	公线	119.95	22	2181.41	9560.92	-956.09	不受限	不可开放

15121	10kV里伏三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏三线925开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	1064.03	127	18429	0	-5334.69	不受限	不可开放
15122	10kV板南二线	丹棱电力调度控制中心	板南二线912开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	211.51	38	3663.4	9560.92	-4619.49	不受限	不可开放
15123	10kV南水线	雨城电力调度控制中心	10kV南水线924开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	387.44	88	6710.4	3000	-3613.58	不受限	不可开放
15124	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老方线914开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	175.47	117	3039.2	0	-700.93	不受限	不可开放
15125	10kV板润线	丹棱电力调度控制中心	板润线913开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	专线	194.55	35	3369.6	9560.92	-4325.69	不受限	不可开放
15126	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁宏线966开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	376.47	94	6520.5	0	-977.94	不受限	不可开放
15127	10kV高阳线	攀枝花电力调度控制中心	高阳线924开关	高梁坪站	25000	否	510	8833.46	公线	598.5	117	10366	0	-2416.1	不受限	不可开放
15128	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何狮二线926开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	74.02	13	1282	9560.92	-2238.09	不受限	不可开放
15129	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何狮一线941开关	何场站	96500	是	552	9560.92	公线	15.76	3	273	9560.92	-2185.18	不受限	不可开放
15130	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	板城六线911开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	114.73	21	1987.2	9560.92	-3899.38	不受限	不可开放
15131	10kV前青线	米易电力调度控制中心	前青线911开关	前进渠站	8000	是	235	4070.32	公线	208.58	89	3612.6	1000	-1356.34	不受限	不可开放
15132	10kV前湾线	米易电力调度控制中心	前湾线923开关	前进渠站	8000	是	440	7621.02	公线	359.23	82	6221.9	0	-125.08	不受限	不可开放
15133	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中宿线923开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	114.28	30	1979.3	4416.73	-472.42	不受限	不可开放
15134	10kV何陶二线	丹棱电力调度控制中心	何陶二线943开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	368.6	67	6703.36	9560.92	-956.09	不受限	不可开放
15135	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫头线974开关	紫东钛站	25000	是	220	3810.51	公线	177.37	81	3072	0	-23.59	不受限	不可开放
15136	10kV何南二线	丹棱电力调度控制中心	何南二线914开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	220.21	46	3814	8244.56	-5365.91	不受限	不可开放
15137	10kV中黄线	米易电力调度控制中心	中黄线953开关	中禾站	6300	是	220	3810.51	公线	121.02	55	2096	0	952.41	受限	不可开放
15138	10kV中挂线	米易电力调度控制中心	中挂线951开关	中禾站	6300	是	264	4572.61	公线	147.81	56	2560	0	1098.09	受限	不可开放
15139	10kV中白线	米易电力调度控制中心	中白线973开关	中禾站	6300	否	220	3810.51	公线	103.46	47	1792	0	1637.46	受限	不可开放
15140	10kV杨宋线	丹棱电力调度控制中心	杨宋线918开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	202.98	37	3515.7	9560.92	-4471.79	不受限	不可开放
15141	10kV门兴一线	仪陇电力调度控制中心	门兴一线917开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	441.26	78	7642.7	500	-313.83	不受限	不可开放
15142	10kV何谢线	丹棱电力调度控制中心	何谢线917开关	何场站	94500	否	380	6581.79	公线	184.93	49	3203	5888.97	-3168.36	不受限	不可开放
15143	10kV普百线	米易电力调度控制中心	普百线952开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	80.16	80	1388.4	0	-2.76	不受限	不可开放
15144	10kV宁螺线	米易电力调度控制中心	宁螺线956开关	宁华站	40000	是	264	4572.61	公线	72.6	27	1257.4	0	2400.69	受限	不可开放
15145	10kV何石线	丹棱电力调度控制中心	何石线916开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	140.47	25	2433	9560.92	-3389.09	不受限	不可开放
15146	10kV杨茶线	丹棱电力调度控制中心	杨茶线916开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	82.25	30	1424.5	4416.73	-1554.4	不受限	不可开放
15147	10kV板城二线	丹棱电力调度控制中心	板城二线946开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	150.96	27	2614.7	8244.56	-3210.52	不受限	不可开放
15148	10kV木工Ⅰ回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅰ回919开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	510.69	93	8845.2	9560.92	-9801.29	不受限	不可开放
15149	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	386.61	103	6696	0	-1472.14	不受限	不可开放
15150	10kV板工Ⅰ回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅰ回943开关	丹棱站	100000	否	483	8365.81	公线	300.16	62	5198.8	8244.56	-5914.13	不受限	不可开放
15151	10kV何姜线	丹棱电力调度控制中心	何姜线924开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	372.69	68	6455	3671.95	-1522.12	不受限	不可开放
15152	10kV杨凤一线	丹棱电力调度控制中心	杨凤一线922开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	94.04	17	1628.7	9560.92	-3540.88	不受限	不可开放
15153	10kV城峡线	米易电力调度控制中心	城峡线955开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	243.77	81	4222.1	0	-65.18	不受限	不可开放
15154	10kV城柳线	米易电力调度控制中心	城柳线976开关	城北站	50000	是	264	4572.61	公线	72.29	27	1252.1	6575	-4169.01	不受限	不可开放
15155	10kV板工Ⅱ回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅱ回944开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	354.1	64	6133	8244.56	-5772.73	不受限	不可开放
15156	10kV杨五线	丹棱电力调度控制中心	杨五线924开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	220.95	40	3826.8	10392.3	-5614.27	不受限	不可开放
15157	10kV丙园线	米易电力调度控制中心	丙园线951开关	丙谷站	10000	是	345	5975.58	公线	179.97	52	3117.1	630	1033.36	受限	不可开放
15158	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	板东一线935开关	丹棱站	100000	否	600	10392.3	公线	499.05	83	8643.6	9560.92	-8851.45	不受限	不可开放
15159	10kV丙龙线	米易电力调度控制中心	丙龙线953开关	丙谷站	10000	是	380	6581.79	公线	143.41	38	2483.9	0	2781.53	受限	不可开放
15160	10kV丙芭线	米易电力调度控制中心	丙芭线952开关	丙谷站	10000	是	300	5196.15	公线	137.62	46	2383.5	0	1773.42	受限	不可开放
15161	10kV何陶一线	丹棱电力调度控制中心	何陶一线942开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	392.27	71	7133.82	9560.92	-956.09	不受限	不可开放
15162	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红岔线927开关	红格站	50000	是	200	3464.1	公线	237.88	119	4120	400	-1748.72	受限	不可开放
15163	10kV龙建线	雨城电力调度控制中心	10kV龙建线926开关	龙观站	100000	否	335	5802.37	公线	218.64	65	3786.9	3330	-1894.77	不受限	不可开放
15164	10kV红质线	盐边电力调度控制中心	红质线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	232.97	88	4035	1250	-1613.06	受限	不可开放

15165	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	279.97	86	4849	0	-345.66	受限	不可开放
15166	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木峨线914开关	木林站	50000	否	315	5455.96	公线	111.69	35	1934.4	3897.11	-921.15	不受限	不可开放
15167	10kV何凤线	丹棱电力调度控制中心	何凤线915开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	318.82	58	5522	9560.92	-6478.09	不受限	不可开放
15168	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营西线923开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	316.13	115	5475.4	100	-1288.57	不受限	不可开放
15169	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中顺线922开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	186.36	49	3227.7	3671.95	-976.04	不受限	不可开放
15170	10kV营渌线大馈线	营山电力调度控制中心	营渌线914开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	327.81	119	5677.6	500	-1890.77	不受限	不可开放
15171	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营景线912开关	营山站	100000	是	580	10045.89	公线	233.82	40	4049.8	4000	-13.09	不受限	不可开放
15172	10kV杨凤二线	丹棱电力调度控制中心	杨凤二线919开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	366.92	66	6355	9560.92	-8267.18	不受限	不可开放
15173	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安金线956开关	安顺站	12500	否	370	6408.59	公线	271.42	73	4701	3150	-2083.27	受限	不可开放
15174	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅱ回918开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	444.94	81	7706.4	9560.92	-8662.49	不受限	不可开放
15175	10kV青双线大馈线	营山电力调度控制中心	青双线911开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	336.79	122	5833.2	0	-1546.37	不受限	不可开放
15176	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线974开关	城南站	31500	否	400	6928.2	公线	367.75	92	6369.5	0	-134.12	受限	不可开放
15177	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木王线915开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	193.44	51	3350.4	3169.65	-596.44	不受限	不可开放
15178	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线955开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	257.39	86	4458	0	-301.08	受限	不可开放
15179	10kV板工三线	丹棱电力调度控制中心	板工三线924开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	318.26	58	5512.3	9560.92	-6468.39	不受限	不可开放
15180	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	板东二线923开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	422.02	76	7309.4	9560.92	-8265.49	不受限	不可开放
15181	10kV罨学线大馈线	南充电力调度控制中心	罨学线937开关	搬罨	360000	否	553	9578.24	公线	29.91	5	518	21960	-13857.58	不受限	不可开放
15182	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中唐线912开关	中隆站	26300	是	380	6581.79	公线	83.68	22	1449.4	4416.73	-600.7	不受限	不可开放
15183	10kV罨灯线大馈线	南充电力调度控制中心	罨灯线938开关	搬罨	360000	是	335	5802.37	公线	270.67	81	4688	0	-46.1	不受限	不可开放
15184	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木顺线916开关	木林站	50000	否	425	7361.22	专线	473.49	111	8200.8	7361.22	-8936.92	不受限	不可开放
15185	10kV青和线大馈线	南充电力调度控制中心	青和线964开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	289.86	45	5020.3	5350	-1419.06	不受限	不可开放
15186	10kV青新一线大馈线	南充电力调度控制中心	青新一线966开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	56.45	9	977.8	16690	-8716.56	不受限	不可开放
15187	10kV板城三线	丹棱电力调度控制中心	板城三线945开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	324.79	59	5625.3	8244.56	-6221.12	不受限	不可开放
15188	10kV汉凤线	雨城电力调度控制中心	10kV汉凤线913开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	352.45	80	6104.4	4250	-4257.58	不受限	不可开放
15189	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	板城五线947开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	238.9	43	4137.8	8244.56	-4733.62	不受限	不可开放
15190	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何仁线928开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	273.38	50	4735	6581.97	-2712.14	不受限	不可开放
15191	10kV川园线	营山电力调度控制中心	川园线921开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	494.82	247	8570.2	950	-6748.92	不受限	不可开放
15192	10kV西带一线大馈线	南充电力调度控制中心	西带一线926开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	158.27	29	2741.2	5870	-948.61	不受限	不可开放
15193	10kV川塔线	营山电力调度控制中心	川塔线936开关	济川站	100000	否	183.6	3180.05	公线	266.13	145	4609.3	0	-1747.25	不受限	不可开放
15194	10kV川消线	营山电力调度控制中心	川消线929开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	294.8	147	5106	800	-3134.72	不受限	不可开放
15195	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何南一线913开关	何场站	94500	是	552	9560.92	公线	222.81	40	3859	8244.56	-4454.82	不受限	不可开放
15196	10kV泉镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅰ线919开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	304.3	55	5270.4	0	2392.19	受限	不可开放
15197	10kV川希线	营山电力调度控制中心	川希线925开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	207.71	104	3597.5	0	-826.22	不受限	不可开放
15198	10kV泉镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅱ线927开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	140.53	25	2433.9	0	5228.69	受限	不可开放
15199	10kV川文线	营山电力调度控制中心	川文线933开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	204.74	102	3546.1	0	-774.82	不受限	不可开放
15200	10kV泉西一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅰ线914开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	205.33	37	3556.3	500	3606.29	受限	不可开放
15201	10kV川体线	营山电力调度控制中心	川体线935开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	291.91	146	5055.8	300	-2584.52	不受限	不可开放
15202	10kV泉西二线923大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅱ线923开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	196.52	36	3403.8	1250	3008.79	受限	不可开放
15203	10kV川牧线	营山电力调度控制中心	川牧线924开关	济川站	100000	是	150	2598.08	公线	136.78	91	2369	0	-290.54	不受限	不可开放
15204	10kV何南三线	丹棱电力调度控制中心	何南三线925开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	166.97	30	2892	9560.92	-3848.09	不受限	不可开放
15205	10kV上海线	石棉电力调度控制中心	上海线951开关	上里站	2500	是	250	4330.13	公线	320.67	128	5554	0	-2089.9	不受限	不可开放
15206	10kV泉岭线大馈线	南充电力调度控制中心	泉岭线925（鑫达支线）开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	180.68	33	3129.3	2100	3391.12	受限	不可开放
15207	10kV川磨线	营山电力调度控制中心	川磨线932开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	256.69	93	4445.9	0	-635.39	不受限	不可开放
15208	10kV泉君一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅰ线915开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	194.41	35	3367.2	0	4295.39	受限	不可开放
15209	10kV泉君二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅱ线924开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	235.62	43	4080.9	0	3581.69	受限	不可开放

15210	10kV川骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	川骆线919开关	骆市站(营山)	20000	是	150	2598.08	公线	144.94	97	2510.4	500	-931.94	不受限	不可开放
15211	10kV泉境线大馈线	南充电力调度控制中心	泉境线926开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	226.46	41	3922.3	500	4198.12	受限	不可开放
15212	10kV川龙线	营山电力调度控制中心	川龙线926开关	济川站	100000	否	150	2598.08	公线	277.3	185	4802.8	0	-2464.53	不受限	不可开放
15213	10kV杨兴线	丹棱电力调度控制中心	杨兴线923开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	51.18	19	886.5	4416.73	-1016.4	不受限	不可开放
15214	10kV泉华一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅰ线913开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	69.27	13	1199.7	1250	5212.89	受限	不可开放
15215	10kV川景线	营山电力调度控制中心	川景线923开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	165.26	83	2862.3	0	-91.02	不受限	不可开放
15216	10kV泉华二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅱ线922开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	300.77	54	5209.4	13145	-10691.81	受限	不可开放
15217	10kV川火线大馈线	营山电力调度控制中心	川火线931开关	济川站	100000	否	275	4763.14	公线	401.38	146	6951.9	0	-2665.07	不受限	不可开放
15218	10kV泉和线大馈线	南充电力调度控制中心	泉和线911开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	22.65	4	392.2	4260	3402.59	受限	不可开放
15219	10kV泉道线大馈线	南充电力调度控制中心	泉道线916开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	公线	93.98	17	1627.7	20050	-13057.28	受限	不可开放
15220	10kV廉园四线	宣汉电力调度控制中心	廉园四线925开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	461.51	83	7993.4	0	-330.81	不受限	不可开放
15221	10kV板工四线	丹棱电力调度控制中心	板工四线936开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	436.49	79	7560	9560.92	-8516.09	不受限	不可开放
15222	10kV板城一线	丹棱电力调度控制中心	板城一线934开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	154.18	28	2670.4	6928.2	-1949.86	不受限	不可开放
15223	10kV凤江一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅰ线960开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	171.56	31	2971.4	5700	-1008.81	不受限	不可开放
15224	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡思线917开关	胡家站	80000	是	322	5577.2	公线	252.82	79	4378.9	0	82.86	不受限	不可开放
15225	10kV城大线923大馈线	南充电力调度控制中心	城大线923开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	658.78	119	11410.1	2730	-6477.51	不受限	不可开放
15226	10kV江中一线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅰ线916开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	114.62	21	1985.3	9130	-3452.71	不受限	不可开放
15227	10kV汉沙线	雨城电力调度控制中心	10kV汉沙线964开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	228.29	52	3954	2050	92.82	不受限	不可开放
15228	10kV星育二线大馈线	南充电力调度控制中心	星育II线927开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	161.37	29	2794.9	9660	-4792.31	不受限	不可开放
15229	10kV星溶一线大馈线	南充电力调度控制中心	星溶Ⅰ线949开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	431.02	78	7465.2	630	-432.61	不受限	不可开放
15230	10kV星溶二线大馈线	南充电力调度控制中心	星溶II线948开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	192.66	35	3336.8	4280	45.79	不受限	不可开放
15231	10kV江西一线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅰ线914开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	461.45	83	7992.3	0	-329.71	不受限	不可开放
15232	10kV江三一线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅰ线917开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	391.55	71	6781.6	11150	-10269.01	不受限	不可开放
15233	10kV董永一线	石棉电力调度控制中心	董永一线971开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	168.98	84	2926.7	0	-155.42	不受限	不可开放
15234	10kV江果二线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅱ线926开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	209.66	38	3631.3	7350	-3318.71	不受限	不可开放
15235	10kV江国二线大馈线	南充电力调度控制中心	江国二线932开关	滨江站	113000	否	553	9578.24	公线	99.49	18	1723.2	7960	-1062.78	不受限	不可开放
15236	10kV北土二线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅱ回925开关	北湖站	103000	是	553	9578.24	公线	290.79	53	5036.4	3425	-798.81	不受限	不可开放
15237	10kV龙人线	雨城电力调度控制中心	10kV龙人线925开关	龙观站	100000	是	440	7621.02	公线	438.34	100	7592.1	0	-1495.28	不受限	不可开放
15238	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土井线916开关	土主站	30000	是	264	4572.61	公线	228.91	87	3964.8	0	-306.71	不受限	不可开放
15239	10kV荆开一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅰ线961开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	183.69	28	3181.5	37090	-31320.26	不受限	不可开放
15240	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅱ线929开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	143.08	22	2478.2	11510	-5036.96	不受限	不可开放
15241	10kV汉湾线	雨城电力调度控制中心	10kV汉湾线922开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	379.12	86	6566.4	1430	-1899.58	不受限	不可开放
15242	10kV光园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅱ线927开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	438.43	79	7593.6	1000	-931.01	不受限	不可开放
15243	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆影线925开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	公线	365.98	66	6338.7	4600	-2318.28	不受限	不可开放
15244	10kV辉永线大馈线	南充电力调度控制中心	辉永线922开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	65.39	30	1132.6	2260	36.86	不受限	不可开放
15245	10kV义狮线	西充电力调度控制分中心	义狮线915开关	义兴站(西充)	12600	否	275	4763.14	公线	123.25	45	2134.7	1365	787.13	受限	不可开放
15246	10kV义碾线926大馈线	西充电力调度控制分中心	义碾线926	义兴站(西充)	12600	是	275	4763.14	公线	302.17	110	5233.6	3400	-4823.09	受限	不可开放
15247	10kV义龙线916大馈线	西充电力调度控制分中心	义龙线916	义兴站(西充)	12600	是	220	3810.51	公线	171.97	78	2978.6	1260	-1190.19	受限	不可开放
15248	10kV七河二线	雨城电力调度控制中心	10kV七河二线923开关	七盘站	71700	是	440	7621.02	公线	281.07	64	4868.2	2850	-1621.38	不受限	不可开放
15249	10kV龙大线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙大线924开关	龙蟠站	16300	是	345.1	5977.31	公线	206.12	60	3570	1250	-38.15	不受限	不可开放
15250	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰塘线923开关	文峰站	80000	是	553	9578.24	公线	244.23	44	4230	9500	-6067.41	不受限	不可开放
15251	10kV大集线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大集线915开关	大通站	16300	是	211	3654.63	公线	172.29	82	2984	0	-60.3	不受限	不可开放
15252	10kV汉水线	雨城电力调度控制中心	10kV汉水线965开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	242.91	55	4207.2	7050	-953.18	不受限	不可开放
15253	10kV安龙路	石棉电力调度控制中心	安龙线954开关	安全站	6300	否	150	2598.08	公线	147.92	99	2562	0	-223.73	不受限	不可开放

15254	10kV金华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金华线923开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	171.27	98	2966.4	0	-555.38	不受限	不可开放
15255	10kV安彭线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安彭线913开关	安平站	14300	是	174	3013.77	公线	146.19	84	2532	0	-120.98	不受限	不可开放
15256	10kV堰穆线	雨城电力调度控制中心	10kV堰穆线912开关	大堰站	200400	是	440	7621.02	公线	453.38	103	7852.5	7020	-8775.68	不受限	不可开放
15257	10kV桥承线	雨城电力调度控制中心	10kV桥承线927开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	专线	429.28	98	7435.2	10000	-1894.01	不受限	不可开放
15258	10kV桥化一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化一线961开关	板桥站	100000	否	520	9006.66	公线	187.41	36	3246	10000	-5140.01	不受限	不可开放
15259	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安石线917开关	安平站	14300	是	100	1732.05	公线	114.53	115	1983.6	0	-597.96	不受限	不可开放
15260	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安龙线915开关	安平站	14300	否	100	1732.05	公线	242.91	243	4207.2	0	-2648.36	不受限	不可开放
15261	10kV东安线	高坪电力调度控制中心	东安线939开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	18.48	3	320.1	0	0	不受限	不可开放
15262	10kV塔安线	高坪电力调度控制中心	塔安线963开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	37.1	6	641.8	0	0	不受限	不可开放
15263	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望信线973开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	90.47	15	1567	9160	-1451.87	受限	不可开放
15264	10kV塔庙线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔庙线976开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	49.17	8	851.7	0	9275.13	受限	不可开放
15265	10kV向安线	石棉电力调度控制中心	向安线975开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	309.91	103	5367.6	0	-691.07	不受限	不可开放
15266	10kV威马线	岷江电力调度控制中心	威马线951开关	威州	10000	否	264	4572.48	公线	41.09	15.56%	712		3403.5532	不受限	3404
15267	10kV威岷线	岷江电力调度控制中心	威岷线952开关	威州	10000	否	200	3464	公线	22.93	11.47%	397	400	2320.4524	不受限	2320
15268	10kV威黄线	岷江电力调度控制中心	威黄线953开关	威州	10000	否	200	3464	公线	53.5	26.75%	927		2190.98	不受限	2191
15269	10kV威安线	岷江电力调度控制中心	威安线956开关	威州	10000	否	200	3464	专线	8.11	4.06%	140		2977.1348	不受限	2977
15270	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线958开关	威州	10000	是	300	5196	公线	132.25	44.08%	2291	500	1885.83	不受限	1886
15271	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线951开关	七盘沟	10000	是	300	5196	公线	80.51	26.84%	1394		3281.9668	不受限	3282
15272	10kV七阳线	岷江电力调度控制中心	七阳线952开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	公线	18.81	9.60%	326		2729.4588	不受限	2729
15273	10kV七岷线	岷江电力调度控制中心	七岷线953开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	专线	9.58	4.89%	166		2889.3224	不受限	2889
15274	10kV七佳线	岷江电力调度控制中心	七佳线954开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	专线	10.37	4.94%	180	250	2843.8716	不受限	2844
15275	10kV七阿线	岷江电力调度控制中心	七阿线955开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	154.51	51.50%	2676		2000.2868	不受限	2000
15276	10kV站七线	岷江电力调度控制中心	站七线956开关	七盘沟	10000	否	260	4503.2	专线	153.9	59.19%	2666		1387.332	不受限	1387
15277	10kV七甘线	岷江电力调度控制中心	七甘线957开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	26.63	8.88%	461		4215.1684	不受限	4215
15278	10kV市政一线	岷江电力调度控制中心	市政一线949开关	七盘沟	10000	否	25	433	专线	8.81	35.24%	153		237.1108	不受限	237
15279	10kV七川线	岷江电力调度控制中心	七川线948开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	公线	29	13.81%	502		2771.2	不受限	2771
15280	10kV七磨线	岷江电力调度控制中心	七磨线947开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	0.18	0.06%	3		4673.2824	不受限	4673
15281	10kV七村线	岷江电力调度控制中心	七村线946开关	七盘沟	10000	否	160	2771.2	专线	23.38	14.61%	405	30	2059.1384	不受限	2059
15282	10kV龙阿线	岷江电力调度控制中心	龙阿线952开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	36.36	24.24%	630		1708.4448	不受限	1708
15283	10kV龙黄线	岷江电力调度控制中心	龙黄线957开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	84.39	56.26%	1462		876.5652	不受限	877
15284	10kV绵音线	岷江电力调度控制中心	绵音线952开关	绵虒	31500	否	234	4052.88	专线	0	0.00%	0		3647.592	不受限	3648
15285	10kV绵三线	岷江电力调度控制中心	绵三线953开关	绵虒	31500	否	234	4052.88	专线	187.11	79.96%	3241		406.8468	不受限	407
15286	10kV绵高线	岷江电力调度控制中心	绵高线954开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	31.13	15.88%	539		2516.0764	不受限	2516
15287	10kV绵羌线	岷江电力调度控制中心	绵羌线955开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	164.32	83.84%	2846		209.2256	不受限	209
15288	10kV库房专线	岷江电力调度控制中心	库房专线957开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	5.21	2.66%	90		2965.0108	不受限	2965
15289	10kV绵虒一线	岷江电力调度控制中心	绵虒一线958开关	绵虒	31500	否	318	5507.76	专线	22.65	7.12%	392		4564.686	不受限	4565
15290	10kV绵科线	岷江电力调度控制中心	绵科线959开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	2.24	1.14%	39		3016.4512	不受限	3016
15291	10kV绵虒二线	岷江电力调度控制中心	绵虒二线949开关	绵虒	31500	否	380	6581.6	专线	33.74	8.88%	584		5339.0632	不受限	5339
15292	10kV溪阿线	岷江电力调度控制中心	溪阿线952开关	古溪沟	20000	否	150	2598	专线	59.37	39.58%	1028		1309.9116	受限	0
15293	10kV溪锂线	岷江电力调度控制中心	溪锂线953开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	9.54	3.61%	165		3949.9992	受限	0
15294	10kV溪中线	岷江电力调度控制中心	溪中线954开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	176.63	66.91%	3059		1056.0004	受限	0
15295	10kV溪仁线	岷江电力调度控制中心	溪仁线956开关	古溪沟	20000	否	376	600	专线	2.34	0.62%	41		499.4712	受限	0
15296	10kV银杏一线	岷江电力调度控制中心	银杏一线951开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	61.56	31.41%	1066		1989.0288	不受限	1989
15297	10kV银杏二线	岷江电力调度控制中心	银杏二线952开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	7.8	3.98%	135		2920.152	不受限	2920
15298	10kV油水线	岷江电力调度控制中心	油水线916开关	油碾站	50000	否	196	3394.72	专线	6.58	3.36%	114		2941.2824	不受限	2941
15299	10kV油航线	岷江电力调度控制中心	油航线917开关	油碾站	50000	否	318	5507.76	专线	136.63	42.97%	2366		2590.5524	不受限	2591