

序号	基本信息			历史运行信息		已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许开放信息	实际可开放容量(KVA)
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)				
1	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/2#变压器	240000	12271.2	5	0	227729	不受限
2	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/1#变压器	240000	12235.9	5	0	227764	不受限
3	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	315000	94500	50	0	220500	不受限
4	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	45578	19	null	194422	不受限
5	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	45779	19	null	194221	不受限
6	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	51197.2	21	0	188803	不受限
7	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	51170.4	21	0	188830	不受限
8	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	68742.4	29	0	171258	不受限
9	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	68856.8	29	0	171143	不受限
10	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	75880.5	32	0	164120	不受限
11	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	79951.3	33	0	160049	不受限
12	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	80105.3	33	0	159895	不受限
13	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	240000	86272.2	36	0	153728	不受限
14	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	87163.2	36	0	152837	不受限
15	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	88478.8	37	0	151521	不受限
16	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	88730	37	0	151270	不受限
17	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限
18	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	240000	94123.59	39	0	145876	不受限
19	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	38258	21	0	141742	不受限
20	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	98283.09	41	null	141717	不受限
21	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	99439.8	41	null	140560	不受限
22	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	99272.7	41	830	139897	不受限
23	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	100554.8	42	0	139445	不受限
24	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	103765.9	43	0	136234	不受限
25	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	103896	43	0	136104	不受限
26	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	105209.5	44	0	134791	不受限
27	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	48375.1	27	0	131625	不受限
28	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	48364.8	27	0	131635	不受限
29	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	108542.8	45	0	131457	不受限
30	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	48528.1	27	0	131472	不受限
31	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	48752	27	0	131248	不受限
32	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	48919.3	27	0	131081	不受限
33	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	109488.41	46	0	130512	不受限
34	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	48486.3	27	2160	129354	不受限
35	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	110845.2	46	0	129155	不受限
36	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	110931.9	46	0	129068	不受限
37	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	51846.7	29	NULL	128153	不受限
38	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	112090	47	0	127910	不受限
39	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	52120.1	29	NULL	127880	不受限
40	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	112915	47	600	126485	不受限
41	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	53767.7	30	0	126232	不受限
42	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	113685	47	2000	124315	不受限
43	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	56382	31	0	123618	不受限
44	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	180000	56650	31	0	123350	不受限
45	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	56795.9	32	0	123204	不受限
46	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	180000	57684	32	0	122316	不受限
47	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调. 牯牛山.220kV/1#变压器	180000	57703.7	32	null	122296	不受限

48	枯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枯牛山.220kV/2#变压器	180000	57733.6	32	null	122266	不受限	122200
49	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	75545.3	63	0	120000	不受限	120000
50	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	120711.6	50	0	119288	不受限	119200
51	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	61080.3	34	0	118920	不受限	118900
52	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	28312.7	19	3500	118187	不受限	118100
53	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	62330.3	35	0	117670	不受限	117600
54	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	62741.7	35	null	117258	不受限	117200
55	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	62989.7	35	null	117010	不受限	117000
56	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	63817.6	35	0	116182	不受限	116100
57	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	34432.6	23	0	115567	不受限	115500
58	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	6052.5	5	0	113948	不受限	113900
59	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	94866.2	40	33750	111384	不受限	111300
60	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	132000	55	0	108000	不受限	108000
61	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	72071.7	40	0	107928	不受限	107900
62	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	132316.8	55	0	107683	不受限	107600
63	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	73845.7	41	0	106154	不受限	106100
64	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	44500	30	0	105500	不受限	105500
65	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	74483.8	41	0	105516	不受限	105500
66	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	44600	30	0	105400	不受限	105400
67	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	74723	42	0	105277	不受限	105200
68	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/3#变压器	180000	76461.1	42	NULL	103539	不受限	103500
69	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	137666.9	57	0	102333	不受限	102300
70	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	137769.5	57	0	102231	不受限	102200
71	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	137835.9	57	0	102164	不受限	102100
72	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	138186.8	58	0	101813	不受限	101800
73	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	138022.7	58	3200	98777	不受限	98700
74	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	81369.5	45	0	98631	不受限	98600
75	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	142081.3	59	0	97919	不受限	97900
76	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	82528.2	46	NULL	97472	不受限	97400
77	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	82549.8	46	0	97450	不受限	97400
78	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	82705	46	0	97295	不受限	97200
79	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	53274.9	36	0	96725	不受限	96700
80	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	83417.1	46	0	96583	不受限	96500
81	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	83637.1	46	0	96363	不受限	96300
82	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	83700	47	NULL	96300	不受限	96300
83	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	83775.8	47	0	96224	不受限	96200
84	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	83857.4	47	0	96143	不受限	96100
85	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	240000	144259.5	60	null	95741	不受限	95700
86	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	84429.9	47	0	95570	不受限	95500
87	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	144570.4	60	0	95430	不受限	95400
88	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	84795.2	47	0	95205	不受限	95200
89	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	71202.7	40	13735	95062	不受限	95000
90	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	88732.91	49	0	91267	不受限	91200
91	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	150354.7	63	0	89645	不受限	89600
92	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	90355.5	50	0	89645	不受限	89600
93	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	90525.4	50	0	89475	不受限	89400
94	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	90968.59	51	0	89031	不受限	89000
95	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	151106.6	63	0	88893	不受限	88800
96	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	91304.7	51	0	88695	不受限	88600

97	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	91439.5	51	0	88561	不受限	88500
98	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	61981.8	41	0	88018	不受限	88000
99	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	152007.6	63	0	87992	不受限	87900
100	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	92470.8	51	0	87529	不受限	87500
101	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	92702.1	52	0	87298	不受限	87200
102	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	120000	29988	25	3675	86337	不受限	86300
103	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	153785.8	64	0	86214	不受限	86200
104	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	94229.5	52	0	85771	不受限	85700
105	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	154911.89	65	0	85088	不受限	85000
106	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	65593	44	0	84407	不受限	84400
107	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	95562.5	53	NULL	84438	不受限	84400
108	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	96353.5	54	0	83647	不受限	83600
109	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	96445.3	54	NULL	83555	不受限	83500
110	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	96491.3	54	0	83509	不受限	83500
111	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	66744.5	44	0	83256	不受限	83200
112	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	67066.1	45	0	82934	不受限	82900
113	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	157753.3	66	0	82247	不受限	82200
114	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	67969.7	45	0	82030	不受限	82000
115	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	68468.8	46	0	81531	不受限	81500
116	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	68522.4	46	0	81478	不受限	81400
117	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600
118	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	69695.8	46	0	80304	不受限	80300
119	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	70235.6	47	0	79764	不受限	79700
120	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	71101.6	47	0	78898	不受限	78800
121	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	71962.41	48	0	78038	不受限	78000
122	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	102005.09	57	0	77995	不受限	77900
123	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	102005.09	57	0	77995	不受限	77900
124	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	102306.5	57	0	77694	不受限	77600
125	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	102587.7	57	0	77412	不受限	77400
126	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	73128	49	0	76872	不受限	76800
127	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	13164.8	15	0	76835	不受限	76800
128	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	43223	36	0	76777	不受限	76700
129	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	163806.31	68	0	76194	不受限	76100
130	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	164100.2	68	0	75900	不受限	75900
131	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	74040	49	0	75960	不受限	75900
132	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	74378.5	50	0	75622	不受限	75600
133	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	74747.8	50	0	75252	不受限	75200
134	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	104258.8	58	1200	74541	不受限	74500
135	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	105716	59	0	74284	不受限	74200
136	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	75984.5	51	NULL	74016	不受限	74000
137	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	150000	71497.3	48	4515	73988	不受限	73900
138	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	76151.5	51	NULL	73849	不受限	73800
139	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	76357.2	51	0	73643	不受限	73600
140	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	76758.5	51	0	73242	不受限	73200
141	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	76758.5	51	0	73242	不受限	73200
142	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	73272.4	41	34000	72728	不受限	72700
143	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	150000	76700	51	795	72505	不受限	72500
144	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	167448	70	0	72552	不受限	72500
145	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	107888	60	NULL	72112	不受限	72100
146	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	168899.2	70	0	71101	不受限	71100
147	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	169023	70	0	70977	不受限	70900

148	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	109413.1	61	0	70587	不受限	70500
149	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	110978.4	62	NULL	69022	不受限	69000
150	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	180000	110955.1	62	0	69045	不受限	69000
151	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	81044.8	54	0	68955	不受限	68900
152	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	81246	54	0	68754	不受限	68700
153	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	111393.8	62	NULL	68606	不受限	68600
154	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	111402.7	62	0	68597	不受限	68500
155	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	111844.5	62	0	68156	不受限	68100
156	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	112276.1	62	0	67724	不受限	67700
157	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	82716.5	55	0	67284	不受限	67200
158	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	172867.2	72	0	67133	不受限	67100
159	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	171927.7	72	0	66872	不受限	66800
160	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	113177.7	63	0	66822	不受限	66800
161	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	113357.3	63	0	66643	不受限	66600
162	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	180000	113512.1	63	0	66488	不受限	66400
163	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	113625.3	63	0	66375	不受限	66300
164	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	173262.4	72	630	66108	不受限	66100
165	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	114193.8	63	0	65806	不受限	65800
166	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	84327.8	56	0	65672	不受限	65600
167	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	114384.3	64	0	65616	不受限	65600
168	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	70000	4429.9	6	0	65570	不受限	65500
169	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	114706	64	0	65294	不受限	65200
170	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	180000	115322.6	64	NULL	64677	不受限	64600
171	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400
172	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	115526.6	64	0	64473	不受限	64400
173	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	86404.2	58	0	63596	不受限	63500
174	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	175092.3	73	1800	63108	不受限	63100
175	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/1#变压器	63000	10111.2	20	0	63000	不受限	63000
176	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/2#变压器	63000	10111.2	20	0	63000	不受限	63000
177	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	180000	116946.2	65	0	63054	不受限	63000
178	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	56910.4	47	0	63090	不受限	63000
179	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	176988	74	0	63012	不受限	63000
180	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	177601.6	74	0	62398	不受限	62300
181	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	117669.9	65	0	62330	不受限	62300
182	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	180000	117782.5	65	0	62218	不受限	62200
183	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	1000	0	1000	62000	不受限	62000
184	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	58270.1	49	0	61730	不受限	61700
185	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	58770.4	49	0	61230	不受限	61200
186	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	1783.3	3	0	61217	不受限	61200
187	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	88939.8	59	0	61060	不受限	61000
188	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	119037.4	66	0	60963	不受限	60900
189	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	89126.1	59	0	60874	不受限	60800
190	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	59351.5	49	0	60649	不受限	60600
191	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	89447.9	60	0	60552	不受限	60500
192	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器 (新)	63000	30000	48	2530	33000	不受限	60400
193	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	240000	179716.8	75	0	60283	不受限	60200
194	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	180000	120028.2	67	0	59972	不受限	59900

195	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	180076	75	0	59924	不受限	59900
196	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	90364.6	60	0	59635	不受限	59600
197	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500
198	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	150000	90557	60	0	59443	不受限	59400
199	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	120860.9	67	0	59139	不受限	59100
200	高水站	绵阳电力调度控制中心(新)	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器	63000	30000	48	4065	33000	不受限	58900
201	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	181389.4	76	0	58611	不受限	58600
202	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	150000	91994.8	61	0	58005	不受限	58000
203	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	122531.2	68	0	57469	不受限	57400
204	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	63139.3	53	0	56861	不受限	56800
205	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	58787.7	39	34500	56712	不受限	56700
206	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	94113.3	63	0	55887	不受限	55800
207	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	63000	7194	11	0	55806	不受限	55800
208	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	124115.09	69	0	55885	不受限	55800
209	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	124469.2	69	0	55531	不受限	55500
210	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	124505	69	0	55495	不受限	55400
211	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	116412.7	65	8130	55457	不受限	55400
212	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	95269	64	0	54731	不受限	54700
213	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	117169.3	65	8130	54701	不受限	54700
214	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	64970.1	54	315	54715	不受限	54700
215	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	63000	8712	14	0	54288	不受限	54200
216	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	124360.2	69	0	54140	不受限	54100
217	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	63000	8907.1	14	0	54093	不受限	54000
218	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	63000	9042.2	14	0	53958	不受限	53900
219	古城	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	126162.1	70	0	53838	不受限	53800	
220	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/1#变压器	63000	9361	15	null	53639	不受限	53600
221	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	66322	55	0	53678	不受限	53600
222	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	96434.6	64	0	53565	不受限	53500
223	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	126507.8	70	0	53492	不受限	53400
224	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	7158.2	11	2515	53327	不受限	53300
225	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	96789	65	0	53211	不受限	53200
226	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/2#变压器	63000	9851	17	null	53149	不受限	53100
227	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	97129.8	65	0	52870	不受限	52800
228	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	97330.9	65	0	52669	不受限	52600
229	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	67113.5	56	315	52572	不受限	52500
230	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	67523.2	56	0	52477	不受限	52400
231	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	67584	56	NULL	52416	不受限	52400
232	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	127664.1	71	0	52336	不受限	52300
233	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	67650	56	0	52350	不受限	52300
234	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	67868.6	57	0	52131	不受限	52100
235	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	68051.7	57	0	51948	不受限	51900
236	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	63000	11189.5	18	0	51811	不受限	51800
237	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	128207.4	71	0	51793	不受限	51700
238	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	68253.7	57	0	51746	不受限	51700
239	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	11317	18	0	51683	不受限	51600
240	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#2主变	63000	11444.4	18	0	51556	不受限	51500

241	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	63000	11807.2	19	0	51193	不受限	51100
242	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	98323	66	795	50882	不受限	50800
243	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/1#变压器	63000	12158	19	0	50842	不受限	50800
244	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	63000	12408	20	0	50592	不受限	50500
245	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	12446.7	20	0	50553	不受限	50500
246	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	11900.1	19	630	50470	不受限	50400
247	双墙站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双墙站.110kV/#1主变	50000	0	0	null	50000	不受限	50000
248	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
249	双墙站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双墙站.110kV/#2主变	50000	0	0	null	50000	不受限	50000
250	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	34597	69	0	50000	不受限	50000
251	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	0	0	0	50000	不受限	50000
252	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/2#主变	50000	48000	96	0	50000	不受限	50000
253	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/H3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000
254	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	19710	39	0	50000	不受限	50000
255	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	188798.7	79	1200	50001	不受限	50000
256	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/1#主变	50000	26760	52	0	50000	不受限	50000
257	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/1#变压器	240000	190070	79	0	49930	不受限	49900
258	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	13213.4	21	0	49787	不受限	49700
259	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	130350.91	72	0	49649	不受限	49600
260	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	10560	18	0	49440	不受限	49400
261	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	13744.2	22	0	49256	不受限	49200
262	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	130713	73	0	49287	不受限	49200
263	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	70778.4	59	NULL	49222	不受限	49200
264	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	63000	13984	22	100	48916	不受限	48900
265	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	131115.2	73	0	48885	不受限	48800
266	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	11185.7	19	0	48814	不受限	48800
267	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	131115.2	73	0	48885	不受限	48800
268	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	106088.5	59	25210	48702	不受限	48700
269	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	14400	23	0	48600	不受限	48600
270	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	87648	58	13684	48668	不受限	48600
271	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	190525.5	79	1000	48475	不受限	48400
272	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	87859.2	59	13684	48457	不受限	48400
273	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	120000	71636.5	60	NULL	48364	不受限	48300
274	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	191734.8	80	0	48265	不受限	48200
275	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	13447.4	21	1280	48273	不受限	48200
276	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	131723.69	73	0	48276	不受限	48200
277	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	13863.7	22	915	48221	不受限	48200
278	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	14903.4	24	0	48097	不受限	48000
279	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	15070.4	24	0	47930	不受限	47900
280	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#2主变	50000	2088.8	4	0	47911	不受限	47900
281	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#1主变	50000	2071.2	4	0	47929	不受限	47900
282	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	102109.5	68	0	47891	不受限	47800
283	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	2211.4	4	NULL	47789	不受限	47700
284	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	15381.9	24	0	47618	不受限	47600
285	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	15421.7	24	0	47578	不受限	47500
286	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	72539.3	60	0	47461	不受限	47400
287	郪筒	郪都电力调度控制中心	郪县县调.郪筒.110kV/#2主变	63000	15525.9	25	0	47474	不受限	47400
288	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	15583.3	25	0	47417	不受限	47400
289	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	15639.7	25	0	47360	不受限	47300
290	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	15906	25	0	47094	不受限	47000
291	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	73377.2	61	NULL	46623	不受限	46600

292	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	3423.7	7	0	46576	不受限	46500
293	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	16038.9	25	560	46401	不受限	46400
294	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	3501.8	7	NULL	46498	不受限	46400
295	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	73856.1	62	0	46144	不受限	46100
296	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	16852.4	27	0	46148	不受限	46100
297	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	4129.9	8	NULL	45870	不受限	45800
298	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	4119.5	8	NULL	45881	不受限	45800
299	严桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	4287.4	9	0	45713	不受限	45700
300	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	194241	81	0	45759	不受限	45700
301	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	63000	17377.8	28	0	45622	不受限	45600
302	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	104320.9	70	0	45679	不受限	45600
303	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	74347.2	62	NULL	45653	不受限	45600
304	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4332.7	9	NULL	45667	不受限	45600
305	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	50000	2512.4	5	1900	45588	不受限	45500
306	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	50000	2512.4	5	1930	45558	不受限	45500
307	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	4569.7	9	0	45430	不受限	45400
308	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	4800	10	NULL	45200	不受限	45200
309	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	4822.5	10	0	45178	不受限	45100
310	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	17816.6	28	0	45183	不受限	45100
311	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	4822.5	10	0	45178	不受限	45100
312	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	17903.4	28	0	45097	不受限	45000
313	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	45000	50	0	4500	不受限	45000
314	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	104951.4	70	0	45049	不受限	45000
315	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#2主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	44950
316	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	135016	75	0	44984	不受限	44900
317	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	50000	5296	11	0	44704	不受限	44700
318	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	16799.4	27	1600	44601	不受限	44600
319	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	18370.9	29	0	44629	不受限	44600
320	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	18357.1	29	0	44643	不受限	44600
321	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	15405.3	24	3000	44595	不受限	44500
322	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	17436.3	28	1000	44564	不受限	44500
323	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	18500	29	0	44500	不受限	44500
324	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/#2主变	63000	18486.4	29	0	44514	不受限	44500
325	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	5424.6	11	NULL	44575	不受限	44500
326	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	5686.4	11	NULL	44314	不受限	44300
327	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	18744	30	0	44256	不受限	44200
328	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	18744	30	0	44256	不受限	44200
329	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	63000	18876	30	0	44124	不受限	44100
330	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	6028	12	0	43972	不受限	43900
331	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	6055.6	12	0	43944	不受限	43900
332	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	114100.2	63	21960	43940	不受限	43900
333	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	63000	19228	31	0	43772	不受限	43700
334	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	50000	6284	13	0	43716	不受限	43700
335	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	193320.1	81	3030	43650	不受限	43600
336	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	19464	31	0	43536	不受限	43500
337	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	63000	19536	31	0	43464	不受限	43400
338	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	136684	76	0	43316	不受限	43300
339	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	19601.3	31	0	43399	不受限	43300
340	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	19638.5	31	0	43362	不受限	43300
341	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	19771.6	31	0	43228	不受限	43200
342	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	106821	71	0	43179	不受限	43100
343	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	6903.6	14	NULL	43096	不受限	43000

344	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,彭溪站,110kV/2#主变	63000	20093.9	32	0	42906	不受限	42900
345	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调,荆溪,220kV/2#变压器	180000	109022.5	61	28070	42908	不受限	42900
346	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调,保宁,220kV/2#变压器	150000	105053	70	2000	42947	不受限	42900
347	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调,虎湾站,110kV/#2主变	50000	7142.5	14	0	42858	不受限	42800
348	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,红星站,110kV/#2主变	60000	17271.5	29	0	42729	不受限	42700
349	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,九岭,220kV/1#变压器	150000	107375.4	72	0	42625	不受限	42600
350	白丝街	成都配调	成都地调,白丝街,110kV/#2主变	63000	20433.6	32	0	42566	不受限	42500
351	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,东北站,110kV/1#变压器	63000	20455.3	32	0	42545	不受限	42500
352	通川	达州电力调度控制中心	达州地调,通川,220kV/1#变压器	180000	137430.4	76	NULL	42570	不受限	42500
353	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调,双林站,110kV/#1主变	63000	20477.5	33	50	42473	不受限	42400
354	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,北荆坝,220kV/1#变压器	120000	77507.9	65	0	42492	不受限	42400
355	七里湾	成都配调	成都地调,七里湾,110kV/#1主变	63000	20525	33	0	42475	不受限	42400
356	利州	天府电力调度控制中心	天府地调,利州,110kV/2#变压器	63000	20800	33	0	42200	不受限	42200
357	石门	成都配调	成都地调,石门,110kV/#2主变	63000	20792.6	33	0	42207	不受限	42200
358	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,沈村站,110kV/#1主变	50000	7788	16	0	42212	不受限	42200
359	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,沈村站,110kV/#2主变	50000	7761.6	16	0	42238	不受限	42200
360	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,荣县站,110kV/#2主变	63000	20778.7	33	0	42221	不受限	42200
361	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,杨路坪站,110kV/#1主变	50000	5305.3	11	2630	42065	不受限	42000
362	蔡沱站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调,蔡沱站,110kV/1#变压器	50000	7914.9	16	null	42085	不受限	42000
363	文庙街	成都配调	成都地调,文庙街,110kV/#1主变	63000	21080.4	33	0	41920	不受限	41900
364	万象	成都配调	成都地调,万象,110kV/#2主变	63000	21120	34	0	41880	不受限	41800
365	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调,海田站,110kV/#2主变	50000	8189.3	16	0	41811	不受限	41800
366	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调,盘兴,220kV/2#变压器	180000	138242.2	77	0	41758	不受限	41700
367	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调,前进,110kV/#2主变	50000	8373.1	17	0	41627	不受限	41600
368	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调,盘兴,220kV/1#变压器	180000	138304.7	77	0	41695	不受限	41600
369	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调,天彭,110kV/#3主变	63000	21360	34	null	41640	不受限	41600
370	新园	成都配调	成都地调,新园,110kV/#1主变	63000	21443.6	34	0	41556	不受限	41500
371	金星	广安电力调度控制中心	广安地调,金星,220kV/2#变压器	180000	138587.7	77	0	41412	不受限	41400
372	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,安富,110kV/#2主变	63000	21507	34	0	41493	不受限	41400
373	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,安富,110kV/#1主变	63000	21574	34	0	41426	不受限	41400
374	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,城南站,110kV/#1主变	50000	8698.8	17	0	41301	不受限	41300
375	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,城南站,110kV/#2主变	50000	8703.3	17	0	41297	不受限	41200
376	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,大水井站,110kV/#1主变	50000	8572.3	17	250	41178	不受限	41100
377	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,杨嘉站,110kV/#2变压器	50000	8086	16	800	41114	不受限	41100
378	金星	广安电力调度控制中心	广安地调,金星,220kV/1#变压器	180000	138828.8	77	0	41171	不受限	41100
379	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调,桐子湾,110kV/#2变压器	63000	21874.4	35	0	41126	不受限	41100
380	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新九站,110kV/#3主变	63000	22149.6	35	0	40850	不受限	40800
381	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,杨路坪站,110kV/#2主变	50000	9324.5	19	0	40676	不受限	40600
382	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,大水井站,110kV/#2主变	50000	5692.5	11	3700	40608	不受限	40600
383	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调,永盛站,110kV/#1主变	50000	9345.6	19	0	40654	不受限	40600
384	余家	达州电力调度控制中心	达州地调,余家,220kV/2#变压器	120000	79303.1	66	NULL	40697	不受限	40600
385	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调,平安站,110kV/#1主变	63000	19181.1	30	3210	40609	不受限	40600
386	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调,西湖,110kV/#2主变	63000	22311	35	0	40689	不受限	40600
387	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调,康强,110kV/#1主变	63000	22600	36	0	40400	不受限	40400
388	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调,永兴站,110kV/#2主变	50000	9510.6	19	0	40489	不受限	40400
389	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调,孟家,220kV/1#变压器	150000	109557.6	73	0	40442	不受限	40400
390	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,田坝站,110kV/#2主变	63000	22582.6	36	0	40417	不受限	40400
391	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,栗子坪站,110kV/#2主变	50000	9678	19	0	40322	不受限	40300

392	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	9653.5	19	0	40347	不受限	40300
393	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	139634.6	78	0	40365	不受限	40300
394	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	22636.2	36	0	40364	不受限	40300
395	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	9713.7	19	0	40286	不受限	40200
396	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	139748.39	78	0	40252	不受限	40200
397	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	63000	22753.5	36	0	40247	不受限	40200
398	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	9797	20	0	40203	不受限	40200
399	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100
400	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	22884.8	36	0	40115	不受限	40100
401	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	22877.6	36	0	40122	不受限	40100
402	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	22842.9	36	0	40157	不受限	40100
403	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	9807.6	20	0	40192	不受限	40100
404	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	22862	36	0	40138	不受限	40100
405	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
406	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	0.01	1	0	40000	不受限	40000
407	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
408	雍店	都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#1临时主变	40000	22630	57	0	40000	不受限	40000
409	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	22967	36	0	40033	不受限	40000
410	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12804	20	10250	39946	不受限	39900
411	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	63000	22406.4	36	650	39944	不受限	39900
412	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	10157.3	20	0	39843	不受限	39800
413	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	140123.31	78	0	39877	不受限	39800
414	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	140137	78	0	39863	不受限	39800
415	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	9345.6	19	815	39839	不受限	39800
416	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	10111.2	20	0	39889	不受限	39800
417	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	10177.7	20	NULL	39822	不受限	39800
418	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	10164.4	20	0	39836	不受限	39800
419	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	260111.9	87	0	39888	不受限	39800
420	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	10115.7	20	0	39884	不受限	39800
421	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	23174.6	37	0	39825	不受限	39800
422	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	9385.2	19	800	39815	不受限	39800
423	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	10288.4	21	0	39712	不受限	39700
424	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	10348.8	21	0	39651	不受限	39600
425	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	110395.9	74	0	39604	不受限	39600
426	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	31715.1	79	500	39500	不受限	39500
427	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	50000	10489.6	21	0	39510	不受限	39500
428	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	63000	23496	37	0	39504	不受限	39500
429	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	80563.2	67	0	39437	不受限	39400
430	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	23509.2	37	0	39491	不受限	39400
431	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	9754.8	20	800	39445	不受限	39400
432	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	9732.8	19	830	39437	不受限	39400
433	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	23693.7	38	0	39306	不受限	39300
434	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	140653.8	78	0	39346	不受限	39300
435	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	110683.7	74	0	39316	不受限	39300
436	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	23733.6	38	0	39266	不受限	39200
437	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	23707.2	38	0	39293	不受限	39200
438	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	10800	22	0	39200	不受限	39200
439	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	9259.8	19	0	39290	不受限	39200
440	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	63000	23760	38	0	39240	不受限	39200
441	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	23837.2	38	0	39163	不受限	39100
442	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#3临时主变	40000	1000	0	1000	39000	不受限	39000

443	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	11000	22	NULL	39000	不受限	39000
444	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	11000.5	22	0	39000	不受限	39000
445	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/#2#主变	50000	11070.4	22	0	38930	不受限	38900
446	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	111090.7	74	NULL	38909	不受限	38900
447	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	24100	38	0	38900	不受限	38900
448	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	11185.7	22	0	38814	不受限	38800
449	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	24200.2	38	0	38800	不受限	38800
450	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/#1#变压器	50000	11152	22	0	38848	不受限	38800
451	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	63000	24274.8	39	0	38725	不受限	38700
452	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#3临时主变	40000	1311.66	3	0	38688	不受限	38600
453	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	63000	24354.9	39	0	38645	不受限	38600
454	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	141368.19	79	0	38632	不受限	38600
455	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	63000	24453.7	39	0	38546	不受限	38500
456	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	81517.2	68	0	38483	不受限	38400
457	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	24581.5	39	0	38419	不受限	38400
458	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	1628.1	4	0	38372	不受限	38300
459	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	11168	22	625	38207	不受限	38200
460	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	24763.2	39	0	38237	不受限	38200
461	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	24800	39	0	38200	不受限	38200
462	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#3主变	63000	24832	39	0	38168	不受限	38100
463	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1865.3	5	0	38135	不受限	38100
464	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	202068.4	84	0	37932	不受限	37900
465	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	25132.8	40	0	37867	不受限	37800
466	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/#1主变	40000	2232	6	0	37768	不受限	37700
467	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	10300	21	2045	37655	不受限	37600
468	峨山站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.峨山站.110kV/#1变压器	50000	12364	25	null	37636	不受限	37600
469	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	31040.5	78	2330	37670	不受限	37600
470	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	82401.6	69	0	37598	不受限	37500
471	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	103483.59	69	9000	37516	不受限	37500
472	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	25469.8	40	0	37530	不受限	37500
473	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	25501.1	40	0	37499	不受限	37400
474	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	12505.2	25	0	37495	不受限	37400
475	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	63000	13379.8	21	12300	37320	不受限	37300
476	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	40000	8448	21	0	37300	不受限	37300
477	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	22840.2	36	3000	37160	不受限	37100
478	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	112832.1	75	null	37168	不受限	37100
479	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	63000	13361.4	21	12490	37149	不受限	37100
480	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	2904	7	null	37096	不受限	37000
481	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	12589.5	25	400	37011	不受限	37000
482	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	40000	3080	8	0	36920	不受限	36900
483	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	53152.5	59	0	36848	不受限	36800
484	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	3105.4	8	0	36895	不受限	36800
485	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	26292	42	0	36708	不受限	36700
486	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	26241.6	42	0	36758	不受限	36700
487	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	26235	42	0	36765	不受限	36700
488	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	13223.8	26	0	36776	不受限	36700
489	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	26301.2	42	0	36699	不受限	36600
490	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	3563.3	9	0	36437	不受限	36400
491	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	26640.1	42	0	36360	不受限	36300
492	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	13633.4	27	0	36367	不受限	36300

493	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	13732.2	27	0	36268	不受限	36200
494	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	26799.6	43	0	36200	不受限	36200
495	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	26888.4	43	0	36112	不受限	36100
496	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	3880.8	10	0	36119	不受限	36100
497	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	3887.8	10	0	36112	不受限	36100
498	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	13912.8	28	0	36087	不受限	36000
499	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	26977	43	0	36023	不受限	36000
500	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	14000	28	0	36000	不受限	36000
501	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/1#变压器	50000	14005.3	28	0	35995	不受限	35900
502	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	27128	43	0	35872	不受限	35800
503	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	26664	42	500	35836	不受限	35800
504	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/2#变压器	180000	144190	80	0	35810	不受限	35800
505	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	27115	43	0	35885	不受限	35800
506	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	27134.8	43	0	35865	不受限	35800
507	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	63000	27200	43	0	35800	不受限	35800
508	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	13358.4	27	800	35842	不受限	35800
509	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	27290.5	43	0	35710	不受限	35700
510	莲池站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	14266.5	29	0	35734	不受限	35700
511	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	4319.2	11	0	35681	不受限	35600
512	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	26941.2	43	400	35659	不受限	35600
513	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	4323	11	0	35677	不受限	35600
514	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	27314.9	43	0	35685	不受限	35600
515	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	4353.2	9	0	35647	不受限	35600
516	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	4429.9	11	0	35570	不受限	35500
517	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	63000	22679	36	4775	35546	不受限	35500
518	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	27485.6	44	0	35514	不受限	35500
519	卫和	泸州电力调度控制中心	泸州地调.卫和.110kV/#1主变	50000	14515.7	29	0	35484	不受限	35400
520	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	144581.61	80	0	35418	不受限	35400
521	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	26703.6	42	800	35496	不受限	35400
522	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	4655.1	12	0	35345	不受限	35300
523	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	4661.8	12	0	35338	不受限	35300
524	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	4692.6	12	0	35307	不受限	35300
525	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	144704	80	0	35296	不受限	35200
526	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	63000	27759.6	44	0	35240	不受限	35200
527	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	14735.9	29	0	35264	不受限	35200
528	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	14744.4	29	0	35256	不受限	35200
529	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	14730	29	0	35270	不受限	35200
530	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	14889.6	30	0	35110	不受限	35100
531	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	27843.2	44	0	35157	不受限	35100
532	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	27918	44	0	35082	不受限	35000
533	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	14929.2	30	0	35071	不受限	35000
534	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	63000	25944.6	41	2000	35055	不受限	35000
535	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	15000	30	0	35000	不受限	35000
536	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	15100	30	0	34900	不受限	34900
537	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	26745	42	1300	34955	不受限	34900
538	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5157.5	13	0	34843	不受限	34800
539	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	145122.61	81	0	34877	不受限	34800
540	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	5134.5	13	0	34866	不受限	34800
541	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	5291.1	13	0	34709	不受限	34700
542	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	5224.1	13	0	34776	不受限	34700
543	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	63000	28221.6	45	0	34778	不受限	34700

544	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	15210.1	30	0	34790	不受限	34700
545	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	85283	71	0	34717	不受限	34700
546	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	63000	28354.7	45	0	34645	不受限	34600
547	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	28366.8	45	0	34633	不受限	34600
548	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	28343	45	0	34657	不受限	34600
549	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1#主变	63000	28401.8	45	0	34598	不受限	34500
550	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	28445.1	45	0	34555	不受限	34500
551	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	63000	26609.2	42	1880	34511	不受限	34500
552	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	15428.6	31	0	34571	不受限	34500
553	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/#2主变	50000	15474.4	31	0	34526	不受限	34500
554	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	5550.6	14	0	34449	不受限	34400
555	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	15529.8	31	0	34470	不受限	34400
556	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	15534	31	0	34466	不受限	34400
557	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	15570.2	31	0	34430	不受限	34400
558	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	15539.4	31	0	34461	不受限	34400
559	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	15503	31	0	34497	不受限	34400
560	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	28584	45	0	34416	不受限	34400
561	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	18849.3	30	9808.75	34342	不受限	34300
562	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	15606.3	31	0	34394	不受限	34300
563	蔡沱站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	5667.4	14	null	34333	不受限	34300
564	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	28652.8	45	0	34347	不受限	34300
565	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	28644	45	0	34356	不受限	34300
566	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	28658	45	0	34342	不受限	34300
567	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	5691.6	14	0	34308	不受限	34300
568	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/#1主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300
569	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/#1主变	40000	5760.4	14	0	34240	不受限	34200
570	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	5705.8	14	0	34294	不受限	34200
571	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/#2变压器	50000	15727.8	31	0	34272	不受限	34200
572	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	15708	31	0	34292	不受限	34200
573	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	15782.3	32	0	34218	不受限	34200
574	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	15802.9	32	0	34197	不受限	34100
575	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	5830	15	0	34170	不受限	34100
576	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/#2主变	63000	22437.3	36	6510	34053	不受限	34000
577	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	115990.4	77	NULL	34010	不受限	34000
578	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	146016.4	81	0	33984	不受限	33900
579	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	15453.1	31	630	33917	不受限	33900
580	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	29097	46	0	33903	不受限	33900
581	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	16183.7	32	0	33816	不受限	33800
582	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/#2变压器	50000	16140	32	0	33860	不受限	33800
583	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	29189.2	46	0	33811	不受限	33800
584	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	6107.6	15	0	33892	不受限	33800
585	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	16297.9	33	0	33702	不受限	33700
586	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	50000	11583.2	23	4685	33732	不受限	33700
587	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	12447.6	25	3830	33722	不受限	33700
588	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	34121	85	6260	33740	不受限	33700
589	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	29238	46	0	33762	不受限	33700
590	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	6399.6	16	0	33600	不受限	33600
591	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/#2变压器	63000	29329.3	47	0	33671	不受限	33600
592	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	29370	47	0	33630	不受限	33600
593	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	16343	33	0	33657	不受限	33600

594	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	63000	29188.9	46	115	33696	不受限	33600
595	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	116471.3	78	0	33529	不受限	33500
596	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	16464.3	33	0	33536	不受限	33500
597	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/2#变压器	63000	29413.2	47	0	33587	不受限	33500
598	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	16476.1	33	0	33524	不受限	33500
599	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	6497	16	0	33503	不受限	33500
600	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400
601	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	28727.9	46	800	33472	不受限	33400
602	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	16643.5	33	0	33357	不受限	33300
603	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	29674.3	47	0	33326	不受限	33300
604	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	16665.3	33	0	33335	不受限	33300
605	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	85604	71	1000	33396	不受限	33300
606	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	6675.8	17	0	33324	不受限	33300
607	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	6787.4	17	0	33213	不受限	33200
608	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	16763.5	34	0	33237	不受限	33200
609	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	29733.3	47	0	33267	不受限	33200
610	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	29849.8	47	0	33150	不受限	33100
611	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	29840	47	0	33160	不受限	33100
612	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	63000	27637.5	44	2230	33133	不受限	33100
613	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	63000	18640.8	30	11205	33154	不受限	33100
614	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	6890.4	17	0	33110	不受限	33100
615	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	16834.8	34	0	33165	不受限	33100
616	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	6932.4	17	0	33068	不受限	33000
617	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	6901	17	0	33099	不受限	33000
618	花秋	邻都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	29958.7	48	0	33041	不受限	33000
619	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/2#变压器	63000	1000	0	30000	33000	不受限	33000
620	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	30046.5	48	0	32954	不受限	32900
621	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	17062.6	34	0	32937	不受限	32900
622	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#2主变	50000	17150	34	null	32850	不受限	32850
623	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	7101.6	18	0	32898	不受限	32800
624	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	147128.9	82	0	32871	不受限	32800
625	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	17160	34	0	32840	不受限	32800
626	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	17160	34	0	32840	不受限	32800
627	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	8728.2	17	8550	32722	不受限	32700
628	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/#1主变	50000	17268.2	35	0	32732	不受限	32700
629	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	17337.3	35	0	32663	不受限	32600
630	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	147388.2	82	0	32612	不受限	32600
631	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	17456.3	35	0	32544	不受限	32500
632	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	16870.4	34	630	32500	不受限	32500
633	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	16889.4	34	515	32596	不受限	32500
634	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	17170	34	250	32580	不受限	32500
635	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	17201.6	34	250	32548	不受限	32500
636	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	17464.5	35	0	32536	不受限	32500
637	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	50000	17410.8	35	0	32589	不受限	32500
638	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	17581.1	35	0	32419	不受限	32400
639	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	7505.4	19	null	32495	不受限	32400
640	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	7505.4	19	null	32495	不受限	32400
641	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	7572.9	19	0	32427	不受限	32400
642	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	7509.6	19	0	32490	不受限	32400

643	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	30632.3	49	0	32368	不受限	32300
644	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	29581.2	47	1090	32329	不受限	32300
645	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	29449.2	47	1200	32351	不受限	32300
646	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	7696.9	19	0	32303	不受限	32300
647	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	30643.1	49	0	32357	不受限	32300
648	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	7602.9	19	0	32397	不受限	32300
649	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	30749.9	49	0	32250	不受限	32200
650	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	17784.8	36	NULL	32215	不受限	32200
651	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	17702.1	35	NULL	32298	不受限	32200
652	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	17715.7	35	0	32284	不受限	32200
653	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	7873.9	20	0	32126	不受限	32100
654	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	7840.4	20	0	32160	不受限	32100
655	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	7898.7	20	0	32101	不受限	32100
656	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	50000	17854.4	36	0	32146	不受限	32100
657	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	26486.3	42	2200	32114	不受限	32100
658	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	7870.5	20	0	32130	不受限	32100
659	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	17975.3	36	0	32025	不受限	32000
660	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	7914.1	20	0	32086	不受限	32000
661	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	7992.6	20	0	32007	不受限	32000
662	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	17410.5	35	630	31960	不受限	31900
663	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	63000	28267.8	45	2800	31932	不受限	31900
664	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	148074.2	82	0	31926	不受限	31900
665	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	8047	20	0	31953	不受限	31900
666	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	18121.3	36	0	31879	不受限	31800
667	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/#2主变	50000	18200	36	null	31800	不受限	31800
668	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	18117	36	0	31883	不受限	31800
669	温泉河	成都配调	成都地调.温泉河.110kV/#1主变	63000	31102.5	49	0	31898	不受限	31800
670	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主变	40000	8289.6	21	0	31710	不受限	31700
671	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	31218	50	0	31782	不受限	31700
672	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	21533.4	34	9808.75	31658	不受限	31600
673	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	8370.4	21	0	31630	不受限	31600
674	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	18357.7	37	0	31642	不受限	31600
675	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/#1主变	50000	18400	37	null	31600	不受限	31600
676	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	18500.2	37	0	31500	不受限	31500
677	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	31435.9	50	NULL	31564	不受限	31500
678	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	3150	10	0	31500	不受限	31500
679	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	18513.2	37	NULL	31487	不受限	31400
680	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	8517.9	21	NULL	31482	不受限	31400
681	宇宙碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宙碳素站.110kV/宇宙碳素1#主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400
682	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	31574.1	50	0	31426	不受限	31400
683	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	26909.1	43	2380	31331	不受限	31300
684	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	167.5	1	0	31333	不受限	31300
685	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	31652.9	50	0	31347	不受限	31300
686	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	31680	50	0	31320	不受限	31300
687	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	118727.6	79	0	31272	不受限	31200
688	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	31753.3	50	0	31247	不受限	31200
689	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	8710	22	0	31290	不受限	31200

690	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	208721.69	87	null	31278	不受限	31200
691	马边站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	40000	8745.1	22	0	31255	不受限	31200
692	三河	新都电力调度控制中心	新都县调.三河.110kV/#2主变	63000	30852.8	49	900	31247	不受限	31200
693	么滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.么滩站.110kV/#1主变	50000	18832	38	0	31168	不受限	31100
694	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	8830.8	22	0	31169	不受限	31100
695	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	63000	27000	43	4900	31100	不受限	31100
696	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	63000	29315.9	47	2660	31024	不受限	31000
697	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	19028	38	0	30972	不受限	30900
698	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	209027.5	87	0	30973	不受限	30900
699	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	19087.2	38	0	30913	不受限	30900
700	黄土埂站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/2#变压器	50000	15200	30	4000	30800	不受限	30800
701	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	19153.2	38	0	30847	不受限	30800
702	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	32166.7	51	0	30833	不受限	30800
703	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	32200	51	0	30800	不受限	30800
704	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/#2主变	50000	19159	38	0	30841	不受限	30800
705	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	19284.7	39	NULL	30715	不受限	30700
706	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#3主变	40000	9213.6	23	0	30786	不受限	30700
707	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	9253.2	23	0	30747	不受限	30700
708	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	9253.2	23	0	30747	不受限	30700
709	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	32253.5	51	0	30747	不受限	30700
710	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	40000	2702.6	7	6500	30797	不受限	30700
711	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	9387	23	0	30613	不受限	30600
712	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	18980.4	38	355	30665	不受限	30600
713	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	19384.2	39	0	30616	不受限	30600
714	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	32388	51	0	30612	不受限	30600
715	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	19400	39	0	30600	不受限	30600
716	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	50000	19458.3	39	0	30542	不受限	30500
717	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	32498.4	52	0	30502	不受限	30500
718	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	9448.9	24	0	30551	不受限	30500
719	郪筒	郪都电力调度控制中心	郪县调.郪筒.110kV/#1主变	63000	32454.5	52	0	30546	不受限	30500
720	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	32472	52	0	30528	不受限	30500
721	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	19430	39	0	30570	不受限	30500
722	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	15648.3	31	3883	30469	不受限	30400
723	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	9574.4	24	0	30426	不受限	30400
724	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	6713.7	17	2800	30486	不受限	30400
725	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	19522.1	39	0	30478	不受限	30400
726	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	9504	24	0	30496	不受限	30400
727	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	9544.3	24	0	30456	不受限	30400
728	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	19623.8	39	0	30376	不受限	30300
729	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	63000	32668	52	0	30332	不受限	30300
730	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	19800	40	0	30200	不受限	30200
731	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	19734	39	0	30266	不受限	30200
732	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	19707.2	39	0	30293	不受限	30200
733	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	19706.2	39	0	30294	不受限	30200
734	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	19775.3	40	0	30225	不受限	30200
735	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	32793.3	52	0	30207	不受限	30200
736	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#1主变	50000	19845	40	null	30155	不受限	30100
737	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#2主变	50000	19866.8	40	null	30133	不受限	30100

738	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	32820.1	52	0	30180	不受限	30100
739	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,丰收.220kV/1#变压器	150000	119839.5	80	0	30161	不受限	30100
740	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调,三元站.110kV/#1主变	50000	15961.3	32	3883	30156	不受限	30100
741	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,望王站.110kV/#1变压器	50000	19892.5	40	0	30108	不受限	30100
742	和平街	成都配调	成都地调,和平街.110kV/#1主变	50000	19802.8	40	0	30197	不受限	30100
743	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调,继光站,110kV/2#变压器	63000	30897.8	49	2000	30102	不受限	30100
744	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,望王站,110kV/2#变压器	50000	19937.1	40	0	30063	不受限	30000
745	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调,文昌,110kV/#2主变	63000	32975	52	0	30025	不受限	30000
746	双河	温江电力调度控制中心	成都地调,双河,110kV/1#变压器	63000	1000	0	33000	30000	不受限	30000
747	东风路	成都配调	成都地调,东风路,110kV/#2主变	63000	25740	41	7250	30010	不受限	30000
748	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调,化二站,110kV/#1主变	50000	19990.7	40	NULL	30009	不受限	30000
749	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调,乐寨站,110kV/#2主变	40000	9979.2	25	0	30021	不受限	30000
750	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调,四合站,110kV/3#主变	31500	1492.2	5	0	30008	不受限	30000
751	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,然乌沟站,35kV/#2主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	30000
752	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,兴隆站,110kV/#2主变	40000	10032	25	0	29968	不受限	29900
753	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,梁坪站,110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900
754	范家坡	成都配调	成都地调,范家坡,110kV/#1主变	63000	29422	47	3650	29928	不受限	29900
755	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调,清凉,110kV/#3主变	63000	33045.7	52	0	29954	不受限	29900
756	将军碑	成都配调	成都地调,将军碑,110kV/#1主变	63000	32036.4	51	1000	29964	不受限	29900
757	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调,银山站,110kV/#2主变	50000	20103.6	40	0	29896	不受限	29800
758	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,南塔站,110kV/#1变压器	63000	31622.8	50	1530	29847	不受限	29800
759	指挥街	成都配调	成都地调,指挥街,110kV/#1主变	63000	33132	53	0	29868	不受限	29800
760	胜利	成都配调	成都地调,胜利,110kV/#2主变	63000	33158.4	53	0	29842	不受限	29800
761	晋新站	西充电力调度控制分中心	南充地调,晋新站,110kV/#1主变	50000	19373	39	800.5	29827	不受限	29800
762	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调,四合站,110kV/#2主变	31500	1482.9	5	250	29767	不受限	29700
763	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调,木头站,110kV/#1主变	50000	20288.9	41	NULL	29711	不受限	29700
764	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调,三汇站,110kV/#2主变	40000	10281.1	26	NULL	29719	不受限	29700
765	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,火花站,110kV/#1主变	50000	20228	40	0	29772	不受限	29700
766	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调,袁家站,110kV/2#变压器	50000	20239.9	40	0	29760	不受限	29700
767	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,绵阳站,110kV/3#变压器	50000	19612.9	39	630	29757	不受限	29700
768	魏坪站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调,魏坪站,110kV/#1变压器	50000	7371.4	15	2860	29769	不受限	29700
769	何店	新津电力调度控制中心	成都地调,何店,110kV/#1主变	50000	20288.4	41	0	29712	不受限	29700
770	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,天顺站,110kV/#1变压器	50000	20227.4	40	0	29773	不受限	29700
771	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,意志站,110kV/#1主变	50000	20354.4	41	0	29646	不受限	29600
772	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,草田站,110kV/#1主变	40000	10390.4	26	0	29610	不受限	29600
773	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,蒲西站,110kV/#1主变	31500	1999.4	6	0	29501	不受限	29500
774	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,凤凰站,110kV/#1主变	40000	10462.2	26	0	29538	不受限	29500
775	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,红桥站,110kV/#2变压器	40000	10449.6	26	0	29550	不受限	29500
776	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调,徐家桥站,110kV/#2主变	63000	28592.7	45	5000	29407	不受限	29400
777	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,桐梓林站,110kV/2#变压器	50000	20572.2	41	0	29428	不受限	29400
778	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,格里坪站,110kV/#1主变	40000	7758.2	19	2800	29442	不受限	29400
779	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,代家坝站,110kV/#2主变	63000	33692.4	53	0	29308	不受限	29300
780	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,普宁站,110kV/#1主变	50000	20670.8	41	0	29329	不受限	29300
781	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,意志站,110kV/#2主变	50000	20664.6	41	0	29335	不受限	29300
782	驷马桥	成都配调	成都地调,驷马桥,110kV/#2主变	63000	33633.6	53	0	29366	不受限	29300
783	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调,文昌,110kV/#1主变	63000	30713	49	2930	29357	不受限	29300
784	蓉东	成都配调	成都地调,蓉东,110kV/3#变压器	31500	132	0	2000	29368	不受限	29300
785	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调,美泉,110kV/#1主变	63000	32904.8	52	800	29295	不受限	29200
786	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,永安站,110kV/#2变压器	50000	20781.2	42	0	29219	不受限	29200

787	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#1主变	40000	10797.6	27	0	29202	不受限	29200
788	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/#2主变	50000	20835.1	42	0	29165	不受限	29100
789	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	10809	27	NULL	29191	不受限	29100
790	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	2879.8	7	0	29120	不受限	29100
791	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	8448	21	0	29152	不受限	29100
792	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	50000	20871.1	42	0	29129	不受限	29100
793	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	10993	27	NULL	29007	不受限	29000
794	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	2482.2	8	0	29018	不受限	29000
795	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	11016.3	28	0	28984	不受限	28900
796	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	11088	28	0	28912	不受限	28900
797	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	33594	53	500	28906	不受限	28900
798	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	34042.8	54	0	28957	不受限	28900
799	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	21079.8	42	0	28920	不受限	28900
800	马坪站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	11178	28	null	28822	不受限	28800
801	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	34122	54	0	28878	不受限	28800
802	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	21232.7	42	0	28767	不受限	28700
803	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	34212.6	54	0	28787	不受限	28700
804	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	21277.2	43	0	28723	不受限	28700
805	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/#2主变	50000	21284.5	43	0	28716	不受限	28700
806	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	20908.8	42	400	28691	不受限	28600
807	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	16393.3	33	0	28607	不受限	28600
808	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	11323.8	28	NULL	28676	不受限	28600
809	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	21332.4	43	NULL	28668	不受限	28600
810	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	11311.7	28	0	28688	不受限	28600
811	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#1主变	50000	21492.2	43	0	28508	不受限	28500
812	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	21423.6	43	0	28576	不受限	28500
813	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	63000	32418.1	51	2000	28582	不受限	28500
814	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	50000	21466.8	43	0	28533	不受限	28500
815	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	16438.6	33	0	28561	不受限	28500
816	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/#1主变	50000	21475.8	43	0	28524	不受限	28500
817	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	11442.9	29	0	28557	不受限	28500
818	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/#1主变	50000	21557.3	43	0	28443	不受限	28400
819	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	21555.8	43	NULL	28444	不受限	28400
820	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	33118.8	53	1430	28451	不受限	28400
821	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	121576	81	0	28424	不受限	28400
822	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	21680.3	43	0	28320	不受限	28300
823	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	34605.5	55	0	28395	不受限	28300
824	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	11658.9	29	NULL	28341	不受限	28300
825	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/#1主变	40000	11688	29	0	28312	不受限	28300
826	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/#2主变	50000	21625.3	43	0	28375	不受限	28300
827	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	20446.8	41	1260	28293	不受限	28200
828	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	21796.8	44	0	28203	不受限	28200
829	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	21738.8	43	0	28261	不受限	28200
830	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	21758.8	44	0	28241	不受限	28200
831	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	34780	55	0	28220	不受限	28200
832	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	21738.8	43	0	28261	不受限	28200
833	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	21758.8	44	0	28241	不受限	28200
834	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	33580.8	53	1200	28219	不受限	28200
835	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	21846	44	0	28154	不受限	28100
836	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	34813.8	55	0	28186	不受限	28100

837	九里堤	成都配调	成都地调,九里堤,110kV/#2主变	63000	34333.2	54	530	28137	不受限	28100
838	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站,110kV/#2#变压器	40000	11866	30	0	28134	不受限	28100
839	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调,白合站,110kV/#2主变	40000	11850.8	30	0	28149	不受限	28100
840	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调,曙光,110kV/#2主变	40000	11862	30	0	28138	不受限	28100
841	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调,万安站,110kV/#1主变	50000	21881	44	0	28119	不受限	28100
842	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,邓关站,110kV/#1主变	50000	21877.7	44	0	28122	不受限	28100
843	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,板桥站,110kV/#1主变	50000	13490.4	27	8440	28070	不受限	28000
844	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,三滩站,110kV/#1主变	31500	3482.5	11	0	28018	不受限	28000
845	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调,玉带站,110kV/#2主变	50000	20770	42	1200	28030	不受限	28000
846	松林	天府电力调度控制中心	天府地调,松林,110kV/3#变压器	50000	22000	44	0	28000	不受限	28000
847	中环南	成都配调	成都地调,中环南,110kV/#1主变	50000	19945.2	40	2000	28055	不受限	28000
848	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,剑阁站,110kV/#1主变	63000	22046.9	34	0	28353	不受限	28000
849	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,剑阁站,110kV/#2主变	63000	22348.5	35	0	28051	不受限	28000
850	东风路	成都配调	成都地调,东风路,110kV/#1主变	63000	31680	50	3300	28020	不受限	28000
851	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调,龙女站,110kV/#1主变	40000	12021.1	30	0	27979	不受限	27900
852	白丝街	成都配调	成都地调,白丝街,110kV/#1主变	63000	35072.4	56	0	27928	不受限	27900
853	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调,石洞,110kV/#2主变	63000	35068	56	0	27932	不受限	27900
854	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调,天星站,110kV/#2主变	40000	12063.9	30	NULL	27936	不受限	27900
855	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,三滩站,110kV/#2主变	31500	3527.2	11	0	27973	不受限	27900
856	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调,金山站,110kV/#2主变	50000	22044	44	NULL	27956	不受限	27900
857	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,河西,110kV/#1主变	40000	12107.7	30	0	27892	不受限	27800
858	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,二郎庙站,110kV/1#变压器	40000	12126.8	30	0	27873	不受限	27800
859	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,游仙站,110kV/2#变压器	50000	19022.5	38	3190	27788	不受限	27700
860	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,绵阳站,110kV/2#变压器	50000	22287.3	45	0	27713	不受限	27700
861	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调,仁宝,110kV/2#变压器	63000	35244	56	0	27756	不受限	27700
862	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,大堰站,110kV/#1主变	50000	10500	21	11780	27720	不受限	27700
863	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调,玉带站,110kV/#1主变	50000	20971	42	1265	27764	不受限	27700
864	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,道生灏站,110kV/#1主变	40000	12381.6	31	0	27618	不受限	27600
865	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调,龙苍沟站,110kV/#1主变	40000	10080.5	25	315	27605	不受限	27600
866	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,万工站,110kV/#2主变	40000	12310	31	0	27690	不受限	27600
867	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,道生灏站,110kV/#2主变	40000	12328.8	31	0	27671	不受限	27600
868	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调,城北站,110kV/#1主变	40000	12388.2	31	0	27612	不受限	27600
869	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,大塘站,110kV/1#变压器	63000	34703.9	55	630	27666	不受限	27600
870	蓉东	成都配调	成都地调,蓉东,110kV/4#变压器	31500	1000	0	3890	27610	不受限	27600
871	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调,高桐,110kV/2#变压器	63000	35339.7	56	0	27660	不受限	27600
872	棕树桥	成都配调	成都地调,棕树桥,110kV/#2主变	63000	35402.4	56	0	27598	不受限	27500
873	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,河西,110kV/#2主变	40000	12418.2	31	0	27582	不受限	27500
874	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,秋日站,35kV/#2主变	35000	7500	30	0	27500	不受限	27500
875	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调,小湾站,110kV/#2主变	40000	12526.8	31	NULL	27473	不受限	27400
876	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调,油房坝站,110kV/#1主变	40000	12584	31	NULL	27416	不受限	27400
877	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调,清溪站,110kV/#2主变	31500	4023	13	NULL	27477	不受限	27400
878	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调,金山站,110kV/#3主变	50000	22545.6	45	NULL	27454	不受限	27400
879	胜邦	成都配调	成都地调,胜邦,110kV/#2主变	63000	35510	56	0	27490	不受限	27400
880	黄田坝	成都配调	成都地调,黄田坝,110kV/#2主变	50000	22585.2	45	0	27415	不受限	27400
881	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调,熊家站,110kV/#1主变	40000	12579.6	31	0	27420	不受限	27400
882	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,马角坝站,110kV/1#变压器	31500	4065.6	13	0	27434	不受限	27400
883	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调,曙光,110kV/#1主变	40000	11611.6	29	1000	27388	不受限	27300
884	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,永宁站,110kV/#2变压器	31500	2163.4	7	2000	27337	不受限	27300
885	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,黄土站,110kV/#2变压器	40000	12625.7	32	0	27374	不受限	27300

886	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	9966	25	2780	27254	不受限	27200
887	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4210.8	13	0	27289	不受限	27200
888	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	12729.2	32	0	27271	不受限	27200
889	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	30914.4	49	4975	27111	不受限	27100
890	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	40000	12861.8	32	0	27138	不受限	27100
891	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	22334.4	45	500	27166	不受限	27100
892	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100
893	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	12692.7	32	250	27057	不受限	27000
894	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	35369.4	56	630	27001	不受限	27000
895	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	12990.1	32	0	27010	不受限	27000
896	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	22912.6	46	0	27087	不受限	27000
897	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	35947	57	0	27053	不受限	27000
898	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	12994	32	0	27006	不受限	27000
899	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	22915.3	46	0	27085	不受限	27000
900	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	35945.7	57	0	27054	不受限	27000
901	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	35927.7	57	0	27072	不受限	27000
902	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	23100	46	0	26900	不受限	26900
903	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	3567.5	11	1000	26933	不受限	26900
904	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	23020.8	46	0	26979	不受限	26900
905	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	23029.6	46	0	26970	不受限	26900
906	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	23041	46	0	26959	不受限	26900
907	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900
908	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13017.5	33	0	26983	不受限	26900
909	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	23169.5	46	0	26831	不受限	26800
910	中岭站	西充电力调度控制分中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	18653.9	37	4520.86	26825	不受限	26800
911	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/#2变压器	50000	23173	46	0	26827	不受限	26800
912	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	23192.4	46	0	26808	不受限	26800
913	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	23200	46	0	26800	不受限	26800
914	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	13104	33	0	26896	不受限	26800
915	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	17758	36	5540	26702	不受限	26700
916	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/1#主变	50000	19272	39	4000	26728	不受限	26700
917	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	23216	46	0	26784	不受限	26700
918	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	23288	47	0	26712	不受限	26700
919	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	23299.3	47	0	26701	不受限	26700
920	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	23281.1	47	0	26719	不受限	26700
921	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	13262	33	0	26738	不受限	26700
922	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	50000	21582	43	1630	26788	不受限	26700
923	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/#1主变	40000	13259.4	33	0	26741	不受限	26700
924	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	13380	33	NULL	26620	不受限	26600
925	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/#2主变	50000	23400.1	47	0	26600	不受限	26600
926	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	23308.8	47	0	26691	不受限	26600
927	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	4889.5	16	0	26611	不受限	26600
928	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/1#主变	50000	22954.8	46	400	26645	不受限	26600
929	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	36396.8	58	0	26603	不受限	26600
930	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	23324.4	47	0	26676	不受限	26600
931	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	36445.2	58	0	26555	不受限	26500
932	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	36448	58	0	26552	不受限	26500
933	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	40000	9579.8	24	3880	26540	不受限	26500

934	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	5482.4	14	0	26518	不受限	26500
935	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	5456	14	0	26544	不受限	26500
936	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	13589.4	34	0	26411	不受限	26400
937	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	23506.3	47	0	26494	不受限	26400
938	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	50000	19224.9	38	4280	26495	不受限	26400
939	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	10664.8	27	2880	26455	不受限	26400
940	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	13596.9	34	0	26403	不受限	26400
941	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	13508.1	34	0	26492	不受限	26400
942	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	40000	13622.4	34	0	26378	不受限	26300
943	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	23611.3	47	0	26389	不受限	26300
944	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	21199.2	42	2500	26301	不受限	26300
945	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	120000	93612.7	78	0	26387	不受限	26300
946	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	13663.9	34	NULL	26336	不受限	26300
947	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	13660.7	34	0	26339	不受限	26300
948	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	4994.5	16	250	26256	不受限	26200
949	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	23710.9	47	0	26289	不受限	26200
950	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	23722.2	47	0	26278	不受限	26200
951	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	5290.7	17	0	26209	不受限	26200
952	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	13747.4	34	0	26253	不受限	26200
953	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	50000	23726.3	47	0	26274	不受限	26200
954	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#2主变	50000	23740	47	0	26260	不受限	26200
955	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/2#变压器	50000	23802.4	48	0	26198	不受限	26100
956	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	23890.7	48	0	26109	不受限	26100
957	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	23900	48	0	26100	不受限	26100
958	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/#1主变	40000	13846.8	35	0	26153	不受限	26100
959	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	12827.6	32	1000	26172	不受限	26100
960	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	13931.8	35	0	26068	不受限	26000
961	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	13998.8	35	0	26001	不受限	26000
962	大川站	雅安配调	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	6300	13	17635	26065	不受限	26000
963	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	13667.2	34	250	26083	不受限	26000
964	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	50000	23320	47	600	26080	不受限	26000
965	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	63000	36992.4	59	0	26008	不受限	26000
966	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	31006.8	49	6070	25923	不受限	25900
967	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	14019	35	0	25981	不受限	25900
968	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	14071.1	35	0	25929	不受限	25900
969	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/#1变压器	63000	37029.8	59	0	25970	不受限	25900
970	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	24024	48	NULL	25976	不受限	25900
971	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	32023.2	51	5050	25927	不受限	25900
972	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/#2主变	50000	24012.6	48	0	25987	不受限	25900
973	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	24051.7	48	0	25948	不受限	25900
974	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	13068.6	33	1000	25931	不受限	25900
975	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	37177	59	0	25823	不受限	25800
976	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	21756.9	44	2400	25843	不受限	25800
977	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	5728.8	18	0	25771	不受限	25700
978	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	214229	89	0	25771	不受限	25700
979	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	23667.6	47	630	25702	不受限	25700
980	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	24219.3	48	0	25781	不受限	25700

981	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调,凉沙站,110kV/#1主变	50000	24220	48	0	25780	不受限	25700
982	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,穆坪站,110kV/#2主变	40000	14216.4	36	0	25784	不受限	25700
983	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,龙日坝站,110kV/#2#主变	31500	5755.2	18	0	25745	不受限	25700
984	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调,富城站,110kV/#2主变	50000	24280.9	49	NULL	25719	不受限	25700
985	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,度门站,110kV/#1主变	40000	13866.2	35	500	25634	不受限	25600
986	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调,龙苍沟站,110kV/#2主变	40000	10348.4	26	2000	25652	不受限	25600
987	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调,黄家坝站,110kV/#1主变	63000	37314.8	59	0	25685	不受限	25600
988	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调,桂花堰,110kV/2#变压器	63000	37400	59	0	25600	不受限	25600
989	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,巡场站,110kV/1#变压器	40000	14308.8	36	0	25691	不受限	25600
990	苏坡	成都配调	成都地调,苏坡,110kV/#3主变	63000	37391	59	0	25609	不受限	25600
991	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调,西溪站,110kV/#2主变	40000	14313.9	36	0	25686	不受限	25600
992	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,高明站,110kV/1#变压器	50000	24343.6	49	0	25656	不受限	25600
993	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,白庙站,110kV/1#变压器	40000	14465.7	36	0	25534	不受限	25500
994	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,御营站,110kV/2#变压器	50000	24490.1	49	0	25510	不受限	25500
995	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,丹棱站,110kV/1#主变	50000	24496.2	49	0	25504	不受限	25500
996	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,昌台站,110kV/#1主变	40000	14461.8	36	0	25538	不受限	25500
997	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,经久站,110kV/#1主变	50000	21433.5	43	3000	25567	不受限	25500
998	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,园艺站,110kV/2#变压器	50000	20721.4	41	3830	25449	不受限	25400
999	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调,西溪站,110kV/#1主变	40000	14559.5	36	0	25441	不受限	25400
1000	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,古蔺,110kV/#2主变	63000	37566.2	60	0	25434	不受限	25400
1001	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调,八角井站,110kV/#2主变	40000	11016.7	28	3492	25491	不受限	25400
1002	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,中坝站,110kV/2#变压器	50000	24578.4	49	0	25422	不受限	25400
1003	绿洲	成都配调	成都地调,绿洲,110kV/#1主变	50000	24552	49	0	25448	不受限	25400
1004	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调,杨家湾站,110kV/#2主变	40000	14606	37	0	25394	不受限	25300
1005	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调,清溪站,110kV/#2主变	50000	17638.3	35	7000	25362	不受限	25300
1006	清水	天府电力调度控制中心	天府地调,清水,110kV/2#变压器	50000	24622.5	49	0	25378	不受限	25300
1007	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,瑞祥站,110kV/2#变压器	50000	24700	49	null	25300	不受限	25300
1008	前进站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调,前进站,110kV/2#变压器	40000	14683.3	37	0	25317	不受限	25300
1009	曹山站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调,曹山站,110kV/2#变压器	50000	14694.4	29	0	25306	不受限	25300
1010	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,丹棱站,110kV/2#主变	50000	24682.6	49	0	25317	不受限	25300
1011	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,夏邛站,110kV/#1主变	40000	14690.9	37	0	25309	不受限	25300
1012	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,城北站,110kV/#2主变	50000	24717	49	0	25283	不受限	25200
1013	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,园艺站,110kV/1#主变	40000	14800.1	37	0	25200	不受限	25200
1014	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调,牌楼站,110kV/#1主变	50000	17767.5	36	7024	25209	不受限	25200
1015	香山	天府电力调度控制中心	天府地调,香山,110kV/1#变压器	63000	37776.7	60	0	25223	不受限	25200
1016	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调,东兴站,110kV/#2主变	50000	13890.8	28	10938	25171	不受限	25100
1017	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调,马鞍山站,110kV/#2主变	40000	10981.3	27	3845	25174	不受限	25100
1018	沈家桥	成都配调	成都地调,沈家桥,110kV/#2主变	50000	24816	50	0	25184	不受限	25100
1019	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,杨家坝站,110kV/1#变压器	50000	24890.3	50	0	25110	不受限	25100
1020	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调,梧桐站,110kV/2#主变	50000	24838.3	50	0	25162	不受限	25100
1021	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,城北站,110kV/#3主变	50000	24869	50	0	25131	不受限	25100
1022	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,白玉站,110kV/#1主变	40000	15000	38	0	25000	不受限	25000
1023	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调,梧桐站,110kV/1#主变	50000	24908	50	0	25092	不受限	25000
1024	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,桃子坪站,110kV/#1主变	50000	25000	50	0	25000	不受限	25000
1025	南郊	成都配调	成都地调,南郊,110kV/#1主变	50000	23694	47	1240	25066	不受限	25000
1026	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调,桂湖,110kV/#2主变	63000	37356	59	630	25014	不受限	25000
1027	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,杨家坝站,110kV/2#变压器	50000	24938.7	50	0	25061	不受限	25000

1028	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	24194.2	48	840	24966	不受限	24900
1029	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	38082	60	0	24918	不受限	24900
1030	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	14002.2	35	1000	24998	不受限	24900
1031	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/1#主变	50000	25020.2	50	0	24980	不受限	24900
1032	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	15027.4	38	0	24973	不受限	24900
1033	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	40000	15003.5	38	0	24997	不受限	24900
1034	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	25117.4	50	0	24883	不受限	24800
1035	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	38120.7	61	0	24879	不受限	24800
1036	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	15189.6	38	0	24810	不受限	24800
1037	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/1#主变	40000	15137.5	38	0	24863	不受限	24800
1038	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/2#主变	50000	25185	50	0	24815	不受限	24800
1039	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	21041.5	42	4100	24859	不受限	24800
1040	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/1#主变	50000	19364.4	39	5800	24836	不受限	24800
1041	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/1#变压器	50000	25287.7	51	0	24712	不受限	24700
1042	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/2#主变	40000	15271.4	38	0	24729	不受限	24700
1043	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	38251	61	0	24749	不受限	24700
1044	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	6714.4	21	0	24786	不受限	24700
1045	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/1#主变	40000	15258.1	38	0	24742	不受限	24700
1046	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	15289.2	38	0	24711	不受限	24700
1047	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/1#主变	40000	15048	38	280	24672	不受限	24600
1048	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	25311	51	0	24689	不受限	24600
1049	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	25367.7	51	0	24632	不受限	24600
1050	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/2#主变	40000	15444	39	0	24556	不受限	24500
1051	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	33711	54	4775	24514	不受限	24500
1052	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/2#主变	50000	25423.2	51	0	24577	不受限	24500
1053	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	38436.1	61	0	24564	不受限	24500
1054	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	63000	38412	61	0	24588	不受限	24500
1055	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	25492.8	51	0	24507	不受限	24500
1056	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	25412.7	51	0	24587	不受限	24500
1057	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/2#主变	50000	25542	51	NULL	24458	不受限	24400
1058	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	15543.1	39	0	24457	不受限	24400
1059	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/1#主变	40000	15642.1	39	0	24358	不受限	24300
1060	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/1#主变	40000	15625.4	39	0	24375	不受限	24300
1061	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/1#主变	40000	15605.2	39	0	24395	不受限	24300
1062	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/1#主变	50000	25636	51	0	24364	不受限	24300
1063	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	15661.8	39	null	24338	不受限	24300
1064	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/3#临时主变	40000	15685.5	39	0	24315	不受限	24300
1065	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	15681.6	39	0	24318	不受限	24300
1066	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	25607.1	51	0	24393	不受限	24300
1067	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/2#主变	40000	12262.9	31	3375	24362	不受限	24300
1068	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/3#主变	50000	24867.5	50	830	24303	不受限	24300
1069	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	7200	23	0	24300	不受限	24300
1070	镇江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.镇江站.110kV/1#主变	50000	25626.6	51	0	24373	不受限	24300
1071	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/1#主变	50000	20698.5	41	0	24302	不受限	24300
1072	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	15746.9	39	0	24253	不受限	24200
1073	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	21920.5	44	3850	24230	不受限	24200
1074	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/2#主变	63000	38702.4	61	0	24298	不受限	24200

1075	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	38788.2	62	0	24212	不受限	24200
1076	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	25891.8	52	0	24108	不受限	24100
1077	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	50000	25820.9	52	0	24179	不受限	24100
1078	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	38887.2	62	0	24113	不受限	24100
1079	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	25877.3	52	0	24123	不受限	24100
1080	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	15813.6	40	0	24186	不受限	24100
1081	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	38830	62	0	24170	不受限	24100
1082	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	15848.2	40	0	24152	不受限	24100
1083	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	7822	20	0	24178	不受限	24100
1084	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	7825.6	20	0	24174	不受限	24100
1085	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	24651.1	49	1200	24149	不受限	24100
1086	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	25157.6	50	700	24142	不受限	24100
1087	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	15972	40	NULL	24028	不受限	24000
1088	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	12211	31	3770	24019	不受限	24000
1089	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	15950.1	40	0	24050	不受限	24000
1090	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	15922.7	40	null	24077	不受限	24000
1091	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	15914.9	40	0	24085	不受限	24000
1092	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	26083.2	52	0	23917	不受限	23900
1093	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	39070.3	62	0	23930	不受限	23900
1094	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	15600.5	31	500	23900	不受限	23900
1095	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	16007.3	40	0	23993	不受限	23900
1096	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	30000	6094.8	20	0	23905	不受限	23900
1097	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	16157	40	0	23843	不受限	23800
1098	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	26162.4	52	0	23838	不受限	23800
1099	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	16165	40	0	23835	不受限	23800
1100	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	40000	16191.4	40	0	23809	不受限	23800
1101	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	26161.1	52	0	23839	不受限	23800
1102	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	39150	62	0	23850	不受限	23800
1103	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	40000	16183.2	40	0	23817	不受限	23800
1104	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	16169.3	40	0	23831	不受限	23800
1105	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	26254.8	53	0	23745	不受限	23700
1106	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/#1主变	63000	39204	62	0	23796	不受限	23700
1107	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	26240.4	52	0	23760	不受限	23700
1108	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	16236	32	0	23764	不受限	23700
1109	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	26300	53	0	23700	不受限	23700
1110	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	38535.8	61	800	23664	不受限	23600
1111	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	26388.5	53	0	23612	不受限	23600
1112	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	39322.8	62	0	23677	不受限	23600
1113	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	34706.6	55	4655	23638	不受限	23600
1114	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	16347	41	null	23653	不受限	23600
1115	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	39372.5	62	0	23628	不受限	23600
1116	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	26356.5	53	0	23644	不受限	23600
1117	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	12588.8	31	3845	23566	不受限	23500
1118	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	39424.5	63	0	23576	不受限	23500
1119	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	16410.1	41	0	23590	不受限	23500
1120	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	25247.2	50	1250	23503	不受限	23500
1121	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	26483	53	0	23517	不受限	23500
1122	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	23562	47	2850	23588	不受限	23500

1123	江西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,江西站,110kV/#1主变	50000	26455.5	53	0	23545	不受限	23500
1124	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调,天鼓岭站,110kV/#2主变	50000	26573.5	53	0	23427	不受限	23400
1125	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调,北湖站,110kV/#2主变	63000	28549.8	45	11035	23415	不受限	23400
1126	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,拖觉站,110kV/#1主变	40000	16508.7	41	0	23491	不受限	23400
1127	晋阳	成都配调	成都地调,晋阳,110kV/#2主变	50000	25938	52	630	23432	不受限	23400
1128	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调,方坪站,110kV/#2主变	40000	16544.1	41	0	23456	不受限	23400
1129	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,凤凰站,110kV/1#变压器	50000	26596.6	53	0	23403	不受限	23400
1130	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调,詹家湾,110kV/#1主变	63000	38513	61	1130	23357	不受限	23300
1131	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,双碑站,110kV/2#变压器	50000	23341.4	47	3310	23349	不受限	23300
1132	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,凤凰站,110kV/2#变压器	50000	26629.6	53	0	23370	不受限	23300
1133	槐树店	成都配调	成都地调,槐树店,110kV/#1主变	50000	26624.4	53	0	23376	不受限	23300
1134	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,元石站,110kV/2#变压器	40000	15730	39	880	23390	不受限	23300
1135	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,洪川站,110kV/2#主变	50000	26645.5	53	0	23355	不受限	23300
1136	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,通悦站,110kV/1#变压器	50000	26718.2	53	0	23282	不受限	23200
1137	张家寺	成都配调	成都地调,张家寺,110kV/#2主变	63000	37737.7	60	2000	23262	不受限	23200
1138	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,通悦站,110kV/2#变压器	50000	26725.2	53	0	23275	不受限	23200
1139	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,苏稽站,110kV/1#变压器	40000	16724.4	42	0	23276	不受限	23200
1140	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,河石坝站,110kV/#1主变	40000	16073.2	40	800	23127	不受限	23100
1141	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,格里坪站,110kV/#2主变	40000	13926.3	35	3030	23044	不受限	23000
1142	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,蒙阳站,110kV/#2主变	50000	19888	40	7060	23052	不受限	23000
1143	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,秀水站,110kV/1#变压器	40000	15617.2	39	1330	23053	不受限	23000
1144	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,吊黄楼站,110kV/2#变压器	40000	17000.3	43	0	23000	不受限	23000
1145	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调,东骏,110kV/#1主变	50000	26901.6	54	0	23098	不受限	23000
1146	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调,林湾,110kV/#3主变	63000	39996	63	0	23004	不受限	23000
1147	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,园艺站,110kV/3#变压器	50000	26982.8	54	null	23017	不受限	23000
1148	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,斑竹站,110kV/1#变压器	50000	26928	54	0	23072	不受限	23000
1149	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调,后山,110kV/#1主变	40000	17078.9	43	0	22921	不受限	22900
1150	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调,桂兴站,110kV/#2主变	40000	17045.6	43	0	22954	不受限	22900
1151	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,金沙,220kV/1#变压器	180000	157037.5	87	0	22963	不受限	22900
1152	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,新桥站,110kV/2#主变	40000	17001.6	43	0	22998	不受限	22900
1153	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,新桥站,110kV/1#主变	40000	17001.6	43	0	22998	不受限	22900
1154	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,万工站,110kV/#1主变	40000	17130	43	0	22870	不受限	22800
1155	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,寨坡站,110kV/1#变压器	40000	17102.5	43	0	22898	不受限	22800
1156	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调,河口站,110kV/#2主变	40000	12458.2	31	4659	22883	不受限	22800
1157	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,平昌站,110kV/1#变压器	50000	27126.8	54	0	22873	不受限	22800
1158	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,建中站,110kV/1#变压器	31500	8622	27	0	22878	不受限	22800
1159	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,平家站,110kV/2#变压器	50000	27112.8	54	0	22887	不受限	22800
1160	大众	天府电力调度控制中心	天府地调,大众,110kV/1#变压器	50000	27267.4	55	0	22733	不受限	22700
1161	马河	成都配调	成都地调,马河,110kV/#1主变	63000	40330.4	64	0	22670	不受限	22600
1162	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,姜家沟站,110kV/#2主变	40000	17384.4	43	0	22616	不受限	22600
1163	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,姜家沟站,110kV/#1主变	40000	17311.8	43	0	22688	不受限	22600
1164	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,燕子山站,110kV/#2主变	40000	17384.4	43	0	22616	不受限	22600
1165	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,城南站(蓬安),110kV/#2主变	50000	26697	53	750	22553	不受限	22500
1166	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调,玉观,220kV/1#变压器	150000	127468.4	85	0	22532	不受限	22500
1167	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调,五星站,110kV/#2主变	50000	19826	40	7665	22509	不受限	22500
1168	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,擂鼓站,110kV/#2变压器	40000	17424	44	0	22576	不受限	22500
1169	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,仙鹤站,110kV/2#主变	50000	27475.8	55	0	22524	不受限	22500

1170	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	23963.4	48	3492	22545	不受限	22500
1171	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/#1#变压器	50000	27456	55	0	22544	不受限	22500
1172	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	17564.8	44	0	22435	不受限	22400
1173	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/#1#变压器	40000	17520	44	0	22480	不受限	22400
1174	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/#1#主变	40000	17548.7	44	0	22451	不受限	22400
1175	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/#2#主变	40000	17529.6	44	0	22470	不受限	22400
1176	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	17542.8	44	0	22457	不受限	22400
1177	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	27588	55	0	22412	不受限	22400
1178	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/#1#主变	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300
1179	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2#主变	50000	16911.4	34	10750	22339	不受限	22300
1180	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/#1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300
1181	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1#主变	50000	27695.6	55	0	22304	不受限	22300
1182	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1#主变	40000	17664.9	44	0	22335	不受限	22300
1183	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2#主变	50000	23437.6	47	4200	22362	不受限	22300
1184	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/#2#变压器	50000	27669.4	55	0	22331	不受限	22300
1185	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1#主变	40000	16242.7	41	1502.5	22255	不受限	22200
1186	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/#1#变压器	40000	17771.9	44	0	22228	不受限	22200
1187	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2#主变	40000	17749.7	44	0	22250	不受限	22200
1188	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/#1#变压器	50000	27739.5	55	0	22261	不受限	22200
1189	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1#主变	50000	17045.4	34	10750	22205	不受限	22200
1190	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2#主变	40000	17800.2	45	NULL	22200	不受限	22200
1191	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1#主变	50000	25225.8	50	2600	22174	不受限	22100
1192	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/#1#主变	50000	27815.9	56	0	22184	不受限	22100
1193	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/#1#主变	31500	9310.2	30	0	22190	不受限	22100
1194	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1#主变	40000	17864	45	0	22136	不受限	22100
1195	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1#主变	40000	17830	45	0	22170	不受限	22100
1196	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/#1#变压器	40000	17221.6	43	630	22148	不受限	22100
1197	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2#主变	50000	27852	56	0	22148	不受限	22100
1198	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1#主变	50000	27878.4	56	0	22122	不受限	22100
1199	朝阳站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/#2#变压器	50000	47538	55	375	22160	不受限	22100
1200	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	40946	65	0	22054	不受限	22000
1201	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2#主变	63000	39798	63	1200	22002	不受限	22000
1202	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/#2#变压器	50000	26914.8	54	1030	22055	不受限	22000
1203	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3#主变	50000	27979.5	56	0	22021	不受限	22000
1204	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/#1#变压器	63000	39930	63	1000	22070	不受限	22000
1205	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/#1#变压器	50000	23014.5	46	4950	22036	不受限	22000
1206	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2#主变	40000	16343.1	41	1600	22057	不受限	22000
1207	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2#主变	63000	35956.8	57	5050	21993	不受限	21900
1208	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1#主变	31500	9511.1	30	0	21989	不受限	21900
1209	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2#主变	40000	18115.7	45	0	21884	不受限	21800
1210	江东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.江东站.110kV/#2#主变	40000	18171.8	45	0	21828	不受限	21800
1211	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#1#主变	40000	18180.7	45	NULL	21819	不受限	21800
1212	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2#主变	31500	9668	31	NULL	21832	不受限	21800
1213	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3#主变	50000	26821	54	1455	21724	不受限	21700
1214	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/#1#主变	25000	3267.8	13	0	21732	不受限	21700
1215	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/#2#主变	25000	3282	13	0	21718	不受限	21700
1216	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/#1#变压器	40000	17839.8	45	400	21760	不受限	21700

1217	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,仙人桥站,110kV/2#变压器	63000	40735.2	65	500	21765	不受限	21700
1218	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调,团结站,110kV/#1主变	50000	24058.7	48	4200	21741	不受限	21700
1219	南郊	成都配调	成都地调,南郊,110kV/#3主变	50000	28211.4	56	0	21789	不受限	21700
1220	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,二郎庙站,110kV/2#变压器	31500	9781.8	31	0	21718	不受限	21700
1221	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,光明站,110kV/2#变压器	40000	18282	46	0	21718	不受限	21700
1222	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,高新站,110kV/2#变压器	40000	14114.8	35	4230	21655	不受限	21600
1223	益州	成都配调	成都地调,益州,110kV/#1主变	50000	25423.2	51	2900	21677	不受限	21600
1224	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,龙观站,110kV/#2主变	50000	25270.5	51	3050	21680	不受限	21600
1225	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调,杨柳垭站,110kV/#2主变	40000	18385.6	46	NULL	21614	不受限	21600
1226	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调,五星站,110kV/#1主变	50000	20696.7	41	7705	21598	不受限	21500
1227	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,高坡站,110kV/#3主变	50000	28439.8	57	0	21560	不受限	21500
1228	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调,小湾站,110kV/#1主变	31500	9927	32	NULL	21573	不受限	21500
1229	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,宁南站,110kV/#2主变	40000	18457.4	46	0	21543	不受限	21500
1230	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调,望乡站,110kV/#1主变	50000	28415.9	57	0	21584	不受限	21500
1231	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,建新站,110kV/1#变压器	40000	18401.5	46	0	21599	不受限	21500
1232	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调,马井,220kV/2#变压器	150000	126186.6	84	2300	21513	不受限	21500
1233	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,宁南站,110kV/#1主变	40000	18524.4	46	0	21476	不受限	21400
1234	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调,玉观,220kV/2#变压器	150000	128572.41	86	0	21428	不受限	21400
1235	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,龙亭站,110kV/2#主变	40000	18522	46	0	21478	不受限	21400
1236	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,皂角站,110kV/#1主变	40000	18553.5	46	0	21447	不受限	21400
1237	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,松新站,110kV/#1主变	40000	18556.1	46	0	21444	不受限	21400
1238	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,松新站,110kV/#2主变	40000	18513.5	46	0	21487	不受限	21400
1239	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,汇东站,110kV/#1主变	40000	18629.8	47	0	21370	不受限	21300
1240	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,沿滩站,110kV/#2主变	40000	18687.3	47	0	21313	不受限	21300
1241	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,建新站,110kV/2#变压器	40000	18651.8	47	0	21348	不受限	21300
1242	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调,云祥站,110kV/#2主变	31500	10178.5	32	0	21322	不受限	21300
1243	铁佛	成都配调	成都地调,铁佛,110kV/#1主变	63000	41712	66	0	21288	不受限	21200
1244	望江楼	成都配调	成都地调,望江楼,110kV/#1主变	63000	41382	66	400	21218	不受限	21200
1245	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,新市,220kV/1#变压器	180000	158741.39	88	0	21259	不受限	21200
1246	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,高粱坪站,35kV/#2主变	25000	3709	15	0	21291	不受限	21200
1247	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,东馆站,110kV/1#主变	50000	28770	58	0	21230	不受限	21200
1248	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调,仪陇,220kV/2#变压器	150000	128869.51	86	0	21130	不受限	21100
1249	将军碑	成都配调	成都地调,将军碑,110kV/#2主变	63000	41395.2	66	445	21160	不受限	21100
1250	合作	成都配调	成都地调,合作,110kV/#2主变	63000	41861.6	66	0	21138	不受限	21100
1251	草堂	成都配调	成都地调,草堂,110kV/#1主变	63000	41804.4	66	0	21196	不受限	21100
1252	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调,林湾,110kV/#1主变	50000	28854	58	0	21146	不受限	21100
1253	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调,丰禾站,110kV/#1主变	40000	18863.4	47	0	21137	不受限	21100
1254	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调,沙堰子,110kV/2号主变	63000	41875.7	66	0	21124	不受限	21100
1255	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调,沙湾站,110kV/#2变压器	50000	13348.9	27	5460	21191	不受限	21100
1256	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调,天印山站,110kV/#2主变	40000	18955.9	47	0	21044	不受限	21000
1257	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调,美泉,110kV/#2主变	63000	41360.8	66	630	21009	不受限	21000
1258	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调,平桥站,110kV/1#变压器	31500	10463.3	33	0	21037	不受限	21000
1259	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调,云祥站,110kV/#1主变	31500	10462.2	33	0	21038	不受限	21000
1260	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调,营山站,110kV/#2主变	50000	25011.9	50	3900	21088	不受限	21000
1261	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,里庄站,110kV/#1主变	40000	12994.4	32	6000	21006	不受限	21000
1262	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调,魏兴站,110kV/#1主变	40000	19008	48	NULL	20992	不受限	20900
1263	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,园区站,110kV/#2主变	40000	19098	48	0	20902	不受限	20900
1264	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,两路口站,110kV/#1变压器	31500	9770.3	31	800	20930	不受限	20900
1265	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,南江站,110kV/#2变压器	40000	19005.5	48	0	20995	不受限	20900

1266	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	10616.6	34	0	20883	不受限	20800
1267	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	26840	54	2280	20880	不受限	20800
1268	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	19191.7	48	NULL	20808	不受限	20800
1269	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/#2主变	63000	42118	67	0	20882	不受限	20800
1270	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	19223.8	48	0	20776	不受限	20700
1271	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	42296.8	67	0	20703	不受限	20700
1272	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	63000	42248.6	67	0	20751	不受限	20700
1273	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	29304	59	0	20696	不受限	20600
1274	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	29370	59	0	20630	不受限	20600
1275	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	29301.4	59	0	20699	不受限	20600
1276	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/#1主变	50000	29302	59	0	20698	不受限	20600
1277	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	19391.6	48	NULL	20608	不受限	20600
1278	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	29469	59	0	20531	不受限	20500
1279	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/#1主变	31500	10917.7	35	0	20582	不受限	20500
1280	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	19416.3	49	0	20584	不受限	20500
1281	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	29436	59	0	20564	不受限	20500
1282	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	29477.1	59	0	20523	不受限	20500
1283	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	10999.9	35	0	20500	不受限	20500
1284	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	34030	54	8500	20470	不受限	20400
1285	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	7722	25	3290	20488	不受限	20400
1286	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/#1主变	40000	19600	49	0	20400	不受限	20400
1287	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	14493.6	36	5200	20306	不受限	20300
1288	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	29607.6	59	0	20392	不受限	20300
1289	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	42741.6	68	0	20258	不受限	20200
1290	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	19200.8	48	500	20299	不受限	20200
1291	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	19748.6	49	0	20251	不受限	20200
1292	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	19608.7	49	125	20266	不受限	20200
1293	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	29705.6	59	0	20294	不受限	20200
1294	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	29779.2	60	0	20221	不受限	20200
1295	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	19724.5	49	0	20276	不受限	20200
1296	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	19712.9	49	NULL	20287	不受限	20200
1297	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	11266.2	36	NULL	20234	不受限	20200
1298	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/#2主变	31500	11385.4	36	0	20115	不受限	20100
1299	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	26864	54	3000	20136	不受限	20100
1300	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	19860.3	50	0	20140	不受限	20100
1301	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/2#变压器	50000	29806.7	60	0	20193	不受限	20100
1302	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	24288	49	5700	20012	不受限	20000
1303	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	42998.6	68	0	20001	不受限	20000
1304	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	40000	20000	50	0	20000	不受限	20000
1305	樊哈站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哈站.110kV/#2主变	50000	30075.4	60	NULL	19925	不受限	19900
1306	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	20094	50	0	19906	不受限	19900
1307	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/#2变压器	40000	10599.6	26	1500	19900	不受限	19900
1308	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	41910	67	1200	19890	不受限	19800
1309	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	18620.4	47	1502.5	19877	不受限	19800
1310	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/#1变压器	40000	12157.2	30	0	19843	不受限	19800
1311	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	25891.5	52	4400	19709	不受限	19700
1312	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	30228	60	0	19772	不受限	19700
1313	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	30241.4	60	0	19759	不受限	19700

1314	星辰	成都配调	成都地调,星辰,110kV/#1主变	50000	30228	60	0	19772	不受限	19700
1315	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,三合站,110kV/#1#变压器	50000	30274.8	61	0	19725	不受限	19700
1316	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,桅杆坝站,110kV/#1主变	40000	12265.4	31	0	19735	不受限	19700
1317	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,松涛站,110kV/#1主变	50000	30342.3	61	0	19658	不受限	19600
1318	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调,魏兴站,110kV/#2主变	40000	20341.2	51	NULL	19659	不受限	19600
1319	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调,香树,110kV/#2主变	50000	24697.2	49	5700	19603	不受限	19600
1320	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调,河屯,35kV/#2主变	20000	320	2	0	19680	不受限	19600
1321	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,恩阳站,110kV/2#变压器	40000	20387.8	51	0	19612	不受限	19600
1322	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调,乃托站,110kV/#1主变	50000	30490	61	0	19510	不受限	19500
1323	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,禄加站,110kV/#1主变	31500	12038.1	38	0	19462	不受限	19400
1324	大众	天府电力调度控制中心	天府地调,大众,110kV/2#变压器	50000	30514.9	61	0	19485	不受限	19400
1325	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调,宝轮站,110kV/#2主变	40000	16934.9	42	3650	19415	不受限	19400
1326	西一环	成都配调	成都地调,西一环,110kV/#2主变	50000	30624	61	0	19376	不受限	19300
1327	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调,宝轮站,110kV/#1主变	40000	17042	43	3650	19308	不受限	19300
1328	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调,高庆,110kV/1号主变	63000	43670.1	69	0	19330	不受限	19300
1329	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,骆市站(营山),35kV/#1主变	20000	425.9	2	200	19374	不受限	19300
1330	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,石岭站,110kV/#1#变压器	50000	30129	60	630	19241	不受限	19200
1331	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,龙亭站,110kV/#1主变	40000	20706	52	0	19294	不受限	19200
1332	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,江南,220kV/1#变压器	150000	130779.01	87	0	19221	不受限	19200
1333	沈家桥	成都配调	成都地调,沈家桥,110kV/#1主变	50000	30870	62	0	19130	不受限	19100
1334	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,玉山站,35kV/1#变压器	20000	817	4	0	19183	不受限	19100
1335	双楠	成都配调	成都地调,双楠,110kV/#2主变	63000	43837.2	70	0	19163	不受限	19100
1336	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调,庄园,110kV/#2主变	50000	30810.8	62	0	19189	不受限	19100
1337	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调,王家站,110kV/#1主变	40000	20856.7	52	0	19143	不受限	19100
1338	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调,中江站,110kV/2#变压器	63000	34806.5	55	9080	19114	不受限	19100
1339	雎水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,雎水站,110kV/2#变压器	40000	20864.2	52	30	19106	不受限	19100
1340	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调,乔瓦站,110kV/#1主变	40000	20053.4	50	900	19047	不受限	19000
1341	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,小山站,110kV/#1主变	40000	20963.3	52	0	19037	不受限	19000
1342	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,石岭站,110kV/2#变压器	63000	43978.7	70	0	19021	不受限	19000
1343	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,兰店站,110kV/#1主变	50000	30968.4	62	0	19032	不受限	19000
1344	棕树桥	成都配调	成都地调,棕树桥,110kV/#1主变	63000	43969.2	70	0	19031	不受限	19000
1345	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调,下西站,110kV/#1主变	50000	26658	53	4340	19002	不受限	19000
1346	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调,连界场站,110kV/#1主变	31500	8189.8	26	4375	18935	不受限	18900
1347	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,叙南站,110kV/2#变压器	50000	30087.2	60	1000	18913	不受限	18900
1348	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调,鱼凫,110kV/#2主变	50000	17194.6	34	13815	18990	不受限	18900
1349	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,李庄站,110kV/#1变压器	31500	12525.2	40	0	18975	不受限	18900
1350	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调,高楼,110kV/1号主变	63000	42147	67	1880	18973	不受限	18900
1351	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调,中江站,110kV/#1变压器	63000	44039.4	70	0	18961	不受限	18900
1352	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,兰店站,110kV/#2主变	50000	31048.9	62	0	18951	不受限	18900
1353	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,水磨沟站,110kV/#1主变	20000	1175.7	6	0	18824	不受限	18800
1354	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,利吉堡站,110kV/#2主变	40000	21121.4	53	0	18879	不受限	18800
1355	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调,岳东站,110kV/#1主变	40000	17252.4	43	0	18748	不受限	18700
1356	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调,胥家,110kV/#2主变	63000	44048.4	70	200	18752	不受限	18700
1357	清水	天府电力调度控制中心	天府地调,清水,110kV/#1变压器	50000	31255.5	63	0	18745	不受限	18700
1358	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,春风站,110kV/#2主变	40000	13315.5	33	0	18685	不受限	18600
1359	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调,五里堆,220kV/2#变压器	120000	101336.8	84	0	18663	不受限	18600
1360	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调,高庆,110kV/#2主变	63000	43989.2	70	400	18611	不受限	18600
1361	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调,牧马山,110kV/#1变压器	50000	31329.2	63	0	18671	不受限	18600

1362	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	13350.6	33	0	18649	不受限	18600
1363	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/#2变压器	40000	21388.8	53	0	18611	不受限	18600
1364	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	17338.2	43	0	18662	不受限	18600
1365	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/#1主变	40000	21311.7	53	0	18688	不受限	18600
1366	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	21925.2	44	9500	18575	不受限	18500
1367	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/#1主变	31500	12966.3	41	0	18534	不受限	18500
1368	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	131438.7	88	0	18561	不受限	18500
1369	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/#1变压器	40000	21474.9	54	0	18525	不受限	18500
1370	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/#2变压器	150000	131401.6	88	0	18598	不受限	18500
1371	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	21500.4	54	0	18500	不受限	18500
1372	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	44536.8	71	0	18463	不受限	18400
1373	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	50000	31535.8	63	0	18464	不受限	18400
1374	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	31537.2	63	NULL	18463	不受限	18400
1375	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	21132.2	53	500	18368	不受限	18300
1376	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	30667	61	1000	18333	不受限	18300
1377	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/#1主变	40000	21735	54	0	18265	不受限	18200
1378	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	21793.2	54	0	18207	不受限	18200
1379	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/#2变压器	180000	161744	90	NULL	18256	不受限	18200
1380	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	31794.4	64	0	18206	不受限	18200
1381	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/#2变压器	150000	101306.7	68	30395	18298	不受限	18200
1382	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	21701.4	54	0	18299	不受限	18200
1383	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/#1变压器	31500	12954.9	41	250	18295	不受限	18200
1384	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/#1变压器	150000	119756.7	80	12100	18143	不受限	18100
1385	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	21869.4	55	0	18131	不受限	18100
1386	瑞山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑞山站.110kV/#2主变	50000	28827.5	58	3000	18173	不受限	18100
1387	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	21990	55	0	18010	不受限	18000
1388	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	30858.4	62	1050	18092	不受限	18000
1389	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	21991.2	55	NULL	18009	不受限	18000
1390	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	23166	46	8770	18064	不受限	18000
1391	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	42970.9	68	2000	18029	不受限	18000
1392	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	31902.4	64	0	18098	不受限	18000
1393	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	22044	55	0	17956	不受限	17900
1394	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	22029.2	55	0	17971	不受限	17900
1395	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	32089.2	64	0	17911	不受限	17900
1396	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	22099.7	55	0	17900	不受限	17900
1397	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	13564.3	43	0	17936	不受限	17900
1398	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	29977.9	48	15100	17922	不受限	17900
1399	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	22058.4	55	NULL	17942	不受限	17900
1400	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/#1主变	50000	32255.4	65	0	17745	不受限	17700
1401	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	40000	18206.2	46	0	17794	不受限	17700
1402	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/#1变压器	40000	22218	56	0	17782	不受限	17700
1403	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	32208	64	0	17792	不受限	17700
1404	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	45223.2	72	0	17777	不受限	17700
1405	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	30984.8	62	1250	17765	不受限	17700
1406	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	25740	41	19552	17708	不受限	17700
1407	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/#2变压器	40000	22299.2	56	0	17701	不受限	17700

1408	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	22300	56	0	17700	不受限	17700
1409	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	63000	42372	67	3000	17628	不受限	17600
1410	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	13866.6	44	0	17633	不受限	17600
1411	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	22301.1	56	0	17699	不受限	17600
1412	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	13824.6	44	0	17675	不受限	17600
1413	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	22440	56	0	17560	不受限	17500
1414	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	35000	17500	50	0	17500	不受限	17500
1415	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	32406	65	0	17594	不受限	17500
1416	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	28064.6	56	4340	17595	不受限	17500
1417	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	32832.4	52	12730	17438	不受限	17400
1418	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	32511.8	65	0	17488	不受限	17400
1419	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	32560.1	65	0	17440	不受限	17400
1420	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	22598.4	56	NULL	17402	不受限	17400
1421	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	22554.4	56	0	17446	不受限	17400
1422	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	2516.8	13	NULL	17483	不受限	17400
1423	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/#1主变	20000	2684.6	13	0	17315	不受限	17300
1424	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	2640	13	NULL	17360	不受限	17300
1425	樊哈站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哈站.110kV/#1主变	40000	22639.5	57	NULL	17361	不受限	17300
1426	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	45698.4	73	0	17302	不受限	17300
1427	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	45658.8	72	0	17341	不受限	17300
1428	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	31500	12899	41	1260	17341	不受限	17300
1429	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	22700	57	0	17300	不受限	17300
1430	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	27193.7	54	5600	17206	不受限	17200
1431	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	45751.2	73	0	17249	不受限	17200
1432	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	22773.2	57	0	17227	不受限	17200
1433	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	32736	65	0	17264	不受限	17200
1434	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	50000	32714.3	65	0	17286	不受限	17200
1435	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/#1主变	20000	2741.8	14	0	17258	不受限	17200
1436	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	14308	45	0	17192	不受限	17100
1437	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	16816.1	42	6050	17134	不受限	17100
1438	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	63000	45895	73	0	17105	不受限	17100
1439	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	22484	56	500	17016	不受限	17000
1440	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#1主变	50000	19128.6	38	13815	17056	不受限	17000
1441	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	22939.2	57	0	17061	不受限	17000
1442	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	30492	61	2500	17008	不受限	17000
1443	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	63000	44946	71	1000	17054	不受限	17000
1444	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	45986	73	0	17014	不受限	17000
1445	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	32960.4	66	0	17040	不受限	17000
1446	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	132985.6	89	0	17014	不受限	17000
1447	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	22924	57	0	17076	不受限	17000
1448	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	22921.8	57	0	17078	不受限	17000
1449	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	45942.5	73	0	17058	不受限	17000
1450	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	14460.5	46	0	17040	不受限	17000
1451	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	8181	26	0	17019	不受限	17000
1452	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	20000	3015.6	15	0	16984	不受限	16900
1453	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	3014.1	15	0	16986	不受限	16900
1454	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	8008.3	32	0	16992	不受限	16900
1455	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	33064.4	66	0	16936	不受限	16900

1456	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调,舞凤站,110kV/#1主变	50000	21501	43	11530	16969	不受限	16900
1457	许家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调,许家站,35kV/1#主变	20000	3127.1	16	0	16873	不受限	16800
1458	西一环	成都配调	成都地调,西一环,110kV/#1主变	50000	33184.8	66	0	16815	不受限	16800
1459	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调,滨西,110kV/1#变压器	50000	33118.8	66	0	16881	不受限	16800
1460	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,沙田,110kV/#2主变	50000	33257.4	67	0	16743	不受限	16700
1461	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调,彩虹,110kV/#2主变	50000	33224.4	66	0	16776	不受限	16700
1462	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,车子站,110kV/1#变压器	40000	23242.1	58	0	16758	不受限	16700
1463	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调,金堂,110kV/#1主变	50000	33217.8	66	0	16782	不受限	16700
1464	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调,梅子坝站,110kV/2#变压器	40000	23261.2	58	0	16739	不受限	16700
1465	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,丰收,220kV/2#变压器	150000	133227.2	89	0	16773	不受限	16700
1466	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,胜利站,110kV/#2主变	50000	33253.6	67	0	16746	不受限	16700
1467	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,荣县站,110kV/#1主变	50000	33226.5	66	0	16774	不受限	16700
1468	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调,西山站,110kV/#1主变	40000	17286	43	6080	16634	不受限	16600
1469	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调,油房坝站,110kV/#2主变	31500	14850	47	NULL	16650	不受限	16600
1470	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调,胥家,110kV/#1主变	63000	46305.6	74	0	16694	不受限	16600
1471	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调,平乐站,110kV/#1主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600
1472	新津	新津电力调度控制中心	成都地调,新津,110kV/#1主变	50000	33394.2	67	0	16606	不受限	16600
1473	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,信义站,110kV/2#变压器	50000	33377.1	67	0	16623	不受限	16600
1474	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调,平乐站,110kV/#2主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600
1475	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,古蔺,110kV/#1主变	63000	46452.8	74	0	16547	不受限	16500
1476	东升	天府电力调度控制中心	天府地调,东升,110kV/3#变压器	50000	33448.8	67	0	16551	不受限	16500
1477	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调,苏码头,110kV/2#变压器	50000	33435.6	67	0	16564	不受限	16500
1478	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,白塔站,110kV/#1主变	50000	33406.7	67	0	16593	不受限	16500
1479	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,五宝站,35kV/#1主变	20000	3433.6	17	0	16566	不受限	16500
1480	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,白岩子站,110kV/#2主变	63000	45546.2	72	900	16554	不受限	16500
1481	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫硅业站,110kV/5#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
1482	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,沙子湾站,35kV/2#主变	20000	3516.4	18	0	16484	不受限	16400
1483	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,三家寨站,110kV/2#主变	40000	23543.4	59	0	16457	不受限	16400
1484	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,高粱坪站,35kV/#1主变	25000	8547.7	34	0	16452	不受限	16400
1485	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫硅业站,110kV/4#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
1486	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,莲花寺站,110kV/#2主变	31500	15071.9	48	0	16428	不受限	16400
1487	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,桑园站,110kV/#2主变	31500	15062.9	48	0	16437	不受限	16400
1488	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调,威南站,110kV/#2主变	50000	33556.8	67	0	16443	不受限	16400
1489	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调,桃园,110kV/#2变压器	50000	33528	67	0	16472	不受限	16400
1490	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,石桥铺站,110kV/#2变压器	40000	23509.2	59	0	16491	不受限	16400
1491	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调,兆雅,35kV/#1主变	20000	3552.5	18	0	16448	不受限	16400
1492	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调,高庆,110kV/#3主变	63000	46562.6	74	0	16437	不受限	16400
1493	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调,德源,110kV/#1主变	50000	33528	67	0	16472	不受限	16400
1494	下涧槽	成都配调	成都地调,下涧槽,110kV/#2主变	40000	23628	59	0	16372	不受限	16300
1495	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调,双河站,110kV/#1主变	40000	23630.4	59	0	16370	不受限	16300
1496	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调,福田,110kV/#3主变	63000	46614.7	74	0	16385	不受限	16300
1497	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,小山站,110kV/#2主变	40000	23604.6	59	0	16395	不受限	16300
1498	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,沿滩站,110kV/#1主变	31500	15137.4	48	0	16363	不受限	16300
1499	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,白塔站,110kV/#2主变	50000	33682.6	67	0	16317	不受限	16300
1500	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,柏林站,110kV/#1主变	40000	23777.9	59	0	16222	不受限	16200
1501	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,莲花寺站,110kV/#1主变	31500	15222.6	48	0	16277	不受限	16200

1502	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	20000	3752	19	0	16248	不受限	16200
1503	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	33739.2	67	0	16261	不受限	16200
1504	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	23720.4	59	0	16280	不受限	16200
1505	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/2#主变	50000	33897.6	68	0	16102	不受限	16100
1506	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	20000	3879	19	0	16121	不受限	16100
1507	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	23883.3	60	NULL	16117	不受限	16100
1508	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	24000	60	0	16000	不受限	16000
1509	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	23997.6	60	NULL	16002	不受限	16000
1510	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	20000	3904.1	20	0	16096	不受限	16000
1511	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	33983.6	68	0	16016	不受限	16000
1512	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	133938.9	89	0	16061	不受限	16000
1513	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	20000	3973.2	20	0	16027	不受限	16000
1514	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	46992	75	0	16008	不受限	16000
1515	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/#1变压器	63000	44096.1	70	2815	16089	不受限	16000
1516	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	23076.8	58	880	16043	不受限	16000
1517	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/1#变压器	40000	23984.4	60	0	16016	不受限	16000
1518	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	20000	3798.2	19	210	15992	不受限	15900
1519	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	24063.6	60	0	15936	不受限	15900
1520	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	15503.4	49	0	15997	不受限	15900
1521	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	1600	10	0	15960	不受限	15900
1522	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/#1主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900
1523	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	34059.3	68	0	15941	不受限	15900
1524	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	63000	26546	42	20490	15964	不受限	15900
1525	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	20100	50	3940	15960	不受限	15900
1526	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/#1主变	16000	119.3	1	0	15881	不受限	15800
1527	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/#1主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800
1528	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	104192.59	87	0	15807	不受限	15800
1529	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	40000	24187	60	0	15813	不受限	15800
1530	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	24146.3	60	0	15854	不受限	15800
1531	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	32775.6	66	1380	15844	不受限	15800
1532	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	47256	75	0	15744	不受限	15700
1533	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	24288	61	0	15712	不受限	15700
1534	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	26532	53	7695	15773	不受限	15700
1535	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	104274.7	87	0	15725	不受限	15700
1536	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	20000	4292.3	21	0	15708	不受限	15700
1537	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	34254.7	69	0	15745	不受限	15700
1538	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/#1主变	40000	24300	61	0	15700	不受限	15700
1539	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	4256	21	0	15744	不受限	15700
1540	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	20000	4331.6	22	0	15668	不受限	15600
1541	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	47372.2	75	0	15628	不受限	15600
1542	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	32445.6	65	1975	15579	不受限	15500
1543	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	129970.7	87	4515	15514	不受限	15500
1544	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	13590	43	2315	15595	不受限	15500
1545	石板堰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板堰站.110kV/1#变压器	40000	24487	61	0	15513	不受限	15500
1546	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	34422.1	69	0	15578	不受限	15500
1547	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	472.9	3	0	15527	不受限	15500

1548	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	34487.2	69	0	15513	不受限	15500
1549	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	34443.2	69	0	15557	不受限	15500
1550	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	33480	67	1030	15490	不受限	15400
1551	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	34597	69	0	15403	不受限	15400
1552	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	47533.2	75	0	15467	不受限	15400
1553	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	34521.8	69	0	15478	不受限	15400
1554	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	24356.3	61	315	15329	不受限	15300
1555	顺龙	泸州电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	4648.5	23	0	15352	不受限	15300
1556	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	20000	4603.5	23	0	15397	不受限	15300
1557	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	50000	24149.4	48	10640	15211	不受限	15200
1558	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	34718.3	69	0	15282	不受限	15200
1559	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	14869.8	37	9840	15290	不受限	15200
1560	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	26136	52	8760	15104	不受限	15100
1561	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.红峰.110kV/#1主变	40000	24900	62	0	15100	不受限	15100
1562	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	12220.4	31	12585	15195	不受限	15100
1563	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	134880.2	90	0	15120	不受限	15100
1564	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/#1主变	40000	24835.4	62	0	15165	不受限	15100
1565	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	4917.1	25	0	15083	不受限	15000
1566	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	4924.3	25	0	15076	不受限	15000
1567	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	15000	50	0	15000	不受限	15000
1568	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	4931	25	NULL	15069	不受限	15000
1569	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	34964.1	70	0	15036	不受限	15000
1570	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	24948	62	0	15052	不受限	15000
1571	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	19100.5	48	5930	14970	不受限	14900
1572	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	35072.4	70	0	14928	不受限	14900
1573	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	35046	70	0	14954	不受限	14900
1574	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	35079	70	0	14921	不受限	14900
1575	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	33800	68	1250	14950	不受限	14900
1576	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/#2主变	40000	25014	63	0	14986	不受限	14900
1577	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/#桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900
1578	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/#1主变	16000	1149.8	7	0	14850	不受限	14800
1579	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	5157.6	26	0	14842	不受限	14800
1580	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/#1主变	40000	25117.4	63	0	14883	不受限	14800
1581	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	25184.4	63	0	14816	不受限	14800
1582	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	35102.3	70	0	14898	不受限	14800
1583	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	14004.8	44	2650	14845	不受限	14800
1584	夏河站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/#2变压器	8000	1112.8	7	null	14887	不受限	14800
1585	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.牛滩.35kV/#2主变	20000	5124	26	0	14876	不受限	14800
1586	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#1主变	63000	47998.5	76	150	14852	不受限	14800
1587	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	35204.3	70	0	14796	不受限	14700
1588	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	16764	53	0	14736	不受限	14700
1589	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/#1主变	31500	16896	54	0	14604	不受限	14600
1590	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	5344.3	27	0	14656	不受限	14600
1591	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	22947.5	57	2387.5	14665	不受限	14600
1592	柏林林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏林林站.110kV/2#变压器	50000	32881.4	66	2500	14619	不受限	14600

1593	玉龙湖	泸州电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	20000	5308.8	27	0	14691	不受限	14600
1594	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	29498.8	59	5845	14656	不受限	14600
1595	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/#1主变	20000	4601	23	785	14614	不受限	14600
1596	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	35419.9	71	0	14580	不受限	14500
1597	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	50000	35443	71	null	14557	不受限	14500
1598	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	48404.4	77	0	14596	不受限	14500
1599	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	25460	64	0	14540	不受限	14500
1600	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	20000	5409	27	0	14591	不受限	14500
1601	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	20000	5479.2	27	0	14521	不受限	14500
1602	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	25489.2	64	0	14511	不受限	14500
1603	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	20000	5436.1	27	0	14564	不受限	14500
1604	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	20000	5457.9	27	0	14542	不受限	14500
1605	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	20000	5455.8	27	0	14544	不受限	14500
1606	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	5572	28	0	14428	不受限	14400
1607	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	25779.6	52	9820	14400	不受限	14400
1608	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	25546.4	64	0	14454	不受限	14400
1609	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	20000	5548.8	28	0	14451	不受限	14400
1610	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	50000	35072.4	70	500	14428	不受限	14400
1611	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.青岩铺站(营山).35kV/#2主变	16000	1600	10	0	14400	不受限	14350
1612	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	48677	77	0	14323	不受限	14300
1613	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	10638	43	0	14362	不受限	14300
1614	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	20000	5647.7	28	0	14352	不受限	14300
1615	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	25653.6	64	0	14346	不受限	14300
1616	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	10179.7	41	500	14320	不受限	14300
1617	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	10686.7	43	0	14313	不受限	14300
1618	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/#2主变	20000	14740	74	5670	14330	不受限	14300
1619	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	48620.6	77	0	14379	不受限	14300
1620	特兴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.特兴.35kV/#1主变	20000	5654.7	28	0	14345	不受限	14300
1621	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	27370.2	55	8260	14370	不受限	14300
1622	潮河	泸州电力调度控制中心	泸州县调.潮河.35kV/#1主变	20000	5784	29	0	14216	不受限	14200
1623	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸州县调.嘉明.35kV/#2主变	20000	5722.3	29	0	14278	不受限	14200
1624	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	25781.6	64	0	14218	不受限	14200
1625	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	20000	5746.3	29	0	14254	不受限	14200
1626	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	35379.5	71	400	14221	不受限	14200
1627	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	5725.7	29	0	14274	不受限	14200
1628	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/#1主变	31500	17318.4	55	0	14182	不受限	14100
1629	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	20000	5804.1	29	0	14196	不受限	14100
1630	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	40000	25405.6	64	400	14194	不受限	14100
1631	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/#1变压器	31500	17446.8	55	0	14053	不受限	14000
1632	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#2主变	50000	35985.4	72	0	14015	不受限	14000
1633	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸州县调.嘉明.35kV/#1主变	20000	5988.7	30	0	14011	不受限	14000
1634	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	20000	5068.9	25	870	14061	不受限	14000
1635	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	25911.6	65	0	14088	不受限	14000
1636	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	20000	5964.7	30	0	14035	不受限	14000
1637	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/#1主变	20000	5982.3	30	0	14018	不受限	14000
1638	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	20000	6000	30	0	14000	不受限	14000

1639	穆家坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家坝站.35kV/1#主变	20000	5859.8	29	200	13940	不受限	13900
1640	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	26088.7	65	0	13911	不受限	13900
1641	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	25238.4	63	800	13962	不受限	13900
1642	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	49162.1	78	0	13838	不受限	13800
1643	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	26116.7	65	0	13883	不受限	13800
1644	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	26122.8	65	0	13877	不受限	13800
1645	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	11204	45	0	13796	不受限	13700
1646	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	35966.1	72	315	13719	不受限	13700
1647	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	136263.6	91	0	13736	不受限	13700
1648	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	36244.9	72	0	13755	不受限	13700
1649	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	49294.3	78	0	13706	不受限	13700
1650	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	20000	6297.6	31	0	13702	不受限	13700
1651	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	63000	27706.8	44	21680	13613	不受限	13600
1652	云锦	泸州电力调度控制中心	泸州县调.云锦.35kV/#1主变	20000	6343.8	32	0	13656	不受限	13600
1653	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	29832	47	19552	13616	不受限	13600
1654	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	17721.1	44	8665	13614	不受限	13600
1655	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	6359	32	0	13641	不受限	13600
1656	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	20000	4329.9	22	2050	13620	不受限	13600
1657	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	50000	36411.2	73	0	13589	不受限	13500
1658	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	20000	6479.8	32	0	13520	不受限	13500
1659	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	17954	57	0	13546	不受限	13500
1660	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	36432	73	0	13568	不受限	13500
1661	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	36432	73	0	13568	不受限	13500
1662	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	6404	32	0	13596	不受限	13500
1663	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	26503.2	66	0	13497	不受限	13400
1664	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	26574.3	66	0	13426	不受限	13400
1665	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	28531.8	57	8000	13468	不受限	13400
1666	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	28309.1	57	8250	13441	不受限	13400
1667	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	36547	73	0	13453	不受限	13400
1668	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	6560.4	33	0	13440	不受限	13400
1669	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#2主变	63000	45792	73	3900	13308	不受限	13300
1670	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	36698.7	73	0	13301	不受限	13300
1671	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	50000	36609.5	73	0	13391	不受限	13300
1672	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	18699.8	47	0	13300	不受限	13300
1673	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	26631	67	0	13369	不受限	13300
1674	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/2#变压器	50000	36641.7	73	0	13358	不受限	13300
1675	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	28665.7	57	8030	13304	不受限	13300
1676	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	31500	18189.2	58	0	13311	不受限	13300
1677	民主站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	36722	73	0	13278	不受限	13200
1678	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	36757.6	74	0	13242	不受限	13200
1679	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/#1变压器	31500	18288	58	0	13212	不受限	13200
1680	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	31500	18315.5	58	0	13185	不受限	13100
1681	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	6857.2	34	0	13143	不受限	13100
1682	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	20000	6806.1	34	0	13194	不受限	13100
1683	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	6809.5	34	NULL	13191	不受限	13100

1684	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	2858.1	18	0	13142	不受限	13100
1685	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	36511.2	73	300	13189	不受限	13100
1686	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/#1主变	20000	6953.9	35	0	13046	不受限	13000
1687	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	2834	18	125	13041	不受限	13000
1688	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	12271.5	39	0	12929	不受限	12900
1689	民主站	冕华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/#2变压器	50000	37057.6	74	0	12942	不受限	12900
1690	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	6860	34	210	12930	不受限	12900
1691	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	17556.8	56	1000	12943	不受限	12900
1692	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	26775	67	250	12975	不受限	12900
1693	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	20000	7089.6	35	null	12910	不受限	12900
1694	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	37184.4	74	0	12816	不受限	12800
1695	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	25881	65	1275	12844	不受限	12800
1696	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	20000	7120.7	36	0	12879	不受限	12800
1697	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	20000	7274.4	36	0	12726	不受限	12700
1698	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	26052	65	0	12748	不受限	12700
1699	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	37287	75	0	12713	不受限	12700
1700	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	20000	7240	36	0	12760	不受限	12700
1701	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/#1主变	20000	7235.2	36	0	12765	不受限	12700
1702	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	26884	67	400	12716	不受限	12700
1703	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	37303.2	75	0	12697	不受限	12600
1704	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.红峰.110kV/#2主变	40000	27386	68	0	12614	不受限	12600
1705	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	31147.2	49	19235	12618	不受限	12600
1706	雎水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.雎水站.110kV/1#变压器	31500	18854.8	60	0	12645	不受限	12600
1707	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	27436.5	69	null	12564	不受限	12500
1708	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	18993.3	60	0	12507	不受限	12500
1709	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	50000	22770.7	46	14733	12496	不受限	12400
1710	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.河清站.35kV/2#变压器	20000	7558.6	38	0	12441	不受限	12400
1711	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	20000	7021.9	35	560	12418	不受限	12400
1712	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/2#变压器	40000	23625.6	59	3915	12459	不受限	12400
1713	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#2主变	20000	7536.9	38	0	12463	不受限	12400
1714	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	7560	38	0	12440	不受限	12400
1715	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	37531.5	75	0	12469	不受限	12400
1716	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	7607.1	38	0	12393	不受限	12300
1717	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	7616.5	38	0	12384	不受限	12300
1718	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	6300	165.7	1	0	12334	不受限	12300
1719	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	37656.8	75	NULL	12343	不受限	12300
1720	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	27691.8	69	0	12308	不受限	12300
1721	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	37611.2	75	NULL	12389	不受限	12300
1722	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	2	0	12304	不受限	12300
1723	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	20000	5413.2	27	2286	12301	不受限	12300
1724	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	20000	7660.3	38	0	12340	不受限	12300
1725	山峰坳	泸州电力调度控制中心	泸州县调.山峰坳.35kV/#1主变	20000	7639.8	38	0	12360	不受限	12300
1726	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	20000	7697.2	38	0	12303	不受限	12300
1727	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	50565.3	80	100	12335	不受限	12300
1728	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	3720.3	23	0	12280	不受限	12200

1729	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	35514.1	71	2200	12286	不受限	12200
1730	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	20000	7708.4	39	0	12292	不受限	12200
1731	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	12763.8	51	0	12236	不受限	12200
1732	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	27730.1	69	NULL	12270	不受限	12200
1733	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	40000	27796.6	69	0	12203	不受限	12200
1734	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	3225.2	20	630	12145	不受限	12100
1735	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	37868.4	76	0	12132	不受限	12100
1736	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#2主变	50000	36573.3	73	1260	12167	不受限	12100
1737	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	20000	7988.4	40	0	12012	不受限	12000
1738	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	37950	76	0	12050	不受限	12000
1739	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	26601.5	67	1300	12099	不受限	12000
1740	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	7914.7	40	0	12085	不受限	12000
1741	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	20065.9	50	7850	12084	不受限	12000
1742	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	19428.8	62	0	12071	不受限	12000
1743	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	26195.4	52	11760	12045	不受限	12000
1744	瑞山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑞山站.110kV/#1主变	50000	29043.3	58	9000	11957	不受限	11900
1745	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	20999.1	52	7024	11977	不受限	11900
1746	奇峰	泸州电力调度控制中心	泸州县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	4077.7	25	0	11922	不受限	11900
1747	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	8158.8	41	0	11841	不受限	11800
1748	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	51136.8	81	0	11863	不受限	11800
1749	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	37901.6	76	250	11848	不受限	11800
1750	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	38106.4	76	0	11894	不受限	11800
1751	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	19451	49	8665	11884	不受限	11800
1752	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/#1主变	20000	8109.6	41	0	11890	不受限	11800
1753	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/#2主变	20000	8177.3	41	0	11823	不受限	11800
1754	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	8198.7	41	0	11801	不受限	11800
1755	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.塔水站.35kV/1#变压器	20000	8058.4	40	80	11862	不受限	11800
1756	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	765.5	6	0	11735	不受限	11700
1757	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	8221.2	41	0	11779	不受限	11700
1758	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	18025.7	45	10240	11734	不受限	11700
1759	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/#1主变	40000	28218.8	71	0	11781	不受限	11700
1760	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	20000	6876.8	34	688	11747	不受限	11700
1761	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	35389.2	71	2860	11751	不受限	11700
1762	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	19728.3	63	0	11772	不受限	11700
1763	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	13533.2	43	0	11667	不受限	11600
1764	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/#1变压器	31500	19768.8	63	80	11651	不受限	11600
1765	沐川站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	28311.9	71	0	11688	不受限	11600
1766	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/#2主变	20000	5101.8	26	3200	11698	不受限	11600
1767	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/#1主变	50000	38429.6	77	0	11570	不受限	11500
1768	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	8447.4	42	0	11553	不受限	11500
1769	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	28406.4	71	0	11594	不受限	11500
1770	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	12500	983.7	8	0	11516	不受限	11500
1771	谱江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.谱江站.35kV/1#变压器	20000	8514.7	43	0	11485	不受限	11400
1772	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	25988.1	65	2600	11412	不受限	11400
1773	城南	泸州电力调度控制中心	泸州市调.城南.35kV/#2主变	20000	8570.1	43	0	11430	不受限	11400
1774	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	108587.41	90	0	11413	不受限	11400

1775	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	28644	72	0	11356	不受限	11300
1776	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	38689.6	77	0	11310	不受限	11300
1777	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1778	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/#2主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1779	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#2主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11200
1780	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/#2#变压器	20000	8778	44	0	11222	不受限	11200
1781	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/#2#变压器	50000	38793	78	null	11207	不受限	11200
1782	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	20000	8792.8	44	0	11207	不受限	11200
1783	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	51754.3	82	0	11246	不受限	11200
1784	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	14035.7	45	0	11164	不受限	11100
1785	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	63000	51876	82	0	11124	不受限	11100
1786	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	4861.2	30	0	11139	不受限	11100
1787	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	27896.4	70	1000	11104	不受限	11100
1788	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	20000	8840	44	0	11160	不受限	11100
1789	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	38252.7	77	600	11147	不受限	11100
1790	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	3228.4	20	0	11172	不受限	11100
1791	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	20000	8844	44	0	11156	不受限	11100
1792	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	8813	44	0	11187	不受限	11100
1793	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	34452	69	0	11048	不受限	11000
1794	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	8993.8	45	0	11006	不受限	11000
1795	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	51950	82	0	11050	不受限	11000
1796	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/#2#变压器	20000	8974.4	45	0	11026	不受限	11000
1797	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	12500	1550.9	12	null	10949	不受限	10900
1798	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	27284.1	55	11760	10956	不受限	10900
1799	南安站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.南安站.35kV/#2#主变	20000	0	0	9040	10960	不受限	10900
1800	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	29046.6	58	0	10953	不受限	10900
1801	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	5100	32	0	10900	不受限	10900
1802	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2#主变	50000	39043.6	78	0	10956	不受限	10900
1803	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	29092.8	73	0	10907	不受限	10900
1804	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	20553	65	0	10947	不受限	10900
1805	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	20515.7	65	null	10984	不受限	10900
1806	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	39151.2	78	0	10849	不受限	10800
1807	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	9106.6	46	0	10893	不受限	10800
1808	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	20000	9111.5	46	0	10889	不受限	10800
1809	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700
1810	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	33189.8	66	6030	10780	不受限	10700
1811	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/#1变压器	20000	9330.7	47	0	10669	不受限	10600
1812	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	25330.8	63	4000	10669	不受限	10600
1813	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	39349.2	79	0	10651	不受限	10600
1814	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	39375.6	79	0	10624	不受限	10600
1815	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	9315.6	47	0	10684	不受限	10600
1816	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	9306.1	47	0	10694	不受限	10600
1817	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	9391.6	47	0	10608	不受限	10600
1818	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	5333.4	33	0	10667	不受限	10600
1819	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	3880.8	24	0	10519	不受限	10500
1820	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	16000	3826.2	24	0	10574	不受限	10500

1821	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,桃花山站(阆中),35kV/#1主变	16000	5489.4	34	0	10511	不受限	10500
1822	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调,天星站,110kV/#1主变	40000	29467.7	74	NULL	10532	不受限	10500
1823	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,尖子山站,110kV/#4变压器	20000	9446.4	47	0	10554	不受限	10500
1824	太平	天府电力调度控制中心	天府地调,太平,35kV/1#变压器	16000	5460	34	0	10540	不受限	10500
1825	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调,朝天站,110kV/#1主变	20000	9463.8	47	0	10536	不受限	10500
1826	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调,氮肥厂,35kV/#1主变	12500	1925	15	0	10575	不受限	10500
1827	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调,河屯,35kV/#1主变	20000	9500	47	0	10500	不受限	10500
1828	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,南龛站,35kV/2#变压器	16000	5483	34	0	10517	不受限	10500
1829	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,南龛站,35kV/1#变压器	16000	5545	35	0	10455	不受限	10400
1830	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调,南门,35kV/#2主变	20000	9571.8	48	0	10428	不受限	10400
1831	三江站	雅安配调	雅安地调,三江站,110kV/#1主变	50000	8868.6	18	30675	10456	不受限	10400
1832	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调,庙子沟站,35kV/#1主变	20000	7501.9	38	0	10498	不受限	10400
1833	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,城北站,110kV/#2主变	50000	23004	46	6575	10421	不受限	10400
1834	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,何场站,110kV/#1主变	31500	21092.4	67	0	10408	不受限	10400
1835	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新九站,110kV/#1主变	31500	21146.4	67	0	10354	不受限	10300
1836	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新九站,110kV/#2主变	31500	21166.2	67	0	10334	不受限	10300
1837	民主站	冕华电力调度控制中心	什邡县调,民主站,110kV/3#变压器	40000	36421	74	0	10314	不受限	10300
1838	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调,沙坝站,110kV/#2主变	50000	27200	54	12430	10370	不受限	10300
1839	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调,双苏站,110kV/#2主变	40000	23716.7	59	5960	10323	不受限	10300
1840	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调,长安桥,110kV/#1主变	50000	37501.2	75	2100	10399	不受限	10300
1841	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调,塔桥,110kV/#1变压器	63000	52604	83	0	10396	不受限	10300
1842	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,回澜站,110kV/#2变压器	50000	22057.1	44	17550	10393	不受限	10300
1843	龙潭寺	成都配调	成都地调,龙潭寺,110kV/#2主变	40000	25449.6	64	4300	10250	不受限	10200
1844	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调,九陇,35kV/#2主变	12500	2212.7	18	null	10287	不受限	10200
1845	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,相东站,35kV/#1主变	20000	9736.1	49	0	10264	不受限	10200
1846	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,顺鑫站,110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200
1847	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,城郊站(阆中),35kV/#1主变	20000	8708.8	44	1000	10291	不受限	10200
1848	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调,城东站,110kV/#1主变	31500	21248.6	67	null	10251	不受限	10200
1849	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调,青龙站,110kV/#1主变	31500	21303.8	68	0	10196	不受限	10100
1850	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调,舞凤站,110kV/#2主变	50000	29427	59	10465	10108	不受限	10100
1851	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调,沙坝站,110kV/#3主变	50000	27400	55	12430	10170	不受限	10100
1852	土桥	成都配调	成都地调,土桥,110kV/#1主变	50000	39864	80	0	10136	不受限	10100
1853	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调,蒲阳,110kV/#1主变	50000	39006	78	800	10194	不受限	10100
1854	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调,符溪站,35kV/#2变压器	10000	5877.2	37	null	10123	不受限	10100
1855	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,得胜站,35kV/#1变压器	16000	5801.6	36	0	10198	不受限	10100
1856	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调,红梁子,35kV/#2主变	20000	6121.3	31	3870	10009	不受限	10000
1857	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调,三江,35kV/#2主变	10000	2684.3	26	0	10000	不受限	10000
1858	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调,三郎,35kV/#1主变	10000	3052.2	31	0	10000	不受限	10000
1859	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调,青龙站,110kV/#2主变	31500	21478.2	68	0	10022	不受限	10000
1860	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,南戈站,110kV/#1主变	20000	10000	50	0	10000	不受限	10000
1861	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,黄江站,35kV/#2变压器	20000	9940.4	50	0	10060	不受限	10000
1862	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调,红房站,110kV/#2主变	50000	33388.5	67	6550	10062	不受限	10000
1863	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,共科站,110kV/#2主变	20000	10000	50	0	19928	不受限	10000
1864	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,土主站,35kV/#1主变	20000	9945.6	50	0	10054	不受限	10000
1865	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,城中站,35kV/#2主变	16000	5909.7	37	0	10090	不受限	10000
1866	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,竹寿站,35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	10000
1867	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,深沟站,35kV/#2主变	10000	3150.6	63	null	5000	不受限	10000

1868	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	2486.4	20	0	10014	不受限	10000
1869	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	5000	50	80	5000	不受限	9900
1870	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	37523.2	75	2500	9977	不受限	9900
1871	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	20000	9060	45	1020	9920	不受限	9900
1872	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/1#变压器	50000	27995.6	56	12100	9904	不受限	9900
1873	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	10000	144.1	1	0	9856	不受限	9850
1874	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1875	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/#1主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1876	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	10165.9	51	0	9834	不受限	9800
1877	城南	泸州电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	10251.5	51	0	9749	不受限	9700
1878	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	10228.3	51	0	9772	不受限	9700
1879	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	6265.7	39	0	9734	不受限	9700
1880	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	21771.2	69	0	9729	不受限	9700
1881	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	40370.8	81	0	9629	不受限	9600
1882	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	29568	74	800	9632	不受限	9600
1883	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	40471.2	81	0	9529	不受限	9500
1884	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	2940	24	0	9560	不受限	9500
1885	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	52891	84	600	9509	不受限	9500
1886	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	42177	67	11250	9573	不受限	9500
1887	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	3035.8	24	0	9564	不受限	9500
1888	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	443.2	4	0	9557	不受限	9500
1889	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	6328.5	40	100	9572	不受限	9500
1890	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	30600	76	0	9400	不受限	9400
1891	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/#1主变	10000	515.6	5	null	9484	不受限	9400
1892	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/#1变压器	50000	40561.8	81	0	9438	不受限	9400
1893	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	6529.6	41	0	9470	不受限	9400
1894	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	40515.7	81	NULL	9484	不受限	9400
1895	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	30522	76	0	9478	不受限	9400
1896	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	30509.4	76	0	9491	不受限	9400
1897	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/#2变压器	16000	6502	41	0	9498	不受限	9400
1898	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/#1变压器	63000	50675	80	0	9325	不受限	9300
1899	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	40649.8	81	0	9350	不受限	9300
1900	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	31500	22176	70	0	9324	不受限	9300
1901	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	568	10	630	9313	不受限	9300
1902	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	18876.1	47	11760	9364	不受限	9300
1903	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	10655.9	53	0	9344	不受限	9300
1904	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	10690.4	53	0	9310	不受限	9300
1905	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1906	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	6743.8	42	0	9256	不受限	9200
1907	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	15703.8	63	0	9296	不受限	9200
1908	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	10000	724.6	7	0	9275	不受限	9200
1909	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.贯山站.35kV/#1变压器	10000	773.9	8	0	9226	不受限	9200
1910	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	3351.7	27	0	9148	不受限	9100
1911	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	10835.2	54	0	9165	不受限	9100
1912	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#2主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1913	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	40991.6	82	0	9008	不受限	9000

1914	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	3484.8	28	0	9015	不受限	9000
1915	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	957.6	10	0	9042	不受限	9000
1916	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	3493.6	28	0	9006	不受限	9000
1917	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	15947.9	64	0	9052	不受限	9000
1918	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/#1主变	20000	10502.8	53	400	9097	不受限	9000
1919	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	40920	82	0	9080	不受限	9000
1920	三道堰	都电电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	10962	55	0	9038	不受限	9000
1921	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	10424.4	21	14530	9046	不受限	9000
1922	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	8950
1923	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	8950
1924	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#2主变	10000	1097.6	11	0	8902	不受限	8900
1925	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#1主变	10000	1097.6	11	0	8902	不受限	8900
1926	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	35814.2	57	18260	8926	不受限	8900
1927	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	36742.9	58	17300	8957	不受限	8900
1928	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	40000	31086	78	0	8914	不受限	8900
1929	安龙	都电电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	41012.4	82	0	8988	不受限	8900
1930	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	9313.3	47	1800	8887	不受限	8800
1931	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	31125.6	78	0	8874	不受限	8800
1932	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/#2主变	10000	1249.5	12	0	8751	不受限	8700
1933	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/#1主变	10000	1201.9	12	0	8798	不受限	8700
1934	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	10000	1288	13	0	8712	不受限	8700
1935	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/#1变压器	50000	41262.7	83	0	8737	不受限	8700
1936	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/#1变压器	12500	3880.1	31	0	8620	不受限	8600
1937	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	40893.6	82	500	8606	不受限	8600
1938	管家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.管家湾.110kV/#2主变	63000	53077	84	1250	8673	不受限	8600
1939	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	22840.1	73	0	8660	不受限	8600
1940	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	3888.1	31	0	8612	不受限	8600
1941	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/#1主变	12600	3950.2	31	0	8650	不受限	8600
1942	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/#1主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600
1943	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/#1主变	10000	1343.2	13	0	8657	不受限	8600
1944	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	1000	10	400	8600	不受限	8550
1945	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	31416	79	0	8584	不受限	8500
1946	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/#1变压器	10000	1442.1	14	0	8558	不受限	8500
1947	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	28946.3	72	2500	8554	不受限	8500
1948	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#3主变	20000	11480.7	57	null	8519	不受限	8500
1949	朝阳站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/#1变压器	50000	41025.6	82	375	8599	不受限	8500
1950	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	10000	1580	16	0	8420	不受限	8400
1951	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1599	16	0	8401	不受限	8400
1952	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	4049.3	32	0	8451	不受限	8400
1953	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/#1主变	12500	4059.3	32	0	8441	不受限	8400
1954	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	7625.1	48	0	8375	不受限	8300
1955	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/#1主变	40000	31700	79	0	8300	不受限	8300
1956	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	11614.9	58	0	8385	不受限	8300
1957	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	21270.4	43	20370	8360	不受限	8300
1958	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	1653.3	17	null	8347	不受限	8300
1959	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/#1变压器	40000	31663.5	79	0	8337	不受限	8300

1960	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,炳灵宫站,110kV/2#变压器	50000	38811.6	78	2850	8338	不受限	8300
1961	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,鲁西站,110kV/1#变压器	40000	29184.2	73	2500	8316	不受限	8300
1962	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调,光明,110kV/#2主变	63000	53866	86	775	8359	不受限	8300
1963	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调,羊安,110kV/#1主变	40000	31680	79	0	8320	不受限	8300
1964	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调,安龙,110kV/#1主变	50000	41698.8	83	0	8301	不受限	8300
1965	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调,归德站,35kV/#2主变	20000	9622.2	48	2160	8218	不受限	8200
1966	府青路	成都配调	成都地调,府青路,110kV/2号主变	50000	39732	79	2000	8268	不受限	8200
1967	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调,南门,35kV/#1主变	20000	11755.8	59	0	8244	不受限	8200
1968	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调,沙渠,35kV/#2主变	16000	7770	49	0	8230	不受限	8200
1969	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调,禾丰,35kV/#2主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200
1970	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调,云龙,35kV/#2主变	12500	2893.8	23	1370	8236	不受限	8200
1971	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调,鱼塘,35kV/#1主变	20000	8318.7	42	3400	8281	不受限	8200
1972	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,大渡,110kV/#2主变	31500	12999	41	10240	8261	不受限	8200
1973	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,五宝站,35kV/#2主变	10000	1741.4	17	0	8259	不受限	8200
1974	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,金垭站(阆中),35kV/#1主变	10000	1760.2	18	0	8240	不受限	8200
1975	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调,特克站,35kV/#1主变	16000	7743.5	48	0	8257	不受限	8200
1976	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调,联盟,35kV/#1主变	16000	7864.5	49	0	8136	不受限	8100
1977	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,青嘴山站,35kV/#2变压器	12500	4368	35	0	8132	不受限	8100
1978	动力	天府电力调度控制中心	天府地调,动力,110kV/1#变压器	50000	41844	84	0	8156	不受限	8100
1979	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,高新站,110kV/1#变压器	40000	29012.1	73	2880	8108	不受限	8100
1980	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调,川溪口,35kV/#1主变	16000	7832.1	49	0	8168	不受限	8100
1981	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调,35kV潼梓观站,35kV/#1主变	10000	1815.3	18	0	8185	不受限	8100
1982	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调,35kV三锅石站,35kV/#1主变	10000	1869.1	19	0	8131	不受限	8100
1983	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调,禾丰,35kV/#1主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100
1984	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,佛楼站,35kV/1#变压器	10000	1875.4	19	0	8125	不受限	8100
1985	范家坡	成都配调	成都地调,范家坡,110kV/#2主变	63000	51272	81	3650	8078	不受限	8000
1986	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调,兆雅,35kV/#2主变	16000	7998.9	50	0	8001	不受限	8000
1987	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调,清泉,35kV/#1主变	10000	1904	19	0	8096	不受限	8000
1988	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调,羊安,110kV/#2主变	40000	31944	80	0	8056	不受限	8000
1989	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调,紫山站,35kV/1#变压器	8000	4000	50	0	4000	不受限	8000
1990	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,城北站,35kV/2#变压器	20000	11929.3	60	0	8071	不受限	8000
1991	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调,铁马站,35kV/#1主变	12500	4447.8	36	0	8052	不受限	8000
1992	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,沙子湾站,35kV/#1主变	10000	1928.8	19	0	8071	不受限	8000
1993	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,大石桥站,110kV/#2主变	40000	31989.3	80	0	8011	不受限	8000
1994	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,丹山站,35kV/#1主变	12600	4582.1	36	0	8018	不受限	8000
1995	晒经站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,晒经站,35kV/#1主变	10000	1979.5	20	0	8021	不受限	8000
1996	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调,亭子,220kV/2#变压器	120000	111995.8	93	NULL	8004	不受限	8000
1997	建兴站(南 部)	南部电力调度控制中心	南充地调,建兴站(南部),35kV/#2主变	12500	4475.5	36	0	8025	不受限	8000
1998	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,经久站,110kV/#2主变	50000	29939.9	60	12000	8060	不受限	8000
1999	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调,柳江站,35kV/#2主变	10000	1996.9	20	0	8003	不受限	8000
2000	黄金站(南 部)	南部电力调度控制中心	南充地调,黄金站(南部),35kV/#1主变	10000	2000.7	20	0	7999	不受限	7900
2001	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调,黑龙站,35kV/#1主变	8000	8.4	50	0	7992	不受限	7900
2002	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,安全站,35kV/#2主变	10000	2085	21	0	7915	不受限	7900
2003	老观站(阆 中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,老观站(阆中),35kV/#2主变	10000	2010.4	20	0	7990	不受限	7900
2004	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调,潘家田站,35kV/#1主变	10000	96.7	1	0	7903	不受限	7900
2005	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调,潘家田站,35kV/#2主变	10000	95.9	1	0	7904	不受限	7900

2006	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	2047.1	20	0	7953	不受限	7900
2007	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	55044	87	0	7956	不受限	7900
2008	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	2044	20	0	7956	不受限	7900
2009	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	55176	88	0	7824	不受限	7800
2010	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	2173.8	22	0	7826	不受限	7800
2011	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	2123.1	21	0	7877	不受限	7800
2012	沐川站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.沐川站.110kV/#2#变压器	31500	23677.5	75	0	7823	不受限	7800
2013	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	32142	80	0	7858	不受限	7800
2014	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	42120	84	0	7880	不受限	7800
2015	马边彝坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.马边彝坝站.35kV/#1变压器	10000	2119.6	21	0	7880	不受限	7800
2016	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/#1主变	12600	4734.8	38	0	7865	不受限	7800
2017	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	2131.8	21	0	7868	不受限	7800
2018	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	10000	2191.6	22	0	7808	不受限	7800
2019	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	10000	2299	23	0	7701	不受限	7700
2020	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	32273.7	81	0	7726	不受限	7700
2021	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700
2022	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/#1主变	10000	2210.3	22	0	7790	不受限	7700
2023	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	2279.4	23	0	7721	不受限	7700
2024	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	2258.2	23	null	7742	不受限	7700
2025	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	2237.9	22	null	7762	不受限	7700
2026	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	2232.4	22	0	7768	不受限	7700
2027	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	10000	2266	23	0	7734	不受限	7700
2028	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	10000	2294.5	23	0	7706	不受限	7700
2029	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	2251.9	23	0	7748	不受限	7700
2030	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	2336	23	0	7664	不受限	7600
2031	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	10000	2350.6	24	0	7649	不受限	7600
2032	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	8363.6	52	0	7636	不受限	7600
2033	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	30360	76	2000	7640	不受限	7600
2034	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/#1主变	40000	25802.6	65	6510	7687	不受限	7600
2035	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	4624	37	200	7676	不受限	7600
2036	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	2352.9	24	0	7647	不受限	7600
2037	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	2318.8	23	0	7681	不受限	7600
2038	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	10000	2338.1	23	0	7662	不受限	7600
2039	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	2476.5	25	0	7524	不受限	7500
2040	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	2170.4	22	315	7515	不受限	7500
2041	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	2480.8	25	0	7519	不受限	7500
2042	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	2416.9	24	0	7583	不受限	7500
2043	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	10000	1822.9	18	630	7547	不受限	7500
2044	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	2459.7	25	0	7540	不受限	7500
2045	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	42499.5	85	0	7501	不受限	7500
2046	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	55459.6	88	0	7540	不受限	7500
2047	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	2480	25	0	7520	不受限	7500
2048	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	2467.2	25	0	7533	不受限	7500
2049	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	42419	85	0	7581	不受限	7500
2050	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	415	5	0	7585	不受限	7500
2051	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	10000	2542.1	25	0	7458	不受限	7450

2052	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	10000	2553.9	26	0	7446	不受限	7400
2053	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	2586	26	0	7414	不受限	7400
2054	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	5080.6	41	0	7419	不受限	7400
2055	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	32507.6	81	0	7492	不受限	7400
2056	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	24019.8	76	NULL	7480	不受限	7400
2057	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	2599.7	26	0	7400	不受限	7400
2058	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	2576	26	0	7424	不受限	7400
2059	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/#2主变	10000	2501.7	25	0	7498	不受限	7400
2060	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	8553	53	0	7447	不受限	7400
2061	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.110kV/#2主变	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400
2062	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	2500.6	25	0	7499	不受限	7400
2063	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	25832.8	52	16790	7377	不受限	7300
2064	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	2610.2	26	0	7390	不受限	7300
2065	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/#1主变	10000	2618.7	26	0	7381	不受限	7300
2066	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/#2主变	10000	2644.1	26	0	7356	不受限	7300
2067	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	2660.8	27	0	7339	不受限	7300
2068	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	2699.8	27	0	7300	不受限	7300
2069	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	2648.2	26	0	7352	不受限	7300
2070	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	2642.7	26	0	7357	不受限	7300
2071	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
2072	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/#2主变	10000	2736	27	0	7264	不受限	7200
2073	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	40657.9	65	15100	7242	不受限	7200
2074	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	2701.3	27	0	7299	不受限	7200
2075	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	2322.6	23	400	7277	不受限	7200
2076	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	12160	61	550	7290	不受限	7200
2077	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	10000	716.9	7	0	7283	不受限	7200
2078	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	2777.6	28	0	7222	不受限	7200
2079	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
2080	灵杰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	5236	42	0	7264	不受限	7200
2081	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	28420.4	71	4300	7280	不受限	7200
2082	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	32755.8	82	0	7244	不受限	7200
2083	太伏	泸州电力调度控制中心	泸州县调.太伏.35kV/#1主变	10000	2730.4	27	0	7270	不受限	7200
2084	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	5229.3	42	0	7271	不受限	7200
2085	太伏	泸州电力调度控制中心	泸州县调.太伏.35kV/#2主变	10000	2769.3	28	0	7231	不受限	7200
2086	林湾	都电电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	55704	88	0	7296	不受限	7200
2087	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/#1主变	10000	2838.3	28	0	7162	不受限	7100
2088	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	2884	29	0	7116	不受限	7100
2089	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	10000	2827.5	28	0	7173	不受限	7100
2090	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	34785	70	8100	7115	不受限	7100
2091	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	2556	26	315	7129	不受限	7100
2092	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	5308.8	42	0	7191	不受限	7100
2093	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/#1变压器	12500	5327.9	43	0	7172	不受限	7100
2094	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#2主变	50000	42845	86	0	7155	不受限	7100
2095	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	2873.2	29	0	7127	不受限	7100
2096	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	2867.5	29	0	7133	不受限	7100

2097	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	2813.7	28	0	7186	不受限	7100
2098	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	2800.9	28	80	7119	不受限	7100
2099	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	2807.5	28	0	7193	不受限	7100
2100	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#2主变	10000	2840.6	28	0	7159	不受限	7100
2101	紫东铁站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东铁站.35kV/#1主变	12500	2884	23	0	7116	不受限	7100
2102	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	2954.4	30	0	7046	不受限	7000
2103	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	3000	30	0	7000	不受限	7000
2104	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	2941.1	29	0	7059	不受限	7000
2105	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	10000	2985	30	0	7015	不受限	7000
2106	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	2923.2	29	0	7077	不受限	7000
2107	永安站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	2980.1	30	0	7020	不受限	7000
2108	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	10000	2992	30	0	7008	不受限	7000
2109	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	12500	5413.2	43	0	7087	不受限	7000
2110	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	2950	29	0	7050	不受限	7000
2111	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/#1主变	10000	2987.6	30	0	7012	不受限	7000
2112	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	3000	30	null	7000	不受限	7000
2113	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	2926	29	0	7074	不受限	7000
2114	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	10000	2945.2	29	null	7055	不受限	7000
2115	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	38860.8	78	4050	7089	不受限	7000
2116	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	12941.6	65	0	7058	不受限	7000
2117	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	2983.7	30	0	7016	不受限	7000
2118	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	2994.8	30	0	7005	不受限	7000
2119	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/2#变压器	31500	24456	78	0	7044	不受限	7000
2120	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	10000	0.2	0	2990	7010	不受限	7000
2121	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	10000	5.5	0	2990	7005	不受限	7000
2122	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	1998.2	20	936	7066	不受限	7000
2123	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/2#变压器	10000	2914	29	null	7086	不受限	7000
2124	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	2600.1	26	480	6920	不受限	6900
2125	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/2#变压器	10000	3006.4	30	0	6994	不受限	6900
2126	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/#1变压器	10000	3045	30	0	6955	不受限	6900
2127	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/#2主变	10000	3026.7	30	0	6973	不受限	6900
2128	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/#1主变	12500	5565	45	0	6935	不受限	6900
2129	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	2046.8	20	0	6953	不受限	6900
2130	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	3044.4	30	0	6956	不受限	6900
2131	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	3050.3	31	0	6950	不受限	6900
2132	紫东铁站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东铁站.35kV/#2主变	12500	3052	24	0	6948	不受限	6900
2133	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	3060.4	31	0	6940	不受限	6900
2134	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	3104.4	31	0	6896	不受限	6800
2135	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	3117.1	31	0	6883	不受限	6800
2136	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	10000	2134.7	21	0	6865	不受限	6800
2137	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	9284.9	46	3854.72	6860	不受限	6800
2138	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	3185.7	32	0	6814	不受限	6800
2139	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	10000	3122.8	31	0	6877	不受限	6800
2140	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	3127.9	31	0	6872	不受限	6800
2141	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	2742.8	27	400	6857	不受限	6800
2142	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	5654.3	45	0	6846	不受限	6800

2143	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	12500	5370.6	43	250	6879	不受限	6800
2144	高楼站	资中电力调度控制中心	资中县调.高楼站.35kV/#1主变	10000	0	0	3200	6800	不受限	6800
2145	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	10000	3191.2	32	0	6809	不受限	6800
2146	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	3195	32	0	6805	不受限	6800
2147	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV曾家站.35kV/#1主变	10000	3180.8	32	0	6819	不受限	6800
2148	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	1176	15	0	6824	不受限	6800
2149	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	6300	3116.4	31	0	6884	不受限	6800
2150	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	39392.1	63	16750	6858	不受限	6800
2151	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	3101.8	31	0	6898	不受限	6800
2152	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	3133.2	31	0	6867	不受限	6800
2153	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	8000	1214.8	15	0	6785	不受限	6700
2154	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	56229.8	89	0	6770	不受限	6700
2155	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	5775.6	46	0	6724	不受限	6700
2156	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	3237.6	32	0	6762	不受限	6700
2157	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	3213	32	0	6787	不受限	6700
2158	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	32070.8	80	1200	6729	不受限	6700
2159	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	3269.6	33	0	6730	不受限	6700
2160	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	3256.9	33	0	6743	不受限	6700
2161	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	21967.4	55	11235	6798	不受限	6700
2162	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	3214.8	32	0	6785	不受限	6700
2163	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	3250.1	33	0	6750	不受限	6700
2164	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	3260.4	33	0	6740	不受限	6700
2165	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	39922.5	80	3347.75	6730	不受限	6700
2166	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	3288.4	33	0	6712	不受限	6700
2167	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	3224.9	32	0	6775	不受限	6700
2168	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	3248	32	0	6752	不受限	6700
2169	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#1主变	31500	24796.8	79	NULL	6703	不受限	6700
2170	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	10000	3318	33	0	6682	不受限	6600
2171	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
2172	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	3370.8	34	0	6629	不受限	6600
2173	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/2号主变	10000	3341.6	33	0	6658	不受限	6600
2174	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	3202.8	32	150	6647	不受限	6600
2175	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	3061.8	31	300	6638	不受限	6600
2176	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	3319	33	0	6681	不受限	6600
2177	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
2178	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
2179	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	3353	34	0	6647	不受限	6600
2180	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	3331.7	33	0	6668	不受限	6600
2181	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	10000	3307.7	33	0	6692	不受限	6600
2182	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	3331.7	33	0	6668	不受限	6600
2183	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	10000	3339.6	33	0	6660	不受限	6600
2184	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	10000	3304	33	0	6696	不受限	6600
2185	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	3301.5	33	0	6699	不受限	6600
2186	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	31500	24816	79	0	6684	不受限	6600
2187	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	3494.4	35	0	6506	不受限	6500
2188	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	10000	3488.8	35	0	6511	不受限	6500

2189	蔡金站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	3490.2	35	0	6510	不受限	6500
2190	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	56443.2	90	0	6557	不受限	6500
2191	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	56434	90	0	6566	不受限	6500
2192	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	10000	2249.8	22	0	6550	不受限	6500
2193	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	3414.7	34	0	6585	不受限	6500
2194	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	31500	24327.6	77	650	6522	不受限	6500
2195	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	3463.2	35	0	6537	不受限	6500
2196	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500
2197	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	2251.9	23	1200	6548	不受限	6500
2198	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	10000	3453.8	35	0	6546	不受限	6500
2199	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	3455	35	0	6545	不受限	6500
2200	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	3437.9	34	0	6562	不受限	6500
2201	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	25425	64	0	6575	不受限	6500
2202	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	3188.3	32	300	6512	不受限	6500
2203	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	25559	64	0	6441	不受限	6400
2204	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	3570	36	0	6430	不受限	6400
2205	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/#1主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400
2206	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	3572.8	36	0	6427	不受限	6400
2207	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/#2主变	63000	56577.1	90	0	6423	不受限	6400
2208	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400
2209	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	1596.2	20	0	6404	不受限	6400
2210	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	1600	20	0	6400	不受限	6400
2211	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	1512	19	0	6488	不受限	6400
2212	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	5032.9	40	980	6487	不受限	6400
2213	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	3523.6	35	0	6476	不受限	6400
2214	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	2506.8	25	1096	6397	不受限	6300
2215	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300
2216	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	10000	2373.9	24	1265	6361	不受限	6300
2217	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3097.3	31	185	6358	不受限	6300
2218	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	10111.2	20	0	6300	不受限	6300
2219	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	6186.6	49	0	6313	不受限	6300
2220	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	10000	3633.7	36	0	6366	不受限	6300
2221	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/#1变压器	10000	3679.2	37	0	6321	不受限	6300
2222	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	100	0	null	6300	不受限	6300
2223	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	6300	0.1	0	null	6300	不受限	6300
2224	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	500	7.9	0	6300	不受限	6300
2225	项山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.项山站.35kV/2#变压器	6300	4216.8	67	0	6300	不受限	6300
2226	南宝	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.南宝.35kV/#1主变	6300	1000	0	0	6300	不受限	6300
2227	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	33660	84	0	6340	不受限	6300
2228	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	3621.9	36	0	6378	不受限	6300
2229	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	13650	68	0	6350	不受限	6300
2230	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	10000	3605.7	36	0	6394	不受限	6300
2231	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
2232	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压器	6300	3700	59	0	6300	不受限	6300
2233	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1228	20	0	6300	不受限	6300

2234	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	3690.8	37	0	6309	不受限	6300
2235	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	3649.4	36	0	6351	不受限	6300
2236	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/#1主变	8000	1644.1	21	0	6356	不受限	6300
2237	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#1主变	10000	3605.7	36	0	6394	不受限	6300
2238	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	6300	1260	20	0	6300	不受限	6300
2239	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	10000	3623.2	36	null	6377	不受限	6300
2240	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	3627.4	36	null	6373	不受限	6300
2241	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6300
2242	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	3668.3	37	0	6332	不受限	6300
2243	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	3000	47	0	3300	不受限	6300
2244	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	3000	47	0	3300	不受限	6300
2245	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	63.9	10	0	6236	不受限	6236
2246	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	63.9	1	0	6236	不受限	6200
2247	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
2248	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
2249	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#1主变	6300	2422	0.1	0	6294	不受限	6200
2250	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1788	22	0	6212	不受限	6200
2251	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	6230.7	50	0	6269	不受限	6200
2252	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	50000	28740.8	57	15000	6259	不受限	6200
2253	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	3723.8	37	0	6276	不受限	6200
2254	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	3764.8	38	0	6235	不受限	6200
2255	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/1#变压器	10000	3782.5	38	0	6218	不受限	6200
2256	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	3000	47	0	3300	不受限	6200
2257	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	10000	3721.2	37	0	6279	不受限	6200
2258	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/#1变压器	10000	3743.4	37	0	6257	不受限	6200
2259	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/#1变压器	10000	3721.2	37	0	6279	不受限	6200
2260	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	7.1	0	0	6293	不受限	6200
2261	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	7.1	0	0	6293	不受限	6200
2262	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	3719.1	37	0	6281	不受限	6200
2263	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/2#变压器	10000	3883.7	39	0	6116	不受限	6100
2264	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	3070.2	31	800	6130	不受限	6100
2265	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	43860.8	88	0	6139	不受限	6100
2266	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	12831.1	64	1010	6159	不受限	6100
2267	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/#1变压器	10000	3801	38	0	6199	不受限	6100
2268	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/#2变压器	12500	6311.7	50	0	6188	不受限	6100
2269	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#1主变	10000	3889.4	39	null	6111	不受限	6100
2270	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100
2271	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	33847.7	85	0	6152	不受限	6100
2272	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	3895.4	39	0	6105	不受限	6100
2273	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	10000	3814.8	38	0	6185	不受限	6100
2274	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	3900.1	39	0	6100	不受限	6100
2275	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100
2276	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	182.2	3	0	6118	不受限	6100
2277	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	127.9	2	0	6172	不受限	6100
2278	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	1423.8	14	1200	6176	不受限	6100

2279	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	33900	85	0	6100	不受限	6100
2280	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	10000	2832.3	28	0	6168	不受限	6100
2281	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	174	3	0	6126	不受限	6100
2282	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	6385.2	51	0	6115	不受限	6100
2283	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	1816.8	23	0	6183	不受限	6100
2284	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	10000	3012.7	30	800	6187	不受限	6100
2285	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/#2主变	31500	25396.6	81	0	6103	不受限	6100
2286	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	3810.8	38	0	6189	不受限	6100
2287	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	4775	30	5100	6125	不受限	6100
2288	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	9411.3	59	400	6189	不受限	6100
2289	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1主变	8000	1862	23	0	6138	不受限	6100
2290	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	63000	25660.2	41	31330	6010	不受限	6000
2291	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	3987.9	40	0	6012	不受限	6000
2292	35kV亭子站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV亭子站.35kV/#1号主变	10000	4000	40	null	6000	不受限	6000
2293	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	3959.7	40	0	6040	不受限	6000
2294	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	3922.4	39	NULL	6078	不受限	6000
2295	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	3993.4	40	0	6007	不受限	6000
2296	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	3998.4	40	0	6002	不受限	6000
2297	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	3079.5	31	830	6091	不受限	6000
2298	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV/#2主变	10000	3907.6	39	0	6092	不受限	6000
2299	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	10000	3948	39	0	6052	不受限	6000
2300	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	3930.1	39	0	6070	不受限	6000
2301	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/#2主变	10000	3918.6	39	0	6081	不受限	6000
2302	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	3906	39	0	6094	不受限	6000
2303	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	3974.6	40	null	6025	不受限	6000
2304	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	40200	64	16750	6050	不受限	6000
2305	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	248.8	4	0	6051	不受限	6000
2306	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/#1变压器	50000	44023.8	88	0	5976	不受限	5900
2307	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	10000	4011.1	40	0	5989	不受限	5900
2308	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	34025.7	85	0	5974	不受限	5900
2309	篾棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.篾棚子站.35kV/1#变压器	6300	319.8	5	0	5980	不受限	5900
2310	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	2786.1	28	1265	5949	不受限	5900
2311	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/#2变压器	10000	4042.2	40	0	5958	不受限	5900
2312	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4094.6	41	0	5905	不受限	5900
2313	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#1主变	8000	1848	23	200	5952	不受限	5900
2314	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/#1主变	6300	357.1	6	0	5943	不受限	5900
2315	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	2867.2	29	1180	5953	不受限	5900
2316	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	2088.3	21	0	5912	不受限	5900
2317	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	2002.6	25	0	5997	不受限	5900
2318	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	4097.1	41	0	5903	不受限	5900
2319	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/#1主变	6300	301.1	5	0	5999	不受限	5900
2320	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/#2主变	10000	4166.4	42	0	5834	不受限	5800
2321	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	3120.6	31	0	5879	不受限	5800
2322	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/#1主变	6300	419.1	7	0	5881	不受限	5800
2323	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	4149.6	41	0	5850	不受限	5800

2324	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	4198.1	42	0	5802	不受限	5800
2325	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4182	42	0	5818	不受限	5800
2326	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	4174.4	42	0	5826	不受限	5800
2327	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	4173.7	42	0	5826	不受限	5800
2328	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	10000	4184.3	42	0	5816	不受限	5800
2329	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	465.3	7	0	5835	不受限	5800
2330	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	4132.6	41	0	5867	不受限	5800
2331	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/#1主变	6300	475	8	0	5826	不受限	5800
2332	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/#1主变	6300	474	8	0	5826	不受限	5800
2333	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/#1主变	6300	451	7	0	5849	不受限	5800
2334	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	2156	27	0	5844	不受限	5800
2335	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#2主变	10000	3708.2	37	450	5842	不受限	5800
2336	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	10000	3557.4	36	600	5843	不受限	5800
2337	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	41566.8	83	2600	5833	不受限	5800
2338	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	4151.4	42	0	5849	不受限	5800
2339	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	10000	4127.2	41	0	5873	不受限	5800
2340	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	4130	41	0	5870	不受限	5800
2341	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	9357.6	58	800	5842	不受限	5800
2342	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	9399.6	59	800	5800	不受限	5800
2343	龙池站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/#1变压器	8000	2120	26	null	5880	不受限	5800
2344	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	500	8	0	5800	不受限	5800
2345	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	4180.8	42	0	5819	不受限	5800
2346	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800
2347	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/#2主变	6300	630	10	0	5750	不受限	5750
2348	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	547	9	0	5753	不受限	5700
2349	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	6300	547	9	0	5753	不受限	5700
2350	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	2246.6	28	0	5753	不受限	5700
2351	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4250.4	43	0	5750	不受限	5700
2352	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.长条岭站(阆中).35kV/2#主变	10000	4238.7	42	0	5761	不受限	5700
2353	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2#主变	6300	592.2	9	0	5708	不受限	5700
2354	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	2982	30	575	5768	不受限	5700
2355	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	4248.2	42	0	5752	不受限	5700
2356	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	4234	42	0	5766	不受限	5700
2357	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	4231.2	42	0	5769	不受限	5700
2358	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#2主变	10000	4253	43	0	5747	不受限	5700
2359	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	4284	43	0	5716	不受限	5700
2360	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	63000	56892	90	315	5793	不受限	5700
2361	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	4233.9	42	0	5766	不受限	5700
2362	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	3444	34	800	5756	不受限	5700
2363	灵杰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	4284	43	0	5716	不受限	5700
2364	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5670
2365	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	3737.1	37	645	5618	不受限	5600
2366	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/#2主变	10000	4397.4	44	0	5603	不受限	5600
2367	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2313	29	0	5687	不受限	5600
2368	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2355.3	29	0	5645	不受限	5600
2369	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	4378.8	44	0	5621	不受限	5600

2370	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	25884.8	82	0	5615	不受限	5600
2371	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600
2372	大庙电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙电站(营山).35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600
2373	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600
2374	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	696.9	11	0	5603	不受限	5600
2375	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	4338.7	43	0	5661	不受限	5600
2376	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	8995	56	688	5629	不受限	5600
2377	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/1#主变	6300	629	10	0	5671	不受限	5600
2378	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	2700.9	27	1630	5669	不受限	5600
2379	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	2803.8	28	1500	5696	不受限	5600
2380	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/#1主变	10000	2301.7	23	0	5698	不受限	5600
2381	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	10000	4349.9	43	0	5650	不受限	5600
2382	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	10000	4323.6	43	0	5676	不受限	5600
2383	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	10000	4336	43	0	5664	不受限	5600
2384	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	665.1	11	0	5635	不受限	5600
2385	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	20000	14210	71	125	5665	不受限	5600
2386	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	610.9	10	0	5689	不受限	5600
2387	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	17146.8	54	8682	5671	不受限	5600
2388	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	10000	4340.7	43	0	5659	不受限	5600
2389	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	4340	43	0	5660	不受限	5600
2390	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/#1变压器	10000	4048.8	40	300	5651	不受限	5600
2391	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	4300.8	43	0	5699	不受限	5600
2392	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	4400.2	44	0	5600	不受限	5580
2393	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	4435.7	44	0	5564	不受限	5500
2394	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/II#主变	10000	4484.9	45	0	5515	不受限	5500
2395	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/#1主变	8000	2460	31	0	5540	不受限	5500
2396	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	3434.1	34	0	5566	不受限	5500
2397	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	719.3	11	0	5581	不受限	5500
2398	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/#1主变	10000	4411.6	44	0	5588	不受限	5500
2399	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/#2主变	10000	4446.9	44	0	5553	不受限	5500
2400	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#2主变	20000	14405.7	72	0	5594	不受限	5500
2401	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	4468.8	45	0	5531	不受限	5500
2402	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	4468.8	45	0	5531	不受限	5500
2403	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#2主变	8000	1321.4	17	1100	5579	不受限	5500
2404	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1662.3	21	830	5508	不受限	5500
2405	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/#1主变	6300	761.6	12	0	5538	不受限	5500
2406	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/#1主变	6300	630	10	null	5670	不受限	5500
2407	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	2423.4	30	0	5577	不受限	5500
2408	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	3505.8	35	980	5514	不受限	5500
2409	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	3665.6	37	765	5569	不受限	5500
2410	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	14424.1	72	0	5576	不受限	5500
2411	马踏站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	4454.2	45	0	5546	不受限	5500
2412	马踏站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马踏站.35kV/#1变压器	10000	4496.8	45	0	5503	不受限	5500
2413	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	33460	84	1000	5540	不受限	5500
2414	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	773.2	12	0	5527	不受限	5500

2415	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	4497	45	0	5503	不受限	5500
2416	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	17617.7	56	8340	5542	不受限	5500
2417	大楠站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	720	11	0	5580	不受限	5500
2418	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	4458.8	45	0	5541	不受限	5500
2419	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	8000	2420.5	30	0	5580	不受限	5500
2420	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	746.3	12	0	5554	不受限	5500
2421	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	35841.2	72	8600	5559	不受限	5500
2422	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	4537.7	45	0	5462	不受限	5400
2423	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	6300	842.8	13	0	5457	不受限	5400
2424	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#1主变	40000	34557.6	86	0	5442	不受限	5400
2425	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	4583.1	46	0	5417	不受限	5400
2426	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	4536.9	45	0	5463	不受限	5400
2427	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	4531.8	45	0	5468	不受限	5400
2428	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	4522.7	45	0	5477	不受限	5400
2429	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	4553.7	46	0	5446	不受限	5400
2430	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	34394	86	200	5406	不受限	5400
2431	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4589.2	46	0	5411	不受限	5400
2432	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	3560.2	36	995	5445	不受限	5400
2433	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	4548.6	45	0	5451	不受限	5400
2434	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400
2435	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	2539.7	25	2050	5410	不受限	5400
2436	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400
2437	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	4557.7	46	0	5442	不受限	5400
2438	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/#2主变	10000	4520.3	45	0	5480	不受限	5400
2439	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/ I #主变	10000	4563.2	46	0	5437	不受限	5400
2440	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	804.2	13	null	5496	不受限	5400
2441	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	20000	14531.4	73	0	5469	不受限	5400
2442	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	4564.3	46	0	5436	不受限	5400
2443	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4526.2	45	0	5474	不受限	5400
2444	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	2518.6	31	0	5481	不受限	5400
2445	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	2571.2	26	0	5429	不受限	5400
2446	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2573.5	26	0	5427	不受限	5400
2447	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/#1主变	6300	838.4	13	0	5462	不受限	5400
2448	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	23642	59	2900	5458	不受限	5400
2449	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	4539.4	45	0	5461	不受限	5400
2450	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	7074.1	57	null	5426	不受限	5400
2451	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	831.2	13	0	5469	不受限	5400
2452	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	831.2	13	0	5469	不受限	5400
2453	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	928.8	15	0	5371	不受限	5300
2454	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	4655	47	0	5345	不受限	5300
2455	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	910.4	14	0	5390	不受限	5300
2456	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/#2主变	10000	4687.8	47	0	5312	不受限	5300
2457	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	3687	37	0	5313	不受限	5300
2458	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碥站.35kV/#1主变	10000	4018.3	40	630	5352	不受限	5300
2459	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	2343.6	29	160	5336	不受限	5300
2460	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	10000	4661.2	47	0	5339	不受限	5300

2461	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#2主变	8000	2664	33	0	5336	不受限	5300
2462	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	10000	4676	47	0	5324	不受限	5300
2463	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	997.6	16	0	5302	不受限	5300
2464	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4631.8	46	0	5368	不受限	5300
2465	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4674.4	47	0	5326	不受限	5300
2466	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	7135.6	57	null	5364	不受限	5300
2467	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	2618	26	0	5382	不受限	5300
2468	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	10000	4667.6	47	0	5332	不受限	5300
2469	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	26134.7	83	0	5365	不受限	5300
2470	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	4667.4	47	0	5333	不受限	5300
2471	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	34029.9	85	630	5340	不受限	5300
2472	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/1#变压器	31500	21311.7	68	4865	5323	不受限	5300
2473	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	4626.3	46	0	5374	不受限	5300
2474	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	4620	46	0	5380	不受限	5300
2475	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	34601.4	87	0	5399	不受限	5300
2476	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	4622	46	0	5378	不受限	5300
2477	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	10000	2799.6	28	0	5200	不受限	5200
2478	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	10000	4702.6	47	0	5297	不受限	5200
2479	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	4737.6	47	0	5262	不受限	5200
2480	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200
2481	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	4725	47	0	5275	不受限	5200
2482	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	4770	48	0	5230	不受限	5200
2483	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	4726.2	47	0	5274	不受限	5200
2484	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200
2485	鄢家站	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	4757.9	48	0	5242	不受限	5200	
2486	同龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.同龙站.35kV/2#变压器	10000	4793.6	48	0	5206	不受限	5200
2487	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	2735.3	34	0	5265	不受限	5200
2488	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	2796.2	35	0	5204	不受限	5200
2489	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	10000	4708	47	0	5292	不受限	5200
2490	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1060.2	17	0	5240	不受限	5200
2491	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/2#变压器	6300	1003.5	16	0	5297	不受限	5200
2492	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	2735	34	0	5265	不受限	5200
2493	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	4792	48	0	5208	不受限	5200
2494	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	21282.9	68	5000	5217	不受限	5200
2495	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	1079.3	17	0	5221	不受限	5200
2496	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/#1主变	10000	4740.6	47	0	5259	不受限	5200
2497	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	74	0	5216	不受限	5200
2498	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/#1主变	6300	1059.5	17	0	5241	不受限	5200
2499	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/#2主变	10000	4788.9	48	0	5211	不受限	5200
2500	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1029.6	16	0	5270	不受限	5200
2501	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/#2主变	10000	4861.7	49	0	5138	不受限	5100
2502	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/#1主变	10000	4807.07	48	0	5129	不受限	5100
2503	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/#1变压器	10000	4821.6	48	0	5178	不受限	5100
2504	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/#1变压器	6300	1158.3	18	0	5142	不受限	5100
2505	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/#1主变	10000	4859.1	49	0	5141	不受限	5100

2506	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	2804.7	35	0	5195	不受限	5100
2507	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/1#主变	10000	4818.5	48	0	5182	不受限	5100
2508	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	4875.1	49	0	5125	不受限	5100
2509	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	6300	1130.8	18	0	5169	不受限	5100
2510	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	4813.8	48	0	5186	不受限	5100
2511	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	1200.2	19	0	5100	不受限	5100
2512	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	31500	26400	84	0	5100	不受限	5100
2513	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	7322	59	0	5178	不受限	5100
2514	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	4891.9	49	0	5108	不受限	5100
2515	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	4840.2	48	0	5160	不受限	5100
2516	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1180.4	19	0	5120	不受限	5100
2517	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	2870	29	0	5130	不受限	5100
2518	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	4806.5	48	0	5194	不受限	5100
2519	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	4852	49	0	5148	不受限	5100
2520	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	4865.4	49	0	5135	不受限	5100
2521	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	34830.1	87	0	5170	不受限	5100
2522	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调.磁峰.35kV/#1主变	8000	2832	35	null	5168	不受限	5100
2523	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	1198.8	19	0	5101	不受限	5100
2524	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	10000	4891.4	49	0	5109	不受限	5100
2525	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	4872	49	0	5128	不受限	5100
2526	龚嘴站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	2419.3	24	400	5181	不受限	5100
2527	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	4883.2	49	0	5117	不受限	5100
2528	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	1260	20	0	5040	不受限	5000
2529	35kV岱天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV岱天山站.35kV/1#主变	10000	2978	29	0	5022	不受限	5000
2530	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/#1主变	10000	2936.4	29	0	5064	不受限	5000
2531	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	3780.7	38	1205	5014	不受限	5000
2532	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	3984.7	40	980	5035	不受限	5000
2533	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	4981.2	50	0	5019	不受限	5000
2534	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	4982.8	50	0	5017	不受限	5000
2535	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	1260	20	0	5040	不受限	5000
2536	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	33132	83	1850	5018	不受限	5000
2537	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	1274.1	20	0	5026	不受限	5000
2538	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	4953.2	50	0	5047	不受限	5000
2539	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	2912.6	29	0	5087	不受限	5000
2540	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
2541	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	4912.6	49	0	5087	不受限	5000
2542	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/#2主变	6300	1230.8	20	0	5069	不受限	5000
2543	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	1285	20	0	5015	不受限	5000
2544	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/#2主变	12500	7500	60	0	5000	不受限	5000
2545	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	4944.3	49	0	5056	不受限	5000
2546	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/#2主变	10000	4950.4	50	0	5050	不受限	5000
2547	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	1265.6	20	0	5034	不受限	5000
2548	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	3990	40	0	5010	不受限	5000
2549	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000
2550	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	4565.4	46	200	5035	不受限	5000

2551	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2552	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	1250.1	20	0	5050	不受限	5000
2553	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	4995.2	50	0	5005	不受限	5000
2554	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1245.5	20	0	5055	不受限	5000
2555	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	4911.7	49	0	5088	不受限	5000
2556	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2557	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2558	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	31500	2978.3	37	0	5022	不受限	5000
2559	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	90	2	0	4910	不受限	4900
2560	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	1376	22	0	4924	不受限	4900
2561	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	31500	23343.5	74	3250	4907	不受限	4900
2562	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/#2主变	8000	3079.8	38	0	4920	不受限	4900
2563	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	47.6	1	0	4952	不受限	4900
2564	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/#3主变	10000	5043.9	50	null	4956	不受限	4900
2565	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	5081.8	51	NULL	4918	不受限	4900
2566	乌斯河站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.乌斯河站.35kV/#1主变	5000	60	1	0	4940	不受限	4900
2567	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#1主变	10000	5031.6	50	0	4968	不受限	4900
2568	金宝站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站.35kV/主变	10000	5071.5	51	0	4929	不受限	4900
2569	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	1328.6	21	0	4971	不受限	4900
2570	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	20097.6	80	0	4902	不受限	4900
2571	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	6300	1391	22	0	4909	不受限	4900
2572	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	1376	22	0	4924	不受限	4900
2573	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	11068.4	69	0	4932	不受限	4900
2574	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	5000.8	50	0	4999	不受限	4900
2575	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	10000	5028.8	50	0	4971	不受限	4900
2576	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	5006.4	50	0	4994	不受限	4900
2577	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	1330	21	0	4970	不受限	4900
2578	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	1352	21	0	4948	不受限	4900
2579	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	20000	8269.8	41	6780	4950	不受限	4900
2580	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	10000	4962.6	50	80	4957	不受限	4900
2581	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	10000	3772.2	38	1370	4858	不受限	4800
2582	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1461.6	23	0	4838	不受限	4800
2583	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	1447.6	23	0	4852	不受限	4800
2584	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	12500	7611.8	61	0	4888	不受限	4800
2585	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	10000	5140.8	51	0	4859	不受限	4800
2586	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	1457.4	23	0	4843	不受限	4800
2587	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	5150	51	0	4850	不受限	4800
2588	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	5165.6	52	0	4834	不受限	4800
2589	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	5100.6	51	0	4899	不受限	4800
2590	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	1457.2	23	0	4843	不受限	4800
2591	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/#1主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800
2592	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	10000	5184.1	52	0	4816	不受限	4800
2593	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/#1主变	8000	3108	39	0	4892	不受限	4800
2594	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	134.9	3	0	4865	不受限	4800
2595	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	1243.2	20	200	4857	不受限	4800

2596	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	1443.9	23	0	4856	不受限	4800
2597	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	10000	4130.9	41	0	4869	不受限	4800
2598	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	1449.2	23	0	4851	不受限	4800
2599	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	3144.3	39	0	4856	不受限	4800
2600	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/#1主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800
2601	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	1444.7	23	0	4855	不受限	4800
2602	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	5121	51	0	4879	不受限	4800
2603	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800
2604	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	1463.4	23	0	4837	不受限	4800
2605	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	3522	35	1755	4723	不受限	4700
2606	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
2607	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	4411.5	35	3290	4799	不受限	4700
2608	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	1576.9	25	0	4723	不受限	4700
2609	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	4950.2	50	310	4740	不受限	4700
2610	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	5264	53	0	4736	不受限	4700
2611	奇峰	泸州电力调度控制中心	泸州县调.奇峰.35kV/#1主变	10000	5249.9	52	0	4750	不受限	4700
2612	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	10000	5202.4	52	0	4798	不受限	4700
2613	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	41844	84	3400	4756	不受限	4700
2614	王村站	井研电力调度控制分中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	5287.9	53	0	4712	不受限	4700
2615	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	1540	24	0	4760	不受限	4700
2616	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1535.7	24	0	4764	不受限	4700
2617	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	45227.6	90	0	4772	不受限	4700
2618	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	3038	38	240	4722	不受限	4700
2619	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	5271.7	53	0	4728	不受限	4700
2620	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	1549.8	25	0	4750	不受限	4700
2621	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	3284.8	41	0	4715	不受限	4700
2622	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	32150.2	80	3210	4640	不受限	4600
2623	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	24750	62	10640	4610	不受限	4600
2624	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	3363.4	42	0	4637	不受限	4600
2625	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	1648.8	26	0	4651	不受限	4600
2626	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	4384	44	1000	4616	不受限	4600
2627	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	38556.2	77	6800	4644	不受限	4600
2628	竹园站	井研电力调度控制分中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	5370.3	54	0	4630	不受限	4600
2629	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	16000	11390.4	71	0	4610	不受限	4600
2630	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/#2变压器	10000	5376	54	0	4624	不受限	4600
2631	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	5325.6	53	0	4674	不受限	4600
2632	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/#2变压器	10000	4082.4	41	1250	4668	不受限	4600
2633	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	3335.6	42	0	4664	不受限	4600
2634	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/#2主变	8000	3372.6	42	0	4627	不受限	4600
2635	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	341	7	0	4659	不受限	4600
2636	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/#1主变	6300	1633.5	26	0	4667	不受限	4600
2637	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/#1主变	10000	5360.7	54	0	4639	不受限	4600
2638	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	4350.8	44	0	4649	不受限	4600
2639	飞凤站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.飞凤站(阆中).35kV/#1主变	10000	5380	54	0	4620	不受限	4600
2640	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	1657.6	26	0	4642	不受限	4600

2641	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	3335.3	33	0	4665	不受限	4600
2642	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	1693.6	27	0	4606	不受限	4600
2643	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	3411.2	34	1915	4674	不受限	4600
2644	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	5327.5	53	0	4673	不受限	4600
2645	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	5301.1	53	0	4699	不受限	4600
2646	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
2647	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/#2主变	6300	1785	28	0	4515	不受限	4500
2648	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	26981	86	0	4519	不受限	4500
2649	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500
2650	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	37374.8	75	8100	4525	不受限	4500
2651	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	5405.4	54	0	4595	不受限	4500
2652	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	5406.9	54	0	4593	不受限	4500
2653	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5415.2	54	0	4585	不受限	4500
2654	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#2主变	10000	4166.4	42	1250	4584	不受限	4500
2655	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#1主变	10000	5205.9	52	200	4594	不受限	4500
2656	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	1770	28	0	4530	不受限	4500
2657	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	5441.8	54	0	4558	不受限	4500
2658	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	5465.6	55	0	4534	不受限	4500
2659	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/#1变压器	6300	1733.4	28	0	4567	不受限	4500
2660	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	5433.6	54	0	4566	不受限	4500
2661	潮河	泸州电力调度控制中心	泸州县调.潮河.35kV/#2主变	10000	5464.2	55	0	4536	不受限	4500
2662	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	1800	29	0	4500	不受限	4500
2663	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	5464.2	55	0	4536	不受限	4500
2664	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	11169.2	56	4330	4501	不受限	4500
2665	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/#1变压器	6300	1788.8	28	0	4511	不受限	4500
2666	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#1主变	16000	11497.5	72	0	4503	不受限	4500
2667	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	10000	5434.8	54	0	4565	不受限	4500
2668	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/#1变压器	8000	3480.8	44	0	4519	不受限	4500
2669	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	5413.2	54	0	4587	不受限	4500
2670	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	3410.5	34	2000	4590	不受限	4500
2671	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	5544	55	0	4456	不受限	4400
2672	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	1893.7	30	0	4406	不受限	4400
2673	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	3512.2	35	0	4488	不受限	4400
2674	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	1825.6	29	0	4474	不受限	4400
2675	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	5574.5	56	0	4426	不受限	4400
2676	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/#1变压器	6300	1839.4	29	0	4461	不受限	4400
2677	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/#2变压器	6300	1890	30	0	4410	不受限	4400
2678	35kV苟家垭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家垭站.35kV/#1主变	6300	1867.8	30	0	4432	不受限	4400
2679	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/#1变压器	16000	11555.4	72	null	4445	不受限	4400
2680	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	5546.8	55	0	4453	不受限	4400
2681	踏水站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾区调.踏水站.35kV/#1变压器	8000	1349.1	17	630	4421	不受限	4400
2682	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/#1变压器	10000	5510.4	55	0	4490	不受限	4400
2683	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/#2变压器	10000	3712.8	37	1800	4487	不受限	4400
2684	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/#1主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400
2685	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	5516	55	0	4484	不受限	4400

2686	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调,金孔站,35kV/2#变压器	6300	1896.3	30	0	4404	不受限	4400
2687	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调,杨场站,35kV/2#主变	20000	8389.8	42	7200	4410	不受限	4400
2688	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,文井,35kV/#2主变	6300	1827	29	0	4473	不受限	4400
2689	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调,克尔站,35kV/#1主变	6300	1861.2	30	0	4439	不受限	4400
2690	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,小地站,35kV/1#变压器	6300	1825.7	29	0	4474	不受限	4400
2691	龙蟠站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调,龙蟠站(盐边),35kV/#1主变	16000	11502.3	72	0	4498	不受限	4400
2692	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,下雄站,35kV/#1主变	6300	1836.4	29	0	4464	不受限	4400
2693	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调,太平站,35kV/#1主变	6300	1561.6	25	400	4338	不受限	4300
2694	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调,青岗,35kV/#1主变	6300	1579.7	25	198	4324	不受限	4300
2695	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,深沟站,35kV/1#主变	10000	5690.4	57	null	4310	不受限	4300
2696	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,长河站,35kV/2#主变	6300	1905	30	0	4395	不受限	4300
2697	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,三墩站,35kV/#1主变	10000	5683.1	57	0	4317	不受限	4300
2698	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调,陈家站,35kV/#1主变	10000	5679.8	57	0	4320	不受限	4300
2699	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,观紫站(仪陇),35kV/#2主变	10000	5695.2	57	0	4305	不受限	4300
2700	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35kV水磨站,35kV/#1主变	6300	667	11	0	4373	不受限	4300
2701	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,消水站(营山),35kV/#1主变	6300	1727.9	27	250	4322	不受限	4300
2702	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,洛若站,35kV/#1主变	10000	5676	57	0	4324	不受限	4300
2703	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调,大坪子站,35kV/#1主变	10000	3638	36	0	4362	不受限	4300
2704	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,双鼎站,110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300
2705	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,毛坝站,35kV/#1主变	10000	5649	56	0	4351	不受限	4300
2706	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,五桂站,35kV/1#变压器	5000	696.2	14	0	4304	不受限	4300
2707	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调,城关站,35kV/1#变压器	10000	5654.6	57	0	4345	不受限	4300
2708	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,丹桂,35kV/#1主变	10000	5606.2	56	0	4394	不受限	4300
2709	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,香楠,35kV/#1主变	10000	5640.5	56	0	4360	不受限	4300
2710	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,明威站,35kV/1#变压器	10000	5642	56	0	4358	不受限	4300
2711	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调,花岭站,35kV/#1主变	10000	5686	57	0	4314	不受限	4300
2712	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调,青白江,35kV/5#变压器	20000	15612.3	78	0	4388	不受限	4300
2713	花从站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,花从站,35kV/1#变压器	10000	5620.6	56	0	4379	不受限	4300
2714	东林站	井研电力调度控制分中心	井研县调,东林站,35kV/1#变压器	6300	1961	31	0	4339	不受限	4300
2715	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,鄢家站,35kV/2#变压器	10000	5650.3	57	0	4340	不受限	4300
2716	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,五桂站,35kV/2#变压器	5000	689.1	14	0	4311	不受限	4300
2717	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,隐峰站,35kV/1#变压器	10000	5712	57	0	4288	不受限	4200
2718	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调,正直站,35kV/1#变压器	10000	5733	57	0	4267	不受限	4200
2719	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35kV公兴站,35kV/#1主变	10000	3731.9	37	0	4268	不受限	4200
2720	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调,贵民站,35kV/1#变压器	6300	2016	32	0	4284	不受限	4200
2721	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调,越溪站,35kV/#1主变	8000	2855.8	36	400	4244	不受限	4200
2722	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35kV公兴站,35kV/#2主变	10000	3726.2	37	0	4274	不受限	4200
2723	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调,洪口站,35kV/2#变压器	6300	2018	32	0	4282	不受限	4200
2724	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,邱场站,35kV/1#变压器	10000	5772.2	58	0	4228	不受限	4200
2725	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调,牟池,35kV/#1主变	6300	2088	33	0	4212	不受限	4200
2726	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调,龙桥,110kV/#1主变	40000	35065	88	640	4295	不受限	4200
2727	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调,永安站,35kV/1#变压器	10000	5342.2	53	400	4258	不受限	4200
2728	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大梁子站,110kV/#1主变	40000	35785.2	89	0	4215	不受限	4200
2729	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,安宁站,35kV/#1主变	6300	2053.3	33	0	4247	不受限	4200
2730	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,洛若站,35kV/#2主变	10000	5760	58	0	4240	不受限	4200

2731	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	2000.8	32	NULL	4299	不受限	4200
2732	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	4702.7	47	0	4297	不受限	4200
2733	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	null	4200
2734	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	6300	2073.4	33	0	4227	不受限	4200
2735	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#1主变	10000	5779	58	0	4221	不受限	4200
2736	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	20938.5	66	0	4262	不受限	4200
2737	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	3784.3	47	0	4216	不受限	4200
2738	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	3748.5	37	2000	4252	不受限	4200
2739	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5086.4	51	800	4114	不受限	4100
2740	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	2107	33	0	4193	不受限	4100
2741	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	3569.7	45	250.78	4180	不受限	4100
2742	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	20103.6	40	25790	4106	不受限	4100
2743	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#2主变	6300	863.1	14	0	4177	不受限	4100
2744	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	5815	58	0	4185	不受限	4100
2745	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	2129.4	34	0	4171	不受限	4100
2746	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸州县调.五通庙.35kV/#1主变	10000	5824.9	58	0	4175	不受限	4100
2747	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 / 1#变压器	6300	2164	34	0	4136	不受限	4100
2748	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/#2变压器	6300	2101.6	33	0	4198	不受限	4100
2749	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	12500	8352	67	0	4148	不受限	4100
2750	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	3643.3	46	160	4197	不受限	4100
2751	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	4356.2	44	1550	4094	不受限	4000
2752	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/#2变压器	6300	2281.3	36	0	4019	不受限	4000
2753	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	31500	27468	87	0	4032	不受限	4000
2754	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	2281.3	36	0	4019	不受限	4000
2755	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2243.6	36	0	4056	不受限	4000
2756	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	2270.1	36	null	4030	不受限	4000
2757	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	2217.6	35	0	4082	不受限	4000
2758	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	0.01	1	0	4000	不受限	4000
2759	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/#2变压器	8000	3594.7	45	315	4090	不受限	4000
2760	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	4565.4	46	1370	4065	不受限	4000
2761	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	15908.1	80	0	4092	不受限	4000
2762	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000
2763	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	12354.1	62	3600	4046	不受限	4000
2764	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	1352.4	21	887.5	4060	不受限	4000
2765	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	4000	50	0	4000	不受限	4000
2766	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/#2主变	10000	6000	60	0	4000	不受限	4000
2767	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/#2主变	10000	5947.2	59	null	4053	不受限	4000
2768	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	5909.4	59	null	4091	不受限	4000
2769	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	2188.2	35	25	4062	不受限	4000
2770	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	2166.8	34	50	4033	不受限	4000
2771	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	5930	59	0	4070	不受限	4000
2772	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/#2主变	10000	5970	60	0	4030	不受限	4000
2773	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	2298.8	36	null	4001	不受限	4000
2774	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	5465.7	55	500	4034	不受限	4000
2775	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	2226	35	0	4074	不受限	4000
2776	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	1007.9	16	0	4032	不受限	4000

2777	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2298.1	36	0	4002	不受限	4000
2778	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV/卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3948.2	39	0	4052	不受限	4000
2779	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	3921.5	49	0	4079	不受限	4000
2780	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	2249.6	36	0	4050	不受限	4000
2781	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿木柯站.35kV/#2主变	5000	993.3	20	0	4007	不受限	4000
2782	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	39599	99	0	401	不受限	4000
2783	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	2367	38	0	3933	不受限	3900
2784	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	1409.9	14	2300	3990	不受限	3900
2785	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	2323	37	50	3907	不受限	3900
2786	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	2336.2	37	0	3964	不受限	3900
2787	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/2#主变	10000	6024.3	60	0	3976	不受限	3900
2788	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	6300	2371.9	38	0	3928	不受限	3900
2789	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	10000	6082.6	61	0	3917	不受限	3900
2790	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.万古站.35kV/#2主变	10000	6052.9	61	0	3947	不受限	3900
2791	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV/金溪站.35kV/#1主变	6300	4065.3	41	0	3935	不受限	3900
2792	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	6300	2227.1	35	100	3973	不受限	3900
2793	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#2主变	5000	1026	21	0	3974	不受限	3900
2794	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	2305.6	37	0	3994	不受限	3900
2795	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	6020	60	0	3980	不受限	3900
2796	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#1主变	6300	1939.4	31	450	3911	不受限	3900
2797	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州县调.邹家嘴.35kV/35kV/#1主变	6300	2397.9	38	0	3902	不受限	3900
2798	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	6084.8	61	0	3915	不受限	3900
2799	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	2393.6	38	0	3906	不受限	3900
2800	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV/元山站.35kV/#1主变	10000	4120.6	41	0	3879	不受限	3800
2801	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	4127.2	52	0	3873	不受限	3800
2802	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	2464	39	0	3836	不受限	3800
2803	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	6104	61	0	3896	不受限	3800
2804	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	2458.5	39	0	3842	不受限	3800
2805	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2470.7	39	0	3829	不受限	3800
2806	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	5100	51	1020	3880	不受限	3800
2807	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2493.6	40	0	3806	不受限	3800
2808	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	2437.4	39	0	3863	不受限	3800
2809	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	6178.5	62	0	3822	不受限	3800
2810	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	1162	23	0	3838	不受限	3800
2811	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/#1主变	8000	4158	52	0	3842	不受限	3800
2812	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	2098.6	33	180	3841	不受限	3800
2813	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	2126.6	34	180	3813	不受限	3800
2814	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	6300	2139.5	34	350	3811	不受限	3800
2815	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	1169.6	23	0	3830	不受限	3800
2816	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	2467.9	39	0	3832	不受限	3800
2817	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	6168.2	62	0	3832	不受限	3800
2818	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	27615.7	88	0	3884	不受限	3800
2819	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	6300	2461.2	39	0	3839	不受限	3800
2820	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	1182.8	24	0	3817	不受限	3800
2821	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/#2主变	8000	4192.7	52	0	3807	不受限	3800

2822	潆溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,潆溪站,35kV/#1主变	8000	938.9	12	3205	3856	不受限	3800
2823	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,李渡站,35kV/#1主变	5000	1144.7	23	0	3855	不受限	3800
2824	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调,胜利站,35kV/#1主变	6300	1806	29	0	3864	不受限	3800
2825	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,回龙站,35kV/#1主变	6300	2464	39	0	3836	不受限	3800
2826	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,永兴站,35kV/1号主变压器	6300	2402.9	38	80	3817	不受限	3800
2827	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,顺江站,35kV/1#主变	8000	4164.1	52	0	3836	不受限	3800
2828	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,雅江城南站,35kV/#1主变	6300	2520	40	0	3780	不受限	3780
2829	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,斯觉站,35kV/#1主变	6300	2536	40	0	3764	不受限	3700
2830	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,保和站,35kV/2#主变	12500	8728.5	70	0	3772	不受限	3700
2831	河边	大英电力调度控制中心	大英县调,河边,35kV/#2主变	12500	8733	70	0	3767	不受限	3700
2832	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调,井湾站,35kV/#1主变	6300	2564.7	41	NULL	3735	不受限	3700
2833	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35kV城郊站,35kV/2#主变	6300	1902.4	30	0	3768	不受限	3700
2834	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,双凤站(西充),35kV/#2主变	10000	5535.7	55	680.68	3784	不受限	3700
2835	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调,红岩桥站,35kV/#2主变	10000	4628.4	46	830	3712	不受限	3700
2836	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,西溪河站,35kV/1#主变	6300	2535	40	0	3765	不受限	3700
2837	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,茶河站,35kV/#1主变	6300	2557.8	41	0	3742	不受限	3700
2838	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调,万家站,35kV/#1主变	10000	6030	60	0	3970	不受限	3700
2839	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调,南坝站,35kV/#2主变	6300	1263.4	20	0	3777	不受限	3700
2840	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调,长石站,35kV/#2主变	6300	2532.6	40	0	3767	不受限	3700
2841	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调,碑木站,35kV/#1主变	10000	4754.8	48	1500	3745	不受限	3700
2842	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调,和平站,35kV/1#变压器	8000	4207.1	53	0	3793	不受限	3700
2843	文安	天府电力调度控制中心	天府地调,文安,35kV/1#变压器	6300	2540.2	40	0	3760	不受限	3700
2844	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调,天池站,35kV/#2主变	6300	2512.8	40	0	3787	不受限	3700
2845	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调,天马,35kV/#1主变	10000	5826	58	450	3724	不受限	3700
2846	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,金峰站,35kV/#1变压器	6300	2591.7	41	0	3708	不受限	3700
2847	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调,兴隆(崇州),35kV/#2主变	16000	12257.7	77	0	3742	不受限	3700
2848	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调,高埂,35kV/#1主变	10000	6273.4	63	0	3727	不受限	3700
2849	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调,宝塔站,35kV/#1主变	10000	6280	63	0	3720	不受限	3700
2850	湔氐站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,湔氐站,35kV/2#变压器	10000	6344.5	63	0	3656	不受限	3600
2851	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调,白合站,110kV/#1主变	31500	22301.2	71	5558	3641	不受限	3600
2852	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调,新云站,35kV/1#变压器	6300	2658.3	42	0	3642	不受限	3600
2853	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35kV迎水站,35kV/#1主变	10000	4368.9	44	0	3631	不受限	3600
2854	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调,至诚站,35kV/#2变压器	6300	2661.4	42	0	3639	不受限	3600
2855	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,双沙,35kV/#2主变	10000	6333.6	63	0	3666	不受限	3600
2856	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,玉山站,35kV/#2变压器	10000	6386.5	64	0	3614	不受限	3600
2857	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调,周坡站,35kV/1#变压器	10000	6319	63	0	3681	不受限	3600
2858	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调,军乐,35kV/#1主变	20000	13832	69	2500	3668	不受限	3600
2859	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调,元通,35kV/#1主变	16000	12320	77	0	3680	不受限	3600
2860	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调,悦来,35kV/#2主变	6300	2674	42	0	3626	不受限	3600
2861	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调,观山站,35kV/#2变压器	6300	2749.2	34	0	3651	不受限	3600
2862	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,玉泉站,35kV/#2变压器	6300	2600.8	41	0	3699	不受限	3600
2863	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调,朝阳站,35kV/#2主变	10000	6320	63	0	3680	不受限	3600
2864	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,洛阳站,35kV/1#变压器	12500	8836.6	71	0	3663	不受限	3600
2865	湔氐站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,湔氐站,35kV/#1变压器	10000	6358	64	0	3642	不受限	3600
2866	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调,绿水站,35kV/#1主变	10000	4461	45	1935	3604	不受限	3600

2867	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	5000	1352.3	27	0	3648	不受限	3600
2868	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	2632	42	0	3668	不受限	3600
2869	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/#1主变	6300	2696	43	0	3604	不受限	3600
2870	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	2695.9	43	0	3604	不受限	3600
2871	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2693.3	43	0	3607	不受限	3600
2872	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	12500	8824.2	71	0	3676	不受限	3600
2873	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6316.9	63	0	3683	不受限	3600
2874	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600
2875	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	1344.7	27	0	3655	不受限	3600
2876	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	2628.5	42	0	3672	不受限	3600
2877	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	4397.7	44	0	3602	不受限	3600
2878	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1304	26	0	3696	不受限	3600
2879	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	6300	2683	43	0	3617	不受限	3600
2880	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	6300	2693	43	0	3607	不受限	3600
2881	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2882	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	2701.3	43	0	3599	不受限	3500
2883	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2884	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	2006.9	32	730	3563	不受限	3500
2885	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	1437.8	29	0	3562	不受限	3500
2886	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/#2主变	6300	2719	43	0	3581	不受限	3500
2887	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	12500	8964.9	72	0	3535	不受限	3500
2888	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	6406.9	64	0	3593	不受限	3500
2889	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	2738.1	43	0	3562	不受限	3500
2890	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	2755.2	44	0	3545	不受限	3500
2891	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	6463.6	65	0	3536	不受限	3500
2892	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	6300	2505.1	40	230	3565	不受限	3500
2893	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/#1#主变主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2894	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#1主变	6300	2723.7	43	0	3576	不受限	3500
2895	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	1496	30	0	3504	不受限	3500
2896	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2897	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	30499.7	76	5960	3540	不受限	3500
2898	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	2776.2	44	0	3524	不受限	3500
2899	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	12413.4	78	0	3587	不受限	3500
2900	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	6461.5	65	0	3539	不受限	3500
2901	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	10000	5687.3	57	800	3513	不受限	3500
2902	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	27984	89	0	3516	不受限	3500
2903	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	4158	52	250	3592	不受限	3500
2904	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	8000	4489.7	56	0	3510	不受限	3500
2905	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	2753.1	44	0	3547	不受限	3500
2906	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	6300	2721.6	43	0	3578	不受限	3500
2907	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	5818.1	58	765	3417	不受限	3400
2908	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/#1变压器	5000	1591.3	32	0	3409	不受限	3400
2909	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	28023.6	89	0	3476	不受限	3400
2910	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/#1变压器	16000	12573.8	79	0	3426	不受限	3400
2911	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/#1变压器	4000	582.3	15	0	3418	不受限	3400

2912	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	6600.4	66	0	3400	不受限	3400
2913	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	10000	6503.7	65	0	3496	不受限	3400
2914	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	10000	5743.9	57	805	3451	不受限	3400
2915	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	6530.5	65	0	3470	不受限	3400
2916	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/#1主变	5000	1547.1	31	0	3453	不受限	3400
2917	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	1379	22	1450	3471	不受限	3400
2918	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	1538.6	31	0	3461	不受限	3400
2919	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/#2主变	6300	2881.2	46	0	3419	不受限	3400
2920	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/#1主变	6300	2872.8	46	0	3427	不受限	3400
2921	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	5595.8	56	0	3404	不受限	3400
2922	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400
2923	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1639.4	26	0	3401	不受限	3400
2924	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	6552.4	66	0	3448	不受限	3400
2925	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	13596.5	22	45990	3414	不受限	3400
2926	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	6549.2	65	0	3451	不受限	3400
2927	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	2979.2	47	0	3321	不受限	3300
2928	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/#2主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300
2929	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	2912.6	46	0	3387	不受限	3300
2930	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	1266.6	25	198	3337	不受限	3300
2931	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/#2主变	6300	2901.6	46	0	3398	不受限	3300
2932	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	4389.1	44	2300	3311	不受限	3300
2933	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/3号主变	6300	3000	50	0	3300	不受限	3300
2934	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	5605.1	56	0	3395	不受限	3300
2935	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	4656.8	58	0	3343	不受限	3300
2936	嘉鎔硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉鎔硅业站.35kV/1#主变	4200	847.1	20	0	3353	不受限	3300
2937	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	5000	1671.4	33	NULL	3329	不受限	3300
2938	周坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.周坪站.35kV/#1主变	10000	6105.8	61	250	3394	不受限	3300
2939	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	2955.3	47	0	3345	不受限	3300
2940	长胜站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	2956.1	47	0	3344	不受限	3300
2941	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	6678	67	0	3322	不受限	3300
2942	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	1702	27	0	3338	不受限	3300
2943	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	1787.8	28	260	3392	不受限	3300
2944	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	6251.5	63	415	3334	不受限	3300
2945	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	2975	47	0	3325	不受限	3300
2946	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	6670.6	67	0	3329	不受限	3300
2947	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	6659.9	67	0	3340	不受限	3300
2948	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	10000	2932	47	0	3368	不受限	3300
2949	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	6626.9	66	0	3373	不受限	3300
2950	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	6649.5	66	0	3351	不受限	3300
2951	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	6617	66	0	3383	不受限	3300
2952	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	6696.2	67	0	3304	不受限	3300
2953	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	3010	48	0	3290	不受限	3250
2954	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	3723.9	37	3000	3276	不受限	3200
2955	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	3014.7	48	0	3285	不受限	3200
2956	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	4470.1	36	4780	3250	不受限	3200

2957	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/1#主变	6300	3019.2	48	0	3281	不受限	3200
2958	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	2837.6	45	250	3212	不受限	3200
2959	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	6798.4	68	0	3202	不受限	3200
2960	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	3010	48	0	3290	不受限	3200
2961	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.黑竹站.35kV/#2主变	6300	3024	48	null	3276	不受限	3200
2962	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	6300	3019.8	48	0	3280	不受限	3200
2963	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	1764.6	28	0	3275	不受限	3200
2964	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	16000	12498.6	78	300	3201	不受限	3200
2965	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	3075.5	49	null	3225	不受限	3200
2966	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	2088.6	33	917	3294	不受限	3200
2967	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	6395.5	64	315	3290	不受限	3200
2968	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	6759.2	68	0	3241	不受限	3200
2969	东新	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.东新.35kV/#1主变	10000	6794	68	0	3206	不受限	3200
2970	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	3022.4	48	0	3278	不受限	3200
2971	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	12736.5	80	0	3264	不受限	3200
2972	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	6749.7	67	0	3250	不受限	3200
2973	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/#1主变	10000	5464.7	55	1300	3235	不受限	3200
2974	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2975	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2976	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2977	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/1#变压器	8000	2989	37	1880	3131	不受限	3100
2978	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	4883	61	0	3117	不受限	3100
2979	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	3166.4	50	0	3134	不受限	3100
2980	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	3148.2	50	0	3152	不受限	3100
2981	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	3148.9	50	25	3101	不受限	3100
2982	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	3889.5	39	1500	3111	不受限	3100
2983	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	2984.8	47	100	3115	不受限	3100
2984	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/#1主变	6300	3189.7	51	0	3110	不受限	3100
2985	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100
2986	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	2046	32	1084.82	3169	不受限	3100
2987	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/#1主变	3150	15	0	0	3135	不受限	3100
2988	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	6811.2	68	0	3189	不受限	3100
2989	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	1875.4	38	0	3125	不受限	3100
2990	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	6818.8	68	0	3181	不受限	3100
2991	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/#1主变	6300	3121.6	50	0	3178	不受限	3100
2992	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	6805	68	0	3195	不受限	3100
2993	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/#1主变	6300	3164	50	0	3136	不受限	3100
2994	石麟站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	1885.6	38	0	3114	不受限	3100
2995	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	10000	6885.9	69	0	3114	不受限	3100
2996	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	6868.4	69	0	3132	不受限	3100
2997	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	3200.4	51	0	3100	不受限	3100
2998	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	1842.4	37	0	3158	不受限	3100
2999	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/#1变压器	6300	3183.6	51	0	3116	不受限	3100
3000	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	1864.8	37	0	3135	不受限	3100
3001	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	3178	50	0	3122	不受限	3100

3002	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	3147.2	50	0	3153	不受限	3100
3003	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	9237.2	74	125	3138	不受限	3100
3004	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	3189	51	0	3111	不受限	3100
3005	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	4812	60	0	3188	不受限	3100
3006	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	6835	68	0	3165	不受限	3100
3007	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	27139.9	54	19735	3125	不受限	3100
3008	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/#2主变	10000	5531.2	55	1300	3169	不受限	3100
3009	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	6300	3228.4	51	0	3072	不受限	3000
3010	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/#2主变	20000	16926	85	0	3074	不受限	3000
3011	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	5000	1939.5	39	0	3061	不受限	3000
3012	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳配调.吴家站.35kV/1#变压器	8000	4816.5	60	125	3059	不受限	3000
3013	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	10000	3125	31	3870	3005	不受限	3000
3014	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	3231.2	51	0	3069	不受限	3000
3015	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	3261.8	52	0	3038	不受限	3000
3016	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	12952	81	0	3048	不受限	3000
3017	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	8000	4929.8	62	0	3070	不受限	3000
3018	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	4956	50	1965	3079	不受限	3000
3019	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000
3020	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000
3021	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
3022	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	3252	52	0	3048	不受限	3000
3023	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	3274	52	0	3026	不受限	3000
3024	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
3025	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
3026	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3213.1	51	null	3087	不受限	3000
3027	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	3921.5	39	1500	3079	不受限	3000
3028	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	22640	72	2900	3060	不受限	3000
3029	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	3215.5	51	0	3085	不受限	3000
3030	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	3077.2	49	100	3023	不受限	3000
3031	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/#1主变	8000	4964.6	62	0	3035	不受限	3000
3032	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/#1主变	5000	1916.1	38	0	3084	不受限	3000
3033	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	6300	3232.3	51	0	3068	不受限	3000
3034	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	952	24	0	3048	不受限	3000
3035	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	1905.8	38	0	3094	不受限	3000
3036	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	993.2	25	0	3007	不受限	3000
3037	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3243.1	51	0	3057	不受限	3000
3038	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	1993.9	32	0	3046	不受限	3000
3039	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/#1主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000
3040	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#2主变	6300	3049.2	48	200	3051	不受限	3000
3041	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	3206.3	51	0	3094	不受限	3000
3042	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	6300	3257.2	52	0	3043	不受限	3000
3043	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	12957.5	81	0	3043	不受限	3000
3044	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/#2主变	10000	7000	70	0	3000	不受限	3000
3045	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	142.8	5	0	3007	不受限	3000
3046	很多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.很多站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2950	不受限	2950

3047	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	229.4	7	0	2921	不受限	2900
3048	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	5080	63	0	2920	不受限	2900
3049	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/#1主变	10000	7083	71	0	2917	不受限	2900
3050	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	7060.8	71	0	2939	不受限	2900
3051	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	184.7	6	0	2965	不受限	2900
3052	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	3361.9	53	0	2938	不受限	2900
3053	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	2099.2	42	0	2901	不受限	2900
3054	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	10000	6863.9	69	150	2986	不受限	2900
3055	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/#1主变	4000	1089.9	27	0	2910	不受限	2900
3056	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	3374.4	54	0	2926	不受限	2900
3057	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/#1主变	3150	179.4	6	0	2971	不受限	2900
3058	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	2060.2	41	0	2940	不受限	2900
3059	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	3322.2	53	0	2978	不受限	2900
3060	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	3346.8	53	0	2953	不受限	2900
3061	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	5070	63	0	2930	不受限	2900
3062	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	2032.8	41	0	2967	不受限	2900
3063	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	19839.6	63	8682	2978	不受限	2900
3064	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	9542.4	76	0	2958	不受限	2900
3065	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	5101	51	0	2899	不受限	2800
3066	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	3337.9	33	3850	2812	不受限	2800
3067	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/#1变压器	10000	7152.9	72	null	2847	不受限	2800
3068	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	6300	1175.9	29	0	2824	不受限	2800
3069	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	3430	54	0	2870	不受限	2800
3070	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	3477.1	55	0	2823	不受限	2800
3071	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	5523	55	1650	2827	不受限	2800
3072	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	7119.9	71	0	2880	不受限	2800
3073	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	3465	55	0	2835	不受限	2800
3074	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/#1主变	3150	344.4	11	0	2806	不受限	2800
3075	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	3150	343.7	11	0	2806	不受限	2800
3076	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	3445.5	55	0	2855	不受限	2800
3077	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/#1主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800
3078	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	3463.2	55	0	2837	不受限	2800
3079	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	291.2	9	0	2859	不受限	2800
3080	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	4862.7	49	2300	2837	不受限	2800
3081	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#2主变	10000	7123.2	71	0	2877	不受限	2800
3082	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	7158.9	72	0	2841	不受限	2800
3083	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	5000	2109.9	42	0	2890	不受限	2800
3084	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	2188.2	35	0	2852	不受限	2800
3085	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	7183.8	72	0	2816	不受限	2800
3086	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	6300	3497.2	56	0	2803	不受限	2800
3087	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/#1主变	6300	3498	56	0	2802	不受限	2800
3088	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/#1主变	3150	373	12	0	2777	不受限	2700
3089	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	373	12	0	2777	不受限	2700
3090	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/#1主变	3150	373	12	0	2777	不受限	2700
3091	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/#1主变	6300	3540	56	0	2760	不受限	2700

3092	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
3093	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/#1#主变	4000	1263.3	32	0	2737	不受限	2700
3094	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	2282.7	46	0	2717	不受限	2700
3095	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	1969	39	300	2731	不受限	2700
3096	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	2299.8	46	0	2700	不受限	2700
3097	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	15241.6	76	2000	2758	不受限	2700
3098	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	3455	55	125	2720	不受限	2700
3099	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	5000	2250	45	0	2750	不受限	2700
3100	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	7219.4	72	0	2781	不受限	2700
3101	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	1145.3	29	100	2755	不受限	2700
3102	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/#2主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700
3103	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#2主变	6300	3534	56	0	2766	不受限	2700
3104	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	2968.9	47	0	2701	不受限	2700
3105	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/#2主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700
3106	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/#1主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700
3107	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/#1主变	16000	13296.8	83	0	2703	不受限	2700
3108	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	404.9	13	0	2745	不受限	2700
3109	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/#1主变	5000	2256.8	45	0	2743	不受限	2700
3110	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/#1主变	3150	394.4	13	0	2756	不受限	2700
3111	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/#2主变	3150	379	12	0	2771	不受限	2700
3112	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/#1主变	3150	380	12	0	2770	不受限	2700
3113	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/#1主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
3114	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	9762.7	78	0	2737	不受限	2700
3115	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#1主变	10000	7216	72	0	2784	不受限	2700
3116	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	3598.7	57	0	2701	不受限	2700
3117	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/#1变压器	6300	3537.8	56	0	2762	不受限	2700
3118	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	6300	3586.8	57	0	2713	不受限	2700
3119	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	2257.8	45	0	2742	不受限	2700
3120	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	2395.1	38	0	2645	不受限	2600
3121	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/#1变压器	6300	3685.5	58	0	2615	不受限	2600
3122	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/#1变压器	6300	3614.6	57	0	2685	不受限	2600
3123	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/#1变压器	10000	7323.7	73	0	2676	不受限	2600
3124	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸州县调.牛滩.35kV/#1主变	10000	7371.4	74	0	2629	不受限	2600
3125	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	2344	47	0	2656	不受限	2600
3126	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/#2变压器	6300	3658.7	58	0	2641	不受限	2600
3127	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	3667.3	58	null	2633	不受限	2600
3128	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/#2变压器	10000	7334.1	73	0	2666	不受限	2600
3129	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/#2主变	40000	18658.2	47	18702.5	2639	不受限	2600
3130	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/#2主变	5000	2400	60	0	2600	不受限	2600
3131	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	1374.6	34	0	2625	不受限	2600
3132	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	2165	34	755	2625	不受限	2600
3133	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	5000	2370	47	0	2630	不受限	2600
3134	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2330	47	0	2670	不受限	2600
3135	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	3677.8	58	0	2622	不受限	2600
3136	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	5343.6	67	0	2656	不受限	2600
3137	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	5377.9	54	0	2622	不受限	2600

3138	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,双溜索站,35kV/1#主变	3150	536.3	17	0	2614	不受限	2600
3139	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,清香坪站,35kV/#2主变	10000	3621	36	3680	2699	不受限	2600
3140	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,吾依站,35kV/1#主变	3150	627.6	20	0	2522	不受限	2500
3141	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,卡娘站,35kV/1#主变	3150	585	19	0	2565	不受限	2500
3142	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,玉科站,35kV/1#主变	3500	943.8	27	0	2556	不受限	2500
3143	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,米西站,35kV/1主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
3144	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,西俄洛站,35kV/#1主变	6300	3780	60	0	2520	不受限	2500
3145	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,草坪站,35kV/1#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
3146	章谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,章谷站,35kV/2#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
3147	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调,洛佐站,35kV/#1主变	6300	2458	39	1250	2592	不受限	2500
3148	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,先锋站,35kV/#2主变	6300	3767.4	60	0	2533	不受限	2500
3149	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调,香山,35kV/#2主变	6300	2203.5	35	755	2587	不受限	2500
3150	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,向阳站,35kV/#2主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500
3151	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,通贤站,35kV/1#主变	6300	3722.5	59	0	2578	不受限	2500
3152	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,顺河站,35kV/#1主变	6300	3799.3	60	0	2501	不受限	2500
3153	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,多扶站(西充),35kV/#1主变	12500	4800	38	5180	2520	不受限	2500
3154	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,麦洼站,35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500
3155	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,结斯站,35kV/#1主变	3150	565.5	18	0	2585	不受限	2500
3156	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35kV林庆站,35kV/#2主变	10000	5459.6	55	0	2540	不受限	2500
3157	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,柯河站,35kV/#1主变	3150	644.1	20	0	2506	不受限	2500
3158	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,斯力沟站,35kV/#2主变	8000	1790.1	22	3650	2560	不受限	2500
3159	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,桃园站,35kV/#1主变	3150	564.8	18	0	2585	不受限	2500
3160	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,格萨拉站,35kV/#1主变	3150	592.2	19	0	2558	不受限	2500
3161	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,古学站,35kV/#1主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
3162	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,象鼻站,35kV/2#变压器	6300	3724	59	0	2576	不受限	2500
3163	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,安驰站,35kV/#1变压器	6300	3600	57	200	2500	不受限	2500
3164	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,柏隆站,35kV/#1变压器	6300	3500	56	250	2550	不受限	2500
3165	八耳站	邻水电力调度控制中心	广安地调,八耳站,35kV/#1主变	6300	3845.04	61	0	2545	不受限	2500
3166	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调,养马河,35kV/#2主变	10000	6655.4	67	785	2560	不受限	2500
3167	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调,天龙站,35kV/#1主变	5000	2471.9	49	0	2528	不受限	2500
3168	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,洪家站,35kV/#2主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
3169	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,洪家站,35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
3170	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调,越溪站,35kV/#2主变	5000	2504.2	50	0	2496	不受限	2400
3171	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调,洛坪站,35kV/#2变压器	6300	3815.7	61	0	2484	不受限	2400
3172	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调,苏家湾站,35kV/#1主变	6300	2304	37	1515	2481	不受限	2400
3173	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调,摩尼,110kV/#1主变	31500	22163.8	70	6910	2426	不受限	2400
3174	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,椒园,35kV/#1主变	6300	3862.4	61	0	2438	不受限	2400
3175	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,谢家沟,35kV/#1主变	10000	7578.2	76	0	2422	不受限	2400
3176	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调,平溪站,35kV/#2变压器	4000	1591.7	40	0	2408	不受限	2400
3177	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,箭竹,35kV/#1主变	6300	3821.9	61	0	2478	不受限	2400
3178	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调,牟池,35kV/#2主变	5000	2504	50	0	2496	不受限	2400
3179	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调,军乐,35kV/#2主变	10000	7560	76	0	2440	不受限	2400
3180	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调,黄丹站,35kV/#1变压器	6300	3815.7	61	0	2484	不受限	2400
3181	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调,水口,35kV/#1主变	6300	3822	61	0	2478	不受限	2400
3182	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调,固驿,35kV/#1主变	6300	3890	62	0	2410	不受限	2400

3183	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	10000	7574	76	0	2426	不受限	2400
3184	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	1512	38	0	2488	不受限	2400
3185	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/#1主变	3150	710	20	0	2440	不受限	2400
3186	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	1953.6	31	1920	2426	不受限	2400
3187	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	710	20	0	2440	不受限	2400
3188	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	731.3	23	0	2419	不受限	2400
3189	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	7515.3	75	0	2485	不受限	2400
3190	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	7565.7	76	0	2434	不受限	2400
3191	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/#2主变	6300	3802.2	60	0	2498	不受限	2400
3192	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/#2主变	6300	3876.3	62	0	2424	不受限	2400
3193	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/#1主变	3150	708.2	22	0	2442	不受限	2400
3194	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	3805.7	60	0	2494	不受限	2400
3195	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	4103.5	51	1400	2497	不受限	2400
3196	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	1514.9	38	0	2485	不受限	2400
3197	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	5555.3	69	0	2445	不受限	2400
3198	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	3840	61	0	2460	不受限	2400
3199	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	694.4	22	0	2456	不受限	2400
3200	江溪站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江溪站.35kV/#1主变	6300	2230.3	35	1600	2470	不受限	2400
3201	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	788	25	0	2362	不受限	2350
3202	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	2735	43	0	2305	不受限	2300
3203	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	6300	3078.1	49	895	2327	不受限	2300
3204	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	5663	71	0	2337	不受限	2300
3205	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	2618.7	52	0	2381	不受限	2300
3206	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	6672	67	1000	2328	不受限	2300
3207	五星站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.五星站.35kV/#1变压器	10000	7618.7	76	null	2381	不受限	2300
3208	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/#1变压器	6300	3967.6	63	0	2332	不受限	2300
3209	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/#1变压器	6300	2671.1	42	0	2369	不受限	2300
3210	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/#1变压器	15000	12626	84	0	2374	不受限	2300
3211	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/#1主变	12500	10102.7	81	0	2397	不受限	2300
3212	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/#1主变	3150	804.5	26	0	2346	不受限	2300
3213	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	2642.7	53	0	2357	不受限	2300
3214	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	3976	63	0	2324	不受限	2300
3215	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	777.9	25	0	2372	不受限	2300
3216	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300
3217	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/#1主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300
3218	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	3228.8	26	6927.5	2344	不受限	2300
3219	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	5000	2643.2	53	0	2357	不受限	2300
3220	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	763	24	0	2387	不受限	2300
3221	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	777	25	0	2373	不受限	2300
3222	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	3931.1	62	0	2369	不受限	2300
3223	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/#2主变	8000	5613.4	70	0	2387	不受限	2300
3224	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/#1主变	3150	804.5	26	0	2346	不受限	2300
3225	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7677.6	77	0	2322	不受限	2300
3226	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	2238.6	36	1745	2316	不受限	2300
3227	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300

3228	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300
3229	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	820.5	26	0	2330	不受限	2300
3230	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
3231	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
3232	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	2783	56	0	2217	不受限	2200
3233	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	10296.3	82	0	2204	不受限	2200
3234	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	941.6	30	0	2208	不受限	2200
3235	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	2793	56	0	2207	不受限	2200
3236	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	872	28	0	2278	不受限	2200
3237	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	940.8	30	0	2209	不受限	2200
3238	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	854.7	27	0	2295	不受限	2200
3239	石圭站	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站.35kV/#1主变	10000	4474.3	45	3280	2246	不受限	2200
3240	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	2827.4	45	0	2213	不受限	2200
3241	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	7730.1	77	0	2270	不受限	2200
3242	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	7744.8	77	0	2255	不受限	2200
3243	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	5760.2	72	0	2240	不受限	2200
3244	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	4032	64	0	2268	不受限	2200
3245	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	1776	44	0	2224	不受限	2200
3246	工农兵站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	10000	7831.6	78	0	2168	不受限	2100
3247	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	7802.2	78	0	2198	不受限	2100
3248	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	2879.8	58	0	2120	不受限	2100
3249	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	4143.5	66	0	2157	不受限	2100
3250	云锦	泸州电力调度控制中心	泸州县调.云锦.35kV/#2主变	10000	7878.3	79	0	2122	不受限	2100
3251	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	7848.8	78	0	2151	不受限	2100
3252	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	5896.2	74	0	2104	不受限	2100
3253	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/2#主变	10000	4422.3	44	3422.5	2155	不受限	2100
3254	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4117.5	65	0	2183	不受限	2100
3255	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	7816	78	0	2184	不受限	2100
3256	工农兵站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7828.8	78	0	2171	不受限	2100
3257	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	969.4	31	0	2181	不受限	2100
3258	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	400	20	0	2100	不受限	2100
3259	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100
3260	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	12500	10332	83	0	2168	不受限	2100
3261	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	5882	74	0	2118	不受限	2100
3262	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	2857.4	57	0	2143	不受限	2100
3263	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4102	65	0	2198	不受限	2100
3264	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	10000	7856.9	79	0	2143	不受限	2100
3265	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	985.7	31	0	2164	不受限	2100
3266	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	3546.5	35	4275	2179	不受限	2100
3267	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#1主变	6300	4134.6	66	0	2165	不受限	2100
3268	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	959.7	30	0	2190	不受限	2100
3269	高爾达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高爾达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100
3270	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	1848	46	0	2152	不受限	2100
3271	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	6300	4172	66	0	2128	不受限	2100
3272	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/#1主变	5000	3000	60	0	2000	不受限	2000

3273	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	2000	50	0	2000	不受限	2000
3274	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	4234.1	67	0	2066	不受限	2000
3275	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	3000	60	0	2000	不受限	2000
3276	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	7959.9	80	0	2040	不受限	2000
3277	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	1351.7	27	1630	2018	不受限	2000
3278	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	3150	1123.2	36	0	2027	不受限	2000
3279	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
3280	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	4266.5	68	0	2034	不受限	2000
3281	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	4282.3	68	null	2018	不受限	2000
3282	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	2905	58	0	2095	不受限	2000
3283	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	2001	不受限	2000
3284	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	1580.6	40	200	2019	不受限	2000
3285	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	5000	2969.4	59	0	2031	不受限	2000
3286	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	10000	7977.7	80	0	2022	不受限	2000
3287	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	2921	58	0	2079	不受限	2000
3288	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	2989.4	60	0	2011	不受限	2000
3289	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	6300	4269	68	0	2031	不受限	2000
3290	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	20000	18000	90	0	2000	不受限	2000
3291	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000
3292	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	7938	79	0	2062	不受限	2000
3293	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	7980	80	0	2020	不受限	2000
3294	甘江站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.甘江站.35kV/1#变压器	10000	0	0	8000	2000	不受限	2000
3295	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.木城站.35kV/1#变压器	10000	0	0	8000	2000	不受限	2000
3296	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.含增站.35kV/2#变压器	10000	7974.4	80	0	2026	不受限	2000
3297	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	5938.9	74	0	2061	不受限	2000
3298	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	10000	7932	79	0	2068	不受限	2000
3299	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2064.6	52	0	1935	不受限	1900
3300	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4377	69	0	1923	不受限	1900
3301	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	6300	4362.7	69	0	1937	不受限	1900
3302	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	10000	6032.3	60	0	1968	不受限	1900
3303	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3068.9	61	0	1931	不受限	1900
3304	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1239	39	0	1911	不受限	1900
3305	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	4354.7	69	0	1945	不受限	1900
3306	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	1390.1	28	1630	1980	不受限	1900
3307	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	4349.5	69	0	1951	不受限	1900
3308	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	1241.4	39	0	1909	不受限	1900
3309	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2#号主变	6300	3720	59	0	1950	不受限	1900
3310	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	4373.9	69	0	1926	不受限	1900
3311	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	3042.2	61	0	1958	不受限	1900
3312	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	4361.8	69	0	1938	不受限	1900
3313	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	7528.7	75	500	1971	不受限	1900
3314	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/#2主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900
3315	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	72.8	2	2000	1927	不受限	1900
3316	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8038.8	80	0	1961	不受限	1900
3317	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/#2主变	3150	1260	40	0	1890	不受限	1850

3318	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	1260	40	0	1890	不受限	1850
3319	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	8166.6	82	0	1833	不受限	1800
3320	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/#1主变	3150	1258	40	0	1892	不受限	1800
3321	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
3322	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	4301.3	34	6310	1889	不受限	1800
3323	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/#1主变	3150	1301.3	41	0	1849	不受限	1800
3324	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	3120	62	0	1880	不受限	1800
3325	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4467.8	71	0	1832	不受限	1800
3326	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	4000	2160	54	0	1840	null	1800
3327	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
3328	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/#2主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
3329	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/#1主变	8000	6117.5	76	0	1883	不受限	1800
3330	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	10645.2	85	0	1855	不受限	1800
3331	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	3527.1	56	917	1856	不受限	1800
3332	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	4425.8	70	0	1874	不受限	1800
3333	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	8198	82	0	1802	不受限	1800
3334	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	10000	6798.5	68	1370	1832	不受限	1800
3335	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	3142	63	0	1858	不受限	1800
3336	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	81	630	1851.1	不受限	1800
3337	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	3225.2	64	0	1774.8	不受限	1700
3338	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	5000	3208.2	64	0	1792	不受限	1700
3339	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	7387.1	74	815	1798	不受限	1700
3340	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	3960.6	63	600	1739	不受限	1700
3341	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	4537.4	72	0	1763	不受限	1700
3342	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	8295.2	83	0	1705	不受限	1700
3343	35kv棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kv棉花站.35kV/#1主变	6300	4592.8	73	0	1707	不受限	1700
3344	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	3272	65	0	1728	不受限	1700
3345	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	3150	1417.5	45	0	1732.5	不受限	1700
3346	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	1385.3	44	0	1765	不受限	1700
3347	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/#1主变	2000	260.8	13	0	1739	不受限	1700
3348	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#1主变	8000	3640.8	46	1000	1759	不受限	1700
3349	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/#1主变	3150	1362.9	43	0	1787	不受限	1700
3350	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/#1主变	3150	1363.2	43	0	1787	不受限	1700
3351	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/#1主变	2000	213.9	11	0	1786	不受限	1700
3352	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
3353	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
3354	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8230	82	null	1770	不受限	1700
3355	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.黎雅站.35kV/#1变压器	6300	4643.1	74	0	1657	不受限	1600
3356	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	6400	80	0	1600	不受限	1600
3357	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	900	40	0	1600	不受限	1600
3358	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	2400	60	0	1600	不受限	1600
3359	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	3280.9	66	50	1669	不受限	1600
3360	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	4031.3	64	600	1669	不受限	1600
3361	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	10000	4480.7	71	160	1659	不受限	1600
3362	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	6322	63	1000	1678	不受限	1600

3363	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3150	1502.5	48	0	1648	不受限	1600
3364	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1491.7	47	0	1658	不受限	1600
3365	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	3092.4	62	300	1608	不受限	1600
3366	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#2主变	10000	8324.2	83	0	1676	不受限	1600
3367	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	3334.3	67	0	1666	不受限	1600
3368	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600
3369	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8365.6	84	0	1634	不受限	1600
3370	凤鸣站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.凤鸣站(仪陇).35kV/1号主变	10000	8310	83	0	1690	不受限	1600
3371	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2332.9	58	0	1667	不受限	1600
3372	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	2363.2	59	0	1637	不受限	1600
3373	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600
3374	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	6400	80	0	1600	不受限	1600
3375	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	1474.2	47	0	1676	不受限	1600
3376	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8321	83	null	1679	不受限	1600
3377	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	3360.1	53	0	1680	不受限	1600
3378	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	4612.2	73	0	1688	不受限	1600
3379	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	8319	83	0	1681	不受限	1600
3380	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	10000	8335.6	83	0	1664	不受限	1600
3381	新凡站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	4690.3	74	0	1610	不受限	1600
3382	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	4641	74	0	1659	不受限	1600
3383	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	3304	66	0	1696	不受限	1600
3384	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	4638.9	74	0	1661	不受限	1600
3385	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	4688.6	74	0	1611	不受限	1600
3386	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	1575	50	0	1575	不受限	1570
3387	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	8450.4	85	0	1550	不受限	1500
3388	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500
3389	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8410	84	0	1590	不受限	1500
3390	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	4025.7	64	715	1559	不受限	1500
3391	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1601.9	51	0	1548	不受限	1500
3392	仁义站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	3329.7	67	100	1570	不受限	1500
3393	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	4000	2066.9	52	0	1533	不受限	1500
3394	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8414	84	0	1586	不受限	1500
3395	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	10989.7	88	0	1510	不受限	1500
3396	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500
3397	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1603.8	51	0	1546	不受限	1500
3398	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1581.4	50	0	1569	不受限	1500
3399	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	3495.7	70	0	1504	不受限	1500
3400	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	1623.2	52	0	1527	不受限	1500
3401	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	4167.3	66	0	1503	不受限	1500
3402	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	3502.5	56	0	1538	不受限	1500
3403	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#1主变	10000	8432.1	84	0	1578	不受限	1500
3404	金山站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	6484.6	81	0	1515	不受限	1500
3405	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	5161.4	52	1130	1578.6	不受限	1500
3406	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	9184	73	1730	1586	不受限	1500
3407	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	4752.7	75	0	1547	不受限	1500

3408	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	135029.2	90	2150	12821	不受限	1500
3409	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	134442.8	90	25000	-9443	不受限	1500
3410	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8274.3	83	130	1596	不受限	1500
3411	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	4120	41	4475	1405	不受限	1400
3412	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8510.9	85	0	1489	不受限	1400
3413	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/1#主变	10000	5110.7	51	3422.5	1467	不受限	1400
3414	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	6407.8	64	2115	1477	不受限	1400
3415	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8595.8	86	0	1404	不受限	1400
3416	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	8595.8	86	0	1404	不受限	1400
3417	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	600	30	0	1400	不受限	1400
3418	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2557.4	64	0	1443	不受限	1400
3419	葺安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.葺安站.35kV/1#主变	3150	1734.2	55	0	1416	不受限	1400
3420	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	5000	3530.6	71	0	1469	不受限	1400
3421	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	10000	1651.7	17	6927.5	1421	不受限	1400
3422	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
3423	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	4621.7	73	0	1478	不受限	1400
3424	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	6300	3571.4	57	0	1469	不受限	1400
3425	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400
3426	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	1670.1	53	0	1480	不受限	1400
3427	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1725.3	55	0	1425	不受限	1400
3428	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400
3429	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	193	12	0	1407	不受限	1400
3430	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1400
3431	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1700.1	54	0	1450	不受限	1400
3432	沙德站	四川省调.沙德站.35kV/#1主变	3150	1841.7	58	0	1308	不受限	1300	
3433	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	8631.2	86	0	1369	不受限	1300
3434	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	8694.1	87	0	1306	不受限	1300
3435	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	7725.5	77	486	1303	不受限	1300
3436	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	4000	2271.2	57	0	1329	不受限	1300
3437	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	4912.6	78	0	1387	不受限	1300
3438	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	1371	不受限	1300
3439	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1795.6	57	0	1354	不受限	1300
3440	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	8635.2	86	0	1365	不受限	1300
3441	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1802.4	57	0	1348	不受限	1300
3442	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	3708.2	59	0	1332	不受限	1300
3443	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	6663.5	67	0	1337	不受限	1300
3444	卫林站	威远电力调度控制中心	威远县调.卫林站.35kV/2#主变	10000	5674.2	57	1000	1325.8	不受限	1300
3445	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	6677.7	67	0	1322	不受限	1300
3446	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	3630.1	73	0	1370	不受限	1300
3447	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/#1变压器	6300	4748.2	75	160	1392	不受限	1300
3448	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300
3449	分全站	井研电力调度控制分中心	井研县调.分全站.35kV/#1变压器	6300	4945.5	79	0	1355	不受限	1300
3450	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	80	630	1300	不受限	1300
3451	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	5040	80	0	1260	不受限	1260
3452	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/#1主变	2500	1250	50	0	1250	不受限	1250

3453	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	1250	50	0	1250	不受限	1250
3454	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3455	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3456	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	6422.9	80	315	1262	不受限	1200
3457	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200
3458	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	3779.3	76	0	1221	不受限	1200
3459	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	2330.1	47	1400	1270	不受限	1200
3460	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6769.3	85	0	1231	不受限	1200
3461	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200
3462	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	8000	5938.8	74	0	1261	不受限	1200
3463	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	5006.4	79	0	1294	不受限	1200
3464	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	3161.6	50	1850	1288	不受限	1200
3465	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200
3466	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200
3467	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200
3468	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200
3469	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3470	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3471	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3472	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	6300	5021.8	80	0	1278	不受限	1200
3473	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1125
3474	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8398.1	84	500	1102	不受限	1100
3475	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100
3476	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	1600	1966.4	62	0	1184	不受限	1100
3477	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1345.2	54	0	1155	不受限	1100
3478	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.(雷波县调)城郊站.35kV/#2主变	10000	8418.1	84	0	1182	不受限	1100
3479	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/#2主变	6300	4577.3	73	0	1123	不受限	1100
3480	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	1999.2	63	0	1151	不受限	1100
3481	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100
3482	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100
3483	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	849.8	42	0	1150	不受限	1100
3484	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	836.5	42	0	1164	不受限	1100
3485	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	5601.9	56	3270	1128	不受限	1100
3486	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	1692	27	3430	1178	不受限	1100
3487	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	1600	1354.5	54	0	1146	不受限	1100
3488	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	1600	1954.5	62	0	1196	不受限	1100
3489	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100
3490	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/#2主变	3150	2046.9	65	0	1103	不受限	1100
3491	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	1987.8	63	0	1162	不受限	1100
3492	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	8832.6	88	0	1167.4	不受限	1100
3493	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	5187.2	82	0	1113	不受限	1100
3494	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	5106.1	81	0	1194	不受限	1100
3495	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5160.4	82	0	1140	不受限	1100
3496	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	5124	81	null	1176	不受限	1100
3497	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	7908.3	70	965	1127	不受限	1100

3498	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
3499	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
3500	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8928.4	89	0	1072	不受限	1000
3501	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#2主变	10000	8795.4	84	0	1075	不受限	1000
3502	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000
3503	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#2主变	10000	8910	89	0	1090	不受限	1000
3504	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	2094.7	66	0	1055	不受限	1000
3505	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/#1变压器	6300	2251.2	36	3000	1049	不受限	1000
3506	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/#1主变	2000	983.9	49	0	1016	不受限	1000
3507	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	1465.2	59	0	1035	不受限	1000
3508	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	3465	55	1800	1035	不受限	1000
3509	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/#1主变	16500	966.4	84	0	1034	不受限	1000
3510	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	8921	89	NULL	1079	不受限	1000
3511	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	3974.5	79	0	1026	不受限	1000
3512	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/#1主变	10000	8993.4	90	0	1007	不受限	1000
3513	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	8907.4	89	0	1093	不受限	1000
3514	漆溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.漆溪站.35kV/#2主变	5000	492	10	3505	1003	不受限	1000
3515	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000
3516	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/#2主变	10000	9000	90	0	1000	不受限	1000
3517	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	4000	80	0	1000	不受限	1000
3518	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	2205	70	0	945	不受限	940
3519	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	5303.6	84	0	996	不受限	900
3520	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/#2变压器	6300	2382	38	3000	918	不受限	900
3521	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	5370.7	85	0	929	不受限	900
3522	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/#2主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900
3523	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/#2主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3524	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/#1主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3525	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	4120.4	65	0	920	不受限	900
3526	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/#1变压器	5000	4067.1	81	0	933	不受限	900
3527	沐川五星站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/#1变压器	3150	2190.3	70	0	960	不受限	900
3528	且都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.且都站.35kV/#1主变	1250	375	30	0	850	不受限	850
3529	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/#2主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800
3530	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	3093.8	39	4050	856	不受限	800
3531	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/#1主变	1250	400	32	0	850	不受限	800
3532	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/#1主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
3533	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/#1主变	6300	2584	41	2830	886	不受限	800
3534	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800
3535	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/#2主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800
3536	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5336	85	100	864	不受限	800
3537	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/#2主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800
3538	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	7164.2	90	0	836	不受限	800
3539	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/#1主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3540	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/#2主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3541	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	7200	90	0	800	不受限	800
3542	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	3104.5	78	0	895.5	不受限	800

3543	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	6816	85	315	869	不受限	800
3544	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	5008	79	415	877	不受限	800
3545	观音站	邻水电力调度控制中心	广安地调.观音站.35kV/1#主变	6300	5438	86	0	862	不受限	800
3546	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	7077	88	100	823	不受限	800
3547	红阳站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	7150.5	72	0	850	不受限	800
3548	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	495	40	0	755	不受限	750
3549	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	750	50	0	750	不受限	750
3550	朵多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朵多站.35kV/1#主变	3150	2427.6	77	0	722	不受限	700
3551	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1281.4	64	0	719	不受限	700
3552	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	4280.7	86	0	719	不受限	700
3553	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	5562.4	88	0	738	不受限	700
3554	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	5551.7	88	0	748	不受限	700
3555	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	1600	893.2	56	0	707	不受限	700
3556	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	10000	6627.1	66	2600	773	不受限	700
3557	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	4914	78	625	761	不受限	700
3558	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/#1主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700
3559	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/#1主变	1600	844.2	53	0	756	不受限	700
3560	铺矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/#1主变	800	100	12	0	700	不受限	700
3561	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/#2主变	1600	801.9	50	0	798	不受限	700
3562	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/#1主变	6300	5425.1	86	160	715	不受限	700
3563	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	625	50	0	625	不受限	620
3564	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	5670	90	0	630	不受限	600
3565	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	4771.2	76	887.5	641	不受限	600
3566	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	1313.3	66	0	687	不受限	600
3567	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	6300	4947.9	79	750	602	不受限	600
3568	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/#1主变	2500	1849	74	0	651	不受限	600
3569	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/#1主变	5000	4415	88	0	585	不受限	500
3570	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/#2主变	2500	1912	76	0	588	不受限	500
3571	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	4118.8	65	1615	566	不受限	500
3572	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/#1主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500
3573	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/#1主变	3150	2589.3	82	0	561	不受限	500
3574	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/#1主变	5000	4419	88	0	581	不受限	500
3575	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	4500	90	0	500	不受限	500
3576	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3255.5	81	160	585	不受限	500
3577	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/#2主变	5000	4500	90	0	500	不受限	500
3578	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/#1主变	2000	1600	80	0	400	不受限	400
3579	章谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/#1主变	5000	4512.1	90	0	488	不受限	400
3580	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400
3581	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/#1主变	2000	1600	80	0	2000	不受限	400
3582	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/#1主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400
3583	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/#1主变	800	400	50	0	400	不受限	400
3584	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	5882	93	0	418	不受限	400
3585	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	25000	24631.2	99	0	369	不受限	360
3586	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/#1主变	20000	19641.9	98	0	358	不受限	350
3587	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/#1主变	1600	1280	80	0	320	不受限	320

3588	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	3150	2835	90	0	315	不受限	300
3589	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300
3590	界牌站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	1825.7	58	500	324	不受限	300
3591	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	2794	89	0	356	不受限	300
3592	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	337	不受限	300
3593	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	16000	463.2	58	0	337	不受限	300
3594	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	3986.8	63	940	333.2	不受限	300
3595	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	3150	2877.4	91	0	273	不受限	270
3596	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	3486	55	2545	269	不受限	200
3597	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1306	82	0	294	不受限	200
3598	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200
3599	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	200	100	50	0	100	不受限	100
3600	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100
3601	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100
3602	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100
3603	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3905	98	0	95	不受限	不可开放
3604	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	4289.1	107	0	-289	不受限	不可开放
3605	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	31500	31015	98	0	485	不受限	不可开放
3606	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	43019	108	0	-3019	不受限	不可开放
3607	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	10070.4	101	0	-70	不受限	不可开放
3608	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	31500	30938.5	98	4460	-3898	不受限	不可开放
3609	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	2000	1888.7	94	0	111	不受限	不可开放
3610	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4631.7	74	2500	-832	不受限	不可开放
3611	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	3883.6	62	6000	-3584	不受限	不可开放
3612	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	3039.5	48	6000	-2739	不受限	不可开放
3613	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/#1主变	6300	6957.8	110	0	-658	不受限	不可开放
3614	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	10000	6212.4	62	6050	-2262	不受限	不可开放
3615	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	10000	5988.7	60	6050	-2039	不受限	不可开放
3616	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#2主变	50000	39149.8	78	15850	-5000	不受限	不可开放
3617	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#1主变	50000	38580.5	77	15850	-4430	不受限	不可开放
3618	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	29247.8	177	0	-12748	不受限	不可开放
3619	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	27651.9	55	21680	668	不受限	不可开放
3620	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	21346.4	53	21680	-3026	不受限	不可开放
3621	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	67122	134	15330	-32452	不受限	不可开放
3622	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/2#主变	12500	16363.2	131	0	-3863	不受限	不可开放
3623	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	31441.8	79	8665	-107	不受限	不可开放
3624	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	18544	46	31330	-9874	不受限	不可开放
3625	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-14941	不受限	不可开放
3626	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	不可开放
3627	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	6300	1200	20	0	4100	不受限	不可开放
3628	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	不可开放
3629	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/#1主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放
3630	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	不可开放
3631	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	不可开放
3632	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/7#主变	30000	28430	95	0	1570	不受限	不可开放

3633	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	10000	2000	20	0	18000	不受限	不可开放
3634	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	3061.8	38	6375	-1437	受限	不可开放
3635	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	不可开放
3636	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	不可开放
3637	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	28743	72	12305	-1048	受限	不可开放
3638	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	39736.1	63	64750	-41486	不受限	不可开放
3639	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	27530	92	0	2470	不受限	不可开放
3640	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27271.4	107	0	-1771	不受限	不可开放
3641	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	27007.2	86	15260	-10767	受限	不可开放
3642	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	12500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放
3643	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	4000	2595.8	65	1750	-346	受限	不可开放
3644	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	1421.4	23	5350	-471	受限	不可开放
3645	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	4494.3	71	5600	-3794	不受限	不可开放
3646	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	33000	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放
3647	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	6198.3	98	5670	-5568	不受限	不可开放
3648	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	16891.9	84	18000	-14892	不受限	不可开放
3649	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	2404.5	48	3150	-554	不受限	不可开放
3650	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	22909.7	73	15050	-21510	不受限	不可开放
3651	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	6300	7268.1	115	630	-2228	不受限	不可开放
3652	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放
3653	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	3748.5	60	2035	-1518	不受限	不可开放
3654	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	3770.6	60	2035	-1541	不受限	不可开放
3655	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	6300	5830	93	0	470	不受限	不可开放
3656	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	19483.2	97	0	517	不受限	不可开放
3657	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1539.2	123	0	-289	不受限	不可开放
3658	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放
3659	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放
3660	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	37913.6	95	0	2086	不受限	不可开放
3661	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	5343.9	107	0	-344	不受限	不可开放
3662	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	37371	149	0	-12371	不受限	不可开放
3663	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4532.3	91	0	468	不受限	不可开放
3664	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	8544	136	0	-2244	不受限	不可开放
3665	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/#2主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放
3666	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	4939	99	0	61	不受限	不可开放
3667	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	6300	6304.2	100	0	-4	不受限	不可开放
3668	响水滩站	雅安配调	芦山县调.响水滩站.35kV/#1主变	10000	3351	34	13815	-7166	不受限	不可开放
3669	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	5200.1	104	0	-200	不受限	不可开放
3670	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	13686.4	68	9086.32	-2773	不受限	不可开放
3671	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	1743.6	44	12960	-10704	不受限	不可开放
3672	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	11652.4	117	0	-1852	不受限	不可开放
3673	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	13151.6	66	20050	-13202	不受限	不可开放
3674	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#2主变	6300	1902.8	30	26785	-22388	不受限	不可开放
3675	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	10000	3243.7	32	10250	-3494	不受限	不可开放
3676	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#1主变	10000	1932.3	19	19930	-11862	不受限	不可开放
3677	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	2494.1	40	6520.78	-2714.88	不受限	不可开放
3678	大岩腔站	雅安配调	芦山县调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2265.2	36	16990	-12955	不受限	不可开放
3679	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	7504.6	75	7050	-4555	不受限	不可开放
3680	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	4861	49	5630	-491	不受限	不可开放

3681	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	20090.4	40	46200	-16290	不受限	不可开放
3682	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	6595.3	66	3936.82	-532	不受限	不可开放
3683	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	28056	45	82710	-47766	不受限	不可开放
3684	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	6628.6	66	10690	-7319	不受限	不可开放
3685	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	7559.7	76	3306.05	-866	不受限	不可开放
3686	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	23284.8	47	41640	-14925	不受限	不可开放
3687	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	10000	5189.7	52	18095	-13285	不受限	不可开放
3688	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	42968.6	86	8900	-1869	不受限	不可开放
3689	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	38500.1	77	21960	-10460.1	不受限	不可开放
3690	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	10245.9	102	0	-246	不受限	不可开放
3691	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5661.1	90	0	639	不受限	不可开放
3692	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碥站.35kV/#2主变	10000	4523.1	45	7950	-2473	不受限	不可开放
3693	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	44424.2	89	23335	-17759	不受限	不可开放
3694	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	42549	85	25750	-18299	不受限	不可开放
3695	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	9983.4	100	0	17	不受限	不可开放
3696	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	19976	40	40785	-10761	不受限	不可开放
3697	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	35141	70	36300	-21441	不受限	不可开放
3698	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	12500	5187.7	42	8179	-867	不受限	不可开放
3699	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/#1主变	3150	2985.8	95	0	164	不受限	不可开放
3700	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	8000	7348.8	92	1640	-989	不受限	不可开放
3701	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	44903.2	90	28076	-22979	不受限	不可开放
3702	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	25606.3	51	40640	-16246	不受限	不可开放
3703	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	43182	86	26910	-20092	不受限	不可开放
3704	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	38354.5	77	12475	-829	不受限	不可开放
3705	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	38440.4	77	18415	-6855	不受限	不可开放
3706	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放
3707	大秦铭业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铭业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放
3708	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	11792.5	94	630	78	不受限	不可开放
3709	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45038.4	113	0	-5038	不受限	不可开放
3710	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放
3711	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	37040	93	0	2960	null	不可开放
3712	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	50640	127	0	-10640	不受限	不可开放
3713	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9900	99	0	100	null	不可开放
3714	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放
3715	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	3150	3233.5	103	0	-83	不受限	不可开放
3716	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	4964.4	79	0	76	不受限	不可开放
3717	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	21566.9	108	0	-1567	不受限	不可开放
3718	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	2460.2	39	4505	-665	不受限	不可开放
3719	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	29290.4	59	30135	-9425	不受限	不可开放
3720	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	38934.8	78	12920	-1855	不受限	不可开放
3721	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	40000	55552.8	139	1950	-17503	不受限	不可开放
3722	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	5113.5	51	9405	-4518	不受限	不可开放
3723	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	24179.8	48	59437	-33617	不受限	不可开放
3724	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	29547	47	83992	-50539	不受限	不可开放
3725	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	17315.9	43	69805	-47121	不受限	不可开放
3726	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	42307	67	102028	-81335	不受限	不可开放
3727	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	37461.4	75	76235	-63696.4	不受限	不可开放

3728	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	16678	33	57388	-24066	不受限	不可开放
3729	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	2291.1	36	13650	-9641	不受限	不可开放
3730	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	5125.6	32	39005	-28131	不受限	不可开放
3731	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	36428.9	73	201890	-188319	不受限	不可开放
3732	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	25329	40	72260	-34589	不受限	不可开放
3733	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	5397	54	6230	-1627	不受限	不可开放
3734	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#1主变	10000	3714.5	37	8660	-2374	不受限	不可开放
3735	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#2主变	10000	3225	32	6715	60	不受限	不可开放
3736	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	38131.1	76	65240	-53371	不受限	不可开放
3737	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	18730	47	88485	-67215	不受限	不可开放
3738	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	5701.3	57	13825	-9526	不受限	不可开放
3739	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#3主变	8000	6280.9	79	null	119	不受限	不可开放
3740	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	32125.8	80	0	-126	不受限	不可开放
3741	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	4656	74	0	384	不受限	不可开放
3742	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	4944	78	0	96	不受限	不可开放
3743	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	7351.6	74	630	18	不受限	不可开放
3744	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	15554.7	97	0	445	不受限	不可开放
3745	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放
3746	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	12255.6	98	0	244	不受限	不可开放
3747	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	5918.4	94	0	382	不受限	不可开放
3748	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放
3749	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24726.7	150	0	-8227	不受限	不可开放
3750	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	4000	2974.1	74	3000	-1974	不受限	不可开放
3751	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	8819	88	1000	181	不受限	不可开放
3752	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	4490.2	45	6000	-490	不受限	不可开放
3753	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	40000	25865.4	65	12000	2135	不受限	不可开放
3754	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	1668	42	9000	-6668	不受限	不可开放
3755	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	6497.3	65	6000	-2497	不受限	不可开放
3756	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	13111.4	131	1000	-4111	不受限	不可开放
3757	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	3549.4	56	9000	-6249	不受限	不可开放
3758	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放
3759	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	1893.1	47	2500	-393	不受限	不可开放
3760	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	10000	5527.9	55	7000	-2528	不受限	不可开放
3761	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	29356.8	73	13500	-2857	不受限	不可开放
3762	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	6300	12639	201	0	-6339	受限	不可开放
3763	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	55817.5	112	0	-5817	受限	不可开放
3764	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	10000	11393.9	114	0	-1394	受限	不可开放
3765	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	16260.8	81	8540	-14340.8	不受限	不可开放
3766	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9998.7	99	0	0	不受限	不可开放
3767	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	2543.2	32	4780	-4173	不受限	不可开放
3768	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2182.6	35	2160	-303	不受限	不可开放
3769	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	9720	92	855	-10535	不受限	不可开放
3770	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	60390	96	0	2610	不受限	不可开放
3771	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	9760	97	7200	-14360	不受限	不可开放
3772	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	47849.4	96	0	2151	不受限	不可开放

3773	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	8150.4	82	4200	-2350	不受限	不可开放
3774	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	4474.4	71	4100	-2274	不受限	不可开放
3775	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	10000	10393.2	104	630	-1023	不受限	不可开放
3776	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	12823	128	1000	-3823	不受限	不可开放
3777	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	51836.4	104	0	-1836	不受限	不可开放
3778	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	7837.2	78	2750	-587	不受限	不可开放
3779	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	6916.3	69	4625	-1541	不受限	不可开放
3780	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	36168	90	730	3102	不受限	不可开放
3781	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	5074	81	1915	-689	不受限	不可开放
3782	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	36484.8	91	0	3515	不受限	不可开放
3783	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	40968.1	65	33000	-10968	不受限	不可开放
3784	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	46160.4	92	8915	-5075	不受限	不可开放
3785	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	24648.6	78	5550	1301	不受限	不可开放
3786	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	38274.8	77	35090	-23365	不受限	不可开放
3787	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	63000	53266.4	85	12080	-2346	不受限	不可开放
3788	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	31500	28597.4	91	630	2273	不受限	不可开放
3789	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	141621.5	94	0	8379	不受限	不可开放
3790	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	37818	76	10000	2182	不受限	不可开放
3791	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	148138.7	99	20050	-18189	不受限	不可开放
3792	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	47916	96	0	2084	不受限	不可开放
3793	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	42298.7	106	0	-2299	不受限	不可开放
3794	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	60653	96	0	2347	不受限	不可开放
3795	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	47401.2	95	9085	-6486	不受限	不可开放
3796	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	34671.1	87	2730	2599	不受限	不可开放
3797	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	57288	91	0	5712	不受限	不可开放
3798	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	6024.8	96	0	275	不受限	不可开放
3799	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	14360	144	0	-4360	不受限	不可开放
3800	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	47348.4	95	19459	-16807	不受限	不可开放
3801	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	10000	8876	89	250	874	不受限	不可开放
3802	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	40331.6	81	16900	-7232	不受限	不可开放
3803	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	45724.8	91	1200	3075	不受限	不可开放
3804	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	34762.2	87	4000	1238	不受限	不可开放
3805	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	49684.8	99	630	-315	不受限	不可开放
3806	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8526	85	1000	474	不受限	不可开放
3807	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9072	91	1000	-72	不受限	不可开放
3808	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	45474	91	5430	-904	不受限	不可开放
3809	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	47900	76	33000	-17900	不受限	不可开放
3810	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	43614.4	87	12000	-5614	不受限	不可开放
3811	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	43000	68	22000	-2000	不受限	不可开放
3812	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	37488	94	945	1567	不受限	不可开放
3813	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	28116	70	9500	2384	不受限	不可开放
3814	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	25248.4	63	32000	-17248	不受限	不可开放
3815	黄土埂站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/1#变压器	50000	18320	37	40000	-8320	不受限	不可开放
3816	城南站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	4711.5	59	6400	-3111	不受限	不可开放
3817	永兴站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	6166.4	62	8000	-4166	不受限	不可开放
3818	马村站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	3888	62	4800	-2388	不受限	不可开放
3819	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	14509.8	36	32000	-6510	不受限	不可开放
3820	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	19625.3	49	32000	-11625	不受限	不可开放
3821	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	18225	46	32000	-10225	不受限	不可开放

3822	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	3148.8	31	8000	-1149	不受限	不可开放
3823	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	6706	106	null	-406	不受限	不可开放
3824	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	47153.9	94	0	2846	不受限	不可开放
3825	濂阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濂阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	2500	4204	不受限	不可开放
3826	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	10731	107	0	-731	不受限	不可开放
3827	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	50000	42413	85	8260	-673	不受限	不可开放
3828	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	9585	96	1300	-885	不受限	不可开放
3829	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	38676	97	1650	-326	不受限	不可开放
3830	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	12248.3	122	null	-2248	不受限	不可开放
3831	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	10000	9417.4	94	0	583	不受限	不可开放
3832	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	40053.8	100	0	-54	不受限	不可开放
3833	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	6300	3003	120	0	-503	不受限	不可开放
3834	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	40000	36300	91	375	3325	不受限	不可开放
3835	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	45500.4	91	0	4500	不受限	不可开放
3836	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	42108	105	0	-2108	不受限	不可开放
3837	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	63000	62127.6	99	3410	-2538	不受限	不可开放
3838	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	4269.5	43	5900	-169	不受限	不可开放
3839	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	1640.8	41	9075	-6716	不受限	不可开放
3840	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	36564	91	0	3436	不受限	不可开放
3841	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	34965	70	19475	-4440	不受限	不可开放
3842	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	25245	63	16005	-1250	不受限	不可开放
3843	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	10000	5630	56	4150	220	不受限	不可开放
3844	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	29612.4	74	15200	-4812	不受限	不可开放
3845	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	20556.1	51	18275	1169	不受限	不可开放
3846	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	44598.4	89	3630	1772	不受限	不可开放
3847	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	22200.6	56	37380	-19581	不受限	不可开放
3848	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	31086.1	78	10455	-1541	不受限	不可开放
3849	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	31805.4	80	34535	-26340	不受限	不可开放
3850	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	30554.4	76	29995	-20549	不受限	不可开放
3851	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	6384	101	0	-84	不受限	不可开放
3852	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	29218.2	58	18080	2702	不受限	不可开放
3853	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	48578	77	25537	-11115	不受限	不可开放
3854	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	61038	97	25537	-23575	不受限	不可开放
3855	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	28947.6	58	21740	-688	不受限	不可开放
3856	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	29752.8	60	21740	-1493	不受限	不可开放
3857	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	138541	92	30	11429	不受限	不可开放
3858	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	9884	99	0	116	不受限	不可开放
3859	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调.清涼.110kV/#1主变	50000	46472.2	93	0	3528	不受限	不可开放
3860	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调.清涼.110kV/#2主变	50000	45423.5	91	0	4577	不受限	不可开放
3861	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	36322.4	91	0	3678	不受限	不可开放
3862	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	45511	91	0	4489	不受限	不可开放
3863	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	37202.4	93	0	2798	不受限	不可开放
3864	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	46631.2	93	0	3369	不受限	不可开放
3865	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/#2主变	63000	40144.9	64	8035	2820	不受限	不可开放
3866	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/#1主变	10000	5985	60	11337.5	-7323	不受限	不可开放

3867	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	28530	71	26030	-27690	不受限	不可开放
3868	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	20000	9923.1	50	11167.5	-1091	不受限	不可开放
3869	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	32934	82	16972.5	-16889	不受限	不可开放
3870	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	36893	74	8035	-6928	不受限	不可开放
3871	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	9222.8	92	11167.5	-10390	不受限	不可开放
3872	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	30935	77	17197.5	-20132	不受限	不可开放
3873	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	15200	24	500	-42702	不受限	不可开放
3874	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	19100	30	500	-46602	不受限	不可开放
3875	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	4849	48	5215	-64	不受限	不可开放
3876	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	30376	61	17197.5	-9573	不受限	不可开放
3877	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	4536	45	11337.5	-5874	不受限	不可开放
3878	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	19508.7	62	26030	-27169	不受限	不可开放
3879	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	4903	49	5215	-118	不受限	不可开放
3880	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	13107.6	42	16972.5	-5563	不受限	不可开放
3881	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	44312.4	89	3300	2388	不受限	不可开放
3882	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	9996	125	6155	-8151	不受限	不可开放
3883	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	47374.8	95	3625	-1000	不受限	不可开放
3884	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	8000	6945.6	87	710	344	不受限	不可开放
3885	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	29304	93	8315	-6119	不受限	不可开放
3886	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	7669.2	77	2060	271	不受限	不可开放
3887	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	35904	114	200	-4604	不受限	不可开放
3888	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	6300	5649.6	90	100	550	不受限	不可开放
3889	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	5466.1	55	5565	-1031	不受限	不可开放
3890	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	18489.9	37	36275	-4765	不受限	不可开放
3891	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	28624.2	72	31355	-19979	不受限	不可开放
3892	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	29680.2	74	18702.5	-8383	不受限	不可开放
3893	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	6013.9	60	5565	-1579	不受限	不可开放
3894	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	20334.5	41	36275	-6609	不受限	不可开放
3895	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	63000	31204.8	50	31355	440	不受限	不可开放
3896	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	110838	92	0	9162	不受限	不可开放
3897	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	8000	7079.8	142	0	-2080	不受限	不可开放
3898	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	6251.5	78	6000	-5851	不受限	不可开放
3899	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	7529.2	75	2200	271	不受限	不可开放
3900	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/2#主变	10000	8000	80	2430	-430	不受限	不可开放
3901	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	9576	96	0	424	不受限	不可开放
3902	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	10000	9285	93	8350	-7635	不受限	不可开放
3903	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	10000	7273.8	73	1950	776	不受限	不可开放
3904	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	8000	7597.7	95	8350	-7948	不受限	不可开放
3905	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	7986.6	80	2280	-267	不受限	不可开放
3906	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	8000	80	2430	-430	不受限	不可开放
3907	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放
3908	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉簇.110kV/1#变压器	50000	0	0		45000	不受限	45000
3909	绵虒	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉虒.110kV/1#变压器	31500	0	0		28350	不受限	28350
3910	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3911	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/2#变压器	50000	22.87	0.04574		44977.13	不受限	44977.13

3912	油碾	岷江电力调度控制中心	岷江地调.油碾.110kV/1#变压器	50000	0	0		45000	受限	
3913	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3914	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3915	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/1#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3916	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/3#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3917	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/2#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3918	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调.干河子.110kV/1#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3919	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.杨柳坪.110kV/4#变压器	31500	0	0		28350	不受限	28350
3920	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3921	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3922	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/3#变压器	80000	0	0		72000	不受限	72000
3923	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	0	0		108000	受限	
3924	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	0	0		90000	不受限	90000
3925	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	0	0		72000	不受限	72000
3926	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄安.110kV/1#变压器	16000	0	0		14400	不受限	14400
3927	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.古溪沟.110kV/1#变压器	20000	0	0		/	受限	0
3928	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/1#变压器	10000	0	0	250	6750	不受限	6750
3929	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/2#变压器	10000	0	0	30	6970	不受限	6970
3930	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/1#变压器	10000	0	0	400	6600	不受限	6600
3931	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/2#变压器	10000	0	0	500	6500	不受限	6500
3932	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.龙溪.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670
3933	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调.银杏.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670
3934	草坡乡	岷江电力调度控制中心	岷江地调.草坡乡.110kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670