

编号：2026——049

电网建设项目竣工环境保护验收意见

项 目 名 称 隆黄铁路泸州泸县双加牵引站 110kV 供电工程

建 设 单 位 国网四川省电力公司泸州供电公司

建 设 地 点 四川省泸州市龙马潭区、泸县

验收主持单位 国网四川省电力公司

2026 年 5 月 9 日

隆黄铁路泸州泸县双加牵引站 110kV 供电工程竣工环境保护验收意见

2026 年 5 月 9 日，国网四川省电力公司组织召开了隆黄铁路泸州泸县双加牵引站 110kV 供电工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：国网四川省电力公司建设部、电力科学研究院、经济技术研究院，建设和运行单位国网四川省电力公司泸州供电公司，设计单位乐山城电电力工程设计有限公司，施工单位泸州北辰电力有限责任公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限公司，监测单位四川省核工业辐射测试防护院宜宾检测中心有限公司，环境影响评价单位核工业二三〇研究所和验收调查单位四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议代表听取了建设管理单位关于工程环境保护工作开展情况的汇报，验收调查单位关于工程竣工环保验收调查情况的汇报，审阅了相关资料。经讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点及规模

隆黄铁路泸州泸县双加牵引站 110kV 供电工程位于四川省泸州市龙马潭区、泸县行政管辖范围内。

本次验收范围内的建设内容包括：

（1）望龙 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程，扩建望龙 220kV 变电站 110kV 出线间隔 1 个；

(2) 罗盘山 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程，扩建罗盘山 220kV 变电站 110kV 出线间隔 1 个；

(3) 罗盘山—双加牵引站 110kV 线路工程，新建罗盘山—双加牵引站 110kV（运行名：盘加线）单回架空线路长 9.668km，导线截面采用 300mm²，设计电流 345A，新建铁塔 39 基；

(4) 望龙—双加牵引站 110kV 线路工程，新建望龙—双加牵引站 110kV（运行名：望加线）单回架空线路长 9.797km，导线截面采用 300mm²，设计电流 345A，新建铁塔 33 基。

(二) 验收范围

本次验收范围与工程建设规模一致。

二、工程环保审批及变动情况

2024 年 1 月，泸州市生态环境局以《关于隆黄铁路泸州泸县双加牵引站 110kV 供电工程环境影响报告表的批复》（泸市环建函〔2024〕14 号）对本项目环境影响报告表进行了批复。

本工程不涉及重大变动。

三、环境保护措施、设施落实情况


本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

(一) 声环境保护措施：施工期间合理安排施工时间，选用低噪声施工设备，加强施工管理；变电站扩建不新增高噪声设备；输电线路避开居民集中区域，采取了提高导线对地最低

产生的环境影响满足相关环保限值要求，符合工程竣工环保验收条件，验收组一致同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

运维单位应进一步加强工程运行期各项环保设施的管护，请按照环境保护法律法规及管理制度要求，在运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，合法合规的处置电网危险废弃物，按要求开展环境监测，确保相关指标达标。

验收组组长：√

2026年5月9日

隆黄铁路泸州泸县双加牵引站 110 千伏供电工程竣工环境保护 验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职 称	签 字	备 注
组长	何清怀	四川电力设计咨询责任 公司	正高	何清怀	特邀专家
成员	侯国彦	国网四川省电力公司	正高	侯国彦	主管单位
	蒋 伟	国网四川省电力公司 泸州供电公司	高工	蒋伟	建设管理 单位
	范鹏飞	国网四川省电力公司 泸州供电公司	高工	范鹏飞	
	陈嘉威	国网四川省电力公司 泸州供电公司	工程师	陈嘉威	
	陈 巍	国网四川省电力公司 电力科学研究院	高工	陈巍	技术监督 单位
	杨 丹	国网四川省电力公司 经济技术研究院	工程师	杨丹	技术审评 单位
	杜思颖	国网四川省电力公司 经济技术研究院	工程师	杜思颖	
	李 军	四川省自然资源实验测 试研究中心(四川省核应 急技术支持中心)	高工	李军	验收调查 单位
	秦佳敏	四川省自然资源实验测 试研究中心(四川省核应 急技术支持中心)	助工	秦佳敏	
	高晓晨	四川省核工业辐射测试 防护院宜宾检测中心有 限公司	工程师	高晓晨	监测单位
	黄俸鑫	乐山城电电力工程设计 有限公司	高工	黄俸鑫	设计单位
	周 真	核工业二三〇研究所	高工	周真	环评单位
	王冠雄	泸州北辰电力有限责任 公司	工程师	王冠雄	施工单位
	刘 丰	四川东祥工程项目管理 有限责任公司	高工	刘丰	监理单位